2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8852	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV七家子线八里七组分支004号八里七组变压器	100	123.83%	-33.83	-33.83	2024年11月20日	是	2024年12月15日	3%	通过项目包工程完成增容改造
1	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	阳光园一区箱变2#配电变压器	630	15.73%	467.92	467.92	未进入负面清单	否	无	-1%	
2	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	阳光园一区箱变1#配电变压器	630	24.20%	414.52	414.52	未进入负面清单	否	无	0%	
3	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV营盘线	营盘线电视台分9#	200	42.81%	94.37	94.37	未进入负面清单	否	无	31%	
4	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线繁荣分2#右1	315	56.87%	104.35	104.35	未进入负面清单	否	无	-5%	
5	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线选矿分22#	100	41.43%	48.57	48.57	未进入负面清单	否	无	3%	
6	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线汽修分2#	200	35.63%	108.74	108.74	未进入负面清单	否	无	4%	
7	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线陆平分桑园支6#右1	315	61.11%	91.00	91.00	未进入负面清单	否	无	-2%	
8	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线曙光分12#左分2#	400	76.22%	55.12	55.12	未进入负面清单	否	无	-5%	
9	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线46#	400	57.38%	130.50	130.50	未进入负面清单	否	无	-2%	
10	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线3#右1	315	9.21%	254.48	254.48	未进入负面清单	否	无	4%	
11	国网银州区供电分公司	七里66kV变电站	10kV水源线	水源线左家分13#	160	5.50%	135.21	135.21	未进入负面清单	否	无	1003%	
12	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线选矿分植物油支1#	400	74.07%	63.70	63.70	未进入负面清单	否	无	-2%	
13	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	银枫线工业园分10#	100	9.02%	80.98	80.98	未进入负面清单	否	无	76%	
14	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	东城阳光2#箱变1#变压器	500	57.39%	163.04	163.04	未进入负面清单	否	无	4%	
15	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	聚益花园箱变站内变压器	630	15.81%	467.38	467.38	未进入负面清单	否	无	2%	
16	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线邮电分24#左1箱变1#变压器	630	62.70%	171.96	171.96	未进入负面清单	否	无	0%	
17	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线71#	200	22.54%	134.92	134.92	未进入负面清单	否	无	-6%	
18	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线49号变压器	200	6.13%	167.75	167.75	未进入负面清单	否	无	7%	
19	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	八三馨园配电站内2#变压器	800	15.56%	595.51	595.51	未进入负面清单	否	无	-1%	
20	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	南山辽海住宅小区5#箱变201出线1#变压器	630	31.73%	367.08	367.08	未进入负面清单	否	无	2%	
21	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	宏运裕景配电站2#变压器	630	38.36%	325.32	325.32	未进入负面清单	否	无	1%	
22	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团北线	团北线提水分8#左分5#	100	65.20%	24.80	24.80	未进入负面清单	否	无	-20%	
23	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	盛世桃园2#箱变站内2#变压器	500	68.03%	109.86	109.86	未进入负面清单	否	无	-26%	
24	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	盛世桃园1#箱变站内1#变压器	500	20.64%	346.82	346.82	未进入负面清单	否	无	0%	
25	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线34#开关箱T接1#箱变1#变压器	400	13.02%	307.92	307.92	未进入负面清单	否	无	0%	
26	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	银枫线砖厂分2#	250	22.23%	169.42	169.42	未进入负面清单	否	无	9%	
27	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	辽宁有色地质局一0六队箱变103配电变压器	315	38.99%	160.68	160.68	未进入负面清单	否	无	-3%	
28	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	新通线广裕分花苑支2#右1	315	54.09%	113.12	113.12	未进入负面清单	否	无	-1%	
29	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线铁路分10#	315	37.83%	164.32	164.32	未进入负面清单	否	无	2%	
30	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	府地家园箱变1#变压器	500	50.17%	199.14	199.14	未进入负面清单	否	无	6%	
31	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	府地家园箱变2#变压器	500	78.83%	55.84	46.89	未进入负面清单	否	无	11%	
32	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	盛世桃园2#箱变站内1#变压器	500	29.73%	301.36	301.36	未进入负面清单	否	无	5%	
33	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	盛世桃园1#箱变站内2#变压器	500	24.88%	325.60	325.60	未进入负面清单	否	无	-13%	
34	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线顾官分4#左1柱上变压器	400	20.88%	276.49	276.49	未进入负面清单	否	无	2812%	
35	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	金山俊景1#配电站2#柜1#变压器	1000	30.48%	595.23	595.23	未进入负面清单	否	无	0%	
36	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	金山俊景1#配电站2#柜3#变压器	1250	19.92%	876.00	876.00	未进入负面清单	否	无	2%	
37	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线28#	315	56.03%	106.99	106.99	未进入负面清单	否	无	-5%	
38	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	银枫线砖厂分9#	400	29.00%	243.98	243.98	未进入负面清单	否	无	-17%	
39	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV焦化线	焦化线35#	100	77.48%	12.52	12.52	未进入负面清单	否	无	8%	
40	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然1期1#箱变2#变压器	500	27.74%	311.31	311.31	未进入负面清单	否	无	-4%	
41	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线9#左1	400	37.11%	211.57	211.57	未进入负面清单	否	无	-4%	
42	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	东城阳光2#箱变2#变压器	500	52.99%	185.06	185.06	未进入负面清单	否	无	-6%	
43	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线35#开关箱T接2#箱变1#变压器	400	32.67%	229.31	229.31	未进入负面清单	否	无	0%	
44	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线30#T接1#箱变1#变压器	400	19.87%	280.51	280.51	未进入负面清单	否	无	-3%	
45	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	园艺开发1#箱变1#配电变压器	400	68.17%	87.34	87.34	未进入负面清单	否	无	4%	
46	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	有线住宅1#箱变2#配电变压器	630	70.48%	122.98	122.98	未进入负面清单	否	无	3%	
47	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线邮电分27#	315	71.70%	57.65	57.65	未进入负面清单	否	无	232%	
48	国网西丰县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平北线	10kV松树线南山小屯分5号南山小屯公变台区变压器	10	72.09%	1.79	2.22	未进入负面清单	否	无	-20%	
49	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线邮电分二铁支7#	200	19.69%	140.62	140.62	未进入负面清单	否	无	1%	
50	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线邮电分9#左3	400	21.26%	274.96	274.96	未进入负面清单	否	无	-4%	
51	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线61#左1	630	26.64%	399.18	399.18	未进入负面清单	否	无	-15%	
52	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	南山辽海住宅小区3#箱变201出线1#变压器	630	24.44%	413.02	413.02	未进入负面清单	否	无	3%	
53	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	南山辽海住宅小区4#箱变201出线1#变压器	630	28.04%	390.32	390.32	未进入负面清单	否	无	0%	
54	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	市委十二号楼箱变1#变压器	630	27.84%	391.58	391.58	未进入负面清单	否	无	0%	
55	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园4期A区箱变1#变压器	500	50.55%	197.23	197.23	未进入负面清单	否	无	0%	
56	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园4期A区箱变2#变压器	500	66.45%	117.76	117.76	未进入负面清单	否	无	-1%	
57	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线繁荣分1#左1	315	64.20%	81.26	81.26	未进入负面清单	否	无	11%	
58	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线48#左1右1	200	8.68%	162.65	162.65	未进入负面清单	否	无	-34%	
59	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线48#左1左1	200	29.98%	120.04	120.04	未进入负面清单	否	无	17%	
60	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	新通线广裕分7#右2	315	17.85%	227.28	227.28	未进入负面清单	否	无	1%	
61	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	枫岭怡然1#箱变1#变压器	630	30.65%	373.88	373.88	未进入负面清单	否	无	-3%	
62	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	盛世桃园3#箱变1#变压器	500	30.81%	295.97	295.97	未进入负面清单	否	无	-1%	
63	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	盛世桃园4#箱变1#变压器	500	37.38%	263.12	263.12	未进入负面清单	否	无	2%	
64	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然1期1#箱变1#变压器	500	28.84%	305.78	305.78	未进入负面清单	否	无	0%	
65	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线铁路分2#箱变1#变压器	400	78.54%	45.83	45.83	未进入负面清单	否	无	11%	
66	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	金鑫家园箱变1#变压器	500	27.81%	310.93	310.93	未进入负面清单	否	无	3%	
67	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园三期2#箱变站内变压器	500	60.73%	146.34	146.34	未进入负面清单	否	无	-4%	
68	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园三期1#箱变站内变压器	500	65.47%	122.66	122.66	未进入负面清单	否	无	-3%	
69	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线曙光分8#柱上变压器	315	27.44%	197.07	197.07	未进入负面清单	否	无	8%	
70	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	宏运裕景配电站4#变压器	800	49.90%	320.81	320.81	未进入负面清单	否	无	-1%	
71	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线曙光分10#	315	63.32%	84.03	84.03	未进入负面清单	否	无	5%	
72	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	金山现代城配电站3#变压器	800	5.03%	679.73	679.73	未进入负面清单	否	无	6%	
73	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	金山现代城配电站4#变压器	800	9.79%	641.66	641.66	未进入负面清单	否	无	-6%	
74	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV焦化线	凯隆城土建变1#变压器	800	26.32%	509.42	509.42	未进入负面清单	否	无	-5%	
75	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV焦化线	凯隆城土建变2#变压器	800	22.51%	539.95	539.95	未进入负面清单	否	无	3%	
76	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线邮电分正义支6#	315	57.71%	101.71	101.71	未进入负面清单	否	无	-5%	
77	国网银州区供电分公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	电厂线邮电分正义支3#	315	73.40%	52.28	56.79	未进入负面清单	否	无	-5%	
78	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线选矿分3#	315	38.32%	162.79	162.79	未进入负面清单	否	无	0%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
79	国网银州区供电分公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	团铁线选矿分9#	400	60.18%	119.27	72.20	未进入负面清单	否	无	20%	
80	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线燃料分9#	315	2.89%	274.39	274.39	未进入负面清单	否	无	-81%	
81	国网银州区供电分公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	焦化线土杂分9#	315	71.22%	59.16	57.09	未进入负面清单	否	无	-5%	
82	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV焦化线	焦化线37#	315	33.87%	176.81	176.81	未进入负面清单	否	无	2%	
83	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV焦化线	焦化线40#+1	500	36.11%	269.46	269.46	未进入负面清单	否	无	-5%	
84	国网银州区供电分公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV八五七线58号变压器	200	75.05%	29.91	36.32	未进入负面清单	否	无	28%	
85	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线陆平分别墅支2#	315	34.01%	176.37	176.37	未进入负面清单	否	无	3%	
86	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	银盛线陆平分桑园支3#右1	200	59.09%	61.83	36.52	未进入负面清单	否	无	26%	
87	国网银州区供电分公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV八五七线68右4号变压器	315	79.58%	32.82	57.85	未进入负面清单	否	无	-3%	
88	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线东辽海分3号变压器	200	34.97%	110.07	110.07	未进入负面清单	否	无	66%	
89	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线东辽海分13号变压器	200	76.31%	27.38	27.38	未进入负面清单	否	无	26%	
90	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	新华线三中分3#左2甲	315	65.55%	77.03	77.03	未进入负面清单	否	无	-5%	
91	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线东辽海分11左5号变压器	500	61.44%	142.78	142.78	未进入负面清单	否	无	-4%	
92	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	新华线三中分4#	200	42.12%	95.77	95.77	未进入负面清单	否	无	0%	
93	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	新华线三中分5#	400	73.41%	66.35	66.35	未进入负面清单	否	无	4%	
94	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	新华线三中分7#	315	65.33%	77.71	77.71	未进入负面清单	否	无	6%	
95	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	新华线三中分5#左4	200	38.03%	103.94	103.94	未进入负面清单	否	无	-2%	
96	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线53右8号变压器	400	78.71%	45.16	45.16	未进入负面清单	否	无	3%	
97	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线53右1号变压器	400	43.39%	186.46	186.46	未进入负面清单	否	无	21%	
98	国网清河区供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV靠东线肥地沟中台公变台区变压器	20	65.01%	5.00	2.34	未进入负面清单	否	无	2%	
99	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线高速分6号变压器	400	60.10%	119.60	119.60	未进入负面清单	否	无	-10%	
100	国网昌图县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV建材线样子十组分支009号变压器	30	57.30%	9.81	7.03	未进入负面清单	否	无	-4%	
101	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线3#	315	73.96%	50.52	50.52	未进入负面清单	否	无	5%	
102	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线22#	400	64.09%	103.66	103.66	未进入负面清单	否	无	-2%	
103	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线23#	400	61.01%	115.98	115.98	未进入负面清单	否	无	0%	
104	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线27#	400	64.17%	103.33	103.33	未进入负面清单	否	无	-2%	
105	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线40#	315	51.56%	121.09	121.09	未进入负面清单	否	无	-29%	
106	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线55#	315	79.00%	34.65	34.65	未进入负面清单	否	无	-12%	
107	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线52#	400	72.93%	68.27	68.27	未进入负面清单	否	无	0%	
108	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线53#	315	39.33%	159.60	159.60	未进入负面清单	否	无	6%	
109	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线辽海水田支2号变压器	400	26.93%	252.28	252.28	未进入负面清单	否	无	-3%	
110	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线60#	315	20.40%	219.23	219.23	未进入负面清单	否	无	3%	
111	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线煤田分6#	400	20.04%	279.83	279.83	未进入负面清单	否	无	-5%	
112	国网昌图县供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV山平线北山果园分歧007号北山果园变压器	30	52.27%	11.32	7.37	未进入负面清单	否	无	4%	
113	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线商业分2#	315	54.03%	113.30	113.30	未进入负面清单	否	无	4%	
114	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线54#右1	315	78.94%	34.83	34.83	未进入负面清单	否	无	-6%	
115	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线9#	400	57.95%	128.20	128.20	未进入负面清单	否	无	0%	
116	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线66#	315	45.82%	139.16	139.16	未进入负面清单	否	无	5%	
117	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线68#	100	62.65%	27.35	27.35	未进入负面清单	否	无	0%	
118	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线71#	315	28.87%	192.57	192.57	未进入负面清单	否	无	-10%	
119	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线26#右分3#	315	42.83%	148.57	148.57	未进入负面清单	否	无	3%	
120	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线温庄子分何家屯支7#	200	23.70%	132.60	132.60	未进入负面清单	否	无	-6%	
121	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线温庄子分何家屯支12#	100	61.65%	28.35	28.35	未进入负面清单	否	无	3%	
122	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线温庄子分22#	160	40.64%	78.98	78.98	未进入负面清单	否	无	0%	
123	国网昌图县供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV下二台线样子五组分歧026号样子五组变压器	30	55.30%	10.41	7.50	未进入负面清单	否	无	0%	
124	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	银枫线市医院分8#左分1#	315	26.18%	201.02	201.02	未进入负面清单	否	无	-6%	
125	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	银枫线市医院分8#左分2#	250	19.03%	177.43	177.43	未进入负面清单	否	无	-18%	
126	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线32#左分2#	315	40.21%	156.85	156.85	未进入负面清单	否	无	0%	
127	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线铅矿分3#	160	24.54%	104.73	104.73	未进入负面清单	否	无	-7%	
128	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线铅矿分6#	200	19.59%	140.81	140.81	未进入负面清单	否	无	-4%	
129	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线建化分4#	315	44.93%	141.98	141.98	未进入负面清单	否	无	-10%	
130	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线建化分2#	315	27.78%	196.00	196.00	未进入负面清单	否	无	-2%	
131	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线53#右分2#	315	25.42%	203.44	203.44	未进入负面清单	否	无	17%	
132	国网银州区供电分公司	七里66kV变电站	10kV水源线	水源线左家分9#	315	31.22%	185.16	185.16	未进入负面清单	否	无	-	
133	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线46#	315	74.10%	50.09	50.09	未进入负面清单	否	无	-3%	
134	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV八三线	八三线25#	100	24.26%	65.74	65.74	未进入负面清单	否	无	-2%	
135	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线50#	315	34.53%	174.73	174.73	未进入负面清单	否	无	-4%	
136	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线53#	400	57.89%	128.42	128.42	未进入负面清单	否	无	-2%	
137	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线57#	400	51.92%	152.32	152.32	未进入负面清单	否	无	-5%	
138	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线2#	200	41.56%	96.88	96.88	未进入负面清单	否	无	-17%	
139	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线42#右分1#	200	15.14%	149.71	149.71	未进入负面清单	否	无	0%	
140	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线17#北	315	49.89%	126.36	126.36	未进入负面清单	否	无	-2%	
141	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线17#南	315	58.69%	98.63	98.63	未进入负面清单	否	无	-4%	
142	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线55#右3	315	63.41%	83.75	83.75	未进入负面清单	否	无	6%	
143	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线药材分6#	315	26.73%	199.31	199.31	未进入负面清单	否	无	-5%	
144	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线9#	315	20.03%	220.39	220.39	未进入负面清单	否	无	-2%	
145	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线选矿分四二六支14#左分6#	100	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
146	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线轧钢分4#	315	33.43%	178.20	178.20	未进入负面清单	否	无	-24%	
147	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线汽修分4#	315	63.85%	82.37	82.37	未进入负面清单	否	无	-2%	
148	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	新通线45#	200	74.26%	31.48	31.48	未进入负面清单	否	无	6%	
149	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线32#	315	40.56%	155.75	155.75	未进入负面清单	否	无	-7%	
150	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线44#	250	17.37%	181.58	181.58	未进入负面清单	否	无	3%	
151	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线48#	200	77.97%	24.06	24.06	未进入负面清单	否	无	1%	
152	国网银州区供电分公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	营盘线电视台分22#	50	79.28%	5.36	9.21	未进入负面清单	否	无	7%	
153	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线邮电分6#右6	315	4.91%	268.02	268.02	未进入负面清单	否	无	-37%	
154	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV营盘线	营盘线电视台分31#	30	18.71%	21.39	21.39	未进入负面清单	否	无	-43%	
155	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV营盘线	营盘线电视台分新营盘支2#右1	315	69.14%	65.72	65.72	未进入负面清单	否	无	8%	
156	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV营盘线	营盘线电视台分107#	200	19.69%	140.62	140.62	未进入负面清单	否	无	5%	
157	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线74#	250	33.11%	142.22	142.22	未进入负面清单	否	无	27%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
158	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线36#右3	400	52.54%	149.83	149.83	未进入负面清单	否	无	0%	
159	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线36#右5柱上变压器	200	62.50%	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	-2%	
160	国网清河区供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV上肥线杜店支河东歧06号东升村河东台变压器	30	60.78%	8.77	3.51	未进入负面清单	否	无	-1%	
161	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV焦化线	交通线曙光分3#	400	75.78%	56.87	75.12	未进入负面清单	否	无	6%	
162	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线邮电分19#	315	74.74%	48.06	48.06	未进入负面清单	否	无	-5%	
163	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线邮电分二铁支3#	250	31.64%	145.90	145.90	未进入负面清单	否	无	-1%	
164	国网银州区供电分公司	横道66kV变电站	10kV横西线	电厂线邮电分24#	315	76.75%	41.73	59.22	未进入负面清单	否	无	5%	
165	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线邮电分26#	315	32.46%	181.25	181.25	未进入负面清单	否	无	-7%	
166	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线邮电分31#	315	20.59%	218.64	218.64	未进入负面清单	否	无	-2%	
167	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线邮电分33#	400	30.01%	239.96	239.96	未进入负面清单	否	无	16%	
168	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线邮电分35#	400	46.30%	174.82	174.82	未进入负面清单	否	无	-8%	
169	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线邮电分39#	400	66.73%	93.08	93.08	未进入负面清单	否	无	1%	
170	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线邮电分40#甲	400	8.48%	326.09	326.09	未进入负面清单	否	无	0%	
171	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线园艺分3#	400	53.21%	147.16	147.16	未进入负面清单	否	无	1%	
172	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线园艺分4#	315	28.69%	193.14	193.14	未进入负面清单	否	无	-3%	
173	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线13#左分1#	100	36.50%	53.50	53.50	未进入负面清单	否	无	12%	
174	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线繁荣分2#右2	315	60.85%	91.81	91.81	未进入负面清单	否	无	-35%	
175	国网银州区供电分公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	团北线3#	400	77.04%	51.83	75.89	未进入负面清单	否	无	-26%	
176	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团北线	团北线5#	200	51.35%	77.30	77.30	未进入负面清单	否	无	-7%	
177	国网银州区供电分公司	晨光66kV变电站	10kV晨供线	团北线9#	200	65.23%	49.55	38.13	未进入负面清单	否	无	-8%	
178	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团北线	团北线13#	200	11.78%	156.43	156.43	未进入负面清单	否	无	-22%	
179	国网银州区供电分公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	团北线17#	250	67.46%	56.36	48.37	未进入负面清单	否	无	-1%	
180	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线繁荣分3#右1右1	315	56.39%	105.87	105.87	未进入负面清单	否	无	-10%	
181	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线繁荣分3#右1左1#	400	74.14%	63.44	63.44	未进入负面清单	否	无	5%	
182	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	新通线广裕分1#左1	315	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
183	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线繁荣分27#	160	45.88%	70.59	70.58	未进入负面清单	否	无	3%	
184	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线繁荣分31#	250	78.46%	28.86	28.86	未进入负面清单	否	无	6%	
185	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团北线	团北线提水分13#	50	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
186	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团北线	团北线提水分28#	200	5.48%	169.05	169.05	未进入负面清单	否	无	-16%	
187	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团北线	团北线提水分15#左分6#	315	4.27%	270.06	270.06	未进入负面清单	否	无	-12%	
188	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线白塔分5#	315	49.41%	127.85	127.85	未进入负面清单	否	无	-2%	
189	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线白塔分2#	200	24.21%	131.58	131.58	未进入负面清单	否	无	-2%	
190	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线白塔分1#左分1#	315	47.06%	135.27	135.27	未进入负面清单	否	无	6%	
191	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	新通线广裕分6#左1	315	74.18%	49.84	49.84	未进入负面清单	否	无	0%	
192	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	新通线广裕分7#右4	315	55.04%	110.13	110.13	未进入负面清单	否	无	5%	
193	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线10#	500	43.29%	233.54	233.54	未进入负面清单	否	无	-2%	
194	国网昌图县供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV满井乙线向欣村分歧013号向欣村1组变压器	20	48.88%	8.22	5.09	未进入负面清单	否	无	-3%	
195	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线燃料分2#	315	14.62%	237.45	237.45	未进入负面清单	否	无	-25%	
196	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线25#	315	36.39%	168.88	168.88	未进入负面清单	否	无	0%	
197	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线63#左1	400	38.36%	206.56	206.56	未进入负面清单	否	无	-1%	
198	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线建化分7#	315	29.00%	192.16	192.16	未进入负面清单	否	无	0%	
199	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线16#	315	68.31%	68.32	68.32	未进入负面清单	否	无	68%	
200	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线22#	315	36.24%	169.35	169.35	未进入负面清单	否	无	6%	
201	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线26#	315	32.43%	181.34	181.34	未进入负面清单	否	无	-8%	
202	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线27#	315	28.39%	194.06	194.06	未进入负面清单	否	无	6%	
203	国网银州区供电分公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	光荣线32#	315	63.30%	84.10	61.97	未进入负面清单	否	无	-5%	
204	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线36#	315	31.32%	184.83	184.83	未进入负面清单	否	无	-7%	
205	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	文荟花园1#箱变2#变压器	500	60.73%	146.35	146.35	未进入负面清单	否	无	3%	
206	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	文荟花园2#箱变1#变压器	500	30.41%	297.95	297.95	未进入负面清单	否	无	4%	
207	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	文荟花园2#箱变2#变压器	500	41.04%	244.80	244.80	未进入负面清单	否	无	-3%	
208	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	金利家园2#变压器	400	16.16%	295.38	295.38	未进入负面清单	否	无	0%	
209	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	金利家园1#变压器	400	14.31%	302.77	302.77	未进入负面清单	否	无	-7%	
210	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	桑园佳苑1#箱变1#变压器	400	22.70%	269.21	269.21	未进入负面清单	否	无	1%	
211	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	桑园佳苑1#箱变2#变压器	400	39.17%	203.34	203.34	未进入负面清单	否	无	0%	
212	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	桑园佳苑2#箱变1#变压器	630	37.02%	333.78	333.78	未进入负面清单	否	无	-4%	
213	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线18#电缆分支箱T接电厂线1#箱变1#变压器	630	30.43%	375.32	375.32	未进入负面清单	否	无	4%	
214	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线22#箱T接北市3#配电站变压器	400	19.59%	281.63	281.63	未进入负面清单	否	无	5%	
215	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线4#箱变站内变压器	630	34.53%	349.44	349.44	未进入负面清单	否	无	10%	
216	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市1#箱变1#变压器	630	5.44%	532.70	532.70	未进入负面清单	否	无	6%	
217	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市2#箱变1#变压器	630	9.44%	507.54	507.54	未进入负面清单	否	无	-12%	
218	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线铜中分1#箱变1#变压器	630	22.25%	426.82	426.82	未进入负面清单	否	无	0%	
219	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线繁荣分1#箱变1#变压器	630	50.18%	250.86	250.86	未进入负面清单	否	无	-4%	
220	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线繁荣分2#箱变1#变压器	630	55.21%	219.20	219.20	未进入负面清单	否	无	-3%	
221	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线繁荣分3#箱变1#变压器	630	29.81%	379.18	379.18	未进入负面清单	否	无	6%	
222	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	娱乐街4#箱变1#变压器	500	10.68%	396.58	396.58	未进入负面清单	否	无	-9%	
223	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	金源丽城2#变电所1#变压器	1250	28.67%	766.60	766.60	未进入负面清单	否	无	-3%	
224	国网清河区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	10kV松榆线土口子分26号北沟北甸子公变台区变压器	20	66.20%	4.76	11.79	未进入负面清单	否	无	6%	
225	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV兴隆线	金城时代1#配电站1#变压器	1000	4.85%	851.52	851.52	未进入负面清单	否	无	6%	
226	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线邮电分1#箱变1#变压器	500	40.63%	246.83	246.83	未进入负面清单	否	无	-12%	
227	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	煤田分1#箱变1#变压器	1000	35.73%	542.67	542.67	未进入负面清单	否	无	2%	
228	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	华田小区箱变1#变压器	500	23.94%	330.30	330.30	未进入负面清单	否	无	6%	
229	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	南马路1#箱变1#变压器	500	33.80%	281.02	281.02	未进入负面清单	否	无	-4%	
230	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园1#箱变1#变压器	500	47.80%	210.98	210.98	未进入负面清单	否	无	-4%	
231	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园1#箱变2#变压器	500	39.72%	251.38	251.38	未进入负面清单	否	无	-5%	
232	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园2#箱变2#变压器	500	75.95%	70.27	70.27	未进入负面清单	否	无	3%	
233	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	鑫海花园1#箱变1#变压器	500	32.24%	288.78	288.78	未进入负面清单	否	无	17%	
234	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	娱乐街4#箱变2#变压器	500	38.92%	255.41	255.41	未进入负面清单	否	无	0%	
235	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	娱乐街3#箱变1#变压器	630	21.88%	429.18	429.18	未进入负面清单	否	无	-6%	
236	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	鑫海花园1#箱变2#变压器	500	21.39%	343.04	343.04	未进入负面清单	否	无	0%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
237	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	鑫海花园2#箱变1#变压器	500	38.72%	256.40	256.40	未进入负面清单	否	无	8%	
238	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	鑫海花园2#箱变2#变压器	500	22.73%	336.34	336.34	未进入负面清单	否	无	1%	
239	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	阳光园六区二期1#箱变1#变压器	400	23.01%	267.96	267.96	未进入负面清单	否	无	0%	
240	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	阳光园六区二期1#箱变2#变压器	400	20.13%	279.49	279.49	未进入负面清单	否	无	-1%	
241	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	阳光园六区二期2#箱变1#变压器	315	25.32%	203.73	203.73	未进入负面清单	否	无	0%	
242	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	阳光园六区二期2#箱变2#变压器	315	15.24%	235.48	235.48	未进入负面清单	否	无	-1%	
243	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	娱乐街1#箱变1#变压器	500	20.92%	345.42	345.42	未进入负面清单	否	无	10%	
244	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	娱乐街1#箱变2#变压器	630	76.34%	86.04	86.04	未进入负面清单	否	无	45%	
245	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	广裕支1#箱变1#变压器	630	45.91%	277.76	277.76	未进入负面清单	否	无	-6%	
246	国网清河区供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV松边线二道一组公变台区变压器	20	49.29%	8.14	2.38	未进入负面清单	否	无	-7%	
247	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	广裕支2#箱变1#变压器	630	10.02%	503.86	503.86	未进入负面清单	否	无	30%	
248	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	广裕支3#箱变1#变压器	630	53.50%	229.98	229.98	未进入负面清单	否	无	-1%	
249	国网清河区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV松边线木鱼南台公变台区变压器	50	64.12%	12.94	5.95	未进入负面清单	否	无	-8%	
250	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团北线	阀门住宅箱变1#变压器	500	18.41%	357.94	357.94	未进入负面清单	否	无	-8%	
251	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	阳光园4区3#箱变1#变压器	630	21.23%	433.26	433.26	未进入负面清单	否	无	-3%	
252	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	金源丽城1#箱变1#变压器	400	32.21%	231.16	231.16	未进入负面清单	否	无	-10%	
253	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	金源丽城1#箱变2#变压器	400	39.51%	201.95	201.95	未进入负面清单	否	无	3%	
254	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	阳光园4区1#箱变1#变压器	500	42.69%	236.56	236.56	未进入负面清单	否	无	42%	
255	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	阳光园4区1#箱变2#变压器	500	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
256	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	阳光园4区2#箱变1#变压器	500	21.21%	343.95	343.95	未进入负面清单	否	无	14%	
257	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	金城公寓箱变1#变压器	500	19.13%	354.35	354.35	未进入负面清单	否	无	-2%	
258	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园3#箱变1#变压器	630	49.23%	256.86	256.86	未进入负面清单	否	无	-1%	
259	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园3#箱变2#变压器	630	16.99%	459.94	459.94	未进入负面清单	否	无	-6%	
260	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园4#箱变1#变压器	630	39.16%	320.32	320.32	未进入负面清单	否	无	-6%	
261	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园4#箱变2#变压器	630	42.69%	298.08	298.08	未进入负面清单	否	无	-2%	
262	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园5#箱变1#变压器	630	41.67%	304.46	304.46	未进入负面清单	否	无	-5%	
263	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园5#箱变2#变压器	630	54.82%	221.64	221.64	未进入负面清单	否	无	-3%	
264	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园6#箱变1#变压器	500	42.85%	235.74	235.74	未进入负面清单	否	无	0%	
265	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	文荟花园1#箱变1#变压器	500	36.96%	265.18	265.18	未进入负面清单	否	无	2%	
266	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	南山辽海住宅小区2#箱变201出线1#变压器	630	16.94%	460.26	460.26	未进入负面清单	否	无	8%	
267	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线67#右1箱变1#配电变压器	400	49.03%	163.90	163.90	未进入负面清单	否	无	8%	
268	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	八三馨园配电站内1#变压器	800	11.99%	624.12	624.12	未进入负面清单	否	无	3%	
269	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线温庄子分路灯支7#右1	200	72.51%	34.98	34.98	未进入负面清单	否	无	-9%	
270	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV营盘线	营盘线电视台分53#	400	50.45%	158.20	158.20	未进入负面清单	否	无	-3%	
271	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线铁路分9#	315	43.03%	147.97	147.97	未进入负面清单	否	无	-6%	
272	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	10kV红北线	红北线10号右1	400	64.61%	101.54	101.54	未进入负面清单	否	无	32497%	
273	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团北线	团北线东风分9#	400	62.92%	108.32	108.32	未进入负面清单	否	无	-3%	
274	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV焦化线	焦化线49#	200	51.05%	77.90	77.90	未进入负面清单	否	无	4%	
275	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线繁荣分26#右支小区3#配电站1#变压器	630	52.34%	237.28	237.28	未进入负面清单	否	无	-3%	
276	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线33#开关箱T接1#箱变1#变压器	400	14.83%	300.70	300.70	未进入负面清单	否	无	26%	
277	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	新华线三中分1#	315	36.52%	168.46	168.46	未进入负面清单	否	无	1%	
278	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	金山现代城配电站1#变压器	630	0.00%	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-9%	
279	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团北线	团北线东风分16#	200	16.32%	147.37	147.37	未进入负面清单	否	无	0%	
280	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线2#箱变1#变压器	400	21.60%	273.59	273.59	未进入负面清单	否	无	-2%	
281	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线铁路分7#	400	59.25%	122.99	122.99	未进入负面清单	否	无	-1%	
282	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线植物园分31#	250	54.08%	89.81	89.81	未进入负面清单	否	无	-2%	
283	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线24号变压器(业扩)	315	22.77%	211.78	211.78	未进入负面清单	否	无	54%	
284	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	南山辽海住宅小区1#箱变201出线1#变压器	630	7.25%	521.32	521.32	未进入负面清单	否	无	-2%	
285	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然馨苑1#配电站2#变压器	800	38.95%	408.38	408.38	未进入负面清单	否	无	7%	
286	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线温庄子分何家屯支33#	30	3.25%	26.03	26.03	未进入负面清单	否	无	-27%	
287	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线曙光分7#	315	78.27%	36.95	36.95	未进入负面清单	否	无	-5%	
288	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线二台子6组分支002号二台子六组变压器	50	70.77%	9.62	9.62	未进入负面清单	否	无	-45%	
289	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线3#箱变1#变压器	400	15.59%	297.66	297.66	未进入负面清单	否	无	1%	
290	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线4#箱变1#变压器	400	13.45%	306.20	306.20	未进入负面清单	否	无	6%	
291	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	枫岭怡然2#箱变1#变压器	630	32.71%	360.90	360.90	未进入负面清单	否	无	5%	
292	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然1期2#箱变1#变压器	500	20.50%	347.52	347.52	未进入负面清单	否	无	-1%	
293	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然2期1#箱变2#变压器	400	22.58%	269.70	269.70	未进入负面清单	否	无	1%	
294	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然2期2#箱变1#变压器	400	21.02%	275.94	275.94	未进入负面清单	否	无	-2%	
295	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然2期2#箱变2#变压器	400	42.66%	189.35	189.35	未进入负面清单	否	无	-1%	
296	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然馨苑1#配电站3#变压器	800	35.53%	435.74	435.74	未进入负面清单	否	无	-9%	
297	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV化肥线	益隆小区箱变1#变压器	630	22.62%	424.48	424.48	未进入负面清单	否	无	-2%	
298	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线植物园分36#甲	315	76.82%	41.51	41.51	未进入负面清单	否	无	-2%	
299	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线繁荣分26#右分1#	630	44.13%	289.00	289.00	未进入负面清单	否	无	-27%	
300	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线植物园分36#乙	315	30.35%	187.91	187.91	未进入负面清单	否	无	-15%	
301	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团北线	团北线提水分9#右1	100	3.14%	86.86	86.86	未进入负面清单	否	无	-67%	
302	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV营盘线	营盘线电视台分60#	100	37.02%	52.98	52.98	未进入负面清单	否	无	135%	
303	国网清河区供电公司	八宝66kV变电站	10kV造纸线	10kV松榆线英山分半拉山子五组支12号公变台区变压器	20	66.50%	4.70	11.91	未进入负面清单	否	无	8%	
304	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线35#	400	51.98%	152.10	152.10	未进入负面清单	否	无	-1%	
305	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线44#	400	51.09%	155.63	155.63	未进入负面清单	否	无	-3%	
306	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	华夏馨园箱变1#变压器	500	36.46%	267.68	267.68	未进入负面清单	否	无	0%	
307	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	东城阳光1#箱变站内2#变压器	400	69.03%	83.89	83.89	未进入负面清单	否	无	-4%	
308	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线兴隆分2#	250	36.46%	133.84	133.84	未进入负面清单	否	无	6%	
309	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线1#箱变1#变压器	400	35.42%	218.32	218.32	未进入负面清单	否	无	1%	
310	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	枫岭怡然3#箱变1#变压器	500	28.19%	309.07	309.07	未进入负面清单	否	无	-2%	
311	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	盛世桃园5#箱变1#变压器	500	17.30%	363.52	363.52	未进入负面清单	否	无	0%	
312	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然1期2#箱变2#变压器	500	18.59%	357.07	357.07	未进入负面清单	否	无	-2%	
313	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然2期1#箱变1#变压器	400	24.85%	260.60	260.60	未进入负面清单	否	无	-2%	
314	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线35#开关箱T接1#箱变1#变压器	400	10.65%	317.41	317.41	未进入负面清单	否	无	-3%	
315	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然馨苑1#配电站1#变压器	800	24.43%	524.59	524.59	未进入负面清单	否	无	-5%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
316	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	公汽小区箱变1#变压器	400	25.79%	256.82	256.82	未进入负面清单	否	无	0%	
317	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	东城阳光1#箱变站内1#变压器	400	44.68%	181.30	181.30	未进入负面清单	否	无	-4%	
318	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	沈铁荣域A区1#箱变1#变压器	630	14.28%	477.04	477.04	未进入负面清单	否	无	0%	
319	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	沈铁荣域A区2#箱变1#变压器	400	11.15%	315.38	315.38	未进入负面清单	否	无	4%	
320	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	沈铁荣域A区3#箱变1#变压器	400	12.46%	310.18	310.18	未进入负面清单	否	无	-7%	
321	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	八三馨园2#箱变1#配电变压器	200	13.12%	153.76	153.76	未进入负面清单	否	无	-6%	
322	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线温庄子分何家屯支12#左1	100	76.27%	13.73	13.73	未进入负面清单	否	无	6%	
323	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线温庄子分21#+1左1	100	14.13%	75.87	75.87	未进入负面清单	否	无	-8%	
324	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	春园公馆土建变2#变压器	800	37.14%	422.90	422.90	未进入负面清单	否	无	-3%	
325	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	春园公馆土建变1#变压器	630	26.90%	397.54	397.54	未进入负面清单	否	无	5%	
326	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	盛世桃园6#箱变1#变压器	400	17.95%	288.22	288.22	未进入负面清单	否	无	-1%	
327	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	盛世桃园7#箱变1#变压器	400	52.02%	151.92	151.92	未进入负面清单	否	无	-8%	
328	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	洲际之星土建变1#变压器	800	13.68%	610.56	610.56	未进入负面清单	否	无	0%	
329	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	洲际之星土建变2#变压器	800	17.76%	577.94	577.94	未进入负面清单	否	无	6%	
330	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	洲际之星土建变3#变压器	800	23.00%	536.04	536.04	未进入负面清单	否	无	-2%	
331	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线明珠园1#箱变内配电变压器	630	26.71%	398.70	398.70	未进入负面清单	否	无	0%	
332	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线明珠园2#箱变内配电变压器	630	27.26%	395.24	395.24	未进入负面清单	否	无	8%	
333	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线明珠园3#箱变内配电变压器	630	39.73%	316.68	316.68	未进入负面清单	否	无	1%	
334	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线明珠园4#箱变内配电变压器	630	35.33%	344.44	344.44	未进入负面清单	否	无	5%	
335	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线明珠园5#箱变内配电变压器	630	43.10%	295.50	295.50	未进入负面清单	否	无	3%	
336	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线明珠园6#箱变内配电变压器	630	28.93%	384.76	384.76	未进入负面清单	否	无	-3%	
337	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	八五七线辽海住宅二期1#箱变201出线变压器	500	38.66%	256.70	256.70	未进入负面清单	否	无	2%	
338	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线邮电分二铁支6#左1	200	31.29%	117.42	117.42	未进入负面清单	否	无	1%	
339	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV焦化线	焦化线马峰分5#	100	54.72%	35.28	35.28	未进入负面清单	否	无	77%	
340	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园三期1#箱变2#变压器	500	44.84%	225.79	225.79	未进入负面清单	否	无	-3%	
341	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线正义支4#T接1#箱变站内变压器	630	20.26%	439.34	439.34	未进入负面清单	否	无	-1%	
342	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线正义支4#T接2#箱变站内变压器	630	40.18%	313.86	313.86	未进入负面清单	否	无	7%	
343	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团北线	佳丰北郡二期1#箱变1#变压器	500	27.94%	310.32	310.32	未进入负面清单	否	无	6%	
344	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团北线	佳丰北郡二期2#箱变1#变压器	500	24.96%	325.20	325.20	未进入负面清单	否	无	0%	
345	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团北线	佳丰北郡二期3#箱变1#变压器	630	38.82%	322.42	322.42	未进入负面清单	否	无	-9%	
346	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV团北线	佳丰北郡二期4#箱变1#变压器	630	43.85%	290.72	290.72	未进入负面清单	否	无	0%	
347	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	双艺线5#	315	14.03%	239.30	239.30	未进入负面清单	否	无	-3%	
348	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线28#T接箱变1#变压器	500	52.22%	188.91	188.91	未进入负面清单	否	无	0%	
349	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线体育馆分8#乙	160	60.47%	47.26	47.25	未进入负面清单	否	无	-1%	
350	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城2#箱变2#变压器	500	49.46%	202.72	202.72	未进入负面清单	否	无	-4%	
351	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城北线	城北线30#+1	200	29.00%	121.99	121.99	未进入负面清单	否	无	-25%	
352	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线汇兴分21#	400	19.70%	281.20	281.20	未进入负面清单	否	无	-26%	
353	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双水线	双水线龙翔山水4#箱变2#变压器	500	28.36%	308.21	308.21	未进入负面清单	否	无	-5%	
354	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双水线	双水线龙翔山水3#箱变2#变压器	500	43.65%	231.74	231.74	未进入负面清单	否	无	7%	
355	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	恒通家园1#箱变1#变压器	630	14.20%	477.52	477.52	未进入负面清单	否	无	0%	
356	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城1#箱变2#变压器	500	29.19%	304.05	304.05	未进入负面清单	否	无	-1%	
357	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV金山线	金城线北市新苑1#箱变1#变压器	630	17.99%	453.68	453.68	未进入负面清单	否	无	7%	
358	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV金山线	金城线北市新苑2#箱变1#变压器	400	16.95%	292.21	292.21	未进入负面清单	否	无	-7%	
359	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	金鼎盛世城二期B区1#箱变2#变压器	400	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
360	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双北线	金城春田二期配电站2#变压器	800	79.23%	86.15	86.15	未进入负面清单	否	无	26%	
361	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双北线	金城春田二期配电站1#变压器	800	31.19%	470.52	470.52	未进入负面清单	否	无	-25%	
362	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双北线	金城春田二期1#箱变内变压器	630	70.95%	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	3%	
363	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双北线	金城春田二期2#箱变内变压器	630	77.00%	81.88	81.88	未进入负面清单	否	无	6%	
364	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线2#箱变2#变压器	400	31.25%	235.00	235.00	未进入负面清单	否	无	-1%	
365	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线3#箱变1#变压器	400	26.60%	253.60	253.60	未进入负面清单	否	无	-4%	
366	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线4#箱变1#变压器	400	23.26%	266.95	266.95	未进入负面清单	否	无	16%	
367	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	莲振线2#箱变1#变压器	400	31.37%	234.53	234.53	未进入负面清单	否	无	-7%	
368	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	金城8#楼箱变内变压器	315	23.33%	210.01	210.01	未进入负面清单	否	无	5%	
369	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线6#箱变2配电变压器	630	21.68%	430.40	430.40	未进入负面清单	否	无	-3%	
370	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙岭线	沙子沟小区3#土建变1#变压器	800	11.94%	624.48	624.48	未进入负面清单	否	无	6%	
371	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙岭线	沙子沟小区3#土建变2#变压器	630	14.36%	476.52	476.52	未进入负面清单	否	无	9%	
372	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙岭线	沙子沟小区3#土建变3#变压器	630	17.13%	459.08	459.08	未进入负面清单	否	无	9%	
373	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙岭线	沙子沟小区1#土建变1#变压器	630	16.94%	460.28	460.28	未进入负面清单	否	无	12%	
374	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙岭线	沙子沟小区1#土建变2#变压器	630	15.06%	472.10	472.10	未进入负面清单	否	无	17%	
375	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙岭线	沙子沟小区1#土建变3#变压器	800	21.29%	549.72	549.72	未进入负面清单	否	无	7%	
376	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙岭线	沙子沟小区2#土建变1#变压器	400	17.51%	289.97	289.97	未进入负面清单	否	无	14%	
377	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙岭线	沙子沟小区2#土建变2#变压器	800	15.86%	593.14	593.14	未进入负面清单	否	无	9%	
378	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙岭线	沙子沟小区4#土建变1#变压器	800	20.47%	556.25	556.25	未进入负面清单	否	无	8%	
379	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙岭线	沙子沟小区4#土建变2#变压器	630	21.45%	431.88	431.88	未进入负面清单	否	无	8%	
380	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	金鼎盛世城二期B区2#箱变2#变压器	500	24.48%	327.62	327.62	未进入负面清单	否	无	1%	
381	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	莲振线18#左1右4	315	34.87%	173.67	173.67	未进入负面清单	否	无	-3%	
382	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	铭世首府土建变1#变压器	630	31.09%	371.12	371.12	未进入负面清单	否	无	1%	
383	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	铭世首府土建变3#变压器	800	32.00%	463.97	463.97	未进入负面清单	否	无	-18%	
384	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城4#箱变2#变压器	500	44.22%	228.88	228.88	未进入负面清单	否	无	1%	
385	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城6#箱变站内变压器	500	64.45%	127.76	127.76	未进入负面清单	否	无	-2%	
386	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	双艺线园艺分12#	200	37.66%	104.68	104.68	未进入负面清单	否	无	-6%	
387	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	橡胶线天桥分6#	200	66.70%	46.60	93.20	未进入负面清单	否	无	10%	
388	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	莲振线26#甲	200	35.04%	109.91	109.91	未进入负面清单	否	无	5%	
389	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	双艺线3#右2	200	52.66%	74.68	74.68	未进入负面清单	否	无	-5%	
390	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV金山线	金山线市场分1#左4右1	315	32.78%	180.23	180.23	未进入负面清单	否	无	0%	
391	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城7#箱变1#变压器	630	26.57%	399.64	399.64	未进入负面清单	否	无	-11%	
392	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城10#箱变1#变压器	630	58.65%	197.52	197.52	未进入负面清单	否	无	1%	
393	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸12#箱变2#变压器	630	32.33%	363.30	363.30	未进入负面清单	否	无	5%	
394	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸12#箱变1#变压器	630	65.35%	155.32	155.32	未进入负面清单	否	无	-3%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
395	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	衡源世嘉1#箱变站内1#变压器	630	24.34%	413.66	413.66	未进入负面清单	否	无	0%	
396	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	衡源世嘉1#箱变站内2#变压器	630	35.97%	340.36	340.36	未进入负面清单	否	无	5%	
397	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸13#箱变1#变压器	630	20.50%	437.84	437.84	未进入负面清单	否	无	-2%	
398	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸13#箱变2#变压器	630	28.60%	386.80	386.80	未进入负面清单	否	无	3%	
399	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线3#+1	200	34.19%	111.61	111.61	未进入负面清单	否	无	-5%	
400	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV金山线	广裕北苑箱变1#变压器	630	21.72%	430.16	430.16	未进入负面清单	否	无	2%	
401	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线地运所分5#右2	200	29.75%	120.50	120.50	未进入负面清单	否	无	28%	
402	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	美瑞家园1#箱变2#变压器	630	24.81%	410.68	410.68	未进入负面清单	否	无	4%	
403	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双水线	双水线龙翔山水4#箱变1#变压器	500	35.25%	273.73	273.73	未进入负面清单	否	无	7%	
404	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双水线	双水线龙翔山水2#箱变1#变压器	400	39.09%	203.64	203.64	未进入负面清单	否	无	4%	
405	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双水线	双水线龙翔山水2#箱变2#变压器	400	22.13%	271.49	271.49	未进入负面清单	否	无	4%	
406	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	棚户3区1#箱变1#变压器	400	34.05%	223.80	223.80	未进入负面清单	否	无	-2%	
407	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	美瑞家园3#箱变1#变压器	400	22.15%	271.39	271.39	未进入负面清单	否	无	-3%	
408	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	金鼎盛世城二期B区1#箱变1#变压器	400	50.02%	159.92	159.92	未进入负面清单	否	无	29%	
409	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV工业线	工业线英城子分37#右2	160	33.87%	89.81	89.81	未进入负面清单	否	无	-14%	
410	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	恒通家园2#箱变1#变压器	630	14.13%	477.96	477.96	未进入负面清单	否	无	-5%	
411	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双水线	双水线龙翔山水1#箱变2#变压器	400	35.81%	216.76	216.76	未进入负面清单	否	无	-1%	
412	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双水线	双水线龙翔山水3#箱变1#变压器	500	18.51%	357.47	357.47	未进入负面清单	否	无	17%	
413	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分30#左分3#甲	100	50.07%	39.93	39.93	未进入负面清单	否	无	7%	
414	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	一公司小区箱变内1#变压器	630	22.84%	423.10	423.10	未进入负面清单	否	无	-9%	
415	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	艺术馆1#箱变配电变压器	630	25.57%	405.90	405.90	未进入负面清单	否	无	-1%	
416	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	东油住宅箱式变1#间隔配1#电变压器	630	32.30%	363.52	363.52	未进入负面清单	否	无	-3%	
417	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分5#	200	79.89%	20.22	20.22	未进入负面清单	否	无	-2%	
418	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	双艺线有色分20#	315	15.56%	234.48	234.48	未进入负面清单	否	无	-12%	
419	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	莲振线26#乙	315	19.30%	222.71	222.71	未进入负面清单	否	无	-4%	
420	国网昌图县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV街内线148号十家子村变压器	20	59.17%	6.17	5.19	未进入负面清单	否	无	-2%	
421	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城2#箱变1#变压器	500	52.78%	186.11	186.11	未进入负面清单	否	无	-8%	
422	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	靠山屯回迁楼（七中）2#箱变1#变压器	630	28.29%	388.80	388.80	未进入负面清单	否	无	-3%	
423	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	靠山屯回迁楼（七中）3#箱变1#变压器	400	23.98%	264.10	264.10	未进入负面清单	否	无	4%	
424	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线32#右2	315	53.46%	115.10	115.10	未进入负面清单	否	无	13%	
425	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线32#右4	315	35.77%	170.83	170.83	未进入负面清单	否	无	3%	
426	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线32#右7	250	23.35%	166.62	166.62	未进入负面清单	否	无	3%	
427	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线69#	400	67.23%	91.08	91.08	未进入负面清单	否	无	-5%	
428	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线2#箱变1#变压器	400	28.98%	244.09	244.09	未进入负面清单	否	无	-6%	
429	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线3#箱变2#变压器	400	13.15%	307.40	307.40	未进入负面清单	否	无	-1%	
430	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线5#箱变1#变压器	500	17.29%	363.55	363.55	未进入负面清单	否	无	0%	
431	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电业分2#	315	70.35%	61.90	61.90	未进入负面清单	否	无	1%	
432	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	武警馨园箱变2#变压器	500	34.34%	278.30	278.30	未进入负面清单	否	无	5%	
433	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	文苑雅居住宅小区箱变1#变压器	500	28.15%	309.26	309.26	未进入负面清单	否	无	1%	
434	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	阳光园2#箱变1#配电电变压器	630	0.00%	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-100%	
435	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	阳光园2#箱变2#配电电变压器	630	73.23%	105.66	105.66	未进入负面清单	否	无	21%	
436	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城9#箱变1#变压器	630	50.02%	251.86	251.86	未进入负面清单	否	无	0%	
437	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	双翔线龙翔分1#箱变内变压器	500	31.54%	292.32	292.32	未进入负面清单	否	无	0%	
438	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	双艺线11#+1右1	200	41.89%	96.23	96.23	未进入负面清单	否	无	48%	
439	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	双艺线园艺分22#	100	40.47%	49.53	49.53	未进入负面清单	否	无	-37%	
440	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城12#箱变1#变压器	500	34.90%	275.52	275.52	未进入负面清单	否	无	-1%	
441	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	金鼎小区4#箱变2#变压器	500	25.44%	322.82	322.82	未进入负面清单	否	无	-2%	
442	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线龙山花园分4#	315	55.97%	107.21	107.21	未进入负面清单	否	无	0%	
443	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	佳丰北郡6#箱变1#变压器	500	37.49%	262.56	262.56	未进入负面清单	否	无	4%	
444	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	佳丰北郡4#箱变1#变压器	400	31.76%	232.97	232.97	未进入负面清单	否	无	6%	
445	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双水线	双水线龙翔山水1#箱变1#变压器	400	25.70%	257.22	257.22	未进入负面清单	否	无	1%	
446	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	恒通家园3#箱变1#变压器	630	17.32%	457.90	457.90	未进入负面清单	否	无	-9%	
447	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	傍山金沅箱变站内2#变压器	400	14.79%	300.84	300.84	未进入负面清单	否	无	16%	
448	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	傍山金沅箱变站内1#变压器	400	38.82%	204.72	204.72	未进入负面清单	否	无	-8%	
449	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	美瑞家园1#箱变1#变压器	630	21.29%	432.88	432.88	未进入负面清单	否	无	-1%	
450	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	美瑞家园3#箱变2#变压器	400	24.38%	262.48	262.48	未进入负面清单	否	无	1%	
451	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	美瑞家园4#箱变1#变压器	400	23.00%	268.02	268.02	未进入负面清单	否	无	-1%	
452	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	棚户区3区2#箱变1#变压器	630	42.25%	300.80	300.80	未进入负面清单	否	无	0%	
453	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	新村水泵箱变1#配电变压器	630	74.89%	95.18	95.18	未进入负面清单	否	无	-20%	
454	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分5#	315	71.51%	58.23	58.23	未进入负面清单	否	无	6%	
455	国网调兵山市供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV大四东线红石村红石九组分支003号红石村九组变压器	30	64.55%	7.63	5.74	未进入负面清单	否	无	3%	
456	国网昌图县供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV东嘎线秦家五组分支012号杆秦家五组北变压器	10	58.25%	3.18	2.64	未进入负面清单	否	无	-1%	
457	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分15#	200	33.38%	113.24	113.24	未进入负面清单	否	无	1%	
458	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分23#	200	43.08%	93.84	93.84	未进入负面清单	否	无	-5%	
459	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分11#右2	315	17.01%	229.91	229.91	未进入负面清单	否	无	-23%	
460	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分11#右3	200	41.69%	96.62	96.62	未进入负面清单	否	无	0%	
461	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分19#左4	250	2.72%	218.19	218.19	未进入负面清单	否	无	44%	
462	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分19#左5	315	12.50%	244.13	244.13	未进入负面清单	否	无	6%	
463	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分19#左6	250	53.60%	91.00	91.00	未进入负面清单	否	无	-2%	
464	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分4#	400	21.03%	275.87	275.87	未进入负面清单	否	无	-24%	
465	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分17#	315	69.78%	63.68	63.68	未进入负面清单	否	无	-3%	
466	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分何家屯砖厂支8#左2	315	7.54%	259.75	259.75	未进入负面清单	否	无	-8%	
467	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分左家支13#甲	315	49.86%	126.45	126.45	未进入负面清单	否	无	-5%	
468	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分18#	200	23.00%	134.01	134.01	未进入负面清单	否	无	3%	
469	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城北线	城北线15#+2	200	10.79%	158.43	158.43	未进入负面清单	否	无	-4%	
470	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线学府分6#甲	400	54.00%	144.01	144.01	未进入负面清单	否	无	-4%	
471	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线学府分6#乙	400	8.74%	325.06	325.06	未进入负面清单	否	无	-2%	
472	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线学府分11#	315	13.33%	241.50	241.50	未进入负面清单	否	无	-2%	
473	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线学府分12#	400	42.22%	191.12	191.12	未进入负面清单	否	无	-3%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
474	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线学府分16#	315	19.70%	221.43	221.43	未进入负面清单	否	无	7%	
475	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线学府分10#右4	315	79.10%	34.33	28.67	未进入负面清单	否	无	-13%	
476	国网调兵山市供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV金宝线073号酒馆六组变压器	80	46.63%	34.69	15.34	未进入负面清单	否	无	2%	
477	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线32#	200	16.59%	146.83	146.83	未进入负面清单	否	无	-3%	
478	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线老干部分7#	315	9.93%	252.21	252.21	未进入负面清单	否	无	-44%	
479	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线45#	200	3.84%	172.32	172.32	未进入负面清单	否	无	0%	
480	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线52#右5	400	14.37%	302.53	302.53	未进入负面清单	否	无	-1%	
481	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线68#	200	10.38%	159.23	159.23	未进入负面清单	否	无	23%	
482	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线柴河桥分8#柱上变压器	315	78.15%	37.32	37.32	未进入负面清单	否	无	7%	
483	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线经委分6#	315	54.84%	110.75	110.75	未进入负面清单	否	无	26%	
484	国网清河区供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV上肥线杜店支东升分01号盘岭村公变台区变压器	100	54.16%	35.84	12.14	未进入负面清单	否	无	-6%	
485	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线经委分8#	200	44.55%	90.91	90.91	未进入负面清单	否	无	-1%	
486	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线经委分10#+1	315	40.23%	156.78	156.78	未进入负面清单	否	无	-6%	
487	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线经委分10#	200	16.84%	146.32	146.32	未进入负面清单	否	无	3%	
488	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线98#	315	33.13%	179.15	179.15	未进入负面清单	否	无	-1%	
489	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线经委分12#	315	54.71%	111.17	111.17	未进入负面清单	否	无	-3%	
490	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线地运所分15#	200	56.84%	66.31	66.31	未进入负面清单	否	无	-4%	
491	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线经委分5#左4	315	44.08%	144.65	144.65	未进入负面清单	否	无	14%	
492	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线地运所分42#	200	39.50%	101.01	101.01	未进入负面清单	否	无	-5%	
493	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线地运所分3#右1	200	43.11%	93.77	93.77	未进入负面清单	否	无	5%	
494	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线地运所分10#右4	200	31.97%	116.06	116.06	未进入负面清单	否	无	-8%	
495	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线高速公路分3#右1	200	26.97%	126.07	126.07	未进入负面清单	否	无	42%	
496	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线132#	400	77.19%	51.23	51.23	未进入负面清单	否	无	11%	
497	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线柴河西分0#+1左2	100	60.96%	29.04	29.04	未进入负面清单	否	无	-6%	
498	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分高中支5#右1	630	60.43%	186.30	186.30	未进入负面清单	否	无	0%	
499	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分左家支13#乙	400	73.45%	66.22	66.22	未进入负面清单	否	无	-3%	
500	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分37#右3	200	14.81%	150.37	150.37	未进入负面清单	否	无	12%	
501	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分41#左分1#	200	45.88%	88.25	88.25	未进入负面清单	否	无	-5%	
502	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线柴河西分9#左2	100	58.61%	31.40	31.40	未进入负面清单	否	无	-1%	
503	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线36#	200	37.91%	104.18	104.18	未进入负面清单	否	无	2%	
504	国网调兵山市供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV大兴线刘杖子二八组分007号刘杖子二八组变压器	50	63.44%	13.28	14.02	未进入负面清单	否	无	-6%	
505	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线152#左2	80	69.43%	16.46	16.46	未进入负面清单	否	无	5%	
506	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分47#左1	200	42.76%	94.48	94.48	未进入负面清单	否	无	1%	
507	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分47#右2	200	33.11%	113.78	113.78	未进入负面清单	否	无	-6%	
508	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分52#左1	200	72.22%	35.57	35.57	未进入负面清单	否	无	0%	
509	国网银州区供电分公司	平安66kV变电站	10kV平南线	龙南线七里分63#	50	53.25%	18.37	9.87	未进入负面清单	否	无	17%	
510	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线二局分7#	250	32.97%	142.58	142.58	未进入负面清单	否	无	20%	
511	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线23#左4	315	15.49%	234.70	234.70	未进入负面清单	否	无	0%	
512	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线32#右5	400	44.41%	182.38	182.38	未进入负面清单	否	无	-4%	
513	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线66#	200	22.87%	134.26	134.26	未进入负面清单	否	无	-3%	
514	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分3#	400	69.78%	80.89	80.89	未进入负面清单	否	无	-4%	
515	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分4#	315	33.12%	179.16	179.16	未进入负面清单	否	无	-5%	
516	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线头道沟外台公变台区变压器	30	66.43%	7.07	23.57	未进入负面清单	否	无	6%	
517	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分7#	315	54.42%	112.08	112.08	未进入负面清单	否	无	3%	
518	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分15#	400	53.82%	144.73	144.73	未进入负面清单	否	无	0%	
519	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线工会支1#右4	315	47.69%	133.27	133.27	未进入负面清单	否	无	2%	
520	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线工会支1#右2甲	315	79.47%	33.18	33.18	未进入负面清单	否	无	41%	
521	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分卧龙支1#左2	200	29.41%	121.19	121.19	未进入负面清单	否	无	12%	
522	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线工会支1#左1	315	57.60%	102.05	102.05	未进入负面清单	否	无	2%	
523	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线工会支2#左1	315	54.14%	112.96	112.96	未进入负面清单	否	无	-2%	
524	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线工会支2#右1	315	30.55%	187.27	187.27	未进入负面清单	否	无	15%	
525	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分5#左1	315	15.74%	233.92	233.92	未进入负面清单	否	无	-29%	
526	国网银州区供电分公司	山北66kV变电站	10kV满井线	龙桥线小桥子分卧龙支4#	315	74.39%	49.16	62.41	未进入负面清单	否	无	-3%	
527	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分卧龙支6#左1	315	44.83%	142.29	142.29	未进入负面清单	否	无	2%	
528	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分卧龙支7#乙	315	42.77%	148.79	148.79	未进入负面清单	否	无	6%	
529	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分卧龙支7#甲	315	44.25%	144.10	144.10	未进入负面清单	否	无	-2%	
530	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线15#	315	22.30%	213.24	213.24	未进入负面清单	否	无	-2%	
531	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线18#	315	16.73%	230.81	230.81	未进入负面清单	否	无	-2%	
532	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线24#	250	64.25%	64.38	64.38	未进入负面清单	否	无	-5%	
533	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线军区分5#	250	28.66%	153.35	153.35	未进入负面清单	否	无	-12%	
534	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线军区分5#+1	400	78.47%	46.13	46.13	未进入负面清单	否	无	8%	
535	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线军分区分2#右2	315	42.55%	149.47	149.47	未进入负面清单	否	无	10%	
536	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分19#左3右1	100	29.75%	60.25	60.25	未进入负面清单	否	无	2%	
537	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线45#左分1#	250	39.87%	125.32	125.32	未进入负面清单	否	无	-2%	
538	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电业分4#	315	62.29%	87.28	87.28	未进入负面清单	否	无	2%	
539	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电业分6#	315	57.86%	101.24	101.24	未进入负面清单	否	无	-2%	
540	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电业分3#左2	400	78.15%	47.40	47.40	未进入负面清单	否	无	15%	
541	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线54#	400	29.17%	243.32	243.32	未进入负面清单	否	无	10%	
542	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线少年宫分3#	400	74.16%	63.35	63.35	未进入负面清单	否	无	3%	
543	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线少年宫分7#	250	13.93%	190.17	190.17	未进入负面清单	否	无	20%	
544	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线58#	315	74.39%	49.16	49.16	未进入负面清单	否	无	-4%	
545	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线59#左1	250	30.46%	148.85	148.85	未进入负面清单	否	无	22%	
546	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线体育馆分3#	400	44.12%	183.54	183.54	未进入负面清单	否	无	-3%	
547	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线体育馆分3#+1	250	19.33%	176.68	176.68	未进入负面清单	否	无	1%	
548	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线体育馆分10#甲	315	41.82%	151.78	151.78	未进入负面清单	否	无	4%	
549	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线67#	200	79.92%	20.16	20.16	未进入负面清单	否	无	11%	
550	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线68#左3	200	24.31%	131.39	131.39	未进入负面清单	否	无	7%	
551	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线71#甲	315	79.46%	33.19	33.19	未进入负面清单	否	无	8%	
552	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线71#乙	400	72.43%	70.27	70.27	未进入负面清单	否	无	-1%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示													
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
553	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线77#甲	400	77.62%	49.54	49.54	未进入负面清单	否	无	-28%	
554	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线80#	315	61.34%	90.28	90.28	未进入负面清单	否	无	-9%	
555	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线光华分3#	315	35.36%	172.13	172.13	未进入负面清单	否	无	1%	
556	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线83#左1甲	315	25.05%	204.58	204.58	未进入负面清单	否	无	2%	
557	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线83#左1乙	315	43.95%	145.06	145.06	未进入负面清单	否	无	10%	
558	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线85#	315	39.42%	159.33	159.33	未进入负面清单	否	无	2%	
559	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线33#	400	44.21%	183.16	183.16	未进入负面清单	否	无	-12%	
560	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线光华分9#	315	18.75%	224.43	224.43	未进入负面清单	否	无	0%	
561	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	双翔线1#右4	200	19.14%	141.73	141.73	未进入负面清单	否	无	-41%	
562	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	双翔线东桥分5#	50	27.88%	31.06	31.06	未进入负面清单	否	无	-17%	
563	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV工业线	工业线21#左4	100	48.51%	41.49	41.49	未进入负面清单	否	无	-3%	
564	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV工业线	工业线26#右7	315	25.64%	202.73	202.73	未进入负面清单	否	无	11%	
565	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV工业线	工业线26#右3	200	32.55%	114.90	114.90	未进入负面清单	否	无	-6%	
566	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV工业线	工业线英城子分2#乙	200	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
567	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV工业线	工业线英城子分5#	400	48.87%	164.53	164.53	未进入负面清单	否	无	-4%	
568	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV工业线	工业线英城子分40#	200	27.98%	124.04	124.04	未进入负面清单	否	无	21%	
569	国网银州区供电分公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	化工线45#	400	66.70%	93.20	80.05	未进入负面清单	否	无	-13%	
570	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双北线	双北线肉食分9#变台(新)	160	54.58%	56.67	56.67	未进入负面清单	否	无	9%	
571	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	莲振线23#甲	160	35.23%	87.63	87.63	未进入负面清单	否	无	-30%	
572	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	莲振线23#乙	200	33.78%	112.44	112.44	未进入负面清单	否	无	8%	
573	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	莲振线27#	250	45.01%	112.47	112.47	未进入负面清单	否	无	-9%	
574	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	双艺线3#右1右1	200	36.00%	108.01	108.01	未进入负面清单	否	无	28%	
575	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	胶制线9#	400	51.99%	152.03	152.03	未进入负面清单	否	无	0%	
576	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV莲汇线	莲汇线12#	400	50.21%	159.14	159.14	未进入负面清单	否	无	3%	
577	国网银州区供电分公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	双艺线有色分4#右分3#	315	79.67%	32.54	64.39	未进入负面清单	否	无	5%	
578	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	化肥线65#	315	60.21%	93.84	93.84	未进入负面清单	否	无	-8%	
579	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	化肥线62#	315	12.39%	244.48	244.48	未进入负面清单	否	无	-5%	
580	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线太平村分歧017号太平村三组变压器	50	75.89%	7.05	56.10	未进入负面清单	否	无	12%	
581	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分鼓楼支16#右2甲	500	26.68%	316.61	316.61	未进入负面清单	否	无	-1%	
582	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分鼓楼支16#右2乙	315	77.78%	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	0%	
583	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分鼓楼支22#右2	315	34.95%	173.40	173.40	未进入负面清单	否	无	7%	
584	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV金山线	金山线市场分1#右1	400	47.03%	171.88	171.88	未进入负面清单	否	无	6%	
585	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV金山线	金山线市场分1#右2	315	28.88%	192.54	192.54	未进入负面清单	否	无	-34%	
586	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV金山线	金山线市场分1#左5	315	74.25%	49.61	49.61	未进入负面清单	否	无	10%	
587	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线82#左7右1甲	315	22.08%	213.94	213.94	未进入负面清单	否	无	1%	
588	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分1#	250	31.90%	145.25	145.25	未进入负面清单	否	无	22%	
589	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城北线	城北线水源分3#	200	23.02%	133.96	133.96	未进入负面清单	否	无	-5%	
590	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线沈后分8#	200	19.43%	141.14	141.14	未进入负面清单	否	无	-11%	
591	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线沈后分3#	400	54.56%	141.78	141.78	未进入负面清单	否	无	-1%	
592	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线32#左1甲	250	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
593	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线32#左1乙	250	57.64%	80.90	80.90	未进入负面清单	否	无	102%	
594	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线113#左1	315	23.59%	209.20	209.20	未进入负面清单	否	无	-14%	
595	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分22#	200	28.59%	122.81	122.81	未进入负面清单	否	无	-1%	
596	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	化肥线橡研分5#	200	18.32%	143.35	143.35	未进入负面清单	否	无	1%	
597	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV金山线	金城线市场分1#箱变站内变压器	500	26.36%	318.21	318.21	未进入负面清单	否	无	0%	
598	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV金山线	金城线市场分2#箱变站内变压器	500	30.65%	296.75	296.75	未进入负面清单	否	无	-1%	
599	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV金山线	金城线市场分3#箱变站内变压器	500	39.78%	251.10	251.10	未进入负面清单	否	无	0%	
600	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV金城线	金城酒店3#配电站内2#变压器	1000	34.22%	557.82	557.82	未进入负面清单	否	无	5%	
601	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	金鼎小区1#箱变1#变压器	500	25.47%	322.66	322.66	未进入负面清单	否	无	-4%	
602	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	金鼎小区1#箱变2#变压器	500	27.51%	312.43	312.43	未进入负面清单	否	无	6%	
603	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	明珠园小区1#箱变内1#变压器	630	27.29%	395.06	395.06	未进入负面清单	否	无	0%	
604	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	明珠园小区1#箱变内2#变压器	630	23.14%	421.22	421.22	未进入负面清单	否	无	3%	
605	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	明珠园小区2#箱变内1#变压器	630	16.01%	466.16	466.16	未进入负面清单	否	无	3%	
606	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	明珠园小区2#箱变内2#变压器	630	29.70%	379.88	379.88	未进入负面清单	否	无	5%	
607	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	明珠园小区3#箱变内1#变压器	500	20.00%	349.98	349.98	未进入负面清单	否	无	4%	
608	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	明珠园小区3#箱变内2#变压器	500	11.68%	391.62	391.62	未进入负面清单	否	无	-2%	
609	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	明珠园小区4#箱变内1#变压器	500	27.11%	314.45	314.45	未进入负面清单	否	无	16%	
610	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	明珠园小区4#箱变内2#变压器	500	13.96%	380.22	380.22	未进入负面清单	否	无	2%	
611	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	明珠园小区5#箱变内1#变压器	500	28.15%	309.25	309.25	未进入负面清单	否	无	-7%	
612	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	明珠园小区5#箱变内2#变压器	500	28.80%	305.98	305.98	未进入负面清单	否	无	4%	
613	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸1#箱变1#变压器	630	30.36%	375.74	375.74	未进入负面清单	否	无	2%	
614	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸1#箱变2#变压器	630	19.33%	445.20	445.20	未进入负面清单	否	无	0%	
615	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸2#箱变1#变压器	630	31.10%	371.08	371.08	未进入负面清单	否	无	11%	
616	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸2#箱变内2#变压器	630	17.59%	456.20	456.20	未进入负面清单	否	无	-2%	
617	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸6#箱变内1#变压器	630	36.28%	338.46	338.46	未进入负面清单	否	无	10%	
618	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸6#箱变内2#变压器	630	22.52%	425.12	425.12	未进入负面清单	否	无	3%	
619	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸7#箱变内1#变压器	630	21.93%	428.84	428.84	未进入负面清单	否	无	3%	
620	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸7#箱变内2#变压器	630	16.25%	464.64	464.64	未进入负面清单	否	无	5%	
621	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸8#箱变内1#变压器	630	27.03%	396.72	396.72	未进入负面清单	否	无	5%	
622	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸8#箱变内2#变压器	630	26.55%	399.76	399.76	未进入负面清单	否	无	4%	
623	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸9#箱变内2#变压器	630	18.36%	451.36	451.36	未进入负面清单	否	无	4%	
624	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸9#箱变内1#变压器	630	22.72%	423.86	423.86	未进入负面清单	否	无	4%	
625	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸10#箱变1#变压器	630	36.20%	338.92	338.92	未进入负面清单	否	无	3%	
626	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸10#箱变2#变压器	630	31.74%	367.04	367.04	未进入负面清单	否	无	-12%	
627	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸11#箱变1#变压器	630	51.25%	244.12	244.12	未进入负面清单	否	无	-1%	
628	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸11#箱变2#变压器	630	47.96%	264.86	264.86	未进入负面清单	否	无	-1%	
629	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸3#箱变1#变压器	630	29.11%	383.58	383.58	未进入负面清单	否	无	-22%	
630	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸3#箱变2#变压器	630	9.02%	510.20	510.20	未进入负面清单	否	无	0%	
631	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸4#箱变内1#变压器	630	18.57%	449.98	449.98	未进入负面清单	否	无	-1%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
632	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸4#箱变内2#变压器	630	21.76%	429.90	429.90	未进入负面清单	否	无	3%	
633	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸5#箱变内1#变压器	500	24.86%	325.71	325.71	未进入负面清单	否	无	-2%	
634	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸5#箱变内2#变压器	500	28.68%	306.62	306.62	未进入负面清单	否	无	-3%	
635	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	一公司箱变内变压器	630	24.15%	414.86	414.86	未进入负面清单	否	无	-2%	
636	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联干体育场2#箱变内变压器	630	18.92%	447.78	447.78	未进入负面清单	否	无	1%	
637	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联体育场1#箱变内变压器	630	35.00%	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	3%	
638	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	新天地1#箱式变电站内1#变压器	500	27.91%	310.45	310.45	未进入负面清单	否	无	2%	
639	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	新天地1#箱式变电站内2#变压器	500	24.70%	326.48	326.48	未进入负面清单	否	无	-1%	
640	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	新天地2#箱式变电站内1#变压器	500	31.96%	290.19	290.19	未进入负面清单	否	无	-7%	
641	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	新天地2#箱式变电站内2#变压器	500	20.60%	346.98	346.98	未进入负面清单	否	无	11%	
642	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	棚户七区分1#箱式变电站内2#变压器	400	15.98%	296.06	296.06	未进入负面清单	否	无	-5%	
643	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	棚户七区分2#箱式变电站内1#变压器	315	21.64%	215.32	215.32	未进入负面清单	否	无	-4%	
644	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	棚户七区分2#箱式变电站内2#变压器	315	23.10%	210.72	210.72	未进入负面清单	否	无	0%	
645	国网银州区供电分公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	双翔线东桥分1#箱式变电站内变压器	400	66.49%	94.05	82.62	未进入负面清单	否	无	22%	
646	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	双翔线2#箱变1#变压器	400	55.05%	139.79	139.79	未进入负面清单	否	无	2%	
647	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	双翔线3#箱变1#变压器	400	30.39%	238.45	238.45	未进入负面清单	否	无	-13%	
648	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城北线	娱乐街4#楼箱变1#变压器	630	36.37%	337.86	337.86	未进入负面清单	否	无	16%	
649	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城北线	阳光园6区二期住宅箱变内1#变压器	400	33.42%	226.31	226.31	未进入负面清单	否	无	1%	
650	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	东油箱变内1#变压器	400	22.86%	268.56	268.56	未进入负面清单	否	无	-11%	
651	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	东油箱变内2#变压器	400	16.64%	293.42	293.42	未进入负面清单	否	无	5%	
652	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	康宁园箱变内1#变压器	315	37.89%	164.15	164.15	未进入负面清单	否	无	63%	
653	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	康宁园箱变内2#变压器	315	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-93%	
654	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV莲汇线	试验所箱变站内1#变压器	315	17.59%	228.10	228.10	未进入负面清单	否	无	-4%	
655	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	双艺线7#左4T接箱变站内变压器	400	24.43%	262.28	262.28	未进入负面清单	否	无	0%	
656	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	棚户六区3#箱变内1#变压器	500	49.91%	200.45	200.45	未进入负面清单	否	无	2%	
657	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双北线	棚户六区2#箱变内1#变压器	500	17.53%	362.37	362.37	未进入负面清单	否	无	-6%	
658	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双北线	棚户六区1#箱变内1#变压器	500	53.06%	184.72	184.72	未进入负面清单	否	无	13%	
659	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	卧龙支9#T接的箱变内变压器	500	50.62%	196.90	196.90	未进入负面清单	否	无	0%	
660	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线银州路分3#环网柜一公司住宅箱变内变压器	630	30.02%	377.90	377.90	未进入负面清单	否	无	-1%	
661	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	一公司住宅箱变内变压器	630	16.91%	460.44	460.44	未进入负面清单	否	无	-3%	
662	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	惠工花园箱变内的变压器	630	28.86%	385.16	385.16	未进入负面清单	否	无	1%	
663	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双北线	棚户六区1#箱变内2#变压器	500	22.81%	335.97	335.97	未进入负面清单	否	无	9%	
664	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双北线	棚户六区2#箱变内2#变压器	500	43.50%	232.50	232.50	未进入负面清单	否	无	1%	
665	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	工会支1#箱变内变压器	630	19.80%	442.28	442.28	未进入负面清单	否	无	-2%	
666	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	棚户六区3#箱变内2#变压器	500	32.00%	290.02	290.02	未进入负面清单	否	无	3%	
667	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV金山线	阳光园5区2期2#箱变1#变压器	500	18.27%	358.67	358.67	未进入负面清单	否	无	1%	
668	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV金山线	阳光园5区2期2#箱变2#变压器	500	31.04%	294.82	294.82	未进入负面清单	否	无	1%	
669	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV金山线	阳光园5区2期1#箱变1#变压器	500	35.18%	274.11	274.11	未进入负面清单	否	无	2%	
670	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV金山线	金城线市场支气修分1#箱变站内变压器	500	41.32%	243.41	243.41	未进入负面清单	否	无	0%	
671	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	阳光园3区3#箱变1#变压器	500	35.38%	273.09	273.09	未进入负面清单	否	无	-1%	
672	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	隆华鑫园1#箱变1#变压器	630	21.94%	428.76	428.76	未进入负面清单	否	无	-5%	
673	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	隆华鑫园1#箱变2#变压器	630	24.91%	410.04	410.04	未进入负面清单	否	无	5%	
674	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	隆华鑫园2#箱变1#变压器	400	25.65%	257.41	257.41	未进入负面清单	否	无	-3%	
675	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	隆华鑫园2#箱变2#变压器	400	23.27%	266.92	266.92	未进入负面清单	否	无	13%	
676	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	隆华鑫园3#箱变1#变压器	630	26.34%	401.06	401.06	未进入负面清单	否	无	1%	
677	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	隆华鑫园3#箱变2#变压器	630	27.25%	395.32	395.32	未进入负面清单	否	无	38%	
678	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	聚益花园箱变内变压器	630	25.44%	406.74	406.74	未进入负面清单	否	无	-4%	
679	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城北线	城北线4#	100	67.75%	22.25	22.25	未进入负面清单	否	无	-16%	
680	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	铭世首府土建变2#变压器	630	17.68%	455.62	455.62	未进入负面清单	否	无	4%	
681	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线体育馆分10#乙	200	23.57%	132.87	132.87	未进入负面清单	否	无	-7%	
682	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线学府分7#	250	33.54%	141.15	141.15	未进入负面清单	否	无	0%	
683	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里支何家屯砖厂分3#	315	59.42%	96.32	96.32	未进入负面清单	否	无	-2%	
684	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	橡胶线16#右7	315	43.93%	145.11	145.11	未进入负面清单	否	无	-41%	
685	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线24#右1右分2#	315	40.46%	156.04	156.04	未进入负面清单	否	无	1%	
686	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线4#箱变2#变压器	400	19.97%	280.12	280.12	未进入负面清单	否	无	0%	
687	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分鼓楼支Ⅳ土建变1#变压器	630	45.29%	281.66	281.66	未进入负面清单	否	无	-2%	
688	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	铭世首府1#箱变2#变压器	500	33.91%	280.43	280.43	未进入负面清单	否	无	1%	
689	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	靠山屯回迁楼（朝小）1#箱变1#变压器	400	34.19%	223.22	223.22	未进入负面清单	否	无	-1%	
690	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	靠山屯回迁楼（七中）1#箱变1#变压器	630	24.75%	411.06	411.06	未进入负面清单	否	无	-1%	
691	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	莲振线10#右10	50	21.24%	34.38	34.38	未进入负面清单	否	无	-6%	
692	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	金鼎盛世城二期B区2#箱变1#变压器	500	32.31%	288.45	288.45	未进入负面清单	否	无	-3%	
693	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	铭世首府5#箱变1#变压器	630	38.98%	321.40	321.40	未进入负面清单	否	无	2%	
694	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线46#右1	250	18.54%	178.66	178.66	未进入负面清单	否	无	-3%	
695	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线46#右3	315	73.76%	51.17	51.17	未进入负面清单	否	无	-3%	
696	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分何家屯砖厂支36#	315	76.78%	41.64	41.64	未进入负面清单	否	无	-51%	
697	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	武警馨园箱变1#变压器	500	41.25%	243.76	243.76	未进入负面清单	否	无	-7%	
698	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城8#箱变1#变压器	630	45.13%	282.70	282.70	未进入负面清单	否	无	1%	
699	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城13#箱变1#变压器	630	29.68%	380.02	380.02	未进入负面清单	否	无	-2%	
700	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城14#箱变1#变压器	500	54.85%	175.76	175.76	未进入负面清单	否	无	-1%	
701	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	铭世首府3#箱变1#变压器	400	28.17%	247.33	247.33	未进入负面清单	否	无	-2%	
702	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	铭世首府3#箱变2#变压器	400	43.90%	184.40	184.40	未进入负面清单	否	无	-3%	
703	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线49#+1左1	400	65.41%	98.35	98.35	未进入负面清单	否	无	0%	
704	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线126#左2	200	61.67%	56.65	56.65	未进入负面清单	否	无	-3%	
705	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	棚户七区1#箱式变电站内1#变压器	400	16.65%	293.40	293.40	未进入负面清单	否	无	1%	
706	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	同舟小区箱变变压器	200	59.10%	61.79	61.79	未进入负面清单	否	无	2%	
707	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	林山雅居箱变1#变压器	500	19.83%	350.85	350.85	未进入负面清单	否	无	3%	
708	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	林山雅居箱变2#变压器	500	24.89%	325.54	325.54	未进入负面清单	否	无	0%	
709	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	金鼎小区3#箱变1#变压器	500	31.71%	291.44	291.44	未进入负面清单	否	无	0%	
710	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	金鼎小区3#箱变2#变压器	500	38.27%	258.66	258.66	未进入负面清单	否	无	-2%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
711	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	金鼎小区4#箱变1#变压器	500	26.43%	317.86	317.86	未进入负面清单	否	无	4%	
712	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线汇兴分22#	315	63.55%	83.31	83.31	未进入负面清单	否	无	-8%	
713	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	铭世首府8#箱变1#变压器	400	44.80%	180.82	180.82	未进入负面清单	否	无	4%	
714	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线24#右2	315	56.77%	104.69	104.69	未进入负面清单	否	无	12%	
715	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分19#左5+1	315	62.82%	85.63	85.63	未进入负面清单	否	无	2%	
716	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	铭世首府7#箱变1#变压器	630	31.64%	367.64	367.64	未进入负面清单	否	无	2%	
717	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	佳丰北郡7#箱变1#变压器	400	46.74%	173.05	173.05	未进入负面清单	否	无	8%	
718	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	佳丰北郡5#箱变1#变压器	400	23.42%	266.33	266.33	未进入负面清单	否	无	-15%	
719	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	佳丰北郡3#箱变1#变压器	500	34.06%	279.71	279.71	未进入负面清单	否	无	2%	
720	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	佳丰北郡1#箱变1#变压器	630	41.31%	306.72	306.72	未进入负面清单	否	无	1%	
721	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	莲振线1#箱变1#变压器	400	9.14%	323.45	323.45	未进入负面清单	否	无	-10%	
722	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	美瑞家园2#箱变1#变压器	630	27.98%	390.70	390.70	未进入负面清单	否	无	1%	
723	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	美瑞家园2#箱变2#变压器	630	14.34%	476.64	476.64	未进入负面清单	否	无	5%	
724	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	美瑞家园4#箱变2#变压器	400	29.97%	240.11	240.11	未进入负面清单	否	无	9%	
725	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	佳丰北郡2#箱变1#变压器	630	37.88%	328.34	328.34	未进入负面清单	否	无	-2%	
726	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	橡胶线1#箱变1#变压器	400	14.78%	300.90	300.90	未进入负面清单	否	无	-2%	
727	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城4#箱变1#变压器	500	37.79%	261.07	261.07	未进入负面清单	否	无	-1%	
728	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线柴河桥分7#左10	200	67.26%	45.47	45.47	未进入负面清单	否	无	4%	
729	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	莲振线0#+1	630	34.93%	346.92	346.92	未进入负面清单	否	无	-9%	
730	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV工业线	工业线英城子分2#甲	400	59.87%	120.50	120.50	未进入负面清单	否	无	20%	
731	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线军分区分1#乙	315	23.32%	210.05	210.05	未进入负面清单	否	无	9%	
732	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城1#箱变1#变压器	500	35.55%	272.27	272.27	未进入负面清单	否	无	5%	
733	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线1#箱变2#变压器	500	16.78%	366.08	366.08	未进入负面清单	否	无	-3%	
734	国网调兵山市供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV十八家甲线149号康家1组变压器	50	62.07%	13.97	76.90	未进入负面清单	否	无	21%	
735	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	橡胶线44#	400	16.22%	295.14	295.14	未进入负面清单	否	无	0%	
736	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	橡胶线26#	315	3.44%	272.65	272.65	未进入负面清单	否	无	-16%	
737	国网开原市供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	红旗营六八组台	100	53.89%	36.11	15.73	未进入负面清单	否	无	-11%	
738	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	橡胶线21#	315	70.03%	62.91	62.91	未进入负面清单	否	无	2%	
739	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	橡胶线20#	315	30.74%	186.66	186.66	未进入负面清单	否	无	22%	
740	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	橡胶线16#右3	315	35.57%	171.47	171.47	未进入负面清单	否	无	7%	
741	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	双艺线7#左3	315	37.67%	164.85	164.85	未进入负面清单	否	无	-7%	
742	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	莲振线12#	315	33.61%	177.64	177.64	未进入负面清单	否	无	-6%	
743	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	铭世首府4#箱变1#变压器	400	29.90%	240.41	240.41	未进入负面清单	否	无	-2%	
744	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	双翔线金地韩府1#箱变1#变压器	500	31.15%	294.24	294.24	未进入负面清单	否	无	-12%	
745	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	双翔线金地韩府1#箱变2#变压器	500	27.19%	314.05	314.05	未进入负面清单	否	无	1%	
746	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	双翔线金地韩府2#箱变1#变压器	630	23.66%	417.96	417.96	未进入负面清单	否	无	-5%	
747	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	双翔线金地韩府2#箱变2#变压器	630	29.23%	382.88	382.88	未进入负面清单	否	无	-2%	
748	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	双艺线园艺分1#	160	49.49%	64.81	64.81	未进入负面清单	否	无	6%	
749	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	铭世首府6#箱变1#变压器	400	39.90%	200.39	200.39	未进入负面清单	否	无	1%	
750	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线1#箱变1#变压器	500	27.87%	310.66	310.66	未进入负面清单	否	无	-5%	
751	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线5#箱变2#变压器	500	19.01%	354.96	354.96	未进入负面清单	否	无	-5%	
752	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线6#箱变1#变压器	630	25.45%	406.66	406.66	未进入负面清单	否	无	-4%	
753	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	靠山屯回迁楼（朝小）2#箱变1#变压器	400	20.47%	278.14	278.14	未进入负面清单	否	无	6%	
754	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城11#箱变1#变压器	630	19.02%	447.18	447.18	未进入负面清单	否	无	8%	
755	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线柴河东分5#	100	42.42%	47.58	47.58	未进入负面清单	否	无	21%	
756	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	恒通家园4#箱变1#变压器	500	35.60%	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	4%	
757	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	恒通家园5#箱变1#变压器	630	28.27%	388.88	388.88	未进入负面清单	否	无	-2%	
758	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	铭世首府1#箱变1#变压器	500	27.06%	314.72	314.72	未进入负面清单	否	无	1%	
759	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	铭世首府2#箱变1#变压器	500	29.43%	302.83	302.83	未进入负面清单	否	无	5%	
760	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	铭世首府2#箱变2#变压器	500	34.27%	278.66	278.66	未进入负面清单	否	无	-6%	
761	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	第五大道1#土建变2#变压器	400	39.83%	200.68	200.68	未进入负面清单	否	无	3%	
762	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	第五大道1#土建变1#变压器	400	24.11%	263.54	263.54	未进入负面清单	否	无	-1%	
763	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	第五大道2#土建变2#变压器	630	25.19%	408.28	408.28	未进入负面清单	否	无	3%	
764	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	第五大道2#土建变1#变压器	630	41.64%	304.64	304.64	未进入负面清单	否	无	-2%	
765	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	岭东兄弟公馆小区箱变1#变压器	630	12.58%	487.76	487.76	未进入负面清单	否	无	-10%	
766	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线147#左12	50	53.06%	18.47	18.47	未进入负面清单	否	无	-59%	
767	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线147#左15	100	47.17%	42.83	42.83	未进入负面清单	否	无	-37%	
768	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	绿洲新沅1#土建变3#变压器	800	16.13%	590.98	590.98	未进入负面清单	否	无	6%	
769	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	绿洲新沅1#土建变2#变压器	800	28.05%	495.62	495.62	未进入负面清单	否	无	3%	
770	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	绿洲新沅1#土建变1#变压器	800	26.62%	507.07	507.07	未进入负面清单	否	无	3%	
771	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	绿洲新沅2#土建变2#变压器	630	12.70%	486.98	486.98	未进入负面清单	否	无	3%	
772	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	绿洲新沅2#土建变1#变压器	630	28.17%	389.56	389.56	未进入负面清单	否	无	-1%	
773	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	绿洲新沅3#土建变3#变压器	800	7.84%	657.31	657.31	未进入负面清单	否	无	4%	
774	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	绿洲新沅3#土建变2#变压器	800	0.00%	720.00	720.00	未进入负面清单	否	无	-	
775	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	绿洲新沅3#土建变1#变压器	800	11.54%	627.65	627.65	未进入负面清单	否	无	-3%	
776	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV工业线	英城子1#箱变内变压器	630	42.54%	299.00	299.00	未进入负面清单	否	无	-5%	
777	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	阳光园二区1#箱变1#配电变压器	630	18.91%	447.86	447.86	未进入负面清单	否	无	-8%	
778	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	阳光园二区1#箱变2#配电变压器	630	20.79%	436.04	436.04	未进入负面清单	否	无	-3%	
779	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双西线	宝达宏府1#箱变内变压器	630	48.34%	262.48	262.48	未进入负面清单	否	无	9%	
780	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双西线	宝达宏府2#箱变内变压器	630	50.70%	247.60	247.60	未进入负面清单	否	无	-6%	
781	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双西线	宝达宏府3#箱变内变压器	630	36.29%	338.38	338.38	未进入负面清单	否	无	5%	
782	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双西线	宝达宏府4#箱变内变压器	500	32.24%	288.80	288.80	未进入负面清单	否	无	12%	
783	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	倚山嘉源箱变内变压器	500	3.84%	430.78	430.78	未进入负面清单	否	无	5%	
784	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双北线	金城春田配电站1#变压器	800	76.29%	109.69	109.69	未进入负面清单	否	无	4%	
785	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双北线	金城春田配电站2#变压器	800	59.96%	240.29	240.29	未进入负面清单	否	无	-5%	
786	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	10kV双北线	金城春田配电站3#变压器	800	53.21%	294.31	294.31	未进入负面清单	否	无	33%	
787	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	亿泽嘉苑1#箱变1#变压器	500	33.23%	283.86	283.86	未进入负面清单	否	无	4%	
788	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	亿泽嘉苑2#箱变1#变压器	500	31.58%	292.11	292.11	未进入负面清单	否	无	8%	
789	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	亿泽嘉苑3#箱变1#变压器	500	34.16%	279.22	279.22	未进入负面清单	否	无	6%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
790	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	亿泽嘉苑4#箱变1#变压器	500	31.05%	294.74	294.74	未进入负面清单	否	无	-6%	
791	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	塔东小区2#箱变甲站内变压器	500	35.56%	272.21	272.21	未进入负面清单	否	无	-5%	
792	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	塔东小区2#箱变乙站内变压器	500	44.25%	228.74	228.74	未进入负面清单	否	无	2%	
793	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	18#楼柱上变压器	400	26.29%	254.83	254.83	未进入负面清单	否	无	155%	
794	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线红石分歧065号红石村八组变压器	200	22.97%	134.06	134.06	未进入负面清单	否	无	9%	
795	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	项荒线87#右3台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
796	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线新邓家支31号右01号台区变压器	400	12.60%	309.61	309.61	未进入负面清单	否	无	66%	
797	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线后屯支粮库分39左16号台区变压器	50	52.17%	18.92	18.92	未进入负面清单	否	无	-7%	
798	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线项荒支09号	400	38.56%	205.76	205.76	未进入负面清单	否	无	-5%	
799	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	四中变台柱上变压器	400	19.31%	282.76	282.76	未进入负面清单	否	无	-3%	
800	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线顾家支08左03号公变台区变压器	315	19.30%	222.72	222.72	未进入负面清单	否	无	-3%	
801	国网调兵山市供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV亮东线八棵7组分支004号八棵7组变压器	30	56.58%	10.03	5.77	未进入负面清单	否	无	-2%	
802	国网清河区供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV下肥线代庄支偏岭沟分08号偏岭沟公变台区变压器	20	51.31%	7.74	12.20	未进入负面清单	否	无	42%	
803	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线家属楼分支006号家属楼变压器	200	35.93%	108.14	108.14	未进入负面清单	否	无	-2%	
804	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家乙线四组二号分007号十八家子四组二号变压器	400	25.46%	258.17	258.17	未进入负面清单	否	无	1%	
805	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线东双十组分歧016号东双十组变压器	10	51.12%	3.89	38.88	未进入负面清单	否	无	10%	
806	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线高力支潘家分13号台区变压器	200	21.40%	137.20	137.20	未进入负面清单	否	无	2%	
807	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线林子支08号柱上变压器	200	18.01%	143.98	143.98	未进入负面清单	否	无	-	
808	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线夏家支10左01号公变台区变压器	400	11.49%	314.03	314.03	未进入负面清单	否	无	4%	
809	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线44#左5变压器	200	31.10%	117.79	117.79	未进入负面清单	否	无	-3%	
810	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	项荒线后屯支53#+1台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
811	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线万宝分歧016号万宝村二组变压器	200	26.99%	126.03	126.03	未进入负面清单	否	无	4%	
812	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线万宝三队分支005号万宝三队变压器	200	26.30%	127.39	127.39	未进入负面清单	否	无	1%	
813	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV十八家乙线012号街道变压器	200	66.18%	47.64	47.64	未进入负面清单	否	无	15%	
814	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线30号公变台区变压器	30	15.45%	22.37	22.37	未进入负面清单	否	无	0%	
815	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线万家房支057右03#公变台区变压器	200	21.42%	137.17	137.17	未进入负面清单	否	无	12%	
816	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线158号公变台区变压器	80	66.08%	19.14	19.14	未进入负面清单	否	无	-5%	
817	国网调兵山市供电公司	李台66kV变电站	10kV李合线	10kV亮南线朝阳6组分支010号朝阳六组变压器	30	77.71%	3.69	8.43	未进入负面清单	否	无	-10%	
818	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线王家沟1号线分歧001号小队部变压器	30	59.69%	9.09	9.09	未进入负面清单	否	无	0%	
819	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV大明线大江支07号	400	48.27%	166.93	166.93	未进入负面清单	否	无	10%	
820	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV跃铸线宏大支01号台区变压器	315	44.99%	141.77	141.77	未进入负面清单	否	无	1%	
821	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV创祥线太平支村西分14号柱上变压器	200	39.14%	101.72	101.72	未进入负面清单	否	无	3%	
822	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	技校白楼变台	200	17.77%	144.47	144.47	未进入负面清单	否	无	361%	
823	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV祥和线医政支10号台区变压器	400	33.65%	225.42	225.42	未进入负面清单	否	无	3%	
824	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV山北甲线移动支07号台区变压器	315	72.66%	54.61	54.61	未进入负面清单	否	无	31%	
825	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV大明线大江支16号公变台区变压器	400	26.74%	253.06	253.06	未进入负面清单	否	无	-1%	
826	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10KV跃泰线三小变台变压器	400	52.15%	151.42	151.42	未进入负面清单	否	无	13%	
827	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV祥和线医政支16号台区变压器	315	65.19%	78.15	78.15	未进入负面清单	否	无	-5%	
828	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV创泰线56#左01柱上变压器	200	33.62%	112.75	112.75	未进入负面清单	否	无	-6%	
829	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV创祥线太平支14右01号公变台区变压器	200	34.44%	111.12	111.12	未进入负面清单	否	无	3%	
830	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV山北甲线西调支兵山分05右01号台区变压器	315	35.34%	172.19	172.19	未进入负面清单	否	无	5%	
831	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV山北甲线55右03号台区变压器	200	31.86%	116.29	116.29	未进入负面清单	否	无	-3%	
832	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV跃铸线宏大支06号柱上变压器	200	66.44%	47.12	47.12	未进入负面清单	否	无	297%	
833	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线高力支020左1#台区变压器	200	79.35%	21.29	21.29	未进入负面清单	否	无	-7%	
834	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线邮政支09号公变台区变压器	160	61.37%	45.80	45.80	未进入负面清单	否	无	18%	
835	国网昌图县供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV七家子线红旗二组分支015号红旗二组变压器	50	54.54%	17.73	13.28	未进入负面清单	否	无	-27%	
836	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线林子支09左08#台区变压器	200	15.85%	148.30	148.30	未进入负面清单	否	无	-4%	
837	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV跃铸线两千平支02右01号台区变压器	315	73.65%	51.49	51.49	未进入负面清单	否	无	6%	
838	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线北山支02号台区变压器	200	29.87%	120.25	120.25	未进入负面清单	否	无	-4%	
839	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线后兴隆四组分支002号后兴隆四组变压器	200	21.59%	136.83	136.83	未进入负面清单	否	无	22%	
840	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线109#左5台区变压器	100	0.03%	89.97	89.97	未进入负面清单	否	无	-	
841	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线117#右1号柱上变压器	200	13.25%	153.49	153.49	未进入负面清单	否	无	-5%	
842	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV下肥线木先村台公变台区变压器	30	63.57%	7.93	3.67	未进入负面清单	否	无	-5%	
843	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线154+1右02#台区变压器	200	22.05%	135.89	135.89	未进入负面清单	否	无	4%	
844	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线泉眼支19号台区变压器	100	60.47%	29.53	29.53	未进入负面清单	否	无	-19%	
845	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线石厂支08号右5台区变压器	50	3.80%	43.10	43.10	未进入负面清单	否	无	-	
846	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线石厂支16号台区变压器	200	13.45%	153.10	153.10	未进入负面清单	否	无	5%	
847	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线石厂支37号右1柱上变压器	200	14.96%	150.07	150.07	未进入负面清单	否	无	7%	
848	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干11号家属变压器	200	35.02%	109.96	109.96	未进入负面清单	否	无	-9%	
849	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV山北甲线移动支兵山分01号台区变压器	200	44.96%	90.09	90.09	未进入负面清单	否	无	12%	
850	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线后屯支粮库分39左12号台区变压器	100	78.30%	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	3%	
851	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线亮河五、六组分支018号亮河五、六组变压器	200	32.01%	115.98	115.98	未进入负面清单	否	无	6%	
852	国网调兵山市供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV大兴线孙家五组分歧001号孙家五组变压器	30	61.96%	8.41	8.43	未进入负面清单	否	无	-15%	
853	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线酒馆1组分011号酒馆一组变压器	400	14.32%	302.72	302.72	未进入负面清单	否	无	-6%	
854	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV跃铸线土地支02号台区变压器	315	71.36%	58.72	58.72	未进入负面清单	否	无	3%	
855	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV跃铸线宏大小区柱上变压器	200	65.84%	48.33	48.33	未进入负面清单	否	无	3%	
856	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV跃铸线土地支05号台区变压器	400	57.02%	131.93	131.93	未进入负面清单	否	无	10%	
857	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线小房3、4组分支014号小房1、2组变压器	160	42.83%	75.47	75.47	未进入负面清单	否	无	0%	
858	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	锁龙线林子支28#左1台区变压器	50	16.25%	36.88	36.88	未进入负面清单	否	无	-7%	
859	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV创祥线太平支20号柱上变压器	200	27.18%	125.64	125.64	未进入负面清单	否	无	17%	
860	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线林子支合作分18号右04	200	21.76%	136.48	136.48	未进入负面清单	否	无	4%	
861	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV创祥线太平支26号公变台区变压器	200	59.14%	61.73	61.73	未进入负面清单	否	无	17%	
862	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV创祥线太平支31#台区变压器	200	36.14%	107.71	107.71	未进入负面清单	否	无	20%	
863	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线林子支合作分27#柱上变压器	100	0.06%	89.94	89.94	未进入负面清单	否	无	-	
864	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	10kV格林线03号台区变压器	315	40.01%	157.47	157.47	未进入负面清单	否	无	-13%	
865	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	10kV格林线07号变压器	315	79.20%	34.03	34.03	未进入负面清单	否	无	6%	
866	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线57号台区变压器	200	23.45%	133.10	133.10	未进入负面清单	否	无	13%	
867	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	42#楼变台	200	30.20%	119.60	119.60	未进入负面清单	否	无	488%	
868	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线65号台区变压器	315	79.24%	33.90	33.90	未进入负面清单	否	无	4%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
869	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV东嘎线秦家五组南分支006号杆秦家五组南变压器	30	51.19%	11.64	8.23	未进入负面清单	否	无	-2%	
870	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线主干022号街内中学变压器	400	65.70%	97.20	97.20	未进入负面清单	否	无	-13%	
871	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线陶家大棚分002号陶家大棚变压器	100	9.92%	80.08	80.08	未进入负面清单	否	无	-2%	
872	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线新河分歧018号陶家村三、四组变压器	100	55.87%	34.13	34.13	未进入负面清单	否	无	-2%	
873	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线跃进五组分007号跃进五组变压器	200	17.57%	144.85	144.85	未进入负面清单	否	无	-7%	
874	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线东风一组分歧025号东风一组变压器	100	77.33%	12.67	12.67	未进入负面清单	否	无	1%	
875	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线张卜三队台公变台区变压器	10	51.11%	3.89	38.89	未进入负面清单	否	无	2%	
876	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线亮中八段八九组分016号亮中八段八九组变压器	400	13.40%	306.40	306.40	未进入负面清单	否	无	-5%	
877	国网昌图县供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV四面城线平安村十一组分002号平安村十一组变压器	50	63.69%	13.15	28.04	未进入负面清单	否	无	2%	
878	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线孟家五组分支002号孟家五组变压器	100	49.52%	40.48	40.48	未进入负面清单	否	无	-2%	
879	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线南沟分55号瑞兴南沟变压器	100	76.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	-4%	
880	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线仁合一组分岐006号仁合四组变压器	50	29.64%	30.18	120.71	未进入负面清单	否	无	13%	
881	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线仁合二组分支002号仁合二组变压器	200	17.15%	145.70	145.70	未进入负面清单	否	无	-11%	
882	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	二矿农场变台柱上变压器	200	18.00%	144.01	144.01	未进入负面清单	否	无	43%	
883	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	四粮库变台柱上变压器	400	15.52%	297.94	297.94	未进入负面清单	否	无	-40%	
884	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线八段六、七组分岐049号八段六、七组变压器	200	40.29%	99.43	99.43	未进入负面清单	否	无	-6%	
885	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线51#变台	200	78.73%	22.55	18.97	未进入负面清单	否	无	-4%	
886	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线北022号双堆子4组变压器	200	72.95%	34.09	34.09	未进入负面清单	否	无	82%	
887	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线双堆子分支013号双堆子2组变压器	200	27.80%	124.39	124.39	未进入负面清单	否	无	-3%	
888	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线八岔3-4组分004号八岔3-4组变压器	400	12.71%	309.18	309.18	未进入负面清单	否	无	-1%	
889	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线北072号西太7组变压器	200	36.03%	107.95	107.95	未进入负面清单	否	无	-9%	
890	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线仁合一组分岐020号仁合一组变压器	160	34.69%	88.50	88.50	未进入负面清单	否	无	2%	
891	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线八岔分支036号八岔6组变压器	200	20.50%	139.00	139.00	未进入负面清单	否	无	-7%	
892	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV农村线天桥山分岐041号天桥山村2、3组变压器	80	68.09%	17.53	23.30	未进入负面清单	否	无	1%	
893	国网调兵山市供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV亮南线亮河八、九组分支022号亮河八组变压器	50	68.82%	10.59	9.66	未进入负面清单	否	无	-2%	
894	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	西窑地变台柱上变压器	400	14.47%	302.12	302.12	未进入负面清单	否	无	6%	
895	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线双山3组分支03号双山三组变压器	400	19.36%	282.58	282.58	未进入负面清单	否	无	10%	
896	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线前下井分支014号前下井变压器	30	52.62%	11.21	37.38	未进入负面清单	否	无	7%	
897	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线120号街道街内变压器	400	40.31%	198.77	198.77	未进入负面清单	否	无	14%	
898	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线五家子四组分001号五家子四组变压器	80	72.06%	14.35	14.35	未进入负面清单	否	无	-1%	
899	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线北山三组分支03号北山三组变压器	200	38.23%	103.54	103.54	未进入负面清单	否	无	9%	
900	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线四分场分支002号四分场十字路北台变压器	160	63.65%	42.16	42.16	未进入负面清单	否	无	-2%	
901	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线后窑一组分支08号后窑一组变压器	315	69.09%	65.88	65.88	未进入负面清单	否	无	-5%	
902	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内线双山分歧039号双山六组变压器	80	71.68%	14.65	23.32	未进入负面清单	否	无	0%	
903	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干长发7、8组分支001号长发7.8组变压器	100	72.23%	17.77	17.77	未进入负面清单	否	无	-3%	
904	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线赵家六组分013号赵家六组变压器	100	34.25%	55.75	55.75	未进入负面清单	否	无	-5%	
905	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线后窑三组分支15号后窑三组变压器	250	50.37%	99.08	99.08	未进入负面清单	否	无	0%	
906	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV十八家乙线付友1-4组分033号付友四组大棚变压器	100	16.02%	73.98	73.98	未进入负面清单	否	无	-32%	
907	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10KV通江南线主干02#中学家属台变压器	50	23.55%	33.23	33.23	未进入负面清单	否	无	18%	
908	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线古于四组分支002号古于四组变压器	400	29.55%	241.79	241.79	未进入负面清单	否	无	9%	
909	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线广宁7组分支006号广宁7组变压器	100	27.16%	62.84	62.84	未进入负面清单	否	无	-7%	
910	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线船房二组分002号船房二组变压器	100	62.06%	27.95	27.95	未进入负面清单	否	无	1%	
911	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线张发1组分003号张发一组变压器	100	54.14%	35.86	35.86	未进入负面清单	否	无	-4%	
912	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干熬家1、2组分支025号熬家3、4组变压器	400	15.55%	297.80	297.80	未进入负面清单	否	无	9%	
913	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线后屯支刘荒分05#台区变压器	200	13.95%	152.09	152.09	未进入负面清单	否	无	-5%	
914	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	供电小区专用柱上变压器	400	41.85%	192.61	192.61	未进入负面清单	否	无	2%	
915	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV山北甲线卫生局变压器	200	56.07%	67.87	67.87	未进入负面清单	否	无	49%	
916	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV山北甲线西山小区1#柱上变压器	400	41.65%	193.40	193.40	未进入负面清单	否	无	6%	
917	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV山北甲线西山小区二期2#柱上变压器	400	34.11%	223.56	223.56	未进入负面清单	否	无	1%	
918	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV山北甲线煤纸化验柱上变压器	400	49.71%	161.16	161.16	未进入负面清单	否	无	5%	
919	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV大明线30左2号公变台区变压器	400	17.87%	288.50	288.50	未进入负面清单	否	无	12%	
920	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	75#楼柱上变压器	400	67.38%	90.49	90.49	未进入负面清单	否	无	150%	
921	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV大明线17左3号公变台区变压器	400	35.62%	217.51	217.51	未进入负面清单	否	无	8%	
922	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线万家分歧064号万家一组变压器	100	79.90%	10.10	10.10	未进入负面清单	否	无	-1%	
923	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线五家子新六组分012号五家子新六组变压器	200	27.21%	125.58	125.58	未进入负面清单	否	无	-3%	
924	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创兀线	10kV创兀线140#右11号台区变压器	200	68.39%	43.23	43.23	未进入负面清单	否	无	1%	
925	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线刘荒三、四组分岐006号刘慌三、四组变压器	400	11.54%	313.86	313.86	未进入负面清单	否	无	0%	
926	国网昌图县供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV铁东线城子三组分支002号城子村三组变压器	30	68.63%	6.41	8.77	未进入负面清单	否	无	-3%	
927	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁东线东大分歧006号东大村四组变压器	30	62.49%	8.25	8.87	未进入负面清单	否	无	-6%	
928	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线泊林子四组分支005号泊林子四组变压器	200	18.88%	142.24	142.24	未进入负面清单	否	无	-5%	
929	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线刘荒分16#变台	200	22.95%	134.09	134.09	未进入负面清单	否	无	27%	
930	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线新区二所检察院柱上变压器	400	29.63%	241.46	241.46	未进入负面清单	否	无	5%	
931	国网调兵山市供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV大兴线唐家分支003号唐家变压器	30	51.58%	11.53	5.80	未进入负面清单	否	无	-5%	
932	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线169#左1台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
933	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线创业东支07左01台区变压器	200	53.12%	73.77	73.77	未进入负面清单	否	无	199%	
934	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线147#左06号台区变压器	200	26.07%	127.87	127.87	未进入负面清单	否	无	117%	
935	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线创业东支18左03号公变台区变压器	100	22.52%	67.49	67.49	未进入负面清单	否	无	19%	
936	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线邮政支07号公变台区变压器	200	64.12%	51.76	51.76	未进入负面清单	否	无	0%	
937	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线邮政支06号柱上变压器	400	59.19%	123.23	123.23	未进入负面清单	否	无	224%	
938	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线总机支11号公变台区变压器	400	14.89%	300.46	300.46	未进入负面清单	否	无	-1%	
939	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线木材支23右11台区变压器	100	47.90%	42.10	42.10	未进入负面清单	否	无	39%	
940	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线40号台区变压器	315	62.84%	85.56	85.56	未进入负面清单	否	无	4%	
941	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线石棉支03号台区变压器	500	57.40%	163.01	163.01	未进入负面清单	否	无	3%	
942	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线水灌支08#台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-	
943	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线194#左01号台区变压器	200	12.98%	154.04	154.04	未进入负面清单	否	无	66%	
944	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线水灌支25号台区变压器	100	15.69%	74.31	74.31	未进入负面清单	否	无	9%	
945	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	铁道东柱上变压器	400	21.81%	272.75	272.75	未进入负面清单	否	无	1108%	
946	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线刘荒分09#右09号台区变压器	200	25.37%	129.26	129.26	未进入负面清单	否	无	-7%	
947	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线77#左03台区变压器	200	17.80%	144.40	144.40	未进入负面清单	否	无	172%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
948	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线木材支23右06号台区变压器	200	13.45%	153.11	153.11	未进入负面清单	否	无	6%	
949	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线人民支03号公变台区变压器	200	42.67%	94.67	94.67	未进入负面清单	否	无	-2%	
950	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线邮政支04号公变台区变压器	315	53.86%	113.84	113.84	未进入负面清单	否	无	-46%	
951	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线人民支08号公变台区变压器	160	33.36%	90.62	90.62	未进入负面清单	否	无	-28%	
952	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线人民支05号公变台区变压器	315	48.68%	130.17	130.17	未进入负面清单	否	无	7%	
953	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线刘荒分13#左06柱上变压器	100	25.61%	64.39	64.39	未进入负面清单	否	无	10%	
954	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线刘荒分40#右04号台区变压器	200	30.69%	118.63	118.63	未进入负面清单	否	无	15%	
955	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线131号柱上变压器	400	13.42%	306.34	306.34	未进入负面清单	否	无	219%	
956	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线126号公变台区变压器	315	38.47%	162.33	162.33	未进入负面清单	否	无	3%	
957	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	铁道东变台柱上变压器	200	34.94%	110.13	110.13	未进入负面清单	否	无	-6%	
958	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线120号公变台区变压器	315	57.86%	101.23	101.23	未进入负面清单	否	无	7%	
959	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线刘荒分53#柱上变压器	400	15.89%	296.46	296.46	未进入负面清单	否	无	0%	
960	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线小江支010右01号公变台区变压器	400	65.26%	98.98	98.98	未进入负面清单	否	无	-4%	
961	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线刘荒分06#柱上变压器	200	30.03%	119.94	119.94	未进入负面清单	否	无	7%	
962	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线刘荒分09#右04台区变压器	400	15.07%	299.71	299.71	未进入负面清单	否	无	21%	
963	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线蓝湾支04号柱上变压器	200	28.14%	123.72	123.72	未进入负面清单	否	无	232%	
964	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线(右)77号公变台区变压器	100	55.19%	34.81	34.81	未进入负面清单	否	无	7%	
965	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线113#公变台区变压器	200	56.34%	67.31	67.31	未进入负面清单	否	无	-2%	
966	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线71#右02号公变台区变压器	200	48.15%	83.69	83.69	未进入负面清单	否	无	1%	
967	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线煤气支施荒分02号左1公变台区变压器	400	45.01%	179.98	179.98	未进入负面清单	否	无	8%	
968	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线总机支机厂分09#变压器	400	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
969	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线木材支30左14台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
970	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线五百4、5组分02号五百村4、5组变压器	100	79.69%	10.31	10.31	未进入负面清单	否	无	6%	
971	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线二道四组分岐007号二道四组变压器	200	14.18%	151.64	151.64	未进入负面清单	否	无	-5%	
972	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线五百123组分02号五佰一二三组变台变压器	200	29.70%	120.59	120.59	未进入负面清单	否	无	-2%	
973	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线三分场大队分支029号三分场陈家家变压器	50	62.20%	13.90	13.90	未进入负面清单	否	无	-5%	
974	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线刘荒五组分支005号刘荒五组变压器	200	20.43%	139.14	139.14	未进入负面清单	否	无	11%	
975	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线丁家分歧077号康家5组变压器	200	22.32%	135.36	135.36	未进入负面清单	否	无	-7%	
976	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	大数据中心柱上变压器	200	26.51%	126.97	126.97	未进入负面清单	否	无	1711%	
977	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线108号公变台区变压器	250	26.59%	158.53	158.53	未进入负面清单	否	无	4%	
978	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线建委支02+1号柱上变压器	400	27.96%	248.16	248.16	未进入负面清单	否	无	3%	
979	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线供热支08左01号台区变压器	315	67.65%	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	58%	
980	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	52楼柱上变压器	400	47.54%	169.84	169.84	未进入负面清单	否	无	1%	
981	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV祥和线17号台区变压器	250	13.38%	191.55	191.55	未进入负面清单	否	无	9%	
982	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线水灌支20右17号台区变压器	100	22.40%	67.60	67.60	未进入负面清单	否	无	104%	
983	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线155#左02号台区变压器	400	12.95%	308.22	308.22	未进入负面清单	否	无	-9%	
984	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kv施福线福地支1#右5#柱上变压器	400	52.14%	151.43	151.43	未进入负面清单	否	无	5%	
985	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	10kv大明线64楼柱上变压器	400	45.71%	177.18	177.18	未进入负面清单	否	无	1%	
986	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线四分场桥头分支005号四分场桥头变压器	250	49.97%	100.07	100.07	未进入负面清单	否	无	1%	
987	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线乱才分04右2号永兴村台变压器	200	78.75%	22.50	22.50	未进入负面清单	否	无	6%	
988	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线西调支大棚分09右03号柱上变压器	200	7.86%	164.27	164.27	未进入负面清单	否	无	-15%	
989	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线上小房分歧026号王家村上小房变压器	200	52.02%	75.96	75.96	未进入负面清单	否	无	-2%	
990	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线092号国库家属变压器	100	31.32%	58.68	58.68	未进入负面清单	否	无	1%	
991	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线七分厂分歧008号七分场马家一组变压器	200	43.92%	92.15	92.15	未进入负面清单	否	无	4%	
992	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线西调支大棚分28号台区变压器	100	63.97%	26.03	26.03	未进入负面清单	否	无	26%	
993	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线222二分场一队变压器	200	35.84%	108.32	108.32	未进入负面清单	否	无	0%	
994	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干048号新立2组变压器	100	55.53%	34.47	34.47	未进入负面清单	否	无	11%	
995	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线种子站新发分支013号新发变压器	200	58.49%	63.02	63.02	未进入负面清单	否	无	-6%	
996	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线苇塘高家分支06号苇塘高家变压器	100	36.93%	53.07	53.07	未进入负面清单	否	无	3%	
997	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线双井子四组分支016号双井子四组变压器	200	13.30%	153.40	153.40	未进入负面清单	否	无	-7%	
998	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线175#左1台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-	
999	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线土城子五组分支003号土城子五组变压器	400	18.33%	286.67	286.67	未进入负面清单	否	无	-8%	
1000	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线义合分歧031号义合老房变压器	100	79.38%	10.62	10.62	未进入负面清单	否	无	-4%	
1001	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线小房3、4组分支020号小房3、4组变压器	100	53.81%	36.19	36.19	未进入负面清单	否	无	4%	
1002	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线卡楼分歧40#杆2#机电井变压器	100	0.10%	89.90	89.90	未进入负面清单	否	无	0%	
1003	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线场部家属分支016号街道砖厂院里变压器	400	22.06%	271.76	271.76	未进入负面清单	否	无	3%	
1004	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线苇塘分支017号东苇塘变台变压器	200	24.52%	130.96	130.96	未进入负面清单	否	无	-2%	
1005	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线金家老邮局分歧001号左5柱上变压器	400	33.86%	224.54	224.54	未进入负面清单	否	无	-	
1006	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线197号一分场北变压器	100	69.06%	20.94	20.94	未进入负面清单	否	无	-5%	
1007	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线长沟4、5、6、7组分支034号长沟7组变压器	50	50.97%	19.52	19.52	未进入负面清单	否	无	25%	
1008	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线供热支11号柱上变压器	200	67.03%	45.94	45.94	未进入负面清单	否	无	268%	
1009	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线后通村分支016号后通村变压器	200	48.26%	83.48	83.48	未进入负面清单	否	无	-4%	
1010	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	调兵沟猪场变台柱上变压器	400	16.81%	292.76	292.76	未进入负面清单	否	无	-	
1011	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线四方4组分支003号四方4组变压器	200	22.68%	134.65	134.65	未进入负面清单	否	无	6%	
1012	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线老西分支050号老西变压器	20	29.98%	12.00	60.02	未进入负面清单	否	无	34%	
1013	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线白家大棚分002号白家大棚变压器	100	23.65%	66.35	66.35	未进入负面清单	否	无	16%	
1014	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线三分场分歧002号三分场张柳灌窑子变压器	200	33.51%	112.98	112.98	未进入负面清单	否	无	1%	
1015	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线南大兴分支04号南大兴变压器	200	20.22%	139.56	139.56	未进入负面清单	否	无	-2%	
1016	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线陈家一、二组分支016号陈家一、二组变压器	160	72.50%	28.01	28.01	未进入负面清单	否	无	-11%	
1017	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线后兴隆五组分支001号后兴隆五组变压器	200	20.91%	138.17	138.17	未进入负面清单	否	无	-13%	
1018	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线139#台区变压器	315	57.09%	103.66	103.66	未进入负面清单	否	无	2%	
1019	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线131号街道东台变压器	400	35.30%	218.78	218.78	未进入负面清单	否	无	-3%	
1020	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线边家村一、二组分支007号边家村一组变压器	200	34.91%	110.18	110.18	未进入负面清单	否	无	-3%	
1021	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线边家村六、七组分支004号边家六、七组变压器	100	32.77%	57.23	57.23	未进入负面清单	否	无	-5%	
1022	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线冷冻库分支06号孙家一组变压器	100	42.39%	47.61	47.61	未进入负面清单	否	无	3%	
1023	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线土城子分歧040号土城子三、四组变压器	400	18.17%	287.33	287.33	未进入负面清单	否	无	1%	
1024	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支16号台区变压器	160	51.19%	62.09	62.09	未进入负面清单	否	无	-8%	
1025	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线太平北跑分05号太平四组变压器	100	42.16%	47.84	47.84	未进入负面清单	否	无	-1%	
1026	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线陈家村分歧050号陈家四组变压器	100	49.51%	40.49	40.49	未进入负面清单	否	无	1%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1027	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线刘杖子一组分歧005号刘杖子一组变压器	400	67.47%	90.13	90.13	未进入负面清单	否	无	-4%	
1028	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线小房村台分支004号小房村台变压器	200	30.62%	118.76	118.76	未进入负面清单	否	无	-7%	
1029	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV四面城线小黑村七组分23号小黑村七组变压器	50	55.89%	17.06	15.41	未进入负面清单	否	无	-4%	
1030	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	调兵沟筑路队变台柱上变压器	200	17.11%	145.79	145.79	未进入负面清单	否	无	-	
1031	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线后兴隆七组分支001号后兴隆六组变压器	200	36.88%	106.25	106.25	未进入负面清单	否	无	2%	
1032	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线109#右05柱上变压器	200	34.64%	110.72	110.72	未进入负面清单	否	无	-1%	
1033	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kv施福线福地支1#右7#柱上变压器	400	51.74%	153.02	153.02	未进入负面清单	否	无	2%	
1034	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线和平一二组分支014号和平一二组变压器	400	17.78%	288.89	288.89	未进入负面清单	否	无	4%	
1035	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kv施福线福地支8#柱上变压器	400	74.84%	60.62	60.62	未进入负面清单	否	无	1%	
1036	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线太平广宁分12号太平村广宁五组变压器	200	27.53%	124.94	124.94	未进入负面清单	否	无	-4%	
1037	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线七分厂分歧031号七分场大岗子变压器	30	46.21%	13.14	13.14	未进入负面清单	否	无	0%	
1038	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线刘长福开发楼分001号刘长福开发楼变压器	100	36.51%	53.49	53.49	未进入负面清单	否	无	-6%	
1039	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线孙家七组分支16号孙家七组变压器	200	34.84%	110.31	110.31	未进入负面清单	否	无	-6%	
1040	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线136王家村小二组变压器	100	41.19%	48.81	48.81	未进入负面清单	否	无	6%	
1041	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线五分场北台分支010号五分场3号变压器	100	72.82%	17.18	17.18	未进入负面清单	否	无	-19%	
1042	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线王家沟2号线分歧008号王家沟2号变压器	100	32.59%	57.41	57.41	未进入负面清单	否	无	3%	
1043	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV十八家乙线付友二组分020号付友二组大棚变压器	10	0.00%	9.00	9.00	未进入负面清单	否	无	-	
1044	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线西调支14号右02号柱上变压器	400	17.71%	289.18	289.18	未进入负面清单	否	无	112%	
1045	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线两家农场分支003号五分场小沟西变压器	50	78.69%	5.66	5.66	未进入负面清单	否	无	-4%	
1046	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线刘杖子三组分歧26号刘杖子三组变压器	100	40.43%	49.57	49.57	未进入负面清单	否	无	-3%	
1047	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线四分场分支011号四分场大队变压器	100	49.52%	40.48	40.48	未进入负面清单	否	无	1%	
1048	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线西调支挂面分02号台区变压器	315	36.22%	169.41	169.41	未进入负面清单	否	无	17%	
1049	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线北岗台分支006号九分场北岗变压器	200	37.82%	104.37	104.37	未进入负面清单	否	无	-6%	
1050	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线农场住宅楼分支002号农场主宅楼1号变压器	315	64.76%	79.51	79.51	未进入负面清单	否	无	-7%	
1051	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线左家村九队分支010号左家村九组变压器	100	36.43%	53.57	53.57	未进入负面清单	否	无	5%	
1052	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线132号长岭子1变压器	200	74.61%	30.78	30.78	未进入负面清单	否	无	-9%	
1053	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线北岗台分支009号九分场中学变压器	200	33.86%	112.28	112.28	未进入负面清单	否	无	-7%	
1054	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线后兴隆三组分支004号后兴隆三组变压器	100	38.55%	51.45	51.45	未进入负面清单	否	无	-5%	
1055	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线三分场大队分支006号三分场大队变压器	100	52.69%	37.31	37.31	未进入负面清单	否	无	-1%	
1056	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线五分场沟西分支007号沟西东台变压器	100	65.31%	24.69	24.69	未进入负面清单	否	无	-2%	
1057	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线西调支２０号右02号台区变压器	400	19.93%	280.26	280.26	未进入负面清单	否	无	2%	
1058	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线采石支11号台区柱上变压器	200	25.41%	129.17	129.17	未进入负面清单	否	无	-10%	
1059	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线大兴尚窝卜分歧10号大兴线尚窝卜变压器	400	18.39%	286.43	286.43	未进入负面清单	否	无	3%	
1060	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线冯家油房分歧008号冯家油房变压器	200	28.61%	122.78	122.78	未进入负面清单	否	无	6%	
1061	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kv施福线福地支5#柱上变压器	400	61.64%	113.42	113.42	未进入负面清单	否	无	9%	
1062	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线六分场大棚分001号六分场大棚变压器	100	74.31%	15.69	15.69	未进入负面清单	否	无	-11%	
1063	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线卡娄村三组分支007号卡娄村一组变压器	400	33.49%	226.04	226.04	未进入负面清单	否	无	-8%	
1064	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线施荒支05号变压器	400	45.18%	179.28	179.28	未进入负面清单	否	无	16%	
1065	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线团结四组分支004号团结四组变压器	400	21.86%	272.57	272.57	未进入负面清单	否	无	3%	
1066	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线团结五六组大棚分支002号大棚变压器	50	48.60%	20.70	20.70	未进入负面清单	否	无	5%	
1067	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV东嘎线东双七组分歧002号东双七组变压器	100	54.04%	35.96	30.84	未进入负面清单	否	无	4%	
1068	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线102#左04台区变压器	400	15.57%	297.72	297.72	未进入负面清单	否	无	22%	
1069	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线118#左06号台区变压器	400	52.73%	149.08	149.08	未进入负面清单	否	无	1%	
1070	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	24号线9#楼变台柱上变压器	400	35.12%	219.52	219.52	未进入负面清单	否	无	5%	
1071	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线石棉支08号左01柱上变压器	400	47.24%	171.06	171.06	未进入负面清单	否	无	343%	
1072	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支14左3号台区变压器	400	20.18%	279.29	279.29	未进入负面清单	否	无	0%	
1073	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线顾家支10#变压器	200	19.80%	140.40	140.40	未进入负面清单	否	无	-5%	
1074	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	沙井变台柱上变压器	100	25.30%	64.70	64.70	未进入负面清单	否	无	-5%	
1075	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	顾家煤矿散居区柱上变压器	400	17.99%	288.05	288.05	未进入负面清单	否	无	74%	
1076	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	草袋厂柱上变压器	100	75.02%	14.98	14.98	未进入负面清单	否	无	4%	
1077	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线大明支45号公变台区变压器	400	11.15%	315.38	315.38	未进入负面清单	否	无	4%	
1078	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV堡明乙线	堡明乙线32楼变台柱上变压器	400	34.59%	221.65	221.65	未进入负面清单	否	无	4%	
1079	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV堡明甲线	堡明甲线48楼变台柱上变压器	400	19.16%	283.37	283.37	未进入负面清单	否	无	3%	
1080	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线116#右05变压器	400	15.17%	299.32	299.32	未进入负面清单	否	无	1%	
1081	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线苗圃支02号台区变压器	315	67.98%	69.35	69.35	未进入负面清单	否	无	5%	
1082	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线苗圃支10号左1台区变压器	100	60.13%	29.87	29.87	未进入负面清单	否	无	4%	
1083	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV堡明乙线	堡明乙线13楼变台柱上变压器	400	15.36%	298.55	298.55	未进入负面清单	否	无	-1%	
1084	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线215左04号台区变压器	400	28.07%	247.72	247.72	未进入负面清单	否	无	9%	
1085	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线215左08号柱上变压器	200	24.26%	131.48	131.48	未进入负面清单	否	无	-	
1086	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV堡明乙线	运输部1#变台柱上变压器	400	15.14%	299.45	299.45	未进入负面清单	否	无	383%	
1087	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线西调支41号柱上变压器	200	36.03%	107.95	107.95	未进入负面清单	否	无	38%	
1088	国网调兵山市供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	晓青市场北变台柱上变压器	200	75.06%	29.89	38.69	未进入负面清单	否	无	-12%	
1089	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线西调支10号右01左01号柱上变压器	200	19.98%	140.04	140.04	未进入负面清单	否	无	-3%	
1090	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线西调支12号右01柱上变压器	200	37.59%	104.83	104.83	未进入负面清单	否	无	35%	
1091	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	西山散居变台柱上变压器	200	12.14%	155.71	155.71	未进入负面清单	否	无	-	
1092	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线矿泉支23号左09柱上变压器	200	25.22%	129.55	129.55	未进入负面清单	否	无	187%	
1093	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线煤气支施荒分7号变台	400	54.34%	142.63	142.63	未进入负面清单	否	无	-12%	
1094	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线边家歪脖分歧015号种子场四组变压器	80	77.63%	9.90	9.90	未进入负面清单	否	无	-5%	
1095	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支13号台区变压器	200	64.03%	51.94	51.94	未进入负面清单	否	无	6%	
1096	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	10kv大明线37楼柱上变压器	400	28.25%	247.01	247.01	未进入负面清单	否	无	1%	
1097	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线种子场三组分支006号种子场三组变压器	400	30.13%	239.48	239.48	未进入负面清单	否	无	9%	
1098	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线高原6组分支024号高原6组变压器	50	56.63%	16.69	16.69	未进入负面清单	否	无	-8%	
1099	国网西丰县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV忠岭线白家堡支17号白家堡变压器	50	61.70%	14.15	11.14	未进入负面清单	否	无	-8%	
1100	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线胜利五组分支011号分001号胜利五组变压器	100	74.87%	15.14	15.14	未进入负面清单	否	无	2%	
1101	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线赵家一组分020号赵家一组变压器	80	73.48%	13.22	13.22	未进入负面清单	否	无	1%	
1102	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线方家五组分歧003号方家五组变压器	200	21.18%	137.65	137.65	未进入负面清单	否	无	6%	
1103	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线太平村七组分支011号太平村七、八组变压器	200	39.10%	101.80	101.80	未进入负面清单	否	无	1%	
1104	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线金屯三组分歧006号金屯三组变压器	100	31.66%	58.34	58.34	未进入负面清单	否	无	5%	
1105	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV煤矿线	10kV营厂线会泉分太平支6号太平变压器	100	64.26%	25.74	22.47	未进入负面清单	否	无	-1%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1106	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线主干058号金城一、二、三组变压器	160	41.21%	78.06	78.06	未进入负面清单	否	无	2%	
1107	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线孙家二组分歧009号孙家二组变压器	200	20.77%	138.46	138.46	未进入负面清单	否	无	1%	
1108	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线陶家村七组分005号陶家村七组变压器	200	59.84%	60.32	60.32	未进入负面清单	否	无	-3%	
1109	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线边家分歧53号边家四五组变压器	400	23.83%	264.67	264.67	未进入负面清单	否	无	-11%	
1110	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线孙家四组分歧18号孙家四组变压器	200	50.68%	78.63	78.63	未进入负面清单	否	无	-6%	
1111	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线万宝五队分支003号万宝五队变压器	80	72.32%	14.14	14.14	未进入负面清单	否	无	1%	
1112	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线孙家三组分歧17号孙家三组变压器	200	25.52%	128.97	128.97	未进入负面清单	否	无	5%	
1113	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线双井子一二组分003号双井子一二组变压器	200	25.19%	129.62	129.62	未进入负面清单	否	无	-2%	
1114	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线卡娄村七组分支003号卡娄七组变压器	100	29.82%	60.18	60.18	未进入负面清单	否	无	-4%	
1115	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线船房分歧005号船房五八组变压器	200	35.55%	108.90	108.90	未进入负面清单	否	无	-1%	
1116	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线六家子七八组003号六家子七八组变压器	400	33.22%	227.13	227.13	未进入负面清单	否	无	5%	
1117	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线南张村2组分002号南张村2组变压器	30	46.53%	13.04	9.44	未进入负面清单	否	无	-8%	
1118	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线主干071号金城四、五、六组变压器	400	12.34%	310.64	310.64	未进入负面清单	否	无	2%	
1119	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线于家分歧013号金屯村五组变压器	200	31.19%	117.62	117.62	未进入负面清单	否	无	2%	
1120	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线后兴隆一组分支012号后兴隆一组变压器	100	79.51%	10.49	10.49	未进入负面清单	否	无	2%	
1121	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线刘杖子五、六组分005号刘杖子五六组变压器	200	24.93%	130.14	130.14	未进入负面清单	否	无	-6%	
1122	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV满井乙线永兴村6组分歧036号永兴村6组变压器	100	56.98%	33.02	31.75	未进入负面清单	否	无	-9%	
1123	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线王家村一七组分003号王家村一七组变压器	400	16.19%	295.25	295.25	未进入负面清单	否	无	-3%	
1124	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线孙家六、九组分歧042号孙家六、九组变压器	160	39.78%	80.35	80.35	未进入负面清单	否	无	-1%	
1125	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线船房分歧113号五家子二组变压器	400	7.24%	331.05	331.05	未进入负面清单	否	无	0%	
1126	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线049号付友五组大棚变压器	50	79.34%	5.33	5.33	未进入负面清单	否	无	62%	
1127	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线医院分歧008号街内医院变压器	400	59.90%	120.42	120.42	未进入负面清单	否	无	6%	
1128	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线医院分支002号古于村变压器	250	63.38%	66.56	66.56	未进入负面清单	否	无	-10%	
1129	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线跃进三、四组分支041号跃进三、四组变压器	200	49.22%	81.56	81.56	未进入负面清单	否	无	0%	
1130	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线卡娄村分歧063号卡娄村四组变压器	200	24.80%	130.41	130.41	未进入负面清单	否	无	5%	
1131	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线五一分歧047号丁家村部变压器	400	13.70%	305.20	305.20	未进入负面清单	否	无	-3%	
1132	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线采石支07号台区变压器	200	46.37%	87.25	87.25	未进入负面清单	否	无	-6%	
1133	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线兴隆支37右05号台区变压器	200	3.80%	172.39	172.39	未进入负面清单	否	无	-3%	
1134	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线79左07号台区变压器	100	73.54%	16.46	16.46	未进入负面清单	否	无	0%	
1135	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线后屯支粮库分34左01号左01号台区变压器	20	76.44%	2.71	2.71	未进入负面清单	否	无	47%	
1136	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线前孤支10左09号台区变压器	200	17.59%	144.82	144.82	未进入负面清单	否	无	165%	
1137	国网清河区供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV农二线样子沟分24号前马样子沟公变台区变压器	30	53.02%	11.09	3.69	未进入负面清单	否	无	-3%	
1138	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线黑鱼2组分010号黑鱼2组变压器	100	76.80%	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-1%	
1139	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线黑鱼4组分005号黑鱼4组变压器	200	26.86%	126.28	126.28	未进入负面清单	否	无	-1%	
1140	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线十八家子1组分007号十八家子1组变压器	100	37.77%	52.23	52.23	未进入负面清单	否	无	2%	
1141	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干长发5组分支006号长发5组变压器	160	32.24%	92.42	92.42	未进入负面清单	否	无	-3%	
1142	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线酒馆3组分005号酒馆三组变压器	400	20.69%	277.23	277.23	未进入负面清单	否	无	1%	
1143	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV大苇子线大苇子4组分歧022号大苇子四组变压器	30	54.47%	10.66	9.53	未进入负面清单	否	无	1%	
1144	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV宝西线五分场二组分支004号五分场2组变压器	50	52.03%	18.98	16.35	未进入负面清单	否	无	0%	
1145	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线八岔分支011号八岔村变压器	100	38.99%	51.01	51.01	未进入负面清单	否	无	-12%	
1146	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干长发6组分支013号长发6组变压器	30	73.51%	4.95	4.95	未进入负面清单	否	无	-1%	
1147	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线歪脖一二组分支010号歪脖一二组变压器	80	60.45%	23.64	23.64	未进入负面清单	否	无	4%	
1148	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线新华分支058号3.4组变压器	400	18.38%	286.50	286.50	未进入负面清单	否	无	-2%	
1149	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线边家三四组分支017号边家三四组变压器	200	30.71%	118.57	118.57	未进入负面清单	否	无	1%	
1150	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线水泉分支057号孙家1组变压器	80	62.36%	22.12	22.12	未进入负面清单	否	无	-11%	
1151	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线酒馆2组分支009号酒馆二组变压器	200	16.56%	146.89	146.89	未进入负面清单	否	无	-6%	
1152	国网昌图县供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV大洼北线蔡家4组分支04号蔡家4组变压器	30	64.68%	7.59	9.90	未进入负面清单	否	无	0%	
1153	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV街内线双山四组分支003号双山四组变压器	50	47.40%	21.30	17.35	未进入负面清单	否	无	-10%	
1154	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线广宁4组分支006号广宁4组变压器	200	21.14%	137.72	137.72	未进入负面清单	否	无	-1%	
1155	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线丁家分歧008号金家五组变压器	100	73.89%	16.11	16.11	未进入负面清单	否	无	5%	
1156	国网昌图县供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV东双线张家分歧101号广贵屯变压器	50	69.93%	10.03	35.37	未进入负面清单	否	无	5%	
1157	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线牛庄4组分003号牛庄4组变压器	200	29.33%	121.35	121.35	未进入负面清单	否	无	0%	
1158	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线宏胜6、7组分支028号宏胜6、7组变压器	400	25.46%	258.17	258.17	未进入负面清单	否	无	2%	
1159	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线边家五组分支004号边家五六八组变压器	160	70.86%	30.62	30.62	未进入负面清单	否	无	-5%	
1160	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线张发分歧026号张发二组变压器	400	14.78%	300.86	300.86	未进入负面清单	否	无	6%	
1161	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线东岗村8组分002号东岗村八组变压器	100	74.77%	15.23	15.23	未进入负面清单	否	无	1%	
1162	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线084号金家1组变压器	200	31.40%	117.19	117.19	未进入负面清单	否	无	1%	
1163	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线水泉4组分支001号水泉3组变压器	100	59.91%	30.09	30.09	未进入负面清单	否	无	6%	
1164	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线水泉5组分支002号水泉5组变压器	100	40.24%	49.76	49.76	未进入负面清单	否	无	-5%	
1165	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线水泉分支060号孙家2组变压器	200	20.48%	139.04	139.04	未进入负面清单	否	无	-5%	
1166	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV街内线曹家六组分歧002号曹家六组变压器	30	54.19%	10.74	10.66	未进入负面清单	否	无	1%	
1167	国网调兵山市供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV金家线于家一组分支009号于家一组变压器	200	57.09%	65.83	38.69	未进入负面清单	否	无	4%	
1168	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV十八家乙线付友分支013号付友七组变压器	400	16.71%	293.16	293.16	未进入负面清单	否	无	-1%	
1169	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线团结二组分支003号团结二组变压器	100	53.08%	36.92	36.92	未进入负面清单	否	无	-6%	
1170	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线水泉分支072号孙家3组变压器	200	21.91%	136.19	136.19	未进入负面清单	否	无	5%	
1171	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV宝东线东三合分歧050号东三合村台变压器	50	65.88%	12.06	71.61	未进入负面清单	否	无	5%	
1172	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线西太分歧044号西太3组变压器	100	29.75%	60.25	60.25	未进入负面清单	否	无	-7%	
1173	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线五家子五组分005号五家子五组变压器	200	40.41%	99.17	99.17	未进入负面清单	否	无	-7%	
1174	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线大四六组分支001号大四六组2号变压器	100	79.31%	10.69	10.69	未进入负面清单	否	无	14%	
1175	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线十八家子4组分003号十八家子4组变压器	160	66.72%	37.25	37.25	未进入负面清单	否	无	7%	
1176	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线牛庄2-3组007号牛庄2-3组变压器	200	17.15%	145.69	145.69	未进入负面清单	否	无	5%	
1177	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线042号十八家子村变压器	200	65.34%	49.31	49.31	未进入负面清单	否	无	-6%	
1178	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线丁家分歧085号康家6组变压器	200	15.00%	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	-2%	
1179	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新立四、五组分支019号新立四组变压器	100	42.68%	47.32	47.32	未进入负面清单	否	无	-4%	
1180	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线广宁分支033号广宁3组变压器	200	41.52%	96.96	96.96	未进入负面清单	否	无	8%	
1181	国网昌图县供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV满井乙线六家庙村9组分支016号六家庙村10组变压器	50	43.59%	23.21	18.49	未进入负面清单	否	无	-17%	
1182	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线太河2组分002号太河二组变压器	100	51.16%	38.84	38.84	未进入负面清单	否	无	4%	
1183	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线双堆子6组分004号双堆子6组变压器	100	77.66%	12.34	12.34	未进入负面清单	否	无	-3%	
1184	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分林祥支振德岐02号振德公变台区变压器	30	36.01%	16.20	107.98	未进入负面清单	否	无	3%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1185	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线广宁1组分支005号广宁1组变压器	100	62.49%	27.51	27.51	未进入负面清单	否	无	4%	
1186	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线歪脖7.8组分支30号杆歪脖7.8组变压器	100	60.01%	29.99	29.99	未进入负面清单	否	无	-4%	
1187	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干建设5组分支011号建设5组变压器	200	11.05%	157.90	157.90	未进入负面清单	否	无	-10%	
1188	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线黄家团结分歧010号团结一组变压器	200	24.44%	131.12	131.12	未进入负面清单	否	无	-1%	
1189	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线西太分歧008号西太6组变压器	200	38.08%	103.84	103.84	未进入负面清单	否	无	-10%	
1190	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线035号十八家子2组变压器	200	42.02%	95.95	95.95	未进入负面清单	否	无	2%	
1191	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干长发1、2组分支035号和平大棚变压器	50	52.43%	18.79	18.79	未进入负面清单	否	无	54%	
1192	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线牛庄分歧037号牛庄村变压器	100	71.83%	18.17	18.17	未进入负面清单	否	无	-27%	
1193	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线太河8组分018号太河八组变压器	200	27.85%	124.30	124.30	未进入负面清单	否	无	-7%	
1194	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线康家2-3组分支016号康家3组变压器	100	40.40%	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	2%	
1195	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干新立1组分支002号新立1组变压器	200	18.70%	142.60	142.60	未进入负面清单	否	无	-1%	
1196	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线十八家子5-6组分007号十八家子5-6组变压器	200	37.68%	104.64	104.64	未进入负面清单	否	无	7%	
1197	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线太河1组分005号太河一组变压器	100	78.37%	11.63	9.85	未进入负面清单	否	无	-5%	
1198	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线赵家二组分008号赵家二组变压器	200	42.51%	94.98	94.98	未进入负面清单	否	无	-3%	
1199	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线东岗子村7组分支016号东岗子村七组变压器	80	79.75%	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	4%	
1200	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线八岔2组分005号八岔2组变压器铭牌	100	54.33%	35.67	35.67	未进入负面清单	否	无	8%	
1201	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线牛庄分歧051号牛庄7-8组变压器	80	78.52%	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	0%	
1202	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线八岔1-2组分支014号八岔1组变压器	100	43.55%	46.45	46.45	未进入负面清单	否	无	1%	
1203	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线西太1组大鹏分001号西太1组大鹏变压器	30	52.82%	11.15	11.15	未进入负面清单	否	无	-28%	
1204	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线酒馆4组分006号酒馆四组变压器	200	16.96%	146.08	146.08	未进入负面清单	否	无	-10%	
1205	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线黄家一组分支006号黄家二组变压器	200	58.15%	63.70	63.70	未进入负面清单	否	无	47%	
1206	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线长沟1、2组分支012号长沟1、2组变压器	200	34.33%	111.35	111.35	未进入负面清单	否	无	-1%	
1207	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线水泉2组分支002号水泉2组变压器	100	74.83%	15.17	15.17	未进入负面清单	否	无	-5%	
1208	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线大棚台分004号大棚变压器	200	7.36%	165.29	165.29	未进入负面清单	否	无	-8%	
1209	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线边家一二组分支001号边家七组变压器	200	50.39%	79.22	79.22	未进入负面清单	否	无	-4%	
1210	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线边家歪脖分歧069号歪脖三四九十组变压器	400	22.44%	270.23	270.23	未进入负面清单	否	无	9%	
1211	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干长发12组分支019号长发2组变压器	200	24.20%	131.61	131.61	未进入负面清单	否	无	1%	
1212	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线于家分021号于家一组变压器	100	61.90%	28.10	28.10	未进入负面清单	否	无	17%	
1213	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线水泉分支020号水泉一组变压器	200	35.09%	109.82	109.82	未进入负面清单	否	无	-4%	
1214	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线太河6.7组分007号太河六、七组变压器	100	69.42%	20.58	20.58	未进入负面清单	否	无	-4%	
1215	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线西太分歧015号西太村变压器	100	18.31%	71.69	71.69	未进入负面清单	否	无	-57%	
1216	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线金家3组分011金家3组变压器	200	44.63%	90.75	90.75	未进入负面清单	否	无	0%	
1217	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线长岭子6组分支004号长岭子6组变压器	200	30.68%	118.63	118.63	未进入负面清单	否	无	2%	
1218	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线十八家子3组分003号十八家子3组变压器	200	37.23%	105.54	105.54	未进入负面清单	否	无	-5%	
1219	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线106号金家4组变压器	200	27.72%	124.57	124.57	未进入负面清单	否	无	-2%	
1220	国网昌图县供电公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	10kV东双线东郭牛分岐002号东郭牛变压器	30	62.32%	8.30	11.23	未进入负面清单	否	无	-5%	
1221	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线康家2-3组分支022号康家2组变压器	200	37.35%	105.31	105.31	未进入负面清单	否	无	0%	
1222	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线八岔1-2组分支021号黑鱼3组变压器	200	28.96%	122.09	122.09	未进入负面清单	否	无	10%	
1223	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线牛庄5-6组分003号牛庄5-6组变压器	100	62.87%	27.13	27.13	未进入负面清单	否	无	4%	
1224	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新立上二组分支006号新立上二组变压器	200	23.73%	132.53	132.53	未进入负面清单	否	无	12%	
1225	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线水泉六组分支005号水泉六组变压器	100	46.65%	43.35	43.35	未进入负面清单	否	无	-10%	
1226	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线后窑分支050号张发村三组变压器	50	74.49%	7.75	7.75	未进入负面清单	否	无	-9%	
1227	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线西太1组分07号西太1组变压器	400	14.62%	301.53	301.53	未进入负面清单	否	无	0%	
1228	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线太河5组分002号太河五组变压器	200	15.19%	149.62	149.62	未进入负面清单	否	无	-3%	
1229	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线船房六组分支014号船房六组变压器	200	31.85%	116.30	116.30	未进入负面清单	否	无	-2%	
1230	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线广宁2组分支005号广宁2组变压器	100	53.84%	36.16	36.16	未进入负面清单	否	无	8%	
1231	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线大四四组分支008号大四三、四组变压器	200	72.58%	34.85	34.85	未进入负面清单	否	无	-5%	
1232	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV十八家乙线付友二组分010号付友二组变压器	400	16.43%	294.28	294.28	未进入负面清单	否	无	9%	
1233	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干熬家5、6组分支025号熬家5、6组变压器	200	20.73%	138.55	138.55	未进入负面清单	否	无	2%	
1234	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线团结五六组分支08号团结五组变压器	400	11.66%	313.34	313.34	未进入负面清单	否	无	2%	
1235	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线孙家4组分支005号孙家4组变压器	50	79.18%	5.41	4.51	未进入负面清单	否	无	-3%	
1236	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线苏家村五组分24号苏家村五组变压器	30	77.11%	3.87	25.79	未进入负面清单	否	无	15%	
1237	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线熬海八组变压器	200	27.09%	125.81	125.81	未进入负面清单	否	无	4%	
1238	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线万家六七组变压器	200	26.78%	126.45	126.45	未进入负面清单	否	无	-15%	
1239	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线新华6组分支004号新华6组变压器	100	53.91%	36.09	36.09	未进入负面清单	否	无	-5%	
1240	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV东嘎线谷家分歧015号谷家六组变压器	100	50.85%	39.15	37.62	未进入负面清单	否	无	16%	
1241	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线长沟6组分支003号长沟6组变压器	200	24.92%	130.17	130.17	未进入负面清单	否	无	5%	
1242	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线新华5组分支006号新华5组变压器	200	22.04%	135.92	135.92	未进入负面清单	否	无	4%	
1243	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线新华2组分支005号新华2组变压器	100	56.88%	33.12	33.12	未进入负面清单	否	无	4%	
1244	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线丁家分歧50号康家4组变压器	160	55.66%	54.94	54.94	未进入负面清单	否	无	20%	
1245	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家6组分支010+1号张家6组变压器	50	76.40%	6.80	37.97	未进入负面清单	否	无	7%	
1246	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干新立6组分支006号新立6组变压器	200	35.50%	109.00	109.00	未进入负面清单	否	无	1%	
1247	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线张发分歧009号张发四组变压器	30	78.40%	3.48	3.48	未进入负面清单	否	无	-8%	
1248	国网清河区供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV松边线英城子河西公变台区变压器	50	64.75%	12.62	6.15	未进入负面清单	否	无	-9%	
1249	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线东岗子村023号东岗子村变压器	80	69.75%	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	0%	
1250	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干建设4组分支004号建设4组变压器	200	22.91%	134.19	134.19	未进入负面清单	否	无	6%	
1251	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线双堆子分支010号双堆子1组变压器	200	23.68%	132.63	132.63	未进入负面清单	否	无	-6%	
1252	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线东岗子村3.4组分002号东岗子村三、四组变压器	200	3.44%	173.13	173.13	未进入负面清单	否	无	6%	
1253	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线边家七组分支018号边家一组变压器	160	44.59%	72.65	72.65	未进入负面清单	否	无	5%	
1254	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线胜利三、四组分支007号胜利四组变压器	100	75.06%	14.94	14.94	未进入负面清单	否	无	-3%	
1255	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线时代新城分008号杆时代新城变压器2号	250	46.85%	107.86	107.86	未进入负面清单	否	无	2%	
1256	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线宏大三组分支015号宏大三组变压器	30	79.83%	3.05	10.17	未进入负面清单	否	无	10%	
1257	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线红心七、八组分支006号红心七、八组变压器	400	10.59%	317.65	317.65	未进入负面清单	否	无	15%	
1258	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线西太5组分009号西太5组变压器	200	13.95%	152.09	152.09	未进入负面清单	否	无	0%	
1259	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线五家子三组分004号五家子三组变压器	200	26.43%	127.14	127.14	未进入负面清单	否	无	-12%	
1260	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线歪脖7.8组分支12号杆歪脖5.6组变压器	160	49.19%	65.30	65.30	未进入负面清单	否	无	0%	
1261	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线055号宏胜4组变压器	100	76.66%	13.34	13.34	未进入负面清单	否	无	5%	
1262	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线黑鱼6组分003黑鱼6组变压器	200	30.70%	118.61	118.61	未进入负面清单	否	无	-2%	
1263	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线西太4组分004号西太4组变压器	100	51.20%	38.81	38.81	未进入负面清单	否	无	-2%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1264	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线酒馆5组分004号酒馆五组变压器	200	27.53%	124.93	124.93	未进入负面清单	否	无	-3%	
1265	国网昌图县供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV铁西线南头分歧005号北头村7组变压器	30	55.34%	10.40	11.41	未进入负面清单	否	无	6%	
1266	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线平安六组分支006号平安六组变压器	200	37.62%	104.76	104.76	未进入负面清单	否	无	7%	
1267	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线胜利一组分支008号胜利一组变压器	100	54.21%	35.79	35.79	未进入负面清单	否	无	2%	
1268	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线后屯支019右02号台区变压器	200	13.86%	152.27	152.27	未进入负面清单	否	无	0%	
1269	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线前孤支05左1号台区变压器	400	20.58%	277.69	277.69	未进入负面清单	否	无	-6%	
1270	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	孤山子采石山上柱上变压器	400	17.88%	288.50	288.50	未进入负面清单	否	无	311%	
1271	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线后孤支11号台区变压器	400	16.63%	293.47	293.47	未进入负面清单	否	无	102%	
1272	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线后屯支粮库分18左08号台区变压器	400	18.56%	285.76	285.76	未进入负面清单	否	无	5%	
1273	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	项荒线后屯支18#+1台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
1274	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线前孤支09右05号台区变压器	200	31.19%	117.62	117.62	未进入负面清单	否	无	58%	
1275	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线前孤支08#台区变压器	200	13.71%	152.59	152.59	未进入负面清单	否	无	95%	
1276	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	晓南矿外饭店变台变台柱上变压器	200	7.31%	165.37	165.37	未进入负面清单	否	无	-16%	
1277	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线钢管支16号公变台区变压器	100	70.70%	19.30	19.30	未进入负面清单	否	无	-8%	
1278	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线后屯支粮库分52号台区变压器	100	20.83%	69.17	69.17	未进入负面清单	否	无	-13%	
1279	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线钢管支06号公变台区变压器	400	15.65%	297.38	297.38	未进入负面清单	否	无	-5%	
1280	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线05右14号公变台区变压器	400	12.60%	309.60	309.60	未进入负面清单	否	无	-31%	
1281	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线石场支10#右1柱上变压器	200	13.26%	153.48	153.48	未进入负面清单	否	无	-3%	
1282	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓明线	10kV晓明线27+1左01号台区变压器	315	36.97%	167.04	167.04	未进入负面清单	否	无	9%	
1283	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	项荒线后屯支07#+1台区变压器	50	0.20%	44.90	44.90	未进入负面清单	否	无	-75%	
1284	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线滕家支青明分08号公变台区变压器	200	23.53%	132.94	132.94	未进入负面清单	否	无	18%	
1285	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线邓家支48左07左1号台区变压器	200	7.64%	164.72	164.72	未进入负面清单	否	无	19%	
1286	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创兀线	10kV创兀线140#右05#台区变压器	400	36.04%	215.84	215.84	未进入负面清单	否	无	-3%	
1287	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线后屯支刘荒分09号台区变压器	50	76.32%	6.84	6.84	未进入负面清单	否	无	5%	
1288	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线汪荒支20右08号台区变压器	400	16.82%	292.74	292.74	未进入负面清单	否	无	105%	
1289	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线209左1号台区变压器	200	23.96%	132.09	132.09	未进入负面清单	否	无	2%	
1290	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线大隆支16号公变台区变压器	200	7.41%	165.19	165.19	未进入负面清单	否	无	-4%	
1291	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施跃线	10kV施跃线胡家支08号公变台区变压器	200	44.19%	91.61	91.61	未进入负面清单	否	无	-5%	
1292	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓明线	18号线三区市场变台	400	60.95%	116.22	116.22	未进入负面清单	否	无	11%	
1293	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线后屯支邓家分08左05#台区变压器	200	27.06%	125.89	125.89	未进入负面清单	否	无	-3%	
1294	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施水线	10kV施水线36右01号左08台区变压器	200	13.28%	153.44	153.44	未进入负面清单	否	无	76%	
1295	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线腰堡支腰堡北分14号公变台区变压器	200	23.20%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	44%	
1296	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线后屯支邓家分07号右1柱上变压器	100	79.80%	10.20	10.20	未进入负面清单	否	无	380%	
1297	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线后屯支粮库分32号台区变压器	400	21.71%	273.16	273.16	未进入负面清单	否	无	22%	
1298	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施华线	10kV施华线勘探支15左03#台区变压器	200	22.10%	135.81	135.81	未进入负面清单	否	无	-20%	
1299	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线汪荒支22#台区变压器	315	16.65%	231.05	231.05	未进入负面清单	否	无	145%	
1300	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线后屯支31#右12台区变压器	100	0.04%	89.96	89.96	未进入负面清单	否	无	1%	
1301	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线后屯支31号右01右01台区变压器	200	30.28%	119.45	119.45	未进入负面清单	否	无	-7%	
1302	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线前孤支13#台区变压器	200	39.59%	100.81	100.81	未进入负面清单	否	无	12%	
1303	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	孤山子建安处住宅变台柱上变压器	100	33.81%	56.19	56.19	未进入负面清单	否	无	-21%	
1304	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线138右05号台区变压器	200	15.30%	149.39	149.39	未进入负面清单	否	无	-5%	
1305	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线项荒支20#右1台区变压器	400	17.48%	290.09	290.09	未进入负面清单	否	无	-1%	
1306	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线53号右13	200	24.68%	130.64	130.64	未进入负面清单	否	无	-8%	
1307	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	校西变台	400	10.76%	316.96	316.96	未进入负面清单	否	无	-7%	
1308	国网清河区供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV下肥线代庄支北甸子分08号北甸子公变台区变压器	20	45.31%	8.94	2.50	未进入负面清单	否	无	-16%	
1309	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线007号桥东1号变压器	400	48.84%	164.65	164.65	未进入负面清单	否	无	1%	
1310	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线八棵11组分支005号八棵八组变压器	400	12.52%	309.92	309.92	未进入负面清单	否	无	-2%	
1311	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV付远线远大四组分支007号远大四组变压器	50	48.63%	20.69	19.54	未进入负面清单	否	无	-8%	
1312	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线仁合三组分支010号仁合三组变压器	50	38.47%	25.77	103.07	未进入负面清单	否	无	10%	
1313	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线大房分歧25+1号大房村二、三组分台	400	8.02%	327.91	327.91	未进入负面清单	否	无	-8%	
1314	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线兴隆2.7组分支017号兴隆2.7组变压器	200	21.22%	137.56	137.56	未进入负面清单	否	无	-9%	
1315	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线十间6组分支002号十间6组变压器	200	56.21%	67.59	67.59	未进入负面清单	否	无	36%	
1316	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线红心分歧075号红心五、六组变压器	400	14.09%	303.65	303.65	未进入负面清单	否	无	2%	
1317	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线红心村分支002号红心三、四组变压器	100	39.73%	50.27	50.27	未进入负面清单	否	无	6%	
1318	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线北腰一组分支003号北腰一组变压器	100	59.53%	30.47	30.47	未进入负面清单	否	无	5%	
1319	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新生三、四组分支008号新生三、四组变压器	200	50.84%	78.33	78.33	未进入负面清单	否	无	3%	
1320	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV十八家乙线付友1-4组分017号付友三组变压器	100	62.76%	27.24	27.24	未进入负面清单	否	无	-5%	
1321	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV十八家乙线付友1-4组分023号付友四组变压器	200	42.95%	94.10	94.10	未进入负面清单	否	无	2%	
1322	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线广宁分支056号广宁6、8组变压器	100	73.98%	16.02	16.02	未进入负面清单	否	无	0%	
1323	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线北腰二组分支005号北腰二组变压器	400	8.64%	325.45	325.45	未进入负面清单	否	无	3%	
1324	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新发分歧065号新发三、六组变压器	100	54.39%	35.61	35.61	未进入负面清单	否	无	-3%	
1325	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线长沟5组分支008号长沟5组变压器	50	44.80%	22.60	22.60	未进入负面清单	否	无	41%	
1326	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干长岭3、4组分支010号长岭3、4组变压器	200	52.64%	74.71	74.71	未进入负面清单	否	无	2%	
1327	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干建设8组分支017号建设8组变压器	100	63.86%	26.14	26.14	未进入负面清单	否	无	1%	
1328	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线宏胜分歧013号宏胜五、八组变压器	100	79.17%	10.83	9.03	未进入负面清单	否	无	2%	
1329	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干长发1、2组分支028号长发3.4组变压器	200	21.03%	137.94	137.94	未进入负面清单	否	无	-1%	
1330	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线四方5、6组分支014号四方5组变压器	100	60.56%	29.44	29.44	未进入负面清单	否	无	6%	
1331	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线长沟1、2组分支002号长沟3组变压器	100	33.12%	56.88	56.88	未进入负面清单	否	无	3%	
1332	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干长发1组分支007号长发1组变压器	200	20.34%	139.32	139.32	未进入负面清单	否	无	-2%	
1333	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干熬家1、2组分支029号熬家1、2组变压器	200	32.85%	114.31	114.31	未进入负面清单	否	无	-1%	
1334	国网调兵山市供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV金家线新河村一组分024号新河村一组变压器	50	50.16%	19.92	14.13	未进入负面清单	否	无	-6%	
1335	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线和平3、4组分支002号和平3、4组变压器	200	21.44%	137.11	137.11	未进入负面清单	否	无	2%	
1336	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干新立3组分支003号新立3组变压器	200	24.03%	131.93	131.93	未进入负面清单	否	无	-3%	
1337	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线四方3组分支012号四方3组变压器	30	79.58%	3.13	3.13	未进入负面清单	否	无	-2%	
1338	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干新立4组分支009号新立4组变压器	200	16.63%	146.74	146.74	未进入负面清单	否	无	-2%	
1339	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干建设7组分支002号建设7组变压器	100	50.79%	39.21	39.21	未进入负面清单	否	无	-3%	
1340	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线小房567组分支024号小房567组变压器	400	27.81%	248.77	248.77	未进入负面清单	否	无	4%	
1341	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线四方1组006号四方1组变压器	200	21.97%	136.07	136.07	未进入负面清单	否	无	-1%	
1342	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干建设3组分支009号建设3组变压器	200	13.29%	153.43	153.43	未进入负面清单	否	无	-8%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1343	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线长沟4组分支005号长沟4组变压器	100	34.99%	55.01	55.01	未进入负面清单	否	无	2%	
1344	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线长沟分歧009号四方2组变压器	200	31.40%	117.19	117.19	未进入负面清单	否	无	0%	
1345	国网调兵山市供电公司	四面城66kV变电站	10kV四工线	10kV长岭子线广宁5组分支004号广宁5组变压器	50	76.64%	6.68	14.15	未进入负面清单	否	无	6%	
1346	国网昌图县供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV农林线马家分歧047号马家村五组变压器	30	79.63%	3.11	39.84	未进入负面清单	否	无	19%	
1347	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干108号建设6、9组变压器	200	50.04%	79.92	79.92	未进入负面清单	否	无	12%	
1348	国网调兵山市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV农场线七分场马家二组分004号七分场马家二组变压器	50	61.45%	14.27	14.17	未进入负面清单	否	无	-7%	
1349	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线127号长岭子2组变压器	400	20.36%	278.55	278.55	未进入负面清单	否	无	6%	
1350	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线新邓家支48左40左3号台区变压器	200	13.73%	152.55	152.55	未进入负面清单	否	无	19%	
1351	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线义兴分歧018号白家五组变压器	100	76.17%	13.83	13.83	未进入负面清单	否	无	2%	
1352	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线义兴分歧085号兴义二组变压器	200	47.76%	84.49	84.49	未进入负面清单	否	无	7%	
1353	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线义兴分歧097号义兴五组变压器	400	15.48%	298.08	298.08	未进入负面清单	否	无	-18%	
1354	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线前屯支07#台区变压器	400	26.25%	255.00	255.00	未进入负面清单	否	无	32%	
1355	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线68#右01号公变台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-	
1356	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线93右01号公变台区变压器	100	51.42%	38.58	38.58	未进入负面清单	否	无	12%	
1357	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线娘娘庙东支03号公变台区变压器	200	6.79%	166.42	166.42	未进入负面清单	否	无	1%	
1358	国网调兵山市供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV青明线娘娘庙东支02左06号公变台区变压器	100	77.70%	12.30	28.38	未进入负面清单	否	无	0%	
1359	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施华线	10kV施华线勘探支22号台区变压器	100	75.53%	14.47	14.47	未进入负面清单	否	无	31%	
1360	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施华线	10kV施华线勘探支酒厂分08+1号台区变压器	200	28.48%	123.04	123.04	未进入负面清单	否	无	6%	
1361	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施华线	10kV施华线勘探支29号台区变压器	315	35.90%	170.43	170.43	未进入负面清单	否	无	34%	
1362	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线095号古于三组变压器	160	76.65%	21.36	21.36	未进入负面清单	否	无	-31%	
1363	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线孤榆树组分支22右1左1柱上变压器	100	0.16%	89.84	89.84	未进入负面清单	否	无	-	
1364	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线古于二组分支010号古于二组变压器	200	21.50%	137.01	137.01	未进入负面清单	否	无	8%	
1365	国网调兵山市供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV后窑东线船房分歧024号船房三组变压器	30	65.43%	7.37	5.88	未进入负面清单	否	无	27%	
1366	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线万家六七组变压器新分台	200	18.62%	142.76	142.76	未进入负面清单	否	无	-	
1367	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线前屯支03右29号台区变压器	200	16.63%	146.75	146.75	未进入负面清单	否	无	0%	
1368	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线主干17号后窑乡政府家属楼变台变压器新分台	400	14.21%	303.14	303.14	未进入负面清单	否	无	-	
1369	国网昌图县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV四村线苗家分支042号苗家屯变压器	50	52.38%	18.81	19.92	未进入负面清单	否	无	-4%	
1370	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创兀线	10kV兀联线11左1号台区变压器	200	40.77%	98.45	98.45	未进入负面清单	否	无	-7%	
1371	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线于家三组分001号于家三组变压器	200	27.78%	124.43	124.43	未进入负面清单	否	无	-5%	
1372	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创兀线	10kV创兀线102#台区变压器	400	19.80%	280.81	280.81	未进入负面清单	否	无	11%	
1373	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线养殖场支14号公变台区变压器	100	45.27%	44.73	44.73	未进入负面清单	否	无	-25%	
1374	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施华线	10kV施华线34左07柱上变压器	400	15.40%	298.39	298.39	未进入负面清单	否	无	-	
1375	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线锰钢支04号公变台区变压器	100	69.20%	20.80	20.80	未进入负面清单	否	无	-31%	
1376	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线长铁支02右01#台区变压器	200	14.66%	150.67	150.67	未进入负面清单	否	无	-3%	
1377	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线南山支31#台区变压器	200	34.76%	110.47	110.47	未进入负面清单	否	无	92%	
1378	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV十八家乙线付友一四组分008号付友村变压器	100	8.55%	81.45	81.45	未进入负面清单	否	无	10%	
1379	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV十八家乙线付友一组分003号付友一组变压器	100	55.11%	34.89	34.89	未进入负面清单	否	无	3%	
1380	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	张庄公园学校	400	13.12%	307.51	307.51	未进入负面清单	否	无	141%	
1381	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	42#楼柱上变压器	400	32.25%	230.99	230.99	未进入负面清单	否	无	148%	
1382	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线北腰三组分支005号北腰三组变压器	100	79.81%	10.19	10.19	未进入负面清单	否	无	2%	
1383	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	青明线夏家支15#+1左2柱上变压器	200	20.34%	139.33	139.33	未进入负面清单	否	无	-2%	
1384	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线夏家支27号公变台区变压器	400	10.49%	318.05	318.05	未进入负面清单	否	无	0%	
1385	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新生一组分支005号新生一组变压器	100	44.65%	45.35	45.35	未进入负面清单	否	无	1%	
1386	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新生二组分支002号新生二组变压器	200	44.18%	91.64	91.64	未进入负面清单	否	无	5%	
1387	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新发四组分支003号新发四组变压器	100	44.91%	45.09	45.09	未进入负面清单	否	无	4%	
1388	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新发分歧086号新发二组变压器	100	51.49%	38.51	38.51	未进入负面清单	否	无	2%	
1389	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线129号柱上变压器	200	23.13%	133.75	133.75	未进入负面清单	否	无	202%	
1390	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线134#右01柱上变压器	200	10.47%	159.07	159.07	未进入负面清单	否	无	-71%	
1391	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线140号公变台区变压器	400	10.51%	317.95	317.95	未进入负面清单	否	无	14%	
1392	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	三家子铁道北变台柱上变压器	315	17.37%	228.78	228.78	未进入负面清单	否	无	-6%	
1393	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	青南线98#+1台区变压器	50	14.79%	37.60	37.60	未进入负面清单	否	无	64%	
1394	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线111#右1台区变压器	100	0.04%	89.96	89.96	未进入负面清单	否	无	5%	
1395	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线111#右11台区变压器	100	0.09%	89.91	89.91	未进入负面清单	否	无	0%	
1396	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线后通二组分支017号后通二组变压器	200	43.12%	93.76	93.76	未进入负面清单	否	无	-1%	
1397	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线后通四组002号后通四组变压器	50	73.83%	8.09	8.09	未进入负面清单	否	无	2%	
1398	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线南腰四、六组分支003号南腰四、六组变压器	100	50.51%	39.49	39.49	未进入负面清单	否	无	0%	
1399	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线95号右011号公变台区变压器	200	9.97%	160.06	160.06	未进入负面清单	否	无	3%	
1400	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线95号右010左4柱上变压器	200	8.88%	162.25	162.25	未进入负面清单	否	无	9%	
1401	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线主干083号金城六组变压器	400	32.85%	228.58	228.58	未进入负面清单	否	无	2%	
1402	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线新邓家支37右08号台区变压器	200	36.29%	107.41	107.41	未进入负面清单	否	无	1%	
1403	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线新邓家支59右06号台区变压器	100	45.92%	44.08	44.08	未进入负面清单	否	无	4%	
1404	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线丁家村六组分支004号丁家村六组变压器	50	78.67%	5.66	5.66	未进入负面清单	否	无	2%	
1405	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线丁家村三组分支009号丁家村三组变压器	80	50.46%	31.63	31.63	未进入负面清单	否	无	1%	
1406	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV四面城线东干线丰林五组分008号丰林五组变压器	30	55.96%	10.21	12.00	未进入负面清单	否	无	-8%	
1407	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线五一分歧078号五一村一组变压器	100	63.83%	26.17	26.17	未进入负面清单	否	无	-2%	
1408	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线五一村六组分支047号五一村六组变压器	200	22.84%	134.32	134.32	未进入负面清单	否	无	3%	
1409	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线张庄支06左1号台区变压器	200	25.16%	129.67	129.67	未进入负面清单	否	无	-2%	
1410	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创兀线	10kV创兀线造纸支03左1号台区变压器	200	20.62%	138.76	138.76	未进入负面清单	否	无	31%	
1411	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线丛生分支042号泉眼村六组变压器	50	61.32%	14.34	14.34	未进入负面清单	否	无	15%	
1412	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线泉眼村五组分010号泉眼村五组变压器	200	34.19%	111.61	111.61	未进入负面清单	否	无	-1%	
1413	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线滕家支33号右1号公变台区变压器	200	14.92%	150.17	150.17	未进入负面清单	否	无	-5%	
1414	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线娘娘庙西支05#公变台区变压器	200	17.69%	144.62	144.62	未进入负面清单	否	无	-22%	
1415	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线陶家五六组分003号陶家五六组变压器	200	46.08%	87.83	87.83	未进入负面清单	否	无	3%	
1416	国网铁岭县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV新北线西小河3号台支线3#照明台公变台区变压器	80	52.77%	29.78	19.55	未进入负面清单	否	无	-9%	
1417	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线新河村五组分010号新河村五组变压器	400	11.05%	315.78	315.78	未进入负面清单	否	无	-8%	
1418	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV镇内线北支线局属6号台分支012号税务家属楼变压器	200	44.36%	91.29	80.87	未进入负面清单	否	无	-7%	
1419	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线新河村二组分025号新河村二组变压器	200	30.67%	118.66	118.66	未进入负面清单	否	无	-14%	
1420	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV长岭子线01#营业所锅炉	160	34.40%	88.96	88.96	未进入负面清单	否	无	-23%	
1421	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV十八家乙线21号小区变压器	315	69.10%	65.83	65.83	未进入负面清单	否	无	4%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1422	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV十八家乙线付友分支024号付友六组变压器	160	43.69%	74.10	74.10	未进入负面清单	否	无	4%	
1423	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV十八家乙线付友六组大棚分005号付友六组大棚变压器	50	46.51%	21.74	21.74	未进入负面清单	否	无	2%	
1424	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV十八家乙线付友五组分002号付友五组变压器	160	54.58%	56.67	56.67	未进入负面清单	否	无	3%	
1425	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线排楼四组变压器	200	29.86%	120.28	120.28	未进入负面清单	否	无	2%	
1426	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线双山分歧15+1号双山村五组变压器	50	73.67%	8.17	8.17	未进入负面清单	否	无	3%	
1427	国网昌图县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV铁西线北头4组分支002号北头村4组变压器	30	50.51%	11.85	12.19	未进入负面清单	否	无	1%	
1428	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线五百分歧35+1号五百六组变压器	200	46.11%	87.77	87.77	未进入负面清单	否	无	-2%	
1429	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线北山六组分支03号北山六组变压器	80	69.45%	16.44	16.44	未进入负面清单	否	无	2%	
1430	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线主干32号后窑变电所家属变压器	200	66.10%	47.81	47.81	未进入负面清单	否	无	2%	
1431	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线北山四组分支01号北山四组变压器	400	17.26%	290.96	290.96	未进入负面清单	否	无	-4%	
1432	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线北山二组分支03号北山二组变压器	200	38.36%	103.27	103.27	未进入负面清单	否	无	8%	
1433	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线排楼二组变台	400	16.02%	295.91	295.91	未进入负面清单	否	无	5%	
1434	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线北山五组分支05号北山五组变压器	50	68.17%	10.91	10.91	未进入负面清单	否	无	0%	
1435	国网调兵山市供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV亮东线八棵6组分支010号八棵6组变压器	30	43.37%	13.99	8.52	未进入负面清单	否	无	-2%	
1436	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线钢厂支03#台区变压器	400	48.33%	166.68	166.68	未进入负面清单	否	无	-1%	
1437	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线五百分歧85号五家子村一二组变台变压器	100	54.27%	35.73	35.73	未进入负面清单	否	无	0%	
1438	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线后窑小三组分支02号后窑小三组变压器	200	46.80%	86.40	86.40	未进入负面清单	否	无	1%	
1439	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线北山分支18号后窑6组变压器	200	55.03%	69.94	69.94	未进入负面清单	否	无	4%	
1440	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线泉头村1组分歧011号联合四组公变台区变压器	30	78.51%	3.45	3.45	未进入负面清单	否	无	-2%	
1441	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线后窑7组分003号后窑7组变压器	400	21.07%	275.70	275.70	未进入负面清单	否	无	-3%	
1442	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线主干22号后窑村4组变压器	200	21.11%	137.78	137.78	未进入负面清单	否	无	-3%	
1443	国网昌图县供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV铁东线西大分歧013号西大村三组变压器	30	51.59%	11.52	12.20	未进入负面清单	否	无	-1%	
1444	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线万家房支053左01号公变台区变压器	100	3.24%	86.76	86.76	未进入负面清单	否	无	125%	
1445	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线万家房支村南分11号公变台区变压器	100	12.79%	77.21	77.21	未进入负面清单	否	无	-33%	
1446	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线顾家支右3左4变压器	200	24.08%	131.84	131.84	未进入负面清单	否	无	79%	
1447	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线46右06号公变台区变压器	400	10.05%	319.81	319.81	未进入负面清单	否	无	-7%	
1448	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线83+1公共台区变压器	80	61.27%	22.98	22.98	未进入负面清单	否	无	-8%	
1449	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线101#柱上变压器	200	9.09%	161.81	161.81	未进入负面清单	否	无	-	
1450	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	二矿新区变台柱上变压器	50	22.67%	33.67	33.67	未进入负面清单	否	无	6%	
1451	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线05#右7左7柱上变压器	200	42.26%	95.47	95.47	未进入负面清单	否	无	-10%	
1452	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线通江口分歧012号通江口二组变压器	200	19.35%	141.29	141.29	未进入负面清单	否	无	8%	
1453	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线通江口四组分支007号通江口三五七组变压器	400	19.52%	281.94	281.94	未进入负面清单	否	无	2%	
1454	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线通江口四组分支022号通江口四组变压器	50	61.47%	14.27	14.27	未进入负面清单	否	无	8%	
1455	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线腰堡支33号左02	200	22.58%	134.83	134.83	未进入负面清单	否	无	89%	
1456	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线腰堡支37号	400	18.92%	284.33	284.33	未进入负面清单	否	无	64%	
1457	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线腰堡支腰堡北分21号公变台区变压器	200	20.66%	138.68	138.68	未进入负面清单	否	无	96%	
1458	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kv青明线腰堡支腰堡南分9#公变台区变压器	400	23.11%	267.55	267.55	未进入负面清单	否	无	55%	
1459	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线腰堡支腰堡北分35#公变台区变压器	200	52.90%	74.20	74.20	未进入负面清单	否	无	99%	
1460	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创兀线	10kV创兀线116#左1台区变压器	250	73.41%	41.46	41.46	未进入负面清单	否	无	14%	
1461	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创兀线	10kV创兀线123#台区变压器	315	72.39%	55.46	55.46	未进入负面清单	否	无	-6%	
1462	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线跃进三、四组分支009号董大壕二、五组变压器	100	72.72%	17.28	17.28	未进入负面清单	否	无	-5%	
1463	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线董大壕四三分001号董大壕一三四变压器	160	64.63%	40.59	40.59	未进入负面清单	否	无	4%	
1464	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线主干052号街内老油厂变压器	400	31.95%	232.21	232.21	未进入负面清单	否	无	5%	
1465	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线跃进一、二组分003号跃进村一、二组变压器	200	22.55%	134.89	134.89	未进入负面清单	否	无	-2%	
1466	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线大明支41右02号公变台区变压器	400	9.43%	322.28	322.28	未进入负面清单	否	无	18%	
1467	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线大明支50号公变台区变压器	400	15.39%	298.42	298.42	未进入负面清单	否	无	49%	
1468	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	大隆矿外散居变台柱上变压器	200	21.04%	137.91	137.91	未进入负面清单	否	无	120%	
1469	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支宏加分2号右1台区变压器	400	16.19%	295.26	295.26	未进入负面清单	否	无	21%	
1470	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线黑鱼5组分012号黑鱼5组变压器	400	10.50%	317.99	317.99	未进入负面清单	否	无	-8%	
1471	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线木材支23右08号台区变压器	200	27.34%	125.32	125.32	未进入负面清单	否	无	-3%	
1472	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV晓南线29号左01柱上变压器	200	0.00%	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	-	
1473	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线方家一组分支16号方家三组变压器	100	75.75%	14.25	14.25	未进入负面清单	否	无	5%	
1474	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV晓南线28号左01柱上变压器	400	0.00%	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	-	
1475	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线高力支08号右1柱上变压器	200	19.06%	141.88	141.88	未进入负面清单	否	无	-	
1476	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线小江支017号公变台区变压器	200	6.10%	167.80	167.80	未进入负面清单	否	无	-10%	
1477	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线丁家村七组分支002号丁家村七组变压器	50	70.62%	9.69	9.69	未进入负面清单	否	无	7%	
1478	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创兀线	10kV创兀线134#台区变压器	400	21.72%	273.11	273.11	未进入负面清单	否	无	16%	
1479	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线新邓家支48左24右01号台区变压器	200	13.86%	152.28	152.28	未进入负面清单	否	无	7%	
1480	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线103右1号公变台区变压器	200	37.52%	104.97	104.97	未进入负面清单	否	无	0%	
1481	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线171右04号台区变压器	200	11.59%	156.82	156.82	未进入负面清单	否	无	0%	
1482	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创兀线	创兀线82#右02号台区变压器	400	66.15%	95.39	95.39	未进入负面清单	否	无	-20%	
1483	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV大明线太平支村西分03#公变台区变压器	400	29.12%	243.50	243.50	未进入负面清单	否	无	31%	
1484	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线大明支35号左07公变台区变压器	400	21.15%	275.39	275.39	未进入负面清单	否	无	50%	
1485	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线大明支41右011号公变台区变压器	100	30.38%	59.63	59.63	未进入负面清单	否	无	106%	
1486	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV创祥线太平支16号公变台区变压器	315	9.43%	253.81	253.81	未进入负面清单	否	无	11%	
1487	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	青明线滕家支14号台区变压器	100	22.26%	67.74	67.74	未进入负面清单	否	无	-6%	
1488	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线滕家支16号公变台区变压器	100	25.37%	64.63	64.63	未进入负面清单	否	无	66%	
1489	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线滕家支青明分04左02号公变台区变压器	200	16.79%	146.42	146.42	未进入负面清单	否	无	72%	
1490	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线时代新城分007号杆时代新城变压器1号	250	40.76%	123.10	123.10	未进入负面清单	否	无	-3%	
1491	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线东关村三组分支001号东关村三组变压器	200	29.53%	120.94	120.94	未进入负面清单	否	无	-6%	
1492	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV金家线东关村一组分支002号东关村一组变压器	100	66.96%	23.04	19.61	未进入负面清单	否	无	26%	
1493	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线东关村二组分支009号东关村二组变压器	200	46.49%	87.02	87.02	未进入负面清单	否	无	-3%	
1494	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线于家分歧009号金屯村四组变压器	50	59.41%	15.29	15.29	未进入负面清单	否	无	-1%	
1495	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV四面城线苏家村七组分13号苏家村七八组变压器	100	66.32%	23.68	41.34	未进入负面清单	否	无	7%	
1496	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线白家六组分016号白家六组变压器	100	61.20%	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	-3%	
1497	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线义兴分歧046号白家九组变压器	400	24.36%	262.56	262.56	未进入负面清单	否	无	7%	
1498	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线义兴分歧068号兴义一组变压器	200	25.93%	128.14	128.14	未进入负面清单	否	无	6%	
1499	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线义兴分歧103号义兴六组变压器	200	28.47%	123.05	123.05	未进入负面清单	否	无	5%	
1500	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线万家房支堤南分12号公变台区变压器	100	63.76%	26.24	26.24	未进入负面清单	否	无	-13%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1501	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线万家房支118号公变台区变压器	200	28.29%	123.43	123.43	未进入负面清单	否	无	-12%	
1502	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线五块石六组分支009号五块石五、六组变压器	400	14.48%	302.10	302.10	未进入负面清单	否	无	-4%	
1503	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线五块石一、二组分004号五块石一、二组变压器	200	35.33%	109.34	109.34	未进入负面清单	否	无	-6%	
1504	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线新河村三组分004号新河村三组变压器	200	16.99%	146.02	146.02	未进入负面清单	否	无	10%	
1505	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线泉眼村二组分004号泉眼村二组变压器	100	33.20%	56.81	56.81	未进入负面清单	否	无	-7%	
1506	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线丛生分支035号泉眼村四组变压器	200	67.20%	45.61	45.61	未进入负面清单	否	无	-1%	
1507	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	青南线48#柱上变压器	200	19.58%	140.85	140.85	未进入负面清单	否	无	4%	
1508	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线49号台区变压器	200	24.06%	131.89	131.89	未进入负面清单	否	无	3%	
1509	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线52#台区变压器	200	34.98%	110.05	110.05	未进入负面清单	否	无	8%	
1510	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线后通三组分支009号后通三组变压器	200	21.95%	136.11	136.11	未进入负面清单	否	无	7%	
1511	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线夏家支15#+1右03台区变压器	200	39.80%	100.40	100.40	未进入负面清单	否	无	6%	
1512	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线72号台区变压器	315	13.18%	241.99	241.99	未进入负面清单	否	无	1%	
1513	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线腰堡支腰堡北分06左1号公变台区变压器	400	18.89%	284.42	284.42	未进入负面清单	否	无	52%	
1514	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线任毕支18号公变台区变压器	100	36.92%	53.09	53.09	未进入负面清单	否	无	5%	
1515	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线任毕支任毕西分08#公变台区变压器	200	27.57%	124.87	124.87	未进入负面清单	否	无	30%	
1516	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线任毕支32号右1公变台区变压器	400	12.12%	311.53	311.53	未进入负面清单	否	无	5%	
1517	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线任毕支42号公变台区变压器	200	29.19%	121.62	121.62	未进入负面清单	否	无	-4%	
1518	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线通江口分歧017号通江口六组变压器	200	25.34%	129.31	129.31	未进入负面清单	否	无	-11%	
1519	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线通江口分歧024号后通五六组变压器	400	18.98%	284.06	284.06	未进入负面清单	否	无	8%	
1520	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创兀线	10kV创兀线线造纸支07号台区变压器	400	23.41%	266.36	266.36	未进入负面清单	否	无	29%	
1521	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	14#楼柱上变	400	40.61%	197.56	197.56	未进入负面清单	否	无	158%	
1522	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创兀线	10kV创兀线南岭支08号柱上变压器	400	33.05%	227.82	227.82	未进入负面清单	否	无	376%	
1523	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线白家南大棚分004号白家南大棚变压器	80	33.44%	45.24	45.24	未进入负面清单	否	无	54%	
1524	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线白家一二组分支003号白家三组变压器	80	79.81%	8.15	8.15	未进入负面清单	否	无	-2%	
1525	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线白家一二组分支005号白家一二组变压器	200	47.38%	85.24	85.24	未进入负面清单	否	无	-1%	
1526	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线滕家南支02#公变台区变压器	200	46.91%	86.18	86.18	未进入负面清单	否	无	223%	
1527	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线149右01号公变台区变压器	100	20.28%	69.72	69.72	未进入负面清单	否	无	102%	
1528	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线锰钢支09号公变台区变压器	400	31.94%	232.22	232.22	未进入负面清单	否	无	-4%	
1529	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线宋荒支11号台区变压器	200	26.22%	127.55	127.55	未进入负面清单	否	无	20%	
1530	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV大明线113右22号公变台区变压器	100	15.74%	74.26	74.26	未进入负面清单	否	无	-2%	
1531	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	10kv大明线62楼柱上变压器	400	24.71%	261.14	261.14	未进入负面清单	否	无	3%	
1532	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家镇内中街2#柱上变压器	400	20.01%	279.95	279.95	未进入负面清单	否	无	-	
1533	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线红心九组分支002号红心九组变压器	200	25.48%	129.04	129.04	未进入负面清单	否	无	15%	
1534	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线红心十组分支003号红心十组变压器	200	47.02%	85.95	85.95	未进入负面清单	否	无	1%	
1535	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线红心一组分支009号红心一组变压器	100	47.76%	42.24	42.24	未进入负面清单	否	无	2%	
1536	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV十八家甲线双堆子分支019号双堆子3组变压器	30	58.87%	9.34	5.90	未进入负面清单	否	无	0%	
1537	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线太平村台分支004号太平村一、二组变压器	160	41.73%	77.24	77.24	未进入负面清单	否	无	-15%	
1538	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线羊草五组分支002号羊草村五组变压器	80	47.24%	34.21	34.21	未进入负面清单	否	无	-6%	
1539	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线卡娄村三组分支018号卡娄村二、三组变压器	200	37.23%	105.54	105.54	未进入负面清单	否	无	3%	
1540	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线羊草分歧045号陈家村三组变压器	100	24.92%	65.08	65.08	未进入负面清单	否	无	8%	
1541	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线双井子二组分支002号双井子村二组变压器	200	23.93%	132.14	132.14	未进入负面清单	否	无	0%	
1542	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线双井子四组分支009号双井子三组变压器	200	27.59%	124.81	124.81	未进入负面清单	否	无	-1%	
1543	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线前苇塘分支005号前苇塘变压器	100	43.89%	46.11	46.11	未进入负面清单	否	无	-9%	
1544	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线边家二、三组分007号边家二三组变压器	400	15.30%	298.80	298.80	未进入负面清单	否	无	-5%	
1545	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线大兴街内分支003号大兴街内变压器	400	53.21%	147.14	147.14	未进入负面清单	否	无	5%	
1546	国网清河区供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV上肥线杜店支河西歧04号东升村河西台变压器	80	52.40%	30.08	50.01	未进入负面清单	否	无	8%	
1547	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV城北线盖家1组分支013号盖家1组变压器	50	55.04%	17.48	21.56	未进入负面清单	否	无	6%	
1548	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线土城子二组分支015号土城子一组变压器	200	24.65%	130.71	130.71	未进入负面清单	否	无	-11%	
1549	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线土城子二组分支024号土城子二组变压器	100	46.74%	43.26	43.26	未进入负面清单	否	无	-4%	
1550	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线胜利村部分支001号胜利三组变压器	400	15.91%	296.37	296.37	未进入负面清单	否	无	0%	
1551	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线胜利二组分支007号胜利二组变压器	100	32.05%	57.95	57.95	未进入负面清单	否	无	2%	
1552	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新立下二组分支003号新立下二组变压器	400	11.12%	315.53	315.53	未进入负面清单	否	无	1%	
1553	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新立一组分支003号新立一组变压器	400	8.37%	326.50	326.50	未进入负面清单	否	无	3%	
1554	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新立四、五组分支028+1号新立五组变压器	200	53.60%	72.79	72.79	未进入负面清单	否	无	-3%	
1555	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线刘杖子村七组分歧004号刘杖子七组变压器	200	33.87%	112.27	112.27	未进入负面清单	否	无	-8%	
1556	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线刘杖子三组分歧016号刘杖子三、四组变压器	100	41.08%	48.92	48.92	未进入负面清单	否	无	12%	
1557	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线东土成分支007号王家村东土城变压器	200	17.07%	145.87	145.87	未进入负面清单	否	无	-5%	
1558	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV城北线前进分歧045号前进五组变压器	100	66.23%	23.77	43.64	未进入负面清单	否	无	9%	
1559	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线大四一组分支003号变压器	400	36.84%	212.63	212.63	未进入负面清单	否	无	-22%	
1560	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线026号大四六组变压器	400	22.75%	269.00	269.00	未进入负面清单	否	无	7%	
1561	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线大四一组分支004号大四一、二组变压器	400	10.33%	318.68	318.68	未进入负面清单	否	无	-4%	
1562	国网铁岭县供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV甸东线平安分下平安堡支002号下平安堡变压器	50	57.94%	16.03	7.55	未进入负面清单	否	无	0%	
1563	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线后兴隆二组分支002号后兴隆二组变压器	200	18.07%	143.87	143.87	未进入负面清单	否	无	-8%	
1564	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线232西义合六组变压器	200	44.99%	90.02	90.02	未进入负面清单	否	无	-1%	
1565	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线东义合分支006号东义合变压器	200	41.80%	96.40	96.40	未进入负面清单	否	无	-12%	
1566	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线义合新力分支18号义合村变压器	400	17.18%	291.30	291.30	未进入负面清单	否	无	0%	
1567	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV四村线东卧凤分支016号东卧凤变压器	30	42.95%	14.12	13.30	未进入负面清单	否	无	-7%	
1568	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线万家房支村北分03号公变台区变压器	200	65.84%	48.32	48.32	未进入负面清单	否	无	11%	
1569	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线万家房支049左02号公变台区变压器	100	31.19%	58.81	58.81	未进入负面清单	否	无	145%	
1570	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线万家房支堤南分20号公变台区变压器	100	19.34%	70.66	70.66	未进入负面清单	否	无	-14%	
1571	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线双井子十组分支02号双井子十组变压器	100	30.32%	59.68	59.68	未进入负面清单	否	无	12%	
1572	国网调兵山市供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV亮北线兴隆十间分岐075号兴隆4组变压器	30	49.29%	12.21	8.54	未进入负面清单	否	无	-17%	
1573	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线卡楼分歧40#杆1#机电井变压器	100	11.16%	78.84	78.84	未进入负面清单	否	无	-59%	
1574	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线卡楼分歧西跑分6+1#杆4#机电井变压器	100	8.22%	81.78	81.78	未进入负面清单	否	无	-14%	
1575	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线卡娄村西跑分支010号卡娄村五、六组变压器	200	31.49%	117.02	117.02	未进入负面清单	否	无	-6%	
1576	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线陈家七、八组分支005号陈家七、八组变压器	200	33.55%	112.91	112.91	未进入负面清单	否	无	-10%	
1577	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线陈家一、二组分支014号右2柱上变压器	200	35.25%	109.51	109.51	未进入负面清单	否	无	-	
1578	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线四方3、4组分支007号四方3、4组变压器	200	29.29%	121.42	121.42	未进入负面清单	否	无	2%	
1579	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV三江南线高尔三组分支006号高尔三组变压器	50	62.93%	13.54	44.54	未进入负面清单	否	无	6%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1580	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线黑台1组分支010号黑台4组变压器	100	40.10%	49.90	49.90	未进入负面清单	否	无	-3%	
1581	国网铁岭县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV甸东线双龙分049号双龙背变压器	30	74.66%	4.60	7.34	未进入负面清单	否	无	-3%	
1582	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新发一组分支007号新发一组变压器	100	52.49%	37.51	37.51	未进入负面清单	否	无	1%	
1583	国网开原市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	大湾东台	100	41.13%	48.87	15.76	未进入负面清单	否	无	-3%	
1584	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线拔卜沟分葡萄园支003号甸四组变压器	30	73.46%	4.96	24.58	未进入负面清单	否	无	8%	
1585	国网西丰县供电公司	团结66kV变电站	10kV团北线	10kV营厂线会泉分20号右9号桦树屯崴子大块地1号电井变压器	50	47.79%	21.11	11.27	未进入负面清单	否	无	-1%	
1586	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线于家二组分007号于家二组变压器	400	35.45%	218.22	218.22	未进入负面清单	否	无	-11%	
1587	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线新区分支010号新区1号变压器	160	49.36%	65.03	65.03	未进入负面清单	否	无	-4%	
1588	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线八棵分支067号八棵一组变压器	100	75.74%	14.26	14.26	未进入负面清单	否	无	1%	
1589	国网昌图县供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV铁西线015号马仲二变台变压器	50	64.51%	12.74	22.82	未进入负面清单	否	无	-9%	
1590	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线赵家五组分003号赵家五组变压器	100	62.41%	27.59	27.59	未进入负面清单	否	无	-9%	
1591	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线兴隆十间分岐043号兴隆6组变压器	200	31.01%	117.98	117.98	未进入负面清单	否	无	6%	
1592	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线朝阳5组分支012号朝阳5组变压器	200	40.13%	99.75	99.75	未进入负面清单	否	无	1%	
1593	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线五分场1组分支005号五分场1组变压器	50	54.12%	17.94	71.77	未进入负面清单	否	无	4%	
1594	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线六家子三九组分004号六家子三九组变压器	100	44.77%	45.23	45.23	未进入负面清单	否	无	0%	
1595	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线黑台1组分支030号黑台二组变压器	50	76.80%	6.60	6.60	未进入负面清单	否	无	7%	
1596	国网昌图县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV四面城线查罕村八组分支038号查罕村八组变压器	50	60.31%	14.85	45.66	未进入负面清单	否	无	4%	
1597	国网铁岭县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV新东线三台子分72号支004号东照明公变台区变压器	30	75.45%	4.37	4.58	未进入负面清单	否	无	-8%	
1598	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线于家四组分003号于家四组变压器	200	26.81%	126.38	126.38	未进入负面清单	否	无	-2%	
1599	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线邢家四组分支003号邢家四组变压器	50	53.70%	18.15	18.15	未进入负面清单	否	无	4%	
1600	国网调兵山市供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV后窑东线于家分047号于家三组变压器	50	76.45%	6.78	9.84	未进入负面清单	否	无	-3%	
1601	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线泊林子三组分支002号泊林子三组变压器	100	22.77%	67.24	67.24	未进入负面清单	否	无	4%	
1602	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线羊草四组分支003号羊草村东五组变压器	100	53.81%	36.19	36.19	未进入负面清单	否	无	0%	
1603	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线王家村六组分支003号王家村六组变压器	100	47.63%	42.37	42.37	未进入负面清单	否	无	-4%	
1604	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线左家村八队分支001号左家村八组变压器	30	72.94%	5.12	5.12	未进入负面清单	否	无	-5%	
1605	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线上小房分歧04号王家村二组变压器	100	43.98%	46.02	46.02	未进入负面清单	否	无	-1%	
1606	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV堡明甲线	堡明甲线64楼变台柱上变压器	400	44.33%	182.66	182.66	未进入负面清单	否	无	1%	
1607	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线万宝分歧076号万宝村六、七组变压器	200	40.12%	99.77	99.77	未进入负面清单	否	无	4%	
1608	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线红心二组分支012+3号红心二组变压器	200	25.11%	129.77	129.77	未进入负面清单	否	无	10%	
1609	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线长铁支21号柱上变压器	100	7.40%	82.60	82.60	未进入负面清单	否	无	-	
1610	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	青南线宋荒支09#左15右6台区变压器	100	5.42%	84.58	84.58	未进入负面清单	否	无	309%	
1611	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线宋荒支9#左分11左2台区变压器	100	34.04%	55.96	55.96	未进入负面清单	否	无	1%	
1612	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线宋荒支05左02#台区变压器	200	37.01%	105.98	105.98	未进入负面清单	否	无	53%	
1613	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线宋荒支09左04号台区变压器	200	28.22%	123.56	123.56	未进入负面清单	否	无	-8%	
1614	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线167左04号台区变压器	50	29.44%	30.28	30.28	未进入负面清单	否	无	-35%	
1615	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	27#楼柱上变压器	400	44.17%	183.34	183.34	未进入负面清单	否	无	138%	
1616	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	张庄公园柱上变压器	400	17.64%	289.45	289.45	未进入负面清单	否	无	139%	
1617	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	青南线宋荒支09#左15左5台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
1618	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	36#柱上变压器	400	23.90%	264.40	264.40	未进入负面清单	否	无	153%	
1619	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	63#楼柱上变压器	400	40.32%	198.71	198.71	未进入负面清单	否	无	153%	
1620	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线土城子村六组分支001号土城子村六组变压器	100	62.82%	27.18	27.18	未进入负面清单	否	无	-4%	
1621	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线四新分歧053号双井子八、九组变压器	200	22.71%	134.59	134.59	未进入负面清单	否	无	-1%	
1622	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线双井子6、7组分支014号双井子六、七组变压器	100	65.29%	24.71	24.71	未进入负面清单	否	无	-2%	
1623	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线后兴隆双井子分支060号苇塘三组变压器	200	46.97%	86.07	86.07	未进入负面清单	否	无	-1%	
1624	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线南腰三组分支006号南腰三组变压器	200	16.08%	147.84	147.84	未进入负面清单	否	无	0%	
1625	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线南腰二组分支012号南腰二组变压器	200	35.52%	108.95	108.95	未进入负面清单	否	无	-5%	
1626	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线北山分支89号北山一组变压器	100	60.39%	29.61	29.61	未进入负面清单	否	无	1%	
1627	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线007号大四十一组变压器	100	74.52%	15.48	15.48	未进入负面清单	否	无	-2%	
1628	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线大四七、八组分支004号大四七、八组变压器	400	25.87%	256.54	256.54	未进入负面清单	否	无	-9%	
1629	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线034号大四五组变压器	100	77.41%	12.59	12.59	未进入负面清单	否	无	0%	
1630	国网调兵山市供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV后窑东线船房七组分支012号船房七组变压器	50	52.29%	18.85	9.85	未进入负面清单	否	无	0%	
1631	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线船房四组分001号船房四组变压器	100	66.30%	23.70	23.70	未进入负面清单	否	无	4%	
1632	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线北腰五组分支002号北腰五组变压器	100	45.59%	44.41	44.41	未进入负面清单	否	无	-4%	
1633	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线北腰四组分支002号北腰四组变压器	200	25.93%	128.14	128.14	未进入负面清单	否	无	-2%	
1634	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线胜利六组分支15号—16号胜利六组变压器	100	52.29%	37.71	37.71	未进入负面清单	否	无	5%	
1635	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新立分歧090号新立三组变压器	100	49.66%	40.34	40.34	未进入负面清单	否	无	0%	
1636	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线红石村红石五组分支003号红石村五组变压器	400	73.52%	65.93	65.93	未进入负面清单	否	无	6%	
1637	国网清河区供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV农一线泉眼沟分九社养猪小区支04号变压器	50	52.42%	18.79	6.26	未进入负面清单	否	无	-4%	
1638	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线万家分歧020号万家五组变压器	200	45.71%	88.59	88.59	未进入负面清单	否	无	12%	
1639	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV堡明甲线	市场南变台柱上变压器	400	63.74%	105.06	105.06	未进入负面清单	否	无	-4%	
1640	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线103号杨木1.2组变压器	100	55.44%	34.56	34.56	未进入负面清单	否	无	-4%	
1641	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线西调支59号柱上变压器	200	63.43%	53.14	53.14	未进入负面清单	否	无	195%	
1642	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨乙线	10kV施梨乙线浦东支沈客分14#公变柱上变压器	200	25.23%	129.55	129.55	未进入负面清单	否	无	2224%	
1643	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线3655分支002号3655-3工程4号变压器	50	45.29%	22.36	22.36	未进入负面清单	否	无	-15%	
1644	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线兴隆1组分支005号兴隆1组变压器	100	44.05%	45.95	45.95	未进入负面清单	否	无	3%	
1645	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线兴隆十间分岐064号兴隆5组变压器	50	79.21%	5.39	5.39	未进入负面清单	否	无	-6%	
1646	国网昌图县供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV朝阳线连家分支019号连家公变台区变压器	50	56.53%	16.74	22.93	未进入负面清单	否	无	0%	
1647	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线十间分支024号十间3.4组变压器	200	38.33%	103.33	103.33	未进入负面清单	否	无	-4%	
1648	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东大村八组分004号东大村八组变压器	50	63.43%	13.29	26.57	未进入负面清单	否	无	6%	
1649	国网铁岭县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV甸东线当铺东分006号当铺东变压器	100	49.87%	40.13	15.31	未进入负面清单	否	无	-4%	
1650	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线013号桥东2号变压器	315	50.75%	123.64	123.64	未进入负面清单	否	无	13%	
1651	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线019号永丰8组变压器	400	67.44%	90.25	90.25	未进入负面清单	否	无	1%	
1652	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线兴隆十间分岐009号桥西动力变压器	400	57.95%	128.22	128.22	未进入负面清单	否	无	-19%	
1653	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV农村线双胜子村五组分030号双胜子村五组变压器	50	58.53%	15.74	23.00	未进入负面清单	否	无	-15%	
1654	国网昌图县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV三江南线友爱一组分支010号友爱一、二组变压器	100	57.66%	32.34	46.14	未进入负面清单	否	无	8%	
1655	国网清河区供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV农二线石家堡子东台分02号石家堡子东台变压器	50	60.81%	14.59	12.63	未进入负面清单	否	无	5%	
1656	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮中北线29号粮库分歧11号永丰村变台区变压器	30	64.65%	7.61	7.61	未进入负面清单	否	无	-2%	
1657	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线酒业集团分支012号酒业集团变压器	400	62.74%	109.03	109.03	未进入负面清单	否	无	-3%	
1658	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线永丰分歧047号永丰3.4.9.变压器铭牌	200	25.54%	128.91	128.91	未进入负面清单	否	无	0%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1659	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线四方1、7组分支002号四方1、7组变压器	200	35.41%	109.17	109.17	未进入负面清单	否	无	4%	
1660	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线151号万安线城内2号变压器	200	33.22%	113.56	113.56	未进入负面清单	否	无	4%	
1661	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线159号万安街内1号变压器	400	17.84%	288.64	288.64	未进入负面清单	否	无	-6%	
1662	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线四方2、8组分支003号四方2、8组公用变压器	400	17.01%	291.95	291.95	未进入负面清单	否	无	3%	
1663	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线黑山6组分支015号黑山6组变压器	100	72.73%	17.27	17.27	未进入负面清单	否	无	0%	
1664	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线黑山6组分支023号黑山五组公用变压器	200	33.75%	112.51	112.51	未进入负面清单	否	无	-5%	
1665	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线卡楼分歧51#杆3#机电井变压器	100	0.07%	89.93	89.93	未进入负面清单	否	无	-5%	
1666	国网调兵山市供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV亮东线邢家二组分002号邢家二、五组公用变压器	30	67.49%	6.75	8.55	未进入负面清单	否	无	-11%	
1667	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线邢家一组分支003号邢家一组公用变压器	100	73.45%	16.55	16.55	未进入负面清单	否	无	11%	
1668	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线邢家分支028号邢家三组公用变压器	200	24.62%	130.75	130.75	未进入负面清单	否	无	-5%	
1669	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线高原一组分支001号高原一组变压器	200	14.80%	150.40	150.40	未进入负面清单	否	无	3%	
1670	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线高原分支024号高原2、8组变压器	200	33.38%	113.24	113.24	未进入负面清单	否	无	-10%	
1671	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线高原分支038号高原3组变压器	200	42.36%	95.27	95.27	未进入负面清单	否	无	0%	
1672	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线032号街内台变压器	400	63.89%	104.44	184.62	未进入负面清单	否	无	-4%	
1673	国网清河区供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV松边线康屯二组公变台区变压器	200	63.49%	53.02	25.55	未进入负面清单	否	无	1%	
1674	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV太平线林场七组分支004号林场七组变压器	30	55.37%	10.39	13.87	未进入负面清单	否	无	-6%	
1675	国网调兵山市供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV十八家甲线牛庄1组分002号牛庄1组变压器	30	48.02%	12.59	5.92	未进入负面清单	否	无	-5%	
1676	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线万安八组支线020号万安八组公用变压器	100	42.30%	47.70	47.70	未进入负面清单	否	无	-6%	
1677	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线八棵分支046号八棵3、4、5组变压器	200	66.16%	47.68	47.68	未进入负面清单	否	无	1%	
1678	国网昌图县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV老四平丙线光辉二队分支005号光辉二队变压器	50	59.77%	15.11	23.39	未进入负面清单	否	无	-5%	
1679	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线四方6组分支022号四方6组公用变压器	100	54.91%	35.09	35.09	未进入负面清单	否	无	-9%	
1680	国网调兵山市供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV大四东线三眼一组分支003号三眼一组变压器	50	61.67%	14.17	9.88	未进入负面清单	否	无	12%	
1681	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线四家子分支003号亮中6组变压器	80	65.75%	19.40	19.40	未进入负面清单	否	无	1%	
1682	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线亮中7组分005号亮中7组变压器	100	46.25%	43.75	43.75	未进入负面清单	否	无	-12%	
1683	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线亮中10组分支003号亮中10组变压器全貌	100	67.26%	22.74	22.74	未进入负面清单	否	无	1%	
1684	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线亮中9组分支009号亮中9组变压器	200	23.87%	132.26	132.26	未进入负面清单	否	无	-7%	
1685	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线四家子4.5组分支003号四家子4.5组变压器	200	32.23%	115.55	115.55	未进入负面清单	否	无	4%	
1686	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线四家子3组分支003号四家子3组变压器	100	44.13%	45.87	45.87	未进入负面清单	否	无	2%	
1687	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线万安1组分支012号万安三组变压器	200	30.02%	119.97	119.97	未进入负面清单	否	无	0%	
1688	国网调兵山市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	10kV亮东线万安支线007号万安六组变压器	30	79.37%	3.19	5.93	未进入负面清单	否	无	-9%	
1689	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线南台4、5组分支011号南台4、5组变压器	200	20.26%	139.49	139.49	未进入负面清单	否	无	-1%	
1690	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线黑台分支007号黑台五组变压器	200	23.38%	133.24	133.24	未进入负面清单	否	无	-6%	
1691	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV亮东线黑台分支019号黑台庙六组公用变压器	50	76.76%	6.62	14.27	未进入负面清单	否	无	-4%	
1692	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线黑台1组分支039号黑台一组变变压器	50	34.28%	27.86	27.86	未进入负面清单	否	无	-3%	
1693	国网铁岭县供电公司	鄐家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV甸东线平安分太平支牧羊政支29号牧羊政变压器	30	60.29%	8.91	4.60	未进入负面清单	否	无	-1%	
1694	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线主六家子二组分003号六家子二组变压器	100	77.06%	12.94	12.94	未进入负面清单	否	无	-5%	
1695	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线六家一组分001号六家一组变压器	200	57.26%	65.48	65.48	未进入负面清单	否	无	1%	
1696	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新发五组分支004号新发村一组变压器	100	74.15%	15.85	15.85	未进入负面清单	否	无	-10%	
1697	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线赵家三组分004号赵家三组变压器	100	73.21%	16.79	16.79	未进入负面清单	否	无	-11%	
1698	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线杨木3组分支011号杨木3组变压器	100	51.51%	38.49	38.49	未进入负面清单	否	无	-4%	
1699	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线242号二分场大队变压器	50	35.78%	27.11	27.11	未进入负面清单	否	无	-47%	
1700	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线石棉支05左02号台区变压器	315	60.29%	93.58	93.58	未进入负面清单	否	无	-2%	
1701	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	10kV大明线综合楼变柱上变压器	400	23.85%	264.61	264.61	未进入负面清单	否	无	5%	
1702	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	晓明矿矿外变台	200	12.09%	155.81	155.81	未进入负面清单	否	无	84%	
1703	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线南岭商店变压器柱上变压器	400	35.25%	219.00	219.00	未进入负面清单	否	无	-6%	
1704	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线西湖分岐011号西湖二组50变压器	400	13.06%	307.78	307.78	未进入负面清单	否	无	-3%	
1705	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线西湖3组分支004号西湖3组变压器	50	73.04%	8.48	8.48	未进入负面清单	否	无	-1%	
1706	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线西湖分岐052号西湖4组变压器	100	40.75%	49.25	49.25	未进入负面清单	否	无	-7%	
1707	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线西湖四、五组分支008号西湖五组变压器	50	75.55%	7.22	7.22	未进入负面清单	否	无	1%	
1708	国网调兵山市供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV亮南线亮河一、二组分支004号亮河一、二组变压器	50	70.01%	9.99	9.90	未进入负面清单	否	无	2%	
1709	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线亮河三、四组分支001号亮河三、四组变压器	200	17.42%	145.17	145.17	未进入负面清单	否	无	-2%	
1710	国网昌图县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV曲南线双城三组分支008号双城三组变压器	80	53.36%	29.31	37.59	未进入负面清单	否	无	3%	
1711	国网调兵山市供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV长岭子线宏胜2组分支002号宏胜2、3组变压器	50	70.33%	9.83	14.30	未进入负面清单	否	无	1%	
1712	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线仁合六、七组分岐015号仁合六组变压器	160	37.17%	84.53	84.53	未进入负面清单	否	无	-12%	
1713	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线仁合九组分岐008号仁合九组变压器	200	12.32%	155.37	155.37	未进入负面清单	否	无	-6%	
1714	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线刘荒一组分岐007号刘荒一组变压器	30	79.80%	3.06	3.06	未进入负面清单	否	无	1%	
1715	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	53楼变台柱上变压器	400	33.18%	227.28	227.28	未进入负面清单	否	无	1%	
1716	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线刘荒分09#右支01柱上变压器	200	37.91%	104.19	104.19	未进入负面清单	否	无	-7%	
1717	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线刘荒分41#台区变压器	200	27.51%	124.98	124.98	未进入负面清单	否	无	-4%	
1718	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	10kV创明乙线116#左18号公变台区变压器	200	29.68%	120.64	120.64	未进入负面清单	否	无	3%	
1719	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线新区分支004分1号新区2号变压器	200	50.12%	79.75	79.75	未进入负面清单	否	无	-5%	
1720	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线亮中4.5组分支007号亮中4.5组变压器	160	49.57%	64.69	64.69	未进入负面清单	否	无	-5%	
1721	国网调兵山市供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV亮北线永丰大棚分支003号永丰大棚变压器	50	66.88%	11.56	9.94	未进入负面清单	否	无	22%	
1722	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线永丰分岐037号永丰3组变压器	200	16.92%	146.16	146.16	未进入负面清单	否	无	1%	
1723	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线三眼二组分支002号三眼二组变压器	80	74.51%	12.39	12.39	未进入负面清单	否	无	-2%	
1724	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线红石一组分歧001号红石村一组变压器	100	60.38%	29.62	29.62	未进入负面清单	否	无	0%	
1725	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线红石村分支004号红石村八、九组变压器	100	72.46%	17.54	17.54	未进入负面清单	否	无	-2%	
1726	国网调兵山市供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV通江南线黄家一组分支015号黄家一组变压器	50	43.37%	23.32	14.33	未进入负面清单	否	无	-4%	
1727	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线红石六组分006号红石村六七组变台变压器	100	60.50%	29.50	29.50	未进入负面清单	否	无	-1%	
1728	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kv施福线铁秀支尚三分07#左02柱上变压器	400	21.49%	274.03	274.03	未进入负面清单	否	无	64%	
1729	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	尚三家变台	200	15.12%	149.77	149.77	未进入负面清单	否	无	-5%	
1730	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支尚三分25右13号台区变压器	100	26.51%	63.49	63.49	未进入负面清单	否	无	-16%	
1731	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支尚三分25号右14柱上变压器	200	79.85%	20.30	20.30	未进入负面清单	否	无	-13%	
1732	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线兴隆十间分岐023号亮中3组变压器	200	58.22%	63.56	63.56	未进入负面清单	否	无	0%	
1733	国网铁岭县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV甸南线小宝分后湾岭子变压器	200	67.79%	44.42	30.71	未进入负面清单	否	无	-6%	
1734	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线万安5、9组分线008号万安5.9组公用变压器	200	37.37%	105.27	105.27	未进入负面清单	否	无	-3%	
1735	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干季家屯分岐006号季家屯台变压器	80	59.17%	24.67	24.67	未进入负面清单	否	无	-6%	
1736	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线万安1组分支034号万安一组变压器	100	43.69%	46.31	46.31	未进入负面清单	否	无	2%	
1737	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	山上变台柱上变压器	200	9.06%	161.88	161.88	未进入负面清单	否	无	244%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1738	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线六家子六组分005号六家子六组变压器	200	44.58%	90.84	90.84	未进入负面清单	否	无	14%	
1739	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线六家子五组分003号六家子五组变压器	200	21.99%	136.01	136.01	未进入负面清单	否	无	1%	
1740	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新发分歧009号新发村二组变压器	160	62.19%	44.50	44.50	未进入负面清单	否	无	-10%	
1741	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线75#公变台区变压器	400	36.65%	213.40	213.40	未进入负面清单	否	无	45%	
1742	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线创业东支04号公变台区变压器	200	30.05%	119.91	119.91	未进入负面清单	否	无	36%	
1743	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线159#左11号台区变压器	100	10.01%	79.99	79.99	未进入负面清单	否	无	727%	
1744	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线万安八组支线014号万安7组变压器	200	69.89%	40.23	40.23	未进入负面清单	否	无	18%	
1745	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	51楼变台柱上变压器	400	21.82%	272.71	272.71	未进入负面清单	否	无	13%	
1746	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮中北线61号亮中6.10组分支2号永丰6.10组变台区变压器	50	79.85%	5.07	9.99	未进入负面清单	否	无	-1%	
1747	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线3655-3分支008号3655-3号变压器	100	40.05%	49.95	49.95	未进入负面清单	否	无	311%	
1748	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线杨木4.5组分支004号杨木4.5组变压器	200	46.61%	86.79	86.79	未进入负面清单	否	无	-7%	
1749	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线3655-1分支009号3655-1号变压器	400	46.91%	172.34	172.34	未进入负面清单	否	无	86%	
1750	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线杨木6组分支006号杨木6组变压器	200	27.26%	125.49	125.49	未进入负面清单	否	无	-5%	
1751	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线东风三组分歧004号东风二组变压器	200	18.34%	143.32	143.32	未进入负面清单	否	无	-5%	
1752	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	10kV大明线新5楼柱上变压器	400	55.28%	138.88	138.88	未进入负面清单	否	无	3%	
1753	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创兀线	10kV创兀线造纸支08号+1左01柱上变压器	400	16.18%	295.30	295.30	未进入负面清单	否	无	-61%	
1754	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	北大坑变台柱上变压器	100	51.09%	38.91	38.91	未进入负面清单	否	无	233%	
1755	国网昌图县供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV东双线后新发分支004号后新发变压器	100	60.73%	29.27	48.03	未进入负面清单	否	无	5%	
1756	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kv施福线福地支21#柱上变压器	400	67.49%	90.02	90.02	未进入负面清单	否	无	7%	
1757	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线万家四组分支001号万家四组变压器	100	60.26%	29.74	29.74	未进入负面清单	否	无	-4%	
1758	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线万家三组分歧001号万家三组变压器	200	54.21%	71.58	71.58	未进入负面清单	否	无	-5%	
1759	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线大房子分岐024号大房子二、三组变压器	400	11.49%	314.02	314.02	未进入负面清单	否	无	-15%	
1760	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线大房子分岐034号亮南线大房村4、5组变压器	200	19.27%	141.46	141.46	未进入负面清单	否	无	1%	
1761	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线大房子分岐044号大房村6、7组变压器	200	34.52%	110.96	110.96	未进入负面清单	否	无	6%	
1762	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线朝阳一、二组支线008号朝阳二组变压器	200	46.19%	87.63	87.63	未进入负面清单	否	无	0%	
1763	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线大房子分岐060号大房村8、9组变压器	200	18.81%	142.38	142.38	未进入负面清单	否	无	-6%	
1764	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线朝阳一、二组支线011号朝阳一组变压器	100	77.43%	12.57	12.57	未进入负面清单	否	无	4%	
1765	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线万家二组分歧003号万家二组变压器	200	55.49%	69.03	69.03	未进入负面清单	否	无	-13%	
1766	国网调兵山市供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV大兴线孙家八组分支013号孙家八组变压器	10	61.95%	2.81	2.88	未进入负面清单	否	无	0%	
1767	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线木材支74右01号台区变压器	100	42.29%	47.71	47.71	未进入负面清单	否	无	15%	
1768	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线147#台区变压器	315	25.69%	202.59	202.59	未进入负面清单	否	无	-4%	
1769	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线130#台区变压器	315	46.84%	135.95	135.95	未进入负面清单	否	无	7%	
1770	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线97#右01台区变压器	200	15.85%	148.30	148.30	未进入负面清单	否	无	3%	
1771	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线109#右11柱上变压器	200	15.25%	149.50	149.50	未进入负面清单	否	无	-10%	
1772	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线西调支大鹏分06左14号柱上变压器	100	25.33%	64.67	64.67	未进入负面清单	否	无	25%	
1773	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线左家1、2组分支004号左家村一、二组变压器	100	65.13%	24.87	24.87	未进入负面清单	否	无	-3%	
1774	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线船房一组分021号船房一组变压器	100	57.25%	32.75	32.75	未进入负面清单	否	无	-12%	
1775	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线木材支30#台区变压器	100	1.03%	88.97	88.97	未进入负面清单	否	无	-	
1776	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	刘家小队变台柱上变压器	50	15.49%	37.26	37.26	未进入负面清单	否	无	10%	
1777	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线60#左01#公变台区变压器	400	16.52%	293.90	293.90	未进入负面清单	否	无	-28%	
1778	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线水灌支39号台区变压器	200	17.53%	144.95	144.95	未进入负面清单	否	无	1%	
1779	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线水灌支38右11号台区变压器	200	27.80%	124.40	124.40	未进入负面清单	否	无	4%	
1780	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	南岭救护队台区变压器	400	37.44%	210.23	210.23	未进入负面清单	否	无	33%	
1781	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支镇办分2号台区变压器	100	65.79%	24.21	24.21	未进入负面清单	否	无	-2%	
1782	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支散居分02号台区变压器	400	23.98%	264.10	264.10	未进入负面清单	否	无	-4%	
1783	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支31号台区变压器	200	61.80%	56.41	56.41	未进入负面清单	否	无	6%	
1784	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	施福线铁秀支农改分05#柱上变压器	400	13.87%	304.54	304.54	未进入负面清单	否	无	1%	
1785	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	二粮站变台柱上变压器	400	11.73%	313.08	313.08	未进入负面清单	否	无	-3%	
1786	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	十字路口变台柱上变压器	400	19.09%	283.66	283.66	未进入负面清单	否	无	22%	
1787	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线129#右06号台区变压器	200	24.13%	131.74	131.74	未进入负面清单	否	无	80%	
1788	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	三中变台柱上变压器	200	9.95%	160.09	160.09	未进入负面清单	否	无	16%	
1789	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干东六马屯分岐008号东六马屯台变压器	50	29.90%	30.05	30.05	未进入负面清单	否	无	-4%	
1790	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线木材支05右01台区变压器	200	21.46%	137.08	137.08	未进入负面清单	否	无	0%	
1791	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线木材支05右02号台区变压器	100	34.04%	55.96	55.96	未进入负面清单	否	无	16%	
1792	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kv施福线福地支1#右1#柱上变压器	400	48.35%	166.60	166.60	未进入负面清单	否	无	5%	
1793	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线刘荒二组分岐005号刘荒二组变压器	400	73.15%	67.38	67.38	未进入负面清单	否	无	4%	
1794	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线泊林子一、二组分031号泊林子一二组变压器	50	79.16%	5.42	5.42	未进入负面清单	否	无	-3%	
1795	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线刘荒泊林子分岐026号泊林子五组变压器	200	18.26%	143.48	143.48	未进入负面清单	否	无	7%	
1796	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线二道一组分岐009号二道二三组变压器	200	23.42%	133.17	133.17	未进入负面清单	否	无	-2%	
1797	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线二道一组分岐015号二道一组变压器	100	38.12%	51.88	51.88	未进入负面清单	否	无	-13%	
1798	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	煤场变台柱上变压器	400	11.79%	312.85	312.85	未进入负面清单	否	无	1%	
1799	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分石灰五组支11号公变台区变压器	30	79.84%	3.05	3.05	未进入负面清单	否	无	-2%	
1800	国网调兵山市供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV亮南线亮中二组分岐010号亮中二组变压器	50	72.30%	8.85	10.03	未进入负面清单	否	无	0%	
1801	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线194#右01号台区变压器	200	13.45%	153.10	153.10	未进入负面清单	否	无	161%	
1802	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线217#右1台区变压器	100	13.61%	76.39	76.39	未进入负面清单	否	无	-33%	
1803	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支农改分4号台区变压器	400	17.95%	288.20	288.20	未进入负面清单	否	无	58%	
1804	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kv施福线福地支12#右2#柱上变压器	400	57.77%	128.94	128.94	未进入负面清单	否	无	8%	
1805	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支36#台区变压器	400	31.33%	234.68	234.68	未进入负面清单	否	无	16%	
1806	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支尚三分12左3#台区变压器	200	48.85%	82.30	82.30	未进入负面清单	否	无	2%	
1807	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支14左4号台区变压器	400	11.13%	315.49	315.49	未进入负面清单	否	无	3%	
1808	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支尚三分15号右03柱上变压器	200	22.72%	134.57	134.57	未进入负面清单	否	无	154%	
1809	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施华线	施华线28#左2柱上变压器	50	21.66%	34.17	34.17	未进入负面清单	否	无	28%	
1810	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线十间分支050号十间5组变压器	200	21.29%	137.42	137.42	未进入负面清单	否	无	-5%	
1811	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线主干045号金家镇府变压器	315	71.75%	57.47	57.47	未进入负面清单	否	无	-8%	
1812	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线红石村红石四组分支004号红石村四组变压器	100	68.04%	21.96	21.96	未进入负面清单	否	无	3%	
1813	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线双山分歧68号双山7组变压器	100	48.27%	41.73	41.73	未进入负面清单	否	无	0%	
1814	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线大明支40号公变台区变压器	400	8.16%	327.36	327.36	未进入负面清单	否	无	-5%	
1815	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线小江支02左01号公变台区变压器	200	33.53%	112.94	112.94	未进入负面清单	否	无	62%	
1816	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV堡明甲线	堡明甲线76楼变台柱上变压器	400	20.09%	279.62	279.62	未进入负面清单	否	无	2%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1817	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV堡明甲线	34楼变台柱上变压器	400	41.60%	193.60	193.60	未进入负面清单	否	无	1%	
1818	国网西丰县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV天德线太华分小龙山屯岐3号小龙山屯变压器	30	58.87%	9.34	6.77	未进入负面清单	否	无	-61%	
1819	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	公园1#变台柱上变压器	400	42.63%	189.49	189.49	未进入负面清单	否	无	-	
1820	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV跃铸线29#台区变压器	400	46.88%	172.48	172.48	未进入负面清单	否	无	-1%	
1821	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	兀术城1#变台柱上变压器	400	40.26%	198.95	198.95	未进入负面清单	否	无	138%	
1822	国网昌图县供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV城北线张家炉5组支线008号张家炉5组变压器	100	60.58%	29.42	48.05	未进入负面清单	否	无	660%	
1823	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV跃铸线25左01#台区变压器	315	73.42%	52.24	52.24	未进入负面清单	否	无	-5%	
1824	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV跃铸线28号台区变压器	400	24.21%	263.15	263.15	未进入负面清单	否	无	5%	
1825	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV跃铸线土地支07号台区变压器	315	70.33%	61.97	61.97	未进入负面清单	否	无	1%	
1826	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV跃铸线土地支10号台区变压器	400	57.04%	131.83	131.83	未进入负面清单	否	无	2%	
1827	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV跃铸线两千平支02号台区变压器	315	72.82%	54.11	54.11	未进入负面清单	否	无	5%	
1828	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线四家子分支082号四家子1组变压器	50	73.16%	8.42	8.42	未进入负面清单	否	无	3%	
1829	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线万安4组分支003号万安4组公用变压器	20	79.23%	2.15	2.15	未进入负面清单	否	无	-1%	
1830	国网调兵山市供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV亮东线南台三组分支002号南台三组变压器	30	65.33%	7.40	8.66	未进入负面清单	否	无	4%	
1831	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线黑台1组分支017号黑台三组变压器	50	65.48%	12.26	12.26	未进入负面清单	否	无	0%	
1832	国网铁岭县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV甸东线孤家分038号孤家子变压器	20	57.84%	6.43	4.94	未进入负面清单	否	无	-52%	
1833	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支尚三分06号台区变压器	200	33.95%	112.10	112.10	未进入负面清单	否	无	56%	
1834	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线李性成冷库分歧1号杆李性成冷库变压器	200	8.58%	162.84	162.84	未进入负面清单	否	无	-15%	
1835	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线四分场东河分支002号四分场东河变压器	50	65.19%	12.41	12.41	未进入负面清单	否	无	-4%	
1836	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线农场住宅楼分支003号家福园小区变压器	200	60.47%	59.06	59.06	未进入负面清单	否	无	-2%	
1837	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线四分场分支13号四分场大棚变压器	50	73.11%	8.44	8.44	未进入负面清单	否	无	2%	
1838	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线三分场高家街分支004号三分场高家街变压器	200	30.80%	118.40	118.40	未进入负面清单	否	无	-9%	
1839	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线188号一分场大队变压器	200	46.20%	87.59	87.59	未进入负面清单	否	无	-3%	
1840	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线一分场周家网分歧032号一分场周家网变压器	100	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-100%	
1841	国网昌图县供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV大洼南线东山分歧054号东山四组变压器	50	58.62%	15.69	24.07	未进入负面清单	否	无	1%	
1842	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线四分场分支24号四分场北地变压器	50	45.85%	22.08	22.08	未进入负面清单	否	无	-17%	
1843	国网调兵山市供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV农场线二分场冒山台变压器二分场刘家街变台	400	72.26%	70.97	81.12	未进入负面清单	否	无	-1%	
1844	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线五分场北台分支002号五分场北台变压器	160	66.39%	37.78	37.78	未进入负面清单	否	无	-4%	
1845	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线亮中8组008号亮中8组变压器	50	68.86%	10.57	10.57	未进入负面清单	否	无	0%	
1846	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线41号台区变压器	200	50.30%	79.40	79.40	未进入负面清单	否	无	-6%	
1847	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线50左01号台区变压器	400	67.41%	90.35	90.35	未进入负面清单	否	无	33%	
1848	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10k创祥线医政支高中分05右01柱上变压器	100	41.68%	48.32	48.32	未进入负面清单	否	无	31%	
1849	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV创泰线移动支兵山分09号柱上变压器	400	47.43%	170.29	170.29	未进入负面清单	否	无	333%	
1850	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线供热支09号台区变压器	315	41.73%	152.04	152.04	未进入负面清单	否	无	-20%	
1851	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV创祥线医政支01号左01柱上变压器	200	44.53%	90.94	90.94	未进入负面清单	否	无	354%	
1852	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	市场变台	400	30.53%	237.90	237.90	未进入负面清单	否	无	385%	
1853	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV祥和线医政支05号台区变压器	100	64.70%	25.31	25.31	未进入负面清单	否	无	0%	
1854	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	校后变台	400	59.20%	123.22	123.22	未进入负面清单	否	无	5%	
1855	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线石棉支06左01号台区变压器	315	55.44%	108.86	108.86	未进入负面清单	否	无	2%	
1856	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线石棉支05左04号台区变压器	250	71.90%	45.25	45.25	未进入负面清单	否	无	0%	
1857	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线建委支04号台区变压器	315	53.40%	115.30	115.30	未进入负面清单	否	无	5%	
1858	国网昌图县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV东嘎线力家一组分支006号力家一组变压器	50	72.44%	8.78	48.20	未进入负面清单	否	无	21%	
1859	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV跃铸线94#楼柱上变压器	400	40.95%	196.22	196.22	未进入负面清单	否	无	6%	
1860	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线供热支06#台区变压器	200	65.57%	48.85	48.85	未进入负面清单	否	无	-3%	
1861	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV大明线17号右1#公变台区变压器	400	36.04%	215.83	215.83	未进入负面清单	否	无	-9%	
1862	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV红房线（右）10号台区变压器	315	49.89%	126.36	126.36	未进入负面清单	否	无	2%	
1863	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	风井北柱上变压器	400	21.72%	273.13	273.13	未进入负面清单	否	无	476%	
1864	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	200#楼变台柱上变压器	400	15.98%	296.06	296.06	未进入负面清单	否	无	7%	
1865	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV山北甲线西调支兵山分05右02号台区变压器	200	32.65%	114.71	114.71	未进入负面清单	否	无	7%	
1866	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	三家子铁道南变台柱上变压器	200	6.88%	166.24	166.24	未进入负面清单	否	无	78%	
1867	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV堡明乙线	堡明乙线50楼变台柱上变压器	400	20.36%	278.54	278.54	未进入负面清单	否	无	-16%	
1868	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV堡明乙线	物业公司变台柱上变压器	400	18.53%	285.88	285.88	未进入负面清单	否	无	7%	
1869	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV堡明乙线	堡明乙线俱乐部变台柱上变压器	400	38.20%	207.22	207.22	未进入负面清单	否	无	-15%	
1870	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	铁煤建材厂柱上变压器	400	23.36%	266.57	266.57	未进入负面清单	否	无	-	
1871	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	大隆矿外住宅变台变台柱上变压器	200	4.95%	170.10	170.10	未进入负面清单	否	无	50%	
1872	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	孤山子采石山下变台柱上变压器	200	17.78%	144.43	144.43	未进入负面清单	否	无	118%	
1873	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线兴隆支11+1右06号台区变压器	400	11.65%	313.42	313.42	未进入负面清单	否	无	-4%	
1874	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线兴隆支11+1右10号台区变压器	400	4.87%	340.54	340.54	未进入负面清单	否	无	-3%	
1875	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线苗圃支09号台区变压器	315	70.59%	61.14	61.14	未进入负面清单	否	无	1%	
1876	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	老三馆柱上变压器	200	65.60%	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	572%	
1877	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线苗圃支06号住上变压器	400	76.91%	52.38	52.38	未进入负面清单	否	无	210%	
1878	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线79号右3变台	400	28.02%	247.92	247.92	未进入负面清单	否	无	3%	
1879	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线85号+0右2柱上变压器	200	15.35%	149.30	149.30	未进入负面清单	否	无	-	
1880	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线79左10号台区变压器	200	60.38%	59.24	59.24	未进入负面清单	否	无	2%	
1881	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线西调支兵沟分05号台区变压器	400	31.36%	234.58	234.58	未进入负面清单	否	无	4%	
1882	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	调兵沟13#楼变台柱上变压器	200	25.49%	129.01	129.01	未进入负面清单	否	无	7%	
1883	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	建筑公司院内变台柱上变压器	400	36.17%	215.30	215.30	未进入负面清单	否	无	6%	
1884	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线106#右03变压器	200	22.91%	134.18	134.18	未进入负面清单	否	无	3%	
1885	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线118#左04柱上变压器	400	36.69%	213.24	213.24	未进入负面清单	否	无	-21%	
1886	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线西调支挂面分06号台区变压器	315	32.82%	180.11	180.11	未进入负面清单	否	无	-9%	
1887	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线西调支27号左01号柱上变压器	200	17.57%	144.87	144.87	未进入负面清单	否	无	-5%	
1888	国网调兵山市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV施梨甲线兴隆支31号左1台区变压器	50	58.10%	15.95	14.50	未进入负面清单	否	无	-28%	
1889	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线兴隆支45号台区变压器	100	4.28%	85.72	85.72	未进入负面清单	否	无	-4%	
1890	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线兴隆支37右12号公变台区变压器	200	64.45%	51.10	51.10	未进入负面清单	否	无	41%	
1891	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线140#台区变压器	200	28.71%	122.59	122.59	未进入负面清单	否	无	5%	
1892	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线供电支供电局01号台区变压器	250	60.09%	74.77	74.77	未进入负面清单	否	无	37%	
1893	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线55号右1变台	200	16.18%	147.64	147.64	未进入负面清单	否	无	3%	
1894	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线62号台区变压器	200	41.46%	97.09	97.09	未进入负面清单	否	无	10%	
1895	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线采石支02号右01号柱上变压器	400	20.11%	279.55	279.55	未进入负面清单	否	无	14%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1896	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线采石支05号台区变压器	200	48.20%	83.60	83.60	未进入负面清单	否	无	-9%	
1897	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	牧业小区变台变台柱上变压器	200	40.80%	98.40	98.40	未进入负面清单	否	无	94%	
1898	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线79左18#台区变压器	200	66.16%	47.68	47.68	未进入负面清单	否	无	-	
1899	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线石场支23右02号台区变压器	200	45.62%	88.75	88.75	未进入负面清单	否	无	7%	
1900	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线平安一、二组分支007号平安一、二组变压器	100	72.21%	17.79	17.79	未进入负面清单	否	无	4%	
1901	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线方家一组分支003号方家四组变压器	400	24.32%	262.72	262.72	未进入负面清单	否	无	-2%	
1902	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线东风分支005号平安大队变压器	400	11.00%	316.00	316.00	未进入负面清单	否	无	-6%	
1903	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线左家村台分支001号左家村台变压器	200	33.79%	112.42	112.42	未进入负面清单	否	无	-15%	
1904	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线后峪支62号左05号台区变压器	160	6.57%	133.49	133.49	未进入负面清单	否	无	-32%	
1905	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线三眼四组分支004号三眼四组变压器	100	65.92%	24.08	24.08	未进入负面清单	否	无	3%	
1906	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线后峪支57号台区变压器	50	67.21%	11.40	11.40	未进入负面清单	否	无	3%	
1907	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线林子支13号左01	200	20.86%	138.28	138.28	未进入负面清单	否	无	-10%	
1908	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线孟家七队分支010号孟家六、七组变压器	100	47.51%	42.49	42.49	未进入负面清单	否	无	-7%	
1909	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线高力支49号台区变压器	200	19.08%	141.83	141.83	未进入负面清单	否	无	31%	
1910	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线平安三组分支005号平安三组变压器	100	42.14%	47.87	47.87	未进入负面清单	否	无	0%	
1911	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线平安七组分支009号平安下七组变压器	100	53.78%	36.23	36.23	未进入负面清单	否	无	-1%	
1912	国网调兵山市供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV后窑西线后窑二组分支002号后窑二组变压器	160	62.96%	43.26	32.50	未进入负面清单	否	无	-7%	
1913	国网昌图县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV满井乙线北太平3、4组分支006号北太平3、4组变压器	100	79.80%	10.20	48.23	未进入负面清单	否	无	-5%	
1914	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线左家七组分支011号左家七组变压器	100	60.36%	29.64	29.64	未进入负面清单	否	无	-5%	
1915	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线林子支19号+01柱上变压器	200	40.17%	99.65	99.65	未进入负面清单	否	无	-3%	
1916	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线60号右10柱上变压器	200	77.48%	25.04	25.04	未进入负面清单	否	无	-	
1917	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线林子支43#左11#柱上变压器	100	7.62%	82.38	82.38	未进入负面清单	否	无	-	
1918	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分力明五组支25号力明五组变压器	80	72.13%	14.30	35.74	未进入负面清单	否	无	3%	
1919	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线陈家五组分支020号陈家五组变压器	200	20.96%	138.08	138.08	未进入负面清单	否	无	-3%	
1920	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线后峪支28号左01	200	16.07%	147.85	147.85	未进入负面清单	否	无	-2%	
1921	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线45右01号台区变压器	315	23.80%	208.52	208.52	未进入负面清单	否	无	34%	
1922	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线双山一、四组分支06号双山一、四组变压器	400	25.35%	258.59	258.59	未进入负面清单	否	无	-2%	
1923	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线42号右14	200	50.35%	79.30	79.30	未进入负面清单	否	无	5%	
1924	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线平安七组分支003号平安上七组变压器	400	22.71%	269.15	269.15	未进入负面清单	否	无	-1%	
1925	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线55#右1台区变压器	315	70.05%	62.86	62.86	未进入负面清单	否	无	-72%	
1926	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线石厂支04号台区变压器	400	22.67%	269.34	269.34	未进入负面清单	否	无	-6%	
1927	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	锁龙线林子支51右1台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-	
1928	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线双山6组分支02号双山6组变压器	200	50.18%	79.64	79.64	未进入负面清单	否	无	-1%	
1929	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线左家分歧029号左家三四组变压器	200	35.75%	108.50	108.50	未进入负面清单	否	无	2%	
1930	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线三眼三组分支005号三眼三组变压器	200	40.59%	98.82	98.82	未进入负面清单	否	无	-1%	
1931	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线石厂支53号柱上变压器	200	15.45%	149.10	149.10	未进入负面清单	否	无	-9%	
1932	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线后峪支01号+1	400	22.41%	270.37	270.37	未进入负面清单	否	无	-2%	
1933	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	锁龙线高力支89#台区变压器	100	18.84%	71.16	71.16	未进入负面清单	否	无	-3%	
1934	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线（右）12右1#台区变压器	200	20.31%	139.37	139.37	未进入负面清单	否	无	13%	
1935	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线高力支58#台区变压器	100	17.22%	72.78	72.78	未进入负面清单	否	无	34%	
1936	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线红石村红石三组分支006号红石村三组变压器	400	34.02%	223.91	223.91	未进入负面清单	否	无	-4%	
1937	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线排楼6组分支041号排楼5、6组变压器	400	51.57%	153.74	153.74	未进入负面清单	否	无	-6%	
1938	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线87号右01变压器	200	35.83%	108.35	108.35	未进入负面清单	否	无	11%	
1939	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线东风三组分歧025号东风三、四组变压器	400	22.53%	269.90	269.90	未进入负面清单	否	无	-3%	
1940	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线31右01#台区变压器	200	52.34%	75.31	75.31	未进入负面清单	否	无	-4%	
1941	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线孟家四队分歧015号孟家四组变压器	100	40.44%	49.56	49.56	未进入负面清单	否	无	-3%	
1942	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线林子支58号台区变压器	200	27.12%	125.77	125.77	未进入负面清单	否	无	-18%	
1943	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线三眼分歧018号三眼村五六组变台变压器	100	48.00%	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	2%	
1944	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线方家一组分支025号方家一二组变压器	200	43.05%	93.89	93.89	未进入负面清单	否	无	1%	
1945	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线于家村组分003号于家村组变压器	50	74.92%	7.54	7.54	未进入负面清单	否	无	4%	
1946	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线东关村四组分支001号东关村四组变压器	50	74.72%	7.64	7.64	未进入负面清单	否	无	-2%	
1947	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线丁家村三组分支004号丁家村一组变压器	200	23.75%	132.50	132.50	未进入负面清单	否	无	-7%	
1948	国网调兵山市供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV金宝线太河4组分支012号太河四组变压器	80	57.84%	25.73	16.25	未进入负面清单	否	无	1%	
1949	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线陶家村一、二组分009号陶家村一、二组变压器	400	12.81%	308.76	308.76	未进入负面清单	否	无	-1%	
1950	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线东岗子6、7组分歧012号东岗子村五、六组变压器	80	51.65%	30.68	30.68	未进入负面清单	否	无	-6%	
1951	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线张家排水站分支004号五一村七组变压器	200	24.84%	130.32	130.32	未进入负面清单	否	无	2%	
1952	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线于家一组分支002号金屯村一组变压器	400	7.79%	328.84	328.84	未进入负面清单	否	无	4%	
1953	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	金家所金城四组柱上变压器	400	13.33%	306.67	306.67	未进入负面清单	否	无	-12%	
1954	国网西丰县供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凉泉线禹甸分06号禹甸屯号公变台区变压器	400	56.08%	135.67	91.01	未进入负面清单	否	无	-11%	
1955	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线东关五组分歧004号东关村五组变压器	400	17.82%	288.72	288.72	未进入负面清单	否	无	-7%	
1956	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线东关五组分歧01号金家供电所变压器	400	47.44%	170.23	170.23	未进入负面清单	否	无	-21%	
1957	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线东关村四、五组分003号东关村四、五组变压器	100	53.81%	36.19	36.19	未进入负面清单	否	无	13%	
1958	国网调兵山市供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV金家线泉眼村七组分005号泉眼村七组变压器	30	72.66%	5.20	8.71	未进入负面清单	否	无	-9%	
1959	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线五块石三、四组分011号五块石三、四组变压器	100	61.79%	28.21	28.21	未进入负面清单	否	无	-3%	
1960	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线主干032号兽医站变压器	400	48.31%	166.77	166.77	未进入负面清单	否	无	1%	
1961	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线金家老邮局分歧003号老邮局变压器	400	29.87%	240.53	240.53	未进入负面清单	否	无	3%	
1962	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线泉眼村三组分002号泉眼村三组变压器	200	23.65%	132.70	132.70	未进入负面清单	否	无	0%	
1963	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线西线037号泉头村八组公变台区变压器	50	35.75%	27.13	27.13	未进入负面清单	否	无	-3%	
1964	国网西丰县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV天德线河北五队分19号河北五队公变台区变压器	20	46.44%	8.71	4.57	未进入负面清单	否	无	-4%	
1965	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线五一村二、三组分支004号五一村二组变压器	200	47.00%	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	-3%	
1966	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线邮政支02号公变台区变压器	315	27.51%	196.85	196.85	未进入负面清单	否	无	2%	
1967	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干熬家5、6组分支028号熬家7组变压器	100	21.07%	68.93	68.93	未进入负面清单	否	无	-2%	
1968	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线219楼柱上变压器	400	27.76%	248.95	248.95	未进入负面清单	否	无	0%	
1969	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线蓝湾支02号公变台区变压器	315	48.42%	130.96	130.96	未进入负面清单	否	无	5%	
1970	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线(右)69#公变台区变压器	400	57.99%	128.04	128.04	未进入负面清单	否	无	45%	
1971	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线63号公变台区变压器	200	15.68%	148.64	148.64	未进入负面清单	否	无	-12%	
1972	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线后峪支40#台区变压器	100	20.35%	69.65	69.65	未进入负面清单	否	无	-7%	
1973	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线后峪支78号台区变压器	200	11.16%	157.68	157.68	未进入负面清单	否	无	19%	
1974	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线（右）03号台区变压器	30	37.66%	15.70	15.70	未进入负面清单	否	无	6%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1975	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线04右01号台区变压器	100	64.80%	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	-3%	
1976	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线北山支10号台区变压器	200	37.62%	104.75	104.75	未进入负面清单	否	无	34%	
1977	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	六分场东台2号柱上变压器	400	46.14%	175.45	175.45	未进入负面清单	否	无	8%	
1978	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线六分场分歧6号杆六分场街里变压器	160	77.06%	20.70	20.70	未进入负面清单	否	无	2%	
1979	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线六分场东台2号分004号六分场东台变压器	315	79.91%	31.78	31.78	未进入负面清单	否	无	-9%	
1980	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线九分场大棚分歧002号九分场大棚变压器	400	45.84%	176.65	176.65	未进入负面清单	否	无	-1%	
1981	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线种子站大棚分支001号种子站大棚变压器	30	74.82%	4.55	4.55	未进入负面清单	否	无	-23%	
1982	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线种子站017号种子站变压器	100	72.62%	17.38	17.38	未进入负面清单	否	无	4%	
1983	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV跃铸线两千平支06号台区变压器	315	70.95%	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	18%	
1984	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV跃铸线两千平支08号台区变压器	315	75.22%	46.56	46.56	未进入负面清单	否	无	-5%	
1985	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线冷饮支02号+1柱上变压器	200	28.32%	123.35	123.35	未进入负面清单	否	无	225%	
1986	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线万宝分歧088号万宝村八组变压器	30	75.81%	4.26	4.26	未进入负面清单	否	无	-1%	
1987	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线孟家村八组分支006号孟家村八组变压器	50	56.55%	16.72	16.72	未进入负面清单	否	无	-5%	
1988	国网调兵山市供电公司	银南66kV变电站	10kV开发南线	10kV大兴线万宝四队分支002号万宝四队变压器	100	77.16%	12.84	29.11	未进入负面清单	否	无	-3%	
1989	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线万宝二队分支003号万宝二队变压器	200	30.46%	119.08	119.08	未进入负面清单	否	无	4%	
1990	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线二分场新房子分支001号二分场新房号变压器	100	59.63%	30.37	30.37	未进入负面清单	否	无	1%	
1991	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线八分厂分歧036号八分场街里南变压器	400	52.18%	151.27	151.27	未进入负面清单	否	无	8%	
1992	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线八分厂分歧027号八分场北变台变压器	160	59.22%	49.25	49.25	未进入负面清单	否	无	-1%	
1993	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线110号公变台区变压器	315	42.16%	150.71	150.71	未进入负面清单	否	无	7%	
1994	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV农场线五分场分歧002号五分场街里变压器	400	79.21%	43.17	81.80	未进入负面清单	否	无	5%	
1995	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV东嘎线秦家五组分支018号杆秦家七组南变压器	50	44.93%	22.53	24.22	未进入负面清单	否	无	-46%	
1996	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线硅厂支02右01号台区变压器	400	10.88%	316.48	316.48	未进入负面清单	否	无	-6%	
1997	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV跃铸宏大支04号台区变压器	315	37.73%	164.64	164.64	未进入负面清单	否	无	-2%	
1998	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线109号台区变压器	100	0.04%	89.96	89.96	未进入负面清单	否	无	-	
1999	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV跃铸线土地支03右02号台区变压器	315	68.14%	68.86	68.86	未进入负面清单	否	无	4%	
2000	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV跃铸线土地支03右05号台区变压器	315	54.02%	113.33	113.33	未进入负面清单	否	无	3%	
2001	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线高力支71号左03柱上变压器	200	6.30%	167.41	167.41	未进入负面清单	否	无	10%	
2002	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线高力支城子分03号	200	58.20%	63.59	63.59	未进入负面清单	否	无	7%	
2003	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线高力支124号台区变压器	200	27.63%	124.74	124.74	未进入负面清单	否	无	-9%	
2004	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV跃铸线（左）07号台区变压器	200	61.44%	57.12	57.12	未进入负面清单	否	无	4%	
2005	国网调兵山市供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV农场线五分场沟西分支018号沟西西台变压器	50	72.77%	8.62	10.28	未进入负面清单	否	无	2%	
2006	国网昌图县供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV四面城线小黑村三组分11号小黑村四组变压器	50	66.04%	11.98	24.61	未进入负面清单	否	无	0%	
2007	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线三分场康家分支002号三分场王家变压器	200	25.33%	129.34	129.34	未进入负面清单	否	无	-5%	
2008	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线三分场大队分支014号三分场四小队变压器	400	16.11%	295.56	295.56	未进入负面清单	否	无	-9%	
2009	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV跃铸线土地支06号台区变压器	315	32.25%	181.90	181.90	未进入负面清单	否	无	13%	
2010	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线人民支12号公变台区变压器	315	51.36%	121.73	121.73	未进入负面清单	否	无	20%	
2011	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线总机支02左01号公变台区变压器	200	68.99%	42.02	42.02	未进入负面清单	否	无	14%	
2012	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线总机支03左01号公变台区变压器	630	26.95%	397.24	397.24	未进入负面清单	否	无	6%	
2013	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线总机支07左02号公变台区变压器	200	42.50%	95.01	95.01	未进入负面清单	否	无	19%	
2014	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线总机支机厂分08左05号公变台区变压器	200	22.88%	134.23	134.23	未进入负面清单	否	无	-1%	
2015	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线煤气支14号右1变台	200	20.74%	138.52	138.52	未进入负面清单	否	无	2%	
2016	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	兀术城2#变台柱上变压器	400	35.33%	218.69	218.69	未进入负面清单	否	无	194%	
2017	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV跃铸线37号台区变压器	315	64.16%	81.39	81.39	未进入负面清单	否	无	10%	
2018	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV跃铸线40号台区变压器	315	29.97%	189.08	189.08	未进入负面清单	否	无	10%	
2019	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV跃铸线44号台区变压器	200	50.33%	79.34	79.34	未进入负面清单	否	无	3%	
2020	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干建设2组分支002号建设2组变压器	200	14.05%	151.90	151.90	未进入负面清单	否	无	3%	
2021	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干建设1组分支012号建设1组变压器	200	42.87%	94.27	94.27	未进入负面清单	否	无	-5%	
2022	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线老砖厂分歧3号杆场部家属变压器	200	38.61%	102.78	102.78	未进入负面清单	否	无	0%	
2023	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线(右)87左01号公变台区变压器	200	35.64%	108.71	108.71	未进入负面清单	否	无	4%	
2024	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线林子支07右1号台区变压器	400	27.45%	250.21	250.21	未进入负面清单	否	无	31%	
2025	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线林子支07号+1右2柱上变压器	400	7.78%	328.88	328.88	未进入负面清单	否	无	-	
2026	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV跃铸线嘉华园柱上变压器	400	45.50%	178.01	178.01	未进入负面清单	否	无	3%	
2027	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线林子支38号左2号台区变压器	400	32.94%	228.24	228.24	未进入负面清单	否	无	8%	
2028	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线后峪支16号柱上变压器	200	46.84%	86.33	86.33	未进入负面清单	否	无	26%	
2029	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线九分场南岗分支003号九分场南岗变压器	200	53.37%	73.26	73.26	未进入负面清单	否	无	-4%	
2030	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线刘家二号变压器	100	73.29%	16.71	16.71	未进入负面清单	否	无	-	
2031	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线九分场刘家分支023号九分场刘家变压器	80	49.89%	32.09	32.09	未进入负面清单	否	无	27%	
2032	国网铁岭县供电公司	官台66kV变电站	10kV木业线	10kV平固线养竹沟分66左1号高箭1号台区变压器	20	72.21%	3.56	19.78	未进入负面清单	否	无	18%	
2033	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	10kV格林线18号台区变压器	315	38.27%	162.94	162.94	未进入负面清单	否	无	0%	
2034	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV祥和线医政支高中分12号台区变压器	315	25.82%	202.17	202.17	未进入负面清单	否	无	-28%	
2035	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV祥和线医政支高中分11右03号台区变压器	200	28.34%	123.31	123.31	未进入负面清单	否	无	-4%	
2036	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支23号台区变压器	30	35.10%	16.47	16.47	未进入负面清单	否	无	-7%	
2037	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线大房子1组分支001号大房子1组变压器	400	18.69%	285.23	285.23	未进入负面清单	否	无	-2%	
2038	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线木材支23右21台区变压器	50	15.61%	37.19	37.19	未进入负面清单	否	无	523%	
2039	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支尚三分25右2号台区变压器	100	28.22%	61.78	61.78	未进入负面清单	否	无	75%	
2040	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线155#右03号台区变压器	200	38.51%	102.99	102.99	未进入负面清单	否	无	0%	
2041	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	风井南柱上变压器	400	23.68%	265.28	265.28	未进入负面清单	否	无	2%	
2042	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	晓明矿公司变台	400	71.78%	72.86	72.86	未进入负面清单	否	无	-12%	
2043	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创兀线	绿景豪庭1#箱变1#变压器	630	0.00%	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-	
2044	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓明线	晨安小区4#箱变变压器	500	74.10%	79.49	79.49	未进入负面清单	否	无	0%	
2045	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓明线	晨安小区6#箱变2#变压器	500	65.97%	120.14	120.14	未进入负面清单	否	无	4%	
2046	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	昌图县十八家子镇龙腾家园住宅小区1#变压器配电变压器	200	24.45%	131.11	131.11	未进入负面清单	否	无	3%	
2047	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创平线	水韵天城1#配电室203配电变压器	500	8.50%	407.52	407.52	未进入负面清单	否	无	-	
2048	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创兀线	绿景豪庭2#箱变2#变压器	630	67.77%	140.08	140.08	未进入负面清单	否	无	6%	
2049	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	3#箱式变电站103配电变压器	630	32.96%	359.36	359.36	未进入负面清单	否	无	4%	
2050	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	4#箱式变电站103配电变压器	630	26.22%	401.82	401.82	未进入负面清单	否	无	2%	
2051	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	盛安小区备用配变	400	3.66%	345.35	345.35	未进入负面清单	否	无	71%	
2052	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓明线	晨安小区3#箱变1#变压器	630	72.16%	112.39	112.39	未进入负面清单	否	无	3%	
2053	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	兀术花园4#箱变2#变压器	630	35.06%	346.10	346.10	未进入负面清单	否	无	16%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
2054	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	3栋楼、9栋楼箱式变电站1#变压器	630	57.97%	201.80	201.80	未进入负面清单	否	无	1%	
2055	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓明线	晨安小区2#箱变1#变压器	630	56.70%	209.78	209.78	未进入负面清单	否	无	-1%	
2056	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	电厂10#楼箱变103间隔配电变压器	500	22.18%	339.12	339.12	未进入负面清单	否	无	5%	
2057	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV祥和小区3#箱变102间隔配电变压器	630	13.18%	483.98	483.98	未进入负面清单	否	无	3%	
2058	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	供电小区箱变1#配电变压器	630	21.16%	433.72	433.72	未进入负面清单	否	无	-7%	
2059	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	中心丽城2#箱式变电站104配电变压器	630	18.47%	450.64	450.64	未进入负面清单	否	无	9%	
2060	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓明线	沟北变电所103间隔配电变压器	1250	77.58%	155.21	155.21	未进入负面清单	否	无	698%	
2061	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	吉源小区箱式变电站103配电变压器	630	70.38%	123.60	123.60	未进入负面清单	否	无	4%	
2062	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	山城嘉苑箱变1#变压器	630	0.00%	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-100%	
2063	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	兀术花园1#箱变1#变压器	630	33.84%	353.78	353.78	未进入负面清单	否	无	-7%	
2064	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	丽景北1#箱变104间隔配电变压器	630	27.52%	393.60	393.60	未进入负面清单	否	无	6%	
2065	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	西山小区1#、3#、5#箱式变电站103配电变压器	630	77.27%	80.17	80.17	未进入负面清单	否	无	4%	
2066	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	丽景北1#箱变103间隔配电变压器	630	53.15%	232.16	232.16	未进入负面清单	否	无	6%	
2067	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	惠安小区1#箱变104配电变压器	630	78.60%	71.80	71.80	未进入负面清单	否	无	3%	
2068	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	吉源小区箱式变电站104配电变压器	630	29.69%	379.96	379.96	未进入负面清单	否	无	5%	
2069	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓明线	晨安小区5#箱变1#变压器	630	69.26%	130.64	130.64	未进入负面清单	否	无	3%	
2070	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	惠安小区1#箱变103配电变压器	630	64.69%	159.44	159.44	未进入负面清单	否	无	5%	
2071	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	兀术花园3#箱变2#变压器	500	75.18%	74.09	74.09	未进入负面清单	否	无	6%	
2072	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓明线	晨安小区7#箱变变压器	500	48.04%	209.78	209.78	未进入负面清单	否	无	3%	
2073	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	一区变电所103间隔配电变压器	1000	30.92%	590.76	590.76	未进入负面清单	否	无	-	
2074	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	山城嘉苑箱变2#变压器	630	40.34%	312.84	312.84	未进入负面清单	否	无	18%	
2075	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓明线	四区2#箱式变电所103间隔配电变压器	1250	52.39%	470.16	470.16	未进入负面清单	否	无	-	
2076	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	新兴小区箱变103间隔配电变压器	630	32.23%	363.92	363.92	未进入负面清单	否	无	4%	
2077	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	裕安小区箱变103间隔配电变压器	630	30.93%	372.12	372.12	未进入负面清单	否	无	6%	
2078	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	裕安小区箱变104间隔配电变压器	630	29.12%	383.54	383.54	未进入负面清单	否	无	6%	
2079	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	大明线1#箱式变电站104配电变压器	500	36.09%	269.54	269.54	未进入负面清单	否	无	7%	
2080	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	电厂1#箱式变电站1#变压器	1000	63.13%	268.73	268.73	未进入负面清单	否	无	4%	
2081	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	盛安小区箱式变电站103配电变压器	500	29.93%	300.35	300.35	未进入负面清单	否	无	5%	
2082	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	五区变电所103间隔配电变压器	800	27.98%	496.15	496.15	未进入负面清单	否	无	-	
2083	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	南岭道东箱式变电站104配电变压器	630	66.30%	149.32	149.32	未进入负面清单	否	无	5%	
2084	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	44楼箱式变电站103配电变压器	630	34.01%	352.72	352.72	未进入负面清单	否	无	5%	
2085	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	中心小区B区箱式变电站104配电变压器	630	27.93%	391.02	391.02	未进入负面清单	否	无	1153%	
2086	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	电厂1#箱式变电站2#变压器	1000	60.27%	297.29	297.29	未进入负面清单	否	无	5%	
2087	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	五区变电所104间隔配电变压器	800	29.06%	487.49	487.49	未进入负面清单	否	无	-	
2088	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	新区康泰小区103配电变压器	630	26.73%	398.62	398.62	未进入负面清单	否	无	7%	
2089	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	环山家园箱变1#变压器	500	0.00%	450.00	450.00	未进入负面清单	否	无	-	
2090	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	中心小区变电所103间隔配电变压器	800	61.58%	227.38	227.38	未进入负面清单	否	无	-	
2091	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	中心小区变电所104间隔配电变压器	800	34.69%	442.51	442.51	未进入负面清单	否	无	-	
2092	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	2#箱式变电站103配电变压器	630	38.26%	325.94	325.94	未进入负面清单	否	无	1%	
2093	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	二区1#箱式变电站103配电变压器	630	17.84%	454.60	454.60	未进入负面清单	否	无	17%	
2094	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	文化小区箱式变电站104配电变压器	500	75.49%	72.53	72.53	未进入负面清单	否	无	10%	
2095	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	南岭道西箱式变电站104配电变压器	630	68.23%	137.18	137.18	未进入负面清单	否	无	5%	
2096	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	四区1#箱式变电所103间隔配电变压器	1250	51.87%	476.64	476.64	未进入负面清单	否	无	160%	
2097	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	南岭道西箱式变电站103配电变压器	630	51.79%	240.72	240.72	未进入负面清单	否	无	7%	
2098	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	三区箱式变电所104间隔配电变压器	800	37.15%	422.81	422.81	未进入负面清单	否	无	6%	
2099	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	文化小区箱式变电站103配电变压器	500	71.25%	93.74	93.74	未进入负面清单	否	无	5%	
2100	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	公园小区箱变2#配电变压器	500	21.16%	344.18	344.18	未进入负面清单	否	无	8%	
2101	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	盛安小区箱式变电站104配电变压器	500	33.69%	281.54	281.54	未进入负面清单	否	无	10%	
2102	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	二区1#箱式变电站104配电变压器	630	40.50%	311.88	311.88	未进入负面清单	否	无	2%	
2103	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓明线	晨安小区8#箱变变压器	630	53.30%	231.20	231.20	未进入负面清单	否	无	-3%	
2104	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	政府照明箱式变电站1#变压器配电变压器	100	21.35%	68.65	68.65	未进入负面清单	否	无	30%	
2105	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	金都广场（西）箱式变电站103配电变压器	630	69.06%	131.90	131.90	未进入负面清单	否	无	-2%	
2106	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	宇泰花园2#箱变1#变压器	400	29.88%	240.48	240.48	未进入负面清单	否	无	1%	
2107	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	丽景南2#箱变104间隔配电变压器	630	29.11%	383.62	383.62	未进入负面清单	否	无	7%	
2108	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	惠安小区2#箱变104配电变压器	500	39.01%	254.93	254.93	未进入负面清单	否	无	6%	
2109	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	一区变电所104间隔配电变压器	1000	19.46%	705.45	705.45	未进入负面清单	否	无	-	
2110	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV祥和小区3#箱变101间隔变压器	630	14.80%	473.74	473.74	未进入负面清单	否	无	3%	
2111	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	供电小区箱变2#配电变压器	630	45.48%	280.46	280.46	未进入负面清单	否	无	26%	
2112	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	西山小区A期1#箱式变电站104配电变压器	630	53.26%	231.46	231.46	未进入负面清单	否	无	7%	
2113	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	中心丽城1#箱式变电站103配电变压器	630	28.46%	387.70	387.70	未进入负面清单	否	无	16%	
2114	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	惠南小区箱变站内变压器	630	19.61%	443.46	443.46	未进入负面清单	否	无	8%	
2115	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	金都广场东箱式变电站103配电变压器	630	47.03%	270.74	270.74	未进入负面清单	否	无	6%	
2116	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	兀术花园2#箱变1号变压器	500	0.00%	450.00	450.00	未进入负面清单	否	无	-	
2117	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	中心丽城2#箱式变电站103配电变压器	630	43.78%	291.18	291.18	未进入负面清单	否	无	7%	
2118	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	西山小区A期1#箱式变电站103配电变压器	630	32.12%	364.66	364.66	未进入负面清单	否	无	8%	
2119	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	西山小区1#、3#、5#箱式变电站104配电变压器	630	0.00%	567.00	567.00	未进入负面清单	否	无	-	
2120	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	中心丽城1#箱式变电站104配电变压器	630	55.43%	217.78	217.78	未进入负面清单	否	无	8%	
2121	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	丽景南2#箱变103间隔配电变压器	630	30.70%	373.59	373.59	未进入负面清单	否	无	7%	
2122	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV祥和小区4#箱变102间隔配电变压器	630	27.40%	394.40	394.40	未进入负面清单	否	无	3%	
2123	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	3栋楼、9栋楼箱式变电站2#变压器	630	53.19%	231.90	231.90	未进入负面清单	否	无	3%	
2124	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓明线	晨安小区1#箱变1#变压器	630	72.95%	107.42	107.42	未进入负面清单	否	无	-2%	
2125	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	惠安小区2#箱变103配电变压器	500	40.68%	246.62	246.62	未进入负面清单	否	无	3%	
2126	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创平线	水韵天城1#配电室201配电变压器	1000	49.26%	407.43	407.43	未进入负面清单	否	无	-	
2127	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创兀线	水韵天城备用土建变201配电变压器	400	9.48%	322.09	322.09	未进入负面清单	否	无	-	
2128	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创平线	水韵天城2#配电室201配电变压器	630	61.61%	178.88	178.88	未进入负面清单	否	无	-	
2129	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创平线	水韵天城2#配电室203配电变压器	315	14.77%	236.98	236.98	未进入负面清单	否	无	-	
2130	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	祥和小区2#箱变2#变压器	630	24.19%	414.62	414.62	未进入负面清单	否	无	4%	
2131	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	电厂2#箱式变电站变压器	1000	34.28%	557.25	557.25	未进入负面清单	否	无	157%	
2132	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	兀术花园2#箱变2#变压器	500	63.32%	133.38	133.38	未进入负面清单	否	无	5%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
2133	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	林业处变电所箱式变电站103配电变压器	500	25.64%	321.81	321.81	未进入负面清单	否	无	-	
2134	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	祥和小区1#箱变1#变压器间隔配电变压器	500	0.00%	450.00	450.00	未进入负面清单	否	无	-	
2135	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	祥和小区1#箱变2#变压器间隔配电变压器	500	36.26%	268.69	268.69	未进入负面清单	否	无	3%	
2136	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	宇泰花园1#箱变2#变压器	500	31.18%	294.08	294.08	未进入负面清单	否	无	4%	
2137	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	兀术花园4#箱变1#变压器	630	26.26%	401.58	401.58	未进入负面清单	否	无	9%	
2138	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	公园小区箱变1#配电变压器	500	58.80%	156.02	156.02	未进入负面清单	否	无	-5%	
2139	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	中心丽城备用箱变配电变压器	630	11.75%	493.00	493.00	未进入负面清单	否	无	6%	
2140	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	晨安小区9#箱变1号变压器	630	31.83%	366.44	366.44	未进入负面清单	否	无	7%	
2141	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	大明线1#箱式变电站103配电变压器	500	25.93%	320.35	320.35	未进入负面清单	否	无	-2%	
2142	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	中心小区B区箱式变电站103配电变压器	630	51.31%	243.72	243.72	未进入负面清单	否	无	1064%	
2143	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	平安小区箱式变电站104配电变压器	630	50.48%	248.98	248.98	未进入负面清单	否	无	1011%	
2144	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	中心小区C区箱变103间隔配电变压器	630	72.58%	109.74	109.74	未进入负面清单	否	无	1114%	
2145	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	新楼、粮站箱式变电站103配电变压器	630	31.26%	370.06	370.06	未进入负面清单	否	无	5%	
2146	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	平安小区箱式变电站103配电变压器	630	79.09%	68.72	68.72	未进入负面清单	否	无	1103%	
2147	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	三区箱式变电所103间隔配电变压器	500	76.78%	66.12	66.12	未进入负面清单	否	无	5%	
2148	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV大洼北线可力4组分支002号可力3组变压器	100	61.72%	28.28	50.08	未进入负面清单	否	无	-	
2149	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	南岭道东箱式变电站103配电变压器	630	77.27%	80.19	80.19	未进入负面清单	否	无	6%	
2150	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	环山家园箱变2#变压器	500	50.88%	195.60	195.60	未进入负面清单	否	无	0%	
2151	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	中心丽景备用箱变103间隔配电变压器	400	4.49%	342.04	342.04	未进入负面清单	否	无	-25%	
2152	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	俱乐部箱式变电站103配电变压器	630	33.77%	354.24	354.24	未进入负面清单	否	无	-1%	
2153	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创兀线	绿景豪庭1#箱变2#变压器	630	78.90%	69.93	69.93	未进入负面清单	否	无	4%	
2154	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创兀线	东调新村箱变2#变压器	630	77.86%	76.50	76.50	未进入负面清单	否	无	6%	
2155	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创平线	水韵天城1#配电室202配电变压器	1000	35.80%	542.04	542.04	未进入负面清单	否	无	-	
2156	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线洪兴分洪昌支07号洪昌屯公变台区变压器	200	16.41%	147.18	147.18	未进入负面清单	否	无	89%	
2157	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线131号左5号立言屯1号电井变压器	50	18.81%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	38%	
2158	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分97右10号机电井公变变压器	50	8.98%	40.51	40.51	未进入负面清单	否	无	-28%	
2159	国网昌图县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV铁东线城子五组分支004号城子村五组变压器	30	43.02%	14.09	15.04	未进入负面清单	否	无	10%	
2160	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线立言大棚分02号立言大棚公变台区变压器	400	12.63%	309.50	309.50	未进入负面清单	否	无	-3%	
2161	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线录房支13右30号机电井公变变压器	50	3.99%	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-78%	
2162	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线立功分14号立功屯公变台区变压器	100	51.28%	38.72	38.72	未进入负面清单	否	无	49%	
2163	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分01号士佳屯公变台区变压器	200	64.84%	50.33	50.33	未进入负面清单	否	无	8%	
2164	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线16号左03号士佳东台区变压器	100	8.30%	81.70	81.70	未进入负面清单	否	无	-	
2165	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线111右02号机电井公变变压器	50	32.68%	28.66	28.66	未进入负面清单	否	无	467%	
2166	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线录房分18号录房屯西公变台区变压器	80	56.56%	26.75	26.75	未进入负面清单	否	无	12%	
2167	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线付卜支杨树四队分02号杨树四队变压器	20	74.71%	3.06	15.29	未进入负面清单	否	无	18%	
2168	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线立功分鹿鸣支8右11号机电井公变变压器	50	29.39%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	5%	
2169	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线林泉分02号录房大棚公变台区变压器	30	78.37%	3.49	3.49	未进入负面清单	否	无	-8%	
2170	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线林泉分05左24号变压器	100	10.06%	79.94	79.94	未进入负面清单	否	无	29%	
2171	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分18左04号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	4%	
2172	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分80左23号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	6%	
2173	国网开原市供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	业民干69#变压器	160	51.50%	61.60	25.26	未进入负面清单	否	无	0%	
2174	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线156号福合一屯公变台区变压器	50	78.02%	5.99	5.99	未进入负面清单	否	无	-9%	
2175	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分10右11号变压器	200	59.66%	60.67	60.67	未进入负面清单	否	无	-12%	
2176	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线敖家七组分支005号敖家七组变压器	400	6.96%	332.16	332.16	未进入负面清单	否	无	4%	
2177	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线云丰分10左03号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
2178	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分新立支15号新立屯公变台区变压器	30	48.19%	12.54	12.54	未进入负面清单	否	无	-9%	
2179	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分79左07号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
2180	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分85左1号变压器	100	36.81%	53.19	53.19	未进入负面清单	否	无	173%	
2181	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分97号松云屯公变台区变压器	100	58.10%	31.90	31.90	未进入负面清单	否	无	1%	
2182	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分德贤北支02号德贤北公变台区变压器	200	13.00%	154.00	154.00	未进入负面清单	否	无	-3%	
2183	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分120左8号德明屯小梨树沟电井变压器	50	0.06%	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无	-	
2184	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分安福支2号安福台区变压器	400	30.44%	238.24	238.24	未进入负面清单	否	无	21%	
2185	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线福宁分15左12号福宁新台区变压器	200	9.08%	161.83	161.83	未进入负面清单	否	无	-	
2186	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨安线	10kV晨安线解放分19号变压器	315	38.57%	162.01	162.01	未进入负面清单	否	无	3%	
2187	国网调兵山市供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV施梨甲线变压器90#柱上变压器	400	66.48%	94.10	82.64	未进入负面清单	否	无	19%	
2188	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线志学分叶家支08号叶家屯公变台区变压器	50	69.43%	10.28	10.28	未进入负面清单	否	无	3%	
2189	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线前耿后分03号前耿村部公变台区变压器	200	33.47%	113.06	113.06	未进入负面清单	否	无	32%	
2190	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线优雅分05号优雅屯公变台区变压器	400	25.77%	256.91	256.91	未进入负面清单	否	无	97%	
2191	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线河边分11号河边屯公变台区变压器	80	61.73%	22.61	22.61	未进入负面清单	否	无	0%	
2192	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线靠山分06号东耿王庄村靠山屯公变台区变压器	200	9.64%	160.71	160.71	未进入负面清单	否	无	1070%	
2193	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线东耿后分05号东耿北屯公变台区变压器	400	14.06%	303.77	303.77	未进入负面清单	否	无	61%	
2194	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线141右1号文相屯西1号电井变压器	50	15.48%	37.26	37.26	未进入负面清单	否	无	-26%	
2195	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV宝西线房家七组分支001号房家七组变压器	30	43.63%	13.91	15.04	未进入负面清单	否	无	24%	
2196	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线临岗分04号临岗屯公变台区变压器	200	34.61%	110.77	110.77	未进入负面清单	否	无	16%	
2197	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线醒时分08号醒时村公变台区变压器	200	33.55%	112.91	112.91	未进入负面清单	否	无	39%	
2198	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线志学分志学支03号志学屯公变台区变压器	200	15.20%	149.61	149.61	未进入负面清单	否	无	56%	
2199	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线前耿前分04号前耿前屯公变台区变压器	80	42.48%	38.02	95.05	未进入负面清单	否	无	16%	
2200	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线志学分新街基支07号新街基屯公变台区变压器	50	32.73%	28.63	28.63	未进入负面清单	否	无	21%	
2201	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线志学分叶家支杨家分支09号杨家变压器	100	73.44%	16.56	16.56	未进入负面清单	否	无	63%	
2202	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线100右6号变压器	200	6.04%	167.92	167.92	未进入负面清单	否	无	184%	
2203	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线14号郜家店街西公变台区变压器	200	22.07%	135.87	135.87	未进入负面清单	否	无	-4%	
2204	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线面山分玉清支009号玉清变压器	160	30.55%	95.13	95.13	未进入负面清单	否	无	24%	
2205	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合红线	10kV合红线（右）48号变压器	315	34.14%	175.95	175.95	未进入负面清单	否	无	1%	
2206	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合红线	10kV合红线（右）37号变压器	250	57.95%	80.13	80.13	未进入负面清单	否	无	-2%	
2207	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线76号变压器	315	25.46%	203.29	203.29	未进入负面清单	否	无	8%	
2208	国网昌图县供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV平南线曲家支线013号曲家村曲家组变压器	200	72.16%	35.69	100.70	未进入负面清单	否	无	26%	
2209	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线大台子1组分支002号大台子一组变压器	100	28.88%	61.12	61.12	未进入负面清单	否	无	12%	
2210	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线赵家分1号赵家屯台区变压器	200	12.70%	154.61	154.61	未进入负面清单	否	无	79%	
2211	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线景华分景华屯支1号景华屯台区变压器	400	14.45%	302.21	302.21	未进入负面清单	否	无	192%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
2212	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线千兴支33左39千兴屯2电井变压器	50	47.42%	21.29	21.29	未进入负面清单	否	无	-	
2213	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线北大沟分91号北大沟屯台区变压器	200	24.19%	131.62	131.62	未进入负面清单	否	无	111%	
2214	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线骏业分15左支10号机电井变压器	50	70.15%	9.92	9.92	未进入负面清单	否	无	80%	
2215	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线粮库分小区二支05号房木镇政府公变台区变压器	400	50.09%	159.65	159.65	未进入负面清单	否	无	-10%	
2216	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线119右32号岭前牛场变压器	100	7.07%	82.93	82.93	未进入负面清单	否	无	15%	
2217	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线普安西分02号普安村西屯公变台区变压器	200	26.62%	126.76	126.76	未进入负面清单	否	无	54%	
2218	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线122右8号普安屯方塘电井变压器	50	42.75%	23.63	23.63	未进入负面清单	否	无	40%	
2219	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV东双线北干高家屯分支006号三家子变压器	30	52.83%	11.15	15.22	未进入负面清单	否	无	-12%	
2220	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线育才东分007号育才东变压器	400	44.84%	180.62	180.62	未进入负面清单	否	无	-2%	
2221	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线气象局分03号变压器	100	11.57%	78.43	78.43	未进入负面清单	否	无	-5%	
2222	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线岭前分1号岭前变压器	400	25.02%	259.94	259.94	未进入负面清单	否	无	28%	
2223	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线东河分006号东河变压器	100	32.28%	57.72	57.72	未进入负面清单	否	无	37%	
2224	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kv钓鱼线景华分79左01号变压器	100	25.47%	64.53	64.53	未进入负面清单	否	无	2980%	
2225	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分209+1右01号会泉北变压器	100	48.74%	41.26	41.26	未进入负面清单	否	无	-100%	
2226	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线乾德分003号平岭变压器	80	52.74%	29.81	29.81	未进入负面清单	否	无	24%	
2227	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线227号张家沟屯公变台区变压器	50	21.89%	34.05	34.05	未进入负面清单	否	无	3226%	
2228	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分振兴西支5号振兴西台区变压器	400	39.39%	202.45	202.45	未进入负面清单	否	无	14%	
2229	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分59号右1号凉泉村蜂厂电井变压器	50	53.07%	18.46	18.46	未进入负面清单	否	无	-36%	
2230	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分2号勤廉北支3号公变台区变压器	200	10.99%	158.03	158.03	未进入负面清单	否	无	161%	
2231	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线久大窑分幸福支003号新兴变压器	80	74.06%	12.75	12.75	未进入负面清单	否	无	63%	
2232	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分振兴北分4号振兴北台区变压器	400	26.31%	254.78	254.78	未进入负面清单	否	无	9%	
2233	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分33左06号德胜机电井公变变压器	50	0.03%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-	
2234	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分朴厚支德胜分支01号德胜屯变压器	100	70.47%	19.53	19.53	未进入负面清单	否	无	7%	
2235	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分02号右45号长隆地沟1号电井变压器	50	6.30%	41.85	41.85	未进入负面清单	否	无	66%	
2236	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线北沟分67号中兴村公变台区变压器	200	70.79%	38.43	38.43	未进入负面清单	否	无	15%	
2237	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线北沟分71号左01号中兴屯1-2号电井变压器	50	72.91%	8.55	8.55	未进入负面清单	否	无	-47%	
2238	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线双城西分01号双城西屯公变台区变压器	200	14.15%	151.71	151.71	未进入负面清单	否	无	24%	
2239	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线双城东分01号双城东屯公变台区变压器	400	19.32%	282.71	282.71	未进入负面清单	否	无	3%	
2240	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线志学分声远东支02号声远东屯公变台区变压器	400	13.71%	305.16	305.16	未进入负面清单	否	无	55%	
2241	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线瑞祥分012号变压器	200	26.32%	127.36	127.36	未进入负面清单	否	无	15%	
2242	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线岫岩分4右02号机电井公变变压器	50	28.49%	30.76	30.76	未进入负面清单	否	无	317%	
2243	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线涌泉分14左9号变压器	200	2.81%	174.38	174.38	未进入负面清单	否	无	-	
2244	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分23右12号机电井公变变压器	50	67.42%	11.29	11.29	未进入负面清单	否	无	-29%	
2245	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分30右06号机电井公变变压器	50	18.72%	35.64	35.64	未进入负面清单	否	无	36%	
2246	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分34右05号机电井公变变压器	200	31.24%	117.52	117.52	未进入负面清单	否	无	-7%	
2247	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线53号变压器	400	54.35%	142.61	142.61	未进入负面清单	否	无	1%	
2248	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线西山分玉树支5号左10号玉清屯1号电井变压器	50	8.00%	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	1743%	
2249	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线004号变压器	20	48.51%	8.30	8.30	未进入负面清单	否	无	13%	
2250	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线照北山分105号照北山屯公变台区变压器	400	16.84%	292.65	292.65	未进入负面清单	否	无	3%	
2251	国网西丰县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV合红线（右）31号变压器	200	73.12%	33.75	45.68	未进入负面清单	否	无	1%	
2252	国网西丰县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV太平线井运分8#井运变压器	50	75.45%	7.27	11.43	未进入负面清单	否	无	1%	
2253	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线五云分006号五云变压器	200	37.72%	104.56	104.56	未进入负面清单	否	无	23%	
2254	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线189右20右01号松岭西变压器	200	17.86%	144.28	144.28	未进入负面清单	否	无	121%	
2255	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分日丰支7号日丰变压器	400	21.63%	273.49	273.49	未进入负面清单	否	无	87%	
2256	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线陶然分陶然北支7号移动支移动变台	80	75.83%	11.33	11.33	未进入负面清单	否	无	4%	
2257	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线陶然分018号陶然南变压器	200	48.76%	82.48	82.48	未进入负面清单	否	无	51%	
2258	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线晓山分高亮支4号高亮台区变压器	200	34.85%	110.31	110.31	未进入负面清单	否	无	4%	
2259	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分上绥河支下绥河支3号下绥河屯变压器	200	11.77%	156.46	156.46	未进入负面清单	否	无	137%	
2260	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线富春分4号洪来东屯公变台区变压器	200	42.51%	94.99	94.99	未进入负面清单	否	无	45%	
2261	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线粮库分5+1右1号变压器	200	40.32%	99.36	99.36	未进入负面清单	否	无	-	
2262	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线半拉瓢分12号半拉瓢屯公变台区变压器	30	34.71%	16.59	16.59	未进入负面清单	否	无	34%	
2263	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线兴河分4号兴河屯台区变压器	200	27.64%	124.73	124.73	未进入负面清单	否	无	42%	
2264	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分大湾支22左03号大湾台区变压器	400	17.54%	289.82	289.82	未进入负面清单	否	无	73%	
2265	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线铁路分3号台区变压器	50	72.76%	8.62	8.62	未进入负面清单	否	无	-28%	
2266	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分十二队支13号变压器	200	8.28%	163.44	163.44	未进入负面清单	否	无	2%	
2267	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分五塘支23左3号五塘台区变压器	100	54.15%	35.85	35.85	未进入负面清单	否	无	-7%	
2268	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分东沟支3号东沟台区变压器	100	20.91%	69.09	69.09	未进入负面清单	否	无	-4%	
2269	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分大湾支15号左07号大湾屯1号电井变压器	50	35.35%	27.33	109.30	未进入负面清单	否	无	27%	
2270	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线19号台区变压器器	20	40.20%	9.96	9.96	未进入负面清单	否	无	-20%	
2271	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分大砬子沟支2号大砬子沟台区变压器	200	22.80%	134.39	134.39	未进入负面清单	否	无	51%	
2272	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分五塘支34右03号机电井公变变压器	50	17.00%	36.50	36.50	未进入负面清单	否	无	-34%	
2273	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分宏毅支05号变压器	400	16.77%	292.91	292.91	未进入负面清单	否	无	38%	
2274	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线68号变压器	100	71.79%	18.21	18.21	未进入负面清单	否	无	4%	
2275	国网西丰县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV合丰联线大湾分大湾支59号同丰台区变压器	50	74.16%	7.92	11.49	未进入负面清单	否	无	10%	
2276	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合放线	10kV合放线038号变压器	200	43.75%	92.50	92.50	未进入负面清单	否	无	1%	
2277	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线榆树堡分66右01号变压器	100	0.11%	89.89	89.89	未进入负面清单	否	无	-	
2278	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线167右3凉泉屯牛场东1-2号电井变压器	200	78.94%	22.12	22.12	未进入负面清单	否	无	161%	
2279	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线榆树堡分21号福巨乙南台区变压器	200	18.03%	143.94	143.94	未进入负面清单	否	无	57%	
2280	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线涌泉分22左29号孙文全机电井公变变压器	50	58.98%	15.51	15.51	未进入负面清单	否	无	161%	
2281	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线保安分01号保安屯公变台区变压器	400	15.56%	297.78	297.78	未进入负面清单	否	无	108%	
2282	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线72号右1号勤廉屯北电井变压器	50	75.41%	7.29	7.29	未进入负面清单	否	无	-97%	
2283	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线大有北台区变压器	400	11.49%	314.04	314.04	未进入负面清单	否	无	185%	
2284	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线新尤西分02号新尤西屯公变台区变压器	400	25.90%	256.41	256.41	未进入负面清单	否	无	49%	
2285	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线云岭分55号云岭西台区变压器	400	40.29%	198.84	198.84	未进入负面清单	否	无	7%	
2286	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线涌泉分47号涌泉屯东果园1-2号电井变压器	50	67.90%	11.05	11.05	未进入负面清单	否	无	19%	
2287	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线云岭分62号云岭台区变压器	315	28.56%	193.52	193.52	未进入负面清单	否	无	7%	
2288	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线小大有分15左15号机电井公变变压器	400	2.02%	351.94	351.94	未进入负面清单	否	无	1%	
2289	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线167右16凉泉屯果园沟里1-2号电井变压器	50	9.13%	40.44	40.44	未进入负面清单	否	无	-	
2290	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线新尤六队分19号新尤村六队公变台区变压器	100	16.84%	73.16	73.16	未进入负面清单	否	无	1%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
2291	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线221右13号新尤屯石头河沟口1号电井变压器	50	38.81%	25.59	25.59	未进入负面清单	否	无	12%	
2292	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线石道河分20号公变台区变压器	30	49.22%	12.23	12.23	未进入负面清单	否	无	7%	
2293	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线洪来西分1号洪来西屯公变台区变压器	315	31.92%	182.96	182.96	未进入负面清单	否	无	68%	
2294	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线太平分3号太平屯公变台区变压器	200	37.37%	105.26	105.26	未进入负面清单	否	无	71%	
2295	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线胜利屯分2号胜利屯公变台区变压器	200	14.59%	150.83	150.83	未进入负面清单	否	无	138%	
2296	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分实妙支2号实妙变压器	400	29.67%	241.33	241.33	未进入负面清单	否	无	113%	
2297	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线67左1号勤廉村北1-2号电井变压器	50	10.70%	39.65	39.65	未进入负面清单	否	无	-10%	
2298	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线76左1号禹甸村老龙头电井变压器	50	37.02%	26.49	26.49	未进入负面清单	否	无	-87%	
2299	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线85左48号禹甸屯四道沟里电井变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-3%	
2300	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线131左04号富民东机电井公变变压器	50	14.39%	37.81	37.81	未进入负面清单	否	无	-8%	
2301	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线146右1号富民前屯公变台区变压器	400	12.94%	308.24	308.24	未进入负面清单	否	无	28%	
2302	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线付油房分4号付油房台区变压器	200	16.12%	147.76	147.76	未进入负面清单	否	无	173%	
2303	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线振兴东分4左01号振兴东台区变压器	200	31.45%	117.10	117.10	未进入负面清单	否	无	179%	
2304	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线沙河西分1号沙河西台区变压器	200	14.38%	151.24	151.24	未进入负面清单	否	无	61%	
2305	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线137右01号变压器	100	14.92%	75.08	75.08	未进入负面清单	否	无	-	
2306	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线北沟分30号天兴村公变台区变压器	400	25.11%	259.58	259.58	未进入负面清单	否	无	-4%	
2307	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线东城分东城新台支9号东城新台台区变压器	200	34.13%	111.75	111.75	未进入负面清单	否	无	8%	
2308	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分德明支03号德明屯公变台区变压器	400	14.91%	300.35	300.35	未进入负面清单	否	无	19%	
2309	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线承泽分04号承泽屯变台区变压器	200	31.92%	116.15	116.15	未进入负面清单	否	无	20%	
2310	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线134右6号万福屯公变台区变压器	400	32.06%	231.74	231.74	未进入负面清单	否	无	38%	
2311	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线纯仁分56左01号变压器	100	5.28%	84.72	84.72	未进入负面清单	否	无	377%	
2312	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线王家分13号王家变压器	400	10.06%	319.77	319.77	未进入负面清单	否	无	24%	
2313	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线王家分23号王家屯公变台区变压器	400	47.03%	171.86	171.86	未进入负面清单	否	无	4%	
2314	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线168左3号幽雅电井新台区变压器	100	9.19%	80.81	80.81	未进入负面清单	否	无	-	
2315	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线面山分10号左1号玉树南台变压器	100	39.05%	50.95	50.95	未进入负面清单	否	无	-	
2316	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线北沟分屋佳支05号屋佳公变台区变压器	400	25.94%	256.25	256.25	未进入负面清单	否	无	17%	
2317	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线195左4右7号优雅1号机电井公变变压器	50	6.91%	41.54	41.54	未进入负面清单	否	无	-65%	
2318	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分13左05号机电井公变变压器	50	64.02%	12.99	12.99	未进入负面清单	否	无	86%	
2319	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分丰隆支68号丰隆台区变压器	400	7.92%	328.34	328.34	未进入负面清单	否	无	54%	
2320	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分望儿楼支24号望儿楼台区变压器	100	17.17%	72.83	72.83	未进入负面清单	否	无	4%	
2321	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线治平分4号治平台区变压器	400	11.54%	313.83	313.83	未进入负面清单	否	无	60%	
2322	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线枫树分1号枫树台区变压器	200	53.32%	73.36	73.36	未进入负面清单	否	无	8%	
2323	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线晓山分晓山支2号晓山台区变压器	400	30.94%	236.24	236.24	未进入负面清单	否	无	63%	
2324	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线忠义分16号忠义台区变压器	400	33.38%	226.48	226.48	未进入负面清单	否	无	98%	
2325	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线仁普分02号仁普屯公变台区变压器	50	72.21%	8.89	8.89	未进入负面清单	否	无	2%	
2326	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线居贤分001号居贤变压器	200	19.96%	140.08	140.08	未进入负面清单	否	无	7%	
2327	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线振兴东分2+1号左1号振兴花园变压器	400	25.45%	258.20	258.20	未进入负面清单	否	无	10%	
2328	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分丰隆支67右25号公变台区变压器	100	33.61%	56.39	56.39	未进入负面清单	否	无	737%	
2329	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线太民六组分歧020号太民六组变压器	50	68.90%	10.55	21.10	未进入负面清单	否	无	10%	
2330	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线102+1号黄金台区变压器	400	24.81%	260.75	260.75	未进入负面清单	否	无	106%	
2331	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线36右03号治平方塘电井变压器	50	22.48%	33.76	33.76	未进入负面清单	否	无	72%	
2332	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分碱厂支文华支荆山支002号荆山屯变压器	50	60.01%	14.99	14.99	未进入负面清单	否	无	81%	
2333	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线成福分18号成福西台区变压器	200	49.00%	82.00	82.00	未进入负面清单	否	无	11%	
2334	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线北沟分泉北中支1号泉北中公变台区变压器	200	73.17%	33.66	33.66	未进入负面清单	否	无	15%	
2335	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线面山分12右12号机电井公变变压器	50	73.65%	8.18	65.41	未进入负面清单	否	无	17%	
2336	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线碧草分05号碧草屯公变台区变压器	400	20.17%	279.33	279.33	未进入负面清单	否	无	50%	
2337	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分东昌支王家店岐06号王家店变压器	200	42.16%	95.68	95.68	未进入负面清单	否	无	71%	
2338	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线粮油分11左2号变压器	250	72.50%	43.75	43.75	未进入负面清单	否	无	19%	
2339	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分南队支7号南队公变台区变压器	400	24.33%	262.67	262.67	未进入负面清单	否	无	-9%	
2340	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线营台北沟支20号营台北沟变压器	30	14.20%	22.74	22.74	未进入负面清单	否	无	-91%	
2341	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线赵家东分5号赵家东台区变压器	80	33.20%	45.44	45.44	未进入负面清单	否	无	42%	
2342	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线永绵分40号永绵村公变台区变压器	315	19.53%	221.99	221.99	未进入负面清单	否	无	79%	
2343	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分解放支06号解放屯公变台区变压器	315	35.99%	170.13	170.13	未进入负面清单	否	无	4%	
2344	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分30右2机电井公变变压器	200	26.11%	127.79	127.79	未进入负面清单	否	无	-5%	
2345	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线东升分14+1号康乐北公变台区变压器	400	19.11%	283.57	283.57	未进入负面清单	否	无	6%	
2346	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线163左5号凉泉屯中学校田地1-2号电井变压器	50	33.44%	28.28	28.28	未进入负面清单	否	无	14%	
2347	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线立功分4右04号机电井公变变压器	50	28.75%	30.62	30.62	未进入负面清单	否	无	14%	
2348	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分长虹北沟支35号大龙山南变压器	50	75.91%	7.05	7.05	未进入负面清单	否	无	6%	
2349	国网铁岭县供电公司	团结66kV变电站	10kV团北线	10kV新西线安心台分北照明支3号公变台区变压器	100	55.64%	34.36	24.77	未进入负面清单	否	无	-6%	
2350	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10千伏天德线太华分长虹支50号左1猪场变台	100	22.79%	67.21	67.21	未进入负面清单	否	无	90%	
2351	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV太华线长虹北沟支89左1号长虹北沟南台区变压器	100	10.68%	79.32	79.32	未进入负面清单	否	无	-	
2352	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线东升分090#秀水西柱上变压器	100	24.39%	65.61	65.61	未进入负面清单	否	无	55%	
2353	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV大洼南线东山分歧073号东山一、九组变压器	200	74.01%	31.99	101.54	未进入负面清单	否	无	5%	
2354	国网昌图县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV四面城线东干线丰林村六组分008号丰林村七组变压器	100	79.25%	10.75	50.97	未进入负面清单	否	无	8%	
2355	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV起重线	10kV起重线8+1号变压器	80	78.90%	8.88	8.88	未进入负面清单	否	无	12%	
2356	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支北沟岐26号北沟一变压器	30	70.64%	5.81	5.81	未进入负面清单	否	无	120%	
2357	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支金厂南岐03左01号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
2358	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支68左18号机电井公变变压器	50	14.76%	37.62	37.62	未进入负面清单	否	无	513%	
2359	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支87左01号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
2360	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支102号鹤鸣北公变台区变压器	200	22.52%	134.96	134.96	未进入负面清单	否	无	6%	
2361	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干西孙家分支034号九家子台变压器	30	47.22%	12.83	42.78	未进入负面清单	否	无	5%	
2362	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分林祥支42号林祥公变台区变压器	100	55.96%	34.04	34.04	未进入负面清单	否	无	21%	
2363	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分加兴支14号方谷公变台区变压器	400	20.95%	276.22	276.22	未进入负面清单	否	无	9%	
2364	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分元青支04号元青公变台区变压器	100	59.26%	30.74	30.74	未进入负面清单	否	无	9%	
2365	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分加兴支35号加兴公变台区变压器	200	28.69%	122.61	122.61	未进入负面清单	否	无	10%	
2366	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线169号小城子村台变压器	30	20.89%	20.73	138.22	未进入负面清单	否	无	6%	
2367	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分金谷支34号金谷南公变台区变压器	200	17.09%	145.81	145.81	未进入负面清单	否	无	-2%	
2368	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分建文支玉振岐03号玉振公变台区变压器	200	31.77%	116.46	116.46	未进入负面清单	否	无	201%	
2369	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线玉屏分21号玉屏屯公变台区变压器	200	33.13%	113.75	113.75	未进入负面清单	否	无	15%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
2370	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线人工村2分1号人工村2变压器	400	20.35%	278.61	278.61	未进入负面清单	否	无	4%	
2371	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线恩光二分1号恩光二变压器	50	69.67%	10.17	10.17	未进入负面清单	否	无	3%	
2372	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线72号天德屯西公变台区变压器	400	39.77%	200.93	200.93	未进入负面清单	否	无	-8%	
2373	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV宝东线东三合6组分支029号东三合5组变压器	30	53.32%	11.00	15.40	未进入负面清单	否	无	-3%	
2374	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干东巨龙分支005号东巨龙变压器	50	71.92%	9.04	9.04	未进入负面清单	否	无	19%	
2375	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线粮油分07左2号变压器	315	3.85%	271.36	271.36	未进入负面清单	否	无	-84%	
2376	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分纯仁支1号纯仁台区变压器	200	33.26%	113.48	113.48	未进入负面清单	否	无	30%	
2377	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线顺兴分2号顺兴变压器	200	43.91%	92.18	92.18	未进入负面清单	否	无	47%	
2378	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分杏于支3号杏于屯公变台区变压器	80	58.99%	24.81	24.81	未进入负面清单	否	无	19%	
2379	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线怡河分长兴支11号左9号长兴屯1号电井变压器	50	47.17%	21.41	21.41	未进入负面清单	否	无	-100%	
2380	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV城北线凤凰山8组分支002号凤凰8组变压器	100	62.50%	27.50	52.71	未进入负面清单	否	无	879%	
2381	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线69号变压器	250	75.09%	37.27	37.27	未进入负面清单	否	无	-22%	
2382	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线154+1左1#凉泉东2台区变压器	200	0.00%	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	-	
2383	国网昌图县供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV平南线西关分歧84号叶家岭变压器	10	70.25%	1.97	5.30	未进入负面清单	否	无	3%	
2384	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线杏岭分64号杏岭西公变台区变压器	100	47.29%	42.71	42.71	未进入负面清单	否	无	5%	
2385	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线3号郜家店街中公变台区变压器	315	58.92%	97.91	97.90	未进入负面清单	否	无	9%	
2386	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	10kV晨红线米厂分11号变压器	315	9.93%	252.22	252.22	未进入负面清单	否	无	-10%	
2387	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干新房子屯分支014号新房子屯变压器	30	78.49%	3.45	3.45	未进入负面清单	否	无	-3%	
2388	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分积善支于家岐02号于家公变台区变压器	80	78.27%	9.38	9.38	未进入负面清单	否	无	3%	
2389	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分88号左14号振德屯1号电井变压器	50	28.43%	30.78	30.78	未进入负面清单	否	无	-3%	
2390	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分吉善支37号变压器	100	41.22%	48.78	48.78	未进入负面清单	否	无	1%	
2391	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	10kV晨红线县幼分02号变压器	315	65.33%	77.70	77.70	未进入负面清单	否	无	10%	
2392	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线137左02号机电井公变变压器	50	35.16%	27.42	27.42	未进入负面清单	否	无	-40%	
2393	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线广丰分16号广丰屯台区变压器	200	26.12%	127.77	127.77	未进入负面清单	否	无	-6%	
2394	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分17号铁西西公变台区变压器	400	46.07%	175.74	175.74	未进入负面清单	否	无	10%	
2395	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线达仁分29号达仁屯台区变压器	400	16.98%	292.08	292.08	未进入负面清单	否	无	10%	
2396	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线达仁分牧业小区支38号牧业小区台区变压器	30	16.21%	22.14	22.14	未进入负面清单	否	无	-10%	
2397	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线林业分01号变压器	315	62.34%	87.13	87.13	未进入负面清单	否	无	10%	
2398	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线守信分29号守信屯台区变压器	30	76.69%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	4%	
2399	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线482号王家堡子屯台区变压器	200	29.91%	120.18	120.18	未进入负面清单	否	无	26%	
2400	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV铜台线497号大岭沟屯台区变压器	50	76.62%	6.69	11.50	未进入负面清单	否	无	40%	
2401	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线126号十家子三组变压器	30	41.73%	14.48	48.27	未进入负面清单	否	无	8%	
2402	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线上红石分19号上红石屯台区变压器	200	19.72%	140.56	140.56	未进入负面清单	否	无	17%	
2403	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线宝强分24号宝强屯台区变压器	200	31.11%	117.78	117.78	未进入负面清单	否	无	56%	
2404	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线58号变压器	315	46.78%	136.13	136.13	未进入负面清单	否	无	1%	
2405	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线61号变压器	315	20.65%	218.46	218.46	未进入负面清单	否	无	-2%	
2406	国网铁岭县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV双南线26号狼四组1.2台变压器	100	68.48%	21.52	24.80	未进入负面清单	否	无	0%	
2407	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线北大沟分石仁沟分支42号石仁沟变台变压器	50	49.33%	20.34	20.34	未进入负面清单	否	无	-1%	
2408	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线162号广和屯台区变压器	200	15.37%	149.27	149.27	未进入负面清单	否	无	3%	
2409	国网昌图县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV七家子线二河分岐31号二河村四组变压器	50	63.78%	13.11	26.56	未进入负面清单	否	无	-29%	
2410	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线东城分9号东城屯台区变压器	200	29.18%	121.64	121.64	未进入负面清单	否	无	8%	
2411	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV起重线	10kV起重线长乐分茂林台区变压器	200	50.72%	78.57	78.57	未进入负面清单	否	无	2%	
2412	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线14号周家店公变台区变压器	50	57.86%	16.07	16.07	未进入负面清单	否	无	0%	
2413	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线宝来屯分01号宝来屯公变台区变压器	50	75.32%	7.34	7.34	未进入负面清单	否	无	5%	
2414	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线福榆分林山支15号林山屯公变台区变压器	50	69.78%	10.11	10.11	未进入负面清单	否	无	1%	
2415	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线61号泽仁屯公变台区变压器	100	75.59%	14.41	14.41	未进入负面清单	否	无	6%	
2416	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线立新分13号立新屯公变台区变压器	63	77.32%	7.99	7.99	未进入负面清单	否	无	15%	
2417	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线政府分菜市支06号变压器	315	31.10%	185.53	185.53	未进入负面清单	否	无	0%	
2418	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线60号左22号泽仁屯1号电井变压器	50	1.87%	44.06	44.06	未进入负面清单	否	无	1%	
2419	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河崴线	10kV河崴线永兴分河崴支3号河崴子变压器	200	16.80%	146.39	146.39	未进入负面清单	否	无	-14%	
2420	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线红旗分17号红旗变压器	400	22.15%	271.40	271.40	未进入负面清单	否	无	42%	
2421	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线横街分粮库家属支04号粮库家属变压器	50	34.46%	27.77	27.77	未进入负面清单	否	无	76%	
2422	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线横街分40号质文公变台区变压器	200	21.33%	137.34	137.34	未进入负面清单	否	无	85%	
2423	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线和厚南分和厚北分02号和厚北变压器	200	44.50%	91.00	91.00	未进入负面清单	否	无	54%	
2424	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分58右01号机电井公变变压器	50	0.07%	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无	-72%	
2425	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线纯仁分141+1左1号纯仁西台区（铁岭岳晟源生物质能新能源有限公司）	400	63.01%	107.95	107.95	未进入负面清单	否	无	-	
2426	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分朱家西支2号朱家西(新屯)变压器	50	49.84%	20.08	20.08	未进入负面清单	否	无	11%	
2427	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和屯南方塘机电井台区变压器	50	32.75%	28.62	28.62	未进入负面清单	否	无	39%	
2428	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分房树支16号房树屯公变台区变压器	200	17.46%	145.07	145.07	未进入负面清单	否	无	4%	
2429	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分会泉支1号会泉变压器	200	22.39%	135.23	135.23	未进入负面清单	否	无	-5%	
2430	国网昌图县供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV太平线067号什家四组变压器	50	59.95%	15.02	26.62	未进入负面清单	否	无	7%	
2431	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线榆树堡分福巨甲支6号福巨甲台区变压器	200	59.48%	61.04	61.04	未进入负面清单	否	无	29%	
2432	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线榆树堡分80号榆树堡台区变压器	200	15.60%	148.79	148.79	未进入负面清单	否	无	94%	
2433	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分巨德支64号巨德变压器	400	12.69%	309.22	309.22	未进入负面清单	否	无	3%	
2434	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线白石分50右9#德业东台区变压器	200	78.08%	23.84	23.84	未进入负面清单	否	无	-	
2435	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线272右22号机电井公变变压器	50	9.39%	40.30	40.30	未进入负面清单	否	无	-	
2436	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分134号德明九队公变台区变压器	100	28.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	4%	
2437	国网昌图县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV太平线二台村九组分支007号二台村九组变压器	80	70.78%	15.38	53.37	未进入负面清单	否	无	18%	
2438	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线石湖屯分4号石湖屯公变台区变压器	400	12.64%	309.43	309.43	未进入负面清单	否	无	200%	
2439	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线东庆阳分3号东庆阳屯公变台区变压器	200	46.30%	87.40	87.40	未进入负面清单	否	无	32%	
2440	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线涌泉分27号涌泉屯公变台区变压器	400	43.29%	186.83	186.83	未进入负面清单	否	无	28%	
2441	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分东昌支63右12号机电井公变变压器	50	19.89%	35.05	35.05	未进入负面清单	否	无	-78%	
2442	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线同兴分同兴西支3号同兴西台区变压器	200	27.61%	124.77	124.77	未进入负面清单	否	无	8%	
2443	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线269左06号机电井公变变压器	50	17.54%	36.23	36.23	未进入负面清单	否	无	4%	
2444	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线蔡家5组分支003号蔡家5组变压器	100	74.59%	15.41	15.41	未进入负面清单	否	无	-53%	
2445	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线164右04号机电井公变变压器	50	40.13%	24.93	24.93	未进入负面清单	否	无	-69%	
2446	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线同兴分同兴东支3号同兴东台区变压器	100	34.61%	55.39	55.39	未进入负面清单	否	无	12%	
2447	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线同兴分88左11号梦语养殖场台区	100	29.64%	60.36	60.36	未进入负面清单	否	无	-	
2448	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线艺林分32+1右2号下艺林屯1号电井变压器	50	43.85%	23.08	23.08	未进入负面清单	否	无	46%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
2449	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线208右3号金星南台区变压器	400	32.58%	229.68	229.68	未进入负面清单	否	无	28%	
2450	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分西沟支18#西沟屯柱上变压器	100	79.40%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	6%	
2451	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家6组分支022号张家7组变压器	80	40.82%	39.34	39.34	未进入负面清单	否	无	-2%	
2452	国网铁岭县供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	10kV新西线分八里照明支10#八里照明2#台公变台区变压器	100	59.52%	30.48	15.53	未进入负面清单	否	无	-1%	
2453	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分01#德丰林场家属柱上变压器	100	24.75%	65.25	65.25	未进入负面清单	否	无	12%	
2454	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线和隆乙南台区变压器	200	22.36%	135.29	135.29	未进入负面清单	否	无	322%	
2455	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线3号右2号变压器	100	4.68%	85.32	85.32	未进入负面清单	否	无	-10%	
2456	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线和隆乙分和隆乙变压器	400	34.49%	222.04	222.04	未进入负面清单	否	无	5%	
2457	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线营南分4号营南变压器	400	26.16%	255.34	255.34	未进入负面清单	否	无	87%	
2458	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线满井三组分014号满井三组变压器	80	78.50%	9.20	9.72	未进入负面清单	否	无	2%	
2459	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分碱厂支097号左2号变压器	200	31.86%	116.29	116.29	未进入负面清单	否	无	17%	
2460	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线陶然分20+1号左8号陶然屯1号电井变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-10%	
2461	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线康宁分069号木仁变压器	400	9.63%	321.48	321.48	未进入负面清单	否	无	65%	
2462	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线康宁分023号日新变压器	400	26.05%	255.79	255.79	未进入负面清单	否	无	29%	
2463	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分碱厂支091号金山屯公变台区变压器	200	15.41%	149.18	149.18	未进入负面清单	否	无	2%	
2464	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线康宁分汪泉支012号汪泉变压器	200	10.85%	158.30	158.30	未进入负面清单	否	无	77%	
2465	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线康宁分康宁支003号康宁变压器	400	16.66%	293.35	293.35	未进入负面清单	否	无	5%	
2466	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线瑞祥分056号瑞祥变压器	200	28.24%	123.53	123.53	未进入负面清单	否	无	9%	
2467	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线瑞祥分石场支029左6瑞祥北变压器	100	3.96%	86.04	86.04	未进入负面清单	否	无	-	
2468	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线维心分001号维心变压器	100	26.18%	63.82	63.82	未进入负面清单	否	无	61%	
2469	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线49+1左11号变压器	50	70.98%	9.51	9.51	未进入负面清单	否	无	566%	
2470	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分碱厂支文华支075号井云公变台区变压器	100	47.38%	42.62	42.62	未进入负面清单	否	无	-10%	
2471	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线84左7号五云1号电井变压器	50	22.98%	33.51	33.51	未进入负面清单	否	无	-50%	
2472	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分碱厂支文华支047号文华屯变压器	200	21.50%	137.00	137.00	未进入负面清单	否	无	5%	
2473	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线瑞祥分大榆树支10#大榆树变压器	400	15.33%	298.67	298.67	未进入负面清单	否	无	102%	
2474	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分碱厂支景云电井分支30号景云屯1号电井变压器	80	67.52%	17.99	17.99	未进入负面清单	否	无	-5%	
2475	国网昌图县供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV宝东线姜家分歧007号姜家2组变压器	50	59.26%	15.37	26.76	未进入负面清单	否	无	0%	
2476	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线012号变压器	315	54.70%	111.19	111.19	未进入负面清单	否	无	11%	
2477	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线田兴分040号田兴变压器	200	62.41%	55.19	55.19	未进入负面清单	否	无	-26%	
2478	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河崴线	10kV河崴线永兴分金海支28号高家台变压器	80	68.82%	16.95	16.95	未进入负面清单	否	无	1%	
2479	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河崴线	10kV河崴线永兴分金海支砬子沟分支19号砬子沟变压器	200	20.14%	139.72	139.72	未进入负面清单	否	无	6%	
2480	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合红线	10kV合红线地方病分5号变压器	250	47.95%	105.13	105.13	未进入负面清单	否	无	-2%	
2481	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线二高分05号变压器	315	61.97%	88.31	88.31	未进入负面清单	否	无	16%	
2482	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线70号变压器	250	49.17%	102.08	102.08	未进入负面清单	否	无	0%	
2483	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线173号鹤岗屯公变台区变压器	400	15.66%	297.35	297.35	未进入负面清单	否	无	195%	
2484	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线榆树堡分福巨乙支1号福巨乙台区变压器	400	56.43%	134.29	134.29	未进入负面清单	否	无	100%	
2485	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线046号文安屯变压器	200	23.16%	133.67	133.67	未进入负面清单	否	无	2%	
2486	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线粮库分15右1号承泽二台区变压器	80	15.34%	59.73	59.73	未进入负面清单	否	无	-	
2487	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV起重线	10kV起重线长乐分36右1号长乐二台区变压器	200	44.98%	90.04	90.04	未进入负面清单	否	无	606%	
2488	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线鲜族分02号鲜族屯公变台区变压器	30	40.57%	14.83	79.10	未进入负面清单	否	无	77%	
2489	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线32号变压器	315	48.39%	131.06	131.06	未进入负面清单	否	无	-6%	
2490	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分东平支3号临河公变台区变压器	200	29.91%	120.19	120.19	未进入负面清单	否	无	235%	
2491	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线萝卜分歧008号岫岩八组变压器	30	53.20%	11.04	36.80	未进入负面清单	否	无	27%	
2492	国网昌图县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV农林线主干140号石虎子一组变压器	50	66.85%	11.57	54.68	未进入负面清单	否	无	30%	
2493	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线胜利西台分6号胜利西公变台区变压器	100	55.24%	34.76	34.76	未进入负面清单	否	无	6%	
2494	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线得胜屯分6号得胜屯公变台区变压器	400	24.39%	262.44	262.44	未进入负面清单	否	无	11%	
2495	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV三江南线大王一、二组分支011号大王一组变压器	100	54.81%	35.19	55.00	未进入负面清单	否	无	-5%	
2496	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线保康西分3号保康西公变台区变压器	100	31.45%	58.56	58.56	未进入负面清单	否	无	7%	
2497	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线富春分86号兴隆屯公变台区变压器	200	47.22%	85.56	85.56	未进入负面清单	否	无	53%	
2498	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线14右01号机电井公变变压器	50	3.98%	43.01	43.01	未进入负面清单	否	无	30%	
2499	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会丰支41+1左4号尚文屯1号电井变压器	50	29.37%	30.32	30.32	未进入负面清单	否	无	28%	
2500	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分47左09号机电井公变变压器	50	7.20%	41.40	41.40	未进入负面清单	否	无	449%	
2501	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会丰支大兴分支20号大兴变压器	100	39.91%	50.09	50.09	未进入负面清单	否	无	100%	
2502	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分12右05号机电井公变变压器	50	63.05%	13.47	13.47	未进入负面清单	否	无	81%	
2503	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会丰支贺良分支9号贺良变压器	200	23.36%	133.28	133.28	未进入负面清单	否	无	68%	
2504	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会丰支7号明德新区屯公变台区变压器	160	55.85%	54.64	54.64	未进入负面清单	否	无	3%	
2505	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分福临支2号福临公变台区变压器	100	37.95%	52.05	52.05	未进入负面清单	否	无	-9%	
2506	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分土门支4号土门公变台区变压器	200	12.95%	154.11	154.11	未进入负面清单	否	无	10%	
2507	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会丰支广兴支田家支2号田家变压器	200	13.96%	152.07	152.07	未进入负面清单	否	无	140%	
2508	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线保康屯分5号保康屯公变台区变压器	200	22.90%	134.21	134.21	未进入负面清单	否	无	94%	
2509	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会丰支40号尚文公变台区变压器	200	30.51%	118.98	118.98	未进入负面清单	否	无	34%	
2510	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线富春分17右01号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	227%	
2511	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分居贤支3号居贤公变台区变压器	400	18.24%	287.04	287.04	未进入负面清单	否	无	8%	
2512	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线德沛分2右01号机电井公变变压器	315	9.58%	253.32	253.32	未进入负面清单	否	无	50%	
2513	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分94号中英屯公变台区变压器	200	18.86%	142.28	142.28	未进入负面清单	否	无	186%	
2514	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线259号右6号石湖屯赵家沟电井变压器	50	0.03%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	16%	
2515	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线富春分富春屯支3号富春屯公变台区变压器	200	46.88%	86.24	86.24	未进入负面清单	否	无	48%	
2516	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会丰支广兴分支69号广兴屯变压器	50	35.56%	27.22	27.22	未进入负面清单	否	无	12%	
2517	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线富春分天祜支2号天祜屯公变台区变压器	400	21.20%	275.21	275.21	未进入负面清单	否	无	78%	
2518	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线04左09号机电井公变变压器	50	22.24%	33.88	33.88	未进入负面清单	否	无	22%	
2519	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线拐磨分16号拐磨屯公变台区变压器	200	14.70%	150.61	150.61	未进入负面清单	否	无	42%	
2520	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线永丰屯分3号永丰屯公变台区变压器	200	47.55%	84.91	84.91	未进入负面清单	否	无	-5%	
2521	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线杨五组分支003号杨五组公变台区变压器	50	48.40%	20.80	41.60	未进入负面清单	否	无	68%	
2522	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线张家店分3号张家店屯公变台区变压器	400	13.53%	305.87	305.87	未进入负面清单	否	无	5%	
2523	国网西丰县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV庆阳线明德分51左10号机电井公变变压器	50	74.65%	7.67	11.52	未进入负面清单	否	无	579740%	
2524	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线109号胜利屯机井分33号胜利屯1号电井变压器	50	41.62%	24.19	24.19	未进入负面清单	否	无	139%	
2525	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线红来联井分06左04号机电井公变变压器	50	12.61%	38.70	38.70	未进入负面清单	否	无	33%	
2526	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线自由山上分8号自由山上屯公变台区变压器	400	34.74%	221.04	221.04	未进入负面清单	否	无	308%	
2527	国网西丰县供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV庆阳线明德分上绥河支41号上绥河屯公变台区变压器	30	74.58%	4.62	6.91	未进入负面清单	否	无	-2%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
2528	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分福寿屯支9号福寿公变台区变压器	50	52.51%	18.75	18.75	未进入负面清单	否	无	32%	
2529	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会丰支广兴支柳河支2号柳河变压器	200	30.33%	119.35	119.35	未进入负面清单	否	无	8%	
2530	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线太平南台分7号太平南新屯公变台区变压器	50	34.45%	27.78	27.78	未进入负面清单	否	无	15%	
2531	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线六家子分歧017号西信家变压器	100	73.11%	16.89	16.89	未进入负面清单	否	无	21%	
2532	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线德沛分50号丰盛公变台区变压器	200	20.30%	139.40	139.40	未进入负面清单	否	无	40%	
2533	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会丰支67号会丰屯公变台区变压器	400	13.87%	304.54	304.54	未进入负面清单	否	无	115%	
2534	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线德沛分德沛支1号德沛公变台区变压器	100	58.38%	31.62	31.62	未进入负面清单	否	无	14%	
2535	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线庆丰分庆丰屯支2号庆丰屯公变台区变压器	200	15.94%	148.13	148.13	未进入负面清单	否	无	108%	
2536	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分224右06号机电井公变变压器	50	54.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	31%	
2537	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线永丰西分6号永丰西公变台区变压器	80	79.79%	8.17	8.17	未进入负面清单	否	无	0%	
2538	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会丰支明德北屯支1号明德北屯变压器	50	43.76%	23.12	23.12	未进入负面清单	否	无	0%	
2539	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分188右09号机电井公变变压器	50	19.59%	35.21	35.21	未进入负面清单	否	无	22%	
2540	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会丰支13号明德屯公变台区变压器	80	73.08%	13.53	13.53	未进入负面清单	否	无	5%	
2541	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分巨英支3号巨英屯公变台区变压器	200	32.20%	115.61	115.61	未进入负面清单	否	无	59%	
2542	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会丰支47+1号左01号尚文屯电井变压器	50	6.64%	41.68	41.68	未进入负面清单	否	无	-1%	
2543	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分195右04号机电井公变变压器	50	17.20%	36.40	36.40	未进入负面清单	否	无	0%	
2544	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线纯仁分74右4号变压器	200	17.68%	144.64	144.64	未进入负面清单	否	无	2187%	
2545	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线白石分德业支3号德业台区变压器	200	19.87%	140.26	140.26	未进入负面清单	否	无	47%	
2546	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线纯仁分联合村支12号联合屯台区变压器	400	25.66%	257.34	257.34	未进入负面清单	否	无	-22%	
2547	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线青山分20左6号永安屯1号电井变压器	400	11.90%	312.41	312.41	未进入负面清单	否	无	-10%	
2548	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线227左4号西沟1号电井变压器	50	38.43%	25.79	25.79	未进入负面清单	否	无	7%	
2549	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线林场分1号林场台区变压器	200	34.42%	111.17	111.17	未进入负面清单	否	无	13%	
2550	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线141右9号文相屯西2号电井变压器	50	56.09%	16.95	16.95	未进入负面清单	否	无	-41%	
2551	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线录房分录房机电井18右2张希胜台区变台	100	0.02%	89.98	89.98	未进入负面清单	否	无	-	
2552	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线032号变压器	315	42.60%	149.32	149.32	未进入负面清单	否	无	24%	
2553	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线立新分4左1#立新东台区变压器	200	0.00%	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	-	
2554	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分宝库屯西分支5号宝库屯西变压器	80	74.80%	12.16	12.16	未进入负面清单	否	无	21%	
2555	国网昌图县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV铁西线汇源分歧020号汇源村1组变压器	100	60.44%	29.56	55.14	未进入负面清单	否	无	44%	
2556	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线农林村7组分歧001号农林村七组变压器	400	62.92%	108.31	108.31	未进入负面清单	否	无	12%	
2557	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线英桃1组分支002号英桃1组变压器	100	70.09%	19.91	19.91	未进入负面清单	否	无	-3%	
2558	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分乔木支斗北沟分支5号斗北沟屯变压器	10	55.46%	3.45	3.45	未进入负面清单	否	无	-4%	
2559	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分南队新台支10号南队新屯变压器	100	31.87%	58.13	58.13	未进入负面清单	否	无	11%	
2560	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线玉屏分柞树支42号柞树屯公变台区变压器	200	21.94%	136.12	136.12	未进入负面清单	否	无	5%	
2561	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分茶条沟屯支29号茶条沟屯变压器	200	37.65%	104.69	104.69	未进入负面清单	否	无	5%	
2562	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分71右3号右9号那家屯1号电井变压器	50	69.58%	10.21	10.21	未进入负面清单	否	无	390%	
2563	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分乔木支33号乔木屯公变台区变压器	400	23.21%	267.16	267.16	未进入负面清单	否	无	151%	
2564	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线良家五组支03号良家五组台公变台区变压器	50	60.19%	14.91	59.63	未进入负面清单	否	无	10%	
2565	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分(右)1号郜家店街东公变台区变压器	400	47.55%	169.79	169.79	未进入负面清单	否	无	20%	
2566	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分胶管厂支宝库北分支10号宝库北变压器	100	71.29%	18.71	18.71	未进入负面清单	否	无	1%	
2567	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分67右02号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
2568	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线立新分于万臣养殖场支09左15号机电井公变变压器	50	54.95%	17.52	17.52	未进入负面清单	否	无	-19%	
2569	国网昌图县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV四村线前进分支003号前进变压器	50	59.35%	15.32	27.62	未进入负面清单	否	无	0%	
2570	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线113+1号左16号会文猪场变压器	100	65.77%	24.23	24.23	未进入负面清单	否	无	-3%	
2571	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分88右03号机电井公变变压器	50	8.01%	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	20%	
2572	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线玉屏分柞树支17号玉屏北沟屯公变台区变压器	100	38.89%	51.11	51.11	未进入负面清单	否	无	-5%	
2573	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线四棵树分35号四棵树屯公变台区变压器	200	32.48%	115.03	115.03	未进入负面清单	否	无	5%	
2574	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分南队新台支1号林场家属变压器	50	39.02%	25.49	25.49	未进入负面清单	否	无	88%	
2575	国网西丰县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV新乡线	10kV松树线祥和分121右01号机电井公变变压器	50	67.01%	11.50	11.53	未进入负面清单	否	无	-16%	
2576	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分151右07号机电井公变变压器	50	1.46%	44.27	44.27	未进入负面清单	否	无	14%	
2577	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线四棵树分6号安乐屯公变台区变压器	400	14.85%	300.62	300.62	未进入负面清单	否	无	12%	
2578	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线立新西分5号立新西屯公变台区变压器	100	77.24%	12.76	12.76	未进入负面清单	否	无	-4%	
2579	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线立新南山新台分12号南山新屯公变台区变压器	100	37.61%	52.39	52.39	未进入负面清单	否	无	62%	
2580	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分那家屯支3号那家屯公变台区变压器	200	15.43%	149.14	149.14	未进入负面清单	否	无	10%	
2581	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分152号杨家屯公变台区变压器	200	14.97%	150.07	150.07	未进入负面清单	否	无	6%	
2582	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线玉朴分28号玉朴西(新)屯公变台区变压器	50	51.21%	19.40	19.40	未进入负面清单	否	无	42%	
2583	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线和乐分4号和乐公变台区变压器	200	27.44%	125.11	125.11	未进入负面清单	否	无	-8%	
2584	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分胶管厂支小宝库支5号小宝库屯变压器	400	25.54%	257.83	257.83	未进入负面清单	否	无	41%	
2585	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分杏于南支3号杏于南(新屯)变压器	200	32.65%	114.70	114.70	未进入负面清单	否	无	0%	
2586	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线兴隆二组分支007号兴隆二组变压器	30	63.60%	7.92	7.92	未进入负面清单	否	无	8%	
2587	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分110右02号机电井公变变压器	50	13.04%	38.48	38.48	未进入负面清单	否	无	36%	
2588	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线立新分于万臣养殖场支09左19右02号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
2589	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分右2号郜家店街东（新台）变压器	400	38.74%	205.06	205.06	未进入负面清单	否	无	4%	
2590	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分祥和屯支9号祥和屯公变台区变压器	200	36.31%	107.39	107.39	未进入负面清单	否	无	28%	
2591	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河崴线	10kV河崴线永兴分上永兴支02号变压器	200	20.09%	139.82	139.82	未进入负面清单	否	无	2%	
2592	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河崴线	10kV河崴线永兴分松树北台支4号松树北台变压器	200	21.37%	137.26	137.26	未进入负面清单	否	无	-7%	
2593	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河崴线	10kV河崴线永兴分新立屯支4号新立屯变压器	50	38.27%	25.87	25.87	未进入负面清单	否	无	70%	
2594	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河崴线	10kV河崴线永兴分金海支9号卜家台变压器	400	17.86%	288.56	288.56	未进入负面清单	否	无	20%	
2595	国网西丰县供电公司	莲花66kV变电站	10kV化工线	10kV河崴线78右13号变压器	200	60.32%	59.35	46.60	未进入负面清单	否	无	-	
2596	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河崴线	10kv河崴线永兴分金海支24左02号变压器	100	13.96%	76.04	76.04	未进入负面清单	否	无	-	
2597	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河崴线	10kV河崴线永兴分金海支路家分支5号路家台变压器	200	33.80%	112.40	112.40	未进入负面清单	否	无	15%	
2598	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河崴线	10kV河崴线永兴分59号下永兴变压器	200	17.99%	144.02	144.02	未进入负面清单	否	无	91%	
2599	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河崴线	10kV河崴线永兴分松树南台分支6号松树南台变压器	315	32.78%	180.24	180.24	未进入负面清单	否	无	-1%	
2600	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河崴线	10kV河崴线永兴分金海支98号金海变压器	200	24.90%	130.21	130.21	未进入负面清单	否	无	43%	
2601	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河崴线	10kV河崴线42左1号大台屯1号电井变压器	50	11.46%	39.27	39.27	未进入负面清单	否	无	240%	
2602	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河崴线	10kV河崴线永兴分河崴支12号河崴一队变压器	80	72.28%	14.18	14.18	未进入负面清单	否	无	11%	
2603	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河崴线	10kV河崴线永兴分金海支58右03号机电井公变变压器	50	0.03%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	-68%	
2604	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河崴线	10kV河崴线永兴分金海支苗站分支1号苗站台变压器	100	60.56%	29.44	29.44	未进入负面清单	否	无	4%	
2605	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河崴线	10kV河崴线永兴分鲜宁支6号鲜宁变压器	200	30.64%	118.72	118.72	未进入负面清单	否	无	17%	
2606	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线加油分007号加油东变压器	315	44.05%	144.74	144.74	未进入负面清单	否	无	3%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
2607	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线北洼子七组分支029号北洼子七组变压器	400	30.97%	236.11	236.11	未进入负面清单	否	无	1202%	
2608	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南分南沟支64号文屯九组台公变台区变压器	20	75.80%	2.84	2.84	未进入负面清单	否	无	3%	
2609	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线育才东分育才西支003号育才西变压器	400	65.71%	97.15	97.15	未进入负面清单	否	无	-27%	
2610	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线田兴分30左1号田兴东变压器	200	35.28%	109.45	109.45	未进入负面清单	否	无	-	
2611	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线面山分057号面山变压器	315	30.98%	185.92	185.92	未进入负面清单	否	无	23%	
2612	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线122号二道沟变压器	200	50.72%	78.57	78.57	未进入负面清单	否	无	45%	
2613	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线鹿厂分12右01号变压器	100	29.23%	60.77	60.77	未进入负面清单	否	无	197%	
2614	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线田兴分敬老院分4左6号周亮平牛场变压器	200	39.16%	101.69	101.69	未进入负面清单	否	无	145%	
2615	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线凤鸣分046号凤鸣变压器	50	71.99%	9.01	9.01	未进入负面清单	否	无	11%	
2616	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线鹿厂分26左02号机电井公变变压器	50	30.73%	29.63	29.63	未进入负面清单	否	无	-15%	
2617	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线达仁东分001号达仁东变压器	200	35.38%	109.24	109.24	未进入负面清单	否	无	15%	
2618	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线面山分玉树支02号玉树东变压器	200	56.80%	66.41	66.41	未进入负面清单	否	无	22%	
2619	国网铁岭县供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	10kV社直线得胜分5号业一变压器	20	60.66%	5.87	4.98	未进入负面清单	否	无	-7%	
2620	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线达仁西分003号达仁西变压器	400	32.60%	229.62	229.62	未进入负面清单	否	无	-9%	
2621	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线鹿厂分041号鹿场四队变压器	100	22.60%	67.40	67.40	未进入负面清单	否	无	-2%	
2622	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线加油南分001号加油南变压器	315	27.84%	195.81	195.81	未进入负面清单	否	无	24%	
2623	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线永淳分002号永淳变压器	80	51.75%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	10%	
2624	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线23左3号安民屯1-2号电井变压器	50	7.17%	41.42	41.42	未进入负面清单	否	无	38%	
2625	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线崇信分009号崇信变压器	200	32.69%	114.62	114.62	未进入负面清单	否	无	21%	
2626	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线67左6号育才屯1-3号电井变压器	50	46.33%	21.83	21.83	未进入负面清单	否	无	2009%	
2627	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线98左2号变压器	200	60.73%	58.54	58.54	未进入负面清单	否	无	12%	
2628	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线泉河分88号靠山台区变压器	100	26.41%	63.59	63.59	未进入负面清单	否	无	12%	
2629	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线泉河分泉河六支3号泉河六变压器	80	37.19%	42.25	42.25	未进入负面清单	否	无	7%	
2630	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线怡河分保丰支5号保丰变压器	100	16.52%	73.48	73.48	未进入负面清单	否	无	7%	
2631	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线怡河分怡河五队支38号怡河五队支变压器	100	20.32%	69.68	69.68	未进入负面清单	否	无	14%	
2632	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线48左02号变压器	200	15.52%	148.97	148.97	未进入负面清单	否	无	2195%	
2633	国网西丰县供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV忠岭线古龙分温家街支4号温家街变压器	50	64.57%	12.72	11.72	未进入负面清单	否	无	13%	
2634	国网西丰县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV忠岭线怡河分95号纯安变压器	100	63.35%	26.65	23.68	未进入负面清单	否	无	21%	
2635	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线怡河分怡河五队支河梁分支3号河梁变压器	200	29.58%	120.85	120.85	未进入负面清单	否	无	21%	
2636	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线古龙分6号七家变压器	80	79.36%	8.51	8.51	未进入负面清单	否	无	-31%	
2637	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线古龙分63号古龙变压器	400	20.25%	279.02	279.02	未进入负面清单	否	无	56%	
2638	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线泉河分亲贤支5号亲贤变压器	400	15.10%	299.59	299.59	未进入负面清单	否	无	15%	
2639	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线怡河分长兴支32号长兴变压器	400	15.54%	297.82	297.82	未进入负面清单	否	无	102%	
2640	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线泉河分泉河五支3号泉河五变压器	200	10.76%	158.47	158.47	未进入负面清单	否	无	36%	
2641	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线怡河分48号左04号怡河屯1号电井变压器	50	27.16%	31.42	31.42	未进入负面清单	否	无	-52%	
2642	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线怡河分诒河支6号诒河变压器	400	28.79%	244.86	244.86	未进入负面清单	否	无	24%	
2643	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线怡河分增福支3号增福变压器	80	50.39%	31.69	31.69	未进入负面清单	否	无	30%	
2644	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线52号恩光一变压器	200	37.32%	105.36	105.36	未进入负面清单	否	无	3%	
2645	国网昌图县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV农林线马家村10组分支009号马家村十组变压器	10	43.32%	4.67	16.59	未进入负面清单	否	无	7%	
2646	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线泉河分泉河四支5号泉河四变压器	200	24.38%	131.23	131.23	未进入负面清单	否	无	15%	
2647	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线泉河分新兴支1号新兴屯变压器	200	29.37%	121.26	121.26	未进入负面清单	否	无	32%	
2648	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线白家堡分11右3号白家堡鹿场台区变压器	100	50.64%	39.36	39.36	未进入负面清单	否	无	83%	
2649	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线林兴分六家屯支03号六家屯公变台区变压器	200	17.67%	144.66	144.66	未进入负面清单	否	无	4%	
2650	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分林昌支08号林昌公变台区变压器	400	12.73%	309.08	309.08	未进入负面清单	否	无	-4%	
2651	国网昌图县供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV古西线东风分东风二、七组支31号东风七组变压器	50	60.63%	14.68	27.65	未进入负面清单	否	无	1%	
2652	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分东昌支204号东榆公变台区变压器	30	55.74%	10.28	10.28	未进入负面清单	否	无	19%	
2653	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分乐善支03号乐善公变台区变压器	400	19.21%	283.15	283.15	未进入负面清单	否	无	37%	
2654	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分东昌支37号右4号执中屯1号电井变压器	50	19.00%	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	13%	
2655	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分东昌支姜家街岐01号姜家街变压器	200	34.88%	110.23	110.23	未进入负面清单	否	无	11%	
2656	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线和厚南分03号和厚南公变台区变压器	200	48.50%	83.00	83.00	未进入负面清单	否	无	28%	
2657	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线横街分11左02号机电井公变变压器	50	59.56%	15.22	15.22	未进入负面清单	否	无	3%	
2658	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线126号德林东公变台区变压器	200	16.81%	146.38	146.38	未进入负面清单	否	无	45%	
2659	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线林兴分58号林兴公变台区变压器	200	14.84%	150.31	150.31	未进入负面清单	否	无	11%	
2660	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线横街分横街支02号横街公变台区变压器	400	23.55%	265.80	265.80	未进入负面清单	否	无	21%	
2661	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线横街分翠文支13号翠文公变台区变压器	400	34.82%	220.74	220.74	未进入负面清单	否	无	312%	
2662	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分东昌支163号西榆公变台区变压器	200	20.84%	138.31	138.31	未进入负面清单	否	无	10%	
2663	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线67号新安公变台区变压器	400	19.38%	282.49	282.49	未进入负面清单	否	无	27%	
2664	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线林兴分14号左6号顺德屯郑北沟1号电井变压器	50	60.00%	15.00	15.00	未进入负面清单	否	无	918%	
2665	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分东昌支东沟岐25号东沟公变台区变压器	400	18.78%	284.89	284.89	未进入负面清单	否	无	12%	
2666	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线林兴分顺德支03号顺德公变台区变压器	400	11.55%	313.79	313.79	未进入负面清单	否	无	32%	
2667	国网西丰县供电公司	付家66kV变电站	10kV付运线	10kV德林线九岭分东昌支93号尚德公变台区变压器	50	70.12%	9.94	11.84	未进入负面清单	否	无	9%	
2668	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线53号柱上变压器	100	61.65%	28.35	28.35	未进入负面清单	否	无	46%	
2669	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分东昌支190号变压器	100	22.76%	67.24	67.24	未进入负面清单	否	无	-7%	
2670	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分乐善大棚支2号乐善大棚变压器	200	8.07%	163.85	163.85	未进入负面清单	否	无	30%	
2671	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线131号德林西公变台区变压器	200	32.46%	115.09	115.09	未进入负面清单	否	无	-2%	
2672	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分东昌支执中岐05号执中变压器	400	14.79%	300.83	300.83	未进入负面清单	否	无	-2%	
2673	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分林昌支46号怀庆公变台区变压器	200	18.59%	142.82	142.82	未进入负面清单	否	无	5%	
2674	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分37右2号士芳变压器	50	10.67%	39.67	39.67	未进入负面清单	否	无	-	
2675	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线忠厚分2号忠厚台区变压器	200	23.96%	132.08	132.08	未进入负面清单	否	无	116%	
2676	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线小大有分53左15号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
2677	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV河东线	10kV河东线小城子分大榆树支1号公变台区变压器	160	55.37%	55.41	55.41	未进入负面清单	否	无	18%	
2678	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线136右7号福巨一二队机电井公变变压器	50	23.12%	33.44	33.44	未进入负面清单	否	无	-21%	
2679	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV河东线	10kV河东线9号公变台区变压器	315	29.95%	189.17	189.17	未进入负面清单	否	无	30%	
2680	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线云岭分阜丰支5号阜丰台区变压器	400	27.00%	251.99	251.99	未进入负面清单	否	无	29%	
2681	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线云岭分54左20号云岭方塘机电井公变变压器	50	5.82%	42.09	42.09	未进入负面清单	否	无	1032%	
2682	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线忠厚分71左05号机电井公变变压器	50	12.11%	38.94	38.94	未进入负面清单	否	无	171%	
2683	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线巨成分5号巨成台区变压器	200	38.40%	103.19	103.19	未进入负面清单	否	无	70%	
2684	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线成福分10右6号成福东台区变压器	200	31.78%	116.45	116.45	未进入负面清单	否	无	46%	
2685	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分忠信支供电公司变压器	160	44.12%	73.40	73.40	未进入负面清单	否	无	-64%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
2686	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线纯仁分12左08号机电井公变变压器	50	12.51%	38.75	38.75	未进入负面清单	否	无	-57%	
2687	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线纯仁分149号纯仁屯台区变压器	100	62.59%	27.41	27.41	未进入负面清单	否	无	15%	
2688	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线秀峰分连云支04右1#连云南台区变压器	200	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
2689	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线柳泉支41右1#柳树东台区变压器	200	0.00%	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	-	
2690	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线石家分平安支2号平安屯台区变压器	200	12.27%	155.46	155.46	未进入负面清单	否	无	68%	
2691	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线关屯分1号关屯台区变压器	200	24.44%	131.11	131.11	未进入负面清单	否	无	85%	
2692	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线潘家分3号潘家屯台区变压器	200	45.37%	89.27	89.27	未进入负面清单	否	无	11%	
2693	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线144左5号富民前机电井公变变压器	50	43.45%	23.28	23.28	未进入负面清单	否	无	48%	
2694	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线北大沟分郭家堡支1号郭家堡子台区变压器	100	44.70%	45.30	45.30	未进入负面清单	否	无	101%	
2695	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线柴家岭分37号柴家岭屯台区变压器	200	15.59%	148.81	148.81	未进入负面清单	否	无	63%	
2696	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线宣化北屯分2号宣化北台区变压器	50	62.43%	13.79	13.79	未进入负面清单	否	无	39%	
2697	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线59左6号宁远猪场分变压器	200	37.20%	105.60	105.60	未进入负面清单	否	无	10%	
2698	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线平原分3号平原屯台区变压器	200	46.19%	87.61	87.61	未进入负面清单	否	无	4%	
2699	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线永德分9号永德屯台区变压器	200	15.05%	149.90	149.90	未进入负面清单	否	无	274%	
2700	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线照北山分仁义沟支9右4号榆树屯台区变压器	100	44.72%	45.28	45.28	未进入负面清单	否	无	4%	
2701	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线远大七组分支004号远大七组变压器	400	34.61%	221.57	221.57	未进入负面清单	否	无	13%	
2702	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分歧036号刘家村变压器	100	68.67%	21.33	21.33	未进入负面清单	否	无	0%	
2703	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线宣化分2号宣化台区变压器	400	14.96%	300.17	300.17	未进入负面清单	否	无	1%	
2704	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线荣安分3号荣安屯台区变压器	400	17.42%	290.30	290.30	未进入负面清单	否	无	8%	
2705	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线凤楼西分3号凤楼屯西台区变压器	80	69.43%	16.46	16.46	未进入负面清单	否	无	13%	
2706	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线富民后分09号富民后屯公变台区变压器	400	14.60%	301.62	301.62	未进入负面清单	否	无	51%	
2707	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线德龙柳树沟分40号德龙柳树沟屯变压器	50	30.06%	29.97	29.97	未进入负面清单	否	无	10%	
2708	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线佟屯分2号佟屯台区变压器	400	19.41%	282.36	282.36	未进入负面清单	否	无	58%	
2709	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线广丰分13右5右12号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
2710	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线兴河分04右48号机电井公变变压器	50	7.48%	41.26	41.26	未进入负面清单	否	无	18%	
2711	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线德余分44号德余屯台区变压器	200	9.19%	161.63	161.63	未进入负面清单	否	无	177%	
2712	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线平原移动分05右03号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-10%	
2713	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线北大沟分安静沟支2号安静沟屯台区变压器	200	11.24%	157.52	157.52	未进入负面清单	否	无	172%	
2714	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线景贤分2号景贤村台区变压器	400	12.52%	309.90	309.90	未进入负面清单	否	无	21%	
2715	国网昌图县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV铁东线东大三组分支009号东大村三组变压器	50	68.84%	10.58	27.88	未进入负面清单	否	无	7%	
2716	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线83左7号碧草机电井公变变压器	50	75.36%	7.32	7.32	未进入负面清单	否	无	-22%	
2717	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线北大沟分石仁沟分支48号石仁沟新台变压器	50	58.18%	15.91	15.91	未进入负面清单	否	无	69%	
2718	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线凤楼东分2号凤楼屯东台区变压器	200	27.43%	125.14	125.14	未进入负面清单	否	无	17%	
2719	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线上红石分下红石支2号下红石屯台区变压器	200	22.41%	135.19	135.19	未进入负面清单	否	无	34%	
2720	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线158左03号富民西机电井公变变压器	50	23.58%	33.21	33.21	未进入负面清单	否	无	25%	
2721	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线台碧分6号台碧屯台区变压器	200	23.21%	133.58	133.58	未进入负面清单	否	无	110%	
2722	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线照北山分65号孟家沟屯公变台区变压器	200	13.86%	152.28	152.28	未进入负面清单	否	无	159%	
2723	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线铜台分3号铜台屯台区变压器	200	27.67%	124.67	124.67	未进入负面清单	否	无	47%	
2724	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线东城分北沟支31号北沟屯台区变压器	200	51.51%	76.98	76.98	未进入负面清单	否	无	256%	
2725	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线太来分12号太来屯台区变压器	200	51.63%	76.74	76.74	未进入负面清单	否	无	6%	
2726	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线潭清柳树沟分23号潭清柳树沟屯变压器	50	2.79%	43.60	43.60	未进入负面清单	否	无	287%	
2727	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线照北山分仁义沟分支17号仁义沟屯变压器	50	51.84%	19.08	19.08	未进入负面清单	否	无	74%	
2728	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线照北山分9右05号富民后机电井公变变压器	50	11.20%	39.40	39.40	未进入负面清单	否	无	-16%	
2729	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线潭清东分02号潭清东台区变压器	400	18.98%	284.06	284.06	未进入负面清单	否	无	50%	
2730	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线柴家岭分团结支33号团结屯台区变压器	200	10.58%	158.85	158.85	未进入负面清单	否	无	-2%	
2731	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线德龙分04号德龙屯公变台区变压器	400	17.54%	289.85	289.85	未进入负面清单	否	无	47%	
2732	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线张胡分支020号张胡变压器	10	16.16%	7.38	7.38	未进入负面清单	否	无	5%	
2733	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线58左13号德隆2-5号机电井公变变压器	50	47.60%	21.20	21.20	未进入负面清单	否	无	63%	
2734	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线石家分41号石家屯台区变压器	200	14.40%	151.21	151.21	未进入负面清单	否	无	22%	
2735	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线潭清西分02号潭清西屯公变台区变压器	200	37.76%	104.48	104.48	未进入负面清单	否	无	289%	
2736	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线广丰分13右18号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
2737	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分4号振兴南台区变压器	400	33.10%	227.62	227.62	未进入负面清单	否	无	494%	
2738	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线久大窑分幸福支021号幸福村变压器	50	55.64%	17.18	17.18	未进入负面清单	否	无	29%	
2739	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV曲南线双城七组分支003号双城十组变压器	50	65.24%	12.38	28.00	未进入负面清单	否	无	5%	
2740	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分太平沟支9号太平沟台区变压器	100	62.82%	27.18	27.18	未进入负面清单	否	无	5%	
2741	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线44+1号变压器	315	53.85%	113.86	113.86	未进入负面清单	否	无	1%	
2742	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线37号变压器	200	36.24%	107.53	107.53	未进入负面清单	否	无	2%	
2743	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线32+1号变压器	315	24.70%	205.68	205.68	未进入负面清单	否	无	20%	
2744	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线大坝分22号变压器	200	46.49%	87.01	87.01	未进入负面清单	否	无	47%	
2745	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线达德分3左8#普安东2台区变压器	200	3.45%	173.09	173.09	未进入负面清单	否	无	-	
2746	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线西北分12号变压器	200	30.67%	118.66	118.66	未进入负面清单	否	无	12%	
2747	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线液化气分南供热支4号信用社变压器	160	44.25%	73.20	73.20	未进入负面清单	否	无	-3%	
2748	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分杨家店支3号杨家店台区变压器	400	20.68%	277.28	277.28	未进入负面清单	否	无	17%	
2749	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线30右18号柏榆屯1号电井变压器	50	6.54%	41.73	41.73	未进入负面清单	否	无	40%	
2750	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分14号左3号寿山屯1号电井变压器	50	5.03%	42.49	42.49	未进入负面清单	否	无	40%	
2751	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线德兴东分1号台区变压器	200	31.50%	117.01	117.01	未进入负面清单	否	无	74%	
2752	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分56右支40号机电井变压器	50	4.75%	42.63	42.63	未进入负面清单	否	无	0%	
2753	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线寿山分12号寿山变压器	100	68.90%	21.11	21.11	未进入负面清单	否	无	4%	
2754	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线21右1号变压器	250	31.64%	145.90	145.90	未进入负面清单	否	无	17%	
2755	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线14#右2台区变压器	100	70.45%	19.55	19.55	未进入负面清单	否	无	20%	
2756	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线（下）3号变压器	200	1.70%	176.61	176.61	未进入负面清单	否	无	-95%	
2757	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分西岭支20号变压器	100	35.98%	54.02	54.02	未进入负面清单	否	无	17%	
2758	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线骏业分54+1号永昌北变压器	100	36.73%	53.27	53.27	未进入负面清单	否	无	1%	
2759	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线福善南支2号福善南变压器	400	15.16%	299.36	299.36	未进入负面清单	否	无	11%	
2760	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线辅仁分辅仁电井10左02号辅仁南台区	100	27.77%	62.23	62.23	未进入负面清单	否	无	-	
2761	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线骏业分47号永昌屯变压器	50	62.63%	13.68	13.68	未进入负面清单	否	无	9%	
2762	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线施德东分1号施德东变压器	400	7.18%	331.28	331.28	未进入负面清单	否	无	8%	
2763	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线79右21号顺兴鹿场台区变压器	100	30.21%	59.79	59.79	未进入负面清单	否	无	-100%	
2764	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线105#宝兴分07左9#宝兴西台区变压器	200	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
2765	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线同兴分北力勤支17号北力勤台区变压器	200	22.35%	135.30	135.30	未进入负面清单	否	无	30%	
2766	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线下乐群分1号下乐群屯台区变压器	200	27.05%	125.91	125.91	未进入负面清单	否	无	115%	
2767	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线同兴分98号南力勤台区变压器	100	22.24%	67.76	67.76	未进入负面清单	否	无	167%	
2768	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分16左02号变压器	100	0.53%	89.48	89.48	未进入负面清单	否	无	-99%	
2769	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV供热线	10kV供热线育英分3号变压器	315	35.13%	172.85	172.85	未进入负面清单	否	无	8%	
2770	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线榆树堡分鹿场支1号鹿场台区变压器	200	19.43%	141.14	141.14	未进入负面清单	否	无	-5%	
2771	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线大有南分24左03号机电井公变变压器	50	0.03%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	3%	
2772	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线大有台区变压器	400	12.99%	308.05	308.05	未进入负面清单	否	无	62%	
2773	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线大小有分3号大小有台区变压器	200	18.60%	142.81	142.81	未进入负面清单	否	无	369%	
2774	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线122右7号福巨北机电井公变变压器	50	9.66%	40.17	40.17	未进入负面清单	否	无	19%	
2775	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线231号大玉英屯台区变压器	30	59.52%	9.14	9.14	未进入负面清单	否	无	4%	
2776	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线谦益分宝山支7号宝山屯台区变压器	200	11.13%	157.74	157.74	未进入负面清单	否	无	61%	
2777	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分铁河支2号铁河台区变压器	200	42.77%	94.46	94.46	未进入负面清单	否	无	25%	
2778	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线景华分73号宣和屯台区变压器	200	10.48%	159.05	159.05	未进入负面清单	否	无	-52%	
2779	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线成福分10右52号方圆鹿场变压器	100	34.04%	55.97	55.97	未进入负面清单	否	无	-49%	
2780	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV河东线	10kV河东线小城子分小城子支3号公变台区变压器	400	33.73%	225.08	225.08	未进入负面清单	否	无	9%	
2781	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线15号变压器	315	48.56%	130.55	130.55	未进入负面清单	否	无	2%	
2782	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线晓阳分29#安民东变压器	315	18.11%	226.44	226.44	未进入负面清单	否	无	25%	
2783	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线下沟分支004号下沟公变台区变压器	80	76.82%	10.54	10.54	未进入负面清单	否	无	-22%	
2784	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河崴线	10kV河崴线永兴分河崴支河崴南台区变压器	200	15.53%	148.94	148.94	未进入负面清单	否	无	33%	
2785	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线14号沈家沟台区变压器	100	19.42%	70.58	70.58	未进入负面清单	否	无	-18%	
2786	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线36右1号都家街台区变压器	400	24.55%	261.80	261.80	未进入负面清单	否	无	12%	
2787	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线43左09号机电井公变变压器	50	0.03%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	0%	
2788	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线仁义分善文新支34号善文新村台区变压器	400	13.12%	307.52	307.52	未进入负面清单	否	无	18%	
2789	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分茂德支1号茂德台区变压器	400	12.81%	308.76	308.76	未进入负面清单	否	无	48%	
2790	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线同兴分连城支1号连城台区变压器	400	21.76%	272.98	272.98	未进入负面清单	否	无	21%	
2791	国网铁岭县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV新东线东孤东台支1#东孤东台变压器	100	62.44%	27.56	15.69	未进入负面清单	否	无	-8%	
2792	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分怀山支103号兴仁屯台区变压器	200	28.31%	123.37	123.37	未进入负面清单	否	无	10%	
2793	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线南沟分7右5号变压器	200	54.48%	71.03	71.03	未进入负面清单	否	无	-100%	
2794	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线上乐群分2号上乐群屯台区变压器	100	63.44%	26.56	26.56	未进入负面清单	否	无	73%	
2795	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线90右04号机电井公变变压器	50	53.01%	18.50	18.50	未进入负面清单	否	无	23%	
2796	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线宝兴分7号宝兴屯台区变压器	400	31.65%	233.41	233.41	未进入负面清单	否	无	14%	
2797	国网西丰县供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV金星线126左12号宝兴屯韩家沟1号电井变压器	50	66.26%	11.87	11.93	未进入负面清单	否	无	-31%	
2798	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨安线	10kV晨安线解放分针织支05号变压器	315	76.89%	41.30	41.30	未进入负面清单	否	无	-10%	
2799	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kv钓鱼线景华分38右04号变压器	100	25.70%	64.30	64.30	未进入负面清单	否	无	2383%	
2800	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线仁义分老仁义支2号老仁义台区变压器	30	22.99%	20.10	20.10	未进入负面清单	否	无	-13%	
2801	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合放线	10kV合放线053+1号变压器	315	53.63%	114.57	114.57	未进入负面清单	否	无	-53%	
2802	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合放线	10kV合放线车站分003+1号变压器	315	63.50%	83.46	83.46	未进入负面清单	否	无	3%	
2803	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线林场家属分4号林场家属台区变压器	100	13.45%	76.55	76.55	未进入负面清单	否	无	-10%	
2804	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线272右07号钓鱼屯台区变压器	200	31.41%	117.19	117.19	未进入负面清单	否	无	48%	
2805	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合放线	10kV合放线车站分5左支003号变压器	315	35.04%	173.12	173.12	未进入负面清单	否	无	0%	
2806	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线21左04号灵雨山庄机电井变压器	200	48.47%	83.05	83.05	未进入负面清单	否	无	77%	
2807	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线白石分白石西支2号白石西台区变压器	200	19.35%	141.31	141.31	未进入负面清单	否	无	13%	
2808	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV起重线	10kV起重线长乐分9号左01号茂林二变压器	200	20.05%	139.91	139.91	未进入负面清单	否	无	22%	
2809	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线白石分白石东支2号白石东台区变压器	400	14.64%	301.44	301.44	未进入负面清单	否	无	21%	
2810	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线白石分诚信东支4号诚信东台区变压器	200	32.95%	114.11	114.11	未进入负面清单	否	无	7%	
2811	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线白石分64左15号变压器	400	0.33%	358.68	358.68	未进入负面清单	否	无	10%	
2812	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线白石分85号玉成台区变压器	200	46.66%	86.67	86.67	未进入负面清单	否	无	4%	
2813	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分怀山支机关分支47号机关变压器	20	54.46%	7.11	7.11	未进入负面清单	否	无	11%	
2814	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分怀山支机关山分支46左养殖场分支30#台区	100	0.17%	89.83	89.83	未进入负面清单	否	无	-	
2815	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合放线	10kV合放线043号变压器	315	45.53%	140.09	140.09	未进入负面清单	否	无	-2%	
2816	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线纯仁分7右09号机电井公变变压器	50	51.83%	19.09	19.09	未进入负面清单	否	无	45%	
2817	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线纯仁分福禄屯支1号福禄屯台区变压器	200	23.04%	133.92	133.92	未进入负面清单	否	无	4%	
2818	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线艺林分45号艺林屯台区变压器	200	19.28%	141.44	141.44	未进入负面清单	否	无	116%	
2819	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线280号左22号森林屯二道沟1号电井变压器	50	17.11%	36.45	36.45	未进入负面清单	否	无	10%	
2820	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线青山分22右01号机电井公变变压器	50	24.21%	32.90	32.90	未进入负面清单	否	无	-45%	
2821	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线宝力分福余支14号福余屯变压器	100	38.93%	51.07	51.07	未进入负面清单	否	无	2%	
2822	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线宝力分玉书支3号玉书屯变压器	100	50.52%	39.48	39.48	未进入负面清单	否	无	60%	
2823	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线东升分43号东升屯变压器	100	6.06%	83.94	83.94	未进入负面清单	否	无	10%	
2824	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线谦益分新昌支6号新昌屯台区变压器	400	24.48%	262.07	262.07	未进入负面清单	否	无	10%	
2825	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线前后林分支003号前后林变压器	200	14.59%	150.83	150.83	未进入负面清单	否	无	22%	
2826	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线谦益分小玉英支10号小玉英台区变压器	200	11.54%	156.93	156.93	未进入负面清单	否	无	28%	
2827	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线谦益分宏丰支2号宏丰屯台区变压器	400	9.79%	320.86	320.86	未进入负面清单	否	无	80%	
2828	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线信乡分13左23号右03号信乡屯1号电井变压器	50	1.19%	44.41	44.41	未进入负面清单	否	无	-	
2829	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合红线	10kV合红线（右）55号变压器	315	65.73%	76.46	76.46	未进入负面清单	否	无	2%	
2830	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线人工村1分1号人工村1变压器	100	21.18%	68.82	68.82	未进入负面清单	否	无	-7%	
2831	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分怀山支付家分支7号付家变压器	100	6.91%	83.09	83.09	未进入负面清单	否	无	25%	
2832	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线晓阳分培英支001号培英变压器	400	18.78%	284.89	284.89	未进入负面清单	否	无	6%	
2833	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线（左）38号左1号变压器	400	44.08%	183.70	183.70	未进入负面清单	否	无	-	
2834	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭南线	10kV忠岭南线古洞分18号变压器	100	71.18%	18.82	18.82	未进入负面清单	否	无	6%	
2835	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支四泽亢家沟17号亢家沟变压器	200	9.38%	161.25	161.25	未进入负面清单	否	无	15%	
2836	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线谦益分46右1号变压器	200	20.24%	139.52	139.52	未进入负面清单	否	无	-92%	
2837	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分复兴西支02号复兴西公变台区变压器	200	27.92%	124.16	124.16	未进入负面清单	否	无	2%	
2838	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线纯仁分榆泉支2号榆泉屯台区变压器	315	19.92%	220.75	220.75	未进入负面清单	否	无	4%	
2839	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线景华分翁山支1号翁山屯台区变压器	200	13.84%	152.32	152.32	未进入负面清单	否	无	-36%	
2840	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线污水处理厂分5右03号机电井公变变压器	50	38.27%	25.87	25.87	未进入负面清单	否	无	13%	
2841	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线仁义分新仁义支3号新仁义台区变压器	200	35.49%	109.03	109.03	未进入负面清单	否	无	-3%	
2842	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分怀山支碧岭分支19号碧岭屯台区变压器	200	12.00%	155.99	155.99	未进入负面清单	否	无	6%	
2843	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合放线	10kV合放线55右1#号变压器	250	20.63%	173.42	173.42	未进入负面清单	否	无	3%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
2844	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分134号吉川台区变压器	100	17.18%	72.82	72.82	未进入负面清单	否	无	17%	
2845	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线白石分诚信水库支12左4号变压器	100	18.90%	71.10	71.10	未进入负面清单	否	无	6%	
2846	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线两家子十一组分支004号两家子十一组变压器	200	62.33%	55.33	55.33	未进入负面清单	否	无	10%	
2847	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分杨家店支48号左09号机电井公变变压器	50	5.61%	42.20	42.20	未进入负面清单	否	无	-10%	
2848	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线南山分8号变压器	100	55.08%	34.92	34.92	未进入负面清单	否	无	-2%	
2849	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV下二台线绿化五、十组分歧020号绿化十组变压器	10	71.44%	1.86	5.61	未进入负面清单	否	无	6%	
2850	国网西丰县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV房木线志学分119号明旭屯公变台区变压器	400	46.41%	174.36	95.56	未进入负面清单	否	无	17%	
2851	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支天来南岐03号天来南变压器	50	47.48%	21.26	85.03	未进入负面清单	否	无	24%	
2852	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线辅仁分06号辅仁屯变压器	50	79.04%	5.48	5.48	未进入负面清单	否	无	-14%	
2853	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线吉仁分3号吉仁屯变压器	200	22.33%	135.34	135.34	未进入负面清单	否	无	64%	
2854	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线钓柏分27号机电井变压器	50	3.46%	43.27	43.27	未进入负面清单	否	无	51%	
2855	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线141左36号玉柱屯唐家街1-2号电井变压器	50	12.46%	38.77	38.77	未进入负面清单	否	无	11%	
2856	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线信乡分10号信乡南变压器	200	36.31%	107.38	107.38	未进入负面清单	否	无	20%	
2857	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线198号左04号高山屯1号电井变压器	50	20.93%	34.54	34.54	未进入负面清单	否	无	90%	
2858	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线骏业分130号世昌屯西变压器	200	19.53%	140.95	140.95	未进入负面清单	否	无	9%	
2859	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线骏业分148号骏业屯南变压器	100	46.67%	43.33	43.33	未进入负面清单	否	无	29%	
2860	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线骏业分153号骏业屯北变压器	200	31.34%	117.31	117.31	未进入负面清单	否	无	2%	
2861	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10KV柏榆线骏业果场分16号右11号世昌屯1号电井变压器	50	0.04%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	-2%	
2862	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线艺林分高山支3号高山屯台区变压器	200	46.56%	86.87	86.87	未进入负面清单	否	无	10%	
2863	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线254左1号台区变压器	100	0.16%	89.84	89.84	未进入负面清单	否	无	83%	
2864	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线艺林分67号上艺林台区变压器	400	15.92%	296.33	296.33	未进入负面清单	否	无	36%	
2865	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线检查站分支005号检查站变压器	200	13.06%	153.88	153.88	未进入负面清单	否	无	55%	
2866	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线艺林分65右23号上艺林屯1号电井变压器	50	6.13%	41.93	41.93	未进入负面清单	否	无	1546%	
2867	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线骏业分7左9号绥靖屯五组1号电井变压器	50	16.77%	36.61	36.61	未进入负面清单	否	无	-36%	
2868	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线骏业一队支21R24电井变压器	50	22.33%	33.83	33.83	未进入负面清单	否	无	46%	
2869	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线骏业分绥靖支10右支08号机电井变压器	50	15.86%	37.07	37.07	未进入负面清单	否	无	-61%	
2870	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线75+1号日升变压器	400	14.50%	301.99	301.99	未进入负面清单	否	无	90%	
2871	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线骏业分10号左1号变压器	50	6.04%	41.98	41.98	未进入负面清单	否	无	-93%	
2872	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线骏业分34号右1号变压器	50	22.65%	33.67	33.67	未进入负面清单	否	无	2%	
2873	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线骏业分千兴支37号千兴变压器	100	53.53%	36.47	36.47	未进入负面清单	否	无	17%	
2874	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	水源线37#柱上变压器	50	73.04%	8.48	8.48	未进入负面清单	否	无	20%	
2875	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线公合分008号变压器	200	31.51%	116.99	116.99	未进入负面清单	否	无	6%	
2876	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线太平村分歧043号太平村六、九组变压器	100	79.18%	10.82	10.82	未进入负面清单	否	无	-	
2877	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线60号变压器	100	27.71%	62.29	62.29	未进入负面清单	否	无	-34%	
2878	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV起重线	10kV起重线东沟分9号东沟变压器	100	17.86%	72.14	72.14	未进入负面清单	否	无	2%	
2879	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合放线	10kV合放线041+1号变压器	315	46.98%	135.50	135.50	未进入负面清单	否	无	2%	
2880	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线普济分17左2号普济台区变压器	200	35.54%	108.92	108.92	未进入负面清单	否	无	12%	
2881	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线普济分牛场支30号变压器	100	2.06%	87.94	87.94	未进入负面清单	否	无	-86%	
2882	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线福合东分01号福合二队公变台区变压器	100	74.16%	15.84	15.84	未进入负面清单	否	无	2%	
2883	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线秀林分46号秀林屯公变台区变压器	200	18.25%	143.50	143.50	未进入负面清单	否	无	8%	
2884	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分杨家店支祥尊制品厂分支5左16号机电井公变变压器	50	35.64%	27.18	27.18	未进入负面清单	否	无	17%	
2885	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分13号公变台区变压器	50	50.32%	19.84	19.84	未进入负面清单	否	无	0%	
2886	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分32号玉田屯54号公变台区变压器	200	45.06%	89.87	89.87	未进入负面清单	否	无	7%	
2887	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分怀山支玉丰分支3号玉丰屯变压器	200	18.65%	142.70	142.70	未进入负面清单	否	无	-1%	
2888	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分怀山支碧岭支作新支62号作新屯变压器	200	16.16%	147.67	147.67	未进入负面清单	否	无	5%	
2889	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线石门分房身支2号台区变压器	200	24.30%	131.40	131.40	未进入负面清单	否	无	61%	
2890	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线石门分69左1号鑫盛土黄牛场变压器	100	50.89%	39.11	39.11	未进入负面清单	否	无	23%	
2891	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线石门分76号石门台区变压器	400	17.10%	291.61	291.61	未进入负面清单	否	无	9%	
2892	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分康乐支24右03号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-100%	
2893	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分康乐支55号康乐台区变压器	100	39.99%	50.01	50.01	未进入负面清单	否	无	21%	
2894	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV煤矿线	10kV煤矿线太平煤矿分13+1右1号变压器	100	35.25%	54.75	54.75	未进入负面清单	否	无	247%	
2895	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分双河支2号双河屯变压器	100	69.61%	20.39	20.39	未进入负面清单	否	无	8%	
2896	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线福善北支1号福善北变压器	200	58.97%	62.05	62.05	未进入负面清单	否	无	14%	
2897	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分云林支9号变压器	200	12.07%	155.86	155.86	未进入负面清单	否	无	13%	
2898	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线石门分营台支双榆支50右支05号变压器	50	48.33%	20.84	20.84	未进入负面清单	否	无	9%	
2899	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双榆支69号双榆北台区变压器	200	40.45%	99.10	99.10	未进入负面清单	否	无	12%	
2900	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分110右支4号机电井变压器	50	0.41%	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	-60%	
2901	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分127#右2变压器	100	5.70%	84.30	84.30	未进入负面清单	否	无	-	
2902	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分118号右20号文会屯1号电井变压器	200	31.30%	117.40	117.40	未进入负面清单	否	无	-24%	
2903	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分双庙支2号双庙屯变压器	400	15.34%	298.63	298.63	未进入负面清单	否	无	15%	
2904	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分西岭支53号变压器	100	36.70%	53.30	53.30	未进入负面清单	否	无	34%	
2905	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线园区分009号副杆变压器	315	34.38%	175.19	175.19	未进入负面清单	否	无	14%	
2906	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线园区分015号变压器	250	71.29%	46.78	46.78	未进入负面清单	否	无	20%	
2907	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线园区分021号变压器	100	21.77%	68.23	68.23	未进入负面清单	否	无	-10%	
2908	国网昌图县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV满井乙线红山村5组分支003号红山村五组变压器	30	73.19%	5.04	56.62	未进入负面清单	否	无	10%	
2909	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分杨木支51号杨木屯公变台区变压器	100	37.74%	52.26	52.26	未进入负面清单	否	无	8%	
2910	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分杨木支76号凌云屯公变台区变压器	100	34.02%	55.98	55.98	未进入负面清单	否	无	7%	
2911	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分实妙工区支1号实妙工区变压器	80	24.75%	52.20	52.20	未进入负面清单	否	无	4%	
2912	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分安家沟支11号安家沟台区变压器	200	30.11%	119.78	119.78	未进入负面清单	否	无	21%	
2913	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线（下）5左2号变压器	200	34.23%	111.55	111.55	未进入负面清单	否	无	0%	
2914	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分89+1右05号机电井公变变压器	50	3.79%	43.11	43.11	未进入负面清单	否	无	51%	
2915	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分104左01号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-20%	
2916	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分80左30号机电井公变变压器	50	31.67%	29.17	29.17	未进入负面清单	否	无	7%	
2917	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分广顺支28号广顺台区变压器	315	23.51%	209.44	209.44	未进入负面清单	否	无	12%	
2918	国网西丰县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV晨丰联线安蚕分忠信西支2号忠信西台区变压器	100	72.67%	17.33	24.02	未进入负面清单	否	无	2%	
2919	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线白泥分28号白泥场台区变压器	50	47.20%	21.40	21.40	未进入负面清单	否	无	76%	
2920	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨供线	10kV晨红线公行分006号变压器	400	38.16%	207.36	207.36	未进入负面清单	否	无	6%	
2921	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线玉兴东分1号玉兴屯台区变压器	200	12.50%	155.01	155.01	未进入负面清单	否	无	-19%	
2922	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线德兴东大棚分1号变压器	50	40.68%	24.66	24.66	未进入负面清单	否	无	4%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
2923	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线玉兴分2号玉兴屯变压器	200	28.99%	122.02	122.02	未进入负面清单	否	无	21%	
2924	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线（左）32号变压器	30	78.97%	3.31	2.77	未进入负面清单	否	无	16%	
2925	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线24号变压器	315	43.73%	145.74	145.74	未进入负面清单	否	无	-8%	
2926	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线营台分支2号营台变压器	200	36.50%	107.01	107.01	未进入负面清单	否	无	11%	
2927	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线石门分营台支129号变压器	100	13.13%	76.87	76.87	未进入负面清单	否	无	-65%	
2928	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线秀丰分62号秀丰屯台区变压器	200	20.15%	139.70	139.70	未进入负面清单	否	无	11%	
2929	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线秀丰分蚂蚁支40号蚂蚁变压器	200	20.43%	139.14	139.14	未进入负面清单	否	无	10%	
2930	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分74号谭家炉台区变压器	315	28.75%	192.95	192.95	未进入负面清单	否	无	33%	
2931	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线宏达东队分3号宏达东队变压器	200	50.06%	79.88	79.88	未进入负面清单	否	无	-5%	
2932	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分支003号永兴村8组变压器	50	24.13%	32.94	32.94	未进入负面清单	否	无	14%	
2933	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线99左07号机电井公变	50	0.06%	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无	-100%	
2934	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线立功分鹿鸣支08号鹿鸣屯公变台区变压器	80	74.33%	12.54	12.54	未进入负面清单	否	无	7%	
2935	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线立功分鹿鸣支8右39号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
2936	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线001号左分1号变压器	315	11.36%	247.71	247.71	未进入负面清单	否	无	-43%	
2937	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线柏榆西分1号柏榆屯西变压器	200	18.03%	143.93	143.93	未进入负面清单	否	无	2%	
2938	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线029右分4号机电井变压器	50	18.71%	35.65	35.65	未进入负面清单	否	无	-92%	
2939	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV煤矿线	10kV煤矿线登云分4号登云变压器	400	26.30%	254.82	254.82	未进入负面清单	否	无	65%	
2940	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV万安线胜利分岐012号胜利三组变压器	100	66.90%	23.10	57.28	未进入负面清单	否	无	1%	
2941	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV三江北线刘湖7、8组分支039号刘湖八组变压器	100	59.70%	30.30	57.31	未进入负面清单	否	无	6%	
2942	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线68号正阳屯公变台区变压器	100	43.99%	46.01	46.01	未进入负面清单	否	无	7%	
2943	国网昌图县供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV大苇子线大苇子2组分歧002号大苇子二组变压器	50	54.48%	17.76	28.75	未进入负面清单	否	无	-100%	
2944	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九如分229号和兴台区变压器	400	8.53%	325.88	325.88	未进入负面清单	否	无	314%	
2945	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九如分铁山支67号铁山一队台区变压器	200	15.60%	148.80	148.80	未进入负面清单	否	无	-2%	
2946	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线林场家属分源森鹿场支54号源森鹿场变压器	100	16.19%	73.81	73.81	未进入负面清单	否	无	35%	
2947	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线万和分万和北变压器	400	13.22%	307.11	307.11	未进入负面清单	否	无	128%	
2948	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线林场家属分源森鹿场支7左1号林场变压器	200	19.69%	140.62	140.62	未进入负面清单	否	无	-8%	
2949	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九如分林丰支11号林丰台区变压器	200	23.31%	133.37	133.37	未进入负面清单	否	无	147%	
2950	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线林场家属分源森鹿场支36左14号兴顺养殖场	100	21.03%	68.97	68.97	未进入负面清单	否	无	-100%	
2951	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线朝阳分支078号原家公变台区变压器	200	22.82%	134.36	134.36	未进入负面清单	否	无	120%	
2952	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分巨德支三益接3号三益变压器	200	24.50%	131.00	131.00	未进入负面清单	否	无	0%	
2953	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分30右10号礼泉屯李店1号电井变压器	50	66.14%	11.93	11.93	未进入负面清单	否	无	7%	
2954	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线桦树分桦皮支72号桦皮三队变压器	100	13.47%	76.53	76.53	未进入负面清单	否	无	5%	
2955	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线桦树分桦皮支40右1号桦皮一队变压器	200	23.64%	132.72	132.72	未进入负面清单	否	无	67%	
2956	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分岫岩支24号岫岩变压器	200	48.27%	83.46	83.46	未进入负面清单	否	无	31%	
2957	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分岫岩支17右10号岫岩南沟地1号电井变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-	
2958	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线向阳分7右4号宝宁西台区变压器	200	3.34%	173.33	173.33	未进入负面清单	否	无	5975%	
2959	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线桦树分桦皮支桦皮二队支3号桦皮二队变压器	50	58.45%	15.77	15.77	未进入负面清单	否	无	9%	
2960	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线向阳分23右04号机电井公变变压器	50	4.37%	42.81	42.81	未进入负面清单	否	无	-3%	
2961	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线松岭方塘分071号清宁屯1号电井变压器	50	36.44%	26.78	26.78	未进入负面清单	否	无	-	
2962	国网调兵山市供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV农场线七分厂分歧022号七分场大队变压器	80	54.66%	28.27	16.53	未进入负面清单	否	无	11%	
2963	国网西丰县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV营厂线会泉分巨德支43右1号三益屯柳紫沟门1号电井变压器	50	74.28%	7.86	12.02	未进入负面清单	否	无	-15%	
2964	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分岫岩支23左38号岫岩大崴子1号电井变压器	50	19.48%	35.26	35.26	未进入负面清单	否	无	-19%	
2965	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线桦树分桦皮支李家街支35右15号机电井公变变压器	50	0.04%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	19%	
2966	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线松岭分6号松岭变压器	400	9.65%	321.41	321.41	未进入负面清单	否	无	21%	
2967	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线189右61号机电井公变变压器	50	10.75%	39.63	39.63	未进入负面清单	否	无	-34%	
2968	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线桦树分桦树支1号桦树变压器	200	50.52%	78.97	78.97	未进入负面清单	否	无	25%	
2969	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分200右33号会泉屯那家沟门1号电井变压器	50	36.58%	26.71	26.71	未进入负面清单	否	无	-100%	
2970	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分景新支2号景新变压器	200	38.50%	103.00	103.00	未进入负面清单	否	无	19%	
2971	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线清宁分2号清宁变压器	400	12.08%	311.70	311.70	未进入负面清单	否	无	11%	
2972	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV起重线	10kV起重线西沟分7号西沟变压器	50	68.25%	10.88	10.88	未进入负面清单	否	无	0%	
2973	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV起重线	10kV起重线先锋分5号变压器	50	55.58%	17.21	17.21	未进入负面清单	否	无	11%	
2974	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线达德分28号达德屯公变台区变压器	50	77.35%	6.33	6.33	未进入负面清单	否	无	19%	
2975	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合放线	10kV合放线028+1号变压器	200	59.55%	60.90	60.90	未进入负面清单	否	无	-2%	
2976	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线42号变压器	315	18.84%	224.15	224.15	未进入负面清单	否	无	-2%	
2977	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线隆化分支2号隆化屯变压器	200	19.76%	140.47	140.47	未进入负面清单	否	无	24%	
2978	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线北沟分斗信支26号斗信屯公变台区变压器	30	24.47%	19.66	19.66	未进入负面清单	否	无	12%	
2979	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双榆支68号双榆变压器	400	14.84%	300.64	300.64	未进入负面清单	否	无	6%	
2980	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双榆五队支9号变压器	200	2.31%	175.38	175.38	未进入负面清单	否	无	-80%	
2981	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线石门分双榆支59左7右27号变压器	100	5.79%	84.21	84.21	未进入负面清单	否	无	2361%	
2982	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分112号文会屯变压器	100	57.55%	32.45	32.45	未进入负面清单	否	无	2%	
2983	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10KV柏榆线双庙分129号左9号福善屯1号电井变压器	50	27.95%	31.03	31.03	未进入负面清单	否	无	12%	
2984	国网铁岭县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV农工西线阿吉南二台支线01#阿吉南2#台区变压器	80	43.77%	36.99	12.56	未进入负面清单	否	无	2%	
2985	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线营台支会业分支3号会业变压器	400	15.46%	298.16	298.16	未进入负面清单	否	无	8%	
2986	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线录房分录房机电井15右14号刘振宝变台	100	0.00%	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-	
2987	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线立功分鹿鸣支8右20右06号机电井公变变压器	50	67.99%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	7%	
2988	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分庆云支48号庆云台区变压器	80	76.09%	11.13	11.13	未进入负面清单	否	无	22%	
2989	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线晓阳分066号清河变压器	400	21.42%	274.30	274.30	未进入负面清单	否	无	13%	
2990	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线富源分1号富源变压器	200	23.84%	132.32	132.32	未进入负面清单	否	无	30%	
2991	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线144号东树变压器	50	79.59%	5.20	5.20	未进入负面清单	否	无	9%	
2992	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV供热线	10kV供热线医院分2号变压器	100	44.07%	45.93	45.93	未进入负面清单	否	无	3%	
2993	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV煤矿线	10kV煤矿线新开北分004号新开北变压器	200	20.47%	139.06	139.06	未进入负面清单	否	无	19%	
2994	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九如分双岭支10号双岭台区变压器	400	32.83%	228.66	228.66	未进入负面清单	否	无	72%	
2995	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线60左1号变压器	315	37.91%	164.09	164.09	未进入负面清单	否	无	5%	
2996	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线骏业分93号东岭屯变压器	200	11.84%	156.32	156.32	未进入负面清单	否	无	340%	
2997	国网西丰县供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV柏榆线立言分02号立言屯公变台区变压器	100	73.91%	16.09	24.38	未进入负面清单	否	无	2%	
2998	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线秀林分10左5号福合屯1号电井变压器	50	16.04%	36.98	36.98	未进入负面清单	否	无	204%	
2999	国网西丰县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV天德线太华分天德东支03号天德东公变台区变压器	50	58.58%	15.71	48.90	未进入负面清单	否	无	18%	
3000	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线云丰分15号云丰屯公变台区变压器	100	39.43%	50.57	50.57	未进入负面清单	否	无	9%	
3001	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线149+1右11号机电井公变变压器	50	23.63%	33.18	33.18	未进入负面清单	否	无	51%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3002	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线录房分云丰支12号左18号录房屯1号电井变压器	50	19.20%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	108%	
3003	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合放线	10kV合放线034号变压器	250	35.00%	137.51	137.51	未进入负面清单	否	无	1%	
3004	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线051号文安南变压器	50	51.34%	19.33	19.33	未进入负面清单	否	无	6%	
3005	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线敬老院分28号左13号文安屯电井变压器	50	9.37%	40.32	40.32	未进入负面清单	否	无	117%	
3006	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线（左）15号变压器	315	25.37%	203.58	203.58	未进入负面清单	否	无	-25%	
3007	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线（左）38号变压器	400	53.31%	146.76	146.76	未进入负面清单	否	无	-7%	
3008	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线（左）40号变压器	80	18.52%	57.19	57.19	未进入负面清单	否	无	33%	
3009	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10KV晨丰联线安蚕分17号太平沟北变压器	200	51.11%	77.78	77.78	未进入负面清单	否	无	5164%	
3010	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分017号万泉变压器	200	76.90%	26.20	26.20	未进入负面清单	否	无	-4%	
3011	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线65号变压器	250	37.82%	130.44	130.44	未进入负面清单	否	无	0%	
3012	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线骏业分123号世昌屯东变压器	200	20.76%	138.47	138.47	未进入负面清单	否	无	-3%	
3013	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线骏业分果场支12号变压器	100	19.58%	70.42	70.42	未进入负面清单	否	无	-2%	
3014	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线绥靖支1右1骏业屯1电井变压器	50	3.75%	43.12	43.12	未进入负面清单	否	无	-6%	
3015	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线骏业分骏业一队支变压器	5	77.75%	0.61	0.61	未进入负面清单	否	无	-22%	
3016	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线骏业分绥靖支15号绥靖屯变压器	200	17.76%	144.47	144.47	未进入负面清单	否	无	3%	
3017	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线骏业分绥靖支7左24号绥靖五组2号电井变压器	50	53.21%	18.40	18.40	未进入负面清单	否	无	36%	
3018	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线晓阳分安民西支001号安民变压器	80	68.10%	17.52	17.52	未进入负面清单	否	无	18%	
3019	国网西丰县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV平安线梁家街分003号梁家街变压器	30	73.12%	5.06	7.40	未进入负面清单	否	无	-6%	
3020	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分依德支36左1号依德北台区变压器	100	19.64%	70.36	70.36	未进入负面清单	否	无	-	
3021	国网西丰县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV柏兴线骏业分116号海清屯台区变压器	50	64.69%	12.66	12.36	未进入负面清单	否	无	9%	
3022	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合红线	10kV合红线地方病分3号变压器	315	50.40%	124.74	124.74	未进入负面清单	否	无	1%	
3023	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线施德屯分6号施德屯台区变压器	160	33.65%	90.17	90.17	未进入负面清单	否	无	33%	
3024	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线乐天分仁化支37号仁化屯变压器	200	13.85%	152.29	152.29	未进入负面清单	否	无	41%	
3025	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合红线	10kV合红线27号右3号变压器	200	28.32%	123.36	123.36	未进入负面清单	否	无	-5%	
3026	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分71号忠信南变压器	400	13.67%	305.33	305.33	未进入负面清单	否	无	-	
3027	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分大营支5号大营台区变压器	400	21.27%	274.93	274.93	未进入负面清单	否	无	39%	
3028	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分大营支12号吉庆台区变压器	100	54.26%	35.74	35.74	未进入负面清单	否	无	38%	
3029	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线40号变压器	315	9.34%	254.09	254.09	未进入负面清单	否	无	22%	
3030	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线48号变压器	200	65.12%	49.76	49.76	未进入负面清单	否	无	8%	
3031	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线晓阳分104号晓阳变压器	400	15.78%	296.89	296.89	未进入负面清单	否	无	8%	
3032	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线久大窑分吴家店支008号吴家沟变压器	80	35.34%	43.73	43.73	未进入负面清单	否	无	1%	
3033	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线乐天分13号乐天屯台区变压器	100	76.91%	13.09	13.09	未进入负面清单	否	无	7%	
3034	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线车道分001号车道岭变压器	100	35.89%	54.11	54.11	未进入负面清单	否	无	10%	
3035	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线碾盘沟分009号碾盘沟变压器	200	12.94%	154.12	154.12	未进入负面清单	否	无	-4%	
3036	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线027号变压器	100	26.60%	63.40	63.40	未进入负面清单	否	无	3%	
3037	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线骏业分29左2永昌屯1电井变压器	50	35.33%	27.33	27.33	未进入负面清单	否	无	25%	
3038	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线一高分歧011号张宏伟开发楼公变台区变压器	160	65.81%	38.70	38.70	未进入负面清单	否	无	-5%	
3039	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线骏业分千兴支10号左1号变压器	50	5.96%	42.02	42.02	未进入负面清单	否	无	8%	
3040	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分83号九岭公变台区变压器	400	20.84%	276.66	276.66	未进入负面清单	否	无	0%	
3041	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10KV柏榆线骏业分千兴支37号左20号千兴屯1号电井变压器	50	0.05%	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无	-32%	
3042	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	10kV晨丰联线安蚕分忠信东支6号忠信东台区变压器	100	69.28%	20.72	24.77	未进入负面清单	否	无	-16%	
3043	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分84右10号机电井公变变压器	50	38.63%	25.68	25.68	未进入负面清单	否	无	22%	
3044	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线33号变压器	315	47.13%	135.04	135.04	未进入负面清单	否	无	18%	
3045	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线德兴西分4号台区变压器	100	52.19%	37.81	37.81	未进入负面清单	否	无	3%	
3046	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线宏达分2号宏达屯台区变压器	400	14.86%	300.57	300.57	未进入负面清单	否	无	55%	
3047	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九如分12左6号和隆东台区变压器	100	18.80%	71.21	71.21	未进入负面清单	否	无	-100%	
3048	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九如分吉仁支5号吉仁台区变压器	80	79.48%	8.41	8.41	未进入负面清单	否	无	-6%	
3049	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九如分56左1号变压器	400	0.06%	359.75	359.75	未进入负面清单	否	无	4%	
3050	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九如分延庆支4号延庆台区变压器	400	31.89%	232.46	232.46	未进入负面清单	否	无	-2%	
3051	国网昌图县供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV大苇子线渔场分支014号渔场家属台公变台区变压器	5	65.04%	1.25	2.91	未进入负面清单	否	无	15%	
3052	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV河东线	10kV河东线三中分7号公变台区变压器	50	74.31%	7.84	7.84	未进入负面清单	否	无	9%	
3053	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线29右6号变压器	50	64.69%	12.66	12.66	未进入负面清单	否	无	30%	
3054	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分马神庙支10号马神庙台区变压器	200	22.05%	135.89	135.89	未进入负面清单	否	无	20%	
3055	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线怀庆分24号右13号林昌屯2号电井变压器	50	18.56%	35.72	35.72	未进入负面清单	否	无	-27%	
3056	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线柏榆东分1号柏榆屯东变压器	400	27.33%	250.68	250.68	未进入负面清单	否	无	103%	
3057	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线032左分07号机电井变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
3058	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线肇兴乙分肇兴乙变压器	400	60.39%	118.45	118.45	未进入负面清单	否	无	39%	
3059	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线55号变压器	250	25.18%	162.05	162.05	未进入负面清单	否	无	-2%	
3060	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线60号变压器	315	16.52%	231.45	231.45	未进入负面清单	否	无	-1%	
3061	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线肇兴甲分肇兴甲变压器	400	20.65%	277.40	277.40	未进入负面清单	否	无	1%	
3062	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线和隆甲分和隆甲变压器	400	49.58%	161.68	161.68	未进入负面清单	否	无	17%	
3063	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线鹿场家属分鹿场家属变压器	400	7.21%	331.16	331.16	未进入负面清单	否	无	92%	
3064	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线万和分万和变压器	400	55.48%	138.10	138.10	未进入负面清单	否	无	45%	
3065	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分太平沟支39号小太平沟台区变压器	80	79.59%	8.33	8.33	未进入负面清单	否	无	41%	
3066	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合红线	10kV合红线（右）18号变压器	50	25.41%	32.30	32.30	未进入负面清单	否	无	-2%	
3067	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合红线	10kV合红线（右）22号变压器	315	10.80%	249.49	249.49	未进入负面清单	否	无	20%	
3068	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线液化气分南供热支2左1号变压器	315	27.40%	197.19	197.19	未进入负面清单	否	无	18%	
3069	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙65L5福善屯电井变压器	50	56.10%	16.95	16.95	未进入负面清单	否	无	6%	
3070	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分67左支7号机电井变压器	50	23.66%	33.17	33.17	未进入负面清单	否	无	22%	
3071	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分56右支23号机电井变压器	50	9.32%	40.34	40.34	未进入负面清单	否	无	36%	
3072	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分中山支3号中山屯变压器	100	57.70%	32.30	32.30	未进入负面清单	否	无	3%	
3073	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分67左支18号机电井变压器	50	45.47%	22.26	22.26	未进入负面清单	否	无	49%	
3074	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分56右支30号机电井变压器	50	14.45%	37.77	37.77	未进入负面清单	否	无	274%	
3075	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合放线	10kV合放线045号变压器	315	56.90%	104.27	104.27	未进入负面清单	否	无	3%	
3076	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线秀丰分连云支5号台区变压器	400	28.92%	244.33	244.33	未进入负面清单	否	无	8%	
3077	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分周家支2号周家公变台区变压器	200	29.63%	120.75	120.75	未进入负面清单	否	无	7%	
3078	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分乔木支32右04号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
3079	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线74右03号机电井公变变压器	50	44.90%	22.55	22.55	未进入负面清单	否	无	-9%	
3080	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线202左06号机电井公变变压器	50	15.96%	37.02	37.02	未进入负面清单	否	无	514%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3081	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九如分九如支3号九如台区变压器	200	28.60%	122.81	122.81	未进入负面清单	否	无	79%	
3082	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线信乡分小信乡支33号小信乡屯台区变压器	100	33.36%	56.64	56.64	未进入负面清单	否	无	11%	
3083	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线青山分29右04号机电井公变变压器	50	25.12%	32.44	32.44	未进入负面清单	否	无	-50%	
3084	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线大台子6组分支002号大台子六组变压器	80	69.02%	16.79	16.79	未进入负面清单	否	无	26%	
3085	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线55+1左3右1号变压器	200	34.94%	110.12	110.12	未进入负面清单	否	无	3%	
3086	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线221左2号鹿场边上1号电井变压器	50	20.63%	34.68	34.68	未进入负面清单	否	无	-5%	
3087	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分乔木支朱家分支4号朱家屯变压器	200	10.90%	158.21	158.21	未进入负面清单	否	无	64%	
3088	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线228左25号机电井公变变压器	50	7.13%	41.43	41.43	未进入负面清单	否	无	433%	
3089	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线青山分辉山牛场支26右08号机电井公变变压器	50	8.88%	40.56	40.56	未进入负面清单	否	无	-47%	
3090	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线58号变压器	315	45.10%	141.43	141.43	未进入负面清单	否	无	-1%	
3091	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线信乡分小信乡支05号信乡北变压器	200	40.88%	98.25	98.25	未进入负面清单	否	无	9%	
3092	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线165左19号机电井公变变压器	50	15.05%	37.47	37.47	未进入负面清单	否	无	13%	
3093	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分30右4左1号礼泉变压器	400	26.26%	254.98	254.98	未进入负面清单	否	无	1%	
3094	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线青山分35号青山屯台区变压器	400	22.29%	270.83	270.83	未进入负面清单	否	无	34%	
3095	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线152左01号机电井公变变压器	50	53.75%	18.13	18.13	未进入负面清单	否	无	-31%	
3096	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合红线	10kV合红线（右）52号变压器	315	26.79%	199.11	199.11	未进入负面清单	否	无	-20%	
3097	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分广顺支26左10号机电井公变变压器	50	19.89%	35.05	35.05	未进入负面清单	否	无	-20%	
3098	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分广顺支广顺南台区变压器	200	10.96%	158.07	158.07	未进入负面清单	否	无	7%	
3099	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV安蚕线广顺分忠信村1右05号机电井公变变压器	50	73.15%	8.43	8.43	未进入负面清单	否	无	-29%	
3100	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线大坝分06号变压器	400	26.14%	255.46	255.46	未进入负面清单	否	无	4%	
3101	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线大坝分19号右8号大坝屯1号电井变压器	50	51.37%	19.32	19.32	未进入负面清单	否	无	99%	
3102	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线晓阳分永宁支003号对面变压器	200	37.14%	105.73	105.73	未进入负面清单	否	无	27%	
3103	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线11右001号变压器	100	0.38%	89.62	89.62	未进入负面清单	否	无	-	
3104	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线16+001号变压器	315	22.69%	212.04	212.04	未进入负面清单	否	无	-17%	
3105	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线021号变压器	200	21.71%	136.59	136.59	未进入负面清单	否	无	-25%	
3106	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线白石分2+1号左4号变压器	200	20.76%	138.48	138.48	未进入负面清单	否	无	106%	
3107	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分元宝沟支3号元宝沟台区变压器	200	34.32%	111.36	111.36	未进入负面清单	否	无	14%	
3108	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线园区分红旗支012号变压器	315	26.27%	200.75	200.75	未进入负面清单	否	无	13%	
3109	国网昌图县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV大洼南线长岭2组分支005号长岭二组变压器	50	66.18%	11.91	29.12	未进入负面清单	否	无	-4%	
3110	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线久大窑分020号高皮铺变压器	200	23.82%	132.35	132.35	未进入负面清单	否	无	1%	
3111	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线宾馆分大厅支02号变压器	315	55.57%	108.47	108.47	未进入负面清单	否	无	-1%	
3112	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九如分74左03号机电井公变变压器	50	3.86%	43.07	43.07	未进入负面清单	否	无	-99%	
3113	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV山平线	10kV四面城线东干线支051号东干线仁里大棚村变压器	30	62.42%	8.27	17.59	未进入负面清单	否	无	10%	
3114	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线23号变压器	250	32.86%	142.86	142.86	未进入负面清单	否	无	15%	
3115	国网西丰县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV晨顺线25号变压器	100	60.82%	29.18	24.77	未进入负面清单	否	无	49%	
3116	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线东升分东升西支11右1号东升西新公变台区变压器	200	20.08%	139.83	139.83	未进入负面清单	否	无	-	
3117	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线凉泉线城子山分36号变台区变压器	200	18.90%	142.20	142.20	未进入负面清单	否	无	11%	
3118	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线东升分兴文支04号雅言屯公变台区变压器	100	32.06%	57.94	57.94	未进入负面清单	否	无	6%	
3119	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线薛家分歧002号薛家公变台区变压器	20	44.04%	9.19	45.96	未进入负面清单	否	无	17%	
3120	国网昌图县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV下二台线艾家九组分支008号艾家九组变压器	10	65.10%	2.49	5.87	未进入负面清单	否	无	-26%	
3121	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分兴龙支23号兴龙公变台区变压器	315	9.18%	254.60	254.60	未进入负面清单	否	无	79%	
3122	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线盐业分支008号盐业变压器	30	56.97%	9.91	9.91	未进入负面清单	否	无	7%	
3123	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线东升分东升西支15右1号东升西公变台区变压器	50	61.00%	14.50	14.50	未进入负面清单	否	无	-9%	
3124	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线85左25右21号禹甸果园电井变压器	50	0.05%	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无	1%	
3125	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分怀山支对面屯分支1号对面屯变压器	30	56.02%	10.20	10.19	未进入负面清单	否	无	8%	
3126	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线314号启文屯台区变压器	400	11.02%	315.91	315.91	未进入负面清单	否	无	45%	
3127	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分44右04号机电井公变变压器	50	12.06%	38.97	38.97	未进入负面清单	否	无	33%	
3128	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分长虹北沟支53号长虹西公变台区变压器	100	77.25%	12.75	12.75	未进入负面清单	否	无	-18%	
3129	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线78右24号机电井公变变压器	50	13.07%	38.46	38.46	未进入负面清单	否	无	4%	
3130	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线85左17号禹甸屯砍槽沟口1-2电井变压器	50	27.48%	31.26	31.26	未进入负面清单	否	无	14%	
3131	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分移动支依德岐17号依德大棚变压器	10	20.34%	6.97	6.97	未进入负面清单	否	无	-6%	
3132	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线王家分韩家支03号韩家屯公变台区变压器	200	10.32%	159.37	159.37	未进入负面清单	否	无	13%	
3133	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分02右10号碳厂机电井公变变压器	50	14.37%	37.82	37.82	未进入负面清单	否	无	-75%	
3134	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分如意支05号如意公变台区变压器	400	13.21%	307.16	307.16	未进入负面清单	否	无	-16%	
3135	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支北沟岐天来西09左13号机电井公变变压器	80	58.88%	24.90	24.90	未进入负面清单	否	无	44%	
3136	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分长虹北沟支93号长虹北沟变压器	100	26.76%	63.24	63.24	未进入负面清单	否	无	-13%	
3137	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分朴厚支31号朴厚屯公变台区变压器	400	12.81%	308.77	308.77	未进入负面清单	否	无	6%	
3138	国网铁岭县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV横西线镇内分横道村支12号河北西台区变压器	200	54.38%	71.25	31.45	未进入负面清单	否	无	44%	
3139	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线房木分7左4号房木西屯公变台区变压器	400	32.48%	230.06	230.06	未进入负面清单	否	无	38%	
3140	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线景华分80左09号机电井公变变压器	50	14.36%	37.82	37.82	未进入负面清单	否	无	236%	
3141	国网西丰县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV天德线林场分鹤鸣支69左02号老弘台区变压器	100	64.27%	25.73	24.90	未进入负面清单	否	无	-	
3142	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线主干042号街内中街变压器	400	5.39%	338.46	338.46	未进入负面清单	否	无	84%	
3143	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线137号泉北西公变台区变压器	315	21.28%	216.47	216.47	未进入负面清单	否	无	4%	
3144	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分2右11右05号凉泉沙泉眼(张成禹)电井变压器	50	23.35%	33.33	33.33	未进入负面清单	否	无	1019%	
3145	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分宝善支04号宝善屯公变台区变压器	200	19.33%	141.33	141.33	未进入负面清单	否	无	30%	
3146	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线文兴分2号文兴屯台区变压器	400	10.77%	316.93	316.93	未进入负面清单	否	无	1%	
3147	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线新尤东分03号新尤东屯公变台区变压器	100	33.99%	56.01	56.01	未进入负面清单	否	无	8%	
3148	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支78左01号机电井公变变压器	50	49.88%	20.06	20.06	未进入负面清单	否	无	-54%	
3149	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分8右03号机电井公变变压器	50	17.57%	36.21	36.21	未进入负面清单	否	无	56%	
3150	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线谦益分95号普德屯台区变压器	400	12.80%	308.81	308.81	未进入负面清单	否	无	4%	
3151	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线212左4号柏祥屯公变台区变压器	200	17.10%	145.80	145.80	未进入负面清单	否	无	13%	
3152	国网昌图县供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV太平线偏城子村一组分支010号偏城子村一组变压器	30	54.46%	10.66	17.72	未进入负面清单	否	无	-52%	
3153	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线南大排分姜家二队支19号姜家二队变压器	100	47.96%	42.04	42.04	未进入负面清单	否	无	0%	
3154	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分仁青支14号仁青公变台区变压器	400	24.95%	260.20	260.20	未进入负面清单	否	无	23%	
3155	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线北沟分39左1号天兴屯东电井变压器	50	78.54%	5.73	5.73	未进入负面清单	否	无	5%	
3156	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线宏兴分03号柏祥屯1号电井2#	50	11.81%	39.10	39.10	未进入负面清单	否	无	72%	
3157	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线南大排分姜家一队支01左01号变压器	100	21.13%	68.87	68.87	未进入负面清单	否	无	-13%	
3158	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线仁青分29号仁青屯台区变压器	200	22.20%	135.60	135.60	未进入负面清单	否	无	72%	
3159	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线东升分暖泉支桦木岐05号桦木公变台区变压器	100	59.81%	30.19	30.19	未进入负面清单	否	无	4%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3160	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分花果山支35号台区变压器	100	13.14%	76.86	76.86	未进入负面清单	否	无	4%	
3161	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线吴家沟分09号吴家沟25号公变台区变压器	100	19.80%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	19%	
3162	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线西姜家分05号西姜家公变台区变压器	100	25.56%	64.44	64.44	未进入负面清单	否	无	1%	
3163	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线东升分暖泉支72号暖泉公变台区变压器	400	17.25%	290.99	290.99	未进入负面清单	否	无	12%	
3164	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分林祥支玉山岐15号玉山公变台区变压器	200	28.84%	122.33	122.33	未进入负面清单	否	无	8%	
3165	国网西丰县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV钓鱼线209号景华东公变台区变压器	50	66.45%	11.78	12.48	未进入负面清单	否	无	-37%	
3166	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分怀山支156号怀山屯台区变压器	200	32.22%	115.55	115.55	未进入负面清单	否	无	-5%	
3167	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线新尤六队分03号左23号靳家沟1号电井变压器	50	73.94%	8.03	8.03	未进入负面清单	否	无	15%	
3168	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线敬老院分14号右12号文兴屯小四汉1号电井变压器	50	35.45%	27.27	27.27	未进入负面清单	否	无	19%	
3169	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线谦益分19号谦益屯台区变压器	100	41.42%	48.58	48.58	未进入负面清单	否	无	49%	
3170	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线房木分8右15号东碾盘河1-2号电井变压器	50	14.53%	37.74	37.74	未进入负面清单	否	无	-25%	
3171	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支金场南岐04号金场南变压器	400	22.36%	270.55	270.55	未进入负面清单	否	无	11%	
3172	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支51号金场北公变台区变压器	400	27.39%	250.45	250.45	未进入负面清单	否	无	19%	
3173	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线房木东分24号机电井公变变压器	50	43.84%	23.08	23.08	未进入负面清单	否	无	-36%	
3174	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线东升分103+1号秀水东公变台区变压器	100	39.48%	50.52	50.52	未进入负面清单	否	无	5%	
3175	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分小孔家支20号杆孔家变台区变压器	100	24.56%	65.44	65.44	未进入负面清单	否	无	47%	
3176	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线粮库分08右2号小区3公变台区变压器	400	8.76%	324.96	324.96	未进入负面清单	否	无	9%	
3177	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支110号鹤鸣南公变台区变压器	200	44.58%	90.84	90.84	未进入负面清单	否	无	36%	
3178	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线李岐大龙山北03号公变台区变压器	100	47.09%	42.91	42.91	未进入负面清单	否	无	7%	
3179	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线114右01号泉北机电井公变变压器	50	53.18%	18.41	18.41	未进入负面清单	否	无	6%	
3180	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分建文支71号建文公变台区变压器	200	24.23%	131.54	131.54	未进入负面清单	否	无	113%	
3181	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线古拉子分26右2号古砬子二组公变台区变压器	200	9.62%	160.76	160.76	未进入负面清单	否	无	153%	
3182	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线新河村四组分002号新河村四组变压器	400	58.97%	124.13	124.13	未进入负面清单	否	无	4%	
3183	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分30右3号右4号机电井公变变压器	50	5.12%	42.44	42.44	未进入负面清单	否	无	-2%	
3184	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨供线	10kV晨供线东供热分001号变压器	200	60.13%	59.74	59.74	未进入负面清单	否	无	39%	
3185	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线张家店分05号张家店公变台区变压器	200	23.02%	133.96	133.96	未进入负面清单	否	无	-1%	
3186	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线大坝分14号变压器	100	76.88%	13.12	13.12	未进入负面清单	否	无	1%	
3187	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线景华分95号成善屯台区变压器	50	72.68%	8.66	8.66	未进入负面清单	否	无	4%	
3188	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分勤廉南支02号公变台区变压器	400	12.14%	311.44	311.44	未进入负面清单	否	无	71%	
3189	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线福宁七队分22号公变台区变压器	100	7.21%	82.79	82.79	未进入负面清单	否	无	-1%	
3190	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分02右28号凉泉村12队井机电井公变变压器	50	0.04%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	10%	
3191	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支天来北岐06号天来北变压器	100	74.42%	15.58	15.58	未进入负面清单	否	无	13%	
3192	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线292号文兴东台区变压器	30	29.87%	18.04	18.04	未进入负面清单	否	无	11%	
3193	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分131右23号德明屯牛羊背电井变压器	50	28.93%	30.53	30.53	未进入负面清单	否	无	-100%	
3194	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线谦益分32号鹿场家属台区变压器	30	48.56%	12.43	12.43	未进入负面清单	否	无	20%	
3195	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线古砬子分13号古砬子一组公变台区变压器	400	13.05%	307.82	307.82	未进入负面清单	否	无	642%	
3196	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线北沟分42右02号中兴机电井公变变压器	50	12.71%	38.65	38.65	未进入负面清单	否	无	-	
3197	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线洪兴分东沟支10号东沟屯公变台区变压器	20	39.60%	10.08	10.08	未进入负面清单	否	无	-23%	
3198	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分怀山支机关分支35号大孔家变压器	20	72.21%	3.56	3.56	未进入负面清单	否	无	50%	
3199	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分金谷支42号金谷北公变台区变压器	200	18.28%	143.44	143.44	未进入负面清单	否	无	18%	
3200	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分博文支22号博文公变台区变压器	100	39.67%	50.33	50.33	未进入负面清单	否	无	6%	
3201	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支永康岐四泽10号四泽变压器	200	30.41%	119.18	119.18	未进入负面清单	否	无	2%	
3202	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线宝力分43号宝力屯变压器	200	16.70%	146.60	146.60	未进入负面清单	否	无	126%	
3203	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分花果山支振生分支4号台区变压器	200	14.69%	150.61	150.61	未进入负面清单	否	无	7%	
3204	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线62左5号涌泉东方塘西电井变压器	50	46.02%	21.99	21.99	未进入负面清单	否	无	59%	
3205	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线南大排分姜家一队支07号姜家一队变压器	100	22.26%	67.74	67.74	未进入负面清单	否	无	3%	
3206	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	10kV晨红线中医院分003号副杆变压器	250	74.91%	37.73	37.73	未进入负面清单	否	无	-1%	
3207	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线178右08号变压器	50	14.79%	37.61	37.61	未进入负面清单	否	无	-	
3208	国网铁岭县供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV甸东线窑沟分032号上窑沟变压器	20	62.98%	5.40	3.14	未进入负面清单	否	无	7%	
3209	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分2右08左04号兰凤霞机电井公变变压器	50	21.85%	34.08	34.08	未进入负面清单	否	无	72%	
3210	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分181#太华屯柱上变压器	100	44.34%	45.66	45.66	未进入负面清单	否	无	8%	
3211	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线东升分东升西支东升东岐04号东升东变压器	200	39.80%	100.39	100.39	未进入负面清单	否	无	8%	
3212	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线139右4号凉泉西新台区变压器	200	35.63%	108.73	108.73	未进入负面清单	否	无	1283%	
3213	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线涌泉分3号右2号禹甸村屯西薛龙电井变压器	50	5.47%	42.27	42.27	未进入负面清单	否	无	22%	
3214	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线万福七队分万福六队支07号万福六队屯变压器	200	8.72%	162.56	162.56	未进入负面清单	否	无	10%	
3215	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线涌泉分05左34号古拉子董家沟电井变压器	50	26.68%	31.66	31.66	未进入负面清单	否	无	1467%	
3216	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支北沟岐45号北沟二队变压器	100	52.93%	37.07	37.07	未进入负面清单	否	无	47%	
3217	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线195左6号优雅2号机电井公变变压器	50	17.41%	36.29	36.29	未进入负面清单	否	无	-	
3218	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分三怀支05号三怀公变台区变压器	100	54.38%	35.62	35.62	未进入负面清单	否	无	3%	
3219	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线房木分8右15号房木东屯公变台区变压器	200	48.93%	82.14	82.14	未进入负面清单	否	无	17%	
3220	国网西丰县供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV凉泉线107右4号变压器	200	76.94%	26.13	50.22	未进入负面清单	否	无	237%	
3221	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分德丰支10号德丰公变台区变压器	400	30.99%	236.05	236.05	未进入负面清单	否	无	38%	
3222	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线丰乐分11号丰乐屯台区变压器	400	14.10%	303.60	303.60	未进入负面清单	否	无	15%	
3223	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分德贤南支德贤南分支02号德贤南变压器	400	32.00%	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	106%	
3224	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线洪兴分65号宏兴屯23号公变台区变压器	100	79.50%	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	97%	
3225	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分74号左1号城子山沟电井变压器	50	12.03%	38.98	38.98	未进入负面清单	否	无	-	
3226	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线丰林三组分007号丰林三组变压器	20	77.22%	2.56	12.78	未进入负面清单	否	无	3%	
3227	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线景华分6左09号机电井公变变压器	50	11.12%	39.44	39.44	未进入负面清单	否	无	-28%	
3228	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分2号勤廉北支11号蘑菇大棚机电井公变变压器	50	15.98%	37.01	37.01	未进入负面清单	否	无	21%	
3229	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分建文支苇子沟岐03号苇子沟变压器	200	14.19%	151.62	151.62	未进入负面清单	否	无	0%	
3230	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线钓鱼二分2号钓鱼二台区变压器	400	55.54%	137.86	137.86	未进入负面清单	否	无	-2%	
3231	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分97号城子山4号电井变压器	50	22.48%	33.76	33.76	未进入负面清单	否	无	-	
3232	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线怡河分长兴支29号右24号长兴屯2号电井变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-7%	
3233	国网西丰县供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV宝来线杏岭分08号达民屯公变台区变压器	50	79.61%	5.20	12.59	未进入负面清单	否	无	20%	
3234	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线54号变压器	500	40.10%	249.48	249.48	未进入负面清单	否	无	1%	
3235	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分元宝屯支1号元宝屯台区变压器	200	65.97%	48.05	48.05	未进入负面清单	否	无	3%	
3236	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线北沟分于家沟电井支3左1号泉北东新台区变压器	100	37.88%	52.12	52.12	未进入负面清单	否	无	652%	
3237	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线小连云分20号小连云屯变压器	100	23.10%	66.90	66.90	未进入负面清单	否	无	5%	
3238	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	10kV晨红线031号变压器	315	46.24%	137.84	137.84	未进入负面清单	否	无	-2%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3239	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	10kV晨红线米厂分04号变压器	100	22.94%	67.06	67.06	未进入负面清单	否	无	-2%	
3240	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分12号左04号勤廉村长垄地沟井2号电井变压器	50	0.03%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-	
3241	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线178右27号保安屯沙泉眼东沟电井变压器	50	17.62%	36.19	36.19	未进入负面清单	否	无	-	
3242	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线营厂分1号营厂变压器	400	21.25%	275.01	275.01	未进入负面清单	否	无	109%	
3243	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线东北分15号变压器	200	19.28%	141.45	141.45	未进入负面清单	否	无	13%	
3244	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线东北分10号变压器	100	68.59%	21.41	21.41	未进入负面清单	否	无	1%	
3245	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线久大窑分徐家沟支018号徐家沟变压器	200	17.93%	144.15	144.15	未进入负面清单	否	无	-5%	
3246	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线久大窑分白家支011号白家大院变压器	50	51.86%	19.07	19.07	未进入负面清单	否	无	4%	
3247	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线晓阳分57号右4号志诚屯1号电井变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	41%	
3248	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线晓阳分志城支002号志城变压器	400	10.48%	318.08	318.08	未进入负面清单	否	无	2%	
3249	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线鸡冠砬分028号鸡冠砬变压器	200	8.76%	162.49	162.49	未进入负面清单	否	无	15%	
3250	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线鸡冠砬分008号太安沟变压器	200	13.05%	153.90	153.90	未进入负面清单	否	无	9%	
3251	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线晓阳分永宁支050号永宁变压器	200	23.22%	133.56	133.56	未进入负面清单	否	无	8%	
3252	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线晓阳分57号志诚电井支7号清河屯1号电井变压器	50	0.03%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	1%	
3253	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线久大窑分075号久大窑变压器	200	68.51%	42.98	42.98	未进入负面清单	否	无	8%	
3254	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线久大窑分甸心支005号甸心变压器	200	14.20%	151.60	151.60	未进入负面清单	否	无	186%	
3255	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九如分铁山二队支1号铁山二队台区变压器	200	10.23%	159.55	159.55	未进入负面清单	否	无	277%	
3256	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分吉祥支03号吉祥屯公变台区变压器	200	30.73%	118.54	118.54	未进入负面清单	否	无	12%	
3257	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线向阳分宝宁支4号宝宁变压器	400	22.26%	270.96	270.96	未进入负面清单	否	无	228%	
3258	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线42左1号盛阳光伏变压器台区	400	0.09%	359.63	359.63	未进入负面清单	否	无	47%	
3259	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线43左1号绵阳光伏变压器台区	400	0.10%	359.62	359.62	未进入负面清单	否	无	56%	
3260	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分卢甲屯支2号胪胛屯公变台区变压器	100	58.52%	31.48	31.48	未进入负面清单	否	无	23%	
3261	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线敬贤分12号敬贤村台区变压器	200	24.74%	130.52	130.52	未进入负面清单	否	无	122%	
3262	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线东升分16号东平屯变压器	50	75.52%	7.24	7.24	未进入负面清单	否	无	164%	
3263	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分李家街支18号李家街台区变压器	100	55.51%	34.49	34.49	未进入负面清单	否	无	0%	
3264	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线金星分3号金星屯台区变压器	200	47.21%	85.59	85.59	未进入负面清单	否	无	32%	
3265	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线森林分1号森林屯台区变压器	400	21.65%	273.39	273.39	未进入负面清单	否	无	11%	
3266	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线155号永安屯台区变压器	400	29.16%	243.37	243.37	未进入负面清单	否	无	121%	
3267	国网昌图县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV七家子线顺山村分岐027号顺山八组变压器	200	51.51%	76.99	236.46	未进入负面清单	否	无	191%	
3268	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线小永安分1号小永安屯台区变压器	200	13.23%	153.54	153.54	未进入负面清单	否	无	105%	
3269	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分大湾支02启化台区变压器	80	77.83%	9.73	9.73	未进入负面清单	否	无	35%	
3270	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线福榆分28号福榆屯公变台区变压器	50	77.35%	6.32	6.32	未进入负面清单	否	无	28%	
3271	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线60号左41号光荣屯1号电井变压器	50	79.25%	5.38	5.38	未进入负面清单	否	无	-12%	
3272	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线建筑分10号变压器	100	47.68%	42.32	42.32	未进入负面清单	否	无	15%	
3273	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分康乐支24左2号万育台区变压器	200	34.96%	110.09	110.09	未进入负面清单	否	无	69%	
3274	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分庆云支22号小北屯台区变压器	200	14.29%	151.42	151.42	未进入负面清单	否	无	12%	
3275	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线12+1右10号变压器	200	13.44%	153.13	153.13	未进入负面清单	否	无	-39%	
3276	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线185右02号保安村机电井公变压器	50	0.05%	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无	-88%	
3277	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线古拉子分51号天兴屯元枣背沟里电井变压器	50	74.89%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	11%	
3278	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线沙河东分1号沙河东台区变压器	400	20.36%	278.56	278.56	未进入负面清单	否	无	31%	
3279	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线武功分10左1号变压器	200	59.54%	60.91	60.91	未进入负面清单	否	无	-	
3280	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线武功分47号武功屯公变台区变压器	400	21.45%	274.21	274.21	未进入负面清单	否	无	-3%	
3281	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线万福七队分39号万福七队屯公变台区变压器	200	21.69%	136.62	136.62	未进入负面清单	否	无	138%	
3282	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线忠义分6右08号机电井变压器	50	46.42%	21.79	21.79	未进入负面清单	否	无	73%	
3283	国网铁岭县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV白旗线夹河分下葳子支63号下葳子变压器	50	73.70%	8.15	12.51	未进入负面清单	否	无	19330%	
3284	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分柳泉支33右03号柳树台区变压器	200	52.22%	75.56	75.56	未进入负面清单	否	无	18%	
3285	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分柳泉支64右01号柳泉台区变压器	400	13.80%	304.81	304.81	未进入负面清单	否	无	9%	
3286	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分德榆支5号德榆台区变压器	100	46.28%	43.72	43.72	未进入负面清单	否	无	15%	
3287	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分王家街支9号王家街台区变压器	50	61.94%	14.03	14.03	未进入负面清单	否	无	3%	
3288	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线晓山分小七队支27号小七队台区变压器	100	19.34%	70.66	70.66	未进入负面清单	否	无	48%	
3289	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线粮油分02左2号变压器	160	1.80%	141.12	141.12	未进入负面清单	否	无	108%	
3290	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分15+1左01号苗圃台区变压器	200	38.15%	103.70	103.70	未进入负面清单	否	无	0%	
3291	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分阜平支2号阜平台区变压器	100	62.19%	27.81	27.81	未进入负面清单	否	无	29%	
3292	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线消防分4号台区变压器	315	13.52%	240.92	240.92	未进入负面清单	否	无	23%	
3293	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分20左06号机电井变压器	50	43.02%	23.49	23.49	未进入负面清单	否	无	27%	
3294	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分头塘支5号头塘台区变压器	100	22.36%	67.64	67.64	未进入负面清单	否	无	8%	
3295	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV农工西线分阿吉镇政府03#公变台区变压器	100	70.65%	19.35	100.37	未进入负面清单	否	无	7%	
3296	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线179左4号幽雅3号机电井公变变压器	50	13.87%	38.06	38.06	未进入负面清单	否	无	-	
3297	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线182号河源台区变压器	200	29.63%	120.75	120.75	未进入负面清单	否	无	12%	
3298	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线26号曹家屯公变台区变压器	50	73.40%	8.30	8.30	未进入负面清单	否	无	-2%	
3299	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线70左1号变压器	20	30.50%	11.90	11.90	未进入负面清单	否	无	2%	
3300	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线农高3号变压器	200	29.32%	121.36	121.36	未进入负面清单	否	无	-4%	
3301	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线52右4号双城电井变压器	50	28.79%	30.61	30.61	未进入负面清单	否	无	148%	
3302	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分84号城子山3号电井变压器	50	5.67%	42.17	42.17	未进入负面清单	否	无	-35%	
3303	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线87左01号兴学台区变压器	400	21.63%	273.48	273.48	未进入负面清单	否	无	29%	
3304	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线门坎背分32号门坎背台区变压器	100	56.78%	33.22	33.22	未进入负面清单	否	无	7%	
3305	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分五塘支18右09号机电井公变变压器	50	14.49%	37.75	37.75	未进入负面清单	否	无	71%	
3306	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线85号变压器	315	23.81%	208.49	208.49	未进入负面清单	否	无	-7%	
3307	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线凉泉西分02号凉泉村西公变台区变压器	400	32.67%	229.34	229.34	未进入负面清单	否	无	-17%	
3308	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线凉泉东分01#公变台区变压器	400	57.37%	130.54	130.54	未进入负面清单	否	无	11%	
3309	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线长宁分03号长宁屯公变台区变压器	200	59.35%	61.30	61.30	未进入负面清单	否	无	19%	
3310	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线福宁分18右5号福宁新台区变压器	200	33.53%	112.94	112.94	未进入负面清单	否	无	512%	
3311	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线城子沟分14号城子沟屯台区变压器	100	12.60%	77.40	77.40	未进入负面清单	否	无	107%	
3312	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	10kV晨红线中医院分003号变压器	500	23.92%	330.41	330.41	未进入负面清单	否	无	-15%	
3313	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线北大沟分永和支7号永和屯台区变压器	200	56.18%	67.64	67.64	未进入负面清单	否	无	59%	
3314	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线北大沟分关门山支1号关门山台区变压器	100	19.63%	70.37	70.37	未进入负面清单	否	无	124%	
3315	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线北大沟分关门山支8号关门山新台台区变压器	50	38.10%	25.95	25.95	未进入负面清单	否	无	144%	
3316	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线致河分2号致河屯台区变压器	200	35.45%	109.10	109.10	未进入负面清单	否	无	-7%	
3317	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分房树支机电井分支17左2号变压器	100	17.42%	72.58	72.58	未进入负面清单	否	无	-	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3318	国网西丰县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV营厂线向阳分41号向阳变压器	200	74.49%	31.02	50.45	未进入负面清单	否	无	2%	
3319	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	10kV晨红线米厂分14号变压器	315	74.80%	47.87	47.87	未进入负面清单	否	无	51%	
3320	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河崴线	10kV河崴线8号松树东变压器	200	47.03%	85.94	85.94	未进入负面清单	否	无	9%	
3321	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线杏岭分18号永安屯公变台区变压器	80	46.22%	35.02	35.02	未进入负面清单	否	无	32%	
3322	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线杏岭分51右2号变压器	100	0.04%	89.96	89.96	未进入负面清单	否	无	445%	
3323	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河崴线	10kV河崴线29右01号变压器	100	18.99%	71.01	71.01	未进入负面清单	否	无	-45%	
3324	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线玉泉分1号玉泉屯台区变压器	200	22.07%	135.85	135.85	未进入负面清单	否	无	34%	
3325	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	10kV晨红线035号变压器	315	36.66%	168.01	168.01	未进入负面清单	否	无	4%	
3326	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线北大沟分沈家堡支35号沈家堡台区变压器	100	73.21%	16.79	16.79	未进入负面清单	否	无	87%	
3327	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线光荣分14号光荣分屯公变台区变压器	100	51.93%	38.07	38.07	未进入负面清单	否	无	0%	
3328	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线会英分2号会英屯台区变压器	400	10.88%	316.49	316.49	未进入负面清单	否	无	46%	
3329	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	10kV晨红线电信分004号变压器	315	79.75%	32.28	32.28	未进入负面清单	否	无	-3%	
3330	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线志学分叶家分王家分支03号王家变压器	200	19.40%	141.20	141.20	未进入负面清单	否	无	77%	
3331	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线志学分叶家支47号宫家堡变压器变压器	30	35.04%	16.49	16.49	未进入负面清单	否	无	8%	
3332	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分碱厂支42+2左01号机电井公变变压器	50	17.83%	36.09	36.09	未进入负面清单	否	无	33%	
3333	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分碱厂支下卫民支7号下卫民变压器	100	30.86%	59.14	59.14	未进入负面清单	否	无	75%	
3334	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分碱厂支上卫民支7号上卫民变压器	100	28.47%	61.53	61.53	未进入负面清单	否	无	5%	
3335	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分碱厂支景云电井分支06+1号变压器	100	37.73%	52.27	52.27	未进入负面清单	否	无	227%	
3336	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线居仁分11右支003号变压器	200	57.95%	64.09	64.09	未进入负面清单	否	无	3%	
3337	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线居仁分016号变压器	250	55.44%	86.39	86.39	未进入负面清单	否	无	-4%	
3338	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线青云分011号青云变压器	400	21.40%	274.42	274.42	未进入负面清单	否	无	80%	
3339	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线青云分勤朴支勤普支001号勤普变压器	100	59.28%	30.72	30.72	未进入负面清单	否	无	8%	
3340	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线青云分勤朴支035右1号变压器	100	0.03%	89.97	89.97	未进入负面清单	否	无	-	
3341	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线营厂北分2号营厂北变压器	400	37.77%	208.94	208.94	未进入负面清单	否	无	8%	
3342	国网西丰县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV凉富线照北山分47号左11号榆树2台区变压器	100	72.40%	17.60	25.28	未进入负面清单	否	无	-	
3343	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线003号变压器	200	37.29%	105.42	105.42	未进入负面清单	否	无	3%	
3344	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线017号变压器	100	13.73%	76.27	76.27	未进入负面清单	否	无	6%	
3345	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线乾德分奎英支020号奎英变压器	200	22.42%	135.16	135.16	未进入负面清单	否	无	8%	
3346	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线志学分声远西支03号声远西屯公变台区变压器	200	42.19%	95.62	95.62	未进入负面清单	否	无	48%	
3347	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV凉泉线北沟分40左13号天兴屯元枣背沟电井变压器	50	79.47%	5.27	50.62	未进入负面清单	否	无	18%	
3348	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分碧玉支1号碧玉变压器	400	26.47%	254.13	254.13	未进入负面清单	否	无	75%	
3349	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV太平线水场分04右02号机电井公变变压器	50	74.97%	7.51	12.72	未进入负面清单	否	无	14%	
3350	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线水厂分010号变压器	50	50.46%	19.77	19.77	未进入负面清单	否	无	1%	
3351	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线桦树分01左01号营南机电井公变变压器	50	0.05%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	-93%	
3352	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线桦树分23左11号鹿场变压器	100	10.38%	79.62	79.62	未进入负面清单	否	无	-	
3353	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线可力分歧019号可力4组变压器	100	77.28%	12.72	12.72	未进入负面清单	否	无	-1%	
3354	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分碱厂支玉新屯支004号玉新屯变压器	100	62.78%	27.22	27.22	未进入负面清单	否	无	6%	
3355	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线陶然分012+1号陶然北变压器	400	41.87%	192.52	192.52	未进入负面清单	否	无	130%	
3356	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线鹿厂家属分002号鹿厂变压器	100	49.17%	40.83	40.83	未进入负面清单	否	无	26%	
3357	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线仁普分007号仁普变压器	50	77.18%	6.41	6.41	未进入负面清单	否	无	8%	
3358	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分岫岩支17右5号岫岩苗圃地1号电井变压器	50	0.04%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	19%	
3359	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线乾德分乾德东支002号乾德东变压器	200	17.10%	145.79	145.79	未进入负面清单	否	无	2%	
3360	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线乾德分乾德西支002号乾德西变压器	200	16.40%	147.20	147.20	未进入负面清单	否	无	9%	
3361	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线乾德分061号金山变压器	100	33.43%	56.57	56.57	未进入负面清单	否	无	117%	
3362	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线103号普安村东屯公变台区变压器	160	45.04%	71.93	71.93	未进入负面清单	否	无	24%	
3363	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线96右15号普安屯东河边上电井变压器	200	73.17%	33.67	33.67	未进入负面清单	否	无	75%	
3364	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线96右分14左8号普安屯东河边下电井变压器	50	33.12%	28.44	28.44	未进入负面清单	否	无	-18%	
3365	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线129右4号普安屯小尾沟电井变压器	50	18.59%	35.70	35.70	未进入负面清单	否	无	2%	
3366	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分199右01号机电井公变变压器	50	1.36%	44.32	44.32	未进入负面清单	否	无	3%	
3367	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分228号会泉工区变压器	10	38.15%	5.18	5.18	未进入负面清单	否	无	8%	
3368	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线瑞祥分4右4号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
3369	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线204左01号机电井公变变压器	50	54.44%	17.78	17.78	未进入负面清单	否	无	-11%	
3370	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线236右01号机电井公变变压器	50	20.64%	34.68	34.68	未进入负面清单	否	无	63%	
3371	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线石湖北分3号石湖北(新)屯公变台区变压器	50	68.09%	10.95	10.95	未进入负面清单	否	无	44%	
3372	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平上分004号太平上变压器	50	65.51%	12.25	12.25	未进入负面清单	否	无	3%	
3373	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平下分003号太平下变压器	400	11.23%	315.10	315.10	未进入负面清单	否	无	34%	
3374	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线四道沟家属分004号四道沟家属变压器	100	29.99%	60.01	60.01	未进入负面清单	否	无	-6%	
3375	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线于城分08号于城子屯公变台区变压器	100	30.12%	59.88	59.88	未进入负面清单	否	无	8%	
3376	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线于城子分7左2号于城子屯电井变压器	50	51.58%	19.21	19.21	未进入负面清单	否	无	-	
3377	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线桦树分李家街支34号李家街变压器	100	37.22%	52.78	52.78	未进入负面清单	否	无	22%	
3378	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线宁远分08号宁远屯公变台区变压器	400	39.72%	201.12	201.12	未进入负面清单	否	无	12%	
3379	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线76号左04号碧草屯1号电井变压器	50	34.09%	27.96	27.96	未进入负面清单	否	无	82%	
3380	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线政府分04号变压器	315	33.30%	178.62	178.62	未进入负面清单	否	无	2%	
3381	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线政府分菜市支05左1号变压器	315	31.22%	185.16	185.16	未进入负面清单	否	无	4%	
3382	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线43号变压器	315	10.97%	248.94	248.94	未进入负面清单	否	无	-14%	
3383	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线建筑分6左支02号变压器	250	32.16%	144.59	144.59	未进入负面清单	否	无	-3%	
3384	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线14号变压器	100	47.39%	42.61	42.61	未进入负面清单	否	无	33%	
3385	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线24号变压器	315	6.35%	263.49	263.49	未进入负面清单	否	无	-20%	
3386	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分积善支39号积善西公变台区变压器	100	53.94%	36.06	36.06	未进入负面清单	否	无	8%	
3387	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支暖棚分支01号左06号金场泉眼沟变压器	100	69.90%	20.10	20.10	未进入负面清单	否	无	-3%	
3388	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支北沟分支13号右10号天来北沟变压器	100	27.41%	62.59	62.59	未进入负面清单	否	无	0%	
3389	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支永康岐39号永康公变台区变压器	400	10.15%	319.41	319.41	未进入负面清单	否	无	5%	
3390	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分10号铁西东公变台区变压器	315	68.15%	68.83	68.83	未进入负面清单	否	无	3%	
3391	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分移动支17左01号机电井公变变压器	50	10.85%	39.57	39.57	未进入负面清单	否	无	74%	
3392	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线东升分兴文支24号兴文屯柱上变压器	200	35.71%	108.59	108.59	未进入负面清单	否	无	4%	
3393	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线双坊一组分支007号双坊一组变压器	50	38.98%	25.51	25.51	未进入负面清单	否	无	-1%	
3394	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线建筑分25号变压器	315	32.61%	180.79	180.79	未进入负面清单	否	无	-6%	
3395	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线建筑分35号变压器	100	35.14%	54.86	54.86	未进入负面清单	否	无	-32%	
3396	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线54号变压器	315	29.78%	189.71	189.71	未进入负面清单	否	无	-5%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3397	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线建筑分03号变压器	315	36.95%	167.10	167.10	未进入负面清单	否	无	-3%	
3398	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线66号变压器	315	45.63%	139.75	139.75	未进入负面清单	否	无	1%	
3399	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线腰一组分4号腰一组变压器	100	18.05%	71.96	71.96	未进入负面清单	否	无	3%	
3400	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨供线	10kV晨红线公行分003号变压器	250	53.34%	91.64	91.64	未进入负面清单	否	无	0%	
3401	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线宾馆分04号变压器	315	38.47%	162.32	162.32	未进入负面清单	否	无	2%	
3402	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	和平西区箱式变电站内的变压器	630	23.44%	419.32	419.32	未进入负面清单	否	无	4%	
3403	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	向阳东区箱式变电站内变压器	500	27.96%	310.21	310.21	未进入负面清单	否	无	-2%	
3404	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	向阳西区箱式变电配电变压器2#	400	40.63%	197.49	197.49	未进入负面清单	否	无	1%	
3405	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨供线	鹿鸣小区箱式变电站配电变压器2#	500	69.84%	100.78	100.78	未进入负面清单	否	无	7%	
3406	国网西丰县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	寇河南区箱式变电站配电变压器2#	400	70.93%	76.26	101.95	未进入负面清单	否	无	2%	
3407	国网西丰县供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆北线	寇河北区箱式变电站配电变压器1#	400	62.04%	111.84	101.98	未进入负面清单	否	无	1%	
3408	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV供热线	四栋楼箱式变电站配电变压器	315	54.65%	111.34	111.34	未进入负面清单	否	无	3%	
3409	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合放线	民主中心小区箱式变电站配电变压器	630	53.60%	229.29	229.29	未进入负面清单	否	无	6%	
3410	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨供线	金和箱变变压器间隔配电变压器	500	45.20%	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	3%	
3411	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	华腾土建变电站配电变压器2#	315	44.31%	143.93	143.93	未进入负面清单	否	无	-	
3412	国网西丰县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	华腾土建变电站配电变压器1#	315	60.50%	92.91	80.39	未进入负面清单	否	无	6%	
3413	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡山线	10kV凡山线牛沟分18号变压器	200	16.87%	146.26	146.26	未进入负面清单	否	无	-61%	
3414	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分161右01号变压器(轮换)	100	50.72%	39.29	39.29	未进入负面清单	否	无	5%	
3415	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分116右01号变压器(机电井)	100	26.51%	63.49	63.49	未进入负面清单	否	无	-22%	
3416	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分122右02号变压器(机电井)	50	15.93%	37.03	37.03	未进入负面清单	否	无	2%	
3417	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分122右08号变压器(机电井)	50	29.00%	30.50	30.50	未进入负面清单	否	无	-57%	
3418	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分127右04号变压器(轮换)	100	15.90%	74.10	74.10	未进入负面清单	否	无	33%	
3419	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分133右01号变压器(机电井)	50	33.02%	28.49	28.49	未进入负面清单	否	无	23%	
3420	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分133右05号变压器(轮换)	160	20.77%	110.78	110.78	未进入负面清单	否	无	14%	
3421	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分133右11号变压器(机电井)	50	58.86%	15.57	15.57	未进入负面清单	否	无	-31%	
3422	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分140左03号变压器(小康电)	400	6.00%	335.99	335.99	未进入负面清单	否	无	-55%	
3423	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分144右01号变压器(机电井)	50	29.72%	30.14	30.14	未进入负面清单	否	无	-55%	
3424	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分147右01号变压器(机电井)	100	0.03%	89.97	89.97	未进入负面清单	否	无	-7%	
3425	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分149右01号变压器(机电井)	100	16.74%	73.26	73.26	未进入负面清单	否	无	-24%	
3426	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分149右03右03号变压器(机电井)	50	18.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-15%	
3427	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分149右05号变压器(机电井)	50	33.20%	28.40	28.40	未进入负面清单	否	无	133%	
3428	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分155号变压器(机电井)	100	66.44%	23.56	23.56	未进入负面清单	否	无	33%	
3429	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kv凡兴线英后分156右06号变压器(机电井)	100	33.44%	56.57	56.57	未进入负面清单	否	无	29%	
3430	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分158右01号变压器(机电井)	80	9.33%	64.53	64.53	未进入负面清单	否	无	-49%	
3431	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分162右04号变压器(机电井)	50	58.28%	15.86	15.86	未进入负面清单	否	无	23%	
3432	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分197右06号变压器(小康电)	100	26.08%	63.92	63.92	未进入负面清单	否	无	-64%	
3433	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分201左04号变压器(小康电)	400	11.66%	313.36	313.36	未进入负面清单	否	无	-48%	
3434	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分215左03左02号变压器(小康电)	200	13.52%	152.97	152.97	未进入负面清单	否	无	-46%	
3435	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分215左05号变压器(能效)	100	26.07%	63.93	63.93	未进入负面清单	否	无	-71%	
3436	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分218右01号变压器(小康电)	200	16.85%	146.30	146.30	未进入负面清单	否	无	-60%	
3437	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分229号变压器	100	34.71%	55.29	55.29	未进入负面清单	否	无	-52%	
3438	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分230号变压器	200	15.07%	149.86	149.86	未进入负面清单	否	无	-37%	
3439	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分老河湾支04号变压器(机电井)	50	30.68%	29.66	29.66	未进入负面清单	否	无	-16%	
3440	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分老河湾支13右05号变压器	200	16.27%	147.46	147.46	未进入负面清单	否	无	-41%	
3441	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分老河湾支13右06号变压器	200	18.96%	142.07	142.07	未进入负面清单	否	无	-4%	
3442	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分老河湾支18右11号变压器	200	14.16%	151.68	151.68	未进入负面清单	否	无	-45%	
3443	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分老河湾支18右12号变压器	200	27.74%	124.51	124.51	未进入负面清单	否	无	-38%	
3444	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分老河湾支2右04号变压器(机电井)	50	75.10%	7.45	7.45	未进入负面清单	否	无	-22%	
3445	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分老河湾支42号变压器(业扩)	100	42.59%	47.41	47.41	未进入负面清单	否	无	-	
3446	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分宋家泡支24号变压器(小康电)	200	11.39%	157.22	157.22	未进入负面清单	否	无	428%	
3447	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分宋家泡支24号变压器(小康电)-2	200	26.99%	126.02	126.02	未进入负面清单	否	无	-14%	
3448	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分宋家泡支30右01号变压器(小康电)	400	9.68%	321.27	321.27	未进入负面清单	否	无	-35%	
3449	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分宋家泡支38右01号变压器(小康电)	100	31.46%	58.54	58.54	未进入负面清单	否	无	-42%	
3450	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分宋家泡支43左01右04号变压器	100	42.35%	47.65	47.65	未进入负面清单	否	无	-36%	
3451	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分宋家泡支51左13号变压器(小康电)	100	35.06%	54.94	54.94	未进入负面清单	否	无	-2%	
3452	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分药王庙支27左12号变压器(小康电)	400	18.52%	285.93	285.93	未进入负面清单	否	无	-38%	
3453	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分药王庙支37左05号变压器(结余)	100	50.56%	39.44	39.44	未进入负面清单	否	无	-44%	
3454	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分药王庙支49号变压器(小康电)	400	11.42%	314.34	314.34	未进入负面清单	否	无	2380%	
3455	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分药王庙支56右05+1号变压器(业扩)	400	74.47%	62.10	62.10	未进入负面清单	否	无	97%	
3456	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分药王庙支58左04号变压器(小康电)	200	16.94%	146.13	146.13	未进入负面清单	否	无	-50%	
3457	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分药王庙支58左11号变压器(能效)	100	49.34%	40.66	40.66	未进入负面清单	否	无	-58%	
3458	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分药王庙支69号变压器(结余)	100	40.44%	49.56	49.56	未进入负面清单	否	无	-87%	
3459	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯支06号变压器(机电井)	100	65.20%	24.80	24.80	未进入负面清单	否	无	3%	
3460	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯支09右02号变压器(小康电)	100	49.73%	40.27	40.27	未进入负面清单	否	无	-8%	
3461	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯支22号变压器(能效)	100	71.68%	18.32	18.32	未进入负面清单	否	无	-48%	
3462	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯支27号变压器(能效)	400	52.02%	151.91	151.91	未进入负面清单	否	无	-11%	
3463	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯支9右15号变压器(机电井)	50	34.69%	27.65	27.65	未进入负面清单	否	无	26%	
3464	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯支9右24号变压器(机电井)	100	15.32%	74.68	74.68	未进入负面清单	否	无	78%	
3465	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯砖厂支04号变压器(机电井)	50	40.33%	24.84	24.84	未进入负面清单	否	无	-6%	
3466	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯砖厂支11右03号变压器(能效)	100	40.92%	49.08	49.08	未进入负面清单	否	无	-53%	
3467	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯砖厂支12左01号变压器(机电井)	50	2.25%	43.88	43.88	未进入负面清单	否	无	27%	
3468	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯砖厂支12左09号变压器(机电井)	100	41.24%	48.77	48.77	未进入负面清单	否	无	23%	
3469	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯砖厂支12左18号变压器(机电井)	50	48.61%	20.69	20.69	未进入负面清单	否	无	93%	
3470	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯砖厂支15右09号变压器(小康电)	200	19.66%	140.67	140.67	未进入负面清单	否	无	-62%	
3471	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯砖厂支15右09号变压器(小康电)-2	100	24.55%	65.45	65.45	未进入负面清单	否	无	-69%	
3472	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯砖厂支15右12号变压器(机电井)	100	9.18%	80.82	80.82	未进入负面清单	否	无	-91%	
3473	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯砖厂支22左10号变压器(机电井)	50	57.11%	16.45	16.45	未进入负面清单	否	无	-11%	
3474	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯砖厂支22左16号变压器(机电井)	100	40.50%	49.50	49.50	未进入负面清单	否	无	-8%	
3475	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯砖厂支27右01号变压器(机电井)	100	53.33%	36.67	36.67	未进入负面清单	否	无	10%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3476	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯砖厂支34左04号变压器(机电井)	50	43.47%	23.26	23.26	未进入负面清单	否	无	44%	
3477	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯砖厂支35左04号变压器(机电井)	50	40.47%	24.77	24.77	未进入负面清单	否	无	31%	
3478	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯砖厂支39右12右03号变压器(机电井)	50	27.13%	31.44	31.44	未进入负面清单	否	无	-4%	
3479	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯砖厂支39右19右01号变压器(机电井)	50	41.40%	24.30	24.30	未进入负面清单	否	无	26%	
3480	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯砖厂支39右2左01号变压器(机电井)	100	41.70%	48.30	48.30	未进入负面清单	否	无	-4%	
3481	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯砖厂支39右9左04号变压器(机电井)	200	16.01%	147.98	147.98	未进入负面清单	否	无	-6%	
3482	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线山槐一队公变台区变压器	30	61.22%	8.64	28.79	未进入负面清单	否	无	15%	
3483	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯砖厂支4左08号变压器(机电井)	50	42.57%	23.72	23.72	未进入负面清单	否	无	-21%	
3484	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯砖厂支4左4右02号变压器(机电井)	50	39.78%	25.11	25.11	未进入负面清单	否	无	0%	
3485	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯砖厂支51号变压器(机电井)	50	73.91%	8.05	8.05	未进入负面清单	否	无	0%	
3486	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV大洼南线长岭八九组分歧005号长岭八九组变压器	30	64.11%	7.77	18.01	未进入负面清单	否	无	-28%	
3487	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡安线	10kV凡安线68左01号变压器(业扩)	100	9.41%	80.59	80.59	未进入负面清单	否	无	65%	
3488	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡金线	10kV凡金线18右01右01号变压器(业扩)	100	29.61%	60.39	60.39	未进入负面清单	否	无	796%	
3489	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡金线	10kV凡金线山咀分75左6号变压器	200	8.65%	162.70	162.70	未进入负面清单	否	无	-1%	
3490	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡金线	10kV凡金线山咀分山咀子村支06号变压器(能效)	100	27.82%	62.18	62.18	未进入负面清单	否	无	15%	
3491	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡金线	10kV凡金线土口支5#变压器(业扩)	160	77.59%	19.85	19.85	未进入负面清单	否	无	-7%	
3492	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡金线	东北城住宅1#箱变1#变	500	20.01%	349.95	349.95	未进入负面清单	否	无	3%	
3493	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡金线	东北城住宅2#箱变1#变	630	17.57%	456.34	456.34	未进入负面清单	否	无	-37%	
3494	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡科乙线	凡科乙线55+1号变压器(业扩)	200	68.54%	42.92	42.92	未进入负面清单	否	无	193%	
3495	国网开发区供电公司	高新66kV变电站	10kV高新乙线	10kV高新乙线41右10号变压器(业扩)	200	0.00%	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	-	
3496	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分106右01号变压器	50	38.53%	25.74	25.74	未进入负面清单	否	无	37%	
3497	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分131号变压器(业扩)	100	69.75%	20.25	20.25	未进入负面清单	否	无	-18%	
3498	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分55号变压器(能效)	100	15.76%	74.24	74.24	未进入负面清单	否	无	17%	
3499	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分90左3号变压器	50	35.71%	27.14	27.14	未进入负面清单	否	无	-1%	
3500	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分八家子支40左10号变压器	20	36.29%	10.74	10.74	未进入负面清单	否	无	1%	
3501	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分八家子支49号变压器(能效)	100	11.46%	78.54	78.54	未进入负面清单	否	无	22%	
3502	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分八家子支7右1号变压器	80	26.08%	51.14	51.14	未进入负面清单	否	无	62%	
3503	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分杏树沟分21号变压器	200	9.55%	160.90	160.90	未进入负面清单	否	无	-18%	
3504	国网开发区供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV木业线园区支进兴分27右01号变压器(业扩)	400	65.28%	98.90	70.25	未进入负面清单	否	无	595%	
3505	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线28右2号变压器	200	21.71%	136.58	136.58	未进入负面清单	否	无	12%	
3506	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线28右3号变压器	200	12.89%	154.22	154.22	未进入负面清单	否	无	-8%	
3507	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线北沟支24号变压器	200	18.99%	142.03	142.03	未进入负面清单	否	无	-50%	
3508	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线茨榆分13右01号变压器(业扩)	200	46.09%	87.82	87.82	未进入负面清单	否	无	-1%	
3509	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线二中分2左1号变压器	200	13.66%	152.68	152.68	未进入负面清单	否	无	-47%	
3510	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线二中分3左3号变压器	200	18.91%	142.18	142.18	未进入负面清单	否	无	-9%	
3511	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线任家沟分10号变压器	200	26.99%	126.02	126.02	未进入负面清单	否	无	-62%	
3512	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线任家沟分32号变压器	200	13.90%	152.20	152.20	未进入负面清单	否	无	1%	
3513	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线任家沟分6号变压器	200	33.48%	113.04	113.04	未进入负面清单	否	无	-65%	
3514	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线104左02号变压器	315	45.57%	139.94	139.94	未进入负面清单	否	无	-29%	
3515	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线173号变压器	50	30.51%	29.75	29.75	未进入负面清单	否	无	19%	
3516	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线179号变压器	80	43.50%	37.20	37.20	未进入负面清单	否	无	4%	
3517	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线茨沟支圣水分3号变压器	100	58.48%	31.52	31.52	未进入负面清单	否	无	16%	
3518	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线股屯支05+7号变压器	100	35.93%	54.08	54.08	未进入负面清单	否	无	-29%	
3519	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线股屯支05号变压器	50	30.85%	29.58	29.58	未进入负面清单	否	无	-54%	
3520	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线股屯支100号变压器(能效)	400	24.36%	262.56	262.56	未进入负面清单	否	无	1024%	
3521	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线股屯支106左01号变压器	160	54.48%	56.83	56.83	未进入负面清单	否	无	-17%	
3522	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线股屯支107左1号变压器	200	22.84%	134.33	134.33	未进入负面清单	否	无	-11%	
3523	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线股屯支107左2号变压器	200	27.05%	125.90	125.90	未进入负面清单	否	无	-13%	
3524	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线股屯支47号变压器	160	14.77%	120.37	120.37	未进入负面清单	否	无	-51%	
3525	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	顾官线股屯支52左13	200	8.23%	163.54	163.54	未进入负面清单	否	无	-56%	
3526	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	顾官线股屯支68左2右2-1	200	14.76%	150.49	150.49	未进入负面清单	否	无	-36%	
3527	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	顾官线股屯支68左2右2-2	200	17.77%	144.46	144.46	未进入负面清单	否	无	-51%	
3528	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线31左3号变压器	315	59.10%	97.32	97.32	未进入负面清单	否	无	-24%	
3529	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线37右01号变压器(业扩)	100	27.40%	62.60	62.60	未进入负面清单	否	无	592%	
3530	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线水泥分10右01号变压器(业扩)	400	69.29%	82.84	82.84	未进入负面清单	否	无	1%	
3531	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线站前分10右01号变压器(结余)	200	60.44%	59.12	59.12	未进入负面清单	否	无	-21%	
3532	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线站前分17右05号变压器(结余)	200	26.52%	126.97	126.97	未进入负面清单	否	无	-10%	
3533	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线站前分22右01号变压器	200	29.84%	120.31	120.31	未进入负面清单	否	无	10%	
3534	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线站前分22右02号变压器	400	31.89%	232.45	232.45	未进入负面清单	否	无	-2%	
3535	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线站前分36号变压器(结余)	200	11.62%	156.76	156.76	未进入负面清单	否	无	1%	
3536	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线站前分37右03号变压器(能效)	200	31.39%	117.22	117.22	未进入负面清单	否	无	-11%	
3537	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线站前分粮专支橡胶分01号变压器(业扩)	400	31.18%	235.27	235.27	未进入负面清单	否	无	-5%	
3538	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线站前分水田支5号变压器(中心村)	400	53.16%	147.37	147.37	未进入负面清单	否	无	10%	
3539	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV下左红南线24号变压器	315	48.54%	130.61	130.61	未进入负面清单	否	无	-22%	
3540	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线14右01号变压器(业扩)	400	4.41%	342.37	342.37	未进入负面清单	否	无	-	
3541	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线31左10号变压器(业扩)	400	17.44%	290.24	290.24	未进入负面清单	否	无	-	
3542	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线30号变压器(业扩)	200	20.52%	138.95	138.95	未进入负面清单	否	无	-	
3543	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	10kV红意乙线物流支29右02号变压器	200	69.44%	41.12	41.12	未进入负面清单	否	无	120%	
3544	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里1#箱变1#变	630	29.44%	381.54	381.54	未进入负面清单	否	无	-3%	
3545	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里1#箱变2#变	630	27.27%	395.22	395.22	未进入负面清单	否	无	-7%	
3546	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里2#箱变1#变	630	23.71%	417.64	417.64	未进入负面清单	否	无	-6%	
3547	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里2#箱变2#变	630	27.92%	391.10	391.10	未进入负面清单	否	无	-6%	
3548	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里东区二期1#箱变201间隔配电变压器	630	21.62%	430.80	430.80	未进入负面清单	否	无	-6%	
3549	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里东区二期2#箱变201出线配电变压器	630	20.79%	436.01	436.01	未进入负面清单	否	无	-8%	
3550	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里二期1#箱变1#变	630	25.20%	408.24	408.24	未进入负面清单	否	无	-8%	
3551	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里二期2#箱变1#变	630	28.73%	386.00	386.00	未进入负面清单	否	无	-2%	
3552	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里二期3#箱变1#变	630	35.13%	345.68	345.68	未进入负面清单	否	无	-1%	
3553	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	幸福里东区一期1#箱变201出线1#变压器	500	61.08%	144.60	144.60	未进入负面清单	否	无	-3%	
3554	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	幸福里东区一期2#箱变201出线1#变压器	500	46.52%	217.40	217.40	未进入负面清单	否	无	3%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3555	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	幸福里东区一期3#箱变201出线1#变压器	500	26.11%	319.46	319.46	未进入负面清单	否	无	-7%	
3556	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	幸福里四期1#箱变1#变压器	630	24.76%	411.02	411.02	未进入负面清单	否	无	-5%	
3557	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	幸福里四期2#箱变1#变压器	630	15.14%	471.62	471.62	未进入负面清单	否	无	9%	
3558	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	幸福里四期3#箱变1#变压器	315	29.02%	192.09	192.09	未进入负面清单	否	无	-7%	
3559	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	10kV红意甲线电缆支21右02号变压器(业扩)	200	58.10%	63.79	63.79	未进入负面清单	否	无	-	
3560	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	10kV红意甲线电缆支21右09号变压器(业扩)	400	0.00%	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	-	
3561	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	10kV红意甲线电缆支45号变压器	200	66.91%	46.17	46.17	未进入负面清单	否	无	-13%	
3562	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	10kV红意甲线电缆支4S店分20号变压器(业扩)	200	0.00%	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	-	
3563	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	红意甲线天水东润1#配电室201出线间隔配电变压器	630	12.25%	489.82	489.82	未进入负面清单	否	无	11%	
3564	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	红意甲线天水东润1#配电室202出线间隔配电变压器	630	9.84%	505.02	505.02	未进入负面清单	否	无	-7%	
3565	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	红意甲线天水东润2#配电室201出线间隔配电变压器	630	15.27%	470.80	470.80	未进入负面清单	否	无	-4%	
3566	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	红意甲线天水东润2#配电室202出线间隔配电变压器	630	15.33%	470.40	470.40	未进入负面清单	否	无	-3%	
3567	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	红意甲线天水东润3#配电室201出线间隔配电变压器	800	9.40%	644.81	644.81	未进入负面清单	否	无	5%	
3568	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	红意甲线天水东润3#配电室202出线间隔配电变压器	800	9.92%	640.68	640.68	未进入负面清单	否	无	2%	
3569	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线123右3号变压器	100	63.19%	26.81	26.81	未进入负面清单	否	无	-6%	
3570	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线136号变压器	200	39.29%	101.43	101.43	未进入负面清单	否	无	-23%	
3571	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线138号变压器	200	24.23%	131.54	131.54	未进入负面清单	否	无	-2%	
3572	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线47号变压器(业扩)	400	39.90%	200.41	200.41	未进入负面清单	否	无	-3%	
3573	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线52左05号(业扩)	400	25.76%	256.96	256.96	未进入负面清单	否	无	-4%	
3574	国网开原市供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV业民线前三分堤内孤家子道支11号变压器	50	74.28%	7.86	7.92	未进入负面清单	否	无	20%	
3575	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线70号变压器	250	46.40%	109.01	109.01	未进入负面清单	否	无	-20%	
3576	国网开发区供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV莲花线77号变压器(业扩)	200	78.09%	23.81	35.19	未进入负面清单	否	无	-12%	
3577	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线83号变压器	200	49.05%	81.89	81.89	未进入负面清单	否	无	-18%	
3578	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线小莲花分36号变压器	160	77.44%	20.09	20.09	未进入负面清单	否	无	-31%	
3579	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线小莲花分45号变压器	100	65.81%	24.20	24.20	未进入负面清单	否	无	7%	
3580	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线小莲花分64号变压器	250	35.07%	137.32	137.32	未进入负面清单	否	无	-65%	
3581	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线小学支08号变压器(业扩)	100	79.07%	10.93	10.93	未进入负面清单	否	无	397%	
3582	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分127左01号变压器(业扩)	100	1.87%	88.13	88.13	未进入负面清单	否	无	-	
3583	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分50左08号变压器(业扩)	100	17.60%	72.40	72.40	未进入负面清单	否	无	-	
3584	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分江河泡支15号变压器	200	22.73%	134.54	134.54	未进入负面清单	否	无	-8%	
3585	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分江河泡支16号变压器	200	17.54%	144.91	144.91	未进入负面清单	否	无	-12%	
3586	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分江河泡支23号变压器	200	65.70%	48.61	48.61	未进入负面清单	否	无	-6%	
3587	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分江河泡支9#+1变压器(业扩)	100	21.91%	68.09	68.09	未进入负面清单	否	无	187%	
3588	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分新兴堡支32号变压器	160	34.21%	89.26	89.26	未进入负面清单	否	无	-24%	
3589	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分新兴堡支40号变压器	160	61.06%	46.30	46.30	未进入负面清单	否	无	-10%	
3590	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分新兴堡支48号变压器	100	56.92%	33.08	33.08	未进入负面清单	否	无	8%	
3591	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	10kV莲城线09号变压器(业扩)	100	75.79%	14.21	14.21	未进入负面清单	否	无	-45%	
3592	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	10kV莲城线湿地支19号变压器	100	3.77%	86.23	86.23	未进入负面清单	否	无	51%	
3593	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线红石郡1#箱变201出线间隔配电变压器	630	34.18%	351.65	351.65	未进入负面清单	否	无	2%	
3594	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线红石郡2#箱变201出线间隔配电变压器	630	27.57%	393.31	393.31	未进入负面清单	否	无	-7%	
3595	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线红石郡3#箱变201出线间隔配电变压器	630	24.75%	411.10	411.10	未进入负面清单	否	无	-5%	
3596	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线红石郡二期1#箱变201出线配电变压器	630	33.58%	355.42	355.42	未进入负面清单	否	无	1%	
3597	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线红石郡二期2#箱变201出线配电变压器	630	28.74%	385.97	385.97	未进入负面清单	否	无	-4%	
3598	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线红石郡二期3#箱变201出线配电变压器	630	39.56%	317.78	317.78	未进入负面清单	否	无	0%	
3599	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线红石郡二期4#箱变201出线配电变压器	400	51.71%	153.17	153.17	未进入负面清单	否	无	2%	
3600	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号1#箱变201出线1#变压器	630	21.65%	430.58	430.58	未进入负面清单	否	无	1%	
3601	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号10#箱变201出线1#变压器	500	36.47%	267.66	267.66	未进入负面清单	否	无	6%	
3602	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号11#箱变201出线1#变压器	630	34.90%	347.14	347.14	未进入负面清单	否	无	2%	
3603	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号12#箱变201出线1#变压器	500	31.68%	291.62	291.62	未进入负面清单	否	无	-1%	
3604	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号2#箱变201出线1#变压器	500	57.98%	160.12	160.12	未进入负面清单	否	无	0%	
3605	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号3#箱变201出线1#变压器	630	30.90%	372.30	372.30	未进入负面清单	否	无	2%	
3606	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号4#箱变201出线1#变压器	630	45.33%	281.44	281.44	未进入负面清单	否	无	12%	
3607	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号5#箱变201出线1#变压器	630	28.03%	390.44	390.44	未进入负面清单	否	无	-7%	
3608	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号6#箱变201出线1#变压器	630	25.14%	408.60	408.60	未进入负面清单	否	无	18%	
3609	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号7#箱变201出线1#变压器	630	28.87%	385.10	385.10	未进入负面清单	否	无	-2%	
3610	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号8#箱变201出线1#变压器	315	23.17%	210.53	210.53	未进入负面清单	否	无	-7%	
3611	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号9#箱变201出线1#变压器	630	19.12%	446.54	446.54	未进入负面清单	否	无	-7%	
3612	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV车专一线	10kV车专一线49号变压器(业扩)	100	59.54%	30.46	30.46	未进入负面清单	否	无	1238%	
3613	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线21右02号变压器(能效)	100	28.17%	61.83	61.83	未进入负面清单	否	无	-6%	
3614	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线城南堡分08左04号变压器(结余)	100	43.38%	46.62	46.62	未进入负面清单	否	无	-65%	
3615	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线城南堡分15右09号变压器(结余)	200	45.98%	88.04	88.04	未进入负面清单	否	无	-24%	
3616	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线城南堡分15右4号变压器	200	32.01%	115.99	115.99	未进入负面清单	否	无	-1%	
3617	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线城南堡分15左01号变压器(小康电)	400	15.23%	299.09	299.09	未进入负面清单	否	无	-55%	
3618	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线城南堡分19号变压器(结余)	100	30.26%	59.74	59.74	未进入负面清单	否	无	-13%	
3619	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城分32右06右04号变压器(结余)	100	58.49%	31.52	31.52	未进入负面清单	否	无	-33%	
3620	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城分32右12号变压器(能效)	400	25.31%	258.76	258.76	未进入负面清单	否	无	47%	
3621	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分08右01号变压器(业扩)	100	16.84%	73.16	73.16	未进入负面清单	否	无	-36%	
3622	国网昌图县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV万安线黑山二组分支012号黑山二组公用变压器	50	52.10%	18.95	30.04	未进入负面清单	否	无	29%	
3623	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分15左4左2号变压器(轮换)	100	24.20%	65.80	65.80	未进入负面清单	否	无	-8%	
3624	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分17左01号变压器(机电井)	100	0.00%	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-	
3625	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分24右02右01号变压器(业扩)	100	11.41%	78.59	78.59	未进入负面清单	否	无	-	
3626	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分33左10号变压器	50	26.38%	31.81	31.81	未进入负面清单	否	无	7%	
3627	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分33左15右3号变压器	100	25.34%	64.66	64.66	未进入负面清单	否	无	41%	
3628	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分44号变压器(轮换)	160	43.55%	74.33	74.33	未进入负面清单	否	无	-27%	
3629	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分48左8号变压器(轮换)	160	62.33%	44.27	44.27	未进入负面清单	否	无	0%	
3630	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分73号变压器(业扩)	100	53.63%	36.37	36.37	未进入负面清单	否	无	175%	
3631	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分82右17号变压器(结余)	100	19.09%	70.91	70.91	未进入负面清单	否	无	-1%	
3632	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分屈牛支16左04号变压器(能效)	200	23.88%	132.24	132.24	未进入负面清单	否	无	-64%	
3633	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分屈牛支20号变压器(业扩)	200	38.03%	103.94	103.94	未进入负面清单	否	无	99%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3634	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分届牛支水田分11左12右7(轮换)	200	51.59%	76.82	76.82	未进入负面清单	否	无	23%	
3635	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分届牛支水田分11左24(轮换)	200	36.54%	106.93	106.93	未进入负面清单	否	无	-11%	
3636	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分杨威楼支13号变压器(能效)	200	22.24%	135.52	135.52	未进入负面清单	否	无	-3%	
3637	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分杨威楼支23右01号	200	13.90%	152.19	152.19	未进入负面清单	否	无	-4%	
3638	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分杨威楼支25号	400	4.32%	342.71	342.71	未进入负面清单	否	无	-10%	
3639	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分杨威楼支27号变压器	100	36.96%	53.04	53.04	未进入负面清单	否	无	-37%	
3640	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分杨威楼支33号变压器(结余)	100	37.60%	52.40	52.40	未进入负面清单	否	无	-43%	
3641	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分杨威楼支7左4号变压器	50	31.19%	29.41	29.41	未进入负面清单	否	无	-6%	
3642	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线小古城分11号变压器(能效)	200	14.18%	151.64	151.64	未进入负面清单	否	无	8%	
3643	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线小古城分16左09号变压器(机电井)	50	21.16%	34.42	34.42	未进入负面清单	否	无	-	
3644	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线67	50	39.95%	25.02	25.02	未进入负面清单	否	无	-7%	
3645	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城分29右1	50	69.02%	10.49	10.49	未进入负面清单	否	无	-11%	
3646	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分24左16	50	51.72%	19.14	19.14	未进入负面清单	否	无	-63%	
3647	国网开发区供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	凡河线古城子分24左6	100	68.89%	21.11	17.60	未进入负面清单	否	无	-1%	
3648	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分32右22	100	63.54%	26.46	26.46	未进入负面清单	否	无	-21%	
3649	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分33左16右4右9	50	73.38%	8.31	8.31	未进入负面清单	否	无	23%	
3650	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分33左21	50	60.73%	14.63	14.63	未进入负面清单	否	无	264%	
3651	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分33左29	50	63.85%	13.08	13.08	未进入负面清单	否	无	163%	
3652	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分33左7	100	34.10%	55.90	55.90	未进入负面清单	否	无	11%	
3653	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分33左9右5	50	57.35%	16.32	16.32	未进入负面清单	否	无	5%	
3654	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分38	100	46.43%	43.57	43.57	未进入负面清单	否	无	-7%	
3655	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分46	50	37.08%	26.46	26.46	未进入负面清单	否	无	1%	
3656	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分47	50	32.32%	28.84	28.84	未进入负面清单	否	无	-51%	
3657	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分48左8右9	100	49.29%	40.71	40.71	未进入负面清单	否	无	2%	
3658	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分54	100	41.29%	48.71	48.71	未进入负面清单	否	无	-17%	
3659	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分60	200	23.25%	133.50	133.50	未进入负面清单	否	无	-9%	
3660	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线黄河分届牛支8+1右1	50	58.68%	15.66	15.66	未进入负面清单	否	无	295%	
3661	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线黄河分届牛支水田分11左12右3	200	35.49%	109.03	109.03	未进入负面清单	否	无	20%	
3662	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线黄河分届牛支水田分11左12左16	50	33.46%	28.27	28.27	未进入负面清单	否	无	-20%	
3663	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线黄河分届牛支水田分11左12左5	100	59.55%	30.45	30.45	未进入负面清单	否	无	20%	
3664	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线黄河分届牛支水田分11左24右7	100	47.05%	42.95	42.95	未进入负面清单	否	无	-5%	
3665	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线黄河分届牛支水田分11左24左5	100	45.22%	44.78	44.78	未进入负面清单	否	无	8%	
3666	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线黄河分届牛支水田分11左35	100	79.98%	10.02	10.02	未进入负面清单	否	无	10%	
3667	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线黄河分届牛支水田分12右4	200	60.59%	58.83	58.83	未进入负面清单	否	无	72%	
3668	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线小古城分21	50	21.56%	34.22	34.22	未进入负面清单	否	无	-16%	
3669	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线小古城分29	50	0.06%	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无	-6%	
3670	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙陀线06分129右06号变压器(结余)	100	31.89%	58.11	58.11	未进入负面清单	否	无	-4%	
3671	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分100右13左5号变压器(动力电)	200	32.20%	115.61	115.61	未进入负面清单	否	无	-49%	
3672	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分112右08号变压器(能效)	200	24.53%	130.93	130.93	未进入负面清单	否	无	269%	
3673	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分30+1号变压器(业扩)	200	22.52%	134.96	134.96	未进入负面清单	否	无	-11%	
3674	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分31左11号变压器	100	14.45%	75.55	75.55	未进入负面清单	否	无	12%	
3675	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分31左16号变压器(能效)	100	73.10%	16.90	16.90	未进入负面清单	否	无	-15%	
3676	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分91号变压器(业扩)	200	22.37%	135.26	135.26	未进入负面清单	否	无	61%	
3677	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分沙坨村支11号变压器(轮换)	100	72.18%	17.82	17.82	未进入负面清单	否	无	2%	
3678	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分沙坨村支11右4号变压器	100	57.91%	32.09	32.09	未进入负面清单	否	无	121%	
3679	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分沙坨村支11左3号变压器	50	57.31%	16.34	16.34	未进入负面清单	否	无	-4%	
3680	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分沙坨村支26号变压器(能效)	200	37.79%	104.43	104.43	未进入负面清单	否	无	366%	
3681	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分汤牛支12右28左2号变压器	50	75.81%	7.10	7.10	未进入负面清单	否	无	-10%	
3682	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分汤牛支12右39左07号变压器(机电井)	100	37.20%	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	53%	
3683	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10KV沙坨线05分汤牛支20左07左01号变压器(业扩)	200	26.20%	127.61	127.61	未进入负面清单	否	无	-28%	
3684	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分汤牛支20左7右8号变压器(业扩)	200	78.70%	22.60	19.03	未进入负面清单	否	无	-35%	
3685	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分汤牛支20左7右8号变压器-2(动力电)	100	59.58%	30.42	30.42	未进入负面清单	否	无	-21%	
3686	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分汤牛支26左10号变压器(动力电)	400	9.14%	323.46	323.46	未进入负面清单	否	无	-60%	
3687	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分汤牛支40号变压器(动力电)	400	9.77%	320.90	320.90	未进入负面清单	否	无	-43%	
3688	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线06分01左02号变压器(能效)	200	61.93%	56.14	56.14	未进入负面清单	否	无	407%	
3689	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线06分111右8号变压器(动力电)	200	19.47%	141.07	141.07	未进入负面清单	否	无	-54%	
3690	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线06分111右8号变压器-2(动力电)	100	24.59%	65.41	65.41	未进入负面清单	否	无	-30%	
3691	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线06分162号变压器	100	53.61%	36.39	36.39	未进入负面清单	否	无	-33%	
3692	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线06分172号变压器(业扩)	100	58.58%	31.42	31.42	未进入负面清单	否	无	-17%	
3693	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线06分24左5号变压器(动力电)	50	33.77%	28.11	28.11	未进入负面清单	否	无	0%	
3694	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线06分荣屯支05左06号变压器(能效)	200	66.91%	46.18	46.18	未进入负面清单	否	无	-2%	
3695	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线60#变压器(业扩)	200	18.43%	143.14	143.14	未进入负面清单	否	无	-29%	
3696	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分62(新)	50	52.85%	18.58	18.58	未进入负面清单	否	无	-6%	
3697	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分62右7	50	41.80%	24.10	24.10	未进入负面清单	否	无	2283%	
3698	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分63左8	50	26.54%	31.73	31.73	未进入负面清单	否	无	-27%	
3699	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分65(新)	50	41.63%	24.18	24.18	未进入负面清单	否	无	2%	
3700	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分65右11	50	54.45%	17.78	17.78	未进入负面清单	否	无	8%	
3701	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线三家子分岐039号三家子鸡场变压器	200	48.49%	83.02	83.02	未进入负面清单	否	无	-9%	
3702	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分78(新)	50	38.64%	25.68	25.68	未进入负面清单	否	无	-2%	
3703	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支02	50	72.02%	8.99	8.99	未进入负面清单	否	无	-28%	
3704	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支10(新)	50	21.28%	34.36	34.36	未进入负面清单	否	无	-23%	
3705	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支12右12右7	50	23.71%	33.14	33.14	未进入负面清单	否	无	416%	
3706	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支12右13(新)	50	47.71%	21.14	21.14	未进入负面清单	否	无	-35%	
3707	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支12右19	50	38.16%	25.92	25.92	未进入负面清单	否	无	-6%	
3708	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支12右19右4	50	45.25%	22.38	22.38	未进入负面清单	否	无	-46%	
3709	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支12右2	50	66.19%	11.91	11.91	未进入负面清单	否	无	2143%	
3710	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支12右24右4	50	61.29%	14.36	14.36	未进入负面清单	否	无	-18%	
3711	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支12右28	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
3712	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支12右28右8	50	27.80%	31.10	31.10	未进入负面清单	否	无	-21%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3713	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支12右35右5	50	55.88%	17.06	17.06	未进入负面清单	否	无	9%	
3714	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支12右35左1	100	43.32%	46.68	46.68	未进入负面清单	否	无	22%	
3715	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支12右35左6	50	46.38%	21.81	21.81	未进入负面清单	否	无	11%	
3716	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支12右39左11	50	60.54%	14.73	14.73	未进入负面清单	否	无	-4%	
3717	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支12右41左5	50	21.68%	34.16	34.16	未进入负面清单	否	无	8%	
3718	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支12右42	50	30.43%	29.78	29.78	未进入负面清单	否	无	32%	
3719	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支12右51	50	56.96%	16.52	16.52	未进入负面清单	否	无	8%	
3720	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支12右5左12	50	32.29%	28.86	28.86	未进入负面清单	否	无	-31%	
3721	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支12右5左4(新)	50	74.76%	7.62	7.62	未进入负面清单	否	无	-34%	
3722	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支12右5左8(新)	50	0.09%	44.96	44.96	未进入负面清单	否	无	-22%	
3723	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支12右9	50	22.24%	33.88	33.88	未进入负面清单	否	无	501%	
3724	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支14左4-1	200	20.15%	139.69	139.69	未进入负面清单	否	无	-48%	
3725	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV朝阳线小窝堡三组分支002号小窝堡三组变压器	100	79.22%	10.78	60.24	未进入负面清单	否	无	9%	
3726	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支20左4	100	75.55%	14.45	14.45	未进入负面清单	否	无	-25%	
3727	国网铁岭县供电公司	园区66kV变电站	10kV许宏线	10kV新东线杨士屯分23#杨士屯东落山台公变台区变压器	10	62.17%	2.78	2.51	未进入负面清单	否	无	-32%	
3728	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支22左1	50	30.54%	29.73	29.73	未进入负面清单	否	无	-42%	
3729	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支30左4	50	28.00%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	-11%	
3730	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线06分104右4-1	200	15.99%	148.01	148.01	未进入负面清单	否	无	-63%	
3731	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线06分104右4-2	100	33.70%	56.30	56.30	未进入负面清单	否	无	-33%	
3732	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线06分友谊支11	200	16.24%	147.52	147.52	未进入负面清单	否	无	-48%	
3733	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线06分友谊支6-1	200	16.08%	147.85	147.85	未进入负面清单	否	无	-36%	
3734	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线06分友谊支6-2	200	46.70%	86.59	86.59	未进入负面清单	否	无	-7%	
3735	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分31左16+01号变压器(业扩)	200	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
3736	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV石镇线	10kV石镇线03号变压器(结余)	100	25.89%	64.11	64.11	未进入负面清单	否	无	7%	
3737	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV石镇线	10kV石镇线粮库分12号变压器	100	37.57%	52.43	52.43	未进入负面清单	否	无	-15%	
3738	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线工业园区分21号变压器	80	40.78%	39.38	39.38	未进入负面清单	否	无	-39%	
3739	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线工业园区分31右1号变压器(业扩)	315	66.37%	74.45	74.45	未进入负面清单	否	无	-5%	
3740	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线工业园区分39右05右01号变压器(业扩)	200	3.63%	172.74	172.74	未进入负面清单	否	无	-	
3741	国网昌图县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV曲南线王药铺二组分支011号王药铺二组变压器	50	67.16%	11.42	30.21	未进入负面清单	否	无	-27%	
3742	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线镇北分04号变压器(能效)	100	38.33%	51.67	51.67	未进入负面清单	否	无	-58%	
3743	国网开发区供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV南山线镇北分08右05右01号变压器(业扩)	200	71.84%	36.32	35.21	未进入负面清单	否	无	0%	
3744	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线镇北分08右08号变压器(能效)	100	34.56%	55.44	55.44	未进入负面清单	否	无	-26%	
3745	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线镇北分11号变压器	100	31.65%	58.35	58.35	未进入负面清单	否	无	-51%	
3746	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线镇北分19号变压器(能效)	200	53.79%	72.43	72.43	未进入负面清单	否	无	253%	
3747	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线工业园区分69号变压器(业扩)	400	46.91%	172.34	172.34	未进入负面清单	否	无	-	
3748	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线(东)86号变压器	315	12.79%	243.20	243.20	未进入负面清单	否	无	-3%	
3749	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线40右8号变压器(业扩)	400	23.89%	264.43	264.43	未进入负面清单	否	无	-36%	
3750	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线97右01号变压器(业扩)	200	41.14%	97.72	97.72	未进入负面清单	否	无	-	
3751	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分11右02号变压器(结余)	100	54.86%	35.14	35.14	未进入负面清单	否	无	-12%	
3752	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分21号变压器(结余)	100	45.23%	44.77	44.77	未进入负面清单	否	无	-2%	
3753	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分34右11号变压器(业扩)	200	57.12%	65.77	65.77	未进入负面清单	否	无	-19%	
3754	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分69号变压器(结余)	100	33.92%	56.08	56.08	未进入负面清单	否	无	-27%	
3755	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分小北沟支13号变压器(结余)	100	20.16%	69.84	69.84	未进入负面清单	否	无	4%	
3756	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分新地支24右09号变压器(业扩)	200	24.92%	130.15	130.15	未进入负面清单	否	无	-	
3757	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分新地支26号变压器(结余)	100	31.15%	58.85	58.85	未进入负面清单	否	无	-65%	
3758	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分新地支2左3号变压器(业扩)	400	65.67%	97.31	97.31	未进入负面清单	否	无	-50%	
3759	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分徐千二支06右04号变压器(结余)	100	42.55%	47.45	47.45	未进入负面清单	否	无	-37%	
3760	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分徐千二支12右01号变压器(业扩)	200	21.94%	136.12	136.12	未进入负面清单	否	无	-44%	
3761	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分徐千二支20右04号变压器(结余)	100	18.74%	71.27	71.27	未进入负面清单	否	无	-6%	
3762	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分徐千二支37号变压器(结余)	100	20.69%	69.32	69.32	未进入负面清单	否	无	1%	
3763	国网开发区供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV周安线范家屯分徐千二支宏利分09号变压器(业扩)	200	69.06%	41.89	35.27	未进入负面清单	否	无	1339616%	
3764	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分徐千一支03右05号变压器(结余)	100	43.49%	46.51	46.51	未进入负面清单	否	无	-8%	
3765	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分徐千一支21号变压器(结余)	100	25.32%	64.68	64.68	未进入负面清单	否	无	-15%	
3766	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范屯分120号变压器	200	23.15%	133.70	133.70	未进入负面清单	否	无	-50%	
3767	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范屯分140右17号变压器	100	21.78%	68.22	68.22	未进入负面清单	否	无	-52%	
3768	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范屯分140右7号变压器	100	8.94%	81.06	81.06	未进入负面清单	否	无	-60%	
3769	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范屯分156号变压器	200	11.97%	156.06	156.06	未进入负面清单	否	无	-49%	
3770	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范屯分4号变压器	200	15.74%	148.52	148.52	未进入负面清单	否	无	-10%	
3771	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范屯分5左2号变压器	100	19.58%	70.42	70.42	未进入负面清单	否	无	-5%	
3772	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范屯分刘家支23号变压器	100	20.97%	69.03	69.03	未进入负面清单	否	无	-57%	
3773	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线西山分17号变压器(能效)	200	41.81%	96.38	96.38	未进入负面清单	否	无	-40%	
3774	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线西山分2左2号变压器	250	25.39%	161.54	161.54	未进入负面清单	否	无	-12%	
3775	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线原干支茨林分13号变压器	80	51.55%	30.76	30.76	未进入负面清单	否	无	13%	
3776	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线原干支茨林分21号变压器	200	40.57%	98.87	98.87	未进入负面清单	否	无	-19%	
3777	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线原干支茨林分3号变压器	200	79.79%	20.42	20.42	未进入负面清单	否	无	-7%	
3778	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	周安线范屯分11左2	400	29.14%	243.43	243.43	未进入负面清单	否	无	-29%	
3779	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	周安线范屯分2右2	400	11.33%	314.66	314.66	未进入负面清单	否	无	-2%	
3780	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV石山子线	10kV石山线石山支13号变压器(结余)	200	60.83%	58.33	58.33	未进入负面清单	否	无	-36%	
3781	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线37左03号变压器(业扩)	100	52.33%	37.67	37.67	未进入负面清单	否	无	-23%	
3782	国网开发区供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV下甸线大康分07右02号变压器(业扩)	200	55.79%	68.41	35.33	未进入负面清单	否	无	-	
3783	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分101左5右7号变压器	10	66.48%	2.35	2.35	未进入负面清单	否	无	-5%	
3784	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分53号变压器(能效)	100	18.82%	71.18	71.18	未进入负面清单	否	无	3%	
3785	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分57左02号变压器(能效)	100	10.11%	79.89	79.89	未进入负面清单	否	无	5%	
3786	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分61右02号变压器(能效)	100	17.84%	72.16	72.16	未进入负面清单	否	无	-7%	
3787	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分64号变压器(能效)	400	12.54%	309.86	309.86	未进入负面清单	否	无	5%	
3788	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分68号变压器(结余)	100	8.57%	81.43	81.43	未进入负面清单	否	无	-31%	
3789	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分76左6号变压器	50	62.37%	13.81	13.81	未进入负面清单	否	无	107%	
3790	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分9号变压器	10	63.69%	2.63	2.63	未进入负面清单	否	无	-1%	
3791	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV水泥线	10kV水泥线长胜支36号变压器-1	200	24.68%	130.64	130.64	未进入负面清单	否	无	-10%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3792	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV水泥线	10kV水泥线长胜支43号变压器(结余)	200	16.76%	146.48	146.48	未进入负面清单	否	无	-2%	
3793	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV水泥线	10kV水泥线长胜支75号变压器(结余)	100	44.50%	45.50	45.50	未进入负面清单	否	无	-24%	
3794	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV水泥线	10kV水泥线长胜支北石场分供水支20号变压器(动力电)	200	10.38%	159.25	159.25	未进入负面清单	否	无	-49%	
3795	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV水泥线	10kV水泥线长胜支南石场分18号变压器(结余)	100	18.81%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	-74%	
3796	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV水泥线	10kV水泥线长胜支南石场分36左5右02号变压器(动力电)	100	20.82%	69.18	69.18	未进入负面清单	否	无	-18%	
3797	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV水泥线	10kV水泥线长胜支南石场分47号变压器(动力电)	200	13.88%	152.23	152.23	未进入负面清单	否	无	-88%	
3798	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV水泥线	10kV水泥线长胜支王达沟分15右01号变压器(业扩)	100	6.72%	83.28	83.28	未进入负面清单	否	无	-49%	
3799	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线（左）16号右14号变压器	250	27.22%	156.95	156.95	未进入负面清单	否	无	-9%	
3800	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线111号变压器(动力电)	200	15.73%	148.54	148.54	未进入负面清单	否	无	-3%	
3801	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线116左2号变压器(结余)	100	42.46%	47.54	47.54	未进入负面清单	否	无	-3%	
3802	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线133号变压器(动力电)	200	22.08%	135.85	135.85	未进入负面清单	否	无	-11%	
3803	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线133号变压器-2(动力电)	100	25.01%	64.99	64.99	未进入负面清单	否	无	3%	
3804	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线16右4号变压器	200	41.60%	96.80	96.80	未进入负面清单	否	无	-31%	
3805	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线25#右7变压器(业扩)	400	21.86%	272.56	272.56	未进入负面清单	否	无	-15%	
3806	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线36右02号变压器(业扩)	200	35.33%	109.34	109.34	未进入负面清单	否	无	6%	
3807	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线49左1号变压器(动力电)	100	27.31%	62.69	62.69	未进入负面清单	否	无	-13%	
3808	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线96右2号变压器	100	17.34%	72.66	72.66	未进入负面清单	否	无	-12%	
3809	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线黄金沟支10左6号变压器(业扩)	100	23.30%	66.70	66.70	未进入负面清单	否	无	9%	
3810	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线军械所支18右1号变压器(业扩)	50	46.85%	21.58	21.58	未进入负面清单	否	无	-6%	
3811	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支14左6号变压器(动力电)	200	30.46%	119.07	119.07	未进入负面清单	否	无	13%	
3812	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV柏榆线吉祥分缸窖支18号公变台区变压器	10	65.94%	2.41	10.13	未进入负面清单	否	无	8%	
3813	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支黄金沟支32右18号变压器(业扩)	100	13.06%	76.94	76.94	未进入负面清单	否	无	-90%	
3814	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支申家沟分14右02号变压器	250	12.70%	193.24	193.24	未进入负面清单	否	无	-26%	
3815	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支申家沟分33右01号变压器	250	33.70%	140.75	140.75	未进入负面清单	否	无	-98%	
3816	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支申家沟分36右01号变压器(业扩)	100	17.76%	72.24	72.24	未进入负面清单	否	无	-22%	
3817	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支申家沟分57号变压器(结余)	200	27.25%	125.50	125.50	未进入负面清单	否	无	-8%	
3818	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支申家沟分黄金沟支22#(业扩)	200	16.56%	146.87	146.87	未进入负面清单	否	无	-31%	
3819	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支申家沟分黄金沟支24号变压器	315	30.57%	187.22	187.22	未进入负面清单	否	无	-43%	
3820	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支申家沟分黄金沟支28号变压器	315	25.94%	201.78	201.78	未进入负面清单	否	无	-44%	
3821	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支申家沟分黄金沟支32右7号变压器(动力电)	100	35.98%	54.02	54.02	未进入负面清单	否	无	-44%	
3822	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支申家沟分黄金沟支38号变压器(动力电)	200	37.82%	104.36	104.36	未进入负面清单	否	无	-38%	
3823	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支申家沟分黄金沟支52号变压器	315	14.58%	237.59	237.59	未进入负面清单	否	无	-17%	
3824	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支09右04号变压器(结余)	100	49.19%	40.82	40.82	未进入负面清单	否	无	-27%	
3825	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支14左2号变压器(动力电)	200	14.94%	150.11	150.11	未进入负面清单	否	无	8%	
3826	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支14左2号变压器-2(动力电)	200	16.46%	147.07	147.07	未进入负面清单	否	无	-17%	
3827	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支17右1号变压器	315	13.71%	240.31	240.31	未进入负面清单	否	无	-34%	
3828	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支1左1号变压器(动力电)	200	8.89%	162.22	162.22	未进入负面清单	否	无	-2%	
3829	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支39右05号变压器	100	40.54%	49.46	49.46	未进入负面清单	否	无	-23%	
3830	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支44右05号变压器(结余)	100	30.01%	59.99	59.99	未进入负面清单	否	无	0%	
3831	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支56号变压器(结余)	100	64.56%	25.44	25.44	未进入负面清单	否	无	-19%	
3832	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支63号变压器	160	35.75%	86.80	86.80	未进入负面清单	否	无	-5%	
3833	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支67左2号变压器(动力电)	200	11.50%	157.00	157.00	未进入负面清单	否	无	-43%	
3834	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支6号变压器(结余)	100	70.53%	19.47	19.47	未进入负面清单	否	无	2%	
3835	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线下房支20号变压器(动力电)	200	12.99%	154.02	154.02	未进入负面清单	否	无	-59%	
3836	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线砟窑沟支14右2号变压器(动力电)	200	16.33%	147.34	147.34	未进入负面清单	否	无	2%	
3837	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线砟窑沟支22右2号变压器(动力电)	200	43.07%	93.86	93.86	未进入负面清单	否	无	-12%	
3838	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线砟窑沟支54号变压器(业扩)	100	6.08%	83.92	83.92	未进入负面清单	否	无	-38%	
3839	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	七云线145	200	19.23%	141.54	141.54	未进入负面清单	否	无	-8%	
3840	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	七云线七申支申家沟49	200	23.05%	133.91	133.91	未进入负面清单	否	无	-30%	
3841	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	七云线七申支申家沟51	200	21.11%	137.78	137.78	未进入负面清单	否	无	9%	
3842	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	七云线七申支申家沟分黄金沟支53#	315	19.57%	221.85	221.85	未进入负面清单	否	无	-41%	
3843	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七台线	10kV七台线27右04号变压器	315	26.47%	200.12	200.12	未进入负面清单	否	无	-4%	
3844	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七台线	10kV七台线44号变压器	200	43.51%	92.98	92.98	未进入负面清单	否	无	18%	
3845	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七台线	10kV七台线八队支16号变压器	80	65.66%	19.48	19.48	未进入负面清单	否	无	-27%	
3846	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七台线	10kV七台线地线支06号变压器	315	37.51%	165.35	165.35	未进入负面清单	否	无	-34%	
3847	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七台线	10kV七台线林场支09号变压器(业扩)	400	33.31%	226.75	226.75	未进入负面清单	否	无	200%	
3848	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七台线	七台线52	200	16.28%	147.43	147.43	未进入负面清单	否	无	-35%	
3849	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线105右3号变压器(动力电)	200	15.03%	149.94	149.94	未进入负面清单	否	无	-2%	
3850	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线110号变压器(动力电)	200	11.96%	156.09	156.09	未进入负面清单	否	无	-38%	
3851	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线128左05号变压器(结余)	100	22.57%	67.43	67.43	未进入负面清单	否	无	-88%	
3852	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线147左4号变压器(动力电)	200	25.90%	128.19	128.19	未进入负面清单	否	无	-96%	
3853	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线147左5号变压器(动力电)	100	28.50%	61.50	61.50	未进入负面清单	否	无	-65%	
3854	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线153左4号变压器(结余)	100	66.17%	23.83	23.83	未进入负面清单	否	无	-92%	
3855	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线161左1号变压器(动力电)	200	19.97%	140.07	140.07	未进入负面清单	否	无	-5%	
3856	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线196左04号变压器(结余)	200	40.04%	99.92	99.92	未进入负面清单	否	无	-11%	
3857	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线223号变压器(动力电)	200	10.73%	158.54	158.54	未进入负面清单	否	无	-52%	
3858	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线32号变压器(结余)	100	51.14%	38.86	38.86	未进入负面清单	否	无	-98%	
3859	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线48号变压器	100	73.72%	16.28	16.28	未进入负面清单	否	无	10%	
3860	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线56左02号变压器(结余)	160	61.70%	45.28	45.28	未进入负面清单	否	无	-25%	
3861	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线68号变压器(结余)	200	25.36%	129.28	129.28	未进入负面清单	否	无	-24%	
3862	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线70左08号变压器(业扩)	100	43.46%	46.54	46.54	未进入负面清单	否	无	298%	
3863	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线柏家沟支04左04号变压器	80	30.80%	47.36	47.36	未进入负面清单	否	无	-2%	
3864	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线柏家沟支24左6号变压器(动力电)	200	12.00%	155.99	155.99	未进入负面清单	否	无	-41%	
3865	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线柏家沟支41号变压器(动力电)	200	12.70%	154.61	154.61	未进入负面清单	否	无	-37%	
3866	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线花山支12右8号变压器(动力电)	200	12.19%	155.62	155.62	未进入负面清单	否	无	0%	
3867	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线花山支28右10号变压器(结余)	100	18.79%	71.21	71.21	未进入负面清单	否	无	-34%	
3868	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线花山支33左3号变压器(动力电)	100	21.65%	68.35	68.35	未进入负面清单	否	无	-62%	
3869	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线花山支51左2号变压器(动力电)	50	23.22%	33.39	33.39	未进入负面清单	否	无	2%	
3870	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线花山支60号变压器-1(动力电)	200	16.08%	147.85	147.85	未进入负面清单	否	无	0%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3871	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线花山支60号变压器-2(动力电)	100	29.46%	60.54	60.54	未进入负面清单	否	无	-4%	
3872	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线花山支76号变压器(动力电)	200	17.94%	144.11	144.11	未进入负面清单	否	无	-20%	
3873	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线黄石支106左05号变压器	200	30.36%	119.29	119.29	未进入负面清单	否	无	-34%	
3874	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线黄石支138号变压器(动力电)	100	24.84%	65.16	65.16	未进入负面清单	否	无	1%	
3875	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线黄石支21号变压器	30	36.87%	15.94	15.94	未进入负面清单	否	无	4%	
3876	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线黄石支37左15号变压器(小康电)	50	22.98%	33.51	33.51	未进入负面清单	否	无	23%	
3877	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线黄石支40号变压器	30	74.34%	4.70	4.70	未进入负面清单	否	无	11%	
3878	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线黄石支59号变压器(结余)	200	28.83%	122.35	122.35	未进入负面清单	否	无	-39%	
3879	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线黄石支95左04号变压器(小康电)	50	21.87%	34.06	34.06	未进入负面清单	否	无	5%	
3880	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线黄石支徐家沟分18号变压器(小康电)	50	36.10%	26.95	26.95	未进入负面清单	否	无	-1%	
3881	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线黄石支徐家沟分土台支28号右06号变压器	100	51.79%	38.21	38.21	未进入负面清单	否	无	-43%	
3882	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线黄石支徐家沟分土台支28右01号变压器(结余)	200	36.87%	106.26	106.26	未进入负面清单	否	无	-89%	
3883	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线黄石支徐家沟分土台支45右03号变压器(小康电)	200	12.99%	154.02	154.02	未进入负面清单	否	无	-39%	
3884	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线黄石支徐家沟分土台支58号变压器(小康电)	200	8.99%	162.02	162.02	未进入负面清单	否	无	-55%	
3885	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线九组支06右04号变压器	250	44.27%	114.31	114.31	未进入负面清单	否	无	-16%	
3886	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线九组支10左11号变压器(动力电)	200	31.11%	117.78	117.78	未进入负面清单	否	无	-11%	
3887	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线九组支10左11左01号变压器(业扩)	100	10.25%	79.75	79.75	未进入负面清单	否	无	-	
3888	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线九组支10左5左3号变压器(动力电)	400	15.25%	298.99	298.99	未进入负面清单	否	无	-18%	
3889	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线九组支14号变压器	100	49.67%	40.33	40.33	未进入负面清单	否	无	-12%	
3890	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线九组支40号变压器(小康电)	100	34.91%	55.09	55.09	未进入负面清单	否	无	4%	
3891	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线九组支41左04号变压器	50	78.47%	5.76	5.76	未进入负面清单	否	无	-2%	
3892	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线九组支47号变压器	200	11.04%	157.92	157.92	未进入负面清单	否	无	-10%	
3893	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线九组支47右05号变压器(小康电)	100	14.21%	75.79	75.79	未进入负面清单	否	无	-37%	
3894	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线李书支29号变压器	100	36.04%	53.96	53.96	未进入负面清单	否	无	-45%	
3895	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线三队支6号变压器(动力电)	200	21.84%	136.32	136.32	未进入负面清单	否	无	-15%	
3896	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线三队支6号变压器-2(动力电)	100	73.01%	16.99	16.99	未进入负面清单	否	无	-26%	
3897	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线上峪八组支30号变压器	30	51.15%	11.66	11.66	未进入负面清单	否	无	-3%	
3898	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线文家沟支10号变压器(动力电)	200	19.80%	140.40	140.40	未进入负面清单	否	无	-31%	
3899	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线文家沟支17号变压器	80	32.56%	45.95	45.95	未进入负面清单	否	无	-38%	
3900	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线文家沟支28号变压器(结余)	100	27.71%	62.29	62.29	未进入负面清单	否	无	-47%	
3901	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线小区支01号变压器	250	63.87%	65.33	65.33	未进入负面清单	否	无	-19%	
3902	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线一队支03号变压器	250	17.80%	180.49	180.49	未进入负面清单	否	无	-68%	
3903	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	七熊线81右3	200	26.56%	126.88	126.88	未进入负面清单	否	无	-12%	
3904	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	七熊线黄石支122	200	15.90%	148.19	148.19	未进入负面清单	否	无	-9%	
3905	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	七熊线李书支2右4-1	200	20.58%	138.84	138.84	未进入负面清单	否	无	-43%	
3906	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线50右04号变压器(业扩)	200	48.65%	82.70	82.70	未进入负面清单	否	无	-	
3907	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤舞居1#配电站2#变压器	500	77.29%	63.55	63.55	未进入负面清单	否	无	3%	
3908	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤舞居1#配电站商业网点变压器	630	36.13%	339.40	339.40	未进入负面清单	否	无	-12%	
3909	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤舞居2#配电站1#变压器	630	22.74%	423.76	423.76	未进入负面清单	否	无	-6%	
3910	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤舞居2#配电站2#变压器	630	25.46%	406.60	406.60	未进入负面清单	否	无	-1%	
3911	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤舞居2#配电站商业网点变压器	630	53.42%	230.48	230.48	未进入负面清单	否	无	6%	
3912	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤翔居1#配电站1#变压器	630	50.07%	251.58	251.58	未进入负面清单	否	无	-3%	
3913	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤翔居1#配电站2#变压器	630	22.73%	423.78	423.78	未进入负面清单	否	无	-1%	
3914	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤翔居2#配电站1#变压器	500	33.79%	281.04	281.04	未进入负面清单	否	无	10%	
3915	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤翔居2#配电站2#变压器	500	26.56%	317.20	317.20	未进入负面清单	否	无	0%	
3916	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤翔居2#配电站3#变压器	500	38.74%	256.30	256.30	未进入负面清单	否	无	2%	
3917	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤翔居3#箱变变压器	500	25.24%	323.78	323.78	未进入负面清单	否	无	-5%	
3918	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线龙湖居2#箱变变压器	160	50.29%	63.54	63.53	未进入负面清单	否	无	-2%	
3919	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线龙湖居4#箱变变压器	630	27.06%	396.54	396.54	未进入负面清单	否	无	0%	
3920	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线龙泉居3#配电站1#变压器	630	53.28%	231.34	231.34	未进入负面清单	否	无	7%	
3921	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线祥龙居1#配电站1#变压器	400	43.36%	186.58	186.58	未进入负面清单	否	无	-2%	
3922	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线祥龙居1#配电站2#变压器	400	36.92%	212.33	212.33	未进入负面清单	否	无	0%	
3923	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线祥龙居2#箱变1#变压器	630	22.55%	424.92	424.92	未进入负面清单	否	无	-3%	
3924	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线祥龙居2#箱变2#变压器	630	21.44%	431.92	431.92	未进入负面清单	否	无	-6%	
3925	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线祥龙居3#箱变变压器	400	27.91%	248.35	248.35	未进入负面清单	否	无	-2%	
3926	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线御龙居1#配电站1#变压器	630	33.89%	353.52	353.52	未进入负面清单	否	无	-8%	
3927	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线御龙居1#配电站2#变压器	630	33.95%	353.12	353.12	未进入负面清单	否	无	-5%	
3928	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线御龙居2#配电站1#变压器	500	77.98%	60.09	60.09	未进入负面清单	否	无	8%	
3929	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线御龙居2#配电站2#变压器	500	55.76%	171.18	171.18	未进入负面清单	否	无	-8%	
3930	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线御龙居2#配电站3#变压器	500	63.31%	133.46	133.46	未进入负面清单	否	无	-4%	
3931	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线御龙居2#配电站4#变压器	500	48.38%	208.11	208.11	未进入负面清单	否	无	-2%	
3932	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV校园线	校园线鑫博苑1#箱变1#变压器	630	11.94%	491.80	491.80	未进入负面清单	否	无	-2%	
3933	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV校园线	校园线鑫博苑2#箱变1#变压器	630	12.00%	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	5%	
3934	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV校园线	校园线鑫博苑3#箱变1#变压器	630	9.84%	504.98	504.98	未进入负面清单	否	无	-5%	
3935	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV校园线	校园线鑫博苑4#箱变1#变压器	630	14.77%	473.96	473.96	未进入负面清单	否	无	-4%	
3936	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV校园线	校园线鑫博苑5#箱变1#变压器	315	19.84%	220.99	220.99	未进入负面清单	否	无	-3%	
3937	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区1#箱变201出线1#变压器	400	40.46%	198.18	198.18	未进入负面清单	否	无	-5%	
3938	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区1#箱变202出线2#变压器	400	10.05%	319.81	319.81	未进入负面清单	否	无	6%	
3939	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区10#箱变201出线1#变压器	400	42.74%	189.04	189.04	未进入负面清单	否	无	-2%	
3940	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区10#箱变202出线2#变压器	400	7.32%	330.74	330.74	未进入负面清单	否	无	-6%	
3941	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区11#箱变201出线1#变压器	500	21.27%	343.67	343.67	未进入负面清单	否	无	-20%	
3942	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区11#箱变202出线2#变压器	500	13.62%	381.88	381.88	未进入负面清单	否	无	39%	
3943	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区12#箱变201出线1#变压器	630	46.40%	274.66	274.66	未进入负面清单	否	无	-4%	
3944	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区13#箱变201出线1#变压器	500	70.42%	97.92	97.92	未进入负面清单	否	无	-75%	
3945	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区2#箱变201出线1#变压器	400	33.61%	225.55	225.55	未进入负面清单	否	无	-4%	
3946	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区2#箱变202出线2#变压器	400	46.82%	172.72	172.72	未进入负面清单	否	无	-4%	
3947	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区3#箱变201出线1#变压器	400	53.47%	146.12	146.12	未进入负面清单	否	无	-11%	
3948	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区3#箱变202出线2#变压器	400	17.50%	290.00	290.00	未进入负面清单	否	无	0%	
3949	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区4#箱变201出线1#变压器	400	44.36%	182.56	182.56	未进入负面清单	否	无	-6%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3950	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区5#箱变201出线1#变压器	400	19.72%	281.14	281.14	未进入负面清单	否	无	-7%	
3951	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区5#箱变202出线2#变压器	400	55.66%	137.38	137.38	未进入负面清单	否	无	-4%	
3952	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区6#箱变201出线1#变压器	400	49.88%	160.48	160.48	未进入负面清单	否	无	782%	
3953	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区7#箱变201出线1#变压器	400	46.04%	175.84	175.84	未进入负面清单	否	无	-6%	
3954	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区8#箱变201出线1#变压器	400	50.89%	156.43	156.43	未进入负面清单	否	无	-7%	
3955	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区9#箱变201出线1#变压器	400	68.13%	87.49	87.49	未进入负面清单	否	无	-3%	
3956	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	钟山柳岸1#箱变201出线1#变压器	500	64.55%	127.25	127.25	未进入负面清单	否	无	-4%	
3957	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	钟山柳岸1#箱变202出线2#变压器	500	25.88%	320.61	320.61	未进入负面清单	否	无	2%	
3958	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV农林线护林四组分支040号护林四组变压器	10	44.94%	4.51	6.05	未进入负面清单	否	无	-70%	
3959	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	钟山柳岸2#箱变202出线2#变压器	400	28.47%	246.12	246.12	未进入负面清单	否	无	11%	
3960	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	钟山柳岸3#箱变201出线1#变压器	630	23.67%	417.90	417.90	未进入负面清单	否	无	8%	
3961	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	钟山柳岸3#箱变202出线2#变压器	630	45.79%	278.54	278.54	未进入负面清单	否	无	14%	
3962	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	钟山柳岸4#箱变201出线1#变压器	400	28.19%	247.25	247.25	未进入负面清单	否	无	5%	
3963	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV新村线	新村线新村三期1#箱变1变	500	22.17%	339.14	339.14	未进入负面清单	否	无	-3%	
3964	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV新村线	新村线新村三期1#箱变2变	500	21.64%	341.79	341.79	未进入负面清单	否	无	-5%	
3965	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV新村线	新村线新村三期2#箱变1变	500	22.55%	337.23	337.23	未进入负面清单	否	无	-1%	
3966	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV新村线	新村线新村三期2#箱变2变	500	25.16%	324.19	324.19	未进入负面清单	否	无	-10%	
3967	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV新村线	新村线新村三期3#箱变1变	500	24.98%	325.09	325.09	未进入负面清单	否	无	-5%	
3968	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV新村线	新村线新村三期3#箱变2变	500	19.91%	350.46	350.46	未进入负面清单	否	无	-5%	
3969	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV新村线	新村线新村三期4#箱变1变	500	18.79%	356.03	356.03	未进入负面清单	否	无	-3%	
3970	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV新村线	新村线新村三期4#箱变2变	500	15.25%	373.73	373.73	未进入负面清单	否	无	-6%	
3971	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园B区1#箱变2#变压器	500	75.86%	70.72	70.72	未进入负面清单	否	无	9%	
3972	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园B区2#箱变1#变压器	500	26.28%	318.62	318.62	未进入负面清单	否	无	-2%	
3973	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园B区2#箱变2#变压器	500	24.75%	326.24	326.24	未进入负面清单	否	无	3%	
3974	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园B区3#箱变1#变压器	500	40.62%	246.88	246.88	未进入负面清单	否	无	7%	
3975	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园B区3#箱变2#变压器	500	44.07%	229.66	229.66	未进入负面清单	否	无	0%	
3976	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园B区4#箱变1#变压器	630	47.75%	266.20	266.20	未进入负面清单	否	无	7%	
3977	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园B区4#箱变2#变压器	630	37.88%	328.34	328.34	未进入负面清单	否	无	-3%	
3978	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园C区1#箱变2#变压器	500	55.65%	171.73	171.73	未进入负面清单	否	无	-1%	
3979	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园C区2#箱变1#变压器	630	21.23%	433.28	433.28	未进入负面清单	否	无	-1%	
3980	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园C区2#箱变2#变压器	630	28.58%	386.96	386.96	未进入负面清单	否	无	3%	
3981	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园C区3#箱变1#变压器	500	31.54%	292.32	292.32	未进入负面清单	否	无	-1%	
3982	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园C区3#箱变2#变压器	500	24.23%	328.86	328.86	未进入负面清单	否	无	-2%	
3983	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园C区4#箱变1#变压器	500	29.39%	303.04	303.04	未进入负面清单	否	无	-1%	
3984	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线有巢氏8#箱变201出线配电变压器	630	25.79%	404.54	404.54	未进入负面清单	否	无	2%	
3985	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线有巢氏9#箱变201出线配电变压器	315	31.22%	185.15	185.15	未进入负面清单	否	无	-3%	
3986	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线有巢氏二期6#箱变201出线配电变压器	630	28.24%	389.09	389.09	未进入负面清单	否	无	0%	
3987	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线有巢氏二期段7#箱变201出线配电变压器	315	42.86%	148.50	148.50	未进入负面清单	否	无	-6%	
3988	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线有巢氏一期1#箱变201出线配电变压器	630	21.90%	429.04	429.04	未进入负面清单	否	无	-2%	
3989	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线有巢氏一期2#箱变201出线配电变压器	630	31.25%	370.12	370.12	未进入负面清单	否	无	2%	
3990	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线有巢氏一期3#箱变201出线配电变压器	500	39.40%	252.99	252.99	未进入负面清单	否	无	-7%	
3991	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线有巢氏一期4#箱变201出线配电变压器	500	33.45%	282.75	282.75	未进入负面清单	否	无	-9%	
3992	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线有巢氏一期5#箱变201出线配电变压器	630	22.77%	423.58	423.58	未进入负面清单	否	无	-4%	
3993	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线金月蓝湾二期1#箱变1#变压器	500	22.95%	335.26	335.26	未进入负面清单	否	无	1%	
3994	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线金月蓝湾二期1#箱变2#变压器	500	12.48%	387.58	387.58	未进入负面清单	否	无	-12%	
3995	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线金月蓝湾二期2#箱变1#变	500	17.96%	360.21	360.21	未进入负面清单	否	无	6%	
3996	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线金月蓝湾二期2#箱变2#变	500	50.84%	195.82	195.82	未进入负面清单	否	无	-17%	
3997	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线金月蓝湾二期3#箱变1#变	500	21.24%	343.79	343.79	未进入负面清单	否	无	-3%	
3998	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线金月蓝湾二期3#箱变2#变	500	34.65%	276.74	276.74	未进入负面清单	否	无	4%	
3999	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园A区分1#箱变1#变	630	16.39%	463.76	463.76	未进入负面清单	否	无	14%	
4000	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园A区分1#箱变2#变压器	630	16.04%	465.96	465.96	未进入负面清单	否	无	-12%	
4001	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园A区分2#箱变1#变	500	42.21%	238.95	238.95	未进入负面清单	否	无	7%	
4002	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园A区分2#箱变2#变	500	33.60%	281.99	281.99	未进入负面清单	否	无	4%	
4003	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园A区分3#箱变1#变	500	32.25%	288.77	288.77	未进入负面清单	否	无	-1%	
4004	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园A区分3#箱变2#变	500	29.76%	301.20	301.20	未进入负面清单	否	无	3%	
4005	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园A区分4#箱变1#变	630	31.67%	367.48	367.48	未进入负面清单	否	无	-1%	
4006	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园D区分1#箱变1#变	400	25.49%	258.06	258.06	未进入负面清单	否	无	-2%	
4007	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园D区分1#箱变2#变	400	52.48%	150.07	150.07	未进入负面清单	否	无	28%	
4008	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园D区分2#箱变1#变	500	20.62%	346.89	346.89	未进入负面清单	否	无	-1%	
4009	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园D区分2#箱变2#变	500	15.14%	374.28	374.28	未进入负面清单	否	无	-1%	
4010	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园D区分3#箱变1#变	400	24.90%	260.40	260.40	未进入负面清单	否	无	5%	
4011	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园D区分3#箱变2#变	400	18.38%	286.46	286.46	未进入负面清单	否	无	-3%	
4012	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园D区分4#箱变1#变	500	17.93%	360.33	360.33	未进入负面清单	否	无	7%	
4013	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园D区分4#箱变2#变	500	12.73%	386.37	386.37	未进入负面清单	否	无	-3%	
4014	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园D区分5#箱变1#变压器	500	18.80%	356.02	356.02	未进入负面清单	否	无	7%	
4015	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇1#配电室201出线间隔配电变压器	800	27.73%	498.19	498.19	未进入负面清单	否	无	37%	
4016	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇1#配电室202出线间隔配电变压器	800	14.24%	606.12	606.12	未进入负面清单	否	无	3%	
4017	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇1#配电室203出线间隔配电变压器	800	20.85%	553.22	553.22	未进入负面清单	否	无	-3%	
4018	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇2#配电室201出线间隔配电变压器	800	19.51%	563.93	563.93	未进入负面清单	否	无	2%	
4019	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇2#配电室202出线间隔配电变压器	800	17.61%	579.14	579.14	未进入负面清单	否	无	-1%	
4020	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇2#配电室203出线间隔配电变压器	800	21.69%	546.48	546.48	未进入负面清单	否	无	-3%	
4021	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇3#配电室201出线间隔配电变压器	800	20.35%	557.23	557.23	未进入负面清单	否	无	3%	
4022	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇3#配电室202出线间隔配电变压器	800	24.19%	526.49	526.49	未进入负面清单	否	无	-2%	
4023	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇4#配电室201出线间隔配电变压器	630	18.37%	451.26	451.26	未进入负面清单	否	无	5%	
4024	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇4#配电室202出线间隔配电变压器	630	13.45%	482.24	482.24	未进入负面清单	否	无	5%	
4025	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇5#配电室201出线间隔配电变压器	800	13.67%	610.66	610.66	未进入负面清单	否	无	4%	
4026	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇5#配电室202出线间隔配电变压器	800	15.71%	594.34	594.34	未进入负面清单	否	无	-4%	
4027	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇5#配电室203出线间隔配电变压器	800	13.16%	614.69	614.69	未进入负面清单	否	无	5%	
4028	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲乙线	10kV如莲乙线嘉陵江支充电桩箱变1#变压器	630	26.63%	399.26	399.26	未进入负面清单	否	无	-35%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4029	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾三线	水湾三线凤舞居二期配电站1#变	500	38.17%	259.15	259.15	未进入负面清单	否	无	-4%	
4030	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾三线	水湾三线凤舞居二期配电站2#变	500	43.22%	233.92	233.92	未进入负面清单	否	无	-4%	
4031	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾三线	水湾三线凤舞居二期配电站3#变	630	39.72%	316.76	316.76	未进入负面清单	否	无	-6%	
4032	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾三线	水湾三线锦龙居二期配电站1#变	630	47.58%	267.26	267.26	未进入负面清单	否	无	-2%	
4033	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾三线	水湾三线锦龙居二期配电站2#变	630	58.99%	195.38	195.38	未进入负面清单	否	无	-3%	
4034	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾三线	水湾三线祥龙居二期配电站1#变	500	53.59%	182.06	182.06	未进入负面清单	否	无	-6%	
4035	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾三线	水湾三线祥龙居二期配电站2#变	500	55.54%	172.32	172.32	未进入负面清单	否	无	-5%	
4036	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾三线	水湾三线祥龙居二期配电站3#变	800	55.31%	277.56	277.56	未进入负面清单	否	无	-4%	
4037	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾三线	水湾三线御龙居二期1#配电站1#变	630	45.73%	278.92	278.92	未进入负面清单	否	无	-7%	
4038	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾三线	水湾三线御龙居二期1#配电站2#变	630	26.65%	399.08	399.08	未进入负面清单	否	无	-2%	
4039	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾三线	水湾三线御龙居二期2#配电站1#变	630	25.64%	405.46	405.46	未进入负面清单	否	无	-4%	
4040	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾三线	水湾三线御龙居二期2#配电站2#变	630	40.61%	311.18	311.18	未进入负面清单	否	无	-1%	
4041	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线凤翔居4#箱变1#变压器	630	35.65%	342.38	342.38	未进入负面清单	否	无	-9%	
4042	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线凤翔居4#箱变2#变压器	630	24.80%	410.78	410.78	未进入负面清单	否	无	-6%	
4043	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线凤翔居5#配电站1#变压器	400	69.76%	80.96	80.96	未进入负面清单	否	无	-7%	
4044	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线凤翔居5#配电站2#变压器	400	37.06%	211.74	211.74	未进入负面清单	否	无	4%	
4045	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线锦龙居配电站1#变压器	630	42.25%	300.80	300.80	未进入负面清单	否	无	-8%	
4046	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线锦龙居配电站2#变压器	630	43.56%	292.58	292.58	未进入负面清单	否	无	-6%	
4047	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线锦龙居配电站3#变压器	500	43.76%	231.20	231.20	未进入负面清单	否	无	-5%	
4048	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线锦龙居配电站4#变压器	500	31.27%	293.67	293.67	未进入负面清单	否	无	-12%	
4049	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙湖居3#箱变1#变压器	400	62.05%	111.80	111.80	未进入负面清单	否	无	299%	
4050	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙湖居5#箱变变压器	630	51.48%	242.70	242.70	未进入负面清单	否	无	1%	
4051	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙泉居1#配电站1#变压器	630	40.77%	310.16	310.16	未进入负面清单	否	无	5%	
4052	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙泉居1#配电站2#变压器	630	60.50%	185.88	185.88	未进入负面清单	否	无	-3%	
4053	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙泉居2#配电站1#变压器	500	27.58%	312.08	312.08	未进入负面清单	否	无	-1%	
4054	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙泉居2#配电站2#变压器	500	61.65%	141.73	141.73	未进入负面清单	否	无	-3%	
4055	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙腾居1#配电站1#变压器	630	61.10%	182.08	182.08	未进入负面清单	否	无	0%	
4056	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙腾居1#配电站2#变压器	630	56.41%	211.62	211.62	未进入负面清单	否	无	-5%	
4057	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙腾居2#配电站2#变压器	630	49.87%	252.82	252.82	未进入负面清单	否	无	14%	
4058	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙腾居2#配电站3#变压器	630	55.66%	216.34	216.34	未进入负面清单	否	无	1%	
4059	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	10kV千山线04号变压器(业扩)	200	78.76%	22.49	22.49	未进入负面清单	否	无	224%	
4060	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线北山七组分支03号北山七组变压器	30	20.67%	20.80	55.47	未进入负面清单	否	无	21%	
4061	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	莲花雅舍1#箱变1#变压器	630	21.08%	434.22	434.22	未进入负面清单	否	无	5%	
4062	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	莲花雅舍2#箱变1#变压器	630	18.90%	447.96	447.96	未进入负面清单	否	无	-2%	
4063	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	莲花雅舍3#箱变1#变压器	630	24.17%	414.76	414.76	未进入负面清单	否	无	7%	
4064	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	莲花雅舍4#箱变1#变压器	630	24.77%	410.96	410.96	未进入负面清单	否	无	-5%	
4065	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线官台新苑1#配电站201出线配电变压器	630	9.35%	508.08	508.08	未进入负面清单	否	无	-10%	
4066	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线官台新苑1#配电站202出线配电变压器	800	17.60%	579.17	579.17	未进入负面清单	否	无	-12%	
4067	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线官台新苑2#配电站201出线配电变压器	800	23.26%	533.93	533.93	未进入负面清单	否	无	91%	
4068	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线官台新苑2#配电站202出线配电变压器	800	43.43%	372.55	372.55	未进入负面清单	否	无	-2%	
4069	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线官台新苑3#配电站201出线配电变压器	800	6.76%	665.93	665.93	未进入负面清单	否	无	-11%	
4070	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线官台新苑3#配电站202出线配电变压器	800	25.88%	512.95	512.95	未进入负面清单	否	无	-4%	
4071	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期1#箱变201出线1#变压器	630	18.92%	447.78	447.78	未进入负面清单	否	无	-6%	
4072	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期2#箱变201出线1#变压器	630	17.63%	455.96	455.96	未进入负面清单	否	无	-11%	
4073	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期3#箱变201出线1#变压器	630	17.64%	455.84	455.84	未进入负面清单	否	无	-4%	
4074	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期4#箱变201出线1#变压器	630	15.90%	466.84	466.84	未进入负面清单	否	无	-1%	
4075	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期5#箱变201出线1#变压器	500	26.81%	315.98	315.98	未进入负面清单	否	无	-3%	
4076	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期6#箱变201出线1#变压器	400	33.19%	227.24	227.24	未进入负面清单	否	无	-2%	
4077	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期二期1#箱变201出线配电变压器	500	28.96%	305.22	305.22	未进入负面清单	否	无	-3%	
4078	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾1#箱变1#变	500	35.60%	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	-58%	
4079	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾1#箱变2#变	500	35.09%	274.56	274.56	未进入负面清单	否	无	3%	
4080	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾2#箱变1#变	500	65.86%	120.69	120.69	未进入负面清单	否	无	1%	
4081	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾2#箱变2#变	500	30.66%	296.69	296.69	未进入负面清单	否	无	-10%	
4082	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾3#箱变1#变	500	25.91%	320.45	320.45	未进入负面清单	否	无	2%	
4083	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾3#箱变2#变	500	60.55%	147.23	147.23	未进入负面清单	否	无	5%	
4084	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾4#箱变1#变	630	15.55%	469.04	469.04	未进入负面清单	否	无	-1%	
4085	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾4#箱变2#变	630	17.17%	458.84	458.84	未进入负面清单	否	无	-6%	
4086	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾5#箱变1#变	630	32.21%	364.06	364.06	未进入负面清单	否	无	-1%	
4087	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾6#箱变1#变	200	21.94%	136.12	136.12	未进入负面清单	否	无	-10%	
4088	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾7#箱变1#变	400	16.07%	295.73	295.73	未进入负面清单	否	无	-3%	
4089	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾7#箱变2#变	400	19.20%	283.20	283.20	未进入负面清单	否	无	1%	
4090	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV净水线	净水线金科府邸1#配电站201出线配电变压器	800	46.04%	351.66	351.66	未进入负面清单	否	无	-2%	
4091	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV净水线	净水线金科府邸2#配电站201出线配电变压器	800	27.97%	496.23	496.23	未进入负面清单	否	无	-3%	
4092	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV净水线	净水线金科府邸3#配电站201出线配电变压器	800	33.35%	453.18	453.18	未进入负面清单	否	无	10%	
4093	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV净水线	净水线金科府邸3#配电站202出线配电变压器	800	51.14%	310.86	310.86	未进入负面清单	否	无	128%	
4094	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV净水线	净水线金科府邸3#配电站3#间隔配电变压器	800	24.42%	524.67	524.67	未进入负面清单	否	无	33%	
4095	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV金融线	金融线逸湾苑1#箱变1#变	400	32.30%	230.78	230.78	未进入负面清单	否	无	52%	
4096	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV红意甲线	10kV红意甲线物流支18分01号变压器(业扩)	100	36.61%	53.39	53.39	未进入负面清单	否	无	-	
4097	国网开发区供电公司	石山子66kV变电站	10kV石双线	石双线原下甸支导弹部队分06左05号变压器(业扩)	200	27.25%	125.51	125.51	未进入负面清单	否	无	-	
4098	国网开发区供电公司	石山子66kV变电站	10kV石双线	石双线原下甸支下甸村分18	100	75.50%	14.50	14.50	未进入负面清单	否	无	-61%	
4099	国网开发区供电公司	石山子66kV变电站	10kV石润线	10kV石润线104左01号变压器(业扩)	100	22.79%	67.21	67.21	未进入负面清单	否	无	-14%	
4100	国网开发区供电公司	石山子66kV变电站	10kV石润线	10kV石润线125右01号变压器(业扩)	200	43.13%	93.74	93.74	未进入负面清单	否	无	9%	
4101	国网开发区供电公司	石山子66kV变电站	10kV石润线	10kV石润线76左08号变压器(业扩)	100	4.63%	85.37	85.37	未进入负面清单	否	无	497%	
4102	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	10kV祥湾线小凡河支33号变压器	80	44.72%	36.23	36.23	未进入负面清单	否	无	2%	
4103	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	10kV祥湾线小凡河支33右05号变压器	50	65.26%	12.37	12.37	未进入负面清单	否	无	26%	
4104	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	10kV祥湾线小凡河支37号变压器	50	30.41%	29.79	29.79	未进入负面清单	否	无	-19%	
4105	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	10kV祥湾线小凡河支43号变压器	50	29.40%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	26%	
4106	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富方1#箱变1#变压器	630	31.83%	366.50	366.50	未进入负面清单	否	无	-5%	
4107	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富方2#箱变1#变压器	400	27.66%	249.37	249.37	未进入负面清单	否	无	-1%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4108	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富方3#箱变1#变压器	400	39.80%	200.80	200.80	未进入负面清单	否	无	-5%	
4109	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富方4#箱变1#变压器	630	25.05%	409.20	409.20	未进入负面清单	否	无	-6%	
4110	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富方5#箱变1#变压器	630	11.74%	493.04	493.04	未进入负面清单	否	无	-5%	
4111	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富方6#箱变1#变压器	630	15.18%	471.38	471.38	未进入负面清单	否	无	1%	
4112	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富方7#箱变201出线1#变压器	630	29.92%	378.50	378.50	未进入负面清单	否	无	-4%	
4113	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富方8#箱变201出线1#变压器	630	15.88%	466.96	466.96	未进入负面清单	否	无	1%	
4114	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富方9#箱变201出线1#变压器	630	25.98%	403.32	403.32	未进入负面清单	否	无	-1%	
4115	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	状元府1#箱变1#变压器	630	21.32%	432.66	432.66	未进入负面清单	否	无	-6%	
4116	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	状元府2#箱变1#变压器	500	29.19%	304.06	304.06	未进入负面清单	否	无	-4%	
4117	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	状元府3#箱变1#变压器	500	34.94%	275.31	275.31	未进入负面清单	否	无	3%	
4118	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	状元府4#箱变1#变压器	500	37.09%	264.54	264.54	未进入负面清单	否	无	-3%	
4119	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	状元府5#箱变1#变压器	500	30.59%	297.04	297.04	未进入负面清单	否	无	-9%	
4120	国网昌图县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV古粮线向前分歧037号向前5组变压器	200	71.56%	36.88	122.73	未进入负面清单	否	无	201%	
4121	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支13左1号变压器(机电井)	50	6.29%	41.86	41.86	未进入负面清单	否	无	29%	
4122	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支55左05号变压器(局属)	100	79.46%	10.54	10.54	未进入负面清单	否	无	-81%	
4123	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支73号变压器(能效)	200	40.11%	99.78	99.78	未进入负面清单	否	无	170%	
4124	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支77号变压器(结余)	100	23.17%	66.83	66.83	未进入负面清单	否	无	-61%	
4125	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支边家子分04右02号变压器(小康电)	100	41.44%	48.56	48.56	未进入负面清单	否	无	-60%	
4126	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支边家子分15号变压器(能效)	200	70.04%	39.92	39.92	未进入负面清单	否	无	152%	
4127	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支边家子分22号变压器	160	37.76%	83.59	83.59	未进入负面清单	否	无	-52%	
4128	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支高强分22号变压器(结余)	100	38.05%	51.95	51.95	未进入负面清单	否	无	-44%	
4129	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支高强分31号变压器(结余)	200	51.19%	77.63	77.63	未进入负面清单	否	无	-55%	
4130	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支高强分38左01号变压器(小康电)	400	13.03%	307.88	307.88	未进入负面清单	否	无	-41%	
4131	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支高强分42左01号变压器(小康电)	400	18.48%	286.08	286.08	未进入负面清单	否	无	-41%	
4132	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支高强分58右04号变压器(小康电)	400	17.19%	291.26	291.26	未进入负面清单	否	无	-38%	
4133	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支贺家分08右16号变压器(小康电)	200	22.70%	134.61	134.61	未进入负面清单	否	无	-46%	
4134	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支贺家分15号变压器	315	33.09%	179.27	179.27	未进入负面清单	否	无	-47%	
4135	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支贺家分2#左1变压器(业扩)	200	25.65%	128.71	128.71	未进入负面清单	否	无	4%	
4136	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支贺家分9左13号变压器	200	35.95%	108.10	108.10	未进入负面清单	否	无	-40%	
4137	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支贺家分9左14号变压器	200	11.86%	156.28	156.28	未进入负面清单	否	无	-73%	
4138	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支沙山子分13右4号变压器(结余)	100	65.84%	24.16	24.16	未进入负面清单	否	无	-13%	
4139	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支沙山子分13左07号变压器(结余)	100	58.66%	31.34	31.34	未进入负面清单	否	无	-20%	
4140	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支沙山子分30右1号变压器	100	39.81%	50.19	50.19	未进入负面清单	否	无	-68%	
4141	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支沙山子分45左03号变压器(结余)	200	36.81%	106.37	106.37	未进入负面清单	否	无	-7%	
4142	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支沙山子分57号变压器(结余)	200	41.25%	97.51	97.51	未进入负面清单	否	无	-45%	
4143	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支沙山子分64号变压器(业扩)	100	27.81%	62.19	62.19	未进入负面清单	否	无	-	
4144	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV下二台线南山分支038号南山一组变压器	30	61.55%	8.54	18.47	未进入负面清单	否	无	-	
4145	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥水线	10kV祥水线西干支康熙楼分35变压器(无约束)	400	29.11%	243.55	243.55	未进入负面清单	否	无	-28%	
4146	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥水线	10kV祥水线西干支康熙楼分37左11号变压器(业扩)	100	65.38%	24.62	24.62	未进入负面清单	否	无	-37%	
4147	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥水线	10kV祥水线西干支康熙楼分46左1(结余)	100	44.07%	45.93	45.93	未进入负面清单	否	无	-38%	
4148	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥水线	10kV祥水线西干支康熙楼分53号变压器(无约束)	400	26.16%	255.37	255.37	未进入负面清单	否	无	162%	
4149	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	祥弘线新弘国际1#箱变1#变	500	23.44%	332.79	332.79	未进入负面清单	否	无	-1%	
4150	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	祥弘线新弘国际1#箱变2#变	500	18.10%	359.52	359.52	未进入负面清单	否	无	-3%	
4151	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	祥弘线新弘国际2#箱变1#变	400	26.62%	253.52	253.52	未进入负面清单	否	无	-7%	
4152	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	祥弘线新弘国际2#箱变2#变	400	35.96%	216.16	216.16	未进入负面清单	否	无	-9%	
4153	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	祥弘线新弘国际3#箱变1#变	500	24.74%	326.30	326.30	未进入负面清单	否	无	-47%	
4154	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	祥弘线新弘国际3#箱变2#变	500	19.75%	351.27	351.27	未进入负面清单	否	无	1%	
4155	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	新弘国际一期二标段1#箱变1#变压器	630	29.44%	381.54	381.54	未进入负面清单	否	无	-3%	
4156	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	新弘国际一期二标段2#箱变1#变压器	630	27.60%	393.14	393.14	未进入负面清单	否	无	-1%	
4157	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	新弘国际一期二标段3#箱变1#变压器	630	32.06%	365.04	365.04	未进入负面清单	否	无	8%	
4158	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	新弘国际一期二标段4#箱变1#变压器	630	29.45%	381.46	381.46	未进入负面清单	否	无	-2%	
4159	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	新弘国际一期二标段5#箱变1#变压器	630	28.22%	389.24	389.24	未进入负面清单	否	无	-1%	
4160	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	新弘国际一期二标段6#箱变1#变压器	400	17.12%	291.52	291.52	未进入负面清单	否	无	3%	
4161	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	新弘国际一期二标段7#箱变1#变压器	630	24.95%	409.84	409.84	未进入负面清单	否	无	0%	
4162	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	新弘国际一期二标段8#箱变1#变压器	630	17.56%	456.38	456.38	未进入负面清单	否	无	-2%	
4163	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	金鼎二期1#箱变1#变压器	400	3.51%	345.97	345.97	未进入负面清单	否	无	-20%	
4164	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	金鼎二期2#箱变1#变压器	630	12.71%	486.94	486.94	未进入负面清单	否	无	1%	
4165	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	金鼎二期3#箱变1#变压器	630	19.03%	447.12	447.12	未进入负面清单	否	无	-1%	
4166	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	金鼎二期4#箱变1#变压器	630	18.50%	450.48	450.48	未进入负面清单	否	无	-1%	
4167	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	金鼎二期5#箱变1#变压器	630	21.29%	432.90	432.90	未进入负面清单	否	无	466%	
4168	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	祥金线金鼎观澜1#箱变1#变	500	35.36%	273.21	273.21	未进入负面清单	否	无	32%	
4169	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	祥金线金鼎观澜2#箱变1#变	400	17.15%	291.38	291.38	未进入负面清单	否	无	-8%	
4170	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	祥金线金鼎观澜2#箱变2#变	400	36.12%	215.52	215.52	未进入负面清单	否	无	5%	
4171	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	祥金线金鼎观澜3#箱变1#变	500	79.64%	51.81	51.81	未进入负面清单	否	无	-17%	
4172	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	祥金线金鼎观澜3#箱变2#变	500	47.71%	211.44	211.44	未进入负面清单	否	无	-	
4173	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	祥金线金鼎三期1#箱变201出线间隔配电变压器	500	24.41%	327.93	327.93	未进入负面清单	否	无	-2%	
4174	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	祥金线金鼎三期2#箱变201出线间隔配电变压器	630	25.56%	405.98	405.98	未进入负面清单	否	无	-2%	
4175	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	祥金线金鼎三期3#箱变201出线间隔配电变压器	500	33.76%	281.21	281.21	未进入负面清单	否	无	2%	
4176	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥力线	祥力线富力四季半岛1#配电室201出线配电变压器	1000	27.35%	626.52	626.52	未进入负面清单	否	无	-25%	
4177	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥力线	祥力线富力四季半岛1#配电室202出线配电变压器	1000	14.93%	750.66	750.66	未进入负面清单	否	无	-2%	
4178	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥力线	祥力线富力四季半岛3#配电室201出线配电变压器	1000	17.74%	722.64	722.64	未进入负面清单	否	无	24%	
4179	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥力线	祥力线富力四季半岛3#配电室202出线配电变压器	800	6.29%	669.66	669.66	未进入负面清单	否	无	27%	
4180	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥力线	祥力线富力四季半岛4#配电室201出线配电变压器	630	17.33%	457.82	457.82	未进入负面清单	否	无	35%	
4181	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥力线	祥力线富力四季半岛6#配电室202出线配电变压器	500	22.31%	338.43	338.43	未进入负面清单	否	无	40%	
4182	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线沣林居一期配电站1#配电变压器	800	14.68%	602.59	602.59	未进入负面清单	否	无	1%	
4183	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线沣林居一期配电站2#配电变压器	800	11.43%	628.58	628.58	未进入负面清单	否	无	-7%	
4184	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑1#箱变1#变	630	32.03%	365.18	365.18	未进入负面清单	否	无	1%	
4185	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑1#箱变2#变	630	29.86%	378.86	378.86	未进入负面清单	否	无	-3%	
4186	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑2#箱变1#变	500	32.72%	286.40	286.40	未进入负面清单	否	无	-2%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4187	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑2#箱变2#变	500	30.73%	296.34	296.34	未进入负面清单	否	无	-1%	
4188	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑3#箱变1#变	500	34.42%	277.89	277.89	未进入负面清单	否	无	-9%	
4189	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑3#箱变2#变	500	41.24%	243.83	243.83	未进入负面清单	否	无	-5%	
4190	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑4#箱变1#变	500	32.99%	285.06	285.06	未进入负面清单	否	无	-5%	
4191	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑4#箱变2#变	500	31.91%	290.46	290.46	未进入负面清单	否	无	3%	
4192	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑5#箱变1#变	630	16.23%	464.78	464.78	未进入负面清单	否	无	-5%	
4193	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑5#箱变2#变	630	20.65%	436.92	436.92	未进入负面清单	否	无	-7%	
4194	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑二期1#箱变1#变压器	630	46.21%	275.88	275.88	未进入负面清单	否	无	9%	
4195	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑二期2#箱变1#变压器	630	55.05%	220.18	220.18	未进入负面清单	否	无	-6%	
4196	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑二期3#箱变1#变压器	630	65.40%	154.98	154.98	未进入负面清单	否	无	-3%	
4197	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑二期4#箱变1#变压器	630	24.62%	411.92	411.92	未进入负面清单	否	无	-4%	
4198	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑二期5#箱变1#变压器	315	32.32%	181.70	181.70	未进入负面清单	否	无	6%	
4199	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家1#箱变1#变	630	21.30%	432.80	432.80	未进入负面清单	否	无	-4%	
4200	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家1#箱变2#变	630	23.42%	419.46	419.46	未进入负面清单	否	无	40%	
4201	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家10#箱变1#变	630	22.74%	423.76	423.76	未进入负面清单	否	无	-17%	
4202	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家10#箱变2#变	630	20.15%	440.06	440.06	未进入负面清单	否	无	0%	
4203	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家2#箱变1#变	630	21.33%	432.62	432.62	未进入负面清单	否	无	0%	
4204	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家2#箱变2#变	630	25.73%	404.92	404.92	未进入负面清单	否	无	6%	
4205	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家3#箱变1#变	630	26.02%	403.06	403.06	未进入负面清单	否	无	34%	
4206	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家3#箱变2#变	630	40.64%	310.98	310.98	未进入负面清单	否	无	1%	
4207	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家4#箱变1#变	630	26.73%	398.62	398.62	未进入负面清单	否	无	-2%	
4208	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家4#箱变2#变	630	20.50%	437.86	437.86	未进入负面清单	否	无	2%	
4209	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家5#箱变1#变	630	13.90%	479.42	479.42	未进入负面清单	否	无	4%	
4210	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家5#箱变2#变	630	21.57%	431.14	431.14	未进入负面清单	否	无	7%	
4211	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家6#箱变1#变	630	28.15%	389.64	389.64	未进入负面清单	否	无	-2%	
4212	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家6#箱变2#变	630	28.76%	385.82	385.82	未进入负面清单	否	无	7%	
4213	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家7#箱变1#变	630	23.98%	415.92	415.92	未进入负面清单	否	无	-4%	
4214	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家7#箱变2#变	630	27.48%	393.86	393.86	未进入负面清单	否	无	0%	
4215	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家8#箱变1#变	630	15.82%	467.32	467.32	未进入负面清单	否	无	-6%	
4216	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家8#箱变2#变	630	23.15%	421.14	421.14	未进入负面清单	否	无	1%	
4217	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家9#箱变1#变	500	17.31%	363.44	363.44	未进入负面清单	否	无	14%	
4218	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家9#箱变2#变	500	15.08%	374.58	374.58	未进入负面清单	否	无	2%	
4219	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	祥关线全生活1#箱变201出线间隔配电变压器	500	30.39%	298.05	298.05	未进入负面清单	否	无	28%	
4220	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	祥关线全生活2#箱变201出线间隔配电变压器	500	21.10%	344.52	344.52	未进入负面清单	否	无	4%	
4221	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	祥关线全生活3#箱变201出线间隔配电变压器	500	8.22%	408.88	408.88	未进入负面清单	否	无	14%	
4222	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	祥关线全生活4#箱变201出线间隔配电变压器	500	52.21%	188.96	188.96	未进入负面清单	否	无	13%	
4223	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	祥关线全生活5#箱变201出线间隔配电变压器	500	18.52%	357.40	357.40	未进入负面清单	否	无	8%	
4224	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	祥关线全生活6#箱变201出线间隔配电变压器	500	13.05%	384.77	384.77	未进入负面清单	否	无	0%	
4225	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	祥关线全生活7#箱变201出线间隔配电变压器	500	20.67%	346.67	346.67	未进入负面清单	否	无	-3%	
4226	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	信诚三期1#箱变201出线1#变压器	630	35.57%	342.88	342.88	未进入负面清单	否	无	-8%	
4227	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	信诚三期2#箱变201出线1#变压器	630	29.53%	380.96	380.96	未进入负面清单	否	无	-2%	
4228	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	信诚三期3#箱变202出线1#变压器	630	25.92%	403.70	403.70	未进入负面清单	否	无	1%	
4229	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	信诚三期4#箱变201出线1#变压器	400	41.27%	194.94	194.94	未进入负面清单	否	无	5%	
4230	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥高线	紫御豪庭1#配电站201出线1#变压器	800	18.62%	571.06	571.06	未进入负面清单	否	无	-3%	
4231	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥高线	紫御豪庭1#配电站202出线2#变压器	800	18.87%	569.06	569.06	未进入负面清单	否	无	-7%	
4232	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥高线	紫御豪庭2#配电站201出线1#变压器	800	47.21%	342.34	342.34	未进入负面清单	否	无	3%	
4233	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥高线	紫御豪庭3#配电站201出线1#变压器	630	13.14%	484.24	484.24	未进入负面清单	否	无	-8%	
4234	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥高线	紫御豪庭3#配电站202出线2#变压器	630	16.37%	463.86	463.86	未进入负面清单	否	无	3%	
4235	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新福乙线	10kV新福乙线35左02号变压器(业扩)	100	14.31%	75.69	75.69	未进入负面清单	否	无	-18%	
4236	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新福甲线	10kV新福甲线63左01号变压器(业扩)	100	13.39%	76.61	76.61	未进入负面清单	否	无	15%	
4237	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线八里佳苑1#箱变201出线配电变压器	400	19.49%	282.06	282.06	未进入负面清单	否	无	-5%	
4238	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线八里佳苑2#箱变201出线配电变压器	400	19.44%	282.25	282.25	未进入负面清单	否	无	-5%	
4239	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线八里佳苑3#箱变201出线配电变压器	630	21.29%	432.90	432.90	未进入负面清单	否	无	-4%	
4240	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线八里佳苑4#箱变201出线配电变压器	630	22.78%	423.46	423.46	未进入负面清单	否	无	0%	
4241	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线八里佳苑5#箱变201出线配电变压器	630	16.90%	460.56	460.56	未进入负面清单	否	无	4%	
4242	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线八里佳苑6#箱变201出线配电变压器	400	22.03%	271.88	271.88	未进入负面清单	否	无	-4%	
4243	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线哥伦布小区1#配电站1#配电变压器	1000	24.87%	651.30	651.30	未进入负面清单	否	无	0%	
4244	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线哥伦布小区1#配电站2#配电变压器	800	17.79%	577.71	577.71	未进入负面清单	否	无	-8%	
4245	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线哥伦布小区1#配电站3#配电变压器	1000	21.69%	683.13	683.13	未进入负面清单	否	无	9%	
4246	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线哥伦布小区1#配电站4#配电变压器	800	20.25%	558.00	558.00	未进入负面清单	否	无	-5%	
4247	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线(左)柴河街支28号变压器	315	40.80%	154.97	154.97	未进入负面清单	否	无	-79%	
4248	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线(左)柴河街支6号变压器	315	19.84%	221.00	221.00	未进入负面清单	否	无	6%	
4249	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线19号变压器	160	49.73%	64.43	64.43	未进入负面清单	否	无	95%	
4250	国网昌图县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV古西线北干分小会一组支09号小会一组变压器	50	74.75%	7.63	30.94	未进入负面清单	否	无	42%	
4251	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支11号变压器(能效)	100	50.59%	39.41	39.41	未进入负面清单	否	无	-4%	
4252	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支30右01号变压器(业扩)	200	64.60%	50.81	50.81	未进入负面清单	否	无	107%	
4253	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支后八里分13号变压器	250	27.76%	155.59	155.59	未进入负面清单	否	无	-3%	
4254	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支后八里分5号变压器	315	22.74%	211.87	211.87	未进入负面清单	否	无	6%	
4255	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支后八里分6号变压器	315	21.50%	215.78	215.78	未进入负面清单	否	无	-4%	
4256	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支柳条沟分12号变压器	160	70.55%	31.12	31.12	未进入负面清单	否	无	-13%	
4257	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支柳条沟分2号变压器	315	79.38%	33.44	33.44	未进入负面清单	否	无	-3%	
4258	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支柳条沟分2号西变压器	315	35.64%	171.22	171.22	未进入负面清单	否	无	-2%	
4259	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	红叶欣园箱变201出线1#变压器	500	32.30%	288.51	288.51	未进入负面清单	否	无	9%	
4260	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	红叶欣园箱变202出线2#变压器	500	41.02%	244.88	244.88	未进入负面清单	否	无	-8%	
4261	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	华夏俪景1#箱变201出线1#变压器	630	47.98%	264.72	264.72	未进入负面清单	否	无	-6%	
4262	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	华夏俪景1#箱变202出线2#变压器	630	26.79%	398.24	398.24	未进入负面清单	否	无	-4%	
4263	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	华夏俪景2#箱变201出线1#变压器	630	40.37%	312.67	312.67	未进入负面清单	否	无	-3%	
4264	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线东方佳苑箱变201出线配电变压器	500	24.39%	328.05	328.05	未进入负面清单	否	无	5%	
4265	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线华夏新华城二期1#箱变1#变压器	630	31.94%	365.78	365.78	未进入负面清单	否	无	-4%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4266	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线华夏新华城二期2#箱变1#变压器	630	25.95%	403.54	403.54	未进入负面清单	否	无	-10%	
4267	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线华夏新华城二期3#箱变1#变压器	630	35.21%	345.20	345.20	未进入负面清单	否	无	-5%	
4268	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线华夏新华城二期4#箱变1#箱变	630	24.81%	410.70	410.70	未进入负面清单	否	无	-2%	
4269	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线华夏新华城箱变1#变	500	53.95%	180.26	180.26	未进入负面清单	否	无	10%	
4270	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线华夏新华城箱变2#变	500	24.46%	327.72	327.72	未进入负面清单	否	无	-3%	
4271	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线金穗花苑7#楼箱变1#变	500	14.20%	378.99	378.99	未进入负面清单	否	无	-5%	
4272	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线菁华名邸1#箱变201出线1#变压器	630	73.95%	101.14	101.14	未进入负面清单	否	无	-1%	
4273	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线菁华名邸2#箱变201出线1#变压器	630	52.42%	236.74	236.74	未进入负面清单	否	无	-5%	
4274	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线菁华名邸3#箱变201出线1#变压器	500	61.44%	142.82	142.82	未进入负面清单	否	无	-5%	
4275	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	鑫都花园箱变201出线1#变压器	630	33.21%	357.76	357.76	未进入负面清单	否	无	2%	
4276	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线开南支15号变压器	100	18.29%	71.71	71.71	未进入负面清单	否	无	21259%	
4277	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线开南支7号变压器	400	46.85%	172.61	172.61	未进入负面清单	否	无	-4%	
4278	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线开南支八五七分技校支1左1号变压器	160	5.01%	135.98	135.98	未进入负面清单	否	无	-5%	
4279	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线开南支八五七分牛岗支16左2变压器	160	53.78%	57.95	57.95	未进入负面清单	否	无	-7%	
4280	国网西丰县供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	10kV柏榆线录房分08号录房东屯公变台区变压器	50	52.45%	18.77	12.88	未进入负面清单	否	无	-1%	
4281	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线开南支辽海分7左1号变压器(技改)	400	60.09%	119.63	119.63	未进入负面清单	否	无	-11%	
4282	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线开南支烟草分2号变压器	400	1.59%	353.62	353.62	未进入负面清单	否	无	-10%	
4283	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线开南支烟草分3号变压器	250	28.20%	154.50	154.50	未进入负面清单	否	无	0%	
4284	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线实业支02左01号变压器(业扩)	100	9.03%	80.97	80.97	未进入负面清单	否	无	253%	
4285	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	10kV新岗甲线嘉丰支秦家岗分7号变压器	200	50.29%	79.42	79.42	未进入负面清单	否	无	-9%	
4286	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	10kV新岗甲线前八里支11号变压器	200	70.94%	38.11	38.11	未进入负面清单	否	无	0%	
4287	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	10kV新岗甲线前八里支5左2号变压器	200	72.27%	35.45	35.45	未进入负面清单	否	无	-20%	
4288	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	新岗甲线罗曼春天1#箱变1#变	500	48.95%	205.26	205.26	未进入负面清单	否	无	-5%	
4289	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	新岗甲线罗曼春天1#箱变2#变	500	33.90%	280.51	280.51	未进入负面清单	否	无	-16%	
4290	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	新岗甲线罗曼春天2#箱变1#变	630	36.23%	338.76	338.76	未进入负面清单	否	无	-5%	
4291	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	新岗甲线罗曼春天3#箱变1#变	630	39.72%	316.78	316.78	未进入负面清单	否	无	0%	
4292	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	新岗甲线罗曼春天3#箱变2#变	630	22.66%	424.26	424.26	未进入负面清单	否	无	-11%	
4293	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	10kV新岗甲线嘉丰支60号变压器(业扩)	400	5.23%	339.08	339.08	未进入负面清单	否	无	-	
4294	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	10kV新振线15号变压器(技改)	400	33.21%	227.18	227.18	未进入负面清单	否	无	1%	
4295	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	10kV新振线20分1号变压器(技改)	400	22.28%	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-9%	
4296	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	10kV新振线长青园支3右1号变压器	315	22.83%	211.60	211.60	未进入负面清单	否	无	-2%	
4297	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	10kV新振线长青园支3右2号变压器	315	24.35%	206.81	206.81	未进入负面清单	否	无	3%	
4298	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	10kV新振线长青园支3右4号变压器	315	20.87%	217.77	217.77	未进入负面清单	否	无	-2%	
4299	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	10kV新振线长青园支3右5号变压器	315	11.13%	248.44	248.44	未进入负面清单	否	无	-4%	
4300	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	嘉隆欣苑三期1#箱变1#变压器	630	77.57%	78.30	78.30	未进入负面清单	否	无	1%	
4301	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	嘉隆欣苑三期2#箱变1#变压器	500	63.73%	131.34	131.34	未进入负面清单	否	无	-1%	
4302	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	嘉隆欣苑三期3#箱变1#变压器	500	28.17%	309.16	309.16	未进入负面清单	否	无	-2%	
4303	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	蓝盾小区箱变1#变压器	630	15.27%	470.78	470.78	未进入负面清单	否	无	-3%	
4304	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	蓝盾小区箱变2#变压器	630	14.45%	475.98	475.98	未进入负面清单	否	无	-61%	
4305	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线高速家属楼箱变1#变	500	52.63%	186.86	186.86	未进入负面清单	否	无	-7%	
4306	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线嘉隆欣苑1#箱变2#变	500	47.41%	212.96	212.96	未进入负面清单	否	无	-8%	
4307	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线嘉隆欣苑2#箱变1#变	630	46.87%	271.74	271.74	未进入负面清单	否	无	-8%	
4308	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线嘉隆欣苑2#箱变2#变	630	40.61%	311.13	311.13	未进入负面清单	否	无	-3%	
4309	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线嘉隆欣苑二期1#箱变1#变	630	49.17%	257.20	257.20	未进入负面清单	否	无	-5%	
4310	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线嘉隆欣苑二期2#箱变1#变	630	54.50%	223.62	223.62	未进入负面清单	否	无	-6%	
4311	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线嘉隆欣苑二期3#箱变1#变	630	32.64%	361.36	361.36	未进入负面清单	否	无	-8%	
4312	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线嘉隆欣苑二期4#箱变1#变	630	24.52%	412.50	412.50	未进入负面清单	否	无	-4%	
4313	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线蓝盾红旗小区箱变1#变	500	22.23%	338.83	338.83	未进入负面清单	否	无	-16%	
4314	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线人大住宅箱变1#变	500	28.61%	306.94	306.94	未进入负面清单	否	无	-5%	
4315	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线腾龙苑箱变变压器	315	77.48%	39.45	39.45	未进入负面清单	否	无	-6%	
4316	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	阳光园八区箱变1#变压器	400	49.36%	162.58	162.58	未进入负面清单	否	无	-5%	
4317	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	10kV塑业线奇塑分6左5号变压器	315	35.47%	171.76	171.76	未进入负面清单	否	无	0%	
4318	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线公租房1#箱变201出线间隔配电变压器	630	11.12%	496.92	496.92	未进入负面清单	否	无	-12%	
4319	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线公租房2#箱变201出线间隔配电变压器	630	14.23%	477.38	477.38	未进入负面清单	否	无	-14%	
4320	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城1#箱变1#变压器	630	41.07%	308.24	308.24	未进入负面清单	否	无	-4%	
4321	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城2#箱变1#变压器	630	30.52%	374.74	374.74	未进入负面清单	否	无	-4%	
4322	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城3#箱变1#变压器	630	31.57%	368.12	368.12	未进入负面清单	否	无	-16%	
4323	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城二期1#箱变1#变压器	630	19.25%	445.72	445.72	未进入负面清单	否	无	-4%	
4324	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城二期2#箱变1#变压器	630	27.32%	394.90	394.90	未进入负面清单	否	无	-2%	
4325	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城二期3#箱变1#变压器	630	35.76%	341.72	341.72	未进入负面清单	否	无	1%	
4326	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城二期4#箱变1#变压器	630	32.27%	363.68	363.68	未进入负面清单	否	无	10%	
4327	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城三期1#箱变201出线间隔变压器	500	36.55%	267.25	267.25	未进入负面清单	否	无	-2%	
4328	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	学府佳苑1#箱变1#变压器	400	30.46%	238.18	238.18	未进入负面清单	否	无	-2%	
4329	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	学府佳苑2#箱变1#变压器	400	33.24%	227.06	227.06	未进入负面清单	否	无	-2%	
4330	国网开发区供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV开发南线12+01号柱上变压器(业扩)	100	60.89%	29.11	17.69	未进入负面清单	否	无	-	
4331	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV帽山线	10kV帽山线前帽山分09号变压器(结余)	100	72.17%	17.83	17.83	未进入负面清单	否	无	-13%	
4332	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV帽山线	10kV帽山线前帽山分22号变压器	315	56.24%	106.35	106.35	未进入负面清单	否	无	19%	
4333	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV帽山线	10kV帽山线前帽山分26号变压器(结余)	100	54.62%	35.38	35.38	未进入负面清单	否	无	-13%	
4334	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV帽山线	10kV帽山线橡园支15左20右01号变压器(业扩)	100	35.09%	54.91	54.91	未进入负面清单	否	无	-4%	
4335	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	10kV富州线（右）09右01号变压器	315	22.52%	212.55	212.55	未进入负面清单	否	无	69%	
4336	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	10kV富州线26号变压器	315	62.30%	87.26	87.26	未进入负面清单	否	无	-11%	
4337	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	富州线碧桂园1#配电室201配电变压器	1000	39.60%	504.03	504.03	未进入负面清单	否	无	50%	
4338	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	富州线碧桂园1#配电室202配电变压器	1000	30.92%	590.85	590.85	未进入负面清单	否	无	113%	
4339	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	富州线雍景天成1#箱变1#变压器	630	28.10%	389.94	389.94	未进入负面清单	否	无	-1%	
4340	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	富州线雍景天成2#箱变1#变压器	630	28.05%	390.28	390.28	未进入负面清单	否	无	-10%	
4341	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	凯旋城1#箱变1#变	630	32.86%	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	-9%	
4342	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	凯旋城2#箱变1#变	500	37.77%	261.14	261.14	未进入负面清单	否	无	-1%	
4343	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	凯旋城2#箱变2#变	500	47.31%	213.46	213.46	未进入负面清单	否	无	0%	
4344	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	凯旋城3#箱变1#变	500	29.55%	302.24	302.24	未进入负面清单	否	无	12%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4345	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	凯旋城3#箱变2#变	500	28.73%	306.37	306.37	未进入负面清单	否	无	-7%	
4346	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	凯旋城4#箱变1#变	500	36.37%	268.14	268.14	未进入负面清单	否	无	1%	
4347	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	凯旋城4#箱变2#变	500	53.84%	180.80	180.80	未进入负面清单	否	无	-3%	
4348	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	万隆之家箱变201出线1#变压器	500	21.99%	340.05	340.05	未进入负面清单	否	无	-5%	
4349	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	万隆之家箱变202出线2#变压器	500	29.08%	304.61	304.61	未进入负面清单	否	无	-6%	
4350	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	10kV银盛线12右03+1号变压器(业扩)	200	79.06%	21.88	21.88	未进入负面清单	否	无	74%	
4351	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	10kV银盛线山西分18号变压器(20技改)	400	31.08%	235.67	235.67	未进入负面清单	否	无	-8%	
4352	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	10kV银盛线山西分19#+1变压器(业扩)	400	5.38%	338.48	338.48	未进入负面清单	否	无	-60%	
4353	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	10kV银盛线山西分73右1号变压器	50	34.10%	27.95	27.95	未进入负面清单	否	无	-18%	
4354	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	10kV银盛线山西分77号号变压器	100	39.83%	50.17	50.17	未进入负面清单	否	无	-20%	
4355	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV大洼北线广源1组分支001号广源1组变压器	50	78.80%	5.60	31.04	未进入负面清单	否	无	-1%	
4356	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线山境欣园1#箱变1#变	400	52.19%	151.22	151.22	未进入负面清单	否	无	-6%	
4357	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线山境欣园2#箱变1#变	400	36.12%	215.52	215.52	未进入负面清单	否	无	-7%	
4358	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线山境欣园2#箱变2#变	400	42.70%	189.19	189.19	未进入负面清单	否	无	0%	
4359	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线山境欣园3#箱变1#变	400	31.33%	234.70	234.70	未进入负面清单	否	无	-5%	
4360	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线山境欣园3#箱变2#变	400	42.84%	188.64	188.64	未进入负面清单	否	无	-6%	
4361	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线盛丰城市花园1#配电站201出线配电变压器	800	45.81%	353.49	353.49	未进入负面清单	否	无	-3%	
4362	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线盛丰城市花园1#配电站202出线配电变压器	800	18.57%	571.47	571.47	未进入负面清单	否	无	-10%	
4363	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	御墅林峰1#箱变201出线1#变压器	500	40.99%	245.06	245.06	未进入负面清单	否	无	4%	
4364	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	御墅林峰2#箱变201出线1#变压器	400	26.91%	252.35	252.35	未进入负面清单	否	无	4%	
4365	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	御墅林峰3#箱变201出线1#变压器	630	36.11%	339.48	339.48	未进入负面清单	否	无	11%	
4366	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	10kV山东线21号变压器	100	15.41%	74.59	74.59	未进入负面清单	否	无	188%	
4367	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	10kV山东线23右2号变压器	100	58.22%	31.79	31.79	未进入负面清单	否	无	-4%	
4368	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	10kV山东线23右8号变压器	160	27.91%	99.35	99.34	未进入负面清单	否	无	-12%	
4369	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	10kV山东线30左前1号变压器	200	32.97%	114.07	114.07	未进入负面清单	否	无	-2%	
4370	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	10kV山东线33号变压器	400	74.35%	62.60	62.60	未进入负面清单	否	无	3%	
4371	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	10kV山东线38号变压器	315	14.64%	237.37	237.37	未进入负面清单	否	无	-19%	
4372	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	10kV山东线乳品分03号变压器	100	45.53%	44.48	44.48	未进入负面清单	否	无	-3%	
4373	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	山东线欣嘉园箱变变压器	500	38.96%	255.20	255.20	未进入负面清单	否	无	-3%	
4374	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	溢芳园1#箱变201出线1#变压器	630	74.25%	99.24	99.24	未进入负面清单	否	无	1%	
4375	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	溢芳园2#箱变201出线1#变压器	630	64.67%	159.56	159.56	未进入负面清单	否	无	-7%	
4376	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	溢芳园3#箱变201出线1#变压器	630	47.47%	267.92	267.92	未进入负面清单	否	无	1%	
4377	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV辽海线	10kV辽海线(左)18号变压器	500	66.61%	116.97	116.97	未进入负面清单	否	无	-8%	
4378	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV辽海线	辽海线电业小区二期箱变1#变	315	27.19%	197.84	197.84	未进入负面清单	否	无	-5%	
4379	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV辽海线	市政小区配电站1#变	800	52.71%	298.32	298.32	未进入负面清单	否	无	-15%	
4380	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV横沟线兴源1组分支017号兴源村1组变压器	20	60.35%	5.93	12.42	未进入负面清单	否	无	-4%	
4381	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	10kV振红联线02右02号变压器(能效)	400	63.96%	104.17	104.17	未进入负面清单	否	无	-5%	
4382	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	10kV振红联线畜牧分12号变压器(技改)	400	28.67%	245.32	245.32	未进入负面清单	否	无	27%	
4383	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	北柳家园1#箱变203出线1#变压器	630	17.63%	455.92	455.92	未进入负面清单	否	无	-6%	
4384	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	北柳家园1#箱变204出线2#变压器	630	30.03%	377.78	377.78	未进入负面清单	否	无	-5%	
4385	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	北柳家园2#箱变201出线1#变压器	630	15.92%	466.68	466.68	未进入负面清单	否	无	-4%	
4386	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	北柳家园2#箱变202出线2#变压器	630	14.22%	477.44	477.44	未进入负面清单	否	无	-4%	
4387	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	金穗花苑箱变201出线1#变压器	630	22.74%	423.74	423.74	未进入负面清单	否	无	-12%	
4388	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	金穗花苑箱变202出线2#变压器	630	31.63%	367.72	367.72	未进入负面清单	否	无	-6%	
4389	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰二期1#箱变1#变	630	20.42%	438.34	438.34	未进入负面清单	否	无	-4%	
4390	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰二期1#箱变2#变	630	21.18%	433.58	433.58	未进入负面清单	否	无	-2%	
4391	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰二期2#箱变1#变	500	27.39%	313.04	313.04	未进入负面清单	否	无	-21%	
4392	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰二期2#箱变2#变	500	29.96%	300.18	300.18	未进入负面清单	否	无	4%	
4393	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰嘉苑1#配电站1#变压器	630	57.32%	205.89	205.89	未进入负面清单	否	无	-2%	
4394	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰嘉苑1#配电站2#变压器	630	36.87%	334.71	334.71	未进入负面清单	否	无	14%	
4395	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰嘉苑1#箱变1#变压器	630	26.67%	399.00	399.00	未进入负面清单	否	无	-2%	
4396	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰嘉苑1#箱变2#变压器	630	21.44%	431.92	431.92	未进入负面清单	否	无	-6%	
4397	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰嘉苑2#配电站1#变压器	800	43.88%	369.00	369.00	未进入负面清单	否	无	7%	
4398	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰嘉苑2#箱变201出线1#变压器	630	18.59%	449.90	449.90	未进入负面清单	否	无	-1%	
4399	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰嘉苑2#箱变202出线2#变压器	630	19.80%	442.26	442.26	未进入负面清单	否	无	2%	
4400	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰嘉苑3#箱变201出线1#变压器	630	28.88%	385.08	385.08	未进入负面清单	否	无	27%	
4401	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰嘉苑3#箱变202出线2#变压器	630	30.65%	373.92	373.92	未进入负面清单	否	无	58%	
4402	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	振红联线北柳分扬达嘉和城1#箱变1#变压器	630	16.28%	464.46	464.46	未进入负面清单	否	无	1%	
4403	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	振红联线北柳分扬达嘉和城变电所1#变	800	28.31%	493.51	493.51	未进入负面清单	否	无	-11%	
4404	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	振红联线北柳分扬达嘉和城变电所2#变	800	33.42%	452.64	452.64	未进入负面清单	否	无	0%	
4405	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	振红联线电业小区箱变1#变	630	39.00%	321.32	321.32	未进入负面清单	否	无	-8%	
4406	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	振红联线盛丰嘉苑二期配电站1#变压器	800	47.37%	341.02	341.02	未进入负面清单	否	无	0%	
4407	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	振红联线盛丰嘉苑二期配电站2#变压器	800	21.07%	551.42	551.42	未进入负面清单	否	无	-2%	
4408	国网清河区供电公司	八棵树66KV变电站	10kV八棵树线	10kV八棵树线32号八棵树中心台公变台区变压器	315	52.78%	117.24	117.24	未进入负面清单	否	无	-4%	
4409	国网清河区供电公司	八棵树66KV变电站	10kV八棵树线	10kV八棵树线50号八棵树东南公变台区变压器	200	46.11%	87.79	87.79	未进入负面清单	否	无	21%	
4410	国网清河区供电公司	八棵树66KV变电站	10kV八棵树线	10kV八棵树线八棵树村台公变台区变压器	200	67.28%	45.45	45.45	未进入负面清单	否	无	10%	
4411	国网清河区供电公司	八棵树66KV变电站	10kV八棵树线	10kV八棵树线八棵树南台分07号八棵树南公变台区变压器	200	53.70%	72.59	72.59	未进入负面清单	否	无	6%	
4412	国网清河区供电公司	八棵树66KV变电站	10kV八棵树线	10kV八棵树线八棵树西台分1#杆八棵树西台变压器	400	44.09%	183.64	183.64	未进入负面清单	否	无	-32%	
4413	国网清河区供电公司	八棵树66KV变电站	10kV八棵树线	10kV八棵树线貂皮屯分100号貂皮东台公变台区变压器	400	13.44%	306.25	306.25	未进入负面清单	否	无	62%	
4414	国网清河区供电公司	八棵树66KV变电站	10kV八棵树线	10kV八棵树线貂皮屯分114号貂皮村台公变台区变压器	160	79.95%	16.09	16.08	未进入负面清单	否	无	9%	
4415	国网清河区供电公司	八棵树66KV变电站	10kV八棵树线	10kV八棵树线貂皮屯分貂皮屯北台支08号副杆变压器	100	49.98%	40.02	40.02	未进入负面清单	否	无	14%	
4416	国网清河区供电公司	八棵树66KV变电站	10kV八棵树线	10kV八棵树线貂皮屯分下窝棚八九组支06号变压器	200	20.32%	139.35	139.35	未进入负面清单	否	无	4%	
4417	国网清河区供电公司	李台66KV变电站	10kV雨润线	10kV八棵树线貂皮屯分下窝棚村台支05号公变台区变压器	160	78.76%	17.99	20.51	未进入负面清单	否	无	23%	
4418	国网清河区供电公司	八棵树66KV变电站	10kV八棵树线	10kV八棵树线貂皮屯分下窝棚七组支04号副杆变压器	100	15.53%	74.47	74.47	未进入负面清单	否	无	2%	
4419	国网清河区供电公司	八棵树66KV变电站	10kV八棵树线	10kV八棵树线貂皮屯分下窝棚西台支07号公变台区变压器	200	18.70%	142.60	142.60	未进入负面清单	否	无	157%	
4420	国网清河区供电公司	八棵树66KV变电站	10kV八棵树线	10kV八棵树线貂皮屯分下窝棚新西台支02号变压器	50	75.89%	7.05	7.05	未进入负面清单	否	无	35%	
4421	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV八棵树线	10kV八棵树线貂皮屯分养殖小区支03号养殖小区变压器	100	52.58%	37.42	37.42	未进入负面清单	否	无	105%	
4422	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线曹卜子台分02号曹卜子公变台区变压器	200	18.24%	143.51	143.51	未进入负面清单	否	无	228%	
4423	国网清河区供电公司	八棵树66KV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线红花甸分07号聂家西台公变台区变压器	315	50.38%	124.79	124.79	未进入负面清单	否	无	5%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4424	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线红花甸分48号红花甸台公变台区变压器	100	71.23%	18.77	18.77	未进入负面清单	否	无	1%	
4425	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线红花甸分聂家东台支04号聂家东变压器	400	47.30%	170.81	170.81	未进入负面清单	否	无	-4%	
4426	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线红花甸分湾屯支08号湾屯公变台区变压器	200	22.67%	134.66	134.66	未进入负面清单	否	无	102%	
4427	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线荒地村北分02号荒地村北公变台区变压器	200	25.19%	129.62	129.62	未进入负面清单	否	无	145%	
4428	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线荒地东台分01号荒地河东公变台区变压器	200	17.42%	145.17	145.17	未进入负面清单	否	无	106%	
4429	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线荒地河西分24号荒地河西公变台区变压器	200	14.31%	151.38	151.38	未进入负面清单	否	无	212%	
4430	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线荒地河西分荒地村支01号荒地村变压器	400	22.76%	268.97	268.97	未进入负面清单	否	无	207%	
4431	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线荒地西沟里台分05号西沟公变台区变压器	400	78.77%	44.92	37.76	未进入负面清单	否	无	102%	
4432	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线荒地西沟外分01号西沟外公变台区变压器	50	42.56%	23.72	23.72	未进入负面清单	否	无	159%	
4433	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线罗卜分156号罗村台公变台区变压器	400	13.86%	304.56	304.56	未进入负面清单	否	无	91%	
4434	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线罗卜分98号腰卜公变台区变压器	400	16.78%	292.86	292.86	未进入负面清单	否	无	17%	
4435	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线罗卜分曾家屯北台岐02号曾屯北变压器	400	21.38%	274.48	274.48	未进入负面清单	否	无	12%	
4436	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线罗卜分曾屯南台支11号曾屯南台变压器	400	19.05%	283.81	283.81	未进入负面清单	否	无	27%	
4437	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线罗卜分罗卜五六组分25号罗卜五六组变压器	200	14.91%	150.18	150.18	未进入负面清单	否	无	3%	
4438	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线罗卜分罗卜一二组支03号罗卜一二组变压器	200	70.34%	39.33	39.33	未进入负面清单	否	无	175%	
4439	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线罗卜分碾盘沟支21号碾盘沟公变台区变压器	50	10.13%	39.93	39.93	未进入负面清单	否	无	-2%	
4440	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线罗卜分苇子沟支18号腰卜三组公变台区变压器	100	32.50%	57.50	57.50	未进入负面清单	否	无	2%	
4441	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线罗卜分腰卜北台支01号腰卜北台变压器	30	31.72%	17.48	17.48	未进入负面清单	否	无	2%	
4442	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线马家沟分05号马家沟公变台区变压器	200	16.99%	146.02	146.02	未进入负面清单	否	无	439%	
4443	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线上喜鹊沟分19号喜鹊沟公变台区变压器	200	21.20%	137.60	137.60	未进入负面清单	否	无	163%	
4444	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线松树分67号松树沟公变台区变压器	200	29.89%	120.23	120.23	未进入负面清单	否	无	120%	
4445	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线松树分大西沟支43号大西沟公变台区变压器	400	17.26%	290.95	290.95	未进入负面清单	否	无	43%	
4446	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线松树分大西沟支石柱沟岐30号石柱沟变压器	400	11.66%	313.34	313.34	未进入负面清单	否	无	219%	
4447	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线松树分松树六组支23号松六七组变压器	400	10.48%	318.08	318.08	未进入负面清单	否	无	137%	
4448	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线松树分松树六组支松树五组岐14号变压器	30	77.82%	3.65	3.65	未进入负面清单	否	无	-4%	
4449	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线太平沟东台分02号东台公变台区变压器	200	21.19%	137.62	137.62	未进入负面清单	否	无	-2%	
4450	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线太平沟西台分03号西台公变台区变压器	200	21.87%	136.26	136.26	未进入负面清单	否	无	13%	
4451	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线湾沟分13号湾沟公变台区变压器	50	37.05%	26.48	26.48	未进入负面清单	否	无	-2%	
4452	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分177号丁家沟公变台区变压器	200	19.36%	141.28	141.28	未进入负面清单	否	无	7%	
4453	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分126号东老虎东公变台区变压器	100	27.86%	62.14	62.14	未进入负面清单	否	无	2%	
4454	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分东老虎村支02号东老虎村变压器	200	36.62%	106.76	106.76	未进入负面清单	否	无	2%	
4455	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分东老虎西支02号东老虎西变压器	200	18.88%	142.25	142.25	未进入负面清单	否	无	75%	
4456	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分广东山支75号广东山公变台区变压器	400	11.27%	314.91	314.91	未进入负面清单	否	无	32%	
4457	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分55号杆大金家台大金家变压器	400	24.63%	261.50	261.50	未进入负面清单	否	无	12%	
4458	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分广东山支碱场沟岐20号碱场沟变压器	200	34.41%	111.19	111.19	未进入负面清单	否	无	0%	
4459	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分广东山支木沟岐05号木沟变压器	100	23.66%	66.34	66.34	未进入负面清单	否	无	5%	
4460	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分霍家卜子支04号霍家卜子变压器	100	17.31%	72.69	72.69	未进入负面清单	否	无	-4%	
4461	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分西老村台支01号西老村公变台区变压器	200	44.74%	90.53	90.53	未进入负面清单	否	无	-1%	
4462	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分西老谷峪三四组支09号变压器	200	15.80%	148.41	148.41	未进入负面清单	否	无	11%	
4463	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分下老谷峪支41号下老村公变台区变压器	200	18.66%	142.68	142.68	未进入负面清单	否	无	7%	
4464	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分下老谷峪支下老谷峪二组岐13号变压器	200	12.05%	155.91	155.91	未进入负面清单	否	无	4%	
4465	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分下老谷峪支下老谷峪三组岐03号变压器	100	22.57%	67.43	67.43	未进入负面清单	否	无	61%	
4466	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分下老谷峪支赵家沟岐05号赵家沟变压器	20	28.24%	12.35	12.35	未进入负面清单	否	无	35%	
4467	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分小金家支37号小金家公变台区变压器	200	20.65%	138.69	138.69	未进入负面清单	否	无	113%	
4468	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分小金家支恒沟岐18号恒沟变压器	50	10.79%	39.60	39.60	未进入负面清单	否	无	-6%	
4469	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线小围子分53号小围子公变台区变压器	100	28.98%	61.02	61.02	未进入负面清单	否	无	152%	
4470	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线小围子分下昔沟支02号下昔沟公变台区变压器	400	22.53%	269.90	269.90	未进入负面清单	否	无	200%	
4471	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线渔场分岔沟支18号岔沟外台公变台区变压器	200	17.92%	144.16	144.16	未进入负面清单	否	无	45%	
4472	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线渔场分岔沟支31号岔沟里台公变台区变压器	200	12.68%	154.64	154.64	未进入负面清单	否	无	387%	
4473	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线渔场分貂皮屯西台支21号貂皮屯西变压器	100	12.59%	77.41	77.41	未进入负面清单	否	无	-24%	
4474	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线渔场分柳树沟北支05号柳树沟北变压器	200	25.89%	128.23	128.23	未进入负面清单	否	无	13%	
4475	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线渔场分柳树沟支05号柳树沟公变台区变压器	160	36.00%	86.39	86.39	未进入负面清单	否	无	130%	
4476	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线柴河村七队台公变台区变压器	30	79.39%	3.18	3.18	未进入负面清单	否	无	5%	
4477	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线柴河东台公变台区变压器	100	33.14%	56.86	56.86	未进入负面清单	否	无	5%	
4478	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线柴河后街公变台区变压器	100	79.16%	10.84	10.84	未进入负面清单	否	无	0%	
4479	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线柴河林场自来水公变台区变压器	100	53.32%	36.68	36.68	未进入负面清单	否	无	8%	
4480	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线柴河南台公变台区变压器	30	39.71%	15.09	15.09	未进入负面清单	否	无	-54%	
4481	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线柴河前街公变台区变压器	160	55.46%	55.27	55.27	未进入负面清单	否	无	-9%	
4482	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线陈屯二队公变台区变压器	30	55.78%	10.27	10.27	未进入负面清单	否	无	24%	
4483	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线陈屯一队公变台区变压器	160	15.81%	118.70	118.70	未进入负面清单	否	无	125%	
4484	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线大盘岭村台公变台区变压器	400	20.21%	279.15	279.15	未进入负面清单	否	无	52%	
4485	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线东窑村东台公变台区变压器	200	50.48%	79.04	79.04	未进入负面清单	否	无	7%	
4486	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线东窑村西台公变台区变压器	400	15.54%	297.84	297.84	未进入负面清单	否	无	109%	
4487	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线范屯台公变台区变压器	100	34.90%	55.10	55.10	未进入负面清单	否	无	10%	
4488	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线郭家北台公变台区变压器	30	34.57%	16.63	55.43	未进入负面清单	否	无	22%	
4489	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线郭家大队台公变台区变压器	100	18.60%	71.40	71.40	未进入负面清单	否	无	56%	
4490	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线郭家沟十队台公变台区变压器	30	58.95%	9.32	9.32	未进入负面清单	否	无	-4%	
4491	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线郭家九队台公变台区变压器	200	10.17%	159.65	159.65	未进入负面清单	否	无	161%	
4492	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线郭家六七八队公变台区变压器	100	44.69%	45.31	45.31	未进入负面清单	否	无	-1%	
4493	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线郭家六组公变台区变压器	100	28.23%	61.77	61.77	未进入负面清单	否	无	22%	
4494	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线郭家一、二队公变台区变压器	200	25.12%	129.77	129.77	未进入负面清单	否	无	103%	
4495	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线猴石社区公变台区变压器	250	7.65%	205.87	205.87	未进入负面清单	否	无	14%	
4496	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线后洞村台公变台区变压器	50	57.44%	16.28	16.28	未进入负面清单	否	无	29%	
4497	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线靠山三号台公变台区变压器	400	30.22%	239.14	239.14	未进入负面清单	否	无	-7%	
4498	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线林场西台公变台区变压器	30	36.85%	15.95	15.95	未进入负面清单	否	无	21%	
4499	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线南沟三、四组公变台区变压器	100	34.06%	55.94	55.94	未进入负面清单	否	无	38%	
4500	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线南沟一、二组公变台区变压器	50	50.15%	19.93	19.93	未进入负面清单	否	无	7%	
4501	国网清河区供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV柴河线平石门村台公变台区变压器	30	72.44%	5.27	3.85	未进入负面清单	否	无	-3%	
4502	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线平石门东台公变台区变压器	100	22.48%	67.52	67.52	未进入负面清单	否	无	12%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4503	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线平石门西台公变台区变压器	100	30.14%	59.87	59.87	未进入负面清单	否	无	16%	
4504	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线上黄屯台公变台区变压器	200	22.59%	134.83	134.83	未进入负面清单	否	无	7%	
4505	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线盛屯大队台公变台区变压器	160	0.00%	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	25%	
4506	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线下黄屯台公变台区变压器	100	38.84%	51.16	51.16	未进入负面清单	否	无	-5%	
4507	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线小盘岭村台公变台区变压器	200	17.63%	144.74	144.74	未进入负面清单	否	无	245%	
4508	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分长虹北沟支后李岐21号姜家五队变压器	20	29.43%	12.11	121.13	未进入负面清单	否	无	12%	
4509	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线小盘岭一组台公变台区变压器	30	49.16%	12.25	12.25	未进入负面清单	否	无	0%	
4510	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线尹家沟台公变台区变压器	100	39.88%	50.12	50.12	未进入负面清单	否	无	163%	
4511	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线尹家南台公变台区变压器	100	24.83%	65.17	65.17	未进入负面清单	否	无	-4%	
4512	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线尹家四组公变台区变压器	100	17.08%	72.92	72.92	未进入负面清单	否	无	10%	
4513	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线于屯台公变台区变压器	160	32.73%	91.63	91.63	未进入负面清单	否	无	-6%	
4514	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线朱荒地台公变台区变压器	160	21.90%	108.96	108.96	未进入负面清单	否	无	-3%	
4515	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线184左07号公变台区变压器	100	28.23%	61.77	61.77	未进入负面清单	否	无	48%	
4516	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线仁合六、七组分岐006号仁合七组变压器	200	43.18%	93.64	93.64	未进入负面清单	否	无	8%	
4517	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线成平家属房甲公变台区变压器	200	56.59%	66.81	66.81	未进入负面清单	否	无	-12%	
4518	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线成平七组公变台区变压器	200	74.14%	31.72	31.72	未进入负面清单	否	无	89%	
4519	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线桦树屯公变台区变压器	20	75.83%	2.83	2.83	未进入负面清单	否	无	4%	
4520	国网昌图县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV长发线125号西嘎村5组公变台区变压器	100	58.63%	31.37	62.36	未进入负面清单	否	无	23%	
4521	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线金寨西公变台区变压器	400	13.13%	307.48	307.48	未进入负面清单	否	无	203%	
4522	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线巨祥公变台区变压器	50	79.19%	5.41	5.41	未进入负面清单	否	无	5%	
4523	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线毛家村公变台区变压器	200	30.95%	118.10	118.10	未进入负面清单	否	无	40%	
4524	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线南兴德公变台区变压器	100	78.92%	11.08	11.08	未进入负面清单	否	无	-15%	
4525	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线平静公变台区变压器	80	75.61%	11.51	11.51	未进入负面清单	否	无	-1%	
4526	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线清井东公变台区变压器	100	40.46%	49.54	49.54	未进入负面清单	否	无	11%	
4527	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线清井西公变台区变压器	200	32.81%	114.37	114.37	未进入负面清单	否	无	-16%	
4528	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线石城公变台区变压器	200	65.50%	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	7%	
4529	国网清河区供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV成平线石庙西队公变台区变压器	50	66.56%	11.72	6.42	未进入负面清单	否	无	10%	
4530	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线双泉北公变台区变压器	50	64.55%	12.73	12.73	未进入负面清单	否	无	2%	
4531	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线双泉南公变台区变压器	80	42.27%	38.18	38.18	未进入负面清单	否	无	11%	
4532	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线歪桃沟公变台区变压器	100	43.72%	46.28	46.28	未进入负面清单	否	无	-8%	
4533	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线新甸公变台区变压器	200	24.40%	131.20	131.20	未进入负面清单	否	无	12%	
4534	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线新合东公变台区变压器	100	47.72%	42.28	42.28	未进入负面清单	否	无	43%	
4535	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线新合西公变台区变压器	80	74.20%	12.64	12.64	未进入负面清单	否	无	25%	
4536	国网清河区供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV成平线新立公变台区变压器	50	78.47%	5.76	6.42	未进入负面清单	否	无	2%	
4537	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线中合东台公变台区变压器	50	53.80%	18.10	18.10	未进入负面清单	否	无	3%	
4538	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线中合分08左01号公变台区变压器	200	0.00%	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	-	
4539	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线中合西台公变台区变压器	200	43.49%	93.02	93.02	未进入负面清单	否	无	1%	
4540	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线周家八组公变台区变压器	50	43.83%	23.08	23.08	未进入负面清单	否	无	42%	
4541	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线周家六组公变台区变压器	30	44.66%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	14%	
4542	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线周家七组公变台区变压器	30	69.10%	6.27	6.27	未进入负面清单	否	无	-1%	
4543	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线周家三组公变台区变压器	100	26.80%	63.20	63.20	未进入负面清单	否	无	10%	
4544	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线周家四五组公变台区变压器	50	73.28%	8.36	8.36	未进入负面清单	否	无	7%	
4545	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线周家一二组公变台区变压器	200	29.10%	121.80	121.80	未进入负面清单	否	无	2%	
4546	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线15号公变台区变压器	315	33.08%	179.29	179.29	未进入负面清单	否	无	5%	
4547	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线22号公变台区变压器	315	16.38%	231.90	231.90	未进入负面清单	否	无	15%	
4548	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线24右04号公变台区变压器	315	50.44%	124.62	124.62	未进入负面清单	否	无	-1%	
4549	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线24右07号公变台区变压器	315	45.23%	141.03	141.03	未进入负面清单	否	无	-1%	
4550	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线24左01号公变台区变压器	315	28.20%	194.66	194.66	未进入负面清单	否	无	-2%	
4551	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线24左03号公变台区变压器	315	45.92%	138.86	138.86	未进入负面清单	否	无	-1%	
4552	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线26号公变台区变压器	200	78.43%	23.13	19.57	未进入负面清单	否	无	-6%	
4553	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线27右03号公变台区变压器	315	31.50%	184.27	184.27	未进入负面清单	否	无	-5%	
4554	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线27右06号公变台区变压器甲	315	8.30%	257.37	257.37	未进入负面清单	否	无	-1%	
4555	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线27右06号公变台区变压器乙	315	29.42%	190.82	190.82	未进入负面清单	否	无	-4%	
4556	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线28号公变台区变压器	200	37.07%	105.86	105.86	未进入负面清单	否	无	-5%	
4557	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线29右03号公变台区变压器	315	38.90%	160.97	160.97	未进入负面清单	否	无	8%	
4558	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线29右04号公变台区变压器	315	13.06%	242.37	242.37	未进入负面清单	否	无	24%	
4559	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线29右05号公变台区变压器	315	34.43%	175.05	175.05	未进入负面清单	否	无	-8%	
4560	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线29右06号公变台区变压器	315	19.52%	222.01	222.01	未进入负面清单	否	无	8%	
4561	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线29右07号公变台区变压器	315	25.75%	202.40	202.40	未进入负面清单	否	无	8%	
4562	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线电厂支02号公变台区变压器	315	28.51%	193.69	193.69	未进入负面清单	否	无	3%	
4563	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线电厂支06号公变台区变压器	315	27.46%	197.00	197.00	未进入负面清单	否	无	-2%	
4564	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线电厂支09号公变台区变压器	315	21.77%	214.92	214.92	未进入负面清单	否	无	3%	
4565	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线电厂支12号公变台区变压器	315	31.33%	184.81	184.81	未进入负面清单	否	无	4%	
4566	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线电厂支14号公变台区变压器	315	33.74%	177.22	177.22	未进入负面清单	否	无	0%	
4567	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线电厂支18左04号公变台区变压器	100	35.75%	54.25	54.25	未进入负面清单	否	无	-6%	
4568	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线电厂支19号公变台区变压器	315	26.75%	199.25	199.25	未进入负面清单	否	无	1%	
4569	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线电厂支21号公变台区变压器	200	15.56%	148.88	148.88	未进入负面清单	否	无	17%	
4570	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线电厂支繁荣分02号公变台区变压器	200	23.76%	132.49	132.49	未进入负面清单	否	无	21%	
4571	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线电厂支繁荣分05号公变台区变压器	315	33.46%	178.11	178.11	未进入负面清单	否	无	-4%	
4572	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线电厂支繁荣分06右02号公变台区变压器	315	42.16%	150.69	150.69	未进入负面清单	否	无	3%	
4573	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线电厂支繁荣分06右04号公变台区变压器	250	50.93%	97.68	97.68	未进入负面清单	否	无	-6%	
4574	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线电厂支繁荣分11号公变台区变压器	315	32.52%	181.05	181.05	未进入负面清单	否	无	2%	
4575	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线电厂支繁荣分16号公变台区变压器	315	29.15%	191.68	191.68	未进入负面清单	否	无	4%	
4576	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线电厂支繁荣分19号公变台区变压器	315	38.90%	160.95	160.95	未进入负面清单	否	无	13%	
4577	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线电厂支繁荣分24号公变台区变压器	315	30.64%	186.98	186.98	未进入负面清单	否	无	-1%	
4578	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线电厂支繁荣分27号公变台区变压器	315	16.89%	230.31	230.31	未进入负面清单	否	无	41%	
4579	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线港兴支04号公变台区变压器	100	30.35%	59.65	59.65	未进入负面清单	否	无	48%	
4580	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线公司支03号公变台区变压器	315	24.63%	205.92	205.92	未进入负面清单	否	无	-9%	
4581	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线公司支04号公变台区变压器	200	28.23%	123.54	123.54	未进入负面清单	否	无	-1%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4582	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线公司支06号公变台区变压器	315	51.04%	122.72	122.72	未进入负面清单	否	无	-5%	
4583	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线公司支08号公变台区变压器	315	33.41%	178.26	178.26	未进入负面清单	否	无	1%	
4584	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线公司支12号公变台区变压器	200	78.64%	22.72	22.72	未进入负面清单	否	无	228%	
4585	国网清河区供电公司	开东66kV变电站	10kV东淇线	10kV东淇线08号公变台区变压器	250	32.72%	143.21	143.21	未进入负面清单	否	无	-11%	
4586	国网清河区供电公司	开东66kV变电站	10kV东淇线	10kV东淇线11右01号三台子南台公变台区变压器	160	46.39%	69.77	69.77	未进入负面清单	否	无	4%	
4587	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV二0八线	10kV二0八线19号 八棵树东北台公变台区变压器	400	52.02%	151.94	151.94	未进入负面清单	否	无	5%	
4588	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV二0八线	10kV二0八线30号八棵树东台公变台区变压器	80	78.05%	9.56	9.56	未进入负面清单	否	无	-1%	
4589	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV二0八线	10kV二0八线八棵树北台公变台区变压器	200	60.31%	59.39	59.39	未进入负面清单	否	无	88%	
4590	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV二0八线	10kV二0八线八棵树新北台支01号八棵树新北台变压器	200	37.85%	104.30	104.30	未进入负面清单	否	无	-62%	
4591	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV二0八线	10kV二0八线官粮窖十三组支01号官粮十三组变台变压器	100	50.21%	39.79	39.79	未进入负面清单	否	无	3%	
4592	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV二0八线	10kV二0八线和谐新村公变台区变压器	250	71.78%	45.56	45.56	未进入负面清单	否	无	73%	
4593	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线岔路公变台区变压器	50	50.57%	19.72	19.72	未进入负面清单	否	无	31%	
4594	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线二道村公变台区变压器	200	54.30%	71.40	71.40	未进入负面清单	否	无	102%	
4595	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线二道一队公变台区变压器	200	14.99%	150.02	150.02	未进入负面清单	否	无	47%	
4596	国网昌图县供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV铁西线北头一组分支003号北头一组变压器	50	58.22%	15.89	31.33	未进入负面清单	否	无	1%	
4597	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线乱才公变台区变压器	50	59.67%	15.16	15.16	未进入负面清单	否	无	3%	
4598	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线威远六八组公变台区变压器	315	49.80%	126.62	126.62	未进入负面清单	否	无	1%	
4599	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线威远七组分07号公变台区变压器	160	39.68%	80.52	80.52	未进入负面清单	否	无	-3%	
4600	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线威远十组公变台区变压器	80	45.85%	35.32	35.32	未进入负面清单	否	无	7%	
4601	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线瑶沟公变台区变压器	50	49.31%	20.35	20.35	未进入负面清单	否	无	2%	
4602	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建局线	10kV建局线18公变台区变乙变压器	200	41.42%	97.15	97.15	未进入负面清单	否	无	3%	
4603	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建局线	10kV建局线18公变台区甲变压器	200	41.32%	97.36	97.36	未进入负面清单	否	无	-2%	
4604	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建局线	10kV建局线25公变台区变压器	315	79.80%	32.14	32.14	未进入负面清单	否	无	-3%	
4605	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建局线	10kV建局线29公变台区变压器	315	29.26%	191.33	191.33	未进入负面清单	否	无	-6%	
4606	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建局线	10kV建局线31公变台区变压器	315	39.77%	158.23	158.23	未进入负面清单	否	无	-5%	
4607	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建局线	10kV建局线33左09公变台区变压器	315	41.03%	154.24	154.24	未进入负面清单	否	无	492%	
4608	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建局线	10kV建局线镍厂支03左02公变台区变压器	200	19.67%	140.67	140.67	未进入负面清单	否	无	82%	
4609	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建局线	10kV建局线镍厂支12左04公变台区变压器	315	26.80%	199.07	199.07	未进入负面清单	否	无	8%	
4610	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建局线	10kV建局线镍厂支25右01公变台区变压器	200	33.57%	112.85	112.85	未进入负面清单	否	无	76%	
4611	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建局线	10kV建局线镍厂支52公变台区变压器	50	72.84%	8.58	8.58	未进入负面清单	否	无	-2%	
4612	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV开张联线	10kV开张联线76右分01号公变台区变压器	250	15.33%	186.68	186.68	未进入负面清单	否	无	-49%	
4613	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV开张联线	10kV开张联线76左分04号公变台区变压器	315	77.98%	37.87	37.87	未进入负面清单	否	无	-39%	
4614	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV开张联线	10kV开张联线家园分03号公变台区变压器	100	39.55%	50.45	50.45	未进入负面清单	否	无	86%	
4615	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线达子沟一组台公变台区变压器	80	31.50%	46.80	46.80	未进入负面清单	否	无	32%	
4616	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线大寨石灰沟村台公变台区变压器	30	55.40%	10.38	10.38	未进入负面清单	否	无	16%	
4617	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线大寨石灰沟村新台公变台区变压器	100	7.99%	82.01	82.01	未进入负面清单	否	无	0%	
4618	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线大寨子北台公变台区变压器	100	64.01%	25.99	25.99	未进入负面清单	否	无	6%	
4619	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线大寨子大队台公变台区变压器	160	63.03%	43.15	43.15	未进入负面清单	否	无	23%	
4620	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线大寨子西台公变台区变压器	160	35.00%	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	5%	
4621	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线大寨子西台新分台公变台区变压器	100	51.80%	38.20	38.20	未进入负面清单	否	无	4%	
4622	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线东龙大队台公变台区变压器	160	38.90%	81.77	81.77	未进入负面清单	否	无	-6%	
4623	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线肥地沟里台公变台区变压器	20	62.49%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	18%	
4624	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线肥地沟外台公变台区变压器	400	17.85%	288.58	288.58	未进入负面清单	否	无	24%	
4625	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线肥地沟新公变台区变压器	30	0.05%	26.98	26.98	未进入负面清单	否	无	1287%	
4626	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV建材线陈家岭6组分支005号陈家岭六组变压器	100	60.88%	29.12	62.67	未进入负面清单	否	无	1%	
4627	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线干河子大队台公变台区变压器	160	36.70%	85.28	85.28	未进入负面清单	否	无	26%	
4628	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线干河子赵家沟台公变台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
4629	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线河北大队台公变台区变压器	400	32.45%	230.21	230.21	未进入负面清单	否	无	6%	
4630	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线黄旗分鸿亮养殖支公变台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-	
4631	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线黄旗分增寨中台公变台区变压器	200	24.26%	131.49	131.49	未进入负面清单	否	无	0%	
4632	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线黄旗寨北台公变台区变压器	400	40.32%	198.71	198.71	未进入负面清单	否	无	1%	
4633	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线黄旗寨东台公变台区变压器	315	56.30%	106.15	106.15	未进入负面清单	否	无	9%	
4634	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线黄旗寨南台公变台区变压器	200	19.49%	141.02	141.02	未进入负面清单	否	无	257%	
4635	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线黄旗寨三队台公变台区变压器	160	28.68%	98.11	98.11	未进入负面清单	否	无	131%	
4636	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线黄旗寨五组台公变台区变压器	30	63.00%	8.10	8.10	未进入负面清单	否	无	11%	
4637	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线黄旗寨西台公变台区变压器	160	61.79%	45.13	45.13	未进入负面清单	否	无	32%	
4638	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线黄旗寨一二组公变台区变压器	100	54.41%	35.59	35.59	未进入负面清单	否	无	8%	
4639	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线黄旗支黄旗寨五组分06+1号黄旗寨六组变压器	50	23.51%	33.24	33.24	未进入负面清单	否	无	55%	
4640	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线金场村台公变台区变压器	400	32.51%	229.96	229.96	未进入负面清单	否	无	3%	
4641	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线金场南台公变台区变压器	160	34.13%	89.39	89.39	未进入负面清单	否	无	-5%	
4642	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线兰旗寨大队台公变台区变压器	400	21.17%	275.33	275.33	未进入负面清单	否	无	16%	
4643	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线兰旗寨三队台公变台区变压器	50	37.40%	26.30	26.30	未进入负面清单	否	无	-6%	
4644	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线兰旗寨四组台公变台区变压器	50	47.00%	21.50	43.00	未进入负面清单	否	无	121%	
4645	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线兰旗寨四组新台公变台区变压器	50	31.70%	29.15	29.15	未进入负面清单	否	无	3%	
4646	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线兰旗寨五队沟外台公变台区变压器	20	76.56%	2.69	2.69	未进入负面清单	否	无	-14%	
4647	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线兰旗寨五组里台公变台区变压器	30	18.86%	21.34	21.34	未进入负面清单	否	无	-11%	
4648	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线吕家大队台公变台区变压器	160	32.66%	91.74	91.74	未进入负面清单	否	无	3%	
4649	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线吕家三组台公变台区变压器	30	45.01%	13.50	13.50	未进入负面清单	否	无	-11%	
4650	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线吕家四组台公变台区变压器	50	31.33%	29.34	29.34	未进入负面清单	否	无	13%	
4651	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线马虎北台公变台区变压器	160	64.89%	40.18	40.18	未进入负面清单	否	无	27%	
4652	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线马虎大队南台公变台区变压器	200	11.87%	156.26	156.26	未进入负面清单	否	无	8%	
4653	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线上顶子八队台公变台区变压器	100	27.25%	62.76	62.76	未进入负面清单	否	无	1%	
4654	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线上顶子东台公变台区变压器	100	76.43%	13.57	13.57	未进入负面清单	否	无	43%	
4655	国网昌图县供电公司	安民66kV变电站	10kV煤矿线	10kV街内线公安八组分支004号公安八组东变压器	100	48.72%	41.28	62.96	未进入负面清单	否	无	115%	
4656	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线上顶子九队台公变台区变压器	160	30.02%	95.96	95.96	未进入负面清单	否	无	105%	
4657	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线上顶子六组台公变台区变压器	100	17.95%	72.05	72.05	未进入负面清单	否	无	6%	
4658	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线上顶子七队台公变台区变压器	100	32.56%	57.44	57.44	未进入负面清单	否	无	42%	
4659	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线上顶子西台公变台区变压器	200	58.29%	63.42	63.42	未进入负面清单	否	无	23%	
4660	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线上顶子一队台公变台区变压器	80	31.44%	46.85	46.85	未进入负面清单	否	无	9%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4661	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线头道沟里台公变台区变压器	30	43.43%	13.97	13.97	未进入负面清单	否	无	13%	
4662	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV七家子线红旗五组分支006号红旗五组变压器	200	46.17%	87.65	126.07	未进入负面清单	否	无	56%	
4663	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线头道沟中台公变台区变压器	80	18.30%	57.36	57.36	未进入负面清单	否	无	251%	
4664	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线吴家岭二队台公变台区变压器	50	78.01%	5.99	5.99	未进入负面清单	否	无	1%	
4665	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线吴家岭七八九队台公变台区变压器	100	63.60%	26.40	26.40	未进入负面清单	否	无	6%	
4666	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线吴家岭三队台公变台区变压器	80	61.68%	22.66	22.66	未进入负面清单	否	无	9%	
4667	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线吴家岭四队台公变台区变压器	30	52.42%	11.28	11.28	未进入负面清单	否	无	12%	
4668	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线吴家岭五队台公变台区变压器	50	53.14%	18.43	18.43	未进入负面清单	否	无	0%	
4669	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线吴家岭一队台公变台区变压器	50	51.47%	19.27	19.27	未进入负面清单	否	无	11%	
4670	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线西龙大队台公变台区变压器	400	20.96%	276.16	276.16	未进入负面清单	否	无	9%	
4671	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线西龙东台公变台区变压器	160	37.21%	84.47	84.47	未进入负面清单	否	无	30%	
4672	国网清河区供电公司	团结66kV变电站	10kV团北线	10kV靠东线西龙五队台公变台区变压器	10	73.29%	1.67	1.30	未进入负面清单	否	无	2%	
4673	国网西丰县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV天德线太华分建文支福元岐04号福元公变台区变压器	50	50.15%	19.92	16.91	未进入负面清单	否	无	-1%	
4674	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线小寨六日地村台公变台区变压器	400	25.88%	256.50	256.50	未进入负面清单	否	无	106%	
4675	国网西丰县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV忠岭线古龙分10+1右01号七家北变压器	100	66.33%	23.67	33.85	未进入负面清单	否	无	138%	
4676	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线小寨王麻沟村台公变台区变压器	50	39.52%	25.24	25.24	未进入负面清单	否	无	70%	
4677	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线小寨子村台公变台区变压器	160	66.83%	37.07	37.06	未进入负面清单	否	无	30%	
4678	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线小寨子支建卓冷库公变台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-	
4679	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线谢家大队台公变台区变压器	160	36.06%	86.30	86.30	未进入负面清单	否	无	29%	
4680	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线谢家九队台公变台区变压器	100	41.43%	48.57	48.57	未进入负面清单	否	无	4%	
4681	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线谢家六、七队台公变台区变压器	100	34.03%	55.97	55.97	未进入负面清单	否	无	11%	
4682	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线谢家四队台公变台区变压器	100	57.82%	32.18	32.18	未进入负面清单	否	无	18%	
4683	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV后窑东线船房分歧065号五家子六组变压器	200	78.84%	22.32	41.33	未进入负面清单	否	无	36%	
4684	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线新立屯台公变台区变压器	100	61.07%	28.93	28.93	未进入负面清单	否	无	54%	
4685	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线增在北沟沟村台公变台区变压器	50	32.53%	28.74	28.74	未进入负面清单	否	无	49%	
4686	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线增寨八队台公变台区变压器	200	23.56%	132.88	132.88	未进入负面清单	否	无	1%	
4687	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线增寨东台公变台区变压器	200	33.98%	112.04	112.04	未进入负面清单	否	无	-1%	
4688	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线增寨西台公变台区变压器	100	55.37%	34.63	34.63	未进入负面清单	否	无	11%	
4689	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线张卜二队台公变台区变压器	200	17.30%	145.40	145.40	未进入负面清单	否	无	48%	
4690	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV老四平南线豪外分支013号豪外变压器	10	75.68%	1.43	6.30	未进入负面清单	否	无	-10%	
4691	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线张卜一队台公变台区变压器	100	28.54%	61.46	61.46	未进入负面清单	否	无	11%	
4692	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线板石沟台公变台区变压器	30	33.08%	17.08	17.08	未进入负面清单	否	无	13%	
4693	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线打虎村台公变台区变压器	400	11.42%	314.34	314.34	未进入负面清单	否	无	54%	
4694	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线二道沟台公变台区变压器	20	71.39%	3.72	3.72	未进入负面清单	否	无	-5%	
4695	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线古塔寺台公变台区变压器	50	42.23%	23.88	23.88	未进入负面清单	否	无	4%	
4696	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线郭蒋大队公变台区变压器	80	54.60%	28.32	28.32	未进入负面清单	否	无	-11%	
4697	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线郭蒋四队公变台区变压器	400	28.74%	245.03	245.03	未进入负面清单	否	无	17%	
4698	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线河南2号台公变台区变压器	80	51.01%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	23%	
4699	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线河南村台公变台区变压器	160	28.91%	97.74	97.74	未进入负面清单	否	无	2%	
4700	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线黑林子台公变台区变压器	80	39.27%	40.59	40.59	未进入负面清单	否	无	8%	
4701	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线后贵山台公变台区变压器	100	27.39%	62.61	62.61	未进入负面清单	否	无	-3%	
4702	国网清河区供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV靠西线靠山村1号台公变台区变压器	200	74.07%	31.86	26.05	未进入负面清单	否	无	6%	
4703	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线靠山村2号台公变台区变压器	315	28.87%	192.56	192.56	未进入负面清单	否	无	22%	
4704	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线靠山村4号台公变台区变压器	100	47.50%	42.50	42.50	未进入负面清单	否	无	11%	
4705	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线靠山村5号台公变台区变压器	400	40.91%	196.38	196.38	未进入负面清单	否	无	-4%	
4706	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线靠山大队前街台公变台区变压器	250	55.35%	86.63	86.63	未进入负面清单	否	无	0%	
4707	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线靠山南台公变台区变压器	315	74.73%	48.10	48.10	未进入负面清单	否	无	0%	
4708	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线老边台公变台区变压器	10	12.07%	7.79	77.93	未进入负面清单	否	无	3%	
4709	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线梨树沟村台公变台区变压器	100	36.00%	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	-4%	
4710	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线吕坟沟村台公变台区变压器	20	45.23%	8.95	8.95	未进入负面清单	否	无	4%	
4711	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线吕屯村台公变台区变压器	200	40.26%	99.47	99.47	未进入负面清单	否	无	1%	
4712	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线吕屯七组台公变台区变压器	20	41.15%	9.77	9.77	未进入负面清单	否	无	4%	
4713	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线明石沟台公变台区变压器	100	15.47%	74.53	74.53	未进入负面清单	否	无	16%	
4714	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线聂屯村公变台区变压器	50	66.22%	11.89	11.89	未进入负面清单	否	无	5%	
4715	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线铅矿1号台公变台区变压器	160	45.89%	70.57	70.57	未进入负面清单	否	无	136%	
4716	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线铅矿2号台公变台区变压器	50	39.10%	25.45	25.45	未进入负面清单	否	无	122%	
4717	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线铅矿西台公变台区变压器	100	15.14%	74.87	74.87	未进入负面清单	否	无	142%	
4718	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线前贵山南台公变台区变压器	100	42.51%	47.49	47.49	未进入负面清单	否	无	-7%	
4719	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线前贵山台公变台区变压器	100	51.66%	38.34	38.34	未进入负面清单	否	无	5%	
4720	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线四道沟台公变台区变压器	50	60.52%	14.74	14.74	未进入负面清单	否	无	9%	
4721	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线所内变公变台区变压器	80	59.78%	24.18	24.18	未进入负面清单	否	无	-10%	
4722	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线太平沟村台公变台区变压器	100	49.51%	40.49	40.49	未进入负面清单	否	无	22%	
4723	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线瓦盆窑村台公变台区变压器	30	79.14%	3.26	3.26	未进入负面清单	否	无	8%	
4724	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线西场大队台公变台区变压器	400	30.47%	238.10	238.10	未进入负面清单	否	无	-5%	
4725	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线下打虎台公变台区变压器	50	24.79%	32.61	32.61	未进入负面清单	否	无	142%	
4726	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线肖家台公变台区变压器	200	19.01%	141.98	141.98	未进入负面清单	否	无	5%	
4727	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线182号王皋城公变台区变压器	400	17.78%	288.89	288.89	未进入负面清单	否	无	170%	
4728	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线305号李台中街公变台区变压器	400	56.52%	133.90	133.90	未进入负面清单	否	无	-3%	
4729	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线318号李台十队公变台区变压器	200	65.36%	49.29	49.29	未进入负面清单	否	无	3%	
4730	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线383号下清河东台公变台区变压器	200	23.84%	132.33	132.33	未进入负面清单	否	无	55%	
4731	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线陡岭分35号碱场沟公变台区变压器	400	19.18%	283.27	283.27	未进入负面清单	否	无	104%	
4732	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线陡岭分63号小三家公变台区变压器	200	36.45%	107.11	107.11	未进入负面清单	否	无	46%	
4733	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线陡岭分柳河东台支19号柳河堡西台变压器	400	18.10%	287.58	287.58	未进入负面清单	否	无	303%	
4734	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线陡岭分柳河东台支21号柳河堡东台变压器	200	74.97%	30.06	30.06	未进入负面清单	否	无	-3%	
4735	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线高家村分03号高家村台公变台区变压器	200	28.74%	122.52	122.52	未进入负面清单	否	无	161%	
4736	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线高家一组分04号高家一组公变台区变压器	200	15.88%	148.24	148.24	未进入负面清单	否	无	211%	
4737	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线古城子北台分06号后城子屯公变台区变压器	200	18.54%	142.93	142.93	未进入负面清单	否	无	1%	
4738	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线古城子村台分05号古城子公变台区变压器	200	55.89%	68.22	68.22	未进入负面清单	否	无	5%	
4739	国网清河区供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV李台线后地分121号李台后地公变台区变压器	100	74.66%	15.34	13.06	未进入负面清单	否	无	23%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4740	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线后地分潘家支07号潘家公变台区变压器	200	25.40%	129.20	129.20	未进入负面清单	否	无	36%	
4741	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线后地蚂蚁支12号蚂蚁公变台区变压器	200	29.99%	120.02	120.02	未进入负面清单	否	无	13%	
4742	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线后地中清河支17号中清河公变台区变压器	100	76.11%	13.89	13.89	未进入负面清单	否	无	29%	
4743	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线夹草沟东台分08号夹草沟西公变台区变压器	400	12.33%	310.67	310.67	未进入负面清单	否	无	127%	
4744	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线夹草沟东台分17号夹草东公变台区变压器	200	10.64%	158.72	158.72	未进入负面清单	否	无	229%	
4745	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线李台村台分11号李台村公变台区变压器	200	49.26%	81.48	81.48	未进入负面清单	否	无	48%	
4746	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线李台六七队分09号李台六七组公变台区变压器	200	54.83%	70.35	70.35	未进入负面清单	否	无	11%	
4747	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线李台四队分05号李台四队公变台区变压器	200	76.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	5%	
4748	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线裴地沟分26号裴地沟公变台区变压器	100	26.88%	63.12	63.12	未进入负面清单	否	无	92%	
4749	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线裴地沟分李台新台支02号李台新台公变台区变压器	50	43.84%	23.08	23.08	未进入负面清单	否	无	44%	
4750	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线裴地沟分洋地沟支17号杨地沟公变台区变压器	200	9.99%	160.01	160.01	未进入负面清单	否	无	299%	
4751	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线上清河东台分03号上清河东公变台区变压器	200	33.61%	112.79	112.79	未进入负面清单	否	无	61%	
4752	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线上清河西台分01号上清河西公变台区变压器	200	26.40%	127.19	127.19	未进入负面清单	否	无	48%	
4753	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线王皋城提水支07号王皋城提水公变台区变压器	100	40.46%	49.54	49.54	未进入负面清单	否	无	-21%	
4754	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线西南沟分27号西南沟北台公变台区变压器	200	27.41%	125.18	125.18	未进入负面清单	否	无	4%	
4755	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线西南沟分33号南沟南台公变台区变压器	100	54.25%	35.75	35.75	未进入负面清单	否	无	6%	
4756	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线西南沟分91号西南沟十组公变台区变压器	50	49.88%	20.06	20.06	未进入负面清单	否	无	5%	
4757	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线西南沟分西地支08号西地公变台区变压器	80	75.78%	11.37	11.37	未进入负面清单	否	无	20%	
4758	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线西南沟分西南沟八组支23号西南八组变压器	30	38.59%	15.42	15.42	未进入负面清单	否	无	54%	
4759	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线西南沟分西南九组东支02号九组东变压器	50	79.41%	5.29	5.29	未进入负面清单	否	无	10%	
4760	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线西南沟分西南九组西支01号九组西变压器	50	41.61%	24.19	24.19	未进入负面清单	否	无	0%	
4761	国网昌图县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV东嘎线秦家八组分支007号秦家八组变压器	50	59.89%	15.06	31.64	未进入负面清单	否	无	-1%	
4762	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线下清河十队台分55号下清十组公变台区变压器	10	0.14%	8.99	8.99	未进入负面清单	否	无	135%	
4763	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线下清河西台分01号杆下清河西台公变台区变压器	160	74.38%	24.99	24.99	未进入负面清单	否	无	0%	
4764	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线柞子沟村分05号柞子沟公变台区变压器	400	19.46%	282.17	282.17	未进入负面清单	否	无	111%	
4765	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线柞子沟西朴支06号柞子沟西公变台区变压器	400	18.50%	286.01	286.01	未进入负面清单	否	无	181%	
4766	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线柞子一二组分05号柞子二组公变台区变压器	200	40.61%	98.79	98.79	未进入负面清单	否	无	28%	
4767	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线保安八组公变台区变压器	50	23.70%	33.15	33.15	未进入负面清单	否	无	4%	
4768	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线保安二组公变台区变压器	200	17.58%	144.85	144.85	未进入负面清单	否	无	76%	
4769	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线保安六组公变台区变压器	100	29.31%	60.69	60.69	未进入负面清单	否	无	6%	
4770	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线保安七组公变台区变压器	100	40.52%	49.48	49.48	未进入负面清单	否	无	-4%	
4771	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线保安三组公变台区变压器	200	24.40%	131.19	131.19	未进入负面清单	否	无	1%	
4772	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线保安四组公变台区变压器	100	24.36%	65.64	65.64	未进入负面清单	否	无	1%	
4773	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线保安五组公变台区变压器	200	19.41%	141.19	141.19	未进入负面清单	否	无	35%	
4774	国网调兵山市供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV长岭子线宏胜1、2、3组分支018号宏胜1组变压器	50	73.64%	8.18	10.36	未进入负面清单	否	无	8%	
4775	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线北大沟分112号新房子三组公变台区变压器	100	12.99%	77.01	77.01	未进入负面清单	否	无	13%	
4776	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线北大沟分91号新房子二组公变台区变压器	100	21.98%	68.02	68.02	未进入负面清单	否	无	24%	
4777	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线北大沟分石龙支04号新房子一组公变台区变压器	100	18.67%	71.33	71.33	未进入负面清单	否	无	369%	
4778	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线北青石九组公变台区变压器	100	46.26%	43.74	43.74	未进入负面清单	否	无	3%	
4779	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线茶棚二组公变台区变压器	50	34.61%	27.69	27.69	未进入负面清单	否	无	67%	
4780	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线茶棚六组公变台区变压器	100	23.90%	66.10	66.10	未进入负面清单	否	无	44%	
4781	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线茶棚三组公变台区变压器	100	57.95%	32.05	32.05	未进入负面清单	否	无	13%	
4782	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线茶棚四组公变台区变压器	50	36.44%	26.78	26.78	未进入负面清单	否	无	11%	
4783	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线茶棚五组公变台区变压器	200	22.92%	134.17	134.17	未进入负面清单	否	无	13%	
4784	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线茶棚一组公变台区变压器	200	13.02%	153.97	153.97	未进入负面清单	否	无	77%	
4785	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东北八组公变台区变压器	200	11.93%	156.14	156.14	未进入负面清单	否	无	94%	
4786	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东北二组公变台区变压器	200	11.67%	156.67	156.67	未进入负面清单	否	无	248%	
4787	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东北六组公变台区变压器	100	12.84%	77.16	77.16	未进入负面清单	否	无	95%	
4788	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东北七组公变台区变压器	100	26.40%	63.60	63.60	未进入负面清单	否	无	213%	
4789	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东北三组公变台区变压器	100	61.05%	28.96	28.96	未进入负面清单	否	无	159%	
4790	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东北四组公变台区变压器	100	15.77%	74.23	74.23	未进入负面清单	否	无	18%	
4791	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东北五组公变台区变压器	100	13.19%	76.81	76.81	未进入负面清单	否	无	-5%	
4792	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东北一组公变台区变压器	400	10.41%	318.37	318.37	未进入负面清单	否	无	102%	
4793	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东屯六组公变台区变压器	200	13.09%	153.81	153.81	未进入负面清单	否	无	96%	
4794	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东屯七组公变台区变压器	200	13.88%	152.24	152.24	未进入负面清单	否	无	98%	
4795	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东屯三组公变台区变压器	200	38.19%	103.62	103.62	未进入负面清单	否	无	2%	
4796	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东屯四组公变台区变压器	200	58.21%	63.59	63.59	未进入负面清单	否	无	180%	
4797	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东屯五组公变台区变压器	200	20.18%	139.64	139.64	未进入负面清单	否	无	96%	
4798	国网调兵山市供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV十八家甲线091号金家2组变压器	200	58.27%	63.47	41.50	未进入负面清单	否	无	330%	
4799	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线孤榆东台公变台区变压器	200	34.33%	111.35	111.35	未进入负面清单	否	无	-5%	
4800	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线孤榆街台公变台区变压器	200	38.20%	103.60	103.60	未进入负面清单	否	无	3%	
4801	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线孤榆六组公变台区变压器	200	13.05%	153.91	153.91	未进入负面清单	否	无	79%	
4802	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线孤榆南台公变台区变压器	200	50.27%	79.46	79.46	未进入负面清单	否	无	2%	
4803	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线孤榆七组公变台区变压器	200	36.43%	107.13	107.13	未进入负面清单	否	无	87%	
4804	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线孤榆三组公变台区变压器	100	53.91%	36.09	36.09	未进入负面清单	否	无	10%	
4805	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线孤榆四组公变台区变压器	100	36.71%	53.29	53.29	未进入负面清单	否	无	0%	
4806	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线孤榆五组公变台区变压器	200	20.78%	138.44	138.44	未进入负面清单	否	无	128%	
4807	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线孤榆西岗公变台区变压器	100	58.66%	31.34	31.34	未进入负面清单	否	无	194%	
4808	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线孤榆西台公变台区变压器	200	46.28%	87.44	87.44	未进入负面清单	否	无	-9%	
4809	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线孤榆中台公变台区变压器	400	28.26%	246.95	246.95	未进入负面清单	否	无	-5%	
4810	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线济民公变台区变压器	200	27.20%	125.60	125.60	未进入负面清单	否	无	16%	
4811	国网昌图县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV铁西线汇源村4组分004号汇源村4组变压器	100	52.05%	37.95	63.38	未进入负面清单	否	无	-13%	
4812	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线莲花二三组公变台区变压器	400	15.94%	296.25	296.25	未进入负面清单	否	无	45%	
4813	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线莲花六组公变台区变压器	50	78.19%	5.90	5.90	未进入负面清单	否	无	103%	
4814	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线莲花五组公变台区变压器	100	31.51%	58.49	58.49	未进入负面清单	否	无	392%	
4815	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线莲花一四组公变台区变压器	200	19.42%	141.16	141.16	未进入负面清单	否	无	102%	
4816	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线莲花一组公变变压器	50	38.62%	25.69	25.69	未进入负面清单	否	无	203%	
4817	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线柳河六组公变台区变压器	50	22.54%	33.73	33.73	未进入负面清单	否	无	2%	
4818	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线平乐北公变台区变压器	200	19.25%	141.49	141.49	未进入负面清单	否	无	2%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4819	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线平乐南公变台区变压器	100	18.96%	71.04	71.04	未进入负面清单	否	无	76%	
4820	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线青石八组公变台区变压器	100	36.75%	53.25	53.25	未进入负面清单	否	无	2%	
4821	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线青石二组公变台区变压器	100	22.61%	67.39	67.39	未进入负面清单	否	无	92%	
4822	国网清河区供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV莲花线青石十组东公变台区变压器	50	63.88%	13.06	6.54	未进入负面清单	否	无	-2%	
4823	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线青石十组西公变台区变压器	50	50.20%	19.90	19.90	未进入负面清单	否	无	-8%	
4824	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线青石四组公变台区变压器	100	22.43%	67.57	67.57	未进入负面清单	否	无	-2%	
4825	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线青石五七组公变台区变压器	100	28.54%	61.46	61.46	未进入负面清单	否	无	-2%	
4826	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线青石一组公变台区变压器	200	19.52%	140.97	140.97	未进入负面清单	否	无	393%	
4827	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线圣泉公变台区变压器	100	26.51%	63.50	63.50	未进入负面清单	否	无	5%	
4828	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线石龙二组公变台区变压器	100	17.22%	72.78	72.78	未进入负面清单	否	无	32%	
4829	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线石龙三组公变台区变压器	100	16.84%	73.16	73.16	未进入负面清单	否	无	1%	
4830	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线石龙四组公变台区变压器	100	32.95%	57.05	57.05	未进入负面清单	否	无	231%	
4831	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线石龙五组公变台区变压器	50	14.65%	37.68	37.68	未进入负面清单	否	无	4%	
4832	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线石龙一组公变台区变压器	50	29.65%	30.18	30.18	未进入负面清单	否	无	384%	
4833	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线水泉二组公变台区变压器	200	14.57%	150.86	150.86	未进入负面清单	否	无	95%	
4834	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线水泉三组公变台区变压器	100	27.90%	62.10	62.10	未进入负面清单	否	无	183%	
4835	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线水泉一组公变台区变压器	400	15.52%	297.93	297.93	未进入负面清单	否	无	90%	
4836	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线糖坊八组公变台区变压器	100	30.11%	59.89	59.89	未进入负面清单	否	无	158%	
4837	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线糖坊二组公变台区变压器	100	22.14%	67.86	67.86	未进入负面清单	否	无	10%	
4838	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线糖坊六九组公变台区变压器	200	22.04%	135.93	135.93	未进入负面清单	否	无	67%	
4839	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线糖坊七组公变台区变压器	50	48.40%	20.80	20.80	未进入负面清单	否	无	-3%	
4840	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线糖坊三组公变台区变压器	100	33.03%	56.97	56.97	未进入负面清单	否	无	9%	
4841	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线糖坊四五组公变台区变压器	200	30.50%	118.99	118.99	未进入负面清单	否	无	70%	
4842	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线糖坊一组公变台区变压器	200	18.43%	143.14	143.14	未进入负面清单	否	无	-11%	
4843	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线王家公变台区变压器	400	11.31%	314.77	314.77	未进入负面清单	否	无	-17%	
4844	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新房子四组公变台区变压器	100	28.49%	61.51	61.51	未进入负面清单	否	无	117%	
4845	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新房子五六组公变台区变压器	200	46.06%	87.89	87.89	未进入负面清单	否	无	159%	
4846	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新立八组公变台区变压器	200	28.39%	123.21	123.21	未进入负面清单	否	无	1%	
4847	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新立二组公变台区变压器	200	24.29%	131.42	131.42	未进入负面清单	否	无	1%	
4848	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新立六组公变台区变压器	50	40.48%	24.76	24.76	未进入负面清单	否	无	-17%	
4849	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新立七组公变台区变压器	100	28.39%	61.61	61.61	未进入负面清单	否	无	52%	
4850	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新立三组公变台区变压器	50	69.74%	10.13	10.13	未进入负面清单	否	无	3%	
4851	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新立四五组公变台区变压器	200	23.30%	133.40	133.40	未进入负面清单	否	无	25%	
4852	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新立一组公变台区变压器	100	29.52%	60.48	60.48	未进入负面清单	否	无	30%	
4853	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线幸福家园小区公变台区变压器	400	19.17%	283.34	283.34	未进入负面清单	否	无	-10%	
4854	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线玉兴公变台区变压器	100	25.94%	64.06	64.06	未进入负面清单	否	无	0%	
4855	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线古于西街分支011号古于西街变压器	30	30.74%	17.78	17.78	未进入负面清单	否	无	-2%	
4856	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线222号林丰乡政府公变台区变压器	100	43.28%	46.72	46.72	未进入负面清单	否	无	-2%	
4857	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线231号林丰东台公变台区变压器	400	21.56%	273.76	273.76	未进入负面清单	否	无	24%	
4858	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线八道七队分01号八道七队公变台区变压器	200	56.67%	66.66	66.66	未进入负面清单	否	无	62%	
4859	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线朝阳分26号向阳村公变台区变压器	100	41.65%	48.35	48.35	未进入负面清单	否	无	38%	
4860	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线朝阳分80号朝阳村公变台区变压器	400	11.65%	313.39	313.39	未进入负面清单	否	无	30%	
4861	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线朝阳分生高家沟支高家沟台公变台区变压器	50	10.45%	39.77	39.77	未进入负面清单	否	无	-13%	
4862	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线车路村分06号八道村公变台区变压器	400	28.39%	246.44	246.44	未进入负面清单	否	无	70%	
4863	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线车路村分70号车路村公变台区变压器	200	15.87%	148.27	148.27	未进入负面清单	否	无	65%	
4864	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线车路村分八道一组支08号八道一组变压器	400	15.88%	296.48	296.48	未进入负面清单	否	无	79%	
4865	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线陈夏家分68号夏家五队公变台区变压器	100	17.93%	72.07	72.07	未进入负面清单	否	无	231%	
4866	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线陈夏家分陈家东台支08号陈家村台变压器	400	13.53%	305.90	305.90	未进入负面清单	否	无	58%	
4867	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线陈夏家分陈家东台支14号陈家东台变压器	80	50.93%	31.26	31.26	未进入负面清单	否	无	357%	
4868	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线陈夏家分夏家村台支04号夏家村台变压器	200	55.11%	69.77	69.77	未进入负面清单	否	无	262%	
4869	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线陈夏家分夏家东台支05号夏家东台变压器	400	21.32%	274.71	274.71	未进入负面清单	否	无	212%	
4870	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线陈夏家分夏家新台支08号夏家村新台变压器	200	22.52%	134.96	134.96	未进入负面清单	否	无	238%	
4871	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线达成分13号达成屯公变台区变压器	200	25.16%	129.67	129.67	未进入负面清单	否	无	11%	
4872	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线达成分50号达成村公变台区变压器	200	73.46%	33.07	33.07	未进入负面清单	否	无	44%	
4873	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线达成分73号达成纯德公变台区变压器	200	49.99%	80.02	80.02	未进入负面清单	否	无	20%	
4874	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线达成七组分06号达成七组公变台区变压器	20	41.51%	9.70	9.70	未进入负面清单	否	无	5%	
4875	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线凤祥村分20号凤祥村公变台区变压器	400	14.51%	301.96	301.96	未进入负面清单	否	无	40%	
4876	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线官粮东分07号官粮村公变台区变压器	160	67.51%	35.98	35.98	未进入负面清单	否	无	30%	
4877	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线官粮东分17号官粮东台公变台区变压器	200	62.56%	54.89	54.89	未进入负面清单	否	无	45%	
4878	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线官粮西分07号官粮西台公变台区变压器	100	75.71%	14.29	14.29	未进入负面清单	否	无	18%	
4879	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线尖山村分03号公变台区变压器	400	17.18%	291.26	291.26	未进入负面清单	否	无	163%	
4880	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线尖山村河北分05号尖山村河北公变台区变压器	160	34.27%	89.17	89.17	未进入负面清单	否	无	144%	
4881	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线尖山二队分01号尖山二队公变台区变压器	200	29.03%	121.94	121.94	未进入负面清单	否	无	57%	
4882	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线尖山一队分04号尖山一组公变台区变压器	50	79.22%	5.39	5.39	未进入负面清单	否	无	97%	
4883	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线建材厂分04号建材厂公变台区变压器	200	11.56%	156.88	156.88	未进入负面清单	否	无	141%	
4884	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线乐堡村分12号公变台区变压器	200	49.98%	80.04	80.04	未进入负面清单	否	无	135%	
4885	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线乐堡村分81号乐堡村公变台区变压器	400	12.76%	308.98	308.98	未进入负面清单	否	无	199%	
4886	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线乐堡村分永兴村支03号公变台区变压器	400	11.75%	313.00	313.00	未进入负面清单	否	无	165%	
4887	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线林丰村台分04号林丰村公变台区变压器	400	21.21%	275.17	275.17	未进入负面清单	否	无	36%	
4888	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线林丰西台分06号林丰村西公变台区变压器	400	14.02%	303.92	303.92	未进入负面清单	否	无	9%	
4889	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线龙凤村台分31号龙凤村台公变台区变压器	50	72.86%	8.57	8.57	未进入负面清单	否	无	7%	
4890	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线鹿场分04号鹿场公变台区变压器	50	43.44%	23.28	23.28	未进入负面清单	否	无	2%	
4891	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线蚂蚁分39号蚂蚁村公变台区变压器	100	23.22%	66.78	66.78	未进入负面清单	否	无	12%	
4892	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线蚂蚁分蚂蚁一组支03号公变台区变压器	100	20.46%	69.54	69.54	未进入负面清单	否	无	157%	
4893	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV青东线红崖西台区变压器	400	62.04%	111.83	63.52	未进入负面清单	否	无	13%	
4894	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线松山分22号松山一组公变台区变压器	100	44.23%	45.77	45.77	未进入负面清单	否	无	-4%	
4895	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线松山分62号松山村台公变台区变压器	400	17.63%	289.47	289.47	未进入负面清单	否	无	14%	
4896	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线湾子沟分01号湾子沟公变台区变压器	400	12.59%	309.63	309.63	未进入负面清单	否	无	15%	
4897	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线湾子沟四组分21号湾子沟四组分变压器	100	31.56%	58.44	58.44	未进入负面清单	否	无	31%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4898	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线湾子沟四组分湾子沟五组支10号变压器	200	19.66%	140.68	140.68	未进入负面清单	否	无	48%	
4899	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线湾子沟一组分06号湾子沟一组公变台区变压器	200	18.61%	142.78	142.78	未进入负面清单	否	无	6%	
4900	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线魏家村分04号魏家村公变台区变压器	400	16.54%	293.82	293.82	未进入负面清单	否	无	7%	
4901	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线魏家五组分06号魏家五组公变台区变压器	200	20.82%	138.35	138.35	未进入负面清单	否	无	97%	
4902	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线魏家一组南分04号魏家村1组南公变台区变压器	100	24.29%	65.71	65.71	未进入负面清单	否	无	147%	
4903	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线新边村分02号新边村公变台区变压器	400	19.44%	282.24	282.24	未进入负面清单	否	无	151%	
4904	国网调兵山市供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV通江口线通江口分歧004号通江口一组变压器	50	54.22%	17.89	10.38	未进入负面清单	否	无	23%	
4905	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线新边西分03号新边西台公变台区变压器	200	33.01%	113.99	113.99	未进入负面清单	否	无	24%	
4906	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线新街基分49号新街基公变台区变压器	400	19.85%	280.60	280.60	未进入负面清单	否	无	103%	
4907	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线新街基分陈村李卜支08号陈村李卜变压器	400	11.84%	312.62	312.62	未进入负面清单	否	无	49%	
4908	国网清河区供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV孟家线陈家二组公变台区变压器	50	72.65%	8.67	6.60	未进入负面清单	否	无	56%	
4909	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线陈家三组公变台区变压器	100	16.28%	73.72	73.72	未进入负面清单	否	无	143%	
4910	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线陈家四组公变台区变压器	200	16.87%	146.26	146.26	未进入负面清单	否	无	40%	
4911	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线陈家五组公变台区变压器	400	20.77%	276.92	276.92	未进入负面清单	否	无	27%	
4912	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线陈家一组公变台区变压器	50	36.05%	26.97	26.97	未进入负面清单	否	无	-9%	
4913	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线大狮子沟公变台区变压器	200	29.53%	120.95	120.95	未进入负面清单	否	无	111%	
4914	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线放牛二组公变台区变压器	200	36.67%	106.66	106.66	未进入负面清单	否	无	-5%	
4915	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线放牛分01号秀水西台公变台区变压器	30	64.22%	7.73	7.73	未进入负面清单	否	无	3%	
4916	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线放牛三组公变台区变压器	100	31.88%	58.12	58.12	未进入负面清单	否	无	0%	
4917	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线放牛四五组公变台区变压器	400	12.90%	308.41	308.41	未进入负面清单	否	无	109%	
4918	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线放牛一组公变台区变压器	200	17.24%	145.52	145.52	未进入负面清单	否	无	66%	
4919	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线纪家二组公变台区变压器	200	45.31%	89.38	89.38	未进入负面清单	否	无	-3%	
4920	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线纪家六组公变台区变压器	200	29.90%	120.20	120.20	未进入负面清单	否	无	25%	
4921	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线纪家七组公变台区变压器	30	51.92%	11.42	11.42	未进入负面清单	否	无	-60%	
4922	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线纪家三组公变台区变压器	200	42.86%	94.28	94.28	未进入负面清单	否	无	47%	
4923	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线纪家四组公变台区变压器	400	22.99%	268.03	268.03	未进入负面清单	否	无	45%	
4924	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线纪家五组公变台区变压器	100	18.79%	71.21	71.21	未进入负面清单	否	无	75%	
4925	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线纪家一组公变台区变压器	200	19.45%	141.10	141.10	未进入负面清单	否	无	16%	
4926	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线龙泉八九组公变台区变压器	200	38.85%	102.30	102.30	未进入负面清单	否	无	11%	
4927	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线龙泉北山东公变台区变压器	200	22.04%	135.92	135.92	未进入负面清单	否	无	3%	
4928	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线边家一二组分支001号边家村变压器	100	29.27%	60.73	60.73	未进入负面清单	否	无	-12%	
4929	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线龙泉东南公变台区变压器	100	29.01%	60.99	60.99	未进入负面清单	否	无	49%	
4930	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线龙泉六七组公变台区变压器	200	21.18%	137.63	137.63	未进入负面清单	否	无	71%	
4931	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线龙泉中公变台区变压器	400	55.67%	137.33	137.33	未进入负面清单	否	无	183%	
4932	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线孟家二三组公变台区变压器	200	28.69%	122.62	122.62	未进入负面清单	否	无	32%	
4933	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线孟家九组公变台区变压器	100	29.99%	60.01	60.01	未进入负面清单	否	无	12%	
4934	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线孟家六组公变台区变压器	200	15.62%	148.77	148.77	未进入负面清单	否	无	2%	
4935	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线孟家七八组公变台区变压器	200	37.35%	105.30	105.30	未进入负面清单	否	无	29%	
4936	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线孟家十组公变台区变压器	50	47.94%	21.03	21.03	未进入负面清单	否	无	13%	
4937	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线孟家四五组公变台区变压器	200	23.24%	133.53	133.53	未进入负面清单	否	无	46%	
4938	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线孟家一组公变台区变压器	50	32.53%	28.73	28.73	未进入负面清单	否	无	199%	
4939	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线双城子八九组公变台区变压器	80	59.20%	24.64	24.64	未进入负面清单	否	无	-3%	
4940	国网清河区供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV孟家线双城子二组公变台区变压器	50	65.62%	12.19	6.61	未进入负面清单	否	无	14%	
4941	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线双城子六组小区公变台区变压器	30	64.54%	7.64	7.64	未进入负面清单	否	无	26%	
4942	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线双城子七组公变台区变压器	100	30.48%	59.52	59.52	未进入负面清单	否	无	13%	
4943	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线双城子三组公变台区变压器	50	55.48%	17.26	17.26	未进入负面清单	否	无	0%	
4944	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线双城子十组公变台区变压器	200	19.10%	141.80	141.80	未进入负面清单	否	无	16%	
4945	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线双城子四组公变台区变压器	50	68.01%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	10%	
4946	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线双城子五六组公变台区变压器	80	49.77%	32.19	32.19	未进入负面清单	否	无	2%	
4947	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线双城子一组公变台区变压器	200	15.73%	148.55	148.55	未进入负面清单	否	无	-11%	
4948	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线小狮子沟北公变台区变压器	50	56.14%	16.93	16.93	未进入负面清单	否	无	6%	
4949	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线小狮子沟南公变台区变压器	100	28.80%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	77%	
4950	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线小狮子沟中公变台区变压器	100	34.49%	55.52	55.52	未进入负面清单	否	无	-3%	
4951	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线小万家沟公变台区变压器	50	17.16%	36.42	36.42	未进入负面清单	否	无	465%	
4952	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线秀水七组公变台区变压器	200	16.24%	147.52	147.52	未进入负面清单	否	无	97%	
4953	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线秀水三四组公变台区变压器	400	13.26%	306.96	306.96	未进入负面清单	否	无	6%	
4954	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线秀水一组公变台区变压器	400	10.33%	318.70	318.70	未进入负面清单	否	无	47%	
4955	国网清河区供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV孟家线徐家坟公变台区变压器	50	68.76%	10.62	6.62	未进入负面清单	否	无	62%	
4956	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线	10kV宁电线02左01号公变台区变压器	100	10.09%	79.91	79.91	未进入负面清单	否	无	-16%	
4957	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线	10kV宁电线06左02号公变台区变压器	250	12.81%	192.97	192.97	未进入负面清单	否	无	-10%	
4958	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线	10kV宁电线向阳支07右02号公变台区变压器	315	24.41%	206.61	206.61	未进入负面清单	否	无	430820%	
4959	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线	10kV宁电线向阳支13号公变台区变压器	315	28.07%	195.08	195.08	未进入负面清单	否	无	3%	
4960	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线	10kV宁电线向阳支15右01号公变台区变压器	315	27.90%	195.61	195.61	未进入负面清单	否	无	24%	
4961	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线	10kV宁电线向阳支15左01号公变台区变压器	315	37.18%	166.38	166.38	未进入负面清单	否	无	2%	
4962	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线	10kV宁电线向阳支15左02号公变台区变压器	315	20.44%	219.12	219.12	未进入负面清单	否	无	5%	
4963	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线	10kV宁电线向阳支16号公变台区变压器	315	47.65%	133.41	133.41	未进入负面清单	否	无	24%	
4964	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线	10kV宁电线向阳支20号公变台区变压器	315	42.50%	149.64	149.64	未进入负面清单	否	无	4%	
4965	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线	10kV宁电线向阳支27号公变台区变压器甲	315	26.32%	200.60	200.60	未进入负面清单	否	无	0%	
4966	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线	10kV宁电线向阳支27号公变乙台区变压器	315	20.19%	219.89	219.89	未进入负面清单	否	无	-6%	
4967	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线	10kV宁电线向阳支32左03号公变台区变压器	315	74.49%	48.84	48.84	未进入负面清单	否	无	3%	
4968	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线	10kV宁电线向阳支35号公变台区变压器	315	34.59%	174.54	174.54	未进入负面清单	否	无	-3%	
4969	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线	10kV宁电线向阳支41号公变台区变压器	315	31.39%	184.61	184.61	未进入负面清单	否	无	21%	
4970	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线	10kV宁电线向阳支43号公变台区变压器	315	23.34%	209.99	209.99	未进入负面清单	否	无	-1%	
4971	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线	10kV宁电线向阳支二小分02右01号公变台区变压器	315	65.47%	77.26	77.26	未进入负面清单	否	无	3%	
4972	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线	10kV宁电线向阳支二小分02左01号公变台区变压器	315	44.35%	143.81	143.81	未进入负面清单	否	无	0%	
4973	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线（右）06号公变台区变压器	315	24.97%	204.84	204.84	未进入负面清单	否	无	0%	
4974	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线（右）08号公变台区变压器	250	33.66%	140.85	140.85	未进入负面清单	否	无	3%	
4975	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线（右）23号公变台区变压器	315	42.14%	150.75	150.75	未进入负面清单	否	无	7%	
4976	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线（右）29号公变台区变压器	315	38.27%	162.95	162.95	未进入负面清单	否	无	4%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4977	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线（右）31号公变台区变压器	315	42.74%	148.86	148.86	未进入负面清单	否	无	-8%	
4978	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线21右03号公变台区变压器	200	35.27%	109.46	109.46	未进入负面清单	否	无	3%	
4979	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线21右06号公变台区变压器	20	58.23%	6.35	6.35	未进入负面清单	否	无	11%	
4980	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线25左01号公变台区变压器	250	55.38%	86.56	86.56	未进入负面清单	否	无	0%	
4981	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线汪哆罗東支03号公变台区变压器	315	48.75%	129.94	129.94	未进入负面清单	否	无	-2%	
4982	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线汪哆罗東支05号公变台区变压器	315	19.06%	223.47	223.47	未进入负面清单	否	无	16%	
4983	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线汪哆罗東支11号公变台区变压器	315	12.36%	244.56	244.56	未进入负面清单	否	无	99%	
4984	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线汪哆罗東支18号公变台区变压器	200	18.88%	142.24	142.24	未进入负面清单	否	无	14%	
4985	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV宝东线073号英桃4组变压器	80	70.40%	15.68	50.89	未进入负面清单	否	无	9%	
4986	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线政府支05号公变台区变压器	315	29.49%	190.61	190.61	未进入负面清单	否	无	18%	
4987	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线政府支08号公变台区变压器	315	35.62%	171.31	171.31	未进入负面清单	否	无	-5%	
4988	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线政府支09号公变台区变压器	315	24.58%	206.08	206.08	未进入负面清单	否	无	-2%	
4989	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线09号变压器	100	6.07%	83.93	83.93	未进入负面清单	否	无	-32%	
4990	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线17号变压器	315	5.93%	264.81	264.81	未进入负面清单	否	无	-13%	
4991	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线19右03号变压器	200	45.02%	89.95	89.95	未进入负面清单	否	无	-43%	
4992	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线24号变压器	315	26.10%	201.30	201.30	未进入负面清单	否	无	4%	
4993	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线30号1号变压器	200	9.69%	160.63	160.63	未进入负面清单	否	无	-2%	
4994	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线30号2号压器	250	16.85%	182.87	182.87	未进入负面清单	否	无	-84%	
4995	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线53号变压器	315	41.08%	154.09	154.09	未进入负面清单	否	无	-27%	
4996	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线68左05号变压器	100	41.27%	48.74	48.74	未进入负面清单	否	无	-8%	
4997	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线71号变压器	100	9.95%	80.05	80.05	未进入负面清单	否	无	-43%	
4998	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线78号变压器	100	5.07%	84.93	84.93	未进入负面清单	否	无	-8%	
4999	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线83号变压器	50	5.00%	42.50	42.50	未进入负面清单	否	无	1%	
5000	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线水库支09号变压器	50	7.59%	41.20	41.20	未进入负面清单	否	无	53%	
5001	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线水库支22号变压器	200	21.90%	136.21	136.21	未进入负面清单	否	无	4%	
5002	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线水库支32号变压器	50	23.75%	33.12	33.12	未进入负面清单	否	无	0%	
5003	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线水库支55号变压器	200	12.86%	154.28	154.28	未进入负面清单	否	无	-10%	
5004	国网清河区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	10kV宁水线水库支冷饮分18号变压器	200	67.11%	45.78	26.50	未进入负面清单	否	无	-24%	
5005	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁杨线	10kV宁杨线14右04号公变台区变压器	50	25.79%	32.11	32.11	未进入负面清单	否	无	-33%	
5006	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	10kV宁镇线（左)13号 公变台区变压器	315	11.42%	247.53	247.53	未进入负面清单	否	无	11%	
5007	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	10kV宁镇线11右3号 公变台区变压器	200	30.05%	119.90	119.90	未进入负面清单	否	无	-7%	
5008	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	10kV宁镇线12右3号 公变台区变压器	315	4.54%	269.21	269.21	未进入负面清单	否	无	-14%	
5009	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线135号石家堡子公变台区变压器	100	64.21%	25.79	25.79	未进入负面清单	否	无	17%	
5010	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线14右1号公变台区变压器	100	47.18%	42.83	42.83	未进入负面清单	否	无	169%	
5011	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线28号后马七队北公变台区变压器	100	53.03%	36.97	36.97	未进入负面清单	否	无	-11%	
5012	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线65号后马六队公变台区变压器	160	27.12%	100.61	100.61	未进入负面清单	否	无	63%	
5013	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线84号后马三四队公变台区变压器	100	52.07%	37.93	37.93	未进入负面清单	否	无	48%	
5014	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线后马六队南分11号后马六队南台变压器	100	23.17%	66.83	66.83	未进入负面清单	否	无	-28%	
5015	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线后马七队北台分04号后马七队公变台区变压器	50	78.37%	5.81	5.81	未进入负面清单	否	无	6%	
5016	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线后马一二九队分02号后马一二九队变压器	80	70.44%	15.65	15.65	未进入负面清单	否	无	26%	
5017	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线斛米沟村13#变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
5018	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线斛米沟村17#变压器	50	0.01%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-3%	
5019	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线建材小区分07号建材厂房家属房变压器	30	39.50%	15.15	15.15	未进入负面清单	否	无	-20%	
5020	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线金泉分18左02#台区变压器	100	23.03%	66.98	66.98	未进入负面清单	否	无	-39%	
5021	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分22号下房身北台公变台区变压器	200	41.77%	96.47	96.47	未进入负面清单	否	无	59%	
5022	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分30号下房身南台公变台区变压器	200	38.30%	103.40	103.40	未进入负面清单	否	无	17%	
5023	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分前马支36右33号前马村5#公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
5024	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分前马支44号前马养牛小区变压器	80	76.71%	10.63	10.63	未进入负面清单	否	无	-7%	
5025	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分前马支前马村台岐02右03左18号前马村3#公变变压器	50	3.92%	43.04	43.04	未进入负面清单	否	无	19%	
5026	国网清河区供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV农二线南台分前马支前马村台岐02右28号前马村4#变压器	50	59.13%	15.43	6.68	未进入负面清单	否	无	0%	
5027	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分前马支前马东台岐01号前马东台变压器	50	50.52%	19.74	39.48	未进入负面清单	否	无	8%	
5028	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分前马支前马南台岐02号前马南台变压器	100	49.00%	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	2%	
5029	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分前马支前马西台岐04号前马西台变压器	315	18.03%	226.70	226.70	未进入负面清单	否	无	25%	
5030	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分前马支下房身东台岐02号变压器	30	45.15%	13.46	13.46	未进入负面清单	否	无	-16%	
5031	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分前马支尹家岐08左09号前马村2#公变变压器	50	50.06%	19.97	19.97	未进入负面清单	否	无	353%	
5032	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分前马支尹家岐48号尹家新台变压器	50	70.98%	9.51	9.51	未进入负面清单	否	无	1%	
5033	国网清河区供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV农二线南台分前马支尹家岐66号尹家一二队变压器	30	64.89%	7.53	4.01	未进入负面清单	否	无	6%	
5034	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分前马支尹家岐尹家五队岐07号变压器	30	65.88%	7.24	7.24	未进入负面清单	否	无	7%	
5035	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分十八道支02号南台村变压器	80	62.78%	21.77	21.77	未进入负面清单	否	无	21%	
5036	国网清河区供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV农二线南台分十八道支23左03号十八道村4#公变	50	72.84%	8.58	6.69	未进入负面清单	否	无	71%	
5037	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线东沟分支003号东沟变压器	50	17.65%	36.18	36.18	未进入负面清单	否	无	1866%	
5038	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台分十八道支43右31号十八道村1#公变变压器	50	73.92%	8.04	8.04	未进入负面清单	否	无	600%	
5039	国网清河区供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV农二线南台分十八道支南台村北台岐05号变压器	50	70.85%	9.57	6.78	未进入负面清单	否	无	1%	
5040	国网清河区供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV农二线南台分十八道支十八道东台岐06号变压器	50	74.90%	7.55	6.80	未进入负面清单	否	无	0%	
5041	国网调兵山市供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV金宝线东岗子1、2组分支009号东岗子一、二组变压器	50	60.69%	14.65	29.42	未进入负面清单	否	无	14%	
5042	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台支十八道支48号十八道西台分台变压器	400	12.70%	309.20	309.20	未进入负面清单	否	无	43%	
5043	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线南台支十八道支十八道五队岐06号变压器	100	41.09%	48.91	48.91	未进入负面清单	否	无	16%	
5044	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线北洼分支014号北洼变压器	200	75.03%	29.94	29.94	未进入负面清单	否	无	46%	
5045	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线石家堡子东台分石家堡子小区支12号变压器	100	23.06%	66.94	66.94	未进入负面清单	否	无	-58%	
5046	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线王家沟分26号后马八队公变台区变压器	80	52.40%	30.08	30.08	未进入负面清单	否	无	4%	
5047	国网昌图县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农村线南张3组分003号南张3组变压器	30	50.73%	11.78	19.12	未进入负面清单	否	无	12%	
5048	国网昌图县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV大洼南线长岭六组分岐020号长岭六组变压器	50	46.50%	21.75	31.99	未进入负面清单	否	无	-66%	
5049	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡分斛米沟五六队支27号变压器	50	71.23%	9.39	9.39	未进入负面清单	否	无	11%	
5050	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡分斛米沟一二队台支07号变压器	30	34.80%	16.56	55.20	未进入负面清单	否	无	49%	
5051	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分114号张家五队公变台区变压器	30	58.00%	9.60	9.60	未进入负面清单	否	无	15%	
5052	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分147号张家一队公变台区变压器	100	25.96%	64.04	64.04	未进入负面清单	否	无	99%	
5053	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分32号闫家堡子公变台区变压器	30	33.73%	16.88	56.27	未进入负面清单	否	无	32%	
5054	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分54号孔台村台公变台区变压器	50	45.19%	22.40	44.81	未进入负面清单	否	无	11%	
5055	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分地沟台支01号闫家地沟台变压器	20	62.13%	5.57	5.57	未进入负面清单	否	无	6%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
5056	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分斛米沟三队台支04号变压器	30	51.48%	11.56	11.56	未进入负面清单	否	无	2%	
5057	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分斛米五六队支18+1左12号斛米沟村1#公变变压器	50	14.58%	37.71	37.71	未进入负面清单	否	无	21%	
5058	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分斛米五六队支27左03右04左01号斛米沟村20#公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
5059	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分斛米五六队支27左03右04左03号斛米沟村21#公变变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-4%	
5060	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分斛米五六队支27左03右06号斛米沟村19#公变变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-20%	
5061	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分斛米五六队支斛米沟村11#变压器	50	12.98%	38.51	38.51	未进入负面清单	否	无	-81%	
5062	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分斛米五六队支斛米沟村14#变压器	50	17.33%	36.33	36.33	未进入负面清单	否	无	44%	
5063	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分斛米五六队支斛米沟村15#变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
5064	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分斛米五六队支斛米沟村16#变压器	50	11.25%	39.37	39.37	未进入负面清单	否	无	-1%	
5065	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分斛米五六队支斛米沟村5#变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
5066	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分闫家支38号闫家南台变压器	30	67.53%	6.74	6.74	未进入负面清单	否	无	-1%	
5067	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分闫家支佟家堡子台岐02号变压器	30	61.93%	8.42	8.42	未进入负面清单	否	无	3%	
5068	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分闫家支小东沟台岐02号变压器	20	60.81%	5.84	5.84	未进入负面清单	否	无	21%	
5069	国网西丰县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV柏兴线新立分19号新立屯台区变压器	10	55.31%	3.47	25.94	未进入负面清单	否	无	14%	
5070	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分张家小区支01号张家小区变压器	100	13.72%	76.28	76.28	未进入负面清单	否	无	-7%	
5071	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二张家堡子分孔台沟一队台支04号变压器	30	61.89%	8.43	8.43	未进入负面清单	否	无	17%	
5072	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一干华夏地产分16号公变台区变压器	160	29.71%	96.47	96.47	未进入负面清单	否	无	-5%	
5073	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线168号养马五队公变台区变压器	20	77.95%	2.41	2.41	未进入负面清单	否	无	19%	
5074	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线258号清榆村台公变台区变压器	30	70.70%	5.79	5.79	未进入负面清单	否	无	9%	
5075	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线91左09号公变台区变压器	100	0.35%	89.65	89.65	未进入负面清单	否	无	-	
5076	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线曹家沟分06号曹家沟台公变台区变压器	10	20.00%	7.00	7.00	未进入负面清单	否	无	-52%	
5077	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线打车沟分打车东台支03号打车东台变压器	400	9.90%	320.38	320.38	未进入负面清单	否	无	278%	
5078	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线打车沟分打车西台支02号打车西台变压器	400	11.39%	314.43	314.43	未进入负面清单	否	无	82%	
5079	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线打车沟分台子沟支07号养马七队台变压器	80	37.30%	42.16	42.16	未进入负面清单	否	无	10%	
5080	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线林场家属台分支009号林场家属台变压器	5	76.26%	0.69	3.20	未进入负面清单	否	无	-1%	
5081	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线华夏地产分08号前杨北台公变台区变压器	200	37.26%	105.49	105.49	未进入负面清单	否	无	41%	
5082	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线华夏地产分17号华夏地产公变台区变压器	250	18.80%	178.00	178.00	未进入负面清单	否	无	14%	
5083	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线黄岭沟分04号养马东台公变台区变压器	100	72.06%	17.94	17.94	未进入负面清单	否	无	23%	
5084	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线黄岭沟分39号养马八队台公变台区变压器	20	69.84%	4.03	4.03	未进入负面清单	否	无	-3%	
5085	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线老虎沟分09号富饶村台公变台区变压器	50	70.94%	9.53	9.53	未进入负面清单	否	无	27%	
5086	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线老虎沟分40号新发沟台公变台区变压器	200	21.01%	137.98	137.98	未进入负面清单	否	无	-5%	
5087	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线老虎沟分82号老虎沟东台公变台区变压器	50	68.25%	10.87	10.87	未进入负面清单	否	无	27%	
5088	国网清河区供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV农一线老虎沟分富饶南台支02号富饶村新台变压器	30	63.06%	8.08	4.10	未进入负面清单	否	无	45%	
5089	国网西丰县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV起重线长乐分长乐台区变压器	80	62.57%	21.95	51.94	未进入负面清单	否	无	18%	
5090	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线老虎沟分老虎沟西台支05号老虎沟西台变压器	50	49.38%	20.31	40.62	未进入负面清单	否	无	24%	
5091	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线前杨村台分18号前杨村台公变台区变压器	400	50.07%	159.72	159.72	未进入负面清单	否	无	0%	
5092	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线前杨村台分前杨南台支03号前杨南台变压器	400	8.84%	324.65	324.65	未进入负面清单	否	无	29%	
5093	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线前杨东台分06号前杨东台公变台区变压器	80	51.18%	31.06	31.06	未进入负面清单	否	无	21%	
5094	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线泉眼沟分11号后杨东台公变台区变压器	200	57.30%	65.39	65.39	未进入负面清单	否	无	19%	
5095	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线泉眼沟分166号泉眼沟村台公变台区变压器	100	24.53%	65.47	65.47	未进入负面清单	否	无	71%	
5096	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线泉眼沟分19号后杨西台公变台区变压器	200	22.11%	135.77	135.77	未进入负面清单	否	无	100%	
5097	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线泉眼沟分49号八社南台公变台区变压器	160	36.09%	86.26	86.26	未进入负面清单	否	无	59%	
5098	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线泉眼沟分56号八社村台公变台区变压器	315	16.93%	230.16	230.16	未进入负面清单	否	无	92%	
5099	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线泉眼沟分64号后八社村台公变台区变压器	100	54.92%	35.09	35.09	未进入负面清单	否	无	69%	
5100	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线泉眼沟分八社东台支08+02号八社东台变压器	315	19.32%	222.64	222.64	未进入负面清单	否	无	133%	
5101	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线泉眼沟分东腰沟支23号东腰沟台变压器	50	46.62%	21.69	21.69	未进入负面清单	否	无	0%	
5102	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线泉眼沟分东腰沟支西腰沟台岐01号变压器	100	21.98%	68.02	68.02	未进入负面清单	否	无	184%	
5103	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线泉眼沟分后杨中台支04号后杨中台变压器	200	69.04%	41.93	41.93	未进入负面清单	否	无	49%	
5104	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线泉眼沟分九社北台支05号九社北台变压器	80	66.48%	18.81	18.81	未进入负面清单	否	无	9%	
5105	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线泉眼沟分九社村台支02号九社村台变压器	100	66.64%	23.37	23.37	未进入负面清单	否	无	-2%	
5106	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线50号山河屯西公变台区变压器	50	31.26%	29.37	29.37	未进入负面清单	否	无	-4%	
5107	国网调兵山市供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV长岭子线长岭子五组分支005号长岭子五组变压器	30	52.26%	11.32	29.43	未进入负面清单	否	无	8%	
5108	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线泉眼沟分郎屯四队台支06号郎屯四队变压器	50	45.22%	22.39	22.39	未进入负面清单	否	无	-3%	
5109	国网清河区供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV农一线打车沟分周家堡子支18号打车周堡子变压器	20	53.05%	7.39	2.74	未进入负面清单	否	无	-2%	
5110	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线泉眼沟分郎屯支郎屯村台岐05号变压器	80	74.57%	12.34	12.34	未进入负面清单	否	无	3%	
5111	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线泉眼沟分郎屯支新兴台岐02号新兴大队变压器	160	23.80%	105.92	105.91	未进入负面清单	否	无	4%	
5112	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线泉眼沟分泉眼五队支02号泉眼五队台变压器	50	72.36%	8.82	8.82	未进入负面清单	否	无	0%	
5113	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线泉眼沟分杨家甸东台支01号杨家店东台变压器	160	37.05%	84.72	84.71	未进入负面清单	否	无	-1%	
5114	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线泉眼沟分杨家甸西台支01号杨家店西台变压器	100	61.04%	28.97	28.97	未进入负面清单	否	无	25%	
5115	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线055号变压器	100	77.95%	12.05	48.18	未进入负面清单	否	无	4%	
5116	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线肖台子村台分06号肖台子村台公变台区变压器	200	55.20%	69.59	69.59	未进入负面清单	否	无	8%	
5117	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线养马西台分04号养马西台公变台区变压器	200	32.73%	114.54	114.54	未进入负面清单	否	无	9%	
5118	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线何家东台公变台区变压器	200	41.15%	97.71	97.71	未进入负面清单	否	无	5%	
5119	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线何家西台公变台区变压器	200	39.67%	100.66	100.66	未进入负面清单	否	无	7%	
5120	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线廖家公变台区变压器	160	52.96%	59.27	59.27	未进入负面清单	否	无	13%	
5121	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线前马东北公变台区变压器	200	55.58%	68.84	68.84	未进入负面清单	否	无	-21%	
5122	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线前马东南公变台区变压器	200	16.12%	147.75	147.75	未进入负面清单	否	无	233%	
5123	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线前马西北公变台区变压器	200	21.31%	137.38	137.38	未进入负面清单	否	无	70%	
5124	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线前马西南公变台区变压器	400	10.80%	316.82	316.82	未进入负面清单	否	无	86%	
5125	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线四家子北公变台区变压器	200	45.58%	88.85	88.85	未进入负面清单	否	无	2%	
5126	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线四家子村公变台区变压器	200	66.34%	47.33	47.33	未进入负面清单	否	无	33%	
5127	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线四家子东公变台区变压器	200	33.74%	112.52	112.52	未进入负面清单	否	无	-3%	
5128	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线塔山公变台区变压器	100	31.77%	58.23	58.23	未进入负面清单	否	无	-6%	
5129	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线塔子沟东公变台区变压器	200	54.27%	71.46	71.46	未进入负面清单	否	无	16%	
5130	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线塔子沟西公变台区变压器	200	68.63%	42.74	42.74	未进入负面清单	否	无	7%	
5131	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线塔子沟中公变台区变压器	200	76.15%	27.70	27.70	未进入负面清单	否	无	6%	
5132	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV清宏线	10kV清宏线71号公变台区变压器	200	38.86%	102.29	102.29	未进入负面清单	否	无	44%	
5133	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV三台线	10kV三台线(左)03变压器	400	43.58%	185.66	185.66	未进入负面清单	否	无	28%	
5134	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV三台线	10kV三台线(左)22变压器	315	35.06%	173.05	173.05	未进入负面清单	否	无	0%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
5135	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线下五棵分支042号老四平南线创业队变压器	100	67.73%	22.27	22.27	未进入负面清单	否	无	-27%	
5136	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV三台线	10kV三台线28左02变压器	250	12.78%	193.06	193.06	未进入负面清单	否	无	-19%	
5137	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV三台线	10kV三台线45左02变压器	100	77.35%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	-20%	
5138	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV三台线	10kV三台线51左01变压器	100	14.48%	75.52	75.52	未进入负面清单	否	无	-13%	
5139	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV三台线	10kV三台线53左02变压器	100	23.81%	66.19	66.19	未进入负面清单	否	无	-8%	
5140	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV上肥线杜店支65号杜店村台公变台区变压器	50	51.09%	19.45	19.45	未进入负面清单	否	无	70%	
5141	国网调兵山市供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV亮东线万安1组分支024号万安2组变压器	20	65.23%	4.95	58.88	未进入负面清单	否	无	13%	
5142	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV上肥线杜店支杜店2#分09号杜店2#公变台区变压器	30	71.34%	5.60	5.60	未进入负面清单	否	无	69%	
5143	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV老四平南线西高家分支001号西高家变压器	20	76.91%	2.62	12.84	未进入负面清单	否	无	-52%	
5144	国网清河区供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV上肥线杜店支河南村歧02号河南村台公变台区变压器	50	66.10%	11.95	6.87	未进入负面清单	否	无	9%	
5145	国网调兵山市供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV大四西线南腰分歧058号南腰五组变压器	50	61.74%	14.13	10.39	未进入负面清单	否	无	-38%	
5146	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV上肥线杜店支石门沟后台分23号石门沟后台变压器	30	75.28%	4.42	4.42	未进入负面清单	否	无	41%	
5147	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV上肥线杜店支石门沟后台分石门沟歧05号变压器	20	42.92%	9.42	9.42	未进入负面清单	否	无	-1%	
5148	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线小坊十组分支001号小坊十组变压器	30	46.04%	13.19	43.96	未进入负面清单	否	无	41%	
5149	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV上肥线挠贝分90号韩家沟台公变台区变压器	100	47.48%	42.53	42.53	未进入负面清单	否	无	161%	
5150	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线小寨大洋沟村台公变台区变压器	10	14.77%	7.52	75.23	未进入负面清单	否	无	81%	
5151	国网清河区供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	10kV上肥线挠贝分关山村台支02号关山村台变压器	100	73.17%	16.83	14.02	未进入负面清单	否	无	9%	
5152	国网清河区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV上肥线挠贝分关山二组支03号关山二组台变压器	10	78.47%	1.15	1.40	未进入负面清单	否	无	11%	
5153	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV上肥线挠贝分挠贝村台支05号挠贝村台变压器	80	73.28%	13.37	13.37	未进入负面清单	否	无	9%	
5154	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV上肥线挠贝分三合东沟2台支01号三合东沟2台变压器	50	21.83%	34.08	34.08	未进入负面清单	否	无	23%	
5155	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV上肥线挠贝分三合东沟支08号三合东沟台变压器	30	61.49%	8.55	4.22	未进入负面清单	否	无	7%	
5156	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV上肥线挠贝分三合西沟支11号三河西沟台变压器	100	63.03%	26.97	26.97	未进入负面清单	否	无	17%	
5157	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线东山分支005号东山变压器	100	57.20%	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	9%	
5158	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV上肥线上肥北台支03号上肥北台公变台区变压器	400	22.98%	268.08	268.08	未进入负面清单	否	无	67%	
5159	国网清河区供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV上肥线上肥南台岐01号上肥南台公变台区变压器	80	64.82%	20.14	11.29	未进入负面清单	否	无	-17%	
5160	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV上肥线上肥中台支08号上肥中台公变台区变压器	250	75.61%	35.96	35.96	未进入负面清单	否	无	9%	
5161	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线冰峪北公变台区变压器	20	49.16%	8.17	8.17	未进入负面清单	否	无	2%	
5162	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线冰峪南公变台区变压器	30	72.87%	5.14	5.14	未进入负面清单	否	无	10%	
5163	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线温庄子分20#右06	200	47.31%	85.39	85.39	未进入负面清单	否	无	1%	
5164	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线邸屯村九组公变台区变压器	20	75.45%	2.91	2.91	未进入负面清单	否	无	79%	
5165	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线邸屯村七组公变台区变压器	100	37.91%	52.09	52.09	未进入负面清单	否	无	48%	
5166	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线邸屯村三组公变台区变压器	100	20.19%	69.81	69.81	未进入负面清单	否	无	134%	
5167	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线邸屯村四组公变台区变压器	30	36.06%	16.18	16.18	未进入负面清单	否	无	5%	
5168	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线邸屯村台公变台区变压器	200	17.96%	144.08	144.08	未进入负面清单	否	无	58%	
5169	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线邸屯村一、二组公变台区变压器	30	68.08%	6.58	6.58	未进入负面清单	否	无	25%	
5170	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线二道二、六组公变台区变压器	200	9.13%	161.74	161.74	未进入负面清单	否	无	104%	
5171	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线二道三、七组公变台区变压器	80	37.35%	42.12	42.12	未进入负面清单	否	无	78%	
5172	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线二道四组公变台区变压器	100	41.74%	48.26	48.26	未进入负面清单	否	无	2%	
5173	国网清河区供电公司	马仲66kV变电站	10kV工业线	10kV松边线二道五组公变台区变压器	10	63.47%	2.65	1.42	未进入负面清单	否	无	-18%	
5174	国网昌图县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV宝东线杨家4组分支007号杨家4组变压器	100	45.54%	44.46	64.32	未进入负面清单	否	无	13%	
5175	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线孤家子二组公变台区变压器	200	15.27%	149.46	149.46	未进入负面清单	否	无	62%	
5176	国网清河区供电公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	10kV松边线孤家子三组公变台区变压器	30	64.48%	7.66	4.27	未进入负面清单	否	无	2%	
5177	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线孤家子一组公变台区变压器	50	64.92%	12.54	12.54	未进入负面清单	否	无	22%	
5178	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线果子元南台公变台区变压器	80	41.28%	38.98	38.98	未进入负面清单	否	无	1%	
5179	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线十家子十一组分歧007号十家子十一组变压器	100	77.20%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	54%	
5180	国网清河区供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV松榆线英山分英山二组支10号公变台区变压器	30	66.11%	7.17	14.25	未进入负面清单	否	无	56%	
5181	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线康屯六组公变台区变压器	30	66.95%	6.92	6.92	未进入负面清单	否	无	42%	
5182	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线康屯三、七组公变台区变压器	200	40.59%	98.83	98.83	未进入负面清单	否	无	10%	
5183	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线康屯四、五组公变台区变压器	400	17.78%	288.87	288.87	未进入负面清单	否	无	12%	
5184	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线康屯一、八组公变台区变压器	100	55.13%	34.88	34.88	未进入负面清单	否	无	14%	
5185	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线康屯一、八组南公变台区变压器	100	47.98%	42.02	42.02	未进入负面清单	否	无	45%	
5186	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线老边南岭台公变台区变压器	50	43.69%	23.15	23.15	未进入负面清单	否	无	17%	
5187	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线老边三队公变台区变压器	100	43.44%	46.56	46.56	未进入负面清单	否	无	17%	
5188	国网清河区供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV松边线老边四队台公变台区变压器	20	60.05%	5.99	2.86	未进入负面清单	否	无	29%	
5189	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线老边五队台公变台区变压器	100	34.70%	55.30	55.30	未进入负面清单	否	无	1%	
5190	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线老边一队公变台区变压器	50	61.55%	14.22	14.22	未进入负面清单	否	无	8%	
5191	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线木鱼大队台公变台区变压器	100	77.90%	12.10	12.10	未进入负面清单	否	无	-5%	
5192	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线木鱼东台公变台区变压器	30	56.60%	10.02	10.02	未进入负面清单	否	无	81%	
5193	国网开原市供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV庆东线家北分28右10号变压器	100	56.98%	33.02	15.85	未进入负面清单	否	无	8%	
5194	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线山槐村三组公变台区变压器	200	8.00%	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	320%	
5195	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线山槐村五组公变台区变压器	100	26.48%	63.52	63.52	未进入负面清单	否	无	44%	
5196	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线山槐二组公变台区变压器	100	40.04%	49.96	49.96	未进入负面清单	否	无	25%	
5197	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线山槐六队公变台区变压器	20	74.03%	3.20	3.20	未进入负面清单	否	无	262%	
5198	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线王家窝棚分1号王家窝棚屯台区变压器	30	29.25%	18.23	121.51	未进入负面清单	否	无	9%	
5199	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线059号永丰5.7组变压器	80	67.85%	17.72	17.72	未进入负面清单	否	无	-1%	
5200	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线太阳沟村公变台区变压器	80	42.74%	37.81	37.81	未进入负面清单	否	无	72%	
5201	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线太阳沟五组公变台区变压器	20	55.55%	6.89	6.89	未进入负面清单	否	无	7%	
5202	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线太阳沟一组公变台区变压器	30	30.60%	17.82	17.82	未进入负面清单	否	无	69%	
5203	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线头道二组公变台区变压器	30	69.32%	6.20	6.20	未进入负面清单	否	无	638%	
5204	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线头道三组公变台区变压器	100	25.37%	64.63	64.63	未进入负面清单	否	无	60%	
5205	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线头道四组公变台区变压器	50	22.83%	33.58	33.58	未进入负面清单	否	无	3%	
5206	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线头道五组公变台区变压器	30	23.14%	20.06	20.06	未进入负面清单	否	无	3%	
5207	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线头道一组公变台区变压器	100	32.00%	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	2%	
5208	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线象牙山风景区台公变台区变压器	400	30.11%	239.55	239.55	未进入负面清单	否	无	55%	
5209	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线英城子八组台公变台区变压器	50	35.48%	27.26	27.26	未进入负面清单	否	无	-8%	
5210	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线英城子东公变台区变压器	160	39.23%	81.24	81.24	未进入负面清单	否	无	17%	
5211	国网银州区供电分公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	电厂线邮电分正义支2#左5	400	78.78%	44.90	83.14	未进入负面清单	否	无	80%	
5212	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线英城子三、四组公变台区变压器	200	37.59%	104.82	104.82	未进入负面清单	否	无	26%	
5213	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线英城子西公变台区变压器	100	74.37%	15.63	15.63	未进入负面清单	否	无	36%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
5214	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线英城子新东公变台区变压器	20	71.40%	3.72	3.72	未进入负面清单	否	无	8%	
5215	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线132号大台东台公变台区变压器	100	50.43%	39.57	39.57	未进入负面清单	否	无	12%	
5216	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线大台西台分01号公变台区变压器	200	49.43%	81.13	81.13	未进入负面清单	否	无	50%	
5217	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线大苇塘分33号公变台区变压器	200	20.35%	139.30	139.30	未进入负面清单	否	无	76%	
5218	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线黑姑寺台分01号公变台区变压器	100	22.71%	67.29	67.29	未进入负面清单	否	无	4%	
5219	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线金家沟公变台区变压器	30	37.44%	15.77	52.56	未进入负面清单	否	无	4%	
5220	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线金寨村公变台区变压器	160	42.91%	75.34	75.34	未进入负面清单	否	无	5%	
5221	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线南腰堡分09号公变台区变压器	400	32.53%	229.90	229.90	未进入负面清单	否	无	-6%	
5222	国网清河区供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV松马线石洞北台分02号公变台区变压器	100	71.49%	18.51	14.45	未进入负面清单	否	无	18%	
5223	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石洞南台分01号公变台区变压器	200	29.68%	120.64	120.64	未进入负面清单	否	无	260%	
5224	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰村公变台区变压器	50	46.97%	21.52	21.52	未进入负面清单	否	无	-2%	
5225	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分53号陈屯西台公变台区变压器	100	57.46%	32.54	32.54	未进入负面清单	否	无	30%	
5226	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分陈屯北台支13号公变台区变压器	100	55.47%	34.53	34.53	未进入负面清单	否	无	27%	
5227	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分陈屯大沟支16号公变台区变压器	200	16.00%	148.01	148.01	未进入负面清单	否	无	95%	
5228	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分陈屯东台支07号公变台区变压器	100	58.03%	31.97	31.97	未进入负面清单	否	无	25%	
5229	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分陈屯马洋支04号公变台区变压器	100	29.37%	60.63	60.63	未进入负面清单	否	无	102%	
5230	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分陈屯南沟支26号公变台区变压器	200	17.17%	145.67	145.67	未进入负面清单	否	无	69%	
5231	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分陈屯杨家沟支05号公变台区变压器	30	42.78%	14.17	14.17	未进入负面清单	否	无	-4%	
5232	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分石灰东沟公变台区变压器	100	19.37%	70.63	70.63	未进入负面清单	否	无	209%	
5233	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分石灰南沟支14号公变台区变压器	30	68.40%	6.48	6.48	未进入负面清单	否	无	1%	
5234	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分石灰四组支05号公变台区变压器	30	34.11%	16.77	16.77	未进入负面清单	否	无	157%	
5235	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东苇子9组分支022号东苇子9组变压器	400	77.57%	49.72	49.72	未进入负面清单	否	无	148%	
5236	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线双台分34号公变台区变压器	200	16.66%	146.68	146.68	未进入负面清单	否	无	199%	
5237	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线双台分54号公变台区变压器	100	58.68%	31.32	31.32	未进入负面清单	否	无	25%	
5238	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线双台分大灰沟支23号公变台区变压器	200	27.05%	125.90	125.90	未进入负面清单	否	无	0%	
5239	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线双台分石灰窑支27号公变台区变压器	100	11.11%	78.89	78.89	未进入负面清单	否	无	10%	
5240	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山沟分25号马寨东北台公变台区变压器	400	29.14%	243.44	243.44	未进入负面清单	否	无	1%	
5241	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山沟分红石支110号红石岭西公变台区变压器	100	34.14%	55.86	55.86	未进入负面清单	否	无	107%	
5242	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山沟分红石支90号三四队 公变台区变压器	200	23.20%	133.61	133.61	未进入负面清单	否	无	95%	
5243	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山沟分红石支红石三家子岐02号变压器	80	79.01%	8.79	10.99	未进入负面清单	否	无	3%	
5244	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山沟分金家沟支金寨北台岐01号变压器	100	56.68%	33.32	33.32	未进入负面清单	否	无	7%	
5245	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山沟分马寨东南台支06号公变台区变压器	315	39.37%	159.48	159.48	未进入负面清单	否	无	9%	
5246	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山沟分马寨西北支01号公变台区变压器	200	61.74%	56.53	56.53	未进入负面清单	否	无	18%	
5247	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山沟分马寨西南台支12号公变台区变压器	200	75.16%	29.68	29.68	未进入负面清单	否	无	46%	
5248	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山沟公变台区变压器	200	14.24%	151.53	151.53	未进入负面清单	否	无	1%	
5249	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线小灰沟分04号公变台区变压器	30	63.37%	7.99	7.99	未进入负面清单	否	无	70%	
5250	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线杏花分19号杏花东关公变台区变压器	200	6.49%	167.02	167.02	未进入负面清单	否	无	117%	
5251	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线杏花分32号杏花村公变台区变压器	50	63.92%	13.04	13.04	未进入负面清单	否	无	3%	
5252	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线南城子二组公变台区变压器	200	68.55%	42.90	42.90	未进入负面清单	否	无	22%	
5253	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线南城子六组公变台区变压器	100	66.05%	23.95	23.95	未进入负面清单	否	无	17%	
5254	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线南城子三组公变台区变压器	200	32.26%	115.48	115.48	未进入负面清单	否	无	99%	
5255	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线南城子四组公变台区变压器	100	78.72%	11.28	11.28	未进入负面清单	否	无	25%	
5256	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线南城子五组公变台区变压器	100	62.67%	27.33	27.33	未进入负面清单	否	无	-3%	
5257	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	10kV镇内线粮库分支02#国网4#台变压器	200	67.14%	45.72	50.41	未进入负面清单	否	无	10%	
5258	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线松泉公变台区变压器	315	25.13%	204.35	204.35	未进入负面清单	否	无	68%	
5259	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线崔家分岐040号林家屯变压器	50	47.63%	21.19	21.19	未进入负面清单	否	无	-16%	
5260	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线北沟二组分02号公变台区变压器	200	53.04%	73.91	73.91	未进入负面清单	否	无	42%	
5261	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线北沟一组分09号公变台区变压器	50	70.79%	9.61	9.61	未进入负面清单	否	无	6%	
5262	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线麻线东台分 04号公变台区变压器	200	55.66%	68.68	68.68	未进入负面清单	否	无	12%	
5263	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线麻线西台分03号公变台区变压器	400	17.75%	288.99	288.99	未进入负面清单	否	无	100%	
5264	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线市委基地分011号麻线八组公变台区变压器	50	23.98%	33.01	33.01	未进入负面清单	否	无	17%	
5265	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分四合四组14号公变台区变压器	200	9.51%	160.98	160.98	未进入负面清单	否	无	255%	
5266	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分四合支四合村台06号公变台区变压器	200	41.34%	97.32	97.32	未进入负面清单	否	无	-22%	
5267	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分松山河南台18号公变台区变压器	100	78.10%	11.90	11.90	未进入负面清单	否	无	21%	
5268	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分松山一队01号公变台区变压器	315	52.82%	117.11	117.11	未进入负面清单	否	无	6%	
5269	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分榆树村一组91号公变台区变压器	100	15.16%	74.84	74.84	未进入负面清单	否	无	416%	
5270	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线077号桥西四队变压器	100	66.44%	23.56	23.56	未进入负面清单	否	无	35%	
5271	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分榆树四组支榆树二组岐02号变压器	200	27.85%	124.30	124.30	未进入负面清单	否	无	54%	
5272	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分榆树五组支28号公变台区变压器	50	63.60%	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	-1%	
5273	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分榆树五组支榆树六组岐04号变压器	30	56.66%	10.00	10.00	未进入负面清单	否	无	7%	
5274	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分榆树五组支榆树七组岐02号变压器	200	22.20%	135.61	135.61	未进入负面清单	否	无	13%	
5275	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线松山堡西台分03号公变台区变压器	200	71.71%	36.58	36.58	未进入负面清单	否	无	10%	
5276	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线松山乡政府台分04号公变台区变压器	315	68.70%	67.10	67.10	未进入负面清单	否	无	-1%	
5277	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子 分西沟支八组岐23号土口子八组变压器	200	20.12%	139.76	139.76	未进入负面清单	否	无	70%	
5278	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分 西沟支20号土口子九组变压器	20	21.51%	13.70	68.49	未进入负面清单	否	无	10%	
5279	国网调兵山市供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV亮北线3655-2分支004号3655-2号变压器	30	57.07%	9.88	58.93	未进入负面清单	否	无	132%	
5280	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分38号北沟六组公变台区变压器	200	11.27%	157.46	157.46	未进入负面清单	否	无	27%	
5281	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分81号土口子村西台变台区变压器	100	61.64%	28.36	28.36	未进入负面清单	否	无	38%	
5282	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分北沟八组变台区变压器	200	16.17%	147.67	147.67	未进入负面清单	否	无	71%	
5283	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分北沟八组支09#北沟七组变压器	200	10.03%	159.94	159.94	未进入负面清单	否	无	264%	
5284	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分北沟三四组支03号公变台区变压器	100	72.45%	17.55	17.55	未进入负面清单	否	无	15%	
5285	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分北沟五九组支02号公变台区变压器	200	17.85%	144.30	144.30	未进入负面清单	否	无	255%	
5286	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分东沟支04号土口子东台变压器	50	75.63%	7.18	7.18	未进入负面清单	否	无	61%	
5287	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分东沟支35号土口子东沟变压器	100	51.94%	38.07	38.07	未进入负面清单	否	无	17%	
5288	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分半拉山七、九组035号公变台区变压器	100	33.20%	56.80	56.80	未进入负面清单	否	无	35%	
5289	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分半拉山子二组支12号公变台区变压器	30	76.00%	4.20	4.20	未进入负面清单	否	无	-5%	
5290	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分半拉山子六组支04号公变台区变压器	200	19.50%	141.01	141.01	未进入负面清单	否	无	146%	
5291	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分半拉山子三四组支04号公变台区变压器	200	18.41%	143.19	143.19	未进入负面清单	否	无	8%	
5292	国网开发区供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	钟山柳岸2#箱变201出线1#变压器	400	61.33%	114.69	70.94	未进入负面清单	否	无	566%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
5293	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分半拉山子一组支03号公变台区变压器	20	55.20%	6.96	6.96	未进入负面清单	否	无	38%	
5294	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分四组支12号公变台区变压器	200	33.68%	112.65	112.65	未进入负面清单	否	无	16%	
5295	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV十八家甲线八岔5组分004号八岔5组变压器	50	73.43%	8.29	10.41	未进入负面清单	否	无	2%	
5296	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分英山六组114号公变台区变压器	200	22.27%	135.46	135.46	未进入负面清单	否	无	130%	
5297	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分英山三七组支06号公变台区变压器	200	69.29%	41.42	41.42	未进入负面清单	否	无	53%	
5298	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分英山五组106号公变台区变压器	200	50.06%	79.89	79.89	未进入负面清单	否	无	7%	
5299	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分英山一组069号公变台区变压器	100	43.15%	46.85	46.85	未进入负面清单	否	无	33%	
5300	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线保鲜库红果分27号东台公变台区变压器	315	56.32%	106.08	106.08	未进入负面清单	否	无	27%	
5301	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线保鲜库西台台支01号公变台区变压器	100	54.49%	35.51	35.51	未进入负面清单	否	无	32%	
5302	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线保鲜库中台支07号公变台区变压器	400	38.13%	207.48	207.48	未进入负面清单	否	无	41%	
5303	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线红果分保鲜库中台支03右08号三台村4#公变变压器	50	74.39%	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	-12%	
5304	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线张相北台支05号公变台区变压器	160	61.47%	45.65	45.65	未进入负面清单	否	无	13%	
5305	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线张相南1台支05号公变台区变压器	200	37.95%	104.09	104.09	未进入负面清单	否	无	-2%	
5306	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线张相南2台19号公变台区变压器	100	77.60%	12.41	12.41	未进入负面清单	否	无	0%	
5307	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线张相南3台岐04号公变台区变压器	200	42.53%	94.93	94.93	未进入负面清单	否	无	-11%	
5308	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线张相西台支13号公变台区变压器	200	60.18%	59.64	59.64	未进入负面清单	否	无	2%	
5309	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威街线	10kV威街线威远八组公变台区变压器	200	66.31%	47.39	47.39	未进入负面清单	否	无	1%	
5310	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威街线	10kV威街线威远二组公变台区变压器	50	59.74%	15.13	15.13	未进入负面清单	否	无	40%	
5311	国网清河区供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV威街线威远三四组公变台区变压器	50	61.56%	14.22	7.23	未进入负面清单	否	无	-1%	
5312	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威街线	10kV威街线威远三组公变台区变压器	200	44.79%	90.42	90.42	未进入负面清单	否	无	82%	
5313	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威街线	10kV威街线威远四组公变台区变压器	200	60.37%	59.27	59.27	未进入负面清单	否	无	7%	
5314	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威街线	10kV威街线威远五组公变台区变压器	200	47.82%	84.37	84.37	未进入负面清单	否	无	7%	
5315	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威街线	10kV威街线威远一九组公变台区变压器	200	69.22%	41.57	41.57	未进入负面清单	否	无	11%	
5316	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线131号于当铺村台公变台区变压器	100	65.58%	24.42	24.42	未进入负面清单	否	无	32%	
5317	国网调兵山市供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV大兴线孟家二组分支009号孟家村二组变压器	30	70.39%	5.88	58.99	未进入负面清单	否	无	4%	
5318	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线宝山支07号宝山村台公变台区变压器	100	67.92%	22.08	22.08	未进入负面清单	否	无	10%	
5319	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线代庄支48号付庄四队公变台区变压器	20	73.88%	3.22	3.22	未进入负面清单	否	无	1%	
5320	国网开发区供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	沙坨线05分汤牛支14左04(业扩)	100	52.74%	37.26	17.84	未进入负面清单	否	无	1%	
5321	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线代庄支代庄村分04号代庄村公变台区变压器	50	49.67%	20.16	40.33	未进入负面清单	否	无	10%	
5322	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西杠分支010号西杠变压器	100	42.24%	47.76	47.76	未进入负面清单	否	无	-40%	
5323	国网昌图县供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV七家子线杏山村分岐082号杏山村六七组变压器	200	66.97%	46.07	128.80	未进入负面清单	否	无	9%	
5324	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线东下肥北台分西下肥北台支09号变压器	200	17.30%	145.40	145.40	未进入负面清单	否	无	57%	
5325	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线东下肥北台公变台区变压器	100	75.97%	14.03	14.03	未进入负面清单	否	无	-39%	
5326	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线东下肥村台支08号东下肥村台公变台区变压器	160	68.30%	34.73	34.73	未进入负面清单	否	无	19%	
5327	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线东下肥十组台公变台区变压器	50	39.51%	25.24	25.24	未进入负面清单	否	无	15%	
5328	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线付卜支100号付卜村公变台区变压器	30	55.49%	10.35	34.51	未进入负面清单	否	无	8%	
5329	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线付卜支门楼分23号付卜门楼公变台区变压器	10	13.80%	7.62	7.62	未进入负面清单	否	无	28%	
5330	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线付卜支南山村台分02号南山村公变台区变压器	50	74.07%	7.96	7.96	未进入负面清单	否	无	28%	
5331	国网清河区供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV下肥线付卜支三仗分28号付卜三仗公变台区变压器	20	78.46%	2.31	2.89	未进入负面清单	否	无	1%	
5332	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线付卜支杨树村台分06号杨树村公变台区变压器	100	73.95%	16.05	16.05	未进入负面清单	否	无	22%	
5333	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线工业园区分02号工业园区公变台区变压器	50	70.12%	9.94	9.94	未进入负面清单	否	无	-55%	
5334	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东三合6组分支038号东三合6组变压器	100	56.28%	33.72	33.72	未进入负面清单	否	无	98%	
5335	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线付庄西台分007号付庄西台公变台区变压器	200	36.47%	107.06	107.06	未进入负面清单	否	无	5%	
5336	国网昌图县供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV老四平南线东胜利分支006号东胜利变压器	20	59.16%	6.17	12.89	未进入负面清单	否	无	-5%	
5337	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线供电所公变台区变压器	100	50.08%	39.92	39.92	未进入负面清单	否	无	-69%	
5338	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南分河贝支07号东下肥七组台变压器	100	58.50%	31.50	31.50	未进入负面清单	否	无	-12%	
5339	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南分河贝支37号东下肥八、十二组台变压器	100	36.44%	53.56	53.56	未进入负面清单	否	无	3%	
5340	国网西丰县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV天德线太华分长虹北沟支67号长虹东台变压器	30	74.27%	4.72	7.81	未进入负面清单	否	无	2%	
5341	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线谷家分岐023号谷家五组变压器	160	46.40%	69.76	69.76	未进入负面清单	否	无	-42%	
5342	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南分上峰七组支15号上峰七组台变压器	100	27.32%	62.68	62.68	未进入负面清单	否	无	7%	
5343	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支20号文屯村北台公变台区变压器	160	71.57%	29.48	29.48	未进入负面清单	否	无	2%	
5344	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支关马山分40号东下肥十一组台变压器	100	30.88%	59.12	59.12	未进入负面清单	否	无	34%	
5345	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支关马山分九组岐04号变压器	50	16.63%	36.68	36.68	未进入负面清单	否	无	1744%	
5346	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支上峰北台分02号上峰北台变压器	250	42.68%	118.29	118.29	未进入负面清单	否	无	11%	
5347	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支文屯南沟分文屯南台岐03号变压器	100	53.24%	36.77	36.77	未进入负面清单	否	无	-41%	
5348	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支兴隆分39号兴隆一组台公变台区变压器	20	60.56%	5.89	5.89	未进入负面清单	否	无	6%	
5349	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支兴隆分58号兴隆村台公变台区变压器	100	51.44%	38.56	38.56	未进入负面清单	否	无	65%	
5350	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支兴隆分81号兴隆四组台公变台区变压器	20	48.21%	8.36	8.36	未进入负面清单	否	无	13%	
5351	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支兴隆分上丰南台岐02号上峰南台变压器	200	25.18%	129.64	129.64	未进入负面清单	否	无	34%	
5352	国网清河区供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV下肥线良地沟支35号良地沟台公变台区变压器	20	66.15%	4.77	2.91	未进入负面清单	否	无	2%	
5353	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线良地沟支枪杆峪村台分01号枪杆东台变压器	200	30.15%	119.70	119.70	未进入负面清单	否	无	12%	
5354	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分02号福合三队公变台区变压器	50	71.86%	9.07	9.07	未进入负面清单	否	无	149%	
5355	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线刘卜分新立六组支37号新立六组变压器	20	66.21%	4.76	4.76	未进入负面清单	否	无	8%	
5356	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线刘卜分新立六组支新立村台岐02号变压器	100	66.42%	23.58	23.58	未进入负面清单	否	无	-42%	
5357	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线刘卜支91号刘卜村公变台区变压器	30	36.40%	16.08	53.60	未进入负面清单	否	无	11%	
5358	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线刘卜支新立七组分01号新立七组变压器	50	27.03%	31.48	31.48	未进入负面清单	否	无	26%	
5359	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线028号亮中中学变压器	400	48.65%	165.41	165.41	未进入负面清单	否	无	5%	
5360	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线双坊分支046号双坊五组变压器	200	61.04%	57.93	57.93	未进入负面清单	否	无	-4%	
5361	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线枪杆峪西台公变台区变压器	200	53.77%	72.46	72.46	未进入负面清单	否	无	18%	
5362	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线山后支47号良家四队台公变台区变压器	100	16.86%	73.14	73.14	未进入负面清单	否	无	14%	
5363	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线山后支68号山后东台公变台区变压器	20	68.23%	4.35	4.35	未进入负面清单	否	无	1%	
5364	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线山后支90号山后西台公变台区变压器	30	42.32%	14.30	14.30	未进入负面清单	否	无	19%	
5365	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线山后支良家二队分02号良家二队台变压器	100	18.68%	71.33	71.33	未进入负面清单	否	无	65%	
5366	国网清河区供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV下肥线山后支良家三队分04号良家三队台变压器	20	74.57%	3.09	2.91	未进入负面清单	否	无	9%	
5367	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线山后支良家一六组台分21号变压器	100	51.43%	38.57	38.57	未进入负面清单	否	无	-2%	
5368	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线山后支山后二组分02号山后二组台变压器	100	22.85%	67.16	67.16	未进入负面清单	否	无	17%	
5369	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线上汪支109号上汪四五队公变台区变压器	50	57.73%	16.13	16.13	未进入负面清单	否	无	9%	
5370	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线上汪支139号上汪七队公变台区变压器	20	62.35%	5.53	5.53	未进入负面清单	否	无	5%	
5371	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线上汪支43号下汪二六组公变台区变压器	50	72.26%	8.87	8.87	未进入负面清单	否	无	2%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
5372	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线上汪支51号下汪二六组西公变台区变压器	50	52.93%	18.54	18.54	未进入负面清单	否	无	7%	
5373	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线上汪支62号下汪一组公变台区变压器	100	52.48%	37.52	37.52	未进入负面清单	否	无	421%	
5374	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线上汪支93号上汪一组公变台区变压器	100	50.00%	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	15%	
5375	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线上汪支曹卜分16号上汪二三组公变台区变压器	200	19.79%	140.43	140.43	未进入负面清单	否	无	73%	
5376	国网西丰县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV营厂线桦树分桦皮支李家街支13右06号机电井公变变压器	50	64.20%	12.90	13.04	未进入负面清单	否	无	7%	
5377	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线上汪支上汪六八队分03号上汪六八队变压器	100	33.34%	56.66	56.66	未进入负面清单	否	无	8%	
5378	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线西下肥村台支08号西下肥村台公变台区变压器	315	64.58%	80.08	80.08	未进入负面清单	否	无	8%	
5379	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线西下肥南台公变台区变压器	400	73.50%	66.01	66.01	未进入负面清单	否	无	-2%	
5380	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线西小卜台支02号西小卜台公变台区变压器	200	17.72%	144.56	144.56	未进入负面清单	否	无	11%	
5381	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线下汪三组东公变台区变压器	100	64.62%	25.38	25.38	未进入负面清单	否	无	37%	
5382	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线于当铺5组公变台区变压器	50	24.16%	32.92	32.92	未进入负面清单	否	无	19%	
5383	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线正阳分东地支15号东地村台公变台区变压器	50	67.79%	11.11	11.11	未进入负面清单	否	无	12%	
5384	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线正阳分东地支东地东台岐02号东地东台变压器	100	33.83%	56.17	56.17	未进入负面清单	否	无	39%	
5385	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线正阳分正阳支02号正阳村西台公变台区变压器	100	18.22%	71.78	71.78	未进入负面清单	否	无	5%	
5386	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线正阳分正阳支21号正阳村东台公变台区变压器	80	27.97%	49.62	49.62	未进入负面清单	否	无	171%	
5387	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线正阳分正阳支正阳村台岐02号正阳村台变压器	50	67.48%	11.26	11.26	未进入负面清单	否	无	14%	
5388	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV相城线	10kV相城线三台子支10号公变台区变压器	80	76.65%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	6%	
5389	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV相城线	10kV相城线三台子支17号公变台区变压器	100	73.06%	16.94	16.94	未进入负面清单	否	无	2%	
5390	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家东线	10kV谢家东干08右39号张相村1#公变变压器	50	58.72%	15.64	15.64	未进入负面清单	否	无	-20%	
5391	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家东线	10kV谢家东线大孟分大孟北台支03号大孟中西台变压器	160	49.77%	64.37	64.36	未进入负面清单	否	无	13%	
5392	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家东线	10kV谢家东线大孟分大孟北台支08号大孟北边台变压器	160	40.20%	79.69	79.69	未进入负面清单	否	无	72%	
5393	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家东线	10kV谢家东线大孟分大孟北台支08左09号大孟村7#公变变压器	100	12.92%	77.09	77.09	未进入负面清单	否	无	5%	
5394	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家东线	10kV谢家东线大孟分大孟东台支04号大孟东台变压器	160	31.79%	93.14	93.14	未进入负面清单	否	无	-8%	
5395	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东屯一二组公变台区变压器	400	66.33%	94.67	94.67	未进入负面清单	否	无	2%	
5396	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家东线	10kV谢家东线大孟分货郎屯支36号货郎屯东1台变压器	315	31.82%	183.28	183.28	未进入负面清单	否	无	2%	
5397	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家东线	10kV谢家东线大孟分五里支17号五里村台变压器	100	56.75%	33.25	33.25	未进入负面清单	否	无	24%	
5398	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家东线	10kV谢家东线货郎南台岐11号货郎屯西南台变压器	200	39.18%	101.63	101.63	未进入负面清单	否	无	-3%	
5399	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家东线	10kV谢家东线西北台岐02号货郎屯西北台变压器	315	33.88%	176.77	176.77	未进入负面清单	否	无	4%	
5400	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家东线	10kV谢家东线张相东2台分03号张相东街变压器	250	63.47%	66.33	66.33	未进入负面清单	否	无	2%	
5401	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家东线	10kV谢家东线张相东2台分08号张相东2台变压器	250	42.51%	118.72	118.72	未进入负面清单	否	无	1%	
5402	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西干64右01#变压器	50	38.18%	25.91	25.91	未进入负面清单	否	无	-	
5403	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线52右05号二台村5#公变变压器	100	0.03%	89.97	89.97	未进入负面清单	否	无	-68%	
5404	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线二台子村台岐05号二台子村台变压器	200	79.91%	20.17	20.17	未进入负面清单	否	无	2%	
5405	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线西台支01号二台子东台变压器	160	73.44%	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	3%	
5406	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢屯分右16+1右06号二台村6#公变台区变压器	100	5.36%	84.64	84.64	未进入负面清单	否	无	-65%	
5407	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢屯分右16+1左01号东华村1#公变台区变压器	50	0.05%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	-10%	
5408	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢屯分右22+1右01号东华村6#公变台区变压器	100	16.21%	73.79	73.79	未进入负面清单	否	无	-36%	
5409	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢屯分右22+1左04左02号二台村4#公变台区变压器	50	0.05%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	-92%	
5410	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢屯分右22+1左06号东华村5#公变台区变压器	50	37.66%	26.17	26.17	未进入负面清单	否	无	-11%	
5411	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢屯分右22+1左08左02号二台村3#公变台区变压器	50	0.03%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-3%	
5412	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢屯分右22+1左10右01号二台村2#公变台区变压器	50	0.03%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	1%	
5413	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢屯分右22+1左16左05右01号东华村3#公变台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	33%	
5414	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢屯分右22+1左16左14号东华村2#公变台区变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	2%	
5415	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢屯分右22+1左17号东华村4#公变台区变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	2%	
5416	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢屯分右34+1右01号谢屯村5#公变变压器	50	54.72%	17.64	17.64	未进入负面清单	否	无	51%	
5417	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢屯分右34+1右04右02号谢屯村4#公变变压器	50	19.34%	35.33	35.33	未进入负面清单	否	无	72%	
5418	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢屯分右34+1右04右06号谢屯村2#公变变压器	50	53.59%	18.21	18.21	未进入负面清单	否	无	113%	
5419	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢屯分右34+1右08号谢屯村3#公变变压器	50	68.08%	10.96	10.96	未进入负面清单	否	无	69%	
5420	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢屯分右34+1右14号谢屯村1号公变变压器	50	15.49%	37.26	37.26	未进入负面清单	否	无	-3%	
5421	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢屯分右34左01号公变变压器	100	36.13%	53.87	53.87	未进入负面清单	否	无	-21%	
5422	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢屯分右40号谢屯南台变压器	200	28.01%	123.99	123.99	未进入负面清单	否	无	24%	
5423	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢屯分右41号谢屯村台变压器	200	66.80%	46.40	46.40	未进入负面清单	否	无	-5%	
5424	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢屯分右49+1右16左19左1公变台区变压器	100	7.18%	82.82	82.82	未进入负面清单	否	无	-84%	
5425	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢屯分右二台子北台支09号变压器	50	52.83%	18.58	37.17	未进入负面清单	否	无	32%	
5426	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢屯分右二台子西台支10号变压器	100	78.47%	11.54	11.54	未进入负面清单	否	无	3%	
5427	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢屯分左12号台区变压器	100	55.70%	34.30	34.30	未进入负面清单	否	无	11%	
5428	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV新创线	10kV新创线威远六组公变变压器	315	35.46%	171.79	171.79	未进入负面清单	否	无	-44%	
5429	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线42号石场一组公变台区变压器	200	13.70%	152.61	152.61	未进入负面清单	否	无	10%	
5430	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线96号石场三组公变台区变压器	400	13.74%	305.05	305.05	未进入负面清单	否	无	146%	
5431	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线加油分005号加油西变压器	200	53.18%	73.63	73.63	未进入负面清单	否	无	68%	
5432	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线大三家西分14号大三家西公变台区变压器	400	22.18%	271.28	271.28	未进入负面清单	否	无	133%	
5433	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线椴木分9号东山2台区变压器	50	60.96%	14.52	14.52	未进入负面清单	否	无	33%	
5434	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线陡岭分31号陡岭变台区变压器	200	15.20%	149.60	149.60	未进入负面清单	否	无	182%	
5435	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线陡岭分盘岭支15号盘岭变台区变压器	200	46.24%	87.52	87.52	未进入负面清单	否	无	42%	
5436	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线粉房东台分07号粉房村公变台区变压器	200	28.18%	123.64	123.64	未进入负面清单	否	无	39%	
5437	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线粉房西台分06号粉房西公变台区变压器	400	15.96%	296.16	296.16	未进入负面清单	否	无	124%	
5438	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线老虎转分17号老虎转公变台区变压器	200	8.91%	162.18	162.18	未进入负面清单	否	无	475%	
5439	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线廖家东分01号廖家东公变台区变压器	400	35.87%	216.54	216.54	未进入负面清单	否	无	43%	
5440	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线廖家西分02号廖家西公变台区变压器	400	14.25%	303.01	303.01	未进入负面清单	否	无	177%	
5441	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线石场二组分06号石场二组公变台区变压器	200	21.95%	136.10	136.10	未进入负面清单	否	无	102%	
5442	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线五道岗分13号五道岗公变台区变压器	200	36.47%	107.06	107.06	未进入负面清单	否	无	19%	
5443	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张北甲线	10kV张北甲干谢屯支20左01号二台村1#公变变压器	50	6.20%	41.90	41.90	未进入负面清单	否	无	89777%	
5444	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张北甲线	10kV张北甲线谢屯支52右01号公变台区变压器	100	11.00%	79.00	79.00	未进入负面清单	否	无	-21%	
5445	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张泰线	10kV张泰线41右08号公变台区变压器	250	18.16%	179.60	179.60	未进入负面清单	否	无	33%	
5446	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线01号变压器	100	14.62%	75.38	75.38	未进入负面清单	否	无	-39%	
5447	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线03+01左12号公变台区变压器	315	23.67%	208.95	208.95	未进入负面清单	否	无	17%	
5448	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线07左02号公变台区变压器	315	52.17%	119.16	119.16	未进入负面清单	否	无	-2%	
5449	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线14+01右02号公变台区变压器	100	35.15%	54.86	54.86	未进入负面清单	否	无	-77%	
5450	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线14号公变台区变压器	200	6.23%	167.55	167.55	未进入负面清单	否	无	14%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
5451	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线21号公变台区变压器	315	69.29%	65.24	65.24	未进入负面清单	否	无	-7%	
5452	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线22右09号公变台区变压器	200	29.20%	121.61	121.61	未进入负面清单	否	无	24%	
5453	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线33左b04号公变台区变压器	50	67.15%	11.43	11.43	未进入负面清单	否	无	-71%	
5454	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线56左02号公变台区变压器	100	28.14%	61.86	61.86	未进入负面清单	否	无	3%	
5455	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线69号公变台区变压器	315	45.00%	141.76	141.76	未进入负面清单	否	无	1%	
5456	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线73号公变台区变压器	250	18.53%	178.68	178.68	未进入负面清单	否	无	6%	
5457	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线林蛙支13右06号公变台区变压器	315	1.98%	277.27	277.27	未进入负面清单	否	无	-37%	
5458	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线林蛙支17右01号公变台区变压器	250	39.23%	126.93	126.93	未进入负面清单	否	无	28%	
5459	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线林蛙支25号公变台区变压器	315	9.11%	254.81	254.81	未进入负面清单	否	无	28%	
5460	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线北洼子大棚1号台分6号北洼子大棚1号台变压器	100	79.54%	10.46	10.46	未进入负面清单	否	无	4%	
5461	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线下城子六组公变台区变压器	200	39.48%	101.05	101.05	未进入负面清单	否	无	23%	
5462	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线下城子三组公变台区变压器	30	78.46%	3.46	3.46	未进入负面清单	否	无	0%	
5463	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线下城子四组公变台区变压器	30	74.28%	4.72	4.72	未进入负面清单	否	无	178%	
5464	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线下城子五组公变台区变压器	200	36.15%	107.70	107.70	未进入负面清单	否	无	19%	
5465	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线下城子一组公变台区变压器	30	67.43%	6.77	6.77	未进入负面清单	否	无	1%	
5466	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线砚台二组公变台区变压器	100	23.03%	66.97	66.97	未进入负面清单	否	无	8%	
5467	国网银州区供电分公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	汇工线建化分5#	200	52.58%	74.83	41.59	未进入负面清单	否	无	6%	
5468	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线砚台七组公变台区变压器	100	21.72%	68.28	68.28	未进入负面清单	否	无	46%	
5469	国网调兵山市供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV十八家甲线新华1组分支004号新华1组变压器	50	56.55%	16.73	14.77	未进入负面清单	否	无	-5%	
5470	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线砚台四组公变台区变压器	20	73.82%	3.24	3.24	未进入负面清单	否	无	6%	
5471	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线砚台五组公变台区变压器	50	44.98%	22.51	22.51	未进入负面清单	否	无	49%	
5472	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线砚台一组公变台区变压器	50	24.71%	32.65	32.65	未进入负面清单	否	无	-12%	
5473	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV成平线北兴德公变台区变压器	30	66.18%	7.15	23.82	未进入负面清单	否	无	11%	
5474	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线镇北村公变台区变压器	20	75.52%	2.90	2.90	未进入负面清单	否	无	2%	
5475	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线镇北二组公变台区变压器	200	40.16%	99.67	99.67	未进入负面清单	否	无	98%	
5476	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线镇北九组公变台区变压器	20	68.72%	4.26	4.26	未进入负面清单	否	无	14%	
5477	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线镇北六组公变台区变压器	100	34.01%	55.99	55.99	未进入负面清单	否	无	43%	
5478	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线镇北七组公变台区变压器	50	58.55%	15.72	15.72	未进入负面清单	否	无	79%	
5479	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线六家子四组分013号六家子四组变压器	200	32.84%	114.33	114.33	未进入负面清单	否	无	28%	
5480	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线镇北十组公变台区变压器	20	75.95%	2.81	2.81	未进入负面清单	否	无	9%	
5481	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线镇北四组南公变台区变压器	100	20.45%	69.55	69.55	未进入负面清单	否	无	50%	
5482	国网铁岭县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV甸东线平安分上平安堡支001号上平安堡变压器	50	66.21%	11.90	12.61	未进入负面清单	否	无	-1%	
5483	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线丁家分歧035号丁二变压器	100	76.96%	13.04	13.04	未进入负面清单	否	无	43%	
5484	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线镇北一组公变台区变压器	50	48.83%	20.58	20.58	未进入负面清单	否	无	77%	
5485	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线09左02号公变台区变压器	315	30.34%	187.94	187.94	未进入负面清单	否	无	-6%	
5486	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线13左02号公变台区变压器	315	68.37%	68.12	68.12	未进入负面清单	否	无	-1%	
5487	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线33号公变台区变压器	200	19.47%	141.06	141.06	未进入负面清单	否	无	2%	
5488	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线34右03号公变台区变压器	315	31.77%	183.43	183.43	未进入负面清单	否	无	3%	
5489	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线34右05号公变台区变压器	315	47.30%	134.49	134.49	未进入负面清单	否	无	0%	
5490	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线34右06号公变台区变压器	315	29.08%	191.90	191.90	未进入负面清单	否	无	-4%	
5491	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线34右07号公变台区变压器	315	43.00%	148.04	148.04	未进入负面清单	否	无	-1%	
5492	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线34右08号公变台区变压器	200	22.31%	135.38	135.38	未进入负面清单	否	无	8%	
5493	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线36号公变台区变压器	315	43.52%	146.41	146.41	未进入负面清单	否	无	3%	
5494	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线39号公变台区变压器	315	48.21%	131.64	131.64	未进入负面清单	否	无	6%	
5495	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线45右02号公变台区变压器	315	67.84%	69.79	69.79	未进入负面清单	否	无	2%	
5496	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线45右05号公变台区变压器	315	38.34%	162.74	162.74	未进入负面清单	否	无	5%	
5497	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线45左02号公变台区变压器	315	34.18%	175.84	175.84	未进入负面清单	否	无	-6%	
5498	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线45左03号公变台区变压器	315	66.83%	72.97	72.97	未进入负面清单	否	无	2%	
5499	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线45左04号公变台区变压器	315	26.03%	201.51	201.51	未进入负面清单	否	无	-6%	
5500	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线48号公变台区变压器	200	47.39%	85.21	85.21	未进入负面清单	否	无	31%	
5501	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线50左02号公变台区变压器	315	60.95%	91.51	91.51	未进入负面清单	否	无	0%	
5502	国网清河区供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV上肥线挠贝分松树沟支13号松树沟台公变台区变压器	10	45.56%	4.44	1.46	未进入负面清单	否	无	-92%	
5503	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线09公变台区变压器	315	22.05%	214.03	214.03	未进入负面清单	否	无	427%	
5504	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线14公变台区甲变压器	315	62.63%	86.20	86.20	未进入负面清单	否	无	-56%	
5505	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线14公变台区乙变压器	315	15.40%	234.98	234.98	未进入负面清单	否	无	-19%	
5506	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线18公变台区变压器	315	46.02%	138.53	138.53	未进入负面清单	否	无	-31%	
5507	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线24公变台区变压器	315	26.86%	198.90	198.90	未进入负面清单	否	无	2218%	
5508	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线35公变台区变压器	315	44.30%	143.94	143.94	未进入负面清单	否	无	-75%	
5509	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线43公变台区变压器	200	32.79%	114.43	114.43	未进入负面清单	否	无	62%	
5510	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线44公变台区变压器	250	38.15%	129.62	129.62	未进入负面清单	否	无	113%	
5511	国网调兵山市供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV金家线跃进四组分002号跃进四组变压器	50	54.00%	18.00	14.78	未进入负面清单	否	无	-79%	
5512	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线砖厂支24瓦厂公变台区变压器	315	5.20%	267.12	267.12	未进入负面清单	否	无	1787%	
5513	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线砖厂支25砖厂公变台区变压器	315	0.00%	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-	
5514	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线砖厂支28阳泉瓦厂公变台区变压器	200	0.08%	179.85	179.85	未进入负面清单	否	无	-	
5515	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线砖厂支33双星胶管厂公变台区变压器	250	23.08%	167.30	167.30	未进入负面清单	否	无	-91%	
5516	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10松边线太阳沟村东台公变台区变压器	30	25.66%	19.30	19.30	未进入负面清单	否	无	55%	
5517	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	YHG_电厂18右分箱变1#变压器间隔4配电变压器	500	30.66%	296.70	296.70	未进入负面清单	否	无	-4%	
5518	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	YHG_电厂18右分箱变2#	500	25.17%	324.14	324.14	未进入负面清单	否	无	-1%	
5519	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	YHG_电厂繁荣分16#右分箱变1#变压器	500	21.23%	343.87	343.87	未进入负面清单	否	无	4%	
5520	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	YHG_电厂繁荣分16#右分箱变2#	500	15.34%	373.28	373.28	未进入负面清单	否	无	-7%	
5521	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	YHG_电厂繁荣分19#右分箱变2#变压器	500	21.29%	343.54	343.54	未进入负面清单	否	无	2%	
5522	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	YHG_电厂线繁荣分19#箱变（一）	500	19.57%	352.13	352.13	未进入负面清单	否	无	-6%	
5523	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	YHG_电厂线繁荣分26#箱变（二）	630	22.80%	423.38	423.38	未进入负面清单	否	无	-3%	
5524	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV八棵树线	八棵树供电所所内变	160	68.52%	34.36	34.36	未进入负面清单	否	无	-34%	
5525	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	朝阳小区3号间隔配电变压器	500	37.64%	261.79	261.79	未进入负面清单	否	无	1%	
5526	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	成平线兴德村机电井1#变压器	400	0.11%	359.56	359.56	未进入负面清单	否	无	1499980%	
5527	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	成平线兴德村机电井2#变压器	50	7.57%	41.21	41.21	未进入负面清单	否	无	471%	
5528	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	成平线兴德村机电井3#变压器	50	4.94%	42.53	42.53	未进入负面清单	否	无	51%	
5529	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	电厂线繁荣分26#箱变1#变压器	630	28.10%	389.94	389.94	未进入负面清单	否	无	-3%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
5530	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	东宁小区箱变1#变压器	400	18.51%	285.98	285.98	未进入负面清单	否	无	1%	
5531	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	东宁小区箱变2#变压器	400	29.71%	241.16	241.16	未进入负面清单	否	无	-4%	
5532	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	金品逸居小区箱变1#变压器	630	20.29%	439.20	439.20	未进入负面清单	否	无	-3%	
5533	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	金品逸居小区箱变2#变压器	630	15.70%	468.10	468.10	未进入负面清单	否	无	-3%	
5534	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	宁建线25左2#箱变(1)箱式变电站配电变压器	500	57.50%	162.50	162.50	未进入负面清单	否	无	3%	
5535	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	宁镇干11右01+1#（自维）155配电变压器	100	17.25%	72.75	72.75	未进入负面清单	否	无	27%	
5536	国网清河区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	10kV松榆线01号公变台区变压器	50	61.27%	14.36	7.31	未进入负面清单	否	无	-17%	
5537	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线	翼翔花园小区1#箱变2#变压器	500	17.96%	360.21	360.21	未进入负面清单	否	无	-4%	
5538	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线	翼翔花园小区2#箱变1#变压器	500	20.98%	345.10	345.10	未进入负面清单	否	无	11%	
5539	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线	翼翔花园小区2#箱变2#变压器	500	42.40%	238.00	238.00	未进入负面清单	否	无	0%	
5540	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线	翼翔花园小区3#箱变1#变压器	500	42.47%	237.63	237.63	未进入负面清单	否	无	2%	
5541	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线	翼翔花园小区3#箱变2#变压器	500	20.54%	347.28	347.28	未进入负面清单	否	无	0%	
5542	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线	翼翔花园小区40#箱变（一）1#	500	37.45%	262.74	262.74	未进入负面清单	否	无	0%	
5543	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线东营分下塔子支56号下塔子4#台区变压器	400	17.72%	289.14	289.14	未进入负面清单	否	无	17%	
5544	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线乌巴海分支线83#乌巴海西1台区变压器	200	46.26%	87.47	87.47	未进入负面清单	否	无	554%	
5545	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线白南2号变压器	400	69.16%	83.35	83.35	未进入负面清单	否	无	11%	
5546	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线东营分杜蒋支27号杜蒋1号台区变压器	400	7.28%	330.88	330.88	未进入负面清单	否	无	-13%	
5547	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线心田堡分69号心田堡2#台区变压器	200	13.13%	153.75	153.75	未进入负面清单	否	无	18%	
5548	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线西果2#台分10号西果2#台区变压器	400	9.35%	322.61	322.61	未进入负面清单	否	无	-2%	
5549	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线心田堡分115号心田堡3号台区（新）变压器	200	8.85%	162.31	162.31	未进入负面清单	否	无	9%	
5550	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线1号大青所用变压器	200	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
5551	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线264号东果2#台区变压器	200	11.16%	157.68	157.68	未进入负面清单	否	无	1%	
5552	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线抚安分新坟支13#抚安5号变压器	100	0.00%	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	33%	
5553	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家支线91分支2号高家东台变压器	400	19.65%	281.41	281.41	未进入负面清单	否	无	9%	
5554	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线西崔分西崔北支8号东崔北台变压器	200	74.07%	31.87	31.87	未进入负面清单	否	无	1910%	
5555	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线社直分西台子支岱东支001号岱东变压器	200	17.85%	144.30	144.30	未进入负面清单	否	无	7%	
5556	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线195号上费一组变压器	400	12.99%	308.05	308.05	未进入负面清单	否	无	9%	
5557	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线社直分西台子支011号岱西变压器	200	26.18%	127.64	127.64	未进入负面清单	否	无	-4%	
5558	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线永收支37右2号永收1东台变压器	400	15.89%	296.42	296.42	未进入负面清单	否	无	-3%	
5559	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平铁线	10kV平铁线建设村分7号建设7台区变压器	200	39.97%	100.06	100.06	未进入负面清单	否	无	-4%	
5560	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平铁线	10kV平铁线砖厂分15号建设3号台区变压器	80	56.10%	27.12	27.12	未进入负面清单	否	无	0%	
5561	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平铁线	10kV平铁线镇内分8#平顶堡1号台区变压器	400	28.83%	244.68	244.68	未进入负面清单	否	无	2%	
5562	国网调兵山市供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV大兴线孟家一队分支003号孟家村一组变压器	30	46.61%	13.02	6.28	未进入负面清单	否	无	2%	
5563	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线西岭下分大河西1-4组支4号大河西1-4组变压器	315	45.29%	140.85	140.85	未进入负面清单	否	无	-13%	
5564	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线昂邦河分1号昂邦河三四变压器	200	23.87%	132.25	132.25	未进入负面清单	否	无	3%	
5565	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线白东台分1号白南变压器	315	65.01%	78.71	78.71	未进入负面清单	否	无	20%	
5566	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线夹河分房身沟支24号房身沟变压器	20	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
5567	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线西岭下分43号西岭变压器	80	37.75%	41.80	41.80	未进入负面清单	否	无	3%	
5568	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线夹河分190号下甸子变压器	20	68.70%	4.26	4.26	未进入负面清单	否	无	16%	
5569	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线夹河分阿达支3#阿达村变压器	200	27.20%	125.60	125.60	未进入负面清单	否	无	3%	
5570	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线夹河分张小卜支1号张小卜变压器	200	19.38%	141.25	141.25	未进入负面清单	否	无	-1%	
5571	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线白东台分9号白东变压器	200	60.78%	58.44	58.44	未进入负面清单	否	无	14%	
5572	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线夹河分孤家子支1号孤家子变压器	50	74.73%	7.64	7.64	未进入负面清单	否	无	4%	
5573	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线夹河分沔阳沟支夹东支1号夹东变压器	100	48.07%	41.93	41.93	未进入负面清单	否	无	7%	
5574	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV长发线瞿家村2组分支047号瞿家村2组1号公变台区变压器	100	60.37%	29.63	64.82	未进入负面清单	否	无	-11%	
5575	国网铁岭县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV白旗线上妈分2号上妈变压器	30	70.33%	5.90	4.79	未进入负面清单	否	无	10%	
5576	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线孟家街分腰二组支1号腰二组变压器	200	32.04%	115.92	115.92	未进入负面清单	否	无	-10%	
5577	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线夹河分242号三林子变压器	200	6.98%	166.04	166.04	未进入负面清单	否	无	-25%	
5578	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线夹河分沔阳沟支32号沔阳沟变压器	200	8.82%	162.36	162.36	未进入负面清单	否	无	-1%	
5579	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线夹河分下窝棚支3号通四组变压器	200	21.84%	136.33	136.33	未进入负面清单	否	无	11%	
5580	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线夹河分二林子支1号二林子变压器	200	56.06%	67.87	67.87	未进入负面清单	否	无	-1%	
5581	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横西线	10kV白旗线夹河分石庙支5#石庙子变压器	50	60.97%	14.51	8.00	未进入负面清单	否	无	4%	
5582	国网开原市供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	东王东台	50	72.90%	8.55	7.96	未进入负面清单	否	无	-19%	
5583	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线夹河分夹西支1号夹西变压器	200	24.12%	131.76	131.76	未进入负面清单	否	无	-16%	
5584	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线乌巴海分支073号自来水支3号乌巴海南台区变压器	200	50.36%	79.27	79.27	未进入负面清单	否	无	823%	
5585	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线古城子分5左1号古城1号新分台区变压器	400	22.59%	269.63	269.63	未进入负面清单	否	无	-6%	
5586	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线古城子五台分支08号变压器	400	14.30%	302.80	302.80	未进入负面清单	否	无	6%	
5587	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线双井子中台分支双井子中台2号变压器	200	39.32%	101.36	101.36	未进入负面清单	否	无	12%	
5588	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线37左2号双井子二组台区变压器	400	17.15%	291.40	291.40	未进入负面清单	否	无	-6%	
5589	国网铁岭县供电公司	懿路66kV变电站	10kV马山线	10kV马山线马山照明分支19号马山照明变压器	100	79.72%	10.28	10.28	未进入负面清单	否	无	10%	
5590	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线诸民北照明台分22#公变台区变压器	200	75.94%	28.12	28.12	未进入负面清单	否	无	18%	
5591	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线朝阳分支027号朝阳3组变压器	100	57.95%	32.05	32.05	未进入负面清单	否	无	13%	
5592	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线新西贝台区变压器	200	17.16%	145.68	145.68	未进入负面清单	否	无	19%	
5593	国网铁岭县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV青东线永安分永安南台支3号永安南台区变压器	200	53.77%	72.45	50.51	未进入负面清单	否	无	9%	
5594	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线增胜中台区变压器	400	22.06%	271.76	271.76	未进入负面清单	否	无	1%	
5595	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线13号青东台变压器	400	18.93%	284.28	284.28	未进入负面清单	否	无	-10%	
5596	国网铁岭县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV青东线永安分永安西支永安西台区变压器	200	70.32%	39.36	32.06	未进入负面清单	否	无	7%	
5597	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线红崖分支44右1号红崖北提水站台区变压器	100	76.30%	13.70	13.70	未进入负面清单	否	无	219%	
5598	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线安心台分支15中学支线03#国网18#台变压器	315	52.12%	119.32	119.32	未进入负面清单	否	无	6%	
5599	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线粮库分芦沟支2号芦沟变压器	20	76.95%	2.61	2.61	未进入负面清单	否	无	22%	
5600	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线孟家街分腰四组支4号腰四组变压器	50	56.00%	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	9%	
5601	国网调兵山市供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV亮北线十间1.2组分支004号十间1.2组变压器	200	66.87%	46.25	59.18	未进入负面清单	否	无	13%	
5602	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线夹河分苗卜支1号苗卜变压器	50	53.21%	18.40	18.40	未进入负面清单	否	无	-5%	
5603	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大会东台支1号大会东台区变压器	80	72.12%	14.31	14.31	未进入负面清单	否	无	-1%	
5604	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线分水岭支2号分水岭台区变压器	50	71.56%	9.22	9.22	未进入负面清单	否	无	5%	
5605	国网铁岭县供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV李南线大小会分上未西台支3号上未西台台区变压器	50	66.94%	11.53	8.02	未进入负面清单	否	无	-13%	
5606	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线299#索龙北照明台公变台区分台区变压器	200	17.31%	145.38	145.38	未进入负面清单	否	无	-	
5607	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大小会分台子沟支25号台子沟台区变压器	30	75.73%	4.28	4.28	未进入负面清单	否	无	4%	
5608	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线柴家东台支1号柴家东台区变压器	100	79.78%	10.22	10.22	未进入负面清单	否	无	0%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
5609	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线李家沟支24号李家沟台区变压器	50	69.53%	10.24	10.24	未进入负面清单	否	无	11%	
5610	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线土门子支17号土门子台区变压器	50	44.10%	22.95	22.95	未进入负面清单	否	无	1%	
5611	国网铁岭县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV李南线田水支5号台区变压器	50	77.80%	6.10	8.03	未进入负面清单	否	无	4%	
5612	国网铁岭县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV李南线大小会分小会东台支6号小会东台区变压器	50	77.16%	6.42	8.05	未进入负面清单	否	无	-5%	
5613	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线三棵北分15号三棵北台区变压器	200	13.81%	152.38	152.38	未进入负面清单	否	无	-1%	
5614	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线缘渔场分灌区支6#青西二号井井通台区变压器	50	31.67%	29.16	29.16	未进入负面清单	否	无	-31%	
5615	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线河北分河北三组支002号河北三组变压器	100	14.26%	75.74	75.74	未进入负面清单	否	无	11%	
5616	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线岱一组分005号岱七组变压器	100	27.46%	62.54	62.54	未进入负面清单	否	无	0%	
5617	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	10kV社直线李家街分40号李家街变压器	50	63.96%	13.02	13.02	未进入负面清单	否	无	5%	
5618	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线河东分白三组分003号白三组变压器	200	23.39%	133.22	133.22	未进入负面清单	否	无	-3%	
5619	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线上峪分014号下浴村变压器	400	16.33%	294.67	294.67	未进入负面清单	否	无	3%	
5620	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线101左14#西三井台区变压器	100	62.37%	27.63	27.63	未进入负面清单	否	无	2%	
5621	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线河东分033号白四五组变压器	200	37.87%	104.26	104.26	未进入负面清单	否	无	5%	
5622	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线上峪分下峪小防身支007号下四组变压器	80	8.46%	65.23	65.23	未进入负面清单	否	无	35%	
5623	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	10kV社直线哈村分3号哈村变压器	400	21.88%	272.48	272.48	未进入负面清单	否	无	60%	
5624	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV西煤线	10kV西煤线44号孤家子分6孤家子南台变压器	400	25.95%	256.19	256.19	未进入负面清单	否	无	2%	
5625	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河夹心分养马三支13号养马三台变压器	100	30.63%	59.37	59.37	未进入负面清单	否	无	-54%	
5626	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分西营9台支19号西营9台变压器	400	6.53%	333.87	333.87	未进入负面清单	否	无	-9%	
5627	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线200号三台子5台变压器	400	12.72%	309.12	309.12	未进入负面清单	否	无	3%	
5628	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分线双树子分支46号双树子西台区变压器	400	22.67%	269.32	269.32	未进入负面清单	否	无	41%	
5629	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线范家分支12号右2范家北台区变压器	200	16.33%	147.33	147.33	未进入负面清单	否	无	-1%	
5630	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分线33号古洞坨北2号台区变压器	200	20.87%	138.25	138.25	未进入负面清单	否	无	6%	
5631	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分线62号黄洋1组台区变压器	400	21.26%	274.95	274.95	未进入负面清单	否	无	-14%	
5632	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分黄洋三组支22#黄洋三组变压器	400	10.62%	317.52	317.52	未进入负面清单	否	无	-7%	
5633	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分线范家分支22号范家中台区变压器	400	28.21%	247.16	247.16	未进入负面清单	否	无	4%	
5634	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分30右7古洞坨南2号台区变压器	200	26.88%	126.24	126.24	未进入负面清单	否	无	-35%	
5635	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分线90号大青家属房台区变压器	200	8.09%	163.82	163.82	未进入负面清单	否	无	-13%	
5636	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线狼洞坨五组南台支线12右4号变压器	80	53.57%	29.14	29.14	未进入负面清单	否	无	-2%	
5637	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线狼六北支狼六南变压器	50	51.07%	19.46	19.46	未进入负面清单	否	无	-9%	
5638	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	黄洋三组西台柱上变压器	10	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
5639	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分30右7古洞坨南台区变压器	200	21.87%	136.26	136.26	未进入负面清单	否	无	-9%	
5640	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分线51号黄洋2组台区变压器	200	25.52%	128.97	128.97	未进入负面清单	否	无	-17%	
5641	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分黄洋三组支4#黄洋四组变压器	100	72.54%	17.46	17.46	未进入负面清单	否	无	0%	
5642	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线狼六组北台区公变变压器	200	43.98%	92.04	92.04	未进入负面清单	否	无	-3%	
5643	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分线72右9双树子五组变压器	200	13.16%	153.68	153.68	未进入负面清单	否	无	-11%	
5644	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分88左5黄洋五组台区变压器	200	24.37%	131.26	131.26	未进入负面清单	否	无	8%	
5645	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线养马堡9台分3号养马堡9号变压器	200	78.53%	22.94	22.94	未进入负面清单	否	无	19%	
5646	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河夹心分40号河夹心3台变压器	200	23.96%	132.07	132.07	未进入负面清单	否	无	6%	
5647	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河夹心分河夹心1台支5号河夹心1台变压器	400	19.07%	283.73	283.73	未进入负面清单	否	无	9%	
5648	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线192号三台子4台变压器	200	13.34%	153.33	153.33	未进入负面清单	否	无	3%	
5649	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分西营9台支12号西营8台变压器	400	4.33%	342.67	342.67	未进入负面清单	否	无	35%	
5650	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分西营9台支10号西营7台变压器	400	8.83%	324.70	324.70	未进入负面清单	否	无	-19%	
5651	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线歪石分歪石新支歪石新4台支4号歪石新4变压器	400	24.05%	263.80	263.80	未进入负面清单	否	无	9%	
5652	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线歪石分歪石新支13号歪石新变压器	100	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
5653	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线歪石分歪石二支1号歪石二变压器	100	13.49%	76.51	76.51	未进入负面清单	否	无	1%	
5654	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线歪石分三台子一台支3号三台子一台变压器	400	12.64%	309.45	309.45	未进入负面清单	否	无	-3%	
5655	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分西营5台支3号西营5台变压器	400	8.45%	326.20	326.20	未进入负面清单	否	无	-5%	
5656	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分31号西营6台变压器	400	7.20%	331.19	331.19	未进入负面清单	否	无	20%	
5657	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分7号西营2号变压器	20	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
5658	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线东营盘分24号东营4号台区变压器	400	15.06%	299.77	299.77	未进入负面清单	否	无	-9%	
5659	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线东营盘分14号东营1#台区变压器	400	10.98%	316.06	316.06	未进入负面清单	否	无	-6%	
5660	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线东营分下塔子支22号下塔子9#台区变压器	400	7.92%	328.32	328.32	未进入负面清单	否	无	6%	
5661	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线心田堡分87号心田堡1#台区变压器	400	7.49%	330.05	330.05	未进入负面清单	否	无	3%	
5662	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV镇专线线中变压器	100	62.80%	27.20	16.11	未进入负面清单	否	无	-1%	
5663	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分13号甸七组变压器	100	72.74%	17.26	17.26	未进入负面清单	否	无	4%	
5664	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线冰洼变压器	50	66.54%	11.73	11.73	未进入负面清单	否	无	8%	
5665	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线东营分下塔子支6#台支5号下塔子6#台区变压器	400	8.20%	327.18	327.18	未进入负面清单	否	无	0%	
5666	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线三棵大棚分2号三棵大棚台区变压器	200	12.37%	155.27	155.27	未进入负面清单	否	无	6%	
5667	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西六台分1号镇西六台变压器	400	7.67%	329.34	329.34	未进入负面清单	否	无	-3%	
5668	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线蔡家大棚分02号蔡家大棚台区变压器	200	43.89%	92.22	92.22	未进入负面清单	否	无	3%	
5669	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线三棵北分三棵南支2号三棵南台区变压器	200	9.00%	162.00	162.00	未进入负面清单	否	无	-43%	
5670	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线下塔10#台支24号下塔子10#台区变压器	200	11.01%	157.98	157.98	未进入负面清单	否	无	-16%	
5671	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线213右4西果4号台区变压器	100	52.96%	37.04	37.04	未进入负面清单	否	无	-7%	
5672	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线乌巴海分白家沟支21#白家沟变压器	200	13.95%	152.11	152.11	未进入负面清单	否	无	-7%	
5673	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线21号右8阿吉北四变压器	200	63.30%	53.39	53.39	未进入负面清单	否	无	3%	
5674	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山河六台支1#山河村6#台区变压器	400	21.81%	272.78	272.78	未进入负面清单	否	无	5%	
5675	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山杨分杨屯二台支10#杨士屯2号变压器	400	13.20%	307.19	307.19	未进入负面清单	否	无	7%	
5676	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山杨分支线48#山河村5#台区变压器	400	20.25%	279.01	279.01	未进入负面清单	否	无	10%	
5677	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山杨分山河四台支8#山河四台区变压器	400	36.83%	212.69	212.69	未进入负面清单	否	无	2%	
5678	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山杨分山河二台支14#山河二台区变压器	400	23.54%	265.83	265.83	未进入负面清单	否	无	3%	
5679	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线晓兴屯分13号晓兴屯3#台区变压器	400	12.02%	311.91	311.91	未进入负面清单	否	无	-22%	
5680	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线心田堡分33号心田堡4#台区变压器	200	20.35%	139.30	139.30	未进入负面清单	否	无	7%	
5681	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线328号东营盘分13号东营2#台区变压器	400	11.54%	313.84	313.84	未进入负面清单	否	无	-7%	
5682	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线东营分下塔子8号台支5号下塔子8号台区变压器	400	7.11%	331.55	331.55	未进入负面清单	否	无	1%	
5683	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线心田堡分西营盘1#台分3号西营盘1#台区变压器	200	11.22%	157.56	157.56	未进入负面清单	否	无	22%	
5684	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线黄古洞分18号黄古洞3#台区变压器	200	5.46%	169.08	169.08	未进入负面清单	否	无	2%	
5685	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线60号T分桥西二队6号杆桥西二队变压器	100	29.71%	60.29	60.29	未进入负面清单	否	无	20%	
5686	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	10kV社直线79号红石砬子变压器	100	53.80%	36.20	36.20	未进入负面清单	否	无	5%	
5687	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线257号东果西台2号东果1#台区变压器	400	10.10%	319.59	319.59	未进入负面清单	否	无	-1%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
5688	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线白旗二组支9号台沟变压器	200	44.22%	91.57	91.57	未进入负面清单	否	无	1%	
5689	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线69右19号山头堡7号台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
5690	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线夏家分夏家南站支13+1#夏家村公变台变压器	400	12.37%	310.52	310.52	未进入负面清单	否	无	5%	
5691	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线榆树支07#榆树村公变公变台区变压器	400	23.27%	266.94	266.94	未进入负面清单	否	无	7%	
5692	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线马侍支56号马侍一队2号台区变压器	100	19.47%	70.53	70.53	未进入负面清单	否	无	294%	
5693	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线歪石分歪石四支2号歪石四变压器	200	20.78%	138.44	138.44	未进入负面清单	否	无	2%	
5694	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河夹心分3号左3养马堡四号(新)变压器	400	8.66%	325.35	325.35	未进入负面清单	否	无	-9%	
5695	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线下塔子2台支4号下塔子2号变压器	200	8.15%	163.71	163.71	未进入负面清单	否	无	12%	
5696	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线三台子3台分10号三台子3台变压器	200	29.83%	120.35	120.35	未进入负面清单	否	无	-3%	
5697	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线三台子6台分1号三台子6台变压器	200	21.16%	137.68	137.68	未进入负面清单	否	无	-11%	
5698	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西一台变压器	200	19.67%	140.66	140.66	未进入负面清单	否	无	0%	
5699	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线木厂分木厂五台支1号木厂五台变压器	50	22.46%	33.77	33.77	未进入负面清单	否	无	13%	
5700	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线木厂分25号木厂三台变压器	200	19.63%	140.74	140.74	未进入负面清单	否	无	-2%	
5701	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线李家屯分43号李家屯1号变压器	400	9.47%	322.13	322.13	未进入负面清单	否	无	4%	
5702	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线木厂分木厂二台支4号木厂二台变压器	400	12.55%	309.78	309.78	未进入负面清单	否	无	-4%	
5703	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线养马堡5台分6号养马堡5台变压器	200	28.70%	122.61	122.61	未进入负面清单	否	无	-2%	
5704	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线李家屯分养马堡六台支4号养马堡六台变压器	200	50.43%	79.13	79.13	未进入负面清单	否	无	-1%	
5705	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河夹心分河夹心5台支5号河夹心5台变压器	400	8.89%	324.43	324.43	未进入负面清单	否	无	-27%	
5706	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西二台分6号镇西二台变压器	400	22.58%	269.68	269.68	未进入负面清单	否	无	7%	
5707	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西四台分8号镇西四号北台区变压器	200	17.66%	144.68	144.68	未进入负面清单	否	无	2%	
5708	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线养马堡一台分4号养马堡一台变压器	100	40.69%	49.31	49.31	未进入负面清单	否	无	7%	
5709	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西七台分6号镇西七台变压器	200	32.06%	115.89	115.89	未进入负面清单	否	无	1%	
5710	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线李家屯二台支3号李家屯二台变压器	400	10.32%	318.73	318.73	未进入负面清单	否	无	2%	
5711	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河夹心分河夹心2台支3号河夹心2台变压器	400	9.24%	323.03	323.03	未进入负面清单	否	无	4%	
5712	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河夹心6台支2#河夹心6号台区变压器	400	19.87%	280.52	280.52	未进入负面清单	否	无	13%	
5713	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线养马堡十台分2号养马堡十台变压器	200	25.69%	128.62	128.62	未进入负面清单	否	无	6%	
5714	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西五台分2号镇西五台变压器	200	21.89%	136.22	136.22	未进入负面清单	否	无	7%	
5715	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线养马堡2台分2号养马堡2台变压器	400	29.17%	243.33	243.33	未进入负面清单	否	无	26%	
5716	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线木厂分木厂四台支6号木厂四台变压器	200	11.81%	156.38	156.38	未进入负面清单	否	无	6%	
5717	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西八台分7号镇西三台变压器	400	13.35%	306.62	306.62	未进入负面清单	否	无	-3%	
5718	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线李家屯三台支3号李家屯三台变压器	200	12.89%	154.22	154.22	未进入负面清单	否	无	-8%	
5719	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线李家屯分养马堡8台支4号养马堡8号变压器	400	16.61%	293.55	293.55	未进入负面清单	否	无	1%	
5720	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线下塔子1台支3号下塔子1台变压器	200	10.11%	159.78	159.78	未进入负面清单	否	无	62%	
5721	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西八台分11号镇西八台变压器	200	38.96%	102.09	102.09	未进入负面清单	否	无	2%	
5722	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线107号镇西堡七台分3+1号镇西供电所变压器	250	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
5723	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河夹心7台分2号河夹心7台变压器	400	8.38%	326.49	326.49	未进入负面清单	否	无	-6%	
5724	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河夹心分河夹心4台支2号河夹心4台变压器	400	31.36%	234.55	234.55	未进入负面清单	否	无	-9%	
5725	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西四台分4号镇西四台变压器	200	63.28%	53.45	53.45	未进入负面清单	否	无	-3%	
5726	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线122号+1左1号镇西一号北台区变压器	200	61.24%	57.52	57.52	未进入负面清单	否	无	-23%	
5727	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线歪石分三台子2台支1号三台子2号变压器	200	40.26%	99.49	99.49	未进入负面清单	否	无	-7%	
5728	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线李家屯分下塔子支43号下塔子3号变压器	200	13.60%	152.81	152.81	未进入负面清单	否	无	8%	
5729	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线李家屯分养马堡七台支6号养马堡七台变压器	200	36.29%	107.43	107.43	未进入负面清单	否	无	2%	
5730	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线木厂分木厂6台支16号木厂6台变压器	400	7.52%	329.94	329.94	未进入负面清单	否	无	-31%	
5731	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线上峪分防身支下六组支002号下六组变压器	30	41.27%	14.62	14.62	未进入负面清单	否	无	6%	
5732	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线谢家一队台公变台区变压器	80	78.60%	9.12	7.69	未进入负面清单	否	无	6%	
5733	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线朱家堡子分067号费家五组变压器	30	39.09%	15.27	15.27	未进入负面清单	否	无	3%	
5734	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线乌巴海东台支线03#乌巴海东台变压器	400	37.93%	208.27	208.27	未进入负面清单	否	无	7%	
5735	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山杨分支线91#杨士屯5号台变压器	400	17.61%	289.56	289.56	未进入负面清单	否	无	4%	
5736	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线乌巴海分支线69#乌巴海中台北变压器	400	26.87%	252.53	252.53	未进入负面清单	否	无	-45%	
5737	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山杨分杨屯北山支16#杨士屯4号台变压器	400	5.30%	338.80	338.80	未进入负面清单	否	无	4%	
5738	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线分支线79#乌巴海西台区变压器	400	27.99%	248.04	248.04	未进入负面清单	否	无	-49%	
5739	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山杨分杨屯三台支3#杨士屯3号变压器	400	13.35%	306.60	306.60	未进入负面清单	否	无	1%	
5740	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线乌巴海分毛崖子支2#毛崖子变压器	400	13.23%	307.10	307.10	未进入负面清单	否	无	-36%	
5741	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山杨分支线81#杨士屯1号台变压器	400	16.95%	292.19	292.19	未进入负面清单	否	无	0%	
5742	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山杨分山河二台支1#山河三台区变压器	400	20.60%	277.58	277.58	未进入负面清单	否	无	8%	
5743	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山杨分支线38#山河1号台区变压器	400	27.00%	251.98	251.98	未进入负面清单	否	无	9%	
5744	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山杨分支蔡家沟支线36#山河7号台区变压器	200	36.22%	107.56	107.56	未进入负面清单	否	无	33%	
5745	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线红山分支20号变压器	200	11.81%	156.38	156.38	未进入负面清单	否	无	13%	
5746	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横西线	10kV横西线镇内分河南东台支3号河南东台区变压器	400	19.46%	282.16	282.16	未进入负面清单	否	无	2%	
5747	国网铁岭县供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV新北线83左7右8#西一井台区变压器	50	57.82%	16.09	12.68	未进入负面清单	否	无	-4%	
5748	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线八里分歧037号五门王家变压器	200	60.33%	59.34	59.34	未进入负面清单	否	无	-2%	
5749	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV军工线	10kV军工线铁矿分160#罗家沟台变压器	50	71.60%	9.20	9.20	未进入负面清单	否	无	4%	
5750	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线岱六组分003号岱六组变压器	200	28.79%	122.42	122.42	未进入负面清单	否	无	3%	
5751	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线河北分086号河北四组变压器	200	8.66%	162.68	162.68	未进入负面清单	否	无	16%	
5752	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线上峪分上峪东台支003号上峪东台变压器	400	12.12%	311.54	311.54	未进入负面清单	否	无	6%	
5753	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线下塔子支5#台支3号下塔子支5#台区变压器	400	10.51%	317.95	317.95	未进入负面清单	否	无	-11%	
5754	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线77号黄古洞1#台区变压器	400	13.41%	306.37	306.37	未进入负面清单	否	无	-6%	
5755	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线328号东营盘分5号东营3#台区变压器	400	8.51%	325.96	325.96	未进入负面清单	否	无	-15%	
5756	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线西果3#台分2号西果3#台区变压器	200	19.85%	140.30	140.30	未进入负面清单	否	无	-11%	
5757	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线东营盘分东营5号台支37号东营5号台区变压器	100	10.50%	79.50	79.50	未进入负面清单	否	无	-40%	
5758	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线黄古洞分14号右4号黄古洞2#台区变压器	400	10.37%	318.50	318.50	未进入负面清单	否	无	-4%	
5759	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线晓兴屯分晓兴2号台支1号晓兴屯2#台区变压器	400	10.46%	318.16	318.16	未进入负面清单	否	无	-11%	
5760	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横西线	10kV横西线镇内分河北东台支2号河北东台区变压器	400	10.00%	320.02	320.02	未进入负面清单	否	无	-1%	
5761	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线蔡牛村公变台分5#蔡牛村变压器	400	14.79%	300.83	300.83	未进入负面清单	否	无	11%	
5762	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线社直分029号岱八组变压器	400	45.83%	176.70	176.70	未进入负面清单	否	无	-6%	
5763	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线白西台分4号白西变压器	315	62.64%	86.17	86.17	未进入负面清单	否	无	-29%	
5764	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线白东台分林福厚支林场支1号林场变压器	160	32.36%	92.22	92.22	未进入负面清单	否	无	-28%	
5765	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线液化气站台支2号懿路北台变压器	400	26.23%	255.08	255.08	未进入负面清单	否	无	4%	
5766	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线懿路南3#照明分支22#懿路南三台区变压器	100	75.95%	14.05	14.05	未进入负面清单	否	无	-2%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
5767	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线懿路6#大棚分9号懿路6#台大棚公变台区变压器	200	38.97%	102.06	102.06	未进入负面清单	否	无	-2%	
5768	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线三台子分北地支7#北地公变台区变压器	80	10.37%	63.71	63.71	未进入负面清单	否	无	-8%	
5769	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线东孤新村支5#东孤新村照明台公变台区变压器	315	55.50%	108.68	108.68	未进入负面清单	否	无	-4%	
5770	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线懿路西照明分支6#懿路西台公变台区变压器	80	71.88%	14.49	14.49	未进入负面清单	否	无	1%	
5771	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线懿路南3#照明分支3#懿路南一台公变台区变压器	200	75.12%	29.76	29.76	未进入负面清单	否	无	4%	
5772	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线毛泉分16号毛泉变压器	100	25.58%	64.42	64.42	未进入负面清单	否	无	8%	
5773	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV电台线	10kV电台线9号平顶堡6号台区变压器	50	60.77%	14.62	14.62	未进入负面清单	否	无	-18%	
5774	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线懿路南3#照明分支19号懿路南二台区变压器	200	78.96%	22.08	18.49	未进入负面清单	否	无	4%	
5775	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线杨士屯西台支2#杨士屯西公变台区变压器	200	57.63%	64.74	64.74	未进入负面清单	否	无	-2%	
5776	国网西丰县供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	10kV天德线太华分长虹北沟支后李岐33号姜家六队变压器	30	60.62%	8.82	7.83	未进入负面清单	否	无	-6%	
5777	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线147#公变台区变压器	400	12.33%	310.68	310.68	未进入负面清单	否	无	-3%	
5778	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	10kV社直线哈八组分3号哈八组变压器	20	78.84%	2.23	2.23	未进入负面清单	否	无	-1%	
5779	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	10kV社直线鸡冠山分鸡三组支1号鸡三组变压器	100	16.93%	73.07	73.07	未进入负面清单	否	无	2%	
5780	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	10kV社直线鸡五组分1号鸡五组变压器	200	11.26%	157.48	157.48	未进入负面清单	否	无	15%	
5781	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	10kV社直线得胜分82号得胜三四组变压器	200	19.82%	140.36	140.36	未进入负面清单	否	无	2%	
5782	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线杨士屯分西落山支4#西落山台区变压器	30	41.02%	14.70	14.69	未进入负面清单	否	无	-5%	
5783	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	10kV社直线李家街分赵家街支1号赵家街变压器	50	35.55%	27.22	27.22	未进入负面清单	否	无	17%	
5784	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横西线	10kV横西线104号上石二组台区变压器	200	42.76%	94.48	94.48	未进入负面清单	否	无	-3%	
5785	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线三道沟分支49左3号三道沟台区变压器	200	67.46%	45.07	45.07	未进入负面清单	否	无	-32%	
5786	国网铁岭县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV甸东线岳庙分022号岳庙变压器	50	65.42%	12.29	12.75	未进入负面清单	否	无	0%	
5787	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线木厂分木厂3655支7号木厂一台变压器	200	40.11%	99.77	99.77	未进入负面清单	否	无	-9%	
5788	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分大公一支2#大公一台变压器	80	58.79%	24.97	24.97	未进入负面清单	否	无	1%	
5789	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分开发支3#王千开发变压器	200	26.06%	127.87	127.87	未进入负面清单	否	无	14%	
5790	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分大公三台支7#大公三台区变压器	400	12.83%	308.69	308.69	未进入负面清单	否	无	0%	
5791	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分三桥南公变台支3#三桥村东变压器	100	19.77%	70.23	70.23	未进入负面清单	否	无	-36%	
5792	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分大台支大台四台变压器	400	11.24%	315.02	315.02	未进入负面清单	否	无	4%	
5793	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分靠山村公变台支06#靠山村变压器	400	28.00%	248.02	248.02	未进入负面清单	否	无	4%	
5794	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分大台村支12#大公二台变压器	400	13.19%	307.25	307.25	未进入负面清单	否	无	12%	
5795	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分三桥南支村公变台线2号三桥村变压器	400	21.92%	272.33	272.33	未进入负面清单	否	无	3%	
5796	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分焦家村公变台支47#焦家村公变台变压器	400	18.60%	285.60	285.60	未进入负面清单	否	无	13%	
5797	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分3右2号蔡牛变电站所用变压器	30	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
5798	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分王千东公变台支5#王千东公变台变压器	400	22.33%	270.67	270.67	未进入负面清单	否	无	5%	
5799	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV三三零线	10kV三三零线国网15#台分01#变压器	315	28.83%	192.68	192.68	未进入负面清单	否	无	-3%	
5800	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线头冲沟分支9号头冲沟台区变压器	200	18.74%	142.53	142.53	未进入负面清单	否	无	4%	
5801	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线278号三冲台区变压器	100	60.92%	29.09	29.09	未进入负面清单	否	无	1%	
5802	国网铁岭县供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV横东线63号武家村六七队台区变压器	100	63.06%	26.94	25.52	未进入负面清单	否	无	-5%	
5803	国网铁岭县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV横东线263号四冲台区变压器	200	48.74%	82.52	51.06	未进入负面清单	否	无	1%	
5804	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线三道沟分支6左1号河南东2号台区变压器	400	32.72%	229.10	229.10	未进入负面清单	否	无	-21%	
5805	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线三道沟分支34左13号二道沟台区变压器	200	12.61%	154.78	154.78	未进入负面清单	否	无	16%	
5806	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线南沟分63号东山四组2号台区变压器	160	50.09%	63.86	63.85	未进入负面清单	否	无	-20%	
5807	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV庆阳线自由山下分5号自由山下屯公变台区变压器	80	70.30%	15.76	27.30	未进入负面清单	否	无	9%	
5808	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线西岭分7号西岭东卜台区变压器	400	24.90%	260.40	260.40	未进入负面清单	否	无	-7%	
5809	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线三道沟分九队支13号横道九队台区变压器	50	59.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	0%	
5810	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线南沟分58号东山四组台区变压器	50	30.26%	29.87	29.87	未进入负面清单	否	无	-2%	
5811	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线南沟分22右1号东山新村台区变压器	200	7.87%	164.27	164.27	未进入负面清单	否	无	-9%	
5812	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线西山分7号西山一台台区变压器	400	70.53%	77.88	77.88	未进入负面清单	否	无	4%	
5813	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线南长分北长支敬老院线4#北长村变压器	200	22.15%	135.71	135.71	未进入负面清单	否	无	-69%	
5814	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	10kV社直线275号长三组变压器	200	10.55%	158.90	158.90	未进入负面清单	否	无	4%	
5815	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线上峪分上峪西台支004号上峪西台变压器	100	51.49%	38.51	38.51	未进入负面清单	否	无	9%	
5816	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线红崖分增胜北台区变压器	5	78.49%	0.58	0.58	未进入负面清单	否	无	-21%	
5817	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线桑墩子一组分支12右3号刘店2组西台区变压器	200	23.02%	133.96	133.96	未进入负面清单	否	无	0%	
5818	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线43#国网9号台变压器	315	55.14%	109.82	109.82	未进入负面清单	否	无	20%	
5819	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线南长分北长支37号北长南台变压器	400	14.05%	303.80	303.80	未进入负面清单	否	无	-23%	
5820	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线南长分支29#南长北公变台大棚变压器	200	12.44%	155.12	155.12	未进入负面清单	否	无	13%	
5821	国网西丰县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV柏榆线老场分106号老场公变台区变压器	10	76.97%	1.30	3.41	未进入负面清单	否	无	-3%	
5822	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横西线	10kV横西线镇内分横道村支11右1号河北西2#台区变压器	200	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
5823	国网昌图县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV双庙子线长尾子分支045号北大村六组变压器	20	62.58%	5.48	12.98	未进入负面清单	否	无	-2%	
5824	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横西线	10kV横西线镇内分42号南长背2号台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-	
5825	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平铁线	10kV横西线镇内分横道村支3号河南西台区变压器	400	71.20%	75.20	102.19	未进入负面清单	否	无	3%	
5826	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV军工线	10kV军工线劳改分3号犯人医院5号台区变压器	100	29.01%	60.99	60.99	未进入负面清单	否	无	32%	
5827	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横西线	10kV横西线159号下八家沟台区变压器	200	40.41%	99.18	99.18	未进入负面清单	否	无	-2%	
5828	国网铁岭县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV社直线长二分1号长二变压器	30	75.98%	4.21	4.94	未进入负面清单	否	无	4%	
5829	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	10kV社直线得胜分业三组支001号业三组变压器	100	47.18%	42.82	42.82	未进入负面清单	否	无	-5%	
5830	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线蔡家沟支26号山河8号变压器	400	4.17%	343.34	343.34	未进入负面清单	否	无	135170%	
5831	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分黄洋三组西台支17号黄洋三组西井井通台区变压器	100	70.97%	19.03	19.03	未进入负面清单	否	无	19%	
5832	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分37右3泡东王河井井通台区变压器	100	54.16%	35.84	35.84	未进入负面清单	否	无	23%	
5833	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李家一分李家五南台21号李家五组西井通台变压器	100	35.15%	54.85	54.85	未进入负面清单	否	无	251%	
5834	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李家一组分李家五组东台支5号李家五组东井井通台区变压器	100	60.35%	29.66	29.66	未进入负面清单	否	无	4%	
5835	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线永收分农场支24右5号永收三组东井井通台区变压器	100	24.16%	65.84	65.84	未进入负面清单	否	无	20%	
5836	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线永收分井井通西台支8号永收一组井井通西台区变压器	100	30.29%	59.71	59.71	未进入负面清单	否	无	-4%	
5837	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线永收分支47永收1西台区1号变压器	200	34.15%	111.70	111.70	未进入负面清单	否	无	-8%	
5838	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线83号分支1号马圈子一组台区变压器	100	30.94%	59.06	59.06	未进入负面清单	否	无	-31%	
5839	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线马圈子支26左15号马圈子五组台区变压器	160	45.06%	71.90	71.90	未进入负面清单	否	无	-7%	
5840	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线93高六组右14号高六组台区变压器	200	36.38%	107.23	107.23	未进入负面清单	否	无	-2%	
5841	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线马圈子三组支40右9号马圈子二组变压器	400	16.69%	293.24	293.24	未进入负面清单	否	无	-21%	
5842	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家支103左2号高家西台变压器	400	17.73%	289.07	289.07	未进入负面清单	否	无	11%	
5843	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线10左3号双四组台区变压器	200	28.24%	123.52	123.52	未进入负面清单	否	无	-6%	
5844	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家分高家四组机井台区变压器	200	24.40%	131.19	131.19	未进入负面清单	否	无	1%	
5845	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线永收分支57号丈八组西台区变压器	200	24.26%	131.48	131.48	未进入负面清单	否	无	-36%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
5846	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线马二组水田支6#马圈子二组水田台区变压器	100	62.19%	27.81	27.81	未进入负面清单	否	无	7%	
5847	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线永收分支47永收西南支12号永收西南台区变压器	100	56.13%	33.87	33.87	未进入负面清单	否	无	18%	
5848	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家中台支线1号高家中台变压器	400	20.19%	279.25	279.25	未进入负面清单	否	无	6%	
5849	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线桑墩子六组支7右3桑墩子西台区变压器	200	32.02%	115.96	115.96	未进入负面清单	否	无	12%	
5850	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线陈家支63分支1号陈家五组东台区变压器	400	11.72%	313.13	313.13	未进入负面清单	否	无	-10%	
5851	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家矿支7号高家东机井台区变压器	200	17.58%	144.84	144.84	未进入负面清单	否	无	6%	
5852	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线永收分农场支33右5号永收三组西井井通台区变压器	100	72.34%	17.66	17.66	未进入负面清单	否	无	-12%	
5853	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线永收农场支线26支1号永收三组台区变压器	400	15.59%	297.64	297.64	未进入负面清单	否	无	-2%	
5854	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家分高家四组西机井台区变压器	200	18.94%	142.12	142.12	未进入负面清单	否	无	26%	
5855	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线93左8号李八组台区变压器	200	19.94%	140.13	140.13	未进入负面清单	否	无	-4%	
5856	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线陈家支27右7号陈家三组台区变压器	400	10.37%	318.54	318.54	未进入负面清单	否	无	0%	
5857	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家分高家四组东机井台区变压器	200	22.24%	135.53	135.53	未进入负面清单	否	无	13%	
5858	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线陈家支42号陈家四组台区变压器	200	13.71%	152.57	152.57	未进入负面清单	否	无	-24%	
5859	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线桑墩子六组支线30号桑墩子六组台区变压器	200	15.63%	148.74	148.74	未进入负面清单	否	无	-20%	
5860	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线双井子支9左2号双井子一组1号台区变压器	400	24.47%	262.13	262.13	未进入负面清单	否	无	7%	
5861	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家分高家五组机井台区变压器	200	18.47%	143.06	143.06	未进入负面清单	否	无	22%	
5862	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线陈家支7右3号陈家2组台区变压器	400	21.28%	274.88	274.88	未进入负面清单	否	无	16%	
5863	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家分高家一组西机井台区变压器	200	26.97%	126.06	126.06	未进入负面清单	否	无	48%	
5864	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家分67右1高家一组机井台区变压器	200	15.02%	149.95	149.95	未进入负面清单	否	无	0%	
5865	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家分高家六组机井台区变压器	200	21.71%	136.58	136.58	未进入负面清单	否	无	63%	
5866	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家分高家三组机井台区变压器	100	36.14%	53.86	53.86	未进入负面清单	否	无	7%	
5867	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线桑墩子东台支28号桑墩子东台区变压器	400	78.46%	46.17	46.17	未进入负面清单	否	无	8%	
5868	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线双井子中台分24#双井子一组2号台区变压器	400	29.44%	242.23	242.23	未进入负面清单	否	无	5%	
5869	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线双井子支17右1双井子三组台区变压器	400	19.82%	280.72	280.72	未进入负面清单	否	无	-14%	
5870	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家西台117号高家矿台变压器	200	11.57%	156.86	156.86	未进入负面清单	否	无	13%	
5871	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线206左1#南一井台区变压器	50	0.03%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	22%	
5872	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分42右12#北三井台区变压器	100	51.06%	38.94	38.94	未进入负面清单	否	无	22%	
5873	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分40左9#南二井台区变压器	100	77.06%	12.94	12.94	未进入负面清单	否	无	29%	
5874	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线90右15#北二井台区变压器	100	40.68%	49.32	49.32	未进入负面清单	否	无	2%	
5875	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线206右2#南二井台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
5876	国网铁岭县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV甸南线毛泉分毛泉西支1号毛泉西变压器	30	46.87%	12.94	4.96	未进入负面清单	否	无	-14%	
5877	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分58左4#南三井台区变压器	100	59.11%	30.89	30.89	未进入负面清单	否	无	5%	
5878	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线83左7右3#西二井台区变压器	100	43.90%	46.10	46.10	未进入负面清单	否	无	-10%	
5879	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线284号温西变压器	200	17.60%	144.80	144.80	未进入负面清单	否	无	8%	
5880	国网清河区供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV镇北线镇北四组中公变台区变压器	20	56.73%	6.65	2.95	未进入负面清单	否	无	-4%	
5881	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分49右8#北一井台区变压器	100	42.45%	47.55	47.55	未进入负面清单	否	无	24%	
5882	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分29右40#北四井台区变压器	100	72.08%	17.92	17.92	未进入负面清单	否	无	9%	
5883	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分24+1左2#南一井台区变压器	100	72.04%	17.96	17.96	未进入负面清单	否	无	-19%	
5884	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV四面城线姜家六组分支010号姜家六组变压器	100	57.06%	32.94	65.08	未进入负面清单	否	无	1%	
5885	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分54#北一井台区变压器	50	38.93%	25.54	25.54	未进入负面清单	否	无	9%	
5886	国网西丰县供电公司	老四平66kV变电站	10kV工业乙线	10kV振兴线晓山分80号新开台区变压器	50	64.48%	12.76	17.08	未进入负面清单	否	无	24%	
5887	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分徐家湖南台公变台区变压器	200	15.37%	149.27	149.27	未进入负面清单	否	无	-3%	
5888	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分75左3#南一井台区变压器	100	69.11%	20.89	20.89	未进入负面清单	否	无	15%	
5889	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分62右7#北一井台区变压器	100	61.35%	28.65	28.65	未进入负面清单	否	无	31%	
5890	国网调兵山市供电公司	立新66kV变电站	10kV河崴线	10kV亮南线朝阳分支032号朝阳四组变压器	30	58.10%	9.57	8.90	未进入负面清单	否	无	-44%	
5891	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线八里照明6台公变台区变压器	100	73.65%	16.35	16.35	未进入负面清单	否	无	-18%	
5892	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分40左19#南四井台区变压器	100	37.46%	52.54	52.54	未进入负面清单	否	无	34%	
5893	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分29右14#北一井台区变压器	100	79.44%	10.56	10.56	未进入负面清单	否	无	-21%	
5894	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线八里照明5#台公变台区变压器	400	13.92%	304.32	304.32	未进入负面清单	否	无	1%	
5895	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分46#北一井台区变压器	100	73.70%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	29%	
5896	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分69#北一井台区变压器	100	63.17%	26.83	26.83	未进入负面清单	否	无	-20%	
5897	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分37右6#井井通台区变压器	100	74.07%	15.93	15.93	未进入负面清单	否	无	-7%	
5898	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线西小河5#照明台公变台区变压器	200	26.14%	127.73	127.73	未进入负面清单	否	无	-11%	
5899	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分29右52#北六井台区变压器	100	77.51%	12.49	12.49	未进入负面清单	否	无	4%	
5900	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分19右20#东二井台区变压器	100	39.16%	50.84	50.84	未进入负面清单	否	无	3%	
5901	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分58右14#北三井台区变压器	100	57.42%	32.58	32.58	未进入负面清单	否	无	-3%	
5902	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线西小河3号台支线6#照明台公变台区变压器	100	33.28%	56.72	56.72	未进入负面清单	否	无	18%	
5903	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分67左9#南二井台区变压器	100	70.56%	19.44	19.44	未进入负面清单	否	无	-7%	
5904	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线90右7#北一井台区变压器	100	27.64%	62.36	62.36	未进入负面清单	否	无	-35%	
5905	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分62右14#北二井台区变压器	100	73.10%	16.90	16.90	未进入负面清单	否	无	33%	
5906	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分29右29左7号副杆北七井台区变压器	100	63.61%	26.39	26.39	未进入负面清单	否	无	-6%	
5907	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线西小河3号台支线4#照明台公变台区变压器	30	78.14%	3.56	3.56	未进入负面清单	否	无	-3%	
5908	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线83号杆左分6#南一井台区变压器	50	56.88%	16.56	16.56	未进入负面清单	否	无	-12%	
5909	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线上峪分防身支035号下五组变压器	30	68.81%	6.36	6.36	未进入负面清单	否	无	-3%	
5910	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV三三零线	10kV三三零线06#变压器	200	38.96%	102.08	102.08	未进入负面清单	否	无	12%	
5911	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线夏家分1#榆树村公变台变压器	200	45.47%	89.06	89.06	未进入负面清单	否	无	-38%	
5912	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线安心台分支14#国网7#台变压器	315	38.80%	161.29	161.29	未进入负面清单	否	无	-4%	
5913	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线安心台分国网19#01#国网19#变压器	315	67.57%	70.66	70.66	未进入负面清单	否	无	-5%	
5914	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线沙石分鲁家支6#鲁家台变压器	200	26.81%	126.38	126.38	未进入负面清单	否	无	-2%	
5915	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线沙石分石砬大棚支7#石砬子大棚变压器	200	3.20%	173.60	173.60	未进入负面清单	否	无	6%	
5916	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分169#王千村西变压器	160	32.41%	92.15	92.15	未进入负面清单	否	无	6%	
5917	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线陈家总表分支002号陈家总表变压器	200	57.53%	64.93	64.93	未进入负面清单	否	无	21%	
5918	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线325号前进一组变压器	100	51.45%	38.55	38.55	未进入负面清单	否	无	27%	
5919	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV东双线南干两家子屯分岐038号两家子屯变压器	200	55.07%	69.85	130.47	未进入负面清单	否	无	11%	
5920	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线鹿沟一二组分006号鹿沟一二组变压器	200	18.99%	142.02	142.02	未进入负面清单	否	无	14%	
5921	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线狼洞坨一组分支35号狼洞坨台区变压器	400	13.65%	305.41	305.41	未进入负面清单	否	无	7%	
5922	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分27右3双树11队台区变压器	200	15.95%	148.11	148.11	未进入负面清单	否	无	14%	
5923	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线台分小鲍岗子照明分支01#公变台区变压器	200	37.55%	104.90	104.90	未进入负面清单	否	无	5%	
5924	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线95右6#井井通台区变压器	100	39.72%	50.28	50.28	未进入负面清单	否	无	-14%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
5925	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线101左7#西二井台区变压器	100	52.12%	37.88	37.88	未进入负面清单	否	无	5%	
5926	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线70左1#北一井台区变压器	50	0.08%	44.96	44.96	未进入负面清单	否	无	27%	
5927	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线101左1#西一井台区变压器	50	41.30%	24.35	24.35	未进入负面清单	否	无	-3%	
5928	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线三家子分15左2#井井通台区变压器	50	53.91%	18.05	18.05	未进入负面清单	否	无	30%	
5929	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线安心台分27#安心台南台公变台区变压器	200	21.77%	136.46	136.46	未进入负面清单	否	无	-1%	
5930	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线鲍岗子南照明台分03#公变台区变压器	400	16.05%	295.81	295.81	未进入负面清单	否	无	-5%	
5931	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线鲍岗子分鲍岗子北照明台04#公变台区变压器	400	16.26%	294.95	294.95	未进入负面清单	否	无	-2%	
5932	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线三家子分1右1#北一井台区变压器	100	9.30%	80.70	80.70	未进入负面清单	否	无	-5%	
5933	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线83号杆左分21#南三井台区变压器	100	44.91%	45.09	45.09	未进入负面清单	否	无	-10%	
5934	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线83号杆左分17#南二井台区变压器	100	50.34%	39.66	39.66	未进入负面清单	否	无	-11%	
5935	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线西小河2#照明台分4#台公变台区变压器	100	50.93%	39.07	39.07	未进入负面清单	否	无	2%	
5936	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线西小河分25#西小河1#照明台公变台区变压器	200	25.84%	128.31	128.31	未进入负面清单	否	无	0%	
5937	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线秦家分团三组支003号团三组变压器	200	17.38%	145.24	145.24	未进入负面清单	否	无	5%	
5938	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线花豹分支花豹屯北照明台公变台区变压器	200	49.46%	81.07	81.07	未进入负面清单	否	无	2%	
5939	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平铁线	10kV平铁线52左1台区变压器	200	77.31%	25.39	25.39	未进入负面清单	否	无	30%	
5940	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线小安心台支10#小安心台区变压器	100	35.83%	54.17	54.17	未进入负面清单	否	无	17%	
5941	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线三家南台支1左1号三家子中台区变压器	200	22.06%	135.88	135.88	未进入负面清单	否	无	0%	
5942	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线分鲍岗子西照明台01#公变台区变压器	400	9.53%	321.88	321.88	未进入负面清单	否	无	-4%	
5943	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线三家子分24号三家子北台区变压器	200	15.99%	148.01	148.01	未进入负面清单	否	无	-12%	
5944	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV大洼南线长岭四组分歧022号长岭四组变压器	200	67.03%	45.95	130.67	未进入负面清单	否	无	26%	
5945	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线15右2#北一井台区变压器	100	0.03%	89.97	89.97	未进入负面清单	否	无	31%	
5946	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线三家子分6左1#北二井台区变压器	100	22.28%	67.72	67.72	未进入负面清单	否	无	-1%	
5947	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线15右4#北二井台区变压器	50	0.07%	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无	32%	
5948	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线三家子分13右14#杆东二井台区变压器	100	63.62%	26.39	26.39	未进入负面清单	否	无	-15%	
5949	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV西煤线	10kV西煤线44号孤家子分10孤家子北台变压器	400	12.33%	310.70	310.70	未进入负面清单	否	无	-3%	
5950	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV西煤线	10kV西煤线65号孤家子东变压器	400	10.72%	317.12	317.12	未进入负面清单	否	无	-2%	
5951	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV西煤线	10kV西煤线10号青东北台变压器	200	13.77%	152.45	152.45	未进入负面清单	否	无	0%	
5952	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线永五分支永收五组变压器	200	41.63%	96.73	96.73	未进入负面清单	否	无	-13%	
5953	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分线范家分支32号范家东台区变压器	400	15.99%	296.04	296.04	未进入负面清单	否	无	3%	
5954	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线165号增胜4队台区变压器	200	18.47%	143.06	143.06	未进入负面清单	否	无	-11%	
5955	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分线土地局分支17号双树子北台区变压器	400	17.47%	290.11	290.11	未进入负面清单	否	无	9%	
5956	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线永收五组北台支4号永收五组北台变压器	100	55.45%	34.55	34.55	未进入负面清单	否	无	0%	
5957	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分线33号古洞坨北台区变压器	200	34.60%	110.80	110.80	未进入负面清单	否	无	3%	
5958	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线永收四组变压器	100	70.28%	19.72	19.72	未进入负面清单	否	无	-9%	
5959	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线狼三组支12左9狼三组东台区变压器	200	37.98%	104.04	104.04	未进入负面清单	否	无	1%	
5960	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线狼洞坨五组北台支线5左6号变压器	200	17.11%	145.78	145.78	未进入负面清单	否	无	-27%	
5961	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分黄洋三组东台支2号黄洋三组东井井通台区变压器	100	59.65%	30.35	30.35	未进入负面清单	否	无	9%	
5962	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线泡东三组台区公变变压器	200	41.74%	96.51	96.51	未进入负面清单	否	无	30%	
5963	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线油脂厂分青西北台支1号青西北台区变压器	400	21.05%	275.81	275.81	未进入负面清单	否	无	-7%	
5964	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV懿新联线	10kV懿新联线1号杆新台子所用变压器	200	72.06%	35.89	35.89	未进入负面清单	否	无	-97%	
5965	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线宗荒地分7号宗荒地台区变压器	400	14.25%	302.99	302.99	未进入负面清单	否	无	-1%	
5966	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线增盛电井分4右3#增盛二号井井通台区变压器	100	3.60%	86.40	86.40	未进入负面清单	否	无	-2%	
5967	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线新东贝大棚台区变压器	200	28.85%	122.30	122.30	未进入负面清单	否	无	12%	
5968	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线代山西台分代山西台区变压器	400	5.63%	337.48	337.48	未进入负面清单	否	无	0%	
5969	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线西贝分29号西贝西台区变压器	200	28.87%	122.26	122.26	未进入负面清单	否	无	59%	
5970	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线西贝分西贝北台支西贝北台区变压器	400	12.92%	308.32	308.32	未进入负面清单	否	无	-11%	
5971	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线增胜东台区变压器	200	78.30%	23.40	23.40	未进入负面清单	否	无	3%	
5972	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线阿吉南三台区支线5#阿吉南3#台区变压器	315	39.15%	160.18	160.18	未进入负面清单	否	无	-5%	
5973	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线永收分农场支19左16号永收排水站五号井井通台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-	
5974	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV东嘎线力家二组分歧003号力家二组变压器	100	71.79%	18.21	65.47	未进入负面清单	否	无	-5%	
5975	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线36号阿吉北6台区变压器	200	32.05%	115.91	115.91	未进入负面清单	否	无	-	
5976	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线苑家沟分12号苑家4台变压器	100	52.30%	37.70	37.70	未进入负面清单	否	无	392%	
5977	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线缘渔场分灌区支5#青西一号井井通台区变压器	100	47.73%	42.27	42.27	未进入负面清单	否	无	-31%	
5978	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线油脂厂分青西中台支1号青西中台区变压器	400	22.29%	270.83	270.83	未进入负面清单	否	无	5%	
5979	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线高家店分26号高家店5组变压器	200	25.55%	128.90	128.90	未进入负面清单	否	无	9%	
5980	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线38左14号宏伟一台变压器	400	44.47%	182.12	182.12	未进入负面清单	否	无	-4%	
5981	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线黄洋泡分40号黄洋泡台区变压器	100	54.88%	35.12	35.12	未进入负面清单	否	无	-18%	
5982	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线刘家店支26左9号刘家店三组台区变压器	400	31.68%	233.28	233.28	未进入负面清单	否	无	15%	
5983	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线丈沟子中台分129分支1号丈沟子中台区变压器	400	12.83%	308.69	308.69	未进入负面清单	否	无	7%	
5984	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线丈沟子中台分128右6号丈沟东台变压器	400	11.16%	315.35	315.35	未进入负面清单	否	无	5%	
5985	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线86右4号黑渔汀一组台区变压器	400	10.92%	316.34	316.34	未进入负面清单	否	无	-8%	
5986	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线104右3号黑二组台区变压器	200	23.39%	133.22	133.22	未进入负面清单	否	无	0%	
5987	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线85左8号黑渔汀三组台区变压器	400	8.43%	326.28	326.28	未进入负面清单	否	无	13%	
5988	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线75黑四10号黑四台区变压器	400	6.09%	335.63	335.63	未进入负面清单	否	无	17%	
5989	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线王家三组分支25号王家三组台区变压器	200	14.43%	151.14	151.14	未进入负面清单	否	无	5%	
5990	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线47左17号王家五组台区变压器	400	12.22%	311.10	311.10	未进入负面清单	否	无	1%	
5991	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线高家店分4分支1号高家店台区变压器	200	13.71%	152.58	152.58	未进入负面清单	否	无	-11%	
5992	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线71号左10号王家四组台区变压器	400	15.79%	296.86	296.86	未进入负面清单	否	无	-6%	
5993	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线刘三东4右2号刘家店西台区变压器	200	65.12%	49.75	49.75	未进入负面清单	否	无	2%	
5994	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线高家店分10号高二组南井台变压器	50	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
5995	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线刘店支40右11号丈子沟七组变压器	400	15.50%	298.00	298.00	未进入负面清单	否	无	13%	
5996	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线117左11号黑七组台区变压器	400	10.00%	319.99	319.99	未进入负面清单	否	无	-9%	
5997	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线刘家店分支60号右5高家店三组台区变压器	400	27.73%	249.06	249.06	未进入负面清单	否	无	1%	
5998	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大小会分黄泥洼支30号黄泥洼子台区变压器	200	17.70%	144.61	144.61	未进入负面清单	否	无	26%	
5999	国网西丰县供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	10kV庆阳线富春分猪场支18号猪场公变台区变压器	50	79.93%	5.03	17.09	未进入负面清单	否	无	3%	
6000	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李横线	10kV李横线163号岭西南台区变压器	100	0.16%	89.84	89.84	未进入负面清单	否	无	228%	
6001	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV农村北线林家东小河分支002号林家东小河变压器	100	56.16%	33.84	65.49	未进入负面清单	否	无	-6%	
6002	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线双头子分双头子变压器	100	21.01%	68.99	68.99	未进入负面清单	否	无	4%	
6003	国网昌图县供电公司	横道66kV变电站	10kV横西线	10kV农村线太阳山5组分台	50	63.74%	13.13	32.77	未进入负面清单	否	无	6%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6004	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线主干胜利分支013号胜利十组变压器	200	65.19%	49.63	49.63	未进入负面清单	否	无	9%	
6005	国网昌图县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV双庙子线桥口村七组分支001号桥口村七组变压器	100	66.00%	24.00	65.60	未进入负面清单	否	无	1%	
6006	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线桑墩子一组分支53支1号丈子沟一组台区变压器	200	12.88%	154.24	154.24	未进入负面清单	否	无	29%	
6007	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线双井子中台分支线7分1号双井子中台变压器	400	10.65%	317.40	317.40	未进入负面清单	否	无	-1%	
6008	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线马五组水田支3#马圈子五组水田台区变压器	100	72.18%	17.82	17.82	未进入负面清单	否	无	16%	
6009	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线桑墩子一组分支50右4号丈子沟二组台区变压器	200	15.99%	148.01	148.01	未进入负面清单	否	无	2%	
6010	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线249号东泉子分04号变压器	100	12.04%	77.96	77.96	未进入负面清单	否	无	-	
6011	国网西丰县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV庆阳线学礼分8号学礼屯公变台区变压器	30	61.61%	8.52	7.87	未进入负面清单	否	无	0%	
6012	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线上顶子二队台公变台区变压器	30	24.22%	19.74	19.73	未进入负面清单	否	无	9%	
6013	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线英树分二道支黄岭接大西沟变压器	50	43.79%	23.10	23.10	未进入负面清单	否	无	4%	
6014	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线抚安分大棚支抚大棚变压器	200	16.94%	146.12	146.12	未进入负面清单	否	无	-17%	
6015	国网昌图县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV老四平南线丰邢分支160号倪家屯变压器	20	75.05%	2.99	13.13	未进入负面清单	否	无	49%	
6016	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线英树分二道支二道东支二道东变压器	100	57.41%	32.59	32.59	未进入负面清单	否	无	7%	
6017	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线大宝分5号大宝变压器	400	25.80%	256.79	256.79	未进入负面清单	否	无	7%	
6018	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线英树分二道支黄岭接黄岭变压器	50	45.63%	22.18	22.18	未进入负面清单	否	无	-9%	
6019	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线英树分长贝变压器	50	75.39%	7.30	7.30	未进入负面清单	否	无	7%	
6020	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线抚安分新坟支马山西支变压器	400	12.92%	308.33	308.33	未进入负面清单	否	无	-5%	
6021	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线石门子分接古台变压器	50	28.03%	30.98	30.98	未进入负面清单	否	无	5%	
6022	国网铁岭县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV甸南线英树分二道支三道接三道南变压器	20	56.57%	6.69	5.15	未进入负面清单	否	无	2%	
6023	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线烟窝分支037号蔡家7组变压器	50	58.12%	15.94	15.94	未进入负面清单	否	无	9%	
6024	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线抚安分抚2号变压器	200	65.01%	49.99	49.99	未进入负面清单	否	无	-11%	
6025	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线英树分英树北变压器	200	23.41%	133.18	133.18	未进入负面清单	否	无	13%	
6026	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线抚安分西台支抚4号变压器	100	74.53%	15.47	15.47	未进入负面清单	否	无	-1%	
6027	国网铁岭县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV甸南线抚安分抚东支抚东2号变压器	100	72.40%	17.60	25.74	未进入负面清单	否	无	1%	
6028	国网清河区供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV农二线南台支十八道支48号十八道西台变压器	400	72.91%	68.37	59.17	未进入负面清单	否	无	18%	
6029	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线高家店分高家7组支4号右3号高二组台区变压器	400	21.38%	274.49	274.49	未进入负面清单	否	无	14%	
6030	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线刘店支31左3号刘家店二组东台区变压器	200	36.40%	107.20	107.20	未进入负面清单	否	无	-6%	
6031	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV红峰线	10kV红峰线19号山头堡10号变压器	200	11.74%	156.53	156.53	未进入负面清单	否	无	129%	
6032	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线二公台分芦堡北台支镇西十队台区变压器	200	7.79%	164.43	164.43	未进入负面清单	否	无	-1%	
6033	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线东营盘分腰堡2#台分2号腰堡2#台区变压器	400	12.84%	308.63	308.63	未进入负面清单	否	无	19%	
6034	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线西果2#台分3号西果1#台区变压器	400	13.98%	304.08	304.08	未进入负面清单	否	无	-10%	
6035	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线晓兴屯分24号晓兴屯1#台区变压器	400	12.05%	311.79	311.79	未进入负面清单	否	无	-15%	
6036	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线东营盘分腰堡1#台分2号腰堡1#台区变压器	200	23.82%	132.37	132.37	未进入负面清单	否	无	20%	
6037	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线东营分杜蒋支22号杜蒋2号台区变压器	400	6.42%	334.34	334.34	未进入负面清单	否	无	2%	
6038	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线泉眼沟2#台分2号泉眼沟2#台区变压器	400	16.09%	295.66	295.66	未进入负面清单	否	无	16%	
6039	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线泉眼沟1#台分2号泉眼沟1#台区变压器	400	16.57%	293.72	293.72	未进入负面清单	否	无	-3%	
6040	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线东营分下塔子7号台支4号下塔子7号台区变压器	200	11.73%	156.54	156.54	未进入负面清单	否	无	5%	
6041	国网铁岭县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV李南线小会西台支2号小会西台区变压器	50	61.62%	14.19	33.14	未进入负面清单	否	无	12%	
6042	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线河南分林场家属支1号副杆河南台区变压器	315	37.06%	166.77	166.77	未进入负面清单	否	无	3%	
6043	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线工业园区分东沟支34号变压器	100	50.72%	39.29	39.29	未进入负面清单	否	无	2%	
6044	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线168号陈平桥头2号变压器	400	36.20%	215.22	215.22	未进入负面清单	否	无	42%	
6045	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	10kV社直线鸡冠山分鸡二组支2号鸡二组变压器	200	26.82%	126.35	126.35	未进入负面清单	否	无	1%	
6046	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线河北分河北二组支002号变压器	200	12.96%	154.09	154.09	未进入负面清单	否	无	-31%	
6047	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线西岭下分碾子沟支31号碾子沟变压器	20	72.30%	3.54	3.54	未进入负面清单	否	无	29%	
6048	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	10kV社直线鸡冠山分鸡四组支2号鸡四组变压器	200	15.30%	149.40	149.40	未进入负面清单	否	无	15%	
6049	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线安心台分水田支3#南一井台区变压器	50	60.13%	14.94	14.94	未进入负面清单	否	无	18%	
6050	国网银州区供电分公司	南城子66kV变电站	10kV松树线	龙桥线小桥子分6#	400	75.01%	59.96	84.44	未进入负面清单	否	无	-6%	
6051	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	10kV社直线鸡冠山分鸡一组支2号鸡一组变压器	100	17.17%	72.83	72.83	未进入负面清单	否	无	30%	
6052	国网昌图县供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV太平线偏城子四组分支004号偏城子四组变压器	100	61.40%	28.60	65.70	未进入负面清单	否	无	-1%	
6053	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线孤家子二三组支4#孤家子二三组变压器	400	30.50%	238.00	238.00	未进入负面清单	否	无	0%	
6054	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	10kV社直线二道沟分11号业尔兴七组变压器	200	22.75%	134.50	134.50	未进入负面清单	否	无	17%	
6055	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线秦家分076号秦家变压器	200	19.13%	141.74	141.74	未进入负面清单	否	无	9%	
6056	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线河北分河北一组支003号变压器	200	17.15%	145.71	145.71	未进入负面清单	否	无	13%	
6057	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	10kV社直线得胜分一二组支3号得胜一二组变压器	200	14.09%	151.82	151.82	未进入负面清单	否	无	-6%	
6058	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线195号山一组变压器	160	35.37%	87.41	87.41	未进入负面清单	否	无	3%	
6059	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	10kV社直线得胜分12号业二组变压器	200	30.12%	119.77	119.77	未进入负面清单	否	无	-5%	
6060	国网铁岭县供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	10kV甸南线小宝分上小宝支上小宝变压器	20	79.44%	2.11	3.32	未进入负面清单	否	无	3%	
6061	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线夹河分大葳子支6号大葳子变压器	100	16.23%	73.77	73.77	未进入负面清单	否	无	-54%	
6062	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	10kV社直线得胜分业四支3号业四变压器	200	20.15%	139.71	139.71	未进入负面清单	否	无	8%	
6063	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线英树分沟掌支沟掌变压器	200	24.25%	131.50	131.50	未进入负面清单	否	无	-2%	
6064	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线粮库分10号香火地变压器	200	14.88%	150.23	150.23	未进入负面清单	否	无	0%	
6065	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线河北分016号鹿沟三台变压器	200	12.11%	155.78	155.78	未进入负面清单	否	无	10%	
6066	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线127左6岱九组变压器	400	13.75%	305.02	305.02	未进入负面清单	否	无	-9%	
6067	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线英树分上松树支上松树沟变压器	100	36.19%	53.81	53.81	未进入负面清单	否	无	3%	
6068	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线车夫北分车夫西台支2号车夫西台区变压器	200	31.50%	117.00	117.00	未进入负面清单	否	无	5%	
6069	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线苑家沟分7号苑家3台变压器	100	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
6070	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线苑家沟分34#苑家沟2号台区变压器	100	50.49%	39.51	39.51	未进入负面清单	否	无	-1%	
6071	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线利民屯支6号利民台区变压器	400	16.10%	295.60	295.60	未进入负面清单	否	无	4%	
6072	国网铁岭县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV李东线辅民分利民支42号北房子台区变压器	50	70.83%	9.59	12.90	未进入负面清单	否	无	9%	
6073	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线市场综合楼分2号市场综合楼台区变压器	250	42.77%	118.07	118.07	未进入负面清单	否	无	-2%	
6074	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线三道沟分支57右7号四道沟台区变压器	200	13.52%	152.95	152.95	未进入负面清单	否	无	236%	
6075	国网清河区供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV谢家东线大孟分货郎屯支31号货郎屯东2台变压器	200	75.90%	28.19	46.71	未进入负面清单	否	无	7%	
6076	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线265号二冲台区变压器	200	13.09%	153.83	153.83	未进入负面清单	否	无	0%	
6077	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线铜背分12号西山铜背台区2号变压器	50	58.45%	15.78	15.78	未进入负面清单	否	无	-7%	
6078	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线西山分4右5号西山二台台区变压器	160	70.73%	30.83	30.83	未进入负面清单	否	无	1%	
6079	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线椴木分100号后营5台区变压器	50	33.96%	28.02	28.02	未进入负面清单	否	无	5%	
6080	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线椴木分184号大椴木台区变压器	400	49.03%	163.87	163.87	未进入负面清单	否	无	5%	
6081	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线孤家子分44号孤山一台台区变压器	100	65.06%	24.94	24.94	未进入负面清单	否	无	9%	
6082	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV横东线孤家子分孤山二台支5号孤山二台台区变压器	80	63.65%	21.08	13.32	未进入负面清单	否	无	-1%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6083	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10横东线91右2号想儿山台区变压器	100	76.62%	13.38	13.38	未进入负面清单	否	无	4%	
6084	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线段木分138号边强台区变压器	200	41.87%	96.26	96.26	未进入负面清单	否	无	16%	
6085	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线武家台分支7号武家村台区变压器	200	55.23%	69.55	69.55	未进入负面清单	否	无	2%	
6086	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线下未支3#下未台区变压器	200	24.32%	131.36	131.36	未进入负面清单	否	无	-1%	
6087	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV军工线	10kV军工线铁矿分台子沟支9右12#段木5#变压器	80	26.10%	51.12	51.12	未进入负面清单	否	无	-5%	
6088	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV军工线	10kV军工线铁矿分78左4#段木3号台区变压器	400	13.12%	307.54	307.54	未进入负面清单	否	无	2%	
6089	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV军工线	10kV军工线铁矿分台子沟支23#段木4#变压器	80	31.99%	46.41	46.41	未进入负面清单	否	无	3%	
6090	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV军工线	10kV军工线铁矿分107左1#小红石3号台区变压器	200	60.09%	59.83	59.83	未进入负面清单	否	无	3%	
6091	国网调兵山市供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV通江口线义兴分歧031号白家七组变压器	50	73.97%	8.02	42.21	未进入负面清单	否	无	7%	
6092	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV军工线	10kV军工线铁矿分3右1#平顶堡3号台区变压器	400	58.65%	125.39	125.39	未进入负面清单	否	无	2%	
6093	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV军工线	10kV军工线铁矿分67左5#变压器	100	58.02%	31.98	31.98	未进入负面清单	否	无	1%	
6094	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV军工线	10kV军工线铁矿分100左1#小红石1号台区变压器	200	38.14%	103.72	103.72	未进入负面清单	否	无	8%	
6095	国网调兵山市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	10kV亮东线高原七组分支007号高原7组变压器	20	46.07%	8.79	5.95	未进入负面清单	否	无	6%	
6096	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线西崔分西崔中支4号西崔中变压器	200	61.25%	57.50	57.50	未进入负面清单	否	无	6%	
6097	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线养竹沟分79号高剑2号台区变压器	20	76.10%	2.78	2.78	未进入负面清单	否	无	5%	
6098	国网铁岭县供电公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	10kV新西线诸民北台分5#诸民北大棚台变压器	80	61.13%	23.10	20.69	未进入负面清单	否	无	-5%	
6099	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线诸民屯西大棚支线05#公变台区变压器	30	41.07%	14.68	14.68	未进入负面清单	否	无	57%	
6100	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV宝西线	友谊村台	200	63.98%	52.03	52.03	未进入负面清单	否	无	7%	
6101	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线平安分杨庄子支1号杨庄子变压器	50	52.34%	18.83	18.83	未进入负面清单	否	无	13%	
6102	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线窑沟分庙岭支013号庙岭变压器	20	74.03%	3.19	3.19	未进入负面清单	否	无	0%	
6103	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线孤家分三嘴子支003号三嘴子变压器	20	38.07%	10.39	51.93	未进入负面清单	否	无	6%	
6104	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线033号安家七组变压器	100	48.86%	41.14	41.14	未进入负面清单	否	无	15%	
6105	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线新台堡北台分1#新台堡北台公变台区变压器	100	76.79%	13.21	13.21	未进入负面清单	否	无	-30%	
6106	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线懿路1#大棚台公变台区变压器	50	65.43%	12.29	12.29	未进入负面清单	否	无	12%	
6107	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线桑一组支73号桑墩子一组台区变压器	200	22.33%	135.34	135.34	未进入负面清单	否	无	33%	
6108	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分18右3号泡东村台区变压器	200	77.58%	24.84	24.84	未进入负面清单	否	无	6%	
6109	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分线3号古洞坨四组台区变压器	100	26.12%	63.88	63.88	未进入负面清单	否	无	5%	
6110	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线高家店分支13号高七05高家7组台区变压器	400	18.35%	286.59	286.59	未进入负面清单	否	无	-3%	
6111	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线泡东四组公变变压器	400	22.07%	271.71	271.71	未进入负面清单	否	无	-12%	
6112	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线黑七组2右12号黑八组东台区变压器	200	12.02%	155.95	155.95	未进入负面清单	否	无	-4%	
6113	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分线72右5双树子九组台区变压器	400	20.94%	276.26	276.26	未进入负面清单	否	无	12%	
6114	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线高家店分11右3号高四组台区变压器	200	17.05%	145.90	145.90	未进入负面清单	否	无	20%	
6115	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线泡东分永收四组30右9永收四北台变压器	100	35.09%	54.92	54.92	未进入负面清单	否	无	1%	
6116	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线狼洞坨一组分支2号王家二组台区变压器	200	23.22%	133.56	133.56	未进入负面清单	否	无	2%	
6117	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分线双树子中台支3号双树子中台区变压器	200	35.87%	108.25	108.25	未进入负面清单	否	无	-7%	
6118	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线高家店分01号杆高家一组台变压器	400	19.89%	280.45	280.45	未进入负面清单	否	无	17%	
6119	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线110左1号黑六组台区变压器	200	9.81%	160.39	160.39	未进入负面清单	否	无	-19%	
6120	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线59右6号王家一组台区变压器	400	7.77%	328.93	328.93	未进入负面清单	否	无	5%	
6121	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线黑八组东9左6号黑八组西台区变压器	200	11.51%	156.98	156.98	未进入负面清单	否	无	-4%	
6122	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线狼一支17右4号狼洞坨二组变压器	400	18.83%	284.68	284.68	未进入负面清单	否	无	15%	
6123	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线范家支12右3范家南台区变压器	200	20.90%	138.21	138.21	未进入负面清单	否	无	-7%	
6124	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	平顶堡变5132平固线山头堡分支9号山头堡8号变压器	80	15.71%	59.43	59.43	未进入负面清单	否	无	8%	
6125	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线168号沈铁家属房台区变压器	100	4.88%	85.12	85.12	未进入负面清单	否	无	-12%	
6126	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线桑墩子一组分支21左7号刘家店一组台区变压器	200	59.51%	60.97	60.97	未进入负面清单	否	无	7%	
6127	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线狼六北支19右16狼3组西台变压器	200	42.01%	95.98	95.98	未进入负面清单	否	无	3%	
6128	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线泡东分永收四组支30右8#永收四组南台变压器	100	25.56%	64.44	64.44	未进入负面清单	否	无	-12%	
6129	国网调兵山市供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV十八家甲线西太分歧047号西太2组变压器	30	59.41%	9.18	6.34	未进入负面清单	否	无	-5%	
6130	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线丈沟子中台分134左5号丈沟西台变压器	400	15.94%	296.24	296.24	未进入负面清单	否	无	3%	
6131	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分线双树子东台支5号双树子东台区变压器	400	21.79%	272.86	272.86	未进入负面清单	否	无	2%	
6132	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线狼一组分10左9号王家二组南台区变压器	200	44.76%	90.49	90.49	未进入负面清单	否	无	7%	
6133	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线岱一组分043号岱一组变压器	30	65.23%	7.43	7.43	未进入负面清单	否	无	0%	
6134	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线秦家分团二组支002号团二组变压器	200	16.11%	147.78	147.78	未进入负面清单	否	无	21%	
6135	国网铁岭县供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV岱东线345号前二变压器	20	64.78%	5.05	3.34	未进入负面清单	否	无	42%	
6136	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线昂五组分012号昂邦河五组变压器	200	15.48%	149.03	149.03	未进入负面清单	否	无	11%	
6137	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线上费家分037号上费家二组变压器	200	17.08%	145.85	145.85	未进入负面清单	否	无	7%	
6138	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线昂邦河小区分2号昂邦河小区变压器	100	23.51%	66.49	66.49	未进入负面清单	否	无	43%	
6139	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线下峪二组支002号下峪二组变压器	50	41.34%	24.33	24.33	未进入负面清单	否	无	-35%	
6140	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线温东分003号温东变压器	200	34.70%	110.59	110.59	未进入负面清单	否	无	-1%	
6141	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线秦家分团一组支004号团一组变压器	200	13.47%	153.06	153.06	未进入负面清单	否	无	9%	
6142	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线费家三四组支4#费家三四组变压器	400	14.02%	303.94	303.94	未进入负面清单	否	无	13%	
6143	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西关分歧99号南北于台变压器	200	31.27%	117.46	117.46	未进入负面清单	否	无	3%	
6144	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平铁线	10kV平铁线建设村分3号建设8台区变压器	50	72.82%	8.59	8.59	未进入负面清单	否	无	-1%	
6145	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平铁线	10kV平铁线70号建设2号台区变压器	200	49.80%	80.39	80.39	未进入负面清单	否	无	-36%	
6146	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平铁线	10kV平铁线平顶堡2号台分1号平顶堡2号台区变压器	400	13.93%	304.28	304.28	未进入负面清单	否	无	-21%	
6147	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平铁线	10kV平铁线8左1#平顶堡5号台区变压器	200	20.18%	139.63	139.63	未进入负面清单	否	无	-1%	
6148	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平铁线	10kV平铁线60左5号建设5号台区变压器	200	27.51%	124.98	124.98	未进入负面清单	否	无	-4%	
6149	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平铁线	10kV平铁线建设村分下屯支16#下屯2台区变压器	200	10.53%	158.93	158.93	未进入负面清单	否	无	-6%	
6150	国网铁岭县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV甸南线抚安分新坟支马山东支变压器	50	60.07%	14.97	8.38	未进入负面清单	否	无	0%	
6151	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平铁线	10kV平铁线33号平顶堡8号台区变压器	100	62.62%	27.38	27.38	未进入负面清单	否	无	-3%	
6152	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平铁线	10kV平铁线建设村分26左5#下屯1号台区变压器	400	18.42%	286.33	286.33	未进入负面清单	否	无	-4%	
6153	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平铁线	10kV平铁线62右2号建设4号台区变压器	160	64.32%	41.09	41.09	未进入负面清单	否	无	1%	
6154	国网调兵山市供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV大兴线后兴隆分支022号后兴隆七组变压器	30	62.83%	8.15	21.16	未进入负面清单	否	无	5%	
6155	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线沙石分黑坨大棚支7#黑坨子大棚变压器	200	6.80%	166.39	166.39	未进入负面清单	否	无	-29%	
6156	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线胜利分线04#胜利村大棚变压器	400	1.13%	355.46	355.46	未进入负面清单	否	无	-24%	
6157	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线南干南山分支线17#陈平6#台变压器	80	56.08%	27.13	27.13	未进入负面清单	否	无	-12%	
6158	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线119号李家台支6号李家台区变压器	400	15.71%	297.17	297.17	未进入负面清单	否	无	5%	
6159	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线陈平分陈平五台支1#陈平五台变压器	200	20.67%	138.67	138.67	未进入负面清单	否	无	9%	
6160	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线平安分支线平安东支03#平安东台变压器	400	18.37%	286.50	286.50	未进入负面清单	否	无	4%	
6161	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线隋荒北台支3#隋荒村北台变压器	400	17.14%	291.42	291.42	未进入负面清单	否	无	-13%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6162	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线平安分支线平安西台支线03#平安村西变压器	400	26.53%	253.87	253.87	未进入负面清单	否	无	5%	
6163	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线大棚支线08#阿吉大棚变压器	100	18.80%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	23%	
6164	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线155左1号陈平七号台区变压器	200	39.89%	100.23	100.23	未进入负面清单	否	无	-7%	
6165	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线南干沙石分支线51#白沙村台变压器	400	27.30%	250.82	250.82	未进入负面清单	否	无	3%	
6166	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线南干陈平分支线陈平四台支03#陈平四台变压器	100	60.83%	29.17	29.17	未进入负面清单	否	无	7%	
6167	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线南干陈平分支线16#陈平三台变压器	400	22.13%	271.46	271.46	未进入负面清单	否	无	1%	
6168	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线南干魏家分支线53#孔家台变压器	100	23.50%	66.50	66.50	未进入负面清单	否	无	-4%	
6169	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线沙石分黑坨子支11#黑坨子台变压器	400	16.82%	292.71	292.71	未进入负面清单	否	无	-3%	
6170	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线索龙北照明分支4#索龙北照明公变台区变压器	400	17.10%	291.62	291.62	未进入负面清单	否	无	-46%	
6171	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线280号田乐屯台区变压器	20	15.22%	14.96	149.57	未进入负面清单	否	无	6%	
6172	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分新村照明台公变台区变压器	80	49.01%	32.79	32.79	未进入负面清单	否	无	-11%	
6173	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分29右45#北五井台区变压器	100	37.72%	52.28	52.28	未进入负面清单	否	无	37%	
6174	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线徐家湖北照明台公变台区变压器	400	16.36%	294.56	294.56	未进入负面清单	否	无	11%	
6175	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分40左10#南三井台区变压器	100	75.71%	14.29	14.29	未进入负面清单	否	无	24%	
6176	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线八段五组分支001号八段五组变压器	30	66.01%	7.20	6.35	未进入负面清单	否	无	4%	
6177	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线提水分4号朱尔山西照明变台区变压器	80	26.54%	50.77	50.77	未进入负面清单	否	无	10%	
6178	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分15左4右4号变压器(轮换)	100	77.22%	12.78	12.78	未进入负面清单	否	无	12%	
6179	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分58右13#北二井台区变压器	100	55.59%	34.41	34.41	未进入负面清单	否	无	-36%	
6180	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线九天地公变台区变压器	50	79.05%	5.48	5.48	未进入负面清单	否	无	19%	
6181	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线八里照明3台公变台区变压器	400	16.43%	294.29	294.29	未进入负面清单	否	无	3%	
6182	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分62右19#北三井台区变压器	50	75.21%	7.39	7.39	未进入负面清单	否	无	63%	
6183	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分33#井井通台区变压器	100	74.55%	15.45	15.45	未进入负面清单	否	无	2%	
6184	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线183#南照明台公变台区变压器	50	77.19%	6.40	6.40	未进入负面清单	否	无	8%	
6185	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线花豹分支花豹屯南照明台公变台区变压器	400	26.54%	253.86	253.86	未进入负面清单	否	无	13%	
6186	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线234#索龙南照明台公变台区变压器	100	73.81%	16.19	16.19	未进入负面清单	否	无	4%	
6187	国网西丰县供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV天德线林场分鹤鸣支北沟岐天来西07号天来西变压器	10	51.47%	3.85	6.84	未进入负面清单	否	无	23%	
6188	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分八里1#大棚台公变台区变压器	200	33.72%	112.55	112.55	未进入负面清单	否	无	16%	
6189	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分58右4#北一井台区变压器	50	75.25%	7.38	7.38	未进入负面清单	否	无	38%	
6190	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线西古照明台公变台区变压器	400	22.68%	269.29	269.29	未进入负面清单	否	无	6%	
6191	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线八里照明4#台公变台区变压器	100	40.06%	49.94	49.94	未进入负面清单	否	无	-8%	
6192	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分42右16#北二井台区变压器	100	48.43%	41.57	41.57	未进入负面清单	否	无	33%	
6193	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线2号杆李千户所用变压器	80	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
6194	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线李千户2台分5号李千户2台区变压器（新）	400	27.43%	250.30	250.30	未进入负面清单	否	无	498%	
6195	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线车夫北分8号车夫北台区变压器	200	26.23%	127.53	127.53	未进入负面清单	否	无	-12%	
6196	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线车夫北分车夫东台支3号车夫东台区变压器	200	35.88%	108.25	108.25	未进入负面清单	否	无	3%	
6197	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线崔山分李千户1号台支4号李千户1台区变压器	200	44.37%	91.25	91.25	未进入负面清单	否	无	4%	
6198	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线信用社支6#李千户信用社台区变压器	400	30.77%	236.93	236.93	未进入负面清单	否	无	-5%	
6199	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线崔山分崔山西台支8号崔山西台区变压器	100	64.92%	25.08	25.08	未进入负面清单	否	无	8%	
6200	国网铁岭县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV李东线崔山分33号崔山北台区变压器	100	72.96%	17.04	25.93	未进入负面清单	否	无	-90%	
6201	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线辅民分7号辅民西台区变压器	50	75.97%	7.02	7.02	未进入负面清单	否	无	10%	
6202	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线村台分10号李千户村台区变压器	400	35.24%	219.04	219.04	未进入负面清单	否	无	2%	
6203	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线李千户北台分1号李千户北台区变压器	400	15.65%	297.41	297.41	未进入负面清单	否	无	9%	
6204	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线花红沟分辅民东台支5号辅民东台区变压器	200	24.66%	130.69	130.69	未进入负面清单	否	无	6%	
6205	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV军工线	10kV军工线2#平顶堡9号台区变压器	200	15.41%	149.18	149.18	未进入负面清单	否	无	-8%	
6206	国网铁岭县供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	10kV平固线养竹沟分108号养竹1号台区变压器	50	64.79%	12.60	8.43	未进入负面清单	否	无	14%	
6207	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线73左7左7左4号山头堡3号台区变压器	200	53.38%	73.25	73.25	未进入负面清单	否	无	-2%	
6208	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线40左3号山头堡6号台区变压器	100	41.24%	48.76	48.76	未进入负面清单	否	无	-25%	
6209	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线养竹沟分赵家坟支8右4号团山3号台区变压器	80	46.19%	35.05	35.05	未进入负面清单	否	无	-24%	
6210	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线73左5号山头堡1号台区变压器	160	39.42%	80.94	80.93	未进入负面清单	否	无	-1%	
6211	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线73左15号山头堡2号台区变压器	160	45.71%	70.86	70.86	未进入负面清单	否	无	3%	
6212	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线养竹沟分99右2号养竹2号台区变压器	50	38.82%	25.59	25.59	未进入负面清单	否	无	-3%	
6213	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线西岭下分碾子沟支10号段背台变压器	20	54.06%	7.19	7.19	未进入负面清单	否	无	-8%	
6214	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线下妈支2号下妈变压器	50	58.42%	15.79	15.79	未进入负面清单	否	无	-29%	
6215	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线花红沟分23号南岗台区变压器	30	66.22%	7.13	7.13	未进入负面清单	否	无	18%	
6216	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线养竹沟分45右2号宋家台区变压器	50	61.21%	14.40	14.40	未进入负面清单	否	无	14%	
6217	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线花红沟分41号花红沟台区变压器	200	52.85%	74.31	74.31	未进入负面清单	否	无	-10%	
6218	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线18左1号监狱照明台区变压器	250	39.75%	125.63	125.63	未进入负面清单	否	无	-7%	
6219	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV兴隆线	兴隆线17#	400	71.62%	73.54	73.54	未进入负面清单	否	无	0%	
6220	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线养竹沟分赵家坟支21号团山4号台区变压器	50	52.16%	18.92	18.92	未进入负面清单	否	无	-5%	
6221	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线养竹沟分团山支18号团山2号台区变压器	100	22.32%	67.68	67.68	未进入负面清单	否	无	-21%	
6222	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线106左1号山头堡5台区变压器	100	42.50%	47.50	47.50	未进入负面清单	否	无	-3%	
6223	国网昌图县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV古西线南干分24号中学家属变压器	30	70.66%	5.80	19.73	未进入负面清单	否	无	27%	
6224	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线养竹沟分30左1号610台区变压器	200	52.57%	74.86	74.86	未进入负面清单	否	无	22%	
6225	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线三家子分13右15#杆东一井台区变压器	100	62.06%	27.95	27.95	未进入负面清单	否	无	-13%	
6226	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线诸民中支2#诸民中台区变压器	200	30.79%	118.43	118.43	未进入负面清单	否	无	8%	
6227	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李五组支7左4号李家七组台区变压器	100	26.48%	63.53	63.53	未进入负面清单	否	无	6%	
6228	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河夹心分河夹心8台支4号河夹心8台变压器	200	11.26%	157.48	157.48	未进入负面清单	否	无	-10%	
6229	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河夹心分4号养马堡四号变压器	200	13.96%	152.09	152.09	未进入负面清单	否	无	7%	
6230	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线歪石分80号歪石三变压器	200	31.25%	117.49	117.49	未进入负面清单	否	无	8%	
6231	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线歪石分91号歪石五变压器	200	2.45%	175.10	175.10	未进入负面清单	否	无	12%	
6232	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分西营3台支8号西营3台变压器	200	13.64%	152.72	152.72	未进入负面清单	否	无	-6%	
6233	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分西营3台支2号西营4台变压器	400	7.83%	328.66	328.66	未进入负面清单	否	无	-3%	
6234	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线养竹沟分团山支26号团山1号台区变压器	100	22.45%	67.55	67.55	未进入负面清单	否	无	-26%	
6235	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线苑家沟分39#苑家沟1号台区变压器	200	52.58%	74.84	74.84	未进入负面清单	否	无	9%	
6236	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线养竹沟分团山支1号团山5号台区变压器	100	29.24%	60.76	60.76	未进入负面清单	否	无	12%	
6237	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线73左7左17号山头堡4号台区变压器	200	69.83%	40.34	40.34	未进入负面清单	否	无	7%	
6238	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线24右2号平顶堡7台区变压器	200	45.08%	89.84	89.84	未进入负面清单	否	无	-11%	
6239	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横西线	10kV横西线横道11队分23号横道11队台区变压器	200	12.25%	155.50	155.50	未进入负面清单	否	无	24%	
6240	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横西线	10kV横西线221号上八家沟台区变压器	200	38.15%	103.70	103.70	未进入负面清单	否	无	1%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6241	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分姚沟支姚沟北台支1号姚沟北变压器	100	57.74%	32.26	32.26	未进入负面清单	否	无	1%	
6242	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分30号后沟分11号河北变压器	200	28.34%	123.32	123.32	未进入负面清单	否	无	29%	
6243	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线平安分太平支复兴支026号复兴变压器	30	56.76%	9.97	9.97	未进入负面清单	否	无	12%	
6244	国网铁岭县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV甸东线碱场分020号碱场沟变压器	50	55.87%	17.06	13.01	未进入负面清单	否	无	-2%	
6245	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线陈庄子分2号大甸子所用变压器	160	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
6246	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分29号甸二组变压器	400	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	1%	
6247	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分35号甸一组2#台区变压器	200	49.92%	80.17	80.17	未进入负面清单	否	无	21%	
6248	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线孤家分高力砍子支004号高力砍子变压器	30	73.78%	4.87	4.87	未进入负面清单	否	无	-14%	
6249	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线榛家分002号榛家属变压器	50	58.74%	15.63	15.63	未进入负面清单	否	无	1%	
6250	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线线东变压器	400	15.17%	299.30	299.30	未进入负面清单	否	无	7%	
6251	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线孤家分下三家子支005号下三家子变压器	200	11.26%	157.49	157.49	未进入负面清单	否	无	11%	
6252	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线平安分太平支下三道支003号下三道变压器	100	37.97%	52.03	52.03	未进入负面清单	否	无	-8%	
6253	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线岳庙分006号河南变压器	100	75.17%	14.84	14.84	未进入负面清单	否	无	5%	
6254	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线40号山河屯东公变台区变压器	80	69.54%	16.37	16.37	未进入负面清单	否	无	-5%	
6255	国网铁岭县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV新北线870分29号右34号北三井台区变压器	100	74.68%	15.32	26.03	未进入负面清单	否	无	-7%	
6256	国网昌图县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV此路线大四分支005号新门村变压器	30	63.98%	7.81	19.73	未进入负面清单	否	无	17%	
6257	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线甸三组分001号甸三组变压器	200	73.44%	33.13	33.13	未进入负面清单	否	无	0%	
6258	国网铁岭县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV横西线下石分31号下石台区变压器	250	58.92%	77.69	42.26	未进入负面清单	否	无	-7%	
6259	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分2号红峰林厂变压器	100	70.03%	19.97	19.97	未进入负面清单	否	无	-10%	
6260	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分8#	315	77.80%	38.44	38.44	未进入负面清单	否	无	4%	
6261	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分16号甸六组变压器	400	40.50%	198.01	198.01	未进入负面清单	否	无	6%	
6262	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分10号甸八组变压器	100	65.05%	24.95	24.95	未进入负面清单	否	无	5%	
6263	国网铁岭县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV镇专线线大棚变压器	50	79.29%	5.36	13.05	未进入负面清单	否	无	95%	
6264	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线双龙分009号老边六组变压器	100	46.67%	43.33	43.33	未进入负面清单	否	无	2%	
6265	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线上峪分上峪西甸子支003号上峪西甸子变压器	50	40.25%	24.87	24.87	未进入负面清单	否	无	10%	
6266	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线平安分当铺西支当林支005号林家属变压器	20	71.70%	3.66	3.66	未进入负面清单	否	无	-28%	
6267	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分34号甸一组变压器	200	54.13%	71.74	71.74	未进入负面清单	否	无	19%	
6268	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线东泉分002号东泉变压器	80	64.07%	20.75	20.75	未进入负面清单	否	无	-16%	
6269	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分20号甸五组变压器	315	66.26%	74.80	74.80	未进入负面清单	否	无	3%	
6270	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线双龙分干沟支005号干沟子变压器	100	44.66%	45.34	45.34	未进入负面清单	否	无	1%	
6271	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分30号后沟分34号后沟西台变压器	100	30.19%	59.81	59.81	未进入负面清单	否	无	8%	
6272	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线线西变压器	100	42.01%	47.99	47.99	未进入负面清单	否	无	4%	
6273	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线孤家分上三家支004号上三家子变压器	400	15.86%	296.56	296.56	未进入负面清单	否	无	1%	
6274	国网铁岭县供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV甸东线平安分当铺西支012号当铺西变压器	100	75.54%	14.46	52.24	未进入负面清单	否	无	7%	
6275	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线金山分024号金山沟变压器	20	55.66%	6.87	6.87	未进入负面清单	否	无	7%	
6276	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分30号甸五组东台变压器	400	48.04%	167.85	167.85	未进入负面清单	否	无	17%	
6277	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线碱场分006号当疏西变压器	80	6.78%	66.58	66.58	未进入负面清单	否	无	7%	
6278	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线平安分太平支上三道支002号上三道变压器	200	24.45%	131.10	131.10	未进入负面清单	否	无	1%	
6279	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线平安分太平支118号太平寨变压器	50	79.84%	5.08	5.08	未进入负面清单	否	无	3%	
6280	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线粮库分国网13#台1#国网13#台变压器	315	30.01%	188.96	188.96	未进入负面清单	否	无	6%	
6281	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线29#国网3#台变压器	315	75.59%	45.40	45.40	未进入负面清单	否	无	1%	
6282	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线镇内线21#变压器	630	62.76%	171.60	171.60	未进入负面清单	否	无	-8%	
6283	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线46#国网14#台变压器	315	40.41%	156.20	156.19	未进入负面清单	否	无	-6%	
6284	国网铁岭县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV镇内线35#国网8#台变压器	400	69.69%	81.26	68.22	未进入负面清单	否	无	6%	
6285	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线安心台分支供销社6台支03#国网06#变压器	400	79.19%	43.22	36.02	未进入负面清单	否	无	8%	
6286	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线道东分支12#国网11#台变压器	200	31.26%	117.48	117.48	未进入负面清单	否	无	0%	
6287	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线道东分支09#国网3#台变压器	200	19.77%	140.46	140.46	未进入负面清单	否	无	-17%	
6288	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线道东分支03#国网3#台变压器	315	71.95%	56.86	56.86	未进入负面清单	否	无	1%	
6289	国网铁岭县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV镇内(左)25#国网12#台区变压器	400	62.70%	109.19	104.75	未进入负面清单	否	无	0%	
6290	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线镇内线22#变压器	315	56.57%	105.30	105.30	未进入负面清单	否	无	7%	
6291	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV农村南线六家子分歧034号六家子变压器	400	72.31%	70.75	263.95	未进入负面清单	否	无	6%	
6292	国网调兵山市供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	10kV大兴线下小房分支004号王家村下小房变压器	20	62.57%	5.49	5.96	未进入负面清单	否	无	0%	
6293	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线马圈子四组分支28号马圈子四组台区变压器	400	10.10%	319.62	319.62	未进入负面清单	否	无	-56%	
6294	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线马圈子支40右5号马圈子三组台区变压器	200	30.05%	119.91	119.91	未进入负面清单	否	无	15%	
6295	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线马四组西台分8#马圈子四组东台变压器	100	42.98%	47.03	47.03	未进入负面清单	否	无	5%	
6296	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李家一组分支23号李一组台区变压器	400	17.00%	292.01	292.01	未进入负面清单	否	无	11%	
6297	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李五组支17右1号李家四组台区变压器	400	16.38%	294.48	294.48	未进入负面清单	否	无	-31%	
6298	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线马四组西台分11#马圈子四组西台变压器	200	52.79%	74.42	74.42	未进入负面清单	否	无	8%	
6299	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线永收分井井通东台支13号永收一组井井通东台区变压器	100	39.50%	50.50	50.50	未进入负面清单	否	无	-7%	
6300	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线永收西南支3右4号永收西北台区变压器	100	27.00%	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	21%	
6301	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李一组支18右7号陈家五组西台变压器	200	11.82%	156.37	156.37	未进入负面清单	否	无	-4%	
6302	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线马一组水田支5#马圈子一组水田台区变压器	200	32.76%	114.49	114.49	未进入负面清单	否	无	53%	
6303	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线永收分农场支22+1右2号永收农场北井井通台区变压器	100	34.64%	55.36	55.36	未进入负面清单	否	无	46%	
6304	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家分高家二组机井台区变压器	200	18.26%	143.49	143.49	未进入负面清单	否	无	63%	
6305	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李家五组分支24号李家五组台区变压器	400	10.92%	316.30	316.30	未进入负面清单	否	无	-27%	
6306	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家矿支35号高家矿南机井台区变压器	200	26.21%	127.58	127.58	未进入负面清单	否	无	9%	
6307	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线桑六组18右2号桑五组台区变压器	100	14.90%	75.10	75.10	未进入负面清单	否	无	19%	
6308	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线陈家支21右16号陈家一组台区变压器	100	67.31%	22.69	22.69	未进入负面清单	否	无	3%	
6309	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李家一分李家五南台支27李家五组南井通台变压器	100	52.32%	37.68	37.68	未进入负面清单	否	无	-7%	
6310	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李一组支18右5左1号李家一组东台区变压器	200	16.08%	147.83	147.83	未进入负面清单	否	无	3%	
6311	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李五组支7右3号李家三组台区变压器	400	16.61%	293.56	293.56	未进入负面清单	否	无	5%	
6312	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线双井子五组分支双井子五组台区变压器	400	22.68%	269.29	269.29	未进入负面清单	否	无	-1%	
6313	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线永收农场支线农场台支2号农场台区变压器	200	11.80%	156.41	156.41	未进入负面清单	否	无	-13%	
6314	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李一组支6左4号李二组台区变压器	200	19.29%	141.42	141.42	未进入负面清单	否	无	16%	
6315	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线安心台分09#安心台1#大棚台公变台区变压器	200	43.90%	92.20	92.20	未进入负面清单	否	无	3%	
6316	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线安心台2号大棚支4#安心台2号大棚台区变压器	200	79.53%	20.93	20.93	未进入负面清单	否	无	4%	
6317	国网清河区供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	威街线11#左T（6#政府支）7#	80	61.07%	23.15	11.87	未进入负面清单	否	无	-2%	
6318	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线分八里照明支06#八里照明1#台公变台区变压器	400	24.32%	262.72	262.72	未进入负面清单	否	无	9%	
6319	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线三家子南台支3号三家子南台区变压器	200	9.72%	160.56	160.56	未进入负面清单	否	无	6%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6320	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	平顶堡变5132平固线山头堡分支16号山头堡9号变压器	100	21.50%	68.50	68.50	未进入负面清单	否	无	109%	
6321	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线代庄支代庄前屯分04号代庄前屯变压器	50	45.44%	22.28	89.11	未进入负面清单	否	无	5%	
6322	国网调兵山市供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV金家线于家分歧027号于家二组变压器	100	62.15%	27.85	21.24	未进入负面清单	否	无	3%	
6323	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线阿吉北一台支线17#阿吉北一#台区变压器	250	17.70%	180.74	180.74	未进入负面清单	否	无	-18%	
6324	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线乌巴海64右31台区变压器	100	11.49%	78.51	78.51	未进入负面清单	否	无	3%	
6325	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线阿吉北三线02#阿吉北三#台区变压器	315	21.34%	216.28	216.28	未进入负面清单	否	无	-2%	
6326	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线阿吉北二4#公变台区变压器	400	55.68%	137.27	137.27	未进入负面清单	否	无	-21%	
6327	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线夏家分顾家村支24#顾家屯台区变压器	400	11.92%	312.32	312.32	未进入负面清单	否	无	-8%	
6328	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线蘑菇大棚分16#蔡牛乡食用菌基地变压器	200	8.59%	162.83	162.83	未进入负面清单	否	无	-25%	
6329	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线154右1东二南机井变压器	100	15.18%	74.82	74.82	未进入负面清单	否	无	11%	
6330	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线东二北三机井台区变压器	100	41.36%	48.64	48.64	未进入负面清单	否	无	14%	
6331	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线联通分01#蔡牛开发变压器	400	49.50%	161.99	161.99	未进入负面清单	否	无	-32%	
6332	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线南长分蔡牛东南公变台支8#蔡牛东南变压器	400	19.93%	280.27	280.27	未进入负面清单	否	无	-2%	
6333	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分中公变台支1#王千村中变压器	160	59.22%	49.26	49.25	未进入负面清单	否	无	-11%	
6334	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线榆树支17#榆树东南公变台变压器	200	22.53%	134.95	134.95	未进入负面清单	否	无	-6%	
6335	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线南长分南长南公变台支10#南长村南变压器	200	29.20%	121.60	121.60	未进入负面清单	否	无	-15%	
6336	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线168右5东二北一机井变压器	100	22.92%	67.08	67.08	未进入负面清单	否	无	18%	
6337	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线夏家分56#华家村南变压器	400	35.64%	217.43	217.43	未进入负面清单	否	无	-7%	
6338	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线184#副蔡牛大棚变压器	200	3.84%	172.32	172.32	未进入负面清单	否	无	-10%	
6339	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线蔡牛东北公变台分8#蔡牛东北变压器	400	30.34%	238.63	238.63	未进入负面清单	否	无	-26%	
6340	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线蔡牛东南分2#蔡牛村南变压器	400	51.91%	152.38	152.38	未进入负面清单	否	无	-27%	
6341	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分三桥南公变台支24#三桥村南变压器	200	30.33%	119.34	119.34	未进入负面清单	否	无	18%	
6342	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线夏家分华家北公变台支03#华家北公变台变压器	400	23.78%	264.87	264.87	未进入负面清单	否	无	0%	
6343	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线188右7蔡牛南机井变压器	100	53.37%	36.63	36.63	未进入负面清单	否	无	73%	
6344	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线南长分北长支49#北长村北变压器	400	25.57%	257.71	257.71	未进入负面清单	否	无	-5%	
6345	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线东二南公变台支04#东二南公变台变压器	400	17.26%	290.95	290.95	未进入负面清单	否	无	9%	
6346	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线东二中公变台分01#东二中公变台变压器	400	14.74%	301.04	301.04	未进入负面清单	否	无	14%	
6347	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线南长分北长支胡长沟支4#南长胡变压器	400	11.13%	315.48	315.48	未进入负面清单	否	无	9%	
6348	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线132左1榆树机井变压器	50	30.99%	29.50	29.50	未进入负面清单	否	无	11%	
6349	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线夏家分14右12夏家南机井变压器	200	53.30%	73.40	73.40	未进入负面清单	否	无	20%	
6350	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分石家东支2#石家东变压器	400	24.54%	261.85	261.85	未进入负面清单	否	无	-1%	
6351	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线东二北公变台分01#东二北公变台变压器	200	31.12%	117.77	117.77	未进入负面清单	否	无	0%	
6352	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线西二分红炎型煤支3#西二村北变压器	400	22.26%	270.95	270.95	未进入负面清单	否	无	-5%	
6353	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线东二北二机井台区变压器	100	50.47%	39.53	39.53	未进入负面清单	否	无	-11%	
6354	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线西二分支线西二南公变台支11#西二村南变压器	400	21.89%	272.45	272.45	未进入负面清单	否	无	10%	
6355	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线夏家东一机井变压器	200	43.99%	92.02	92.02	未进入负面清单	否	无	9%	
6356	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线夏家东二机井变压器	200	46.90%	86.20	86.20	未进入负面清单	否	无	4%	
6357	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线夏家分14左2夏家西机井变压器	100	31.92%	58.08	58.08	未进入负面清单	否	无	6%	
6358	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线夏家北机井变压器	100	20.70%	69.30	69.30	未进入负面清单	否	无	26%	
6359	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线西二分5右1东二西机井变压器	200	30.17%	119.66	119.66	未进入负面清单	否	无	7%	
6360	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线北地北支线5#北地北变压器	400	14.55%	301.79	301.79	未进入负面清单	否	无	6%	
6361	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线西二分支线西二南公变台支2#西二村中变压器	400	25.93%	256.30	256.30	未进入负面清单	否	无	2%	
6362	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线夏家分6#榆树东北公变台变压器	400	24.12%	263.51	263.51	未进入负面清单	否	无	3%	
6363	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线南长分南长北台支4#南长北台变压器	200	18.08%	143.85	143.85	未进入负面清单	否	无	8%	
6364	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线北地南公变台分3#北地南变压器	400	13.15%	307.39	307.39	未进入负面清单	否	无	-15%	
6365	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分王千东北公变台支4#王千村东北变压器	400	21.09%	275.63	275.63	未进入负面清单	否	无	6%	
6366	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线许长沟支1#许长沟变压器	200	20.08%	139.83	139.83	未进入负面清单	否	无	7%	
6367	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分石家西支2#石家西台变压器	400	8.58%	325.68	325.68	未进入负面清单	否	无	1%	
6368	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线马圈子六组台区变压器	200	11.36%	157.28	157.28	未进入负面清单	否	无	6%	
6369	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线胜利分线16#胜利3#变压器	400	24.72%	261.11	261.11	未进入负面清单	否	无	12%	
6370	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线魏家分魏家北台支5#魏家北台变压器	200	22.30%	135.41	135.41	未进入负面清单	否	无	-4%	
6371	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线165号陈平桥头变压器	400	30.05%	239.80	239.80	未进入负面清单	否	无	-21%	
6372	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线南干陈平分支线27#陈平一台变压器	400	27.20%	251.21	251.21	未进入负面清单	否	无	8%	
6373	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线南干魏家分支线07#未家村楚家台变压器	200	18.66%	142.68	142.68	未进入负面清单	否	无	-5%	
6374	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线南干魏家分支线魏家台支2#未家村台变压器	400	12.30%	310.80	310.80	未进入负面清单	否	无	-7%	
6375	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线魏家分胡家支3#胡家台变压器	400	8.17%	327.32	327.32	未进入负面清单	否	无	1%	
6376	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线胜利分线11#胜利2#变压器	400	27.25%	250.99	250.99	未进入负面清单	否	无	1%	
6377	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线林家分支线24#林家村台变压器	400	17.07%	291.72	291.72	未进入负面清单	否	无	1%	
6378	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线林家分支线黄家台支线08#林家黄台变压器	400	21.02%	275.90	275.90	未进入负面清单	否	无	5%	
6379	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线沙石分石砬村支5#石砬村台变压器	200	38.67%	102.65	102.65	未进入负面清单	否	无	4%	
6380	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线隋荒南台分支线14#水荒村南台变压器	400	24.83%	260.69	260.69	未进入负面清单	否	无	-9%	
6381	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线魏家分丁家支3#丁家台变压器	400	15.22%	299.12	299.12	未进入负面清单	否	无	-7%	
6382	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线南干陈平分24#陈平二台变压器	400	11.06%	315.76	315.76	未进入负面清单	否	无	6%	
6383	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线沙石分白沙北台支3#白沙北台变压器	400	11.28%	314.86	314.86	未进入负面清单	否	无	-4%	
6384	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线胜利1#台分线10#胜利1#变压器	400	27.65%	249.39	249.39	未进入负面清单	否	无	3%	
6385	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线沙石分83号白沙村南台变压器	400	14.46%	302.18	302.18	未进入负面清单	否	无	9%	
6386	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线拔卜沟分031号拔卜沟变压器(新)	100	49.29%	40.71	40.71	未进入负面清单	否	无	92%	
6387	国网铁岭县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四工线	10kV甸东线窑沟分房身支001号房身央变压器	50	77.86%	6.07	13.10	未进入负面清单	否	无	6%	
6388	国网铁岭县供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV甸东线榛小队分008号榛小队变压器	50	61.43%	14.28	8.55	未进入负面清单	否	无	12%	
6389	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线八里照明6台公变台区变压器	10	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-92%	
6390	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大小会分抿家沟支15号抿家沟台区变压器	100	27.78%	62.22	62.22	未进入负面清单	否	无	11%	
6391	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线44号北一支线8号阿吉北5台区变压器	200	21.86%	136.28	136.28	未进入负面清单	否	无	100%	
6392	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线三道沟分支17号头道沟分台区变压器	200	3.46%	173.08	173.08	未进入负面清单	否	无	192%	
6393	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线红杏分大靠西支1号大靠西变压器	50	72.29%	8.86	8.86	未进入负面清单	否	无	-22%	
6394	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平铁线	10kV平铁线砖厂分22号建设南大棚台区变压器	200	3.44%	173.12	173.12	未进入负面清单	否	无	24473%	
6395	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线抚安分新坟支上新坟变压器	50	70.42%	9.79	9.79	未进入负面清单	否	无	-3%	
6396	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线186#演武比式台公变台区变压器	100	65.73%	24.27	24.27	未进入负面清单	否	无	-5%	
6397	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线开原六组分支018号开原六组变压器	400	53.96%	144.17	144.17	未进入负面清单	否	无	28%	
6398	国网调兵山市供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV长岭子线四方6组分支010号四方6组变压器	30	53.17%	11.05	6.38	未进入负面清单	否	无	0%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6399	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线新台堡南台分2#新台堡南台公变台区变压器	50	75.02%	7.49	7.49	未进入负面清单	否	无	-29%	
6400	国网昌图县供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV此路线元家分支011号元家变压器	100	63.81%	26.19	66.13	未进入负面清单	否	无	-8%	
6401	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线东管分7#东孤村中照明台公变台区变压器	200	48.90%	82.20	82.20	未进入负面清单	否	无	-6%	
6402	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线杨士屯分南沟支9#杨士南沟台区变压器	100	21.55%	68.45	68.45	未进入负面清单	否	无	4%	
6403	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线懿路四大棚支1#懿路四大棚台公变台区变压器	50	32.26%	28.87	28.87	未进入负面清单	否	无	-13%	
6404	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV双庙子线友力分支045号友力五组变压器	20	66.40%	4.72	19.87	未进入负面清单	否	无	7%	
6405	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线杨士屯东台支2#杨士屯东台公变台区变压器	100	54.91%	35.09	35.09	未进入负面清单	否	无	-1%	
6406	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线三台子分63号支3号西照明公变台区变压器	50	71.50%	9.25	9.25	未进入负面清单	否	无	-15%	
6407	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线懿路6#大棚分2号懿路检查台公变台区变压器	200	47.64%	84.73	84.73	未进入负面清单	否	无	6%	
6408	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线懿路三大棚支1#懿路三大棚台变压器	80	59.28%	24.58	24.58	未进入负面清单	否	无	14%	
6409	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线懿路五大棚支1#懿路五大棚台变压器	50	28.44%	30.78	30.78	未进入负面清单	否	无	98%	
6410	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线孟家街分45号腰三组孟家街变压器	50	35.62%	27.19	27.19	未进入负面清单	否	无	6%	
6411	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大小会分大会西台支4号大会西台区变压器	100	72.78%	17.22	17.22	未进入负面清单	否	无	-8%	
6412	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树子线1+1号双井子供电所台区变压器	200	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
6413	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	10kV社直线长五组分3号长五组变压器	50	78.01%	5.99	5.99	未进入负面清单	否	无	8%	
6414	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线崔北沟分052号崔北沟变压器	30	32.53%	17.24	17.24	未进入负面清单	否	无	14%	
6415	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	10kV社直线河背分20号河背沟变压器	50	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
6416	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV军工线	10kV军工线劳改分2号平顶堡4#变压器	100	39.05%	50.95	50.95	未进入负面清单	否	无	33%	
6417	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	10kV社直线李家街分河拉沟支10号河拉沟变压器	20	76.77%	2.65	2.65	未进入负面清单	否	无	4%	
6418	国网昌图县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV七家子线卧龙一二组分支007号卧龙一二组变压器	400	74.33%	62.69	265.01	未进入负面清单	否	无	10%	
6419	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	10kV社直线得胜分黄俞潮支业五组支2号业五组变压器	20	70.35%	3.93	3.93	未进入负面清单	否	无	-3%	
6420	国网铁岭县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东街线	10kV岱东线上峪分106号双龙背变压器	30	60.42%	8.87	7.88	未进入负面清单	否	无	4%	
6421	国网铁岭县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV岱东线昂1-2组分004号昂邦河1-2组变压器	50	66.78%	11.61	13.13	未进入负面清单	否	无	3%	
6422	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线金家沟分柳条沟支17号柳条沟台区变压器	200	19.85%	140.30	140.30	未进入负面清单	否	无	13%	
6423	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线段木分165号黑山嘴台区变压器	100	23.96%	66.04	66.04	未进入负面清单	否	无	10%	
6424	国网西丰县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV松树线祥和分祥和北分支5号祥和北(新)屯变压器	50	57.88%	16.06	11.53	未进入负面清单	否	无	8%	
6425	国网铁岭县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV横东线椴木分后营3台支17号后营3台区变压器	30	65.55%	7.33	5.20	未进入负面清单	否	无	0%	
6426	国网昌图县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV大洼南线萝卜四组分台分3号萝卜四组后变压器	20	60.15%	5.97	13.28	未进入负面清单	否	无	-4%	
6427	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线椴木分213号小椴木台区变压器	200	29.31%	121.37	121.37	未进入负面清单	否	无	11%	
6428	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线椴木分黄泥分13号黄泥台区变压器	200	76.02%	27.97	27.97	未进入负面清单	否	无	4%	
6429	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线236左支镇西所用变压器	100	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
6430	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线西岭下分大河西5-6组支3号大河西5-6组变压器	200	49.88%	80.25	80.25	未进入负面清单	否	无	5%	
6431	国网铁岭县供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV李北线望宝山分望宝西支1号望宝西变压器	50	74.12%	7.94	8.67	未进入负面清单	否	无	-2%	
6432	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线小靠分9号小靠东变压器	100	58.17%	31.83	31.83	未进入负面清单	否	无	7%	
6433	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线西崔南台分1号西崔南变压器	315	53.88%	113.79	113.79	未进入负面清单	否	无	-7%	
6434	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线西崔分1号西崔南二号台区变压器	400	18.71%	285.16	285.16	未进入负面清单	否	无	-7%	
6435	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线营盘南分6号营盘南变压器	80	79.13%	8.69	7.25	未进入负面清单	否	无	2%	
6436	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线前屯分前屯支1号前屯变压器	200	56.18%	67.63	67.63	未进入负面清单	否	无	1%	
6437	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线西崔分西崔北支3号西崔北变压器	100	72.58%	17.42	17.42	未进入负面清单	否	无	8%	
6438	国网昌图县供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV大洼南线长岭七组分歧013号长岭七组变压器	20	66.70%	4.66	13.28	未进入负面清单	否	无	3%	
6439	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线老坟大棚分小屯冷棚3支13号小屯冷棚3变压器	80	69.06%	16.76	16.76	未进入负面清单	否	无	-50%	
6440	国网银州区供电分公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	龙桥线小桥子分鼓楼支Ⅰ土建变1#变压器	630	63.90%	164.46	133.82	未进入负面清单	否	无	4%	
6441	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分黄庄南支1号黄庄南变压器	100	76.43%	13.57	13.57	未进入负面清单	否	无	3%	
6442	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花豹分南沟支34号南沟北变压器	20	39.26%	10.15	10.15	未进入负面清单	否	无	-18%	
6443	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花豹分106号花豹南变压器	50	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
6444	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线老坟大棚分小屯冷棚3支9号小屯冷棚2变压器	80	27.49%	50.01	50.01	未进入负面清单	否	无	-20%	
6445	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线长岭卜分19号长岭卜变压器	200	27.50%	125.01	125.01	未进入负面清单	否	无	2%	
6446	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花豹分三道支三道北支2号三道北变压器	200	18.00%	143.99	143.99	未进入负面清单	否	无	-9%	
6447	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线粮库分5号库东大棚变压器	100	46.57%	43.43	43.43	未进入负面清单	否	无	-1%	
6448	国网铁岭县供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV李北线烧达沟分小东沟支44号小东沟变压器	50	59.18%	15.41	8.67	未进入负面清单	否	无	-13%	
6449	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线后崴子分10号后崴子变压器	100	33.62%	56.38	56.38	未进入负面清单	否	无	-4%	
6450	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线前屯分5+1号小屯腰堡2号台区变压器	200	19.93%	140.15	140.15	未进入负面清单	否	无	-2%	
6451	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花豹分花豹大棚支2号花豹大棚变压器	50	13.90%	38.05	38.05	未进入负面清单	否	无	-52%	
6452	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分姚沟支姚沟南支32号上姚沟变压器	50	61.46%	14.27	14.27	未进入负面清单	否	无	8%	
6453	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线同兴分54右3号连城屯1号电井变压器	50	56.20%	16.90	16.90	未进入负面清单	否	无	10%	
6454	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线小靠分小靠西支2号小靠西变压器	80	78.82%	8.94	7.51	未进入负面清单	否	无	-1%	
6455	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线库西大棚分6号库西大棚变压器	30	51.05%	11.69	11.69	未进入负面清单	否	无	-6%	
6456	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线大屯分13号大屯变压器	100	45.78%	44.22	44.22	未进入负面清单	否	无	-5%	
6457	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花豹分三道支11号三道变压器	50	79.49%	5.26	5.26	未进入负面清单	否	无	-4%	
6458	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线前屯分小屯支1号小屯腰堡变压器	100	42.62%	47.38	47.38	未进入负面清单	否	无	-4%	
6459	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花豹分半山支10号半山变压器	50	52.94%	18.53	18.53	未进入负面清单	否	无	5%	
6460	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线西崔砖厂分西岗子支3号西岗子变压器	100	71.91%	18.09	18.09	未进入负面清单	否	无	17%	
6461	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线西崔分12号西崔西变压器	400	16.82%	292.71	292.71	未进入负面清单	否	无	4%	
6462	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花豹分三道支三道西支7号三道西变压器	50	26.98%	31.51	126.04	未进入负面清单	否	无	4%	
6463	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线烧达沟分张楼北台支8号张楼北变压器	200	24.65%	130.69	130.69	未进入负面清单	否	无	-5%	
6464	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线长岭大棚分1号长岭大棚变压器	200	10.89%	158.22	158.22	未进入负面清单	否	无	-24%	
6465	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线温泉分29号温泉子变压器	200	24.54%	130.92	130.92	未进入负面清单	否	无	-9%	
6466	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花豹分松中北台支2号松山北变压器	30	30.17%	17.95	17.95	未进入负面清单	否	无	20%	
6467	国网铁岭县供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV李北线示范区分1号示范区变压器	30	58.83%	9.35	7.94	未进入负面清单	否	无	4%	
6468	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花豹分荒地支6号荒地西变压器	50	47.84%	21.08	21.08	未进入负面清单	否	无	-10%	
6469	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线西崔西台分39号变压器	50	11.35%	39.32	39.32	未进入负面清单	否	无	-99%	
6470	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线长岭卜分9号长岭卜2号变压器	200	39.64%	100.72	100.72	未进入负面清单	否	无	4%	
6471	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线老坟大棚分9号老坟大棚变压器	30	59.07%	9.28	9.28	未进入负面清单	否	无	-4%	
6472	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花豹分松山南支16号松山南变压器	200	6.49%	167.03	167.03	未进入负面清单	否	无	5%	
6473	国网铁岭县供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV李北线花豹分半山支半山北支3号半山北变压器	50	61.34%	14.33	13.26	未进入负面清单	否	无	0%	
6474	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线小屯冷棚1支8+1#小屯冷棚1台区变压器	80	37.96%	41.63	41.63	未进入负面清单	否	无	-56%	
6475	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线北地分4号北地变压器	100	56.56%	33.44	33.44	未进入负面清单	否	无	-16%	
6476	国网西丰县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV金星线白石分诚信西支6号诚信西台区变压器	50	74.07%	7.97	46.21	未进入负面清单	否	无	8%	
6477	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花豹分西菊花支10号西菊花变压器	30	46.76%	12.97	12.97	未进入负面清单	否	无	-4%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6478	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线小屯西分17号小屯西变压器	400	31.06%	235.76	235.76	未进入负面清单	否	无	-4%	
6479	国网铁岭县供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV李北线温泉分营盘东支4号营盘东变压器	30	59.35%	9.19	7.96	未进入负面清单	否	无	-5%	
6480	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线张营大棚分14号张营大棚变压器	400	11.79%	312.86	312.86	未进入负面清单	否	无	-18%	
6481	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线东岗子分3号东岗子变压器	200	29.63%	120.75	120.75	未进入负面清单	否	无	-34%	
6482	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分白梨西台支23号白梨西变压器	100	60.51%	29.49	29.49	未进入负面清单	否	无	6%	
6483	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线达子沟分4号达子沟变压器	400	14.89%	300.43	300.43	未进入负面清单	否	无	32%	
6484	国网调兵山市供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV亮东线南台一组分支014号南台一组变压器	30	61.05%	8.69	8.96	未进入负面清单	否	无	-3%	
6485	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分12#	250	79.15%	27.13	22.64	未进入负面清单	否	无	-9%	
6486	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线营盘北分11号营盘北变压器	400	16.06%	295.75	295.75	未进入负面清单	否	无	-4%	
6487	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分白梨二组支7号白梨二组变压器	100	55.36%	34.64	34.64	未进入负面清单	否	无	10%	
6488	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花豹分南沟支43号南沟南变压器	100	8.18%	81.82	81.82	未进入负面清单	否	无	16%	
6489	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线烧达沟分36号烧达沟变压器	100	21.22%	68.79	68.79	未进入负面清单	否	无	3%	
6490	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线诸民自来水支15#诸民东台区变压器	400	29.34%	242.63	242.63	未进入负面清单	否	无	15%	
6491	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线95#右1号蔡家坝大棚台区变压器	200	6.06%	167.88	167.88	未进入负面清单	否	无	35%	
6492	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV陈平甲线	10kV陈平甲线3号杆阿吉所用变压器	100	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
6493	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线永安分永安北台区变压器	400	13.02%	307.91	307.91	未进入负面清单	否	无	-4%	
6494	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线东贝分21#东贝一号井井通台区变压器	100	20.99%	69.01	69.01	未进入负面清单	否	无	-18%	
6495	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线西贝分23号左8西贝三台机井台区变压器	100	19.52%	70.48	70.48	未进入负面清单	否	无	29%	
6496	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线二公台分代三南台区变压器	400	14.30%	302.79	302.79	未进入负面清单	否	无	-8%	
6497	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线崔山分41号崔山东台区变压器	200	65.30%	49.39	49.39	未进入负面清单	否	无	-91%	
6498	国网铁岭县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV李北线东崔东分6号东崔东变压器	80	67.72%	17.82	21.25	未进入负面清单	否	无	-4%	
6499	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花豹分东菊花支11号东菊花变压器	20	76.52%	2.70	2.70	未进入负面清单	否	无	12%	
6500	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线小屯西分小屯东支6号小屯东变压器	200	59.64%	60.71	60.71	未进入负面清单	否	无	2%	
6501	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线望宝山分11号望宝东变压器	50	52.86%	18.57	18.57	未进入负面清单	否	无	9%	
6502	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分黄庄北台支3号黄庄北变压器	100	77.73%	12.27	12.27	未进入负面清单	否	无	8%	
6503	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线前吴分歧035号后吴组变压器	200	35.74%	108.52	108.52	未进入负面清单	否	无	32%	
6504	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线平安分太平支131号太平寨河西变压器	50	66.63%	11.68	11.68	未进入负面清单	否	无	3%	
6505	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线鸡场分老边西支008号老边西变压器	400	13.70%	305.18	305.18	未进入负面清单	否	无	-2%	
6506	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线孙地分048号孙地沟变压器	20	55.65%	6.87	6.87	未进入负面清单	否	无	7%	
6507	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线宁远分04号宁远公变台区变压器	200	54.95%	70.09	70.09	未进入负面清单	否	无	-5%	
6508	国网昌图县供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV铁矿线东明7组分016号东明七组变压器	100	67.80%	22.20	66.47	未进入负面清单	否	无	-2%	
6509	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线当疏东分002号当疏东变压器	30	5.58%	25.33	25.33	未进入负面清单	否	无	-32%	
6510	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线孙地分丢马支002号丢马沟变压器	30	72.77%	5.17	5.17	未进入负面清单	否	无	33%	
6511	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线老边东分004号老边东变压器	100	51.17%	38.83	38.83	未进入负面清单	否	无	10%	
6512	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干关公台分23号变压器	50	69.96%	10.02	10.02	未进入负面清单	否	无	1%	
6513	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线河东分009号河东变压器	100	58.97%	31.03	31.03	未进入负面清单	否	无	-16%	
6514	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线蔡家分03号蔡家村台区变压器	400	23.05%	267.82	267.82	未进入负面清单	否	无	-9%	
6515	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线青西西台分5号青西西台区变压器	400	33.62%	225.50	225.50	未进入负面清单	否	无	24%	
6516	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线棋盘分棋盘地变压器	100	33.38%	56.62	56.62	未进入负面清单	否	无	4%	
6517	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线英树分南康支毛泉沟3号变压器	100	56.16%	33.84	33.84	未进入负面清单	否	无	269%	
6518	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线英树分下松树沟变压器	50	62.52%	13.74	13.74	未进入负面清单	否	无	2%	
6519	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线小宝分下小宝支下小宝西变压器	80	45.58%	35.53	35.53	未进入负面清单	否	无	3%	
6520	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线前湾岭子分前湾岭子变压器	200	17.00%	146.00	146.00	未进入负面清单	否	无	5%	
6521	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线双头子分腰岭子变压器	200	27.00%	126.01	126.01	未进入负面清单	否	无	-3%	
6522	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线英树分南康支南康变压器	200	34.77%	110.47	110.47	未进入负面清单	否	无	0%	
6523	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线抚安分抚中变压器	400	17.91%	288.36	288.36	未进入负面清单	否	无	5%	
6524	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线下未台支榆柏沟支29号榆柏沟台台区变压器	100	24.37%	65.63	65.63	未进入负面清单	否	无	33%	
6525	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大小会分上未南台支2号上未南台台区变压器	100	74.53%	15.47	15.47	未进入负面清单	否	无	9%	
6526	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大小会分砬子沟东支1#砬子沟东台变压器	200	16.61%	146.79	146.79	未进入负面清单	否	无	5%	
6527	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线佟家沟分支29号佟家沟台区变压器	200	13.11%	153.77	153.77	未进入负面清单	否	无	8%	
6528	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线马侍支53号马侍一队台区变压器（新）	200	32.89%	114.22	114.22	未进入负面清单	否	无	25%	
6529	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线河南分林场家属支1号林场家属台区变压器	20	66.64%	4.67	4.67	未进入负面清单	否	无	2%	
6530	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大小会分上未东台支8号上未东台台区变压器	200	33.83%	112.35	112.35	未进入负面清单	否	无	0%	
6531	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线西山分6号柴家西台区变压器	200	54.85%	70.30	70.30	未进入负面清单	否	无	-2%	
6532	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线马侍支37号马侍东台区变压器	200	36.17%	107.66	107.66	未进入负面清单	否	无	1%	
6533	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线下未台支腰未台支2号腰未台台区变压器	400	11.65%	313.41	313.41	未进入负面清单	否	无	-3%	
6534	国网铁岭县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV李南线岭西分26号岭西台区变压器	100	61.39%	28.61	26.58	未进入负面清单	否	无	5%	
6535	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线下未分青山支3号青山台台区变压器	200	16.98%	146.04	146.04	未进入负面清单	否	无	-18%	
6536	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线朴起北分4号朴起北台区变压器	400	21.20%	275.21	275.21	未进入负面清单	否	无	8%	
6537	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线朴起南台分2号朴起东台区变压器	200	38.47%	103.06	103.06	未进入负面清单	否	无	9%	
6538	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线马侍支33号副杆马侍西台区变压器	400	23.06%	267.74	267.74	未进入负面清单	否	无	-4%	
6539	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线下未分大岭支46号分支12#大岭台台区变压器	200	13.54%	152.91	152.91	未进入负面清单	否	无	19%	
6540	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大小会分金家沟支9号金家沟台区变压器	400	16.10%	295.62	295.62	未进入负面清单	否	无	0%	
6541	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线朴起南台分9号朴起南台区变压器	400	12.75%	308.99	308.99	未进入负面清单	否	无	6%	
6542	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分30号后沟东台变压器	80	38.26%	41.39	41.39	未进入负面清单	否	无	3%	
6543	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线95右4号朱家东2#台区变压器	400	11.60%	313.60	313.60	未进入负面清单	否	无	4%	
6544	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线古城子二台分支02号变压器	400	20.86%	276.55	276.55	未进入负面清单	否	无	-5%	
6545	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线红山一台分支02号变压器	100	27.75%	62.25	62.25	未进入负面清单	否	无	14%	
6546	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线89右1号朱家中2#台区变压器	200	22.96%	134.08	134.08	未进入负面清单	否	无	-7%	
6547	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线红山分支15号变压器	400	11.10%	315.61	315.61	未进入负面清单	否	无	6%	
6548	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线朱家东台分支4号变压器	400	15.36%	298.57	298.57	未进入负面清单	否	无	-1%	
6549	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线朱家西台分支3号变压器	200	36.37%	107.26	107.26	未进入负面清单	否	无	13%	
6550	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线106号朱家大棚变压器	400	6.71%	333.17	333.17	未进入负面清单	否	无	3%	
6551	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线93号变压器	200	26.68%	126.64	126.64	未进入负面清单	否	无	-5%	
6552	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线古城子四台分支04号变压器	400	17.24%	291.06	291.06	未进入负面清单	否	无	8%	
6553	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线古城子分支19号变压器	400	15.60%	297.61	297.61	未进入负面清单	否	无	3%	
6554	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线古城子一台分支06号变压器	400	17.27%	290.93	290.93	未进入负面清单	否	无	4%	
6555	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花豹分松山南支3号松山中变压器	20	58.59%	6.28	6.28	未进入负面清单	否	无	34%	
6556	国网开发区供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV莲花线61号变压器(业扩)	200	75.97%	28.06	35.69	未进入负面清单	否	无	-5%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6557	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线烧达沟分上兴家沟支49号上兴家沟变压器	10	77.27%	1.27	1.27	未进入负面清单	否	无	-6%	
6558	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线增盛电井分7#增盛一号井井通台区变压器	100	33.14%	56.86	56.86	未进入负面清单	否	无	19%	
6559	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花豹分东催大棚支2号东催大棚变压器	100	15.44%	74.56	74.56	未进入负面清单	否	无	23%	
6560	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线刘家分刘家台区变压器	200	19.72%	140.56	140.56	未进入负面清单	否	无	-2%	
6561	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线夹河分通三组支2号变压器	200	8.41%	163.19	163.19	未进入负面清单	否	无	19%	
6562	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线夹河分下葳子支南沟支45号南沟变压器	200	9.61%	160.78	160.78	未进入负面清单	否	无	1%	
6563	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线二公台分代三北台区变压器	200	28.24%	123.52	123.52	未进入负面清单	否	无	-7%	
6564	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线二公台分芦堡东台支芦堡东台区变压器	200	46.39%	87.22	87.22	未进入负面清单	否	无	8%	
6565	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线红崖分十五间东支2号沙宝台台区变压器	400	7.25%	331.01	331.01	未进入负面清单	否	无	-1%	
6566	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花豹分苇子玉支10号苇子玉变压器	20	50.12%	7.98	7.98	未进入负面清单	否	无	21%	
6567	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线白梨二组支3左1号白梨二组二号变压器	200	22.59%	134.82	134.82	未进入负面清单	否	无	0%	
6568	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线红崖分十五间西台区变压器	400	9.04%	323.86	323.86	未进入负面清单	否	无	5%	
6569	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线烧达沟分张楼东台支3号张楼东变压器	400	21.20%	275.22	275.22	未进入负面清单	否	无	-8%	
6570	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线永安分房申北支4号房申北台区变压器	400	9.93%	320.29	320.29	未进入负面清单	否	无	-9%	
6571	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线东贝北台区变压器	400	12.53%	309.86	309.86	未进入负面清单	否	无	-22%	
6572	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线东贝南台区变压器	400	47.98%	168.10	168.10	未进入负面清单	否	无	-40%	
6573	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线烧达沟分上兴家沟支24号兴家沟变压器	50	78.71%	5.64	4.75	未进入负面清单	否	无	5%	
6574	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线青东南台支6号青东南台变压器	400	12.94%	308.23	308.23	未进入负面清单	否	无	-2%	
6575	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线二公台分二公1台支二公1变压器	400	44.30%	182.81	182.81	未进入负面清单	否	无	-3%	
6576	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线山咀分山咀台区变压器	400	6.72%	333.11	333.11	未进入负面清单	否	无	14%	
6577	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线东贝分29#东贝二号井井通台区变压器	50	22.30%	33.85	33.85	未进入负面清单	否	无	-22%	
6578	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线西贝分19号左29西贝五台机井台区变压器	100	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
6579	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分姚沟支姚沟南支2号姚沟南变压器	50	46.38%	21.81	21.81	未进入负面清单	否	无	0%	
6580	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分白梨煤矿支3号白梨南变压器	30	70.48%	5.86	5.86	未进入负面清单	否	无	4%	
6581	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线夹河分通西组支1号通西组变压器	400	16.70%	293.22	293.22	未进入负面清单	否	无	-3%	
6582	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线二公台分芦堡南台支芦堡南台区变压器	400	8.78%	324.90	324.90	未进入负面清单	否	无	6%	
6583	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线永安分27号牛棚台区变压器	200	21.54%	136.92	136.92	未进入负面清单	否	无	17%	
6584	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线青东中台分9号青东西台变压器	400	34.54%	221.84	221.84	未进入负面清单	否	无	-6%	
6585	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线东崔西分5号东崔西变压器	200	70.61%	38.77	38.77	未进入负面清单	否	无	1%	
6586	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线三棵树三队分三棵树三队台区变压器	400	7.48%	330.10	330.10	未进入负面清单	否	无	-8%	
6587	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线西贝分西贝西大棚台区变压器	400	56.44%	134.26	134.26	未进入负面清单	否	无	6%	
6588	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线红崖南台区变压器	400	26.08%	255.68	255.68	未进入负面清单	否	无	-4%	
6589	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线西贝分23号左19西贝四台机井台区变压器	100	37.34%	52.66	52.66	未进入负面清单	否	无	15%	
6590	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线二公台分二公4台区变压器	200	8.00%	163.99	163.99	未进入负面清单	否	无	4%	
6591	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV大苇子线联合1、6组分支003号联合六组公变台区变压器	30	54.52%	10.64	19.97	未进入负面清单	否	无	-5%	
6592	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线二公台分二公3台区变压器	100	16.33%	73.67	73.67	未进入负面清单	否	无	-1%	
6593	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分康庄北台支4号康庄北变压器	100	74.87%	15.13	15.13	未进入负面清单	否	无	2%	
6594	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线二公台分芦堡北台支芦堡北台区变压器	400	5.33%	338.69	338.69	未进入负面清单	否	无	-4%	
6595	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线二公台分代三北2号台区变压器	200	23.02%	133.97	133.97	未进入负面清单	否	无	-13%	
6596	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线永安分房申支7号房申南台区变压器	200	58.16%	63.67	63.67	未进入负面清单	否	无	-3%	
6597	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线西贝分36号右1西贝一台机井台区变压器	100	11.08%	78.92	78.92	未进入负面清单	否	无	18%	
6598	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线烧达沟分小东沟支6号变压器	200	25.08%	129.84	129.84	未进入负面清单	否	无	-24%	
6599	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线红崖北台区变压器	400	50.26%	158.95	158.95	未进入负面清单	否	无	-59%	
6600	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线西贝分10号右9西贝二台机井台区变压器	100	12.60%	77.40	77.40	未进入负面清单	否	无	17%	
6601	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分康庄南台支4号康庄南变压器	200	35.80%	108.40	108.40	未进入负面清单	否	无	-2%	
6602	国网铁岭县供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV青东线二公台分二公2台支二公2台区变压器	100	69.21%	20.79	26.59	未进入负面清单	否	无	-11%	
6603	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线东河北分16号东河北变压器	400	9.32%	322.73	322.73	未进入负面清单	否	无	-23%	
6604	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线红崖分十五间东台支13号十五间东台区变压器	400	8.69%	325.26	325.26	未进入负面清单	否	无	-36%	
6605	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线青东中台分3号青东中台区变压器	200	23.10%	133.81	133.81	未进入负面清单	否	无	1%	
6606	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线西贝分24号西贝南台区变压器	400	48.66%	165.36	165.36	未进入负面清单	否	无	-3%	
6607	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分白梨东台支3号白梨东变压器	100	65.53%	24.47	24.47	未进入负面清单	否	无	6%	
6608	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线大冯分4号大冯台区变压器	400	12.37%	310.51	310.51	未进入负面清单	否	无	4%	
6609	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线红崖分红崖南菜地台区变压器	30	0.00%	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	-	
6610	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线烧达沟分小东沟支18号变压器	50	73.94%	8.03	8.03	未进入负面清单	否	无	16%	
6611	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花豹分荒地支1号荒地北变压器	50	65.78%	12.11	24.22	未进入负面清单	否	无	3%	
6612	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线花楼分花楼五队支北英14号岐11号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-96%	
6613	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线花楼分花楼五队支北英14号岐1号变压器	50	58.44%	15.78	15.78	未进入负面清单	否	无	12%	
6614	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线花楼分花楼五队支北英14号岐6右1左3号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-1%	
6615	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线花楼分花楼五队支北英14号岐6右4号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	2%	
6616	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV宝西线	八宝所用变	200	44.72%	90.56	90.56	未进入负面清单	否	无	-14%	
6617	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV宝西线	和顺东台	160	38.96%	81.67	81.67	未进入负面清单	否	无	20%	
6618	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV宝西线	和顺南台	100	57.84%	32.16	32.16	未进入负面清单	否	无	6%	
6619	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV宝西线	和顺新中台	200	27.02%	125.96	125.96	未进入负面清单	否	无	42%	
6620	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV宝西线	花楼北台	400	22.83%	268.69	268.69	未进入负面清单	否	无	51%	
6621	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV宝西线	花楼南台	400	17.93%	288.30	288.30	未进入负面清单	否	无	59%	
6622	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV宝西线	新立村台	400	13.33%	306.67	306.67	未进入负面清单	否	无	240%	
6623	国网昌图县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV农林线护林村5组分歧009号护林村五组变压器	50	65.98%	12.01	66.78	未进入负面清单	否	无	61%	
6624	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城堡干北山分13变压器	400	19.01%	283.97	283.97	未进入负面清单	否	无	13%	
6625	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城堡干古城堡东台分06变压器	200	29.71%	120.58	120.58	未进入负面清单	否	无	16%	
6626	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城堡干古城堡西北台	200	74.69%	30.61	30.61	未进入负面清单	否	无	-2%	
6627	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城堡干贾屯分贾屯三组台支04变压器	80	74.52%	12.38	12.38	未进入负面清单	否	无	8%	
6628	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城堡干五家沟南台	400	11.85%	312.61	312.61	未进入负面清单	否	无	103%	
6629	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城堡五家沟北台	250	40.47%	123.81	123.81	未进入负面清单	否	无	51%	
6630	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城卜东兴十组38变压器	200	16.37%	147.26	147.26	未进入负面清单	否	无	7%	
6631	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城卜干东兴分李家东台3变压器	400	18.11%	287.56	287.56	未进入负面清单	否	无	1%	
6632	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城卜干东兴分李家南台支4变压器	250	19.35%	176.63	176.63	未进入负面清单	否	无	-4%	
6633	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城卜台子沟35变压器	160	54.87%	56.21	56.21	未进入负面清单	否	无	1%	
6634	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城卜线54左2号变压器	50	27.35%	31.33	31.33	未进入负面清单	否	无	-9%	
6635	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城卜线河北电井分11号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	19%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6636	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城卜线河北电井分15右11号变压器	50	3.88%	43.06	43.06	未进入负面清单	否	无	3164%	
6637	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城卜线河北电井分15右6号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	1%	
6638	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城卜线河北电井分22号变压器	200	11.45%	157.11	157.11	未进入负面清单	否	无	9%	
6639	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城卜线河北电井分27号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-72%	
6640	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城卜线河北电井分31号变压器	50	18.80%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	19%	
6641	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城卜线河北电井分32号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	1%	
6642	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城卜线河北电井分36号变压器	200	0.00%	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	-	
6643	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城卜线河北电井分45号变压器	200	0.00%	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	-	
6644	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城卜线河北电井分4号变压器	50	21.91%	34.05	34.05	未进入负面清单	否	无	17%	
6645	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城卜线河北电井分52号变压器	200	73.71%	32.59	32.59	未进入负面清单	否	无	48%	
6646	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城卜线河北电井分61号变压器	80	63.14%	21.49	21.49	未进入负面清单	否	无	88%	
6647	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	大湾北台	400	25.76%	256.98	256.98	未进入负面清单	否	无	78%	
6648	国网铁岭县供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV军工线铁矿分107左2#小红石2号台区变压器	200	73.48%	33.04	35.12	未进入负面清单	否	无	84%	
6649	国网开原市供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	大湾南台	50	58.67%	15.66	7.97	未进入负面清单	否	无	16%	
6650	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	单楼台村台	400	12.51%	309.97	309.97	未进入负面清单	否	无	23%	
6651	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	单楼台南台	30	47.49%	12.75	12.75	未进入负面清单	否	无	2%	
6652	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	单楼台西台	200	9.73%	160.55	160.55	未进入负面清单	否	无	276%	
6653	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	东兴78组	50	77.26%	6.37	6.37	未进入负面清单	否	无	-6%	
6654	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	东兴村台	400	12.35%	310.61	310.61	未进入负面清单	否	无	3%	
6655	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	东兴九组	50	57.05%	16.48	16.48	未进入负面清单	否	无	7%	
6656	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	东兴五组	200	42.23%	95.54	95.54	未进入负面清单	否	无	10%	
6657	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	古城堡北台	315	23.46%	209.61	209.61	未进入负面清单	否	无	31%	
6658	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	古城堡新北台	400	14.84%	300.64	300.64	未进入负面清单	否	无	33%	
6659	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	古城堡新村台	200	49.76%	80.49	80.49	未进入负面清单	否	无	36%	
6660	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	古城堡新东台	200	50.27%	79.47	79.47	未进入负面清单	否	无	94%	
6661	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	古城堡新南台	200	12.76%	154.48	154.48	未进入负面清单	否	无	113%	
6662	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	古城堡新西北台	200	28.70%	122.60	122.60	未进入负面清单	否	无	34%	
6663	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	古城堡新西南台	400	12.48%	310.08	310.08	未进入负面清单	否	无	123%	
6664	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	古城卜村台	400	30.15%	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	6%	
6665	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	古城卜韭菜地	200	22.51%	134.98	134.98	未进入负面清单	否	无	14%	
6666	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	古城卜南台	200	36.58%	106.84	106.84	未进入负面清单	否	无	63%	
6667	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	古城卜西南台	200	31.51%	116.99	116.99	未进入负面清单	否	无	85%	
6668	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	何家岭台	400	18.07%	287.71	287.71	未进入负面清单	否	无	20%	
6669	国网昌图县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV镇内线北支线005号镇内线局属变2号变压器	400	61.60%	113.59	267.27	未进入负面清单	否	无	4%	
6670	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	李家村台	50	58.84%	15.58	15.58	未进入负面清单	否	无	-1%	
6671	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	沈家村台	400	14.37%	302.51	302.51	未进入负面清单	否	无	297%	
6672	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	四家子村台	100	75.76%	14.24	14.24	未进入负面清单	否	无	69%	
6673	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	四家子三组	80	52.00%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	9%	
6674	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	四家子四组	30	59.06%	9.28	9.28	未进入负面清单	否	无	14%	
6675	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	张家村台	400	58.96%	124.15	124.15	未进入负面清单	否	无	2%	
6676	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV造纸线	10kV造纸干供销社分河北南台	200	53.15%	73.71	73.71	未进入负面清单	否	无	46%	
6677	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV造纸线	八宝北台	200	65.74%	48.52	48.52	未进入负面清单	否	无	18%	
6678	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV造纸线	八宝低压一号台	200	60.73%	58.55	58.55	未进入负面清单	否	无	15%	
6679	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV造纸线	八宝东台	200	42.71%	94.57	94.57	未进入负面清单	否	无	-3%	
6680	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV造纸线	八宝供销社	80	72.24%	14.21	14.21	未进入负面清单	否	无	-16%	
6681	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV造纸线	八宝新东台	200	49.36%	81.28	81.28	未进入负面清单	否	无	2%	
6682	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV造纸线	八宝新西台	200	32.00%	115.99	115.99	未进入负面清单	否	无	0%	
6683	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV造纸线	八宝中台	200	41.14%	97.72	97.72	未进入负面清单	否	无	14%	
6684	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线东大黑分支007号东大黑变压器	30	78.77%	3.37	3.37	未进入负面清单	否	无	90%	
6685	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV造纸线	河北二号	400	17.66%	289.38	289.38	未进入负面清单	否	无	240%	
6686	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	#N/A	10kV许宏干大九社北台	400	19.36%	282.58	282.58	未进入负面清单	否	无	29%	
6687	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	#N/A	10kV许宏干大九社村台	200	11.52%	156.97	156.97	未进入负面清单	否	无	85%	
6688	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	#N/A	八社东台	160	38.84%	81.85	81.85	未进入负面清单	否	无	-16%	
6689	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	#N/A	八社西台区	400	5.92%	336.31	336.31	未进入负面清单	否	无	-8%	
6690	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	10kV滨城甲线	后八里村台	200	17.83%	144.35	144.35	未进入负面清单	否	无	-1%	
6691	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV东四线	金沟子变725东四线二台子东台	400	16.74%	293.03	293.03	未进入负面清单	否	无	50%	
6692	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV东四线	金沟子变725东四线二台子西台	400	19.65%	281.39	281.39	未进入负面清单	否	无	27%	
6693	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV东四线	金英北台	400	21.58%	273.67	273.67	未进入负面清单	否	无	7%	
6694	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV东四线	金英南台	400	13.03%	307.90	307.90	未进入负面清单	否	无	10%	
6695	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV东四线	十社东台	100	18.71%	71.30	71.30	未进入负面清单	否	无	5%	
6696	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV粮库线	金沟子南台	400	25.73%	257.08	257.08	未进入负面清单	否	无	39%	
6697	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV粮库线	粮库线金沟子西台	200	48.64%	82.72	82.72	未进入负面清单	否	无	-11%	
6698	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干八里庄分红旗营三四五组台	200	27.27%	125.47	125.47	未进入负面清单	否	无	36%	
6699	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干八里庄红旗营一二台	50	76.35%	6.82	6.82	未进入负面清单	否	无	5%	
6700	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干老观卜村台分4变压器	400	9.55%	321.79	321.79	未进入负面清单	否	无	133%	
6701	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干蚂螂屯村台	400	28.44%	246.23	246.23	未进入负面清单	否	无	51%	
6702	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干蚂螂屯一组	200	26.64%	126.73	126.73	未进入负面清单	否	无	80%	
6703	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干三道沟八、九组台变压器	400	10.92%	316.31	316.31	未进入负面清单	否	无	64%	
6704	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干三道沟八九组新台	50	44.24%	22.88	22.88	未进入负面清单	否	无	-16%	
6705	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干三道沟七组台	100	41.99%	48.01	48.01	未进入负面清单	否	无	-1%	
6706	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干三道沟十组台	100	36.59%	53.41	53.41	未进入负面清单	否	无	141%	
6707	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干三道沟五、六组台	100	33.48%	56.52	56.52	未进入负面清单	否	无	3%	
6708	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干三道沟一组台	100	50.49%	39.51	39.51	未进入负面清单	否	无	22%	
6709	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东三道沟三四组台	200	33.77%	112.47	112.47	未进入负面清单	否	无	103%	
6710	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	八虎大棚台	100	47.68%	42.32	42.32	未进入负面清单	否	无	7%	
6711	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	八里庄村台	50	71.46%	9.27	14.83	未进入负面清单	否	无	17%	
6712	国网清河区供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV上肥线挠贝分北甸子支10号公变台区变压器	30	67.68%	6.70	14.88	未进入负面清单	否	无	25%	
6713	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	老观卜平房台	80	53.55%	29.16	29.16	未进入负面清单	否	无	9%	
6714	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	马千大棚台	400	49.58%	161.70	161.70	未进入负面清单	否	无	18%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6715	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	蚂螂屯大棚台	80	22.02%	54.39	54.39	未进入负面清单	否	无	-9%	
6716	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西干五胜五六组台	200	25.79%	128.42	128.42	未进入负面清单	否	无	-3%	
6717	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	巴虎九组台	200	40.32%	99.35	99.35	未进入负面清单	否	无	201%	
6718	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	巴虎七八组台	200	32.18%	115.64	115.64	未进入负面清单	否	无	29%	
6719	国网昌图县供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV农村南线兴隆庄分支014号公祥兴龙庄变压器	200	63.16%	53.67	133.65	未进入负面清单	否	无	34%	
6720	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	巴虎四组台	80	43.05%	37.56	37.56	未进入负面清单	否	无	13%	
6721	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	巴虎五、六组台	100	48.84%	41.16	41.16	未进入负面清单	否	无	-1%	
6722	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	巴虎一二组台	200	34.25%	111.49	111.49	未进入负面清单	否	无	74%	
6723	国网开原市供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	东四家子5组台	50	55.81%	17.09	8.00	未进入负面清单	否	无	3%	
6724	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	东四家子八组台	100	30.91%	59.09	59.09	未进入负面清单	否	无	-2%	
6725	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	东四家子二组台	100	16.02%	73.98	73.98	未进入负面清单	否	无	129%	
6726	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	东四家子六组台	50	56.21%	16.90	16.90	未进入负面清单	否	无	-2%	
6727	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	东四家子三、四组台	100	33.17%	56.83	56.83	未进入负面清单	否	无	86%	
6728	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	东四家子一组台	100	21.94%	68.06	68.06	未进入负面清单	否	无	7%	
6729	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	二道坊村台	160	53.26%	58.78	58.78	未进入负面清单	否	无	10%	
6730	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	二社东台	200	20.98%	138.04	138.04	未进入负面清单	否	无	5%	
6731	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	二社西台	160	42.79%	75.54	75.54	未进入负面清单	否	无	45%	
6732	国网调兵山市供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV十八家甲线水泉4组010号水泉4组变压器	30	62.17%	8.35	8.97	未进入负面清单	否	无	1%	
6733	国网开原市供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	沟岔子台	30	59.99%	9.00	4.87	未进入负面清单	否	无	-7%	
6734	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	和气堡5组台	50	47.20%	21.40	21.40	未进入负面清单	否	无	-1%	
6735	国网清河区供电公司	腰堡66kV变电站	10kV堡明乙线	10kV林丰线181号魏家村1组北公变台区变压器	50	62.86%	13.57	7.47	未进入负面清单	否	无	-5%	
6736	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	和气堡四组台	50	73.90%	8.05	8.05	未进入负面清单	否	无	6%	
6737	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	和气堡一二组台	100	32.50%	57.50	57.50	未进入负面清单	否	无	-24%	
6738	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	红岭5、6组台	200	30.38%	119.24	119.24	未进入负面清单	否	无	93%	
6739	国网昌图县供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV万安线安家分歧026号安家五组变压器	30	66.28%	7.12	20.06	未进入负面清单	否	无	91%	
6740	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	红岭三组台	200	25.30%	129.40	129.40	未进入负面清单	否	无	6%	
6741	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	红岭四组台	100	23.54%	66.47	66.47	未进入负面清单	否	无	6%	
6742	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	红岭一组台	200	17.50%	145.01	145.01	未进入负面清单	否	无	102%	
6743	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	刘屯村台	160	40.17%	79.72	79.72	未进入负面清单	否	无	2%	
6744	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	六道沟台	200	18.50%	142.99	142.99	未进入负面清单	否	无	33%	
6745	国网西丰县供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV柏榆线吉祥分杨木支河清分支05号河清屯变压器	50	75.88%	7.06	6.78	未进入负面清单	否	无	-2%	
6746	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	马千台八九组台	400	16.07%	295.73	295.73	未进入负面清单	否	无	1%	
6747	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	马千台三组台	100	52.34%	37.66	37.66	未进入负面清单	否	无	8%	
6748	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	马千台一组台	400	21.23%	275.07	275.07	未进入负面清单	否	无	11%	
6749	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	田家二三组台	50	70.67%	9.66	15.46	未进入负面清单	否	无	11%	
6750	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	田家四组台	100	59.03%	30.97	30.97	未进入负面清单	否	无	10%	
6751	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	田家五六组台	100	41.08%	48.92	48.92	未进入负面清单	否	无	17%	
6752	国网昌图县供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV三江南线海丰一组分支006号海丰一变压器	200	71.82%	36.36	133.82	未进入负面清单	否	无	3%	
6753	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	头道坊村台	200	29.42%	121.17	121.17	未进入负面清单	否	无	16%	
6754	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	头道坊西台	200	19.37%	141.26	141.26	未进入负面清单	否	无	55%	
6755	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	五道4组台	30	79.87%	3.04	3.04	未进入负面清单	否	无	-3%	
6756	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	五道五组台	200	25.43%	129.14	129.14	未进入负面清单	否	无	-10%	
6757	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	五胜1,2,3组台	200	27.82%	124.37	124.37	未进入负面清单	否	无	-1%	
6758	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	五胜四组台	80	42.83%	37.73	37.73	未进入负面清单	否	无	-4%	
6759	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	鲜屯台	50	7.86%	41.07	41.07	未进入负面清单	否	无	381%	
6760	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	10kV铁东干金沟子北台	200	72.57%	34.86	34.86	未进入负面清单	否	无	18%	
6761	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV铁东干金沟子东台分2变压器	50	29.08%	30.46	30.46	未进入负面清单	否	无	-97%	
6762	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	10kV铁东干小弯屯分小弯屯八队支01变压器	400	21.77%	272.93	272.93	未进入负面清单	否	无	90%	
6763	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV铁东干小弯屯台	50	29.08%	30.46	30.46	未进入负面清单	否	无	-98%	
6764	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	10kV砖厂线2右2#变压器	315	50.13%	125.59	125.59	未进入负面清单	否	无	3%	
6765	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	小湾屯东台	400	28.81%	244.75	244.75	未进入负面清单	否	无	63%	
6766	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	逸庐福居八号	315	19.13%	223.24	223.24	未进入负面清单	否	无	8%	
6767	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV东和干49左05#变压器	315	47.39%	134.23	134.23	未进入负面清单	否	无	0%	
6768	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV东和干49左09	315	38.14%	163.35	163.35	未进入负面清单	否	无	-9%	
6769	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV东和干50#变压器	200	33.05%	113.91	113.91	未进入负面清单	否	无	1%	
6770	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV东和干51左04#变压器	400	26.58%	253.68	253.68	未进入负面清单	否	无	-1%	
6771	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV东和干52左04#变压器	200	17.91%	144.17	144.17	未进入负面清单	否	无	32%	
6772	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV东和干53#变压器	200	17.91%	144.17	144.17	未进入负面清单	否	无	32%	
6773	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	后石支05左01#变压器	315	17.41%	228.65	228.65	未进入负面清单	否	无	-3%	
6774	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	后石支05左03#变压器	400	27.21%	251.15	251.15	未进入负面清单	否	无	-2%	
6775	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	后石支05左04#甲变压器	315	35.81%	170.70	170.70	未进入负面清单	否	无	-3%	
6776	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	后石支05左04#乙变压器	315	28.20%	194.67	194.67	未进入负面清单	否	无	1%	
6777	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	后石支06#变压器	200	24.83%	130.34	130.34	未进入负面清单	否	无	-5%	
6778	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	天淇支03#变压器	315	76.99%	40.98	40.98	未进入负面清单	否	无	8%	
6779	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	天淇支06#变压器	315	22.43%	212.83	212.83	未进入负面清单	否	无	6%	
6780	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	天淇支08#变压器	315	23.83%	208.42	208.42	未进入负面清单	否	无	5%	
6781	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV长发线张家6.7组分支003号张家6.7组公变台区变压器	200	72.52%	34.95	134.23	未进入负面清单	否	无	-85%	
6782	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	天淇支14#变压器	200	29.66%	120.67	120.67	未进入负面清单	否	无	5%	
6783	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	天淇支17#变压器	200	39.09%	101.83	101.83	未进入负面清单	否	无	12%	
6784	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	怡景小区1#101间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	未进入负面清单	否	无	64%	
6785	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	怡景小区1#102间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	未进入负面清单	否	无	64%	
6786	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	怡景小区2#101间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	未进入负面清单	否	无	64%	
6787	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	怡景小区2#102间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	未进入负面清单	否	无	64%	
6788	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东辉线	10kV东辉干16变压器	315	20.33%	219.46	219.46	未进入负面清单	否	无	-9%	
6789	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	10kV东盛线59左02#变压器	200	66.50%	46.99	46.99	未进入负面清单	否	无	3%	
6790	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	东文线53#变压器	50	56.21%	16.90	16.90	未进入负面清单	否	无	-2%	
6791	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	东文线57#变压器	315	27.37%	197.30	197.30	未进入负面清单	否	无	17%	
6792	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	东文线58右04#变压器	315	43.07%	147.82	147.82	未进入负面清单	否	无	3%	
6793	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	东文线61#变压器	400	48.61%	165.55	165.55	未进入负面清单	否	无	-3%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6794	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	东文线64左01#变压器	315	36.42%	168.78	168.78	未进入负面清单	否	无	-2%	
6795	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	东文线64左03#甲变压器	315	22.94%	211.23	211.23	未进入负面清单	否	无	-3%	
6796	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	东文线64左03#乙变压器	200	34.92%	110.16	110.16	未进入负面清单	否	无	2%	
6797	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	东文线64左04#变压器	400	33.55%	225.80	225.80	未进入负面清单	否	无	2%	
6798	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	东文线67左01#变压器	200	54.07%	71.86	71.86	未进入负面清单	否	无	-5%	
6799	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	东文线67左04#变压器	400	67.42%	90.34	90.34	未进入负面清单	否	无	11%	
6800	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	东文线68#变压器	50	56.21%	16.90	16.90	未进入负面清单	否	无	-2%	
6801	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	东文线审计支03#变压器	315	63.41%	83.75	83.75	未进入负面清单	否	无	6%	
6802	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	湖畔花园1#变压器	500	22.49%	337.54	337.54	未进入负面清单	否	无	-12%	
6803	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	湖畔花园2#变压器	500	18.40%	357.98	357.98	未进入负面清单	否	无	-6%	
6804	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	农机支02#变压器	315	59.40%	96.39	96.39	未进入负面清单	否	无	2%	
6805	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	农机支03#变压器	400	37.59%	209.64	209.64	未进入负面清单	否	无	1%	
6806	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	农机支05#变压器	400	42.35%	190.61	190.61	未进入负面清单	否	无	-1%	
6807	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东市线	10kV东市干三洋支04变压器	315	31.95%	182.87	182.87	未进入负面清单	否	无	-11%	
6808	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸八家子南台	200	14.35%	151.31	151.31	未进入负面清单	否	无	61%	
6809	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干79变压器	315	19.39%	222.41	222.41	未进入负面清单	否	无	11%	
6810	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干八家子北台	400	8.43%	326.29	326.29	未进入负面清单	否	无	41%	
6811	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干北岔台	200	15.08%	149.84	149.84	未进入负面清单	否	无	4%	
6812	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干大山岗八、十组台	315	34.37%	175.25	175.25	未进入负面清单	否	无	46%	
6813	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干大山岗村台	80	41.94%	38.45	38.45	未进入负面清单	否	无	2%	
6814	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干大山岗东台	160	45.42%	71.33	71.33	未进入负面清单	否	无	-31%	
6815	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干大山岗二组台	100	15.85%	74.16	74.16	未进入负面清单	否	无	169%	
6816	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干大山岗河北台	400	26.07%	255.72	255.72	未进入负面清单	否	无	33%	
6817	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干大山岗南台	315	10.39%	250.76	250.76	未进入负面清单	否	无	125%	
6818	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干大山岗三组台	315	16.91%	230.22	230.22	未进入负面清单	否	无	177%	
6819	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干大山岗五组台	400	7.40%	330.39	330.39	未进入负面清单	否	无	72%	
6820	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干大山岗西南台	400	6.38%	334.46	334.46	未进入负面清单	否	无	-12%	
6821	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干大山岗一组台	400	10.71%	317.16	317.16	未进入负面清单	否	无	41%	
6822	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干东沟东台	315	4.76%	268.51	268.51	未进入负面清单	否	无	348%	
6823	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干东沟西台	250	9.25%	201.88	201.88	未进入负面清单	否	无	14%	
6824	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干东沟中台	200	15.31%	149.38	149.38	未进入负面清单	否	无	148%	
6825	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干南沟村台	200	17.66%	144.68	144.68	未进入负面清单	否	无	21%	
6826	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干南沟东台	200	11.45%	157.11	157.11	未进入负面清单	否	无	268%	
6827	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干南沟西台	200	16.61%	146.79	146.79	未进入负面清单	否	无	65%	
6828	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干南沟中台	200	9.59%	160.82	160.82	未进入负面清单	否	无	15%	
6829	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干偏坡台南台	200	16.53%	146.94	146.94	未进入负面清单	否	无	122%	
6830	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干双龙岗三组台	315	8.12%	257.93	257.93	未进入负面清单	否	无	72%	
6831	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干双龙岗一组台	315	13.65%	240.50	240.50	未进入负面清单	否	无	43%	
6832	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干双龙支80左1#变压器	400	60.50%	118.02	118.02	未进入负面清单	否	无	198%	
6833	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干双龙支北岔分1左4#变压器	400	64.42%	102.34	102.34	未进入负面清单	否	无	-8%	
6834	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干孙台支32变压器	400	27.71%	249.16	249.16	未进入负面清单	否	无	-5%	
6835	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干孙台支38变压器	400	31.32%	234.72	234.72	未进入负面清单	否	无	1%	
6836	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干小山岗村台	400	23.92%	264.34	264.34	未进入负面清单	否	无	243%	
6837	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干小山岗大棚台	315	8.06%	258.11	258.10	未进入负面清单	否	无	3%	
6838	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干小山岗河北台	400	10.91%	316.34	316.34	未进入负面清单	否	无	185%	
6839	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干小山岗南台	400	20.15%	279.39	279.39	未进入负面清单	否	无	13%	
6840	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干榆台子东台	400	12.88%	308.47	308.47	未进入负面清单	否	无	216%	
6841	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干榆台子西台	315	12.32%	244.69	244.69	未进入负面清单	否	无	247%	
6842	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	大孙台东台	315	36.51%	168.49	168.49	未进入负面清单	否	无	4%	
6843	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	农贸干孙台支31前17右5#1	200	29.66%	120.67	120.67	未进入负面清单	否	无	5%	
6844	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	农贸干孙台支31前7右4#	200	29.66%	120.67	120.67	未进入负面清单	否	无	5%	
6845	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	偏坡台北台	400	11.44%	314.25	314.25	未进入负面清单	否	无	126%	
6846	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	偏坡台村台	400	32.96%	228.17	228.17	未进入负面清单	否	无	33%	
6847	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	偏坡台东台	400	29.48%	242.08	242.08	未进入负面清单	否	无	195%	
6848	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	偏坡台西台	100	38.66%	51.34	51.34	未进入负面清单	否	无	8%	
6849	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	偏坡台中台	400	9.57%	321.71	321.71	未进入负面清单	否	无	138%	
6850	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	小山岗西台区	400	12.48%	310.07	310.07	未进入负面清单	否	无	190%	
6851	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	#N/A	10kV东文干27变压器	250	9.27%	201.83	201.83	未进入负面清单	否	无	-6%	
6852	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	#N/A	10kV东文干30变压器	315	16.93%	230.17	230.17	未进入负面清单	否	无	4%	
6853	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	#N/A	10kV东文干34变压器	315	20.60%	218.61	218.61	未进入负面清单	否	无	4%	
6854	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	#N/A	10kV东文干37变压器	250	55.36%	86.59	86.59	未进入负面清单	否	无	1%	
6855	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	#N/A	10kV东文干38变压器	315	30.38%	187.79	187.79	未进入负面清单	否	无	-1%	
6856	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	#N/A	10kV市南干塑料支11变压器	315	58.75%	98.43	98.43	未进入负面清单	否	无	-3%	
6857	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	#N/A	10kV市南干塑料支15变压器	315	36.65%	168.06	168.06	未进入负面清单	否	无	8%	
6858	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	#N/A	10kV市南干塑料支16变压器	200	23.06%	133.88	133.88	未进入负面清单	否	无	3%	
6859	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	#N/A	10kV市南干塑料支18变压器	250	25.72%	160.70	160.70	未进入负面清单	否	无	5%	
6860	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	港华支2#变压器	200	35.80%	108.41	108.41	未进入负面清单	否	无	-5%	
6861	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	娄相干实业支职高分04#变压器	315	34.01%	176.38	176.38	未进入负面清单	否	无	0%	
6862	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	娄相干实业支职高分12#变压器	315	15.67%	234.13	234.13	未进入负面清单	否	无	9%	
6863	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	热北干长征支12	315	39.47%	159.18	159.18	未进入负面清单	否	无	-8%	
6864	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	热北干长征支3	315	33.47%	178.07	178.07	未进入负面清单	否	无	1%	
6865	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	热北干长征支5	315	29.19%	191.56	191.56	未进入负面清单	否	无	-2%	
6866	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	热北干长征支6	315	41.38%	153.14	153.14	未进入负面清单	否	无	3%	
6867	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	实业支11#变压器	400	54.67%	141.31	141.31	未进入负面清单	否	无	7%	
6868	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干36变压器	315	27.81%	195.91	195.91	未进入负面清单	否	无	0%	
6869	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干39变压器	315	40.73%	155.21	155.21	未进入负面清单	否	无	-1%	
6870	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干42变压器	315	41.10%	154.05	154.05	未进入负面清单	否	无	11%	
6871	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干44变压器	315	58.14%	100.36	100.36	未进入负面清单	否	无	-4%	
6872	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干48变压器	315	70.06%	62.80	62.80	未进入负面清单	否	无	2%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6873	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干50变压器	315	41.26%	153.53	153.53	未进入负面清单	否	无	4%	
6874	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干59右02变压器	315	34.70%	174.18	174.18	未进入负面清单	否	无	7%	
6875	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干59右05甲变压器	400	37.15%	211.42	211.42	未进入负面清单	否	无	11%	
6876	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干60变压器	315	52.11%	119.35	119.35	未进入负面清单	否	无	0%	
6877	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干64变压器	315	27.70%	196.25	196.25	未进入负面清单	否	无	2%	
6878	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干65左01变压器	200	38.79%	102.43	102.43	未进入负面清单	否	无	2%	
6879	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干66变压器	315	47.62%	133.50	133.50	未进入负面清单	否	无	-3%	
6880	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干地税支09变压器	400	58.18%	127.28	127.28	未进入负面清单	否	无	0%	
6881	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干轻工支5副杆变压器	400	6.98%	332.06	332.06	未进入负面清单	否	无	16%	
6882	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干食品支4变压器	400	55.29%	138.84	138.84	未进入负面清单	否	无	2%	
6883	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	10kV东新干食品支6甲变压器	400	21.46%	274.16	274.16	未进入负面清单	否	无	-5%	
6884	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	地税支04#变压器	315	30.97%	185.95	185.95	未进入负面清单	否	无	-2%	
6885	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	地税支06#变压器	315	27.20%	197.83	197.83	未进入负面清单	否	无	-3%	
6886	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	东新干56#变压器	315	31.31%	184.86	184.86	未进入负面清单	否	无	7%	
6887	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	东新干60右05#乙变压器	315	79.50%	33.08	33.08	未进入负面清单	否	无	-2%	
6888	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	开东变5539东新线东新干64#变压器	315	44.59%	143.04	143.04	未进入负面清单	否	无	0%	
6889	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	圣方丽园1#101间隔	200	29.66%	120.67	120.67	未进入负面清单	否	无	5%	
6890	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	圣方丽园1#102间隔配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	未进入负面清单	否	无	5%	
6891	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	圣方丽园2#101间隔配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	未进入负面清单	否	无	5%	
6892	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	圣方丽园2#102间隔配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	未进入负面清单	否	无	5%	
6893	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	圣方丽园3#101间隔配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	未进入负面清单	否	无	5%	
6894	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	圣方丽园3#102间隔配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	未进入负面清单	否	无	5%	
6895	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东新线	食品支06#乙变压器	400	27.27%	250.93	250.93	未进入负面清单	否	无	-2%	
6896	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	曙光支05#乙变压器	200	29.66%	120.67	120.67	未进入负面清单	否	无	5%	
6897	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	10kV东亿干娄相支17右07#变压器	315	78.66%	35.73	30.10	未进入负面清单	否	无	-6%	
6898	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	10kV东亿线娄相支13#变压器	315	40.71%	155.25	155.25	未进入负面清单	否	无	17%	
6899	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	骨胶干5#变压器	80	65.60%	19.52	19.52	未进入负面清单	否	无	90%	
6900	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	后石新村1#箱式变电站102配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	未进入负面清单	否	无	5%	
6901	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	后石新村1#箱式变电站103配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	未进入负面清单	否	无	5%	
6902	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	后石新村2号箱式变电站102间隔配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	未进入负面清单	否	无	5%	
6903	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	后石新村2号箱式变电站103间隔配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	未进入负面清单	否	无	5%	
6904	国网开原市供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	娄相干05#变压器	160	72.16%	28.54	26.00	未进入负面清单	否	无	1%	
6905	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	娄相干14右05#变压器	160	77.77%	19.57	19.57	未进入负面清单	否	无	2%	
6906	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	娄相干29#变压器	200	29.66%	120.67	120.67	未进入负面清单	否	无	5%	
6907	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	娄相干清水支05#变压器	250	40.33%	124.18	124.18	未进入负面清单	否	无	-18%	
6908	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	娄相干清水支10右03#变压器	200	29.66%	120.67	120.67	未进入负面清单	否	无	5%	
6909	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	娄相屯村台	315	27.40%	197.19	197.19	未进入负面清单	否	无	-3%	
6910	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	实业支21左04#变压器	315	27.36%	197.33	197.33	未进入负面清单	否	无	-9%	
6911	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	实业支21左07#变压器	315	11.02%	248.78	248.78	未进入负面清单	否	无	6%	
6912	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	实业支23#变压器	315	26.46%	200.16	200.16	未进入负面清单	否	无	-3%	
6913	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	实业支26#变压器	315	50.29%	125.08	125.08	未进入负面清单	否	无	-1%	
6914	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	实业支28#变压器	400	14.67%	301.32	301.32	未进入负面清单	否	无	-4%	
6915	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干08变压器	315	20.40%	219.23	219.23	未进入负面清单	否	无	-13%	
6916	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干30变压器	315	36.67%	167.98	167.98	未进入负面清单	否	无	0%	
6917	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干33变压器	400	28.42%	246.31	246.31	未进入负面清单	否	无	10%	
6918	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干35变压器	315	49.63%	127.18	127.18	未进入负面清单	否	无	11%	
6919	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干38变压器	315	31.07%	185.62	185.62	未进入负面清单	否	无	5%	
6920	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干客运分02变压器	400	44.86%	180.58	180.58	未进入负面清单	否	无	15%	
6921	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干客运分06右1号变压器	315	66.25%	74.80	74.80	未进入负面清单	否	无	1%	
6922	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干客运分06左03变压器	400	36.78%	212.87	212.87	未进入负面清单	否	无	2%	
6923	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV红旗干客运分07右04变压器	400	13.37%	306.50	306.50	未进入负面清单	否	无	111%	
6924	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干客运分07右05变压器	400	34.84%	220.64	220.64	未进入负面清单	否	无	-1%	
6925	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干客运分09甲变压器	400	24.30%	262.79	262.79	未进入负面清单	否	无	-7%	
6926	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干客运分09乙变压器	400	18.91%	284.35	284.35	未进入负面清单	否	无	-5%	
6927	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干水源支02甲变压器	315	26.96%	198.59	198.59	未进入负面清单	否	无	7%	
6928	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干水源支02乙变压器	315	24.25%	207.11	207.11	未进入负面清单	否	无	8%	
6929	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干水源支03变压器	400	25.25%	259.00	259.00	未进入负面清单	否	无	-2%	
6930	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干水源支05变压器	315	73.34%	52.48	52.48	未进入负面清单	否	无	1%	
6931	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干水源支06右03变压器	400	62.47%	110.11	110.11	未进入负面清单	否	无	1%	
6932	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV红旗干水源支08变压器	400	13.37%	306.50	306.50	未进入负面清单	否	无	111%	
6933	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干水源支11变压器	250	44.86%	112.84	112.84	未进入负面清单	否	无	-2%	
6934	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热北线	热北干32#变压器	200	24.09%	131.81	131.81	未进入负面清单	否	无	-3%	
6935	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热北线	热北干40#变压器	200	0.00%	179.99	179.99	未进入负面清单	否	无	-100%	
6936	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热北线	热北干50前5	315	20.44%	219.10	219.10	未进入负面清单	否	无	3%	
6937	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热北线	热北干50前7	315	28.20%	194.67	194.67	未进入负面清单	否	无	-1%	
6938	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热北线	热北干55#变压器	200	39.53%	100.95	100.95	未进入负面清单	否	无	6%	
6939	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热北线	热北干58#变压器	400	25.29%	258.85	258.85	未进入负面清单	否	无	3%	
6940	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热北线	热北干金山支08#变压器	400	33.58%	225.69	225.69	未进入负面清单	否	无	3%	
6941	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热北线	热北干金山支10#变压器	315	40.18%	156.93	156.93	未进入负面清单	否	无	7%	
6942	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热北线	热北干金山支11#变压器	315	44.42%	143.58	143.58	未进入负面清单	否	无	-2%	
6943	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	热北干中医支03#变压器	200	29.66%	120.67	120.67	未进入负面清单	否	无	5%	
6944	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热北线	热北干中医支04#变压器	400	63.40%	106.39	106.39	未进入负面清单	否	无	-2%	
6945	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热北线	热北干中医支06#变压器	400	42.64%	189.43	189.43	未进入负面清单	否	无	2%	
6946	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热机线	热机干17右04	250	31.96%	145.10	145.10	未进入负面清单	否	无	-1%	
6947	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热机线	热机干24	315	10.38%	250.80	250.80	未进入负面清单	否	无	-13%	
6948	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热邮线	热邮干10右03#变压器	315	77.50%	39.38	39.38	未进入负面清单	否	无	1%	
6949	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	热邮干32	200	29.66%	120.67	120.67	未进入负面清单	否	无	5%	
6950	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	热邮干39	200	29.66%	120.67	120.67	未进入负面清单	否	无	5%	
6951	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热邮线	热邮干47	200	39.01%	101.98	101.98	未进入负面清单	否	无	7%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6952	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热邮线	热邮干车辆支6	315	5.64%	265.72	265.72	未进入负面清单	否	无	2%	
6953	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热邮线	热邮干车辆支9	400	19.86%	280.55	280.55	未进入负面清单	否	无	0%	
6954	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热邮线	雅苑1#箱变101间隔配电变压器	630	16.46%	463.32	463.32	未进入负面清单	否	无	0%	
6955	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	雅苑1#箱变201间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	未进入负面清单	否	无	64%	
6956	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	雅苑2#箱变101间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	未进入负面清单	否	无	64%	
6957	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	雅苑2#箱变201间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	未进入负面清单	否	无	64%	
6958	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	雅苑3#箱变101间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	未进入负面清单	否	无	64%	
6959	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	雅苑3#箱变201间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	未进入负面清单	否	无	64%	
6960	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城滨线	10kV城滨干47#变压器	200	27.59%	124.82	124.82	未进入负面清单	否	无	-17%	
6961	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城滨线	10kV城滨干65#变压器	200	39.87%	100.27	100.27	未进入负面清单	否	无	-16%	
6962	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	10kV滨城甲线	10kV城滨干滨水支31#变压器	200	36.08%	107.85	107.85	未进入负面清单	否	无	5%	
6963	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	10kV滨城甲线	贺屯东台	50	62.69%	13.65	13.65	未进入负面清单	否	无	5%	
6964	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城滨线	娄相干51#变压器	200	74.21%	31.58	39.48	未进入负面清单	否	无	78%	
6965	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城滨线	南关村台	100	29.80%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	-8%	
6966	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干100变压器	200	18.66%	142.68	142.68	未进入负面清单	否	无	12%	
6967	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干101+1#变压器	200	43.34%	93.31	93.31	未进入负面清单	否	无	2%	
6968	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干101变压器	200	28.88%	122.25	122.25	未进入负面清单	否	无	-4%	
6969	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干25变压器	400	15.89%	296.44	296.44	未进入负面清单	否	无	1%	
6970	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干32右04变压器	250	19.73%	175.66	175.66	未进入负面清单	否	无	63%	
6971	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干39变压器	400	22.86%	268.56	268.56	未进入负面清单	否	无	18%	
6972	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干56变压器	400	33.38%	226.48	226.48	未进入负面清单	否	无	59%	
6973	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干62右01变压器	315	4.54%	269.21	269.21	未进入负面清单	否	无	205%	
6974	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干63变压器	315	13.79%	240.06	240.06	未进入负面清单	否	无	1%	
6975	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干70+1变压器	200	22.78%	134.45	134.45	未进入负面清单	否	无	37%	
6976	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干70变压器	315	19.82%	221.07	221.07	未进入负面清单	否	无	1%	
6977	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干77变压器	400	29.89%	240.46	240.46	未进入负面清单	否	无	-10%	
6978	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干95变压器	200	23.36%	133.28	133.28	未进入负面清单	否	无	16%	
6979	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干95左4#台区	200	46.13%	87.74	87.74	未进入负面清单	否	无	37%	
6980	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干北地支07右02变压器	315	31.80%	183.34	183.34	未进入负面清单	否	无	79%	
6981	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干北地支24变压器	50	70.07%	9.96	9.96	未进入负面清单	否	无	29%	
6982	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干北支线85变压器	400	10.58%	317.70	317.70	未进入负面清单	否	无	47%	
6983	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干北支线北沟分32变压器	160	22.77%	107.57	107.57	未进入负面清单	否	无	103%	
6984	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干北支线贺家分17变压器	100	42.11%	47.89	47.89	未进入负面清单	否	无	3%	
6985	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干北支线潘屯分28右10#变压器	160	34.13%	89.39	89.39	未进入负面清单	否	无	32%	
6986	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干北支线潘屯分39变压器	400	17.48%	290.08	290.08	未进入负面清单	否	无	60%	
6987	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干北支线潘屯分46#变压器	400	41.60%	193.62	193.62	未进入负面清单	否	无	34%	
6988	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线01+1#台区	400	28.15%	247.40	247.40	未进入负面清单	否	无	-14%	
6989	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线130前01变压器	400	28.15%	247.40	247.40	未进入负面清单	否	无	-14%	
6990	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线141变压器	400	15.77%	296.93	296.93	未进入负面清单	否	无	194%	
6991	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线45变压器	400	21.18%	275.27	275.27	未进入负面清单	否	无	75%	
6992	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线46变压器	400	31.79%	232.86	232.86	未进入负面清单	否	无	33%	
6993	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线二沟分04变压器	200	20.26%	139.48	139.48	未进入负面清单	否	无	50%	
6994	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线孤家分02变压器	400	16.53%	293.88	293.88	未进入负面清单	否	无	64%	
6995	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线孤家分06变压器	400	11.62%	313.52	313.52	未进入负面清单	否	无	108%	
6996	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线后马分04右07变压器	200	64.98%	50.04	50.04	未进入负面清单	否	无	-7%	
6997	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线后马分08变压器	200	30.95%	118.09	118.09	未进入负面清单	否	无	56%	
6998	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线吴沟分15变压器	200	14.12%	151.77	151.77	未进入负面清单	否	无	221%	
6999	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干花园支12变压器	400	8.26%	326.95	326.95	未进入负面清单	否	无	-1%	
7000	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干花园支22变压器	315	6.95%	261.61	261.61	未进入负面清单	否	无	83%	
7001	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干教场支01变压器	400	24.28%	262.88	262.88	未进入负面清单	否	无	-4%	
7002	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干教场支03变压器	315	42.71%	148.96	148.96	未进入负面清单	否	无	20%	
7003	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干教场支06变压器	315	39.69%	158.47	158.47	未进入负面清单	否	无	2%	
7004	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干赵台分07变压器	400	22.96%	268.15	268.15	未进入负面清单	否	无	46%	
7005	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干赵台分18变压器	100	24.92%	65.09	65.09	未进入负面清单	否	无	95%	
7006	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干赵台分31#变压器	160	19.89%	112.18	112.18	未进入负面清单	否	无	166%	
7007	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干政府支09变压器	200	14.10%	151.81	151.81	未进入负面清单	否	无	-6%	
7008	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干政府支13#台区	200	30.13%	119.74	119.74	未进入负面清单	否	无	6%	
7009	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干中学分16左02变压器	400	18.87%	284.52	284.52	未进入负面清单	否	无	105%	
7010	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干中学分23变压器	200	18.10%	143.80	143.80	未进入负面清单	否	无	36%	
7011	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	北支线65左2#	400	7.64%	329.44	329.44	未进入负面清单	否	无	19%	
7012	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	北支线71左04#	30	55.17%	10.45	10.45	未进入负面清单	否	无	-3%	
7013	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	东支线102右5#	50	29.51%	30.25	30.25	未进入负面清单	否	无	-19%	
7014	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	开原站七组分03#	400	16.26%	294.97	294.97	未进入负面清单	否	无	32%	
7015	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	老城变1232城东线潘屯分28右04#	100	19.68%	70.32	70.32	未进入负面清单	否	无	31%	
7016	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	站东分07#	315	60.28%	93.62	93.62	未进入负面清单	否	无	-3%	
7017	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城华线	10kV城华干恒安支19右03#乙变压器	400	79.29%	42.85	42.85	未进入负面清单	否	无	42%	
7018	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城华线	八里4.5.6组台	160	75.25%	23.60	23.60	未进入负面清单	否	无	13%	
7019	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城华线	八里七组台	80	79.85%	8.12	8.12	未进入负面清单	否	无	34%	
7020	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	城华线恒安支17#变压器	100	61.58%	28.42	28.42	未进入负面清单	否	无	-4%	
7021	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城华线	娄相干39#变压器	315	41.03%	154.25	154.25	未进入负面清单	否	无	-33%	
7022	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城华线	娄相干46#变压器	200	65.06%	49.88	49.88	未进入负面清单	否	无	-14%	
7023	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城华线	娄相干恒安支18右03#变压器	315	51.61%	120.93	120.93	未进入负面清单	否	无	-8%	
7024	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城华线	娄相干恒安支22#变压器	315	52.36%	118.56	118.56	未进入负面清单	否	无	-6%	
7025	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干05变压器	315	50.81%	123.44	123.44	未进入负面清单	否	无	4%	
7026	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干14变压器	200	26.33%	127.33	127.33	未进入负面清单	否	无	-3%	
7027	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干30变压器	315	28.01%	195.28	195.28	未进入负面清单	否	无	-2%	
7028	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干41变压器	315	20.00%	220.49	220.49	未进入负面清单	否	无	2%	
7029	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干53变压器	400	51.64%	153.45	153.45	未进入负面清单	否	无	89%	
7030	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干59右1变压器	200	8.81%	162.38	162.38	未进入负面清单	否	无	3%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7031	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支北关东台分03变压器	80	73.91%	12.88	12.88	未进入负面清单	否	无	0%	
7032	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支黄龙分10右7#变压器	200	40.90%	98.21	98.21	未进入负面清单	否	无	37%	
7033	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支黄龙分12变压器	200	14.21%	151.58	151.58	未进入负面清单	否	无	116%	
7034	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支黄龙分23变压器	400	9.42%	322.32	322.32	未进入负面清单	否	无	33%	
7035	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支黄龙分34变压器	200	28.04%	123.93	123.93	未进入负面清单	否	无	6%	
7036	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支头道分12变压器	200	4.77%	170.46	170.46	未进入负面清单	否	无	570%	
7037	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支头道分16变压器	200	12.13%	155.74	155.74	未进入负面清单	否	无	141%	
7038	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支西沟村台分03变压器	160	22.44%	108.10	108.10	未进入负面清单	否	无	35%	
7039	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支西沟分19左07变压器	200	18.47%	143.05	143.05	未进入负面清单	否	无	225%	
7040	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支西沟分26变压器	200	29.44%	121.13	121.13	未进入负面清单	否	无	27%	
7041	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支杨卜分43#变压器	50	6.35%	41.82	41.82	未进入负面清单	否	无	-16%	
7042	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支杨卜分57变压器	100	36.77%	53.23	53.23	未进入负面清单	否	无	-1%	
7043	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支杨卜三组02变压器	200	17.91%	144.17	144.17	未进入负面清单	否	无	32%	
7044	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支杨卜四组12变压器	50	39.66%	25.17	25.17	未进入负面清单	否	无	4%	
7045	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干沙场支06变压器	400	53.21%	147.14	147.14	未进入负面清单	否	无	-4%	
7046	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干沙场支16变压器	400	34.28%	222.87	222.87	未进入负面清单	否	无	-13%	
7047	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支06变压器	200	37.82%	104.36	104.36	未进入负面清单	否	无	-5%	
7048	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支07右05变压器	400	11.67%	313.33	313.33	未进入负面清单	否	无	2%	
7049	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支07右14变压器	200	25.27%	129.47	129.47	未进入负面清单	否	无	-1%	
7050	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支07左06变压器	315	35.91%	170.37	170.37	未进入负面清单	否	无	-17%	
7051	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支18变压器	400	13.83%	304.68	304.68	未进入负面清单	否	无	11%	
7052	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支43变压器	100	52.16%	37.85	37.85	未进入负面清单	否	无	7%	
7053	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支55变压器	200	63.08%	53.85	53.85	未进入负面清单	否	无	78%	
7054	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支65变压器	200	26.51%	126.98	126.98	未进入负面清单	否	无	23%	
7055	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支后山分18变压器	160	64.94%	40.09	40.09	未进入负面清单	否	无	32%	
7056	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支后山南分09变压器	400	12.66%	309.36	309.36	未进入负面清单	否	无	34%	
7057	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支后山一队09变压器	400	16.57%	293.72	293.72	未进入负面清单	否	无	6%	
7058	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支罗城分09变压器	100	33.91%	56.09	56.09	未进入负面清单	否	无	90%	
7059	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支罗城分16变压器	200	19.03%	141.94	141.94	未进入负面清单	否	无	9%	
7060	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支前山大棚分05变压器	160	26.09%	102.26	102.26	未进入负面清单	否	无	127%	
7061	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支前山大棚分11变压器	50	72.47%	8.76	8.76	未进入负面清单	否	无	4%	
7062	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支前山大棚分14变压器	400	49.08%	163.69	163.69	未进入负面清单	否	无	413%	
7063	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支前山四组04变压器	100	14.90%	75.10	75.10	未进入负面清单	否	无	171%	
7064	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支前山五组分02变压器	200	15.68%	148.64	148.64	未进入负面清单	否	无	124%	
7065	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支西关西08变压器	200	22.30%	135.41	135.41	未进入负面清单	否	无	-16%	
7066	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西关支西山分31变压器	400	18.12%	287.53	287.53	未进入负面清单	否	无	116%	
7067	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西沙分22变压器	200	21.17%	137.66	137.66	未进入负面清单	否	无	-8%	
7068	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西沙分37变压器	200	24.97%	130.06	130.06	未进入负面清单	否	无	-14%	
7069	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内线沙场支07左14变压器	400	19.43%	282.29	282.29	未进入负面清单	否	无	71%	
7070	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	北关分10#	400	42.85%	188.60	188.60	未进入负面清单	否	无	63%	
7071	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	北关分16#	200	62.43%	55.14	55.14	未进入负面清单	否	无	24%	
7072	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	城内线北关支渔场分04#	200	44.99%	90.02	90.02	未进入负面清单	否	无	-1%	
7073	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	城内线沙厂支西沙分05#变压器	315	14.34%	238.32	238.32	未进入负面清单	否	无	106%	
7074	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	城内线头道分西台分4#变压器	50	43.72%	23.14	23.14	未进入负面清单	否	无	-1%	
7075	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	城内线西沙分西关南09#变压器	200	15.03%	149.94	149.94	未进入负面清单	否	无	69%	
7076	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城水线	10kV城水干39左01#变压器	315	4.71%	268.65	268.65	未进入负面清单	否	无	9%	
7077	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干20变压器	315	51.37%	121.67	121.67	未进入负面清单	否	无	-6%	
7078	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干27左06变压器	400	22.56%	269.75	269.75	未进入负面清单	否	无	2%	
7079	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干27左09变压器	315	48.62%	130.34	130.34	未进入负面清单	否	无	8%	
7080	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干40变压器	200	51.56%	76.88	76.88	未进入负面清单	否	无	3%	
7081	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干49变压器	400	8.17%	327.34	327.34	未进入负面清单	否	无	84%	
7082	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干城后支13变压器	100	35.20%	54.80	54.80	未进入负面清单	否	无	-7%	
7083	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干城后支15左07变压器	50	34.50%	27.75	27.75	未进入负面清单	否	无	-1%	
7084	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干城后支25右01变压器	400	13.37%	306.50	306.50	未进入负面清单	否	无	111%	
7085	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干城后支25右09变压器	200	45.28%	89.44	89.44	未进入负面清单	否	无	57%	
7086	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干城后支25左09变压器	400	11.61%	313.57	313.57	未进入负面清单	否	无	0%	
7087	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干东关分04变压器	400	32.66%	229.36	229.36	未进入负面清单	否	无	83%	
7088	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干东关分05左11左09变压器	400	13.37%	306.50	306.50	未进入负面清单	否	无	111%	
7089	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干东关分05左14变压器	400	13.47%	306.13	306.13	未进入负面清单	否	无	18%	
7090	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干东关分05左31前01变压器	80	45.38%	35.70	35.70	未进入负面清单	否	无	51%	
7091	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干东关分13变压器	100	77.27%	12.73	12.73	未进入负面清单	否	无	26%	
7092	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干粮库支07变压器	315	74.69%	48.24	48.24	未进入负面清单	否	无	22%	
7093	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV李合线	10kV李合干17左02变压器	100	71.92%	18.08	18.08	未进入负面清单	否	无	29%	
7094	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV李合干19变压器	400	13.37%	306.50	306.50	未进入负面清单	否	无	111%	
7095	国网铁岭县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV李北线红杏分5号工人村变压器	50	75.55%	7.22	13.32	未进入负面清单	否	无	-11%	
7096	国网西丰县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV松树线祥和分胶管厂支宝库东分支2号宝库东变压器	50	56.67%	16.66	11.56	未进入负面清单	否	无	-48%	
7097	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV李合线	10kV李合干种子支08变压器	315	76.39%	42.87	42.87	未进入负面清单	否	无	-40%	
7098	国网开原市供电公司	三家子66KV变电站	10kV三五线	10kV铁西干03变压器	50	29.08%	30.46	30.46	未进入负面清单	否	无	-98%	
7099	国网开原市供电公司	三家子66KV变电站	10kV三五线	10kV铁西干06变压器	50	29.08%	30.46	30.46	未进入负面清单	否	无	111%	
7100	国网开原市供电公司	三家子66KV变电站	10kV三五线	10kV铁西干08变压器	50	29.08%	30.46	30.46	未进入负面清单	否	无	-98%	
7101	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西干10变压器	250	17.69%	180.77	180.77	未进入负面清单	否	无	6%	
7102	国网开原市供电公司	三家子66KV变电站	10kV三五线	10kV铁西干11右2变压器	50	29.08%	30.46	30.46	未进入负面清单	否	无	111%	
7103	国网开原市供电公司	三家子66KV变电站	10kV三五线	10kV铁西干13变压器	50	29.08%	30.46	30.46	未进入负面清单	否	无	111%	
7104	国网开原市供电公司	三家子66KV变电站	10kV三五线	10kV铁西干17变压器	50	29.08%	30.46	30.46	未进入负面清单	否	无	111%	
7105	国网开原市供电公司	三家子66KV变电站	10kV三五线	10kV铁西干19变压器	50	29.08%	30.46	30.46	未进入负面清单	否	无	111%	
7106	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西干20变压器	250	17.99%	180.03	180.03	未进入负面清单	否	无	6%	
7107	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西干20左2变压器	315	7.68%	259.32	259.32	未进入负面清单	否	无	-21%	
7108	国网开原市供电公司	三家子66KV变电站	10kV三五线	10kV铁西干24变压器	50	29.08%	30.46	30.46	未进入负面清单	否	无	111%	
7109	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西干神农支02变压器	315	16.57%	231.30	231.30	未进入负面清单	否	无	-3%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7110	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV铁西干神农支06变压器	50	29.08%	30.46	30.46	未进入负面清单	否	无	111%	
7111	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV铁西线	铁西干15#变压器	400	26.60%	253.61	253.61	未进入负面清单	否	无	5%	
7112	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV铁西线	铁西干31#变压器	315	13.54%	240.85	240.85	未进入负面清单	否	无	8%	
7113	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	种子市场箱变出线配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	未进入负面清单	否	无	64%	
7114	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV业民干17变压器	100	61.58%	28.42	28.42	未进入负面清单	否	无	-4%	
7115	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干24右3变压器	400	32.98%	228.10	228.10	未进入负面清单	否	无	6%	
7116	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干27左1变压器	315	36.70%	167.90	167.90	未进入负面清单	否	无	-3%	
7117	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干27左2变压器	315	78.81%	35.26	29.62	未进入负面清单	否	无	13%	
7118	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干36变压器	250	52.23%	94.43	94.43	未进入负面清单	否	无	-5%	
7119	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干43变压器	200	40.14%	99.71	99.71	未进入负面清单	否	无	-36%	
7120	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干60变压器	315	43.04%	147.93	147.93	未进入负面清单	否	无	14%	
7121	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV业民干腰寨支15左2变压器	100	61.58%	28.42	28.42	未进入负面清单	否	无	-4%	
7122	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四寨支#09变压器	200	44.38%	91.24	91.24	未进入负面清单	否	无	-2%	
7123	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四寨支#30右#1变压器	250	72.97%	42.58	42.58	未进入负面清单	否	无	62%	
7124	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四寨支#30右#5变压器	315	29.34%	191.08	191.08	未进入负面清单	否	无	64%	
7125	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四寨支#58左#4变压器	200	37.86%	104.28	104.28	未进入负面清单	否	无	26%	
7126	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四寨支#64左#8变压器	200	24.93%	130.13	130.13	未进入负面清单	否	无	28%	
7127	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四寨支#69变压器	315	41.87%	151.62	151.62	未进入负面清单	否	无	3%	
7128	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四寨支#74左#3变压器	200	30.47%	119.06	119.06	未进入负面清单	否	无	11%	
7129	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四寨支#88右#6变压器	200	26.75%	126.50	126.50	未进入负面清单	否	无	117%	
7130	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四寨子支38左2#变压器	400	9.42%	322.32	322.32	未进入负面清单	否	无	56%	
7131	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	四寨子支064左02#变压器	400	23.21%	267.14	267.14	未进入负面清单	否	无	27%	
7132	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	小四寨子村新增台	200	46.03%	87.94	87.94	未进入负面清单	否	无	51%	
7133	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	腰寨支02#变压器	315	48.37%	131.13	131.13	未进入负面清单	否	无	19%	
7134	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	业民村567新增台	200	38.00%	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	0%	
7135	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	业民干03#变压器	315	21.56%	215.57	215.57	未进入负面清单	否	无	-4%	
7136	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	业民干35#乙变压器	400	30.19%	239.26	239.26	未进入负面清单	否	无	105%	
7137	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	业民干62+1#变压器	315	30.92%	186.09	186.09	未进入负面清单	否	无	9%	
7138	国网西丰县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV天德线东升分22号康乐南公变台区变压器	30	62.69%	8.19	46.30	未进入负面清单	否	无	3%	
7139	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	业民新增北台	200	72.71%	34.57	34.57	未进入负面清单	否	无	10%	
7140	国网开原市供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	雨润干头寨子04#变压器	315	77.18%	40.38	51.35	未进入负面清单	否	无	-1%	
7141	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV李园乙线	10kV许宏干小九社村台	100	36.02%	53.98	53.98	未进入负面清单	否	无	4%	
7142	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV李园乙线	小九社南台	200	14.37%	151.25	151.25	未进入负面清单	否	无	50%	
7143	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV李园乙线	许台九组台区	400	9.36%	322.56	322.56	未进入负面清单	否	无	28%	
7144	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	邓油坊大棚台	100	61.58%	28.42	28.42	未进入负面清单	否	无	-4%	
7145	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆北线	河西大棚台区	200	12.90%	154.21	154.21	未进入负面清单	否	无	-9%	
7146	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆北线	后双东台区	100	34.33%	55.67	55.67	未进入负面清单	否	无	126%	
7147	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆北线	后双西台区	200	46.77%	86.46	86.46	未进入负面清单	否	无	43%	
7148	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆北线	庆云变813庆北线邓油坊台区	50	74.73%	7.64	7.64	未进入负面清单	否	无	26%	
7149	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆北线	庆云变813庆北线谭相台中台区	160	71.03%	30.36	30.35	未进入负面清单	否	无	7%	
7150	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线八段四组分支002号八段四组变压器	30	62.08%	8.38	8.38	未进入负面清单	否	无	87%	
7151	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆北线	谭相台南台区	200	69.26%	41.48	41.48	未进入负面清单	否	无	16%	
7152	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆北线	王屯西台区	100	50.09%	39.91	39.91	未进入负面清单	否	无	54%	
7153	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分16号变压器	80	59.62%	24.30	24.30	未进入负面清单	否	无	27%	
7154	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分17右05号变压器	50	13.79%	38.11	38.11	未进入负面清单	否	无	84%	
7155	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分17右09号变压器	50	42.45%	23.78	23.78	未进入负面清单	否	无	62%	
7156	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分17右12右05号变压器	50	40.42%	24.79	24.79	未进入负面清单	否	无	26%	
7157	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分17右17右03号变压器	50	49.86%	20.07	20.07	未进入负面清单	否	无	21%	
7158	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分17右17左06号变压器	50	48.08%	20.96	20.96	未进入负面清单	否	无	402%	
7159	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分21左03号变压器	50	3.39%	43.31	43.31	未进入负面清单	否	无	17%	
7160	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分23号变压器	50	31.53%	29.24	29.24	未进入负面清单	否	无	-15%	
7161	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV万安线光明六组019+1号光明6组变压器	50	61.04%	14.48	33.59	未进入负面清单	否	无	-2%	
7162	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分30左02号变压器	50	8.87%	40.57	40.57	未进入负面清单	否	无	-20%	
7163	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分30左07号变压器	50	51.59%	19.21	19.21	未进入负面清单	否	无	-2%	
7164	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分30左09号变压器	50	18.15%	35.92	35.92	未进入负面清单	否	无	1043%	
7165	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分30左14号变压器	50	69.09%	10.46	10.46	未进入负面清单	否	无	9%	
7166	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分30左17号变压器	50	76.12%	6.94	6.94	未进入负面清单	否	无	23%	
7167	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分30左25号变压器	50	44.20%	22.90	22.90	未进入负面清单	否	无	67%	
7168	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分30左30号变压器	50	30.43%	29.78	29.78	未进入负面清单	否	无	22%	
7169	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分31号变压器	50	68.11%	10.95	10.95	未进入负面清单	否	无	2%	
7170	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分40号变压器	100	61.91%	28.09	28.09	未进入负面清单	否	无	9%	
7171	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分42号变压器	50	31.09%	29.46	29.46	未进入负面清单	否	无	45%	
7172	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分45号变压器	50	31.62%	29.19	29.19	未进入负面清单	否	无	8%	
7173	国网清河区供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV李台线下地分01号下地公变台区变压器	100	65.88%	24.12	14.95	未进入负面清单	否	无	16%	
7174	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分50号变压器	50	24.06%	32.97	32.97	未进入负面清单	否	无	-7%	
7175	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分52号变压器	50	74.44%	7.78	7.78	未进入负面清单	否	无	10%	
7176	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分6右07号变压器	50	47.18%	21.41	21.41	未进入负面清单	否	无	18%	
7177	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分9左02号变压器	50	32.45%	28.78	28.78	未进入负面清单	否	无	101%	
7178	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家南分11左1号变压器	50	42.21%	23.90	23.90	未进入负面清单	否	无	15%	
7179	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家南分13号变压器	50	44.52%	22.74	22.74	未进入负面清单	否	无	18%	
7180	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家南分16号变压器	50	58.42%	15.79	15.79	未进入负面清单	否	无	11%	
7181	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家南分19号变压器	50	42.02%	23.99	23.99	未进入负面清单	否	无	3%	
7182	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家南分25号变压器	50	41.33%	24.34	24.34	未进入负面清单	否	无	60%	
7183	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家南分2号变压器	50	51.01%	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	35%	
7184	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家南分7号变压器	50	52.34%	18.83	18.83	未进入负面清单	否	无	12%	
7185	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	东荒大棚	30	46.54%	13.04	13.04	未进入负面清单	否	无	-20%	
7186	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	东荒三、四队	200	17.36%	145.28	145.28	未进入负面清单	否	无	35%	
7187	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	田家一组台	100	70.81%	19.19	19.19	未进入负面清单	否	无	-3%	
7188	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	东王西台	50	56.21%	16.90	16.90	未进入负面清单	否	无	-2%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7189	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	两家子东台	200	36.41%	107.17	107.17	未进入负面清单	否	无	6%	
7190	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	两家子西台	50	70.58%	9.71	9.71	未进入负面清单	否	无	7%	
7191	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线31变压器	200	26.14%	127.72	127.72	未进入负面清单	否	无	3%	
7192	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分八队房西支13号变压器	50	75.74%	7.13	7.13	未进入负面清单	否	无	10%	
7193	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV庆南线兴隆台分八队房西支17号变压器	400	13.37%	306.50	306.50	未进入负面清单	否	无	111%	
7194	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分八队房西支20号变压器	80	75.94%	11.25	11.25	未进入负面清单	否	无	39%	
7195	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV庆南线兴隆台分八队房西支31号变压器	400	13.37%	306.50	306.50	未进入负面清单	否	无	111%	
7196	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分八队房西支6号变压器	50	74.30%	7.85	7.85	未进入负面清单	否	无	-1%	
7197	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分八队房西支9右7号变压器	50	77.84%	6.08	6.08	未进入负面清单	否	无	4%	
7198	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV庆南线兴隆台分八队房西支9右8号变压器	400	13.37%	306.50	306.50	未进入负面清单	否	无	111%	
7199	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分北岗子支04#变压器	50	23.86%	33.07	33.07	未进入负面清单	否	无	7%	
7200	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分北岗子支5号变压器	50	40.17%	24.91	24.91	未进入负面清单	否	无	22%	
7201	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线八段二、三组分支004号八段二、三组变压器	200	72.36%	35.27	59.81	未进入负面清单	否	无	6%	
7202	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分地新地支3号变压器	50	54.68%	17.66	17.66	未进入负面清单	否	无	-20%	
7203	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分地新地支6号变压器	50	45.64%	22.18	22.18	未进入负面清单	否	无	-7%	
7204	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分地新地支9#变压器	50	51.79%	19.11	19.11	未进入负面清单	否	无	-12%	
7205	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分冯家坟右支3#+1变压器	50	26.25%	31.88	31.88	未进入负面清单	否	无	15%	
7206	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分冯家坟右支3#变压器	50	59.72%	15.14	15.14	未进入负面清单	否	无	-24%	
7207	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分冯家坟支6#变压器	50	51.41%	19.30	19.30	未进入负面清单	否	无	3%	
7208	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分秦家坟支4号变压器	50	73.86%	8.07	8.07	未进入负面清单	否	无	31%	
7209	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分三队地支04号变压器	50	48.92%	20.54	20.54	未进入负面清单	否	无	20%	
7210	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分三队地支06号变压器	50	70.41%	9.79	9.79	未进入负面清单	否	无	25%	
7211	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分三队地支13号变压器	50	78.77%	5.62	5.62	未进入负面清单	否	无	11%	
7212	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分三队地支17号变压器	100	79.31%	10.69	10.69	未进入负面清单	否	无	52%	
7213	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分三队地支1左1号变压器	50	49.26%	20.37	20.37	未进入负面清单	否	无	20%	
7214	国网开发区供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV祥龙线10右05号变压器(机电井)	200	72.49%	35.02	35.81	未进入负面清单	否	无	35%	
7215	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分台田支7号变压器	50	31.08%	29.46	29.46	未进入负面清单	否	无	-2%	
7216	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分新分地支12号变压器	80	70.70%	15.44	15.44	未进入负面清单	否	无	27%	
7217	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	朝光村台	400	14.63%	301.48	301.48	未进入负面清单	否	无	16%	
7218	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	王家东台	400	10.27%	318.94	318.94	未进入负面清单	否	无	76%	
7219	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	王家西台	200	11.68%	156.64	156.64	未进入负面清单	否	无	-1%	
7220	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	兴隆台1号台	200	22.69%	134.62	134.62	未进入负面清单	否	无	151%	
7221	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	兴隆台2号台	200	20.56%	138.88	138.88	未进入负面清单	否	无	60%	
7222	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	兴隆台3号台	200	35.22%	109.55	109.55	未进入负面清单	否	无	36%	
7223	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	兴隆台4号台	200	27.17%	125.66	125.66	未进入负面清单	否	无	43%	
7224	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	10kV庆西线老虎头分孤家子支60左03变压器	100	72.46%	17.54	17.54	未进入负面清单	否	无	-34%	
7225	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	高家1号台	200	16.16%	147.68	147.68	未进入负面清单	否	无	8%	
7226	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	高家1号新台	200	23.51%	132.97	132.97	未进入负面清单	否	无	161%	
7227	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	高家2号台	200	49.41%	81.18	81.18	未进入负面清单	否	无	55%	
7228	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	高家2号新台	200	7.86%	164.27	164.27	未进入负面清单	否	无	392%	
7229	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	高家3号台	200	76.01%	27.99	27.99	未进入负面清单	否	无	28%	
7230	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	高家4号台	200	18.55%	142.90	142.90	未进入负面清单	否	无	22%	
7231	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	高家大棚台	200	29.45%	121.10	121.10	未进入负面清单	否	无	12%	
7232	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	孤家子1号台	200	51.90%	76.20	76.20	未进入负面清单	否	无	63%	
7233	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	孤家子3号台	200	38.65%	102.71	102.71	未进入负面清单	否	无	183%	
7234	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	孤家子4号台	400	16.29%	294.84	294.84	未进入负面清单	否	无	162%	
7235	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	古城子1号台	400	16.76%	292.94	292.94	未进入负面清单	否	无	9%	
7236	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	古城子2号台	400	9.96%	320.15	320.15	未进入负面清单	否	无	84%	
7237	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	古城子3号台	400	14.66%	301.34	301.34	未进入负面清单	否	无	123%	
7238	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	古城子大棚台	400	29.74%	241.03	241.03	未进入负面清单	否	无	27%	
7239	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	老虎头1号台	200	30.76%	118.49	118.49	未进入负面清单	否	无	32%	
7240	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	老虎头2号台	200	30.68%	118.64	118.64	未进入负面清单	否	无	54%	
7241	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	老虎头3号台	400	15.87%	296.53	296.53	未进入负面清单	否	无	52%	
7242	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	老虎头4号台	200	14.70%	150.60	150.60	未进入负面清单	否	无	79%	
7243	国网铁岭县供电公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	10kV甸东线窑沟分050号下窑沟变压器	30	70.25%	5.93	26.70	未进入负面清单	否	无	237%	
7244	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	三台子2号台	200	19.14%	141.72	141.72	未进入负面清单	否	无	5%	
7245	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	三台子3号台	200	12.84%	154.31	154.31	未进入负面清单	否	无	218%	
7246	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	三台子大棚台	200	21.61%	136.78	136.78	未进入负面清单	否	无	15%	
7247	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	双楼台大棚台	200	75.22%	29.56	29.56	未进入负面清单	否	无	20%	
7248	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	双楼台东台	200	42.28%	95.45	95.45	未进入负面清单	否	无	213%	
7249	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	双楼台南台	100	76.39%	13.61	13.61	未进入负面清单	否	无	9%	
7250	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	双楼台西台	200	45.86%	88.29	88.29	未进入负面清单	否	无	17%	
7251	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	双楼台新东台	200	57.44%	65.12	65.12	未进入负面清单	否	无	28%	
7252	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线29变压器	400	38.79%	204.85	204.85	未进入负面清单	否	无	9%	
7253	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线南窝棚分二节荒支11号变压器	50	0.04%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	-8%	
7254	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线南窝棚分二节荒支22#变压器	315	9.96%	252.14	252.14	未进入负面清单	否	无	-100%	
7255	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线南窝棚分二节荒支6号变压器	50	0.10%	44.95	44.95	未进入负面清单	否	无	-21%	
7256	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线南窝棚分二节荒支7号变压器	50	0.05%	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无	54%	
7257	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东13、14队台	200	41.10%	97.81	97.81	未进入负面清单	否	无	101%	
7258	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东13、14队新台	200	20.41%	139.18	139.18	未进入负面清单	否	无	106%	
7259	国网铁岭县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV岱东线岱一组分岱二组支002号岱二组变压器	20	73.35%	3.33	3.54	未进入负面清单	否	无	-2%	
7260	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东北台	200	22.95%	134.10	134.10	未进入负面清单	否	无	16%	
7261	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东大棚台	400	22.34%	270.65	270.65	未进入负面清单	否	无	21%	
7262	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东东街台	400	64.69%	101.24	101.24	未进入负面清单	否	无	26%	
7263	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东二队台	100	72.25%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	2%	
7264	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东新北台	200	20.40%	139.19	139.19	未进入负面清单	否	无	28%	
7265	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东一队台	400	11.74%	313.06	313.06	未进入负面清单	否	无	139%	
7266	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西3号台	200	21.48%	137.05	137.05	未进入负面清单	否	无	80%	
7267	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西3号新台	200	31.74%	116.53	116.53	未进入负面清单	否	无	-3%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7268	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西4号台	200	34.59%	110.81	110.81	未进入负面清单	否	无	65%	
7269	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西5号台	200	57.62%	64.76	64.76	未进入负面清单	否	无	32%	
7270	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西6号台	200	62.69%	54.62	54.62	未进入负面清单	否	无	69%	
7271	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西村3号楼	200	62.22%	55.55	55.55	未进入负面清单	否	无	-8%	
7272	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西后街1号台	200	21.13%	137.74	137.74	未进入负面清单	否	无	-11%	
7273	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西后街1号新增台	200	24.43%	131.14	131.14	未进入负面清单	否	无	31%	
7274	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西后街2号台	200	64.55%	50.89	50.89	未进入负面清单	否	无	11%	
7275	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	庆云变811镇内线河东南路台	400	14.89%	300.46	300.46	未进入负面清单	否	无	222%	
7276	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	镇政府台	400	20.79%	276.83	276.83	未进入负面清单	否	无	8%	
7277	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	中心路台区	315	42.14%	150.76	150.76	未进入负面清单	否	无	69%	
7278	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	自来水台	315	35.73%	170.94	170.94	未进入负面清单	否	无	-6%	
7279	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV关公台分12左2#变压器	400	13.37%	306.50	306.50	未进入负面清单	否	无	111%	
7280	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干46变压器	50	16.83%	36.59	36.59	未进入负面清单	否	无	-64%	
7281	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干51变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-6%	
7282	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干54变压器	50	25.72%	32.14	32.14	未进入负面清单	否	无	-15%	
7283	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干二队地08号变压器	50	8.24%	40.88	40.88	未进入负面清单	否	无	6%	
7284	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干沟东地02号变压器	50	0.08%	44.96	44.96	未进入负面清单	否	无	-1%	
7285	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干沟东地11号变压器	50	0.07%	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无	-36%	
7286	国网西丰县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV柏兴线南沟分17号瑞兴屯变压器	50	61.98%	14.01	11.61	未进入负面清单	否	无	-6%	
7287	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干南英支张家坟05号变压器	50	19.01%	35.49	35.49	未进入负面清单	否	无	2637%	
7288	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干五田地02号变压器	100	40.71%	49.29	49.29	未进入负面清单	否	无	-14%	
7289	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干五田地07号变压器	50	75.25%	7.38	7.38	未进入负面清单	否	无	-7%	
7290	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干园田地08号变压器	50	44.67%	22.67	22.67	未进入负面清单	否	无	-15%	
7291	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干园田地11号变压器	50	15.83%	37.09	37.09	未进入负面清单	否	无	-24%	
7292	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干园田地14号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-10%	
7293	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线76右3左01号变压器	50	22.63%	33.68	33.68	未进入负面清单	否	无	24%	
7294	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线83左01号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	1%	
7295	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线东大排支06号变压器	50	0.06%	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无	-5%	
7296	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线东大排支10号变压器	50	39.61%	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	7%	
7297	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线二社分2右6号变压器	50	38.56%	25.72	25.72	未进入负面清单	否	无	-8%	
7298	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线二社分八天地支3号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	0%	
7299	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线二社分七天地支9号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-63%	
7300	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线二社分四队花楼道11左3号变压器	50	0.16%	44.92	44.92	未进入负面清单	否	无	-3%	
7301	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线二社分四队花楼道17号变压器	50	0.05%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	-6%	
7302	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线二社分四队花楼道18左03号变压器	50	73.80%	8.10	8.10	未进入负面清单	否	无	-36%	
7303	国网西丰县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV太平线瑞祥分序文支003号变压器	50	60.52%	14.74	23.22	未进入负面清单	否	无	8%	
7304	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线二社分四队花楼道24号变压器	50	72.59%	8.70	8.70	未进入负面清单	否	无	-1%	
7305	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线二社分四队花楼道7号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-4%	
7306	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线二社分一队房东地老提水站支6号变压器	50	76.73%	6.64	6.64	未进入负面清单	否	无	-20%	
7307	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线二社分一队房东地支15号变压器	50	2.76%	43.62	43.62	未进入负面清单	否	无	-94%	
7308	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线关公台电井支06号变压器	50	54.25%	17.88	17.88	未进入负面清单	否	无	5%	
7309	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线关公台电井支11号变压器	50	19.70%	35.15	35.15	未进入负面清单	否	无	-21%	
7310	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线花楼电井分06号变压器	50	0.07%	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无	-87%	
7311	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线花楼电井分14左06号变压器	50	59.99%	15.01	15.01	未进入负面清单	否	无	28%	
7312	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线花楼电井分18左02号变压器	50	16.73%	36.63	36.63	未进入负面清单	否	无	-18%	
7313	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线花楼电井分24左05号变压器	50	62.81%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	25%	
7314	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线花楼电井分27号变压器	50	50.81%	19.60	19.60	未进入负面清单	否	无	-9%	
7315	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线花楼电井分28号变压器	50	0.03%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	8%	
7316	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线花楼电井分30右01号变压器	50	22.89%	33.55	33.55	未进入负面清单	否	无	-36%	
7317	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线花楼电井分36号变压器	50	47.28%	21.36	21.36	未进入负面清单	否	无	-4%	
7318	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线花楼电井分9右08号变压器	50	0.05%	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无	-4%	
7319	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线南英分12左05号变压器	50	0.05%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	-88%	
7320	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线南英分30右02号变压器	50	58.24%	15.88	15.88	未进入负面清单	否	无	-12%	
7321	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线南英分3左01号变压器	50	25.79%	32.10	32.10	未进入负面清单	否	无	376%	
7322	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线南英分三队家南地支06号变压器	50	79.01%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	-21%	
7323	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线南英分三队家南地支13号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-8%	
7324	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线南英分三队门口支12号变压器	50	17.84%	36.08	36.08	未进入负面清单	否	无	-58%	
7325	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线南英分三队门口支19号变压器	50	48.98%	20.51	20.51	未进入负面清单	否	无	8%	
7326	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线南英分张家坟支7号变压器	50	0.08%	44.96	44.96	未进入负面清单	否	无	-12%	
7327	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线下坎地分04号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
7328	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线下坎地分11号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
7329	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线下坎地分13号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
7330	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线下坎地分16号变压器	50	64.61%	12.69	12.69	未进入负面清单	否	无	-3%	
7331	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线下坎地分2号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-25%	
7332	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线下坎地分7号变压器	50	25.76%	32.12	32.12	未进入负面清单	否	无	-15%	
7333	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线小树子分14号变压器	50	0.03%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	-47%	
7334	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线小树子分2号变压器	50	24.52%	32.74	32.74	未进入负面清单	否	无	54%	
7335	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线小树子分7号变压器	50	23.38%	33.31	33.31	未进入负面清单	否	无	337%	
7336	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	二社村台	160	41.05%	78.32	78.32	未进入负面清单	否	无	15%	
7337	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	二社大棚	50	54.95%	17.53	17.53	未进入负面清单	否	无	-18%	
7338	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	关公台东台	80	34.17%	44.66	44.66	未进入负面清单	否	无	-5%	
7339	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	关公台中台	400	25.68%	257.27	257.27	未进入负面清单	否	无	34%	
7340	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	花楼村台	200	46.37%	87.27	87.27	未进入负面清单	否	无	11%	
7341	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	六社小莉井	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
7342	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	六社新11号	50	23.83%	33.09	33.09	未进入负面清单	否	无	-65%	
7343	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	六社新9号	50	31.51%	29.25	29.25	未进入负面清单	否	无	438%	
7344	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	南英东台	400	11.24%	315.06	315.06	未进入负面清单	否	无	130%	
7345	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	南英西台	400	8.45%	326.20	326.20	未进入负面清单	否	无	168%	
7346	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	三家子变512三北线六社村台	200	50.42%	79.15	79.15	未进入负面清单	否	无	13%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7347	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前干120左12号变压器	50	0.04%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	-5%	
7348	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前干2右01号变压器	50	19.13%	35.43	35.43	未进入负面清单	否	无	33%	
7349	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前干93左03号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-18%	
7350	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前干二队肖字坟25变压器	50	46.79%	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	-10%	
7351	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前干二队肖字坟26变压器	50	34.06%	27.97	27.97	未进入负面清单	否	无	-28%	
7352	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前干二队肖字坟27变压器	50	16.58%	36.71	36.71	未进入负面清单	否	无	1%	
7353	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前干前施支猪场分11号变压器	50	73.05%	8.47	8.47	未进入负面清单	否	无	-26%	
7354	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线03左1号变压器	50	33.77%	28.11	28.11	未进入负面清单	否	无	67%	
7355	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线131号变压器	80	47.14%	34.29	34.29	未进入负面清单	否	无	-78%	
7356	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线13号变压器	50	26.12%	31.94	31.94	未进入负面清单	否	无	-50%	
7357	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线29右05号变压器	50	22.41%	33.79	33.79	未进入负面清单	否	无	-15%	
7358	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线37号变压器	50	48.26%	20.87	20.87	未进入负面清单	否	无	33%	
7359	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线44号变压器	80	51.12%	31.10	31.10	未进入负面清单	否	无	-22%	
7360	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线49号变压器	50	37.34%	26.33	26.33	未进入负面清单	否	无	-28%	
7361	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线55左3号变压器	50	56.99%	16.51	16.51	未进入负面清单	否	无	10%	
7362	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线63号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-94%	
7363	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线66号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-5%	
7364	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线69号变压器	50	25.45%	32.27	32.27	未进入负面清单	否	无	-24%	
7365	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线74号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-4%	
7366	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线83号变压器	50	0.15%	44.93	44.93	未进入负面清单	否	无	-9%	
7367	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线84号变压器	50	0.11%	44.95	44.95	未进入负面清单	否	无	-8%	
7368	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线85号变压器	50	31.75%	29.12	29.12	未进入负面清单	否	无	-12%	
7369	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV三前线八条地分11左04号变压器	400	13.37%	306.50	306.50	未进入负面清单	否	无	111%	
7370	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线八条地分11左2右3号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-100%	
7371	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线八条地分14号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-11%	
7372	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线八条地分3左1号变压器.	50	0.06%	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无	-99%	
7373	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线八条地分8号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-98%	
7374	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线大贝河地西04号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
7375	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线东大坝分21左4号变压器	50	0.05%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	-8%	
7376	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线东大备分13号变压器	50	15.94%	37.03	37.03	未进入负面清单	否	无	-9%	
7377	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线东大备分15号变压器	50	43.09%	23.45	23.45	未进入负面清单	否	无	3%	
7378	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线东大备分18左5号变压器	50	24.52%	32.74	32.74	未进入负面清单	否	无	7%	
7379	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线东大备分19号变压器	50	0.07%	44.96	44.96	未进入负面清单	否	无	-1%	
7380	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线东大备分21右4号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-99%	
7381	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线东大备分23号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-4%	
7382	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线东大备分24号变压器	50	0.06%	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无	-3%	
7383	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线东大备分29号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
7384	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线东大备分4号变压器	50	35.29%	27.36	27.36	未进入负面清单	否	无	-53%	
7385	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线东大备分7号变压器	50	18.80%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	2376%	
7386	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线东大备分8左2号变压器	50	50.24%	19.88	19.88	未进入负面清单	否	无	-25%	
7387	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线董孤家子分2号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-10%	
7388	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线董孤家子门前分11号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
7389	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线董孤家子门前分13右13号变压器	50	3.60%	43.20	43.20	未进入负面清单	否	无	-74%	
7390	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线董孤家子门前分23号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
7391	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线董孤家子门前分25号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
7392	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线董孤家子门前分27左11号变压器	50	24.07%	32.96	32.96	未进入负面清单	否	无	-34%	
7393	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线董孤家子门前分29号变压器	50	0.03%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	8%	
7394	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线董孤家子门前分30左10号变压器	50	20.57%	34.71	34.71	未进入负面清单	否	无	28%	
7395	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线前黑台子分11号变压器	50	30.57%	29.72	29.72	未进入负面清单	否	无	52%	
7396	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线前黑台子分16号变压器	50	24.58%	32.71	32.71	未进入负面清单	否	无	-7%	
7397	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线前黑台子分20左2号变压器	50	64.69%	12.66	12.66	未进入负面清单	否	无	-8%	
7398	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线前黑台子分23号变压器	50	0.08%	44.96	44.96	未进入负面清单	否	无	-96%	
7399	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线前黑台子分24左6号变压器	50	36.77%	26.62	26.62	未进入负面清单	否	无	-24%	
7400	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线前黑台子分27号变压器	50	0.06%	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无	-3%	
7401	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线前黑台子分31号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	20%	
7402	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线前黑台子分6号变压器	50	43.88%	23.06	23.06	未进入负面清单	否	无	12%	
7403	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线前施大棚分2左9号变压器	80	63.09%	21.53	21.53	未进入负面清单	否	无	-7%	
7404	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线前施大棚分9号变压器	50	36.83%	26.59	26.59	未进入负面清单	否	无	-30%	
7405	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线猪场分11号变压器	50	0.04%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	-3%	
7406	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线猪场分22号变压器	50	72.07%	8.97	8.97	未进入负面清单	否	无	5%	
7407	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线猪场分25号变压器	50	10.59%	39.71	39.71	未进入负面清单	否	无	-20%	
7408	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线猪场分33号变压器	80	44.78%	36.17	36.17	未进入负面清单	否	无	-4%	
7409	国网西丰县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV柏祥线福宁分22号福宁屯公变台区变压器	200	58.33%	63.33	27.39	未进入负面清单	否	无	-46%	
7410	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线猪场分37号变压器	50	75.79%	7.10	7.10	未进入负面清单	否	无	-27%	
7411	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV李北线姚沟分康庄东支2号康庄东变压器	80	73.89%	12.89	14.17	未进入负面清单	否	无	-6%	
7412	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线猪场分47号变压器	80	69.68%	16.26	16.26	未进入负面清单	否	无	-18%	
7413	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线猪场分54号变压器	50	53.79%	18.10	18.10	未进入负面清单	否	无	21%	
7414	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线猪场分会街地支3号变压器	80	68.39%	17.29	17.29	未进入负面清单	否	无	-19%	
7415	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线猪场分老边道南支2号变压器	50	45.95%	22.03	22.03	未进入负面清单	否	无	-32%	
7416	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线猪场分老边道南支8号变压器	50	58.20%	15.90	15.90	未进入负面清单	否	无	-1%	
7417	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	董孤家子北台	400	16.30%	294.82	294.82	未进入负面清单	否	无	19699%	
7418	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	董孤家子南台	315	32.68%	180.57	180.57	未进入负面清单	否	无	-25%	
7419	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	董孤家子新8号	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
7420	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	老边北台	200	15.30%	149.41	149.41	未进入负面清单	否	无	183%	
7421	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	老边南台	400	13.49%	306.04	306.04	未进入负面清单	否	无	10%	
7422	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	老边三四队	100	59.30%	30.70	30.70	未进入负面清单	否	无	10%	
7423	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	前施北台	400	18.82%	284.72	284.72	未进入负面清单	否	无	6%	
7424	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	前施大棚1号	200	28.69%	122.62	122.62	未进入负面清单	否	无	-4%	
7425	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	前施东北台	200	40.16%	99.67	99.67	未进入负面清单	否	无	14%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7426	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	前施分支台	400	21.54%	273.85	273.85	未进入负面清单	否	无	4%	
7427	国网开原市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	前施南台	80	72.39%	14.08	13.09	未进入负面清单	否	无	5%	
7428	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	前施中台	200	69.45%	41.11	41.11	未进入负面清单	否	无	16%	
7429	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆北线	王屯东台区	100	55.05%	34.95	34.95	未进入负面清单	否	无	23%	
7430	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三北干四队道东05号变压器	50	40.92%	24.54	24.54	未进入负面清单	否	无	4%	
7431	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五干22号变压器	50	56.58%	16.71	16.71	未进入负面清单	否	无	27%	
7432	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五干8左01号变压器	50	23.03%	33.48	33.48	未进入负面清单	否	无	-4%	
7433	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五干大棚地03号变压器	50	52.28%	18.86	18.86	未进入负面清单	否	无	104%	
7434	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五干关公分04号变压器	80	58.44%	25.25	25.25	未进入负面清单	否	无	4%	
7435	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五干关公分09右05号变压器	100	53.84%	36.16	36.16	未进入负面清单	否	无	78%	
7436	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五干关公分28号变压器	100	77.50%	12.50	12.50	未进入负面清单	否	无	10%	
7437	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五干马架分3号变压器	50	12.84%	38.58	38.58	未进入负面清单	否	无	-7%	
7438	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五干马架子分12右03号变压器	80	57.93%	25.65	25.65	未进入负面清单	否	无	45%	
7439	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五干马架子分12左06号变压器	50	0.06%	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无	-12%	
7440	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五干马架子分32号变压器	50	37.24%	26.38	26.38	未进入负面清单	否	无	-36%	
7441	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五干马架子分43号变压器	315	14.00%	239.41	239.41	未进入负面清单	否	无	-1%	
7442	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五干马架子分50号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-9%	
7443	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线53右01号变压器	50	33.86%	28.07	28.07	未进入负面清单	否	无	-4%	
7444	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kv三五线53左10号变压器	315	3.33%	273.01	273.01	未进入负面清单	否	无	1473%	
7445	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线53左5左01号变压器	50	75.69%	7.15	7.15	未进入负面清单	否	无	187%	
7446	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线关家坟右支05号变压器	50	24.04%	32.98	32.98	未进入负面清单	否	无	21%	
7447	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线关家坟右支07号变压器	50	0.17%	44.92	44.92	未进入负面清单	否	无	-99%	
7448	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线关家坟右支09号变压器	50	24.32%	32.84	32.84	未进入负面清单	否	无	16%	
7449	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线关家坟左支05号变压器	50	28.59%	30.70	30.70	未进入负面清单	否	无	5%	
7450	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线后施分34左1号变压器	50	67.93%	11.04	11.04	未进入负面清单	否	无	-	
7451	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线后施分5号变压器	50	53.50%	18.25	18.25	未进入负面清单	否	无	-28%	
7452	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线后施分备河支11号变压器	50	78.69%	5.65	5.65	未进入负面清单	否	无	-87%	
7453	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线后施分备河支27号变压器	50	50.02%	19.99	19.99	未进入负面清单	否	无	-24%	
7454	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线后施分备河支30号变压器	50	29.08%	30.46	30.46	未进入负面清单	否	无	111%	
7455	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线后施分备河支5左4号变压器	50	45.53%	22.23	22.23	未进入负面清单	否	无	49%	
7456	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线后施分河北支11号变压器	50	77.42%	6.29	6.29	未进入负面清单	否	无	-1%	
7457	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线后施分河北支15号变压器	50	16.97%	36.51	36.51	未进入负面清单	否	无	210%	
7458	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线后施分河北支17右4号变压器	50	46.52%	21.74	21.74	未进入负面清单	否	无	127%	
7459	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线后施分河北支19左1号变压器	50	57.91%	16.05	16.05	未进入负面清单	否	无	7%	
7460	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线后施分河北支19左3号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-13%	
7461	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线后施分河北支19左9号变压器	50	53.66%	18.17	18.17	未进入负面清单	否	无	-2%	
7462	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线后施分河北支23号变压器	50	63.31%	13.34	13.34	未进入负面清单	否	无	9%	
7463	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线后施分河北支3号变压器	50	28.70%	30.65	30.65	未进入负面清单	否	无	-16%	
7464	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线后施分河北支9号变压器	50	21.59%	34.20	34.20	未进入负面清单	否	无	-6%	
7465	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线后施分河北支9左10号变压器	50	45.84%	22.08	22.08	未进入负面清单	否	无	-7%	
7466	国网西丰县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV松树线立新南山新台分6号南山屯公变台区变压器	100	75.32%	14.68	13.74	未进入负面清单	否	无	67%	
7467	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线马架支16右04变压器	50	77.42%	6.29	6.29	未进入负面清单	否	无	21%	
7468	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线三方地右分04号变压器	100	41.06%	48.95	48.95	未进入负面清单	否	无	-22%	
7469	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线三方地右分8号变压器	50	0.04%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	-17%	
7470	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线三方地左分08号变压器	80	52.55%	29.96	29.96	未进入负面清单	否	无	-5%	
7471	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线三方地左分19号变压器	100	71.56%	18.44	18.44	未进入负面清单	否	无	27%	
7472	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线三方地左分3号变压器	50	43.74%	23.13	23.13	未进入负面清单	否	无	23%	
7473	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线五棵树分14左1号变压器	80	70.62%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	74%	
7474	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线五棵树分28右6号变压器	80	62.82%	21.74	21.74	未进入负面清单	否	无	7%	
7475	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线五棵树分44右11号变压器	50	49.42%	20.29	20.29	未进入负面清单	否	无	6%	
7476	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线五棵树分44右22号变压器	80	64.11%	20.71	20.71	未进入负面清单	否	无	48%	
7477	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线五棵树分44右6号变压器	50	77.99%	6.01	6.01	未进入负面清单	否	无	14%	
7478	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线五棵树分53号变压器	50	72.35%	8.82	8.82	未进入负面清单	否	无	28%	
7479	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线五棵树分5左6号变压器	50	48.77%	20.62	20.62	未进入负面清单	否	无	5%	
7480	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线五棵树分5左8号变压器	50	53.56%	18.22	18.22	未进入负面清单	否	无	26%	
7481	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线五棵树分61号变压器	50	78.52%	5.74	5.74	未进入负面清单	否	无	45%	
7482	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线五棵树分71号变压器	80	75.55%	11.56	11.56	未进入负面清单	否	无	55%	
7483	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线五棵树分排灌站支11号变压器	100	45.31%	44.69	44.69	未进入负面清单	否	无	28%	
7484	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线五棵树分排灌站支16号变压器	80	56.04%	27.17	27.17	未进入负面清单	否	无	18%	
7485	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线五棵树分排灌站支23左6号变压器	50	60.44%	14.78	14.78	未进入负面清单	否	无	14%	
7486	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线五棵树分排灌站支23左8号变压器	50	74.22%	7.89	7.89	未进入负面清单	否	无	12%	
7487	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线五棵树分排灌站支34号变压器	100	52.51%	37.49	37.49	未进入负面清单	否	无	-33%	
7488	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	孤家子2号台	200	43.53%	92.95	92.95	未进入负面清单	否	无	55%	
7489	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	关公台北台	400	7.21%	331.16	331.16	未进入负面清单	否	无	34%	
7490	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	后施北台	400	31.47%	234.11	234.11	未进入负面清单	否	无	8%	
7491	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	后施村台	400	17.46%	290.17	290.17	未进入负面清单	否	无	20%	
7492	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	后施西台	400	14.10%	303.59	303.59	未进入负面清单	否	无	76%	
7493	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	马架东台	400	33.65%	225.42	225.42	未进入负面清单	否	无	45%	
7494	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	马架西北台	400	17.93%	288.28	288.28	未进入负面清单	否	无	110%	
7495	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	马架西南台	200	24.78%	130.43	130.43	未进入负面清单	否	无	71%	
7496	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	马架中台	400	33.22%	227.11	227.11	未进入负面清单	否	无	67%	
7497	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	五棵树村台	100	72.60%	17.40	17.40	未进入负面清单	否	无	7%	
7498	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV三前线前三分前壕地支12号变压器	50	40.19%	24.90	24.90	未进入负面清单	否	无	-29%	
7499	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV三前线前施大棚分2右4号变压器	50	0.12%	44.94	44.94	未进入负面清单	否	无	18%	
7500	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV三前线前施大棚分2左4号变压器	50	0.05%	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无	19%	
7501	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三五干关公分07号变压器	50	19.20%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	-84%	
7502	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干七田地12号变压器	80	58.18%	25.46	25.46	未进入负面清单	否	无	4%	
7503	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干七田地22号变压器	50	78.60%	5.70	5.70	未进入负面清单	否	无	-11%	
7504	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干七田地23号变压器	50	68.94%	10.53	10.53	未进入负面清单	否	无	-11%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7505	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干前三分堤外支04号变压器	80	62.00%	22.40	22.40	未进入负面清单	否	无	-2%	
7506	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干五寨子分20左01号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-100%	
7507	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干五寨子分30号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	23%	
7508	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干五寨子分东台支11变压器	160	57.40%	52.16	52.16	未进入负面清单	否	无	9%	
7509	国网开原市供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV军工线	10kV业民干五寨子分东台支6左4变压器	100	75.25%	14.75	16.52	未进入负面清单	否	无	7%	
7510	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干小李坟22号变压器	50	33.60%	28.20	28.20	未进入负面清单	否	无	-32%	
7511	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干杨家坟01号变压器	50	18.67%	35.67	35.67	未进入负面清单	否	无	-4%	
7512	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干杨家坟02号变压器	50	62.10%	13.95	13.95	未进入负面清单	否	无	-8%	
7513	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干英守分敬老院支清辽东台6变压器	200	20.32%	139.36	139.36	未进入负面清单	否	无	118%	
7514	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线35右2号变压器	50	25.87%	32.07	32.07	未进入负面清单	否	无	-8%	
7515	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线40右7号变压器	100	70.83%	19.17	19.17	未进入负面清单	否	无	-35%	
7516	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV业民线河套地(2)02变压器	100	61.58%	28.42	28.42	未进入负面清单	否	无	-4%	
7517	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV业民线河套地04号变压器	100	61.58%	28.42	28.42	未进入负面清单	否	无	-4%	
7518	国网铁岭县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV李北线红杏分24号红杏屯变压器	50	60.13%	14.94	8.87	未进入负面清单	否	无	0%	
7519	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线前三分堤内支08变压器	50	25.54%	32.23	32.23	未进入负面清单	否	无	21%	
7520	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线前三分堤内支10变压器	80	69.29%	16.57	16.57	未进入负面清单	否	无	-45%	
7521	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线前三分堤内支24号变压器	50	19.70%	35.15	35.15	未进入负面清单	否	无	-38%	
7522	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线前三分堤内支29号变压器	80	63.44%	21.25	21.25	未进入负面清单	否	无	5%	
7523	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线前三分堤外支11号变压器	80	57.19%	26.25	26.25	未进入负面清单	否	无	-5%	
7524	国网调兵山市供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV亮南线010号亮中一组变压器	30	51.52%	11.54	29.93	未进入负面清单	否	无	35%	
7525	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线前三分堤外支22号变压器	80	53.35%	29.32	29.32	未进入负面清单	否	无	24%	
7526	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线前三分堤外支25号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
7527	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线前三分堤外支7号变压器	50	79.37%	5.32	5.32	未进入负面清单	否	无	-10%	
7528	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线前三分青年农场支12左6号变压器	50	73.74%	8.13	8.13	未进入负面清单	否	无	9%	
7529	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线前三分青年农场支17号变压器	50	75.58%	7.21	7.21	未进入负面清单	否	无	-3%	
7530	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线前三分青年农场支22号变压器	50	39.12%	25.44	25.44	未进入负面清单	否	无	-17%	
7531	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线前三分青年农场支24号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-7%	
7532	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线前三分青年农场支30号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-	
7533	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线前三分青年农场支6号变压器	50	49.85%	20.08	20.08	未进入负面清单	否	无	15%	
7534	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV业民线树苗地变压器	100	61.58%	28.42	28.42	未进入负面清单	否	无	-4%	
7535	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分9右05号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	25%	
7536	国网开原市供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV业民线五寨子分9右08号变压器	80	75.44%	11.65	13.23	未进入负面清单	否	无	55%	
7537	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分六寨子机电井支05号变压器	50	0.08%	44.96	44.96	未进入负面清单	否	无	17%	
7538	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分六寨子机电井支07号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	31%	
7539	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分六寨子机电井支10左05号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-5%	
7540	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分六寨子机电井支12号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-100%	
7541	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分六寨子机电井支3左01号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	18%	
7542	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分五四电井支19右3号变压器	50	0.04%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	-1%	
7543	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分五四电井支19左3号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-99%	
7544	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分五四电井支25号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	29%	
7545	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分五四电井支28右4号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-100%	
7546	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分五四电井支2号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	17%	
7547	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分五四电井支35右4号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	1%	
7548	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分五四电井支36号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	26%	
7549	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分五四电井支43号变压器	50	15.88%	37.06	37.06	未进入负面清单	否	无	-18%	
7550	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分五四电井支43左10号变压器	50	0.07%	44.96	44.96	未进入负面清单	否	无	-94%	
7551	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分五四电井支45左1号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	21%	
7552	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分五四电井支47号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	22%	
7553	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分五四电井支53号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	26%	
7554	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分五四电井支57号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-97%	
7555	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分五四电井支62号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-13%	
7556	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分五寨子电井支12左1左1号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	16%	
7557	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分五寨子电井支12左2号变压器	50	0.04%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	12%	
7558	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分五寨子电井支1号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-4%	
7559	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分五寨子电井支20号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	25%	
7560	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线五寨子分五寨子电井支6号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-100%	
7561	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线腰三家子分七天地支6号变压器	50	51.23%	19.39	19.39	未进入负面清单	否	无	8%	
7562	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线英守分富强电井支17右2前1号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	58%	
7563	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线英守分富强电井支17右7号变压器	50	0.10%	44.95	44.95	未进入负面清单	否	无	7%	
7564	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线英守分富强电井支18号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	-100%	
7565	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线英守分富强电井支25号变压器	50	0.06%	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无	18%	
7566	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线英守分富强电井支30号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	22%	
7567	国网西丰县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV晨红线048号变压器	315	65.23%	78.01	73.40	未进入负面清单	否	无	-9%	
7568	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线英守分富强电井支8号变压器	50	0.09%	44.96	44.96	未进入负面清单	否	无	74%	
7569	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线英守分富强电井支8左5号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	20%	
7570	国网开原市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	大冲村	100	61.00%	29.00	16.57	未进入负面清单	否	无	11%	
7571	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	富强东台	400	26.76%	252.97	252.97	未进入负面清单	否	无	73%	
7572	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	富强西台	400	23.64%	265.44	265.44	未进入负面清单	否	无	12%	
7573	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	富强中台	100	78.73%	11.27	9.48	未进入负面清单	否	无	23%	
7574	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	六寨子北台	400	18.08%	287.69	287.69	未进入负面清单	否	无	22%	
7575	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	六寨子南台	400	14.33%	302.66	302.66	未进入负面清单	否	无	66%	
7576	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	六寨子新南台	200	42.62%	94.77	94.77	未进入负面清单	否	无	4%	
7577	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	清辽北台	400	25.82%	256.70	256.70	未进入负面清单	否	无	111%	
7578	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	清辽南台	400	17.82%	288.71	288.71	未进入负面清单	否	无	87%	
7579	国网昌图县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV东街线西岭二组分支004号西岭二组变压器	50	75.33%	7.34	33.60	未进入负面清单	否	无	-2%	
7580	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	清辽西台	400	24.35%	262.60	262.60	未进入负面清单	否	无	27%	
7581	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	五寨子北台	200	40.40%	99.20	99.20	未进入负面清单	否	无	3%	
7582	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	五寨子南台	200	74.98%	30.05	30.05	未进入负面清单	否	无	-1%	
7583	国网开原市供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	腰三台	160	73.12%	27.01	26.73	未进入负面清单	否	无	12%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7584	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	英守村	200	30.76%	118.49	118.49	未进入负面清单	否	无	45%	
7585	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	英守后新坟	200	73.21%	33.58	33.58	未进入负面清单	否	无	22%	
7586	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	英守四队	50	50.80%	19.60	19.60	未进入负面清单	否	无	12%	
7587	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV造纸线	三家子北台	200	30.18%	119.65	119.65	未进入负面清单	否	无	5%	
7588	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV造纸线	三家子东台	400	62.15%	111.42	111.42	未进入负面清单	否	无	140%	
7589	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV造纸线	三家子南台	200	36.64%	106.72	106.72	未进入负面清单	否	无	2%	
7590	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV造纸线	三家子新北台	200	23.05%	133.91	133.91	未进入负面清单	否	无	23%	
7591	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	所内变	200	29.66%	120.67	120.67	未进入负面清单	否	无	5%	
7592	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆科线	10kV榆尚干繁荣支15变压器	250	60.85%	72.88	72.88	未进入负面清单	否	无	-21%	
7593	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆科线	10kV榆尚干瓜台子村台	400	16.72%	293.14	293.14	未进入负面清单	否	无	191%	
7594	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆科线	10kV榆尚干瓜台子新村台	200	22.01%	135.98	135.98	未进入负面清单	否	无	89%	
7595	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆科线	10kV榆尚干榆树堡西南台	315	24.40%	206.63	206.63	未进入负面清单	否	无	2%	
7596	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆科线	瓜台49组台	400	16.63%	293.47	293.47	未进入负面清单	否	无	54%	
7597	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆科线	瓜台子2.8组台	400	19.63%	281.48	281.48	未进入负面清单	否	无	245%	
7598	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆科线	瓜台子5组	100	33.20%	56.80	56.80	未进入负面清单	否	无	69%	
7599	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆科线	榆尚干繁荣支08左03#变压器	400	54.48%	142.08	142.08	未进入负面清单	否	无	0%	
7600	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆科线	榆树堡村台	400	22.70%	269.22	269.22	未进入负面清单	否	无	27%	
7601	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆科线	榆树堡东北台	400	56.18%	135.30	135.30	未进入负面清单	否	无	40%	
7602	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆科线	榆树堡西北台	400	20.76%	276.96	276.96	未进入负面清单	否	无	51%	
7603	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆尚线	10kV榆尚干华丰支11变压器	315	48.16%	131.81	131.81	未进入负面清单	否	无	-6%	
7604	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV榆尚干华丰支3变压器	100	61.58%	28.42	28.42	未进入负面清单	否	无	-4%	
7605	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆尚线	10kV榆尚干华丰支9右1变压器	200	35.27%	109.45	109.45	未进入负面清单	否	无	8%	
7606	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆尚线	10kV榆尚干建设支1变压器	315	26.64%	199.58	199.58	未进入负面清单	否	无	4%	
7607	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆尚线	10kV榆尚干建设支6变压器	400	8.88%	324.47	324.47	未进入负面清单	否	无	4%	
7608	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆尚线	榆尚干51左04#变压器	50	36.76%	26.62	26.62	未进入负面清单	否	无	9%	
7609	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆研线	10kV榆研干29变压器	250	8.73%	203.17	203.17	未进入负面清单	否	无	-31%	
7610	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆研线	10kV榆研干55变压器	250	42.10%	119.75	119.75	未进入负面清单	否	无	10%	
7611	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆研线	10kV榆研干李台支12变压器	315	32.09%	182.42	182.42	未进入负面清单	否	无	-3%	
7612	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆研线	10kV榆研干小李台北台	315	55.94%	107.30	107.30	未进入负面清单	否	无	-4%	
7613	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆研线	10kV榆研干小李台东台	250	26.80%	158.00	158.00	未进入负面清单	否	无	7%	
7614	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆研线	小李台南台	200	17.85%	144.29	144.29	未进入负面清单	否	无	58%	
7615	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆研线	小李台新东台	315	25.07%	204.53	204.53	未进入负面清单	否	无	14%	
7616	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线三家子分歧042号三家子四组公变台区变压器	80	78.28%	9.38	9.38	未进入负面清单	否	无	-30%	
7617	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	后富分14#变压器	100	42.49%	47.51	47.51	未进入负面清单	否	无	35%	
7618	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	后富分9左05#变压器	100	47.58%	42.42	42.42	未进入负面清单	否	无	25%	
7619	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	李台变346业民线后马分30#变压器	200	29.66%	120.67	120.67	未进入负面清单	否	无	5%	
7620	国网西丰县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV柏祥线粮库分二院支07号二院屯公变台区变压器	100	74.74%	15.26	23.36	未进入负面清单	否	无	11%	
7621	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	前富分31+1#变压器	200	10.58%	158.85	158.85	未进入负面清单	否	无	64%	
7622	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	前富分94#变压器	400	26.42%	254.32	254.32	未进入负面清单	否	无	69%	
7623	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	前马东台区	200	29.66%	120.67	120.67	未进入负面清单	否	无	5%	
7624	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	前马西台区	200	14.91%	150.19	150.19	未进入负面清单	否	无	-1%	
7625	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	腰寨支59#变压器	315	20.76%	218.11	218.11	未进入负面清单	否	无	35%	
7626	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	腰寨支66#变压器	160	60.01%	47.99	47.99	未进入负面清单	否	无	68%	
7627	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	腰寨子村北台新增台	400	10.65%	317.41	317.41	未进入负面清单	否	无	38%	
7628	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	腰寨子村南中台	200	29.32%	121.37	121.37	未进入负面清单	否	无	221%	
7629	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	腰寨子支49右3#变压器	250	41.43%	121.42	121.42	未进入负面清单	否	无	-5%	
7630	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	榆义干22#变压器	400	10.92%	316.31	316.31	未进入负面清单	否	无	64%	
7631	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	榆义干66右01#变压器	400	10.92%	316.31	316.31	未进入负面清单	否	无	64%	
7632	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	10kV许富线	10kV许富干03变压器	100	38.34%	51.67	51.67	未进入负面清单	否	无	-15%	
7633	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	10kV许富线	10kV许富线富屯支#29变压器	250	40.56%	123.61	123.61	未进入负面清单	否	无	12%	
7634	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	10kV许富线	10kV许富线金英分#13变压器	160	16.40%	117.76	117.76	未进入负面清单	否	无	6%	
7635	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	和气堡三组台	50	78.73%	5.63	5.63	未进入负面清单	否	无	2265%	
7636	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	10kV许宏线	许宏干13右03#	315	3.64%	272.03	272.03	未进入负面清单	否	无	-4%	
7637	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	10kV许宏线	许台北台	400	3.81%	344.75	344.75	未进入负面清单	否	无	-7%	
7638	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	10kV许宏线	许台村台	400	19.11%	283.56	283.56	未进入负面清单	否	无	7%	
7639	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	10kV许宏线	许台东台	400	10.27%	318.94	318.94	未进入负面清单	否	无	8%	
7640	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	10kV许宏线	许台南台	400	13.59%	305.66	305.66	未进入负面清单	否	无	25%	
7641	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	10kV许宏线	许台西台	400	25.30%	258.81	258.81	未进入负面清单	否	无	-21%	
7642	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	10kV许宏线	许台学校台	100	21.04%	68.96	68.96	未进入负面清单	否	无	2%	
7643	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV许台干10#柱上变压器	50	29.08%	30.46	30.46	未进入负面清单	否	无	111%	
7644	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	10kV许台线	10kV许台干36左9变压器	315	26.02%	201.54	201.54	未进入负面清单	否	无	-10%	
7645	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干清水分清水北台	400	8.99%	324.04	324.04	未进入负面清单	否	无	84%	
7646	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干清水分清水后新屯五六组台	400	18.28%	286.88	286.88	未进入负面清单	否	无	73%	
7647	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干清水分清水南台	400	17.09%	291.66	291.66	未进入负面清单	否	无	69%	
7648	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV农西干清水分清水小沙河子7、8组台	200	15.24%	149.51	149.51	未进入负面清单	否	无	62%	
7649	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干清水分沙河子大棚台	200	40.80%	98.41	98.41	未进入负面清单	否	无	10%	
7650	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干清水分沙河子东台	400	25.58%	257.68	257.68	未进入负面清单	否	无	9%	
7651	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干石山分石山东台	200	38.29%	103.42	103.42	未进入负面清单	否	无	49%	
7652	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干石山分王广福东台	400	18.84%	284.63	284.63	未进入负面清单	否	无	55%	
7653	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干石山分王广福西台	400	29.68%	241.27	241.27	未进入负面清单	否	无	43%	
7654	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干石山分西地村台	400	21.83%	272.70	272.70	未进入负面清单	否	无	71%	
7655	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干西山分新屯东台	400	11.57%	313.73	313.73	未进入负面清单	否	无	78%	
7656	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干西山分新屯西台	400	16.76%	292.97	292.97	未进入负面清单	否	无	109%	
7657	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干赵家沟分乔家沟台	200	8.67%	162.66	162.66	未进入负面清单	否	无	16%	
7658	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干赵家沟分一中支07变压器	50	20.26%	34.87	34.87	未进入负面清单	否	无	25%	
7659	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干赵家沟分赵家沟村台	400	32.08%	231.68	231.68	未进入负面清单	否	无	2%	
7660	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干赵家沟分中固村东台	400	35.69%	217.26	217.26	未进入负面清单	否	无	56%	
7661	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干赵家沟分中固西台支07变压器	400	32.34%	230.65	230.65	未进入负面清单	否	无	53%	
7662	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	沙河子西台	400	9.69%	321.24	321.24	未进入负面清单	否	无	261%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7663	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	石山西台	200	25.87%	128.26	128.26	未进入负面清单	否	无	-10%	
7664	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	西山台	200	36.49%	107.02	107.02	未进入负面清单	否	无	42%	
7665	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	新屯7组台	200	10.74%	158.52	158.52	未进入负面清单	否	无	6%	
7666	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	新屯南台	200	7.70%	164.61	164.61	未进入负面清单	否	无	234%	
7667	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	展家沟北台	200	49.09%	81.82	81.82	未进入负面清单	否	无	32%	
7668	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	展家沟南台	100	13.00%	77.00	77.00	未进入负面清单	否	无	302%	
7669	国网昌图县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV此路线山西分支005号西山变压器	20	49.14%	8.17	13.47	未进入负面清单	否	无	-32%	
7670	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	中固村北台	400	50.24%	159.02	159.02	未进入负面清单	否	无	47%	
7671	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV干固干小西地台柱上变压器	400	13.37%	306.50	306.50	未进入负面清单	否	无	111%	
7672	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	10kV中固干08左03变压器	200	53.31%	73.38	73.38	未进入负面清单	否	无	-8%	
7673	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	10kV中固干13右9变压器	315	36.76%	167.71	167.71	未进入负面清单	否	无	-9%	
7674	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	10kV中固干16左01变压器	400	32.40%	230.41	230.41	未进入负面清单	否	无	0%	
7675	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	10kV中固干176左13#变压器	100	48.22%	41.78	41.78	未进入负面清单	否	无	-11%	
7676	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	10kV中固干24变压器	400	28.79%	244.86	244.86	未进入负面清单	否	无	3%	
7677	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	10kV中固干镁厂支04变压器	315	25.36%	203.62	203.62	未进入负面清单	否	无	-22%	
7678	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	10kV中固干镁厂支06变压器	400	65.18%	99.26	99.26	未进入负面清单	否	无	-2%	
7679	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	10kV中固干镁厂支13变压器	200	63.17%	53.66	53.66	未进入负面清单	否	无	-24%	
7680	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	10kV中固干镁厂支40变压器	315	27.32%	197.44	197.44	未进入负面清单	否	无	37%	
7681	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	10kV中固干镁厂支49副杆变压器	400	3.78%	344.89	344.89	未进入负面清单	否	无	8%	
7682	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	中固干16左5	400	45.74%	177.05	177.05	未进入负面清单	否	无	9%	
7683	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	中固干26前02#变压器	315	39.91%	157.78	157.78	未进入负面清单	否	无	6%	
7684	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV中固线	中固干镁厂支45#	400	32.28%	230.87	230.87	未进入负面清单	否	无	-5%	
7685	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八面南线	10kV八面南线大和中学分歧大和村分台变压器	100	39.44%	50.56	50.56	未进入负面清单	否	无	37%	
7686	国网清河区供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV成平线金寨东公变台区变压器	50	75.94%	7.03	7.53	未进入负面清单	否	无	52%	
7687	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线010号场直2号变压器	315	49.12%	128.77	128.77	未进入负面清单	否	无	4%	
7688	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线016号场直3号变压器	160	69.64%	32.57	32.57	未进入负面清单	否	无	-9%	
7689	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线021号农场街内台区变压器	160	70.02%	31.97	31.97	未进入负面清单	否	无	-2%	
7690	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线037号六分场照明变压器	200	24.04%	131.92	131.92	未进入负面清单	否	无	3%	
7691	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线082号一分场照明变压器	315	74.16%	49.90	49.90	未进入负面清单	否	无	3%	
7692	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线090号一分场2组变压器	315	37.01%	166.91	166.91	未进入负面清单	否	无	5%	
7693	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线135号一分场5组变压器	100	18.48%	71.52	71.52	未进入负面清单	否	无	1%	
7694	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线57号左分二分场分岐21号杆胡家变压器	200	54.27%	71.45	71.45	未进入负面清单	否	无	2%	
7695	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线二分场胡家分7号二分场八家子变压器	200	16.60%	146.81	146.81	未进入负面清单	否	无	0%	
7696	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线六分场程家分支005号六分场程家变压器	200	36.32%	107.36	107.36	未进入负面清单	否	无	-3%	
7697	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线六分场董家分支001号六分场董家变压器	200	27.34%	125.32	125.32	未进入负面清单	否	无	8%	
7698	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线六分场袁家分支014号六分场袁家变压器	200	28.39%	123.23	123.23	未进入负面清单	否	无	5%	
7699	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线北支线三分场分岐013号三分场照明变压器	400	33.72%	225.12	225.12	未进入负面清单	否	无	2%	
7700	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线南干线098号五分场3队变压器	100	55.31%	34.70	34.70	未进入负面清单	否	无	5%	
7701	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线南干线四分场3号分支02号四分场3号台变压器	30	44.89%	13.53	13.53	未进入负面清单	否	无	10%	
7702	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线南干线五分场4组分支13号五分场4组变压器	200	36.46%	107.08	107.08	未进入负面清单	否	无	-3%	
7703	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线南干线五分场五组分支09号五分场五组变压器	200	26.64%	126.71	126.71	未进入负面清单	否	无	-4%	
7704	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10kV宝场线一分场六组分支13号一分场六组变压器	100	24.11%	65.89	65.89	未进入负面清单	否	无	-2%	
7705	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线064号英桃2组变压器	400	23.79%	264.85	264.85	未进入负面清单	否	无	1%	
7706	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	三台子1号台	400	64.94%	100.24	100.24	未进入负面清单	否	无	0%	
7707	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线112号丰元村4组变压器	200	35.03%	109.95	109.95	未进入负面清单	否	无	7%	
7708	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线119号丰元村3组变压器	100	72.92%	17.08	17.08	未进入负面清单	否	无	-7%	
7709	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线146号丰元村台变压器	50	77.45%	6.27	6.27	未进入负面清单	否	无	12%	
7710	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线龙泉北山公变台区变压器	50	72.38%	8.81	17.62	未进入负面清单	否	无	136%	
7711	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线196号丰元6组变压器	100	47.30%	42.70	42.70	未进入负面清单	否	无	-7%	
7712	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线269号艾母村7组变压器	100	29.23%	60.77	60.77	未进入负面清单	否	无	8%	
7713	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线艾母村1组分支017号艾母村1组变压器	200	45.79%	88.42	88.42	未进入负面清单	否	无	8%	
7714	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV宝东线艾母村2组分支002号艾母村2组变压器	200	52.88%	74.24	134.80	未进入负面清单	否	无	3%	
7715	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线艾母村3组分支002号艾母村3组变压器	200	21.71%	136.58	136.58	未进入负面清单	否	无	-30%	
7716	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线艾母村4组分支016号艾母村4组变压器	200	39.43%	101.15	101.15	未进入负面清单	否	无	4%	
7717	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线艾母村5、6组分支010号艾母村5、6组变压器	200	46.59%	86.81	86.81	未进入负面清单	否	无	3%	
7718	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线艾母村8组分支003号艾母村8组变压器	200	34.96%	110.08	110.08	未进入负面清单	否	无	2%	
7719	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线艾母村台分支012号艾母村台变压器	100	26.08%	63.92	63.92	未进入负面清单	否	无	1%	
7720	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东三合1组分支008号东三合1组变压器	200	32.64%	114.71	114.71	未进入负面清单	否	无	3%	
7721	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东三合2组分支008号东三合2组变压器	100	63.63%	26.37	26.37	未进入负面清单	否	无	0%	
7722	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东三合3、4组分支005号东三合4组变压器	100	77.74%	12.26	12.26	未进入负面清单	否	无	-12%	
7723	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东三合3、4组分支016号东三合3组变压器	200	21.51%	136.99	136.99	未进入负面清单	否	无	-1%	
7724	国网西丰县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV平安线久大窑分王家沟支020号王家沟下变压器	20	72.26%	3.55	4.68	未进入负面清单	否	无	-19%	
7725	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV宝西线房家四组分支002号房家后5、6组变压器	30	65.73%	7.28	20.25	未进入负面清单	否	无	2%	
7726	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东三合9组分支017号东三合9组变压器	100	34.25%	55.75	55.75	未进入负面清单	否	无	4%	
7727	国网开原市供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	二社支大棚台	30	60.12%	8.96	13.41	未进入负面清单	否	无	62%	
7728	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东三合分歧072号东三合7、8组变压器	100	65.36%	24.64	24.64	未进入负面清单	否	无	-3%	
7729	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东苇子1、2组分支009号东苇子1、2组变压器	400	26.98%	252.09	252.09	未进入负面清单	否	无	-6%	
7730	国网昌图县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV宝东线东苇子3、4组分支012号东苇子3、4组变压器	100	71.63%	18.37	67.52	未进入负面清单	否	无	11%	
7731	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东苇子5组分支001号东苇子5组变压器	100	55.52%	34.48	34.48	未进入负面清单	否	无	1%	
7732	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东苇子7组分支009号东苇子7组变压器	200	28.50%	123.01	123.01	未进入负面清单	否	无	-1%	
7733	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东苇子8组分支007号东苇子8组变压器	100	41.47%	48.53	48.53	未进入负面清单	否	无	1%	
7734	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV平固线	10kV甸南线英树分英树南支英树南变压器	30	66.97%	6.91	5.34	未进入负面清单	否	无	6%	
7735	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线东苇子分歧053号东苇子6组变压器	100	60.55%	29.45	29.45	未进入负面清单	否	无	-3%	
7736	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线丰元5组分支004号丰元5组变压器	200	42.14%	95.72	95.72	未进入负面清单	否	无	-1%	
7737	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线丰元村1组分支004号丰元村1组变压器	200	29.87%	120.25	120.25	未进入负面清单	否	无	3%	
7738	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线丰元村2组分支001号丰元村2组变压器	200	27.00%	126.01	126.01	未进入负面清单	否	无	1%	
7739	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线姜家1组分支002号姜家1组变压器	50	58.26%	15.87	15.87	未进入负面清单	否	无	5%	
7740	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡分斛米沟五六队支15号斛米四队变压器	200	77.96%	24.09	24.09	未进入负面清单	否	无	4%	
7741	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线刘美8组分支012号刘美8组变压器	200	27.92%	124.15	124.15	未进入负面清单	否	无	14%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7742	国网昌图县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV宝东线罗家1、6组分支003号罗家村台变压器	50	70.95%	9.53	33.78	未进入负面清单	否	无	-1%	
7743	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线罗家1、6组分支010号罗家1、6组变压器	400	12.02%	311.93	311.93	未进入负面清单	否	无	-6%	
7744	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线罗家2组分支007号罗家2组变压器	100	43.69%	46.31	46.31	未进入负面清单	否	无	-16%	
7745	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线罗家分支038号罗家3、4、5组台变压器	200	40.94%	98.12	98.12	未进入负面清单	否	无	-12%	
7746	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线苇子3组分支001号苇子3组变压器	200	39.16%	101.67	101.67	未进入负面清单	否	无	-5%	
7747	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线苇子4、8组分支010号苇子4、8组变压器	200	33.70%	112.59	112.59	未进入负面清单	否	无	-8%	
7748	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线苇子分歧030号苇子村5、6组变压器	200	75.23%	29.54	29.54	未进入负面清单	否	无	1%	
7749	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线苇子分歧069号苇子1、2组变压器	200	41.12%	97.77	97.77	未进入负面清单	否	无	2%	
7750	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线五道1、10组分支021号五道1、10组变压器	100	78.78%	11.22	9.43	未进入负面清单	否	无	2%	
7751	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线五道2组分支003号五道2组变压器	200	61.09%	57.82	57.82	未进入负面清单	否	无	19%	
7752	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线五道4组分支002五道4组变压器	200	44.96%	90.07	90.07	未进入负面清单	否	无	-2%	
7753	国网铁岭县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV新北线西小河大棚支台公变台区变压器	100	66.79%	23.21	26.84	未进入负面清单	否	无	2%	
7754	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线五道分支030号五道3、5、8组变压器	400	27.53%	249.88	249.88	未进入负面清单	否	无	-2%	
7755	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV宝东线五道分支062号五道6、7组变压器	80	69.25%	16.60	54.05	未进入负面清单	否	无	-7%	
7756	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线五道分支分苇子7组分支001号苇子7组变压器	200	33.31%	113.38	113.38	未进入负面清单	否	无	-2%	
7757	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线西苇子1、2、3组分支011号西苇子1、2、3组变压器	200	46.14%	87.72	87.72	未进入负面清单	否	无	-2%	
7758	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线西苇子4组分支001号西苇子4组变压器铭牌	400	22.66%	269.34	269.34	未进入负面清单	否	无	-7%	
7759	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线西苇子5、6组分支003号西苇子5、6组变压器	400	24.61%	261.55	261.55	未进入负面清单	否	无	-6%	
7760	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线西苇子分歧007号西苇子7组变压器	100	49.58%	40.42	40.42	未进入负面清单	否	无	-3%	
7761	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线西苇子分歧067号姜家5、6组变压器	200	33.00%	113.99	113.99	未进入负面清单	否	无	0%	
7762	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线西苇子分歧076号姜家3、4组变压器	200	42.16%	95.69	95.69	未进入负面清单	否	无	-6%	
7763	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线西苇子分歧152号袁家2组变压器	200	31.16%	117.68	117.68	未进入负面清单	否	无	-9%	
7764	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线西苇子分歧163号袁家3组变压器	200	51.04%	77.93	77.93	未进入负面清单	否	无	12%	
7765	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线西苇子分歧192号袁家5组变压器	100	76.86%	13.14	13.14	未进入负面清单	否	无	-13%	
7766	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线小城子3、4组分支004号小城子村3、4组变压器	200	36.83%	106.34	106.34	未进入负面清单	否	无	-2%	
7767	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线小城子5组分支011号小城子2组变压器	200	30.20%	119.60	119.60	未进入负面清单	否	无	3%	
7768	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线小城子5组分支020号小城子5组变压器	200	25.07%	129.87	129.87	未进入负面清单	否	无	-3%	
7769	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线小城子村1组分支006号小城子村1组变压器	200	24.44%	131.11	131.11	未进入负面清单	否	无	-4%	
7770	国网西丰县供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV太平线万泉分碱厂支029号上碱厂屯公变台区变压器	50	60.90%	14.55	11.75	未进入负面清单	否	无	-3%	
7771	国网昌图县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV东双线杨家屯分支014号杨家屯台变压器	50	41.43%	24.29	33.82	未进入负面清单	否	无	2%	
7772	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线杨家6组分支049号杨家6组变压器	100	59.76%	30.24	30.24	未进入负面清单	否	无	-7%	
7773	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线杨家分歧013号杨家3组变压器	200	14.28%	151.43	151.43	未进入负面清单	否	无	3%	
7774	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线杨家分歧022号杨家村台变压器	50	42.56%	23.72	23.72	未进入负面清单	否	无	61%	
7775	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线杨家分歧035号杨家5组变压器	400	16.09%	295.63	295.63	未进入负面清单	否	无	1%	
7776	国网昌图县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV农村南线东孟副支003号东孟变压器	200	64.79%	50.42	135.33	未进入负面清单	否	无	0%	
7777	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线英桃3组分支004号英桃3组变压器	200	22.15%	135.69	135.69	未进入负面清单	否	无	-13%	
7778	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线英桃6组分歧010号英桃6组变压器	200	29.06%	121.88	121.88	未进入负面清单	否	无	-4%	
7779	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线英桃7组分歧008号英桃7组变压器	200	25.04%	129.91	129.91	未进入负面清单	否	无	-7%	
7780	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线英桃9组分支005号英桃9组变压器	80	61.04%	23.17	23.17	未进入负面清单	否	无	4%	
7781	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线英桃八组分支003号英桃8组变压器	315	42.24%	150.44	150.44	未进入负面清单	否	无	2%	
7782	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线英桃分支004号英桃村台变压器	160	70.96%	30.46	30.46	未进入负面清单	否	无	-11%	
7783	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线英桃五组分歧002号英桃五组变压器	200	32.76%	114.49	114.49	未进入负面清单	否	无	-6%	
7784	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线袁家1组分支002号袁家1组变压器	200	39.89%	100.22	100.22	未进入负面清单	否	无	0%	
7785	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线袁家4组分支002号袁家4组变压器	200	25.17%	129.66	129.66	未进入负面清单	否	无	-7%	
7786	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线袁家6组分支017号袁家6组变压器	100	41.53%	48.47	48.47	未进入负面清单	否	无	-8%	
7787	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线140号龙凤沟五组变压器	100	50.78%	39.22	39.22	未进入负面清单	否	无	-4%	
7788	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线162号龙凤沟二组变压器	100	48.75%	41.25	41.25	未进入负面清单	否	无	-4%	
7789	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线八宝村5、6组分支003号八宝村5、6组变压器	200	37.92%	104.17	104.17	未进入负面清单	否	无	0%	
7790	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线八宝村5、6组分支012号八宝村3、4组变压器	400	22.49%	270.02	270.02	未进入负面清单	否	无	-6%	
7791	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线八宝村7、8组分支001号八宝村7、8组变压器	200	45.44%	89.13	89.13	未进入负面清单	否	无	-2%	
7792	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线八宝蔬菜大棚分支011号八宝蔬菜大棚变压器	160	53.32%	58.69	58.69	未进入负面清单	否	无	8%	
7793	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线北洼子1组分支002号北洼子2组变压器	315	44.51%	143.29	143.29	未进入负面清单	否	无	-1%	
7794	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线北洼子1组分支011号北洼子1组变压器	100	21.45%	68.55	68.55	未进入负面清单	否	无	7%	
7795	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线北洼子3、4组分支002号北洼子村3、4组变压器	200	55.03%	69.94	69.94	未进入负面清单	否	无	-2%	
7796	国网铁岭县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV青东线东贝西台区变压器	200	64.97%	50.07	35.78	未进入负面清单	否	无	4%	
7797	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线北洼子大棚2号台分支003号大棚2号台变压器	30	35.30%	16.41	16.41	未进入负面清单	否	无	-15%	
7798	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线北洼子分歧008号北洼子村变压器	200	27.62%	124.76	124.76	未进入负面清单	否	无	11%	
7799	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线北洼子分支030号北洼子5、6组变压器	200	35.30%	109.39	109.39	未进入负面清单	否	无	3%	
7800	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线北洼子分支092号八宝1、2组变压器	200	31.57%	116.87	116.87	未进入负面清单	否	无	-3%	
7801	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线北洼子分支167号红英4组变压器	200	17.28%	145.43	145.43	未进入负面清单	否	无	0%	
7802	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线北洼子七组A分支017+1号北洼子八组变压器	160	73.79%	25.94	25.94	未进入负面清单	否	无	3%	
7803	国网清河区供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV农一线老虎沟分富饶五队支03号富饶北台变压器	30	58.08%	9.58	4.52	未进入负面清单	否	无	0%	
7804	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线房家九组分支035号房家六组变压器	100	47.97%	42.03	42.03	未进入负面清单	否	无	-2%	
7805	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线房家九组分支080号房家八组变压器	100	31.01%	58.99	58.99	未进入负面清单	否	无	-5%	
7806	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线房家九组分支085号房家九组变压器	200	25.38%	129.25	129.25	未进入负面清单	否	无	4%	
7807	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线果子元园北台公变台区变压器	50	57.51%	16.24	32.49	未进入负面清单	否	无	4%	
7808	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线房家三组分支017号房家三组变压器	200	23.36%	133.28	133.28	未进入负面清单	否	无	7%	
7809	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线房家四组A分支020+1号房家五组变压器	100	56.70%	33.31	33.31	未进入负面清单	否	无	2%	
7810	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线东升分暖泉支安庆岐05号安庆公变台区变压器	80	65.66%	19.47	19.47	未进入负面清单	否	无	-2%	
7811	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线房家四组分支040号房家四组变压器	100	65.15%	24.85	24.85	未进入负面清单	否	无	4%	
7812	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线红英1组分支02号红英1组变压器	200	49.22%	81.56	81.56	未进入负面清单	否	无	-4%	
7813	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线红英2组分支010号红英2组变压器	200	28.81%	122.39	122.39	未进入负面清单	否	无	-8%	
7814	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线红英3组分支005号红英三八组变压器	200	60.20%	59.59	59.59	未进入负面清单	否	无	8%	
7815	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线红英6组分支006号红英6组变压器	100	62.30%	27.70	27.70	未进入负面清单	否	无	7%	
7816	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线红英6组分支013号红英10组变压器	200	42.58%	94.85	94.85	未进入负面清单	否	无	-9%	
7817	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线红英7组分支015号红英7、11组变压器	200	49.21%	81.58	81.58	未进入负面清单	否	无	-11%	
7818	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线红英五九组分支001号红英五九组变压器	400	15.78%	296.88	296.88	未进入负面清单	否	无	-3%	
7819	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线刘美二组分支007号刘美二组变压器	100	52.42%	37.58	37.58	未进入负面清单	否	无	0%	
7820	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线刘美分支093号房家1、2组变压器	400	23.80%	264.79	264.79	未进入负面清单	否	无	-9%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7821	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线刘美六组A分支003号刘美六组台变压器	200	49.22%	81.56	81.56	未进入负面清单	否	无	-1%	
7822	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线刘美六组分支004+2号刘美七组台变压器	100	72.42%	17.58	17.58	未进入负面清单	否	无	-5%	
7823	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线刘美六组分支011号刘美九组变压器	200	28.61%	122.78	122.78	未进入负面清单	否	无	-5%	
7824	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线刘美三组分支008号刘美三组变压器	200	22.65%	134.69	134.69	未进入负面清单	否	无	4%	
7825	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线刘美十组分支005号刘美十组变压器	200	50.02%	79.97	79.97	未进入负面清单	否	无	-5%	
7826	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线刘美水田分支020号刘美十组水田变压器	100	31.81%	58.19	58.19	未进入负面清单	否	无	1%	
7827	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线刘美四组分支017号刘美四组变压器	200	27.44%	125.11	125.11	未进入负面清单	否	无	-21%	
7828	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线刘美四组分支045号刘美大桥变压器	200	28.34%	123.33	123.33	未进入负面清单	否	无	4%	
7829	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线刘美五组分支003号刘美五组变压器	100	45.13%	44.87	44.87	未进入负面清单	否	无	-3%	
7830	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线刘美一组分支008号刘美一组变压器	100	69.97%	20.03	20.03	未进入负面清单	否	无	2%	
7831	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线龙凤沟八组分支008号龙凤沟八组变压器	200	19.44%	141.11	141.11	未进入负面清单	否	无	1%	
7832	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线龙凤沟六组分支008号龙凤沟六组变压器	315	60.87%	91.76	91.76	未进入负面清单	否	无	-12%	
7833	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线龙凤沟七组分支004号龙凤沟七组变压器	100	33.99%	56.01	56.01	未进入负面清单	否	无	4%	
7834	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线龙凤沟三组分支003号龙凤沟三组变压器	200	40.99%	98.03	98.03	未进入负面清单	否	无	-17%	
7835	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线龙凤沟四组分支007号龙凤沟四组变压器	100	59.30%	30.70	30.70	未进入负面清单	否	无	8%	
7836	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线龙凤沟一组东分支004号龙凤沟一组东变压器	100	30.10%	59.90	59.90	未进入负面清单	否	无	-8%	
7837	国网昌图县供电公司	老四平66kV变电站	10kV老四平丙线	10kV老四平丙线光辉三队分支004号光辉三队变压器	30	58.00%	9.60	9.60	未进入负面清单	否	无	0%	
7838	国网昌图县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV古西线北干分良种二组支04号良种二组变压器	50	71.95%	9.03	33.84	未进入负面清单	否	无	-3%	
7839	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线高家一组分支004号高家一组变压器	50	78.90%	5.55	4.65	未进入负面清单	否	无	4%	
7840	国网昌图县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV农村北线大和分歧022号林家西小河变压器	200	75.42%	29.16	135.45	未进入负面清单	否	无	-1%	
7841	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家1组A分支003号张家1组南变压器	100	45.08%	44.92	44.92	未进入负面清单	否	无	1%	
7842	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家1组分支012号张家4组变压器	200	33.00%	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	18%	
7843	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线大六家子分歧022号兴隆五组变压器	50	61.59%	14.20	14.20	未进入负面清单	否	无	-7%	
7844	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家1组分支035号张家1组北变压器	100	56.20%	33.80	33.80	未进入负面清单	否	无	-8%	
7845	国网清河区供电公司	付家66kV变电站	10kV付运线	10kV莲花线保安一组公变台区变压器	20	56.89%	6.62	3.03	未进入负面清单	否	无	-3%	
7846	国网调兵山市供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV大兴线孟家三组分支005号孟家三组变压器	100	55.59%	34.41	29.95	未进入负面清单	否	无	5%	
7847	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家7组分支029号张家5组变压器	315	19.54%	221.96	221.96	未进入负面清单	否	无	-9%	
7848	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家8组分支001号张家八组变压器	200	17.64%	144.72	144.72	未进入负面清单	否	无	-6%	
7849	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家十组分支005号张家九、十组变压器	200	42.81%	94.37	94.37	未进入负面清单	否	无	10%	
7850	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线045号三道二组变压器	200	24.89%	130.22	130.22	未进入负面清单	否	无	-6%	
7851	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线106号街内变压器	400	61.00%	116.01	116.01	未进入负面清单	否	无	-5%	
7852	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线二道四组分支001号二道四组变压器	50	42.52%	23.74	23.74	未进入负面清单	否	无	-4%	
7853	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线二道一组分支001号二道二组变压器	100	58.35%	31.65	31.65	未进入负面清单	否	无	2%	
7854	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线二道一组分支05号二道一组变压器	200	25.04%	129.93	129.93	未进入负面清单	否	无	0%	
7855	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线二组分歧014号二道三组变压器	200	35.65%	108.70	108.70	未进入负面清单	否	无	5%	
7856	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线二组分歧038号二道五组变压器	200	22.21%	135.58	135.58	未进入负面清单	否	无	-5%	
7857	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线二组分歧056号海家六组变压器	400	11.00%	316.01	316.01	未进入负面清单	否	无	2%	
7858	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线发岭分歧062号发岭五组变压器	200	29.39%	121.21	121.21	未进入负面清单	否	无	4%	
7859	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线发岭分歧069号发岭六组变压器	100	79.74%	10.26	10.26	未进入负面清单	否	无	-7%	
7860	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线发岭九组分支043号发岭九组变压器	200	21.86%	136.27	136.27	未进入负面清单	否	无	5%	
7861	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线发岭九组分支27号发岭八组变压器	400	13.03%	307.90	307.90	未进入负面清单	否	无	-11%	
7862	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线发岭七组分支001号发岭七组变压器	200	28.06%	123.88	123.88	未进入负面清单	否	无	5%	
7863	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线发岭三组分支005号发岭三组变压器	200	22.05%	135.91	135.91	未进入负面清单	否	无	11%	
7864	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线发岭十组分支012号发岭十组变压器	200	20.76%	138.47	138.47	未进入负面清单	否	无	-5%	
7865	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV头道线发岭四组分支002号发岭四组变压器	50	62.58%	13.71	33.90	未进入负面清单	否	无	-8%	
7866	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线发岭一二组分支027号发岭一组变压器	200	32.77%	114.46	114.46	未进入负面清单	否	无	0%	
7867	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线发岭一二组分支15号发岭二组变压器	100	35.82%	54.18	54.18	未进入负面清单	否	无	-21%	
7868	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线海家分13海家三四组分12号海家三四组变压器	400	17.63%	289.50	289.50	未进入负面清单	否	无	-8%	
7869	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线海家分歧034号海家一二组变压器	160	54.46%	56.86	56.86	未进入负面清单	否	无	-5%	
7870	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线海家分歧西八百三组分支变压器	50	74.88%	7.56	7.56	未进入负面清单	否	无	8%	
7871	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线宏大二组分支002号宏大二组变压器	200	24.57%	130.85	130.85	未进入负面清单	否	无	-8%	
7872	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线宏大六组分支007号宏大五组分台变压器	50	58.25%	15.88	15.88	未进入负面清单	否	无	9%	
7873	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线杨树六组分歧003号杨树六组变压器	50	67.26%	11.37	22.74	未进入负面清单	否	无	8%	
7874	国网昌图县供电公司	威远66kV变电站	10kV威街线	10kV头道线宏大四组分支006号宏大四组变压器	30	60.56%	8.83	20.35	未进入负面清单	否	无	-1%	
7875	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线宏大五组分歧035号宏大五组变压器	400	17.64%	289.46	289.46	未进入负面清单	否	无	5%	
7876	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线宏大一九组分支010号宏大一九组变压器	100	57.21%	32.79	32.79	未进入负面清单	否	无	1%	
7877	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线街内三号台分歧001号街内3号变压器	400	20.55%	277.80	277.80	未进入负面清单	否	无	11%	
7878	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线街内一号台分歧003号街内一号变压器	200	58.19%	63.62	63.62	未进入负面清单	否	无	-3%	
7879	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线柳条分歧024号柳条八组变压器	50	76.82%	6.59	6.59	未进入负面清单	否	无	-8%	
7880	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线柳条分歧047号柳条七组变压器	50	52.00%	19.00	19.00	未进入负面清单	否	无	-3%	
7881	国网昌图县供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV头道线柳条分歧067号柳条六组变压器	50	71.58%	9.21	34.00	未进入负面清单	否	无	-4%	
7882	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线柳条九组分支013号柳条三四组变压器	200	29.80%	120.40	120.40	未进入负面清单	否	无	-2%	
7883	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线柳条九组分支035号柳条九组变压器	200	13.56%	152.88	152.88	未进入负面清单	否	无	4%	
7884	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线柳条五组分支002号柳条五组变压器	50	52.86%	18.57	18.57	未进入负面清单	否	无	-9%	
7885	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线柳条一二组分支009号柳条一二组变压器	400	18.00%	287.99	287.99	未进入负面清单	否	无	1%	
7886	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线三道八组分支002号三道一组变压器	400	34.07%	223.72	223.72	未进入负面清单	否	无	2%	
7887	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线黑岗四、八组分支005号黑岗八组变压器	200	76.59%	26.82	26.82	未进入负面清单	否	无	7%	
7888	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线三道村部分支010号三道村部变压器	400	9.57%	321.72	321.72	未进入负面清单	否	无	-3%	
7889	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线三道四五组分支004号三道四、五组变压器	400	22.51%	269.98	269.98	未进入负面清单	否	无	-3%	
7890	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线双坊二组分支001号双坊二组变压器	400	20.64%	277.44	277.44	未进入负面清单	否	无	2%	
7891	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线双坊分支022号双坊八、九组变压器	100	51.15%	38.85	38.85	未进入负面清单	否	无	-4%	
7892	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线双坊分支029号双坊七组变压器	200	42.94%	94.13	94.13	未进入负面清单	否	无	-3%	
7893	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线双坊分支035号双坊六组变压器	100	71.23%	18.77	18.77	未进入负面清单	否	无	2%	
7894	国网铁岭县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV新北线870分67左4#南一井台区变压器	50	58.31%	15.85	13.47	未进入负面清单	否	无	0%	
7895	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线双坊分支055号双坊四组变压器	200	31.21%	117.58	117.58	未进入负面清单	否	无	1%	
7896	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线双坊分支063号双方三组变压器	400	9.52%	321.91	321.91	未进入负面清单	否	无	-8%	
7897	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线双坊十组分支009号双坊十组变压器	100	38.49%	51.51	51.51	未进入负面清单	否	无	-9%	
7898	国网调兵山市供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV后窑西线排楼三组分支03号牌娄村三组变台变压器	200	68.02%	43.97	20.03	未进入负面清单	否	无	14%	
7899	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线四海分歧005号四海一、二组变压器	100	53.66%	36.34	36.34	未进入负面清单	否	无	2%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7900	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线四海分歧024号四海二、八组变压器	200	29.13%	121.74	121.74	未进入负面清单	否	无	-5%	
7901	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线四海分歧046号四海六组变压器	200	19.69%	140.62	140.62	未进入负面清单	否	无	-4%	
7902	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线四海分歧059号四海七组变压器	100	26.33%	63.67	63.67	未进入负面清单	否	无	-7%	
7903	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线四海分歧8号T2号杆四海8组变压器	100	46.56%	43.44	43.44	未进入负面清单	否	无	-13%	
7904	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线四海四组分支004号四海四组变压器	100	37.78%	52.22	52.22	未进入负面清单	否	无	-11%	
7905	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线四海五组分支001号四海五组变压器	200	21.66%	136.67	136.67	未进入负面清单	否	无	5%	
7906	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线西八百6.7组分011号西八百六七组变压器	400	15.04%	299.86	299.86	未进入负面清单	否	无	-1%	
7907	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线西八百分歧008西八百4.5组支010号四组变压器	400	22.10%	271.61	271.61	未进入负面清单	否	无	-1%	
7908	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线西八百分歧035号西八百一.二组变压器	100	77.76%	12.24	12.24	未进入负面清单	否	无	-5%	
7909	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线西八百一组分支004号西八百一组变压器	200	36.89%	106.21	106.21	未进入负面清单	否	无	2%	
7910	国网银州区供电分公司	金家66kV变电站	10kV金家线	政府箱变1#变压器	500	72.47%	87.67	106.48	未进入负面清单	否	无	3%	
7911	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线256号张家村1组公变台区变压器	80	44.36%	36.52	36.52	未进入负面清单	否	无	10%	
7912	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线261号张家村2组公变台区变压器	200	24.98%	130.04	130.04	未进入负面清单	否	无	5%	
7913	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线6.7组分支019号长发6.7组公变台区变压器	100	35.75%	54.25	54.25	未进入负面清单	否	无	-1%	
7914	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线宝力5组分歧010号宝力5组公变台区变压器	200	22.99%	134.03	134.03	未进入负面清单	否	无	-6%	
7915	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村1.2组分歧023号董家村1.2组公变台区变压器	200	38.24%	103.53	103.53	未进入负面清单	否	无	5%	
7916	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村2组分支007号董家村2组公变台区变压器	100	42.59%	47.41	47.41	未进入负面清单	否	无	-6%	
7917	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村3组分歧006号董家村3组公变台区变压器	400	23.54%	265.85	265.85	未进入负面清单	否	无	5%	
7918	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村4组分支005号董家4组公变台区变压器	100	56.76%	33.24	33.24	未进入负面清单	否	无	1%	
7919	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村5.6组分歧004号董家村5.6组公变台区变压器	200	25.63%	128.74	128.74	未进入负面清单	否	无	3%	
7920	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村7组分歧016号董家村7组公变台区变压器	200	64.62%	50.76	50.76	未进入负面清单	否	无	-12%	
7921	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村8组分歧20号董家村8组公变台区变压器	400	61.60%	113.60	113.60	未进入负面清单	否	无	15%	
7922	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV马场线杨家六组分支006号杨家六组变压器	20	53.13%	7.37	13.62	未进入负面清单	否	无	-3%	
7923	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线瞿家村2组分支059号瞿家村2组2号公变台区变压器	100	30.67%	59.33	59.33	未进入负面清单	否	无	-2%	
7924	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线瞿家村3.9组分支011号瞿家村三9组公变台区变压器	200	48.80%	82.40	82.40	未进入负面清单	否	无	-3%	
7925	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线瞿家村4组分支002号瞿家村4组公变台区变压器	400	32.06%	231.76	231.76	未进入负面清单	否	无	-6%	
7926	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线瞿家村8组分支011号瞿家村8组公变台区变压器	100	39.73%	50.27	50.27	未进入负面清单	否	无	3%	
7927	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线瞿家村分歧008号西嘎村2.3组公变台区变压器	200	29.62%	120.76	120.76	未进入负面清单	否	无	-2%	
7928	国网调兵山市供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV金家线于家苗卜组分004号于家苗卜变压器	30	64.77%	7.57	10.07	未进入负面清单	否	无	3%	
7929	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线瞿家村分歧035号瞿家村6组公变台区变压器	100	73.20%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	4%	
7930	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线瞿家村分歧048号瞿家村5组公变台区变压器	200	24.89%	130.22	130.22	未进入负面清单	否	无	-7%	
7931	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线瞿家村分歧071号瞿家村1组公变台区变压器	200	46.07%	87.86	87.86	未进入负面清单	否	无	-3%	
7932	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线三合1组分支002号三合1组公变台区变压器	100	37.06%	52.94	52.94	未进入负面清单	否	无	-5%	
7933	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线三合苇子6组分支002号三合6组公变台区变压器	100	49.88%	40.12	40.12	未进入负面清单	否	无	4%	
7934	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线三合苇子分歧021号三合5组公变台区变压器	200	21.62%	136.76	136.76	未进入负面清单	否	无	8%	
7935	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线三合苇子分歧038号三合3.4组公变台区变压器	200	49.68%	80.64	80.64	未进入负面清单	否	无	-6%	
7936	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线三合苇子分歧046号三合1.2组公变台区变压器	200	33.35%	113.31	113.31	未进入负面清单	否	无	3%	
7937	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线三合苇子分歧092号苇子1.2组公变台区变压器	400	16.35%	294.59	294.59	未进入负面清单	否	无	-2%	
7938	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线深井村2组分支003号深井村2组公变台区变压器	200	25.96%	128.08	128.08	未进入负面清单	否	无	-1%	
7939	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线深井村4组分支002号深井村4组公变台区变压器	200	38.92%	102.17	102.17	未进入负面清单	否	无	-10%	
7940	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线深井村5组分支002号深井村5组公变台区变压器	200	46.31%	87.39	87.39	未进入负面清单	否	无	-9%	
7941	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线深井村6组分支002号深井村6组公变台区变压器	100	72.91%	17.09	17.09	未进入负面清单	否	无	5%	
7942	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线深井村7、8组分歧025号深井村8组公变台区变压器	200	39.92%	100.17	100.17	未进入负面清单	否	无	-2%	
7943	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线深井村7组分支002号深井村7组公变台区变压器	400	37.94%	208.23	208.23	未进入负面清单	否	无	14%	
7944	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线深井村分歧036号深井村3组公变台区变压器	100	42.98%	47.02	47.02	未进入负面清单	否	无	3%	
7945	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线深井村分歧051号深井村1组公变台区变压器	100	34.79%	55.21	55.21	未进入负面清单	否	无	-5%	
7946	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线王子3.4组分支009号王子3.4组公变台区变压器	400	35.18%	219.30	219.30	未进入负面清单	否	无	1%	
7947	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线王子7组分支005号王子7组公变台区变压器	200	33.77%	112.47	112.47	未进入负面清单	否	无	4%	
7948	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线苇子3.4组分支004号苇子三4组公变台区变压器	200	52.31%	75.38	75.38	未进入负面清单	否	无	2%	
7949	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线苇子5组分支006号苇子5组公变台区变压器	100	65.33%	24.67	24.67	未进入负面清单	否	无	0%	
7950	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线苇子6组分支002号苇子6组公变台区变压器	400	33.03%	227.87	227.87	未进入负面清单	否	无	-9%	
7951	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线西嘎村10组分歧001号西嘎村1组公变台区变压器	100	46.36%	43.64	43.64	未进入负面清单	否	无	-6%	
7952	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线西嘎村10组分歧017号西嘎村10组公变台区变压器	200	25.35%	129.30	129.30	未进入负面清单	否	无	10%	
7953	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线西嘎村4组1台分支004号西嘎村4组1号变压器	200	23.16%	133.69	133.69	未进入负面清单	否	无	-3%	
7954	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线西嘎村4组2台分支002号西嘎村4组2号变压器	100	33.81%	56.19	56.19	未进入负面清单	否	无	-9%	
7955	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线西嘎村6.7组分支004号西嘎村6.7组公变台区变压器	200	32.17%	115.66	115.66	未进入负面清单	否	无	-2%	
7956	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线西嘎村8组分支002号西嘎村8组公变台区变压器	200	69.60%	40.80	40.80	未进入负面清单	否	无	16%	
7957	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线西嘎村9组分支004号西嘎村9组公变台区变压器	200	26.21%	127.59	127.59	未进入负面清单	否	无	7%	
7958	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线张家3组分支010号张家3组公变台区变压器	200	26.95%	126.10	126.10	未进入负面清单	否	无	2%	
7959	国网银州区供电分公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	前进线5#	315	64.24%	81.15	67.52	未进入负面清单	否	无	-5%	
7960	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线张家王子分歧020号张家4组公变台区变压器	200	32.76%	114.49	114.49	未进入负面清单	否	无	0%	
7961	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线张家王子分歧031号张家5组公变台区变压器	250	47.53%	106.19	106.19	未进入负面清单	否	无	3%	
7962	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线张家王子分歧042号王子1.2组公变台区变压器	400	78.78%	44.87	37.71	未进入负面清单	否	无	-11%	
7963	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线张家王子分歧057号王子5.6组公变台区变压器	200	53.99%	72.02	72.02	未进入负面清单	否	无	12%	
7964	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线张家王子分歧086号王子8组公变台区变压器	200	48.53%	82.93	82.93	未进入负面清单	否	无	188%	
7965	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线长发村8组011号长发村8组1号公变台区变压器	400	11.34%	314.65	314.65	未进入负面清单	否	无	3%	
7966	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线长发村9组分支012号长发村9组公变台区变压器	400	49.74%	161.06	161.06	未进入负面清单	否	无	-1%	
7967	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线长发村分歧022号长发村8组2号公变台区变压器	400	65.81%	96.78	96.78	未进入负面清单	否	无	1%	
7968	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线长发村分歧038号长发街内1号公变台区变压器	400	37.22%	211.10	211.10	未进入负面清单	否	无	12%	
7969	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线长发村分歧044号长发村2.3组公变台区变压器	400	42.08%	191.66	191.66	未进入负面清单	否	无	-2%	
7970	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线长发村分歧063号长发村5组公变台区变压器	200	29.48%	121.05	121.05	未进入负面清单	否	无	0%	
7971	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线长发街内分歧032号长发街内2号公变台区变压器	400	42.11%	191.58	191.58	未进入负面清单	否	无	3%	
7972	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线长发街内分歧052号长发村4组公变台区变压器	400	35.48%	218.09	218.09	未进入负面清单	否	无	0%	
7973	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线014号宝力交通变压器	50	76.34%	6.83	6.83	未进入负面清单	否	无	-10%	
7974	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线025号局属变4号台变压器	315	50.11%	125.65	125.65	未进入负面清单	否	无	-2%	
7975	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线030号局属变8号台变压器	200	50.68%	78.64	78.64	未进入负面清单	否	无	-9%	
7976	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力2组变分歧007号宝力2组变压器	200	73.81%	32.37	32.37	未进入负面清单	否	无	-5%	
7977	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力村六组分歧004号宝力村六组分台变压器	200	40.09%	99.82	99.82	未进入负面清单	否	无	3%	
7978	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力居民12号变压器	400	54.47%	142.10	142.10	未进入负面清单	否	无	-55%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7979	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力六组分支001号宝力六组变压器	200	70.53%	38.94	38.94	未进入负面清单	否	无	0%	
7980	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力三组分支002号镇内线局属变7号变压器	200	68.52%	42.96	42.96	未进入负面清单	否	无	-3%	
7981	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力三组分支010号宝力村3组变压器	200	53.31%	73.38	73.38	未进入负面清单	否	无	-5%	
7982	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力鑫村家属楼分2号宝力鑫村家属楼变压器	250	43.20%	117.01	117.01	未进入负面清单	否	无	-1%	
7983	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线北支线002号镇内线镇政府变压器	400	42.26%	190.94	190.94	未进入负面清单	否	无	344%	
7984	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV后窑西线排楼一组分支01号排楼一组变压器	100	73.96%	16.04	10.15	未进入负面清单	否	无	2%	
7985	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线北支线011号局属变1号变压器	400	75.99%	56.06	56.06	未进入负面清单	否	无	9%	
7986	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线北支线026号局属10号台变压器	400	40.02%	199.91	199.91	未进入负面清单	否	无	2%	
7987	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线北支线033号线宝力1组变压器	400	36.20%	215.21	215.21	未进入负面清单	否	无	3%	
7988	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线北支线分局属6#台分支023号左分4号局属11#台变压器	400	48.05%	167.81	167.81	未进入负面清单	否	无	-81%	
7989	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线北支线分局属6号台分28号局属变6号台变压器	400	39.29%	202.84	202.84	未进入负面清单	否	无	-6%	
7990	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线北支线分局属6号台分支18号宝力7组变压器	400	51.56%	153.76	153.76	未进入负面清单	否	无	-52%	
7991	国网调兵山市供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV跃铸线33号台区变压器	400	62.12%	111.54	40.77	未进入负面清单	否	无	14%	
7992	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线局属变5号台分支009号局属变5号台变压器	400	74.66%	61.35	61.35	未进入负面清单	否	无	21%	
7993	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线局属变6号台分右分3号分1号宝力大厅楼变压器	400	30.60%	237.60	237.60	未进入负面清单	否	无	7%	
7994	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线南支线019号属变9号变压器	160	74.24%	25.22	25.22	未进入负面清单	否	无	2%	
7995	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线南支线01号镇政府家属楼变压器	100	42.40%	47.60	47.60	未进入负面清单	否	无	-11%	
7996	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线南支线029号宝力村8组变压器	200	21.55%	136.90	136.90	未进入负面清单	否	无	2%	
7997	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线南支线06号局属变3号变压器	315	73.23%	52.81	52.81	未进入负面清单	否	无	4%	
7998	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线033号糖厂西门变压器	400	56.90%	132.42	132.42	未进入负面清单	否	无	-84%	
7999	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线061号工行家属楼变压器	200	48.96%	82.09	82.09	未进入负面清单	否	无	-71%	
8000	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线064号老肉店变压器	200	23.55%	132.89	132.89	未进入负面清单	否	无	-39%	
8001	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线075号新华书店变压器	200	62.10%	55.80	55.80	未进入负面清单	否	无	149%	
8002	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线078号二百货变压器	315	65.48%	77.24	77.24	未进入负面清单	否	无	-92%	
8003	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线083号医药公司变压器	250	39.72%	125.69	125.69	未进入负面清单	否	无	-6%	
8004	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线083号邮政家属变压器	315	43.18%	147.48	147.48	未进入负面清单	否	无	-82%	
8005	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线088号副食品1号变压器	200	23.84%	132.32	132.32	未进入负面清单	否	无	-14%	
8006	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线090号五金家属变压器	160	62.82%	43.48	43.48	未进入负面清单	否	无	-71%	
8007	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线091号副食品2号变压器	200	35.71%	108.58	108.58	未进入负面清单	否	无	-64%	
8008	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线095号生产资料变压器	160	55.49%	55.21	55.21	未进入负面清单	否	无	-83%	
8009	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线100号分汽车队分歧002号变压器	100	59.37%	30.63	30.63	未进入负面清单	否	无	-23%	
8010	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线100号分汽车队分歧005号供销干校变压器	100	54.09%	35.91	35.91	未进入负面清单	否	无	-47%	
8011	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线101+1号轮胎厂变压器	160	63.13%	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	-43%	
8012	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线101号昌站乡变压器	160	64.21%	41.27	41.27	未进入负面清单	否	无	-45%	
8013	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线107号分银河南分歧004+1号银河南台变压器	200	16.63%	146.74	146.74	未进入负面清单	否	无	104%	
8014	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线地窖子分歧005号铁南地房变压器	160	23.20%	106.87	106.87	未进入负面清单	否	无	3%	
8015	国网昌图县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV供销线杜俭分歧007号糖厂北门变台变压器	100	66.64%	23.36	68.10	未进入负面清单	否	无	-47%	
8016	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线杜俭分歧012号小八队变台变压器	160	47.34%	68.26	68.26	未进入负面清单	否	无	-61%	
8017	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线杜俭分歧019号大花桥东变压器	200	74.79%	30.43	30.43	未进入负面清单	否	无	-75%	
8018	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线二饭店分歧001号二饭店变压器	200	11.41%	157.18	157.18	未进入负面清单	否	无	56%	
8019	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线公安局北003号公安局北变压器	200	15.26%	149.47	149.47	未进入负面清单	否	无	144%	
8020	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线侯家园子001冷库支04号地窖子变压器	160	26.75%	101.21	101.21	未进入负面清单	否	无	-1%	
8021	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线侯家园子001冷库支10号冷库居民变压器	160	46.63%	69.40	69.40	未进入负面清单	否	无	-50%	
8022	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线侯家园子002号侯家园子变压器	100	46.14%	43.86	43.86	未进入负面清单	否	无	73%	
8023	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线联营开发分歧001号联营开发变压器	315	23.55%	209.31	209.31	未进入负面清单	否	无	-49%	
8024	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线李瓜子分支005号公祥李瓜子变压器	200	79.70%	20.61	20.61	未进入负面清单	否	无	-93%	
8025	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线铁北小学004号木工厂东台变压器	160	60.27%	47.57	47.57	未进入负面清单	否	无	-66%	
8026	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线银水岸西区001号四中家属楼变压器	160	39.63%	80.59	80.59	未进入负面清单	否	无	-34%	
8027	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线银水岸西区002号兽医站家属变压器	160	27.65%	99.75	99.75	未进入负面清单	否	无	48%	
8028	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线邮政局分支005号邮政局家属楼公变台区变压器	250	52.99%	92.51	92.51	未进入负面清单	否	无	-47%	
8029	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线032分011号二道村七组变压器	200	31.27%	117.46	117.46	未进入负面清单	否	无	-57%	
8030	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线2道村6组支002号2道小区变压器	200	45.59%	88.82	88.82	未进入负面清单	否	无	-77%	
8031	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线2道子村6组分支004号2道子村6组变压器	200	28.98%	122.03	122.03	未进入负面清单	否	无	-66%	
8032	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线3道村5.6组支007三道村五组变压器	200	26.68%	126.64	126.64	未进入负面清单	否	无	-53%	
8033	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线3道村5.6组支020号三道村六组变压器	200	31.05%	117.90	117.90	未进入负面清单	否	无	118%	
8034	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线二社分四队花楼道21号变压器	80	62.26%	22.19	22.19	未进入负面清单	否	无	-68%	
8035	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线三道村部分支003号三道村部变压器	100	32.28%	57.72	57.72	未进入负面清单	否	无	9%	
8036	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线南张村1组分012号南张村1组变压器	200	18.77%	142.47	142.47	未进入负面清单	否	无	12%	
8037	国网铁岭县供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV新北线870分29右19#北二井台区变压器	100	61.65%	28.35	26.94	未进入负面清单	否	无	10%	
8038	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线南张分歧011号二道村五组变压器	250	27.63%	155.92	155.92	未进入负面清单	否	无	-48%	
8039	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线南张分歧03号2道5组分台变压器	200	38.69%	102.63	102.63	未进入负面清单	否	无	-36%	
8040	国网昌图县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	10kV农村线南张分歧073号南张8组变压器	80	69.25%	16.60	54.53	未进入负面清单	否	无	-82%	
8041	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线南张分歧076号南张4组变压器	400	12.36%	310.55	310.55	未进入负面清单	否	无	-28%	
8042	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线三道村三组分003号三道村七组变压器	100	52.12%	37.88	37.88	未进入负面清单	否	无	19%	
8043	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线三道村三组分009号三道村三组变压器	200	41.87%	96.26	96.26	未进入负面清单	否	无	-78%	
8044	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线三道村一组分15号三道村一组变压器	400	12.42%	310.31	310.31	未进入负面清单	否	无	-39%	
8045	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线三道四组分006号三道四组变压器	400	20.95%	276.22	276.22	未进入负面清单	否	无	-59%	
8046	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV大洼南线萝卜五组分歧017号萝卜五组变压器	100	63.42%	26.58	68.17	未进入负面清单	否	无	-67%	
8047	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线双胜村2组分008号双胜村2组变压器	400	40.56%	197.74	197.74	未进入负面清单	否	无	-44%	
8048	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线双胜村3组分006号双胜村3组变压器	200	16.47%	147.07	147.07	未进入负面清单	否	无	77%	
8049	国网昌图县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV农村线双胜子村四组分001号双胜子村四组变压器	30	79.63%	3.11	20.45	未进入负面清单	否	无	213%	
8050	国网昌图县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV四工线街东分006街东变压器	315	63.79%	82.55	214.87	未进入负面清单	否	无	60%	
8051	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线双胜子村一组分13号双胜子村一组变压器	400	18.52%	285.91	285.91	未进入负面清单	否	无	-22%	
8052	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线双树子1组支003号双树子1组变压器	200	38.00%	103.99	103.99	未进入负面清单	否	无	-39%	
8053	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线双树子2组支004号双树子2组变压器	200	17.47%	145.06	145.06	未进入负面清单	否	无	10%	
8054	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线双树子3组支008号双树子3组变压器	200	40.23%	99.54	99.54	未进入负面清单	否	无	-72%	
8055	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线双树子4组分005号双树子4组变压器	200	49.72%	80.57	80.57	未进入负面清单	否	无	-46%	
8056	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线双树子村五组分003号双树子村五组变压器	100	49.09%	40.91	40.91	未进入负面清单	否	无	15%	
8057	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV农村线双树子分歧032号双树子村6组变压器	30	76.31%	4.11	20.48	未进入负面清单	否	无	95%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8058	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线双树子分歧039号双树子村变压器	50	36.62%	26.69	26.69	未进入负面清单	否	无	316%	
8059	国网昌图县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV此路线胡家分支011号胡家变压器	20	50.91%	7.82	13.67	未进入负面清单	否	无	221%	
8060	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线太阳山村1组支008号太阳山村1组变压器	200	35.42%	109.16	109.16	未进入负面清单	否	无	-46%	
8061	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线太阳山村2组支010号太阳山村二组变压器	200	32.59%	114.81	114.81	未进入负面清单	否	无	-47%	
8062	国网昌图县供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	10kV大洼南线东山5组分歧030号东山五组变压器	50	58.34%	15.83	34.20	未进入负面清单	否	无	-7%	
8063	国网昌图县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV满井乙线六家庙村6、7组分支007号六家庙村部变压器	100	57.38%	32.62	68.42	未进入负面清单	否	无	-1%	
8064	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线太阳山村3组支031号太阳山村4组变压器	50	78.20%	5.90	5.90	未进入负面清单	否	无	166%	
8065	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线太阳山村3组支045号太阳山村3组变压器	100	37.24%	52.76	52.76	未进入负面清单	否	无	63%	
8066	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线太阳山村8组分003号太阳山村8组变压器	100	35.87%	54.13	54.13	未进入负面清单	否	无	-5%	
8067	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线太阳山村分支004分003号三道村二组道西变压器	200	29.88%	120.23	120.23	未进入负面清单	否	无	-15%	
8068	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线太阳山村分支007分005号三道村二组道东变压器	400	21.60%	273.59	273.59	未进入负面清单	否	无	-48%	
8069	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线太阳山分歧13#三道一组分台	200	21.10%	137.81	137.81	未进入负面清单	否	无	-37%	
8070	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV双庙子线北大分支157号北房村五组变压器	30	54.06%	10.78	20.53	未进入负面清单	否	无	-38%	
8071	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线天桥山分歧061号天桥山村1组变压器	50	67.36%	11.32	11.32	未进入负面清单	否	无	113%	
8072	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线天桥山分歧84号天桥山村4组变压器	200	35.18%	109.65	109.65	未进入负面清单	否	无	-61%	
8073	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV农村线银河村4组分006号银河村4组变压器	100	73.23%	16.77	68.51	未进入负面清单	否	无	-53%	
8074	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线银河村五组分001号银河五组分台变压器	50	74.52%	7.74	7.74	未进入负面清单	否	无	-23%	
8075	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线银河村五组分04号银河五组变压器	400	14.06%	303.76	303.76	未进入负面清单	否	无	12%	
8076	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线北大棚分支满井南大棚001号满井南大棚变压器	100	17.96%	72.04	72.04	未进入负面清单	否	无	2140%	
8077	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线北山变电所分支002号北山变电所变压器	50	52.79%	18.60	18.60	未进入负面清单	否	无	197%	
8078	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线冯家三组分014号冯家三组变压器	200	36.10%	107.80	107.80	未进入负面清单	否	无	-78%	
8079	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线冯家四组分004号冯家一组变压器	200	31.12%	117.76	117.76	未进入负面清单	否	无	-33%	
8080	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线冯家四组分018号冯家二组变压器	200	29.21%	121.57	121.57	未进入负面清单	否	无	-67%	
8081	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线冯家四组分041号冯家四组变压器	100	50.51%	39.49	39.49	未进入负面清单	否	无	-5%	
8082	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线满井一、二组分007号满井一、二组变压器	400	17.79%	288.84	288.84	未进入负面清单	否	无	-66%	
8083	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线沙河子煤矿分北大棚分13号微波居民变压器	30	25.28%	19.41	19.41	未进入负面清单	否	无	1594%	
8084	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线沙河子煤矿分歧074号双利村四组变压器	200	26.11%	127.78	127.78	未进入负面清单	否	无	-22%	
8085	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线沙河子煤矿分歧102号沙河子煤矿变压器	200	13.99%	152.02	152.02	未进入负面清单	否	无	8%	
8086	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线沙河子煤矿分歧供销社分002号供销社变压器	400	11.93%	312.28	312.28	未进入负面清单	否	无	-52%	
8087	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线沙河子煤矿分双利六组分14号双利六组变压器	200	40.24%	99.53	99.53	未进入负面清单	否	无	-36%	
8088	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线双利村一、二组分004号双利村一、二组变压器	100	70.03%	19.97	19.97	未进入负面清单	否	无	-65%	
8089	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线双利七组分003号双利七组变压器	200	12.55%	154.90	154.90	未进入负面清单	否	无	55%	
8090	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线双利五组分010号双利五组变压器	200	15.75%	148.51	148.51	未进入负面清单	否	无	81%	
8091	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线078号东明一组变压器	200	55.89%	68.22	68.22	未进入负面清单	否	无	-62%	
8092	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线080号铁路水泥居民02号变压器	80	14.31%	60.55	60.55	未进入负面清单	否	无	-54%	
8093	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线088号教养院01号变压器	160	26.00%	102.41	102.40	未进入负面清单	否	无	67%	
8094	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线095号教养院02号变压器	200	13.13%	153.75	153.75	未进入负面清单	否	无	3%	
8095	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线103号教养院03号变压器	160	41.79%	77.14	77.14	未进入负面清单	否	无	-28%	
8096	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线114号东明三四组变压器	100	18.18%	71.82	71.82	未进入负面清单	否	无	503%	
8097	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线154号东明五组变压器	100	24.30%	65.70	65.70	未进入负面清单	否	无	9%	
8098	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线采石家属1分004号采石家属01变压器	100	29.29%	60.71	60.71	未进入负面清单	否	无	0%	
8099	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线采石家属分支001号采石家属变压器	100	17.54%	72.46	72.46	未进入负面清单	否	无	98%	
8100	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线大车店分支007号大车店变压器	200	50.50%	79.01	79.01	未进入负面清单	否	无	-65%	
8101	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线东煤厂居民分支008号东煤厂居民分支变压器	10	63.51%	2.65	2.65	未进入负面清单	否	无	2441%	
8102	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线东明2组分支029号东明二组变压器	400	14.06%	303.75	303.75	未进入负面清单	否	无	-46%	
8103	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线东明2组分支030+1号东明二组（2）变压器	100	30.38%	59.62	59.62	未进入负面清单	否	无	-34%	
8104	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线东明6组分支003号东明六组变压器	200	20.49%	139.02	139.02	未进入负面清单	否	无	-8%	
8105	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV铁西线新立8组分支021号新立村8组变压器	50	49.59%	20.20	34.32	未进入负面清单	否	无	-81%	
8106	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线东明村分歧001号东明村变压器	200	12.27%	155.45	155.45	未进入负面清单	否	无	964%	
8107	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线东张家4组分支006号东张家四组变压器	100	34.01%	55.99	55.99	未进入负面清单	否	无	-100%	
8108	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线东张家6组分支03号东张家六组变压器	100	22.48%	67.52	67.52	未进入负面清单	否	无	1567%	
8109	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线关山街内分支007号关山街内变压器	200	36.16%	107.68	107.68	未进入负面清单	否	无	-63%	
8110	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线老玻璃厂分歧008号老玻璃厂变压器	100	62.55%	27.45	27.45	未进入负面清单	否	无	-47%	
8111	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线农房分歧11分支6#青羊大队分台变压器	400	32.20%	231.19	231.19	未进入负面清单	否	无	-75%	
8112	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线青羊1组01分支003号青羊一组（1）变压器	100	54.49%	35.51	35.51	未进入负面清单	否	无	-42%	
8113	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线青羊1组02分支003号青羊一组02号变压器	400	9.04%	323.84	323.84	未进入负面清单	否	无	7%	
8114	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线青羊1组03分支002号青羊一组03号变压器	400	21.62%	273.51	273.51	未进入负面清单	否	无	-81%	
8115	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线青羊2组分支006号青羊二组变压器	200	43.65%	92.71	92.71	未进入负面清单	否	无	-22%	
8116	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线青羊3组01分011号青羊三组（1）变压器	200	34.18%	111.65	111.65	未进入负面清单	否	无	-77%	
8117	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线青羊3组分歧009号青羊三组变压器	400	21.47%	274.13	274.13	未进入负面清单	否	无	74%	
8118	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线青羊分歧020号农房变压器	200	20.15%	139.69	139.69	未进入负面清单	否	无	-36%	
8119	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线铁路水泥居民1分004号变压器	80	42.61%	37.91	37.91	未进入负面清单	否	无	542%	
8120	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线县水泥家属分支004号县水泥家属变压器	80	34.11%	44.71	44.71	未进入负面清单	否	无	334%	
8121	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线养老院分支002号养老院变压器	50	55.67%	17.17	17.17	未进入负面清单	否	无	293%	
8122	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线造纸厂居民区分007号造纸居民区变压器	400	6.46%	334.17	334.17	未进入负面清单	否	无	-5%	
8123	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线张家五组分支25号东张家五组变压器	200	17.16%	145.67	145.67	未进入负面清单	否	无	14%	
8124	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线水泥南台柱上变压器	100	19.56%	70.44	70.44	未进入负面清单	否	无	152%	
8125	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线（右）051号粮库综合楼变压器	160	28.89%	97.78	97.78	未进入负面清单	否	无	2918%	
8126	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线（右)059号木材桥北变压器	200	24.08%	131.83	131.83	未进入负面清单	否	无	3223%	
8127	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线（右)062+1号宋兆福开发楼变压器	160	42.61%	75.82	75.82	未进入负面清单	否	无	2132%	
8128	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线（右)063号所对过变压器	250	28.78%	153.05	153.05	未进入负面清单	否	无	2109%	
8129	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线粮库分歧005号铁路家属公变台区变压器	250	29.03%	152.43	152.43	未进入负面清单	否	无	1548%	
8130	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线粮库分歧009号粮库家属楼公变台区变压器	400	70.73%	77.06	77.06	未进入负面清单	否	无	732%	
8131	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线三高分歧002号教师学校北公变台区变压器	100	79.59%	10.41	10.41	未进入负面清单	否	无	1805%	
8132	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线三高分歧009号三高东公变台区变压器	100	75.02%	14.98	14.98	未进入负面清单	否	无	1438%	
8133	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线三高家属楼分002号三高家属楼公变台区变压器	400	35.26%	218.96	218.96	未进入负面清单	否	无	1083%	
8134	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线所南分歧001号所南公变台区变压器	200	34.18%	111.64	111.64	未进入负面清单	否	无	2661%	
8135	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线铁路小区分支001号励学家园公变台区变压器	250	35.97%	135.07	135.07	未进入负面清单	否	无	2000%	
8136	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线铁路小区分支005号铁路小区公变台区变压器	160	41.08%	78.27	78.27	未进入负面清单	否	无	4684%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8137	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线铁路小区分支007号银河小学公变台区变压器	200	31.39%	117.22	117.22	未进入负面清单	否	无	3267%	
8138	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线铁路小区分支011号小岛子公变台区变压器	80	27.86%	49.72	49.72	未进入负面清单	否	无	7821%	
8139	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线信用联社分003号职教中心开发楼南一变压器	160	47.19%	68.49	68.49	未进入负面清单	否	无	1565%	
8140	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线信用联社分3号职教中心开发楼北一变压器	200	42.39%	95.23	95.23	未进入负面清单	否	无	1565%	
8141	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线信用联社分支002号房产开发公变台区变压器	200	24.39%	131.21	131.21	未进入负面清单	否	无	3333%	
8142	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线信用联社分支005号信用联社公变台区变压器	160	37.98%	83.24	83.23	未进入负面清单	否	无	3835%	
8143	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线一高东分歧001号一高东公变台区变压器	50	41.72%	24.14	24.14	未进入负面清单	否	无	9656%	
8144	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线一高东分歧003号一高南楼公变台区变压器	400	54.22%	143.14	143.14	未进入负面清单	否	无	762%	
8145	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线一高东分歧007号二道五组公变台区变压器	250	20.73%	173.18	173.18	未进入负面清单	否	无	3376%	
8146	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线付庄东台分004号付庄东台公变台区变压器	50	76.71%	6.65	26.59	未进入负面清单	否	无	803%	
8147	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线邮政局分支003号职高家属南楼公变台区变压器	400	63.73%	105.07	105.07	未进入负面清单	否	无	486%	
8148	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线邮政局分支004号邮政局锅炉公变台区变压器	200	47.21%	85.57	85.57	未进入负面清单	否	无	1622%	
8149	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线邮政局分支009号电信家属楼公变台区变压器	160	73.81%	25.90	25.90	未进入负面清单	否	无	1519%	
8150	国网西丰县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV营厂线会泉分42左07号机电井公变变压器	50	65.22%	12.39	11.75	未进入负面清单	否	无	96005%	
8151	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线赵双海分支001号一高北公变台区变压器	200	73.13%	33.74	33.74	未进入负面清单	否	无	911%	
8152	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线赵双海分支002号副杆宋四小区公变台区变压器	315	43.99%	144.92	144.92	未进入负面清单	否	无	1075%	
8153	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线赵双海分支002号赵双海公变台区变压器	200	63.46%	53.07	53.07	未进入负面清单	否	无	1082%	
8154	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线中孚分支002号中孚楼公变台区变压器	200	62.27%	55.46	55.46	未进入负面清单	否	无	1025%	
8155	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线二道村分歧002号二道村公变台区变压器	400	21.70%	273.20	273.20	未进入负面清单	否	无	1423%	
8156	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线（左）013号外贸家属变压器	30	0.75%	26.78	26.78	未进入负面清单	否	无	25005%	
8157	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线（左）031号粮油宿舍变压器	160	64.48%	40.83	40.83	未进入负面清单	否	无	1716%	
8158	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线（左）044号种子公司变压器	100	26.92%	63.08	63.08	未进入负面清单	否	无	6781%	
8159	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线八病院分歧005号八病院东变压器	160	79.16%	17.35	17.35	未进入负面清单	否	无	2658%	
8160	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线八病院分歧006号八病院西变压器	160	23.22%	106.84	106.84	未进入负面清单	否	无	4347%	
8161	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线计量分支004号水果变压器	100	56.83%	33.17	33.17	未进入负面清单	否	无	5378%	
8162	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线计量分支008号计量变压器	315	26.20%	200.96	200.96	未进入负面清单	否	无	1599%	
8163	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线教养院分歧011号物质局变压器	100	26.25%	63.75	63.75	未进入负面清单	否	无	6862%	
8164	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线教养院分歧016号线路变压器	100	49.13%	40.87	40.87	未进入负面清单	否	无	2682%	
8165	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线粮食车队分支005号二道三队变压器	50	72.25%	8.87	8.87	未进入负面清单	否	无	7315%	
8166	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线粮食车队分支022号粮食车队变压器	50	71.32%	9.34	9.34	未进入负面清单	否	无	790896%	
8167	国网调兵山市供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV锁龙线66+1号右2号台区变压器	100	63.55%	26.45	10.20	未进入负面清单	否	无	1715%	
8168	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线七中分歧005号七中变压器	400	60.06%	119.76	119.76	未进入负面清单	否	无	2177%	
8169	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线三店分歧003号三店南变压器	100	77.31%	12.69	12.69	未进入负面清单	否	无	1779%	
8170	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线三队变分支002号三队台变压器	100	70.16%	19.84	19.84	未进入负面清单	否	无	3063%	
8171	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线饲料沟北分支004号饲料沟北变压器	50	67.22%	11.39	11.39	未进入负面清单	否	无	12400%	
8172	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线佟所变分支003号佟所变压器	160	47.09%	68.66	68.66	未进入负面清单	否	无	2971%	
8173	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV万达线物质北分支005号物质北变压器	100	73.97%	16.03	16.03	未进入负面清单	否	无	1989%	
8174	国网昌图县供电公司	老四平66kV变电站	10kV工业乙线	10kV工业甲线光辉一组分支005号光辉一组变压器	30	56.52%	10.04	16.74	未进入负面清单	否	无	6126%	
8175	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线102号可力1组变压器	100	35.08%	54.92	54.92	未进入负面清单	否	无	16513%	
8176	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线蔡家1组分支016号蔡家1组变压器	30	79.51%	3.15	3.15	未进入负面清单	否	无	23969%	
8177	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线蔡家2组分支001号蔡家2组变压器	200	18.20%	143.60	143.60	未进入负面清单	否	无	18845%	
8178	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV大洼北线蔡家3组分支005号蔡家3组变压器	30	68.47%	6.46	20.67	未进入负面清单	否	无	14323%	
8179	国网西丰县供电公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	10kV煤矿线03号台区变压器	50	45.07%	22.47	11.76	未进入负面清单	否	无	25151%	
8180	国网调兵山市供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV金家线五一村六组分支027号五一村四、五组变压器	50	58.15%	15.93	10.20	未进入负面清单	否	无	14166%	
8181	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线大洼1组分岐15号大洼1组变压器	100	28.50%	61.50	61.50	未进入负面清单	否	无	71385%	
8182	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线大洼1组分歧32号大洼村变压器	315	42.60%	149.31	149.31	未进入负面清单	否	无	3927%	
8183	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线大洼村北台分支03号大洼村北台变压器	400	22.56%	269.75	269.75	未进入负面清单	否	无	8310%	
8184	国网开原市供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	谭相台北台区	50	64.50%	12.75	33.55	未进入负面清单	否	无	12196%	
8185	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线广源2组分支009号广源2组变压器	200	26.94%	126.13	126.13	未进入负面清单	否	无	11457%	
8186	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线广源4组分支010号广源4组变压器	100	38.80%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	14554%	
8187	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线广源5组分支006号广源5组台变压器	200	39.76%	100.48	100.48	未进入负面清单	否	无	17783%	
8188	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线广源分歧029号广源3组变压器	200	32.10%	115.81	115.81	未进入负面清单	否	无	11999%	
8189	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线金山1组分支002号金山1组变压器	400	37.04%	211.82	211.82	未进入负面清单	否	无	6236%	
8190	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线金山2组分支003号金山2组变压器	200	70.07%	39.86	39.86	未进入负面清单	否	无	5643%	
8191	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线金山3组分支001号金山3组变压器	200	54.38%	71.24	71.24	未进入负面清单	否	无	13870%	
8192	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线金山4组分支002号金山4组变压器	100	38.31%	51.69	51.69	未进入负面清单	否	无	17654%	
8193	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线金山5组分歧031号金山5组变压器	50	75.00%	7.50	7.50	未进入负面清单	否	无	12365%	
8194	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线金山6组分支003号金山6组变压器	200	54.74%	70.52	70.52	未进入负面清单	否	无	5910%	
8195	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV大洼北线金山分歧052号金山村变压器	80	68.36%	17.31	55.18	未进入负面清单	否	无	9072%	
8196	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线可力2组分支004号可力2组变压器	100	54.50%	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	9691%	
8197	国网昌图县供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV双庙子线桥口村三组分支006号桥口村三组变压器	20	66.11%	4.78	13.81	未进入负面清单	否	无	10186%	
8198	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线朝阳号8组分支002号朝阳3组变压器	50	63.05%	13.48	13.48	未进入负面清单	否	无	19115%	
8199	国网西丰县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV太平线万泉分碱厂支下碱厂支002号下碱厂变压器	50	68.02%	10.99	23.57	未进入负面清单	否	无	15006%	
8200	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线烟窝4、5组分支003号烟窝4、5组变压器	100	53.26%	36.74	36.74	未进入负面清单	否	无	9925%	
8201	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线烟窝6、9组分支012号烟窝6、9组变压器	200	19.22%	141.55	141.55	未进入负面清单	否	无	10515%	
8202	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线烟窝8组分支07号烟窝8组变压器	100	42.48%	47.52	47.52	未进入负面清单	否	无	13265%	
8203	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线烟窝分支016号蔡家6组变压器	100	40.81%	49.19	49.19	未进入负面清单	否	无	15598%	
8204	国网铁岭县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV李南线金家沟分66分支6号砬子沟西台区变压器	30	78.86%	3.34	8.10	未进入负面清单	否	无	15146%	
8205	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线烟窝分支043号烟窝7组变压器	50	64.44%	12.78	12.78	未进入负面清单	否	无	27133%	
8206	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线主干2-3#所用变	160	45.00%	72.01	72.01	未进入负面清单	否	无	740664%	
8207	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线014号大洼5组变压器	200	44.16%	91.69	91.69	未进入负面清单	否	无	3852%	
8208	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线024号供销台变压器	400	60.75%	116.99	116.99	未进入负面清单	否	无	1416%	
8209	国网昌图县供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV平北线后平安支线003号后平安变压器	200	49.94%	80.12	138.18	未进入负面清单	否	无	1111%	
8210	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线041号曹家1组变压器	200	39.55%	100.90	100.90	未进入负面清单	否	无	6212%	
8211	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线13#柱上变压器	400	71.50%	74.02	74.02	未进入负面清单	否	无	15836%	
8212	国网昌图县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV农村北线（下）076号林家西林变压器	200	79.80%	20.39	138.37	未进入负面清单	否	无	65992%	
8213	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线154号十家子一组变压器	200	23.74%	132.52	132.52	未进入负面清单	否	无	15894%	
8214	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线166号十家子六组变压器	100	36.35%	53.65	53.65	未进入负面清单	否	无	1419479%	
8215	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线186号十家子五组变压器	100	47.81%	42.19	42.19	未进入负面清单	否	无	12416%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8216	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线曹家3.4.5组分歧006号曹家3.4.5组变压器	400	28.53%	245.87	245.87	未进入负面清单	否	无	3749%	
8217	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线曹家二组分歧001号曹家二组变压器	100	74.97%	15.03	15.03	未进入负面清单	否	无	8333%	
8218	国网昌图县供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV供销线汽车队分歧001号百货公司支004号百货公司变压器	160	74.15%	25.36	110.77	未进入负面清单	否	无	15484%	
8219	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线大洼3组分支003号大洼3组变压器	100	73.63%	16.37	16.37	未进入负面清单	否	无	6246%	
8220	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV柏榆线林泉分22号林泉屯公变台区变压器	100	55.88%	34.12	23.58	未进入负面清单	否	无	10407%	
8221	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线公安二组分支004号公安二组变压器	100	46.04%	43.96	43.96	未进入负面清单	否	无	9987%	
8222	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线公安分歧038号公安八组西台变压器	80	51.50%	30.80	30.80	未进入负面清单	否	无	12671%	
8223	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线公安分歧064号公安十组变压器	100	39.55%	50.45	50.45	未进入负面清单	否	无	12757%	
8224	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线公安九组分支012号公安九组变压器	100	31.38%	58.62	58.62	未进入负面清单	否	无	20337%	
8225	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线公安六组分支007号公安六组变压器	400	8.76%	324.97	324.97	未进入负面清单	否	无	26%	
8226	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线公安七组分支004号公安七组变压器	400	14.21%	303.17	303.17	未进入负面清单	否	无	64%	
8227	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线公安四组分支003号公安四组变压器	100	78.20%	11.80	11.80	未进入负面清单	否	无	-5%	
8228	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线公安五组分支035号公安三组变压器	200	49.58%	80.84	80.84	未进入负面清单	否	无	-59%	
8229	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线公安五组分支058号公安五组变压器	200	25.60%	128.79	128.79	未进入负面清单	否	无	-71%	
8230	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线公安一组分歧009号公安一组变压器	200	16.27%	147.46	147.46	未进入负面清单	否	无	-61%	
8231	国网昌图县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV街内线十家子八组分歧033号十家子八组变压器	100	62.88%	27.12	69.42	未进入负面清单	否	无	196%	
8232	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线十家子八组分台分6号十家子八组分台变压器	200	34.25%	111.51	111.51	未进入负面清单	否	无	21%	
8233	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线十家子二组分歧003号十家子二组变压器	200	25.86%	128.28	128.28	未进入负面清单	否	无	318%	
8234	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线十家子九组分歧013号十家子九组变压器	100	54.03%	35.97	35.97	未进入负面清单	否	无	15%	
8235	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线十家子七组分歧004号十家子七组变压器	100	77.60%	12.40	12.40	未进入负面清单	否	无	-39%	
8236	国网银州区供电分公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	前进线30#右1	315	73.13%	53.14	67.79	未进入负面清单	否	无	18%	
8237	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线十家子十组分歧017号十家子十组变压器	100	35.35%	54.65	54.65	未进入负面清单	否	无	55%	
8238	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线十家子四组分歧007号十家子四组变压器	200	28.52%	122.95	122.95	未进入负面清单	否	无	-48%	
8239	国网昌图县供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	10kV街内线烟窝三组分歧013号烟窝三组变压器	50	71.71%	9.14	69.42	未进入负面清单	否	无	48%	
8240	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线双山七组分歧004号双山七组变压器	200	35.02%	109.96	109.96	未进入负面清单	否	无	-54%	
8241	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线双山三组分歧003号双山三组变压器	80	57.17%	26.26	26.26	未进入负面清单	否	无	-24%	
8242	国网西丰县供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家东线	10kV金星线玉柱分2号玉柱屯台区变压器	100	62.32%	27.68	14.10	未进入负面清单	否	无	0%	
8243	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线双山五组分歧003号双山五组变压器	100	45.54%	44.46	44.46	未进入负面清单	否	无	42%	
8244	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线双山一组分歧003号双山二组变压器	200	28.83%	122.34	122.34	未进入负面清单	否	无	26%	
8245	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线双山一组分歧006号双山一组变压器	200	15.28%	149.45	149.45	未进入负面清单	否	无	289%	
8246	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线013号大四九、十组变压器	200	55.22%	69.55	69.55	未进入负面清单	否	无	191%	
8247	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线烟窝一、二组分歧003号烟窝一二组变压器	100	55.65%	34.35	34.35	未进入负面清单	否	无	-4%	
8248	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线杨树八组分支003号杨树八组变压器	80	63.35%	21.32	21.32	未进入负面清单	否	无	10%	
8249	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线杨树二组分歧007号杨树二组变压器	100	47.09%	42.91	42.91	未进入负面清单	否	无	135%	
8250	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线杨树九组A分支009号杨树九组变压器	100	39.10%	50.90	50.90	未进入负面清单	否	无	-19%	
8251	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线繁荣分22#左支小区2#配电站1#变压器	800	77.34%	101.27	101.27	未进入负面清单	否	无	63%	
8252	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线杨树七组分歧015号杨树七组变压器	100	41.85%	48.15	48.15	未进入负面清单	否	无	128%	
8253	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线杨树三组分歧009号杨树三组变压器	200	22.58%	134.83	134.83	未进入负面清单	否	无	-94%	
8254	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线杨树四组分歧004号杨树四组变压器	200	26.72%	126.57	126.57	未进入负面清单	否	无	-92%	
8255	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV街内线杨树五组分歧009号杨树五组变压器	100	52.87%	37.13	37.13	未进入负面清单	否	无	-7%	
8256	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线068号大洼三组变压器	200	23.87%	132.27	132.27	未进入负面清单	否	无	-78%	
8257	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线095号长岭村台变压器	200	27.00%	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	117%	
8258	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线151号桥北村台变压器	80	73.62%	13.11	13.11	未进入负面清单	否	无	69%	
8259	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线大洼六组分歧010号大洼六组变压器	200	62.46%	55.09	55.09	未进入负面清单	否	无	495%	
8260	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线大洼四组分歧018号大洼四组变压器	400	28.18%	247.27	247.27	未进入负面清单	否	无	215%	
8261	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线东山2组分支002号东山二组变压器	100	29.56%	60.44	60.44	未进入负面清单	否	无	817%	
8262	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线满井四组分支002号满井四组变压器	50	56.47%	16.77	33.53	未进入负面清单	否	无	49%	
8263	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线东山6组分歧004号东山六组变压器	200	15.11%	149.77	149.77	未进入负面清单	否	无	13%	
8264	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线东山7组分歧006号东山7组变压器	50	72.72%	8.64	8.64	未进入负面清单	否	无	229%	
8265	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线东山8组分歧003号东山八组变压器	50	56.52%	16.74	16.74	未进入负面清单	否	无	-83%	
8266	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV水源线16右003号副杆变压器	50	55.54%	17.23	7.06	未进入负面清单	否	无	403%	
8267	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线东山分歧059号东山三组变压器	100	56.17%	33.83	33.83	未进入负面清单	否	无	2%	
8268	国网清河区供电公司	李台66kV变电站	10kV李合线	10kV镇北线镇北八组公变台区变压器	30	60.80%	8.76	4.55	未进入负面清单	否	无	-47%	
8269	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线刘家5组分歧003号刘家五组变压器	100	33.13%	56.88	56.88	未进入负面清单	否	无	142%	
8270	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线刘家6组分支004号刘家六组变压器	100	35.94%	54.06	54.06	未进入负面清单	否	无	80%	
8271	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线刘家二组分歧010号刘家二组变压器	50	59.05%	15.48	15.48	未进入负面清单	否	无	166%	
8272	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线刘家三组分歧032号刘家四组变压器	200	26.22%	127.55	127.55	未进入负面清单	否	无	32%	
8273	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线刘家三组分歧061号刘家三组变压器	50	69.71%	10.14	10.14	未进入负面清单	否	无	83%	
8274	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线刘家一组分歧012号刘家一组变压器	100	30.24%	59.76	59.76	未进入负面清单	否	无	305%	
8275	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV付远线长山分歧053号长山六组变压器	50	61.60%	14.20	34.73	未进入负面清单	否	无	-41%	
8276	国网开原市供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV庆东线家北分4右01号变压器	50	61.66%	14.17	8.41	未进入负面清单	否	无	-27%	
8277	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线萝卜六组分歧002号萝卜六组变压器	100	56.82%	33.18	33.18	未进入负面清单	否	无	45%	
8278	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线萝卜三组分歧004号萝卜三组变压器	200	23.41%	133.18	133.18	未进入负面清单	否	无	136%	
8279	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线八里照明7#台公变台区变压器	160	47.88%	67.39	67.39	未进入负面清单	否	无	202%	
8280	国网昌图县供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV大洼南线岫岩二八九组分歧025号岫岩九组变压器	20	56.50%	6.70	13.90	未进入负面清单	否	无	-37%	
8281	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV城北线大台子村部分支010号台子村部变压器	30	56.67%	10.00	20.85	未进入负面清单	否	无	-24%	
8282	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线镇北三组公变台区变压器	30	74.10%	4.77	4.77	未进入负面清单	否	无	-23%	
8283	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线桥北10组分歧004号桥北十组变压器	200	19.30%	141.40	141.40	未进入负面清单	否	无	10%	
8284	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线桥北3、4组分歧011号桥北四组变压器	100	55.25%	34.75	34.75	未进入负面清单	否	无	-35%	
8285	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线桥北3、4组分歧019号桥北三组变压器	100	39.09%	50.91	50.91	未进入负面清单	否	无	2%	
8286	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线桥北八组分歧003号桥北八组变压器	200	27.16%	125.68	125.68	未进入负面清单	否	无	-60%	
8287	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线桥北二组分歧006号桥北二组南变压器	100	34.67%	55.33	55.33	未进入负面清单	否	无	-4%	
8288	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线桥北二组分歧013号桥北二组北变压器	100	19.37%	70.63	70.63	未进入负面清单	否	无	1%	
8289	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线桥北九组分歧026号桥北九组变压器	200	32.37%	115.26	115.26	未进入负面清单	否	无	-29%	
8290	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线桥北六组分歧003号桥北六组变压器	100	60.82%	29.18	29.18	未进入负面清单	否	无	-15%	
8291	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线桥北七组分歧004号桥北七组变压器	100	44.30%	45.70	45.70	未进入负面清单	否	无	50%	
8292	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线桥北五组分歧012号桥北五组变压器	80	51.79%	30.57	30.57	未进入负面清单	否	无	2%	
8293	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线桥北一组分歧002号桥北一组变压器	200	48.93%	82.14	82.14	未进入负面清单	否	无	89%	
8294	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线桥北一组南分歧007号桥北一组南变压器	30	79.68%	3.10	3.10	未进入负面清单	否	无	1300%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8295	国网开原市供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	孟屯台区	80	64.89%	20.09	33.66	未进入负面清单	否	无	19%	
8296	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线岫岩二八九组分歧016号岫岩八组变压器	100	22.52%	67.48	67.48	未进入负面清单	否	无	-13%	
8297	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线(右)89#公变台区变压器	315	23.23%	210.34	210.34	未进入负面清单	否	无	462%	
8298	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线岫岩二组分歧009+2号岫岩二组变压器	200	42.02%	95.95	95.95	未进入负面清单	否	无	-42%	
8299	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线岫岩六组分歧006号岫岩六组变压器	200	29.92%	120.16	120.16	未进入负面清单	否	无	-4%	
8300	国网铁岭县供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV新东线杨士屯分42#杨士屯小林子台公变台区变压器	50	47.73%	21.14	13.52	未进入负面清单	否	无	-26%	
8301	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线岫岩五组分歧012号岫岩五组变压器	200	44.19%	91.61	91.61	未进入负面清单	否	无	-83%	
8302	国网铁岭县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV横东线铜背分13号西山铜背台区变压器	50	42.79%	23.60	13.56	未进入负面清单	否	无	72%	
8303	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线金家屯分04号金家屯公变台区变压器	30	73.14%	5.06	33.72	未进入负面清单	否	无	395%	
8304	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创平线	水韵天城2#配电室202配电变压器	630	63.94%	164.20	164.20	未进入负面清单	否	无	-58%	
8305	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线育才家属楼	400	50.22%	159.12	159.12	未进入负面清单	否	无	40%	
8306	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线长岭三组分歧003号长岭三组变压器	200	55.06%	69.88	69.88	未进入负面清单	否	无	14%	
8307	国网铁岭县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV甸南线英树分二道支台沟支台沟变压器	20	57.18%	6.56	3.64	未进入负面清单	否	无	31%	
8308	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线长岭五组分歧008号长岭五组变压器	50	41.96%	24.02	24.02	未进入负面清单	否	无	202%	
8309	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线长岭一组分歧002号长岭一、十组变压器	200	35.46%	109.07	109.07	未进入负面清单	否	无	179%	
8310	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线005号东嘎小3组变压器	400	14.30%	302.81	302.81	未进入负面清单	否	无	14%	
8311	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线021号力家五组变压器	200	18.70%	142.59	142.59	未进入负面清单	否	无	191%	
8312	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线大于三、四组分歧003号大于三四组变压器	400	18.45%	286.21	286.21	未进入负面清单	否	无	58%	
8313	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线大于五组分支004号大于五组变压器	100	56.14%	33.86	33.86	未进入负面清单	否	无	20%	
8314	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线大于一、二组分歧002号大于一二组变压器	200	30.71%	118.59	118.59	未进入负面清单	否	无	-50%	
8315	国网昌图县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV东嘎线东嘎九组分歧005号东嘎九组变压器	30	65.20%	7.44	20.90	未进入负面清单	否	无	60%	
8316	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线东双八组分支005号东双八组变压器	100	52.11%	37.89	37.89	未进入负面清单	否	无	26%	
8317	国网西丰县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV凉泉线北沟分08号泉北东公变台区变压器	30	44.31%	13.71	7.08	未进入负面清单	否	无	-55%	
8318	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线东双三组分歧005号东双三组变压器	200	21.17%	137.66	137.66	未进入负面清单	否	无	20%	
8319	国网昌图县供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV老四平南线119号金山九组变压器	20	66.46%	4.71	13.99	未进入负面清单	否	无	433%	
8320	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线东双四组分歧007号东双四组变压器	200	25.43%	129.14	129.14	未进入负面清单	否	无	-56%	
8321	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线东双五、六组分歧006号东双五六组变压器	200	25.69%	128.62	128.62	未进入负面清单	否	无	27%	
8322	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线东双一、二组分歧002号东双一二组变压器	100	78.40%	11.60	11.60	未进入负面清单	否	无	-34%	
8323	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线范家村分歧002号杆范家村台变压器	100	31.05%	58.95	58.95	未进入负面清单	否	无	117%	
8324	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线范家三、四组分歧002号范家三四组变压器	100	56.75%	33.25	33.25	未进入负面清单	否	无	-16%	
8325	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线范家一、二组分歧004号杆范家一二组变压器	400	15.92%	296.30	296.30	未进入负面清单	否	无	-50%	
8326	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线谷家分歧013号范家北山变压器	100	59.64%	30.36	30.36	未进入负面清单	否	无	52%	
8327	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV平南线牛家支线014号西张家变压器	400	68.30%	86.81	279.96	未进入负面清单	否	无	-21%	
8328	国网昌图县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV街内甲线烟草局分支001号广播局家属楼变压器	160	43.97%	73.64	112.01	未进入负面清单	否	无	44%	
8329	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线谷家七组分支015号谷家七组变压器	200	20.98%	138.05	138.05	未进入负面清单	否	无	-19%	
8330	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线欢喜二组分支002号欢喜二组变压器	200	31.33%	117.34	117.34	未进入负面清单	否	无	-33%	
8331	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线欢喜分歧029号欢喜一组变压器	200	59.68%	60.64	60.64	未进入负面清单	否	无	-22%	
8332	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线欢喜三组分支006号欢喜三组变压器	200	21.94%	136.12	136.12	未进入负面清单	否	无	70%	
8333	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线欢喜四组分支002号欢喜四组变压器	100	40.13%	49.87	49.87	未进入负面清单	否	无	33%	
8334	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线坤都二组分支005号坤都二组变压器	200	25.03%	129.95	129.95	未进入负面清单	否	无	7%	
8335	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线坤都分歧043号坤都四组变压器	200	37.83%	104.35	104.35	未进入负面清单	否	无	32%	
8336	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线坤都六组分支010号坤都六组变压器	50	59.90%	15.05	15.05	未进入负面清单	否	无	83%	
8337	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线坤都三、七组分支004号坤都三七组变压器	200	46.88%	86.24	86.24	未进入负面清单	否	无	39%	
8338	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线坤都五组分支012号坤都五组变压器	100	68.99%	21.02	21.02	未进入负面清单	否	无	-59%	
8339	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线坤都一组分支002号坤都一组变压器	200	29.89%	120.22	120.22	未进入负面清单	否	无	-23%	
8340	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线力家大棚分力家5组新台变压器	200	16.64%	146.72	146.72	未进入负面清单	否	无	277%	
8341	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线力家大棚分歧006号力家大棚变压器	30	0.00%	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	-	
8342	国网昌图县供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV三江南线海丰三组分支007号海丰三组变压器	200	68.57%	42.87	140.11	未进入负面清单	否	无	109%	
8343	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线力家分歧024号力家六组变压器	100	72.33%	17.67	17.67	未进入负面清单	否	无	-46%	
8344	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线力家七组分支006+1号力家七组变压器	100	48.93%	41.07	41.07	未进入负面清单	否	无	49%	
8345	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV长发线瞿家村分歧020号瞿家村7组公变台区变压器	100	61.08%	28.92	70.13	未进入负面清单	否	无	-43%	
8346	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线力家四、八组分支003号力家四八组变压器	200	32.02%	115.97	115.97	未进入负面清单	否	无	-33%	
8347	国网昌图县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV宝西线四分场分支009号四分场变压器	50	69.35%	10.33	35.10	未进入负面清单	否	无	-11%	
8348	国网昌图县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV东街线东嘎一、二组分支006号东嘎一二组B变压器	200	63.75%	52.51	140.44	未进入负面清单	否	无	19%	
8349	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线萝卜沟分歧054号大于六组变压器	100	38.13%	51.87	51.87	未进入负面清单	否	无	179%	
8350	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线迷厂二、六组分支002号迷厂二六组变压器	200	28.18%	123.63	123.63	未进入负面清单	否	无	-11%	
8351	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线迷厂四组分支023号迷厂四组变压器	30	41.64%	14.51	14.51	未进入负面清单	否	无	650%	
8352	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV万达线	10kV东嘎线迷厂五组分支034号迷厂五组变压器	50	56.17%	16.91	35.21	未进入负面清单	否	无	8%	
8353	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线迷厂一组分支003号迷厂一组变压器	100	79.34%	10.66	10.66	未进入负面清单	否	无	-46%	
8354	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线南岭二组分支004号南岭二组变压器	100	43.14%	46.86	46.86	未进入负面清单	否	无	-17%	
8355	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线南岭分歧045号南岭一组变压器	100	60.70%	29.30	29.30	未进入负面清单	否	无	98%	
8356	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线南岭三组分支002号南岭三组变压器	100	46.37%	43.63	43.63	未进入负面清单	否	无	-29%	
8357	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线南岭四组分支003号南岭四组变压器	200	42.15%	95.69	95.69	未进入负面清单	否	无	-37%	
8358	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线南岭五、六组分支010号南岭五六组变压器	200	42.41%	95.18	95.18	未进入负面清单	否	无	1%	
8359	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	10kV工业线	工业线英城子分24#	160	77.78%	19.56	19.56	未进入负面清单	否	无	-13%	
8360	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线秦家分歧038号秦家二组分支002号秦家二组变压器	200	29.33%	121.33	121.33	未进入负面清单	否	无	-29%	
8361	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线秦家分歧050号秦家一、六组变压器	200	23.83%	132.34	132.34	未进入负面清单	否	无	15%	
8362	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线秦家四、九组分支004号秦家四九组变压器	200	45.31%	89.38	89.38	未进入负面清单	否	无	-59%	
8363	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV天德线林场分鹤鸣支北沟岐北沟四12号北沟四变压器	10	76.26%	1.37	47.34	未进入负面清单	否	无	536%	
8364	国网昌图县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV满井线满井三组分020号满井村部变压器	30	66.33%	7.10	21.13	未进入负面清单	否	无	699%	
8365	国网铁岭县供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV新北线870分58左9#南二井台区变压器	100	75.75%	14.25	27.17	未进入负面清单	否	无	198%	
8366	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线秦家一、十组分支005号杆秦家三、十组变压器	100	66.43%	23.57	23.57	未进入负面清单	否	无	-82%	
8367	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV东嘎线五间二组分支001号五间二组变压器	50	73.29%	8.35	35.21	未进入负面清单	否	无	60%	
8368	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线五间六、七组分支006号五间六七组变压器	200	53.38%	73.23	73.23	未进入负面清单	否	无	3%	
8369	国网昌图县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV东嘎线五间三组分支002号五间三组变压器	50	72.95%	8.53	35.22	未进入负面清单	否	无	-86%	
8370	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV山源线	10kV山源线三台子分歧005号三台子居民变压器	200	46.90%	86.20	86.20	未进入负面清单	否	无	-67%	
8371	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线五迷分歧029号五间一组变压器	200	26.26%	127.49	127.49	未进入负面清单	否	无	-38%	
8372	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线五迷分歧038+1号迷厂小1组变压器	100	51.80%	38.20	38.20	未进入负面清单	否	无	-10%	
8373	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线五迷分歧048号迷厂三组变压器	100	40.23%	49.77	49.77	未进入负面清单	否	无	-76%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8374	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东街线	10kV东街线007号街内变压器	200	73.50%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	-77%	
8375	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东街线	10kV东街线018号农电综合台变压器	400	68.70%	85.20	85.20	未进入负面清单	否	无	-95%	
8376	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东街线	10kV东街线东嘎4组分支004号东嘎4组变压器	200	40.36%	99.28	99.28	未进入负面清单	否	无	-77%	
8377	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东街线	10kV东街线东嘎大三组分支003号东嘎大三组变压器	200	63.25%	53.50	53.50	未进入负面清单	否	无	-64%	
8378	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东街线	10kV东街线东嘎粮库分支002号电业家属台变压器	30	76.31%	4.11	4.11	未进入负面清单	否	无	130%	
8379	国网昌图县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV三江南线大王三组分支003号大王三组东变压器	100	72.79%	17.21	70.51	未进入负面清单	否	无	-67%	
8380	国网昌图县供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV付家林场线平房一组分台	100	71.88%	18.12	70.57	未进入负面清单	否	无	-77%	
8381	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东街线	10kV东街线粮库家属台分支009号粮库家属变压器	100	59.96%	30.04	30.04	未进入负面清单	否	无	-35%	
8382	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线上汪支断山子分02号断山子公变台区变压器	100	79.70%	10.30	20.61	未进入负面清单	否	无	21%	
8383	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线01#杆所用变变压器	30	57.13%	9.86	9.86	未进入负面清单	否	无	-14%	
8384	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线户山七组分岐011号户山七组变压器	50	74.06%	7.97	7.97	未进入负面清单	否	无	-1%	
8385	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干八家子分支001号甘井子变压器	50	74.12%	7.94	7.94	未进入负面清单	否	无	0%	
8386	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干八家子分支016号八家子变压器	200	29.53%	120.95	120.95	未进入负面清单	否	无	10%	
8387	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干呈家屯分支010号吴家屯台变压器	100	64.43%	25.57	25.57	未进入负面清单	否	无	9%	
8388	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干东甘井分支006号东甘井变压器	100	39.73%	50.27	50.27	未进入负面清单	否	无	4%	
8389	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干东胡屯分支005号东胡屯变压器	200	47.35%	85.30	85.30	未进入负面清单	否	无	4%	
8390	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮南线西湖分岐114号亮河七、十一组变压器	200	72.11%	35.78	20.59	未进入负面清单	否	无	1%	
8391	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干东孙家分支008号东孙屯台变压器	100	35.39%	54.61	54.61	未进入负面清单	否	无	3%	
8392	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干二道分岐005号东二道变压器	200	20.79%	138.42	138.42	未进入负面清单	否	无	1%	
8393	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干二道分岐020号西二道变压器	200	22.58%	134.84	134.84	未进入负面清单	否	无	-2%	
8394	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干分支088号西赵台变压器	200	21.64%	136.72	136.72	未进入负面清单	否	无	-6%	
8395	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干分支109号东宋台变压器	200	22.07%	135.86	135.86	未进入负面清单	否	无	1%	
8396	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干分支143号张家局子变压器	200	18.25%	143.50	143.50	未进入负面清单	否	无	3%	
8397	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干甘井子分支017号前巨龙台变压器	100	38.75%	51.25	51.25	未进入负面清单	否	无	-2%	
8398	国网调兵山市供电公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	10kV亮东线高原分支052号高原四组变压器	200	79.70%	20.59	20.66	未进入负面清单	否	无	3%	
8399	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干高家屯分支020号高家屯变压器	400	19.98%	280.07	280.07	未进入负面清单	否	无	-1%	
8400	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干韩家屯分支002号韩家屯变压器	200	47.33%	85.34	85.34	未进入负面清单	否	无	8%	
8401	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干后邱屯分支003号后邱屯变压器	200	26.69%	126.62	126.62	未进入负面清单	否	无	4%	
8402	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干荆家屯分支005号荆家屯台变压器	200	26.74%	126.53	126.53	未进入负面清单	否	无	-2%	
8403	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干前邱屯分支005号前邱台变压器	100	35.31%	54.69	54.69	未进入负面清单	否	无	5%	
8404	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干王家屯分岐004号王家变压器	200	38.42%	103.15	103.15	未进入负面清单	否	无	-3%	
8405	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干西胡屯分岐028号西胡屯变压器	100	75.00%	15.00	15.00	未进入负面清单	否	无	3%	
8406	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干西巨龙分支003号西巨龙变压器	50	64.53%	12.74	12.74	未进入负面清单	否	无	1%	
8407	国网调兵山市供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV亮南线亮河九组分支004号亮河九组变压器	50	65.28%	12.36	20.74	未进入负面清单	否	无	5%	
8408	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干西孙家分支059号西孙屯家变压器	200	45.20%	89.61	89.61	未进入负面清单	否	无	-1%	
8409	国网西丰县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV庆阳线130右01号机电井公变变压器	50	76.28%	6.86	11.84	未进入负面清单	否	无	1%	
8410	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线北干杨家屯分支043号杨家屯台变压器	200	25.24%	129.52	129.52	未进入负面清单	否	无	-7%	
8411	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线常家屯分支006号常家屯变压器	30	78.35%	3.50	3.50	未进入负面清单	否	无	13%	
8412	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线崔家分岐012号东崔屯变压器	400	30.74%	237.05	237.05	未进入负面清单	否	无	3%	
8413	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线三道十组变压器	200	75.00%	29.99	29.99	未进入负面清单	否	无	4%	
8414	国网清河区供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV油厂线大三家西分06号大三家东公变台区变压器	200	77.77%	24.45	61.03	未进入负面清单	否	无	6%	
8415	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线崔家分岐060号蔬菜大棚变压器	80	40.36%	39.72	39.72	未进入负面清单	否	无	6%	
8416	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线达子屯分支008号达子屯变压器	200	38.87%	102.27	102.27	未进入负面清单	否	无	1%	
8417	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东朝屯分支004号东朝屯变压器	200	25.29%	129.43	129.43	未进入负面清单	否	无	-5%	
8418	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东嘎八组分支004号东嘎八组变压器	100	72.39%	17.61	17.61	未进入负面清单	否	无	-7%	
8419	国网昌图县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV东嘎线萝卜沟分岐039号东双九组变压器	200	70.65%	38.69	141.31	未进入负面清单	否	无	-4%	
8420	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东黄花台分支004号西宋台变压器	100	39.60%	50.40	50.40	未进入负面清单	否	无	-6%	
8421	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东黄花台分支036号吕家村变压器	160	77.46%	20.06	20.06	未进入负面清单	否	无	-41%	
8422	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东黄花台分支060号吕家东崔变压器	100	53.40%	36.60	36.60	未进入负面清单	否	无	7%	
8423	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东黄花台分支084号吕家西崔变压器	200	21.63%	136.73	136.73	未进入负面清单	否	无	2%	
8424	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东黄花台分支123号西黄花变压器	100	36.62%	53.38	53.38	未进入负面清单	否	无	8%	
8425	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东黄花台分支133号东黄花变压器	200	30.29%	119.42	119.42	未进入负面清单	否	无	-2%	
8426	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东烧屯分支003号东烧西变压器	50	76.94%	6.53	6.53	未进入负面清单	否	无	9%	
8427	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东西双井分岐017号西双井变压器	200	17.55%	144.91	144.91	未进入负面清单	否	无	-1%	
8428	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东西双井分岐023号东双井变压器	200	31.36%	117.29	117.29	未进入负面清单	否	无	-6%	
8429	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线东赵台分支001号东赵台变压器	200	30.38%	119.24	119.24	未进入负面清单	否	无	5%	
8430	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线丰收二组分支006号丰收二组变压器	100	44.73%	45.27	45.27	未进入负面清单	否	无	4%	
8431	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线丰收分岐033号丰收五组变压器	50	78.79%	5.61	5.61	未进入负面清单	否	无	-5%	
8432	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线丰收分岐051号丰收六组变压器	100	60.20%	29.80	29.80	未进入负面清单	否	无	-1%	
8433	国网昌图县供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV东双线丰收分岐062号丰收一组变压器	50	65.53%	12.24	35.34	未进入负面清单	否	无	-11%	
8434	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线丰收三组分支020号丰收三组变压器	50	76.85%	6.57	6.57	未进入负面清单	否	无	-3%	
8435	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线丰收四组分支004号丰收四组变压器	100	48.57%	41.43	41.43	未进入负面清单	否	无	-8%	
8436	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线高何家分岐011号高家三组变压器	100	60.38%	29.62	29.62	未进入负面清单	否	无	-5%	
8437	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线高家6、7组分岐013号高家6组变压器	200	25.04%	129.92	129.92	未进入负面清单	否	无	3%	
8438	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线八段一组分支004号八段一组变压器	50	52.07%	18.97	18.97	未进入负面清单	否	无	-11%	
8439	国网昌图县供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV东双线高家村分支006号高家村变压器	100	66.49%	23.51	70.76	未进入负面清单	否	无	-5%	
8440	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线高家二组分支004号高家二组变压器	200	36.51%	106.98	106.98	未进入负面清单	否	无	3%	
8441	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线高家四组分支004号高家四组变压器	100	67.71%	22.29	22.29	未进入负面清单	否	无	3%	
8442	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线高家五组分支011号高家五组变压器	50	66.70%	11.65	11.65	未进入负面清单	否	无	3%	
8443	国网清河区供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV农一线泉眼沟分郎屯支八社小区岐29号变压器	100	57.69%	32.31	15.29	未进入负面清单	否	无	-1%	
8444	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线何家八组分支038号何家八组变压器	200	29.69%	120.61	120.61	未进入负面清单	否	无	2%	
8445	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线岫岩四组分歧020号岫岩四组变压器	100	51.67%	38.33	38.33	未进入负面清单	否	无	-4%	
8446	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线何家六组分支021号何家六组变压器	200	25.32%	129.36	129.36	未进入负面清单	否	无	5%	
8447	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线何家七组分支005号何家七组变压器	200	25.87%	128.26	128.26	未进入负面清单	否	无	-5%	
8448	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线何家三组分支003号何家三组变压器	200	31.92%	116.16	116.16	未进入负面清单	否	无	-6%	
8449	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线何家四组分支008号何家四组变压器	100	39.06%	50.94	50.94	未进入负面清单	否	无	4%	
8450	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线何家五组分支003号何家五组变压器	50	73.17%	8.42	8.42	未进入负面清单	否	无	-8%	
8451	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线何家一组分支002号何家一组变压器	100	34.44%	55.56	55.56	未进入负面清单	否	无	-3%	
8452	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线后双井分支006号后双井台变压器	200	41.02%	97.96	97.96	未进入负面清单	否	无	1%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8453	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线后台子分支008号后台子变压器	100	39.81%	50.19	50.19	未进入负面清单	否	无	-6%	
8454	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV大苇子线东线144号大苇子一组公变台区变压器	100	59.56%	30.44	70.89	未进入负面清单	否	无	-7%	
8455	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线敬老院分支003号敬老院变压器	100	19.37%	70.63	70.63	未进入负面清单	否	无	-22%	
8456	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线刘珠屯分支010号刘珠屯台变压器	100	60.76%	29.24	29.24	未进入负面清单	否	无	-10%	
8457	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线吕家屯分支003号吕家屯变压器	200	23.98%	132.04	132.04	未进入负面清单	否	无	7%	
8458	国网昌图县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV万达线派出所分支003号派出所变压器	100	65.26%	24.74	70.94	未进入负面清单	否	无	-3%	
8459	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干分支167号后干屯变压器	200	24.11%	131.79	131.79	未进入负面清单	否	无	-2%	
8460	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干国家屯分岐004号国家屯台变压器	160	77.06%	20.70	20.70	未进入负面清单	否	无	6%	
8461	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干后赵屯分岐008号南干后赵屯台变压器	100	44.64%	45.36	45.36	未进入负面清单	否	无	-2%	
8462	国网清河区供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV农二线南台分十八道支37+1左01号十八道村3#公变变压器	50	49.05%	20.48	7.66	未进入负面清单	否	无	-8%	
8463	国网调兵山市供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV金家线新河村六组分003号新河村六组变压器	100	68.70%	21.30	10.37	未进入负面清单	否	无	0%	
8464	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干前于屯分岐006号前于屯变压器	100	33.42%	56.58	56.58	未进入负面清单	否	无	-5%	
8465	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干西六马屯分支002号西六马屯变压器	200	26.55%	126.89	126.89	未进入负面清单	否	无	4%	
8466	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干西赵屯分岐006号西赵屯台变压器	400	13.08%	307.68	307.68	未进入负面清单	否	无	8%	
8467	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干线025号前赵屯台变压器	200	20.50%	139.01	139.01	未进入负面清单	否	无	14%	
8468	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干幺郭屯分支003号幺郭屯变压器	100	71.44%	18.56	18.56	未进入负面清单	否	无	2%	
8469	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干幺六马屯分支003号幺六马屯变压器	100	36.95%	53.05	53.05	未进入负面清单	否	无	-1%	
8470	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线南干尹家屯分岐019号尹家屯台变压器	200	29.99%	120.02	120.02	未进入负面清单	否	无	-10%	
8471	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线倪家分岐003号街内2号台变压器	400	72.55%	69.79	69.79	未进入负面清单	否	无	4%	
8472	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线倪家分岐018号双井小桥屯台区变压器	200	21.80%	136.41	136.41	未进入负面清单	否	无	-4%	
8473	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线倪家分岐047号倪家屯变压器	400	16.80%	292.79	292.79	未进入负面清单	否	无	1%	
8474	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线前六马屯分支023号前六马屯台变压器	200	29.64%	120.72	120.72	未进入负面清单	否	无	8%	
8475	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线前新发分支003号前新发变压器	50	46.70%	21.65	21.65	未进入负面清单	否	无	10%	
8476	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线三合屯分支009号三合屯台变压器	100	35.13%	54.87	54.87	未进入负面清单	否	无	-3%	
8477	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线上岭屯分支004号上岭屯变压器	100	29.56%	60.44	60.44	未进入负面清单	否	无	-3%	
8478	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线双庙分岐019号东双庙变压器	200	23.48%	133.04	133.04	未进入负面清单	否	无	3%	
8479	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线四棵分岐021号西烧屯变压器	100	74.98%	15.02	15.02	未进入负面清单	否	无	4%	
8480	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线四棵分岐076号四棵村台变压器	30	47.02%	12.89	12.89	未进入负面清单	否	无	-40%	
8481	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线四棵分岐118号四马屯台变压器	200	21.94%	136.13	136.13	未进入负面清单	否	无	-7%	
8482	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线四棵屯分支006号四棵屯台变压器	200	30.16%	119.69	119.69	未进入负面清单	否	无	5%	
8483	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线宋家分支005号宋家台变压器	200	23.47%	133.06	133.06	未进入负面清单	否	无	3%	
8484	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线孙家八组分支004号孙家八组变压器	100	41.00%	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	10%	
8485	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线孙家六组分支003号孙家六组变压器	200	21.83%	136.35	136.35	未进入负面清单	否	无	11%	
8486	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线孙家五组分支016号孙家一组变压器	100	31.76%	58.24	58.24	未进入负面清单	否	无	-3%	
8487	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线孙家五组分支023号孙家二组变压器	100	40.12%	49.88	49.88	未进入负面清单	否	无	4%	
8488	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线孙家五组分支071号孙家五组变压器	100	49.62%	40.38	40.38	未进入负面清单	否	无	-2%	
8489	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线太平屯分岐034号太平屯变压器	100	72.20%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	0%	
8490	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线王家台分支008号王家台变压器	200	16.02%	147.95	147.95	未进入负面清单	否	无	2%	
8491	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西崔台分支005号王家村变压器	200	72.11%	35.79	35.79	未进入负面清单	否	无	-67%	
8492	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西崔台分支019号西崔台变压器	200	18.27%	143.45	143.45	未进入负面清单	否	无	-3%	
8493	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西岭分岐016号西岭村三组变压器	100	38.66%	51.34	51.34	未进入负面清单	否	无	-4%	
8494	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西岭分支044号西岭八组变压器	200	23.36%	133.27	133.27	未进入负面清单	否	无	-6%	
8495	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西岭九组分支011号西岭九组变压器	50	76.30%	6.85	6.85	未进入负面清单	否	无	-14%	
8496	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西岭七组分支002号西岭七组变压器	200	28.53%	122.93	122.93	未进入负面清单	否	无	-7%	
8497	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV东双线西岭四组分支004号西岭四组变压器	30	61.89%	8.43	21.30	未进入负面清单	否	无	-5%	
8498	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西岭一组分支003号西岭一组变压器	100	79.60%	10.40	10.40	未进入负面清单	否	无	-2%	
8499	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西萝卜分岐002号西萝卜屯变压器	200	21.07%	137.85	137.85	未进入负面清单	否	无	8%	
8500	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线西双庙分支004号西双庙变压器	200	30.64%	118.73	118.73	未进入负面清单	否	无	11%	
8501	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线杨家分支004号杨家台变压器	100	47.51%	42.49	42.49	未进入负面清单	否	无	-10%	
8502	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	10kV银盛线山西分8号变压器	80	54.34%	28.53	28.53	未进入负面清单	否	无	3%	
8503	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线永志分岐002号孙家四组变压器	200	29.03%	121.93	121.93	未进入负面清单	否	无	4%	
8504	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线永志分岐019号孙家三组变压器	100	42.61%	47.39	47.39	未进入负面清单	否	无	8%	
8505	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线永志分岐079号永志5组变压器	200	22.57%	134.87	134.87	未进入负面清单	否	无	-7%	
8506	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线永志六组分支010号永志六组变压器	200	21.26%	137.49	137.49	未进入负面清单	否	无	-5%	
8507	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线永志七组分支004号永志七组变压器	200	23.53%	132.93	132.93	未进入负面清单	否	无	-6%	
8508	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线永志三组分支019号永志四组变压器	50	49.05%	20.48	20.48	未进入负面清单	否	无	8%	
8509	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线永志三组分支032号永志三组变压器	100	78.47%	11.53	9.75	未进入负面清单	否	无	8%	
8510	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线永志一、二组分支003号永志一、二组变压器	200	26.10%	127.81	127.81	未进入负面清单	否	无	9%	
8511	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线于海东萝卜屯分岐003号东萝卜屯变压器	200	22.71%	134.58	134.58	未进入负面清单	否	无	-6%	
8512	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线于海屯分岐016号于海屯变压器	100	30.35%	59.66	59.66	未进入负面清单	否	无	1%	
8513	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线渔场分岐014号渔场台变压器	200	23.10%	133.80	133.80	未进入负面清单	否	无	-2%	
8514	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线扎兰屯分岐013号扎兰屯变压器	200	28.62%	122.77	122.77	未进入负面清单	否	无	3%	
8515	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线张家店分支001号张家店变压器	200	21.12%	137.76	137.76	未进入负面清单	否	无	6%	
8516	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线张家分岐044号元家屯变压器	200	38.50%	103.00	103.00	未进入负面清单	否	无	3%	
8517	国网铁岭县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV李北线烧达沟分张楼西台支2号张楼西变压器	80	61.85%	22.52	14.57	未进入负面清单	否	无	-3%	
8518	国网昌图县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV老四平南线宫家分支015号宫家变压器	30	44.30%	13.71	21.32	未进入负面清单	否	无	10%	
8519	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线主干113号东烧东台变压器	50	67.87%	11.06	11.06	未进入负面清单	否	无	17%	
8520	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线主干193号街内1号变压器	400	72.23%	71.10	71.10	未进入负面清单	否	无	2%	
8521	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线045号付家七队变压器	200	28.98%	122.04	122.04	未进入负面清单	否	无	4%	
8522	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线097号新建七队变压器	200	26.96%	126.07	126.07	未进入负面清单	否	无	3%	
8523	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线130号新建二队变压器	200	30.66%	118.67	118.67	未进入负面清单	否	无	7%	
8524	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线157号姜家一组变压器	200	38.20%	103.61	103.61	未进入负面清单	否	无	1%	
8525	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线168号太民一组变压器	200	20.80%	138.40	138.40	未进入负面清单	否	无	6%	
8526	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线214号张家桥一组变压器	200	53.06%	73.88	73.88	未进入负面清单	否	无	11%	
8527	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线付家六组分歧002号付家六组变压器	400	28.55%	245.79	245.79	未进入负面清单	否	无	-1%	
8528	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线姜家二组分支003号姜家二组变压器	100	55.58%	34.42	34.42	未进入负面清单	否	无	10%	
8529	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线姜家分歧043号姜家村变压器	100	72.47%	17.53	17.53	未进入负面清单	否	无	10%	
8530	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线姜家分歧067号姜家四组变压器	200	38.10%	103.81	103.81	未进入负面清单	否	无	-2%	
8531	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线姜家分歧084号姜家五组变压器	200	37.50%	105.00	105.00	未进入负面清单	否	无	-1%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8532	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线姜家六组分歧002号姜家村六组变压器	200	38.80%	102.39	102.39	未进入负面清单	否	无	-2%	
8533	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线姜家七组分支005号姜家七组变压器	200	79.67%	20.67	20.67	未进入负面清单	否	无	-10%	
8534	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线姜家三组分支011号姜家三组变压器	100	59.24%	30.76	30.76	未进入负面清单	否	无	28%	
8535	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线太民二组分歧002号太民二组变压器	30	78.41%	3.48	3.48	未进入负面清单	否	无	14%	
8536	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV老四平南线翟家分岐013号翟家变压器	30	69.21%	6.24	21.38	未进入负面清单	否	无	23%	
8537	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线太民七组分歧014号新建五组变压器	50	63.51%	13.25	13.25	未进入负面清单	否	无	93%	
8538	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线太民七组分歧060号太民七组变压器	200	19.16%	141.69	141.69	未进入负面清单	否	无	-1%	
8539	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线太民三四组分歧003号太民三组四组变压器	100	61.43%	28.57	28.57	未进入负面清单	否	无	14%	
8540	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线太民五组分歧001号太民五组变压器	200	54.72%	70.57	70.57	未进入负面清单	否	无	6%	
8541	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线新建六组分歧003号新建六组变压器	200	27.07%	125.86	125.86	未进入负面清单	否	无	5%	
8542	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线新建三组分支002号新建三组变压器	50	79.20%	5.40	5.40	未进入负面清单	否	无	3%	
8543	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线新建四组分支006号新建四组变压器	400	17.08%	291.68	291.68	未进入负面清单	否	无	4%	
8544	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线新建一组分歧003号新建一组变压器	200	24.02%	131.97	131.97	未进入负面清单	否	无	-1%	
8545	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线张家桥二组分歧003号张家桥二组变压器	200	57.82%	64.37	64.37	未进入负面清单	否	无	7%	
8546	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线张家桥分歧039号张家桥五组变压器	200	27.35%	125.31	125.31	未进入负面清单	否	无	-5%	
8547	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线张家桥三组分歧003号张家桥三组变压器	200	23.14%	133.72	133.72	未进入负面清单	否	无	-10%	
8548	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线张家桥四组分支013号张家桥四组变压器	100	50.30%	39.70	39.70	未进入负面清单	否	无	-11%	
8549	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV付东线011号农电11号变压器	200	42.24%	95.52	95.52	未进入负面清单	否	无	-10%	
8550	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线002号农电四号一台公变台区变压器	400	28.29%	246.85	246.85	未进入负面清单	否	无	125%	
8551	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线006号农电四号二台公变台区变压器	400	15.33%	298.68	298.68	未进入负面清单	否	无	-11%	
8552	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线033号平房三组二号公变台区变压器	80	38.63%	41.10	41.10	未进入负面清单	否	无	-7%	
8553	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线044+1号平房三组公变台区变压器	200	29.02%	121.97	121.97	未进入负面清单	否	无	-5%	
8554	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线06#分石油分歧13#农电17号变压器	400	77.68%	49.28	49.28	未进入负面清单	否	无	-7%	
8555	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线140号邱家六组公变台区变压器	200	66.34%	47.33	47.33	未进入负面清单	否	无	35%	
8556	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线宝龙分歧028号平房四组公变台区变压器	400	50.03%	159.89	159.89	未进入负面清单	否	无	-1%	
8557	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线农电八号分歧005号农电七号公变台区变压器	400	42.52%	189.93	189.93	未进入负面清单	否	无	6%	
8558	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线农电八号分歧012号农电八号公变台区变压器	400	17.60%	289.58	289.58	未进入负面清单	否	无	-31%	
8559	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线农电十号分歧004号农电三号公变台区变压器	400	46.95%	172.21	172.21	未进入负面清单	否	无	6%	
8560	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线农电十号分歧015号农电十号公变台区变压器	200	46.98%	86.04	86.04	未进入负面清单	否	无	-7%	
8561	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10KV林场线农电站9号分台	400	64.01%	103.97	103.97	未进入负面清单	否	无	-4%	
8562	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线农电站十三号分支002号公变台区变压器	100	43.58%	46.42	46.42	未进入负面清单	否	无	-1%	
8563	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	巴虎三组台	200	78.33%	23.33	23.33	未进入负面清单	否	无	1%	
8564	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线平房二组分支002号平房二组公变台区变压器	400	47.69%	169.24	169.24	未进入负面清单	否	无	-2%	
8565	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线平房六组分支002号平房六组公变台区变压器	400	45.55%	177.80	177.80	未进入负面清单	否	无	-15%	
8566	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线平房七组分支014号平房七组公变台区变压器	30	78.06%	3.58	3.58	未进入负面清单	否	无	103%	
8567	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线平房五组分支008号平房五公变台区变压器	200	25.32%	129.36	129.36	未进入负面清单	否	无	-6%	
8568	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线平房小区分支005号平房小区公变台区变压器	315	77.21%	40.27	40.27	未进入负面清单	否	无	44%	
8569	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线平房一组分支002号平房一组公变台区变压器	200	24.23%	131.53	131.53	未进入负面清单	否	无	373%	
8570	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线邱家分歧007号邱家五组公变台区变压器	200	22.39%	135.23	135.23	未进入负面清单	否	无	-7%	
8571	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线邱家分歧058号邱家三组公变台区变压器	100	36.72%	53.29	53.29	未进入负面清单	否	无	-18%	
8572	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线邱家七组分支002号邱家七组公变台区变压器	200	13.86%	152.27	152.27	未进入负面清单	否	无	-13%	
8573	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线邱家四组分支002号邱家四组公变台区变压器	200	26.12%	127.76	127.76	未进入负面清单	否	无	-10%	
8574	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线邱家一组分支026号邱家一组公变台区变压器	100	24.72%	65.28	65.28	未进入负面清单	否	无	-2%	
8575	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线邱家一组分支032号邱家一、二组变压器	200	23.81%	132.38	132.38	未进入负面清单	否	无	-1%	
8576	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线石油分歧019号农电十二号公变台区变压器	400	63.66%	105.36	105.36	未进入负面清单	否	无	-8%	
8577	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线石油分歧030号农电十八号公变台区变压器	200	19.93%	140.15	140.15	未进入负面清单	否	无	-7%	
8578	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线石油分歧09号农电七号公变台区变压器	400	42.99%	188.05	188.05	未进入负面清单	否	无	-3%	
8579	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线主干6#分农电8#分4#分所用变	160	50.57%	63.09	63.09	未进入负面清单	否	无	-50%	
8580	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付粮线	10kV付粮线022号农电六号变压器	400	31.48%	234.10	234.10	未进入负面清单	否	无	-8%	
8581	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线129号山河四组变压器	200	49.27%	81.46	81.46	未进入负面清单	否	无	81%	
8582	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线140号山河三组变压器	50	73.13%	8.43	8.43	未进入负面清单	否	无	-2%	
8583	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线151号山河二组变压器	200	30.51%	118.98	118.98	未进入负面清单	否	无	-12%	
8584	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV付远线158号山河一组变压器	50	66.25%	11.87	35.65	未进入负面清单	否	无	-1%	
8585	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线167号山河八组变压器	100	46.01%	43.99	43.99	未进入负面清单	否	无	-5%	
8586	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线大地分歧008号付家三组变压器	200	79.19%	21.62	21.62	未进入负面清单	否	无	5%	
8587	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线大地分歧072号友好八组变压器	50	60.32%	14.84	14.84	未进入负面清单	否	无	-13%	
8588	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线大地分歧086号友好三组变压器	315	42.51%	149.60	149.60	未进入负面清单	否	无	28%	
8589	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线大地分歧160号大地二组变压器	400	34.06%	223.76	223.76	未进入负面清单	否	无	3%	
8590	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线大地分歧19号杆大地一组北变压器	200	53.33%	73.34	73.34	未进入负面清单	否	无	62%	
8591	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线大地三组分支004号大地三组变压器	100	48.61%	41.39	41.39	未进入负面清单	否	无	-3%	
8592	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线大地四组分支002号大地四组变压器	200	43.06%	93.89	93.89	未进入负面清单	否	无	-28%	
8593	国网昌图县供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV付远线大地五组分支011号小城五组变压器	30	51.95%	11.41	21.41	未进入负面清单	否	无	2%	
8594	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线大地五组分支027号大地五组变压器	400	17.93%	288.26	288.26	未进入负面清单	否	无	5%	
8595	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV付远线大地一组分004号大地一组变压器	200	74.85%	30.31	142.97	未进入负面清单	否	无	-18%	
8596	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线付家二组分歧005号付家二组变压器	400	30.04%	239.82	239.82	未进入负面清单	否	无	-12%	
8597	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10KV付远线付家二组分台	400	60.92%	116.33	116.33	未进入负面清单	否	无	-45%	
8598	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线付家一组分歧009号付家一组变压器	400	53.54%	145.85	145.85	未进入负面清单	否	无	-68%	
8599	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线老曲店分歧026号老曲店五组变压器	50	62.88%	13.56	13.56	未进入负面清单	否	无	73%	
8600	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线老曲店分歧039号老曲店四组变压器	80	66.75%	18.60	18.60	未进入负面清单	否	无	12%	
8601	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线老曲店分歧043号老曲店四组（2）变压器	200	24.16%	131.68	131.68	未进入负面清单	否	无	4%	
8602	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线老曲店五组分支002号老曲店五组(2)变压器	200	29.40%	121.19	121.19	未进入负面清单	否	无	2%	
8603	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线山河六组分支004号山河六组变压器	200	22.88%	134.23	134.23	未进入负面清单	否	无	-7%	
8604	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线山河七组分歧041号山河七组变压器	30	32.95%	17.12	57.05	未进入负面清单	否	无	4%	
8605	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线山河五组分支003号山河五组变压器	100	44.43%	45.57	45.57	未进入负面清单	否	无	1%	
8606	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线小城二组分支003号小城二组变压器	400	40.42%	198.34	198.34	未进入负面清单	否	无	5%	
8607	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线小城分歧033号小城三组变压器	200	28.85%	122.31	122.31	未进入负面清单	否	无	-6%	
8608	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线小城分歧058号小城四组变压器	100	76.65%	13.35	13.35	未进入负面清单	否	无	78%	
8609	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线小城一组分支005号小城一组变压器	200	25.74%	128.51	128.51	未进入负面清单	否	无	2%	
8610	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线友好分歧016号友好二组变压器	200	41.38%	97.23	97.23	未进入负面清单	否	无	1%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8611	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线友好分歧044号友好六组变压器	400	22.52%	269.90	269.90	未进入负面清单	否	无	4%	
8612	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线友好七组分支024号友好五组变压器	200	32.88%	114.24	114.24	未进入负面清单	否	无	3%	
8613	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线友好七组分支035号友好七组变压器	200	33.38%	113.23	113.23	未进入负面清单	否	无	4%	
8614	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线友好四组分支003号友好四组变压器	200	45.05%	89.90	89.90	未进入负面清单	否	无	-3%	
8615	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线友好一组分支002号友好一组变压器	200	31.32%	117.35	117.35	未进入负面清单	否	无	-2%	
8616	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线远大八组分支002号远大八组变压器	200	42.88%	94.25	94.25	未进入负面清单	否	无	-1%	
8617	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线远大二组分支004号远大二组变压器	200	29.63%	120.74	120.74	未进入负面清单	否	无	-2%	
8618	国网调兵山市供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV通江口线古于一组006号古于一组变压器	50	61.47%	14.27	10.39	未进入负面清单	否	无	95%	
8619	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线远大三组分支006号远大三组变压器	100	78.53%	11.47	11.47	未进入负面清单	否	无	1%	
8620	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV老四平北线徐家三组分支007号变压器	80	67.83%	17.73	57.26	未进入负面清单	否	无	5%	
8621	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线远大五组分支004号远大五组变压器	50	78.99%	5.51	5.51	未进入负面清单	否	无	8%	
8622	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线远大一组分支003号远大一组变压器	100	72.39%	17.61	17.61	未进入负面清单	否	无	-14%	
8623	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线张家二组分支002号张家二组变压器	400	33.44%	226.25	226.25	未进入负面清单	否	无	-4%	
8624	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线张家分歧014号张家一组变压器	100	79.67%	10.33	10.33	未进入负面清单	否	无	45%	
8625	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线张家六组分支005号张家六组变压器	100	38.05%	51.95	51.95	未进入负面清单	否	无	-8%	
8626	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线张家七组分歧038号张家七组变压器	200	20.81%	138.38	138.38	未进入负面清单	否	无	-8%	
8627	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线张家三、四组分支002号张家三、四组变压器	400	23.70%	265.19	265.19	未进入负面清单	否	无	66%	
8628	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线张家五组分支002号张家五组变压器	200	24.62%	130.76	130.76	未进入负面清单	否	无	22%	
8629	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线长山二组分支008号长山二组变压器	100	56.62%	33.38	33.38	未进入负面清单	否	无	4%	
8630	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线长山分歧027号长山八组变压器	80	74.06%	12.75	12.75	未进入负面清单	否	无	-5%	
8631	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线长山分歧039号长山七组变压器	80	54.62%	28.30	28.30	未进入负面清单	否	无	-13%	
8632	国网清河区供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV松边线冰峪西公变台区变压器	30	61.09%	8.67	4.60	未进入负面清单	否	无	-5%	
8633	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线长山分歧101号长山一组变压器	200	35.95%	108.09	108.09	未进入负面清单	否	无	-7%	
8634	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线长山三组分支002号长山三组变压器	100	39.75%	50.25	50.25	未进入负面清单	否	无	12%	
8635	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线长山四组分支005号长山四组变压器	400	20.89%	276.44	276.44	未进入负面清单	否	无	14%	
8636	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线长山五组分支013号长山五组变压器	200	30.23%	119.54	119.54	未进入负面清单	否	无	-11%	
8637	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线主干141号山河三组2变压器	100	34.69%	55.31	55.31	未进入负面清单	否	无	53%	
8638	国网昌图县供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	10kV农村北线东贺分歧031号东偏西化变压器	200	73.14%	33.72	143.20	未进入负面清单	否	无	-21%	
8639	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV付远线农电1号分008号农电1号变压器	400	23.45%	266.22	266.22	未进入负面清单	否	无	-7%	
8640	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10KV付远线主干线13#分3#杆农电站1号(2)变压器	400	40.66%	197.36	197.36	未进入负面清单	否	无	-13%	
8641	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线昌盛粮贸分支004号大王村部变压器	30	76.22%	4.13	4.13	未进入负面清单	否	无	-29%	
8642	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV平铁线建设村分12左2号建设6台区变压器	100	64.45%	25.55	27.20	未进入负面清单	否	无	6%	
8643	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线大王四组分支011号大王四组变压器	100	66.23%	23.78	23.78	未进入负面清单	否	无	1%	
8644	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线大王五组分支004号副杆大王五组变压器	200	24.82%	130.37	130.37	未进入负面清单	否	无	-9%	
8645	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线大王一、二组分支002号大王二组变压器	200	30.57%	118.86	118.86	未进入负面清单	否	无	8%	
8646	国网西丰县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV天德线太华分复兴东支04号复兴东公变台区变压器	50	56.24%	16.88	47.44	未进入负面清单	否	无	6%	
8647	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二分场北分支003号副杆二分场北变压器	400	22.06%	271.78	271.78	未进入负面清单	否	无	19%	
8648	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二分场南分支003号副杆二分场南变压器	50	47.88%	21.06	42.12	未进入负面清单	否	无	2%	
8649	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河二组A分支002号二河二组变压器	200	19.42%	141.16	141.16	未进入负面清单	否	无	48%	
8650	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河二组B分支004号二河二组（2）变压器	200	18.56%	142.88	142.88	未进入负面清单	否	无	4%	
8651	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河分歧005号高尔二组变压器	200	16.11%	147.79	147.79	未进入负面清单	否	无	2%	
8652	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河分歧060号刘房村变压器	100	40.48%	49.52	49.52	未进入负面清单	否	无	-4%	
8653	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河分歧159号二河五六组变压器	200	9.17%	161.65	161.65	未进入负面清单	否	无	-14%	
8654	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河三组分支002号二河三组变压器	200	32.62%	114.76	114.76	未进入负面清单	否	无	11%	
8655	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河四组分支005号二河四组变压器	50	78.49%	5.75	5.75	未进入负面清单	否	无	7%	
8656	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河一组分支019号二河一组变压器	100	56.82%	33.18	33.18	未进入负面清单	否	无	2%	
8657	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线高尔六组分支004号高尔六组变压器	100	34.65%	55.35	55.35	未进入负面清单	否	无	0%	
8658	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线高尔七组分支018号高尔七组变压器	30	36.72%	15.98	53.28	未进入负面清单	否	无	5%	
8659	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	清辽十三队	30	61.92%	8.42	14.04	未进入负面清单	否	无	3%	
8660	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线高尔四组分支013号高尔四组变压器	100	37.51%	52.49	52.49	未进入负面清单	否	无	8%	
8661	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线高尔五组分支004号高尔五组变压器	50	57.18%	16.41	16.41	未进入负面清单	否	无	0%	
8662	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线高尔一组分支004号高尔一组变压器	200	25.55%	128.89	128.89	未进入负面清单	否	无	-12%	
8663	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰二组分支008号海丰二组2号变压器	200	9.14%	161.73	161.73	未进入负面清单	否	无	19%	
8664	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰二组分支017号海丰二组变压器	50	57.74%	16.13	16.13	未进入负面清单	否	无	4%	
8665	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰分歧095号海丰四组变压器	400	40.74%	197.03	197.03	未进入负面清单	否	无	21%	
8666	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰分歧104号海丰五组变压器	200	75.49%	29.02	29.02	未进入负面清单	否	无	-4%	
8667	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰分歧136号海丰七组变压器	200	19.93%	140.15	140.15	未进入负面清单	否	无	9%	
8668	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰六组分支020号海丰六组变压器	100	39.81%	50.19	50.19	未进入负面清单	否	无	3%	
8669	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV煤矿线新开分005号新开变压器	80	67.53%	17.98	18.99	未进入负面清单	否	无	-9%	
8670	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰三组分支010号农场四大队2变压器	30	75.40%	4.38	4.38	未进入负面清单	否	无	10%	
8671	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰三组分支020号海丰三组2号变压器	200	17.42%	145.16	145.16	未进入负面清单	否	无	-2%	
8672	国网昌图县供电公司	张相66kV变电站	10kV三台线	10kV宝西线龙凤沟一组分支003号龙凤沟一组变压器	50	60.88%	14.56	35.81	未进入负面清单	否	无	-17%	
8673	国网昌图县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV三江南线刘塘房村分支003号刘塘房变压器	100	62.55%	27.45	71.71	未进入负面清单	否	无	-9%	
8674	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线刘塘房二组分支002号刘塘房二组变压器	200	23.01%	133.98	133.98	未进入负面清单	否	无	-4%	
8675	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线会文分11号会文屯公变台区变压器	80	75.85%	11.32	28.30	未进入负面清单	否	无	3%	
8676	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线刘塘房三组分支003号刘塘房三组变压器	100	47.41%	42.59	42.59	未进入负面清单	否	无	3%	
8677	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线刘塘房四组分支006号刘塘房四组变压器	100	28.29%	61.71	61.71	未进入负面清单	否	无	-2%	
8678	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线刘塘房一分支007号刘塘房一组变压器	200	21.43%	137.15	137.15	未进入负面清单	否	无	2%	
8679	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农场一分场分支005号杆农场一分场1变压器	100	37.77%	52.23	52.23	未进入负面清单	否	无	0%	
8680	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农场一分场分支015号农场一分场（2）变压器	200	25.65%	128.71	128.71	未进入负面清单	否	无	-10%	
8681	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农电2号（2）分支007号农电2号（2）变压器	100	74.00%	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	20%	
8682	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农电5（2）分支005号农电5（2）变压器	200	18.35%	143.30	143.30	未进入负面清单	否	无	-17%	
8683	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农电七号分支005号农电七号变压器	200	56.60%	66.81	66.81	未进入负面清单	否	无	91%	
8684	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农电站19号柱上变	400	70.31%	78.77	78.77	未进入负面清单	否	无	-23%	
8685	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农电站20号柱上变	400	52.02%	151.90	151.90	未进入负面清单	否	无	-9%	
8686	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线三分场(2)分支005号三分场(2)变压器	100	79.66%	10.34	10.34	未进入负面清单	否	无	-48%	
8687	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线三分场分支003号三分场（1）变压器	80	67.19%	18.25	18.25	未进入负面清单	否	无	56%	
8688	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五分场分支018号五分场变压器	200	13.31%	153.38	153.38	未进入负面清单	否	无	3%	
8689	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五丰八组分支003号五丰八组变压器	200	19.28%	141.44	141.44	未进入负面清单	否	无	-7%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8690	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五丰分岐006号副杆友爱四组变压器	400	12.87%	308.52	308.52	未进入负面清单	否	无	1%	
8691	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五丰分岐015号友爱八组变压器	100	43.33%	46.67	46.67	未进入负面清单	否	无	5%	
8692	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五丰分岐037号副杆友爱六组变压器	100	62.79%	27.21	27.21	未进入负面清单	否	无	3%	
8693	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五丰九组分支002号五丰九组变压器	30	70.67%	5.80	5.80	未进入负面清单	否	无	2%	
8694	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五丰七组分支006号五丰七组变压器	200	59.94%	60.13	60.13	未进入负面清单	否	无	-8%	
8695	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV东双线高家6、7组分岐029号高家7组变压器	100	65.34%	24.66	71.72	未进入负面清单	否	无	-2%	
8696	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五丰十一组分支004号副杆五丰十一组变压器	100	72.42%	17.58	17.58	未进入负面清单	否	无	-70%	
8697	国网昌图县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10KV三江南线五丰十组分台	400	77.23%	51.09	286.92	未进入负面清单	否	无	-62%	
8698	国网昌图县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV三江南线五丰十组分支008号副杆五丰十组变压器	100	79.81%	10.19	71.75	未进入负面清单	否	无	3%	
8699	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五丰四组分支002号五丰四组变压器	100	33.79%	56.21	56.21	未进入负面清单	否	无	-5%	
8700	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五丰五组分支002号五丰三组变压器	200	78.00%	24.01	24.01	未进入负面清单	否	无	67%	
8701	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五丰五组分支025号五丰六组变压器	100	69.32%	20.68	20.68	未进入负面清单	否	无	4%	
8702	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五丰五组分支043号五丰五组变压器	200	17.02%	145.96	145.96	未进入负面清单	否	无	-3%	
8703	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五丰一组分支004号五丰二组变压器	100	42.36%	47.64	47.64	未进入负面清单	否	无	0%	
8704	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五丰一组分支017号五丰一组变压器	50	62.93%	13.54	13.54	未进入负面清单	否	无	1%	
8705	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线养老院分支007号养老院变压器	200	44.16%	91.68	91.68	未进入负面清单	否	无	-15%	
8706	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线友爱三组分支015号友爱三组变压器	400	16.78%	292.88	292.88	未进入负面清单	否	无	7%	
8707	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线友爱五组分支003号友爱五组变压器	100	71.38%	18.62	18.62	未进入负面清单	否	无	2%	
8708	国网调兵山市供电公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	10kV亮东线高原5组分支006号高原5组变压器	20	55.81%	6.84	3.13	未进入负面清单	否	无	3%	
8709	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线友爱一组分支024号副杆友爱一组变压器	315	24.87%	205.16	205.16	未进入负面清单	否	无	5%	
8710	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线主干010号农电变压器	400	56.50%	133.98	133.98	未进入负面清单	否	无	-4%	
8711	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线主干023+2号农电2号变压器	200	40.47%	99.06	99.06	未进入负面清单	否	无	-1%	
8712	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线主干92号小王屯变压器	100	54.08%	35.92	35.92	未进入负面清单	否	无	-4%	
8713	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线079号大房村1组变压器	400	20.20%	279.20	279.20	未进入负面清单	否	无	8%	
8714	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线111号向前1组变压器	400	29.31%	242.74	242.74	未进入负面清单	否	无	5%	
8715	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10KV古粮线216号分6号玉国7组变压器	200	14.48%	151.04	151.04	未进入负面清单	否	无	0%	
8716	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线279#分1#分于树10组变压器	200	7.56%	164.88	164.88	未进入负面清单	否	无	-10%	
8717	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线300号于术村三组变压器	200	25.59%	128.82	128.82	未进入负面清单	否	无	5%	
8718	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线320号于术村一组变压器	200	24.19%	131.63	131.63	未进入负面清单	否	无	13%	
8719	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线大房3组分歧004号大房3组变压器	400	40.13%	199.49	199.49	未进入负面清单	否	无	0%	
8720	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线大房7组分歧015号大房7组变压器	100	37.76%	52.24	52.24	未进入负面清单	否	无	58%	
8721	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线大房8组分歧003号大房8组变压器	200	45.45%	89.11	89.11	未进入负面清单	否	无	11%	
8722	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV街内乙线039号县委二、三栋变压器	315	76.34%	43.04	226.11	未进入负面清单	否	无	-17%	
8723	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线大房村2组分支004号大房村2组变压器	400	14.50%	301.99	301.99	未进入负面清单	否	无	-5%	
8724	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线大房村分支001号大房村变压器	200	72.04%	35.92	35.92	未进入负面清单	否	无	28%	
8725	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线大房六组分歧007号大房六组变压器	400	15.97%	296.11	296.11	未进入负面清单	否	无	9%	
8726	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线大房四组分歧007号大房四组变变压器	400	73.07%	67.74	67.74	未进入负面清单	否	无	17%	
8727	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线大房五组分歧006号大房五组变压器	200	70.94%	38.12	38.12	未进入负面清单	否	无	-3%	
8728	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线三道二三组分支007号二三组变压器	400	52.54%	149.84	149.84	未进入负面清单	否	无	-2%	
8729	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线三道分歧026号三道村1、7组变压器	400	68.08%	87.70	87.70	未进入负面清单	否	无	-6%	
8730	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线三道分歧057号三道6组变压器	200	46.90%	86.21	86.21	未进入负面清单	否	无	-7%	
8731	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线三道分歧三道八组变压器	400	45.86%	176.54	176.54	未进入负面清单	否	无	-6%	
8732	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线三道四组分支004号三道四组变压器	400	51.46%	154.15	154.15	未进入负面清单	否	无	-1%	
8733	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线三道五组分支005号三道五组变压器	200	78.39%	23.23	23.23	未进入负面清单	否	无	-9%	
8734	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线五—4组分支003号五—4组变压器	200	54.39%	71.21	71.21	未进入负面清单	否	无	-14%	
8735	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线五—5组分支002号五—5组变压器	400	52.26%	150.97	150.97	未进入负面清单	否	无	-13%	
8736	国网昌图县供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV古粮线五—6组分支002号五—6组变压器	100	74.31%	15.69	71.79	未进入负面清单	否	无	-2%	
8737	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线五一二组分支002号五一二组变压器	200	30.58%	118.85	118.85	未进入负面清单	否	无	7%	
8738	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线五一三组分支005号五一三组变压器	400	19.35%	282.60	282.60	未进入负面清单	否	无	28%	
8739	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线五一一组分支002号五一一组变压器	400	24.72%	261.14	261.14	未进入负面清单	否	无	-1%	
8740	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线向前2组分歧017号向前2组变压器	200	43.33%	93.34	93.34	未进入负面清单	否	无	42%	
8741	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线向前4组分歧002号向前4组变压器	200	27.95%	124.11	124.11	未进入负面清单	否	无	4%	
8742	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线向前6、7组分歧008号向前6、7组变压器	400	58.66%	125.36	125.36	未进入负面清单	否	无	-2%	
8743	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线向前8组分歧003号向前8组变压器	400	26.03%	255.87	255.87	未进入负面清单	否	无	1%	
8744	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线向前分歧021号向前三组变压器	200	58.25%	63.49	63.49	未进入负面清单	否	无	-11%	
8745	国网银州区供电分公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	交通线47#右分2#甲	630	55.14%	219.62	135.65	未进入负面清单	否	无	3%	
8746	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线于术二组分歧008号于术二组变压器	200	30.92%	118.15	118.15	未进入负面清单	否	无	6%	
8747	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线于术九组分支003号于术六组变压器	200	63.05%	53.91	53.91	未进入负面清单	否	无	19%	
8748	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线于术九组分支020号于术八组变压器	200	26.73%	126.55	126.55	未进入负面清单	否	无	2%	
8749	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线于术九组分支037号于术九组变压器	400	13.63%	305.49	305.49	未进入负面清单	否	无	-1%	
8750	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线于术七组分支001号于术七组变压器	200	34.14%	111.73	111.73	未进入负面清单	否	无	6%	
8751	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线于术四组分歧003号于术四组变压器	400	33.46%	226.17	226.17	未进入负面清单	否	无	13%	
8752	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线于术五组分歧004号于术五组变压器	400	25.52%	257.94	257.94	未进入负面清单	否	无	0%	
8753	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线于树6,7,8,9组分支30#分于树11组变压器	200	30.66%	118.68	118.68	未进入负面清单	否	无	3%	
8754	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线玉国1、5组分支003号玉国1、5组变压器	200	77.04%	25.91	25.91	未进入负面清单	否	无	-8%	
8755	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线玉国2、3组分支004号玉国3组变压器	200	26.71%	126.59	126.59	未进入负面清单	否	无	9%	
8756	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线玉国2组分支001号玉国2组变压器	200	53.74%	72.53	72.53	未进入负面清单	否	无	-1%	
8757	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线玉国4、6组分歧001号玉国4、6组变压器	400	37.05%	211.82	211.82	未进入负面清单	否	无	1%	
8758	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线朱家二组分支004号朱家二组变压器	400	16.12%	295.51	295.51	未进入负面清单	否	无	6%	
8759	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线朱家三组分支003号朱家三组变压器	400	12.50%	309.98	309.98	未进入负面清单	否	无	1%	
8760	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线朱家四组A分支001号朱家四组变压器	100	25.66%	64.34	64.34	未进入负面清单	否	无	31%	
8761	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线朱家四组分支018号朱家五组变压器	200	79.59%	20.81	20.81	未进入负面清单	否	无	5%	
8762	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线朱家一组分支008号朱家六组变压器	400	51.12%	155.52	155.52	未进入负面清单	否	无	-14%	
8763	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线朱家一组分支030号朱家一组变压器	400	59.26%	122.98	122.98	未进入负面清单	否	无	-66%	
8764	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kv古西南干线10组分支1#杆古于十组变压器	400	13.63%	305.50	305.50	未进入负面清单	否	无	3%	
8765	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干22#营业所锅炉变压器	160	66.33%	37.88	37.88	未进入负面清单	否	无	-6%	
8766	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分122号小会二组变压器	100	78.36%	11.64	11.64	未进入负面清单	否	无	-18%	
8767	国网昌图县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV古西线北干分193号兴隆四组变压器	200	61.68%	56.63	143.75	未进入负面清单	否	无	-3%	
8768	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV古西线北干分55号小山一组变压器	200	74.65%	30.70	143.79	未进入负面清单	否	无	14%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8769	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分85号小山三组变压器	400	59.05%	123.80	123.80	未进入负面清单	否	无	-11%	
8770	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分供销支01号供销综合变压器	400	17.11%	291.55	291.55	未进入负面清单	否	无	12%	
8771	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分劳动八、十二支12号劳动十二组变压器	200	78.51%	22.98	22.98	未进入负面清单	否	无	-48%	
8772	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分劳动八、十二支34号劳动八组变压器	200	28.49%	123.03	123.03	未进入负面清单	否	无	-3%	
8773	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV东双线何家二组分支003号何家二组变压器	50	74.69%	7.66	35.95	未进入负面清单	否	无	-4%	
8774	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分劳动二、十组支12号劳动二组变压器	315	71.01%	59.81	59.81	未进入负面清单	否	无	16%	
8775	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分劳动九组支06号劳动九组变压器	80	62.58%	21.94	21.94	未进入负面清单	否	无	-5%	
8776	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分劳动六组支01号劳动六组变压器	100	43.12%	46.88	46.88	未进入负面清单	否	无	-1%	
8777	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分劳动三、十一组支32号劳动四组变压器	200	63.17%	53.66	53.66	未进入负面清单	否	无	-6%	
8778	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分劳动三组支10号劳动三组变压器	100	57.66%	32.34	32.34	未进入负面清单	否	无	2%	
8779	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV古西线北干分劳动十一组支02号劳动十一组变压器	315	77.50%	39.38	226.93	未进入负面清单	否	无	-63%	
8780	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分劳动五组支02号劳动五组变压器	200	20.46%	139.09	139.09	未进入负面清单	否	无	15%	
8781	国网昌图县供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	10kV古西线北干分劳动一组支05号劳动一组变压器	200	66.17%	47.66	144.17	未进入负面清单	否	无	-8%	
8782	国网昌图县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV古西线北干分劳动支148号劳动七组变压器	100	63.95%	26.05	72.18	未进入负面清单	否	无	-67%	
8783	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线小黑村一组分15号小黑村一组变压器	100	78.01%	11.99	11.99	未进入负面清单	否	无	5%	
8784	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分良种一组支03号良种一组变压器	400	22.42%	270.34	270.34	未进入负面清单	否	无	6%	
8785	国网调兵山市供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV后窑西线主干17号后窑乡政府家属楼变台变压器	315	57.81%	101.39	33.18	未进入负面清单	否	无	-5%	
8786	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分平安二组支24号平安二组变压器	200	39.08%	101.83	101.83	未进入负面清单	否	无	-3%	
8787	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分平安三组支02号平安三组变压器	400	26.60%	253.59	253.59	未进入负面清单	否	无	2%	
8788	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分平安四组支13号平安四组变压器	100	24.04%	65.96	65.96	未进入负面清单	否	无	-11%	
8789	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分平安一组支24号平安一组变压器	50	77.59%	6.21	6.21	未进入负面清单	否	无	27%	
8790	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分小会三组支11号小会三组变压器	200	58.72%	62.55	62.55	未进入负面清单	否	无	2%	
8791	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分小会四组支04号小会四组变压器	80	71.42%	14.87	14.87	未进入负面清单	否	无	-43%	
8792	国网铁岭县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV社直线线麻沟分2号线麻沟变压器	30	71.97%	5.41	5.49	未进入负面清单	否	无	-3%	
8793	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分小山二组支02号小山二组变压器	160	57.52%	51.96	51.96	未进入负面清单	否	无	3%	
8794	国网昌图县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV古西线北干分小山六组支07号小山六组变压器	100	75.55%	14.45	72.19	未进入负面清单	否	无	4%	
8795	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分小山四组支06号小山四组变压器	200	58.25%	63.50	63.50	未进入负面清单	否	无	3%	
8796	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分小山五组支10号小山五组变压器	200	44.51%	90.98	90.98	未进入负面清单	否	无	10%	
8797	国网昌图县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV古西线北干分兴隆二组支04号兴隆二组变压器	50	65.29%	12.36	36.17	未进入负面清单	否	无	2%	
8798	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分兴隆三组支22号兴隆三组变压器	200	22.28%	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	-6%	
8799	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分兴隆五组支04号兴隆五组变压器	100	53.15%	36.85	36.85	未进入负面清单	否	无	-4%	
8800	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分兴隆一、二组组支20号兴隆一组变压器	200	51.54%	76.92	76.92	未进入负面清单	否	无	8%	
8801	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线东风分18号兴国四组变压器	200	21.68%	136.64	136.64	未进入负面清单	否	无	83%	
8802	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线东风分70号东风八组变压器	250	9.11%	202.22	202.22	未进入负面清单	否	无	150%	
8803	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线东风分东风二、七组支09号东风二组变压器	100	76.95%	13.05	13.05	未进入负面清单	否	无	4%	
8804	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV街内甲线三局分歧008号副杆三局大开发新楼变压器	160	77.37%	20.20	115.76	未进入负面清单	否	无	-9%	
8805	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线东风分东风三组支01号东风三组变压器	100	78.72%	11.28	11.28	未进入负面清单	否	无	-8%	
8806	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线东风分东风四组支23号东风四组变压器	50	77.69%	6.15	6.15	未进入负面清单	否	无	11%	
8807	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线东风分东风五、六组支34号东风六组变压器	400	43.98%	184.06	184.06	未进入负面清单	否	无	-1%	
8808	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线东风分东风五组支04号东风五组变压器	200	40.95%	98.09	98.09	未进入负面清单	否	无	-35%	
8809	国网昌图县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV古西线东风分东风一组支13号东风一组变压器	200	64.07%	51.85	144.70	未进入负面清单	否	无	-28%	
8810	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线东风分兴国三组支02号兴国三组变压器	200	51.87%	76.25	76.25	未进入负面清单	否	无	20%	
8811	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线东风分兴国五组支09号兴国五组变压器	100	49.74%	40.26	40.26	未进入负面清单	否	无	1%	
8812	国网调兵山市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV后窑西线后窑5组分支002号后窑5组变压器	100	44.06%	45.94	10.54	未进入负面清单	否	无	-34%	
8813	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分13号街东变压器	315	65.88%	75.97	75.97	未进入负面清单	否	无	0%	
8814	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分245号五四三组变压器	200	41.26%	97.49	97.49	未进入负面清单	否	无	-4%	
8815	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分48#南一井台区变压器	100	58.34%	31.66	31.66	未进入负面清单	否	无	3%	
8816	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分33号古于三组变压器	400	34.19%	223.24	223.24	未进入负面清单	否	无	6%	
8817	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分古于八组支07号古于八组变压器	100	33.21%	56.79	56.79	未进入负面清单	否	无	-5%	
8818	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV古西线南干分古于七组支06号古于七组变压器	100	78.81%	11.19	72.41	未进入负面清单	否	无	-2%	
8819	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分古于四组支16号古于四组变压器	200	60.11%	59.78	59.78	未进入负面清单	否	无	4%	
8820	国网昌图县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV古西线南干分古于五、六组支06号古于六组变压器	100	70.68%	19.32	72.50	未进入负面清单	否	无	-4%	
8821	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分古于五、六组支17号古于五组变压器	200	48.44%	83.13	83.13	未进入负面清单	否	无	-2%	
8822	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分古于一、二组支07号古于二组变压器	200	79.19%	21.61	18.01	未进入负面清单	否	无	7%	
8823	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分古于一、二组支23号古于一组变压器	400	16.96%	292.17	292.17	未进入负面清单	否	无	4%	
8824	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分哈尔二组支01号哈尔二组变压器	80	62.10%	22.32	22.32	未进入负面清单	否	无	9%	
8825	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分哈尔七组支09号哈尔七组变压器	400	21.90%	272.42	272.42	未进入负面清单	否	无	0%	
8826	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分哈尔三组支15号哈尔三组变压器	400	42.76%	188.98	188.98	未进入负面清单	否	无	-5%	
8827	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分哈尔四组支12号哈尔四组变压器	200	19.25%	141.50	141.50	未进入负面清单	否	无	2%	
8828	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分哈尔五、六组08号哈尔五、六组变压器	200	59.78%	60.43	60.43	未进入负面清单	否	无	1%	
8829	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分哈尔一组支02号哈尔一组变压器	200	51.02%	77.96	77.96	未进入负面清单	否	无	7%	
8830	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分街南支03左04号街南变压器	400	47.16%	171.36	171.36	未进入负面清单	否	无	-11%	
8831	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分街西支03右01号街西变压器	315	64.75%	79.55	79.55	未进入负面清单	否	无	19%	
8832	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分街西支04左01号古于九组变压器	80	24.90%	52.08	52.08	未进入负面清单	否	无	22%	
8833	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线红杏分大靠东支4号大靠东变压器	30	79.74%	3.08	3.08	未进入负面清单	否	无	5%	
8834	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分力明七组支02号力明七组变压器	200	25.83%	128.35	128.35	未进入负面清单	否	无	33%	
8835	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV东双线195#营业所锅炉	160	68.39%	34.58	116.32	未进入负面清单	否	无	-7%	
8836	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分力明一组支17号力明一二组变压器	200	51.76%	76.48	76.48	未进入负面清单	否	无	8%	
8837	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分力明一组支4号力明三四组变压器	400	40.45%	198.22	198.22	未进入负面清单	否	无	4%	
8838	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分五四四组支16号五四四五组变压器	200	66.39%	47.22	47.22	未进入负面清单	否	无	63%	
8839	国网昌图县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV古西线南干分五四五六组支04号五四六组变压器	100	78.31%	11.69	72.78	未进入负面清单	否	无	-1%	
8840	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分五四一组支05号五四一二组变压器	200	45.49%	89.02	89.02	未进入负面清单	否	无	0%	
8841	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分兴国二组支03号兴国二组变压器	400	61.15%	115.42	115.42	未进入负面清单	否	无	1%	
8842	国网调兵山市供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV亮南线仁合五组分岐005号仁合五组变压器	50	60.09%	14.95	5.28	未进入负面清单	否	无	7%	
8843	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线小会5组分歧19号小会 5组变压器	100	65.05%	24.95	24.95	未进入负面清单	否	无	-4%	
8844	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线101号七家子北街变压器	400	57.13%	131.47	131.47	未进入负面清单	否	无	13%	
8845	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线105号七家子新三组变压器	100	68.48%	21.53	21.53	未进入负面清单	否	无	-1%	
8846	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线118号七家子中街变压器	400	64.71%	101.15	101.15	未进入负面清单	否	无	-12%	
8847	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线125号七家子南街变压器	315	74.57%	48.60	48.60	未进入负面清单	否	无	-21%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8848	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线敖家八组分支004号敖家八组变压器	400	14.35%	302.59	302.59	未进入负面清单	否	无	3%	
8849	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV金家线泉眼村一组分007号泉眼村一组变压器	200	51.34%	77.31	21.26	未进入负面清单	否	无	-10%	
8850	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线敖家一六组分支004号敖家一六组变压器	200	52.97%	74.06	74.06	未进入负面清单	否	无	2%	
8851	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线八里分岐037号八里二组变压器	100	19.85%	70.15	70.15	未进入负面清单	否	无	13%	
8853	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线八里四组分支009号八里四组变压器	400	57.36%	130.55	130.55	未进入负面清单	否	无	2%	
8854	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线八里五六组分支006号八里五六组变压器	200	41.31%	97.38	97.38	未进入负面清单	否	无	16%	
8855	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线八里一组分支003号八里一组变压器	400	8.00%	327.98	327.98	未进入负面清单	否	无	7%	
8856	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线二河二组分支008号二河二组变压器	400	34.79%	220.82	220.82	未进入负面清单	否	无	-1%	
8857	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线八棵分支074号八棵二.九组变压器	100	79.04%	10.96	10.96	未进入负面清单	否	无	-4%	
8858	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线二河六组分支004号二河村六组变压器	100	0.00%	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	-10%	
8859	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线二河七组分支013号二河村七组变压器	400	11.00%	315.99	315.99	未进入负面清单	否	无	0%	
8860	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线二河三组分支004号二河村三组变压器	200	22.41%	135.19	135.19	未进入负面清单	否	无	-2%	
8861	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线二河五组分支003号二河村五组变压器	30	72.99%	5.10	5.10	未进入负面清单	否	无	0%	
8862	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线二河一组分支010号二河村一组变压器	200	62.18%	55.64	55.64	未进入负面清单	否	无	2%	
8863	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线冯家分支016号二河村八组变压器	100	22.88%	67.12	67.12	未进入负面清单	否	无	5%	
8864	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线葛家二、八分支005号葛家二、八变压器	400	14.85%	300.60	300.60	未进入负面清单	否	无	-3%	
8865	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线葛家分支066号敖家四五组变压器	400	79.78%	40.90	40.90	未进入负面清单	否	无	-16%	
8866	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线葛家分支074号敖家二三组变压器	400	79.08%	43.66	43.66	未进入负面清单	否	无	-28%	
8867	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV七家子线葛家六七组分支017号葛家六七组变压器	200	72.08%	35.84	145.59	未进入负面清单	否	无	-6%	
8868	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线葛家三组分支010号葛家三组变压器	400	8.78%	324.90	324.90	未进入负面清单	否	无	47%	
8869	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线葛家四组分支004号葛家四组变压器	100	7.10%	82.90	82.90	未进入负面清单	否	无	2%	
8870	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线葛家五组分支001号葛家五组变压器	100	15.57%	74.43	74.43	未进入负面清单	否	无	-1%	
8871	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线葛家一组分支004号葛家一组变压器	400	23.07%	267.72	267.72	未进入负面清单	否	无	-5%	
8872	国网开原市供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV业民线英守分富强电井支4号变压器	50	65.42%	12.29	8.43	未进入负面清单	否	无	10%	
8873	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线红旗六组分岐016号红旗六组变压器	100	41.73%	48.27	48.27	未进入负面清单	否	无	3%	
8874	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线红旗七组分支005号红旗七组变压器	200	40.46%	99.08	99.08	未进入负面清单	否	无	4%	
8875	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线红旗三组分支006号红旗三、四组变压器	200	73.50%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	30%	
8876	国网开原市供电公司	公合66kV变电站	10kV合红线	贾屯村台	100	66.96%	23.04	16.88	未进入负面清单	否	无	-4%	
8877	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线红旗一组分支003号红旗一组变压器	200	58.30%	63.41	63.41	未进入负面清单	否	无	-7%	
8878	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线刘家村二组分支004号刘家村二组变压器	100	51.63%	38.37	38.37	未进入负面清单	否	无	-5%	
8879	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线刘家村分支037号刘家五组变压器	100	17.23%	72.77	72.77	未进入负面清单	否	无	119%	
8880	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线刘家村三组分支004号刘家村三组变压器	100	38.50%	51.50	51.50	未进入负面清单	否	无	-1%	
8881	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线刘家村四组分支007号刘家村四组变压器	200	43.26%	93.48	93.48	未进入负面清单	否	无	-5%	
8882	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线刘家村一组分支017号刘家村一组变压器	100	9.01%	80.99	80.99	未进入负面清单	否	无	2%	
8883	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线七家子八组001号七家子八组变压器	400	8.68%	325.27	325.27	未进入负面清单	否	无	-1%	
8884	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线七家子六组分支010号七家子六组变压器	200	35.45%	109.10	109.10	未进入负面清单	否	无	9%	
8885	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线七家子七组分支003号七家子七组变压器	400	31.97%	232.12	232.12	未进入负面清单	否	无	14%	
8886	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线七家子三组分支008号七家子三组变压器	20	55.16%	6.97	6.97	未进入负面清单	否	无	3%	
8887	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线七家子五组分支010号七家子五组变压器	200	44.01%	91.97	91.97	未进入负面清单	否	无	18%	
8888	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线七家子一组分支023号七家子二组变压器	200	22.17%	135.65	135.65	未进入负面清单	否	无	69%	
8889	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线七家子一组分支035号七家子一组变压器	100	35.09%	54.91	54.91	未进入负面清单	否	无	10%	
8890	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线七家子中街2号变压器	400	75.63%	57.47	57.47	未进入负面清单	否	无	-15%	
8891	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线沙梁分支018号沙梁农场变压器	200	42.44%	95.13	95.13	未进入负面清单	否	无	2%	
8892	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线顺山村分岐007号顺山村五六组变压器	400	79.11%	43.57	43.57	未进入负面清单	否	无	-11%	
8893	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线顺山村分岐017号顺山村七组变压器	200	19.62%	140.76	140.76	未进入负面清单	否	无	7%	
8894	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线萝卜二组分岐016号萝卜二组变压器	100	60.94%	29.06	29.06	未进入负面清单	否	无	-7%	
8895	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线顺山三组分支007号顺山村三组变压器	400	16.16%	295.38	295.38	未进入负面清单	否	无	-13%	
8896	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线卧龙分支052号卧龙三组变压器	100	43.56%	46.44	46.44	未进入负面清单	否	无	5%	
8897	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线卧龙分支069号卧龙六组变压器	100	35.12%	54.88	54.88	未进入负面清单	否	无	11%	
8898	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线卧龙分支083号卧龙五组变压器	200	37.52%	104.97	104.97	未进入负面清单	否	无	-5%	
8899	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线卧龙七组分支002号卧龙七组变压器	200	74.66%	30.68	30.68	未进入负面清单	否	无	4%	
8900	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线卧龙四组分支012号卧龙四组变压器	100	37.28%	52.72	52.72	未进入负面清单	否	无	-1%	
8901	国网西丰县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV天德线林场分移动支依德岐44号依德公变台区变压器	50	50.35%	19.82	11.87	未进入负面清单	否	无	1%	
8902	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线杏山村分岐012号顺山村四组变压器	400	53.10%	147.58	147.58	未进入负面清单	否	无	-5%	
8903	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线杏山村分岐017号顺山村二组变压器	400	63.04%	107.84	107.84	未进入负面清单	否	无	-13%	
8904	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线杏山村分岐029号顺山村一变压器	400	54.31%	142.76	142.76	未进入负面清单	否	无	-8%	
8905	国网铁岭县供电公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	10kV横西线上台一组分4号上台一组台区变压器	400	73.99%	64.03	109.04	未进入负面清单	否	无	1%	
8906	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线杏山村分岐131号杏山村一二组变压器	400	3.24%	347.06	347.06	未进入负面清单	否	无	9%	
8907	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线杏山村三四组分支009号杏山村三四组变压器	400	48.76%	164.97	164.97	未进入负面清单	否	无	-2%	
8908	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线杏山村五组分支005号杏山村五组变压器	200	53.85%	72.30	72.30	未进入负面清单	否	无	-1%	
8909	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线于树分岐011号八里村三组变压器	200	29.08%	121.84	121.84	未进入负面清单	否	无	-5%	
8910	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线于树分岐038号于树五组变压器	200	39.28%	101.44	101.44	未进入负面清单	否	无	174%	
8911	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线于树六组分支002号于树六组变压器	200	44.30%	91.40	91.40	未进入负面清单	否	无	11%	
8912	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线于树三四组分支006号于树村七组变压器	400	56.44%	134.26	134.26	未进入负面清单	否	无	44%	
8913	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线于树三四组分支020号于树村三四组变压器	400	39.05%	203.82	203.82	未进入负面清单	否	无	54%	
8914	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线于树一二组分支004号于树村一二组变压器	400	47.07%	171.73	171.73	未进入负面清单	否	无	83%	
8915	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线元宝分岐031号元宝三组变压器	200	50.26%	79.48	79.48	未进入负面清单	否	无	-1%	
8916	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线元宝四组分001号元宝四组变压器	200	47.98%	84.05	84.05	未进入负面清单	否	无	1%	
8917	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线元宝五组分支004号元宝五组变压器	200	17.80%	144.41	144.41	未进入负面清单	否	无	15%	
8918	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线元宝一组分支007号元宝二组变压器	100	77.27%	12.73	12.73	未进入负面清单	否	无	7%	
8919	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线元宝一组分支016号元宝一组变压器	200	23.09%	133.82	133.82	未进入负面清单	否	无	0%	
8920	国网昌图县供电公司	老四平66kV变电站	10kV工业甲线	10kV工业甲线056号回迁楼变压器	250	40.92%	122.70	122.70	未进入负面清单	否	无	-	
8921	国网昌图县供电公司	老四平66kV变电站	10kV工业甲线	10kV工业甲线076号光辉九组变压器	80	27.95%	49.64	49.64	未进入负面清单	否	无	-	
8922	国网昌图县供电公司	老四平66kV变电站	10kV工业甲线	10kV工业甲线60号杆回迁楼2期变台区变压器	250	53.98%	90.05	90.05	未进入负面清单	否	无	-1%	
8923	国网昌图县供电公司	老四平66kV变电站	10kV工业乙线	10kV工业甲线光辉六组分支003号光辉四组变压器	50	54.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	12%	
8924	国网调兵山市供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV金家线陶家村八组分003号陶家村八组变压器	50	56.49%	16.76	5.36	未进入负面清单	否	无	-4%	
8925	国网昌图县供电公司	老四平66kV变电站	10kV工业乙线	10kV工业甲线光辉六组分支021号光辉六组变压器	30	75.80%	4.26	4.26	未进入负面清单	否	无	-8%	
8926	国网昌图县供电公司	老四平66kV变电站	10kV工业甲线	10kV工业甲线光辉七八组分歧019号光辉七八组变压器	200	26.83%	126.34	126.34	未进入负面清单	否	无	-	
8927	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分10号甸九组变压器	80	75.72%	11.42	11.42	未进入负面清单	否	无	-	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8928	国网昌图县供电公司	老四平66kV变电站	10kV老四平丙线	10kV老四平丙线12号分歧015号费家变压器	50	79.62%	5.19	5.19	未进入负面清单	否	无	2%	
8929	国网开发区供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV凡兴线英后分英守屯砖厂支45号变压器(机电井)	100	67.25%	22.75	17.92	未进入负面清单	否	无	1%	
8930	国网昌图县供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV曲北线苗圃一组分支001号苗圃一组变压器	200	62.42%	55.16	145.75	未进入负面清单	否	无	0%	
8931	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV老四平丙线尚家分支007号尚家变压器	50	58.81%	15.59	36.44	未进入负面清单	否	无	3%	
8932	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线006号街内居民八号变压器	400	24.52%	261.92	261.92	未进入负面清单	否	无	6%	
8933	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线008号街内二号变压器	400	8.53%	325.90	325.90	未进入负面清单	否	无	-6%	
8934	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV工业线街内分歧010号街内一号变压器	80	75.83%	11.34	58.32	未进入负面清单	否	无	-11%	
8935	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线街内分歧03号街内三号变压器	400	42.22%	191.13	191.13	未进入负面清单	否	无	-10%	
8936	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线居民四号004号街内四号变压器	200	38.77%	102.46	102.46	未进入负面清单	否	无	-4%	
8937	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线009号街内九号变压器	400	36.53%	213.86	213.86	未进入负面清单	否	无	-5%	
8938	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV铁东线027号西大村五组变压器	50	66.90%	11.55	36.47	未进入负面清单	否	无	-13%	
8939	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线044号东大村一组变压器	400	30.54%	237.84	237.84	未进入负面清单	否	无	142%	
8940	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线068号革新村三组变压器	200	18.33%	143.34	143.34	未进入负面清单	否	无	-2%	
8941	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线078号革新村二组变压器	400	10.96%	316.18	316.18	未进入负面清单	否	无	-10%	
8942	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线086号革新村一组变压器	160	28.14%	98.98	98.98	未进入负面清单	否	无	-5%	
8943	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线095号新城子村六组变压器	100	38.13%	51.87	51.87	未进入负面清单	否	无	-6%	
8944	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线106号新城子村四组变压器	200	30.02%	119.96	119.96	未进入负面清单	否	无	-1%	
8945	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线128号新城子村三组变压器	100	61.90%	28.10	28.10	未进入负面清单	否	无	-5%	
8946	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子八组分支003号城子村八组变压器	30	61.53%	8.54	8.54	未进入负面清单	否	无	-	
8947	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子分歧028号城子村四组变压器	100	40.53%	49.47	49.47	未进入负面清单	否	无	-	
8948	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子九组分支015号城子村九组变压器	200	18.40%	143.20	143.20	未进入负面清单	否	无	-9%	
8949	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子六组分支005号城子村六组变压器	200	13.64%	152.72	152.72	未进入负面清单	否	无	-	
8950	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子七组分支018号城子村七组变压器	100	35.98%	54.02	54.02	未进入负面清单	否	无	-	
8951	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV东嘎线力家三组分支002号力家三组变压器	100	58.84%	31.16	31.16	未进入负面清单	否	无	-8%	
8952	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子十组分支009号城子村十组变压器	100	26.26%	63.74	63.74	未进入负面清单	否	无	-	
8953	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV下肥线木先沟西台支09号木先西台公变台区变压器	30	79.19%	3.24	4.60	未进入负面清单	否	无	-	
8954	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子一组分支022号城子村二组变压器	200	28.38%	123.24	123.24	未进入负面清单	否	无	-	
8955	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子一组分支029号城子村一组变压器	200	23.51%	132.99	132.99	未进入负面清单	否	无	3%	
8956	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线东大二组003号东大村二组变压器	400	7.77%	328.92	328.92	未进入负面清单	否	无	-4%	
8957	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线大三家子七队分14号三家子七队变压器	20	58.52%	6.30	31.48	未进入负面清单	否	无	8%	
8958	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线东大分歧038号平房村三组变压器	100	54.30%	35.70	35.70	未进入负面清单	否	无	-16%	
8959	国网清河区供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV三台线(左)33变压器	50	61.25%	14.37	7.67	未进入负面清单	否	无	-8%	
8960	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线东大五六组分008号东大村五六组变压器	200	17.99%	144.02	144.02	未进入负面清单	否	无	-5%	
8961	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线东大五六组分台	200	15.52%	148.97	148.97	未进入负面清单	否	无	-6%	
8962	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线革新村四组分支002号革新村四组变压器	30	79.01%	3.30	3.30	未进入负面清单	否	无	-19%	
8963	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线革新七组分支024号革新村六七组变压器	100	43.65%	46.35	46.35	未进入负面清单	否	无	-	
8964	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线革新五组分支003号革新村五组变压器	200	19.14%	141.73	141.73	未进入负面清单	否	无	-9%	
8965	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线庙沟菜田分歧009号庙沟菜地变压器	30	60.93%	8.72	8.72	未进入负面清单	否	无	0%	
8966	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线庙沟菜田分歧031号庙沟菜地变压器	30	16.75%	21.97	21.97	未进入负面清单	否	无	-1%	
8967	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线庙沟二组分支007号庙沟村二组变压器	100	62.87%	27.13	27.13	未进入负面清单	否	无	-	
8968	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线庙沟分歧040号庙沟村三组变压器	200	17.29%	145.42	145.42	未进入负面清单	否	无	-23%	
8969	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线庙沟四组分001号庙沟村四组变压器	100	38.32%	51.68	51.68	未进入负面清单	否	无	-7%	
8970	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线庙沟五组分002号庙沟村五组变压器	200	33.57%	112.86	112.86	未进入负面清单	否	无	-3%	
8971	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线庙沟一六组分002号庙沟一六组变压器	200	19.65%	140.70	140.70	未进入负面清单	否	无	-	
8972	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线平房村四组分支006号平房村四组变压器	200	11.88%	156.23	156.23	未进入负面清单	否	无	-8%	
8973	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线平房村一二组分支009号平房村二组变压器	100	20.33%	69.67	69.67	未进入负面清单	否	无	-	
8974	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线平房村一二组分支021号平房村一组变压器	100	79.99%	10.01	10.01	未进入负面清单	否	无	-8%	
8975	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线西大分014号西大一组分003号西大一组变压器	50	68.61%	10.69	10.69	未进入负面清单	否	无	-12%	
8976	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线杨家1、2组分支010号杨家1、2组变压器	200	59.75%	60.50	60.50	未进入负面清单	否	无	-1%	
8977	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线西大分歧016号西大村二组变压器	400	12.31%	310.78	310.78	未进入负面清单	否	无	5%	
8978	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线西大分歧026号西大菜地变压器	200	14.60%	150.81	150.81	未进入负面清单	否	无	-33%	
8979	国网昌图县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV铁东线西大六组004号西大村六组变压器	50	58.41%	15.79	36.50	未进入负面清单	否	无	-5%	
8980	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线西大四组016号西大村四组变压器	200	9.99%	160.02	160.02	未进入负面清单	否	无	-12%	
8981	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线西大一组分支005号西大村一组河北台变压器	200	44.19%	91.63	91.63	未进入负面清单	否	无	-25%	
8982	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线新城子五组分支004号新城子村五组变压器	200	16.78%	146.44	146.44	未进入负面清单	否	无	2%	
8983	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线新城子一组分支008号新城子村一组变压器	200	20.10%	139.81	139.81	未进入负面清单	否	无	-10%	
8984	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线周家分歧036号周家村变压器	200	6.94%	166.13	166.13	未进入负面清单	否	无	2%	
8985	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线周家分歧043号周家村三八组变压器	200	33.93%	112.15	112.15	未进入负面清单	否	无	-	
8986	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线周家分歧周家三八组分台	100	23.78%	66.22	66.22	未进入负面清单	否	无	-5%	
8987	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线周家七组分支006号周家六组变压器	50	65.25%	12.37	12.37	未进入负面清单	否	无	-12%	
8988	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线周家七组分支011号周家七组变压器	200	12.04%	155.91	155.91	未进入负面清单	否	无	10%	
8989	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线周家四五组分台	100	31.15%	58.85	58.85	未进入负面清单	否	无	-6%	
8990	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线周家四五组分支013号周家村四五组变压器	200	25.97%	128.07	128.07	未进入负面清单	否	无	-	
8991	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线周家一二组分支013号周家村二组变压器	200	16.73%	146.53	146.53	未进入负面清单	否	无	4%	
8992	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线周家一组分支016号周家村一组变压器	50	34.22%	27.89	27.89	未进入负面清单	否	无	-1%	
8993	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV新北线朱尔山山东支1#东照明台公变台区变压器	30	49.26%	12.22	8.19	未进入负面清单	否	无	-	
8994	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线013号马仲一变台变压器	200	27.89%	124.22	124.22	未进入负面清单	否	无	-10%	
8995	国网铁岭县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV李南线西山分44号上台台区变压器	50	54.10%	17.95	13.65	未进入负面清单	否	无	-12%	
8996	国网铁岭县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV甸南线英树分二道支二道西变压器	30	64.91%	7.53	5.53	未进入负面清单	否	无	-16%	
8997	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线北头3组分支010号北头5组变压器	50	52.50%	18.75	18.75	未进入负面清单	否	无	-	
8998	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线北头3组分支028号北头3组变压器	200	22.83%	134.34	134.34	未进入负面清单	否	无	-	
8999	国网调兵山市供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kv施福线福地支12#右6#柱上变压器	400	74.24%	63.03	43.00	未进入负面清单	否	无	-9%	
9000	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线北头村2组分支008号北头村2组变压器	200	17.69%	144.62	144.62	未进入负面清单	否	无	-8%	
9001	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线北头村9组分支010号北头村9组变压器	200	22.24%	135.51	135.51	未进入负面清单	否	无	-7%	
9002	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线北头分歧10号马仲村6组变压器	100	39.46%	50.54	50.54	未进入负面清单	否	无	-	
9003	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线北头分歧39号北头村6组公变变压器	200	30.74%	118.52	118.52	未进入负面清单	否	无	-	
9004	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线田兴分永淳新区支005号永淳新区变压器	30	76.25%	4.12	27.49	未进入负面清单	否	无	4%	
9005	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线汇源3组分006号汇源3组变压器	200	25.86%	128.28	128.28	未进入负面清单	否	无	-	
9006	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线汇源5组分支016号汇源五变台变压器	100	50.77%	39.23	39.23	未进入负面清单	否	无	-	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9007	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线汇源7组分支005号汇源七变台变压器	200	61.03%	57.94	57.94	未进入负面清单	否	无	-39%	
9008	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线汇源村2组分004号汇源村2组变压器	200	25.09%	129.83	129.83	未进入负面清单	否	无	-12%	
9009	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线松山路分歧003号县社家属院变压器	315	77.90%	38.11	38.11	未进入负面清单	否	无	-4%	
9010	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线汇源村6组分支002号汇源村6组变压器	30	68.27%	6.52	6.52	未进入负面清单	否	无	-	
9011	国网清河区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	10kV松树线南城子一组公变台区变压器	80	68.89%	16.89	12.30	未进入负面清单	否	无	-12%	
9012	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线马仲村3组分支007号马仲村3组变压器	200	24.40%	131.20	131.20	未进入负面清单	否	无	0%	
9013	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线马仲村4组分支003号马仲村4组变压器	100	43.94%	46.07	46.07	未进入负面清单	否	无	-4%	
9014	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线马仲村5组分支008号马仲村5组变压器	200	69.73%	40.54	40.54	未进入负面清单	否	无	5%	
9015	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线马仲分支003号马仲村变压器	30	46.80%	12.96	12.96	未进入负面清单	否	无	-	
9016	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线南头村1组分支006号南头村1组变压器	400	10.05%	319.78	319.78	未进入负面清单	否	无	-	
9017	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线南头村2、7组分支019号南头村2、7组变压器	200	15.98%	148.05	148.05	未进入负面清单	否	无	-1%	
9018	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线南头村5、6组分支004号南头村4组变压器	100	27.68%	62.32	62.32	未进入负面清单	否	无	-8%	
9019	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线南头村5、6组分支014号南头村5、6组变压器	100	30.78%	59.22	59.22	未进入负面清单	否	无	-	
9020	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV辽海线	市政小区配电站2#变	800	55.37%	277.06	277.06	未进入负面清单	否	无	-	
9021	国网昌图县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV铁西线南头分歧021号北头村8组变压器	30	64.47%	7.66	21.91	未进入负面清单	否	无	-7%	
9022	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线南头分歧049号南头3组变压器铭	200	15.53%	148.94	148.94	未进入负面清单	否	无	-12%	
9023	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线南张5组分支026号南张5组变压器	100	39.87%	50.13	50.13	未进入负面清单	否	无	-14%	
9024	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线南张6组分支002号南张6组变压器	200	12.53%	154.94	154.94	未进入负面清单	否	无	0%	
9025	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线南张7组分支010号南张7组变压器	50	37.01%	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	-6%	
9026	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线南张9组分支006号南张9组变压器	30	71.66%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	-8%	
9027	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线新立2组分支012号新立村4组变压器	100	47.57%	42.43	42.43	未进入负面清单	否	无	-3%	
9028	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线新立2组分支036号新立村2组变压器	200	16.27%	147.46	147.46	未进入负面清单	否	无	-	
9029	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线新立8组分支014号新立村3组变压器	100	36.69%	53.31	53.31	未进入负面清单	否	无	-	
9030	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	10kV军工线	10kV军工线铁矿分47右2#段木1#变压器	30	70.37%	5.89	5.89	未进入负面清单	否	无	-6%	
9031	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线新立9组分支005号新立9组变压器	200	14.18%	151.64	151.64	未进入负面清单	否	无	-19%	
9032	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线新立村6组分支006号新立村6组变压器	50	69.32%	10.34	10.34	未进入负面清单	否	无	-17%	
9033	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线新立村7组分支006号新立村7组变压器	200	16.17%	147.65	147.65	未进入负面清单	否	无	-17%	
9034	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线新立分岐069号永安1组变压器	200	51.36%	77.28	77.28	未进入负面清单	否	无	-7%	
9035	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线新立分歧026号新立村5组变压器	200	23.03%	133.94	133.94	未进入负面清单	否	无	-12%	
9036	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线新立分支033号新立村1组变压器	200	19.84%	140.32	140.32	未进入负面清单	否	无	-	
9037	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线永安3组分支09号永安二、四变台变压器	50	52.38%	18.81	18.81	未进入负面清单	否	无	-	
9038	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线永安3组分支24号永安3组变压器	200	21.46%	137.09	137.09	未进入负面清单	否	无	-	
9039	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线永安村2组分支002号永安二、四组分台变压器	100	30.24%	59.76	59.76	未进入负面清单	否	无	2%	
9040	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线永安村5、6组分支008号永安村5、6组变压器	100	46.83%	43.17	43.17	未进入负面清单	否	无	-6%	
9041	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线126号永兴村2组变压器	200	28.54%	122.92	122.92	未进入负面清单	否	无	-1%	
9042	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线八家子村2组分歧01号八家子村2组变压器	100	29.41%	60.59	60.59	未进入负面清单	否	无	-9%	
9043	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线八家子村3、9组分歧08号八家子村3、9组变压器	400	18.00%	288.02	288.02	未进入负面清单	否	无	-2%	
9044	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线八家子村4、5组分支019号八家子村4、5组变压器	400	21.95%	272.21	272.21	未进入负面清单	否	无	1%	
9045	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线八家子村6、7组分支005号六七组变台	400	13.56%	305.74	305.74	未进入负面清单	否	无	-2%	
9046	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线北太平2组分支003号北太平2组变压器	100	35.76%	54.25	54.25	未进入负面清单	否	无	-3%	
9047	国网调兵山市供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV亮北线杨木7组分支006号杨木7组变压器	200	69.21%	41.57	21.50	未进入负面清单	否	无	4%	
9048	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线北太平5组分支017号北太平5组变压器	30	76.61%	4.02	4.02	未进入负面清单	否	无	7%	
9049	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线北太平分歧122号北太平1组变压器	200	25.48%	129.05	129.05	未进入负面清单	否	无	3%	
9050	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线红山村4组分歧02号红山村4组变压器	100	56.63%	33.38	33.38	未进入负面清单	否	无	10%	
9051	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线248号刘湖一组变压器	100	59.04%	30.96	30.96	未进入负面清单	否	无	12%	
9052	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线红山村分歧021号红山村3组变压器	200	10.39%	159.23	159.23	未进入负面清单	否	无	-3%	
9053	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线红山村分歧10号红山村2组变压器	100	41.46%	48.54	48.54	未进入负面清单	否	无	-7%	
9054	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线开发区台A分支016号变压器	50	73.06%	8.47	8.47	未进入负面清单	否	无	-17%	
9055	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村1组分支004号六家庙村1组变压器	100	48.11%	41.89	41.89	未进入负面清单	否	无	5%	
9056	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村5组分支010号六家庙村3、4组变压器	200	43.12%	93.76	93.76	未进入负面清单	否	无	4%	
9057	国网昌图县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV满井乙线六家庙村5组分支033号六家庙村5组变压器	50	74.39%	7.81	36.51	未进入负面清单	否	无	9%	
9058	国网昌图县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV满井乙线六家庙村6、7组分歧024号六家庙村6、7组变压器	30	62.43%	8.27	21.91	未进入负面清单	否	无	-8%	
9059	国网铁岭县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV甸南线英树分岗东支岗东变压器	20	75.17%	2.97	5.48	未进入负面清单	否	无	-7%	
9060	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村8组分歧019号六家庙村8组变压器	30	65.80%	7.26	7.26	未进入负面清单	否	无	-1%	
9061	国网昌图县供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV古西线南干分兴国一组支04号兴国一组变压器	200	71.36%	37.29	146.08	未进入负面清单	否	无	2%	
9062	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村9组分支020号六家庙村9组变压器	100	37.20%	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	19%	
9063	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分歧044号六家庙村11组变压器	200	22.09%	135.83	135.83	未进入负面清单	否	无	3%	
9064	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分歧052号长胜村3、8组变压器	100	29.87%	60.13	60.13	未进入负面清单	否	无	-2%	
9065	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分歧073号长胜村4组变压器	80	66.34%	18.93	18.93	未进入负面清单	否	无	5%	
9066	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分歧088号长胜村5、6组变压器	400	20.31%	278.75	278.75	未进入负面清单	否	无	5%	
9067	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV城内乙线西大桥木材分支007号木材木材变压器	315	74.64%	48.37	230.11	未进入负面清单	否	无	0%	
9068	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分支016号六家庙村2组变压器	50	65.62%	12.19	12.19	未进入负面清单	否	无	-12%	
9069	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线满井街内2台区分支012号满井街内变台	50	78.76%	5.62	5.62	未进入负面清单	否	无	0%	
9070	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线满井街内分支004号八家子村1组变压器	50	78.32%	5.84	5.84	未进入负面清单	否	无	2%	
9071	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线满井街内分支041号满井街内政府变压器	200	48.13%	83.74	83.74	未进入负面清单	否	无	-3%	
9072	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线塑料厂家属分歧02号塑料厂家属变压器	30	50.06%	11.98	11.98	未进入负面清单	否	无	8%	
9073	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV满井乙线太平村1组分支017号太平村1组变压器	200	18.31%	143.38	143.38	未进入负面清单	否	无	-4%	
9074	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线太平村2组分支002号太平村2组变压器	100	46.80%	43.20	43.20	未进入负面清单	否	无	-1%	
9075	国网调兵山市供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV十八家甲线北061号八岔7组变压器	30	66.55%	7.03	3.23	未进入负面清单	否	无	7%	
9076	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线向欣村分歧02号向欣村2组变压器	400	12.76%	308.97	308.97	未进入负面清单	否	无	-4%	
9077	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线向欣村分歧041号向欣村3组变压器	100	39.36%	50.64	50.64	未进入负面清单	否	无	0%	
9078	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线永兴7组分支003号永兴7组变压器	100	51.05%	38.95	38.95	未进入负面清单	否	无	-2%	
9079	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线永兴村1组分歧06号永兴村1组变压器	400	22.11%	271.55	271.55	未进入负面清单	否	无	-16%	
9080	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线永兴村3组分歧05号永兴村3组变压器	100	50.76%	39.24	39.24	未进入负面清单	否	无	-3%	
9081	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线永兴村5组分歧015号永兴村5组变压器	200	26.52%	126.96	126.96	未进入负面清单	否	无	3%	
9082	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线永兴村6组分歧011号永兴村4组变压器	400	13.47%	306.12	306.12	未进入负面清单	否	无	1%	
9083	国网铁岭县供电公司	公合66kV变电站	10kV起重线	10kV新西线安心台东台支2#安心台东台区变压器	400	63.55%	105.82	109.74	未进入负面清单	否	无	-10%	
9084	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线长胜村1、2组分支019号长胜村1、2组变压器	400	19.70%	281.21	281.21	未进入负面清单	否	无	3%	
9085	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线长胜村7组分支003号长胜村7组变压器	100	29.03%	60.97	60.97	未进入负面清单	否	无	3%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9086	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	农机厂变台	100	31.09%	58.91	58.91	未进入负面清单	否	无	-15%	
9087	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	太平三组变台柱上变压器	100	43.94%	46.06	46.06	未进入负面清单	否	无	-7%	
9088	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线016号北道班变压器	30	79.67%	3.10	3.10	未进入负面清单	否	无	21%	
9089	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线029号马场大院变压器	400	12.48%	310.08	310.08	未进入负面清单	否	无	-3%	
9090	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线057号洪山四组2台变压器	100	17.04%	72.96	72.96	未进入负面清单	否	无	-3%	
9091	国网昌图县供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV马场线067号洪山四组变压器	50	68.04%	10.98	36.53	未进入负面清单	否	无	-5%	
9092	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线白山八组分支004号白山八组变压器	200	23.20%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	26%	
9093	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线白山分支020号白山一组变压器	100	53.81%	36.19	36.19	未进入负面清单	否	无	-3%	
9094	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线白山分支028号白山二组变压器	100	74.56%	15.44	15.44	未进入负面清单	否	无	-8%	
9095	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线白山分支050号白山三组变压器	100	23.06%	66.94	66.94	未进入负面清单	否	无	61%	
9096	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线白山七组分支003号白山七组变压器	400	12.54%	309.84	309.84	未进入负面清单	否	无	33%	
9097	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线东孤中支3#东孤村中台区变压器	160	56.67%	53.32	53.32	未进入负面清单	否	无	5%	
9098	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线白山五组分支029号白山五组变压器	100	47.39%	42.61	42.61	未进入负面清单	否	无	-15%	
9099	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线洪山二组分支002号洪山二组变压器	200	18.14%	143.73	143.73	未进入负面清单	否	无	-5%	
9100	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV马场线洪山分歧034号洪山一组变压器	80	74.55%	12.36	58.52	未进入负面清单	否	无	1%	
9101	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线洪山六组分支016号洪山六组变压器	50	72.87%	8.57	8.57	未进入负面清单	否	无	-12%	
9102	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线洪山三组分支004号洪山三组变压器	100	34.34%	55.66	55.66	未进入负面清单	否	无	15%	
9103	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线洪山五组分支007号洪山五组变压器	30	76.43%	4.07	4.07	未进入负面清单	否	无	0%	
9104	国网昌图县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV马场线开发区分支036号杨家五组变压器	30	66.29%	7.11	21.95	未进入负面清单	否	无	1%	
9105	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线开发区分支048号后力六组变压器	200	33.20%	113.60	113.60	未进入负面清单	否	无	2%	
9106	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线开发区分支061号开发区变压器	315	23.02%	210.98	210.98	未进入负面清单	否	无	-45%	
9107	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线马场小学分歧001号马场小学变压器	200	19.11%	141.78	141.78	未进入负面清单	否	无	0%	
9108	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线马场新房分歧005号马场新房变压器	30	74.30%	4.71	4.71	未进入负面清单	否	无	-7%	
9109	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线庙沟分支028号庙沟二组变压器	200	21.83%	136.34	136.34	未进入负面清单	否	无	25%	
9110	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线庙沟分支044号庙沟一组变压器	200	25.92%	128.16	128.16	未进入负面清单	否	无	7%	
9111	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线庙沟三组分支008号庙沟三组变压器	50	55.24%	17.38	17.38	未进入负面清单	否	无	5%	
9112	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线庙沟四组分支023号庙沟四组变压器	30	72.76%	5.17	5.17	未进入负面清单	否	无	-1%	
9113	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线庙沟四组分支036号庙沟四组分台变压器	100	17.27%	72.73	72.73	未进入负面清单	否	无	27%	
9114	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线杏山八组分支018号杏山八组变压器	100	22.67%	67.34	67.34	未进入负面清单	否	无	81%	
9115	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线杨家分歧017号虻牛七组变压器	30	61.27%	8.62	8.62	未进入负面清单	否	无	-7%	
9116	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线杨家分歧034号前力一组变压器	100	51.14%	38.86	38.86	未进入负面清单	否	无	71%	
9117	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线杨家分歧055号杨家三组变压器	200	25.76%	128.47	128.47	未进入负面清单	否	无	7%	
9118	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线杨家分歧066号杨家二组变压器	100	47.24%	42.77	42.77	未进入负面清单	否	无	22%	
9119	国网昌图县供电公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	10kV马场线杨家分歧079号杨家一组变压器	100	64.74%	25.26	73.20	未进入负面清单	否	无	5%	
9120	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线张家屯分支007号张家屯变压器	100	68.39%	21.62	21.62	未进入负面清单	否	无	-3%	
9121	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线杨家四组分支007号杨家四组变压器	200	16.74%	146.53	146.53	未进入负面清单	否	无	0%	
9122	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线综合厂分歧001号综合厂变压器	200	6.87%	166.25	166.25	未进入负面清单	否	无	2%	
9123	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线013号山东屯公变台区变压器	100	16.88%	73.12	73.12	未进入负面清单	否	无	30%	
9124	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线020号马场线公变台区变压器	200	17.39%	145.22	145.22	未进入负面清单	否	无	22%	
9125	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线032号虻牛五组公变台区变压器	50	68.65%	10.67	10.67	未进入负面清单	否	无	1%	
9126	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线063号新农村公变台区变压器	200	25.81%	128.38	128.38	未进入负面清单	否	无	3%	
9127	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线068号新农二组公变台区变压器	100	77.85%	12.15	12.15	未进入负面清单	否	无	1%	
9128	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV虻牛西线074号新农十三组公变台区变压器	20	75.11%	2.98	14.65	未进入负面清单	否	无	1%	
9129	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线085号新农三组公变台区变压器	100	34.94%	55.06	55.06	未进入负面清单	否	无	5%	
9130	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线110号新农四组公变台区变压器	30	70.78%	5.77	5.77	未进入负面清单	否	无	-3%	
9131	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线后力二组分支002号后力二组公变台区变压器	50	55.47%	17.27	17.27	未进入负面清单	否	无	3%	
9132	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线后力分支027号后力一组公变台区变压器	50	70.28%	9.86	9.86	未进入负面清单	否	无	9%	
9133	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线后力三组分支003号后力三组公变台区变压器	100	39.71%	50.29	50.29	未进入负面清单	否	无	-21%	
9134	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线后力四组分台变压器	100	32.96%	57.04	57.04	未进入负面清单	否	无	-7%	
9135	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线后力四组分支004号后力四组公变台区变压器	100	34.77%	55.23	55.23	未进入负面清单	否	无	87%	
9136	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线后力五组分支006号后力五组公变台区变压器	200	24.27%	131.46	131.46	未进入负面清单	否	无	1%	
9137	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线街内分支003号虻牛街内公变台区变压器	80	79.58%	8.34	8.34	未进入负面清单	否	无	20%	
9138	国网昌图县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV社直线	10kV虻牛西线六合八组分支015号六合八组公变台区变压器	50	70.27%	9.87	36.65	未进入负面清单	否	无	1%	
9139	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线六合二组002号六合二组公变台区变压器	100	58.30%	31.70	31.70	未进入负面清单	否	无	-6%	
9140	国网昌图县供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV虻牛西线六合分支039号六合四组公变台区变压器	50	70.20%	9.90	36.66	未进入负面清单	否	无	-2%	
9141	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线六合分支056号六合七组公变台区变压器	50	70.56%	9.72	9.72	未进入负面清单	否	无	14%	
9142	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线六合九组分支017号六合九组公变台区变压器	100	38.35%	51.65	51.65	未进入负面清单	否	无	-2%	
9143	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线六合六组分支014号虻牛六组公变台区变压器	200	22.94%	134.12	134.12	未进入负面清单	否	无	-2%	
9144	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线六合三组分支002号六合三组公变台区变压器	80	66.00%	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	4%	
9145	国网昌图县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV虻牛西线六合十一组分支004号六合十一组变压器	50	60.57%	14.71	36.67	未进入负面清单	否	无	1%	
9146	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线六合十组分支026号六合十组公变台区变压器	100	78.47%	11.53	11.53	未进入负面清单	否	无	-9%	
9147	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线六合五组分支011号六合五组公变台区变压器	50	53.69%	18.15	18.15	未进入负面清单	否	无	-2%	
9148	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线六合一组分支002号六合一组公变台区变压器	100	71.50%	18.50	18.50	未进入负面清单	否	无	-12%	
9149	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线虻牛二组分支002号虻牛二组公变台区变压器	200	23.48%	133.04	133.04	未进入负面清单	否	无	-2%	
9150	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线虻牛六组分支004号虻牛六组公变台区变压器	50	29.76%	30.12	30.12	未进入负面清单	否	无	8%	
9151	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线虻牛三组分支005号虻牛三组公变台区变压器	100	36.37%	53.63	53.63	未进入负面清单	否	无	5%	
9152	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV虻牛西线虻牛四组分支007号虻牛四组公变台区变压器	50	77.15%	6.42	36.70	未进入负面清单	否	无	6%	
9153	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线虻牛小学分歧011号虻牛小学公变台区变压器	400	18.32%	286.70	286.70	未进入负面清单	否	无	1%	
9154	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线前力二组分支004号虻牛七组公变台区变压器	100	30.60%	59.40	59.40	未进入负面清单	否	无	6%	
9155	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线前力二组分支019号前力二组公变台区变压器	50	53.90%	18.05	18.05	未进入负面清单	否	无	12%	
9156	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线前力三组分支004号前力三组公变台区变压器	200	23.31%	133.38	133.38	未进入负面清单	否	无	-6%	
9157	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线前力四组分支001号前力四组公变台区变压器	50	66.77%	11.61	11.61	未进入负面清单	否	无	-5%	
9158	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线前力五、六组分支014号前力五六组变压器	100	74.04%	15.96	15.96	未进入负面清单	否	无	3%	
9159	国网昌图县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV虻牛西线泉眼六组分支006号泉眼六组公变台区变压器	30	73.43%	4.97	22.02	未进入负面清单	否	无	0%	
9160	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线新农村分支035号新农八组公变台区变压器	100	44.64%	45.36	45.36	未进入负面清单	否	无	-1%	
9161	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线新农七组分支004号新农七组公变台区变压器	100	54.14%	35.86	35.86	未进入负面清单	否	无	9%	
9162	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线新农十二组分支002号新农十二组变压器	160	46.57%	69.49	69.49	未进入负面清单	否	无	6%	
9163	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线新农十组分支004号新农九组公变台区变压器	20	77.05%	2.59	2.59	未进入负面清单	否	无	-3%	
9164	国网昌图县供电公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	10kV虻牛西线新农十组分支025号新农五组公变台区变压器	30	65.93%	7.22	22.04	未进入负面清单	否	无	11%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9165	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线新农十组分支034号新农六组公变台区变压器	100	24.47%	65.53	65.53	未进入负面清单	否	无	-8%	
9166	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线新农十组分支044号新农十组公变台区变压器	100	18.66%	71.34	71.34	未进入负面清单	否	无	6%	
9167	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV虻牛西线新农一组分歧006号新农一组公变台区变压器	200	27.89%	124.21	124.21	未进入负面清单	否	无	0%	
9168	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线074号横沟四组变压器	30	67.03%	6.89	6.89	未进入负面清单	否	无	2%	
9169	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线大六家子分歧005号兴隆六、八组变压器	200	15.62%	148.75	148.75	未进入负面清单	否	无	17%	
9170	国网清河区供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV松榆线四合分榆树四组支26号公变台区变压器	50	51.82%	19.09	15.42	未进入负面清单	否	无	5%	
9171	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线大六家子分歧039号大六家子二组变压器	50	57.20%	16.40	16.40	未进入负面清单	否	无	0%	
9172	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线大六家子分歧042号大六家子十一组变压器	100	31.43%	58.57	58.57	未进入负面清单	否	无	86%	
9173	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线大六家子九组分支011号大六家子八组变压器	50	64.85%	12.58	12.58	未进入负面清单	否	无	-4%	
9174	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线大六家子九组分支019号大六家子十组变压器	100	34.19%	55.82	55.82	未进入负面清单	否	无	2%	
9175	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线大六家子九组分支033号大六家子九组变压器	50	47.09%	21.45	21.45	未进入负面清单	否	无	-4%	
9176	国网调兵山市供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV亮东线四方5组分支002号四方五组变压器	50	54.75%	17.62	10.78	未进入负面清单	否	无	4%	
9177	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线大六家子三组分歧027号大六家子七组变压器	50	78.39%	5.81	5.81	未进入负面清单	否	无	1%	
9178	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线大六家子三组分歧049号大六家子四组变压器	160	35.62%	87.01	87.01	未进入负面清单	否	无	5%	
9179	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线大六家子三组分歧072号大六家子三组变压器	400	16.82%	292.70	292.70	未进入负面清单	否	无	5%	
9180	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线大六家子五组分2号大六家子五组分变压器	100	22.41%	67.59	67.59	未进入负面清单	否	无	5%	
9181	国网昌图县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV毛家店线大六家子五组分支010号大六家子五组变压器	30	61.96%	8.41	22.07	未进入负面清单	否	无	-9%	
9182	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线大六家子一组分支001号大六家子一组变压器	200	23.61%	132.79	132.79	未进入负面清单	否	无	109%	
9183	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线横沟六组分支005号横沟六组变压器	200	57.48%	65.03	65.03	未进入负面清单	否	无	6%	
9184	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线横沟三组分歧010号横沟三组变压器	100	34.16%	55.84	55.84	未进入负面清单	否	无	3%	
9185	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线横沟五组分歧011号横沟五组变压器	50	60.23%	14.89	14.89	未进入负面清单	否	无	-5%	
9186	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线候家八组分支004号候家八组变压器	100	61.79%	28.21	28.21	未进入负面清单	否	无	-10%	
9187	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线候家二组分支008号候家二组变压器	200	23.65%	132.70	132.70	未进入负面清单	否	无	85%	
9188	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线候家九组分支015号候家九组变压器	50	55.60%	17.20	17.20	未进入负面清单	否	无	58%	
9189	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线候家七组分支010号候家七组变压器	400	25.13%	259.49	259.49	未进入负面清单	否	无	42%	
9190	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线候家三组分支008号候家三组变压器	50	57.79%	16.10	16.10	未进入负面清单	否	无	6%	
9191	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线候家十三组分支001号候家十三组变压器	50	58.54%	15.73	15.73	未进入负面清单	否	无	-8%	
9192	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线候家四组分支007号候家四组变压器	80	74.27%	12.58	12.58	未进入负面清单	否	无	2%	
9193	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线候家五、六组分支016号候家五、六组变压器	200	31.07%	117.87	117.87	未进入负面清单	否	无	23%	
9194	国网昌图县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV毛家店线候家一组分支007号候家一组变压器	50	68.75%	10.63	36.80	未进入负面清单	否	无	0%	
9195	国网铁岭县供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV横东线椴木分后营4台支3号后营4台区变压器	100	59.38%	30.62	18.51	未进入负面清单	否	无	5%	
9196	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV毛家店线街内分歧015号街内线市场台变压器	160	60.13%	47.79	118.06	未进入负面清单	否	无	-5%	
9197	国网昌图县供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV毛家店线街内分歧023号街内线镇政府变压器	400	60.41%	118.35	295.33	未进入负面清单	否	无	2%	
9198	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线街内分歧029号街内线候家十一组变压器	400	32.91%	228.35	228.35	未进入负面清单	否	无	-9%	
9199	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线街内分歧039号街内线烟站变压器	200	46.70%	86.60	86.60	未进入负面清单	否	无	13%	
9200	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线街内分歧11号分招待所分支005号招待所变压器	160	64.61%	40.63	40.63	未进入负面清单	否	无	6%	
9201	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线街内线政府分支005号政府分台变压器	200	50.01%	79.99	79.99	未进入负面清单	否	无	-1%	
9202	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线良种一组分支014号良种一组变压器	100	34.50%	55.50	55.50	未进入负面清单	否	无	-8%	
9203	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线七道五组分支001号七道五组变压器	50	62.83%	13.58	13.58	未进入负面清单	否	无	-12%	
9204	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线先锋分歧009号七道六组变压器	200	17.42%	145.16	145.16	未进入负面清单	否	无	0%	
9205	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线先锋分歧030号七道四组变压器	200	22.52%	134.96	134.96	未进入负面清单	否	无	6%	
9206	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线先锋分歧042号先锋七组变压器	50	49.09%	20.46	20.46	未进入负面清单	否	无	2%	
9207	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线兴隆大六家子分歧013号良种三组变压器	50	67.22%	11.39	11.39	未进入负面清单	否	无	0%	
9208	国网昌图县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV毛家店线兴隆大六家子分歧069号兴隆四组变压器	30	73.53%	4.94	22.16	未进入负面清单	否	无	5%	
9209	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线兴隆大六家子分歧079号兴隆三组变压器	30	78.71%	3.39	3.39	未进入负面清单	否	无	8%	
9210	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV农村线常泰寺支005号太阳山村6组变压器	200	56.85%	66.31	148.01	未进入负面清单	否	无	23%	
9211	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线兴隆分支027号良种2组变压器	100	31.63%	58.37	58.37	未进入负面清单	否	无	15%	
9212	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线兴隆七组分支003号兴隆七组变压器	30	69.81%	6.06	6.06	未进入负面清单	否	无	11%	
9213	国网昌图县供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	10kV毛家店线兴隆一组分支005号兴隆一组变压器	30	69.72%	6.08	22.21	未进入负面清单	否	无	3%	
9214	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线杏山二组分支002号杏山二组变压器	30	66.88%	6.94	6.94	未进入负面清单	否	无	-1%	
9215	国网昌图县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV毛家店线杏山分歧004号良种四组变压器	50	74.94%	7.53	37.02	未进入负面清单	否	无	-8%	
9216	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线杏山分歧014号良种五组变压器	80	75.68%	11.45	11.45	未进入负面清单	否	无	-6%	
9217	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线杏山分歧034号杏山三组变压器	200	19.30%	141.41	141.41	未进入负面清单	否	无	129%	
9218	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线杏山分歧043号杏山四组变压器	50	70.91%	9.54	9.54	未进入负面清单	否	无	6%	
9219	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV毛家店线杏山分歧055号富民小区变压器	30	75.16%	4.45	22.22	未进入负面清单	否	无	2%	
9220	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线杏山六组分支006号杏山六组变压器	200	16.46%	147.08	147.08	未进入负面清单	否	无	108%	
9221	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线杏山七组分支004号杏山七组变压器	200	17.77%	144.47	144.47	未进入负面清单	否	无	63%	
9222	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线杏山五组分支001号杏山五组变压器	100	63.29%	26.71	26.71	未进入负面清单	否	无	45%	
9223	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线杏山一二组分歧044号杏山一组变压器	50	76.47%	6.77	6.77	未进入负面清单	否	无	0%	
9224	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10KV平北线如意大棚支线04号杆变压器	200	56.51%	66.97	66.97	未进入负面清单	否	无	4%	
9225	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线022号街内北台变压器	400	65.80%	96.82	96.82	未进入负面清单	否	无	-9%	
9226	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线051号新兴季家变压器	100	63.62%	26.38	26.38	未进入负面清单	否	无	-10%	
9227	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线084号后卢组变压器	100	48.73%	41.27	41.27	未进入负面清单	否	无	-7%	
9228	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线北平安支线005号北平安变压器	100	53.57%	36.43	36.43	未进入负面清单	否	无	11%	
9229	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线大骆家支线006号大骆家变压器	100	72.17%	17.83	17.83	未进入负面清单	否	无	-1%	
9230	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线邓邵家支线004号邓邵家变压器	200	24.53%	130.94	130.94	未进入负面清单	否	无	-17%	
9231	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线东如意支线020号东如意组变压器	200	30.54%	118.91	118.91	未进入负面清单	否	无	20%	
9232	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线东西海丰支线002号东西海丰变压器	100	43.29%	46.71	46.71	未进入负面清单	否	无	26%	
9233	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线二砖分歧033号新乡农场四队变压器	100	75.39%	14.61	14.61	未进入负面清单	否	无	24%	
9234	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线二砖分歧小泉大棚支线03杆变压器	30	24.80%	19.56	19.56	未进入负面清单	否	无	-9%	
9235	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线福兴支线008号福兴变压器	400	13.16%	307.38	307.38	未进入负面清单	否	无	-11%	
9236	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线后范家支线009号后范家变压器	200	30.66%	118.67	118.67	未进入负面清单	否	无	22%	
9237	国网西丰县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV金星线161右11号机电井变压器	50	44.36%	22.82	7.16	未进入负面清单	否	无	19%	
9238	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线胡家十里分歧019号胡家公变变压器	200	23.49%	133.03	133.03	未进入负面清单	否	无	59%	
9239	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线胡家十里分歧036号水利公变变压器	160	62.05%	44.72	44.71	未进入负面清单	否	无	-45%	
9240	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线胡家十里分歧040号八队变压器	200	32.90%	114.21	114.21	未进入负面清单	否	无	0%	
9241	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线胡家十里分歧059号十一组变压器	400	12.89%	308.44	308.44	未进入负面清单	否	无	0%	
9242	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线胡家十里分歧066号七组公变变压器	100	46.89%	43.11	43.11	未进入负面清单	否	无	12%	
9243	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线贾家三组支线013号贾家三组变压器	100	51.03%	38.97	38.97	未进入负面清单	否	无	-3%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9244	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线林家分歧004+1号姜家组变压器	100	26.29%	63.71	63.71	未进入负面清单	否	无	14%	
9245	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线林家分歧023号林家变压器	80	54.09%	28.73	28.73	未进入负面清单	否	无	0%	
9246	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线刘家支线010号刘家变压器	200	73.98%	32.05	32.05	未进入负面清单	否	无	16%	
9247	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线满家支线022号满家变压器	160	34.65%	88.56	88.56	未进入负面清单	否	无	-3%	
9248	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线满家支线十里一组蔬菜开发02变压器	80	10.06%	63.95	63.95	未进入负面清单	否	无	-5%	
9249	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线前芦组支线006号前芦组变压器	100	52.37%	37.63	37.63	未进入负面清单	否	无	96%	
9250	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线如意分歧041号南岗变压器	200	39.45%	101.09	101.09	未进入负面清单	否	无	3%	
9251	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分歧002号新兴变压器	50	55.70%	17.15	17.15	未进入负面清单	否	无	-15%	
9252	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分歧032号三门台变压器	200	31.70%	116.60	116.60	未进入负面清单	否	无	-6%	
9253	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线下城子二组公变台区变压器	30	76.68%	4.00	13.32	未进入负面清单	否	无	18%	
9254	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分歧052号东西如意变压器	200	36.59%	106.83	106.83	未进入负面清单	否	无	5%	
9255	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分歧063号东五家子变压器	400	18.50%	285.99	285.99	未进入负面清单	否	无	7%	
9256	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分歧068号西五家子变压器	200	25.11%	129.79	129.79	未进入负面清单	否	无	79%	
9257	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线太河分歧042号太河三组变压器	100	79.31%	10.69	10.69	未进入负面清单	否	无	5%	
9258	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分歧089号四队变压器	400	48.67%	165.31	165.31	未进入负面清单	否	无	-2%	
9259	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分歧104号二队变压器	400	33.60%	225.61	225.61	未进入负面清单	否	无	-4%	
9260	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分歧116号十里村九组变压器	400	21.97%	272.14	272.14	未进入负面清单	否	无	7%	
9261	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分歧121号一队变压器	100	64.28%	25.72	25.72	未进入负面清单	否	无	4%	
9262	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分歧邓邵家支线新建邓家变台	200	21.93%	136.13	136.13	未进入负面清单	否	无	-4%	
9263	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里六队支线012号十里六队变压器	200	65.05%	49.91	49.91	未进入负面清单	否	无	-1%	
9264	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里三队支线010号十里三队变压器	100	76.17%	13.83	13.83	未进入负面清单	否	无	10%	
9265	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线王大友支线006号王大友变压器	200	26.00%	127.99	127.99	未进入负面清单	否	无	64%	
9266	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线五队支线011号五组变压器	100	45.15%	44.85	44.85	未进入负面清单	否	无	8%	
9267	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线五家陈家支线002号五家陈家变压器	100	47.54%	42.46	42.46	未进入负面清单	否	无	19%	
9268	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线五家苗家分歧023号五家季家变压器	200	21.37%	137.26	137.26	未进入负面清单	否	无	107%	
9269	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线五家苗家支线012号五家苗家变压器	200	22.78%	134.45	134.45	未进入负面清单	否	无	44%	
9270	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线五家中心支线005号五家中心变压器	100	66.54%	23.46	23.46	未进入负面清单	否	无	34%	
9271	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV平北线西如意支线003号西如意组变压器	30	61.20%	8.64	22.24	未进入负面清单	否	无	0%	
9272	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线小北队支线003号小北队变压器	30	67.41%	6.78	6.78	未进入负面清单	否	无	-24%	
9273	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线新发支线002号新发变压器	80	43.88%	36.90	36.90	未进入负面清单	否	无	67%	
9274	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线于家支线009号于家变压器	100	41.56%	48.44	48.44	未进入负面清单	否	无	0%	
9275	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线008号小泉村变压器	400	30.77%	236.90	236.90	未进入负面清单	否	无	45%	
9276	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线019号供销社变压器	400	53.21%	147.17	147.17	未进入负面清单	否	无	0%	
9277	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线128号许家变压器	100	39.38%	50.63	50.63	未进入负面清单	否	无	61%	
9278	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线池家分支003号池家变压器	200	28.75%	122.50	122.50	未进入负面清单	否	无	3%	
9279	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线大泉分歧011号林场变压器	100	34.82%	55.18	55.18	未进入负面清单	否	无	3%	
9280	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线大泉分歧047号小城西台变压器	400	24.02%	263.93	263.93	未进入负面清单	否	无	64%	
9281	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线大泉分歧059号周家变压器	100	37.42%	52.58	52.58	未进入负面清单	否	无	2%	
9282	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线大泉分歧070号上姜变压器	200	24.46%	131.09	131.09	未进入负面清单	否	无	1%	
9283	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线大泉五组分支015号殷家变压器	100	38.83%	51.17	51.17	未进入负面清单	否	无	22%	
9284	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线大泉五组分支026号五组变压器	200	22.23%	135.54	135.54	未进入负面清单	否	无	-2%	
9285	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线大屯分支017号大屯变压器	100	45.23%	44.77	44.77	未进入负面清单	否	无	4%	
9286	国网昌图县供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV平南线大张家分支013号张家变压器	50	69.44%	10.28	37.09	未进入负面清单	否	无	-1%	
9287	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线大张家支线004号龙庙变压器	100	77.43%	12.57	12.57	未进入负面清单	否	无	-3%	
9288	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线东沟支线011号东沟变压器	200	22.58%	134.83	134.83	未进入负面清单	否	无	9%	
9289	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线东西谢支线003号东西谢变压器	200	45.43%	89.14	89.14	未进入负面清单	否	无	-2%	
9290	国网昌图县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV平南线高家分歧017号海家变压器	30	65.57%	7.33	22.27	未进入负面清单	否	无	4%	
9291	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线高家分歧034号东西小泉变压器	80	78.04%	9.57	9.57	未进入负面清单	否	无	15%	
9292	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线高家分歧047号张老道变压器	100	48.41%	41.60	41.60	未进入负面清单	否	无	2%	
9293	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线高家分歧073号高家变压器	200	40.75%	98.51	98.51	未进入负面清单	否	无	16%	
9294	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线高家分歧100号黄家变压器	100	60.18%	29.82	29.82	未进入负面清单	否	无	-1%	
9295	国网昌图县供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV平南线谷家分支005号谷家变压器	30	64.72%	7.58	22.28	未进入负面清单	否	无	-17%	
9296	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线广文村张家东台	400	24.90%	260.42	260.42	未进入负面清单	否	无	-8%	
9297	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线金家分支015号金家变压器	100	65.69%	24.31	24.31	未进入负面清单	否	无	-6%	
9298	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线靳家支线006号靳家变压器	100	36.08%	53.92	53.92	未进入负面清单	否	无	-7%	
9299	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线李家支线002号李家变压器	200	21.29%	137.43	137.43	未进入负面清单	否	无	-3%	
9300	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线林家分支005号林家变压器	100	35.01%	54.99	54.99	未进入负面清单	否	无	-8%	
9301	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线木头庙支线010号木头庙变压器	100	41.96%	48.04	48.04	未进入负面清单	否	无	26%	
9302	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线南山支线005号南山变压器	100	41.80%	48.20	48.20	未进入负面清单	否	无	-13%	
9303	国网开原市供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	红岭二组台	200	65.08%	49.84	33.75	未进入负面清单	否	无	-7%	
9304	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线牛家支线024号东张家变压器	100	48.32%	41.68	41.68	未进入负面清单	否	无	34%	
9305	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线牛家支线036号牛家变压器	100	29.88%	60.12	60.12	未进入负面清单	否	无	-4%	
9306	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线前平安分支004号前平安变压器	200	28.84%	122.32	122.32	未进入负面清单	否	无	-3%	
9307	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线前山支线06号前山变压器	100	65.77%	24.23	24.23	未进入负面清单	否	无	-16%	
9308	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线前唐分支006号前唐变压器	100	28.76%	61.24	61.24	未进入负面清单	否	无	-7%	
9309	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV榆业干27变压器	315	74.62%	48.44	53.18	未进入负面清单	否	无	2%	
9310	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线曲家分歧069号南岗变压器	200	28.36%	123.29	123.29	未进入负面清单	否	无	-5%	
9311	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线曲家分歧下洼子台区变压器	50	59.87%	15.07	15.07	未进入负面清单	否	无	-13%	
9312	国网铁岭县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV镇内线粮库分支07—1号国网5#台变压器	315	53.88%	113.77	86.47	未进入负面清单	否	无	-17%	
9313	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线太平庄支线007号太平庄变压器	200	23.59%	132.82	132.82	未进入负面清单	否	无	6%	
9314	国网铁岭县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV社直线得胜分黄俞潮支33号业六组变压器	20	55.66%	6.87	3.71	未进入负面清单	否	无	9%	
9315	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西关分歧005号未家变压器	50	78.95%	5.52	5.52	未进入负面清单	否	无	4%	
9316	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西关分歧24号后城变压器	200	22.73%	134.55	134.55	未进入负面清单	否	无	16%	
9317	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西关分歧35号西关变压器	200	21.00%	138.01	138.01	未进入负面清单	否	无	-2%	
9318	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西关分歧54号从家变压器	200	20.89%	138.22	138.22	未进入负面清单	否	无	1%	
9319	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西关分歧74号张家变压器	200	29.99%	120.03	120.03	未进入负面清单	否	无	2%	
9320	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV亮东线南台一组分支002号南台二组变压器	30	63.81%	7.86	10.79	未进入负面清单	否	无	2%	
9321	国网西丰县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV天德线77右1号变压器	100	52.53%	37.47	23.79	未进入负面清单	否	无	4%	
9322	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西关广文分歧116号后塘变压器	200	22.32%	135.36	135.36	未进入负面清单	否	无	-13%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9323	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西姜支线011号杏树园子变压器	20	79.46%	2.11	2.11	未进入负面清单	否	无	-2%	
9324	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西姜支线023号西姜变压器	200	21.72%	136.56	136.56	未进入负面清单	否	无	-7%	
9325	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线下沟分支003号下沟变压器	100	79.65%	10.35	10.35	未进入负面清单	否	无	-10%	
9326	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线小城子分支003号小城子变压器	100	57.47%	32.53	32.53	未进入负面清单	否	无	40%	
9327	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线杨家支线015号杨家变压器	100	55.60%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	4%	
9328	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线张家沟分支005号张家沟变压器	30	73.57%	4.93	4.93	未进入负面清单	否	无	-3%	
9329	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线张武支线002号张武变压器	100	38.32%	51.68	51.68	未进入负面清单	否	无	-1%	
9330	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线周家分支013号周家变压器	200	16.68%	146.65	146.65	未进入负面清单	否	无	20%	
9331	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线020号曲家中学变压器	400	39.14%	203.45	203.45	未进入负面清单	否	无	-6%	
9332	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线086号孟家五组变压器	400	16.35%	294.59	294.59	未进入负面清单	否	无	4%	
9333	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线146号孟家二组变压器	200	21.67%	136.67	136.67	未进入负面清单	否	无	158%	
9334	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线200号户山村五组变压器	200	24.08%	131.84	131.84	未进入负面清单	否	无	-6%	
9335	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线21#杆站前2组南新台变压器	160	26.80%	101.13	101.13	未进入负面清单	否	无	-8%	
9336	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线282号两家子三、十组变压器	100	59.86%	30.14	30.14	未进入负面清单	否	无	7%	
9337	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线319号两家子一组变压器	50	75.99%	7.01	7.01	未进入负面清单	否	无	15%	
9338	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线厂子二组分支001号厂子二组变压器	200	32.50%	115.01	115.01	未进入负面清单	否	无	16%	
9339	国网昌图县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV曲北线厂子分岐059号厂子三组变压器	100	79.99%	10.01	74.32	未进入负面清单	否	无	10%	
9340	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线厂子九组分岐050号厂子九组变压器	100	36.11%	53.89	53.89	未进入负面清单	否	无	15%	
9341	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线厂子六组（1）分支004号厂子六组（1）变压器	200	68.59%	42.82	42.82	未进入负面清单	否	无	2%	
9342	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线厂子六组分支008号厂子六组变压器	200	16.69%	146.62	146.62	未进入负面清单	否	无	20%	
9343	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线厂子七组分支003号厂子七组变压器	100	49.33%	40.67	40.67	未进入负面清单	否	无	9%	
9344	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV曲北线厂子十组分支003号厂子十组变压器	100	63.00%	27.00	74.41	未进入负面清单	否	无	10%	
9345	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线厂子四组分支001号厂子四组变压器	200	19.50%	141.00	141.00	未进入负面清单	否	无	11%	
9346	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线厂子五组分支009号厂子五组变压器	200	19.79%	140.42	140.42	未进入负面清单	否	无	138%	
9347	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线厂子一组分支005号厂子一组变压器	100	57.07%	32.93	32.93	未进入负面清单	否	无	10%	
9348	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线嘎甲二组分支009号嘎甲二组变压器	100	23.66%	66.34	66.34	未进入负面清单	否	无	8%	
9349	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线嘎甲六组分支013号嘎甲六组变压器	50	54.39%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	-3%	
9350	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线嘎甲三组分支003号嘎甲三组变压器	160	39.61%	80.63	80.63	未进入负面清单	否	无	1%	
9351	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线嘎甲四组分支003号嘎甲四组变压器	100	44.26%	45.74	45.74	未进入负面清单	否	无	-4%	
9352	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线嘎甲一、五组分支009号嘎甲一组变压器	80	67.59%	17.93	17.93	未进入负面清单	否	无	3%	
9353	国网昌图县供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV曲北线嘎甲一、五组分支018号嘎甲五组变压器	50	63.42%	13.29	37.23	未进入负面清单	否	无	6%	
9354	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线黑岗二组分支006号黑岗二组变压器	100	44.47%	45.53	45.53	未进入负面清单	否	无	40%	
9355	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线黑岗三组分支004号黑岗三组变压器	200	46.81%	86.38	86.38	未进入负面清单	否	无	62%	
9356	国网开发区供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV千山线社专支26号变压器(无约束)	100	57.17%	32.83	18.32	未进入负面清单	否	无	-31%	
9357	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线黑岗四、八组分支008号黑岗四组变压器	100	74.67%	15.33	15.33	未进入负面清单	否	无	-5%	
9358	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线黑岗一组分支002号黑岗一组变压器	200	32.62%	114.76	114.76	未进入负面清单	否	无	39%	
9359	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线黑岗子分岐025号黑岗五组变压器	100	36.65%	53.35	53.35	未进入负面清单	否	无	25%	
9360	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线黑岗子分岐035号黑岗六组变压器	200	50.52%	78.95	78.95	未进入负面清单	否	无	6%	
9361	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线黑岗子分岐044号黑岗七组变压器	200	35.02%	109.96	109.96	未进入负面清单	否	无	6%	
9362	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线黑岗子分岐081号嘎甲八组变压器	100	33.01%	56.99	56.99	未进入负面清单	否	无	-1%	
9363	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线后王家分支001号后王家变压器	200	30.24%	119.53	119.53	未进入负面清单	否	无	-3%	
9364	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线户山村分支001号户山村十组变压器	100	35.89%	54.11	54.11	未进入负面清单	否	无	-7%	
9365	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线户山分岐013号户山三组变压器	100	44.06%	45.94	45.94	未进入负面清单	否	无	-3%	
9366	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线户山九组分支007号户山九组变压器	100	71.73%	18.27	18.27	未进入负面清单	否	无	-3%	
9367	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线户山六组分岐006号户山六组变压器	200	21.58%	136.83	136.83	未进入负面清单	否	无	36%	
9368	国网银州区供电分公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	电业线38#	400	64.14%	103.44	86.15	未进入负面清单	否	无	54%	
9369	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线户山一组分岐009号户山一组变压器	400	25.36%	258.57	258.57	未进入负面清单	否	无	5%	
9370	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线两家八组分岐011号两家八组变压器	50	74.72%	7.64	7.64	未进入负面清单	否	无	-12%	
9371	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线两家村分支005号两家村变压器	160	49.22%	65.26	65.26	未进入负面清单	否	无	54%	
9372	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线两家二、九组分支006号两家子二、九组变压器	200	41.76%	96.48	96.48	未进入负面清单	否	无	-2%	
9373	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线两家六组分岐017号两家六组变压器	200	23.63%	132.73	132.73	未进入负面清单	否	无	18%	
9374	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线两家七组分支002号两家七组变压器	80	62.81%	21.75	21.75	未进入负面清单	否	无	-6%	
9375	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线两家子七组分支008号两家子四组变压器	200	22.84%	134.32	134.32	未进入负面清单	否	无	42%	
9376	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线师范沟南台区02号师苑沟南变压器	80	62.20%	22.24	22.24	未进入负面清单	否	无	2%	
9377	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线两家子五组分岐012号两家子五组变压器	50	74.01%	7.99	7.99	未进入负面清单	否	无	5%	
9378	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线孟家六组分岐011号孟家六组变压器	30	79.25%	3.22	3.22	未进入负面清单	否	无	-1%	
9379	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线孟家七组分支003号孟家七组变压器	200	15.09%	149.83	149.83	未进入负面清单	否	无	2%	
9380	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线孟家三组分岐006号孟家三组变压器	200	54.75%	70.50	70.50	未进入负面清单	否	无	17%	
9381	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线孟家四组分岐012号孟家四组变压器	100	48.35%	41.65	41.65	未进入负面清单	否	无	17%	
9382	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线孟家一组分岐009号孟家一组变压器	100	53.36%	36.65	36.65	未进入负面清单	否	无	-1%	
9383	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线苗圃二组(2)分支002号苗圃二组(2)变压器	200	45.14%	89.72	89.72	未进入负面清单	否	无	5%	
9384	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线苗圃二组分支006号苗圃二组变压器	200	43.62%	92.76	92.76	未进入负面清单	否	无	-3%	
9385	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线苗圃分岐053号老曲店小陀变压器	200	17.25%	145.50	145.50	未进入负面清单	否	无	11%	
9386	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线苗圃分岐066号苗圃六组变压器	200	23.29%	133.42	133.42	未进入负面清单	否	无	4%	
9387	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线苗圃分岐069号苗圃三组变压器	100	32.45%	57.55	57.55	未进入负面清单	否	无	-1%	
9388	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线丰林分支003号丰林村十组变压器	50	67.91%	11.05	11.05	未进入负面清单	否	无	-1%	
9389	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线前王家分支006号前王家变压器	200	23.54%	132.91	132.91	未进入负面清单	否	无	10%	
9390	国网铁岭县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV青北线心田堡分66号心田堡3号台区变压器	30	64.07%	7.78	5.59	未进入负面清单	否	无	13%	
9391	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线三家子分岐044号三家子（二）号变压器	100	75.77%	14.23	14.23	未进入负面清单	否	无	12%	
9392	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线王家店一组分支020号王家店一组变压器	200	38.63%	102.74	102.74	未进入负面清单	否	无	19%	
9393	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线站前村分支003号站前村变压器	400	12.86%	308.56	308.56	未进入负面清单	否	无	-5%	
9394	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线站前三组分支005号站前三组变压器	200	14.62%	150.76	150.76	未进入负面清单	否	无	28%	
9395	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线站前一组分支009号站前一组北变压器	200	21.98%	136.03	136.03	未进入负面清单	否	无	-8%	
9396	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲街线	10kV曲街线014号农电站变压器	400	26.56%	253.76	253.76	未进入负面清单	否	无	4%	
9397	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲街线	10kV曲街线015号农电二号变压器	200	65.10%	49.80	49.80	未进入负面清单	否	无	-6%	
9398	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲街线	10kV曲街线023号乡政府2号变压器	400	28.33%	246.67	246.67	未进入负面清单	否	无	-5%	
9399	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲街线	10kV曲街线043+1号王家店三组道南变压器	100	36.55%	53.45	53.45	未进入负面清单	否	无	-1%	
9400	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲街线	10kV曲街线062号王家店四组变压器	200	41.06%	97.89	97.89	未进入负面清单	否	无	-13%	
9401	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲街线	10kV曲街线王家店三组分岐008号王家店三组变压器	100	36.34%	53.66	53.66	未进入负面清单	否	无	0%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9402	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲街线	10kV曲街线乡政府分歧002号乡镇府1号变压器	315	73.57%	51.75	51.75	未进入负面清单	否	无	11%	
9403	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲街线	10kV曲街线站前二组北分支002号站前二组北变压器	200	44.38%	91.24	91.24	未进入负面清单	否	无	14%	
9404	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲街线	10kV曲街线站前二组分歧005号站前二组中变压器	400	20.20%	279.19	279.19	未进入负面清单	否	无	102%	
9405	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲街线	10kV曲街线站前二组南支线003号站前二组南变压器	400	42.10%	191.60	191.60	未进入负面清单	否	无	7%	
9406	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲街线	10kV曲街线站前一组分歧012号站前一组变压器	100	48.02%	41.98	41.98	未进入负面清单	否	无	48%	
9407	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线088号王药铺六组变压器	100	34.97%	55.03	55.03	未进入负面清单	否	无	55%	
9408	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线24#分三家子东八分歧113号小坊三组1变压器	200	60.81%	58.37	58.37	未进入负面清单	否	无	68%	
9409	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线范家二组分支005号范家二组变压器	315	20.45%	219.09	219.09	未进入负面清单	否	无	0%	
9410	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线范家分歧005号范家四组变压器	100	43.19%	46.81	46.81	未进入负面清单	否	无	-7%	
9411	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线范家分歧051号范家一组变压器	50	54.02%	17.99	17.99	未进入负面清单	否	无	11%	
9412	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线范家六组分支016号范家六组变压器	200	34.44%	111.12	111.12	未进入负面清单	否	无	2%	
9413	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线范家七组分支001号范家七组变压器	100	44.20%	45.80	45.80	未进入负面清单	否	无	44%	
9414	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线范家三组分支003号范家三组变压器	100	32.63%	57.37	57.37	未进入负面清单	否	无	87%	
9415	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV曲南线范家五组分支002号家五组变压器	50	57.07%	16.46	37.26	未进入负面清单	否	无	-4%	
9416	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线黑城八组分支003号黑城八组变压器	100	60.65%	29.36	29.36	未进入负面清单	否	无	5%	
9417	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线黑城八组分支006号黑城九组变压器	400	16.40%	294.40	294.40	未进入负面清单	否	无	0%	
9418	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线黑城二组分支002号黑城二组变压器	200	73.44%	33.12	33.12	未进入负面清单	否	无	13%	
9419	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线黑城分支010号黑城四组变压器	200	31.05%	117.91	117.91	未进入负面清单	否	无	3%	
9420	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线黑城分支047号黑城七组变压器	100	74.42%	15.58	15.58	未进入负面清单	否	无	8%	
9421	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线黑城六组分支005号黑城六组变压器	100	49.10%	40.90	40.90	未进入负面清单	否	无	11%	
9422	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线黑城三组分支015号黑城三组变压器	100	37.91%	52.09	52.09	未进入负面清单	否	无	0%	
9423	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线黑城十一组分支014号黑城十一组变压器	200	33.35%	113.30	113.30	未进入负面清单	否	无	-2%	
9424	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线黑城十一组分支027号黑城十组变压器	400	10.98%	316.09	316.09	未进入负面清单	否	无	13%	
9425	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线黑城五组分支008号黑城五组变压器	100	40.30%	49.70	49.70	未进入负面清单	否	无	91%	
9426	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线黑城一组分支003号黑城一组变压器	200	18.87%	142.27	142.27	未进入负面清单	否	无	105%	
9427	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线龙庙六组分支008号龙庙二组变压器	160	58.07%	51.09	51.09	未进入负面清单	否	无	-2%	
9428	国网铁岭县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV新北线870分19右12#东一井台区变压器	100	78.41%	11.59	27.57	未进入负面清单	否	无	-11%	
9429	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线龙庙六组分支042号龙庙六组变压器	100	61.31%	28.69	28.69	未进入负面清单	否	无	2%	
9430	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线龙庙四组分支012号龙庙四组变压器	100	57.91%	32.09	32.09	未进入负面清单	否	无	40%	
9431	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线曲家七组分支005号曲家七组变压器	100	64.77%	25.23	25.23	未进入负面清单	否	无	0%	
9432	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线曲家三组分支005号曲家三组变压器	100	45.89%	44.11	44.11	未进入负面清单	否	无	45%	
9433	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线曲家四组分支002号曲家四组变压器	100	34.04%	55.97	55.97	未进入负面清单	否	无	8%	
9434	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线曲家五组分支003号曲家五组变压器	100	47.10%	42.90	42.90	未进入负面清单	否	无	51%	
9435	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线曲家一组分支001号曲家一组变压器	80	72.78%	13.77	13.77	未进入负面清单	否	无	14%	
9436	国网昌图县供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV曲南线曲南分歧001号曲家村变压器	50	61.73%	14.13	37.30	未进入负面清单	否	无	-10%	
9437	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线曲南分歧072号黑城十二组变压器	200	31.42%	117.17	117.17	未进入负面清单	否	无	20%	
9438	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线曲南六组分支003号曲家六组变压器	100	50.76%	39.24	39.24	未进入负面清单	否	无	65%	
9439	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线三家子东八分歧003号曲家八组变压器	200	32.61%	114.78	114.78	未进入负面清单	否	无	-7%	
9440	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线三家子东八分歧007号曲家二组变压器	200	23.72%	132.56	132.56	未进入负面清单	否	无	-1%	
9441	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线三家子东八分歧039号龙庙一组变压器	160	38.47%	82.45	82.45	未进入负面清单	否	无	74%	
9442	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线三家子东八分歧066号小坊七组变压器	100	31.91%	58.09	58.09	未进入负面清单	否	无	-1%	
9443	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线三家子东八分歧078号小坊六组变压器	200	51.63%	76.73	76.73	未进入负面清单	否	无	20%	
9444	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线三家子东八分歧088号小坊五组变压器	200	42.36%	95.27	95.27	未进入负面清单	否	无	29%	
9445	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线三家子东八分歧124号小坊四组变压器	200	21.23%	137.54	137.54	未进入负面清单	否	无	8%	
9446	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线三家子东八分歧140号双城十一组变压器	200	50.39%	79.22	79.22	未进入负面清单	否	无	-10%	
9447	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线三家子东八分歧161号双城村变压器	200	19.10%	141.80	141.80	未进入负面清单	否	无	24%	
9448	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线三家子东八分歧208号东八家子变压器	100	37.82%	52.18	52.18	未进入负面清单	否	无	1%	
9449	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线三家子西八分歧004号西八家子变压器	200	34.56%	110.88	110.88	未进入负面清单	否	无	-8%	
9450	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线三家子腰八分支004号三家子腰八变压器	100	36.48%	53.52	53.52	未进入负面清单	否	无	2%	
9451	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线双城八组分支006号双城八组变压器	200	33.95%	112.10	112.10	未进入负面清单	否	无	7%	
9452	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线双城二组分支003号双城二组变压器	100	71.83%	18.17	18.17	未进入负面清单	否	无	32%	
9453	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线双城六组分支017号双城五组变压器	100	39.48%	50.52	50.52	未进入负面清单	否	无	10%	
9454	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线双城六组分支030号双城六组变压器	200	19.47%	141.06	141.06	未进入负面清单	否	无	91%	
9455	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支17右09左06号变压器(业扩)	400	75.45%	58.21	58.21	未进入负面清单	否	无	-21%	
9456	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线双城七组分支010号双城九组变压器	200	20.90%	138.21	138.21	未进入负面清单	否	无	99%	
9457	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线双城七组分支017+1号双城七组2号变压器	100	45.05%	44.95	44.95	未进入负面清单	否	无	-2%	
9458	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线双城七组分支022号双城七组变压器	100	67.87%	22.13	22.13	未进入负面清单	否	无	4%	
9459	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV大洼南线萝卜一组分歧016号萝卜一组变压器	100	50.22%	39.78	74.64	未进入负面清单	否	无	24%	
9460	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线双城四组分支005号双城四组变压器	100	45.14%	44.86	44.86	未进入负面清单	否	无	5%	
9461	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线双城一组分支003号双城一组变压器	100	68.22%	21.78	21.78	未进入负面清单	否	无	-2%	
9462	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线王药铺八组022号王药铺八组变压器	100	50.30%	39.70	39.70	未进入负面清单	否	无	-13%	
9463	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线王药铺村分支002号王药铺村变压器	50	65.14%	12.43	12.43	未进入负面清单	否	无	2%	
9464	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线王药铺村分支010号王药铺一组变压器	200	35.39%	109.22	109.22	未进入负面清单	否	无	28%	
9465	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线王药铺二组分支008号王药铺三组变压器	200	37.77%	104.45	104.45	未进入负面清单	否	无	52%	
9466	国网银州区供电分公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	电业线老干部分6#	315	56.00%	107.10	68.08	未进入负面清单	否	无	4%	
9467	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线王药铺九组分支013号王药铺九组变压器	200	23.52%	132.96	132.96	未进入负面清单	否	无	45%	
9468	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线王药铺七组分支013号王药铺七组变压器	100	34.19%	55.81	55.81	未进入负面清单	否	无	28%	
9469	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线王药铺十组分支007号王药铺十组变压器	100	32.91%	57.09	57.09	未进入负面清单	否	无	4%	
9470	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线王药铺四组分支011号王药铺四组变压器	100	69.20%	20.81	20.81	未进入负面清单	否	无	-5%	
9471	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线王药铺五组分支002号王药铺五组变压器	200	18.71%	142.58	142.58	未进入负面清单	否	无	24%	
9472	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线小坊八组分支005号小坊八组变压器	50	60.93%	14.53	14.53	未进入负面清单	否	无	15%	
9473	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线小坊九组分支003号小坊九组变压器	30	79.90%	3.03	3.03	未进入负面清单	否	无	10%	
9474	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线小坊三组分支004号小坊三组变压器	200	20.96%	138.07	138.07	未进入负面清单	否	无	15%	
9475	国网银州区供电分公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	广裕支4#箱变1#变压器	1000	75.38%	146.21	216.36	未进入负面清单	否	无	10%	
9476	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线小坊一组分支018号小坊二组变压器	100	62.77%	27.23	27.23	未进入负面清单	否	无	-1%	
9477	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线小坊一组分支027号小坊一组变压器	200	25.38%	129.25	129.25	未进入负面清单	否	无	59%	
9478	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平北干线6号杆中心校分歧4号杆中心校变压器	200	60.61%	58.78	58.78	未进入负面清单	否	无	-4%	
9479	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线021号旱沟三组变压器	200	20.36%	139.28	139.28	未进入负面清单	否	无	-1%	
9480	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线071号义和村三组变压器	200	35.64%	108.73	108.73	未进入负面清单	否	无	34%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9481	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线078号义和村二组变压器	100	31.54%	58.46	58.46	未进入负面清单	否	无	-4%	
9482	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线090号义和村一组变压器	200	21.34%	137.33	137.33	未进入负面清单	否	无	-2%	
9483	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线16号杆徐家分歧85号杆徐家三组大棚变压器	100	60.67%	29.33	29.33	未进入负面清单	否	无	29%	
9484	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线16号徐家分歧4号畜牧厂变压器	100	60.22%	29.78	29.78	未进入负面清单	否	无	0%	
9485	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线大谭家分支003号变压器	200	23.32%	133.36	133.36	未进入负面清单	否	无	18%	
9486	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线大油房分支002号变压器	200	16.58%	146.84	146.84	未进入负面清单	否	无	7%	
9487	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线旱沟四组分支013号变压器	30	76.99%	3.90	3.90	未进入负面清单	否	无	13%	
9488	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线后古于分支003号变压器	100	30.08%	59.92	59.92	未进入负面清单	否	无	34%	
9489	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线老房身分支002号变压器	100	78.18%	11.82	11.82	未进入负面清单	否	无	2%	
9490	国网开原市供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV三前线猪场分38号变压器	50	74.46%	7.77	8.52	未进入负面清单	否	无	6%	
9491	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线徐家分支019号前古于变压器	100	45.64%	44.36	44.36	未进入负面清单	否	无	22%	
9492	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线徐家分支047号前旱沟变压器	100	30.91%	59.09	59.09	未进入负面清单	否	无	-1%	
9493	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线徐家分支096号徐家二组变压器	100	62.94%	27.06	27.06	未进入负面清单	否	无	11%	
9494	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线开南支八五七分牛岗支23号变压器	100	75.71%	14.29	14.29	未进入负面清单	否	无	-8%	
9495	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线徐家四组分支020号徐家四组变压器	200	22.42%	135.16	135.16	未进入负面清单	否	无	13%	
9496	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线徐家一组分支009号变压器	400	25.12%	259.51	259.51	未进入负面清单	否	无	-2%	
9497	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线义和七组分支006号变压器	400	15.41%	298.35	298.35	未进入负面清单	否	无	-40%	
9498	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线义和四组分支001号义和四组变压器	200	31.97%	116.06	116.06	未进入负面清单	否	无	9%	
9499	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线义和五、六组分支015号变压器	200	29.07%	121.87	121.87	未进入负面清单	否	无	-28%	
9500	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线主干16号义和三组大棚变压器	200	22.45%	135.10	135.10	未进入负面清单	否	无	-3%	
9501	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线主干39号义和七组大棚变压器	200	43.63%	92.73	92.73	未进入负面清单	否	无	2%	
9502	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线主干46号义和五六组大棚变压器	200	16.18%	147.64	147.64	未进入负面清单	否	无	2%	
9503	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线018号老四平卫生院变压器	200	53.54%	72.92	72.92	未进入负面清单	否	无	-1%	
9504	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线022号综合楼变压器	200	44.83%	90.34	90.34	未进入负面清单	否	无	18%	
9505	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线029号老农电变压器	200	76.49%	27.01	27.01	未进入负面清单	否	无	-3%	
9506	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线095号老平中家变压器	80	78.71%	9.04	9.04	未进入负面清单	否	无	35%	
9507	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	10kV农西线	赵家沟5组台	50	65.10%	12.45	12.45	未进入负面清单	否	无	-7%	
9508	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线170号金山四组变压器	200	39.96%	100.09	100.09	未进入负面清单	否	无	0%	
9509	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线志学分文相支02号文相公变台区变压器	50	69.83%	10.09	10.09	未进入负面清单	否	无	-5%	
9510	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线北七家子分支004号北七家子变压器	100	35.76%	54.24	54.24	未进入负面清单	否	无	1%	
9511	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线常家分支009号常家变压器	20	75.86%	2.83	2.83	未进入负面清单	否	无	8%	
9512	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线陈家村分支006号陈家村变压器	200	17.33%	145.35	145.35	未进入负面清单	否	无	77%	
9513	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线陈油坊分支006号陈油坊变压器	400	17.03%	291.88	291.88	未进入负面清单	否	无	-3%	
9514	国网西丰县供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV合丰联线大湾分五塘支81号四塘台区变压器	80	60.85%	23.32	19.04	未进入负面清单	否	无	-3%	
9515	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线小盘岭西卜台公变台区变压器	20	73.87%	3.23	3.23	未进入负面清单	否	无	9%	
9516	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线丰产东山分支016号丰产东山变压器	30	76.71%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	13%	
9517	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线丰产后段分支014号丰产后段变压器	50	52.65%	18.67	18.67	未进入负面清单	否	无	7%	
9518	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线丰产前段分支003号丰产前段变压器	50	60.34%	14.83	14.83	未进入负面清单	否	无	25%	
9519	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线丰邢分支025号老平陈家店变压器	200	27.96%	124.09	124.09	未进入负面清单	否	无	17%	
9520	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线丰邢分支082号王坤变压器	50	42.00%	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	12%	
9521	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线丰邢分支104号于家变压器	100	25.56%	64.44	64.44	未进入负面清单	否	无	13%	
9522	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线丰邢分支112号于家后台变压器	50	48.28%	20.86	20.86	未进入负面清单	否	无	3%	
9523	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线丰邢分支137号霍家变压器	100	42.09%	47.91	47.91	未进入负面清单	否	无	9%	
9524	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线西湖分歧095号亮河十组变压器	50	20.29%	34.86	34.86	未进入负面清单	否	无	4%	
9525	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线龙庙六组分支032号龙庙五组变压器	100	23.70%	66.30	66.30	未进入负面清单	否	无	14%	
9526	国网昌图县供电公司	鄱家店66kV变电站	10kV松树线	10kV平南线曲家分歧045号太平变压器	30	73.78%	4.87	22.40	未进入负面清单	否	无	-9%	
9527	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV老四平南线家佟家分支012号佟家屯变压器	30	72.95%	5.12	22.42	未进入负面清单	否	无	-2%	
9528	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线家瓦窑分支007号丰产村腰窝变压器	30	59.07%	9.28	9.28	未进入负面清单	否	无	6%	
9529	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线家瓦窑分支019号瓦窑变压器	50	48.62%	20.69	20.69	未进入负面清单	否	无	3%	
9530	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线家王家分支016号王家油坊变压器	200	22.01%	135.98	135.98	未进入负面清单	否	无	15%	
9531	国网昌图县供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV老四平南线家下沟分支021号下沟变压器	20	78.93%	2.21	14.95	未进入负面清单	否	无	16%	
9532	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线金山八组分歧011号金山八组变压器	400	25.31%	258.77	258.77	未进入负面清单	否	无	12%	
9533	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线金山北洼001号金山北洼变压器	100	49.11%	40.89	40.89	未进入负面清单	否	无	37%	
9534	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线金山二组分支006号金山二、三组变压器	200	60.76%	58.48	58.48	未进入负面清单	否	无	10%	
9535	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线金山十一组分支002号金山村十一组变压器	100	32.55%	57.45	57.45	未进入负面清单	否	无	15%	
9536	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线金山五、六组分支006号金山七组变压器	400	13.62%	305.51	305.51	未进入负面清单	否	无	-3%	
9537	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线金山五六组分015号金山五六组变压器	400	19.00%	283.99	283.99	未进入负面清单	否	无	15%	
9538	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线金山一组分支08号金山一组变压器	200	39.41%	101.17	101.17	未进入负面清单	否	无	3%	
9539	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线刘家组分支008号刘家组变压器	50	31.14%	29.43	29.43	未进入负面清单	否	无	7%	
9540	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线南七家子分支010号南七家子变压器	100	44.65%	45.35	45.35	未进入负面清单	否	无	2%	
9541	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线农场六队分支007号农场六队变压器	100	63.28%	26.72	26.72	未进入负面清单	否	无	-3%	
9542	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线农场七组分支003号农场七组变压器	200	47.58%	84.85	84.85	未进入负面清单	否	无	8%	
9543	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线乔家村分支001号乔家村变压器	250	32.11%	144.73	144.73	未进入负面清单	否	无	18%	
9544	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线乔家东侯分支008号乔家东侯变压器	200	22.29%	135.43	135.43	未进入负面清单	否	无	13%	
9545	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线乔家分支045号北洼子变压器	100	45.32%	44.68	44.68	未进入负面清单	否	无	2%	
9546	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线乔家分支092号康家屯变压器	100	45.84%	44.16	44.16	未进入负面清单	否	无	17%	
9547	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线乔家西侯分支002号乔家西侯变压器	200	17.55%	144.90	144.90	未进入负面清单	否	无	12%	
9548	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线泉窝分支003号薛家二组变压器	200	26.25%	127.50	127.50	未进入负面清单	否	无	74%	
9549	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线泉窝分支017号鲁家变压器	200	17.05%	145.90	145.90	未进入负面清单	否	无	6%	
9550	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线泉窝分支026号泉窝变压器	100	45.77%	44.23	44.23	未进入负面清单	否	无	0%	
9551	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线上五棵分支005号上五棵变压器	100	46.55%	43.45	43.45	未进入负面清单	否	无	-10%	
9552	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线农电站十五号分支003号农电15号变压器	160	39.39%	80.98	80.98	未进入负面清单	否	无	5%	
9553	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线西啦啦分支007号西啦啦变压器	100	50.16%	39.84	39.84	未进入负面清单	否	无	0%	
9554	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线西山分支001号西山变压器	50	72.83%	8.59	8.59	未进入负面清单	否	无	3%	
9555	国网昌图县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV平北线十里分歧080号十队变压器	30	65.97%	7.21	22.44	未进入负面清单	否	无	2%	
9556	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线下五棵分支051号下五棵变压器	50	51.33%	19.34	19.34	未进入负面清单	否	无	9%	
9557	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线新胜分支005号市场变压器	315	68.69%	67.14	67.14	未进入负面清单	否	无	8%	
9558	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线新胜分支006号市场分台	400	44.47%	182.14	182.14	未进入负面清单	否	无	8%	
9559	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线新胜分支010号新胜变压器	315	35.45%	171.82	171.82	未进入负面清单	否	无	-7%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9560	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线邢家分支008号邢家变压器	30	78.24%	3.53	3.53	未进入负面清单	否	无	4%	
9561	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线翟家分岐006号下家变压器	50	48.38%	20.81	20.81	未进入负面清单	否	无	11%	
9562	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线太平组家分支007号太平组家变压器	50	47.38%	21.31	42.62	未进入负面清单	否	无	4%	
9563	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线张家沟分支012号张家沟变压器	50	42.90%	23.55	23.55	未进入负面清单	否	无	1%	
9564	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线朱家岭分支002号乔家店变压器	400	37.72%	209.12	209.12	未进入负面清单	否	无	-2%	
9565	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线朱家岭分支019号乔家朱家岭变压器	30	75.31%	4.41	4.41	未进入负面清单	否	无	2%	
9566	国网昌图县供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV新乡线018号高卢韩变压器	20	66.94%	4.61	14.98	未进入负面清单	否	无	1%	
9567	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV新乡线	10kV新乡线041号新乡二队变压器	200	28.29%	123.42	123.42	未进入负面清单	否	无	11%	
9568	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV新乡线	10kV新乡线048号新乡五队变压器	200	30.99%	118.03	118.03	未进入负面清单	否	无	7%	
9569	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV新乡线	10kV新乡线泉北分岐007号泉南变压器	200	73.04%	33.93	33.93	未进入负面清单	否	无	-8%	
9570	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV新乡线	10kV新乡线泉北分岐012号泉北变压器	100	70.11%	19.89	19.89	未进入负面清单	否	无	3%	
9571	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV新乡线	10kV新乡线三队分岐018号新乡三队变压器	315	32.77%	180.26	180.26	未进入负面清单	否	无	5%	
9572	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV新乡线	10kV新乡线新胜后台分线005号新胜后台变压器	400	11.40%	314.41	314.41	未进入负面清单	否	无	3%	
9573	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV新乡线	10kV新乡线一队分岐011号果园变压器	100	77.55%	12.45	12.45	未进入负面清单	否	无	6%	
9574	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV新乡线	10kV新乡线一队分岐021号新乡一队变压器	200	36.59%	106.82	106.82	未进入负面清单	否	无	0%	
9575	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线004号季家村四组公变台区变压器	200	63.31%	53.38	53.38	未进入负面清单	否	无	4%	
9576	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线012号预制件变压器	200	70.11%	39.78	39.78	未进入负面清单	否	无	-8%	
9577	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线026号所后公变台区变压器	315	75.50%	45.69	45.69	未进入负面清单	否	无	13%	
9578	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线032号医院公变台区变压器	315	65.29%	77.84	77.84	未进入负面清单	否	无	-7%	
9579	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线042号陶瓷台公变台区变压器	315	24.23%	207.19	207.19	未进入负面清单	否	无	-30%	
9580	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线7、8组分岐030号大苇子六组公变台区变压器	200	26.42%	127.16	127.16	未进入负面清单	否	无	-1%	
9581	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线7、8组分岐051号大苇子七、八组变压器	100	30.55%	59.45	59.45	未进入负面清单	否	无	-13%	
9582	国网昌图县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV四工线街西分011号十八家子变压器	315	61.70%	89.16	236.04	未进入负面清单	否	无	-5%	
9583	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线大苇子4组分岐014号大苇子三、九组变压器	200	28.76%	122.48	122.48	未进入负面清单	否	无	12%	
9584	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线八分厂分岐036号八分场南台变压器	50	75.62%	7.19	7.19	未进入负面清单	否	无	5%	
9585	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线大苇子510组分2号大苇子五十组变压器	100	47.43%	42.57	42.57	未进入负面清单	否	无	-3%	
9586	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线东线006号农电台公变台区变压器	160	71.26%	29.98	29.98	未进入负面清单	否	无	-5%	
9587	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线东线029号桥口东二、七组公变台区变压器	400	19.07%	283.70	283.70	未进入负面清单	否	无	16%	
9588	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV松边线山槐四队公变台区变压器	30	52.97%	11.11	4.63	未进入负面清单	否	无	-5%	
9589	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线二道2组分岐005号二道二组公变台区变压器	200	14.77%	150.47	150.47	未进入负面清单	否	无	0%	
9590	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线二道3组分支002号二道三组公变台区变压器	200	27.92%	124.17	124.17	未进入负面清单	否	无	0%	
9591	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线二道4组分岐024号二道四组公变台区变压器	200	15.31%	149.38	149.38	未进入负面清单	否	无	2%	
9592	国网昌图县供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV大苇子线二道5组分支006号二道五组公变台区变压器	20	64.03%	5.19	14.99	未进入负面清单	否	无	4%	
9593	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV大苇子线二道6组分岐016号二道六组公变台区变压器	20	76.64%	2.67	22.48	未进入负面清单	否	无	6%	
9594	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线二道7组分支003号二道七组公变台区变压器	20	74.25%	3.15	3.15	未进入负面清单	否	无	0%	
9595	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线二道8组分岐005号二道村台公变台区变压器	30	70.07%	5.98	5.98	未进入负面清单	否	无	-12%	
9596	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线二道8组分岐035号二道三队二组变压器	50	49.62%	20.19	20.19	未进入负面清单	否	无	-5%	
9597	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线二道村1组分岐005号二道村一组变压器	50	48.11%	20.95	20.95	未进入负面清单	否	无	-3%	
9598	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线谷家1组分岐016号谷家一组公变台区变压器	50	52.48%	18.76	18.76	未进入负面清单	否	无	-1%	
9599	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线谷家2组分岐007号谷家二组公变台区变压器	200	17.50%	145.00	145.00	未进入负面清单	否	无	-3%	
9600	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线谷家4组分岐007号谷家四组公变台区变压器	200	21.34%	137.32	137.32	未进入负面清单	否	无	4%	
9601	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线谷家5、6组分岐009号谷家五、六组变压器	100	62.00%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	-5%	
9602	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线红楼台2号分006号红楼台一号变压器	160	27.73%	99.64	99.64	未进入负面清单	否	无	-5%	
9603	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线红楼台2号分支008号红楼台二号变压器	100	47.41%	42.59	42.59	未进入负面清单	否	无	-4%	
9604	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线籍家2组分岐019号季家村二组公变台区变压器	50	64.89%	12.56	12.56	未进入负面清单	否	无	-40%	
9605	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线籍家二组分支08号籍家大队公变台区变压器	315	14.69%	237.22	237.22	未进入负面清单	否	无	11%	
9606	国网西丰县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV天德线东升分兴文支兴文西岐09号兴文西变压器	30	61.87%	8.44	7.15	未进入负面清单	否	无	1%	
9607	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线联合1、6组分支021号联合一组公变台区变压器	100	73.78%	16.22	16.22	未进入负面清单	否	无	6%	
9608	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线砚台六组公变台区变压器	20	13.69%	15.26	15.26	未进入负面清单	否	无	8%	
9609	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线联合3组分岐008号联合三组公变台区变压器	200	37.23%	105.55	105.55	未进入负面清单	否	无	9%	
9610	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线联合5组分支008号联合五组公变台区变压器	50	37.45%	26.28	26.28	未进入负面清单	否	无	0%	
9611	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线桥口东4组分岐009号桥口东四组变压器	50	61.07%	14.46	14.46	未进入负面清单	否	无	-3%	
9612	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线桥口东5组分岐013号桥口东五组变压器	100	33.88%	56.12	56.12	未进入负面清单	否	无	5%	
9613	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线桥口东6组分岐005号桥口东六组变压器	100	37.50%	52.50	52.50	未进入负面清单	否	无	-3%	
9614	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线泉头5组分支001号泉头五组公变台区变压器	200	18.75%	142.50	142.50	未进入负面清单	否	无	12%	
9615	国网昌图县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV铁西线04号居民五变台变压器	100	73.10%	16.90	74.95	未进入负面清单	否	无	-5%	
9616	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线泉头村1组分岐032号泉头村一组变压器	200	15.70%	148.60	148.60	未进入负面清单	否	无	12%	
9617	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线泉头村2组分岐013号泉头村三组变压器	400	9.50%	321.98	321.98	未进入负面清单	否	无	-7%	
9618	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线泉头村2组分岐024号泉头村二组变压器	400	12.43%	310.28	310.28	未进入负面清单	否	无	1%	
9619	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线泉头村7组分岐001号泉头村四组变压器	400	16.80%	292.81	292.81	未进入负面清单	否	无	11%	
9620	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线泉头村7组分岐031号泉头村六、七组变压器	200	20.73%	138.55	138.55	未进入负面清单	否	无	-1%	
9621	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线石粉厂A分岐008号桥口东一组公变台区变压器	50	42.03%	23.99	23.99	未进入负面清单	否	无	8%	
9622	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线水泥南门分05号水泥南门台变压器	200	36.17%	107.67	107.67	未进入负面清单	否	无	5%	
9623	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线西干线09号煤场公变台区变压器	30	44.05%	13.78	13.78	未进入负面清单	否	无	-14%	
9624	国网西丰县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV育才线田兴分辉山乳业支49号田兴屯1-2号电井变压器	50	53.88%	18.06	11.92	未进入负面清单	否	无	-10%	
9625	国网西丰县供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV钓鱼线崇德分3号崇德屯台区变压器	30	57.38%	9.78	7.17	未进入负面清单	否	无	-5%	
9626	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线主干37#分4#所用变	160	#N/A	-	-	未进入负面清单	否	无	-	
9627	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线主干37#分4#所用变2#	160	72.60%	27.83	27.83	未进入负面清单	否	无	-19%	
9628	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线东张村1组分支016号东张村一组变压器	100	50.98%	39.02	39.02	未进入负面清单	否	无	-25%	
9629	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线东张村3组分支016号东张村二组变压器	100	36.99%	53.01	53.01	未进入负面清单	否	无	1%	
9630	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV农林线东张村3组分支038号东张村三组变压器	50	62.29%	13.86	37.52	未进入负面清单	否	无	-3%	
9631	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线二冶炼变台分岐004号二冶炼变台变压器	200	31.79%	116.42	116.42	未进入负面清单	否	无	0%	
9632	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线护林9、10组分岐005号护林九、十组变压器	400	13.49%	306.05	306.05	未进入负面清单	否	无	-2%	
9633	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线太阳山村3组支005号太阳山村7组变压器	200	61.80%	56.41	56.41	未进入负面清单	否	无	12%	
9634	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线护林村7组分岐005号护林村七组变压器	100	37.82%	52.18	52.18	未进入负面清单	否	无	15%	
9635	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线护林二组分岐043号护林二组变压器	400	9.73%	321.10	321.10	未进入负面清单	否	无	8%	
9636	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线护林四组分支018号护林三组变压器	50	41.27%	24.37	24.37	未进入负面清单	否	无	51%	
9637	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线猪场分36号变压器	100	43.75%	46.25	46.25	未进入负面清单	否	无	90%	
9638	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线护林一组分支003号护林一组变压器	50	75.40%	7.30	7.30	未进入负面清单	否	无	10%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9639	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线黄顶子1组分支005号黄顶子一组变压器	200	26.75%	126.50	126.50	未进入负面清单	否	无	1%	
9640	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线黄顶子村六组分歧010号黄顶子村六组变压器	30	64.79%	7.56	7.56	未进入负面清单	否	无	9%	
9641	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线黄顶子分歧028号黄顶子二组变压器	200	29.72%	120.55	120.55	未进入负面清单	否	无	-17%	
9642	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV东双线崔家分岐043号西崔屯变压器	100	73.38%	16.62	16.62	未进入负面清单	否	无	12%	
9643	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线籍家村部分歧002号籍家村部变压器	30	72.08%	5.38	5.38	未进入负面清单	否	无	-55%	
9644	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线街内6号台分支001号街内6号台变压器	200	9.40%	161.19	161.19	未进入负面清单	否	无	-2%	
9645	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线08#阿吉南1#台区变压器	160	50.03%	63.96	63.96	未进入负面清单	否	无	-	
9646	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家3组分支011号马家三组变压器	200	31.95%	116.11	116.11	未进入负面清单	否	无	5%	
9647	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线达仁分达仁新台支4号达仁新台台区变压器	50	62.23%	13.89	13.89	未进入负面清单	否	无	0%	
9648	国网昌图县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV农林线马家村2组分支002号马家村二组变压器	20	73.95%	3.21	15.01	未进入负面清单	否	无	4%	
9649	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家村6分台组分歧014号黄顶子三组变压器	100	7.33%	82.67	82.67	未进入负面清单	否	无	-15%	
9650	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家村6分台组分歧027号马家村6分台变压器	30	37.45%	15.76	15.76	未进入负面清单	否	无	-6%	
9651	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家村7组分台分支001号马家村七组分台变压器	50	38.69%	25.66	25.66	未进入负面清单	否	无	5%	
9652	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家村8组分歧007号马家村八组变压器	200	16.07%	147.87	147.87	未进入负面清单	否	无	3%	
9653	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家村六组分支012号马家村六组变压器	200	25.99%	128.03	128.03	未进入负面清单	否	无	0%	
9654	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV农林线马家分歧021号马家村七组变压器	30	79.25%	3.22	22.53	未进入负面清单	否	无	-1%	
9655	国网开发区供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	沙坨线05分70右8	50	51.39%	19.30	10.69	未进入负面清单	否	无	1%	
9656	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家分歧064号马家村一、九组变压器	100	69.51%	20.49	20.49	未进入负面清单	否	无	4%	
9657	国网昌图县供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV农林线马家四组分支006号黄顶子五组变压器	20	60.52%	5.90	15.03	未进入负面清单	否	无	-5%	
9658	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家四组分支017号马家四组变压器	100	38.04%	51.96	51.96	未进入负面清单	否	无	-4%	
9659	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线农林村1组分支003号农林村一组变压器	100	33.46%	56.54	56.54	未进入负面清单	否	无	-1%	
9660	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线农林村2组分歧015号农林村三组变压器	100	24.83%	65.18	65.18	未进入负面清单	否	无	0%	
9661	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线农林村2组分支035号农林村二组变压器	30	72.85%	5.14	5.14	未进入负面清单	否	无	7%	
9662	国网昌图县供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV农林线农林村5组分歧002号农林村五组变压器	50	78.11%	5.94	37.57	未进入负面清单	否	无	7%	
9663	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线农林村6组分歧002号农林村六组变压器	400	28.52%	245.93	245.93	未进入负面清单	否	无	-18%	
9664	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东升艾家分支104号东升一组变压器	20	36.61%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	-4%	
9665	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线农林村8组分歧017号农林村八组变压器	100	37.51%	52.49	52.49	未进入负面清单	否	无	3%	
9666	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线农林村8组分台分支014号农林村八组分台变压器	100	23.86%	66.14	66.14	未进入负面清单	否	无	15%	
9667	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线沙河子村分支005号沙河子七组变压器	80	30.93%	47.26	47.26	未进入负面清单	否	无	4%	
9668	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线沙河子村三、四组分020号沙河子村五组变压器	400	21.24%	275.04	275.04	未进入负面清单	否	无	0%	
9669	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线沙河子村一组分支019号沙河子村一组变压器	400	16.56%	293.76	293.76	未进入负面清单	否	无	8%	
9670	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线沙河子三、四组分025号沙河子三、四组变压器	400	36.45%	214.21	214.21	未进入负面清单	否	无	3%	
9671	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线石虎子3组分歧003号石虎子三组变压器	200	16.79%	146.43	146.43	未进入负面清单	否	无	1%	
9672	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线石虎子6组分歧028号石虎子五组变压器	100	41.03%	48.98	48.98	未进入负面清单	否	无	5%	
9673	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线石虎子村4组分歧005号石虎子村四组变压器	200	16.52%	146.96	146.96	未进入负面清单	否	无	1%	
9674	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线主干041号籍家一组变压器	200	28.25%	123.50	123.50	未进入负面清单	否	无	3%	
9675	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线主干075号黄顶子村三组变压器	200	15.97%	148.06	148.06	未进入负面清单	否	无	9%	
9676	国网昌图县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV农林线主干126号石虎子村变压器	50	59.80%	15.10	37.57	未进入负面清单	否	无	5%	
9677	国网铁岭县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV甸南线抚安分新坟支下新坟2#变压器	30	50.66%	11.80	8.27	未进入负面清单	否	无	1%	
9678	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线主干196号护林村六组变压器	50	57.83%	16.08	16.08	未进入负面清单	否	无	2%	
9679	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV昌城乙线	10kV昌城乙线062+1号房产小区二号变压器	200	33.54%	112.92	112.92	未进入负面清单	否	无	11617%	
9680	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV昌城乙线	10kV昌城乙线062+1号房产小区四号变压器	200	49.58%	80.84	80.84	未进入负面清单	否	无	6316%	
9681	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV昌城乙线	10kV昌城乙线062+2号房产小区三号变压器	200	36.47%	107.06	107.06	未进入负面清单	否	无	11807%	
9682	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV昌城乙线	10kV昌城乙线064+1号老谷开发楼变压器	160	48.41%	66.54	66.54	未进入负面清单	否	无	11470%	
9683	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV昌城乙线	10kV昌城乙线064+2号房产小区变压器	200	46.10%	87.81	87.81	未进入负面清单	否	无	9100%	
9684	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV昌城乙线	10kV昌城乙线067号民防办综合楼变压器	160	39.38%	81.00	81.00	未进入负面清单	否	无	2534%	
9685	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV昌城乙线	10kV昌城乙线旧物市场分歧05#杆变压器	50	58.13%	15.94	15.94	未进入负面清单	否	无	1623781%	
9686	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线(左)034号文化局家属楼变压器	315	17.57%	228.14	228.14	未进入负面清单	否	无	13988%	
9687	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线031号油锅变压器	400	21.91%	272.37	272.37	未进入负面清单	否	无	6380%	
9688	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线065号副杆超越综合楼变压器	100	52.17%	37.83	37.83	未进入负面清单	否	无	16223%	
9689	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线065号给水所变压器	400	23.89%	264.46	264.46	未进入负面清单	否	无	7340%	
9690	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线泵站家属分歧002号开发回迁楼变压器	200	55.13%	69.73	69.73	未进入负面清单	否	无	8204%	
9691	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线泵站家属分歧004号八三泵站家属楼变压器	200	50.41%	79.18	79.18	未进入负面清单	否	无	5893%	
9692	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线昌图镇北分支003号镇政府家属楼变压器	200	72.77%	34.46	34.46	未进入负面清单	否	无	6350%	
9693	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线城关一二队分支006号城关一二队变压器	200	49.56%	80.89	80.89	未进入负面清单	否	无	6637%	
9694	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线发行分歧002号昌图供电分公司变压器	315	78.67%	35.68	35.68	未进入负面清单	否	无	140287%	
9695	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线发行分歧003号北分支001号燃料家属楼变压器	100	65.96%	24.04	24.04	未进入负面清单	否	无	13820%	
9696	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线发行分歧005号政协家属楼变压器	400	41.52%	193.92	193.92	未进入负面清单	否	无	5293%	
9697	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线发行分歧006号昌图镇政府变压器	400	26.06%	255.78	255.78	未进入负面清单	否	无	5758%	
9698	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线发行分歧008号发展银行家属楼变压器	160	35.27%	87.57	87.57	未进入负面清单	否	无	14095%	
9699	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线发行分歧016号城关菜地变压器	100	23.95%	66.05	66.05	未进入负面清单	否	无	30854%	
9700	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线房产楼北分歧002号房产自来水西变压器	100	61.35%	28.65	28.65	未进入负面清单	否	无	14223%	
9701	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线房产楼北分歧003号房产北山小学变压器	160	28.54%	98.34	98.34	未进入负面清单	否	无	21084%	
9702	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线房产楼南分歧001号房产（李安楼）变压器	160	53.55%	58.31	58.31	未进入负面清单	否	无	8967%	
9703	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线房产楼南分歧002号局房产二三栋变压器	315	34.99%	173.28	173.28	未进入负面清单	否	无	6800%	
9704	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线房产楼南分歧003号房产开发北变压器	315	20.96%	217.46	217.46	未进入负面清单	否	无	15068%	
9705	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线房产楼南分歧004号房产开发南变压器	200	72.47%	35.06	35.06	未进入负面清单	否	无	7436%	
9706	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线仿古街分支003号仿古街北楼1变压器	315	16.31%	232.12	232.12	未进入负面清单	否	无	15702%	
9707	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线仿古街分支004号仿古街北楼2变压器	160	24.59%	104.66	104.66	未进入负面清单	否	无	20776%	
9708	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线仿古街分支005号诚信家属楼变压器	160	55.51%	55.18	55.18	未进入负面清单	否	无	7290%	
9709	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线福田宾馆分歧005号镇医院变压器	315	24.44%	206.53	206.53	未进入负面清单	否	无	8319%	
9710	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线哈大北东分歧006号哈大北东台变压器	160	74.26%	25.18	25.18	未进入负面清单	否	无	6319%	
9711	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线建行家属分歧002号三中综合楼变压器	315	22.70%	212.00	212.00	未进入负面清单	否	无	9720%	
9712	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线建行家属分歧003号建行家属楼变压	200	34.92%	110.16	110.16	未进入负面清单	否	无	10082%	
9713	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线老干区分歧002号老干部住宅楼变压器	160	41.06%	78.31	78.31	未进入负面清单	否	无	9869%	
9714	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线三中北分歧003号老干区（新台）变压器	200	40.40%	99.21	99.21	未进入负面清单	否	无	9931%	
9715	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线水泵厂分歧001号百货大楼庆昌变压器	250	23.05%	167.38	167.38	未进入负面清单	否	无	12943%	
9716	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线水泵厂分歧001号百货大楼庆昌变压器1	315	20.76%	218.10	218.10	未进入负面清单	否	无	11531%	
9717	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线水泵厂分歧003号盛昌综合楼变压器	100	59.77%	30.23	30.23	未进入负面清单	否	无	11218%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9718	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线水泵厂分歧004号运输家属东楼变压器	160	25.52%	103.18	103.18	未进入负面清单	否	无	21537%	
9719	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线水泵厂分歧006号建兴开发路变压器	315	23.27%	210.19	210.19	未进入负面清单	否	无	11565%	
9720	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线水泵厂分歧008号民益楼变压器	200	56.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	8841%	
9721	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线松山路分歧001号唐楼（自来水）变压器	160	53.24%	58.82	58.82	未进入负面清单	否	无	8380%	
9722	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线铁路三四号楼分支002号铁路三四号楼变压器	160	21.54%	109.54	109.54	未进入负面清单	否	无	26843%	
9723	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线铁路住宅分歧002号粮食所变压器	80	44.27%	36.59	36.59	未进入负面清单	否	无	21260%	
9724	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线铁路住宅分歧005号铁路1、2号楼变压器	400	35.12%	219.50	219.50	未进入负面清单	否	无	4680%	
9725	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线卫生队分支008号三中东新台变压器	200	54.01%	71.98	71.98	未进入负面清单	否	无	7811%	
9726	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线卫生局分歧002号卫生局家属楼变压器	100	33.68%	56.32	56.32	未进入负面清单	否	无	47995%	
9727	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线友华分支006号仿古街路灯变压器	200	57.07%	65.87	65.87	未进入负面清单	否	无	6267%	
9728	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	10kV街内丙线友华分支009号友华变台变压器	315	70.82%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	2714%	
9729	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	街内丙线65号给水所柱上变压器	200	66.56%	46.87	46.87	未进入负面清单	否	无	3608%	
9730	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线029号商品楼变压器	315	29.29%	191.24	191.24	未进入负面清单	否	无	13201%	
9731	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线032号三中心综合楼变压器	200	43.02%	93.97	93.97	未进入负面清单	否	无	8214%	
9732	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线038号东大开发变压器	160	74.57%	24.69	24.69	未进入负面清单	否	无	8341%	
9733	国网铁岭县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV甸南线抚安分新坟支下新坟变压器	30	65.86%	7.24	8.31	未进入负面清单	否	无	4972%	
9734	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线042号广东开发波龙湾变压器	250	20.34%	174.16	174.16	未进入负面清单	否	无	14539%	
9735	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线043号城建综合开发变压器	250	41.60%	121.00	121.00	未进入负面清单	否	无	8805%	
9736	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线044号于波开发楼变压器	160	42.95%	75.29	75.29	未进入负面清单	否	无	19042%	
9737	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二线	10kV街内甲线城建供热分公路局分1号马仲粮库楼变压器	250	67.22%	56.96	56.96	未进入负面清单	否	无	3967%	
9738	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二线	10kV街内甲线城建供热分公路局分4号公路段家属变压器	250	18.88%	177.80	177.80	未进入负面清单	否	无	1017%	
9739	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二线	10kV街内甲线城建供热站搅拌站分1号检察院家属变压器	315	30.81%	186.46	186.46	未进入负面清单	否	无	11113%	
9740	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二线	10kV街内甲线城建供热站搅拌站分3号检察院家属变压器	400	22.47%	270.11	270.11	未进入负面清单	否	无	11848%	
9741	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二线	10kV街内甲线城建供热站搅拌站分支002号建行工会变压器	200	36.88%	106.24	106.24	未进入负面清单	否	无	8668%	
9742	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线党校家属分歧002号党校人民银行家属变压器	250	40.27%	124.33	124.33	未进入负面清单	否	无	5822%	
9743	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二线	10kV街内甲线地税分歧气象站分10号供电家属楼变压器	200	25.12%	129.76	129.76	未进入负面清单	否	无	34244%	
9744	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二线	10kV街内甲线地税局分歧013号交警队家属楼变压器	160	69.95%	32.09	32.09	未进入负面清单	否	无	5255%	
9745	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二线	10kV街内甲线地税局分歧014号社会保险局家属变压器	200	50.09%	79.82	79.82	未进入负面清单	否	无	9872%	
9746	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二线	10kV街内甲线地税局分歧018号石油公司家属楼变压器	100	47.92%	42.08	42.08	未进入负面清单	否	无	19475%	
9747	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二线	10kV街内甲线地税局分歧21号地税家属楼变压器	250	60.24%	74.39	74.39	未进入负面清单	否	无	5930%	
9748	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二线	10kV街内甲线地税局分歧矿管局分支001号矿管办变压器	160	29.17%	97.33	97.33	未进入负面清单	否	无	15139%	
9749	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二线	10kV街内甲线地税局分歧气象站分支003号计生委变压器	315	34.77%	173.99	173.99	未进入负面清单	否	无	7335%	
9750	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二线	10kV街内甲线地税局分歧振兴楼分2号国税家属楼变压器	160	59.12%	49.41	49.41	未进入负面清单	否	无	12641%	
9751	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二线	10kV街内甲线地税局分气象站分011号气象局家属楼变压器	160	33.97%	89.65	89.65	未进入负面清单	否	无	13097%	
9752	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二线	10kV街内甲线地税局分气象站分7号教养院家属楼变压器	160	50.91%	62.54	62.54	未进入负面清单	否	无	9844%	
9753	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二线	10kV街内甲线地税局分振兴楼分4号饲料公司家属变压器	250	68.01%	54.98	54.98	未进入负面清单	否	无	5076%	
9754	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二线	10kV街内甲线搅拌站分支014号城建供热站五号变压器	160	56.72%	53.24	53.24	未进入负面清单	否	无	7959%	
9755	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二线	10kV街内甲线矿管局分支001号杆昌盛综合开发楼变压器	200	43.32%	93.35	93.35	未进入负面清单	否	无	8467%	
9756	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二线	10kV街内甲线气象站分城建供热分1号丁香园小区变压器	250	27.21%	156.98	156.98	未进入负面清单	否	无	13551%	
9757	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二线	10kV街内甲线气象站分城建供热分2号劳动局家属变压器	100	31.37%	58.64	58.64	未进入负面清单	否	无	30803%	
9758	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二线	10kV街内甲线气象站分惠民新居分003号惠民新居变压器	315	24.06%	207.70	207.70	未进入负面清单	否	无	11831%	
9759	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二线	10kV街内甲线气象站分医院家属院分005号医院家属变压器	250	44.56%	113.59	113.59	未进入负面清单	否	无	6134%	
9760	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线三局分歧006号三局后大开发变压器	250	41.57%	121.07	121.07	未进入负面清单	否	无	6226%	
9761	国网西丰县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV庆阳线庆丰分庆丰南台支1号庆丰南(新屯)变压器	50	66.05%	11.98	12.00	未进入负面清单	否	无	5377%	
9762	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线三局分歧008号三局小开发粮食后变压器	250	32.72%	143.20	143.20	未进入负面清单	否	无	12645%	
9763	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线三中心家属楼001号三中心家属楼变压器	160	35.79%	86.74	86.74	未进入负面清单	否	无	14340%	
9764	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线山与城分歧02号集资办电变压器	400	16.78%	292.88	292.88	未进入负面清单	否	无	520710%	
9765	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二线	10kV街内甲线兴楼分003号公安局医药家属变压器	250	54.55%	88.63	88.63	未进入负面清单	否	无	6790%	
9766	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线烟草家属院001号烟叶家属变压器	250	56.40%	83.99	83.99	未进入负面清单	否	无	5160%	
9767	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线烟草局分歧002号烟草局变压器	200	65.30%	49.41	49.41	未进入负面清单	否	无	5433%	
9768	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线烟草局分歧005号乡企局变压器	160	52.83%	59.47	59.47	未进入负面清单	否	无	9200%	
9769	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线南腰分歧029号南腰一组变压器	100	77.87%	12.13	12.13	未进入负面清单	否	无	8898%	
9770	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线烟草局分支001号物资大厦变压器	200	0.00%	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	16554%	
9771	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙号北山广场分歧001号房产一二栋变压器	200	78.28%	23.43	23.43	未进入负面清单	否	无	5611%	
9772	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线019号北山乐园变压器	100	36.21%	53.79	53.79	未进入负面清单	否	无	24917%	
9773	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线032号纪检开发楼变压器	160	65.87%	38.60	38.60	未进入负面清单	否	无	7798%	
9774	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线032号橡胶厂变压器	315	36.23%	169.36	169.36	未进入负面清单	否	无	5741%	
9775	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线035号县委六栋变压器	160	46.78%	69.15	69.15	未进入负面清单	否	无	10284%	
9776	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线036号县委后四栋变压器	200	72.41%	35.18	35.18	未进入负面清单	否	无	6309%	
9777	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线038号政府后四栋变压器	200	74.02%	31.97	31.97	未进入负面清单	否	无	7255%	
9778	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线前三分堤外支18号变压器	100	49.03%	40.97	40.97	未进入负面清单	否	无	2922%	
9779	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线040号县委后一栋变压器	315	55.33%	109.21	109.21	未进入负面清单	否	无	4169%	
9780	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内乙线047号分水务局分歧005号土地局综合变压器	200	28.94%	122.12	122.12	未进入负面清单	否	无	12817%	
9781	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内乙线047号分水务局分歧006号农机家属楼变压器	160	58.68%	50.11	50.11	未进入负面清单	否	无	8971%	
9782	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内乙线047号分水务局分歧007号农机开发楼变压器	100	49.10%	40.90	40.90	未进入负面清单	否	无	21867%	
9783	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线051号老县社变压器	315	12.38%	244.50	244.50	未进入负面清单	否	无	3079%	
9784	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线053号分电影院分歧003号电影院综合楼变压器	315	68.28%	68.40	68.40	未进入负面清单	否	无	3034%	
9785	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线053号分电影院分歧003号体委家属楼变压器	160	61.75%	45.20	45.20	未进入负面清单	否	无	7419%	
9786	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线053号供热家属楼柱上变压器	160	31.80%	93.11	93.11	未进入负面清单	否	无	24748%	
9787	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV街内乙线055号分邮政局分008号开发啤酒厂综合楼变压器	200	66.62%	46.75	150.28	未进入负面清单	否	无	3720%	
9788	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线055号分邮政局分歧001号建筑公司北楼变压器	400	64.12%	103.52	103.52	未进入负面清单	否	无	3159%	
9789	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线055号分邮政局分歧003号庆胜楼变压器	315	50.08%	125.75	125.75	未进入负面清单	否	无	4085%	
9790	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线055号分邮政局分歧004号粮食开发楼变压器	100	73.96%	16.04	16.04	未进入负面清单	否	无	13129%	
9791	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线055号分邮政局分歧004号啤酒厂综合楼变压器	160	50.29%	63.53	63.53	未进入负面清单	否	无	9978%	
9792	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线055号分邮政局分歧008号烟草家属楼变压器	100	75.70%	14.30	14.30	未进入负面清单	否	无	8800%	
9793	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线056号城关五号楼变压器	315	61.51%	89.74	89.74	未进入负面清单	否	无	4175%	
9794	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线057号华东综合楼变压器	160	40.73%	78.84	78.84	未进入负面清单	否	无	13267%	
9795	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线057号老工程公司变压器	200	50.14%	79.72	79.72	未进入负面清单	否	无	5547%	
9796	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线058号建筑公司南楼变压器	400	43.44%	186.23	186.23	未进入负面清单	否	无	3953%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9797	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线063号分人寿保险分歧001号苗三综合楼变压器	100	33.83%	56.17	56.17	未进入负面清单	否	无	26683%	
9798	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV街内乙线063号分人寿保险分歧002号实验小学变压器	400	64.51%	101.97	300.66	未进入负面清单	否	无	3169%	
9799	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线063号分人寿保险分歧006号人寿保险变压器	250	64.68%	63.29	63.29	未进入负面清单	否	无	4487%	
9800	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线064号运输家属西楼变压器	160	27.81%	99.50	99.50	未进入负面清单	否	无	18621%	
9801	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线066号马场综合楼变压器	160	35.24%	87.62	87.62	未进入负面清单	否	无	15845%	
9802	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线067号工区变压器	315	54.95%	110.42	110.42	未进入负面清单	否	无	4456%	
9803	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线北山广场分歧002号房产北山一栋变压器	315	51.99%	119.74	119.74	未进入负面清单	否	无	7049%	
9804	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线北山广场分歧004号开发小区供热变压器	100	41.73%	48.27	48.27	未进入负面清单	否	无	26883%	
9805	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线房产局分歧02#杆变压器	50	12.06%	38.97	38.97	未进入负面清单	否	无	15412496%	
9806	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线松山路分004号北山广场分003号松山小区变压器	200	26.91%	126.19	126.19	未进入负面清单	否	无	17597%	
9807	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线松山路分004号武装部分歧008号武装部变压器	315	57.20%	103.31	103.31	未进入负面清单	否	无	6115%	
9808	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线松山路分4号武装部分4号武装部三四变压器	200	79.08%	21.83	21.83	未进入负面清单	否	无	5976%	
9809	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线松山路分4号武装部分5号工行家属楼变压器	250	73.13%	42.18	42.18	未进入负面清单	否	无	6111%	
9810	国网清河区供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV镇西线04公变台区变压器	315	60.43%	93.14	48.66	未进入负面清单	否	无	2677%	
9811	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内乙线县社小区支001号县社小区变压器	200	40.42%	99.17	99.17	未进入负面清单	否	无	8220%	
9812	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线村委会分支002号满井村委会变压器	100	72.30%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	44013%	
9813	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线河信子六、七组分006号河信子六、七组变压器	400	16.59%	293.64	293.64	未进入负面清单	否	无	13501%	
9814	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线河信子三组分007号河信子三组变压器	400	12.52%	309.93	309.93	未进入负面清单	否	无	12285%	
9815	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线河信子四、五组分012号河信子四、五组变压器	400	28.43%	246.26	246.26	未进入负面清单	否	无	8510%	
9816	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV满井线满井八组分支008号满井八组变压器	50	76.80%	6.60	37.59	未进入负面清单	否	无	19174%	
9817	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线满井六组分支010号满井六组变压器	100	46.85%	43.15	43.15	未进入负面清单	否	无	18068%	
9818	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线满井七组分支011号满井七组变压器	400	12.45%	310.22	310.22	未进入负面清单	否	无	13157%	
9819	国网调兵山市供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV通江南线边家歪脖分歧012号种子场村变压器	80	69.34%	16.53	8.65	未进入负面清单	否	无	8041%	
9820	国网调兵山市供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV锁龙线林子支01#左1#台区变压器	400	77.51%	49.96	44.29	未进入负面清单	否	无	63926%	
9821	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分德茂支15号变压器	20	36.78%	10.64	53.22	未进入负面清单	否	无	15782%	
9822	国网昌图县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV满井线满井五组分歧014号满井五组变压器	50	70.19%	9.91	37.59	未进入负面清单	否	无	25005%	
9823	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线三台子敬老院分支007号三台子敬老院变压器	20	55.84%	6.83	6.83	未进入负面清单	否	无	344783%	
9824	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线沙河子煤矿分北大棚分036号满井北大棚变压器	20	40.27%	9.95	9.95	未进入负面清单	否	无	167881%	
9825	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线沙河子煤矿分双利三组分051号双利三组变压器	200	41.48%	97.04	97.04	未进入负面清单	否	无	24442%	
9826	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线双利一组分台	100	17.56%	72.44	72.44	未进入负面清单	否	无	4237338%	
9827	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线信子分042号河信子一、二组变压器	200	64.63%	50.75	50.75	未进入负面清单	否	无	6995%	
9828	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	昌图镇河信子六七组(分台)	400	9.47%	322.12	322.12	未进入负面清单	否	无	1011386%	
9829	国网清河区供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV农一线吴家沟分07号养马六队台公变台区变压器	30	51.96%	11.41	4.65	未进入负面清单	否	无	37716%	
9830	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV山平线	10kV山平线三台子村三组分歧005号三台子村三组变压器	200	40.41%	99.18	99.18	未进入负面清单	否	无	8847%	
9831	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV山平线	10kV山平线三台子村一组分歧011号三台子村一组变压器	200	22.94%	134.12	134.12	未进入负面清单	否	无	12585%	
9832	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV山平线	10kV山平线三台子一组分歧04#三台子一组分台变压器	100	27.44%	62.56	62.56	未进入负面清单	否	无	1375892%	
9833	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV山源线	10kV山源线哈北西分歧002号哈北西变压器	160	74.80%	24.32	24.32	未进入负面清单	否	无	8922%	
9834	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线镇北五组公变台区变压器	30	53.71%	10.89	36.29	未进入负面清单	否	无	5155%	
9835	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线朝阳11组分支004号朝阳11组变压器	50	47.32%	21.34	21.34	未进入负面清单	否	无	7%	
9836	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线朝阳7组分支006号朝阳7组变压器	400	26.53%	253.90	253.90	未进入负面清单	否	无	0%	
9837	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线朝阳8组分支038号朝阳8、10组变压器	200	22.84%	134.32	134.32	未进入负面清单	否	无	0%	
9838	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线朝阳8组分支045号朝阳9组变压器	200	23.03%	133.94	133.94	未进入负面清单	否	无	-10%	
9839	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线朝阳号4组分支01号朝阳4组变压器	100	50.74%	39.26	39.26	未进入负面清单	否	无	-6%	
9840	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线朝阳号5组分支002号朝阳5组变压器	400	15.29%	298.86	298.86	未进入负面清单	否	无	-5%	
9841	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线朝阳号6组分支009号朝阳6组变压器	80	49.66%	32.27	32.27	未进入负面清单	否	无	-13%	
9842	国网开发区供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV凡兴线英后分英守电砖厂支6右02号变压器(机电井)	50	66.82%	11.59	10.71	未进入负面清单	否	无	4%	
9843	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线朝阳号8组分支025号朝阳2组变压器	200	45.83%	88.34	88.34	未进入负面清单	否	无	-4%	
9844	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV城内甲线老城六中分支017号老城窑沟六组变压器	30	63.39%	7.98	22.56	未进入负面清单	否	无	-7%	
9845	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线大台子4、5组分支003号大台四、五组变压器	200	40.34%	99.33	99.33	未进入负面清单	否	无	-8%	
9846	国网调兵山市供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV亮北线永丰分歧015号永丰一、二组变压器	100	61.08%	28.92	11.14	未进入负面清单	否	无	0%	
9847	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线大台子8组分支009号大台子8组变压器	80	44.72%	36.22	36.22	未进入负面清单	否	无	-3%	
9848	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线大台子9组分支011号大台子9组变压器	200	39.08%	101.85	101.85	未进入负面清单	否	无	-4%	
9849	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线下峪七组分001号下峪七组变压器	20	54.81%	7.04	7.04	未进入负面清单	否	无	2%	
9850	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线二龙3组分支10号二龙3组变压器	100	34.09%	55.91	55.91	未进入负面清单	否	无	-1%	
9851	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线二龙4组分支11号二龙4组变压器	200	25.29%	129.42	129.42	未进入负面清单	否	无	0%	
9852	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线二龙5、11组分支13号二龙5、11组变压器	100	46.85%	43.15	43.15	未进入负面清单	否	无	-4%	
9853	国网昌图县供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV城北线二龙6组分支02号二龙6组变压器	30	70.76%	5.77	22.58	未进入负面清单	否	无	-5%	
9854	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线二龙7、8组分支17号二龙7、8组变压器	200	19.70%	140.61	140.61	未进入负面清单	否	无	-3%	
9855	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线二龙7组分支06号二龙9组变压器	200	31.42%	117.16	117.16	未进入负面清单	否	无	-2%	
9856	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线二龙分支054号二龙2组变压器	100	77.79%	12.21	12.21	未进入负面清单	否	无	-3%	
9857	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线凤凰山1、2组分支025号凤凰山1组变压器	200	27.05%	125.90	125.90	未进入负面清单	否	无	1%	
9858	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线凤凰山2组分支006号凤凰山2组变压器	200	15.23%	149.53	149.53	未进入负面清单	否	无	-6%	
9859	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线凤凰山4组分支001号凤凰4组变压器	400	14.54%	301.85	301.85	未进入负面清单	否	无	4%	
9860	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线凤凰山7组分支013+2号凤凰山5、6组变压器	200	29.07%	121.86	121.86	未进入负面清单	否	无	-4%	
9861	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线凤凰山7组分支023号凤凰山7组变压器	100	40.20%	49.80	49.80	未进入负面清单	否	无	-5%	
9862	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线凤凰山7组凤凰山5、6组分台	200	6.93%	166.14	166.14	未进入负面清单	否	无	-2%	
9863	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV大洼南线萝卜四组分歧001号萝卜四组前变压器	20	59.96%	6.01	30.04	未进入负面清单	否	无	5%	
9864	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线凤凰山分支013分006号凤凰山3组变压器	400	9.15%	323.39	323.39	未进入负面清单	否	无	-3%	
9865	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV古西线南干分力明六组支02号力明六组变压器	50	63.92%	13.04	75.30	未进入负面清单	否	无	8%	
9866	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线盖家3组分支003号盖家3组变压器	200	15.91%	148.19	148.19	未进入负面清单	否	无	-3%	
9867	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线盖家4组分支005号盖家4组变压器	200	22.67%	134.66	134.66	未进入负面清单	否	无	-3%	
9868	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线盖家分歧012号石庙1组变压器	160	23.74%	106.02	106.02	未进入负面清单	否	无	-1%	
9869	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线盖家分歧015号盖家7组变压器	200	29.90%	120.20	120.20	未进入负面清单	否	无	-7%	
9870	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线盖家分歧028号盖家五、六组变压器	100	57.78%	32.22	32.22	未进入负面清单	否	无	-2%	
9871	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线盖家分歧057号盖家2组变压器	50	61.85%	14.07	14.07	未进入负面清单	否	无	0%	
9872	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线靠山1组分支042号靠山1组变压器	100	79.78%	10.22	10.22	未进入负面清单	否	无	2%	
9873	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线靠山2组分支007号靠山2组变压器	200	48.32%	83.35	83.35	未进入负面清单	否	无	1%	
9874	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线靠山3组分支003号靠山3组变压器	200	31.83%	116.33	116.33	未进入负面清单	否	无	2%	
9875	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线靠山4组分支005号靠山4组变压器	200	19.93%	140.13	140.13	未进入负面清单	否	无	-2%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9876	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线靠山分支041号靠山5组变压器	400	17.60%	289.58	289.58	未进入负面清单	否	无	-3%	
9877	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线靠山分支052号靠山6组变压器	200	24.59%	130.83	130.83	未进入负面清单	否	无	0%	
9878	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线前进4组002号前进四组变压器	200	21.58%	136.84	136.84	未进入负面清单	否	无	-6%	
9879	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线前进分岐070号前进2.3组变压器	400	12.15%	311.41	311.41	未进入负面清单	否	无	0%	
9880	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线前进分歧013号张家炉9组变压器	400	8.22%	327.10	327.10	未进入负面清单	否	无	2%	
9881	国网昌图县供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV农村线太阳山村3组支015号太阳山村5组变压器	200	57.35%	65.30	150.86	未进入负面清单	否	无	6%	
9882	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线前进一组005号前进1组变压器	400	12.02%	311.93	311.93	未进入负面清单	否	无	2%	
9883	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线石庙2组分支02号石庙2组变压器	100	26.43%	63.57	63.57	未进入负面清单	否	无	-1%	
9884	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线石庙3组分支002号石庙3组变压器	200	25.00%	130.01	130.01	未进入负面清单	否	无	5%	
9885	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线石庙分支B018号石庙5组变压器	80	38.16%	41.48	41.48	未进入负面清单	否	无	6%	
9886	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线石庙分支B019号石庙4组变压器	100	35.95%	54.05	54.05	未进入负面清单	否	无	22%	
9887	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线石庙分支B025号石庙6组变压器	100	39.29%	50.71	50.71	未进入负面清单	否	无	-10%	
9888	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线石庙分支B040号石庙7组变压器	100	63.24%	26.76	26.76	未进入负面清单	否	无	-5%	
9889	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线头道10组分支06号头道11组变压器	100	34.02%	55.98	55.98	未进入负面清单	否	无	-1%	
9890	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线头道10组分支19号头道10组变压器	100	42.07%	47.93	47.93	未进入负面清单	否	无	3%	
9891	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线头道3组分支03号头道3组变压器	200	17.20%	145.60	145.60	未进入负面清单	否	无	-6%	
9892	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线头道5组分支02号头道4、5组变压器	100	75.59%	14.41	14.41	未进入负面清单	否	无	-2%	
9893	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线头道6组分支01号头道6组变压器	50	68.34%	10.83	10.83	未进入负面清单	否	无	21%	
9894	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线头道9组分支24号头道9组变压器	200	39.15%	101.70	101.70	未进入负面清单	否	无	-1%	
9895	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线头道分支34号头道7组变压器	200	44.30%	91.40	91.40	未进入负面清单	否	无	6%	
9896	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线头道分支41号头道8组变压器	200	15.28%	149.45	149.45	未进入负面清单	否	无	0%	
9897	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线团结1组分支09号团结三、四组变压器	400	13.40%	306.41	306.41	未进入负面清单	否	无	1%	
9898	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线团结1组分支18号团结1组、2组变压器	400	17.55%	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	-3%	
9899	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线团结6组分支02号团结5组变压器	80	29.84%	48.13	48.13	未进入负面清单	否	无	-11%	
9900	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线团结6组分支07号团结6组变压器	400	12.96%	308.17	308.17	未进入负面清单	否	无	-11%	
9901	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线团结分支02号团结9、10变压器	400	19.44%	282.24	282.24	未进入负面清单	否	无	-13%	
9902	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线西八百8组11号团结7、8组变压器	400	13.32%	306.73	306.73	未进入负面清单	否	无	3%	
9903	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线西八百8组40号西八百8组变压器	100	33.14%	56.86	56.86	未进入负面清单	否	无	0%	
9904	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线新头道一组分歧02号头道2组2号变压器	400	16.51%	293.96	293.96	未进入负面清单	否	无	-6%	
9905	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线新头道一组分歧11号头道2组1号变压器	250	15.12%	187.20	187.20	未进入负面清单	否	无	-2%	
9906	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线新头道一组分歧17号头道1组变压器	200	36.17%	107.66	107.66	未进入负面清单	否	无	-12%	
9907	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙1、2龙组分支03号兴龙1、2龙组变压器	200	36.51%	106.98	106.98	未进入负面清单	否	无	13%	
9908	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙3组分支008+4号兴龙4组变压器	200	25.20%	129.60	129.60	未进入负面清单	否	无	-15%	
9909	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙3组分支016号兴龙3组变压器	100	48.98%	41.02	41.02	未进入负面清单	否	无	-4%	
9910	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙3组分支024号兴龙3组分台变压器	50	51.43%	19.29	19.29	未进入负面清单	否	无	-4%	
9911	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙5组分支10号兴龙5组变压器	100	39.28%	50.72	50.72	未进入负面清单	否	无	-1%	
9912	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙7组分支013号兴龙7组变压器	200	25.61%	128.78	128.78	未进入负面清单	否	无	-4%	
9913	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙7组分支022号兴龙6组变压器	100	46.72%	43.28	43.28	未进入负面清单	否	无	-1%	
9914	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙分支015号兴龙村变压器	200	11.61%	156.78	156.78	未进入负面清单	否	无	1%	
9915	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙分支053号兴龙8组变压器	200	26.62%	126.76	126.76	未进入负面清单	否	无	0%	
9916	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线张家炉3组支线007号张家炉3组变压器	200	18.15%	143.70	143.70	未进入负面清单	否	无	5%	
9917	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线张家炉5组分17号张家炉6组变压器	100	47.85%	42.15	42.15	未进入负面清单	否	无	-4%	
9918	国网西丰县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV铜台线鄂家分26号鄂家屯台区变压器	30	52.94%	11.12	4.37	未进入负面清单	否	无	-2%	
9919	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线张家炉分歧018号张家炉4组变压器	200	22.06%	135.89	135.89	未进入负面清单	否	无	2%	
9920	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线张家炉一二组26号张家炉1.2组分台变压器	100	37.50%	52.50	52.50	未进入负面清单	否	无	5%	
9921	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线张家炉一二组支线020号张家炉一二组变压器	200	24.01%	131.98	131.98	未进入负面清单	否	无	-7%	
9922	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长青6组支线009号长青6组变压器	400	11.64%	313.46	313.46	未进入负面清单	否	无	2%	
9923	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV城北线长青分歧017号长青五组变压器	30	76.44%	4.07	22.63	未进入负面清单	否	无	-6%	
9924	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长青分歧035号长青三.七组变变压器	100	51.87%	38.13	38.13	未进入负面清单	否	无	3%	
9925	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长青四组支线003号长青4组变压器	200	24.03%	131.94	131.94	未进入负面清单	否	无	0%	
9926	国网昌图县供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV城北线长山7组支线010号长山四组变压器	50	56.15%	16.92	37.74	未进入负面清单	否	无	8%	
9927	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV城北线长山7组支线017号长山五组变压器	30	74.31%	4.71	22.67	未进入负面清单	否	无	0%	
9928	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长山7组支线029号长山六组变压器	100	49.48%	40.52	40.52	未进入负面清单	否	无	1%	
9929	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长山7组支线038号长山七组变压器	200	19.91%	140.17	140.17	未进入负面清单	否	无	5%	
9930	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长山8组支线004号长山二.三组变压器	400	19.55%	281.82	281.82	未进入负面清单	否	无	6%	
9931	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长山8组支线020+1号长山一组变压器	100	41.34%	48.66	48.66	未进入负面清单	否	无	7%	
9932	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长山8组支线030号长山八组变压器	100	42.89%	47.11	47.11	未进入负面清单	否	无	-2%	
9933	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线主干032号胜利十二组变压器	50	46.40%	21.80	21.80	未进入负面清单	否	无	-11%	
9934	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线主干大台子分岐012号分002号大台子二组变压器	200	17.88%	144.24	144.24	未进入负面清单	否	无	1%	
9935	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线主干大台子分岐024号大台子3组变压器	200	24.25%	131.50	131.50	未进入负面清单	否	无	-8%	
9936	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线主干大台子分岐067号大台子七组变压器	100	56.82%	33.18	33.18	未进入负面清单	否	无	-6%	
9937	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线主干胜利分支008号分11组003号胜利十一组变压器	50	73.14%	8.43	8.43	未进入负面清单	否	无	4%	
9938	国网银州区供电分公司	四合66kV变电站	10kV四村线	龙东线柴河分消防支2#	630	71.74%	115.04	136.59	未进入负面清单	否	无	1%	
9939	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	城北线主干160#二龙分歧30#二龙七八组分台	200	19.78%	140.44	140.44	未进入负面清单	否	无	-2%	
9940	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线016号张家炉七组变压器	100	39.66%	50.34	50.34	未进入负面清单	否	无	-2%	
9941	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线021号张家炉八组变压器	100	67.37%	22.63	22.63	未进入负面清单	否	无	-7%	
9942	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线072号印刷厂变压器	200	57.42%	65.15	65.15	未进入负面清单	否	无	-14%	
9943	国网昌图县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV城内甲线081号党校变压器	160	78.81%	17.91	121.02	未进入负面清单	否	无	-9%	
9944	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线097号老城税务变压器	160	48.35%	66.64	66.64	未进入负面清单	否	无	0%	
9945	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线102号老城城东变压器	400	47.66%	169.37	169.37	未进入负面清单	否	无	2%	
9946	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线111号老城交警队变压器	80	34.37%	44.51	44.51	未进入负面清单	否	无	-22%	
9947	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线2号井变台组分支004号二号井变压器	400	29.76%	240.95	240.95	未进入负面清单	否	无	1%	
9948	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线科研分003号科研变压器	200	54.24%	71.51	71.51	未进入负面清单	否	无	-5%	
9949	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线老城大瓦房分支005号大瓦房变压器	160	19.94%	112.10	112.10	未进入负面清单	否	无	-3%	
9950	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线老城电影院分支001号电影院变压器	400	5.74%	337.03	337.03	未进入负面清单	否	无	2%	
9951	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线老城六中分支003号六中变压器	160	43.44%	74.50	74.50	未进入负面清单	否	无	-7%	
9952	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线新华2组分支019号新华7.8组变压器	100	57.68%	32.32	32.32	未进入负面清单	否	无	1%	
9953	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线老城人委台组008号人委组变压器	160	28.48%	98.43	98.43	未进入负面清单	否	无	-4%	
9954	国网昌图县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV城内甲线粮校分歧004号三厂家属楼变压器	30	75.70%	4.29	22.69	未进入负面清单	否	无	-18%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9955	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线粮校分歧008号五勤六组变压器	160	37.74%	83.61	83.61	未进入负面清单	否	无	-3%	
9956	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线南桥020号南桥八组变压器	200	49.45%	81.10	81.10	未进入负面清单	否	无	-1%	
9957	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线南桥分支005号农机变压器	400	41.57%	193.71	193.71	未进入负面清单	否	无	2%	
9958	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线南桥分支024号南桥九组变压器	200	22.79%	134.41	134.41	未进入负面清单	否	无	-3%	
9959	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线南桥六组分006号南桥六组变压器	400	15.71%	297.18	297.18	未进入负面清单	否	无	9%	
9960	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线仁合分支002号粮管所变压器	400	35.93%	216.28	216.28	未进入负面清单	否	无	-23%	
9961	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线仁合分支014号仁合变台组变压器	200	60.90%	58.20	58.20	未进入负面清单	否	无	2%	
9962	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线窑沟二组分支010号窑沟二组变压器	100	44.87%	45.13	45.13	未进入负面清单	否	无	-11%	
9963	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线窑沟分025号窑沟一组变压器	200	26.41%	127.18	127.18	未进入负面清单	否	无	-10%	
9964	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线窑沟三组分003号窑沟三组变压器	100	39.04%	50.96	50.96	未进入负面清单	否	无	7%	
9965	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线窑沟四组分支008号窑沟四组变压器	100	71.65%	18.35	18.35	未进入负面清单	否	无	-4%	
9966	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线组煤分歧002号组煤建变压器	400	36.18%	215.29	215.29	未进入负面清单	否	无	33%	
9967	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线045号赵家变压器	200	68.85%	42.29	42.29	未进入负面清单	否	无	-4%	
9968	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线050号卫生队变压器	400	8.94%	324.26	324.26	未进入负面清单	否	无	-9%	
9969	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线060号鞋厂变压器	200	63.01%	53.98	53.98	未进入负面清单	否	无	0%	
9970	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线070号豆腐店变压器	400	44.79%	180.86	180.86	未进入负面清单	否	无	-2%	
9971	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线菜园子分003号菜园子变压器	80	40.17%	39.86	39.86	未进入负面清单	否	无	-7%	
9972	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线机床厂分歧005号床厂变压器	400	13.80%	304.80	304.80	未进入负面清单	否	无	-1%	
9973	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线机管站分歧003号机管站变压器	400	15.46%	298.16	298.16	未进入负面清单	否	无	-8%	
9974	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线蔺家五组分线014号蔺家五组30变压器	200	24.41%	131.18	131.18	未进入负面清单	否	无	0%	
9975	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线南大桥分支007号针织变压器	200	77.15%	25.70	25.70	未进入负面清单	否	无	12%	
9976	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线南大桥分支020号中心台变压器	315	41.34%	153.28	153.28	未进入负面清单	否	无	0%	
9977	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线南大桥分支031号房产台变压器	200	70.02%	39.96	39.96	未进入负面清单	否	无	-2%	
9978	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线南大桥分支037号南桥小学变压器	100	56.14%	33.86	33.86	未进入负面清单	否	无	0%	
9979	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线南大桥分支052号鞭炮厂变压器	200	45.86%	88.29	88.29	未进入负面清单	否	无	-7%	
9980	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线南大桥分支078号窑沟九组变压器	400	15.15%	299.41	299.41	未进入负面清单	否	无	5%	
9981	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线南桥二组005号南桥二三组变压器	400	12.75%	309.01	309.01	未进入负面清单	否	无	8%	
9982	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线南桥四五组分支002号南桥四五组变压器	400	8.51%	325.94	325.94	未进入负面清单	否	无	7%	
9983	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线桑树园分歧005号桑树园变压器	400	17.09%	291.66	291.66	未进入负面清单	否	无	-3%	
9984	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线五勤1组分支003号五勤一组变压器	400	8.89%	324.43	324.43	未进入负面清单	否	无	-4%	
9985	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线五勤二组分歧008号五勤二组变压器	200	15.29%	149.42	149.42	未进入负面清单	否	无	-2%	
9986	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线五勤食品厂分歧001号五勤食品厂变压器	160	30.43%	95.31	95.31	未进入负面清单	否	无	15%	
9987	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线五勤五组分003号王勤五组变压器	315	28.40%	194.03	194.03	未进入负面清单	否	无	-4%	
9988	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线西城分支003号西城变压器	400	12.64%	309.43	309.43	未进入负面清单	否	无	2%	
9989	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线西大桥分支003号新大厅变压器	400	45.03%	179.87	179.87	未进入负面清单	否	无	4%	
9990	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线西大桥分支031南桥十组变压器	400	10.30%	318.82	318.82	未进入负面清单	否	无	0%	
9991	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线西大桥分支036号南桥一组变压器	50	79.13%	5.43	4.53	未进入负面清单	否	无	16%	
9992	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV亮北线兴隆十间分岐093号兴隆3组变压器	100	62.98%	27.02	11.16	未进入负面清单	否	无	-6%	
9993	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线西大桥支线003号网袋厂变压器	200	66.21%	47.57	47.57	未进入负面清单	否	无	2%	
9994	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线新华分歧004号新华变压器	200	28.25%	123.51	123.51	未进入负面清单	否	无	-10%	
9995	国网昌图县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV城内乙线窑沟10组分线003号窑沟十组30组变压器	50	75.21%	7.40	37.84	未进入负面清单	否	无	16%	
9996	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线窑沟11组分线025号窑沟十一30变压器	100	28.67%	61.33	61.33	未进入负面清单	否	无	0%	
9997	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线窑沟7组支024支002号窑沟七组30变压器	100	62.62%	27.38	27.38	未进入负面清单	否	无	3%	
9998	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线窑沟7组支036号窑沟六组变压器	100	50.99%	39.01	39.01	未进入负面清单	否	无	-4%	
9999	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线窑沟8组支006号窑沟八组变压器	200	79.34%	21.32	21.32	未进入负面清单	否	无	61%	
10000	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV光明三组分支006号光明三组公变变压器	100	21.38%	68.62	68.62	未进入负面清单	否	无	1%	
10001	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV光明四组分支001号光明四组公变变压器	400	13.11%	307.55	307.55	未进入负面清单	否	无	7%	
10002	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线007+1号化肥厂变压器	400	27.11%	251.57	251.57	未进入负面清单	否	无	1%	
10003	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线018号胜利二组变压器	200	16.74%	146.52	146.52	未进入负面清单	否	无	-4%	
10004	国网银州区供电分公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	橡胶线23#	315	62.74%	85.87	69.19	未进入负面清单	否	无	-6%	
10005	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线095号蔺家2.6组变压器	200	23.73%	132.53	132.53	未进入负面清单	否	无	0%	
10006	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线103号蔺家三组公用变压器	100	43.12%	46.88	46.88	未进入负面清单	否	无	2%	
10007	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线安家八组001号安家8组变压器	100	38.70%	51.30	51.30	未进入负面清单	否	无	-2%	
10008	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线安家分歧017+2号安家3组号变压器	100	53.34%	36.66	36.66	未进入负面清单	否	无	124%	
10009	国网调兵山市供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV亮北线兴隆十间分岐015号亮中村台变压器	80	68.76%	16.99	8.95	未进入负面清单	否	无	-1%	
10010	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线安家分歧035号安家4组变压器	200	22.98%	134.03	134.03	未进入负面清单	否	无	0%	
10011	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线安家分歧048号安家二组变压器	200	36.74%	106.51	106.51	未进入负面清单	否	无	-7%	
10012	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线安家九组005号安家9组变压器	100	61.02%	28.98	28.98	未进入负面清单	否	无	6%	
10013	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线安家六组004号安家六组1号变压器	100	28.31%	61.70	61.70	未进入负面清单	否	无	-1%	
10014	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线安家十一组010号十一组变压器	100	27.69%	62.31	62.31	未进入负面清单	否	无	-2%	
10015	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线安家十组020号安家10组变压器	100	30.89%	59.11	59.11	未进入负面清单	否	无	-11%	
10016	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线安家一组分支021号安家一组公用变压器	200	43.04%	93.92	93.92	未进入负面清单	否	无	-1%	
10017	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线东太3组分支001号东太三组公用变压器	100	40.08%	49.92	49.92	未进入负面清单	否	无	23%	
10018	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线东太分支016号东太一、六组公用变压器	200	30.02%	119.95	119.95	未进入负面清单	否	无	3%	
10019	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线东太分支032号东太5、7组公用变压器	200	17.50%	145.00	145.00	未进入负面清单	否	无	6%	
10020	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线东太分支043号东太四组公用变压器	100	76.35%	13.65	13.65	未进入负面清单	否	无	2%	
10021	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线东太分支059号东太二组公用变压器	100	31.75%	58.25	58.25	未进入负面清单	否	无	0%	
10022	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线光明5组分支005号光明五组变压器	200	23.86%	132.29	132.29	未进入负面清单	否	无	-10%	
10023	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线光明八组007号光明8组变压器	200	21.37%	137.26	137.26	未进入负面清单	否	无	4%	
10024	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线光明村分支001号光明村变压器	200	51.20%	77.61	77.61	未进入负面清单	否	无	-1%	
10025	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线光明村分支036号光明一组公变变压器	160	51.11%	62.23	62.23	未进入负面清单	否	无	-13%	
10026	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线光明九组026号光明9组号变压器	200	32.98%	114.05	114.05	未进入负面清单	否	无	-1%	
10027	国网西丰县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东街线	10kV柏兴线敬老院分15号右7号文安屯2号电井变压器	50	59.93%	15.03	7.34	未进入负面清单	否	无	20%	
10028	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线光明七组007号光明7组变压器	100	39.75%	50.25	50.25	未进入负面清单	否	无	-8%	
10029	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线大和中学支线007号大和中学变压器	200	67.61%	44.78	44.78	未进入负面清单	否	无	-5%	
10030	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线黑山一组004号黑山一组公用变压器	200	37.18%	105.63	105.63	未进入负面清单	否	无	3%	
10031	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线黑山一组017号黑山3.4组公用变压器	400	14.38%	302.48	302.48	未进入负面清单	否	无	-5%	
10032	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线蔺家四组004号蔺家四组变压器	100	40.22%	49.79	49.79	未进入负面清单	否	无	1%	
10033	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线蔺家一组004号蔺家一组变压器	100	25.47%	64.53	64.53	未进入负面清单	否	无	-8%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10034	国网银州区供电分公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	龙桥线小桥子分鼓楼支15#左2	400	78.21%	47.16	87.91	未进入负面清单	否	无	7%	
10035	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线胜利九组008号胜利八.九组器变压器	100	57.86%	32.14	32.14	未进入负面清单	否	无	0%	
10036	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线胜利六组003号胜利六组器变压器	30	70.70%	5.79	5.79	未进入负面清单	否	无	-8%	
10037	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线胜利七组010号胜利7组变压器	100	46.49%	43.51	43.51	未进入负面清单	否	无	-2%	
10038	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线胜利四队004号胜利四组变压器	100	35.11%	54.89	54.89	未进入负面清单	否	无	-1%	
10039	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线胜利五六组006号胜利五组变压器	200	27.95%	124.10	124.10	未进入负面清单	否	无	6%	
10040	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线胜利一组004号胜利1组变压器	200	43.28%	93.44	93.44	未进入负面清单	否	无	2%	
10041	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线146号四合五组变压器	80	56.81%	26.55	26.55	未进入负面清单	否	无	3%	
10042	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线155号四合四组变压器	200	52.25%	75.51	75.51	未进入负面清单	否	无	2%	
10043	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线216号刘湖五组变压器	100	51.26%	38.74	38.74	未进入负面清单	否	无	17%	
10044	国网开原市供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	马千台4、5、6、7组台	200	60.27%	59.45	34.11	未进入负面清单	否	无	0%	
10045	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线八棵二组分支004号八棵二组变压器	200	62.28%	55.43	55.43	未进入负面清单	否	无	-2%	
10046	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线八棵三组1分岐002号八棵三组（1）变压器	200	24.03%	131.93	131.93	未进入负面清单	否	无	4%	
10047	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线八棵三组2分岐001号八棵三组（2）变压器	80	78.04%	9.57	9.57	未进入负面清单	否	无	-1%	
10048	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线八棵树村分岐007号八棵树村变压器	200	15.71%	148.57	148.57	未进入负面清单	否	无	-5%	
10049	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线八棵四组分支003号八棵四组变压器	200	18.60%	142.79	142.79	未进入负面清单	否	无	6%	
10050	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线八棵五组分支007号团结四组变压器	200	20.28%	139.44	139.44	未进入负面清单	否	无	1%	
10051	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线八棵五组分支027号八棵五组变压器	200	20.32%	139.36	139.36	未进入负面清单	否	无	-4%	
10052	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线八棵一组分岐009号八棵一组变压器	200	75.07%	29.87	29.87	未进入负面清单	否	无	-3%	
10053	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙2组分支003号宝龙二组变压器	200	26.42%	127.15	127.15	未进入负面清单	否	无	3%	
10054	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙八组分支003号宝龙八组变压器	200	42.58%	94.84	94.84	未进入负面清单	否	无	3%	
10055	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙分支034号宝龙七组变压器	200	36.16%	107.69	107.69	未进入负面清单	否	无	5%	
10056	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙九组分支006号宝龙三组变压器	200	24.72%	130.57	130.57	未进入负面清单	否	无	1%	
10057	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙九组分支011号宝龙九组变压器	160	41.89%	76.98	76.98	未进入负面清单	否	无	-4%	
10058	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙六组分支001号宝龙六组变压器	100	57.66%	32.34	32.34	未进入负面清单	否	无	2%	
10059	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙七组分支003号宝龙七组变压器	100	56.33%	33.67	33.67	未进入负面清单	否	无	4%	
10060	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙七组分支030号四合一组变压器	200	25.20%	129.59	129.59	未进入负面清单	否	无	21%	
10061	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙七组分支053号四合二组变压器	200	31.59%	116.82	116.82	未进入负面清单	否	无	-1%	
10062	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙七组分支060号四合三组变压器	100	51.89%	38.11	38.11	未进入负面清单	否	无	-5%	
10063	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙十组分支020号宝龙十组变压器	200	21.84%	136.32	136.32	未进入负面清单	否	无	27%	
10064	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙四队分支010号宝龙四队变压器	100	52.83%	37.17	37.17	未进入负面清单	否	无	5%	
10065	国网昌图县供电公司	团结66kV变电站	10kV营盘线	10kV三江北线宝龙五组分支004号宝龙五组变压器	200	74.22%	31.57	151.46	未进入负面清单	否	无	8%	
10066	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙一组东分支002号宝龙一组东变压器	200	32.07%	115.87	115.87	未进入负面清单	否	无	27%	
10067	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大洼北线可力5组分支002号可力5组变压器	100	47.22%	42.78	42.78	未进入负面清单	否	无	-6%	
10068	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力焦家排站分支006号焦家四组大棚变压器	200	8.57%	162.85	162.85	未进入负面清单	否	无	56%	
10069	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力六组分支005号大力六组变压器	100	72.42%	17.58	17.58	未进入负面清单	否	无	-2%	
10070	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力七组分支007号大力七组变压器	200	23.97%	132.07	132.07	未进入负面清单	否	无	-2%	
10071	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力三组分支051号团结10组变压器	200	30.68%	118.64	118.64	未进入负面清单	否	无	22%	
10072	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力三组分支087号团结八组变压器	200	22.40%	135.20	135.20	未进入负面清单	否	无	9%	
10073	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力三组分支115号T002号大力五组台变压器	200	22.19%	135.61	135.61	未进入负面清单	否	无	16%	
10074	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力三组分支143号大力四组变压器	200	22.86%	134.28	134.28	未进入负面清单	否	无	-2%	
10075	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力三组分支164号大力三队变压器	200	33.02%	113.95	113.95	未进入负面清单	否	无	-8%	
10076	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV三江北线大力一组003+1号大力二组变压器	50	77.48%	6.26	37.87	未进入负面清单	否	无	-4%	
10077	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力一组021号大力一组变压器	100	39.17%	50.83	50.83	未进入负面清单	否	无	-3%	
10078	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平4、5、6组分支023号和平五组变压器	100	56.50%	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	-3%	
10079	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平4组分支010号和平四组变压器	200	18.89%	142.21	142.21	未进入负面清单	否	无	1%	
10080	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平6组分支019号和平六组变压器	100	55.47%	34.53	34.53	未进入负面清单	否	无	2%	
10081	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平7、8组分支018号和平七、八组变压器	100	79.27%	10.73	10.73	未进入负面清单	否	无	7%	
10082	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平8组分支001号和平八组变压器	400	22.15%	271.42	271.42	未进入负面清单	否	无	-12%	
10083	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平分岐137号和平一组变压器	200	52.64%	74.71	74.71	未进入负面清单	否	无	23%	
10084	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平分岐144号和平二组变压器	400	24.68%	261.27	261.27	未进入负面清单	否	无	-4%	
10085	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平分岐159号和平三组变压器	100	44.42%	45.58	45.58	未进入负面清单	否	无	-8%	
10086	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平九组分支030号和平九组变压器	100	46.21%	43.79	43.79	未进入负面清单	否	无	13%	
10087	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线刘湖2、3组分支004号刘湖三组变压器	400	77.52%	49.92	49.92	未进入负面清单	否	无	-3%	
10088	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线刘湖2、3组分支020号刘湖二组变压器	100	51.82%	38.18	38.18	未进入负面清单	否	无	2%	
10089	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线刘湖6组分支002号刘湖六组变压器	80	44.45%	36.44	36.44	未进入负面清单	否	无	-4%	
10090	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	河北1号	200	78.09%	23.82	68.39	未进入负面清单	否	无	2%	
10091	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线刘湖7组分支002号刘湖七变压器组	100	45.91%	44.09	44.09	未进入负面清单	否	无	-3%	
10092	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线刘湖村分岐005号刘湖村变压器	200	61.78%	56.44	56.44	未进入负面清单	否	无	-4%	
10093	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线刘湖四组分岐004号刘湖四组变压器	100	56.90%	33.11	33.11	未进入负面清单	否	无	4%	
10094	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线三马1组分支003号三马一组变压器	200	37.41%	105.19	105.19	未进入负面清单	否	无	-6%	
10095	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线三马3组分支045号三马三组变压器	200	30.05%	119.91	119.91	未进入负面清单	否	无	-2%	
10096	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线三马4组分支002号三马四组变压器	100	42.06%	47.94	47.94	未进入负面清单	否	无	-4%	
10097	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线三马分支023号三马二组变压器	315	20.18%	219.94	219.94	未进入负面清单	否	无	24%	
10098	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线三马分支071号三马五组变压器	200	44.12%	91.77	91.77	未进入负面清单	否	无	7%	
10099	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线三马六组021号三马六组变压器	200	23.37%	133.26	133.26	未进入负面清单	否	无	-4%	
10100	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线四合九组分支003号四合八组变压器	400	24.17%	263.30	263.30	未进入负面清单	否	无	6%	
10101	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线四合九组分支021号四合九组变压器	200	25.48%	129.05	129.05	未进入负面清单	否	无	13%	
10102	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线四合六组分岐003号四合六组变压器	160	35.64%	86.97	86.97	未进入负面清单	否	无	6%	
10103	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线团结二组006号团结一组变压器	200	44.15%	91.71	91.71	未进入负面清单	否	无	-12%	
10104	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线团结二组021号团结二组变压器	200	28.28%	123.44	123.44	未进入负面清单	否	无	10%	
10105	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线团结九组分支002号团结九组变压器	100	53.81%	36.19	36.19	未进入负面清单	否	无	12%	
10106	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线团结七组分支026号团结七组变压器	100	45.13%	44.87	44.87	未进入负面清单	否	无	8%	
10107	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线团结三组分支004号团结三组变压器	200	26.06%	127.88	127.88	未进入负面清单	否	无	7%	
10108	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线团结五、六组分支004号团结五、六组变压器	200	35.46%	109.08	109.08	未进入负面清单	否	无	15%	
10109	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线059号太阳二、七组变压器	200	25.34%	129.31	129.31	未进入负面清单	否	无	12%	
10110	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线089号太阳三、九组变压器	200	28.80%	122.40	122.40	未进入负面清单	否	无	14%	
10111	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线北干线分岐42+1号变压器	100	23.10%	66.90	66.90	未进入负面清单	否	无	-5%	
10112	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线大泉二组分支001号大泉六组变压器	200	26.95%	126.10	126.10	未进入负面清单	否	无	-4%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10113	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线大泉二组分支012号大泉四.五变压器	80	57.98%	25.61	25.61	未进入负面清单	否	无	-14%	
10114	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线大泉二组分支022号大泉二组变压器	200	20.87%	138.26	138.26	未进入负面清单	否	无	3%	
10115	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线大泉分支020号大泉村一组变压器	100	55.55%	34.45	34.45	未进入负面清单	否	无	25%	
10116	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线古龙4.5组分支006号古龙4.5组变压器	100	59.95%	30.05	30.05	未进入负面清单	否	无	-3%	
10117	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线古龙6组分支002号古龙6组变压器	100	28.02%	61.98	61.98	未进入负面清单	否	无	7%	
10118	国网开原市供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV李合干种子支02副杆变压器	200	74.82%	30.36	34.32	未进入负面清单	否	无	2%	
10119	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线古龙二、三组分支004号古龙二、三组变压器	200	29.20%	121.61	121.61	未进入负面清单	否	无	-4%	
10120	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线古龙分支064号古龙1组变压器	100	36.90%	53.10	53.10	未进入负面清单	否	无	-2%	
10121	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线横沟2组分支008号横沟2组变压器	200	19.91%	140.17	140.17	未进入负面清单	否	无	-3%	
10122	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线横沟北分支082号张家屯1组变压器	80	51.35%	30.92	30.92	未进入负面清单	否	无	-1%	
10123	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线横沟北分支121号十七顷1组变压器	200	28.54%	122.91	122.91	未进入负面清单	否	无	-6%	
10124	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线横沟北线分支047号横沟街外变压器	200	46.37%	87.27	87.27	未进入负面清单	否	无	-4%	
10125	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线横沟分支018号张家屯四组变压器	200	63.41%	53.17	53.17	未进入负面清单	否	无	4%	
10126	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线横沟分支042号横沟村八组变压器	30	72.15%	5.35	5.35	未进入负面清单	否	无	3%	
10127	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线横沟街内分支009号横沟街内分变压器	200	13.22%	153.57	153.57	未进入负面清单	否	无	211%	
10128	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线横沟七组分支001号横沟七组变压器	100	23.39%	66.61	66.61	未进入负面清单	否	无	-2%	
10129	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线七道1组分支001号七道1组变压器	50	42.28%	23.86	23.86	未进入负面清单	否	无	-3%	
10130	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线七道2组分支003号七道2组变压器	200	45.18%	89.63	89.63	未进入负面清单	否	无	-6%	
10131	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线七道3组分支001号七道3组变压器	100	18.84%	71.16	71.16	未进入负面清单	否	无	30%	
10132	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线泉眼二组分支005号泉眼村二组变压器	50	51.25%	19.37	19.37	未进入负面清单	否	无	101%	
10133	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线泉眼分支091号大泉七组变压器	200	28.60%	122.81	122.81	未进入负面清单	否	无	17%	
10134	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线泉眼分支096号泉眼七组变压器	200	11.96%	156.08	156.08	未进入负面清单	否	无	4%	
10135	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线泉眼四组分支004号大泉三组变压器	100	31.00%	59.00	59.00	未进入负面清单	否	无	3%	
10136	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线泉眼四组分支009号泉眼村三组变压器	100	37.23%	52.77	52.77	未进入负面清单	否	无	-10%	
10137	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线泉眼四组分支024号泉眼四组变压器	100	26.10%	63.90	63.90	未进入负面清单	否	无	-9%	
10138	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线泉眼五组分支022号泉眼一.五组变压器	200	23.50%	133.00	133.00	未进入负面清单	否	无	-1%	
10139	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线日月5组分支003号日月5组变压器	50	67.69%	11.16	11.16	未进入负面清单	否	无	4%	
10140	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线日月6组分支004号日月6组变压器	200	14.43%	151.15	151.15	未进入负面清单	否	无	1%	
10141	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线日月7、8、9组分支010号日月7、8、9组变压器	400	17.50%	290.02	290.02	未进入负面清单	否	无	10%	
10142	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线日月分支037号日月村1、2组变压器	100	50.21%	39.79	39.79	未进入负面清单	否	无	1%	
10143	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线日月分支055号日月村三四组变压器	400	11.63%	313.50	313.50	未进入负面清单	否	无	-4%	
10144	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线十七顷2、3、4组分支020号十七顷3、4组变压器	400	13.96%	304.15	304.15	未进入负面清单	否	无	4%	
10145	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线十七顷5组分支002号十七顷5组变压器	100	32.34%	57.66	57.66	未进入负面清单	否	无	4%	
10146	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线十七顷7、8组分支002号十七顷6组变压器	200	18.65%	142.71	142.71	未进入负面清单	否	无	17%	
10147	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线十七顷7、8组分支010号十七顷7、8组变压器	200	21.38%	137.23	137.23	未进入负面清单	否	无	11%	
10148	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线太阳4组分支017号太阳村4组变压器	200	26.76%	126.47	126.47	未进入负面清单	否	无	35%	
10149	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线太阳5组分支003号太阳5组变压器	200	16.81%	146.39	146.39	未进入负面清单	否	无	61%	
10150	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线太阳6组分支004号太阳6组变压器	100	27.99%	62.01	62.01	未进入负面清单	否	无	13%	
10151	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线太阳一、八组分支016号太阳一、八组变压器	200	21.20%	137.60	137.60	未进入负面清单	否	无	92%	
10152	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线先锋2组分支009号先锋二组变压器	50	49.49%	20.25	20.25	未进入负面清单	否	无	-8%	
10153	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线先锋3组1号台分支003号先锋3组1号台变压器	100	33.19%	56.81	56.81	未进入负面清单	否	无	69%	
10154	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线先锋3组2号台分支007号先锋3组2号台变压器	50	23.25%	33.37	33.37	未进入负面清单	否	无	0%	
10155	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线先锋6组分支016号先锋6组变压器	200	18.71%	142.59	142.59	未进入负面清单	否	无	11%	
10156	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线先锋9组分支004号先锋9组变压器	50	56.00%	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	282%	
10157	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线先锋分支016号先锋8组变压器	20	70.88%	3.82	3.82	未进入负面清单	否	无	9%	
10158	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线先锋分支029号先锋一组变压器	200	14.40%	151.21	151.21	未进入负面清单	否	无	-2%	
10159	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线先锋分支060号先锋五组变压器	200	18.08%	143.83	143.83	未进入负面清单	否	无	17%	
10160	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线先锋三组支先锋四组支003号先锋四组变压器	200	20.00%	139.99	139.99	未进入负面清单	否	无	-5%	
10161	国网开原市供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV李合干30变压器	200	61.90%	56.19	34.42	未进入负面清单	否	无	13%	
10162	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线兴源3组分支003号兴源二、三组变压器	200	30.32%	119.36	119.36	未进入负面清单	否	无	-7%	
10163	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线兴源5组分支013号兴源5组变压器	400	12.80%	308.81	308.81	未进入负面清单	否	无	1%	
10164	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线样子2组分支002号样子二组变压器	200	13.97%	152.06	152.06	未进入负面清单	否	无	3%	
10165	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线样子4组分支015号样子4组变压器	20	64.57%	5.09	5.09	未进入负面清单	否	无	11%	
10166	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线样子三组分支005号样子3主变压器	20	78.70%	2.26	1.90	未进入负面清单	否	无	29%	
10167	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线张家屯二组分支002号张家屯二组变压器	200	16.13%	147.75	147.75	未进入负面清单	否	无	11%	
10168	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线张家屯分支011号张家屯八组变压器	50	41.07%	24.47	24.47	未进入负面清单	否	无	-3%	
10169	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线张家屯分支023号张家屯九组变压器	200	11.70%	156.61	156.61	未进入负面清单	否	无	9%	
10170	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线张家屯七组分支002号张家屯七组变压器	50	58.70%	15.65	15.65	未进入负面清单	否	无	37%	
10171	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线张家屯三组分支003号张家屯三组变压器	200	17.00%	145.99	145.99	未进入负面清单	否	无	31%	
10172	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线张家屯五组分支005号张家屯六组变压器	200	25.22%	129.56	129.56	未进入负面清单	否	无	-39%	
10173	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线张家屯五组分支017号张家屯五组变压器	50	70.14%	9.93	9.93	未进入负面清单	否	无	10%	
10174	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线张家屯小区分支007号张家屯小区变压器	50	15.75%	37.13	37.13	未进入负面清单	否	无	28%	
10175	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线024号双庙子五组变压器	160	35.80%	86.73	86.72	未进入负面清单	否	无	35%	
10176	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线陈家岭5组分支001号陈家岭五组变压器	200	15.81%	148.38	148.38	未进入负面清单	否	无	10%	
10177	国网昌图县供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV三江北线宝龙一组西分支002号宝龙一组西变压器	100	50.70%	39.30	75.76	未进入负面清单	否	无	10%	
10178	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线道东线024号双庙子二组街东变压器	100	17.12%	72.88	72.88	未进入负面清单	否	无	91%	
10179	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线道东线051号建国二组变压器	200	17.69%	144.62	144.62	未进入负面清单	否	无	-1%	
10180	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线道东线066号建国三组变压器	30	76.44%	4.07	4.07	未进入负面清单	否	无	-1%	
10181	国网银州区供电分公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	银盛线温庄子分何家屯支43#（自维）	50	65.83%	12.09	10.99	未进入负面清单	否	无	3%	
10182	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线高速分支036+1号西大六、七组变压器	50	57.01%	16.49	16.49	未进入负面清单	否	无	-12%	
10183	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线建国5组分支015号建国五组变压器	50	45.63%	22.19	22.19	未进入负面清单	否	无	7%	
10184	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线建国7组002号建国七组变压器	100	38.45%	51.55	51.55	未进入负面清单	否	无	3%	
10185	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线建国8、9组003号建国八组变压器	200	20.79%	138.43	138.43	未进入负面清单	否	无	117%	
10186	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线建国8、9组012号建国九组变压器	100	25.05%	64.95	64.95	未进入负面清单	否	无	13%	
10187	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线建国分歧018号建国四组变压器	100	35.32%	54.68	54.68	未进入负面清单	否	无	3%	
10188	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线建国分歧052号建国六组变压器	100	28.60%	61.40	61.40	未进入负面清单	否	无	23%	
10189	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线建国8、9组012号建国九组变压器	100	25.05%	64.95	64.95	未进入负面清单	否	无	13%	
10190	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线建国一组分支004号建国一组变压器	400	23.78%	264.86	264.86	未进入负面清单	否	无	38%	
10191	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线街内分歧005号加工厂街内变压器	400	19.32%	282.74	282.74	未进入负面清单	否	无	-1%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10192	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线街内分歧007#副杆所用变压器	160	42.41%	76.15	76.15	未进入负面清单	否	无	-22%	
10193	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线街内分歧011号街内二号变压器	400	25.02%	259.93	259.93	未进入负面清单	否	无	9%	
10194	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线街内分歧016号街内三号变压器	250	71.89%	45.28	45.28	未进入负面清单	否	无	-1%	
10195	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线街内分歧街内二号东台变压器	400	14.10%	303.59	303.59	未进入负面清单	否	无	-3%	
10196	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线街内五号分支004号街内五号变压器	400	23.33%	266.69	266.69	未进入负面清单	否	无	0%	
10197	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线街双庙子8组分支006号双庙子八组变压器	400	12.35%	310.60	310.60	未进入负面清单	否	无	-9%	
10198	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线双庙子八组分10#杆变压器	400	25.41%	258.37	258.37	未进入负面清单	否	无	10%	
10199	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线双庙子二组分支005号双庙子二组变压器	200	38.79%	102.43	102.43	未进入负面清单	否	无	1%	
10200	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线双庙子三组分支001号双庙子三组变压器	100	57.86%	32.14	32.14	未进入负面清单	否	无	45%	
10201	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线样子十一组分支009号样子十一组变压器	100	49.30%	40.70	40.70	未进入负面清单	否	无	26%	
10202	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV天德线太华分长虹支68左1号变压器	100	72.68%	17.32	14.68	未进入负面清单	否	无	4%	
10203	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线玉米蕊分支001号街内四号变压器	400	19.18%	283.27	283.27	未进入负面清单	否	无	-1%	
10204	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线玉米蕊分支012号双庙子一组变压器	400	9.09%	323.64	323.64	未进入负面清单	否	无	-5%	
10205	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线政府分支005号街内一号变压器	315	59.91%	94.78	94.78	未进入负面清单	否	无	0%	
10206	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	双庙子街内4号分台变压器	400	13.65%	305.39	305.39	未进入负面清单	否	无	-3%	
10207	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线45#杆乔家分岐17#分支07#乔家123分台	200	9.60%	160.80	160.80	未进入负面清单	否	无	-3%	
10208	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线北大村八组分支005号北大村八组变压器	400	8.30%	326.79	326.79	未进入负面清单	否	无	0%	
10209	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线北大村五组分支011号北大村五组变压器	100	30.64%	59.36	59.36	未进入负面清单	否	无	0%	
10210	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线北大二三组分8号北大二三组变压器	200	19.37%	141.27	141.27	未进入负面清单	否	无	16%	
10211	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线北大分支013号双庙村7组分台变压器	400	7.61%	329.56	329.56	未进入负面清单	否	无	35%	
10212	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线北大分支015号双庙村7组变压器	400	4.73%	341.09	341.09	未进入负面清单	否	无	1%	
10213	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线北大分支030号长尾子村一组变压器	200	22.65%	134.69	134.69	未进入负面清单	否	无	3%	
10214	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线北大分支119号北房村六组变压器	100	29.86%	60.14	60.14	未进入负面清单	否	无	8%	
10215	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线北大分支144号北房村二、三组变压器	200	20.94%	138.12	138.12	未进入负面清单	否	无	-6%	
10216	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线砚台三组公变台区变压器	10	50.68%	3.93	3.93	未进入负面清单	否	无	-2%	
10217	国网昌图县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV双庙子线北大七组分支005号北大七组变压器	30	73.22%	5.03	22.75	未进入负面清单	否	无	5%	
10218	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线北大一四组分006号北大一四组变压器	400	15.17%	299.34	299.34	未进入负面清单	否	无	22%	
10219	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线北方六组分台	100	24.20%	65.80	65.80	未进入负面清单	否	无	-2%	
10220	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线北坊一组分支016号北房一组变压器	100	40.62%	49.38	49.38	未进入负面清单	否	无	1%	
10221	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线北房村二组分支007号北房村二组变压器	100	33.01%	56.99	56.99	未进入负面清单	否	无	-3%	
10222	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线北房村七组分支012号北房村七组变压器	100	20.64%	69.36	69.36	未进入负面清单	否	无	6%	
10223	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线北房村四组分支027号北房村四组变压器	100	35.40%	54.60	54.60	未进入负面清单	否	无	3%	
10224	国网昌图县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV双庙子线陈家岭一、二组分支006号陈家岭四组变压器	30	66.70%	6.99	22.75	未进入负面清单	否	无	1%	
10225	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线陈家岭一二组分017号陈家岭一二组变压器	200	22.98%	134.05	134.05	未进入负面清单	否	无	0%	
10226	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线房申村分支001号长尾子村六组变压器	200	11.28%	157.44	157.44	未进入负面清单	否	无	-21%	
10227	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线房申村分支052号房申三组变压器	100	57.78%	32.22	32.22	未进入负面清单	否	无	37%	
10228	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV双庙子线房申村分支061号房申二组变压器	30	74.93%	4.52	22.75	未进入负面清单	否	无	-8%	
10229	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线房申村五组分支003号房申村五组变压器	50	47.40%	21.30	21.30	未进入负面清单	否	无	2%	
10230	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线房申村一组分支007号房申村一组变压器	100	40.22%	49.78	49.78	未进入负面清单	否	无	10%	
10231	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线房申四组分支025号房申四组变压器	200	15.64%	148.72	148.72	未进入负面清单	否	无	-3%	
10232	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线乔家村017号乔家村一、二、三组变压器	200	20.76%	138.49	138.49	未进入负面清单	否	无	0%	
10233	国网昌图县供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV双庙子线乔家村分支036号乔家村八组变压器	200	60.10%	59.81	151.71	未进入负面清单	否	无	-9%	
10234	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线乔家村分支051号乔家七组变压器	200	17.56%	144.89	144.89	未进入负面清单	否	无	8%	
10235	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线乔家四、六组分台分11号四六组分台变压器	50	53.63%	18.18	18.18	未进入负面清单	否	无	-1%	
10236	国网昌图县供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV双庙子线乔家四、六组分支008号乔家四六组台变压器	30	75.12%	4.46	22.78	未进入负面清单	否	无	9%	
10237	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线桥口村二组分支003号桥口村二组变压器	200	27.57%	124.87	124.87	未进入负面清单	否	无	-3%	
10238	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV天德线太华分积善支31号积善东公变台区变压器	100	60.95%	29.05	24.10	未进入负面清单	否	无	9%	
10239	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV工业甲线光辉六组分支013号光辉五组变压器	50	55.83%	17.08	37.98	未进入负面清单	否	无	-6%	
10240	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线桥口村一组分支008号桥口村一组变压器	30	75.49%	4.35	4.35	未进入负面清单	否	无	-8%	
10241	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线桥口分支011号三道村三组变压器	50	35.17%	27.41	27.41	未进入负面清单	否	无	25%	
10242	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线桥口分支025号三道村四组变压器	30	78.52%	3.44	3.44	未进入负面清单	否	无	-2%	
10243	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线桥口分支070号桥口村四组变压器	50	63.90%	13.05	13.05	未进入负面清单	否	无	-16%	
10244	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线桥口分支085号桥口村五组变压器	50	52.69%	18.65	18.65	未进入负面清单	否	无	1%	
10245	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线三道村二组分支002号三道村二组变压器	100	32.35%	57.65	57.65	未进入负面清单	否	无	5%	
10246	国网昌图县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV双庙子线三道村一组分支007号三道村一组变压器	50	74.02%	7.99	38.01	未进入负面清单	否	无	5%	
10247	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线三道五、六组分支013号三道六组变压器	200	20.79%	138.43	138.43	未进入负面清单	否	无	-11%	
10248	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线三道五、六组分支028号三道五组变压器	30	77.70%	3.69	3.69	未进入负面清单	否	无	6%	
10249	国网昌图县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV双庙子线三道五、六组分支035号友力八组台变压器	30	66.43%	7.07	22.80	未进入负面清单	否	无	2%	
10250	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线双庙子村四组分支001号双庙子村四组变压器	100	47.36%	42.64	42.64	未进入负面清单	否	无	6%	
10251	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线友力6、7组分支001号友力6、7组变压器	400	15.13%	299.49	299.49	未进入负面清单	否	无	0%	
10252	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线友力村三组分支014号桥口村六组变压器	100	25.24%	64.76	64.76	未进入负面清单	否	无	0%	
10253	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线友力村三组分支043号友力村三组变压器	100	77.42%	12.58	12.58	未进入负面清单	否	无	4%	
10254	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线友力分支004号三道七组变压器	100	30.23%	59.77	59.77	未进入负面清单	否	无	0%	
10255	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线友力分支020号三道8组变压器	30	56.82%	9.96	9.95	未进入负面清单	否	无	9%	
10256	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线友力分支030号三道九组变压器	50	75.02%	7.49	7.49	未进入负面清单	否	无	1%	
10257	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线后施分河北支9左14号变压器	50	75.58%	7.21	7.21	未进入负面清单	否	无	-3%	
10258	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线友力分支074号友力四组变压器	400	8.66%	325.34	325.34	未进入负面清单	否	无	-2%	
10259	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线友力一、二组分支011号友力一、二组变压器	100	34.73%	55.27	55.27	未进入负面清单	否	无	-2%	
10260	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线长尾子村三组分支005号长尾子村二组变压器	50	38.18%	25.91	25.91	未进入负面清单	否	无	1%	
10261	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线长尾子分支013号长尾子村三组变压器	50	39.81%	25.10	25.10	未进入负面清单	否	无	5%	
10262	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线长尾子分支021号长尾子村四组变压器	200	15.65%	148.71	148.71	未进入负面清单	否	无	2%	
10263	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线长尾子分支026号长尾子五组变压器	50	47.60%	21.20	21.20	未进入负面清单	否	无	-1%	
10264	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线119号杨八组公变台区变压器	30	23.19%	20.04	20.04	未进入负面清单	否	无	173%	
10265	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线主干068号三道十组变压器	100	32.67%	57.33	57.33	未进入负面清单	否	无	-1%	
10266	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	猪场台柱上变压器	30	45.34%	13.40	13.40	未进入负面清单	否	无	-4%	
10267	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线049号样子七组变压器	200	15.79%	148.43	148.43	未进入负面清单	否	无	239%	
10268	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线102号下二台街东变压器	200	37.78%	104.44	104.44	未进入负面清单	否	无	-3%	
10269	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线艾家八组分支014号艾家四组变压器	50	53.62%	18.19	18.19	未进入负面清单	否	无	1%	
10270	国网昌图县供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV下二台线艾家八组分支043号艾家八组变压器	10	59.86%	3.01	8.22	未进入负面清单	否	无	-9%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10271	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线艾家八组田家沟分支002号田家沟变压器	50	69.04%	10.48	10.48	未进入负面清单	否	无	6%	
10272	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线艾家二组分支008号艾家二组变压器	200	16.61%	146.78	146.78	未进入负面清单	否	无	6%	
10273	国网清河区供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV宁建线汪啰罗東支25号公变台区变压器	50	56.53%	16.74	7.77	未进入负面清单	否	无	2%	
10274	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线艾家七组分支016号艾家沟变压器	400	11.47%	314.11	314.11	未进入负面清单	否	无	27%	
10275	国网昌图县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV下二台线艾家七组分支027号艾家七组变压器	10	62.34%	2.77	8.23	未进入负面清单	否	无	10%	
10276	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线艾家一组分支003号艾家一组变压器	30	78.06%	3.58	3.58	未进入负面清单	否	无	57%	
10277	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线北五村分支003号北五村变压器	400	14.96%	300.17	300.17	未进入负面清单	否	无	38%	
10278	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线北五村五、六组分支032号北五村六组变压器	100	18.33%	71.67	71.67	未进入负面清单	否	无	142%	
10279	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线北五村五组分支017号北五村五组变压器	400	7.65%	329.42	329.42	未进入负面清单	否	无	23%	
10280	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线北五三四组分005号北五三四组变压器	200	20.99%	138.01	138.01	未进入负面清单	否	无	66%	
10281	国网昌图县供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV下二台线北五一二组分004号北五一二组变压器	50	76.79%	6.61	41.14	未进入负面清单	否	无	-1%	
10282	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线北五月亮分歧040号月亮一组变压器	200	21.23%	137.53	137.53	未进入负面清单	否	无	36%	
10283	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线北五月亮分歧074号月亮五组变压器	30	79.99%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	24%	
10284	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东升艾家分支029号东升小区变压器	400	7.24%	331.04	331.04	未进入负面清单	否	无	7%	
10285	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东升艾家分支089号东升二组变压器	80	30.19%	47.85	47.85	未进入负面清单	否	无	21%	
10286	国网清河区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	10kV下肥线251号东下肥南台公变台区变压器	250	46.52%	108.70	39.02	未进入负面清单	否	无	0%	
10287	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东升村分支001号东升村变压器	200	75.76%	28.47	28.47	未进入负面清单	否	无	0%	
10288	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东升六组分支008号东升六组变压器	200	52.50%	75.00	75.00	未进入负面清单	否	无	32%	
10289	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东升三组分支003号东升三组变压器	400	79.95%	40.19	40.19	未进入负面清单	否	无	23%	
10290	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东升五组分支008号东升五组变压器	400	9.26%	322.98	322.98	未进入负面清单	否	无	81%	
10291	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东升五组河东分支004号东升五组河东变压器	50	37.05%	26.48	26.48	未进入负面清单	否	无	24%	
10292	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线洪家1、9组分支006号洪家一、九组变压器	200	14.81%	150.38	150.38	未进入负面清单	否	无	107%	
10293	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线洪家7组分支008号洪家七组变压器	50	34.42%	27.79	27.79	未进入负面清单	否	无	0%	
10294	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线洪家二组分支003号洪家二组变压器	100	46.08%	43.92	43.92	未进入负面清单	否	无	40%	
10295	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线洪家分支042号洪家五组变压器	200	19.60%	140.80	140.80	未进入负面清单	否	无	-1%	
10296	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线洪家三组分支009号洪家三组变压器	200	26.95%	126.10	126.10	未进入负面清单	否	无	86%	
10297	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线洪家四组分支004号洪家四组变压器	200	16.74%	146.52	146.52	未进入负面清单	否	无	166%	
10298	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线洪赵、田、家分歧014号洪家六组变压器	100	79.75%	10.25	10.25	未进入负面清单	否	无	103%	
10299	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线洪赵、田、家分歧035号洪家八组变压器	200	20.07%	139.85	139.85	未进入负面清单	否	无	6%	
10300	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线街内分歧001号下二台街西变压器	400	39.26%	202.94	202.94	未进入负面清单	否	无	10%	
10301	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线街内分歧009号下二台乡政府变压器	315	55.00%	110.24	110.24	未进入负面清单	否	无	-2%	
10302	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线街西分台	200	25.34%	129.31	129.31	未进入负面清单	否	无	4%	
10303	国网昌图县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV下二台线绿化二组分歧009号绿化二组变压器	10	60.92%	2.91	8.23	未进入负面清单	否	无	10%	
10304	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化分歧134#绿化一组分台	80	26.44%	50.85	50.85	未进入负面清单	否	无	147%	
10305	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化六组分支004号绿化六组变压器	200	22.31%	135.39	135.39	未进入负面清单	否	无	0%	
10306	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化七、八、九组分歧025号绿化八组变压器	100	16.74%	73.26	73.26	未进入负面清单	否	无	-41%	
10307	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化七、八、九组分歧038号绿化九组变压器	100	25.45%	64.55	64.55	未进入负面清单	否	无	-2%	
10308	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化七组分支002号绿化七组变压器	30	73.39%	4.98	4.98	未进入负面清单	否	无	-17%	
10309	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化三、十一组分歧002号绿化三组变压器	200	31.36%	117.28	117.28	未进入负面清单	否	无	64%	
10310	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化三、十一组分歧018号绿化十一组变压器	100	7.78%	82.22	82.22	未进入负面清单	否	无	4%	
10311	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化五、十组分歧010号绿化五组变压器	50	62.21%	13.89	13.89	未进入负面清单	否	无	6%	
10312	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线英树分二道支三道接三道北变压器	50	66.27%	11.86	11.86	未进入负面清单	否	无	2%	
10313	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线南山2组分支003号南山二组变压器	50	44.05%	22.98	22.98	未进入负面清单	否	无	0%	
10314	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线南山东升艾家分歧021号洪家九组变压器	200	26.57%	126.86	126.86	未进入负面清单	否	无	-79%	
10315	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线南山东升艾家分歧070号南山五组变压器	100	23.04%	66.96	66.96	未进入负面清单	否	无	7%	
10316	国网昌图县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV东嘎线五间四、五组分支004号五间四五组变压器	100	62.50%	27.50	82.30	未进入负面清单	否	无	-7%	
10317	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线南山街道分支006号南山街道变压器	100	44.02%	45.98	45.98	未进入负面清单	否	无	45%	
10318	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线南山六、七组分支017号南山六、七组变压器	200	12.92%	154.17	154.17	未进入负面清单	否	无	6%	
10319	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线南山七组分支002号南山七组变压器	250	16.78%	183.05	183.05	未进入负面清单	否	无	5%	
10320	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线南山三组分支003号南山三组变压器	30	72.87%	5.14	5.14	未进入负面清单	否	无	12%	
10321	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线田家6组分支001号田家六组变压器	160	19.04%	113.54	113.54	未进入负面清单	否	无	84%	
10322	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线田家分支020号田家一组变压器	200	53.29%	73.42	73.42	未进入负面清单	否	无	202%	
10323	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线田家分支028号田家二组变压器	200	11.84%	156.32	156.32	未进入负面清单	否	无	4%	
10324	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线田家分支058号田家三组变压器	200	23.07%	133.86	133.86	未进入负面清单	否	无	3%	
10325	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线田家分支079号田家四组变压器	200	9.49%	161.02	161.02	未进入负面清单	否	无	115%	
10326	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线田家五组分支037号田家五组变压器	50	60.40%	14.80	14.80	未进入负面清单	否	无	15%	
10327	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线五棵二组分支003号五棵二组变压器	50	54.17%	17.92	17.92	未进入负面清单	否	无	-3%	
10328	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线五棵六、七组分支016号五棵七组变压器	200	29.75%	120.50	120.50	未进入负面清单	否	无	47%	
10329	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线五棵六组分支005号五棵六组变压器	100	60.74%	29.26	29.26	未进入负面清单	否	无	2%	
10330	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线五棵四组分支003号五棵四组变压器	100	29.96%	60.04	60.04	未进入负面清单	否	无	29%	
10331	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线五棵五组分支012号五棵五组变压器	200	21.38%	137.23	137.23	未进入负面清单	否	无	1%	
10332	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大二组分支012号西大二组变压器	100	32.06%	57.94	57.94	未进入负面清单	否	无	11%	
10333	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大三组分支003号西大三组变压器	30	65.33%	7.40	7.40	未进入负面清单	否	无	-1%	
10334	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大五、六组分支010号西大五、六组变压器	400	10.54%	317.83	317.83	未进入负面清单	否	无	44%	
10335	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大五、六组分支024号西大六组变压器	50	42.65%	23.68	23.68	未进入负面清单	否	无	6%	
10336	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大五棵绿化分歧019号西大四组变压器	50	41.65%	24.18	24.18	未进入负面清单	否	无	68%	
10337	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大五棵绿化分歧062号五棵三组变压器	80	42.24%	38.21	38.21	未进入负面清单	否	无	3%	
10338	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大五棵绿化分歧071号五棵一组变压器	50	69.11%	10.45	10.45	未进入负面清单	否	无	10%	
10339	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大五棵绿化分歧146号绿化一组变压器	100	33.94%	56.06	56.06	未进入负面清单	否	无	-7%	
10340	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大五棵绿化西边分支001号西边变压器	400	17.23%	291.10	291.10	未进入负面清单	否	无	10%	
10341	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大一组分支016号西大一组变压器	160	25.84%	102.66	102.66	未进入负面清单	否	无	2%	
10342	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线幸福村分支006号幸福村台变压器	200	38.28%	103.43	103.43	未进入负面清单	否	无	13%	
10343	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线幸福二组分支004号幸福二组变压器	100	22.40%	67.60	67.60	未进入负面清单	否	无	87%	
10344	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV下二台线幸福分支036号幸福八组变压器	30	69.69%	6.09	24.69	未进入负面清单	否	无	5%	
10345	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线幸福九组分支004号幸福九组变压器	200	19.16%	141.67	141.67	未进入负面清单	否	无	97%	
10346	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线样子九组分歧009号样子九组变压器	200	73.52%	32.96	32.96	未进入负面清单	否	无	-3%	
10347	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线样子六组分支003号样子六组变压器	50	67.39%	11.30	11.30	未进入负面清单	否	无	18%	
10348	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线样子七组分支001号样子七组分台变压器	50	36.72%	26.64	26.64	未进入负面清单	否	无	25%	
10349	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线样子十一组分歧012号样子十二组变压器	200	66.75%	46.50	46.50	未进入负面清单	否	无	196%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10350	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线样子十一组分歧023号样子十一组变压器	50	67.46%	11.27	11.27	未进入负面清单	否	无	-3%	
10351	国网清河区供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV农一线泉眼沟分九社南台支01号九社南台变压器	100	54.63%	35.37	62.44	未进入负面清单	否	无	4%	
10352	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线月亮六组分支012号月亮六组变压器	50	35.51%	27.24	27.24	未进入负面清单	否	无	-5%	
10353	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线月亮三组分支009号月亮二组变压器	100	33.73%	56.27	56.27	未进入负面清单	否	无	40%	
10354	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线月亮三组分支018号月亮三组变压器	100	28.71%	61.29	61.29	未进入负面清单	否	无	2%	
10355	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线月亮四组分支006号月亮四组变压器	30	48.32%	12.50	12.50	未进入负面清单	否	无	-1%	
10356	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线赵家1组分支004号赵家一组变压器	200	16.37%	147.25	147.25	未进入负面清单	否	无	7%	
10357	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线赵家3组分支010号赵家三组变压器	50	50.35%	19.82	19.82	未进入负面清单	否	无	12%	
10358	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线赵家分支017号赵家二组变压器	100	42.16%	47.84	47.84	未进入负面清单	否	无	2%	
10359	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线赵家分支028号赵家四组变压器	200	72.99%	34.02	34.02	未进入负面清单	否	无	35%	
10360	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线赵家分支049号赵家六组变压器	200	7.11%	165.78	165.78	未进入负面清单	否	无	35%	
10361	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线赵家五、七分支030号赵家七组变压器	100	18.98%	71.02	71.02	未进入负面清单	否	无	5%	
10362	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线赵家五组分支003号赵家五组变压器	30	72.36%	5.29	5.29	未进入负面清单	否	无	1%	
10363	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线059号东恒沟公变台区变压器	200	17.67%	144.66	144.66	未进入负面清单	否	无	68%	
10364	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线072号西沟公变台区变压器	400	69.84%	80.65	80.65	未进入负面清单	否	无	-3%	
10365	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线079号西太平公变台区变压器	400	17.24%	291.03	291.03	未进入负面清单	否	无	5%	
10366	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线086号东太平公变台区变压器	200	29.82%	120.35	120.35	未进入负面清单	否	无	-2%	
10367	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线116号杨四组公变台区变压器	200	17.69%	144.61	144.61	未进入负面清单	否	无	7%	
10368	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线198号东山1台区变压器	200	76.23%	27.55	27.55	未进入负面清单	否	无	-1%	
10369	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线149号马西分台公变台区变压器	50	69.01%	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	3%	
10370	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线157号马西公变台区变压器	200	23.16%	133.69	133.69	未进入负面清单	否	无	8%	
10371	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线宝底分歧026号上店公变台区变压器	400	11.30%	314.82	314.82	未进入负面清单	否	无	109%	
10372	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线宝底分歧061号宝底公变台区变压器	200	50.79%	78.42	78.42	未进入负面清单	否	无	13%	
10373	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线泊东分支004号泊东村公变台区变压器	200	26.63%	126.73	126.73	未进入负面清单	否	无	-2%	
10374	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线蔡家分支006号蔡家公变台区变压器	50	68.91%	10.55	10.55	未进入负面清单	否	无	-2%	
10375	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线朝阳分支032号孙家变台公变台区变压器	100	24.29%	65.71	65.71	未进入负面清单	否	无	6%	
10376	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线朝阳分支040号单家变台公变台区变压器	100	28.69%	61.31	61.31	未进入负面清单	否	无	38%	
10377	国网西丰县供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV宝来线杏岭分56号杏岭东公变台区变压器	50	51.61%	19.19	12.06	未进入负面清单	否	无	-	
10378	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线朝阳分支097号丁家公变台区变压器	100	71.54%	18.46	18.46	未进入负面清单	否	无	5%	
10379	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线朝阳前队分支005号朝阳前队公变台区变压器	100	79.19%	10.81	10.81	未进入负面清单	否	无	-	
10380	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线单家变台分支004号单家东台公变台区变压器	50	32.76%	28.62	28.62	未进入负面清单	否	无	-3%	
10381	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线东良分歧002号东良公变台区变压器	200	16.73%	146.54	146.54	未进入负面清单	否	无	7%	
10382	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线高家分支010号高家变台公变台区变压器	100	52.91%	37.09	37.09	未进入负面清单	否	无	4%	
10383	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线官家台分歧003号官家台公变台区变压器	200	18.19%	143.62	143.62	未进入负面清单	否	无	13%	
10384	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线果菜开发东分歧008号果菜开发东一号变压器	100	25.71%	64.29	64.29	未进入负面清单	否	无	8%	
10385	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线航家新利分支003号航家新利公变台区变压器	100	52.09%	37.91	37.91	未进入负面清单	否	无	59%	
10386	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线后泊村部分支002号后泊村部公变台区变压器	50	14.91%	37.55	37.55	未进入负面清单	否	无	15%	
10387	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线后泊林子分歧006号东朝阳二号台柱上变压器	100	58.69%	31.31	31.31	未进入负面清单	否	无	16%	
10388	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线后泊林子分歧011号马家店王西台变压器	200	17.18%	145.64	145.64	未进入负面清单	否	无	1%	
10389	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV朝阳线后泊林子分歧037号泊西村公变台区变压器	50	70.67%	9.66	41.15	未进入负面清单	否	无	2%	
10390	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线后泊林子分歧077号吕家公变台区变压器	200	20.03%	139.94	139.94	未进入负面清单	否	无	18%	
10391	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线后二道分歧020号兴隆公变台区变压器	30	68.38%	6.49	6.49	未进入负面清单	否	无	-4%	
10392	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线后二道分歧033号后二道台公变台区变压器	200	17.36%	145.28	145.28	未进入负面清单	否	无	60%	
10393	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线后棉分支004号后棉公变台区变压器	200	39.77%	100.45	100.45	未进入负面清单	否	无	24%	
10394	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线后三家分支012号后三家公变台区变压器	30	74.18%	4.75	4.75	未进入负面清单	否	无	1%	
10395	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线后伍门分歧021号后伍门公变台区变压器	80	54.65%	28.28	28.28	未进入负面清单	否	无	6%	
10396	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线后张家分歧070号后张家公变台区变压器	100	31.40%	58.60	58.60	未进入负面清单	否	无	68%	
10397	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线湖北分支009号湖北村公变台区变压器	100	39.87%	50.13	50.13	未进入负面清单	否	无	-4%	
10398	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线湖南分支006号湖南村公变台区变压器	100	17.32%	72.68	72.68	未进入负面清单	否	无	6%	
10399	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线街内分歧005号农电站公变台区变压器	400	48.35%	166.61	166.61	未进入负面清单	否	无	2%	
10400	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线老房大道分支004号老房五家子公变台区变压器	200	20.79%	138.41	138.41	未进入负面清单	否	无	118%	
10401	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线老房大道分支013号老房大道公变台区变压器	400	11.35%	314.60	314.60	未进入负面清单	否	无	1%	
10402	国网铁岭县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	10kV李北线花豹分白家干支18号白家干变压器	20	65.26%	4.95	3.78	未进入负面清单	否	无	2%	
10403	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线林家分歧011号前进公变台区变压器	30	29.69%	18.09	60.32	未进入负面清单	否	无	33%	
10404	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线林家分歧027号林家公变台区变压器	200	25.57%	128.86	128.86	未进入负面清单	否	无	7%	
10405	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线马家店分支003号马家店村部公变台区变压器	200	12.46%	155.08	155.08	未进入负面清单	否	无	59%	
10406	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线马家店王东台分支001号马家店王东台变压器	100	35.17%	54.83	54.83	未进入负面清单	否	无	4%	
10407	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线马架分歧005号马架公变台区变压器	400	16.36%	294.56	294.56	未进入负面清单	否	无	1%	
10408	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线前朝阳分支004号东朝阳公变台区变压器	50	75.14%	7.43	7.43	未进入负面清单	否	无	21%	
10409	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线前朝阳分支016号小南屯公变台区变压器	100	22.08%	67.92	67.92	未进入负面清单	否	无	-2%	
10410	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线前朝阳分支027号前朝阳变台公变台区变压器	200	27.05%	125.89	125.89	未进入负面清单	否	无	9%	
10411	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线前二道分支008号前二道台公变台区变压器	200	14.84%	150.33	150.33	未进入负面清单	否	无	212%	
10412	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线前高平分支010号前高平公变台区变压器	100	75.22%	14.78	14.78	未进入负面清单	否	无	65%	
10413	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线前后泊分支015号前后泊公变台区变压器	100	61.40%	28.60	28.60	未进入负面清单	否	无	0%	
10414	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线前三家分歧002号前三家公变台区变压器	200	12.04%	155.92	155.92	未进入负面清单	否	无	206%	
10415	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线前伍门分歧002号前伍门公变台区变压器	50	49.49%	20.26	20.26	未进入负面清单	否	无	-9%	
10416	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线三家子6组分支009号三家子6组公变台区变压器	100	39.11%	50.89	50.89	未进入负面清单	否	无	83%	
10417	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线刘塘房六组分支007号刘塘六组变压器	30	47.19%	12.84	42.81	未进入负面清单	否	无	8%	
10418	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线三家子分歧087号老房东公变台区变压器	50	43.68%	23.16	23.16	未进入负面清单	否	无	-5%	
10419	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线三家子分歧090号老房西公变台区变压器	200	70.64%	38.71	38.71	未进入负面清单	否	无	0%	
10420	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线三家子九组分支006号三家子九组变压器	200	34.82%	110.35	110.35	未进入负面清单	否	无	10%	
10421	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线三家子三组分支003号三家子三组变压器	200	39.64%	100.72	100.72	未进入负面清单	否	无	-6%	
10422	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线三家子五组分支006号三家子五组变压器	200	22.85%	134.30	134.30	未进入负面清单	否	无	-21%	
10423	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线四合分支025号四合公变台区变压器	400	12.51%	309.96	309.96	未进入负面清单	否	无	-4%	
10424	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线四家子分支004号四家子公变台区变压器	30	73.40%	4.98	4.98	未进入负面清单	否	无	-6%	
10425	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线瓦盆分支013号幺屯变台公变台区变压器	200	15.75%	148.49	148.49	未进入负面清单	否	无	6%	
10426	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线瓦盆分支033号瓦盆变台公变台区变压器	30	76.49%	4.05	4.05	未进入负面清单	否	无	4%	
10427	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线王皮铺分歧002号王皮铺公变台区变压器	100	57.41%	32.59	32.59	未进入负面清单	否	无	6%	
10428	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线西恒沟分歧007号幺恒沟一号台公变台区变压器	200	21.87%	136.25	136.25	未进入负面清单	否	无	11%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10429	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线西恒沟分歧015号西恒沟公变台区变压器	200	16.36%	147.28	147.28	未进入负面清单	否	无	5%	
10430	国网铁岭县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV甸南线石门子分石门子变压器	50	72.29%	8.86	9.53	未进入负面清单	否	无	-10%	
10431	国网昌图县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV横沟线古龙7组分支008号古龙7组变压器	200	67.45%	45.11	164.64	未进入负面清单	否	无	33%	
10432	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线小窝堡一二组分支011号小窝堡一二组变压器	200	21.08%	137.85	137.85	未进入负面清单	否	无	-2%	
10433	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线小窝卜分歧027号小窝堡四组公变台区变压器	100	41.32%	48.68	48.68	未进入负面清单	否	无	-5%	
10434	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线新生分支005号后高平公变台区变压器	100	41.52%	48.48	48.48	未进入负面清单	否	无	6%	
10435	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线新生分支035号石家沟公变台区变压器	200	18.13%	143.74	143.74	未进入负面清单	否	无	7%	
10436	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线新生分支046号新生公变台区变压器	30	77.04%	3.89	3.89	未进入负面清单	否	无	-2%	
10437	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV跃铸线31号台区变压器	315	60.08%	94.24	94.24	未进入负面清单	否	无	13%	
10438	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线烟张家分歧003号烟张家公变台区变压器	50	43.31%	23.34	23.34	未进入负面清单	否	无	3%	
10439	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线杨六组分支004号杨六组公变台区变压器	200	33.42%	113.16	113.16	未进入负面清单	否	无	5%	
10440	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线杨七组分支001号杨七组公变台区变压器	200	20.88%	138.24	138.24	未进入负面清单	否	无	3%	
10441	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线杨三组分支005号杨三组公变台区变压器	30	41.77%	14.47	48.23	未进入负面清单	否	无	5%	
10442	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线杨树1、2组分支018号杨树一、二组变压器	200	33.41%	113.18	113.18	未进入负面清单	否	无	-3%	
10443	国网西丰县供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	10kV松树线朱家北大口机电井台区变压器	50	44.52%	22.74	12.09	未进入负面清单	否	无	884%	
10444	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线腰恒沟组分台分支005号幺恒沟公变台区变压器	50	50.56%	19.72	19.72	未进入负面清单	否	无	5%	
10445	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线腰棉分支004号前棉公变台区变压器	100	32.73%	57.27	57.27	未进入负面清单	否	无	-8%	
10446	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线腰棉分支005号腰棉公变台区变压器	100	22.07%	67.93	67.93	未进入负面清单	否	无	173%	
10447	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线腰三家分歧002号腰三家公变台区变压器	200	13.93%	152.14	152.14	未进入负面清单	否	无	94%	
10448	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线张家分支016号张家一号公变台区变压器	30	73.31%	5.01	5.01	未进入负面清单	否	无	1%	
10449	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线安家分支005号安家变压器	200	14.44%	151.11	151.11	未进入负面清单	否	无	5%	
10450	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线八家子分支006号八家子变压器	200	29.17%	121.67	121.67	未进入负面清单	否	无	-3%	
10451	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线玻璃分支004号玻璃变压器	100	46.73%	43.27	43.27	未进入负面清单	否	无	1%	
10452	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线泊林10组分支017号泊林九组变压器	50	65.45%	12.27	12.27	未进入负面清单	否	无	1%	
10453	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线泊林10组分支032号泊林十组变压器	200	17.79%	144.43	144.43	未进入负面清单	否	无	-1%	
10454	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线泊林11组分支010号泊林十一组变压器	100	18.83%	71.17	71.17	未进入负面清单	否	无	18%	
10455	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线曹家分支012号包桥村曹家变压器	200	19.31%	141.38	141.38	未进入负面清单	否	无	-9%	
10456	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线曹家一号分支05号曹家变压器	200	11.13%	157.74	157.74	未进入负面清单	否	无	15%	
10457	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线陈家分支007号贾家变压器	100	42.38%	47.63	47.63	未进入负面清单	否	无	32%	
10458	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线陈家分支018号陈家变压器	100	37.74%	52.26	52.26	未进入负面清单	否	无	279%	
10459	国网开发区供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV新海线24号变压器(业扩)	200	69.34%	41.32	43.82	未进入负面清单	否	无	84%	
10460	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线大四分支014号大四变压器	100	41.63%	48.37	48.37	未进入负面清单	否	无	5%	
10461	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线大烟囱分歧011号大烟囱村变台变压器	200	17.16%	145.68	145.68	未进入负面清单	否	无	3%	
10462	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线东宝分歧009号东堡变压器	30	76.71%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	5%	
10463	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线东宝分歧037号包家变压器	200	27.32%	125.35	125.35	未进入负面清单	否	无	-6%	
10464	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线东沟分支006号东沟变压器	100	26.53%	63.47	63.47	未进入负面清单	否	无	-3%	
10465	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线东柳分支025号东柳变压器	80	43.74%	37.01	37.01	未进入负面清单	否	无	20%	
10466	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线东仁分支003号东仁变压器	200	35.59%	108.81	108.81	未进入负面清单	否	无	-2%	
10467	国网开原市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	前富分028#变压器	100	70.23%	19.77	17.23	未进入负面清单	否	无	-2%	
10468	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线东西兴分支007号东西兴变压器	80	79.05%	8.76	7.32	未进入负面清单	否	无	-4%	
10469	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线东张家分支008号东张家变压器	200	12.48%	155.03	155.03	未进入负面清单	否	无	1%	
10470	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线豆家分支002号豆家变压器	200	12.49%	155.02	155.02	未进入负面清单	否	无	82%	
10471	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线杜家村部分支002号杜家村部变压器	200	27.79%	124.43	124.43	未进入负面清单	否	无	-11%	
10472	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线杜家分支032号杜家一号变压器	200	18.67%	142.67	142.67	未进入负面清单	否	无	30%	
10473	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线房申分支003号房申村变压器	200	21.32%	137.37	137.37	未进入负面清单	否	无	1%	
10474	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线付家分支004号孙家变压器	100	25.05%	64.95	64.95	未进入负面清单	否	无	65%	
10475	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线付家分支017号付家变压器	100	53.40%	36.61	36.61	未进入负面清单	否	无	3%	
10476	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线郭家分支008号郭家变压器	200	18.26%	143.48	143.48	未进入负面清单	否	无	4%	
10477	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线国家分支005号国家变压器	200	14.56%	150.88	150.88	未进入负面清单	否	无	31%	
10478	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线海龙分支015号云盘村变压器	200	6.53%	166.95	166.95	未进入负面清单	否	无	392%	
10479	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线海龙分支041号海龙变压器	200	15.02%	149.96	149.96	未进入负面清单	否	无	60%	
10480	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线侯家分支004号侯家变压器	30	75.92%	4.22	4.22	未进入负面清单	否	无	2%	
10481	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线后二道分支003号后二道变压器	30	28.07%	18.58	61.93	未进入负面清单	否	无	11%	
10482	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线后河分支019号后河变压器	200	22.41%	135.18	135.18	未进入负面清单	否	无	-9%	
10483	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线后孙家分支007号后孙家变压器	100	40.46%	49.54	49.54	未进入负面清单	否	无	31%	
10484	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线西北分5号变压器	200	15.08%	149.84	149.84	未进入负面清单	否	无	-13%	
10485	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线华家村王家分支002号王家变压器	100	30.04%	59.96	59.96	未进入负面清单	否	无	71%	
10486	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线华家分歧042号西华家变压器	400	13.08%	307.67	307.67	未进入负面清单	否	无	91%	
10487	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线华家分歧046号东华家变压器	100	29.35%	60.65	60.65	未进入负面清单	否	无	126%	
10488	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线纪家分支009号腾家变压器	200	25.25%	129.49	129.49	未进入负面清单	否	无	14%	
10489	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线纪家分支018号纪家变压器	50	53.19%	18.41	18.41	未进入负面清单	否	无	6%	
10490	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线街内7号台	400	26.24%	255.04	255.04	未进入负面清单	否	无	0%	
10491	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线街内分歧001号街内二号台变压器	315	63.68%	82.92	82.92	未进入负面清单	否	无	-39%	
10492	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线街内分歧013号街内三号台变压器	400	9.83%	320.66	320.66	未进入负面清单	否	无	22%	
10493	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线街内分歧017+1号街内六号台变压器	400	23.98%	264.10	264.10	未进入负面清单	否	无	5%	
10494	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线街内分歧08+1号街内5号台变压器	400	34.04%	223.85	223.85	未进入负面清单	否	无	17%	
10495	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线街内四号台分歧006号街内四号变压器	400	12.69%	309.24	309.24	未进入负面清单	否	无	7%	
10496	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线老门分歧009号街内一号台区变压器	200	72.71%	34.59	34.59	未进入负面清单	否	无	5%	
10497	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线老门分歧026号小上道村变压器	50	38.66%	25.67	25.67	未进入负面清单	否	无	20%	
10498	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线老门分歧035号上道村变压器	100	47.75%	42.25	42.25	未进入负面清单	否	无	25%	
10499	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线老门分歧053号腰道村变压器	200	39.47%	101.06	101.06	未进入负面清单	否	无	2%	
10500	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线老门分歧065号赵家店变压器	100	57.79%	32.21	32.21	未进入负面清单	否	无	55%	
10501	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线老门李家分支010号老门李家变压器	200	24.50%	131.00	131.00	未进入负面清单	否	无	4%	
10502	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线梨树分支013号梨树一号变压器	100	31.89%	58.11	58.11	未进入负面清单	否	无	44%	
10503	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线梨树分支017号梨树变压器	100	40.68%	49.32	49.32	未进入负面清单	否	无	-2%	
10504	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线李家分支003号李家变压器	200	23.07%	133.85	133.85	未进入负面清单	否	无	51%	
10505	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线李家三号分支007号李家三号变压器	400	10.64%	317.45	317.45	未进入负面清单	否	无	1%	
10506	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线刘家A分支002号柳条村刘家变压器	100	27.65%	62.35	62.35	未进入负面清单	否	无	118%	
10507	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线刘家分支011号刘家变压器	400	11.56%	313.77	313.77	未进入负面清单	否	无	7%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10508	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线柳家分支016号后伍村变压器	200	30.95%	118.10	118.10	未进入负面清单	否	无	6%	
10509	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线柳家分支022号柳家村变压器	100	56.44%	33.56	33.56	未进入负面清单	否	无	4%	
10510	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线柳树分支004号柳树村变压器	400	16.52%	293.94	293.94	未进入负面清单	否	无	6%	
10511	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV此路线六家子分支001号六家子变压器	30	60.58%	8.82	24.71	未进入负面清单	否	无	-3%	
10512	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线马家分支015号李百村变压器	200	17.60%	144.80	144.80	未进入负面清单	否	无	-6%	
10513	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分劳动二、十组支04号劳动十组变压器	200	22.77%	134.45	134.45	未进入负面清单	否	无	13%	
10514	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线马家一号分支008号马家变压器	200	11.60%	156.80	156.80	未进入负面清单	否	无	-2%	
10515	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线苗家分支005号苗家变压器	100	25.56%	64.44	64.44	未进入负面清单	否	无	201%	
10516	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线南场子分支004号南场子变压器	50	41.11%	24.45	24.45	未进入负面清单	否	无	3%	
10517	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线潘家分支005号潘家变压器	100	23.77%	66.23	66.23	未进入负面清单	否	无	26%	
10518	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线潘家分支010号包家村潘家变压器	50	69.88%	10.06	10.06	未进入负面清单	否	无	111%	
10519	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线彭家分支003号彭家变压器	200	20.64%	138.72	138.72	未进入负面清单	否	无	1%	
10520	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线前泊林子5组分支002号前泊林村五组变压器	200	34.22%	111.56	111.56	未进入负面清单	否	无	-5%	
10521	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线前泊林子67组分6号前泊林子六七组变压器	315	23.60%	209.16	209.16	未进入负面清单	否	无	-10%	
10522	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线前泊林子8组分支026号前泊村八组变压器	100	36.83%	53.17	53.17	未进入负面清单	否	无	-7%	
10523	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线前泊林子分歧041号前泊林村变压器	50	59.59%	15.20	15.20	未进入负面清单	否	无	0%	
10524	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线前泊林子分歧047号泊林三、四组变压器	400	21.79%	272.86	272.86	未进入负面清单	否	无	14%	
10525	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线前泊林子分歧064号泊林一、二组变压器	400	10.40%	318.40	318.40	未进入负面清单	否	无	13%	
10526	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线前河分支027号前河变压器	100	25.85%	64.15	64.15	未进入负面清单	否	无	29%	
10527	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线前河三门分支003号前河三门变压器	100	79.60%	10.40	10.40	未进入负面清单	否	无	27%	
10528	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线前伍分支004号前午屯变压器	30	35.43%	16.37	54.57	未进入负面清单	否	无	3%	
10529	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线泉眼分支008号泉眼村变压器	100	43.33%	46.67	46.67	未进入负面清单	否	无	29%	
10530	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线高力营分011号高丽营子变压器	50	35.35%	27.33	27.33	未进入负面清单	否	无	3%	
10531	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线山嘴分支09号山嘴变压器	200	20.25%	139.49	139.49	未进入负面清单	否	无	4%	
10532	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线商家分支008号商家变压器	200	25.04%	129.91	129.91	未进入负面清单	否	无	6%	
10533	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线申家分支002号申家变压器	200	45.13%	89.74	89.74	未进入负面清单	否	无	-11%	
10534	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线孙家分支001号后孙家变压器	200	16.16%	147.69	147.69	未进入负面清单	否	无	-2%	
10535	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线王家分支002号王家变压器	100	44.83%	45.17	45.17	未进入负面清单	否	无	-5%	
10536	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线西沟分支010号西沟变压器	20	77.68%	2.46	2.46	未进入负面清单	否	无	43%	
10537	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线西湖分支003号西湖变压器	80	45.29%	35.77	35.77	未进入负面清单	否	无	7%	
10538	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线西仁分支004号西仁变压器	200	23.85%	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	41%	
10539	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线西伍一号分支002号西伍村变压器	100	25.97%	64.03	64.03	未进入负面清单	否	无	400%	
10540	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线下沟分支001号下沟变压器	100	42.71%	47.30	47.30	未进入负面清单	否	无	-10%	
10541	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线项家分歧005号项家变压器	400	12.11%	311.57	311.57	未进入负面清单	否	无	26%	
10542	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线项家分歧053号包家村水田变压器	100	31.43%	58.57	58.57	未进入负面清单	否	无	2078%	
10543	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线项家分歧118号明水变压器	160	29.74%	96.42	96.42	未进入负面清单	否	无	-5%	
10544	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线肖家分支004号肖家变压器	100	26.11%	63.89	63.89	未进入负面清单	否	无	2%	
10545	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线小四分支009号小四变压器	100	24.79%	65.21	65.21	未进入负面清单	否	无	3%	
10546	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线谢家分支016号谢家变压器	100	28.01%	61.99	61.99	未进入负面清单	否	无	1%	
10547	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线新发分支012号新发变压器	50	50.28%	19.86	19.86	未进入负面清单	否	无	2%	
10548	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线新发三门分支002号三门变压器	400	16.48%	294.06	294.06	未进入负面清单	否	无	49%	
10549	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线新发一号分支003号包家村新发变压器	100	28.49%	61.51	61.51	未进入负面清单	否	无	3%	
10550	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线新立分支002号新立变压器	200	40.88%	98.24	98.24	未进入负面清单	否	无	125%	
10551	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线新门分歧三门分支005号三门王家变压器	100	34.13%	55.87	55.87	未进入负面清单	否	无	0%	
10552	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线兴源6组分支004号兴源六组变压器	400	11.61%	313.57	313.57	未进入负面清单	否	无	0%	
10553	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线兴源7、8组分支018号兴源七、八组变压器	80	73.29%	13.37	13.37	未进入负面清单	否	无	29%	
10554	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线幸福台分支006号幸福台变压器	10	49.58%	4.04	4.04	未进入负面清单	否	无	-11%	
10555	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线许家分支004号许家变压器	200	17.54%	144.91	144.91	未进入负面清单	否	无	-1%	
10556	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线腰二道分支011号前二道变压器	100	55.68%	34.32	34.32	未进入负面清单	否	无	3%	
10557	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线腰二道分支016号腰二道变压器	200	25.56%	128.88	128.88	未进入负面清单	否	无	62%	
10558	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线腰门分支001号腰门变压器	315	39.85%	157.96	157.96	未进入负面清单	否	无	4%	
10559	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线由家分支002号老门变压器	200	12.32%	155.36	155.36	未进入负面清单	否	无	2%	
10560	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线由家分支064号由家变压器	100	37.33%	52.67	52.67	未进入负面清单	否	无	89%	
10561	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线油坊分支07号油坊村变压器	100	29.86%	60.14	60.14	未进入负面清单	否	无	6%	
10562	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线于家分支022号北洼子变压器	100	40.48%	49.52	49.52	未进入负面清单	否	无	3%	
10563	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线于家分支090号于家变压器	200	27.56%	124.88	124.88	未进入负面清单	否	无	-1%	
10564	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线余粮分支009号余粮村变压器	100	35.28%	54.72	54.72	未进入负面清单	否	无	14%	
10565	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分汤牛支20左9号变压器(业扩)	200	63.01%	53.98	107.96	未进入负面清单	否	无	7%	
10566	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线云盘分支04号云盘沟变压器	160	24.26%	105.18	105.18	未进入负面清单	否	无	120%	
10567	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线张家分支008号张家变压器	200	13.90%	152.20	152.20	未进入负面清单	否	无	2%	
10568	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线长胜分支006号长胜变压器	100	35.40%	54.60	54.60	未进入负面清单	否	无	11%	
10569	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线赵家分支05号新发村赵家变压器	100	25.95%	64.05	64.05	未进入负面清单	否	无	153%	
10570	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线猪厂子分支024号学校变压器	100	29.86%	60.14	60.14	未进入负面清单	否	无	-2%	
10571	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线猪厂子分支47号猪厂变压器	100	25.19%	64.81	64.81	未进入负面清单	否	无	1%	
10572	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线主干线94号此路一组台变压器	160	19.00%	113.60	113.60	未进入负面清单	否	无	5%	
10573	国网调兵山市供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV大兴线203号东西大兴变压器	100	64.56%	25.44	22.39	未进入负面清单	否	无	5%	
10574	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线北王分支002号北王变压器	200	25.05%	129.89	129.89	未进入负面清单	否	无	14%	
10575	国网昌图县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV四村线北下沟分支005号北下沟变压器	30	74.71%	4.59	24.71	未进入负面清单	否	无	31%	
10576	国网昌图县供电公司	威远66kV变电站	10kV威街线	10kV四村线东马家分支003号么马家变压器	50	60.46%	14.77	41.18	未进入负面清单	否	无	16%	
10577	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线东马家分支010号东马家变压器	50	46.29%	21.85	21.85	未进入负面清单	否	无	-1%	
10578	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV老四平南线177号金山十二组变压器	100	79.23%	10.77	82.37	未进入负面清单	否	无	-9%	
10579	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线冯家分支008号冯家变压器	200	22.70%	134.59	134.59	未进入负面清单	否	无	74%	
10580	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线毫里分歧003号前黄台变压器	50	61.37%	14.32	14.32	未进入负面清单	否	无	1%	
10581	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线毫里分歧044号东四合变压器	100	49.45%	40.55	40.55	未进入负面清单	否	无	31%	
10582	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线毫里分歧052号西四合变压器	100	58.23%	31.77	31.77	未进入负面清单	否	无	19%	
10583	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线毫里分歧081号毫里变压器	100	26.94%	63.06	63.06	未进入负面清单	否	无	-3%	
10584	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线河北分支014号团结变压器	400	12.77%	308.91	308.91	未进入负面清单	否	无	6%	
10585	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线河北分支032号河南变压器	100	31.10%	58.90	58.90	未进入负面清单	否	无	65%	
10586	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线河北分支036号河北变压器	100	36.69%	53.31	53.31	未进入负面清单	否	无	32%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10587	国网昌图县供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV四村线贺家分支002号贺家变压器	30	68.32%	6.50	24.72	未进入负面清单	否	无	-1%	
10588	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线后黄分支005号后黄变压器	200	61.69%	56.61	56.61	未进入负面清单	否	无	2%	
10589	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线后任家分歧032号后任家变压器	200	14.41%	151.18	151.18	未进入负面清单	否	无	12%	
10590	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线后伍分歧004号后伍变压器	100	30.11%	59.89	59.89	未进入负面清单	否	无	49%	
10591	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线金发分支002号金发变压器	200	21.01%	137.98	137.98	未进入负面清单	否	无	6%	
10592	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线老畜分支003号老畜变压器	200	19.83%	140.33	140.33	未进入负面清单	否	无	1%	
10593	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平北线南分支17号政府家属楼变压器	200	74.23%	31.54	31.54	未进入负面清单	否	无	4%	
10594	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线李家分支024号李家屯变压器	50	47.70%	21.15	21.15	未进入负面清单	否	无	5%	
10595	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线么王分支003号么王变压器	100	39.14%	50.87	50.87	未进入负面清单	否	无	-11%	
10596	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线苗家分支014号南下沟变压器	100	32.44%	57.56	57.56	未进入负面清单	否	无	92%	
10597	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线苗家分支031号大桥屯变压器	400	15.45%	298.21	298.21	未进入负面清单	否	无	33%	
10598	国网调兵山市供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	10kV大兴线齐家分歧014号刘杖子小一组变压器	100	63.29%	26.71	11.20	未进入负面清单	否	无	-5%	
10599	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线那思分歧014号后张达变压器	100	58.14%	31.86	31.86	未进入负面清单	否	无	-14%	
10600	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线那思分歧024号后下井西达变压器	50	75.63%	7.19	7.19	未进入负面清单	否	无	2%	
10601	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV四村线西二道分支003号西二道变压器	30	60.53%	8.84	24.73	未进入负面清单	否	无	23%	
10602	国网调兵山市供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	10kV金家线街内董大壕分歧009号街内董大壕变压器	100	64.64%	25.36	11.22	未进入负面清单	否	无	-19%	
10603	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线前那思分支007号前那思变压器	100	39.04%	50.96	50.96	未进入负面清单	否	无	44%	
10604	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线前泉分支005号前泉变压器	200	43.66%	92.67	92.67	未进入负面清单	否	无	54%	
10605	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线前任家分支016号前任家变压器	200	16.09%	147.81	147.81	未进入负面清单	否	无	7%	
10606	国网清河区供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV下肥线河南分南沟支98号文屯七八组台变压器	20	68.33%	4.33	3.13	未进入负面清单	否	无	-2%	
10607	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线桥东分支006号桥东变压器	100	56.16%	33.84	33.84	未进入负面清单	否	无	13%	
10608	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线仁河分支006号仁河变压器	100	41.54%	48.46	48.46	未进入负面清单	否	无	-4%	
10609	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线三门分歧006号东甲变压器	200	38.93%	102.14	102.14	未进入负面清单	否	无	7%	
10610	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV四村线三门分歧017号中小学家属变压器	80	72.33%	14.13	65.95	未进入负面清单	否	无	-18%	
10611	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线三门分歧024号三门变压器	50	75.03%	7.49	7.49	未进入负面清单	否	无	43%	
10612	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线田家分歧013号后马变压器	50	47.39%	21.30	21.30	未进入负面清单	否	无	1%	
10613	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线田家分歧036号东岭变压器	200	20.99%	138.02	138.02	未进入负面清单	否	无	35%	
10614	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线田家分歧046号广东变压器	400	14.26%	302.95	302.95	未进入负面清单	否	无	22%	
10615	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线田家分歧061号田家变压器	100	40.10%	49.90	49.90	未进入负面清单	否	无	-11%	
10616	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线头道分支006号头道变压器	400	12.71%	309.16	309.16	未进入负面清单	否	无	61%	
10617	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线王瓦分支002号王瓦变压器	200	22.29%	135.42	135.42	未进入负面清单	否	无	-11%	
10618	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线五家子分歧033号东二道变压器	200	18.21%	143.58	143.58	未进入负面清单	否	无	36%	
10619	国网昌图县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV宝东线五道9组分支003号五道9组变压器	30	74.33%	4.70	24.74	未进入负面清单	否	无	41%	
10620	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线西纪分歧003号东纪变压器	200	16.70%	146.60	146.60	未进入负面清单	否	无	-4%	
10621	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线西纪分歧013号西纪变压器	100	33.88%	56.12	56.12	未进入负面清单	否	无	130%	
10622	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线西甲分歧005号西甲变压器	100	49.68%	40.32	40.32	未进入负面清单	否	无	-3%	
10623	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线西泉分歧039号东泉变压器	400	28.29%	246.86	246.86	未进入负面清单	否	无	59%	
10624	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线西泉分支004号西泉变压器	400	12.08%	311.67	311.67	未进入负面清单	否	无	123%	
10625	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线西卧凤分支001号西卧凤变压器	100	33.56%	56.44	56.44	未进入负面清单	否	无	48%	
10626	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线西五家分歧009号西五家变压器	50	79.65%	5.17	5.17	未进入负面清单	否	无	14%	
10627	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线西张达分支003号西张达变压器	50	49.27%	20.37	20.37	未进入负面清单	否	无	46%	
10628	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线肖家分歧025号肖家变压器	100	41.42%	48.58	48.58	未进入负面清单	否	无	-3%	
10629	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线小四合分支003号小四合变压器	100	45.37%	44.63	44.63	未进入负面清单	否	无	-2%	
10630	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线新颜屯分支010号新颜屯变压器	100	57.75%	32.25	32.25	未进入负面清单	否	无	54%	
10631	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线烟南分支007号烟南变压器	100	28.34%	61.66	61.66	未进入负面清单	否	无	9%	
10632	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线烟中分支023号烟北变压器	50	65.90%	12.05	12.05	未进入负面清单	否	无	-3%	
10633	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线烟中分支026号烟中变压器	50	76.57%	6.72	6.72	未进入负面清单	否	无	-3%	
10634	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线友谊分歧064号两家子变压器	200	32.59%	114.83	114.83	未进入负面清单	否	无	5%	
10635	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线友谊分歧082号王家店变压器	400	12.51%	309.97	309.97	未进入负面清单	否	无	-4%	
10636	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线友谊分歧102号翻身屯变压器	100	48.82%	41.18	41.18	未进入负面清单	否	无	6%	
10637	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线张胡分支006号杨木变压器	200	29.64%	120.73	120.73	未进入负面清单	否	无	-9%	
10638	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV街内甲线038号副杆1八大家变压器	160	60.85%	46.65	131.97	未进入负面清单	否	无	4%	
10639	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线主干008号欢洞东变压器	200	32.40%	115.20	115.20	未进入负面清单	否	无	36%	
10640	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线主干014号欢洞西变压器	100	74.16%	15.84	15.84	未进入负面清单	否	无	26%	
10641	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线主干030+1号市场东楼变压器	400	24.87%	260.51	260.51	未进入负面清单	否	无	3%	
10642	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线主干032号市场2号变压器	400	25.64%	257.42	257.42	未进入负面清单	否	无	22%	
10643	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四合线	10kV四合线027号四合乡农电站公变台区变压器	315	39.75%	158.29	158.29	未进入负面清单	否	无	5%	
10644	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四合线	10kV四合线26+1#所用变柱上变压器	160	47.23%	68.43	68.43	未进入负面清单	否	无	-31%	
10645	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四合线	10kV四合线街内2号分歧四合街内二号公变台区变压器	200	79.45%	21.10	21.10	未进入负面清单	否	无	-10%	
10646	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四工线	10kV四工线电管站分台	400	54.07%	143.71	143.71	未进入负面清单	否	无	8%	
10647	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家1组分支020号张家2、3组变压器	100	78.48%	11.52	9.74	未进入负面清单	否	无	-2%	
10648	国网昌图县供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线007分支002号居民7变台变压器	80	69.34%	16.53	65.99	未进入负面清单	否	无	6%	
10649	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四工线	10kV四工线四面村四五组分006号四面村四五组变压器	200	34.70%	110.59	110.59	未进入负面清单	否	无	6%	
10650	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四工线	10kV四工线四面村一组分005号变压器	200	18.35%	143.30	143.30	未进入负面清单	否	无	9%	
10651	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV四工线四面村一组分016四面村一组变压器	100	73.47%	16.53	82.51	未进入负面清单	否	无	-2%	
10652	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线036号敬老院变压器	30	40.83%	14.75	14.75	未进入负面清单	否	无	-33%	
10653	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线038号未河口村二组变压器	315	35.32%	172.25	172.24	未进入负面清单	否	无	-13%	
10654	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线046号未河口村五组变压器	50	61.80%	14.10	14.10	未进入负面清单	否	无	11%	
10655	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥水线	10kV祥水线西干支康熙楼分09分01号变压器(业扩)	200	78.60%	22.81	19.24	未进入负面清单	否	无	5%	
10656	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线查罕村七组分003号查罕村七组变压器	200	36.74%	106.52	106.52	未进入负面清单	否	无	-2%	
10657	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线查罕村四.五组分006号查罕村四.五组变压器	100	69.89%	20.11	20.11	未进入负面清单	否	无	2%	
10658	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线查罕村一组分支023号查罕村二三组变压器	80	78.37%	9.31	9.31	未进入负面清单	否	无	1%	
10659	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线查罕村一组分支036号查罕村一组变压器	200	50.39%	79.21	79.21	未进入负面清单	否	无	-8%	
10660	国网西丰县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV铜台线平原移动分平原新台支2号平原新台变压器	100	52.12%	37.88	14.88	未进入负面清单	否	无	-6%	
10661	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东大村六组分010号东大村六组变压器	100	76.37%	13.63	13.63	未进入负面清单	否	无	9%	
10662	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东大村七组006号东大村七组变压器	200	25.94%	128.12	128.12	未进入负面清单	否	无	-4%	
10663	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东大村三组分013号东大村三组变压器	100	30.53%	59.47	59.47	未进入负面清单	否	无	-9%	
10664	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东大村五九组支2号东大五九组变压器	100	62.47%	27.54	27.54	未进入负面清单	否	无	2%	
10665	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东大村一.二组分003号东大村一.二组变压器	200	42.72%	94.56	94.56	未进入负面清单	否	无	0%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10666	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东大分支057号东大村四组变压器	200	35.42%	109.15	109.15	未进入负面清单	否	无	1%	
10667	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线创业队分007号丰林创业队变压器	50	39.63%	25.19	25.19	未进入负面清单	否	无	-5%	
10668	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线丰林村六组分002号丰林村八组变压器	200	24.59%	130.82	130.82	未进入负面清单	否	无	-3%	
10669	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分张家村台支02号张家村台变压器	50	72.58%	8.71	8.71	未进入负面清单	否	无	1%	
10670	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线丰林村六组分018号丰林村六组变压器	200	27.23%	125.55	125.55	未进入负面清单	否	无	-6%	
10671	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线丰林二组分003号丰林一组变压器	100	48.49%	41.52	41.52	未进入负面清单	否	无	-12%	
10672	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线丰林二组分010号丰林二组变压器	100	29.21%	60.79	60.79	未进入负面清单	否	无	10%	
10673	国网清河区供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV靠东线小寨苏伙落村台公变台区变压器	30	66.06%	7.18	4.70	未进入负面清单	否	无	-9%	
10674	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线丰林分支009号丰林村九组变压器	100	34.54%	55.46	55.46	未进入负面清单	否	无	-11%	
10675	国网西丰县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV虻牛西线	10kV振兴线安福分柳泉支14右06号机电井变压器	50	65.90%	12.05	7.45	未进入负面清单	否	无	-5%	
10676	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线丰林四组分034号丰林四组变压器	100	31.11%	58.89	58.89	未进入负面清单	否	无	-12%	
10677	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV上肥线挠贝分38号关山一组公变台区变压器	50	63.27%	13.37	13.37	未进入负面清单	否	无	10%	
10678	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线仁里三.四组分003号仁里三.四组变压器	400	14.38%	302.48	302.48	未进入负面清单	否	无	-1%	
10679	国网西丰县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV房木线181号东耿南屯公变台区变压器	80	63.97%	20.82	11.92	未进入负面清单	否	无	-33%	
10680	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线支25号未河口村三组变压器	400	21.76%	272.98	272.98	未进入负面清单	否	无	2%	
10681	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线支援分018号支援二三组变台变压器	200	24.33%	131.34	131.34	未进入负面清单	否	无	-5%	
10682	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线支援分一组分007号支援分一组变压器	200	28.68%	122.65	122.65	未进入负面清单	否	无	5%	
10683	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线支援七组分011+1号支援四组变压器	50	53.93%	18.04	18.04	未进入负面清单	否	无	35%	
10684	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线支援七组分018号支援五组变压器	400	16.32%	294.74	294.74	未进入负面清单	否	无	2%	
10685	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线支援七组分027号支援六组变压器	200	20.01%	139.98	139.98	未进入负面清单	否	无	-4%	
10686	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线支援七组分037号支援七组变压器	100	75.75%	14.25	14.25	未进入负面清单	否	无	-12%	
10687	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线二十家子村五组分012号二十家子村五变压器	100	32.23%	57.77	57.77	未进入负面清单	否	无	4%	
10688	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线二十家子九组分006号二十家子九组变压器	50	55.98%	17.01	17.01	未进入负面清单	否	无	5%	
10689	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线二十家子三组分006号二十家子三组变压器	200	27.05%	125.91	125.91	未进入负面清单	否	无	-8%	
10690	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线二十家子一组分006号二十家子一组变压器	200	67.22%	45.57	45.57	未进入负面清单	否	无	13%	
10691	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线丰林村十二组分008号丰林村十二组变压器	50	44.26%	22.87	22.87	未进入负面清单	否	无	-6%	
10692	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线丰林村十一组分005号丰林村十一组变压器	200	17.75%	144.50	144.50	未进入负面清单	否	无	-1%	
10693	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线姜家村八组分002号姜家村八组变压器	100	61.28%	28.72	28.72	未进入负面清单	否	无	12%	
10694	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线姜家村二组分002号姜家村二三组变压器	200	31.54%	116.92	116.92	未进入负面清单	否	无	8%	
10695	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线姜家村四组分006号姜家村四组变压器	200	46.37%	87.27	87.27	未进入负面清单	否	无	3%	
10696	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线姜家分歧014号未河口村一组变压器	400	19.53%	281.88	281.88	未进入负面清单	否	无	2%	
10697	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线姜家分歧091号姜家村一组变压器	100	0.00%	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	0%	
10698	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线温池三组支1#温池三组陈龙地变压器	20	11.49%	15.70	15.70	未进入负面清单	否	无	2%	
10699	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线姜家五组分支004号姜家五组变压器	200	48.14%	83.73	83.73	未进入负面清单	否	无	-2%	
10700	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线靠河村035号靠河村一.二组变压器	200	24.43%	131.13	131.13	未进入负面清单	否	无	-3%	
10701	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线靠河村六组分009号靠河村变压器	100	53.52%	36.48	36.48	未进入负面清单	否	无	12%	
10702	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线靠河村六组分029号靠河村六组变压器	200	29.24%	121.52	121.52	未进入负面清单	否	无	-6%	
10703	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线靠河村七组分009号靠河七、八组变台变压器	200	43.14%	93.72	93.72	未进入负面清单	否	无	-3%	
10704	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线靠河村十组分004号靠河三、十组变台变压器	100	32.96%	57.04	57.04	未进入负面清单	否	无	-13%	
10705	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线靠河村四组分008号靠河四、九组变台变压器	100	60.92%	29.08	29.08	未进入负面清单	否	无	-1%	
10706	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线靠河村五组分004号靠河村五组变压器	50	71.99%	9.01	9.01	未进入负面清单	否	无	-7%	
10707	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线平安村八组分015号平安村八组变压器	100	30.78%	59.22	59.22	未进入负面清单	否	无	-4%	
10708	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线平安村二组分017号平安村二组变压器	200	43.52%	92.96	92.96	未进入负面清单	否	无	1%	
10709	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线平安村六组分029号平安村六组变压器	400	19.64%	281.46	281.46	未进入负面清单	否	无	2%	
10710	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线平安村七组分007号平安村七组变压器	100	50.67%	39.33	39.33	未进入负面清单	否	无	8%	
10711	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线平安村三组分014号平安村一组变压器	200	26.37%	127.26	127.26	未进入负面清单	否	无	-10%	
10712	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线平安村三组分027号平安村三.十组变压器	100	42.31%	47.69	47.69	未进入负面清单	否	无	5%	
10713	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV古西线街北分03号街北变压器	400	64.48%	102.08	330.10	未进入负面清单	否	无	-2%	
10714	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线平安村十组分024号平二十家子四组变压器	400	25.53%	257.90	257.90	未进入负面清单	否	无	-10%	
10715	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线平安村十组分053号二十家子六七八组变压器	400	29.98%	240.10	240.10	未进入负面清单	否	无	-6%	
10716	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线平安村十组分071号平安村九组变压器	200	22.07%	135.86	135.86	未进入负面清单	否	无	1%	
10717	国网昌图县供电公司	老四平66kV变电站	10kV老四平丙线	10kV四面城线平安村四组分008号平安村四组变压器	30	75.12%	4.46	24.76	未进入负面清单	否	无	1%	
10718	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线仁里七.八组分018号仁里七.八组变压器	100	62.57%	27.44	27.44	未进入负面清单	否	无	10%	
10719	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线仁里五六组分016号仁里五六组变台变压器	200	25.54%	128.93	128.93	未进入负面清单	否	无	7%	
10720	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线仁里一组分支16号仁里一组变压器	200	26.85%	126.31	126.31	未进入负面清单	否	无	2%	
10721	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线苏家村六组分06号苏家村六组变压器	100	72.86%	17.14	17.14	未进入负面清单	否	无	-3%	
10722	国网开原市供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	河东3号楼	80	74.48%	12.42	13.86	未进入负面清单	否	无	0%	
10723	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线苏家村四组分036号苏家村一组变压器	200	22.36%	135.28	135.28	未进入负面清单	否	无	-4%	
10724	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线苏家村四组分054号苏家村二三四组变压器	100	78.89%	11.11	11.11	未进入负面清单	否	无	0%	
10725	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线小宝分下小宝东支下小宝东变压器	30	76.58%	4.03	4.03	未进入负面清单	否	无	10%	
10726	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线小黑村八组分11号小黑村八组变压器	80	73.23%	13.41	13.41	未进入负面清单	否	无	-8%	
10727	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线小黑村二组分07号小黑村二组变压器	200	57.22%	65.57	65.57	未进入负面清单	否	无	8%	
10728	国网铁岭县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV李北线前崴子分11号前崴子变压器	50	67.17%	11.42	13.97	未进入负面清单	否	无	0%	
10729	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV大苇子线	10kV付远线主干90号张家大棚变压器	100	66.31%	23.69	82.55	未进入负面清单	否	无	-4%	
10730	国网昌图县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV四面城线小黑村三组分25号小黑村三组变压器	50	68.46%	10.77	41.28	未进入负面清单	否	无	-3%	
10731	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线小黑村五组分13号苏家台变压器	250	47.21%	106.97	106.97	未进入负面清单	否	无	-46%	
10732	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线小黑村五组分43号小黑村十组变压器	200	32.53%	114.95	114.95	未进入负面清单	否	无	-6%	
10733	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线小黑村五组分49号小黑村五组变压器	200	36.74%	106.53	106.53	未进入负面清单	否	无	-1%	
10734	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线小黑村一组分10号小黑村九组变压器	100	43.76%	46.24	46.24	未进入负面清单	否	无	-7%	
10735	国网昌图县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV建材线高速分支024号西大八组变压器	30	68.87%	6.34	24.77	未进入负面清单	否	无	-3%	
10736	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线小黑六组分4号小黑六组变压器小黑村变台	200	38.49%	103.02	103.02	未进入负面清单	否	无	-3%	
10737	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四工线	10kV四面城线主干线23号T分01号街西分台变压器	100	62.40%	27.60	27.60	未进入负面清单	否	无	3%	
10738	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线015号四面七组变压器	100	37.93%	52.07	52.07	未进入负面清单	否	无	-5%	
10739	国网西丰县供电公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	10kV晨红线037号变压器	250	71.12%	47.19	37.39	未进入负面清单	否	无	-7%	
10740	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线086号什家七组变压器	100	77.65%	12.35	12.35	未进入负面清单	否	无	1%	
10741	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线134号太平七组变压器	100	30.28%	59.72	59.72	未进入负面清单	否	无	24%	
10742	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线173号街内一台变压器	200	72.09%	35.82	35.82	未进入负面清单	否	无	3%	
10743	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线338号五台子四组变压器	100	24.29%	65.71	65.71	未进入负面清单	否	无	4%	
10744	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线爱国1组分支006号爱国一组变压器	100	73.61%	16.39	16.39	未进入负面清单	否	无	-3%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10745	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线爱国六组分歧028号爱国六组变压器	100	71.85%	18.15	18.15	未进入负面清单	否	无	-7%	
10746	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线爱国七组分歧006号爱国二组变压器	100	48.70%	41.30	41.30	未进入负面清单	否	无	0%	
10747	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线爱国七组分歧012号爱国三组变压器	100	44.69%	45.31	45.31	未进入负面清单	否	无	1%	
10748	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线爱国七组分歧022号爱国七组变压器	100	72.72%	17.28	17.28	未进入负面清单	否	无	8%	
10749	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线爱国四组分歧003号爱国四组变压器	50	75.16%	7.42	7.42	未进入负面清单	否	无	-4%	
10750	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV太平线爱国五组分支001号爱国五组变压器	100	73.75%	16.25	82.59	未进入负面清单	否	无	-1%	
10751	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线二台村八组分歧009号二台子村五组变压器	400	64.64%	101.45	101.45	未进入负面清单	否	无	-14%	
10752	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线二台村八组分歧021号二台子七组变压器	200	18.61%	142.78	142.78	未进入负面清单	否	无	-3%	
10753	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线二台村八组分支003号二台子八组分台变压器	80	33.32%	45.34	45.34	未进入负面清单	否	无	-33%	
10754	国网昌图县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV毛家店线大六家子六组分支011号大六家子六组变压器	50	75.10%	7.45	41.30	未进入负面清单	否	无	35%	
10755	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线二台子11组分支014号二台子十一组变压器	100	47.02%	42.98	42.98	未进入负面清单	否	无	8%	
10756	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线二台子1组分支004号二台子一组变压器	20	61.82%	5.64	5.64	未进入负面清单	否	无	2%	
10757	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线二台子4组分支003号二台子四组变压器	50	71.29%	9.35	9.35	未进入负面清单	否	无	5%	
10758	国网昌图县供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV大苇子线联合2组分歧022号联合二组公变台区变压器	30	68.57%	6.43	24.78	未进入负面清单	否	无	4%	
10759	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线二台子村二组分002号二台子三、十二组变压器	400	16.31%	294.76	294.76	未进入负面清单	否	无	4%	
10760	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线二台子村二组分支014号二台子村二组变压器	50	26.99%	31.51	31.51	未进入负面清单	否	无	-2%	
10761	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线丰胜二组分支004号丰胜二组变压器	100	61.74%	28.26	28.26	未进入负面清单	否	无	-14%	
10762	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线丰胜分歧010号牛庄村二组变压器	50	73.81%	8.10	8.10	未进入负面清单	否	无	0%	
10763	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线丰胜分歧046号林场六组变压器	50	23.96%	33.02	33.02	未进入负面清单	否	无	3%	
10764	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线丰胜分歧078号林场五组变压器	100	50.68%	39.32	39.32	未进入负面清单	否	无	8%	
10765	国网昌图县供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	10kV太平线丰胜分歧089号兴隆村七组变压器	50	63.44%	13.28	41.31	未进入负面清单	否	无	-4%	
10766	国网昌图县供电公司	横道66kV变电站	10kV横西线	10kV太平线丰胜分歧096号兴隆村六组变压器	30	64.98%	7.50	24.79	未进入负面清单	否	无	-10%	
10767	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线丰胜分歧107号兴隆村五组变压器	100	38.36%	51.64	51.64	未进入负面清单	否	无	-17%	
10768	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线丰胜分歧137号丰胜一组变压器	50	55.85%	17.08	17.08	未进入负面清单	否	无	-4%	
10769	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线丰胜分歧158号丰胜四组变压器	200	78.08%	23.85	23.85	未进入负面清单	否	无	7%	
10770	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线丰胜分歧173号丰胜六组变压器	30	78.77%	3.37	3.37	未进入负面清单	否	无	6%	
10771	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线丰胜分歧178号丰胜七组变压器	100	36.34%	53.66	53.66	未进入负面清单	否	无	-9%	
10772	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线丰胜分歧林场三、八组分13#分06号变压器	100	53.14%	36.86	36.86	未进入负面清单	否	无	2%	
10773	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线丰胜三组分支001号丰胜三组变压器	100	42.44%	47.56	47.56	未进入负面清单	否	无	1%	
10774	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线丰胜五组分支017号丰胜五组变压器	100	63.66%	26.34	26.34	未进入负面清单	否	无	4%	
10775	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线河信村八、九组分歧027号河信八、九组变压器	200	41.21%	97.58	97.58	未进入负面清单	否	无	0%	
10776	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线红顶四、五组分歧005号红顶村四、五组变压器	400	16.69%	293.25	293.25	未进入负面清单	否	无	1%	
10777	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线红光分支022号红光村三、四组变压器	200	62.58%	54.83	54.83	未进入负面清单	否	无	7%	
10778	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线红光五组分歧018号红顶村二、三组变压器	160	33.53%	90.35	90.35	未进入负面清单	否	无	-2%	
10779	国网昌图县供电公司	老四平66kV变电站	10kV老四平丙线	10kV太平线红光五组分歧035号红光五组变压器	50	73.23%	8.38	41.32	未进入负面清单	否	无	5%	
10780	国网昌图县供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV太平线红光一二组分005号红光一二组变压器	30	71.03%	5.69	24.80	未进入负面清单	否	无	4%	
10781	国网昌图县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV此路线马家分支022号前马家村变压器	50	58.84%	15.58	41.34	未进入负面清单	否	无	-1%	
10782	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线林场三、八组分支012号林场三、八组变压器	100	39.08%	50.92	50.92	未进入负面清单	否	无	5%	
10783	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线林场四组分支001号林场四组变压器	200	27.91%	124.17	124.17	未进入负面清单	否	无	0%	
10784	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线林场一组分支004号林场一组变压器	200	22.64%	134.72	134.72	未进入负面清单	否	无	-7%	
10785	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线牛庄村八组分歧015号牛庄村村部三组变压器	160	39.49%	80.81	80.81	未进入负面清单	否	无	-23%	
10786	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线牛庄村八组分歧034号牛庄村八组变压器	100	56.76%	33.24	33.24	未进入负面清单	否	无	-4%	
10787	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线牛庄村六七组分009号牛庄村六七组变压器	100	44.09%	45.91	45.91	未进入负面清单	否	无	2%	
10788	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线牛庄村三组分歧010号牛庄村三组变压器	100	47.77%	42.23	42.23	未进入负面清单	否	无	-5%	
10789	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线牛庄村四五组分011号牛庄村四五组变压器	100	49.78%	40.22	40.22	未进入负面清单	否	无	-12%	
10790	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线牛庄村一九组分006号牛庄村一九组变压器	200	36.61%	106.79	106.79	未进入负面清单	否	无	12%	
10791	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线偏城子村七组分支009号偏城子村七组变压器	100	70.64%	19.36	19.36	未进入负面清单	否	无	3%	
10792	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北干分农机九厂支01号农机九厂变压器	100	18.61%	71.39	71.39	未进入负面清单	否	无	-5%	
10793	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线偏城子分歧044号偏城子五组变压器	30	77.98%	3.61	3.61	未进入负面清单	否	无	-3%	
10794	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线偏城子分歧075号偏城子二组变压器	50	75.45%	7.28	7.28	未进入负面清单	否	无	-4%	
10795	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线偏城子分歧082号偏城子三组变压器	100	24.90%	65.10	65.10	未进入负面清单	否	无	10%	
10796	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线偏城子六组分支014号偏城子六组变压器	200	15.04%	149.92	149.92	未进入负面清单	否	无	-9%	
10797	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东街线	10kV东街线东嘎一、二组分支001号东嘎一二组A变压器	100	49.81%	40.19	80.38	未进入负面清单	否	无	6%	
10798	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线偏城子线分歧025号二台子十组变压器	160	29.45%	96.89	96.89	未进入负面清单	否	无	11%	
10799	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线三台子二组分歧039号三台子二组变压器	200	68.40%	43.19	43.19	未进入负面清单	否	无	12%	
10800	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线什家村八组分支004号什家村二组变压器	100	47.47%	42.53	42.53	未进入负面清单	否	无	-6%	
10801	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线什家村八组分支010号什家村八组变压器	100	70.06%	19.94	19.94	未进入负面清单	否	无	15%	
10802	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线什家村六组分支011号什家村六组变压器	200	18.41%	143.18	143.18	未进入负面清单	否	无	12%	
10803	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线什家村三组分支015号什家村三组变压器	50	15.57%	37.22	37.22	未进入负面清单	否	无	8%	
10804	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线什家村十组分支004号什家村十组变压器	100	29.59%	60.41	60.41	未进入负面清单	否	无	-1%	
10805	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线什家村五组分支004号什家村五、九组变压器	100	46.93%	43.07	43.07	未进入负面清单	否	无	10%	
10806	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线什家村一组分支006号什家一组变压器	100	25.22%	64.78	64.78	未进入负面清单	否	无	-10%	
10807	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线四面村八组分支005号四面村八组变压器	100	64.30%	25.70	25.70	未进入负面清单	否	无	0%	
10808	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线四面村六组分支005号四面村六组变压器	30	72.11%	5.37	5.37	未进入负面清单	否	无	4%	
10809	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平八九组分003号太平八九组变压器	50	61.28%	14.36	14.36	未进入负面清单	否	无	6%	
10810	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平村六组分支008号太平村六组变压器	200	48.53%	82.94	82.94	未进入负面清单	否	无	6%	
10811	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平村十一组分支014号太平村十一组变压器	50	50.19%	19.90	19.90	未进入负面清单	否	无	-8%	
10812	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平村十组分支005号太平村十组变压器	100	49.42%	40.58	40.58	未进入负面清单	否	无	12%	
10813	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平村四组分歧022号太平村四组变压器	50	56.25%	16.88	16.88	未进入负面清单	否	无	-7%	
10814	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平村五组分歧024号太平村五组变压器	100	35.34%	54.66	54.66	未进入负面清单	否	无	5%	
10815	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平村一组分支007号太平村一组变压器	100	49.27%	40.73	40.73	未进入负面清单	否	无	-6%	
10816	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平街内二分支004号太平街内二变压器	400	11.42%	314.33	314.33	未进入负面清单	否	无	-5%	
10817	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线五台子5组分支005号五台子五组变压器	200	43.76%	92.49	92.49	未进入负面清单	否	无	59%	
10818	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线五台子6组分支008号五台子六组变压器	100	25.44%	64.56	64.56	未进入负面清单	否	无	0%	
10819	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线五台子菜园子分支002号五台子菜园变压器	30	48.66%	12.40	12.40	未进入负面清单	否	无	22%	
10820	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线五台子村一组分支017号五台子一组变压器	100	49.27%	40.73	40.73	未进入负面清单	否	无	10%	
10821	国网昌图县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV太平线五台子二组分支006号五台子二组变压器	30	64.06%	7.78	24.81	未进入负面清单	否	无	10%	
10822	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线五台子分歧004号五台子三、四组变压器	80	54.14%	28.69	28.69	未进入负面清单	否	无	-2%	
10823	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线五台子分歧034号五台子七组变压器	200	13.69%	152.63	152.63	未进入负面清单	否	无	6%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10824	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线向欣村4组分支035号向欣村四组变压器	100	54.59%	35.41	35.41	未进入负面清单	否	无	-10%	
10825	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线兴隆村三、四组分008号兴隆三、四组变压器	100	59.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	-13%	
10826	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线兴隆村一组分支016号兴隆村二组变压器	100	40.61%	49.39	49.39	未进入负面清单	否	无	-3%	
10827	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线兴隆村一组分支027号兴隆村一组变压器	200	12.49%	155.02	155.02	未进入负面清单	否	无	-5%	
10828	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线长青村二组分歧007号长青村一组变压器	100	58.55%	31.45	31.45	未进入负面清单	否	无	-4%	
10829	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线长青村二组分歧018号长青村二组变压器	100	50.66%	39.34	39.34	未进入负面清单	否	无	-3%	
10830	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV八面北线54#杆后陈西台3#杆后陈西台变压器	400	10.82%	316.73	316.73	未进入负面清单	否	无	251%	
10831	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北林家东林支线004号林家东林变压器	200	26.96%	126.08	126.08	未进入负面清单	否	无	22%	
10832	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线（下）006号供电所变压器	315	51.68%	120.70	120.70	未进入负面清单	否	无	-6%	
10833	国网西丰县供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	10kV德林线65号左03号新安屯加油站1号电井变压器	200	66.42%	47.16	29.98	未进入负面清单	否	无	32%	
10834	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线（下）105号丁家李炮变压器	100	36.79%	53.21	53.21	未进入负面清单	否	无	27%	
10835	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线08#杆大和四组分台变压器	200	44.20%	91.60	91.60	未进入负面清单	否	无	107%	
10836	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线81#丁家分岐16#杆姚家变压器	100	25.08%	64.92	64.92	未进入负面清单	否	无	-23%	
10837	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线98#开原分岐69#小河北大棚支线6#开原村小河北变压器	100	37.80%	52.20	52.20	未进入负面清单	否	无	3%	
10838	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线八面七组分支005号八面七组变压器	200	18.70%	142.59	142.59	未进入负面清单	否	无	-8%	
10839	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线大和分歧008号大和三四组变压器	200	39.22%	101.56	101.56	未进入负面清单	否	无	-4%	
10840	国网调兵山市供电公司	八棵树66kV变电站	10kV八棵树线	10kV兀联线煤气支施荒分4号右4右1变台	400	69.17%	83.32	44.97	未进入负面清单	否	无	6%	
10841	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线大和分歧057号大和平岭变压器	200	49.70%	80.60	80.60	未进入负面清单	否	无	59%	
10842	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线大和项家分支004号项家变压器	100	60.03%	29.97	29.97	未进入负面清单	否	无	12%	
10843	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线丁家分歧020号姚家变压器	400	31.61%	233.57	233.57	未进入负面清单	否	无	0%	
10844	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV松树线玉朴分16号玉朴屯公变台区变压器	63	51.09%	24.51	9.46	未进入负面清单	否	无	12%	
10845	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线丁家分歧046号丁一、九组变压器	400	11.28%	314.89	314.89	未进入负面清单	否	无	56%	
10846	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线丁家一组分台	200	44.05%	91.90	91.90	未进入负面清单	否	无	9%	
10847	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线东贺分歧002号满家前陈变压器	400	26.44%	254.25	254.25	未进入负面清单	否	无	24%	
10848	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线东贺分歧019号满家东化变压器	100	57.01%	32.99	32.99	未进入负面清单	否	无	3%	
10849	国网昌图县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV四村线那思分歧049号东西那思变压器	100	63.06%	26.94	82.72	未进入负面清单	否	无	166%	
10850	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线东贺分歧051号东偏王家变压器	200	33.06%	113.89	113.89	未进入负面清单	否	无	73%	
10851	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线东贺分歧093号下洼子变压器	400	17.11%	291.55	291.55	未进入负面清单	否	无	8%	
10852	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线东贺分歧102号于家变压器	200	25.72%	128.57	128.57	未进入负面清单	否	无	21%	
10853	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线东贺分歧111号瓦房变压器	200	42.31%	95.38	95.38	未进入负面清单	否	无	73%	
10854	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线东偏分支002号东偏西偏变压器	200	18.82%	142.36	142.36	未进入负面清单	否	无	42%	
10855	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线东偏分支016号东偏组变压器	400	13.67%	305.31	305.31	未进入负面清单	否	无	65%	
10856	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线广东组分支002号广东组变压器	200	65.36%	49.28	49.28	未进入负面清单	否	无	15%	
10857	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线广宁分歧007号丁家东二龙变压器	200	31.04%	117.91	117.91	未进入负面清单	否	无	8%	
10858	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线广宁分歧014号丁家西二龙变压器	400	13.26%	306.95	306.95	未进入负面清单	否	无	11%	
10859	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线广宁分歧082号广宁高东变压器	400	22.31%	270.77	270.77	未进入负面清单	否	无	27%	
10860	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线广宁冯家分支004号冯家变压器	400	32.17%	231.31	231.31	未进入负面清单	否	无	75%	
10861	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线贺家后贺分支006号贺家后贺变压器	400	14.02%	303.90	303.90	未进入负面清单	否	无	11%	
10862	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线开原分歧032号开原四组变压器	100	45.66%	44.34	44.34	未进入负面清单	否	无	-5%	
10863	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线开原分歧061号开原三组变压器	200	31.88%	116.24	116.24	未进入负面清单	否	无	99%	
10864	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线开原分歧067号开原二组变压器	100	42.13%	47.87	47.87	未进入负面清单	否	无	67%	
10865	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线开原分歧073号开原一组变压器	100	49.26%	40.74	40.74	未进入负面清单	否	无	43%	
10866	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线开原六组分支007号开原五组变压器	100	38.90%	51.10	51.10	未进入负面清单	否	无	-1%	
10867	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五丰十二组分支009号五丰十二组变压器	30	42.21%	14.34	47.79	未进入负面清单	否	无	47%	
10868	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线白山四组分支014号白山四组变压器	100	67.99%	22.01	22.01	未进入负面清单	否	无	31%	
10869	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线六家子分支002号六家子变压器	200	19.09%	141.82	141.82	未进入负面清单	否	无	0%	
10870	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线满家后陈分支002号满家后陈变压器	400	10.51%	317.95	317.95	未进入负面清单	否	无	61%	
10871	国网开原市供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	天淇支11#变压器	400	59.72%	121.11	69.91	未进入负面清单	否	无	-3%	
10872	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线曙光大农友饲料支006号大和一、二组变压器	400	25.23%	259.06	259.06	未进入负面清单	否	无	84%	
10873	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线谭家分支012号谭家变压器	200	26.29%	127.42	127.42	未进入负面清单	否	无	44%	
10874	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线叶家分支005号叶家变压器	200	29.79%	120.42	120.42	未进入负面清单	否	无	-6%	
10875	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线郑家分支003号郑家洼子变压器	30	72.29%	5.31	5.31	未进入负面清单	否	无	29%	
10876	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线063号桥西变压器	400	28.60%	245.60	245.60	未进入负面清单	否	无	25%	
10877	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线073号桥西三队变压器	160	78.04%	19.14	19.14	未进入负面清单	否	无	37%	
10878	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV平安线久大窑分王家沟支013号王家沟上变压器	30	74.98%	4.51	4.51	未进入负面清单	否	无	26%	
10879	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线088号桥西五队变压器	100	53.34%	36.66	36.66	未进入负面清单	否	无	33%	
10880	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线101号桥西六队变压器	200	16.76%	146.48	146.48	未进入负面清单	否	无	111%	
10881	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线103号桥西七队变压器	200	74.73%	30.55	30.55	未进入负面清单	否	无	120%	
10882	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线172号西孟变压器	200	29.44%	121.12	121.12	未进入负面清单	否	无	95%	
10883	国网调兵山市供电公司	威远66kV变电站	10kV成平线	10kV锁龙线高力支032右02号台区变压器	200	63.41%	53.18	23.06	未进入负面清单	否	无	8%	
10884	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线64号桥西一组分台	200	40.08%	99.85	99.85	未进入负面清单	否	无	55%	
10885	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线八里分歧023号太平邢家变压器	160	26.30%	101.92	101.92	未进入负面清单	否	无	2%	
10886	国网开原市供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV庆南线兴隆台分台田支1号变压器	50	69.99%	10.01	8.76	未进入负面清单	否	无	-7%	
10887	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线八里分歧061号前古于变压器	200	27.71%	124.58	124.58	未进入负面清单	否	无	0%	
10888	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线八里分歧068号八里村变压器	400	25.00%	259.99	259.99	未进入负面清单	否	无	13%	
10889	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线八里分歧090号八里村东马变压器	400	12.70%	309.20	309.20	未进入负面清单	否	无	29%	
10890	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线八里组分支007号八里组变压器	100	59.46%	30.54	30.54	未进入负面清单	否	无	15%	
10891	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线曹家分支004号曹家变压器	160	52.47%	60.05	60.05	未进入负面清单	否	无	5%	
10892	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线朝阳分歧017号红星变压器	400	22.91%	268.37	268.37	未进入负面清单	否	无	10%	
10893	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线朝阳分歧071号高台子刘家变压器	100	67.58%	22.42	22.42	未进入负面清单	否	无	11%	
10894	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线朝阳分歧090号高台东腰变压器	160	45.41%	71.35	71.35	未进入负面清单	否	无	15%	
10895	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线倒流水分支003号倒流水变压器	100	79.23%	10.77	10.77	未进入负面清单	否	无	25%	
10896	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线东大黑分支006号西大黑变压器	100	33.49%	56.51	56.51	未进入负面清单	否	无	94%	
10897	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线黄顶子分歧053号黄顶子四组变压器	30	73.93%	4.82	4.82	未进入负面清单	否	无	0%	
10898	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线东楼分支001号公祥东楼变压器	100	39.10%	50.90	50.90	未进入负面清单	否	无	-13%	
10899	国网调兵山市供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV跃泰线32#台区变压器	400	69.55%	81.80	46.13	未进入负面清单	否	无	33%	
10900	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线东四合分支003号东四和变压器	100	61.50%	28.50	28.50	未进入负面清单	否	无	10%	
10901	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线东五里分支003号东五里变压器	200	21.73%	136.55	136.55	未进入负面清单	否	无	38%	
10902	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线东西九门分支008号东西九门变压器	200	21.42%	137.16	137.16	未进入负面清单	否	无	-8%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10903	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线东西三合分支020号三合村东西三合变压器	400	16.61%	293.56	293.56	未进入负面清单	否	无	57%	
10904	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线东西岳家分支004号东西岳家变压器	200	16.59%	146.82	146.82	未进入负面清单	否	无	252%	
10905	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线东信分支005号东信变压器	100	60.44%	29.56	29.56	未进入负面清单	否	无	71%	
10906	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线高台子分支001号高台子变压器	400	34.78%	220.87	220.87	未进入负面清单	否	无	9%	
10907	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线高台子高西分支008号高台子高西变压器	200	26.22%	127.55	127.55	未进入负面清单	否	无	-3%	
10908	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线高台子张家分支006号高台村张家变压器	200	21.17%	137.66	137.66	未进入负面清单	否	无	98%	
10909	国网昌图县供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV农村南线公祥村006号中低产田变压器	100	69.56%	20.44	82.74	未进入负面清单	否	无	-1%	
10910	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线谷家分支012号谷家变压器	100	36.90%	53.10	53.10	未进入负面清单	否	无	22%	
10911	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线果园分歧014号东老房变压器	100	51.37%	38.63	38.63	未进入负面清单	否	无	88%	
10912	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线果园分歧022号老房村西老房变压器	100	64.09%	25.91	25.91	未进入负面清单	否	无	-9%	
10913	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线果园分歧039号董家变压器	100	29.30%	60.70	60.70	未进入负面清单	否	无	72%	
10914	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线果园分歧073号果园腰家变压器	200	22.79%	134.41	134.41	未进入负面清单	否	无	89%	
10915	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线果园分歧083号果园四合变压器	50	46.97%	21.52	21.52	未进入负面清单	否	无	-5%	
10916	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线果园分歧094号果园余家变压器	100	48.00%	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	25%	
10917	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线果园分歧111号王宝变压器	200	22.47%	135.06	135.06	未进入负面清单	否	无	-3%	
10918	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线果园分歧关家分支002号关家变压器	200	24.45%	131.10	131.10	未进入负面清单	否	无	12%	
10919	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线果园分歧果园前开原分支002号前开原变压器	100	43.06%	46.94	46.94	未进入负面清单	否	无	-13%	
10920	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线果园后开原分支034号果园后开原变压器	100	27.65%	62.35	62.35	未进入负面清单	否	无	-12%	
10921	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线后古于分支007号后古于变压器	30	63.04%	8.09	8.09	未进入负面清单	否	无	-6%	
10922	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线后孟分支002号后孟变压器	50	53.45%	18.28	18.28	未进入负面清单	否	无	31%	
10923	国网开原市供电公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	10kV庆南线兴隆台分地新地支1#变压器	50	79.46%	5.27	8.77	未进入负面清单	否	无	-1%	
10924	国网调兵山市供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV亮东线黑台分支046号黑台7组公用变压器	100	66.64%	23.36	11.54	未进入负面清单	否	无	27%	
10925	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线新边东分01号公变台区变压器	50	21.31%	34.35	274.77	未进入负面清单	否	无	119%	
10926	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线民主费家分支009号民主费家变压器	100	27.69%	62.31	62.31	未进入负面清单	否	无	34%	
10927	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线民主分歧032号小什变压器	100	29.02%	60.98	60.98	未进入负面清单	否	无	151%	
10928	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线南城许家分支008号南城许家变压器	200	27.02%	125.96	125.96	未进入负面清单	否	无	-3%	
10929	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线平房分支017号三合村平房变压器	100	55.28%	34.72	34.72	未进入负面清单	否	无	21%	
10930	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线前后盖分支006号山岗村变压器	400	20.69%	277.24	277.24	未进入负面清单	否	无	11%	
10931	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线前后盖分支029号前后盖家变压器	400	22.10%	271.61	271.61	未进入负面清单	否	无	-4%	
10932	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线前吴分歧012号前吴十里变压器	200	27.60%	124.79	124.79	未进入负面清单	否	无	156%	
10933	国网铁岭县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨供线	10kV横东线椴木分后营1台支2号后营1台区变压器	200	62.12%	55.76	55.92	未进入负面清单	否	无	9%	
10934	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线前吴分支003号前吴变压器	200	17.12%	145.76	145.76	未进入负面清单	否	无	151%	
10935	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线桥西八队分支002号桥西八队变压器	200	23.82%	132.35	132.35	未进入负面清单	否	无	18%	
10936	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线桥西九队分支004号桥西九队变压器	200	27.21%	125.58	125.58	未进入负面清单	否	无	27%	
10937	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线桥西十队分支004号桥西十队变压器	200	15.54%	148.91	148.91	未进入负面清单	否	无	23%	
10938	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线任东任西分支003号任东任西变压器	100	73.75%	16.25	16.25	未进入负面清单	否	无	17%	
10939	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线三合村海家分支001号变压器	100	52.62%	37.38	37.38	未进入负面清单	否	无	62%	
10940	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线三合郭腰分支004号三合郭腰变压器	200	11.94%	156.12	156.12	未进入负面清单	否	无	65%	
10941	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线三合猪场分支004号三合猪厂变压器	160	40.85%	78.65	78.65	未进入负面清单	否	无	-7%	
10942	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线山岗分歧013号大什变压器	200	23.39%	133.23	133.23	未进入负面清单	否	无	113%	
10943	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线山岗分歧027号山岗变压器	100	38.26%	51.74	51.74	未进入负面清单	否	无	7%	
10944	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线山岗分歧059号汤家屯变压器	200	23.10%	133.79	133.79	未进入负面清单	否	无	88%	
10945	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线山岗分歧西岳分支1#变压器	100	24.53%	65.47	65.47	未进入负面清单	否	无	-7%	
10946	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线生产批发支线002号生产批发变压器	100	43.80%	46.20	46.20	未进入负面清单	否	无	-21%	
10947	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线四门赵家分支009号东顺发变压器	400	21.43%	274.28	274.28	未进入负面清单	否	无	19%	
10948	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线四门赵家分支024号四门赵家变压器	100	70.00%	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	38%	
10949	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线太平分歧024号太平李家变压器	100	58.50%	31.50	31.50	未进入负面清单	否	无	17%	
10950	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线太平坎家分支003号太平坎家变压器	200	21.62%	136.77	136.77	未进入负面清单	否	无	149%	
10951	国网昌图县供电公司	郜家店66kV变电站	10kV松树线	10kV古粮线大房9组分歧002号大房9组变压器	400	78.31%	46.76	331.06	未进入负面清单	否	无	3%	
10952	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线西楼分支002号公祥西楼变压器	100	45.87%	44.13	44.13	未进入负面清单	否	无	54%	
10953	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线西马分支004号八里村西马变压器	80	70.44%	15.65	15.65	未进入负面清单	否	无	7%	
10954	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线西四合分支008号西四合变压器	200	16.34%	147.32	147.32	未进入负面清单	否	无	117%	
10955	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线西五里分支002号西五里变压器	200	25.55%	128.91	128.91	未进入负面清单	否	无	113%	
10956	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线小南屯分支004号小南屯变压器	200	17.28%	145.44	145.44	未进入负面清单	否	无	8%	
10957	国网昌图县供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV大洼南线岫岩二八九组分歧005号岫岩一组变压器	80	61.53%	22.78	66.22	未进入负面清单	否	无	37%	
10958	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线张家分支011号孙家变压器	100	37.61%	52.39	52.39	未进入负面清单	否	无	-4%	
10959	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线张家分支016号张家变压器	200	24.67%	130.67	130.67	未进入负面清单	否	无	75%	
10960	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线赵家分歧044号闫家变压器	200	19.56%	140.87	140.87	未进入负面清单	否	无	13%	
10961	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线赵家分歧费家分支002号赵家费家变压器	200	14.67%	150.67	150.67	未进入负面清单	否	无	6%	
10962	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线赵家分支004号赵家变压器	200	25.54%	128.92	128.92	未进入负面清单	否	无	1%	
10963	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线赵棚分支012号赵棚变压器	100	43.15%	46.85	46.85	未进入负面清单	否	无	16%	
10964	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线赵碗分支004号赵碗变压器	200	17.14%	145.72	145.72	未进入负面清单	否	无	146%	
10965	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线邹家分支007号东西杜家变压器	200	33.74%	112.52	112.52	未进入负面清单	否	无	4%	
10966	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线邹家分支021号邹家变压器	100	72.32%	17.68	17.68	未进入负面清单	否	无	-2%	
10967	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河城二线	10kV昌城甲线（下）057号人民银行家属楼公变台区变压器	250	24.51%	163.72	163.72	未进入负面清单	否	无	11924%	
10968	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河城二线	10kV昌城甲线35号养路分1号杆柱上变压器	100	10.09%	79.91	79.91	未进入负面清单	否	无	180852%	
10969	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河城二线	10kV昌城甲线城关住宅楼分支005号供热家属楼变压器	160	27.23%	100.44	100.44	未进入负面清单	否	无	24116%	
10970	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河城二线	10kV昌城甲线城关住宅楼分支006号农行家属楼变压器	160	68.85%	33.83	33.83	未进入负面清单	否	无	7549%	
10971	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河城二线	10kV昌城甲线城关住宅楼分支007号城关住宅楼变压器	250	45.51%	111.23	111.23	未进入负面清单	否	无	5526%	
10972	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河城二线	10kV昌城甲线医院家属楼001号医院家属楼公变台区变压器	250	25.47%	161.34	161.34	未进入负面清单	否	无	11472%	
10973	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河城二线	10kV昌城甲线医院家属楼002号民政家属楼公变台区变压器	160	28.71%	98.06	98.06	未进入负面清单	否	无	19401%	
10974	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV昌城乙线	10kV昌城乙线庆源综合分歧005号庆源综合分歧变压器	160	35.76%	86.78	86.78	未进入负面清单	否	无	23505%	
10975	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河学线	10kV河城一线二高地一组分14号二高地一组西台变压器	200	22.32%	135.35	135.35	未进入负面清单	否	无	1308778%	
10976	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河新一线	10kV昌城乙线水果居民区分支002号水果居民区变压器	50	51.55%	19.23	19.23	未进入负面清单	否	无	20514%	
10977	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河学线	10kV山平线二高地二组分支022号二高地二组变压器	100	31.51%	58.49	58.49	未进入负面清单	否	无	25487%	
10978	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河学线	10kV山平线二高地三组分支002号二高地三组变压器	400	12.46%	310.18	310.18	未进入负面清单	否	无	22165%	
10979	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河学线	10kV山平线二高地四、五组分022号二高地砖瓦厂具变压器	200	11.86%	156.29	156.29	未进入负面清单	否	无	48850%	
10980	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河学线	10kV山平线二高地四、五组分支004号二高地五组变压器	100	27.49%	62.51	62.51	未进入负面清单	否	无	53646%	
10981	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河学线	10kV山平线二高地四组分支005号二高地四组变压器	100	33.18%	56.82	56.82	未进入负面清单	否	无	28350%	

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示													
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10982	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河学线	10kV山平线二高地一六组分019号二高地一六组变压器	200	44.02%	91.97	91.97	未进入负面清单	否	无	1275890%	
10983	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河学线	10kV山平线一六组分支016号代家沟变压器	200	72.78%	34.45	34.45	未进入负面清单	否	无	1319100%	
10984	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二线	10kV街内甲线利民佳缘苑小区箱变变压器间隔配电变压器	800	16.19%	590.46	590.46	未进入负面清单	否	无	5434%	
10985	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线028号刑警队箱变变压器间隔配电变压器	400	30.60%	237.60	237.60	未进入负面清单	否	无	6651%	
10986	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线032号三局分005号团结巷小区箱变变压器间隔配电变压器	400	22.76%	268.97	268.97	未进入负面清单	否	无	7660%	
10987	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线055分步行街分歧01号步行街箱变变压器间隔配电变压器	315	71.72%	57.58	57.58	未进入负面清单	否	无	3559%	
10988	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线三马一组分台	100	47.31%	42.69	42.69	未进入负面清单	否	无	1503425%	
10989	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线三马二组分台	100	40.37%	49.63	49.63	未进入负面清单	否	无	1392964%	
10990	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线顺山五六组分五组台	400	73.00%	67.99	67.99	未进入负面清单	否	无	761341%	
10991	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	教委变变压器	400	65.42%	98.33	98.33	未进入负面清单	否	无	3541%	
10992	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河五六组分台	200	13.91%	152.17	152.17	未进入负面清单	否	无	2033348%	
10993	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	工商局变变压器配电变压器	630	52.11%	238.72	238.72	未进入负面清单	否	无	2383%	
10994	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	城建自来水变压器配电变压器	630	19.17%	446.22	446.22	未进入负面清单	否	无	207098%	
10995	国网调兵山市供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV通江南线黄家团结分歧076号黄家三四组变压器	100	63.84%	26.16	11.59	未进入负面清单	否	无	-27%	
10996	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV付家林场线平房三组分台	400	75.66%	57.37	57.37	未进入负面清单	否	无	7%	
10997	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV付家林场线农电十八号分台	400	50.22%	159.13	159.13	未进入负面清单	否	无	-32%	
10998	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线黑城一组分台	200	15.27%	149.46	149.46	未进入负面清单	否	无	21%	
10999	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力五组分台	100	17.71%	72.29	72.29	未进入负面清单	否	无	112%	
11000	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线四面城街北变压器	200	45.65%	88.70	88.70	未进入负面清单	否	无	7%	
11001	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线张家一组二号台变压器	200	15.31%	149.38	149.38	未进入负面清单	否	无	3%	
11002	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线有利四组分台变压器	200	12.40%	155.20	155.20	未进入负面清单	否	无	-17%	
11003	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线新发学校分台	50	49.77%	20.11	20.11	未进入负面清单	否	无	-11%	
11004	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线盛德东台	100	34.23%	55.77	55.77	未进入负面清单	否	无	-1%	
11005	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线三道九组变压器	50	24.83%	32.58	32.58	未进入负面清单	否	无	49%	
11006	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV古粮线三道十一组变压器	100	30.51%	59.49	59.49	未进入负面清单	否	无	8%	
11007	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线新发分台	50	51.83%	19.09	19.09	未进入负面清单	否	无	2%	
11008	国网清河区供电公司	古榆66kV变电站	10kV古粮线	10kV镇西线砖厂支18右07公变台区变压器	50	64.42%	12.79	7.84	未进入负面清单	否	无	211%	
11009	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线嘎甲六组分台	200	8.87%	162.26	162.26	未进入负面清单	否	无	-15%	
11010	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线农电22号台区	400	33.30%	226.81	226.81	未进入负面清单	否	无	-16%	
11011	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线农电21号台区	400	25.06%	259.76	259.76	未进入负面清单	否	无	6%	
11012	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线太平村韦家变压器	200	16.05%	147.89	147.89	未进入负面清单	否	无	1%	
11013	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线新兴村林家二组变压器	200	24.14%	131.72	131.72	未进入负面清单	否	无	23%	
11014	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线三分厂一号分台	200	28.87%	122.26	122.26	未进入负面清单	否	无	25%	

2025年一季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	一年内最大电流值（A）	受限等级	负载率系数	可开放容量（KVA）	主干线可开放情况	计划整改时间	是否列入储备	备注
1	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站（新）	城内线	10千伏	510	红色	0.7	-3128.628	负面	2025/5/30	否	合上10千伏城内线与八三线进行环网，拉开10千伏城内线52#开关，将原环网点进行调整至城内线52#开关处
2	国网银州区供电分公司	七里66kV变电站	七岭线	10千伏	400	红色	0.7	-223.428	负面	2025/8/30	否	由于10千伏银盛线53#以下负荷由七岭线转带，现已制定银盛线53#以上负荷债转方案，待摘转后可消除
3	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	新通线	10千伏	483	红色	0.7	-1660.988	负面	2025/5/30	否	将新通线广裕分5#环网箱以下负荷摘转至前进线带出，从而降低新通线负荷
4	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李北线	10千伏	248	红色	0.6	-346.4	负面	2025/12/31	是	辽宁铁岭铁岭县10kV李北线主干白莉分支绝缘化改造工程
5	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	农二线	10千伏	151.92	红色	0.6	-59.6464	负面	2025/6/6	是	辽宁铁岭清河10kV农二线样子沟分等线路网架优化加强工
6	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	下肥线	10千伏	161.88	红色	0.75	-675.4216	负面	2025/10/25	是	辽宁铁岭清河10kV松边线与10kV下肥线网架优化加强工程
7	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	长岭子线	10千伏	357	红色	0.6	-961.26	负面	2025/6/6	是	辽宁铁岭开原10kV庆西线与10kV长岭子线网架优化加强工
8	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃泰线	10千伏	332	红色	0.6	-3.464	负面	2025/5/1	是	辽宁铁岭调兵山10kV创泰线与10kV跃泰线网架优化加强工
9	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃铸线	10千伏	475	红色	0.6	-1098.53	负面	2025/5/1	是	辽宁铁岭调兵山10kV创泰线与10kV跃泰线网架优化加强工
10	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创安线	10千伏	369	红色	0.6	-654.304	负面	2025/5/1	是	辽宁铁岭调兵山10kV创泰线与10kV跃泰线网架优化加强工
11	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创泰线	10千伏	455	红色	0.6	-697.13	负面	2025/5/1	是	辽宁铁岭调兵山10kV创泰线与10kV跃泰线网架优化加强工
12	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏兴线	10千伏	163	红色	0.6	-373.2	负面	2025/3/1	是	铁岭钓鱼66kV变电站10kV配套送出工程
13	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	城内线	10千伏	206.1	红色	0.6	-620.692	负面	2025/12/31	是	辽宁铁岭开原10kV城内线网架优化加强工程
14	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼街内线	10千伏	190	红色	0.6	-29.96	负面	2025/12/31	是	辽宁铁岭昌图县10kV大洼街内线新建联络工程
15	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	七家子线	10千伏	469	红色	0.6	-2376.304	负面	2025/12/31	是	辽宁铁岭昌图10kV七家子线网架优化加强工程