

2025年一季度沈阳10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1	和平	展览变	展览变882展河线	春河里二期1配电变压器	500	23.36%	333.2	333.2				-13.02%
2	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期3变电站2变压器	500	29.12%	304.4	304.4				-0.29%
3	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
4	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城2号变电站201配电变压器	500	32.64%	0	0				0.37%
5	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城2号变电站202配电变压器	500	24.96%	0	0				-0.07%
6	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城3号变电站201配电变压器	500	42.88%	0	0				0.76%
7	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城3号变电站202配电变压器	500	35.84%	0	0				3.62%
8	和平	和平变	和平变168同南乙线	南十乙线36右1变压器	400	30.00%	0	0				-5.86%
9	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园24变电站变压器	630	19.05%	447	447				-0.66%
10	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园23变电站变压器	630	17.52%	456.6	456.6				3.27%
11	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园5变电站变压器	630	14.48%	475.8	475.8				1.43%
12	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园6变电站变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-0.03%
13	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园20变电站变压器	630	11.43%	495	495				3.13%
14	和平	和平变	和平变166同南甲线	南十甲线55右2变压器	400	15.20%	299.2	299.2				-5.44%
15	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城廉租房2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
16	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城廉租房2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.42%
17	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城廉租房3箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
18	浑南	营盘	营新线	华发首府二期1号配电室2号变压器	630	46.67%	0	0				2.67%
19	浑南	营盘	营新线	华发首府二期2号配电室2号变压器	800	25.13%	0	0				5.81%
20	浑南	营盘	营新线	华发首府二期3号配电室2号变压器	800	54.00%	0	0				3.57%
21	浑南	营盘	营新线	华发首府二期4号配电室2号变压器	800	35.25%	0	0				2.94%
22	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期2变电站2变压器	630	30.79%	373	373				100.00%
23	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都3号变电站201间隔配电变压器	315	53.33%	0	0				-4.80%
24	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都3号变电站202间隔配电变压器	315	56.00%	0	0				-3.64%
25	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都4号变电站201间隔配电变压器	315	44.57%	0	0				-0.51%
26	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都4号变电站202间隔配电变压器	315	49.90%	0	0				-0.54%
27	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都5号变电站201间隔配电变压器	630	37.71%	0	0				3.32%
28	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都5号变电站202间隔配电变压器	630	35.05%	0	0				-5.08%
29	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都6号变电站201间隔配电变压器	630	36.95%	0	0				4.35%
30	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都6号变电站202间隔配电变压器	630	38.86%	0	0				5.90%
31	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期2变电站2变压器	630	43.33%	0	0				31.19%
32	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期1变电站2变压器	630	46.19%	0	0				49.31%
33	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期1变电站1变压器	630	39.37%	0	0				32.67%
34	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期2变电站1变压器	630	35.87%	0	0				26.72%
35	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期3变电站1变压器	630	30.79%	0	0				38.61%
36	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期3变电站2变压器	630	27.94%	0	0				27.18%
37	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期4变电站1变压器	630	35.71%	0	0				10.79%
38	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期4变电站2变压器	630	31.90%	0	0				13.56%
39	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期5变电站1变压器	800	34.88%	0	0				14.81%
40	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线69左1变台	200	72.45%	0	0				10.14%
41	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分41变台	80	90.38%	0	0	2023年4月			12.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
42	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地8号变电站201配电变压器	500	40.96%	0	0				3.29%
43	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地8号变电站202配电变压器	500	49.92%	0	0				15.44%
44	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期6号变电站2号变压器	800	32.25%	0	0				4.24%
45	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期7号变电站2号变压器	630	35.43%	0	0				0.38%
46	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期8号变电站2号变压器	800	33.75%	0	0				-15.51%
47	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园21号小区变电站201配电变压器	800	30.38%	0	0				3.47%
48	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园21号小区变电站202配电变压器	800	30.00%	0	0				5.00%
49	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园22号小区变电站201配电变压器	500	22.00%	0	0				1.53%
50	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园22号小区变电站202配电变压器	500	52.40%	0	0				8.46%
51	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸2号配电室2号配电变压器	630	38.57%	0	0				1.18%
52	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期2变电站2号配电变压器	630	42.86%	297	297				0.84%
53	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分24右5变台	400	30.00%	240	240				23.92%
54	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	南长1号照明新台	500	64.96%	125.2	125.2				2.05%
55	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	城南春晓1号变电站201配电变压器	315	76.95%	0	0				6.48%
56	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	城南春晓1号变电站202配电变压器	315	63.62%	0	0				8.66%
57	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	城南春晓2号变电站201配电变压器	315	70.10%	0	0				2.99%
58	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技政局11主变	630	17.62%	456	456				3.45%
59	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾8箱变1变压器	800	34.50%	444	444				7.51%
60	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾8箱变2变压器	800	40.50%	396	396				7.86%
61	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾9箱变1变压器	800	32.25%	462	462				3.71%
62	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾9箱变2变压器	800	38.25%	414	414				1.93%
63	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区4号变电站201配电变压器	800	59.25%	0	0				3.81%
64	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾10箱变1变压器	630	56.00%	214.2	214.2				2.00%
65	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾11箱变1变压器	630	27.81%	391.8	391.8				4.26%
66	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾11箱变2变压器	630	23.62%	418.2	418.2				3.66%
67	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期4变电站1变压器	400	18.75%	0	0				1.94%
68	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	时代广场1变电站202变压器	630	15.49%	469.4	469.4				6.20%
69	和平	方型变	方型变480方太乙线	铁医分3	100	0.00%	0	0				-109.32%
70	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期1号变电站2号变压器	500	24.80%	326	326				-2.20%
71	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期2号变电站1号变压器	630	19.81%	442.2	442.2				1.46%
72	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期5号变电站1号变压器	500	22.80%	336	336				1.48%
73	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期5号变电站2号变压器	500	23.20%	334	334				4.30%
74	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期6号变电站1号变压器	630	17.14%	459	459				0.50%
75	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期6号变电站2号变压器	630	19.37%	445	445				2.30%
76	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	法姬娜公馆1号箱变1号配电变压器	630	18.54%	450.2	450.2				5.72%
77	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	法姬娜公馆2号箱变1号配电变压器	630	15.75%	467.8	467.8				4.29%
78	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸6变电站2	500	17.92%	360.4	360.4				-14.05%
79	和平	青年变	青年变362青好线	源增变电站2主变	315	27.62%	196.5	196.5				12.10%
80	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰1箱变(单)	630	20.95%	0	0				1.14%
81	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期1变电站1变压器	630	19.05%	447	447				0.22%
82	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期2变电站2变压器	630	25.40%	407	407				7.08%
83	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期3变电站2变压器	630	22.22%	427	427				-0.04%
84	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山4箱变1变压器	630	27.30%	0	0				-3.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
85	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山5箱变1变压器	630	21.59%	0	0				-0.47%
86	法库	果子园	果子园变417果北甲线	鸿福嘉一号箱变201间隔配电变压器	630	22.48%	0	0				4.69%
87	法库	果子园	果子园变417果北甲线	鸿福嘉二号箱变201间隔配电变压器	630	35.81%	0	0				0.76%
88	法库	果子园	果子园变417果北甲线	鸿福嘉三号箱变201间隔配电变压器	630	25.14%	0	0				12.28%
89	法库	果子园	果子园变417果北甲线	鸿福嘉四号箱变201间隔配电变压器	630	39.62%	0	0				1.99%
90	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团2变电站201变压器	500	27.60%	0	0				3.18%
91	和平	和平变	和平变166同南甲线	南十甲线42左8右1变压器	400	43.00%	188	188				-5.47%
92	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东韵1箱变(单)	630	29.71%	0	0				1.81%
93	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期1变电站2变压器	630	42.86%	297	297				1.11%
94	和平	和平变	和平变186和铁乙线	pms 南十乙线36左15	400	13.60%	305.6	305.6				-0.84%
95	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队1箱式变电站1配电变压器	630	17.46%	0	0				8.38%
96	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队1箱式变电站2配电变压器	630	13.33%	0	0				2.02%
97	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队2箱式变电站1配电变压器	315	10.48%	0	0				-8.47%
98	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队2箱式变电站2配电变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
99	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队3箱式变电站1配电变压器	400	11.40%	0	0				19.82%
100	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队3箱式变电站2配电变压器	400	9.00%	0	0				-7.57%
101	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	警官家园1变电站2变压器	630	26.67%	399	399				2.50%
102	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	警官家园1变电站1变压器	630	22.10%	427.8	427.8				2.88%
103	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期3变电站1变压器	500	31.04%	294.8	294.8				-4.72%
104	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园3箱变2变压器	400	24.60%	261.6	261.6				0.21%
105	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸10变电站2变压器	500	39.36%	253.2	253.2				-6.68%
106	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期3号变电站1号变压器	500	21.20%	344	344				0.78%
107	和平	和平变	和平变168同南乙线	南十乙线36右2变压器	400	33.30%	0	0				-9.60%
108	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期4变电站1变压器	500	36.80%	266	266				0.19%
109	法库	果子园	果蕴线	和谐家园1箱变1号变压器	630	39.62%	0	0				0.30%
110	法库	果子园	果蕴线	和谐家园5变电站1号变压器	630	15.62%	0	0				3.75%
111	法库	果子园	果蕴线	和谐家园6箱变1号配电变压器	630	13.71%	0	0				9.62%
112	法库	果子园	果蕴线	和谐家园3箱变202间隔配电变压器	630	11.43%	0	0				1.08%
113	法库	果子园	果蕴线	和谐家园4箱变201间隔配电变压器	630	19.81%	0	0				1.42%
114	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分赵家支 26左6-2	100	55.20%	0	0				11.38%
115	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干17右8变台	200	32.40%	115.2	115.2				4.70%
116	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	金星园变电站1站内变压器	500	19.20%	0	0				-13.18%
117	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干12变压器	315	44.13%	0	0				1.52%
118	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线36左1左5	200	60.60%	0	0				-14.23%
119	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸11变电站2	630	53.33%	231	231				-168.44%
120	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期2变电站1变压器	630	15.87%	467	467				-1.87%
121	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期3变电站1变压器	630	21.90%	429	429				6.27%
122	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山2变电站2变压器	630	26.03%	0	0				-4.49%
123	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线东岗子分2	30	72.00%	0	0				4.40%
124	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支63	200	24.40%	0	0				6.27%
125	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分12	315	57.46%	0	0				5.49%
126	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	盛京花园变电站1变压器	500	12.16%	0	0				3.28%
127	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑2变电站1变压器	630	41.14%	0	0				-0.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
128	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	龙江家园箱变2变	630	42.29%	0	0				18.85%
129	苏家屯	前显变	前显变51272前河乙线	华润幸福里2号变电站201配电变压器	500	38.40%	0	0				4.57%
130	苏家屯	前显变	前显变51272前河乙线	华润幸福里2号变电站202配电变压器	500	42.88%	0	0				1.52%
131	沈北	清水变	清依线	清依线后屯南支1(后屯B台)	400	25.80%	0	0				12.90%
132	和平	青年变	青年变362青好线	青好线21右4	315	34.54%	174.7	174.7				3.51%
133	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期1号变电站1号变压器	500	24.00%	330	330				2.17%
134	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期4号变电站1号变压器	500	24.96%	325.2	325.2				1.82%
135	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期4号变电站2号变压器	500	23.52%	332.4	332.4				-0.50%
136	和平	和平变	和平变166同南甲线	军区联勤公寓201配电变压器	400	0.00%	308.3	308.3				0.00%
137	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	金汇温泉雅苑2变电站1变压器	630	11.11%	155.88	155.88				23.03%
138	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑9变电站1变压器	400	36.50%	0	0				0.93%
139	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线79	315	88.89%	3.5	3.5	2024年6月			1.76%
140	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城2箱变2站内变压器	630	27.62%	0	0				-4.05%
141	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园2变电站2站内变压器	630	18.41%	0	0				0.52%
142	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线东沟分23	100	33.30%	0	0				-3.61%
143	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团3变电站202变压器	630	25.90%	0	0				-0.01%
144	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团1变电站201变压器	630	24.38%	0	0				-0.26%
145	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干8+1变压器	315	22.86%	0	0				0.13%
146	和平	和平变	和平变166同南甲线	南十甲线50左3变压器	400	39.90%	200.4	200.4				-1.07%
147	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居1箱变201间隔配电变压器	630	22.10%	427.8	427.8				2.13%
148	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居1箱变202间隔配电变压器	630	24.76%	411	411				13.53%
149	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居2箱变201间隔配电变压器	800	21.38%	549	549				6.84%
150	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居2箱变202间隔配电变压器	800	22.88%	537	537				2.72%
151	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居3箱变201间隔配电变压器	630	28.95%	384.6	384.6				2.88%
152	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居3箱变202间隔配电变压器	630	20.57%	437.4	437.4				2.45%
153	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居4箱变201间隔配电变压器	400	19.50%	282	282				4.27%
154	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居4箱变202间隔配电变压器	400	13.88%	304.5	304.5				40.66%
155	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居5箱变201间隔配电变压器	630	19.05%	447	447				1.90%
156	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居5箱变202间隔配电变压器	630	18.67%	449.4	449.4				4.39%
157	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居6箱变201间隔配电变压器	630	23.62%	418.2	418.2				2.52%
158	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居6箱变202间隔配电变压器	630	11.43%	495	495				1.95%
159	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居7箱变201间隔配电变压器	630	15.62%	468.6	468.6				6.23%
160	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居7箱变202间隔配电变压器	630	17.90%	454.2	454.2				2.53%
161	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园2变电站变压器	630	18.29%	451.8	451.8				2.11%
162	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园4变电站变压器	630	14.48%	475.8	475.8				1.22%
163	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园9变电站变压器	630	20.19%	439.8	439.8				1.08%
164	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园11变电站变电站	630	20.57%	437.4	437.4				2.47%
165	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园15变电站变压器	630	24.00%	415.8	415.8				3.69%
166	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园21变电站变压器	630	33.14%	358.2	358.2				34.74%
167	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园22变电站变压器	630	20.95%	435	435				-29.64%
168	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线292右7变台	50	82.40%	0	0	2023年6月			8.40%
169	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园1箱变2变压器	500	17.92%	360.4	360.4				0.06%
170	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城一期2配电变压器	800	35.25%	438	438				4.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
171	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	造化干沙平分33柱上变压器	400	44.00%	0	0				65.11%
172	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融国际6号变电站2变压器	630	34.03%	0	0				8.78%
173	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江东小区箱式变电站2配电变压器	630	24.44%	0	0				-1.35%
174	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾2箱式变电站1号变压器	630	35.71%	0	0				6.53%
175	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾2箱式变电站2号变压器	630	33.81%	0	0				2.51%
176	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾3箱式变电站1号变压器	630	29.71%	0	0				1.19%
177	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾3箱式变电站2号变压器	630	31.24%	0	0				2.65%
178	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾5箱式变电站1号变压器	630	29.71%	0	0				0.43%
179	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾5箱式变电站2号变压器	630	28.19%	0	0				1.59%
180	浑南	营盘	营新线	华发首府2变电站1变压器	800	24.38%	0	0				-0.57%
181	浑南	营盘	营新线	华发首府3变电站2变压器	800	21.75%	0	0				-1.12%
182	浑南	营盘	营新线	华发首府4变电站1变压器	800	28.88%	0	0				-2.93%
183	浑南	营盘	营新线	华发首府4变电站2变压器	800	19.50%	0	0				-0.40%
184	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇3变电站1变压器间隔配电变压器	630	13.71%	0	0				10.46%
185	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇3变电站2变压器	630	6.86%	0	0				7.17%
186	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园3箱变1变压器	400	22.20%	271.2	271.2				-2.81%
187	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左4变压器	400	11.50%	0	0				0.19%
188	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵园干17+1柱上变压器	200	45.90%	0	0				31.25%
189	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾2变电站2变压器	400	42.40%	190.4	190.4				6.18%
190	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园1变电站1变压器	630	17.27%	458.2	458.2				6.16%
191	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园2变电站2变压器	630	31.43%	0	0				17.56%
192	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区6变电站1变压器	500	26.40%	0	0				-0.12%
193	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园10变电站变压器	630	25.14%	408.6	408.6				4.11%
194	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园12变电站变压器	630	18.67%	449.4	449.4				1.98%
195	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园14变电站变压器	630	12.19%	490.2	490.2				1.03%
196	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园17变电站变压器	630	11.81%	492.6	492.6				2.30%
197	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园18变电站变压器	630	27.81%	391.8	391.8				14.12%
198	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区4变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-3.64%
199	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	逸仙苑小区变电站2变压器	800	25.50%	516	516				0.90%
200	和平	和平变	和平变166同南甲线	南十甲线55右1变压器	400	20.70%	277.2	277.2				1.92%
201	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村3变电站1变压器间隔配电变压器	630	24.00%	415.8	415.8				16.64%
202	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村3变电站2变压器间隔配电变压器	630	18.67%	449.4	449.4				17.00%
203	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融国际5号变电站2变压器	630	41.59%	0	0				1.08%
204	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村4变电站1变压器间隔配电变压器	630	22.48%	425.4	425.4				3.74%
205	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村4变电站2变压器间隔配电变压器	630	23.62%	418.2	418.2				6.03%
206	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期2变电站2变压器	630	21.27%	0	0				2.97%
207	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团3变电站202变压器	630	26.29%	0	0				-0.29%
208	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	小北干慎德分3柱上变压器	315	65.40%	77.5	77.5				3.18%
209	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	协力箱变1变压器	400	29.10%	0	0				3.00%
210	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆2箱变2变压器	630	40.32%	0	0				5.73%
211	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆3箱变2变压器	500	35.52%	0	0				8.17%
212	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	YHG_天坛干111左5右1侨兴公寓(自维)201变压器	630	12.06%	491	491				0.65%
213	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期4变电站2变压器	500	25.28%	323.6	323.6				-1.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
214	和平	和平变	和平变166同南甲线	西安分12左2变压器	400	41.10%	195.6	195.6				2.80%
215	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门1变电站202	630	25.14%	408.6	408.6				-3.67%
216	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门3变电站202	630	25.52%	406.2	406.2				1.58%
217	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	明城市1变电站1号主变	630	0.00%	0	0				-79.49%
218	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	明城市1变电站2号主变	630	70.10%	0	0				22.21%
219	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	明城市2变电站2号主变	630	29.33%	0	0				1.56%
220	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城市3变电站1号主变	800	18.38%	0	0				-5.62%
221	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城市4变电站1号主变	630	0.00%	0	0				0.00%
222	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城市4变电站2号主变	630	41.43%	0	0				3.78%
223	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城市5变电站1号主变	800	13.50%	0	0				10.53%
224	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望干26左1+1柱上变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
225	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	华翰苑1变电站1变压器	500	43.68%	0	0				9.10%
226	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分38左2	200	50.40%	0	0				6.63%
227	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分54-2	315	1.90%	277.5	277.5				-41.94%
228	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵下分2左1-1	250	75.20%	37	37				-64.76%
229	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园4箱变2变压器	630	15.87%	0	0				-1.33%
230	于洪	铸造变	铸造乙线	荣盛锦绣天地三期1变电站2变压器	630	28.10%	390	390				10.24%
231	于洪	铸造变	铸造乙线	荣盛锦绣天地三期2变电站2变压器	630	36.19%	339	339				5.87%
232	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线40左2	400	43.50%	186	186				-3.41%
233	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸H园1变电站1变压器	630	17.78%	455	455				-2.24%
234	于洪	曹家变	曹大乙线	沈阳工业大学(教师公寓)变电站2变压器	630	23.33%	420	420				4.11%
235	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居2箱变2变压器	630	51.81%	240.6	240.6				-0.96%
236	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线37右4右1	315	99.62%	0	0	2022年12月			39.86%
237	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	鹏大乙线东风干22	400	3.90%	0	0				-8.00%
238	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海1箱变1变压器	500	28.40%	0	0				2.84%
239	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海2箱变1变压器	500	27.36%	0	0				0.50%
240	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线41变压器	400	28.25%	247	247				2.80%
241	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期2变电站1变压器	630	34.92%	347	347				-6.95%
242	沈河	顺城变	顺城变064红旗甲线	红旗甲线中街北分3变压器3	400	48.75%	165	165				-2.66%
243	和平	和平变	和平变186和铁乙线	南十乙线36左14	315	44.76%	142.5	142.5				-0.06%
244	和平	和平变	和平变166同南甲线	西安分14变压器	400	52.50%	150	150				-0.52%
245	和平	和平变	和平变166同南甲线	太原变042南十甲线沈后分1+1	315	17.46%	228.5	228.5				0.87%
246	和平	和平变	和平变166同南甲线	南十甲线42左3	315	32.38%	181.5	181.5				4.30%
247	和平	和平变	和平变166同南甲线	南十甲线42左6	315	23.81%	208.5	208.5				-5.11%
248	和平	和平变	和平变166同南甲线	南十甲线42左7	315	75.24%	46.5	46.5				-2.33%
249	和平	和平变	和平变166同南甲线	南十甲线42左10	315	46.35%	137.5	137.5				-0.23%
250	和平	和平变	和平变166同南甲线	南十甲线50右2	315	10.16%	251.5	251.5				54.86%
251	和平	和平变	和平变166同南甲线	南十甲线59左5	315	34.29%	175.5	175.5				-11.52%
252	和平	和平变	和平变166同南甲线	西安分3变压器	400	21.60%	273.6	273.6				1.04%
253	和平	和平变	和平变166同南甲线	西安分4+1	400	39.60%	201.6	201.6				-2.19%
254	和平	和平变	和平变166同南甲线	西安分8右2+2变压器	400	36.60%	213.6	213.6				3.57%
255	和平	和平变	和平变166同南甲线	西安分8右5变压器	400	54.90%	140.4	140.4				16.89%
256	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	南京1变台	315	38.73%	0	0				-2.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
257	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分38左5右1	250	65.60%	0	0				9.69%
258	和平	和平变	和平变166同南甲线	南十甲线28右3	500	35.04%	274.8	274.8				16.02%
259	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	方溪变352造化乙线造化干沙平分32变压器	400	4.00%	0	0				36.78%
260	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线48右1	315	62.48%	86.7	86.7				-6.40%
261	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左6	200	46.50%	0	0				8.38%
262	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干31	315	25.71%	202.5	202.5				-1.99%
263	和平	和平变	和平变168同南乙线	南十乙线47	315	35.24%	0	0				3.20%
264	和平	和平变	和平变168同南乙线	pms_南十乙线49+1	400	75.50%	0	0				2.28%
265	和平	和平变	和平变168同南乙线	南十乙线54	315	50.16%	0	0				2.28%
266	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左6	315	73.33%	0	0				1.69%
267	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干医学院分5柱上变压器	315	66.67%	0	0				-3.20%
268	和平	方型变	方型变458四平甲线	四平甲线40左3	315	18.10%	0	0				3.58%
269	和平	方型变	方型变458四平甲线	四平甲线40右5	315	39.05%	0	0				1.11%
270	和平	方型变	方型变458四平甲线	四平甲线40右6	315	58.41%	0	0				1.91%
271	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线沈小联干东站分3200	200	23.00%	0	0				-5.18%
272	和平	青年变	青年变364青文线	青文线16	315	50.29%	0	0				-15.99%
273	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线5	315	58.41%	99.5	99.5				6.51%
274	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右4左1	315	36.19%	0	0				-10.89%
275	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干49右5	315	12.38%	0	0				-11.74%
276	和平	青年变	青年变362青好线	青好线21右1+1	315	56.38%	105.9	105.9				4.05%
277	和平	青年变	青年变362青好线	青好线31左分支2	315	44.44%	143.5	143.5				9.02%
278	和平	展览变	展览变866展科甲线	自动分2	315	23.17%	0	0				0.45%
279	和平	方型变	方型变480方太乙线	省委分4	250	3.20%	0	0				24.37%
280	和平	方型变	方型变452中兴乙线	南湖分7左1	315	57.14%	103.5	103.5				5.11%
281	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分4公变	315	37.46%	0	0				-1.49%
282	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场干15苗卜分苗卜2KB苗圃支7	315	37.14%	0	0				3.63%
283	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路于56左3	200	5.50%	0	0				-4.04%
284	和平	和平变	和平变168同南乙线	南十乙线10	400	35.60%	0	0				7.66%
285	和平	和平变	和平变168同南乙线	南十乙线13	315	24.76%	0	0				4.40%
286	和平	和平变	和平变168同南乙线	南十乙线18右3	315	83.81%	0	0	2024年12月			1.71%
287	和平	和平变	和平变168同南乙线	南十乙线30	315	13.97%	0	0				9.28%
288	和平	和平变	和平变168同南乙线	南十乙线23+1	315	61.27%	0	0				5.12%
289	和平	和平变	和平变168同南乙线	南十乙线37	315	92.38%	0	0	2022年12月			9.13%
290	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分1+2	200	30.40%	119.2	119.2				1.95%
291	和平	青年变	青年变362青好线	青好线31左6	200	40.00%	100	100				-11.01%
292	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	南宁北分2+1	315	33.14%	179.1	179.1				21.21%
293	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分9+1	315	27.30%	197.5	197.5				-0.83%
294	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分13+1	315	13.33%	241.5	241.5				-3.77%
295	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线84右4+1	315	68.89%	66.5	66.5				0.71%
296	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线65右2	400	62.50%	110	110				3.68%
297	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线65右3	315	46.35%	137.5	137.5				-0.64%
298	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线65右6	315	99.05%	0	0	2022年12月			0.34%
299	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分9#	315	46.98%	0	0				9.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
300	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分16#	315	59.05%	0	0				-0.21%
301	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	鹏大甲线东风干堂子分4右1	315	45.08%	0	0				-4.67%
302	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	鹏大甲线东风干太川分3	500	41.52%	0	0				0.45%
303	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	鹏大乙线东风干天龙分6左3	315	53.33%	0	0				7.73%
304	和平	方型变	方型变480方太乙线	振兴分4	200	91.50%	0	0	2022年12月			6.75%
305	和平	方型变	方型变480方太乙线	振兴分6(北)	315	3.49%	0	0				5.03%
306	和平	方型变	方型变480方太乙线	振兴分6(南)	315	38.41%	0	0				4.05%
307	和平	方型变	方型变480方太乙线	铁医分8	315	88.57%	0	0	2024年6月			2.37%
308	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	沈陵乙线沈陵干13柱上变压器	50	59.40%	15.3	15.3				8.61%
309	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立于7左1	100	55.80%	0	0				5.25%
310	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线种子一分12+3	200	0.90%	178.2	178.2				-11.34%
311	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左7	200	34.50%	0	0				0.00%
312	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	体院分9右3	315	22.54%	0	0				-14.13%
313	大东	小东变	小东变172小光线	小光线毛光干143+1	315	39.37%	159.5	159.5				-1.17%
314	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分3	315	44.44%	0	0				5.54%
315	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分5	500	40.80%	0	0				-0.74%
316	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分7	315	23.49%	0	0				-2.60%
317	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分8	400	39.00%	0	0				3.55%
318	大东	大东变	大东变066东风乙线	东风干12加1	315	19.37%	83.14	83.14				2.03%
319	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线东陵干农大分3-2	160	46.13%	0	0				0.72%
320	和平	青年变	青年变366青北线	青北线86右1	315	62.10%	87.9	87.9				5.23%
321	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分3	315	62.98%	85.1	85.1				1.02%
322	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分4	400	75.20%	59.2	59.2				4.40%
323	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分5	315	73.33%	52.5	52.5				-0.96%
324	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分9	500	28.56%	307.2	307.2				2.88%
325	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线44	400	85.20%	19.2	19.2	2024年6月			7.75%
326	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线57	315	86.86%	9.9	9.9	2024年6月			8.03%
327	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	河北线51左6	315	12.06%	0	0				-53.54%
328	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线52右3	315	37.78%	164.5	164.5				-14.28%
329	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线43	200	36.60%	106.8	106.8				-7.65%
330	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青变470长萃甲线长萃甲1开闭站长萃甲开闭站进线 电缆头天坛于111左11公变	250	30.72%	148.2	148.2				6.93%
331	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青变470长萃甲线长萃甲1开闭站长萃甲开闭站进线 电缆头天坛于88右4左1公变	200	16.80%	146.4	146.4				9.78%
332	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	天坛干97右4公变	100	0.00%	90	90				29.10%
333	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线92左2	250	9.20%	0	0				-51.65%
334	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干货站分5	200	106.20%	0	0	2024年12月			44.99%
335	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分9之4	250	40.96%	0	0				21.25%
336	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干水厂分6-2	400	57.00%	0	0				-2.22%
337	大东	粮仓变	粮仓变65556榆园甲线	榆园甲线榆园干12右8左1	315	29.84%	0	0				10.18%
338	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线88#右2	315	31.11%	185.5	185.5				5.87%
339	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线70右4	500	51.84%	190.8	190.8				-5.33%
340	和平	太原变	太原变056南七乙线	中兴乙线60#左4	200	11.50%	0	0				-5.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
341	和平	太原变	太原变056南七乙线	和平分4	400	77.40%	0	0				-0.86%
342	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分2	315	26.35%	0	0				-10.81%
343	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分6	315	29.21%	0	0				8.89%
344	和平	太原变	太原变058南七甲线	和平分8#左4	315	56.19%	0	0				6.44%
345	和平	太原变	太原变058南七甲线	和平分8#左6	315	25.71%	0	0				1.40%
346	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分12	315	36.51%	0	0				-16.72%
347	和平	太原变	太原变056南七乙线	和平分12左2	315	24.44%	0	0				5.90%
348	和平	太原变	太原变056南七乙线	和平分15	315	53.65%	0	0				4.99%
349	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	河北甲线45左3	315	50.16%	0	0				2.81%
350	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	河北甲线45左5	315	39.37%	0	0				-0.39%
351	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变2	630	28.44%	0	0				3.62%
352	和平	太原变	太原变058南七甲线	铁路南七变电站2号高压柜主变	630	33.33%	0	0				-3.43%
353	和平	方型变	方型变452中兴乙线	东电振兴街1变电站2号高压柜主变	630	22.86%	423	423				0.33%
354	和平	方型变	方型变452中兴乙线	长兴家园变电站1号高压柜1主变	630	23.62%	418.2	418.2				-1.22%
355	和平	和平变	和平变166同南甲线	沈后太原南1一次1#主变	315	43.43%	146.7	146.7				-2.52%
356	和平	和平变	和平变166同南甲线	沈后太原南2一次1主变	315	115.05%	0	0	2022年12月			13.52%
357	和平	和平变	和平变166同南甲线	新华路142主变	315	25.08%	204.5	204.5				-2.03%
358	和平	和平变	和平变166同南甲线	天泰公寓一次1#主变	400	0.00%	308.3	308.3				0.00%
359	和平	和平变	和平变166同南甲线	砂阳铁路高层1主变	630	17.52%	308.3	308.3				-2.64%
360	和平	和平变	和平变166同南甲线	集智大厦1一次1#主变	800	19.88%	308.3	308.3				9.44%
361	和平	和平变	和平变166同南甲线	集智大厦2一次1#主变	800	11.25%	308.3	308.3				-9.94%
362	和平	和平变	和平变168同南乙线	胜利小区一次1#主变	400	70.20%	0	0				-0.18%
363	和平	和平变	和平变168同南乙线	南宁花园11主变	630	0.00%	0	0				0.00%
364	和平	方型变	方型变478方太甲线	长兴箱变1变压器	630	38.10%	0	0				3.67%
365	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	三好一次1#主变	500	8.64%	0	0				-2.49%
366	和平	展览变	展览变866展科甲线	长白一次1#主变	400	50.40%	0	0				6.15%
367	和平	青年变	青年变362青好线	工学里2#主变	500	78.80%	56	56				16.94%
368	和平	青年变	青年变362青好线	群芳21#主变	315	10.16%	210	210				0.53%
369	和平	青年变	青年变364青文线	1#主变兴盛	630	67.81%	0	0				3.99%
370	和平	青年变	青年变364青文线	1主变兴盛2	630	79.62%	0	0				5.97%
371	和平	青年变	青年变364青文线	使馆主变	315	30.48%	0	0				2.90%
372	和平	青年变	青年变364青文线	金城工学里主变	500	59.20%	0	0				5.38%
373	和平	太原变	太原变046南五甲线	新兴一次主变	630	19.43%	0	0				-0.79%
374	和平	方型变	方型变478方太甲线	嘉兴街一次主变	630	29.21%	0	0				-0.62%
375	和平	方型变	方型变480方太乙线	绍兴街18主变	630	42.54%	0	0				2.12%
376	和平	方型变	方型变480方太乙线	振兴箱变主变	630	39.62%	0	0				-1.60%
377	和平	太原变	太原变046南五甲线	和平广场节能住宅1变压器	500	29.20%	0	0				-4.61%
378	和平	方型变	方型变444方青乙线	八卦变电站一次1变压器柜主变	400	70.00%	0	0				2.89%
379	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	机电管理局变电站2号高压柜主变	315	46.86%	135.9	135.9				-0.27%
380	和平	青年变	青年变344青三线	南一经街72号变电站一次变压器柜主变	400	76.00%	0	0				9.14%
381	和平	方型变	方型变444方青乙线	云集西1主变	630	16.76%	0	0				-4.89%
382	和平	方型变	方型变444方青乙线	云集1#主变	315	24.76%	0	0				-5.99%
383	和平	方型变	方型变450中兴甲线	铁厦家园1变电站2号高压柜1主变	630	20.32%	439	439				-1.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
384	和平	方型变	方型变450中兴甲线	万丽城变电站2号高压柜1主变	630	7.24%	521.4	521.4				-14.71%
385	沈河	鹏源变	鹏源变456鹏顺甲线	商业银行公寓变电站1变压器	400	3.00%	0	0				-54.86%
386	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	长安箱变1变压器	315	21.27%	0	0				4.01%
387	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	帅府箱变1变压器	400	34.80%	0	0				-37.65%
388	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	蓬大箱变1变压器	500	8.96%	0	0				-28.35%
389	沈河	大东变	大东变052城南甲线	现代家园7箱变1变压器	800	8.20%	0	0				-2.70%
390	和平	方型变	方型变458四平甲线	东电光荣1变压器	500	40.40%	0	0				3.08%
391	和平	方型变	方型变426宁波甲线	沈铁南八1主变	500	33.60%	0	0				-3.77%
392	和平	方型变	方型变426宁波甲线	南湖新园主变	500	49.60%	0	0				6.47%
393	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	1主变百合园	1000	24.00%	0	0				8.15%
394	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里一期1配电变压器	500	19.60%	352	352				2.16%
395	浑南	下深变	下深变244高科甲线	同方大厦1号变电站1号变压器	630	30.95%	0	0				0.81%
396	浑南	下深变	下深变244高科甲线	同方大厦1号变电站2号变压器	630	40.48%	0	0				7.91%
397	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青变箱变1变压器	315	29.21%	191.5	191.5				8.58%
398	浑南	下深变	下深变244高科甲线	同方大厦2号变电站2号变压器	800	27.75%	0	0				2.58%
399	浑南	下深变	下深变244高科甲线	同方大厦2号变电站1号变压器	800	43.88%	0	0				3.90%
400	大东	大东变	大东变66064东风甲线	大东路2箱变1变	500	34.24%	278.8	278.8				5.67%
401	大东	大东变	大东变066东风乙线	大东路3箱变1变	500	0.00%	83.14	83.14				5.74%
402	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	大东路7箱变1变	400	36.90%	0	0				1.00%
403	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	大东路9箱变1变	500	0.00%	0	0				2.38%
404	大东	大东变	大东变066东风乙线	正昌箱变1变	500	24.80%	83.14	83.14				-1.93%
405	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	大东路8箱变1变	400	11.40%	0	0				-0.74%
406	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	堂子街箱变1变压器	400	39.60%	0	0				8.10%
407	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	富仁家园箱变1变	315	40.38%	0	0				-5.47%
408	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	华家箱变1变	630	65.14%	0	0				-0.47%
409	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期1箱变2变	630	24.13%	0	0				-2.36%
410	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期2箱变1变	630	35.43%	0	0				2.13%
411	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期3箱变1变	630	17.46%	0	0				-1.69%
412	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期4箱变1变	630	21.59%	0	0				-5.01%
413	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期5箱变1变	630	22.54%	0	0				7.09%
414	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙三期1箱变1变	630	16.51%	0	0				-2.27%
415	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙三期2箱变1变	630	24.44%	0	0				16.60%
416	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	新中街箱变1变	315	102.10%	0	0	2022年12月			54.80%
417	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	工商局箱变1变压器	400	67.20%	0	0				3.84%
418	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	北通天箱变1变压器	500	36.20%	0	0				2.46%
419	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期2箱变1变压器	630	26.29%	0	0				-6.79%
420	和平	方型变	方型变458四平甲线	1主变玛丽蓝	400	19.20%	0	0				-1.03%
421	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑1箱变2	630	31.43%	0	0				1.15%
422	和平	方型变	方型变460四平乙线	电科院四平街1变压器	400	37.20%	211.2	211.2				4.91%
423	和平	太原变	太原变046南五甲线	海口1#主变	315	50.67%	0	0				8.95%
424	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	东陵公务员箱变1变压器	630	18.41%	451	451				-2.70%
425	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林1配变站1变压器	630	24.89%	410.2	410.2				-0.39%
426	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林2箱变1变压器	400	43.80%	184.8	184.8				1.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
427	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林3箱变1变压器	400	30.00%	240	240				-3.87%
428	沈河	万柳变	万柳变284万国线	沈水2变电站1变压器	630	36.95%	0	0				0.50%
429	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青2箱变1变压器	315	24.00%	207.9	207.9				-26.75%
430	沈河	万柳变	万柳变284万国线	沈水1箱变1变压器	630	43.43%	0	0				-0.19%
431	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	先达文翠1箱变1变压器	630	23.49%	419	419				-2.57%
432	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	先达文翠2箱变1变压器	630	19.05%	447	447				8.65%
433	沈河	万柳变	万柳变284万国线	天合花园箱变1变压器	400	17.20%	0	0				-2.81%
434	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	MOTO新城配电站1变压器	800	20.70%	554.4	554.4				3.81%
435	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	航翠园1箱变1变压器	630	25.08%	409	409				-3.49%
436	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	航翠园2箱变1变压器	630	20.95%	435	435				-3.18%
437	和平	方型变	方型变444方青乙线	南市北主变	630	52.95%	0	0				-5.48%
438	和平	方型变	方型变444方青乙线	南市南1主变	630	52.95%	0	0				-102.46%
439	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	分局箱变1变压器	630	100.00%	0	0	2024年6月			3.55%
440	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	砂阳路28#主变	500	52.00%	0	0				7.61%
441	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	鸿阳公寓2#主变	500	13.60%	0	0				-1.52%
442	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	馨和花园1#1#主变	630	10.29%	0	0				-0.15%
443	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	南京街119号主变	400	42.75%	0	0				-7.11%
444	和平	方型变	方型变466南三乙线	省委高层1主变	800	18.75%	570	570				-1.13%
445	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	嫩江1箱变1变压器	630	13.71%	0	0				0.25%
446	和平	太原变	太原变046南五甲线	辽宁省体育宫1变压器	400	20.00%	0	0				-1.77%
447	和平	太原变	太原变046南五甲线	省委三亚1变压器	315	31.11%	0	0				0.16%
448	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局2一次1变压器柜2主变	500	15.20%	374	374				-8.97%
449	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线42变压器	400	22.25%	271	271				-0.71%
450	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	1主变(金盛园)	400	31.20%	0	0				-0.86%
451	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园3变电站2站内变压器	630	15.56%	0	0				2.11%
452	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	东站1箱变2变压器	630	11.75%	493	493				-0.44%
453	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	华茂箱变1站内变压器	630	51.43%	0	0				2.63%
454	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆1箱变2变压器	500	32.96%	0	0				-4.84%
455	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆5箱变2变压器	630	31.43%	0	0				-1.01%
456	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城5号变电站2变压器	630	22.54%	0	0				-0.37%
457	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城4号变电站2变压器	630	21.27%	0	0				6.98%
458	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城1号变电站2变压器	630	15.87%	0	0				2.34%
459	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城2号变电站2变压器	630	24.13%	0	0				3.46%
460	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城3号变电站2变压器	400	34.13%	0	0				-1.86%
461	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城三期1箱式变电站1配电变压器	630	31.24%	0	0				1.50%
462	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城三期1箱式变电站2配电变压器	630	35.81%	0	0				-2.34%
463	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城三期2箱式变电站1配电变压器	400	35.50%	0	0				-3.75%
464	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城三期2箱式变电站2配电变压器	400	32.50%	0	0				1.42%
465	法库	果子园	果子园1413果东线	羊草沟分7羊草沟西台柱上变压器	50	59.20%	0	0				-1.06%
466	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团2变电站202变压器	500	28.80%	0	0				1.52%
467	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区1变电站1变压器	630	59.52%	192	192				0.74%
468	和平	和平变	和平变148和铁甲线	南十干36左3诚添201间隔配电变压器	500	26.00%	320	320				3.74%
469	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	体院分7右5和泰201间隔配电变压器	630	18.29%	0	0				7.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
470	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E超高压局1201间隔配电变压器	630	7.62%	0	0				-1.47%
471	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	体院分7右4省电实业201间隔配电变压器	500	20.16%	0	0				0.99%
472	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期2变电站1变压器	630	22.22%	0	0				6.14%
473	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期3变电站2变压器	400	21.38%	0	0				-8.23%
474	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期4变电站2变压器	400	29.25%	0	0				-4.97%
475	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东韵3箱变(单)	630	23.24%	0	0				-4.58%
476	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团2变电站201变压器	800	20.63%	0	0				-0.52%
477	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团1变电站202变压器	630	27.05%	0	0				-0.40%
478	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	香柏花园2号变电站1号变压器	400	22.80%	0	0				0.89%
479	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	南宁北分8(银川)201间隔配电变压器	500	44.80%	226	226				13.73%
480	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期2号变电站2号变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-4.34%
481	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期3号变电站2号变压器	500	27.20%	314	314				-1.71%
482	和平	青年变	青年变362青好线	省电调度住宅201间隔配电变压器	630	12.19%	210	210				-0.75%
483	和平	青年变	青年变364青文线	滨河干24(省电实业)201间隔配电变压器	1250	22.08%	0	0				-5.48%
484	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里1期2变电站2变压器	630	18.10%	0	0				3.97%
485	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干利民分北岗支于屯支8右5变台	200	20.10%	139.8	139.8				3.03%
486	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	胜辉世纪城4配电变压器	630	61.90%	0	0				7.01%
487	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城二期1号箱2号考核箱变配电变压器	630	50.95%	0	0				1.53%
488	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城二期1号箱1号考核箱变配电变压器	630	39.52%	0	0				-1.72%
489	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区一期1箱式变电站1配电变压器	400	24.00%	0	0				-1.47%
490	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区一期1箱式变电站2配电变压器	400	36.75%	0	0				4.95%
491	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区一期2箱式变电站1配电变压器	630	49.84%	0	0				4.63%
492	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区一期2箱式变电站2配电变压器	630	76.51%	0	0				1.97%
493	浑南	营盘	营新线	华发首府1变电站1变压器	630	23.62%	0	0				5.47%
494	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期3箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
495	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期3箱式变电站2配电变压器	500	61.20%	0	0				4.28%
496	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期3变电站1变压器	400	20.25%	0	0				-6.91%
497	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯12箱变2变压器	630	21.08%	0	0				1.51%
498	和平	青年变	青年变364青文线	中国电力财务有限公司用户202配电变压器	500	106.80%	0	0	2024年6月			-1.59%
499	康平	中心变	中心变2605镇二线	沈阳康懿房地产变电站1号变压器	630	8.38%	0	0				2.20%
500	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分18左1居适公寓间隔201配电变压器	630	14.86%	0	0				-1.08%
501	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	万泉枫景箱变1变压器	400	24.60%	0	0				-1.40%
502	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑6变电站1变压器	630	41.14%	0	0				-4.49%
503	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑4变电站1变压器	400	40.00%	0	0				0.23%
504	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑10变电站1变压器	400	35.50%	0	0				2.52%
505	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑7变电站1变压器	400	35.00%	0	0				1.04%
506	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑8变电站1变压器	400	43.50%	0	0				0.10%
507	和平	青年变	青年变364青文线	青文线13柱上变压器	400	64.40%	0	0				12.27%
508	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门4变电站201	800	27.38%	501	501				2.66%
509	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门4变电站202	800	27.38%	501	501				-1.43%
510	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期3变电站2变压器	630	21.27%	433	433				1.30%
511	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期4变电站2变压器	630	21.90%	429	429				2.43%
512	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期5变电站2变压器	630	21.90%	429	429				3.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
513	于洪	大潘变	大视线	弘泽国际二期6变电站2变压器	630	21.90%	429	429				4.50%
514	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	香柏花园1号变电站1号变压器	400	32.00%	0	0				0.16%
515	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑1变电站1变压器	630	16.83%	0	0				0.31%
516	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园5变电站1变压器	400	36.40%	0	0				-1.95%
517	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园5变电站2变压器	400	26.80%	0	0				2.11%
518	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	岸上公馆箱式变电站202间隔配电变压器	500	13.44%	0	0				-1.11%
519	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线75	200	61.20%	57.6	57.6				12.60%
520	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑3变电站1变压器	400	66.60%	0	0				2.77%
521	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑5变电站1变压器	630	32.38%	0	0				-0.73%
522	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区4变电站2变压器	500	60.80%	146	146				5.11%
523	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区5变电站2变压器	630	51.11%	245	245				-0.71%
524	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分8右1变台	50	117.20%	0	0	2024年10月			13.79%
525	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团3变电站201变压器	630	23.24%	0	0				2.36%
526	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城3箱式变电站2变压器	500	16.96%	0	0				1.96%
527	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区1变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
528	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区2变电站1变压器	630	51.81%	240.6	240.6				-1.69%
529	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区3变电站2变压器	630	40.00%	315	315				24.27%
530	和平	方型变	方型变480方太乙线	铁医分7观海园201间隔配电变压器	630	67.43%	0	0				-11.66%
531	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分8左3(自维)201间隔配电变压器	315	26.03%	201.5	201.5				16.98%
532	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分8左4(自维)201间隔配电变压器	315	36.19%	169.5	169.5				9.01%
533	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三干62(前进)201间隔配电变压器	315	46.03%	0	0				8.18%
534	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分12(蓝田)201间隔配电变压器	160	79.50%	0	0				-9.51%
535	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融国际6号变电站1变压器	630	36.83%	0	0				4.61%
536	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区3变电站1变压器	630	32.38%	363	363				0.27%
537	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	明城市2变电站1号主变	630	41.90%	0	0				2.88%
538	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城市3变电站2号主变	800	20.63%	0	0				2.65%
539	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线3杆果子园北台	250	9.92%	0	0				-15.60%
540	沈河	长青变	长青变470长青甲线	天坛3变电站1变压器	1000	47.10%	429	429				1.16%
541	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	万兴变电站1变压器	630	35.30%	0	0				5.27%
542	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸7变电站2	400	25.13%	259.5	259.5				0.27%
543	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰3箱变(单)	630	22.86%	0	0				-0.77%
544	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰4箱变(单)	630	20.57%	0	0				1.97%
545	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰6箱变(单)	630	22.54%	0	0				5.06%
546	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰8箱变(单)	630	24.00%	0	0				2.70%
547	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山3箱变1变压器	630	28.25%	0	0				-2.27%
548	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山6箱变1变压器	800	39.75%	0	0				-5.07%
549	浑南	营盘	营新线	华发首府1变电站2变压器	630	26.29%	0	0				-2.18%
550	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融国际5号变电站1变压器	630	46.03%	0	0				1.36%
551	大东	望花变	望花变70242上园乙线	卉盛花园2箱变2站内变压器	630	22.86%	0	0				0.54%
552	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	汇馨1箱变2站内变压器	630	22.86%	423	423				-2.77%
553	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	YHG_恒大江湾47箱式变电站1号变压器	630	23.24%	0	0				3.18%
554	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	YHG_恒大江湾48箱式变电站1号变压器	630	19.81%	0	0				4.03%
555	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	YHG_学府雅园2箱式变电站2号配电变压器	630	20.32%	0	0				29.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
556	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	金星小区变电站1变压器	630	72.38%	0	0				-1.69%
557	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分4+1	315	55.56%	108.5	108.5				-1.53%
558	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆4箱变2变压器	630	38.10%	0	0				-0.90%
559	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	YHG_盛京路3KB联通自维箱变变压器	400	12.15%	0	0				-22.55%
560	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场1小区变电站201变压器	500	55.68%	0	0				6.06%
561	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	YHG_世纪龙城1箱式变电站2号配电变压器	630	27.30%	0	0				-3.42%
562	和平	和平变	和平变166同南甲线	南十甲线42左13变压器	400	41.50%	194	194				3.31%
563	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右10+1左9	315	62.22%	1.73	1.73				-3.84%
564	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期2变电站1号变压器	400	48.00%	0	0				-0.48%
565	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	逸仙苑小区变电站1变压器	800	12.38%	621	621				8.13%
566	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK1变电站1变压器	630	15.24%	471	471				10.54%
567	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK1变电站2变压器	630	23.11%	421.4	421.4				6.89%
568	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK2变电站1变压器	630	18.79%	448.6	448.6				13.51%
569	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK2变电站2变压器	630	16.76%	461.4	461.4				11.46%
570	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK3变电站1变压器	630	17.27%	458.2	458.2				10.81%
571	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK3变电站2变压器	630	12.19%	490.2	490.2				72.88%
572	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK4变电站1变压器	630	13.71%	480.6	480.6				49.29%
573	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK4变电站2变压器	630	12.95%	485.4	485.4				62.24%
574	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK5变电站1变压器	630	17.02%	459.8	459.8				72.64%
575	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK5变电站2变压器	630	19.81%	442.2	442.2				70.39%
576	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	金道城一期1号变电站2号配电变压器	630	6.67%	0	0				5.32%
577	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	金道城二期2变电站2号配电变压器	630	16.19%	0	0				4.39%
578	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城6箱式变电站2 变压器间隔配电变压器	630	26.98%	0	0				0.44%
579	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期8变电站1号变压器	400	22.50%	0	0				-5.23%
580	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期1号变电站1号变压器	400	30.50%	0	0				2.10%
581	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期3变电站1号变压器	400	36.50%	0	0				2.23%
582	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期5变电站1号变压器	400	34.00%	0	0				0.42%
583	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期6变电站1号变压器	400	30.00%	0	0				3.86%
584	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城4变电站1号变压器	400	43.50%	0	0				1.12%
585	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线盐业分08	315	46.35%	0	0				-2.96%
586	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	城建水岸1变电站201间隔配电变压器	630	20.48%	0	0				1.61%
587	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	城建水岸2变电站201间隔配电变压器	630	17.62%	0	0				4.46%
588	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	城建水岸3变电站201间隔配电变压器	400	18.50%	0	0				6.52%
589	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干49左1	400	44.10%	0	0				-21.79%
590	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吕家卜支13	200	15.00%	0	0				-1.40%
591	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期1变电站1变压器	630	18.73%	449	449				-3.80%
592	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团1变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
593	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线狼洞子支141	200	20.10%	0	0				11.61%
594	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥卜7队台	100	71.00%	19	19				4.29%
595	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吴家卜支42	200	27.30%	0	0				4.02%
596	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁湾支7	315	31.24%	0	0				9.13%
597	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子分大造屯支30(花家屯东台)	100	52.40%	0	0				4.41%
598	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园1变电站变压器	630	17.52%	456.6	456.6				0.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
599	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园3变电站变压器	630	18.29%	451.8	451.8				0.84%
600	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园13变电站变压器	630	17.14%	459	459				2.35%
601	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城三期一变电站2号配电变压器	630	47.62%	0	0				2.28%
602	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城3期2变电站202间隔配电变压器	630	40.48%	0	0				1.10%
603	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线王树行分王树行北支4	200	27.60%	124.8	124.8				11.78%
604	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海3箱变1变压器	630	11.68%	0	0				-1.19%
605	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里1期1变电站2变压器	630	21.27%	0	0				3.23%
606	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城1号变电站201配电变压器	315	34.29%	0	0				6.88%
607	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹5号变电站201配电变压器	500	39.20%	0	0				1.55%
608	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城1号变电站202配电变压器	315	40.63%	0	0				3.92%
609	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹5号变电站202配电变压器	500	41.60%	0	0				0.97%
610	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹6号变电站201配电变压器	500	42.00%	0	0				0.98%
611	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹6号变电站202配电变压器	500	43.20%	0	0				1.99%
612	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	王家水井台柱上变压器	50	81.60%	0	0	2024年6月			-2.62%
613	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线双丁线142	100	26.40%	0	0				33.46%
614	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线白东甲4	400	13.95%	0	0				11.67%
615	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰2箱变(单)	630	19.43%	0	0				3.00%
616	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰5箱变(单)	630	23.49%	0	0				1.50%
617	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰7箱变(单)	630	27.05%	0	0				3.67%
618	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期1变电站2变压器	630	24.13%	415	415				0.59%
619	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山1箱变2变压器	630	28.57%	0	0				1.50%
620	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山2箱变1变压器	630	25.08%	0	0				-4.67%
621	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山4箱变2变压器	630	21.27%	0	0				-0.97%
622	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山5箱变2变压器	630	23.81%	0	0				-1.47%
623	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团1变电站201变压器	800	38.63%	0	0				-0.44%
624	沈河	万柳变	万柳变276万东线	万泉明珠变电站2变压器	630	22.38%	0	0				0.61%
625	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右10+1左6	315	1.59%	1.73	1.73				-73.67%
626	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期3变电站2配电变压器	630	36.19%	339	339				6.59%
627	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	富顿公馆1变电站1变压器	630	21.90%	429	429				5.53%
628	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	富顿公馆2变电站1变压器	630	14.22%	477.4	477.4				-3.86%
629	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	富顿公馆3变电站1变压器	630	18.41%	451	451				1.92%
630	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山1箱变1变压器	630	28.19%	0	0				2.48%
631	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山3箱变2变压器	630	24.44%	0	0				-1.35%
632	和平	青年变	青年变342青胜线	青胜线5	315	64.44%	0	0				7.91%
633	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	盛京路2KB电信箱变	630	21.43%	0	0				19.05%
634	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期2箱变变电站1配电变压器	630	29.21%	0	0				10.41%
635	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线44	315	42.54%	149.5	149.5				6.88%
636	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	旭辉御府一期1变电站1号配电变压器	500	16.64%	0	0				1.63%
637	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	旭辉御府一期1变电站2号配电变压器	500	30.40%	0	0				2.00%
638	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	实验场箱变2变压器	400	37.20%	0	0				19.29%
639	和平	和平变	和平变166同南甲线	南十甲线50右5变压器	400	46.20%	175.2	175.2				1.58%
640	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区3号变电站201配电变压器	500	42.00%	0	0				6.35%
641	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际1号变电站2变压器	630	33.97%	0	0				6.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
642	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际4号变电站2变压器	630	33.14%	0	0				3.85%
643	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际3号变电站2变压器	500	19.68%	0	0				0.57%
644	和平	和平变	和平变166同南甲线	沈后分5	315	29.84%	189.5	189.5				4.39%
645	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城7变电站2变压器	800	134.10%	0	0	2024年6月			26.30%
646	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分10	400	59.75%	0	0				0.88%
647	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分35右1	250	29.60%	0	0				-9.04%
648	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期1变电站1变压器	500	17.28%	363.6	363.6				1.38%
649	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期2变电站1变压器	500	20.16%	349.2	349.2				-2.03%
650	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期4变电站1变压器	800	12.90%	616.8	616.8				-3.90%
651	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期5变电站1变压器	800	13.80%	609.6	609.6				-2.07%
652	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期7变电站1变压器	630	18.10%	453	453				-1.44%
653	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期8变电站1变压器	800	18.00%	576	576				0.07%
654	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑3号变电站2变压器	630	24.63%	0	0				3.08%
655	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园7变电站变压器	630	17.52%	456.6	456.6				1.50%
656	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团2变电站202变压器	800	21.00%	0	0				1.05%
657	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区2变电站1变压器	630	16.76%	0	0				-1.51%
658	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区1变电站1变压器	630	24.38%	0	0				2.91%
659	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区3变电站1变压器	500	24.48%	0	0				-1.06%
660	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区5变电站1变压器	500	23.52%	0	0				-1.24%
661	和平	展览变	展览变866展科甲线	永安分6右1	315	72.38%	0	0				8.21%
662	大东	大东变	大东变066东风乙线	东风乙线东风干4	315	35.87%	83.14	83.14				2.96%
663	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯9箱变2变压器	630	13.97%	0	0				10.96%
664	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	盛京路1箱变1变压器	630	46.35%	0	0				-2.96%
665	沈河	万柳变	万柳变276万东线	万泉明珠变电站1变压器	630	30.48%	0	0				0.65%
666	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇一期2变电站201变压器	315	33.90%	176.7	176.7				7.13%
667	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门2变电站201	500	17.20%	364	364				-0.56%
668	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城市5变电站2号主变	800	22.20%	0	0				2.64%
669	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线37+1	315	65.08%	78.5	78.5				4.57%
670	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线24左3变台	100	24.00%	66	66				15.46%
671	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线南崴子分房申支21变台	200	55.80%	0	0				9.34%
672	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里1期1变电站1变压器	630	23.49%	0	0				13.10%
673	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里1期2变电站1变压器	630	18.10%	0	0				2.09%
674	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯9箱变1变压器	630	12.06%	0	0				3.83%
675	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸H园2变电站1变压器	630	13.97%	479	479				-1.70%
676	和平	青年变	青年变344青三线	青三线4	315	83.81%	0	0	2022年12月			-1.45%
677	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城5箱式变电站2变电站	630	21.59%	0	0				-0.10%
678	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城4箱式变电站1变压器	630	25.40%	0	0				0.11%
679	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海阳光一期2变电站2变压器	500	34.56%	0	0				2.05%
680	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海阳光一期3变电站2变压器	630	11.43%	0	0				-2.10%
681	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城8变电站1变压器	630	21.59%	0	0				4.52%
682	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城8变电站2变压器	630	21.27%	0	0				0.90%
683	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				-75.48%
684	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区1箱式变电站2配电变压器	800	30.20%	0	0				21.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
685	大东	望花变	望花变70270二台甲线	鸿泽馨园1箱变2变压器	630	25.40%	407	407				10.55%
686	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座1箱变1配电变压器	500	22.80%	0	0				-0.96%
687	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座1箱变2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
688	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯10箱变2变压器	630	20.06%	0	0				7.97%
689	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯10箱变1变压器	630	22.86%	0	0				4.10%
690	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座2箱变1配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
691	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座2箱变2配电变压器	500	36.40%	0	0				3.23%
692	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座3箱变1配电变压器	500	20.00%	0	0				1.67%
693	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座3箱变2配电变压器	500	16.00%	0	0				5.56%
694	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座4箱变1配电变压器	500	14.40%	0	0				5.62%
695	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座4箱变2配电变压器	500	15.60%	0	0				6.55%
696	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座5箱变1配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
697	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座5箱变2配电变压器	500	43.60%	0	0				5.68%
698	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座6箱变1配电变压器	500	26.80%	0	0				8.90%
699	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座6箱变2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
700	浑南	营盘	营新线	华发首府2变电站2变压器	800	24.75%	0	0				-5.96%
701	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门2变电站202	500	14.40%	378	378				-2.88%
702	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门3变电站201	630	26.29%	401.4	401.4				-0.07%
703	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸8变电站2	630	19.37%	445	445				68.72%
704	和平	青年变	青年变362青好线	源增变电站1主变	500	35.60%	210	210				0.67%
705	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸9变电站2	500	24.32%	328.4	328.4				-9.32%
706	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利海四2变电站1变压器	500	76.48%	0	0				3.06%
707	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利海四2变电站2变压器	500	82.88%	0	0	2024年12月			1.35%
708	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利海四1变电站2变压器	315	54.29%	0	0				-2.04%
709	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	瑞士家园2箱变1变压器新	630	46.86%	271.8	271.8				-0.03%
710	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园1箱变1变压器新	500	17.60%	362	362				-2.87%
711	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	体院分9右2	315	40.32%	0	0				-3.54%
712	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区2变电站2变压器	630	48.10%	0	0				10.64%
713	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期6箱变(单)	630	38.10%	0	0				6.74%
714	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	区政府箱变1变压器	400	49.20%	0	0				-3.22%
715	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门1变电站201	630	19.05%	447	447				-0.36%
716	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农于138右2-2新	400	62.40%	0	0				19.99%
717	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东韵2箱变(单)	400	42.80%	0	0				6.07%
718	沈河	鹏源变	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅1变电站1变压器	630	19.68%	0	0				4.10%
719	浑南	营盘	营新线	华发首府3变电站1变压器	800	25.88%	0	0				0.49%
720	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线33右2	315	34.29%	175.5	175.5				4.18%
721	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线72	400	51.60%	153.6	153.6				3.95%
722	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干60左3-1	315	30.48%	0	0				6.46%
723	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园8变电站变压器	630	15.24%	471	471				1.16%
724	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园16变电站变压器	630	11.43%	495	495				4.81%
725	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园19变电站变压器	630	11.05%	497.4	497.4				-0.06%
726	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团3变电站201变压器	630	24.00%	0	0				-0.78%
727	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	YHG_盛京路3KB房地产自维箱变变压器	200	0.00%	0	0				-209.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
728	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园1变电站2站内变压器	630	15.87%	0	0				1.39%
729	沈河	顺城变	顺城变064红旗甲线	红旗干中街北分3公变1	315	37.71%	164.7	164.7				5.42%
730	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐1变电站1变压器配电变压器	630	22.86%	0	0				9.02%
731	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期6号变电站201间隔配电变压器	630	7.05%	0	0				8.96%
732	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土台北东台	100	101.20%	0	0	2022年12月			-1.32%
733	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
734	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分35左7右9变台	200	42.00%	96	96				-4.35%
735	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际十八号变电站201配电变压器	630	37.33%	0	0				5.98%
736	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际十九号变电站201配电变压器	800	37.88%	0	0				7.86%
737	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡六组照明	100	35.70%	54.3	54.3				4.10%
738	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	金汇温泉雅苑3变电站1变压器	500	27.20%	155.88	155.88				-0.27%
739	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	金汇温泉雅苑4变电站1变压器	630	29.84%	155.88	155.88				4.96%
740	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	东药住宅小区箱式变电站201出线间隔配电变压器	630	8.57%	513	513				68.59%
741	东陵	水家变	水李线	水李线古城子分16右5柱上变压器	400	52.20%	0	0				10.46%
742	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机干10左4变台	400	28.40%	0	0				14.93%
743	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线谢家分苇子沟支江岗子支18变台	100	48.75%	0	0				-29.27%
744	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	蓝天佳苑1变电站2号变压器	800	15.38%	0	0				4.67%
745	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线于洪乡红旗村委会北	400	114.00%	0	0	2022年12月			21.09%
746	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷2局维变电站202配电变压器	800	8.70%	0	0				62.46%
747	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线六台子分42+1右3变台	100	52.20%	37.8	37.8				10.16%
748	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线53+1左17变台	200	30.40%	119.2	119.2				18.12%
749	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	前塔甲1开闭站之1柱上变压器	315	24.44%	0	0				-16.36%
750	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭分嘎叭四组支2	200	45.00%	90	90				-2.51%
751	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	南湖国际2箱式变电站2配电变压器	800	28.13%	0	0				8.89%
752	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线示范支01	200	80.40%	19.2	19.2	2024年9月			6.84%
753	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线双四分025	50	100.80%	0	0	2024年6月			19.94%
754	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南干084	200	54.30%	0	0				7.74%
755	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
756	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	仙林金谷三期4变电站201配电变压器	630	11.11%	0	0				100.00%
757	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛线171右11变台	200	42.40%	95.2	95.2				6.49%
758	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线河套分河南支17变台	160	62.44%	0	0				7.30%
759	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城C区1号箱式变电站1号变压器	630	32.14%	364.5	364.5				4.65%
760	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪1号变电站2号变压器	630	28.25%	0	0				-0.95%
761	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期1站房2变压器	500	55.68%	171.6	171.6				-0.62%
762	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛B区4箱变2变压器	400	9.00%	0	0				97.08%
763	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	云峰箱变101配电变压器	315	43.17%	147.5	147.5				2.08%
764	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线红花分红花井支25右13变台	80	91.13%	0	0	2023年2月			22.70%
765	于洪	平罗变	平辛线	上三家1台区	400	44.70%	0	0				14.86%
766	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯	佑户坨社区1机井	80	25.50%	51.6	51.6				-37.58%
767	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分23右5左1	200	27.60%	124.8	124.8				46.29%
768	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城地下1号4主变	630	12.44%	0	0				-1.39%
769	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线128右12变台	100	38.20%	51.8	51.8				11.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
770	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线顾电分6右6变台	400	40.80%	196.8	196.8				12.26%
771	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园四期一号变电站201配电变压器	630	38.57%	0	0				1.76%
772	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	保利天汇2箱变1变压器	800	39.60%	403.2	403.2				100.00%
773	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支13右T2变压器	100	36.90%	0	0				9.11%
774	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	潘家堡村2机井	50	15.60%	37.2	37.2				-112.43%
775	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村4机井	100	54.80%	0	0				-8.32%
776	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村9机井	50	74.40%	0	0				-170.36%
777	铁西	重工变	重工变10868城水线	翡翠新都会1变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				9.84%
778	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	黑鱼泡村综合一台(微)	400	30.60%	0	0				69.14%
779	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线金窝堡分孙屯支48左8左11变台	100	34.60%	55.4	55.4				10.63%
780	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山12号变电站201间隔(前金线)配电变压器	630	18.41%	0	0				73.95%
781	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线22变台	315	63.49%	0	0				4.25%
782	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干26之1柱上变压器	315	12.57%	0	0				-4.88%
783	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	融创沈阳府小区1变电站1变压器	800	25.20%	0	0				21.08%
784	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	速腾名郡小区2变电站1变压器	630	14.48%	0	0				3.36%
785	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	伊澜阳光2期物业箱变1变压器	630	26.86%	0	0				12.90%
786	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙支红村几2	200	40.50%	0	0				47.50%
787	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖E1E2地块1箱变201配电变压器	630	12.06%	0	0				49.87%
788	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城8号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	12.80%	308.8	308.8				100.00%
789	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山大线97右5	200	32.70%	0	0				4.31%
790	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区2变电站201变压器	800	23.25%	534	534				-1.25%
791	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	合作分1(一站式)	200	75.90%	28.2	28.2				28.54%
792	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多1号变电站1号变压器	630	20.95%	0	0				3.37%
793	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区5变电站1变压器	630	44.44%	0	0				1.98%
794	法库	果子园	果蕴线	碧水名门一期1箱式变电站1号变压器	630	39.37%	0	0				6.51%
795	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡七期2配电站1母线201配电变压器	630	27.62%	0	0				63.89%
796	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	x铁路三供一业(三角地51)	200	30.90%	0	0				29.36%
797	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期3箱式变电站2配电变压器	630	23.81%	0	0				19.37%
798	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分3左1	80	51.38%	30.9	30.9				-4.87%
799	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦1变电站202配电变压器	315	46.35%	137.5	137.5				4.85%
800	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2变电站201配电变压器	500	32.64%	286.8	286.8				12.38%
801	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	万象首府小区2变电站1变压器	800	18.90%	0	0				86.17%
802	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干蔡家沟分39柱上变压器	50	102.00%	0	0	2022年12月			1.28%
803	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干78加1左分2变压器	50	43.20%	23.4	23.4				20.72%
804	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支13右分支1变压器	100	22.80%	67.2	67.2				2.85%
805	法库	宝山变	法镇二线	天阔嘉园(北)箱式变电站201间隔配电变压器	630	42.38%	300	300				-4.21%
806	康平	中心变	中心变2604镇一线	金鑫花园2箱变1变压器	315	30.79%	162.81	162.81				1.87%
807	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干48左1	200	25.20%	0	0				28.96%
808	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安村新台	250	80.40%	24	24	2025年2月			-2.13%
809	东陵	祝家变	磨料线	磨料线所带磨料干14左5柱上变压器	200	23.70%	132.6	132.6				5.94%
810	康平	中心变	中心变2608粮油线	盛华小区箱变1变压器	315	39.05%	122.97	122.97				1.35%
811	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	龙江鑫都1箱变考核表201配电变压器	630	22.22%	427	427				17.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
812	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线刘会支18	50	61.60%	14.2	14.2				4.99%
813	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子8组(2021微)	200	68.55%	42.9	42.9				1.27%
814	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	松北分16右2右5能效柱上变压器	400	18.60%	0	0				100.00%
815	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支17左T1变压器	100	28.80%	61.2	61.2				-2.35%
816	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支11右T7变压器	50	31.20%	29.4	29.4				-7.66%
817	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支17左分支1变压器	100	24.60%	65.4	65.4				-13.19%
818	皇姑	长江变	482岳山甲线	西江春晓2箱式变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
819	皇姑	长江变	482岳山甲线	西江春晓2箱式变电站202间隔配电变压器	630	32.06%	0	0				8.95%
820	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干西关五组支04+1	200	94.80%	0	0	2024年6月			17.82%
821	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵五组台分支02	200	19.75%	0	0				7.36%
822	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线后海南分支线003	50	114.00%	0	0	2024年12月			7.19%
823	苏家屯	前显变	前显变51272前河乙线	华润幸福里6号变电站201间隔配电变压器	800	34.13%	0	0				8.12%
824	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	夏堡子北台综合	200	28.80%	122.4	122.4				100.00%
825	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日4变电站202配电变压器	400	18.60%	285.6	285.6				58.20%
826	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园4箱变2变压器	630	21.59%	0	0				2.34%
827	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线供销社分02	315	38.73%	0	0				8.19%
828	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家支007	160	37.19%	0	0				-8.65%
829	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分32左6+1右1	400	4.80%	300	300				100.00%
830	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾三期B区5号变电站2号配电变压器	800	19.20%	0	0				100.00%
831	沈北	天乾变	天乾变70670天徧线	远洋上河风景小区2局维变电所202配电变压器800	800	14.63%	0	0				0.00%
832	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区2变电站2变压器	630	27.62%	0	0				7.57%
833	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭村19台区	400	54.60%	0	0				36.31%
834	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府6号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	19.80%	280.8	280.8				89.16%
835	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土西猪场(微)	200	29.25%	0	0				7.11%
836	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期2变电站1配电变压器	500	45.76%	221.2	221.2				7.70%
837	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期2箱式变电站1配电变压器	800	74.25%	0	0				13.36%
838	法库	果子园	果子园变1412水泥线	宝山变005宝十线苏家坟台	200	31.80%	116.4	116.4				2.93%
839	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园5变电站1变压器	630	24.13%	415	415				6.11%
840	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	穗港7号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	28.57%	0	0				79.26%
841	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗东照明新建2号	200	33.30%	0	0				40.42%
842	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	建委(16)变电站1变压器配电变压器	630	41.27%	295.65	295.65				-2.83%
843	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分94变压器	400	54.40%	0	0				3.68%
844	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a2202配电变压器	500	19.20%	354	354				0.06%
845	沈北	方溪变	方开甲线	YHG_沈阳康城房屋开发有限公司(康城春天里)101 配电变压器	630	20.00%	0	0				0.20%
846	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖3	400	30.60%	237.6	237.6				81.81%
847	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线十东几18	250	60.80%	0	0				-10.76%
848	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线新光四队	100	80.10%	9.9	9.9	2024年6月			-0.21%
849	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	YHG_雨坛21号变压器配电变压器	315	71.75%	0	0				7.04%
850	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分24右6左1变台	400	19.75%	0	0				100.00%
851	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	造化甲线造化干沙平分郭大支6+0柱上变压器	400	18.90%	0	0				21.56%
852	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	十路乙线齐十干49变压器	315	48.00%	0	0				4.68%
853	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	芳洲园箱变2站内变压器	315	50.79%	123.5	123.5				4.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
854	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分157左1柱上变压器	400	12.10%	0	0				-22.10%
855	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品4变电站202	630	21.33%	432.6	432.6				0.41%
856	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地6变电站2变压器	630	50.29%	250.2	250.2				4.17%
857	沈河	文艺变	文艺变952文关甲线	华润中央花园1箱变2变压器	800	58.50%	252	252				2.74%
858	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	英里蓝湾小区6变电站1变压器	800	70.13%	0	0				5.38%
859	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	人杰水岸2期4变电站2变压器配电变压器	630	22.86%	0	0				4.19%
860	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园2箱式变电站1配电变压器	630	60.19%	0	0				2.63%
861	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城村一组照明	100	43.60%	46.4	46.4				3.66%
862	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁胜利佳园11主变	800	35.25%	438	438				13.65%
863	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城10变电站1变压器	315	30.10%	0	0				0.93%
864	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期20箱变1变压器	630	24.44%	0	0				-2.05%
865	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园1箱变201间隔配电变压器	630	21.90%	0	0				-1.61%
866	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城二期2.1期商业分建变电站202配电变压器	630	27.62%	0	0				13.28%
867	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期4箱202	500	16.40%	368	368				100.00%
868	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区4箱变1	630	31.90%	0	0				-1.44%
869	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	狮城经典2土建变202	400	0.00%	360	360				0.00%
870	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象5变电站1变压器	400	23.60%	0	0				0.66%
871	于洪	小于变	10kV于山线56286	乐城国际4箱变1配电变压器	400	23.50%	266	266				0.00%
872	沈北	清水变	清蒲线	清水变清蒲干汪千分蒿甸子工业支1+1杆(一站式)	200	55.20%	0	0				18.26%
873	沈北	道义变	道义变15293开发二线	临时柳岸新居3箱变201配电变压器	630	19.37%	0	0				4.74%
874	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期2202配电变压器	630	36.19%	0	0				2.12%
875	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线陈东几07	100	98.40%	0	0	2023年9月			15.90%
876	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线刘屯西台支03	315	16.76%	230.7	230.7				-8.54%
877	东陵	孤家子	营城子甲线	江南水乡二期1号箱式变电站1号配电变压器	630	27.94%	0	0				2.57%
878	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱3号变电站201间隔配电变压器	400	26.10%	255.6	255.6				35.77%
879	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	汇置尚都二AB三B2局维201配电变压器	630	46.03%	0	0				77.02%
880	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼3号箱式变电站1号配电变压器	630	20.00%	441	441				2.35%
881	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	天泰大学城201间隔配电变压器	630	20.95%	0	0				9.77%
882	浑南	安顺变	安顺变176安软线	丽水新城二期2号变电站1号配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
883	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	沈阳嘉熙房地产开发有限公司201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				5.84%
884	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期1箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
885	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东于家分45右3	200	15.20%	149.6	149.6				11.83%
886	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线32	400	77.00%	52	52				20.53%
887	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	金地峯汇3配电站2变压器	800	28.20%	0	0				62.58%
888	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分16右1	315	3.17%	0	0				-41.55%
889	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中铁人杰水岸一期1号变电站1号配电变压器	630	27.62%	0	0				2.43%
890	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分养殖场支7	200	13.50%	153	153				0.00%
891	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线全义分27	50	61.80%	0	0				5.54%
892	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅4变电站101配电变压器	400	3.00%	0	0				-17.99%
893	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产4箱式变电站201间隔配电变压器	630	62.10%	175.8	175.8				4.92%
894	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线分水9	100	123.90%	0	0	2023年1月			15.83%
895	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅5箱变202间隔配电变压器	630	13.33%	0	0				27.68%
896	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线93左4变台	100	32.00%	58	58				-29.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
897	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语三期3-2配电变压器	315	71.43%	58.5	58.5				7.94%
898	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线104左1变台	400	19.50%	282	282				100.00%
899	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	YHG_令闻乙线令闻乙CKB府静大厦变压器配电变压器	200	26.80%	0	0				-0.38%
900	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区11主变	630	20.48%	438	438				1.19%
901	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干24	400	73.25%	67	67				-3.59%
902	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村15号变电站2号配电变压器	500	24.00%	0	0				6.43%
903	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	丽都水岸-2变压器间隔配电变压器	800	57.60%	0	0				17.19%
904	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	宏泰香蒲湾东区3号箱变变压器间隔配电变压器	500	16.96%	0	0				34.75%
905	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区鑫起点调味厂(一站式)	200	0.00%	0	0				0.00%
906	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路3箱变2变压器	400	16.20%	0	0				-2.95%
907	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期4变电站1配电变压器	630	41.14%	0	0				-0.41%
908	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	润东府3箱变2变压器	630	8.25%	0	0				0.00%
909	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	富城铭邸2变电站1变压器	630	48.57%	0	0				3.98%
910	浑南	营盘	营盘线078营福线	上院小区1变电站2变压器	800	20.00%	0	0				-1.37%
911	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十一号变电站1号变压器	800	30.00%	480	480				14.10%
912	于洪	大潘变	大潘线	大潘变406大祝线大潘五日地	100	40.20%	49.8	49.8				-65.07%
913	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	乐山1箱式变电站配电变压器	400	44.00%	0	0				4.82%
914	法库	果子园	果园变1410红旗线	10kV红旗线81+	50	92.60%	0	0	2024年12月			11.13%
915	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干79左18右6右4左1	200	0.00%	0	0				100.00%
916	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑1变电站2变压器	500	37.92%	0	0				-1.17%
917	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑3变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
918	东陵	祝家变	祝高线	郝义线南石场分4右4柱上变压器	200	22.80%	0	0				95.81%
919	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号三期1箱变202间隔配电变压器	800	32.40%	0	0				35.02%
920	法库	宝山变	宝山变1004城南线	城建万科城1箱变102配电变压器间隔配电变压器	800	37.20%	422.4	422.4				63.73%
921	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线泡子沿北子05(泡子沿北台)	315	34.67%	0	0				7.88%
922	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线57左1变台	200	8.70%	162.6	162.6				51.83%
923	东陵	中马变	军影线	世高干58荧光粉分2左5三家子分7柱上变压器	100	24.20%	0	0				7.61%
924	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	保利大都会二期1箱式变电站1配电变压器	630	51.43%	0	0				62.61%
925	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	天诚大厦变电站2号配电变压器	800	30.60%	214.77	214.77				51.27%
926	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分013	100	48.00%	42	42				-0.79%
927	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡5组照明	200	24.75%	130.5	130.5				31.11%
928	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡11组照明	100	48.80%	41.2	41.2				11.13%
929	辽中	茨榆坨变	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线七北西台照明	100	143.40%	0	0	2022年12月			2.04%
930	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	苏北变374砂轮甲线砂轮甲线80左2	315	60.63%	0	0				1.58%
931	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干118左11	315	27.62%	0	0				-49.70%
932	皇姑	道义变	10kV道旺乙线15274线	道旺乙线15柱上变压器	200	29.00%	0	0				-10.59%
933	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分67右1变压器	200	35.60%	0	0				-27.48%
934	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左1	250	46.00%	0	0				5.97%
935	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线72右3变台	200	18.60%	0	0				93.58%
936	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线65	400	68.75%	0	0				1.70%
937	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线44右5	315	44.13%	0	0				-0.82%
938	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干丰田分8左2变压器	315	10.16%	0	0				-26.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
939	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路于28左1	315	26.98%	0	0				15.91%
940	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	新村干26	315	20.00%	220.5	220.5				-29.58%
941	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干31	400	85.50%	0	0	2023年8月			3.49%
942	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分3左9变压器	200	18.90%	0	0				-13.40%
943	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分11变压器	250	2.88%	0	0				35.62%
944	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线马头分44	100	73.80%	16.2	16.2				15.29%
945	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河线153	200	58.80%	62.4	62.4				69.77%
946	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干126右5	160	29.25%	0	0				-5.94%
947	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线107南刚分10	200	35.25%	109.5	109.5				1.16%
948	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线雪柳分7左2	250	51.60%	0	0				-7.17%
949	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分8左2公变	315	76.51%	0	0				25.81%
950	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	南区分24	200	52.40%	0	0				11.54%
951	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支12左1变台	200	100.00%	0	0	2022年12月			-1.56%
952	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线66左9	315	51.75%	0	0				-4.87%
953	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长木乙线方南干45+1公变	315	12.38%	244.5	244.5				-5.73%
954	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分20公变	320	69.06%	67	67				6.47%
955	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干54公变	315	25.08%	204.5	204.5				6.30%
956	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干95公变	315	23.49%	209.5	209.5				0.26%
957	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	前塔乙线太平分8右5+1柱上变压器	315	57.14%	0	0				5.55%
958	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右9公变	400	62.10%	0	0				11.29%
959	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线18左2	250	20.80%	0	0				5.72%
960	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分19左6之1柱上变压器	315	39.37%	0	0				1.55%
961	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	崇山变264凤凰甲线凤凰干6左1柱上变压器	315	30.16%	0	0				-0.05%
962	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干17+2公变	500	57.60%	0	0				7.88%
963	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干64右2右2	315	18.10%	0	0				0.23%
964	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	欧亚变262西江乙线西江干22+1左2柱上变压器	100	57.90%	0	0				-3.00%
965	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右2-1	315	34.10%	176.1	176.1				8.96%
966	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨梨分15左3	315	58.41%	99.5	99.5				20.12%
967	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干16之3	315	98.10%	0	0	2024年9月			3.62%
968	铁西	重工变	重工变10868城水线	城水线城水干31+1柱上变压器	315	31.11%	185.5	185.5				-3.46%
969	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分43变压器	315	43.94%	0	0				17.78%
970	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支13右5变压器	315	32.70%	0	0				-14.14%
971	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分119左9右2变压器	100	0.00%	0	0				-2247.68%
972	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	小西线大众干9	315	73.90%	50.7	50.7				19.81%
973	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分19柱上变压器	400	36.60%	0	0				-23.94%
974	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干54柱上变压器	200	127.50%	0	0	2024年12月			-15.50%
975	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干82柱上变压器	315	0.00%	0	0				-31.24%
976	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左3柱上变压器	315	76.51%	0	0				6.27%
977	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长江变466长黄甲线长黄干长北分29右2柱上变压器	315	37.14%	0	0				-5.03%
978	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变344军工甲线军工干17公变	315	45.08%	0	0				-10.21%
979	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线27	315	29.52%	190.5	190.5				9.96%
980	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支25柱上变压器	315	64.44%	0	0				24.51%
981	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分40变压器	200	96.40%	0	0	2022年12月			15.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
982	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠于甘官分36左11变压器	315	6.67%	262.5	262.5				-4.24%
983	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	重型2箱变2号变	630	25.90%	0	0				2.08%
984	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学2箱变2号变	500	18.00%	0	0				7.25%
985	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑2变电站1变压器	500	14.40%	378	378				-2.46%
986	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区3变电站1变压器	500	35.20%	274	274				5.73%
987	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	天缘逸居2变电站202变压器	630	35.87%	0	0				-0.52%
988	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡1箱变1号变	400	0.00%	0	0				0.00%
989	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙11箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
990	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园5箱变1号变	630	13.65%	0	0				1.10%
991	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园2箱变2号变	630	17.78%	0	0				-1.00%
992	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都1箱变1号变	630	22.54%	0	0				-1.07%
993	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	省军区第四干休所箱变1号变	630	13.21%	0	0				4.90%
994	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	民航住宅2箱变2变压器	630	42.22%	301	301				-3.22%
995	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	通达新村一次2主变	630	45.33%	281.4	281.4				4.76%
996	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城2箱变1	630	14.86%	0	0				-2.83%
997	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	金鹰小区2箱变2站内变压器	400	24.50%	0	0				5.07%
998	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区6变电站1变压器	500	23.60%	0	0				0.63%
999	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经3变电站一次1变压器柜1主变	500	40.80%	246	246				3.70%
1000	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区5变电站2变压器	630	16.25%	0	0				-0.23%
1001	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山3箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
1002	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区2变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-1.20%
1003	和平	展览变	展览变876二经乙线	2主变二经五里	630	57.52%	204.6	204.6				-2.72%
1004	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区2变电站202柜	630	19.05%	318.69	318.69				4.33%
1005	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	北二路1变电站201柜	500	0.00%	450	450				0.00%
1006	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区1变电站202	500	0.00%	433	433				0.00%
1007	沈河	大东变	大东变052城南甲线	盛龙箱变2变压器	500	19.84%	0	0				-5.80%
1008	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	南七中路小区变电站201柜	315	35.24%	172.5	172.5				1.48%
1009	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	兴龙苑变电站201	500	0.00%	0	0				-373.56%
1010	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	铁亚1箱变1	500	54.40%	0	0				-0.72%
1011	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭3箱变1变	630	16.19%	0	0				21.65%
1012	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑5#	630	46.48%	0	0				-0.56%
1013	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	1主变河北	400	81.60%	0	0	2022年12月			-1.01%
1014	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	中远颐和二期2箱变1	630	31.11%	0	0				0.48%
1015	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	中远颐和二期2箱变2	630	31.43%	0	0				11.96%
1016	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭12箱变2变	500	0.00%	0	0				0.00%
1017	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	山河里变电站1变压器	400	62.80%	0	0				4.80%
1018	沈河	青年变	青年变350青大线	雅都苑箱变2变压器	630	19.05%	0	0				0.25%
1019	铁西	亚明变	亚明变20142雾虹甲线	克俭小区18变电站201	630	37.14%	333	333				-1.38%
1020	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	瑞盛2变电站1变压器	630	45.33%	281.4	281.4				3.65%
1021	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街6变电站201	400	0.00%	0	0				0.00%
1022	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱都国际B座变电站202柜	500	64.96%	0	0				21.97%
1023	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际5号变电站1号变压器	630	15.56%	0	0				0.24%
1024	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	鹏程小区2变电站1变压器	800	70.80%	153.6	153.6				1.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1025	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众干9箱变1变压器	630	21.08%	434.2	434.2				-2.97%
1026	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	天星西箱变2变压器	630	30.48%	375	375				-0.50%
1027	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	西滨河2箱变1变压器	400	49.50%	0	0				2.74%
1028	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期11主变	630	24.38%	0	0				-7.26%
1029	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	97中学住宅箱变1变压器	630	13.33%	483	483				2.96%
1030	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	百合花园住宅小区变电站202	630	42.86%	297	297				-1.27%
1031	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港2号变电站1号变压器	630	34.29%	0	0				1.71%
1032	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期4箱变1变	630	19.05%	447	447				-1.79%
1033	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	富强6箱变2变压器	630	25.71%	0	0				3.81%
1034	大东	沈海变	沈海变80382丽城线	东方丽城4箱变2变压器	630	18.29%	0	0				-1.86%
1035	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天1箱变2变压器	630	55.62%	0	0				3.57%
1036	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品11变电站1变压器	500	21.12%	344.4	344.4				-0.49%
1037	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典1号变电站1变压器	500	8.00%	0	0				-21.22%
1038	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城5号变电站2号变压器	630	23.17%	0	0				2.10%
1039	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	富民公务员箱变1变压器	630	26.35%	0	0				-0.08%
1040	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城1号变电站1号变压器	500	18.80%	0	0				-0.18%
1041	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	长青园箱变1变压器	400	38.80%	204.8	204.8				0.71%
1042	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区1变电站	630	38.73%	0	0				8.17%
1043	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情2变电站202柜	630	15.24%	0	0				-1.89%
1044	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园5变电站202	500	38.00%	260	260				-0.94%
1045	沈河	青年变	青年变350青大线	金联箱变1变压器	500	7.04%	0	0				-8.34%
1046	沈河	青年变	青年变352青东线	风雨坛1箱变1变压器	400	32.70%	0	0				-1.38%
1047	沈河	青年变	青年变352青东线	风雨坛2箱变1变压器	400	52.40%	0	0				4.31%
1048	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁3201	630	22.86%	423	423				-35.36%
1049	铁西	亚明变	亚明变20142霓虹甲线	克俭小区15变电站201	630	11.11%	497	497				0.26%
1050	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城15箱变2变压器	630	59.43%	0	0				13.96%
1051	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期5箱变1变	630	16.83%	0	0				5.85%
1052	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	南十二路小区2变电站202	400	64.40%	102.4	102.4				-0.46%
1053	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工街10变电站201	400	30.40%	238.4	238.4				5.00%
1054	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	132中学箱变1号变	400	42.60%	0	0				10.92%
1055	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居1变电站202	630	16.83%	0	0				1.63%
1056	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居二期1变电站201	500	16.64%	0	0				6.62%
1057	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众干6箱变1变	400	23.20%	267.2	267.2				0.63%
1058	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻2箱变1变压器	500	66.40%	118	118				-0.64%
1059	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	玉环华苑2箱变2	630	17.52%	0	0				-28.59%
1060	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区2变电站1变压器	630	41.27%	307	307				1.32%
1061	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	博润文仕变电站201	400	48.00%	6.93	6.93				-2.45%
1062	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期5箱变1变	630	22.10%	0	0				-1.92%
1063	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰12箱变1号变	630	28.19%	0	0				-1.01%
1064	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	南关变电站1变压器	1000	65.60%	0	0				3.40%
1065	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色4号变电站1号变压器	400	74.25%	0	0				-0.42%
1066	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条湖4箱变1	500	96.40%	0	0	2022年12月			7.81%
1067	新民	新民变	新民变30162营东线	光明小区1变电站1变压器	630	12.38%	0	0				5.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1068	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居3变电站	630	43.81%	291	291				-1.68%
1069	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	李英分5右04	315	27.30%	0	0				1.15%
1070	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡敖司牛胜军养殖公变台	200	8.10%	163.8	163.8				0.00%
1071	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线张家分16	50	76.50%	6.75	6.75				7.18%
1072	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象4变电站2变压器	630	19.68%	0	0				3.98%
1073	于洪	得胜变	得胜变95446	香堤北苑1变电站2变压器	630	46.73%	272.6	272.6				-1.22%
1074	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线腰荒地中台	100	78.00%	0	0				6.21%
1075	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号3箱变2变压器	500	36.00%	0	0				-2.77%
1076	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分68右5变台	400	28.20%	0	0				27.46%
1077	浑南	营盘	营盘变088营亿线	亿丰南奥3变电站1变压器	800	57.75%	0	0				12.94%
1078	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	巴黎泉乡1变电站2变压器	500	15.36%	373.2	373.2				30.65%
1079	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑3箱式变电站1配电变压器	800	46.50%	0	0				42.75%
1080	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊19号变电站1变压器	630	31.75%	0	0				26.60%
1081	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	兰庭园3变电站1变压器	630	17.90%	0	0				-0.91%
1082	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	新蒲家园1变电站1变压器	400	26.00%	256	256				28.25%
1083	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园4号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	28.89%	0	0				61.47%
1084	东陵	祝家变	祝高线	郝义线电业分6左12柱上变压器	200	12.60%	0	0				63.57%
1085	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干皂角树分29左17变台	200	19.80%	140.4	140.4				4.45%
1086	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔8变电站1变压器	630	1.14%	559.8	559.8				11.90%
1087	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村3组照明	50	61.20%	14.4	14.4				7.89%
1088	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园2号小区变电站2变压器	630	22.48%	0	0				5.77%
1089	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分10变台	200	27.75%	0	0				9.04%
1090	东陵	孤家子	营城子甲线	居亿园1箱变1变压器	630	14.29%	0	0				-0.17%
1091	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高于54左分02柱上变压器	100	64.00%	0	0				-0.04%
1092	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华南2分支007	100	92.00%	0	0	2024年6月			-4.19%
1093	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分1箱变配电变压器	630	31.75%	0	0				0.00%
1094	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语七期1箱式变电站2配电变压器	630	34.60%	349	349				7.62%
1095	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓4变电站1变压器	630	15.24%	0	0				-2.22%
1096	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干联通支20柱上变压器	200	32.10%	0	0				-49.32%
1097	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支32+1变台	200	13.80%	0	0				40.94%
1098	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	31421部队小区变电站202配电变压器	800	26.70%	0	0				88.32%
1099	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	YHG_沈阳世中塑胶有限公司	315	46.48%	0	0				25.42%
1100	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	景星C土建箱变201	630	35.81%	341.4	341.4				1.73%
1101	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线122右6变台	100	70.80%	19.2	19.2				6.24%
1102	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村六组照明	100	56.00%	34	34				11.76%
1103	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村7配电室202配电变压器	1000	0.00%	0	0				0.00%
1104	于洪	兰台变	兰张线	兰台小镇变电站1变压器	630	64.76%	159	159				0.86%
1105	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	工厂分21	200	54.30%	0	0				26.88%
1106	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线石狮子分52变台	400	12.00%	0	0				-4.92%
1107	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村Z3地块1变电站201间隔配电变压器	800	40.50%	0	0				1.80%
1108	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马龙村综合一台(微)	200	4.50%	69.28	69.28				100.00%
1109	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右18右7柱上变压器	200	24.90%	0	0				-141.71%
1110	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	大棚台2	50	39.00%	25.5	25.5				-76.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1111	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线三家子台分支线002	80	76.50%	0	0				14.41%
1112	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平干南王岗分双山子支29左5变台	200	51.30%	77.4	77.4				10.31%
1113	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线84变台	200	23.85%	132.3	132.3				7.01%
1114	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑4号箱变1变压器配电变压器	400	27.38%	0	0				8.91%
1115	于洪	曹家变	曹翟线	富海茗乔1站房2变压器	630	26.03%	0	0				2.78%
1116	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分52右5变台	200	14.40%	151.2	151.2				3.00%
1117	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐2小区箱变1变压器	630	72.70%	109	109				-2.28%
1118	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线前尖山南2台照明	630	16.71%	461.7	461.7				17.28%
1119	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区1变电站201变压器	800	19.13%	567	567				-2.31%
1120	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团3土建变配电变压器1公变	500	24.00%	0	0				0.69%
1121	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期1号变电站1号变压器	630	13.65%	0	0				1.80%
1122	沈北	道义变	道义变15259道义线	天顺家园三考核表	315	57.78%	0	0				6.71%
1123	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分11左1+1	250	49.28%	0	0				-1.60%
1124	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分33+1右10	400	33.30%	226.8	226.8				100.00%
1125	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	玖熙墅1变电站1间隔101配电变压器	630	31.43%	0	0				40.83%
1126	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	龙湖港澜山三期1局维变电站201配电变压器	630	3.81%	0	0				100.00%
1127	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线97左3变台	400	65.75%	0	0				12.34%
1128	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干79左13	200	12.00%	0	0				3.88%
1129	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华南公馆小区箱式变电站2配电变压器	630	25.08%	0	0				52.54%
1130	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区2变电站1变压器	630	28.25%	0	0				27.42%
1131	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分49	100	81.40%	8.6	8.6	2023年4月			7.64%
1132	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村二六队台	100	46.60%	43.4	43.4				6.50%
1133	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭二期箱式变电站2配电变压器	315	16.76%	0	0				0.26%
1134	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区13变电站1变压器	400	29.20%	0	0				33.13%
1135	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区4变电站1变压器	500	47.36%	213.2	213.2				2.74%
1136	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御5箱式变电站1配电变压器	800	39.60%	0	0				25.51%
1137	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	小荒地北台	200	24.90%	130.2	130.2				100.00%
1138	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园4号变电站201配电变压器	630	18.79%	0	0				1.51%
1139	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾12号变电站202配电变压器	500	37.92%	0	0				3.19%
1140	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期5号变电站2号配电变压器	630	8.38%	514.2	514.2				82.01%
1141	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干腰东井分38台区	100	25.20%	64.8	64.8				-9.04%
1142	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子干孙窝堡分28左8变台	200	16.20%	147.6	147.6				5.76%
1143	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子干五家子分16左7变台	200	35.05%	109.9	109.9				3.46%
1144	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干联络分9右支0+1左T1	80	28.50%	49.2	49.2				51.74%
1145	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家村朱四家子	200	118.20%	0	0	2022年12月			8.30%
1146	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线大马卜分149	100	47.55%	0	0				3.88%
1147	法库	包家屯	包家线	10kV包家线郝家堡支14	400	33.00%	0	0				2.15%
1148	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼4变电站2变压器	630	28.57%	0	0				2.08%
1149	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园3变电站1变压器	630	22.54%	425	425				3.74%
1150	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典3变电站1变压器	630	19.30%	0	0				0.32%
1151	开发	张士变	张士变55898张工乙线	白领双星小区1变电站2变压器	630	17.14%	0	0				-5.01%
1152	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	夏语园4变电站1变压器	400	22.88%	0	0				2.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1153	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程A区91变配电变压器	400	41.60%	193.6	193.6				0.57%
1154	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家二期B段2间隔1配电变压器	800	29.63%	0	0				16.36%
1155	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干197右3	400	48.60%	165.6	165.6				10.18%
1156	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅1变电站201间隔配电变压器	400	14.50%	0	0				9.18%
1157	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚4变电站1变压器	630	13.97%	0	0				6.56%
1158	新民	新民变	新民变30158中学线	五金紫祥园2变电站1变压器	630	23.81%	0	0				16.07%
1159	新民	新民变	新民变30158中学线	五金紫祥园2变电站2变压器	630	28.57%	0	0				17.29%
1160	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期1变电站1号配电变压器	630	33.10%	358.5	358.5				2.05%
1161	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	YHG_(金山小区)三期箱式变电站1号配电变压器	500	10.08%	0	0				-0.85%
1162	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分10左9左1变台	400	8.50%	326	326				100.00%
1163	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线榆树坨分15	200	85.40%	0	0	2024年6月			8.19%
1164	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区2号变电站2变压器	630	15.87%	0	0				-7.79%
1165	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城1号变电站1变压器	630	15.56%	0	0				1.81%
1166	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园4变电站201变压器	400	17.60%	0	0				0.42%
1167	东陵	水家变	水阳甲线	牛相住宅楼分25左3柱上变压器	200	41.40%	0	0				100.00%
1168	东陵	祝家变	祝高线	郝义线159柱上变压器	200	5.80%	0	0				6.05%
1169	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑1箱变2变压器	630	22.86%	0	0				6.78%
1170	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变048中寺线中寺线61(马刚B台)	315	46.67%	136.5	136.5				5.74%
1171	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线松树支32(松树A台)	50	102.00%	0	0	2022年12月			15.38%
1172	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老山头分118	50	60.30%	14.85	14.85				3.78%
1173	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期1箱式变电站1配电变压器	315	26.29%	0	0				-1.96%
1174	东陵	水家变	水古线	水家变776水古线水古干水家分04左支04柱上变压器	100	80.00%	0	0	2024年9月			5.69%
1175	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左2右2变压器	400	45.60%	0	0				42.74%
1176	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期2202间隔配电变压器	630	32.25%	0	0				83.40%
1177	辽中	金山变	金山变45542金庄线	皮家堡北台1照明	200	15.60%	148.8	148.8				-3.65%
1178	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白西大棚	50	128.20%	0	0	2022年12月			17.35%
1179	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线095	200	126.30%	0	0	2023年2月			8.58%
1180	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线火石支33	100	94.50%	0	0	2023年2月			10.54%
1181	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线前山支17	100	66.50%	0	0				9.74%
1182	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线烟草箱变分粮食小区支1	630	73.02%	0	0				4.35%
1183	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯乙线含屯干包道分36左1柱上变压器	100	12.90%	0	0				20.80%
1184	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区3变电站1变压器	630	30.10%	0	0				3.37%
1185	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房养殖三台	200	6.60%	166.8	166.8				100.00%
1186	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线大王西台分支线002	100	72.30%	17.7	17.7				9.83%
1187	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡2变电站2变压器	630	33.02%	0	0				2.51%
1188	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	龙湖渔义A2地块2变电站2变压器配电变压器	630	37.14%	0	0				12.80%
1189	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	江户雅致公寓变电站1号配电变压器	500	49.28%	0	0				-12.44%
1190	法库	果子园	果蕴线	锦绣蓝湾D区西箱变1配电变压器	630	25.71%	0	0				12.58%
1191	沈河	文艺变	文艺变986文好线	嘉里中心1配电室1变压器	800	13.50%	612	612				100.00%
1192	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期2箱式变电站1配电变压器	800	29.25%	0	0				15.97%
1193	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	沈阳军盈房地产开发有限公司1.1箱变201配电变压器	630	72.89%	0	0				5.31%
1194	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园4箱变201配电变压器	630	15.95%	0	0				3.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1195	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线27+1左6变台	400	4.50%	0	0				14.97%
1196	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾8号变电站202配电变压器	500	30.40%	0	0				0.11%
1197	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	金荷苑小区变电站201间隔配电变压器	400	47.25%	0	0				10.06%
1198	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干103左6+1左4	315	19.17%	223.1	223.1				-7.53%
1199	和平	方型变	方型变438方文乙线	方文乙B-1变压器	400	73.50%	66	66				5.85%
1200	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干37	400	37.25%	0	0				-13.86%
1201	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	余粮村路边台	250	39.52%	126.2	126.2				-5.87%
1202	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分13右1右1柱上变压器	400	81.00%	0	0	2025年2月			0.80%
1203	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家分乡直支007	200	81.15%	0	0	2025年2月			12.22%
1204	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景6箱变1变压器	250	22.08%	169.8	169.8				-1.79%
1205	皇姑	长江变	468长黄乙线	黄河乙线大舍T1之1柱上变压器	315	52.95%	0	0				-0.37%
1206	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳颐景园1变电站1配电变压器	630	16.67%	0	0				5.26%
1207	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳颐景园2变电站1配电变压器	630	13.02%	0	0				6.07%
1208	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分44+1左1	400	31.20%	0	0				12.25%
1209	浑南	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里5号变电站201配电变压器	800	29.63%	0	0				4.64%
1210	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右10左5	400	20.85%	276.6	276.6				94.68%
1211	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	二十四城小区4变电站1变压器	630	43.17%	0	0				10.33%
1212	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	采煤沉陷区1变电站1号变压器	630	13.97%	300	300				0.09%
1213	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线大冯干线145	200	29.60%	120.8	120.8				16.35%
1214	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居二期1变电站201	630	65.71%	0	0				4.97%
1215	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南干109左7右8	200	18.30%	143.4	143.4				-4.02%
1216	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支37+1	200	66.60%	46.8	46.8				23.26%
1217	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城学园内2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	20.70%	554.4	554.4				69.22%
1218	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线戈三分鲍岗支04	200	17.70%	144.6	144.6				5.01%
1219	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	永丰T06	200	2.60%	0	0				-13.03%
1220	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干108左1左3	400	43.50%	186	186				7.48%
1221	浑南	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里3号变电站202配电变压器	630	22.54%	0	0				-1.52%
1222	沈北	大志变	大志变70564志西线	新鑫鸣阳建材经销处	200	18.50%	0	0				37.16%
1223	沈北	清依变	清依线	清依线后屯分44(前屯A台)	50	38.40%	0	0				-4.81%
1224	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景8站房2变压器	630	20.06%	0	0				6.19%
1225	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分57+1右1	200	51.00%	0	0				100.00%
1226	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线330左4变台	100	59.60%	0	0				-17.06%
1227	于洪	曹家变	曹家变	曹家变668曹漠线漠家村灯	315	42.86%	148.5	148.5				2.35%
1228	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左16	100	0.00%	90	90				2.01%
1229	东陵	中马变	疗养线	宴山1.1期箱变202配电变压器	630	8.13%	515.8	515.8				20.72%
1230	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园9箱变(单)	630	25.90%	0	0				-0.80%
1231	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区2变电站202变压器	630	13.65%	0	0				-5.48%
1232	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路干56左1加1	400	23.40%	0	0				1.04%
1233	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号一期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
1234	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居2号变电站1变压器	630	22.86%	0	0				0.96%
1235	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	假日风景泊寓小区箱式变电站1配电变压器	400	16.00%	296	296				6.48%
1236	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔储备局2变压器	630	52.76%	0	0				-0.15%
1237	于洪	得胜变	得化线95476	美域天成一期2站房1变压器	630	25.40%	407	407				12.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1238	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线后岗大棚	200	12.70%	119	119				-25.37%
1239	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线于台大棚	100	87.40%	2.6	2.6	2024年9月			0.47%
1240	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城6变电站-1	630	32.51%	0	0				1.45%
1241	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团南分02	200	33.45%	0	0				22.75%
1242	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线孙家沟台	20	54.00%	0	0				16.28%
1243	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53左34左2	200	0.00%	0	0				0.00%
1244	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期3变电站1变压器	800	9.00%	648	648				13.55%
1245	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期3站房2变压器	630	36.32%	338.2	338.2				1.67%
1246	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线沈双分45右16	200	31.60%	0	0				29.64%
1247	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄华线	黄华线68左5变台	80	58.25%	0	0				4.92%
1248	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线元江街7变电站配电变压器	400	13.80%	0	0				0.00%
1249	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树三期2号变电站2号配电变压器	400	13.20%	0	0				56.13%
1250	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区一期1局维变电站202配电变压器	800	9.38%	0	0				0.00%
1251	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	雷凯尼绅1变电站1变压器	500	15.36%	0	0				-2.28%
1252	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	博驰春天小区1变电站2变压器	630	41.14%	307.8	307.8				1.17%
1253	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园1变电站1变压器	630	36.51%	337	337				4.27%
1254	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分171	100	48.00%	0	0				13.57%
1255	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	信合住宅变电站1变压器	400	15.20%	0	0				2.72%
1256	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期3变电站1主变	500	26.00%	0	0				-0.15%
1257	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸二期6箱式变电站配电变压器	630	34.29%	0	0				1.12%
1258	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分22左7变台	100	46.50%	43.5	43.5				2.19%
1259	新民	大红旗	大红旗变508九天线	大红旗变508九天线九天干水库分排水支前坨支15右1变台	50	142.60%	0	0	2022年12月			5.89%
1260	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分88	100	104.20%	0	0	2022年12月			-0.59%
1261	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	农牧局综合楼(2021微)	200	20.03%	0	0				0.54%
1262	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙	胡台干法赖分前沙支19+1右1变压器	200	50.00%	0	0				17.77%
1263	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区3箱变2变压器	630	14.29%	477	477				99.74%
1264	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲九期小区2变电站2变压器	630	39.37%	0	0				5.91%
1265	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	辽宁东冉房屋开发有限责任公司	315	0.00%	0	0				6.78%
1266	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南甲线长南干黄金分3+2公变	315	29.33%	0	0				13.27%
1267	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期1变电站1变压器	500	38.00%	0	0				10.80%
1268	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河干铸造分20能效柱上变压器	400	10.80%	0	0				100.00%
1269	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊9号变电站2变压器	500	36.40%	0	0				3.95%
1270	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分韩三支29左1变台	200	29.00%	0	0				-34.40%
1271	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分23左1柱上变压器	315	29.21%	0	0				0.50%
1272	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分8左7变台	400	19.60%	0	0				20.83%
1273	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府1局维变电站202间隔配电变压器	500	40.64%	0	0				0.00%
1274	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星星寓1号变电站202间隔配电变压器	800	23.25%	0	0				0.00%
1275	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府3局维变电站202间隔配电变压器	500	34.88%	0	0				0.00%
1276	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分19+1柱上变压器	315	46.03%	0	0				0.50%
1277	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支艳波分支11变压器	100	47.40%	42.6	42.6				5.66%
1278	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区8变电站2变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-0.38%
1279	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区12变电站2变压器	630	26.35%	401	401				8.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1280	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干新民分36右支4柱上变压器-一站式	80	21.00%	0	0				45.21%
1281	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰10照明	200	37.30%	105.4	105.4				6.70%
1282	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	茉莉公馆8号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	630	19.68%	0	0				94.75%
1283	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境1变电站2配电变压器	800	0.00%	720	720				-47.25%
1284	法库	秀水变	秀水变	10kV秀登线巴东支07	160	83.13%	0	0	2025年2月			19.72%
1285	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村一组照明	100	30.60%	59.4	59.4				-6.00%
1286	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线22左4	250	53.12%	0	0				-20.70%
1287	于洪	曹家变	曹家变	新鼎花园小区2变电站2配电变压器	630	40.32%	0	0				67.20%
1288	于洪	大潘变	大潘变	小微大潘市场1台区	200	76.50%	27	27				23.35%
1289	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右6右4柱上变压器	315	26.67%	0	0				-7.28%
1290	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹天玺二期2箱式变电站2配电变压器	800	1.20%	0	0				100.00%
1291	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	场馆线81右1	200	13.50%	153	153				100.00%
1292	苏家屯	前显变	前显变51272前河乙线	华润幸福里3号变电站202	630	36.51%	0	0				9.00%
1293	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭1配电室2变压器	800	27.00%	0	0				1.95%
1294	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干房身分1屯井支8左支5-一站式变压器	200	26.40%	127.2	127.2				51.78%
1295	大东	粮仓变	粮仓变65568和膝乙线	机场供3箱变1变压器	630	27.30%	0	0				35.63%
1296	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡二期3号变电站2号配电变压器	630	37.78%	0	0				46.05%
1297	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	星樾时代2号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	12.06%	491	491				100.00%
1298	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅21变电站1变压器	400	33.60%	0	0				-0.23%
1299	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分耀洞支55左2变台	200	85.80%	0	0	2022年12月			37.61%
1300	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	二台子东南台	200	30.00%	120	120				3.65%
1301	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线前鸭房五组照明	200	26.60%	126.8	126.8				0.21%
1302	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分砖厂支水利支3	160	31.50%	93.6	93.6				5.57%
1303	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉棚菜	100	75.60%	14.4	14.4				41.54%
1304	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋3箱变1配电变压器	630	48.57%	0	0				5.07%
1305	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分65右1	100	0.00%	90	90				0.00%
1306	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分67右1	100	0.00%	90	90				0.00%
1307	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10KV孟桃线王家机井分3	50	14.40%	0	0				12.70%
1308	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线11右1变台	315	101.71%	0	0	2022年12月			36.33%
1309	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下2号3主变	1000	18.60%	0	0				0.87%
1310	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干5右3柱上变压器	315	22.54%	0	0				2.30%
1311	浑南	安顺变	安顺变184安智线	首创光和城四期2号配电室1号变压器	500	48.80%	0	0				7.47%
1312	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象4变电站1变压器	500	33.20%	0	0				3.27%
1313	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干111变台	100	79.80%	0	0				9.39%
1314	东陵	花山变	花山变	碧桂园12箱变2变压器	630	13.65%	481	481				0.34%
1315	法库	新依变	新依变	10KV依草线草村水利分二支排水站几东水甲8	315	10.29%	251.1	251.1				-0.87%
1316	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	航辽变083双山线付家屯西台照明	200	81.30%	17.4	17.4	2024年9月			6.93%
1317	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线前韩分支线001	200	47.25%	0	0				15.85%
1318	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区1变电站1变压器	500	24.72%	0	0				43.14%
1319	浑南	新南变	新南044新盈线	华发德仁里3号变电站1号配电变压器	630	19.37%	381.04	381.04				65.25%
1320	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区5变电站201配电变压器	630	8.89%	0	0				100.00%
1321	沈北	道义变	道义变15291道工线	华海蓝境1.2期1箱变201配电变压器	800	40.13%	0	0				6.77%
1322	和平	文艺变	文艺变950文金线	宝新公馆2变电站202配电变压器	800	6.38%	669	669				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1323	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于4左8	200	37.05%	105.9	105.9				-34.07%
1324	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵4队台	200	15.60%	148.8	148.8				-11.84%
1325	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期4号变电站202间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				-1.65%
1326	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线杜屯分41右4右14右1变台	400	0.85%	356.6	356.6				100.00%
1327	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园12箱变1变压器	630	24.44%	413	413				-4.22%
1328	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	能源考核	100	69.30%	0	0				3.00%
1329	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	县社小区住宅6栋楼	200	104.00%	0	0	2022年12月			-3.49%
1330	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家三组照明	50	88.50%	0.75	0.75	2024年6月			-1.48%
1331	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十三号变电站202配电变压器	800	33.00%	0	0				0.67%
1332	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分15变台	400	54.00%	0	0				5.86%
1333	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线108左9变台	100	54.90%	35.1	35.1				4.05%
1334	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分八家子支25变台	200	14.25%	0	0				0.89%
1335	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯乙线含屯干包道分28右2右2柱上变压器	50	16.80%	0	0				38.01%
1336	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园30号小区变电站202配电变压器	800	34.50%	0	0				6.77%
1337	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干201变台	400	24.23%	0	0				9.03%
1338	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线金牛分10变台	200	69.60%	40.8	40.8				11.77%
1339	皇姑	广源变	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆2箱式变电站2配电变压器	800	9.90%	0	0				100.00%
1340	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦3号变电站1变压器	800	13.13%	0	0				28.82%
1341	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	侯家村内	200	24.00%	0	0				19.06%
1342	于洪	家俱变	偏锦线	水木年华1变电站2变压器	630	20.06%	0	0				19.79%
1343	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期1变电站1变压器	800	26.70%	506.4	506.4				-0.39%
1344	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫金花4箱式变电站1配电变压器	500	65.40%	0	0				12.97%
1345	东陵	上佰变	新生线	新生线汪家分17+1柱上变压器	200	0.00%	0	0				-320.70%
1346	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	钢花小区2变压器	500	34.88%	0	0				2.42%
1347	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干太平分16左3变台	200	43.95%	0	0				-10.52%
1348	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城四期小区3变电站2配电变压器	800	21.30%	0	0				48.11%
1349	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐于50+1左1	400	8.40%	300	300				46.63%
1350	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军17左1号箱变201间隔配电变压器	400	27.60%	0	0				62.91%
1351	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线31	400	50.25%	159	159				2.71%
1352	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分14左6变压器	100	54.60%	0	0				4.63%
1353	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	荣盛城一期6小区箱式变电站2配电变压器	630	8.25%	515	515				0.00%
1354	铁西	启工变	启工变10774建园线	恒润*御林湾2箱变201	400	41.00%	0	0				-1.24%
1355	辽中	六间房	六间房变1128化家线	老窝棚村3机井	100	43.60%	0	0				14.79%
1356	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井1台	100	72.80%	17.2	17.2				0.95%
1357	于洪	兰台变	兰汇线	小微沙岭24号台	200	88.80%	2.4	2.4	2024年10月			40.62%
1358	沈北	农高变	农丰线	沈阳翔凤房地产(集团)有限公司3箱变202配电变压器	630	9.52%	0	0				-0.68%
1359	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村17机井	100	60.40%	0	0				-15.25%
1360	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干65左分12左支5加1左分支13左T1变压器	50	69.60%	0	0				-1.27%
1361	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	富兴经典2期3变电站202间隔配电变压器	630	28.57%	0	0				81.64%
1362	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	法哈牛变606荒山线荒山线223变台	160	27.19%	0	0				2.96%
1363	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支46右21变台	50	82.40%	0	0	2024年6月			7.45%
1364	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	金墅花园4箱变2变压器	630	19.37%	0	0				0.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1365	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线125右44右6	250	20.32%	0	0				10.65%
1366	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房申支019	80	84.75%	0	0	2024年6月			14.27%
1367	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛七组支005	100	65.70%	0	0				5.54%
1368	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井子4组照明	100	125.20%	0	0	2022年12月			9.98%
1369	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线新兴花园1	80	40.50%	0	0				3.70%
1370	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分70右1变台	200	16.50%	0	0				39.14%
1371	沈北	孝信变	孝场甲线	徽商大厦小区1局维变电站201配电变压器	800	4.50%	0	0				100.00%
1372	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	半山麓2箱变2变压器	630	30.48%	0	0				44.28%
1373	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区1变电站2变压器	800	32.63%	0	0				3.01%
1374	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线双庙分10左2变台	200	39.00%	102	102				100.00%
1375	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	长江街1箱式变电站配电变压器	400	18.00%	0	0				8.87%
1376	皇姑	红卫变	红卫变374荣光线	旭辉铂悦公望小区1变电站1配电变压器	800	10.20%	0	0				0.00%
1377	法库	果子园	果蕴线	铂金公馆二号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0				4.09%
1378	康平	中心变	中心变2604镇一线	德园小区3箱式变电站201间隔配电变压器	630	11.17%	162.81	162.81				100.00%
1379	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线144右5变台	200	41.85%	96.3	96.3				10.76%
1380	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分2左4变台	200	34.20%	0	0				10.18%
1381	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支小蛇东几2	200	18.60%	0	0				47.42%
1382	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	佳境天城1变电站2变压器	630	32.00%	0	0				1.22%
1383	沈北	新城子	新城线	YHG_沈阳坤成房地产开发有限公司箱变1号变压器	400	88.50%	0	0	2024年6月			4.86%
1384	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线46左5	200	27.90%	0	0				42.01%
1385	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务-沈阳春城气体有限公司	200	69.00%	0	0				74.59%
1386	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	卫东乙线卫东干松北分16右7柱上变压器	400	33.30%	0	0				-6.91%
1387	浑南	白塔变	白塔变952四库线	新榆公馆3号变电站2号变压器	500	13.44%	0	0				-7.02%
1388	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛变034吴家线西地小区	30	99.50%	0	0	2024年7月			2.81%
1389	东陵	孙家寨	孙香线	万科新里程地下变电站3202配电变压器	630	19.05%	0	0				4.71%
1390	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区13箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
1391	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际1变电站2柜	630	30.16%	0	0				-0.52%
1392	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	一站式服务-沈阳市沈北新区华州种置农民专业合作社	100	10.80%	79.2	79.2				96.75%
1393	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区2变电站2变压器	630	5.71%	0	0				23.87%
1394	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都二期1201配电变压器	630	32.00%	0	0				3.08%
1395	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立于148左10	200	26.50%	0	0				-7.16%
1396	和平	方型变	方型变442方青甲线	云集3配电变压器	400	58.50%	0	0				52.06%
1397	东陵	李相变	李班线	李相变646李班线李班干下泉分25右3柱上变压器	315	32.76%	0	0				-0.50%
1398	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜于124左15右7	200	14.40%	151.2	151.2				12.74%
1399	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚书府2箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.27%	458.2	458.2				1.01%
1400	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线116左3变台	400	21.00%	276	276				100.00%
1401	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园3变电站2变压器	630	26.35%	401	401				45.10%
1402	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	沙河村内3号台	200	42.60%	94.8	94.8				19.78%
1403	法库	新依变	依三线	10kV依三线三家子北分02	100	40.40%	0	0				3.59%
1404	苏家屯	佟沟变	佟沟变61762佟王线	陈相变430小卜线小卜线055	315	23.17%	210.5	210.5				-0.07%
1405	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分65左4	200	35.70%	0	0				17.91%
1406	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分48柱上变压器	315	67.81%	0	0				40.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1407	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	融创融公馆4箱式变电站1配电变压器	800	18.60%	0	0				54.72%
1408	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干137右1右2	200	67.50%	0	0				7.56%
1409	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干113右1	200	7.80%	0	0				77.38%
1410	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房分114	200	19.13%	0	0				15.96%
1411	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分096	200	16.65%	146.7	146.7				7.41%
1412	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红五分支线030	200	16.95%	0	0				13.10%
1413	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线小塔子分42	400	23.85%	56.43	56.43				4.12%
1414	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂4号变电站201间隔(前鼎线)配电变压器	630	28.89%	0	0				66.04%
1415	东陵	汪家变	汪白甲线	上佰变301汪家甲线汪家甲干三家子分38柱上变压器	200	18.15%	0	0				-8.99%
1416	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维1变202配电变压器	800	23.40%	0	0				45.41%
1417	新民	大红旗变	大红旗变505长沙线	长沙线排水分下洼子支24变台	200	13.70%	152.6	152.6				4.39%
1418	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	马贝小区3箱变3变压器	630	24.76%	0	0				36.65%
1419	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左+2柱上变压器	315	8.57%	0	0				-32.56%
1420	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	城建乾元1箱变1变压器	630	12.70%	0	0				-16.78%
1421	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居3箱变2变压器	630	117.71%	0	0	2022年12月			19.92%
1422	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗干55右1变台	200	69.30%	0	0				14.16%
1423	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期3局维箱变202间隔配电变压器	630	107.05%	0	0	2024年9月			15.25%
1424	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期2局维箱变201间隔配电变压器	800	24.00%	0	0				4.79%
1425	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	中粮锦云二期2小区变电站202变压器	800	11.10%	0	0				100.00%
1426	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	双台分19左1	200	14.10%	0	0				100.00%
1427	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	达连村A2台区	315	14.86%	236.7	236.7				23.83%
1428	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线北王岗分63右1变台	200	11.70%	156.6	156.6				100.00%
1429	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区8变电站1变压器	315	39.37%	0	0				-5.01%
1430	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	居易青年城四期5变电站2变压器	630	19.81%	0	0				-0.26%
1431	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光5箱式变电站配电变压器	630	22.48%	0	0				6.17%
1432	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线商贸楼支线003	200	77.40%	25.2	25.2				4.24%
1433	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区4变电站1变压器	800	21.38%	0	0				1.16%
1434	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居4箱变1变压器	800	49.13%	0	0				20.18%
1435	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	于洪于水泵分2—2	315	66.35%	74.5	74.5				-0.79%
1436	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线终平分12左12变台	400	25.50%	0	0				100.00%
1437	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹金科繁梦里一期2小区箱式变电站1配电变压器	800	10.80%	0	0				91.68%
1438	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺干65柱上变压器	400	28.50%	0	0				2.70%
1439	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	团山子线三眼井大棚分支005	50	23.70%	0	0				4.02%
1440	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光10箱式变电站配电变压器	630	19.52%	0	0				2.44%
1441	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	文萃甲线8左7变压器	400	3.60%	0	0				-17.23%
1442	和平	三好变	三好变176郎家线	汇景一区2变电站2主变	500	20.40%	348	348				0.61%
1443	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	新食分2	200	66.60%	0	0				86.33%
1444	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62左4+1左7	200	31.20%	117.6	117.6				95.63%
1445	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房二组照明	200	52.00%	76	76				5.94%
1446	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区6变电站1变压器	630	34.67%	348.6	348.6				6.13%
1447	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华山甲线华山干7右3柱上变压器	400	12.00%	0	0				91.29%
1448	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和大三期2箱变202配电变压器	630	18.41%	451	451				94.83%
1449	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港3号变电站2号变压器	630	25.52%	0	0				1.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1450	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河2西台	200	36.00%	0	0				42.66%
1451	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	花溪山庄箱变2	630	29.05%	0	0				-8.00%
1452	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	毛沈线沈站干26	200	40.80%	98.4	98.4				-5.00%
1453	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区3箱式变电站1配电变压器	630	21.71%	0	0				6.99%
1454	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	高花小区小微台	400	48.30%	166.8	166.8				56.43%
1455	于洪	范屯变	范古线	全胜村内台2台区	200	93.60%	0	0	2023年4月			13.33%
1456	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线李祝干38左分04柱上变压器	400	49.50%	162	162				10.98%
1457	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	凤凰家园2配变间隔配电变压器	800	23.70%	530.4	530.4				24.59%
1458	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑2箱变2变压器	630	30.48%	0	0				0.60%
1459	东陵	祝家变	祝高线	祝高线龙泉分5左2柱上变压器	200	30.00%	0	0				100.00%
1460	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城9号变电站1号变压器	630	17.62%	0	0				-1.20%
1461	沈北	道义变	道义变15291道工线	华海蓝镜2.1期变电站202间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				10.69%
1462	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区12变电站1变压器	630	25.52%	0	0				0.17%
1463	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城25号变电站201配电变压器	630	18.73%	449	449				-2.84%
1464	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠熙府1箱式变电站1配电变压器	630	22.22%	0	0				66.77%
1465	沈北	天乾变	天乾变70670天丽线	中粮锦云二期5小区局维变电站202变压器	800	12.90%	0	0				100.00%
1466	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南3箱变1变压器	630	18.67%	0	0				2.67%
1467	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城2变电站变压器	630	34.67%	0	0				10.00%
1468	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	铁西区域管局201间隔配电变压器	400	8.40%	0	0				15.62%
1469	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块4箱变2变压器	630	8.89%	511	511				51.55%
1470	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区1变电站1变压器	630	30.16%	377	377				34.09%
1471	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖2箱式变电站2配电变压器	630	10.16%	503	503				66.15%
1472	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	汇置尚都二AB三B3局维201配电变压器	630	41.59%	0	0				75.68%
1473	于洪	范屯变	范北线	永安新村3站房1变压器	400	11.70%	313.2	313.2				4.01%
1474	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分67右1变台	200	28.20%	0	0				79.33%
1475	于洪	平罗变	平悟线	小微悟兵村2号台	400	0.60%	0	0				0.00%
1476	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开盛泰置业2箱变202间隔配电变压器	630	45.71%	0	0				1.61%
1477	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都11号变电站201配电变压器	800	40.88%	0	0				1.07%
1478	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线118右3右2变台	400	108.60%	0	0	2023年7月			100.00%
1479	法库	新依变	依三线	10kV依三线大桑西台几06	200	36.80%	0	0				13.19%
1480	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分71左支4(南拉拉村西)	200	35.70%	0	0				28.25%
1481	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	凯荣禧乐都5变电站202变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
1482	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	古城宜家二期3箱变201配电变压器	630	18.73%	73.44	73.44				5.44%
1483	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户c3201配电变压器	630	13.33%	483	483				6.95%
1484	新民	新民变	新民变30158中学线	中学线34变台	400	44.70%	0	0				-1.98%
1485	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干34右2	200	45.20%	0	0				-2.47%
1486	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线97左3变台	400	11.10%	0	0				-13.96%
1487	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	X铁路三供一业(电器器材火车站1台)	630	28.57%	0	0				28.27%
1488	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村5台区	250	32.40%	144	144				-27.01%
1489	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	坤湖郦舍三期1变201配电变压器	800	24.30%	0	0				55.17%
1490	于洪	平罗变	平悟线	小微沟子沿村5号台区	200	7.20%	0	0				56.18%
1491	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式一天顺达养猪场	400	11.20%	0	0				4.53%
1492	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	麓林春雨轩(局维)4箱变201间隔配电变压器	630	25.40%	0	0				20.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1493	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城6变电站1配电变压器	630	20.57%	0	0				-0.55%
1494	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	龙湖锦璜原著2小区变电站2配电变压器	800	14.70%	0	0				100.00%
1495	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园2变电站1配电变压器	630	7.24%	0	0				2.41%
1496	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城3变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
1497	和平	广州变	广州变545广胜线	沈铁和谐家园52主变	630	22.86%	0	0				-0.02%
1498	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	老街坊7变电站1变压器	630	24.38%	0	0				-1.47%
1499	于洪	东民变	东酒线	和泰4小区1站房1变压器	630	13.52%	0	0				10.69%
1500	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	皇姑甲线皇姑干38左0左1柱上变压器	200	29.40%	0	0				44.16%
1501	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯于辛家分八家子支56变台	200	44.10%	0	0				12.03%
1502	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区2变电站2变压器	630	25.40%	0	0				2.39%
1503	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工乙线向工干40右2+1柱上变压器	100	23.70%	0	0				41.73%
1504	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期6箱变1变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-3.08%
1505	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村5号变电站2配电变压器	630	26.29%	0	0				-0.12%
1506	浑南	于山变	于山变784于全线	江山云著3号变电站2号配电变压器	800	13.20%	614.4	614.4				54.80%
1507	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门4号变电站202配电变压器	630	45.08%	0	0				4.12%
1508	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	乾景花园2箱式变电站2配电变压器	630	66.35%	0	0				7.12%
1509	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲	新华国际3变电站1变压器	630	54.48%	0	0				10.97%
1510	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-2箱变1变压器	630	27.94%	391	391				-16.21%
1511	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干9柱上变压器	315	21.27%	0	0				-3.74%
1512	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分14左6+1右2柱上变压器	315	52.06%	0	0				16.41%
1513	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	北一乙线南分15右3	200	32.40%	115.2	115.2				2.71%
1514	于洪	东民变	东范线	中港城永安嘉苑1站房1配电变压器	800	30.60%	0	0				36.58%
1515	东陵	中马变	疗养线	禧瑞长河2变电站1变压器	630	30.10%	377.4	377.4				43.79%
1516	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线245左1柱上变压器	200	20.70%	138.6	138.6				18.29%
1517	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品三期3箱式变电站1配电变压器	800	18.30%	0	0				61.27%
1518	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西中台(2020微)	400	37.60%	209.6	209.6				7.36%
1519	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华一期3箱式变电站1配电变压器	800	12.60%	0	0				100.00%
1520	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马山村七组照明	200	15.20%	149.6	149.6				19.09%
1521	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	嘉树轩小区2变电站1变压器	400	10.88%	0	0				0.32%
1522	东陵	祝家变	祝杨线	祝杨线13右1柱上变压器	200	4.80%	170.4	170.4				60.00%
1523	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期2箱式变电站1配电变压器	800	19.20%	0	0				-0.07%
1524	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	沈铁滑翔家园1变电站202变压器	400	24.00%	264	264				-4.95%
1525	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线58左分2	100	22.80%	67.2	67.2				-2.21%
1526	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都12变电站201	630	20.63%	433	433				0.00%
1527	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城7变电站2变压器	630	14.10%	214.77	214.77				4.19%
1528	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干68大仁义分16柱上变压器	200	23.40%	133.2	133.2				13.22%
1529	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线农机场北宿舍	50	115.50%	0	0	2024年9月			-6.10%
1530	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线段家分044	400	36.30%	56.43	56.43				18.64%
1531	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干26+1柱上变压器	315	12.54%	0	0				6.65%
1532	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	杜哲畜牧公变台	315	40.32%	0	0				0.00%
1533	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线33右1	315	55.24%	0	0				4.74%
1534	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分34左7变台	200	34.10%	0	0				5.18%
1535	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨子坨变018妈妈街线妈妈街养牛场	315	78.10%	0	0				-18.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1536	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线开发区支048	200	25.20%	0	0				7.75%
1537	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分22右2左2柱上变压器	315	51.81%	0	0				20.07%
1538	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干12左3之1柱上变压器	400	25.80%	0	0				0.44%
1539	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分23柱上变压器	315	46.86%	0	0				-3.49%
1540	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干13	200	6.90%	0	0				3.61%
1541	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路干怡园分14	400	74.25%	0	0				3.66%
1542	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	太湖甲线太湖干大圣分15变压器	315	4.76%	268.5	268.5				19.02%
1543	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45右4	315	61.71%	0	0				5.08%
1544	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线62左2	200	26.70%	0	0				7.08%
1545	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线67	315	78.10%	0	0				0.90%
1546	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南线应南干3变压器	315	36.83%	0	0				2.46%
1547	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干华岩寺分2公变1	400	72.30%	0	0				2.66%
1548	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线30右1	315	58.10%	0	0				-2.32%
1549	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右5变压器	315	8.89%	255.5	255.5				-0.12%
1550	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干至沙分9变压器	250	8.32%	204.2	204.2				-9.24%
1551	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分宏达支8变台	315	11.33%	0	0				-16.02%
1552	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分5变压器	100	10.00%	0	0				-66.37%
1553	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分35加1左4右2变压器	315	41.14%	0	0				-1.56%
1554	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鹏南干魁星分4公变	315	33.02%	0	0				5.75%
1555	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左3	315	65.08%	0	0				9.08%
1556	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分10柱上变压器	315	44.44%	0	0				1.05%
1557	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干10右4柱上变压器	315	35.56%	0	0				5.80%
1558	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左9柱上变压器	100	95.00%	0	0	2024年9月			29.52%
1559	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干29右3柱上变压器	200	38.40%	0	0				4.52%
1560	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干35右7柱上变压器	315	54.60%	0	0				-3.21%
1561	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干69柱上变压器	315	8.57%	0	0				8.14%
1562	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干23右3+1公变	315	26.03%	0	0				2.61%
1563	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	南路甲线南路干84左4	315	38.73%	122.97	122.97				-5.58%
1564	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干70右11柱上变压器	100	31.80%	0	0				21.56%
1565	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线34变台	400	61.50%	0	0				6.40%
1566	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干127	315	27.94%	195.5	195.5				-1.11%
1567	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干31公变	315	78.10%	0	0				2.15%
1568	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分21公变	315	6.86%	0	0				-1.46%
1569	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干67变压器	100	32.80%	0	0				0.33%
1570	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	雪松变568松南甲线代古分1	200	58.80%	62.4	62.4				18.32%
1571	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干72右10右2	250	66.56%	0	0				0.02%
1572	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	齐贤变442齐滑甲线滑齐干63左8	200	0.00%	0	0				-4114.08%
1573	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线9右1	315	27.62%	0	0				6.89%
1574	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干29柱上变压器	200	42.00%	96	96				-5.50%
1575	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干86	200	66.00%	0	0				6.56%
1576	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线北塔分17柱上变压器	315	35.24%	0	0				2.34%
1577	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线071	315	17.71%	0	0				5.51%
1578	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干28左1	315	29.52%	0	0				10.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1579	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场于9菜站分9左1	200	51.90%	0	0				-14.20%
1580	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾莲变346向工乙线向工干20柱上变压器	315	66.98%	0	0				0.69%
1581	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科四2箱变2变	630	14.92%	0	0				-4.20%
1582	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	美阳小区箱变2	630	38.41%	0	0				10.99%
1583	和平	和平变	和平变168同南乙线	玉麟花园11主变	500	30.40%	0	0				-6.43%
1584	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家三小区2变电站201	500	24.80%	0	0				-7.77%
1585	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	华美新村1变电站1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
1586	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二9箱变1号变	630	22.54%	363.72	363.72				3.30%
1587	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二8箱变1变	630	15.56%	363.72	363.72				-0.88%
1588	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区6变电站2变压器	500	34.08%	279.6	279.6				0.41%
1589	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区2变电站2变压器	630	17.78%	455	455				-0.95%
1590	和平	花园变	花园变752花南甲线	三好甲2-1一次主变	400	2.25%	351	351				-7.34%
1591	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新路1小区变电站1变压器	400	23.40%	169.74	169.74				1.69%
1592	皇姑	长江变	468长黄乙线	精博苑2箱变1变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
1593	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区6变电站2变压器	500	28.40%	0	0				2.62%
1594	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海八期2变电站2变压器	500	24.64%	0	0				-2.46%
1595	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区1变电站2变压器	400	16.00%	0	0				3.20%
1596	新民	新民变	新民变30170营西线	盛泉小区1变电站1变压器	630	31.75%	0	0				2.63%
1597	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	金盛花园小区1变电站1变压器	630	17.90%	454.2	454.2				1.69%
1598	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦1号变电站1变压器	630	0.00%	214.77	214.77				0.00%
1599	铁西	历工变	历工变10462历南乙线	梦想之约变电站202柜	800	21.60%	0	0				-0.35%
1600	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工街1变电站201柜	500	58.56%	157.2	157.2				1.79%
1601	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺小区变电站202柜	630	0.00%	567	567				-5.56%
1602	大东	沈海变	沈海变80372东望乙线	和平干1箱变(单)	400	3.00%	348	348				4.93%
1603	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	梧桐别苑2变电站201	315	46.03%	138.5	138.5				-2.82%
1604	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	锦绣园1变电站201柜	400	44.40%	0	0				-0.98%
1605	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村2变电站201柜	630	0.00%	0	0				0.00%
1606	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景6箱变2变压器	500	24.40%	328	328				1.04%
1607	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工四期箱变2	630	29.52%	0	0				-1.34%
1608	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏1箱变2号变	630	18.10%	0	0				0.96%
1609	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸1#2主变	630	12.06%	0	0				-4.25%
1610	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸5#1主变	630	11.43%	0	0				-1.07%
1611	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年3箱变1变	400	37.00%	212	212				-1.45%
1612	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	华苑土建变电站1号变压器	800	63.75%	210	210				2.13%
1613	沈河	青年变	青年变350青大线	湖光里箱变2变压器	500	45.60%	0	0				1.31%
1614	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔61主变	500	22.00%	0	0				-0.93%
1615	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	贵和二小区变电站202柜	800	20.10%	0	0				-0.03%
1616	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	万宝新村2箱变2变压器	400	63.30%	106.8	106.8				6.61%
1617	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团1变电站201	630	29.84%	0	0				0.15%
1618	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团2变电站201	500	30.08%	0	0				0.28%
1619	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	大佛寺箱变1变压器	400	32.10%	0	0				3.98%
1620	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	天星2箱变1变压器	800	58.25%	0	0				0.08%
1621	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工1箱变1变压器	630	55.87%	215	215				5.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1622	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民花园1号变电站1号变压器	630	34.67%	0	0				3.24%
1623	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	红袍箱变2变压器	400	83.70%	0	0	2023年9月			2.88%
1624	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	珠紫里箱变1变压器	630	27.94%	0	0				1.03%
1625	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-2箱变2变压器	630	22.48%	0	0				-1.16%
1626	和平	广州变	广州变474广府甲线	年华一次2#主变	1250	26.00%	800	800				3.71%
1627	皇姑	长江变	25466长黄甲线	凤凰新村箱变1变压器	630	33.90%	0	0				1.16%
1628	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈后红星变电站2号高压柜1主变	630	14.92%	473	473				-5.46%
1629	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期7变电站201	630	75.24%	93	93				3.36%
1630	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期1202变压器	630	20.00%	441	441				-1.09%
1631	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都8变电站201	630	31.11%	371	371				2.13%
1632	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都5变电站201	400	19.80%	280.8	280.8				0.43%
1633	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	兴工街1变电站201	400	0.00%	360	360				0.00%
1634	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭1变电站201	630	45.71%	279	279				13.87%
1635	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北联1变电站201	315	48.25%	131.5	131.5				0.79%
1636	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期3箱变2变压器	400	26.00%	0	0				-2.13%
1637	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区2变电站2变压器	630	22.22%	0	0				-0.07%
1638	大东	小东变	小东变170小毛线	中房3箱变1变压器	630	40.95%	309	309				-3.41%
1639	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品14变电站1变压器	630	31.49%	368.6	368.6				0.47%
1640	沈河	长青变	长青变450长大乙线	89号一门箱变1变压器	315	53.97%	0	0				11.86%
1641	沈河	长青变	长青变450长大乙线	二路箱变1变压器	500	72.00%	0	0				6.25%
1642	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	航翠园1箱变2变压器	630	21.90%	429	429				-3.15%
1643	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	长青箱变1变压器	400	69.60%	81.6	81.6				2.75%
1644	沈河	青年变	青年变350青大线	五爱1期1箱变1变压器	630	44.95%	0	0				13.96%
1645	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁6101	630	38.41%	325	325				-2.41%
1646	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑3箱变1	630	19.68%	0	0				-10.25%
1647	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	馨居园小区变电站201	500	29.60%	0	0				1.16%
1648	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花东变电站1号变压器	400	61.50%	0	0				-1.43%
1649	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区1号变电站1号变压器	630	20.63%	0	0				3.51%
1650	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	601所箱变2变压器	630	20.00%	0	0				-5.32%
1651	和平	太原变	太原变046南五甲线	宜春1#1#变压器	500	33.28%	0	0				-2.18%
1652	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条湖4箱变2	400	92.50%	0	0	2022年12月			0.90%
1653	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	新伟庭院小区变电站201柜	500	72.96%	0	0				72.46%
1654	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线立新分21	50	125.20%	0	0	2022年12月			5.38%
1655	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙D2箱式变电站1配电变压器	400	50.50%	0	0				44.42%
1656	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线312右19变台	200	11.80%	0	0				100.00%
1657	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线成家窝棚台(王家前电台)	50	76.80%	0	0				7.18%
1658	大东	如意变	如意变854如沈甲线	沈毛甲8开闭站XB7箱变(单)	400	65.60%	97.6	97.6				-3.65%
1659	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14右7变台	400	6.30%	0	0				-45.93%
1660	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑1箱式变电站1配电变压器	800	35.25%	0	0				43.56%
1661	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干29右1	400	41.40%	0	0				100.00%
1662	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区10变电站2变压器	630	25.24%	0	0				7.64%
1663	浑南	营盘	营盘变088营亿线	亿丰南奥1变电站1变压器	630	27.81%	0	0				-0.28%
1664	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	巴黎泉乡2变电站2变压器	500	9.28%	403.6	403.6				24.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1665	和平	和平变	和平变148和铁甲线	南十干36左2战友2201间隔配电变压器	800	15.00%	600	600				-9.44%
1666	和平	和平变	和平变176和银线	盛京大厦204间隔配电变压器	800	25.20%	0	0				9.25%
1667	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府1箱式变电站2配电变压器	800	26.63%	0	0				2.73%
1668	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城2箱式变电站2配电变压器	400	52.50%	0	0				25.61%
1669	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城公馆1号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	14.92%	473	473				100.00%
1670	于洪	范屯变	范新线	岔路村村东1台	200	13.20%	153.6	153.6				49.69%
1671	于洪	后马变	后铸丙线	小微西胜新村台区	400	0.00%	0	0				1.51%
1672	和平	花园变	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园1202间隔配电变压器	630	21.90%	429	429				-0.37%
1673	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线43左1变台	200	53.20%	73.6	73.6				60.88%
1674	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干15右2柱上变压器	315	29.52%	0	0				-3.07%
1675	浑南	白塔变	白塔变954白成甲线	亚泰花园一期2变电站1变压器	630	6.67%	0	0				-7.88%
1676	东陵	中马变	疗养线	桑堤亚纳1箱变1变压器	630	20.63%	437	437				3.96%
1677	东陵	孙家寨	孙张线	枫林花园1箱变1变压器	630	31.75%	0	0				4.18%
1678	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方2箱变1变压器	630	22.86%	0	0				0.03%
1679	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干162右9右4变台	200	62.00%	0	0				10.44%
1680	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分24变台	200	30.20%	0	0				-0.60%
1681	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线花卉设施小区支二018	50	10.40%	0	0				-64.78%
1682	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线印刷厂住宅	100	76.50%	13.5	13.5				-2.55%
1683	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线山岗分27右7变台	200	9.10%	0	0				-24.37%
1684	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城3站房2变压器	630	42.54%	299	299				-1.12%
1685	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园4小区变电站1变压器	630	19.30%	445.4	445.4				16.75%
1686	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	摩卡公馆2变电站2变压器	500	67.60%	0	0				-0.15%
1687	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线58右4变台	315	24.44%	155.88	155.88				5.69%
1688	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居4号变电站201间隔配电变压器	800	29.25%	0	0				11.96%
1689	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线政府分14变台	200	13.88%	152.25	152.25				-10.04%
1690	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干197左6变台	200	83.40%	13.2	13.2	2024年6月			-2.05%
1691	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线46右18右8柱上变压器	200	12.00%	0	0				10.39%
1692	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分57变台	200	37.65%	104.7	104.7				20.99%
1693	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	恬园箱式变电站配电变压器	800	16.50%	0	0				100.00%
1694	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支006	50	3.60%	0	0				-393.66%
1695	沈河	文艺变	文艺变952文关甲线	华润中央公园二期1-2变压器	400	73.50%	66	66				1.14%
1696	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干33+1右1	200	57.90%	64.2	64.2				69.96%
1697	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍施线43+1右1左1	400	14.40%	0	0				86.21%
1698	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山南2台	200	43.50%	0	0				20.31%
1699	和平	花园变	花园变752花南甲线	中油天然气辽宁沈阳公司201间隔配电变压器	250	108.00%	0	0	2024年6月			7.24%
1700	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期3变电站1变压器	630	20.63%	437	437				2.51%
1701	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期5变电站1变压器	630	20.00%	441	441				1.80%
1702	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干146右9右3变台	200	100.50%	0	0	2025年2月			9.49%
1703	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城明居1箱变1变压器	500	44.48%	122.97	122.97				-7.93%
1704	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	裕湾花园二期1号地块小区1局维变电站202配电变压器	800	15.75%	0	0				0.00%
1705	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区3变电站201配电变压器	630	32.06%	365	365				11.62%
1706	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线小郝分19	400	29.15%	0	0				26.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1707	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	新立干37加2	315	18.73%	0	0				-2.43%
1708	沈河	大东变	大东变074东青乙线	东青乙线南塔干6+1变台	100	58.80%	0	0				-6.58%
1709	新民	张屯变	张屯变1405粮库线	粮库线60左1变台	200	49.80%	0	0				22.58%
1710	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干薛家分9左19变台	200	42.90%	0	0				6.28%
1711	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干21右8变台	200	51.75%	0	0				135.54%
1712	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园4箱变1变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-0.04%
1713	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线长岗子西台	315	11.43%	247.5	247.5				6.18%
1714	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	正鑫家园箱变配电变压器2公变	250	0.00%	225	225				0.00%
1715	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区5变电站2变压器	630	16.51%	381.04	381.04				10.90%
1716	于洪	铸造变	美工乙线	铸造变290美工乙线小埃金村内1台区	200	55.50%	69	69				10.76%
1717	法库	大孤家变	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子北台分3	200	39.50%	101	101				5.09%
1718	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树1期2变电站201间隔配电变压器	800	47.63%	0	0				3.09%
1719	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	五彩阳光城四期3变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				100.00%
1720	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右28右10	400	8.10%	0	0				20.82%
1721	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期1局维变202配电变压器	800	18.30%	0	0				57.41%
1722	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期3局维变202配电变压器	800	13.50%	0	0				43.40%
1723	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分20右4变台	100	84.90%	0	0	2024年6月			230.54%
1724	于洪	马三家	马辉线	小微陆家村3台	200	31.20%	117.6	117.6				43.60%
1725	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支11变台	200	24.60%	0	0				10.78%
1726	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干二道房分燕飞里支3变台	200	42.15%	95.7	95.7				6.81%
1727	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	一站式-杨立杰盛洪斌张长河李利张秀敏李守安	100	9.40%	71.36	71.36				59.97%
1728	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城2号2变压器	630	11.43%	0	0				-5.33%
1729	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5期3箱变1变压器	400	25.20%	259.2	259.2				-1.70%
1730	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分30	160	33.00%	91.2	91.2				8.11%
1731	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光3箱变1变压器	500	18.24%	0	0				1.50%
1732	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	YHG_沈阳盈达房地产开发有限公司5箱变配电变压器	630	17.78%	0	0				-1.69%
1733	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分5+1左分3台区	50	38.80%	25.6	25.6				-6.94%
1734	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农干117左7变台	200	45.75%	88.5	88.5				11.68%
1735	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线8左3变台	400	27.90%	248.4	248.4				0.00%
1736	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高于62右分02柱上变压器	80	49.69%	0	0				0.06%
1737	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支60左6	400	50.70%	157.2	157.2				100.00%
1738	浑南	于山变	于山变786干安乙线	中海康城二期3号变电站1号变压器	800	59.25%	246	246				27.68%
1739	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分157左3变台	200	32.70%	0	0				90.54%
1740	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区4变电站2变压器	315	31.24%	0	0				-1.46%
1741	康平	四家子	四家子变1206两家子线	齐昌新台	200	33.00%	0	0				17.08%
1742	东陵	孙家寨	孙营线	沈一方小区1箱变B201间隔.配电变压器	630	13.14%	0	0				0.79%
1743	沈北	农高变	农商线	明湖郡五期2局维变电站201配电变压器	400	10.80%	0	0				100.00%
1744	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦1箱变1变压器	630	27.94%	391	391				1.89%
1745	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	星汇蓝海商业变电站201间隔(甲)配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
1746	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线182	200	53.20%	0	0				13.09%
1747	和平	展览变	展览变852展同线	蓝铂公馆2变电站201配电变压器	315	51.11%	0	0				15.25%
1748	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝居住M区1局维配电变压器	630	15.24%	0	0				4.18%
1749	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	电缆厂变电站201配电变压器	630	22.86%	0	0				-2.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1750	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2A-2变电站201配电变压器	630	24.76%	411	411				50.05%
1751	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线49左6变台	200	0.30%	0	0				15.17%
1752	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线35左2变台	100	77.20%	12.8	12.8				9.60%
1753	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎于长岗分沙窝堡分46变台	200	20.55%	138.9	138.9				2.31%
1754	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线交通局新建住宅	200	45.60%	0	0				7.86%
1755	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都6箱变2站内变压器	630	43.43%	1.73	1.73				-0.33%
1756	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线189变台	80	52.50%	30	30				-10.42%
1757	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10k孟桃线桃山分村支6	200	26.40%	0	0				100.00%
1758	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分23左1	200	18.90%	142.2	142.2				9.49%
1759	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期5变电站1号配电变压器	630	28.89%	385	385				5.16%
1760	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干英窝分15左10	100	81.60%	8.4	8.4	2024年7月			-76.06%
1761	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	山林变556林北线林北干20右29	315	36.38%	168.9	168.9				-3.37%
1762	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨于村1.2.7组照明	200	67.65%	0	0				7.79%
1763	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线牛心坨二组	160	63.25%	0	0				-7.11%
1764	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆3号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	2.70%	698.4	698.4				0.00%
1765	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府五期小区变电站2变压器	400	33.30%	0	0				18.48%
1766	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科城市阳光花园4配电室201间隔配电变压器	400	43.50%	186	186				13.29%
1767	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期2变电站1变压器	630	49.05%	258	258				1.97%
1768	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	久业1变电站2站内变压器	630	18.73%	0	0				-1.04%
1769	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分54左8左6	100	20.40%	0	0				62.42%
1770	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区4站房2变压器	630	11.68%	0	0				-0.09%
1771	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家子分35+1左10变台	100	80.40%	9.6	9.6	2022年12月			4.29%
1772	沈北	道义变	道义变15257道商线	太湖明珠花园1期2变电站201配电变压器	630	53.97%	0	0				24.41%
1773	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	侯家村综合一台	200	10.50%	159	159				60.54%
1774	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分67左19	100	0.00%	0	0				0.00%
1775	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区4号箱2号变压器	630	33.33%	357	357				29.00%
1776	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	仙林金谷三期3变电站201配电变压器	800	11.10%	0	0				100.00%
1777	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲地三期3变电站1变压器配电变压器	315	52.70%	0	0				10.40%
1778	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线144+1右1	400	56.55%	0	0				27.56%
1779	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线前山小区支04	50	107.40%	0	0	2024年6月			18.78%
1780	于洪	化学变	化开乙线	四台子一期小区2箱变2配电变压器	630	17.46%	0	0				82.28%
1781	和平	展览变	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区1变电站201配电变压器	630	29.52%	381	381				23.93%
1782	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期1变电站202间隔配电变压器	315	39.24%	159.9	159.9				1.69%
1783	新民	张屯变	张屯变1405粮库线	粮库线25右1变台	400	63.30%	0	0				2.98%
1784	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	南红支7+1右3	200	23.40%	133.2	133.2				100.00%
1785	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚1号变电站2号变压器	630	47.62%	0	0				42.70%
1786	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干6右1之1柱上变压器	315	81.14%	0	0	2024年6月			10.92%
1787	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区3箱变1变	630	42.67%	0	0				0.33%
1788	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线堤防所分支16	50	97.80%	0	0	2023年2月			11.80%
1789	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	YHG_沈阳市北美房屋开发有限公司北美公馆6201配电变压器	630	28.70%	386.2	386.2				4.32%
1790	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	YHG_沈阳市碧桂园房地产开发有限公司2变电所3变201配电变压器	500	21.00%	0	0				2.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1791	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化干沙平分旺牛支42左4+1变压器	315	35.87%	0	0				-4.92%
1792	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北甲线71	200	45.60%	0	0				12.92%
1793	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分37	50	27.60%	0	0				4.44%
1794	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	二台子南台	315	18.41%	225.5	225.5				6.20%
1795	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微解放村西台	200	13.50%	153	153				-45.17%
1796	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	大民线大棚分65右11变台	100	19.50%	0	0				40.61%
1797	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯8箱变2变压器	630	41.27%	0	0				1.80%
1798	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线牛场支04	400	2.75%	349	349				100.00%
1799	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线北陵干教材分5右4+1柱上变压器	400	25.60%	0	0				100.00%
1800	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海2号变电站201配电变压器	500	53.28%	0	0				3.41%
1801	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海3号变电站201配电变压器	500	43.20%	0	0				3.45%
1802	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太一水分支线002	30	33.50%	0	0				-47.67%
1803	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线半拉岗分16变台	200	56.10%	67.8	67.8				6.19%
1804	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	金地九阙台2变电站1配电变压器	800	8.25%	0	0				100.00%
1805	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑3变电站2变压器	630	17.52%	456.6	456.6				3.33%
1806	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香樟8变电站2变压器	800	38.63%	0	0				20.98%
1807	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景5箱变1变压器	500	43.52%	232.4	232.4				2.34%
1808	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	湖景国际4变压器	630	54.29%	0	0				1.14%
1809	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支1加1变压器	400	31.25%	0	0				44.68%
1810	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	长岗村综合一台(微)	200	32.40%	115.2	115.2				92.16%
1811	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘太平分40	200	20.70%	138.6	138.6				16.04%
1812	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干19	200	34.50%	0	0				17.01%
1813	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分西支南梁机井支西支24	50	11.60%	39.2	39.2				2.84%
1814	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	古城子村养殖北台	315	51.43%	121.5	121.5				100.00%
1815	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团1变电站201变压器	500	53.28%	183.6	183.6				1.26%
1816	大东	小东变	小东变80148新光线	城市之光6箱变1变压器	630	40.95%	0	0				-7.95%
1817	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居4变电站1变压器	630	14.92%	473	473				15.22%
1818	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城学园里2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	19.20%	566.4	566.4				69.80%
1819	浑南	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里3号变电站201配电变压器	630	18.41%	0	0				2.07%
1820	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城1号变电站2变压器	630	20.95%	0	0				-1.87%
1821	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际6号变电站201配电变压器	630	19.05%	0	0				-1.38%
1822	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区4小区变电站201配电变压器	630	12.06%	491	491				100.00%
1823	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线四委农机台	400	108.60%	0	0	2022年12月			13.29%
1824	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线市场西台支2	200	71.70%	36.6	36.6				100.00%
1825	东陵	花山变	花山变	满堂家园3变电站2变压器	400	24.38%	262.5	262.5				10.23%
1826	铁西	重工变	重工变10870城冶线	大历干重联9开闭站右1之1	400	38.70%	205.2	205.2				100.00%
1827	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	毛君屯2箱变2变压器	500	17.28%	363.6	363.6				-8.98%
1828	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地1变电站2变压器	500	38.80%	256	256				3.16%
1829	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线林校分10右2	200	37.80%	0	0				75.09%
1830	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区8变电站1变压器	630	14.29%	381.04	381.04				3.72%
1831	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	碧桂园御品变电站202间隔配电变压器	630	16.83%	0	0				84.36%
1832	辽中	敖司牛	敖司牛变1228金属线	白家村综合一台	400	96.00%	0	0	2024年12月			51.79%
1833	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城8变电站2变压器	800	53.70%	0	0				13.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1834	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	诚达家园3号变电站2号变压器	630	26.67%	0	0				1.72%
1835	于洪	高明变	高北线	共和新村4站房1变压器	500	40.96%	245.2	245.2				2.60%
1836	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线荒地几47	200	34.80%	0	0				10.10%
1837	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干57右分2加1变压器	200	14.25%	151.5	151.5				25.02%
1838	于洪	后马变	后铸丙线	得胜变843得中线西胜新村	200	4.40%	0	0				-17.01%
1839	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	于洪新村F小区1变电站202柜	630	0.00%	567	567				0.00%
1840	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地2变电站1变压器	630	30.10%	377.4	377.4				7.31%
1841	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分10左3+1柱上变压器	200	49.20%	0	0				55.92%
1842	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	南樾府4号变电站201间隔(官塔甲线)配电变压器	630	56.38%	0	0				81.36%
1843	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	孙桃干南岭分26右2柱上变压器	200	57.90%	0	0				12.71%
1844	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强11号主变	400	54.00%	0	0				5.14%
1845	苏家屯	下深变	理想线	百合湾8号变电站202间隔配电变压器	630	26.03%	0	0				5.82%
1846	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村9箱式变电站1配电变压器	500	20.00%	0	0				4.59%
1847	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	康懿4箱变2变压器	630	14.92%	0	0				-2.30%
1848	新民	金五台	金五台变716邱街线	金五台变716邱街线邱街线39变台	100	92.80%	0	0	2022年12月			7.47%
1849	沈北	大志变	志詹甲线	(虎石台)花园1变箱202配电变压器	630	7.62%	0	0				40.75%
1850	沈北	清水变	清水变73648清辉线	前屯矿(清水)温馨2箱202配电变压器	630	10.79%	499	499				38.58%
1851	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分7变台	100	5.40%	0	0				-8.59%
1852	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分23左7柱上变压器	100	12.80%	0	0				-101.15%
1853	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线83变台	200	26.80%	0	0				19.56%
1854	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线147右13变台	400	11.70%	0	0				18.71%
1855	于洪	高明变	高张线	和谐3期4站房2变压器	630	16.00%	466.2	466.2				2.94%
1856	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郟舍二期一2局维变电所202配电变压器	800	17.10%	0	0				100.00%
1857	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城11号变电站202间隔配电变压器	400	30.80%	236.8	236.8				16.39%
1858	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干12右5右2	200	3.90%	172.2	172.2				100.00%
1859	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	小学照明(2020微)	400	93.75%	0	0	2024年6月			7.68%
1860	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线35左31	80	0.00%	0	0				0.00%
1861	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干104右1	200	24.90%	130.2	130.2				5.03%
1862	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期4箱式变电站1配电变压器	800	27.38%	0	0				11.65%
1863	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克萊枫丹2箱式变电站2配电变压器	800	22.13%	0	0				1.27%
1864	于洪	曹家变	曹翟线	曹家变642曹翟线新庭家园9	250	96.96%	0	0	2022年12月			2.03%
1865	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期5号变电站2号配电变压器	630	15.87%	0	0				0.00%
1866	浑南	白塔变	白塔变952四库线	新榆公馆4号变电站1号变压器	500	26.88%	0	0				9.77%
1867	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前东台	200	56.50%	67	67				2.57%
1868	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线工商联综合楼	200	34.65%	110.7	110.7				5.07%
1869	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前双大棚支006	100	22.35%	0	0				-17.00%
1870	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山南台支09	250	28.48%	0	0				20.86%
1871	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	琥珀天地变电站1变压器	800	94.50%	0	0	2024年6月			6.28%
1872	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干24+1左3	200	17.40%	145.2	145.2				93.60%
1873	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲	新华国际2变电站1变压器	630	25.24%	0	0				-3.25%
1874	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线58右4变台	200	30.50%	119	119				100.00%
1875	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	敖司牛变227卡力马线卡北大棚	100	117.00%	0	0	2022年12月			11.13%
1876	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期5箱式变电站2配电变压器	800	30.60%	0	0				96.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1877	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线贾家七组台分支02	50	52.80%	0	0				18.38%
1878	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分25+1右2	200	30.90%	118.2	118.2				34.28%
1879	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村4变电站2变压器	630	31.43%	0	0				7.82%
1880	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城2变电站1变压器	630	21.59%	431	431				6.72%
1881	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋1箱变1配电变压器	630	40.00%	0	0				1.52%
1882	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区5变电站2变压器	630	22.10%	427.8	427.8				1.03%
1883	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高于永井分83加1变压器	50	7.20%	41.4	41.4				-14.35%
1884	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	育嘉花园1箱变2变压器	630	42.86%	297	297				2.15%
1885	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分8柱上变压器	315	72.06%	0	0				-0.17%
1886	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城D区变电站2变压器	630	52.38%	0	0				3.42%
1887	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚4变电站2变压器	630	13.65%	0	0				3.39%
1888	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期A区3变电站3变压器	630	69.52%	129	129				3.50%
1889	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线中学分4变台	400	24.30%	262.8	262.8				66.87%
1890	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十八号变电站1号变压器	800	29.25%	486	486				2.79%
1891	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	美地1箱变1变压器	630	28.57%	0	0				1.91%
1892	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓3变电站202变压器	500	28.40%	308	308				6.62%
1893	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团3变电站201变压器	250	60.00%	0	0				-0.06%
1894	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线巴山分34+1右6	50	0.00%	0	0				0.00%
1895	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	沈阳盛盟房地产开发有限公司1变压器	1260	13.02%	0	0				1.60%
1896	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干40左4	315	91.43%	0	0	2024年6月			-4.19%
1897	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干58右6右2	315	2.54%	0	0				16.62%
1898	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干挡风分6	250	5.20%	0	0				-23.16%
1899	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	四德里住宅2箱变2变压器	500	19.20%	354	354				-0.48%
1900	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线广播局分01	100	30.90%	59.1	59.1				-8.56%
1901	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相新市场台区变电站1号变压器	400	85.50%	0	0	2022年12月			1.08%
1902	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区8变电站1变压器	800	31.88%	0	0				0.22%
1903	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区8变电站2变压器	800	27.75%	0	0				2.06%
1904	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城1变电站2变压器	630	32.38%	0	0				0.23%
1905	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖6	400	26.40%	254.4	254.4				82.52%
1906	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	瑞恒畜牧公变台	200	16.50%	147	147				0.00%
1907	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	怀顺甲线万寿干南寺里分5右11+2公变	400	22.75%	0	0				17.98%
1908	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线四台子支01	315	13.33%	241.5	241.5				0.81%
1909	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居8号变电站201间隔配电变压器	800	33.38%	0	0				-3.73%
1910	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	翠堤湾3箱变(单)	500	1.20%	0	0				17.86%
1911	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号三期小区1局维变电站202配电变压器	630	7.30%	0	0				0.00%
1912	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右12变台	100	2.40%	0	0				1.72%
1913	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分1左6变台	100	45.60%	0	0				27.95%
1914	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右6柱上变压器2	500	56.00%	170	170				-21.04%
1915	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区2变电站1变压器	630	25.24%	0	0				1.30%
1916	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园25小区变电站202配电变压器	500	19.84%	0	0				3.57%
1917	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干5柱上变压器	315	75.56%	45.5	45.5				13.75%
1918	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷5局维变电站202配电变压器	800	5.10%	0	0				100.00%
1919	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城4变电站2公变	630	6.67%	525	525				-1.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1920	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家粟稻秸秆公变台	200	5.10%	69.28	69.28				0.00%
1921	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家大棚支007	50	0.00%	45	45				0.00%
1922	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分34左06	200	42.30%	0	0				9.21%
1923	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期2变电站1变压器	630	37.62%	0	0				0.34%
1924	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线九队甲08	100	51.20%	38.8	38.8				1.47%
1925	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦一期3箱变1变压器	800	39.75%	0	0				1.66%
1926	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村4.5组照明	315	18.79%	224.3	224.3				2.86%
1927	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分99变台	200	58.80%	0	0				-13.44%
1928	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村22机井	100	28.00%	0	0				-1.87%
1929	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右8左2	400	49.20%	0	0				-6.40%
1930	法库	宝山变	法镇二线	欧尚经典小区2箱变2配变间隔配电变压器	400	31.60%	233.6	233.6				5.29%
1931	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地4号台区	400	34.50%	0	0				3.44%
1932	开发	陕西变	陕西变55384陕东乙线	翡丽公园小区2变电站1变压器	800	7.13%	663	663				0.00%
1933	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	离休干部住宅箱变1变压器	315	39.24%	159.9	159.9				-2.04%
1934	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井2台	100	40.40%	49.6	49.6				-22.42%
1935	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村17机井	50	7.20%	41.4	41.4				-100.00%
1936	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分刘西支1	200	25.50%	0	0				31.70%
1937	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线顾屯分侯窝支24变台	100	44.80%	45.2	45.2				4.47%
1938	大东	小东变	小东变80166小望线	时代之光1箱变2变压器	630	90.79%	0	0	2022年12月			12.94%
1939	大东	小东变	小东变80166小望线	时代之光2箱变2变压器	400	101.10%	0	0	2023年9月			12.22%
1940	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	天阔嘉园南箱式变电站201间隔配电变压器	630	47.62%	267	267				8.28%
1941	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸3号配电室1号配电变压器	630	66.67%	0	0				9.43%
1942	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期2小区变电站1号配电变压器	630	52.86%	234	234				2.88%
1943	铁西	重工变	重工变10874重塔线	城西干产业支10	100	31.20%	58.8	58.8				24.46%
1944	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线后二台分马连岗支53变台	80	67.00%	0	0				15.07%
1945	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分16	315	28.19%	194.7	194.7				3.87%
1946	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关于东分线大房申支刘洋支011	50	96.60%	0	0	2023年8月			11.38%
1947	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光4号变电站201配电变压器	630	31.24%	0	0				1.75%
1948	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线腰屯东台照明	100	59.70%	30.3	30.3				5.35%
1949	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	七南东台(2022微)	315	36.57%	168.3	168.3				2.49%
1950	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文乙线17右5	200	67.00%	46	46				-2.25%
1951	沈北	清水变	清王线	10kV清王干5号石分1台区	315	26.03%	0	0				-9.89%
1952	新民	新民变	新民变30162营东线	新华家园1变电站1变压器	315	32.38%	0	0				0.51%
1953	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线建设分005	250	70.00%	50	50				3.70%
1954	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚郡2.2期2小区变电站201配电变压器	800	10.80%	0	0				100.00%
1955	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支75+1右10变台	400	31.50%	0	0				92.57%
1956	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干大羊分14	200	53.10%	73.8	73.8				8.75%
1957	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线104	200	32.70%	114.6	114.6				36.85%
1958	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	君海朗郡3号变电站201间隔配电变压器	630	96.51%	0	0	2024年12月			30.29%
1959	沈北	道义变	道义变15269丽景线	YHG_太湖国际二期7箱变201配电变压器	630	64.00%	0	0				13.72%
1960	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司1变电站1变压器配电变压器	630	14.48%	0	0				0.43%
1961	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	萃华巷箱变1配电变压器	630	33.33%	357	357				24.66%
1962	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	地质矿产研究院配电变压器	400	15.00%	0	0				-14.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1963	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线棋上于60左3柱上变压器	50	132.80%	0	0	2023年1月			47.69%
1964	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	鹏顺乙线教育分6柱上变压器	630	19.24%	0	0				15.19%
1965	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	高校后勤集团2变电站201间隔配电变压器	630	33.65%	0	0				3.73%
1966	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑1变电站2变压器	500	24.32%	328.4	328.4				2.50%
1967	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分49右1	200	11.10%	157.8	157.8				4.36%
1968	于洪	得胜变	得胜变95444	锦绣天地六期A期变电站1间隔配电变压器	630	65.40%	0	0				27.11%
1969	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府1箱式变电站2配电变压器	630	73.65%	0	0				37.41%
1970	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线朱家房2组照明	100	53.60%	36.4	36.4				1.66%
1971	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界卓铸3变电站202配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
1972	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚于72右8	200	22.20%	135.6	135.6				9.68%
1973	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家分32右6左1	200	33.90%	0	0				-10.73%
1974	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高于晚枫分71柱上变压器	160	112.13%	0	0	2022年12月			6.80%
1975	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线制镜东支03	315	107.62%	0	0	2022年12月			3.88%
1976	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	诊妮商店公变台	315	24.76%	0	0				0.00%
1977	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	海轮豪森201配电变压器	630	35.05%	0	0				1.66%
1978	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线茨芋坨分74	200	49.50%	81	81				11.59%
1979	于洪	得胜变	得胜变95444	得胜变841得胜线四王村台区	50	28.80%	0	0				4.38%
1980	大东	小东变	小东变80156城北线	城北线城北干12左6	400	48.00%	0	0				0.20%
1981	于洪	光辉变	光东线	小微二分场十家村台	400	65.10%	99.6	99.6				91.51%
1982	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里5号变电站201间隔(施北乙线)配电变压器	800	17.70%	0	0				40.89%
1983	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树于新台子分60右15	80	24.50%	0	0				-5.86%
1984	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	218.46	218.46				0.00%
1985	沈北	新城子	新城子变550新城子线动轴支05		400	11.10%	0	0				2.09%
1986	法库	孟家变	孟东线	孟家变942孟东线靠陵沟后屯台(后屯台)	160	46.94%	68.9	68.9				7.75%
1987	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	金泉花园小区变电站2变压器	630	11.75%	0	0				20.15%
1988	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	格林阳光城1局维-1间隔配电变压器	630	52.86%	0	0				3.75%
1989	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区1期1变电站201间隔配电变压器	1000	14.40%	756	756				48.05%
1990	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期3变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
1991	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城27号变电站201配电变压器	630	75.81%	0	0				7.98%
1992	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明于艺新分25左3变压器	315	63.49%	0	0				11.61%
1993	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景1变电站201	800	18.30%	573.6	573.6				-5.18%
1994	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分34右支2变压器	100	13.80%	76.2	76.2				-15.12%
1995	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三道桥支17	400	18.83%	284.7	284.7				-36.57%
1996	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干西关六组支01	400	26.40%	0	0				12.56%
1997	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金干164	200	57.00%	0	0				11.84%
1998	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	南桥东机井	100	62.40%	0	0				-21.91%
1999	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	新华雅苑小区箱式变电站变压器	315	104.76%	0	0	2024年10月			0.00%
2000	大东	鹏源变	鹏源变40484鹏润线	天润广场3变电站1变压器	800	25.20%	0	0				2.73%
2001	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城二期2箱式变电站1变压器	400	25.80%	0	0				1.42%
2002	大东	如意变	如意变80866如信线	山川喜悦都2箱变1变压器	800	20.10%	0	0				-0.25%
2003	于洪	光辉变	光水线	小微陆家1台	200	35.70%	108.6	108.6				24.46%
2004	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南暖棚地	200	81.15%	0	0	2024年9月			27.98%
2005	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线四四分04	200	56.40%	67.2	67.2				9.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2006	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线芹白几15	160	51.88%	0	0				10.22%
2007	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭2变电站201	315	37.78%	164.5	164.5				-1.96%
2008	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	云峰明居变电站配电变压器1公变	500	17.60%	0	0				-1.74%
2009	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北干初中分10变台	200	48.30%	83.4	83.4				12.75%
2010	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右8+1公变	315	44.13%	0	0				-3.61%
2011	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	居易青年城四期4变电站1变压器	500	22.00%	0	0				-1.17%
2012	开发	陕西变	陕西变55348陕南乙线	高南乙线北方分14加1左2变压器	200	3.90%	172.2	172.2				65.85%
2013	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干环保分3柱上变压器	400	52.20%	0	0				8.13%
2014	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大陆线农行箱变1号变压器	630	51.56%	242.2	242.2				13.41%
2015	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居1箱变2变压器	630	58.10%	0	0				10.94%
2016	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹金科繁梦里一期1小区箱式变电站2配电变压器	630	46.67%	0	0				91.51%
2017	于洪	大潘变	大彰线	小微双树一台区	200	73.50%	33	33				36.20%
2018	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截村综合一台(微)	400	34.80%	220.8	220.8				81.87%
2019	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	保利紫云小区变电站202间隔配电变压器	800	10.50%	636	636				100.00%
2020	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干水厂分6-1	400	19.60%	0	0				100.00%
2021	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光9箱式变电站配电变压器	400	23.63%	0	0				1.95%
2022	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支8+1左1	400	9.50%	300	300				100.00%
2023	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	航辽变083双山线付家屯东台照明	200	23.40%	133.2	133.2				18.78%
2024	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	居易青年城四期4变电站2变压器	500	21.20%	0	0				-0.42%
2025	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房1变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
2026	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园1变电站1变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-2.21%
2027	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房四组照明	400	8.20%	327.2	327.2				7.33%
2028	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	春江家园箱变1	630	33.52%	355.8	355.8				5.26%
2029	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	三组团1开闭站2箱变201配电变压器	630	18.54%	0	0				6.08%
2030	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线53左7变台	400	85.50%	0	0	2024年6月			31.01%
2031	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾2号变电站2号变压器	630	32.70%	0	0				16.63%
2032	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	毓庄照明2号柱上变压器	400	65.70%	97.2	97.2				25.24%
2033	东陵	祝家变	祝高线	祝高干龙泉分15左支1柱上变压器	200	96.30%	0	0	2024年6月			23.14%
2034	于洪	范屯变	范古线	全胜村西台(南/北)2台区	200	45.00%	0	0				4.85%
2035	沈北	道义变	道义变15293开发二线	柳岸新居2间隔配电变压器	630	14.60%	0	0				3.48%
2036	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡二队几05	200	35.40%	109.2	109.2				20.36%
2037	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	老观坨变138后老薄线老观坨5灯	200	64.00%	52	52				6.35%
2038	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯村几06	100	43.20%	0	0				9.00%
2039	东陵	世园变	世满乙线	沈阳市沈北新区碧桂街10号箱式变电站201间隔配电变压器	630	20.32%	439	439				5.33%
2040	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村14-2台区	400	88.20%	7.2	7.2	2024年6月			-2.04%
2041	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期1小区局维变电站201变压器	800	17.70%	0	0				100.00%
2042	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园9变电站201变压器	630	23.62%	0	0				2.06%
2043	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象一期2号变电站1号配电变压器	630	58.10%	0	0				15.94%
2044	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园2箱变1变压器	630	36.83%	0	0				-1.70%
2045	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	浪漫满屋箱变202	800	0.00%	592.85	592.85				0.00%
2046	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾3变电站1号变压器	630	37.14%	0	0				-1.80%
2047	于洪	平罗变	平辛线	东二台网改新台	200	20.70%	0	0				58.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2048	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期4小区局维变电站201变压器	800	16.50%	0	0				100.00%
2049	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	广华甲线广华干52柱上变压器	200	0.00%	0	0				100.00%
2050	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园6变电站2变压器	400	18.75%	285	285				-0.13%
2051	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村6机井(微)	200	33.00%	0	0				10.85%
2052	于洪	高明变	高张线	和谐3期3站房2变压器	630	16.83%	461	461				2.21%
2053	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分31左15柱上变压器	400	24.90%	0	0				52.22%
2054	沈北	道义变	道义变15269俪景线	沈阳军辉房地产开发有限公司2箱式变电站1号变压器	630	15.87%	0	0				5.64%
2055	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲第1变电站202间隔配电变压器	630	26.67%	0	0				1.40%
2056	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都11号变电站202配电变压器	800	48.38%	0	0				2.72%
2057	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯2箱变2变压器	630	8.89%	0	0				3.08%
2058	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅8箱变2变压器	630	13.33%	0	0				-1.39%
2059	于洪	范屯变	范古线	兴光5队	50	7.20%	0	0				-2.54%
2060	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际2号变电站1变压器	800	23.63%	0	0				27.74%
2061	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	华润置地广场北区3变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
2062	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干44左13+2左2	200	1.50%	0	0				100.00%
2063	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	新新家园1箱变1变压器	630	19.05%	447	447				-5.02%
2064	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房5组综合(2022微)	200	38.10%	103.8	103.8				100.00%
2065	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线家宁花园西	315	40.32%	156.5	156.5				2.92%
2066	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	坤湖郦舍三期3变202配电变压器	800	25.50%	0	0				100.00%
2067	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	沈阳明华恒基4箱201间隔配电变压器	630	16.19%	0	0				1.34%
2068	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期2站房1配电变压器	630	23.57%	0	0				15.40%
2069	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林3箱变2配电变压器	630	26.67%	0	0				0.45%
2070	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城新都雅苑4.1箱式变电站1号变压器	630	34.03%	0	0				2.73%
2071	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲6变电站2变压器	630	18.41%	0	0				99.14%
2072	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	上河湾变电站201间隔(甲)配电变压器	800	46.80%	0	0				21.12%
2073	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线61+1左1	200	0.00%	0	0				-3.79%
2074	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大汉分51左9变台	200	55.20%	69.6	69.6				5.93%
2075	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	龙湖椿山小区1配电箱201间隔配电变压器	630	23.17%	0	0				95.13%
2076	沈河	鹏源变	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅2箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
2077	沈河	万柳变	万柳变294五客线	五爱客运2箱变1变压器	800	9.38%	0	0				3.14%
2078	沈河	万柳变	万柳变294五客线	五爱客运1箱变1变压器	800	17.70%	0	0				0.93%
2079	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线医院支3	200	62.40%	55.2	55.2				100.00%
2080	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区2箱变2变压器	800	30.38%	0	0				1.08%
2081	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区1号箱变变压器间隔配电变压器	500	44.48%	0	0				30.68%
2082	浑南	前白变	前白乙线	万锦香樟树三期变电站1号配电变压器	800	38.10%	0	0				9.42%
2083	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克5号变电站201配电变压器	500	20.40%	0	0				4.00%
2084	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分16左1	200	26.40%	127.2	127.2				0.00%
2085	和平	方型变	方型变424方聪线	奕聪花园小区12号配电变压器	800	28.88%	0	0				6.71%
2086	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡子分31变台	100	51.20%	38.8	38.8				-86.65%
2087	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线宋岗分11+1变台	400	23.10%	0	0				7.96%
2088	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门5号变电站202配电变压器	500	39.60%	0	0				4.15%
2089	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干107小于家沟13左支6柱上变压器	400	11.70%	0	0				7.45%
2090	和平	方型变	方型变424方聪线	新兴花园小区1变电站1变压器	630	27.30%	0	0				6.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2091	浑南	营盘	营盘变088营亿线	亿丰南奥1变电站2变压器	630	24.00%	0	0				3.18%
2092	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	马莲北台支7	200	18.60%	142.8	142.8				95.03%
2093	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线96右7变台	100	80.80%	9.2	9.2	2024年6月			-11.64%
2094	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城11号变电站1变压器	630	30.48%	0	0				8.04%
2095	沈北	文北变	文虎线	朱林干蒲平分1沈阳宏远路灯(一站式服务)	200	34.80%	110.4	110.4				62.11%
2096	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分70右1右1	200	19.20%	0	0				64.96%
2097	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	乐警2箱变(单)	315	23.62%	0	0				-1.16%
2098	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期5箱式变电站2配电变压器	800	16.50%	0	0				-2.38%
2099	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	郑农乙A开闭站1变电站变压器	315	78.73%	0	0				2.95%
2100	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	名门小区1变电站1变压器	630	50.79%	0	0				6.61%
2101	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	名门小区3变电站1变压器	630	31.75%	0	0				9.09%
2102	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭村20	200	88.20%	0	0	2024年9月			40.41%
2103	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线赵家分18变台	50	77.40%	6.3	6.3				3.31%
2104	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	108马延龙分1	200	24.00%	0	0				-2.86%
2105	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场1变电站1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				6.05%
2106	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城16号变电站201配电变压器	630	31.75%	367	367				4.29%
2107	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城17号变电站201配电变压器	630	21.90%	429	429				5.11%
2108	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛6箱式变电站202间隔配电变压器	630	12.38%	0	0				3.29%
2109	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园3箱式变电站1配电变压器	630	21.71%	0	0				-6.76%
2110	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村2号变电站1变压器	630	38.48%	324.6	324.6				-0.79%
2111	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾二期4箱式变电站2配电变压器	315	29.71%	0	0				-3.35%
2112	浑南	营盘	营盘变040营奥线	华润悦玺3号变电站2号配电变压器	800	47.40%	0	0				46.46%
2113	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期5箱式变电站1配电变压器	400	36.80%	212.8	212.8				-2.68%
2114	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团1变电站201变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
2115	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区一期1号变电站201配电变压器	400	0.00%	0	0				-203.27%
2116	浑南	于山变	于山变772于医乙线	华发新城厚和轩2号变电站2号配电变压器	630	9.21%	0	0				81.31%
2117	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期2变电站1号配电变压器	630	29.21%	0	0				0.59%
2118	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支90左2变台	80	134.00%	0	0	2024年6月			0.81%
2119	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城7号变电站202配电变压器	400	16.40%	0	0				-2.10%
2120	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	浑河国际城7号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	800	12.60%	0	0				0.00%
2121	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡皮家堡利涛淡水鱼公变台区	200	30.30%	119.4	119.4				0.00%
2122	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	代家房变064濛子泡线濛子泡3组照明	200	11.55%	156.9	156.9				2.02%
2123	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯	杨士岗变053靠山屯线靠山屯照明4台	80	107.25%	0	0	2024年6月			-5.18%
2124	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城B区1站房2变压器	630	9.21%	0	0				-13.79%
2125	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方于实德北分11柱上变压器	315	37.14%	0	0				11.77%
2126	新民	新民变	新民变30164新区线	新区线新区分11左1右7右5变台	160	66.19%	0	0				0.22%
2127	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保北乙线历南干历七分14变压器	315	20.32%	219.5	219.5				4.29%
2128	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线48右1	315	22.54%	0	0				2.57%
2129	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线34	315	14.60%	237.5	237.5				-37.33%
2130	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线凤凰干7柱上变压器	315	46.48%	0	0				-2.08%
2131	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线76	200	31.20%	0	0				12.31%
2132	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左16	250	77.12%	0	0				-5.38%
2133	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	新村干新七分2	315	58.41%	31.18	31.18				6.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2134	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	新村于新七分4	315	54.60%	31.18	31.18				-1.00%
2135	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分15柱上变压器	200	11.10%	0	0				11.20%
2136	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干6柱上变压器	400	39.90%	200.4	200.4				-3.45%
2137	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线亚明分5柱上变压器	315	20.95%	0	0				-8.14%
2138	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分8左1之1柱上变压器	315	17.14%	0	0				-10.24%
2139	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右5右4	315	32.38%	0	0				3.39%
2140	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干劳动分10	315	5.08%	267.5	267.5				-19.81%
2141	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分25左3变压器	250	9.28%	201.8	201.8				-35.05%
2142	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	白塔变956长白线长白干066	315	46.10%	0	0				-7.20%
2143	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干77	200	6.00%	168	168				-58.53%
2144	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分70变压器	315	37.14%	0	0				-26.89%
2145	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分2左1公变	100	65.70%	24.3	24.3				-0.89%
2146	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左6公变	400	48.30%	166.8	166.8				0.13%
2147	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干32左1之1柱上变压器	315	74.29%	0	0				1.27%
2148	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	怀远变172怀艺乙线怀艺干6右4+1公变	315	40.63%	155.5	155.5				10.70%
2149	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛机线毛光干恒温分5右2	200	43.20%	0	0				-8.58%
2150	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干32右4公变	315	43.49%	0	0				1.30%
2151	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干28右2公变2	200	80.00%	0	0	2024年6月			4.17%
2152	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右5左1变压器	315	27.17%	197.9	197.9				-4.06%
2153	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	北联干8	200	8.10%	163.8	163.8				3.98%
2154	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长泉分2+1变压器	315	27.30%	0	0				12.13%
2155	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线8	315	51.75%	0	0				-0.29%
2156	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	新村干新六分17左5	100	18.60%	71.4	71.4				-19.93%
2157	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线7	315	37.14%	0	0				1.82%
2158	大东	小东变	小东变80146机场线	机场线和睦干62	400	51.25%	0	0				2.27%
2159	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分3+1	400	53.10%	0	0				8.81%
2160	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强干奖工分4	315	40.00%	0	0				-2.16%
2161	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	建设干112	250	26.24%	159.4	159.4				0.97%
2162	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线96右10	250	12.00%	0	0				47.72%
2163	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左5右5变压器	200	67.80%	0	0				20.77%
2164	皇姑	长江变	468长黄乙线	欧亚变258白山乙线白山干10左2柱上变压器	400	23.25%	0	0				19.42%
2165	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干31右2之1柱上变压器	315	75.56%	0	0				21.29%
2166	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线官立乙线148左03	200	29.00%	0	0				-6.45%
2167	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分7柱上变压器	400	43.20%	0	0				10.67%
2168	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线中药分机枝支11	315	3.81%	271.5	271.5				-90.41%
2169	大东	粮仓变	粮仓变65556榆园甲线	榆园甲线新立干43右1	250	27.20%	0	0				11.00%
2170	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左1变压器	315	77.21%	0	0				4.73%
2171	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园小区3变电站201	500	30.80%	296	296				0.32%
2172	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	圣华庭小区变电站201	630	40.63%	0	0				-1.01%
2173	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	圣华庭小区变电站202	630	22.22%	0	0				0.76%
2174	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	涇河西箱变	400	53.00%	0	0				6.32%
2175	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	淮河雅居箱变变压器	400	37.20%	0	0				22.78%
2176	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	环北书香苑1箱变1号变	500	30.24%	0	0				-2.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2177	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	如意缘小区11号变	630	0.00%	0	0				0.00%
2178	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	东大南区住宅一次1主变	500	34.80%	0	0				2.89%
2179	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	和平新村1主变	630	90.48%	0	0	2024年6月			7.54%
2180	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	鹏程小区1变电站1变压器	630	55.24%	0	0				3.25%
2181	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	明华新村小区变电站201	500	50.24%	0	0				-5.50%
2182	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	永善小区3变电站201	630	54.92%	0	0				-0.59%
2183	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科1期4箱变1变压器	500	36.48%	267.6	267.6				0.00%
2184	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区3箱变1号变	630	16.25%	363.72	363.72				-3.38%
2185	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区6箱变1号变	630	0.00%	0	0				-31182.49%
2186	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产1箱变(单)	500	19.84%	0	0				1.54%
2187	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆1箱变2变压器	500	23.04%	0	0				4.67%
2188	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔4箱变2变压器	630	19.37%	445	445				13.56%
2189	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	淮河园箱变1号变	500	5.12%	0	0				44.13%
2190	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房2箱变1号变	400	23.50%	0	0				11.91%
2191	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区5变电站1变压器	400	25.20%	259.2	259.2				4.88%
2192	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区2变电站1变压器	630	14.48%	475.8	475.8				2.32%
2193	和平	方型变	方型变482光荣甲线	2#主变格林	800	27.00%	0	0				3.83%
2194	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑5变电站202	630	16.51%	0	0				-3.20%
2195	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	丽阳大厦箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
2196	大东	望花变	望花变70242上园乙线	卉盛花园1箱变1站内变压器	630	27.81%	0	0				-2.15%
2197	大东	望花变	望花变70242上园乙线	日丰佳苑箱式变电站1站内变压器	315	18.29%	0	0				-1.70%
2198	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	北飞新村1箱变1变压器	630	16.00%	0	0				4.53%
2199	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园5箱变2站内变压器	400	26.10%	0	0				-3.38%
2200	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑3箱变2站内变压器	630	22.48%	1.73	1.73				-2.57%
2201	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区3变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
2202	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙6箱变1变压器	630	17.14%	459	459				-3.57%
2203	和平	方型变	方型变482光荣甲线	城中花园11#主变	500	34.00%	0	0				4.75%
2204	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都6变电站201	630	37.78%	329	329				3.86%
2205	大东	毛君变	毛君变946毛光线	高官花园3箱变1变压器	500	25.92%	320.4	320.4				1.96%
2206	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村4变电站202柜	630	15.87%	467	467				1.49%
2207	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰堡城2变电站202	500	24.64%	326.8	326.8				-0.63%
2208	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰堡城小区5变电站201	630	0.00%	433	433				0.00%
2209	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	卫工街3变电站201	315	35.87%	0	0				3.37%
2210	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区1变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
2211	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净2变电站2变压器	630	30.86%	0	0				-2.25%
2212	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期2变电站202变压器	630	0.00%	519.6	519.6				0.00%
2213	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	辽大公寓1箱变1号变	400	23.50%	266	266				-11.30%
2214	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	辽大公寓2箱变2号变	400	27.00%	252	252				12.83%
2215	和平	南湖变	南湖变490南方线	艾特国际公寓5楼1主变	800	12.00%	0	0				4.90%
2216	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地32主变	500	32.80%	286	286				56.75%
2217	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	双鑫友好家园箱变1变压器	630	34.29%	351	351				-2.82%
2218	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期1箱变2号变	500	38.00%	0	0				6.97%
2219	和平	市府变	市府变564总站甲线	延边街主变	630	21.33%	0	0				3.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2220	沈河	长青变	长青变444长南甲线	嘉兴园2箱变2变压器	630	14.67%	0	0				11.86%
2221	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	滂江东2箱变2变	630	33.65%	355	355				-1.76%
2222	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	令闻新村1箱变2变压器	800	0.00%	390	390				0.00%
2223	沈河	青年变	青年变348青特线	都市港湾2箱变1变压器	800	8.40%	0	0				-1.72%
2224	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	汇景阁小区1变电站201柜	630	20.63%	437	437				5.73%
2225	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	艳粉二区7变电站201	500	43.84%	0	0				0.54%
2226	大东	小东变	小东变80156城北线	建新2箱变1变	400	15.90%	0	0				-8.76%
2227	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山1箱变2变压器	630	60.95%	183	183				8.57%
2228	和平	和平变	和平变168同南乙线	铁路同泽1主变	630	25.52%	0	0				-2.49%
2229	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格2号变电站1号变压器	400	85.50%	0	0	2022年12月			4.75%
2230	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光1箱变2变压器	630	22.86%	423	423				-0.80%
2231	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和1期1箱变2变压器	630	14.10%	478.2	478.2				-3.13%
2232	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	富强6箱变1变压器	630	17.78%	0	0				3.75%
2233	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期3变电站201柜	630	46.67%	0	0				3.02%
2234	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	铁路机务里小区变电站202	315	23.17%	210.5	210.5				-0.07%
2235	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城2箱变1变压器	630	35.87%	0	0				8.26%
2236	新民	新民变	新民变30162营东线	西城怡园1变电站1变压器	500	27.20%	0	0				7.55%
2237	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区3号变电站1号变压器	630	17.14%	0	0				0.01%
2238	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景3号变电站2号变压器	500	64.00%	0	0				10.12%
2239	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区4变电站202	630	42.22%	0	0				0.65%
2240	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园4变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
2241	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区3变电站2变压器	630	10.29%	0	0				2.47%
2242	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	明廉新区箱变	400	19.20%	283.2	283.2				0.18%
2243	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	依园1箱变2变压器	500	19.20%	354	354				0.42%
2244	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期4箱变1号变	630	15.87%	0	0				1.20%
2245	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路5变电站201	400	28.80%	0	0				-7.09%
2246	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色5号变电站1号变压器	1000	33.00%	0	0				2.03%
2247	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区1变电站2变压器	500	44.80%	226	226				0.04%
2248	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	富源新居箱变1号变	315	17.78%	0	0				-16.24%
2249	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职于休所信宅1箱变1变压器	500	27.20%	0	0				0.07%
2250	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑3箱变1	630	26.03%	0	0				-4.34%
2251	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	东屯综合(2023微)	200	18.00%	144	144				0.00%
2252	浑南	于山变	于山变748于运线	四季上东一期1号变电站1号配电变压器	630	3.17%	0	0				100.00%
2253	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	北华城1变电站202	630	0.00%	0	0				-288.44%
2254	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区1变电站2变压器	630	20.95%	381.04	381.04				5.30%
2255	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	保利金海棠1箱变2变压器	400	16.40%	0	0				100.00%
2256	沈北	道义变	道义变15269丽景线	瀚博皇家御院一期局维1箱202配电变压器	800	36.60%	0	0				40.18%
2257	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干59右5公变	200	14.10%	151.8	151.8				12.78%
2258	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊17号变电站1变压器	630	14.60%	0	0				-16.00%
2259	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊18号变电站2变压器	630	13.21%	0	0				-6.33%
2260	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑ABC座变电站202间隔配电变压器	800	31.88%	0	0				6.70%
2261	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支98左11右1变台	200	38.85%	102.3	102.3				-17.50%
2262	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	泰奕夏园5号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	29.84%	0	0				60.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2263	东陵	水家变	水阳甲线	碧桂园云顶3变电站2号变压器	630	9.21%	0	0				100.00%
2264	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区16变电站1变压器	500	22.80%	0	0				-3.94%
2265	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城明居1箱变2变压器	500	31.36%	122.97	122.97				5.48%
2266	开发	工农变	工农变55572华城乙线	华城乙线华城于46右3变压器	400	6.60%	0	0				12.62%
2267	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代2号变电站201间隔配电变压器	800	72.75%	0	0				1.97%
2268	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	金科集美3箱变2变压器	630	6.67%	0	0				0.00%
2269	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线化家村西台	200	43.20%	0	0				2.35%
2270	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城四季嘉园2号变电站202间隔配电变压器	630	16.76%	461.4	461.4				97.44%
2271	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园3变电站1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
2272	和平	青年变	青年变362青好线	滨河干31左5省公司2201间隔配电变压器	800	4.50%	210	210				-1.47%
2273	东陵	营盘	营孙线	文澜苑A区1箱变2变压器	630	40.95%	0	0				-0.25%
2274	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局4箱变1变压器	630	12.06%	491	491				-4.33%
2275	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	明华分3柱上变压器	400	36.30%	0	0				2.22%
2276	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓3变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
2277	和平	花园变	花园变56753花三甲线	文化干57党校南楼3201间隔配电变压器	400	17.10%	291.6	291.6				3.78%
2278	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	紫郡首府4配电变压器	630	37.46%	331	331				2.28%
2279	东陵	花山变	碧桂园乙线	YHG_上水一台区柱上变压器	50	43.50%	23.25	23.25				8.22%
2280	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村大棚	80	45.38%	0	0				-5.45%
2281	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥2箱变2变压器	400	32.00%	232	232				2.31%
2282	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区1变电站1变压器	400	18.90%	0	0				-1.16%
2283	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区1变电站1变压器	400	18.00%	0	0				5.07%
2284	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛三分17右支07	100	0.00%	0	0				-35.95%
2285	开发	宁官变	宁官变95080宁南线	西宸之光小区6变电站1变压器	800	26.10%	511.2	511.2				0.00%
2286	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家线富家分地质局支17之4	200	11.60%	156.8	156.8				1.87%
2287	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线西丁南几3	80	50.00%	0	0				29.50%
2288	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干106左19	200	30.60%	118.8	118.8				69.04%
2289	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线前尖山南一台照明	200	86.10%	7.8	7.8	2022年12月			5.41%
2290	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线赵家插拉照明	100	48.60%	41.4	41.4				7.42%
2291	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线王义分006	100	77.60%	0	0				-1.13%
2292	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右7加3	200	26.00%	128	128				-0.12%
2293	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻2箱式变电站1配电变压器	800	42.00%	0	0				5.76%
2294	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线小洋河支7(小洋河综合台)	200	45.60%	0	0				-26.77%
2295	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻3箱式变电站1配电变压器	630	59.81%	0	0				25.06%
2296	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	沈阳润府房地产2号202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
2297	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟4组照明综合(2023微)	200	45.90%	88.2	88.2				100.00%
2298	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	君兰江山1变电站202变压器	630	23.17%	421	421				100.00%
2299	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分前进支新通分支03#	200	14.55%	0	0				5.48%
2300	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线桂花分11右3	315	48.19%	0	0				2.95%
2301	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线西大东甲03	200	35.00%	110	110				6.72%
2302	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区3箱变2变压器	630	26.98%	397	397				10.36%
2303	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	兰亭馨居变电站1变压器	500	35.52%	272.4	272.4				1.93%
2304	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干24右9变台	200	49.40%	0	0				11.82%
2305	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干175变压器	200	61.50%	0	0				7.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2306	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡8变电站2变压器	630	7.30%	521	521				2.25%
2307	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境3.3期1箱变2变压器	800	27.90%	0	0				57.62%
2308	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡14变电站2变压器	500	7.04%	414.8	414.8				18.45%
2309	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期2号变电站2变压器	630	28.57%	0	0				1.11%
2310	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾5箱变2变压器	500	30.72%	296.4	296.4				3.94%
2311	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线后网户分15左7变台	400	14.70%	301.2	301.2				-72.41%
2312	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区6变电站1变压器	630	17.14%	381.04	381.04				2.25%
2313	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花1号变电站2号变压器	800	34.80%	0	0				-0.63%
2314	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区1变电站1变压器	400	30.00%	0	0				1.68%
2315	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区4变电站2变压器	400	26.80%	252.8	252.8				9.50%
2316	沈北	清水变	清蒲线	一站式服务—沈阳市沈北新区戈子农牧养殖场	100	23.00%	0	0				89.51%
2317	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园4号变电站202配电变压器	630	24.63%	0	0				0.38%
2318	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区8变电站1变压器	500	30.60%	0	0				-2.83%
2319	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线45变台	200	38.10%	103.8	103.8				6.33%
2320	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	沈空西箱变201间隔配电变压器	630	25.52%	0	0				0.60%
2321	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线陶屯新表分支线1	100	65.40%	24.6	24.6				7.23%
2322	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线80左4变台	400	25.00%	260	260				-0.42%
2323	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线广方干刘家分4右2柱上变压器	100	30.00%	0	0				10.85%
2324	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	华府宝地小区考核201配电变压器	630	39.05%	0	0				7.09%
2325	沈北	天乾变	天金线	融创中央学府1局维变电站202配电变压器	630	22.10%	0	0				52.70%
2326	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨于104右4变台	200	15.50%	0	0				6.52%
2327	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干37右5+1公变	315	58.10%	100.5	100.5				0.85%
2328	法库	新依变	依三线	10kV依三线大康卜子支16	100	44.70%	0	0				15.51%
2329	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区4变电站2变压器	630	12.19%	0	0				2.07%
2330	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家二期B段1间隔2配电变压器	800	25.88%	0	0				7.66%
2331	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳蒲河房地产开发有限公司(时代逸居)51配电变压器	400	47.25%	0	0				69.14%
2332	法库	果子园	果子园变1412水泥线	玉山帝宝1配电变压器	500	11.52%	392.4	392.4				45.66%
2333	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张家支10左5变台	400	30.90%	0	0				38.54%
2334	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区5变电站102配电变压器	800	37.50%	0	0				43.96%
2335	东陵	孙家寨	孙香线	香格里拉居住M区3201配电变压器	630	12.19%	0	0				3.31%
2336	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分81左9左5变台	100	78.90%	11.1	11.1				12.52%
2337	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期2号变电站1号变压器	630	20.00%	0	0				14.96%
2338	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家分河套支8左5变台	200	39.00%	102	102				6.77%
2339	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五期2变电站201配电变压器	630	53.02%	0	0				10.57%
2340	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千线马佟支16左3左1	100	17.70%	0	0				15.70%
2341	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养前南台	200	58.88%	62.25	62.25				11.00%
2342	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡4号变电站1变压器	630	14.86%	0	0				5.58%
2343	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	久业2变电站1站内变压器	630	32.70%	0	0				0.52%
2344	于洪	东民变	东酒线	和泰八区二期1变电站1配电变压器	630	17.52%	0	0				6.02%
2345	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分26左26	100	0.00%	0	0				0.00%
2346	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	东方尚城1变电站2变压器	500	20.40%	0	0				1.09%
2347	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑3箱变2变压器	630	41.27%	0	0				4.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2348	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线25左10左1变台	200	85.80%	8.4	8.4	2024年2月			19.78%
2349	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线张士太大棚分支14	50	18.60%	0	0				-96.89%
2350	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线造纸线主干032	80	120.75%	0	0	2022年12月			5.27%
2351	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	新水湾小区31变压器	630	35.56%	343	343				2.45%
2352	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余南台	100	121.60%	0	0	2022年12月			2.83%
2353	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家中台	100	73.80%	16.2	16.2				3.09%
2354	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语5箱变201	500	21.44%	342.8	342.8				5.26%
2355	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线东拉拉B台支10	400	11.50%	0	0				100.00%
2356	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期2变电站1配电变压器	315	40.13%	157.1	157.1				6.07%
2357	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线雷家新台分支11	80	82.75%	0	0	2022年12月			11.79%
2358	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干90左3	200	41.80%	96.4	96.4				13.72%
2359	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	隆登花园4箱变1变压器配电变压器	400	46.00%	0	0				4.87%
2360	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	半岛天境2号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	41.27%	0	0				39.59%
2361	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾2配电室1号配电变压器	500	36.80%	0	0				4.25%
2362	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-3期局维3变201配电变压器	800	26.00%	0	0				49.66%
2363	浑南	白塔变	白塔变962东化线	YHG东化(北官)干台区M#变压器	630	8.10%	0	0				12.86%
2364	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿万城四期11箱式变电站配电变压器	630	18.41%	0	0				8.68%
2365	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶小明公寓变电站201配电变压器	630	45.08%	0	0				34.04%
2366	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城1变电站2变压器	630	27.43%	394.2	394.2				1.81%
2367	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	九里颐和小区1变电站1变压器	800	84.30%	45.6	45.6	2024年12月			60.87%
2368	和平	花园变	花园变56768花三乙线	昌鑫2变电站202间隔配电变压器	500	23.60%	0	0				-3.45%
2369	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分10左2左1变台	400	3.90%	344.4	344.4				100.00%
2370	沈北	道义变	道义变15259道义线	电信分007	50	91.80%	0	0	2024年6月			44.58%
2371	沈北	道义变	道义变15292开发一线	唐轩首府二期1箱变201配电变压器	630	20.63%	0	0				40.67%
2372	东陵	农大变	农首线	双珑原著3箱变2变压器	800	7.50%	660	660				60.80%
2373	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分44右10	200	25.50%	0	0				31.36%
2374	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙	农田乙线王家岗分博井支29左1变台	400	16.80%	292.8	292.8				0.00%
2375	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	城南村协作办公楼综合(2022微)-中压接入点	400	21.00%	276	276				99.86%
2376	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	蔷薇家园小区箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
2377	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南干109左7右7左1	315	14.67%	237.3	237.3				0.78%
2378	法库	宝山变	法镇二线	石桥1箱变配电变压器	1000	12.40%	776	776				-1.61%
2379	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	远洋仰山1号变电站201间隔(安南线)配电变压器	800	32.40%	0	0				42.94%
2380	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华北分支13	80	25.13%	51.9	51.9				-14.96%
2381	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	正宸府1箱变1配电变压器	630	7.30%	0	0				99.68%
2382	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线专业队12电井分支08	50	46.80%	0	0				-2.99%
2383	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线兴隆峪东乙4	100	59.40%	0	0				6.01%
2384	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线100左1变台	200	31.80%	0	0				100.00%
2385	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	前村大棚新台	100	25.50%	0	0				-0.13%
2386	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖香堤漫步二期1变电站202配电变压器	400	30.00%	0	0				29.76%
2387	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅16变电站1变压器	630	33.65%	0	0				1.74%
2388	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	香格经典1号变电站201配电变压器	400	82.50%	0	0	2023年8月			1.62%
2389	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	万丽御府小区变电站101间隔配电变压器	630	12.70%	0	0				53.35%
2390	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城4号变电站202间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				1.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2391	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线171左10变台	200	45.25%	0	0				26.37%
2392	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	沈铁达观3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	60.95%	0	0				-3.03%
2393	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东孙西分支线001	100	60.00%	0	0				32.95%
2394	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分30左1之1柱上变压器	160	0.00%	0	0				-43.25%
2395	于洪	得胜变	得山线95478	友谊城1变电站1变压器	630	24.38%	413.4	413.4				0.90%
2396	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城7变电站-1	630	38.35%	0	0				-0.89%
2397	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城7变电站-2	630	36.06%	0	0				-0.26%
2398	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城8变电站-1	630	36.06%	0	0				-1.73%
2399	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区18变电站1变压器	630	19.81%	0	0				0.94%
2400	沈北	董楼子	望滨线	章子沟10台区	200	21.00%	138	138				5.28%
2401	沈北	董楼子	望滨线	望滨干275+1台区	200	23.10%	133.8	133.8				7.52%
2402	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分70	100	20.60%	0	0				-28.29%
2403	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线52国管变	250	49.28%	0	0				-3.68%
2404	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万泉箱变1变压器	400	32.10%	0	0				-0.01%
2405	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	北海小区202	630	53.97%	227	227				-0.65%
2406	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子8台	400	32.10%	0	0				89.86%
2407	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅11变电站11变压器	400	40.50%	0	0				1.55%
2408	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期2站房2变压器	500	47.04%	214.8	214.8				3.65%
2409	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家南台	100	74.80%	15.2	15.2				8.17%
2410	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线三元大厦新楼	315	69.33%	65.1	65.1				-1.24%
2411	康平	张强变	张强变76244沙金线	工厂西台11柱上变压器	100	90.60%	0	0	2024年6月			19.52%
2412	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞11箱变1变压器	800	36.38%	0	0				7.31%
2413	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	鑫塔小区2变电站1号变压器	630	72.70%	0	0				10.08%
2414	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区2变电站202变压器	800	23.25%	534	534				1.10%
2415	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景5变电站2变压器	630	60.95%	183	183				2.02%
2416	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	御华府1号变电站201间隔(新南新出线1)配电变压器	630	28.25%	0	0				100.00%
2417	新民	金五台	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线29右6变台	100	53.10%	36.9	36.9				9.35%
2418	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线57左1变台	200	46.50%	87	87				75.25%
2419	沈北	大志变	志詹乙线	(虎石台)1516箱202配电变压器	630	16.57%	0	0				44.70%
2420	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北家属楼(2021微)	200	42.60%	0	0				3.28%
2421	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房2组分台	200	38.10%	103.8	103.8				100.00%
2422	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线镇西干40	400	31.00%	236	236				-2.27%
2423	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗北一方大棚	100	70.80%	0	0				-5.45%
2424	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土北西台	200	62.80%	0	0				9.01%
2425	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期4箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	0	0				1.83%
2426	于洪	大潘变	大潘线	桃园小区1站房2变压器	630	22.10%	330.81	330.81				0.09%
2427	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城10号变电站202间隔配电变压器	800	65.25%	0	0				7.64%
2428	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛北台照明(微)	200	32.80%	114.4	114.4				-27.01%
2429	沈北	黄家变	黄家变74052黄昊线	绪祥支5加1右12变压器	50	61.20%	14.4	14.4				-0.85%
2430	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳供电段1202配电变压器	400	8.40%	0	0				1.54%
2431	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期1变电站2变压器	630	30.86%	0	0				1.67%
2432	东陵	上佰变	沈链线	上佰变311上深乙线上深乙干24柱上变压器	160	28.50%	0	0				1.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2433	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	首创大境配电室202间隔配电变压器	800	35.70%	0	0				69.22%
2434	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城4箱式变电站2配电变压器	630	26.67%	0	0				10.28%
2435	浑南	白塔变	白塔变962东化线	翡翠四季1号变电站2号配电变压器	800	89.40%	0	0	2024年6月			34.80%
2436	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支29左1柱上变压器	400	59.50%	0	0				24.83%
2437	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际3号变电站201配电变压器	630	53.97%	0	0				2.94%
2438	和平	方型变	方型变430方文甲线	华润瑞府4变电站202间隔配电变压器	800	8.70%	200	200				94.90%
2439	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线腰排分长排支腰长河分支02	50	12.80%	38.6	38.6				-69.77%
2440	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干106变台	200	36.00%	0	0				8.61%
2441	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线后府支01	50	98.40%	0	0	2024年6月			-18.43%
2442	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	精锐支12+1左3	200	34.80%	0	0				88.27%
2443	法库	包家屯	包家屯	10kV包家线于家堡支27	50	49.20%	0	0				-31.41%
2444	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线公主陵水浇地2几水利甲22	100	2.70%	87.3	87.3				9.09%
2445	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛十组支016	100	81.00%	0	0	2024年6月			15.21%
2446	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下3变电站1变	800	0.00%	0	0				0.00%
2447	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	芙蓉馨园箱式变电站1配电变压器	400	11.25%	0	0				36.86%
2448	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线陈昌分支线018	100	74.25%	0	0				19.02%
2449	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线陈昌北分支线006	50	76.00%	0	0				13.48%
2450	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分21右4柱上变压器	315	43.49%	0	0				12.64%
2451	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线14柱上变压器	315	10.16%	0	0				-13.85%
2452	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区7变电站2变压器	630	30.86%	372.6	372.6				1.28%
2453	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线垃圾厂分080左分1	100	14.40%	0	0				1.07%
2454	浑南	安顺变	安顺变184安智线	首创光和城四期1号配电室1号变压器	800	23.63%	0	0				3.58%
2455	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区2变电站1变压器	500	26.88%	0	0				3.16%
2456	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	国瑞城20箱变1变压器	630	44.57%	0	0				47.14%
2457	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	勾莲变364塔后乙线塔后干3右4柱上变压器	400	62.10%	0	0				-9.99%
2458	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区3变电站1变压器	630	24.76%	0	0				7.34%
2459	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	东风干20+1右2	200	36.00%	0	0				12.76%
2460	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光4箱变2变压器	630	19.68%	0	0				2.67%
2461	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城2变电站1变压器	630	27.05%	0	0				4.90%
2462	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛支62+1左1	200	0.00%	0	0				100.00%
2463	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区7变电站1变压器	400	47.25%	0	0				3.98%
2464	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	枫杨路小区箱式变电站2号变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-3.94%
2465	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	利生郦城1箱式变电站2配电变压器	630	22.86%	0	0				-1.47%
2466	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房1组照明	100	120.60%	0	0	2023年8月			10.11%
2467	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	惠娜畜牧公变台	400	9.90%	320.4	320.4				100.00%
2468	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆4号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	7.30%	521	521				0.00%
2469	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗分6左3变台	100	73.50%	16.5	16.5				15.38%
2470	辽中	养土堡	养土堡变1191林家线	养土堡林家村新大棚(微)	200	48.30%	0	0				10.33%
2471	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线三台子粮库宿舍照明台	50	143.10%	0	0	2022年12月			7.66%
2472	东陵	杨官变	富康线	华润长安里1变电站1变压器	800	27.00%	0	0				40.85%
2473	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛干陶屯分陶屯支10右3变台	200	52.40%	75.2	75.2				9.66%
2474	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风乙线长风干12+2柱上变压器	400	0.75%	0	0				-132.97%
2475	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东四支10	50	89.20%	0.4	0.4	2023年4月			3.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2476	沈北	王驿变	城南线	国御汤城一期小区1局维变电所配电变压器202	800	10.50%	0	0				100.00%
2477	东陵	杨官变	杨石线	杨石线杨石干养竹分27柱上变压器	400	23.00%	0	0				2.23%
2478	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨于30左1柱上变压器	160	66.00%	0	0				4.49%
2479	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村四组照明	30	126.00%	0	0	2022年12月			1.52%
2480	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村3组照明	100	40.65%	49.35	49.35				4.72%
2481	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村12机井	100	10.00%	80	80				-8.18%
2482	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花北2号变电站2号变压器	630	42.86%	0	0				-3.69%
2483	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花东变电站2号变压器	400	56.70%	0	0				1.76%
2484	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期4站房2变压器	500	30.40%	298	298				2.49%
2485	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城15号变电站1变压器	630	18.79%	0	0				-0.73%
2486	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线那家分11左5变台	200	36.75%	106.5	106.5				5.67%
2487	新民	大柳变	大柳变31842于家线	长岗线民主分29左7变台	200	15.60%	148.8	148.8				100.00%
2488	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线大柳分6右5右4变台	200	32.40%	0	0				100.00%
2489	苏家屯	下深变	理想线	理想新城2号变电站2号变压器	630	30.48%	0	0				1.73%
2490	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯	台区名:杨士岗社区2机井	200	41.20%	97.6	97.6				35.70%
2491	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷后村金大棚机井2台	100	22.80%	67.2	67.2				-11.09%
2492	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干姚平房分12变台	200	84.60%	0	0	2022年12月			4.13%
2493	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	荟萃箱变1变压器	400	14.00%	0	0				10.11%
2494	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线85变台	100	96.00%	0	0	2022年12月			6.12%
2495	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干119右4变台	80	62.88%	21.7	21.7				16.92%
2496	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	翡翠华庭6箱变2变压器	400	24.00%	0	0				15.89%
2497	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠斯勒三期1局维202配电变压器	630	13.02%	485	485				10.62%
2498	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇3箱变2变压器	800	8.10%	655.2	655.2				100.00%
2499	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园5变电站1号配电变压器	630	27.68%	0	0				8.38%
2500	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场1变电站2变压器	630	21.71%	430.2	430.2				1.93%
2501	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山8号变电站201间隔(前地线)配电变压器	800	18.00%	0	0				85.15%
2502	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福线中学分17右4变台	500	51.20%	194	194				-3.25%
2503	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区2变电站1配电变压器	630	16.51%	0	0				82.70%
2504	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分12	100	46.80%	43.2	43.2				0.05%
2505	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干茨榆分48左支2一站式	200	16.50%	147	147				36.57%
2506	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分4左1	200	33.60%	0	0				-20.47%
2507	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院1变电站201	630	19.05%	318.69	318.69				1.04%
2508	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干31左6变台	200	43.95%	92.1	92.1				12.19%
2509	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	前当堡变307前当堡线前当堡线马家分8左4变台	100	64.80%	25.2	25.2				8.41%
2510	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线42右3右3变台	400	27.90%	0	0				9.23%
2511	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河分1开闭站之1柱上变压器	400	34.50%	0	0				2.93%
2512	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红东几2	200	18.60%	0	0				34.66%
2513	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分路东支3	200	2.50%	0	0				65.53%
2514	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	君海朗郡2号变电站202间隔配电变压器	400	57.60%	0	0				35.19%
2515	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城10变电站1变压器	400	20.50%	0	0				37.79%
2516	沈北	道义变	道义变15269丽景线	YHG_太湖国际二期5201配电变压器	630	46.48%	0	0				5.43%
2517	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳荣盛房地产开发有限公司(香缇澜山二期*缇香苑小区)2-1配电变压器	630	48.89%	0	0				5.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2518	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干道分0柱上变压器	400	54.00%	0	0				27.45%
2519	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期4小区变电所配电变压器201	630	7.30%	0	0				100.00%
2520	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街9变电站配电变压器	630	27.30%	0	0				0.00%
2521	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期9箱式变电站1配电变压器	630	64.76%	159	159				41.02%
2522	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城7号变电站1号变压器	630	30.48%	0	0				5.42%
2523	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	法姬娜·欧洲城6变电站2号变压器	630	17.46%	457	457				3.40%
2524	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产1变电站201间隔配电变压器	630	9.90%	504.6	504.6				-0.25%
2525	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干新方分14右1变台	400	15.00%	0	0				16.20%
2526	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左6左1变台	200	45.00%	0	0				7.11%
2527	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号二期1箱式变电站1配电变压器	800	33.00%	0	0				55.68%
2528	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2.2期2变202间隔配电变压器	630	78.57%	72	72				17.21%
2529	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星B小区变电站201	630	49.14%	0	0				-0.75%
2530	皇姑	长江变	长江变25494长华线	华邑世纪城二期3箱式变电站配电变压器	630	58.10%	0	0				1.65%
2531	法库	果子园	果蕴线	和谐家园二期1变电站202间隔配电变压器	630	11.43%	0	0				0.30%
2532	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	黑龙江街1箱式变电站配电变压器	630	7.62%	0	0				100.00%
2533	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	沈双分36+1左1	200	0.00%	0	0				-205.11%
2534	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	颐景御园2箱变2变压器配电变压器	630	23.24%	0	0				-2.85%
2535	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干39右4左3	100	24.00%	0	0				20.31%
2536	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线新安分5左5左4变台	400	24.90%	155.88	155.88				29.00%
2537	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园4变电站1变压器	630	26.35%	401	401				46.29%
2538	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情小区7变电站1变压器	500	26.88%	315.6	315.6				4.20%
2539	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	西荒地综合	200	19.80%	0	0				0.00%
2540	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团2变电站201变压器	630	42.86%	297	297				1.60%
2541	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城2开闭站6箱变1变压器配电变压器	630	36.19%	0	0				1.32%
2542	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线终家分18变台	100	102.00%	0	0	2023年6月			5.38%
2543	东陵	杨官变	杨石线	水家变782水孙乙线水孙乙干主干线117柱上变压器	100	12.40%	0	0				-77.76%
2544	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	英窝支9左8右1	200	37.80%	104.4	104.4				-7.83%
2545	和平	花园变	花园变774花景线	王家线16	400	18.60%	285.6	285.6				12.96%
2546	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	卫东甲线卫东干百花分12右2柱上变压器	400	42.00%	0	0				65.88%
2547	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇二期站房2配电变压器	400	13.00%	308	308				39.71%
2548	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	勾连变352前塔甲线机车分9柱上变压器	250	16.32%	0	0				7.59%
2549	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖南大棚养殖厂(2021微)	400	55.80%	136.8	136.8				-3.52%
2550	法库	果子园	果蕴线	百合家园3号变电站201间隔1号变压器	630	46.98%	0	0				7.88%
2551	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线董凯分支03	200	17.60%	144.8	144.8				21.84%
2552	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线黄花岭分后屯支9	400	14.25%	0	0				100.00%
2553	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场一期1202配电变压器	630	19.05%	0	0				29.13%
2554	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民1号台	200	43.80%	0	0				46.28%
2555	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	浑置南分11+1右2	400	47.70%	0	0				59.34%
2556	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线兴隆峪南甲03	50	128.00%	0	0	2023年6月			7.98%
2557	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线21右3+1变压器	400	16.50%	0	0				73.73%
2558	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左5右5右1之1柱上变压器	400	15.20%	0	0				100.00%
2559	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海天云1土建变202变压器	630	0.00%	93.53	93.53				0.00%
2560	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线新安卜分34	200	85.65%	0	0	2023年1月			7.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2561	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分210	100	63.40%	0	0				-3.83%
2562	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城二期1变电站202间隔配电变压器	630	31.43%	369	369				-1.67%
2563	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	王子公寓箱变2变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-4.23%
2564	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期4变电站201开关柜	630	36.83%	335	335				-0.85%
2565	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园干39加1	200	61.20%	57.6	57.6				11.48%
2566	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙10	400	40.20%	0	0				43.54%
2567	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	兰亭馨居二期变电站201间隔配电变压器	630	23.81%	417	417				0.53%
2568	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变048中寺线董三家分12(董三家综合台)	315	38.60%	161.9	161.9				1.82%
2569	浑南	营盘	营盘变040营奥线	沿海商业中心4号变电站1号变压器	630	36.95%	0	0				6.43%
2570	法库	新依变	依三线	10kV依三线李房申支44	315	39.05%	0	0				24.24%
2571	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	押牛街新能源照明	400	9.30%	322.8	322.8				46.86%
2572	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线次于分39右1变台	200	24.60%	0	0				87.54%
2573	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	东大智慧森邻2变电站202柜	630	19.30%	445.4	445.4				0.02%
2574	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支40右9右7	200	68.70%	42.6	42.6				99.36%
2575	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册1号变电站201间隔配电变压器	400	16.80%	292.8	292.8				58.26%
2576	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支40	200	29.50%	0	0				13.43%
2577	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城2箱变1变压器	800	66.38%	0	0				4.03%
2578	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞16箱变2变压器	800	28.50%	0	0				6.37%
2579	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯(四)1变电站202配电变压器	800	20.63%	0	0				1.57%
2580	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯(四)2变电站202配电变压器	630	21.71%	0	0				-0.45%
2581	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线散力分散力村支07	100	77.40%	0	0				11.20%
2582	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区1箱式变电站2配电变压器	630	12.06%	0	0				29.79%
2583	法库	果子园	果子园变1412水泥线	玉龙一品1箱变202配变间隔配电变压器	630	30.48%	375	375				0.00%
2584	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线牯牛屯照明台	100	80.40%	0	0	2022年12月			2.12%
2585	法库	包家屯	包家线	10kV包家线北土城支47	100	84.60%	0	0	2024年6月			2.32%
2586	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线北甸子支线07	100	43.00%	47	47				2.05%
2587	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线陶屯东台支05	200	25.90%	128.2	128.2				7.03%
2588	苏家屯	下深变	理想线	理想新城12号变电站202间隔配电变压器	630	23.49%	0	0				13.30%
2589	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门6箱变2变压器	630	26.98%	0	0				40.60%
2590	沈北	黄家变	黄家变74052黄昊线	黄昊干腰排分长排支29左分支2变压器	200	20.85%	138.3	138.3				4.01%
2591	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户b1202配电变压器	250	30.60%	148.5	148.5				1.79%
2592	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	YHG_吉宝城镇开发(沈阳)有限公司1箱1变201配电变压器	630	33.65%	0	0				0.09%
2593	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线东风分01	315	65.90%	0	0				9.31%
2594	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗15号大棚	100	85.00%	0	0	2024年9月			-6.68%
2595	东陵	孤家子	营城子甲线	江南水乡3箱变2变压器	630	19.05%	0	0				2.52%
2596	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥1变电站201配电变压器	630	30.48%	0	0				2.20%
2597	东陵	上佰变	上深乙线	鑫和花园1箱式变电站201间隔配电变压器	315	94.48%	0	0	2024年9月			2.06%
2598	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	三盛颐景蓝湾三期2变电站201配电变压器	800	43.50%	0	0				45.37%
2599	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸三期1站房1配电变压器	800	21.00%	552	552				100.00%
2600	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕青园4变电站2变压器	800	22.13%	0	0				3.15%
2601	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城一期1配电变压器	630	43.81%	291	291				1.76%
2602	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴乙线	城建6配电站1公变	500	37.12%	264.4	264.4				-0.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
2603	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线79左17右8	200	48.60%	0	0				100.00%
2604	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线24右2变台	400	5.70%	337.2	337.2				-0.02%
2605	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线小盟分044	80	27.50%	50	50				0.84%
2606	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府4变电站1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
2607	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区4变电站2变压器	630	34.92%	347	347				34.96%
2608	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	观园小区2变电站1变压器	800	24.90%	520.8	520.8				0.00%
2609	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿2号变电站201间隔配电变压器	630	38.41%	0	0				34.67%
2610	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱7号变电站201间隔配电变压器	630	27.94%	391	391				35.20%
2611	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	中海国际公寓2变电站201配电变压器	630	23.17%	0	0				0.58%
2612	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区4箱式变电站配电变压器	630	21.33%	432.6	432.6				3.77%
2613	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	体工队自维箱式变电站1配电变压器	400	17.40%	0	0				10.90%
2614	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村四支101	315	10.67%	249.9	249.9				11.48%
2615	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯甲线含屯干医学院分8右6柱上变压器	400	6.00%	0	0				41.43%
2616	沈北	清水变	清依线	一站式-沈阳市沈北新区书香家庭农场	400	17.10%	0	0				100.00%
2617	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融公馆2号变电站201配电变压器	630	36.51%	0	0				2.23%
2618	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘2变电站201间隔配电变压器	630	26.35%	401	401				41.49%
2619	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期3箱式变电站2配电变压器	800	20.75%	0	0				3.89%
2620	和平	青年变	青年变368青二线	青二线42变压器	400	46.20%	175.2	175.2				-0.41%
2621	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	沈铁滑翔家园2变电站202变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
2622	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	肇东干肇启分5	315	22.54%	6.93	6.93				11.32%
2623	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区1号箱变1号考核	630	23.81%	148.66	148.66				100.00%
2624	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区1变电站1变压器	800	26.70%	506.4	506.4				6.28%
2625	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线24变台	100	39.40%	50.6	50.6				1.74%
2626	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区1变电站201配电变压器	400	43.20%	0	0				49.81%
2627	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅3变电站配电变压器	400	2.10%	0	0				-47.26%
2628	开发	洞庭变	洞庭变55778长岛线	长岛小区4变电站1变压器	500	35.20%	0	0				-0.87%
2629	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期8箱式变电站2配电变压器	500	39.60%	0	0				1.71%
2630	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城3号变电站202配电变压器	630	66.19%	150	150				22.91%
2631	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	优骏畜牧公变台	400	66.90%	92.4	92.4				100.00%
2632	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲5变电站2变压器	630	15.56%	0	0				66.23%
2633	浑南	于山变	于山变744于安甲线	中海康城三期1号变电站201间隔配电变压器	800	60.75%	0	0				14.38%
2634	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理4箱变1变压器	800	9.00%	0	0				100.00%
2635	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线花牛三、四组照明	50	70.50%	9.75	9.75				2.25%
2636	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	绿岛香湾变电站201间隔配电变压器	800	32.10%	0	0				8.14%
2637	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	新韵万寿里2变电站2变压器	500	26.56%	0	0				16.84%
2638	于洪	大潘变	大潘线	正宸弘泽湾二期站房2变压器	400	27.00%	252	252				21.00%
2639	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路1箱变2变压器	400	16.50%	0	0				1.72%
2640	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	瓦窑分34左5柱上变压器	100	0.00%	0	0				-92.35%
2641	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李刘联分34+1右1	200	34.20%	0	0				26.97%
2642	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杨家2支02	200	27.60%	0	0				5.97%
2643	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥商业街3变电站1变压器	630	60.70%	0	0				1.53%
2644	东陵	杨官变	杨石线	杨石线101左4柱上变压器	200	83.10%	0	0	2022年12月			43.13%
2645	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区3变电站2配电变压器	800	73.20%	0	0				16.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2646	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城5号变电站201间隔配电变压器	630	10.95%	0	0				-2.95%
2647	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线六家子东台分支线010	100	132.60%	0	0	2022年12月			7.41%
2648	和平	广州变	广州变464广太乙线	兰州分6	315	2.86%	274.5	274.5				-4.09%
2649	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期2变电站1变压器	800	31.50%	468	468				5.27%
2650	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都10变电站202	630	12.38%	433	433				-20.38%
2651	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于178右5左1	200	9.90%	160.2	160.2				0.00%
2652	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期3变电站2变压器	630	27.62%	393	393				4.77%
2653	东陵	世园变	世高线	世博之春7箱变1变压器	630	34.60%	0	0				-1.89%
2654	法库	新依变	依草线	10kV依草线依草干136	200	37.50%	105	105				10.99%
2655	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都13变电站202	630	36.83%	335	335				0.47%
2656	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘画苑4自维箱变202间隔配电变压器	630	51.05%	0	0				-1.38%
2657	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾二期2箱式变电站2配电变压器	500	35.04%	0	0				-2.27%
2658	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团1变电站202变压器	500	45.76%	0	0				-0.60%
2659	浑南	于山变	于山变746于医甲线	华发新城厚和轩2号变电站1号配电变压器	630	17.78%	0	0				76.21%
2660	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分大卜子牛场支3	200	62.70%	0	0				75.45%
2661	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井子1组照明	100	109.00%	0	0	2023年8月			14.56%
2662	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子6、7组照明	100	43.60%	46.4	46.4				12.39%
2663	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线佟军线093	200	46.80%	0	0				7.86%
2664	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	万滑干10	315	37.78%	0	0				3.98%
2665	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	桃相甲线95右01	160	8.88%	0	0				-54.65%
2666	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支46变压器	200	28.50%	0	0				2.34%
2667	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分10柱上变压器	200	40.50%	0	0				-1.82%
2668	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	大转弯分9左3柱上变压器	315	7.30%	0	0				-39.25%
2669	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干19右5	315	25.71%	0	0				3.78%
2670	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分63右9变压器	315	11.43%	247.5	247.5				-15.24%
2671	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支16变压器	315	29.97%	0	0				1.41%
2672	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左17	400	42.00%	0	0				-23.25%
2673	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干39变压器	100	0.00%	0	0				21.05%
2674	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	农村干沈大分14	200	33.90%	0	0				-9.41%
2675	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	望柳干6柱上变压器	315	39.68%	0	0				15.28%
2676	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干劳动分8	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
2677	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	保工干劳动分21右12	250	21.76%	0	0				-9.61%
2678	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线112+1	250	16.40%	184	184				5.78%
2679	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深干134+1	315	52.70%	0	0				0.28%
2680	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左3公变	315	61.27%	0	0				1.93%
2681	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长青变476长木乙线方南干55右2公变	200	33.00%	114	114				0.85%
2682	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干76右2公变	315	36.83%	167.5	167.5				-3.01%
2683	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干12公变	400	59.25%	0	0				3.30%
2684	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干32	315	59.05%	97.5	97.5				1.82%
2685	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线90	400	59.25%	123	123				1.70%
2686	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	北一乙线南干北分14	400	39.00%	204	204				12.24%
2687	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变142田义甲线台北分4柱上变压器	315	20.63%	0	0				1.53%
2688	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分8左2	315	25.08%	0	0				1.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2689	皇姑	长江变	468长黄乙线	黄河于54右10柱上变压器	315	32.06%	0	0				-1.81%
2690	大东	小东变	小东变80148新光线	新光线和睦干文铁分4左2	250	15.60%	0	0				1.52%
2691	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线24	315	38.41%	0	0				-1.79%
2692	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分9变压器	200	125.20%	0	0	2022年12月			5.15%
2693	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干29右3	315	7.62%	0	0				-10.59%
2694	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干26加1变台	315	53.02%	0	0				12.18%
2695	和平	方型变	方型变444方青乙线	北五经分5	315	28.25%	0	0				-1.61%
2696	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分12柱上变压器	315	62.10%	0	0				-3.74%
2697	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右3+1柱上变压器	400	44.80%	0	0				-29.60%
2698	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干29右1之1柱上变压器	400	29.75%	0	0				1.91%
2699	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干巢湖分19变压器	315	64.25%	0	0				11.17%
2700	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分23右3	400	63.30%	0	0				91.40%
2701	沈河	长青变	长青变480银河线	银河线长青分15左15+1公变	200	27.30%	0	0				-14.41%
2702	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分10左1柱上变压器	400	32.70%	0	0				10.95%
2703	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分27右2变压器	400	99.50%	0	0	2024年6月			98.91%
2704	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科二2箱变2变	630	34.92%	0	0				21.71%
2705	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科七区1箱变1变	630	0.00%	0	0				0.00%
2706	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科三1箱变2变	630	33.02%	0	0				-3.76%
2707	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	方迪东阁2箱变2	400	0.00%	0	0				-7447.55%
2708	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	山川小区1箱变1	630	68.19%	0	0				0.78%
2709	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	公安厅高层箱变1	400	22.00%	0	0				2.70%
2710	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	车辆厂丙戊变	400	33.60%	0	0				3.03%
2711	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	安检1箱变1号变	630	16.19%	0	0				0.13%
2712	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆2箱变2变压器	315	30.16%	0	0				0.20%
2713	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔5箱变2变压器	630	16.51%	463	463				-3.54%
2714	和平	展览变	展览变896展科乙线	三好中科仪一次2主变	200	0.00%	0	0				0.00%
2715	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡4变电站2变压器	630	19.05%	447	447				0.72%
2716	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	天惠大厦变电站一次2变压器柜2主变	630	37.33%	0	0				8.92%
2717	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都1变电站202	500	31.60%	292	292				1.59%
2718	大东	望花变	望花变70242上园乙线	富宁宸家箱变2站内变压器	315	25.08%	0	0				-0.46%
2719	皇姑	北陵变	北陵变25150舍屯甲线	包道住宅小区箱变1变压器	630	11.05%	0	0				0.33%
2720	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明2箱变2	630	24.44%	0	0				1.15%
2721	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	阳光尚城一期2箱变2变压器	400	18.00%	0	0				-9.46%
2722	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区1变电站1变压器	630	25.14%	0	0				4.33%
2723	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期3箱变1号变	630	24.13%	0	0				0.61%
2724	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	北运河花园箱变2号变	400	36.00%	0	0				-15.38%
2725	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二1箱变2变压器	400	51.90%	0	0				5.04%
2726	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主西路2#1#变压器	630	25.08%	0	0				3.72%
2727	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园1箱1站内变压器	630	13.33%	1.73	1.73				-3.22%
2728	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	进华变电站一次2变压器柜2主变	400	97.20%	0	0	2022年12月			1.65%
2729	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	南十西路2变电站201柜	400	0.00%	0	0				-263.76%
2730	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨园1变电站201柜	630	14.73%	0	0				-0.87%
2731	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区1变电站202柜	500	0.00%	318.69	318.69				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2732	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区4变电站201柜	630	33.65%	318.69	318.69				-2.81%
2733	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园5箱变1变压器	500	44.48%	0	0				2.32%
2734	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园2变电站201	630	73.02%	107	107				0.28%
2735	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	团结新村小区2变电站201柜	400	14.40%	6.93	6.93				-1.08%
2736	沈河	站前变	站前变270站前线	北站干1箱变1变压器	315	43.49%	146.5	146.5				-0.79%
2737	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区4变电站202	630	49.78%	253.4	253.4				4.27%
2738	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光1箱变1	630	13.71%	0	0				-2.36%
2739	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二2箱变2号变	630	23.17%	0	0				1.84%
2740	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期1箱变2号变	400	51.00%	0	0				5.38%
2741	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都3箱变1站内变压器	630	18.67%	1.73	1.73				7.51%
2742	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	康乐新居变电站201柜	500	13.76%	0	0				4.43%
2743	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华庭2变电站201柜(3)	800	24.30%	0	0				5.55%
2744	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街4变电站201	400	51.30%	0	0				1.70%
2745	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱都国际B座变电站201柜	500	35.84%	0	0				-42.15%
2746	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑二期小区变电站201变压器	800	23.10%	0	0				-1.65%
2747	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	多福变电站1变压器	630	74.29%	0	0				2.68%
2748	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	边强2箱变2变压器	630	62.54%	173	173				-2.31%
2749	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	锦绣华庭2箱变2变	630	14.29%	477	477				-1.06%
2750	大东	大东变	大东变066东风乙线	六一五小区箱变2变压器	400	58.80%	83.14	83.14				-3.54%
2751	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城4号变电站1号变压器	630	14.29%	0	0				-2.54%
2752	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中地明都2箱变1变压器	630	21.71%	0	0				4.47%
2753	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佳馨苑变电站201	630	24.76%	0	0				3.64%
2754	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	望云寺箱变2变压器	400	36.50%	214	214				0.49%
2755	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二南箱变1	400	73.60%	0	0				15.48%
2756	新民	新民变	新民变30162营东线	科技小区1变电站1变压器	400	19.20%	0	0				2.95%
2757	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品5变电站1变压器	630	14.92%	473	473				1.35%
2758	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品8变电站2变压器	500	23.04%	334.8	334.8				1.10%
2759	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品12变电站1变压器	630	13.97%	479	479				-2.17%
2760	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	兴东苑箱变1变压器	800	22.20%	0	0				-2.72%
2761	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园4箱变2	630	0.00%	325.62	325.62				0.00%
2762	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方2变电站1站内变压器	630	41.59%	122.97	122.97				2.77%
2763	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	嘉富学生公寓1变电站201	630	36.51%	337	337				7.44%
2764	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家二期2变电站201	630	25.08%	409	409				-1.18%
2765	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰山东箱变2号变	630	97.52%	0	0	2022年12月			3.30%
2766	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村10变电站201柜	630	0.00%	0	0				0.00%
2767	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	民主小区3号变电站1号变压器	630	111.75%	0	0	2023年4月			3.64%
2768	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义2箱变1变	630	31.75%	367	367				-1.89%
2769	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	玉环华苑1箱变1	630	21.59%	0	0				-2.04%
2770	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园5变电站201柜	630	0.00%	93.53	93.53				0.00%
2771	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区2变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
2772	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区14箱变2号变	630	0.00%	0	0				-0.89%
2773	皇姑	长江变	468长黄乙线	五彩上筑2变电站2变	630	13.84%	0	0				-28.13%
2774	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙河子二1箱变1号变	400	37.20%	0	0				1.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2775	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区19箱变2号变	630	29.21%	0	0				-1.50%
2776	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙家园2箱变2变	630	66.98%	0	0				19.59%
2777	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑1号变电站2变压器	630	67.05%	0	0				-4.72%
2778	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居5变电站201	630	24.19%	414.6	414.6				1.11%
2779	大东	如意变	如意变856如沈乙线	警官之家2箱变2变压器	630	11.43%	495	495				1.62%
2780	大东	小东变	小东变172小光线	小光乙.FKB毛光干11箱变(单)	400	24.40%	262.4	262.4				1.28%
2781	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	应滑乙线建设干建七分4左1变压器	400	39.60%	0	0				27.48%
2782	东陵	中马变	疗养线	鸟岛全民健身户外充电桩箱变变压器	630	63.17%	169	169				0.00%
2783	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分2左1	400	19.20%	0	0				-1.36%
2784	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区1变电站201间隔配电变压器	630	41.59%	0	0				8.50%
2785	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线大兴乡房管所	200	46.40%	87.2	87.2				0.67%
2786	东陵	花山变	欧陆乙线	锦麟河院东区二期2箱变2号变压器	400	16.80%	292.8	292.8				100.00%
2787	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达1变电站2号配电变压器	800	26.63%	0	0				12.47%
2788	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分52左3变台	200	22.80%	134.4	134.4				22.66%
2789	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡26号变电站201间隔(施丹线)配电变压器	630	17.78%	0	0				66.16%
2790	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园2变电站2主变	800	18.50%	572	572				0.71%
2791	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	省畜牧局箱变1变压器	315	88.38%	0	0	2023年9月			26.52%
2792	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线南台分05	200	39.60%	0	0				9.78%
2793	于洪	小于变	10kV于山线56286	万熏绿景6变电站1变压器	630	27.17%	395.8	395.8				1.35%
2794	和平	花园变	花园变774花景线	新园乙.B旺嘉园1201间隔配电变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-1.15%
2795	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰于174柱上变压器	80	0.00%	0	0				-488.66%
2796	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线吴家张旭台分支10	100	33.60%	0	0				8.42%
2797	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线朱家岗东台	100	68.80%	0	0				-2.60%
2798	东陵	孤家子	营城子甲线	正大桃园6箱变1变压器	630	18.73%	0	0				-0.42%
2799	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭A区2变电站1配电变压器	800	9.90%	0	0				100.00%
2800	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线后房分31	100	41.60%	0	0				-7.15%
2801	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分10右02	200	54.00%	0	0				11.89%
2802	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立小区支07	50	43.20%	0	0				3.24%
2803	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭3变电站2变压器	400	23.50%	0	0				-0.55%
2804	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线王家村台	200	31.80%	0	0				10.55%
2805	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭17台区	400	114.40%	0	0	2022年12月			-8.65%
2806	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线信用社分15	315	39.11%	0	0				-8.57%
2807	法库	宝山变	宝山变015兴瓷线	YHG 神龙百草园柱上变压器	250	42.24%	119.4	119.4				2.08%
2808	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城1箱变201配电变压器	500	16.64%	0	0				17.48%
2809	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线陈祥卜北台	200	50.90%	78.2	78.2				3.15%
2810	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳分026	100	84.00%	6	6	2022年12月			4.14%
2811	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	敖司牛变227卡力马线下万子大棚	80	104.44%	0	0	2023年1月			-1.09%
2812	于洪	高明变	高张线	和谐3期4站房1变压器	630	34.79%	347.8	347.8				1.39%
2813	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左2	400	81.90%	0	0	2024年6月			8.52%
2814	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区4变电站2变压器	500	29.20%	0	0				-20.62%
2815	大东	如意变	如意变80842如花甲线	洮昌2箱变1站内变压器	400	46.20%	0	0				0.67%
2816	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	铁道兵家园箱变2变压器	630	12.38%	489	489				-6.63%
2817	和平	三好变	三好变152光明线	光明线10	315	65.08%	78.5	78.5				-3.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2818	法库	包家屯	包家线	10kV包家线东地支1	100	59.00%	0	0				8.41%
2819	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)2箱式变电站1号变压器	630	34.67%	0	0				-4.60%
2820	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	澳海7号公馆一期小区1变电站1变压器	400	57.60%	0	0				18.52%
2821	和平	花园变	花园变752花园甲线	科普2河畔小区2201间隔配电变压器	315	40.00%	157.5	157.5				-19.35%
2822	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	新安卜大棚台	400	62.10%	0	0				33.67%
2823	大东	小东变	小东变80162大华线	珠林1小区箱变2变压器	630	26.98%	0	0				-0.78%
2824	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线付贵臣住宅	100	81.60%	0	0	2024年6月			5.08%
2825	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	浅草绿阁.水岸枫亭1小区变电站201变压器	800	20.25%	0	0				-0.16%
2826	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支二004	50	2.20%	0	0				-4.14%
2827	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	福宁1小区箱变201配电变压器	630	53.33%	231	231				7.01%
2828	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞9箱变2变压器	800	43.88%	0	0				1.77%
2829	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分091	50	87.60%	1.2	1.2	2024年6月			13.68%
2830	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分14公家支33加1	200	48.30%	0	0				16.16%
2831	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	0五家园小区箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.46%	0	0				4.92%
2832	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分15左1	315	90.79%	0	0	2024年9月			2.57%
2833	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	永乐变022宝相线宝相线68左3	80	71.00%	15.2	15.2				8.23%
2834	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园5变电站201间隔配电变压器	250	8.00%	0	0				23.08%
2835	康平	四家子	四家子变1207四长线	四一北分支1柱上变压器	200	60.60%	58.8	58.8				45.33%
2836	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	芸珠花园箱式变电站配电变压器	400	43.50%	0	0				22.32%
2837	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	鼎兴佳苑小区配电室201间隔配电变压器	500	21.60%	342	342				-1.46%
2838	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分5+3	200	22.80%	0	0				-12.00%
2839	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗北分5+1左1	200	3.00%	0	0				-8.83%
2840	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	蓝天佳苑2变电站1变压器	630	27.62%	0	0				6.48%
2841	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	金沙巴黎花园分建二1变电站202配电变压器	630	33.90%	0	0				78.37%
2842	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干69左6右4	315	25.71%	0	0				33.15%
2843	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居1箱变1变压器	630	13.02%	485	485				2.94%
2844	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期3号变电站2变压器	630	26.67%	0	0				-2.96%
2845	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区2变电站2变压器	630	29.52%	0	0				28.06%
2846	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语花园六期二组团1箱变2号配电变压器	500	11.20%	394	394				3.87%
2847	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园1土建变201	630	19.05%	93.53	93.53				-15.21%
2848	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园1土建变202	630	14.60%	93.53	93.53				-2.85%
2849	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑1变电站2变压器	500	37.60%	0	0				8.39%
2850	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲于赵家分8变台	400	54.30%	142.8	142.8				41.92%
2851	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	高屯南台	300	17.00%	219	219				100.00%
2852	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	96101部队居民楼箱式变电站1配电变压器	400	16.00%	0	0				-5.86%
2853	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲于民屯分26左9变台	200	20.80%	0	0				5.94%
2854	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线后山分24右5变台	160	68.06%	0	0				228.88%
2855	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景1变电站1变压器	630	41.14%	0	0				-2.10%
2856	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子于那家分40变台	200	15.30%	149.4	149.4				10.05%
2857	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	工农干下坎子分44左4变台	200	9.90%	160.2	160.2				13.82%
2858	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李于龙家分高力支12柱上变压器	400	24.50%	0	0				4.70%
2859	于洪	平罗变	平辛线	东二台1台区	400	13.80%	0	0				-17.51%
2860	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线10kV秀水干45	315	42.54%	0	0				-4.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2861	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙C开闭站1变电站1变压器	400	19.20%	0	0				9.95%
2862	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干9右3+1柱上变压器	200	12.40%	0	0				0.82%
2863	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线新建杏树一队支04	200	24.80%	130.4	130.4				12.49%
2864	大东	望花变	望花变70264合作甲线	祥和家园3箱变1站内变压器	500	22.08%	339.6	339.6				-2.19%
2865	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干腰东井分34左支4台区	100	33.00%	57	57				1.41%
2866	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	双山大棚北台(新)	200	23.60%	132.8	132.8				100.00%
2867	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河四组照明	100	63.80%	0	0				10.73%
2868	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线赵家北2支02	200	25.50%	0	0				100.00%
2869	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山村台酒厂台	100	84.15%	5.85	5.85	2022年12月			10.90%
2870	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	红工甲线红工于18右2	315	17.46%	228.5	228.5				-7.48%
2871	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区6变电站1变压器	800	37.13%	0	0				-0.34%
2872	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	夏语园4变电站2变压器	400	22.88%	0	0				4.24%
2873	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左16+1右1左7变台	400	20.50%	0	0				100.00%
2874	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江小区1箱变1变压器	315	23.81%	208.5	208.5				-0.64%
2875	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干佟家分9变台	200	19.65%	140.7	140.7				16.62%
2876	和平	三好变	三好变174王家线	汇景一区31主变	630	28.19%	389.4	389.4				1.60%
2877	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	繁华里二期小区变电站1变压器	630	24.13%	0	0				21.32%
2878	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期3变电站1号配电变压器	630	31.67%	367.5	367.5				3.71%
2879	法库	新依变	依三线	10kV依三线马家沟支20	315	30.79%	0	0				33.46%
2880	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树支031	160	39.75%	0	0				15.43%
2881	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线滕家台分支线011	200	34.05%	0	0				10.68%
2882	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾北水田支03	30	47.00%	0	0				5.63%
2883	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村二组	100	104.20%	0	0	2022年12月			0.92%
2884	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线王家岗照明东台	200	52.90%	74.2	74.2				0.59%
2885	沈北	农高变	农高变70358农海线	风度泊林1箱变201配电变压器	630	32.38%	0	0				2.81%
2886	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居5变电站北十变压器	630	25.65%	282.78	282.78				0.56%
2887	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	大堡分35左12	100	0.00%	0	0				0.00%
2888	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城11号变电站1变压器	630	43.81%	0	0				5.50%
2889	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑7箱式变电站1配电变压器	630	53.65%	0	0				58.02%
2890	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期1变电站201	630	30.79%	373	373				0.07%
2891	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区1箱变1变压器	800	34.88%	441	441				28.48%
2892	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛村综合二台(微)	200	36.90%	106.2	106.2				25.83%
2893	苏家屯	佟沟变	佟沟变61762佟王线	佟王线25	100	24.30%	65.7	65.7				22.44%
2894	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	翡丽公园小区2变电站2变压器	800	7.88%	0	0				0.00%
2895	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城二期1变电站201配电变压器	800	37.13%	0	0				4.83%
2896	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	富城俚景嘉园二变电站1变压器配电变压器	630	42.22%	0	0				1.65%
2897	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线金属台路北散户	100	69.20%	20.8	20.8				-8.25%
2898	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语2箱变202	630	18.67%	449.4	449.4				-0.51%
2899	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线木器厂	315	87.24%	8.7	8.7	2022年12月			3.11%
2900	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区2变电站202间隔配电变压器	630	56.19%	213	213				2.72%
2901	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	幸福嘉园2号变电站202间隔配电变压器	630	11.11%	497	497				38.87%
2902	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园2号变电站1号配电变压器	630	21.33%	0	0				-0.33%
2903	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线榛子街西台分04	315	41.90%	151.5	151.5				15.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2904	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	金禹花城小区变电站1号配电变压器	400	38.00%	0	0				0.81%
2905	沈北	道义变	道义变15252步阳线	YHG_沈阳步阳置业有限公司7(江南甲第)4箱1变配电变压器	630	48.25%	0	0				4.30%
2906	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期4箱式变电站2配电变压器	500	19.20%	0	0				3.70%
2907	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司3柱上变压器	315	105.71%	0	0	2024年9月			1.37%
2908	沈北	清水变	清依线	后腰分6(后腰B台)清洁能源	400	12.75%	0	0				9.90%
2909	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干186右10	200	34.80%	0	0				19.42%
2910	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线072	100	75.60%	0	0				4.63%
2911	沈北	道义变	道义变15289雷明线	沈阳蒲河房地产开发有限公司(正良嘉园)3箱变2号配电变压器	630	18.41%	0	0				1.00%
2912	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿大城印象锦园二期2箱式变电站1配电变压器	800	18.90%	0	0				69.36%
2913	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海2号变电站202配电变压器	500	40.80%	0	0				0.67%
2914	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	林达分81左1	200	12.90%	0	0				-9.63%
2915	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干13+1右1	200	0.00%	0	0				0.00%
2916	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线侯店分支线004	100	42.40%	0	0				10.86%
2917	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线53左5+1变台	400	37.20%	211.2	211.2				100.00%
2918	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干36柱上变压器	400	58.80%	124.8	124.8				24.35%
2919	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	美的翰悦府1局维变201配电变压器	800	55.20%	0	0				64.15%
2920	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线六台子分57左1变台	50	55.60%	17.2	17.2				7.07%
2921	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期3箱变2变压器	800	41.63%	387	387				7.08%
2922	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德3箱变1变压器	630	31.75%	0	0				100.00%
2923	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园自维箱变3 201间隔配电变压器	400	10.80%	0	0				23.53%
2924	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线21右5+1变压器	400	46.75%	0	0				-1.76%
2925	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花钱	黄花钱兰家分72变台	400	17.40%	0	0				-0.59%
2926	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相镇政府宿舍楼变电站1号变压器	400	33.00%	0	0				0.35%
2927	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融村委会1号变电站1号配电变压器	400	126.00%	0	0	2022年12月			1.42%
2928	大东	小东变	小东变80148新光线	城市之光7箱变1变压器	400	73.50%	0	0				21.47%
2929	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家大棚支07	50	42.90%	23.55	23.55				96.52%
2930	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	翠华园变电站1号变压器	630	41.90%	303	303				14.61%
2931	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海六期1变压器	630	39.24%	0	0				1.94%
2932	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线杨千分56	400	9.90%	0	0				9.20%
2933	于洪	光辉变	光水线	幸福温泉小镇一期1站房1配电变压器	630	7.94%	517	517				75.84%
2934	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	大北城门1箱变2变压器	630	13.33%	0	0				100.00%
2935	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线河信支031	50	123.00%	0	0	2023年1月			8.90%
2936	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小黄1号大棚	80	70.31%	0	0				12.72%
2937	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座3箱变1变压器	630	38.10%	327	327				5.92%
2938	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城18号变电站2号变压器	630	19.43%	0	0				11.92%
2939	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际4变电站1变压器	630	17.78%	0	0				1.34%
2940	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙6箱变1变压器	500	27.84%	310.8	310.8				3.90%
2941	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区6变电站2变压器	630	16.76%	0	0				0.07%
2942	开发	宁官变	宁官变95088宁九线	圣诺园四期小区2变电站1变压器	630	61.90%	177	177				22.69%
2943	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际7号变电站202配电变压器	630	18.73%	0	0				3.32%
2944	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨于坨变023莲花线二委中学台	100	81.20%	8.8	8.8	2022年12月			9.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2945	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭26号台	400	95.40%	0	0	2024年6月			100.00%
2946	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期3箱变2变压器	630	20.19%	0	0				1.02%
2947	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都2变电站1变压器	630	22.54%	425	425				40.58%
2948	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城13号变电站2号变压器	630	38.73%	0	0				4.87%
2949	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城9号变电站2号变压器	800	49.13%	0	0				13.46%
2950	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙线前进分10	400	75.00%	0	0				3.30%
2951	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	大潘变403大高线青台西台	100	73.20%	16.8	16.8				16.29%
2952	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线政府	200	65.20%	49.6	49.6				2.37%
2953	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线粮库分10左4+1左2右20变台	400	37.80%	208.8	208.8				0.00%
2954	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑1箱式变电站2配电变压器	630	67.62%	0	0				24.36%
2955	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分14左3柱上变压器	400	40.40%	0	0				53.17%
2956	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾三期2变电站1变压器	800	40.50%	0	0				0.81%
2957	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	假日风景泊寓小区箱式变电站2配电变压器	400	32.40%	230.4	230.4				12.60%
2958	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线53+1左15+1变台	400	51.00%	156	156				100.00%
2959	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里三期1变电站202配电变压器	630	62.86%	0	0				5.27%
2960	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区5变电站1配电变压器	630	8.25%	0	0				100.00%
2961	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干143左4	200	42.60%	94.8	94.8				1.98%
2962	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	依云书院箱式变电站202间隔配电变压器	630	38.10%	0	0				7.90%
2963	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左26公变	315	0.00%	0	0				-27.83%
2964	辽中	刘二堡	刘二堡变1170龛庄线	皮家卜南大棚2号	100	100.50%	0	0	2024年9月			-4.22%
2965	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期3小区箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
2966	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际5号变电站2变压器	500	25.20%	0	0				-1.14%
2967	沈北	董楼子	望滨线	一站式服务-沈阳市浑南区恒裕初级农产品加工厂	200	29.40%	121.2	121.2				80.17%
2968	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线老烟草公司住宅	100	45.30%	44.7	44.7				6.36%
2969	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都一期2变电站1变压器	630	41.43%	0	0				4.97%
2970	法库	果子园	果子园变418果府线	东方尚城小区2箱变202间隔配电变压器	630	10.79%	0	0				54.92%
2971	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	创城春晓二期1箱变1变压器	630	42.22%	0	0				3.06%
2972	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线狼洞子支148	200	48.60%	0	0				0.92%
2973	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城东1号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	6.50%	334	334				0.00%
2974	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨干千佛分董楼子支15加1右22变压器	200	20.55%	138.9	138.9				12.25%
2975	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分20变台	250	16.64%	0	0				8.47%
2976	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城19号变电站2变压器	500	40.20%	0	0				1.00%
2977	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期1箱式变电站1配电变压器	630	64.13%	0	0				38.00%
2978	皇姑	北陵变	北陵变25150舍屯甲线	武警干部住宅1变电站1变	630	16.00%	0	0				21.49%
2979	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期1变电站1号变压器	500	39.36%	253.2	253.2				0.23%
2980	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多1号变电站2号变压器	630	20.57%	0	0				10.14%
2981	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝杨干莫名支16柱上变压器	400	16.20%	0	0				4.85%
2982	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府1变电站1变压器	500	25.20%	324	324				1.66%
2983	沈北	农高变	农商线	汇鑫山庄2小区局维箱变201配电变压器	630	14.92%	0	0				0.00%
2984	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线20左6变台	100	93.60%	0	0	2022年12月			2.94%
2985	新民	柳河沟	柳河沟变33158芦屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干343变台	100	66.80%	0	0				-0.29%
2986	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵乙线教材分变厂支5柱上变压器	400	27.60%	0	0				19.45%
2987	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	前塔甲线机车分18柱上变压器	100	75.20%	0	0				43.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2988	法库	新依变	依三线	10kV依三线苗家沟西支6	100	27.90%	0	0				-8.58%
2989	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场12变电站201配电变压器	630	9.21%	0	0				65.75%
2990	于洪	范屯变	范北线	永安新村1站房1变压器	630	8.38%	514.2	514.2				-0.77%
2991	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南二干43加1左1之1	315	22.86%	0	0				6.67%
2992	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾莲变346向工乙线向工干40右1柱上变压器	400	30.60%	0	0				-2.99%
2993	于洪	得胜变	得胜变95442	三隆熙湖枫景2期B期2配电变压器	630	21.27%	433	433				4.12%
2994	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	阳光100三期小区1变电站2变压器	800	22.88%	0	0				51.40%
2995	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大人才2箱变2变压器	500	21.44%	0	0				-3.57%
2996	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲线158右2变台	200	73.05%	0	0				20.44%
2997	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分62变台	200	76.50%	0	0				-9.84%
2998	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支90左8变台	200	20.00%	0	0				17.82%
2999	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干101右1	200	45.00%	90	90				9.80%
3000	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分后次沟支15+1	50	0.00%	45	45				0.00%
3001	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区13变电站2变压器	630	18.67%	449.4	449.4				2.60%
3002	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭四组新台支01	200	21.90%	136.2	136.2				76.19%
3003	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	首创大境配电室201间隔配电变压器	800	29.40%	31.18	31.18				71.04%
3004	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城1箱式变电站1配电变压器	630	18.29%	0	0				11.46%
3005	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一次变楼	400	17.60%	289.6	289.6				7.58%
3006	铁西	重工变	重工变10882重谷线	和樾小区3配电室202间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-15.66%
3007	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线二分厂八栋房村照明	50	70.80%	9.6	9.6				4.20%
3008	辽中	金山变	金山变45566金冷线	冷子堡变037金山线金山一组明	200	31.80%	116.4	116.4				-11.05%
3009	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑士卜村四五组	400	11.60%	313.6	313.6				-6.85%
3010	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线025	160	82.88%	0	0	2023年7月			4.39%
3011	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾5箱变2变压器	800	13.50%	612	612				100.00%
3012	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线供销社住宅楼gf	315	54.19%	112.8	112.8				3.15%
3013	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右3-2	100	68.80%	0	0				-3.58%
3014	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下6变电站1变	500	0.00%	0	0				0.00%
3015	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香滨1变电站1变压器	630	29.52%	0	0				-0.02%
3016	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际5号变电站202配电变压器	800	21.75%	0	0				5.14%
3017	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙5箱变2变压器	630	20.95%	390	390				-0.83%
3018	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙线西塔干111	400	67.50%	0	0				9.86%
3019	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品2变电站2配电变压器	630	22.54%	0	0				-2.72%
3020	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西扎果园支06	50	105.30%	0	0	2024年6月			37.43%
3021	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线雷家支07	50	66.80%	11.6	11.6				23.93%
3022	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区4箱变201间隔配电变压器	630	20.00%	0	0				6.40%
3023	浑南	安顺变	安顺变184安智线	首创光和郡二期2号变电站1号配电变压器	630	33.97%	0	0				46.58%
3024	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡10变电站1变压器	630	48.38%	0	0				6.07%
3025	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期9箱变(单)	630	41.90%	0	0				3.19%
3026	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期10号箱式变电站1号变压器	630	26.98%	0	0				1.85%
3027	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	鑫丰熙区府1变电站201变压器	500	48.00%	210	210				-21.26%
3028	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分2左1柱上变压器	315	32.06%	0	0				12.95%
3029	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区2变电站202变压器	800	28.13%	495	495				6.29%
3030	浑南	营盘	营盘变040营奥线	沿海商业中心3号变电站1号变压器	400	43.13%	0	0				7.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3031	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-15母线配电变压器	630	8.57%	0	0				6.37%
3032	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-5母线配电变压器	630	19.68%	0	0				8.96%
3033	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线财二B台T02	315	30.86%	0	0				1.99%
3034	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前九支009	160	41.25%	0	0				10.59%
3035	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五罗分北水利支3	50	0.00%	45	45				0.00%
3036	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团2变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
3037	皇姑	长江变	468长黄乙线	北美家园8变电站1变压器	630	46.73%	0	0				14.66%
3038	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干小屯分23左支兴胜支33+1清洁能源	400	21.00%	276	276				29.16%
3039	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四长干012	200	63.25%	53.5	53.5				15.69%
3040	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区4变电站2变压器	800	30.75%	0	0				3.52%
3041	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干38左4右2柱上变压器	200	49.80%	0	0				0.51%
3042	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	达乐乙线236右1	200	32.70%	0	0				100.00%
3043	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线165右1右5变台	100	44.00%	0	0				-4.85%
3044	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城6号变电站202配电变压器	315	22.86%	0	0				36.17%
3045	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干20+1右1	315	22.86%	211.5	211.5				57.20%
3046	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线176右2变台	50	88.40%	0.8	0.8	2023年2月			11.76%
3047	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分38左14变台	100	49.00%	0	0				4.35%
3048	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	铁营子村(A台)清洁能源	400	17.48%	290.1	290.1				11.25%
3049	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	前当堡线41左1变台	100	83.20%	6.8	6.8	2024年6月			11.62%
3050	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线獾洞支03	315	37.78%	164.5	164.5				8.42%
3051	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区8变电站201配电变压器	630	10.48%	0	0				100.00%
3052	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左9右1变台	200	42.30%	0	0				6.33%
3053	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城虹郡7箱式变电站1配电变压器	400	68.00%	0	0				1.65%
3054	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村1组照明	200	61.00%	58	58				8.89%
3055	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支41变台	200	104.40%	0	0	2024年6月			15.78%
3056	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村11机井	100	71.80%	0	0				-3.92%
3057	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线高荒地分86右3变台	200	18.30%	143.4	143.4				87.05%
3058	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑新苑小区箱式变电站1配电变压器	630	11.43%	0	0				79.29%
3059	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分18左5号台	400	15.30%	0	0				100.00%
3060	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分13右3柱上变压器	100	77.00%	0	0				11.47%
3061	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	富城铭邸2变电站2变压器	630	51.43%	0	0				4.69%
3062	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城3号变电站2号变压器	630	15.87%	0	0				-1.35%
3063	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村杜林贵鱼池机井1台	100	62.00%	28	28				-1.67%
3064	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右4柱上变压器	400	44.10%	0	0				1.97%
3065	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村3机井	100	37.20%	52.8	52.8				7.28%
3066	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村11机井	100	73.20%	16.8	16.8				46.52%
3067	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区4箱式变电站2配电变压器	400	39.20%	0	0				17.02%
3068	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村洪亮家禽公变台区	400	6.60%	333.6	333.6				0.00%
3069	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线中学分25变台	315	82.95%	0	0	2024年6月			7.26%
3070	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨干叶窝堡分45变台	100	49.80%	40.2	40.2				3.01%
3071	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡20号小区变电站201配电变压器	630	25.40%	0	0				4.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3072	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘于兴北井分8左2变压器	50	64.80%	12.6	12.6				7.49%
3073	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	卡南村综合一台	200	58.80%	0	0				41.37%
3074	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支13	100	94.80%	0	0	2023年2月			12.07%
3075	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品4箱变1变压器	630	11.75%	122.97	122.97				2.44%
3076	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线下坎子分55左3变台	100	19.65%	70.35	70.35				0.13%
3077	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干兰家分小北支23变台	200	27.75%	0	0				4.58%
3078	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分小于窝卜支34变台	80	41.75%	0	0				0.81%
3079	辽中	沙东变	沙东变90940刘家线	东荒井	100	34.40%	55.6	55.6				-6.14%
3080	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线184右12变台	200	11.40%	0	0				39.17%
3081	铁西	重工变	重工变10870城冶线	华润万象府小区3配电室202间隔变压器	800	33.00%	456	456				55.30%
3082	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	敖司牛变227卡力马线白家南台	50	75.60%	0	0				1.82%
3083	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙前北台照明	100	82.40%	0	0	2024年7月			7.79%
3084	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李歪于116	200	41.40%	0	0				16.84%
3085	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	公主屯变164石庙子线石庙子干王学坊分15右4变台	100	88.50%	1.5	1.5	2024年6月			13.97%
3086	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红西几2	200	39.60%	0	0				27.87%
3087	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线92左6右11变台	400	30.75%	237	237				100.00%
3088	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区11主变	800	14.50%	604	604				-1.39%
3089	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期3变电站2变压器	800	16.25%	0	0				64.23%
3090	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地干大荒地分37变台	200	22.80%	134.4	134.4				8.83%
3091	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区8变电站1变压器	400	18.40%	286.4	286.4				4.55%
3092	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区3变电站2变压器	500	23.20%	0	0				12.77%
3093	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线银河住宅	200	59.10%	0	0				-14.26%
3094	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产6变电站1号变压器	630	6.10%	528.6	528.6				14.01%
3095	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河4号变电站2号变压器	630	22.86%	0	0				-2.24%
3096	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸5箱变2变压器	1000	4.20%	858	858				-14.59%
3097	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	西塔乙线20	315	48.89%	0	0				9.00%
3098	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆于227变台	400	16.65%	0	0				-9.97%
3099	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	香御兰溪二期1局维变202配电变压器	630	22.54%	0	0				40.16%
3100	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线安坨分郑家支47右7变台	200	30.30%	0	0				100.00%
3101	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	阳光嘉园三期2箱变202	630	0.00%	0	0				0.00%
3102	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线提水分2	200	50.20%	79.6	79.6				-5.16%
3103	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚于58左4左5	400	5.70%	337.2	337.2				-51.05%
3104	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分10左2	200	34.80%	110.4	110.4				-0.45%
3105	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线旺牛支33+1左4柱上变压器	400	68.10%	0	0				66.08%
3106	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石于联络分9加1右支10变压器	100	38.70%	51.3	51.3				5.93%
3107	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区11变电站2变压器	630	25.14%	0	0				-0.13%
3108	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区4箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3109	沈北	清水变	清依线	一站式-沈阳市沈北新区佳韵家庭农场	400	1.65%	0	0				100.00%
3110	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	滨河湾小区1变电站2变压器	400	15.30%	0	0				25.77%
3111	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府南区小区2变电站2变压器	800	33.90%	448.8	448.8				39.39%
3112	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干93右3	50	48.00%	0	0				-0.56%
3113	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干黄家井分长华支16	200	17.40%	145.2	145.2				1.03%
3114	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右44	200	28.00%	124	124				-23.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3115	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线三家子分42左23	80	39.00%	40.8	40.8				-4.18%
3116	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干52左7	200	27.00%	0	0				10.04%
3117	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线015	200	62.70%	0	0				11.89%
3118	康平	中心变	中心变2608粮油线	世代康城1箱变1变压器	500	38.40%	122.97	122.97				1.60%
3119	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线董楼子支5(董楼子综合台)	200	61.20%	57.6	57.6				-24.58%
3120	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分52柱上变压器	315	31.62%	0	0				-3.70%
3121	开发	宁官变	宁官变95080宁南线	西宸之光小区2变电站1变压器	800	50.70%	314.4	314.4				100.00%
3122	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支10加1右分支2变压器	50	16.80%	36.6	36.6				0.63%
3123	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河9小区202配电变压器	400	16.20%	234.55	234.55				54.78%
3124	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干93	200	58.50%	0	0				20.02%
3125	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支中间T4加1右分支4变压器	100	21.60%	68.4	68.4				-11.47%
3126	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分关宝支西支003	200	34.20%	111.6	111.6				7.22%
3127	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭21号台	200	44.70%	0	0				66.49%
3128	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安村内桥北	100	114.30%	0	0	2024年6月			2.44%
3129	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线47左4左7柱上变压器	400	74.40%	0	0				57.88%
3130	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分22左1柱上变压器	400	15.00%	160.09	160.09				1.16%
3131	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	沈铁滑翔家园4变电站201变电站	630	32.38%	363	363				-0.91%
3132	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	其仕和裕小区2配电室201间隔配电变压器	630	26.29%	0	0				1.03%
3133	康平	中心变	中心变2611中胜线	东环线胜利乡分10	315	81.27%	27.5	27.5	2022年12月			20.56%
3134	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支三022	30	74.33%	0	0				-16.72%
3135	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家三组大棚	50	24.60%	32.7	32.7				17.39%
3136	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰二期1号变电站1号配电变压器	630	9.21%	0	0				100.00%
3137	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场5变电站1变压器	630	17.46%	457	457				46.44%
3138	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	龙湖方林昱橙变电站1配电变压器	800	0.38%	0	0				0.00%
3139	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	圣丰御景广场一期1变电站202间隔配电变压器	630	27.30%	0	0				14.24%
3140	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区2箱变1变压器	500	20.10%	349.5	349.5				11.18%
3141	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	佳兆业悦锋1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	23.49%	0	0				32.85%
3142	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	蓝山墅一期1号变电站1号变压器	630	3.81%	0	0				-4.18%
3143	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	瓦房村(2)台	100	45.60%	44.4	44.4				39.72%
3144	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	民政局14号箱变1变压器201配电变压器	315	72.38%	55.5	55.5				1.46%
3145	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	坤博园四期局维变电站202配电变压器	630	47.94%	0	0				74.16%
3146	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	苏堤春晓2变电站2变压器	500	17.76%	361.2	361.2				2.88%
3147	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马佟支43右1	400	33.90%	0	0				100.00%
3148	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线农小学分08	400	18.40%	0	0				100.00%
3149	于洪	大兴变	兴援线	援工小微3号台	400	12.30%	310.8	310.8				0.00%
3150	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期3变电站202配电变压器	800	14.70%	0	0				100.00%
3151	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	光辉变814光北线鲜丰村1S(季节用电)	50	112.20%	0	0	2022年12月			10.93%
3152	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园1变电站201变压器	500	32.96%	285.2	285.2				3.79%
3153	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中粮1箱变1变压器	800	40.80%	0	0				47.52%
3154	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干沟沿分9变台	200	27.40%	0	0				27.37%
3155	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分16左3	315	6.48%	0	0				3.41%
3156	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大房分历家村台支5	100	48.30%	0	0				4.22%
3157	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园二期1变电站1变压器	630	28.57%	387	387				-2.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3158	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	长江于32右3之2柱上变压器	400	106.20%	0	0	2024年6月			100.00%
3159	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭1配电室1变压器	800	30.00%	0	0				-1.42%
3160	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线丁村照明	100	84.90%	5.1	5.1	2023年6月			9.17%
3161	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府1箱式变电站1配电变压器	800	31.80%	0	0				34.69%
3162	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府1箱式变电站2配电变压器	800	27.60%	0	0				31.35%
3163	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	塞纳家园二期32号楼变电站201	630	4.57%	0	0				100.00%
3164	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期箱式变电站1配电变压器	630	31.11%	0	0				4.24%
3165	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV前詹家支11	200	34.13%	111.75	111.75				100.00%
3166	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家大棚	80	17.25%	58.2	58.2				-49.96%
3167	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线126右7右4	315	75.94%	0	0				34.50%
3168	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区2变电站201间隔配电变压器	800	40.88%	0	0				2.85%
3169	东陵	孤家子	向东甲线	天泰大学城教师住宅楼1箱变1配电变压器	400	29.60%	0	0				6.07%
3170	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	亿山苑小区箱式变电站1配电变压器	400	16.00%	0	0				39.58%
3171	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	明日之光1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	48.00%	0	0				15.58%
3172	东陵	杨官变	杨古线	杨古线杨古于17柱上变压器	200	32.40%	0	0				-77.49%
3173	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝十线榆树底分53	400	11.70%	0	0				100.00%
3174	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区3变电站201配电变压器	800	41.63%	210	210				12.22%
3175	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	汽校分20+1左8	400	18.90%	284.4	284.4				0.00%
3176	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	省政府宿舍变电站2变压器	400	86.00%	0	0	2024年10月			7.30%
3177	浑南	于山变	于山变750全北线	万锦红树湾三期1变电站1号配电变压器	630	16.83%	0	0				46.93%
3178	浑南	安顺变	安顺变176安软线	丽水新城三期201变压器	630	35.56%	0	0				100.00%
3179	康平	张强变	张强变76266张强线	长城东(2)台	100	63.00%	27	27				52.06%
3180	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线胡吉分58右4左3	50	150.00%	0	0	2024年6月			23.84%
3181	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居3变电站南五变压器	630	25.14%	282.78	282.78				-11.03%
3182	东陵	上佰变	汪家甲线	鑫和花园箱式变电站2号变压器	630	53.97%	0	0				-1.92%
3183	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	陶瓷线142右1变台	400	12.60%	309.6	309.6				35.71%
3184	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲	茨榆坨五委华德瑞门厂公变台区	200	5.40%	0	0				0.00%
3185	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾9箱式变电站1号变压器	630	43.49%	0	0				26.40%
3186	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立于167左3+1左1	400	6.30%	0	0				26.86%
3187	皇姑	长江变	468长黄乙线	新湖国际3箱式变电站2配电变压器	800	43.88%	0	0				12.16%
3188	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园2号变电站2号变压器	630	24.76%	0	0				-0.79%
3189	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园5站房2变压器	630	18.79%	448.6	448.6				2.20%
3190	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦3小区变电站202	630	14.92%	0	0				83.23%
3191	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融公馆5号变电站201配电变压器	630	22.54%	0	0				3.30%
3192	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期3箱式变电站2配电变压器	500	40.96%	0	0				0.84%
3193	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和于123右3右3新	400	53.25%	0	0				65.74%
3194	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖6号变电站2号变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-8.78%
3195	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	沙柳花园5号变电站1号变压器	630	51.43%	0	0				2.11%
3196	浑南	于山变	于山变748于运线	桃花源2号变电站1号配电变压器	630	8.63%	0	0				26.55%
3197	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	里仁居润城佳园变电站1变压器	630	40.76%	0	0				1.80%
3198	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线宁官20台区	200	81.30%	17.4	17.4	2023年1月			13.90%
3199	康平	四家子	四家子变1208山东线	茨芋坨(2)台	200	37.50%	105	105				36.24%
3200	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分14	315	34.92%	0	0				2.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3201	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期1小区箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
3202	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司1配电变压器	630	32.38%	0	0				0.32%
3203	沈北	农高变	农丰线	沈阳泰盈4箱变201间隔配电变压器	630	54.29%	0	0				4.08%
3204	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	沈阳鑫宁房地产开发有限公司4箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.68%	0	0				4.63%
3205	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	坤博园二期	630	34.60%	0	0				5.24%
3206	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园5箱式变电站1配电变压器	800	12.60%	619.2	619.2				99.69%
3207	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居5箱变2变压器	630	19.37%	445	445				0.32%
3208	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支87左11右4变台	400	5.25%	0	0				0.00%
3209	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支02	50	70.80%	9.6	9.6				-16.15%
3210	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区3变电站1变压器	630	24.76%	0	0				-2.64%
3211	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡三组照明	100	37.95%	52.05	52.05				2.88%
3212	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家五组照明	50	54.00%	18	18				4.32%
3213	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干145变台	200	19.20%	141.6	141.6				-13.23%
3214	铁西	历工变	历工变10450重联线	大成物流201配电变压器	200	87.00%	0	0	2024年12月			2.40%
3215	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东老窝堡新台支01	200	59.10%	0	0				100.00%
3216	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村1号变电站2号配电变压器	630	20.95%	0	0				5.38%
3217	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微东狼西台	400	48.00%	168	168				5.18%
3218	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区三期1变电站1号配电变压器	800	52.13%	0	0				3.89%
3219	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	铸研变电站202间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				-1.91%
3220	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区5变电站2变压器	630	27.30%	0	0				39.78%
3221	康平	所口变	所口变76340所富线	刹海南台支1	200	20.70%	138.6	138.6				42.78%
3222	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城2号变电站1变压器	630	14.60%	0	0				15.42%
3223	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场1箱式变电站1配电变压器	630	20.19%	0	0				-4.13%
3224	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫3号变电站202间隔配电变压器	630	32.38%	363	363				21.63%
3225	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干113辛家分10右10之2	160	100.75%	0	0	2024年6月			2.27%
3226	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	YHG_东陵区上佰官丰乐园201间隔配电变压器	630	7.11%	0	0				-13.09%
3227	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线李丰分04	100	73.00%	0	0				7.51%
3228	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线广旺干提水分6右5柱上变压器	400	44.10%	0	0				18.29%
3229	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	后老薄综合	200	15.60%	148.8	148.8				100.00%
3230	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干36柱上变压器	100	48.00%	0	0				4.87%
3231	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲1开闭站3变电站变压器	400	57.25%	0	0				-5.38%
3232	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城2号变电站201间隔配电变压器	630	16.19%	0	0				12.06%
3233	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大孤柳38张美支02	80	46.13%	35.1	35.1				-24.28%
3234	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区4变电站1变压器	630	16.51%	381.04	381.04				1.77%
3235	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑3变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3236	东陵	孤家子	向东甲线	万科新里程9箱变1变压器	630	21.33%	0	0				2.24%
3237	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分41+1之1柱上变压器	315	88.89%	0	0	2022年12月			15.26%
3238	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑6变电站1变压器	800	7.50%	0	0				0.72%
3239	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城16号变电站202配电变压器	630	27.30%	395	395				2.08%
3240	东陵	世园变	世高线	世博之春3箱变1变压器	630	42.54%	0	0				-0.11%
3241	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈北新区奎生钢结构水泥制品厂	200	24.60%	0	0				62.35%
3242	沈北	农高变	农柳线	一站式服务-沈阳市沈北新区俊铭种植农场	200	6.00%	0	0				70.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3243	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期2箱式变电站2配电变压器	800	42.75%	0	0				-1.31%
3244	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分18左5变台	200	25.13%	0	0				5.23%
3245	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金3201配电变压器	630	39.05%	282.78	282.78				1.55%
3246	和平	太原变	太原变046南五甲线	方太甲线体富分5+1	315	57.46%	0	0				2.07%
3247	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	汇置尚都二期局维1变201配电变压器	800	66.30%	0	0				54.97%
3248	大东	小东变	小东变80146机场线	机场线和睦干55	100	16.80%	0	0				-35.49%
3249	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城5号变电站202配电变压器	630	16.00%	0	0				-2.12%
3250	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城7号变电站201配电变压器	400	16.40%	0	0				-3.50%
3251	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	五彩阳光城三期1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3252	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区4变电站202配电变压器	800	14.70%	0	0				95.70%
3253	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰4组照明	100	45.20%	44.8	44.8				8.09%
3254	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城B区2站房1变压器	400	35.20%	0	0				3.93%
3255	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干20柱上变压器	400	1.90%	0	0				-242.59%
3256	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干72右4柱上变压器	400	24.00%	0	0				-23.36%
3257	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分3柱上变压器	200	65.40%	0	0				1.78%
3258	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干60	200	43.20%	0	0				-1.56%
3259	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线浑河乙线047	100	73.20%	0	0				69.30%
3260	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干13变压器	315	16.25%	232.3	232.3				-0.73%
3261	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东甲线迎宾干哈大东分珍珠支20变压器	315	85.33%	0	0	2024年9月			14.71%
3262	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线61右9	315	5.84%	0	0				-50.93%
3263	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干城建分4右2变压器	200	41.20%	0	0				5.89%
3264	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干43变压器	315	65.71%	0	0				3.47%
3265	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干48变压器	200	67.80%	0	0				2.00%
3266	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南干6左1变压器	200	41.40%	0	0				-3.18%
3267	大东	小东变	小东变80166小望线	小望线北海干38右2	315	43.81%	145.5	145.5				-12.27%
3268	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分9左3右1	315	12.38%	244.5	244.5				-3.36%
3269	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线金山分22柱上变压器	315	38.41%	0	0				-0.36%
3270	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	舍屯干7柱上变压器	315	98.67%	0	0	2024年6月			18.49%
3271	和平	和平变	和平变164同北乙线	同北乙线32左1	400	13.00%	308	308				75.69%
3272	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分14右4柱上变压器	400	52.25%	0	0				5.81%
3273	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支11左3右4柱上变压器	400	52.80%	0	0				-17.88%
3274	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12右5之1柱上变压器	400	73.00%	68	68				-1.18%
3275	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线66	200	39.90%	100.2	100.2				3.28%
3276	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	苏南变254沙河甲线沙河干韩城分15	50	125.60%	0	0	2023年7月			100.00%
3277	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左2公变	315	38.10%	0	0				-5.48%
3278	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分15右02	200	61.50%	0	0				3.90%
3279	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区4柱上变压器	315	25.71%	0	0				-0.44%
3280	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分58左3变台	200	63.50%	0	0				-5.89%
3281	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干28右2公变	315	21.27%	216.5	216.5				0.70%
3282	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干47左5	315	14.92%	0	0				13.25%
3283	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干37柱上变压器	100	0.00%	0	0				-10.64%
3284	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干52柱上变压器	315	28.89%	0	0				14.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3285	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干三盛分6右3公变	400	57.00%	132	132				2.75%
3286	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干文艺东分6公变	400	65.70%	0	0				2.86%
3287	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线11右9右1	200	58.20%	0	0				8.86%
3288	大东	小东变	小东变80148新光线	新光线和陆干文铁分20右4	200	72.30%	0	0				5.57%
3289	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分3柱上变压器	315	35.81%	0	0				-4.47%
3290	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线21左2	315	90.48%	0	0	2022年12月			0.66%
3291	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线48左1	315	20.95%	0	0				9.08%
3292	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线19右1+1	315	50.48%	0	0				3.29%
3293	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐十干实久分4左3右4	250	51.20%	0	0				-3.14%
3294	大东	小东变	小东变80148新光线	新光线和陆干文铁分21	200	45.60%	0	0				3.78%
3295	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左2	500	42.80%	236	236				2.72%
3296	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干24	315	16.51%	231.5	231.5				1.87%
3297	铁西	重工变	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支11变压器	315	75.24%	46.5	46.5				2.07%
3298	铁西	重工变	重工变10874重塔线	城西干广业支16变台	200	40.20%	99.6	99.6				5.17%
3299	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分98右6变压器	315	35.56%	0	0				62.90%
3300	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干73左4柱上变压器	250	49.60%	0	0				3.56%
3301	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	长江变484岳山乙线岳山乙A环网单元岳山乙A环网单元102岳山干39左4	200	130.20%	0	0	2024年6月			5.90%
3302	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	速冻分6柱上变压器	315	41.90%	0	0				7.92%
3303	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线044	315	14.67%	0	0				14.64%
3304	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25右8变台	100	59.10%	0	0				0.20%
3305	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线61右1变台	315	55.56%	0	0				4.25%
3306	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分16	200	88.50%	0	0	2024年12月			-1.23%
3307	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	李官乙线李官干83减1变压器	200	3.60%	0	0				98.40%
3308	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分8右3	315	41.90%	0	0				-0.16%
3309	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	中乾小区1箱变2号变	630	24.29%	0	0				1.04%
3310	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑3变电站2变压器	630	25.71%	405	405				-2.68%
3311	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北海1变电站1变压器	630	26.03%	403	403				-4.27%
3312	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二1箱变1号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%
3313	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期2箱变1变	500	24.96%	0	0				-2.74%
3314	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡1变电站2变压器	630	36.57%	336.6	336.6				19.55%
3315	和平	展览变	展览变896展科乙线	三好计算所一次1#主变	400	21.20%	0	0				-1.26%
3316	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	通达新村一次1主变	630	31.62%	367.8	367.8				8.57%
3317	和平	花园变	花园变56768花三乙线	五里河二期一次变1主变	500	42.80%	0	0				22.21%
3318	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区2变电站1变压器	630	42.86%	0	0				-1.39%
3319	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	川江3箱变2变压器	630	40.32%	0	0				-1.01%
3320	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	长新1箱变1	630	88.25%	0	0	2023年7月			2.43%
3321	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	荣城花园1箱变1站内变压器	630	30.10%	1.73	1.73				6.91%
3322	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	银海苑小区变电站1变压器	630	17.90%	0	0				0.23%
3323	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区5变电站2变压器	630	63.17%	0	0				0.56%
3324	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	公职人员小区1变电站201	500	33.60%	282	282				4.00%
3325	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	福盈居小区变电站1变压器	630	37.14%	308.3	308.3				5.38%
3326	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园9小区变电站1变压器	630	54.48%	223.8	223.8				19.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3327	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	金盛花园小区2变电站2变压器	630	15.24%	471	471				2.16%
3328	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区1变电站1变压器	500	43.68%	0	0				-4.14%
3329	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	顺德园1箱变2变压器	630	30.16%	0	0				-2.55%
3330	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团3#1#主变	500	16.00%	370	370				2.04%
3331	铁西	工农变	工农变55578工北线	世代家园变电站201变压器	500	30.80%	296	296				-1.46%
3332	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	齐贤东小区变电站202柜	630	33.90%	353.4	353.4				-3.83%
3333	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	南七小区4变电站201柜	630	66.98%	0	0				6.64%
3334	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	北重工小区1变电站201柜	400	27.20%	0	0				-0.82%
3335	铁西	历工变	历工变10482历达线	鑫丰馨园1变电站201柜	630	26.98%	0	0				-1.68%
3336	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都5变电站201	630	28.57%	387	387				-13.48%
3337	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景1箱变1变压器	630	19.05%	447	447				-4.06%
3338	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期1变电站201	630	20.63%	437	437				-3.15%
3339	和平	南湖变	南湖变454南体线	五里河大厦11主变	630	11.43%	0	0				6.35%
3340	和平	太原变	太原变058南七甲线	美龙家园2变电站2号高压柜1主变	800	13.75%	0	0				9.92%
3341	沈河	站前变	站前变240光达线	光达2变电站2变压器	800	23.70%	530.4	530.4				15.90%
3342	和平	市府变	市府变564总站甲线	民族1主变	630	112.76%	0	0	2022年12月			-0.89%
3343	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-2箱变2变压器	630	25.08%	409	409				-2.76%
3344	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	亲工里1箱变1变压器	500	76.16%	0	0				6.86%
3345	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际1号变电站1号变压器	630	30.48%	375	375				1.79%
3346	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天2变电站202	630	28.89%	385	385				-3.85%
3347	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	五金联建箱变1变压器	630	47.62%	0	0				5.57%
3348	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际10号变电站2变压器	1000	10.40%	0	0				0.36%
3349	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑3箱变2变	630	23.24%	0	0				4.91%
3350	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	格林花园变电站2变压器	2500	16.96%	1815.14	1815.14				-1.89%
3351	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	正义箱变1变压器	630	82.54%	0	0	2024年6月			5.15%
3352	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	现代家园2箱变1变压器	630	14.60%	0	0				-4.75%
3353	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期2箱变1变压器	630	22.86%	423	423				-3.50%
3354	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭3箱变2变压器	400	27.90%	248.4	248.4				3.01%
3355	皇姑	长江变	25466长黄甲线	五彩—3箱变2变压器	630	30.73%	0	0				9.02%
3356	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期1箱变2变压器	500	18.72%	356.4	356.4				-1.90%
3357	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光2箱变2变压器	630	33.33%	357	357				-4.14%
3358	和平	方型变	方型变464南三甲线	城中花园42主变	500	22.40%	0	0				-5.33%
3359	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅5箱变2变	630	20.57%	437.4	437.4				4.89%
3360	大东	小东变	小东变170小毛线	中房3箱变2变压器	630	37.78%	329	329				1.93%
3361	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品7变电站1变压器	630	17.14%	459	459				-1.71%
3362	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	富强4箱变1变压器	630	26.29%	0	0				-2.29%
3363	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园3号变电站1号变压器	630	31.62%	0	0				2.28%
3364	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭7箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
3365	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	融合尊邸1箱变202	630	47.62%	267	267				-5.33%
3366	浑南	下深变	下深变268三环乙线	唯美品格2号变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3367	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	银山1箱变1	500	25.28%	0	0				-1.25%
3368	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区2变电站2变压器	400	26.00%	256	256				0.14%
3369	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	东环雅居变电站202	630	50.79%	247	247				0.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
3370	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区17箱变2号	630	19.37%	0	0				7.80%
3371	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区22号箱变1号变	630	24.76%	0	0				-0.44%
3372	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二6箱变2变	630	32.38%	0	0				-5.26%
3373	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙逸三1箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
3374	皇姑	长江变	25460长亚乙线	加州茗苑2箱变1号变	500	37.60%	0	0				-1.57%
3375	和平	广州变	广州变472二纬乙线	省委二纬路箱变1主变	400	25.20%	259.2	259.2				4.95%
3376	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区1变电站201	500	56.80%	0	0				-1.27%
3377	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	半岛天境5号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	9.84%	0	0				70.17%
3378	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作乙线合作于18	200	51.60%	76.8	76.8				-0.17%
3379	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深干207左2	200	24.30%	0	0				23.86%
3380	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干118右7变台	200	19.50%	141	141				17.89%
3381	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙线东兴干93左1变台	400	79.20%	43.2	43.2				0.00%
3382	和平	太原变	太原变044南五乙线	南五乙B玉麟家园01间隔201配电变压器	800	48.75%	330	330				-2.29%
3383	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线大房申几07	200	42.40%	95.2	95.2				4.90%
3384	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线44右7变台	200	35.80%	108.4	108.4				35.13%
3385	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城20变电站201配电变压器	630	26.67%	0	0				-1.94%
3386	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	元江街1变电站201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
3387	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	文台苑1箱式变电站1配电变压器	630	20.63%	0	0				16.97%
3388	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线榆树底西台(村台)	200	21.40%	0	0				-5.05%
3389	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分5+2公变	315	19.37%	0	0				0.98%
3390	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	汇置尚都二期B小区箱变203配电变压器	630	13.02%	0	0				16.15%
3391	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右8右5右2柱上变压器	100	6.00%	0	0				26.78%
3392	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干东沟分33	200	15.30%	0	0				100.00%
3393	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线达子营新照明	100	61.20%	0	0				-7.04%
3394	东陵	水家变	水李线	水李线古城子分91右5柱上变压器	400	32.40%	0	0				100.00%
3395	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期1箱变2变压器	630	27.30%	0	0				1.73%
3396	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站3箱变1变压器	630	17.78%	0	0				4.05%
3397	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干住宅楼分12柱上变压器	100	46.40%	0	0				-5.23%
3398	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	云杉赋3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	12.06%	491	491				87.27%
3399	苏家屯	前显变	前显变51272前河乙线	夹河分21左7	200	34.30%	0	0				94.27%
3400	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园7变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
3401	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓3变电站2变压器	630	31.75%	0	0				-2.97%
3402	和平	和平变	和平变178和海线	正大广场2变电站202间隔配电变压器	630	32.70%	361	361				10.04%
3403	东陵	世园变	洒水甲线	YHG_中和大队柱上变压器	315	37.90%	0	0				16.24%
3404	东陵	上佰变	汪家甲线	汪家甲线汪南分11左2柱上变压器	315	29.46%	0	0				6.01%
3405	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	金通大厦1号配电变压器	630	57.14%	207	207				-0.66%
3406	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线小帮牛北台	100	46.80%	0	0				-0.19%
3407	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线一小二号住宅	100	74.10%	15.9	15.9				-0.45%
3408	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森3号变电站1号变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-0.33%
3409	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛3号变电站1号变压器	630	52.06%	0	0				-1.83%
3410	东陵	孙家寨	孙张线	沈阳香港湾物业管理有限公司2202配电变压器	630	26.98%	0	0				0.99%
3411	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十四号(微)	400	47.70%	169.2	169.2				96.05%
3412	大东	望花变	望花变70262合作乙线	思和苑1箱变1站内变压器	630	19.81%	442.2	442.2				8.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3413	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线高力房台	400	27.20%	0	0				6.04%
3414	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分18左1居适公寓间隔202配电变压器	400	14.00%	0	0				-1.31%
3415	和平	太原变	太原变060胜三乙线	南三干54运动员公寓间隔202配电变压器	315	20.95%	217.5	217.5				-3.86%
3416	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分42变台	200	30.75%	118.5	118.5				10.04%
3417	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线122右5变台	200	31.05%	117.9	117.9				-2.01%
3418	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分沈大2支3变压器	315	2.86%	0	0				18.70%
3419	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	马路湾变684八经甲线政府小区	250	99.36%	0	0	2022年12月			3.36%
3420	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支二015	30	0.00%	0	0				-148.00%
3421	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线兰家水田支007	80	15.00%	0	0				-177.85%
3422	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河线胜利分37左3变台	80	110.25%	0	0	2023年4月			11.50%
3423	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝M区西区3箱变T2203间隔配电变压器	500	19.20%	0	0				2.89%
3424	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房吉庆台兴旺养殖公变台区	200	24.90%	0	0				0.00%
3425	沈北	王驿变	王新乙线	碧泉豪庭2箱变201配电变压器	630	24.95%	409.8	409.8				23.57%
3426	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	沙柳花园1号变电站1号变压器	630	25.52%	0	0				0.48%
3427	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干293右3变台	200	24.90%	0	0				25.04%
3428	康平	卧龙变	卧龙变75956卧金线	育嘉学府1变电站1变压器	500	27.20%	314	314				6.40%
3429	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡二期2配电室201间隔配电变压器	630	34.60%	0	0				1.60%
3430	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线二委东台	200	45.30%	89.4	89.4				4.61%
3431	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干57左1变台	200	29.00%	122	122				13.28%
3432	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期1变电站202变压器	800	47.25%	342	342				0.05%
3433	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区5变电站202配电变压器	800	11.70%	0	0				0.00%
3434	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌干117右5变台	200	32.20%	0	0				130.62%
3435	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十二号变电站2变压器	630	29.05%	0	0				-0.04%
3436	于洪	兰台变	兰张线	小微兰台4号	200	66.30%	47.4	47.4				80.76%
3437	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座8箱式变电站2配电变压器	500	19.60%	0	0				-0.98%
3438	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区1变电站2变压器	800	27.38%	501	501				13.83%
3439	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干147+1右1	200	2.10%	0	0				51.84%
3440	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左18左7	200	18.60%	142.8	142.8				100.00%
3441	于洪	得胜变	得专线95440	幸福大道花园四期小区1201配电变压器	630	20.00%	441	441				1.76%
3442	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期6号变电站2号配电变压器	800	12.75%	618	618				64.07%
3443	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	海伦堡小区2箱式变电站1配电变压器	630	15.81%	0	0				7.51%
3444	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	沐樾府一期1箱式变电站201间隔配电变压器	800	57.90%	0	0				91.29%
3445	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线3左5变台	200	41.90%	96.2	96.2				5.34%
3446	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫29右3变台	200	24.90%	130.2	130.2				3.13%
3447	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万三组照明	100	63.45%	26.55	26.55				3.91%
3448	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵乙线北陵干11右1+1右2柱上变压器	400	79.80%	0	0				52.08%
3449	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分166变台	200	17.70%	0	0				3.94%
3450	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城1号201配电变压器	630	35.56%	0	0				5.55%
3451	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	富兴湖畔新城4配电变压器	800	48.30%	0	0				4.82%
3452	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	府苑雅都3号考核箱变配电变压器	630	29.52%	0	0				-0.24%
3453	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十九号变电站201间隔配电变压器	400	23.70%	0	0				19.96%
3454	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分5+1左支9台区	100	39.60%	50.4	50.4				-0.62%
3455	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干128+1右分2台区	100	11.40%	78.6	78.6				-11.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3456	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分042	200	35.78%	108.45	108.45				6.92%
3457	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典11变电站2变压器	630	23.37%	0	0				2.09%
3458	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹佳园4变电站202配电变压器	800	0.00%	173.2	173.2				0.00%
3459	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期3变电站2变压器	630	7.14%	0	0				-29.32%
3460	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变5变压器间隔配电变压器	630	46.98%	0	0				7.41%
3461	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗堡分42右6左1变台	200	14.10%	151.8	151.8				100.00%
3462	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	人和新居二期(沈阳爱民物业管理有限公司1箱变)配电变压器	1000	1.92%	0	0				1.05%
3463	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司(沈阳颐景园二期高层)11配电变压器	630	29.97%	0	0				4.24%
3464	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明2箱变1变压器	630	40.00%	0	0				100.00%
3465	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分9右10左4变台	200	15.00%	0	0				38.58%
3466	东陵	孙家寨	孙张线	华瑞家园1箱变2变压器	630	37.14%	0	0				1.81%
3467	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期2变电站1变压器	500	45.60%	0	0				14.22%
3468	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干唐坊分24变台	200	26.10%	127.8	127.8				6.31%
3469	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城9号变电站1变压器	630	25.14%	0	0				1.80%
3470	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分29柱上变压器	400	67.20%	0	0				25.26%
3471	开发	宁官变	宁官变95080宁南线	西宸之光小区1变电站1变压器	800	65.40%	196.8	196.8				100.00%
3472	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期1箱变1变压器	630	23.49%	0	0				45.06%
3473	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线马家村三组照明	100	53.40%	0	0				9.57%
3474	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线牛心坨大棚	80	53.75%	0	0				1.30%
3475	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲1号变电站2号变压器	800	20.70%	0	0				0.84%
3476	沈北	农高变	农丰线	九如溪谷5箱变202配电变压器	630	8.57%	0	0				5.46%
3477	于洪	东民变	东酒线	和泰八区二期3变电站1配电变压器	630	17.02%	0	0				2.28%
3478	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线桃家分40	100	25.60%	0	0				4.57%
3479	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期11箱式变电站1配电变压器	630	26.29%	401.4	401.4				22.75%
3480	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	卫校分51	30	40.00%	0	0				37.88%
3481	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲地三期4变电站1变压器配电变压器	400	40.00%	0	0				-5.41%
3482	东陵	孤家子	营城子甲线	居忆园1箱变2变压器	630	19.05%	0	0				1.54%
3483	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分9左11	200	32.40%	0	0				48.57%
3484	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线广播事业局401(2)	80	32.63%	0	0				-17.31%
3485	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期2变电站202间隔配电变压器	500	30.00%	300	300				-0.64%
3486	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期3箱式变电站2配电变压器	630	21.33%	0	0				-4.09%
3487	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	YHG 鹏朝乙线中街南分3+1右1恒达体育	1250	18.62%	0	0				9.19%
3488	沈北	清水变	清依线	前腰村东分1(前腰C台)	160	21.19%	0	0				-2.84%
3489	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭25号台	400	119.40%	0	0	2023年6月			89.82%
3490	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线林校分11右2	200	32.40%	0	0				47.61%
3491	和平	展览变	展览变886展金线	宝新公馆1变电站201配电变压器	800	10.50%	636	636				0.00%
3492	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10V龙山线龙山干37	315	37.14%	0	0				2.63%
3493	开发	洞庭变	洞庭变55753水歌线	秀水湾小区3配电站1变压器	630	16.83%	0	0				-3.27%
3494	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	富城俪景二期4变电站1变压器配电变压器	500	62.80%	0	0				2.52%
3495	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民三期改造箱式变电站1号变压器	630	24.13%	0	0				1.85%
3496	于洪	东民变	东红线	小微东红线29左9号台	400	41.40%	0	0				95.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3497	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线联合分炼油支13道树子分支011	315	31.87%	0	0				4.75%
3498	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司(沈阳唐轩*公馆)9201配电变压器	630	34.92%	0	0				4.44%
3499	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司(沈阳唐轩*公馆)3201配电变压器	800	34.80%	0	0				1.36%
3500	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干提水分16左7+1左2柱上变压器	400	105.00%	0	0	2023年4月			15.18%
3501	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线张家店支14	50	142.20%	0	0	2022年12月			19.79%
3502	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	富城春天一期2箱变1变分201配电变压器	630	8.57%	0	0				6.12%
3503	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北甲线78右5	200	58.00%	0	0				18.38%
3504	于洪	东民变	东李线	小微东李线张士村1台	200	16.50%	0	0				27.90%
3505	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线站前分02	250	85.20%	0	0	2023年1月			2.09%
3506	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	海逸诗阁美伦湾4箱变考核表201配电变压器	630	41.59%	305	305				0.99%
3507	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳荣盛房地产开发有限公司(香缇澜山1)201间隔配电变压器	630	22.22%	0	0				18.28%
3508	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳线福宁西	500	47.20%	214	214				0.86%
3509	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡电站	100	94.80%	0	0	2024年9月			100.00%
3510	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾8号变电站201配电变压器	500	29.20%	0	0				3.09%
3511	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪柳分16+1	315	54.86%	0	0				44.22%
3512	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西十二分支线001	200	41.40%	0	0				15.74%
3513	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线腰郝分支线018	100	74.00%	0	0				8.11%
3514	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳局沈阳供电段3变压器	100	14.80%	0	0				6.08%
3515	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府4箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
3516	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	郊南乙线32左6变台	400	14.00%	0	0				100.00%
3517	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长河湾1号变电站202间隔配电变压器	630	40.32%	0	0				0.00%
3518	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干85+1右1	315	20.32%	0	0				-11.69%
3519	康平	田家变	田家变76146田南线	10kV田南线前山分西山4机井支10	100	0.00%	0	0				44.54%
3520	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆15变电站1号变压器	800	14.40%	0	0				9.92%
3521	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线村部机井分2	50	24.00%	33	33				38.49%
3522	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变250临湖乙线林校分3	400	77.75%	0	0				3.14%
3523	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	郭家卜西分	200	44.80%	90.4	90.4				5.02%
3524	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线依拉线干线69+1	200	20.20%	0	0				9.23%
3525	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝排水支线05	315	34.29%	175.5	175.5				27.91%
3526	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城1箱变1变压器	630	13.02%	0	0				1.11%
3527	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分98左15右5	200	41.00%	0	0				15.71%
3528	法库	果子园	果子园变1411龙山线	鞋帽厂箱变配电变压器	500	19.20%	0	0				-1.88%
3529	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海3期1变压器	630	45.24%	0	0				2.70%
3530	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居2配变站2变压器柜间隔配电变压器	630	45.24%	282	282				-1.74%
3531	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	阳光幸福里1开1变201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0				23.52%
3532	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房2组照明	200	28.50%	123	123				21.47%
3533	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支12	100	90.20%	0	0	2024年6月			5.87%
3534	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园5号变电站2号变压器	630	20.95%	0	0				3.57%
3535	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区4变电站2变压器	630	15.87%	0	0				-1.64%
3536	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区5变电站1变压器	630	24.13%	0	0				42.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3537	和平	方型变	方型变442方青甲线	群芳201间隔变压器	630	40.32%	0	0				50.88%
3538	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右13+1右4	200	10.50%	159	159				100.00%
3539	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡厂分12左1变台	400	16.50%	0	0				60.81%
3540	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	宁波乙线体院分4	315	19.68%	0	0				-33.59%
3541	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分24右1	100	47.70%	42.3	42.3				4.05%
3542	铁西	重工变	重工变10874重塔线	YHG_辽宁天易晶城房地产开发(意大利风情小镇)201	800	52.50%	300	300				0.78%
3543	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园1箱式变电站2配电变压器	630	18.67%	218.46	218.46				-2.84%
3544	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城19号变电站1号变压器	630	21.59%	0	0				-1.30%
3545	浑南	白塔变	白塔变952四库线	新榆公馆2号变电站1号变压器	800	20.63%	0	0				-0.97%
3546	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期1变电站1变压器	630	51.43%	243	243				2.78%
3547	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区1变电站2配电变压器	800	33.75%	450	450				5.71%
3548	于洪	得胜变	得化线95476	美域天成一期1站房1变压器	500	31.36%	293.2	293.2				22.13%
3549	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分40右12	315	55.81%	107.7	107.7				14.21%
3550	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	南樾府2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	19.50%	0	0				46.44%
3551	苏家屯	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	沈空嫩江干休所箱式变电站1配电变压器	630	39.37%	0	0				0.68%
3552	浑南	于山变	于山变776于景线	盛京宸院2号变电站202间隔配电变压器	500	2.40%	438	438				100.00%
3553	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区8变电站1变压器	630	24.00%	0	0				-1.52%
3554	于洪	大兴变	兴古线	小微东风村新增1台	200	32.40%	115.2	115.2				35.15%
3555	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花村内南台	400	52.50%	150	150				11.38%
3556	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线股家卜台	200	61.70%	56.6	56.6				6.69%
3557	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑4号变电站2变压器	630	23.33%	0	0				6.74%
3558	东陵	花山变	欧陆乙线	中旅万科城3箱变2变压器	400	18.00%	288	288				76.82%
3559	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	丁香苑变电站2号变压器	500	25.60%	0	0				-1.57%
3560	于洪	大潘变	大潘线	大潘变407大李线李达村村内后	200	64.00%	52	52				27.51%
3561	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线职高路北散户	315	61.62%	89.4	89.4				4.86%
3562	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经小区变电站配电变压器	315	79.37%	0	0				51.64%
3563	皇姑	长江变	25466长黄甲线	北方医院变压器	400	64.40%	0	0				1.95%
3564	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	10kV中寺干112右分1变压器	200	25.05%	129.9	129.9				12.41%
3565	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑1变电站202柜	630	0.00%	567	567				0.00%
3566	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞4箱变(单)	630	16.76%	0	0				1.60%
3567	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	万科大都会公元1箱式变电站1配电变压器	800	42.30%	381.6	381.6				39.39%
3568	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷前南2台	315	39.24%	159.9	159.9				5.24%
3569	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村水利分南支2	200	3.90%	172.2	172.2				100.00%
3570	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	康桥花园3箱式变电站1配电变压器	630	39.68%	0	0				8.70%
3571	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区7变电站202配电变压器	800	8.70%	0	0				100.00%
3572	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区2变电站202配电变压器	630	19.05%	0	0				100.00%
3573	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前甲线89左3	315	84.44%	0	0	2024年7月			3.78%
3574	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村照明(2021微)	200	18.83%	142.35	142.35				-1.22%
3575	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线青岗分29左3变台	100	66.00%	24	24				47.73%
3576	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城3变电站1变压器	630	39.62%	0	0				4.12%
3577	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	汾河家园小区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	25.40%	0	0				18.54%
3578	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分9右5	400	101.10%	0	0	2024年6月			38.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3579	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线五趟房支04	315	52.70%	117.5	117.5				12.45%
3580	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房1变电站2	630	33.14%	325.62	325.62				-3.36%
3581	于洪	得胜变	得专线95440	荣盛*幸福大道1站房2变压器	630	34.03%	352.6	352.6				2.65%
3582	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府2箱变202配电变压器	400	27.00%	252	252				55.86%
3583	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干那功分0加1变压器	50	43.20%	23.4	23.4				10.28%
3584	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分21右支10变压器	100	20.70%	69.3	69.3				-16.82%
3585	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干81左分17变压器	100	25.20%	64.8	64.8				3.24%
3586	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区6变电站1变压器	630	25.71%	405	405				9.08%
3587	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城7箱变1变压器	630	20.00%	0	0				-0.92%
3588	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西拉马支线11	200	28.20%	0	0				15.54%
3589	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城5号变电站2号变压器	630	27.05%	0	0				7.12%
3590	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线五小东考核	250	32.40%	0	0				-13.80%
3591	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线岳家分支线053	100	89.55%	0.45	0.45	2024年12月			11.51%
3592	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干5	400	71.50%	74	74				7.85%
3593	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园2号变电站2号变压器	630	24.76%	0	0				0.94%
3594	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	八家子养殖小区台	200	62.10%	55.8	55.8				22.06%
3595	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园二期2箱式变电站1配电变压器	800	45.60%	0	0				16.76%
3596	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	小岭北台	200	70.50%	39	39				-2.87%
3597	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪枫景汇1变电站变压器	630	20.63%	0	0				-3.08%
3598	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期3号变电站1号配电变压器	630	23.49%	0	0				11.94%
3599	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线后旧门村支08	200	41.78%	96.45	96.45				12.31%
3600	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	长堤湾6号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	630	14.29%	0	0				93.35%
3601	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线孙家洼子支04	50	75.60%	0	0				2.49%
3602	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾7号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	630	15.56%	0	0				86.46%
3603	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线纪家分011	100	55.80%	34.2	34.2				12.30%
3604	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉1变电站2变压器	630	17.78%	0	0				11.23%
3605	东陵	花山变	欧陆乙线	新希望2箱变2变压器	400	18.00%	288	288				29.36%
3606	东陵	中马变	满堂线	唯美十方7箱变2变压器	630	12.70%	0	0				0.12%
3607	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾1号变电站1号变压器	630	25.40%	0	0				4.61%
3608	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪4箱变1变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-3.96%
3609	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线四家大棚	400	22.95%	0	0				19.48%
3610	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期8箱变(单)	400	37.13%	0	0				4.70%
3611	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余棚菜	50	29.20%	0	0				12.99%
3612	浑南	安顺变	安顺变184安智线	金辉中央云著2号变电站1号配电变压器	400	28.80%	0	0				33.69%
3613	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含于鹏程分3柱上变压器	500	61.40%	143	143				20.85%
3614	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门13号变电站201间隔配电变压器	630	32.06%	0	0				9.25%
3615	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干5右12柱上变压器	315	36.83%	0	0				8.39%
3616	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分17柱上变压器	315	72.06%	0	0				9.58%
3617	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-18母线配电变压器	630	11.11%	0	0				7.27%
3618	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-6配电变压器	630	9.52%	0	0				5.47%
3619	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线135左17	50	76.40%	6.8	6.8				0.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3620	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城3变电站变压器	630	15.24%	0	0				1.85%
3621	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	舍屯乙线舍屯干31+1柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
3622	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	红星新程2号变电站2号变压器	630	12.00%	0	0				1.12%
3623	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团3变电站201间隔配电变压器	500	17.60%	0	0				23.91%
3624	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	富民三期改造2变电站1号变压器	630	24.13%	0	0				0.97%
3625	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线34变压器	400	43.25%	187	187				-11.68%
3626	沈北	道义变	道义变15293开发二线	香榭新坐标2期1变	630	32.38%	0	0				3.94%
3627	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭1箱式变电站1配电变压器	800	19.80%	561.6	561.6				44.94%
3628	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香樟3变电站1变压器	630	36.51%	0	0				1.47%
3629	和平	广州变	广州变545广胜线	沈铁和谐家园71主变	630	22.48%	0	0				-0.07%
3630	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	成城家园(土产巷住宅楼)改造	400	94.50%	0	0	2024年12月			100.00%
3631	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分水利支03	200	25.58%	128.85	128.85				2.54%
3632	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分35左3变台	100	37.20%	52.8	52.8				2.79%
3633	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区4变电站1变压器	400	74.63%	0	0				3.25%
3634	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分38左9变台	100	32.70%	0	0				-6.71%
3635	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区20变电站2变压器	630	25.52%	0	0				2.38%
3636	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	浑南生态园变电站2号配电变压器	630	38.57%	0	0				0.22%
3637	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分山怀南支1变台	200	29.10%	0	0				-14.56%
3638	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区12变电站1变压器	630	28.57%	387	387				4.12%
3639	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科四季花苑大家1箱式变电站2配电变压器	800	48.60%	0	0				88.62%
3640	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线四台子南台支03	315	39.49%	159.1	159.1				18.01%
3641	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期3箱式变电站2配电变压器	800	26.63%	0	0				10.22%
3642	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛北台	315	39.24%	0	0				-3.00%
3643	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	农业局住宅楼	100	32.10%	0	0				-2.02%
3644	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	金汇温泉雅苑4变电站2变压器	630	21.27%	155.88	155.88				2.34%
3645	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身一、二组照明	100	56.00%	34	34				9.07%
3646	皇姑	广源变	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆3变电站2配电变压器	800	0.60%	0	0				100.00%
3647	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园4局维201配电变压器	630	87.62%	0	0	2025年2月			16.03%
3648	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城1号变电站1号变压器	630	21.90%	0	0				-0.74%
3649	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线61左3	315	26.98%	198.5	198.5				-3.82%
3650	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干23右2柱上变压器	315	5.40%	0	0				5.76%
3651	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村2台区	100	80.70%	9.3	9.3	2022年12月			-15.73%
3652	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线程屯分25右4变台	200	23.60%	0	0				9.45%
3653	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线局南支线002	200	46.65%	86.7	86.7				2.08%
3654	法库	包家屯	包家屯	10kV包卧线卧刘分22	100	57.00%	0	0				2.54%
3655	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯2箱式变电站2配电变压器	800	47.00%	0	0				-52.95%
3656	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际社区三期8箱式变电站2号配电变压器	400	52.00%	0	0				9.52%
3657	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园1台区箱式变电站1号变压器	630	29.84%	0	0				-5.86%
3658	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城1箱变1变压器	630	24.44%	0	0				3.47%
3659	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府2箱式变电站2配电变压器	315	40.63%	0	0				5.54%
3660	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线泰家房分61右1变台	200	33.00%	114	114				68.85%
3661	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村24机井	50	76.80%	0	0				3.61%
3662	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干100左2-2	315	67.43%	0	0				11.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3663	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线222+2	400	27.30%	0	0				31.92%
3664	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司 21 201 配电变压器	630	27.17%	395.8	395.8				3.40%
3665	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干80+1右1柱上变压器	200	76.80%	0	0				-27.08%
3666	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚2箱式变电站2配电变压器	630	40.38%	0	0				5.80%
3667	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广3箱变配电变压器	400	5.10%	0	0				100.00%
3668	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团11变电站201间隔配电变压器	500	52.00%	0	0				34.29%
3669	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园2号变电站1号变压器	630	39.05%	0	0				-0.67%
3670	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港4号变电站2号变压器	500	28.80%	0	0				0.76%
3671	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干20+1右4右1	200	34.50%	111	111				-22.42%
3672	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期1变电站1变压器	800	20.63%	555	555				-2.38%
3673	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	毓庄村4机井	100	27.40%	62.6	62.6				-35.31%
3674	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井3台	100	24.80%	0	0				-9.60%
3675	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线22变台	400	94.50%	0	0	2022年12月			8.30%
3676	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分单屯支9左8变台	50	61.20%	0	0				2.17%
3677	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡23号小区变电站201配电变压器	400	33.75%	0	0				-1.47%
3678	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸3号配电室2号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3679	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园6变电站1号配电变压器	630	28.95%	0	0				-1.59%
3680	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	四委道班台(2022微)	200	94.60%	0	0	2024年6月			13.00%
3681	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	潘家堡村1机井	50	50.80%	19.6	19.6				47.49%
3682	于洪	大兴变	兴富线	红旗台村楼房台区	315	88.76%	0	0	2024年6月			-2.64%
3683	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡7变电站1变压器	630	29.71%	0	0				3.73%
3684	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山10号变电站201间隔(前金线)配电变压器	800	19.50%	0	0				83.27%
3685	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干21变压器	315	15.49%	234.7	234.7				3.53%
3686	开发	昆明变	昆明变55954后澳甲线	恒大绿洲十期小区2变电站101配电变压器	630	64.44%	161	161				48.60%
3687	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品3箱变1变压器	630	0.00%	122.97	122.97				-2.87%
3688	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左76右8左6左2	100	18.00%	72	72				0.93%
3689	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线39左1右1变台	315	85.40%	0	0	2024年10月			2.24%
3690	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线电信分001	400	53.70%	56.43	56.43				14.26%
3691	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线桃山分上街3	200	33.40%	0	0				100.00%
3692	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干145	100	67.40%	0	0				5.61%
3693	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区5变电站2变压器	800	25.88%	0	0				4.27%
3694	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	金生2箱变1变压器配电变压器	630	18.67%	0	0				-46.28%
3695	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产2变电站1号变压器	630	17.90%	454.2	454.2				2.37%
3696	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线65变台	100	38.90%	51.1	51.1				-8.07%
3697	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线42右3右2变台	400	53.10%	0	0				14.56%
3698	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	苏南变288站前乙线站前干079	100	46.40%	0	0				7.21%
3699	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分46右4左6	200	17.70%	0	0				30.87%
3700	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	一站式-沈阳澳盛达汽车贸易有限公司-虎桥澳盛达支1	200	15.90%	73.44	73.44				0.00%
3701	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干7右1变台	200	72.00%	36	36				45.62%
3702	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期4变电站2变压器	800	19.75%	0	0				63.08%
3703	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	南六干35右4	400	73.80%	0	0				21.78%
3704	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区4变电站2变压器	500	22.40%	0	0				0.66%
3705	沈北	新城子	新城线	安宇花园3变电站1变压器配电变压器	630	35.87%	0	0				4.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3706	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区3变电站1变压器	630	34.29%	0	0				-2.68%
3707	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干周家分4变台	400	25.50%	0	0				11.35%
3708	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马塘房分10变台	200	30.30%	119.4	119.4				3.35%
3709	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分2	400	5.00%	0	0				8.69%
3710	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒长甲线怒长干沙西分9左11柱上变压器	315	16.19%	0	0				28.72%
3711	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	10kV黄高干黄家井分5加1变压器	50	47.60%	21.2	21.2				7.84%
3712	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线曹屯分11变台	200	42.30%	0	0				26.64%
3713	皇姑	红卫变	红卫变372红汇线	旭辉铂悦公望小区1变电站2配电变压器	800	30.30%	0	0				0.00%
3714	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城B区4局维-2间隔201配电变压器	800	42.30%	0	0				6.95%
3715	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城留香苑3号变电站201间隔配电变压器	630	10.16%	0	0				47.27%
3716	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线10KV叶石分06	160	68.75%	34	34				4.59%
3717	于洪	范屯变	范屯变	范屯变756范北线兰屯村东台	100	134.40%	0	0	2022年12月			5.02%
3718	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79左7右2	200	1.20%	177.6	177.6				58.16%
3719	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品5号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	7.25%	0	0				100.00%
3720	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干25+1右1	200	49.50%	0	0				19.25%
3721	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区2期局维变电站201间隔配电变压器	630	30.79%	373	373				53.40%
3722	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	精密箱变1变压器	630	15.24%	0	0				100.00%
3723	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期1配电室202间隔配电变压器	500	36.80%	266	266				-11.48%
3724	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	望海家园箱变1号变压器	630	47.30%	269	269				3.71%
3725	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	铁群畜牧公变台	200	36.30%	69.28	69.28				0.00%
3726	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支11加1左分支1变压器	100	28.20%	61.8	61.8				-3.98%
3727	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分68	315	39.62%	0	0				12.09%
3728	皇姑	长江变	482岳山甲线	西江春晓1箱式变电站201间隔配电变压器	630	37.14%	0	0				-1.70%
3729	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东五棵分支线06	200	48.45%	83.1	83.1				6.79%
3730	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线303	200	26.55%	126.9	126.9				-8.75%
3731	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村7变电站202柜	630	15.24%	471	471				1.16%
3732	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分前双支5	200	23.20%	0	0				13.45%
3733	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾7号变电站202配电变压器	630	64.13%	0	0				3.02%
3734	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色3-1变电站2变压器间隔	630	0.00%	567	567				0.00%
3735	和平	广州变	广州变460广原乙线	闽江乙线北七分10	400	94.00%	0	0	2023年9月			11.85%
3736	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线排水分2右1变台	200	26.90%	126.2	126.2				5.78%
3737	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西山支03	100	71.70%	0	0				6.84%
3738	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线腰山屯分支06	50	88.20%	0	0	2023年1月			11.54%
3739	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象二、三期1变201间隔配电变压器	630	31.75%	367	367				46.64%
3740	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左14柱上变压器	315	103.81%	0	0	2023年4月			3.83%
3741	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	圣丰御景广场一期3变电站201间隔配电变压器	630	42.86%	0	0				6.77%
3742	于洪	五金变	五兰乙线	前进村东2台区	200	60.60%	0	0				-0.02%
3743	沈北	中心台	中心台变73950中石线	石佛一A南1号变台	200	28.50%	123	123				18.10%
3744	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团2变电站201变压器	630	48.38%	262.2	262.2				0.34%
3745	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5左2柱上变压器	400	46.20%	0	0				1.43%
3746	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线04	400	52.00%	152	152				9.29%
3747	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区3变电站1变压器	800	25.13%	0	0				6.63%
3748	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	城央华墅1号变电站1号配电变压器	800	22.80%	0	0				38.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3749	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十一号变电站201间隔配电变压器	630	41.27%	0	0				21.99%
3750	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典4号变电站2变压器	500	18.00%	0	0				6.80%
3751	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地5队台	200	21.20%	137.6	137.6				10.81%
3752	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长黄干35右1+1柱上变压器	315	54.48%	0	0				1.46%
3753	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分40右5左4变台	200	42.60%	0	0				17.37%
3754	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园3箱变2配电变压器	630	41.52%	305.4	305.4				-0.69%
3755	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干程屯分23变台	200	90.00%	0	0	2024年6月			-9.16%
3756	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干98右6	400	29.55%	0	0				98.94%
3757	和平	方型变	方型变442方青甲线	云集东配电变压器	400	25.20%	0	0				53.37%
3758	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	金沙巴黎花园041-2分建二期2变电站202配电变压器	800	14.70%	0	0				100.00%
3759	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线弧新支05	200	36.50%	107	107				4.97%
3760	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号9变电站2变	500	26.00%	0	0				2.26%
3761	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左5右2	200	5.70%	168.6	168.6				39.48%
3762	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线王天福支029	100	74.70%	0	0				7.80%
3763	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶11组台	400	27.60%	249.6	249.6				9.03%
3764	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	中金澜庭1开闭站1箱变201配电变压器	630	13.21%	0	0				14.80%
3765	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产9变电站1号配电变压器	630	12.44%	488.6	488.6				1.03%
3766	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府2箱变202间隔配电变压器	630	21.90%	0	0				73.51%
3767	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大陆线市场箱变201间隔1号配电变压器	630	32.70%	361	361				-11.00%
3768	大东	如意变	如意变856如沈乙线	骨科分XB1箱变(单)	400	34.80%	220.8	220.8				7.27%
3769	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊所内散户照明	50	48.30%	0	0				14.93%
3770	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北一东路职工住宅1变202变压器	630	45.40%	281	281				-0.62%
3771	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	沈阳世界温泉乐园1变电站1变压器	800	9.30%	645.6	645.6				64.99%
3772	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区4变电站2变压器	400	34.80%	0	0				4.07%
3773	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京干97右12变台	400	67.50%	0	0				22.99%
3774	大东	小东变	小东变170小毛线	天达1箱变2变压器	630	46.35%	275	275				57.27%
3775	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线菜屯分15左2	200	30.80%	0	0				21.74%
3776	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕青园3变电站1变压器	630	20.95%	0	0				1.85%
3777	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区12变电站2变压器	630	25.52%	0	0				1.66%
3778	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融公馆7号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				-1637.35%
3779	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	翡翠照府1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3780	沈北	方溪变	方开甲线	首开如院3局维变电站201配电变压器	400	16.20%	0	0				0.00%
3781	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	丰华园小区1号变电站202间隔配电变压器	630	14.60%	0	0				100.00%
3782	东陵	孤家子	营城子甲线	家之梦箱式变电站201间隔配电变压器	630	28.89%	0	0				5.63%
3783	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分10柱上变压器	400	24.50%	0	0				-20.45%
3784	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳盛宜通信工程有限公司(一站式)	100	8.80%	0	0				46.33%
3785	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区3变电站2变压器	630	26.03%	403	403				33.75%
3786	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海天际2号变电站201间隔(前新线)配电变压器	800	18.00%	0	0				77.12%
3787	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	御长白2号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	63.00%	0	0				25.17%
3788	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关分12	250	41.52%	121.2	121.2				2.64%
3789	浑南	于山变	于山变786于安乙线	保利紫荆公馆一期1变电站201间隔配电变压器	800	18.38%	573	573				-2.71%
3790	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	种子分公司1	160	54.56%	0	0				-843.22%
3791	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都10号变电站202配电变压器	800	42.75%	0	0				-0.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3792	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	盛京学府3小区变电站101配电变压器	630	31.75%	0	0				74.16%
3793	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融国际12号变电站201配电变压器	630	31.24%	0	0				3.65%
3794	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强31号	500	28.00%	0	0				-1.12%
3795	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡村综合一台(微)	200	28.20%	123.6	123.6				68.07%
3796	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期1箱式变电站1配电变压器	800	34.13%	0	0				7.25%
3797	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	凯翔3箱变2变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-1.18%
3798	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东盛小区1箱变1变压器	400	81.60%	33.6	33.6	2022年12月			2.06%
3799	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分50右6柱上变压器	50	30.80%	0	0				5.31%
3800	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分左3(自来水台)	200	27.30%	0	0				1.56%
3801	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	浣花溪小区3变电站1变压器	400	30.60%	0	0				59.23%
3802	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线39右1变台	400	10.80%	0	0				10.99%
3803	沈北	沈北变	志詹甲线	沈煤大桥2箱变201配电变压器	400	48.00%	0	0				40.10%
3804	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	碧桂园房地产2号变电站2号配电变压器	400	28.50%	0	0				4.30%
3805	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	阳光洛可可2号变电站202间隔配电变压器	630	26.98%	0	0				3.52%
3806	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	沈阳鑫宁房地产开发有限公司3箱式变电站202间隔配电变压器	630	28.57%	0	0				4.18%
3807	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	北站物资局箱变间隔配电变压器	630	68.57%	135	135				0.03%
3808	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园4箱式变电站1配电变压器	800	10.50%	636	636				0.00%
3809	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡五队几6	315	54.29%	112.5	112.5				8.84%
3810	大东	小东变	小东变172小光线	中房5箱变2变压器	630	23.17%	421	421				-0.14%
3811	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干52+1右1	400	51.90%	0	0				5.05%
3812	沈北	道义变	道信线	道信线天义线吾悦华府二期3局维变电所201配电变压器	800	12.00%	0	0				100.00%
3813	法库	果子园	果子园变418果府线	剑桥世家6202配电变压器	630	19.68%	0	0				7.95%
3814	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园4变电站1主变	630	0.00%	567	567				0.00%
3815	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲14变电站1变压器	630	8.57%	0	0				-5.15%
3816	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期4号变电站1变压器	630	23.24%	0	0				-1.83%
3817	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅4箱变201间隔配电变压器	630	11.43%	0	0				5.02%
3818	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线西桥村西台	100	4.80%	85.2	85.2				-23.18%
3819	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	森林里3号箱变202配电变压器	630	17.14%	0	0				1.79%
3820	浑南	下深变	下深变248新城线	金地檀府4号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3821	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	富兴华府一期1局维箱变2变压器	800	6.30%	0	0				100.00%
3822	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	辽宁天泰大学城房地产开发有限公司箱式变电站1号变压器	630	148.25%	0	0	2024年6月			2.82%
3823	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分111右9	200	18.90%	0	0				8.87%
3824	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分111右10	200	38.40%	0	0				12.46%
3825	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支青沟子支33左3变台	200	17.40%	145.2	145.2				-3.75%
3826	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品1变电站201变压器	630	27.43%	394.2	394.2				3.11%
3827	东陵	上佰变	汪家甲线	汪家乙干10右4右4柱上变压器	200	18.00%	0	0				24.77%
3828	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线高力房三组照明	50	17.70%	36.15	36.15				-20.21%
3829	皇姑	怒江变	怒江变272怒润线	维华润祥箱式变电站201间隔配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
3830	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门3号变电站202配电变压器	630	44.76%	0	0				5.86%
3831	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都2变电站202	630	0.00%	433	433				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3832	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	乾景花园1箱式变电站1配电变压器	630	33.97%	0	0				4.57%
3833	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线刘家支08	200	23.48%	133.05	133.05				0.22%
3834	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区7变电站2变压器	400	23.60%	0	0				0.16%
3835	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干73左2柱上变压器	315	18.41%	0	0				37.97%
3836	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克1号变电站1变压器	630	28.44%	0	0				0.95%
3837	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场2变电站1变压器	630	22.10%	427.8	427.8				8.75%
3838	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区4变电站1变压器	630	26.98%	0	0				41.35%
3839	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线街道新台分1	400	63.75%	105	105				17.50%
3840	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园1变电站1配电变压器	800	40.13%	0	0				4.65%
3841	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线102右1变台	400	20.70%	277.2	277.2				56.13%
3842	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园1变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-8.04%
3843	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期3变电站1变压器	400	56.00%	0	0				3.89%
3844	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期2小区变电站201变压器	800	9.30%	0	0				100.00%
3845	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分66右6柱上变压器	200	8.10%	0	0				56.75%
3846	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区1变电站1变压器	800	25.88%	0	0				3.38%
3847	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	道信线天义线吾悦华府二期2局维变电所202配电变压器	800	13.50%	0	0				100.00%
3848	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	集美天城3箱式变电站2配电变压器	800	17.70%	0	0				48.68%
3849	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴线古屯分74右1变台	100	100.40%	0	0	2023年2月			6.72%
3850	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子蓝天台	200	6.00%	0	0				48.51%
3851	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分农场支泡子沿移动几4	200	33.90%	0	0				68.19%
3852	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分67	200	68.70%	0	0				3.98%
3853	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉6组照明	400	21.60%	273.6	273.6				5.45%
3854	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟6组照明	100	59.40%	30.6	30.6				7.22%
3855	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线团山子东台支02	50	78.00%	6	6				5.41%
3856	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期5变电站202配电变压器	630	12.19%	0	0				-17.74%
3857	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	高家7组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
3858	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干物流分1加1右1变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
3859	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线40柱上变压器	315	56.63%	0	0				17.17%
3860	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	砂轮乙线84	315	61.27%	0	0				23.11%
3861	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干9柱上变压器	400	39.30%	202.8	202.8				-0.78%
3862	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之5柱上变压器	250	64.32%	0	0				6.41%
3863	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线66	315	16.19%	0	0				-3.58%
3864	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右5	315	55.56%	0	0				-3.43%
3865	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线高楼分20	400	46.20%	0	0				5.01%
3866	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线44右4	315	27.30%	0	0				-2.59%
3867	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45右3	315	31.75%	0	0				-0.12%
3868	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	大南干运河南分2公变	250	30.08%	0	0				1.49%
3869	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分6变压器	200	16.40%	0	0				8.92%
3870	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干51右2	315	36.51%	0	0				1.51%
3871	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干81	315	31.24%	0	0				7.74%
3872	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	南六干27右5	400	68.40%	0	0				5.98%
3873	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干般若寺分5公变	400	56.40%	0	0				3.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3874	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干44右1	400	19.40%	282.4	282.4				-61.15%
3875	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分52左1变压器	200	80.50%	0	0	2022年12月			4.41%
3876	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左12变压器	250	66.40%	0	0				-47.01%
3877	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一东3开闭站右3	315	46.03%	0	0				0.97%
3878	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分86变台	100	138.00%	0	0	2025年2月			-14.66%
3879	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	陕西甲线陕西干奉南分28左10右4变压器	400	9.75%	0	0				40.78%
3880	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干22右3柱上变压器	315	55.24%	0	0				3.72%
3881	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干16公变	400	63.00%	0	0				3.43%
3882	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分9+1公变	315	53.02%	116.5	116.5				-3.65%
3883	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分89+1	100	63.00%	27	27				-68.81%
3884	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干9右3柱上变压器	315	33.97%	0	0				-0.68%
3885	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干39左2之1柱上变压器	315	34.60%	0	0				-3.46%
3886	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	前塔乙线淮河分3柱上变压器	315	47.30%	0	0				5.70%
3887	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左10柱上变压器	400	73.20%	0	0				2.59%
3888	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5左8柱上变压器	315	76.83%	0	0				1.35%
3889	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4柱上变压器	315	48.89%	0	0				-17.66%
3890	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	令闻甲线军工干清真路分2公变	315	116.95%	0	0	2022年12月			12.25%
3891	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线48右7变台	315	30.48%	0	0				3.37%
3892	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线53右1变台	315	21.59%	0	0				2.50%
3893	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线55右1变台	315	41.14%	0	0				7.58%
3894	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分9	315	47.94%	132.5	132.5				-4.18%
3895	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	齐贤变462景星甲线景星干景八分11	315	44.95%	141.9	141.9				0.47%
3896	新民	新民变	新民变30170晋西线	新民变170晋西线晋西线25左2	315	51.11%	0	0				2.86%
3897	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线沙场分19右2左2	315	55.87%	0	0				5.99%
3898	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干40右7	315	41.14%	153.9	153.9				-3.23%
3899	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	新村干新六分17左3右1	315	31.75%	183.5	183.5				-2.14%
3900	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山支2左2柱上变压器	315	87.30%	0	0	2024年6月			3.10%
3901	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分54-1	315	50.16%	125.5	125.5				-11.57%
3902	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干38右1	315	19.37%	222.5	222.5				18.15%
3903	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分12变压器	400	61.80%	0	0				-8.02%
3904	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干78柱上变压器	200	37.20%	0	0				-18.64%
3905	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分7柱上变压器	400	38.00%	0	0				4.58%
3906	皇姑	长江变	468长黄乙线	川江分4	315	38.10%	0	0				-4.32%
3907	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线官立乙线139	250	30.40%	149	149				-14.79%
3908	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线14变台	315	50.16%	0	0				2.83%
3909	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分4右3	315	61.27%	0	0				4.44%
3910	大东	小东变	小东变168小北线	小北线37	315	93.97%	0	0	2024年6月			30.30%
3911	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分43变台	200	85.50%	0	0	2023年8月			1.40%
3912	和平	太原变	太原变056南七乙线	光复变电站2高压柜1主变	500	32.64%	0	0				1.27%
3913	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	丽仁花园箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3914	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西4箱变1号变	630	20.95%	0	0				0.78%
3915	和平	青年变	青年变368青二线	1主变三八里1	630	78.86%	70.2	70.2				0.06%
3916	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	郭家三小区1变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3917	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	郭家三小区1变电站201	630	109.46%	0	0	2022年12月			-1.36%
3918	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家三小区2变电站202 变压器	500	70.80%	0	0				100.00%
3919	沈河	长青变	长青变476长木乙线	万科1期2箱变2变压器	500	16.00%	370	370				2.68%
3920	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园6箱变1变压器	630	13.71%	0	0				-2.31%
3921	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华5箱变2号变	800	0.00%	0	0				0.00%
3922	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都2箱变1号变	630	16.83%	0	0				0.22%
3923	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘箱变2	400	101.50%	0	0	2022年12月			1.07%
3924	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	三经乙G-1变电站一次变压器柜主变	200	22.40%	0	0				-6.65%
3925	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	铁西三小区3变电站101	630	58.29%	0	0				-1.93%
3926	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑8变电站(原三期)202	630	22.22%	0	0				-0.97%
3927	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	府兴苑箱变1	800	32.00%	0	0				-2.15%
3928	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城1箱变2	630	11.43%	0	0				-0.15%
3929	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区5变电站2变压器	500	47.20%	0	0				-1.61%
3930	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	万众永田箱变1	630	63.17%	0	0				17.42%
3931	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	昆山西箱变2	630	40.95%	0	0				-1.53%
3932	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	金色枫景小区1变电站1变压器	630	17.52%	0	0				2.39%
3933	沈河	南湖变	南湖变450雨坛甲线	春田变电站2变压器	630	50.48%	249	249				4.40%
3934	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	城建1小区变电站2变压器	630	24.13%	0	0				-3.28%
3935	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区11变电站1变压器	630	20.63%	437	437				2.03%
3936	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	洪湖箱变小区变电站1变压器	630	21.90%	429	429				3.80%
3937	铁西	万达变	万达变56064万溜甲线	梦翔之家1变电站202	630	20.00%	0	0				-1.77%
3938	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	百鸟西苑1箱变2号变	630	23.24%	0	0				0.09%
3939	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	顺德园1箱变1变压器	630	29.84%	0	0				-3.55%
3940	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	高官花园1箱变1变压器	630	18.29%	0	0				4.14%
3941	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第1变电站201柜	630	34.92%	0	0				-4.83%
3942	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏25箱变2号变	630	32.00%	0	0				0.74%
3943	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期5箱变2号变	630	15.56%	0	0				4.42%
3944	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期2箱变2号变	630	32.38%	0	0				2.45%
3945	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	中远颐和二二期1箱变1	630	43.49%	0	0				15.54%
3946	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光6变电站2号变	630	17.78%	0	0				-1.74%
3947	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝国际公寓3配变站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
3948	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	丰乐2箱变1变压器	630	51.43%	0	0				0.57%
3949	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	富景华庭箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3950	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	富景华庭箱变2变压器	630	38.73%	0	0				1.99%
3951	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际4号变电站2变压器	630	20.57%	0	0				0.72%
3952	沈河	市府变	市府变546惠南甲线	中法电信箱变1变压器	400	9.00%	0	0				6.52%
3953	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭3箱变1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
3954	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	怡青园箱变1变压器	500	31.36%	293.2	293.2				1.26%
3955	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路19变电站201柜	400	24.60%	0	0				-0.70%
3956	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑2变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
3957	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑2小区变电站1变压器	630	14.29%	0	0				-1.05%
3958	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	财神庙箱变1变	630	57.65%	0	0				-4.98%
3959	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	佳园箱变1变压器	630	23.17%	0	0				6.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3960	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期3箱变1变压器	630	11.11%	497	497				-2.53%
3961	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河2-3箱变1变压器	1000	11.10%	0	0				1.96%
3962	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭1箱变2变压器	630	14.86%	473.4	473.4				-0.26%
3963	皇姑	长江变	25466长黄甲线	五彩—2箱变1变压器	500	39.60%	0	0				-0.48%
3964	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	杏林箱变1变压器	500	30.96%	0	0				1.48%
3965	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城7箱变站2变压器	630	43.43%	0	0				0.83%
3966	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城8箱变站2变压器	630	20.19%	0	0				-1.63%
3967	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城10箱变站1变压器	630	21.33%	0	0				-3.47%
3968	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期1201	630	21.90%	429	429				-4.90%
3969	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期2201	630	16.83%	461	461				-3.28%
3970	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	人和馨园1变电站201	630	27.62%	393	393				-0.69%
3971	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	弘富小区变电站202	400	30.80%	0	0				2.45%
3972	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	彤利箱变2变压器	500	15.04%	0	0				1.94%
3973	沈河	青年变	青年变352青东线	工校2箱变1变压器	315	33.33%	0	0				3.66%
3974	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方4变电站1站内变压器	400	23.70%	122.97	122.97				-1.94%
3975	和平	市府变	市府变582北市乙线	宾翠1主变	630	19.43%	0	0				-2.32%
3976	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	康宏2箱变2变	630	21.27%	0	0				-4.25%
3977	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村1变电站201柜	630	0.00%	0	0				0.00%
3978	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	沈辽路6变电站201	200	17.70%	144.6	144.6				-1.37%
3979	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区2变电站202	630	22.54%	0	0				-0.95%
3980	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际1号变电站1变压器	630	23.24%	0	0				10.42%
3981	新民	新民变	新民变30158中学线	恺帝南苑1变电站1变压器	400	135.00%	0	0	2024年9月			3.69%
3982	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	阳山馨园箱变2变压器	630	17.78%	0	0				-0.23%
3983	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	金阳22主变	630	16.51%	0	0				9.21%
3984	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	桥西1箱变1	500	0.00%	450	450				0.00%
3985	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑2箱变1	400	31.00%	0	0				0.60%
3986	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区1变电站201柜	500	0.00%	0	0				0.00%
3987	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	健康馨苑箱变2变压器	630	24.76%	0	0				-2.05%
3988	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	爱丽精舍箱变1号变	630	37.46%	0	0				-4.15%
3989	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光箱变1变	630	20.63%	0	0				5.10%
3990	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑2号变电站2变压器	630	17.90%	0	0				-5.33%
3991	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城四期3变电站201间隔配电变压器	400	37.50%	0	0				4.99%
3992	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1局维箱变201变压器	630	75.24%	0	0				7.10%
3993	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线小黑分6右支1	100	73.60%	0	0				3.14%
3994	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期4变电站1变压器	630	67.62%	141	141				1.89%
3995	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进新村1号变电站2变压器	630	7.94%	0	0				-0.54%
3996	法库	果子园	果蕴线	锦绣蓝湾C区东JW3箱2配变间隔配电变压器	630	31.11%	0	0				6.40%
3997	法库	果子园	果蕴线	锦绣蓝湾C区西JW4箱1配变间隔配电变压器	800	28.13%	0	0				12.57%
3998	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线李家新台支10	200	36.60%	106.8	106.8				100.00%
3999	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城四期3箱式变电站2配电变压器	630	24.38%	0	0				2.09%
4000	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线辽阳道北台	315	51.62%	120.9	120.9				23.49%
4001	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑3箱式变电站2配电变压器	800	43.50%	0	0				43.51%
4002	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场2局维箱变201间隔配电变压器	630	27.62%	0	0				5.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4003	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期6变电站配电变压器	630	28.95%	0	0				-0.40%
4004	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	兰庭园3变电站2变压器	630	14.86%	0	0				2.10%
4005	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	中铁御水澜湾小区3变电站201配电变压器	800	16.80%	0	0				70.50%
4006	新民	金五台	金五台变717树林线	树林于162变台	200	13.05%	153.9	153.9				6.84%
4007	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干皂角树分29左10变台	200	24.15%	131.7	131.7				25.87%
4008	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅典居2箱变(单)	630	16.00%	466.2	466.2				-2.41%
4009	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村大棚	80	55.25%	27.8	27.8				2.21%
4010	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞东北台	200	66.70%	46.6	46.6				0.62%
4011	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	听蓝时光2箱变1变压器	630	11.75%	0	0				71.46%
4012	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	云锦公寓箱变1变压器	630	16.51%	463	463				100.00%
4013	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	YHG_科学家花园	315	12.06%	0	0				0.64%
4014	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干排水分16+1右7变台	200	57.30%	0	0				-0.39%
4015	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	舍宅分6左3柱上变压器	315	47.62%	0	0				5.41%
4016	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分44右1之1柱上变压器	315	38.41%	0	0				0.00%
4017	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线118左1变台	400	12.60%	309.6	309.6				100.00%
4018	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分21变台	200	29.60%	0	0				11.76%
4019	东陵	营盘	营孙线	中华园1箱变1变压器	630	40.95%	0	0				5.45%
4020	东陵	棋盘山	棋上线	上木回迁楼1箱变2变压器	400	21.60%	0	0				3.85%
4021	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑2箱变1变压器	630	21.27%	0	0				5.66%
4022	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	老观坨变138后老薄线大坨子2灯	100	32.00%	58	58				6.93%
4023	沈北	天乾变	天孝乙线	龙湖原府小区3局维变电站202配电变压器	800	10.50%	0	0				88.11%
4024	和平	方型变	方型变442方青甲线	云集2201间隔配电变压器	630	31.43%	0	0				50.95%
4025	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线82右8	400	15.00%	0	0				14.80%
4026	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都4变电站201柜	630	15.24%	0	0				-41.41%
4027	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区3变电站1变压器	630	25.56%	0	0				16.62%
4028	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树大棚002	80	18.19%	0	0				-1.96%
4029	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线赵西设施小区支005	50	100.80%	0	0	2024年6月			-1.01%
4030	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区11变电站2变压器	630	60.57%	0	0				1.84%
4031	皇姑	长江变	25462长怒甲线	YHG_红田美林居4箱式变电站1号配电变压器	630	18.10%	0	0				0.78%
4032	大东	如意变	如意变80842如花甲线	洮昌2箱变2站内变压器	400	37.00%	0	0				1.69%
4033	和平	方型变	方型变426宁波甲线	河北干88右5东电生技201间隔配电变压器	500	6.00%	0	0				-4.46%
4034	康平	张强变	张强变76270张粮线	沈阳聚鑫房地产2变电站1号变压器	630	8.89%	511	511				4.46%
4035	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居7号变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	0	0				18.31%
4036	浑南	新南变	新南086新学线	金石小镇北区2号变电站2号变压器	800	34.50%	0	0				-11.65%
4037	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区二期1站房1变压器	800	26.63%	507	507				3.54%
4038	大东	农高变	农高变70368人和甲线	富友雅士居1箱变1变压器	630	2.54%	0	0				75.97%
4039	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	水泥厂支2柱上变压器	400	14.00%	0	0				-91.08%
4040	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53右4右2	200	51.60%	0	0				65.92%
4041	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干73右11	200	29.40%	121.2	121.2				61.10%
4042	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾南二乙08	100	41.10%	0	0				-0.65%
4043	沈北	道义变	道信线	道信线天义线吾悦华府二期1局维变电所201配电变压器	800	15.90%	0	0				100.00%
4044	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线徐家屯东台	200	29.10%	0	0				32.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4045	和平	青年变	青年变364青文线	中国电力财务有限公司201间隔配电变压器	400	4.50%	0	0				23.46%
4046	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线西岗分10右12变台	200	22.80%	134.4	134.4				99.04%
4047	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际1变电站2变压器	630	28.95%	384.6	384.6				2.31%
4048	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号2变电站1变压器	630	26.67%	0	0				-1.42%
4049	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号8变电站2变压器	630	25.14%	0	0				-6.67%
4050	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线耿窝分高窝支33变台	400	10.20%	0	0				41.82%
4051	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵北乙线38+1之1柱上变压器	400	2.00%	0	0				100.00%
4052	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区4变电站202配电变压器	400	29.60%	241.6	241.6				8.47%
4053	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭3箱变201	630	39.05%	0	0				-0.01%
4054	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江社区箱变(单)	315	16.38%	231.9	231.9				1.68%
4055	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白线80	200	32.70%	0	0				8.08%
4056	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇干103左4变台	200	27.90%	0	0				4.10%
4057	东陵	麦子屯	麦孙线	花溪林语小区1箱变2变压器	630	29.84%	379	379				43.32%
4058	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线大房子分黑山北窑沟支医院甲线05	200	44.20%	91.6	91.6				10.58%
4059	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典3箱变配电变压器2公变	630	30.16%	0	0				0.92%
4060	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线大兴乡房管所1	200	43.60%	92.8	92.8				3.90%
4061	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	华润崑崙御5箱式变电站2配电变压器	800	49.50%	0	0				18.49%
4062	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线90	400	26.50%	254	254				-1.85%
4063	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干17右4	200	119.20%	0	0	2022年12月			13.61%
4064	于洪	得胜变	得专线95440	幸福大道花园四期小区1202配电变压器	630	20.00%	441	441				6.58%
4065	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分49变台	200	30.80%	0	0				8.45%
4066	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城4站房1变压器	630	48.00%	264.6	264.6				-1.83%
4067	于洪	曹家变	曹翟线	小于小区2站房1变压器	630	22.86%	0	0				-0.74%
4068	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分10左4左6变台	200	87.30%	5.4	5.4	2024年12月			6.31%
4069	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线赵家分水田支9右7变台	200	32.85%	114.3	114.3				6.39%
4070	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府2箱式变电站1配电变压器	630	15.87%	0	0				100.00%
4071	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分保合支13柱上变压器	200	92.10%	0	0	2024年6月			11.82%
4072	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房5组综合(2022微)	200	35.40%	109.2	109.2				100.00%
4073	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分2左7右5变台	400	19.80%	280.8	280.8				3.47%
4074	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园2箱变1变压器	630	23.24%	0	0				0.59%
4075	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	水印蓝庭5变电站1站内变压器	630	15.87%	0	0				-2.02%
4076	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左12柱上变压器	400	39.00%	0	0				8.62%
4077	沈北	天乾变	天金线	融创中央学府4局维变电站202配电变压器	630	27.81%	0	0				54.82%
4078	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线刘南大棚	100	108.00%	0	0	2024年9月			-0.92%
4079	沈北	新城子	新城子	劳动局支08	315	16.00%	0	0				18.14%
4080	法库	包家屯	包家线	10kV包家线北六队几线1	50	77.60%	0	0				7.16%
4081	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉马章分39	100	67.00%	0	0				4.66%
4082	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	秋实园二期3变电站1变压器	400	20.63%	0	0				0.48%
4083	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分9加1左4变压器	315	20.63%	218.5	218.5				5.24%
4084	法库	果子园	果子园变1412水泥线	玉山帝宝2配电变压器	500	27.84%	310.8	310.8				52.82%
4085	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	银田2箱变1变压器	630	32.38%	363	363				1.82%
4086	和平	和平变	和平变176和银线	银信中心盛京大厦01201间隔配电变压器	800	29.70%	0	0				2.06%
4087	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线42右3柱上变压器	200	64.80%	50.4	50.4				82.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4088	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	江南春天3箱式变电站配电变压器	630	13.71%	480.6	480.6				1.97%
4089	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗分69左1变台	200	33.15%	113.7	113.7				-3.43%
4090	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线分水分35右8变台	200	28.80%	0	0				16.04%
4091	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园二期小区2变电站1变压器	800	43.20%	374.4	374.4				21.10%
4092	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期、三期2箱式变电站202间隔	630	32.38%	0	0				2.30%
4093	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线小学支02	100	41.40%	48.6	48.6				-7.67%
4094	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线13	315	68.57%	0	0				-0.65%
4095	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左8右5	315	43.81%	0	0				17.80%
4096	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右36	160	0.00%	144	144				-4.34%
4097	皇姑	长江变	长江变25494长华线	华邑世纪城一期2箱式变电站202间隔2配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
4098	和平	展览变	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区2变电站202配电变压器	800	33.75%	450	450				41.57%
4099	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	旭辉御府二期-2变电站2号变压器间隔配电变压器	800	24.38%	0	0				5.21%
4100	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	沈阳市新城房地产开发有限公司1变压器配电变压器	630	26.67%	399	399				-0.74%
4101	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊1变电站1变压器	500	32.64%	286.8	286.8				10.07%
4102	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都18号变电站201间隔(施站线)配电变压器	800	22.80%	0	0				95.76%
4103	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家北台	200	56.70%	66.6	66.6				7.03%
4104	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚1号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0				17.27%
4105	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线二道分059	200	36.15%	56.43	56.43				5.81%
4106	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	七彩雅筑小区2箱变2变	630	46.10%	0	0				17.53%
4107	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	勾莲变350前塔乙线太平西分7柱上变压器	200	46.50%	0	0				8.88%
4108	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	YHG 荣光3肯德基自维变压器	315	8.57%	0	0				96.48%
4109	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑3变电站1变压器	630	48.57%	261	261				10.69%
4110	沈河	鹏源变	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座2变电站2变压器	630	23.49%	0	0				-0.53%
4111	于洪	大潘变	大彰线	小微双树4台区	400	60.60%	117.6	117.6				91.10%
4112	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂川分19右4	400	6.75%	0	0				37.36%
4113	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线押牛街一组照明	200	9.30%	161.4	161.4				15.89%
4114	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	杨士岗变051杨士岗线佑户坨照明	200	39.90%	100.2	100.2				6.33%
4115	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	YHG 麓林春雨轩(局维)7箱变1变配电变压器	630	9.21%	0	0				72.57%
4116	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	YHG_沈阳爱民物业管理有限公司2箱变(人和新居)201配电变压器	630	32.06%	0	0				0.38%
4117	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线245右16变台	400	4.50%	0	0				100.00%
4118	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微薄荷村1台	400	5.10%	339.6	339.6				-12.73%
4119	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	世纪龙城箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0				-2.00%
4120	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰6号变电站202间隔配电变压器	400	87.30%	0	0	2024年6月			51.50%
4121	东陵	祝家变	祝滨线	10kV祝滨线107小于沟分22荒地分23柱上变压器	200	29.10%	0	0				18.38%
4122	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线79+1左1	400	31.05%	235.8	235.8				98.69%
4123	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	彩塔乙线5	400	1.50%	0	0				29.63%
4124	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村综合一台微	400	49.20%	0	0				6.96%
4125	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线171+1右2变台	400	70.20%	0	0				100.00%
4126	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期3箱变1变压器	800	54.75%	282	282				7.75%
4127	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立于米胜分5右1	200	20.10%	0	0				-7.76%
4128	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支西洼地西支5	50	6.00%	42	42				-47.14%
4129	法库	果子园	果子园变417果北甲线	凯撒兰湾C区3箱变202配电变压器	630	53.97%	0	0				19.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4130	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	誉澜颂3变电站1变压器	800	7.80%	0	0				100.00%
4131	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀2箱变2变压器	630	52.06%	0	0				2.50%
4132	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	香槟水岸1变电站201变压器	630	28.44%	0	0				0.19%
4133	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友于054	50	76.20%	0	0				-2.95%
4134	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗变048八三堡线八三卜东台照明	100	107.40%	0	0	2022年12月			7.89%
4135	法库	果子园	果子园变1415镇东线	吉祥广场箱变配电变压器	630	46.03%	0	0				0.23%
4136	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际1号变电站201配电变压器	500	32.64%	0	0				0.00%
4137	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际5号变电站202配电变压器	630	26.29%	0	0				6.32%
4138	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线车家南台	100	97.20%	0	0	2022年12月			9.73%
4139	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线车家北台	100	80.10%	9.9	9.9	2022年12月			-3.20%
4140	于洪	曹家变	曹家变	曹家变668曹谩线后谩新村	200	50.55%	78.9	78.9				-3.95%
4141	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线锦水分1柱上变压器	400	44.10%	0	0				6.85%
4142	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲1-1变电站变压器	400	28.50%	200	200				100.00%
4143	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5右8变台	400	30.75%	0	0				0.65%
4144	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相甲线荒山分3左2	400	20.10%	0	0				0.00%
4145	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园7箱变2变压器	630	37.78%	0	0				39.64%
4146	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区1变电站2变压器	630	33.65%	0	0				3.00%
4147	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区3变电站1变压器	500	18.56%	0	0				7.89%
4148	于洪	大兴变	兴古线	小微北陈村新增1台	400	67.50%	90	90				25.51%
4149	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑2变电站2变压器	500	35.20%	274	274				2.25%
4150	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春四期A区1变电站201	630	46.35%	275	275				-0.44%
4151	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山支57	200	28.50%	0	0				12.19%
4152	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分53	315	31.43%	0	0				4.78%
4153	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼2变电站2变压器	630	21.59%	0	0				2.25%
4154	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	生态研究所3箱变201间隔配电变压器	630	16.83%	0	0				2.47%
4155	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	莱茵城C区1期1站房2变压器(新)	630	8.00%	0	0				0.00%
4156	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦9箱变1变压器	800	23.25%	0	0				-1.69%
4157	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场3小区变电站202变压器	800	31.50%	0	0				9.18%
4158	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线人事局住宅	200	50.00%	80	80				3.29%
4159	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	维多利亚01变压器	630	72.06%	0	0				3.03%
4160	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	中置风景翠园小区变电站201间隔配电变压器	400	3.90%	344.4	344.4				100.00%
4161	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯北沟支10	100	28.20%	61.8	61.8				-3.96%
4162	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线柴家支10	100	52.20%	37.8	37.8				15.21%
4163	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑3变电站2变压器	500	18.80%	0	0				-1.63%
4164	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期3号变电站2号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
4165	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线棉花支18柱上变压器	200	38.40%	0	0				5.66%
4166	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线三义井分29	50	43.20%	23.4	23.4				3.98%
4167	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村8箱式变电站1配电变压器	400	21.60%	0	0				-4.23%
4168	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林干40左4之3	400	76.20%	0	0				43.11%
4169	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	康懿4箱变1变压器	630	16.19%	0	0				3.47%
4170	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线分27左23变台	200	51.90%	0	0				3.73%
4171	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期西区4箱变2变压器	800	14.10%	607.2	607.2				100.00%
4172	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	红工分12柱上变压器	400	24.60%	0	0				9.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4173	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城11号变电站202间隔配电变压器	630	33.65%	0	0				-35.88%
4174	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城3号变电站2号变压器	630	22.86%	423	423				2.48%
4175	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森2号变电站2号变压器	630	53.71%	228.6	228.6				0.59%
4176	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前蓬分58右11变台	200	39.60%	0	0				16.01%
4177	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	中海上东区2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	19.50%	0	0				57.22%
4178	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦香湾2箱变2变压器	630	19.68%	0	0				2.80%
4179	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦香湾7箱变1变压器	630	42.22%	0	0				3.34%
4180	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干小屯分78右支11柱上变压器一站式	80	0.00%	72	72				0.00%
4181	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城7箱式变电站1配电变压器	630	17.90%	0	0				1.16%
4182	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线汇源纺纱门市	250	81.60%	0	0	2024年9月			3.01%
4183	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	石庄子西北台	200	16.80%	146.4	146.4				100.00%
4184	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村7台区	315	49.52%	127.5	127.5				-10.20%
4185	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境2变电站2配电变压器	630	46.98%	271	271				10.69%
4186	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分23左2	200	23.10%	133.8	133.8				73.97%
4187	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔2变电站1号变	400	24.80%	260.8	260.8				9.04%
4188	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线茨于坨建筑公司	200	63.45%	0	0				0.93%
4189	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号三期小区1局维变电站201配电变压器	630	9.52%	0	0				0.00%
4190	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦2变电站202变压器	630	17.52%	456.6	456.6				9.43%
4191	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区8变电站1变压器	400	40.88%	196.5	196.5				7.18%
4192	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分92左1变台	200	7.20%	165.6	165.6				0.00%
4193	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线齐家支012	100	64.35%	0	0				9.66%
4194	于洪	得胜变	得中线95474	富景四期2变电站1配电变压器	400	18.00%	0	0				97.52%
4195	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线小黄家分西支09	100	55.80%	34.2	34.2				8.66%
4196	浑南	于山变	于山变748航天线	和鸿广场二期1号变电站1号变压器	630	27.62%	51.96	51.96				100.00%
4197	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩镇土北村嘉荣种鸡公变台区	200	42.90%	0	0				0.00%
4198	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区5变电站2变压器	630	15.62%	0	0				-2.01%
4199	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦2箱变1配电变压器	630	41.52%	0	0				0.87%
4200	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦2箱变2配电变压器	630	40.38%	0	0				1.08%
4201	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线中学分2柱上变压器	315	42.86%	0	0				6.02%
4202	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分43左1	400	22.50%	270	270				97.14%
4203	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园1变电站201变压器	630	38.73%	323	323				2.46%
4204	浑南	安顺变	安顺变184安智线	首创光和城四期1号配电室2号变压器	800	32.25%	0	0				-4.93%
4205	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	亿居地中海小区五期间隔2配电变压器	500	41.92%	0	0				9.11%
4206	法库	新依变	依拉线	10KV依拉线北道口分河东支6	100	31.50%	0	0				63.88%
4207	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+1左13右1	100	0.00%	0	0				87.84%
4208	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团2变电站201间隔配电变压器	500	24.64%	0	0				21.16%
4209	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线前刘支44	200	12.60%	0	0				100.00%
4210	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝杨于121靠山分14柱上变压器	315	13.78%	0	0				5.74%
4211	皇姑	长江变	468长黄乙线	北美家园2变电站1变压器	630	48.00%	0	0				13.51%
4212	东陵	祝家变	祝高线	祝高线大常王分16左6柱上变压器	200	32.40%	0	0				5.61%
4213	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号4箱变2变压器	500	43.20%	0	0				19.36%
4214	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方丽城18箱变1变压器	500	30.80%	0	0				-0.56%
4215	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线马家井分05+1	400	23.00%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4216	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线31左3左1变台	100	73.20%	0	0				194.01%
4217	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府3变电站1变压器	500	21.44%	0	0				5.93%
4218	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	碧桂园天语1箱变1配电变压器	800	24.30%	0	0				100.00%
4219	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城2箱变1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				7.60%
4220	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线城北分2+1右1变台	100	8.00%	0	0				0.00%
4221	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城3变电站201变压器	630	18.73%	449	449				9.44%
4222	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干民屯分26左13变台	200	37.20%	0	0				1.94%
4223	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿大棚地台	200	13.50%	153	153				16.84%
4224	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线2+1	200	67.00%	0	0				3.22%
4225	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城6箱变2变压器	500	14.72%	376.4	376.4				7.19%
4226	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛干老什牛分53右13变台	200	101.40%	0	0	2022年12月			15.81%
4227	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干利民分72变台	200	29.70%	120.6	120.6				-1.54%
4228	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北支96	100	46.00%	44	44				14.00%
4229	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	枫景瑞阁3箱变1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-0.71%
4230	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂山新村3变压器	800	9.00%	0	0				-2.46%
4231	皇姑	长江变	468长黄乙线	北美家园1变电站2变压器	630	18.73%	0	0				-252.42%
4232	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干放多牛分54左3变台	50	111.60%	0	0	2022年12月			17.03%
4233	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村3机井	50	47.20%	0	0				2.73%
4234	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村17机井	100	52.60%	0	0				-5.16%
4235	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪3号变电站1号变压器	630	22.54%	0	0				-1.28%
4236	皇姑	方溪变	方溪变25368启力线	五彩阳光城一期1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
4237	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分11左18右5变台	400	38.10%	0	0				47.56%
4238	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城四期小区1变电站2配电变压器	630	29.52%	0	0				35.13%
4239	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳金天置业有限公司-尚书府二期42 202配电变压器	630	37.71%	329.4	329.4				5.77%
4240	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分21右7变台	100	48.60%	0	0				8.39%
4241	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线利民分北岗支于屯支8右17变台	200	68.10%	43.8	43.8				100.00%
4242	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1.2期4箱变配电变压器	630	16.83%	0	0				-61.09%
4243	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井5台	100	46.80%	43.2	43.2				-18.32%
4244	和平	市府变	市府变566总站乙线	龙湖天钜一期1变电站201配电变压器	800	9.60%	0	0				0.00%
4245	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村12机井	100	54.80%	35.2	35.2				1.61%
4246	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧东支9	200	15.30%	0	0				33.00%
4247	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支三石几登东北甲15	200	20.10%	0	0				34.49%
4248	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线东中分17变台	200	97.80%	0	0	2022年12月			7.73%
4249	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	李相变642李歪线同心支17右25	200	8.70%	162.6	162.6				13.70%
4250	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	大红旗变505长沙线长沙干4变台	100	78.60%	11.4	11.4				-4.56%
4251	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线43右5变台	400	14.75%	0	0				-1.16%
4252	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	公主屯变164石庙子线石庙子33变台	200	99.75%	0	0	2023年4月			7.80%
4253	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾1号变电站1变压器	630	14.29%	0	0				0.27%
4254	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线赵家南2支01	200	38.10%	0	0				100.00%
4255	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房10组新1	200	0.00%	180	180				0.00%
4256	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	光明南苑小区变电站2变压器	630	28.57%	0	0				6.56%
4257	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期2配电室202间隔配电变压器	630	27.81%	391.8	391.8				1.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4258	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村9机井	50	37.20%	26.4	26.4				-8.84%
4259	于洪	化学变	化西甲线	小微化西甲线1台区	200	59.40%	0	0				41.87%
4260	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线西地	50	20.10%	34.95	34.95				10.67%
4261	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三北南台照明	200	59.10%	61.8	61.8				2.72%
4262	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分18+1左4	200	36.00%	108	108				17.74%
4263	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分24+1左4	100	58.20%	31.8	31.8				13.07%
4264	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线孙家支21	200	33.30%	0	0				10.12%
4265	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分175	100	120.00%	0	0	2022年12月			15.67%
4266	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线306左11变台	200	22.80%	134.4	134.4				4.30%
4267	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干永安分66变台	100	25.40%	0	0				4.09%
4268	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京小区1变电站201变压器	800	23.25%	433	433				0.37%
4269	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	君海朗郡3号变电站202间隔配电变压器	630	27.30%	0	0				30.27%
4270	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居3变电站1变压器	500	35.52%	0	0				1.92%
4271	沈北	新城子	新城线	安宇花园2变电站1变压器配电变压器	630	63.17%	0	0				-0.75%
4272	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城1变电站1变压器	630	28.57%	0	0				2.83%
4273	东陵	上佰变	新生线	上佰变322沈链干沈链干下佰分照明分07柱上变压器	315	41.90%	0	0				4.69%
4274	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线欢喜凡46	80	49.13%	32.7	32.7				10.96%
4275	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	金地峯汇2配电站202配电变压器	800	24.90%	0	0				44.37%
4276	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干20+3公变	315	72.38%	0	0				0.29%
4277	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线王宝分王启照明支20+1左7柱上变压器	200	21.60%	136.8	136.8				38.86%
4278	法库	新依变	依三线	10kV依三线马家沟支北台几06	160	44.50%	0	0				29.42%
4279	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙分5箱变1变压器	630	67.94%	0	0				100.00%
4280	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	金地名悦2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	70.13%	0	0				16.50%
4281	法库	双台子	双台子变045双四线	王爷陵大队台	250	54.00%	90	90				4.45%
4282	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线水利局几1	200	37.50%	0	0				-0.01%
4283	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯7队支02	50	46.80%	21.6	21.6				-7.71%
4284	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线75右2左20右12右2右1变台	200	49.20%	81.6	81.6				54.73%
4285	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华泰新都E区2箱式变电站202间隔配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
4286	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线桃山下村台(桃山)	200	27.20%	0	0				-1.26%
4287	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴于大丁井分2变压器(清洁能源)	400	18.38%	286.5	286.5				100.00%
4288	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干154左14右15右1	100	19.20%	0	0				-34.83%
4289	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	花山变760幸福甲线幸福甲线幸福干英达分公家支28	200	43.50%	0	0				-8.12%
4290	浑南	智慧变	智慧944智校线	绿城留香苑3号变电站202间隔配电变压器	630	15.24%	471	471				50.02%
4291	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	曹勇畜牧公变台	100	64.80%	25.2	25.2				100.00%
4292	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化于沙平分旺牛支31左5	400	8.75%	0	0				-16.83%
4293	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区2变电站1变压器	800	13.75%	0	0				8.10%
4294	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府1箱变201间隔配电变压器	500	26.56%	0	0				6.58%
4295	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府2箱变202间隔配电变压器	630	17.46%	0	0				8.45%
4296	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	大辛佳园2箱变202配电变压器	630	14.92%	0	0				-0.21%
4297	和平	和平变	和平变168同南乙线	亚洲时尚12主变	630	41.52%	0	0				-0.55%
4298	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线农机校支04	315	47.05%	122.97	122.97				2.22%
4299	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支16变压器	50	17.40%	36.3	36.3				1.95%
4300	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期7变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4301	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线前铁分支020含光伏	200	36.08%	107.85	107.85				7.69%
4302	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线031下线小辛十二组支002+1	200	19.50%	0	0				15.90%
4303	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线东分线104	200	22.13%	0	0				12.31%
4304	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大房1-2台分支03	400	21.83%	0	0				6.25%
4305	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线太平分208	200	41.45%	0	0				10.29%
4306	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红一分支线001	200	23.78%	0	0				26.92%
4307	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	薛己地机井	100	53.20%	0	0				-0.59%
4308	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾6号变电站201配电变压器	800	12.30%	0	0				-1.43%
4309	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	美地4箱变2变压器	630	24.38%	0	0				1.19%
4310	苏家屯	下深变	理想线	百合湾二期2号箱变202配电变压器	630	30.48%	0	0				0.76%
4311	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立干68加1	200	55.50%	0	0				50.59%
4312	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔22变压器	800	39.38%	0	0				1.02%
4313	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干0右1柱上变压器	315	72.00%	0	0				9.54%
4314	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左9+1柱上变压器	400	0.80%	0	0				-43.68%
4315	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	圣丰御景广场二期2变电站202间隔配电变压器	800	38.40%	412.8	412.8				25.18%
4316	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线西田支02	50	116.70%	0	0	2022年12月			3.34%
4317	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线77左5左6加1	400	25.20%	0	0				74.61%
4318	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干27右1	400	5.85%	0	0				78.54%
4319	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干农场分62	50	13.80%	0	0				-7.45%
4320	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团1变电站配电变压器1公变	630	40.32%	0	0				0.13%
4321	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小鸡地支11	200	38.40%	0	0				0.00%
4322	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府8号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	17.40%	290.4	290.4				94.07%
4323	沈北	道义变	道孝甲线	LS_沈阳工程学院(沈阳工程学院教师公寓)	630	22.54%	0	0				3.32%
4324	皇姑	长江变	468长黄乙线	远洋公馆3变电站1变压器	630	33.90%	0	0				-3.60%
4325	法库	新依变	依三线	10kV依三线小双台子村几04	200	35.10%	0	0				2.06%
4326	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	富兴经典2号箱变202间隔配电变压器	400	43.80%	0	0				43.19%
4327	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京府3变电站201配电变压器	800	14.10%	583.16	583.16				74.49%
4328	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干187右7变台	200	48.75%	82.5	82.5				17.91%
4329	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨子干15左9变台	200	23.10%	0	0				36.68%
4330	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线石庙子分80	100	44.40%	0	0				5.24%
4331	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干185左1变台	200	86.40%	0	0	2025年2月			32.18%
4332	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场1小区变电站202柜	500	62.72%	0	0				3.45%
4333	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干39右6右5右3	200	16.20%	0	0				94.24%
4334	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御璟2号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	630	4.44%	0	0				100.00%
4335	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分44	400	47.40%	0	0				14.13%
4336	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府5变电站2变压器	500	31.04%	0	0				6.85%
4337	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	7407宿舍2箱变202间隔变压器	630	15.87%	467	467				11.60%
4338	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	7407宿舍1箱变201间隔变压器	400	29.50%	242	242				9.09%
4339	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号9变电站1变压器	630	22.22%	0	0				8.26%
4340	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑4箱变2变压器	630	34.29%	0	0				7.16%
4341	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园4箱变1配电变压器	630	18.29%	325.62	325.62				-2.33%
4342	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯(四)4变电站201配电变压器	630	24.76%	0	0				-0.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4343	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区4箱式变电站2配电变压器	630	16.19%	0	0				36.18%
4344	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	恒隆东箱变202配电变压器	630	26.67%	0	0				19.92%
4345	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	YHG_友谊分4加1(临时电)柱上变压器	100	0.00%	0	0				17.84%
4346	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线秀水菜田台	200	43.20%	93.6	93.6				10.32%
4347	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区2变电站201配电变压器	630	45.08%	210	210				8.02%
4348	沈河	方家变	方家变666方南甲线	瑞丰家园1箱变1变压器	500	47.04%	214.8	214.8				36.23%
4349	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天浩华尔街三期2箱变2变压器	400	36.30%	0	0				48.34%
4350	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微长垄子2	400	11.40%	314.4	314.4				17.23%
4351	东陵	孤家子	营城子甲线	江南水乡6箱变1变压器	630	32.70%	0	0				-0.90%
4352	东陵	孤家子	营城子甲线	江南水乡8箱变2变压器	630	24.44%	0	0				28.24%
4353	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村2组照明	100	100.80%	0	0	2024年6月			5.20%
4354	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期洋房4箱变202间隔配电变压器	630	14.29%	0	0				-0.10%
4355	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕青园1变电站1变压器	800	19.13%	0	0				1.46%
4356	沈河	万柳变	万柳变276万东线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干38变压器	315	33.97%	0	0				5.61%
4357	沈河	大东变	大东变074东青乙线	公园大道2箱变1变压器	630	22.10%	0	0				-1.02%
4358	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚7变电站2变压器	630	14.29%	0	0				10.50%
4359	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干205左分3柱上断路器--站式	200	65.10%	0	0				64.03%
4360	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线瓜茄三组照明	50	53.10%	18.45	18.45				10.27%
4361	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线202右1	200	22.80%	0	0				30.31%
4362	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分64左3+1右1	200	65.10%	49.8	49.8				98.61%
4363	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线戴村分线08	315	26.98%	198.5	198.5				-0.48%
4364	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花2号变电站2号变压器	800	13.50%	0	0				-2.87%
4365	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民花园2号变电站2号变压器	630	15.56%	0	0				-1.99%
4366	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理3箱变1变压器	800	5.00%	0	0				96.59%
4367	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发8号变电站1号配电变压器	630	14.22%	477.4	477.4				6.84%
4368	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品1号变电站202配电变压器	630	18.41%	0	0				-3.77%
4369	于洪	范屯变	范新线	小微皮台村南2台	200	49.80%	80.4	80.4				74.73%
4370	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	唐轩铂金大厦1201间隔配电变压器	800	48.75%	173.2	173.2				9.04%
4371	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	盛发自维配电变压器	500	22.08%	0	0				3.56%
4372	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融国际14号变电站201配电变压器	630	27.81%	0	0				10.38%
4373	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线324左4变台	200	41.10%	0	0				6.65%
4374	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪5号变电站2变压器	630	29.71%	0	0				3.38%
4375	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	沙柳花园3号变电站1号变压器	630	41.52%	0	0				2.96%
4376	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干57大孤家81八家子支010	200	34.40%	0	0				-18.73%
4377	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村空气能公变台区	400	1.20%	355.2	355.2				0.00%
4378	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	荣兴小区箱变(单)	400	22.00%	272	272				-1.37%
4379	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村综合一台	200	50.40%	79.2	79.2				24.10%
4380	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村2变电站1变压器间隔配电变压器	630	28.57%	387	387				3.22%
4381	东陵	孙家寨	孙张线	保利十二橡树箱式变电站2号间隔配电变压器	630	29.33%	0	0				-3.14%
4382	东陵	孙家寨	孙香线	万科新里程地下变电站3箱式变电站201间隔配电变压器	630	14.60%	0	0				3.41%
4383	铁西	历工变	历工变10450重联线	保工佳苑小区配电室201间隔配电变压器	800	10.80%	0	0				40.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4384	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园3变电站1变压器	630	39.52%	318	318				6.03%
4385	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华文居1变电站1变压器	630	28.89%	385	385				-4.13%
4386	沈北	道义变	道义变15293开发二线	柳岸新居4202配电变压器	630	17.78%	0	0				1.02%
4387	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民干大民分军垦支69右7变台	200	0.00%	180	180				100.00%
4388	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园2变电站1变压器	630	35.05%	0	0				2.68%
4389	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳北线189变压器	315	28.25%	0	0				6.43%
4390	于洪	范屯变	范北线	小微马三家东二台	200	23.70%	132.6	132.6				8.18%
4391	沈北	清水变	清水变73648清辉线	二井2箱变201配电变压器	630	8.89%	511	511				38.51%
4392	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园3变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-4.69%
4393	浑南	榆树变	榆树变882三义线	泛美华庭2号变电站2变压器	630	25.40%	0	0				2.99%
4394	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	沈阳慧麟房地产开发有限公司4箱式变电站1号变压器	630	31.81%	0	0				9.50%
4395	和平	方型变	方型变484光荣乙线	方型变484光荣乙线60右7	315	61.71%	0	0				5.51%
4396	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右8+3柱上变压器	315	33.65%	0	0				5.99%
4397	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子东台分10	200	83.50%	13	13	2024年6月			17.00%
4398	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分51左1	100	26.70%	0	0				29.91%
4399	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子干王学坊分32变台	200	39.60%	100.8	100.8				98.37%
4400	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆5箱变1变压器	630	37.46%	0	0				1.66%
4401	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆1箱变1站内变压器	500	24.96%	325.2	325.2				-7.69%
4402	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	YHG_金香山箱变变压器配电变压器	200	58.20%	0	0				-5.88%
4403	于洪	东民变	东酒线	和泰八区三期1变电站1配电变压器	630	13.71%	0	0				0.74%
4404	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	七家回迁2号变电站201配电变压器	630	20.63%	0	0				1.46%
4405	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	郊南乙线47左4变台	400	11.40%	0	0				-26.77%
4406	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线姜家二组照明	30	28.67%	18.4	18.4				-10.77%
4407	东陵	农大变	农首线	首创银河湾5期小区1变电站202间隔配电变压器	630	31.75%	367	367				7.66%
4408	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区2变电站1配电变压器	800	89.63%	0	0	2024年12月			14.83%
4409	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	浅草绿阁.水岸枫亭2小区变电站201变压器	630	22.22%	0	0				-3.87%
4410	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区13变电站2变压器	250	32.80%	0	0				5.61%
4411	浑南	安顺变	安顺变140顺西线	裕沁听月轩二期1号变电站1号变压器	630	32.70%	0	0				45.15%
4412	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	富景居住商业(三期)1箱变2变压器	400	45.30%	178.8	178.8				35.93%
4413	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区5变电站1变压器	630	27.94%	0	0				42.47%
4414	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地1箱变2变压器间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				2.92%
4415	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	盛辉世纪城五期1箱变	630	48.57%	0	0				44.98%
4416	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院4配变站2变压器	400	37.20%	0	0				19.03%
4417	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院8配变站1变压器	630	38.41%	0	0				0.85%
4418	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁西分中学支4	200	0.00%	0	0				-30.69%
4419	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙线古屯分81右1变台	200	19.20%	141.6	141.6				100.00%
4420	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑2变电站1变压器	630	20.95%	0	0				5.71%
4421	法库	新依变	依拉线	10KV依拉线段树沟分力村支4	200	23.10%	0	0				100.00%
4422	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙小区变电站变压器	400	23.20%	0	0				39.90%
4423	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干黄中分医院支05	315	37.71%	164.7	164.7				7.30%
4424	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干84右6柱上变压器	400	0.60%	0	0				-15.59%
4425	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干160柱上变压器	200	71.50%	37	37				9.14%
4426	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干110右支05柱上变压器	160	3.75%	0	0				-159.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4427	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园三期周维1变电站2配电变压器	630	44.44%	0	0				46.13%
4428	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支37左2柱上变压器	315	47.75%	0	0				12.95%
4429	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨3灯(2022微)	200	85.20%	9.6	9.6	2024年9月			9.17%
4430	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	马家南台(2022微)	200	30.60%	118.8	118.8				11.79%
4431	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙	新安线法赖分190右3变台	100	109.80%	0	0	2024年6月			10.05%
4432	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分82变台	80	36.00%	0	0				6.10%
4433	沈北	道义变	道义变15293开发二线	柳岸新居2201配电变压器	630	13.65%	0	0				4.43%
4434	东陵	水家变	水阳乙线	水家变776水古线水古干张官分18柱上变压器	100	86.40%	0	0	2022年12月			0.22%
4435	东陵	麦子屯	麦子屯	水家变776水古线水古干牛相分11柱上变压器	250	51.84%	0	0				5.41%
4436	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分15左4	250	43.20%	0	0				-2.08%
4437	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线林校分19	200	63.30%	0	0				4.90%
4438	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	应滑甲线建设干9右3	315	87.62%	0	0	2024年6月			5.52%
4439	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分101变压器	100	31.80%	0	0				48.29%
4440	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之6柱上变压器	315	33.33%	0	0				8.89%
4441	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干22变压器	200	30.00%	0	0				-3.78%
4442	和平	和平变	和平变168同南乙线	南十乙线48	315	2.86%	0	0				-39.58%
4443	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	南窑变566城西乙线城西乙线6左2	160	60.38%	0	0				-4.31%
4444	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干33右6	315	20.95%	0	0				-5.68%
4445	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分4+1柱上变压器	315	21.90%	0	0				28.03%
4446	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右8	315	26.03%	0	0				0.02%
4447	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分24变压器	200	46.00%	0	0				2.21%
4448	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分9加2变压器	315	21.90%	214.5	214.5				3.21%
4449	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线林校分23	315	56.83%	0	0				1.03%
4450	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干153	200	54.30%	71.4	71.4				-13.29%
4451	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左3左2变压器	315	69.33%	0	0				1.30%
4452	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什南分3	315	59.43%	0	0				8.30%
4453	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿乙线21+1柱上变压器	315	22.54%	212.5	212.5				-14.44%
4454	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干58公变	315	38.73%	161.5	161.5				2.66%
4455	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	万中干32右5公变	400	32.10%	0	0				16.65%
4456	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干21公变	315	34.60%	0	0				10.82%
4457	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干59柱上变压器	400	59.10%	0	0				7.83%
4458	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔干37柱上变压器	315	20.00%	0	0				8.80%
4459	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干48	400	41.50%	0	0				8.47%
4460	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干20右4	315	39.68%	0	0				8.41%
4461	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左1右2变台	160	59.25%	0	0				1.90%
4462	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	怀远变174怀青甲线怀青干20右4公变2	400	77.00%	0	0				3.08%
4463	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分71左8左5变压器	315	19.68%	0	0				11.51%
4464	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线55右3变台	400	30.00%	0	0				1.99%
4465	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线39右5	400	15.00%	0	0				-15.46%
4466	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干5	315	67.30%	0	0				13.90%
4467	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干25柱上变压器	315	25.90%	0	0				0.39%
4468	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线12	315	41.65%	0	0				-32.98%
4469	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干实久分4左5	315	0.00%	0	0				-58525.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4470	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工干狮城分7	100	21.00%	69	69				5.61%
4471	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左7	315	52.19%	119.1	119.1				-6.10%
4472	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分17右3右1变压器	315	30.16%	0	0				-98.46%
4473	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干85右2	200	53.40%	0	0				3.33%
4474	和平	太原变	太原变062胜三甲线	南二分5+2	315	51.43%	121.5	121.5				-7.34%
4475	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干13	315	41.27%	0	0				4.94%
4476	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分119左4左2变压器	100	0.00%	0	0				25.54%
4477	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线83左1	315	34.92%	0	0				1.37%
4478	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分6右2柱上变压器	315	23.49%	0	0				0.02%
4479	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分12	315	24.95%	0	0				-1.55%
4480	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干25左7柱上变压器	315	33.97%	0	0				-0.49%
4481	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干28左7	315	62.10%	0	0				10.50%
4482	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干50右1变压器	200	15.60%	0	0				23.69%
4483	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右9变台	315	30.86%	0	0				0.40%
4484	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干景七分13	315	38.73%	161.5	161.5				3.45%
4485	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	九九家园箱变2号变	630	0.00%	0	0				-121147.52%
4486	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光1箱变2号变	630	27.05%	0	0				14.58%
4487	和平	太原变	太原变056南七乙线	光复变电站3高压柜2主变	500	44.80%	0	0				-3.12%
4488	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二2箱变1号变	500	18.88%	0	0				-0.75%
4489	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带3箱变2号变	630	20.57%	0	0				3.33%
4490	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	延河家园箱变	630	17.46%	0	0				3.80%
4491	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	中乾小区2箱变1号变	800	11.40%	0	0				6.72%
4492	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	丽阳馨苑小区一次2主变	800	25.00%	0	0				2.41%
4493	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城8变电站201变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
4494	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	煤气总公司小区变电站202	500	22.08%	0	0				1.03%
4495	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸5箱变2变压器	630	25.14%	0	0				-3.62%
4496	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园3箱变1变压器	630	13.71%	0	0				1.62%
4497	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭3箱变2号变	630	21.27%	0	0				-0.82%
4498	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二2箱变2号变	630	27.94%	0	0				2.43%
4499	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	安检1箱变2号变	630	12.38%	0	0				-2.04%
4500	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园1箱变1号变	500	20.80%	0	0				-2.55%
4501	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都1箱变2号变	630	16.83%	0	0				-7.02%
4502	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	威克港湾箱变2号变	630	20.95%	0	0				-10.77%
4503	和平	太原变	太原变044南五乙线	太原21主变	315	46.35%	137.5	137.5				1.19%
4504	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都11变电站201	630	28.95%	384.6	384.6				-2.10%
4505	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	新兴小区2号变电站1号变压器	630	32.70%	361	361				2.14%
4506	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园1小区变电站2变压器	630	16.83%	169.74	169.74				3.29%
4507	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	兴工街12变电站201	315	44.44%	0	0				-5.35%
4508	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙11箱变1变压器	630	16.51%	463	463				-3.78%
4509	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙9箱变1变压器	630	26.67%	399	399				-0.67%
4510	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	金三角小区变电站202	630	43.17%	0	0				-1.29%
4511	和平	方型变	方型变450中兴甲线	铁厦家园1变电站3号高压柜2主变	630	13.33%	483	483				-0.70%
4512	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园2箱1站内变压器	500	16.80%	1.73	1.73				7.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4513	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都9变电站201	630	30.16%	377	377				1.05%
4514	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	兴顺街7变电站201柜	400	54.40%	142.4	142.4				6.40%
4515	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区3变电站201柜	500	46.80%	216	216				16.35%
4516	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语1变电站202柜	500	34.08%	279.6	279.6				0.07%
4517	沈河	大东变	大东变054城南乙线	现代家园5箱变2变压器	630	30.16%	0	0				0.38%
4518	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河消防小区变电站201	400	35.10%	219.6	219.6				-4.59%
4519	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	金都花园1变电站201	500	30.08%	299.6	299.6				0.57%
4520	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区3变电站202	400	16.40%	0	0				14.73%
4521	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华冶炼小区变电站202柜	630	44.13%	289	289				3.90%
4522	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光2箱变2	630	16.38%	0	0				-1.11%
4523	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	通站东里箱变2	630	0.00%	325.62	325.62				0.00%
4524	和平	南湖变	南湖变490南方线	艾特国际公寓4楼1主变	800	8.70%	0	0				2.28%
4525	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲1箱变1号变	400	0.00%	0	0				-78.61%
4526	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲7箱变2号变	630	21.27%	0	0				10.87%
4527	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科八九区1箱变1号变	630	13.97%	0	0				-0.81%
4528	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城10号变电站1号变压器	500	18.24%	0	0				-4.10%
4529	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期3箱变2号变	630	23.17%	0	0				3.68%
4530	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期5箱变1号变	630	16.51%	0	0				6.75%
4531	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	供电局1箱变1号变	400	0.00%	0	0				31.58%
4532	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光8变电站1号变	630	21.59%	0	0				-2.19%
4533	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	友联2箱变2变压器	315	43.49%	0	0				2.00%
4534	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔41主变	800	63.50%	0	0				4.34%
4535	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	令闻3箱变2变压器	800	58.50%	252	252				5.50%
4536	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	煤建五营箱变2变压器	315	42.86%	0	0				1.79%
4537	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻6箱变1变压器	630	23.81%	417	417				1.31%
4538	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城6号变电站1号变压器	630	15.56%	0	0				1.44%
4539	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城8号变电站1号变压器	630	13.65%	0	0				-0.32%
4540	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	德增2箱变2变	500	26.24%	0	0				2.51%
4541	沈河	顺城变	顺城变066红旗乙线	丹东箱变1变压器	500	42.00%	240	240				3.46%
4542	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	庆云2箱变1变压器	400	84.30%	0	0	2023年9月			11.51%
4543	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	祥顺箱变2变压器	400	63.60%	0	0				2.45%
4544	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	红袍箱变1变压器	400	66.30%	0	0				-2.49%
4545	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河1-3箱变2变压器	500	7.68%	0	0				-0.15%
4546	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	天盛箱变1变压器	400	54.00%	0	0				12.84%
4547	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期5箱变2变	630	20.63%	437	437				-0.15%
4548	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期5变电站201	630	37.46%	331	331				-3.03%
4549	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际1号变电站1号变压器	800	11.63%	0	0				3.73%
4550	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期2变电站201柜	630	42.86%	0	0				0.56%
4551	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	南翰林箱变1变压器	500	9.20%	0	0				7.17%
4552	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区3变电站1变压器	630	17.46%	0	0				2.08%
4553	新民	新民变	新民变30162营东线	光明小区1变电站2变压器	630	7.94%	0	0				-0.18%
4554	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	乐群小区箱变(单)	630	15.56%	0	0				4.12%
4555	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品4变电站1变压器	630	19.68%	443	443				-3.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4556	浑南	下深变	下深变268三环乙线	唯美品格4号变电站2变压器	500	5.12%	0	0				-1.07%
4557	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	顺通2变电站2变压器	630	51.81%	0	0				5.91%
4558	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源1期1变电站2变压器	1000	59.70%	0	0				1.12%
4559	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑1号变电站1变压器	630	28.10%	0	0				1.75%
4560	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	富民公务员箱变2变压器	500	34.40%	0	0				3.04%
4561	沈河	青年变	青年变372青寺线	桃园2箱变1变压器	630	38.86%	210	210				3.74%
4562	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区14变电站201	630	36.51%	337	337				-1.75%
4563	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭10箱变2变	630	43.17%	0	0				1.42%
4564	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色6号变电站1号变压器	1000	36.90%	0	0				-1.33%
4565	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑2变电站2变压器	500	32.00%	290	290				3.09%
4566	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	东祥箱变1变	400	40.80%	196.8	196.8				0.22%
4567	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻4变电站1变压器	1000	63.00%	270	270				-0.71%
4568	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑3箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
4569	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期4箱变1变	630	23.24%	0	0				-4.25%
4570	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二2箱变2变	630	36.83%	0	0				-11.77%
4571	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区13箱变1号变	630	25.40%	0	0				-1.71%
4572	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵5箱变1号变	630	21.27%	0	0				1.26%
4573	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	龙逸二2箱变2号变	630	16.83%	0	0				-1.36%
4574	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	花园1变电站201	630	32.70%	0	0				-6.77%
4575	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	紫金桃源1号变电站201间隔(下深甲线)配电变压器	800	3.60%	0	0				100.00%
4576	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线榛子街东台分09	315	31.75%	183.5	183.5				9.04%
4577	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分42小屯支06	50	90.00%	0	0	2022年12月			1.56%
4578	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期1变电站2S变压器	630	59.43%	0	0				4.02%
4579	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村蘭园1号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
4580	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园1-5区1箱变2变压器	630	15.24%	471	471				34.70%
4581	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景6箱式变电站2配电变压器	800	59.25%	0	0				12.22%
4582	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区三期1变电站202间隔配电变压器	630	13.33%	483	483				83.38%
4583	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	桃园3变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
4584	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东2号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	2.86%	549	549				0.00%
4585	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	岐山书苑1变电站1配电变压器	630	12.38%	0	0				100.00%
4586	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城四期1箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0				-0.26%
4587	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾4号变电站2变压器	630	42.54%	0	0				19.31%
4588	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线75右2左20右5左2变台	400	18.00%	288	288				100.00%
4589	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线塔后干34+1左5柱上变压器	100	4.20%	0	0				32.79%
4590	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根1变电站2变压器	630	23.24%	0	0				-6.13%
4591	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期1变电站2变压器	630	13.02%	0	0				-3.86%
4592	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院1变电站2变压器	630	14.29%	0	0				2.53%
4593	法库	新依变	依戴线	10KV依戴线戴村分6南几5	200	32.10%	115.8	115.8				100.00%
4594	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期3变电站配电变压器	630	27.94%	0	0				100.00%
4595	法库	果子园	果子园变418果府线	铂金公馆二期2箱变2配变间隔配电变压器	630	20.95%	0	0				13.61%
4596	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑2箱变2变压器	630	19.05%	0	0				3.00%
4597	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区2局维变电站201配电变压器	800	14.10%	0	0				84.15%
4598	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分柱村支5变台	200	53.20%	73.6	73.6				17.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4599	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区6变电站202配电变压器	630	17.78%	0	0				0.00%
4600	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	东方尚城1变电站1变压器	500	19.60%	0	0				-0.60%
4601	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区7变电站2变压器	630	23.62%	0	0				1.52%
4602	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	31421部队小区变电站201配电变压器	800	9.60%	0	0				89.93%
4603	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利二期5变电站201配电变压器	800	13.50%	0	0				-0.99%
4604	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳村分支04	50	63.00%	13.5	13.5				2.51%
4605	于洪	高明变	高北线	共和新村2站房2变压器	500	17.60%	362	362				2.95%
4606	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	东建甲线结构干3右1	400	27.75%	0	0				10.53%
4607	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干20左6变台	400	21.60%	0	0				36.89%
4608	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村Z3地块4变电站201间隔配电变压器	800	46.88%	0	0				6.36%
4609	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团新分37	100	102.00%	0	0	2024年6月			19.79%
4610	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线50左9变台	200	40.35%	99.3	99.3				4.01%
4611	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北线南乱分19	80	49.50%	32.4	32.4				-32.87%
4612	皇姑	长江变	468长黄乙线	远洋公馆1变电站2变压器	630	19.43%	0	0				0.24%
4613	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分3右1	200	3.60%	172.8	172.8				69.61%
4614	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线高力房北台照明	200	87.60%	4.8	4.8	2023年2月			9.08%
4615	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉8组	100	40.00%	50	50				8.99%
4616	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支007	30	50.67%	0	0				-40.09%
4617	法库	果子园	果子园变1415镇东线	幸福花园A区4箱变2变压器	800	12.00%	0	0				2.92%
4618	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河3变电站2号主变	800	19.20%	234.55	234.55				1.44%
4619	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干4+1左1	400	19.50%	282	282				29.33%
4620	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居3号变电站202间隔配电变压器	630	9.21%	0	0				100.00%
4621	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	沈阳润府房地产1号202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
4622	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	沈铁住宅2箱变2变	800	21.38%	549	549				4.83%
4623	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南甲线73左14	315	10.57%	250.2	250.2				24.96%
4624	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线工商分2+1	315	57.78%	0	0				-4.78%
4625	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园6变电站1变压器	400	22.50%	0	0				0.21%
4626	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干76右1左3右2	315	74.92%	0	0				9.92%
4627	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡二期2小区箱式变电站1配电变压器	800	18.90%	0	0				100.00%
4628	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站乙线15	315	27.62%	0	0				-2.88%
4629	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	翡翠华庭4箱变2变压器	400	33.00%	0	0				3.14%
4630	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干166变压器	200	97.50%	0	0	2022年12月			1.71%
4631	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城1变电站2变压器	800	38.63%	0	0				5.61%
4632	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里1号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	14.92%	473	473				38.27%
4633	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府四期箱式变电站202间隔配电变压器	500	19.52%	0	0				59.88%
4634	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	金沙巴黎花园分建二3变电站202配电变压器	630	26.67%	0	0				80.86%
4635	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区2变电站2变压器	800	11.75%	0	0				4.66%
4636	于洪	得胜变	得化线95476	中央湖畔1站房1变压器	630	18.54%	450.2	450.2				0.05%
4637	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平干大三家子分杜窝堡支32变台	400	30.90%	236.4	236.4				47.88%
4638	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线104左3变台	400	42.90%	0	0				47.85%
4639	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线乌伯牛南三台	200	49.20%	0	0				6.87%
4640	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙11	400	21.30%	0	0				54.11%
4641	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	翟家2台区	100	32.00%	0	0				-4.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
4642	法库	果子园	果子园变1412水泥线	宝山变005宝十线海房屯台	100	35.40%	54.6	54.6				12.10%
4643	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑2变电2变压器	630	32.00%	0	0				-2.45%
4644	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨西房身村回迁楼居民2号2配电变压器	630	26.29%	207.84	207.84				-1.48%
4645	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区4变电站2变压器	500	22.80%	0	0				-11.44%
4646	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干36右14变台	200	16.95%	0	0				2.44%
4647	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变2变压器间隔配电变压器	630	36.83%	0	0				12.77%
4648	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分170	100	77.40%	0	0				7.38%
4649	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程A区71变配电 变压器	500	22.40%	338	338				3.01%
4650	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家三期3间隔1配电变压器	800	47.63%	0	0				40.89%
4651	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳蒲河房地产开发有限公司(时代逸居)21配电变 压器	400	21.38%	0	0				70.91%
4652	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干水泵分	200	56.80%	0	0				16.97%
4653	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	小羊安村2变电站1号配电变压器	630	14.10%	0	0				10.33%
4654	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	小羊安村3变电站1号配电变压器	400	19.00%	0	0				3.23%
4655	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	长白于102右5左7	400	67.20%	0	0				86.12%
4656	大东	小东变	小东变170小毛线	上东花墅26变电站1变压器	400	34.80%	220.8	220.8				37.47%
4657	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	鲁班尚品1变电站202配电变压器	630	25.08%	0	0				4.40%
4658	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支88	315	55.24%	0	0				5.15%
4659	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城二期2箱式变电站2变压器	400	23.50%	0	0				-2.74%
4660	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙于北乱分51左23	200	2.70%	174.6	174.6				-114.85%
4661	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵北乙线陵北于7+1左1柱上变压器	400	59.10%	0	0				19.07%
4662	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期4箱变1变压器	630	16.83%	0	0				37.56%
4663	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村大棚(北)	80	49.50%	0	0				7.49%
4664	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲于113左3变压器	200	68.50%	43	43				10.57%
4665	沈河	青年变	青年变372青寺线	广东发展银行自维箱变变压器	100	12.00%	78	78				70.62%
4666	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线51+1左3变台	100	72.60%	0	0				15.27%
4667	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分39右12	100	58.80%	0	0				51.58%
4668	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区4号箱1号变压器	630	29.21%	383	383				29.55%
4669	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城8号变电站1变压器	630	21.90%	0	0				1.95%
4670	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑1箱变1变压器	630	49.84%	0	0				7.65%
4671	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	五矿弘园二期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				-4.16%
4672	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园4号变电站1号变压器	630	18.41%	0	0				2.73%
4673	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	旭辉御府二期-2变电站1号变压器间隔配电变压器	800	28.50%	0	0				5.22%
4674	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村1号变电站1变压器	630	23.62%	418.2	418.2				1.57%
4675	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九洲御璟3号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	630	16.19%	0	0				100.00%
4676	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线盛世名都	315	61.33%	90.3	90.3				2.89%
4677	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一中住宅楼	200	52.00%	76	76				4.52%
4678	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线实验分12+2	400	79.00%	0	0				1.26%
4679	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树于183左14	80	31.00%	0	0				17.40%
4680	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	金山北苑2小区箱变1配电变压器	800	16.50%	0	0				49.35%
4681	新民	侯家变	侯家变16770花生甲线	花生甲于花生分29变台	200	22.80%	134.4	134.4				0.49%
4682	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城4箱式变电站1配电变压器	800	28.50%	0	0				45.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4683	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区6局维变电站201配电变压器	630	11.75%	0	0				0.00%
4684	浑南	于山变	于山变780于桃线	万锦红树湾三期3号站1号变压器	800	16.80%	0	0				74.03%
4685	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线新安堡分63变台	50	117.60%	0	0	2024年6月			3.99%
4686	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园4号变电站2号配电变压器	500	29.60%	0	0				-5.07%
4687	浑南	安顺变	安顺变166安于乙线	中海天誉2号变电站1号配电变压器	630	37.46%	0	0				42.31%
4688	苏家屯	苏南变	苏南变60286钢丝线	林北干158右4左4	200	100.80%	0	0	2023年4月			82.24%
4689	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家分支04	50	135.90%	0	0	2023年1月			7.57%
4690	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园8号变电站1号变压器	400	12.80%	0	0				4.68%
4691	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	造化镇村箱变1配电变压器	500	18.40%	0	0				17.92%
4692	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	宝隆房地产1变电站2号变压器	400	46.80%	0	0				4.86%
4693	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	江户雅致公寓变电站2号配电变压器	500	59.20%	0	0				26.39%
4694	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线郎家寺支006	200	50.50%	73.44	73.44				2.99%
4695	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线营盘分70左支1	50	123.20%	0	0	2024年6月			-14.63%
4696	皇姑	方溪变	方溪变25368启力线	五彩阳光城一期二组团2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				-2.22%
4697	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分3右1变台	100	25.80%	0	0				12.84%
4698	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	碧桂园太阳城2变电站1变压器配电变压器	630	28.25%	0	0				2.88%
4699	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海3号变电站202配电变压器	500	42.24%	0	0				4.05%
4700	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干62右1	100	46.20%	0	0				2.23%
4701	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	格拉斯香邸小区2变电站201配电变压器	400	18.40%	0	0				12.81%
4702	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分平房支40	50	70.80%	0	0				9.08%
4703	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福干陈台分陈台照明支17+1左29变台	200	45.40%	89.2	89.2				1.52%
4704	于洪	曹家变	曹漠线	鑫余华府1变电站1配电变压器	800	31.13%	471	471				6.35%
4705	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分34变台	400	81.00%	0	0	2023年7月			4.08%
4706	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支大园子支8	50	23.60%	33.2	33.2				-38.16%
4707	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四组机井分9	100	4.00%	86	86				-0.32%
4708	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	雨润二期三2小区变电站202配电变压器	630	8.89%	0	0				81.71%
4709	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期小区1变电站202配电变压器	800	29.10%	0	0				100.00%
4710	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	沈海变374东望甲线东望甲线和平干辛家分10右1-2	250	56.88%	82.8	82.8				-28.13%
4711	辽中	大黑变	1203大树林线	大黑变203大树林线回民三四组照明	100	57.00%	33	33				1.77%
4712	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线陶家村照明	100	73.00%	17	17				4.46%
4713	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城3期2变电站201间隔配电变压器	630	36.67%	0	0				0.60%
4714	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区11箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
4715	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干230	400	15.79%	0	0				100.00%
4716	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八號院东区1箱式变电站1配电变压器	400	33.90%	0	0				23.30%
4717	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团1变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
4718	浑南	下深变	下深变258金河线	春江郦城一期3号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0				-128.25%
4719	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分十二家子支014	200	54.80%	70.4	70.4				11.30%
4720	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座2箱变1变压器	800	27.38%	501	501				-0.36%
4721	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线古砬支2(古砬子A台)	200	51.30%	77.4	77.4				8.90%
4722	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期9变电站201开关柜	630	44.76%	285	285				-2.52%
4723	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际3号变电站201配电变压器	800	22.80%	0	0				4.03%
4724	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖南西北台照明(2021微)	200	69.15%	41.7	41.7				12.40%
4725	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期5变电站201开关柜	630	18.10%	453	453				-1.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4726	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线房身地大棚	80	128.50%	0	0	2022年12月			7.41%
4727	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆3号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	6.90%	664.8	664.8				0.00%
4728	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线老干部3	50	72.60%	0	0				0.95%
4729	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	奉达分3开闭站1小区变电站1变压器	100	120.80%	0	0	2022年12月			12.51%
4730	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	前詹A台	250	33.64%	0	0				29.88%
4731	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期7201间隔配电变压器	630	6.98%	0	0				59.08%
4732	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露2箱变201	400	0.00%	0	0				0.00%
4733	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	旭辉御府一期2变电站2号配电变压器	800	20.10%	0	0				9.12%
4734	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里三期2变电站201配电变压器	630	60.57%	0	0				5.18%
4735	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区2变电站1配电变压器	800	27.38%	501	501				7.12%
4736	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东大棚2	80	10.25%	0	0				-25.33%
4737	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线4变压器	400	74.00%	0	0				2.35%
4738	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城5变电站-1	630	40.63%	0	0				-0.78%
4739	沈北	孝信变	孝信变25584孝感线	盛京绿洲四期二变电站202配电变压器	630	31.75%	0	0				5.88%
4740	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦鑫园3箱变1变压器	630	30.79%	373	373				13.49%
4741	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	施文乙线56左10右1	200	17.40%	0	0				100.00%
4742	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉马章分10	400	48.60%	0	0				20.64%
4743	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双东北分10	100	55.40%	34.6	34.6				8.81%
4744	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际四期1变电站2变压器	630	16.25%	0	0				8.30%
4745	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线户庄台支30	100	80.10%	9.9	9.9	2024年6月			10.14%
4746	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地2变电站2变压器	630	22.10%	427.8	427.8				10.73%
4747	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十九号变电站201配电变压器	800	24.30%	525.6	525.6				-5.84%
4748	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线8	400	28.00%	0	0				4.46%
4749	于洪	高明变	高明变	和谐3期2站房2变压器	630	35.56%	343	343				0.69%
4750	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城41号变电站202间隔配电变压器	400	79.20%	43.2	43.2				21.98%
4751	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线色织厂住宅楼	200	64.40%	51.2	51.2				3.38%
4752	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	景星北苑小区变电站201间隔配电变压器	200	54.00%	72	72				4.77%
4753	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线二台子东支06	50	88.80%	0	0	2023年2月			1.15%
4754	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线77左1	315	19.81%	200	200				87.34%
4755	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城8号变电站2号变压器	630	20.48%	0	0				1.15%
4756	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	城中花园1变压器	630	43.49%	0	0				1.38%
4757	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期7箱式变电站1配电变压器	630	21.71%	430.2	430.2				2.27%
4758	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东昌盛粮谷加工厂	200	9.90%	160.2	160.2				0.00%
4759	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区10变电站1变压器	630	17.62%	0	0				1.63%
4760	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑3变电站1变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
4761	浑南	营盘	营盘线078营福线	上苑小区2变电站2变压器	800	21.50%	0	0				6.66%
4762	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	丰花园小区2号变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0				13.20%
4763	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线海州村东分支线002	200	66.30%	0	0				120.20%
4764	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线套里支21	160	63.75%	0	0				4.39%
4765	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4变电站1变压器	630	25.52%	0	0				-1.12%
4766	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑4箱变201间隔配电变压器	800	12.60%	0	0				8.66%
4767	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	康桥花园4箱式变电站2配电变压器	630	31.75%	0	0				1.20%
4768	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分58左3变台	100	45.00%	0	0				16.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4769	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线64左7变台	160	82.75%	0	0	2025年2月			9.64%
4770	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	偏堡子西北台二台(2021微)	200	84.60%	10.8	10.8	2024年6月			-5.82%
4771	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期2号变电站202间隔配电变压器	400	54.00%	0	0				42.82%
4772	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	造化乙线造化于沈北支28柱上变压器	200	14.50%	0	0				21.74%
4773	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东北支4	80	61.50%	0	0				2.87%
4774	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区27箱变2变压器	630	44.13%	0	0				14.28%
4775	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光3变电站1变压器	630	30.73%	373.4	373.4				10.18%
4776	于洪	大兴变	兴红线	世代书香2站房2变压器	630	42.92%	296.6	296.6				2.31%
4777	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城2号变电站1号变压器	630	58.41%	199	199				7.10%
4778	于洪	得胜变	得专线95440	荣盛*幸福大道2站房2变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-4.15%
4779	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城10号变电站201间隔配电变压器	800	67.50%	0	0				8.22%
4780	浑南	安顺变	安顺变180安校线	润山府2号变电站2号配电变压器	800	12.30%	0	0				76.60%
4781	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分李河套支排水支10左5变台	400	18.40%	0	0				18.25%
4782	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分25左5变台	200	37.40%	0	0				-4.16%
4783	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	宁家四组照明(2020微)	200	130.20%	0	0	2025年2月			-1.64%
4784	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城1号小区变电站(1.1期)1号变压器	800	19.50%	0	0				13.28%
4785	大东	望花变	望花变70270二台甲线	鸿泽馨园2箱变(单)	630	28.89%	385	385				8.51%
4786	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期3箱式变电站2配电变压器	800	30.75%	0	0				14.22%
4787	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景4箱式变电站1配电变压器	500	19.20%	0	0				-2.48%
4788	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	大万村1组综合(微)	400	27.00%	252	252				91.11%
4789	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线城南十八家	200	37.30%	69.28	69.28				-6.25%
4790	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线六间房村8组	400	47.10%	69.28	69.28				13.03%
4791	于洪	曹家变	曹翟线	新鼎花园小区2变电站1配电变压器	630	33.65%	0	0				66.87%
4792	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干44右1	200	19.80%	0	0				89.20%
4793	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分33柱上变压器	315	82.22%	0	0	2024年6月			17.98%
4794	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线砖厂分石厂支12	200	9.30%	0	0				0.00%
4795	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾1变电站201变压器	630	25.40%	0	0				1.22%
4796	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期2变电站1变压器	630	38.86%	0	0				1.30%
4797	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城36号变电站202配电变压器	630	47.62%	267	267				4.74%
4798	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁6号变电站201配电变压器	630	33.14%	0	0				5.27%
4799	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分22右8柱上变压器	400	36.60%	0	0				9.44%
4800	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区3箱变202间隔配电变压器	630	40.63%	0	0				5.92%
4801	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	盛京绿洲五期1局维变电站201配电变压器	800	16.20%	0	0				100.00%
4802	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	美地苹果园2箱变2变压器	630	12.70%	0	0				3.07%
4803	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园13箱变1变压器	630	5.40%	533	533				17.04%
4804	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪4箱变2变压器	630	25.90%	403.8	403.8				0.79%
4805	法库	双台子	双台子变045双四线	王爷陵水利甲台	50	57.20%	16.4	16.4				22.31%
4806	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园别墅小区1变电站1变压器	400	28.00%	0	0				3.54%
4807	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区1变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-1.40%
4808	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线甄家支边台大队分03	200	28.28%	0	0				11.08%
4809	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区1变电站2变压器	500	25.20%	324	324				0.50%
4810	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-12母线配电变压器	200	35.00%	0	0				3.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4811	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-3母线配电变压器	630	14.48%	0	0				11.07%
4812	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲	聚晟木业公变台	200	73.80%	0	0				0.00%
4813	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	第八离休养所1栋用户202间隔配电变压器	500	18.72%	0	0				-3.29%
4814	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干47	250	35.52%	0	0				60.20%
4815	康平	四家子	四家子变1205四刘线	西三合堡分台	200	17.70%	0	0				35.76%
4816	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分二支排水站几西水甲1	100	50.70%	39.3	39.3				0.21%
4817	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线草库分22柱上变压器	315	51.62%	0	0				18.82%
4818	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分68左13左1变台	200	67.60%	0	0				15.74%
4819	大东	小东变	小东变80148新光线	新光线和陆干76文铁分4右1	315	6.35%	0	0				4.66%
4820	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期5箱式变电站2配电变压器	630	27.81%	0	0				3.68%
4821	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	南窑变570世纪甲线世纪甲线环保分23	100	0.30%	89.7	89.7				-20.05%
4822	浑南	新南变	新南084新通线	华发德仁里1号变电站1号配电变压器	630	15.87%	467	467				68.83%
4823	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城6号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
4824	和平	广州变	广州变545广胜线	沈铁和谐家园72主变	630	21.33%	0	0				-0.55%
4825	东陵	世园变	世园变80572海洋线	惠山花园3.2期2局维箱变1段母线201间隔配电变压器	400	33.90%	224.4	224.4				31.34%
4826	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期1变电站202配电变压器	800	12.60%	0	0				100.00%
4827	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线11	200	133.20%	0	0	2024年6月			-17.09%
4828	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区8变电站1变压器	630	48.57%	0	0				3.54%
4829	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	万科金城蓝湾三期1号变电站-2变压器配电变压器	315	53.33%	115.5	115.5				-1.15%
4830	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城11变电站变压器	630	39.68%	0	0				4.94%
4831	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	东方尚城2变电站2变压器	400	19.60%	0	0				9.06%
4832	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库3箱变1变压器	400	132.80%	0	0	2022年12月			4.50%
4833	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期5号变电站202间隔配电变压器	630	21.90%	0	0				-5.68%
4834	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干双树子支19右分03柱上变压器	80	43.50%	0	0				3.15%
4835	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	二委西台	200	63.50%	53	53				31.79%
4836	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线47左22右03	100	36.60%	53.4	53.4				1.14%
4837	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	旭辉和汇2箱变1变压器	800	16.80%	0	0				82.55%
4838	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城7箱变1变压器	630	49.90%	252.6	252.6				2.80%
4839	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线222变台	200	18.90%	142.2	142.2				4.95%
4840	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南干文南甲线东五分16柱上变压器	315	20.19%	0	0				-65.01%
4841	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛干老什牛分53右19变台	200	71.10%	37.8	37.8				19.15%
4842	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟变758佟胜线苏沟分10	250	5.05%	0	0				7.92%
4843	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊2变电站1变压器	500	44.48%	227.6	227.6				0.43%
4844	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线双树7电井大棚	200	40.95%	98.1	98.1				10.73%
4845	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮食车队分01	315	49.78%	122.97	122.97				19.39%
4846	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	粮油线校田地支08	250	77.76%	0	0				6.00%
4847	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线纺纱西分10	315	64.76%	0	0				-3.06%
4848	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线东关干线087	80	76.13%	11.1	11.1				6.77%
4849	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线无间房台分支线003	100	70.80%	19.2	19.2				6.38%
4850	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支52	100	38.00%	0	0				6.87%
4851	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城蓝堡1箱式变电站2配电变压器	500	34.00%	0	0				1.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4852	东陵	水家变	水李线	水李于古城子分03柱上变压器	400	58.50%	0	0				10.71%
4853	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	瓦房线黑岗分5右3变台	50	44.80%	0	0				-6.36%
4854	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村10机井	100	72.40%	0	0				-5.25%
4855	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线沈家岗子分33左2变台	400	10.65%	0	0				100.00%
4856	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干51	315	40.00%	0	0				28.47%
4857	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线东狼中台	200	43.20%	93.6	93.6				5.06%
4858	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线70右10右3+1右2	200	21.90%	0	0				0.00%
4859	浑南	安顺变	安顺变172安运线	绿城映月1号变电站201间隔配电变压器	630	33.14%	0	0				99.14%
4860	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分16柱上变压器	100	90.00%	0	0	2024年6月			-2.27%
4861	法库	果子园	果子园变417果北甲线	鸿福嘉三号箱变202间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				8.50%
4862	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区4变电站2变压器	630	32.38%	0	0				70.33%
4863	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线东四家分转心湖支2变台	200	17.40%	145.2	145.2				100.00%
4864	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村18机井	200	60.30%	0	0				33.97%
4865	铁西	重工变	重工变10868城水线	城水干3左9	400	45.50%	178	178				38.00%
4866	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城二期2变电站2变压器	800	24.75%	0	0				0.94%
4867	浑南	营盘	营盘线078营福线	上院小区1变电站1变压器	800	18.00%	0	0				-2.36%
4868	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	元江街2箱式变电站201间隔配电变压器	400	12.00%	0	0				100.00%
4869	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉于玉站分13左7变台	200	57.20%	0	0				-10.12%
4870	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线孙家园子分支001	200	31.50%	0	0				8.97%
4871	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光1号变电站201配电变压器	630	22.48%	0	0				-4.01%
4872	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	海逸铭筑小区一期1箱式变电站2配电变压器	630	35.24%	0	0				-1.08%
4873	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟10组照明	200	43.65%	92.7	92.7				6.68%
4874	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	金寓华庭2号变电站201配电变压器	630	27.94%	0	0				-22.75%
4875	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲于125变台	400	48.70%	165.2	165.2				28.75%
4876	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那3变电站201	500	66.40%	118	118				-1.17%
4877	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区4变电站1变压器	630	15.62%	0	0				9.40%
4878	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分11-2	400	31.65%	0	0				28.41%
4879	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院9变电站1变压器	630	17.14%	318.69	318.69				1.73%
4880	铁西	重工变	重工变10844重新线	翡翠新都会2变电站202间隔配电变压器	800	64.20%	206.4	206.4				77.89%
4881	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨干88变台	315	44.00%	0	0				3.49%
4882	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分14右7变台	100	91.20%	0	0	2022年12月			5.59%
4883	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯于石狮分36变台	100	74.40%	0	0				25.15%
4884	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸园2站房1变压器	630	20.32%	439	439				100.00%
4885	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分169左7	200	20.70%	0	0				16.92%
4886	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	万科假日一期9箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				-23.69%
4887	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰一期1号变电站2号配电变压器	400	30.60%	237.6	237.6				80.57%
4888	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥分7右3	315	22.54%	212.5	212.5				4.69%
4889	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	大河宸章2期3变电站2配电变压器	400	23.10%	0	0				31.80%
4890	东陵	杨官变	富康线	文欣苑四期1箱变2变压器	630	12.38%	0	0				42.39%
4891	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号二期1箱式变电站2配电变压器	800	52.13%	0	0				-5.25%
4892	法库	果子园	果子园变417果北甲线	凯撒兰湾1号变电站1号变压器	630	25.14%	0	0				4.62%
4893	和平	方型变	方型变490诚大线	南湖大厦1主变	800	13.88%	0	0				1.50%
4894	浑南	榆树变	榆树变882三义线	泛美华庭1号变电站2变压器	800	16.50%	0	0				-3.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4895	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支24右1	400	67.65%	89.4	89.4				33.72%
4896	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分15右2	400	35.40%	0	0				29.70%
4897	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	凤凰甲线乳品分3柱上变压器	200	13.50%	0	0				9.03%
4898	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团2变电站201变压器	630	68.95%	132.6	132.6				2.89%
4899	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	郑农乙E开闭站2变电站变压器	630	2.54%	0	0				-8.40%
4900	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚分84+1	200	28.80%	122.4	122.4				9.16%
4901	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干41右5	200	93.75%	0	0	2024年6月			91.48%
4902	于洪	范屯变	范新线	曹台村西一台	100	93.00%	0	0	2022年12月			12.01%
4903	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	德园小区3箱式变电站202间隔配电变压器	630	18.29%	451.8	451.8				100.00%
4904	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干兴隆分16左支05柱上变压器	80	40.50%	39.6	39.6				9.23%
4905	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15左5	200	14.90%	150.2	150.2				6.97%
4906	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分9变压器	100	23.70%	66.3	66.3				9.31%
4907	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚书府1箱式变电站202间隔配电变压器	630	13.21%	483.8	483.8				-8.62%
4908	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右4左1	315	48.57%	0	0				22.84%
4909	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线西狼中台	400	18.30%	286.8	286.8				4.09%
4910	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区1变电站2变压器间隔配电变压器	800	21.00%	552	552				-1.20%
4911	于洪	范屯变	范新线	小微曹台村东北台	200	2.40%	175.2	175.2				100.00%
4912	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾2箱变1变压器	630	14.92%	473	473				34.84%
4913	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区9变电站1变压器	630	33.90%	353.4	353.4				6.27%
4914	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线石治玉支02	200	59.10%	0	0				11.35%
4915	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干105+1右1	200	1.20%	177.6	177.6				54.76%
4916	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干魏家分54右5	100	21.00%	69	69				9.67%
4917	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分2箱变2变压器	630	79.68%	0	0				100.00%
4918	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期2变电站202配电变压器	630	29.21%	0	0				41.64%
4919	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分168	80	69.56%	0	0				100.00%
4920	东陵	杨官变	杨鑫线	LS_辽宁天久置业有限公司(汪家馨城A)201间隔配电变压器	315	134.86%	0	0	2023年1月			0.24%
4921	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园1变电站2变压器	630	8.57%	0	0				0.40%
4922	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳荣盛房地产开发有限公司(香缇澜山二期*缇香苑小区)1-2 201配电变压器	630	47.94%	0	0				8.17%
4923	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一、二期)42 201配电变压器	630	46.67%	0	0				7.84%
4924	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫8号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	23.49%	419	419				72.38%
4925	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆4箱式变电站2配电变压器	800	34.20%	0	0				53.57%
4926	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支5右分支2变压器	100	24.60%	65.4	65.4				23.69%
4927	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分59左4	100	29.40%	0	0				-1.14%
4928	大东	顺城变	顺城变051枫台线	枫台9变电站2变压器	630	23.24%	0	0				-1.47%
4929	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线良种台分支23	400	23.25%	0	0				15.39%
4930	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线界力支线110	200	48.90%	0	0				10.57%
4931	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九洲御璟1号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	400	10.20%	0	0				100.00%
4932	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	滨河湾二期小区3变电站1变压器	630	46.67%	0	0				100.00%
4933	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区1变电站2变压器	630	71.62%	0	0				-0.02%
4934	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区1变电站1变压器	400	25.50%	0	0				-2.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4935	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线帮牛支43	315	32.00%	0	0				12.99%
4936	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合3变电站1变压器	500	30.00%	0	0				0.75%
4937	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城3箱变202变压器	500	26.88%	173.2	173.2				1.11%
4938	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗南大棚	50	122.40%	0	0	2024年9月			3.39%
4939	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分6	400	42.60%	189.6	189.6				12.98%
4940	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路干53北山分1右11	400	100.35%	0	0	2024年6月			91.85%
4941	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树三期-2变电站1号变压器	800	7.50%	0	0				99.86%
4942	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线185变台	200	55.20%	0	0				-4.15%
4943	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线柳条西支1(柳条河B台)	315	24.38%	0	0				-10.16%
4944	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区3变电站1变压器	400	0.00%	0	0				66.67%
4945	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居5箱变2变压器	800	26.25%	0	0				17.68%
4946	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线红旗台村大棚(北台区局属综合台)	315	57.90%	0	0				14.87%
4947	大东	望花变	望花变70244上园甲线	紫竹茗都8箱变1变压器	800	91.50%	0	0	2024年6月			19.20%
4948	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大都15号变电站201间隔配电变压器	630	38.10%	0	0				-5.51%
4949	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	团山子线王福亮支37	100	59.70%	0	0				14.32%
4950	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸1变电站2变压器	800	36.30%	0	0				16.73%
4951	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸2变电站1母线1变压器	630	32.38%	0	0				6.22%
4952	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾1箱式变电站201间隔配电变压器	630	16.76%	0	0				-1.55%
4953	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干房身分门井支17+1左分支2变压器	100	57.90%	32.1	32.1				4.05%
4954	和平	和平变	和平变166同南甲线	军区联勤公寓202配电变压器	400	20.00%	280	280				-7.89%
4955	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左9左1变台	200	53.70%	0	0				100.00%
4956	于洪	范屯变	范新线	小微边台村南1台	200	36.30%	107.4	107.4				85.09%
4957	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干121右1+1左4	200	17.40%	145.2	145.2				38.46%
4958	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	盛世御景六期1变电站201间隔配电变压器	630	12.38%	0	0				88.00%
4959	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	盛世御景六期2变电站201间隔配电变压器	630	11.43%	0	0				88.35%
4960	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区6变电站2变压器	630	42.67%	298.2	298.2				2.69%
4961	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线姜北分06	100	43.40%	0	0				11.97%
4962	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线刘家分04	200	60.75%	0	0				14.29%
4963	和平	和平变	和平变168同南乙线	九州御峯小区2变电站202间隔配电变压器	400	15.00%	0	0				63.24%
4964	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程2号变电站2号变压器	630	18.67%	0	0				1.51%
4965	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔C2区箱式变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	469	469				5.17%
4966	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线依戴干044	200	34.00%	112	112				-0.93%
4967	大东	如意变	如意变80894如花乙线	鸿泽园2变电站2站内变压器	630	24.00%	0	0				-4.93%
4968	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立甲线88来胜分13	200	5.00%	0	0				-46.51%
4969	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城1变电站1变压器	630	37.78%	0	0				100.00%
4970	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区2变电站2变压器	800	30.38%	0	0				-27.79%
4971	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春五期C、D区1变电站202	500	38.00%	260	260				-3.11%
4972	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	金科集美1箱变2变压器	630	11.11%	0	0				0.00%
4973	东陵	祝家变	祝高线	祝高线53左4箱变	100	62.40%	0	0				3.96%
4974	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗南照明	100	50.85%	0	0				9.65%
4975	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线拉马沟西台	315	23.62%	0	0				-6.14%
4976	辽中	四方台	四方台变91154四方台	四方台变095四方台线胜利西南台	200	73.50%	33	33				7.94%
4977	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡3箱变2变压器	500	20.48%	0	0				2.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4978	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都2号箱式变电站1号变压器	630	29.52%	381	381				1.06%
4979	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥4变电站201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0				3.96%
4980	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都1变电站2变压器	630	30.79%	0	0				5.93%
4981	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干54+1左1	400	10.20%	0	0				71.81%
4982	浑南	于山变	于山变760于尚线	信达万科城A区3变电站2号配电变压器	800	28.50%	0	0				43.22%
4983	沈北	詹屯变	詹屯变7854詹卡线	宏远路灯管理有限公司蒲南路(一站式)	100	9.60%	80.4	80.4				34.11%
4984	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期5变201	630	25.08%	409	409				-1.41%
4985	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道2箱变1变压器	800	19.80%	561.6	561.6				-17.60%
4986	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分三台子北几15	200	26.40%	0	0				55.40%
4987	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和于97畅阳分7加1赵家支26左8	400	38.70%	0	0				54.24%
4988	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	孝新干东实分5(一站式)	200	16.80%	0	0				28.14%
4989	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期52主变	400	22.50%	0	0				-2.34%
4990	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线西五旗分14	160	120.38%	0	0	2024年6月			16.24%
4991	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线高家分004	100	74.40%	0	0				-33.17%
4992	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发5号变电站1号配电变压器	630	11.43%	495	495				3.27%
4993	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品6号变电站202配电变压器	630	18.48%	0	0				12.55%
4994	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区14变电站1变压器	630	41.14%	307.8	307.8				9.00%
4995	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园一期1变电站1配电变压器	630	23.17%	0	0				2.58%
4996	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闾南分7左2柱上变压器	400	14.25%	0	0				-41.89%
4997	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开地产开发有限公司12箱变202配电变压器	630	40.95%	0	0				0.76%
4998	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南线水田支02	50	39.60%	0	0				-80.98%
4999	于洪	东民变	东红线	东民变347东红线姚家2台区	160	8.13%	0	0				-7.49%
5000	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆1变电站2号变压器	630	45.40%	0	0				1.87%
5001	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区2变电站2变压器	500	22.00%	0	0				3.22%
5002	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香榭蓝郡小区7变电站1变压器	630	17.90%	0	0				-2.63%
5003	沈北	新城子	新城线	新城子干红光分7变压器	315	14.38%	0	0				100.00%
5004	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑2箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
5005	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	信合李树佳外贸楼变压器	630	46.86%	0	0				5.38%
5006	于洪	小于变	10kV于山线56286	万熹绿景5变电站1变压器	630	31.24%	370.2	370.2				2.02%
5007	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际一期1变电站2变压器	630	25.71%	405	405				4.22%
5008	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分58左10变台	200	145.20%	0	0	2024年6月			10.76%
5009	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期4小区箱式变电站1配电变压器	500	43.52%	0	0				5.63%
5010	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	小北干慎德分2+1柱上变压器	315	17.46%	228.5	228.5				2.51%
5011	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园6变电站2配电变压器	800	7.50%	0	0				100.00%
5012	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	沈阳明华恒基3箱201间隔配电变压器	630	21.90%	0	0				3.58%
5013	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水墨丹青4号变电站201间隔配电变压器	630	34.29%	0	0				-0.48%
5014	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期22箱变1变压器	630	35.05%	0	0				-0.51%
5015	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地意境3.2期1变压器	400	25.50%	0	0				24.74%
5016	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园7号变电站201	630	3.02%	0	0				100.00%
5017	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区2变电站2变压器	500	58.56%	157.2	157.2				2.60%
5018	大东	大东变	大东变66076大环线	大悦城E馆1箱变1变压器	630	43.81%	291	291				100.00%
5019	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	农恒甲干38右分1变压器	315	50.79%	0	0				6.46%
5020	康平	城南变	城南变2511南钱线	红兴隆饭店	200	88.80%	2.4	2.4	2022年12月			7.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5021	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	刘士村综合一台(微)	200	16.20%	147.6	147.6				28.23%
5022	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分111变台	200	41.10%	97.8	97.8				3.71%
5023	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	阳光港湾1变电站2变压器	800	39.90%	0	0				23.33%
5024	苏家屯	陈相变	陈相变4430小下线	陈相变430小下线小下线155	160	22.00%	108.8	108.8				-0.24%
5025	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖4号变电站1号变压器	630	12.70%	487	487				2.36%
5026	浑南	于山变	于山变784于全线	江山云著2号变电站2号配电变压器	800	14.10%	607.2	607.2				56.16%
5027	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	沈阳市育新农场(一站式服务)	80	12.75%	0	0				0.00%
5028	和平	太原变	太原变054协和线	协和广场三期1变电站1号	800	29.63%	483	483				12.67%
5029	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区2变电站2变压器	630	30.86%	372.6	372.6				-0.20%
5030	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区1变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
5031	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强21主变	500	13.20%	0	0				5.30%
5032	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线羊泉支08	100	47.00%	0	0				1.98%
5033	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分兴盛支112左1柱上变压器	200	23.70%	132.6	132.6				-1.41%
5034	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东线09庄园1变电站2变压器	630	21.33%	432.6	432.6				4.16%
5035	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	九路甲线新村干马壮分5右6变压器	250	33.60%	0	0				-7.95%
5036	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线尚屯分养殖场支水库几2	200	18.00%	0	0				-53.17%
5037	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区1变电站1配电变压器	800	36.30%	0	0				-1.77%
5038	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线匡恒支001	200	24.30%	0	0				-17.96%
5039	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线西散台分支线003	50	97.20%	0	0	2023年2月			9.20%
5040	大东	如意变	如意变80894如花乙线	锦联左岸2变电站2变压器	500	46.72%	0	0				2.73%
5041	浑南	下深变	下深变248新城线	金地锦城二期2号变电站1号配电变压器	630	25.71%	0	0				6.35%
5042	浑南	下深变	下深变248新城线	金地锦城一期1变电站1变压器	630	42.67%	0	0				0.00%
5043	新民	法哈牛变	法哈牛变15762新安乙	新安乙线法赖分157变台	400	42.00%	0	0				28.95%
5044	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园2变电站2变压器	630	27.43%	394.2	394.2				4.69%
5045	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线274右9变台	200	17.50%	0	0				23.42%
5046	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼2箱变2变压器	630	29.52%	381	381				9.64%
5047	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线段家分003	200	59.10%	56.43	56.43				5.12%
5048	新民	法哈牛变	法哈牛变15762新安乙	新安乙线法赖分219右1变台	100	108.40%	0	0	2024年12月			9.03%
5049	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	御苑2箱变1变压器	630	39.68%	0	0				100.00%
5050	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右9变台	100	78.60%	0	0				11.50%
5051	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲7箱变2变压器	630	19.05%	0	0				21.16%
5052	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲于于胜分29柱上变压器	400	23.40%	0	0				21.71%
5053	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分34+2(柏家沟村西台)	100	26.40%	0	0				14.09%
5054	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干小区分27变台	200	31.50%	0	0				5.79%
5055	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房8组照明	200	45.20%	89.6	89.6				5.78%
5056	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线深井子6组照明	200	29.78%	120.45	120.45				3.95%
5057	浑南	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里1号变电站1变压器	315	23.81%	0	0				2.92%
5058	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分240	100	46.20%	0	0				10.53%
5059	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分16变台	250	21.76%	0	0				-2.73%
5060	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	平罗甲1之1右2之1柱上变压器	400	27.80%	0	0				15.95%
5061	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线77	200	41.00%	0	0				-1.53%
5062	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分21变压器	315	42.67%	0	0				5.38%
5063	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分64变台	315	19.05%	223.5	223.5				-43.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5064	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	亚明变156珠江甲线珠江干10左2柱上变压器	315	60.63%	0	0				-4.58%
5065	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分10柱上变压器	315	38.73%	0	0				3.75%
5066	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分变厂支7右2右1柱上变压器	100	15.60%	0	0				-32.41%
5067	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右6右4柱上变压器	400	42.00%	0	0				-1.90%
5068	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵东变166陵西乙线陵西干9之1柱上变压器	200	29.20%	0	0				-13.99%
5069	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支38右16变台	200	48.80%	0	0				6.68%
5070	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干劳动分2	315	64.13%	81.5	81.5				6.39%
5071	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右13柱上变压器	315	17.46%	0	0				-14.38%
5072	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干40	315	53.65%	1.73	1.73				0.43%
5073	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干62	315	62.86%	1.73	1.73				2.93%
5074	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分18左4变压器	100	13.20%	0	0				-0.51%
5075	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分92右2	400	53.50%	0	0				2.68%
5076	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线57右7	160	17.63%	115.8	115.8				-20.99%
5077	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干钢球分11左16	100	10.00%	0	0				-49.54%
5078	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	新潮4环网单元左2	315	70.60%	61.1	61.1				-1.02%
5079	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线31	200	19.00%	0	0				4.29%
5080	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	万寿干57右4+1公变	200	31.60%	0	0				-0.60%
5081	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	青年变370青军线万寿干71左5公变	200	30.00%	0	0				1.46%
5082	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分171右13左4	100	45.00%	45	45				2.61%
5083	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线76	500	0.00%	450	450				0.00%
5084	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干8柱上变压器	315	40.63%	0	0				16.44%
5085	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干29左1之1柱上变压器	315	43.49%	0	0				1.26%
5086	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3左4柱上变压器	315	34.29%	0	0				-2.53%
5087	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干40柱上变压器	200	44.40%	0	0				9.53%
5088	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变350造化干30右6右9柱上变压器	250	0.80%	0	0				-13.17%
5089	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干35左8公变	400	0.00%	0	0				-59.53%
5090	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分17公变	315	64.13%	0	0				7.36%
5091	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干64左5	200	40.00%	0	0				-4.18%
5092	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	大南干塔东分13+1公变	315	42.22%	0	0				8.00%
5093	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分5右6右2	315	11.43%	247.5	247.5				10.74%
5094	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干72右10左1	315	91.75%	0	0	2025年2月			-0.56%
5095	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分16	100	0.90%	0	0				-9.59%
5096	大东	农大变	农大变940农西甲线	东陵甲线药业分13	100	22.40%	67.6	67.6				3.28%
5097	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线12	400	51.75%	0	0				-14.33%
5098	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线6左3	100	90.00%	0	0	2024年10月			-9.30%
5099	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分76左1左3变压器	315	8.25%	0	0				-42.04%
5100	大东	小东变	小东变172小光线	小光线毛光干133-2	100	44.10%	45.9	45.9				4.45%
5101	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分2左10右2变压器	200	15.90%	0	0				-18.08%
5102	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干18左1之1柱上变压器	200	126.00%	0	0	2024年2月			6.67%
5103	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分5左5柱上变压器	250	27.60%	0	0				15.46%
5104	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线和信分5柱上变压器	400	60.00%	120	120				-8.58%
5105	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干54柱上变压器	200	89.20%	0	0	2024年6月			11.15%
5106	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分18变压器	315	80.63%	0	0	2024年7月			19.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5107	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾于玉林分25左1变压器	315	42.22%	0	0				9.64%
5108	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园2变电站201	500	27.84%	310.8	310.8				-1.38%
5109	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	西江丽园1箱变1变	630	0.00%	0	0				0.00%
5110	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期2箱变2变压器	630	15.87%	0	0				-0.41%
5111	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学3箱变1号变	630	24.00%	0	0				-3.22%
5112	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	明美丽苑箱变1	630	28.89%	0	0				-5.23%
5113	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园2箱变1号变	630	25.71%	0	0				-1.46%
5114	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科五期四六组团1箱变2号变	630	26.67%	0	0				-4.67%
5115	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	新兴小区3号变电站1号变压器	630	38.73%	323	323				6.42%
5116	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	路二1变电站201	315	40.00%	0	0				-2.90%
5117	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	旭雅变电站(圆梦园)变电站201	630	29.21%	0	0				-1.63%
5118	铁西	亚明变	亚明变20142雾虹甲线	克俭小区17变电站202变压器	630	34.92%	347	347				0.02%
5119	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二7箱变1号变	630	18.10%	363.72	363.72				-0.54%
5120	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	国土资源厅住宅箱变2	400	14.00%	0	0				-6.01%
5121	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲3配电箱变2号变	630	0.00%	567	567				0.00%
5122	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡3箱变2号变	500	0.00%	0	0				-0.30%
5123	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭5#1#主变	630	25.52%	406.2	406.2				7.22%
5124	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园4箱变1变压器	630	30.48%	0	0				6.09%
5125	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王13楼变电站2变压器	1250	18.80%	890	890				1.56%
5126	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡1变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-2.61%
5127	和平	展览变	展览变896展科乙线	音乐2-次1#主变	315	23.62%	0	0				0.14%
5128	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	优特区3箱变1号变	500	19.52%	0	0				0.75%
5129	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区1变电站1变压器	630	33.14%	0	0				0.85%
5130	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	乾鹤2箱变1号变	630	28.89%	0	0				-4.16%
5131	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	辽大二部箱式变电站2	630	13.33%	0	0				-0.10%
5132	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	圣康家园2箱式变电站2	630	13.97%	0	0				-2.83%
5133	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	万众永田箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
5134	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	金杯小区箱变1变	500	79.04%	0	0				8.03%
5135	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区3箱变2变	630	23.49%	0	0				-1.69%
5136	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑8变电站201	630	34.03%	352.6	352.6				7.91%
5137	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨1配电站201	630	22.54%	425	425				0.98%
5138	沈河	长青变	长青变454御龙线	中鸿基阳光城1箱变1变压器	500	27.52%	312.4	312.4				-0.64%
5139	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区1变电站2变压器	630	21.90%	0	0				4.14%
5140	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	梧桐馨园2箱变1站内变压器	630	20.95%	0	0				-1.94%
5141	和平	太原变	太原变056南七乙线	房兴园主变	200	24.40%	0	0				0.46%
5142	和平	展览变	展览变876二经乙线	1主变二经公安	200	24.80%	130.4	130.4				-0.13%
5143	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光2变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
5144	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大一区2变电站202柜	630	0.00%	567	567				0.00%
5145	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	春城小院变电站201柜	800	0.00%	0	0				-61.63%
5146	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区2变电站201柜	630	36.19%	318.69	318.69				-6.48%
5147	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区1变电站201柜	630	28.57%	318.69	318.69				-4.83%
5148	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	于洪新村小区4变电站201柜	630	57.78%	203	203				-8.15%
5149	沈河	大东变	大东变052城南甲线	钟秀花园箱变1变压器	315	20.63%	0	0				0.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5150	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	明哲园1变电站201柜	630	42.22%	0	0				1.12%
5151	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村4变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
5152	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	沈化六路小区变电站101	200	30.40%	0	0				2.69%
5153	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	绿香村1箱变2	400	30.50%	0	0				-1.74%
5154	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期1箱变1变压器	630	12.70%	0	0				-3.04%
5155	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏2箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
5156	和平	和平变	和平变170商贸线	海韵广场1主变	800	14.25%	606	606				3.85%
5157	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲5箱变1号变	500	16.40%	0	0				-3.07%
5158	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	客运新村箱变1	800	52.80%	0	0				-4.01%
5159	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	星辰花园箱变2	630	14.92%	0	0				4.03%
5160	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	干休所箱变2变压器	630	21.27%	0	0				12.21%
5161	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期8箱变1变	630	20.32%	439	439				-0.05%
5162	沈河	长青变	长青变444长南甲线	新港湾箱变1变压器	630	8.00%	0	0				4.58%
5163	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	绿苑1箱变1变压器	630	14.60%	0	0				2.68%
5164	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑小区1变电站1变压器	630	28.57%	0	0				0.31%
5165	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	怡静园1箱变2变压器	630	30.79%	0	0				-9.26%
5166	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙溪园2箱变2变	630	11.75%	493	493				-4.36%
5167	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	大东路5箱变1变	500	10.24%	0	0				-0.33%
5168	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	德增西箱变1变压器	400	43.20%	0	0				2.09%
5169	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星1变电站1变压器	630	14.92%	0	0				0.45%
5170	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄3变电站1变压器	500	15.04%	374.8	374.8				-2.62%
5171	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	文化大楼箱变1变压器	630	42.54%	6.93	6.93				-1.94%
5172	和平	方型变	方型变458四平甲线	中华商务楼一次变2主变	630	0.00%	0	0				0.00%
5173	和平	方型变	方型变458四平甲线	三十九中学一次1变压器柜1主变	630	33.90%	0	0				-0.03%
5174	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	华融资产箱变	400	55.20%	0	0				-0.06%
5175	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期3201	630	30.16%	377	377				-4.41%
5176	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	水印蓝庭3变电站2站内变压器	500	47.68%	0	0				-2.82%
5177	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘南1箱变1号变	400	6.60%	0	0				2.06%
5178	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百隰园1变电站201	630	16.19%	465	465				-1.73%
5179	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际3号变电站1号变压器	800	13.50%	0	0				5.67%
5180	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	康富变电站202	315	32.00%	0	0				1.63%
5181	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花二期2箱变1变压器	400	59.50%	0	0				2.62%
5182	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	95931部队住宅箱变1变压器	500	26.56%	0	0				16.05%
5183	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园1箱变2变压器	630	33.02%	0	0				-4.20%
5184	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	通天4箱变2变压器	400	40.80%	0	0				0.51%
5185	沈河	青年变	青年变352青东线	南乐郊箱变1变压器	500	51.52%	0	0				-1.19%
5186	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都2箱变1变压器	400	17.40%	290.4	290.4				4.66%
5187	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	宏伟3小区变电站201	630	26.67%	399	399				3.34%
5188	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	康宏2箱变1变压器	630	24.13%	0	0				-4.98%
5189	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	嘉富新村学生公寓2变电站201	630	27.94%	391	391				-5.08%
5190	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	松辽西区2号变电站1号变压器	630	46.98%	0	0				-2.08%
5191	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义3箱变1变	630	17.52%	456.6	456.6				8.46%
5192	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义巷箱变1变压器	400	21.38%	274.5	274.5				-2.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5193	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	西窑3箱变1	630	30.79%	0	0				1.15%
5194	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村3变电站201柜	630	20.95%	93.53	93.53				-1.54%
5195	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	贵和十马路小区变电站202	315	67.56%	70.7	70.7				-0.16%
5196	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二5箱变2变	630	25.08%	0	0				-7.00%
5197	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都1箱变2变	630	16.19%	0	0				-5.56%
5198	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区5箱变1	630	16.67%	0	0				4.00%
5199	和平	方型变	方型变438方文乙线	2主变保安寺	630	16.38%	200	200				-0.73%
5200	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家3箱变2号变	630	0.00%	0	0				-523.44%
5201	苏家屯	前显变	前显变51272前河乙线	长安佳园1号变电站202间隔配电变压器	400	61.50%	0	0				79.66%
5202	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线腰荒地西台	100	62.60%	0	0				5.91%
5203	沈北	王驿变	城南线	鑫旺花卉蔬菜种植基地(一站式服务)	400	7.20%	0	0				10.11%
5204	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	北华城2变电站202	400	0.00%	0	0				0.00%
5205	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	新生于12右6新	400	47.40%	0	0				94.94%
5206	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城4号考核	250	32.00%	0	0				3.07%
5207	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期8变电站配电变压器	400	62.40%	0	0				-0.86%
5208	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分43右9变台	200	29.50%	0	0				28.23%
5209	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城明居2箱变1变压器	500	42.88%	122.97	122.97				10.11%
5210	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站102变压器	500	32.40%	0	0				2.03%
5211	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城6号变电站2号变压器	630	18.41%	0	0				4.92%
5212	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五千57左5南宁公寓201间隔配电变压器	630	14.10%	478.2	478.2				0.92%
5213	东陵	世园变	世高线	旧站回迁楼3箱变1变压器	630	43.81%	0	0				3.46%
5214	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区5变电站2变压器	800	16.60%	0	0				2.31%
5215	苏家屯	雪松变	雪松变60584松榆乙线	云杉赋3号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	13.02%	485	485				100.00%
5216	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李歪于93左12	200	38.70%	0	0				15.12%
5217	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分30左10变台	200	16.50%	0	0				5.68%
5218	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四千39+1柱上变压器	400	44.70%	0	0				81.38%
5219	浑南	前显变	前白乙线	天惠公寓1号变电站202间隔配电变压器	630	2.86%	0	0				100.00%
5220	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	文欣澜庭1变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
5221	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城5箱变201配电变压器	500	15.68%	0	0				8.47%
5222	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子东台支05	100	49.00%	0	0				29.69%
5223	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳1电井分支04	30	53.00%	11.1	11.1				-46.18%
5224	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干山岗分8右5变台	200	6.23%	0	0				-48.31%
5225	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青砚池1变电站1变压器	630	18.73%	449	449				8.98%
5226	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛1号变电站1号配电变压器	800	27.38%	0	0				-0.61%
5227	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村Z3地块1号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
5228	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十一号(微)	400	35.40%	218.4	218.4				100.00%
5229	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	西江月5箱式变电站1配电变压器	630	12.06%	0	0				100.00%
5230	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分15(柏家沟7队)	315	15.24%	0	0				0.55%
5231	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62左7右2	400	22.05%	271.8	271.8				97.98%
5232	铁西	历工变	历工变10470历华线	旭辉锦棠2变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
5233	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线和平分7变台	200	57.38%	65.25	65.25				10.99%
5234	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家线富家分地质局支37+1右5	200	13.40%	153.2	153.2				0.21%
5235	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	大众干14变电站1变压器	400	32.40%	230.4	230.4				0.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5236	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房8组照明	400	28.20%	247.2	247.2				9.80%
5237	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期3号配电室2号配电变压器	630	20.32%	439	439				4.82%
5238	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团1土建变配电变压器2公变	630	43.81%	0	0				-0.60%
5239	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳北干丽水湾分5华清工程有限公司3(一站式)	200	12.00%	0	0				32.35%
5240	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村8.13组照明	100	82.80%	7.2	7.2	2024年9月			-5.56%
5241	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水西分支线001	50	9.30%	0	0				-18.45%
5242	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	电台线137左3左2	400	31.20%	0	0				49.51%
5243	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分23右8	200	10.80%	158.4	158.4				98.17%
5244	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干上楼子分22柱上变压器	400	49.80%	0	0				21.53%
5245	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	东环雅居二期变电站201变压器	400	96.80%	0	0	2024年6月			16.22%
5246	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支24右24变台	200	14.30%	151.4	151.4				3.17%
5247	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区4变电站201配电变压器	400	32.40%	230.4	230.4				22.31%
5248	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	玫瑰墅1变电站2间隔102配电变压器	630	28.57%	0	0				44.54%
5249	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡二期2配电室202间隔配电变压器	630	47.30%	0	0				3.37%
5250	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期3箱式变电站2配电变压器	630	39.62%	0	0				-3.41%
5251	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大于常家窝堡分125变台	200	29.40%	0	0				9.26%
5252	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线75	200	52.20%	0	0				51.04%
5253	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园1箱变2变压器	630	34.29%	0	0				1.96%
5254	和平	展览变	展览变882展河线	春河里三期2变电站1变压器	630	59.52%	192	192				7.08%
5255	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典2箱变配电变压器1公变	500	38.72%	0	0				-14.26%
5256	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区6变电站1变压器	400	36.00%	0	0				3.58%
5257	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房综合一台	200	70.20%	39.6	39.6				53.54%
5258	沈北	天乾变	天乾变	融创观澜壹号二期小区1局维变电站201配电变压器	800	12.60%	0	0				0.00%
5259	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都二期箱变1变压器	315	50.79%	123.5	123.5				-3.32%
5260	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	汇景华庭2变电站1变压器	800	9.30%	645.6	645.6				77.57%
5261	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地1号变电站1号配电变压器	630	33.65%	355	355				11.59%
5262	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	戈三分5+1左支9台区	50	49.60%	20.2	20.2				-9.28%
5263	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	步阳江南壹号-1期2变电站201配电变压器	400	41.00%	0	0				3.77%
5264	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线关屯支53	100	63.00%	27	27				-7.03%
5265	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线帮牛支05	30	78.00%	0	0				-27.34%
5266	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变048中寺线水泥宿舍分7(水泥厂宿舍)	50	23.10%	33.45	33.45				10.40%
5267	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期21号变压器	800	14.10%	0	0				100.00%
5268	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变22号配电变压器	630	12.86%	0	0				-1.57%
5269	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区3变电站1变压器	800	31.88%	0	0				-0.91%
5270	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区4变电站2变压器	800	33.38%	0	0				0.42%
5271	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期1变电站2变压器	400	22.13%	0	0				2.76%
5272	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线电信家属楼支02	200	52.80%	0	0				1.68%
5273	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸6变电站1变压器	500	32.00%	290	290				-55.05%
5274	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干43加1	200	31.80%	0	0				14.02%
5275	于洪	大兴变	兴富线	喜地红城1站房2变压器	630	33.78%	0	0				0.13%
5276	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园2变电站2变压器	630	21.08%	0	0				-2.66%
5277	大东	鹏源变	鹏源变444鹏北线	鹏利D座2变电站1站内变压器	500	39.60%	0	0				14.23%
5278	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	云麓里1号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	800	2.70%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5279	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线宁山于恒山分1+1柱上变压器	400	26.40%	0	0				1.45%
5280	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村综合二台(微)	400	14.40%	302.4	302.4				69.63%
5281	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线72右1变台	100	86.80%	3.2	3.2	2024年10月			9.78%
5282	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干72	315	23.24%	210.3	210.3				33.53%
5283	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线树林子支77(树林子B台)	400	40.20%	0	0				3.39%
5284	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北支12右9右4之1柱上变压器	315	82.54%	0	0	2022年12月			26.90%
5285	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干牧场支109柱上变压器	200	76.65%	0	0				9.68%
5286	于洪	化学变	化开乙线	四台子一期小区2箱变1配电变压器	630	23.49%	0	0				89.00%
5287	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分37右1	160	8.25%	0	0				30.43%
5288	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线76+1左1	400	18.30%	286.8	286.8				14.47%
5289	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	凯荣禧乐都6变电站202变压器	400	24.80%	260.8	260.8				-0.70%
5290	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线陶瓷南支05	200	19.20%	141.6	141.6				-5.95%
5291	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线杨延海住宅	400	72.40%	0	0				1.06%
5292	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	下万南大棚改造	100	11.70%	78.3	78.3				100.00%
5293	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开地产开发有限公司2箱变2配电变压器	630	31.75%	0	0				1.29%
5294	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达2号变电站1号配电变压器	630	50.79%	0	0				51.96%
5295	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区2变电站201配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
5296	浑南	于山变	于山变756于东线	四季上东一期2号变电站202间隔配电变压器	630	6.98%	0	0				100.00%
5297	沈北	农高变	农高变70358农海线	大溪地1箱变2变压器201配电变压器	630	29.21%	0	0				5.26%
5298	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	YHG_沈阳荣盛房地产开发有限公司(香缇澜山5)3箱201配电变压器	630	26.03%	0	0				-10.56%
5299	于洪	大潘变	大彰线	小微朴坨二台	200	71.40%	37.2	37.2				40.46%
5300	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区10变电站201间隔配电变压器	630	45.71%	0	0				0.30%
5301	于洪	光辉变	光水线	小微光辉畜牧场台	630	27.62%	393	393				32.84%
5302	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分14右7+1左8	200	70.80%	38.4	38.4				0.00%
5303	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线秀叶干282	100	97.20%	0	0	2023年1月			27.11%
5304	沈北	新城子	新城子变7554农专线	长城润滑油制造有限公司(一站式)	400	62.25%	0	0				100.00%
5305	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线小学分7右1变台	200	40.50%	0	0				100.00%
5306	和平	花园变	花园变752花南甲线	夏宫1变电站202间隔配电变压器	800	14.40%	604.8	604.8				100.00%
5307	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区1站房1变压器	630	16.76%	0	0				4.43%
5308	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西陈分支线012	100	99.20%	0	0	2024年6月			14.33%
5309	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支08	30	0.00%	0	0				-230.68%
5310	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干11公变	400	25.80%	256.8	256.8				6.39%
5311	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干165	315	76.83%	41.5	41.5				-3.82%
5312	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城9号变电站1变压器	630	16.83%	0	0				1.62%
5313	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干60左4左4	200	67.80%	44.4	44.4				53.94%
5314	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干32左3	400	26.85%	252.6	252.6				22.96%
5315	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景2箱变202间隔配电变压器	630	28.25%	0	0				27.58%
5316	法库	果子园	果子园变417果北甲线	凯撒兰湾C区1箱变202配电变压器	630	49.90%	0	0				7.39%
5317	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园三期二号变电站201配电变压器	630	22.86%	0	0				-0.63%
5318	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分16柱上变压器	315	67.30%	0	0				-6.81%
5319	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右6柱上变压器	400	73.20%	0	0				9.63%
5320	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支31左3左4	100	45.30%	44.7	44.7				29.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
5321	大东	小东变	小东变80146机场线	城市之光6箱变2变压器	630	56.19%	0	0				20.54%
5322	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线7左3变台	200	17.40%	145.2	145.2				100.00%
5323	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期3号变电站2变压器	630	13.65%	481	481				3.84%
5324	沈河	长青变	长青变476长木乙线	方南干42右2柱上变压器	315	0.00%	283.5	283.5				100.00%
5325	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	后边外西北台新台(2021微)	200	52.50%	75	75				-8.31%
5326	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	东于村七组照明(2021微)	100	88.20%	1.8	1.8	2023年9月			15.84%
5327	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾F地块3号变电站201配电变压器	630	6.35%	527	527				100.00%
5328	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	小南变电站1变压器	500	89.92%	0	0	2024年12月			-0.69%
5329	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林幸福里1变电站1变压器	500	22.08%	0	0				5.76%
5330	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线大兴村学校西	100	34.40%	55.6	55.6				15.99%
5331	于洪	范屯变	范古线	大兴变512兴光线大兴村西南台	100	54.60%	0	0				2.79%
5332	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑2箱式变电站2配电变压器	630	62.86%	0	0				28.99%
5333	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象2变电站1变压器	630	36.95%	0	0				5.59%
5334	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号一期1箱式变电站1配电变压器	630	65.71%	0	0				6.85%
5335	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区1变电站1变压器	630	40.38%	312.6	312.6				1.81%
5336	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子北几4右2	400	15.30%	0	0				0.00%
5337	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城小区一期二组团2号变电站变压器	630	18.29%	214.77	214.77				1.90%
5338	东陵	世园变	世园变80572海洋线	汇置山湖3箱变1变压器	630	10.48%	501	501				100.00%
5339	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线林达分23右1	100	90.00%	0	0	2024年6月			81.16%
5340	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区8变电站1变压器	630	32.76%	360.6	360.6				0.80%
5341	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	张良分11左2	200	0.30%	179.4	179.4				0.32%
5342	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线下洼子南台分支002	200	63.00%	54	54				14.18%
5343	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	双台分7+1左3	200	0.00%	0	0				33.49%
5344	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾1号变电站2号变压器	630	36.19%	0	0				10.51%
5345	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦7箱变1变压器	800	25.13%	0	0				-1.37%
5346	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	鼎翔世家小区变电站201间隔配电变压器	200	38.40%	31.18	31.18				-2.04%
5347	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养后村三方棚区	200	47.20%	85.6	85.6				-3.58%
5348	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡分14右2变台	80	40.50%	39.6	39.6				10.84%
5349	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线159右6变台	400	19.20%	283.2	283.2				11.59%
5350	康平	张强变	张强变76244沙金线	姜家东台11+1柱上变压器	100	38.40%	0	0				8.15%
5351	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线小单金家台分支线004	50	98.00%	0	0	2022年12月			10.95%
5352	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛变034吴家线年家屯南台	100	68.40%	21.6	21.6				0.13%
5353	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御玺3号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	400	107.10%	0	0	2024年6月			63.72%
5354	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十四号(微)	400	28.50%	246	246				95.54%
5355	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家分纪家支杨家支38	200	44.78%	0	0				5.60%
5356	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑2变电站1变压器	630	19.52%	0	0				6.13%
5357	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	白塔小区配电室2变压器	800	98.25%	0	0	2022年12月			7.83%
5358	和平	花园变	花园变791夏宫线	夏宫3变电站201间隔配电变压器	630	9.84%	505	505				100.00%
5359	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	沈铁霁虹佳园2变电站202配电变压器	400	50.80%	156.8	156.8				-10.76%
5360	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景7变电站1变压器	500	46.40%	218	218				-0.10%
5361	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干姚平房分16变台	100	73.20%	0	0				-7.32%
5362	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线39右7变台	100	68.70%	21.3	21.3				3.70%
5363	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	前进小区1变压器	630	34.92%	347	347				2.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5364	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	山林变556林北线林北于多维分3	315	73.02%	0	0				1.29%
5365	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分14公家支24	400	35.70%	0	0				-13.90%
5366	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分15+2	315	11.11%	0	0				0.24%
5367	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	高力新村1号箱变1号变压器	400	43.00%	188	188				3.90%
5368	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡3变电站2变压器	800	31.50%	0	0				7.77%
5369	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线水利分05	250	76.48%	0	0				0.57%
5370	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	龙湖花千树小区2变电站202变压器	630	49.90%	252.6	252.6				1.25%
5371	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城七期箱式变电站2配电变压器	800	59.25%	0	0				11.76%
5372	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分13变台	400	14.00%	0	0				27.50%
5373	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际12号变电站202配电变压器	800	26.63%	0	0				4.07%
5374	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线沙平分旺牛支42左8+1柱上变压器	315	86.35%	0	0	2022年12月			7.17%
5375	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支25加1右01变压器	50	22.80%	33.6	33.6				-0.69%
5376	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流奉玺台1号变电站201间隔配电变压器	800	46.88%	0	0				18.03%
5377	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线裴家乡表灯	200	32.70%	114.6	114.6				9.14%
5378	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变中盘干大屯分32+1(新立变台)柱上断路器-一站式	80	36.75%	42.6	42.6				61.61%
5379	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期2站房2变压器	630	37.14%	333	333				8.56%
5380	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方8箱变1变压器	630	57.78%	0	0				6.90%
5381	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期3变电站1变压器	800	59.10%	0	0				15.08%
5382	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	静安府2号变电站201间隔(施站线)配电变压器	630	43.81%	0	0				100.00%
5383	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东海明珠2变电站1变压器	500	21.12%	0	0				-4.29%
5384	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯L区2号箱变2变压器	630	15.24%	0	0				3.54%
5385	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线四纺1住宅	315	48.00%	0	0				0.90%
5386	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里2.2期小区变电站202配电变压器	630	39.05%	0	0				5.36%
5387	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾3变电站201变压器	500	65.60%	0	0				0.44%
5388	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八经住宅小区21主变	630	17.78%	0	0				1.64%
5389	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰2号变电站201配电变压器	800	34.25%	0	0				7.40%
5390	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金城西二西支002	50	60.40%	0	0				3.13%
5391	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线水田支013	50	88.20%	0.9	0.9	2024年6月			14.59%
5392	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	武警边防小区箱式变电站1配电变压器	630	21.59%	0	0				31.42%
5393	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜2箱变2配电变压器	630	41.59%	0	0				3.48%
5394	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期7号箱式变电站1号配电变压器	630	28.57%	0	0				2.88%
5395	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	虹桥新居小区变电站201变压器	500	15.20%	374	374				-2.45%
5396	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府3变电站1变压器	500	20.40%	348	348				-5.20%
5397	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景10变电站2变压器	800	39.38%	405	405				0.26%
5398	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景3变电站1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
5399	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分28左5	200	117.30%	0	0	2024年6月			73.45%
5400	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园1变电站202变压器	630	16.51%	463	463				-0.71%
5401	东陵	祝家变	祝高线	郝义线南石场分16柱上变压器	200	36.60%	0	0				10.06%
5402	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆4变电站2变压器	500	22.80%	0	0				1.28%
5403	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	东行变电站1变压器	400	33.30%	0	0				-8.30%
5404	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分20右4	315	64.13%	0	0				9.64%
5405	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几水田甲5	100	30.60%	59.4	59.4				-16.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5406	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几水田甲 8	100	28.50%	61.5	61.5				-7.75%
5407	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团4变电站201间隔配电变压器	500	27.20%	0	0				16.97%
5408	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严千支达中几38	100	0.00%	0	0				0.00%
5409	和平	广州变	广州变462广太甲线	沈铁家园1小区变电站201甲配电变压器	630	54.92%	221	221				10.18%
5410	大东	如意变	如意变80866如信线	工农路小区箱变2变压器	630	27.30%	0	0				-7.91%
5411	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕上园7变电站1变压器	500	20.00%	0	0				1.79%
5412	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭3箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	435	435				53.89%
5413	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡1箱式变电站1配电变压器	800	19.20%	0	0				100.00%
5414	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	沈汽2箱变1变压器	630	17.90%	0	0				-24.15%
5415	和平	广州变	广州变545广胜线	沈铁和谐家园42主变	630	36.95%	0	0				-8.04%
5416	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期2局维变201配电变压器	630	77.46%	0	0				22.14%
5417	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代4号变电站1号变压器	800	24.60%	0	0				67.18%
5418	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代4号变电站202间隔配电变压器	800	13.50%	0	0				-30.60%
5419	沈河	万柳变	万柳变278万阳线	步阳国际2配电室2变压器	800	25.50%	0	0				-1.22%
5420	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	YHG 铜网干66左1后榆村2号变电站D变压器	315	0.00%	0	0				-235.22%
5421	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期1箱式变电站2配电变压器	630	34.60%	0	0				6.37%
5422	苏家屯	汪家变	汪官乙线	方大世纪城三期2变电站1变压器	800	10.20%	0	0				0.00%
5423	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居14号变电站201间隔配电变压器	800	50.25%	0	0				36.75%
5424	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十号变电站 202配电变压器	630	31.62%	0	0				-1.87%
5425	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗大棚台	100	21.20%	0	0				4.07%
5426	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10KV镇东线十东几09	400	43.25%	0	0				-2.80%
5427	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分14右3右9右9变台	100	46.40%	43.6	43.6				-22.57%
5428	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右3右22变台	100	14.40%	0	0				28.86%
5429	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线分水分28右4变台	100	55.65%	0	0				14.08%
5430	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线欢洞分31右20变台	50	129.00%	0	0	2022年12月			10.02%
5431	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干大鱼分14左17变台	200	36.30%	107.4	107.4				62.27%
5432	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村6号变电站1变压器	500	32.00%	290	290				2.05%
5433	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苏家三组分1	200	47.70%	84.6	84.6				-16.68%
5434	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线16右17柱上变压器	400	42.30%	0	0				39.59%
5435	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34左2右6左01	200	68.80%	0	0				20.35%
5436	于洪	范屯变	范新线	岔路村东南台	100	92.00%	0	0	2024年9月			-12.10%
5437	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线刘北科技园二台	200	30.00%	119	119				27.35%
5438	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	润东府2箱变1变压器	800	16.13%	0	0				100.00%
5439	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相甲线226右2+1左1	200	82.80%	0	0	2025年2月			100.00%
5440	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	工厂分6左4	400	67.20%	0	0				0.00%
5441	和平	太原变	太原变066汽配线	中铁瑞达广场变电站1变压器	800	23.25%	534	534				-6.92%
5442	于洪	化学变	化西甲线	四台子村7	315	23.11%	0	0				-26.93%
5443	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼12主变	500	30.40%	0	0				-1.05%
5444	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	富甲天下自维201间隔配电变压器	500	13.76%	0	0				2.85%
5445	法库	宝山变	法镇二线	欧尚经典小区1箱变2配变间隔配电变压器	500	33.20%	284	284				4.33%
5446	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	碧水丽城3小区变电站201间隔配电变压器	630	20.32%	6.93	6.93				8.26%
5447	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡3号变电站1变压器	400	20.40%	0	0				2.94%
5448	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园2号变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-1.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5449	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线中台分04	200	30.10%	0	0				14.99%
5450	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	保利天汇3箱变1变压器	800	5.70%	674.4	674.4				100.00%
5451	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸2号配电室1号配电变压器	630	41.43%	0	0				2.73%
5452	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园8变电站1号配电变压器	630	26.29%	0	0				8.00%
5453	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干65左分12左支5加1左分支20变压器	100	55.20%	0	0				0.27%
5454	于洪	平罗变	平罗变 平悟线	平罗变615平悟线美卉物业台区	800	105.30%	0	0	2024年6月			3.56%
5455	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区10变电站1变压器	800	16.13%	0	0				0.80%
5456	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区5变电站2配电变压器	630	48.57%	261	261				68.49%
5457	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分11变台	200	64.40%	0	0				2.23%
5458	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线东营分57变台	400	44.70%	0	0				9.85%
5459	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村9-2台区	200	43.20%	93.6	93.6				1.95%
5460	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线东田支7	50	91.20%	0	0	2025年2月			11.71%
5461	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区5变电站1配电变压器	800	31.50%	0	0				98.41%
5462	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村3组照明	400	24.80%	260.8	260.8				7.73%
5463	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟东大棚	100	54.45%	35.55	35.55				25.14%
5464	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街南一台	200	73.20%	0	0				13.46%
5465	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房4照明	100	87.20%	2.8	2.8	2024年9月			4.51%
5466	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线张家分7小张支05	100	61.65%	28.35	28.35				15.51%
5467	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	融创沈阳府小区1变电站2变压器	800	42.90%	376.8	376.8				17.23%
5468	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区2变电站1变压器	800	31.20%	0	0				36.43%
5469	东陵	孙家寨	孙张线	孙张线后桑林子分18左8柱上变压器	250	49.44%	0	0				7.76%
5470	康平	中心变	中心变2607纺纱线	顺山新村2箱变1变压器	630	19.68%	0	0				0.72%
5471	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线高荒地分86变台	200	46.80%	86.4	86.4				-0.87%
5472	沈北	道义变	道义变15269丽景线	沈阳广厦天颜房屋开发公司1箱1变201配电变压器	630	53.02%	0	0				1.18%
5473	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园12主变	500	34.80%	276	276				2.12%
5474	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	沈阳新家园物业管理有限公司1201配电变压器	630	48.89%	0	0				3.00%
5475	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线蛤蚧分20+1右3	200	15.80%	0	0				15.66%
5476	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开地产开发有限公司13箱变202配电变压器	500	36.80%	0	0				4.51%
5477	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡占分58右13左1右4	200	14.10%	0	0				51.83%
5478	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	YHG_辽宁城开地产开发有限公司3箱变1变201配电变压器	630	51.43%	0	0				2.90%
5479	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	富贵园小区2变电站1变压器	630	21.27%	0	0				-0.74%
5480	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期2变电站1变压器	800	15.50%	0	0				60.04%
5481	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区9变电站2变压器	630	20.95%	0	0				1.16%
5482	东陵	上佰变	汪家乙线	汪北四台区	315	3.17%	0	0				-78.67%
5483	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园1变电站2变压器	630	16.00%	466.2	466.2				2.09%
5484	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和悦府二期1箱式变电站1配电变压器	800	22.80%	0	0				0.00%
5485	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分5左1变台	400	14.00%	0	0				100.00%
5486	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干35+1左2	400	27.60%	249.6	249.6				100.00%
5487	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线69左1	400	33.45%	226.2	226.2				41.19%
5488	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期9箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
5489	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期4202配电变压器	630	17.52%	0	0				0.52%
5490	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	蕙庭花园1箱式变电站1配电变压器	630	29.33%	218.46	218.46				0.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5491	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81右6	200	10.50%	159	159				24.64%
5492	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干大孤家分19号	315	42.67%	0	0				40.81%
5493	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干103左2	200	34.20%	111.6	111.6				4.76%
5494	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦3变电站201配电变压器	800	37.13%	423	423				1.90%
5495	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花4变电站1变压器	630	41.90%	0	0				3.88%
5496	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10kV中学干教分院分8加1右支7变压器	200	31.95%	0	0				15.84%
5497	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园3箱变2变压器配电变压器	630	19.05%	0	0				7.75%
5498	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	珠江雅苑小区箱式变电站1配电变压器	630	31.24%	0	0				63.30%
5499	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	沈阳客运集团箱式变电站201间隔配电变压器	100	87.00%	0	0	2024年6月			4.62%
5500	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区6变电站201配电变压器	630	39.37%	319	319				16.04%
5501	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	x铁路三供一业(电务小楼)	200	3.90%	0	0				41.12%
5502	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	沙河村内4号台	200	30.60%	118.8	118.8				27.53%
5503	于洪	大潘变	大彰线	中庙村东台	315	3.81%	271.5	271.5				32.26%
5504	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷前新兴花园照明3201配电变压器	500	35.84%	0	0				2.21%
5505	浑南	安顺变	安顺变164安于甲线	华茂央府3号变电站1号配电变压器	630	31.24%	0	0				0.58%
5506	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左7左9柱上变压器	400	61.00%	0	0				5.48%
5507	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	雷刚充电桩(一站式服务)	200	15.90%	0	0				59.56%
5508	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干29右支6柱上变压器	400	44.80%	0	0				9.78%
5509	康平	中心变	中心变2608粮油线	世代康城4箱变1变压器	500	36.80%	122.97	122.97				2.11%
5510	东陵	祝家变	祝高线	祝高线河西分8柱上变压器	200	32.10%	0	0				11.96%
5511	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线邢东支06	200	30.00%	0	0				2.71%
5512	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	前鸭房三四组(2021微)	200	37.20%	105.6	105.6				3.76%
5513	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区4变电站1变压器	500	18.24%	358.8	358.8				2.97%
5514	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	孝阳干90(一站式)	200	2.40%	0	0				45.70%
5515	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线双丁线096	50	115.60%	0	0	2022年12月			6.57%
5516	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	毓秀依山郡小区1号变压器	630	32.70%	361	361				-1.40%
5517	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	望花4箱变2变压器	630	37.14%	122.97	122.97				-2.56%
5518	和平	和平变	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都2变电站202配电变压器	500	25.92%	320.4	320.4				8.03%
5519	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西一支036	200	27.30%	0	0				6.70%
5520	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红四分支线003	200	34.88%	0	0				10.28%
5521	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期2变电站201间隔配电变压器	630	17.90%	0	0				55.11%
5522	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维4变电站202配电变压器	400	21.90%	0	0				38.54%
5523	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线小付家3支05	200	58.20%	63.6	63.6				85.42%
5524	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干222	100	108.60%	0	0	2024年6月			14.62%
5525	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线陈家下支17	200	19.50%	0	0				12.04%
5526	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象二、三期2变201间隔配电变压器	630	20.95%	435	435				59.95%
5527	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线43变台	400	51.60%	0	0				5.29%
5528	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	悠然雅居箱变202	630	16.19%	0	0				-2.15%
5529	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	鑫丰又一城4箱变202变压器	500	18.88%	173.2	173.2				3.74%
5530	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	城郊乡考核改造	400	20.55%	0	0				100.00%
5531	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分38左5右4+1左1	100	126.00%	0	0	2022年12月			2.04%
5532	法库	果子园	果子园变1411龙山线	佳帝华城1间隔变压器	630	27.68%	0	0				3.09%
5533	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期3局维箱变201间隔配电变压器	630	17.78%	0	0				7.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5534	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	大北城门1箱变1变压器	630	23.49%	0	0				100.00%
5535	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯甲线含屯干医学院分13柱上变压器	400	35.10%	0	0				32.07%
5536	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线南南分9柱上变压器	400	44.75%	0	0				18.01%
5537	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期4箱式变电站2配电变压器	500	32.80%	286	286				5.77%
5538	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园11主变	500	24.48%	327.6	327.6				-0.05%
5539	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹金科繁梦里一期3小区箱式变电站2配电变压器	630	12.70%	0	0				82.08%
5540	沈河	长青变	长青变466青阳线	东实2箱变2变压器	630	20.32%	439	439				5.53%
5541	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	东大智慧森邻1变电站202间隔	630	12.95%	485.4	485.4				-1.12%
5542	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	朱尔线恒运雅居4	630	33.65%	0	0				1.76%
5543	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭一组支10	200	42.90%	94.2	94.2				16.58%
5544	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A2变电站1变压器	630	20.57%	0	0				-3.48%
5545	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾8箱式变电站201间隔配电变压器	630	18.29%	0	0				5.77%
5546	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分88	250	18.08%	179.8	179.8				-56.51%
5547	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门1变电站2变压器	630	26.67%	0	0				-2.12%
5548	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和大三期1箱变201配电变压器	400	2.70%	349.2	349.2				100.00%
5549	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府2箱式变电站1配电变压器	800	49.50%	0	0				100.00%
5550	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线榆树堡二台支10	160	54.19%	57.3	57.3				11.53%
5551	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和干42新阳分7右1	200	15.60%	0	0				38.82%
5552	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区1变电站201	630	33.02%	0	0				5.67%
5553	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干英守分渔场支5变压器	50	19.20%	0	0				24.83%
5554	沈河	大东变	大东变074东青乙线	606所7箱变202配电变压器	630	21.59%	0	0				36.55%
5555	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期1箱式变电站2配电变压器	630	64.76%	0	0				-0.35%
5556	沈北	农高变	农柳线	岭海明珠3201配电变压器	630	12.06%	0	0				17.23%
5557	沈北	道义变	道义变15269丽景线	沈阳百益龙置业有限公司1变电站2变压器配电变压器	630	29.21%	0	0				3.71%
5558	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区6变电站2变压器	630	25.14%	0	0				1.37%
5559	和平	和平变	和平变160百年线	温州城31主变	630	10.67%	499.8	499.8				7.18%
5560	沈北	道义变	道义变15293开发二线	柳岸新居1201配电变压器	630	20.32%	0	0				5.62%
5561	于洪	光辉变	光南线	小微光辉果园东台	400	44.70%	181.2	181.2				23.90%
5562	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线古村支08	400	26.10%	255.6	255.6				7.70%
5563	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线红村几07	315	21.90%	214.5	214.5				8.83%
5564	于洪	化学变	化西甲线	小微化西甲3号	400	36.90%	0	0				100.00%
5565	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	中瑞府小区5变电站202配电变压器	630	8.25%	0	0				100.00%
5566	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区1配电站1公变	630	35.87%	341	341				0.88%
5567	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露4箱变201	250	32.40%	0	0				-3.23%
5568	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	金沙星城1.1期2变电站202间隔配电变压器	630	19.37%	0	0				14.81%
5569	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道4箱变2变压器	800	19.88%	561	561				-4.83%
5570	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线榆树堡分39	160	52.38%	60.2	60.2				6.99%
5571	康平	中心变	中心变2607纺纱线	东关线廉租房分支线1	315	49.21%	0	0				-0.42%
5572	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分24+1左1	200	72.90%	0	0				69.01%
5573	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加3箱变202	400	0.00%	0	0				0.00%
5574	铁西	劝工变	劝工变20040劝雾线	唐轩铂金大厦2箱变201间隔配电变压器	800	40.13%	173.2	173.2				6.74%
5575	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11右7之1	400	74.40%	0	0				100.00%
5576	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分44-2	100	3.00%	0	0				-63.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5577	法库	果子园	果蕴线	10kV果蕴线53(金沙河广场)	50	26.40%	0	0				20.54%
5578	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分18右5变台	200	27.30%	0	0				-20.35%
5579	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	辽宁昌元置业	250	14.88%	187.8	187.8				0.00%
5580	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	肇东于肇启分2	315	38.41%	6.93	6.93				12.47%
5581	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车西台分25+1左28变台	100	55.20%	34.8	34.8				-48.38%
5582	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥15箱变201配电变压器	630	26.98%	0	0				42.63%
5583	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期3小区箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
5584	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区15变电站2变压器	500	17.20%	0	0				-1.06%
5585	于洪	曹家变	曹滨线	曹家变668曹滨线余粮村1台区	80	22.69%	53.85	53.85				-18.77%
5586	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园7号变电站202	630	0.79%	0	0				100.00%
5587	大东	如意变	如意变80842如花甲线	中盛4变电站1站内变压器	500	73.20%	0	0				1.43%
5588	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	保工街1变电站201柜	200	71.00%	0	0				10.07%
5589	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后西北台(仅换变压器)改造	100	89.40%	0.6	0.6	2024年9月			100.00%
5590	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	半山麓小区5箱变2变压器	800	22.80%	0	0				96.11%
5591	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城8变电站2配电变压器	630	12.76%	0	0				3.21%
5592	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地2号变电站1变压器	630	25.14%	0	0				-0.26%
5593	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干30左1+1柱上变压器	160	17.50%	0	0				11.23%
5594	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线五五分24右支002	315	15.75%	0	0				7.77%
5595	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线熊家岗支03	100	64.50%	25.5	25.5				10.78%
5596	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	龙湖水千树二期1变电站202间隔配电变压器	630	20.63%	0	0				-4.24%
5597	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分7左3变台	200	30.60%	0	0				-7.01%
5598	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五里河家园自维201配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
5599	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区1变电站2变压器	800	18.38%	0	0				5.46%
5600	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线78右9变台	200	65.10%	49.8	49.8				21.60%
5601	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都二期箱变2变压器	315	51.43%	121.5	121.5				7.24%
5602	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分9+1	315	23.62%	0	0				8.90%
5603	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城D区变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
5604	新民	大柳变	大柳变31842于家线	长岗子线民主分29左3变台	200	31.20%	117.6	117.6				15.25%
5605	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区7箱式变电站1配电变压器	630	20.32%	0	0				25.12%
5606	沈北	清水变	清依线	清水变清依干102怪坡分13+2怪堡支1(一站式)	200	7.20%	0	0				25.89%
5607	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线60左11左2	200	9.00%	0	0				100.00%
5608	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线小黑2组照明	100	115.40%	0	0	2024年6月			-0.22%
5609	新民	侯家变	侯家变16780侯南线	侯南于侯村分26变压器	200	48.70%	0	0				19.29%
5610	和平	太原变	太原变058南七甲线	南桥泵站1变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
5611	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区11变电站1变压器	200	80.80%	0	0	2023年9月			1.34%
5612	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城6变电站1变压器	630	0.00%	214.77	214.77				0.00%
5613	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区三期1变电站2号配电变压器	500	79.80%	0	0				11.67%
5614	康平	中心变	中心变2609东关线	孙白二组新台支3	200	31.50%	117	117				65.53%
5615	和平	三好变	三好变170三学乙线	东大人才12变压器	250	31.60%	0	0				0.69%
5616	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾2变电站2变压器	500	22.08%	0	0				-0.23%
5617	皇姑	文北变	70462文信线	华润华府5箱式变电站1配电变压器	800	12.50%	0	0				100.00%
5618	大东	望花变	望花变70262合作乙线	青年教师公寓2变压器	630	39.37%	319	319				-2.93%
5619	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田1台分支线	100	16.50%	73.5	73.5				-619.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5620	浑南	下深变	下深变248新城线	金地锦城一期4变电站1变压器	800	37.50%	0	0				2.08%
5621	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专129小朱家分001	30	64.00%	0	0				9.59%
5622	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰5号变电站201间隔配电变压器	800	31.13%	0	0				27.26%
5623	和平	太原变	太原变046南五甲线	中达三百户变电站202配电变压器	630	26.67%	0	0				-12.50%
5624	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线十北分化肥库支11	50	66.80%	0	0				4.33%
5625	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	汇锦华府1号变电站201配电变压器	630	31.43%	0	0				1.88%
5626	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉马章分15	315	46.86%	0	0				5.45%
5627	东陵	祝家变	祝高线	祝高干环卫分5柱上变压器	200	5.25%	0	0				100.00%
5628	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干彭家窝堡分58变台	80	98.50%	0	0	2024年6月			12.87%
5629	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里1变202配电变压器配电变压器	630	17.46%	0	0				3.07%
5630	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线52	400	45.60%	0	0				-39.52%
5631	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干164变台	200	27.30%	125.4	125.4				-34.40%
5632	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	山林变550林西线文城分小古支14	200	40.40%	99.2	99.2				11.88%
5633	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳干政府分7	315	46.98%	135.5	135.5				4.32%
5634	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟5组照明	100	65.60%	24.4	24.4				8.66%
5635	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙后北台	100	91.20%	0	0	2023年2月			7.88%
5636	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分38左8	250	35.52%	0	0				2.10%
5637	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左9柱上变压器	315	11.43%	0	0				-3.16%
5638	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线40左3	250	25.60%	0	0				5.84%
5639	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	崇山变282审计线审计干2柱上变压器	400	54.90%	0	0				-14.21%
5640	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干95	315	76.83%	0	0				-13.78%
5641	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	新村干25右15	315	31.43%	31.18	31.18				5.54%
5642	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	大坝乙线李官干8右2变压器	200	1.20%	0	0				5.91%
5643	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线庭东干3右7变压器	200	14.00%	0	0				23.21%
5644	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线庭东干洞庭支1变压器	200	3.60%	0	0				-151.95%
5645	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	图强干四营分14	400	53.75%	0	0				1.09%
5646	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10左3	315	66.98%	0	0				2.24%
5647	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分16柱上变压器	400	34.25%	0	0				-0.19%
5648	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	如沈乙线沈小联干四德分4	315	65.71%	76.5	76.5				-0.44%
5649	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分8右3变压器	315	36.83%	0	0				-8.96%
5650	和平	展览变	展览变896展科乙线	计量分2	315	72.70%	0	0				9.55%
5651	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干15之2变压器	250	74.88%	0	0				-3.68%
5652	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	大洼分42	200	64.50%	0	0				29.28%
5653	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线66左6	315	46.35%	0	0				2.88%
5654	沈河	长青变	长青变476长木乙线	方南干30公变	400	37.20%	211.2	211.2				14.02%
5655	大东	小东变	小东变80156城北线	城北线城北干12左11	315	19.68%	0	0				4.19%
5656	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干13公变	400	75.25%	0	0				4.79%
5657	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干31之1柱上变压器	250	13.76%	0	0				0.34%
5658	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干35右6之1	315	14.92%	0	0				2.69%
5659	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线大坝分3左1	315	29.21%	0	0				-6.26%
5660	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线黑岗分13左19	200	24.90%	0	0				6.66%
5661	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干22+2公变	315	80.38%	0	0	2024年6月			11.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5662	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干233右7左1变台	50	87.00%	1.5	1.5	2022年12月			4.40%
5663	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干50加1	315	4.44%	269.5	269.5				47.81%
5664	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐十干42右11B柱上变压器	315	15.87%	0	0				-0.99%
5665	大东	小东变	小东变170小毛线	安居甲线毛光干小毛甲6八家子分6右2左2	315	11.75%	246.5	246.5				-57.95%
5666	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	昆农乙线张工干51变压器	315	67.62%	70.5	70.5				-1.47%
5667	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支9左3变压器	315	23.81%	0	0				16.30%
5668	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左6变压器	315	41.59%	0	0				4.53%
5669	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分9右1柱上变压器	250	45.44%	111.4	111.4				5.83%
5670	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干20柱上变压器	315	68.57%	0	0				23.79%
5671	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干41柱上变压器	315	13.97%	0	0				1.38%
5672	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分11	200	34.80%	0	0				18.12%
5673	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干51之3左1	250	65.60%	0	0				13.06%
5674	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分22柱上变压器	315	26.92%	0	0				-15.25%
5675	大东	如意变	如意变854如沈甲线	如沈甲线沈小联干邮电分1	315	39.84%	158	158				-10.19%
5676	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海公寓箱变1号变	800	54.30%	0	0				-0.53%
5677	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	朝一中2箱变	630	14.92%	0	0				9.31%
5678	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	太平庄2箱变1号变	630	48.00%	0	0				6.65%
5679	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山三期3箱变1号变	500	28.80%	0	0				7.99%
5680	和平	方型变	方型变452中兴乙线	东电振兴2变电站2号高压柜主变	630	18.73%	449	449				-2.18%
5681	和平	方型变	方型变452中兴乙线	长兴家园变电站3号高压柜2主变	630	25.14%	408.6	408.6				2.00%
5682	和平	方型变	方型变438方文乙线	中润科技城1主变	800	18.75%	200	200				5.97%
5683	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	天缘逸居小区1变电站202	630	19.37%	0	0				-0.76%
5684	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	黎明水晶园变电站201	630	28.25%	0	0				-2.19%
5685	沈河	长青变	长青变476长木乙线	万科1期1箱变2变压器	500	18.80%	356	356				-2.88%
5686	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园6箱变2变压器	630	19.43%	0	0				-4.36%
5687	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲2配电箱变2号变	630	0.00%	567	567				0.00%
5688	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城2箱变1变压器	630	13.97%	479	479				-4.06%
5689	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园4箱变2变压器	630	15.87%	0	0				-0.54%
5690	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都3箱变2号变	630	19.05%	0	0				2.35%
5691	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东1箱变1站内变压器	630	40.38%	312.6	312.6				2.87%
5692	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	书记处变电站一次变压器柜主变	315	12.95%	0	0				1.25%
5693	和平	方型变	方型变456文化乙线	主变金科名苑	1600	32.81%	915	915				4.69%
5694	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北2变电站3号高压柜2主变	400	36.60%	0	0				5.89%
5695	沈河	展览变	展览变844展文甲线	青年3箱变1变压器	200	10.80%	0	0				-0.83%
5696	铁西	劝工变	劝工变20072千缘线	千缘新财富大厦2土建变202	500	64.00%	130	130				46.53%
5697	和平	展览变	展览变846二经甲线	馨静园变电站一次2变压器柜2主变	500	13.60%	382	382				9.76%
5698	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区2变电站1变压器	630	26.67%	0	0				-0.84%
5699	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区5变电站2变压器	400	23.00%	0	0				-1.55%
5700	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	世纪明珠2变电站201	630	31.75%	0	0				0.27%
5701	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	喜盈居小区变电站1变压器	500	16.80%	0	0				3.27%
5702	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富丽园小区变电站202柜	630	50.16%	0	0				1.06%
5703	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大五区1变电站201柜	630	72.06%	113	113				-2.56%
5704	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大一区2变电站201柜	630	71.43%	117	117				6.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5705	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	晋斯佳苑3变电站201	630	18.10%	453	453				-0.59%
5706	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区6变电站201柜	315	0.00%	0	0				0.00%
5707	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠西变电站2变压器	630	54.60%	0	0				2.90%
5708	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑2箱变1	630	14.29%	0	0				-5.67%
5709	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	绿园雅舍箱变1	500	0.00%	0	0				0.00%
5710	和平	太原变	太原变056南七乙线	电业红星变电站2号高压柜1号主变	500	27.60%	0	0				3.50%
5711	和平	和平变	和平变148和铁甲线	枫景名城52主变	630	26.29%	401.4	401.4				7.96%
5712	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二3箱变2号变	630	17.78%	0	0				-0.95%
5713	和平	和平变	和平变166同南甲线	新华园变电站2号高压柜1主变	400	45.50%	178	178				-3.02%
5714	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘1箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
5715	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	富民变电站1变压器	630	132.38%	0	0	2022年12月			1.68%
5716	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠2箱变1变压器	315	38.10%	0	0				1.17%
5717	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际3号变电站1号变压器	630	24.29%	0	0				7.10%
5718	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	塞斯小区1变电站201	630	36.83%	335	335				-5.16%
5719	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区1变电站201	500	50.88%	195.6	195.6				1.46%
5720	铁西	历工变	历工变10444历动乙线	荣成花园2变电站202变压器	630	21.90%	429	429				1.41%
5721	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙3期2箱变2变	630	18.41%	0	0				-2.98%
5722	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	广昌路箱变1变压器	630	23.49%	0	0				-1.22%
5723	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭3箱变1变压器	400	28.80%	244.8	244.8				4.12%
5724	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	2主变绣水花园	630	0.00%	0	0				0.00%
5725	大东	小东变	小东变80146机场线	东河金都小区箱变1变压器	500	17.60%	0	0				-5.23%
5726	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑6箱变1	500	20.48%	0	0				1.54%
5727	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑6箱变2	500	35.52%	0	0				-3.19%
5728	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	嘉富小区8变电站201	500	18.40%	358	358				14.20%
5729	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	兴工街8变电站201	630	33.49%	0	0				7.91%
5730	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺九路小区变电站201柜	500	36.80%	266	266				4.90%
5731	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城6号变电站1变压器	800	51.60%	0	0				3.85%
5732	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区6号变电站1变压器	630	14.29%	0	0				0.46%
5733	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区19变电站201柜	630	26.35%	0	0				5.68%
5734	铁西	历工变	历工变10456黎明线	阳光A版小区变电站201柜	500	24.80%	0	0				-1.40%
5735	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱2期1箱变2变压器	500	38.40%	0	0				4.62%
5736	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱沙轮箱变2变压器	400	39.90%	0	0				1.91%
5737	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	老干部小区箱变1号变	500	0.00%	0	0				0.00%
5738	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	南里2小区变电站1变压器	630	73.02%	0	0				0.25%
5739	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居二期2变电站201	500	19.60%	0	0				-1.24%
5740	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	金山小区3号变电站1号变压器	400	55.60%	0	0				0.32%
5741	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城4变电站2变压器	630	22.86%	423	423				6.17%
5742	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	爱丽精舍箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
5743	皇姑	长江变	25460长亚乙线	黄山教师2箱变1号变	500	8.64%	0	0				-2.98%
5744	和平	太原变	太原变046南五甲线	围子里201配电变压器	630	13.02%	0	0				-17.41%
5745	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家4箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
5746	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区3变电站202	400	55.00%	0	0				-2.75%
5747	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城四期2变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5748	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城四期3变电站202间隔配电变压器	400	34.13%	0	0				1.58%
5749	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	集美万象1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	14.10%	0	0				44.64%
5750	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	纸行2箱变1变压器	630	17.78%	0	0				14.56%
5751	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	顺鑫家园小区变电站202	630	15.24%	0	0				-3.80%
5752	大东	如意变	如意变856如沈乙线	警官之家1箱变1变压器	630	14.60%	475	475				3.04%
5753	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期2箱式变电站1配电变压器	500	47.68%	0	0				8.25%
5754	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑3变电站1变压器	630	12.38%	0	0				29.68%
5755	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期2箱式变电站2配电变压器	630	68.89%	0	0				58.57%
5756	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲2小区变电站1变压器	500	26.40%	0	0				0.51%
5757	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城四期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
5758	浑南	安顺变	安顺变172安运线	龙湖云峰原著1号变电站202间隔配电变压器	800	40.20%	0	0				88.73%
5759	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑4箱式变电站1配电变压器	630	24.44%	0	0				40.99%
5760	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城4号变电站1变压器	630	21.59%	0	0				4.04%
5761	和平	南湖变	南湖变440三好乙线	奥美体育201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				-135.23%
5762	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线65左1变台	200	39.00%	0	0				23.33%
5763	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干鲫鱼泡分24变台	200	130.50%	0	0	2024年12月			12.27%
5764	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	龙盛华庭变电站201间隔配电变压器	400	15.60%	0	0				81.82%
5765	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代4号变电站201间隔配电变压器	800	28.00%	0	0				1.90%
5766	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	南李官小区变电站2变压器	630	24.44%	0	0				67.17%
5767	于洪	平罗变	平辛线	秋家村2台	160	69.00%	0	0				-1.21%
5768	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓2202间隔配电变压器	630	6.10%	0	0				0.77%
5769	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝2箱变1变压器	630	33.33%	0	0				3.46%
5770	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼1箱变2变压器	630	49.21%	257	257				8.15%
5771	康平	四家子	四家子变1207四长线	六一队支12柱上变压器	200	32.00%	116	116				30.49%
5772	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩4号变电站202间隔配电变压器	800	61.50%	0	0				3.45%
5773	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	航辽变083双山线三家村北台照明	400	21.10%	275.6	275.6				16.39%
5774	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊6号变电站2变压器	630	33.90%	0	0				0.92%
5775	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京干90左3变台	200	6.90%	0	0				0.07%
5776	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严大棚几06	100	25.20%	0	0				2.05%
5777	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村三组	200	69.80%	0	0				17.98%
5778	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分加工厂支8	200	14.40%	0	0				0.00%
5779	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔一区箱变(单)	630	26.03%	403	403				-0.03%
5780	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂小区2配电室202间隔配电变压器	630	18.73%	449	449				65.45%
5781	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区3变电站202	800	43.20%	374.4	374.4				-0.09%
5782	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十五号(微)	400	30.30%	238.8	238.8				97.97%
5783	大东	如意变	如意变80866如信线	铁路小区箱变(单)	315	21.27%	0	0				6.27%
5784	法库	包家屯	包家线	10kV包家线百南台几线2	100	66.45%	0	0				3.46%
5785	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分1+2(变电所北台)	100	43.95%	0	0				6.79%
5786	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园五期3箱变202配电变压器	630	45.40%	0	0				39.54%
5787	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干电业分22右分09(火牛台区)柱上变压器	100	61.20%	0	0				9.11%
5788	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村三七队台	100	79.80%	10.2	10.2				1.50%
5789	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院8变电站1变压器	630	21.33%	318.69	318.69				4.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5790	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐5小区箱变202变压器	630	26.67%	399	399				-5.75%
5791	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小巫拉北台	160	65.63%	39	39				7.01%
5792	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线魏家分28	100	67.20%	22.8	22.8				13.98%
5793	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城1变电站2变压器	630	17.46%	0	0				0.40%
5794	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户区2箱变201配电变压器	630	17.78%	455	455				51.19%
5795	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户区1箱变202配电变压器	630	10.79%	499	499				25.13%
5796	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院2变电站2变压器	630	21.27%	0	0				20.85%
5797	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙5小区变电站1变压器	630	28.89%	0	0				-1.45%
5798	浑南	白塔变	白塔变972白成乙线	伯爵世家2号变电站2号变压器	630	30.79%	0	0				11.16%
5799	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分106右16左7变台	200	12.40%	155.2	155.2				-1.87%
5800	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干111右2变台	200	25.70%	128.6	128.6				6.15%
5801	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干247左1变台	200	58.65%	62.7	62.7				7.21%
5802	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城三期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
5803	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分16左4左1柱上变压器	400	79.50%	0	0				0.00%
5804	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	八家子支7右4左4	315	7.62%	0	0				53.88%
5805	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线大来虎分25左5	200	63.90%	0	0				-14.68%
5806	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线1变电站1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
5807	和平	市府变	市府变554东森线	东森2变电站1主变	630	8.76%	0	0				7.74%
5808	于洪	光辉变	光北线	小微东老边东北台	400	43.80%	184.8	184.8				68.35%
5809	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园1箱变配电变压器1公变	500	22.00%	340	340				-3.63%
5810	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城7号变电站2号变压器	630	13.97%	479	479				6.71%
5811	于洪	得胜变	得胜线95476	中央湖畔2站房2变压器	630	21.84%	429.4	429.4				0.26%
5812	苏家屯	前显变	前显变254前金线	锦麟誉1号变电站201间隔(前金线)配电变压器	630	13.65%	0	0				0.00%
5813	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区1变电站1变压器	800	28.50%	492	492				10.74%
5814	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区4变电站2变压器	630	16.38%	0	0				-1.55%
5815	和平	广州变	广州变476广府乙线	广府乙线北八干5	400	35.50%	218	218				1.65%
5816	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线太三水分支线005	50	61.20%	0	0				-37.03%
5817	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区1变电站1变压器	630	24.63%	0	0				24.15%
5818	苏家屯	下深变	理想线	百合湾2号变电站1变压器	630	40.38%	0	0				-1.61%
5819	于洪	东民变	东范线	小微东范干46左8	400	33.00%	0	0				100.00%
5820	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	十间房六组台	200	24.90%	0	0				16.16%
5821	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线姜家一组照明	50	27.60%	31.2	31.2				9.56%
5822	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干201变台	200	24.30%	131.4	131.4				0.24%
5823	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期3变电站1变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-2.99%
5824	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分25右2	160	80.94%	14.5	14.5	2023年4月			-2.85%
5825	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲府第33配电变压器302	630	45.08%	0	0				3.47%
5826	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城小区22配电变压器	630	29.52%	0	0				8.06%
5827	法库	双台子	双台子变045双四线	后满洲屯5队台	200	28.70%	122.6	122.6				12.07%
5828	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳雷明房地产开发有限公司1变电站1变压器配电变压器	630	26.03%	0	0				100.00%
5829	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强32号	500	25.60%	0	0				9.77%
5830	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲	融顺小区2号变电站1变压器配电变压器	630	25.71%	0	0				-2.35%
5831	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑5变电站2变压器	630	15.62%	0	0				23.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5832	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区4变电站1变压器	315	32.00%	0	0				-1.78%
5833	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	五金机电城主变	630	12.70%	487	487				-3.45%
5834	东陵	上佰变	汪家甲线	沈阳奉华实业公司箱变201配电变压器	630	51.81%	0	0				4.57%
5835	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务-沈阳市沈北新区永顺机械铸造厂	200	3.00%	0	0				59.18%
5836	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	福城阁柱上变压器	315	25.71%	0	0				37.01%
5837	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园二期小区1变电站1变压器	800	36.60%	427.2	427.2				23.63%
5838	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园1变压器	630	35.87%	0	0				6.46%
5839	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安台区	400	24.30%	262.8	262.8				52.31%
5840	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线蛤蟆山分支18	200	29.40%	121.2	121.2				2.62%
5841	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线水利住宅	200	28.40%	123.2	123.2				4.35%
5842	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆4箱变1变压器	630	34.60%	0	0				0.92%
5843	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	如意茗苑变电站2站内变压器	630	17.90%	0	0				0.57%
5844	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东线09广美1变电站2变压器	500	26.24%	318.8	318.8				2.86%
5845	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景7站房2变压器	630	20.57%	0	0				2.26%
5846	沈河	鹏源变	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座2变电站1变压器	630	21.27%	0	0				-6.91%
5847	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	隆迪分3柱上变压器	100	28.00%	0	0				27.22%
5848	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线马莲支037	80	76.50%	10.8	10.8				6.30%
5849	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大苇沟台分支09	100	70.50%	0	0				9.43%
5850	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支罗家西大棚支10	50	30.40%	0	0				-41.64%
5851	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区4箱变1变压器	800	22.20%	542.4	542.4				70.08%
5852	东陵	汪家变	汪沈乙线	汪沈乙线兴安农分鑫连支2柱上变压器	400	1.60%	353.6	353.6				26.97%
5853	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)4箱式变电站1号变压器	630	29.33%	0	0				6.25%
5854	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期4箱式变电站2配电变压器	400	46.20%	0	0				2.69%
5855	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	赵家村台新台	100	39.30%	50.7	50.7				6.01%
5856	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	融城时代1号变电站2号变压器	400	42.90%	0	0				-14.36%
5857	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分24左4变台	400	30.30%	0	0				100.00%
5858	和平	和平变	和平变166同南甲线	同南甲线44左3自维用户变压器	630	0.00%	308.3	308.3				-35.30%
5859	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前刘水田支02	30	22.00%	0	0				-2.09%
5860	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期21主变	315	53.33%	0	0				7.47%
5861	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立大田支05	30	0.00%	0	0				0.00%
5862	沈北	大志变	大志变70564志西线	LS-朱尔村大棚	100	32.00%	0	0				3.95%
5863	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融小区1号变电站1号变压器	400	15.50%	0	0				-38.30%
5864	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房四组照明	100	58.20%	31.8	31.8				5.99%
5865	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	万富小区箱式变电站1配电变压器	400	35.25%	0	0				-2.15%
5866	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙.72右1箱式变电站1号配电变压器	400	32.50%	0	0				-2.27%
5867	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区10变电站1变压器	630	26.03%	0	0				3.41%
5868	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线037	30	116.00%	0	0	2022年12月			5.36%
5869	于洪	光辉变	光水线	小微永光村台	200	40.50%	99	99				80.79%
5870	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干39	160	66.56%	0	0				19.63%
5871	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线悟兵村1台区	200	112.20%	0	0	2021年12月			8.38%
5872	皇姑	方溪变	方溪变25368启力线	五彩阳光城一期二组团1箱式变电站1配电变压器	800	15.38%	0	0				-16.23%
5873	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗堡分96变台	100	7.50%	0	0				-2.45%
5874	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪干14左10之1柱上变压器	100	41.40%	0	0				42.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5875	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润翡翠城三期2箱式变电站2配电变压器	400	21.90%	0	0				46.06%
5876	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	保利大都会2箱式变电站1配电变压器	630	29.52%	0	0				2.89%
5877	于洪	得胜变	得工线95446	得胜变846得工线翟家新楼管委会	160	71.63%	29.4	29.4				0.79%
5878	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲二期1变电站1变压器配电变压器	630	30.95%	0	0				0.81%
5879	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小房申分34	100	126.00%	0	0	2022年12月			16.74%
5880	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线97右10右7变台	400	25.20%	0	0				99.78%
5881	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期1箱变2变压器	800	50.63%	315	315				6.66%
5882	浑南	营盘	营盘变046营北线	钻石山广场2号变电站1号变压器	400	49.20%	0	0				10.64%
5883	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分87左7	200	88.80%	2.4	2.4	2023年9月			6.30%
5884	大东	望花变	望花变70256望北乙线	世博家园2箱变1变压器	630	14.86%	0	0				86.07%
5885	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	德工小区箱变2变压器	500	6.80%	0	0				-4.86%
5886	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线146右1变台	200	13.50%	0	0				-123.98%
5887	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	苏官干小苏分19	200	25.80%	0	0				6.51%
5888	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区11箱变1变压器	630	16.38%	0	0				11.94%
5889	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干烟台分48右11左11	100	0.00%	90	90				-69.95%
5890	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	环保家园31变压器	630	38.86%	0	0				-0.09%
5891	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	YHG_沈阳天阔新城房地产开发有限公司202配电变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-3.23%
5892	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	碧桂园太阳城东区2变201配电变压器	800	35.40%	0	0				42.94%
5893	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区5变电站2变压器	630	17.46%	0	0				-2.70%
5894	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城14号变电站1号变压器	630	11.43%	0	0				3.78%
5895	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线东大林东台	80	67.25%	18.2	18.2				-0.33%
5896	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线北二路考核	160	41.81%	0	0				-1.01%
5897	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城3号变电站201配电变压器	630	13.71%	0	0				-1.66%
5898	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村1变电站2变压器	630	21.90%	0	0				8.30%
5899	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆3变电站1变压器	630	26.67%	0	0				0.72%
5900	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城13变电站变压器	630	17.90%	0	0				1.79%
5901	东陵	中马变	满堂线	汇置山湖3箱变2变压器	630	6.35%	0	0				100.00%
5902	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区1变电站1配电变压器	800	45.38%	357	357				9.96%
5903	铁西	历工变	历工变10482历达线	景星干49	315	10.16%	0	0				-2.63%
5904	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区3变电站1变压器	500	23.20%	0	0				1.67%
5905	东陵	中马变	世贸线	世贸棋盘山四期2变电站2变压器	630	12.95%	485.4	485.4				52.77%
5906	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	泡沿分36+1右7	200	12.90%	154.2	154.2				25.66%
5907	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润二期(二)局维变201配电变压器	800	57.60%	0	0				38.94%
5908	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线赵家西台	50	143.60%	0	0	2022年12月			8.22%
5909	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线金汇分10	400	55.80%	136.8	136.8				71.70%
5910	苏家屯	山庄变	山庄变5048松鼎线	山庄变022山大线沈双分46	80	55.50%	0	0				21.06%
5911	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子北支14	200	64.80%	0	0				22.21%
5912	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线133变台	100	78.60%	11.4	11.4				-2.86%
5913	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和新城大二期1箱变201间隔配电变压器	630	16.76%	461.4	461.4				23.88%
5914	皇姑	长江变	468长黄乙线	北美家园8变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
5915	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	鼎兴北苑小区AB地块变电站201间隔配电变压器	630	20.19%	439.8	439.8				0.67%
5916	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	湖光景致202	630	18.03%	453.4	453.4				0.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5917	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期2箱式变电站1配电变压器	800	51.00%	0	0				38.69%
5918	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	南塔5变电站2变压器	500	53.44%	0	0				0.28%
5919	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场三期变电站2变压器	630	0.00%	0	0				-160.22%
5920	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线大莫村台分支线007	200	76.25%	27.5	27.5				3.49%
5921	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多4号变电站1号变压器	630	17.14%	0	0				5.67%
5922	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下3变电站2变	800	71.63%	0	0				7.23%
5923	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府3变电站2变压器	500	18.40%	358	358				-7.95%
5924	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线105变台	400	25.50%	258	258				13.06%
5925	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线97右3变台	100	80.70%	9.3	9.3	2023年2月			12.37%
5926	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家分28左3右4变台	400	18.30%	286.8	286.8				18.54%
5927	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚郡2.2期3小区变电站202配电变压器	800	10.80%	0	0				100.00%
5928	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城7号变电站201间隔配电变压器	400	27.20%	0	0				16.74%
5929	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊14号变电站1变压器	500	23.20%	0	0				0.85%
5930	于洪	曹家变	曹翟线	小于小区1站房1变压器	630	23.37%	0	0				2.39%
5931	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	新城支15+1左1	200	9.30%	0	0				65.00%
5932	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线25右9变台	400	17.10%	0	0				15.05%
5933	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分21左支33变压器	100	29.40%	60.6	60.6				8.59%
5934	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干12变压器	400	56.00%	136	136				23.78%
5935	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区14变电站1变压器	630	18.73%	449	449				2.17%
5936	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区8变电站1变压器	500	22.40%	0	0				4.23%
5937	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	肇兴佳苑小区2变电站2变压器	400	20.00%	31.18	31.18				0.89%
5938	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干133左T2柱上断路器--一站式	80	32.25%	46.2	46.2				37.04%
5939	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产新建住宅12	315	25.90%	201.9	201.9				-2.32%
5940	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线城南四五六	50	89.20%	0.4	0.4	2022年12月			3.36%
5941	浑南	白塔变	白塔变962东化线	翡翠四季2号变电站2号配电变压器	800	0.00%	0	0				-15437.29%
5942	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大三期小区1变电站1变压器	630	29.84%	0	0				-3.78%
5943	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥现代城四期2箱式变电站1配电变压器	630	19.37%	0	0				100.00%
5944	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	法哈甲线兴隆分黄岗支5右3变台	200	36.90%	106.2	106.2				100.00%
5945	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期2箱变2变压器	400	24.30%	0	0				-2.24%
5946	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分工屯支明德家庭农场几10	200	14.40%	151.2	151.2				62.88%
5947	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期2变电站202变压器	315	28.95%	192.3	192.3				5.85%
5948	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	益格清水湾二期小区1变电站2变压器	800	15.60%	595.2	595.2				97.43%
5949	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城35号变电站202配电变压器	630	50.48%	249	249				7.04%
5950	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线种子分公司分6	315	28.48%	122.97	122.97				1.11%
5951	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	沈军花园箱变1变压器	630	47.30%	0	0				15.31%
5952	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张油坊分支05	100	83.60%	0	0	2024年6月			13.06%
5953	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花干22右8+1	400	45.25%	179	179				100.00%
5954	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期6号箱式变电站1号变压器	630	24.13%	0	0				7.21%
5955	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	学府美的城2变电站1配电变压器	800	21.30%	0	0				100.00%
5956	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园2箱变202变压器	630	23.49%	0	0				32.14%
5957	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象一期3号变电站201间隔配电变压器	400	21.38%	0	0				5.06%
5958	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分26左1变台	100	85.20%	4.8	4.8	2022年12月			-12.30%
5959	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	省宅分11柱上变压器	315	40.63%	0	0				2.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5960	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园3变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
5961	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干57右6右7	200	55.80%	68.4	68.4				100.00%
5962	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-8母线配电变压器	630	15.75%	0	0				6.01%
5963	浑南	安顺变	安顺变184安智线	首创光和城四期2号配电室2号变压器	500	45.20%	0	0				8.50%
5964	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城A区变电站1变压器	630	33.97%	0	0				4.45%
5965	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期1号变电站1号配电变压器	630	44.76%	0	0				4.89%
5966	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+1左1	50	0.00%	0	0				0.00%
5967	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	朱尔变352朱尔线蒲河房地产(一期1箱2变)	500	26.24%	0	0				1.73%
5968	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	绣工住宅自维202间隔配电变压器	160	12.00%	124.8	124.8				5.84%
5969	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙	新安干法赖分161变台	200	44.40%	0	0				25.11%
5970	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨金山农机公变台	200	23.40%	133.2	133.2				0.00%
5971	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋线民族分7左3+1右5	400	38.80%	204.8	204.8				15.51%
5972	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	甘泉变电站1变压器	400	50.00%	160	160				5.29%
5973	东陵	世园变	世园变80572海洋线	惠山花园3.2期1局维箱变2段母线201间隔配电变压器	400	37.20%	211.2	211.2				23.48%
5974	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	大堡分19+1右1	200	10.50%	0	0				100.00%
5975	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九州御璟2号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	630	10.16%	0	0				100.00%
5976	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台线民电分36右9变台	100	55.60%	0	0				17.32%
5977	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	招商瑞园2变电站2配电变压器	630	3.49%	0	0				0.00%
5978	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居1号箱变202间隔配电变压器	800	33.00%	456	456				2.66%
5979	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城二期2变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
5980	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区7变电站1变压器	630	21.33%	0	0				-0.07%
5981	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期4号变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0				4.76%
5982	沈河	万柳变	万柳变240通天甲线	YHG_万青干6左1通天自维配电变压器	630	34.92%	0	0				-3.86%
5983	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区11变电站1变压器	400	41.60%	193.6	193.6				-0.76%
5984	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期2箱式变电站1配电变压器	800	39.00%	0	0				8.26%
5985	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村综合一台(微)	200	25.50%	0	0				7.16%
5986	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村综合一台(微)	200	34.95%	0	0				30.16%
5987	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	兴隆变542大民线大民线37变台	160	72.94%	27.3	27.3				-0.29%
5988	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村1台区	200	85.20%	9.6	9.6	2022年12月			3.78%
5989	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干长河分为刚支01	200	21.90%	136.2	136.2				4.06%
5990	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子于29左6变台	200	38.10%	103.8	103.8				7.55%
5991	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线陈台分陈台照明支9左9变台	200	83.10%	13.8	13.8	2024年6月			13.58%
5992	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线36左02	200	58.60%	62.8	62.8				6.61%
5993	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠西分15	200	29.60%	0	0				1.60%
5994	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分25左4柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
5995	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线玉枫采摘园分1	200	5.10%	169.8	169.8				57.07%
5996	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线路北支欣琪养殖场几1	200	9.30%	161.4	161.4				28.08%
5997	沈河	南湖变	南湖变450雨坛甲线	春田变电站1变压器	630	36.83%	335	335				4.25%
5998	和平	方型变	方型变442方青甲线	十二纬路202间隔配电变压器	315	104.76%	0	0	2023年7月			52.03%
5999	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城虹郡7箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
6000	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城虹郡8箱式变电站1配电变压器	500	75.20%	0	0				17.22%
6001	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线马家沟东台	315	28.19%	0	0				8.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6002	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福线家属楼分13左5变台	200	47.85%	84.3	84.3				4.64%
6003	新民	公主屯	公主屯变31146黄线	公主屯变166黄线黄线金窝堡分孙屯支101左8变台	160	69.75%	32.4	32.4				4.69%
6004	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村2机井	200	29.10%	0	0				1.00%
6005	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村7机井	50	53.20%	0	0				8.16%
6006	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪2号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0				4.43%
6007	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	爱丽家园4号变电站1号变压器	630	16.19%	0	0				3.73%
6008	皇姑	方溪变	方溪变25368启力线	五彩阳光城一期3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
6009	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线电力住宅楼	315	37.84%	164.3	164.3				-0.40%
6010	法库	宝山变	法镇二线	欧尚经典小区1箱变1配变间隔配电变压器	500	31.20%	294	294				4.88%
6011	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分50左2变压器	315	8.25%	257.5	257.5				26.65%
6012	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号2局维变电站201配电变压器	800	24.30%	0	0				61.99%
6013	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	泓源畜牧公变台	200	45.60%	0	0				0.00%
6014	辽中	六间房	六间房变1128化家线	老窝棚村2机井	100	36.00%	0	0				7.45%
6015	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村8机井	50	21.20%	34.4	34.4				31.52%
6016	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛干温牛分24变台	200	36.90%	106.2	106.2				10.81%
6017	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡17号小区变电站201配电变压器	500	22.80%	0	0				1.53%
6018	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村2机井	100	79.00%	0	0				26.73%
6019	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山9号变电站201间隔(前地线)配电变压器	800	18.60%	0	0				65.31%
6020	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山11号变电站201间隔(前金线)配电变压器	400	29.70%	0	0				76.91%
6021	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线新安堡分53变台	50	100.20%	0	0	2024年6月			-9.37%
6022	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分6左7变台	200	23.10%	0	0				3.88%
6023	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金1组照明	200	49.80%	80.4	80.4				24.45%
6024	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟1组照明	100	30.00%	60	60				-0.76%
6025	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨榆坨变020黄腊坨线七北南台照明	100	81.60%	8.4	8.4	2024年9月			5.16%
6026	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线财一管厂T03	315	43.43%	0	0				7.27%
6027	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹8号变电站202配电变压器	630	32.38%	0	0				4.61%
6028	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府七期小区2变电站2变压器	630	22.86%	0	0				27.69%
6029	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	兴隆变542大民线大民线大喇嘛分55左1变台	315	25.81%	202.2	202.2				3.83%
6030	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线29右5变台	100	55.50%	34.5	34.5				0.34%
6031	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线小羊二分9	400	18.60%	0	0				70.59%
6032	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	君海朗郡1号变电站201间隔配电变压器	630	58.73%	0	0				31.64%
6033	沈北	农高变	农高变70358农海线	一站式服务-沈阳美溢香新食品配料有限公司	200	1.20%	0	0				97.91%
6034	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰一期4号变电站1号配电变压器	630	20.63%	0	0				80.16%
6035	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯于231右3变台	400	21.45%	0	0				5.02%
6036	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	辽中镇住宅1变压器	630	107.43%	0	0	2022年12月			0.49%
6037	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区3变电站1变压器	500	22.00%	0	0				-2.33%
6038	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华诚2考核1变压器	630	31.43%	0	0				3.01%
6039	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘爱语城2变电站202	800	15.90%	0	0				67.41%
6040	苏家屯	夹河变	河湾线	龙湖唐宁8号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	63.38%	0	0				11.46%
6041	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	韵动领地2变电站201	800	22.13%	0	0				4.82%
6042	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干65右1左6	200	17.40%	145.2	145.2				-37.23%
6043	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分48右2右5左6	400	27.30%	250.8	250.8				10.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6044	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达于44右16	200	26.10%	127.8	127.8				5.63%
6045	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑4箱变1变压器	630	28.25%	0	0				2.63%
6046	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分122	400	25.00%	0	0				25.27%
6047	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合2变电站2变压器	630	35.43%	0	0				5.08%
6048	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光3箱式变电站配电变压器	630	20.19%	0	0				1.50%
6049	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	正洪小区变电站1变压器	630	52.19%	0	0				-1.24%
6050	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛线昂帮牛分21左6变台	400	47.60%	169.6	169.6				10.41%
6051	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村5号变电站201间隔配电变压器	630	56.83%	0	0				6.18%
6052	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分43右4右2	200	60.60%	0	0				11.97%
6053	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔于万泉分9左7右4左1公变	100	29.70%	0	0				5.99%
6054	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线007	200	42.30%	0	0				5.15%
6055	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期3箱变1变压器	800	29.40%	0	0				60.80%
6056	沈北	董楼子	望滨线	沈阳棋盘山开发区叶红正养殖场(一站式服务)	200	36.90%	106.2	106.2				62.88%
6057	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	鹏飞商业广场变电站201变压器	500	28.80%	306	306				-3.16%
6058	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚于57右3	200	33.90%	112.2	112.2				12.36%
6059	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期4号变电站1变压器	800	21.90%	0	0				32.81%
6060	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	美的瀚堂2箱式变电站1配电变压器	630	40.00%	0	0				100.00%
6061	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	建大高层(建大高层)土建变1变压器	800	66.30%	0	0				-1.77%
6062	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线针织厂分02	200	47.40%	0	0				-4.81%
6063	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线樊家支05	200	23.25%	0	0				5.57%
6064	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支7变压器	100	18.60%	71.4	71.4				-3.38%
6065	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	洞庭小区7变电站2变压器	400	19.50%	0	0				38.32%
6066	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景2变电站202	630	17.78%	455	455				-4.98%
6067	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合4变电站2变压器	630	64.76%	0	0				8.60%
6068	大东	望花变	望花变70270二台甲线	上园3箱变2变压器	630	59.05%	195	195				-10.85%
6069	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信于10右1柱上变压器	315	35.87%	0	0				0.57%
6070	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信于8柱上变压器	315	22.22%	0	0				9.64%
6071	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期1变电站2变压器	630	0.00%	318.69	318.69				0.00%
6072	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线燕电支线009	200	23.70%	0	0				291.41%
6073	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	蕙庭花园3箱式变电站2配电变压器	630	16.83%	218.46	218.46				-0.85%
6074	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维3变电站202配电变压器	800	22.20%	0	0				55.76%
6075	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维5变电站202配电变压器	630	24.76%	0	0				35.14%
6076	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线179右15变台	200	28.80%	0	0				24.80%
6077	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	牡丹园变电站1号变压器	630	27.14%	0	0				-1.62%
6078	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	圣丰御景湾2变电站2号变压器	630	8.25%	0	0				100.00%
6079	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	佳园新村变电站2号变压器	630	51.43%	243	243				51.17%
6080	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期2局维箱变201间隔配电变压器	800	27.00%	0	0				2.24%
6081	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线散宝分黄金支012	100	75.60%	14.4	14.4				8.33%
6082	苏家屯	桃仙变	桃仙变6276桃苏线	泰和府2号变电站201间隔(东官线)配电变压器	630	4.44%	0	0				100.00%
6083	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城4变电站2变压器	400	33.60%	0	0				18.11%
6084	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-沈阳市沈北新区雅杰餐厅	400	0.00%	0	0				0.00%
6085	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城2配电室202间隔配电变压器	630	44.95%	283.8	283.8				1.94%
6086	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村中街	80	63.00%	21.6	21.6				-4.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6087	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁西分33	200	67.50%	0	0				5.75%
6088	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家B2台区	400	24.00%	264	264				30.78%
6089	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	郑农乙D开闭站1变电站1变压器	400	25.75%	0	0				21.48%
6090	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分25左7箱式变电站1配电变压器	400	55.50%	0	0				49.05%
6091	沈河	长青变	长青变466青阳线	东实1箱变1变压器	630	22.22%	427	427				2.53%
6092	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北四台	315	22.86%	211.5	211.5				-9.18%
6093	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	四方台变095四方台线后边外新东台	315	97.52%	0	0	2022年12月			-4.55%
6094	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左15+1右1	200	20.40%	139.2	139.2				87.67%
6095	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里1箱变2变压器	800	20.70%	0	0				100.00%
6096	于洪	东民变	东红线	小微东红线3号	200	9.00%	0	0				40.32%
6097	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册2号变电站201间隔配电变压器	400	20.40%	278.4	278.4				58.41%
6098	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场3小区变电站201变压器	800	23.40%	0	0				14.86%
6099	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	文欣澜庭2变电站1变压器	500	14.80%	0	0				4.32%
6100	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	新六分13右6柱上变压器	400	7.50%	330	330				-4.81%
6101	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区一期1局维变电站201配电变压器	800	9.00%	0	0				0.00%
6102	新民	新民变	新民变30162营东线	恺帝城2变电站1变压器	500	26.00%	0	0				1.69%
6103	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	天津优节源新能源技术有限公司公变台	400	64.80%	100.8	100.8				100.00%
6104	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	上顶1组新1	400	0.00%	346.4	346.4				0.00%
6105	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯(四)4变电站202配电变压器	630	22.10%	0	0				3.87%
6106	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区6号变电站1号配电变压器	630	42.54%	0	0				3.08%
6107	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂	四方台变090纸板厂线农场北台	200	55.95%	68.1	68.1				2.97%
6108	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右26	200	92.40%	0	0	2023年9月			39.94%
6109	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分16右13	100	26.20%	0	0				9.17%
6110	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	禧悦风华1号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	86.00%	0	0	2023年9月			26.03%
6111	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区3局维变电站202配电变压器	630	34.29%	0	0				82.63%
6112	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	九路甲线新村于马壮分5右1	400	51.60%	0	0				9.65%
6113	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园4小区变电站2变压器	630	37.62%	0	0				1.74%
6114	康平	所口变	所口变76352所张线	小莫分114	200	37.60%	104.8	104.8				13.04%
6115	沈北	农高变	农柳线	岭海明珠5201配电变压器	630	13.02%	0	0				11.55%
6116	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	丁香湖路灯箱变(公变自维)201间隔配电变压器	100	7.20%	0	0				71.28%
6117	沈河	方家变	方家变666方南甲线	瑞丰家园2箱变1变压器	500	56.96%	165.2	165.2				32.76%
6118	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	天墅二期小区变电站2变压器	400	32.00%	0	0				1.88%
6119	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区4变电站1变压器	400	33.20%	227.2	227.2				1.87%
6120	于洪	光辉变	光南线	小微高台村西北台	400	48.60%	165.6	165.6				37.13%
6121	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内于99左9变台	400	15.80%	0	0				5.96%
6122	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线马家沟西台	315	21.33%	0	0				11.98%
6123	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠花园二期1局维变202配电变压器	630	41.14%	0	0				30.73%
6124	东陵	花山变	欧陆甲线	沈阳紫檀山二期1箱变201间隔配电变压器	630	17.02%	0	0				13.23%
6125	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城21号变电站201配电变压器	630	11.43%	495	495				-2.89%
6126	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	翡翠熙府2箱式变电站2配电变压器	630	8.57%	0	0				69.72%
6127	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域6箱变2变压器	500	28.40%	0	0				-2.34%
6128	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村内中台	200	35.70%	0	0				11.27%
6129	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑A区2箱变202间隔配电变压器	630	19.56%	0	0				2.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6130	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河干铸造分24能效柱上变压器	400	60.90%	0	0				100.00%
6131	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期3箱变1号变压器	630	27.30%	0	0				-0.42%
6132	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克2号变电站1变压器	630	31.24%	0	0				2.45%
6133	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	凯荣禧乐都3变电站201变压器	630	27.81%	391.8	391.8				5.51%
6134	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	观园小区1变电站2变压器	800	3.60%	691.2	691.2				0.00%
6135	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗南台(微)	400	21.00%	0	0				7.17%
6136	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	勇盛畜牧公变台	200	39.60%	0	0				0.00%
6137	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城1开闭站2箱变2变压器	630	33.78%	0	0				3.80%
6138	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干7左4左6	200	32.55%	0	0				91.57%
6139	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区4变电站1变压器	630	17.52%	0	0				0.57%
6140	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区8变电站2变压器	630	30.48%	0	0				0.07%
6141	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品3变电站2配电变压器	500	27.60%	0	0				2.54%
6142	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城一期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
6143	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城二期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
6144	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干于家分32+1右6	200	15.00%	150	150				10.63%
6145	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线82右5	200	22.50%	0	0				10.33%
6146	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期1箱式变电站1配电变压器	800	21.90%	0	0				86.77%
6147	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区2变电站2变压器	500	25.60%	322	322				3.72%
6148	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	另角泡东大棚(仅换变压器)改造	100	138.60%	0	0	2024年9月			100.00%
6149	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式一乐为农农机专业合作社	200	26.40%	127.2	127.2				7.59%
6150	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG 沈阳蒲河房地产开发有限公司5配电变压器	630	20.63%	0	0				6.05%
6151	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	沈阳宝瑞房地产开发有限公司1箱变1号配电变压器	630	31.43%	0	0				2.64%
6152	沈北	农高变	农丰线	沈阳泰盈棕榈园房地产开发有限公司3箱变201间隔配电变压器	630	22.22%	0	0				8.89%
6153	沈北	农高变	农丰线	沈阳永丰房屋开发有限公司二期1箱变201间隔配电变压器	630	9.52%	0	0				3.70%
6154	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	坤博园二期	630	25.71%	0	0				2.35%
6155	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	金地峯尚1箱变1变压器	800	26.10%	511.2	511.2				100.00%
6156	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	金汇温泉雅苑1变电站2变压器	630	12.38%	155.88	155.88				19.29%
6157	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居3号变电站2号变压器	630	27.81%	0	0				7.47%
6158	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线大棚地分3	200	31.20%	117.6	117.6				55.11%
6159	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城6变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-2.06%
6160	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期1变电站1变压器	630	17.52%	0	0				0.27%
6161	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城三期2号变电站202间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
6162	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲五期小区2变电站1变压器	800	114.00%	0	0	2024年12月			8.82%
6163	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区4变电站2变压器	800	17.00%	0	0				3.11%
6164	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福于英达分公家支32	315	25.40%	0	0				-145.45%
6165	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑2变电站2变压器	500	38.80%	0	0				14.93%
6166	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	南塔5变电站1变压器	630	41.90%	0	0				2.50%
6167	沈河	青年变	青年变350青大线	前春变电站1变压器	630	27.62%	0	0				1.53%
6168	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	YHG_万南干16左3城市印象201变压器	800	16.20%	0	0				-0.44%
6169	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	美的盛堂小区2变电站1变压器	630	53.33%	0	0				49.04%
6170	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线老村魏四家子	200	29.30%	0	0				-0.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6171	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦3箱变1变压器	630	14.10%	0	0				100.00%
6172	于洪	东民变	东前线	小微西和平村东台	400	60.90%	116.4	116.4				-5.16%
6173	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局5#2主变	630	12.06%	491	491				-2.86%
6174	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园2变电站2变压器	630	30.48%	375	375				18.90%
6175	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根二期2箱式变电站配电变压器	630	41.27%	0	0				0.66%
6176	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区1变电站2变压器	630	59.37%	193	193				0.47%
6177	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街5变电站配电变压器	400	27.90%	0	0				0.00%
6178	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线62+1左2变台	100	81.20%	8.8	8.8	2023年7月			9.66%
6179	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘二支15变台	100	12.40%	77.6	77.6				-57.53%
6180	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	吉祥分18+1左1	200	28.50%	123	123				43.40%
6181	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干77左2	200	87.30%	5.4	5.4	2024年6月			51.61%
6182	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈小联干钢管分6加1	400	29.70%	0	0				100.00%
6183	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	敖司牛变227卡力马线崔岗南台	50	75.60%	0	0				12.04%
6184	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线小于沟分12+1柱上变压器	200	5.70%	0	0				35.08%
6185	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线前漠分29+2左2	200	61.50%	0	0				0.00%
6186	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都12变电站202	630	35.56%	343	343				30.55%
6187	和平	方型变	方型变438方文乙线	近江西分6	315	67.94%	69.5	69.5				-6.53%
6188	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾4变电站2变压器	630	35.81%	341.4	341.4				0.92%
6189	东陵	花山变	欧陆甲线	方迪山庄2箱变2变压器	630	9.52%	0	0				-25.17%
6190	东陵	世园变	世高线	世博之春2箱变2变压器	630	25.71%	0	0				-0.57%
6191	东陵	水家变	水李线	古城子回迁楼箱变1变压器	630	27.81%	0	0				10.95%
6192	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛2箱式变电站202间隔配电变压器	630	48.89%	0	0				4.73%
6193	东陵	中马变	满堂线	唯美十方10箱变2变压器	630	9.84%	0	0				17.99%
6194	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分7+1	250	16.80%	183	183				1.86%
6195	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑2变电站2变压器	630	36.06%	282.78	282.78				-0.05%
6196	皇姑	长江变	468长黄乙线	北美家园6变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6197	浑南	于山变	于山变772于医乙线	华发新城厚和轩3号变电站2号配电变压器	630	25.71%	0	0				76.47%
6198	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区3变电站1变压器	630	19.43%	0	0				8.30%
6199	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分37+1右1柱上变压器	400	68.70%	85.2	85.2				3.59%
6200	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分柏七队北支2(柏七队北台)	315	15.62%	0	0				12.31%
6201	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵东变164陵西甲线军政分9变压器	315	27.62%	0	0				11.04%
6202	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左3左1变压器	315	14.29%	0	0				20.18%
6203	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分31右1变台	50	81.20%	0	0	2024年6月			99.72%
6204	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路干怡园分9右2	315	48.89%	0	0				14.58%
6205	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分57变压器	315	46.35%	137.5	137.5				-27.75%
6206	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支3变压器	315	107.43%	0	0	2022年12月			5.51%
6207	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干4	315	26.98%	0	0				-0.85%
6208	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分55左6变台	250	6.40%	209	209				-40.63%
6209	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分18柱上变压器	250	33.20%	0	0				4.77%
6210	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分3柱上变压器	400	63.00%	0	0				15.67%
6211	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干甘官分5变压器	315	12.38%	0	0				-22.06%
6212	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分东漠支13	100	3.60%	0	0				5.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6213	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干90	200	38.40%	103.2	103.2				-2.04%
6214	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	市内甲线29右3	315	36.83%	167.5	167.5				-20.92%
6215	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分10右2公变	315	67.94%	0	0				7.15%
6216	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	应四甲线北四干88变压器	250	54.72%	0	0				6.61%
6217	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左3左2变压器1	315	14.29%	0	0				-0.47%
6218	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线71右4	315	0.00%	0	0				0.00%
6219	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支9右1柱上变压器	315	36.19%	0	0				4.23%
6220	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分31变压器	315	68.32%	0	0				4.19%
6221	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干55公变	315	42.86%	0	0				4.33%
6222	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右7+1公变	400	60.00%	0	0				18.93%
6223	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干57右7+1公变	400	24.40%	0	0				-8.04%
6224	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干20左9右1+1公变	315	16.76%	230.7	230.7				-9.39%
6225	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	善东乙线大小联干永丰分7公变	315	37.14%	166.5	166.5				1.25%
6226	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	勾连变350前塔乙线液压分6柱上变压器	200	50.00%	0	0				77.20%
6227	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分9柱上变压器	315	20.00%	0	0				0.43%
6228	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5左10柱上变压器	315	38.41%	0	0				-0.58%
6229	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线67变台	315	63.49%	0	0				11.41%
6230	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分19左2柱上变压器	250	56.64%	0	0				-1.78%
6231	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分10+1	315	5.08%	267.5	267.5				-31.32%
6232	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干28+1公变	400	43.80%	0	0				-5.64%
6233	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线14左6	315	25.08%	0	0				1.60%
6234	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干11右6变压器	500	11.76%	0	0				2.68%
6235	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	东陵甲线东陵干7-1	315	47.94%	132.5	132.5				-3.34%
6236	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干55	315	44.13%	0	0				3.14%
6237	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左19左1柱上变压器	200	30.80%	0	0				0.74%
6238	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线8	315	36.19%	0	0				-9.00%
6239	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线23左5	315	42.22%	0	0				5.83%
6240	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干5右3	315	36.51%	168.5	168.5				-3.68%
6241	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干5右5	200	74.40%	31.2	31.2				-5.49%
6242	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	齐贤变478保南甲线保南甲1开闭站保南甲1开闭站203保工干保九分9	315	0.00%	283.5	283.5				-35.02%
6243	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左15柱上变压器	315	63.17%	0	0				6.15%
6244	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	国税分13柱上变压器	315	51.30%	121.9	121.9				-4.06%
6245	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线96右1右1	315	27.94%	0	0				1.31%
6246	皇姑	长江变	25462长怒甲线	长江变462长怒甲线陆运分8左1柱上变压器	315	13.65%	0	0				11.09%
6247	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左11之2柱上变压器	315	30.86%	0	0				-10.43%
6248	和平	广州变	广州变462广太甲线	北五甲线15	315	51.43%	121.5	121.5				-6.49%
6249	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	欧亚变266平罗乙线平罗干57柱上变压器	315	50.79%	0	0				11.11%
6250	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线和信分11右3柱上变压器	315	23.17%	210.5	210.5				-1.57%
6251	铁西	重工变	重工变10870城冶线	重工变460城冶线城水干14左5A	315	51.43%	121.5	121.5				28.63%
6252	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分11左3左2	200	36.00%	0	0				7.84%
6253	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分16左15柱上变压器	315	7.30%	0	0				-37.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6254	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分甲1开闭站202开关之2柱上变压器	400	114.00%	0	0	2024年6月			2.55%
6255	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科四2箱变1变	630	12.06%	0	0				-0.09%
6256	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	金桂园自维配电箱变1	400	34.00%	0	0				-0.88%
6257	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二2箱变1号变	630	17.46%	0	0				1.24%
6258	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	中乾小区2箱变2号变	800	8.70%	0	0				2.62%
6259	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝6箱变2号变	630	48.25%	263	263				2.46%
6260	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	大含屯1箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
6261	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园2箱变2号变	400	28.50%	0	0				0.36%
6262	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	地质宿舍箱变1号变	400	18.50%	0	0				0.26%
6263	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产2箱变1变压器	500	36.80%	0	0				0.10%
6264	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡2变电站1变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-0.57%
6265	和平	花园变	花园变56753花三甲线	万科紫金园11主变	500	22.00%	340	340				-2.68%
6266	和平	青年变	青年变362青好线	群芳22#主变	630	44.19%	210	210				25.92%
6267	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	圣康家园1箱式变电站1	630	23.81%	0	0				-2.22%
6268	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	川江1箱变1变压器	400	39.00%	0	0				11.07%
6269	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园5箱变1站内变压器	400	25.50%	0	0				-3.04%
6270	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明1箱变2配电变压器	630	71.11%	0	0				0.98%
6271	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	珠江箱变2	630	23.81%	0	0				-2.02%
6272	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫4小区变电站1变压器	500	8.64%	0	0				7.47%
6273	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	公安局小区变电站1变压器	315	28.89%	0	0				14.35%
6274	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	富工花园1202变压器	630	0.00%	31.18	31.18				28.99%
6275	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑5箱变2变压器	630	29.71%	379.8	379.8				-1.75%
6276	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙4箱变2变压器	630	25.71%	405	405				12.22%
6277	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	世纪明珠1变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
6278	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区7变电站1变压器	500	44.40%	228	228				1.62%
6279	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨园2变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6280	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居1变电站201	630	20.32%	439	439				0.27%
6281	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	华天新城2变电站201柜	630	24.44%	0	0				1.01%
6282	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	建业路小区变电站201柜	630	51.43%	0	0				100.00%
6283	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	齐贤八路2变电站201柜	630	31.24%	370.2	370.2				-24.45%
6284	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园3变电站201	400	66.00%	96	96				0.18%
6285	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	保利百合花园北园1变电站201	800	23.70%	530.4	530.4				3.63%
6286	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	助望小区1变电站201柜	630	34.54%	349.4	349.4				0.77%
6287	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	望花6变电站2站内变压器	500	41.92%	0	0				1.38%
6288	皇姑	长江变	25466长黄甲线	花好悦圆1箱变1号变	630	32.70%	0	0				6.01%
6289	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	通天1箱变1变压器	500	62.72%	0	0				2.58%
6290	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	401小区箱变1变压器	500	8.80%	406	406				-2.04%
6291	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际2号变电站2变压器	800	18.00%	0	0				0.39%
6292	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺3箱变2变压器	400	49.20%	163.2	163.2				4.15%
6293	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻6箱变2变压器	630	18.10%	453	453				-3.53%
6294	沈河	青年变	青年变348青特线	都市港湾1箱变1变压器	800	13.50%	0	0				-2.31%
6295	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	油漆小区1变电站201	800	0.00%	0	0				0.00%
6296	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天晨箱变2变压器	400	22.80%	268.8	268.8				1.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6297	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	部队箱变1变压器	630	11.11%	0	0				-2.28%
6298	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大北小区变电站2变压器	630	33.65%	0	0				1.20%
6299	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	可久2箱变2变	500	53.44%	0	0				-3.79%
6300	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	和光园箱变2变压器	500	53.76%	0	0				16.15%
6301	大东	小东变	小东变80156城北线	建新1箱变1变压器	630	24.44%	0	0				-7.24%
6302	大东	小东变	小东变80156城北线	珠林1变压器	400	48.80%	0	0				1.68%
6303	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳3#2#变压器	800	46.20%	0	0				0.05%
6304	皇姑	长江变	25466长黄甲线	陵西—1箱变2变压器	630	48.25%	0	0				-0.89%
6305	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期4箱变2变	630	15.56%	469	469				-3.31%
6306	皇姑	长江变	25466长黄甲线	凤凰小区箱变1	630	79.05%	0	0				0.22%
6307	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	蘭庭花园2箱变2	400	0.00%	0	0				0.00%
6308	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友4箱变2变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-3.52%
6309	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华府4箱变1变	630	12.95%	485.4	485.4				-0.88%
6310	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天4箱变1变压器	630	32.00%	0	0				5.58%
6311	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	兴工街15变电站201	250	52.80%	93	93				-3.74%
6312	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭3变电站201	500	39.36%	253.2	253.2				-3.76%
6313	沈河	青年变	青年变350青大线	五爱1期1箱变2变压器	630	30.98%	0	0				-11.95%
6314	沈河	万柳变	万柳变240通天甲线	通天3箱变1变压器	400	54.90%	0	0				3.66%
6315	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府1箱变2	630	29.21%	0	0				2.43%
6316	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠3箱变1变压器	630	12.57%	0	0				-0.02%
6317	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	宏伟1小区变电站202	630	20.00%	441	441				2.57%
6318	皇姑	长江变	468长黄乙线	加州东区1箱变2变压器	630	20.95%	0	0				-9.39%
6319	皇姑	长江变	468长黄乙线	加州西区1箱变2变压器	630	6.98%	0	0				-5.80%
6320	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	南里2小区变电站2变压器	630	99.37%	0	0	2024年6月			1.52%
6321	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城家园1变电站1变压器	630	25.40%	407	407				2.82%
6322	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑2变电站1变压器	500	20.00%	350	350				-1.17%
6323	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城2号变电站1变压器	630	15.71%	0	0				0.96%
6324	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期1箱变2变压器	400	62.50%	0	0				5.04%
6325	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	时代新居箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
6326	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	羊红2小区变电站1变压器	315	42.41%	149.9	149.9				-14.28%
6327	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区3变电站201柜	500	0.00%	450	450				0.00%
6328	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园2箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
6329	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城11号变电站1号变压器	500	28.32%	0	0				-3.18%
6330	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	宏发住宅变电站1变压器	800	11.70%	0	0				2.13%
6331	和平	市府变	市府变580北市甲线	红旗1主变	630	53.71%	0	0				1.13%
6332	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	欧亚变254小舍乙线小舍干18右6柱上变压器	315	64.13%	0	0				3.31%
6333	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支15+1左5	400	50.50%	158	158				100.00%
6334	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡亮化1台	200	26.40%	127.2	127.2				100.00%
6335	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东辽小区箱变2变压器	500	30.80%	0	0				-0.07%
6336	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村蘭园2号变电站202间隔配电变压器	630	55.87%	0	0				11.92%
6337	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村蘭园3号变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6338	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花分11右13	200	69.60%	0	0				5.32%
6339	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	恒润春天里2变电站1变压器	630	38.48%	324.6	324.6				7.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6340	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分26右1柱上变压器	315	112.38%	0	0	2022年12月			21.86%
6341	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线26右9	400	18.00%	0	0				-0.79%
6342	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	花园西1号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	61.27%	181	181				45.82%
6343	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	万科东第3箱变1变压器	800	21.60%	547.2	547.2				100.00%
6344	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期5变电站配电变压器	630	52.95%	0	0				4.03%
6345	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家窝堡分120变台	50	70.80%	0	0				3.24%
6346	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线三家子分104	200	24.60%	130.8	130.8				8.70%
6347	苏家屯	下深变	理想线	理想新城5号变电站2号变压器	630	37.08%	0	0				-0.75%
6348	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分15	400	50.10%	0	0				10.84%
6349	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯排水分011	100	26.70%	0	0				-19.22%
6350	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期2变电站变压器	630	40.63%	0	0				100.00%
6351	沈北	王驿变	城南线	城南线100	200	31.80%	0	0				5.70%
6352	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线邱家沟分03	200	32.30%	115.4	115.4				6.75%
6353	东陵	孤家子	营城子甲线	正大桃园1箱变1变压器	630	21.90%	0	0				5.40%
6354	东陵	营盘	营孤乙线	泰莱十六区1箱变2变压器	630	37.71%	0	0				1.61%
6355	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮食小区东01	200	58.20%	63.6	63.6				9.62%
6356	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线何屯分034	50	79.20%	5.4	5.4				10.17%
6357	沈河	万柳变	万柳变278万阳线	步阳国际1配电室2变压器	800	19.13%	0	0				5.11%
6358	于洪	化学变	化西甲线	四台子村2台	200	33.00%	0	0				0.67%
6359	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	沈阳利居房地产开发有限公司1201配电变压器	630	30.48%	0	0				7.14%
6360	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线满堂中心小学(医院X光)	200	54.00%	0	0				12.48%
6361	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线新立10分支07	50	66.00%	0	0				-1.53%
6362	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡西城秀墅2变电站1变压器	630	7.11%	522.2	522.2				-4.61%
6363	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利二期3变电站201配电变压器	800	33.38%	0	0				6.97%
6364	辽中	满都户	满都户变1011满西线	满都户变013满西线满西棚菜	50	54.00%	18	18				-2.68%
6365	大东	如意变	如意变80842如花甲线	中盛1变电站1变压器	500	31.04%	0	0				1.18%
6366	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境2期3号箱变1号变压器	800	28.13%	0	0				22.15%
6367	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线曹屯分8左9变台	315	14.60%	0	0				12.21%
6368	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分65左11+1左1	200	57.60%	0	0				5.81%
6369	于洪	高明变	高北线	弓匠社区3变电站5变压器	630	14.22%	477.4	477.4				1.43%
6370	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干240右2变台	80	81.00%	7.2	7.2	2022年12月			1.61%
6371	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期2箱变1变压器	400	22.50%	0	0				57.86%
6372	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑5号箱变2变压器配电变压器	800	30.00%	0	0				6.19%
6373	大东	小东变	小东变80162大华线	珠林2小区箱变201变压器	500	44.48%	0	0				-0.72%
6374	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	大众于15箱变1变压器	400	32.00%	232	232				6.25%
6375	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾石甲07	100	117.80%	0	0	2022年12月			8.99%
6376	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线颐和轩3	500	24.72%	0	0				2.32%
6377	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支006	30	48.67%	0	0				-2.07%
6378	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南甲线83左9右1	400	60.90%	0	0				62.11%
6379	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线大帮牛小区照明	400	58.25%	127	127				-8.47%
6380	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	坤湖二期2开1变201间隔配电变压器	630	20.95%	0	0				11.58%
6381	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下7变电站2变	800	0.00%	0	0				0.00%
6382	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	沈铁霁虹佳园1变电站202配电变压器	800	16.88%	173.2	173.2				3.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6383	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线二委照明	315	84.00%	18.9	18.9	2024年9月			20.98%
6384	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	碧桂园天汇1变电站1配电变压器	800	3.90%	0	0				0.00%
6385	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	金地朗悦2箱变1变压器	800	36.90%	424.8	424.8				75.59%
6386	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户区1箱变201配电变压器	630	12.70%	487	487				59.39%
6387	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53左11左1	400	5.70%	0	0				59.52%
6388	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城1变电站202	630	20.95%	0	0				67.53%
6389	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城4变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
6390	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居1号变电站202间隔配电变压器	630	15.87%	0	0				100.00%
6391	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙逸尊尚雅苑2箱变1变压器	630	20.57%	0	0				0.88%
6392	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园3变电站201变压器	400	35.20%	0	0				5.14%
6393	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城4号1变压器	500	20.00%	0	0				32.18%
6394	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分25左1左1之4柱上变压器	315	83.05%	0	0	2024年6月			100.00%
6395	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	万和阁变电站2变压器	630	22.86%	0	0				4.20%
6396	大东	小东变	小东变80154小西线	小西线城北干21	400	45.60%	0	0				12.09%
6397	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎联干31	630	7.78%	0	0				-38.54%
6398	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	圣济经典箱变2变压器	500	34.08%	0	0				-0.48%
6399	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线梁烧锅分47右11变台	200	8.30%	0	0				-29.19%
6400	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	沈汽1箱变1变压器	630	18.67%	0	0				0.15%
6401	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线龙家支76	315	61.33%	0	0				4.20%
6402	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园小区2变电站1变压器	800	63.38%	213	213				4.87%
6403	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区2变电站1变压器	800	37.88%	417	417				18.01%
6404	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语花园六期二组团1箱变1号配电变压器	500	24.64%	326.8	326.8				1.94%
6405	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干张良分26左12	100	19.20%	70.8	70.8				8.22%
6406	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区2变电站2变压器	400	35.10%	219.6	219.6				7.52%
6407	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	田园牧歌2号变电站201间隔配电变压器	800	30.00%	0	0				4.92%
6408	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	有色9号变电站201配电变压器	400	132.75%	0	0	2022年12月			0.14%
6409	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区3变电站1变压器	500	20.40%	0	0				-1.07%
6410	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云1号变电站201间隔(官塔乙线)配电变压器	630	28.25%	0	0				97.62%
6411	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线李南分10	200	53.50%	73	73				11.55%
6412	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑1变电站1变压器	500	31.20%	0	0				-0.82%
6413	沈北	天乾变	天金线	融创中央学府3局维变电站202配电变压器	400	34.80%	0	0				51.10%
6414	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家三组东	50	104.40%	0	0	2024年12月			8.15%
6415	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城7变电站202间隔配电变压器	630	25.14%	0	0				-0.38%
6416	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分北岗支于屯支22右1变台	50	69.00%	10.5	10.5				6.89%
6417	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	步阳江南壹号-1期2变电站202配电变压器	630	42.22%	0	0				4.80%
6418	法库	包家屯	包家线	10kV包家线喇嘛沟分04	100	82.80%	0	0	2023年1月			6.37%
6419	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线17右2左8变台	200	26.70%	0	0				97.77%
6420	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑1箱变1变压器	500	26.88%	315.6	315.6				2.08%
6421	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区2变电站2变压器	500	21.60%	0	0				-1.32%
6422	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期4号变电站2号变压器	630	33.97%	353	353				6.04%
6423	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区5变电站1变压器	800	31.13%	0	0				2.14%
6424	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线孤村支09	200	77.10%	25.8	25.8				15.12%
6425	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城三期1变电站1变压器	500	18.00%	0	0				-1.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6426	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	秋实园二期2变电站1变压器	400	31.50%	0	0				-0.05%
6427	沈北	大志变	大志变70564志西线	YHG_朱尔村工业配电变压器	100	77.40%	0	0				-29.55%
6428	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	鸿凯花园2变电站2变压器	315	56.19%	0	0				3.54%
6429	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	鲁班尚品2变电站201配电变压器	630	24.44%	0	0				3.14%
6430	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	老虎干88左4变台	200	19.35%	141.3	141.3				4.37%
6431	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区1变电站2变压器	400	28.00%	0	0				-0.28%
6432	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	老虎线欢洞分62变台	200	38.70%	102.6	102.6				10.03%
6433	大东	小东变	小东变80194北宅线	仪表供箱变2变压器	630	14.29%	477	477				0.24%
6434	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	工农线下坎子分44左22右1变台	200	27.60%	124.8	124.8				37.97%
6435	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳北干中房分11右支1变压器	315	31.43%	0	0				-3.77%
6436	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干褚贵分68左2	100	47.70%	42.3	42.3				-94.21%
6437	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	YHG_学府雅园2箱式变电站1号配电变压器	630	12.38%	0	0				19.60%
6438	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期3箱变1变压器	630	13.97%	0	0				39.15%
6439	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线南土城支51	100	100.35%	0	0	2024年6月			0.63%
6440	大东	如意变	如意变856如沈乙线	精锐空间箱变1变压器	400	26.00%	256	256				1.28%
6441	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆2箱变2站内变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-4.20%
6442	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	肯德基自维箱变变压器	315	23.17%	210.5	210.5				-5.91%
6443	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园1变电站201变压器	630	34.92%	347	347				3.72%
6444	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡4变电站2变压器	630	38.48%	0	0				4.61%
6445	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	YHG_辽宁大学生公寓改造工程变电站1号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6446	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南干果园分21右12柱上变压器	100	37.00%	0	0				8.86%
6447	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊大棚支28	50	27.30%	0	0				19.59%
6448	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分37+1左5柱上变压器	400	27.00%	160.09	160.09				85.18%
6449	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区二期1变电站1配电变压器	630	30.48%	375	375				11.98%
6450	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线政府家属楼照明	315	76.06%	43.9	43.9				8.21%
6451	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线刘鸣新支02	100	56.10%	0	0				5.75%
6452	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮甲线40左1	80	63.50%	0	0				3.04%
6453	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达5号变电站1号配电变压器	630	26.67%	0	0				50.60%
6454	于洪	民安变	东酒线	和泰4小区6站房1配电变压器	630	45.71%	0	0				2.95%
6455	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	幸福嘉园1号变电站201间隔配电变压器	800	18.38%	573	573				54.84%
6456	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线233右5左1	400	22.95%	0	0				89.43%
6457	大东	农大变	农大变80974农花甲线	后陵下分38	400	22.80%	268.8	268.8				65.94%
6458	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线杨坤分支线026	200	44.10%	0	0				16.39%
6459	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	香提澜山二期2变电站2变压器配电变压器	500	86.40%	0	0	2024年6月			4.86%
6460	东陵	世园变	世高线	世高线交通厅分17右2右3柱上变压器	400	35.70%	0	0				26.75%
6461	法库	果子园	果蕴线	锦绣蓝湾D区东箱变1配变间隔配电变压器	630	34.60%	0	0				19.70%
6462	法库	果子园	果蕴线	锦绣蓝湾D区东箱变2配变间隔配电变压器	630	33.97%	0	0				23.18%
6463	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲16箱变配电变压器	500	15.20%	0	0				1.54%
6464	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	孤家子变644榆树线分支线2	315	16.83%	0	0				2.21%
6465	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线东刘家一组照明	100	76.80%	13.2	13.2				-6.97%
6466	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前鲜小区1变电站1号变压器	400	30.50%	0	0				0.24%
6467	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司(美麟阁住宅小区7变)	630	30.10%	0	0				4.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6468	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城8变电站1变压器	630	23.49%	0	0				0.92%
6469	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区1变电站202配电变压器	630	19.68%	0	0				100.00%
6470	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号3箱式变电站1配电变压器	630	50.79%	0	0				3.17%
6471	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线前海分支线001	100	54.80%	0	0				19.36%
6472	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线30左15	200	29.60%	0	0				8.41%
6473	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园一期1箱式变电站1配电变压器	630	36.51%	0	0				28.10%
6474	浑南	于山变	于山变750全北线	府城名邸二期2号变电站2号配电变压器	630	15.24%	0	0				41.93%
6475	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆15变电站2号变压器	500	24.32%	0	0				2.83%
6476	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿2台	200	53.70%	72.6	72.6				42.33%
6477	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线樟草沟分东樟支13	200	38.00%	0	0				16.98%
6478	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁湾支30	315	22.95%	0	0				-0.54%
6479	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居7局维变电站201配电变压器	400	30.00%	0	0				68.04%
6480	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干91右9	315	14.92%	236.5	236.5				-4.60%
6481	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期3箱变4配电变压器	630	17.14%	0	0				1.73%
6482	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线大堡分45	200	18.10%	0	0				21.31%
6483	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分98左2左2	200	42.90%	0	0				21.75%
6484	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城学府里1号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	23.81%	417	417				49.41%
6485	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千于23	200	39.50%	0	0				23.95%
6486	沈北	大志变	大志变70564志西线	旺南花卉种植基地(一站式)	400	146.10%	0	0	2023年6月			54.95%
6487	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际7变电站1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
6488	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城3号变电站1变压器	630	11.24%	0	0				-0.03%
6489	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分20柱上变压器	315	16.38%	0	0				-36.90%
6490	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	信合住宅变电站2变压器	400	34.40%	0	0				5.65%
6491	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾于玉林分28右1变压器	100	37.00%	0	0				56.46%
6492	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线拉马台村于家坟	100	99.60%	0	0	2024年6月			4.86%
6493	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城2号变电站201配电变压器	630	17.14%	0	0				2.74%
6494	东陵	世园变	世高线	天琴湾4箱变1变压器	400	16.80%	0	0				34.12%
6495	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城6号变电站202间隔配电变压器	630	28.25%	0	0				0.88%
6496	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	里仁居润城佳园变电站2变压器	630	31.62%	0	0				3.87%
6497	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	沈铁达观2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	57.90%	0	0				4.03%
6498	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	星城国际三期1变电站202配电变压器	630	17.14%	459	459				76.64%
6499	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	公元九里公寓1号变电站201间隔(施林线)配电变压器	630	7.30%	0	0				100.00%
6500	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区4变电站1配电变压器	500	38.08%	259.6	259.6				5.20%
6501	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分9右02	100	23.20%	66.8	66.8				9.70%
6502	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期1202配电变压器	400	19.50%	282	282				41.85%
6503	沈北	孝信变	孝信变25584孝感线	盛京绿洲三四期1变电站201配电变压器	630	42.86%	0	0				5.93%
6504	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线林达分23右4	100	62.10%	27.9	27.9				41.22%
6505	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	孟家变964孟慈线杨家台	100	53.40%	36.6	36.6				5.93%
6506	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦鑫园2箱变1变压器	400	27.00%	252	252				19.35%
6507	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线岳家村内	200	47.60%	84.8	84.8				3.22%
6508	沈河	大东变	大东变072东青甲线	鸿翔箱变1变压器	400	12.90%	0	0				25.98%
6509	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小南分06	315	38.41%	162.5	162.5				6.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6510	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	银塔新苑2号变电站2变压器	630	33.97%	0	0				6.10%
6511	于洪	大潘变	大潘线	潘城阳光2站房2变压器	630	19.05%	330.81	330.81				34.71%
6512	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城4箱变2变压器	800	8.40%	652.8	652.8				100.00%
6513	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯排水分007	100	43.50%	0	0				-8.24%
6514	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线马贝村东	100	11.70%	78.3	78.3				-19.69%
6515	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期2变电站2变压器	630	26.67%	0	0				5.83%
6516	法库	果子园	果子园变418果府线	东方尚城小区1箱变202间隔配电变压器	630	15.56%	0	0				62.34%
6517	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期-2小区1局维变电站201配电变压器	800	39.00%	0	0				100.00%
6518	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场一期1号变电站202间隔配电变压器	630	26.35%	0	0				53.37%
6519	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三号(微)	400	29.70%	241.2	241.2				74.14%
6520	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	卡北西大棚(新)	200	17.60%	0	0				100.00%
6521	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都3变电站2变压器	630	28.57%	0	0				1.58%
6522	浑南	下深变	下深变248新城线	金地锦城一期2变电站1变压器	800	31.13%	0	0				-0.41%
6523	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑1变电站1变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
6524	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江国际二期6号变电站1号配电变压器	800	28.75%	0	0				61.91%
6525	和平	青年变	青年变368青二线	九如巷分13	315	12.38%	210	210				8.31%
6526	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	大潘变403大高线高花饭店台	200	55.50%	69	69				13.76%
6527	东陵	孤家子	向东甲线	天泰3箱变1变压器	1000	56.80%	0	0				6.00%
6528	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	边城变电站2变压器	315	22.35%	0	0				-25.28%
6529	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	中置风景翠园小区变电站202间隔配电变压器	400	3.00%	0	0				0.00%
6530	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	张村东照明(2021微)	400	19.75%	281	281				20.97%
6531	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分57左11变台	200	32.40%	0	0				21.76%
6532	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	国瑞城18变电站1变压器	630	34.92%	0	0				3.86%
6533	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	港基双水岸一期3箱变2号配电变压器	630	7.24%	0	0				-13.15%
6534	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支11	315	26.41%	0	0				7.16%
6535	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	盛世御景一期2箱变考核配电变压器	250	73.60%	0	0				4.06%
6536	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城1号变电站1号变压器	630	19.68%	443	443				-4.06%
6537	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分13左1变台	400	15.90%	0	0				13.36%
6538	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际11号变电站202配电变压器	800	16.80%	0	0				-0.44%
6539	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高于黄家井分06左支02变压器	50	67.20%	11.4	11.4				2.51%
6540	大东	望花变	望花变70270二台甲线	老瓜堡西路箱变2变压器	630	21.90%	429	429				-0.59%
6541	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景2箱变变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
6542	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克菜枫丹1箱变变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				-3296.98%
6543	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区3变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0				3.97%
6544	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西拉马西几线01	200	50.80%	0	0				18.38%
6545	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线乌伯牛东大棚台	160	24.50%	0	0				11.18%
6546	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线北三台南照明	200	31.05%	0	0				15.32%
6547	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗变048八三堡线火石岗鸡场道西	200	13.20%	153.6	153.6				-5.92%
6548	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干212	400	122.40%	0	0	2023年2月			16.85%
6549	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官12号台区	100	57.60%	32.4	32.4				-44.72%
6550	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线八音台村照明	400	44.25%	183	183				6.56%
6551	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑士卜村动迁户	400	59.40%	122.4	122.4				3.24%
6552	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚2号	100	13.80%	0	0				-9.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6553	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线颜增水田支15	30	0.00%	0	0				-11.52%
6554	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期3箱变2变压器	500	24.40%	0	0				-1.76%
6555	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦2变电站201变压器	630	22.10%	427.8	427.8				7.12%
6556	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城3号变电站1变电器	630	25.71%	0	0				5.08%
6557	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城4号变电站1变电器	800	18.38%	0	0				2.22%
6558	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东嘎土支009	100	60.30%	0	0				11.12%
6559	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线高家支06	50	67.40%	0	0				-2.74%
6560	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线小坨支线001	50	54.60%	0	0				8.61%
6561	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干166右4左2	200	11.10%	157.8	157.8				33.21%
6562	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲五期1局维变电站202配电变压器	800	12.60%	0	0				91.79%
6563	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	头台子西南台	200	40.50%	99	99				10.42%
6564	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉五组照明	100	53.80%	36.2	36.2				1.42%
6565	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线河信子支28右11左10	100	0.00%	90	90				0.00%
6566	沈北	道义变	道义变15269丽景线	汇置尚都二期A三期A箱变201配电变压器	630	24.76%	0	0				11.49%
6567	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分7柱上变压器	315	64.13%	0	0				-0.78%
6568	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线环保分5柱上变压器	315	26.03%	0	0				1.59%
6569	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干5右16柱上变压器	315	28.25%	0	0				-4.51%
6570	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	沈河国税箱变1变压器	630	38.41%	325	325				3.87%
6571	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-11母线配电变压器	630	17.14%	0	0				10.99%
6572	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分46+1右3右2	200	67.80%	44.4	44.4				99.22%
6573	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河线上河分25变台	100	53.40%	0	0				1.40%
6574	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线东于二组	100	59.60%	30.4	30.4				5.81%
6575	法库	孟家变	孟东线	10KV孟东线砖厂分水田支10	100	16.50%	73.5	73.5				3.71%
6576	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分7加1变压器	400	21.20%	0	0				-199.18%
6577	东陵	杨官变	杨石线	上佰变303新生线新生干石庙子分10柱上变压器	315	48.38%	0	0				-8.40%
6578	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区3变电站1变压器	630	17.14%	0	0				0.53%
6579	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期5箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0				-1.48%
6580	法库	宝山变	宝山变015兴瓷线	10kV兴瓷线开北分木业支南几2	200	71.70%	36.6	36.6				100.00%
6581	沈北	道义变	道义变15291道工线	华海蓝境1.2期1箱变202配电变压器	800	38.25%	0	0				7.53%
6582	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	沈汽2箱变2变压器	630	12.95%	0	0				-3.93%
6583	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分25+1变台	200	26.40%	0	0				100.00%
6584	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	星樾时代1号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	12.38%	489	489				100.00%
6585	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城10变电站变压器	630	26.35%	0	0				1.36%
6586	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区4变电站2变压器	800	13.25%	0	0				-0.46%
6587	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	北三千29左2柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
6588	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期1箱式变电站1配电变压器	630	34.92%	0	0				13.55%
6589	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	孟家照明	315	42.29%	0	0				4.51%
6590	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居13号变电站201间隔配电变压器	800	31.88%	0	0				26.99%
6591	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子保护地分支线014	20	104.00%	0	0	2024年6月			-5.28%
6592	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂4箱式变电站1配电变压器	500	34.80%	0	0				9.72%
6593	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分25左21变台	100	10.40%	79.6	79.6				-7.36%
6594	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	天缘御景2变电站201	630	27.43%	0	0				2.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6595	新民	公主屯	公主屯变31148农公线	公主屯变165新农线新农线陈才窝分11变台	80	133.75%	0	0	2022年12月			8.37%
6596	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天干水库分5右3变台	400	20.70%	277.2	277.2				17.97%
6597	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房13组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
6598	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城4箱变1变压器	800	44.63%	363	363				1.14%
6599	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城8箱变1变压器	630	38.10%	327	327				4.04%
6600	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线80右4变台	200	34.75%	110.5	110.5				5.60%
6601	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	方糖小区2变电站1变压器	630	57.78%	203	203				16.64%
6602	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	祥和苑1变电站2变压器	400	34.00%	224	224				16.99%
6603	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	新湖美丽洲1箱式变电站1配电变压器	800	12.60%	0	0				96.55%
6604	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕青园2变电站2变压器	800	18.75%	0	0				-2.66%
6605	法库	包家屯	包家屯	10kV包家屯刘帮屯分024	200	36.00%	0	0				5.63%
6606	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯3箱式变电站1配电变压器	800	36.50%	0	0				3.57%
6607	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯4箱式变电站2配电变压器	800	79.00%	0	0				-0.96%
6608	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子道西养殖台	400	51.00%	156	156				100.00%
6609	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊20号变电站1号变压器	630	56.00%	0	0				19.38%
6610	皇姑	长江变	468长黄乙线	北美家园4变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
6611	辽中	大黑变	大黑变206大黑线	大黑变206大黑线三尖村大棚	30	82.00%	2.4	2.4	2024年9月			4.33%
6612	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	前民村内台区	250	22.08%	0	0				-22.09%
6613	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区8变电站2变压器	630	38.10%	327	327				-1.34%
6614	康平	城南变	城南变2511南钱线	高家果园	200	21.60%	136.8	136.8				13.11%
6615	开发	张士变	张士变55878大明一线	二十四城四期小区3变电站1配电变压器	800	27.60%	0	0				43.24%
6616	和平	方型变	方型变476方学甲线	东大青年公寓202配电变压器	500	13.44%	0	0				-1.25%
6617	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	全胜变150中学线东拉分19左支06	100	76.00%	0	0				6.68%
6618	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分13左支5变压器	50	27.20%	31.4	31.4				14.24%
6619	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	浦江苑8变电站1号配电变压器	630	21.71%	0	0				0.04%
6620	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城3号变电站1号变压器	630	14.60%	0	0				1.48%
6621	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	泰元商务1变电站1变压器	800	0.00%	720	720				6.97%
6622	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1.2期6箱变配电变压器	630	21.90%	0	0				5.60%
6623	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	日升如意城二号箱式变电站1号配电变压器	630	71.62%	0	0				1.45%
6624	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨一委社区3机井	200	52.20%	75.6	75.6				-21.19%
6625	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井3台	100	54.40%	35.6	35.6				-5.46%
6626	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	忙后村南三方机井2台	100	64.00%	26	26				-9.28%
6627	于洪	光辉变	光南线	小微高台村东台	400	36.30%	214.8	214.8				15.48%
6628	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村15机井	50	39.20%	25.4	25.4				-2.05%
6629	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	东洋异型管箱式变电站配电变压器	200	3.00%	0	0				-31.78%
6630	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分收兵台支49左9柱上变压器	400	16.50%	0	0				100.00%
6631	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分27+1左6柱上变压器	100	15.00%	0	0				-48.57%
6632	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线30变台	315	51.81%	120.3	120.3				8.28%
6633	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干张窝分白马支30右5变台	100	78.80%	0	0				2.95%
6634	苏家屯	苏南变	苏南变60286钢丝线	山林变556林北线林北干157左04	315	57.14%	103.5	103.5				13.30%
6635	沈北	农高变	农丰线	沈阳翔凤房地产(集团)有限公司3箱变201配电变压器	500	20.40%	0	0				6.95%
6636	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期2号配电室1号变压器	630	37.14%	0	0				2.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6637	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村3机井	100	31.80%	0	0				16.55%
6638	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线朱尔小学分03	200	93.60%	0	0	2022年12月			2.10%
6639	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区13变电站1变压器	630	26.29%	0	0				-2.52%
6640	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	农恒甲于24右分2箱变2变压器	630	21.90%	0	0				11.26%
6641	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福线中学分17右5变台	200	44.10%	91.8	91.8				7.25%
6642	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老山头分061	50	0.00%	45	45				-9725.00%
6643	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光5号变电站201配电变压器	400	36.00%	0	0				0.49%
6644	铁西	重工变	重工变10868城水线	华润万象府小区3配电室201间隔变压器	800	43.50%	372	372				59.92%
6645	铁西	重工变	重工变10868城水线	华润万象府小区4配电室201间隔变压器	800	21.30%	549.6	549.6				61.74%
6646	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子设施小区支二001	80	80.25%	0	0	2024年6月			15.47%
6647	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金7组照明	200	26.70%	126.6	126.6				9.05%
6648	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子3、4组照明	100	70.80%	19.2	19.2				17.96%
6649	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	长江街2箱式变电站配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
6650	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子线兰家分20变台	200	47.70%	84.6	84.6				7.84%
6651	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	法哈牛变606荒山线荒山线208左10变台	200	69.00%	0	0				7.56%
6652	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干红东四组分8变台	100	83.70%	6.3	6.3	2024年6月			11.60%
6653	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林6箱变1配电变压器	630	20.95%	0	0				-0.08%
6654	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线97右6	200	20.40%	0	0				40.83%
6655	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林西线文城分8+2右4	200	10.20%	159.6	159.6				2.32%
6656	沈北	道义变	道义变15269丽景线	YHG_沈阳百益龙置业有限公司2箱2变202配电变压器	630	20.95%	0	0				2.30%
6657	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城15号变电站2号变压器	630	9.84%	0	0				2.89%
6658	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区6变电站1变压器	630	23.49%	419	419				2.00%
6659	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委南台	100	113.20%	0	0	2022年12月			6.11%
6660	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区12箱式变电站1配电变压器	630	33.52%	0	0				-2.91%
6661	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期3号变电站1变压器	500	64.80%	0	0				0.12%
6662	沈北	道义变	道孝乙线	正义四路12号诗波特文化园二201配电变压器	630	44.95%	0	0				12.09%
6663	法库	果子园	果子园变1415镇东线	幸福花园B区2号箱变2号变压器	630	22.10%	0	0				0.14%
6664	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都二期3自维箱式变电站配电变压器	630	16.83%	0	0				32.25%
6665	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期4变电站1变压器	500	24.40%	0	0				-5.20%
6666	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房村8组新台	400	7.20%	69.28	69.28				41.27%
6667	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分85左6	200	34.20%	111.6	111.6				100.00%
6668	浑南	安顺变	安顺变140顺西线	舜山府2号变电站2号配电变压器	800	11.10%	0	0				60.94%
6669	法库	果子园	果蕴线	紫金名邸1号箱式变电站2号配电变压器	630	14.92%	0	0				3.93%
6670	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑2箱变2变压器	630	47.94%	0	0				3.16%
6671	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支12变压器	100	28.50%	61.5	61.5				5.18%
6672	沈北	道义变	道义变15269丽景线	YHG_沈阳百益龙置业有限公司1箱变1、2变间隔201配电变压器	630	48.57%	0	0				0.88%
6673	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家子分35+1左20变台	200	33.30%	113.4	113.4				44.45%
6674	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	滨河湾小区2变电站1变压器	400	35.10%	219.6	219.6				23.77%
6675	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园1变电站2变压器	630	21.90%	429	429				43.64%
6676	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	英雄分6右3柱上变压器	400	122.00%	0	0	2024年6月			23.45%
6677	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线兰州分18	400	32.40%	230.4	230.4				-5.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6678	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	前当堡变307前当堡线前当堡于43右4变台	160	139.13%	0	0	2024年6月			7.32%
6679	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线海州干104	50	42.00%	0	0				-31.16%
6680	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分19柱上变压器	315	58.73%	0	0				10.85%
6681	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	四方台平安堡鲤满养鱼公变台区	200	11.40%	0	0				0.00%
6682	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城27号变电站202配电变压器	630	22.86%	0	0				-3.26%
6683	和平	青年变	青年变368青二线	八经干青二线69	315	23.62%	209.1	209.1				43.63%
6684	大东	小东变	小东变80166小望线	锦绣花园4箱变2变压器	500	12.40%	388	388				-11.85%
6685	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线沙岗子分12左2变台	200	18.00%	144	144				4.43%
6686	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城2变电站1变压器	800	28.80%	0	0				-1.72%
6687	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城18号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				6.31%
6688	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分西支010	200	26.40%	127.2	127.2				24.73%
6689	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线张三家子南台	100	99.30%	0	0	2022年12月			13.24%
6690	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林于64右2+1左1	200	0.00%	180	180				0.00%
6691	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团4变电站配电变压器1公变	630	23.81%	0	0				-0.60%
6692	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期4局维箱变201间隔配电变压器	630	23.62%	0	0				7.95%
6693	辽中	养土堡	养土堡变1191林家线	王家村南台(微)	400	55.80%	0	0				20.19%
6694	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房2变电站2变压器	400	23.20%	0	0				3.62%
6695	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干66易家分14	400	30.60%	0	0				77.72%
6696	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	供销社箱变1号变压器	630	23.05%	421.8	421.8				15.07%
6697	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	苏堤春晓3变电站2变压器	500	27.84%	310.8	310.8				0.95%
6698	大东	农高变	农高变70368人和甲线	人和甲线人和于47右1+1	400	28.50%	0	0				0.00%
6699	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡3号变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-2.37%
6700	于洪	大兴变	大兴变	喜地红城1站房1变压器	630	18.03%	0	0				1.45%
6701	于洪	光辉变	光辉变	小微一分厂5台区	400	71.70%	73.2	73.2				-74.47%
6702	于洪	光辉变	光辉变	小微八栋房5台区	400	18.60%	285.6	285.6				-11.39%
6703	沈河	长青变	长青变466青阳线	东实2箱变1变压器	630	19.05%	447	447				-1.24%
6704	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京6小区变电站201配电变压器	800	14.10%	0	0				81.68%
6705	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线39左4右1	315	75.24%	0	0				6.89%
6706	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干70左2	400	31.50%	234	234				100.00%
6707	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城2变电站2变压器	800	28.13%	0	0				4.60%
6708	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分13+1右3	200	39.60%	0	0				86.57%
6709	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	官塔乙线83左2右1	200	19.80%	0	0				100.00%
6710	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	团山子线三眼井支19	200	140.10%	0	0	2022年12月			17.13%
6711	皇姑	广源变	广源变25772广江线	格林木棉花二期2箱式变电站1配电变压器	630	37.78%	0	0				15.55%
6712	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家三组照明	400	12.30%	310.8	310.8				41.33%
6713	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线李成支02	100	54.90%	0	0				14.99%
6714	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮家卜南照明	400	30.00%	240	240				16.69%
6715	于洪	家俱变	家俱变	水木城典7变电站1变压器	630	36.32%	0	0				-4.94%
6716	苏家屯	前显变	前显变51272前河乙线	华润幸福里5号变电站202配电变压器	630	39.05%	0	0				2.03%
6717	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科铁西蓝山1变电站202间隔配电变压器	500	69.76%	0	0				1.73%
6718	东陵	麦子屯	麦子屯	水家变776水古线水古干机关分25左支04柱上变压器	200	119.70%	0	0	2024年7月			-0.62%
6719	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干17	315	56.83%	0	0				6.07%
6720	沈北	天乾变	天乾变	中金和悦2局维变电站201配电变压器	800	12.90%	0	0				85.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6721	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期4号变电站2号配电变压器	630	36.51%	0	0				1.77%
6722	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分50右16变台	200	30.00%	120	120				100.00%
6723	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区2变电站1变压器	400	14.80%	300.8	300.8				-3.25%
6724	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置五期1号箱变201间隔配电变压器	800	58.80%	0	0				24.91%
6725	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	汇置五期1号箱变202间隔配电变压器	800	58.20%	0	0				25.73%
6726	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分073	100	106.00%	0	0	2022年12月			4.98%
6727	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村五组照明	100	40.05%	49.95	49.95				4.64%
6728	东陵	世园变	世高线	旧站回迁楼1箱变1变压器	630	45.40%	0	0				26.21%
6729	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分贺东支贺南几6	200	34.20%	111.6	111.6				16.13%
6730	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区1变电站2变压器	630	28.57%	387	387				-0.22%
6731	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都2变电站2变压器	630	73.02%	0	0				5.86%
6732	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	刀兰东1台	200	34.50%	111	111				17.92%
6733	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区10变电站1变压器	630	13.65%	381.04	381.04				1.52%
6734	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房白头沟宏远肉牛公变台区	200	36.60%	106.8	106.8				0.00%
6735	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区3变电站1变压器	630	28.57%	0	0				3.61%
6736	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城29号变电站202配电变压器	630	22.86%	423	423				-1.08%
6737	浑南	安顺变	安顺变184安智线	首创光和城一期1号配电室2号配电变压器	630	27.62%	0	0				8.62%
6738	浑南	下深变	下深变248新城线	金地檀府3变电站202间隔配电变压器	800	36.00%	0	0				7.51%
6739	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	应太乙线南二千11变压器	400	76.20%	0	0				2.31%
6740	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡村综合一台	200	32.20%	115.6	115.6				26.19%
6741	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦1小区变电站201变压器	630	8.25%	515	515				82.62%
6742	东陵	花山变	欧陆甲线	方迪山庄2箱变1变压器	630	5.08%	0	0				-152.44%
6743	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	沈联物资站变电站201	630	5.71%	0	0				-4.06%
6744	东陵	李相变	郝义线	李相变642郝义线郝义于15左分05柱上变压器	200	16.80%	0	0				4.47%
6745	苏家屯	下深变	理想线	理想新城7号变电站2号变压器	400	61.50%	0	0				-2.68%
6746	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	辽油箱式变电站配电变压器	315	46.22%	0	0				24.65%
6747	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线平罗二村九队2台	200	86.70%	0	0	2025年2月			23.89%
6748	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居2站房2变压器	315	33.02%	0	0				100.00%
6749	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区1变电站2变压器	630	25.65%	0	0				16.31%
6750	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于96左1	400	31.65%	0	0				98.98%
6751	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城1号变电站2变压器	630	25.40%	0	0				5.74%
6752	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城9号变电站2变压器	630	23.37%	0	0				6.28%
6753	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	小微沙河	200	47.40%	85.2	85.2				14.67%
6754	沈北	农高变	农高变70358农海线	沈阳安邦置业发展有限公司2箱变201间隔配电变压器	630	17.46%	0	0				-3.83%
6755	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	鲍白于41右5左2	200	59.40%	0	0				44.13%
6756	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳翰文房地产开发有限公司1箱式变电站1号变压器	630	14.60%	0	0				1.08%
6757	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	辽宁安华房地产开发有限公司2箱变2号配电变压器	630	26.98%	0	0				1.71%
6758	铁西	肇工变	肇工变10162浆北线	宝时SOHO公寓变电站202配电变压器	630	5.40%	0	0				100.00%
6759	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓小区4箱变1变压器	800	22.80%	537.6	537.6				86.17%
6760	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓小区5箱变1变压器	800	18.30%	573.6	573.6				95.15%
6761	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳北干133#变压器	50	132.00%	0	0	2022年12月			-12.92%
6762	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园16箱变1变压器	630	9.52%	507	507				-1.90%
6763	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	农恒甲干奥诺佳分老楼支3#变压器	315	118.10%	0	0	2022年12月			4.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6764	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线3右4右1柱上变压器	400	44.70%	0	0				76.65%
6765	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水名居箱式变电站201间隔配电变压器	400	19.20%	0	0				39.04%
6766	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东工分4左1(供电处)03配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6767	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代3变电站2变压器配电变压器	630	43.05%	0	0				-14.86%
6768	大东	如意变	如意变80858意小甲线	文华园2变电站1站内变压器	630	26.03%	403	403				9.56%
6769	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	义友1箱变2变压器	400	52.20%	151.2	151.2				33.47%
6770	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团3变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
6771	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线杨城分59	100	51.50%	0	0				12.38%
6772	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村5号变电站2号配电变压器	800	21.30%	0	0				11.74%
6773	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村6号变电站1号配电变压器	500	32.40%	0	0				17.56%
6774	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	乾景花园2箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	0	0				10.75%
6775	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	锦绣华苑小区1变电站2变压器	630	17.71%	0	0				4.64%
6776	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	步阳江南壹号三期小区1变202配电变压器	800	5.70%	0	0				66.91%
6777	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	金辉优步湖畔1箱式变电站1配电变压器	800	33.30%	453.6	453.6				22.77%
6778	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线142左3	400	48.30%	0	0				18.74%
6779	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	乐警3箱变1变压器	630	16.76%	0	0				0.51%
6780	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区4变电站1配电变压器	630	30.10%	0	0				2.32%
6781	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽英典1变电站1变压器	500	40.80%	0	0				9.77%
6782	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分9	200	29.00%	0	0				2.83%
6783	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线边台井房支005	50	135.00%	0	0	2022年12月			6.83%
6784	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分15右2右2	315	60.63%	0	0				-5.26%
6785	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线93右1变台	100	84.60%	5.4	5.4	2022年12月			10.59%
6786	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城13号变电站202配电变压器	500	44.16%	229.2	229.2				5.48%
6787	东陵	世园变	世园变	旧站回迁楼2箱变2变压器	630	12.70%	0	0				-1.66%
6788	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾2箱变1变压器	630	9.21%	0	0				2.00%
6789	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰4号变电站202间隔配电变压器	800	35.63%	0	0				29.27%
6790	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	时代城小区1变电站2变压器	800	27.38%	0	0				18.12%
6791	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园3箱式变电站2配电变压器	630	15.05%	0	0				3.12%
6792	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	富兴公司(2022微)	400	31.80%	232.8	232.8				31.92%
6793	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干32左14左2变压器	400	46.00%	0	0				7.29%
6794	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	天诚大厦变电站1号配电变压器	800	35.40%	0	0				47.46%
6795	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街于徐窝分19右10变台	200	29.25%	121.5	121.5				35.02%
6796	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居6变电站1变压器	500	24.00%	330	330				5.70%
6797	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期6变电站201	500	10.08%	0	0				-2.65%
6798	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线高屯支32变台	200	27.90%	0	0				8.22%
6799	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸3箱式变电站1配电变压器	500	69.60%	0	0				10.15%
6800	大东	小东变	小东变80148新光线	地坛安居2箱变2变压器	630	32.38%	0	0				2.98%
6801	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	张屯变403赖花甲线赖花甲干兴隆分52右4变台	200	46.50%	87	87				-4.13%
6802	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	沈铁滑翔家园3变电站201变压器	630	28.19%	389.4	389.4				1.80%
6803	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	代家房变064濛子泡线濛子泡1组照明	200	63.30%	53.4	53.4				16.17%
6804	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线养士堡腰屯二岗子	100	91.60%	0	0	2023年1月			8.27%
6805	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰3组照明	100	45.20%	44.8	44.8				1.59%
6806	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线50	100	49.00%	0	0				-53.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6807	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	砂轮乙线101	315	45.71%	0	0				15.04%
6808	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	潭江分2-1柱上变压器	250	56.00%	85	85				-1.89%
6809	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分60左1变压器	200	13.20%	0	0				7.16%
6810	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙于26公变	315	23.81%	0	0				-2.67%
6811	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分31右1	315	43.49%	0	0				0.00%
6812	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分19	315	36.19%	0	0				-3.29%
6813	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	图强干四营分7右1	315	42.86%	0	0				1.22%
6814	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分52变台	100	56.40%	33.6	33.6				0.56%
6815	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	肇工变156新村线农村干沈大分6	315	33.65%	0	0				-0.57%
6816	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸于33左3	315	14.92%	236.5	236.5				7.86%
6817	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前干56右11	315	8.38%	0	0				-14.86%
6818	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干38柱上变压器	400	63.30%	0	0				0.85%
6819	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分25柱上变压器	400	81.25%	0	0	2024年6月			-2.88%
6820	开发	砂山变	砂山变50546大坝甲线	大坝甲线李官干大坝分14变压器	100	64.00%	0	0				8.82%
6821	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河线149左9	315	35.62%	171.3	171.3				79.66%
6822	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾于玉林分61右3变压器	315	61.71%	0	0				-6.74%
6823	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右5右1公变1	315	38.10%	163.5	163.5				2.26%
6824	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什南分6	500	77.00%	0	0				2.32%
6825	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分6+1公变	315	55.56%	108.5	108.5				1.51%
6826	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线56	200	46.50%	87	87				5.55%
6827	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	勾连变352前塔甲线朝中分4左3左1之1柱上变压器	315	32.38%	0	0				1.18%
6828	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干4	315	56.83%	104.5	104.5				4.72%
6829	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变072东青甲线南塔干万泉分5公变	315	38.41%	0	0				13.07%
6830	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南甲线74	315	29.52%	0	0				-1.22%
6831	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右8左6	400	63.60%	0	0				43.13%
6832	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干44右4	315	19.68%	0	0				8.78%
6833	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干18柱上变压器	315	31.11%	185.5	185.5				-3.14%
6834	和平	市府变	市府变580北市甲线	北市甲线42左5右2	315	55.87%	0	0				-2.88%
6835	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干74	400	43.20%	0	0				-0.96%
6836	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干64柱上变压器	100	63.00%	27	27				12.94%
6837	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋线民族分7左3	315	42.16%	150.7	150.7				7.67%
6838	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线86+1左1	200	33.80%	0	0				86.33%
6839	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左11之1柱上变压器	315	15.87%	0	0				-2.29%
6840	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官于57右1变压器	250	16.80%	0	0				7.92%
6841	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分3变压器	250	47.36%	0	0				-21.21%
6842	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场于9菜站分3右1	250	13.12%	0	0				-19.54%
6843	沈河	长青变	长青变480银河线	银河线长青分20左1公变	50	30.00%	0	0				6.61%
6844	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	老干部住宅小区2箱变1号变	630	24.13%	0	0				9.38%
6845	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	九九骏铭2箱变2号变	630	32.00%	0	0				0.49%
6846	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑3号变电站1变压器	630	9.90%	0	0				1.23%
6847	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	荣安箱变1变压器	500	41.28%	0	0				6.29%
6848	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝3箱变2号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6849	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座25箱变1号变	630	13.02%	363.72	363.72				-3.19%
6850	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭1箱变1号变	630	26.35%	0	0				-0.54%
6851	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活4箱变2号变	500	27.20%	0	0				-6.34%
6852	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城10箱变2号变压器	800	27.00%	504	504				0.81%
6853	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区3变电站1变压器	630	22.54%	425	425				2.63%
6854	和平	花园变	花园变56753花三甲线	金碧花园一次2变	800	36.75%	426	426				-0.28%
6855	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都12变电站201	500	26.80%	316	316				-0.27%
6856	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	川江4箱变1变压器	630	38.73%	0	0				0.56%
6857	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑3箱变1站内变压器	630	19.05%	1.73	1.73				-4.42%
6858	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区8变电站2变压器	630	20.00%	441	441				0.34%
6859	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	明颂华庭小区变电站1变压器	500	85.44%	22.8	22.8	2024年9月			19.54%
6860	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区5变电站1变压器	630	18.03%	0	0				3.32%
6861	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	兴工街13变电站201	315	35.56%	0	0				-5.17%
6862	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒江西区箱变1号变	500	32.00%	0	0				21.08%
6863	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区12变电站1变压器	630	21.90%	0	0				-8.79%
6864	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨园二期2变电站202柜	630	31.11%	0	0				1.14%
6865	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大二区2变电站201柜	400	69.90%	80.4	80.4				9.64%
6866	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园2变电站202	500	64.00%	130	130				3.14%
6867	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园3变电站201	400	0.00%	360	360				0.00%
6868	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区3变电站201柜	630	141.33%	0	0	2024年9月			0.73%
6869	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	和平北大街2主变	250	34.88%	137.8	137.8				-3.76%
6870	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保工街5变电站201柜	315	9.21%	254.5	254.5				-6.38%
6871	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华市场小区1变电站202柜	500	35.52%	272.4	272.4				4.35%
6872	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期9变电站201	630	27.30%	395	395				-1.03%
6873	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园81变压器	630	41.90%	0	0				-1.82%
6874	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏2箱变2号变	630	30.48%	0	0				14.93%
6875	和平	和平变	和平变178和海线	海悦大厦2主变	630	0.00%	567	567				0.00%
6876	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地52主变	630	18.67%	449.4	449.4				14.32%
6877	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园2箱变1站内变压器	630	43.43%	0	0				7.97%
6878	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园2箱变1变	800	6.90%	664.8	664.8				0.89%
6879	铁西	亚明变	亚明变20142霓虹甲线	铁路光明2变电站201	630	31.11%	371	371				-3.57%
6880	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	惠东新苑箱变1变压器	800	0.00%	720	720				-5.98%
6881	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	隆中密苑1变电站1变压器	800	18.90%	568.8	568.8				0.43%
6882	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	云峰街7201	400	0.60%	0	0				-2184.74%
6883	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城7号变电站1号变压器	630	17.46%	0	0				2.28%
6884	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	德增2箱变1变	500	67.84%	0	0				2.73%
6885	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	锦绣华庭2箱变1变	630	12.38%	489	489				-0.52%
6886	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	德增北箱变1变压器	400	57.30%	0	0				1.44%
6887	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期3箱变2变压器	630	46.10%	0	0				-3.58%
6888	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期2箱变2变压器	630	31.11%	371	371				-5.91%
6889	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色2-1变电站2变压器	630	17.46%	457	457				-1.28%
6890	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-3箱变2变压器	630	24.76%	0	0				-0.70%
6891	大东	沈海变	沈海变80382丽城线	东方丽城6箱变站1变压器	630	18.73%	0	0				-1.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6892	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友6箱变1变压器	630	11.05%	497.4	497.4				1.33%
6893	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	水印蓝庭2变电站1站内变压器	630	36.06%	0	0				1.94%
6894	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富6变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
6895	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	都城MOMA大厦1变电站201	500	31.68%	0	0				-4.12%
6896	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园2号变电站2号变压器	630	36.57%	0	0				8.89%
6897	沈河	大东变	大东变074东青乙线	莲花新村箱变1变压器	630	15.24%	0	0				-0.01%
6898	开发	宁官变	宁官变95066宁中甲线	友谊城小区1变电站1变压器	500	19.20%	0	0				-2.82%
6899	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都8箱变1变压器	630	19.37%	445	445				4.87%
6900	和平	市府变	市府变580北市甲线	遂川街221主变	250	26.24%	0	0				-5.75%
6901	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	德增1箱变1变	630	80.63%	59	59	2023年9月			7.54%
6902	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义3箱变2变	630	10.67%	499.8	499.8				-1.91%
6903	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城2变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
6904	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	玉环华苑2箱变1	630	28.95%	0	0				-14.27%
6905	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭2箱变1号变	630	41.27%	0	0				12.39%
6906	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑2箱变2	400	50.00%	0	0				1.38%
6907	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区1变电站2变压器	500	18.40%	0	0				-3.04%
6908	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	博文文仕变电站202	400	0.00%	6.93	6.93				0.00%
6909	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑二期2箱变1变	500	0.00%	0	0				0.00%
6910	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙家园1箱变2变	630	39.37%	0	0				3.73%
6911	皇姑	长江变	25460长亚乙线	北苑明珠1箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
6912	皇姑	长江变	25460长亚乙线	环际1箱变2号变	630	18.10%	0	0				-7.17%
6913	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾F地块2变压器	630	13.33%	483	483				96.33%
6914	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分75+1左1	200	73.80%	32.4	32.4				32.67%
6915	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐于34右11	100	68.40%	21.6	21.6				-6.83%
6916	法库	果子园	果子园变1415镇东线	山汇幸福里1箱变1配电变压器	630	40.00%	0	0				31.45%
6917	东陵	麦子屯	麦孙线	麦孙线王启分18右4柱上变压器	200	29.40%	121.2	121.2				87.35%
6918	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	蒲东国际新城3号考核	250	11.52%	0	0				6.29%
6919	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊16号变电站1变压器	630	33.02%	0	0				-4.45%
6920	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十五号变电站202间隔配电变压器	800	39.75%	0	0				7.81%
6921	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西3号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	3.60%	345.6	345.6				100.00%
6922	于洪	化学变	化西乙线	小微化西乙线1台	200	66.60%	0	0				99.89%
6923	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	龙湖御景3箱变201配电变压器	630	31.43%	0	0				3.28%
6924	辽中	金山变	金山变45566金冷线	金山堡南照明(煤改洁)	400	16.80%	292.8	292.8				100.00%
6925	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园1变电站2主变	500	23.20%	334	334				2.51%
6926	和平	广州变	广州变545广胜线	沈铁和谐家园9号2变压器	630	19.43%	0	0				0.59%
6927	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线老村	200	33.30%	0	0				-2.55%
6928	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园2变电站1配电变压器	800	7.80%	657.6	657.6				100.00%
6929	和平	展览变	展览变886展金线	宝新公馆2变电站201配电变压器	800	2.63%	699	699				0.00%
6930	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分73右16变台	200	29.60%	0	0				8.53%
6931	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分22变台	200	30.68%	0	0				9.48%
6932	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲于前板分社村支10变台	200	39.60%	100.8	100.8				11.60%
6933	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	安图大厦1主变	630	94.86%	0	0	2023年9月			28.42%
6934	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线杨千分75	200	62.00%	0	0				13.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6935	于洪	化学变	化西甲线	集贤1台区	200	50.60%	0	0				-21.32%
6936	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	新台子大棚	315	29.43%	0	0				3.96%
6937	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区8变电站2变压器	630	28.19%	0	0				3.14%
6938	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区3变电站201	800	24.30%	525.6	525.6				-1.37%
6939	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线姚家分60左1变台	200	19.50%	0	0				71.49%
6940	皇姑	长江变	25466长黄甲线	YHG_黄河甲4之1变台柱上变压器	315	17.14%	0	0				7.92%
6941	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线大辛庄乙1	100	33.60%	0	0				-0.42%
6942	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线民屯支07	400	18.08%	287.7	287.7				32.17%
6943	铁西	工农变	工农变55546名城线	华润珺瑜府小区2变电站201间隔配电变压器	800	22.50%	540	540				77.21%
6944	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房村照明	80	87.56%	1.95	1.95	2023年9月			9.45%
6945	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾一期2号配电室202间隔配电变压器	630	23.17%	421	421				0.52%
6946	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变422柳匠线柳匠线037	400	24.00%	0	0				-12.17%
6947	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖二期2开2变201间隔配电变压器	630	24.44%	0	0				18.97%
6948	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干100左9	200	11.40%	0	0				76.26%
6949	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居1号变电站201间隔配电变压器	630	13.33%	0	0				100.00%
6950	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居3号变电站201间隔配电变压器	630	16.51%	0	0				100.00%
6951	和平	太原变	太原变046南五甲线	南五甲线3-1箱变所带变台	200	22.20%	0	0				-28.30%
6952	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	建业大厦1变电站2变压器	500	24.40%	0	0				14.61%
6953	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区1变电站201变压器	400	40.00%	200	200				-1.86%
6954	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北华艺养鸽有限公司(一站式)	200	21.90%	0	0				45.09%
6955	开发	洞庭变	洞庭变55786洞新线	新加坡花园小区2变电站1变压器	800	42.75%	0	0				-0.05%
6956	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线57	160	58.44%	0	0				351.02%
6957	法库	孟家变	孟东线	西大西几	200	37.50%	105	105				6.46%
6958	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡8.14新1	100	0.00%	90	90				0.00%
6959	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分25	315	21.27%	0	0				10.03%
6960	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微高花西南台	200	64.20%	51.6	51.6				100.00%
6961	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期1箱变203配电变压器	630	23.24%	0	0				10.41%
6962	和平	方型变	方型变496辽医甲线	迎湖园2局维变电站202配电变压器	800	48.38%	333	333				4.11%
6963	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	城北村一组改造	400	16.20%	0	0				100.00%
6964	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗于129右4变台	200	26.10%	0	0				4.45%
6965	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡12变电站2变压器	630	27.62%	393	393				10.40%
6966	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树于53+1左5	200	63.00%	0	0				25.83%
6967	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大干于傲多牛分38右6变台	200	44.40%	0	0				62.70%
6968	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭3箱式变电站1配电变压器	500	90.24%	0	0	2023年8月			20.13%
6969	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭3箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
6970	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分005	400	23.00%	268	268				23.65%
6971	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区1变电站2变压器	800	57.38%	0	0				5.70%
6972	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光1站房1变压器	630	11.68%	493.4	493.4				5.61%
6973	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨雅洞支5变台	400	14.10%	0	0				6.80%
6974	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分三家支5左4变台	200	19.60%	0	0				8.00%
6975	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云5号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	800	31.20%	0	0				100.00%
6976	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线275右4变台	50	86.80%	1.6	1.6	2024年6月			9.37%
6977	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分13右9变台	200	116.70%	0	0	2024年6月			3.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
6978	辽中	养土堡	养土堡变1184腰屯线	大邦牛村综合一台(微)	200	12.30%	155.4	155.4				73.88%
6979	于洪	平罗变	平辛线	西二台村1台	200	59.70%	0	0				13.82%
6980	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景8箱变(单)	400	18.00%	0	0				4.61%
6981	于洪	曹家变	曹翟线	金辉.尚璟一期1变电站1变压器	630	37.33%	0	0				11.43%
6982	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	如意明珠变电站2站内变压器	500	19.84%	0	0				-1.66%
6983	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线郭家分16左3变台	200	12.90%	154.2	154.2				0.00%
6984	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲府第2箱1变201配电变压器	630	48.89%	0	0				8.16%
6985	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十四号变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-8.35%
6986	辽中	养土堡	养土堡变1185曹家线	养土堡变185曹家线曹家村照明	100	65.10%	24.9	24.9				4.19%
6987	辽中	养土堡	养土堡变1185曹家线	养土堡变185曹家线郭家东台	100	36.80%	53.2	53.2				8.95%
6988	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓10变电站2变压器	630	16.19%	0	0				1.86%
6989	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线沙家支14	200	34.80%	110.4	110.4				9.24%
6990	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	立交分13	200	2.40%	0	0				86.92%
6991	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	万滑干五金分1之1变压器	200	66.80%	0	0				2.41%
6992	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干78右8变台	200	28.75%	122.5	122.5				5.82%
6993	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城21变电站变压器	630	11.43%	0	0				-0.84%
6994	于洪	五金变	五兰乙线	繁荣村西荒3台区	400	43.50%	0	0				0.08%
6995	于洪	五金变	五兰乙线	繁荣村2	100	78.40%	0	0				7.51%
6996	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方丽城16箱变2变压器	630	30.48%	0	0				-2.09%
6997	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园3箱变1站内变压器	630	21.27%	433	433				-1.08%
6998	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京小区2变电站201变压器	800	44.63%	363	363				-1.74%
6999	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干褚贵分39左21	100	24.60%	65.4	65.4				-95.65%
7000	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关村台支02	200	42.30%	95.4	95.4				-3.35%
7001	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城八期箱式变电站1配电变压器	800	45.50%	0	0				3.10%
7002	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园6号变电站201间隔配电变压器	630	15.75%	0	0				-29.91%
7003	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村十组	400	12.40%	310.4	310.4				37.20%
7004	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村1号变电站2变压器	630	14.92%	0	0				1.45%
7005	沈北	道义变	道义变15257道商线	太湖明珠花园1期1变电站201配电变压器	800	33.75%	0	0				-51.55%
7006	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分71右1	100	16.20%	0	0				0.00%
7007	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区2号箱1号变压器	630	26.35%	401	401				29.75%
7008	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园5变电站1变压器	630	24.44%	413	413				5.64%
7009	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	YHG_卫东干95柱上变压器	50	67.20%	0	0				24.68%
7010	和平	砂山变	砂山变550砂大甲线	中梁学府壹号变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				30.82%
7011	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局4箱变2变压器	630	4.76%	537	537				-6.08%
7012	新民	新民变	新民变30162营东线	恒悦鑫都2变电站2变压器	630	12.70%	0	0				100.00%
7013	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城16号变电站1号变压器	630	19.43%	0	0				-0.04%
7014	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干242右20	100	33.90%	0	0				-4.24%
7015	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	YHG_鹏南干魁星分3左1+1右1大东幼儿园专台	1250	9.02%	0	0				5.86%
7016	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组1变电站201配电变压器	800	17.40%	0	0				99.70%
7017	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线68左17台	200	15.00%	0	0				66.64%
7018	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	沈辽天桥变电站201间隔配电变压器	200	0.00%	180	180				0.00%
7019	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都17号变电站201间隔(施站线)配电变压器	630	22.54%	0	0				100.00%
7020	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分9右5	200	73.10%	0	0				42.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7021	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙54左2	250	40.80%	0	0				7.22%
7022	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	金山北苑2小区箱变2配电变压器	800	21.00%	0	0				50.70%
7023	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露6箱变202	630	40.00%	0	0				-0.70%
7024	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	LS_YHG_沈阳荣盛房地产开发有限公司(香缇澜山二期)4箱2变	630	64.51%	0	0				5.03%
7025	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾3变电站1号配电变压器	630	26.67%	0	0				2.69%
7026	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线东关二台区	200	84.45%	11.1	11.1	2024年9月			14.23%
7027	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线铁营子移动分8(铁营子B台)	50	70.20%	9.9	9.9				10.04%
7028	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之8柱上变压器	315	39.05%	0	0				4.25%
7029	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司(沈阳唐轩公馆)8202配电变压器	630	56.51%	0	0				-0.30%
7030	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	公园印象1号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	48.90%	0	0				60.89%
7031	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苏家三组分台分01	200	60.90%	58.2	58.2				91.34%
7032	沈北	道义变	道义变15289雷明线	沈阳蒲河房地产开发有限公司(正良嘉园)3箱变1号配电变压器	630	21.59%	0	0				-1.18%
7033	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	保利大都会1箱式变电站1配电变压器	630	28.57%	0	0				9.83%
7034	于洪	得胜变	得工线95446	得胜变846得工线翟家社区一区	400	42.50%	190	190				-17.64%
7035	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城西南区2变电站1变压器配电变压器	630	33.52%	0	0				1.79%
7036	于洪	马三家	马辉线	三台子东台	315	48.25%	131.5	131.5				4.77%
7037	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保南甲线保工干狮城分1+1变压器	200	48.00%	84	84				53.73%
7038	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分39-2	315	18.10%	0	0				29.82%
7039	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线于桥分16右6+1柱上变压器	200	65.40%	0	0				74.02%
7040	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线达子营东台	100	55.20%	0	0				2.85%
7041	于洪	曹家变	曹滨线	鑫余华府2变电站1配电变压器	630	13.33%	483	483				10.43%
7042	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干26	315	18.41%	0	0				11.27%
7043	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支胡奎树地支11	50	18.40%	35.8	35.8				22.11%
7044	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景3箱变202间隔配电变压器	630	26.67%	0	0				4.22%
7045	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干24左2左2变台	400	3.90%	344.4	344.4				100.00%
7046	法库	果子园	果子园变417果北甲线	凯撒兰湾C区2箱变202配电变压器	630	21.27%	0	0				11.36%
7047	于洪	范屯变	范新线	小微岔路村西台	200	40.80%	98.4	98.4				56.73%
7048	法库	双台子	双台子变045双四线	王家窝堡	200	21.10%	137.8	137.8				19.37%
7049	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子分65	315	19.05%	0	0				13.86%
7050	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小果分04	315	30.33%	187.95	187.95				11.07%
7051	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	远洋仰山2号变电站201间隔(安南线)配电变压器	800	36.90%	0	0				44.03%
7052	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干60左14	100	65.40%	0	0				9.80%
7053	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线55右5柱上变压器	400	27.90%	0	0				24.24%
7054	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座3箱变2变压器	630	23.62%	418.2	418.2				1.70%
7055	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期2号变电站1变压器	315	28.57%	193.5	193.5				2.44%
7056	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分103	200	24.80%	0	0				25.85%
7057	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅6变电站2变压器	500	21.20%	0	0				0.32%
7058	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	白塔小区配电室1变压器	800	72.25%	0	0				0.88%
7059	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	辰宇新村3箱变2变压器	630	25.40%	407	407				-3.33%
7060	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑2变电站2变压器	800	14.70%	0	0				5.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7061	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆5变电站1变压器	500	23.20%	0	0				3.92%
7062	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾1号变电站2变压器	400	20.00%	0	0				5.99%
7063	于洪	光辉变	光南线	铁路小区南台	400	10.20%	319.2	319.2				-22.95%
7064	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保南甲线保工干保九分7变压器	315	42.54%	149.5	149.5				5.77%
7065	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山村前次沟南台	200	31.80%	116.4	116.4				88.70%
7066	皇姑	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左6右2	400	1.50%	0	0				100.00%
7067	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城5号变电站201配电变压器	500	18.40%	0	0				-0.53%
7068	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	金地阅风华3小区变电站2配电变压器	800	10.88%	0	0				0.00%
7069	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区10变电站1变压器	400	38.50%	0	0				4.75%
7070	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期1变电站1变压器	630	21.43%	0	0				22.76%
7071	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院3箱变1变压器	400	33.20%	0	0				-2.74%
7072	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分66+1左8	200	0.30%	179.4	179.4				0.00%
7073	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十八号变电站201配电变压器	800	17.70%	578.4	578.4				-3.38%
7074	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	大庆干44左4右1	200	43.20%	93.6	93.6				14.45%
7075	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十三号变电站1变压器	400	28.40%	0	0				1.89%
7076	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区2变电站2变压器	630	20.57%	0	0				5.94%
7077	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	罗马花园2箱变1变压器	800	18.50%	0	0				-1.38%
7078	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村10箱式变电站1配电变压器	500	17.60%	0	0				25.86%
7079	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村10箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
7080	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡10号小区变电站1号变压器	630	33.52%	0	0				4.79%
7081	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线后二台分43变台	80	91.50%	0	0	2024年6月			4.95%
7082	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣村7台	400	21.30%	0	0				86.06%
7083	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线84左5左1变台	400	13.50%	306	306				17.11%
7084	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干达连D分04	315	35.71%	171	171				8.86%
7085	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线博坨子东台甲05	200	31.50%	117	117				8.02%
7086	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	英雄公园2箱式变电站1配电变压器	100	20.40%	0	0				42.06%
7087	于洪	得胜变	得专线95440	荣盛*幸福大道2站房1变压器	630	44.19%	288.6	288.6				4.15%
7088	于洪	兰台变	兰四线	沙岭小区1站房1变压器	630	103.87%	0	0	2023年1月			-0.11%
7089	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹隆二期2变电站1号变压器	400	42.00%	0	0				2.56%
7090	东陵	中马变	高坎线	高坎干149凤溪分04柱上变压器	400	4.20%	160.09	160.09				37.05%
7091	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三东照明1.2组照明(微)	200	19.05%	141.9	141.9				-45.67%
7092	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城一期换热站	630	28.57%	387	387				0.00%
7093	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际12号变电站201配电变压器	800	28.88%	0	0				10.52%
7094	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区4变电站201间隔配电变压器	630	48.57%	0	0				6.04%
7095	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡村照明	160	26.25%	102	102				8.42%
7096	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变中盘干翟强分15柱上变压器--站式	80	35.25%	43.8	43.8				51.90%
7097	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	武警驻沈公寓箱式变电站2配电变压器	630	10.16%	0	0				31.98%
7098	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	杨士岗变051杨士岗线杨士岗东台	160	60.38%	47.4	47.4				7.08%
7099	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线王守斌养殖场分7	200	29.40%	0	0				0.00%
7100	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵干沙场分19右8左22+1	100	44.00%	0	0				11.91%
7101	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线莲花岗台支01	200	40.05%	0	0				10.20%
7102	浑南	孤家子	孤家子变672桑林乙线	文澜院四期变电站2号变压器	630	10.16%	0	0				98.64%
7103	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线十家子支024	200	27.00%	126	126				13.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7104	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线兴隆庄台分支线043	200	50.00%	80	80				14.67%
7105	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干116右3	200	0.00%	180	180				0.00%
7106	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分18左1+1左2	400	10.95%	0	0				31.95%
7107	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅24变电站1变压器	630	20.63%	0	0				0.25%
7108	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯北水利乙8台	100	0.00%	90	90				-203.36%
7109	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯北水利甲35台	100	19.50%	70.5	70.5				31.61%
7110	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线二台子西北甲10	200	33.00%	114	114				12.38%
7111	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干33左2加1	315	10.16%	251.5	251.5				13.14%
7112	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三干73省宅2用户202间隔配电变压器配电变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
7113	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡供销社油站公变台区	100	26.80%	63.2	63.2				0.00%
7114	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	沈铁霁虹佳园6变电站202配电变压器	630	34.29%	173.2	173.2				-0.20%
7115	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区1变电站2变压器	630	16.51%	463	463				0.48%
7116	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线河信子支28右18	100	0.00%	90	90				65.70%
7117	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	三道岗变306向新线向新干32右2变台	100	35.40%	54.6	54.6				-56.52%
7118	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	湖畔宜城3箱变2变压器	630	30.79%	373	373				-0.10%
7119	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期3号变电站1号变压器	630	36.95%	0	0				0.07%
7120	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯	杨士岗变048八三堡线佑子坨大棚地	50	113.20%	0	0	2022年12月			-14.82%
7121	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干79左5	200	72.00%	0	0				-16.01%
7122	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	安居乙线毛光干小光乙G燃料分2右1之2	315	82.86%	0	0	2024年2月			10.40%
7123	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线富家分地质局支23	100	19.20%	70.8	70.8				3.44%
7124	浑南	新南变	新南084新通线	华发德仁里2号变电站1号配电变压器	630	17.78%	455	455				64.71%
7125	皇姑	崇山变	崇山变10285金穗线	凯悦花园1箱变1配电变压器	500	24.40%	0	0				5.56%
7126	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城7变电站2变压器	400	10.80%	0	0				2.92%
7127	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大家属楼2变电站201间隔配电变压器	400	53.75%	0	0				1.25%
7128	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区12变电站1变压器	630	20.19%	0	0				25.62%
7129	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	万科金城蓝湾三期1号变电站-1变压器配电变压器	400	42.75%	189	189				3.21%
7130	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线双树中台	200	59.00%	62	62				4.95%
7131	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期1号变电站202间隔配电变压器	630	19.05%	0	0				0.06%
7132	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十号变电站201配电变压器	630	41.52%	0	0				10.63%
7133	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区1变电站1变压器	630	22.22%	0	0				5.02%
7134	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	夏堡子北台照明	200	58.20%	63.6	63.6				7.45%
7135	沈北	天乾变	天乾变70670天堡线	裕湾花园一期2地块2变202配电变压器	630	22.54%	0	0				43.01%
7136	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	YHG华通丰田配电站201间隔配电变压器	630	32.22%	364	364				-13.84%
7137	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干31左17柱上变压器	400	9.90%	0	0				44.56%
7138	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	卢屯线石狮分23右12变台	200	81.90%	0	0	2024年12月			7.46%
7139	法库	新依变	依草线	10kV依草线依村分2	400	30.00%	240	240				100.00%
7140	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干干西高力分长山子支39变台	200	32.70%	0	0				7.41%
7141	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫金花1箱式变电站2配电变压器	630	36.67%	0	0				1.47%
7142	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖党家支26	200	48.90%	0	0				25.96%
7143	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线后村照明	400	63.70%	0	0				16.80%
7144	沈北	道义变	道义变15269丽景线	沈阳军辉房地产开发有限公司1箱变1号变压器	630	56.19%	0	0				19.16%
7145	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线杨家窑分8	30	89.33%	0	0	2022年12月			8.33%
7146	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	后边外西北台(煤改洁)	400	59.70%	121.2	121.2				-4.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7147	法库	果子园	果子园变1415镇东线	幸福花园B区1号箱式变电站1号变压器	630	14.86%	0	0				-1.72%
7148	沈北	农高变	农高变70374农南甲线	一站式-沈北新区政府充电站	400	59.70%	0	0				100.00%
7149	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文华北1支6	200	64.40%	51.2	51.2				28.29%
7150	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区2变电站1变压器	630	10.79%	0	0				7.74%
7151	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	湖畔馨城小区1变电站1变压器	500	71.68%	91.6	91.6				7.57%
7152	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村4变电站1变压器	630	28.95%	0	0				3.96%
7153	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子7.8队台	50	106.80%	0	0	2024年5月			6.73%
7154	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干34右1	200	15.60%	0	0				3.31%
7155	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里6号变电站201间隔(施北乙线)配电变压器	630	13.97%	0	0				57.39%
7156	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	马三家村1机井	50	36.00%	27	27				-32.62%
7157	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井8台	100	28.80%	0	0				-8.72%
7158	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井4台	100	71.60%	18.4	18.4				-0.59%
7159	皇姑	长江变	482岳山甲线	岳山甲线岳山干9柱上变压器	400	65.00%	0	0				-15.06%
7160	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村7机井	100	26.40%	63.6	63.6				6.40%
7161	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线国公寨分鱼塘支8柱上变压器	200	39.00%	0	0				100.00%
7162	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园20号小区变电站202配电变压器	500	20.80%	0	0				100.00%
7163	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸三期2箱式变电站配电变压器	630	20.57%	0	0				3.68%
7164	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园7变电站1号电变压器	630	17.14%	0	0				4.80%
7165	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	花丽乙线9之1	315	55.87%	107.5	107.5				6.72%
7166	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线161右19变台	400	22.50%	0	0				36.28%
7167	沈北	清水变	清浦线	新岗村	200	32.25%	0	0				5.10%
7168	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区4变电站2配电变压器	630	39.37%	319	319				71.83%
7169	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干74变台	80	60.38%	0	0				4.97%
7170	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关于东分线097	50	71.10%	0	0				2.61%
7171	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关二组支004	100	49.80%	0	0				4.98%
7172	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线酒厂住宅	250	75.52%	36.2	36.2				6.16%
7173	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分31右03	100	55.20%	34.8	34.8				13.50%
7174	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房6组照明	200	23.50%	133	133				-2.49%
7175	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西村台(2022做)	100	68.55%	21.45	21.45				1.56%
7176	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平南二台(新)	400	12.00%	0	0				100.00%
7177	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	金生1箱变1变压器配电变压器	630	19.81%	0	0				1.08%
7178	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线247变台	100	87.90%	2.1	2.1	2024年12月			-5.37%
7179	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分52右12变台	400	11.10%	0	0				-16.77%
7180	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线河套分30左6变台	100	68.55%	0	0				18.79%
7181	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	下深变280下深乙线下深乙线88	250	8.00%	0	0				-17.49%
7182	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖E1E2地块3箱变201配电变压器	630	9.52%	0	0				82.98%
7183	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居1变电站1变压器	630	43.49%	0	0				1.85%
7184	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线元家棚菜分支线005	50	71.10%	0	0				3.68%
7185	大东	小东变	小东变80146机场线	和睦干54加1	400	32.70%	0	0				32.44%
7186	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	师大宿舍箱变1变压器	400	0.00%	0	0				-236.44%
7187	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分86左2	200	10.80%	0	0				18.97%
7188	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区9变电站1变压器	400	26.50%	254	254				1.06%
7189	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜4号箱式变电站1号配电变压器	630	21.67%	430.5	430.5				7.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7190	沈北	大志变	大志变70564志西线	一站式服务-大东区柴德胜运输服务部	400	32.33%	0	0				100.00%
7191	法库	果子园	果蕴线	幸福花园C区1号箱变2号变压器	630	25.52%	0	0				9.15%
7192	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期1变201间隔配电变压器	630	51.43%	0	0				-3.47%
7193	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地2箱变1变压器配电变压器	630	67.94%	0	0				3.77%
7194	沈河	南湖变	南湖变448雨坛乙线	金地峯汇1配电站201配电变压器	800	20.40%	556.8	556.8				52.96%
7195	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相于107左2	200	34.80%	0	0				12.94%
7196	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东于41右5	400	10.35%	318.6	318.6				30.12%
7197	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品3号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	34.50%	0	0				100.00%
7198	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅二期小区变电站1变压器	800	17.88%	0	0				1.15%
7199	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线119左5变台	200	57.90%	0	0				0.00%
7200	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	碧桂园天汇3变电站1配电变压器	800	8.40%	0	0				0.00%
7201	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线畜牧局分4(畜牧局家属楼)	200	69.90%	40.2	40.2				-2.37%
7202	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	下万子东台(新)	200	39.20%	0	0				100.00%
7203	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分53左33	80	48.75%	0	0				-2.99%
7204	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分60右9	80	34.00%	0	0				-5.35%
7205	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	x铁路三供一业(台湾岛)	200	14.40%	0	0				40.45%
7206	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线43	200	55.50%	0	0				6.85%
7207	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干胜利分27左2	200	19.50%	0	0				18.41%
7208	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线化工分08	400	55.50%	0	0				1.88%
7209	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干魏家分60	200	8.40%	163.2	163.2				3.67%
7210	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期3箱变2变压器	800	23.10%	0	0				58.79%
7211	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	詹屯变848虎联线虎联干044	400	10.50%	0	0				2.30%
7212	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民新城总开闭站2环网柜3箱变变压器配电变压器	630	10.71%	0	0				-13.40%
7213	东陵	杨官变	杨家线	水家变782水孙乙线水孙乙干王家分38柱上变压器	160	17.50%	0	0				-71.93%
7214	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	于家分30左16右1	200	89.40%	1.2	1.2	2022年12月			4.17%
7215	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线上柳分11	100	80.80%	9.2	9.2	2024年6月			10.81%
7216	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	南樾府1号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	41.70%	0	0				37.66%
7217	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平于124右6左4右2变台	400	22.50%	270	270				100.00%
7218	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠丁支57	315	41.14%	0	0				9.15%
7219	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线腰岭岗西台	200	37.20%	0	0				5.78%
7220	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景3箱变1变压器	500	25.28%	323.6	323.6				-3.12%
7221	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分71柱上变压器	315	53.65%	0	0				29.56%
7222	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线半拉门东分017	200	31.20%	117.6	117.6				10.09%
7223	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线乡约支018含光伏	200	44.10%	91.8	91.8				23.37%
7224	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线贾家村台分支10	200	32.20%	0	0				9.30%
7225	康平	胜利变	胜利变9507八家子线	八家子线八家子干32	400	31.25%	235	235				6.35%
7226	沈北	农高变	农丰线	汇鑫山庄3小区局维箱变202配电变压器	630	5.71%	0	0				0.00%
7227	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干34-1	400	21.90%	0	0				13.68%
7228	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干02	315	37.52%	0	0				-1.37%
7229	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期1号变电站2号配电变压器	630	6.98%	523	523				100.00%
7230	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	和平上和城3号变电站201间隔(北官线)配电变压器	630	15.87%	0	0				100.00%
7231	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居2箱变2变压器	500	42.80%	0	0				18.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
7232	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区2变电站1变压器	630	33.65%	0	0				5.18%
7233	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南2变电站2变压器	800	19.13%	0	0				1.11%
7234	东陵	水家变	水李线	水李线140号柱上变压器	200	57.20%	0	0				-0.03%
7235	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	罗圈照明(改2021)	400	43.20%	0	0				28.99%
7236	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线长岭子分12左2柱上变压器	200	35.40%	109.2	109.2				100.00%
7237	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	颐和轩2201配电变压器	315	48.89%	0	0				1.86%
7238	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	房产7楼配电变压器	630	22.86%	423	423				2.52%
7239	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园5变电站201变压器	500	31.36%	0	0				0.98%
7240	沈河	万柳变	万柳变282万群线	群升沈阳新天地小区1变电站2变压器	630	28.95%	0	0				2.76%
7241	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	龙湖天奕1配变站2变压器	800	26.40%	0	0				60.83%
7242	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	吉利乙线吉利干10加1变压器	200	8.40%	0	0				59.08%
7243	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙2箱变2变压器	500	19.20%	354	354				2.07%
7244	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期1号变电站2变压器	630	11.27%	496	496				2.78%
7245	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区5变电站1变压器	500	26.88%	0	0				2.94%
7246	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹金科繁梦里一期1小区箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				95.90%
7247	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左4右1	315	29.33%	0	0				2.40%
7248	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区2变2-201配电变压器	630	34.92%	0	0				37.50%
7249	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城2箱变2变压器	800	64.88%	0	0				2.70%
7250	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区4号变电站2号配电变压器	400	37.60%	0	0				2.92%
7251	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分17右1	200	1.80%	176.4	176.4				38.27%
7252	和平	和平变	和平变148和铁甲线	九州御堂小区1变电站201间隔配电变压器	630	18.10%	453	453				50.75%
7253	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	金沙巴黎花园041-2分建二期1变电站202配电变压器	800	13.80%	0	0				100.00%
7254	法库	果子园	果子园变1415镇东线	金水湾东箱1号配电变压器	630	76.83%	0	0				1.28%
7255	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线往东支5	200	54.30%	0	0				5.30%
7256	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线小狐狸沟台	100	28.60%	0	0				9.18%
7257	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	华夏分9左2	400	0.00%	0	0				0.00%
7258	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产湖畔新城1箱式变电站201间隔配电变压器	630	45.71%	279	279				1.48%
7259	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑4变电站2变压器	400	12.90%	0	0				45.50%
7260	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都2号箱式变电站2号变压器	630	21.27%	433	433				3.01%
7261	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥5变电站201间隔配电变压器	630	45.33%	0	0				15.28%
7262	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	毓秀新村2箱变	630	19.17%	446.2	446.2				5.70%
7263	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	武警营房变电站2变压器	630	32.06%	0	0				1.29%
7264	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	华润润府2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	23.40%	0	0				40.81%
7265	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾8箱式变电站1号变压器	630	9.84%	0	0				-0.77%
7266	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道1箱变2变压器	630	20.63%	437	437				1.37%
7267	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城15变电站变压器	630	12.57%	0	0				0.01%
7268	苏家屯	下深变	理想线	信达万科城3号变电站202间隔配电变压器	630	129.21%	0	0	2024年6月			17.97%
7269	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	皇姑乙线皇姑干乌市分14+1柱上变压器	400	37.50%	0	0				27.70%
7270	于洪	范屯变	范工线	御龙湾变电站2变压器	630	28.57%	387	387				3.84%
7271	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线135龙山分41右5柱上变压器	100	58.80%	31.2	31.2				32.28%
7272	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式-沈阳市沈北新区旭东木材加工厂	200	11.70%	0	0				100.00%
7273	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发2号变电站1号配电变压器	630	30.48%	375	375				-3.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7274	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲第6变电站201间隔配电变压器	630	32.38%	0	0				4.51%
7275	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站1箱变1变压器	630	22.54%	0	0				1.40%
7276	法库	新依变	依草线	10kV依草线依草干149	400	76.20%	55.2	55.2				7.92%
7277	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干尹家木业分4(一站式)	200	40.00%	0	0				25.22%
7278	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	朗明居2配电室1号变压器	630	33.33%	0	0				3.32%
7279	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融公馆1号变电站201配电变压器	630	43.49%	0	0				7.67%
7280	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑2箱变2变压器	500	37.76%	261.2	261.2				0.51%
7281	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓6变电站1变	500	0.00%	0	0				0.00%
7282	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	沙柳花园2号变电站2号变压器	630	21.71%	0	0				-1.63%
7283	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地5号变电站1变压器	400	46.00%	0	0				0.41%
7284	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	汇景园1变电站201变压器	800	64.50%	0	0				-1.67%
7285	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花5变电站1变压器	315	41.52%	0	0				-3.19%
7286	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	偏堡子村综合一台	200	27.60%	124.8	124.8				31.21%
7287	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区2变电站1变压器	500	28.80%	0	0				-0.75%
7288	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	润樾府1变电站2变压器	800	9.00%	550.78	550.78				100.00%
7289	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期3箱式变电站1配电变压器	800	27.50%	0	0				7.70%
7290	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林南线29右2	400	24.75%	261	261				100.00%
7291	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干175左1	160	66.38%	37.8	37.8				98.14%
7292	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区3变电站1变压器	630	28.95%	384.6	384.6				13.83%
7293	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	赞兴家园变电站2变压器	630	22.10%	427.8	427.8				0.49%
7294	于洪	双树变	双南乙线	小微新义西2号台	200	0.00%	180	180				18.34%
7295	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区8变电站1变压器	400	26.25%	0	0				2.41%
7296	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥13箱变201配电变压器	630	46.98%	0	0				41.41%
7297	新民	兴隆变	兴隆变15642排灌线	排灌线12右4变台	200	28.73%	122.55	122.55				3.47%
7298	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	小北干慎德分4+1柱上变压器	315	33.33%	178.5	178.5				-0.86%
7299	浑南	下深变	下深变268三环乙线	海域香庭一期1号变电站2号配电变压器	630	7.24%	0	0				-7.39%
7300	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水墨丹青5号变电站202间隔配电变压器	630	32.06%	0	0				4.38%
7301	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	阳光洛可可5号变电站201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0				10.73%
7302	沈北	农高变	农丰线	沈阳永丰房屋开发有限公司2箱变201间隔配电变压器	630	11.68%	0	0				3.72%
7303	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园5箱变2变压器	630	58.10%	201	201				5.27%
7304	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支6右2变台	400	54.90%	140.4	140.4				100.00%
7305	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	96101部队后勤部住宅1变压器	630	9.90%	0	0				-3.94%
7306	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林于180变台	100	44.40%	45.6	45.6				3.32%
7307	康平	中心变	中心变2609东关线	苏家村四组二号	200	47.70%	84.6	84.6				13.68%
7308	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	丽景名居1变电站2配电变压器	800	22.88%	0	0				0.00%
7309	东陵	花山变	欧陆甲线	YHG_欧陆风情小镇二期洋房1箱变202间隔配电变压器	630	33.14%	0	0				4.20%
7310	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	翡翠臻园1号变电站2号配电变压器	800	28.20%	0	0				33.08%
7311	浑南	白塔变	白塔变958铜网线	世纪新城四期箱式变电站1号变压器	400	0.00%	0	0				46.54%
7312	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝十线碳窑分34	400	11.70%	0	0				100.00%
7313	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园6变电站1配电变压器	800	6.30%	669.6	669.6				100.00%
7314	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左7右14右9	200	14.40%	151.2	151.2				70.49%
7315	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地2小区变电站1变压器	500	41.92%	240.4	240.4				-2.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7316	于洪	大潘变	大视线	正宸弘泽湾二期站房1变压器	400	14.10%	303.6	303.6				23.35%
7317	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区3变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
7318	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春六期4变电站202变压器	630	25.90%	403.8	403.8				4.37%
7319	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华于23左16右21柱上变压器	400	52.00%	0	0				45.83%
7320	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农专线农村干农八分4	400	56.40%	0	0				5.13%
7321	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院4配电站1变压器	400	29.70%	0	0				16.66%
7322	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	凯翔2箱变2变压器	500	20.16%	0	0				-0.90%
7323	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	新铁家园2变电站1变压器	630	46.98%	0	0				6.25%
7324	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园2变电站1变压器	400	68.50%	0	0				25.44%
7325	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城1开闭站1箱变1变压器	630	19.05%	0	0				-2.04%
7326	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方地下变电站2变压器	630	14.48%	0	0				1.57%
7327	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	时代城小区2变电站1变压器	800	29.25%	0	0				24.31%
7328	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线十北分天顺支2	200	38.40%	0	0				43.16%
7329	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	西城逸景4变电站1变压器	630	29.71%	379.8	379.8				4.73%
7330	于洪	化学变	化东乙线	美悦府3站房1配电变压器	800	12.50%	0	0				0.00%
7331	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	三家村南台(2022微)	400	6.90%	332.4	332.4				38.37%
7332	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	鲁尔新天地二期小区201间隔配电变压器	800	37.50%	420	420				-1.15%
7333	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂5变电站1配电变压器	800	15.30%	0	0				74.48%
7334	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	YHG_靠山新村小区2箱变201配电变压器	400	32.70%	229.2	229.2				2.81%
7335	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	YHG_公路管理处s配电变压器	630	33.97%	0	0				1.74%
7336	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北一期3变电站1号配电变压器	630	11.43%	0	0				-1.18%
7337	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	帝景1变电站1变压器配电变压器	630	30.79%	373	373				-0.48%
7338	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝堡分44变台	200	39.45%	101.1	101.1				-11.14%
7339	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场3变电站202配电变压器	630	4.95%	535.8	535.8				100.00%
7340	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	天星1小区箱变(单)	630	89.52%	0	0	2022年12月			3.21%
7341	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	秦家照明(2022微)	200	50.50%	79	79				16.65%
7342	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁1号箱变变压器配电变压器	630	20.00%	0	0				-3.06%
7343	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干太白山分8右1柱上变压器	315	51.75%	0	0				5.37%
7344	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分7右3	400	68.00%	0	0				0.00%
7345	大东	沈海变	沈海变80372东望乙线	东望乙线和平干好利来分2左1柱上变压器	200	81.00%	18	18	2024年6月			21.66%
7346	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花乙线后陵干74左1	250	13.76%	190.6	190.6				-89.75%
7347	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线金融开闭站金融金融1柱上变压器	315	10.16%	0	0				-5.02%
7348	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线40左1+3	315	22.22%	0	0				6.91%
7349	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线61右3	200	60.80%	0	0				-21.50%
7350	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干8右7柱上变压器	250	32.80%	0	0				2.14%
7351	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲线沈小联干观泉分警家支5+1	315	26.35%	200.5	200.5				-0.59%
7352	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右15右2	315	28.57%	0	0				-1.15%
7353	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	中央干24左7	250	64.00%	65	65				25.83%
7354	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干3	200	12.90%	0	0				14.95%
7355	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变陵园乙线塔西分5右1柱上变压器	315	87.30%	0	0	2024年6月			8.26%
7356	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线亚明分2柱上变压器	315	24.44%	0	0				0.52%
7357	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线28	315	57.65%	0	0				35.24%
7358	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分6	315	20.95%	217.5	217.5				4.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
7359	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干36左2变压器	315	43.49%	0	0				-3.54%
7360	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干12变压器	315	17.78%	0	0				-4.41%
7361	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分3左12变压器	100	9.30%	0	0				-4.31%
7362	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分7	315	78.73%	0	0				1.08%
7363	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线94右1	315	65.40%	0	0				4.48%
7364	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线94右7	315	124.44%	0	0	2022年12月			2.98%
7365	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线104	400	40.25%	0	0				-4.73%
7366	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线89右11	315	27.30%	0	0				-37.01%
7367	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干18右4变压器	315	56.19%	0	0				1.85%
7368	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左6公变	315	52.06%	0	0				0.58%
7369	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	安居甲线安居干35右5之2	315	21.59%	0	0				-11.40%
7370	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	新民变164铁专线铁专线铁北分果园支23左1	250	114.80%	0	0	2022年12月			0.19%
7371	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线19左2	315	20.63%	0	0				3.94%
7372	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	万中干44公变	315	102.54%	0	0	2022年12月			4.07%
7373	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干三角分5	315	69.52%	0	0				-2.95%
7374	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分35柱上变压器	315	26.03%	0	0				-1.42%
7375	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线百花分9柱上变压器	315	48.89%	0	0				9.93%
7376	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东乙线49柱上变压器	315	66.98%	0	0				9.30%
7377	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化干41右2柱上变压器	315	20.76%	0	0				11.19%
7378	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右9柱上变压器	315	38.41%	0	0				-16.88%
7379	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干36	200	6.90%	166.2	166.2				-11.78%
7380	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分19左4之1柱上变压器	200	29.10%	0	0				-1.18%
7381	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干文艺东分2公变	315	59.68%	0	0				1.52%
7382	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分5右5	315	41.59%	152.5	152.5				-0.58%
7383	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线37右3	200	48.40%	0	0				-0.59%
7384	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分16柱上变压器	250	49.28%	0	0				0.79%
7385	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干9	200	33.90%	112.2	112.2				0.16%
7386	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干17柱上变压器	200	32.00%	0	0				-70.26%
7387	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干19右2柱上变压器	315	42.86%	0	0				8.31%
7388	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南干109左7右1	250	40.80%	123	123				6.43%
7389	大东	小东变	小东变80146机场线	机场线和睦干68左6	315	74.60%	0	0				16.65%
7390	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线44左2	315	22.48%	0	0				4.75%
7391	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线48	200	27.50%	0	0				5.95%
7392	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干27	315	65.71%	0	0				4.99%
7393	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干西寺分19左1右9	50	23.40%	0	0				-16.35%
7394	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线10左2	200	57.60%	0	0				-1.27%
7395	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干货站分4右4	200	3.60%	172.8	172.8				-9.33%
7396	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线36左1变台	315	35.87%	0	0				0.24%
7397	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右2	315	43.49%	0	0				36.98%
7398	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分10右4	315	66.67%	0	0				-3.90%
7399	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干14柱上变压器	315	29.46%	0	0				32.07%
7400	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分10左4	200	40.80%	0	0				-4.24%
7401	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	公安2箱变1	400	35.00%	0	0				-1.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7402	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	滨河街箱变配电变压器	400	19.20%	0	0				6.35%
7403	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二1箱变1号变	630	14.29%	0	0				-0.79%
7404	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西2箱变2号变	630	16.00%	0	0				-1.12%
7405	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	幸福里小区箱变2号变	500	22.40%	0	0				0.64%
7406	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城6变电站2变压器	630	20.95%	0	0				0.10%
7407	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳粉新城1变电站201	630	40.00%	0	0				-1.15%
7408	沈河	青年变	青年变370青军线	永环2箱变2变压器	630	25.71%	210	210				0.83%
7409	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园1箱变1号变	630	31.43%	0	0				1.78%
7410	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园2箱变1号变	630	15.24%	0	0				-1.74%
7411	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园2箱变2号变	630	37.46%	0	0				0.27%
7412	和平	广州变	广州变462广太甲线	民族北2一次主变	630	27.62%	393	393				-0.47%
7413	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔3箱变1变压器	630	64.13%	163	163				-2.46%
7414	和平	展览变	展览变896展科乙线	奉天硅谷一次1#主变	1000	43.92%	0	0				5.99%
7415	大东	望花变	望花变70242上园乙线	日丰佳苑箱式变电站2站内变压器	315	17.27%	0	0				6.50%
7416	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	府兴苑箱变2	800	0.00%	0	0				3.11%
7417	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	东油2箱变1	400	40.40%	0	0				10.48%
7418	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉4箱变1变变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
7419	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园3箱变201	630	13.71%	0	0				-1.44%
7420	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区2变电站2变压器	630	15.24%	0	0				-2.12%
7421	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	富工花园1201	630	39.87%	31.18	31.18				0.17%
7422	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙5箱变2变压器	630	25.08%	409	409				-1.98%
7423	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区2变电站201	500	64.00%	130	130				-1.43%
7424	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区变电站201	400	48.40%	0	0				2.45%
7425	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	和太园箱变1号变	400	43.50%	0	0				-2.30%
7426	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	梧桐馨园1箱变1站内变压器	630	28.57%	0	0				0.98%
7427	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团42#主变	400	21.60%	273.6	273.6				-0.83%
7428	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期1箱变1变压器	630	37.78%	0	0				4.27%
7429	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	进华变电站一次1变压器柜1主变	400	88.00%	0	0	2024年6月			0.71%
7430	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园9变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
7431	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居2变电站201	630	37.78%	329	329				-2.89%
7432	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	兴顺园1变电站201变压器	630	23.49%	419	419				-2.35%
7433	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	保工小区变电站201柜	630	34.92%	347	347				-0.18%
7434	铁西	重工变	重工变10840城西线	府兴雅园1变电站201柜	400	29.20%	0	0				4.50%
7435	大东	毛君变	毛君变946毛光线	东城1箱变1变压器	630	20.00%	441	441				2.45%
7436	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	新湖北国之春五期B区2变电站201	630	30.10%	377.4	377.4				-3.70%
7437	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠西变电站3变压器	315	39.37%	0	0				-6.95%
7438	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	图书箱变1变压器	400	45.30%	0	0				7.37%
7439	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城6箱变2变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-6.80%
7440	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都5变电站202变压器	630	0.00%	433	433				0.00%
7441	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	惠和公寓3变电站201	630	18.41%	451	451				0.72%
7442	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区1箱变1号变	630	22.22%	363.72	363.72				4.32%
7443	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地12主变	800	26.63%	507	507				13.87%
7444	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	万能国宅主变	400	12.40%	0	0				3.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7445	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期4箱变1号变	630	13.33%	0	0				0.65%
7446	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期7箱变2号变	630	11.43%	0	0				-3.09%
7447	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城1变电站201柜(1)	800	18.00%	0	0				2.07%
7448	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	山东堡2变电站1变压器	800	33.60%	0	0				4.54%
7449	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际2号变电站1变压器	630	30.10%	0	0				3.56%
7450	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景1号变电站1号变压器	500	30.80%	0	0				-0.32%
7451	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑7变电站201	400	0.00%	360	360				0.00%
7452	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	般若寺南1箱变1变压器	400	42.00%	0	0				1.61%
7453	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村4号变电站2变压器	630	20.95%	0	0				2.02%
7454	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑箱变2变	630	36.95%	0	0				4.40%
7455	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工2箱变2变压器	630	26.41%	400.6	400.6				3.86%
7456	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	东大2箱变2变压器	630	5.08%	535	535				-5.04%
7457	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	西滨河箱变1变压器	400	43.50%	0	0				1.11%
7458	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	官房1号变电站1变压器	630	40.13%	0	0				-10.18%
7459	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	东顺箱变1变压器	400	64.00%	0	0				-0.34%
7460	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛1箱变2变压器	630	42.16%	301.4	301.4				6.01%
7461	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光2箱变1站内变压器	500	26.00%	0	0				-8.01%
7462	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天2箱变1变压器	630	59.81%	0	0				1.76%
7463	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城3箱变1变压器	400	44.80%	0	0				2.68%
7464	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑2变电站2变压器	315	46.22%	0	0				-0.42%
7465	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城13号变电站1号变压器	630	19.37%	445	445				-3.08%
7466	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2箱变1变压器	800	40.50%	396	396				-2.43%
7467	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区21变电站201柜	630	15.87%	0	0				-2.24%
7468	沈河	青年变	青年变352青东线	热闹路变电站1变压器	630	40.95%	0	0				-1.98%
7469	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠7箱变1变压器	630	12.57%	0	0				-0.65%
7470	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	炮苑花都11箱变1变压器	630	21.90%	429	429				-1.00%
7471	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯2箱变1变压器	630	19.05%	447	447				-0.02%
7472	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑4箱变1	630	19.68%	0	0				-4.80%
7473	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫园3箱变2	630	17.78%	325.62	325.62				0.66%
7474	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	万兴园变电站201	630	12.95%	485.4	485.4				-3.12%
7475	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期3变电站201	630	28.25%	389	389				-2.88%
7476	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	桂花南变电站1号变压器	400	99.50%	0	0	2022年12月			-2.32%
7477	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	德增1箱变2变	630	68.25%	137	137				7.83%
7478	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义1小区箱变2站内变压器	630	23.17%	421	421				-0.19%
7479	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	湖光景致201	500	22.40%	338	338				0.16%
7480	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	嘉陵江1箱变1变压器	630	51.43%	0	0				1.58%
7481	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园1箱变1	630	13.33%	0	0				8.95%
7482	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰13箱变2号变	630	37.71%	0	0				11.05%
7483	皇姑	长江变	25460长亚乙线	加华二1箱变2号变	630	12.70%	0	0				3.22%
7484	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期5箱变2变压器	500	21.20%	344	344				-8.03%
7485	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期22主变	500	24.40%	0	0				9.22%
7486	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期31主变	500	28.40%	0	0				1.94%
7487	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	第一商城2变电站202变压器	400	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7488	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分政伟支2	200	17.70%	0	0				58.45%
7489	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城1箱变1变压器	630	24.44%	0	0				-2.58%
7490	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	民强箱变A站内变压器	630	57.46%	205	205				-0.99%
7491	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期2变电站201	500	16.32%	0	0				-1.27%
7492	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期3变电站202变压器	500	18.40%	0	0				-0.70%
7493	皇姑	广源变	广源变25770广业线	玉祥明居2箱式变电站1配电变压器	500	25.92%	0	0				0.00%
7494	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	时代城小区3变电站1变压器	800	31.20%	0	0				31.08%
7495	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区11变电站1变压器	630	28.57%	0	0				20.96%
7496	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期1箱式变电站1配电变压器	800	39.50%	0	0				9.92%
7497	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	沙柳花园5号变电站2号变压器	630	51.43%	0	0				5.38%
7498	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线沙岗子村南岗	200	30.00%	120	120				8.82%
7499	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	龙湖御景1箱变201配电变压器	630	30.16%	0	0				2.48%
7500	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	泰奕夏园4号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	30.79%	0	0				58.96%
7501	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府2箱式变电站1配电变压器	800	20.63%	0	0				22.58%
7502	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	盛世经典2变电站1变压器	630	33.52%	0	0				5.49%
7503	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路于72右4	315	24.76%	0	0				-4.65%
7504	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代4号变电站202间隔配电变压器	800	17.20%	0	0				17.13%
7505	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北于36柱上变压器	200	34.00%	0	0				10.93%
7506	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村三组大棚	50	32.80%	28.6	28.6				17.78%
7507	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语六期2箱式变电站配电变压器	630	18.67%	449.4	449.4				4.46%
7508	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线古坨子分39右18柱上变压器	100	57.30%	32.7	32.7				9.51%
7509	和平	方型变	方型变476方学甲线	三学甲线32右2	400	116.70%	0	0	2024年9月			7.96%
7510	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园4号小区变电站2变压器	500	25.60%	0	0				2.69%
7511	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	毓秀新村1箱变	630	25.27%	407.8	407.8				2.44%
7512	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园3变电站2变压器	400	46.40%	174.4	174.4				11.57%
7513	辽中	赵柳房变	赵柳房变92644赵莲线	牧彤兽药公变台	200	22.80%	134.4	134.4				0.00%
7514	东陵	汪家变	汪白甲线	汪家甲于129右支08柱上变压器	100	22.20%	0	0				3.91%
7515	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河于107左2变台	200	21.20%	0	0				7.29%
7516	东陵	世园变	世高线	世博之春3箱变2变压器	630	23.17%	0	0				0.12%
7517	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高于153养殖场分97柱上变压器	200	80.70%	0	0	2023年2月			10.65%
7518	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西2号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	4.40%	342.4	342.4				100.00%
7519	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾4号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	400	36.60%	0	0				38.32%
7520	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支24左7左6变台	200	19.80%	140.4	140.4				67.46%
7521	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇西线十东分16	250	48.00%	0	0				8.76%
7522	于洪	范屯变	范静线	东甸子北台	50	12.30%	38.85	38.85				-6.68%
7523	沈北	新城子	新城子变7554农专线	一站式服务-东飞养殖厂	200	27.00%	0	0				96.65%
7524	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城3站房1变压器	630	43.68%	291.8	291.8				2.31%
7525	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线北四分39变台	200	132.00%	0	0	2025年2月			10.74%
7526	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线综合楼	100	74.20%	15.8	15.8				11.46%
7527	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子中台	250	92.16%	0	0	2024年6月			41.68%
7528	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专线岳士B分支20岳士B台	315	18.10%	0	0				53.75%
7529	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔1箱变1变压器	400	33.90%	224.4	224.4				0.84%
7530	于洪	大兴变	兴光线	小微大兴2号台	200	89.70%	0.6	0.6	2024年6月			100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7531	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	郑士卜综合	200	33.60%	112.8	112.8				100.00%
7532	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	保利海德小区4变电站1配电变压器	800	41.40%	0	0				40.67%
7533	和平	太原变	太原变060胜三乙线	南三干54运动员公寓间隔201配电变压器	315	42.67%	149.1	149.1				-6.81%
7534	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线西十里河村	200	47.20%	85.6	85.6				7.83%
7535	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙D-1号箱变201间隔配电变压器	630	60.95%	0	0				100.00%
7536	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	如意家园箱变1站内变压器	630	30.79%	373	373				0.48%
7537	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线人和南台	400	39.95%	200.2	200.2				5.96%
7538	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线大帮牛东台照明	100	56.55%	33.45	33.45				-7.64%
7539	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于184之1右1	400	37.35%	210.6	210.6				83.75%
7540	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干109右1	400	7.80%	0	0				79.47%
7541	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房九组照明	100	68.80%	21.2	21.2				5.90%
7542	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期3号变电站2号配电变压器	630	4.44%	0	0				67.30%
7543	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	四季照明(2022微)	315	73.78%	51.1	51.1				9.79%
7544	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	污水分12左4左2201间隔配电变压器	400	20.40%	0	0				-7.36%
7545	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	辽宁恒升房地产202间隔配电变压器	500	71.20%	0	0				7.46%
7546	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	沈阳沈西热电有限公司	315	39.11%	160.3	160.3				7.73%
7547	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分75左2	200	6.60%	0	0				47.02%
7548	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	誉澜颂1变电站1变压器	800	14.70%	0	0				100.00%
7549	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居2号变电站202间隔配电变压器	800	15.60%	0	0				100.00%
7550	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际1变电站1变压器	630	31.62%	367.8	367.8				8.68%
7551	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线20左4右1+1	400	34.50%	222	222				-3.23%
7552	康平	城南变	城南变2514铸造线	所内分2柱上变压器	200	27.30%	125.4	125.4				99.59%
7553	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九洲御璟1号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	400	9.90%	0	0				100.00%
7554	大东	望花变	望花变70262合作乙线	思和苑2箱变2站内变压器	630	32.38%	363	363				6.62%
7555	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园小区1变电站1变压器	630	106.03%	0	0	2024年9月			7.56%
7556	于洪	五金变	五金乙线	小微五机乙线77左7左1+1左1号台	400	17.70%	0	0				72.38%
7557	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭2箱式变电站1配电变压器	630	60.63%	0	0				3.36%
7558	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	诚达家园1号变电站2号变压器	630	26.03%	0	0				-0.18%
7559	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南分57+1左1	400	63.60%	105.6	105.6				21.58%
7560	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左16右16左1柱上变压器	400	44.40%	0	0				100.00%
7561	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线197右2变台	200	20.70%	0	0				8.82%
7562	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	绿洲1箱变1变压器	315	21.27%	216.5	216.5				45.32%
7563	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线3左13变台	200	45.75%	88.5	88.5				-9.55%
7564	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万二组照明	50	56.40%	16.8	16.8				-0.32%
7565	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家南台	400	53.10%	147.6	147.6				100.00%
7566	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	同泽花园203间隔配电变压器	800	9.00%	648	648				1.74%
7567	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线后康分金德胜支6右5柱上变压器	400	46.50%	0	0				7.73%
7568	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	正轩悦堂变电站201间隔配电变压器	400	12.60%	0	0				29.02%
7569	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园一期2变电站2号变压器	500	58.88%	155.6	155.6				1.21%
7570	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线小帮牛薛家照明	100	42.20%	47.8	47.8				9.87%
7571	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	二牛线岳家大棚分支线018	50	0.00%	0	0				0.00%
7572	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家村综合四台	200	60.00%	60	60				37.01%
7573	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线鲍屯十队分14	100	89.40%	0.6	0.6	2022年12月			6.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7574	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园3变电站2变压器	630	22.22%	427	427				10.63%
7575	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村13台区	200	76.20%	27.6	27.6				9.17%
7576	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区1变电站1变压器	630	25.08%	409	409				2.93%
7577	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区1变电站2变压器	500	22.40%	0	0				6.68%
7578	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	秋实园二期2变电站2变压器	400	28.88%	0	0				3.67%
7579	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	YHG_沈阳恒运房地产开发有限公司101配电变压器	630	30.48%	0	0				2.16%
7580	大东	小东变	小东变170小毛线	上东花墅25变电站2变压器	630	56.19%	213	213				29.31%
7581	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干118变台	200	20.10%	139.8	139.8				14.90%
7582	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河2号变电站1号变压器	630	25.08%	0	0				-2.00%
7583	和平	和平变	和平变166同南甲线	西安分8右6变压器	400	13.80%	304.8	304.8				0.30%
7584	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分4右2右1	250	40.00%	0	0				12.83%
7585	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	YHG_学府雅园土建变3箱式变电站1号配电变压器	630	24.76%	0	0				-3.52%
7586	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分52	315	28.89%	192.5	192.5				16.34%
7587	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干大鱼分14左15右9变台	200	65.60%	48.8	48.8				17.76%
7588	沈北	农高变	农高变70358农海线	风度泊林5箱变201配电变压器	630	33.02%	0	0				2.12%
7589	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	香蓝蒲河池2箱变301配电变压器	630	70.48%	0	0				1.12%
7590	沈北	道义变	道义变15292开发一线	瀚博大厦201变压器配电变压器	630	72.38%	0	0				-14.06%
7591	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府六期小区变电站2变压器	800	45.00%	0	0				11.85%
7592	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园1变电站1变压器	630	18.03%	0	0				5.31%
7593	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区4号变电站1变压器	630	17.14%	0	0				0.25%
7594	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府6变电站1变压器	400	12.75%	0	0				1.78%
7595	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干12右1柱上变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
7596	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线赵家北支06	200	42.75%	0	0				7.99%
7597	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期1变电站1配电变压器	500	33.60%	282	282				8.42%
7598	于洪	平罗变	平罗线	平罗二村十七队网改新台	200	15.60%	0	0				59.02%
7599	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克莱斯特3箱式变电站1配电变压器	1000	34.80%	0	0				-0.83%
7600	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城二期3变电站202配电变压器	800	40.50%	0	0				1.45%
7601	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江东小区变压器	630	26.98%	0	0				0.16%
7602	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线排水1	160	99.75%	0	0	2022年12月			14.23%
7603	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	江南壹号二期1变电站202配电变压器	800	24.30%	0	0				21.00%
7604	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线小范分12右8	80	44.25%	0	0				38.98%
7605	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光四期1站房1配电变压器	400	24.38%	262.5	262.5				14.42%
7606	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线张家分05	100	39.45%	0	0				5.28%
7607	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线金宝分11左2	100	113.40%	0	0	2024年9月			-1.65%
7608	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达1号变电站2号配电变压器	630	48.89%	0	0				71.42%
7609	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达3号变电站1号配电变压器	800	16.50%	0	0				50.24%
7610	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城鸿景嘉园3号变电站1号配电变压器	800	20.70%	554.4	554.4				41.51%
7611	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2.1期住宅)1201配电变压器	630	43.94%	0	0				4.84%
7612	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	幸福嘉园2号变电站201间隔配电变压器	630	19.68%	443	443				36.02%
7613	沈北	道义变	道义变15293开发二线	香榭新坐标住宅变电站1变压器配电变压器	630	29.33%	0	0				-0.39%
7614	沈河	青年变	青年变348青特线	青年变348青特线地下通道台	320	5.06%	0	0				4.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7615	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	YHG_沈阳翰文房地产开发有限公司(分)201配电变压器	630	25.40%	0	0				1.08%
7616	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	YHG_沈阳市北美房屋开发有限公司北美公馆7201配电变压器	630	24.89%	410.2	410.2				3.11%
7617	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	YHG_太阳干金星分29	250	48.64%	103.4	103.4				9.14%
7618	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南干75	250	69.76%	0	0				1.64%
7619	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区6变电站201间隔配电变压器	630	52.19%	0	0				-1.72%
7620	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳翰文房地产开发有限公司(分)201配电变压器	630	22.86%	0	0				1.38%
7621	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	天恒*森林里1箱变(分)201配电变压器	630	31.11%	0	0				5.50%
7622	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线世高干交通厅分10右支1右2柱上变压器	100	68.00%	0	0				3.48%
7623	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿万万城四期5箱式变电站配电变压器	630	28.25%	0	0				1.51%
7624	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	金地宸颂配电站1配电变压器	800	10.20%	0	0				35.16%
7625	东陵	世园变	世棋线	世棋干37柱上变压器	400	75.00%	60	60				16.57%
7626	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线高楼子分39	160	28.88%	0	0				40.29%
7627	开发	陕西变	陕西变55358韩园甲线	张士新村二期小区1变电站2变压器	800	19.80%	561.6	561.6				39.84%
7628	沈北	新城子	新城线	YHG_辽宁安华房地产开发有限公司1箱1变(富华园)	630	40.63%	0	0				5.88%
7629	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北分张家窝堡支23变台	50	75.60%	0	0				10.20%
7630	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期3箱式变电站2配电变压器	500	24.40%	0	0				6.66%
7631	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠城1箱式变电站1配电变压器	630	43.49%	0	0				17.42%
7632	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干105左7柱上变压器	400	57.60%	0	0				-12.22%
7633	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干70左6	200	18.60%	0	0				-6.06%
7634	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠城2箱式变电站2配电变压器	630	17.46%	0	0				16.85%
7635	沈北	道义变	道义变15289雷明线	正良嘉园2箱变2号变压器	630	21.59%	0	0				10.49%
7636	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右20	100	70.00%	1.73	1.73				7.91%
7637	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	回迁楼3箱变1变压器	1260	20.79%	0	0				3.23%
7638	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城六期小区2变电站2变压器	800	12.90%	0	0				71.08%
7639	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分56	315	33.59%	0	0				0.77%
7640	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	保利云禧1配电室201间隔配电变压器	800	22.80%	537.6	537.6				55.52%
7641	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	惠合经典1变压器	315	21.84%	31.18	31.18				-3.59%
7642	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线苗圃分15右2	100	30.00%	0	0				-17.91%
7643	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线石狮子分28变台	200	13.80%	0	0				19.79%
7644	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八号院西区小区箱式变电站1配电变压器	400	21.30%	0	0				0.00%
7645	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘太平分65	50	58.40%	15.8	15.8				3.72%
7646	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分6左1柱上变压器	200	114.90%	0	0	2022年12月			-19.06%
7647	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街东三台新台	400	37.20%	0	0				20.79%
7648	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线赵家店排水分支05	50	126.30%	0	0	2022年12月			9.25%
7649	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线郭发大棚07	30	36.33%	16.1	16.1				-10.16%
7650	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线电信家属楼支03	250	90.72%	0	0	2023年2月			1.89%
7651	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分03	315	38.29%	0	0				9.89%
7652	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁西分37	315	47.62%	0	0				0.46%
7653	和平	三好变	三好变174王家线	文安路59-1号变电站配电变压器	400	38.70%	205.2	205.2				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7654	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区1变电站2变压器	630	21.90%	0	0				-4.64%
7655	新民	新民变	新民变30158中学线	中学线32左1变台	400	57.00%	0	0				45.89%
7656	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福于英达分公家支 33加3	400	0.90%	0	0				-108.61%
7657	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	德工小区箱变1变压器	500	10.20%	0	0				3.68%
7658	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期6变电站202变压器	630	49.84%	253	253				1.35%
7659	于洪	得胜变	得胜变95444	得胜变841得翟线地下村台区	100	20.10%	0	0				2.28%
7660	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐于116左1	100	67.50%	22.5	22.5				5.60%
7661	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	华山干34左9+1柱上变压器	200	56.10%	0	0				28.26%
7662	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期2变电站2变压器	630	26.98%	0	0				-5.42%
7663	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际3号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0				11.11%
7664	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	城东干5大华旧物(一站式)	200	0.00%	0	0				0.00%
7665	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷1变电站202配电变压器	630	42.67%	0	0				3.70%
7666	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城小区三期3箱式变电站201间隔配电变压器	630	18.10%	0	0				-0.22%
7667	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城三期1变电站201间隔配电变压器	500	40.80%	0	0				6.76%
7668	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线二台子分 44 #	315	3.43%	0	0				21.92%
7669	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	龙湖原府一期2变电站202配电变压器	630	17.14%	0	0				16.93%
7670	浑南	于山变	于山变776于景线	盛京宸院1号变电站202间隔配电变压器	800	2.75%	698	698				100.00%
7671	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	曹家村南	100	16.50%	73.5	73.5				4.89%
7672	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线泡沿分40右8变台	200	57.90%	64.2	64.2				72.69%
7673	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线社甲照明	200	56.70%	66.6	66.6				3.12%
7674	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线蔡家沟支70	100	99.00%	0	0	2024年9月			8.21%
7675	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城4号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0				-23.93%
7676	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	10kV中寺干移动分4右支3变压器	200	9.15%	161.7	161.7				5.33%
7677	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村7变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
7678	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	万科大都会公元2箱式变电站1配电变压器	800	30.00%	480	480				40.67%
7679	沈北	道义变	道义变15259道义线	沈阳四合商业有限箱变变压器	630	24.29%	0	0				9.39%
7680	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光2土建变202	630	19.68%	0	0				-3.83%
7681	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线154左16右11右4	80	76.50%	0	0				100.00%
7682	浑南	营盘	营盘变088营亿线	亿丰南奥4变电站2变压器	800	24.75%	0	0				3.46%
7683	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城18变电站2号变压器	630	10.92%	498.2	498.2				8.58%
7684	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城二期1变电站1变压器	800	28.50%	0	0				-1.22%
7685	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲于前康分14+1右1柱上变压器	200	18.90%	0	0				11.26%
7686	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分50左5变台	200	11.70%	156.6	156.6				-29.95%
7687	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线木厂支13	200	68.70%	0	0				7.24%
7688	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期7变电站201开关柜	630	40.00%	315	315				0.82%
7689	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区5变电站变压器	400	32.80%	228.8	228.8				-6.42%
7690	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区8变电站2变压器	315	31.11%	0	0				2.50%
7691	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村1箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
7692	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园3变电站201配电变压器	500	61.60%	142	142				0.48%
7693	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园22主变	630	17.14%	459	459				-2.71%
7694	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林线217变台	80	76.63%	10.7	10.7				9.01%
7695	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线前连分69左4变台	200	26.80%	0	0				112.04%
7696	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线39右03	400	6.25%	300	300				11.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7697	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾4箱变1变压器	630	20.00%	0	0				7.35%
7698	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	闵家一组大棚(2021微)	200	12.00%	156	156				15.75%
7699	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线075	200	43.95%	92.1	92.1				18.62%
7700	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑1变电站2配电变压器	630	16.83%	461	461				2.22%
7701	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城9号变电站202间隔配电变压器	800	11.25%	0	0				17.14%
7702	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城5箱变2变压器	315	23.24%	0	0				-1.64%
7703	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区3箱式变电站2配电变压器	800	28.00%	0	0				14.12%
7704	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	恒润怡沁园变电站201间隔配电变压器	315	32.70%	180.5	180.5				2.00%
7705	大东	花山变	花山变80764花满线	花山变764花满线花满线花满干2	100	12.00%	78	78				-1.17%
7706	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊12号变电站1变压器	500	18.24%	0	0				3.09%
7707	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府1箱变202配电变压器	630	32.70%	361	361				53.32%
7708	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分韩三支16变台	400	30.00%	0	0				16.85%
7709	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分26之4+1右1	400	9.00%	0	0				14.36%
7710	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	玉祥明居二期3箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				20.68%
7711	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场北区9小区变电站201配电变压器	630	8.25%	0	0				100.00%
7712	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分61右5自维5左4变台	200	23.00%	0	0				18.33%
7713	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园2变电站1变压器	800	42.90%	376.8	376.8				7.10%
7714	沈北	黄家变	黄家变74052黄昊线	黄昊干腰排分长排支11加1左03变压器	100	31.80%	58.2	58.2				-2.30%
7715	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	南路干随机分9+1柱上变压器	200	3.60%	122.97	122.97				100.00%
7716	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖1箱式变电站1配电变压器	800	18.30%	573.6	573.6				87.31%
7717	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区1变电站201间隔配电变压器	630	52.70%	0	0				8.16%
7718	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区5变电站1变压器	630	25.08%	409	409				1.84%
7719	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干茨榆分106北井支13左支10柱上断路器-一站式	80	75.00%	12	12				91.42%
7720	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	玉祥明居二期7箱式变电站1配电变压器	630	12.70%	0	0				12.97%
7721	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线高山子照明	160	35.53%	87.15	87.15				4.81%
7722	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	总参住宅21变压器	400	29.20%	0	0				-0.39%
7723	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区4变电站1变压器	630	25.90%	0	0				-1.61%
7724	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分087	100	57.90%	0	0				0.09%
7725	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线土耳坨西台照明	200	70.05%	39.9	39.9				4.61%
7726	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	华润新凯旋1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
7727	辽中	敖司牛	敖司牛变1228金属线	敖司牛变228金属线白家大棚	30	109.50%	0	0	2022年12月			-2.27%
7728	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞西台	315	45.90%	138.9	138.9				1.02%
7729	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园4变电站201变压器	800	19.00%	568	568				29.29%
7730	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城6号变电站202配电变压器	400	29.20%	0	0				30.53%
7731	和平	青年变	青年变366青北线	青北线79左2	200	48.60%	82.8	82.8				0.00%
7732	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际5号变电站201配电变压器	800	22.00%	0	0				6.23%
7733	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线赵家分支63	100	66.00%	0	0				6.80%
7734	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	601所4箱式变电站1配电变压器	630	23.81%	0	0				8.82%
7735	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区2箱变201间隔配电变压器	800	24.90%	0	0				1.17%
7736	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供1箱变1变压器	630	46.67%	0	0				35.38%
7737	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小驼子支021	50	54.00%	0	0				4.40%
7738	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区1变电站2变压器	500	32.80%	0	0				2.15%
7739	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区4变电站2变压器	630	56.00%	0	0				0.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7740	东陵	水家变	水古线	水家变776水古线水古干水家分08柱上变压器	100	39.20%	0	0				-18.45%
7741	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	滨河湾二期小区4变电站1变压器	400	25.20%	0	0				100.00%
7742	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分161	200	33.90%	0	0				6.52%
7743	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区3变电站2变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-3.12%
7744	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区4变电站变压器	500	18.80%	356	356				0.47%
7745	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区1变电站1变压器	630	40.00%	0	0				50.75%
7746	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线元家支线103	200	23.10%	0	0				-4.33%
7747	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线王权支线096	200	46.13%	0	0				2.42%
7748	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干26左2变台	200	72.00%	0	0				11.80%
7749	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分16柱上变压器	315	38.73%	0	0				0.38%
7750	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干5右6柱上变压器	315	19.05%	0	0				5.84%
7751	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	滑建乙线建设干89右3左2变压器	250	46.08%	109.8	109.8				-23.17%
7752	东陵	杨官变	杨石线	杨石线铁厂支1+1柱上变压器	200	10.10%	0	0				-21.07%
7753	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区2变电站配电变压器	800	20.25%	0	0				100.00%
7754	沈北	道义变	道信线	吾悦B1B2小区4变电站202配电变压器	630	16.51%	0	0				100.00%
7755	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	(阳光经典A座)1-2	400	18.00%	0	0				3.75%
7756	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区9变电站2变压器	630	22.54%	381.04	381.04				2.50%
7757	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家棚菜分台	200	17.40%	69.28	69.28				100.00%
7758	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园4变电站2配电变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
7759	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团2变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
7760	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区2变电站1变压器	500	24.00%	0	0				0.50%
7761	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期三区变电站1变压器	500	16.00%	0	0				-12.31%
7762	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地别墅3号变电站-2	630	28.19%	0	0				-2.02%
7763	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河小区11楼-2配电变压器	500	30.40%	234.55	234.55				-0.07%
7764	浑南	榆树变	榆河甲线	伊利雅特湾1号变电站201间隔配电变压器	630	15.87%	0	0				-4.52%
7765	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	龙湾北台	315	45.71%	0	0				13.14%
7766	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南5号	400	29.60%	0	0				1.17%
7767	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	七南西台照明	400	103.80%	0	0	2024年9月			5.29%
7768	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线宋岗分13左2变台	100	37.20%	0	0				-1.79%
7769	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线前板分18左8变台	200	72.50%	35	35				23.22%
7770	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线104右28右13左1	200	40.05%	99.9	99.9				-5.52%
7771	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家线33	200	12.50%	155	155				100.00%
7772	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	太平西分5+1柱上变压器	400	37.80%	0	0				28.59%
7773	浑南	铁匠变	铁匠变864铁孤甲线	法兰香颂3号变电站2号变压器	800	27.00%	504	504				100.00%
7774	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	前塔干前塔乙线液压分4左3柱上变压器	315	58.92%	0	0				1.44%
7775	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干61右1变台	200	60.90%	0	0				100.00%
7776	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分46左03	100	127.00%	0	0	2022年12月			22.80%
7777	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分47变台	100	58.20%	31.8	31.8				14.99%
7778	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城13号变电站1号变压器	630	23.33%	0	0				2.42%
7779	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子二队支03	200	63.90%	52.2	52.2				-3.29%
7780	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线中村西大棚	200	96.00%	0	0	2024年6月			5.96%
7781	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯养殖东台	315	120.95%	0	0	2024年6月			100.00%
7782	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯8箱式变电站2配电变压器	500	52.80%	0	0				6.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
7783	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	博达家园变电站1号变压器	630	15.62%	0	0				2.18%
7784	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城B区变电站2变压器	630	27.62%	0	0				1.98%
7785	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干24+1公变	315	23.05%	0	0				58.42%
7786	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村4机井	100	36.40%	53.6	53.6				11.22%
7787	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分19	400	44.00%	0	0				8.43%
7788	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路干42左6加1	200	100.80%	0	0	2024年6月			100.00%
7789	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分13左支2变压器	100	51.30%	38.7	38.7				5.08%
7790	和平	和平变	和平变198和一乙线	裕沁府小区变电站2变压器	500	15.68%	371.6	371.6				7.90%
7791	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘北村5机井	100	52.80%	0	0				0.84%
7792	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘南村4机井	200	57.80%	0	0				4.35%
7793	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村2机井	50	70.80%	9.6	9.6				-0.93%
7794	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村6机井	50	69.20%	10.4	10.4				-41.99%
7795	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼22主变	500	22.72%	0	0				-3.35%
7796	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干五河乙线52左1	400	26.10%	0	0				7.05%
7797	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分60变台	315	33.62%	0	0				-0.87%
7798	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线51变台	100	67.80%	22.2	22.2				19.65%
7799	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	金墅花园2箱变2变压器	630	35.24%	0	0				3.40%
7800	法库	果子园	果子园变417果北甲线	鸿福嘉一号箱变202间隔配电变压器	630	46.03%	0	0				6.22%
7801	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安西南台	315	121.90%	0	0	2024年12月			-2.68%
7802	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分29之1柱上变压器	200	72.50%	0	0				3.56%
7803	铁西	重工变	重工变10844重新线	翡翠新都会1变电站202间隔配电变压器	800	51.30%	309.6	309.6				78.92%
7804	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期3变电站1变压器	630	26.51%	400	400				3.05%
7805	康平	中心变	中心变2608粮油线	康懿2箱变2变压器	630	21.59%	122.97	122.97				4.48%
7806	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品2箱变1变压器	630	33.97%	122.97	122.97				2.98%
7807	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干周家分31变台	400	22.65%	0	0				4.91%
7808	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线35变台	400	50.10%	159.6	159.6				21.50%
7809	于洪	范屯变	范新线	皮台西台	200	68.70%	42.6	42.6				6.67%
7810	于洪	范屯变	范新线	边台学校台	100	63.60%	26.4	26.4				4.41%
7811	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	胡古分40+1右1	200	4.50%	0	0				-3.66%
7812	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭二期2站房1配电变压器	800	35.63%	435	435				7.00%
7813	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干34+1右1柱上变压器	315	10.48%	0	0				-5.21%
7814	沈北	农高变	农柳线	YHG_沈阳恒高房地产开发有限公司4箱2变101配电变压器	630	7.62%	0	0				10.93%
7815	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干35左3变台	400	47.85%	0	0				17.59%
7816	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干新方分22变台	160	80.50%	0	0	2022年12月			-0.82%
7817	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线068	315	57.40%	102.7	102.7				-14.45%
7818	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	老街坊4变电站1变压器	800	14.25%	0	0				-2.53%
7819	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分29右16左10	200	14.70%	0	0				52.88%
7820	沈北	道义变	道义变15252步阳线	沈阳步阳置业有限公司2变电站1变压器配电变压器	630	43.81%	0	0				6.79%
7821	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华一期1小区变电所配电变压器202	630	18.73%	0	0				100.00%
7822	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰一期2号变电站1号配电变压器	400	27.30%	0	0				73.79%
7823	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城4号变电站2号变压器	630	43.43%	0	0				20.64%
7824	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地4号变电站1变压器	400	52.80%	0	0				5.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7825	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线元科分25柱上变压器	400	48.00%	0	0				10.01%
7826	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	柳州乙线24变压器	400	13.80%	0	0				5.20%
7827	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区7变电站1变压器	400	29.50%	0	0				0.29%
7828	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干狼尾泡分42变台	400	24.90%	0	0				7.64%
7829	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	西郊线68+1左1	200	28.50%	0	0				18.34%
7830	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期9箱式变电站1配电变压器	630	56.51%	0	0				33.55%
7831	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香御兰溪二期1局维变201配电变压器	630	21.59%	0	0				41.21%
7832	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分10+1	400	17.20%	0	0				100.00%
7833	大东	如意变	如意变80874如小甲线	东七6变电站1变压器	630	23.49%	0	0				100.00%
7834	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2.2期1变201间隔配电变压器	630	62.38%	174	174				20.16%
7835	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园1小区变电站2变压器	630	16.00%	0	0				0.23%
7836	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙逸馨都1变	500	19.60%	0	0				-0.55%
7837	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	大厦西分14柱上变压器	315	18.10%	0	0				-20.99%
7838	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星D小区变电站201	630	37.46%	331	331				1.94%
7839	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干44右3	400	29.10%	243.6	243.6				-4.82%
7840	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	沙柳花园2号变电站1号变压器	630	24.38%	0	0				0.37%
7841	法库	宝山变	法镇二线	纪检委箱变配电变压器	800	18.00%	576	576				-0.22%
7842	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团4变电站201变压器	500	45.12%	224.4	224.4				3.49%
7843	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉支11	100	0.00%	90	90				6.35%
7844	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干97畅阳分7加1赵家支26左26	400	80.40%	0	0	2024年6月			77.89%
7845	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期1变电站201配电变压器	800	38.25%	0	0				42.48%
7846	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	怒信甲线2右1之1柱上变压器	315	36.51%	0	0				10.88%
7847	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干23右3	400	11.25%	0	0				19.07%
7848	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	英窝支16	200	29.10%	121.8	121.8				0.47%
7849	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线三家子2组支3	100	87.75%	0	0	2023年1月			15.48%
7850	沈北	清水变	清驿甲线	清水台变642清王线清水B台分2(清水B台)	50	85.20%	0	0	2024年6月			11.40%
7851	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽英典1变电站2变压器	500	24.80%	0	0				9.06%
7852	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区1期2变电站202间隔配电变压器	800	16.20%	590.4	590.4				40.18%
7853	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线油田1住宅	250	64.08%	64.8	64.8				3.82%
7854	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆3箱式变电站2配电变压器	400	17.70%	0	0				61.17%
7855	于洪	马三家	马辉线	平罗变605平辛线三台子村内	315	43.17%	147.5	147.5				6.01%
7856	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期4变电站201间隔配电变压器	630	42.86%	0	0				6.08%
7857	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支21左T5变压器	100	23.40%	66.6	66.6				7.33%
7858	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线宴冈分支014	200	9.60%	0	0				11.44%
7859	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连分陶连西台支2	200	50.20%	0	0				11.22%
7860	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	南长垄东机井	50	57.20%	0	0				3.93%
7861	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫2号变电站202间隔配电变压器	400	42.00%	0	0				24.41%
7862	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙9箱变1变压器	400	26.80%	252.8	252.8				12.02%
7863	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线乔家分20变台	200	15.60%	148.8	148.8				4.98%
7864	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	一站式服务 沈阳沈北平安消防器材有限公司	200	0.00%	180	180				91.67%
7865	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线3台	200	27.60%	0	0				22.43%
7866	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府4号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	15.87%	467	467				95.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7867	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	前村南台(微)	200	80.60%	0	0	2025年2月			17.94%
7868	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期4变电站2号变	630	12.19%	0	0				-5.07%
7869	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	庆余店2箱变1变压器	630	17.78%	0	0				1.65%
7870	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤8变电站2变压器	400	19.88%	0	0				-0.55%
7871	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号3变电站1变压器	630	24.38%	0	0				-2.03%
7872	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	观园小区3变电站1变压器	800	8.70%	650.4	650.4				100.00%
7873	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线5左1变台	200	4.75%	0	0				100.00%
7874	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	龙湖天奕1配变站1变压器	800	14.10%	0	0				62.76%
7875	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	龙湖天奕2配变站2变压器	630	24.76%	0	0				92.98%
7876	于洪	曹家变	曹工线	中南世纪城三期1箱变2变压器	400	30.90%	236.4	236.4				2.63%
7877	沈北	清水变	清依线	旁风分2(旁风A台)	200	26.10%	0	0				1.63%
7878	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际1变电站1变压器	630	23.62%	418.2	418.2				2.96%
7879	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区6变电站2变压器	630	28.25%	0	0				7.46%
7880	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	招商瑞园1箱式变电站1配电变压器	630	1.59%	0	0				0.00%
7881	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城5箱式变电站1配电变压器	400	61.80%	0	0				2.72%
7882	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙山分14柱上变压器	400	37.25%	0	0				2.43%
7883	和平	和平变	和平变198和一乙线	裕沁府小区变电站1变压器	500	33.60%	282	282				2.67%
7884	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	团山子线河信子支23	100	78.00%	0	0				-5.72%
7885	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区3变2-201配电变压器	630	35.56%	0	0				36.08%
7886	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	万象云玺1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	58.20%	0	0				62.13%
7887	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	亿茂风华印小区变电站202间隔配电变压器	630	18.41%	31.18	31.18				68.86%
7888	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干10右2之1柱上变压器	315	19.37%	0	0				0.33%
7889	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚东支04	100	0.00%	0	0				0.00%
7890	康平	方家镇变	方家镇变0548西关线	西关线西分线望山一组支06	200	66.80%	0	0				12.39%
7891	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区2变电站2变压器	400	20.80%	0	0				-0.21%
7892	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城3箱变1变压器	800	45.00%	0	0				2.43%
7893	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾3箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.43%	0	0				0.10%
7894	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干51右3右1	200	52.20%	0	0				3.00%
7895	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线70右5左10	400	24.75%	0	0				62.59%
7896	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	三组团1开闭站1箱变201配电变压器	630	11.17%	0	0				15.56%
7897	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区4箱变201间隔配电变压器	500	20.40%	0	0				0.02%
7898	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区5变电站1变压器	315	11.05%	248.7	248.7				7.87%
7899	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线代家下台	200	32.70%	114.6	114.6				8.39%
7900	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线罗东支02	100	52.05%	37.95	37.95				4.76%
7901	于洪	家俱变	俱兰甲线	光伸1变电站2变压器	630	49.21%	257	257				3.79%
7902	苏家屯	前显变	前显变51272前河乙线	华润幸福里5号变电站201配电变压器	630	41.59%	0	0				3.69%
7903	法库	果子园	果子园变1411龙山线	交通队西箱式变电站201间隔配电变压器	630	26.19%	0	0				3.67%
7904	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科铁西蓝山2变电站201间隔配电变压器	800	57.75%	0	0				-0.05%
7905	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号3箱变1变压器	500	56.40%	0	0				-1.56%
7906	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光1箱变2站内变压器	630	39.37%	0	0				1.42%
7907	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园34号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	18.30%	0	0				25.21%
7908	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干134左支1一站式	200	9.30%	161.4	161.4				-29.82%
7909	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期3号变电站1号配电变压器	630	30.79%	0	0				6.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7910	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春五期C、D区1变电站201	500	30.00%	300	300				-2.65%
7911	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线188左5右1	200	21.30%	0	0				100.00%
7912	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	庙台山西台	160	39.38%	81	81				2.65%
7913	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村五组大棚	80	48.75%	33	33				2.96%
7914	于洪	曹家变	曹翟线	曹家变642曹翟线新庭家园8	200	78.40%	0	0				-3.29%
7915	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都3号箱式变电站1号变压器	630	32.06%	365	365				2.98%
7916	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园7号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0				4.98%
7917	东陵	李相变	李古线	德胜花园2箱变2变压器	630	23.17%	421	421				7.66%
7918	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区8变电站1变压器	630	12.95%	0	0				-1.18%
7919	沈北	董楼子	望滨线	百贯E台	100	34.00%	56	56				30.45%
7920	东陵	孙家寨	孙张线	江南水乡五箱变202间隔配电变压器	630	63.17%	0	0				0.16%
7921	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期3变202	500	23.68%	331.6	331.6				0.61%
7922	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈乙线菜园分20右7右2变台	200	0.00%	0	0				0.00%
7923	东陵	水家变	水阳甲线	红阳.上河城B区2局维箱变1变压器	800	26.25%	0	0				16.57%
7924	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线27左2+2变压器	400	69.30%	0	0				21.15%
7925	东陵	水家变	水孙乙线	yhg_东亚国际城3箱式变电站1号变压器	630	13.02%	0	0				-3.53%
7926	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区8变电站1变压器	630	13.65%	0	0				4.14%
7927	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融国际1号变电站201配电变压器	400	22.00%	0	0				0.45%
7928	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融国际3号变电站201配电变压器	400	27.00%	0	0				5.00%
7929	沈北	农高变	农高变70342农星线	农高变农星干11杆(一站式)	200	65.20%	0	0				27.45%
7930	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线黄花岭村台儿	100	132.20%	0	0	2024年3月			16.76%
7931	东陵	孤家子	营城子甲线	江南水乡二期5号箱式变电站2号配电变压器	630	20.95%	0	0				1.73%
7932	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右19左4	200	10.50%	159	159				0.00%
7933	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱4号变电站201间隔配电变压器	630	22.54%	425	425				33.99%
7934	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园7箱变201间隔配电变压器	630	26.03%	0	0				2.71%
7935	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦3小区变电站201	630	7.62%	519	519				85.53%
7936	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾2变电站1变压器	400	42.40%	190.4	190.4				5.94%
7937	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站1箱变2变压器	630	30.16%	0	0				2.77%
7938	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼5箱变1变压器	630	8.73%	512	512				0.32%
7939	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	金科玖禧3箱变1变压器	630	10.16%	0	0				100.00%
7940	法库	柏家沟	柏和线	10千伏柏和线154	100	59.00%	31	31				7.87%
7941	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城一期1箱式变电站2配电变压器	800	48.60%	0	0				60.25%
7942	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	西地综合照明(2021微)	200	13.20%	153.6	153.6				65.12%
7943	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分25右14+1左6	400	12.75%	309	309				100.00%
7944	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑5箱变1变压器	400	37.00%	0	0				18.86%
7945	于洪	曹家变	曹大甲线	凯怡阳光三期变电站1变压器	630	16.19%	0	0				5.84%
7946	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城4号变电站2变压器	630	18.73%	0	0				2.03%
7947	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区3变电站1变压器	500	34.80%	276	276				4.00%
7948	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙线99变压器	400	29.00%	0	0				-10.18%
7949	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分37变台	400	20.70%	0	0				-24.65%
7950	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥4箱变202配电变压器	630	46.03%	0	0				40.25%
7951	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线85左1号台区	200	22.50%	0	0				74.57%
7952	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙9	200	27.90%	0	0				18.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7953	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	沈阳港联房地产开发有限公司(住宅商业-顶盛国际花园一期B-1、B-2地块)1配电变压器	630	35.30%	0	0				3.95%
7954	于洪	范屯变	范静线	小微西大林村西北台	200	99.90%	0	0	2024年12月			10.00%
7955	于洪	范屯变	范新线	小微范屯村3台	200	0.00%	180	180				34.62%
7956	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	沈阳坤博益群房地产开发有限公司1箱式变电站201间隔配电变压器	630	38.10%	0	0				5.85%
7957	沈北	道义变	道义变15291道工线	临时城建美庭一期箱式变电站201间隔配电变压器	630	85.71%	0	0	2024年7月			9.26%
7958	东陵	杨官变	杨石线	杨石线东岗支8右2柱上变压器	315	69.71%	0	0				8.71%
7959	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区一期4局维变电站202配电变压器	800	6.38%	0	0				0.00%
7960	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	佳境天城1变电站1变压器	630	34.67%	0	0				1.20%
7961	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	港基双水岸3号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	800	32.10%	0	0				0.00%
7962	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城34号变电站202配电变压器	630	39.05%	321	321				5.28%
7963	于洪	高明变	高北线	共和新村1站房1变压器	630	19.30%	445.4	445.4				7.67%
7964	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	岐山书苑2变电站2配电变压器	400	6.40%	0	0				100.00%
7965	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分15左6+1右7变台	160	80.75%	14.8	14.8	2022年12月			-12.72%
7966	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分15+1右13变台	200	27.00%	126	126				-57.64%
7967	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科蓝山二期1变电站202间隔配电变压器	630	21.59%	0	0				3.65%
7968	新民	大柳变	大柳变31842于家线	长岗子线民主分64右3左3变台	200	30.60%	118.8	118.8				2.74%
7969	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左16加1	200	136.50%	0	0	2022年12月			16.33%
7970	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线中街支01	200	94.50%	0	0	2024年6月			13.66%
7971	大东	粮仓变	粮仓变65556榆园甲线	榆园干12右10+1	200	58.00%	0	0				71.78%
7972	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区7变电站1变压器	630	12.95%	0	0				-3.21%
7973	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	舍宅分10右16柱上变压器	315	27.43%	0	0				6.31%
7974	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区1箱式变电站1配电变压器	630	23.62%	218.46	218.46				9.68%
7975	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村5变电站202 变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
7976	康平	城南变	城南变2510南西线	陶屯西台支10	200	32.70%	114.6	114.6				55.56%
7977	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	09庄园2变电站1变压器	630	24.38%	413.4	413.4				0.16%
7978	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺于49右3+1柱上变压器	200	11.50%	0	0				22.53%
7979	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期1箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0				0.00%
7980	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院2配变站2变压器	630	37.46%	0	0				-2.68%
7981	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	小莲花中台照明(2020微)	200	74.20%	0	0				1.66%
7982	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干次于分34右27变台	200	41.70%	0	0				-18.83%
7983	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线榛子东	100	97.80%	0	0	2022年12月			1.52%
7984	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥馨园1变电站1变压器	630	23.24%	0	0				11.38%
7985	东陵	杨官变	杨石线	杨石线东岗分4左3柱上变压器	200	4.20%	0	0				52.85%
7986	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	滨湖芳庭B区1箱式变电站1配电变压器	800	15.75%	594	594				2.20%
7987	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺于55右8柱上变压器	400	18.80%	0	0				86.35%
7988	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城14号变电站202配电变压器	500	37.76%	261.2	261.2				3.28%
7989	东陵	世高变	世高线	世博之春7箱变2变压器	630	27.62%	0	0				10.60%
7990	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	时代城小区1变电站1变压器	800	33.38%	0	0				17.44%
7991	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子10队台03	315	37.84%	0	0				19.07%
7992	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区1变电站202	800	36.30%	0	0				2.96%
7993	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线98+1	400	22.80%	0	0				45.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7994	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期2变电站配电变压器	400	52.40%	0	0				11.77%
7995	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居2箱变1变压器	630	9.52%	507	507				-1.41%
7996	浑南	于山变	于山变746千医甲线	华发新城厚和轩3号变电站1号配电变压器	630	22.22%	0	0				69.50%
7997	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	YHG_吉隆新天地小区32配电变压器	630	48.89%	0	0				12.22%
7998	东陵	中马变	军影线	世园变574世高线世高干荧光粉分12柱上变压器	50	25.50%	0	0				-11.13%
7999	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城12号变电站201配电变压器	630	23.81%	0	0				-1.01%
8000	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分14右02	100	34.80%	55.2	55.2				11.95%
8001	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子1、2组照明	200	23.80%	132.4	132.4				8.58%
8002	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星乙线景星干33柱上变压器	400	21.30%	274.8	274.8				100.00%
8003	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期3箱变1变压器	630	34.29%	0	0				-1.67%
8004	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	明天广场六期1变电站201间隔配电变压器	630	25.40%	0	0				0.18%
8005	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线36左1之1柱上变压器	400	18.80%	0	0				-8.69%
8006	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右3柱上变压器	100	38.10%	0	0				-11.00%
8007	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线14右2	400	48.40%	0	0				14.66%
8008	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	浑河乙线高楼分9	315	16.83%	0	0				6.28%
8009	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干4变压器	200	99.20%	0	0	2022年12月			6.26%
8010	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分6右5之1(西)	400	41.20%	0	0				11.21%
8011	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干33柱上变压器	400	42.30%	190.8	190.8				21.45%
8012	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线60	315	79.05%	0	0				-0.30%
8013	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分27右7左6变台	200	5.80%	0	0				-10.48%
8014	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干36变压器	200	41.10%	0	0				3.09%
8015	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右3左6变压器	315	84.32%	0	0	2024年9月			-1.44%
8016	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	新村干新七分25	315	53.33%	31.18	31.18				-2.05%
8017	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干89左4	100	51.90%	38.1	38.1				1.43%
8018	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南干10变压器	315	42.22%	0	0				8.31%
8019	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	南昌分25柱上变压器	315	10.16%	251.5	251.5				15.70%
8020	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干33左1	315	0.95%	280.5	280.5				-53.33%
8021	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干117	50	16.80%	0	0				3.75%
8022	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙西分4左1柱上变压器	315	22.22%	0	0				-1.37%
8023	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线沈小联干东站分3315	315	32.06%	0	0				-3.49%
8024	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干11	315	50.48%	1.73	1.73				-11.86%
8025	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干军沙支分3变压器	250	6.08%	209.8	209.8				5.26%
8026	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分11	250	77.76%	30.6	30.6				-2.38%
8027	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	三家分15右10	100	81.90%	0	0	2022年12月			10.37%
8028	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线66(上)南	315	38.10%	0	0				-5.60%
8029	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支9右4柱上变压器	250	66.40%	0	0				6.77%
8030	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	小西线城北干天齐分2	315	30.48%	0	0				-26.70%
8031	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干26	200	43.20%	0	0				0.84%
8032	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左1右1	315	37.84%	0	0				16.20%
8033	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林乙线生产干78	100	124.80%	0	0	2022年12月			-1.63%
8034	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干三角分7	315	47.75%	0	0				-7.72%
8035	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	勾连变350前塔乙线太平西分6柱上变压器	400	6.25%	0	0				-77.12%
8036	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线百分11柱上变压器	250	23.68%	0	0				13.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8037	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分6右3	315	32.06%	0	0				-29.84%
8038	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分21(旧)	315	11.05%	0	0				-4.50%
8039	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干11右2公变	200	9.00%	0	0				-60.93%
8040	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干83公变	250	37.44%	0	0				-12.60%
8041	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长南干长泉分12公变	400	47.60%	0	0				-0.97%
8042	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干51柱上变压器	100	30.00%	0	0				12.56%
8043	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干72右2柱上变压器	200	81.30%	0	0	2022年12月			10.42%
8044	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干75右1之1柱上变压器	315	38.10%	0	0				1.50%
8045	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线医大分6	400	38.10%	0	0				5.73%
8046	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干27柱上变压器	200	25.60%	0	0				-3.57%
8047	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	医院分14柱上变压器	400	13.00%	0	0				-15.47%
8048	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	榆林甲线生产干开发分7右3	315	20.83%	0	0				14.84%
8049	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线卫星分20右5	100	29.40%	60.6	60.6				-6.46%
8050	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线51	200	53.10%	73.8	73.8				31.77%
8051	大东	如意变	如意变80892如热线	联合甲线新生干48左13	200	14.80%	0	0				-26.84%
8052	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干44右7	315	26.98%	0	0				5.29%
8053	大东	小东变	小东变172小光线	安居乙线毛光干小光乙EKB中房二分9	250	63.36%	66.6	66.6				-0.94%
8054	大东	小东变	小东变80148新光线	新光线和隆干文铁分17+1	400	40.05%	0	0				-10.46%
8055	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干85左3	315	21.59%	0	0				4.23%
8056	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主分4	200	50.00%	0	0				-2.44%
8057	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干16右3	315	37.46%	0	0				0.41%
8058	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右7左1	315	26.41%	0	0				1.32%
8059	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北干74左2之1柱上变压器	315	63.17%	0	0				4.58%
8060	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干39变压器	200	120.40%	0	0	2022年12月			-3.76%
8061	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干30柱上变压器	250	36.16%	0	0				23.66%
8062	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线026	315	13.81%	0	0				-2.50%
8063	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干126公变1	315	73.02%	53.5	53.5				4.62%
8064	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线21左1变台	250	58.88%	0	0				10.23%
8065	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	欧亚变266平罗乙线平罗干49柱上变压器	315	40.32%	0	0				26.77%
8066	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分41变压器	250	88.96%	0	0	2022年12月			0.49%
8067	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃家分河沿支03	200	12.30%	0	0				5.81%
8068	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	九九家园箱变1号变	630	68.57%	0	0				42.58%
8069	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	老干部住宅小区1箱变2号变	630	23.81%	0	0				-6.96%
8070	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	金德园自维配电箱变2	400	27.60%	0	0				1.72%
8071	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光2箱变2号变	630	22.86%	0	0				4.15%
8072	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带4箱变1号变	630	24.38%	0	0				-2.35%
8073	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
8074	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	黎明水晶园变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
8075	浑南	榆树变	榆树甲线	移动馨苑3号变电站2变压器	630	18.29%	0	0				-1.69%
8076	沈河	长青变	长青变476长木乙线	万科I期2箱变1变压器	500	33.60%	282	282				-1.17%
8077	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二2箱变2号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%
8078	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活1箱变1号变	630	37.46%	0	0				1.48%
8079	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙3箱变1号变压器	630	9.84%	505	505				0.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8080	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城11箱变2变压器	800	12.00%	624	624				0.47%
8081	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园4变电站1变压器	1250	28.32%	771	771				0.16%
8082	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	辽大高职2箱变1号变	630	14.60%	0	0				0.47%
8083	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	海华新居箱变1号变	400	25.80%	0	0				-1.89%
8084	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	鲲鹏箱变1	630	46.10%	0	0				1.57%
8085	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区9变电站2变压器	630	27.30%	395	395				2.86%
8086	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	城建2小区变电站1变压器	630	16.67%	308.3	308.3				6.08%
8087	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园6小区变电站2变压器	630	14.92%	169.74	169.74				0.58%
8088	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	城建雅居小区2变电站2变压器	630	23.24%	0	0				4.24%
8089	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙2箱变1变压器	630	25.40%	407	407				-0.41%
8090	和平	青年变	青年变368青二线	2主变三八里2	500	38.00%	210	210				0.57%
8091	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	吴辰苑小区4变电站201	630	29.21%	0	0				0.31%
8092	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区4变电站202柜	630	0.00%	318.69	318.69				0.00%
8093	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村1变电站201柜	630	21.27%	433	433				0.00%
8094	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰丽城小区3变电站201	630	28.89%	385	385				-0.28%
8095	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第3变电站201柜	630	30.16%	0	0				-4.14%
8096	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	明哲园1变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
8097	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区3变电站201	315	25.90%	201.9	201.9				-0.14%
8098	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都13变电站201	630	0.00%	433	433				0.00%
8099	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光1箱变2	630	9.90%	0	0				-2.39%
8100	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	惠和公寓2变电站201	630	18.10%	453	453				-4.44%
8101	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭4箱变1变	500	0.00%	0	0				-77100.00%
8102	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝2箱变1号变	630	37.14%	333	333				-0.67%
8103	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲2箱变1号变	500	25.28%	0	0				20.54%
8104	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲6箱变2号变	500	0.00%	0	0				0.00%
8105	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	绿景花园22#主变	630	18.41%	0	0				-4.59%
8106	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲10箱变1号变	500	24.96%	0	0				0.30%
8107	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘2箱变1变压器	630	54.76%	0	0				-1.47%
8108	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-2箱变2变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-4.37%
8109	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	煤建五营箱变1变压器	315	35.87%	0	0				-1.95%
8110	铁西	齐贤变	齐贤变55454荣达线	荣达变电站202	630	31.11%	0	0				4.48%
8111	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑2变电站201	630	20.95%	435	435				1.54%
8112	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区2变电站2变压器	630	22.48%	0	0				0.87%
8113	沈河	大东变	大东变054城南乙线	进华2箱变1变压器	1000	43.92%	0	0				-1.19%
8114	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	圣天变电站1变压器	630	57.71%	0	0				0.77%
8115	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村6号变电站2变压器	500	59.60%	0	0				-1.98%
8116	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	可久1小区箱变2变压器	400	62.80%	0	0				-2.75%
8117	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙溪园1箱变1变	630	8.57%	513	513				-7.99%
8118	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河1-3箱变1变压器	500	17.28%	0	0				6.16%
8119	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河1-4箱变1变压器	500	25.92%	0	0				4.89%
8120	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-2箱变1变压器	630	23.24%	0	0				-2.19%
8121	皇姑	长江变	468长黄乙线	陵西—3箱变2变压器	500	75.36%	0	0				-1.34%
8122	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	丽江花园2箱变1配电变压器	315	55.24%	0	0				11.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8123	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富4变电站201	400	70.50%	78	78				0.01%
8124	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富6变电站201	630	44.13%	289	289				1.38%
8125	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工业大学博士公寓小区变电站202柜	400	0.00%	360	360				0.00%
8126	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	都城MOMA大厦1变电站202	500	22.40%	0	0				-1.56%
8127	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	丁香苑2号变电站1号变压器	250	23.52%	0	0				-3.74%
8128	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园2箱变2变压器	630	26.03%	0	0				-3.74%
8129	沈河	大东变	大东变074东青乙线	园东箱变2变压器	630	19.37%	0	0				-4.75%
8130	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林2箱变2变压器	400	31.50%	234	234				-2.86%
8131	开发	宁官变	宁官变95066宁中甲线	友谊城小区2变电站1变压器	500	9.60%	0	0				1.26%
8132	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	诗波特3箱变202	630	44.44%	287	287				-2.49%
8133	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情3变电站201柜	630	18.73%	0	0				-4.70%
8134	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区5变电站201	630	55.56%	0	0				1.44%
8135	沈河	万柳变	万柳变240通天甲线	通天3箱变2变压器	400	80.10%	0	0	2024年6月			3.18%
8136	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑5箱变2	500	24.32%	0	0				-2.15%
8137	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和平新村箱变2	400	78.40%	46.4	46.4				1.51%
8138	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和信家园1箱变2	630	0.00%	325.62	325.62				0.00%
8139	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙3变电站2站内变压器	630	20.95%	122.97	122.97				5.45%
8140	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区改造2变电站201	630	36.83%	0	0				9.85%
8141	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	银山1箱变2	500	23.04%	0	0				2.19%
8142	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村2变电站201柜	400	15.60%	93.53	93.53				-2.19%
8143	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙河子二2箱变1变	400	51.60%	0	0				2.16%
8144	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区18箱变1号变	630	34.60%	0	0				7.60%
8145	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区24号箱变2号变	630	26.67%	0	0				5.47%
8146	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	明华园3箱变1变	630	88.25%	0	0	2023年7月			22.60%
8147	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区1箱变1	630	17.52%	0	0				0.26%
8148	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	金谷园箱变1	630	19.05%	0	0				27.95%
8149	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑2箱变2	630	30.48%	0	0				-5.01%
8150	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	沈州花园1箱变1变压器	1000	28.80%	0	0				-1.91%
8151	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬路一次1主变	400	34.80%	220.8	220.8				-2.11%
8152	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南风雅轩2变电站201柜	630	24.13%	0	0				-4.02%
8153	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居2变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
8154	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	御览家园小区变电站202柜	500	0.00%	0	0				0.00%
8155	沈河	万柳变	万柳变282万群线	群升B2变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
8156	于洪	得胜变	得山线95478	友谊城3变电站2变压器	630	33.27%	357.4	357.4				4.87%
8157	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房长岗子秀丽畜牧公变台区	200	47.70%	84.6	84.6				0.00%
8158	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲1小区变电站2变压器	500	21.20%	0	0				4.07%
8159	沈北	道义变	道孝乙线	智慧双港中心1局维变电所201配电变压器	800	27.38%	0	0				0.00%
8160	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	花园西2号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	52.38%	237	237				45.96%
8161	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十六号变电站201间隔配电变压器	630	37.78%	0	0				5.58%
8162	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都7变电站202	500	32.32%	288.4	288.4				0.32%
8163	康平	卧龙变	卧龙变75956卧金线	沈阳亿居房地产开发有限公司3箱变201配电变压器	630	17.78%	455	455				2.51%
8164	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主分8右1	315	62.54%	0	0				15.43%
8165	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都10变电站202	630	25.71%	405	405				-1.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8166	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线崔三分64左1变台	200	27.60%	0	0				12.84%
8167	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干40柱上变压器	400	7.65%	0	0				1.27%
8168	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	唐轩北延二期1局维变电站201配电变压器	800	12.50%	0	0				71.37%
8169	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支36右1之1柱上变压器	315	84.95%	0	0	2025年2月			49.67%
8170	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园1号小区变电站2变压器	800	19.50%	0	0				4.04%
8171	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干12+2公变	315	73.33%	0	0				21.77%
8172	和平	三好变	三好变174王家线	汇景一区41主变	500	34.40%	278	278				4.25%
8173	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家66千伏变电所10千伏王滨线135号龙山分24号兴盛支95号右15号柱上变压器	200	7.80%	164.4	164.4				24.70%
8174	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干20柱上变压器	315	22.54%	0	0				1.33%
8175	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户大棚分支015	30	48.33%	12.5	12.5				-13.34%
8176	沈北	天乾变	天金线	汇置尚郡1小区箱变202配电变压器	630	33.02%	0	0				46.38%
8177	沈北	天乾变	天金线	汇置尚郡3小区箱变202配电变压器	800	20.40%	0	0				75.60%
8178	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓A座201间隔配电变压器	800	18.60%	571.2	571.2				3.68%
8179	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中兴和园一期3201配电变压器	630	12.86%	0	0				3.28%
8180	于洪	大兴变	兴富线	喜地红城3站房1变压器	630	18.41%	0	0				0.99%
8181	新民	柳河沟变	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分58变台	200	41.60%	0	0				7.90%
8182	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十二号(微)	400	33.30%	226.8	226.8				99.47%
8183	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十七号(微)	400	21.90%	272.4	272.4				95.50%
8184	浑南	白塔变	白塔变984白亿线	金石小镇北区1号变电站1号变压器	630	18.41%	0	0				18.96%
8185	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	水泥厂支11柱上变压器	400	6.75%	0	0				19.85%
8186	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号8变电站1变压器	630	29.71%	0	0				1.27%
8187	法库	大孤家变	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线拉马桥分西台支2	160	55.00%	56	56				4.49%
8188	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线长征支01	200	11.10%	157.8	157.8				-6.29%
8189	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城3变电站202	630	16.00%	0	0				7.88%
8190	浑南	白塔变	白塔变972白成乙线	伯爵世家1号变电站2号变压器	630	40.32%	0	0				6.15%
8191	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园1变电站202变压器	630	33.65%	355	355				1.12%
8192	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干146右24变台	200	24.00%	132	132				4.61%
8193	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线专业队12电井分支05	50	49.80%	0	0				-145.18%
8194	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	钻石学府1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				79.20%
8195	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园二期2变电站变压器	630	24.38%	6.93	6.93				0.39%
8196	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东岗子村支30	160	55.63%	55	55				3.65%
8197	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	二台子经济适用房变电站1变压器	500	14.80%	0	0				-0.44%
8198	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程2号变电站1号变压器	630	26.67%	0	0				3.42%
8199	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡11变电站1变压器	630	11.43%	495	495				-1.09%
8200	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	38.10%	327	327				37.12%
8201	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里2号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	62.70%	109.2	109.2				38.06%
8202	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	溢利家园变电站202间隔配电变压器	315	55.87%	0	0				61.74%
8203	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干107+0右2	200	74.70%	0	0				100.00%
8204	和平	展览变	展览变846二经甲线	铝镁2号主变	630	34.29%	351	351				0.31%
8205	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线造纸厂北考核	200	86.40%	0	0	2024年6月			6.53%
8206	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾6箱变2变压器	500	33.28%	283.6	283.6				7.35%
8207	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团1变电站201变压器	630	49.90%	252.6	252.6				3.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8208	浑南	下深变	下深变248新城线	金地锦城一期2变电站2变压器	800	49.88%	0	0				10.85%
8209	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期3箱变201配电变压器	500	39.84%	0	0				1.19%
8210	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利线73	315	58.73%	0	0				-0.82%
8211	法库	新依变	依草线	10kV依草线四村二队分3西支5	200	49.20%	81.6	81.6				0.00%
8212	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	十路甲1开闭站右4箱变201间隔配电变压器	315	77.46%	0	0				11.55%
8213	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	海伦堡小区2箱式变电站2配电变压器	630	12.95%	0	0				9.34%
8214	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分11左5变台	200	26.85%	126.3	126.3				3.10%
8215	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	YHG_沈阳盈达房地产开发有限公司配电变压器	630	44.13%	0	0				1.96%
8216	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	金港名城3号202配电变压器	630	26.98%	0	0				22.01%
8217	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干青窝堡分24变台	200	39.00%	102	102				15.67%
8218	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分新村支14右4变台	100	106.80%	0	0	2022年12月			-0.77%
8219	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑5变电站1变压器	630	21.14%	0	0				23.87%
8220	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区3变电站2变压器	800	25.13%	0	0				0.28%
8221	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期4变电站1变压器	500	23.68%	0	0				-0.23%
8222	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇一期7-1号1号变配电变压器	630	20.48%	0	0				1.76%
8223	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司2箱变开关配电变压器	630	27.94%	0	0				1.92%
8224	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线沙岗子分10右4变台	400	39.00%	204	204				-2.54%
8225	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	建设公寓箱变201	315	33.97%	0	0				0.28%
8226	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	天坛3变电站2变压器	1000	42.30%	477	477				0.69%
8227	大东	农高变	农高变70368人和甲线	人和甲线人和干47右1左1	160	68.63%	0	0				-3.26%
8228	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干49左3	250	26.80%	0	0				30.54%
8229	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线鲍窝分14变台	100	48.90%	0	0				41.26%
8230	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	翡翠公园二期小区1变电站2变压器	800	73.20%	0	0				19.28%
8231	于洪	范屯变	范静线	小微圣马家园	400	25.40%	258.4	258.4				30.56%
8232	皇姑	长江变	长江变25494长华线	汇置尚樾1箱式变电站1配电变压器	630	10.48%	0	0				92.83%
8233	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城10号变电站1号变压器	630	30.86%	0	0				-0.34%
8234	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线57左9+1左5变台	200	44.40%	0	0				-85.18%
8235	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑3站房1变压器	630	13.97%	0	0				3.04%
8236	于洪	平罗变	平悟线	美卉花园3站房1变压器	630	20.06%	0	0				4.64%
8237	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左13右3-1	250	54.08%	0	0				-0.66%
8238	大东	小东变	小东变172小光线	毛光干9箱变(单)	400	48.80%	164.8	164.8				1.17%
8239	于洪	东民变	东酒线	和泰8小区1变电站2变压器	630	16.76%	0	0				3.34%
8240	于洪	东民变	东酒线	和泰八区二期2变电站1配电变压器	630	44.19%	0	0				7.12%
8241	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房申支021	50	46.80%	0	0				-59.76%
8242	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分118右4	400	20.10%	0	0				80.87%
8243	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高于电业分74柱上变压器	200	41.10%	0	0				7.83%
8244	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干41	250	20.76%	0	0				-1.19%
8245	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	胜辉世纪城2箱式变电站配电变压器	630	46.35%	0	0				5.09%
8246	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华四段变电站201	400	33.20%	0	0				-0.07%
8247	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干高人砖厂分06柱上变压器	200	58.20%	63.6	63.6				41.74%
8248	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干97+1左7	400	30.45%	0	0				19.82%
8249	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区7变电站1配电变压器	630	16.19%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8250	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线排水2	100	71.40%	0	0				28.96%
8251	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	豪景箱变2变压器	630	26.67%	0	0				15.62%
8252	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	江南壹号二期2变电站201配电变压器	800	48.30%	0	0				22.04%
8253	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	新水湾小区变电站1变压器配电变压器	630	34.92%	347	347				0.97%
8254	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期12主变	800	0.00%	0	0				0.00%
8255	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北土东11	100	114.00%	0	0	2022年12月			-0.07%
8256	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	花丽乙线11之1	400	71.50%	74	74				24.12%
8257	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	橡树园变电站201间隔配电变压器	400	53.00%	0	0				24.45%
8258	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线五分场支线013	30	122.67%	0	0	2022年12月			3.41%
8259	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线七分场支线016	30	31.33%	0	0				0.11%
8260	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区1配电站2变压器	630	17.52%	0	0				-0.91%
8261	浑南	安顺变	安顺变164安于甲线	中海天誉1号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
8262	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	榛子街中台	315	25.40%	203.5	203.5				20.89%
8263	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团1变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
8264	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线135+1左1	200	23.10%	0	0				100.00%
8265	东陵	上佰变	汪家乙线	东湖家园1箱变1变压器	630	43.81%	0	0				-0.80%
8266	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望干14+1柱上变压器	400	33.00%	0	0				-31.22%
8267	东陵	李相变	李古线	李古线路灯分5右3柱上变压器	100	11.70%	78.3	78.3				99.58%
8268	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	武警分17柱上变压器	400	2.70%	0	0				19.94%
8269	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干太平洋分8左6柱上变压器	400	52.50%	0	0				17.71%
8270	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分92左15右3	400	51.15%	0	0				100.00%
8271	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区二期2箱式变电站2配电变压器	400	32.25%	0	0				5.84%
8272	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	广场社区变电站1号变压器	800	74.10%	0	0				-0.79%
8273	和平	三好变	三好变152光明线	光明线10+2	315	45.71%	139.5	139.5				8.86%
8274	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干36+2	200	33.60%	112.8	112.8				28.95%
8275	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园3箱变201配电变压器	630	18.33%	0	0				7.29%
8276	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号2箱式变电站2配电变压器	630	32.38%	0	0				3.67%
8277	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小房申分40	200	66.00%	48	48				13.39%
8278	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干129左9变台	50	27.30%	0	0				-1.64%
8279	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干33右11变压器	315	26.03%	0	0				-0.99%
8280	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-3期局维1变201配电变压器	800	25.20%	0	0				48.39%
8281	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线兴盛支95柱上变压器	100	30.60%	59.4	59.4				32.77%
8282	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区10变电站1变压器	630	90.48%	0	0	2024年9月			5.60%
8283	沈北	道义变	道义变15293开发二线	唐轩首府二期1箱变202配电变压器	630	23.49%	0	0				42.18%
8284	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈干59+1变台	200	48.50%	0	0				25.32%
8285	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干81左2右1变台	100	28.40%	61.6	61.6				-39.73%
8286	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	宝石家园2箱变2变压器	400	26.40%	254.4	254.4				0.49%
8287	于洪	曹家变	曹溪线	鑫余华府1变电站2配电变压器	800	14.63%	603	603				26.98%
8288	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支33	200	10.20%	159.6	159.6				5.67%
8289	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院2箱变1变压器	500	76.40%	0	0				-0.36%
8290	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干47右04左01	160	13.13%	0	0				4.34%
8291	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干47右09	160	18.13%	0	0				-14.68%
8292	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线香泉支62	160	81.00%	0	0	2024年6月			8.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8293	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区1变电站1变压器	630	23.24%	0	0				-1.48%
8294	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区5变电站1变压器	630	17.14%	0	0				1.93%
8295	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新西照明镇门前(2021微)	400	20.45%	0	0				8.63%
8296	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	翰林2箱变1变压器	315	14.60%	237.5	237.5				-2.85%
8297	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林幸福里1变电站2变压器	500	23.04%	0	0				7.28%
8298	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村2箱变1变压器	630	22.22%	427	427				4.66%
8299	于洪	得胜变	得胜变95478	YHG_富锦园小区201配电变压器	630	12.95%	485.4	485.4				5.10%
8300	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙3箱变2变压器	630	20.00%	390	390				0.91%
8301	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区1变电站1变压器	630	24.00%	0	0				-1.21%
8302	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山于54左12变台	400	60.75%	0	0				26.58%
8303	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	茉莉公馆9号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	800	15.90%	0	0				0.00%
8304	法库	果子园	果子园	中贸国际花园二期201配电变压器	315	86.86%	9.9	9.9	2024年6月			8.25%
8305	于洪	得胜变	得胜变95476	美域天成一期2站房2变压器	630	23.81%	417	417				5.93%
8306	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线大道边分支09	50	127.40%	0	0	2024年2月			9.83%
8307	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡9变电站2变压器	630	48.38%	0	0				3.40%
8308	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	旭辉花园7箱变1变压器	630	61.27%	0	0				39.46%
8309	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	泰和府2号变电站201间隔(鲍白线)配电变压器	630	6.03%	0	0				100.00%
8310	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线转南支04	315	32.76%	0	0				10.55%
8311	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线232右6	200	8.70%	0	0				37.13%
8312	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际5号变电站1变压器	500	36.80%	0	0				5.21%
8313	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	北联乙线北联干3+1变压器	50	52.80%	18.6	18.6				11.71%
8314	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居3箱变2变压器	630	43.81%	291	291				-0.44%
8315	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线新家属楼1	160	62.25%	0	0				1.57%
8316	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线客运公司住宅楼	100	57.60%	32.4	32.4				6.68%
8317	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养前西台照明	100	110.10%	0	0	2022年12月			3.52%
8318	于洪	大兴变	大兴变512兴光线	大兴变512兴光线沈阳洪福物业有限公司	630	9.78%	505.4	505.4				5.47%
8319	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期7变电站201间隔配电变压器	630	12.38%	0	0				4.69%
8320	沈北	农高变	农高变	一站式翔凤分支	100	60.90%	0	0				46.95%
8321	于洪	双树变	双树变16160双金线	小微于金村台	400	73.05%	0	0				33.03%
8322	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场一期2号变电站202间隔配电变压器	630	25.71%	0	0				53.29%
8323	沈北	天乾变	天乾变	融创观澜壹号二期小区2局维变电站201配电变压器	630	18.10%	0	0				0.00%
8324	于洪	大兴变	大兴变	小微援工村2号台	200	63.90%	52.2	52.2				51.79%
8325	新民	新民变	新民变30158中学线	五金紫祥园1变电站1变压器	500	73.92%	0	0				4.70%
8326	东陵	孙家寨	孙家寨	圣罗伦斯6箱变1变压器	630	39.68%	0	0				2.31%
8327	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期22主变	500	20.40%	0	0				3.75%
8328	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎工线虎工于035	400	21.75%	71.36	71.36				0.00%
8329	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官干52右11右2	315	25.90%	0	0				43.27%
8330	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村5箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
8331	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	翡丽云邸小区1变电站2变压器	630	8.57%	308.3	308.3				100.00%
8332	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门2箱变2变压器	630	37.71%	329.4	329.4				-1.99%
8333	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干19右1变台	500	93.00%	0	0	2022年12月			6.96%
8334	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡3号小区变电站1号变压器	400	43.60%	0	0				3.63%
8335	皇姑	旺牛变	旺牛变10kV旺道乙线10968	新湖湾一期4箱式变电站2配电变压器	400	11.40%	0	0				88.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8336	沈北	大志变	志詹甲线	(虎石台)1516箱201配电变压器	630	46.03%	0	0				43.81%
8337	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线211右2变台	400	7.50%	330	330				29.87%
8338	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	地研锦隆1箱式变电站2配电变压器	315	27.62%	0	0				-0.99%
8339	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城15号变电站201间隔(松北线)配电变压器	800	35.40%	0	0				69.32%
8340	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区2箱式变电站2配电变压器	800	30.50%	0	0				11.92%
8341	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	第八离休养所1栋201间隔配电变压器	500	15.84%	0	0				-0.90%
8342	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城8号变电站1号变压器	630	40.95%	309	309				3.49%
8343	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	玉祥明居二期1箱式变电站2配电变压器	800	32.25%	0	0				21.47%
8344	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大人才2箱变1变压器	500	16.96%	0	0				-1.55%
8345	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟4.5组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
8346	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	胡屯村五组照明(2020微)	200	21.30%	137.4	137.4				-2.34%
8347	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线大孤家子南水利支5	50	34.40%	27.8	27.8				-25.89%
8348	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干139	200	10.40%	159.2	159.2				2.41%
8349	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区1变电站1变压器	500	111.04%	0	0	2024年6月			0.35%
8350	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期2箱变1变压器	400	40.50%	0	0				57.01%
8351	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城4变电站1变压器	630	29.52%	0	0				-0.21%
8352	于洪	光辉变	光辉变	光辉变816光东线二分厂后家属照明	100	25.80%	64.2	64.2				4.14%
8353	辽中	金山变	金山变45566金冷线	冷子堡变037金山线同和明	200	40.40%	99.2	99.2				-7.16%
8354	于洪	平罗变	平辛线	富强村2台	100	81.60%	0	0	2024年10月			-2.43%
8355	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	华润新凯旋3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
8356	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	世代商业小区变电站2变压器	630	20.95%	435	435				-7.55%
8357	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线大觉卜中台	80	116.75%	0	0	2022年12月			-32.14%
8358	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园二期1箱式变电站1配电变压器	400	54.60%	0	0				23.17%
8359	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	黄金广场变电站1主变	500	16.40%	368	368				13.01%
8360	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰1号变电站202配电变压器	800	33.75%	0	0				9.29%
8361	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区11变电站1变压器	630	42.29%	300.6	300.6				4.80%
8362	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分厂部支20#右分支01	200	24.60%	0	0				-0.35%
8363	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙1箱变2变压器	630	21.90%	390	390				-0.32%
8364	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式-华种业家庭农场	200	6.30%	0	0				-57.84%
8365	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线吴家张旭台分支06	50	64.20%	0	0				7.78%
8366	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太西分支线003	50	77.10%	0	0				1.99%
8367	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线陈五十屯1队几水利甲6	50	56.40%	16.8	16.8				42.09%
8368	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾2变电站202变压器	400	33.38%	0	0				-3.04%
8369	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分56右2	100	0.00%	90	90				0.00%
8370	康平	所口变	所口变76342所方线	所方线小齐东支10	400	7.50%	0	0				17.81%
8371	和平	花园变	花园变752花南甲线	河畔花园自维2配电变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
8372	沈河	鹏源变	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅1箱变2变压器	630	15.24%	0	0				0.08%
8373	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-13母线配电变压器	630	14.60%	0	0				7.24%
8374	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-17母线配电变压器	630	15.56%	0	0				10.27%
8375	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	潘家堡村综合一台	400	51.30%	154.8	154.8				9.26%
8376	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨二委综合一台	200	99.90%	0	0	2022年12月			21.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8377	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	榆园乙线榆园干19	50	37.80%	0	0				8.10%
8378	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡10变电站2变压器	630	46.10%	0	0				6.89%
8379	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎干8右1变台	100	92.40%	0	0	2022年12月			-1.29%
8380	东陵	杨官变	杨紫线	文苑苑5箱变2变压器	630	20.00%	0	0				-2.04%
8381	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期2号变电站2号配电变压器	800	43.50%	0	0				3.87%
8382	东陵	花山变	欧陆乙线	方迪山庄2箱变新2变压器	800	6.60%	667.2	667.2				80.20%
8383	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区1变电站2变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-0.41%
8384	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	农高变378农恒乙线辽宁恒生房地产开发有限公司1箱变(水墨丹青)	1000	25.12%	0	0				8.48%
8385	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	沈海变376榆林乙线榆林干43	200	7.50%	0	0				-6.54%
8386	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	国瑞城19箱变1变压器	630	33.33%	0	0				45.52%
8387	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区1变电站2配电变压器	630	11.05%	0	0				100.00%
8388	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡2箱式变电站2配电变压器	630	23.24%	0	0				100.00%
8389	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区3变电站2变压器	630	40.95%	0	0				1.00%
8390	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线高越岭支12	30	0.00%	0	0				-24.07%
8391	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	LS_沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一、二期)配电变压器	500	83.04%	0	0	2024年7月			1.97%
8392	法库	宝山变	镇西线	少年宫2	315	21.33%	216.3	216.3				-2.71%
8393	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居2号变电站201间隔配电变压器	800	32.63%	0	0				26.14%
8394	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线家北分10+1左16变台	100	62.40%	0	0				12.37%
8395	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发名城2变电站201变压器	630	19.68%	443	443				4.66%
8396	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分7右5变台	100	96.40%	0	0	2024年6月			9.20%
8397	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分9变台	400	40.50%	0	0				-11.93%
8398	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场四期变电站1配电变压器	315	40.95%	0	0				-3.34%
8399	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线六家子西台分支线03	200	36.00%	108	108				14.62%
8400	沈北	道义变	道义变15259道义线	雅居乐C2二小区2开2箱202配电变压器	800	21.00%	0	0				12.04%
8401	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药线邮政分14+3	200	27.20%	0	0				0.29%
8402	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东四大棚支009	30	0.00%	27	27				0.00%
8403	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯6箱式变电站1配电变压器	800	49.50%	0	0				4.62%
8404	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城虹郡2箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
8405	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干程屯分3+1变台	50	112.00%	0	0	2022年12月			15.12%
8406	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分25+1右4变台	50	61.20%	14.4	14.4				12.20%
8407	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线巴北支34左8变台	200	134.40%	0	0	2024年7月			7.40%
8408	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村6机井	50	51.20%	19.4	19.4				-9.35%
8409	于洪	东民变	东酒线	和泰5小区4变电站1变压器	630	31.75%	0	0				8.59%
8410	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干64左1	200	84.00%	0	0	2024年6月			-7.99%
8411	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干65右3右1	200	118.50%	0	0	2023年1月			76.83%
8412	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君子房地产开发有限公司12 202配电变压器	630	30.73%	373.4	373.4				24.51%
8413	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥4号箱变电站201配电变压器	1260	8.51%	0	0				11.50%
8414	沈北	天乾变	天孝乙线	御水澜湾(二)1局维变电站配电变压器202	800	4.50%	0	0				100.00%
8415	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	YHG_东黄泥坎村住宅楼变电站新建台	630	19.05%	447	447				58.65%
8416	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左57右14	200	53.60%	72.8	72.8				2.21%
8417	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左44右9	100	78.30%	11.7	11.7				-4.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8418	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	文竹家园1号变电站201配电变压器	500	20.80%	0	0				1.35%
8419	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡19号小区变电站202配电变压器	800	20.63%	0	0				-4.58%
8420	苏家屯	夹河变	夹河变50744时代线	和泓星座1号变电站201间隔(时代线)配电变压器	800	5.70%	0	0				67.57%
8421	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园11号小区变电站201配电变压器	500	20.40%	0	0				6.31%
8422	法库	果子园	果子园变1415镇东线	吉祥广场变电站201配电变压器	630	17.94%	0	0				1.91%
8423	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈线29右6变台	200	97.75%	0	0	2022年12月			5.34%
8424	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线91左17变台	80	102.75%	0	0	2022年12月			9.16%
8425	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线105右5右1变台	400	80.10%	0	0	2022年12月			-1.06%
8426	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线70+1	315	13.02%	0	0				-13.86%
8427	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟7组照明	200	32.90%	114.2	114.2				-6.42%
8428	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	金寓华庭2号变电站202配电变压器	630	28.95%	0	0				-17.61%
8429	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干44右6+1柱上变压器	400	6.00%	0	0				44.02%
8430	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区1变电站1变压器	630	23.17%	0	0				38.19%
8431	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹7号变电站202配电变压器	800	35.25%	0	0				3.30%
8432	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区4号变电站202配电变压器	800	59.63%	0	0				4.33%
8433	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产4号变电站1号变压器	630	15.56%	469	469				-0.40%
8434	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	查牛变704金牛线金牛干永丰分19变台	160	58.44%	50.5	50.5				5.81%
8435	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线五家子分36左18变台	80	106.00%	0	0	2024年6月			5.13%
8436	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线75右9变台	100	104.40%	0	0	2023年2月			8.98%
8437	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干195变台	200	113.75%	0	0	2022年12月			15.07%
8438	康平	城南变	城南变2515南环线	煤矿小区1箱变1变压器	630	33.33%	357	357				2.65%
8439	沈北	农高变	农丰线	沈阳泰盈房产开发有限公司1箱变201间隔配电变压器	630	39.05%	0	0				3.18%
8440	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	沈阳爱民物业管理有限公司2箱变(人和新居)1号变压器	630	35.87%	0	0				-0.06%
8441	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式服务-沈阳市沈北新区青山多肉园艺有限公司	200	9.00%	0	0				100.00%
8442	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分95	200	21.00%	0	0				5.88%
8443	沈北	道义变	道义变15269丽景线	沈阳百益龙置业有限公司3变电站1变压器配电变压器	630	21.59%	0	0				-3.46%
8444	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司3201配电变压器	630	11.43%	0	0				-2.86%
8445	和平	方型变	方型变442方青甲线	三经十二纬路变电站配电变压器	315	44.70%	0	0				51.02%
8446	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	新水湾小区21变压器	630	58.73%	197	197				0.07%
8447	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香槟6变电站1变压器	400	35.40%	0	0				0.43%
8448	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园8箱变(单)	400	27.20%	0	0				5.24%
8449	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干173右11变台	200	53.40%	0	0				-1.65%
8450	于洪	曹家变	曹工线	中南熙悦站房1配电变压器	630	46.86%	271.8	271.8				32.26%
8451	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期5变电站2变压器	630	19.81%	0	0				-14.75%
8452	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎西干双楼村分津通支3柱上变压器	100	7.80%	82.2	82.2				51.58%
8453	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲2开闭站1变电站变压器	315	52.06%	0	0				4.87%
8454	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线花牛五组照明	100	81.90%	8.1	8.1	2022年12月			-1.67%
8455	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线43右1变台	200	17.70%	0	0				100.00%
8456	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分66右1	200	50.40%	79.2	79.2				21.63%
8457	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干马头分86左2	200	39.75%	100.5	100.5				36.50%
8458	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	明发广场二期-2小区变电站201配电变压器	630	10.48%	0	0				100.00%
8459	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场二期-2小区变电站202配电变压器	630	9.52%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8460	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	颐景御园2箱变1变压器配电变压器	630	28.70%	0	0				1.77%
8461	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线西狼北台	200	64.35%	51.3	51.3				5.83%
8462	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	保利堂悦3箱变1变压器	800	70.50%	0	0				54.75%
8463	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期2变电站201配电变压器	630	32.38%	0	0				42.75%
8464	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干34+2	400	19.80%	280.8	280.8				100.00%
8465	和平	三好变	三好变152光明线	光明线36左3+1	400	36.30%	214.8	214.8				37.56%
8466	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左13右2右2	200	19.20%	141.6	141.6				96.77%
8467	于洪	五金变	五金甲线	小微五机甲1台	200	94.50%	0	0	2023年9月			48.24%
8468	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一.二期)32 201配电变压器	630	55.62%	0	0				2.03%
8469	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭9台区	250	65.92%	60.2	60.2				6.98%
8470	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北支10左2柱上变压器	200	21.00%	0	0				0.28%
8471	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	沈阳军鑫消防器材装备有限公司	200	25.20%	0	0				48.67%
8472	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期5变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				-191.45%
8473	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合5变电站1变压器	500	26.00%	0	0				-2.72%
8474	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	会馆分6	200	10.20%	0	0				81.32%
8475	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线七家子分新台支004	200	29.75%	0	0				9.86%
8476	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升小区台支15	200	17.85%	0	0				-7.08%
8477	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线界力西台分支线003	200	29.40%	0	0				29.53%
8478	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	井坑子机井	50	79.20%	0	0				3.07%
8479	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日2变电站201配电变压器	400	9.90%	320.4	320.4				50.72%
8480	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫1号变电站202间隔配电变压器	400	41.70%	0	0				25.78%
8481	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线排水分韭菜岗子支26左6右2变台	200	27.95%	124.1	124.1				5.08%
8482	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线红台分5右1柱上变压器	200	31.50%	0	0				52.29%
8483	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城7箱变202变压器	630	32.70%	173.2	173.2				3.00%
8484	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线196右3变台	200	15.15%	149.7	149.7				3.69%
8485	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左3+2公变	200	73.50%	0	0				-6.04%
8486	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城二期1变电站201间隔配电变压器	630	29.84%	379	379				0.82%
8487	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河二区1变电站1变压器	630	56.83%	209	209				0.19%
8488	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城E.F区变电站202开关柜	630	25.71%	0	0				1.36%
8489	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦2箱变2变压器	800	28.50%	0	0				-1.54%
8490	法库	新依变	依三线	10kV依三线大双南几06	80	73.50%	0	0				3.55%
8491	大东	小东变	小东变80156城北线	证大御中环1箱变2变压器	800	8.25%	0	0				0.00%
8492	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城1配电室201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
8493	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干劳动分9	400	55.80%	0	0				100.00%
8494	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域5箱变1变压器	630	40.76%	0	0				1.57%
8495	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分两后支1	200	70.50%	0	0				61.09%
8496	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园1变电站2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-1.27%
8497	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	YHG 紫金花2箱式变电站1间隔配电变压器	630	55.71%	0	0				1.79%
8498	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线孙白五组分支线002	100	111.00%	0	0	2023年1月			-0.22%
8499	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾5号变电站202配电变压器	630	35.81%	0	0				0.39%
8500	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后山嘴子分48	160	73.50%	26.4	26.4				7.63%
8501	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城1号1变压器	630	40.95%	0	0				2.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8502	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线北甸子台	160	55.75%	54.8	54.8				-7.87%
8503	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三南村综合一台	400	52.50%	150	150				65.49%
8504	沈北	道义变	道义变15254明发线	汇置尚都二期二组团3变电站201配电变压器	800	29.10%	0	0				45.22%
8505	沈北	清水变	清依线	1+1杆右支3台区	200	9.15%	0	0				2.33%
8506	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园国际6变电站202配电变压器	630	13.97%	0	0				-5.04%
8507	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居3箱式变电站2号配电变压器	630	18.41%	0	0				3.51%
8508	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区3变1-201配电变压器	630	20.00%	0	0				42.76%
8509	新民	大红旗	大红旗变503大红旗	大红旗129左8变台	200	34.50%	111	111				42.26%
8510	沈北	农高变	农丰线	沈阳永丰房屋开发有限公司(皇弟龙邸)3箱变201间隔配电变压器	630	10.29%	0	0				0.51%
8511	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城1箱变2变压器	800	43.50%	0	0				-1.47%
8512	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑3箱变1变压器	500	44.80%	0	0				9.09%
8513	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线砖厂分014	100	51.20%	38.8	38.8				-1.35%
8514	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线大石头支016	100	81.60%	0	0	2025年2月			11.28%
8515	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花6组	50	52.20%	0	0				5.38%
8516	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线于台北照明	100	103.20%	0	0	2022年12月			-5.69%
8517	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右9右1	200	94.50%	0	0	2022年12月			-5.97%
8518	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干74	200	10.13%	0	0				16.89%
8519	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭支线005	100	16.50%	73.5	73.5				1.14%
8520	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	应齐乙线南六干25+3变压器	400	51.00%	0	0				8.31%
8521	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地3变电站1变压器	630	24.76%	411	411				2.45%
8522	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑龙湾二期1号变电站2号配电变压器	630	26.67%	0	0				3.35%
8523	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开4箱变2变202	630	27.62%	0	0				5.78%
8524	东陵	李相变	李古线	李古线10照明分3柱上变压器	200	41.70%	96.6	96.6				-3.91%
8525	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期17箱变1变压器	630	33.97%	0	0				-1.17%
8526	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期19箱变1变压器	630	26.35%	0	0				-1.16%
8527	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	铁路小区变电站2号变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-4.89%
8528	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园5号变电站1号变压器	630	22.10%	0	0				-0.52%
8529	法库	新依变	依三线	10KV依三线三台子北几13	160	21.25%	0	0				-3.55%
8530	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期1箱变1配电变压器	630	19.30%	0	0				2.52%
8531	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于42左2	400	4.50%	0	0				99.92%
8532	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城23号变电站201配电变压器	630	21.90%	429	429				7.66%
8533	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城25号变电站202配电变压器	630	20.32%	439	439				-0.86%
8534	法库	孟家变	孟东线	10KV孟东线孤靠分10右支1变压器	200	16.50%	147	147				100.00%
8535	于洪	平罗变	平辛线	郝三家村网改新台	400	16.20%	0	0				59.90%
8536	康平	中心变	中心变2607纺纱线	高中家属楼	200	32.40%	0	0				9.63%
8537	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线18	200	107.60%	0	0	2022年12月			3.32%
8538	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园2箱变1	400	21.90%	272.4	272.4				-2.15%
8539	沈北	农高变	农高变70358农海线	农高变农海干南沟分5杆(一站式)	200	8.10%	0	0				22.88%
8540	大东	小东变	小东变80148新光线	城市之光1箱变1变压器间隔配电变压器	800	20.63%	0	0				6.67%
8541	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	灌区家属(微)	200	49.40%	0	0				37.87%
8542	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线五里山南台	315	20.63%	218.5	218.5				0.88%
8543	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡北长村永明淡水鱼公变台区	200	31.20%	117.6	117.6				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8544	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼2号箱式变电站1号配电变压器	630	19.81%	442.2	442.2				3.79%
8545	沈北	农高变	农高变70358农海线	富力星月湾A区小区1变202配电变压器	800	16.50%	0	0				45.90%
8546	东陵	孤家子	向东甲线	天泰2箱变2变压器	500	18.88%	0	0				6.69%
8547	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小陵于029	400	107.25%	0	0	2024年6月			12.58%
8548	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	南里分变电站1变压器	100	60.90%	0	0				9.22%
8549	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃仙居1号变电站2号变压器	630	8.57%	0	0				18.65%
8550	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔6箱变1变压器	800	23.25%	534	534				-0.90%
8551	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东盛小区1箱变2变压器	400	58.50%	126	126				-1.54%
8552	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干潘岗分16右5变台	200	20.70%	0	0				7.59%
8553	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	浣花溪小区4变电站1变压器	630	35.56%	0	0				56.61%
8554	沈北	农高变	农高变70374农南甲线	辽宁广播电视大学住宅楼1箱202配电变压器	630	12.70%	0	0				-0.21%
8555	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥4箱变201配电变压器	630	23.49%	0	0				40.22%
8556	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区3变电站1配电变压器	630	24.13%	0	0				100.00%
8557	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期3小区箱式变电站1配电变压器	800	57.75%	0	0				6.21%
8558	浑南	下深变	下深变274三环甲线	海域香庭一期1号变电站1号配电变压器	630	15.05%	0	0				43.56%
8559	沈北	孝信变	孝科线	中金朗悦小区3变电站201配电变压器	800	15.00%	0	0				100.00%
8560	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城三期2变电站1变压器	400	0.00%	0	0				1.83%
8561	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城3号变电站201配电变压器	630	40.32%	313	313				4.90%
8562	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙线前进分7右2变压器	400	52.80%	0	0				2.70%
8563	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	香格经典2号变电站201间隔(莱茵线)配电变压器	800	31.20%	0	0				47.17%
8564	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线前山嘴子支03	100	83.20%	6.8	6.8	2023年2月			7.59%
8565	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分95右7变台	200	39.60%	100.8	100.8				4.36%
8566	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干78右10右7变台	200	23.70%	132.6	132.6				14.25%
8567	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	YHG_雨坛干雨坛甲4(金生社区3)02变压器	630	10.67%	0	0				3.77%
8568	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右4公变	315	15.75%	233.9	233.9				-8.90%
8569	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	YHG_胡台粮库小区G台	400	56.40%	0	0				-30.26%
8570	康平	四家子	四家子变1206两家子线	小坨子设施小区2台	200	38.70%	0	0				5.20%
8571	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村3号变电站1号配电变压器	200	67.00%	0	0				4.39%
8572	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区2箱变1变压器	800	25.88%	0	0				-4.03%
8573	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	丽都水岸-1变压器间隔配电变压器	800	60.00%	0	0				25.54%
8574	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树三期变电站2号配电变压器	800	93.30%	0	0	2024年6月			10.46%
8575	皇姑	长江变	长江变25446长加线	壹米阳光1变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
8576	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分彭屯支24+1左10变台	400	35.70%	0	0				100.00%
8577	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村三期小区变电站2变压器	800	6.90%	0	0				71.61%
8578	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	丽都水岸二期二号4号箱变1号变考核	800	39.30%	0	0				59.64%
8579	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右8右4	315	78.73%	35.5	35.5				6.35%
8580	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线草库分10左6柱上变压器	250	23.04%	0	0				26.59%
8581	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	五菱西台(2020微)	400	74.10%	63.6	63.6				8.55%
8582	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线专业队13电井分支04	30	122.00%	0	0	2024年6月			4.43%
8583	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城1箱式变电站2配电变压器	800	43.80%	0	0				34.89%
8584	开发	陕西变	陕西变55358韩园甲线	韩园甲线紫薇分2变压器	50	63.60%	13.2	13.2				25.64%
8585	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场2箱式变电站1配电变压器	630	38.10%	0	0				-2.46%
8586	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线122	100	69.30%	0	0				2.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8587	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟8组照明	100	31.50%	58.5	58.5				-3.40%
8588	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房7组照明	100	36.60%	53.4	53.4				-0.62%
8589	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线88左支11柱上变压器	200	12.90%	154.2	154.2				62.41%
8590	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾二期1箱式变电站2配电变压器	630	19.68%	0	0				-3.30%
8591	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期2箱式变电站2配电变压器	800	19.20%	0	0				2.85%
8592	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	依云美域小区变电站1变压器	400	24.90%	0	0				3.90%
8593	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	赵家店支83	200	34.80%	0	0				80.30%
8594	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线陵望干33+1柱上变压器	400	20.70%	0	0				32.87%
8595	皇姑	广源变	广源变25772广江线	格林木棉花一期小区3箱式变电站1配电变压器	400	21.30%	0	0				0.49%
8596	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都11变电站202	630	0.00%	433	433				0.00%
8597	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城5变电站2变压器	630	32.38%	214.77	214.77				0.65%
8598	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城8变电站2变压器	630	14.86%	214.77	214.77				0.86%
8599	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳北线博士园分1箱变1变压器	630	69.52%	0	0				-0.12%
8600	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	农高变372农恒甲线农恒甲干罗家沟分翔宇支21变压器	630	45.71%	0	0				29.29%
8601	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城6箱变1变压器	630	16.19%	0	0				2.39%
8602	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房9.11组照明(2022微)	200	67.40%	45.2	45.2				3.09%
8603	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线小太平分村内支5右4变台	400	66.50%	94	94				10.22%
8604	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	隆登花园5箱变2变压器配电变压器	630	26.98%	0	0				0.32%
8605	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	沈阳站西广场变电站201间隔配电变压器	400	16.50%	0	0				21.93%
8606	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城9号变电站201配电变压器	630	14.76%	0	0				3.83%
8607	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡4组照明	100	21.90%	68.1	68.1				22.60%
8608	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西北台(2022微)	315	36.95%	167.1	167.1				16.07%
8609	苏家屯	陈相变	陈相变4432军政线	陈相变432军政线军政线36左11	200	121.60%	0	0	2022年12月			13.96%
8610	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	苏北变374砂轮甲线砂轮甲线29	315	50.48%	0	0				-0.25%
8611	和平	青年变	青年变368青二线	青二线63	315	33.65%	177.5	177.5				2.48%
8612	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分22右2左1柱上变压器	200	45.60%	0	0				-0.48%
8613	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵东变166陵西乙线陵西干13柱上变压器	315	39.37%	0	0				-21.73%
8614	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支17左2右1柱上变压器	315	29.21%	0	0				27.26%
8615	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵北干39柱上变压器	315	93.71%	0	0	2022年12月			59.15%
8616	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干3+1右1柱上变压器	315	22.22%	0	0				3.59%
8617	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线59	315	93.97%	0	0	2022年12月			8.48%
8618	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线142左4变台	200	25.80%	0	0				-12.24%
8619	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干25左5	315	61.46%	0	0				0.43%
8620	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干25	315	45.71%	0	0				-0.73%
8621	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左11柱上变压器	400	55.75%	137	137				3.79%
8622	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干18柱上变压器	100	32.70%	0	0				12.35%
8623	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	苏南变290站前甲线站前干37	315	48.89%	0	0				10.54%
8624	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线65左3	315	32.38%	0	0				19.54%
8625	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分12左4变压器	315	54.60%	0	0				16.92%
8626	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	郑农乙线郑农干29右5右2变压器	315	57.14%	0	0				-1.09%
8627	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分31左8	250	65.28%	0	0				0.14%
8628	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干58左7变压器	200	5.40%	0	0				-1.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8629	沈河	粮仓变	粮仓变542粮木甲线	粮仓变542粮木甲线方北干河道分25公变	315	6.10%	0	0				15.28%
8630	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	万寿干南寺里分13+1公变	200	37.50%	105	105				5.72%
8631	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺乙线万寿干49左2公变	315	38.10%	163.5	163.5				1.35%
8632	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干21	200	17.60%	0	0				-2.17%
8633	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线18柱上变压器	315	87.62%	0	0	2023年9月			6.55%
8634	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分7右3柱上变压器	315	66.35%	0	0				4.22%
8635	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干7公变	200	62.00%	0	0				-4.52%
8636	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干22	250	0.00%	225	225				13.74%
8637	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分6	315	26.41%	0	0				-22.94%
8638	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	丰乐乙B之1公变	315	37.14%	0	0				9.83%
8639	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左25柱上变压器	200	56.80%	0	0				-11.33%
8640	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干29左6柱上变压器	200	46.20%	87.6	87.6				4.64%
8641	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干巴兰河分3柱上变压器	250	51.60%	0	0				-2.51%
8642	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	鸟市分17柱上变压器	400	71.00%	0	0				-2.42%
8643	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线宿舍分1+1	315	60.32%	93.5	93.5				2.11%
8644	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干25柱上变压器	315	53.02%	116.5	116.5				4.42%
8645	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干43柱上变压器	315	86.67%	10.5	10.5	2022年12月			5.90%
8646	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工干五院分4	100	30.40%	59.6	59.6				0.08%
8647	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	北三干41	400	39.20%	0	0				2.89%
8648	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37左3	315	48.00%	0	0				3.57%
8649	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线瓦窑分37柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
8650	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分27右03	315	63.49%	83.5	83.5				8.54%
8651	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分11变压器	315	62.73%	0	0				29.41%
8652	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长江变466长黄甲线长黄干长北分25右2柱上变压器	400	9.30%	0	0				-6.72%
8653	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分18变压器	315	20.32%	0	0				13.45%
8654	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线望北联干中约分3+1	400	21.15%	0	0				3.90%
8655	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线61右2变台	315	28.95%	0	0				1.59%
8656	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分14	400	59.25%	0	0				0.20%
8657	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线32右2	160	93.00%	0	0	2023年1月			5.54%
8658	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	劳动变156东路甲线东路甲线东路干15	315	48.57%	0	0				6.29%
8659	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	富山三期2箱变2号变	630	20.32%	0	0				-4.70%
8660	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	御路家园2箱变1号变	630	0.00%	0	0				-1089826.88%
8661	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	浅草绿圈二期变电站(夏日风情)202	630	26.98%	0	0				-0.60%
8662	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡1箱变2号变	400	0.00%	0	0				-0.81%
8663	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代2箱变2号变	500	14.40%	0	0				4.26%
8664	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活3箱变1号变	630	29.52%	0	0				1.53%
8665	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城2箱变2变压器	630	13.33%	483	483				-2.14%
8666	和平	展览变	展览变866展科甲线	文化路小区一次1主变	315	75.56%	0	0				25.89%
8667	和平	太原变	太原变044南五乙线	天津小区主变	630	16.76%	461.4	461.4				-40.65%
8668	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	民航住宅2箱变1变压器	630	49.14%	257.4	257.4				-1.41%
8669	和平	青年变	青年变364青文线	2#主变兴盛	630	61.90%	0	0				-6.32%
8670	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	体育中心南一次2主变	315	116.19%	0	0	2022年12月			6.73%
8671	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	圣康家园2箱式变电站1	630	12.38%	0	0				-1.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8672	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	部队变电站	630	21.90%	0	0				2.24%
8673	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区8变电站1变压器	500	50.24%	0	0				3.67%
8674	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	昆山二2箱变2	630	36.51%	0	0				-8.55%
8675	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑5箱变2站内变压器	630	33.52%	1.73	1.73				4.78%
8676	和平	三好变	三好变176郎家线	南三好明光里一次1主变	400	28.40%	246.4	246.4				-4.45%
8677	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区6变电站1变压器	630	60.70%	0	0				0.98%
8678	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村2变电站201变压器	630	137.14%	0	0	2025年2月			0.60%
8679	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	中海小区变电站201	630	12.38%	0	0				2.26%
8680	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-1箱变1变压器	630	20.63%	437	437				-1.09%
8681	皇姑	怒江变	怒江变8254怒东乙线	怒江西区箱变2号变	500	28.40%	0	0				21.69%
8682	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	05部队箱变1	500	34.40%	0	0				-0.52%
8683	大东	毛君变	10kV毛海线7952	和平干2箱变(单)	400	22.80%	268.8	268.8				20.18%
8684	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	保工小区变电站202柜	630	21.59%	431	431				-5.54%
8685	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区6变电站201	400	41.60%	193.6	193.6				7.07%
8686	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区1变电站201	500	68.48%	107.6	107.6				4.89%
8687	沈河	大东变	大东变052城南甲线	煤矿设计院箱变2变压器	400	29.70%	0	0				4.78%
8688	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大万莲2箱变1变压器	630	62.22%	0	0				1.07%
8689	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都4变电站202	630	18.73%	433	433				-1.75%
8690	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期3变电站202变压器	630	0.00%	519.6	519.6				0.00%
8691	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	明廉小区箱变1	630	84.19%	0	0	2022年12月			-0.38%
8692	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭5箱变2变	500	0.00%	0	0				0.00%
8693	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地11主变	800	28.88%	489	489				11.35%
8694	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园1箱变1变压器	630	16.76%	0	0				-0.20%
8695	沈河	长青变	长青变476长木乙线	华龙奥翔1箱变1变压器	500	15.36%	373.2	373.2				2.39%
8696	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	泉园2期2变电站1变压器	630	97.27%	0	0	2023年9月			0.05%
8697	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园1变电站201柜	500	22.80%	0	0				-40.11%
8698	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻5箱变1变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-0.10%
8699	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺1箱变1变压器	400	50.00%	160	160				3.33%
8700	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景1号变电站2号变压器	500	32.40%	0	0				-2.86%
8701	沈河	顺城变	顺城变064红旗甲线	华乐箱变1变压器	630	48.57%	261	261				0.49%
8702	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富6变电站1变压器	800	33.90%	0	0				-0.32%
8703	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	领秀E家2箱变2变压器	630	30.29%	376.2	376.2				-2.64%
8704	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河1-1箱变1变压器	630	6.98%	0	0				-0.52%
8705	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河1-1箱变2变压器	630	12.06%	0	0				1.82%
8706	沈河	顺城变	顺城变080广直乙线	合义箱变2变压器	630	33.33%	357	357				0.71%
8707	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山2箱变1变压器	630	27.30%	395	395				0.84%
8708	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	120中学箱变	400	31.50%	0	0				15.64%
8709	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都2变电站	630	18.73%	449	449				-2.57%
8710	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	康富变电站201	400	0.00%	0	0				0.00%
8711	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城11箱变1变压器	630	37.71%	0	0				10.37%
8712	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期3箱变1变压器	400	17.00%	0	0				0.48%
8713	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城3箱变2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
8714	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品9变电站2变压器	400	21.60%	273.6	273.6				-1.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8715	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城5号变电站1号变压器	630	16.19%	0	0				0.75%
8716	沈河	大东变	大东变074东青乙线	泉柳家园箱变1变压器	400	10.80%	0	0				-0.77%
8717	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	什字里变电站2变压器	400	93.00%	0	0	2022年12月			-7.32%
8718	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	南九应昌202	315	85.84%	0	0	2022年12月			4.43%
8719	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园4箱变1	630	34.29%	325.62	325.62				2.23%
8720	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工街14变电站201	400	23.70%	265.2	265.2				-0.62%
8721	皇姑	长江变	468长黄乙线	加州西区2箱变1变压器	630	19.68%	0	0				13.37%
8722	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家二期3变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
8723	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居3变电站201	630	19.37%	0	0				1.37%
8724	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那2变电站201	630	44.57%	286.2	286.2				-0.47%
8725	和平	方型变	方型变466南三乙线	省委高层2主变	800	23.63%	531	531				-0.01%
8726	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	宏伟小区4变电站202柜	630	41.90%	303	303				6.81%
8727	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区13箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
8728	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	泰山西1箱变1号变	500	51.20%	0	0				-4.74%
8729	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区4变电站2变压器	500	26.00%	320	320				-0.90%
8730	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区23号箱变1号变	630	13.65%	0	0				-3.11%
8731	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵2箱变1号变	630	16.83%	0	0				-2.41%
8732	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙家园1箱变1变	630	32.38%	0	0				-3.44%
8733	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	北陵小区箱变1	500	86.80%	0	0	2024年6月			-0.21%
8734	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	高炮二团箱变	630	15.49%	0	0				-30.32%
8735	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	红袍北巷箱变变压器	630	50.48%	0	0				5.38%
8736	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙D1箱式变电站1配电变压器	400	46.50%	0	0				41.80%
8737	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城2变电站2变压器	630	18.54%	450.2	450.2				5.20%
8738	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	省建科院住宅2主变	400	16.00%	0	0				0.63%
8739	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右7	400	49.80%	160.8	160.8				5.13%
8740	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	北华城1变电站201	630	51.05%	0	0				18.93%
8741	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑2箱式变电站2配电变压器	800	36.38%	0	0				41.24%
8742	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	巴黎泉乡1变电站1变压器	500	12.48%	387.6	387.6				26.83%
8743	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期2箱式变电站1配电变压器	630	35.05%	0	0				3.02%
8744	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城8变电站1变压器	630	31.90%	0	0				9.43%
8745	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十三号变电站202间隔配电变压器	630	26.35%	0	0				14.28%
8746	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都C区1局维变电所201配电变压器	800	23.10%	0	0				96.10%
8747	和平	和平变	和平变176和银线	盛京大厦203间隔配电变压器	800	21.60%	0	0				3.34%
8748	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园5号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	28.89%	0	0				59.82%
8749	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线38右3变台	200	75.30%	29.4	29.4				39.51%
8750	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干6西寺分15右1	80	29.00%	0	0				38.50%
8751	大东	如意变	如意变80842如花甲线	中盛3变电站1变压器	500	80.64%	0	0	2022年12月			2.19%
8752	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	南李官小区变电站1变压器	630	19.37%	0	0				72.79%
8753	皇姑	文北变	70482文岗线	万科未来城二期1箱式变电站2配电变压器	800	56.10%	0	0				58.09%
8754	沈河	怀远变	怀远变182怀景线	裕景中心-1-1-201配电变压器	800	33.75%	450	450				51.36%
8755	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作乙线合作于26左4之2	315	75.68%	45.1	45.1				3.12%
8756	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分40左17变台	200	22.80%	0	0				5.02%
8757	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站3箱变2变压器	630	41.90%	0	0				4.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8758	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线老观坨1灯	100	42.40%	47.6	47.6				4.71%
8759	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	贵和三区变电站201	630	57.78%	203	203				11.04%
8760	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户北分支007	50	0.00%	45	45				-28.24%
8761	康平	四家子	四家子变1208山东线	后岗子北台支1柱上变压器	200	26.10%	127.8	127.8				32.01%
8762	于洪	范屯变	范屯变	范屯变753范静线范屯1台	200	80.40%	19.2	19.2	2024年9月			1.61%
8763	于洪	大潘变	大潘变	弘泽锦城1站房2变压器	630	32.76%	360.6	360.6				1.15%
8764	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河于148左8变台	400	21.60%	0	0				13.55%
8765	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线公安局家属楼	200	65.60%	48.8	48.8				5.79%
8766	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥1箱变2变压器	630	13.97%	479	479				2.11%
8767	于洪	曹家变	曹家变	凯怡阳光2变电站1变压器	630	16.76%	461.4	461.4				8.45%
8768	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区10变电站2变压器	400	80.00%	0	0	2024年9月			4.50%
8769	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线13左6柱上变压器	315	0.76%	0	0				-5.30%
8770	于洪	高明变	高明变	弓匠社区2变电站4变压器	630	14.98%	472.6	472.6				-1.93%
8771	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干20之3	315	77.33%	39.9	39.9				-0.26%
8772	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干218变台	200	74.25%	31.5	31.5				13.49%
8773	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支002	30	0.00%	0	0				-350.36%
8774	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线赵家村照明	200	27.10%	125.8	125.8				11.73%
8775	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分32+2右1右2	400	59.40%	0	0				85.94%
8776	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡6.7组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
8777	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	卫东乙B1箱式变电站1配电变压器	400	25.50%	0	0				42.62%
8778	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙4小区变电站1变压器	630	29.21%	0	0				5.20%
8779	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门7号变电站202间隔配电变压器	800	33.38%	0	0				6.15%
8780	沈北	朱尔变	朱尔变74348朱洋线	车创小区2变电站201配电变压器	630	14.92%	0	0				0.00%
8781	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线89右7	200	19.20%	0	0				-42.22%
8782	康平	卧龙变	卧龙变75956卧金线	育嘉学府1变电站2变压器	500	24.00%	330	330				4.76%
8783	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林西线文成分23	315	5.08%	267.5	267.5				18.14%
8784	大东	望花变	望花变70244上园甲线	上园甲线沈望联干96左5	400	50.75%	157	157				100.00%
8785	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号6变电站1变压器	630	29.71%	0	0				3.02%
8786	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城18变电站1变压器	800	14.50%	0	0				-4.41%
8787	辽中	浦东变	浦东变91454蒲放乙线	蒲东国际新城5号考核	250	15.68%	0	0				6.90%
8788	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子东台	80	112.00%	0	0	2022年12月			13.98%
8789	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干泡沿分金家子支10左1	100	51.60%	38.4	38.4				31.98%
8790	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分30左19变台	200	15.80%	0	0				-0.42%
8791	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委照明	200	86.10%	7.8	7.8	2022年12月			8.80%
8792	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	旭辉公元小区箱式变电站2配电变压器	630	13.33%	0	0				59.88%
8793	皇姑	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路干怡园分6加1	400	3.00%	0	0				100.00%
8794	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	农机干谢家分15+1变台	400	32.25%	231	231				0.00%
8795	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区6变电站2配电变压器	800	7.50%	0	0				0.00%
8796	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线29左4变台	200	87.60%	0	0	2024年9月			35.64%
8797	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙B开闭站2变电站1变压器	400	16.20%	0	0				18.91%
8798	皇姑	长江变	长江变25494长华线	银亿大城印象都荟2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
8799	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家二组猪场	50	122.10%	0	0	2024年6月			31.16%
8800	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子干安乐分6变台	200	58.50%	63	63				3.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8801	东陵	水家变	水李线	水李线龙山分保合支6柱上变压器	400	37.30%	0	0				12.08%
8802	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登仕堡北台分10	400	17.89%	0	0				5.69%
8803	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线羊泉支14	100	71.80%	0	0				8.44%
8804	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV后詹家支06	100	100.60%	0	0	2023年1月			10.55%
8805	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分3右1左1	200	20.40%	0	0				39.31%
8806	于洪	光辉变	光东线	小微十家村东	200	66.90%	46.2	46.2				52.46%
8807	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区1变电站2变压器	800	34.88%	0	0				3.33%
8808	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色8号变电站201配电变压器	400	69.00%	0	0				-2.50%
8809	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线菜园子支10	50	53.70%	18.15	18.15				2.79%
8810	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区1变电站1变压器	500	23.68%	0	0				5.99%
8811	沈北	道义变	道义变15252步阳线	沈阳步阳置业有限公司(步阳江南甲第三期2变)间隔1配电变压器	630	43.05%	0	0				3.70%
8812	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家二期B段1间隔1配电变压器	800	15.00%	0	0				12.21%
8813	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳蒲河房地产开发有限公司(时代逸居)31配电变压器	400	34.88%	0	0				69.28%
8814	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	强工东街小区201	630	49.52%	0	0				-0.65%
8815	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线319右5柱上变压器	200	63.30%	53.4	53.4				73.89%
8816	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园5小区变电站2变压器	630	20.19%	0	0				132.91%
8817	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期8变电站201开关柜	630	0.00%	567	567				0.00%
8818	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线尚屯西台	400	24.00%	0	0				7.16%
8819	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分南岗支14左2变台	100	15.20%	74.8	74.8				6.61%
8820	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	滨湖华庭3箱变2变压器	630	37.46%	331	331				0.82%
8821	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干133+1	200	26.10%	127.8	127.8				8.25%
8822	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG_93033部队2号箱变201间隔配电变压器	800	15.00%	0	0				0.64%
8823	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	YHG_(金山小区)三期箱式变电站2号配电变压器	250	26.40%	0	0				2.20%
8824	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线范屯分66左8变台	400	28.95%	0	0				12.50%
8825	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村3组	200	8.40%	163.2	163.2				2.26%
8826	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线业兴北台	315	35.43%	171.9	171.9				3.37%
8827	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线养士堡王家照明	200	40.40%	0	0				15.16%
8828	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	华茂箱变2站内变压器	630	62.10%	0	0				5.99%
8829	大东	小东变	小东变172小光线	毛光干8箱变(单)	400	71.20%	75.2	75.2				2.98%
8830	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理4箱变2变压器	800	5.70%	0	0				100.00%
8831	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干腰堡分25右11变台	400	52.50%	0	0				3.42%
8832	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线石山子北分支2(石山子B台)	200	34.50%	0	0				4.30%
8833	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨永胜针织公变台区	200	114.00%	0	0	2024年6月			0.00%
8834	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前三分35#	200	20.85%	0	0				1.80%
8835	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线立新分82	200	93.40%	0	0	2023年1月			18.38%
8836	东陵	花山变	欧陆乙线	宴山东一区2箱变2变压器	400	17.20%	291.2	291.2				94.31%
8837	皇姑	长江变	482岳山甲线	岳山干37左6柱上变压器	315	31.11%	0	0				45.91%
8838	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区二期2变电站2配电变压器	630	24.76%	411	411				4.30%
8839	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都21号变电站201间隔(施站线)配电变压器	800	26.10%	0	0				95.64%
8840	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯东支001	400	23.40%	0	0				8.92%
8841	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线地税局住宅楼	500	25.60%	322	322				0.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8842	和平	太原变	太原变060胜三乙线	富润阳光小区21主变	500	20.00%	350	350				4.11%
8843	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干139右19	80	39.00%	40.8	40.8				4.14%
8844	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干139右6	50	29.60%	30.2	30.2				-4.65%
8845	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	金道城一期1号变电站1号配电变压器	630	20.00%	0	0				-2.26%
8846	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	二牛线任家支线087	50	108.40%	0	0	2024年6月			7.22%
8847	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线示范厂台分支线002	30	53.00%	11.1	11.1				4.78%
8848	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲干陈家分85变台	200	26.40%	127.2	127.2				50.63%
8849	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	YHG_沈北房屋开发有限公司富城春天4201配电变压器	630	65.40%	0	0				5.02%
8850	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线工行住宅楼	200	31.35%	0	0				-2.46%
8851	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期1箱式变电站2配电变压器	800	27.00%	0	0				11.74%
8852	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支30左9左2	400	22.05%	0	0				14.11%
8853	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景2201变压器	500	31.20%	0	0				-0.51%
8854	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	沈阳坤博益群房地产开发有限公司2箱变201配电变压器	630	27.24%	0	0				7.61%
8855	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线171右1变台	200	18.60%	142.8	142.8				100.00%
8856	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	翡丽公园小区1变电站2变压器	630	4.76%	0	0				0.00%
8857	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	怒江变250怒陵线怒舍干20左12之1柱上变压器	315	26.67%	199.5	199.5				0.16%
8858	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司(美麟阁住宅小区3变)	400	33.60%	0	0				4.53%
8859	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	旭辉和恩1箱变2变压器	800	31.80%	0	0				100.00%
8860	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡子分32左7变台	100	16.00%	74	74				-23.05%
8861	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩三号1号变电站202配电变压器	630	29.84%	0	0				7.35%
8862	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	皇姑乙线皇姑干68+1左1柱上变压器	200	44.00%	0	0				-2.34%
8863	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	格拉斯香邸小区3变电站201间隔配电变压器	630	20.32%	0	0				13.57%
8864	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线镇内分10右1变台	100	86.10%	3.9	3.9	2023年9月			10.14%
8865	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干71右8	200	26.10%	0	0				3.67%
8866	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	高速分8左1	200	60.90%	58.2	58.2				25.22%
8867	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠城2箱式变电站1配电变压器	630	45.08%	0	0				21.25%
8868	康平	田家变	田家变76146田南线	10KV田前线前山分富玉德5机井支1	100	0.30%	0	0				98.52%
8869	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支西沟支16	50	0.00%	45	45				-8.03%
8870	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城3变电站202变压器	630	39.37%	0	0				2.91%
8871	铁西	万达变	万达变56070万腾线	里仁居小区三期1变电站201变压器	500	27.20%	0	0				6.36%
8872	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	万中乙线万中干21公变	400	94.20%	0	0	2024年8月			11.94%
8873	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕青园5变电站2变压器	500	21.60%	0	0				1.59%
8874	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相镇人民政府台区变电站1号变压器	400	27.50%	0	0				3.11%
8875	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线戈三分龙岗支04	315	11.33%	247.8	247.8				3.77%
8876	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线245左6变台	200	4.80%	170.4	170.4				100.00%
8877	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变430小下线李英分12左4左05	200	63.90%	0	0				12.61%
8878	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线香泉支17	315	37.90%	0	0				16.39%
8879	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线一二组支13	200	131.70%	0	0	2024年6月			16.98%
8880	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子东二台	200	46.60%	0	0				9.98%
8881	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期2变电站1号变压器	630	10.79%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
8882	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区2变电站201配电变压器	800	14.10%	0	0				100.00%
8883	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城2号变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-0.62%
8884	和平	和平变	和平变168同南乙线	城市玫瑰园小区变电站21	500	38.80%	0	0				7.42%
8885	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线宋大分28右7左3	100	43.20%	46.8	46.8				-2.35%
8886	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村5箱变(单)	500	13.44%	382.8	382.8				0.08%
8887	大东	鹏源变	鹏源变444鹏北线	鹏利D座1变电站1站内变压器	500	40.80%	0	0				14.16%
8888	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑2变电站2变压器	315	36.83%	0	0				-1.64%
8889	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙11箱变1变压器	630	19.68%	390	390				-1.55%
8890	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区6变电站1变压器	630	18.41%	0	0				1.98%
8891	沈北	农高变	农柳线	龙湖滟澜山1间隔配电变压器	500	10.80%	0	0				15.99%
8892	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	锦官天宸1箱变1变压器	800	23.70%	0	0				83.54%
8893	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑3箱变1变压器	500	31.60%	0	0				8.11%
8894	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑5箱变2变压器	400	42.00%	0	0				-10.35%
8895	沈北	清水变	清蒲线	王岗台C	200	34.50%	0	0				57.18%
8896	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	裕湾豪庭1.1期1小区局维202配电变压器	630	37.14%	0	0				30.54%
8897	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都2变电站2变压器	630	20.32%	439	439				0.41%
8898	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期2202配电变压器	400	19.00%	284	284				41.94%
8899	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	图门干闽江乙线8	200	53.60%	0	0				-12.74%
8900	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分58右1变台	200	34.00%	0	0				100.00%
8901	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春四期B区2变电站201	500	44.80%	226	226				-8.22%
8902	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线二中住宅楼东区	250	71.04%	0	0				4.87%
8903	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦9箱变2变压器	800	24.38%	0	0				9.29%
8904	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支37左1柱上变压器	400	33.60%	0	0				13.98%
8905	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田6支005	100	48.00%	0	0				4.52%
8906	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区6变电站1变压器	315	41.27%	0	0				2.70%
8907	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和新城大二期3箱变201间隔配电变压器	630	25.71%	405	405				32.17%
8908	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左9左2	80	17.25%	0	0				53.22%
8909	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分12变压器	200	15.60%	0	0				7.04%
8910	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖一号(微)	400	31.80%	232.8	232.8				95.40%
8911	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园4变电站202柜	630	0.00%	93.53	93.53				0.00%
8912	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十二号(微)	400	30.90%	236.4	236.4				96.35%
8913	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十八号(微)	400	33.00%	228	228				95.37%
8914	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期1箱变2变压器	400	28.80%	0	0				71.74%
8915	和平	青年变	青年变368青二线	九如巷分5	200	40.50%	99	99				1.95%
8916	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	银河村综合一台	400	39.40%	202.4	202.4				34.89%
8917	沈河	站前变	站前变224站兴线	北站一路1箱变1变压器	315	3.17%	0	0				20.69%
8918	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景8变电站1变压器	630	51.05%	245.4	245.4				3.28%
8919	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左14左1	400	43.50%	0	0				0.00%
8920	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡12号小区变电站1变压器	630	31.62%	0	0				5.11%
8921	沈北	大志变	志詹乙线	(虎石台)新街坊1箱201配电变压器	630	12.76%	0	0				44.31%
8922	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	张家村大棚(2021微)	400	18.68%	285.3	285.3				11.34%
8923	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期3变电站2变压器	500	19.60%	0	0				-1.20%
8924	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园7箱变变压器	630	18.73%	0	0				0.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8925	浑南	安顺变	安顺变148安科线	润山府1号变电站1号配电变压器	800	12.60%	0	0				75.78%
8926	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居3号变电站1号变压器	630	25.14%	0	0				3.65%
8927	沈北	清水变	清依线	清依旁风移动分03(旁风B台)	200	47.70%	0	0				9.66%
8928	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线16左13柱上变压器	200	3.00%	0	0				-4.46%
8929	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	达连南井分长生支6右04变压器	50	39.60%	25.2	25.2				10.18%
8930	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城15变电站变压器	630	46.03%	0	0				10.07%
8931	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干34	315	26.98%	198.5	198.5				0.78%
8932	开发	宁官变	宁富线	圣诺园三期1变电站1变压器	630	33.52%	355.8	355.8				-17.86%
8933	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟于立新分63+1右支6柱上变压器-一站式	80	60.75%	0	0				66.28%
8934	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园二期2箱变1配电变压器	315	39.05%	0	0				-1.27%
8935	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟于立新分51右支4柱上断路器-一站式	200	35.40%	0	0				68.44%
8936	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城3箱式变电站1配电变压器	630	28.95%	0	0				7.29%
8937	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨于大棚东	80	8.63%	0	0				-15.51%
8938	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	运生畜牧公变台	400	37.20%	211.2	211.2				0.00%
8939	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线粮库分07	200	48.50%	0	0				16.25%
8940	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左7右5右1	200	13.20%	153.6	153.6				60.65%
8941	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路干44右3新	400	78.90%	0	0				62.97%
8942	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支12加1左1变压器	100	41.40%	0	0				3.49%
8943	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后西5	100	55.80%	0	0				2.99%
8944	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村六组照明	200	14.78%	150.45	150.45				4.94%
8945	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	国网辽宁省电力有限公司沈阳市供电公司	630	53.33%	231	231				60.80%
8946	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城4号变电站201配电变压器	800	33.00%	0	0				8.22%
8947	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城6号变电站201配电变压器	400	29.20%	0	0				17.18%
8948	大东	农大变	农大变80976农花乙线	后陵干52加1	200	19.20%	141.6	141.6				100.00%
8949	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线18左14左1变台	200	21.60%	136.8	136.8				83.95%
8950	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙10箱变1变压器	630	9.84%	390	390				-0.88%
8951	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区1变电站2变压器	630	17.27%	0	0				-2.26%
8952	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香滨蓝郡小区1变电站1变压器	630	26.29%	0	0				5.46%
8953	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	601所3箱式变电站1配电变压器	630	35.24%	0	0				3.87%
8954	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分八队支013	50	69.90%	10.05	10.05				11.34%
8955	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分十二家子支002	200	31.80%	116.4	116.4				10.38%
8956	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园14箱变1变压器	630	4.19%	540.6	540.6				3.13%
8957	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期1箱变(单)	630	27.94%	0	0				0.23%
8958	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分165	100	86.00%	0	0	2024年6月			11.45%
8959	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	长滩变244东余线东余北台照明	100	56.00%	34	34				2.07%
8960	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园4变电站202变压器	800	33.00%	456	456				-22.06%
8961	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦5箱变2变压器	630	7.62%	519	519				0.00%
8962	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门14号变电站202间隔配电变压器	400	77.00%	0	0				100.00%
8963	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分21右3右1柱上变压器	315	86.35%	0	0	2024年6月			3.32%
8964	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分138右12柱上变压器	200	45.30%	0	0				100.00%
8965	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际1号变电站1变压器	630	34.29%	0	0				4.55%
8966	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干38左1	200	52.20%	0	0				-1.52%
8967	法库	新依变	依拉线	10KV依拉线西彝机井分1	100	38.40%	0	0				53.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8968	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分56左18变台	400	73.20%	0	0				100.00%
8969	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线全分02左支1	200	45.30%	0	0				0.63%
8970	皇姑	长江变	468长黄乙线	北美家园9变电站2变压器	630	43.43%	0	0				14.39%
8971	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线前康照明支8左7柱上变压器	400	16.80%	0	0				20.67%
8972	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线编排分1右2变台	200	34.80%	0	0				46.15%
8973	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕青园5变电站1变压器	500	17.60%	0	0				-0.47%
8974	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭2箱式变电站1配电变压器	630	16.19%	465	465				45.15%
8975	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分太平支33右10变台	100	27.90%	0	0				6.80%
8976	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	彩塔乙线8	200	0.00%	0	0				0.00%
8977	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府5变电站1变压器	500	42.88%	0	0				20.68%
8978	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区7变电站2变压器	630	24.38%	0	0				2.38%
8979	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线寿延支03	50	75.60%	0	0				8.53%
8980	于洪	平罗变	平悟线	代木台网改1台	200	94.50%	0	0	2024年6月			62.76%
8981	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干41右16变台	200	39.90%	100.2	100.2				-2.54%
8982	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城2箱变2变压器	630	24.38%	413.4	413.4				5.62%
8983	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼7箱变1变压器	630	10.16%	503	503				1.25%
8984	辽中	六间房	六间房变1128化家线	裴家乡综合一台	200	32.70%	0	0				34.27%
8985	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷后村综合一台(微)	400	42.45%	190.2	190.2				31.45%
8986	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗东照明	400	27.00%	0	0				14.24%
8987	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻4电井分支20	30	0.00%	0	0				-19400.00%
8988	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分1左25变台	100	16.40%	0	0				-34.28%
8989	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分6右5	250	73.60%	0	0				8.24%
8990	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干152右3变台	80	104.06%	0	0	2024年6月			8.33%
8991	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线147右6变台	50	70.20%	0	0				-9.97%
8992	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线206+1左3变台	200	101.40%	0	0	2023年4月			-1.72%
8993	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分14左8变台	200	35.10%	0	0				52.43%
8994	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干小达台分达连东井支达连东井分支01	200	31.95%	116.1	116.1				6.65%
8995	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城4变电站1公变	630	18.41%	451	451				14.36%
8996	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	大架北考核改造	400	43.00%	0	0				100.00%
8997	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线李家窑照明	160	64.88%	0	0				4.25%
8998	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠西分07	100	69.80%	0	0				9.87%
8999	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG 沈阳蒲河房地产开发有限公司2箱变2号变压器	630	16.19%	0	0				3.96%
9000	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海名都2箱式变电站2配电变压器	500	27.20%	0	0				-0.89%
9001	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支14变台	200	46.50%	87	87				11.94%
9002	于洪	东民变	东酒线	和泰5小区4变电站2变压器	630	63.49%	0	0				3.24%
9003	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干17左1之1柱上变压器	315	54.60%	0	0				-2.19%
9004	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	阳光家园1号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0				0.19%
9005	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘北村11机井	50	92.80%	0	0	2022年12月			-0.72%
9006	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井6台	100	34.80%	0	0				-5.67%
9007	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分106左13变台	250	48.48%	0	0				15.39%
9008	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干后柳分14变台	200	42.90%	0	0				11.75%
9009	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分63右16	200	42.00%	96	96				61.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9010	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区1变电站2配电变压器	630	28.57%	387	387				66.91%
9011	铁西	重工变	重工变10868城水线	华润万象府小区1变电站201配电变压器	630	22.54%	425	425				42.85%
9012	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	浦江苑御品1号变电站201间隔配电变压器	630	59.68%	0	0				45.28%
9013	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬甲线25右5	315	60.95%	91.5	91.5				-2.32%
9014	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线西大村甲02	200	43.90%	92.2	92.2				3.75%
9015	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园8号小区变电站202配电变压器	630	22.48%	0	0				2.19%
9016	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区三期2变电站201配电变压器	630	20.57%	0	0				85.43%
9017	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	工人新村(2022微)	200	67.80%	44.4	44.4				-26.75%
9018	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干65左分12左支5加1左分支14变压器	50	52.20%	0	0				-2.18%
9019	浑南	营盘	营盘线078营福线	福融天地商业公寓1号变电站2号变压器	630	22.22%	0	0				5.74%
9020	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区1变电站1配电变压器	630	29.21%	0	0				63.28%
9021	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分28	250	38.80%	0	0				7.47%
9022	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨干吴长岗分11左19变台	160	138.56%	0	0	2024年6月			-32.95%
9023	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线娄家支29	200	21.90%	0	0				16.25%
9024	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井子3组(2022微)	200	74.00%	32	32				-9.80%
9025	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子5、12组综合(2022微)	200	78.60%	22.8	22.8				88.51%
9026	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线富家分24右14	315	20.57%	218.7	218.7				-2.45%
9027	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨榆树底老三果蔬公变台区	200	3.00%	174	174				0.00%
9028	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	金富华庭1号变电站202配电变压器	630	38.48%	0	0				-1.07%
9029	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线33+2变压器	400	62.75%	109	109				-8.10%
9030	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	鹏臣物业变电站1变压器	630	96.19%	0	0	2022年12月			-0.62%
9031	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线供销分1	200	45.00%	0	0				14.35%
9032	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区2变电站1变压器	400	32.00%	0	0				-23.84%
9033	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈牛变604法哈线法哈线79左6变台	100	100.00%	0	0	2022年12月			-3.45%
9034	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干70变台	200	106.80%	0	0	2022年12月			13.94%
9035	新民	侯家变	侯家变16780侯南线	侯家变740侯南线侯南线村内分8变台	100	18.40%	0	0				-12.51%
9036	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干196变台	200	56.70%	0	0				9.54%
9037	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分169左2	200	41.70%	0	0				19.07%
9038	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫5变电站1变压器	400	33.90%	0	0				38.38%
9039	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期3变电站1变压器	800	17.00%	0	0				64.27%
9040	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区1变电站1变压器	630	14.92%	0	0				-14.17%
9041	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区5变电站1变压器	630	14.86%	0	0				6.13%
9042	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产8变电站201间隔配电变压器	630	20.19%	439.8	439.8				3.62%
9043	浑南	营盘	营盘变046营北线	江湾城1号变电站1号变压器	800	39.00%	0	0				-2.61%
9044	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干15右10变台	400	27.45%	250.2	250.2				7.41%
9045	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线13左2	400	39.75%	0	0				100.00%
9046	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干233右6右3变台	200	78.00%	0	0				6.47%
9047	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干景屯分50变台	400	16.35%	0	0				11.56%
9048	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期2变201间隔配电变压器	630	52.70%	0	0				-7.36%
9049	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城5号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	10.80%	316.8	316.8				100.00%
9050	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合1变电站2变压器	630	25.14%	0	0				1.32%
9051	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园1箱变2变压器	500	11.20%	0	0				-8.91%
9052	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线东长南台	200	42.20%	95.6	95.6				9.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
9053	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线18右8	200	61.00%	0	0				8.50%
9054	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	北部战区疾控中心家属楼1配电变压器	630	11.11%	0	0				47.48%
9055	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分60右3	80	50.25%	0	0				-7.41%
9056	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分务北支鼎祥养殖场几1	200	12.30%	155.4	155.4				70.41%
9057	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园3变电站201变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
9058	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分2+1柱上变压器	400	56.80%	0	0				100.00%
9059	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期6箱变1变压器	630	19.37%	0	0				68.35%
9060	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城1开闭站7箱变1变压器配电变压器	630	33.90%	0	0				11.58%
9061	和平	三好变	三好变152光明线	光明线44	315	35.24%	172.5	172.5				5.31%
9062	皇姑	文北变	文北变70450文青线	美的瀚堂3箱式变电站2配电变压器	800	9.00%	0	0				0.00%
9063	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期1配电室201间隔配电变压器	500	44.80%	226	226				8.47%
9064	法库	双台子	双台子	10kV双丁线侯刘支50	100	51.20%	0	0				11.33%
9065	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城二期1箱1变考核	630	37.78%	0	0				4.12%
9066	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支中间T1加1右分支3变压器	100	26.40%	63.6	63.6				1.17%
9067	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线前辛屯东分6	200	38.70%	102.6	102.6				16.03%
9068	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线七家子分支08	200	32.00%	0	0				12.11%
9069	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线西关三组支西关八组支005	200	32.10%	0	0				8.54%
9070	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期5变电站202变压器	630	17.14%	459	459				-1.69%
9071	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东十二分支线004	200	42.98%	0	0				12.96%
9072	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分前田家支3	200	18.00%	0	0				17.72%
9073	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城8号变电站1号变压器	630	10.16%	503	503				7.18%
9074	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅10变电站2变压器	500	20.16%	0	0				-2.62%
9075	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区1变电站2变压器	630	45.71%	0	0				22.68%
9076	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线沙岗子分24左8左5变台	200	44.30%	91.4	91.4				9.61%
9077	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线高荒地分9右1变台	200	36.30%	107.4	107.4				100.00%
9078	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	沈北新区沈水水平仪厂（一站式服务）	200	10.20%	0	0				95.09%
9079	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于106左10右3	200	18.60%	142.8	142.8				76.33%
9080	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家分137+1	100	37.50%	0	0				100.00%
9081	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚都2.2期4小区变电站202配电变压器	800	9.75%	0	0				100.00%
9082	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居2箱变2变压器	630	35.56%	0	0				16.09%
9083	沈北	清水变	清蒲线	石山子A	200	29.00%	0	0				8.99%
9084	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分88	200	67.00%	0	0				9.56%
9085	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义于80柱上变压器	250	48.00%	0	0				3.96%
9086	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干056	200	55.80%	68.4	68.4				10.50%
9087	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	土产日杂（日杂门市）改造	400	49.35%	0	0				100.00%
9088	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区2变1-201配电变压器	630	16.51%	0	0				44.79%
9089	大东	小东变	小东变80148新光线	吉田和陆城1箱变1变压器	630	22.86%	0	0				100.00%
9090	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园7变电站1变压器	400	15.75%	297	297				-1.78%
9091	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区2号变电站1号配电变压器	400	44.80%	0	0				2.75%
9092	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东大棚3	200	83.40%	0	0	2023年8月			15.60%
9093	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干102+1左2	200	11.40%	0	0				41.77%
9094	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区5变电站2变压器	315	19.43%	222.3	222.3				25.30%
9095	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城2箱变2变压器	400	6.00%	0	0				76.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9096	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和大三期3箱变201配电变压器	630	6.67%	525	525				96.90%
9097	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线178+1右1	400	84.60%	0	0	2023年5月			100.00%
9098	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳村东台支02	200	49.20%	81.6	81.6				74.87%
9099	东陵	杨官变	杨孤甲线	水家变782水孙乙线水孙乙干杨官分53左支01柱上变压器	100	30.80%	0	0				-26.64%
9100	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0				5.32%
9101	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线183右4+1左1	200	9.90%	0	0				6.25%
9102	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置五期2号箱变201间隔配电变压器	400	29.60%	0	0				34.80%
9103	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期2变电站202变压器	630	35.24%	345	345				-1.67%
9104	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安家园支02	200	77.40%	0	0				5.82%
9105	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线97	200	77.70%	0	0				6.89%
9106	沈北	道义变	道义变15269丽景线	裕湾花园1期3变202配电变压器	800	14.70%	0	0				62.46%
9107	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园6号变电站1号变压器	630	28.57%	0	0				-0.59%
9108	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线孟家卜	200	19.50%	0	0				20.01%
9109	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙线王岗分85右1变台	400	15.75%	0	0				100.00%
9110	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	万科小区2变电站1变压器	500	27.52%	312.4	312.4				-8.65%
9111	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期2变电站1变压器	800	17.40%	0	0				0.53%
9112	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院5变电站1变压器	630	11.81%	318.69	318.69				2.16%
9113	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区4变电站1变压器	630	12.57%	0	0				0.33%
9114	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城23号变电站202配电变压器	630	21.27%	433	433				0.80%
9115	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城24号变电站202配电变压器	630	35.56%	343	343				0.00%
9116	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	广场北变电站201间隔配电变压器	630	10.10%	0	0				0.00%
9117	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分33柱上变压器	200	22.00%	0	0				24.71%
9118	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家房三组分台	200	63.30%	53.4	53.4				100.00%
9119	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南3箱变2变压器	630	24.00%	0	0				2.59%
9120	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里二期4箱式变电站2配电变压器	800	63.75%	0	0				8.40%
9121	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线下甸子支01	200	33.20%	113.6	113.6				-7.25%
9122	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园6变电站1变压器	400	19.50%	282	282				5.69%
9123	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱1号变电站202间隔配电变压器	630	23.49%	419	419				35.38%
9124	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱6号变电站202间隔配电变压器	630	19.37%	445	445				34.02%
9125	和平	三好变	三好变174王家线	汇景一区12主变	800	0.00%	720	720				0.00%
9126	沈北	道义变	道义变15269丽景线	沈阳百益龙5箱变1、2变201间隔配电变压器	800	20.50%	0	0				1.00%
9127	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦1小区变电站202变压器	630	7.30%	0	0				88.30%
9128	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线中心南分07	315	49.84%	0	0				9.41%
9129	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花8变电站201间隔配电变压器	630	28.89%	0	0				50.96%
9130	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅1号变电站2变压器	400	66.60%	0	0				1.89%
9131	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园二期1箱变2变压器	400	17.10%	0	0				61.25%
9132	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	红工干27左4	315	49.21%	128.5	128.5				-0.33%
9133	东陵	中马变	疗养线	港中旅(沈阳)置业有限公司二期1箱式变电站1号变压器	630	16.51%	463	463				9.52%
9134	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道7变电站1变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-1.66%
9135	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	集美万象3号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	13.33%	0	0				51.55%
9136	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	榆树线储运分4柱上变压器	315	62.86%	0	0				29.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9137	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期5箱式变电站2配电变压器	630	44.95%	0	0				16.89%
9138	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十三号变电站1变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-2.87%
9139	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线45柱上变压器	200	7.80%	0	0				39.93%
9140	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期2小区箱式变电站1配电变压器	800	53.25%	0	0				3.82%
9141	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期5小区箱式变电站2配电变压器	630	81.27%	0	0	2022年12月			3.71%
9142	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分62右6	100	54.00%	0	0				8.53%
9143	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	麓林春雨轩（局维）1箱变1箱式变电站201间隔配电变压器	630	26.03%	0	0				1.98%
9144	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园2变电站1变压器	400	32.10%	231.6	231.6				5.89%
9145	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线乡直分支线003	200	89.20%	0	0	2024年6月			12.60%
9146	于洪	范屯变	范北线	小微兰屯西二台区	200	4.80%	170.4	170.4				25.26%
9147	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产2箱式变电站201间隔配电变压器	630	12.44%	488.6	488.6				-2.08%
9148	开发	洞庭变	洞庭变55778长岛线	长岛小区5变电站1变压器	630	23.24%	0	0				0.08%
9149	皇姑	方溪变	方溪变364道义甲线	师范花园变电站2变压器	400	26.50%	254	254				1.89%
9150	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎四组照明	200	14.10%	151.8	151.8				25.42%
9151	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分10变台	200	19.20%	141.6	141.6				-5.76%
9152	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学3箱变1变压器	630	16.38%	463.8	463.8				-1.95%
9153	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	御景苑箱变1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-14.54%
9154	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居2箱变1变压器	630	20.95%	435	435				4.21%
9155	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家二期变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
9156	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	云泽经典箱式变电站2配电变压器	630	49.21%	0	0				4.84%
9157	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10kV中学干下坎子分2B台	315	14.98%	0	0				43.18%
9158	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城1号变电站1变压器	630	6.35%	0	0				2.98%
9159	新民	张屯变	张屯变1405粮库线	富贵雅居1变电站1变压器	400	47.70%	0	0				6.31%
9160	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园2箱式变电站1配电变压器	800	30.75%	0	0				4.95%
9161	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村13号变电站2号配电变压器	500	27.52%	0	0				2.64%
9162	东陵	祝家变	祝高线	郝义线东化台区隗石山分20左分13柱上变压器	400	23.70%	0	0				13.02%
9163	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线小黑一、四组照明	100	101.20%	0	0	2024年6月			-3.63%
9164	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景2变电站1变压器	800	30.00%	480	480				5.85%
9165	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式服务一沈阳市沈北新区王素华林蛙养殖场	200	5.40%	0	0				87.41%
9166	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线前尖山五台	400	23.70%	265.2	265.2				10.26%
9167	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	卓越平方2号变电站2号变压器	630	25.71%	0	0				7.25%
9168	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	南九应昌201	400	0.00%	0	0				100.00%
9169	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子5.12组照明（2020微）	400	34.20%	223.2	223.2				-13.80%
9170	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右32右15	200	20.40%	0	0				30.57%
9171	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线馨和住宅	315	36.06%	0	0				-0.57%
9172	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左5左3右1	200	33.30%	113.4	113.4				54.55%
9173	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分18右11	315	43.81%	0	0				-11.34%
9174	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	周徐村照明北台	200	39.90%	0	0				100.00%
9175	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期1变电站1变压器	800	22.88%	537	537				6.81%
9176	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区天益堂养殖场（一站式）	100	47.20%	0	0				5.22%
9177	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城1箱变1变压器	630	29.52%	0	0				7.84%
9178	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	集美天城3箱式变电站1配电变压器	800	16.80%	0	0				49.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9179	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线60	160	37.88%	83.4	83.4				77.71%
9180	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线青岗分16左8变台	200	33.30%	113.4	113.4				100.00%
9181	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	海原世家2变压器	400	17.20%	0	0				-0.48%
9182	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干32变台	200	49.50%	81	81				15.75%
9183	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝堡分2右4变台	200	27.35%	125.3	125.3				12.88%
9184	和平	市府变	市府变580北市甲线	平和苑1主变	630	20.57%	0	0				5.99%
9185	和平	市府变	市府变580北市甲线	平和苑2主变	630	17.52%	0	0				-1.85%
9186	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城B区1站房1变压器	630	30.48%	0	0				4.15%
9187	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线西分090任家东台	400	20.70%	0	0				4.17%
9188	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干16左3柱上变压器	200	17.00%	0	0				-0.22%
9189	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分8柱上变压器	315	68.57%	0	0				1.32%
9190	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	苏北变374砂轮甲线砂轮甲线34右3	200	57.60%	0	0				19.88%
9191	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干17柱上变压器	315	15.87%	0	0				7.72%
9192	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干18公变	200	69.50%	0	0				7.44%
9193	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线38变台	250	3.20%	0	0				-13.41%
9194	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线高楼分30	315	63.81%	0	0				200.55%
9195	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	崇山变282审计线审计干5右14柱上变压器	315	35.56%	0	0				-7.83%
9196	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干39变压器	400	29.80%	0	0				8.64%
9197	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变陵园乙线塔西分2柱上变压器	315	94.48%	0	0	2022年12月			2.52%
9198	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明分9柱上变压器	315	28.19%	0	0				41.10%
9199	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分120变台	100	48.60%	0	0				7.50%
9200	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠甲线后漠干5变压器	315	69.21%	0	0				-1.97%
9201	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干8变压器	315	3.81%	0	0				7.91%
9202	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干军沙分11右2变压器	315	5.71%	265.5	265.5				-0.60%
9203	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干55变压器	250	8.00%	205	205				8.75%
9204	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分102	50	113.20%	0	0	2022年12月			12.57%
9205	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三乙线65	160	15.00%	120	120				5.46%
9206	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分20右11左6	100	104.00%	0	0	2024年12月			-1.66%
9207	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线工商分4	250	32.32%	0	0				-6.36%
9208	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分15左4	250	69.20%	0	0				-1.69%
9209	大东	小东变	小东变80154小西线	小西线城北干3	200	54.80%	0	0				0.40%
9210	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分17公变	315	38.41%	162.5	162.5				-24.60%
9211	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分11右6公变	315	58.41%	0	0				0.05%
9212	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干25左3之1柱上变压器	315	39.37%	0	0				-9.24%
9213	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山干14右1之1柱上变压器	315	74.60%	0	0				-2.96%
9214	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化干30右9柱上变压器	315	1.59%	0	0				-33.12%
9215	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化干37柱上变压器	315	52.57%	0	0				-6.66%
9216	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	沈陵甲线沈陵干25右8	315	30.48%	122.97	122.97				-1.66%
9217	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线黑岗分10	315	28.70%	0	0				7.54%
9218	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	崇东乙线友谊分6柱上变压器	315	43.68%	0	0				-1.69%
9219	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干3+2公变	400	50.25%	0	0				5.52%
9220	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干11公变	315	56.00%	0	0				5.12%
9221	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	医大分4右6右1	400	17.40%	0	0				4.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9222	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干24右2	315	23.81%	0	0				-2.06%
9223	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干36右2柱上变压器	315	34.29%	0	0				19.86%
9224	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干30+1柱上变压器	315	40.95%	0	0				1.16%
9225	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线42	315	42.22%	0	0				-4.19%
9226	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干6	315	26.03%	0	0				-2.75%
9227	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干33	250	26.40%	0	0				-3.49%
9228	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分4	315	69.71%	0	0				-5.52%
9229	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干48之1	315	40.32%	0	0				2.68%
9230	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分10柱上变压器	200	9.00%	162	162				-7.10%
9231	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线16右1	315	80.76%	0	0	2024年9月			6.91%
9232	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分7变台	250	37.76%	0	0				-12.13%
9233	和平	三好变	三好变170三学乙线	三学乙线10+1	200	43.50%	0	0				4.22%
9234	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分20柱上变压器	400	62.00%	0	0				1.04%
9235	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙线87+1	315	48.76%	0	0				1.82%
9236	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线35左2	400	27.90%	0	0				13.48%
9237	大东	如意变	如意变80894如花乙线	意小乙线北海干吉祥二支3	200	114.50%	0	0	2022年12月			5.54%
9238	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右10变台	315	60.63%	0	0				1.68%
9239	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分5柱上变压器	400	20.80%	0	0				-0.25%
9240	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园2变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
9241	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	竟越明居箱变2变	630	15.87%	0	0				-1.81%
9242	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学4箱变1号变	400	26.50%	0	0				-1.51%
9243	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	环北书香苑2箱变2号变	500	25.44%	0	0				1.00%
9244	和平	广州变	广州变482广东甲线	省委六纬路主变	315	46.48%	0	0				-1.69%
9245	和平	广州变	广州变482广东甲线	八经主变	500	51.20%	0	0				1.75%
9246	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	杨士三小区变电站1变压器	630	56.83%	0	0				4.31%
9247	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园3变电站2变压器	400	112.40%	0	0	2024年10月			14.34%
9248	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二1箱变2号变	630	50.16%	251	251				-1.83%
9249	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	国土资源厅住宅箱变1	400	11.00%	0	0				-0.83%
9250	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲4配电箱变1号变	630	31.43%	369	369				-2.55%
9251	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲8配电箱变2号变	500	0.00%	450	450				0.00%
9252	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭4#2#主变	500	37.20%	264	264				1.05%
9253	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园1箱变2号变	400	28.80%	0	0				1.81%
9254	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光2变电站2变压器	400	37.50%	0	0				0.24%
9255	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	东川时尚雅居1箱变1变压器	630	12.38%	0	0				5.88%
9256	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	辽大高职1箱变2号变	630	20.32%	0	0				1.91%
9257	和平	和平变	和平变168同南乙线	玉麟花园42主变	400	45.60%	0	0				-0.08%
9258	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区1箱变2变压器	630	40.38%	312.6	312.6				5.26%
9259	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	沈空四站箱变1变压器	400	12.80%	308.8	308.8				-3.34%
9260	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑2变电站201	630	21.27%	0	0				-2.99%
9261	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园2箱变2站内变压器	500	22.08%	0	0				-5.90%
9262	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	阳光维也纳1箱变2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
9263	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫2小区变电站1变压器	500	10.24%	0	0				10.64%
9264	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区3变电站1变压器	630	20.00%	0	0				-0.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9265	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区4变电站1变压器	630	29.84%	0	0				0.65%
9266	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	浑河六区4变电站201	315	56.51%	0	0				-5.61%
9267	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	城建雅居小区2变电站1变压器	630	20.95%	0	0				0.71%
9268	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区1变电站201	630	31.75%	367	367				-1.95%
9269	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙6箱变2变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-3.26%
9270	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨1配电站203	630	28.25%	389	389				4.19%
9271	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期2箱变1号变	500	23.04%	0	0				-3.16%
9272	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主西路2变压器	630	17.52%	0	0				-32.24%
9273	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期2箱变1变压器	630	38.10%	0	0				4.15%
9274	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	城建花园4变电站201	315	23.81%	208.5	208.5				2.64%
9275	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光8变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
9276	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	华天新城1变电站202变压器	630	19.68%	0	0				100.00%
9277	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大二区2变电站202柜	400	69.60%	81.6	81.6				3.39%
9278	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	高官花园1箱变2变压器	630	18.29%	0	0				2.84%
9279	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦1变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
9280	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村7变电站201柜	630	21.27%	433	433				11.84%
9281	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	保利百合花园北园2变电站201	800	0.00%	720	720				0.00%
9282	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城5箱变1变压器	630	48.00%	264.6	264.6				11.63%
9283	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	德工小区变电站201柜	500	29.20%	0	0				-0.53%
9284	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园3变电站1地理变压器	630	39.05%	0	0				3.59%
9285	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	英达住宅箱变(单)	500	10.00%	0	0				-18.11%
9286	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期3变电站201	630	35.87%	341	341				1.72%
9287	和平	马路湾	马路湾变642马五乙线	农垦大厦一次1主变	630	15.24%	471	471				-0.16%
9288	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园1箱变1站内变压器	630	17.90%	0	0				1.64%
9289	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉2变电站1变压器	500	71.04%	0	0				-0.55%
9290	沈河	青年变	青年变350青大线	雅都苑箱变1变压器	630	19.43%	0	0				-5.03%
9291	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南塔远东箱变2变压器	400	23.00%	0	0				-4.02%
9292	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	龙汉花园变电站1变压器	630	21.90%	0	0				-9.20%
9293	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	丰乐4箱变1变压器	630	36.19%	339	339				0.23%
9294	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	兴华街12变电站201柜	200	10.80%	158.4	158.4				19.24%
9295	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路11变电站201柜	200	52.80%	0	0				-3.09%
9296	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	万寿小区2箱变1站内变压器	800	64.80%	0	0				2.61%
9297	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	华乐2箱变1变压器	500	64.08%	0	0				5.77%
9298	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	九路电厂小区变电站201	500	28.16%	0	0				-0.13%
9299	皇姑	长江变	25466长黄甲线	五彩—3箱变1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
9300	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期1箱变1变压器	500	22.56%	337.2	337.2				0.21%
9301	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期2箱变2变压器	630	13.46%	482.2	482.2				-0.40%
9302	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都7变电站201	630	26.67%	399	399				-1.31%
9303	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二东箱变1	500	47.20%	0	0				-2.15%
9304	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区2变电站1变压器	400	19.00%	284	284				0.31%
9305	大东	小东变	小东变170小毛线	中房1箱变1变压器	630	59.43%	192.6	192.6				2.04%
9306	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园3号变电站2号变压器	630	34.29%	0	0				3.49%
9307	沈河	长青变	长青变450长大乙线	铝制品变电站1变压器	630	41.90%	0	0				-11.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9308	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城2号变电站1号变压器	500	24.80%	0	0				3.75%
9309	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园1变电站2变压器	630	5.71%	0	0				-0.58%
9310	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	德增3箱变1变	500	9.28%	403.6	403.6				-4.93%
9311	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金宝花园4号变电站1号变压器	630	24.76%	411	411				6.09%
9312	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园3变电站201	630	33.65%	355	355				1.44%
9313	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区1变电站202柜	630	50.48%	249	249				8.29%
9314	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二6箱变1变	630	30.48%	0	0				-5.89%
9315	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	明华园1箱变1变	400	30.50%	0	0				9.65%
9316	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区1变电站2变压器	630	23.17%	0	0				0.84%
9317	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	安检2箱变1号变	500	17.92%	0	0				-2.01%
9318	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园1号变电站1号变压器	630	9.21%	0	0				0.42%
9319	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	第一商城2变电站201	400	54.80%	0	0				8.46%
9320	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山5号变电站1号配电变压器	800	19.50%	0	0				63.12%
9321	苏家屯	前显变	前显变51272前河乙线	长安佳园2号变电站202间隔配电变压器	400	56.70%	0	0				80.09%
9322	大东	如意变	如意变856如沈乙线	骨科分XB2箱变(单)	400	64.00%	104	104				2.24%
9323	大东	望花变	望花变70258望北甲线	联合2小区1站内变压器	315	28.44%	193.9	193.9				-1.21%
9324	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分34右4柱上变压器	315	1.52%	0	0				24.96%
9325	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	市内乙线23左1	100	45.30%	0	0				34.76%
9326	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城7变电站2变压器	630	25.24%	0	0				4.16%
9327	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期3箱式变电站1配电变压器	630	68.57%	0	0				10.24%
9328	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十五号变电站201间隔配电变压器	800	43.50%	0	0				12.03%
9329	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线单坨分16+1右2变台	100	55.20%	0	0				100.00%
9330	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达5变电站1号配电变压器	500	36.48%	0	0				22.74%
9331	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线127变台	200	93.00%	0	0	2024年9月			14.76%
9332	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	重型高楼变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
9333	新民	新民变	新民变30162营东线	YHG_范屯分40范屯村自维16柱上变压器	315	11.81%	0	0				-3.99%
9334	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾1箱变1变压器	800	12.75%	618	618				1.11%
9335	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	可心造型公变台	315	32.95%	179.7	179.7				0.00%
9336	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期5小区局维变电站201变压器	800	15.00%	0	0				100.00%
9337	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城21变电站202配电变压器	630	19.68%	0	0				2.17%
9338	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园3号变电站2变压器	800	12.50%	0	0				3.38%
9339	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区4变电站1变压器	400	37.88%	0	0				6.79%
9340	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干19加1	400	26.00%	256	256				-0.26%
9341	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座6变电站201变压器	400	22.80%	0	0				-0.84%
9342	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	广源小区1变电站1变压器	630	34.92%	347	347				33.65%
9343	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	南宁北分8(银川)202间隔配电变压器	500	23.68%	331.6	331.6				-8.74%
9344	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线冯屯分30右10变台	200	10.80%	158.4	158.4				100.00%
9345	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分37左6变台	200	36.80%	106.4	106.4				40.88%
9346	和平	和平变	和平变148和铁甲线	枫景名城3变电站202间隔变压器	630	46.48%	274.2	274.2				0.00%
9347	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期1箱式变电站2配电变压器	630	41.27%	0	0				15.69%
9348	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分177	200	16.20%	0	0				11.25%
9349	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分56右分11	200	53.60%	0	0				19.14%
9350	于洪	兰台变	兰四线	兰四线小微1号台	400	18.30%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9351	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境3.1期局维箱变201间隔配电变压器	400	30.00%	0	0				11.53%
9352	和平	花园变	花园变56753花三甲线	文化干57党校南楼2202间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-42.86%
9353	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村1号变电站202间隔配电变压器	800	34.13%	0	0				7.65%
9354	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城6箱变201配电变压器	800	13.88%	0	0				6.62%
9355	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干东青分26左13变台	200	124.25%	0	0	2025年2月			9.77%
9356	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾北支06	50	58.20%	0	0				-6.23%
9357	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线耿窝分112变台	100	45.90%	0	0				-10.28%
9358	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德小区4变电站2配电变压器	800	30.60%	0	0				39.73%
9359	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十二号(微)	400	21.00%	276	276				90.00%
9360	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸9变电站2变压器	630	21.71%	0	0				-3.38%
9361	铁西	历工变	历工变10482历达线	旭辉锦堂2变电站201间隔配电变压器	630	55.24%	0	0				8.15%
9362	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区1202间隔配电变压器	800	20.25%	558	558				-7.32%
9363	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	华润琨瑜府小区1变电站202间隔配电变压器	400	13.20%	307.2	307.2				79.65%
9364	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线107右5变台	200	49.20%	81.6	81.6				14.12%
9365	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干次于分26左11变台	80	41.63%	0	0				10.11%
9366	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线新村北台	200	63.90%	0	0				2.23%
9367	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房十四组照明	400	17.10%	291.6	291.6				2.19%
9368	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干146+1左1	200	58.80%	0	0				68.58%
9369	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期3箱变2变压器	630	22.54%	0	0				71.59%
9370	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪枫景汇2变电站变压器	630	24.38%	0	0				0.57%
9371	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经干11(孔雀花园)201间隔配电变压器	630	19.05%	447	447				-4.44%
9372	和平	三好变	三好变152光明线	文体干61光明花园202间隔配电变压器	630	28.19%	389.4	389.4				0.89%
9373	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲	茨于坨变021化肥线六委南台	200	78.40%	0	0				-3.06%
9374	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线母坨子支50	200	30.50%	119	119				13.40%
9375	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线镇二线主干033	315	0.00%	0	0				2.35%
9376	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干安家分19变台	200	38.10%	0	0				46.69%
9377	沈北	清水变	清依线	依路村东大棚	30	35.67%	0	0				9.73%
9378	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	北官线50	315	31.11%	0	0				0.20%
9379	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线37	315	58.10%	100.5	100.5				7.96%
9380	辽中	赵柳房变	赵柳房变92644赵莲线	茨榆坨三委综合一台	400	36.30%	214.8	214.8				34.21%
9381	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦2箱变1变压器	630	5.71%	0	0				100.00%
9382	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场4小区变电站201变压器	630	25.08%	0	0				-0.51%
9383	和平	方型变	方型变444方青乙线	北五经分13+1柱上变压器	400	89.50%	0	0	2022年12月			16.29%
9384	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	辽宁申信房地产开发有限公司(金墅花园)小区局维箱式变电站1号配电变压器	800	40.13%	0	0				100.00%
9385	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期2箱变202	630	46.98%	0	0				4.01%
9386	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景2站房2变压器	630	42.41%	0	0				0.07%
9387	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期1局维-1	800	34.50%	0	0				8.15%
9388	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水分支线009	30	52.67%	0	0				-53.72%
9389	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干冯屯分30右1变台	200	12.30%	155.4	155.4				-1.49%
9390	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗干吉康分6左1变台	200	46.20%	0	0				8.65%
9391	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干古洞岗子分21变台	200	51.00%	0	0				10.02%
9392	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区6变电站1变压器	630	27.62%	0	0				15.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9393	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干文城分达连支53右21	100	42.90%	47.1	47.1				59.08%
9394	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区2变电站2变压器	500	52.80%	0	0				-1.51%
9395	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区8变电站2变压器	500	32.40%	0	0				-3.68%
9396	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期3局维变201配电变压器	800	24.60%	0	0				47.83%
9397	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	码头分63左27右9	200	9.90%	160.2	160.2				0.00%
9398	沈河	长青变	长青变470长青甲线	润樾府2变电站1变压器	800	13.50%	612	612				100.00%
9399	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	双山子村北台照明	200	74.40%	31.2	31.2				1.28%
9400	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线王滨甲干沙地分1小佟支17柱上变压器	200	44.78%	90.45	90.45				23.49%
9401	皇姑	长江变	长江变25494长华线	银亿大城印象都荟1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
9402	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	汇景华庭1变电站1变压器	800	9.90%	640.8	640.8				65.85%
9403	东陵	世园变	泗水甲线	高坎线高坎干观音阁支41左2柱上变压器	200	27.30%	0	0				-0.94%
9404	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司8箱变配电变压器	630	23.49%	0	0				5.56%
9405	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	丰华园小区1号变电站201间隔配电变压器	630	35.81%	0	0				5.52%
9406	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城二十一号变电站202间隔配电变压器	630	32.06%	0	0				13.38%
9407	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家二组照明	100	43.60%	0	0				0.09%
9408	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	024保工印象4变电站202间隔配电变压器	630	26.98%	397	397				4.82%
9409	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变1变压器间隔配电变压器	630	33.97%	0	0				32.38%
9410	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区2变电站1变压器	800	28.88%	0	0				-0.62%
9411	沈北	董楼子	望滨线	望滨干湾沟分工艺美术支9(一站式)	200	4.60%	170.8	170.8				3.48%
9412	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程C区41变配电变压器	400	28.88%	244.5	244.5				4.83%
9413	沈北	新城子	新城线	天马家园柱上变压器	630	11.75%	0	0				1.22%
9414	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	一站式服务-沈阳宏远路灯管理服务服务有限公司(中央大学城东)	200	3.30%	0	0				90.08%
9415	沈河	万柳变	万柳变278万阳线	五矿紫晶苑2A-1变电站202配电变压器	630	30.48%	0	0				45.95%
9416	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花2变电站2变压器	400	28.50%	0	0				-1.98%
9417	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	藏珑花园1号变电站202配电变压器	500	43.20%	0	0				9.95%
9418	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景2箱变1变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-0.27%
9419	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线15+2	315	86.35%	0	0	2024年6月			-3.10%
9420	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科城市阳光花园3配电室201间隔配电变压器	400	43.80%	184.8	184.8				8.47%
9421	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡4号变电站2变压器	630	18.29%	0	0				0.60%
9422	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆3箱变1站内变压器	500	22.08%	339.6	339.6				-1.53%
9423	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG_二炮小区西院家属区箱式变电站1号配电变压器	400	47.10%	0	0				0.00%
9424	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲地三期7变电站1变压器配电变压器	630	25.90%	0	0				6.57%
9425	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分锅炉房柱上变压器	315	117.46%	0	0	2023年1月			32.99%
9426	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干龙红分赵家沟支22+1左1柱上变压器	200	19.50%	0	0				-1.51%
9427	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园11箱变2变压器	630	13.21%	483.8	483.8				10.36%
9428	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局1箱变2变压器	630	3.49%	545	545				-1.57%
9429	皇姑	长江变	468长黄乙线	长黄干42柱上变压器	100	58.00%	0	0				66.41%
9430	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城7号变电站2号变压器	630	19.37%	0	0				-0.29%
9431	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟于高速公路分19左1	50	6.00%	42	42				-9.25%
9432	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北几05	200	49.00%	82	82				10.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9433	浑南	杨官变	杨官变974杨车线	万科翡翠观澜2号变电站201间隔配电变压器	630	49.14%	0	0				98.68%
9434	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	融城时代2号变电站2号变压器	400	66.00%	0	0				2.34%
9435	沈河	大东变	大东变052城南甲线	城南干37左6二热自维台	1250	7.74%	0	0				-0.06%
9436	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	旭辉御府二期-1变电站1号变压器间隔配电变压器	400	17.63%	0	0				8.49%
9437	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	和平新居2 1变压器	315	20.95%	0	0				-4.17%
9438	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城二期2变电站201配电变压器	800	41.63%	0	0				3.38%
9439	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线各力房南台照明	100	76.80%	13.2	13.2				3.94%
9440	皇姑	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分28左2加2	200	127.20%	0	0	2024年6月			100.00%
9441	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	YHG_安华房地产开发有限公司5箱2变配电变压器	630	29.21%	0	0				2.99%
9442	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53右62	200	33.30%	0	0				100.00%
9443	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分65左3左5变台	200	39.90%	100.2	100.2				-2.86%
9444	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房东林子照明	400	22.45%	270.2	270.2				4.36%
9445	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线魏家一二组照明	400	17.70%	0	0				17.45%
9446	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线仓库分50右01	200	34.40%	0	0				14.18%
9447	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家三组照明	80	46.75%	0	0				9.94%
9448	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线24左11变台	200	27.60%	124.8	124.8				100.00%
9449	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线市政财政住宅楼	315	38.10%	163.5	163.5				1.82%
9450	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干81右8	400	37.95%	208.2	208.2				28.94%
9451	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线千佛分27+1(洋什A台)	200	33.30%	113.4	113.4				1.81%
9452	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线014	80	63.50%	21.2	21.2				-25.56%
9453	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区4号变电站2号变压器	400	22.50%	0	0				2.70%
9454	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	特动干广播分9变压器	315	47.49%	133.9	133.9				0.95%
9455	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区9变电站201间隔配电变压器	630	38.86%	0	0				-0.60%
9456	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家西大棚003	50	25.80%	32.1	32.1				11.77%
9457	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分14	100	57.60%	0	0				1.28%
9458	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线沟子沿村南一台	200	49.80%	0	0				3.55%
9459	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线34	160	37.50%	0	0				2.96%
9460	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳翰文房地产开发有限公司(分11)201配电变压器	630	13.33%	0	0				4.44%
9461	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5期1局维-1	400	30.00%	0	0				4.42%
9462	沈河	万柳变	万柳变284万国线	银河丽湾二期3配电站201配电变压器	630	21.27%	0	0				53.92%
9463	新民	侯家变	侯家变16770花生甲线	花生甲线88变台	400	0.00%	360	360				0.00%
9464	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线关屯村分04	200	62.00%	56	56				12.13%
9465	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	滑应乙线建设干43+1变压器	50	0.00%	45	45				0.00%
9466	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	东环国际二期变电站202	500	42.40%	238	238				5.27%
9467	浑南	白塔变	白塔变984白亿线	金石小镇南区2号变电站1号配电变压器	630	22.86%	0	0				36.14%
9468	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区1箱式变电站1配电变压器	800	28.88%	0	0				7.89%
9469	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干189左6	315	26.86%	0	0				57.40%
9470	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立干103左2	200	63.00%	54	54				9.86%
9471	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干88左6	400	8.85%	0	0				6.95%
9472	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀1箱变1变压器	500	39.20%	0	0				10.39%
9473	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居5局维变电站201配电变压器	400	19.88%	0	0				68.22%
9474	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	香榭橙郡小区变电站202间隔配电变压器	630	19.68%	443	443				7.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9475	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线沙西南台照明	400	51.60%	153.6	153.6				5.29%
9476	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山分八旗饮品支3	200	71.20%	37.6	37.6				100.00%
9477	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融2号小区变电站2号变压器	400	28.80%	0	0				18.08%
9478	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线82柱上变压器	100	36.90%	0	0				14.69%
9479	大东	鹏源变	鹏源变40484鹏润线	天润广场1变电站1变压器	630	27.94%	0	0				0.89%
9480	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村13台区	100	61.40%	28.6	28.6				-5.24%
9481	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期1变电站201开关柜	630	24.13%	415	415				-2.36%
9482	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水南分支线005	20	106.50%	0	0	2022年12月			-30.86%
9483	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左9右15	250	0.32%	0	0				22.03%
9484	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式-沈阳市沈北新区麒麟大物垂钓场	200	34.60%	0	0				-1.86%
9485	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府3箱式变电站1配电变压器	800	3.30%	0	0				100.00%
9486	和平	和平变	和平变168同南乙线	城市玫瑰园小区变电站12	630	32.38%	0	0				2.26%
9487	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡5变电站1变压器	400	9.00%	324	324				36.38%
9488	于洪	曹家变	曹家变	曹家变668曹谟线余粮村2台区	100	18.00%	72	72				3.95%
9489	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居2箱变1变压器	630	11.43%	495	495				-2.33%
9490	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑1箱式变电站1配电变压器	630	40.63%	0	0				25.63%
9491	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城3变电站1变压器	500	52.48%	0	0				6.88%
9492	浑南	榆树变	榆树变882三义线	泛美华庭1号变电站1变压器	800	32.10%	0	0				13.08%
9493	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾三期1变电站1变压器	630	38.48%	0	0				-0.08%
9494	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	近海新城七期住宅楼	400	17.00%	292	292				22.04%
9495	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春四期A区2变电站202变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
9496	于洪	五金变	五金乙线	沈阳市于洪区大兴街道爱国村民委员会1变电站2变压器	630	29.97%	0	0				6.29%
9497	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线榛柴水房台	20	55.00%	0	0				-0.58%
9498	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城6变电站2变压器	500	52.16%	0	0				10.64%
9499	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城8变电站1变压器	800	72.90%	0	0				-0.29%
9500	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	凤祥西分新建变电站101变压器	400	102.00%	0	0	2024年9月			83.70%
9501	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期3变电站2变压器	800	12.75%	618	618				2.08%
9502	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	十里锦城16号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	54.60%	0	0				26.43%
9503	于洪	得胜变	得化线95476	中央湖畔2站房1变压器	630	13.97%	479	479				0.57%
9504	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭2变电站1变压器	315	41.27%	0	0				1.90%
9505	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后领西北台(2022微)	315	52.32%	118.7	118.7				2.86%
9506	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区2变电站2变压器	630	18.41%	0	0				0.37%
9507	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城37号变电站202间隔配电变压器	400	12.00%	312	312				10.95%
9508	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线大马卜分001	315	110.48%	0	0	2024年6月			-1.89%
9509	新民	法哈牛	法哈牛变15766法张乙	欧亚菲温泉度假区1变电站2变压器	630	16.83%	461	461				98.87%
9510	和平	方型变	方型变442方青甲线	七经分4	200	123.00%	0	0	2024年6月			6.66%
9511	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝4箱变2变压器	630	6.98%	0	0				-4.97%
9512	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑2箱变201间隔配电变压器	400	23.25%	0	0				1.69%
9513	苏家屯	下深变	理想线	百合湾9号变电站201间隔配电变压器	630	42.22%	0	0				3.33%
9514	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村7箱式变电站1配电变压器	630	37.14%	0	0				-5.35%
9515	沈北	农高变	农柳线	龙湖滟澜山三期1局维变电站202配电变压器	630	5.40%	0	0				100.00%
9516	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	孔雀城15号变电站201间隔(松南乙线)配电变压器	800	24.30%	0	0				70.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9517	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城1号变电站2号变压器	630	36.19%	339	339				10.27%
9518	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府三期1变电站202间隔配电变压器	800	43.20%	0	0				61.97%
9519	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园6号变电站1号变压器	400	31.00%	0	0				-0.30%
9520	皇姑	长江变	长江变25494长华线	碧桂园天汇3变电站2配电变压器	800	8.70%	0	0				0.00%
9521	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子干97右6变台	200	59.40%	61.2	61.2				5.30%
9522	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园2变电站2变压器	800	47.10%	343.2	343.2				1.77%
9523	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景2箱式变电站1配电变压器	500	40.80%	0	0				13.23%
9524	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分30变台	160	38.00%	0	0				16.19%
9525	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	金鸟家园变电站202变压器	500	23.60%	0	0				2.85%
9526	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线崔屯支线07	200	18.00%	0	0				-20.27%
9527	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3+1柱上变压器	315	58.10%	0	0				0.93%
9528	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	翡翠四季1号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0				-72.39%
9529	辽中	金山变	金山变45566金冷线	冷子堡变037金山线金山北台	200	30.60%	118.8	118.8				14.84%
9530	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小鸡地设施小区支013	50	71.10%	0	0				-17.27%
9531	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡2箱变1变压器	400	24.30%	0	0				0.80%
9532	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线工商联会住宅	200	49.50%	81	81				10.39%
9533	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨子坨变017肖寨门线沙东北台照明	200	79.00%	22	22				8.08%
9534	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村平房二组	200	26.20%	127.6	127.6				-0.37%
9535	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期4箱变2变压器	630	20.00%	0	0				-0.21%
9536	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	巴黎春天变电站202配电变压器	400	36.00%	0	0				15.15%
9537	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府1变电站2变压器	500	20.40%	348	348				-3.29%
9538	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干高坎分25	200	16.35%	147.3	147.3				8.85%
9539	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇二线二队分012	200	36.90%	106.2	106.2				-1.24%
9540	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线十家子支039	50	133.20%	0	0	2024年3月			14.24%
9541	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线申家分西支003	50	111.60%	0	0	2022年12月			12.96%
9542	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家支线121	50	35.70%	0	0				-2.80%
9543	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支40右10左1	400	20.70%	277.2	277.2				34.79%
9544	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期4变电站202间隔配电变压器	500	34.56%	0	0				-1.93%
9545	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线刘家堡支28	315	36.83%	167.5	167.5				12.22%
9546	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区17变电站2变压器	630	20.19%	0	0				-1.18%
9547	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区2202间隔配电变压器	160	63.75%	42	42				33.32%
9548	和平	展览变	展览变896展科乙线	科乙C计量分13省电财201间隔配电变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
9549	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡12变电站2变压器	630	32.06%	0	0				15.71%
9550	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城2号变电站1号变压器	630	23.81%	417	417				15.61%
9551	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团5变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				14.89%
9552	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	新城子变550新城子线大洋河支03	200	53.40%	0	0				16.25%
9553	沈北	农高变	农丰线	柳岗变168育才线辽宁嘉鸿房地产开发有限公司(原香墅)2	630	24.13%	0	0				-3.18%
9554	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区2变电站2变压器	630	22.10%	0	0				-7.89%
9555	大东	大志变	大志变70582志东乙线	西寺分28左10LD	80	51.00%	0	0				-24.39%
9556	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园6变电站1站内变压器	400	15.90%	0	0				2.20%
9557	铁西	启工变	启工变10774建园线	恒润*御林湾1箱变201	630	45.33%	0	0				0.14%
9558	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干政府分6变台	400	65.40%	98.4	98.4				7.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9559	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期5周维变202配电变压器	800	80.40%	0	0	2024年10月			26.62%
9560	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区4变电站1变压器	800	21.38%	0	0				-0.74%
9561	东陵	杨官变	杨石线	上佰变303新生线新生干石庙子分024柱上变压器	315	8.76%	0	0				-18.07%
9562	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期3号变电站2号配电变压器	800	33.90%	0	0				54.22%
9563	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际5变电站201	630	36.51%	337	337				-2.29%
9564	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街村综合一台(微)	400	78.90%	0	0				43.60%
9565	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地线荒地分秦家房支37右4右15变台	100	18.00%	72	72				-136.50%
9566	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线东站长分23变台	100	10.00%	80	80				30.48%
9567	于洪	光辉变	光南线	小微两家子5台	200	36.60%	106.8	106.8				53.44%
9568	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干辛家分110右5变台	200	30.30%	0	0				0.73%
9569	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分6柱上变压器	315	23.81%	0	0				15.58%
9570	东陵	上佰变	沈链线	沈链线上佰分51右1柱上变压器	400	6.30%	0	0				-33.77%
9571	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支26变台	200	41.40%	0	0				10.01%
9572	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶新苑1变电站1变压器	630	20.19%	0	0				-2.47%
9573	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区12变电站1变压器	630	26.29%	0	0				1.46%
9574	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支064	200	47.00%	86	86				10.58%
9575	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线前张支006	50	42.40%	23.8	23.8				4.25%
9576	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村三支06	315	149.46%	0	0	2023年4月			20.27%
9577	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城虹郡1箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0				-8.77%
9578	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园3变电站2号变压器	400	51.60%	0	0				2.59%
9579	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线沈阳市九十八中学钛厂	80	54.50%	28.4	28.4				-12.36%
9580	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	钢花小区1变压器	500	63.04%	0	0				0.66%
9581	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分13左+1柱上变压器	400	46.80%	0	0				-3.96%
9582	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干47左6变台	200	39.20%	101.6	101.6				44.30%
9583	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线林场台	200	59.50%	0	0				-1.39%
9584	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支34右4变台	200	42.60%	94.8	94.8				13.49%
9585	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村7机井	100	42.40%	47.6	47.6				6.37%
9586	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区5号变电站1号变压器	630	40.95%	0	0				-2.07%
9587	和平	和平变	和平变144南一乙线	咸阳分9右1	400	79.75%	0	0				10.13%
9588	和平	展览变	展览变896展科乙线	计量分5+1	315	84.44%	0	0	2024年6月			9.38%
9589	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线10	400	90.30%	0	0	2022年12月			4.89%
9590	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
9591	法库	包家屯	包家线	10kV包家线张家堡分移动支7	200	27.60%	0	0				40.47%
9592	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾小区一期7箱式变电站2配电变压器	630	19.43%	0	0				-3.99%
9593	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分18加1右支9变压器	100	64.20%	0	0				-3.11%
9594	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村2机井	50	36.00%	27	27				8.96%
9595	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线164号右2柱上变压器	200	18.30%	0	0				12.60%
9596	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	忙后村南三方机井1台	100	38.20%	51.8	51.8				0.32%
9597	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨一委社区四号机井	50	19.20%	35.4	35.4				8.32%
9598	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线151右7左1	400	91.25%	0	0	2024年12月			100.00%
9599	康平	中心变	中心变2607纺纱线	滨湖花园3箱变2变压器	630	22.48%	0	0				7.45%
9600	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	金墅花园5箱变1变压器	630	61.59%	0	0				9.85%
9601	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线122+1左1变台	200	69.00%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9602	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深线160左4	100	3.00%	0	0				-157.00%
9603	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期6号变电站1号变压器	800	33.75%	0	0				1.35%
9604	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区2变电站1变压器	630	25.90%	0	0				2.84%
9605	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分58右6左9变台	200	39.00%	0	0				100.00%
9606	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	顺山新村1箱变1变压器	630	25.40%	0	0				1.19%
9607	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线街里分9变台	250	67.68%	55.8	55.8				7.40%
9608	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线121变台	80	71.63%	0	0				5.26%
9609	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区3变电站2配电变压器	800	60.00%	0	0				79.97%
9610	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿村老机站二台区	160	50.50%	63.2	63.2				0.47%
9611	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	军区司令部住宅箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.05%	0	0				2.41%
9612	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那1变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
9613	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干30柱上变压器	315	75.43%	0	0				14.84%
9614	皇姑	长江变	长江变25494长华线	碧桂园天汇4变电站2配电变压器	800	12.30%	0	0				0.00%
9615	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城C区3号箱式变电站2号配电变压器	630	55.24%	219	219				8.97%
9616	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分29	200	22.50%	0	0				5.04%
9617	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干11变台	315	31.75%	183.5	183.5				4.36%
9618	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线安乐分17右9变台	100	101.70%	0	0	2024年6月			-5.55%
9619	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支三石几5左2	200	20.70%	0	0				42.96%
9620	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖E1E2地块2箱变201配电变压器	800	11.70%	0	0				71.27%
9621	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	君海朗郡1号变电站202间隔配电变压器	630	53.02%	0	0				31.21%
9622	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	帝景嘉园3变电站1变压器配电变压器	630	41.59%	305	305				0.17%
9623	沈北	道义变	道孝乙线	鑫欣小区间隔201配电变压器	630	38.10%	0	0				56.66%
9624	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	公园印象2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	55.20%	0	0				33.32%
9625	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	二小锅炉房12号箱变1变压器	200	79.00%	22	22				0.21%
9626	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区21主变	630	23.81%	417	417				-1.43%
9627	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城8号变电站1号变压器	630	34.92%	0	0				4.16%
9628	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产3变电站201间隔配电变压器	630	6.60%	525.4	525.4				-3.07%
9629	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区7变电站1变压器	630	14.22%	477.4	477.4				0.95%
9630	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂	农场恒宇建材分台	200	34.20%	111.6	111.6				100.00%
9631	浑南	安顺变	安顺变140顺西线	舜山府1号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
9632	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑A区2箱变1变压器配电变压器	630	21.84%	0	0				-0.95%
9633	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院4箱变1变压器	630	21.27%	0	0				2.75%
9634	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15右2	200	15.00%	150	150				-3.59%
9635	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干146+1右1	200	16.50%	147	147				9.33%
9636	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区4箱式变电站201间隔配电变压器	630	57.46%	0	0				-7.51%
9637	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华泰新都E区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	46.73%	0	0				-4.73%
9638	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙钻石墅小区2变电站2变压器	630	21.08%	0	0				10.79%
9639	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	育嘉花园2箱变1变压器	630	34.92%	347	347				8.50%
9640	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园3箱变1变压器配电变压器	630	18.79%	0	0				6.74%
9641	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左3柱上变压器	630	63.49%	167	167				-6.37%
9642	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干大古柳分张美支6左T16	200	38.40%	103.2	103.2				1.94%
9643	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	x铁路三供一业(瓦厂)	200	19.20%	0	0				45.84%
9644	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房村综合二台	200	24.90%	69.28	69.28				87.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9645	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园2箱变2站内变压器	400	21.90%	272.4	272.4				-0.16%
9646	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员3箱变2变压器	630	17.78%	0	0				0.92%
9647	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园1变电站1变压器	630	16.83%	0	0				-1.33%
9648	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线工区几4	315	20.95%	0	0				11.92%
9649	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理5箱变1变压器	800	7.50%	0	0				100.00%
9650	沈河	大东变	大东变054城南乙线	城南干49+1公变	250	44.40%	0	0				-2.08%
9651	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线高五支013	200	17.18%	0	0				-3.66%
9652	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵一组台分支38	200	35.75%	0	0				12.37%
9653	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安村 I C 台	400	28.60%	245.6	245.6				5.24%
9654	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳三屯分01	50	36.60%	26.7	26.7				-32.62%
9655	东陵	水家变	王宝线	孤家子66千伏变电所10千伏向东甲线25号左1号柱上变压器	200	2.70%	0	0				39.05%
9656	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支04	30	7.00%	0	0				18.92%
9657	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	安民小区1变压器	630	35.43%	0	0				14.59%
9658	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区7变电站2变压器	630	11.24%	0	0				-1.05%
9659	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南政府门前大棚	100	127.00%	0	0	2024年2月			28.39%
9660	浑南	前显变	前白乙线	YHG-后榆花园小区201间隔配电变压器	315	33.65%	0	0				2.51%
9661	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	紫郡首府2变压器	630	43.17%	295	295				4.27%
9662	于洪	东民变	机床一线	小微机床一线2加1左4	200	54.90%	0	0				49.11%
9663	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干20右1变台	400	5.00%	340	340				0.00%
9664	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛二分04	50	22.40%	0	0				-7.84%
9665	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区1变电站1变压器	630	60.95%	183	183				-3.23%
9666	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗新西大棚(改2021)	100	22.50%	0	0				4.66%
9667	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	云峰箱变201配电变压器	630	107.62%	0	0	2024年9月			12.86%
9668	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水三支13左3柱上变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
9669	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号7变电站1变压器	630	27.81%	0	0				2.71%
9670	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A3配电站1变压器	630	26.67%	0	0				20.71%
9671	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期1箱变201间隔配电变压器	630	37.46%	0	0				20.30%
9672	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分甲1开闭站201开关之5柱上变压器	400	32.50%	0	0				12.19%
9673	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房14组新1	200	0.00%	180	180				0.00%
9674	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城1箱式变电站2配电变压器	500	26.24%	0	0				1.02%
9675	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城1箱式变电站1配电变压器	500	23.68%	0	0				-0.06%
9676	于洪	兰台变	兰张线	兰台1台区	160	43.50%	74.4	74.4				7.98%
9677	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线大房申东台	400	23.10%	267.6	267.6				1.27%
9678	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家七台	315	78.41%	0	0				2.63%
9679	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三南村综合二台	400	71.40%	74.4	74.4				44.20%
9680	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城2箱变1变压器	630	9.52%	507	507				100.00%
9681	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园国际6变电站201配电变压器	630	13.97%	0	0				12.27%
9682	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干李屯分9左8变台	200	126.60%	0	0	2024年6月			17.88%
9683	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家4箱式变电站2配电变压器	800	41.63%	0	0				6.98%
9684	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线荒东分山怀东支8+1变台	400	21.25%	0	0				31.77%
9685	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	亿茂风华印小区变电站201间隔配电变压器	630	10.48%	501	501				71.78%
9686	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	7407宿舍2箱变201间隔变压器	630	16.51%	463	463				16.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9687	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分41左16左3变台	50	71.80%	0	0				0.59%
9688	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤9变电站2变压器	400	20.80%	0	0				0.28%
9689	皇姑	长江变	468长黄乙线	远洋公馆2变电站2变压器	630	70.48%	0	0				15.46%
9690	辽中	四方台	四方台变91154四方台	胜利修配厂	200	47.48%	85.05	85.05				100.00%
9691	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明7箱变1变压器	630	34.92%	0	0				100.00%
9692	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强干048	100	47.60%	42.4	42.4				-13.14%
9693	于洪	东民变	东红线	小微东红线29左19	200	79.80%	0	0				89.98%
9694	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区5号变电站2号配电变压器	400	27.60%	0	0				9.07%
9695	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线小石头支05	200	31.40%	0	0				10.61%
9696	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	新纪元箱变变压器	500	19.60%	0	0				0.86%
9697	于洪	平罗变	平辛线	富强村1北台区	400	17.70%	0	0				13.84%
9698	浑南	于山变	于山变756于东线	四季上东一期3号变电站2号配电变压器	630	8.25%	0	0				100.00%
9699	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	毛屯屯1箱变1变压器	630	43.81%	291	291				3.74%
9700	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园二期小区3变电站1变压器	630	100.32%	0	0	2024年12月			5.25%
9701	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区3变电站1变压器	630	29.05%	384	384				0.28%
9702	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭1箱变1变压器	630	35.05%	346.2	346.2				-4.10%
9703	东陵	怒江变	农首线	银河湾三期2箱变2号变压器	630	8.57%	513	513				13.17%
9704	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	书香人家1变电站2变压器	800	30.00%	0	0				5.21%
9705	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园3箱变2变压器	630	18.73%	0	0				4.39%
9706	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都1变电站1变压器	630	24.13%	0	0				0.05%
9707	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区12变电站1变压器	630	0.00%	381.04	381.04				0.00%
9708	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕上园6变电站2变压器	500	20.40%	0	0				-0.45%
9709	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明于15右4+1柱上变压器	400	55.20%	0	0				100.00%
9710	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	赞兴家园变电站1变电站	630	25.52%	406.2	406.2				7.06%
9711	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	金沙星城1.1期3201间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				8.93%
9712	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	建大高层(馨馨园)土建变1变压器	800	13.50%	0	0				-2.00%
9713	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南1箱变1变压器	400	29.40%	0	0				7.07%
9714	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右3柱上变压器	400	51.25%	0	0				-10.26%
9715	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线欢子洞分135	400	17.70%	289.2	289.2				0.00%
9716	沈北	道义变	道义变15269丽景线	沈阳军辉房地产开发有限公司2箱2变电站1号变压器	630	15.24%	0	0				6.47%
9717	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾5箱变2变压器	630	41.90%	0	0				3.68%
9718	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东于40左10加5	315	55.56%	0	0				5.00%
9719	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘3变电站201间隔配电变压器	630	41.59%	305	305				43.45%
9720	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区2变电站1变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-0.82%
9721	沈北	农高变	农丰线	农丰线翔凤小区3局维变电站202配电变压器	630	7.94%	0	0				0.00%
9722	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居6箱变2变压器	500	17.60%	362	362				-3.32%
9723	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干东青分36左3变台	200	40.80%	0	0				4.45%
9724	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支30杆(乡南台)	200	46.50%	0	0				4.98%
9725	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线闵家二组照明	200	120.80%	0	0	2022年12月			6.23%
9726	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区8变电站2变压器	400	23.25%	0	0				-2.98%
9727	浑南	下深变	下深变274三环甲线	海域香庭二期2号变电站1号配电变压器	630	12.38%	0	0				28.16%
9728	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	曹家2台	200	58.80%	0	0				34.27%
9729	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	x铁路三供一业(枫杨路)	200	46.80%	0	0				30.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9730	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼1变电站2变压器	630	27.17%	0	0				5.93%
9731	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期4配电室201间隔配电变压器	800	15.90%	0	0				78.19%
9732	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根1变电站1变压器	630	10.29%	0	0				-0.65%
9733	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林5箱变2配电变压器	630	14.29%	0	0				4.07%
9734	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡2号变电站1变压器	630	29.52%	0	0				4.66%
9735	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线大尚义村东台	400	25.05%	0	0				10.74%
9736	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干湾泡子分48变台	100	35.60%	54.4	54.4				-33.27%
9737	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线五五分011	250	103.04%	0	0	2024年6月			17.92%
9738	浑南	于山变	于山变744于安甲线	中海康城三期2号变电站201间隔配电变压器	800	59.63%	0	0				14.13%
9739	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分37	200	38.40%	0	0				11.79%
9740	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分140变台	200	57.00%	66	66				-0.50%
9741	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	电信箱变201间隔配电变压器	630	37.08%	333.4	333.4				1.94%
9742	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分80+1右1	400	29.10%	0	0				100.00%
9743	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	核工业2箱式变电站1配电变压器	500	18.80%	0	0				21.99%
9744	皇姑	长江变	468长黄乙线	YHG_黄河54右13+1(桃花源1)-2柱上变压器	315	80.63%	0	0	2024年12月			-0.92%
9745	辽中	养土堡	养土堡变1191林家线	王家村综合二台	200	16.80%	0	0				72.65%
9746	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	铸造分12之2柱上变压器	250	29.20%	0	0				1.86%
9747	于洪	大兴变	大兴变	大兴变513兴援线援工村西台	160	76.75%	21.2	21.2				-8.18%
9748	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰首1号变电站2号变压器	500	14.40%	0	0				7.57%
9749	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城二期1箱1变考核	630	19.37%	0	0				48.73%
9750	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园1变电站2配电变压器	800	50.63%	0	0				19.11%
9751	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院6配变站2变压器	400	10.80%	0	0				-5.56%
9752	东陵	孤家子	孤家子	天泰5箱变1变压器	630	21.27%	0	0				4.77%
9753	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑5变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
9754	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾二期1箱式变电站1配电变压器	630	21.27%	0	0				4.65%
9755	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分18	315	60.63%	0	0				1.96%
9756	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	后边外西南台新台(煤改洁)	400	16.80%	292.8	292.8				0.95%
9757	东陵	上佰变	上佰变	上佰变322沈链干沈链干下佰分26柱上变压器	160	23.63%	0	0				-5.83%
9758	法库	新依变	新依变	10kV依拉线段树沟分线202	200	42.00%	0	0				5.43%
9759	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰于19柱上变压器	315	6.03%	0	0				-82.43%
9760	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛1箱式变电站202间隔配电变压器	630	28.89%	0	0				1.37%
9761	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛7箱式变电站202间隔配电变压器	630	16.00%	0	0				7.98%
9762	东陵	杨官变	杨官变	文苑苑4箱变2变压器	630	19.05%	0	0				-0.82%
9763	沈北	文虎变	文虎变	金地峯范二期小区2变电站201配电变压器	800	7.88%	657	657				100.00%
9764	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳干政府分12	200	73.80%	32.4	32.4				-1.67%
9765	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干安坨分12右7变台	200	29.10%	0	0				3.80%
9766	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线民屯分26左3变台	200	20.10%	0	0				51.50%
9767	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井9组照明	100	64.40%	25.6	25.6				16.59%
9768	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金4组照明	50	92.00%	0	0	2024年9月			5.28%
9769	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右5柱上变压器	315	36.83%	0	0				5.03%
9770	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干11柱上变压器	400	30.90%	236.4	236.4				-1.97%
9771	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线华山干16右1左1之2柱上变压器	315	59.68%	0	0				-1.84%
9772	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之4柱上变压器	315	83.49%	0	0	2024年6月			4.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9773	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙于42右2+1公变	315	25.71%	0	0				3.05%
9774	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干47	315	25.40%	0	0				14.59%
9775	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支9变压器	200	46.80%	0	0				16.51%
9776	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线南五经分14	315	59.37%	0	0				3.11%
9777	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	橡四分10柱上变压器	315	18.10%	0	0				10.74%
9778	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干33右10变压器	315	14.92%	0	0				-11.60%
9779	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线51	200	25.00%	0	0				3.47%
9780	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右5柱上变压器	400	17.40%	0	0				-5.07%
9781	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干9之1变压器	200	20.40%	0	0				-7.10%
9782	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干9右5变压器	315	31.11%	185.5	185.5				1.47%
9783	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干63变压器	315	27.62%	196.5	196.5				0.87%
9784	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线市内乙线24	250	56.64%	0	0				-13.65%
9785	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干老瓜卜分17	315	62.54%	0	0				52.59%
9786	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区3柱上变压器	315	51.43%	0	0				-2.50%
9787	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线71右3	500	59.52%	0	0				1.44%
9788	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长木乙线方南干61公变	400	66.90%	92.4	92.4				3.06%
9789	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	张羊甲线洪湖干石材分20右2变压器	315	79.05%	0	0				30.83%
9790	和平	花园变	花园变752花南甲线	儿童分1	315	36.51%	168.5	168.5				-8.57%
9791	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	生产甲线生产干80右6	315	42.86%	0	0				10.22%
9792	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	上林甲线上林干污水支30左1柱上变压器	315	4.38%	269.7	269.7				13.38%
9793	和平	方型变	方型变484光荣乙线	方型变484光荣乙线光荣乙线56	315	54.86%	0	0				-4.50%
9794	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干75左2变台	200	62.40%	55.2	55.2				13.02%
9795	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线三纬分7	100	0.00%	0	0				35.74%
9796	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右6	315	57.46%	0	0				1.27%
9797	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左20柱上变压器	315	35.24%	0	0				-29.93%
9798	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木干7左1柱上变压器	100	63.00%	27	27				3.47%
9799	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干62左6左1	500	23.76%	331.2	331.2				-1.48%
9800	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	工大干18右4	200	25.20%	129.6	129.6				20.69%
9801	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线陵园干23柱上变压器	200	56.00%	0	0				-1.08%
9802	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线25	400	55.75%	137	137				-7.37%
9803	大东	小东变	小东变172小光线	小光线毛光干130	315	29.84%	189.5	189.5				-2.95%
9804	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪松变572雪南甲线雪南干76左1	250	66.40%	59	59				1.68%
9805	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37左5	315	26.67%	0	0				2.69%
9806	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	红工干41	400	18.40%	286.4	286.4				2.60%
9807	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分12变压器	315	29.21%	0	0				11.43%
9808	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分35变台	200	40.20%	0	0				6.09%
9809	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干6	315	22.86%	0	0				-2.07%
9810	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金山分21右5+1	315	63.81%	82.5	82.5				1.70%
9811	和平	青年变	青年变368青二线	青二线47	315	62.54%	86.5	86.5				-0.05%
9812	皇姑	长江变	468长黄乙线	欧亚变258白山乙线白山于48变压器	250	21.12%	0	0				1.31%
9813	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北干59左6柱上变压器	315	42.54%	0	0				-35.82%
9814	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬甲线25右4左1	315	20.63%	218.5	218.5				-12.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9815	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分10柱上变压器	200	12.00%	0	0				37.16%
9816	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干15苗卜分22	250	8.64%	0	0				5.34%
9817	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线意合联干4+1	315	26.98%	198.5	198.5				2.52%
9818	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右4左1柱上变压器	315	64.13%	0	0				2.75%
9819	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分16柱上变压器	200	22.00%	0	0				-7.71%
9820	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分11右2右2	315	70.79%	0	0				-32.29%
9821	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干148	315	22.86%	211.5	211.5				3.23%
9822	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左19变压器	315	69.08%	0	0				22.64%
9823	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分34变压器	315	4.13%	270.5	270.5				0.78%
9824	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园6变电站201	315	40.00%	157.5	157.5				-0.21%
9825	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨花园4变电站202变压器	500	31.04%	294.8	294.8				1.00%
9826	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	环北花园箱变2	630	25.90%	0	0				3.88%
9827	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	美阳小区箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
9828	和平	青年变	青年变368青二线	绿阳小区主变	200	38.80%	102.4	102.4				6.86%
9829	沈河	青年变	青年变370青军线	永环1箱变2变压器	500	30.40%	210	210				4.31%
9830	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二6箱变2号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%
9831	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园2变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
9832	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园二期1配电室1变压器	1600	26.25%	1020	1020				-1.57%
9833	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	天惠大厦变电站一次1变压器柜1主变	630	35.05%	0	0				-9.26%
9834	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	天惠大厦变电站一次3变压器柜3主变	630	0.00%	0	0				0.00%
9835	和平	方型变	方型变442方青甲线	吉林路主变	500	27.20%	0	0				0.29%
9836	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑2变电站202	630	15.24%	0	0				100.00%
9837	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期2箱变1变压器	400	82.40%	0	0	2024年10月			9.27%
9838	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	工程学院南区箱变2	630	25.08%	0	0				-0.29%
9839	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区2变电站1变压器	630	21.84%	0	0				1.26%
9840	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园1小区变电站1变压器	630	22.54%	169.74	169.74				-0.03%
9841	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园6小区变电站1变压器	630	15.56%	169.74	169.74				-1.84%
9842	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山4箱变1变压器	630	22.22%	427	427				1.92%
9843	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙12箱变1变压器	630	22.54%	425	425				-2.17%
9844	沈河	长青变	长青变454御龙线	中鸿基阳光城2箱变2变压器	500	36.48%	267.6	267.6				2.49%
9845	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二2箱变2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
9846	和平	太原变	太原变044南五乙线	美龙家园1#1#变压器	630	23.49%	419	419				-1.83%
9847	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区2箱变2	630	47.94%	0	0				0.68%
9848	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海花园1小区变电站2变压器	630	22.22%	0	0				2.31%
9849	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区3变电站2变压器	630	24.76%	411	411				3.29%
9850	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都8变电站201	500	30.08%	299.6	299.6				-2.61%
9851	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	重工街3变电站201柜	500	37.12%	0	0				-6.20%
9852	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光6变电站201	630	57.78%	0	0				1.18%
9853	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	昊辰苑小区3变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
9854	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	晋斯佳苑2变电站201	630	14.60%	475	475				2.43%
9855	铁西	启工变	启工变10774建园线	艺格春天小区2变电站202柜	630	0.00%	0	0				-8.70%
9856	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰丽城小区5变电站202	630	49.21%	257	257				-0.51%
9857	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	明哲园2变电站201柜	630	30.48%	0	0				-1.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9858	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘公寓1变电站201	500	24.72%	0	0				-1.67%
9859	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期1变电站202	630	0.00%	519.6	519.6				0.00%
9860	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	南风雅苑3变电站201	500	0.00%	0	0				0.00%
9861	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	南风雅苑4变电站202	500	17.20%	0	0				-1.58%
9862	和平	太原变	太原变058南七甲线	中兴商业大厦变电站2号高压柜1主变	400	33.60%	0	0				0.82%
9863	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸3#1主变	500	9.92%	0	0				0.02%
9864	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸3#2主变	500	8.96%	0	0				-7.02%
9865	和平	南湖变	南湖变490南方线	艾特国际公寓2主变	500	0.00%	0	0				0.00%
9866	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝1箱变2号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%
9867	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲9箱变2号变	400	0.00%	0	0				0.00%
9868	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲11箱变1号变	400	20.80%	0	0				0.92%
9869	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科十一十二区1箱变2号变	630	19.43%	0	0				1.27%
9870	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭1箱变1号变	630	26.03%	254.22	254.22				6.56%
9871	大东	望花变	望花变70244上园甲线	凤凰园箱式变电站2站内变压器	500	43.84%	230.8	230.8				-23.27%
9872	和平	和平变	和平变168同南乙线	铁路南十变电站主变	400	22.80%	0	0				0.60%
9873	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园2箱变2站内变压器	630	25.90%	0	0				5.10%
9874	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	六合箱变1变压器	400	73.80%	0	0				5.02%
9875	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	安顺配电站2变压器	315	68.06%	0	0				6.28%
9876	沈河	站前变	站前变240光达线	光达2变电站1变压器	800	1.80%	705.6	705.6				3.67%
9877	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔62主变	500	26.00%	0	0				-9.69%
9878	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街8变电站201柜	400	9.30%	0	0				1.37%
9879	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑小区变电站201柜	400	49.00%	0	0				0.50%
9880	沈河	长青变	长青变444长南甲线	嘉兴园1箱变2变压器	630	21.90%	0	0				-3.02%
9881	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团2变电站202变压器	500	33.92%	0	0				0.03%
9882	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富5变电站1变压器	500	0.00%	0	0				9.98%
9883	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	福安2箱变1变压器	500	36.16%	269.2	269.2				2.38%
9884	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	龙溪园箱变1变压器	400	30.00%	0	0				3.36%
9885	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	天后宫箱变2变压器	630	38.73%	323	323				-4.77%
9886	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河2-3箱变2变压器	1000	12.30%	0	0				4.21%
9887	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	玉石箱变2变压器	500	34.88%	0	0				13.02%
9888	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳31变压器	630	56.00%	0	0				-3.46%
9889	和平	广州变	广州变464广太乙线	胜利家园11主变	630	25.52%	406.2	406.2				10.62%
9890	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城5号变电站1变压器	630	13.33%	0	0				0.77%
9891	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都6变电站201	400	17.40%	290.4	290.4				-14.08%
9892	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	百鸟园箱变1号变	400	40.20%	0	0				-1.56%
9893	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期3变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
9894	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园5号变电站2号变压器	630	29.71%	0	0				8.73%
9895	沈河	长青变	长青变450长大乙线	飞轮箱变1变压器	500	48.00%	0	0				-4.30%
9896	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城4号变电站1号变压器	630	14.29%	0	0				1.36%
9897	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天8箱变1变压器	630	28.95%	0	0				1.93%
9898	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园2号变电站1号变压器	630	26.67%	0	0				2.16%
9899	新民	新民变	新民变30158中学线	东湖丽景1变电站1变压器	315	51.05%	0	0				10.07%
9900	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区2号变电站1号变压器	630	14.29%	0	0				-0.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9901	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区11箱变1号变	630	24.13%	0	0				-1.33%
9902	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区5变电站2变压器	500	20.80%	346	346				-4.74%
9903	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰4箱变1号变	630	28.57%	0	0				-8.35%
9904	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	省医院宿舍箱变1变压器	400	12.00%	0	0				1.61%
9905	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色3号变电站01号变压器	1000	60.00%	0	0				2.67%
9906	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区1变电站202	500	0.00%	0	0				0.00%
9907	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刘北支2	200	33.83%	0	0				7.85%
9908	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立三四五队支18	20	65.00%	0	0				3.87%
9909	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线小沟一台分03	315	32.38%	181.5	181.5				6.87%
9910	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山7号变电站1号配电变压器	630	31.43%	0	0				46.50%
9911	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右10+1	100	19.80%	1.73	1.73				15.07%
9912	法库	果子园	果蕴线	锦绣蓝湾B区JW2箱1配变间隔配电变压器	400	27.38%	0	0				8.58%
9913	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	顺鑫家园小区变电站201	630	21.27%	0	0				0.63%
9914	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城4箱变2变压器	630	22.54%	0	0				-3.82%
9915	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	北华城3变电站201	630	79.24%	0	0				10.33%
9916	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干16左1柱上变压器	400	44.25%	0	0				3.89%
9917	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	时代城小区4变电站2变压器	630	27.62%	0	0				34.18%
9918	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站乙线39+1	200	18.00%	0	0				33.19%
9919	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	锦园2变电站202间隔配电变压器	800	41.25%	0	0				14.57%
9920	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分26+1变台	400	13.80%	0	0				0.00%
9921	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三干71省宅1间隔201配电变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-2.15%
9922	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩张家村同超畜牧公变台区	200	5.40%	0	0				0.00%
9923	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区2201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0				6.77%
9924	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城5变电站1变压器	630	12.57%	0	0				2.15%
9925	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期3变电站1主变	800	21.75%	0	0				13.08%
9926	于洪	平罗变	平辛线	秋家村1台	200	113.10%	0	0	2022年12月			23.44%
9927	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	化工散户综合台区(2022微)	400	54.00%	0	0				100.00%
9928	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂川分13(沈后砂山)202间隔配电变压器	500	31.60%	0	0				-1.19%
9929	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑3公寓201间隔配电变压器	400	43.13%	0	0				8.18%
9930	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑3公寓202间隔配电变压器	400	40.13%	0	0				9.30%
9931	和平	和平变	和平变148和铁甲线	枫景名城2变电站202间隔变压器	630	43.81%	291	291				0.00%
9932	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干16+1柱上变压器	250	37.20%	0	0				9.74%
9933	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干永安分41变台	200	14.10%	0	0				5.61%
9934	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期7箱变1变压器	630	34.29%	0	0				1.67%
9935	东陵	棋盘山	棋上线	上木回迁楼1箱变1变压器	630	20.63%	0	0				4.07%
9936	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑4箱变2变压器	630	32.70%	0	0				6.03%
9937	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干312墓园分6柱上变压器	200	18.60%	142.8	142.8				11.42%
9938	苏家屯	雪松变	雪松变60554松检甲线	云杉赋1号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	15.24%	471	471				86.68%
9939	沈北	农高变	农高变70358农海线	原香墅小区1局箱变201配电变压器	630	10.79%	0	0				77.74%
9940	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	天惠公寓2号变电站201间隔配电变压器	630	3.17%	0	0				95.27%
9941	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	YHG 三家子2-2(三家子分71左1)	315	71.05%	59.7	59.7				3.88%
9942	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	YHG 荒地1台区(荒地分7左1+1号)	200	83.70%	0	0	2024年9月			15.27%
9943	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳龙湖新北置业有限公司2箱变202	800	10.13%	0	0				2.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9944	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化于57党校南楼1201间隔配电变压器	630	20.19%	0	0				10.69%
9945	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔干东方明珠花园201间隔配电变压器	800	52.75%	0	0				3.20%
9946	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛2变电站2变压器	400	11.70%	0	0				78.38%
9947	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线16变台	200	17.30%	145.4	145.4				1.15%
9948	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线石砬甲50	315	36.95%	0	0				7.16%
9949	于洪	得胜变	得山线95478	汉生*经典家园站房1变压器	630	16.25%	464.6	464.6				2.40%
9950	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分2左7右9变台	200	30.60%	118.8	118.8				48.99%
9951	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分27右1	315	8.38%	0	0				-51.54%
9952	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园1变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
9953	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干27柱上变压器	400	20.10%	0	0				-23.99%
9954	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线永光村1、3队	630	8.57%	513	513				10.51%
9955	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分35右5左1变台	200	36.60%	0	0				67.82%
9956	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑2号箱变2变压器配电变压器	800	25.88%	0	0				10.21%
9957	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑3号箱变1变压器配电变压器	400	19.88%	0	0				8.51%
9958	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线高力房南台照明	200	76.20%	27.6	27.6				12.66%
9959	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰8组照明	200	41.50%	97	97				11.63%
9960	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A1配电站1变压器	500	18.00%	0	0				4.11%
9961	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团2土建变配电变压器1公变	500	0.00%	0	0				0.00%
9962	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉住宅	80	58.63%	25.1	25.1				12.92%
9963	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城2变电站1变压器	630	22.86%	0	0				3.09%
9964	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院1变电站1变压器	630	33.65%	0	0				27.04%
9965	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分20+1左2	200	3.90%	172.2	172.2				57.76%
9966	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三号院乙2小区变电站2变压器	500	25.60%	0	0				-2.23%
9967	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右10柱上变压器	400	38.40%	0	0				-8.38%
9968	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际3变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
9969	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干218左9变台	200	56.70%	66.6	66.6				53.97%
9970	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线54左3	200	87.00%	0	0	2024年9月			1.16%
9971	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线183右13	160	34.00%	0	0				-1.20%
9972	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-佰里堂食品有限公司	400	39.90%	0	0				45.22%
9973	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期3变电站2主变	800	25.50%	0	0				13.36%
9974	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期4箱式变电站1配电变压器	400	32.80%	228.8	228.8				4.82%
9975	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高于马工分01	315	33.24%	178.8	178.8				-7.07%
9976	于洪	大潘变	大岳线	小微大岳线1台区	200	30.00%	120	120				83.07%
9977	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园12变电站201变压器	630	32.76%	0	0				0.81%
9978	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	小卜于李英分12左18	80	37.00%	0	0				-21.21%
9979	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭2箱变202	400	0.00%	0	0				0.00%
9980	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分56左13	160	51.00%	62.4	62.4				11.16%
9981	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干179变台	200	75.50%	0	0				24.85%
9982	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线70右22	200	86.70%	0	0	2024年9月			-2.43%
9983	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南乙线文南干13右13左7+1柱上变压器	400	22.50%	0	0				43.76%
9984	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干30左10变台	200	36.50%	0	0				-7.49%
9985	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园35号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	53.33%	0	0				43.91%
9986	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线代家分南窑支26变台	200	28.95%	0	0				2.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9987	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	仙林金谷三期4变电站202配电变压器	630	10.16%	0	0				100.00%
9988	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	上园2配电站1站内变压器	630	62.48%	1.73	1.73				-0.02%
9989	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居1箱变2变压器	630	12.06%	491	491				-1.07%
9990	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线42	400	42.50%	0	0				100.00%
9991	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城13号变电站201间隔配电变压器	400	67.00%	92	92				24.23%
9992	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干黄旗堡分10变台	400	14.10%	0	0				16.04%
9993	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	龙湖锦璜原著4小区变电站1配电变压器	630	9.52%	507	507				100.00%
9994	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城6号变电站1变压器	630	20.57%	0	0				-0.16%
9995	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城7号变电站2变压器	630	34.03%	0	0				4.38%
9996	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产干鸿翔分9右3	200	16.50%	0	0				0.00%
9997	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水河东1台	400	27.90%	0	0				57.78%
9998	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园1变电站1站内变压器	630	18.41%	0	0				-0.05%
9999	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E(绿都物业)201间隔配电变压器	400	13.20%	0	0				-15.66%
10000	和平	广州变	广州变462广太甲线	图门干市卫生局201间隔配电变压器	315	64.13%	81.5	81.5				-1.46%
10001	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十九号变电站202间隔配电变压器	400	43.80%	0	0				21.58%
10002	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干119右分3台区	100	0.00%	90	90				5.84%
10003	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线城北农企	100	63.00%	0	0				9.82%
10004	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线97变台	400	38.40%	0	0				32.99%
10005	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	南湖变492东方乙线东方干12左3公变	315	12.06%	0	0				-7.49%
10006	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期1号变电站1号变压器	630	31.11%	371	371				2.90%
10007	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区2变电站2变压器	800	27.00%	0	0				1.43%
10008	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线2台	400	60.00%	0	0				29.38%
10009	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期2变电站2变压器	500	17.92%	0	0				-1.38%
10010	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	夏语园2变电站1变压器	500	14.40%	0	0				-2.76%
10011	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家三期1间隔2配电变压器	500	12.80%	0	0				40.44%
10012	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大獾洞分杜电支30+1变台	400	19.20%	283.2	283.2				-0.65%
10013	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干47+1右1	200	0.00%	180	180				0.00%
10014	大东	如意变	如意变856如沈乙线	骨科医院小区箱变(单)	500	15.20%	374	374				-4.94%
10015	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干11右1	100	14.40%	75.6	75.6				-9.42%
10016	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期2变电站1号配电变压器	630	46.03%	277	277				5.52%
10017	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG-佳苑庄园二期箱式变电站1号配电变压器	200	81.00%	0	0	2024年6月			14.85%
10018	东陵	上佰变	沈链线	上佰变322沈链干沈链干西照明分10柱上变压器	200	51.60%	0	0				24.42%
10019	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西河沿分支06	50	145.60%	0	0	2022年12月			10.42%
10020	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	沈阳奥园广场二期C区及二期D区工程1变电站1变压器	630	49.21%	0	0				6.69%
10021	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴线古屯分6+1右6变台	200	39.60%	100.8	100.8				6.60%
10022	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期2箱变1变压器	630	17.78%	0	0				38.00%
10023	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	景园分18变压器	100	13.80%	76.2	76.2				19.05%
10024	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干175	160	66.25%	38	38				6.46%
10025	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	边城变电站1变压器	630	57.65%	0	0				2.58%
10026	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府五期小区变电站1变压器	400	34.80%	0	0				11.06%
10027	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城四期1变电站202间隔配电变压器	1000	14.40%	173.2	173.2				0.18%
10028	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城5号变电站201配电变压器	800	46.50%	348	348				1.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10029	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰首1号变电站1号变压器	500	10.56%	0	0				0.27%
10030	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	YHG_华盛变台柱上变压器	315	92.95%	0	0	2024年7月			25.46%
10031	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	MS_包道分23左23柱上变压器	400	40.50%	0	0				11.24%
10032	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线金牛分16左2变台	200	8.40%	163.2	163.2				100.00%
10033	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线院内支02	100	27.60%	0	0				-41.70%
10034	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组2变电站201配电变压器	800	19.50%	0	0				99.96%
10035	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑1箱变2变压器	630	24.13%	0	0				-6.95%
10036	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里4号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	23.17%	421	421				61.68%
10037	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线王立岗分084	100	45.00%	0	0				1.02%
10038	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑2变电站1变压器	630	15.87%	467	467				8.83%
10039	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯三组双村	50	44.70%	0	0				-9.12%
10040	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线牛心坨五组照明	50	80.00%	5	5	2024年9月			7.05%
10041	浑南	于山变	于山变780于桃线	万锦红树湾三期4号变电站1号变压器	800	12.60%	0	0				73.24%
10042	浑南	安顺变	安顺变166安于乙线	中海天誉1号变电站1号配电变压器	630	35.56%	0	0				41.33%
10043	沈北	道义变	道孝乙线	诗波特考核表2201配电变压器	630	27.30%	0	0				2.49%
10044	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	YHG_银河线云峰箱变201配电变压器	630	36.83%	335	335				6.24%
10045	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	张屯变403赖花甲线赖花甲干兴隆分40右8变台	200	41.90%	96.2	96.2				-37.32%
10046	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区7变电站201间隔配电变压器	400	52.80%	0	0				1.07%
10047	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	农行3变电站1变压器配电变压器	630	23.49%	295.65	295.65				-6.12%
10048	沈北	农高变	农丰线	沈阳恒高房地产开发有限公司4箱变201配电变压器	630	6.67%	0	0				7.30%
10049	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	沈阳慧麟房地产开发有限公司3箱变202配电变压器	630	31.49%	0	0				2.87%
10050	皇姑	方溪变	方溪变25368启力线	五彩阳光城一期二组团1箱式变电站2配电变压器	800	25.88%	0	0				4.77%
10051	于洪	兰家变	兰家线	沙岭1台区	315	54.67%	0	0				10.52%
10052	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干43柱上变压器	315	85.33%	0	0	2022年12月			11.44%
10053	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	老观坨变138后老薄线后老薄7灯	200	61.80%	56.4	56.4				-17.22%
10054	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期1小区变电站202配电变压器	800	17.40%	0	0				72.38%
10055	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园一期2箱式变电站2配电变压器	630	45.08%	0	0				19.60%
10056	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	书香苑(居民4)	500	20.80%	0	0				3.02%
10057	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长河湾2号变电站202间隔配电变压器	630	40.32%	0	0				4.33%
10058	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分32变台	400	96.75%	0	0	2023年1月			1.41%
10059	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分二组机井支11	100	9.90%	80.1	80.1				23.57%
10060	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分07	100	57.15%	0	0				6.55%
10061	于洪	家俱变	佰锦线	水木城典7变电站2变压器	630	19.05%	0	0				-0.54%
10062	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子北台几05	200	24.00%	132	132				10.90%
10063	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线6右9左4右3变台	200	26.10%	127.8	127.8				6.16%
10064	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆13变电站2号变电站	630	20.32%	0	0				3.58%
10065	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分17柱上变压器	315	104.13%	0	0	2022年12月			19.32%
10066	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园二期3箱变1配电变压器	315	52.06%	0	0				5.05%
10067	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟4箱变2变压器	800	31.80%	0	0				100.00%
10068	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟6箱变2变压器	800	6.90%	0	0				100.00%
10069	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期3变电站2配电变压器	800	7.20%	0	0				0.00%
10070	法库	果子园	果子园变1411龙山线	印刷厂箱变配电变压器	500	45.60%	0	0				1.69%
10071	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	大河宸章1-1变电站202间隔配电变压器	400	47.60%	0	0				17.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10072	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城学园内3号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	53.10%	147.6	147.6				45.64%
10073	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右08	200	39.50%	0	0				0.74%
10074	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干67右1分01	100	30.50%	0	0				9.03%
10075	大东	鹏源变	鹏源变40484鹏润线	天润广场3变电站2变压器	800	30.00%	0	0				6.96%
10076	开发	洞庭变	洞庭变55778长岛线	长岛小区3变电站2变压器	800	32.25%	0	0				-1.18%
10077	于洪	大兴变	兴红线	世代书香1站房1变压器	630	77.46%	79	79				0.31%
10078	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	教学1箱变(单)	315	84.57%	0	0	2024年6月			16.76%
10079	于洪	光辉变	光水线	幸福温泉小镇一期2站房1配电变压器	630	10.16%	503	503				76.19%
10080	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干96+1柱上变压器	200	63.20%	0	0				-7.59%
10081	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期-2小区1局维变电站202配电变压器	800	48.38%	0	0				100.00%
10082	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村南二	200	63.60%	52.8	52.8				-15.01%
10083	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	英窝支9左6左9左2	200	9.60%	160.8	160.8				29.56%
10084	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园3变电站2变压器	630	23.24%	0	0				5.34%
10085	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区3变电站1变压器	250	64.64%	0	0				-4.56%
10086	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期8变压器	630	62.54%	173	173				5.37%
10087	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线终平分32左1变台	400	19.25%	0	0				100.00%
10088	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	锦官天宸1箱变2变压器	800	16.20%	0	0				83.98%
10089	和平	太原变	太原变046南五甲线	南五甲线4左6右1变压器	200	38.50%	0	0				3.25%
10090	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城6号变电站202配电变压器	500	43.20%	0	0				12.23%
10091	辽中	刘二堡	刘二堡变1170龔庄线	刘二堡变170龔庄线皮家卜南大棚	200	46.20%	87.6	87.6				-12.56%
10092	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线张家窑支04	100	61.50%	0	0				4.52%
10093	法库	果子园	果子园变1415镇东线	幸福花园A区1箱变1变压器	800	28.50%	0	0				5.79%
10094	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城3变电站-2	630	89.52%	0	0	2023年7月			5.04%
10095	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	平罗甲1之1右2柱上变压器	400	52.00%	0	0				7.36%
10096	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区1变电站1变压器	630	62.10%	0	0				6.51%
10097	浑南	于山变	于山变748航天线	和鸿广场二期1号变电站2号变压器	630	0.00%	51.96	51.96				0.00%
10098	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线胜利五队分05	315	8.95%	162.81	162.81				0.10%
10099	东陵	中马变	满堂线	世贸棋盘山四期1变电站1变压器	630	3.81%	0	0				100.00%
10100	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团东分03	100	69.00%	0	0				5.46%
10101	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五孤分72	100	48.50%	41.5	41.5				5.04%
10102	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	生态研究所2箱变201间隔配电变压器	400	23.20%	0	0				-0.27%
10103	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭3变电站1变压器	500	136.96%	0	0	2022年12月			8.67%
10104	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场支086	30	0.00%	0	0				-213.59%
10105	东陵	祝家变	祝高线	郝义线电业分59右9柱上变压器	400	15.30%	0	0				10.62%
10106	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城5号变电站1号变压器	630	9.68%	0	0				-0.06%
10107	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线马三家南台	50	138.30%	0	0	2022年12月			3.42%
10108	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十五号(微)	400	29.10%	243.6	243.6				86.45%
10109	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都5变电站1变压器	630	56.89%	208.6	208.6				4.48%
10110	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪4号变电站1变压器	630	27.05%	0	0				0.80%
10111	于洪	大兴变	兴光线	小微光辉一队	200	23.70%	132.6	132.6				64.66%
10112	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	国瑞E区变电站2变压器	800	14.63%	0	0				0.29%
10113	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	国瑞C区变电站1变压器	800	16.88%	0	0				4.85%
10114	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线木材分5	200	10.50%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10115	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线山西台分18变台	160	88.50%	2.4	2.4	2024年6月			-0.10%
10116	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分51右13变台	80	45.75%	35.4	35.4				1.07%
10117	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	文化东变电站1号变压器	630	31.75%	367	367				-1.74%
10118	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线78右28右7右6	200	49.20%	0	0				20.14%
10119	沈北	大志变	志詹甲线	(虎石台)金盛苑1号箱201配电变压器	630	48.25%	0	0				42.04%
10120	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖南南西台新台(2021微)	200	82.80%	0	0	2024年7月			0.94%
10121	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线36右6右9变台	200	18.00%	0	0				25.02%
10122	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分39左4右6变台	200	6.90%	0	0				0.00%
10123	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城8号变电站201间隔配电变压器	400	40.40%	0	0				16.32%
10124	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土西中台1	100	134.40%	0	0	2022年12月			6.91%
10125	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土东西台	100	55.00%	0	0				14.09%
10126	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城9号变电站2号变压器	630	21.90%	429	429				-0.23%
10127	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城11号变电站1号变压器	630	16.51%	463	463				-7.09%
10128	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	夏堡南台照明(微)	400	32.10%	231.6	231.6				17.38%
10129	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线111柱上变压器	400	10.50%	0	0				29.85%
10130	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城17变电站2变压器	630	72.76%	0	0				5.90%
10131	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线148左1变台	400	16.50%	0	0				26.93%
10132	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干130右18	200	24.90%	130.2	130.2				22.49%
10133	大东	望花变	望花变70270二台甲线	远东2小区箱变(单)	630	42.92%	296.6	296.6				2.84%
10134	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城2.2期2变电站201配电变压器	630	68.89%	0	0				76.29%
10135	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	保利和光屿湖2箱式变电站2配电变压器	800	20.70%	0	0				88.55%
10136	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖3箱式变电站1配电变压器	800	9.00%	648	648				56.73%
10137	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴线吴分01(清洁能源)	400	8.70%	325.2	325.2				100.00%
10138	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上东区2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	21.90%	0	0				46.90%
10139	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区6变电站201间隔配电变压器	630	65.40%	0	0				3.26%
10140	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后西4	100	85.20%	0	0	2022年12月			-1.40%
10141	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线196右1变台	400	20.10%	0	0				71.36%
10142	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	国奥现代城四期1箱式变电站2配电变压器	630	22.54%	0	0				100.00%
10143	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微达连4台区	200	27.60%	124.8	124.8				13.65%
10144	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期5箱变1变压器	630	21.59%	318.69	318.69				2.94%
10145	东陵	杨官变	杨孤甲线	和光尘越杨孤线2变电站1变压器	800	32.10%	0	0				64.56%
10146	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	宽场村(2022微)	100	92.70%	0	0	2023年1月			15.52%
10147	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机于老合牛分1变台	400	45.60%	177.6	177.6				100.00%
10148	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城35号变电站201配电变压器	630	56.19%	213	213				6.59%
10149	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	金星小区变电站2变压器	630	86.98%	0	0	2024年6月			-0.99%
10150	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里1小区变电站1变压器	630	22.86%	169.74	169.74				0.78%
10151	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城2号变电站1变电器	630	24.38%	0	0				1.95%
10152	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香榭蓝郡小区4变电站1变压器	630	21.08%	0	0				3.73%
10153	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树支044	200	147.00%	0	0	2022年12月			9.27%
10154	于洪	范屯变	范静线	小微东大林东南台区	400	20.40%	278.4	278.4				50.39%
10155	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线114左1柱上变压器	400	11.70%	0	0				9.73%
10156	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭1变电站1变压器	630	47.62%	0	0				7.22%
10157	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲五期2局维变电站202配电变压器	800	15.30%	0	0				95.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10158	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干18右3左1之1柱上变压器	400	32.25%	0	0				-3.84%
10159	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	泓府一期1局维变电站202配电变压器	630	8.25%	0	0				89.10%
10160	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	泓府一期3局维变电站202配电变压器	800	6.90%	0	0				91.23%
10161	沈河	站前变	站前变246培训乙线	嘉兴国际变电站2变压器	800	14.70%	602.4	602.4				4.48%
10162	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园4变电站1变压器	630	32.38%	0	0				-1.19%
10163	沈河	北兴变	北兴变348北南甲线	中韩科技园1箱变2变压器	800	9.30%	390	390				71.83%
10164	铁西	历工变	历工变10470历华线	历华线景星干85+1柱上变压器	400	102.60%	0	0	2024年6月			100.00%
10165	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分73右4	100	0.00%	90	90				0.00%
10166	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干24右5	250	27.84%	0	0				-6.85%
10167	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语7箱变201	500	63.84%	130.8	130.8				6.65%
10168	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑3变电站1变压器	630	16.76%	0	0				4.59%
10169	浑南	安顺变	安顺变184安智线	首创光和城四期4号配电室1号变压器	630	26.29%	0	0				1.07%
10170	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期2变电站201配电变压器	800	40.20%	0	0				65.46%
10171	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城1变电站1变压器	630	23.81%	417	417				8.53%
10172	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线东王水田支一016	30	10.33%	0	0				-76.16%
10173	大东	大志变	大志变70582志东乙线	西寺分28左18+1	100	48.00%	0	0				9.79%
10174	法库	新依变	依三线	10KV依三线依四机井分6	100	19.20%	0	0				0.00%
10175	浑南	于山变	于山变748于运线	四季上东一期2号变电站201间隔配电变压器	630	7.62%	0	0				100.00%
10176	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线后海分支线005	200	59.10%	0	0				23.60%
10177	沈北	农高变	农丰线	柳岗变168育才线沈阳泰盈房产开发有限公司	630	70.16%	0	0				3.93%
10178	大东	大志变	大志变70582志东乙线	西寺分19左20	100	24.00%	0	0				-13.16%
10179	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯家变744新城甲线新城甲线河套分河南支29右13变台	100	10.80%	0	0				3.64%
10180	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡3箱式变电站2配电变压器	630	12.19%	0	0				100.00%
10181	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠3箱式变电站2配电变压器	800	22.50%	0	0				4.15%
10182	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	铁道兵家园箱变1变压器	630	22.54%	425	425				2.12%
10183	沈北	农高变	农商线	明湖郡五期1局维变电站201配电变压器	400	8.80%	0	0				100.00%
10184	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期2变电站1变压器	315	33.65%	0	0				1.95%
10185	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线9左2变台	315	81.52%	26.7	26.7	2022年12月			10.93%
10186	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线太后支006	100	59.60%	0	0				7.98%
10187	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分45+1变台	200	37.50%	0	0				3.23%
10188	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐2箱变1变压器配电变压器	630	31.75%	0	0				24.23%
10189	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支121左19右1变台	100	75.00%	15	15				12.53%
10190	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城1变电站1配电变压器	630	32.76%	0	0				-2.04%
10191	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期2号变电站2号配电变压器	800	39.30%	0	0				58.19%
10192	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居12号变电站201间隔配电变压器	800	25.50%	0	0				20.94%
10193	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分31左11右7	400	13.20%	0	0				-66.19%
10194	于洪	大潘变	大彰线	小微双树5台区	400	7.20%	331.2	331.2				100.00%
10195	辽中	金山变	金山变45540金杨线	腰堡村综合一台(微)	400	11.10%	315.6	315.6				22.72%
10196	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	后老薄6灯A	100	101.60%	0	0	2022年12月			6.36%
10197	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂2箱式变电站1配电变压器	500	37.60%	0	0				0.11%
10198	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福线134右7变台	100	80.40%	9.6	9.6	2024年6月			-13.40%
10199	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干40柱上变压器	315	6.35%	0	0				-30.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10200	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线5柱上变压器	315	111.43%	0	0	2023年1月			1.74%
10201	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸2箱变2变压器	500	20.48%	0	0				-2.25%
10202	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	公主屯变164石庙子线石庙子线王学坊分25变台	100	65.40%	24.6	24.6				-8.80%
10203	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	前当堡变305太平线太平线茨林分14左17变台	200	27.00%	126	126				-22.00%
10204	和平	方型变	方型变476方学甲线	东大青年公寓主变	500	30.40%	0	0				2.29%
10205	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂大苑2配变站202间隔配电变压器	630	21.27%	433	433				9.23%
10206	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线25左4变台	200	14.10%	0	0				20.25%
10207	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和平干南王岗分双山子支35变台	80	67.13%	18.3	18.3				2.80%
10208	沈北	道义变	道义变15293开发二线	雷明锦程花园二期A1区1箱变1号变压器	630	32.70%	0	0				1.97%
10209	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分14	200	15.00%	0	0				-5.16%
10210	于洪	光辉变	光辉变	光辉变812光南线门台村学校台	80	75.00%	12	12				2.03%
10211	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	吉顺小区1箱变201间隔配电变压器	630	27.05%	0	0				-1.68%
10212	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线中捷分7+1柱上变压器	200	29.70%	0	0				14.63%
10213	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	岐山书苑1变电站2配电变压器	400	16.50%	0	0				100.00%
10214	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村二六组照明	200	34.10%	111.8	111.8				14.71%
10215	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分41	30	69.33%	0	0				6.56%
10216	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村9机井	50	0.00%	45	45				-3.60%
10217	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪2号变电站1号变压器	630	20.19%	0	0				0.46%
10218	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线152右7左1变台	400	21.30%	0	0				100.00%
10219	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园3号变电站2号变压器	630	22.22%	0	0				-0.68%
10220	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	绿城映月1号变电站202间隔配电变压器	1000	19.68%	0	0				98.11%
10221	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1.2期2箱变配电变压器	630	19.37%	0	0				6.71%
10222	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井4台	100	65.60%	24.4	24.4				-15.66%
10223	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村9机井	100	71.60%	18.4	18.4				-7.07%
10224	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园一期一号变电站202配电变压器	630	38.41%	0	0				8.12%
10225	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线81右8变台	80	127.00%	0	0	2022年12月			5.57%
10226	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线64右1变台	400	72.30%	70.8	70.8				14.18%
10227	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支青台泡支17右7变台	50	58.00%	0	0				7.87%
10228	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡16号小区变电站202配电变压器	630	46.48%	0	0				3.26%
10229	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	后桑林村4	315	22.54%	0	0				-17.74%
10230	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分英侠支8变压器	100	24.90%	0	0				4.03%
10231	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村10机井	50	84.40%	2.8	2.8	2024年7月			-12.15%
10232	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干34加1右分6变压器	100	30.30%	59.7	59.7				9.80%
10233	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地丹陛2变电站1变压器	800	9.50%	0	0				-3.41%
10234	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前村综合二台	200	59.70%	60.6	60.6				11.83%
10235	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线景屯分19右6变台	315	30.33%	0	0				11.31%
10236	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线小太平分村内支10变台	200	75.30%	29.4	29.4				2.04%
10237	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线谢家分163左2变台	100	55.20%	0	0				4.65%
10238	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关七组西关四组支01	200	18.00%	0	0				25.63%
10239	于洪	范屯变	范新线	边台北台	400	40.43%	198.3	198.3				11.24%
10240	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线一针织支3	315	8.76%	0	0				-20.84%
10241	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟8组照明	100	87.20%	2.8	2.8	2024年6月			9.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10242	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干57+1右1	400	37.50%	0	0				47.35%
10243	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城1号变电站201配电变压器	500	11.60%	392	392				12.56%
10244	新民	新民变	新民变30164新区线	卓越馨城1变电站2变压器	500	58.88%	0	0				3.38%
10245	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区5变电站201配电变压器	630	12.38%	489	489				0.00%
10246	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线红东四组分29变台	100	88.80%	1.2	1.2	2022年12月			9.92%
10247	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区4变电站202配电变压器	630	17.14%	0	0				100.00%
10248	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	新民分27柱上变压器	200	76.60%	0	0				6.76%
10249	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	YHG建设干88变压器	200	0.00%	180	180				0.00%
10250	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城7箱变1变压器	800	80.63%	0	0	2024年6月			8.11%
10251	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品6变电站201	630	23.49%	419	419				-3.35%
10252	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	YHG_河北乙线7	315	33.33%	0	0				12.38%
10253	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	崇山变250岐山甲线岐山干19之9柱上变压器	250	12.48%	0	0				-49.12%
10254	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区4变电站1变压器	500	22.00%	0	0				-3.96%
10255	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线气象局北考核	100	37.80%	0	0				0.06%
10256	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲5开闭站XB4箱变(单)	400	20.40%	278.4	278.4				-2.57%
10257	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期1变电站1变压器	630	26.98%	0	0				-2.98%
10258	于洪	得胜变	得胜变95442	丽水名都2站房1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				3.32%
10259	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干108左1变台	200	28.70%	122.6	122.6				10.29%
10260	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	阳光嘉园三期2箱变201	630	42.22%	0	0				1.65%
10261	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右28右7	200	23.40%	133.2	133.2				100.00%
10262	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇二线制镜西支08	100	14.40%	75.6	75.6				4.95%
10263	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区1变电站1变压器	630	41.90%	0	0				0.35%
10264	沈河	顺城变	顺城变064红旗甲线	官子箱变1配电变压器	630	0.00%	567	567				30.53%
10265	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾4变电站1变压器	500	25.28%	0	0				4.37%
10266	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区7变电站1变压器	630	25.08%	0	0				1.38%
10267	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井子5组分台	315	30.10%	188.7	188.7				100.00%
10268	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	和景嘉园2变电站202配电变压器	400	16.80%	0	0				32.48%
10269	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	其仕和颂小区3变电站201间隔配电变压器	630	36.19%	0	0				3.61%
10270	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线靠龙山分025	50	108.90%	0	0	2023年1月			11.98%
10271	浑南	营盘	营盘变046营北线	江湾城2号变电站1号变压器	630	29.52%	0	0				3.48%
10272	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分11	315	37.78%	0	0				14.46%
10273	东陵	杨官变	杨官变	杨鑫线	汪家馨城A1-局维间隔201配电变压器	800	42.00%	0	0			3.69%
10274	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北北台(2021微)	400	69.60%	0	0				21.19%
10275	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	洪岩养殖箱式公变	400	33.60%	0	0				100.00%
10276	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	融创公馆3箱式变电站1配电变压器	400	17.40%	0	0				54.55%
10277	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	孝新干蒲泵分38(一站式)	200	19.20%	0	0				39.90%
10278	和平	和平变	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都1变电站202配电变压器	500	45.12%	224.4	224.4				4.41%
10279	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东何东分支线001	200	12.83%	0	0				2.38%
10280	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期1变电站202间隔配电变压器	630	15.24%	0	0				-3.92%
10281	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维3变电站201配电变压器	800	35.40%	0	0				57.12%
10282	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城7号变电站1号变压器	630	18.73%	449	449				0.58%
10283	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊2变电站202配电变压器	800	28.13%	0	0				2.67%
10284	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊3变电站201配电变压器	315	26.29%	0	0				3.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10285	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香5变电站1变压器	630	27.94%	0	0				-0.63%
10286	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线78柱上变压器	400	11.40%	0	0				4.38%
10287	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	育嘉花园1箱变1变压器	630	41.27%	307	307				5.85%
10288	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分025	100	64.30%	25.7	25.7				13.06%
10289	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘二堡家属楼	315	29.84%	0	0				0.83%
10290	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期3号变电站2号配电变压器	630	19.05%	447	447				84.61%
10291	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	聚贤雅居士建变201	250	32.40%	0	0				-4.84%
10292	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团3变电站配电变压器2公变	630	0.00%	0	0				0.00%
10293	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	证大御中环2箱变1变压器	800	6.00%	672	672				0.00%
10294	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南3变电站2变压器	800	36.00%	0	0				20.96%
10295	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线满东村二组东照明	200	27.40%	125.2	125.2				9.68%
10296	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	久才岗村六组(微)	400	64.80%	0	0				5.61%
10297	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	中金河御小区2局维变电站201配电变压器	630	18.41%	0	0				68.97%
10298	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	长河村c台区	315	20.32%	219.5	219.5				11.82%
10299	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	盛京路2箱变1变压器	630	52.38%	0	0				100.00%
10300	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河二区1变电站2变压器	630	36.51%	337	337				-0.88%
10301	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场4小区变电站202变压器	630	46.35%	0	0				13.16%
10302	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干28柱上变压器	400	48.80%	0	0				-0.28%
10303	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城一期2变电站1变压器	800	9.30%	0	0				0.00%
10304	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北乙线观北干70右5柱上变压器	400	34.50%	0	0				4.43%
10305	皇姑	崇山变	崇山变10285金穗线	凯悦花园2箱变2配电变压器	500	11.20%	0	0				-0.30%
10306	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	老街坊3变电站2变压器	400	17.20%	0	0				-2.79%
10307	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	东大智慧森邻3变电站202柜	630	19.56%	443.8	443.8				-6.61%
10308	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线鹏程分11右1柱上变压器	100	47.20%	42.8	42.8				100.00%
10309	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园5号变电站1号变压器	630	20.95%	0	0				6.64%
10310	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期2变电站2配电变压器	500	37.12%	264.4	264.4				4.78%
10311	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光6箱式变电站配电变压器	630	23.57%	0	0				4.15%
10312	皇姑	长江变	长江变25474长泰甲线	海装沈阳局住宅箱式变电站201间隔配电变压器	400	20.40%	0	0				0.00%
10313	东陵	上佰变	汪家甲线	上佰变301汪家甲线汪家甲于江北分16柱上变压器	250	28.48%	0	0				-2.49%
10314	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园1箱变1配电变压器	630	17.90%	325.62	325.62				-0.33%
10315	苏家屯	雪松变	雪松变60592松园甲线	产业支12左9左1	200	35.60%	0	0				10.54%
10316	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	泰莱香榭里小区变电站201变压器	400	26.80%	252.8	252.8				5.60%
10317	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线3右7变台	200	73.80%	0	0				6.64%
10318	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	美地5箱变1变压器配电变压器	630	25.90%	0	0				-1.43%
10319	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79左26	400	11.10%	315.6	315.6				33.15%
10320	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾6箱变2变压器	630	25.40%	0	0				0.74%
10321	法库	果子园	果子园变1412水泥线	玉龙一品3箱变202配变间隔配电变压器	630	34.29%	351	351				0.00%
10322	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河1中台	200	52.80%	0	0				9.90%
10323	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	卫校分12左1	315	8.00%	0	0				48.93%
10324	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园1箱变2站内变压器	630	12.19%	490.2	490.2				-1.37%
10325	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善邻小区变电站变压器	315	21.71%	215.1	215.1				-2.60%
10326	沈北	道义变	道义变15259道义线	百乐小区箱变变压器	630	52.38%	0	0				0.61%
10327	沈河	方家变	方家变666方南甲线	瑞丰家园2箱变2变压器	500	0.00%	450	450				-50.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10328	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线59柱上变压器	200	44.40%	0	0				9.16%
10329	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李支18	400	40.95%	196.2	196.2				5.56%
10330	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线胡古分33	200	22.40%	0	0				35.50%
10331	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村3.4组照明	250	38.04%	129.9	129.9				20.46%
10332	辽中	四方台	四方台变91154四方台	四方台变095四方台线胜利东南台	315	39.24%	159.9	159.9				7.97%
10333	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都1号箱式变电站1号变压器	630	26.67%	399	399				1.62%
10334	于洪	得胜变	得工线95446	德胜2台	100	104.40%	0	0	2024年6月			2.76%
10335	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园1变电站201变压器	630	30.48%	0	0				1.92%
10336	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村1机井(2020微)	200	20.40%	0	0				-3.88%
10337	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象一期1号变电站1号配电变压器	630	26.98%	0	0				18.58%
10338	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	荣仕家园变电站1公变	630	16.83%	0	0				-1.69%
10339	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区2土建变2公变	630	26.67%	0	0				0.97%
10340	沈河	万柳变	万柳变276万东线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干21右2变压器	200	77.50%	0	0				9.11%
10341	康平	中心变	中心变2609东关线	幸福里1箱式变电站201间隔配电变压器	630	7.11%	522.2	522.2				0.00%
10342	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾1箱式变电站1号变压器	630	20.63%	0	0				2.77%
10343	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾8箱式变电站2号变压器	630	19.68%	0	0				15.62%
10344	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台线44左12左7变台	200	21.60%	0	0				11.04%
10345	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期2箱变1号变压器	630	25.40%	0	0				-2.17%
10346	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道1箱变1变压器	630	21.59%	431	431				-1.59%
10347	康平	中心变	中心变2609东关线	幸福里2箱式变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
10348	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄前干新台子分新台子支7(一站式)	200	0.00%	0	0				0.00%
10349	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑8变电站1变压器	630	20.06%	440.6	440.6				9.83%
10350	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿1号变电站202间隔配电变压器	630	19.37%	0	0				34.95%
10351	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿2号变电站201间隔配电变压器	630	26.03%	0	0				33.75%
10352	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区5站房1变压器	630	11.68%	0	0				3.08%
10353	东陵	孙家寨	孙张线	华新园1箱变1变压器	630	66.79%	0	0				1.68%
10354	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方干20+1左2柱上变压器	50	103.60%	0	0	2022年12月			-2.57%
10355	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干58右8变台	100	100.50%	0	0	2022年12月			9.57%
10356	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融国际13号变电站201配电变压器	630	26.29%	0	0				5.73%
10357	沈北	农高变	农高变70380农南乙线	同轩轩果园	100	15.60%	0	0				36.42%
10358	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	天恒·森林里四期箱变201间隔配电变压器	630	29.52%	0	0				-0.98%
10359	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线古家子村	160	48.75%	66	66				2.59%
10360	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干57大孤家分54右支1岳士支008	315	31.37%	0	0				-17.76%
10361	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦港湾10箱变1号变压器	630	35.24%	0	0				1.27%
10362	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10KV宝十线十间房南分1杆(十间房南一台)	100	26.80%	0	0				10.75%
10363	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分21杆(中二台)	200	28.80%	0	0				3.87%
10364	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	丽景小区用户202配电变压器	1250	0.00%	1125	1125				0.00%
10365	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城2号变电站2变压器	630	17.14%	0	0				11.10%
10366	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分65左3右4变台	50	140.40%	0	0	2024年6月			2.95%
10367	于洪	得胜变	得中线95474	画苑西小区1站房1变压器	630	19.81%	0	0				9.81%
10368	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖鹏舍三期4变201配电变压器	630	25.40%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10369	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥15箱变202配电变压器	630	27.30%	0	0				39.22%
10370	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	方林家园二期小区箱式变电站2配电变压器	800	18.00%	0	0				84.62%
10371	沈北	新城子	新城线	YHG_飞马街29箱变1号变压器	630	44.76%	0	0				-13.94%
10372	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	沈阳坤博益群房地产开发有限公司3箱式变电站母线间隔配电变压器	630	19.05%	0	0				-14.36%
10373	沈北	农高变	农丰线	沈阳永丰房屋开发有限公司1箱变201间隔配电变压器	630	20.57%	0	0				3.88%
10374	大东	小东变	小东变172小光线	中房5箱变1变压器	630	33.02%	359	359				-4.69%
10375	和平	市府变	市府变554东森线	东森1变电站1主变	630	25.52%	0	0				2.13%
10376	东陵	汪家变	汪沈乙线	保利城3变电站1变压器	630	12.06%	491	491				0.00%
10377	沈北	清水变	清水变73648清辉线	二井2箱变202配电变压器	630	5.08%	535	535				37.04%
10378	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	沈阳军盈房地产5.1箱式变电站1号变压器	630	46.22%	0	0				1.39%
10379	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁省省直建设集团有限公司2箱式变电站1号变压器	630	31.75%	0	0				2.86%
10380	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线赵窝分大车鱼池支18右7右4变台	100	74.80%	15.2	15.2				-16.88%
10381	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲5变电站1变压器	630	20.95%	0	0				65.89%
10382	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城二期2变电站1号变压器	800	0.00%	0	0				-58.00%
10383	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家二组照明	100	33.60%	56.4	56.4				4.15%
10384	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲五期小区4变电站1变压器	630	100.32%	0	0	2024年6月			17.00%
10385	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期2-1箱式变电站配电变压器	800	31.88%	465	465				5.94%
10386	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	王子公寓箱变1变压器	630	20.95%	435	435				7.57%
10387	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	盛宁小区箱变1站内变压器	630	47.24%	269.4	269.4				8.64%
10388	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分前坨支56变台	200	88.20%	3.6	3.6	2024年6月			100.00%
10389	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	YHG_鹤翔花园	630	41.52%	0	0				1.19%
10390	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线柳树北支01	200	50.55%	0	0				79.70%
10391	皇姑	长江变	长江变25446长加线	壹米阳光2变电站202间隔配电变压器	800	45.00%	0	0				15.55%
10392	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线107+1左1变台	200	4.80%	0	0				23.70%
10393	辽中	浦东变	浦东变91440蒲吴线	丽都水岸二期2号4号箱变2号变考核	800	16.80%	0	0				53.57%
10394	辽中	浦东变	浦东变91440蒲吴线	盛辉世纪城五期3箱变	630	32.70%	0	0				48.04%
10395	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	阳光雅居变电站201	400	16.40%	0	0				4.13%
10396	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房小区照明(2020微)	200	41.60%	96.8	96.8				14.83%
10397	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺20电井分支08	50	106.80%	0	0	2024年1月			-5.14%
10398	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	沈北新区丰蕴大米加工厂(一站式服务)	200	18.00%	144	144				60.22%
10399	浑南	下深变	下深变268三环乙线	唯美品格5号配电室2号配电变压器	400	26.50%	0	0				2.86%
10400	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	中江广场2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10401	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	丽欣园箱式变电站2配电变压器	630	27.94%	0	0				-2.96%
10402	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支14+1左3	200	60.30%	59.4	59.4				73.15%
10403	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	香棋蓝湾2箱变1变压器	630	19.81%	0	0				-2.70%
10404	沈北	大志变	大志变70564志西线	志西干64花盆分1沈阳嘉诚商贸有限公司柱上变压器	100	11.70%	0	0				85.95%
10405	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	小辛三组分台	200	55.20%	0	0				31.12%
10406	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5右2	315	36.19%	0	0				5.38%
10407	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑2变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10408	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主分9	315	68.57%	0	0				-15.35%
10409	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	时代城小区2变电站2变压器	800	25.88%	0	0				24.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10410	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线小夏堡支04	400	43.80%	0	0				5.94%
10411	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期2箱式变电站1配电变压器	800	43.13%	0	0				2.11%
10412	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支24加1变压器	400	18.00%	0	0				35.05%
10413	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线宋岗分13左2右1变台	200	18.50%	0	0				5.67%
10414	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	小毛甲7KB毛光干13箱变(单)	400	28.40%	0	0				2.32%
10415	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地4变电站1变压器	630	50.16%	0	0				7.08%
10416	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右3左1变台	100	81.30%	0	0	2024年6月			7.37%
10417	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干36左4变台	200	56.40%	67.2	67.2				16.16%
10418	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸3箱式变电站2配电变压器	500	62.40%	0	0				8.02%
10419	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金2组照明	200	20.10%	139.8	139.8				9.72%
10420	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金8组照明	200	17.60%	144.8	144.8				11.28%
10421	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期3变电站202配电变压器	630	18.73%	0	0				26.45%
10422	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分6右7柱上变压器	315	95.56%	0	0	2023年9月			8.88%
10423	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑翔变560滑齐乙线滑齐干37右9	400	63.60%	105.6	105.6				5.74%
10424	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干18柱上变压器	250	35.60%	136	136				7.84%
10425	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之3柱上变压器	315	33.02%	0	0				9.13%
10426	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干24公变	315	35.24%	0	0				-0.93%
10427	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干115左3公变	630	70.00%	126	126				4.58%
10428	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	毛沈线沈站干34	50	15.00%	37.5	37.5				-6.25%
10429	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分63右3左4变压器	315	18.73%	224.5	224.5				-8.55%
10430	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支44变压器	315	5.71%	0	0				-27.14%
10431	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	齐十干76	315	28.25%	0	0				-0.03%
10432	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线陵北干7之1柱上变压器	315	42.29%	0	0				5.13%
10433	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分11柱上变压器	315	31.43%	0	0				-1.65%
10434	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分13柱上变压器	315	54.29%	0	0				2.25%
10435	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右16柱上变压器	315	43.17%	0	0				25.46%
10436	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分2	315	16.51%	231.5	231.5				-0.20%
10437	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干40柱上变压器	400	14.25%	0	0				-1.09%
10438	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干36左5变压器	315	30.48%	0	0				-1.69%
10439	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍家变450鲍施线鲍施干营房分6	100	71.40%	0	0				5.65%
10440	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线林校分24	400	41.00%	0	0				2.32%
10441	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线81左6	250	19.84%	175.4	175.4				-46.28%
10442	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线153左9+1	200	33.60%	0	0				-41.42%
10443	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑工乙线郑工干16变压器	200	24.90%	0	0				9.32%
10444	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	启工干29左4变压器	315	80.95%	0	0	2022年12月			-3.08%
10445	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分5	315	25.33%	0	0				1.38%
10446	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线228	315	29.84%	0	0				-22.30%
10447	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干老瓜卜分19右2	315	49.52%	0	0				-2.03%
10448	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分43	315	16.83%	0	0				11.82%
10449	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北乙线方北干19公变	315	64.44%	80.5	80.5				-54.78%
10450	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分9右1公变	315	36.83%	167.5	167.5				1.08%
10451	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干12	200	16.00%	148	148				11.43%
10452	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干13右5	315	19.33%	0	0				2.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10453	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线向工于11右1柱上变压器	315	60.00%	94.5	94.5				1.06%
10454	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分31柱上变压器	200	36.30%	0	0				8.19%
10455	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左8右5柱上变压器	200	3.30%	0	0				50.08%
10456	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东乙线5柱上变压器	500	19.20%	0	0				-5.08%
10457	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干70柱上变压器	315	26.98%	0	0				12.58%
10458	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线37	315	35.87%	0	0				-0.04%
10459	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左3变台	250	51.20%	0	0				9.83%
10460	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线64变台	315	41.14%	0	0				1.09%
10461	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线19	200	114.00%	0	0	2022年12月			-1.46%
10462	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右5变压器	100	9.60%	0	0				-9.18%
10463	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	南六干69左2	250	7.92%	205.2	205.2				-2.10%
10464	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	彩塔乙线10	315	0.00%	0	0				0.00%
10465	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干62左3右1	315	6.29%	0	0				12.15%
10466	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线沙场分12	400	28.75%	0	0				39.10%
10467	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线22	315	67.56%	0	0				2.22%
10468	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线东陵干卫星分23	315	1.59%	278.5	278.5				-165.65%
10469	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西甲线球场分5左2	200	38.10%	103.8	103.8				20.92%
10470	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	新村干新六分13右5	315	24.76%	205.5	205.5				-1.64%
10471	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干13	315	73.33%	0	0				3.07%
10472	和平	花园变	花园变752花南甲线	五河分2右2	315	35.56%	171.5	171.5				6.33%
10473	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分48左1左1变压器	315	21.08%	0	0				2.29%
10474	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分78变压器	100	0.00%	0	0				13.64%
10475	和平	方型变	方型变476方学甲线	三学甲线24左1+1	315	80.00%	0	0	2024年12月			8.18%
10476	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分10右4柱上变压器	315	18.41%	0	0				9.82%
10477	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分15柱上变压器	315	31.75%	0	0				-9.58%
10478	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干43柱上变压器	250	91.20%	0	0	2022年12月			7.84%
10479	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵下分23	250	34.80%	138	138				-35.93%
10480	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰山分11左4左1柱上变压器	400	37.80%	0	0				1.47%
10481	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分46	100	135.60%	0	0	2022年12月			-29.27%
10482	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干66右1变压器	250	106.80%	0	0	2022年12月			-0.42%
10483	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	九纬分7同义1	315	12.70%	243.5	243.5				2.21%
10484	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干3柱上变压器	315	21.59%	0	0				12.25%
10485	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干10柱上变压器	400	17.20%	0	0				7.38%
10486	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干20柱上变压器	315	22.54%	0	0				-2.97%
10487	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干老瓜下分14	315	85.71%	1.73	1.73	2025年2月			37.70%
10488	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分26	250	36.16%	0	0				-2.93%
10489	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干141右5	315	22.86%	211.5	211.5				-3.26%
10490	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分12右3柱上变压器	315	13.97%	0	0				-19.53%
10491	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分22左5柱上变压器	400	14.40%	0	0				-20.96%
10492	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园4变电站201	400	66.90%	92.4	92.4				4.19%
10493	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学1箱变2号变	500	16.80%	0	0				2.90%
10494	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	阳光尚城一期3箱式变电站2配电变压器	630	16.76%	0	0				-2.78%
10495	和平	和平变	和平变168同南乙线	南宁花园12主变	630	38.48%	0	0				3.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10496	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	迎宾小区1变电站1变压器	630	33.02%	0	0				-0.57%
10497	和平	青年变	青年变368青二线	2主变军区政治部住宅	500	15.20%	210	210				0.11%
10498	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	兴华电器小区变电站201	500	24.00%	0	0				-0.25%
10499	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸6箱变1变	630	24.76%	0	0				-3.16%
10500	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	富山1箱变2	400	55.50%	0	0				3.29%
10501	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二1箱变2号变	630	28.57%	363.72	363.72				-3.24%
10502	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区2箱变1号变	630	21.59%	363.72	363.72				-6.86%
10503	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	富山二期2箱变2	630	17.46%	0	0				27.49%
10504	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二3箱变	630	0.00%	0	0				0.00%
10505	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙10箱变1号变压器	630	17.14%	459	459				11.97%
10506	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城5箱变1变压器	800	12.75%	618	618				-6.11%
10507	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城7箱变1变压器	800	17.63%	579	579				-1.16%
10508	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	优特区2箱变2号变	500	33.92%	0	0				15.81%
10509	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡6变电站2变压器	630	29.33%	382.2	382.2				4.46%
10510	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	迎宾变电站一次变压器柜主变	315	41.90%	0	0				-10.84%
10511	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园4箱变2站内变压器	400	25.20%	0	0				-3.93%
10512	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	荣城花园2箱变1站内变压器	630	44.95%	1.73	1.73				3.15%
10513	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	张士二小区变电站1变压器	400	27.60%	0	0				-3.33%
10514	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园3小区变电站2变压器	630	31.11%	169.74	169.74				7.41%
10515	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园2变电站202	630	30.48%	375	375				-0.72%
10516	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	杏花雅居2变电站201	630	57.14%	207	207				1.11%
10517	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区2箱变2号变	400	0.00%	0	0				0.00%
10518	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	同义变电站一次变压器柜主变	630	68.57%	135	135				0.22%
10519	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都7变电站201	500	32.64%	286.8	286.8				2.13%
10520	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园11变电站201	400	18.60%	285.6	285.6				-4.41%
10521	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	高官花园2箱变2变压器	630	18.29%	0	0				4.89%
10522	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	卫工街8变电站201柜	315	11.11%	6.93	6.93				-12.40%
10523	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	景丽花园1变电站202柜	500	22.08%	339.6	339.6				-7.98%
10524	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区4变电站201	630	24.00%	415.8	415.8				-2.79%
10525	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保工家园变电站202柜	400	0.00%	0	0				0.00%
10526	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘公寓1变电站202	500	26.88%	0	0				12.33%
10527	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	淮河1箱变1	500	52.40%	0	0				6.55%
10528	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净1变电站1变压器	630	53.33%	0	0				1.61%
10529	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净3变电站2变压器	500	20.16%	0	0				3.59%
10530	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家3箱变	630	12.19%	0	0				0.40%
10531	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑1变电站201	630	33.02%	359	359				-0.60%
10532	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑2变电站201	630	21.90%	429	429				3.24%
10533	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工2箱变1配电变压器	500	80.00%	0	0	2024年9月			-1.26%
10534	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	明廉小区箱变2	630	34.67%	0	0				-3.73%
10535	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝1箱变1号变	630	41.59%	305	305				-1.22%
10536	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	顺发2箱变1变压器	630	18.79%	0	0				0.35%
10537	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期3箱变2变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-5.65%
10538	铁西	亚明变	亚明变20142霓虹甲线	克俭小区19变电站201	630	20.00%	441	441				-1.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
10539	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城1变电站202柜(2)	800	23.70%	0	0				2.98%
10540	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团3变电站201	630	49.21%	0	0				0.65%
10541	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区3变电站201	630	13.97%	479	479				-2.15%
10542	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区2变电站201	400	38.40%	206.4	206.4				1.65%
10543	大东	大东变	大东变066东风乙线	正昌箱变2变	500	23.60%	83.14	83.14				0.54%
10544	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	凯厦家园2号变电站1号变压器	630	18.10%	0	0				-0.72%
10545	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	福安1箱变1变压器	630	63.75%	165.4	165.4				4.80%
10546	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	三棱巷箱变1变压器	630	18.41%	0	0				-0.86%
10547	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	王府花园1箱变1变压器	800	36.30%	0	0				-0.44%
10548	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期4箱变1变压器	500	24.96%	325.2	325.2				-1.25%
10549	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河2-1箱变1变压器	1000	14.64%	0	0				-3.68%
10550	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹箱变2变压器	400	26.70%	0	0				15.90%
10551	皇姑	长江变	468长黄乙线	大舍2箱变1	400	45.50%	0	0				-3.94%
10552	和平	太原变	太原变062胜三甲线	南三主变	500	34.40%	278	278				-3.13%
10553	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	绿景花园11主变	630	23.62%	0	0				-1.01%
10554	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵江2箱变2配电变压器	315	27.94%	0	0				-2.07%
10555	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	新村厚合变电站1变压器	630	39.05%	0	0				2.89%
10556	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期2箱变1变	630	26.98%	397	397				-0.93%
10557	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	幸福小区箱变(单)	630	13.97%	0	0				-15.42%
10558	大东	小东变	小东变80148新光线	109中学箱变(单)	400	48.80%	0	0				-1.20%
10559	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区7号变电站1变压器	315	18.79%	0	0				2.58%
10560	铁西	历工变	历工变10456黎明线	阳光A版小区变电站202柜	500	24.00%	0	0				5.26%
10561	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都3箱变1变压器	630	23.81%	417	417				-6.04%
10562	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都4箱变1变压器	630	11.75%	493	493				-4.90%
10563	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都6箱变1变压器	630	21.27%	433	433				18.63%
10564	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	铁亚3箱变2变压器间隔2配电变压器	500	71.68%	0	0				0.95%
10565	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	牛三官1箱变1变压器	500	37.60%	122.97	122.97				-3.92%
10566	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	浑河五区4变电站201变压器	800	99.90%	0	0	2022年12月			0.76%
10567	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区1变电站202	630	22.54%	0	0				-2.04%
10568	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园1变电站201	630	32.70%	361	361				8.12%
10569	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	松辽西区1号变电站1号变压器	630	14.60%	0	0				0.65%
10570	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	富家天下变电站202	630	46.35%	275	275				-1.70%
10571	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	豪馨花园2变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
10572	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	金山2箱变1	400	73.00%	0	0				-1.65%
10573	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园3箱变1	630	34.92%	0	0				22.18%
10574	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	龙逸二1箱变2号变	630	26.67%	0	0				12.56%
10575	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	西苑家园202	500	0.00%	31.18	31.18				0.00%
10576	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	南关变电站2变压器	1000	100.60%	0	0	2022年12月			3.61%
10577	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅苑2变电站201柜	500	12.16%	0	0				-4.02%
10578	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区4变电站201柜	500	0.00%	0	0				0.00%
10579	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙C1箱式变电站1配电变压器	400	23.50%	0	0				35.48%
10580	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾4号变电站1变压器	630	36.19%	0	0				6.30%
10581	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊17号变电站2变压器	630	33.65%	0	0				24.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10582	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10583	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中铁御水澜湾小区3变电站202配电变压器	800	12.00%	0	0				71.16%
10584	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	辽宁申信房地产开发有限公司(金墅花园)小区局维箱式变电站2号配电变压器	800	18.00%	0	0				100.00%
10585	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干123右2变台	200	14.50%	151	151				45.99%
10586	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	泰奕夏园3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	24.76%	0	0				60.06%
10587	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	华山乙线34左10右1	200	0.00%	0	0				0.00%
10588	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府2箱式变电站2配电变压器	800	17.63%	0	0				3.41%
10589	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城9变电站1变压器	630	46.48%	0	0				-19.39%
10590	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线化家村东台	200	54.30%	0	0				2.59%
10591	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子西台分03	400	27.55%	249.8	249.8				23.14%
10592	和平	和平变	和平变196和新线	新世界名汇大厦2201间隔配电变压器	630	22.48%	425.4	425.4				3.27%
10593	康平	中心变	中心变2604镇一线	交通箱变1变压器	315	33.52%	162.81	162.81				-9.08%
10594	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲4变电站2变压器	630	39.87%	0	0				7.92%
10595	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	YHG_房身村1-1(三家子分47左9)	200	24.90%	130.2	130.2				8.48%
10596	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分20+1右2柱上变压器	315	28.19%	0	0				-55.10%
10597	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
10598	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊4号变电站2变压器	630	23.81%	0	0				5.29%
10599	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城3号变电站2变压器	630	26.98%	0	0				-0.93%
10600	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城4号变电站2变压器	630	15.56%	0	0				0.07%
10601	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线王家岗照明西台	80	89.00%	0.8	0.8	2022年12月			11.53%
10602	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境2期3号箱变2号变压器	800	27.00%	0	0				14.52%
10603	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右8右3柱上变压器	200	64.80%	0	0				-51.22%
10604	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线苗圃分20+1左1变台	400	50.40%	0	0				100.00%
10605	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线张家南台照明	200	59.25%	0	0				8.00%
10606	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线下坎子台分支线008	50	74.40%	0	0				9.54%
10607	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语一期商业楼变电站2变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
10608	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	砂轮甲线1右1+1右1	200	31.50%	0	0				37.61%
10609	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙逸尊尚雅苑3箱变1变压器	630	41.14%	0	0				30.34%
10610	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线叔家北照明	315	71.87%	0	0				15.91%
10611	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园2变电站1变压器	800	23.63%	0	0				-5.05%
10612	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府2变电站1变压器	400	18.80%	284.8	284.8				0.61%
10613	沈北	清水变	清王线	朱家屯井	200	23.50%	0	0				-7.75%
10614	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老头山分刘前支10	200	39.00%	56.43	56.43				-19.30%
10615	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡3变电站2变压器	630	20.95%	0	0				8.33%
10616	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾2变电站201变压器	400	28.88%	0	0				0.15%
10617	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡3变电站2变压器	630	5.71%	531	531				3.31%
10618	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区2变电站202配电变压器	400	37.60%	209.6	209.6				6.82%
10619	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城5号2变压器	800	8.75%	0	0				-46.27%
10620	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子92右6+1	315	50.16%	125.5	125.5				5.55%
10621	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干前栏分15左9变压器	200	40.00%	0	0				12.70%
10622	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线齐坨子分32	100	48.40%	41.6	41.6				-11.44%
10623	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房1变电站2变压器	630	28.19%	0	0				14.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10624	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园37号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	24.13%	0	0				45.40%
10625	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干52柱上变压器	200	33.80%	0	0				56.28%
10626	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	中德国际1箱变2变压器	630	44.19%	0	0				5.18%
10627	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线水库支3	160	26.13%	0	0				27.69%
10628	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区9变电站1变压器	400	21.00%	0	0				2.31%
10629	东陵	麦子屯	麦孙线	花溪林语小区2箱变1变压器	630	32.38%	363	363				42.61%
10630	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	阳光维也纳二期1箱式变电站1配电变压器	500	25.60%	0	0				1.16%
10631	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉东台	100	47.10%	42.9	42.9				9.87%
10632	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线乡直支09	200	32.10%	0	0				1.83%
10633	辽中	沙东变	沙东变90940刘家线	刘家线张家窝棚	100	28.95%	61.05	61.05				-9.33%
10634	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干民屯分39右3变台	200	39.00%	0	0				-19.11%
10635	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分29右9变台	200	34.30%	111.4	111.4				2.87%
10636	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线038左分02	400	20.30%	0	0				100.00%
10637	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑2变电1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10638	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	融创中央学府1局维变电站201配电变压器	630	25.52%	0	0				53.44%
10639	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家大棚	200	23.50%	0	0				-9.52%
10640	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家一组照明	100	119.40%	0	0	2024年12月			4.23%
10641	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家五组照明	100	63.60%	0	0				5.05%
10642	沈北	新城子	新城线	新城子线侯三分128新卜四A	200	2.40%	0	0				-14.90%
10643	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	024保工印象3201配电变压器	630	26.35%	401	401				8.08%
10644	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期1变电站2变压器	800	15.30%	597.6	597.6				2.13%
10645	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期1号变电站2号变压器	630	30.79%	373	373				0.59%
10646	和平	砂山变	砂山变566砂方线	和平101小区5变电站201配电变压器	800	12.00%	0	0				0.00%
10647	法库	新依变	依拉线	依拉线段数沟分194	200	32.10%	0	0				100.00%
10648	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线曲大沟分56	100	19.80%	70.2	70.2				9.38%
10649	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	秋实园二期1变电站1变压器	630	36.83%	0	0				-1.66%
10650	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分34左2右5左3左23	200	7.50%	0	0				6.98%
10651	沈北	道义变	道义变15259道义线	天祺路2号天顺家园四	630	42.54%	0	0				2.77%
10652	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区5变电站101配电变压器	800	31.80%	0	0				42.56%
10653	沈北	大志变	大志变70564志西线	志西干小学分4变压器	100	71.20%	0	0				2.35%
10654	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	金家支16+1右1	200	4.20%	171.6	171.6				50.78%
10655	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅3变电站201间隔配电变压器	400	33.50%	0	0				-11.51%
10656	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园5箱变(单)	400	24.75%	0	0				-3.04%
10657	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚2变电站1变压器	630	13.97%	0	0				32.11%
10658	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区42变压器	630	17.14%	459	459				-7.16%
10659	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园4箱变1变压器	400	15.90%	0	0				-2.71%
10660	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分41左37变台	50	32.80%	0	0				3.96%
10661	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线131	250	32.32%	0	0				2.17%
10662	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微高花中学台区	200	66.00%	48	48				27.26%
10663	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	雷凯尼绅2变电站1变压器	400	42.75%	0	0				1.33%
10664	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右7左3-1	315	52.06%	0	0				8.54%
10665	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥花园1变电站2站内变压器	630	6.48%	526.2	526.2				-5.69%
10666	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园3箱变2变压器	630	24.38%	413.4	413.4				2.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10667	于洪	得胜变	得化线95476	三隆熙湖枫景二期2变压器	630	30.48%	375	375				20.93%
10668	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	海逸诗阁1配电变压器	630	33.65%	355	355				1.06%
10669	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线顾屯支013	200	42.60%	56.43	56.43				7.54%
10670	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线电信支02	200	76.20%	0	0				7.88%
10671	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线柳树西支11	400	42.50%	0	0				10.33%
10672	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘市场	400	72.75%	69	69				-6.11%
10673	于洪	化学变	化开乙线	四台子一期小区1箱变1配电变压器	800	13.50%	0	0				91.04%
10674	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	春树广场配电室201间隔配电变压器	400	5.10%	0	0				29.63%
10675	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线敬老院前	200	62.00%	0	0				7.99%
10676	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左10+1左1	200	23.40%	133.2	133.2				0.00%
10677	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线47	315	20.00%	0	0				-2.39%
10678	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线46+1	315	25.90%	201.9	201.9				25.90%
10679	于洪	平罗变	平悟线	小微-红利冷藏仓储	400	18.90%	0	0				99.02%
10680	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线桂花分16	315	65.27%	0	0				3.10%
10681	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园4变电站1变压器	630	11.11%	497	497				16.81%
10682	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城1变电站-1	630	13.97%	0	0				1.50%
10683	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠分29	200	84.00%	0	0	2023年1月			3.83%
10684	沈北	新城子	新城线	YHG_沈阳新水湾物业有限公司2箱变202配电变压器	630	28.25%	0	0				-2.66%
10685	沈北	道义变	道义变15269丽景线	YHG_正道综合楼	315	56.00%	0	0				12.34%
10686	于洪	大潘变	大岳线	小微小潘村一台	200	75.90%	28.2	28.2				36.92%
10687	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿万万城四期10箱式变电站配电变压器	400	47.60%	0	0				10.36%
10688	和平	太原变	太原变070北二甲线	北二甲线兰州南分3左2	400	10.00%	320	320				4.26%
10689	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲3变电站1变压器	630	39.37%	0	0				4.53%
10690	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	兴隆华府1箱变出线间隔配电变压器	630	33.33%	148.66	148.66				7.89%
10691	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地2201间隔配电变压器201间隔配电变压器	800	37.75%	0	0				14.73%
10692	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城15号变电站201间隔配电变压器	630	32.70%	0	0				2.92%
10693	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期2号变电站1变压器	630	22.38%	426	426				2.27%
10694	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地一期三组变电站2变压器	630	12.76%	0	0				5.58%
10695	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝西洼地西支11	50	1.60%	44.2	44.2				-355.34%
10696	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分水田支赶牛道支26	50	2.00%	44	44				-306.69%
10697	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天阔城1箱变201配电变压器	630	40.32%	313	313				9.53%
10698	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期小区2变电站202配电变压器	800	37.80%	0	0				81.53%
10699	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线树林一二组照明	100	122.40%	0	0	2024年12月			-2.70%
10700	法库	宝山变	法镇二线	老物局局箱变配电变压器	630	30.16%	377	377				0.22%
10701	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干烟台分42右20+1右7	100	24.60%	65.4	65.4				-10.17%
10702	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛干194右12变台	200	20.40%	139.2	139.2				100.00%
10703	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	远洋仰山3号变电站201间隔(安南线)配电变压器	630	39.68%	0	0				49.28%
10704	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	环保局1变压器	630	33.52%	355.8	355.8				4.92%
10705	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分25	400	21.75%	0	0				24.67%
10706	沈河	大东变	大东变072东青甲线	华美万莲箱变1变压器	500	99.84%	0	0	2022年12月			0.69%
10707	开发	宁官变	宁官变95088宁九线	圣诺园四期小区1变电站2变压器	630	12.06%	491	491				23.75%
10708	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	雨坛YHG201配电变压器	315	51.43%	0	0				11.88%
10709	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委北台	100	90.00%	0	0	2023年2月			4.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10710	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙	茨于坨变302茨榆坨线五委北台	315	92.19%	0	0	2024年9月			7.43%
10711	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左9右16	250	0.00%	0	0				3.84%
10712	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界3号变电站2变压器	630	32.70%	361	361				-1.36%
10713	于洪	范屯变	范屯变	范静线	100	83.25%	6.75	6.75	2022年12月			5.31%
10714	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分85右1左1变台	200	8.10%	0	0				92.90%
10715	沈北	道义变	道义变	道孝乙线	200	3.08%	0	0				100.00%
10716	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸5箱变1变压器	1000	3.60%	864	864				0.11%
10717	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院1箱变2变压器	630	33.33%	0	0				1.31%
10718	苏家屯	雪松变	雪松变60554松榆甲线	剑桥郡2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	27.30%	501.6	501.6				18.61%
10719	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑2箱变2变压器	630	33.65%	0	0				12.86%
10720	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线孙店林场分支线001	100	103.80%	0	0	2024年6月			15.80%
10721	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线33右1柱上变压器	400	38.10%	0	0				0.00%
10722	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	YHG_齐兴专缆惠和大厦	630	0.00%	567	567				0.00%
10723	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	昭华里5号变电站201间隔(安南线)配电变压器	630	24.76%	0	0				100.00%
10724	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区18变电站2变压器	630	17.52%	0	0				-4.12%
10725	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥北分新建变电站1	800	17.25%	582	582				78.19%
10726	辽中	潘家堡变	潘家堡变1103邵家线	小学照明综合一台	400	28.65%	245.4	245.4				52.83%
10727	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线供电分03(老头沟)	30	21.33%	20.6	20.6				100.00%
10728	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分18科学家花园-2变压器	1250	22.08%	0	0				-1.26%
10729	沈河	市府变	市府变574银置线	YHG_红卫干银河大厦配电站变压器(冷却)	2000	0.00%	0	0				0.00%
10730	沈河	方家变	方家变640方青甲线	方青干24右5+1柱上变压器	315	4.19%	0	0				-6.07%
10731	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大夏堡西支20	200	35.10%	0	0				12.76%
10732	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干城丰分2公变	315	22.86%	0	0				44.50%
10733	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	鑫昊大厦变电站201间隔配电变压器	630	8.10%	516	516				14.84%
10734	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫叶园1号变电站201间隔配电变压器	630	32.06%	0	0				7.62%
10735	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干68+1左2柱上变压器	500	91.20%	0	0	2022年12月			27.96%
10736	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	砂阳桥变电站201间隔变压器	400	29.10%	243.6	243.6				100.00%
10737	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线兰州分13左1	400	36.00%	216	216				-12.71%
10738	于洪	得胜变	得胜变	得山线95478	630	33.78%	354.2	354.2				1.59%
10739	浑南	下深变	下深变248新城线	金地锦城一期4变电站2变压器	800	31.88%	0	0				-3.22%
10740	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景1变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
10741	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线放牛下分北台支1(放牛下北台)	200	27.90%	124.2	124.2				31.95%
10742	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	罗马花园1箱变1变压器	500	17.92%	0	0				-0.07%
10743	和平	花园变	花园变56768花三乙线	五河乙线49+2	315	93.65%	0	0	2022年12月			7.77%
10744	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	招商曦城小区2变电站2变压器	800	27.60%	0	0				60.89%
10745	沈河	万柳变	万柳变284万国线	世纪家园2箱变1变压器	400	26.00%	0	0				0.24%
10746	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分老合牛分30变台	250	44.04%	114.9	114.9				7.55%
10747	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分16右9变台	100	59.10%	30.9	30.9				7.82%
10748	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干222右6变台	100	55.70%	0	0				2.12%
10749	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	火石岗南台照明(2021微)	400	31.80%	232.8	232.8				49.55%
10750	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园5箱变201	630	22.29%	0	0				-1.81%
10751	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈乙线36右2变台	400	21.00%	0	0				15.81%
10752	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线17左2变台	400	36.00%	0	0				23.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10753	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园6号变电站2号变压器	400	28.50%	0	0				-2.17%
10754	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期1箱变1变压器	630	33.65%	0	0				56.15%
10755	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区晓光果园(一站式)	100	37.80%	0	0				42.39%
10756	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区12变电站1变压器	630	20.00%	441	441				5.79%
10757	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城6箱变2变压器	630	19.05%	0	0				2.85%
10758	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线朴驼村南台区	315	52.70%	117.5	117.5				-1.92%
10759	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-6配电站1变压器	800	29.10%	487.2	487.2				81.39%
10760	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区二期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
10761	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线石人沟大棚支05	30	17.50%	0	0				-69.11%
10762	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线四家子西台分支线003	200	44.00%	92	92				13.14%
10763	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境2变电站1配电变压器	630	27.94%	391	391				11.47%
10764	法库	新依变	依三线	10kV依三线李房申支08	200	45.50%	0	0				17.98%
10765	辽中	养土堡	养土堡变1191林家线	养土堡变191林家线孙家万子北台	80	65.06%	0	0				-16.18%
10766	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期4变电站2变压器	630	31.62%	0	0				0.97%
10767	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线杨树园子台分支10	200	26.00%	0	0				15.72%
10768	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线双庙小区支009	50	55.20%	0	0				15.65%
10769	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡二期1号变电站2号配电变压器	800	45.00%	0	0				47.79%
10770	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳大棚支001	50	75.60%	7.2	7.2				5.60%
10771	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	二牛线任家分支线003	100	72.60%	0	0				14.38%
10772	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪2箱变2变压器	400	20.00%	280	280				-1.57%
10773	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支04+1	80	65.25%	0	0				27.71%
10774	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜3箱变1配电变压器	630	37.78%	0	0				4.50%
10775	沈河	站前变	站前变276站南乙线	中韩科技园1箱变1变压器	800	19.50%	564	564				84.30%
10776	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦1箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10777	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河5变电站1号主变	630	29.33%	234.55	234.55				3.99%
10778	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都四期1号变电站2号配电变压器	630	33.14%	0	0				-1.75%
10779	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	鸿苑家园小区201配电变压器	630	60.32%	0	0				64.86%
10780	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右7左2	400	41.25%	0	0				4.64%
10781	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	雁翔阁小区变电站1变压器	400	38.10%	0	0				-3.33%
10782	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆3变电站2变压器	630	27.05%	0	0				3.07%
10783	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	美地4箱变1变压器	630	30.48%	0	0				3.23%
10784	法库	双台子	双台子变045双四线	陶屯秋家沟水利分	50	5.20%	42.4	42.4				-19.52%
10785	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区2变电站1变压器	630	21.71%	0	0				12.03%
10786	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	道义变270纺校线辽宁城地产开发有限公司1箱变2变压器	630	30.16%	0	0				10.50%
10787	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分38右1右1	200	53.40%	0	0				10.23%
10788	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众干大北分11加1	200	86.40%	0	0	2024年6月			17.11%
10789	大东	如意变	如意变856如沈乙线	精锐空间箱变2变压器	400	24.40%	262.4	262.4				0.78%
10790	和平	方型变	方型变442方青甲线	十二纬路201间隔配电变压器	315	80.63%	0	0	2024年6月			52.78%
10791	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	新安南照明	80	96.88%	0	0	2024年6月			7.61%
10792	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进17台	200	92.40%	0	0	2024年6月			0.00%
10793	和平	花园变	花园变56768花三乙线	五河乙线54+1	315	99.05%	0	0	2022年12月			4.33%
10794	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园7变电站202配电变压器	500	48.00%	210	210				6.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10795	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎于141小仁镜分7柱上变压器	200	38.70%	102.6	102.6				0.44%
10796	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子支09	250	21.60%	0	0				6.99%
10797	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代6号变电站202间隔配电变压器	800	17.00%	0	0				6.07%
10798	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线双树南台	200	122.10%	0	0	2022年12月			1.54%
10799	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期1号变电站201间隔配电变压器	630	18.41%	0	0				-0.40%
10800	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红于232变台	200	27.00%	126	126				5.03%
10801	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区5变电站1变压器	630	58.41%	199	199				-5.76%
10802	东陵	农大变	农首线	棋盘山一号1箱变2变压器	630	20.32%	439	439				4.47%
10803	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎干牛营分14左1变台	100	99.60%	0	0	2023年2月			12.71%
10804	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	前边外北台	200	68.40%	43.2	43.2				5.69%
10805	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	金汇温泉雅苑3变电站2变压器	500	44.16%	155.88	155.88				6.73%
10806	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	炼钢线于洪于55	315	3.17%	273.5	273.5				63.66%
10807	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	大红旗变505长沙线长沙干八组分36变台	80	55.38%	27.7	27.7				-3.79%
10808	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线175变台	80	60.38%	0	0				4.35%
10809	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支33柱上变压器	315	1.14%	0	0				14.23%
10810	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷1局维变电站201配电变压器	800	9.30%	0	0				72.51%
10811	铁西	历工变	历工变10470历华线	中南紫云集变电站202间隔配电变压器	630	29.84%	0	0				75.76%
10812	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干20左1柱上变压器	400	1.80%	0	0				54.69%
10813	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干双庙分26变台	200	21.60%	136.8	136.8				46.64%
10814	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12左4柱上变压器	315	17.46%	0	0				19.05%
10815	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城5变电站2公变	500	44.80%	226	226				1.00%
10816	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线秀水西分3	315	59.05%	0	0				20.62%
10817	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花2箱式变电站2配电变压器	800	72.30%	0	0				13.94%
10818	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线昌泰西支4	200	35.40%	0	0				-11.11%
10819	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线拉马分支线039	80	86.25%	3	3	2025年2月			11.37%
10820	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线小于1台	100	47.40%	0	0				7.90%
10821	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线大兰南台	400	86.10%	15.6	15.6	2022年12月			7.75%
10822	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	宏泰香蒲湾东区二期2箱变2变压器	630	5.08%	0	0				100.00%
10823	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典10变电站1变压器	630	22.35%	0	0				1.01%
10824	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线安坨分12左3左1变台	200	17.70%	0	0				100.00%
10825	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城蓝堡4箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
10826	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城虹郡9箱式变电站1配电变压器	500	55.60%	0	0				0.97%
10827	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	东塔干55凌云西分2加2	100	17.20%	0	0				82.69%
10828	浑南	营盘	营新线	华发首府二期3号配电室1号变压器	800	45.75%	0	0				3.13%
10829	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园3箱变1间隔配电变压器	800	39.30%	0	0				1.33%
10830	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村12机井	100	64.80%	0	0				-1.56%
10831	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村14机井	100	64.00%	0	0				1.30%
10832	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅9变电站9变压器	400	43.50%	0	0				9.86%
10833	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分32右1	200	16.20%	147.6	147.6				76.11%
10834	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期1变电站1变压器	630	21.27%	433	433				14.93%
10835	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘北村12机井	100	39.20%	50.8	50.8				-21.19%
10836	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	盛福家园2变电站201间隔配电变压器	630	28.57%	387	387				-31.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10837	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷后村南机井1台	100	31.20%	58.8	58.8				0.52%
10838	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线112变台	100	82.80%	7.2	7.2	2022年12月			-1.57%
10839	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线127右1变台	200	14.70%	0	0				100.00%
10840	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	高尔夫香墅三期小区变电站1变压器	800	4.50%	684	684				39.27%
10841	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线信家分31	400	10.20%	0	0				100.00%
10842	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区一期3局维变电站202配电变压器	800	9.00%	0	0				0.00%
10843	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村8机井	50	69.60%	0	0				-9.09%
10844	于洪	大潘变	大潘线	马贝村西台	100	18.60%	71.4	71.4				-72.73%
10845	东陵	杨官变	富康线	华润长安里2变电站2母线变压器	800	34.80%	0	0				27.86%
10846	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线18变台	100	43.80%	46.2	46.2				8.89%
10847	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分87左1变台	100	47.90%	42.1	42.1				11.67%
10848	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线43左6变台	250	75.36%	36.6	36.6				15.38%
10849	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	金墅花园4箱变1变压器	630	24.44%	0	0				10.54%
10850	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡13组北照明	100	24.00%	66	66				3.71%
10851	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	香格一品1号变电站201配电变压器	630	24.76%	0	0				0.00%
10852	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	鹏大乙线东风干30	400	71.10%	0	0				100.00%
10853	法库	果子园	果董线	领东国际小区四号箱式变电站1号变压器	630	17.27%	0	0				-4.16%
10854	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分144左01	200	27.00%	0	0				25.91%
10855	新民	公主屯	公主屯变31148农公线	新农线陈才窝下分31变台	80	58.25%	25.4	25.4				7.78%
10856	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线汤窝堡分16右6变台	200	42.45%	95.1	95.1				3.34%
10857	康平	城南变	城南变2515南环线	煤矿小区2箱变1变压器	630	41.90%	303	303				3.96%
10858	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线26右2	400	15.50%	0	0				50.44%
10859	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭1变电站202	630	59.05%	195	195				5.05%
10860	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干113辛家分10右15加1	400	23.70%	265.2	265.2				33.53%
10861	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	YHG_联合村A台	50	21.90%	0	0				-6.93%
10862	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	人杰水岸四期2201配电变压器	630	31.43%	0	0				1.12%
10863	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城7号变电站1号变压器	800	47.00%	0	0				-24.93%
10864	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	金麦良缘1变电站2变压器	630	34.92%	0	0				3.16%
10865	沈河	文艺变	文艺变986文好线	建筑大学住宅箱变2变压器	500	35.20%	274	274				-6.41%
10866	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区6变电站1变压器	630	16.38%	0	0				0.55%
10867	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分39变台	200	15.30%	0	0				34.95%
10868	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	鸿源养殖照明台	200	21.60%	136.8	136.8				0.00%
10869	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙A开闭站1变电站变压器	400	42.60%	0	0				1.28%
10870	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗2箱式变电站2配电变压器	800	46.50%	0	0				2.53%
10871	于洪	大潘变	大潘变	大潘变401大彰线东关一台区	400	39.60%	201.6	201.6				3.74%
10872	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	景观小区住宅箱变201间隔配电变压器	100	50.00%	0	0				14.80%
10873	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线英达分31左11右4柱上变压器	315	36.19%	0	0				-77.35%
10874	法库	果子园	果子园变417果北甲线	凯撒兰湾5变电站201间隔配电变压器	630	38.86%	0	0				4.10%
10875	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子东大棚台	200	9.30%	161.4	161.4				9.12%
10876	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线赵贝卜几12南2	200	24.60%	0	0				100.00%
10877	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分12加1右支4变压器	50	5.40%	42.3	42.3				-45.98%
10878	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	兴福线31右14右1变台	200	47.10%	85.8	85.8				100.00%
10879	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区10变电站1变压器	630	26.29%	0	0				7.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10880	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河明华分3+1柱上变压器	400	98.40%	0	0	2024年6月			100.00%
10881	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区3箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10882	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分064	200	22.25%	0	0				8.70%
10883	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分32	200	35.85%	108.3	108.3				10.60%
10884	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村平房二组综合一台	200	45.90%	88.2	88.2				23.07%
10885	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园4变电站2变压器	630	27.94%	391	391				40.60%
10886	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干98	100	22.40%	0	0				-3.88%
10887	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号三期小区2局维变电站201配电变压器	630	6.35%	0	0				0.00%
10888	于洪	大潘变	大祝线	中庙村西台	400	46.50%	174	174				43.16%
10889	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右13+2	400	29.75%	0	0				7.89%
10890	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干178右1	100	20.80%	0	0				20.91%
10891	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	幸福岛1变电站202	500	18.00%	0	0				7.99%
10892	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑7变电站2变压器	800	10.13%	0	0				0.11%
10893	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团2变电站1变压器	500	46.56%	217.2	217.2				1.80%
10894	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工住宅箱变201	250	22.80%	0	0				7.85%
10895	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块1箱变201配电变压器	630	17.27%	458.2	458.2				4.11%
10896	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	下万子北台(2021微)	400	22.50%	0	0				19.40%
10897	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线化工厂分014	100	23.85%	66.15	66.15				30.13%
10898	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线六二队分004	50	126.00%	0	0	2023年1月			-20.89%
10899	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景1变电站202	800	19.20%	566.4	566.4				-3.67%
10900	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合9变电站1变压器	630	34.29%	0	0				4.74%
10901	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线七家子西分003	200	43.88%	92.25	92.25				15.79%
10902	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线大付家支001	400	15.94%	296.25	296.25				14.09%
10903	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北分后山南支015	200	37.75%	0	0				11.90%
10904	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维2变201配电变压器	400	31.20%	0	0				42.50%
10905	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦海湾7箱变2变压器	630	32.70%	0	0				0.21%
10906	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊1变电站202配电变压器	800	27.00%	0	0				1.86%
10907	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线26右1变台	200	28.20%	123.6	123.6				20.46%
10908	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支26左6变台	200	13.25%	153.5	153.5				5.11%
10909	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑3变电站1变压器	500	48.64%	206.8	206.8				17.11%
10910	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团3变电站1变压器	500	51.60%	192	192				2.93%
10911	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团3变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
10912	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杜坨子支12	200	21.00%	0	0				14.91%
10913	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线胜利医院支09	160	40.13%	0	0				-2.68%
10914	法库	新依变	依草线	10KV依草线三尖泡四支22	200	19.10%	141.8	141.8				23.79%
10915	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城2变电站2配电变压器	630	23.24%	0	0				0.45%
10916	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城二期2变电站202间隔配电变压器	315	31.75%	183.5	183.5				1.10%
10917	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑6变电站2变压器	630	27.43%	0	0				0.33%
10918	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园2号变电站201间隔配电变压器	630	32.38%	0	0				87.05%
10919	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线60变台	200	33.40%	113.2	113.2				41.16%
10920	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十一号变电站202间隔配电变压器	630	30.79%	0	0				12.36%
10921	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十二号变电站202间隔配电变压器	800	29.25%	0	0				19.10%
10922	法库	果子园	果子园1413果东线	10KV果东线红西分30	400	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10923	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地4箱变2变压器	630	11.11%	0	0				52.33%
10924	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期12202间隔配电变压器	630	21.90%	0	0				4.23%
10925	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干278变台	200	126.00%	0	0	2024年6月			-0.19%
10926	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	YHG_辽宁城开地产开发有限公司2箱变1变201配电变压器	630	50.79%	0	0				3.73%
10927	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农陵乙AKB哈雷分1变压器	800	13.65%	610.8	610.8				80.31%
10928	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分51	200	72.30%	0	0				24.52%
10929	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园7变电站2变压器	400	7.50%	330	330				3.96%
10930	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线26右2柱上变压器	200	56.50%	0	0				3.32%
10931	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	YHG_卫东干3左3左1(临时电)-2柱上变压器	200	7.50%	0	0				-13.62%
10932	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线质检站支05	100	76.80%	13.2	13.2				-0.79%
10933	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水三支13左4柱上变压器	250	0.00%	0	0				0.00%
10934	和平	三好变	三好变152光明线	光明线8	315	66.03%	75.5	75.5				2.28%
10935	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花村台	200	71.40%	0	0				-1.58%
10936	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变430小卜线小卜线047	200	30.00%	120	120				-0.05%
10937	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变430小卜线田水分68右01	100	54.00%	36	36				37.65%
10938	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜下154右5左1	200	11.80%	156.4	156.4				-4.16%
10939	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干82左1左1	200	2.70%	174.6	174.6				83.74%
10940	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五里河家园自维202配电变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-0.30%
10941	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	近海雅韵小区1号箱变1号变压器	630	4.57%	0	0				100.00%
10942	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10943	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春五期C、D区2变电站201	630	20.19%	439.8	439.8				0.83%
10944	沈北	农高变	农高变	岭海明珠4201配电变压器	630	13.65%	0	0				20.33%
10945	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥6变电站201间隔配电变压器	630	33.90%	0	0				1.98%
10946	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城21号变电站202配电变压器	630	7.30%	521	521				-4.90%
10947	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	新南社区变电站变压器	630	16.19%	0	0				-2.58%
10948	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期1变201	500	29.76%	301.2	301.2				0.14%
10949	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域6箱变1变压器	500	28.80%	0	0				-4.30%
10950	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	隆泰畜牧公变台	200	34.80%	69.28	69.28				0.00%
10951	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源1变电站2变压器	500	34.24%	0	0				-21.84%
10952	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	府和苑1变电站1变压器	500	23.36%	0	0				12.25%
10953	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变王全干0	400	84.00%	0	0	2024年6月			14.18%
10954	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海天际1号变电站201间隔(前新线)配电变压器	800	38.10%	0	0				73.26%
10955	法库	秀水变	秀水变	10kV秀登线严干分067	400	37.30%	0	0				9.38%
10956	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干150	200	30.60%	118.8	118.8				6.21%
10957	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱1号变电站201间隔配电变压器	630	20.63%	437	437				34.75%
10958	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关八组分支线007	200	65.40%	49.2	49.2				12.74%
10959	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线红旗分51左4变台	200	56.40%	67.2	67.2				100.00%
10960	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开盛泰置业2箱变201间隔配电变压器	630	18.41%	0	0				6.26%
10961	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品2号变电站201配电变压器	630	16.19%	0	0				3.17%
10962	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	夏堡子村综合一台	200	33.00%	114	114				19.31%
10963	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾1箱变1变压器	630	15.56%	0	0				3.58%
10964	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾5箱变1变压器	630	61.59%	0	0				0.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10965	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	朗明居1配电室2号变压器	400	28.13%	0	0				7.97%
10966	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花10变电站201间隔配电变压器	400	46.50%	0	0				42.16%
10967	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地5号变电站2变压器	400	47.00%	0	0				0.18%
10968	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园一期2变电站1配电变压器	630	38.73%	0	0				3.82%
10969	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分56左支13(南拉拉村南堤2台)	200	53.70%	0	0				38.18%
10970	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	一站式服务一辽宁财庙渠业有限公司	200	25.95%	128.1	128.1				35.24%
10971	东陵	中马变	疗养线	沈阳新希望置业有限公司(宴山1.1期)-住宅箱式变电站1号变压器	630	9.90%	504.6	504.6				28.08%
10972	大东	沈海变	沈海变80398沈槽线	金地檀悦二期2箱变1变压器	800	15.00%	0	0				11.89%
10973	法库	包家屯	包家线	10kv包家线医院分市场支8杆(市场北台)	200	51.00%	0	0				12.46%
10974	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10975	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线四家子几30	200	45.30%	0	0				8.47%
10976	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景1站房2变压器	630	33.52%	0	0				6.66%
10977	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区1变电站2变压器	630	26.67%	0	0				57.05%
10978	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线31变台	400	63.60%	0	0				7.78%
10979	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	前当堡线政府分20变台	100	97.80%	0	0	2023年2月			3.11%
10980	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干5+1柱上变压器	500	50.88%	0	0				2.25%
10981	于洪	东民变	东前线	小微和平村东2台区	400	29.40%	242.4	242.4				68.70%
10982	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	沈阳明华恒基2箱202间隔配电变压器	630	22.54%	0	0				6.81%
10983	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳龙湖新北置业有限公司2箱变201间隔配电变压器	800	17.63%	0	0				6.21%
10984	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园2箱变2变压器	500	37.44%	0	0				2.19%
10985	东陵	营盘	营孤甲线	文澜苑南区二期1局维变电站1变压器	630	11.43%	0	0				64.76%
10986	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	文萃乙线3+3变压器	400	64.50%	102	102				26.83%
10987	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干147变台	200	47.00%	86	86				3.38%
10988	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产1箱式变电站201间隔配电变压器	630	11.17%	496.6	496.6				4.11%
10989	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	地利苑箱变1变压器	630	28.95%	0	0				-7.80%
10990	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城新都雅苑箱式变电站1号变压器	630	35.81%	0	0				2.40%
10991	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干60左4左2	200	19.50%	141	141				74.28%
10992	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	花山变760幸福甲线幸福干英达分公家支33-1	315	0.95%	0	0				-81.61%
10993	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌小区变电站2变压器	400	45.30%	0	0				0.80%
10994	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸7变电站1变压器	630	16.00%	0	0				5.29%
10995	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	七家回迁1号变电站201配电变压器	630	18.73%	0	0				-1.00%
10996	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖电井5台分支07	30	0.00%	0	0				-15.93%
10997	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干41	200	58.20%	0	0				29.75%
10998	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区3局维变电站201配电变压器	800	7.20%	0	0				0.00%
10999	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村3号变电站2号配电变压器	630	19.37%	0	0				4.33%
11000	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔3变电站2号主变	400	31.60%	233.6	233.6				14.60%
11001	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望干26左3柱上变压器	315	77.14%	0	0				9.56%
11002	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城6变电站1变压器	630	27.94%	0	0				39.22%
11003	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	富景居住商业(三期)2箱变2变压器	630	22.29%	426.6	426.6				34.17%
11004	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线219左2柱上变压器	200	86.10%	0	0	2024年6月			18.84%
11005	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期1箱式变电站1配电变压器	800	50.63%	0	0				15.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11006	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线175+1左1	400	91.50%	0	0	2022年12月			51.66%
11007	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	金科玖禧1箱变2变压器	800	8.75%	0	0				100.00%
11008	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线136左1	200	63.60%	0	0				-7.25%
11009	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟七组(2022微)	400	25.46%	258.15	258.15				14.86%
11010	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	嘉树轩小区2变电站2变压器	400	14.25%	0	0				0.41%
11011	于洪	大兴变	兴富线	恒大悦龙台二期2配电变压器	630	48.25%	0	0				100.00%
11012	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干兴隆分15柱上变压器	200	56.00%	68	68				3.40%
11013	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑2箱式变电站2配电变压器	630	33.65%	0	0				-0.49%
11014	浑南	于山变	于山变772干医乙线	华发新城行知坊4号变电站2号配电变压器	630	15.87%	0	0				80.90%
11015	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	国奥新城小区局维1变电站201配电变压器	630	28.25%	0	0				91.81%
11016	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线山庄分6(闫家A台)	160	65.63%	39	39				15.19%
11017	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝分19右4变台	200	100.80%	0	0	2024年6月			15.14%
11018	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团4变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
11019	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城6号变电站201配电变压器	500	14.80%	0	0				-5.28%
11020	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干190变台	200	17.10%	0	0				-1.35%
11021	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀5箱变2变压器	630	20.95%	0	0				0.31%
11022	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	曹仲分25	200	27.90%	0	0				4.20%
11023	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线11右12	315	38.73%	0	0				10.50%
11024	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干12左4柱上变压器	315	49.14%	0	0				5.08%
11025	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干15柱上变压器	315	3.17%	0	0				13.07%
11026	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干71左4+1	200	20.60%	0	0				-31.53%
11027	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分85变压器	200	31.20%	0	0				4.19%
11028	皇姑	道旺变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线47左9变压器	315	70.35%	0	0				16.96%
11029	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分19柱上变压器	400	36.00%	0	0				-12.58%
11030	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线沙西分9左5变压器	315	16.83%	0	0				0.45%
11031	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干丰乐一分9公变	250	9.92%	200.2	200.2				-7.06%
11032	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分32变台	100	70.50%	0	0				9.20%
11033	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干60左6左5右1	250	0.00%	0	0				-39.73%
11034	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干32	315	55.87%	0	0				3.29%
11035	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干33柱上变压器	200	3.30%	0	0				1.06%
11036	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干劳动分13	315	16.51%	231.5	231.5				-15.67%
11037	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分17柱上变压器	400	43.00%	0	0				1.79%
11038	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左14变压器	200	67.60%	0	0				24.44%
11039	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右6右4变压器	315	31.11%	185.5	185.5				-4.10%
11040	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分59	200	12.30%	0	0				-19.56%
11041	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线64右6	200	40.80%	98.4	98.4				9.66%
11042	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分100右5	100	62.50%	27.5	27.5				-1.06%
11043	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分67右3变压器	315	17.27%	0	0				12.05%
11044	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右6右6	250	25.28%	0	0				-5.47%
11045	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	羊农甲线羊吉干14左3变压器	315	51.11%	122.5	122.5				9.08%
11046	沈河	粮仓变	粮仓变574粮木乙线	粮仓变574粮木乙线方北干42公变	315	39.11%	0	0				-22.41%
11047	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分44加1变压器	315	14.48%	0	0				-7.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11048	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	李官甲线李官于10左4变压器	100	60.80%	0	0				12.91%
11049	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左7柱上变压器	315	11.75%	0	0				13.31%
11050	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学于22左22公变	200	28.00%	0	0				1.79%
11051	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小乙线如小联于6右8	200	21.60%	0	0				-17.86%
11052	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分13柱上变压器	400	53.70%	0	0				2.16%
11053	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青于14左6公变	400	58.50%	126	126				0.77%
11054	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南于23公变	400	24.00%	0	0				0.88%
11055	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干省医分7公变	315	23.17%	0	0				-50.23%
11056	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右15右6变压器	100	0.00%	0	0				-82.31%
11057	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分8	315	54.60%	111.5	111.5				3.85%
11058	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干9公变	315	20.57%	218.7	218.7				3.89%
11059	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干38右2	250	29.20%	0	0				-4.77%
11060	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干70右3	315	46.98%	0	0				3.25%
11061	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐十干42右11+1柱上变压器	400	40.20%	0	0				5.29%
11062	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线29	315	28.57%	193.5	193.5				-6.78%
11063	和平	广州变	广州变476广府乙线	广府乙线13	315	70.86%	60.3	60.3				7.71%
11064	大东	小东变	小东变172小光线	小光线毛光干140+1	315	48.89%	129.5	129.5				1.18%
11065	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线市内乙线17	160	45.75%	0	0				-6.32%
11066	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分6右3左1	200	39.20%	0	0				-7.26%
11067	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南干17变压器	315	38.73%	0	0				0.37%
11068	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干7公变	200	36.50%	0	0				-4.77%
11069	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农专线农村干农八分3变压器	315	36.83%	0	0				-5.90%
11070	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左3变压器	200	26.55%	0	0				39.30%
11071	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右10左2	400	67.50%	0	0				11.67%
11072	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线轻工分21左3柱上变压器	100	0.00%	0	0				-14.26%
11073	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分8右3柱上变压器	250	35.20%	0	0				28.99%
11074	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左4变台	315	41.90%	0	0				6.15%
11075	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右2变台	315	68.89%	0	0				8.87%
11076	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线74变台	400	91.80%	0	0	2024年9月			11.05%
11077	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右4左2变压器	315	31.43%	0	0				-0.11%
11078	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线44左2右12变台	200	12.60%	0	0				-17.31%
11079	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区2变电站1变压器	400	25.00%	0	0				1.75%
11080	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	御路家园2箱变2号变	630	54.60%	0	0				14.31%
11081	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	北海小区201	630	18.10%	453	453				-7.08%
11082	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园2变电站2变压器	630	37.14%	0	0				2.44%
11083	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝5箱变2号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%
11084	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二3箱变2号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%
11085	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二6箱变1号变	630	44.13%	289	289				-10.66%
11086	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区7箱变2号变	630	13.33%	0	0				1.88%
11087	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲1配电箱变2号变	630	0.00%	567	567				0.00%
11088	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区8箱变1号变	630	36.19%	0	0				100.00%
11089	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡8箱变1号变	500	0.00%	0	0				0.00%
11090	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城4箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11091	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家1箱变2号变	400	39.60%	0	0				-0.02%
11092	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城11箱变1变压器	800	13.13%	615	615				-1.16%
11093	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	环保小区变电站1变压器	630	53.33%	0	0				0.00%
11094	和平	方型变	方型变484光荣乙线	2#主变光荣街39	630	44.29%	0	0				-1.34%
11095	和平	三好变	三好变170三学乙线	文澜尊邸一次2主变	500	0.00%	0	0				0.00%
11096	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	勋业三路变电站202	500	30.72%	296.4	296.4				9.33%
11097	大东	望花变	望花变70242上园乙线	富宁宸家箱变1站内变压器	315	16.19%	0	0				-0.01%
11098	大东	望花变	望花变70242上园乙线	人和家园箱式变电站2站内变压器	630	12.95%	0	0				-2.92%
11099	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	松山小区4箱变2变压器	630	47.94%	0	0				4.89%
11100	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园3箱变1站内变压器	500	28.80%	0	0				35.70%
11101	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长南3箱变1	630	29.52%	0	0				3.26%
11102	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	昆山二2箱变1	630	54.92%	0	0				-0.36%
11103	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金5开闭站1小区变电站1变压器	400	45.20%	0	0				3.61%
11104	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	公职人员小区2变电站201	315	37.14%	166.5	166.5				-1.23%
11105	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区3变电站2变压器	630	25.40%	0	0				7.52%
11106	苏家屯	下深变	理想线	理想新城3号变电站1号变压器	630	31.75%	0	0				-2.36%
11107	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	丽都2期1箱变2变压器	630	17.46%	457	457				5.87%
11108	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	和太园箱变2号变	400	80.10%	0	0	2024年9月			7.00%
11109	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
11110	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区9变电站2变压器	630	27.68%	0	0				1.56%
11111	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期3箱变2变压器	630	43.49%	0	0				5.11%
11112	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富祥园4变电站201柜	800	28.50%	0	0				-19.31%
11113	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区1变电站202柜	630	0.00%	318.69	318.69				0.00%
11114	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临4变电站201	630	28.89%	385	385				0.99%
11115	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	93277部队经济适用房变电站201柜	400	35.60%	217.6	217.6				5.35%
11116	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰丽城小区8变电站201	630	24.13%	415	415				2.16%
11117	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城1变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
11118	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠西变电站1变压器	630	28.57%	0	0				3.56%
11119	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	浑河七区6变电站202	400	43.20%	187.2	187.2				-0.93%
11120	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保工家园变电站201柜	400	61.20%	0	0				2.18%
11121	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭5箱变1变	500	18.56%	0	0				0.40%
11122	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居2箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
11123	和平	太原变	太原变058南七甲线	美龙家园2变电站3号高压柜2主变	800	15.00%	0	0				-0.67%
11124	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸5#2主变	630	12.70%	0	0				0.66%
11125	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地31主变	500	27.60%	312	312				13.85%
11126	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭11箱变2变	400	22.00%	0	0				5.12%
11127	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	博宁小区箱变1	500	17.60%	0	0				-0.31%
11128	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅3箱变1变	630	15.62%	468.6	468.6				-1.04%
11129	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	公安里箱变1变压器	630	41.14%	0	0				3.97%
11130	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	丰乐1变电站1变压器	630	57.52%	0	0				-1.33%
11131	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都1箱变2站内变压器	500	54.08%	1.73	1.73				7.39%
11132	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	贵园小区变电站201柜	800	56.70%	0	0				10.66%
11133	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	山东堡2变电站2变压器	800	53.10%	0	0				0.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11134	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	九门路箱变1变压器	315	22.48%	212.7	212.7				-2.67%
11135	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北一路16变电站201柜	500	1.28%	443.6	443.6				-99.04%
11136	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区6变电站201	500	45.76%	221.2	221.2				-0.92%
11137	沈河	大东变	大东变054城南乙线	舟泉2箱变2变压器	800	70.50%	0	0				2.59%
11138	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	勒石变电站1变压器	630	63.24%	0	0				1.27%
11139	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊3号变电站1变压器	630	29.46%	0	0				2.76%
11140	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙溪园2箱变1变	630	8.57%	513	513				-5.78%
11141	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	惠工南二路箱变1变压器	315	61.90%	88.5	88.5				13.04%
11142	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	天光影院箱变1变压器	630	39.68%	317	317				1.12%
11143	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭2箱变2变压器	630	17.14%	459	459				-4.98%
11144	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳1#2#变压器	630	52.57%	0	0				-0.45%
11145	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园1号变电站2号变压器	630	63.81%	0	0				12.73%
11146	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	金建欣苑箱变2变压器	500	26.80%	0	0				-4.23%
11147	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友5箱变2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-0.44%
11148	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	望花2变电站2站内变压器	500	47.04%	0	0				0.76%
11149	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	沈辽路15箱变201	250	20.00%	175	175				-16.37%
11150	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	汇源小区变电站202柜	400	0.00%	360	360				0.00%
11151	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际3号变电站2号变压器	800	23.63%	0	0				33.86%
11152	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	鑫丰花园小区2变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
11153	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	铁西三小区2变电站201	500	71.68%	91.6	91.6				-2.02%
11154	沈河	万柳变	万柳变284万国线	沈水2变电站2变压器	630	48.00%	0	0				6.97%
11155	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳1箱变1变压器	800	22.88%	537	537				-2.20%
11156	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区4变电站	630	34.29%	0	0				-0.64%
11157	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区4变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
11158	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区6变电站201	630	29.52%	0	0				2.35%
11159	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	弘景花园小区1变电站201变压器	500	24.32%	0	0				0.74%
11160	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠6箱变2变压器	630	2.67%	0	0				-51.05%
11161	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	依园2箱变2变压器	630	16.38%	463.8	463.8				-2.05%
11162	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	铁路四条半小区箱变202	400	27.60%	249.6	249.6				-0.81%
11163	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	秀水馨园1变电站201	500	35.84%	270.8	270.8				2.14%
11164	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	家乐茗苑箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
11165	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊7变电站201柜	630	14.92%	0	0				1.61%
11166	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期1箱变1变压器	400	38.00%	0	0				-0.88%
11167	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山3箱变2	630	26.98%	0	0				-3.58%
11168	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	116巷小区箱式变电站2	400	0.00%	0	0				0.00%
11169	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑3变电站2配电变压器	800	15.00%	0	0				6.16%
11170	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	金地悦峰三期箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				-3.67%
11171	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	吾悦一期B4小区3变电站202配电变压器	800	26.70%	0	0				60.14%
11172	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	沙柳花园4号变电站2号变压器	630	41.52%	0	0				3.53%
11173	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区4变电站2配电变压器	800	4.20%	0	0				0.00%
11174	新民	新姑	法哈牛变15752法张甲	新蒲家园2变电站2变压器	400	18.00%	288	288				27.99%
11175	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园5变电站201配电变压器	500	28.40%	308	308				-1.47%
11176	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线74左8变台	200	3.00%	174	174				-3.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11177	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线黄花岭分黄花岭村支4	50	74.00%	0	0				8.85%
11178	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城四季嘉园1号变电站202间隔配电变压器	630	12.19%	490.2	490.2				97.44%
11179	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园5号小区变电站2变压器	500	36.00%	0	0				1.61%
11180	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线西窑1开闭站西窑1西窑1开闭站之1柱上变压器	315	60.95%	0	0				7.61%
11181	新民	张屯变	张屯变1406山环线	山环线乌牛分南灌支2变台	200	84.60%	0	0	2024年6月			42.52%
11182	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线154变台	200	40.90%	98.2	98.2				12.09%
11183	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线永安分47变台	200	104.10%	0	0	2025年2月			9.05%
11184	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅2箱变1变压器	630	20.32%	0	0				2.06%
11185	新民	侯家变	侯家变16780侯南线	侯南干侯村分14变台	200	50.70%	0	0				4.32%
11186	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线望山五组支06	100	80.70%	0	0	2024年6月			12.43%
11187	康平	中心变	中心变2605镇二线	小区箱变1变压器	200	82.20%	0	0	2025年2月			-0.77%
11188	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾4号变电站2号变压器	630	18.41%	0	0				0.96%
11189	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右8柱上变压器	315	25.90%	0	0				-12.04%
11190	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分3柱上变压器	315	64.13%	0	0				-6.03%
11191	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	一站式服务-沈阳宏远路灯管理服务-三盛颐景园	200	1.50%	0	0				62.99%
11192	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干61+1左3	200	11.70%	0	0				46.71%
11193	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城2号变电站2变压器	630	32.06%	0	0				3.44%
11194	辽中	金山变	金山变45540金杨线	百利达果蔬公变台	200	3.60%	172.8	172.8				100.00%
11195	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产住宅楼2号	250	79.68%	25.8	25.8				5.12%
11196	康平	四家子变	四家子变1206两家子线	两家子线柏家设施小区支005	80	18.00%	0	0				12.85%
11197	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂小区2配电室201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				59.42%
11198	于洪	高明变	高北线	共和新村3站房2变压器	630	19.05%	447	447				4.57%
11199	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干姚家分47+1右6变台	100	30.60%	0	0				0.18%
11200	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	滨河湾二期1箱变101变压器	630	65.08%	0	0				68.76%
11201	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右5右1公变2	315	20.95%	217.5	217.5				-4.23%
11202	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十八号(微)	400	7.20%	331.2	331.2				99.72%
11203	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城3号1变压器	630	25.52%	0	0				49.71%
11204	法库	三泉变	泉富线	10kV泉富线五秋分35	400	13.60%	305.6	305.6				0.71%
11205	东陵	世园变	世园变80568世满线	世满干政府分15柱上变压器	200	18.00%	144	144				3.56%
11206	开发	宁官变	宁富线	圣诺园小区2变电站1变压器	630	63.75%	165.4	165.4				3.66%
11207	康平	田家变	田家变76146田南线	平房养殖小区	80	75.19%	0	0				2.23%
11208	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居4号变电站202间隔配电变压器	800	29.25%	0	0				13.83%
11209	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期4变电站1配电变压器	800	16.20%	0	0				100.00%
11210	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	93055一期居民变电站202变压器	400	12.30%	310.8	310.8				0.00%
11211	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑2号箱变1变压器配电变压器	800	24.00%	0	0				4.08%
11212	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线转心湖支35变台	200	23.70%	132.6	132.6				-0.51%
11213	皇姑	方溪变	方溪变366道义乙线	YHG_道义干39+1(沈师专家公寓箱变)箱式变电站1配电变压器	630	16.67%	462	462				-0.83%
11214	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期2变电站2变压器	315	24.76%	0	0				-7.05%
11215	铁西	劝工变	劝工变20046劝四线	君临天下三期1配电变压器2公变	630	24.76%	411	411				2.24%
11216	铁西	劝工变	劝工变20046劝四线	君临天下三期2配电变压器1公变	630	25.71%	405	405				10.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11217	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团4土建变配电变压器2公变	500	22.00%	0	0				-0.08%
11218	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线王秀台新村	160	45.00%	72	72				11.91%
11219	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线场部西台支线1	200	29.60%	0	0				8.50%
11220	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分5箱变配电变压器	630	35.24%	0	0				0.00%
11221	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	多维支9+1左1	200	42.60%	0	0				43.79%
11222	沈河	顺城变	顺城变079广直甲线	煤炭监察局箱变201配电变压器	400	17.10%	0	0				49.73%
11223	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺于闸南分10+1柱上变压器	400	21.30%	0	0				52.26%
11224	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线自来水几1	80	45.38%	35.7	35.7				-2.40%
11225	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线镇二线主干030	315	47.05%	0	0				-0.18%
11226	沈北	董楼子变	望滨线	董楼子变042望滨线山城子分3(山城子综合台)	200	23.40%	133.2	133.2				9.05%
11227	沈北	清浦变	清蒲线	清浦台变656清蒲线尖台子分18(邱家坟综合台)	100	69.90%	0	0				6.67%
11228	沈北	清浦变	清蒲线	清浦台变656清蒲线四家子支19(四家子综合台)	50	48.40%	0	0				20.71%
11229	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	胡家线79右1	315	25.40%	203.5	203.5				-1.43%
11230	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大岭台	200	30.30%	119.4	119.4				6.06%
11231	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线孟家乡值台(乡直台)	160	51.00%	0	0				-4.86%
11232	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线工业公司台	250	52.80%	93	93				-2.08%
11233	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干99	100	23.60%	0	0				2.80%
11234	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦2土建变201	500	54.72%	0	0				0.58%
11235	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干王士分7	160	80.50%	0	0	2024年9月			5.54%
11236	皇姑	长江变	25466长黄甲线	陵西雅居1变压器	400	13.60%	0	0				-1.05%
11237	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区4变电站201变压器	630	35.81%	341.4	341.4				3.25%
11238	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙F-1号箱变201间隔配电变压器	630	30.79%	0	0				100.00%
11239	辽中	敖司牛变	1220城东线	宏发国际城3考核	630	12.70%	0	0				6.03%
11240	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区4变电站1变压器	630	30.48%	375	375				21.46%
11241	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微钢结构台区	200	53.40%	73.2	73.2				50.11%
11242	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典3箱变配电变压器1公变	630	17.14%	0	0				1.61%
11243	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳二期2箱式变电站1配电变压器	500	47.20%	0	0				4.20%
11244	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线拉马台南大棚	160	34.75%	88.4	88.4				5.70%
11245	皇姑	亚明变	20156华山甲线	华山干红工分25左5柱上变压器	315	25.40%	0	0				-23.95%
11246	于洪	平罗变	平悟线	平罗十队	50	4.92%	0	0				-61.87%
11247	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分哈拉岗支33变台	200	24.10%	0	0				24.10%
11248	于洪	大兴变	兴红线	世代书香3站房2变压器	630	88.38%	10.2	10.2	2024年6月			1.86%
11249	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线三家子分04	160	45.63%	71	71				18.43%
11250	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干吴长岗分23右18变台	200	44.40%	0	0				1.81%
11251	法库	双台子	双台子变045双四线	陈五十屯8队台	100	108.00%	0	0	2023年2月			14.75%
11252	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	达连村东台	80	74.75%	12.2	12.2				11.99%
11253	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区12变电站2变压器	250	16.80%	0	0				49.39%
11254	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区2变电站2变压器	800	74.25%	0	0				1.30%
11255	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓9变电站1变压器	630	17.14%	0	0				14.93%
11256	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	首开乐活小镇一期7-2号1号变配电变压器	630	54.76%	73.44	73.44				6.20%
11257	和平	太原变	太原变046南五甲线	省委高层自维201配电变压器	800	48.60%	0	0				-8.13%
11258	和平	展览变	展览变852展同线	蓝铂公馆1变电站202配电变压器	315	77.14%	0	0				2.46%
11259	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅4变电站201间隔配电变压器	400	60.50%	0	0				-2.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11260	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	华新名筑2号变电站201配电变压器	630	36.83%	0	0				3.59%
11261	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家分河套支14右4变台	200	36.00%	108	108				18.21%
11262	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线团岗子村几05	100	78.80%	11.2	11.2				3.88%
11263	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五期1变电站202配电变压器	630	24.44%	0	0				17.96%
11264	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	誉澜颂3变电站2变压器	800	11.10%	0	0				100.00%
11265	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分57右9	200	19.20%	141.6	141.6				5.96%
11266	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林.康泉府1变电站2变压器	630	42.54%	299	299				15.75%
11267	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线50+1左1变台	200	80.10%	19.8	19.8	2024年6月			-12.94%
11268	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街养牛场新台	400	63.90%	0	0				39.29%
11269	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科城市阳光花园3配电室202间隔配电变压器	400	39.60%	0	0				10.27%
11270	大东	粮仓变	粮仓变65584粮君乙线	小光乙GKB毛光干14箱变(单)	400	0.00%	0	0				-6.49%
11271	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景1站房1变压器	630	18.29%	0	0				3.34%
11272	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分52右10	100	0.00%	0	0				0.00%
11273	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-4期小区3变电站202配电变压器	630	17.14%	459	459				100.00%
11274	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	九三小区箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
11275	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	YHG_淮海雅馨苑4箱式变电站1号配电变压器	630	15.24%	0	0				-5.92%
11276	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分17+1左4	200	11.40%	0	0				-8.63%
11277	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线太平山支07	200	52.80%	74.4	74.4				9.87%
11278	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	元江街4变电站1配电变压器	400	53.20%	0	0				100.00%
11279	于洪	范屯变	范新线	皮台北台	30	57.40%	9.78	9.78				-3.69%
11280	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅3号变电站2变电站	500	16.96%	0	0				-3.81%
11281	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	中央财富公馆1变电站1变压器	630	18.67%	449.4	449.4				11.58%
11282	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干易家分13	400	42.90%	0	0				34.15%
11283	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线小邦牛大岗子台	160	40.50%	79.2	79.2				19.25%
11284	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	中海康城一期2变电站1号配电变压器	630	46.03%	0	0				-7.61%
11285	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园9变电站1配电变压器	630	8.89%	511	511				100.00%
11286	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佳地新村3变电站1号变压器	630	45.71%	0	0				10.40%
11287	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线张三家大棚2号	100	30.00%	0	0				-32.22%
11288	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林盛镇人民政府2号箱式变电站1号变压器	400	43.20%	187.2	187.2				5.83%
11289	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	平罗乙线开发支26左1柱上变压器	315	8.25%	0	0				-96.84%
11290	沈北	中心台	中心台变73950中石线	YHG_沈阳中智消防设备工程有限公司	50	35.20%	27.4	27.4				38.09%
11291	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	吉顺小区2箱变202间隔配电变压器	630	15.62%	0	0				12.61%
11292	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园5箱变201配电变压器	630	14.48%	0	0				3.32%
11293	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	龙湖香醍漫步三期局维1变201配电变压器	400	20.10%	0	0				25.30%
11294	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	市内线69左1-1箱式变电站1号变压器	630	40.00%	315	315				9.04%
11295	东陵	祝家变	祝高线	10kV祝滨线111晚枫分40北沟支14+1柱上变压器	200	16.50%	0	0				9.28%
11296	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	碧桂园太阳城4-1变电站1变压器配电变压器	500	42.60%	0	0				4.38%
11297	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	万科东第1箱变1变压器	800	19.80%	561.6	561.6				100.00%
11298	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园一期2箱式变电站1配电变压器	630	42.86%	0	0				12.42%
11299	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干80+1左1	200	93.30%	0	0	2024年6月			91.04%
11300	于洪	家俱变	佰锦线	水木城典3变电站2变压器	630	42.67%	0	0				8.66%
11301	沈北	道义变	道义变15259道义线	府梓里居(辽宁省直建设集团有限公司(2箱变))201间隔配电变压器	630	25.40%	0	0				2.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11302	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山于36+1柱上变压器	315	30.48%	0	0				13.87%
11303	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	香槟水岸1变电站202变压器	630	25.40%	0	0				-1.34%
11304	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星中央公园1号变电站1号变压器	800	31.80%	0	0				9.36%
11305	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分56左14	200	19.20%	141.6	141.6				12.05%
11306	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	柴河家园小区箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				2.70%
11307	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线154左16右11左13	80	24.38%	0	0				50.35%
11308	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线130右10	200	51.60%	0	0				-9.83%
11309	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	北欧云著小区1变电站1变压器	800	32.25%	0	0				4.69%
11310	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线房身地南台	100	70.00%	0	0				0.08%
11311	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线西五棵分支线010	100	96.90%	0	0	2022年12月			8.28%
11312	沈河	方家变	方家变666方南甲线	其仕和悦配变站201间隔配电变压器	800	29.40%	484.8	484.8				35.89%
11313	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区1变电站配电变压器	800	19.50%	0	0				100.00%
11314	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园4变电站1变压器	630	28.19%	0	0				2.85%
11315	大东	鹏源变	鹏源变40484鹏润线	天润广场2变电站2变压器	500	24.00%	0	0				4.85%
11316	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区2变电站2变压器	630	46.10%	276.6	276.6				15.22%
11317	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	裕湾豪庭1.2期2局维变201配电变压器	400	39.30%	0	0				31.02%
11318	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分40左6+1左10变台	200	30.00%	120	120				100.00%
11319	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明3箱变1变压器	630	23.17%	0	0				100.00%
11320	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区2变电站1变压器	500	24.96%	0	0				-3.72%
11321	浑南	于山变	于山变762于盈线	盛京宸院3号变电站201间隔配电变压器	800	3.50%	0	0				100.00%
11322	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙线沈小联于5	100	35.70%	0	0				2.06%
11323	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线75右3	400	49.05%	0	0				24.18%
11324	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分46	200	52.20%	0	0				13.53%
11325	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线41右1	200	32.40%	115.2	115.2				-13.62%
11326	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变022山大线大堡分4左4	100	58.40%	0	0				12.60%
11327	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九洲御璟4号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	630	10.16%	0	0				100.00%
11328	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑4变电站1变压器	500	19.68%	0	0				-1.60%
11329	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲线意合联干23右3左5加1	200	93.30%	0	0	2024年12月			-17.95%
11330	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨于湾沟分67变压器	100	3.00%	87	87				33.48%
11331	新民	法哈牛	法哈牛变15766法张乙	欧亚菲温泉度假区2变电站1变压器	630	1.90%	555	555				80.14%
11332	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区2变电站2变压器	500	21.20%	169.74	169.74				-0.21%
11333	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区1变电站1变压器	800	16.00%	0	0				4.04%
11334	大东	如意变	如意变880果香线	果舍添香7变电站2变压器	630	37.33%	0	0				-2.81%
11335	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	三博变电站1变压器	630	14.60%	475	475				3.64%
11336	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线放牛下分村台支5(放牛下村台)	200	67.50%	45	45				10.59%
11337	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆3变电站1变压器	500	36.00%	270	270				9.54%
11338	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分6左9变台	315	19.62%	0	0				2.70%
11339	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干189变台	200	69.45%	0	0				6.16%
11340	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线125右9左02	200	36.00%	0	0				2.84%
11341	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	太湖明珠花园四期1变电站202配电变压器	800	27.60%	0	0				96.18%
11342	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园4变电站1变压器铭牌	800	59.25%	246	246				22.55%
11343	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲九期小区3变电站1变压器	400	64.40%	0	0				19.55%
11344	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎工线虎工干024	200	29.10%	71.36	71.36				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11345	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子村支二台子几1	200	30.90%	0	0				38.41%
11346	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡北照明	200	61.65%	56.7	56.7				8.98%
11347	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区2变电站1变压器	630	27.05%	0	0				-3.93%
11348	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	方林家园箱式变电站2配电变压器	315	22.22%	0	0				-4.57%
11349	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家5号变电站1号变压器	630	20.00%	441	441				1.75%
11350	于洪	得胜变	得山线95478	青城3站房2变压器	630	48.25%	263	263				4.67%
11351	于洪	兰台变	兰四线	新小区2站房2变压器	630	107.43%	0	0	2022年12月			3.76%
11352	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北3号(微)	400	40.20%	0	0				2.44%
11353	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干54左1	200	13.50%	153	153				-9.98%
11354	大东	望花变	望花变70252二台乙线	城市立方1箱变2变压器	630	45.33%	281.4	281.4				0.63%
11355	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	凌空小微变电站201变压器	630	85.08%	31	31	2024年6月			100.00%
11356	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期5箱变2配电变压器	630	19.62%	0	0				3.56%
11357	法库	新依变	依草线	10kV依草线四村东支04	200	39.70%	100.6	100.6				16.21%
11358	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线粮食车队住宅	315	66.67%	0	0				-0.93%
11359	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线六间房梓木岗	100	70.20%	19.8	19.8				6.26%
11360	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	静安府1号变电站201间隔(施站线)配电变压器	800	46.80%	0	0				77.26%
11361	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分工电支滕丰养殖场几6	200	23.10%	133.8	133.8				0.00%
11362	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚3号	50	10.40%	0	0				-17.51%
11363	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	杨士岗变051杨士岗线杨士岗东南片	315	52.70%	117.5	117.5				11.38%
11364	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	代家房变064濛子泡线斗沟村7组照明	200	16.50%	147	147				-1.53%
11365	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居3站房2变压器	315	32.38%	0	0				100.00%
11366	苏家屯	前显变	前显变51272前河乙线	华润幸福里3号变电站201	630	66.03%	0	0				4.66%
11367	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期3变电站201变压器	500	50.88%	195.6	195.6				7.75%
11368	和平	展览变	展览变882展河线	华润瑞府3变电站201间隔配电变压器	800	10.20%	638.4	638.4				91.27%
11369	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线58左2变台	80	18.75%	57	57				19.44%
11370	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线朝阳大棚支05	50	26.00%	32	32				3.53%
11371	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线三家子分027	200	129.30%	0	0	2022年12月			14.27%
11372	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线后旧门支27	100	75.00%	15	15				17.23%
11373	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线裴四支005	50	65.40%	0	0				7.40%
11374	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线王家分支001	50	96.80%	0	0	2024年6月			2.74%
11375	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华南1分支008	100	108.60%	0	0	2024年6月			-0.59%
11376	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线孤家子东支004	100	75.60%	14.4	14.4				24.25%
11377	康平	张强变	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分两家子支014	50	79.00%	0	0				175.27%
11378	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分39左13+1左3	200	59.40%	0	0				41.81%
11379	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期2变电站202间隔配电变压器	800	30.00%	0	0				5.19%
11380	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区10变电站1变压器	250	19.60%	0	0				40.28%
11381	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦3箱变1配电变压器	630	45.71%	0	0				3.76%
11382	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分河信子支26	100	0.00%	90	90				0.00%
11383	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线齐祥分支线012	100	50.40%	0	0				18.40%
11384	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴隆一品住宅小区1变电站1变压器	630	14.22%	477.4	477.4				10.94%
11385	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园4变电站202变压器	500	21.76%	0	0				-2.48%
11386	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分9	100	11.10%	0	0				3.51%
11387	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线三台子分34	30	97.33%	0	0	2024年6月			7.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11388	沈河	长青变	长青变476长木乙线	好望角变电站2变压器	400	52.00%	152	152				-9.30%
11389	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾一期1变电站2变压器	250	23.36%	0	0				7.10%
11390	苏家屯	下深变	理想线	高山分2左1+1	315	43.68%	0	0				46.12%
11391	法库	双台子	双台子变045双四线	王家窝棚水利分	50	0.00%	45	45				0.00%
11392	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线138	200	58.50%	63	63				3.42%
11393	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线富城时代6箱变虎利干88	200	98.00%	0	0	2022年12月			3.41%
11394	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	农药分7+1	315	17.78%	0	0				-15.02%
11395	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠1箱式变电站2配电变压器	800	29.63%	0	0				1.60%
11396	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	汇馨1箱变1站内变压器	630	35.05%	346.2	346.2				-5.34%
11397	大东	小东变	小东变80166小望线	锦绣花园1箱变1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				3.72%
11398	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌花园3箱变1站内变压器	630	64.44%	0	0				-0.37%
11399	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干老瓜洼支08柱上变压器	200	36.75%	0	0				-7.08%
11400	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线102	315	34.29%	162.81	162.81				-3.59%
11401	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区13变电站2变压器	800	19.50%	0	0				-1.92%
11402	苏家屯	前显变	前显变51272前河乙线	河榆干27右16夹河分4201间隔配电变压器	1000	47.60%	0	0				-12.32%
11403	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园3变电站1变压器	400	22.88%	268.5	268.5				2.55%
11404	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区6变电站2变压器	630	22.48%	0	0				2.53%
11405	于洪	平罗变	平悟线	代木台网改2台	200	29.40%	0	0				57.71%
11406	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科四季花园大家3箱式变电站2配电变压器	630	43.43%	0	0				81.07%
11407	东陵	孤家子	营城子甲线	正大桃园7箱变1变压器	630	10.48%	0	0				-10.11%
11408	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后岭西南台	315	66.41%	74.3	74.3				4.90%
11409	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎六组2照明	200	22.50%	135	135				24.66%
11410	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	三盛颐景园二期小区1变电站202配电变压器	800	7.80%	0	0				100.00%
11411	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靓园3变电站1变压器	630	55.24%	219	219				-1.30%
11412	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶8组台	200	82.80%	14.4	14.4	2024年12月			100.00%
11413	于洪	大兴变	兴红线	大兴变516兴富线红旗村北四台	315	2.10%	276.9	276.9				-119.20%
11414	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	仙林金谷三期1变电站201配电变压器	800	11.10%	0	0				100.00%
11415	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分78左7变台	200	34.20%	0	0				52.89%
11416	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区9变电站2变压器	800	15.75%	0	0				0.71%
11417	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线林业局分1+1	200	37.50%	105	105				6.15%
11418	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城北区一二期61号变压器	630	64.76%	0	0				23.27%
11419	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分116	100	56.00%	0	0				9.86%
11420	于洪	家俱变	堡锦线	水木城典9变电站1变压器	630	21.33%	0	0				2.57%
11421	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海名都1箱式变电站2配电变压器	500	33.28%	0	0				0.75%
11422	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫2变电站2变压器	630	52.70%	0	0				2.32%
11423	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府1箱式变电站1配电变压器	315	36.06%	0	0				0.69%
11424	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈线菜园分7左4变台	200	71.40%	0	0				4.21%
11425	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村8机井	50	63.20%	13.4	13.4				5.85%
11426	于洪	平罗变	平辛线	小微前辛台采摘园台	200	34.80%	0	0				30.42%
11427	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅6变电站6变压器	630	33.97%	0	0				-0.43%
11428	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	1号配电变压器	380	49.89%	148.66	148.66				92.13%
11429	开发	张士变	张士变55878大明一线	二十四城四期小区2变电站1配电变压器	630	24.44%	0	0				43.71%
11430	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	浦江苑8变电站2号配电变压器	630	34.29%	0	0				1.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11431	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园1号变电站2号变压器	630	47.94%	0	0				7.44%
11432	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村7机井	100	33.60%	0	0				13.56%
11433	大东	小东变	小东变172小光线	安居乙线毛光干小光乙EKB中房二分6	315	35.87%	170.5	170.5				2.16%
11434	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大獾洞分杜屯支10变台	200	78.00%	24	24				4.63%
11435	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干40右1	400	28.20%	247.2	247.2				52.27%
11436	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地罗斯福公馆3变电站1配电变压器	800	4.80%	0	0				100.00%
11437	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分17	50	78.00%	0	0				8.25%
11438	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	崇山变264凤凰甲线凤凰干19+3柱上变压器	400	31.80%	0	0				-5.04%
11439	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右6右2柱上变压器	315	54.92%	0	0				5.41%
11440	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	孤家子变644榆树线榆树线27柱上变压器	200	26.50%	0	0				21.14%
11441	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟1号配电室2号变压器	800	45.00%	0	0				17.99%
11442	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区4变电站201配电变压器	400	6.50%	334	334				100.00%
11443	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	皮卜东2大棚2号	200	25.35%	119	119				-1.78%
11444	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支青台泡支26变台	50	48.40%	0	0				5.30%
11445	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	前当堡线政府分2右2变台	400	77.10%	51.6	51.6				69.27%
11446	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	大民线112左10变台	200	30.90%	0	0				-36.21%
11447	和平	方型变	方型变442方青甲线	省直综合楼2主变	500	23.20%	0	0				1.57%
11448	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区2箱式变电站2配电变压器630KVA	630	0.00%	218.46	218.46				0.00%
11449	法库	果子园	果蕴线	领东国际小区二号箱式变电站1号变压器	630	21.84%	0	0				1.50%
11450	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干179右3变台	160	77.63%	0	0				10.14%
11451	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线后康分农院支3右4柱上变压器	200	69.90%	0	0				100.00%
11452	东陵	祝家变	祝高线	祝高干64柱上变压器	315	8.95%	0	0				11.29%
11453	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	方大锦溪里2变电站1号变压器	400	4.80%	0	0				100.00%
11454	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期2变电站2变压器	800	17.25%	0	0				59.67%
11455	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗分29变压器	200	89.50%	1	1	2024年6月			-0.96%
11456	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产1变电站202间隔配电变压器	630	7.37%	520.6	520.6				2.45%
11457	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品5变电站201	630	33.90%	353.4	353.4				0.09%
11458	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干64加1右6右1之1	400	56.60%	0	0				100.00%
11459	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产7变电站1号变压器	630	5.33%	533.4	533.4				5.42%
11460	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干188右19变台	400	30.00%	0	0				7.49%
11461	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城和悦府3箱式变电站2配电变压器	800	24.90%	0	0				37.75%
11462	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座2变电站201变压器	630	20.32%	0	0				-1.85%
11463	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右3右2	200	48.00%	84	84				2.21%
11464	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线中盘线99	50	57.60%	16.2	16.2				4.94%
11465	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	韵动领地1变电站201	800	0.00%	0	0				0.00%
11466	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立于148左1	200	42.30%	0	0				3.17%
11467	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑1变电站201配电变压器	800	36.75%	426	426				-0.03%
11468	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干大仁镜分06柱上变压器	250	101.12%	0	0	2024年6月			11.68%
11469	法库	果子园	果蕴线	和谐家园二期2号变电站2号变压器	630	17.14%	0	0				11.85%
11470	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干82右分1变压器	50	11.40%	39.3	39.3				3.47%
11471	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	河畔新城C区2号箱式变电站1号变压器	630	34.52%	349.5	349.5				1.82%
11472	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城9变电站1变压器	500	27.60%	0	0				3.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11473	皇姑	长江变	468长黄乙线	龙逸花园2箱变2变压器	630	18.29%	0	0				-1.46%
11474	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成分57	200	33.75%	112.5	112.5				11.76%
11475	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线南井支18右T02	200	44.00%	92	92				13.71%
11476	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线古城子南台	100	98.00%	0	0	2024年6月			8.02%
11477	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府南区小区1变电站2变压器	800	38.40%	412.8	412.8				25.86%
11478	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘爱语城2变电站201	800	21.60%	0	0				-20.69%
11479	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和于畅阳分赵家支28	100	11.40%	0	0				-1.45%
11480	于洪	东民变	机床三线	小微机床三线1	200	52.20%	0	0				41.57%
11481	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团3变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
11482	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干55右8右5	200	39.30%	0	0				25.72%
11483	于洪	五金变	五兰乙线	沙陀村2	200	67.20%	0	0				-4.82%
11484	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	于家房4组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
11485	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区3变电站2变压器	400	47.60%	0	0				8.19%
11486	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	滑应乙线建设干47柱上变压器	400	76.20%	55.2	55.2				2.04%
11487	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	御才湾2号变电站202间隔配电变压器	800	36.90%	0	0				15.99%
11488	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯刘支40	160	56.63%	0	0				11.41%
11489	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线纺纱主干042	315	41.33%	0	0				7.17%
11490	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区6变电站1变压器	630	21.59%	0	0				41.98%
11491	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干古城子分74柱上变压器	400	19.35%	0	0				-17.46%
11492	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线21右11变台	200	57.00%	66	66				4.31%
11493	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线拉二支003	200	20.40%	139.2	139.2				35.46%
11494	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	南长垄西机井	100	45.20%	0	0				11.94%
11495	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城20号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0				15.83%
11496	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分51右2	200	0.00%	0	0				0.00%
11497	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右7+1公变	315	24.38%	0	0				-7.90%
11498	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四一队三台分03	400	46.80%	172.8	172.8				15.56%
11499	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线叔家南照明	400	30.75%	0	0				14.99%
11500	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支118	315	56.83%	0	0				12.01%
11501	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线兴胜分兴胜支16变台	400	14.10%	155.88	155.88				4.31%
11502	康平	所口变	所口变76352所张线	二线线大莫一组台分支线003	50	134.40%	0	0	2022年12月			12.46%
11503	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园3变电站1主变	800	0.00%	720	720				0.00%
11504	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城1变电站1变压器	630	14.48%	0	0				-1.90%
11505	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城6变电站2变压器	630	17.90%	0	0				7.81%
11506	和平	广州变	广州变545广胜线	沈铁和谐家园62主变	630	21.33%	0	0				0.44%
11507	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙4箱变1变压器	630	20.95%	390	390				-3.06%
11508	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典3号变电站2变压器	500	26.80%	0	0				2.77%
11509	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期3箱式变电站配电变压器	630	44.19%	0	0				7.70%
11510	铁西	重工变	重工变10840城西线	隧道照明变电站201变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
11511	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘村自来水水井	315	44.19%	144.3	144.3				-8.21%
11512	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京7小区变电站201配电变压器	630	13.97%	0	0				90.24%
11513	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆2变电站1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
11514	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线官立乙线168	400	13.35%	0	0				-9.92%
11515	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地6箱变2变压器	630	5.40%	0	0				47.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11516	浑南	铁匠变	铁匠变864铁孤甲线	法兰香颂1号变电站1号变压器	800	55.20%	278.4	278.4				100.00%
11517	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家3箱式变电站2配电变压器	800	23.63%	0	0				16.38%
11518	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分69左5	200	27.60%	124.8	124.8				83.90%
11519	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线把什大棚支06	50	88.20%	0	0	2024年6月			-23.88%
11520	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分1箱变1变压器	630	77.46%	0	0				100.00%
11521	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期9箱式变电站1配电变压器	630	24.00%	415.8	415.8				2.58%
11522	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花西台照明	200	35.80%	0	0				21.50%
11523	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
11524	法库	果子园	果子园变417果北甲线	凯撒兰湾10号变电站1号变压器	630	32.38%	0	0				3.37%
11525	沈北	孝信变	孝场乙线	明华彩虹里小区2局维变电站201配电变压器	800	25.20%	0	0				94.73%
11526	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园2变电站2变压器	630	19.68%	443	443				3.49%
11527	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府2箱变201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0				68.28%
11528	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河1北台	200	43.80%	0	0				18.44%
11529	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	中金和悦3局维变电站202配电变压器	630	16.00%	0	0				80.34%
11530	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	万金雅苑小区变电站2变压器	315	47.62%	0	0				2.61%
11531	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河北分河南支55支14	400	57.90%	128.4	128.4				0.00%
11532	沈北	道义变	道义变15269丽景线	裕湾花园1期2变202配电变压器	800	12.90%	0	0				67.76%
11533	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园1号变电站2号变压器	630	22.48%	0	0				-6.20%
11534	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区5变电站2变压器	500	13.60%	0	0				-1.01%
11535	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城16号变电站202配电变压器	630	32.00%	365.4	365.4				4.15%
11536	沈北	道义变	道义变15291道工线	首开如院2局维变电站202配电变压器	800	14.70%	0	0				66.14%
11537	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑1变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-1.82%
11538	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园3箱变1变压器	630	42.67%	0	0				3.11%
11539	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾7箱式变电站1号变压器	630	22.22%	0	0				3.90%
11540	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期4箱变1号变压器	630	15.24%	0	0				3.01%
11541	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线潘家卜台	200	16.00%	148	148				8.63%
11542	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线建设村南台	100	86.10%	0	0	2023年7月			7.13%
11543	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼3号箱式变电站2号配电变压器	630	22.54%	425	425				3.24%
11544	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡另角泡村北台照明（仅换变压器）改造	100	70.20%	19.8	19.8				100.00%
11545	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开盛泰置业3箱变202间隔配电变压器	630	9.52%	0	0				11.93%
11546	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加1箱变202	630	0.00%	0	0				-10.64%
11547	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品1号变电站201配电变压器	630	20.32%	0	0				3.93%
11548	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	新潮国际箱式变电站1配电变压器	630	58.57%	0	0				5.71%
11549	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	朗明居2配电室2号电变压器	630	31.11%	0	0				5.52%
11550	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	阳光洛可可4号变电站202配电变压器	630	40.00%	0	0				4.23%
11551	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	一站式-沈阳棋盘山开发区新春冬农家院	400	31.58%	0	0				72.69%
11552	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	七彩雅筑小区4箱变1变	630	52.19%	0	0				-0.06%
11553	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干潘岗分25变台	400	16.20%	0	0				12.31%
11554	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线9+1右1	400	35.40%	0	0				46.70%
11555	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线芹白几02	100	56.00%	0	0				9.69%
11556	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支4杆（西南台）	200	18.60%	0	0				-0.81%
11557	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
11558	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11559	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克2号变电站2变压器	630	18.54%	0	0				7.69%
11560	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景7站房1变压器	630	22.86%	0	0				3.31%
11561	沈北	农高变	农高变70358农海线	沈阳安邦置业发展有限公司1箱变201间隔配电变压器	630	8.00%	0	0				-0.25%
11562	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中兴和园一期1201间隔配电变压器	630	14.60%	0	0				15.32%
11563	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	辽宁安华房地产开发有限公司1箱变2号配电变压器	630	39.05%	0	0				6.69%
11564	于洪	东民变	东工线	小微东工线95左27	400	21.30%	0	0				100.00%
11565	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅5变电站101配电变压器	630	7.30%	0	0				10.81%
11566	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支20	50	87.00%	1.5	1.5	2023年6月			6.09%
11567	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区2变电站1主变	630	37.71%	329.4	329.4				7.20%
11568	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城三期1变电站2变压器	500	22.80%	0	0				-3.48%
11569	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居2变电站1变压器	500	56.64%	0	0				1.39%
11570	东陵	水家变	水李线	水李线141左7柱上变压器	400	46.50%	0	0				42.35%
11571	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品3号变电站202配电变压器	315	13.65%	0	0				18.67%
11572	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾二期3号变电站2号配电变压器	800	24.90%	0	0				33.07%
11573	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区1变电站1变压器	800	26.25%	510	510				3.61%
11574	皇姑	怒江变	怒江变8252怒甲线	YHG_舍宅分2左3(临时电)-2	100	0.00%	0	0				0.00%
11575	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙8箱变1变压器	400	17.70%	289.2	289.2				-3.75%
11576	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景5变电站1站内变压器	500	40.64%	0	0				2.83%
11577	于洪	东民变	东酒线	和泰八区三期4变电站1配电变压器	630	14.73%	0	0				6.32%
11578	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分20左2	200	19.80%	0	0				45.52%
11579	和平	砂山变	砂山变566砂方线	和平101小区1变电站201配电变压器	630	20.95%	0	0				100.00%
11580	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	YHG_瓦房线54	200	45.40%	0	0				41.27%
11581	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区2变电站2变压器	630	14.13%	0	0				4.66%
11582	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城7变电站2变压器	630	11.11%	0	0				40.45%
11583	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块2箱变201配电变压器	630	25.40%	407	407				9.82%
11584	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二号3号箱变2号变考核	800	20.40%	0	0				61.16%
11585	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	三家子安居1箱变1变压器	800	39.00%	0	0				35.34%
11586	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	新一尚品三期3箱式变电站2配电变压器	800	27.90%	0	0				57.71%
11587	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺17、18、19电井12	80	56.25%	0	0				-1.09%
11588	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北兆昌1变电站1变压器	500	69.12%	104.4	104.4				6.52%
11589	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期1箱式变电站2配电变压器	800	18.00%	0	0				-1.61%
11590	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	依云美域小区变电站2变压器	400	23.10%	0	0				8.00%
11591	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城5号变电站201配电变压器	400	43.88%	0	0				6.01%
11592	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线西狼西台	100	79.50%	10.5	10.5				7.12%
11593	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园3箱变配电变压器2公变间隔配电变压器	630	24.13%	415	415				6.44%
11594	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线高家沟几10	200	31.80%	0	0				7.65%
11595	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线狼洞支线29	200	31.00%	0	0				15.48%
11596	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯1箱变2变压器	630	15.56%	0	0				-0.20%
11597	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线89左1	200	38.40%	0	0				9.31%
11598	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾3号变电站1号变压器	630	17.14%	0	0				-0.13%
11599	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾3号变电站1号变压器	630	24.13%	0	0				7.47%
11600	法库	包家屯	包家线	10kV包家线百东台几线14	315	41.33%	0	0				2.62%
11601	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区2变电站202	630	29.84%	0	0				2.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11602	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期4箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
11603	大东	小东变	小东变170小毛线	毛光干3箱变(单)	400	20.70%	277.2	277.2				-4.10%
11604	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂2变电站1配电变压器	800	36.30%	0	0				67.71%
11605	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂3变电站1配电变压器	800	23.40%	0	0				70.98%
11606	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线35左4右3变台	315	27.94%	195.5	195.5				4.07%
11607	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干小区分7变台	200	61.50%	0	0				5.33%
11608	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀4箱变2变压器	630	35.24%	0	0				-3.35%
11609	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	七北北台(2022微)	400	15.15%	299.4	299.4				3.92%
11610	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干74	315	50.79%	0	0				-3.29%
11611	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分73变压器	400	73.75%	0	0				-4.38%
11612	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支8右5柱上变压器	315	68.25%	0	0				4.17%
11613	大东	小东变	小东变80166小望线	小望线29之4	200	43.05%	93.9	93.9				1.67%
11614	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线44右2	315	31.43%	0	0				7.47%
11615	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左5	315	26.67%	0	0				-11.63%
11616	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干43	315	35.24%	0	0				18.41%
11617	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长风干38右2左1柱上变压器	200	37.80%	0	0				10.63%
11618	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干9加1变压器	315	6.86%	0	0				1.23%
11619	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分6变压器	100	17.10%	0	0				9.09%
11620	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干70左3变压器	315	14.92%	236.5	236.5				2.77%
11621	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线58左1	200	17.60%	144.8	144.8				17.71%
11622	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线市内乙线30	250	15.36%	0	0				-2.29%
11623	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分52变压器	315	29.46%	0	0				-7.94%
11624	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分5右1柱上变压器	315	28.25%	0	0				9.14%
11625	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干桃园分3公变	315	31.43%	0	0				-4.81%
11626	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南线城南干37左4+3公变	500	24.00%	0	0				0.84%
11627	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干45之3左2+1公变	315	16.19%	0	0				2.35%
11628	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干5柱上变压器	200	1.60%	0	0				-41.71%
11629	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线38	315	30.48%	0	0				3.80%
11630	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4+1左3柱上变压器	315	59.05%	0	0				11.16%
11631	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线21+1柱上变压器	400	70.80%	0	0				17.34%
11632	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分大桥支7右4变压器	200	12.30%	0	0				20.59%
11633	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线59左4变台	400	38.40%	0	0				5.45%
11634	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右8	315	32.76%	0	0				-0.08%
11635	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线75	315	46.03%	0	0				0.38%
11636	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方干物流分13柱上变压器	50	46.40%	0	0				1.76%
11637	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分32变台	100	109.80%	0	0	2023年6月			7.42%
11638	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干42左1柱上变压器	315	65.90%	0	0				64.54%
11639	新民	新民变	新民变30164新区线	新民变158中学线中学线新区分13	200	44.50%	0	0				5.85%
11640	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	齐贤变476齐北乙线南六干62左10	400	48.30%	166.8	166.8				9.12%
11641	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右14右1	315	36.83%	0	0				4.97%
11642	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线48	400	68.70%	0	0				1.48%
11643	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	羊农甲线羊吉干14左5变压器	315	38.73%	161.5	161.5				2.27%
11644	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干34右3	315	31.11%	0	0				-3.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11645	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线10变台	250	50.40%	0	0				10.19%
11646	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支10变压器	315	6.03%	0	0				-15.44%
11647	铁西	重工变	重工变10868城水线	城水线城水干34	100	31.80%	58.2	58.2				-5.08%
11648	铁西	重工变	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支8A变压器	250	26.40%	159	159				-39.61%
11649	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵卜分10右5-1	315	46.98%	135.5	135.5				-16.97%
11650	和平	三好变	三好变170三学乙线	三学乙线29	315	50.29%	0	0				4.71%
11651	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分21柱上变压器	315	69.71%	0	0				-8.07%
11652	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干37右7	400	30.40%	0	0				7.30%
11653	和平	市府变	市府变564总站甲线	民族甲线123	200	50.00%	0	0				7.94%
11654	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线52	200	3.00%	174	174				25.78%
11655	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干41左2加1	200	59.40%	0	0				0.00%
11656	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分9右7	400	76.75%	0	0				4.97%
11657	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右3变台	315	34.60%	0	0				3.59%
11658	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	怡然小区箱变1号变	500	0.00%	0	0				-196.75%
11659	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	九九骏铭1箱变1号变	630	27.81%	0	0				-0.26%
11660	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	阳光尚城一期3箱式变电站1配电变压器	630	19.81%	0	0				0.68%
11661	和平	和平变	和平变168同南乙线	玉麟花园22主变	500	25.20%	0	0				-1.13%
11662	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区2变电站2变压器	630	17.78%	455	455				0.74%
11663	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城6变电站201变压器	630	22.54%	425	425				-5.11%
11664	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二5箱变1号变	630	28.25%	363.72	363.72				-3.35%
11665	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区6箱变2号变	630	32.70%	0	0				16.44%
11666	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡3箱变1号变	500	23.52%	0	0				1.56%
11667	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡一期5变电站2号变	500	0.00%	0	0				0.00%
11668	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭3#2#主变	500	16.40%	368	368				-1.47%
11669	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华1箱变2号变	800	82.13%	0	0	2024年9月			17.19%
11670	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城12箱变1变压器	800	21.38%	549	549				3.29%
11671	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	优特区1箱变2号变	500	25.60%	0	0				-2.17%
11672	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	优特区2箱变1号变	500	28.80%	0	0				-0.87%
11673	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔4箱变1变压器	630	23.81%	417	417				-4.61%
11674	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园4变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
11675	皇姑	长江变	468长黄乙线	博雅鑫园2箱变2变压器	315	27.94%	0	0				1.94%
11676	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区3变电站2变压器	630	17.78%	455	455				-0.95%
11677	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号2箱变1变压器	630	35.81%	0	0				-1.78%
11678	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	松山小区1箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
11679	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	长新1箱变2	630	63.49%	0	0				-0.75%
11680	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区10变电站2变压器	630	16.19%	465	465				1.48%
11681	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区2变电站2变压器	630	17.14%	0	0				-0.23%
11682	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区3变电站1变压器	630	13.97%	479	479				-7.10%
11683	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区4变电站2变压器	630	15.24%	471	471				-1.47%
11684	和平	方型变	方型变444方青乙线	云集西2主变	630	13.71%	0	0				0.00%
11685	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑6箱变1变压器	630	19.05%	447	447				-2.22%
11686	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	丽都2期3箱变1变压器	630	16.83%	461	461				1.08%
11687	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主西路1变压器	630	31.62%	0	0				6.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11688	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区4变电站1变压器	630	36.95%	334.2	334.2				1.62%
11689	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光7变电站202	630	35.24%	0	0				2.00%
11690	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园5箱变2变压器	500	27.20%	0	0				4.60%
11691	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村2变电站201柜	630	0.00%	567	567				0.00%
11692	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦2变电站201	630	55.11%	219.8	219.8				1.41%
11693	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	阳光嘉园1变电站201	630	21.27%	433	433				-0.96%
11694	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	卫工街6变电站101柜	315	0.00%	6.93	6.93				0.00%
11695	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	保利百合花园北园1变电站202	800	48.60%	331.2	331.2				7.53%
11696	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方家栏1箱变1变压器	800	67.50%	180	180				-2.28%
11697	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区2变电站201	315	46.35%	137.5	137.5				-1.91%
11698	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区5变电站202	400	0.00%	360	360				-26.37%
11699	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区2变电站201	630	38.73%	0	0				1.15%
11700	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期8变电站201	500	30.08%	299.6	299.6				-1.24%
11701	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华冶炼小区变电站201柜	630	46.35%	275	275				5.53%
11702	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	绿香村1箱变1	400	32.50%	0	0				-4.77%
11703	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工二期箱变	630	73.97%	0	0				0.50%
11704	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区4箱变2号变	630	16.00%	363.72	363.72				9.36%
11705	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年1箱变1变	630	36.95%	334.2	334.2				1.83%
11706	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期4箱变2号变	630	10.48%	0	0				-2.18%
11707	和平	太原变	太原变058南七甲线	胜利大街11主变	315	113.27%	0	0	2022年12月			13.70%
11708	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	友联1箱变1变压器	400	36.90%	0	0				1.47%
11709	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城3变电站202柜(6)	800	0.00%	0	0				0.00%
11710	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	和谐大厦2变电站201柜	630	17.14%	0	0				20.89%
11711	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-2箱变1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-8.29%
11712	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	亲工里2变电站1变压器	400	41.40%	0	0				-12.56%
11713	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星3变电站1变压器	630	38.10%	0	0				0.80%
11714	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	文化用品箱变1变压器	630	35.87%	341	341				-4.03%
11715	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区4变电站201	500	78.72%	56.4	56.4				2.39%
11716	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路12变电站201柜	200	4.80%	0	0				2.75%
11717	大东	小东变	小东变80162大华线	盛京2变电站1变压器	500	28.00%	0	0				0.72%
11718	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工东箱变2变压器	400	64.80%	100.8	100.8				0.57%
11719	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	茶楼箱变1变压器	500	26.24%	0	0				4.64%
11720	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	新兴小区1号变电站1号变压器	630	41.90%	303	303				2.89%
11721	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	魁星2变电站2变压器	400	45.30%	0	0				-4.27%
11722	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-3箱变1变压器	630	15.62%	0	0				-1.49%
11723	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	玉石箱变1变压器	500	95.60%	0	0	2024年7月			7.69%
11724	皇姑	长江变	25466长黄甲线	花好悦圆2箱变1变压器	630	23.49%	0	0				11.12%
11725	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期6箱变1变	630	20.00%	441	441				-5.00%
11726	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友3箱变1变压器	630	14.10%	478.2	478.2				-2.45%
11727	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友3箱变2变压器	630	11.05%	497.4	497.4				-3.73%
11728	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富1配电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
11729	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	华景花园2变电站201变压器	630	29.52%	0	0				1.07%
11730	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际1号变电站2号变压器	800	18.00%	0	0				21.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11731	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	人和馨园2变电站202	630	19.05%	447	447				0.14%
11732	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二南箱变2	400	46.00%	0	0				-0.81%
11733	皇姑	长江变	25466长黄甲线	邮局宿舍箱变1	400	20.00%	0	0				5.57%
11734	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞新小区1变电站201	500	0.00%	450	450				0.00%
11735	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品3变电站1变压器	800	25.20%	518.4	518.4				0.95%
11736	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品3变电站2变压器	800	13.80%	609.6	609.6				-2.49%
11737	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区3号变电站2号变压器	630	19.05%	0	0				0.34%
11738	沈河	长青变	长青变452长大甲线	一路箱变1变压器	500	49.60%	0	0				2.09%
11739	沈河	万柳变	万柳变284万国线	天合花园箱变2变压器	400	18.40%	0	0				0.35%
11740	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	勋业2变电站201	630	19.05%	447	447				-1.72%
11741	沈河	青年变	青年变372青寺线	晓然里1箱变1变压器	400	38.40%	206.4	206.4				-0.93%
11742	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云鼎家园1变电站201	630	43.81%	0	0				-1.13%
11743	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	兴旺阁1202	630	0.00%	0	0				0.00%
11744	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府2箱变1	500	17.60%	0	0				-3.33%
11745	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠2箱变2变压器	630	16.76%	0	0				0.62%
11746	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城13箱变2变压器	630	28.95%	0	0				0.65%
11747	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和信家园1箱变1	500	40.00%	250	250				-4.23%
11748	和平	市府变	市府变564总站甲线	北市21主变	500	34.40%	0	0				-4.68%
11749	和平	市府变	市府变564总站甲线	北市12主变	630	29.33%	0	0				2.05%
11750	和平	广州变	广州变474广府甲线	宁大1主变	800	24.60%	523.2	523.2				-6.87%
11751	和平	广州变	广州变466广马甲线	中山路150号1主变	500	10.56%	204.38	204.38				-1.09%
11752	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊9变电站201柜	630	24.76%	0	0				-3.31%
11753	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	惠丽雅苑箱变2变	630	50.29%	250.2	250.2				6.57%
11754	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村8号变电站2变压器	400	20.50%	0	0				2.02%
11755	浑南	下深变	下深变268三环乙线	唯美品格1号变电站2号变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
11756	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑1号变电站1变压器	630	18.10%	0	0				-0.84%
11757	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	丰泽花园1配变站1变压器	630	15.87%	0	0				-1.60%
11758	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	桥西2箱变1	400	0.00%	360	360				0.00%
11759	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	银山2箱变2	500	24.00%	0	0				6.66%
11760	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	豪馨花园2变电站201	630	33.97%	353	353				-10.76%
11761	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	友谊花园1箱变1	500	15.36%	0	0				-1.89%
11762	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区25箱变2号变	630	26.35%	0	0				22.07%
11763	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区26箱变1号变	630	27.62%	0	0				15.83%
11764	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑2号变电站1变压器	630	15.62%	0	0				-6.69%
11765	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期2变电站201柜	630	32.70%	0	0				15.84%
11766	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	紫金桃源2号变电站201间隔(安南线)配电变压器	800	26.40%	0	0				100.00%
11767	法库	果子园	果蕴线	锦绣蓝湾C区东JW3箱1配变间隔配电变压器	630	50.48%	0	0				14.51%
11768	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左9	80	121.88%	0	0	2023年7月			95.19%
11769	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城四期3箱式变电站1配电变压器	630	29.33%	0	0				0.96%
11770	浑南	安顺变	安顺变172安运线	龙湖云峰原著3号变电站202间隔配电变压器	800	35.40%	0	0				100.00%
11771	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城8变电站2变压器	630	24.29%	0	0				1.40%
11772	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左15左1	200	32.70%	114.6	114.6				100.00%
11773	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达9变电站1号配电变压器	630	33.78%	0	0				8.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11774	康平	卧龙变	卧龙变75956卧金线	沈阳亿居房地产开发有限公司3箱变202配电变压器	630	16.51%	463	463				-5.20%
11775	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	中铁御水澜湾小区2变电站201配电变压器	800	12.00%	0	0				70.50%
11776	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	中土置业(沈阳)有限公司康城尚品紫台1变压器201配电变压器	630	29.21%	383	383				4.86%
11777	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡亮化2台	200	24.40%	131.2	131.2				100.00%
11778	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区4变电站间隔201配电变压器	630	37.78%	0	0				5.55%
11779	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾1变电站1变压器	400	34.13%	0	0				1.70%
11780	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区3变电站2主变	630	25.52%	406.2	406.2				5.45%
11781	东陵	水家变	水阳乙线	碧桂园云顶3变电站1号变压器	630	13.33%	0	0				100.00%
11782	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳荣盛房地产开发有限公司(香堤澜山3)202负荷开关配电变压器	630	19.05%	0	0				6.26%
11783	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线马家店东台	80	37.00%	0	0				17.45%
11784	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语六期1箱式变电站配电变压器	630	22.10%	427.8	427.8				4.21%
11785	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线塔后干3右4柱上变压器	315	61.59%	0	0				37.81%
11786	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾1箱变1变压器	630	34.92%	0	0				2.61%
11787	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干养竹分35柱上变压器	400	42.45%	0	0				17.71%
11788	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园2箱变1变压器	630	7.24%	521.4	521.4				3.89%
11789	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分202	200	13.20%	0	0				8.36%
11790	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干57右2分01	250	32.64%	0	0				7.85%
11791	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	YHG_三家子1-1(三家子分79右1)	200	26.00%	128	128				2.66%
11792	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线39	200	92.40%	0	0	2025年2月			84.32%
11793	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩3号变电站201间隔配电变压器	800	39.38%	0	0				0.87%
11794	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青2站房1变压器	630	16.25%	464.6	464.6				7.94%
11795	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线山岗分30变台	200	7.90%	0	0				-30.84%
11796	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线歇窝分刘油房支24变台	200	23.70%	0	0				4.50%
11797	康平	中心变	中心变2608粮油线	北国春天里小区101配电变压器	315	25.90%	122.97	122.97				2.32%
11798	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线60右20变台	200	13.80%	0	0				23.82%
11799	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联干80右2	200	68.10%	1.73	1.73				57.90%
11800	康平	田家变	田家变76150辽阳线	山东屯将树枕	30	96.00%	0	0	2024年7月			-0.28%
11801	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干86左5变台	200	142.50%	0	0	2024年7月			3.76%
11802	皇姑	文北变	70462文信线	旭辉铂宸时代2变电站2配电变压器	630	13.97%	0	0				100.00%
11803	辽中	四方台	四方台变91154四方台	胜利村西台(2021微)	200	36.30%	107.4	107.4				72.25%
11804	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期2变电站2变压器	630	34.67%	0	0				2.31%
11805	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春六期3变电站202变压器	630	18.67%	449.4	449.4				7.35%
11806	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园3变电站202变压器	800	0.00%	720	720				-23.21%
11807	沈北	农高变	农丰线	汇鑫山庄1小区局维箱变202配电变压器	630	9.52%	0	0				0.00%
11808	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	景星街住宅小区变电站201变压器	400	20.80%	0	0				3.13%
11809	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦1土建变202	400	40.50%	0	0				1.90%
11810	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	上和郡2号变电站201间隔配电变压器	800	32.25%	0	0				55.74%
11811	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干70左1变台	200	28.00%	124	124				30.92%
11812	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线三委辽阳道台	250	49.44%	101.4	101.4				-2.01%
11813	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干东营分38左8变台	200	54.30%	0	0				100.00%
11814	沈北	农高变	农柳线	农柳线九如溪谷4-1期小区变电站201配电变压器	630	29.84%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11815	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光3箱变2变压器	500	8.96%	0	0				1.72%
11816	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	四方1变压器	315	53.08%	0	0				15.74%
11817	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孟家收粮支03	200	20.60%	138.8	138.8				10.67%
11818	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线石佛山南台分3	400	18.50%	286	286				14.01%
11819	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座7箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				9.43%
11820	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房村综合一台	200	1.00%	69.28	69.28				0.00%
11821	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区2变电站1变压器	500	51.60%	0	0				2.45%
11822	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾11号变电站201配电变压器	630	32.76%	0	0				2.23%
11823	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅4变电站4变压器	630	18.33%	0	0				5.67%
11824	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	张羊甲线洪湖干石材分20右6左2变压器	400	59.20%	0	0				47.65%
11825	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	西塔铁路1号变	500	17.20%	0	0				-11.06%
11826	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线周家分61变台	400	94.80%	0	0	2024年2月			25.00%
11827	大东	如意变	如意变80858意小甲线	智居园2箱变2站内变压器	630	19.43%	444.6	444.6				4.00%
11828	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线40柱上变压器	400	69.90%	0	0				-0.59%
11829	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	德隆-姚千小区2号配电变压器	400	23.50%	0	0				-4.23%
11830	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	金港名城3号201配电变压器	630	23.81%	0	0				3.51%
11831	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线老大房五组照明	200	22.50%	0	0				27.61%
11832	法库	包家屯	包家线	10kV包家线张家堡分12	100	80.40%	0	0	2024年7月			11.20%
11833	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期1变电站2变压器	630	16.38%	0	0				3.19%
11834	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区3变电站2变压器	630	24.76%	0	0				-2.87%
11835	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	夏语园3变电站1变压器	500	21.00%	0	0				2.54%
11836	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台村南台	200	26.10%	127.8	127.8				11.33%
11837	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	肖俊农业公变台	400	0.30%	358.8	358.8				0.00%
11838	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园1变电站1变压器	630	15.81%	0	0				5.14%
11839	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	鸿凯花园2变电站1变压器	315	33.97%	0	0				5.77%
11840	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨线51右1变台	50	59.60%	15.2	15.2				7.40%
11841	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳于50左9变台	200	36.30%	107.4	107.4				-0.47%
11842	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线黎明分13变台	200	17.25%	0	0				5.95%
11843	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦3号变电站2变压器	800	27.00%	0	0				33.47%
11844	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线轧钢厂住宅考核	200	64.20%	0	0				3.56%
11845	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城八期箱式变电站2配电变压器	800	56.00%	0	0				2.78%
11846	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴线古屯分7+1左2变台	200	30.40%	119.2	119.2				35.95%
11847	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七于前栏分21右1变台	400	19.50%	0	0				-30.34%
11848	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	旭辉璟宸小区2变电站2变压器	800	21.60%	0	0				35.68%
11849	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分2柱上变压器	200	33.30%	113.4	113.4				3.91%
11850	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右12	315	59.68%	0	0				1.92%
11851	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城13箱变2变压器	630	27.05%	0	0				-0.96%
11852	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北于70右3左2右3柱上变压器	315	78.10%	0	0				32.66%
11853	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府三期小区2变电站2变压器	630	37.33%	0	0				16.93%
11854	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌花园2箱变2站内变压器	500	21.60%	0	0				-1.26%
11855	东陵	水家变	水孙乙线	沈阳建大汇众置业有限责任公司(文华街3号院(建大新家园)三期)	400	22.40%	0	0				11.35%
11856	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府6变电站2变压器	400	12.75%	0	0				1.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11857	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园1变电站2变压器	630	12.70%	487	487				5.10%
11858	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	武警分20柱上变压器	50	41.60%	0	0				7.31%
11859	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局3箱变2变压器	630	9.52%	507	507				34.66%
11860	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警于仓库分44右1	100	15.60%	0	0				-112.94%
11861	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	YHG_丽江苑小区6箱式变电站2号配电变压器	400	92.00%	0	0	2025年2月			18.76%
11862	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线东风分095	50	124.20%	0	0	2024年6月			10.90%
11863	康平	胜利变	胜利变9507八家子线	八家子线八家子北台分支004	50	115.20%	0	0	2024年6月			0.99%
11864	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区一期1变电站202间隔配电变压器	630	45.33%	281.4	281.4				1.36%
11865	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期3箱式变电站1配电变压器	630	28.19%	0	0				-0.65%
11866	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚于45右1	400	14.85%	300.6	300.6				100.00%
11867	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	凯荣禧乐都4变电站202变压器	315	46.86%	135.9	135.9				-2.47%
11868	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	43中学箱式变电站201间隔配电变压器	315	0.00%	0	0				-104.68%
11869	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开地产有限公司10箱变1变压器配电变压器	630	20.32%	0	0				8.08%
11870	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	怒江东公园箱式变电站201间隔配电变压器	400	5.75%	337	337				6.83%
11871	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期2箱变2变压器	630	22.22%	0	0				97.72%
11872	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象1变电站2变压器	630	21.71%	0	0				6.88%
11873	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里6小区变电站1变压器	630	22.48%	169.74	169.74				5.37%
11874	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	博驰春天小区2变电站1变压器	630	17.14%	459	459				0.93%
11875	沈河	长青变	长青变472长东线	星汇云锦2-3变电站202配电变压器	800	25.20%	518.4	518.4				47.97%
11876	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎一组照明	100	55.20%	34.8	34.8				1.03%
11877	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金坨子3电井分支07	30	21.00%	0	0				-25.50%
11878	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期6箱变1变压器(冷备)	630	0.00%	567	567				0.00%
11879	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓1变电站202变压器	630	16.19%	0	0				-17.14%
11880	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	YHG_麓林春雨轩(局维)3箱变2变配电变压器	630	7.62%	0	0				3.90%
11881	沈北	道义变	道孝乙线	诗波特考核表2(分)202配电变压器	630	40.63%	0	0				12.29%
11882	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线福玉德棚菜支14	50	0.00%	0	0				0.00%
11883	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线赵曾支26	200	34.20%	111.6	111.6				16.12%
11884	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支12左1柱上变压器	400	6.75%	0	0				17.59%
11885	苏家屯	下深变	理想线	理想新城6号变电站1号变压器	630	32.76%	0	0				5.02%
11886	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷2变电站202配电变压器	630	10.29%	0	0				8.72%
11887	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分12左3加1左2	400	73.80%	0	0				100.00%
11888	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	水源之家家农场(一站式)	200	13.20%	153.6	153.6				100.00%
11889	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线52	400	35.10%	0	0				100.00%
11890	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园一期1箱式变电站2配电变压器	630	55.87%	0	0				1.91%
11891	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区9变电站2变压器	800	34.50%	0	0				4.09%
11892	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾F地块4号变电站2变压器	630	11.43%	495	495				100.00%
11893	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	YHG_沈阳恒弘置业有限公司(龙湖花千树一期工程)	630	0.00%	567	567				0.00%
11894	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	蔷薇家园小区箱式变电站1配电变压器	400	37.50%	0	0				69.78%
11895	苏家屯	下深变	理想线	理想新城8号变电站201配电变压器	630	43.81%	0	0				9.80%
11896	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区2变电站202	630	23.81%	0	0				-1.27%
11897	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	金鼎花园1变电站2变压器	630	31.75%	367	367				0.51%
11898	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线貂貉	80	75.94%	0	0				-12.99%
11899	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期2变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11900	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城4号变电站2变压器	630	18.89%	0	0				4.06%
11901	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾3号变电站2变压器	500	31.68%	0	0				2.07%
11902	东陵	孤家子	东冶线	房实名苑1局维箱变1号变	800	23.63%	0	0				5.12%
11903	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线人防指挥中心楼	100	69.30%	0	0				0.90%
11904	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡1变电站1变压器	630	27.62%	393	393				42.31%
11905	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园5变电站1变压器	630	18.67%	0	0				5.96%
11906	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	YHG_沈阳绿厦爵仕房地产201变压器	630	53.97%	31.18	31.18				-2.95%
11907	铁西	重工变	重工变10874重塔线	YHG_辽宁天易晶城房地产开发有限公司(意大利风情小镇)202	800	0.00%	720	720				0.00%
11908	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路干28	400	11.10%	0	0				100.00%
11909	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期1变电站2变压器	630	25.71%	0	0				0.58%
11910	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界2号变电站1变压器	630	25.24%	408	408				-1.12%
11911	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	碧桂园御品变电站201间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				77.38%
11912	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170龛庄线皮家卜北照明	200	31.80%	116.4	116.4				9.65%
11913	法库	果子园	果子园变1415镇东线	幸福花园A区4箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
11914	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源1变电站1变压器	500	17.20%	0	0				2.55%
11915	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线敖司牛南台	250	0.00%	0	0				-77.35%
11916	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100+1左1	200	23.10%	133.8	133.8				32.26%
11917	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑2号变电站1变压器	630	19.05%	0	0				2.65%
11918	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨子坨变017肖寨门线肖北养殖厂	315	124.95%	0	0	2022年12月			6.14%
11919	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路干157右8变台	400	11.70%	313.2	313.2				100.00%
11920	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚3变电站1变压器	630	13.02%	0	0				13.76%
11921	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线荒地几18	100	96.00%	0	0	2022年12月			8.13%
11922	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望联干45右6右4新	400	44.00%	0	0				64.75%
11923	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居二期2变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
11924	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期3箱变2变压器	630	22.86%	0	0				74.01%
11925	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区1变电站1变压器	630	36.57%	0	0				5.19%
11926	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪5号变电站1变压器	630	25.52%	0	0				0.86%
11927	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家南2台	100	50.40%	39.6	39.6				1.94%
11928	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明分2	50	12.80%	0	0				5.44%
11929	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾4变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
11930	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线东老边南台区	80	95.50%	0	0	2023年2月			3.26%
11931	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦4箱变2变压器	800	22.13%	0	0				-4.49%
11932	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡9号小区变电站1变压器	400	30.40%	0	0				-4.94%
11933	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦线胡台分58变台	315	19.43%	0	0				-35.93%
11934	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分49左17变台	80	85.88%	0	0	2023年4月			5.35%
11935	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线30	315	50.79%	0	0				9.46%
11936	沈北	大志变	志詹甲线	(虎石台)矿建2变箱201配电变压器	630	54.60%	0	0				46.98%
11937	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分7左1变台	400	7.00%	332	332				100.00%
11938	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡1变电站1变压器	800	21.00%	0	0				-1.48%
11939	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	地研锦隆2箱式变电站2配电变压器	315	29.84%	0	0				1.67%
11940	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线28右2+1	315	38.48%	0	0				4.04%
11941	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城7号变电站2号变压器	630	18.73%	449	449				-1.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11942	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰领地变电站201	315	17.78%	0	0				-5.36%
11943	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城4站房2变压器	630	48.51%	261.4	261.4				-0.56%
11944	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城11号变电站201间隔配电变压器	400	28.40%	246.4	246.4				26.40%
11945	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内于26变台	400	45.00%	0	0				16.37%
11946	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	玉祥明居二期6箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				23.36%
11947	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城19号变电站1变压器	500	55.20%	0	0				-0.14%
11948	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分74右12左4变台	200	12.20%	0	0				21.26%
11949	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线史家窑分9变台	400	21.38%	0	0				1.83%
11950	大东	如意变	如意变80858意小甲线	水润2箱变1变压器	800	23.10%	535.2	535.2				94.49%
11951	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	金柳园1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	53.70%	0	0				21.76%
11952	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城5变电站2变压器	630	18.29%	0	0				-9.51%
11953	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线岔海东台分支线006	100	59.70%	30.3	30.3				7.90%
11954	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线坑东支047	50	22.00%	0	0				-16.27%
11955	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑士卜村1组	400	8.10%	327.6	327.6				6.75%
11956	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦1变电站2变压器	500	30.72%	0	0				16.94%
11957	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东海明珠1变电站1变压器	500	43.20%	0	0				0.77%
11958	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线青麻砍七组照明	400	7.90%	328.4	328.4				7.68%
11959	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期2箱变1变压器	400	22.88%	0	0				0.33%
11960	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区3变电站201间隔配电变压器	400	46.80%	0	0				43.73%
11961	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线文南干东五分6左1柱上变压器	315	126.48%	0	0	2024年6月			100.00%
11962	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2分013	100	48.00%	0	0				-3.34%
11963	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线林场支029	50	40.50%	0	0				12.32%
11964	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线前李孤店支006	50	99.60%	0	0	2024年6月			4.71%
11965	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	金沙巴黎花园041-1期小区1变电站202配电变压器	800	24.60%	0	0				100.00%
11966	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期5箱变(单)	400	33.75%	0	0				5.04%
11967	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线大五前分西水利1支1	50	0.00%	45	45				0.00%
11968	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区17变电站1变压器	630	24.38%	0	0				0.19%
11969	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线五家子村台支02	200	60.00%	0	0				10.06%
11970	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-1箱变2变压器	800	29.75%	482	482				20.44%
11971	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下9变电站2变	630	34.29%	0	0				4.24%
11972	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期1变电站201变压器	800	28.50%	492	492				3.00%
11973	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园6变电站201变压器	630	0.00%	173.2	173.2				0.00%
11974	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	鲍白干22右1	400	5.70%	0	0				0.00%
11975	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支孟久支005	200	42.80%	94.4	94.4				22.85%
11976	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区13变电站1变压器	630	19.68%	443	443				0.77%
11977	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-4母 线配电变压器	630	14.73%	0	0				4.01%
11978	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城17变电站1变压器	630	20.00%	0	0				-0.22%
11979	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区6变电站2变压器	630	15.56%	0	0				2.72%
11980	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾4号变电站201配电变压器	630	24.76%	0	0				4.58%
11981	沈河	方家变	方家变662方北甲线	方北甲线滨水分13右3右1变台	100	0.00%	90	90				0.00%
11982	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五粮分05	100	95.00%	0	0	2024年6月			11.01%
11983	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线乡直分支线015	200	99.40%	0	0	2022年12月			13.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
11984	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳兴铭房地产有限公司(沈阳颐景园二期高层)11配 电变压器	630	34.29%	0	0				1.80%
11985	新民	公主屯	公主屯变31148公安线	新农线马圈子分41变台	100	97.20%	0	0	2024年6月			3.86%
11986	大东	沈海变	沈海变80364东建乙线	国瑞城19箱变2变压器	630	41.59%	0	0				50.44%
11987	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	水印蓝庭5变电站2站内变压器	630	19.05%	0	0				2.12%
11988	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	盛世经典1变电站2变压器	630	25.14%	0	0				5.68%
11989	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线苇场分04	100	24.30%	65.7	65.7				-8.86%
11990	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭2变电站201变压器	250	49.44%	0	0				-0.08%
11991	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	紫东阁小区地下变电站201间隔配电变压器	400	73.20%	67.2	67.2				9.24%
11992	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期5号变电站201间隔配电变压器	630	23.49%	0	0				-1.44%
11993	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	伊利亚特二期5号变电站201间隔配电变压器	630	50.16%	0	0				14.58%
11994	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期2变电站1配电变压器	630	77.14%	0	0				2.62%
11995	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园2号变电站1号变压器	630	19.37%	0	0				4.12%
11996	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲	新华国际1变电站1变压器	630	62.38%	0	0				11.71%
11997	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲	新华国际1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
11998	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线小区分10左7变台	630	48.38%	0	0				-6.84%
11999	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛西南台照明(微)	200	13.20%	153.6	153.6				3.04%
12000	法库	新依变	依三线	10kV依三线老三面村北支06	315	33.33%	0	0				23.63%
12001	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分40右1变台	200	39.60%	100.8	100.8				5.53%
12002	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区1变电站2变压器	630	15.87%	0	0				1.55%
12003	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分照明支16变台	200	39.90%	100.2	100.2				14.01%
12004	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	奉达小区变电站1变压器	630	46.86%	0	0				8.92%
12005	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方儒城1箱变2变压器	630	44.13%	0	0				-0.81%
12006	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝家分14柱上变压器	100	32.40%	0	0				9.12%
12007	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒文文旅城6号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	11.20%	315.2	315.2				100.00%
12008	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	学府花苑住宅1箱变201配电变压器	630	31.62%	367.8	367.8				3.04%
12009	铁西	历工变	历工变10450重联线	金辉优步大道小区201间隔配电变压器	800	28.50%	0	0				77.90%
12010	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯东支08	400	32.45%	230.2	230.2				28.92%
12011	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城虹郡3箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0				7.43%
12012	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线西房身村水浇地	50	69.00%	10.5	10.5				-1.97%
12013	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村四组大棚	80	20.63%	55.5	55.5				-13.48%
12014	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分59右8变台	200	50.40%	79.2	79.2				1.06%
12015	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区3号变电站1号变压器	630	31.43%	0	0				1.04%
12016	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都7号变电站201间隔配电变压器	630	48.00%	0	0				1.24%
12017	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	碧水儒城2小区变电站201间隔配电变压器	400	69.90%	6.93	6.93				13.74%
12018	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期7箱变1变压器	400	29.60%	0	0				0.33%
12019	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	阳光家园2号变电站2号变压器	630	42.38%	0	0				10.68%
12020	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸甲线伊甸干20左5左2柱上变压器	200	13.20%	153.6	153.6				-6.71%
12021	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村5机井	100	87.40%	2.6	2.6	2022年9月			24.43%
12022	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干兰家分36左14变台	100	51.90%	0	0				1.15%
12023	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	施文乙线38右3	315	115.87%	0	0	2022年12月			5.42%
12024	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	方溪甲线方溪干9+1左7之1柱上变压器	400	77.40%	0	0				100.00%
12025	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城1变电站1变压器	630	12.70%	214.77	214.77				-13.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12026	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸1变电站1配电变压器	800	15.00%	0	0				65.34%
12027	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山9号变电站201间隔(前金线)配电变压器	800	18.90%	0	0				58.11%
12028	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品1箱变1变压器	630	20.63%	122.97	122.97				0.68%
12029	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分18左2变台	160	77.81%	0	0				-1.35%
12030	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线153变台	100	68.60%	21.4	21.4				16.24%
12031	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线郑坨分15变台	100	62.70%	0	0				1.75%
12032	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分34	400	81.00%	0	0	2022年12月			13.73%
12033	于洪	曹家变	曹翟线	雅华香颂2变电站2配电变压器	630	15.24%	0	0				66.04%
12034	于洪	得胜变	得工线95446	雅华香颂2变电站1配电变压器	630	21.90%	282.78	282.78				58.35%
12035	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	孙金3组(2022微)	100	44.40%	45.6	45.6				1.99%
12036	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线一委移民台	250	32.48%	143.8	143.8				-2.63%
12037	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	七家湾小区1号变电站201配电变压器	630	33.14%	0	0				-4.24%
12038	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	前瞻B台	200	46.40%	0	0				-28.18%
12039	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城5变电站2变压器	315	44.19%	0	0				7.92%
12040	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线186+1右14	200	69.30%	0	0				100.00%
12041	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	金生2箱变2变压器配电变压器	630	33.14%	0	0				27.61%
12042	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分17左1变台	200	55.50%	69	69				11.21%
12043	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	新城甲线63变台	400	61.80%	0	0				63.93%
12044	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线胡古分33+1左5	200	49.80%	0	0				22.63%
12045	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	YHG_辽宁城开地产开发有限公司3箱变2变202配电变压器	630	52.70%	0	0				3.51%
12046	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分36左1变台	200	18.00%	0	0				-2.27%
12047	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线水孙甲干罗官分11左支07柱上变压器	315	47.62%	133.5	133.5				-37.39%
12048	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线127左23变台	200	31.20%	0	0				100.00%
12049	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡1变电站1变压器	630	26.35%	0	0				-2.11%
12050	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	金利园小区1变压器	630	26.67%	0	0				4.26%
12051	沈北	农高变	农高变70358农海线	南沟分39右支07	200	13.50%	0	0				41.82%
12052	于洪	得胜变	得中线95474	锦绣天地六期A期变电站2配电变压器	630	50.16%	0	0				23.29%
12053	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分30左3	100	29.10%	60.9	60.9				30.18%
12054	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干44右8左12	200	40.20%	99.6	99.6				14.46%
12055	和平	和平变	和平变144南一乙线	白领大厦1主变	800	10.50%	0	0				-1.02%
12056	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区10变电站2变压器	630	42.67%	0	0				14.00%
12057	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区3变电站1变压器	800	31.13%	0	0				4.56%
12058	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分赵东支037	200	21.60%	0	0				6.03%
12059	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分任西支01	315	11.71%	0	0				12.56%
12060	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区6变电站2主变	800	24.00%	528	528				0.80%
12061	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安干新安分5左5左7变压器	200	32.50%	115	115				21.95%
12062	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分15右11	400	19.65%	0	0				4.61%
12063	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线38	630	8.57%	513	513				1.34%
12064	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	新城子变554农专线农专干63营盘分120	100	58.40%	0	0				3.94%
12065	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	仁和家苑考核表201配电变压器	500	59.40%	0	0				1.62%
12066	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干35+3左3	200	12.30%	155.4	155.4				100.00%
12067	大东	小东变	小东变80166小望线	锦绣花园2箱变1变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-0.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12068	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园1变电站202配电变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
12069	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敖宝分村支001	200	55.50%	69	69				7.16%
12070	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居1变电站北二变压器	630	56.38%	211.8	211.8				13.69%
12071	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支089	200	14.75%	0	0				2.18%
12072	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	名仕经典一期1箱式变电站1配电变压器	800	39.30%	0	0				49.23%
12073	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方2箱变1变压器	630	28.57%	0	0				-10.39%
12074	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期4箱变1配电变压器	630	17.52%	0	0				-1.06%
12075	苏家屯	下深变	理想线	百合湾二期3号箱变201配电变压器	630	45.33%	0	0				3.87%
12076	苏家屯	下深变	理想线	百合湾二期4号箱变201配电变压器	630	29.33%	0	0				5.47%
12077	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅13变电站1变压器	630	14.86%	0	0				7.26%
12078	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线128变台	200	40.20%	99.6	99.6				7.53%
12079	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线164右2变台	200	26.60%	126.8	126.8				9.60%
12080	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线39右3变压器	400	51.00%	0	0				-0.73%
12081	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线郭发分024	200	33.90%	112.2	112.2				1.09%
12082	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支一二组支005	200	51.98%	76.05	76.05				7.32%
12083	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线张三家庄一号	80	59.50%	0	0				-0.21%
12084	和平	市府变	市府变566总站乙线	沈阳市民政局(用户)1配电变压器	315	7.62%	0	0				-11.40%
12085	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和和平于大洼分38左5右5	100	63.60%	0	0				-6.49%
12086	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	市局充电桩变电站201间隔配电变压器	630	26.03%	403	403				75.47%
12087	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际5变电站1变压器	630	40.76%	310.2	310.2				1.97%
12088	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	三家子新台	80	59.25%	24.6	24.6				11.51%
12089	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线邢西支13	200	34.20%	0	0				8.37%
12090	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干魏屯分南张支48右16变台	200	36.80%	106.4	106.4				11.16%
12091	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑5变电站1变压器	630	17.14%	0	0				1.38%
12092	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大都14号变电站202间隔配电变压器	800	38.25%	0	0				4.71%
12093	于洪	曹家变	曹翟线	中南世纪城三期2箱变1变压器	630	35.87%	0	0				1.85%
12094	开发	羊吉变	羊吉变10672宁官甲线	宁官甲线宁官于29右1变压器	250	139.20%	0	0	2024年6月			42.20%
12095	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典1号变电站2变压器	500	20.00%	0	0				0.97%
12096	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城39号变电站201间隔配电变压器	630	24.76%	411	411				7.61%
12097	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇一线顺山分13	160	100.13%	0	0	2022年12月			-1.76%
12098	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地1箱变2变压器	630	8.25%	0	0				42.82%
12099	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线鲍窝分11右2变台	200	42.90%	0	0				31.92%
12100	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	团山子线南裴分支24	50	70.60%	0	0				3.27%
12101	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分16左2	315	129.21%	0	0	2024年9月			38.40%
12102	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	前岭综合台	200	95.40%	0	0	2024年7月			100.00%
12103	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干022	100	54.60%	35.4	35.4				-3.76%
12104	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左6左1	200	39.30%	101.4	101.4				80.39%
12105	新民	新民变	新民变30162营东线	恺帝城2变电站2变压器	500	18.40%	0	0				4.59%
12106	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干160+1左1	200	16.50%	147	147				0.00%
12107	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线放力支136	200	38.55%	0	0				6.61%
12108	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠于125右20右1+1	100	76.20%	13.8	13.8				10.51%
12109	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	盛世御景六期1变电站202间隔配电变压器	630	7.30%	0	0				83.83%
12110	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	明日之光3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	41.59%	0	0				14.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12111	法库	果子园	果子园变417果北甲线	凯撒兰湾7号变电站1号变压器	630	24.44%	0	0				3.36%
12112	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干56左5	200	80.50%	0	0	2023年4月			11.04%
12113	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和大三期2箱变201配电变压器	630	14.29%	477	477				95.59%
12114	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君子力房地产开发有限公司箱式变电站202间隔配电变压器	630	24.63%	411.8	411.8				13.60%
12115	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区2变电站202	630	22.86%	0	0				-0.20%
12116	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干28	315	75.24%	0	0				4.08%
12117	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地3变电站2变压器	630	29.71%	379.8	379.8				3.19%
12118	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园1变电站2变压器	500	29.76%	6.93	6.93				1.36%
12119	于洪	范屯变	范新线	小微曹台村北1台	200	22.80%	134.4	134.4				0.00%
12120	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干102右16	400	4.35%	342.6	342.6				100.00%
12121	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	英里蓝湾小区5变电站1变压器	800	35.63%	0	0				2.46%
12122	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司4201配电变压器	630	12.57%	0	0				6.31%
12123	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园二期小区2变电站1变压器	630	111.43%	0	0	2024年12月			4.09%
12124	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安分14	400	57.30%	0	0				2.15%
12125	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线邢西支10	200	42.90%	0	0				8.11%
12126	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区5变电站2变压器	800	27.38%	0	0				1.47%
12127	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	三盛颐景蓝湾三期2变电站202配电变压器	800	22.50%	0	0				47.09%
12128	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	电缆厂小区变电站1变压器	630	55.37%	6.93	6.93				-7.50%
12129	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分18柱上变压器	400	32.50%	0	0				9.79%
12130	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海花园变电站1变压器	400	33.75%	0	0				-0.44%
12131	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家3箱变1变压器	630	18.41%	0	0				2.83%
12132	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家3箱变2变压器	630	15.24%	0	0				0.71%
12133	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城6号变电站2变压器	630	12.57%	0	0				-0.80%
12134	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾4变电站1号变压器	630	33.65%	0	0				4.57%
12135	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	八家子支14左15	200	27.30%	0	0				100.00%
12136	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道3箱变1变压器	630	25.40%	407	407				-1.17%
12137	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	明日之光4号变电站201间隔(施城线)配电变压器	800	29.70%	0	0				36.82%
12138	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝H区3箱变201配电变压器	630	38.73%	0	0				11.24%
12139	大东	小东变	小东变80146机场线	城市之光3箱变2变压器	630	24.13%	0	0				3.63%
12140	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	叔家俺大棚(微)	400	139.50%	0	0	2024年12月			5.35%
12141	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿5号变电站201间隔配电变压器	630	30.16%	0	0				35.63%
12142	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支53右19右6	400	15.00%	300	300				100.00%
12143	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开盛泰置业1箱变201间隔配电变压器	630	32.06%	0	0				3.21%
12144	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品4号变电站202配电变压器	630	8.76%	0	0				-1.34%
12145	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干16加1	315	18.73%	224.5	224.5				2.79%
12146	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平干茨林分4右1变台	400	21.25%	275	275				0.00%
12147	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景5变电站2变压器	630	56.19%	0	0				5.40%
12148	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香榭蓝郡3变电站1变压器	630	25.52%	0	0				1.61%
12149	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品1变电站1配电变压器	500	21.44%	0	0				-1.63%
12150	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	万翔乙线建设干82变压器	400	49.20%	163.2	163.2				100.00%
12151	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期2箱式变电站1配电变压器	800	24.50%	0	0				7.05%
12152	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居6箱变1变压器	500	37.12%	264.4	264.4				-1.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12153	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	凯翔4箱变2变压器	630	20.95%	435	435				-4.45%
12154	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左10变台	400	69.30%	0	0				1.82%
12155	皇姑	北陵变	北陵变25150舍屯甲线	舍屯干36左4柱上变压器	315	7.87%	0	0				3.42%
12156	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都二期15箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
12157	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落干姚家分四清支90右支17	200	0.00%	0	0				0.00%
12158	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥10箱变201配电变压器	630	46.67%	0	0				42.86%
12159	沈北	农高变	农丰线	辽宁嘉鸿房地产开发有限公司1箱变201间隔配电变压器	630	17.78%	0	0				6.61%
12160	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	麓林春雨轩(局维)2箱变1箱式变电站201间隔配电变压器	630	20.32%	0	0				66.56%
12161	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	朱尔线恒运雅居1	630	29.52%	0	0				3.11%
12162	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	沈阳中铁盛丰置业有限公司(二期)4箱变201间隔配电变压器	800	15.00%	0	0				4.97%
12163	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	沈阳鑫宁房地产开发有限公司2箱式变电站202间隔配电变压器	630	23.49%	0	0				0.11%
12164	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金韵华城1变电站1变压器	630	21.27%	0	0				48.74%
12165	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线河之源污水处理厂分2	200	28.20%	0	0				61.51%
12166	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区5变电站2变压器	630	15.75%	0	0				2.09%
12167	东陵	花山变	双树变	欧陆风情小镇二期别墅1箱变202间隔配电变压器	630	5.33%	0	0				-2.96%
12168	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线建设村北台	100	130.80%	0	0	2024年12月			11.72%
12169	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品2号变电站201配电变压器	630	61.43%	0	0				4.26%
12170	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区二期2局维变电站201配电变压器	800	9.90%	0	0				100.00%
12171	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树三组照明	50	98.10%	0	0	2022年12月			2.62%
12172	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲五期小区1变电站1变压器	800	75.00%	120	120				5.04%
12173	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲五期小区5变电站1变压器	630	91.43%	0	0	2024年6月			1.47%
12174	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分6右5变台	200	27.30%	0	0				-20.18%
12175	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分61右1	200	0.00%	180	180				0.00%
12176	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分71变台	200	39.30%	101.4	101.4				-1.53%
12177	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期51号变压器	630	10.48%	0	0				100.00%
12178	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城2号变电站201配电变压器	800	26.25%	0	0				6.84%
12179	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区3变电站2配电变压器	400	46.80%	0	0				17.77%
12180	沈河	长青变	长青变466青阳线	保利康桥1配电室1变压器	800	36.00%	432	432				3.08%
12181	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡1号变电站1变压器	500	36.40%	0	0				2.87%
12182	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区6变电站2变压器	630	20.48%	381.04	381.04				3.05%
12183	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区三期2变电站201间隔配电变压器	500	51.00%	0	0				9.80%
12184	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城6变电站2变压器	630	20.95%	0	0				38.96%
12185	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	瓦窑分34左3柱上变压器	100	19.80%	0	0				4.98%
12186	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二号2号箱变2号变考核	800	29.40%	0	0				64.60%
12187	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城三期1箱2变考核	630	17.78%	0	0				48.43%
12188	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院7配变站1变压器	400	18.60%	0	0				8.35%
12189	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	二道房三组照明(2020微)	100	84.45%	5.55	5.55	2023年2月			-3.79%
12190	浑南	榆树变	榆树变892榆塔乙线	江山府3号变电站202间隔配电变压器	800	6.00%	0	0				0.00%
12191	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分40左32	50	42.80%	0	0				-3.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12192	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线田家大棚支005	50	39.80%	0	0				12.36%
12193	东陵	孤家子	向东甲线	天泰6箱变1变压器	630	19.56%	0	0				-2.85%
12194	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	香槟蓝湾1箱变2变压器	630	19.05%	0	0				0.40%
12195	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家2台支04	200	25.60%	0	0				58.71%
12196	浑南	下深变	下深变248新城线	金地锦城一期3变电站1变压器	500	38.00%	0	0				2.02%
12197	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区3变电站2变压器	630	10.48%	381.04	381.04				1.36%
12198	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线029	200	27.45%	0	0				6.92%
12199	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区2变电站202配电变压器	630	44.44%	0	0				10.97%
12200	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰5号变电站202间隔配电变压器	800	30.00%	0	0				8.83%
12201	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线蔡家沟支55	100	37.00%	0	0				5.80%
12202	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾二期3箱式变电站1配电变压器	400	48.80%	0	0				4.24%
12203	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金1201配电变压器	630	32.70%	282.78	282.78				5.43%
12204	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	福州路53-3变电站1变压器配电变压器	630	31.75%	295.65	295.65				-1.68%
12205	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干127左10变台	200	22.20%	0	0				-4.21%
12206	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥1号箱变变压器配电变压器	630	25.24%	0	0				13.29%
12207	苏家屯	下深变	理想线	理想新城7号变电站1号变压器	400	48.00%	0	0				-1.81%
12208	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	文华3变1变压器	400	84.00%	24	24	2022年12月			9.46%
12209	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干7之1柱上变压器	400	0.00%	0	0				-21.34%
12210	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干118左7柱上变压器	250	26.00%	0	0				0.43%
12211	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右9	315	30.16%	0	0				5.25%
12212	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸干8	315	71.11%	0	0				-5.79%
12213	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分56左4	100	134.70%	0	0	2022年12月			8.86%
12214	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干81左4	315	27.62%	196.5	196.5				-13.21%
12215	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干30变压器	315	34.54%	174.7	174.7				2.52%
12216	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪线于洪干12右4柱上变压器	315	30.16%	0	0				0.02%
12217	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分27左3变台	100	78.60%	0	0				-0.51%
12218	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	应滑乙线建设干建七分3变压器	315	9.52%	0	0				2.88%
12219	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线163左7变台	100	76.80%	0	0				11.41%
12220	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	吉利乙线吉利干54变压器	200	79.20%	0	0				5.65%
12221	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分19右2柱上变压器	250	27.84%	0	0				22.00%
12222	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干华岩寺分3公变	315	19.68%	0	0				-56.63%
12223	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右6柱上变压器	400	20.60%	0	0				-24.21%
12224	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干39柱上变压器	500	75.52%	0	0				39.08%
12225	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分9	315	16.51%	231.5	231.5				-0.74%
12226	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分6	315	66.35%	0	0				-0.68%
12227	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干85柱上变压器	315	45.40%	0	0				100.00%
12228	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线河南分8右4	160	46.13%	70.2	70.2				-0.29%
12229	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	城北线城北干小东分3	315	29.52%	0	0				-10.07%
12230	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分5左4左1	315	87.94%	0	0	2022年12月			8.18%
12231	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干15右2+1公变	315	38.10%	0	0				11.84%
12232	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干6右5	200	4.20%	0	0				-47.05%
12233	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3左2右1柱上变压器	250	32.96%	0	0				-6.14%
12234	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5之2柱上变压器	100	107.40%	0	0	2025年2月			3.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12235	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线61变台	315	33.14%	0	0				-0.13%
12236	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线中药分机枝支8	315	78.10%	37.5	37.5				-15.03%
12237	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线41	315	54.48%	0	0				1.85%
12238	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干72	200	42.30%	95.4	95.4				1.28%
12239	新民	东郊变	东郊变30258东郊乙线	东郊乙线陶瓷干129左3变台	160	78.38%	18.6	18.6				9.47%
12240	新民	东郊变	东郊变30258东郊乙线	东郊乙线陶瓷干164右8变台	200	49.70%	80.6	80.6				1.75%
12241	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干70公变	315	17.78%	0	0				-2.62%
12242	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线14左6	315	34.60%	0	0				54.17%
12243	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	怒江变250怒陵线怒舍干20左13之1柱上变压器	315	24.13%	207.5	207.5				-18.65%
12244	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线种子一分15	315	8.89%	255.5	255.5				-3.63%
12245	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔乙线东塔干35左4	315	53.02%	116.5	116.5				11.72%
12246	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左15加1	315	35.56%	0	0				-112.87%
12247	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分1右6变压器	100	58.80%	0	0				-2.77%
12248	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干14变台	315	6.03%	0	0				29.70%
12249	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线21	250	44.00%	115	115				24.14%
12250	和平	青年变	青年变368青二线	青二线70	315	40.63%	155.5	155.5				1.34%
12251	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵下分28	315	16.19%	232.5	232.5				-29.98%
12252	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙线105	250	42.40%	0	0				2.72%
12253	和平	市府变	市府变564总站甲线	民族甲线147	315	34.29%	0	0				-0.24%
12254	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家子分08	200	18.80%	0	0				-100.17%
12255	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线56+3	315	34.67%	0	0				-14.16%
12256	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右2变压器	315	4.13%	0	0				-347.48%
12257	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分甲1开闭站202开关之3柱上变压器	315	85.71%	0	0	2022年12月			8.57%
12258	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分2	200	117.60%	0	0	2022年12月			25.28%
12259	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变1	630	26.35%	0	0				-5.13%
12260	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学4箱变2号变	400	17.50%	0	0				3.06%
12261	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光5箱变1号变	500	35.60%	0	0				-2.12%
12262	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	九九骏铭3箱变2号变	630	45.33%	0	0				24.28%
12263	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西2箱变1号变	630	29.33%	0	0				1.79%
12264	和平	三好变	三好变152光明线	中科院计算机小区一次主变	630	57.90%	202.2	202.2				5.05%
12265	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳粉新城2变电站201	500	21.12%	0	0				-1.74%
12266	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园1变电站1变压器	630	26.98%	0	0				2.37%
12267	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区16变电站201	630	18.41%	451	451				22.75%
12268	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	天意利生缘1箱变1变压器	630	11.43%	0	0				-2.04%
12269	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活2箱变1号变	630	24.76%	0	0				12.43%
12270	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙4箱变1号变压器	630	23.81%	417	417				-0.67%
12271	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙7箱变2变压器	630	23.62%	418.2	418.2				2.69%
12272	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔1箱变2变压器	630	18.10%	453	453				-1.12%
12273	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔6箱变1变压器	400	18.50%	286	286				-5.10%
12274	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区2箱变1变压器	400	41.40%	194.4	194.4				-2.72%
12275	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	新华1箱变1	400	0.00%	0	0				0.00%
12276	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	沈师教授公寓箱变2	630	10.10%	0	0				-6.94%
12277	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑3变电站202	630	14.48%	475.8	475.8				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12278	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都1变电站201	500	31.20%	294	294				-1.95%
12279	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期4箱变2号变	500	19.84%	0	0				0.65%
12280	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区4变电站1变压器	400	23.00%	0	0				-3.87%
12281	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区4变电站2变压器	400	21.50%	0	0				0.53%
12282	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区7变电站1变压器	630	27.68%	0	0				-1.57%
12283	沈河	展览变	展览变844展文甲线	青年2箱变1变压器	800	1.40%	0	0				-0.68%
12284	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区4变电站1变压器	400	30.50%	0	0				0.94%
12285	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙8箱变2变压器	630	27.94%	391	391				-0.30%
12286	大东	小东变	小东变80154小西线	龙泉箱变1变	500	43.20%	0	0				-1.58%
12287	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	里仁居箱变202	630	0.00%	567	567				0.00%
12288	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	昊辰苑小区3变电站201	630	26.67%	0	0				-1.38%
12289	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	新湖北国之春五期A区1变电站201	500	52.80%	186	186				1.79%
12290	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	花苑东药小区变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
12291	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区7变电站201	500	55.68%	171.6	171.6				-0.41%
12292	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第4变电站202柜	500	15.68%	0	0				-1.26%
12293	沈河	大东变	大东变054城南乙线	现代家园5箱变1变压器	800	53.00%	0	0				2.25%
12294	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	金鹏雅居1变电站201柜	630	24.13%	415	415				-19.86%
12295	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临小区2变电站202	630	33.33%	357	357				-3.37%
12296	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	绿香村2箱变2	630	17.14%	0	0				-5.81%
12297	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏3箱变2号变	630	35.24%	0	0				-0.55%
12298	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑4#	630	0.00%	0	0				0.00%
12299	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科十一十二区1箱变1号变	630	16.00%	0	0				-2.58%
12300	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花1号变电站1号变压器	800	65.10%	0	0				11.27%
12301	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期1箱变1号变	500	12.40%	0	0				-1.39%
12302	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	顺发1箱变2变压器	630	42.22%	0	0				3.23%
12303	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝国际公寓1配变站2变压器	630	24.13%	415	415				7.06%
12304	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺3箱变1变压器	400	66.00%	96	96				-2.03%
12305	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团1变电站202	630	26.67%	0	0				-1.37%
12306	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	塞斯2变电站201	630	17.78%	455	455				-3.99%
12307	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭1箱变1变压器	630	19.05%	447	447				-4.65%
12308	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭1箱变2变压器	630	14.60%	475	475				-2.27%
12309	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区2变电站201	630	36.83%	335	335				0.28%
12310	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	艳粉二区8变电站201	400	0.00%	0	0				0.00%
12311	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	吉龙小区箱变1变压器	400	49.50%	0	0				-6.42%
12312	大东	小东变	小东变80156城北线	城北干17箱变1变压器	315	16.83%	0	0				8.16%
12313	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	SB5箱变1变压器	500	46.72%	0	0				-2.11%
12314	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五沈铁高层一次2#主变	630	23.17%	421	421				11.01%
12315	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期5箱变1变	630	17.14%	459	459				-3.43%
12316	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期1箱变2变压器	630	16.51%	463	463				-5.50%
12317	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城9箱变站1变压器	630	17.52%	0	0				3.48%
12318	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	兴顺街4变电站201柜	400	48.30%	0	0				14.36%
12319	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	陶然居1变电站1变压器	630	42.86%	0	0				-0.10%
12320	沈河	青年变	青年变372青寺线	晓然里1箱变2变压器	400	27.60%	210	210				-5.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12321	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云鼎家园2变电站201	400	18.00%	0	0				-0.09%
12322	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁4201	630	11.75%	493	493				0.35%
12323	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工街13变电站201变压器	400	23.70%	265.2	265.2				-6.21%
12324	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工街7变电站201	500	15.80%	371	371				-1.71%
12325	皇姑	长江变	468长黄乙线	加州东区2箱变2变压器	630	19.68%	0	0				12.78%
12326	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区5变电站201	630	6.98%	0	0				-0.22%
12327	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊5变电站201柜	630	0.00%	0	0				0.00%
12328	浑南	下深变	下深变268三环乙线	唯美品格3号变电站2变压器	630	28.25%	0	0				2.83%
12329	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义1小区箱变1站内变压器	630	31.75%	367	367				-1.98%
12330	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城4变电站1变压器	630	13.02%	485	485				1.85%
12331	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	北塔花园箱变1变压器	400	58.80%	0	0				1.55%
12332	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑3箱变2	400	0.00%	0	0				0.00%
12333	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区3变电站202变压器	500	51.20%	194	194				-2.47%
12334	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区9箱变1号变	630	13.02%	0	0				-1.07%
12335	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二2箱变1变	630	25.40%	0	0				-8.16%
12336	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	泰山西2箱变1号变	500	82.80%	0	0	2024年9月			1.39%
12337	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二3箱变1变	630	23.81%	0	0				-3.89%
12338	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵东小区箱变1	630	52.38%	0	0				-0.66%
12339	皇姑	长江变	25460长亚乙线	黄山教师1箱变1号变	500	19.20%	0	0				-1.75%
12340	沈河	万柳变	万柳变282万群线	群升B2变电站1变压器	630	40.95%	0	0				16.30%
12341	大东	如意变	如意变856如沈乙线	风和日丽箱变1变压器	630	15.24%	471	471				-4.01%
12342	大东	小东变	小东变172小光线	毛光干5箱变(单)	400	54.30%	142.8	142.8				-8.57%
12343	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆2箱变1变压器	630	36.51%	0	0				3.37%
12344	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景5箱式变电站2配电变压器	630	61.27%	0	0				0.42%
12345	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	YHG_新兴屯四队(二号井)(松南干95)	630	2.48%	0	0				-49.63%
12346	浑南	安顺变	安顺变184安智线	龙湖云峰原著3号变电站201间隔配电变压器	800	19.20%	0	0				94.61%
12347	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	造化乙线沙平分郭大支9柱上变压器	400	15.60%	0	0				22.42%
12348	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊15号变电站2变压器	630	12.19%	0	0				-1.26%
12349	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期4箱式变电站2配电变压器	630	44.95%	0	0				-2.10%
12350	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱广厦房产变台柱上变压器	160	51.75%	0	0				3.70%
12351	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干鲫鱼泡分5左3变台	200	13.10%	153.8	153.8				-0.68%
12352	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园3号变电站1号变压器	630	15.24%	0	0				4.02%
12353	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干6西寺分19左1右8左3	80	40.00%	0	0				38.85%
12354	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔7变电站1变压器	630	3.43%	545.4	545.4				41.11%
12355	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座5变电站201变压器	800	16.80%	0	0				-4.51%
12356	于洪	东民变	东专线	小微五金园	200	10.20%	159.6	159.6				39.59%
12357	东陵	孙家寨	孙张线	后桑林子2箱变2变压器	630	25.08%	0	0				5.84%
12358	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线老观坨4灯	400	86.40%	14.4	14.4	2024年6月			18.65%
12359	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	平安堡照明综合	200	0.00%	0	0				0.00%
12360	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区5变电站1变压器	800	14.20%	0	0				2.58%
12361	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分95左11	200	54.10%	0	0				11.96%
12362	康平	中心变	中心变2607纺纱线	局箱变1变压器	315	32.06%	0	0				6.11%
12363	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	YHG_荒地2台区(荒地分12+1左5号)	200	20.40%	0	0				2.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12364	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭15台区	250	89.52%	1.2	1.2	2022年12月			4.30%
12365	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓5变电站2变压器	500	26.40%	0	0				-2.97%
12366	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔干罗奈泰斯酒店201间隔配电变压器	200	44.40%	0	0				-4.78%
12367	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊13号变电站2变压器	630	24.13%	0	0				-0.99%
12368	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊13号变电站1变压器	630	35.24%	0	0				6.76%
12369	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际3号变电站1号变压器	630	33.65%	355	355				1.31%
12370	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分21右4柱上变压器	250	10.40%	0	0				44.45%
12371	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线71左8变台	100	136.20%	0	0	2022年12月			8.01%
12372	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线杨家分支1(杨家坟台)	315	46.67%	136.5	136.5				19.02%
12373	沈北	尹家变	尹全线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司(手机产业园中)	100	7.20%	82.8	82.8				66.66%
12374	新民	张屯变	张屯变1405粮库线	小七线夜站分29右1变台	200	2.70%	0	0				23.61%
12375	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	华润珺瑜府小区3变电站202间隔配电变压器	800	25.80%	513.6	513.6				96.47%
12376	法库	新依变	依草线	10kV依草线四家子南分11	200	26.10%	127.8	127.8				0.00%
12377	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	如意家园箱变2站内变压器	500	25.20%	324	324				-0.50%
12378	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	津桥东箱变1变压器	630	27.81%	391.8	391.8				1.33%
12379	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线金海上东台	500	68.16%	109.2	109.2				36.17%
12380	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾一期2号配电室201间隔配电变压器	630	20.32%	439	439				3.09%
12381	铁西	劝工变	劝工变20046劝四线	君临天下三期2配电变压器2公变	630	23.81%	417	417				4.72%
12382	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分93左1	200	29.70%	120.6	120.6				58.12%
12383	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉1组	50	97.20%	0	0	2022年12月			3.99%
12384	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线小区	200	53.30%	73.4	73.4				8.70%
12385	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙1小区变电站2变压器	500	43.20%	0	0				4.10%
12386	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干250右22变台	200	48.60%	0	0				49.18%
12387	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门6号变电站201间隔配电变压器	630	41.59%	0	0				9.25%
12388	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	沈阳润润房地产1号201间隔配电变压器	800	64.50%	0	0				42.74%
12389	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分91左21变台	200	18.90%	142.2	142.2				2.57%
12390	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	隆兴花园东苑小区1变电站1变压器	630	18.54%	0	0				7.33%
12391	沈北	王驛变	王新乙线	碧泉豪庭1箱变201配电变压器	630	24.44%	413	413				17.16%
12392	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园4变电站1变压器	400	27.00%	0	0				1.35%
12393	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干91右12左1	100	13.50%	76.5	76.5				22.57%
12394	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲干昂帮村分25变压器	200	27.00%	126	126				8.23%
12395	皇姑	长江变	468长黄乙线	北美家园4变电站1变压器	630	32.38%	0	0				17.26%
12396	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分李河套支16左1变台	200	45.40%	0	0				133.93%
12397	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林干9加2	400	63.90%	0	0				50.14%
12398	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线12	400	53.75%	0	0				22.45%
12399	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品7变电站202	630	28.95%	384.6	384.6				7.15%
12400	新民	金五台	金五台变713四台线	四台于六台子分39左10变台2	400	13.80%	304.8	304.8				37.62%
12401	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期4箱变202配电变压器	630	21.33%	0	0				20.39%
12402	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座10箱式变电站1配电变压器	500	36.40%	0	0				18.57%
12403	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线新光一队	80	48.94%	32.85	32.85				-8.65%
12404	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线小尚义村内	400	37.50%	0	0				11.27%
12405	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区2变电站1变压器	400	33.20%	0	0				3.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12406	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干53	50	84.00%	3	3	2024年6月			50.22%
12407	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线171左1变台	400	59.20%	0	0				16.62%
12408	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线255变台	200	37.50%	0	0				5.28%
12409	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期4局维变201配电变压器	800	33.30%	0	0				47.44%
12410	铁西	启工变	启工变10776启配线	保利云禧3配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
12411	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	绿洲2箱变1变压器	250	24.64%	163.4	163.4				40.37%
12412	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑7变电站2变压器	630	17.52%	456.6	456.6				4.73%
12413	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	阳光新嘉园4箱变1号变压器	630	110.48%	0	0	2024年6月			-0.70%
12414	辽中	浦东变	浦东变91440蒲吴线	府苑雅都2号考核箱变配电变压器	630	36.83%	0	0				5.20%
12415	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	佟古村2	80	23.63%	53.1	53.1				-7.77%
12416	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五前分102	100	49.10%	40.9	40.9				8.95%
12417	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线罗泉沟西营子支11	100	39.40%	50.6	50.6				15.16%
12418	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期4变电站2变压器	500	48.32%	0	0				0.60%
12419	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	赵家插拉综合一台	200	0.00%	180	180				39.43%
12420	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变新农干全义分2号右支专厂支3（一站式）	400	77.85%	0	0				32.72%
12421	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海润湾1号变电站201配电变压器	800	31.88%	0	0				6.68%
12422	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区4变电站2变压器	630	13.65%	0	0				5.59%
12423	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区6变电站1变压器	630	16.83%	0	0				3.40%
12424	苏家屯	鲍家变	鲍家变60454鲍苏线	沙河干桑兰分19	200	27.30%	125.4	125.4				8.62%
12425	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工干40右3（临时电）柱上变压器	100	0.00%	0	0				-31.28%
12426	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线刘南大棚地2号	100	93.30%	0	0	2024年9月			18.84%
12427	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严东北几16	200	49.00%	0	0				7.50%
12428	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	久才岗四组（2022微）	200	70.50%	0	0				10.38%
12429	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	阳光美居小区变电站1变压器	315	24.13%	0	0				-7.86%
12430	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干113+1左2+1	400	51.60%	153.6	153.6				100.00%
12431	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区5号变电站1变压器	630	20.63%	0	0				-2.64%
12432	沈北	农高变	农丰线	农丰线翔凤小区3局维变电站201配电变压器	630	8.25%	0	0				0.00%
12433	和平	花园变	花园变774花景线	新世界悦景小区4变电站202配电变压器	630	4.44%	539	539				100.00%
12434	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线123+2变台	400	60.75%	0	0				-5.02%
12435	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分45左3	100	8.40%	0	0				100.00%
12436	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	大堡分35左5左5	100	22.50%	0	0				67.37%
12437	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居3站房1变压器	315	18.41%	0	0				100.00%
12438	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干39+1右2	400	6.90%	332.4	332.4				75.61%
12439	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城10号变电站2变压器	630	16.76%	0	0				26.66%
12440	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	海逸诗阁2变电站2变压器配电变压器	630	18.10%	453	453				23.41%
12441	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园11箱变1变压器	630	18.41%	451	451				8.64%
12442	东陵	祝家变	王滨乙线	祝家变304王滨线王滨干50沙地分54柱上变压器	200	84.75%	10.5	10.5	2024年6月			17.33%
12443	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升二组台分东升村台支8	200	42.00%	0	0				22.97%
12444	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线郭家分004	200	33.53%	56.43	56.43				4.27%
12445	浑南	杨官变	杨官变974杨车线	万科翡翠观澜1号变电站201间隔配电变压器	630	66.67%	0	0				98.95%
12446	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	辽宁华屹置业有限公司（荣福桃源）配电变压器	630	21.52%	431.4	431.4				7.90%
12447	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期4202间隔配电变压器	630	55.56%	0	0				26.08%
12448	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期5202间隔配电变压器	630	39.68%	0	0				84.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12449	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线西沟子2台分01	200	62.40%	0	0				100.00%
12450	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	八家村北台综合(2022微)	200	83.40%	13.2	13.2	2024年6月			100.00%
12451	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	31.75%	367	367				0.00%
12452	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨子坨变017肖寨门线肖北照明西台	315	61.59%	0	0				10.63%
12453	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘村后台	250	72.64%	43.4	43.4				-1.16%
12454	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品4变电站2配电变压器	500	16.80%	0	0				-1.65%
12455	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城鸿景嘉园2号变电站1号配电变压器	800	17.40%	580.8	580.8				42.32%
12456	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园3号变电站1号变压器	630	12.70%	0	0				-9.06%
12457	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线运输管理站	200	24.15%	131.7	131.7				9.00%
12458	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线66左7	315	30.48%	0	0				-2.19%
12459	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	YHG_沈北房屋开发有限公司富城春天3201配电变压器	630	50.16%	0	0				-3.58%
12460	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	YHG_沈阳诚发展房地产开发有限公司201配电变压器	630	25.14%	0	0				11.29%
12461	沈北	道义变	道孝乙线	诗波特考核表1(分)201配电变压器	630	13.33%	0	0				7.06%
12462	于洪	平罗变	平罗线	平罗1村后台	400	34.50%	0	0				2.80%
12463	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍2变电站1变压器器配电变压器	500	42.40%	0	0				4.41%
12464	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	特动线福宁	630	63.81%	165	165				5.82%
12465	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线182右7变台	400	22.50%	0	0				71.63%
12466	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲2变电站1变压器配电变压器	630	20.95%	0	0				-2.31%
12467	浑南	白塔变	白塔变954白成甲线	亚泰花园一期4变电站1变压器	630	12.06%	0	0				-7.94%
12468	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线尹家分支线008	100	68.55%	0	0				21.07%
12469	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线北段分支线025	200	91.20%	0	0	2025年2月			20.24%
12470	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香榭10变电站1变压器	800	34.88%	0	0				1.88%
12471	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香榭11变电站2变压器	800	38.25%	0	0				10.92%
12472	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园2变电站2变压器	800	29.25%	0	0				-1.32%
12473	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干49左5	315	89.84%	0	0	2023年1月			16.23%
12474	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左1号-2柱上变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
12475	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分35右8	200	85.80%	0	0	2022年12月			9.58%
12476	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支8左6左2	200	33.90%	112.2	112.2				-1.85%
12477	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立于101左3右1	315	20.00%	220.5	220.5				5.71%
12478	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分64右6左1	400	17.25%	291	291				98.72%
12479	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千千70左6	200	15.90%	0	0				3.14%
12480	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆5变电站2号变压器	500	27.20%	0	0				28.77%
12481	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分27右16右05	400	37.60%	209.6	209.6				-0.51%
12482	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支联通水果园26	50	0.00%	45	45				0.00%
12483	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	北乱分23	200	60.75%	58.5	58.5				13.98%
12484	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑2变电站201	630	20.00%	441	441				0.42%
12485	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	春江郦城一期3号变电站1号变压器	800	53.10%	0	0				31.69%
12486	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干14	315	89.52%	0	0	2025年2月			9.06%
12487	开发	宁官变	宁富线	圣诺园四期小区2变电站2变压器	630	26.35%	401	401				20.77%
12488	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际2号变电站202配电变压器	800	21.90%	0	0				-0.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12489	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾5号变电站1变压器	630	25.52%	0	0				1.61%
12490	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分张景辉养殖场支1	200	24.60%	130.8	130.8				39.51%
12491	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际8号变电站201配电变压器	630	30.48%	0	0				6.12%
12492	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线人寿保险住宅楼	100	47.10%	0	0				2.90%
12493	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分28右23	100	51.00%	39	39				-1.40%
12494	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线城北村住宅	315	21.71%	0	0				8.73%
12495	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	YHG 东方家园202变压器	630	26.29%	401.4	401.4				14.42%
12496	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	旭辉御府一期2变电站1号配电变压器	800	29.10%	0	0				4.86%
12497	和平	南湖变	南湖变458世茂甲线	明星线世茂花园10楼2变压器配电变压器	630	53.65%	0	0				4.09%
12498	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西一支047	100	91.60%	0	0	2022年12月			13.63%
12499	法库	果子园	果子园变1415镇东线	幸福花园A区1箱变2变压器	800	10.80%	0	0				-4.37%
12500	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	圣丰御景湾1变电站1号变压器	630	7.30%	0	0				100.00%
12501	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支34右5柱上变压器	315	26.92%	0	0				26.76%
12502	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左22左9	80	46.13%	35.1	35.1				100.00%
12503	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线实德北分19右4加1左5右1柱上变压器	315	28.57%	0	0				-39.85%
12504	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞6箱变(单)	630	19.05%	0	0				4.84%
12505	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金城蓝湾2变电站1变压器	800	38.25%	414	414				14.98%
12506	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园会展广场5变电站1号变压器	400	27.50%	0	0				6.39%
12507	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	三盛颐景园一期B区1箱变变压器间隔配电变压器	630	14.92%	0	0				3.07%
12508	东陵	李相变	李班线	李班干下泉饲料厂15柱上变压器	315	16.51%	0	0				-27.98%
12509	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线木场支21	160	82.50%	0	0	2024年6月			16.84%
12510	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	沈铁彩虹家园1变电站201变压器	800	18.00%	173.2	173.2				1.46%
12511	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑4箱变1变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-3.06%
12512	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑1变电站1变压器	630	32.76%	0	0				-2.23%
12513	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院B1箱变2变压器	315	19.68%	221.5	221.5				-4.07%
12514	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区1变电站2变压器	630	28.25%	0	0				2.42%
12515	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地线荒地分秦家房支20右15变台	200	72.40%	35.2	35.2				18.91%
12516	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干张马夫分49变台	160	92.06%	0	0	2023年9月			22.05%
12517	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯11箱变2变压器	630	20.63%	0	0				3.13%
12518	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线163左11左5变台	100	30.00%	0	0				5.51%
12519	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线137变台	100	100.20%	0	0	2024年12月			21.19%
12520	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	太湖甲线太湖干大圣分16变压器	315	74.16%	49.9	49.9				-77.10%
12521	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城9号变电站201间隔配电变压器	800	17.63%	0	0				15.86%
12522	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸二期2站房1配电变压器	800	17.75%	0	0				0.00%
12523	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑4号变电站1变压器	500	16.80%	0	0				3.82%
12524	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方乙线广方干刘家分56左3右2柱上变压器	400	19.60%	0	0				79.85%
12525	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城6号变电站1号变压器	630	21.90%	429	429				-3.45%
12526	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊5号变电站2变压器	500	46.00%	0	0				0.56%
12527	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城16号变电站2变压器	800	21.75%	0	0				-1.91%
12528	沈河	站前变	站前变282站汇线	旭辉铂宸府1箱变201配电变压器	630	32.06%	365	365				50.86%
12529	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城16号变电站2变压器	630	14.92%	473	473				3.51%
12530	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线60+1左15变台	400	15.00%	0	0				21.71%
12531	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干8左9	200	61.20%	57.6	57.6				-0.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12532	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干79左分01变压器	100	30.30%	59.7	59.7				-0.69%
12533	和平	市府变	市府变566总站乙线	前进分7右1	250	1.92%	0	0				27.53%
12534	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期1箱式变电站1配电变压器	800	31.88%	0	0				8.17%
12535	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区3变电站2变压器	630	33.33%	357	357				10.04%
12536	新民	张屯变	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家干偏排分9左1变台	200	92.85%	0	0	2022年12月			7.43%
12537	东陵	上佰变	新生线	汪家乙干煤场分28柱上变压器	315	22.35%	0	0				5.06%
12538	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期4箱变1配电变压器	630	1.81%	0	0				2.11%
12539	皇姑	长江变	468长黄乙线	黄河乙线T1之1柱上变压器	315	13.33%	0	0				-10.48%
12540	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线敖司牛大棚南台	100	45.00%	0	0				-2.91%
12541	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村一组照明	100	51.40%	38.6	38.6				1.93%
12542	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	卡北新北台	200	30.90%	0	0				5.41%
12543	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线老边供销社	200	27.90%	124.2	124.2				-23.21%
12544	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟9组照明	200	58.13%	63.75	63.75				5.67%
12545	辽中	敖司牛	敖司牛变1229小帮牛线	敖司牛变229小帮牛线邢冯村村北台	200	23.40%	0	0				1.13%
12546	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	静安府3号变电站201间隔(施站线)配电变压器	630	37.14%	0	0				88.97%
12547	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干49	250	61.44%	71.4	71.4				-10.60%
12548	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾4箱变2变压器	800	13.20%	614.4	614.4				100.00%
12549	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	金地九阙台1变电站1配电变压器	800	12.38%	0	0				100.00%
12550	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期5变电站1号变	630	13.81%	0	0				41.10%
12551	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	瑞华苑2变电站2变压器	630	15.24%	0	0				3.61%
12552	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区6变电站1变压器	630	52.38%	0	0				-1.04%
12553	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓6变电站2变	500	35.60%	0	0				12.35%
12554	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式-张成顺(电井)	200	0.00%	0	0				-31.55%
12555	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线土井子几28	400	36.75%	213	213				12.48%
12556	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线姜家支022	200	42.00%	0	0				11.23%
12557	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡三期2号变电站2号配电变压器	630	28.25%	0	0				34.10%
12558	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干105+1左1	400	48.00%	0	0				90.49%
12559	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅22变电站1变压器	400	42.80%	0	0				2.97%
12560	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57(云顶)04201间隔配电变压器	800	6.38%	0	0				0.78%
12561	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区2变电站1变压器	630	20.95%	435	435				0.02%
12562	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区5变电站1变压器	630	22.10%	0	0				6.30%
12563	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干35柱上变压器	200	56.40%	0	0				0.33%
12564	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门13号变电站202间隔配电变压器	630	33.65%	0	0				100.00%
12565	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线新发三分支线001	100	53.55%	0	0				26.90%
12566	和平	花园变	花园变752花南甲线	河畔花园自维1配电变压器	1000	64.00%	260	260				-0.63%
12567	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西干陵西甲线军政分11左3柱上变压器	315	47.94%	0	0				6.75%
12568	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	银田1箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
12569	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线大黑支4	315	14.67%	0	0				7.87%
12570	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	新村综合一台	315	70.29%	0	0				17.96%
12571	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾一期2变电站2变压器	315	24.89%	0	0				3.81%
12572	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾莲变346向工乙线向工干18柱上变压器	400	50.50%	0	0				6.42%
12573	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干36左13	200	38.70%	0	0				-31.67%
12574	法库	三泉变	泉富线	10KV泉富线五孤分水利支5	50	0.00%	45	45				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12575	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线陈窑分支线034	80	80.44%	0	0	2022年12月			18.79%
12576	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联干32右10加2左4左13	400	15.90%	1.73	1.73				53.36%
12577	浑南	新南变	新南084新通线	华发德仁里3号变电站2号配电变压器	630	13.33%	483	483				72.46%
12578	沈北	清水变	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区改造二期工程B区1箱变202配电变压器	800	13.50%	612	612				11.41%
12579	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	四管堡西台	315	33.78%	177.1	177.1				11.30%
12580	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分011	50	66.00%	12	12				29.55%
12581	沈河	万柳变	万柳变278万阳线	步阳国际2变电站1变压器	800	23.63%	0	0				3.47%
12582	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区4变电站1变压器	800	41.63%	0	0				4.57%
12583	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙干40左1变台	400	56.75%	0	0				1.77%
12584	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房村综合一台	400	22.50%	270	270				34.28%
12585	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线李祝干120小常王分34柱上变压器	200	41.90%	96.2	96.2				5.42%
12586	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	二委南台	200	68.00%	44	44				4.16%
12587	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	后边外东北台(煤改洁)	400	23.20%	267.2	267.2				-16.55%
12588	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	泰和府1号变电站201间隔(鲍白线)配电变压器	630	2.54%	0	0				100.00%
12589	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三南南台照明	315	57.46%	102.5	102.5				2.26%
12590	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右13右1变台	100	0.00%	0	0				1.56%
12591	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线40左3	200	55.00%	70	70				37.09%
12592	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分110变台	200	20.00%	0	0				-0.41%
12593	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相线114	160	68.44%	34.5	34.5				22.64%
12594	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线52右3左1变台	400	21.45%	274.2	274.2				17.99%
12595	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	沈阳中铁盛丰置业有限公司(人杰水岸二期)2号配电变压器	630	29.21%	0	0				0.04%
12596	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南干095	400	59.40%	0	0				10.91%
12597	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司3箱变2号变压器	630	29.84%	0	0				4.55%
12598	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区2变电站2变压器	630	17.14%	0	0				-1.70%
12599	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十六号变电站202配电变压器	630	32.00%	0	0				5.72%
12600	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓1变电站201变压器	500	38.40%	258	258				11.51%
12601	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线西房身村三、四组照明	100	28.00%	62	62				4.32%
12602	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡1变电站2变压器	630	24.76%	0	0				1.93%
12603	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村6机井	100	55.60%	0	0				-2.85%
12604	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村7机井	100	45.30%	0	0				-6.14%
12605	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	木耳岗村25机井	100	46.00%	0	0				2.51%
12606	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右8左3	250	8.64%	0	0				8.06%
12607	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	东窑新苑小区箱式变电站2配电变压器	630	14.29%	0	0				80.13%
12608	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分50右2	200	26.10%	0	0				54.79%
12609	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地3号台区	400	46.05%	0	0				29.10%
12610	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团7变电站201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0				13.87%
12611	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期5变电站2变压器	630	56.19%	0	0				14.63%
12612	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线三台南台	100	76.20%	13.8	13.8				8.20%
12613	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后村北一方机井1台	100	36.00%	0	0				-19.43%
12614	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	沈阳市电业局电缆工程有限公司	630	0.00%	0	0				-73.72%
12615	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	嘉麟2箱变1变压器	630	53.65%	0	0				13.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
12616	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园三期一号变电站202配电变压器	630	44.13%	0	0				3.22%
12617	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡2号小区变电站1号变压器	400	54.80%	0	0				1.23%
12618	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干146右8变台	200	50.40%	0	0				44.81%
12619	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	仙林金谷三期1变电站202配电变压器	800	13.80%	0	0				100.00%
12620	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线小于3台	50	14.40%	0	0				-105.60%
12621	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	范家2.3组新1	200	0.00%	180	180				0.00%
12622	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府6箱式变电站1配电变压器	800	9.80%	0	0				100.00%
12623	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分12加1右支2变压器	50	25.60%	32.2	32.2				-15.34%
12624	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	富兴经典2期3变电站201间隔配电变压器	630	52.70%	0	0				58.88%
12625	和平	展览变	展览变896展科乙线	光河分4	315	28.25%	0	0				5.58%
12626	康平	中心变	中心变2607纺纱线	顺山新村2箱变2变压器	630	13.33%	0	0				1.36%
12627	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线开隆村南台	400	34.20%	223.2	223.2				9.65%
12628	法库	果子园	果子园变1415镇东线	宝山变005法镇线国税台	315	79.68%	0	0				-15.25%
12629	于洪	东民变	东前线	东民变344东前线西和平村南2	200	46.13%	87.75	87.75				-5.04%
12630	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	七家湾小区1号变电站202配电变压器	630	20.57%	0	0				2.37%
12631	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓2箱变1变压器	630	25.08%	409	409				53.08%
12632	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左21	200	41.10%	97.8	97.8				9.68%
12633	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干营子分10左5变台	100	62.10%	27.9	27.9				-3.08%
12634	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园3变电站2主变	800	21.00%	552	552				24.27%
12635	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开地产开发有限公司6箱变201配电变压器	630	40.95%	0	0				8.18%
12636	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一、二期)1201配电变压器	630	62.86%	0	0				5.28%
12637	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产5变电站201间隔配电变压器	630	4.83%	536.6	536.6				-1.77%
12638	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区1变电站1变压器	630	16.51%	463	463				5.57%
12639	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区4变电站1变压器	630	22.86%	423	423				1.21%
12640	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城2变电站2变压器	800	28.80%	0	0				2.02%
12641	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干古洞岗子分47左12变台	400	33.00%	0	0				24.62%
12642	于洪	范屯变	范工线	小微马三家4台	400	23.40%	266.4	266.4				90.40%
12643	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡七期3配电站2母线201配电变压器	630	22.22%	0	0				65.17%
12644	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城3变电站2变压器	630	22.38%	0	0				-0.63%
12645	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线前谢分1变台	200	33.75%	112.5	112.5				3.21%
12646	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线三合分14右5变台	200	25.15%	129.7	129.7				6.94%
12647	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座1变电站201变压器	630	33.65%	0	0				1.29%
12648	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立于148右1	400	26.40%	0	0				10.36%
12649	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	静湖佳园及2考核202间隔配电变压器	800	40.20%	0	0				1.78%
12650	于洪	范屯变	范新线	曹台村东二台	200	52.20%	75.6	75.6				5.77%
12651	法库	果子园	果子园变417果北甲线	凯撒兰湾4变电站1号变压器	630	27.81%	0	0				4.14%
12652	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高于山城分93柱上变压器	50	127.50%	0	0	2022年12月			8.27%
12653	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干常家湾分右支2柱上变压器	200	61.80%	0	0				15.13%
12654	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干大仁镜分15右支10柱上变压器	400	24.00%	160.09	160.09				8.19%
12655	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区3箱式变电站201间隔配电变压器	630	47.05%	0	0				-0.53%
12656	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分后九支09	200	34.50%	0	0				13.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12657	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线南井支11右T03茨榆A台	100	105.20%	0	0	2022年12月			9.36%
12658	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯镇后村文昌电焊公变台区	200	3.30%	0	0				0.00%
12659	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期1变电站2 变压器	800	25.50%	516	516				-2.94%
12660	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分20右11左6右3	200	17.70%	144.6	144.6				-10.30%
12661	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	沙河村北5号台	200	24.60%	130.8	130.8				20.26%
12662	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干173+1左1	200	8.25%	0	0				9.52%
12663	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期4箱变2变压器	400	43.20%	0	0				62.68%
12664	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙线57+1左2变台	400	17.00%	292	292				0.00%
12665	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城2开闭站4箱变1变压器配电变压器	630	25.52%	0	0				9.40%
12666	铁西	劝工变	劝工变20046劝四线	君临天下三期4箱变202	630	44.76%	285	285				4.10%
12667	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	兴旺楼1配电站202	250	0.00%	0	0				0.00%
12668	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线碱家分76左1变台	200	12.30%	155.4	155.4				0.00%
12669	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	中转库箱变1变压器	400	66.25%	95	95				8.42%
12670	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干麦屯分50柱上变压器	315	16.00%	0	0				-6.06%
12671	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居1变电站南一变压器	630	10.92%	282.78	282.78				0.69%
12672	大东	小东变	小东变80166小望线	锦绣花园5箱变2变压器	630	17.78%	455	455				160.68%
12673	沈北	新城子	新城线	城东干地稅分4+1变压器	315	28.19%	0	0				0.00%
12674	和平	和平变	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都1变电站201配电变压器	500	21.76%	341.2	341.2				-0.06%
12675	康平	田家变	田家变76146田南线	电网田南线前温分支03	200	28.55%	0	0				6.49%
12676	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期11变电站202变压器	630	18.10%	453	453				2.98%
12677	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线李影台分支线路008	200	32.40%	115.2	115.2				9.05%
12678	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东孙分支线001	200	15.53%	0	0				29.20%
12679	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分齐昌支4	200	33.30%	0	0				2.75%
12680	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线东孤店分007	50	86.80%	0	0	2025年2月			5.03%
12681	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线二道子分59	200	11.90%	56.43	56.43				1.84%
12682	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日1变电站201配电变压器	400	17.40%	290.4	290.4				52.34%
12683	铁西	历工变	历工变10462历南乙线	正大世纪1变电站变压器	400	34.50%	0	0				1.99%
12684	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊2变电站201配电变压器	800	20.25%	0	0				2.42%
12685	和平	展览变	展览变882展河线	春河里三期1变电站2号变压器	800	29.50%	484	484				-0.66%
12686	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期1变电站2变压器	315	26.29%	0	0				5.20%
12687	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城3变电站2变压器	500	30.40%	0	0				7.68%
12688	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	圣丰御景广场二期1变电站202间隔配电变压器	800	32.40%	460.8	460.8				29.40%
12689	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干08	250	75.20%	0	0				-1.28%
12690	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线芹白几53	200	30.70%	0	0				14.91%
12691	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔干韩城	500	59.52%	0	0				15.01%
12692	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分苗圃支2左分支4变压器	100	21.90%	68.1	68.1				-8.74%
12693	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线新安卜分16	200	59.25%	0	0				5.48%
12694	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区1变电站1变压器	630	35.56%	0	0				10.44%
12695	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线联通支12号右5号柱上变压器	315	15.43%	0	0				-6.01%
12696	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府3号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	22.20%	271.2	271.2				94.30%
12697	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	福日馨居变电站变压器	250	19.20%	177	177				-2.98%
12698	和平	方型变	方型变438方文乙线	东北设计研究院住宅201间隔配电变压器	400	46.20%	175.2	175.2				26.70%
12699	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干93右11变台	400	12.90%	0	0				34.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12700	于洪	曹家变	曹翟线	中南世纪城三期3箱变1变压器	630	41.27%	0	0				2.33%
12701	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	天和人家悦江山变电站202变压器	630	15.56%	0	0				100.00%
12702	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居1箱变1变压器	630	60.95%	0	0				15.42%
12703	于洪	小于变	10kV于山线56286	万熹绿景4变电站1变压器	630	26.67%	399	399				0.43%
12704	沈北	王驿变	城南线	10kV城南干业壕分2(一站式)	200	90.00%	0	0	2024年12月			15.20%
12705	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园2变电站1变压器	630	26.03%	403	403				1.62%
12706	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分18左3号台	400	65.10%	0	0				100.00%
12707	东陵	汪家变	汪白甲线	汪家甲干129左分13右支07柱上变压器	200	31.20%	0	0				1.05%
12708	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场北区9小区变电站202配电变压器	630	9.52%	0	0				100.00%
12709	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线六分分支线11	200	23.10%	0	0				10.05%
12710	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	x铁路三供一业(韩城)	200	3.45%	0	0				62.01%
12711	大东	小东变	小东变172小光线	中房4箱变2变压器	630	23.81%	417	417				0.02%
12712	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支21右1	200	3.00%	174	174				100.00%
12713	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	沈阳军翔房地产开发有限公司(阳光书香园)2202配电变压器	630	31.75%	0	0				8.15%
12714	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户c1201配电变压器	200	62.25%	55.5	55.5				1.28%
12715	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线刘家分支045	80	82.69%	0	0	2024年6月			0.43%
12716	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光12箱式变电站配电变压器	630	16.00%	0	0				1.43%
12717	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线27右2	315	41.90%	0	0				3.60%
12718	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安村南台	200	6.00%	168	168				23.38%
12719	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区6号变电站2号配电变压器	630	33.02%	0	0				6.65%
12720	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房一组照明	400	12.05%	311.8	311.8				-1.02%
12721	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线西瓜店分007	160	56.44%	0	0				16.00%
12722	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线汪家沟中台	160	42.75%	0	0				11.74%
12723	铁西	肇工变	肇工变10162浆北线	万科铁西蓝山2变电站202间隔配电变压器	800	47.63%	0	0				7.59%
12724	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	城卉小区1箱变2站内变压器	630	66.98%	145	145				7.43%
12725	东陵	世园变	世园变80572海洋线	惠斯勒1箱变1变压器	630	10.79%	499	499				5.44%
12726	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干粮库分10左4+1左2变台	200	19.50%	141	141				100.00%
12727	康平	张强变	张强变76266张强线	三棵树(2)台	100	31.20%	58.8	58.8				36.96%
12728	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园2箱式变电站2配电变压器	630	58.29%	0	0				4.48%
12729	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线49右14柱上变压器	400	27.90%	248.4	248.4				7.93%
12730	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线回民村一组照明	100	42.00%	48	48				11.24%
12731	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖4	400	35.70%	217.2	217.2				85.33%
12732	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园2箱变202间隔配电变压器	630	15.56%	0	0				0.45%
12733	大东	如意变	如意变80866如信线	工农路小区箱变1变压器	630	20.95%	0	0				-0.28%
12734	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变048中寺线中寺线47(马刚D台)	50	66.00%	12	12				8.08%
12735	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	君兰江山3变电站201变压器	800	11.50%	628	628				100.00%
12736	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园1箱变1变压器	630	16.19%	0	0				-1.99%
12737	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	浪漫满屋箱变201	800	66.00%	192	192				-0.83%
12738	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	方大欣湖里1变电站2号变压器	630	9.52%	0	0				100.00%
12739	苏家屯	下深变	理想线	信达万科城1号变电站202间隔配电变压器	630	116.51%	0	0	2024年6月			17.24%
12740	法库	宝山变	宝山变015兴瓷线	10kV兴瓷线希贵分明涛养殖场支2	200	9.30%	161.4	161.4				58.92%
12741	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块4箱变1变压器	630	12.38%	489	489				42.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12742	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎巴彦西支南几2+1杆	200	26.00%	0	0				16.02%
12743	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线杨胡堡分11	315	21.05%	0	0				27.19%
12744	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线大觉卜北台	315	31.43%	184.5	184.5				7.52%
12745	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区5箱式变电站配电变压器	630	19.81%	442.2	442.2				3.67%
12746	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线190右06	80	45.00%	0	0				-8.06%
12747	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	北三台村综合一台	200	28.20%	0	0				27.89%
12748	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦4小区变电站201	630	16.19%	465	465				87.87%
12749	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站5箱变2变压器	630	24.44%	0	0				-3.52%
12750	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站3箱变1变压器	630	53.97%	0	0				6.90%
12751	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线乡政府支02	315	92.70%	0	0	2024年6月			13.55%
12752	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线西街分支线007	200	61.65%	56.7	56.7				2.83%
12753	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	安居甲线毛光干小毛甲7沈淀分3	315	72.06%	0	0				4.94%
12754	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	道信线天义线悦悦华府二期1局维变变电所202配电变压器	800	8.10%	0	0				100.00%
12755	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	肥肥胖胖公变台	315	22.22%	213.5	213.5				0.00%
12756	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语8箱变2变压器	500	21.44%	342.8	342.8				-0.88%
12757	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	金帆农场公变台	400	31.20%	235.2	235.2				100.00%
12758	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支8右10右1变台	400	55.20%	139.2	139.2				100.00%
12759	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑4箱变2变压器	500	30.40%	0	0				6.02%
12760	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线红台分100左6柱上变压器	400	21.30%	0	0				100.00%
12761	沈北	董楼子	望滨线	望滨干265左支1(黑林子C台)	50	65.60%	12.2	12.2				22.24%
12762	法库	包家屯	包家屯	10kV包家线包百分中街支32杆(南粮库台)	200	35.70%	0	0				10.34%
12763	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金宝花园3号变电站2号变压器	630	49.14%	257.4	257.4				-1.34%
12764	沈河	南湖变	南湖变448雨坛乙线	金地峯汇3配电站1变压器	800	15.90%	592.8	592.8				65.39%
12765	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线牛其卜西台分11	100	130.20%	0	0	2022年12月			2.85%
12766	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	坤湖郦舍三期2变202配电变压器	800	35.40%	0	0				63.66%
12767	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥11箱变201配电变压器	630	21.33%	0	0				40.70%
12768	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区1变电站2变压器	800	26.10%	511.2	511.2				2.64%
12769	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	沈阳明华恒基4箱202间隔配电变压器	630	19.05%	0	0				3.76%
12770	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中兴和园一期2201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0				20.77%
12771	沈北	农高变	农丰线	辽宁嘉鸿房地产开发有限公司2箱变201间隔配电变压器	630	10.16%	0	0				7.34%
12772	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期22箱变2变压器	630	27.43%	0	0				0.63%
12773	沈河	长青变	长青变470长青甲线	长青街公共快充站1变压器	630	48.25%	263	263				28.77%
12774	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	老龙里2变压器	400	76.80%	52.8	52.8				9.68%
12775	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区6变电站1变压器	630	21.33%	0	0				-0.53%
12776	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	奥园誉峰2号变电站202间隔配电变压器	630	35.24%	0	0				100.00%
12777	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线21左1	400	9.30%	0	0				100.00%
12778	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期6箱式变电站1配电变压器	800	31.13%	0	0				-2.84%
12779	大东	望花变	望花变70256望北乙线	中胜公安箱变2站内变压器	500	15.20%	0	0				1.77%
12780	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号三期小区2局维变变电所202配电变压器	630	6.35%	0	0				0.00%
12781	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶3组合	200	122.70%	0	0	2022年12月			8.42%
12782	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村1变电站202变压器	630	54.29%	0	0				6.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12783	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	联邦大厦箱变202	630	0.00%	0	0				0.00%
12784	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	金沙巴黎花园041-1期小区3变电站202配电变压器	800	32.40%	0	0				100.00%
12785	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左6	200	29.70%	120.6	120.6				88.85%
12786	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变中寺干科研所分9杆	200	13.60%	152.8	152.8				33.74%
12787	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	盛世御景二期2号箱变变压器间隔配电变压器	630	65.08%	0	0				21.33%
12788	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线裴家乡龙凤岗	100	61.80%	0	0				-6.44%
12789	沈北	道义变	道义变15269佰景线	道义汇置四期2变201间隔配电变压器	630	29.71%	0	0				18.93%
12790	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线116左21	100	43.50%	46.5	46.5				37.12%
12791	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线新安分5右3左4变台	400	29.70%	155.88	155.88				12.14%
12792	皇姑	北陵变	北陵变25150舍屯甲线	川江2箱变1配电变压器	400	28.20%	0	0				2.07%
12793	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城三期2箱1变考核	630	24.13%	0	0				48.35%
12794	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城3变电站1变压器	630	65.90%	0	0				5.91%
12795	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	长沟村综合二台(2023微)	400	60.90%	116.4	116.4				100.00%
12796	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线家北分10+1左15+1右7变台	400	34.25%	0	0				0.00%
12797	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	八建公司照明(2020微)	200	82.80%	14.4	14.4	2023年8月			12.71%
12798	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘二支26变台	100	53.60%	36.4	36.4				-58.57%
12799	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金辉优步湖畔3箱式变电站2配电变压器	800	27.00%	0	0				28.05%
12800	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	集美天城2箱式变电站2配电变压器	800	15.90%	0	0				50.60%
12801	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	馨波院1箱变2变压器	800	17.50%	0	0				-0.05%
12802	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	香槟蓝湾1箱变1变压器	630	25.90%	0	0				-0.97%
12803	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲1开团站1变电站变压器	315	37.14%	0	0				-1.82%
12804	新民	东郊变	东郊变30270郑南乙线	城东甲线农田分13右4	250	69.20%	0	0				4.86%
12805	东陵	棋盘山	棋盘山	棋上线八零分16左1柱上变压器	200	16.20%	0	0				4.10%
12806	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线陈五十屯1队几16	400	21.00%	212.57	212.57				14.04%
12807	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河4号变电站1号变压器	630	25.08%	0	0				2.94%
12808	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干隈石山分24右分10柱上变压器	400	17.10%	0	0				-6.63%
12809	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干103柱上变压器	50	10.40%	0	0				-106.18%
12810	和平	和平变	和平变164同北乙线	吉安广场主变	400	11.50%	314	314				0.00%
12811	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右28右2右10	200	6.60%	166.8	166.8				100.00%
12812	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员大厦箱式变电站1配电变压器	500	64.80%	0	0				11.39%
12813	浑南	于山变	于山变772于医乙线	华发新城厚和轩1号变电站2号配电变压器	800	13.20%	0	0				79.93%
12814	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	李官甲线李官干沙坨分绿洲支22变压器	315	17.78%	0	0				22.97%
12815	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙	新安线法赖分211左5	160	42.50%	0	0				9.39%
12816	和平	方型变	方型变476方学甲线	东大滨湖园小区变电站2配电变压器	800	62.63%	0	0				-0.27%
12817	东陵	孙家寨	孙营线	沈一方1箱变1变压器	630	13.90%	0	0				0.27%
12818	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期局维2变201配电变压器	800	51.90%	0	0				51.33%
12819	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分28+2(柏九队南台)	315	32.76%	0	0				0.80%
12820	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城13号变电站201配电变压器	400	20.63%	0	0				0.98%
12821	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	凯荣禧乐都2变电站201变压器	630	46.10%	276.6	276.6				3.84%
12822	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	土地局箱变1变压器	160	35.50%	87.2	87.2				-7.78%
12823	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯线华凯4之1柱上变压器	200	24.00%	0	0				13.33%
12824	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	大转湾分15柱上变压器	100	40.80%	0	0				29.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12825	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙于14公变	315	79.37%	0	0				2.96%
12826	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东甲线迎宾干哈大东分珍珠支18变压器	315	27.17%	0	0				11.98%
12827	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分16	315	60.00%	0	0				-0.31%
12828	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历创分15变压器	315	36.19%	0	0				-0.41%
12829	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干60左3	200	36.60%	0	0				1.73%
12830	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北联干北国分13	315	50.79%	123.5	123.5				0.64%
12831	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐十干69	315	16.19%	0	0				4.25%
12832	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干华岩寺分14公变	315	39.62%	0	0				-2.54%
12833	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖甲线89左1	315	46.35%	0	0				-2.45%
12834	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干32变压器	200	30.80%	0	0				5.63%
12835	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干128右8	315	10.79%	0	0				-402.05%
12836	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干53	50	113.60%	0	0	2022年12月			52.51%
12837	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一东3开闭站右2	200	8.70%	0	0				-3.38%
12838	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干22柱上变压器	315	85.40%	0	0	2024年6月			10.83%
12839	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分52变台	200	40.05%	0	0				2.21%
12840	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干12公变1	315	53.02%	0	0				8.54%
12841	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分2公变	315	38.73%	161.5	161.5				3.39%
12842	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬甲线9左2	200	37.00%	106	106				-6.73%
12843	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右6右1	200	23.50%	133	133				-16.01%
12844	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师分6右4柱上变压器	200	44.40%	0	0				-35.19%
12845	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分69左3变压器	315	70.16%	0	0				5.50%
12846	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	北一乙线南宁北分10	315	33.52%	177.9	177.9				7.10%
12847	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干14右6公变	315	39.62%	0	0				1.37%
12848	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干18公变	400	27.25%	0	0				-1.65%
12849	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分12	315	25.71%	202.5	202.5				-9.72%
12850	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线生产干93右7	315	36.51%	0	0				-45.41%
12851	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	南六干69左11	315	43.81%	145.5	145.5				-0.08%
12852	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分37右2变台	100	42.30%	47.7	47.7				6.52%
12853	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	沈陵乙线沈陵干4柱上变压器	250	42.40%	119	119				-8.00%
12854	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干24柱上变压器	315	39.05%	0	0				0.55%
12855	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变364皇姑乙线鸟市分7柱上变压器	500	76.60%	0	0				14.95%
12856	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线70	250	58.40%	0	0				6.84%
12857	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分73左22	160	92.06%	0	0	2024年9月			-2.98%
12858	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干19右3变压器	400	76.00%	0	0				21.40%
12859	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	滑翔变562滑应乙线建设干89右4	200	2.40%	175.2	175.2				28.83%
12860	和平	太原变	太原变046南五甲线	铁中分4	315	15.87%	0	0				-26.74%
12861	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河甲线70右1右1	200	91.00%	0	0	2022年12月			5.68%
12862	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干云峰四段开闭站右1+1	100	12.00%	0	0				-5.15%
12863	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分85变压器	315	54.67%	0	0				-7.19%
12864	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线82左4	315	40.95%	0	0				7.27%
12865	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分29之5柱上变压器	200	18.00%	0	0				-33.54%
12866	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干81柱上变压器	250	26.56%	0	0				-29.53%
12867	皇姑	长江变	25460长亚乙线	欧亚变270欧怒乙线欧怒干14右4柱上变压器	315	39.68%	0	0				-0.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12868	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇于住宅分14柱上变压器	315	22.86%	0	0				3.96%
12869	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分13右3柱上变压器	200	60.00%	0	0				2.52%
12870	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分8左1右3	200	50.50%	0	0				-21.06%
12871	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	东望甲线和平于106左4	315	34.10%	176.1	176.1				-21.51%
12872	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	油漆分4柱上变压器	200	50.00%	80	80				48.69%
12873	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右4变台	315	27.43%	0	0				-1.51%
12874	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线56+1	315	83.81%	0	0	2023年9月			23.94%
12875	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分10左3左1	315	30.16%	0	0				-1.39%
12876	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分15左2	200	52.50%	0	0				10.67%
12877	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分22右2变压器	100	103.20%	0	0	2022年12月			0.70%
12878	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨花园4变电站201	500	31.36%	293.2	293.2				-6.06%
12879	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区2变电站2变压器	400	29.00%	0	0				2.66%
12880	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科二1箱变1变	630	16.19%	0	0				-6.47%
12881	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科3箱变1变	500	31.60%	0	0				-5.99%
12882	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期3箱变1号变	630	33.14%	0	0				-1.19%
12883	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑3变电站1变压器	630	14.29%	477	477				-2.22%
12884	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	华美新村1变电站2变压器	500	35.20%	274	274				7.05%
12885	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	合兴箱变1变压器	800	39.00%	0	0				1.44%
12886	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	鑫柳小区箱变2	630	56.83%	0	0				33.49%
12887	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区2箱变1号变	630	0.00%	0	0				-9330.51%
12888	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区3箱变1号变	630	0.00%	0	0				-29968.26%
12889	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	天意利生线2箱变2变压器	630	14.86%	0	0				0.97%
12890	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	龙逸花园1箱变1号变	630	39.05%	0	0				-2.75%
12891	和平	展览变	展览变866展科甲线	宏达一次2#主变	500	0.00%	0	0				0.00%
12892	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡4变电站1变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-2.22%
12893	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金厦太湖湾2变电站1变压器	630	73.02%	0	0				-0.71%
12894	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑3变电站202	630	15.62%	0	0				100.00%
12895	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	北飞新村3箱变2变压器	500	23.20%	0	0				-0.94%
12896	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区3变电站1变压器	630	22.60%	0	0				2.24%
12897	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	富祥园1202	630	38.48%	31.18	31.18				-3.33%
12898	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑3箱变2变压器	630	29.21%	383	383				2.72%
12899	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙8箱变1变压器	630	22.22%	427	427				0.29%
12900	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	阳光雅居变电站202	250	44.00%	0	0				9.00%
12901	和平	方型变	方型变450中兴甲线	铁厦家园2变电站2号高压柜1主变	630	22.54%	425	425				-2.48%
12902	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈司四所1变压器	500	81.20%	44	44	2024年9月			-0.59%
12903	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富祥园3变电站201柜	630	34.92%	0	0				16.43%
12904	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光7变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
12905	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居4变电站202	630	15.24%	471	471				-7.03%
12906	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区2变电站202柜	630	0.00%	318.69	318.69				0.00%
12907	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区4变电站202	500	21.44%	0	0				-3.02%
12908	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	沈司住宅箱变	630	16.76%	0	0				12.62%
12909	和平	和平变	和平变144南一乙线	力创大厦1变压器	500	44.16%	0	0				6.81%
12910	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑3箱变1	630	28.25%	0	0				-1.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12911	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园1箱变1号变	500	82.80%	0	0	2024年9月			1.56%
12912	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭8箱变	500	14.80%	0	0				-3.64%
12913	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	中远颐和1箱变1	800	32.40%	0	0				3.00%
12914	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	中远颐和2箱变1	800	17.70%	0	0				3.03%
12915	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉2变电站3变压器	630	56.89%	0	0				1.80%
12916	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园2箱变2变	800	7.20%	662.4	662.4				-2.40%
12917	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园3箱变2变	630	5.71%	531	531				-11.05%
12918	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华小区2变电站201	630	25.08%	0	0				-36.95%
12919	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻5箱变2变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-2.32%
12920	沈河	长青变	长青变444长南甲线	新港湾箱变2变压器	630	14.86%	0	0				-2.95%
12921	沈河	长青变	长青变444长南甲线	嘉兴园2箱变1变压器	630	32.95%	0	0				-1.52%
12922	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星南箱变1变压器	400	46.20%	0	0				-1.30%
12923	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	慎德1箱变1变压器	630	43.17%	295	295				0.22%
12924	铁西	历工变	历工变10444历动乙线	荣成花园2变电站201柜	630	25.08%	409	409				0.12%
12925	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	祥顺东箱变1变压器	500	32.32%	0	0				10.51%
12926	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	龙凤寺箱变2变压器	315	54.35%	0	0				-0.57%
12927	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际7号变电站2变压器	630	28.89%	0	0				8.83%
12928	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	万寿3箱变1变压器	500	29.60%	0	0				-0.25%
12929	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	天光影院东箱变2变压器	800	47.40%	340.8	340.8				-17.52%
12930	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星1变电站2变压器	630	60.95%	0	0				-1.89%
12931	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	言论北箱变1变压器	630	35.24%	345	345				5.16%
12932	皇姑	长江变	468长黄乙线	陵西—3箱变1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
12933	和平	广州变	广州变464广太乙线	胜利家园12主变	630	25.90%	403.8	403.8				10.02%
12934	和平	广州变	广州变464广太乙线	胜利家园21主变	630	17.90%	454.2	454.2				1.51%
12935	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五沈铁高层一次1主变	630	0.00%	567	567				0.00%
12936	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都12变电站201	500	21.76%	341.2	341.2				-5.73%
12937	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	水印蓝庭2变电站2站内变压器	630	28.44%	0	0				3.37%
12938	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富5变电站202	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
12939	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天3箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
12940	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城1箱变1变压器	630	26.67%	0	0				-3.59%
12941	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	文官1箱变2变压器	400	17.20%	0	0				-5.41%
12942	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品12变电站2变压器	630	13.21%	483.8	483.8				3.36%
12943	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	富强4箱变2变压器	630	17.90%	0	0				0.92%
12944	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区1号变电站1号变压器	630	16.19%	0	0				2.09%
12945	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园3号变电站1号变压器	500	12.16%	0	0				-4.56%
12946	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科技学校箱变1变压器	315	15.24%	0	0				1.12%
12947	沈河	大东变	大东变072东青甲线	科技花园箱变1变压器	400	16.50%	0	0				0.66%
12948	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万莲新村箱变2变压器	630	20.32%	0	0				-0.65%
12949	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区6变电站	630	18.41%	0	0				-4.55%
12950	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区3变电站1变压器	630	25.90%	0	0				-1.25%
12951	和平	广州变	广州变468广马乙线	桂林2主变	400	82.50%	30	30	2022年12月			31.93%
12952	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	流星花园小区变电站202	400	17.70%	289.2	289.2				0.45%
12953	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	嘉富新村学生公寓2变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12954	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村4变电站202柜	500	19.20%	0	0				12.43%
12955	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村8变电站201柜	630	53.97%	0	0				3.39%
12956	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义新家园二期2箱变2变	630	14.10%	478.2	478.2				-5.74%
12957	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻4变电站2变压器	1000	40.50%	495	495				-7.05%
12958	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰4箱变1号变	500	36.00%	0	0				3.10%
12959	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分团岗子支27	400	15.68%	297.3	297.3				100.00%
12960	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲9小区变电站1变压器	400	29.70%	0	0				1.43%
12961	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓2变电站201变压器	500	31.60%	292	292				4.51%
12962	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	沙柳花园3号变电站2号变压器	630	30.86%	0	0				1.43%
12963	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城3号变电站1变压器	400	22.88%	0	0				3.36%
12964	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1局维箱变202配电变压器	800	38.25%	0	0				5.81%
12965	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	郝官大棚台柱上变压器	50	39.00%	0	0				-10.22%
12966	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润中央官园一期(二)2配电变压器	800	53.63%	0	0				6.08%
12967	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘爱语城1变电站201	800	30.00%	0	0				5.12%
12968	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓1202间隔配电变压器	800	12.00%	0	0				-2.78%
12969	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡11变电站2变压器	630	20.95%	0	0				8.00%
12970	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期5变电站变压器	630	13.21%	0	0				100.00%
12971	东陵	孤家子	向东甲线	万科新里程地下变电站1箱变1变压器	800	18.25%	0	0				-0.15%
12972	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局2箱变1变压器	630	7.14%	522	522				-27.95%
12973	苏家屯	下深变	理想线	高山分7	315	64.13%	0	0				1.26%
12974	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	辽宁中医附属医院家属楼箱变201间隔配电变压器	315	12.70%	0	0				-3.78%
12975	开发	张士变	张士变55898张工乙线	辽宁诚铭售电服务有限公司(专)配电变压器	800	58.80%	0	0				36.16%
12976	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线杨家支45	200	19.80%	0	0				4.74%
12977	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	天惠公寓1号变电站201间隔配电变压器	630	3.17%	0	0				100.00%
12978	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高线龙岗子分11高坎C综合台	200	49.00%	82	82				0.49%
12979	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境3.1期局维箱变202间隔配电变压器	400	25.50%	0	0				13.69%
12980	法库	新依变	依戴线	10kV贺村东支14几6	400	22.80%	268.8	268.8				0.00%
12981	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	候头沟3组综合(2022微)	200	65.10%	49.8	49.8				100.00%
12982	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城12号变电站2号变压器	630	23.81%	417	417				2.29%
12983	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城2号变电站1变压器	630	18.10%	0	0				-0.62%
12984	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	党校院内住宅	250	41.28%	121.8	121.8				-4.01%
12985	皇姑	长江变	长江变25494长华线	悦时光小区3箱变202间隔配电变压器	400	22.80%	0	0				14.28%
12986	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际2号变电站1号变压器	630	39.24%	319.8	319.8				2.90%
12987	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线提水方8柱上变压器	400	12.60%	0	0				45.06%
12988	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼分23右2右2	400	34.00%	0	0				47.78%
12989	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭1箱式变电站1配电变压器	630	101.90%	0	0	2022年12月			12.08%
12990	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分工夫屯支工东几11	200	45.00%	90	90				40.97%
12991	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日风景一期1箱式变电站1配电变压器	800	31.80%	465.6	465.6				1.75%
12992	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居5号变电站202间隔配电变压器	800	59.63%	0	0				22.40%
12993	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顺屯分薛窝支10变台	200	29.50%	121	121				11.66%
12994	康平	梁家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支003	30	45.00%	0	0				-9.21%
12995	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期1箱变1变压器	630	13.65%	0	0				70.66%
12996	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城1变电站201	630	45.08%	0	0				-15.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12997	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝M区西区1箱变201间隔配电变压器	500	25.60%	0	0				5.63%
12998	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干98右15	200	34.50%	0	0				100.00%
12999	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线116右1变台	400	20.40%	278.4	278.4				100.00%
13000	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园3变电站1变压器	400	20.25%	0	0				3.39%
13001	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分47右2	200	50.80%	78.4	78.4				8.07%
13002	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线2变电站1变压器	500	19.20%	0	0				2.43%
13003	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	溢利家园变电站201间隔配电变压器	315	49.78%	0	0				61.24%
13004	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区3变电站202配电变压器	800	17.40%	0	0				100.00%
13005	和平	太原变	太原变054协和线	协和广场三期2变电站2	630	80.38%	60.6	60.6	2024年9月			3.62%
13006	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	玲珑居小区变电站配电变压器1公变	400	30.40%	0	0				-1.31%
13007	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都13号变电站202配电变压器	630	64.76%	0	0				5.79%
13008	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳二期1箱式变电站2配电变压器	500	20.00%	0	0				0.86%
13009	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区7变电站1变压器	400	34.40%	0	0				1.75%
13010	沈北	孝信变	孝信变25584孝感线	碧桂园南区2期1箱变配电变压器	400	45.38%	0	0				6.31%
13011	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际2变电站2变压器	630	37.71%	329.4	329.4				4.40%
13012	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前进3台区	400	22.20%	0	0				69.42%
13013	康平	朝阳变	朝阳变75752张开线	公路管理处台	200	10.80%	158.4	158.4				16.38%
13014	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支3变台	200	20.80%	0	0				11.22%
13015	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分13右2变台	200	40.20%	99.6	99.6				4.97%
13016	和平	展览变	展览变846二经甲线	铝镁1号主变	630	49.14%	257.4	257.4				1.33%
13017	和平	方型变	方型变480方太乙线	铁医分7观海园202间隔配电变压器	630	19.43%	0	0				14.81%
13018	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线155	160	57.50%	0	0				0.24%
13019	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官22	250	61.12%	72.2	72.2				-0.53%
13020	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠线168	50	36.00%	27	27				-19.22%
13021	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上河府3号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	41.50%	0	0				100.00%
13022	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分34左2右5左3左9左3	200	4.50%	0	0				11.73%
13023	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	夏语园1变电站1变压器	500	30.08%	0	0				-3.97%
13024	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干耿窝分陈家支18变台	400	13.40%	0	0				45.61%
13025	法库	新依变	依三线	10kV依三线西下下南几01	160	66.50%	0	0				14.02%
13026	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾1号变电站202配电变压器	800	36.38%	0	0				9.64%
13027	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥花园1变电站1站内变压器	630	7.24%	521.4	521.4				4.07%
13028	东陵	孤家子	营城子甲线	正大桃花源4箱式变电站1号变压器	630	14.60%	0	0				3.18%
13029	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	文莱新城小区变电站1变压器	630	20.48%	438	438				8.81%
13030	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干褚贵分39左17	100	14.40%	75.6	75.6				-117.29%
13031	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG_93033部队2号箱变202间隔配电变压器	800	30.00%	0	0				2.15%
13032	皇姑	长江变	长江变25494长华线	汇置尚樾2箱式变电站1配电变压器	630	15.56%	0	0				92.56%
13033	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科城市阳光花园2配电室202间隔配电变压器	630	37.14%	0	0				9.04%
13034	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居4变电站北七变压器	630	17.02%	282.78	282.78				14.77%
13035	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区2站房2变压器	630	10.92%	0	0				2.08%
13036	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	YHG_天策箱变(省军区)1号配电变压器	630	38.41%	0	0				26.63%
13037	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干温家分15右支05柱上变压器	50	81.90%	4.05	4.05	2023年2月			-3.99%
13038	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干35左10	100	50.40%	39.6	39.6				5.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13039	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左16右1	200	18.60%	142.8	142.8				100.00%
13040	皇姑	长江变	长江变25494长华线	华邑世纪城一期1箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0				0.16%
13041	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北土分026	80	0.00%	0	0				0.00%
13042	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	胜辉世纪城1201配电变压器	630	22.22%	0	0				9.51%
13043	沈北	新城子	新城子	新城子干侯三分动轴支工业局分支4变压器	400	32.10%	0	0				0.00%
13044	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸阅1站房1配电变压器	630	19.05%	447	447				100.00%
13045	和平	方型变	方型变464南三甲线	营配贯通城中花园2201间隔配电变压器	630	43.43%	0	0				-3.48%
13046	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	凯荣禧乐都4变电站201变压器	315	0.00%	283.5	283.5				100.00%
13047	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开地产开发有限公司2箱变1配电变压器	630	22.86%	0	0				4.29%
13048	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田家分04	50	86.80%	0	0	2024年6月			-4.39%
13049	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达4号变电站1号配电变压器	630	14.92%	0	0				50.97%
13050	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	YHG_电影院箱变201配电变压器	630	68.57%	135	135				-8.21%
13051	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	二牛线路北开发分支线017	50	59.10%	0	0				5.70%
13052	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻5电井分支03	50	49.20%	0	0				83.41%
13053	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线五组照明	100	60.20%	29.8	29.8				5.71%
13054	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾1配电室1号配电变压器	800	27.75%	0	0				2.82%
13055	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城6箱式变电站配电变压器	400	39.38%	0	0				4.98%
13056	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期1变电站202配电变压器	630	18.10%	0	0				63.47%
13057	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分48左1左3变压器	50	11.40%	0	0				0.00%
13058	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	湖景国际2变压器	630	78.10%	0	0				0.29%
13059	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷1变电站202配电变压器	630	23.62%	0	0				20.90%
13060	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	华润翡翠城三期2箱式变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0				-49.60%
13061	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨海湾6号变电站201配电变压器	630	23.49%	0	0				2.87%
13062	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	幸福岛1号变电站202间隔配电变压器	800	31.50%	0	0				5.15%
13063	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家分31左5变台	200	41.70%	96.6	96.6				27.94%
13064	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	电缆厂小区变电站2变压器	630	15.24%	6.93	6.93				33.22%
13065	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线邢屯分支线007	200	40.40%	0	0				14.84%
13066	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	丽花街1号变电站201间隔配电变压器	400	8.40%	0	0				40.97%
13067	浑南	新南变	新南086新学线	金石小镇南区1号变电站2号配电变压器	800	32.40%	0	0				28.86%
13068	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲89左5+1	100	100.80%	0	0	2022年12月			-0.47%
13069	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙	农田乙线王家岗分博井支46左3变台	200	63.90%	52.2	52.2				50.50%
13070	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈干79右7变台	200	28.50%	0	0				0.31%
13071	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分13+1右3变台	400	9.90%	320.4	320.4				3.94%
13072	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民2台区	200	37.80%	0	0				69.22%
13073	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分40+1左1	200	27.90%	0	0				12.52%
13074	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟13箱变2变压器	800	58.80%	0	0				21.08%
13075	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分西支南梁机井支西支29	100	30.20%	59.8	59.8				-70.77%
13076	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5.2期3箱变1母线1变压器	800	25.80%	0	0				22.76%
13077	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	龙江苑小区箱式变电站1配电变压器	630	28.25%	0	0				24.79%
13078	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	南铁乙线71左3	200	54.75%	0	0				100.00%
13079	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期7箱式变电站1配电变压器	800	41.63%	387	387				10.44%
13080	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干224左7	100	57.60%	0	0				31.12%
13081	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑3变电站1变压器	400	38.40%	206.4	206.4				6.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13082	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺村东支22	200	29.40%	121.2	121.2				0.00%
13083	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分22左1支01	400	56.00%	0	0				3.47%
13084	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线帮牛支52	100	79.95%	0	0				8.11%
13085	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分136	400	48.00%	168	168				9.54%
13086	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线小区分23变台	400	23.10%	0	0				83.90%
13087	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园6变电站201变压器	630	20.57%	0	0				-1.05%
13088	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园10变电站201变压器	630	31.62%	0	0				-1.32%
13089	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区8变电站1变压器	400	24.38%	0	0				2.95%
13090	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	大万2-3组照明(2021微)	200	79.50%	21	21				15.20%
13091	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑2变电站2变压器	630	21.43%	0	0				4.62%
13092	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	武警干仓库分76	250	10.40%	0	0				-7.31%
13093	浑南	白塔变	白塔变952四库线	新榆公馆6号变电站1号变压器	500	23.04%	0	0				4.85%
13094	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河丽湾二期1配变站202配电变压器	400	20.70%	0	0				47.05%
13095	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期2号变电站2变压器	630	19.43%	0	0				1.81%
13096	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线63	160	78.00%	0	0				0.44%
13097	于洪	平罗变	平梧线	平罗三村西1台区	80	130.38%	0	0	2022年12月			18.35%
13098	法库	果子园	果子园变1411龙山线	绿野花园箱变(北)箱式变电站201间隔配电变压器	630	48.10%	0	0				-0.67%
13099	和平	花园变	花园变758花岗线	新世界尚景小区3变电站2配电变压器	500	50.56%	197.2	197.2				7.77%
13100	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	南湖变482东方甲线东方干9左1公变	315	11.11%	0	0				-1.38%
13101	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分大屯南支2	200	17.40%	0	0				58.46%
13102	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	南樾府2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	23.70%	0	0				45.45%
13103	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	姚千干49	630	3.43%	0	0				8.12%
13104	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥北分新建变电站2	800	9.50%	644	644				69.62%
13105	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线小刘家台	100	49.20%	0	0				5.38%
13106	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京小区3变电站201变压器	630	41.27%	307	307				-0.88%
13107	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线50国管变	100	63.20%	0	0				7.21%
13108	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际四期1变电站1变压器	630	25.90%	0	0				-5.87%
13109	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑1号变电站2变压器	630	35.71%	0	0				2.78%
13110	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际4号变电站1变压器	630	17.14%	0	0				2.60%
13111	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷前村综合一台	200	98.10%	0	0	2022年12月			34.83%
13112	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦7箱变2变压器	800	41.63%	0	0				2.46%
13113	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线潘家堡南照明	400	27.30%	250.8	250.8				8.88%
13114	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线石油公司住宅	100	64.50%	25.5	25.5				22.92%
13115	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和新城大二期2箱变201间隔配电变压器	630	28.89%	385	385				30.67%
13116	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	丽景名居3变电站1配电变压器	800	40.88%	0	0				0.00%
13117	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨干千佛董楼子支1右2变压器	200	15.30%	149.4	149.4				12.59%
13118	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花西台	400	49.50%	162	162				11.95%
13119	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10右3+1	400	8.70%	0	0				51.99%
13120	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干140左1	200	107.70%	0	0	2024年6月			100.00%
13121	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城6号变电站2号变压器	630	23.81%	0	0				2.72%
13122	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	康桥花园4箱式变电站1配电变压器	630	35.24%	0	0				5.56%
13123	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线荒东分荒山支23左11左17变台	200	54.20%	0	0				17.13%
13124	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线12左16变台	100	75.00%	15	15				-18.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13125	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线47左60右1	160	41.25%	78	78				6.36%
13126	沈北	清水变	清水变73648清辉线	前电矿(清水)温馨2箱201配电变压器	630	11.11%	497	497				39.19%
13127	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀水分74右12左8变台	200	34.40%	0	0				33.19%
13128	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线47右3变台	400	10.50%	318	318				26.74%
13129	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线嘎土支102	50	90.20%	0	0	2024年6月			8.88%
13130	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线双庙支04	200	30.90%	0	0				11.81%
13131	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑二期2箱变2	500	35.60%	0	0				-0.22%
13132	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	盛世御景一期5箱变考核配电变压器	250	100.00%	0	0	2022年12月			4.56%
13133	于洪	得胜变	得山线95478	青城4站房1变压器	630	89.14%	5.4	5.4	2023年10月			5.25%
13134	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城16号变电站1变压器	800	26.25%	0	0				-0.42%
13135	于洪	曹家变	曹翟线	宁官小区41变压器	630	25.40%	0	0				6.43%
13136	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	张三家子北台(微)	400	37.60%	0	0				13.37%
13137	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线史家窑分23变台	400	14.20%	0	0				20.66%
13138	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支82左1左2变台	200	46.40%	0	0				32.39%
13139	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分班屯支36左9变台	400	26.60%	0	0				17.87%
13140	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干六道分28右1变台	400	18.30%	0	0				100.00%
13141	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线35左4左5	200	0.00%	0	0				-1.59%
13142	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干81左分10右支02变压器	100	36.00%	54	54				1.36%
13143	大东	望花变	望花变70270二台甲线	老瓜堡西路箱变1变压器	630	19.05%	447	447				1.20%
13144	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	天光变电站1变电站	630	72.38%	111	111				2.83%
13145	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦香湾5箱变1变压器	630	60.95%	0	0				22.43%
13146	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	尚品精舍箱式变电站2配电变压器	315	45.08%	0	0				8.34%
13147	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线乡镇管理局住宅	315	30.29%	188.1	188.1				8.07%
13148	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干214	100	109.20%	0	0	2022年12月			8.55%
13149	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产管理处门市	250	56.32%	84.2	84.2				1.23%
13150	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线五小学新住宅楼(2)	200	30.60%	0	0				2.74%
13151	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	益格清水湾二期小区3变电站1变压器	800	17.40%	0	0				96.30%
13152	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	半岛公馆1号变电站201配电变压器	800	52.13%	0	0				2.32%
13153	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线45右4变台	400	57.30%	0	0				4.91%
13154	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	城市经典2箱变2变压器	630	24.44%	390	390				10.72%
13155	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线石头小区支006	50	69.30%	0	0				7.01%
13156	苏家屯	苏南变	苏南变60256南官甲线	YHG_施文干	250	57.92%	80.2	80.2				-7.99%
13157	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树于141右7	200	2.10%	0	0				54.30%
13158	东陵	中马变	满堂线	唯美十方10箱变1变压器	630	8.25%	0	0				1.32%
13159	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干41左6+1柱上变压器	315	34.29%	0	0				4.24%
13160	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都1变电站1变压器	630	23.37%	419.8	419.8				3.22%
13161	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶刘分07#	315	39.37%	159.5	159.5				3.07%
13162	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线孙家支025	50	118.20%	0	0	2022年12月			3.70%
13163	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭2配电室2变压器	800	22.50%	0	0				1.44%
13164	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	文华苑三期2号变电站202配电变压器	630	10.86%	0	0				100.00%
13165	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都四期2号变电站2号配电变压器	630	44.19%	0	0				0.79%
13166	大东	沈海变	沈海变80382丽城线	东方丽城13箱变1变压器	630	20.95%	0	0				1.37%
13167	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	造化乙线造化干沙平分12柱上变压器	50	22.40%	0	0				45.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13168	于洪	大潘变	大视线	弘泽湾1变电站1变压器	400	41.63%	193.5	193.5				3.95%
13169	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前九水田支010	30	0.00%	0	0				-151.24%
13170	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期1号变电站2号配电变压器	630	52.38%	0	0				4.25%
13171	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+左13右13	100	0.00%	0	0				0.00%
13172	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	孝信变582孝文线沈阳中铁盛丰置业有限公司(人杰水岸二期)	315	40.00%	0	0				4.31%
13173	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线红楼	1260	13.02%	584.55	584.55				0.64%
13174	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵干沙场分19右8左18加1	100	46.50%	0	0				52.13%
13175	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼分19+1	400	33.50%	0	0				100.00%
13176	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城12号变电站2号变压器	630	17.46%	0	0				2.23%
13177	浑南	于山变	于山变748航天线	和鸿广场二期2号变电站2号变压器	630	0.00%	51.96	51.96				0.00%
13178	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线076	200	25.50%	129	129				3.35%
13179	浑南	白塔变	白塔变968冷库甲线	东大软件公寓	800	7.13%	0	0				-10.18%
13180	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	教育新村1箱变1变压器	800	32.10%	0	0				1.16%
13181	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期1变电站2配电变压器	800	49.50%	0	0				5.73%
13182	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分36右9变台	200	50.70%	78.6	78.6				7.40%
13183	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区1变电站2变压器	630	22.86%	0	0				5.13%
13184	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干27变台	1000	47.70%	423	423				6.02%
13185	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线小太平分村内支16右3变台	100	54.80%	35.2	35.2				11.23%
13186	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团1变电站201变压器	800	64.88%	201	201				-0.97%
13187	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分20	315	58.73%	0	0				8.82%
13188	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	沈阳万佳盛房地产开发有限公司丽水湾小区1箱变1变压器	630	39.24%	0	0				3.58%
13189	浑南	营盘	营新线	华发首府二期2号配电室1号变压器	800	41.25%	0	0				3.10%
13190	浑南	营盘	营新线	华发首府二期4号配电室1号变压器	800	28.88%	0	0				3.13%
13191	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线74左4变台	100	60.30%	29.7	29.7				6.73%
13192	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线43变台	200	68.40%	43.2	43.2				10.95%
13193	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	荣盛锦绣御府3小区变电站1配电变压器	630	14.60%	0	0				100.00%
13194	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区10变电站2变压器	800	16.50%	0	0				3.31%
13195	开发	工农变	工农变55580工岛线	工岛小区1变电站2变压器	500	24.00%	0	0				0.11%
13196	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村4机井	50	140.80%	0	0	2023年7月			-165.99%
13197	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村1机井	100	34.00%	56	56				-3.08%
13198	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花北1号变电站2号变压器	630	35.56%	0	0				-1.33%
13199	康平	城南变	城南变2511南钱线	董家北台	200	21.00%	138	138				12.94%
13200	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚6箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
13201	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园3号变电站1号变压器	630	16.51%	0	0				0.60%
13202	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村4机井	50	132.00%	0	0	2022年12月			5.84%
13203	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村3机井	50	57.60%	16.2	16.2				13.34%
13204	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分吴城店支6	200	15.60%	0	0				28.46%
13205	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分16右4变台	200	71.00%	0	0				4.68%
13206	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分65变台	200	83.60%	0	0	2024年6月			6.00%
13207	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线20右1变台	50	41.80%	0	0				1.88%
13208	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七1变电站1变压器	630	23.17%	0	0				-0.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13209	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线汽校分8左10	50	96.80%	0	0	2023年2月			2.71%
13210	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线73右1变台	160	91.13%	0	0	2024年6月			-12.02%
13211	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线323左4变台	100	68.00%	0	0				2.68%
13212	辽中	金山变	金山变45542金庄线	皮家堡村村民集资89住宅楼2	250	16.32%	184.2	184.2				3.99%
13213	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区6变电站1配电变压器	630	24.44%	0	0				92.86%
13214	于洪	范屯变	范北线	小微永安村桥北2	400	6.30%	334.8	334.8				100.00%
13215	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山庄变020山姜线山姜线62右18	100	42.60%	47.4	47.4				40.92%
13216	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	农机线老合牛分8变台	400	66.40%	94.4	94.4				51.04%
13217	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭二期3站房2配电变压器	800	39.00%	408	408				5.03%
13218	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警1变电站1变压器	630	19.37%	0	0				3.54%
13219	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	平罗分21左1柱上变压器	400	4.80%	0	0				11.44%
13220	康平	中心变	中心变2608粮油线	康懿1箱变1变压器	630	27.62%	122.97	122.97				0.31%
13221	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡1号小区变电站1号变压器	630	29.33%	0	0				7.92%
13222	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分115右2变台	100	38.40%	0	0				6.48%
13223	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线105之5	315	31.75%	0	0				-3.63%
13224	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房1箱变2变压器	400	18.40%	0	0				100.00%
13225	沈北	清水变	清依线	弯道分01(湾道B台)	200	13.50%	0	0				16.15%
13226	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期4箱式变电站1配电变压器	500	29.60%	302	302				5.20%
13227	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚都2.2期1小区变电站202配电变压器	800	9.90%	0	0				100.00%
13228	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分182右2	200	27.90%	0	0				23.10%
13229	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园3号变电站202间隔配电变压器	630	25.08%	0	0				-0.29%
13230	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城9号变电站1号变压器	630	40.32%	0	0				11.02%
13231	浑南	白塔变	白塔变952四库线	新榆公馆2号变电站2号变压器	800	18.75%	0	0				-0.38%
13232	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干新方分18变台	400	22.20%	0	0				10.65%
13233	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分16左6变台	400	28.95%	0	0				8.49%
13234	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家2支02	200	33.90%	0	0				100.00%
13235	沈北	王驛变	王驛变73844王全线	北尚丽都三期4201配电变压器	630	23.62%	0	0				-2.12%
13236	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干154右3	200	35.50%	0	0				7.24%
13237	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干165	200	14.00%	0	0				-4.68%
13238	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分4左26	80	41.25%	0	0				24.28%
13239	法库	果子园	果子园变417果北甲线	凯撒兰湾6变电站1号变压器	630	21.59%	0	0				0.68%
13240	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分3加1左支1变压器	100	43.80%	46.2	46.2				4.19%
13241	辽中	六间房	六间房变1128化家线	牧铭种植公变台	200	2.40%	0	0				0.00%
13242	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区6变电站202配电变压器	630	38.86%	322.2	322.2				22.28%
13243	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养土堡各力房村北台照明(仅换变压器)改造	100	95.40%	0	0	2024年7月			100.00%
13244	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村6号变电站201间隔配电变压器	630	43.17%	0	0				7.88%
13245	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干柳沟分24右1	200	14.10%	0	0				12.15%
13246	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线51国管变	100	39.60%	0	0				-3.64%
13247	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分10右1左1	200	37.95%	104.1	104.1				0.91%
13248	皇姑	文北变	文北变70450文青线	美的瀚棠1箱式变电站2配电变压器	630	12.38%	0	0				0.00%
13249	铁西	重工变	重工变10874重塔线	丁香小区配电站变压器	800	46.50%	348	348				-5.17%
13250	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	润江华府1箱式变电站2配电变压器	630	16.19%	0	0				1.96%
13251	大东	小东变	小东变80166小望线	锦绣花园7箱变2变压器	500	25.28%	323.6	323.6				-1.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13252	沈北	王驿变	王新甲线	恒大温泉一期小区2变电站201配电变压器	630	16.19%	465	465				0.00%
13253	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	老稻田机井	100	46.80%	0	0				-9.51%
13254	于洪	双树变	双南甲线	小微永光	200	0.00%	180	180				-0.75%
13255	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线獐草沟分8+1	400	24.75%	0	0				5.41%
13256	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线水孙甲干张沙布分10柱上变压器	400	51.00%	156	156				5.08%
13257	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区9变电站1变压器	630	51.11%	0	0				12.87%
13258	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	宏远路灯管理服务有限公司(一站式)	200	1.80%	71.36	71.36				44.54%
13259	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线34左3变台	400	3.10%	347.6	347.6				0.00%
13260	沈北	农高变	农柳线	滟澜山四期2小区变电站201配电变压器	400	22.80%	0	0				70.21%
13261	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰二期4号变电站1号配电变压器	630	23.17%	0	0				88.96%
13262	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	工厂分10左1	400	0.00%	0	0				0.00%
13263	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干89加1右20	200	29.10%	0	0				-8.75%
13264	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	6903二期1变电站201配电变压器	500	42.00%	0	0				0.68%
13265	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后陈支007	50	67.60%	11.2	11.2				7.04%
13266	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	龙湖云颂1号变电站201间隔(鲍白线)配电变压器	800	14.40%	0	0				100.00%
13267	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干南分7左4柱上变压器	400	34.00%	0	0				100.00%
13268	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线杏树二队支14	250	51.84%	95.4	95.4				9.45%
13269	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北小区支17	200	14.80%	0	0				80.47%
13270	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	一站式服务一沈阳市沈北新区智胜制冷烘焙设备厂	400	21.15%	0	0				80.85%
13271	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干小达台分达连支06	315	24.95%	204.9	204.9				10.80%
13272	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区3变电站2变压器	800	20.25%	0	0				-0.22%
13273	于洪	东民变	东前线	小微东前线88右4	400	15.60%	297.6	297.6				100.00%
13274	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村15台区	250	35.76%	135.6	135.6				-4.66%
13275	于洪	范屯变	范古线	小微爱国1号台	400	24.60%	0	0				97.63%
13276	浑南	营盘	营盘变040营奥线	沿海商业中心2号变电站1号变压器	630	23.62%	0	0				16.45%
13277	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分通支9	100	72.60%	0	0				56.48%
13278	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城4箱式变电站1配电变压器	400	59.60%	0	0				-1.71%
13279	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山村台支02	200	69.10%	41.8	41.8				18.43%
13280	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线拉马台大楼	200	58.70%	62.6	62.6				2.51%
13281	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分15左1左2	200	46.20%	0	0				70.50%
13282	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道分支49变台	200	0.75%	0	0				19.92%
13283	沈北	董楼子	望滨线	铁岭县横道镇金杰玉米棒加工厂(一站式服务)	200	9.90%	160.2	160.2				66.58%
13284	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	泰元商务1变电站2变压器	800	0.00%	720	720				22.28%
13285	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	花丽乙线7之1	315	65.78%	76.3	76.3				9.95%
13286	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线全义分涂料厂支03	400	18.60%	0	0				100.00%
13287	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干38左3	200	105.30%	0	0	2022年12月			27.43%
13288	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区2箱式变电站2配电变压器	630	29.21%	0	0				39.88%
13289	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	东塔大队箱变(单)	250	18.40%	0	0				-45.69%
13290	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区1站房2变压器	800	35.25%	438	438				3.53%
13291	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	依云三期小区变电站2变压器	400	38.00%	0	0				3.38%
13292	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街三期1箱变1变压器	630	36.19%	0	0				43.74%
13293	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分32	200	15.60%	0	0				5.08%
13294	大东	小东变	小东变170小毛线	天达2箱变2变压器	630	48.57%	261	261				57.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13295	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	后边外西南台(煤改洁)	400	20.25%	279	279				-7.84%
13296	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦2变电站2配电变压器	400	13.60%	0	0				0.00%
13297	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区14变电站1变压器	630	17.90%	0	0				4.01%
13298	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	万科小区2变电站2变压器	500	45.44%	222.8	222.8				1.65%
13299	浑南	于山变	于山变760于尚线	信达万科城A区1变电站2号配电变压器	800	42.30%	0	0				49.57%
13300	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	张村1组照明(2020微)	400	33.00%	228	228				13.42%
13301	沈北	方溪变	方开甲线	首开如院4局维变电站201配电变压器	630	19.68%	0	0				100.00%
13302	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城1号变电站2号变压器	630	27.62%	173.2	173.2				1.32%
13303	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油于42变台	400	64.50%	102	102				60.80%
13304	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南2箱变2变压器	630	18.67%	0	0				0.46%
13305	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾7箱式变电站2号变压器	630	27.94%	0	0				3.64%
13306	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微西狼村南台	400	1.35%	354.6	354.6				98.01%
13307	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	仙林金谷三期2变电站201配电变压器	800	12.60%	0	0				100.00%
13308	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线328右10变台	200	25.50%	0	0				100.00%
13309	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	阳光棕榈园2变电站1变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
13310	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	金鼎花园1变电站1变压器	630	37.14%	333	333				8.90%
13311	沈北	道义变	道义变15269丽景线	沈阳军辉房地产开发有限公司1箱式变电站1号变压器	630	18.10%	0	0				5.06%
13312	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开盛泰置业4箱变201间隔配电变压器	630	14.29%	0	0				8.33%
13313	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖4箱式变电站1配电变压器	800	31.20%	470.4	470.4				66.06%
13314	东陵	中马变	疗养线	桑堤亚纳2箱变1变压器	630	9.52%	507	507				3.47%
13315	东陵	中马变	满堂线	唯美十方1箱变1变压器	630	26.35%	0	0				6.26%
13316	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站2箱变1变压器	630	13.71%	0	0				-0.70%
13317	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方7箱变1变压器	630	42.54%	0	0				2.04%
13318	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地名著小区箱式变电站1配电变压器	630	29.84%	0	0				68.34%
13319	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林臻府2变电站1变压器	400	37.80%	0	0				100.00%
13320	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	朗明居1配电室1号变压器	400	23.25%	0	0				1.15%
13321	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居2变电站1变压器	630	23.49%	419	419				6.49%
13322	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期1箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0				6.33%
13323	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线74变台	400	23.70%	0	0				-2.66%
13324	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠A台支03	200	82.50%	0	0	2024年6月			4.53%
13325	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居1箱变2变压器	630	45.40%	281	281				-7.69%
13326	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔7箱变2变压器	800	12.00%	624	624				-3.16%
13327	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾3变电站2变压器	400	29.25%	243	243				5.53%
13328	新民	新民变	新民变30164新区线	营东线7左7变台	400	15.90%	0	0				-24.62%
13329	沈北	天乾变	天乾变70670天丽线	太湖明珠三期分建1变电站202配电变压器	800	24.90%	0	0				64.15%
13330	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心(一站式)	200	28.80%	0	0				45.25%
13331	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分29(乡北台)	200	17.10%	0	0				3.54%
13332	沈北	道义变	道义变15293开发二线	YHG_沈阳正轩房地产开发有限公司(香槟新坐标1期)2变	630	27.81%	0	0				0.48%
13333	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村综合二台(微)	200	25.20%	129.6	129.6				25.62%
13334	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城3号变电站2变压器	630	15.24%	0	0				0.21%
13335	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	沈阳诚丰金源3号变电站201间隔配电变压器	630	54.60%	0	0				8.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13336	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	森林里4号箱变2号变压器	630	13.33%	0	0				0.64%
13337	沈北	农高变	农柳线	龙湖房地产2箱变201间隔配电变压器	630	9.52%	0	0				-2.03%
13338	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑6号变电站1变压器	630	28.57%	0	0				1.87%
13339	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河三期2变电站变压器	500	49.60%	202	202				7.47%
13340	法库	果子园	果子园变418果府线	剑桥世家6201配电变压器	630	27.62%	0	0				4.85%
13341	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区3变电站1变压器	400	33.60%	0	0				0.16%
13342	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期4变电站2变压器	630	16.19%	0	0				0.48%
13343	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	陶瓷线135右1柱上变压器	400	40.80%	196.8	196.8				56.18%
13344	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线201左1柱上变压器	200	24.60%	0	0				100.00%
13345	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城3号变电站2号变压器	630	6.48%	526.2	526.2				9.12%
13346	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城6号变电站2号变压器	630	13.33%	483	483				8.19%
13347	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干24右6柱上变压器	315	34.29%	0	0				-1.08%
13348	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	龙湖花千树二期2变电站202间隔配电变压器	400	5.20%	0	0				-56.74%
13349	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	YHG_金穗园自维配电箱变2间隔配电变压器	400	5.00%	0	0				-23.95%
13350	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干24	200	33.30%	113.4	113.4				16.35%
13351	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干谢家分门支110变台	200	46.20%	0	0				5.89%
13352	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖屯井1台分支21	50	0.00%	0	0				-127.42%
13353	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村6号变电站2号配电变压器	500	45.20%	0	0				10.58%
13354	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左17右3	400	24.00%	0	0				96.37%
13355	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙	胡台干法赖分前沙支8左1右1变压器	100	32.00%	0	0				20.65%
13356	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑6号变电站2变压器	630	26.35%	0	0				8.13%
13357	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区2变电站2变压器	630	22.86%	381.04	381.04				6.26%
13358	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十九号变电站1号变压器	800	26.25%	510	510				2.03%
13359	和平	太原变	太原变044南五乙线	南五乙线5	400	41.70%	193.2	193.2				-1.44%
13360	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大北分20右2左1	400	78.25%	0	0				8.01%
13361	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯南台(2020微)	400	25.80%	0	0				19.28%
13362	大东	如意变	如意变80894如花乙线	锦联左岸1变电站1变压器	500	17.92%	0	0				3.07%
13363	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北洮昌2变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-1.13%
13364	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区1变电站2变压器	800	31.50%	0	0				7.46%
13365	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	后边外村照明(2021微)	400	74.40%	62.4	62.4				55.74%
13366	大东	劳动变	劳动变176欧博线	旭辉花园5变电站1变压器	630	46.67%	0	0				28.62%
13367	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	名门小区1变电站2变压器	630	31.75%	0	0				26.51%
13368	于洪	光辉变	光水线	小微四分场西	200	0.60%	178.8	178.8				-8.86%
13369	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分45	400	38.70%	0	0				11.20%
13370	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期2变压器	630	66.98%	145	145				2.53%
13371	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟组4.5新2	100	0.00%	90	90				0.00%
13372	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城14号变电站201配电变压器	500	40.64%	246.8	246.8				4.82%
13373	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双西南分03	200	42.60%	0	0				15.41%
13374	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区1变电站202配电变压器	630	18.73%	0	0				1.88%
13375	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山干恒山分6右4柱上变压器	315	31.11%	0	0				-0.20%
13376	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈阳市棋盘山开发区姜雪养猪场	200	22.50%	0	0				16.11%
13377	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干黄旗堡分74变台	400	16.80%	0	0				16.22%
13378	大东	如意变	如意变80892如热线	联合甲线新生干48左8柱上变压器	200	3.00%	0	0				-41.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13379	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北一期1变电站2号配电变压器	630	21.27%	0	0				19.10%
13380	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场4箱式变电站1号变压器	500	27.52%	312.4	312.4				9.23%
13381	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金5201配电变压器	630	45.08%	282.78	282.78				6.45%
13382	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴线五道沟分31左6变台	200	42.30%	95.4	95.4				8.83%
13383	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	阳光书香园1201配电变压器	630	43.81%	0	0				8.79%
13384	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊11号变电站1变压器	500	41.92%	0	0				3.85%
13385	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干41右3柱上变压器	200	36.00%	0	0				44.14%
13386	于洪	五金变	五兰乙线	沙陀子村1	200	59.70%	0	0				15.89%
13387	于洪	光辉变	光北线	小微开隆村	400	60.60%	117.6	117.6				69.43%
13388	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	明天广场六期2变电站201间隔配电变压器	800	30.00%	0	0				0.55%
13389	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	森林里四期4变	400	54.00%	0	0				1.94%
13390	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干10柱上变压器	100	72.60%	0	0				51.24%
13391	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线梁烧锅分12右29	100	98.00%	0	0	2023年9月			13.52%
13392	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干76左10	315	70.48%	0	0				81.52%
13393	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干80右1	200	33.50%	1.73	1.73				-15.49%
13394	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线57	400	89.50%	0	0	2022年12月			7.75%
13395	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右3-1	315	58.73%	0	0				4.18%
13396	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	意沈乙意合联干16+1	250	19.68%	0	0				6.56%
13397	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分17+1	315	52.06%	119.5	119.5				24.06%
13398	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	新村干新六分9左4	315	107.05%	0	0	2024年2月			-6.01%
13399	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10右8右2	315	40.95%	0	0				5.85%
13400	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	方溪乙线方溪干9+1之3柱上变压器	100	135.00%	0	0	2022年12月			5.59%
13401	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	长风干47左4柱上变压器	400	11.10%	0	0				15.24%
13402	沈河	万柳变	万柳变240通天甲线	通天甲线万青干28公变	315	78.73%	0	0				3.51%
13403	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	安居甲线安居干35右8之1	315	73.02%	0	0				0.30%
13404	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干32左10公变	900	1.73%	794.4	794.4				-91.34%
13405	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什北分10	315	59.05%	0	0				8.19%
13406	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分5右4柱上变压器	315	48.89%	0	0				4.38%
13407	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线55	315	21.59%	215.5	215.5				3.42%
13408	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	太平分7柱上变压器	200	78.00%	0	0				1.17%
13409	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔乙线昆塔干54右1之1柱上变压器	315	19.05%	0	0				-10.14%
13410	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干51公变	400	37.25%	0	0				3.18%
13411	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线84右6+1	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
13412	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分12公变	200	43.50%	0	0				6.83%
13413	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分6	315	43.49%	146.5	146.5				-0.94%
13414	和平	方型变	方型变498望湖甲线	望湖甲线20右3	315	27.94%	0	0				1.33%
13415	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干82	200	24.00%	0	0				-0.45%
13416	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南二干27	100	83.10%	0	0	2024年6月			7.24%
13417	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线东陵干宿舍分3左2+1	315	19.05%	223.5	223.5				0.04%
13418	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分沈大3支4变压器	315	139.37%	0	0	2022年12月			-2.72%
13419	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干59左3柱上变压器	100	57.60%	0	0				11.93%
13420	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙线前进分4+2	315	0.00%	0	0				0.00%
13421	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线183右11	100	136.00%	0	0	2022年12月			13.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13422	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分27右07	200	40.80%	98.4	98.4				22.76%
13423	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	亚明变158珠江乙线珠江干22+1柱上变压器	200	45.60%	0	0				23.24%
13424	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线北海干43右2	250	30.00%	150	150				-4.83%
13425	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干15右4变压器	200	22.40%	0	0				6.62%
13426	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干141右2	315	18.73%	224.5	224.5				-1.44%
13427	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园6变电站202变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
13428	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科5箱变1变	500	17.20%	0	0				-1.02%
13429	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆西2箱变	630	22.67%	0	0				-11.69%
13430	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	九九骏铭3箱变1号变	630	0.00%	0	0				-131.10%
13431	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期2箱变1号变	500	39.20%	0	0				-1.05%
13432	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变2	630	26.03%	0	0				-2.72%
13433	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路4变电站201	400	44.40%	0	0				-7.04%
13434	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	富林家园1变电站1变压器	630	36.51%	0	0				1.24%
13435	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	富林家园1变电站2变压器	630	33.97%	0	0				3.03%
13436	沈河	青年变	青年变370青军线	永环2箱变1变压器	630	26.67%	210	210				2.29%
13437	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	华明变电站2变压器	800	36.30%	0	0				-0.34%
13438	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	吴景箱变1	500	25.60%	0	0				-0.38%
13439	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二2箱变1号变	630	34.60%	349	349				1.05%
13440	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡4箱变2号变	500	21.44%	0	0				0.00%
13441	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二4箱变2号变	500	0.00%	0	0				0.00%
13442	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代1箱变2号变	500	24.40%	0	0				0.99%
13443	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城4箱变1变压器	630	28.89%	385	385				14.09%
13444	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆2箱变1变压器	315	20.00%	0	0				0.18%
13445	和平	方型变	方型变482光荣甲线	城中花园21#主变	500	15.68%	0	0				-4.22%
13446	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	松山小区1箱变1变压器	630	46.03%	0	0				1.52%
13447	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫1小区变电站2变压器	630	6.98%	0	0				-0.88%
13448	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	芳菲苑1箱变1站内变压器	400	42.90%	1.73	1.73				-1.23%
13449	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金2开闭站1小区变电站1变压器	315	34.54%	0	0				5.16%
13450	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区4变电站2变压器	630	90.48%	0	0	2022年12月			0.08%
13451	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑7箱变1变压器	630	21.90%	429	429				-0.32%
13452	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	兴工街11变电站201	250	40.40%	0	0				-6.01%
13453	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	俪都2期1箱变1变压器	630	11.11%	497	497				1.50%
13454	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都5变电站202	630	14.86%	473.4	473.4				-5.90%
13455	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园1变电站202	630	80.32%	61	61	2024年6月			3.07%
13456	铁西	启工变	启工变10774建园线	艺格春天小区1变电站202柜	630	48.57%	0	0				-2.87%
13457	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	新潮北国之春五期A区2变电站201	630	40.95%	309	309				3.49%
13458	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区1变电站201柜	630	38.73%	0	0				-2.34%
13459	沈河	万柳变	万柳变276万东线	邻园箱变1变压器	500	46.08%	0	0				1.85%
13460	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城2箱变1变压器	400	34.50%	222	222				10.98%
13461	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期1变电站202	630	0.00%	519.6	519.6				0.00%
13462	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	丰泽花园2#1主变	630	22.86%	0	0				-1.15%
13463	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	铁亚2箱变2配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
13464	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区4箱变1号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13465	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区5箱变2号变	630	30.10%	363.72	363.72				11.28%
13466	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲8箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
13467	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲11箱变2号变	400	0.00%	0	0				0.00%
13468	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期1箱变1号变	400	56.50%	0	0				5.42%
13469	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园4箱变1站内变压器	630	19.05%	0	0				2.09%
13470	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期8箱变2变	630	27.62%	393	393				1.55%
13471	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	泉园2期2变电站2变压器	630	99.05%	0	0	2022年12月			-1.99%
13472	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	华丽小区变电站201柜	630	65.78%	0	0				0.66%
13473	沈河	方家变	方家变666方南甲线	金杯1箱变1变压器	630	18.10%	453	453				-1.62%
13474	铁西	重工变	重工变10870城冶线	北一路4变电站201柜	200	45.60%	88.8	88.8				-0.40%
13475	沈河	大东变	大东变054城南乙线	滨河1变电站1变压器	630	55.87%	0	0				-2.06%
13476	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期4箱变2变	630	22.22%	0	0				-6.18%
13477	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	天光影院东箱变1变压器	630	48.89%	259	259				4.21%
13478	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	华馨箱变2变压器	500	31.36%	0	0				-2.08%
13479	沈河	顺城变	顺城变080广宣乙线	广宣1箱变2变压器	800	27.50%	500	500				6.98%
13480	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期2箱变2变压器	630	13.33%	483	483				-1.78%
13481	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和1期2箱变2变压器	630	17.78%	455	455				-1.29%
13482	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城8箱变站1变压器	630	23.24%	0	0				1.88%
13483	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百棘园南区箱变201	630	36.51%	337	337				0.00%
13484	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	南风雅都1箱变201	630	17.71%	31.18	31.18				0.02%
13485	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区2变电站1变压器	630	19.05%	0	0				0.84%
13486	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云鼎家园1变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
13487	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府2箱变2	500	18.24%	0	0				-0.10%
13488	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠1箱变2变压器	630	19.05%	0	0				-0.54%
13489	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	圣海沙4变电站1站内变压器	500	27.20%	122.97	122.97				0.55%
13490	和平	市府变	市府变564总站甲线	北市11变压器	630	54.48%	0	0				1.03%
13491	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	南十二路1变电站202	315	4.57%	269.1	269.1				0.00%
13492	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村6变电站201柜	630	16.19%	0	0				2.72%
13493	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区3变电站201	630	26.98%	397	397				-1.78%
13494	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	南站2号变电站1号变压器	630	45.08%	0	0				-1.60%
13495	苏家屯	前显变	前显变51272前河乙线	天玺家园变电站1变压器	630	17.46%	0	0				-3.27%
13496	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城3号变电站1号变压器	630	17.62%	0	0				1.07%
13497	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城3号变电站2号变压器	630	12.86%	0	0				-0.39%
13498	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山1箱变1	630	39.24%	0	0				-2.51%
13499	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	长客箱变1	400	55.50%	0	0				-23.16%
13500	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰5箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
13501	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰11箱变1号变	630	32.76%	0	0				0.31%
13502	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鼓楼东巷箱变1变压器	630	43.81%	0	0				20.17%
13503	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城2箱变1站内变压器	630	45.40%	0	0				-16.05%
13504	大东	如意变	如意变856如沈乙线	风和日丽箱变2变压器	630	20.95%	435	435				3.38%
13505	大东	如意变	如意变856如沈乙线	警官之家2箱变1变压器	630	21.27%	433	433				-2.10%
13506	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	盛辉世纪城三期4箱1变	630	53.33%	0	0				12.51%
13507	浑南	安顺变	安顺变184安智线	龙湖云峰原著1号变电站201间隔配电变压器	800	18.60%	0	0				83.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13508	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	蓝天佳苑2变电站2变压器	630	32.86%	0	0				5.84%
13509	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达9变电站2号配电变压器	630	20.83%	0	0				7.44%
13510	康平	中心变	中心变2608粮油线	北国春天2母线配电变压器	630	23.65%	122.97	122.97				-2.44%
13511	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线孟家村(孟家村)	160	60.88%	0	0				6.48%
13512	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	新蒲家园3变电站1变压器	160	21.00%	110.4	110.4				21.62%
13513	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府3变电站1变压器	630	13.97%	0	0				54.82%
13514	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城1箱式变电站2配电变压器	800	45.75%	0	0				5.81%
13515	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房高墙子小美畜牧公变台区	200	28.20%	123.6	123.6				0.00%
13516	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期2变电站1变压器	400	23.50%	266	266				1.82%
13517	和平	和平变	和平变196和新线	新世界名汇大厦1201间隔配电变压器	630	21.33%	432.6	432.6				1.62%
13518	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家沟分靠山屯支27	400	14.10%	0	0				100.00%
13519	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期3箱变1变压器	630	41.90%	0	0				-1.38%
13520	康平	中心变	中心变2607纺纱线	步行街箱变1变压器	630	54.19%	0	0				9.11%
13521	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光5箱变2变压器	500	56.32%	0	0				7.54%
13522	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花村内北	200	135.60%	0	0	2022年12月			12.53%
13523	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式服务-沈阳市沈北新区功彬家庭农场	400	45.30%	178.8	178.8				85.40%
13524	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干145左4变台	400	24.90%	0	0				13.87%
13525	于洪	东民变	东酒线	和泰小区七区一期1变电站1变压器	630	35.56%	0	0				2.04%
13526	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	滨河湾二期2箱变101变压器	630	123.49%	0	0	2023年7月			62.31%
13527	和平	太原变	太原变070北二甲线	洪福家园2主变	500	26.88%	315.6	315.6				7.79%
13528	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分42左5(柏家沟2队)	315	25.21%	0	0				2.33%
13529	沈河	展览变	展览变874展文乙线	嘉里中心1配电室2变压器	800	20.75%	554	554				100.00%
13530	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干40左16变台	200	17.10%	145.8	145.8				6.00%
13531	于洪	得胜变	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)1站房2变压器	500	22.80%	336	336				3.89%
13532	皇姑	长江变	468长黄乙线	北美家园5变电站1变压器	630	18.67%	0	0				-0.82%
13533	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房2变电站1变压器	400	28.00%	0	0				1.43%
13534	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾一期1号配电室2号配电变压器	200	56.25%	67.5	67.5				3.44%
13535	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线城北村南台	315	62.10%	0	0				14.60%
13536	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线颐和轩1	315	25.14%	0	0				7.68%
13537	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期2箱变1变压器	630	12.70%	0	0				71.94%
13538	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期2号变电站1号配电变压器	630	17.46%	0	0				2.54%
13539	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	金地朗悦1箱变1变压器	800	27.60%	499.2	499.2				55.89%
13540	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	长滩变244东余线东余大棚(改造)	100	30.60%	59.4	59.4				100.00%
13541	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-太平洋实业有限公司	400	26.40%	0	0				32.82%
13542	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区6变电站1主变	800	15.00%	600	600				3.06%
13543	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	钻石学府1箱式变电站2配电变压器	630	36.19%	0	0				55.04%
13544	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	岸上公馆箱式变电站201间隔配电变压器	500	26.88%	0	0				-2.94%
13545	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园1变电站1变压器	630	20.32%	0	0				-4.80%
13546	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线116右8变台	400	42.00%	192	192				92.19%
13547	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	卫东甲1之1箱式变电站1配电变压器	400	3.00%	0	0				56.52%
13548	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	武警线76右2	100	99.80%	0	0	2024年6月			7.38%
13549	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干54右8变压器	400	15.25%	299	299				17.13%
13550	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城18变电站2变压器	800	13.25%	0	0				-5.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13551	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区4变电站2变压器	630	38.10%	0	0				32.98%
13552	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨宝雷袜厂公变台	200	0.00%	180	180				0.00%
13553	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区8变电站1变压器	630	31.75%	0	0				49.88%
13554	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街村综合二台	400	30.60%	0	0				16.54%
13555	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分27左6右1	200	7.20%	0	0				34.36%
13556	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树1期1变电站202间隔配电变压器	800	39.75%	0	0				1.93%
13557	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区1变电站1变压器	800	54.38%	0	0				2.04%
13558	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分126变台	200	15.60%	0	0				6.09%
13559	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城4号变电站2号变压器	630	15.87%	0	0				-0.20%
13560	浑南	于山变	于山变750全北线	府城名邸二期8号变电站1号配电变压器	630	13.02%	0	0				54.21%
13561	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水南1台	400	35.40%	0	0				55.02%
13562	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区3变电站1变压器	400	33.50%	0	0				21.39%
13563	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝高干电业分6左8柱上变压器	200	25.05%	0	0				8.24%
13564	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城3号201配电变压器	630	34.60%	0	0				3.89%
13565	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十八号变电站201间隔配电变压器	400	71.10%	0	0				16.36%
13566	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线肖家支线019	200	55.60%	0	0				5.04%
13567	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变048中寺线邱家分22(邱家沟综合台)	400	22.40%	270.4	270.4				13.37%
13568	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园1变电站1变压器	630	20.19%	0	0				-1.14%
13569	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾2号变电站201间隔配电变压器	630	15.24%	0	0				100.00%
13570	皇姑	长江变	468长黄乙线	YHG_广信开发箱式变电站1号配电变压器	630	14.86%	0	0				3.56%
13571	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳蒲河房地产开发有限公司(时代逸居)61配电变压器	400	24.00%	0	0				69.67%
13572	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城4变电站1变压器	500	36.80%	0	0				10.56%
13573	沈北	董楼子	望滨线	一站式-辽宁百贯生态果园有限公司-望滨北沟14果园支1	200	27.75%	124.5	124.5				100.00%
13574	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦2变电站2变压器	630	46.98%	0	0				12.61%
13575	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石线小屯分59右支03	200	36.30%	107.4	107.4				0.80%
13576	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线炼油厂住宅考核	100	66.30%	0	0				0.65%
13577	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都5箱变2站内变压器	630	22.10%	1.73	1.73				9.30%
13578	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分18	315	38.10%	163.5	163.5				2.54%
13579	于洪	范屯变	范北线	小微马三家村3台	200	74.10%	31.8	31.8				37.95%
13580	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干6右5	400	76.50%	54	54				100.00%
13581	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子北台	315	75.43%	45.9	45.9				-20.33%
13582	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线孙家万家属楼照明	200	26.50%	0	0				-2.13%
13583	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	富城时代2箱变201配电变压器	630	11.43%	0	0				5.97%
13584	于洪	平罗变	平悟线	美卉花园2站房1变压器	630	104.13%	0	0	2022年12月			0.99%
13585	大东	小东变	小东变172小光线	毛光干4箱变(单)	400	43.20%	187.2	187.2				3.63%
13586	于洪	东民变	东酒线	和泰8小区1变电站1变压器	630	17.27%	0	0				2.73%
13587	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	YHG_万中干46右2禧龙宾馆自维台柱上变压器	200	34.00%	0	0				11.73%
13588	沈北	道义变	道义变15257道商线	太湖明珠花园1期1变电站202配电变压器	800	36.38%	0	0				27.13%
13589	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右23左3	200	6.00%	168	168				100.00%
13590	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇天下2.1期(E地块)2箱变1配电变压器	630	27.62%	0	0				25.28%
13591	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干文南乙线鞋城分18左1之1柱上变压器	200	72.00%	0	0				21.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13592	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲地三期1变电站1变压器配电变压器	630	43.43%	0	0				6.42%
13593	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨线191温家分21右支3柱上变压器	200	15.30%	149.4	149.4				17.43%
13594	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	天宇泰和园箱变1号配电变压器	500	32.40%	0	0				0.56%
13595	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关于南分线罗家支016	200	68.30%	0	0				23.23%
13596	新民	新民变	新民变30164新区线	新区干25变台	400	31.00%	0	0				100.00%
13597	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干107小于家沟33柱上变压器	400	75.60%	0	0				4.88%
13598	和平	展览变	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区1变电站202配电变压器	630	36.51%	337	337				18.73%
13599	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)5箱式变电站1号变压器	630	27.05%	0	0				-2.08%
13600	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华四段变电站202	400	51.60%	0	0				6.25%
13601	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线090	200	47.10%	85.8	85.8				2.11%
13602	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万7-8组照明	200	74.80%	30.4	30.4				10.02%
13603	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线动迁办家属楼	200	90.00%	0	0	2024年9月			-0.19%
13604	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	四方台变092太平庄线辽中县四方台镇太平庄村	80	79.13%	0	0				11.70%
13605	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里4号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	25.40%	407	407				64.29%
13606	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干07	250	9.12%	0	0				-23.82%
13607	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线大潘大河洼	200	87.60%	4.8	4.8	2024年6月			-4.66%
13608	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪乙线方溪干10右0右1柱上变压器	50	18.60%	0	0				38.89%
13609	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	城市经典1箱变2变压器	630	19.05%	390	390				3.00%
13610	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线53	100	25.50%	0	0				-0.49%
13611	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达4号变电站2号配电变压器	630	17.14%	0	0				53.87%
13612	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	张良分14	400	16.10%	295.6	295.6				8.28%
13613	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑1变电站2变压器	500	59.84%	150.8	150.8				12.85%
13614	铁西	历工变	历工变10474富海线	旭辉雍和府小区1配电室201间隔配电变压器	800	56.25%	0	0				8.79%
13615	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城地产开发有限公司1箱变1变压器配电变压器	630	24.13%	0	0				2.04%
13616	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干次于分11左10变台	80	89.63%	0	0	2022年12月			5.67%
13617	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	四方台变092太平庄线四方台后街	160	78.50%	0	0				-1.98%
13618	东陵	上佰变	汪家乙线	东湖家园2箱变2变压器	630	28.25%	0	0				2.41%
13619	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期5变电站2号配电变压器	800	27.80%	0	0				1.38%
13620	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石线132左分04	100	83.20%	6.8	6.8	2022年12月			9.93%
13621	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	朱尔变352朱尔线朱尔线068	250	34.08%	0	0				7.52%
13622	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	YHG_麓林春雨轩(局维)6箱变2变配电变压器	630	16.51%	0	0				66.14%
13623	苏家屯	苏南变	苏南变60294南沙甲线	解放2号变电站1号变压器	630	46.03%	0	0				-0.82%
13624	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线新立分31	100	87.00%	3	3	2022年12月			-0.25%
13625	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	郭岩饲料加工厂	315	144.38%	0	0	2024年6月			7.24%
13626	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲12箱变1变压器	630	6.35%	0	0				-1.31%
13627	沈北	农高变	农商线	汇鑫山庄1小区局维箱变201配电变压器	630	12.70%	0	0				0.00%
13628	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闸南分7右6柱上变压器	400	49.80%	0	0				26.17%
13629	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛二期2变电站2号变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
13630	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城5箱式变电站1配电变压器	800	60.90%	0	0				40.35%
13631	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区7变电站1变压器	630	53.65%	229	229				3.65%
13632	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城13号变电站2变压器	630	17.27%	0	0				-0.68%
13633	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福干安福屯水电田分25右1变台	100	67.60%	22.4	22.4				-21.13%
13634	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干90	200	25.00%	0	0				11.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13635	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分41道南机井支4	100	0.00%	90	90				0.00%
13636	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干58	315	66.35%	0	0				-0.63%
13637	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景1箱变202间隔配电变压器	630	30.48%	0	0				4.67%
13638	开发	张士变	张士变55878大明一线	二十四城六期小区2变电站1变压器	800	9.90%	0	0				74.07%
13639	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城1变电站1变压器	630	29.46%	0	0				5.66%
13640	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑6变电站2变压器	630	10.92%	498.2	498.2				10.81%
13641	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	李官甲线李官干108右35变压器	200	44.85%	0	0				94.21%
13642	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨一组照明	100	72.45%	17.55	17.55				4.20%
13643	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支22左7右3+1左1	400	30.30%	238.8	238.8				7.47%
13644	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	环保家园2箱变1变压器	630	47.75%	266.2	266.2				1.10%
13645	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	YHG_南长菜棚nz-柱上变压器	100	79.95%	10.05	10.05				-3.06%
13646	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵东支 004	100	54.60%	35.4	35.4				14.58%
13647	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙2箱变1变压器	500	20.16%	349.2	349.2				0.45%
13648	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源3变电站2变压器	315	40.00%	0	0				8.27%
13649	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际8号变电站202配电变压器	630	20.95%	0	0				2.71%
13650	沈河	万柳变	万柳变282万群线	群升沈阳新天地小区3变电站2变压器	630	33.90%	0	0				16.00%
13651	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	热电厂变电站201间隔变压器	400	6.30%	0	0				-12.59%
13652	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居1箱变2变压器	630	13.97%	479	479				-6.68%
13653	东陵	世园变	世园变80568世满线	龙玺房地产2箱变201配电变压器	630	2.38%	552	552				24.54%
13654	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展7号变电站201间隔配电变压器	315	87.62%	0	0	2024年12月			25.56%
13655	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	公主屯变164石庙子线石庙子线54右3变台	50	23.60%	33.2	33.2				12.77%
13656	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居3号变电站2变压器	630	12.38%	0	0				-1.12%
13657	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	鑫辰家园小区1变电站1变压器	630	37.52%	0	0				39.91%
13658	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线62	315	46.67%	0	0				2.74%
13659	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分171	315	42.41%	0	0				7.53%
13660	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子干二道房分9左13变台	200	34.50%	111	111				-0.86%
13661	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	艾临雅居2-2考核	630	20.95%	435	435				9.08%
13662	于洪	平罗变	平悟线	平罗二村九队2中台区	315	102.10%	0	0	2022年12月			23.65%
13663	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十一号（微）	400	28.80%	244.8	244.8				92.56%
13664	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地5变电站2变压器	800	20.10%	559.2	559.2				11.02%
13665	和平	青年变	青年变368青二线	青二线57	400	33.90%	210	210				3.36%
13666	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区10变电站2变压器	400	17.50%	0	0				1.13%
13667	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲干龙红分9柱上变压器	200	17.40%	0	0				2.14%
13668	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期6变电站201开关柜	630	0.00%	567	567				0.00%
13669	开发	张士变	张士变55898张工乙线	白领双星小区1变电站1变压器	630	21.33%	0	0				8.64%
13670	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑1变电站2变压器	630	34.67%	0	0				15.04%
13671	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干53变台	200	73.20%	0	0				11.16%
13672	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线50左7变台	200	51.60%	76.8	76.8				-10.55%
13673	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干石狮子分23右7变台	100	43.40%	0	0				10.69%
13674	沈北	道义变	道义变15254明发线	太湖明珠花园四期2变电站201配电变压器	800	15.90%	0	0				96.34%
13675	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线刘花分1变台	200	35.10%	0	0				4.13%
13676	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分5左1变台	200	35.70%	0	0				19.73%
13677	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线36右6右12变台	400	14.10%	0	0				22.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13678	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲九期小区2变电站1变压器	630	54.92%	221	221				6.36%
13679	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期6变电站2变电站	630	0.00%	0	0				4.41%
13680	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家1号变电站2号变压器	630	12.95%	485.4	485.4				5.78%
13681	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城11号变电站2号变压器	500	30.24%	0	0				4.91%
13682	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙线古屯分43左7变台	400	27.00%	252	252				3.83%
13683	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分24右5变台	400	17.70%	0	0				13.15%
13684	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车分25+1右2变台	200	33.90%	112.2	112.2				70.04%
13685	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府3局维变电站201间隔配电变压器	500	24.32%	0	0				0.00%
13686	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家子东水利几杨春强水利甲20	100	43.40%	46.6	46.6				-19.25%
13687	沈河	万柳变	万柳变278万阳线	步阳国际1配电室1变压器	800	15.75%	0	0				1.23%
13688	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	金柳园1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	63.60%	0	0				20.63%
13689	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期5箱式变电站1配电变压器	630	27.30%	0	0				19.08%
13690	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区4变电站1变压器	630	28.25%	389	389				5.07%
13691	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区2变电站201间隔配电变压器	630	33.97%	0	0				5.68%
13692	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司4202间隔配电变压器	315	61.59%	0	0				1.20%
13693	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园3箱变1变压器	630	21.59%	0	0				3.09%
13694	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区7变电站201间隔配电变压器	630	35.56%	0	0				2.61%
13695	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城7箱式变电站2配电变压器	630	20.19%	0	0				2.03%
13696	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线北三台子北台	100	64.80%	0	0				4.60%
13697	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期2站房1变压器	630	34.29%	351	351				4.36%
13698	于洪	光辉变	光辉变816光东线前集体西大棚	光辉变816光东线前集体西大棚	250	7.16%	207.1	207.1				-45.17%
13699	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗村五.八组	200	63.30%	53.4	53.4				6.60%
13700	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾5箱变1变压器	800	15.30%	597.6	597.6				100.00%
13701	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门3变电站1变压器	630	29.21%	0	0				2.41%
13702	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于19左4	200	54.90%	70.2	70.2				18.15%
13703	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷后东台1	200	66.40%	47.2	47.2				2.75%
13704	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线消防队开发楼	200	46.80%	86.4	86.4				-3.59%
13705	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园1箱变201变压器	630	30.79%	0	0				23.18%
13706	于洪	双树变	双南甲线	小微十里河村西南台	400	22.20%	271.2	271.2				44.49%
13707	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	意合联干32临河分1	200	22.50%	0	0				27.55%
13708	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太五东分支线002	50	100.00%	0	0	2023年4月			3.42%
13709	于洪	范屯变	范静线	小微东大林西南台区	400	15.60%	297.6	297.6				15.43%
13710	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉2变电站1变压器	630	21.59%	0	0				2.34%
13711	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分88+1右2	200	18.60%	142.8	142.8				41.56%
13712	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线兴隆分支线007	50	95.60%	0	0	2024年6月			18.46%
13713	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期3变电站201间隔配电变压器	500	29.76%	0	0				2.69%
13714	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期4变电站201间隔配电变压器	500	26.88%	0	0				-7.58%
13715	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线三家分24	30	46.00%	0	0				1.73%
13716	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三岔大棚分12	100	98.00%	0	0	2022年12月			11.48%
13717	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分岳家支5	100	0.00%	90	90				0.00%
13718	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分69左10	100	0.00%	90	90				0.00%
13719	沈北	道义变	道义变15269丽景线	汇置尚都二期A三期A箱变202配电变压器	630	17.14%	0	0				4.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13720	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南塔3变电站1变压器	630	30.79%	0	0				1.26%
13721	浑南	营盘	营盘变050营侦线	同麟汇水湾1变电站变压器	500	42.72%	0	0				3.89%
13722	法库	新依变	依拉线	10KV依拉线段树沟分黎村机井支19	50	17.20%	0	0				-39.24%
13723	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几4	100	35.40%	54.6	54.6				-4.71%
13724	大东	小东变	小东变80146机场线	机场线和睦干67	315	28.57%	0	0				3.15%
13725	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支30左8+1右4	200	68.70%	0	0				100.00%
13726	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区5变电站1配电变压器	630	2.22%	0	0				100.00%
13727	康平	四家子	四家子变1206两家子线	西王(1台)	100	68.40%	0	0				52.31%
13728	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右1左3右1变台	200	26.40%	0	0				18.94%
13729	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家腰窝棚	630	28.57%	69.28	69.28				8.26%
13730	法库	双台子	双丁线	双台子变046双丁线东丁家房村东二台	30	64.67%	0	0				8.04%
13731	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖东鑫浩针织品公变台区	200	34.50%	0	0				0.00%
13732	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居12号变电站202间隔配电变压器	800	22.50%	0	0				21.24%
13733	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新西南二台照明	200	93.60%	0	0	2022年12月			10.23%
13734	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	胡家屯村三四组照明	200	56.70%	66.6	66.6				10.11%
13735	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支23+1左6	400	27.90%	248.4	248.4				66.98%
13736	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线营子台	315	60.63%	0	0				12.39%
13737	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台乙线二台于17柱上变压器	315	45.71%	139.5	139.5				8.06%
13738	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变424农药线邮政分04	315	109.21%	0	0	2022年12月			1.68%
13739	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线马耳山分39左03	50	133.20%	0	0	2022年12月			7.69%
13740	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新潮美丽洲1箱式变电站2配电变压器	800	11.40%	0	0				97.49%
13741	沈北	道义变	道义变15259道义线	一站式服务-沈阳顺发土石方工程有限公司	400	29.10%	0	0				92.29%
13742	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线38右5变台	400	62.55%	0	0				100.00%
13743	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	四方台变095四方台线后边外村照明	500	96.48%	0	0	2024年6月			-9.20%
13744	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	石庄子中台	200	23.70%	132.6	132.6				-6.24%
13745	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村13机井	100	46.40%	0	0				4.28%
13746	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线218+1右1	400	24.90%	0	0				24.78%
13747	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右3左6柱上变压器	200	76.80%	0	0				10.69%
13748	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	花丽甲线16左3+1	200	71.20%	37.6	37.6				14.72%
13749	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷后村南机井2台	100	40.40%	49.6	49.6				-3.75%
13750	浑南	安顺变	安顺变164安于甲线	保利紫荆公馆六期变电站1号配电变压器	800	34.20%	0	0				66.92%
13751	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期2箱式变电站2配电变压器	630	37.46%	0	0				10.68%
13752	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	梁山变194大刘屯线大刘屯线45左1变台	50	81.60%	0	0	2024年10月			5.28%
13753	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城2号变电站2号变压器	630	31.43%	173.2	173.2				1.56%
13754	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安分14+1	315	47.81%	0	0				9.98%
13755	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	长风干47左5右1柱上变压器	200	40.00%	0	0				8.84%
13756	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期1变电站201配电变压器	800	8.10%	0	0				100.00%
13757	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干32加1右分1变压器	100	44.10%	45.9	45.9				-1.76%
13758	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区1变电站2变压器	630	20.57%	0	0				4.84%
13759	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园2变电站202变压器	500	52.48%	187.6	187.6				11.74%
13760	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线101右14变台	200	7.20%	0	0				-2730.78%
13761	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支51	160	61.88%	0	0				12.41%
13762	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品3箱变2变压器	630	0.00%	122.97	122.97				2.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13763	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分19变台	200	97.60%	0	0	2022年12月			11.42%
13764	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线泡沿分11右6	100	94.80%	0	0	2024年7月			-4.07%
13765	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关七组支10	200	61.20%	0	0				20.77%
13766	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线112	50	81.30%	0	0	2025年2月			14.13%
13767	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线226右10变台	200	46.50%	87	87				39.90%
13768	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	海逸铭筑小区一期2箱式变电站1配电变压器	630	48.57%	0	0				16.26%
13769	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线前高家照明	50	31.80%	29.1	29.1				-4.61%
13770	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线140右12	100	36.90%	0	0				-6.78%
13771	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线前五里山分支09	100	90.00%	0	0	2024年6月			21.35%
13772	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分4公变	315	44.44%	0	0				7.79%
13773	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	长江街4箱式变电站配电变压器	400	18.80%	0	0				-0.81%
13774	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	盛城嘉园1变电站2变压器	630	27.05%	396.6	396.6				4.81%
13775	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线9右2变台	400	56.10%	135.6	135.6				64.65%
13776	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线102左7变台	100	29.90%	0	0				3.03%
13777	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线小羊分6	200	32.40%	0	0				17.03%
13778	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区4变电站1主变	800	35.25%	438	438				4.06%
13779	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城三期2变电站2变压器	400	33.20%	0	0				-0.91%
13780	沈北	农高变	农丰线	YHG_沈阳锐锋置业有限公司3箱2变配电变压器	630	28.25%	0	0				16.47%
13781	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线杨城分26左16左1	200	18.00%	0	0				5.94%
13782	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期1变电站2变压器	800	32.70%	0	0				62.31%
13783	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期1变电站1变压器	800	24.00%	0	0				62.53%
13784	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰一期4号变电站2号配电变压器	630	19.05%	447	447				83.52%
13785	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城6号变电站1号变压器	630	24.00%	0	0				0.22%
13786	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区6变电站2变压器	630	21.33%	0	0				-1.70%
13787	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	金禹花城2号变电站201间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				10.45%
13788	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星星寓1号变电站201间隔配电变压器	800	5.63%	0	0				0.00%
13789	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七6变电站2变压器	630	11.75%	0	0				100.00%
13790	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅二期小区变电站2变压器	800	42.25%	0	0				7.92%
13791	法库	果子园	果蕴线	紫金名邸2号箱式变电站1号配电变压器	630	26.67%	0	0				0.65%
13792	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合1变电站1变压器	630	24.00%	0	0				-2.39%
13793	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分7左支1左分支2变压器	100	36.90%	53.1	53.1				4.56%
13794	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	一站式服务一沈阳盛源祥机电设备有限公司	400	65.70%	0	0				69.42%
13795	沈河	顺城变	顺城变064红旗甲线	官局子箱变2配电变压器	630	0.00%	567	567				29.09%
13796	于洪	大兴变	兴古线	小微王家荒	400	72.90%	68.4	68.4				51.25%
13797	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分60左14	80	47.25%	0	0				9.48%
13798	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干胜利分27左4	200	24.00%	0	0				10.45%
13799	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	其仕和颂小区2变电站202间隔配电变压器	630	33.33%	0	0				4.39%
13800	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线胜利大棚分支001	100	40.80%	49.2	49.2				1.00%
13801	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线西三合卜分038	20	0.00%	0	0				-795.24%
13802	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线山崴子大棚支024	30	0.00%	0	0				0.00%
13803	沈北	新城子	新城子	新城子变550新城子线新城子干35	315	18.73%	0	0				31.27%
13804	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	幸福岛2变电站201	400	36.00%	0	0				2.05%
13805	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居5变电站1变压器	630	16.83%	461	461				7.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13806	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	南乱分15	100	16.50%	73.5	73.5				3.11%
13807	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	核工业二四零研究所2201配电变压器	630	10.41%	0	0				7.80%
13808	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村9台	200	66.00%	0	0				100.00%
13809	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房郭家窝棚(2021微)	400	14.70%	69.28	69.28				29.71%
13810	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡产业园2号(2021微)	400	92.40%	0	0	2022年12月			16.74%
13811	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫7号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	42.90%	188.4	188.4				45.25%
13812	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	朱尔于钢厂分3(一站式)	200	70.00%	0	0				20.71%
13813	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支5左分支2变压器	50	38.40%	25.8	25.8				-24.86%
13814	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分号拉塔湖支6右分支1变压器	100	24.30%	65.7	65.7				-7.71%
13815	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线41	200	12.80%	0	0				-5.12%
13816	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代1号变电站201间隔配电变压器	800	47.63%	0	0				10.25%
13817	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连分雷家村台支03	200	58.50%	0	0				15.07%
13818	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵小区分支02	200	25.50%	0	0				4.12%
13819	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分还阳树支12	200	37.35%	0	0				24.20%
13820	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾8号变电站201配电变压器	630	35.24%	0	0				4.11%
13821	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线白家分020	100	96.80%	0	0	2023年1月			5.05%
13822	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	阳光家园4期1变压器	630	81.90%	0	0	2022年12月			0.25%
13823	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日4变电站201配电变压器	400	18.00%	288	288				56.53%
13824	康平	中心变	中心变2604镇一线	武装部箱变1变压器	630	20.19%	162.81	162.81				-6.52%
13825	沈北	农高变	农柳线	滌澜山四期1小区变电站201配电变压器	400	21.90%	0	0				68.88%
13826	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南家属楼	125	50.56%	0	0				1.04%
13827	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右3公变	315	21.33%	0	0				1.12%
13828	于洪	范屯变	范屯变756范北线小三家北台	范屯变756范北线小三家北台	50	19.80%	35.1	35.1				20.98%
13829	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期1局维箱变201间隔配电变压器	800	27.00%	0	0				4.66%
13830	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	大庆乙线9+1柱上变压器	315	38.73%	0	0				-5.06%
13831	于洪	光辉变	光南线	小微高台子村东台区	200	6.00%	168	168				-2.41%
13832	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟4组照明(微)	400	27.60%	249.6	249.6				16.61%
13833	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	LS_沈阳航空航天大学(专家及教师公寓)1201配电变压器	630	30.48%	0	0				6.66%
13834	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支13	50	32.60%	0	0				-11.46%
13835	沈河	长青变	长青变470长青甲线	润樾府1变电站1变压器	800	10.80%	633.6	633.6				100.00%
13836	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区12变电站1变压器	630	20.32%	439	439				3.92%
13837	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡长岗村晨阳生猪公变台区	200	30.90%	0	0				0.00%
13838	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾5号变电站201配电变压器	630	35.43%	0	0				0.36%
13839	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望甲线陵望于58+1柱上变压器	400	17.40%	0	0				30.47%
13840	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮4台区	100	25.60%	64.4	64.4				-42.66%
13841	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十二号变电站201间隔配电变压器	800	22.88%	0	0				18.20%
13842	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹金科繁梦里一期3小区箱式变电站1配电变压器	630	12.38%	0	0				89.64%
13843	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民5台区	630	23.33%	117.78	117.78				-1.31%
13844	法库	双台子	双丁线	双丁干丁西分丁湾支湾南几3	100	30.45%	0	0				0.71%
13845	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎联线信用分05	400	28.00%	0	0				0.00%
13846	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家3箱式变电站1配电变压器	800	21.00%	0	0				9.94%
13847	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支30左18	400	35.25%	219	219				98.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13848	和平	广州变	广州变492广东乙线	YHG_三经干辽报分4+1201配电变压器	100	17.20%	0	0				-5.09%
13849	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张家支34变台	200	26.70%	0	0				53.08%
13850	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左5+1右1柱上变压器	400	78.75%	0	0				-1.75%
13851	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线村支05	200	21.30%	137.4	137.4				5.96%
13852	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分12左1	200	20.40%	0	0				17.91%
13853	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线哈户硕支010	160	60.00%	0	0				8.17%
13854	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线工厂南支03	200	67.50%	0	0				20.69%
13855	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖组分支28	200	15.90%	0	0				-0.80%
13856	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区2变电站202间隔配电变压器	800	40.88%	0	0				3.22%
13857	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟胜干82左2	200	38.10%	0	0				100.00%
13858	法库	果子园	果子园变1411龙山线	佳帝华城三号变压器考核表箱式变电站201间隔配电变压器	630	33.65%	0	0				2.98%
13859	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线辉山干54	315	77.46%	39.5	39.5				6.75%
13860	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区1变电站202	630	19.05%	0	0				-0.57%
13861	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支11右2右1右2	315	48.25%	131.5	131.5				0.72%
13862	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干三盛分6右5左1证券自维变压器	315	34.10%	176.1	176.1				4.74%
13863	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	依云三期小区变电站1变压器	400	50.00%	0	0				1.37%
13864	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑2小区变电站2变压器	630	22.54%	0	0				1.00%
13865	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春五期C、D区5变电站201	500	46.80%	216	216				-3.17%
13866	东陵	李相变	李班线	李班线李班干上泉照明支05柱上变压器	400	15.60%	0	0				-22.64%
13867	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李南分支006	100	125.70%	0	0	2022年12月			13.20%
13868	法库	新依变	依三线	10kV依三线小造屯几24	200	17.33%	0	0				8.83%
13869	东陵	上佰变	上深乙线	东郡园1箱式变电站201间隔配电变压器	630	22.10%	0	0				13.50%
13870	东陵	李相变	李古线	德胜花园2箱变1变压器	630	22.22%	427	427				3.84%
13871	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干60左1	200	11.70%	156.6	156.6				100.00%
13872	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠分10+1	400	42.00%	0	0				5.38%
13873	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河二区4配电站公变	630	57.78%	203	203				0.54%
13874	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园5箱变(单)	630	35.43%	0	0				17.93%
13875	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	大商公寓变电站2变压器	630	23.17%	421	421				-3.98%
13876	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	崇山中TJ箱之1柱上变压器1	315	78.41%	0	0				2.28%
13877	新民	新民变	新民变30162营东线	恒悦鑫都1变电站2变压器	400	24.60%	0	0				2.18%
13878	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都一期1变电站1变电站	630	53.33%	0	0				19.83%
13879	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	南航城1变电站201配电变压器	800	27.30%	501.6	501.6				-0.30%
13880	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线14右2左1变台	400	87.30%	0	0	2024年10月			0.00%
13881	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干198左分5柱上断路器-一站式	200	14.70%	0	0				65.57%
13882	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园2变电站1变压器	500	23.04%	334.8	334.8				2.42%
13883	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳蒲河房地产开发有限公司5202配电变压器	630	32.06%	0	0				6.18%
13884	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连赵家支04	50	93.60%	0	0	2024年6月			9.50%
13885	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	孝新乙干32(一站式)	200	6.40%	0	0				38.27%
13886	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	长沟村照明(微)	200	38.10%	103.8	103.8				2.17%
13887	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期21主变	500	21.20%	0	0				-4.10%
13888	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线中五旗分05	100	67.40%	0	0				7.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
13889	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线90右3左1变台	200	98.10%	0	0	2024年6月			100.00%
13890	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲第1变电站201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0				12.91%
13891	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期6箱变2变压器	630	27.62%	0	0				3.15%
13892	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期9箱变1变压器	630	22.54%	0	0				5.44%
13893	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线88左3右1变台	400	13.80%	304.8	304.8				100.00%
13894	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联于51右4	200	73.50%	0	0				19.31%
13895	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景9变电站201间隔配电变压器	630	14.92%	0	0				46.53%
13896	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区4变电站1变压器	630	25.14%	169.74	169.74				0.31%
13897	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城1变电站变压器	630	33.97%	0	0				-2.99%
13898	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居3箱变1变压器	630	7.94%	517	517				-0.43%
13899	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支13+1左1	200	13.60%	152.8	152.8				-12.10%
13900	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期2箱式变电站1配电变压器	800	31.80%	0	0				89.40%
13901	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	浣花溪小区1变电站1变压器	630	17.14%	0	0				53.00%
13902	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期1小区箱式变电站2配电变压器	500	57.28%	0	0				3.68%
13903	和平	和平变	和平变166同南甲线	南十干42左2+1	315	90.79%	0	0	2022年12月			2.62%
13904	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园2变电站2变压器	630	29.33%	0	0				2.75%
13905	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	沈阳富宸房地产开发有限公司2箱变201间隔	630	38.41%	295.65	295.65				2.78%
13906	辽中	敖司牛变	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线四纺南楼	200	34.20%	0	0				-1.38%
13907	沈北	孝信变	孝信变25588雨润乙线	中金朗悦小区1变电站202配电变压器	630	36.83%	0	0				100.00%
13908	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	96101部队后勤部住宅2变电站	630	18.79%	0	0				-1.77%
13909	沈北	清水变	清水变73648清辉线	新鑫1箱变201配电变压器	630	8.89%	511	511				40.94%
13910	浑南	于山变	于山变760于尚线	翡翠臻园2号变电站1号配电变压器	800	31.20%	0	0				46.79%
13911	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14左5变台	200	26.20%	0	0				22.58%
13912	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14左9变台	200	17.20%	0	0				41.11%
13913	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	久成乐府2配电室201间隔配电变压器	315	19.68%	221.5	221.5				8.92%
13914	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒皇甲线怒皇干舍宅分10右3+1柱上变压器	200	22.20%	0	0				47.90%
13915	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家二期变电站201	400	48.00%	168	168				2.76%
13916	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分14右7+1左2	315	91.62%	0	0	2022年12月			40.45%
13917	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干敖多牛分77+1变台	200	19.80%	0	0				94.07%
13918	沈河	大东变	大东变052城南甲线	红巾1变电站1变压器	630	53.33%	0	0				2.09%
13919	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区1变电站2变压器	400	21.00%	0	0				3.19%
13920	新民	大柳变	大柳变31842于家线	长岗子线民分后岗支60右5变台	200	66.00%	48	48				2.44%
13921	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干国公寨分58柱上变压器	315	35.87%	0	0				-29.28%
13922	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线45	315	29.46%	0	0				-3.88%
13923	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线大兴村东台1	100	55.20%	34.8	34.8				4.44%
13924	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	YHG_城佛干55右4右柱上变压器	200	9.60%	160.8	160.8				-3.18%
13925	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	新一尚品三期2箱式变电站2配电变压器	630	59.68%	0	0				56.03%
13926	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里3箱变1变压器	500	8.80%	0	0				100.00%
13927	浑南	于山变	于山变748于运线	江山云著2号变电站1号配电变压器	800	13.20%	0	0				48.29%
13928	新民	法哈牛变	法哈牛变15742新安甲	新安干新安分5右3右4变压器	400	34.20%	155.88	155.88				16.32%
13929	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分20+1右3柱上变压器	315	31.43%	0	0				-14.62%
13930	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	平源畜牧公变台	315	90.48%	0	0	2024年12月			0.00%
13931	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城19变电站2变压器	630	16.19%	465	465				13.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13932	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园4箱式变电站2配电变压器	800	22.25%	0	0				0.31%
13933	辽中	刘二堡	刘二堡变1170橐庄线	兴旺箱式公变台	400	92.70%	0	0	2024年9月			0.00%
13934	皇姑	长江变	25466长黄甲线	中德节能变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
13935	东陵	中马变	疗养线	禧瑞长河1变电站1变压器	400	28.50%	246	246				49.94%
13936	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟5组照明(2020微)	200	47.80%	84.4	84.4				5.13%
13937	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾3号变电站2号变压器	630	28.89%	0	0				0.53%
13938	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东窑移动支06+1	200	24.00%	0	0				54.68%
13939	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分60变台	100	32.00%	58	58				-87.87%
13940	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方9箱变2变压器	630	18.41%	0	0				-3.72%
13941	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分83	400	19.20%	283.2	283.2				7.40%
13942	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	鲁尔新天地三期配电室201间隔配电变压器	500	40.00%	31.18	31.18				-0.44%
13943	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	四季花园小区2变电站2变压器	800	75.75%	0	0				12.34%
13944	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期5箱式变电站1配电变压器	800	15.00%	0	0				-0.74%
13945	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	王家窝棚养殖台	400	62.70%	109.2	109.2				100.00%
13946	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	名门小区2变电站1变压器	630	20.63%	0	0				33.92%
13947	于洪	曹家变	曹大乙线	沈阳工业大学(教师公寓)变电站1变压器	630	29.52%	381	381				3.28%
13948	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分33	100	89.00%	1	1	2023年1月			8.85%
13949	法库	新依变	依草线	10kV依草线岗关支01	200	52.40%	75.2	75.2				4.74%
13950	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干121加1变压器	200	3.90%	0	0				100.00%
13951	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区2变电站202间隔配电变压器	630	4.13%	541	541				83.40%
13952	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	汇置尚都二期周维2变202配电变压器	800	40.20%	0	0				56.64%
13953	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	欧亚变262西江乙线西江干18柱上变压器	315	86.86%	0	0	2022年12月			5.57%
13954	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	花海苑小区变电站1变压器	400	30.80%	236.8	236.8				33.34%
13955	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富	万科北辰之光小区2变电站201配电变压器	800	18.00%	576	576				100.00%
13956	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线杨城分8左1右1	50	96.80%	0	0	2023年2月			-2.23%
13957	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子8、13组照明	200	46.40%	87.2	87.2				16.48%
13958	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎村2组照明	400	8.78%	324.9	324.9				-5.63%
13959	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干33	315	23.17%	0	0				-42.05%
13960	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙C之1柱上变压器	315	15.62%	0	0				0.07%
13961	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分70变压器	315	60.00%	0	0				-10.45%
13962	新民	东郊变	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲线62左4变台	200	66.00%	48	48				5.45%
13963	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	新村干新七分9	200	64.20%	31.18	31.18				2.66%
13964	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干11变压器	315	13.21%	0	0				-5.23%
13965	皇姑	北陵变	北陵变25150舍屯甲线	舍屯干12左3柱上变压器	400	23.50%	0	0				25.65%
13966	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干42	315	130.16%	0	0	2022年12月			0.67%
13967	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鹏南干东顺变台公变	315	46.98%	0	0				-0.26%
13968	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右8+1柱上变压器	315	25.65%	0	0				4.89%
13969	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线50右7	200	58.00%	0	0				-5.20%
13970	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干70右3变压器	315	13.65%	240.5	240.5				-14.84%
13971	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	亦农乙线亦农干25左8变压器	200	31.20%	0	0				7.48%
13972	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	站前甲线白杨分13	200	17.60%	0	0				4.52%
13973	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分3	315	68.89%	0	0				-0.38%
13974	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分14	250	20.80%	0	0				-1.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13975	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干25右1	315	60.63%	1.73	1.73				4.97%
13976	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干24柱上变压器	400	126.00%	0	0	2022年12月			2.88%
13977	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线213	315	90.92%	0	0	2022年12月			2.91%
13978	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线十纬分4+3	400	73.50%	0	0				12.18%
13979	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干6右6	200	28.50%	0	0				8.67%
13980	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干43	315	41.27%	153.5	153.5				-2.98%
13981	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干4左2公变	315	12.70%	0	0				-3.68%
13982	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分9公变	315	31.11%	0	0				-1.61%
13983	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干5+1公变	315	40.32%	0	0				-4.88%
13984	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	欧亚变262西江乙线西江干38左3柱上变压器	200	25.20%	0	0				5.53%
13985	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	怒江变250怒陵线怒舍干17柱上变压器	200	83.40%	13.2	13.2	2024年10月			8.95%
13986	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	新村干新六分17左4	200	69.00%	42	42				-0.76%
13987	大东	小东变	小东变172小光线	安居乙线毛光干小光乙EKB中房二分10	315	59.68%	95.5	95.5				0.22%
13988	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线瓦窑分22+1右2柱上变压器	315	29.14%	0	0				-3.74%
13989	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线26	315	33.97%	176.5	176.5				-0.41%
13990	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线15左1变台	250	12.48%	0	0				5.37%
13991	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分27右1-2	315	2.22%	276.5	276.5				-28.76%
13992	铁西	重工变	重工变10868城水线	城水线城水干31柱上变压器	315	43.81%	145.5	145.5				-4.05%
13993	铁西	重工变	重工变10840城西线	肇西线肇西干36变台	400	53.70%	0	0				17.15%
13994	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙线98	315	18.10%	0	0				22.90%
13995	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干49公变1	400	26.70%	0	0				7.70%
13996	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分12右16柱上变压器	315	23.81%	0	0				0.06%
13997	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园5变电站201	400	49.80%	160.8	160.8				-5.55%
13998	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨花园3变电站202变压器	500	35.84%	270.8	270.8				5.25%
13999	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	丁香园2箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
14000	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	丽阳馨苑小区一次1主变	800	22.00%	0	0				0.46%
14001	和平	和平变	和平变166同南甲线	天泰公寓一次2主变	400	18.00%	288	288				-3.78%
14002	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园1变电站2变压器	630	29.21%	0	0				3.21%
14003	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝7箱变2号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%
14004	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活3箱变2号变	630	42.22%	0	0				0.18%
14005	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华3箱变1号变	630	25.90%	0	0				2.20%
14006	和平	广州变	广州变464广太乙线	海宁公寓箱变一次主变	630	12.38%	489	489				0.51%
14007	和平	和平变	和平变168同南乙线	鑫荣家园11主变	800	14.63%	0	0				-1.85%
14008	皇姑	北陵变	北陵变25150舍屯甲线	松山小区3箱变1变压器	630	55.24%	0	0				2.68%
14009	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	克俭胜利1箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
14010	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	松山二期1箱变1变压器	630	28.57%	0	0				1.93%
14011	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	昆山西箱变1	630	79.24%	0	0				0.19%
14012	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑4箱变2站内变压器	630	14.86%	1.73	1.73				-10.19%
14013	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	静园小区3变电站201	630	26.67%	0	0				3.13%
14014	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区1变电站202	630	20.00%	441	441				-1.85%
14015	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵2小区变电站1变压器	630	11.05%	0	0				-0.27%
14016	和平	方型变	方型变482光荣甲线	城中花园12#主变	500	16.40%	0	0				-6.66%
14017	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	银座小区变电站2变压器	315	34.60%	174.5	174.5				7.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14018	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	静园1箱变201	400	67.00%	92	92				6.67%
14019	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区1变电站202	630	59.05%	195	195				0.33%
14020	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	工业大学小区变电站201柜	315	33.02%	0	0				-0.35%
14021	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大六区变电站201柜	630	63.24%	168.6	168.6				-0.03%
14022	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大三区1变电站202柜	630	52.83%	234.2	234.2				9.49%
14023	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	北二路2变电站201柜	315	20.95%	6.93	6.93				7.43%
14024	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防官兵4变电站201	630	15.87%	0	0				0.17%
14025	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	世海铭尊小区201柜	630	23.17%	0	0				-25.69%
14026	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺科技花园箱变1变压器	800	26.40%	0	0				3.02%
14027	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期6变电站201	400	30.40%	238.4	238.4				-2.67%
14028	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临小区1变电站201	800	26.70%	506.4	506.4				0.30%
14029	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景3箱变2变压器	630	17.90%	454.2	454.2				0.30%
14030	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭4箱变2变	500	16.32%	0	0				46.82%
14031	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲5箱变2号变	500	0.00%	0	0				0.00%
14032	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭2箱变1号变	630	20.32%	254.22	254.22				-2.11%
14033	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭11箱变1变	400	15.20%	0	0				1.50%
14034	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	112小区2箱变1变压器	630	35.43%	0	0				0.48%
14035	沈河	青年变	青年变370青军线	金光园变电站1变压器	800	14.10%	210	210				5.13%
14036	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都3箱变2站内变压器	630	14.92%	1.73	1.73				8.10%
14037	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城2变电站202柜(4)	800	27.90%	0	0				6.94%
14038	大东	董邻变	董邻变81042董东乙线	滂江东2箱变1变	630	28.57%	387	387				-2.73%
14039	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	团结路北箱变1变压器	400	38.10%	207.6	207.6				-1.25%
14040	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	五三厂住宅箱变1变压器	500	31.68%	0	0				-0.38%
14041	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺2箱变1变压器	630	71.81%	114.6	114.6				6.24%
14042	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团4变电站201	400	41.40%	0	0				-0.45%
14043	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区6变电站202	500	43.84%	230.8	230.8				-0.27%
14044	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	光明苑4变电站201柜	630	0.00%	554.24	554.24				0.00%
14045	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	德增南箱变1变压器	500	38.88%	0	0				12.01%
14046	沈河	青年变	青年变370青军线	天光花园箱变1变压器	630	24.00%	210	210				1.50%
14047	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期12主变	630	28.57%	0	0				10.74%
14048	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-4箱变2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
14049	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	农行箱变1变压器	400	37.80%	6.93	6.93				3.43%
14050	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂山新村2变压器	630	107.43%	0	0	2022年12月			0.24%
14051	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期1变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
14052	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑2箱变1	630	18.73%	0	0				-2.31%
14053	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园8配电站202 变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
14054	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭1变电站202	630	20.63%	437	437				3.76%
14055	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区1号变电站2号变压器	630	14.92%	0	0				-0.12%
14056	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园2箱变1变压器	630	30.48%	0	0				0.21%
14057	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情3变电站202柜	630	37.14%	0	0				4.55%
14058	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	铁路小区变电站1号变压器	630	23.17%	421	421				2.92%
14059	沈河	青年变	青年变372青寺线	宏达广昌箱变2变压器	630	37.33%	210	210				1.71%
14060	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰阁小区201	630	18.41%	0	0				1.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14061	皇姑	长江变	468长黄乙线	加州东区1箱变1变压器	630	21.90%	0	0				-1.99%
14062	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家二期2变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
14063	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊4变电站201柜	630	17.46%	0	0				0.37%
14064	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那8变电站201	500	25.44%	322.8	322.8				-2.05%
14065	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	沈飞五四箱变2变压器	400	69.60%	0	0				-4.16%
14066	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	健康馨苑箱变1号变	630	14.29%	0	0				-0.14%
14067	和平	太原变	太原变060胜三乙线	温州商住12主变	630	33.52%	355.8	355.8				4.36%
14068	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	富源新居箱变2号变	315	16.83%	0	0				-0.35%
14069	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区6箱变1	630	40.00%	0	0				11.30%
14070	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰12箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
14071	皇姑	长江变	25460长亚乙线	环际2箱变1号变	630	26.03%	0	0				11.57%
14072	皇姑	长江变	25460长亚乙线	加州茗苑3箱变1号变	630	19.37%	0	0				0.64%
14073	和平	方型变	方型变430方文甲线	圣春巷主变	500	43.20%	200	200				0.66%
14074	和平	和平变	和平变166同南甲线	宜章北变电站2号高压柜1主变	315	32.00%	182.7	182.7				3.61%
14075	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	御览家园小区变电站201柜	500	37.44%	0	0				1.44%
14076	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	纸行2箱变2变压器	630	11.75%	0	0				-26.61%
14077	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑1变电站1配电变压器	800	13.88%	0	0				7.63%
14078	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干28+1之1柱上变压器	100	88.00%	0	0	2025年2月			5.78%
14079	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干52右3+1左1	200	116.40%	0	0	2025年2月			24.88%
14080	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干83右1	200	59.40%	61.2	61.2				36.66%
14081	康平	卧龙变	卧龙变75956卧金线	沈阳亿居房地产开发有限公司2箱变201配电变压器	630	32.70%	361	361				2.79%
14082	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	吾悦华府B3小区3变电站202配电变压器	630	20.32%	0	0				96.36%
14083	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	华山乙线34左8	100	0.00%	0	0				0.00%
14084	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡24号小区变电站202间隔配电变压器	630	26.35%	0	0				7.91%
14085	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园3号变电站1变压器	800	13.75%	0	0				-0.25%
14086	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园2号变电站2变压器	630	31.90%	0	0				8.88%
14087	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	盛世经典1变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-3.61%
14088	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线赵堡八组台	200	36.75%	0	0				13.45%
14089	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线102左1	200	25.20%	0	0				21.99%
14090	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右44	50	84.00%	0	0	2024年6月			25.24%
14091	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩4号变电站201间隔配电变压器	800	52.50%	0	0				3.03%
14092	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村4号变电站201间隔配电变压器	630	33.02%	0	0				12.96%
14093	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线水库支4	100	76.95%	0	0				1.87%
14094	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线刘家分支支线030	100	102.45%	0	0	2023年2月			14.78%
14095	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城17号变电站2变压器	630	14.60%	475	475				-1.96%
14096	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水一支19柱上变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
14097	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	德园小区2箱式变电站202间隔配电变压器	630	16.00%	466.2	466.2				100.00%
14098	大东	望花变	望花变70262合作乙线	思和苑1箱变2站内变压器	630	34.67%	348.6	348.6				1.76%
14099	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线97右16右1变台	200	19.20%	0	0				100.00%
14100	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线大孤家子西南台几3(大孤家子西2台)	200	20.50%	139	139				16.82%
14101	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹天玺一期小区2箱式变电站1配电变压器	800	14.10%	0	0				80.32%
14102	铁西	工农变	工农变55546名城线	华润珺瑜府小区3变电站201间隔配电变压器	800	29.40%	484.8	484.8				96.85%
14103	铁西	劝工变	劝工变20046劝四线	君临天下三期3变电站配电变压器2公变	630	25.71%	405	405				1.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14104	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾东甲6	50	102.80%	0	0	2022年12月			-4.53%
14105	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园1变电站201变压器	800	34.50%	444	444				0.84%
14106	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院2变电站1变压器	630	22.86%	0	0				24.01%
14107	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	武警辽宁总队箱变2变压器	630	10.67%	0	0				1.75%
14108	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛干60左2变台	200	30.30%	119.4	119.4				-1.53%
14109	沈北	道义变	道义变15259道义线	供销水果店	100	58.90%	0	0				80.78%
14110	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区3变电站202配电变压器	630	24.44%	413	413				18.92%
14111	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干106柱上变压器	400	11.75%	0	0				-26.45%
14112	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线四委西台	200	82.40%	15.2	15.2	2022年12月			-2.63%
14113	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡10变电站2变压器	630	16.51%	463	463				7.86%
14114	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑3变电站1变压器	630	19.81%	0	0				-1.06%
14115	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区1变电站2变压器	630	39.05%	0	0				3.27%
14116	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
14117	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟3号变电站2号变压器	800	24.38%	0	0				-2.55%
14118	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区3变电站1变压器	630	68.25%	137	137				11.14%
14119	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御3变电站1配电变压器	800	24.90%	0	0				15.79%
14120	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	远大3小区变电站1变压器	500	48.00%	0	0				1.98%
14121	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗房乙线小三道岗分16左1变台	400	15.00%	300	300				0.00%
14122	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城6号变电站2变压器	630	19.81%	0	0				-1.98%
14123	苏家屯	下深变	理想线	百合湾3号变电站1变压器	630	43.49%	0	0				8.24%
14124	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分三家支32左12变台	200	18.30%	0	0				1.06%
14125	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家五台	315	89.84%	0	0	2023年2月			2.27%
14126	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑5箱变1变压器	630	20.95%	0	0				-3.33%
14127	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	明华分2+1柱上变压器	400	75.20%	0	0				100.00%
14128	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾F地块4号变电站1变压器	630	8.76%	511.8	511.8				100.00%
14129	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线下炭窑台	100	56.25%	0	0				-0.59%
14130	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲第5变电站201配电变压器	630	20.32%	0	0				1.01%
14131	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期3变电站2变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-2.38%
14132	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	铁路高层2号变	500	16.80%	0	0				0.17%
14133	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大果园几11	50	30.40%	29.8	29.8				-45.35%
14134	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分43之4	315	38.35%	162.7	162.7				6.38%
14135	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯村部	50	62.40%	0	0				5.49%
14136	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右5右8公变	315	45.40%	140.5	140.5				-6.21%
14137	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分50	100	93.90%	0	0	2024年6月			-0.23%
14138	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林1箱变1配电变压器	630	9.14%	0	0				2.57%
14139	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎西干前坟分垃圾站支8+1(一站式)	200	10.20%	159.6	159.6				38.57%
14140	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警线仓库分72	315	51.43%	0	0				0.82%
14141	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝居住M区3202配电变压器	630	23.17%	0	0				4.61%
14142	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干欢洞分13变台	200	59.25%	61.5	61.5				9.37%
14143	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	双山子村东台照明(新)	400	17.40%	290.4	290.4				100.00%
14144	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛二期1变电站1号变压器	500	20.70%	0	0				1.38%
14145	法库	宝山变	法镇二线	民安家园小区变电站1变压器	400	29.20%	243.2	243.2				2.79%
14146	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	翡翠公园二期小区2变电站2变压器	800	79.20%	0	0				20.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14147	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子一组分支线018	100	8.40%	81.6	81.6				-34.33%
14148	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线YHG_皮家堡村农民集资住宅楼	250	25.60%	119	119				2.57%
14149	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分23变台	400	68.70%	0	0				5.06%
14150	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园5号变电站201间隔配电变压器	400	22.40%	0	0				-6.34%
14151	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑1变电站1变压器	630	13.21%	483.8	483.8				8.09%
14152	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线电管站台	200	51.80%	0	0				9.07%
14153	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝堡支30右3变台	400	3.30%	346.8	346.8				100.00%
14154	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲2号变电站2号变压器	800	25.50%	0	0				3.96%
14155	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城3号变电站2变压器	630	25.40%	0	0				1.39%
14156	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区3号变电站2变压器	630	11.43%	0	0				-8.72%
14157	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景棠苑5箱式变电站1变压器配电变压器	630	36.32%	0	0				2.09%
14158	于洪	得胜变	得河线95442	三隆熙湖枫景二期1变压器	630	21.27%	433	433				29.41%
14159	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府1变电站1变压器	630	18.41%	0	0				3.16%
14160	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰首2号变电站2号变压器	500	16.00%	0	0				2.24%
14161	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城13号变电站2变压器	630	21.59%	0	0				-1.73%
14162	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园9箱变1变压器	630	13.46%	482.2	482.2				-0.29%
14163	沈北	清水变	清依线	依路村分1(依路C2台)	100	94.60%	0	0	2024年6月			7.83%
14164	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线东风分112	80	86.00%	0	0	2023年2月			3.67%
14165	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线阿山沟支58	160	40.63%	79	79				12.96%
14166	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区4箱变2变压器	800	24.00%	528	528				69.78%
14167	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗村综合一台(微)	200	20.10%	0	0				-5.20%
14168	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线郎士屯C台支03	200	20.60%	0	0				-2.26%
14169	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	YHG_万寿干29+3	1250	7.42%	1032.2	1032.2				16.92%
14170	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	姜家村综合一台(微)	400	19.80%	280.8	280.8				-13.91%
14171	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余大棚	50	72.00%	0	0				-26.58%
14172	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	图强甲线图强干图齐分4左1之3变压器	315	8.25%	0	0				4.46%
14173	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线柳树东支05	315	41.90%	0	0				-6.18%
14174	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线娘娘庙分04	200	19.80%	0	0				2.68%
14175	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10V龙山线创业队分19	160	46.88%	0	0				0.94%
14176	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代1变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
14177	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区3变电站2变压器	630	35.56%	0	0				-4.36%
14178	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅22变压器	500	14.80%	376	376				65.67%
14179	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线35+1	400	27.30%	0	0				25.83%
14180	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	北顺乙D-T接箱自维变压器	100	90.00%	0	0	2024年6月			4.10%
14181	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	军械分3变压器	315	30.48%	0	0				-2.32%
14182	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干74右4	80	58.50%	25.2	25.2				5.72%
14183	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2.1期住宅)3202配电变压器	630	47.62%	0	0				1.39%
14184	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房二三组照明	200	25.80%	128.4	128.4				0.48%
14185	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线145	50	54.00%	18	18				-7.59%
14186	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光9变电站201变压器	630	19.43%	0	0				2.29%
14187	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满东五组照明	100	103.60%	0	0	2023年8月			11.78%
14188	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城4箱式变电站配电变压器	400	43.50%	0	0				1.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14189	和平	方型变	方型变498望湖甲线	望湖甲线32+1左1	315	62.48%	0	0				5.90%
14190	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期4变电站202配电变压器	400	23.40%	0	0				65.23%
14191	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区8变电站201间隔配电变压器	630	42.67%	0	0				2.10%
14192	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	沈阳明华恒基房地产开发有限公司5箱变201配电变 压器	630	11.75%	0	0				1.26%
14193	沈北	朱尔变	汽车乙线1	车创小区1变电站202配电变压器	630	10.48%	501	501				0.00%
14194	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	幸福岛1号变电站201间隔配电变压器	800	36.38%	0	0				4.24%
14195	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区4变电站2变压器	630	19.05%	0	0				-2.93%
14196	和平	花园变	花园变774花景线	YHG_河堤干25	200	10.20%	159.6	159.6				24.56%
14197	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	救兵A1	315	16.83%	230.5	230.5				-0.98%
14198	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线108左1	315	69.84%	0	0				3.19%
14199	浑南	新南变	新南086新学线	金石小镇南区2号变电站2号配电变压器	630	21.90%	0	0				23.89%
14200	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期5小区变电站202配电变压器	630	11.05%	0	0				90.88%
14201	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	黄河府2小区变电站2配电变压器	800	2.63%	0	0				0.00%
14202	于洪	大潘变	大潘线	正宸府2箱变2配电变压器	630	22.86%	330.81	330.81				48.11%
14203	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲	新华国际3变电站2变压器	630	19.05%	0	0				-292.60%
14204	浑南	白塔变	白塔变952四库线	新榆公馆11号变电站2号变压器	800	12.00%	0	0				0.79%
14205	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德里6箱变1变压器	630	8.25%	0	0				100.00%
14206	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	YHG_沈阳显宽房地产开发有限公司1箱变考核表(龙 江鑫都)	630	27.30%	395	395				-0.14%
14207	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干183左4+1	200	40.20%	0	0				15.39%
14208	浑南	安顺变	安顺变140顺西线	裕沁昕月轩一期1号变电站1号变压器	630	30.86%	0	0				41.98%
14209	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支胡奎树地支22	50	0.80%	44.6	44.6				-25.00%
14210	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期箱式变电站1配电变压器	400	112.50%	0	0	2024年9月			2.42%
14211	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分水田支四组大门外支5	50	0.00%	45	45				-898.03%
14212	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	毓秀新村7号、8号、9号住宅箱式变电站配电变压器	500	48.96%	205.2	205.2				3.85%
14213	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线315右2右1柱上变压器	200	95.70%	0	0	2024年6月			62.57%
14214	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑2变电站1变压器	630	13.21%	483.8	483.8				11.64%
14215	沈北	王驿变	王新甲线	恒大温泉一期小区3变电站201配电变压器	400	22.80%	268.8	268.8				0.00%
14216	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右5柱上变压器	315	34.92%	0	0				11.20%
14217	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城3变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
14218	铁西	万达变	万达变56070万腾线	里仁居小区三期2变电站202变压器	315	29.84%	0	0				0.19%
14219	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左13	315	27.68%	0	0				11.47%
14220	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城三期一变电站1号配电变压器	630	35.71%	0	0				4.25%
14221	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变022山大线山大线95左02	200	48.80%	0	0				-0.92%
14222	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干烟台分30右14	100	40.80%	49.2	49.2				74.17%
14223	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八號院东区2箱式变电站1配电变压器	630	34.92%	0	0				36.34%
14224	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城学里1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	31.11%	371	371				48.86%
14225	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线卫校分19	100	57.00%	0	0				12.28%
14226	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	旺方甲线旺方干宝泉分1左2柱上变压器	400	2.00%	0	0				53.53%
14227	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	爱慕城小区变电站变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
14228	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅7变电站2变压器	400	24.90%	0	0				10.43%
14229	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾2号变电站1变压器	630	23.24%	0	0				2.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14230	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土北家属楼(2021微)	400	31.10%	0	0				16.06%
14231	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分111	200	51.00%	0	0				17.77%
14232	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5期4箱变2变压器	400	14.40%	302.4	302.4				1.95%
14233	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园1变电站1变压器	800	37.50%	420	420				12.03%
14234	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花小区箱变2变压器	500	17.60%	362	362				-5.26%
14235	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	红星新程2号变电站1号变压器	630	13.52%	0	0				1.17%
14236	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区4变压器	630	18.10%	0	0				100.00%
14237	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期1号变电站2号变压器	800	13.80%	0	0				1.20%
14238	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚5变电站1变压器	630	13.21%	0	0				4.98%
14239	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分3右1柱上变压器	400	60.00%	0	0				43.99%
14240	皇姑	长江变	25460长亚乙线	欧怒乙线欧怒干2+1柱上变压器	400	2.50%	0	0				0.57%
14241	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	大冯线136	100	29.40%	60.6	60.6				100.00%
14242	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	龙湖原府一期1变电站202配电变压器	630	10.79%	0	0				15.39%
14243	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区1变电站1变压器	630	17.46%	0	0				1.51%
14244	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	久才岗四、五组综合(2022微)	400	28.80%	0	0				100.00%
14245	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春四期A区3变电站201	500	24.64%	326.8	326.8				-2.46%
14246	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团2变电站配电变压器2公变	630	0.00%	0	0				0.00%
14247	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线苏家支67	200	44.60%	0	0				9.69%
14248	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园2箱变2变压器	500	20.80%	0	0				2.09%
14249	东陵	花山变	欧陆乙线	中旅万科城2箱变2变压器	400	28.20%	247.2	247.2				78.86%
14250	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线线屯大棚分005	30	58.00%	0	0				-38.34%
14251	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线夏堡北大棚	100	149.85%	0	0	2024年9月			-5.07%
14252	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖东西台照明	400	68.70%	0	0				6.48%
14253	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	平罗甲线平罗于52左11右3柱上变压器	315	1.21%	0	0				-88.62%
14254	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	乌伯牛变034吴家线吴家屯西台	50	35.20%	0	0				-3.28%
14255	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场一期3号变电站202间隔配电变压器	630	25.08%	0	0				51.40%
14256	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干晚枫分北沟支右36柱上变压器	400	18.60%	0	0				100.00%
14257	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞3箱变(单)	400	36.00%	0	0				1.89%
14258	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干8+1柱上变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
14259	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线兴胜台分支线011	100	92.25%	0	0	2024年6月			15.61%
14260	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳坝南西井分支04	50	58.80%	15.6	15.6				6.38%
14261	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居1号变电站2变压器	630	28.25%	0	0				4.84%
14262	苏家屯	下深变	理想线	百合湾8号变电站201间隔配电变压器	630	14.29%	0	0				6.81%
14263	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分58左4变台	200	46.20%	87.6	87.6				7.17%
14264	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线148左8变台	100	60.90%	29.1	29.1				2.16%
14265	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分7左3变台	200	35.70%	0	0				9.69%
14266	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园1变电站2变压器	630	16.38%	463.8	463.8				4.39%
14267	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式服务-沈阳市沈北新区三友会垂钓园	200	28.50%	0	0				77.88%
14268	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	东北区1开闭站2箱变201配电变压器	630	29.52%	0	0				23.91%
14269	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台二期箱式变电站2配电变压器	630	71.43%	0	0				17.65%
14270	和平	花园变	花园变774花景线	瀚景华庭地下充电桩变电站配电变压器	630	5.08%	535	535				100.00%
14271	于洪	大兴变	兴古线	瑞金家苑3站房2变压器	800	13.05%	615.6	615.6				1.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14272	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河分8+1左1	200	8.10%	0	0				64.53%
14273	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期1箱式变电站2配电变压器	800	28.13%	0	0				9.75%
14274	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线129右12变台	400	55.80%	0	0				6.54%
14275	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	森林里四期-4-1变电站202配电变压器	800	42.30%	0	0				97.31%
14276	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线农业研究所住宅	200	32.25%	0	0				35.31%
14277	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞水库	200	31.60%	116.8	116.8				-7.80%
14278	铁西	重工变	重工变10846重北线	和樾小区3配电室201间隔配电变压器	630	56.76%	209.4	209.4				43.09%
14279	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境1变电站1配电变压器	800	50.63%	315	315				39.56%
14280	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线18左6	400	52.65%	0	0				8.94%
14281	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干61右19	200	48.60%	0	0				-0.45%
14282	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期12号箱式变电站1号配电变压器	630	21.90%	0	0				4.68%
14283	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期3变电站2变压器	500	0.00%	0	0				-8418150.00%
14284	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区6变电站1变压器	630	24.76%	0	0				-0.80%
14285	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式-孟庆忠(电井)	200	21.30%	0	0				36.63%
14286	东陵	花山变	欧陆甲线	新希望2箱变1箱变	400	14.40%	0	0				36.47%
14287	和平	花园变	花园变774花景线	新世界悦景小区3变电站202配电变压器	630	13.97%	479	479				0.00%
14288	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花12变电站1变压器	400	39.50%	0	0				6.97%
14289	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园11箱变(单)	630	33.97%	0	0				-6.95%
14290	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线二台子北台几11	200	38.50%	103	103				5.35%
14291	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	鑫丰熙区府2变电站201变压器	500	53.28%	183.6	183.6				-14.64%
14292	沈河	长青变	长青变466青阳线	保利康桥2配电室1变压器	800	25.88%	513	513				-0.07%
14293	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁彩虹佳园5变电站202配电变压器	630	0.00%	173.2	173.2				0.00%
14294	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分3柱上变压器	315	37.78%	0	0				-1.34%
14295	康平	中心变	中心变2604镇一线	金鑫花园1箱变1变压器	315	26.03%	162.81	162.81				0.99%
14296	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	营盘村变电站202间隔配电变压器	630	51.43%	0	0				53.25%
14297	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区16变电站2变压器	500	29.20%	0	0				4.09%
14298	法库	双台子	双台子变045双四线	陶屯水利分	100	12.00%	78	78				16.32%
14299	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干35左3	315	47.94%	132.5	132.5				0.05%
14300	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	政发物业2号变压器	630	66.67%	147	147				100.00%
14301	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	新城子变550新城子线侯三分132	200	32.30%	0	0				-0.95%
14302	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	道义北大街124号富城俪景嘉园四	315	95.24%	0	0	2024年12月			1.69%
14303	沈河	文艺变	文艺变986文好线	建大住宅箱变1变压器	500	24.40%	328	328				1.65%
14304	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园4变电站1站内变压器	630	28.57%	0	0				2.40%
14305	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园4变电站2主变	630	13.33%	483	483				6.72%
14306	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城3变电站2变压器	630	24.00%	0	0				1.46%
14307	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线133左2变台	200	15.00%	150	150				87.73%
14308	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线79左16+1左13	100	25.40%	0	0				45.34%
14309	东陵	杨官变	杨石线	杨石线杨石干153柱上变压器	200	14.70%	0	0				-15.21%
14310	沈河	长青变	长青变450长大乙线	长青变450长大乙线南塔干长水分8+1右1长青公园	200	21.60%	0	0				-5.82%
14311	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支24右13左10左6变台	200	45.90%	0	0				51.98%
14312	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区6变电站1变压器	400	37.20%	211.2	211.2				2.34%
14313	法库	新依变	依三线	10kV三面船分98	200	19.50%	0	0				0.00%
14314	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	美地6箱变2变压器	630	11.90%	0	0				7.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14315	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十二号变电站202配电变压器	500	35.20%	0	0				-2.19%
14316	法库	宝山变	镇西线	陶屯收费站台	315	17.71%	227.7	227.7				15.62%
14317	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂3箱式变电站1配电变压器	500	36.00%	0	0				4.23%
14318	康平	中心变	中心变2607纺纱线	法院箱变1变压器	250	79.04%	0	0				6.79%
14319	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线王宝分18右1柱上变压器	200	29.10%	121.8	121.8				13.30%
14320	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线雍贺园分7柱上变压器	100	22.20%	0	0				-5.19%
14321	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线高家沟分29柱上变压器	100	57.00%	33	33				7.67%
14322	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品2箱式变电站1配电变压器	800	31.13%	0	0				8.43%
14323	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区二期1箱变1变压器	630	7.30%	0	0				100.00%
14324	东陵	农大变	农首线	吉天银河湾2箱变201间隔配电变压器	630	20.00%	441	441				5.71%
14325	浑南	营盘	营盘变084营天线	万科明天广场南区2期变电站201间隔配电变压器	800	68.25%	0	0				9.00%
14326	和平	方型变	方型变424方聪线	新兴花园小区4变电站1变压器	400	24.75%	0	0				4.45%
14327	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干长河分苗家支01	200	21.90%	136.2	136.2				8.89%
14328	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线202左3变台	100	67.80%	22.2	22.2				4.67%
14329	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西河沿电井3分支07	30	0.00%	0	0				0.00%
14330	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力支长山子支24右21右7变台	200	32.00%	0	0				-5.52%
14331	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城蓝堡1箱式变电站1配电变压器	500	40.40%	0	0				7.24%
14332	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期1变电站2变压器	630	25.24%	0	0				-1.19%
14333	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城虹郡6箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0				1.89%
14334	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线双丁线069	20	1.00%	0	0				-93.86%
14335	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村3机井	200	19.20%	0	0				-1.80%
14336	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城16号变电站1变压器	630	26.98%	0	0				4.42%
14337	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦1变电站1配电变压器	630	10.48%	0	0				0.00%
14338	苏家屯	下深变	理想线	理想新城10号变电站201间隔配电变压器	630	48.57%	0	0				0.92%
14339	于洪	平罗变	平辛线	平罗乡后辛台村2台	100	36.60%	0	0				-31.24%
14340	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后村北一方机井3台	100	42.40%	0	0				-45.37%
14341	法库	包家屯	包卧线	包卧线卧西支家属楼几1	400	60.90%	0	0				42.24%
14342	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧卧分67+1	200	29.70%	0	0				32.01%
14343	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子线要英台分40左5变台	100	52.20%	37.8	37.8				2.09%
14344	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线40变台	80	64.88%	20.1	20.1				-0.08%
14345	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线14右03	400	21.10%	0	0				10.04%
14346	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区4变电站1变压器	630	35.56%	0	0				66.00%
14347	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡15号小区变电站201配电变压器	800	24.38%	0	0				1.38%
14348	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村棚菜(2022微)	200	66.75%	46.5	46.5				31.80%
14349	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾于玉林分74变压器	315	58.73%	0	0				-0.61%
14350	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分14左支1变压器	100	42.00%	48	48				11.79%
14351	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴隆变550农机线农机干38变台	500	8.64%	394.9	394.9				11.69%
14352	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线中学分13变台	200	60.90%	0	0				10.81%
14353	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分97右13变台	100	56.80%	0	0				13.07%
14354	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区6变电站2配电变压器	630	32.38%	0	0				94.25%
14355	于洪	东民变	东红线	小微东红2号	400	42.30%	0	0				51.78%
14356	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线后双设施小区支003	50	43.20%	0	0				-40.85%
14357	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟4组照明	200	52.80%	74.4	74.4				2.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14358	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡七期1配电站2母线201配电变压器	800	36.00%	0	0				62.35%
14359	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	军工乙线26+2柱上变压器	200	36.60%	106.8	106.8				2.42%
14360	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线105右15右3变台	200	24.90%	0	0				97.53%
14361	康平	中心变	中心变2607纺纱线	滨湖花园1箱变1变压器	630	11.05%	0	0				-0.96%
14362	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线120左10变台	100	37.20%	0	0				-5.66%
14363	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工干保九分3+1变压器	400	20.10%	279.6	279.6				100.00%
14364	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	YHG_沈阳新水湾房地产开发有限公司配电变压器	630	65.40%	155	155				3.02%
14365	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍1变电站1变压器 器配电变压器	630	37.14%	0	0				11.90%
14366	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线大堡分6+1左9	100	34.20%	0	0				0.43%
14367	沈北	道义变	道义变15269丽景线	沈阳百益龙置业有限公司4变电站2变压器配电变压器	630	20.00%	0	0				-1.43%
14368	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线92右2	200	36.60%	0	0				-24.56%
14369	沈北	道义变	道孝乙线	城北印象变电站202配电变压器	630	31.11%	0	0				2.91%
14370	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干黄旗下分80变台	200	47.00%	0	0				5.25%
14371	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区1变电站2变压器	630	9.90%	0	0				237.23%
14372	法库	果子园	果子园	幸福花园C区1号箱变1号变压器	630	29.33%	0	0				9.03%
14373	法库	果子园	果子园变418果府线	剑桥世家2号变电站1号变压器	630	16.19%	0	0				6.84%
14374	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区3变电站2变压器	250	24.32%	0	0				0.36%
14375	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地上城2号变电站1变压器	800	29.40%	0	0				1.54%
14376	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马长岗分北道支22变台	200	125.70%	0	0	2024年7月			6.45%
14377	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界卓铸1变电站201配电变压器	400	29.40%	242.4	242.4				23.65%
14378	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	阳光嘉园三期1箱变202	630	0.00%	0	0				0.00%
14379	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干水罗分42右8	200	22.50%	0	0				45.96%
14380	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗南分9右2左2	200	28.80%	0	0				6.40%
14381	东陵	孤家子	营城子甲线	居忆园2箱变2变压器	630	62.86%	0	0				15.36%
14382	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线靠村支01	315	17.14%	0	0				-7.90%
14383	东陵	中马变	高坎线	高坎线116柱上变压器	200	18.15%	143.7	143.7				-2.12%
14384	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干55右分12柱上变压器	100	39.40%	50.6	50.6				6.41%
14385	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线二小学变	315	66.86%	72.9	72.9				14.99%
14386	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干83右14	50	76.80%	0	0				11.90%
14387	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干174右7左2	250	10.80%	0	0				-5.32%
14388	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右34	100	64.80%	25.2	25.2				-25.88%
14389	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线西岗子支06	100	73.80%	16.2	16.2				7.27%
14390	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	其仕和颂小区3变电站202间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				4.51%
14391	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变220城东线张家湾南台	315	64.00%	0	0				11.62%
14392	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线三合一二分03	200	26.40%	0	0				-19.24%
14393	于洪	大兴变	兴富线	三供一业大兴工程大片老裕园2号台	200	9.00%	0	0				35.54%
14394	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	三盛颐景园二期小区2变电站201配电变压器	800	4.20%	0	0				100.00%
14395	康平	中心变	中心变2608粮油线	世代康城5箱变1变压器	500	35.84%	122.97	122.97				-0.78%
14396	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河2号变电站2号变压器	630	25.08%	0	0				1.57%
14397	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府1号变电站1号变压器	630	27.81%	0	0				17.77%
14398	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分9左1	400	9.30%	322.8	322.8				-33.83%
14399	和平	广州变	广州变462广太甲线	广太甲线11右5	400	58.00%	128	128				-11.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14400	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊北支01	200	47.70%	0	0				100.00%
14401	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支中间T1左分支5变压器	50	15.00%	37.5	37.5				-132.34%
14402	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合8变电站1变压器	630	34.29%	0	0				0.08%
14403	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	望花4箱变1变压器	630	54.92%	122.97	122.97				3.18%
14404	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线后铁分支052	200	36.98%	106.05	106.05				20.97%
14405	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后高支038	400	23.85%	264.6	264.6				5.29%
14406	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分前刘支7	200	43.50%	0	0				30.75%
14407	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	岗边子机井	100	46.40%	0	0				-1.37%
14408	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂3号变电站201间隔(前新线)配电变压器	630	30.16%	0	0				65.71%
14409	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	光明二校临时电	315	39.05%	160.5	160.5				21.57%
14410	东陵	世园变	世园变	世博之春1箱变1变压器	630	24.76%	0	0				1.46%
14411	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分108变台	200	23.35%	133.3	133.3				11.91%
14412	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左3+1柱上变压器	315	1.90%	0	0				-41.38%
14413	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
14414	于洪	范屯变	范屯变	范屯变756范北线小三家子东台	160	112.50%	0	0	2022年12月			-2.92%
14415	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期1局维箱变201间隔配电变压器	800	57.00%	0	0				8.91%
14416	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分39右3变台	200	45.00%	90	90				0.46%
14417	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线前长沟支006	200	114.00%	0	0	2022年12月			9.98%
14418	沈北	中心台	中心台变73950中石线	石佛一A北2号变台	200	31.20%	117.6	117.6				8.46%
14419	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	先锋佳园箱变202变压器	250	32.00%	0	0				-6.37%
14420	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	倚云新村变电站2变压器	630	35.43%	0	0				0.98%
14421	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤3变电站1变压器	400	46.50%	0	0				24.16%
14422	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾一期3箱式变电站1变压器	630	70.48%	0	0				8.69%
14423	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线背河分支07	50	107.80%	0	0	2022年12月			16.01%
14424	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	轿车干17右2右18	100	9.30%	80.7	80.7				53.66%
14425	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线北段三台支16	200	22.40%	0	0				100.00%
14426	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田南四线西支分支线001	50	0.00%	45	45				-1654.94%
14427	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡5.2期1箱变2号变压器	400	49.80%	0	0				23.62%
14428	沈北	道义变	道义变15289雷明线	华海蓝境2.2期201配电变压器	630	25.40%	0	0				28.76%
14429	沈北	董楼子	董楼子	望滨线千佛分31(洋什B台)清洁能源	400	30.98%	236.1	236.1				13.22%
14430	沈北	董楼子	董楼子	望滨线千佛分076(千佛A台)	200	68.20%	43.6	43.6				-11.05%
14431	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城5箱式变电站2配电变压器	400	39.20%	0	0				2.02%
14432	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干23减2	315	21.33%	0	0				18.28%
14433	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛光干龙口分2右1	250	45.76%	0	0				100.00%
14434	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干62左7变台	200	9.25%	0	0				-8.65%
14435	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	歪头山分48右5	200	53.10%	0	0				85.29%
14436	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线开发区2支02	400	46.88%	0	0				70.51%
14437	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分017	160	53.50%	0	0				17.86%
14438	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	宏伟2小区变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	447	447				13.08%
14439	于洪	大潘变	大潘变	大潘变405大潘线小潘村果园	100	63.90%	26.1	26.1				10.77%
14440	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调嘉树轩小区变电站2变压器	630	21.33%	0	0				1.57%
14441	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家一期小区1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
14442	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	沈飞住宅2箱式变电站2配电变压器	630	29.52%	0	0				2.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14443	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗堡分23+1变台	200	77.80%	0	0				50.59%
14444	皇姑	长江变	25460长亚乙线	融乾花园箱变2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
14445	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯(四)3变电站202配电变压器	800	18.75%	0	0				3.27%
14446	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	碧桂园天语3箱式变电站1配电变压器	800	18.60%	0	0				100.00%
14447	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家1箱变1变压器	630	30.22%	0	0				4.84%
14448	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线张家村照明	200	50.00%	80	80				4.23%
14449	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线于台东照明	100	59.60%	30.4	30.4				4.50%
14450	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区1变电站202间隔配电变压器	800	36.00%	0	0				1.47%
14451	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	百岁生日科学产业园2箱变202配电变压器	630	28.89%	385	385				47.73%
14452	和平	和平变	和平变168同南乙线	九州御峯小区1变电站202间隔配电变压器	630	18.10%	0	0				51.68%
14453	法库	包家屯	包家屯	10kV包家屯姜家店支6	100	76.50%	0	0				3.48%
14454	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子村支10	100	72.00%	0	0				9.85%
14455	法库	双台子	双台子变045双四线	陶屯西台	200	34.50%	111	111				6.97%
14456	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线27变压器	400	29.25%	243	243				12.04%
14457	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	广场分1	200	6.00%	168	168				28.69%
14458	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东辽小区箱变1变压器	400	51.50%	0	0				-2.49%
14459	大东	如意变	如意变80898如望乙线	联合乙线新生干44	400	30.25%	0	0				21.76%
14460	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线17右3变台	250	92.40%	0	0	2024年6月			74.91%
14461	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线刘士大棚2号	50	48.60%	20.7	20.7				-3.32%
14462	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城10变电站变压器	630	14.86%	0	0				-2.09%
14463	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区7变电站2变压器	630	16.19%	381.04	381.04				5.43%
14464	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	信达万科城A区3变电站1号配电变压器	800	32.40%	0	0				45.56%
14465	和平	砂山变	砂山变566砂方线	和平101小区2变电站201配电变压器	630	20.63%	0	0				100.00%
14466	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城22号变电站202配电变压器	630	22.22%	427	427				2.23%
14467	东陵	孤家子	营城子甲线	家之梦1B箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	0	0				6.11%
14468	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	浑河三区配电站2公变	630	59.05%	195	195				6.15%
14469	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期4变201	500	24.60%	327	327				1.38%
14470	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右6柱上变压器	500	89.28%	3.6	3.6	2024年6月			-0.97%
14471	东陵	杨官变	杨官线	文欣苑二期5箱变1号变压器	630	18.10%	0	0				3.04%
14472	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道5箱变2变压器	800	0.00%	720	720				13.20%
14473	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	辽宁恒润通信工程有限公司2(一站式)	100	2.00%	0	0				74.34%
14474	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	福日安居小区变电站201间隔配电变压器	315	17.90%	0	0				57.45%
14475	沈北	天乾变	天乾变70658天津甲线	天津甲于园区分6左支3(一站式)	400	49.60%	0	0				51.38%
14476	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山分1箱式变电站1配电变压器	400	71.20%	0	0				75.10%
14477	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园7箱变202间隔配电变压器	630	38.41%	0	0				1.11%
14478	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙K环网单元1变电站1变压器	400	15.00%	0	0				42.29%
14479	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯3箱变1变压器	630	14.29%	0	0				6.33%
14480	东陵	孤家子	向东甲线	万科新里程地下变电站3箱变2变压器	800	18.60%	0	0				0.77%
14481	法库	新依变	依草线	10kV依草线依草干021	250	55.20%	87	87				4.63%
14482	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分62右12右1左1变台	400	9.60%	321.6	321.6				100.00%
14483	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线鲍屯支09(鲍屯二台)	200	27.60%	124.8	124.8				14.78%
14484	浑南	营盘	营盘变050营侦线	九韵风华1变电站1号配电变压器	800	33.38%	0	0				9.04%
14485	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景6变电站201间隔配电变压器	630	18.41%	0	0				42.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14486	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城8号变电站2变压器	630	19.68%	0	0				1.41%
14487	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线秀杨家堡东台分04	160	65.88%	38.6	38.6				8.32%
14488	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居5箱变2变压器	500	50.88%	195.6	195.6				-0.95%
14489	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线1之1柱上变压器	315	6.98%	0	0				5.97%
14490	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	沈铁滑翔家园1变电站201变压器	400	30.40%	238.4	238.4				-1.21%
14491	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线19右1变台	400	15.60%	0	0				0.88%
14492	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	富城时代6箱变1号配电变压器	630	17.52%	0	0				6.82%
14493	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	创意产业园配套项目一期-2期201间隔配电变压器	630	9.14%	0	0				57.10%
14494	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	逸景盛熙城一期1变电站201间隔配电变压器	630	13.02%	73.44	73.44				30.97%
14495	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	阳光洛可可1号变电站201间隔配电变压器	630	28.57%	0	0				5.42%
14496	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	香蓝蒲河小区3箱变201间隔配电变压器	630	23.49%	0	0				-0.66%
14497	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期4站房2配电变压器	630	23.49%	0	0				26.57%
14498	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台分31左8变台	200	36.40%	107.2	107.2				7.23%
14499	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分40左3变台	100	144.40%	0	0	2022年12月			9.94%
14500	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	盛世经典2变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
14501	皇姑	长江变	468长黄乙线	五彩上筑1箱变1号变	800	27.38%	0	0				1.18%
14502	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯4.6队台	200	28.40%	123.2	123.2				10.21%
14503	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线165左9变台	200	45.90%	0	0				54.44%
14504	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际一期2变电站1变压器	630	17.46%	457	457				5.33%
14505	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期7箱式变电站1配电变压器	500	40.40%	0	0				4.49%
14506	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线广旺干提水分7柱上变压器	400	18.60%	0	0				-33.10%
14507	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代3变电站1变压器配电变压器	630	46.86%	0	0				7.98%
14508	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	上河湾变电站201间隔(乙)配电变压器	800	43.20%	0	0				17.84%
14509	沈北	道义变	道义变15259道义线	春满家园202配电变压器	630	41.90%	0	0				5.05%
14510	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线瓜茄一组照明	50	75.60%	7.2	7.2				5.20%
14511	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城四期箱式变电站2号变压器	400	0.00%	0	0				1.67%
14512	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科蓝山二期1变电站201间隔配电变压器	630	27.62%	377.58	377.58				8.98%
14513	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	中德国际2箱变2变压器	630	58.67%	0	0				7.07%
14514	和平	花园变	花园变791夏宫线	夏宫1变电站201间隔配电变压器	800	13.80%	609.6	609.6				100.00%
14515	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线前村北台照明	200	57.10%	0	0				11.72%
14516	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	货站北台	200	45.50%	89	89				13.90%
14517	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	红枫庭院小区变电站201配电变压器	630	40.00%	0	0				9.60%
14518	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线前三台合分06	400	21.75%	273	273				4.16%
14519	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	翔瑞畜牧公变台	315	33.97%	176.5	176.5				100.00%
14520	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区5箱变2变压器	800	30.38%	0	0				13.31%
14521	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变222中心街线减速机住宅	200	83.20%	0	0	2023年6月			12.76%
14522	新民	侯家变	侯家变16780侯南线	侯家变740侯南线侯南线二忙分18变台	80	4.00%	0	0				0.00%
14523	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门1号变电站202配电变压器	630	36.83%	0	0				1.89%
14524	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期2号变电站2变压器	630	23.81%	417	417				-0.23%
14525	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦1变电站202变压器	630	60.95%	183	183				8.39%
14526	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干32右1柱上变压器	160	19.50%	0	0				16.54%
14527	浑南	下深变	下深变248新城线	金地锦城一期1变电站2变压器	630	37.71%	0	0				5.24%
14528	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线312墓园分6柱上变压器	200	12.15%	155.7	155.7				18.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14529	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期二号2号箱变1号变考核	800	47.10%	0	0				52.15%
14530	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干姚平房分20右8变台	200	69.60%	0	0				13.49%
14531	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	三家子安居2箱变1变压器	800	23.10%	0	0				36.82%
14532	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期2箱式变电站2配电变压器	630	21.90%	0	0				-1.55%
14533	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	美地天秀园三期6201配电变压器	1000	14.40%	0	0				9.22%
14534	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	前岭南台(2020微)	200	54.60%	70.8	70.8				7.77%
14535	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	前边外南台(2020微)	400	33.20%	227.2	227.2				0.19%
14536	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	铁西区域建开发有限公司2变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				-18.71%
14537	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线南西干线21	200	87.60%	4.8	4.8	2023年9月			9.00%
14538	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线新安堡分20变台	100	85.80%	4.2	4.2	2024年6月			6.67%
14539	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝1变电站1变压器	630	33.65%	0	0				3.45%
14540	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里3号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	22.54%	425	425				0.00%
14541	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区鑫盛养殖场(一站式)	200	30.00%	0	0				70.03%
14542	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园5箱变1变压器	630	19.68%	0	0				1.45%
14543	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园5箱变2变压器	630	21.90%	0	0				1.04%
14544	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线二台子北支02	100	42.60%	0	0				3.71%
14545	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干开大分52左1右1变压器	100	57.60%	0	0				23.04%
14546	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线53	400	62.10%	0	0				31.50%
14547	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干87左7变台	200	44.55%	0	0				15.22%
14548	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分74左15变台	200	103.80%	0	0	2024年10月			9.06%
14549	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干安坨分12右17变台	200	39.60%	0	0				6.47%
14550	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干单坨分17变台	200	18.30%	0	0				5.89%
14551	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线杨城分26左14右1	100	73.20%	0	0				16.06%
14552	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线腰下南台	200	148.80%	0	0	2022年12月			10.81%
14553	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	森林里四期1变	630	25.40%	0	0				6.60%
14554	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	大转湾分8柱上变压器	315	30.48%	0	0				-8.82%
14555	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支26柱上变压器	315	44.13%	0	0				7.71%
14556	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线31右10变台	200	66.90%	0	0				0.30%
14557	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线30左6	200	24.90%	0	0				-13.52%
14558	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	于洪干45	50	36.00%	27	27				-7.36%
14559	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右9	315	53.02%	0	0				-3.14%
14560	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干23柱上变压器	200	30.40%	0	0				0.32%
14561	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线亚明分3柱上变压器	315	40.76%	0	0				-1.96%
14562	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方甲线四台分5四台支18柱上变压器	100	126.00%	0	0	2022年12月			8.96%
14563	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线望北联干39	315	62.10%	87.9	87.9				-4.29%
14564	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	站前甲线47左10	500	71.40%	0	0				11.19%
14565	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官线林化分9右12	80	131.25%	0	0	2024年6月			20.60%
14566	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左2左2变压器	315	71.43%	0	0				0.52%
14567	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	张羊乙线洪湖干石材分17变压器	315	10.16%	251.5	251.5				2.51%
14568	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干27公变	315	47.24%	134.7	134.7				6.03%
14569	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干24	200	40.20%	0	0				-0.66%
14570	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分27柱上变压器	315	33.02%	0	0				5.94%
14571	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔乙线金杯分2柱上变压器	400	31.80%	0	0				19.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14572	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左25公变	400	25.50%	0	0				-10.89%
14573	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	怀远变176怀青乙线怀青干17右2公变	315	29.52%	0	0				4.78%
14574	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干12公变	400	30.00%	0	0				-0.51%
14575	和平	方型变	方型变498望湖甲线	望湖甲线30	200	26.40%	0	0				0.89%
14576	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左14公变	315	26.67%	0	0				-2.30%
14577	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线42左4右1	315	40.76%	0	0				4.35%
14578	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	肇西线肇西干2右1柱上变压器	50	7.60%	0	0				-4.72%
14579	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	霓虹1开闭站右3变压器	315	47.30%	134.5	134.5				0.67%
14580	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干196左11变台	250	42.12%	119.7	119.7				-1.24%
14581	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干24右1左1	315	47.30%	0	0				0.80%
14582	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干76右2	315	33.02%	0	0				0.68%
14583	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干69柱上变压器	200	27.20%	0	0				30.07%
14584	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	欧亚变262西江乙线西江干38左1柱上变压器	315	48.76%	0	0				8.24%
14585	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	工农变548红工甲线红工干35右4	315	0.00%	283.5	283.5				-148.70%
14586	和平	方型变	方型变456文化乙线	东电分(乙)2+1	315	26.67%	199.5	199.5				14.17%
14587	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分6右5柱上变压器	315	50.48%	0	0				-10.73%
14588	和平	市府变	市府变566总站乙线	前进分7右6	315	17.14%	0	0				-2.09%
14589	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5左6变台	315	42.92%	0	0				11.39%
14590	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线28	315	17.46%	228.5	228.5				48.49%
14591	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	山川小区1箱变2	630	48.38%	0	0				-0.61%
14592	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	加油站箱变1	400	12.60%	0	0				3.32%
14593	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	白龙江箱变1	400	21.50%	0	0				1.96%
14594	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山三期4箱变1号变	500	0.00%	0	0				0.00%
14595	和平	广州变	广州变472二纬乙线	浩然小区变电站一次变压器柜主变	500	64.80%	126	126				-3.48%
14596	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	于洪教委小区变电站1变压器	630	33.97%	0	0				0.45%
14597	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园4变电站1变压器	630	32.38%	0	0				-0.89%
14598	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙6箱变1变压器	630	20.95%	435	435				5.41%
14599	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	优特区1箱变1号变	500	43.60%	0	0				1.17%
14600	和平	展览变	展览变896展科乙线	音乐一次1#主变	315	46.10%	0	0				32.56%
14601	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	东湖秀景小区变电站1变压器	630	30.10%	0	0				2.49%
14602	和平	方型变	方型变442方青甲线	南六经街30号主变	400	57.30%	0	0				-6.19%
14603	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑4变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
14604	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都3变电站201	630	30.86%	372.6	372.6				7.80%
14605	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	克俭胜利2箱变1	400	39.00%	0	0				-0.46%
14606	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园3箱变2站内变压器	500	26.88%	0	0				-11.30%
14607	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	金色枫景小区1变电站2变压器	630	11.17%	0	0				-0.78%
14608	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫3小区变电站1变压器	630	13.02%	0	0				-1.00%
14609	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	芳菲苑1箱变2站内变压器	400	23.70%	1.73	1.73				5.17%
14610	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区11变电站1变压器	400	30.00%	0	0				-2.29%
14611	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海八期1变电站2变压器	630	25.40%	0	0				1.93%
14612	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金3开闭站1小区变电站1变压器	500	37.12%	0	0				-3.68%
14613	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城1变电站1变压器	630	36.51%	0	0				1.47%
14614	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区4变电站2变压器	500	37.68%	0	0				1.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14615	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙3箱变1变压器	500	32.64%	286.8	286.8				-1.24%
14616	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二2箱变1变压器	400	44.10%	0	0				12.85%
14617	铁西	工农变	工农变55578工北线	于洪教师新村变电站201柜	400	50.00%	160	160				1.93%
14618	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	运动家园(体校教工住宅)变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
14619	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村3变电站201柜	500	17.28%	363.6	363.6				3.12%
14620	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村6变电站201柜	630	18.10%	453	453				3.44%
14621	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	友佳花园1变电站201	400	0.00%	360	360				0.00%
14622	铁西	启工变	启工变10774建园线	艺格春天小区1变电站201柜	630	0.00%	0	0				0.00%
14623	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	正大世纪变电站202	630	35.81%	0	0				3.88%
14624	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺4箱变1变压器	500	32.32%	0	0				0.08%
14625	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区5变电站202	630	20.63%	0	0				-3.34%
14626	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	铁路景星自来水小区变电站201柜	500	50.56%	197.2	197.2				-0.42%
14627	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光3箱变2	630	11.05%	0	0				-3.24%
14628	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里一期2配电变压器	500	21.60%	342	342				1.59%
14629	和平	南湖变	南湖变490南方线	艾特国际公寓4楼2主变	800	9.60%	0	0				3.25%
14630	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科十一十二区2箱变2号变	630	17.52%	0	0				-2.59%
14631	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都2箱变2站内变压器	500	31.04%	1.73	1.73				4.06%
14632	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	金融家园变电站2变压器	630	6.35%	0	0				-4.68%
14633	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	绿苑1箱变2变压器	630	27.94%	0	0				17.95%
14634	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	万宝新村2箱变1变压器	400	62.10%	111.6	111.6				5.25%
14635	沈河	怀远变	怀远变166怀圃甲线	回民1配变站2变压器	630	64.44%	161	161				-0.29%
14636	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区1变电站201	400	49.80%	160.8	160.8				6.46%
14637	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南西箱变1变压器	400	30.30%	0	0				-1.54%
14638	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	南塔东变电站3变压器	500	16.96%	0	0				5.54%
14639	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	自动化3箱变1变压器	630	9.84%	0	0				-1.14%
14640	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村4号变电站1变压器	630	26.67%	0	0				1.09%
14641	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄4变电站1变压器	500	13.12%	384.4	384.4				-2.89%
14642	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色1-1变电站2变压器	630	16.51%	463	463				-6.67%
14643	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	永乐箱变1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
14644	皇姑	长江变	25466长黄甲线	花好悦圆2箱变2变压器	630	30.48%	0	0				-2.28%
14645	和平	广州变	广州变462广太甲线	洪福家园一次1#主变	630	0.00%	567	567				1.34%
14646	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期1箱变2变压器	630	14.73%	474.2	474.2				-2.56%
14647	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	诗波特1箱变202	630	40.32%	313	313				-7.82%
14648	和平	和平变	和平变148和铁甲线	东大智慧家园2#变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-2.52%
14649	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	pms_金利家园2号变电站1号变压器	630	8.76%	0	0				1.53%
14650	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	华景花园1变电站202	400	29.50%	0	0				7.11%
14651	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	阳光宝座箱变2变压器	630	18.41%	451	451				4.19%
14652	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭3变电站201	630	17.78%	455	455				-3.48%
14653	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭2变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
14654	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区7号变电站2变压器	315	26.92%	0	0				6.87%
14655	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	狮城南变电站201	400	59.60%	121.6	121.6				0.41%
14656	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠4箱变2变压器	630	16.00%	0	0				1.52%
14657	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	金水佳缘箱变1变压器	630	18.10%	0	0				-3.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14658	和平	市府变	市府变564总站甲线	世纪情缘2主变	800	20.25%	0	0				-1.05%
14659	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	青春嘉园变电站201	800	14.10%	607.2	607.2				-0.21%
14660	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	兴工街14变电站201	400	16.80%	292.8	292.8				0.98%
14661	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村8变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
14662	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊3变电站201柜	630	18.73%	0	0				0.12%
14663	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	南站1号变电站1号变压器	500	34.80%	0	0				-0.73%
14664	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶3号变电站1变压器	630	8.89%	511	511				-2.50%
14665	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	新新花园箱变2变压器	400	30.40%	0	0				1.19%
14666	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	金阳1配变站1变压器	630	17.14%	0	0				5.08%
14667	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭2箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
14668	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区3变电站1变压器	630	26.98%	308.3	308.3				-21.26%
14669	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区20箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
14670	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期5箱变1变压器	500	28.00%	310	310				-0.65%
14671	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	和平五院一次1主变	400	30.60%	0	0				-2.33%
14672	和平	和平变	和平变166同南甲线	南十甲线28右4	200	4.50%	171	171				-109.47%
14673	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵1箱变2站内变压器	630	42.86%	0	0				3.73%
14674	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河北分22+1右1	200	61.80%	56.4	56.4				12.69%
14675	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑4变电站1变压器	630	12.06%	0	0				36.94%
14676	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分17变台	400	12.60%	309.6	309.6				20.77%
14677	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分68左3变台	200	17.70%	0	0				22.45%
14678	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲1小区变电站1变压器	500	22.00%	0	0				0.52%
14679	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲3小区变电站2变压器	400	24.90%	0	0				4.82%
14680	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	玉祥明居3箱式变电站2配电变压器	630	41.59%	0	0				6.44%
14681	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线马贝村内	630	5.52%	330.81	330.81				2.61%
14682	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	新农线高荒地分21右1柱上变压器	100	93.80%	0	0	2024年12月			9.13%
14683	和平	方型变	方型变482光荣甲线	滨河干57省电实业02间隔201配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
14684	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅2箱式变电站配电变压器	630	31.75%	0	0				10.20%
14685	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾1变电站2变压器	400	22.13%	0	0				1.81%
14686	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城24号变电站202配电变压器	500	19.60%	0	0				-8.52%
14687	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城25号变电站201配电变压器	500	17.76%	0	0				31.81%
14688	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	广特分4	400	73.40%	66.4	66.4				-29.02%
14689	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线赵家窝棚照明	200	35.50%	0	0				10.27%
14690	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园2变电站2变压器	400	41.70%	193.2	193.2				4.43%
14691	和平	和平变	和平变148和铁甲线	枫景名城1变电站202间隔配电变压器	630	33.90%	353.4	353.4				0.00%
14692	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑1箱变1变压器	630	22.54%	0	0				1.53%
14693	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区6变电站1变压器	800	17.25%	0	0				-2.70%
14694	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区4局维变电站201配电变压器	800	10.80%	0	0				100.00%
14695	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千千79右01	250	26.24%	0	0				-21.55%
14696	康平	中心变	中心变2607纺纱线	金狮座箱变1变压器	100	121.50%	0	0	2024年6月			5.86%
14697	和平	和平变	和平变148和铁甲线	和铁干3(铁路南三)201间隔配电变压器	400	15.00%	300	300				-3.30%
14698	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村4号变电站202间隔配电变压器	630	49.52%	0	0				7.87%
14699	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期1箱式变电站1配电变压器	800	25.88%	0	0				5.55%
14700	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	恒润春天里1变电站1变压器	630	33.90%	353.4	353.4				9.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14701	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊6号变电站1变压器	630	31.62%	0	0				1.50%
14702	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线大辛街里乙10	200	48.90%	0	0				9.35%
14703	于洪	得胜变	得山线95478	翟家二社区23楼变压器	315	141.90%	0	0	2022年12月			4.20%
14704	浑南	白塔变	白塔变954白成甲线	亚泰花园一期2变电站2变压器	630	9.84%	0	0				11.71%
14705	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	佳境天城2变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
14706	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区2变电站1变压器	315	23.62%	0	0				2.65%
14707	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于98右1	400	40.80%	0	0				99.29%
14708	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑3变电站1变压器	630	20.19%	439.8	439.8				3.04%
14709	康平	田家变	田家变76146田南线	山东屯王立民	30	83.00%	0	0	2024年6月			14.06%
14710	东陵	世园变	世棋线	世满干60柱上变压器	50	147.60%	0	0	2024年9月			1.91%
14711	铁西	工农变	工农变55546名城线	华润珺瑜府小区1变电站201间隔配电变压器	400	33.00%	228	228				90.99%
14712	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分27+1右1	200	30.00%	120	120				18.16%
14713	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家线富家分地质局支24右1	200	22.40%	135.2	135.2				2.20%
14714	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	仙林金谷1-2-4期2局维变电站202配电变压器	630	18.73%	0	0				100.00%
14715	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上变压器-4	315	0.00%	0	0				0.00%
14716	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期2号变电站2号配电变压器	630	15.87%	0	0				0.83%
14717	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线118左8柱上变压器	200	15.50%	0	0				7.76%
14718	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙	茨于坨变302茨榆坨线五委中台	500	111.04%	0	0	2023年9月			13.05%
14719	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾1箱变2变压器	800	16.13%	591	591				3.51%
14720	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院1变电站2变压器	630	36.51%	0	0				17.31%
14721	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线保险公司	500	28.00%	310	310				-4.12%
14722	法库	新依变	依草线	10kV依草线依草干142	200	60.00%	60	60				13.94%
14723	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	应昌公寓变电站202	400	15.20%	0	0				-2.73%
14724	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线合心分033(合心村综合台)	200	16.70%	146.6	146.6				4.62%
14725	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵世家2号变电站1号变压器	630	25.40%	0	0				18.22%
14726	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线砂山干5	200	48.80%	0	0				5.12%
14727	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛于门家网分10右4变台	200	25.20%	129.6	129.6				16.52%
14728	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线陶屯分66	250	15.20%	187	187				2.02%
14729	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡2变电站1变压器	630	29.52%	0	0				6.82%
14730	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾一期2箱式变电站2变压器	630	53.71%	0	0				5.63%
14731	开发	洞庭变	洞庭变55786洞新线	新加坡花园小区1变电站1变压器	800	36.38%	0	0				4.50%
14732	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线食品厂宿舍	100	109.20%	0	0	2023年2月			0.97%
14733	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干44	315	8.38%	0	0				6.27%
14734	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干胡古分58右3右2	30	70.00%	0	0				8.25%
14735	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	沈阳诚发展房地产开发有限公司202配电变压器	500	31.04%	0	0				8.50%
14736	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景4站房1变压器	630	22.35%	0	0				0.28%
14737	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干42	100	48.00%	0	0				-6.25%
14738	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	上和郡2号变电站202间隔配电变压器	800	36.75%	0	0				50.75%
14739	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线大狼洞几线02	315	16.00%	0	0				22.45%
14740	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	福兴园小区变电站1变压器	630	30.48%	375	375				12.18%
14741	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区9变电站2变压器	400	29.50%	0	0				-0.86%
14742	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务南甲07	315	59.37%	96.5	96.5				14.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14743	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天5箱变201	630	47.30%	93.53	93.53				-1.78%
14744	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区3变电站1变压器	400	36.40%	0	0				2.67%
14745	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区4变电站1变压器	400	27.20%	0	0				2.44%
14746	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分32右5变台	200	32.80%	0	0				9.47%
14747	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾9号变电站202配电变压器	630	35.87%	0	0				4.62%
14748	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云2号变电站201间隔(官塔乙线)配电变压器	630	14.92%	0	0				96.83%
14749	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线双树村东一台	100	46.80%	43.2	43.2				6.55%
14750	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线10kV秀水干33	315	76.83%	0	0				10.48%
14751	大东	望花变	望花变70244上园甲线	枫丹白露1变电站1变压器	630	42.54%	299	299				0.63%
14752	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线小区分支线009	100	92.70%	0	0	2024年6月			7.05%
14753	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分马连岗支50左4变台	400	17.20%	0	0				16.68%
14754	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E金世纪家园202间隔配电变压器	630	19.81%	0	0				-1.81%
14755	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	024保工印象1变电站202间隔配电变压器	630	33.33%	357	357				5.00%
14756	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	富兴湖畔新城2箱式变电站配电变压器	800	57.00%	0	0				6.82%
14757	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	府苑雅都4号考核箱变配电变压器	630	42.22%	0	0				7.64%
14758	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农干陈才窝分4变台	200	23.60%	132.8	132.8				5.17%
14759	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府4箱式变电站1配电变压器	800	13.75%	0	0				100.00%
14760	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分121	200	51.30%	0	0				7.83%
14761	沈北	天乾变	天孝甲线	中兴和园1-4住宅小区局维变电站201配电变压器	800	5.63%	0	0				0.00%
14762	新民	新民变	新民变30162菅东线	瑞华苑6变电站2变压器	400	36.50%	0	0				22.41%
14763	法库	双台子	双台子变045双四线	10KV双四线水利分盛林苗木之11	200	1.80%	176.4	176.4				100.00%
14764	沈北	农高变	农丰线	泰盈房地产2变压器配电变压器	500	56.80%	0	0				8.33%
14765	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗干114变台	400	50.80%	0	0				8.41%
14766	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分175变台	200	16.60%	0	0				24.60%
14767	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	东方之珠箱变2变压器	630	20.63%	0	0				-1.49%
14768	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡分6左9变台	200	45.00%	90	90				14.59%
14769	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城15箱变1变压器	630	32.76%	0	0				-2.67%
14770	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分21右4	200	20.40%	139.2	139.2				2.11%
14771	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖1号变电站1号变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-9.75%
14772	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	市场线78上河分9右5	100	32.10%	0	0				-26.05%
14773	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑6站房1变压器	630	13.33%	0	0				6.40%
14774	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线风华楼	250	75.84%	35.4	35.4				25.19%
14775	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期2变电站1变压器	630	6.48%	0	0				-36.73%
14776	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵干62右1-2	315	60.32%	93.5	93.5				8.77%
14777	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科城市阳光花园1配电室201间隔配电变压器	800	27.60%	377.58	377.58				33.61%
14778	于洪	曹家变	曹翟线	宁官小区11变压器	630	22.60%	0	0				1.09%
14779	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园2变电站1变压器	630	20.57%	0	0				3.08%
14780	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光3箱变1站内变压器	630	32.70%	0	0				-0.89%
14781	于洪	东民变	东酒线	和泰8小区2变电站2配电变压器	630	18.54%	0	0				3.80%
14782	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城14号变电站1变压器	315	50.16%	0	0				-3.84%
14783	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	金麦良缘1变电站1变压器	630	40.63%	0	0				7.37%
14784	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线青山分025(青山村综合台)	100	41.10%	48.9	48.9				4.66%
14785	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线后房身分1(后房身B台)	200	9.90%	160.2	160.2				-6.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14786	皇姑	长江变	长江变25494长华线	华邑世纪城一期2箱式变电站201间隔1配电变压器	400	33.60%	0	0				13.13%
14787	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区2箱变1变压器	800	39.38%	405	405				16.03%
14788	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖南综合养殖(2023微)	400	43.20%	0	0				100.00%
14789	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线凤凰于11柱上变压器	400	51.75%	0	0				6.92%
14790	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园4箱变变压器	400	12.60%	0	0				-18.62%
14791	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线交通大队路西散户	100	76.20%	13.8	13.8				7.85%
14792	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期5箱式变电站2配电变压器	400	29.60%	0	0				9.83%
14793	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干170左6	50	80.40%	0	0	2024年7月			-7.55%
14794	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民新城1开闭站2箱x变压器配电变压器配电变压器	630	15.24%	0	0				0.84%
14795	于洪	曹家变	曹大乙线	富景居住商业(二期)1箱变2变压器	630	39.05%	321	321				20.09%
14796	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家二组照明	200	31.20%	0	0				35.47%
14797	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线齐祥分支线006	100	47.85%	0	0				12.26%
14798	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干白云分11右1	400	18.75%	0	0				7.35%
14799	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期2变电站1号配电变压器	630	5.08%	0	0				100.00%
14800	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期6变电站1号配电变压器	800	7.00%	0	0				2.34%
14801	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	YHG_沈北房屋开发有限公司富城春天5201	630	16.51%	0	0				3.39%
14802	沈北	道义变	道义变15269偏景线	YHG_沈阳百益龙置业有限公司6箱变1、2变201配电变压器	630	44.13%	0	0				3.54%
14803	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	YHG_沈阳宝瑞房地产开发有限公司2箱变12变201配电变压器	630	34.29%	0	0				7.27%
14804	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线74左10变台	200	10.20%	0	0				100.00%
14805	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司柱上变压器	315	64.76%	0	0				2.09%
14806	于洪	大兴变	兴援线	小微援工3台	200	48.00%	84	84				75.98%
14807	于洪	东民变	东红线	东民变347东红线姚家一台区	200	24.00%	0	0				2.65%
14808	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳江尚伟业房产开发有限公司一期5201配电变压器	630	19.81%	0	0				5.01%
14809	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	二台子中台	315	36.51%	168.5	168.5				8.98%
14810	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾7号变电站201配电变压器	500	28.40%	0	0				5.02%
14811	皇姑	长江变	长江变25494长华线	银亿大城印象锦园二期2箱式变电站2配电变压器	800	25.50%	0	0				68.99%
14812	和平	展览变	展览变886展金线	环球金融中心三期2变电站202配电变压器	800	16.80%	585.6	585.6				52.72%
14813	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	碧桂园太阳城3变电站1变压器配电变压器	630	18.41%	0	0				1.16%
14814	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城西南区2变电站2变压器配电变压器	630	33.90%	0	0				8.79%
14815	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局6#1主变	630	7.94%	517	517				2.09%
14816	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局6#2主变	630	6.10%	528.6	528.6				-1.42%
14817	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙9箱变2变压器	400	28.00%	248	248				7.43%
14818	法库	包家屯	包家屯	10kV包家屯前辛秋分金家沟支杨矿几金沟甲3	200	24.60%	0	0				55.34%
14819	沈北	道信变	道信线	汇置尚都八期4小区变电站202配电变压器	630	15.62%	0	0				95.18%
14820	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	方大锦溪里3变电站1号变压器	400	9.20%	0	0				100.00%
14821	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	新立屯村综合一台	400	38.40%	69.28	69.28				13.64%
14822	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分21左7	200	24.60%	130.8	130.8				53.69%
14823	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分36右2	400	4.35%	342.6	342.6				100.00%
14824	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分51右1右1	200	7.50%	165	165				100.00%
14825	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪柳分15	315	18.29%	0	0				36.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
14826	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺于54+1柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
14827	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房养殖二台	400	62.10%	111.6	111.6				100.00%
14828	于洪	范屯变	范古线	小微全胜村新建1号台	200	33.30%	0	0				38.03%
14829	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园1开关柜1变压器	630	24.13%	415	415				1.88%
14830	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线旧门支线03	200	23.50%	0	0				-5.40%
14831	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居二期3变电站201	630	79.37%	0	0				0.77%
14832	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干78之5	200	42.90%	0	0				-9.09%
14833	法库	果子园	果子园变1411龙山线	人大箱变配电变压器	630	31.49%	0	0				6.18%
14834	法库	果子园	果子园变1411龙山线	联营箱变配电变压器	630	36.57%	0	0				-7.59%
14835	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺20电井分支04	80	73.13%	0	0				-11.26%
14836	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理7箱变1变压器	800	4.50%	0	0				100.00%
14837	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	繁华里二期2号变电站2变压器	800	18.00%	576	576				100.00%
14838	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村棚菜1号	100	80.40%	9.6	9.6	2024年9月			5.77%
14839	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	依云澜汇1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	61.90%	0	0				59.79%
14840	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	荣仕家园变电站3变压器	630	13.02%	0	0				0.33%
14841	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花3变电站2变压器	400	42.00%	0	0				-1.27%
14842	开发	洞庭变	洞庭变55778长岛线	长岛小区4变电站2变压器	500	42.00%	0	0				-2.22%
14843	开发	宁官变	宁富线	圣诺园四期小区1变电站1变压器	630	62.86%	171	171				25.10%
14844	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线闫海青支12	200	36.80%	0	0				-12.87%
14845	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期2局维箱变2变压器	630	16.67%	462	462				25.36%
14846	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界3号变电站1变压器	630	23.81%	417	417				-3.43%
14847	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	盛京世家五期3号箱变2号变压器	400	7.20%	0	0				0.00%
14848	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线方家干007	50	73.20%	8.4	8.4				0.37%
14849	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	鹏程上濂园4变电站2变压器	630	26.29%	0	0				-0.13%
14850	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万四组照明	50	73.20%	8.4	8.4				0.60%
14851	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地长青湾四组变电站1变压器	800	57.38%	0	0				-0.52%
14852	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线81	200	76.00%	0	0				8.45%
14853	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北乙线79左7柱上变压器	400	45.20%	0	0				25.35%
14854	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线焦家街支05	100	62.80%	27.2	27.2				21.26%
14855	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	长南乙线长南于38+1柱上变压器	200	25.00%	0	0				100.00%
14856	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富祥园3变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
14857	浑南	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里2号变电站1变压器	315	20.95%	0	0				-0.16%
14858	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山线新安堡分28左1变台	200	0.00%	180	180				0.00%
14859	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线万金村北台	100	116.40%	0	0	2024年7月			23.21%
14860	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线沈双分29右16	100	35.20%	0	0				39.76%
14861	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城37号变电站201间隔配电变压器	400	21.60%	273.6	273.6				19.47%
14862	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线黄花岭分54	50	96.00%	0	0	2023年2月			11.04%
14863	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴于33加1右分2变压器	100	13.80%	76.2	76.2				0.70%
14864	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖四号(微)	400	24.30%	262.8	262.8				83.39%
14865	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	滑翔变滑应乙线建设干51柱上变压器	400	41.10%	195.6	195.6				11.47%
14866	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	岐山一校箱式变电站1配电变压器	630	55.87%	0	0				25.75%
14867	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑5箱变201间隔配电变压器	630	10.16%	0	0				3.37%
14868	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干腰堡分26变台	160	101.75%	0	0	2023年1月			5.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14869	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支82左4变台	200	20.60%	0	0				112.66%
14870	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线104右35左3	400	52.50%	150	150				4.67%
14871	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	一站式中盘干12718+1	200	2.40%	175.2	175.2				18.95%
14872	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	辽宁亿科房地产开发有限公司(雷锋小学项目)	100	60.40%	0	0				47.81%
14873	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期5变电站1变压器	500	43.80%	0	0				14.05%
14874	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房2变电站2	630	14.48%	325.62	325.62				-5.99%
14875	于洪	高明变	高张线	和谐3期1站房1变压器	630	30.48%	375	375				2.95%
14876	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期7号变电站2号配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
14877	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期7号变电站2号配电变压器	630	12.70%	0	0				0.00%
14878	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区2变电站202变压器	630	28.95%	384.6	384.6				0.15%
14879	沈河	站前变	站前变282站汇线	旭辉铂宸府2箱变201配电变压器	400	39.00%	204	204				53.91%
14880	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈干43左6+1变压器	200	53.50%	0	0				-3.90%
14881	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前北大棚(微)	200	17.03%	145.95	145.95				2.40%
14882	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线牧场分欢喜岭支6左1柱上变压器	200	18.60%	0	0				79.65%
14883	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线东中分9左9变台	400	10.00%	0	0				20.38%
14884	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干147右10变台	400	19.20%	0	0				-6.42%
14885	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	卡北新村台(2020微)	200	43.50%	0	0				20.79%
14886	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园7号变电站2号变压器	630	17.14%	0	0				-18.62%
14887	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线红宝支23右3	200	23.40%	0	0				20.98%
14888	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分02左支03加1变压器	50	42.00%	24	24				-10.51%
14889	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	昭华里5号变电站201间隔(下深乙线)配电变压器	630	33.97%	0	0				100.00%
14890	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景3箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
14891	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期1变电站1变压器	630	31.24%	0	0				-1.52%
14892	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城5箱式变电站1配电变压器	500	36.80%	0	0				5.84%
14893	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨干坨变017肖寨门线肖北抗旱8#	200	36.70%	0	0				3.58%
14894	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区一期1变电站202变压器	630	34.92%	347	347				-13.62%
14895	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线巴山分64	200	58.50%	0	0				11.04%
14896	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干6右10+1左2	200	127.80%	0	0	2023年5月			99.96%
14897	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园3号变电站1号变压器	630	11.94%	0	0				0.89%
14898	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产1、2、3	100	79.20%	10.8	10.8				5.33%
14899	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期2箱变2变压器	800	18.75%	0	0				-0.61%
14900	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	香城蓝山2变电站1变压器	630	27.62%	0	0				-4.00%
14901	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园二期1箱式变电站2配电变压器	400	23.10%	0	0				20.50%
14902	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗南分11+1右5	200	37.50%	0	0				100.00%
14903	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙3箱变1变压器	630	39.05%	321	321				7.85%
14904	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾6号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	630	13.02%	0	0				93.54%
14905	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	机场供6箱变1变压器	630	18.10%	0	0				35.19%
14906	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	机场供6箱变2变压器	630	25.71%	0	0				37.01%
14907	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡二期2号变电站2号配电变压器	630	46.35%	0	0				45.10%
14908	浑南	安顺变	安顺变184安智线	首创光和郡三期1号变电站1号配电变压器	630	24.76%	0	0				37.97%
14909	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线敖罕支07	50	87.30%	1.35	1.35	2023年2月			8.85%
14910	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线敖罕分110	100	66.20%	23.8	23.8				13.49%
14911	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线东敖台分支线006	200	40.40%	99.2	99.2				15.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14912	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	金地时代风华小区配电室201间隔配电变压器	630	17.46%	0	0				62.66%
14913	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花13变电站1变压器	630	30.16%	0	0				1.09%
14914	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台子中台几02	200	60.50%	59	59				5.98%
14915	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春六期1变电站202变压器	800	47.25%	342	342				1.00%
14916	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干5右7柱上变压器	315	87.30%	0	0	2022年12月			-1.64%
14917	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑1变电站1变压器	630	32.76%	360.6	360.6				12.74%
14918	于洪	平罗变	平悟线	沈阳市北方刀具制造有限公司	100	61.95%	0	0				3.29%
14919	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫5号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	50.70%	157.2	157.2				30.56%
14920	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期A区2变电站2变压器	630	68.57%	135	135				0.36%
14921	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期5箱变2变压器	315	27.43%	0	0				0.06%
14922	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五孤分水利支1	50	18.80%	35.6	35.6				10.15%
14923	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	YHG_大众干2左6(津桥东)-2配电变压器	630	29.71%	379.8	379.8				1.91%
14924	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕青园4变电站1变压器	800	19.50%	0	0				0.07%
14925	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区5变电站1变压器	800	27.75%	0	0				2.14%
14926	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分13右2	315	41.24%	153.6	153.6				-8.24%
14927	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	精密箱变2变压器	630	36.19%	0	0				100.00%
14928	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居1号变电站202间隔配电变压器	800	27.75%	0	0				21.71%
14929	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居3号变电站201间隔配电变压器	800	29.25%	0	0				28.19%
14930	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居10号变电站202间隔配电变压器	800	33.38%	0	0				14.56%
14931	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十三号变电站201配电变压器	800	33.75%	0	0				2.60%
14932	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	插拉村12组照明A	100	51.80%	38.2	38.2				0.47%
14933	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙	胡台干法赖分部队支2右1变台	100	40.80%	0	0				2.09%
14934	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂4箱式变电站2配电变压器	500	26.40%	0	0				1.67%
14935	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园一期3地块1变201配电变压器	400	21.00%	0	0				37.75%
14936	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园2局维201配电变压器	630	55.71%	0	0				22.93%
14937	于洪	范屯变	范北线	小微西三家1台	200	9.60%	160.8	160.8				89.71%
14938	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区4变电站1变压器	630	12.86%	0	0				1.09%
14939	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左5右13柱上变压器	400	30.00%	0	0				8.20%
14940	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	育才北分1之1柱上变压器	400	23.25%	0	0				5.33%
14941	康平	中心变	中心变2606东环线	康龙雅居5箱变2变压器	500	15.68%	0	0				2.93%
14942	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和平干大三家子分69变台	100	129.30%	0	0	2023年10月			1.58%
14943	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分12左4变台	100	76.40%	0	0				-3.15%
14944	新民	金五台	金五台变717树林线	金五台变717树林线树林线鲫鱼泡分45变台	100	50.00%	40	40				2.50%
14945	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线105右20变台	100	89.20%	0	0	2023年2月			7.41%
14946	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	富兴华府一期1局维箱变1变压器	800	22.80%	0	0				100.00%
14947	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城6箱变1变压器	500	27.20%	314	314				9.67%
14948	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线8柱上变压器	315	23.49%	0	0				7.72%
14949	东陵	杨家变	杨家线	龙湖天璞2局维变电站1变压器	800	42.90%	0	0				9.91%
14950	于洪	高明变	高张线	馨韵雅居3变电站1变压器	630	28.19%	389.4	389.4				3.79%
14951	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线候家照明	30	117.33%	0	0	2022年12月			5.13%
14952	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分前坨支22左21变台	200	40.80%	98.4	98.4				100.00%
14953	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线徐家分01	100	89.85%	0.15	0.15	2023年2月			14.93%
14954	法库	新依变	依三线	10kV依三线丁家屯几13	50	100.50%	0	0	2023年1月			0.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14955	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典11变电站1变压器	630	23.37%	0	0				2.11%
14956	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	山林变550林西线小古支8右2	400	30.90%	236.4	236.4				-1.19%
14957	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘6箱变(单)	630	33.65%	355	355				-0.80%
14958	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期2变电站2变压器	630	26.29%	0	0				3.21%
14959	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分30+1右4	200	25.20%	129.6	129.6				0.00%
14960	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干43右5	200	0.00%	180	180				0.00%
14961	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线76	315	46.98%	0	0				-0.82%
14962	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里3箱式变电站1配电变压器	630	99.05%	0	0	2024年9月			6.99%
14963	苏家屯	下深变	理想线	理想新城11号变电站201间隔配电变压器	400	48.40%	0	0				3.54%
14964	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线82变台	250	72.36%	0	0				-3.86%
14965	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分21	200	27.00%	0	0				27.77%
14966	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干前栏分12变台	100	118.00%	0	0	2022年12月			9.45%
14967	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区1变电站1变压器	800	15.75%	594	594				-5.27%
14968	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡17号小区变电站202配电变压器	500	22.80%	0	0				1.12%
14969	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干83右分1左支1	315	38.41%	162.5	162.5				72.85%
14970	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期8号变电站1号变压器	800	32.25%	0	0				7.28%
14971	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村4机井	100	56.00%	34	34				-7.27%
14972	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分东营子分15变台	50	99.60%	0	0	2024年6月			7.52%
14973	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关七组支23	200	81.00%	0	0	2024年6月			14.84%
14974	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线柳官棚菜分支09	50	0.00%	0	0				0.00%
14975	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄环线	卢屯线兰家分小北支35右3变台	200	3.60%	0	0				6.69%
14976	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙后南台	200	72.90%	0	0				18.55%
14977	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右10左10	200	102.30%	0	0	2024年2月			100.00%
14978	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线哈南几7	200	35.50%	0	0				5.23%
14979	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右13右2	200	44.40%	91.2	91.2				15.85%
14980	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲干新兴分12右8变台	400	24.98%	260.1	260.1				9.44%
14981	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品2箱变2变压器	630	18.10%	122.97	122.97				-0.79%
14982	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线中学分22变台	200	65.55%	0	0				4.48%
14983	沈北	道义变	道义变15269俪景线	沈阳百益龙置业有限公司5变电站2变压器配电变压器	630	37.46%	0	0				3.97%
14984	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线杨城分26左23	200	51.30%	0	0				26.80%
14985	沈北	道义变	道义变15252步阳线	沈阳步阳置业有限公司1变电站1变压器配电变压器	630	43.17%	0	0				-4.75%
14986	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	沈阳盛盟房地产开发有限公司(隆登花园)201配电变压器	630	29.21%	0	0				1.31%
14987	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区3变电站1变压器	400	29.00%	244	244				1.16%
14988	东陵	杨官变	富康线	文欣苑四期1箱变1变压器	630	12.70%	0	0				41.30%
14989	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区3变电站1变压器	630	15.87%	0	0				5.81%
14990	法库	果子园	果蕴线	紫金名邸住宅3号箱变2号配电变压器	630	14.60%	0	0				18.87%
14991	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城二期1箱式变电站2配电变压器	630	14.48%	0	0				-4.73%
14992	和平	青年变	青年变364青文线	兴盛3变电站配电变压器	400	55.80%	0	0				100.00%
14993	于洪	得胜变	得胜变95442	丽水名都3站房1变压器	630	34.29%	351	351				6.15%
14994	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东线09广美1变电站1变压器	500	30.40%	298	298				3.37%
14995	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	铁西教育局201间隔配电变压器	100	42.80%	47.2	47.2				8.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14996	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司(平安物流园南)	100	5.10%	84.9	84.9				65.63%
14997	铁西	重工变	重工变10868城水线	重工四校变电站201间隔配电变压器	400	48.80%	164.8	164.8				18.17%
14998	沈河	南湖变	南湖变448雨坛乙线	金地峯汇2配电站201配电变压器	800	28.80%	489.6	489.6				50.12%
14999	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右13右1	200	24.30%	131.4	131.4				2.06%
15000	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤翔北分9左1	500	47.04%	214.8	214.8				-43.34%
15001	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干151右6	200	16.20%	0	0				-103.57%
15002	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干吴八分19右2	200	17.40%	145.2	145.2				12.81%
15003	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干82+1左2	200	13.80%	152.4	152.4				29.87%
15004	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院1箱变1变压器	630	23.49%	0	0				3.05%
15005	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合2变电站1变压器	630	35.43%	0	0				1.41%
15006	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15左1	200	18.00%	144	144				5.30%
15007	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区1变电站1变压器	800	28.88%	489	489				5.60%
15008	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华泰新都E区2箱式变电站201间隔配电变压器	500	29.60%	0	0				4.62%
15009	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线粮库住宅楼	80	82.88%	5.7	5.7	2023年2月			7.63%
15010	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园3箱变1变压器	500	23.36%	0	0				50.07%
15011	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左7右4	80	51.50%	0	0				0.36%
15012	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线白云分30	100	86.80%	0	0	2024年6月			-4.88%
15013	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	和景嘉园2变电站201配电变压器	400	19.50%	0	0				31.81%
15014	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	洞西甲线李官干108右12左4左3变压器	200	0.00%	0	0				-1254.10%
15015	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分80+1左6左1	400	72.00%	72	72				100.00%
15016	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门3箱变2号配电变压器	500	51.84%	190.8	190.8				4.82%
15017	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块3箱变201变压器	500	16.64%	366.8	366.8				37.17%
15018	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	YHG-医大分14	200	0.00%	0	0				0.00%
15019	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期1号变电站2号变压器	630	21.71%	0	0				6.52%
15020	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干20左8左3	200	7.35%	165.3	165.3				14.55%
15021	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小四家子支09	50	88.20%	0	0	2025年2月			9.92%
15022	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳康城房屋开发有限公司(康城春天里)k1配电变压器	630	20.95%	0	0				2.19%
15023	于洪	光辉变	光东线	铁路小区北台	100	27.90%	62.1	62.1				11.09%
15024	沈北	农高变	农柳线	龙湖滟澜山1箱变202配电变压器	630	37.46%	0	0				11.75%
15025	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区4变电站2变压器	500	23.52%	332.4	332.4				-2.89%
15026	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠丁支67	100	59.40%	0	0				25.97%
15027	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线六三支支09	200	122.10%	0	0	2025年2月			9.15%
15028	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后高支064	200	39.98%	100.05	100.05				8.90%
15029	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分17左4-2	160	32.06%	92.7	92.7				8.33%
15030	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合7变电站1变压器	630	27.43%	0	0				-6.24%
15031	沈河	大东变	大东变052城南甲线	城南干45之9公变	315	24.44%	0	0				0.93%
15032	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升一组台分05	200	18.50%	0	0				12.60%
15033	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵村台分支02	200	67.80%	0	0				12.10%
15034	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫2号变电站201间隔配电变压器	400	33.90%	0	0				24.69%
15035	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园二期1箱变1配电变压器	630	15.71%	0	0				1.65%
15036	法库	马家变	马家变1126隆盛线	马家变126隆盛线西间一组台	50	34.80%	0	0				7.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15037	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线线沈小联干东站分5	400	76.20%	0	0				24.65%
15038	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干147	200	37.80%	0	0				85.78%
15039	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥东门变台2号变压器	630	79.37%	67	67				62.53%
15040	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分苗圃支2左分支15变压器	100	16.20%	73.8	73.8				21.38%
15041	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支48左4变台	200	20.70%	138.6	138.6				8.73%
15042	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分移动支刀兰中台支1	400	21.90%	272.4	272.4				9.01%
15043	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满东村二组西(微)	200	53.40%	73.2	73.2				14.03%
15044	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线钱家沟47	400	10.20%	0	0				100.00%
15045	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线兴胜分兴井支5变台	400	26.70%	155.88	155.88				-2.92%
15046	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线图门干延寿寺东分1	500	93.44%	0	0	2024年2月			4.17%
15047	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际2号变电站1变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
15048	于洪	得胜变	得胜变95478	得胜变848得山线鹏巨物业南0150	630	35.81%	341.4	341.4				2.17%
15049	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京府4变电站201配电变压器	800	9.30%	0	0				69.78%
15050	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇一线顺山分18	80	72.00%	14.4	14.4				-4.46%
15051	沈北	道义变	道义变15254明发线	汇置尚都二期二组团2变电站201配电变压器	800	36.30%	0	0				57.42%
15052	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村6变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
15053	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2变电站201配电变压器	800	36.00%	432	432				12.48%
15054	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线广宁支程家支05	100	63.30%	0	0				15.72%
15055	和平	三好变	三好变176郎家线	汇景一区2变电站1主变	500	15.20%	374	374				1.63%
15056	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分50右3	200	19.80%	140.4	140.4				77.52%
15057	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干营子分10左4左4右3变台	315	41.65%	152.3	152.3				7.96%
15058	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯(四)1变电站201配电变压器	800	23.63%	0	0				-0.75%
15059	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区4号变电站1号配电变压器	400	36.80%	0	0				1.70%
15060	和平	太原变	太原变056南七乙线	YHG_胜利大街2变电站2号高压柜1主变配电变压器	630	17.52%	0	0				-7.47%
15061	沈北	孝信变	孝场乙线	明华彩虹里小区1局维变电站202配电变压器	800	36.90%	0	0				96.22%
15062	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线后魏东台	200	21.30%	0	0				8.68%
15063	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品8变电站202	400	33.50%	226	226				12.08%
15064	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分13+1右6	200	39.90%	100.2	100.2				100.00%
15065	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线75右2左22+1变台	200	15.30%	149.4	149.4				4.50%
15066	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南1变电站2变压器	630	20.57%	0	0				0.76%
15067	于洪	光辉变	光东线	小微光辉肉禽南	200	23.70%	132.6	132.6				57.54%
15068	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安分09	315	47.30%	0	0				5.65%
15069	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线丁家二组照明	100	53.00%	37	37				12.44%
15070	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园3号变电站1号变压器	630	28.57%	0	0				-4.71%
15071	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园4号变电站1号变压器	630	32.76%	0	0				-6.79%
15072	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城25变电站变压器	630	12.57%	0	0				-2.15%
15073	浑南	白塔变	白塔变952四库线	新榆公馆10号变电站2号变压器	800	10.95%	0	0				-3.53%
15074	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期6变202	500	25.92%	320.4	320.4				-3.61%
15075	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵卫甲4环网单元1箱式变电站配电变压器	400	39.50%	0	0				45.11%
15076	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线武器库分盛京酒楼支物流几1	200	12.60%	0	0				3.95%
15077	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园二期2变电站1变压器	1000	24.00%	660	660				6.46%
15078	沈北	道义变	道义变15270纺校线	蒲昌路11号边防住宅(一)变电站1变压器配电变压器	630	70.10%	0	0				23.68%
15079	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	前长支25左2	200	64.50%	51	51				92.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15080	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱2号变电站201间隔配电变压器	400	29.40%	242.4	242.4				34.33%
15081	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线齐家分支线005	100	89.70%	0.3	0.3	2023年1月			3.74%
15082	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	方大锦溪里1变电站1号变压器	630	9.52%	0	0				100.00%
15083	浑南	安顺变	安顺变176安软线	丽水新城三期2号变电站2号配电变压器	400	41.40%	0	0				26.36%
15084	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期6箱变1配电变压器	630	7.11%	0	0				-4.26%
15085	东陵	世园变	世高线	世博之春10箱变1变压器	630	60.00%	0	0				6.45%
15086	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平村养殖台	400	54.60%	0	0				43.23%
15087	苏家屯	下深变	理想线	理想新城3号变电站2号变压器	630	38.41%	0	0				-2.59%
15088	法库	果子园	果子园变1415镇东线	果子园变415镇东线人寿保险	315	23.43%	0	0				-9.02%
15089	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东盛小区2箱变(单)	500	20.80%	346	346				1.40%
15090	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线西八家子几11	200	18.00%	144	144				18.12%
15091	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	沈阳市惠森木业加工厂	200	19.50%	141	141				93.21%
15092	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干21左分6台区	100	25.50%	64.5	64.5				0.46%
15093	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区2变电站1变压器	800	24.00%	528	528				2.63%
15094	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五黄分10	200	41.70%	96.6	96.6				76.41%
15095	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	沈阳明华恒基2箱201间隔配电变压器	630	19.05%	0	0				4.53%
15096	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	首开盛泰置业6箱变202间隔配电变压器	630	13.14%	73.44	73.44				11.52%
15097	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨于129大台分19柱上变压器	200	41.80%	0	0				1.87%
15098	和平	广州变	广州变545广胜线	沈铁和谐家园81号变压器	630	22.48%	0	0				1.01%
15099	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园2变电站1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-1.18%
15100	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区7变电站2变压器	630	17.52%	0	0				-2.30%
15101	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大汉分110右2左11变台	200	36.00%	108	108				0.96%
15102	浑南	于山变	于山变748航天线	和鸿广场一期2号变电站1号配电变压器	630	54.92%	51.96	51.96				76.24%
15103	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖3号变电站1号变压器	630	8.38%	514.2	514.2				3.58%
15104	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线西沟支09	50	54.20%	17.9	17.9				16.84%
15105	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品三期2箱式变电站1配电变压器	630	40.32%	0	0				57.48%
15106	辽中	浦东变	浦东变91454蒲放乙线	宏泰香蒲湾东区2号箱变变压器间隔配电变压器	500	38.72%	0	0				34.16%
15107	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线邓甲山台	200	26.20%	0	0				11.53%
15108	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区3变电站201配电变压器	400	31.00%	236	236				100.00%
15109	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	乾景花园1箱式变电站2配电变压器	630	56.83%	0	0				2.03%
15110	和平	展览变	展览变882展河线	春河里三期2变电站2变压器	630	58.10%	201	201				3.98%
15111	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	靓马花园柱上变压器	315	51.81%	120.3	120.3				-0.27%
15112	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院3配变站2变压器	400	31.20%	0	0				15.72%
15113	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	润公寓小区箱式变电站2配电变压器	630	25.08%	0	0				81.42%
15114	浑南	下深变	下深变268三环乙线	唯美品格5号配电室1号配电变压器	400	24.00%	0	0				-2.55%
15115	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	蛤蟆分44左2	400	0.30%	0	0				0.00%
15116	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦3变电站1配电变压器	630	16.83%	0	0				0.00%
15117	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区1变电站201配电变压器	800	11.10%	0	0				100.00%
15118	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园3变电站1变压器	630	17.27%	0	0				22.74%
15119	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子村13组照明	100	30.60%	59.4	59.4				11.92%
15120	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分15	315	47.62%	0	0				8.06%
15121	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园7箱变2变压器	630	17.78%	455	455				-0.81%
15122	于洪	大兴变	兴红线	大兴变510兴红线红旗台村南1队6台	200	39.80%	100.4	100.4				-22.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15123	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾二期2箱式变电站1配电变压器	500	29.76%	0	0				6.97%
15124	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线25+1	315	16.83%	230.5	230.5				-30.13%
15125	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期1变电站配电变压器	400	38.00%	0	0				1.70%
15126	东陵	世园变	世园变	世园变50五分葫芦芦支32柱上变压器	80	104.75%	0	0	2024年6月			6.28%
15127	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期1变电站201配电变压器	500	16.32%	0	0				2.40%
15128	辽中	茨榆坨变	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨榆坨变020黄腊坨线三南北台照明台	400	70.20%	79.2	79.2				8.79%
15129	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线任家西支4	200	47.90%	0	0				3.79%
15130	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众乙大众干大北三支7	315	35.87%	170.5	170.5				0.53%
15131	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干英守分渔场支2变压器	315	1.59%	0	0				-36.71%
15132	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	平罗乙线平罗干平罗分39柱上变压器	400	38.00%	0	0				13.83%
15133	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干27公变	315	28.57%	0	0				2.10%
15134	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干33+1公变	315	70.79%	0	0				-45.21%
15135	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线雪柳分16	315	87.62%	0	0	2024年6月			4.36%
15136	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干103	315	66.35%	0	0				-9.53%
15137	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右5右4	315	23.81%	0	0				-27.90%
15138	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线82	200	8.50%	163	163				-63.56%
15139	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	新村干25右8	315	50.29%	31.18	31.18				-5.38%
15140	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	粮仓变558榆园乙线榆园乙线榆园干26右1	200	45.60%	88.8	88.8				-15.03%
15141	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分61右4变台	100	16.50%	0	0				-3.42%
15142	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分哈拉岗支38变台	100	77.10%	0	0				11.71%
15143	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分48	100	38.20%	0	0				-10.18%
15144	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪乙线方溪干9+2柱上变压器	315	9.52%	0	0				-6.99%
15145	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分86	160	21.75%	0	0				-2.85%
15146	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线桃家分14左3右01	100	0.00%	0	0				0.00%
15147	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线市内乙线44	400	33.60%	0	0				8.40%
15148	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分16左05	400	12.45%	0	0				2.73%
15149	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干37变压器	500	82.40%	0	0	2022年12月			5.85%
15150	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干58左9右1变压器	315	6.03%	0	0				-18.98%
15151	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区1柱上变压器	315	38.10%	0	0				-3.19%
15152	沈河	方家变	方家变666方南甲线	方南干31左8左9公变	400	146.10%	0	0	2024年6月			-1.19%
15153	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右6公变	315	47.94%	0	0				7.75%
15154	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	善东乙线大小联干工宅分4	250	60.16%	74.6	74.6				6.16%
15155	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	生产甲线生产干80右10	400	10.80%	0	0				5.31%
15156	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线105左1	50	83.20%	3.4	3.4	2024年6月			-16.04%
15157	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干9右5柱上变压器	315	71.43%	0	0				2.84%
15158	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干44右10	315	74.29%	0	0				-2.06%
15159	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干9	250	52.80%	93	93				4.45%
15160	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	令闻甲线军工干清真路分7公变	315	33.14%	179.1	179.1				10.68%
15161	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线48右3左1变台	315	64.44%	0	0				7.65%
15162	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分39变台	100	65.20%	24.8	24.8				-9.00%
15163	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干240左1变台	100	76.20%	13.8	13.8				5.93%
15164	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干17右1公变	315	66.03%	75.5	75.5				-2.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15165	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北于26柱上变压器	315	71.75%	0	0				26.22%
15166	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	启工变760启村甲线新村于25右9	315	31.43%	31.18	31.18				-2.13%
15167	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋线民族分20	315	50.48%	124.5	124.5				4.09%
15168	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南于13右10左2柱上变压器	315	28.57%	0	0				8.98%
15169	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分083	315	18.67%	224.7	224.7				-14.55%
15170	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线33右5	400	52.80%	0	0				-1.06%
15171	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线33左4	200	28.00%	0	0				1.58%
15172	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线5右3	200	40.00%	0	0				8.17%
15173	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔乙线东塔于33右1加1	315	82.22%	24.5	24.5	2025年2月			1.97%
15174	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东于29左10	315	80.76%	0	0	2025年2月			-18.54%
15175	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分2右3	315	39.68%	158.5	158.5				-5.35%
15176	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分15左5	315	31.11%	185.5	185.5				-21.33%
15177	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村于农八分6	400	66.75%	0	0				-3.63%
15178	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	炼钢线于洪干69变压器	250	30.08%	149.8	149.8				10.89%
15179	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分2之1变台	200	38.70%	0	0				2.21%
15180	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支26变压器	315	17.14%	0	0				-26.00%
15181	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分130变压器	315	0.00%	0	0				-33.85%
15182	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官于81右1变压器	315	91.75%	0	0	2022年12月			-2.39%
15183	沈河	顺城变	顺城变080广直乙线	小北干慎德分5公变	315	44.13%	144.5	144.5				0.82%
15184	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分17	400	69.30%	0	0				3.18%
15185	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	方溪乙线方溪于9+1之1柱上变压器	315	59.81%	0	0				-4.36%
15186	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左9柱上变压器	315	54.60%	0	0				-1.59%
15187	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分16左20柱上变压器	200	4.50%	0	0				30.26%
15188	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛于119公变	400	51.90%	152.4	152.4				0.20%
15189	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线19左1变台	315	10.29%	0	0				-3.20%
15190	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医干8柱上变压器	400	80.50%	0	0	2024年9月			-1.98%
15191	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛于柳焊分5公变	315	40.32%	156.5	156.5				15.72%
15192	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干6柱上变压器	250	61.44%	0	0				6.54%
15193	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科二1箱变2变	630	19.37%	0	0				-0.02%
15194	沈河	文艺变	文艺变966文湖乙线	雨坛乙C-1箱变1变压器	315	36.83%	167.5	167.5				7.60%
15195	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期6箱变1变压器	630	19.37%	0	0				1.76%
15196	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区6变电站2变压器	630	21.90%	429	429				2.72%
15197	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	煤气总公司小区变电站201	500	28.16%	0	0				-1.61%
15198	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路1变电站201	400	29.70%	0	0				-0.72%
15199	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳粉新城3变电站202	500	51.84%	0	0				3.25%
15200	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳欣教工小区变电站202	500	21.76%	0	0				-0.95%
15201	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	昊景箱变2	500	30.40%	0	0				-1.32%
15202	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二3箱变2号变	800	0.00%	363.72	363.72				0.00%
15203	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二5箱变2号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%
15204	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期2箱变2变	500	14.40%	0	0				-0.75%
15205	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲9配电箱变1号变	630	33.97%	353	353				-2.28%
15206	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭1箱变2号变	630	15.56%	0	0				0.34%
15207	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭3#1#主变	500	24.40%	328	328				-3.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15208	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	大舍屯1箱变2号变	630	94.29%	0	0	2022年12月			13.10%
15209	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙5箱变2号变压器	630	9.84%	505	505				0.47%
15210	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城9箱变1变压器	800	11.63%	627	627				-0.38%
15211	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔6箱变2变压器	400	17.00%	292	292				-2.29%
15212	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	东川时尚雅居2箱变1变压器	500	28.80%	0	0				9.54%
15213	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	威克港湾箱变1号变	630	22.54%	0	0				-0.92%
15214	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克萊斯特4箱变2号变	1000	34.80%	0	0				0.48%
15215	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	克俭胜利1箱变1	630	66.35%	0	0				0.28%
15216	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园F区主变	630	31.11%	371	371				-2.96%
15217	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区8变电站2变压器	630	60.95%	183	183				5.67%
15218	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区1变电站1变压器	630	21.90%	429	429				-2.07%
15219	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山明渠5箱变1变压器	630	34.60%	349	349				4.82%
15220	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	军官公寓1箱变1站内变压器	630	35.05%	1.73	1.73				9.53%
15221	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区1变电站202	500	78.48%	57.6	57.6				-0.29%
15222	大东	毛君变	毛君变946毛光线	东城2箱变1变压器	500	24.64%	326.8	326.8				0.81%
15223	铁西	重工变	重工变10868城水线	北一路1变电站201柜	500	7.68%	411.6	411.6				-0.58%
15224	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区6变电站202柜	315	68.57%	0	0				0.10%
15225	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区1变电站201	400	40.80%	196.8	196.8				53.83%
15226	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	浅草绿阁1变电站201柜	630	18.10%	0	0				0.21%
15227	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工1箱变2	500	132.40%	0	0	2023年8月			10.97%
15228	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工三期箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
15229	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑4箱变1	630	10.16%	0	0				2.26%
15230	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏3箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
15231	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝4箱变2号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%
15232	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	中远颐和2箱变2	800	18.00%	0	0				-1.22%
15233	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭12箱变1变	500	43.84%	0	0				-6.08%
15234	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园3箱变1站内变压器	500	28.32%	0	0				-1.28%
15235	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光3变电站2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
15236	沈河	长青变	长青变476长木乙线	华龙奥翔1箱变2变压器	500	13.76%	381.2	381.2				3.92%
15237	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	恒信2箱变2变压器	630	13.02%	0	0				-0.76%
15238	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城4变电站202柜(8)	800	59.40%	0	0				7.40%
15239	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	和谐大厦2变电站202 变压器	630	19.05%	0	0				-3.47%
15240	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅1箱变2变	630	23.49%	419	419				0.91%
15241	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	隆中密苑2变电站2变压器	800	12.60%	619.2	619.2				-3.36%
15242	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区3变电站202	630	17.78%	455	455				-3.37%
15243	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	般若寺北2箱变1变压器	500	20.80%	0	0				3.71%
15244	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	政治部1箱变1变压器	315	27.05%	0	0				4.67%
15245	和平	市府变	市府变564总站甲线	沈铁教工住宅2主变	1000	10.40%	0	0				-1.19%
15246	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳1#1# 变压器	630	45.33%	0	0				-3.51%
15247	皇姑	长江变	25466长黄甲线	花好悦园3箱变1变压器	630	43.17%	0	0				1.30%
15248	皇姑	长江变	25466长黄甲线	陵西—2箱变2变压器	630	40.63%	0	0				32.55%
15249	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都9变电站201	630	35.87%	341	341				-3.57%
15250	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	蘭庭花园2箱变1	400	37.20%	0	0				-2.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15251	和平	和平变	和平变148和铁甲线	东大智慧家园1#变压器	630	13.33%	483	483				0.56%
15252	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	兴顺街6变电站201柜	400	80.40%	38.4	38.4	2024年6月			-0.80%
15253	大东	沈海变	沈海变80382圃城线	东方圃城12箱变1变压器	630	30.48%	0	0				2.45%
15254	新民	新民变	新民变30162营东线	科技小区1变电站2变压器	400	27.00%	0	0				1.21%
15255	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源1期2变电站2变压器	1000	53.10%	0	0				2.57%
15256	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区6变电站1变压器	630	21.33%	0	0				1.57%
15257	沈河	青年变	青年变350青大线	沈物发箱变1变压器	500	40.32%	0	0				19.13%
15258	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯2箱变2变压器	630	13.71%	480.6	480.6				0.06%
15259	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站路东2主变	630	40.00%	0	0				-0.07%
15260	浑南	下深变	下深变268三环乙线	唯美品格2号变电站2变压器	630	27.94%	0	0				1.27%
15261	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	祥龙国际变电站202	315	20.95%	0	0				2.80%
15262	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	五河东南南2号高压柜1变压器	630	34.67%	348.6	348.6				1.57%
15263	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	重型小区箱变1	500	50.24%	0	0				10.37%
15264	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区15箱变2号变	630	23.49%	0	0				-1.09%
15265	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰6箱变2	630	0.00%	0	0				-29088.24%
15266	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰8箱变1号变	630	38.73%	0	0				29.04%
15267	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙逸三1箱变2号变	630	20.63%	0	0				-1.41%
15268	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	永顺1箱变2变压器	400	61.80%	0	0				8.24%
15269	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线9右1变压器	400	41.00%	196	196				2.19%
15270	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	集美万象1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	14.40%	0	0				47.39%
15271	于洪	得胜变	得山线95478	万嘉绿景3变电站1变压器	630	50.54%	248.6	248.6				-0.43%
15272	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分62	100	54.20%	0	0				2.14%
15273	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石线25	80	92.25%	0	0	2024年6月			5.47%
15274	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期4变电站201变压器	500	25.80%	0	0				0.17%
15275	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干144左1	400	15.50%	0	0				100.00%
15276	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分14左11	200	54.90%	0	0				13.98%
15277	新民	金五台	金五台变718三台线	三台于99左3变台	400	23.10%	267.6	267.6				16.56%
15278	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都6变电站202	630	23.17%	421	421				-7.78%
15279	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城14号变电站201配电变压器	630	65.14%	0	0				4.59%
15280	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区4变电站间隔202配电变压器	630	27.94%	0	0				4.81%
15281	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分37变台	200	30.83%	118.35	118.35				13.39%
15282	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线84左3变台	400	17.40%	290.4	290.4				38.19%
15283	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利三期1	630	11.05%	0	0				-0.81%
15284	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园4变电站1配电变压器	315	42.67%	0	0				14.01%
15285	和平	广州变	广州变545广胜线	沈铁和谐家园11主变	500	33.60%	0	0				1.66%
15286	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村一组大棚	80	72.50%	14	14				5.06%
15287	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑4箱变1变压器	630	27.81%	0	0				-0.56%
15288	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语六期3箱式变电站配电变压器	630	29.33%	382.2	382.2				-0.66%
15289	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	鸣丽淡水鱼公变台	400	12.60%	0	0				0.00%
15290	法库	宝山变	宝山变015兴瓷线	大通置业1变压器	400	5.40%	338.4	338.4				0.00%
15291	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线小房申支18	100	48.20%	0	0				8.48%
15292	东陵	孤家子	营城子甲线	正大桃园3箱变1变压器	630	31.11%	0	0				6.95%
15293	东陵	汪家变	汪沈乙线	上佰变311上深乙线上深乙干兴农分06柱上变压器	200	81.30%	17.4	17.4	2022年12月			10.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15294	沈北	天乾变	天孝乙线	龙湖原府小区5局维变电站202配电变压器	800	9.90%	0	0				100.00%
15295	苏家屯	下深变	理想线	高山分6左2	315	19.05%	0	0				-23.66%
15296	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分45右06	200	62.50%	0	0				5.43%
15297	浑南	前显变	前白乙线	天惠公寓2号变电站202间隔配电变压器	630	3.49%	0	0				87.73%
15298	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩3号变电站202间隔配电变压器	800	45.75%	0	0				2.23%
15299	沈北	农高变	农丰线	沈阳翔凤房地产(集团)有限公司2201配电变压器	630	6.86%	0	0				10.09%
15300	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右8+1	315	13.65%	0	0				1.83%
15301	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森4号变电站1号变压器	630	24.76%	411	411				0.61%
15302	皇姑	方溪变	方溪变25394方福线	金地阅风华5小区变电站1配电变压器	800	10.50%	636	636				0.00%
15303	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园1号变电站1号变压器	630	31.75%	0	0				2.54%
15304	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期4变电站1变压器	630	19.37%	0	0				4.22%
15305	法库	包家屯	包家线	10kV包家线北土城支33	100	91.20%	0	0	2024年6月			2.92%
15306	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区11变电站2变压器	400	33.90%	0	0				-3.70%
15307	法库	包家屯	包家线	10kV包家线南台分10(包南台)	200	64.80%	0	0				12.74%
15308	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城明君3101配电变压器	630	17.90%	122.97	122.97				1.55%
15309	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线农机公司住宅	160	37.69%	0	0				14.25%
15310	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日风景一期1箱式变电站2配电变压器	800	31.20%	470.4	470.4				1.97%
15311	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干111右7变台	200	56.63%	66.75	66.75				8.65%
15312	东陵	世园变	世园变80568世满线	世满干45四七零分25左柱上变压器	400	14.55%	301.8	301.8				16.70%
15313	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线腰截子3组照明	200	70.60%	38.8	38.8				14.36%
15314	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡.盛唐雅景)柱上变 压器-3	315	0.00%	0	0				0.00%
15315	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	朱庄分7左2	200	10.80%	158.4	158.4				22.35%
15316	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干39右6右3右3	200	0.00%	0	0				0.00%
15317	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖二期1开2变201间隔配电变压器	630	33.65%	0	0				7.95%
15318	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线79左1右4变台	200	60.60%	0	0				100.00%
15319	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下1变电站1变	800	52.50%	0	0				0.32%
15320	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线嘎土支170	50	108.20%	0	0	2023年1月			11.12%
15321	新民	东郊变	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲干一厂分23变台	200	9.70%	160.6	160.6				-1.78%
15322	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	金沙巴黎花园041-2分建一期1变电站202配电变压器	630	19.68%	0	0				100.00%
15323	和平	方型变	方型变442方青甲线	财政三经小区变电站202间隔配电变压器	315	7.62%	0	0				51.21%
15324	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干23右1	160	55.50%	0	0				2.92%
15325	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左11左2+1右1	200	87.50%	5	5	2022年12月			11.78%
15326	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	玖熙墅2变电站1间隔101配电变压器	630	28.38%	0	0				52.10%
15327	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯南干徐林分5变台	200	60.40%	0	0				17.42%
15328	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都1站房2变压器	630	35.81%	341.4	341.4				3.75%
15329	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期4局维-1	500	33.60%	0	0				0.85%
15330	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线恒平分道发支35左3变台	400	28.80%	0	0				50.32%
15331	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园36号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	25.20%	0	0				43.74%
15332	新民	张屯变	张屯变1405粮库线	粮库线17右9变台	200	12.30%	0	0				7.25%
15333	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干79左6右5	200	38.10%	0	0				18.85%
15334	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地四支14	80	49.50%	32.4	32.4				16.59%
15335	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区1变电站2变压器	630	33.02%	0	0				29.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15336	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区15变电站1变压器	400	24.40%	0	0				16.27%
15337	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	一站式服务一沈阳市沈北新区长军养殖场	400	11.33%	0	0				91.94%
15338	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	高墙子综合	400	41.10%	195.6	195.6				100.00%
15339	东陵	世园变	世园变80576世中线	维也纳1箱变1变压器	630	4.76%	537	537				-25.37%
15340	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线44左13右1变台	200	15.00%	0	0				18.99%
15341	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分27右8变台	200	33.00%	0	0				5.26%
15342	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支15之3柱上变压器	400	27.60%	0	0				10.74%
15343	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区5变电站2变压器	500	38.40%	0	0				5.34%
15344	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	沈阳山盟通信电力箱式变电站配电变压器	100	63.00%	0	0				0.61%
15345	和平	广州变	广州变472二纬乙线	三经干30政治部201间隔配电变压器	500	0.00%	450	450				-203.31%
15346	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳盈达房地产开发有限公司配电变压器4	630	20.32%	0	0				2.99%
15347	辽中	浦东变	浦东变91440蒲吴线	府苑雅都1号考核箱配电变压器	630	34.60%	0	0				3.21%
15348	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	步阳江南壹号-1期1变电站202配电变压器	630	18.54%	0	0				19.01%
15349	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线喇嘛支1	100	69.60%	20.4	20.4				15.17%
15350	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线四台子南岗支04	100	13.40%	76.6	76.6				12.60%
15351	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区9变电站1变压器	200	23.20%	0	0				11.05%
15352	法库	包家屯	包家屯	10kV包家屯线付家洼子分12	50	60.60%	0	0				3.19%
15353	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前屯西支04	100	83.10%	6.9	6.9	2022年12月			6.73%
15354	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分281王家店	80	27.50%	0	0				8.21%
15355	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期2变电站1变压器	315	24.89%	0	0				3.36%
15356	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分34左2右5左3左10	200	7.50%	0	0				11.41%
15357	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	辽宁翔翔房地产开发有限公司(阳光经典A座)1-1号1号变配电变压器	315	29.05%	0	0				-0.28%
15358	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	江南春天1箱式变电站配电变压器	630	27.43%	394.2	394.2				3.04%
15359	和平	三好变	三好变174王家线	汇景一区42主变	500	29.60%	302	302				-1.26%
15360	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五-2期变电站202配电变压器	630	36.19%	0	0				10.97%
15361	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干南乱分14左1	100	33.30%	56.7	56.7				-47.57%
15362	东陵	上佰变	上佰变	沈链线	上佰变322沈链干沈链干下佰分05柱上变压器	250	9.92%	0	0			-28.25%
15363	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府3变电站2变压器	630	8.57%	513	513				10.48%
15364	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线马家村一组照明	200	46.50%	0	0				3.83%
15365	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳三屯分04	200	20.70%	138.6	138.6				6.56%
15366	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线王家村北台	100	14.40%	0	0				-19.42%
15367	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43右3+1右1	400	68.70%	85.2	85.2				0.00%
15368	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干30	315	74.16%	0	0				0.44%
15369	于洪	大兴变	大兴变	兴富线	西湖丽景5站房2变压器	630	21.84%	0	0			1.69%
15370	于洪	得胜变	得胜变	得工线95446	福隆雅居3变电站北六变压器	630	28.95%	282.78	282.78			42.08%
15371	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分67左11	100	24.90%	0	0				100.00%
15372	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区1号箱2号变压器	630	36.19%	339	339				20.86%
15373	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	海逸诗阁42配电变压器	630	30.48%	375	375				25.44%
15374	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干34柱上变压器	160	16.25%	0	0				-38.52%
15375	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干6柱上变压器	400	60.50%	0	0				3.73%
15376	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线赵家南支05	100	47.50%	0	0				-10.06%
15377	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线现代设备住宅	200	64.40%	51.2	51.2				-0.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15378	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖东东台照明	200	82.00%	0	0	2021年9月			41.94%
15379	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语5箱变202	500	27.52%	312.4	312.4				1.91%
15380	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象3变电站2变压器	630	33.90%	0	0				1.36%
15381	沈河	长青变	长青变472长东线	星汇云锦2-4变电站202配电变压器	630	30.79%	373	373				42.93%
15382	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城丽景嘉园2变电站1号配电变压器	800	17.70%	578.4	578.4				41.83%
15383	铁西	历工变	历工变10482历达线	盛世家园1变电站202变压器	630	8.57%	0	0				-3.06%
15384	铁西	历工变	历工变10482历达线	盛世家园2变电站201	630	17.46%	0	0				-0.91%
15385	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线74+1变台	100	69.60%	20.4	20.4				-14.20%
15386	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线大架南台	160	69.38%	0	0				7.46%
15387	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线闫荒地南台支08	315	14.60%	237.5	237.5				-4.71%
15388	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	肖兰坨村综合一台(微)	200	10.80%	158.4	158.4				36.96%
15389	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分阿山沟支养殖场几2	400	66.75%	93	93				91.04%
15390	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线电信局住宅	250	54.24%	0	0				-2.30%
15391	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线计量局住宅楼	315	67.81%	69.9	69.9				13.55%
15392	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	雷凯北苑箱式变电站1配电变压器	630	49.84%	0	0				3.71%
15393	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	盛才小区1号箱变1号变压器	400	33.60%	225.6	225.6				3.15%
15394	沈北	道义变	道义变	正义路城北印象2变电站1变压器配电变压器	630	32.70%	0	0				3.27%
15395	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司(沈阳唐轩*公馆)2201配电变压器	800	23.80%	0	0				2.11%
15396	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	YHG_沈阳淡马锡物业管理有限公司(天赋新居)201配电变压器	630	40.63%	0	0				26.26%
15397	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区二期2箱式变电站1配电变压器	400	26.63%	0	0				4.08%
15398	沈北	朱尔变	朱尔变74380江森线	柳西干20号柱上变压器	315	39.37%	0	0				7.30%
15399	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿万万城四期4箱式变电站配电变压器	630	27.62%	0	0				1.18%
15400	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干71右7右1	200	39.90%	0	0				6.81%
15401	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	石庙子分16右2	200	4.80%	0	0				100.00%
15402	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际3变电站1变压器	630	49.52%	255	255				1.18%
15403	苏家屯	陈相变	陈相变4432军政线	陈相镇人民政府变电站1号变压器	400	44.00%	0	0				3.58%
15404	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	富城时代1箱变1变压器配电变压器	500	68.80%	0	0				1.29%
15405	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府2箱式变电站2配电变压器	500	42.00%	0	0				9.00%
15406	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府二期小区变电站1变压器	630	54.60%	0	0				9.33%
15407	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	宝石家园1箱变1变压器	630	32.38%	363	363				5.83%
15408	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长河湾2号变电站201间隔配电变压器	630	21.90%	0	0				1.26%
15409	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线前辛屯西分机井支1	50	0.00%	45	45				0.00%
15410	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分西支南梁机井支18	50	0.00%	45	45				0.00%
15411	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	朱庄分14	200	27.80%	124.4	124.4				4.73%
15412	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海1期1变压器	630	42.38%	0	0				3.55%
15413	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线寇家村照明	100	35.60%	0	0				15.17%
15414	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线李百友支07	30	0.00%	27	27				0.00%
15415	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城西3号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	11.60%	313.6	313.6				100.00%
15416	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区7变电站2变压器	500	24.96%	0	0				-2.64%
15417	沈北	清水变	清依线	清依干187(依路E台)	315	15.75%	0	0				1.05%
15418	于洪	大兴变	兴富线	喜地红城2站房2变压器	630	18.29%	0	0				2.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15419	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景3变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
15420	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线信和考核	100	30.90%	0	0				6.88%
15421	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区5箱式变电站1配电变压器	800	26.75%	0	0				8.79%
15422	于洪	得胜变	得河线95442	三隆熙湖枫景小区1变电站1变压器	630	31.75%	367	367				-2.52%
15423	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷6变电站202配电变压器	630	22.22%	0	0				3.83%
15424	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨二委养殖台	200	46.80%	86.4	86.4				0.00%
15425	浑南	营盘	营盘变050营侦线	同麟汇水湾2变电站变压器	500	32.64%	0	0				4.10%
15426	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城6号变电站2号变压器	630	31.24%	0	0				9.36%
15427	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	雍景湾小区2配电室102配电变压器	630	46.03%	0	0				44.73%
15428	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	万和花园变电站202间隔配电变压器	800	45.30%	0	0				74.59%
15429	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线皮家卜大棚	200	34.80%	110.4	110.4				-33.08%
15430	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分佟家支05	100	39.90%	50.1	50.1				5.89%
15431	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区1变电站1配电变压器	400	23.20%	0	0				100.00%
15432	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	盛京绿洲三四期2变电站202配电变压器	630	44.13%	0	0				4.89%
15433	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	龙湖原府一期1变电站201配电变压器	630	7.62%	0	0				-23.12%
15434	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦鑫园1箱变2变压器	400	28.80%	244.8	244.8				12.36%
15435	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	惠民家园4箱变1变压器	500	47.36%	0	0				9.18%
15436	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	景丽花园1变电站201柜	630	24.44%	413	413				0.44%
15437	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期2变电站2变压器	500	19.84%	350.8	350.8				1.01%
15438	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	十里锦城17号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	49.84%	0	0				34.39%
15439	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯北支002	160	68.13%	0	0				17.48%
15440	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线地税路北散户	250	51.20%	97	97				1.77%
15441	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗变048八三堡线八三堡砖厂棚菜	80	58.25%	25.4	25.4				-5.02%
15442	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分70加1右支6变压器	500	20.28%	348.6	348.6				9.31%
15443	于洪	大兴变	兴古线	小微北陈2号台	400	19.50%	282	282				100.00%
15444	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾3小区箱式变电站配电变压器	630	7.30%	218.46	218.46				52.56%
15445	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞12箱变(单)	400	72.00%	0	0				6.52%
15446	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	奉天住宅变电站1变压器	630	10.16%	0	0				-2.21%
15447	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	华润置地广场北区2变电站202变压器	630	17.90%	454.2	454.2				1.07%
15448	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区7变电站1变压器	400	47.00%	0	0				69.43%
15449	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线社甲大棚东2台	50	112.80%	0	0	2024年9月			-14.36%
15450	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾1变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
15451	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期7号变电站2号配电变压器	630	16.83%	0	0				45.28%
15452	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线38右3+1右1	200	0.00%	0	0				0.00%
15453	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区2变电站2变压器	400	20.80%	0	0				1.50%
15454	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分村台支南台甲11(敖牛卜南台)	200	41.40%	97.2	97.2				10.85%
15455	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城地下1号2主变	630	0.00%	0	0				0.00%
15456	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干147右16变台	315	49.65%	0	0				2.62%
15457	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期4箱式变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
15458	沈北	大志变	志詹甲线	(虎石台)新街坊1箱202配电变压器	630	31.11%	0	0				40.56%
15459	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期西区2箱变2变压器	630	36.51%	337	337				99.77%
15460	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲九期小区4变电站1变压器	800	63.00%	216	216				4.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15461	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城8号变电站202间隔配电变压器	400	31.60%	0	0				17.01%
15462	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土西北二照明	50	114.00%	0	0	2022年12月			8.74%
15463	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区1变电站2变压器	800	29.63%	483	483				-2.85%
15464	大东	小东变	小东变170小毛线	小毛甲6八家子分6右4	200	72.50%	35	35				100.00%
15465	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府3箱变202配电变压器	800	49.80%	321.6	321.6				64.00%
15466	东陵	棋盘山	湖西线	泰安山庄变压器	630	0.95%	0	0				17.70%
15467	新民	侯家变	侯家变16780侯南线	侯南线侯村分18右4变台	200	48.90%	0	0				17.21%
15468	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线98左5+1右2变台	400	16.80%	292.8	292.8				27.29%
15469	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分21右支05变压器	100	26.40%	63.6	63.6				-2.83%
15470	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香樟蓝郡小区8变电站1变压器	630	15.62%	0	0				0.95%
15471	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广2箱变配电变压器	400	4.80%	0	0				100.00%
15472	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境(分建一)3变电站1配电变压器	630	34.29%	351	351				74.28%
15473	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境三期(分建一)1变电站1配电变压器	800	36.60%	427.2	427.2				72.44%
15474	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线4左2变台	100	4.50%	0	0				-242.49%
15475	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	杨士岗西台(2022微)	315	46.35%	137.5	137.5				13.21%
15476	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙1箱变1变压器	630	17.46%	390	390				-1.26%
15477	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线柳条分26	100	40.80%	49.2	49.2				12.73%
15478	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分放海2台支4	200	21.60%	136.8	136.8				-7.03%
15479	东陵	花山变	欧陆甲线	新希望1箱变1变压器	400	17.70%	0	0				28.24%
15480	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟4组综合	200	45.20%	89.6	89.6				100.00%
15481	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯北水利甲13台	100	0.00%	90	90				0.00%
15482	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分090	315	29.21%	0	0				13.25%
15483	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区2变电站2变压器	630	22.22%	427	427				0.90%
15484	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分50	200	45.50%	0	0				3.72%
15485	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	黑龙江街2箱式变电站1配电变压器	630	22.22%	0	0				100.00%
15486	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分8柱上变压器	315	41.90%	0	0				1.84%
15487	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西甲线军政分11左1柱上变压器	315	33.02%	0	0				-3.80%
15488	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园2变电站2变压器	315	0.00%	6.93	6.93				0.00%
15489	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗变048八三堡线八三卜西台照明	250	60.16%	74.6	74.6				-8.23%
15490	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线动轴支13	400	71.40%	0	0				8.53%
15491	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区3变电站1变压器	400	33.00%	0	0				-2.81%
15492	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区2变电站1变压器	630	23.49%	0	0				11.22%
15493	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干65	250	75.84%	0	0				14.44%
15494	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	侯头沟1组分台	200	32.70%	114.6	114.6				100.00%
15495	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦3号变电站2号变压器	630	42.54%	214.77	214.77				11.54%
15496	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园1变电站1配电变压器	500	27.20%	0	0				5.90%
15497	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	杨士教师楼小区变电站2变压器	630	43.05%	0	0				35.49%
15498	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	YHG 新华记者公寓变电站-1配电变压器	400	35.25%	0	0				37.95%
15499	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期三区变电站2变压器	500	31.20%	0	0				3.05%
15500	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城3变电站变压器	630	28.89%	0	0				7.10%
15501	浑南	榆树变	榆河甲线	伊利雅特湾3号变电站201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0				-6.78%
15502	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际4变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
15503	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾三期B区4号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15504	新民	公主屯	公主屯变31148农公线	新农线下坎子分44左11左1变台	100	24.40%	65.6	65.6				3.68%
15505	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园4号变电站2号变压器	630	23.17%	0	0				1.84%
15506	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区1变电站1变压器	400	14.25%	0	0				14.21%
15507	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分70左4变台	200	43.65%	0	0				8.89%
15508	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干121右2	400	0.00%	360	360				0.00%
15509	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分38左9左2	200	53.00%	0	0				100.00%
15510	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	红星广场1号变电站202间隔配电变压器	800	13.80%	0	0				43.53%
15511	浑南	营盘	营盘变084营天线	万科明天广场南区2期变电站202间隔配电变压器	800	38.25%	0	0				5.77%
15512	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线免烧砖厂分支002	50	138.00%	0	0	2023年10月			1.34%
15513	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	龙城家园1变压器	630	26.03%	403	403				-0.14%
15514	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家3电井分支08	50	0.00%	0	0				0.00%
15515	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕上园1变电站2变压器	800	20.25%	0	0				-0.57%
15516	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期3变电站2变压器	630	27.14%	0	0				0.03%
15517	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城3变电站2变压器	630	34.54%	0	0				1.33%
15518	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海名都2箱式变电站1配电变压器	500	33.28%	0	0				3.60%
15519	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	民主小区6号变电站1号配电变压器	400	14.00%	0	0				-0.78%
15520	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线68左1右1变台	400	14.00%	0	0				100.00%
15521	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区2号变电站1号变压器	630	23.17%	0	0				-5.78%
15522	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪3号变电站2号变压器	630	22.86%	0	0				-6.38%
15523	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和于新阳分24	400	1.20%	0	0				9.36%
15524	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	2号配电变压器	380	94.74%	0	0	2024年10月			91.21%
15525	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚1箱式变电站1配电变压器	630	44.19%	0	0				14.09%
15526	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分14左16+1左3左1变台	200	72.90%	34.2	34.2				100.00%
15527	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙线长怒于陆运分27柱上变压器	400	17.10%	0	0				-9.57%
15528	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干苏窝分17变台	50	98.40%	0	0	2024年6月			1.63%
15529	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家分2右2+1左1	200	4.80%	0	0				67.39%
15530	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟于24营盘分70北井支1右T5	315	16.19%	0	0				47.75%
15531	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华一期3箱式变电站2配电变压器	800	10.80%	0	0				100.00%
15532	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾1变电站1变压器	800	39.38%	405	405				2.27%
15533	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园3号小区变电站1变压器	630	27.81%	0	0				-3.59%
15534	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干65变台	100	103.50%	0	0	2022年12月			7.58%
15535	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线40左11+1	400	70.80%	0	0				13.99%
15536	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	海逸铭筑小区一期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
15537	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线东营分19左5变台	200	70.20%	0	0				30.80%
15538	于洪	曹家变	曹家变	雅华香颂1变电站2配电变压器	630	14.60%	0	0				61.95%
15539	于洪	得胜变	得工线95446	雅华香颂1变电站1配电变压器	630	17.78%	282.78	282.78				65.03%
15540	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房供销社家属楼	400	39.90%	200.4	200.4				21.60%
15541	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分42右3+1右2	200	54.00%	72	72				1.03%
15542	沈河	文艺变	文艺变940文展甲线	文艺分4左1柱上变压器	400	6.30%	334.8	334.8				29.76%
15543	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警1变电站2变压器	630	15.87%	0	0				3.76%
15544	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	文北干工业分12+1柱上变压器	315	5.08%	0	0				-5.77%
15545	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	凌云佳园2变电站1变压器	630	25.40%	0	0				21.91%
15546	法库	果子园	果蕴线	领东国际一号箱式变电站1号变压器	630	10.92%	0	0				3.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
15547	康平	中心变	中心变2608粮油线	康懿1箱变2变压器	630	13.65%	122.97	122.97				1.53%
15548	康平	中心变	中心变2607纺纱线	滨湖花园3箱变1变压器	630	18.29%	0	0				1.60%
15549	新民	小民电	小民电变3142镇内线	小民电变153镇内线镇内干镇内分22变台	80	104.00%	0	0	2024年12月			-0.58%
15550	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线79左05	160	80.63%	0	0	2024年6月			30.37%
15551	和平	广州变	广州变545广胜线	沈铁和谐家园61主变	630	21.33%	0	0				-1.06%
15552	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	沈阳爱民物业管理有限公司1箱变(人和新居)1号变 压器	630	30.16%	0	0				2.75%
15553	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线蛤蚂分62	200	12.20%	0	0				11.09%
15554	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城12号变电站2号变压器	630	12.06%	0	0				0.00%
15555	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	巧克力城8箱变1变压器	630	26.98%	1.73	1.73				5.02%
15556	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吴家卜支47	250	46.32%	0	0				6.98%
15557	新民	查牛变	查牛变31354排水线	排水线营子分村内支16左11变台	400	56.40%	134.4	134.4				18.40%
15558	法库	果子园	果蕴线	紫金名邸4号箱式变电站1号变压器	630	17.14%	0	0				2.45%
15559	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香槟7变电站1变压器	400	26.70%	0	0				3.14%
15560	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙逸馨都2变	500	22.00%	0	0				-2.39%
15561	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期1201配电变压器	630	19.52%	0	0				12.74%
15562	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭法律学校宿舍	200	74.70%	30.6	30.6				1.07%
15563	开发	宁官变	宁富线	万象首府小区2变电站2变压器	800	17.70%	578.4	578.4				79.41%
15564	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干西山城支7柱上变压器	100	71.10%	0	0				6.38%
15565	法库	双台子	双台子变045双四线	陈五十屯大队台	400	27.75%	212.57	212.57				11.10%
15566	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东4号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	3.30%	346.8	346.8				0.00%
15567	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园1变电站2配电变压器	800	2.10%	0	0				100.00%
15568	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区4变电站2变压器	800	38.40%	412.8	412.8				36.14%
15569	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分10	250	73.92%	0	0				5.35%
15570	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分左9右4	30	93.00%	0	0	2022年12月			6.56%
15571	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区7变电站201配电变压器	630	28.70%	386.2	386.2				28.86%
15572	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线南芦家台分支线002	50	77.40%	0	0				-1.68%
15573	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子东支04	100	57.00%	0	0				24.71%
15574	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	幸福岛2变电站202	400	0.00%	0	0				0.00%
15575	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干30左支1柱上变压器	200	53.20%	0	0				-4.66%
15576	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线三组支04	100	145.80%	0	0	2025年2月			8.95%
15577	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇九队几8	200	43.40%	0	0				16.94%
15578	沈北	王驛变	王驛变73854城东线	北汤河苑小区1局维变所202配电变压器	400	8.00%	0	0				0.00%
15579	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城26号变电站201配电变压器	630	20.19%	0	0				-5.64%
15580	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	天阔二期北箱变201间隔配电变压器	630	46.67%	273	273				0.47%
15581	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳干086T接东哈分1	200	31.43%	117.15	117.15				2.12%
15582	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线瓦房分005	200	66.15%	47.7	47.7				4.89%
15583	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	西沟子机井	100	37.60%	0	0				1.32%
15584	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分联户支9右9变台	200	33.40%	113.2	113.2				21.05%
15585	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区1变电站1变压器	630	22.86%	423	423				0.59%
15586	于洪	大兴变	兴光线	大兴学校西小微台	400	37.50%	210	210				63.91%
15587	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警2变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
15588	大东	沈海变	沈海变80398沈槽线	陶瓷大都汇1箱变1变压器	630	24.13%	0	0				10.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15589	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线62左分02	400	14.10%	0	0				100.00%
15590	沈河	青年变	青年变352青东线	顺通3箱变1变压器	630	80.76%	0	0	2022年12月			4.50%
15591	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光4箱式变电站配电变压器	400	44.40%	0	0				0.09%
15592	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线12+1	315	53.97%	0	0				4.65%
15593	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城9变电站1变压器	630	29.52%	0	0				98.04%
15594	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
15595	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿一台区	400	46.40%	174.4	174.4				5.92%
15596	沈河	长青变	长青变466青阳线	东实1箱变2变压器	630	32.06%	365	365				-1.42%
15597	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城39号变电站202间隔配电变压器	630	24.76%	411	411				12.30%
15598	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸3变电站1母线1变压器	400	38.70%	0	0				-1.81%
15599	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线陈家北支08	50	96.00%	0	0	2024年6月			4.77%
15600	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线曲轴职工宿舍	100	41.10%	0	0				1.78%
15601	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村1箱变1变压器	630	13.97%	479	479				-1.90%
15602	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城6箱变1变压器	630	59.05%	0	0				4.82%
15603	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	时代逸居小区7箱变201配电变压器	400	20.25%	0	0				69.18%
15604	大东	小东变	小东变80148新光线	古田和睦城4箱变1变压器	400	54.80%	0	0				100.00%
15605	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期4箱式变电站2配电变压器	630	30.10%	0	0				11.05%
15606	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞15箱变2变压器	400	38.70%	0	0				12.82%
15607	皇姑	广源变	广源变25772广江线	格林木棉花二期1箱式变电站1配电变压器	630	26.35%	0	0				-19.78%
15608	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园2变电站1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				1.72%
15609	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线48右15右2	200	86.00%	0	0	2024年6月			3.09%
15610	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	牛队支27+1右1	200	50.40%	0	0				26.21%
15611	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林家门2变电站2变压器	630	0.00%	0	0				-73.94%
15612	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	上河分3右2+1	200	6.00%	0	0				100.00%
15613	于洪	大兴变	兴光线	光辉村一队1台区	200	33.00%	114	114				9.65%
15614	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区2变电站1变压器	800	32.63%	459	459				41.27%
15615	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区5变电站1变压器	800	57.38%	261	261				2.55%
15616	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产湖畔新城2箱式变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	415	415				-6.54%
15617	和平	和平变	和平变160百年线	温州城11主变压器	800	17.25%	582	582				1.00%
15618	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司3201配电变压器	630	9.14%	0	0				3.32%
15619	于洪	光辉变	光东线	小微十家村2	400	15.00%	300	300				65.87%
15620	于洪	光辉变	光南线	小微三台村村西台	400	34.80%	220.8	220.8				24.43%
15621	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分花牛西支07	100	58.20%	31.8	31.8				7.57%
15622	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	大棚分008	100	47.20%	0	0				4.91%
15623	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	浑河二区2配电站2公变	630	51.43%	243	243				-3.04%
15624	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期7变201	500	41.92%	240.4	240.4				0.44%
15625	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期7变202	500	22.72%	336.4	336.4				-6.07%
15626	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分86左5变台	200	60.30%	0	0				0.00%
15627	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村东北台	200	19.20%	0	0				9.25%
15628	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分92右5+1右8	200	28.20%	123.6	123.6				0.00%
15629	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	后岗分25左15	200	47.10%	85.8	85.8				84.00%
15630	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江御景湾2号变电站202间隔配电变压器	630	4.13%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15631	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	北乱1号变电站202间隔配电变压器	630	16.51%	463	463				33.59%
15632	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区3箱式变电站配电变压器	400	16.50%	294	294				14.10%
15633	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品4号变电站201配电变压器	630	14.29%	0	0				3.62%
15634	于洪	大潘变	大潘线	小微大潘西6队台区	200	30.90%	118.2	118.2				79.09%
15635	东陵	孤家子	向东甲线	万科新里程地下变电站1箱变2变压器	800	30.75%	0	0				13.15%
15636	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干黎明分57左18右13变台	50	16.00%	0	0				-38.12%
15637	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	华润置地广场北区3变电站201变压器	630	99.43%	0	0	2022年12月			10.64%
15638	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分15左1变台	400	50.70%	0	0				5.32%
15639	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线84右19左3变台	200	41.20%	0	0				52.52%
15640	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区1变电站1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				6.00%
15641	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村2变电站2变压器间隔配电变压器	630	25.52%	406.2	406.2				7.75%
15642	浑南	安顺变	安顺变184安智线	首创光和城一期3号配电室1号配电变压器	630	27.81%	0	0				-0.27%
15643	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠三期2局维变电站201配电变压器	630	16.51%	0	0				66.87%
15644	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线59右11+1右1	400	25.50%	0	0				94.57%
15645	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	立新分28右支1右T3台区	50	72.40%	0	0				3.57%
15646	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分11变台	400	30.60%	0	0				10.31%
15647	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥13箱变202配电变压器	630	23.17%	0	0				41.11%
15648	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区3变电站1变压器	800	34.80%	441.6	441.6				0.82%
15649	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式-关宏变电井	200	37.80%	104.4	104.4				14.31%
15650	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	天赋新居1号变电站1号配电变压器	630	13.97%	0	0				2.17%
15651	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	香缇澜山1号变电站2号配电变压器	630	12.70%	0	0				13.52%
15652	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	沈阳坤博益群房地产开发有限公司4箱式变电站201间隔配电变压器	630	24.44%	0	0				-0.03%
15653	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	沈阳中铁盛丰置业有限公司(人杰水岸二期)箱变201间隔配电变压器	630	29.84%	0	0				0.78%
15654	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城8变电站1配电变压器	630	21.14%	0	0				-1.32%
15655	和平	广州变	广州变462广太甲线	万锦小区1变电站1主变	630	28.57%	387	387				20.50%
15656	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯2队台	200	37.50%	105	105				12.38%
15657	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地3号变电站1变压器	630	26.98%	0	0				0.46%
15658	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	沈阳远盈房地产3.1箱式变电站1号变压器	630	38.86%	0	0				1.46%
15659	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾二期2号变电站1号配电变压器	800	26.40%	0	0				45.35%
15660	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	上岗分2开闭站之1柱上变压器	100	29.60%	0	0				45.51%
15661	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城二期1变电站2号变压器	800	18.38%	0	0				-0.10%
15662	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区4变电站1变压器	800	20.25%	0	0				2.89%
15663	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌花园2箱变1站内变压器	500	25.80%	0	0				3.62%
15664	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景3箱变1变压器	400	35.60%	217.6	217.6				-2.55%
15665	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地1小区变电站2变压器	315	58.92%	97.9	97.9				3.19%
15666	新民	侯家变	侯家变16780侯南线	侯南干侯村分38+1左3变压器	200	59.20%	0	0				19.34%
15667	于洪	得胜变	得胜变95446	香堤北苑B区大挨金配电变压器	630	25.48%	282.78	282.78				7.05%
15668	东陵	李相变	李古线	李相变646李班线李班干德胜分6柱上变压器	160	73.88%	25.8	25.8				11.58%
15669	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力支15柱上变压器	315	75.17%	0	0				5.38%
15670	浑南	于山变	于山变740于白甲线	公园里6号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	15.80%	0	0				19.80%
15671	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区3变电站1变压器	400	22.80%	0	0				1.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15672	和平	广州变	广州变464广太乙线	胜利北街98-1号变电站201间隔配电变压器	400	18.90%	284.4	284.4				53.41%
15673	皇姑	北陵变	北陵变25150舍屯甲线	川江2箱变2配电变压器	400	81.00%	0	0	2024年6月			4.71%
15674	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	铸研变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	0	0				-1.91%
15675	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	詹屯变848虎联线黄楼支004	315	35.87%	0	0				6.08%
15676	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦1箱变2变压器	800	9.00%	648	648				100.00%
15677	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左5左1右2	200	18.00%	144	144				69.82%
15678	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线坑西大棚支009	50	36.60%	0	0				-16.38%
15679	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线31左07	80	47.50%	34	34				10.02%
15680	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭二组分支线1	200	40.80%	98.4	98.4				8.84%
15681	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期5箱变1变压器	630	45.08%	0	0				-3.41%
15682	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变054万寿甲线万寿干35+3公变	315	31.43%	0	0				1.36%
15683	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村1号变电站2变压器	630	30.48%	375	375				7.26%
15684	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华南3分支5	200	35.10%	109.8	109.8				46.82%
15685	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分102变台	200	51.00%	0	0				19.30%
15686	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	海原世家1变压器	400	61.20%	0	0				-1.01%
15687	和平	方型变	方型变438方文乙线	中宇花园主变	630	42.06%	200	200				-1.28%
15688	东陵	花山变	花山变	碧桂园甲线	400	12.00%	312	312				65.77%
15689	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线达连支8右09	250	31.68%	145.8	145.8				15.55%
15690	开发	砂山变	砂山变50546大坝甲线	大坝甲线李官干大坝分25变压器	100	30.40%	0	0				2.02%
15691	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线54左1	315	31.11%	0	0				-3.45%
15692	皇姑	广源变	10kV/广华甲线25758线	开发支17左6柱上变压器	400	29.50%	0	0				30.27%
15693	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干40	315	49.21%	0	0				-6.46%
15694	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支9变压器1	315	64.76%	0	0				41.45%
15695	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干23右2	200	62.40%	0	0				2.44%
15696	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线65	315	7.81%	0	0				88.99%
15697	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	苏南变262大格乙线大格乙线41	100	92.80%	0	0	2022年12月			16.88%
15698	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线32左3左1	250	93.12%	0	0	2022年12月			-1.99%
15699	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分10	315	8.89%	0	0				5.38%
15700	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10右3	500	40.96%	0	0				-2.61%
15701	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干26	160	33.13%	91	91				-2.54%
15702	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分8	315	58.41%	0	0				-8.09%
15703	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分19左3变压器	100	36.30%	53.7	53.7				-6.45%
15704	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	轿车干17右2右7	250	27.20%	157	157				-6.22%
15705	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干37公变	315	18.41%	0	0				-6.32%
15706	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区2柱上变压器	315	38.73%	0	0				-1.78%
15707	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长青变476长木乙线方南干64公变	315	38.41%	162.5	162.5				4.33%
15708	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长南干77右5右1公变	100	14.10%	0	0				-33.51%
15709	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分19公变	400	54.30%	0	0				-3.79%
15710	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干20左16+1公变	315	51.43%	121.5	121.5				3.28%
15711	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺乙线万寿干49左1+1公变	315	30.79%	186.5	186.5				6.45%
15712	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	勾连变352前塔甲线朝中分4右4柱上变压器	315	60.95%	0	0				12.24%
15713	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左16右5公变	315	81.27%	0	0	2024年7月			24.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15714	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线25左2	250	47.60%	0	0				3.08%
15715	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线84右3	315	9.90%	252.3	252.3				10.24%
15716	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小乙线如小联干13左10	160	47.63%	0	0				1.33%
15717	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干7右3右1公变	315	97.14%	0	0	2024年6月			-7.97%
15718	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干9左1公变	315	69.71%	0	0				9.64%
15719	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分71左11变压器	250	1.92%	0	0				15.84%
15720	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分21右02	315	62.22%	87.5	87.5				1.83%
15721	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线13左1	200	39.50%	0	0				-0.95%
15722	大东	农大变	农大变940农西甲线	东陵甲线无线电分1	100	7.20%	82.8	82.8				-592.05%
15723	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线国二分2柱上变压器	250	27.52%	156.2	156.2				8.42%
15724	大东	小东变	小东变172小光线	小光线毛光干133-1	315	40.00%	157.5	157.5				-1.06%
15725	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	机场线和睦干45	200	12.00%	0	0				6.37%
15726	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	机场线和睦干47兴民分10右6	250	57.92%	0	0				21.03%
15727	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分27右1-1	200	26.70%	126.6	126.6				-13.30%
15728	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分5左1变台	315	55.87%	0	0				-7.12%
15729	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分沈大2支2变压器	315	27.94%	0	0				-26.32%
15730	铁西	重工变	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支13变压器	160	49.38%	65	65				-1.21%
15731	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分22柱上变压器	315	91.11%	0	0	2024年12月			-10.15%
15732	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干41左7	200	77.20%	0	0				8.18%
15733	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作乙线合作干13	315	43.81%	145.5	145.5				-1.98%
15734	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右5变台	315	23.62%	0	0				-2.07%
15735	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线73变台	250	36.48%	0	0				-3.70%
15736	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干奥运分14	200	66.90%	46.2	46.2				-0.45%
15737	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闾南分21柱上变压器	400	67.80%	0	0				13.48%
15738	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分9柱上变压器	315	50.29%	0	0				14.21%
15739	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	太平庄3箱变	630	45.33%	0	0				4.41%
15740	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西3箱变2号变	630	27.05%	0	0				5.92%
15741	和平	和平变	和平变166同南甲线	沈后太原南2一次2#主变	315	0.00%	283.5	283.5				-12473.84%
15742	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑4变电站1变压器	630	17.14%	459	459				-2.87%
15743	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	客运小区1变电站1变压器	630	19.81%	0	0				6.81%
15744	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园5箱变1变压器	630	15.24%	0	0				-1.15%
15745	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	1#主变总参通讯	630	12.95%	0	0				-0.48%
15746	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲5配电箱变2号变	630	29.21%	383	383				0.75%
15747	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡7箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
15748	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代4箱变2号变	500	46.80%	0	0				14.59%
15749	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙2箱变1号变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-1.66%
15750	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	天星小区变电站1变压器	315	60.00%	0	0				-53.48%
15751	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区3箱变1变压器	500	13.76%	381.2	381.2				-4.76%
15752	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑2变电站201	630	21.59%	431	431				-1.29%
15753	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑7变电站(原二期)201	630	38.10%	0	0				100.00%
15754	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑8变电站(原三期)201	630	16.83%	0	0				0.16%
15755	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都10变电站201	630	25.40%	407	407				1.72%
15756	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都14变电站202	630	14.86%	473.4	473.4				2.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15757	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	前进2箱变2站内变压器	630	29.71%	0	0				-0.36%
15758	和平	马路湾	马路湾变648中华甲线	工商银行主变	315	70.86%	60.3	60.3				3.97%
15759	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园7号变电站2号变压器	315	36.19%	0	0				-0.64%
15760	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	郟都1期2箱变1变压器	630	19.37%	445	445				1.24%
15761	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	郟都2期2箱变1变压器	630	13.65%	481	481				-3.43%
15762	沈河	长青变	长青变454御龙线	中鸿基阳光城1箱变2变压器	500	35.20%	274	274				0.22%
15763	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	百鸟西苑2箱变1号变	630	14.86%	0	0				-2.25%
15764	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	05部队箱变2	500	32.40%	0	0				2.83%
15765	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区1变电站201	400	116.10%	0	0	2024年2月			5.16%
15766	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居3变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
15767	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园2变电站202柜	630	23.49%	0	0				-0.87%
15768	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	春城小院变电站202柜	800	38.70%	0	0				84.99%
15769	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村5变电站201柜	630	28.19%	389.4	389.4				15.21%
15770	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	友佳花园3变电站201	400	42.00%	192	192				2.54%
15771	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	锦绣园1变电站202柜变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
15772	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	鑫山小区变电站201柜	400	36.40%	0	0				2.95%
15773	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区5变电站201	400	52.80%	148.8	148.8				20.99%
15774	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村3变电站201柜	800	9.30%	0	0				-4.98%
15775	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	实久花园变电站201柜	630	28.25%	0	0				0.24%
15776	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保工街4变电站201柜	315	25.71%	202.5	202.5				7.96%
15777	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期3变电站202变压器	630	0.00%	519.6	519.6				0.00%
15778	和平	展览变	展览变842展方甲线	辽宁体育馆宿舍主变	630	14.29%	477	477				9.21%
15779	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城1号变电站1号变压器	630	11.11%	0	0				0.58%
15780	和平	太原变	太原变060胜三乙线	温州商住11主变	630	19.81%	442.2	442.2				2.81%
15781	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二2箱变1号变	630	14.29%	0	0				-0.81%
15782	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期3箱变1号变	630	30.16%	0	0				2.39%
15783	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭13箱变1变	630	26.03%	0	0				1.93%
15784	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光3变电站1号变	630	35.87%	0	0				8.95%
15785	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-2箱变1变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-7.90%
15786	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	东大智慧鑫园箱变1变压器	630	40.38%	0	0				-0.72%
15787	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	干休所箱变1变压器	630	20.32%	0	0				2.56%
15788	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期7箱变2变	630	28.25%	389	389				2.13%
15789	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区18变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
15790	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园4箱变1变	500	54.40%	178	178				3.80%
15791	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明4变电站201	630	11.43%	495	495				6.41%
15792	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰街3变电站201	400	31.00%	0	0				6.38%
15793	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星1变电站1变压器	500	74.56%	0	0				1.27%
15794	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城4号变电站1号变压器	630	20.00%	0	0				10.47%
15795	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭4箱变1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
15796	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	强大小区2变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
15797	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富4箱变2变压器	630	37.14%	0	0				-6.01%
15798	皇姑	长江变	468长黄乙线	大舍3箱变2	630	30.48%	0	0				-14.35%
15799	和平	广州变	广州变474广府甲线	年华一次1#主变	1250	16.00%	925	925				-14.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15800	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳二期5箱变1变压器	500	14.80%	376	376				-4.70%
15801	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	丽江花园2箱变2配电变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
15802	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	富强7箱变2变压器	630	49.14%	0	0				1.71%
15803	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富2配电站201	630	46.67%	273	273				-3.37%
15804	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	丽华精舍2箱变2站内变压器	400	56.40%	0	0				1.32%
15805	和平	市府变	市府变580北市甲线	华资大厦1主变	630	33.97%	0	0				5.74%
15806	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	金利家园1号变电站1号变压器	630	18.29%	0	0				-3.23%
15807	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	劳动路箱变(单)	500	49.28%	0	0				7.15%
15808	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品4变电站2变压器	630	21.59%	431	431				-6.11%
15809	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品14变电站2变压器	630	32.25%	363.8	363.8				4.08%
15810	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城10号变电站1号变压器	630	13.97%	479	479				-2.34%
15811	沈河	长青变	长青变452长大甲线	新世纪家园1变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-45.30%
15812	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	松辽东区1号变电站1号变压器	630	18.73%	0	0				1.85%
15813	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	清新园201	630	55.24%	219	219				-1.30%
15814	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	工农桥东主变	400	12.00%	0	0				-2.48%
15815	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	南十土变1#变压器	800	70.20%	0	0				-0.37%
15816	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园9配电站201	630	40.32%	313	313				2.24%
15817	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	沈辽路18箱变201	250	62.40%	69	69				2.14%
15818	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区2变电站202	630	30.48%	375	375				4.57%
15819	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑2号变电站1变压器	500	16.00%	0	0				-1.91%
15820	皇姑	长江变	25466长黄甲线	卧龙箱变1	500	13.60%	0	0				-21.71%
15821	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	永恒里小区箱变2	630	0.00%	567	567				0.00%
15822	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区1变电站1变压器	500	14.40%	0	0				-5.24%
15823	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园3变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
15824	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区2变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
15825	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期4箱变2变	630	22.48%	0	0				-5.21%
15826	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	桐杉家园箱变1	630	14.92%	0	0				0.85%
15827	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	干休所配电站1	400	19.00%	0	0				-0.33%
15828	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰5箱变1号变	500	31.68%	0	0				23.58%
15829	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园1箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
15830	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰13箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
15831	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	龙逸二1箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
15832	皇姑	长江变	25460长亚乙线	加华二1箱变1号变	630	29.52%	0	0				11.17%
15833	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	西苑家园201	500	43.20%	31.18	31.18				-2.08%
15834	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	卓越平方2号变电站1号变压器	630	30.00%	0	0				0.56%
15835	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	民主小区4号变电站1号变压器	400	76.20%	55.2	55.2				4.72%
15836	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期4变电站201柜	630	30.79%	0	0				6.69%
15837	法库	果子园	果蕴线	锦绣蓝湾A区JW1箱2配变间隔配电变压器	500	55.36%	0	0				8.01%
15838	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都5箱变1站内变压器	630	17.90%	1.73	1.73				-3.00%
15839	皇姑	文北变	70462文信线	旭辉铂宸时代3变电站1配电变压器	400	10.80%	0	0				100.00%
15840	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区三期2变电站201间隔配电变压器	630	23.81%	417	417				75.75%
15841	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区三期2变电站202间隔配电变压器	630	19.37%	445	445				64.33%
15842	法库	果子园	果子园变1415镇东线	山汇幸福里1箱变2配电变压器	630	40.95%	0	0				18.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15843	法库	孟家变	孟东线	孟东线欢喜几46	400	8.53%	325.9	325.9				100.00%
15844	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线小房申分06	200	47.50%	0	0				11.23%
15845	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达4变电站1号配电变压器	630	27.30%	0	0				12.33%
15846	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	兰庭园4变电站2变压器	630	14.48%	0	0				-1.87%
15847	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城12号变电站202配电变压器	630	40.00%	0	0				-0.94%
15848	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	新蒲家园2变电站1变压器	400	30.40%	238.4	238.4				30.12%
15849	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡24号小区变电站201间隔配电变压器	630	20.00%	0	0				6.42%
15850	东陵	世园变	世高线	军影线东泽分9左1柱上变压器	400	35.00%	0	0				-6.05%
15851	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	阳光100三期小区3变电站2变压器	800	12.00%	0	0				27.92%
15852	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山支6柱上变压器	400	12.00%	0	0				-34.13%
15853	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利三期2	630	12.95%	0	0				-5.83%
15854	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代2号变电站202间隔配电变压器	800	51.75%	0	0				6.18%
15855	于洪	大潘变	大彰线	小微大彰线朴坨村3号台	400	54.90%	140.4	140.4				45.58%
15856	和平	花园变	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园2201间隔配电变压器	630	18.73%	449	449				-0.94%
15857	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线小辛烘干塔支06	200	33.90%	0	0				0.00%
15858	东陵	孙家寨	孙张线	后桑林子2箱变1变压器	630	40.63%	0	0				2.30%
15859	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	YHG_三家子1-2(三家子分79左2)	200	53.10%	73.8	73.8				4.74%
15860	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦3箱变2变压器	630	12.19%	490.2	490.2				100.00%
15861	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分15+1左10	200	58.50%	0	0				34.87%
15862	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干162右16变台	200	22.60%	0	0				12.12%
15863	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村双树岗	200	58.80%	62.4	62.4				4.72%
15864	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线苏家支05	100	88.80%	0	0	2022年12月			5.41%
15865	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干上头分40左7变台	200	3.15%	0	0				-34.11%
15866	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区9变电站2变压器	500	33.60%	0	0				1.04%
15867	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情小区6变电站2变压器	630	15.49%	469.4	469.4				-2.46%
15868	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五前分062	100	72.30%	17.7	17.7				18.17%
15869	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分大三家子支砖厂几线张家洼子甲线14(包九队台)	200	39.90%	0	0				7.60%
15870	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分43右5变台	200	26.55%	126.9	126.9				3.78%
15871	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线古坨子分39左4变台	200	30.75%	118.5	118.5				8.40%
15872	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小几拉北二台	50	72.60%	8.7	8.7				4.12%
15873	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线李坨子1电井分支13	30	26.00%	0	0				18.06%
15874	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区6小区变电站201配电变压器	630	19.05%	447	447				100.00%
15875	沈北	农高变	农丰线	农丰干水利分0华清工程有限公司2(一站式)	200	51.40%	0	0				12.66%
15876	于洪	大潘变	大潘线	小微小潘村路南	400	89.10%	3.6	3.6	2024年6月			16.28%
15877	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线城东干022	100	42.00%	0	0				-8.11%
15878	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强12号主变	400	21.20%	0	0				4.18%
15879	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际2变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
15880	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线山庄分20(闫家C台)	30	10.33%	23.9	23.9				-64.26%
15881	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	中寺干99台区(清洁能源)	400	22.65%	269.4	269.4				8.80%
15882	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区2配电站1变压器	630	19.81%	0	0				-1.46%
15883	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居3变电站2变压器	500	47.68%	0	0				3.02%
15884	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆9号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	800	7.80%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15885	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华一期1箱式变电站2配电变压器	800	8.10%	0	0				100.00%
15886	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期2箱变201	630	33.02%	0	0				2.71%
15887	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	万科长江府箱式变电站2配电变压器	800	52.50%	300	300				13.29%
15888	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里二期1箱变202配电变压器	630	25.71%	0	0				6.19%
15889	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期1局维-2	800	36.75%	0	0				10.42%
15890	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡7变电站2变压器	630	57.78%	203	203				9.69%
15891	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经甲线14右2	315	52.06%	119.5	119.5				13.46%
15892	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	上园2配电站2站内变压器	630	64.76%	1.73	1.73				-1.15%
15893	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆1变电站2变压器	800	21.20%	550.4	550.4				-2.30%
15894	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	翡翠公园小区2变电站2变压器	800	36.75%	0	0				6.35%
15895	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线红旗台村一队台区	250	18.48%	0	0				21.85%
15896	大东	如意变	如意变80894如花乙线	合作干34加1	200	71.70%	0	0				52.39%
15897	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	应四乙线北四干68柱上变压器	200	21.00%	0	0				7.91%
15898	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	沐樾府一期1箱式变电站202间隔配电变压器	800	58.80%	0	0				86.93%
15899	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲第5变电站202配电变压器	630	20.95%	0	0				3.33%
15900	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园2箱变变压器	630	22.86%	0	0				1.78%
15901	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方乙线广方干刘家分47左13柱上变压器	400	8.40%	0	0				16.06%
15902	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干腰东井分37右支6台区	100	21.90%	68.1	68.1				-14.02%
15903	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线二分场支线120	400	48.75%	0	0				11.77%
15904	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干137变台	200	10.80%	158.4	158.4				2.43%
15905	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线贾家沟台	100	35.60%	0	0				13.68%
15906	法库	团山子变	团山子变1148团合线	10kV团合线团山子分3	500	27.56%	312.2	312.2				74.95%
15907	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典2变电站2变压器	630	0.00%	0	0				3.06%
15908	于洪	高明变	高北线	弓匠社区4变电站7变压器	630	12.95%	485.4	485.4				2.94%
15909	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦园2变电站2变压器	400	19.50%	0	0				0.54%
15910	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林2箱变1配电变压器	630	21.27%	0	0				3.50%
15911	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	摩卡公馆1变电站1变压器	500	64.00%	0	0				0.56%
15912	皇姑	长江变	长江变25494长华线	银亿大城印象都荟3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
15913	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光3土建变201	630	15.87%	0	0				-3.63%
15914	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	东狼东台西	200	33.15%	113.7	113.7				1.04%
15915	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	明日之光6号变电站201间隔(施北乙线)配电变压器	630	42.54%	0	0				100.00%
15916	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期2小区变电站202配电变压器	630	33.02%	0	0				1.01%
15917	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干赵窝分大车鱼池支2右16变台	200	68.55%	42.9	42.9				9.68%
15918	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干马窝堡分15右11变台	200	15.60%	148.8	148.8				-2.78%
15919	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干西岗分7变台	200	21.50%	137	137				-21.22%
15920	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城1箱变1站内变压器	630	41.59%	0	0				1.56%
15921	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光1箱变1站内变压器	630	34.60%	0	0				4.59%
15922	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干河南分46左1	200	30.00%	120	120				12.96%
15923	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	汇置尚樾1箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0				88.83%
15924	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	恒星新能源	200	132.60%	0	0	2024年6月			100.00%
15925	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡夏堡东洼子大棚n(仅换变压器)改造	100	92.40%	0	0	2024年9月			100.00%
15926	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科城市阳光花园4配电室202间隔配电变压器	400	48.00%	0	0				15.22%
15927	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园8变电站201变压器	630	18.29%	0	0				-0.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15928	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	10千伏孙桃线桃仙分7号右1号柱上变压器	200	12.90%	0	0				40.10%
15929	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园8箱变2变压器	630	9.65%	506.2	506.2				4.41%
15930	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干184	200	53.70%	72.6	72.6				18.09%
15931	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	沙平分81柱上变压器	200	28.50%	0	0				32.67%
15932	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	YHG_华海雅馨苑5箱式变电站1号配电变压器	630	12.44%	0	0				-0.85%
15933	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线齐电东支007	200	60.00%	56.43	56.43				13.32%
15934	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期3201间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				-46.98%
15935	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干32中海分17柱上变压器	100	60.90%	0	0				10.05%
15936	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区二期2变电站1配电变压器	630	30.48%	375	375				1.85%
15937	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干123右3之7	200	23.10%	0	0				74.30%
15938	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星乙线景星干7右1变压器	315	11.43%	247.5	247.5				19.93%
15939	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支19+1右1	200	34.65%	110.7	110.7				73.83%
15940	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干47右1	200	29.10%	0	0				36.27%
15941	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都18号变电站201间隔(施恒线)配电变压器	800	28.50%	0	0				94.69%
15942	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线县建筑安装公司	80	59.50%	24.4	24.4				13.50%
15943	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	齐贤变456保北甲线历南干历创分4加1	100	93.00%	0	0	2022年12月			3.98%
15944	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线创业队分02	100	40.00%	0	0				2.65%
15945	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干121左17变台	200	21.30%	0	0				33.84%
15946	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分62	80	16.69%	0	0				-35.30%
15947	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园29号小区变电站201配电变压器	800	39.38%	0	0				2.30%
15948	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	金山北苑1小区箱变2配电变压器	800	27.90%	0	0				38.18%
15949	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴隆堡商贸城1变电站1变压器	630	64.76%	159	159				8.22%
15950	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天下天翠2箱式变电站2配电变压器	800	20.40%	0	0				40.88%
15951	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家一组照明	200	17.25%	0	0				43.63%
15952	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线胡屯村二组照明	100	41.00%	49	49				4.67%
15953	东陵	上佰变	汪家乙线	东湖家园2箱变1变压器	630	24.13%	0	0				-0.23%
15954	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江御景湾3号变电站202间隔配电变压器	630	1.59%	0	0				100.00%
15955	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	隆登花园2箱变2变压器配电变压器	630	33.33%	0	0				-6.05%
15956	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城3变电站2配电变压器	630	17.46%	0	0				-0.29%
15957	沈北	新城子	新城线	YHG_郑州路综合楼56	250	40.32%	0	0				3.00%
15958	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城10号变电站1变压器	630	15.43%	0	0				1.20%
15959	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	五月花四期3箱变1变压器	800	60.38%	0	0				3.44%
15960	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	河榆干圣水分19教师楼	315	33.97%	0	0				13.95%
15961	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支24左2柱上变压器	315	18.29%	0	0				23.02%
15962	于洪	范屯变	范北线	小微永安村西台2	400	5.40%	338.4	338.4				-81.15%
15963	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干69	315	65.52%	0	0				7.40%
15964	于洪	大潘变	大潘线	奥玛丽都1站房2变压器	630	29.46%	330.81	330.81				1.60%
15965	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香樟12变电站2变压器	800	25.40%	0	0				9.85%
15966	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江乙线8+1柱上变压器	315	28.25%	0	0				2.31%
15967	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线耐火分14左6变台	200	25.00%	0	0				100.00%
15968	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右3副杆左1	315	42.29%	0	0				68.28%
15969	浑南	安顺变	安顺变140顺西线	裕沁听月轩一期2号变电站1号变压器	400	26.40%	0	0				27.39%
15970	法库	果子园	果北乙线	法库中贸置业有限公司4202配电变压器	630	31.43%	369	369				6.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15971	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀3箱变2变压器	630	23.17%	0	0				0.71%
15972	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支13右7右4	200	9.20%	0	0				-0.27%
15973	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	同心支17右4	200	21.60%	0	0				14.05%
15974	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干56右6	100	26.40%	63.6	63.6				11.18%
15975	大东	小东变	小东变80148新光线	城市之光4箱变1变压器	800	49.88%	0	0				18.36%
15976	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	大河宸章1-2变电站201间隔配电变压器	400	34.00%	0	0				14.42%
15977	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	小河沿综合台A	200	48.60%	82.8	82.8				7.13%
15978	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线东市场综合楼	400	70.80%	0	0				2.49%
15979	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	轻工大厅1变压器	630	77.21%	80.6	80.6				6.50%
15980	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	和谐家园1变电站2变压器	400	50.00%	0	0				1.10%
15981	康平	中心变	中心变2611中胜线	东环线胜利乡分05	200	74.70%	30.6	30.6				-0.67%
15982	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线西李支004	200	44.85%	90.3	90.3				18.81%
15983	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区4变电站1配电变压器	630	15.56%	0	0				100.00%
15984	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区6变电站2变压器	500	30.72%	0	0				8.77%
15985	沈北	董楼子	望滨线	望滨线190(百贯A台)	200	45.30%	89.4	89.4				6.18%
15986	大东	如意变	如意变856如沈乙线	沈毛乙G开闭站XB6箱变(单)	400	8.40%	326.4	326.4				-14.67%
15987	皇姑	道义变	10kV道旺乙线15274线	道旺乙线35柱上变压器	400	66.25%	0	0				11.06%
15988	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑7变电站1变压器	630	16.76%	0	0				-1.18%
15989	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分70+1右1变台	400	5.40%	0	0				23.62%
15990	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期1局维箱变1变压器	630	7.37%	520.6	520.6				6.80%
15991	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期1局维箱变2变压器	630	6.60%	525.4	525.4				0.59%
15992	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期3局维箱变2变压器	630	5.59%	531.8	531.8				-9.80%
15993	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际4号变电站1变压器	630	16.19%	0	0				-0.63%
15994	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干67右2变台	100	35.40%	0	0				6.53%
15995	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城5号变电站1号变压器	630	22.48%	0	0				1.12%
15996	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城9号变电站1号变压器	800	39.00%	0	0				-0.42%
15997	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干29右3	250	98.40%	0	0	2023年4月			17.81%
15998	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	前塔乙线前塔干淮河分8柱上变压器	400	3.50%	0	0				-5.07%
15999	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干16右2右1	200	58.80%	62.4	62.4				13.03%
16000	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾1小区箱式变电站配电变压器	630	15.24%	218.46	218.46				50.12%
16001	康平	中心变	中心变2608粮油线	三中心箱变1变压器	160	58.50%	50.4	50.4				-1.01%
16002	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线转北支08	400	25.13%	0	0				7.62%
16003	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线后大北分04	200	16.70%	146.6	146.6				-1.06%
16004	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分89	400	21.90%	0	0				2.48%
16005	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式服务-沈阳市沈北新区刘英海磨米加工点	200	2.25%	0	0				0.00%
16006	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线县社小区住宅	200	73.60%	32.8	32.8				-2.09%
16007	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅小区1变电站1变压器	315	68.57%	0	0				14.51%
16008	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理5箱变2变压器	800	5.40%	0	0				100.00%
16009	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺干11公变	315	16.76%	230.7	230.7				8.30%
16010	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区3变电站1变压器	630	24.29%	0	0				2.87%
16011	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园会展广场6变电站1号变压器	400	26.00%	0	0				19.27%
16012	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	国瑞E区变电站1变压器	800	13.13%	0	0				-1.73%
16013	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区3变电站2变压器	630	21.90%	429	429				7.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16014	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	康桥花园2箱式变电站2配电变压器	630	52.70%	0	0				1.41%
16015	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分北支3	200	22.20%	0	0				0.00%
16016	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干57右1	50	32.70%	0	0				45.25%
16017	沈北	清水变	清依线	前屯矿(清水)温馨1箱202配电变压器	630	13.97%	0	0				36.97%
16018	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分马连岗支50左13变台	100	31.20%	0	0				-3.73%
16019	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门南台新台(2021微)	200	70.80%	0	0				6.44%
16020	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城3变电站2变压器	630	44.19%	0	0				8.82%
16021	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变220城东线兽医站住宅	100	67.20%	0	0				26.99%
16022	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期2变电站1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
16023	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右2减2	200	55.00%	70	70				-13.01%
16024	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北2台(微)	400	76.40%	0	0				2.59%
16025	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区3变电站2变压器	800	51.75%	0	0				3.15%
16026	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马南地支2	100	30.00%	0	0				13.96%
16027	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分32右8+1左9变台	400	18.00%	0	0				61.72%
16028	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土北楼二	50	41.00%	0	0				0.47%
16029	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线副食局住宅	50	103.20%	0	0	2022年12月			11.88%
16030	浑南	白塔变	白塔变952四库线	新榆公馆1号变电站1号变压器	800	20.40%	0	0				2.57%
16031	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场村自来水	100	73.80%	0	0				12.44%
16032	铁西	重工变	重工变10882重谷线	和樾小区1配电室202间隔配电变压器	630	30.86%	372.6	372.6				91.34%
16033	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分114	100	78.00%	0	0				6.37%
16034	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线岔海大棚分支线003	50	29.20%	30.4	30.4				22.25%
16035	浑南	白塔变	白塔变952四库线	新榆公馆9号变电站1号变压器	315	21.33%	0	0				-3.37%
16036	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期3箱变2变压器	800	21.00%	0	0				-1.61%
16037	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线国税分004	200	76.20%	0	0				3.04%
16038	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园1号变电站202配电变压器	800	61.20%	0	0				5.67%
16039	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区10变电站2变压器	800	27.00%	504	504				4.46%
16040	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期4箱式变电站1配电变压器	630	20.00%	0	0				96.01%
16041	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区5箱变202间隔配电变压器	630	23.17%	0	0				-1.74%
16042	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	正军养殖场(一站式)	100	51.60%	38.4	38.4				-8.50%
16043	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	繁华里二期2号变电站1变压器	800	15.60%	0	0				100.00%
16044	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线王家支017	50	111.60%	0	0	2023年2月			9.52%
16045	康平	张强变	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分026	200	23.10%	0	0				12.66%
16046	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线拉拉屯分008	100	47.25%	42.75	42.75				13.08%
16047	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支22左5左2	200	30.40%	119.2	119.2				14.98%
16048	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭1变电站2变压器	630	42.22%	0	0				3.85%
16049	沈北	孝信变	孝科线	泓府一期1局维变电站201配电变压器	630	12.06%	0	0				89.77%
16050	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	省政府房产修建公司201间隔配电变压器	200	0.00%	180	180				-44.82%
16051	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分50	200	14.70%	0	0				0.63%
16052	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线黑山水浇地甲水利乙3	50	0.40%	44.8	44.8				-110.90%
16053	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线李家分支线011	50	112.80%	0	0	2022年12月			6.29%
16054	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景4变电站2变压器	500	27.20%	314	314				8.03%
16055	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	假日国际2土建变202	250	0.00%	0	0				0.00%
16056	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都四期1号变电站1号配电变压器	630	54.48%	0	0				12.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16057	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	祥龙居变电站1变压器	630	18.67%	0	0				0.10%
16058	沈河	长青变	长青变476长木乙线	好望角变电站1变压器	400	7.50%	330	330				-2.24%
16059	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫5号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	34.80%	0	0				28.40%
16060	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	锦云天城一期5变电站202配电变压器	800	29.10%	0	0				65.65%
16061	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	绿厦爵士观邸小区2变电站202	800	0.00%	0	0				0.00%
16062	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期6号变电站1号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
16063	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线北段西分支线003	200	45.90%	0	0				6.09%
16064	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	十路甲线齐十干5左7变压器	100	26.00%	0	0				-1.11%
16065	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期7箱式变电站1配电变压器	630	16.19%	0	0				4.99%
16066	皇姑	长江变	长江变25494长华线	万科千山苑箱式变电站201间隔配电变压器	800	28.50%	0	0				34.73%
16067	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分乙线26左5右15柱上变压器	400	4.80%	0	0				28.28%
16068	大东	鹏源变	鹏源变444鹏北线	鹏利C座2变电站2站内变压器	800	32.00%	0	0				9.38%
16069	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线85左6变台	50	108.80%	0	0	2024年6月			21.88%
16070	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城14变电站变压器	630	49.21%	0	0				8.62%
16071	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	利生郦城2箱式变电站1配电变压器	630	29.84%	0	0				-1.75%
16072	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区7变电站1变压器	500	40.00%	0	0				0.67%
16073	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨榆坨第四社区综合一台	200	15.00%	0	0				36.92%
16074	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品1箱式变电站1配电变压器	800	34.50%	0	0				5.87%
16075	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城西4号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	7.30%	521	521				100.00%
16076	康平	中心变	中心变2605镇二线	农行箱变1变压器	630	9.40%	0	0				-0.01%
16077	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	沈铁凌空佳园小区变电站201变压器	500	16.00%	370	370				-4.05%
16078	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线塔后干26柱上变压器	50	30.60%	0	0				49.94%
16079	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线29右1+1右1变台	200	16.70%	146.6	146.6				5.19%
16080	于洪	东民变	东李线	洪汇园公租房1站房2变压器	800	12.00%	0	0				5.39%
16081	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干212变台	400	28.88%	0	0				8.07%
16082	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分73右2变台	200	30.00%	120	120				28.01%
16083	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线西河山分37	100	62.80%	0	0				13.73%
16084	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村西六队	200	35.63%	108.75	108.75				-2.34%
16085	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线二初中支1	200	66.00%	48	48				6.16%
16086	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯3箱式变电站2配电变压器	800	37.50%	0	0				1.10%
16087	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园2变电站201间隔配电变压器	400	35.00%	0	0				-4.05%
16088	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	沈阳新朋房地产开发有限公司台区1号配电变压器	400	16.80%	0	0				-1.47%
16089	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	盛福家园1号箱变201间隔配电变压器	630	23.81%	417	417				5.93%
16090	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分19#	315	16.38%	0	0				-2.37%
16091	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支129变台	315	51.52%	121.2	121.2				8.72%
16092	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分43+1右1变台	400	37.20%	0	0				22.46%
16093	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	爱丽家园5号变电站1号变压器	630	16.19%	0	0				0.60%
16094	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	刘屯南台	200	52.80%	74.4	74.4				100.00%
16095	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	阳光城璞悦配电室201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
16096	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线孙显平大棚地支12	200	50.85%	56.43	56.43				24.07%
16097	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地1号台区	400	46.35%	0	0				20.73%
16098	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张鹏乙线张鹏干43加1左5变压器	200	7.50%	0	0				-84.43%
16099	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	毓庄村2机井	50	25.60%	32.2	32.2				53.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16100	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井3台	100	42.40%	47.6	47.6				-0.85%
16101	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村10机井	200	24.80%	130.4	130.4				24.79%
16102	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经甲线9左3	315	80.76%	29.1	29.1	2022年12月			1.16%
16103	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林线115变台	80	108.19%	0	0	2022年12月			3.87%
16104	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门1箱变2变压器	630	26.86%	397.8	397.8				2.53%
16105	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	柳河沟变205甲河线甲河干43左5变台	80	89.50%	0	0	2024年7月			6.75%
16106	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线56变台	400	18.30%	0	0				100.00%
16107	于洪	大兴变	兴红线	红旗台村二队台区	250	55.44%	86.4	86.4				8.79%
16108	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品1箱变2变压器	630	22.86%	122.97	122.97				2.42%
16109	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线126右9变台	315	39.05%	160.5	160.5				7.26%
16110	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线125右49	160	35.88%	0	0				8.86%
16111	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关于南分线075	200	36.40%	0	0				6.77%
16112	辽中	养土堡	养土堡变1184腰屯线	养土堡变184腰屯线养土堡赵家村二组照明	30	131.33%	0	0	2022年12月			4.54%
16113	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	孔雀城2号变电站201配电变压器	500	24.32%	328.4	328.4				15.87%
16114	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	孔雀城2号变电站202配电变压器	500	27.52%	312.4	312.4				8.80%
16115	沈河	长青变	长青变452长大甲线	南塔于泉园分13+1右2柱上变压器	400	53.70%	0	0				100.00%
16116	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	融创沈阳府小区2变电站1变压器	800	37.20%	0	0				29.67%
16117	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	融创沈阳府小区3变电站1变压器	400	29.70%	0	0				11.93%
16118	法库	果子园	果蕴线	碧水名门一期3箱式变电站2号变压器	630	18.33%	0	0				2.31%
16119	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线唐坊分陈屯支12变台	80	56.25%	27	27				4.25%
16120	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	前当堡变太平线太平线茨林分14左17变台	200	21.00%	138	138				-21.17%
16121	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线47左22右07	200	57.90%	64.2	64.2				4.19%
16122	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线137右1	100	62.50%	27.5	27.5				2.98%
16123	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路于65右14左1-2	315	47.62%	0	0				13.65%
16124	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期6变电站2变压器	400	39.00%	204	204				-7.00%
16125	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期3箱变201间隔配电变压器	630	31.62%	0	0				3.79%
16126	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城16号变电站2号变压器	630	19.43%	0	0				1.21%
16127	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线安福屯分19右8变台	400	18.90%	284.4	284.4				13.36%
16128	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七于后栏杆分17右6右5变台	200	48.00%	0	0				6.95%
16129	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品5变电站202	630	20.57%	437.4	437.4				0.95%
16130	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	李贵良c1	630	78.98%	0	0				2.06%
16131	法库	果子园	果北乙线	中贸国际花园小区箱式变电站1号变压器	630	49.14%	257.4	257.4				6.05%
16132	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	满洲省委1主变	200	36.00%	108	108				18.36%
16133	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区3变电站2变压器	630	40.00%	0	0				8.75%
16134	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	中粮锦云二期1小区局维变电站202变压器	800	25.80%	0	0				100.00%
16135	皇姑	方溪变	10KV方银线25390	招商公园7变电站1配电变压器	800	10.20%	638.4	638.4				100.00%
16136	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线西营分乡屯支28变台	200	30.60%	118.8	118.8				2.09%
16137	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线51+1	400	36.60%	213.6	213.6				1.29%
16138	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红于194左4变台	200	24.00%	132	132				39.31%
16139	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支63	80	0.00%	0	0				-68.26%
16140	皇姑	长江变	长江变25494长华线	华邑世纪城二期1箱式变电站配电变压器	630	34.92%	0	0				2.82%
16141	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	YHG启工三校临时电	200	0.00%	31.18	31.18				-280.76%
16142	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干红台分64左3柱上变压器	200	11.70%	0	0				25.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16143	东陵	营盘	营孤乙线	泰莱十六区3箱变1变压器	630	81.14%	0	0	2022年12月			7.45%
16144	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城9变电站2变压器	500	40.00%	0	0				6.32%
16145	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	10kV黄高干小达台分达东井支达东井分支10右T1变压器	50	15.00%	37.5	37.5				10.07%
16146	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线中盘线141+1	200	92.00%	0	0	2024年12月			3.48%
16147	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线榆光支3右T03	100	74.00%	16	16				7.22%
16148	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线北村二组变	200	44.10%	91.8	91.8				-7.63%
16149	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区4变电站1变压器	800	62.40%	220.8	220.8				37.77%
16150	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干113左2	315	70.79%	60.5	60.5				6.56%
16151	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	新城子第一小学北校区(太阳干43+1)综合台区	200	21.00%	138	138				6.80%
16152	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻4电井分支16	50	0.00%	0	0				0.00%
16153	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分43右1	200	79.20%	0	0				20.53%
16154	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	嘉麟1箱变1变压器	630	47.62%	0	0				-0.22%
16155	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分102右10左14变台	200	12.30%	0	0				0.00%
16156	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分50	100	74.20%	15.8	15.8				-9.77%
16157	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	松北分16右2右4能效柱上变压器	400	23.40%	0	0				100.00%
16158	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村北台综合(2022微)	400	17.40%	0	0				100.00%
16159	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	紫郡首府1变压器	630	43.49%	293	293				6.12%
16160	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	何庄南台(2021微)	200	25.80%	128.4	128.4				22.97%
16161	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北支53南几2	200	36.30%	107.4	107.4				0.00%
16162	于洪	兰台变	兰四线	沙岭村1-2台区	400	87.30%	0	0	2024年7月			40.62%
16163	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克莱斯特1箱式变电站1号变	1000	46.80%	0	0				7.34%
16164	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支19变压器	50	12.60%	38.7	38.7				70.77%
16165	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线齐屯西支004	200	46.28%	56.43	56.43				12.98%
16166	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园1号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0				2.86%
16167	东陵	中马变	疗养线	锦麟河院东区二期2箱变1号变压器	400	9.60%	321.6	321.6				100.00%
16168	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南1号照明	200	37.58%	0	0				9.25%
16169	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东山屯分支05	50	103.20%	0	0	2024年2月			2.41%
16170	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线后鸭鸡房二组照明	50	103.20%	0	0	2023年2月			3.91%
16171	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杜坨子支009	50	31.80%	0	0				-1.23%
16172	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线东丁村支2	315	29.59%	0	0				6.70%
16173	开发	羊吉变	羊吉变10658羊农乙线	羊农乙线羊吉干10变压器	315	67.05%	72.3	72.3				-9.09%
16174	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区2变电站1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
16175	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	中金河御小区1局维变电站202配电变压器	800	12.30%	0	0				0.57%
16176	皇姑	大志变	大志变70582志东乙线	志东干17右4	200	12.00%	0	0				100.00%
16177	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右13	400	71.25%	0	0				100.00%
16178	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支36变台	400	18.00%	0	0				-5.92%
16179	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	龙湖天奕2配电站1变压器	630	23.81%	0	0				69.82%
16180	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	城央华墅2号变电站1号配电变压器	400	18.40%	0	0				38.33%
16181	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线135龙山分17柱上变压器	200	24.90%	130.2	130.2				41.61%
16182	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门二期1变电站1变压器	500	22.00%	0	0				-0.54%
16183	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期3变电站1变压器	500	50.24%	0	0				7.48%
16184	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖党家支29	200	71.10%	0	0				11.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16185	沈北	道义变	道义变15254明发线	汇置尚都二期二组团1变电站201配电变压器	630	84.44%	0	0	2024年6月			98.12%
16186	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	荣信森林里四期2变201配电变压器	800	32.10%	0	0				56.30%
16187	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸3变电站2母线2变压器	400	45.00%	0	0				-3.09%
16188	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福于英达分31左8	250	15.20%	0	0				22.37%
16189	沈北	道义变	道义变15269丽景线	沈阳百益龙置业有限公司1变电站1变压器配电变压器	630	46.67%	0	0				0.83%
16190	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53左26右6+1	80	9.00%	0	0				100.00%
16191	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城1箱变1变压器	800	70.88%	0	0				0.22%
16192	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线小三家子支4	400	13.05%	307.8	307.8				100.00%
16193	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友小苇沟台支12	50	53.40%	0	0				-8.30%
16194	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期31号变压器	800	16.20%	0	0				100.00%
16195	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西扎二组支07	200	36.20%	0	0				17.56%
16196	法库	果子园	果子园变1412水泥线	玉龙一品2箱变202配变间隔配电变压器	630	26.67%	399	399				0.00%
16197	和平	和平变	和平变148和铁甲线	九州御峯小区2变电站201间隔配电变压器	400	14.50%	302	302				0.00%
16198	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河干53+1右1	200	19.20%	0	0				0.00%
16199	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	城卉小区2箱变2站内变压器	500	48.32%	208.4	208.4				7.71%
16200	大东	如意变	如意变80894如花乙线	鸿泽园2变电站1站内变压器	630	21.90%	0	0				-1.10%
16201	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨豪晨针织厂公变台	200	22.80%	134.4	134.4				0.00%
16202	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开新建2箱变201配电变压器	630	42.22%	0	0				20.17%
16203	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区2站房1变压器	800	27.00%	504	504				3.93%
16204	康平	张强变	张强变76266张强线	官宝北(2)台	100	49.20%	40.8	40.8				38.48%
16205	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产湖畔新城4箱式变电站201间隔配电变压器	630	28.57%	387	387				0.66%
16206	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干10变压器	315	27.62%	0	0				2.49%
16207	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干50贺贺园分9柱上变压器	400	25.35%	0	0				18.03%
16208	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑4变电站1变压器	400	13.50%	0	0				41.92%
16209	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	庐山郡箱式变电站配电变压器	630	42.22%	0	0				59.86%
16210	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线西房身村大棚	50	0.00%	45	45				-122.23%
16211	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	三盛颐景蓝湾三期1变电站201配电变压器	800	34.50%	0	0				45.76%
16212	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期1箱变1配电变压器	630	9.65%	0	0				7.15%
16213	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分15左4	200	0.00%	180	180				0.00%
16214	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期11变202	500	21.44%	342.8	342.8				-0.07%
16215	沈河	万柳变	万柳变276万东线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干33变压器	315	9.52%	0	0				-6.08%
16216	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园4箱式变电站2号变压器	630	25.08%	0	0				-1.15%
16217	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里二期4箱式变电站1配电变压器	800	70.50%	0	0				5.91%
16218	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线中古分001	50	32.80%	28.6	28.6				-2.83%
16219	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立干98右1	200	41.40%	97.2	97.2				34.21%
16220	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干87变台	400	43.50%	0	0				100.00%
16221	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府1变电站2变压器	630	21.59%	0	0				-0.05%
16222	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	高墙子12组照明(微)	200	35.10%	109.8	109.8				8.19%
16223	法库	新依变	依三线	10kV依三线大康卜子支01	315	36.83%	0	0				12.97%
16224	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	星樾时代1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	17.14%	459	459				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16225	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发1号变电站1号配电变压器	630	24.13%	415	415				4.00%
16226	于洪	平罗变	平悟线	小微悟兵村1号台	400	15.00%	0	0				61.72%
16227	沈北	农高变	农丰线	富力星月湾A区小区2变201配电变压器	630	41.52%	0	0				38.52%
16228	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝3箱变1变压器	630	31.75%	0	0				-3.10%
16229	东陵	孙家寨	孙张线	枫林花园2箱变1变压器	630	37.46%	0	0				4.93%
16230	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	下万子南台(新)	400	22.20%	0	0				100.00%
16231	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林臻府1变电站2变压器	800	9.00%	0	0				100.00%
16232	沈北	道义变	道义变15291道工线	沈阳华海房屋开发有限公司(华海蓝境-1)11号变压器	630	56.19%	0	0				3.65%
16233	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线耐火分18变台	400	33.90%	0	0				-2.91%
16234	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线233左9变台	200	49.50%	81	81				38.05%
16235	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖1	400	27.00%	252	252				82.01%
16236	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10V龙山线钢厂支31	50	49.80%	0	0				-40.67%
16237	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景3站房1变压	630	17.27%	0	0				-0.98%
16238	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分6	400	29.75%	0	0				2.74%
16239	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分17	200	59.10%	0	0				18.02%
16240	沈北	新城子	新城线	红光小区北箱变1号变压器	630	84.76%	0	0	2024年6月			2.27%
16241	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	辽宁安华房地产开发有限公司1箱变1号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
16242	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司2箱变1号变压器	630	51.75%	0	0				2.58%
16243	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司5箱变1号变压器	630	30.48%	0	0				2.54%
16244	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	沈阳军友房地产开发有限公司2箱变1号配电变压器	630	86.35%	23	23	2024年6月			1.24%
16245	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期24箱变2变压器	630	45.71%	0	0				-2.22%
16246	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛花园1号变电站1变压器	630	23.37%	0	0				-1.35%
16247	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干189变台	80	50.75%	31.4	31.4				12.29%
16248	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线严家分12左1柱上变压器	200	26.10%	0	0				1.13%
16249	新民	张屯变	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家干代家分南窑支21变台	100	96.90%	0	0	2023年10月			-11.31%
16250	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园5变电站1主变	630	0.00%	567	567				-215.29%
16251	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象4号变电站2号变压器	630	25.40%	0	0				0.33%
16252	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区7变电站1变压器	630	22.10%	0	0				-1.71%
16253	于洪	铸造变	铸东乙线	后马变251后中线大青村1台区	50	20.00%	35	35				-8.47%
16254	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干40柱上变压器	400	80.00%	0	0	2024年6月			27.02%
16255	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分49右4	200	24.00%	0	0				9.10%
16256	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线实德北分35柱上变压器	315	43.17%	0	0				-24.38%
16257	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工乙线向工干40右3+1柱上变压器	100	31.80%	0	0				43.07%
16258	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城E.F区变电站201开关柜	630	26.03%	0	0				-2.79%
16259	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河6台	200	64.20%	0	0				39.62%
16260	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	中海康城一期1变电站1号配电变压器	630	47.62%	0	0				9.56%
16261	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	雷凯北苑2箱式变电站1配电变压器	630	15.24%	0	0				33.52%
16262	辽中	浦东变	浦东变91454蒲放乙线	丽都水岸-4变压器间隔配电变压器	800	54.30%	0	0				27.91%
16263	和平	方型变	方型变424方聪线	奕聪花园小区11号配电变压器	800	33.00%	0	0				10.61%
16264	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局5#1主变	630	15.87%	467	467				-10.80%
16265	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分大桥支29变压器	315	4.44%	0	0				-8.07%
16266	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期3变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				-4.49%
16267	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期5变电站1配电变压器	630	78.10%	0	0				2.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16268	苏家屯	施官变	施官变60154菜茵线	美村4号变电站2变压器	630	55.24%	0	0				2.13%
16269	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园2变电站201变压器	500	30.40%	298	298				-1.79%
16270	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线西桥村路灯	200	100.80%	0	0	2024年12月			6.86%
16271	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线107右2	400	51.30%	0	0				0.00%
16272	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城4变电站2变压器	630	24.00%	0	0				3.19%
16273	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线水库分29左2	250	68.16%	0	0				9.08%
16274	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	五委东南台(2020微)	400	75.60%	57.6	57.6				6.30%
16275	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘一支31变台	200	17.40%	145.2	145.2				-93.65%
16276	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支27左2	400	26.40%	254.4	254.4				0.00%
16277	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区1变电站2配电变压器	800	27.00%	0	0				-0.17%
16278	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区3变电站2变压器	400	24.75%	0	0				7.68%
16279	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区4变电站2配电变压器	630	42.67%	0	0				3.24%
16280	新民	张屯变	张屯变1406山环线	山环线乌牛分南灌支30+1变台	400	16.20%	0	0				0.00%
16281	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	名门小区2变电站2变压器	630	27.30%	0	0				32.40%
16282	皇姑	长江变	468长黄乙线	加州阳光花园箱变配电变压器	630	10.79%	0	0				0.16%
16283	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线制镜东支15	315	14.29%	0	0				-27.71%
16284	东陵	世园变	泗水甲线	中马变306高坎线高坎干观音阁支60左1柱上变压器	100	64.35%	0	0				8.28%
16285	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警2变电站2变压器	630	24.13%	0	0				1.38%
16286	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区1变电站201配电变压器	630	33.97%	0	0				13.66%
16287	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	时代新城2变电站1变压器	630	17.78%	455	455				7.51%
16288	和平	太原变	太原变098太胜线	佳驿宾馆YHG配电变压器201	200	29.00%	122	122				18.61%
16289	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴线古屯分52右1变台	200	68.30%	43.4	43.4				14.45%
16290	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所3302配电变压器	630	42.86%	0	0				15.71%
16291	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北养殖场新台	400	72.60%	0	0				24.68%
16292	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙前东台	100	44.80%	0	0				5.65%
16293	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线48	315	37.46%	0	0				20.65%
16294	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干11右2柱上变压器	250	34.80%	0	0				-6.17%
16295	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分14左5柱上变压器	200	61.20%	0	0				17.53%
16296	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线39左6	250	34.00%	0	0				-3.63%
16297	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	新村干14	400	49.50%	162	162				14.76%
16298	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左16变压器	200	43.20%	0	0				-4.49%
16299	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	文萃乙线6	315	63.17%	84.5	84.5				-19.38%
16300	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干华岩寺分12公变	315	16.25%	0	0				-10.85%
16301	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	舍屯干21柱上变压器	200	34.50%	0	0				-12.53%
16302	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支1之1柱上变压器	400	39.00%	0	0				3.04%
16303	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	望柳干10左1柱上变压器	400	30.40%	0	0				11.81%
16304	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线22	315	60.95%	0	0				3.99%
16305	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分45左10	400	19.10%	0	0				36.62%
16306	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分2+1柱上变压器	100	0.00%	0	0				-2.76%
16307	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分5右2	315	27.30%	197.5	197.5				0.28%
16308	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分10	315	45.40%	0	0				1.81%
16309	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线50右8	315	14.92%	0	0				-18.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16310	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左8变压器	250	59.52%	0	0				-19.47%
16311	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	亦农乙线亦农干25左10右1变压器	315	85.33%	0	0	2024年6月			15.16%
16312	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干钢球分9	160	41.56%	0	0				9.34%
16313	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干81	100	34.20%	55.8	55.8				17.95%
16314	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左16变压器	200	28.80%	0	0				6.53%
16315	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分73变压器	315	36.83%	0	0				-8.19%
16316	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干16变压器	250	5.60%	0	0				-1621.21%
16317	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左5公变	315	44.44%	0	0				-4.63%
16318	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左3变压器	315	52.70%	0	0				0.96%
16319	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支9左3柱上变压器	315	73.52%	0	0				9.72%
16320	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干方家变分2公变2	400	22.80%	268.8	268.8				-7.89%
16321	沈河	万柳变	万柳变258五爰乙线	万南干27+1公变	100	132.00%	0	0	2022年12月			11.56%
16322	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左9右2公变	315	28.19%	194.7	194.7				-3.34%
16323	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分7+1公变	400	34.40%	222.4	222.4				-8.45%
16324	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小乙线大小联干13公变	315	33.14%	179.1	179.1				-3.39%
16325	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干志新里分8左5公变	500	16.64%	0	0				2.95%
16326	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分47左13	400	20.75%	277	277				2.82%
16327	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8右2柱上变压器	315	50.03%	0	0				7.16%
16328	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	松北分8柱上变压器	400	49.50%	0	0				3.10%
16329	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分13左2柱上变压器	100	46.80%	0	0				6.30%
16330	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干松南分7右3柱上变压器2	315	17.78%	0	0				11.59%
16331	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分10柱上变压器	100	10.00%	0	0				30.80%
16332	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分7左1	315	40.00%	0	0				-14.88%
16333	大东	大东变	大东变066东风乙线	东风干14加1	400	27.60%	83.14	83.14				5.44%
16334	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	东风甲线东风干东风一分18左4	400	30.60%	237.6	237.6				-0.17%
16335	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干6公变	315	36.57%	168.3	168.3				42.97%
16336	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线14左2	400	42.25%	0	0				3.93%
16337	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干42之1柱上变压器	200	22.80%	0	0				14.34%
16338	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分30左3右1	315	37.14%	0	0				-18.52%
16339	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右9柱上变压器	315	69.52%	0	0				7.95%
16340	大东	小东变	小东变80148新光线	新光线和陆干76文铁分7	400	71.10%	0	0				3.35%
16341	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干10公变	315	23.81%	0	0				-0.21%
16342	大东	小东变	小东变80194北宅线	北宅线北宅干1之1	315	107.62%	0	0	2025年2月			0.27%
16343	和平	三好变	三好变170三学乙线	三学乙线6	400	2.25%	0	0				-0.77%
16344	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支36变压器	200	41.20%	0	0				18.16%
16345	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分11柱上变压器	250	20.16%	0	0				7.11%
16346	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分19	400	31.20%	0	0				15.18%
16347	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线22左7变台	315	32.70%	0	0				-7.33%
16348	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线意合联干6右1	200	11.50%	157	157				-3.59%
16349	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分17变台	100	72.20%	0	0				-2.40%
16350	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分11右10	250	71.68%	0	0				6.04%
16351	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分21	160	100.50%	0	0	2024年6月			-38.73%
16352	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科1箱变2变	500	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16353	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	方迪东阁1箱变2	630	22.10%	0	0				12.77%
16354	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	重型1箱变	630	43.43%	0	0				6.43%
16355	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学1箱变1号变	500	22.80%	0	0				3.84%
16356	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二2箱变2号变	500	28.48%	0	0				4.97%
16357	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科五期四六组团3箱变1号变	315	30.10%	0	0				-5.59%
16358	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	文教小区一次1主变	800	49.80%	0	0				1.80%
16359	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城7变电站201变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
16360	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲1配电箱变1号变	630	26.67%	399	399				-0.99%
16361	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城12箱变2变压器	800	52.50%	300	300				2.20%
16362	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光4变电站2变压器	500	19.84%	0	0				-0.06%
16363	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡5变电站1变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-3.29%
16364	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑5变电站201	630	18.10%	0	0				100.00%
16365	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长南3箱变2	630	56.76%	0	0				7.74%
16366	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	北运河箱变配电变压器	500	78.40%	0	0				14.53%
16367	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区3变电站2变压器	630	17.46%	457	457				0.39%
16368	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙3箱变2变压器	500	14.08%	379.6	379.6				2.77%
16369	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	郦都1期3箱变1变压器	630	19.05%	447	447				-6.30%
16370	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	鹿鸣春变电站一次2变压器柜2主变	630	40.00%	315	315				25.56%
16371	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区3变电站1变压器	630	17.78%	455	455				2.73%
16372	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富丽园小区变电站201柜	630	32.38%	0	0				4.09%
16373	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区1变电站202配电变压器	630	33.97%	353	353				-3.79%
16374	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	正大世纪变电站201	630	25.14%	0	0				0.13%
16375	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰丽城小区4变电站201	630	26.98%	397	397				0.25%
16376	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-1箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
16377	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺2箱变1变压器	630	19.68%	0	0				-0.31%
16378	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘公寓2变电站201	500	22.08%	0	0				0.44%
16379	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期7变电站201	630	35.87%	341	341				0.71%
16380	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	767宿舍箱变	630	17.78%	0	0				-0.77%
16381	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区3箱变2号变	630	42.22%	301	301				18.32%
16382	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	北塔小区箱变2	630	92.06%	0	0	2024年6月			-10.36%
16383	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-3箱变2变压器	630	24.76%	411	411				-4.46%
16384	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	通天1箱变2变压器	500	41.60%	0	0				2.48%
16385	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期3箱变1变压器	630	27.43%	394.2	394.2				2.02%
16386	铁西	亚明变	亚明变20142霓虹甲线	铁路光明1变电站201	630	13.65%	481	481				-1.32%
16387	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	城中箱变2变压器	630	30.48%	0	0				-0.91%
16388	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑1变电站201	400	20.50%	278	278				-0.79%
16389	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区2变电站201	400	0.00%	360	360				0.00%
16390	沈河	大东变	大东变054城南乙线	环美花园箱变1变压器	500	30.08%	0	0				-6.09%
16391	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	天星西箱变1变压器	630	14.60%	475	475				2.41%
16392	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	和光园箱变1变压器	500	28.48%	0	0				3.91%
16393	沈河	顺城变	顺城变080广直乙线	广直1箱变1变压器	800	19.00%	568	568				2.34%
16394	皇姑	长江变	468长黄乙线	大舍1箱变1	400	17.00%	0	0				-54.81%
16395	和平	方型变	方型变458四平甲线	中华商务楼一次变1主变	630	34.67%	0	0				1.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16396	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	华天新城3箱变202	630	0.00%	567	567				0.00%
16397	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	华天新城4箱变202	630	0.00%	567	567				-4.35%
16398	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	肇工勋业路201	630	18.41%	451	451				-0.75%
16399	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期3箱变1变压器	630	18.10%	453	453				1.83%
16400	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友1箱变2变压器	400	30.00%	240	240				-0.07%
16401	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘南3箱变2号变	400	38.10%	0	0				4.74%
16402	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区3号变电站1号变压器	630	18.10%	0	0				4.37%
16403	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期1变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
16404	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际4号变电站2号变压器	800	19.50%	0	0				18.19%
16405	大东	小东变	小东变170小毛线	东兴1箱变(单)	630	42.54%	299	299				1.24%
16406	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景3号变电站1号变压器	500	58.80%	0	0				8.38%
16407	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大万连4箱变1变压器	630	98.73%	0	0	2024年9月			-1.25%
16408	沈河	大东变	大东变074东青乙线	园东箱变1变压器	630	29.52%	0	0				-1.59%
16409	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区2变电站	630	25.08%	0	0				8.99%
16410	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	绿茵家苑1号变电站1号变压器	630	24.13%	0	0				-0.88%
16411	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠4箱变1变压器	630	17.14%	0	0				-2.60%
16412	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭1箱变1	630	22.10%	0	0				0.55%
16413	和平	市府变	市府变564总站甲线	世纪情缘1主变	800	39.00%	0	0				2.25%
16414	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河1箱变1号变	630	51.11%	0	0				-1.02%
16415	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	国源新村1箱变1号变	400	12.00%	0	0				6.72%
16416	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	松辽东区2号变电站1号变压器	630	20.00%	0	0				-0.12%
16417	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义新家园二期2箱变1变	630	16.00%	466.2	466.2				-1.78%
16418	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村7号变电站1变压器	500	21.20%	0	0				0.20%
16419	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰10箱变1号变	630	43.05%	0	0				0.80%
16420	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	沈州花园1箱变2变压器	1000	23.70%	0	0				0.94%
16421	和平	广州变	广州变472二纬乙线	八一西一次1主变	315	19.05%	223.5	223.5				8.93%
16422	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干179右7变台	100	63.60%	0	0				3.28%
16423	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园3变电站2配电变压器	400	46.50%	0	0				16.47%
16424	大东	望花变	望花变70258望北甲线	联合1小区2站内变压器	630	26.98%	397	397				1.80%
16425	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干87右6变台	200	23.70%	132.6	132.6				14.60%
16426	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城四期2箱式变电站1配电变压器	630	53.71%	0	0				9.38%
16427	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西大桥2台	100	34.20%	0	0				2.53%
16428	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万村1组西台	200	34.80%	110.4	110.4				12.26%
16429	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区12变电站2变压器	630	19.68%	0	0				14.20%
16430	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线152+1左7变台	50	74.40%	7.8	7.8				8.01%
16431	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸一期1箱式变电站配电变压器	400	52.13%	0	0				1.69%
16432	于洪	五金变	五金乙线	小微前进5台	400	42.90%	0	0				95.23%
16433	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都C区2局维变电所201配电变压器	800	18.60%	0	0				99.84%
16434	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园3号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	9.52%	0	0				58.89%
16435	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水干32右1	200	69.00%	0	0				100.00%
16436	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立于7左4右2	400	48.30%	0	0				31.00%
16437	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城2变电站2变压器	630	11.43%	0	0				-3.03%
16438	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	摩卡公馆1变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16439	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线赵贝堡南台	200	31.20%	0	0				11.57%
16440	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分工夫屯支德利几1	200	24.00%	132	132				67.75%
16441	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分李影支虎山支14变台	200	32.33%	0	0				7.04%
16442	东陵	世园变	世高线	世博之春5箱变2变压器	630	26.35%	0	0				12.07%
16443	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干127花家分03柱上变压器	50	53.20%	0	0				1.28%
16444	新民	侯家变	侯家变16780侯南线	侯南线侯村分18右1变台	200	40.00%	0	0				12.81%
16445	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区3局维变电站201配电变压器	800	10.80%	0	0				85.94%
16446	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾9号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	800	24.60%	0	0				41.29%
16447	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山分支30	50	60.90%	0	0				6.83%
16448	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左11右1柱上变压器	200	38.40%	0	0				-22.58%
16449	康平	四家子	四家子变1208山东线	东圈河北台支8柱上变压器	200	83.10%	13.8	13.8	2024年9月			28.26%
16450	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓2变电站1变压器	500	22.08%	0	0				-2.78%
16451	于洪	高明变	高张线	和谐3期3站房1变压器	630	35.05%	346.2	346.2				2.37%
16452	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊4号变电站1变压器	630	32.70%	0	0				-2.76%
16453	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象3变电站1变压器	630	30.10%	0	0				0.02%
16454	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线杜家卜台	160	54.38%	57	57				9.09%
16455	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	黎明里小区箱变2变压器	630	13.97%	479	479				-4.72%
16456	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线上头分41变台	200	6.00%	0	0				-33.87%
16457	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区17变电站1变压器	630	24.13%	0	0				0.41%
16458	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之13柱上变压器	315	96.19%	0	0	2023年9月			2.86%
16459	大东	如意变	如意变80858意小甲线	智居园1箱变1站内变压器	630	14.92%	473	473				-1.79%
16460	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干171	200	46.90%	86.2	86.2				4.70%
16461	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛三分11	100	52.40%	0	0				56.71%
16462	康平	田家变	田家变76146田南线	宋立奎(季节用电)	315	8.76%	0	0				-33.60%
16463	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑4号箱变2变压器配电变压器	400	24.00%	0	0				4.79%
16464	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分78变台	200	22.50%	135	135				4.83%
16465	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分7变台	200	24.60%	130.8	130.8				8.60%
16466	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立甲线57右3左2	200	47.70%	0	0				24.81%
16467	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾一期1号变电站1号配电变压器	800	14.06%	607.5	607.5				1.80%
16468	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线4	315	6.67%	0	0				8.40%
16469	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微三分厂	200	11.10%	157.8	157.8				31.70%
16470	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西大棚养殖台	315	51.05%	122.7	122.7				100.00%
16471	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党铁支1	100	20.40%	0	0				0.19%
16472	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期3变电站2配电变压器	630	41.90%	0	0				5.33%
16473	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线保祥支07	200	32.80%	0	0				10.45%
16474	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙5小区变电站2变压器	630	24.44%	0	0				-5.71%
16475	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区5配电站2变压器	630	20.57%	0	0				0.08%
16476	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	YHG_96101部队后勤部住宅1变压器2配电变压器	315	25.71%	0	0				14.79%
16477	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭3箱变202	630	0.00%	0	0				0.00%
16478	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多4号变电站2号变压器	630	22.10%	0	0				5.15%
16479	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干54左8右6变台	100	30.00%	60	60				6.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16480	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线段家分高家支1	200	23.70%	56.43	56.43				5.50%
16481	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	圣济经典箱变1变压器	500	38.40%	0	0				1.20%
16482	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华南公馆小区箱式变电站1配电变压器	630	21.27%	0	0				53.59%
16483	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	亿甲尚府四期箱式变电站201间隔配电变压器	500	13.44%	0	0				65.17%
16484	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	肇兴佳苑小区1变电站2变压器	630	38.73%	31.18	31.18				13.13%
16485	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区6变电站1变压器	630	22.48%	0	0				-1.90%
16486	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区5变电站1变压器	630	23.24%	0	0				0.81%
16487	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区3变电站1变压器	800	70.50%	0	0				31.70%
16488	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线王守斌养殖场分支13	200	40.80%	0	0				0.00%
16489	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区12变电站1变压器	400	33.60%	0	0				3.91%
16490	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区5变电站1变压器	630	22.86%	423	423				9.06%
16491	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线119+1右1	200	5.40%	0	0				44.65%
16492	皇姑	北陵变	北陵变25150舍屯甲线	舍屯干12左2柱上变压器	400	30.50%	0	0				16.43%
16493	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干146右1变台	200	25.60%	0	0				-1.06%
16494	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线十北分06	160	19.13%	0	0				-30.21%
16495	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云4号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	800	12.60%	0	0				97.59%
16496	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区2变电站1变压器	630	18.67%	0	0				-1.67%
16497	于洪	平罗变	平罗线	前辛台村内北台	200	38.40%	0	0				-2.65%
16498	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	大羊分32	200	71.70%	36.6	36.6				-0.98%
16499	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线财旺住宅西散户	160	76.00%	22.4	22.4				0.21%
16500	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石于127+1右分4台区	50	16.20%	36.9	36.9				-10.89%
16501	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线四家子后支10	400	9.75%	321	321				10.26%
16502	皇姑	崇山变	崇山变10270崇北线	金昌商务中心小区箱式变电站1配电变压器	630	37.78%	0	0				56.33%
16503	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线11左9变台	200	22.20%	135.6	135.6				21.31%
16504	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干3左7+1	50	82.80%	3.6	3.6	2024年6月			27.38%
16505	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分22右3柱上变压器	400	35.25%	0	0				0.22%
16506	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线118+1左1	400	44.40%	182.4	182.4				0.00%
16507	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙D开闭站XB3箱变(单)	400	21.60%	0	0				-3.94%
16508	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左13右3-2	250	38.40%	0	0				-17.97%
16509	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历创分10变压器	315	71.75%	0	0				1.88%
16510	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干姚屯分23变台	200	19.95%	140.1	140.1				2.10%
16511	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干长岗分沙窝堡分19变台	200	25.35%	129.3	129.3				1.47%
16512	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区7变电站201配电变压器	800	10.50%	0	0				100.00%
16513	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东北大马路108小区变电站2变压器	630	30.10%	0	0				1.87%
16514	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园2箱变1站内变压器	630	19.05%	447	447				-5.23%
16515	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥花园2变电站2站内变压器	630	7.24%	521.4	521.4				2.00%
16516	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	离职干休所箱变2变压器	400	12.00%	312	312				-3.35%
16517	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	美地天秀园三期3箱式变电站1号变压器	630	16.95%	0	0				2.92%
16518	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品皇城2变电站1变压器	630	62.86%	148.66	148.66				3.87%
16519	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	YHG_刘家分62左1箱变-2柱上变压器	500	42.40%	0	0				38.22%
16520	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线刘北2号大棚	200	89.25%	1.5	1.5	2024年9月			-0.67%
16521	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线前岭北台	160	85.50%	7.2	7.2	2024年9月			4.44%
16522	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线教委住宅楼北	100	71.10%	18.9	18.9				-0.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16523	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分21右8	315	91.75%	0	0	2024年12月			6.66%
16524	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	后屯分21	315	54.60%	111.5	111.5				5.07%
16525	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期3变电站1变压器	630	65.71%	153	153				3.60%
16526	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡1号变电站2变压器	630	13.97%	0	0				3.90%
16527	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区6号变电站2变压器	630	12.38%	0	0				1.13%
16528	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景4变电站1站内变压器	630	45.40%	0	0				-1.58%
16529	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	前进1配电站1站内变压器	630	22.54%	0	0				1.73%
16530	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	明廉分8右3柱上变压器	100	0.00%	90	90				-16.60%
16531	大东	如意变	如意变80898如望乙线	水润观园1箱变1变压器	800	52.80%	0	0				94.53%
16532	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	青麻坎大棚	200	8.03%	163.95	163.95				-36.86%
16533	和平	太原变	太原变046南五甲线	盛世华庭西变电站201间隔配电变压器	630	7.30%	0	0				87.61%
16534	沈北	道义变	道义变15269丽景线	汇置尚都1变电站1变压器配电变压器	630	19.30%	0	0				23.74%
16535	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线43	200	27.90%	0	0				36.18%
16536	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期22主变	315	44.57%	0	0				6.86%
16537	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连村台分支03	200	37.80%	0	0				7.12%
16538	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期5箱式变电站1配电变压器	400	26.40%	0	0				-1.94%
16539	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干185	100	63.20%	0	0				36.19%
16540	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干157右2	100	27.20%	62.8	62.8				4.36%
16541	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小鸡地支010	160	61.13%	0	0				12.17%
16542	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城1变电站-2	630	13.02%	0	0				2.93%
16543	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园3号变电站2号配电变压器	800	20.63%	0	0				3.08%
16544	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲干114变台	400	45.60%	177.6	177.6				-0.35%
16545	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线9	400	18.00%	0	0				87.14%
16546	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线东北支45	315	55.24%	0	0				7.69%
16547	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西何东分支线001	50	66.30%	0	0				1.68%
16548	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支林家支004	160	41.53%	77.55	77.55				24.74%
16549	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线142右5左4左3柱上变压器	200	32.50%	115	115				100.00%
16550	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线后大东分05	200	39.30%	101.4	101.4				-3.31%
16551	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线煤矿居民支线1	100	81.90%	8.1	8.1	2025年2月			-3.38%
16552	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家西分支线021	100	59.40%	30.6	30.6				4.87%
16553	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干53左1柱上变压器	315	73.14%	0	0				4.88%
16554	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	丽水湾小区2箱变1变总表(分)201配电变压器	630	30.48%	0	0				1.34%
16555	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线千佛支1(千佛B台)	200	33.90%	112.2	112.2				19.24%
16556	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑小区1变电站2号变压器	630	46.35%	0	0				-14.10%
16557	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线32	160	46.88%	0	0				4.94%
16558	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳康城房屋开发有限公司2箱变202配电变压器	630	25.71%	0	0				1.18%
16559	法库	宝山变	法镇二线	宝山变005法镇线信用联社居民北	160	42.00%	76.8	76.8				-8.34%
16560	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	卫东甲线卫东干松北分16右2右8柱上变压器	100	9.60%	0	0				19.82%
16561	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5期1局维-2	400	29.20%	0	0				4.01%
16562	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	碧桂园太阳城4-1变电站2变压器配电变压器	800	43.13%	0	0				-0.24%
16563	东陵	世园变	世园变80568世满线	万科惠山花园3.2期3号箱变2变压器	400	11.40%	314.4	314.4				67.00%
16564	康平	田家变	田家变76146田南线	10kV田南线前山分福玉德2机井支13	50	0.00%	0	0				0.00%
16565	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景2箱变201间隔配电变压器	630	25.71%	0	0				10.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16566	法库	果子园	果北乙线	法库中贸置业有限公司3202配电变压器	630	15.56%	469	469				2.49%
16567	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城2变电站2变压器	630	37.46%	0	0				1.54%
16568	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆14变电站2号变压器	630	38.73%	0	0				4.00%
16569	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平于91右8台10	100	74.40%	15.6	15.6				-0.05%
16570	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕青园2变电站1变压器	800	21.75%	0	0				-2.75%
16571	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线油坊支058	200	24.00%	0	0				9.45%
16572	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟2箱变2变压器	800	18.60%	0	0				92.18%
16573	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	大河宸章1-3变电站202间隔配电变压器	400	40.50%	0	0				12.03%
16574	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	环保家园1箱变1变压器	630	73.90%	101.4	101.4				1.91%
16575	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分6变台	400	38.75%	0	0				100.00%
16576	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分025	50	91.20%	0	0	2024年6月			15.19%
16577	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干50	315	48.38%	0	0				0.16%
16578	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南照明3号	100	54.45%	0	0				13.46%
16579	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区4变电站2变压器	800	29.25%	0	0				-5.55%
16580	于洪	范屯变	范静线	小微大房身西台	200	7.20%	165.6	165.6				22.48%
16581	浑南	白塔变	白塔变952四库线	新榆公馆7号变电站1号变压器	500	18.72%	0	0				-0.72%
16582	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分16左11左3柱上变压器	400	89.70%	0	0	2024年6月			10.12%
16583	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万五组照明	100	47.70%	42.3	42.3				3.51%
16584	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线85	315	33.65%	177.5	177.5				-1.67%
16585	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷7变电站201配电变压器	500	14.72%	0	0				31.01%
16586	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫岗2变电站2变压器	630	13.65%	0	0				3.70%
16587	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分25左12柱上变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
16588	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	雍景湾小区2配电室101配电变压器	630	43.81%	0	0				41.42%
16589	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	锦官天宸2箱变1变压器	630	16.19%	0	0				86.29%
16590	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区3变电站1配电变压器	500	39.36%	253.2	253.2				2.29%
16591	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线皮卜照明家属楼	100	64.20%	25.8	25.8				6.30%
16592	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房三组照明	200	24.70%	130.6	130.6				1.81%
16593	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线散力分放力村支15	100	56.40%	0	0				5.42%
16594	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖电井1台分支09	30	0.00%	0	0				-114.09%
16595	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城三期2变电站201间隔配电变压器	630	36.19%	0	0				0.49%
16596	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区3变电站2变压器	500	17.60%	0	0				-0.78%
16597	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线29右13变台	200	58.20%	0	0				16.66%
16598	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	鑫柳小区箱变1	630	0.00%	0	0				-310.59%
16599	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线罗泉沟梨树支09	100	78.00%	12	12				8.84%
16600	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线金家卜台	100	74.60%	15.4	15.4				14.80%
16601	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期5变电站5变压器	630	11.90%	492	492				8.48%
16602	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线高东支8	200	39.30%	0	0				9.15%
16603	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区7变电站2变压器	800	24.00%	0	0				1.56%
16604	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线小莫前台分支线01	50	102.90%	0	0	2023年7月			5.74%
16605	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕上园6变电站1变压器	500	20.40%	0	0				-0.62%
16606	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线凤鸣山几49	100	41.40%	0	0				5.20%
16607	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	服装厂台	200	38.70%	0	0				15.84%
16608	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干97畅阳分4	400	33.30%	0	0				66.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16609	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线荒地东甲8	50	136.40%	0	0	2022年12月			8.06%
16610	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场一期2号变电站201间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				54.82%
16611	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪2号变电站1变压器	630	33.33%	0	0				-0.37%
16612	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城1变电站2变压器	630	12.06%	214.77	214.77				-0.26%
16613	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	南樾府3号变电站201间隔(官塔乙线)配电变压器	800	18.00%	0	0				68.53%
16614	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	摩根凯利箱变1变压器	400	29.00%	244	244				12.37%
16615	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	红枫庭院二期1局维变电站202配电变压器	630	14.92%	473	473				68.63%
16616	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河4变电站2号主变	800	27.38%	234.55	234.55				5.04%
16617	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑4箱变2变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-1.24%
16618	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛下分30(敖牛下北一台)	200	18.00%	144	144				44.67%
16619	皇姑	红卫变	红卫变374荣光线	旭辉铂悦公望小区2变电站1配电变压器	800	8.75%	0	0				0.00%
16620	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸二期1箱式变电站配电变压器	630	20.57%	0	0				21.72%
16621	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	东陵甲线东陵干10右14之2	315	19.05%	223.5	223.5				-13.35%
16622	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝堡支21变台	100	41.80%	48.2	48.2				9.31%
16623	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线沉潭木分6左5变台	160	54.38%	0	0				12.55%
16624	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期3箱式变电站1配电变压器	400	13.80%	0	0				65.13%
16625	沈北	道义变	道义变15292开发一线	雷明锦程花园二期A2区1变电站2配电变压器	630	31.75%	0	0				2.15%
16626	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变220城东线粮食建筑工程住宅(1)	315	46.86%	0	0				4.66%
16627	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线十东分18	200	19.50%	0	0				-9.12%
16628	大东	望花变	望花变70244上园甲线	地环家园2变电站1变压器	630	17.14%	459	459				1.10%
16629	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后东台(2020微)	400	34.60%	0	0				23.75%
16630	苏家屯	曹仲变	曹仲变51368曹融线	满融首府4号变电站201间隔(苏融线)配电变压器	800	2.40%	700.8	700.8				100.00%
16631	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	小莲花村照明二台	200	30.90%	0	0				42.50%
16632	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支6右8台1	200	13.50%	153	153				0.00%
16633	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支15左7	400	58.80%	0	0				2.12%
16634	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干新民分20民井支18+1右支3柱上变压器-站式	80	30.75%	0	0				48.83%
16635	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区4号箱变1号变	500	19.52%	0	0				30.79%
16636	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	LS_国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司(沈北供电公司停车场快充站)	630	45.71%	279	279				64.88%
16637	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府3号变电站1号变压器	630	32.00%	0	0				1.82%
16638	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园1号变电站201配电变压器	800	62.70%	0	0				7.74%
16639	和平	方型变	方型变430方文甲线	华润瑞府3变电站202间隔配电变压器	800	16.80%	200	200				93.03%
16640	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分3变台	400	36.00%	216	216				12.25%
16641	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	601所1箱式变电站2配电变压器	630	14.29%	0	0				13.54%
16642	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线齐家分支016	100	47.40%	0	0				16.52%
16643	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园3变电站202变压器	630	27.94%	391	391				3.31%
16644	浑南	安顺变	安顺变184安智线	首创光和郡二期1号变电站1号配电变压器	800	46.80%	0	0				50.75%
16645	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后高支012	200	31.35%	117.3	117.3				11.88%
16646	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花15变电站1变压器	400	51.00%	0	0				4.91%
16647	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期2变电站201间隔配电变压器	800	32.63%	0	0				4.18%
16648	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	泓府二期2局维变电站202配电变压器	630	11.11%	0	0				85.54%
16649	和平	方型变	方型变438方文乙线	沈阳市和平区洗来澄浴所201间隔配电变压器	500	1.60%	200	200				-73.26%
16650	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	头台子棚菜区南台1	80	142.00%	0	0	2024年6月			6.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16651	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	红星新程1号变电站2号变压器	630	20.19%	0	0				-2.78%
16652	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋2箱变2配电变压器	630	79.52%	0	0				2.06%
16653	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线158左7变台	200	15.90%	148.2	148.2				20.38%
16654	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分42	400	66.60%	0	0				-8.19%
16655	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太三分支线003	100	70.05%	0	0				10.22%
16656	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线东五分20右4+1柱上变压器	315	51.75%	0	0				12.26%
16657	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分11柱上变压器	315	59.37%	0	0				21.79%
16658	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西干陵西甲线军政分8柱上变压器	315	23.17%	0	0				-0.31%
16659	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线6柱上变压器	315	29.52%	0	0				-3.66%
16660	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	回民村综合一台(2023微)	200	14.10%	151.8	151.8				100.00%
16661	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	建筑公司3板厂住宅1变压器	630	24.44%	0	0				-2.18%
16662	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下2号2主变	1250	5.52%	0	0				4.99%
16663	浑南	安顺变	安顺变184安智线	首创光和城四期5号配电室1号变压器	500	41.60%	0	0				8.36%
16664	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城5箱变1变压器	800	6.60%	667.2	667.2				100.00%
16665	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城22变电站1变压器	630	11.81%	0	0				1.10%
16666	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	锦泉蓝湾2-2期1局维变电站202配电变压器	630	15.56%	0	0				0.00%
16667	于洪	大兴变	大兴变	西湖丽景4站房2变压器	630	20.32%	0	0				2.50%
16668	康平	四家子	四家子变1205四刘线	靠龙山分台	200	29.40%	0	0				38.01%
16669	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡11组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
16670	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	航辽变083双山线双山南台照明	200	55.50%	69	69				-4.92%
16671	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅11变电站1变压器	500	27.20%	0	0				0.24%
16672	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右12	250	4.40%	0	0				-60.92%
16673	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线管子分王台支12左6变台	200	37.50%	105	105				4.18%
16674	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府自然城小区1箱变202间隔配电变压器	630	21.59%	0	0				51.28%
16675	东陵	祝家变	祝高线	郝义线107柱上变压器	400	17.55%	0	0				7.97%
16676	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭1箱式变电站2配电变压器	800	11.70%	626.4	626.4				68.80%
16677	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景3箱变1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-0.56%
16678	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	老街坊6变电站1变压器	630	41.90%	0	0				12.49%
16679	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	孙家寨变104孙桃线宁路村住宅小区照明柱上变压器	250	88.40%	0	0	2022年12月			6.60%
16680	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干25右2	315	45.62%	139.8	139.8				-13.66%
16681	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分43左3变台	100	58.20%	0	0				17.06%
16682	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	北兴变344军工甲线军工干贸易分2+1	200	30.75%	118.5	118.5				7.92%
16683	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家干74左6变台	200	99.90%	0	0	2023年9月			6.56%
16684	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟综合一台	400	43.95%	184.2	184.2				28.59%
16685	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干118右1变台	200	14.80%	0	0				-11.68%
16686	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
16687	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支85左16变台	100	0.00%	90	90				-5.80%
16688	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线162左1柱上变压器	200	14.40%	0	0				-39.57%
16689	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园3局维201配电变压器	630	57.62%	0	0				5.53%
16690	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城4变电站201	630	30.86%	0	0				0.59%
16691	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分57右10变台	100	50.50%	0	0				7.26%
16692	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分26左3变台	200	48.40%	83.2	83.2				8.28%
16693	沈河	文艺变	文艺变956文嘉线	雅颂大苑2配变电站201间隔配电变压器	630	22.54%	425	425				12.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16694	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分照明支8变台	200	39.90%	100.2	100.2				13.80%
16695	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线贾沟分20右18	30	66.67%	0	0				6.25%
16696	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分79右06	200	30.30%	0	0				14.91%
16697	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城7号变电站1号变压器	630	14.29%	0	0				0.82%
16698	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线熙娇物业台	200	92.70%	0	0	2022年12月			8.61%
16699	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园3变电站1变压器	630	24.44%	0	0				12.34%
16700	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干233左1变台	200	9.30%	161.4	161.4				100.00%
16701	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干114右11右4变台	400	88.50%	6	6	2024年9月			-23.82%
16702	康平	中心变	中心变2609东关线	拉马东台	200	33.00%	114	114				35.65%
16703	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	阳光城璞悦配电室202间隔配电变压器	400	44.10%	183.6	183.6				50.04%
16704	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区1变电站202配电变压器	800	11.70%	0	0				100.00%
16705	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	浦江苑9变电站1号配电变压器	630	53.33%	0	0				7.06%
16706	浑南	安顺变	安顺变172安运线	绿城映月2号变电站201间隔配电变压器	630	32.76%	0	0				94.98%
16707	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期北区2局维变电站2配电变压器	800	28.50%	0	0				50.06%
16708	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	嘉麟2箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
16709	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分29	200	46.60%	0	0				11.84%
16710	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线128右1变台	200	43.90%	92.2	92.2				14.78%
16711	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分227变台	400	8.70%	0	0				1.79%
16712	于洪	化学变	化东乙线	美悦府2站房1配电变压器	630	17.14%	0	0				100.00%
16713	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡22号小区变电站201配电变压器	400	44.63%	0	0				2.96%
16714	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树于新台子分70右4	200	6.90%	0	0				61.03%
16715	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村10机井	100	76.80%	0	0				20.30%
16716	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘于兴北井分2加1右支5变压器	50	58.40%	15.8	15.8				-1.50%
16717	浑南	营盘	营盘线078营福线	上院小区2变电站1变压器	800	15.00%	0	0				3.28%
16718	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线阻燃支08	315	85.71%	0	0	2024年6月			30.67%
16719	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡14号小区变电站1变压器	500	32.40%	0	0				-2.37%
16720	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品4箱变2变压器	630	14.92%	122.97	122.97				1.70%
16721	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干2右9变台	400	31.50%	0	0				20.44%
16722	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线52左4变台	400	20.10%	279.6	279.6				30.08%
16723	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	大辛回迁楼站房1变压器	630	25.08%	0	0				1.05%
16724	于洪	范屯变	范新线	边台南台	400	46.20%	175.2	175.2				5.63%
16725	铁西	重工变	重工变10870城冶线	华润万象府小区4配电室202间隔变压器	800	28.20%	494.4	494.4				61.89%
16726	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线南环散户	200	79.20%	0	0				1.82%
16727	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟2组照明	100	85.80%	4.2	4.2	2023年4月			8.39%
16728	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙前南台	200	42.00%	0	0				18.66%
16729	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线93右1	200	19.80%	0	0				100.00%
16730	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台子分瑞茂支45变台	200	27.20%	125.6	125.6				8.01%
16731	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区2变电站2变压器	630	35.43%	0	0				-1.86%
16732	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线84右18变台	400	18.75%	285	285				20.99%
16733	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分28左2	400	28.20%	0	0				-6.67%
16734	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-5变电站2柜配电变压器	500	24.00%	330	330				0.67%
16735	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园5号小区变电站1变压器	500	42.40%	0	0				4.84%
16736	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡5号小区变电站1号变压器	630	21.71%	0	0				-1.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16737	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	前当堡线36左7变台	400	34.00%	224	224				-1.75%
16738	康平	城南变	城南变2515南环线	煤矿小区1箱变2变压器	630	31.43%	369	369				3.58%
16739	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分56+1右1	200	14.40%	0	0				15.62%
16740	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城10号变电站1号变压器	630	17.14%	0	0				5.97%
16741	浑南	白塔变	白塔变952四库线	新榆公馆6号变电站2号变压器	500	20.64%	0	0				-2.48%
16742	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛变034吴家线供销社	50	80.00%	5	5	2024年6月			16.53%
16743	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分71左8右2	100	57.00%	0	0				14.25%
16744	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	云麓里1号变电站201间隔(施城线)配电变压器	800	2.40%	0	0				0.00%
16745	沈北	新城子	新城线	YHG_侯三家子村A台	200	17.70%	0	0				-27.16%
16746	法库	果子园	果蕴线	紫金名邸4号箱式变电站2号变压器	630	12.57%	0	0				6.93%
16747	于洪	曹家变	曹翟线	中南熙悦站房2配电变压器	630	49.14%	0	0				25.58%
16748	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海花园变电站2变压器	630	25.40%	0	0				0.42%
16749	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支8右8之4	400	57.90%	128.4	128.4				0.00%
16750	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干89左3+1左1	200	18.90%	142.2	142.2				-3.27%
16751	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲干94左1变台	200	57.20%	65.6	65.6				12.61%
16752	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦3变电站202配电变压器	800	35.63%	435	435				15.18%
16753	法库	果子园	果蕴线	和谐家园二期2号变电站1号变压器	630	20.57%	0	0				2.68%
16754	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光2箱式变电站配电变压器	630	19.05%	0	0				2.85%
16755	于洪	东民变	东李线	小微东李34左5台	200	48.00%	0	0				96.85%
16756	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区12变电站2变压器	800	38.63%	0	0				13.74%
16757	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	颐景御园1箱变1变压器配电变压器	630	29.05%	0	0				1.91%
16758	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区5变电站1变压器	400	31.13%	0	0				-0.22%
16759	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	中粮锦云二期3小区变电站202变压器	800	10.80%	0	0				100.00%
16760	于洪	范屯变	范屯变	范屯变753范静线大房申南台	400	37.80%	208.8	208.8				5.01%
16761	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区5变电站2变压器	400	47.40%	170.4	170.4				22.27%
16762	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿3台区	200	31.50%	117	117				45.73%
16763	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干66左47+1右5	200	22.50%	0	0				20.68%
16764	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干39右6右7	160	39.75%	0	0				-15.36%
16765	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分11左10左5	80	38.25%	0	0				-42.85%
16766	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干44左8+1	200	22.20%	0	0				9.43%
16767	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区2变电站202配电变压器	800	12.00%	0	0				100.00%
16768	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖1	400	30.30%	207.84	207.84				84.75%
16769	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区3变电站1变压器	400	41.60%	0	0				9.38%
16770	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳龙湖新北置业有限公司(龙湖道义项目A2地块一组团)201配电变压器	500	43.80%	0	0				3.41%
16771	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线畜牧局分4(今前门宾馆)	80	57.75%	25.8	25.8				1.75%
16772	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左2柱上变压器	315	20.63%	0	0				-24.22%
16773	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	古城村81组(2021微)	400	16.60%	293.6	293.6				22.33%
16774	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线肖南台	400	22.80%	268.8	268.8				7.18%
16775	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线刘屯东台支11	315	26.98%	198.5	198.5				9.84%
16776	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支22变压器	100	19.20%	70.8	70.8				-21.50%
16777	沈河	大东变	大东变052城南甲线	城南干45之10+1公变	250	18.00%	0	0				8.17%
16778	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线兰州分支027含光伏	200	14.70%	150.6	150.6				19.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16779	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线八大马分支43	200	29.70%	0	0				19.93%
16780	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线二道子分二道东台支001	400	14.40%	56.43	56.43				-1.80%
16781	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	东大道北机井	100	37.20%	0	0				-22.43%
16782	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期1变电站201间隔配电变压器	630	15.87%	0	0				2.14%
16783	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子9.10组(2021微)	200	71.70%	36.6	36.6				23.13%
16784	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期2配电站201间隔配电变压器	315	80.63%	29.5	29.5	2022年12月			1.45%
16785	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团2变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
16786	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	妙音雕塑工艺制品厂(一站式)	200	12.30%	73.44	73.44				100.00%
16787	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强干48	200	93.90%	0	0	2024年6月			3.48%
16788	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树支八队支002	50	136.20%	0	0	2024年6月			8.97%
16789	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭3变电站202	630	17.78%	455	455				-0.67%
16790	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团2变电站配电变压器1公变	630	44.44%	0	0				-2.06%
16791	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家1变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
16792	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	应中1左3	200	59.10%	0	0				1.28%
16793	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	6903二期1变电站202配电变压器	500	49.20%	0	0				4.85%
16794	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳支043	200	69.60%	40.8	40.8				-3.40%
16795	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	八家村四组(微)	400	26.10%	69.28	69.28				7.40%
16796	和平	方型变	方型变484光荣乙线	方型变484光荣乙线光柴乙线59	315	77.71%	0	0				1.57%
16797	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期2箱式变电站1配电变压器	800	33.00%	0	0				5.05%
16798	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园3号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				100.00%
16799	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团2变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
16800	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号3箱变201配电变压器	630	23.49%	0	0				1.98%
16801	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡5.2期2箱变2号配电变压器	800	57.60%	0	0				18.58%
16802	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区2变电站2主变	630	39.24%	319.8	319.8				4.69%
16803	和平	广州变	广州变545广胜线	沈铁和谐家园32主变	630	46.86%	0	0				-2.09%
16804	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科翡翠新都会二期小区1配电室201间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				27.95%
16805	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺于93柱上变压器	400	30.90%	0	0				32.73%
16806	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅二期1箱式变电站2配电变压器	800	45.00%	0	0				5.98%
16807	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城1号变电站2号变压器	630	19.68%	0	0				6.94%
16808	于洪	五金变	五金变	东民变343东民线付强一队	100	3.60%	0	0				-234.09%
16809	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分14右14+1左2	200	63.00%	54	54				92.93%
16810	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81左6	200	114.30%	0	0	2023年9月			83.64%
16811	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线东沟支东沟四组支02	80	70.69%	0	0				17.18%
16812	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	格林木棉花二期1箱式变电站2配电变压器	630	39.68%	0	0				42.74%
16813	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线46左07	100	53.20%	36.8	36.8				13.93%
16814	于洪	范屯变	范屯变	小微曹台村东北台2	400	36.60%	213.6	213.6				67.97%
16815	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯(四)5变电站201配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
16816	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干35右5	200	44.70%	90.6	90.6				15.04%
16817	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	前榆乙线21右1	200	14.40%	0	0				62.20%
16818	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区4箱变202间隔配电变压器	500	18.00%	0	0				2.09%
16819	法库	果子园	果子园变1415镇东线	工商局箱变1号配电变压器	630	71.43%	0	0				4.10%
16820	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高南台照明2号柱上变压器	400	17.10%	0	0				9.19%
16821	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区4变电站202配电变压器	630	44.76%	210	210				30.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16822	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	卫校分8左3	400	61.80%	0	0				68.78%
16823	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	宝地铭门6箱变1变压器	630	29.52%	0	0				37.57%
16824	康平	所口变	所口变76352所张线	西王分张家支36	200	6.68%	165	165				-109.70%
16825	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区2箱式变电站1配电变压器	630	38.10%	0	0				20.72%
16826	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	英里蓝湾小区1变电站2变压器	400	28.88%	0	0				5.36%
16827	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园二期小区1变电站1变压器	630	71.75%	115	115				8.99%
16828	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期1箱式变电站201间隔配电变压器	630	23.62%	418.2	418.2				1.67%
16829	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干66右2	100	102.00%	0	0	2024年6月			7.16%
16830	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期19箱变2变压器	630	32.70%	0	0				8.36%
16831	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都5号箱式变电站1号变压器	630	24.13%	415	415				3.41%
16832	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大六西支05	100	48.80%	0	0				20.65%
16833	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷3变电站202配电变压器	630	24.44%	0	0				26.45%
16834	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城14号变电站202配电变压器	630	27.43%	394.2	394.2				0.92%
16835	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城15号变电站201配电变压器	630	32.38%	363	363				3.91%
16836	沈北	方溪变	方开甲线	首开如院2局维变电站201配电变压器	800	19.20%	0	0				100.00%
16837	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	金沙星城1.1期1201间隔配电变压器	630	23.81%	0	0				34.00%
16838	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园4箱变1变压器	630	14.48%	0	0				0.08%
16839	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	YHG_速冻分22(航苑住宅小区)1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
16840	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾5变电站2号变压器	630	11.75%	0	0				2.81%
16841	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区5局维变电站201配电变压器	800	12.60%	0	0				0.00%
16842	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	沙河村南2号	200	15.30%	149.4	149.4				8.43%
16843	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	移动基站变电站201间隔配电变压器	50	55.80%	0	0				-0.42%
16844	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式服务-安途燃气设备有限公司	200	18.90%	0	0				19.98%
16845	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融国际1号变电站202配电变压器	400	23.00%	0	0				-1.24%
16846	沈北	董楼子	望滨线	沈阳哈哈乐综合农业观光园有限公司(一站式)	100	49.60%	40.4	40.4				34.44%
16847	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区南区1变电站1变压器	630	31.11%	371	371				36.04%
16848	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明1箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
16849	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线东拉电台	200	44.50%	91	91				13.64%
16850	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加1箱变201	630	60.32%	0	0				1.73%
16851	大东	小东变	小东变170小毛线	沈空老干部住宅2箱变2变压器	500	32.96%	285.2	285.2				20.75%
16852	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干166右1变台	200	41.40%	97.2	97.2				51.65%
16853	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区1变电站1变压器	500	18.00%	360	360				5.55%
16854	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城5变电站变压器	630	30.48%	0	0				4.43%
16855	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	前民猪场西台	100	37.50%	0	0				2.25%
16856	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地4+1台区微	400	49.20%	0	0				75.68%
16857	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居4箱变1变压器	630	7.94%	517	517				0.33%
16858	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支姜子支42变台	200	18.00%	0	0				15.67%
16859	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡5号变电站1变压器	400	39.60%	0	0				3.52%
16860	于洪	东民变	东民变	东民变348东酒线姚家4台区	160	46.31%	0	0				-3.12%
16861	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落干姚家分四清支96左T1	200	0.00%	0	0				0.00%
16862	沈河	方家变	方家变640方青甲线	方青干24右6+1柱上变压器	400	30.00%	0	0				-10.68%
16863	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微夏家西北	400	15.90%	296.4	296.4				36.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16864	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥11箱变202配电变压器	630	82.86%	0	0	2024年9月			45.65%
16865	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条湖3箱变202间隔配电变压器	630	46.48%	0	0				68.06%
16866	和平	方型变	方型变442方青甲线	东电三经小区配电变压器	630	34.92%	0	0				50.17%
16867	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍施线43+1右13	200	29.70%	0	0				41.02%
16868	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳翰文房地产开发有限公司2箱式变电站1号变压器	630	20.00%	0	0				1.41%
16869	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	朱尔线石台北苑一期2	630	20.83%	0	0				1.83%
16870	大东	小东变	小东变80148新光线	和睦干76文铁分13左1	400	60.90%	0	0				-4.76%
16871	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区2变电站201配电变压器	400	41.40%	0	0				48.42%
16872	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园2箱变1变压器	630	46.98%	271	271				3.64%
16873	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾3号变电站2号变压器	630	9.84%	0	0				3.11%
16874	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分71左11	80	55.13%	0	0				-7.69%
16875	于洪	家俱变	俱化甲线	俱化甲线2站房2配电变压器	400	41.50%	0	0				21.34%
16876	东陵	孙家寨	孙营线	孙家寨变208孙营线孙营干35柱上变压器	250	14.40%	0	0				-38.12%
16877	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期3配电室201间隔配电变压器	800	68.40%	0	0				80.78%
16878	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园3变电站1配电变压器	400	26.40%	0	0				6.51%
16879	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡1号变电站1变压器	630	19.52%	0	0				-3.49%
16880	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	翟家2社区	400	80.00%	40	40	2024年6月			-0.21%
16881	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	誉澜颂2变电站2变压器	800	16.20%	0	0				100.00%
16882	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干101右16变台	200	49.80%	80.4	80.4				0.27%
16883	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分101变台	200	71.40%	37.2	37.2				-1.48%
16884	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅6变电站1变压器	500	24.00%	0	0				4.24%
16885	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑3配电室2变压器	630	19.81%	0	0				-1.43%
16886	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库1箱变1变压器	500	41.92%	0	0				16.85%
16887	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干信家分51+1瓦厂支5左T1马家甸B台(一站式)	315	27.17%	0	0				13.31%
16888	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	北乱支57左2	200	28.50%	123	123				43.80%
16889	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村15号变电站1号配电变压器	500	19.20%	0	0				-14.10%
16890	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园6变电站202配电变压器	500	14.80%	376	376				0.47%
16891	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三道房村照明	100	79.65%	10.35	10.35				2.88%
16892	沈北	道义变	道义变15259道义线	俪景汇置四期2变201间隔配电变压器	630	45.33%	0	0				52.20%
16893	皇姑	长江变	长江变25446长加线	壹米阳光2变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
16894	和平	马路湾	马路湾变652马南乙线	金豪大厦1变压器	500	24.00%	330	330				15.27%
16895	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖南村综合一台	200	62.70%	0	0				19.19%
16896	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	南站2号变电站2号变压器	630	43.81%	0	0				-1.69%
16897	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都1变电站201	630	17.78%	433	433				-4.11%
16898	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	马家房村北台(2020微)	400	48.70%	0	0				6.59%
16899	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线45左2	200	1.20%	177.6	177.6				80.14%
16900	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫4号变电站201间隔配电变压器	800	64.88%	201	201				21.13%
16901	大东	望花变	望花变70262合作乙线	祥和家园1箱变2变压器	630	18.41%	451	451				-2.33%
16902	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	新铁家园1变电站1变压器	400	18.00%	0	0				7.65%
16903	法库	包家屯	包家线	10kV包家线孤东子支4	100	91.00%	0	0	2024年6月			9.30%
16904	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城2号变电站201配电变压器	630	47.24%	0	0				11.44%
16905	皇姑	广源变	广源变25772广江线	格林木棉花一期小区4箱式变电站2配电变压器	630	39.37%	0	0				-1.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16906	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干刘红分17柱上变压器	200	21.00%	0	0				4.98%
16907	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线河北村南台区	50	17.20%	36.4	36.4				-64.90%
16908	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民3台区	315	57.78%	101.5	101.5				0.94%
16909	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德2箱变1变压器	630	12.70%	0	0				100.00%
16910	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靓园3变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
16911	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干20左10变压器	200	19.50%	0	0				-38.10%
16912	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区8变电站202间隔配电变压器	630	33.33%	357	357				75.10%
16913	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线52右2	400	27.75%	249	249				29.77%
16914	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10KV柏家线柏二分28(柏家沟村北台)	50	66.00%	0	0				3.09%
16915	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园6变电站201	500	31.04%	294.8	294.8				0.44%
16916	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三西照明中台照明	100	90.90%	0	0	2022年12月			4.65%
16917	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分28右6变台	200	36.90%	0	0				29.26%
16918	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线石佛山北台分05	160	37.50%	84	84				11.96%
16919	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分5柱上变压器	400	44.70%	0	0				12.75%
16920	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	八纬东分7左4	315	10.16%	0	0				-15.07%
16921	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分6#右4	315	22.22%	0	0				5.76%
16922	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右2	315	67.30%	0	0				2.58%
16923	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸干9	315	39.11%	0	0				-12.85%
16924	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分30右1变压器	315	42.86%	0	0				-20.26%
16925	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分30右1变压器1	315	20.95%	0	0				-12.81%
16926	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格乙线39	250	40.96%	0	0				-14.08%
16927	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左2	315	20.95%	0	0				-82.47%
16928	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干89+1右22	30	21.33%	0	0				-10.94%
16929	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右3左3	315	6.98%	0	0				-4.62%
16930	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	启工变762启村乙线新村干32	400	31.50%	234	234				4.89%
16931	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	肇工变156新村线农村干沈大分9	200	74.10%	0	0				12.79%
16932	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	苏北变364市内甲线香杨分2	315	57.90%	101.1	101.1				-0.01%
16933	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二厂支5左1之1柱上变压器	315	19.05%	0	0				-2.03%
16934	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干16右6变压器	250	16.40%	184	184				0.17%
16935	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线拉它分19+1	100	52.80%	37.2	37.2				-2.76%
16936	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍家变456鲍沙线鲍沙线59	100	13.60%	76.4	76.4				-14.48%
16937	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线工商分6左1	250	26.40%	0	0				3.80%
16938	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官线林化分9右11	250	7.80%	0	0				-12.87%
16939	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分6左5	400	48.00%	0	0				-1.26%
16940	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干42公变	315	43.17%	147.5	147.5				1.60%
16941	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干11	200	17.40%	145.2	145.2				-24.86%
16942	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	万中干17右1公变	315	50.03%	0	0				5.27%
16943	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分3公变	250	16.64%	0	0				8.01%
16944	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	北陵变142田义甲线田义干33右8柱上变压器	315	10.48%	0	0				27.44%
16945	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小乙线如小联干13左3	200	51.90%	0	0				-3.18%
16946	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线12右2	100	94.80%	0	0	2025年2月			4.37%
16947	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分15公变	315	75.56%	0	0				-2.40%
16948	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变162营东线营东线湖滨分18	200	5.00%	0	0				-9.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16949	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干47右3公变	315	132.70%	0	0	2022年12月			2.06%
16950	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长南干长泉分15公变	315	43.49%	0	0				-71.35%
16951	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线东陵干种子一分10左4	400	12.00%	312	312				98.95%
16952	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右1柱上变压器	315	75.87%	0	0				5.15%
16953	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干72右3柱上变压器	200	38.10%	0	0				-34.70%
16954	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干75右2之1柱上变压器	315	37.46%	0	0				-2.41%
16955	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	欧亚变262西江乙线西江干3左1之1柱上变压器	315	44.44%	0	0				27.77%
16956	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干21右3	315	23.81%	208.5	208.5				-0.04%
16957	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	文南干56柱上变压器	200	0.00%	0	0				-74.24%
16958	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经干八纬东分3	400	21.30%	0	0				0.76%
16959	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线33左5	315	40.76%	0	0				3.91%
16960	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	滑翔变562滑应乙线建设干104	200	99.90%	0	0	2022年12月			8.12%
16961	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	于洪干水泵分3	400	75.90%	56.4	56.4				-16.87%
16962	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干9变台	315	5.08%	0	0				-7.92%
16963	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干29柱上变压器	250	38.40%	0	0				1.28%
16964	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线39	315	66.98%	0	0				0.02%
16965	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46右3	200	60.60%	0	0				8.52%
16966	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药干20左4	315	54.60%	0	0				2.40%
16967	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分3左4柱上变压器	315	38.41%	0	0				11.25%
16968	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右10柱上变压器	315	12.06%	0	0				-19.39%
16969	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃家分河沿支13右05	160	26.25%	0	0				7.22%
16970	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支34右11之1柱上变压器	315	59.05%	0	0				8.25%
16971	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分18	315	0.00%	0	0				-6.10%
16972	和平	太原变	太原变056南七乙线	太平里变电站一次1变压器柜1主变	630	60.57%	0	0				-2.87%
16973	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	九九骏铭2箱变1号变	630	29.71%	0	0				0.55%
16974	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田翠园2箱变1号变	630	57.90%	0	0				0.28%
16975	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	劝业场箱变	630	17.78%	0	0				6.39%
16976	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区17变电站201变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
16977	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科1期3箱变2变压器	500	30.40%	298	298				-3.77%
16978	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡2箱变1号变	500	54.24%	0	0				0.30%
16979	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城1箱变1变压器	630	13.33%	483	483				2.67%
16980	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城3箱变2变压器	630	13.02%	485	485				-1.01%
16981	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城8箱变2变压器	800	13.50%	612	612				6.54%
16982	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园2变电站1变压器	1250	30.72%	741	741				2.66%
16983	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔1箱变1变压器	630	21.27%	433	433				12.78%
16984	皇姑	长江变	25460长亚乙线	下坎子新3箱变1号变	630	33.90%	0	0				-2.12%
16985	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	辽大一部箱变2号变	630	17.46%	0	0				-12.94%
16986	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘箱变1	400	45.00%	0	0				4.38%
16987	和平	花园变	花园变56753花三甲线	万科紫金园22主变	500	32.40%	288	288				-1.45%
16988	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北1变电站2号高压柜1主变	400	42.00%	0	0				1.51%
16989	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑6箱变1站内变压器	630	12.57%	1.73	1.73				0.02%
16990	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区8变电站1变压器	630	15.87%	467	467				0.49%
16991	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区4变电站1变压器	630	24.76%	0	0				-1.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16992	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	富工花园2201	500	60.16%	31.18	31.18				2.50%
16993	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨1配电站202	630	32.70%	361	361				2.41%
16994	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区2箱变1号变	400	30.00%	0	0				-0.43%
16995	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区2变电站2变压器	630	23.49%	0	0				-0.83%
16996	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵1小区变电站1变压器	630	22.48%	0	0				-1.87%
16997	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	银座小区变电站1变压器	315	30.48%	187.5	187.5				4.71%
16998	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光2变电站201	630	37.46%	0	0				4.89%
16999	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨园二期2变电站201变压器	630	25.40%	0	0				-0.80%
17000	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	吴辰苑小区2变电站202	630	28.89%	0	0				-1.60%
17001	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	吴辰苑小区1变电站201	630	26.35%	0	0				-0.88%
17002	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大一区1变电站201柜	630	23.62%	418.2	418.2				-1.49%
17003	铁西	重工变	重工变10840城西线	府兴雅园1变电站202柜	400	0.00%	0	0				0.00%
17004	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城3箱变2变压器	630	25.90%	403.8	403.8				12.60%
17005	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华市场小区1变电站201柜	500	38.40%	258	258				0.00%
17006	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光2箱变1	630	18.29%	0	0				-1.12%
17007	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑3变电站201	630	38.73%	323	323				2.22%
17008	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲3箱变1号变	500	26.56%	0	0				13.50%
17009	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭2箱变2号变	630	13.65%	254.22	254.22				0.09%
17010	和平	太原变	太原变058南七甲线	沈后南宁变电站2号高压柜1主变	500	34.40%	0	0				-3.47%
17011	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	11中学教师楼箱变1变压器	400	16.00%	0	0				-5.25%
17012	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-4箱变2变压器	630	22.86%	423	423				-4.30%
17013	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸1箱变1变压器	500	15.68%	0	0				-0.82%
17014	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸3箱变2变压器	500	20.16%	0	0				4.99%
17015	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	向荣里箱变2变压器	500	46.72%	0	0				4.01%
17016	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	公安里箱变2变压器	630	46.10%	0	0				4.48%
17017	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	顺城北箱变2变压器	500	7.68%	411.6	411.6				-20.18%
17018	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	泽工2箱变1变压器	630	102.54%	0	0	2023年8月			4.26%
17019	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路6变电站201柜	200	0.00%	0	0				0.00%
17020	沈河	大东变	大东变054城南乙线	进华1箱变1变压器	500	54.08%	0	0				-2.07%
17021	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村5号变电站1变压器	630	31.62%	0	0				16.25%
17022	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	东顺城变电站2变压器	630	59.94%	0	0				3.81%
17023	沈河	顺城变	顺城变079广宣甲线	荣光1变电站2变压器	630	65.52%	0	0				3.25%
17024	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	永乐箱变2变压器	500	40.00%	0	0				1.34%
17025	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城1变电站1变压器	630	80.63%	0	0	2024年12月			-0.34%
17026	皇姑	长江变	25466长黄甲线	陵西二变电站1变压器	500	70.40%	0	0				-29.57%
17027	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	绿景花园12主变	630	18.03%	0	0				-3.82%
17028	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期4箱变2变压器	500	49.80%	201	201				-1.61%
17029	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城9箱变2变压器	630	18.29%	0	0				-0.64%
17030	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	金建欣苑箱变1变压器	500	29.60%	0	0				3.33%
17031	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都11变电站201	630	16.19%	465	465				-2.91%
17032	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	金利苑箱变1变压器	500	62.08%	139.6	139.6				-1.96%
17033	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华小区1变电站201	630	66.03%	0	0				4.71%
17034	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	铁西一小区变电站201	630	84.44%	35	35	2022年12月			-0.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17035	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭9变电站201	800	23.10%	535.2	535.2				-5.50%
17036	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	西窑1箱变2变压器	630	49.52%	0	0				-0.15%
17037	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都9箱变2变压器	630	13.33%	483	483				-3.76%
17038	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	南十二路小区2变电站201	400	0.00%	360	360				0.00%
17039	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居2变电站202	400	27.60%	0	0				0.84%
17040	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻2箱变2变压器	500	84.40%	28	28	2024年7月			5.19%
17041	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑1箱变2	500	82.80%	0	0	2022年12月			4.34%
17042	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	省检察院住宅箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
17043	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	时代新居箱变2号变	630	38.86%	0	0				-0.92%
17044	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村1变电站202柜	630	0.00%	93.53	93.53				0.00%
17045	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	东环雅居变电站201变压器	630	19.05%	447	447				1.00%
17046	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区24号箱变1号变	630	20.32%	0	0				7.44%
17047	和平	太原变	太原变046南五甲线	宜春1#2#变压器	400	80.00%	0	0	2024年12月			2.45%
17048	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	五爱商住2变电站1变压器	630	34.67%	0	0				-5.90%
17049	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	五爱商住2变电站2变压器	630	34.29%	0	0				-4.33%
17050	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	妇女会馆一次1#主变	400	30.40%	0	0				-1.79%
17051	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期1变电站2号配电变压器	630	35.56%	0	0				3.62%
17052	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村3变电站1变压器	630	29.52%	0	0				3.82%
17053	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线西窑1开闭站西窑1西窑1开闭站之2柱上变压器	400	82.60%	0	0	2024年9月			2.20%
17054	于洪	化学变	化东乙线	闲云雅居住宅小区2变电站2配电变压器	630	16.19%	0	0				22.19%
17055	沈北	农高变	农商线	湖郡小区2局维变电站201配电变压器	630	13.33%	0	0				90.15%
17056	沈海变	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆3箱变1变压器	500	35.20%	0	0				-4.08%
17057	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分22左9变台	400	14.40%	302.4	302.4				31.03%
17058	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲4小区变电站2变压器	500	28.48%	0	0				-0.88%
17059	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲6小区变电站2变压器	500	23.60%	0	0				1.37%
17060	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期1箱式变电站2配电变压器	800	41.50%	0	0				-119.94%
17061	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	科隆箱变变压器	630	17.46%	0	0				100.00%
17062	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线刘才东支05	200	19.50%	0	0				100.00%
17063	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	保工干劳动分28	200	47.50%	0	0				11.55%
17064	康平	卧龙变	卧龙变75956卧金线	沈阳亿居房地产开发有限公司1箱变1配电变压器	630	20.95%	435	435				1.37%
17065	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅3箱式变电站配电变压器	630	49.52%	0	0				22.15%
17066	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓2变电站1变压器	500	20.16%	349.2	349.2				3.86%
17067	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区22主变	630	17.62%	456	456				-0.87%
17068	和平	和平变	和平变196和新线	新世界名江大厦2202间隔配电变压器	630	20.19%	439.8	439.8				3.96%
17069	和平	花园变	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园2202间隔配电变压器	630	20.00%	441	441				2.52%
17070	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	维华商业广场小区变电站202配电变压器	500	25.60%	0	0				5.15%
17071	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分40右6变台	200	24.40%	0	0				5.28%
17072	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干6	315	44.44%	0	0				-2.17%
17073	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城4开闭站2箱变1变压器	630	54.92%	0	0				1.93%
17074	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	安图大厦2主变	630	0.00%	0	0				-4.29%
17075	东陵	营盘	营孙线	万科新都心二期22号变压器	630	13.65%	0	0				100.00%
17076	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓1变电站2变压器	630	16.83%	0	0				-3.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17077	沈北	天乾变	天孝甲线	汇置尚都2小区箱变201配电变压器	800	22.80%	0	0				72.69%
17078	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期3箱变2变压器	630	12.06%	0	0				98.62%
17079	和平	和平变	和平变178和海线	正大广场1变电站201间隔配电变压器	630	13.02%	485	485				-1.57%
17080	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	雷凯尼绅2变电站2变压器	400	33.00%	0	0				-3.06%
17081	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑6号变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-0.99%
17082	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	1小区变电站202配电变压器	800	42.30%	0	0				51.59%
17083	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区12主变	800	12.25%	622	622				-2.57%
17084	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园3小区变电站1变压器	630	11.68%	493.4	493.4				-3.94%
17085	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五粮分21	100	46.65%	43.35	43.35				9.15%
17086	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线8右4(变电所南台)	80	24.38%	0	0				-1.64%
17087	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分81左11变台	400	15.90%	0	0				0.00%
17088	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河分2开闭站之2柱上变压器	400	33.30%	0	0				-7.73%
17089	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区三期1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
17090	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线偏排分9+1右3变台	200	120.00%	0	0	2024年6月			33.48%
17091	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	2主变沈纺北里	800	22.00%	0	0				0.11%
17092	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线前尖山电井2方3	50	88.40%	0.8	0.8	2024年9月			1.86%
17093	铁西	启工变	启工变10774建园线	恒润*御林湾1箱变202	630	0.00%	0	0				0.00%
17094	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙1小区变电站1变压器	500	38.00%	0	0				-0.34%
17095	和平	太原变	太原变062胜三甲线	万科金地中山公园2变电站201配电变压器	630	33.65%	355	355				11.76%
17096	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线35变台	400	33.75%	0	0				100.00%
17097	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	锦绣华苑小区1变电站1变压器	630	13.71%	0	0				5.62%
17098	法库	新依变	依三线	10kV依三线老三面船村支06	315	13.46%	0	0				25.98%
17099	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	胡家线金宝分9右1	315	21.52%	215.7	215.7				3.39%
17100	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右7	250	26.16%	0	0				5.94%
17101	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨于坨变023莲花线大莲花西台	160	96.75%	0	0	2024年7月			10.25%
17102	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙6	400	35.10%	0	0				40.73%
17103	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	024生活体住宅变电站201变压器	500	74.40%	0	0				4.19%
17104	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分18左6变台	400	40.20%	0	0				25.55%
17105	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓3变电站配电变压器2公变	630	29.84%	93.53	93.53				-0.04%
17106	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防警官二期1箱变202配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
17107	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线种子一分12+1	200	34.20%	111.6	111.6				-45.02%
17108	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立于17右12	400	135.60%	0	0	2022年12月			19.33%
17109	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线教师楼台	400	62.70%	109.2	109.2				12.13%
17110	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期8号变电站2号配电变压器	630	8.57%	513	513				59.06%
17111	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分42变台	200	26.10%	127.8	127.8				9.30%
17112	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房线三道岗子分29变台	200	31.50%	117	117				4.59%
17113	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区3变电站1变压器	630	32.86%	0	0				0.07%
17114	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海上河府1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	80.70%	0	0	2024年9月			100.00%
17115	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子干132变台	200	41.35%	97.3	97.3				3.26%
17116	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林8箱变1配电变压器	630	16.00%	0	0				19.70%
17117	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程B区51变配电变压器	400	26.00%	256	256				4.14%
17118	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家三期2间隔2配电变压器	500	33.60%	0	0				40.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17119	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	罗屯综合一台	200	0.00%	180	180				39.60%
17120	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	鲁班尚品2变电站202配电变压器	630	25.71%	0	0				2.86%
17121	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦4变电站1配电变压器	630	10.79%	0	0				0.00%
17122	浑南	营盘	营盘变046营北线	江湾城2号变电站2号变压器	630	34.29%	0	0				1.18%
17123	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸9变电站1变压器	500	22.72%	336.4	336.4				-1.21%
17124	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都一期1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				-286.80%
17125	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城7变电站变压器	630	16.76%	0	0				1.22%
17126	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫岗7变电站1变压器	630	9.21%	0	0				12.92%
17127	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十六号变电站1变压器	630	28.57%	387	387				-2.86%
17128	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	科园小区箱变(单)	630	42.38%	300	300				2.12%
17129	法库	果子园	果蕴线	YHG_沙河小区计生委台	250	39.04%	0	0				-1.23%
17130	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分22左7柱上变压器	400	80.70%	0	0	2023年6月			7.92%
17131	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干河南分8右9	200	14.70%	150.6	150.6				2.45%
17132	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	YHG_学府雅园土建变2箱式变电站1号配电变压器	630	19.37%	0	0				17.54%
17133	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	华山干5左1(临时电)柱上变压器	100	141.90%	0	0	2024年6月			100.00%
17134	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分55右9	100	47.40%	42.6	42.6				7.36%
17135	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑3变电站1变压器	630	12.76%	282.78	282.78				-4.68%
17136	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	杨士岗变051杨士岗线幸福小区	200	74.55%	30.9	30.9				6.28%
17137	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑C区1箱变2变压器	630	41.90%	0	0				7.51%
17138	沈北	农高变	农高变70358农海线	风度泊林4箱变201配电变压器	630	16.83%	0	0				6.28%
17139	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府三期小区1变电站1变压器	800	24.75%	0	0				4.01%
17140	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥1小区变电站2站内变压器	630	33.33%	357	357				2.19%
17141	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆1箱变1变压器	500	29.76%	0	0				0.28%
17142	于洪	东民变	东酒线	和泰4小区2站房1变压器配电变压器	630	17.90%	0	0				2.77%
17143	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期2箱式变电站1配电变压器	400	25.20%	0	0				41.95%
17144	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区3配电站2变压器	630	18.73%	0	0				-2.46%
17145	东陵	中马变	疗养线	琥珀湾2箱变2变压器	630	10.48%	501	501				-27.47%
17146	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线树林子村分支1(树林子A台)	315	26.54%	0	0				1.07%
17147	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门第一城三期6箱变202间隔配电变压器	630	56.19%	213	213				15.96%
17148	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期1变电站201	315	49.14%	128.7	128.7				8.39%
17149	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线石化分1左支03	200	31.80%	116.4	116.4				-1.91%
17150	于洪	得胜变	得中线95474	富景居住商业(一期)1箱变1变压器	630	0.95%	0	0				3.35%
17151	于洪	得胜变	得中线95474	富景居住商业(一期)1箱变2变压器	630	6.03%	0	0				-12.00%
17152	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线137+1	400	23.30%	0	0				100.00%
17153	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线079	200	66.40%	47.2	47.2				-1.51%
17154	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线大棚地分09	50	145.20%	0	0	2024年6月			15.96%
17155	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗变048八三堡线八三堡排水站水井	80	42.00%	38.4	38.4				-0.19%
17156	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语6箱变202	500	61.92%	140.4	140.4				1.87%
17157	沈北	天乾变	天金线	中兴和园1-4住宅小区局维变电站202配电变压器	800	6.00%	0	0				0.00%
17158	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干157右6	100	30.30%	59.7	59.7				15.68%
17159	浑南	安顺变	安顺变186安松线	金地九溪2变电站201间隔配电变压器	630	16.67%	0	0				-7.63%
17160	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑3变电站2变压器	630	30.48%	375	375				8.62%
17161	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线肖家支线038	100	58.60%	0	0				16.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17162	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线牛街村棚菜小区	200	98.70%	0	0	2023年1月			21.57%
17163	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	新蒲商居住宅1变电站1变压器	630	15.87%	0	0				3.95%
17164	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	证券公司变电站变压器	500	59.20%	0	0				-2.99%
17165	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	YHG_沈北房屋开发有限公司富城春天1201配电变压器	630	24.76%	0	0				0.74%
17166	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线新表分支线002	160	69.00%	33.6	33.6				3.63%
17167	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分014	400	33.20%	0	0				8.31%
17168	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	YHG_太阳干二小分6	315	29.71%	189.9	189.9				2.05%
17169	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	柳湖绿园1箱式变电站2配电变压器	500	35.20%	0	0				-2.11%
17170	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	沈阳慧麟房地产开发有限公司2箱变202配电变压器	630	20.95%	0	0				2.51%
17171	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉四组照明	400	21.00%	276	276				7.91%
17172	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	华润翡翠城三期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				-155.80%
17173	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾9号变电站202配电变压器	630	16.83%	0	0				1.86%
17174	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾10号变电站202配电变压器	500	16.80%	0	0				-4.13%
17175	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	大潘变403大高线南荒东台	100	85.20%	4.8	4.8	2025年2月			11.66%
17176	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线艾亩地分10	200	123.00%	0	0	2024年12月			17.71%
17177	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线美屯一队分19	100	35.40%	54.6	54.6				16.06%
17178	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干38左2柱上变压器	315	37.14%	0	0				1.24%
17179	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分27右5左10变台	200	43.00%	94	94				-11.95%
17180	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	钢厂8号箱变1号变压器	630	49.21%	0	0				-0.07%
17181	皇姑	长江变	25466长黄甲线	中德节能变电站2变压器	630	57.14%	0	0				-0.97%
17182	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支6右3柱上变压器	400	68.10%	0	0				-9.52%
17183	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线镇内分10左1变台	100	93.30%	0	0	2024年6月			15.13%
17184	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际4变电站2变压器	630	57.14%	207	207				9.30%
17185	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线小黄家分机井支3	50	3.60%	43.2	43.2				-48.15%
17186	东陵	中马变	高坎线	高坎分12右支12柱上变压器	400	47.70%	160.09	160.09				9.52%
17187	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟3箱变2变压器	800	21.60%	0	0				100.00%
17188	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线巴北分49变台	200	15.60%	0	0				99.48%
17189	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	辽宁博达房地产开发有限公司变电站1号变压器	400	41.00%	0	0				-1.43%
17190	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	大河宸章1-4变电站202间隔配电变压器	400	32.80%	0	0				23.09%
17191	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变430小卜线李英分12右2右2右02	315	43.81%	0	0				2.69%
17192	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期1号变电站1变压器	630	10.48%	501	501				2.26%
17193	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线朱家支7(朱家综合台)	315	59.43%	0	0				9.33%
17194	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	毛纺乙线毛纺干12左1加1变压器	200	44.40%	0	0				45.83%
17195	东陵	孤家子	东冶线	房实名苑1局维箱变2号变	800	27.38%	0	0				7.07%
17196	东陵	孤家子	东冶线	房实名苑2局维箱变1号变	800	28.88%	0	0				3.59%
17197	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线唐家二支07	200	24.00%	0	0				100.00%
17198	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干泡沿分金家支11左3	100	21.60%	68.4	68.4				21.59%
17199	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座2箱变2变压器	800	29.25%	486	486				2.61%
17200	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区6变电站1变压器	500	31.04%	0	0				5.73%
17201	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷6变电站201配电变压器	800	18.75%	0	0				8.78%
17202	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线巴北分34左16变台	200	32.10%	0	0				28.02%
17203	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾1号变电站1变压器	400	34.80%	0	0				14.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
17204	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	万和花园变电站201间隔配电变压器	800	15.30%	0	0				69.95%
17205	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾F地块1变压器	630	16.00%	466.2	466.2				98.98%
17206	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线毓庄照明	200	20.40%	119	119				14.67%
17207	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分佟家支36	100	58.20%	31.8	31.8				10.03%
17208	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡8变电站1变压器	630	45.71%	0	0				13.05%
17209	大东	大志变	大志变70542志农乙线	东路干东沟分38柱上变压器	315	9.52%	0	0				-37.19%
17210	苏家屯	刘千变	刘千变1648劳改线	劳改干96左2右9	200	11.80%	156.4	156.4				11.63%
17211	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区2变电站2变压器	630	28.57%	0	0				-1.35%
17212	法库	马家变	马家变1132马十线	10kV马十线东闫分6	50	65.60%	12.2	12.2				0.35%
17213	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方干小转弯分17右3+1柱上变压器	100	54.00%	0	0				36.80%
17214	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家房变059永丰线代家一组照明	400	10.35%	318.6	318.6				2.87%
17215	新民	新民变	新民变30172化肥线	YHG_化肥干20右1	315	39.37%	0	0				-18.63%
17216	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线卫生防疫站住宅	315	46.86%	0	0				7.20%
17217	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家房变059永丰线范家一组照明	200	36.60%	106.8	106.8				6.10%
17218	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞1箱变(单)	630	27.62%	0	0				5.09%
17219	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线石白子几2	200	89.50%	0	0	2023年2月			7.52%
17220	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖七号(微)	400	38.10%	207.6	207.6				78.70%
17221	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品3变电站1配电变压器	500	26.80%	0	0				1.83%
17222	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线一棵树分支线009	50	114.60%	0	0	2023年1月			15.15%
17223	东陵	世园变	洒水甲线	高坎干观音阁支12+1右4柱上变压器	200	43.80%	0	0				17.66%
17224	于洪	五金变	五机乙线	大兴变512兴光线爱国村东台区	200	103.50%	0	0	2022年12月			7.71%
17225	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑5变电站2变压器	630	12.86%	0	0				-1.36%
17226	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	天宝国际商务大厦箱式变电站201间隔配电变压器	630	13.33%	0	0				-3.53%
17227	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城8号变电站1变压器	630	24.44%	0	0				2.58%
17228	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨干中学分25变台	200	78.00%	0	0				12.40%
17229	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线183变台	200	58.35%	63.3	63.3				5.61%
17230	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四分63左4变台	400	27.90%	0	0				7.68%
17231	沈北	王驿变	王新甲线	唐轩上城2变电站202配电变压器	800	34.88%	441	441				1.77%
17232	沈北	王驿变	王新甲线	唐轩上城1变电站201配电变压器	800	27.75%	498	498				13.62%
17233	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	昭华里1号变电站201间隔(下深乙线)配电变压器	630	30.79%	0	0				100.00%
17234	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线81+1右7变台	200	23.70%	132.6	132.6				30.25%
17235	沈河	长青变	长青变448长南乙线	颐龙在天箱变变压器	500	24.96%	325.2	325.2				3.41%
17236	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	林家新能源照明	400	0.00%	0	0				43.57%
17237	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡大棚	80	68.06%	17.55	17.55				-1.21%
17238	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变220城东线地震局	100	18.90%	0	0				-6.04%
17239	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城5号变电站1号变压器	630	16.83%	461	461				-8.94%
17240	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城4号变电站1号变压器	630	64.44%	161	161				11.14%
17241	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊12号变电站2变压器	500	31.04%	0	0				19.30%
17242	于洪	大兴变	兴富线	喜地红城2站房1变压器	630	20.32%	0	0				7.82%
17243	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城三期变电站1变压器	1000	5.52%	0	0				3.47%
17244	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分43右13右6变压器	400	32.40%	0	0				5.19%
17245	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	裴家乡四组(微)	200	26.60%	126.8	126.8				15.98%
17246	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家分29变台	400	6.75%	333	333				40.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17247	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分51左9右7变台	200	22.40%	0	0				18.08%
17248	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线35左20	200	4.80%	0	0				-4.26%
17249	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园5号变电站1号变压器	400	37.50%	0	0				-0.63%
17250	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园4变电站1变压器	630	73.33%	105	105				11.75%
17251	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	玉良支02加1左03变压器	100	40.80%	49.2	49.2				2.39%
17252	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区6变电站2变压器	630	26.98%	397	397				9.25%
17253	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城2.2期1变电站201配电变压器	800	47.40%	0	0				75.74%
17254	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑1箱变1变压器	630	17.46%	0	0				1.21%
17255	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产8楼	200	56.10%	67.8	67.8				-4.09%
17256	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区10变电站1变压器	400	12.50%	0	0				-3.52%
17257	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区2号箱变1号变	630	20.63%	0	0				3.52%
17258	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区5号箱变1号变	500	25.28%	0	0				13.64%
17259	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地长青湾四组变电站2变电站	800	0.00%	0	0				0.00%
17260	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门2变电站1变压器	630	42.86%	0	0				8.03%
17261	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干17	315	49.52%	127.5	127.5				-2.31%
17262	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线木材经销公司	100	77.10%	12.9	12.9				3.65%
17263	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春六期2变电站202	800	31.50%	468	468				14.29%
17264	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇一期2变电站202变压器	315	27.05%	198.3	198.3				13.05%
17265	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐守6号变电站202配电变压器	630	24.63%	0	0				17.09%
17266	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期5箱式变电站1配电变压器	800	23.10%	0	0				96.66%
17267	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式-沈阳市成立种植专业合作社	200	66.90%	46.2	46.2				16.04%
17268	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友后山分支07	50	74.70%	0	0				9.97%
17269	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线孤家子支014	100	96.60%	0	0	2024年6月			20.98%
17270	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干41左9柱上变压器	315	42.54%	0	0				-2.08%
17271	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右2柱上变压器2	400	0.00%	218.46	218.46				32.67%
17272	法库	包家屯	包家线	10kV包家线金家沟支12	50	134.80%	0	0	2022年12月			-46.13%
17273	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分30左5左1变台	100	72.30%	0	0				10.59%
17274	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区8变电站1变压器	630	31.11%	371	371				2.09%
17275	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分18右3变压器	315	32.00%	0	0				-1.58%
17276	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线前五家子分支03	50	74.40%	0	0				8.71%
17277	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河1变电站1号主变	800	0.00%	234.55	234.55				0.00%
17278	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河3变电站1号主变	800	24.00%	234.55	234.55				-6.81%
17279	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支孟久支044	200	38.10%	103.8	103.8				10.19%
17280	苏家屯	陈相变	陈相变4432军政线	陈相变430小卜线李英分5右02	400	36.50%	0	0				9.87%
17281	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线进步分支03	100	15.60%	0	0				32.60%
17282	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分5柱上变压器	400	71.00%	0	0				0.87%
17283	和平	砂山变	砂山变566砂方线	和平101小区3变电站201配电变压器	800	13.80%	0	0				100.00%
17284	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区7变电站1变压器	630	19.37%	445	445				-1.17%
17285	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象5变电站2变压器	400	22.40%	0	0				0.84%
17286	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线64满融分11左8	200	24.90%	0	0				-2.62%
17287	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团2变电站201变压器	800	30.00%	0	0				3.78%
17288	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾5号变电站201配电变压器	630	27.62%	0	0				10.52%
17289	东陵	孙家寨	孙张线	孙家寨变109孙张线璟悦香湾4箱变2	315	66.98%	0	0				-0.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17290	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	孙家寨变104孙桃线美地天秀园柱上变压器	630	24.13%	0	0				6.14%
17291	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干259变台	100	68.30%	0	0				5.24%
17292	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	虎镇变264虎工线蒲河房地产(二期1箱2变)	630	30.00%	0	0				1.55%
17293	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期4箱式变电站1配电变压器	630	23.24%	0	0				-0.64%
17294	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右9	200	45.30%	0	0				44.08%
17295	皇姑	长江变	468长黄乙线	北美家园5变电站2变压器	630	23.24%	0	0				-1.95%
17296	沈北	清水变	清依线	清依于274旁风分6	200	30.90%	0	0				36.64%
17297	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线移动分04	400	28.30%	0	0				100.00%
17298	东陵	祝家变	祝高线	祝高干52柱上变压器	200	34.50%	0	0				8.61%
17299	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期4局维变201配电变压器	630	94.60%	0	0	2024年7月			27.83%
17300	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支53+1左4变台	50	112.40%	0	0	2022年12月			12.33%
17301	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干魏屯分后杜家支25变台	200	30.60%	118.8	118.8				-0.77%
17302	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十五号变电站201配电变压器	500	46.40%	0	0				6.36%
17303	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄旗线	黄旗线黄旗堡分21左1变台	200	11.40%	0	0				0.00%
17304	辽中	四方台	四方台变91154四方台	潘英声加工厂四方台西台王树凡修理部	315	40.38%	156.3	156.3				-37.85%
17305	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分21左41变台	100	144.00%	0	0	2024年7月			17.86%
17306	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园4变电站1变压器	500	50.88%	0	0				-2.40%
17307	康平	中心变	中心变2605镇二线	张立彦开发楼箱变1变压器	200	19.20%	0	0				6.50%
17308	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线泡沿分21	100	39.50%	50.5	50.5				-6.48%
17309	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境(分建二)2变电站1变压器	630	49.84%	253	253				44.80%
17310	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场四期变电站2配电变压器	315	42.54%	0	0				0.20%
17311	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线4+1右1	315	48.57%	130.5	130.5				5.17%
17312	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线62变台	200	69.30%	41.4	41.4				38.84%
17313	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开地产开发有限公司8箱变1、2变配电变压器	630	32.70%	0	0				0.06%
17314	沈北	农高变	农柳线	沈阳天阔化城房地产开发有限公司变电站2号变压器	630	10.48%	0	0				-23.15%
17315	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶刘分194	315	48.57%	130.5	130.5				14.24%
17316	沈北	道义变	道义变15293开发二线	雷明锦程花园二期A1区2箱变1号变压器	630	33.97%	0	0				2.27%
17317	法库	新依变	依草线	10kV依草线三队几09	400	24.25%	263	263				9.66%
17318	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲8小区变电站2变压器	400	55.20%	0	0				22.20%
17319	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	庐山苑小区箱式变电站1配电变压器	800	23.10%	0	0				47.18%
17320	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	银河线银河干19测绘变台	180	120.33%	0	0	2022年12月			14.53%
17321	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	御皇铭邸1变电站2变压器	500	31.68%	291.6	291.6				7.50%
17322	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村5机井	50	46.40%	0	0				-2.94%
17323	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村18机井	50	48.40%	0	0				-105.79%
17324	于洪	东民变	东酒线	和泰7小区1站房1变压器	630	15.24%	0	0				4.12%
17325	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线43+1变台	400	7.20%	329.08	329.08				0.00%
17326	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分64+1左1	200	12.00%	156	156				0.00%
17327	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团6变电站201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0				14.56%
17328	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家翔芸设备公变台区	400	68.70%	69.28	69.28				0.00%
17329	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后村北一方机井2台	100	79.20%	0	0				-12.02%
17330	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分53左1	400	29.10%	0	0				34.86%
17331	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线大孤柳9左支1	400	18.10%	287.6	287.6				100.00%
17332	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干北王岗子分94变台	80	62.63%	21.9	21.9				6.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17333	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线吨分薛窝支24变台	50	55.20%	17.4	17.4				6.15%
17334	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干潘岗分12变台	100	46.80%	0	0				5.99%
17335	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	永乐变022宝相线宝相线103左4	160	69.38%	33	33				11.18%
17336	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园四期二号变电站201配电变压器	630	21.43%	0	0				2.99%
17337	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城3号变电站2号变压器	630	23.81%	173.2	173.2				1.25%
17338	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	保利天汇1箱变1变压器	800	44.10%	367.2	367.2				92.15%
17339	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园23号小区变电站201配电变压器	800	53.63%	0	0				8.26%
17340	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	四小东考核(2022微)	400	26.75%	0	0				-2.62%
17341	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分2加1右支12变压器	50	16.40%	36.8	36.8				-36.47%
17342	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线刘家分50右2右1柱上变压器	315	28.70%	0	0				16.36%
17343	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡11号小区变电站1变压器	800	21.38%	0	0				-0.04%
17344	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线兰旗分班屯支31左4变台	100	73.80%	0	0				18.42%
17345	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	公主屯变164石庙子线石庙子线孙窝堡分27变台	80	77.00%	10.4	10.4				4.33%
17346	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	新农线200左10变台	80	145.00%	0	0	2022年12月			16.42%
17347	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分兰旗支58右18右5变台	100	66.60%	0	0				7.99%
17348	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干红东四组分25左1变台	100	66.60%	23.4	23.4				15.84%
17349	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分15左3变台	100	64.60%	25.4	25.4				5.52%
17350	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	七家湾小区2号变电站202配电变压器	630	22.10%	0	0				7.87%
17351	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线建设分004	250	28.00%	155	155				6.97%
17352	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那3变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
17353	东陵	汪官变	汪官乙线	方大世纪城二期1变电站1变压器	800	9.30%	0	0				0.00%
17354	皇姑	方溪变	方溪变348道义乙线	方溪变348道义乙线道义干39柱上变压器	315	60.32%	93.5	93.5				-1.35%
17355	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	双子雅苑2变电站1变压器	400	19.13%	0	0				0.06%
17356	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门1箱变1变压器	630	32.38%	363	363				2.49%
17357	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线34变台	400	54.00%	0	0				13.42%
17358	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线80左6	100	29.10%	0	0				-13.57%
17359	沈北	天乾变	天乾变70670天堡线	沈阳瀚博房地产开发有限公司3箱1变201配电变压器	630	56.51%	0	0				1.24%
17360	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线沈双分29右8右6	100	20.70%	0	0				30.51%
17361	沈北	道义变	道义变15269丽景线	沈阳百益龙置业有限公司4变电站1变压器配电变压器	630	30.79%	0	0				-1.27%
17362	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线菜屯分12右1右2	200	15.40%	0	0				7.83%
17363	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦3变电站2配电变压器	630	10.48%	0	0				0.00%
17364	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	65133箱变1变压器	500	30.00%	300	300				-0.39%
17365	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期4变电站1变压器	800	18.50%	0	0				60.85%
17366	和平	方型变	方型变460四平乙线	YHG_四平乙线34左6	315	5.08%	267.5	267.5				-0.66%
17367	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分1右2加1	200	108.90%	0	0	2022年12月			-2.29%
17368	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期3号变电站2号变压器	630	3.81%	0	0				46.68%
17369	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干古洞岗子分37左3变台	400	17.85%	0	0				-6.31%
17370	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线96+1	400	18.00%	0	0				32.56%
17371	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线83+2	400	27.60%	0	0				32.46%
17372	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府二期2号变电站2号配电变压器	630	38.73%	0	0				65.83%
17373	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城和悦府1箱式变电站1配电变压器	630	71.43%	0	0				36.88%
17374	皇姑	长江变	长江变25494长华线	华邑世纪城二期2箱式变电站配电变压器	630	39.37%	0	0				0.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17375	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线大于2台	100	58.20%	0	0				3.12%
17376	东陵	李相变	李古线	李古线高八三台分14柱上变压器	400	80.40%	38.4	38.4	2024年10月			7.54%
17377	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石于81左分1加1左支3变压器	100	30.30%	59.7	59.7				2.26%
17378	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区3变电站2变压器	800	33.38%	0	0				1.34%
17379	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线东台北台	200	49.40%	81.2	81.2				7.57%
17380	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	大黑村电井3号综合台区	200	46.80%	0	0				20.74%
17381	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	山姆会员店变电站202间隔配电变压器	630	21.27%	0	0				3.19%
17382	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干156左7左25	160	43.00%	75.2	75.2				-7.42%
17383	浑南	智慧变	智慧944智校线	绿城留香苑2号变电站202间隔配电变压器	630	14.60%	475	475				45.38%
17384	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	其仕和颂小区1变电站202间隔配电变压器	800	33.00%	0	0				3.81%
17385	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期3变电站201配电变压器	800	45.75%	0	0				44.62%
17386	铁西	劝工变	劝工变20046劝四线	君临天下三期4箱变201	630	30.79%	373	373				0.78%
17387	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干20左11	200	10.05%	159.9	159.9				11.68%
17388	和平	广州变	广州变460广原乙线	广原乙线北七干16变压器	400	0.00%	360	360				-959.43%
17389	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分8柱上变压器	315	23.17%	0	0				3.14%
17390	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	鹏源农业公变台	100	94.80%	0	0	2024年6月			0.00%
17391	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗堡东照明	400	16.88%	0	0				11.86%
17392	大东	小东变	小东变80166小望线	锦绣花园6箱变2变压器	630	19.37%	445	445				-0.93%
17393	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	毓秀依山郡二期201间隔配电变压器	630	19.30%	445.4	445.4				1.41%
17394	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线二道沟新台支04	315	81.43%	27	27	2022年12月			10.40%
17395	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线北大泉眼支43	200	26.75%	0	0				40.84%
17396	辽中	六间房	六间房变1128化家线	赵家窝棚二台(2020微)	200	26.10%	0	0				24.35%
17397	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东西贾支025	50	129.20%	0	0	2022年12月			-8.13%
17398	东陵	杨官变	杨石线	杨官66千伏变电所10千伏杨石线马佳堡分14号左1号柱上变压器	200	3.30%	0	0				42.34%
17399	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区10变电站2变压器	630	49.52%	0	0				4.21%
17400	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城8箱变202配电变压器	630	39.37%	173.2	173.2				3.33%
17401	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团1变电站配电变压器2公变	630	0.00%	0	0				0.00%
17402	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团4变电站配电变压器2变压器	630	26.67%	0	0				-0.64%
17403	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干22之3	315	23.17%	0	0				-11.12%
17404	于洪	得胜变	得工线95446	翟家开发区宿舍(并表)3D	160	80.25%	15.6	15.6	2022年12月			2.00%
17405	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	华宁2箱变202	630	0.00%	567	567				0.00%
17406	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇东甲4	160	69.63%	0	0				10.03%
17407	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城子六七组照明	100	46.60%	43.4	43.4				21.30%
17408	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分18	400	21.00%	0	0				0.74%
17409	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	平安堡照明(改2021)	400	20.10%	0	0				14.22%
17410	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干82右1	30	51.33%	0	0				8.66%
17411	皇姑	长江变	468长黄乙线	远洋公馆2变电站1变压器	630	0.00%	0	0				-21850100.00%
17412	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干115左2公变	315	55.87%	107.5	107.5				3.13%
17413	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七5变电站1变压器	400	15.75%	0	0				1.59%
17414	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线北郭家分支线028	100	61.60%	28.4	28.4				19.07%
17415	于洪	曹家变	曹工线	中南世纪城三期2箱变2变压器	630	44.76%	285	285				4.08%
17416	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期1变电站1配电变压器	800	51.00%	312	312				-4.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17417	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线铁路宿舍	200	46.00%	88	88				12.61%
17418	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地7箱变2变压器	630	8.57%	0	0				44.82%
17419	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都15号变电站202间隔配电变压器	630	60.19%	0	0				26.27%
17420	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	YHG_辽宁城开地产开发有限公司1箱变2变202配电变压器	630	47.94%	0	0				3.71%
17421	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	朱尔线恒运雅居3	630	35.24%	0	0				11.15%
17422	浑南	白塔变	白塔变952四库线	新榆公馆9号变电站2号变压器	315	20.57%	0	0				-2.99%
17423	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线陈家南支05	200	57.40%	0	0				-1.35%
17424	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右15柱上变压器	200	9.00%	0	0				52.79%
17425	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干房身分马门井支占有分支5右T2变压器	100	59.70%	30.3	30.3				1.07%
17426	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城6箱变1变压器	500	56.00%	0	0				3.82%
17427	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞17箱变2变压器	800	30.00%	0	0				12.45%
17428	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	格林木棉花二期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
17429	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线尖村支05	200	36.30%	0	0				6.77%
17430	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东大棚1	80	91.25%	0	0	2022年12月			24.44%
17431	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线065	100	27.00%	63	63				1.00%
17432	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右8右2	400	50.20%	0	0				1.07%
17433	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区4变电站2变压器	500	63.20%	134	134				9.35%
17434	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	卫东乙线卫东干松北分16右5右3柱上变压器	400	25.20%	0	0				64.20%
17435	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分180	50	124.80%	0	0	2023年8月			2.66%
17436	苏家屯	下深变	理想线	理想新城6号变电站2号变压器	630	46.10%	0	0				1.07%
17437	铁西	肇工变	肇工变10162浆北线	万科铁西蓝山1变电站201间隔配电变压器	500	48.96%	0	0				-4.69%
17438	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区2变电站202配电变压器	630	41.27%	210	210				9.20%
17439	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线宋家窝堡分59变台	200	24.90%	130.2	130.2				0.00%
17440	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	东站2箱变(单)	630	19.81%	442.2	442.2				-3.64%
17441	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分7公变	400	30.80%	0	0				9.79%
17442	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区1变电站202	630	27.94%	0	0				4.31%
17443	沈河	大东变	大东变074东青乙线	606所8箱变201配电变压器	400	20.10%	0	0				36.49%
17444	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区1箱式变电站2配电变压器	630	46.67%	0	0				25.76%
17445	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工佳苑小区变电站2变压器	500	42.00%	0	0				4.50%
17446	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线232	50	141.60%	0	0	2024年6月			0.00%
17447	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线白家岗村照明	100	66.80%	23.2	23.2				3.46%
17448	辽中	四方台	四方台变91154四方台	四方台变095四方台线四方台东台	250	60.72%	73.2	73.2				6.98%
17449	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线141右1柱上变压器	315	36.19%	0	0				62.29%
17450	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园1期1变202配电变压器	800	19.80%	0	0				69.29%
17451	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	苏南变290站前甲线站前线56右4	160	57.00%	0	0				1.72%
17452	东陵	上佰变	上深乙线	深井子牡丹园箱式变电站201间隔配电变压器	630	26.29%	0	0				7.92%
17453	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	土台子1台	100	42.90%	0	0				16.71%
17454	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	书香人家1变电站1变压器	800	29.25%	0	0				3.34%
17455	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	蕙庭花园2箱式变电站201间隔1配电变压器	630	20.32%	218.46	218.46				-1.51%
17456	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城11号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0				4.67%
17457	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园3箱变2变压器	630	18.29%	0	0				-17.88%
17458	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙干王家岗分景观支19变台	200	44.40%	0	0				30.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17459	沈河	万柳变	万柳变286万联线	五联住宅1箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
17460	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾1箱式变电站2号变压器	630	26.29%	0	0				0.48%
17461	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城18变电站变压器	630	13.33%	0	0				1.29%
17462	于洪	范屯变	范工线	御龙湾变电站1变压器	630	35.56%	343	343				2.65%
17463	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右3右2	400	27.00%	0	0				100.00%
17464	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干大古柳分43号右支8杆(一站式)	200	46.00%	88	88				27.80%
17465	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区东区1变电站1变压器	630	34.92%	347	347				35.28%
17466	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区东区1变电站2变压器	630	58.41%	199	199				34.29%
17467	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62右6右8	200	45.00%	90	90				99.93%
17468	于洪	东民变	东酒线	和泰4小区4站房1变压器	630	13.46%	0	0				3.37%
17469	法库	新依变	依草线	10kV依草线米厂分02	160	43.75%	74	74				13.82%
17470	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	孔家南2台	200	42.90%	94.2	94.2				48.31%
17471	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景1变电站201间隔配电变压器	630	10.79%	0	0				45.97%
17472	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区4变电站1变压器	400	20.40%	0	0				0.72%
17473	沈北	道义变	道义变15291道工线	沈阳华海房屋开发有限公司(华海蓝境-1)12号变压器	630	52.38%	0	0				4.05%
17474	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线政府宿舍	315	28.89%	192.5	192.5				-0.53%
17475	新民	大红旗变	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支79变台	400	7.50%	330	330				24.47%
17476	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城3号变电站2变压器	630	43.33%	0	0				2.27%
17477	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	长岗子村综合二台	80	21.50%	0	0				45.75%
17478	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城5箱变2变压器	800	7.20%	662.4	662.4				100.00%
17479	沈北	道义变	道义变15252步阳线	沈阳步阳置业有限公司9(江南甲第)6箱2变201配电变压器	630	14.92%	0	0				1.63%
17480	沈北	孝信变	孝科线	智慧谷2小区局维变电站201配电变压器	630	18.41%	0	0				96.41%
17481	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	小黑分2+1右支2台区	100	34.20%	0	0				12.62%
17482	法库	果子园	果子园变1411龙山线	龙山线红街箱变配电变压器	800	82.88%	0	0	2022年12月			9.32%
17483	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	联汇房地产1号变电站1号配电变压器	630	33.65%	0	0				1.92%
17484	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	麓林春雨轩(局维)1箱变1箱式变电站202间隔配电变压器	630	24.76%	0	0				2.65%
17485	苏家屯	下深变	理想线	高山分2之1	200	113.10%	0	0	2024年6月			100.00%
17486	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖北住宅楼柱上变压器	315	77.21%	40.3	40.3				2.58%
17487	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a1201配电变压器	500	18.88%	355.6	355.6				4.04%
17488	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际2变电站1变压器	500	41.92%	240.4	240.4				6.29%
17489	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期5箱式变电站2配电变压器	630	23.62%	0	0				4.17%
17490	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地1号变电站2变压器	400	37.00%	0	0				2.82%
17491	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干24右8柱上变压器	315	6.67%	0	0				-12.74%
17492	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	安检2箱变2配电变压器	500	22.40%	0	0				-9.98%
17493	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干谢家分69左13变台	200	24.20%	0	0				28.26%
17494	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线联合分29七家子支007	50	4.00%	0	0				-337.31%
17495	沈河	市府变	市府变574银置线	YHG_红卫干银大厦配变电站变压器	2000	22.80%	0	0				1.09%
17496	浑南	于山变	于山变748于运线	江山云著1号变电站1号配电变压器	800	13.50%	0	0				43.15%
17497	沈北	董楼子	望滨线	沈阳棋盘山开发区红枫叶养殖场(一站式)	200	4.80%	170.4	170.4				48.04%
17498	皇姑	方溪变	方溪变366道义乙线	YHG_道义干39+1(沈师专家公寓箱变)-2间隔配电变压器	630	10.00%	504	504				-2.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17499	沈河	长青变	长青变466青阳线	保利康桥1配电室2变压器	800	33.75%	450	450				2.59%
17500	铁西	工农变	工农变55578工北线	双百园变电站2变压器	200	37.50%	105	105				99.97%
17501	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北联干中药分16加1	200	53.70%	0	0				100.00%
17502	和平	广州变	广州变452广京线	龙湖天钜一期2变电站202配电变压器	800	5.70%	674.4	674.4				0.00%
17503	铁西	重工变	重工变10870城治线	城治开闭站右1+1左3变压器	200	63.90%	52.2	52.2				-3.50%
17504	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线310柱上变压器	100	37.20%	52.8	52.8				17.12%
17505	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵卜分10右5-2	400	31.35%	234.6	234.6				17.80%
17506	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线21左2	315	107.05%	0	0	2024年6月			12.15%
17507	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城尚城1箱式变电站1配电变压器	800	46.20%	0	0				20.61%
17508	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城3箱式变电站2配电变压器	800	38.10%	0	0				19.36%
17509	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	沈阳棋盘山开发区景超养殖场(一站式服务)	200	10.50%	0	0				75.87%
17510	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分57右2	400	9.30%	0	0				57.85%
17511	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干145+1右1	200	33.00%	0	0				0.00%
17512	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	集美天城1箱式变电站2配电变压器	800	44.40%	0	0				63.46%
17513	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分132	100	87.90%	0	0	2024年10月			7.85%
17514	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线聂家支066	200	29.25%	0	0				7.29%
17515	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线前张支34	200	31.80%	0	0				4.35%
17516	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区2变电站2配电变压器	630	62.54%	0	0				16.52%
17517	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区2变电站2变压器	800	26.25%	0	0				3.52%
17518	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	鲁尔新天地三期配电室202配电变压器	500	20.80%	31.18	31.18				-1.25%
17519	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号三期1箱变201间隔配电变压器	800	33.90%	0	0				31.64%
17520	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分13左3	200	8.70%	162.6	162.6				100.00%
17521	法库	宝山变	宝山变1004城南线	城建万科城2箱变101配电变压器间隔配电变压器	800	23.70%	530.4	530.4				62.59%
17522	皇姑	广源变	广源变25772广江线	格林木棉花一期小区2箱式变电站2配电变压器	630	29.21%	0	0				-0.14%
17523	东陵	中马变	疗养线	禧瑞长河3变电站1变压器	400	40.50%	198	198				51.17%
17524	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园1-4项目1变电站201间隔配电变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-3.55%
17525	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线47左分2	100	95.20%	0	0	2022年12月			3.60%
17526	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	南昌分14	315	5.08%	267.5	267.5				-26.73%
17527	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期4箱式变电站1配电变压器	800	56.63%	267	267				18.65%
17528	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靓园1变电站1变压器	630	33.97%	353	353				1.36%
17529	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂1变电站2配电变压器	800	18.30%	0	0				67.80%
17530	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分12左10柱上变压器	200	0.00%	0	0				13.36%
17531	东陵	上佰变	汪家乙线	汪家乙线汪家甲干79紫东苑分5左4柱上变压器	315	3.81%	0	0				-26.73%
17532	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房13组照明	200	44.00%	92	92				3.35%
17533	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨子坨变018妈妈街线东三台照明	315	49.52%	0	0				-30.46%
17534	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	文华住宅1变压器	500	62.40%	138	138				4.11%
17535	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分4柱上变压器	400	58.40%	0	0				17.03%
17536	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线32	160	28.13%	0	0				-2.41%
17537	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支10变压器	400	19.00%	0	0				-20.43%
17538	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	齐贤变456保北甲线历南干历创分3	315	77.14%	0	0				-2.22%
17539	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历创分11变压器	315	53.33%	0	0				2.70%
17540	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干11	315	42.54%	0	0				4.41%
17541	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分5变压器	200	54.40%	0	0				2.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17542	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干53	250	16.00%	0	0				2.35%
17543	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支5左4	100	38.00%	52	52				2.17%
17544	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干般若寺分2左2公变	315	76.44%	0	0				2.09%
17545	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干华岩寺分2公变2	400	36.30%	0	0				-0.74%
17546	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10左2	315	33.65%	0	0				4.37%
17547	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干10变压器	250	27.20%	0	0				-4.35%
17548	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分17变压器	200	66.00%	0	0				-20.38%
17549	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右2变压器	200	12.00%	156	156				-5.45%
17550	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线98	400	29.00%	0	0				2.61%
17551	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	站前甲线47左2	200	62.40%	0	0				6.40%
17552	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相线032	160	12.00%	0	0				3.84%
17553	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左8变压器	315	73.02%	0	0				1.53%
17554	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干73左5变压器	315	52.83%	0	0				10.84%
17555	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线5	315	26.67%	199.5	199.5				-28.81%
17556	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支6右7柱上变压器	250	63.04%	0	0				4.34%
17557	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线北海干43右4	315	24.76%	205.5	205.5				-7.73%
17558	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分3柱上变压器	315	40.00%	0	0				-8.98%
17559	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变054万寿甲线万寿干25右4+1公变	315	27.30%	0	0				-12.67%
17560	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变054万寿甲线万寿干25右6公变	315	59.68%	0	0				-1.06%
17561	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干22柱上变压器	250	9.60%	0	0				-440.37%
17562	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左7右1之1柱上变压器	315	35.24%	0	0				-0.11%
17563	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右3柱上变压器	250	58.56%	0	0				-14.77%
17564	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干花园分4公变	315	63.49%	0	0				-0.11%
17565	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干八王寺分3左1	315	49.84%	0	0				-5.13%
17566	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39右3右1	315	68.57%	67.5	67.5				2.55%
17567	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南湖变460南万乙线大南干33+1公变	400	8.40%	0	0				-4.92%
17568	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右15左8变压器	50	13.20%	0	0				12.24%
17569	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左3变压器	315	95.81%	0	0	2024年6月			10.96%
17570	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线12	315	57.14%	0	0				3.98%
17571	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河干6右4柱上变压器	400	84.30%	0	0	2022年12月			1.08%
17572	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分36柱上变压器	315	23.81%	0	0				-7.67%
17573	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右6柱上变压器	315	49.21%	0	0				29.30%
17574	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分23变压器	315	8.89%	0	0				-28.21%
17575	和平	太原变	太原变062胜三甲线	南二分15	200	88.00%	4	4	2023年7月			17.96%
17576	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分10加1	400	12.60%	309.6	309.6				-42.18%
17577	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干19	315	44.13%	0	0				2.92%
17578	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干21	315	36.19%	0	0				-7.01%
17579	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干22	315	46.67%	0	0				-12.76%
17580	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分3	315	45.08%	141.5	141.5				-1.49%
17581	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长江变466长黄甲线长黄干长北分29右4柱上变压器	315	24.44%	0	0				5.15%
17582	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线29	400	44.80%	0	0				-14.76%
17583	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线80右1	200	57.30%	0	0				8.57%
17584	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干范家分2	200	60.60%	0	0				-3.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17585	和平	青年变	青年变368青二线	青二线九如巷分4	315	22.54%	210	210				7.57%
17586	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线21右1变台	250	17.92%	0	0				3.46%
17587	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干44加1	315	42.54%	0	0				3.65%
17588	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙线沈小联干12	315	12.70%	0	0				2.37%
17589	和平	太原变	太原变056南七乙线	祥云家园变电站3号高压柜2主变	500	16.32%	0	0				9.39%
17590	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	华都新村一次1主变	500	42.00%	0	0				10.08%
17591	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	迎宾小区2变电站2变压器	400	52.50%	0	0				7.15%
17592	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城6变电站202变压器	630	24.76%	411	411				-1.88%
17593	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	天缘逸居小区1变电站201	630	33.02%	0	0				-4.72%
17594	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	东景德巷变电站1变压器	630	47.30%	0	0				-7.06%
17595	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二10箱变1号变	630	27.62%	363.72	363.72				-1.11%
17596	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园二期1箱变2号变	630	18.41%	0	0				2.32%
17597	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期1箱变1号变	500	14.08%	0	0				-0.13%
17598	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光3变电站1变压器	400	33.30%	0	0				0.89%
17599	和平	展览变	展览变866展科甲线	音乐3一次1#主变	315	50.67%	0	0				23.37%
17600	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	滨河1箱变1号变	400	32.00%	0	0				-8.95%
17601	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣街41主变	630	19.05%	0	0				9.23%
17602	和平	三好变	三好变170三学乙线	东大高层一次1#主变	800	15.90%	0	0				0.28%
17603	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	金鹰小区1箱变1站内变压器	500	26.40%	0	0				-0.80%
17604	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	御花园箱变2	400	42.60%	0	0				-0.95%
17605	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	长新2箱变1	500	33.60%	0	0				6.19%
17606	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫3小区变电站2变压器	630	13.65%	0	0				2.30%
17607	和平	南湖变	南湖变440三好乙线	南湖11主变	500	37.44%	0	0				-10.02%
17608	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	北里干警小区变电站1变压器	500	46.40%	0	0				0.17%
17609	和平	太原变	太原变046南五甲线	和平广场节能住宅和平广场节能住宅2变压器	500	37.60%	0	0				-8.35%
17610	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	张士一小区变电站1变压器	500	40.64%	0	0				0.49%
17611	铁西	历工变	历工变10462历南乙线	梦想之约变电站201柜	800	17.70%	0	0				-3.06%
17612	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑1箱变2变压器	630	25.40%	407	407				3.23%
17613	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-3箱变2变压器	630	18.73%	449	449				1.21%
17614	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光6变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
17615	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大五区1变电站202柜	630	67.30%	143	143				-0.31%
17616	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区3变电站202柜	400	0.00%	318.69	318.69				0.00%
17617	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	北二路3变电站201柜	250	91.84%	0	0	2023年2月			3.47%
17618	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	南七小区2变电站201柜	315	65.40%	0	0				-1.71%
17619	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	世海铭尊小区202柜	630	33.97%	0	0				-1.26%
17620	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第4变电站201柜	500	39.68%	0	0				9.35%
17621	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城6箱变1变压器	630	29.33%	382.2	382.2				6.15%
17622	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑1箱变1	630	18.73%	0	0				0.47%
17623	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑4箱变2	630	17.14%	0	0				12.29%
17624	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期1箱变1号变	500	17.28%	0	0				-1.60%
17625	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	辽大公寓2箱变1号变	400	20.00%	280	280				0.36%
17626	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区5箱变1号变	630	12.19%	363.72	363.72				-0.27%
17627	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲3箱变2号变	500	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17628	和平	广州变	广州变480柳州乙线	桂阳北一次2主变	630	44.44%	0	0				-0.76%
17629	和平	和平变	和平变148和铁甲线	枫景名城42主变	630	12.57%	487.8	487.8				-39.01%
17630	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	中远颐和1箱变2	800	0.00%	0	0				0.00%
17631	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅2箱变2变	630	18.29%	451.8	451.8				-0.36%
17632	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	韩都1箱变1变压器	400	51.60%	153.6	153.6				7.33%
17633	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	韩都2箱变1变压器	500	35.84%	270.8	270.8				-3.14%
17634	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园3变电站201	630	33.02%	359	359				1.74%
17635	铁西	历工变	历工变10444历动乙线	光明苑3变电站201柜	630	33.97%	353	353				1.07%
17636	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑2箱变2变	630	37.71%	0	0				2.57%
17637	沈河	站前变	站前变230红卫甲线	LED箱变1变压器	630	0.00%	567	567				60.00%
17638	大东	小东变	小东变80154小西线	汇川箱变1变	630	40.89%	0	0				1.02%
17639	皇姑	长江变	25466长黄甲线	干休所箱变1	630	26.67%	0	0				-0.57%
17640	和平	方型变	方型变458四平甲线	三十九中学一次2变压器柜2主变	630	28.19%	0	0				-10.31%
17641	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	凯厦家园1号变电站1号变压器	630	31.11%	0	0				-0.36%
17642	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	新村厚合变电站2变压器	630	51.75%	0	0				0.12%
17643	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	望花5变电站1站内变压器	500	73.60%	0	0				9.97%
17644	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	育林社区变电站1号变压器	400	18.30%	0	0				-0.80%
17645	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园3变电站201柜	400	34.40%	222.4	222.4				1.30%
17646	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	宏伟小区5变电站201柜	630	83.81%	39	39	2022年12月			6.69%
17647	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞新小区2变电站201	500	36.80%	266	266				-0.78%
17648	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	花园3变电站202	630	33.97%	0	0				2.68%
17649	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	新英里1箱变1变压器	500	43.52%	0	0				-2.08%
17650	大东	小东变	小东变80146机场线	春晖小区箱变2变压器	630	14.60%	0	0				-4.56%
17651	新民	新民变	新民变30162营东线	中兴花园1变电站1变压器	500	16.32%	0	0				-0.91%
17652	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景2号变电站1号变压器	500	19.60%	0	0				3.01%
17653	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园4号变电站2号变压器	500	29.76%	0	0				7.23%
17654	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城4号变电站2号变压器	630	12.70%	0	0				0.55%
17655	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万莲新村箱变1变压器	630	23.49%	0	0				8.51%
17656	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林3箱变2变压器	400	39.90%	200.4	200.4				2.91%
17657	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区23变电站201柜	630	31.43%	0	0				-2.96%
17658	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	西顺城西箱变2变压器	400	33.00%	228	228				-2.79%
17659	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方1变电站2站内变压器	630	13.02%	122.97	122.97				1.51%
17660	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学1箱变2变压器	630	14.48%	475.8	475.8				0.14%
17661	皇姑	长江变	25466长黄甲线	五彩微型箱变1变压器	400	19.20%	0	0				-5.62%
17662	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村11变电站201柜	630	0.00%	0	0				0.00%
17663	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居二期2变电站202	500	20.80%	0	0				-1.64%
17664	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园6号变电站2号变压器	500	18.48%	0	0				2.82%
17665	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城2号变电站2变压器	630	14.29%	0	0				0.68%
17666	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	北塔花园箱变2	400	54.00%	0	0				21.46%
17667	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	富家天下变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
17668	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	华宁小区1变电站202	500	27.20%	314	314				-3.01%
17669	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房1箱变1	400	30.50%	0	0				12.18%
17670	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰1箱变2变压器	630	53.33%	0	0				5.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17671	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	监督局住宅箱变1号变	630	20.57%	0	0				5.30%
17672	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区5箱变2	630	45.71%	0	0				6.96%
17673	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑1箱变1	630	32.70%	0	0				-0.08%
17674	皇姑	长江变	25460长亚乙线	环际1箱变1号变	630	13.97%	0	0				-15.47%
17675	和平	太原变	太原变060胜三乙线	试验所主变	500	13.20%	384	384				20.64%
17676	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山6号变电站2号配电变压器	630	24.76%	0	0				59.49%
17677	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	裕湾花园二期1号地块小区2局维变变电站202配电变压器	630	10.16%	0	0				0.00%
17678	沈北	清水变	清蒲线	一站式-沈阳信顺通绿色农业发展公司-清蒲干信顺通支1	100	12.60%	0	0				0.00%
17679	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑1变电站2配电变压器	800	15.38%	0	0				14.51%
17680	于洪	得胜变	得中线95474	小微锦绣天地台	200	65.10%	0	0				39.32%
17681	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线马家沟分34+1右5	100	50.40%	39.6	39.6				1.27%
17682	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	蒲东国际新城1号考核	250	16.00%	0	0				1.98%
17683	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	吾悦一期B4小区2变电站201配电变压器	800	29.40%	0	0				63.91%
17684	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸2箱式变电站2配电变压器	630	40.00%	0	0				0.58%
17685	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨村欣妍袜厂公变台	200	0.00%	180	180				0.00%
17686	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干22右6	200	92.70%	0	0	2024年6月			100.00%
17687	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线19+1	315	19.37%	0	0				-1.66%
17688	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达8变电站2号配电变压器	630	38.41%	0	0				6.94%
17689	康平	卧龙变	卧龙变75956卧金线	沈阳亿居房地产开发有限公司1箱变2配电变压器	630	24.44%	413	413				1.63%
17690	康平	城南变	城南变2511南钱线	三台子所居民柱上变压器	220	21.68%	150.3	150.3				10.10%
17691	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线陈家卜支奶牛场几2	200	15.90%	0	0				61.72%
17692	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城2箱式变电站1配电变压器	400	68.63%	0	0				-1.65%
17693	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园2号变电站1号变压器	630	9.52%	0	0				6.22%
17694	大东	小东变	小东变172小光线	中房4箱变1变压器	630	26.98%	397	397				0.85%
17695	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园6变电站1变压器	630	32.38%	0	0				0.68%
17696	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支87左11变台	400	31.20%	0	0				99.64%
17697	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多2号变电站1号变压器	630	31.24%	0	0				7.31%
17698	沈北	农高变	农高变70358农海线	农海线南沟分11变压器	315	9.52%	0	0				100.00%
17699	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右2+2柱上变压器	315	21.90%	0	0				14.52%
17700	东陵	杨官变	杨孤甲线	水家变782水孙乙线水孙乙干杨官分018柱上变压器	80	23.25%	0	0				-76.04%
17701	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光4箱变2变压器	500	42.88%	0	0				6.84%
17702	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李于古城子分09右分5柱上变压器	400	66.75%	0	0				8.38%
17703	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾3号变电站2号变压器	630	29.52%	0	0				7.61%
17704	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚都2.2期2小区变电站202配电变压器	800	14.40%	0	0				100.00%
17705	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分13+1柱上变压器	400	73.50%	0	0				59.00%
17706	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分86右12变台	200	22.50%	0	0				0.00%
17707	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊7号变电站1变压器	630	30.86%	0	0				5.30%
17708	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	金墅北区1变电站2号配电变压器	630	29.71%	0	0				8.89%
17709	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥3箱变2变压器	500	25.60%	322	322				4.09%
17710	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	西河乙线10右1变台	50	44.00%	23	23				17.80%
17711	于洪	大兴变	兴古线	大兴街道201配电变压器	630	27.68%	392.6	392.6				1.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17712	铁西	历工变	历工变10482历达线	旭辉锦堂1变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
17713	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线于家分24右3右3	200	41.50%	97	97				12.35%
17714	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线公路段楼考核	100	23.40%	0	0				2.64%
17715	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路于154变台	200	26.25%	127.5	127.5				2.43%
17716	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支005	30	44.00%	0	0				-9.24%
17717	沈河	文艺变	文艺变952文关甲线	华润中央公园二期1-1变压器	800	63.75%	210	210				4.57%
17718	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下7变电站1变	800	83.25%	0	0	2024年6月			0.41%
17719	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨于坨变023莲花线史家村台	100	72.00%	0	0				5.30%
17720	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥北分2号台区	630	27.94%	391	391				-24.50%
17721	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	应昌公寓变电站201	400	25.20%	0	0				-0.29%
17722	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线闫三家分67(熊家岗子综合台)	100	43.20%	0	0				4.75%
17723	沈北	清水变	清依线	清依于168(依路A台)	200	62.10%	0	0				7.86%
17724	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙干40+1左1变台	200	6.00%	0	0				16.48%
17725	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分39左1	315	41.90%	0	0				0.27%
17726	沈北	王驿变	王新乙线	新水湾河畔花园变电站202配电变压器	630	9.84%	505	505				41.91%
17727	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干74右1变台	200	72.30%	35.4	35.4				37.45%
17728	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区3变电站201变压器	315	27.81%	195.9	195.9				-0.24%
17729	开发	洞庭变	洞庭变55786洞新线	新加坡花园小区1变电站2变压器	800	37.88%	0	0				7.79%
17730	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景3箱变201	630	38.10%	0	0				-0.80%
17731	康平	中心变	中心变2607纺纱线	圣鑫花园2变电站1变压器02	500	20.16%	0	0				2.98%
17732	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线6	315	14.29%	238.5	238.5				-10.43%
17733	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期4局维-2	500	41.60%	0	0				2.59%
17734	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太五水西分支线006	50	14.80%	0	0				-55.78%
17735	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区7小区变电站201配电变压器	630	31.75%	367	367				100.00%
17736	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期3箱式变电站1配电变压器	630	37.46%	331	331				5.39%
17737	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆1箱变2站内变压器	500	24.64%	326.8	326.8				-0.54%
17738	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园4变电站1站内变压器	400	12.30%	0	0				-1.95%
17739	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区3变电站2变压器	400	34.80%	0	0				0.86%
17740	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	西安街1681主变	400	22.80%	0	0				22.77%
17741	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典2箱变配电变压器2公变	500	17.92%	0	0				-1.11%
17742	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期5箱变201配电变压器	500	58.80%	0	0				2.93%
17743	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源于100右6+1右1	400	60.00%	0	0				0.00%
17744	和平	青年变	青年变366青北线	青北线93	400	51.90%	152.4	152.4				95.54%
17745	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	YHG聚福楼变压器间隔配电变压器	500	29.76%	301.2	301.2				77.84%
17746	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城22变电站2变压器	630	24.00%	0	0				3.36%
17747	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	澳海7号公馆二期小区变电站2变压器	630	66.35%	0	0				20.92%
17748	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢干张马夫分37左7左12变台	200	45.75%	88.5	88.5				-4.08%
17749	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区一期2局维变电站201配电变压器	800	7.50%	0	0				100.00%
17750	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万一组照明	80	53.06%	29.55	29.55				9.02%
17751	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线毓庄村大棚	100	31.20%	58.8	58.8				7.27%
17752	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾于玉林分九星支5左7变压器	315	71.75%	0	0				38.88%
17753	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	中国人民财产保险股份有限公司辽宁省分公司箱式变电站配电变压器	400	60.60%	0	0				16.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17754	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	汇景华庭2变电站2变压器	800	10.50%	636	636				77.09%
17755	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司6箱变配电变压器	630	25.40%	0	0				2.95%
17756	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海上河府2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	57.75%	0	0				100.00%
17757	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城1号变电站1变压器	630	20.63%	0	0				6.34%
17758	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	丰硕加工公变台	315	13.71%	0	0				100.00%
17759	于洪	范屯变	范屯变	范屯变754范工线勘探公司仓库	100	12.00%	78	78				-2.61%
17760	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分15+1右4变台	400	13.65%	305.4	305.4				0.00%
17761	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变21号配电变压器	630	19.05%	0	0				18.16%
17762	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	佳境天城2变电站2变压器	630	60.95%	0	0				12.88%
17763	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	东黄泥坎村住宅楼变电站201间隔配电变压器	630	46.51%	274	274				4.49%
17764	东陵	世园变	世园变80572海洋线	惠山花园一期2.2期变电站1变压器	400	12.00%	312	312				16.32%
17765	东陵	麦子屯	麦子屯	水孙甲线127右1柱上变压器	100	57.90%	32.1	32.1				-14.42%
17766	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	建设公寓箱变202	315	0.00%	0	0				0.00%
17767	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	华新名筑3号变电站201配电变压器	630	38.10%	0	0				-3.79%
17768	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变王全干五五分石油支3(一站式)	200	0.00%	0	0				-25000.00%
17769	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分12右9右6柱上变压器	400	11.40%	0	0				-82.08%
17770	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆1变电站2变压器	630	19.05%	0	0				4.71%
17771	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园一期2变电站1号变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
17772	皇姑	长江变	468长黄乙线	北美家园2箱变变压器	630	15.24%	0	0				8.13%
17773	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	YHG_教材分27左1学府雅园变2箱式变电站201间隔配电变压器	630	15.24%	0	0				1.44%
17774	沈河	青年变	青年变370青军线	银兴苑箱变1变压器	500	29.44%	210	210				9.90%
17775	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	马刚西照明A	200	66.30%	47.4	47.4				9.94%
17776	于洪	东民变	东酒线	和泰4小区7站房1变压器配电变压器	630	19.43%	0	0				-3.98%
17777	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区3站房1变压器	630	27.68%	0	0				6.07%
17778	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区4配电站2变压器	630	20.57%	0	0				-0.37%
17779	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分19右9	100	25.50%	0	0				56.80%
17780	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分39右7	100	3.00%	0	0				100.00%
17781	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期2箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
17782	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	德园小区1箱式变电站202间隔配电变压器	630	9.90%	504.6	504.6				100.00%
17783	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期10箱式变电站1配电变压器	630	17.14%	459	459				2.01%
17784	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满东开发楼	100	79.20%	10.8	10.8				10.90%
17785	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	轿车一线轿车干4右1	200	12.40%	155.2	155.2				-5.69%
17786	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干125左分(联络分)01柱上变压器	250	15.04%	0	0				26.78%
17787	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	环路支3左1	200	3.90%	0	0				-0.47%
17788	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	YHG_华海雅馨苑5箱式变电站2号配电变压器	630	15.49%	0	0				-1.25%
17789	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线阿山沟支38	200	58.50%	63	63				12.98%
17790	法库	包家屯	包家屯	10kV包家线包中台支2	315	28.25%	0	0				17.40%
17791	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线教师学校门市	100	45.90%	44.1	44.1				14.52%
17792	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2分013	160	57.50%	0	0				-25.76%
17793	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树于水罗分4左5	100	53.70%	0	0				6.86%
17794	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园29号小区变电站202配电变压器	800	57.00%	0	0				13.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17795	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	沈阳雅凯养殖场(一站式)	200	55.65%	68.7	68.7				19.46%
17796	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑岗子正泉家禽公变台区	400	54.60%	0	0				0.00%
17797	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干张沙布分照明支17柱上变压器	315	19.68%	221.5	221.5				-187.57%
17798	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期6变电站2号配电变压器	800	6.00%	0	0				-5.50%
17799	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线四组分支线29	100	17.10%	72.9	72.9				-1.54%
17800	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家分支线065	200	44.40%	91.2	91.2				-11.04%
17801	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	YHG_沈阳市辉山学校(书香雅园)201配电变压器	630	36.83%	0	0				1.34%
17802	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	平罗甲1之1左6柱上变压器	100	22.20%	0	0				21.51%
17803	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	富城时代4箱变2变(沈阳诚发展房地产开发有限公司)配电变压器	630	46.48%	0	0				2.32%
17804	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右16	100	64.80%	0	0				0.85%
17805	沈北	农高变	农丰线	沈阳隆方房地产开发有限公司1箱变202配电变压器	630	15.24%	0	0				4.59%
17806	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	和平新居11变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
17807	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷1变电站201配电变压器	630	8.00%	0	0				-9.56%
17808	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶窑于157左1变台	200	11.10%	157.8	157.8				-10.12%
17809	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号1箱式变电站2配电变压器	630	46.67%	0	0				1.89%
17810	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微小韩屯东台	400	11.40%	314.4	314.4				20.88%
17811	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司(美麟阁住宅小区2变)	630	47.24%	0	0				10.03%
17812	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线高力房分41变台	100	54.00%	36	36				7.94%
17813	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干101右1变台	400	3.75%	345	345				100.00%
17814	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	宝石家园1箱变2变压器	630	18.41%	451	451				-0.73%
17815	浑南	营盘	营盘变046营北线	钻石山广场1号变电站1号变压器	630	38.10%	0	0				6.65%
17816	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支8左6左4	200	33.40%	113.2	113.2				43.62%
17817	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干15右11	200	35.70%	0	0				10.47%
17818	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线38左13+1右1	200	69.90%	0	0				37.25%
17819	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干60	200	4.80%	0	0				-38.02%
17820	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线化工厂分欣欣果园支12	100	35.70%	54.3	54.3				-5.16%
17821	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树四队支果园支6	50	9.30%	40.35	40.35				7.16%
17822	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	丽景名居4变电站2配电变压器	800	16.50%	0	0				0.00%
17823	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线县内武部住宅	200	40.50%	0	0				-0.39%
17824	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	国税局1变压器	630	36.95%	334.2	334.2				3.69%
17825	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站2变压器	1000	15.60%	744	744				-0.88%
17826	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾4号变电站1变压器	500	19.60%	0	0				-2.49%
17827	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区2变电站2变压器	400	23.40%	0	0				3.29%
17828	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	YHG-沈阳浑南热力有限责任公司201间隔配电变压器	630	4.29%	0	0				-4.28%
17829	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城1箱变2变压器	800	26.25%	510	510				3.55%
17830	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期3局维箱变1变压器	630	5.84%	530.2	530.2				19.41%
17831	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园2变电站1变压器	800	33.38%	453	453				5.80%
17832	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城3号变电站202配电变压器	630	20.19%	0	0				2.31%
17833	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线年屯分26左8右7变台	200	24.90%	130.2	130.2				100.00%
17834	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干35	200	0.00%	0	0				28.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17835	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑1变电站2变压器	630	21.59%	0	0				1.39%
17836	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座1箱变2变压器	630	28.19%	389.4	389.4				6.53%
17837	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所2变压器	630	52.70%	0	0				4.26%
17838	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号一期1箱式变电站2配电变压器	630	70.48%	0	0				4.09%
17839	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期1变电站1变压器	630	36.83%	0	0				8.25%
17840	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线两家子支008	200	48.00%	0	0				8.04%
17841	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线太平地分0004	100	39.90%	0	0				5.20%
17842	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东西台	200	33.00%	0	0				11.81%
17843	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城6变电站-2	630	39.62%	0	0				0.11%
17844	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立于9左2	100	25.20%	0	0				1.28%
17845	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园2变电站201变压器	630	26.03%	403	403				-4.18%
17846	东陵	中马变	满堂线	世贸棋盘山四期2变电站1变压器	630	9.52%	0	0				74.48%
17847	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分67	100	23.00%	67	67				2.92%
17848	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左11+1右4	200	64.50%	51	51				37.68%
17849	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线110右1	200	5.70%	0	0				0.00%
17850	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临4变电站202	630	28.25%	389	389				-2.23%
17851	法库	果子园	果子园变1411龙山线	文体局1箱变配电变压器	630	11.17%	0	0				9.95%
17852	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线沈阳商园物业公司	250	100.56%	0	0	2024年6月			0.19%
17853	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满西村四组照明	200	66.00%	48	48				8.28%
17854	铁西	历工变	历工变10472光明线	冶金粉末小区二期变电站201间隔配电变压器	315	49.84%	0	0				-2.93%
17855	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	邮政局家属楼和门市1变压器	630	44.57%	0	0				-0.03%
17856	于洪	平罗变	平辛线	上三家2北区	400	65.70%	0	0				14.84%
17857	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十号(微)	400	32.40%	230.4	230.4				85.61%
17858	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区3变电站2变压器	400	19.20%	169.74	169.74				-1.37%
17859	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干29右8柱上变压器	400	20.00%	0	0				48.51%
17860	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	平安巷综合一台	200	46.20%	0	0				49.91%
17861	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	桃相甲线95右4右4+1	400	11.40%	0	0				57.65%
17862	沈河	青年变	青年变348青特线	庆云1箱变1变压器	400	63.25%	0	0				4.43%
17863	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸二期2箱式变电站配电变压器	400	33.60%	0	0				2.49%
17864	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸二期7箱式变电站配电变压器	400	30.50%	0	0				1.50%
17865	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	招商曦城小区1变电站1变压器	400	27.90%	0	0				57.95%
17866	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑5箱变202间隔配电变压器	630	9.52%	0	0				3.10%
17867	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线高荒地分21右3变台	80	120.00%	0	0	2022年12月			8.19%
17868	新民	大红旗	大红旗变508九天线	大红旗变508九天线九天干青岗分34变台	100	90.60%	0	0	2023年2月			16.30%
17869	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线28右12变台	200	46.95%	0	0				7.02%
17870	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线后二台分53右15变台	200	33.50%	0	0				-2.93%
17871	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分24右5右3变压器	200	24.00%	0	0				6.97%
17872	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	东北区1开闭站2箱变202配电变压器	630	27.62%	0	0				25.99%
17873	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线陶屯支5	315	19.05%	223.5	223.5				-6.29%
17874	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一1箱变2	630	21.90%	0	0				10.61%
17875	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	孔雀城17号变电站201间隔(松南乙线)配电变压器	800	39.90%	0	0				100.00%
17876	于洪	范屯变	范北线	永安新村2站房2变压器	400	10.80%	316.8	316.8				-5.52%
17877	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城5号变电站2号变压器	630	15.87%	467	467				-0.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17878	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊5号变电站1变压器	500	24.00%	0	0				0.98%
17879	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈干43+1左1变台	200	22.50%	0	0				11.45%
17880	东陵	世园变	世高线	世高线五零五分葫芦支35右1	200	3.60%	0	0				42.28%
17881	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	阳光100三期小区2变电站1变压器	400	25.20%	0	0				13.40%
17882	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园1变电站1变压器	800	18.00%	576	576				4.46%
17883	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干145左分05变压器	50	38.40%	25.8	25.8				-19.40%
17884	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖2箱式变电站1配电变压器	800	19.50%	564	564				70.37%
17885	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区8变电站201间隔配电变压器	630	42.54%	0	0				13.52%
17886	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线财二A台分02	315	24.38%	0	0				3.93%
17887	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线四防后考核	100	55.80%	0	0				0.54%
17888	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	七彩雅筑小区1箱变1变	630	22.86%	0	0				3.05%
17889	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子11组(2022微)	100	85.05%	4.95	4.95	2024年12月			7.57%
17890	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线凤凰支038	200	27.60%	0	0				6.15%
17891	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线石拉子东台支03	160	66.38%	37.8	37.8				4.52%
17892	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东海明珠2变电站2变压器	500	23.04%	0	0				2.77%
17893	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线沙东南台照明	160	59.44%	48.9	48.9				13.81%
17894	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	和谐家园1变电站1变压器	400	50.80%	0	0				-2.04%
17895	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干8变台	100	18.00%	0	0				18.96%
17896	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	益格清水湾二期小区1变电站1变压器	800	17.70%	0	0				93.20%
17897	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰2号变电站202配电变压器	800	44.00%	0	0				4.68%
17898	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线西燕分055	200	103.75%	0	0	2024年6月			15.25%
17899	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线郝家支008	50	64.20%	0	0				7.70%
17900	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线后刘支线006	50	112.50%	0	0	2024年6月			5.00%
17901	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干63右3+1左8	200	14.10%	151.8	151.8				100.00%
17902	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线孙家支013	50	58.60%	0	0				1.58%
17903	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	阳光新嘉园3箱变1号变压器	400	90.00%	0	0	2024年2月			-4.16%
17904	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	富中大厦自维1配电变压器	800	10.50%	636	636				2.76%
17905	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔2变电站1变压器	400	17.20%	291.2	291.2				-5.47%
17906	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔4变电站1变压器	500	8.40%	408	408				-344.63%
17907	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分45	50	44.40%	0	0				-1.71%
17908	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线大黑支17	80	63.75%	0	0				-13.65%
17909	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月2箱式变电站2配电变压器	800	18.90%	0	0				100.00%
17910	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚3变电站2变压器	630	15.56%	0	0				21.41%
17911	东陵	上佰变	汪家乙线	兆成紫东苑1箱变201间隔配电变压器	630	43.10%	0	0				2.48%
17912	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计干5右12+1柱上变压器	315	18.41%	0	0				-10.46%
17913	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那5变电站202	630	25.14%	408.6	408.6				-1.21%
17914	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	皇姑乙线皇姑干45之1柱上变压器	400	20.25%	0	0				32.04%
17915	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾6号变电站201配电变压器	630	40.63%	0	0				1.66%
17916	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	LS_沈阳兴铭房地产有限公司(沈阳颐景园西地块一、二期)1-2	800	24.00%	0	0				8.46%
17917	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	御康府自然城小区2箱变201间隔配电变压器	500	18.00%	360	360				67.20%
17918	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭3箱式变电站2配电变压器	630	11.43%	495	495				47.46%
17919	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠4箱式变电站2配电变压器	630	22.10%	0	0				2.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17920	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线高力房分12右5右1变台	400	5.70%	337.2	337.2				87.60%
17921	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	金水丽景湾2箱式变电站配电变压器	630	22.48%	0	0				-0.71%
17922	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	利生郾城1箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	0	0				1.77%
17923	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	教育新村1箱变2变压器	800	16.50%	0	0				6.84%
17924	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城3箱变2变压器	800	17.10%	583.2	583.2				100.00%
17925	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期2号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
17926	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
17927	法库	新依变	依三线	10kV依三线马家沟支12	315	17.40%	0	0				3.44%
17928	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	长岗村东台	315	29.02%	192.1	192.1				2.43%
17929	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发名城1变电站202变压器	630	18.41%	451	451				-4.84%
17930	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线10柱上变压器	315	45.40%	140.5	140.5				12.98%
17931	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分17左7变台	200	108.00%	0	0	2022年12月			-6.05%
17932	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左76右39	200	41.20%	97.6	97.6				-5.90%
17933	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境(分建二)1变电站1变压器	630	53.97%	227	227				41.01%
17934	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园30号小区变电站201配电变压器	800	75.60%	0	0				6.83%
17935	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷5局维变电站201配电变压器	800	5.70%	0	0				100.00%
17936	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线高荒地分12右9右5变台	200	65.70%	48.6	48.6				12.92%
17937	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分4柱上变压器变压器	315	81.27%	27.5	27.5	2024年6月			29.88%
17938	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干23右1柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
17939	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家西台分支线008	200	43.60%	92.8	92.8				6.37%
17940	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线拉马三组支11	100	55.20%	34.8	34.8				10.04%
17941	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	果色添香2变电站1站内变压器	800	25.13%	0	0				-0.70%
17942	东陵	祝家变	祝高线	祝高干62左1左1柱上变压器	400	63.30%	0	0				17.06%
17943	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙干排水分六组支18变台	200	87.90%	4.2	4.2	2024年7月			13.31%
17944	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
17945	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区4变电站2变压器	630	25.71%	0	0				7.58%
17946	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫金花1箱式变电站1配电变压器	630	51.90%	0	0				2.89%
17947	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇九队几2	100	78.40%	0	0				4.99%
17948	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线前村大棚	200	53.40%	0	0				4.12%
17949	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯西台分02	400	43.50%	186	186				12.02%
17950	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	贾沟分10右1	200	56.40%	0	0				47.03%
17951	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊21号变电站2号变压器	400	47.00%	0	0				10.40%
17952	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村六组照明	50	123.90%	0	0	2023年9月			6.64%
17953	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分25	200	21.70%	0	0				36.40%
17954	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫2变电站1变压器	500	65.20%	0	0				4.59%
17955	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分双山子支29左14变台	200	15.90%	148.2	148.2				0.00%
17956	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘4箱变(单)	630	51.43%	243	243				8.44%
17957	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线经济开发住宅楼	100	99.30%	0	0	2023年8月			1.02%
17958	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子东2队台	160	97.88%	0	0	2024年6月			4.74%
17959	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区7变电站1变压器	630	33.90%	353.4	353.4				0.85%
17960	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村15机井	100	40.60%	0	0				3.93%
17961	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都7号变电站202间隔配电变压器	630	37.33%	0	0				2.69%
17962	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	公元九里7号变电站201间隔(施林线)配电变压器	630	11.11%	0	0				69.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17963	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家分38+1右6	160	71.25%	30	30				-6.49%
17964	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘北村10机井	100	27.60%	0	0				10.29%
17965	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园二期一号变电站201配电变压器	630	33.52%	0	0				4.46%
17966	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧东支卧南几3	200	26.70%	0	0				30.57%
17967	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区2变电站2配电变压器	630	44.57%	286.2	286.2				69.21%
17968	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府1变电站1变压器	630	47.75%	0	0				35.17%
17969	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区三期2变电站202配电变压器	630	19.43%	0	0				83.28%
17970	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期2配电室201间隔配电变压器	630	42.67%	298.2	298.2				0.82%
17971	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村6机井	50	37.60%	26.2	26.2				-69.96%
17972	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾三期B区5号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
17973	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147右2+1左8变台	400	29.75%	0	0				42.14%
17974	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线温牛分4变台	200	36.90%	106.2	106.2				3.74%
17975	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡4号小区变电站1号变压器	400	36.40%	0	0				-2.18%
17976	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线张士太分支010	30	101.33%	0	0	2022年12月			7.38%
17977	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高端子11组照明	50	111.00%	0	0	2024年9月			5.81%
17978	铁西	重工变	重工变10870城冶线	华润万象府小区5配电室202间隔变压器	630	29.21%	383	383				59.82%
17979	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线崔三分50左11变台	400	23.70%	0	0				97.47%
17980	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹8号变电站201配电变压器	630	33.02%	0	0				4.65%
17981	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门4变电站1变压器	800	52.20%	0	0				6.24%
17982	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分8右3变台	400	55.50%	138	138				-9.93%
17983	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线21变台	200	40.75%	0	0				-15.33%
17984	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支三石几1左2	200	26.70%	0	0				35.91%
17985	沈北	道信变	道信线	蒲岸芳华一期5小区变电所配电变压器201	800	20.40%	0	0				100.00%
17986	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	老观坨变138后老薄线大坨子大棚(新)	200	12.40%	155.2	155.2				100.00%
17987	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干152右13左10变台	400	58.00%	0	0				12.54%
17988	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	区域计生服务站及派出所201间隔	315	2.22%	31.18	31.18				3.40%
17989	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期3201配电变压器	630	59.37%	0	0				3.64%
17990	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右17右5左2	400	13.75%	305	305				20.81%
17991	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	五彩阳光城四期2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				100.00%
17992	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分15左2	200	19.50%	141	141				5.92%
17993	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干20柱上变压器	400	44.40%	0	0				-0.49%
17994	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干195柱上变压器	160	42.75%	75.6	75.6				2.64%
17995	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分7左支4变压器	50	28.80%	30.6	30.6				-13.93%
17996	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分66	50	40.80%	24.6	24.6				-70.44%
17997	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区9变电站1变压器	400	24.75%	0	0				0.88%
17998	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	滑翔专缆医大住宅供暖变电站201间隔配电变压器	315	12.54%	244	244				-0.09%
17999	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干69左4	200	47.60%	0	0				32.34%
18000	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线三家子分39左9	50	25.20%	32.4	32.4				-18.16%
18001	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线49考核	315	57.90%	0	0				9.49%
18002	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员3箱变1变压器	630	13.65%	0	0				-7.61%
18003	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分58左3	200	24.00%	0	0				-8.49%
18004	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线13	400	45.50%	178	178				-11.41%
18005	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑5变电站1变压器	800	34.20%	0	0				4.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18006	于洪	范屯变	范静线	大房身村铁路宿舍台	100	20.40%	69.6	69.6				5.89%
18007	于洪	大兴变	兴古线	三供一业龙头村新3号台	100	42.30%	47.7	47.7				41.59%
18008	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	供电分公司自维变电站201变压器	800	42.00%	384	384				100.00%
18009	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	双树中台分二台	200	32.10%	115.8	115.8				100.00%
18010	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期5变电站201间隔配电变压器	630	52.38%	0	0				21.22%
18011	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期6变电站202间隔配电变压器	630	25.71%	0	0				5.95%
18012	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	山水文园4箱变1变压器	500	26.24%	318.8	318.8				-0.58%
18013	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景2箱变2变压器	630	61.27%	181	181				-2.34%
18014	康平	中心变	中心变2606东环线	鞍山银山房地产公司箱式变电站2号配电变压器	630	38.60%	0	0				8.53%
18015	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支21左T7变压器	100	34.20%	55.8	55.8				-3.23%
18016	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分聂家支71	400	19.35%	0	0				14.01%
18017	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江小区1箱变2变压器	315	46.35%	137.5	137.5				1.28%
18018	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区4变电站1主变	400	28.00%	248	248				-1.80%
18019	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分35右15	200	0.00%	0	0				0.00%
18020	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区7变电站2变压器	315	36.51%	0	0				-5.53%
18021	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家2变电站配电变压器1公变	630	45.08%	283	283				3.99%
18022	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛B右分03	80	61.50%	0	0				-0.41%
18023	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城9变电站2配电变压器	630	18.29%	0	0				-0.30%
18024	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都2变电站202变压器	630	19.05%	0	0				-0.10%
18025	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期5箱式变电站1配电变压器	630	30.86%	372.6	372.6				2.24%
18026	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海于45变压器	400	27.20%	0	0				9.55%
18027	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分69右7	400	2.10%	0	0				100.00%
18028	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册3号变电站202间隔配电变压器	400	9.00%	324	324				56.55%
18029	浑南	营盘	营盘变050营侦线	同麟汇水湾3变电站201间隔配电变压器	630	42.29%	0	0				2.99%
18030	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线前冷支02	200	40.75%	0	0				-7.77%
18031	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干房身分马门井支占有分支1右T4变压器	100	40.80%	49.2	49.2				-2.92%
18032	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区2变电站201变压器	630	33.52%	355.8	355.8				-1.19%
18033	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家子分32右1	315	21.14%	0	0				-11.91%
18034	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线刘太平分58	50	60.00%	15	15				17.64%
18035	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	百岁生命科学产业园1箱变202配电变压器	630	8.25%	515	515				34.99%
18036	法库	果子园	果子园变1411龙山线	佳帝华城四号变压器考核表箱式变电站201间隔配电变压器	630	35.05%	0	0				-0.40%
18037	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运2箱变2变压器	630	19.68%	443	443				4.73%
18038	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	枫景瑞阁2箱变1变压器	500	35.84%	270.8	270.8				21.98%
18039	大东	如意变	如意变80898如望乙线	联合乙线新生于60+1左1	315	70.79%	0	0				-4.42%
18040	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟胜线华立分12右1	630	83.05%	0	0	2024年6月			11.32%
18041	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	浪子分73右12	200	5.70%	168.6	168.6				9.47%
18042	于洪	范屯变	范古线	全胜村西台(南/北)4台区	200	100.20%	0	0	2024年7月			9.08%
18043	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区7变电站1变压器	400	36.40%	214.4	214.4				0.26%
18044	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期3箱式变电站201间隔配电变压器	630	14.98%	472.6	472.6				0.36%
18045	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	万金雅苑小区变电站1变压器	315	31.75%	0	0				-0.23%
18046	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区1变电站2变压器	630	20.83%	0	0				3.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18047	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	凤凰家园1配电变压器	800	24.90%	520.8	520.8				23.23%
18048	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老观一二三组	200	42.00%	96	96				9.40%
18049	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语2箱变2号变压器	630	20.32%	0	0				-1.10%
18050	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分36右10左2	200	0.00%	180	180				0.00%
18051	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院4变电站1变压器	630	26.29%	318.69	318.69				2.19%
18052	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	华润润府1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	24.30%	0	0				39.81%
18053	东陵	杨官变	杨官变杨占线	温馨港湾2箱式变电站1号变压器	630	31.43%	0	0				2.72%
18054	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区5变电站1变压器	630	13.65%	0	0				5.32%
18055	浑南	下深变	下深变268三环乙线	唯美品格7号配电室1号配电变压器	500	56.64%	0	0				3.20%
18056	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源2变电站1变压器	500	12.16%	0	0				-3.35%
18057	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融国际2号变电站201配电变压器	630	26.29%	0	0				2.80%
18058	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双东北分16柱上变压器	200	30.00%	120	120				10.84%
18059	沈河	大东变	大东变074东青乙线	花园分5+1公变(沈空西)	400	72.25%	0	0				11.05%
18060	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	观园小区1变电站1变压器	800	6.00%	672	672				100.00%
18061	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	双树中台分三台	200	27.00%	126	126				100.00%
18062	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花7变电站201间隔配电变压器	400	44.40%	0	0				40.48%
18063	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区1变电站1变压器	630	29.71%	0	0				-0.61%
18064	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农干52右分木家井分20(木家村后)	200	34.80%	0	0				17.01%
18065	浑南	于山变	于山变748于运线	桃园3号变电站1号配电变压器	630	10.16%	0	0				24.93%
18066	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	卫东干34左5+1右4柱上变压器	315	0.00%	0	0				-85.97%
18067	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	石台新苑住宅3箱变201配电变压器	630	29.21%	0	0				6.09%
18068	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分15左2	400	42.90%	0	0				85.99%
18069	辽中	敖司牛变	敖司牛变1221商业线	文化馆家属楼	630	4.19%	0	0				4.64%
18070	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖棚舍三期1变202配电变压器	800	24.00%	0	0				56.91%
18071	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干21+1左1	200	0.00%	0	0				0.00%
18072	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳翰文房地产开发有限公司箱式变电站1号变压器	630	21.90%	0	0				3.57%
18073	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	阳光洛可可1号变电站202间隔配电变压器	630	27.30%	0	0				-0.44%
18074	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区3变电站201配电变压器	400	40.20%	0	0				50.23%
18075	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区4变电站201配电变压器	400	42.60%	0	0				49.51%
18076	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	久成乐府1配电室201间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
18077	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十号变电站2变压器	800	19.50%	0	0				1.85%
18078	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十二号变电站1变压器	630	29.05%	0	0				-59.05%
18079	皇姑	文北变	文北变70470文居线	黄河府4小区箱变1配电变压器	800	4.88%	681	681				0.00%
18080	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲于于胜分线箱T支8柱上变压器	200	60.90%	0	0				7.27%
18081	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯干86变台	200	24.90%	130.2	130.2				7.87%
18082	沈北	清水变	清水变73648清辉线	回迁楼厕所变压器	400	6.45%	334.2	334.2				38.69%
18083	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅1箱变201间隔配电变压器	400	10.00%	0	0				10.21%
18084	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家5箱式变电站202间隔配电变压器	800	24.38%	0	0				4.46%
18085	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西扎大桥支17	50	90.00%	0	0	2024年2月			88.99%
18086	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代5变电站1变压器配电变压器	800	19.80%	0	0				17.48%
18087	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区3变电站1变压器	630	23.81%	0	0				16.55%
18088	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	龙湖椿山小区1配电室202间隔配电变压器	630	18.41%	0	0				93.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18089	沈河	万柳变	万柳变278万阳线	五矿紫晶苑2B-1箱变202配电变压器	400	15.60%	0	0				53.22%
18090	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右3左4公变	315	81.90%	0	0	2022年12月			0.50%
18091	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干22左分6+2新农A1台(一站式)	315	37.59%	0	0				11.91%
18092	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线34	315	8.89%	0	0				3.04%
18093	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工乙线保工干26+1变压器	100	13.00%	77	77				7.62%
18094	皇姑	长江变	长江变25446长加线	壹米阳光1变电站202间隔	800	46.50%	0	0				15.21%
18095	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村4号变电站1变压器	500	28.80%	306	306				2.78%
18096	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河三期1变电站1变压器	800	34.13%	234.55	234.55				0.27%
18097	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线陈古家子村	250	32.96%	142.6	142.6				0.79%
18098	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干八王寺分3左2	200	74.40%	0	0				3.34%
18099	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵干62右1	250	70.72%	48.2	48.2				2.75%
18100	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大兰村三五组照明(2020微)	200	56.48%	67.05	67.05				4.80%
18101	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期3号变电站2变压器	630	23.81%	417	417				1.99%
18102	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子1组(2022微)	315	54.35%	112.3	112.3				7.01%
18103	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	馨波院2箱变1变压器	630	20.00%	0	0				1.09%
18104	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区1变电站1变压器	800	33.38%	0	0				1.71%
18105	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城1号变电站202间隔配电变压器	630	14.29%	0	0				-3.85%
18106	于洪	大潘变	大潘线	小微小潘村企业2	200	17.70%	144.6	144.6				33.05%
18107	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线赵家分22变台	50	94.40%	0	0	2022年12月			6.49%
18108	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区1箱式变电站2配电变压器	800	13.88%	609	609				-0.78%
18109	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区3箱式变电站配电变压器	800	14.63%	603	603				2.34%
18110	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分9	315	45.08%	0	0				3.86%
18111	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线顺边屯分支03	400	25.35%	258.6	258.6				6.36%
18112	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城13号变电站201配电变压器	500	41.28%	243.6	243.6				2.92%
18113	东陵	中马变	满堂线	唯美十方3箱变1变压器	630	22.86%	0	0				-9.90%
18114	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关于小辛四五组支006	50	97.60%	0	0	2022年12月			8.37%
18115	法库	包家屯	包家线	10kV包家线张家堡分33	315	29.52%	0	0				5.61%
18116	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	YHG_西河甲线前板分杜井支48变台	200	71.40%	37.2	37.2				4.72%
18117	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线99变台	80	47.25%	0	0				8.66%
18118	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期7变电站202	630	0.00%	433	433				0.00%
18119	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期5变电站201	500	30.00%	0	0				-1.43%
18120	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干211右6变台	200	45.90%	0	0				1.32%
18121	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支080	50	0.00%	0	0				-9.56%
18122	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线达连支8右01	100	116.40%	0	0	2024年6月			5.26%
18123	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区5号变电站1号变压器	630	26.19%	0	0				-1.80%
18124	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之8柱上变压器	400	46.20%	0	0				2.40%
18125	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分6右1柱上变压器	250	52.48%	0	0				3.25%
18126	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干20左3	315	75.87%	44.5	44.5				0.02%
18127	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线南五经分5	315	92.57%	0	0	2025年2月			-1.04%
18128	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分7#	315	68.25%	0	0				-0.08%
18129	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干15	315	10.48%	0	0				-128.04%
18130	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	崇山变282审计线审计干5右11左2柱上变压器	400	25.50%	0	0				-13.06%
18131	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分16右3变压器	250	48.32%	0	0				8.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18132	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾于北李分18左8变压器	200	20.25%	0	0				-2.75%
18133	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右5右3	315	43.43%	0	0				-4.63%
18134	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分8变压器	315	24.76%	0	0				1.51%
18135	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	新村于新七分3	315	32.06%	31.18	31.18				-1.41%
18136	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	应滑乙线建设干建七分7变压器	315	11.43%	0	0				-4.33%
18137	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干24柱上变压器	315	46.35%	0	0				-6.65%
18138	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	劝工变094二路甲线肇东干特变分2	400	53.70%	0	0				2.17%
18139	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖甲线94右4	315	80.95%	0	0	2024年6月			3.85%
18140	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干57	315	52.57%	1.73	1.73				-10.87%
18141	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	郑农乙线郑农于40左2变压器	400	19.28%	0	0				12.54%
18142	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干15变压器	250	19.20%	0	0				0.71%
18143	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干38变压器	200	35.10%	0	0				-12.17%
18144	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊于16左1变压器	200	90.60%	0	0	2024年12月			25.53%
18145	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右10+1左3	315	70.79%	1.73	1.73				4.84%
18146	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	北一甲线9	500	62.16%	139.2	139.2				-1.98%
18147	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南于57右3+1公变	315	52.70%	117.5	117.5				3.13%
18148	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分12公变	500	36.00%	0	0				-0.28%
18149	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿于南寺里分5右5公变	315	13.65%	0	0				0.70%
18150	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干11公变	315	57.78%	0	0				7.50%
18151	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星干77	315	53.65%	0	0				7.49%
18152	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产于20左6	315	37.84%	0	0				2.71%
18153	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分125	100	61.50%	28.5	28.5				1.66%
18154	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义于36左3柱上变压器	315	3.81%	0	0				22.27%
18155	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化干30右2柱上变压器	500	81.20%	0	0	2024年6月			7.66%
18156	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化干35柱上变压器	315	13.97%	0	0				-81.28%
18157	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化干41右9柱上变压器	400	49.50%	0	0				-40.46%
18158	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干132	315	48.25%	131.5	131.5				-1.48%
18159	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线5右5	315	33.02%	0	0				4.25%
18160	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛机线毛光于20右3	400	11.85%	0	0				-17.06%
18161	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆于17右3公变	315	40.95%	0	0				-6.81%
18162	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线57左1	200	48.75%	0	0				10.94%
18163	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐于29左1	315	17.46%	0	0				4.81%
18164	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南于25柱上变压器	315	22.86%	0	0				-12.92%
18165	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强干路官分14	315	43.81%	0	0				0.55%
18166	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分2	315	39.68%	0	0				-7.35%
18167	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干28变压器	50	75.60%	0	0				6.16%
18168	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支10左2变压器	315	32.38%	0	0				9.82%
18169	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分119左6变压器	200	82.50%	0	0	2024年6月			89.86%
18170	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线82右4变台	100	41.70%	0	0				-11.45%
18171	和平	方型变	方型变444方青乙线	十三纬路38号变台	200	35.20%	0	0				4.09%
18172	皇姑	长亚变	25460长亚乙线	欧亚变270欧怒乙线欧怒干14右3柱上变压器	315	29.52%	0	0				-4.72%
18173	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干26左6柱上变压器	315	18.29%	0	0				12.07%
18174	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干35左5左5	315	94.60%	0	0	2022年12月			1.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18175	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场于12左2	315	13.65%	0	0				28.21%
18176	大东	小东变	小东变168小北线	小北线23	315	8.89%	255.5	255.5				-50.15%
18177	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之11柱上变压器	200	46.20%	0	0				1.00%
18178	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支32左2柱上变压器	200	54.30%	0	0				10.19%
18179	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支34右4柱上变压器	315	78.41%	0	0				25.67%
18180	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园1箱变1号变	630	31.49%	0	0				4.13%
18181	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光1箱变1号变	630	30.48%	0	0				2.90%
18182	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带1箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
18183	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	丽仁花园箱变2配电变压器	630	24.13%	0	0				15.63%
18184	和平	太原变	太原变058南七甲线	十条锅炉房变电站2号高压柜主变	200	13.60%	0	0				-0.77%
18185	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	科研8小区变电站1变压器	315	48.57%	0	0				11.55%
18186	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳粉新城1变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
18187	沈河	青年变	青年变370青军线	永环1箱变1变压器	500	25.92%	210	210				0.24%
18188	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二7箱变2号变	630	19.37%	363.72	363.72				2.20%
18189	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二2箱变1号变	630	33.33%	357	357				-1.09%
18190	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲6配电箱变1号变	630	37.46%	331	331				-7.01%
18191	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡8箱变2号变	500	51.20%	0	0				1.86%
18192	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活4箱变1号变	500	30.00%	0	0				1.86%
18193	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园1箱变2号变	500	20.16%	0	0				-0.02%
18194	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区2箱变2变压器	400	38.40%	206.4	206.4				-0.98%
18195	和平	三好变	三好变170三学乙线	东大高层一次2#主变	800	22.20%	0	0				1.54%
18196	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	一六五西变电站一次变压器柜主变	315	62.98%	85.1	85.1				5.61%
18197	皇姑	长江变	468长黄乙线	精博苑2箱变2变压器	400	125.40%	0	0	2024年6月			12.69%
18198	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	川江4箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
18199	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	87222箱变1	630	14.29%	0	0				-6.41%
18200	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥1箱变2	630	74.29%	0	0				11.98%
18201	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	城建1小区变电站1变压器	630	26.16%	0	0				7.94%
18202	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区1箱变2	500	25.60%	0	0				-2.55%
18203	开发	昆明变	昆明变55946星海乙线	田中小区变电站1变压器	400	41.00%	196	196				-3.52%
18204	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区4变电站2变压器	400	18.50%	0	0				2.45%
18205	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙4箱变1变压器	630	20.95%	435	435				-6.11%
18206	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	世纪明珠博士楼变电站201	315	19.81%	0	0				2.88%
18207	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都5变电站201	630	22.10%	427.8	427.8				1.48%
18208	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区3变电站201	630	68.25%	137	137				3.34%
18209	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	云峰街5变电站201柜	315	34.60%	0	0				-93.56%
18210	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	翠生变电站2变压器	630	57.78%	0	0				2.50%
18211	沈河	万柳变	万柳变276万东线	万泉家园箱变2变压器	630	26.98%	0	0				2.36%
18212	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘公寓2变电站202	500	11.84%	0	0				3.06%
18213	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	浅草绿阁2变电站201柜	630	14.29%	477	477				0.44%
18214	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区4变电站201	500	18.88%	0	0				1.76%
18215	铁西	历工变	历工变10482历达线	四季嘉园变电站201柜	500	16.00%	0	0				-23.70%
18216	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	肉联2箱变	400	46.80%	0	0				7.66%
18217	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	金盛馨园箱变1	500	8.00%	0	0				1.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18218	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂南路2变压器	400	33.60%	0	0				-0.65%
18219	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳2#1#变压器	630	37.59%	0	0				-1.21%
18220	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地42主变	800	25.88%	513	513				9.05%
18221	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期4箱变1号变	630	34.92%	0	0				14.96%
18222	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园4箱变2站内变压器	630	17.90%	0	0				1.80%
18223	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	永顺2箱变2变压器	400	71.70%	0	0				3.07%
18224	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	庆余店箱变1变压器	400	54.60%	0	0				0.80%
18225	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星3变电站2变压器	630	53.33%	0	0				1.37%
18226	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	南令闸西变电站2变压器	630	37.46%	331	331				-1.64%
18227	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路7变电站201柜	200	49.20%	0	0				8.19%
18228	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	祥顺西1箱变1变压器	500	17.28%	0	0				1.47%
18229	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	大南农贸住宅1变压器	500	25.92%	0	0				-3.97%
18230	沈河	青年变	青年变348青特线	泽工1箱变1变压器	630	91.11%	0	0	2022年12月			3.36%
18231	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	鹤鸣变电站2变压器	630	80.63%	0	0	2024年6月			3.76%
18232	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	东顺城2箱变1变压器	630	53.02%	0	0				-0.13%
18233	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	吉龙小区箱变2变压器	400	46.20%	0	0				2.32%
18234	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期4箱变1变压器	500	60.80%	0	0				4.23%
18235	和平	方型变	方型变466南三乙线	丽园公寓2主变	800	13.50%	612	612				-0.45%
18236	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	盛发花园2主变	630	13.46%	0	0				7.41%
18237	新民	新民变	新民变30162普东线	光明小区2变电站1变压器	630	17.46%	0	0				1.94%
18238	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	南塔综合楼箱变1变压器	630	13.02%	0	0				0.19%
18239	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区2变电站201	500	0.00%	0	0				-62.76%
18240	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情4变电站201柜	630	35.87%	0	0				18.79%
18241	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区6变电站2变压器	630	15.24%	0	0				-1.02%
18242	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	馨和花园2#2#主变	630	34.29%	0	0				-10.34%
18243	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	主变一二四中学东	400	23.20%	0	0				3.18%
18244	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期4箱变2号变	630	22.86%	0	0				-3.54%
18245	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	燕山小区箱变2变压器	400	42.00%	0	0				-5.88%
18246	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园6号变电站1号变压器	500	19.44%	0	0				-4.59%
18247	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府3箱变1	500	18.56%	0	0				-2.94%
18248	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区2变电站201柜	630	33.33%	0	0				1.17%
18249	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰6箱变1	630	39.05%	0	0				19.70%
18250	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家1箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
18251	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区2变电站201	400	49.00%	0	0				-4.69%
18252	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线广旺于闾北分12右8左5柱上变压器	400	76.00%	0	0				80.19%
18253	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	半岛天境4号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	27.60%	0	0				56.51%
18254	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	集美万象2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	8.10%	0	0				50.46%
18255	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山6号变电站1号配电变压器	630	21.59%	0	0				57.08%
18256	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园5变电站1站内变压器	630	34.92%	0	0				6.32%
18257	大东	农大变	农大变940农西甲线	东陵干1箱变(单)	500	51.20%	194	194				5.09%
18258	大东	如意变	如意变856如沈乙线	警官之家1箱变2变压器	630	17.78%	455	455				-1.64%
18259	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵4箱变2变压器	630	11.43%	0	0				1.75%
18260	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	东风二分5箱变1变压器	400	56.10%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18261	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区3变电站间隔201配电变压器	630	20.00%	0	0				4.06%
18262	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城14号变电站202间隔配电变压器	400	17.60%	0	0				17.14%
18263	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	保利大都会3箱式变电站2配电变压器	630	35.87%	0	0				14.81%
18264	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	兰庭园4变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-0.29%
18265	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑2箱式变电站2配电变压器	630	41.90%	0	0				1.79%
18266	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	泰奕夏园2号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	34.92%	0	0				56.87%
18267	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城3箱式变电站1配电变压器	800	54.38%	0	0				7.85%
18268	大东	小东变	小东变80148新光线	吉田和陆城3箱变1变压器	400	16.80%	0	0				100.00%
18269	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园3变电站2配电变压器	400	16.80%	0	0				0.34%
18270	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干北山分1右6	400	65.70%	0	0				3.47%
18271	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	旭辉御府二期别墅2号配电变压器	630	37.62%	0	0				2.61%
18272	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	中医乙线中医干辽河分16右7+1柱上变压器	400	2.40%	0	0				45.65%
18273	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右10公变	200	49.60%	0	0				-1.33%
18274	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线光辉二分厂三队照明	100	74.40%	15.6	15.6				13.38%
18275	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水方22左8柱上变压器	400	48.00%	0	0				100.00%
18276	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期7箱变2变压器	630	27.94%	0	0				3.55%
18277	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站2箱变1变压器	630	34.60%	0	0				5.45%
18278	东陵	孤家子	营城子甲线	正大桃园4箱变1变压器	630	42.86%	0	0				3.33%
18279	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天下天睿小区箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0				12.01%
18280	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城三期箱式变电站202间隔配电变压器	500	57.60%	0	0				71.51%
18281	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	云杉赋2号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	16.51%	463	463				84.23%
18282	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分泡子沿北几裴冰养殖甲9	400	6.60%	0	0				0.00%
18283	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支良种南大棚支004	50	47.20%	0	0				9.78%
18284	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线冯家支10	50	10.80%	0	0				-47.82%
18285	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	金墅北区2变电站1号配电变压器	630	16.00%	0	0				4.57%
18286	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期3变电站202配电变压器	800	31.13%	0	0				2.38%
18287	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线种子公司	50	63.60%	13.2	13.2				0.18%
18288	皇姑	长江变	长江变25494长华线	悦时光小区2箱变202间隔配电变压器	630	23.17%	0	0				8.80%
18289	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线前魏台	200	53.20%	0	0				5.98%
18290	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支电信几1+1(砖厂西台)	315	20.57%	0	0				23.21%
18291	沈北	农高变	农丰线	沈阳隆方房地产开发有限公司1箱变201配电变压器	630	6.35%	0	0				2.55%
18292	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日风景一期2箱式变电站1配电变压器	800	33.30%	453.6	453.6				11.21%
18293	浑南	新南变	新南086新学线	金石小镇北区1号变电站2号变压器	630	26.67%	0	0				11.22%
18294	大东	小东变	小东变80162大华线	珠林2小区箱变202变压器	500	25.92%	0	0				-0.54%
18295	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期3变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-1.70%
18296	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团2土建变配电变压器2公变	500	47.68%	0	0				0.14%
18297	铁西	劝工变	劝工变20046劝四线	君临天下三期3变电站配电变压器1公变	630	31.75%	367	367				5.95%
18298	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微解放4台	400	24.90%	260.4	260.4				2.30%
18299	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	郝官大棚3号台	100	30.40%	0	0				-21.64%
18300	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支16柱上变压器	315	42.86%	0	0				-0.74%
18301	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙7小区变电站1变压器	400	21.30%	0	0				-0.44%
18302	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干127左1	200	14.10%	0	0				88.33%
18303	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分33左1	30	93.33%	0	0	2023年1月			4.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18304	沈北	清水变	清蒲线	汪千综合台	200	28.05%	0	0				-31.24%
18305	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线孙家分04(孙家综合台)	80	40.13%	0	0				7.11%
18306	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	钻石学府2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				84.73%
18307	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期B区1变电站1变压器	630	67.62%	141	141				9.46%
18308	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	鼎兴佳苑小区配电室202间隔配电变压器	500	21.60%	342	342				-1.22%
18309	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	官大分51右8加1	250	102.80%	0	0	2022年12月			0.05%
18310	于洪	得胜变	得中线95474	画苑西小区1站房2变压器	630	22.86%	0	0				27.14%
18311	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分73左2变压器	200	34.50%	0	0				4.73%
18312	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区2变电站201	630	15.75%	467.8	467.8				1.67%
18313	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分4	100	19.80%	70.2	70.2				-2.58%
18314	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	怡沁园开闭站左2柱上变压器	50	22.00%	34	34				58.09%
18315	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	集美天城4变电站2配电变压器	800	9.90%	0	0				0.00%
18316	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区8变电站1变压器	400	23.50%	0	0				7.86%
18317	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭二期箱式变电站1配电变压器	315	24.38%	0	0				0.93%
18318	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	玲珑居小区变电站配电变压器2公变	400	14.80%	0	0				100.00%
18319	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典变电站配电变压器1公变	800	19.88%	0	0				3.06%
18320	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期2箱变201配电变压器	500	56.00%	0	0				2.98%
18321	沈北	清水变	清蒲线	一站式-沈阳市沈北新区荷花湖养鱼池	200	3.75%	0	0				100.00%
18322	开发	金湖变	金湖变16644金云线	翡丽云邸小区2变电站1变压器	800	6.75%	666	666				0.00%
18323	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线15	200	60.00%	0	0				10.51%
18324	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分49柱上变压器	315	70.79%	0	0				23.74%
18325	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线96+1左11左4	200	32.70%	0	0				0.00%
18326	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分二道房支20右3变台	200	24.60%	130.8	130.8				0.11%
18327	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期5箱变1变压器	630	20.95%	435	435				-0.50%
18328	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分24右8右6变台	200	19.50%	0	0				100.00%
18329	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期2变电站1变压器	500	24.32%	318.69	318.69				1.65%
18330	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域2箱变1变压器	630	72.76%	0	0				4.53%
18331	开发	洞庭变	洞庭变55778长岛线	长岛小区2变电站2变压器	800	35.63%	0	0				2.90%
18332	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	白家岗棚菜生产西台柱上变压器	100	71.70%	18.3	18.3				-2.54%
18333	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线丰收分37	200	58.00%	64	64				-9.86%
18334	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线灰山二组猪场	50	18.00%	0	0				-16.36%
18335	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线慈恩寺东台	315	8.25%	0	0				7.50%
18336	辽中	养土堡	养土堡变1185曹家线	养土堡变185曹家线郭家西台	200	6.90%	166.2	166.2				-9.18%
18337	沈北	新城子	新城子	新城子变550新城子线工业厂分支017	315	84.32%	0	0	2022年12月			1.39%
18338	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	工农线马圈子分35左6变台	200	50.80%	78.4	78.4				6.23%
18339	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线榆树坨分5	200	72.20%	0	0				11.70%
18340	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线红砂地3队几线13	400	10.75%	212.57	212.57				4.40%
18341	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典10变电站2变压器	630	21.27%	0	0				2.24%
18342	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分6右8	400	67.20%	0	0				21.69%
18343	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线哥府东支线02(哥府东台)	200	39.80%	0	0				8.11%
18344	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林3箱变1配电变压器	630	20.95%	0	0				-0.40%
18345	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林6箱变2配电变压器	630	23.62%	0	0				2.10%
18346	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干鞋厂分8	100	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18347	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干上河分45+1左7变台	200	33.30%	0	0				13.83%
18348	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线刘家店分台支01	400	18.90%	284.4	284.4				100.00%
18349	大东	小东变	小东变170小毛线	上东花墅26变电站2变压器	400	55.50%	138	138				30.29%
18350	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪线中学分10右1	100	51.60%	0	0				9.30%
18351	沈北	清水变	清依线	清依线清依干依路村南分3	200	43.90%	0	0				-4.71%
18352	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德小区2变电站2变压器	630	106.98%	0	0	2024年9月			25.35%
18353	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	沈阳奥园广场二期C区及二期D区工程3变电站1变压器	630	40.89%	0	0				16.65%
18354	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线业兴南台	200	51.10%	77.8	77.8				4.50%
18355	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎德鑫花园四本3变	200	104.00%	0	0	2022年12月			0.97%
18356	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分36右21	100	20.40%	0	0				99.75%
18357	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	红星分4左2右2	400	6.15%	335.4	335.4				75.30%
18358	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾3号变电站2变压器	630	29.84%	0	0				7.56%
18359	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村10台	400	40.50%	0	0				100.00%
18360	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲地三期6变电站变压器配电变压器	630	27.43%	0	0				7.09%
18361	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线乡直南台分08	200	71.10%	0	0				9.54%
18362	法库	果子园	果子园变417果北甲线	10kV镇东线龙北分09	100	52.40%	0	0				24.26%
18363	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分46	200	49.50%	81	81				9.35%
18364	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期3变电站201间隔配电变压器	500	47.60%	212	212				9.16%
18365	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干古城子分25右1柱上变压器	200	62.10%	0	0				10.04%
18366	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线林校分11右3	200	33.00%	0	0				52.66%
18367	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑1箱变1变压器	630	15.75%	0	0				19.17%
18368	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	国税局箱变1变压器配电变压器	630	81.90%	51	51	2024年6月			3.37%
18369	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线金属材料公司1、2号	80	93.75%	0	0	2024年10月			0.91%
18370	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期2变电站2配电变压器	315	50.29%	125.1	125.1				4.68%
18371	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	造化干沙平分87左14柱上变压器	400	124.25%	0	0	2022年12月			27.34%
18372	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区1变电站1变压器	630	28.95%	0	0				1.40%
18373	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10KV大冯线李砖分115	200	5.70%	168.6	168.6				100.00%
18374	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作于22右9新	400	39.90%	200.4	200.4				66.69%
18375	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金坨子3电井分支02	100	12.90%	0	0				15.81%
18376	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分23右3柱上变压器	315	75.87%	0	0				0.57%
18377	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线新发二分支线002	200	42.45%	0	0				15.62%
18378	法库	新依变	依三线	10kV依三线信用社几02	250	34.40%	0	0				-1.59%
18379	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦6箱变2变压器	630	11.43%	495	495				0.00%
18380	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线县社副食东楼	315	28.95%	192.3	192.3				4.50%
18381	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城17号变电站1号变压器	630	17.78%	455	455				-1.57%
18382	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期4变电站1号配电变压器	800	35.00%	0	0				13.38%
18383	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线52右分1	50	129.60%	0	0	2022年12月			8.36%
18384	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	YHG_冯道楼东A台总表柱上变压器	315	51.05%	0	0				8.28%
18385	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	解放1号变电站1号变压器	800	64.80%	0	0				2.24%
18386	沈北	清水变	清依线	YHG_依路村西大棚	50	20.40%	0	0				13.91%
18387	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线吴八分14	200	21.80%	136.4	136.4				1.98%
18388	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	柳湖绿园1箱式变电站1配电变压器	500	37.60%	0	0				-3.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18389	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线沟子沿村南二台	100	57.00%	0	0				7.88%
18390	皇姑	方溪变	方溪变25368启力线	五彩阳光城一期二组团2箱式变电站1配电变压器	800	20.10%	0	0				44.70%
18391	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	保利大都会1箱式变电站2配电变压器	630	36.67%	0	0				0.75%
18392	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾10号变电站201配电变压器	500	28.80%	0	0				1.43%
18393	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左17右1-1左1	200	5.70%	0	0				84.24%
18394	于洪	东民变	东李线	东民变345东李线良种场台区	80	84.38%	0	0	2024年6月			10.07%
18395	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干38左5柱上变压器	315	32.38%	0	0				-0.13%
18396	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线184	160	31.88%	0	0				17.21%
18397	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线西村支09	315	31.11%	185.5	185.5				23.92%
18398	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城14号变电站201间隔配电变压器	400	34.40%	0	0				1.97%
18399	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区7变电站2变压器	630	71.11%	119	119				1.20%
18400	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线316变台	100	74.80%	0	0				5.64%
18401	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯线90右5变台	200	32.10%	115.8	115.8				40.47%
18402	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支30	200	25.40%	129.2	129.2				34.13%
18403	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城六期小区1变电站2变压器	800	11.70%	0	0				69.70%
18404	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区4变电站2变压器	630	40.32%	0	0				13.35%
18405	铁西	万达变	万达变56070万腾线	里仁居小区三期1变电站202变压器	500	29.12%	0	0				1.04%
18406	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣村10号台区	400	33.90%	0	0				100.00%
18407	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线历家大棚台分支02	50	3.60%	0	0				-234.17%
18408	浑南	安顺变	安顺变184安智线	碧桂园中央公园2号变电站201间隔配电变压器	630	28.25%	0	0				21.40%
18409	法库	果子园	果子园变1415镇东线	公安局柱上变压器	315	13.97%	0	0				1.41%
18410	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	YHG_妈妈街南一台新台	200	72.00%	0	0				15.47%
18411	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象1号变电站2号变压器	800	23.63%	0	0				8.38%
18412	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期1箱式变电站1配电变压器	315	31.43%	184.5	184.5				-1.44%
18413	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地花园二期变电站202配电变压器	630	52.70%	0	0				1.68%
18414	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际4号变电站201配电变压器	500	22.80%	0	0				3.68%
18415	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城2开闭站6箱变203间隔配电变压器	800	21.30%	0	0				6.68%
18416	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城17号变电站2号变压器	630	17.78%	0	0				-0.86%
18417	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居1号变电站1变压器	630	33.97%	0	0				4.97%
18418	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际12号变电站2变压器	630	16.83%	0	0				3.30%
18419	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南分35右11左1	200	84.80%	10.4	10.4	2024年6月			31.75%
18420	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干96+1左19	200	36.00%	0	0				54.40%
18421	苏家屯	刘千变	刘千变1648劳改线	劳改干51左1	200	14.10%	151.8	151.8				80.08%
18422	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷3变电站2变压器	630	11.17%	325.62	325.62				-2.83%
18423	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	东山小区1箱变2变压器	630	14.29%	0	0				-2.98%
18424	和平	三好变	三好变152光明线	光明线53	250	56.80%	83	83				3.13%
18425	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变048中寺线白灰分50(苇塘A台)	80	49.50%	32.4	32.4				8.18%
18426	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线36左5	200	63.60%	0	0				5.06%
18427	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷7变电站202配电变压器	630	9.90%	0	0				37.27%
18428	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	锦官天宸3箱变1变压器	400	13.80%	0	0				64.28%
18429	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线平罗中心小区	315	71.43%	0	0				7.21%
18430	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	星城国际三期1变电站201配电变压器	630	24.13%	0	0				75.03%
18431	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	星城国际三期2变电站201配电变压器	630	4.13%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18432	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北延3变电站201配电变压器	500	23.20%	0	0				8.43%
18433	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城4号变电站201配电变压器	500	17.20%	0	0				-0.12%
18434	苏家屯	前显变	前显变51272前河乙线	华润幸福里1号变电站202配电变压器	800	42.38%	0	0				100.00%
18435	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春四期A区2变电站201	400	40.50%	198	198				-1.02%
18436	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期6号配电室1号变压器配电变压器	500	53.28%	183.6	183.6				4.44%
18437	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期一组团202间隔配电变压器	500	43.68%	231.6	231.6				-2.70%
18438	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线达东南支06	200	136.20%	0	0	2022年12月			5.46%
18439	东陵	中马变	世贸线	世贸棋盘山四期3变电站2变压器	630	5.71%	531	531				68.89%
18440	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分66右1	200	12.60%	154.8	154.8				54.75%
18441	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左2柱上变压器	400	25.50%	0	0				-15.54%
18442	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭1变电站202变压器	400	29.20%	0	0				1.62%
18443	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家北台支05	200	89.70%	0.6	0.6	2024年6月			0.00%
18444	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅5变电站5变压器	630	44.76%	0	0				4.15%
18445	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线粮贸公司住宅楼	80	71.63%	14.7	14.7				0.24%
18446	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线兴中保健医药公司楼	315	43.24%	0	0				-0.59%
18447	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线夏堡子大棚户台	100	52.60%	37.4	37.4				3.88%
18448	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线化肥库支08	200	42.60%	0	0				-14.61%
18449	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园干51之4新	400	3.83%	0	0				52.08%
18450	于洪	东民变	东红线	小微东红1台	200	66.30%	0	0				42.00%
18451	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城17变电站1变压器	500	21.20%	0	0				1.32%
18452	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十六号(微)	400	18.00%	288	288				93.18%
18453	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区2变电站1变压器	500	38.00%	169.74	169.74				1.17%
18454	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪4号变电站2变压器	630	29.71%	0	0				3.57%
18455	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黑鱼泡大棚台	100	49.65%	0	0				2.22%
18456	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线马家支线004	160	70.50%	31.2	31.2				7.70%
18457	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	招商曦城小区1变电站2变压器	400	27.60%	0	0				64.31%
18458	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢干营子分万台支10左5变台	100	41.40%	48.6	48.6				-6.57%
18459	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区1箱变2变压器	800	26.10%	511.2	511.2				99.69%
18460	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区2箱变2变压器	800	24.30%	525.6	525.6				99.38%
18461	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线西营分61右1变台	400	18.30%	286.8	286.8				13.07%
18462	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城11号变电站201间隔配电变压器	630	30.48%	0	0				-42.27%
18463	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡3变电站1变压器	800	35.25%	0	0				1.15%
18464	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	绿厦爵士意境变电站202配电变压器	630	45.08%	31.18	31.18				-0.13%
18465	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城9号变电站1号变压器	630	35.56%	343	343				6.78%
18466	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森3号变电站2号变压器	630	23.24%	420.6	420.6				2.34%
18467	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙	新安乙线赖分前沙支21+1变台	400	55.20%	0	0				13.45%
18468	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际11号变电站201配电变压器	800	18.60%	0	0				-1.78%
18469	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园3变电站2变压器	630	13.97%	479	479				4.59%
18470	和平	展览变	展览变866展科甲线	永安分6右2	315	53.33%	0	0				11.42%
18471	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干17右4变压器50	100	52.00%	0	0				26.11%
18472	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区9变电站2变压器	500	19.20%	0	0				-1.19%
18473	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期5号箱式变电站1号变压器	630	20.32%	0	0				9.97%
18474	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干80+1变台	400	21.90%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18475	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西拉马东几线08	200	40.50%	0	0				17.30%
18476	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干141盘北分9左支6柱上断路器--站式	80	11.25%	63	63				48.58%
18477	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城小区二期3箱式变电站1配电变压器	800	54.38%	0	0				5.83%
18478	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区3号箱变2号变	630	18.10%	0	0				1.96%
18479	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区3变电站1变压器	630	43.81%	0	0				1.21%
18480	康平	所口变	所口变76340所富线	二线线四家子东台分支线002	200	53.10%	73.8	73.8				13.56%
18481	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线小区分10左4+1右1变台	400	69.90%	0	0				77.50%
18482	于洪	光辉变	光南线	小微三台子4台区	400	41.70%	193.2	193.2				10.49%
18483	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园8变电站1配电变压器	630	11.43%	495	495				100.00%
18484	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村3组照明	200	21.20%	137.6	137.6				7.75%
18485	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香4变电站1变压器	800	23.25%	0	0				-0.29%
18486	和平	方型变	方型变430方文甲线	华润瑞府1变电站202间隔配电变压器	800	16.50%	200	200				89.10%
18487	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线周坨分支线004	50	75.80%	0	0				15.47%
18488	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	润东府1箱变2变压器	800	14.25%	0	0				100.00%
18489	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区1变电站202变压器	630	17.78%	0	0				2.93%
18490	沈河	北兴变	北兴变348北南甲线	中韩科技园2箱变2变压器	630	22.54%	390	390				52.81%
18491	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后岭村综合一台	400	4.05%	343.8	343.8				59.36%
18492	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	刘屯后1台	200	36.30%	56.43	56.43				42.62%
18493	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线26柱上变压器	315	3.49%	0	0				-19.29%
18494	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5期4箱变1变压器	400	17.40%	290.4	290.4				-2.81%
18495	苏家屯	陈相变	陈相变4430小下线	陈相变430小下线小下线69右02	200	45.20%	89.6	89.6				1.50%
18496	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线136	200	33.50%	113	113				0.21%
18497	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠1箱式变电站1配电变压器	800	31.88%	0	0				1.91%
18498	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	御康府自然城小区1箱变201间隔配电变压器	630	20.32%	439	439				47.13%
18499	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	天墅小区2变电站1变压器	800	40.50%	0	0				1.89%
18500	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干57左12变台	200	27.30%	125.4	125.4				9.84%
18501	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	田义乙线田义干台北分1左2柱上变压器	400	20.70%	0	0				21.16%
18502	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	福丽商店公变台	200	50.70%	0	0				0.00%
18503	苏家屯	夹河变	夹河变	鹿特丹2号变电站1变压器	800	23.70%	0	0				0.05%
18504	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖东南台照明	100	86.25%	0	0	2024年7月			1.67%
18505	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线刘大沟分43	100	121.20%	0	0	2025年2月			26.49%
18506	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	新农线马圈子分21左60变台	100	0.00%	90	90				0.82%
18507	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品3箱式变电站1配电变压器	500	31.20%	0	0				4.37%
18508	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线玉站分13左11变台	160	123.00%	0	0	2024年6月			10.80%
18509	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大屯分8	200	60.40%	59.2	59.2				7.28%
18510	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒皇甲线舍宅分15柱上变压器	315	81.27%	0	0	2022年12月			0.91%
18511	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线后网户分排水支12右9变台	100	95.70%	0	0	2023年8月			6.95%
18512	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林线243变台	50	103.60%	0	0	2022年12月			3.49%
18513	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子支04	315	34.29%	0	0				10.04%
18514	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线陈台分陈台照明支9左4右1变台	200	48.00%	84	84				18.14%
18515	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	昆海乙线昆海于27右1变压器	400	22.00%	0	0				40.56%
18516	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯7箱式变电站1配电变压器	800	60.90%	0	0				2.37%
18517	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园4变电站1号变压器	400	28.00%	0	0				-3.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18518	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机于德泰分老合牛分54右4变台	315	34.41%	175.1	175.1				20.64%
18519	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	四方台变095四方台线后边外东台	400	52.20%	151.2	151.2				-9.00%
18520	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天财线首开国凤尚城小区3变电站202配电变压器	800	7.80%	0	0				100.00%
18521	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村21机井	100	69.20%	0	0				13.67%
18522	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线南台村南台	200	76.35%	27.3	27.3				6.06%
18523	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线99左42变台	200	55.50%	0	0				24.46%
18524	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井子10组照明支24	400	45.75%	177	177				29.79%
18525	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线160+1柱上变压器	200	27.30%	125.4	125.4				14.10%
18526	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城四期小区2变电站2配电变压器	630	27.62%	0	0				46.52%
18527	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳金天置业有限公司-尚书府二期32 202配电变压器	630	40.63%	311	311				9.86%
18528	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	沈阳明华恒基房地产开发有限公司 12号变压器	630	29.52%	0	0				7.39%
18529	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛B区2箱变1变压器	400	5.70%	0	0				95.15%
18530	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期2变电站2变压器1	800	23.63%	531	531				27.33%
18531	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	森林里5箱变1101配电变压器	400	35.63%	0	0				5.20%
18532	东陵	祝家变	祝高线	郝义线162+2右1柱上变压器	200	57.00%	0	0				79.51%
18533	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗社区4机井	50	36.40%	26.8	26.8				10.41%
18534	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈线29右7变台	315	19.81%	0	0				-2.97%
18535	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机于149变台	200	51.75%	76.5	76.5				11.87%
18536	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	金墅花园2箱变1变压器	630	18.41%	0	0				-0.35%
18537	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期7号变电站1号变压器	630	35.05%	0	0				3.70%
18538	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支021	200	51.83%	0	0				26.39%
18539	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线杨太分支003	200	15.60%	148.8	148.8				22.02%
18540	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线马莲支023	80	21.56%	54.75	54.75				-25.29%
18541	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	海逸铭筑小区一期3箱式变电站1配电变压器	400	56.70%	0	0				24.93%
18542	于洪	东民变	东前线	东民变344东前线西和平村西台区	315	67.43%	71.1	71.1				2.82%
18543	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七5变电站2变压器	400	19.13%	0	0				4.18%
18544	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城4变电站2变压器	500	37.60%	0	0				2.94%
18545	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分30右11	100	33.60%	56.4	56.4				0.04%
18546	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分71左12	200	46.80%	0	0				11.01%
18547	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	凌云佳园2变电站2变压器	630	25.40%	0	0				20.76%
18548	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	陶屯变123东蛇线东蛇线东中分9左3变台	315	63.11%	0	0				1.63%
18549	新民	公主屯	公主屯变31148农农线	新农线下坎子分91左12变台	100	14.85%	75.15	75.15				27.25%
18550	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分蛇北支7	200	19.20%	0	0				34.97%
18551	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日二期小区1箱式变电站1配电变压器	800	67.80%	177.6	177.6				35.45%
18552	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团1变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
18553	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	创成春晓住宅一期	630	45.90%	0	0				5.97%
18554	法库	果子园	果蕴线	碧水名门一期2箱式变电站1号变压器	630	25.40%	0	0				1.74%
18555	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分8+1右1	400	27.30%	0	0				28.75%
18556	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际5变电站1变压器	500	13.12%	0	0				-0.84%
18557	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干狼尾泡分29右9左2变台	200	39.00%	0	0				7.90%
18558	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分39右10	200	37.20%	0	0				0.00%
18559	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线联络分渔场支08右T05	315	21.33%	216.3	216.3				3.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18560	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港3号变电站1号变压器	630	32.00%	0	0				-0.75%
18561	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线三合分23右7变台	200	21.95%	136.1	136.1				6.98%
18562	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	金地峯汇1配电站202配电变压器	800	23.40%	0	0				48.90%
18563	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分22	200	21.60%	136.8	136.8				0.69%
18564	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城1箱变1变压器	630	8.76%	511.8	511.8				100.00%
18565	于洪	范屯变	范屯变	范屯变753范静线古城子北台	100	72.30%	17.7	17.7				5.01%
18566	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩东街云翰养殖公变台区	200	24.00%	132	132				0.00%
18567	新民	新民变	新民变30178高台甲线	馨月小区1变电站1变压器	315	17.46%	0	0				74.27%
18568	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府南区小区1变电站1变压器	800	41.40%	388.8	388.8				29.97%
18569	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分14右2	50	49.60%	0	0				11.63%
18570	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	南站甲线47右3+1	315	60.44%	0	0				7.85%
18571	康平	所口变	所口变76352所张线	所张线小莫西支04	200	49.50%	81	81				-1.55%
18572	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城7号变电站201间隔配电变压器	400	48.40%	166.4	166.4				7.27%
18573	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干143左18	200	24.00%	132	132				8.07%
18574	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	轿车干24右16	400	4.00%	344	344				26.58%
18575	东陵	水家变	水李线	水家变水李线74右1柱上变压器	50	11.70%	0	0				100.00%
18576	康平	中心变	中心变2608粮油线	环卫箱变1变压器	200	28.50%	122.97	122.97				6.07%
18577	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	建大高层(建大高层)土建变2变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
18578	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	卡南东台(2021微)	200	38.40%	0	0				-2.91%
18579	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区7变电站1变压器	400	37.50%	0	0				39.60%
18580	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支11变压器	50	25.20%	32.4	32.4				33.35%
18581	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线苇塘组分支07	200	52.80%	74.4	74.4				13.07%
18582	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线董家一组分支线002	400	21.30%	274.8	274.8				-2.72%
18583	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干70+1公变	315	32.38%	181.5	181.5				30.51%
18584	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日3变电站201配电变压器	400	11.40%	314.4	314.4				52.24%
18585	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸二期1站房1配电变压器	800	18.60%	0	0				0.00%
18586	皇姑	长江变	468长黄乙线	北美家园2变电站2变压器	630	0.00%	0	0				-1810178.95%
18587	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右14右1	200	37.20%	105.6	105.6				82.05%
18588	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成分068	200	50.40%	79.2	79.2				-0.56%
18589	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分082	200	28.50%	0	0				8.00%
18590	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	三经甲线22左2	400	47.00%	172	172				4.97%
18591	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分097	50	48.00%	0	0				6.79%
18592	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚郡2.2期1小区变电站201配电变压器	800	14.10%	0	0				100.00%
18593	于洪	东民变	东李线	小微东李线11左2+1号台	200	48.60%	0	0				81.21%
18594	和平	方型变	方型变438方文乙线	东北设计研究院住宅202间隔配电变压器	400	6.90%	200	200				67.11%
18595	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线四组四号支线03	100	137.10%	0	0	2022年12月			11.13%
18596	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	长江乙线长江干巴兰河分2柱上变压器	400	54.30%	0	0				1.61%
18597	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	城央华墅3号变电站2号配电变压器	400	19.60%	0	0				46.32%
18598	和平	广州变	广州变545广胜线	沈铁和谐家园41主变	630	23.62%	0	0				1.03%
18599	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵园乙线29+1柱上变压器	315	27.62%	0	0				8.25%
18600	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国王湖1箱变2变压器	400	18.90%	284.4	284.4				56.19%
18601	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙4箱变2变压器	630	41.27%	307	307				2.24%
18602	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际7变电站2变压器	500	48.96%	205.2	205.2				5.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18603	于洪	光辉变	光东线	小微门台村5台区	400	26.70%	253.2	253.2				-25.32%
18604	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线16	315	29.24%	0	0				-3.33%
18605	于洪	家俱变	偏锦线	沙岭回迁楼3变电站1变压器	400	25.13%	0	0				10.38%
18606	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	润东府1箱变1变压器	800	35.63%	0	0				100.00%
18607	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	造化甲线沙平分103柱上变压器	50	45.60%	0	0				20.43%
18608	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸1变电站1变压器	800	42.00%	0	0				6.12%
18609	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分1右3	315	36.83%	0	0				-6.71%
18610	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分101左14	200	45.00%	90	90				99.57%
18611	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分3左2柱上变压器	200	44.50%	0	0				32.93%
18612	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾4箱式变电站201间隔配电变压器	630	23.24%	0	0				-12.97%
18613	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾5箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.52%	0	0				-0.07%
18614	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	岐山甲线岐山干19右4左3柱上变压器	400	33.20%	0	0				69.14%
18615	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区1局维变电站202配电变压器	630	40.38%	0	0				87.79%
18616	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线商家支04商家	100	49.80%	0	0				9.16%
18617	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线花甲屯支05	160	53.16%	58.95	58.95				8.12%
18618	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门5箱变2变压器	400	23.40%	0	0				42.49%
18619	苏家屯	前显变	前显变51282前树线	中海商业公寓变电站201间隔(前树线)配电变压器	630	22.54%	0	0				100.00%
18620	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运1箱变2变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-7.70%
18621	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城15箱变2变压器	630	35.05%	0	0				2.87%
18622	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分11左6	200	23.00%	0	0				1.47%
18623	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干牧场分121左4柱上变压器	200	27.90%	0	0				0.00%
18624	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥运34号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	36.00%	0	0				28.50%
18625	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线32右2变台	200	46.50%	0	0				100.00%
18626	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干41左2	315	43.49%	146.5	146.5				8.91%
18627	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	YHG_万寿干南寺里分5右10左1柱上变压器	400	75.00%	0	0				64.07%
18628	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛分41左11	200	20.60%	0	0				4.73%
18629	沈河	文艺变	文艺变952文关甲线	华润中央花园1箱变1变压器	800	37.13%	423	423				2.84%
18630	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	小微学府1台	200	7.80%	0	0				43.36%
18631	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分刀兰南支1	200	25.50%	129	129				9.99%
18632	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干15+2公变	315	57.14%	103.5	103.5				4.00%
18633	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺村支线11	315	22.48%	212.7	212.7				16.88%
18634	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区12变电站2变压器	630	32.70%	361	361				5.36%
18635	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕上园5变电站1变压器	500	20.00%	0	0				21.37%
18636	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线忙牛支45	100	31.65%	0	0				-5.37%
18637	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城14号变电站201配电变压器	630	24.38%	413.4	413.4				18.49%
18638	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融公馆6号变电站202间隔配电变压器	630	24.13%	0	0				26.12%
18639	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期9变201	630	12.70%	487	487				-5.22%
18640	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾1变电站1号变压器	630	37.46%	0	0				1.49%
18641	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南4箱变1变压器	630	8.95%	0	0				-1.48%
18642	和平	花园变	花园变752花南甲线	夏宫2变电站202间隔配电变压器	800	6.30%	669.6	669.6				100.00%
18643	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑5变电站2变压器	630	10.92%	498.2	498.2				1.62%
18644	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线四家子几25	315	37.78%	0	0				6.05%
18645	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支35右7+1左2	400	54.90%	140.4	140.4				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18646	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿4号变电站202间隔配电变压器	630	18.10%	0	0				33.11%
18647	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿2号变电站202间隔配电变压器	630	23.49%	0	0				33.26%
18648	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期1次2主变	500	19.60%	0	0				-3.58%
18649	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园3号变电站2号变压器	630	23.81%	0	0				-0.07%
18650	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子村6号台	200	36.60%	0	0				100.00%
18651	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑村综合一台	200	50.10%	79.8	79.8				9.57%
18652	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期6箱变1变压器	630	29.84%	0	0				2.05%
18653	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干尹家法院分2(一站式)	200	19.60%	0	0				19.21%
18654	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分46右支2(村部门口)	200	27.00%	0	0				37.38%
18655	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干于家分29右3	200	35.40%	109.2	109.2				-4.95%
18656	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	YHG_大庄科1-3(王胜干87右1)	200	23.40%	0	0				7.70%
18657	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	书香苑3住宅1变压器	500	23.20%	0	0				0.11%
18658	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城3号变电站2号变压器	630	27.14%	0	0				12.67%
18659	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区7变电站1变压器	630	17.78%	0	0				2.18%
18660	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士卜乡王家岗新棚区(仅换变压器)改造	100	145.20%	0	0	2024年9月			100.00%
18661	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区2变电站2变压器	800	38.40%	412.8	412.8				1.29%
18662	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水墨丹青2号变电站201间隔配电变压器	630	16.38%	0	0				1.03%
18663	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线电力宿舍	100	24.30%	0	0				9.10%
18664	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居4箱变1变压器	630	16.19%	465	465				-2.20%
18665	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳北干157#变压器	315	74.60%	0	0				9.77%
18666	沈北	董楼子	望滨线	一站式-沈阳市浑南区向往的田园种植农场望斌线田园分1	100	11.85%	78.15	78.15				0.00%
18667	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期2配电室202间隔配电变压器	500	26.56%	317.2	317.2				1.36%
18668	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右3变台	200	49.80%	80.4	80.4				5.43%
18669	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅4变电站1变压器	315	26.67%	0	0				-0.10%
18670	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	倚云新村变电站1变压器	630	27.81%	0	0				2.49%
18671	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖6号变电站1号变压器	630	13.71%	480.6	480.6				6.41%
18672	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线218	200	50.10%	0	0				-13.00%
18673	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线腰堡分25右6变台	400	17.85%	0	0				100.00%
18674	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城1号变电站202配电变压器	630	42.86%	0	0				5.76%
18675	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城2号变电站202配电变压器	800	30.75%	0	0				5.75%
18676	于洪	东民变	民兴线	中港城永安嘉苑2站房2配电变压器	800	20.10%	559.2	559.2				28.29%
18677	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院2配变站1变压器	630	35.24%	0	0				16.82%
18678	铁库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋分金家沟支杨矿几杨矿甲33	200	75.60%	0	0				12.56%
18679	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都3变电站202	630	17.78%	433	433				33.29%
18680	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	黄东南照明(2020微)	400	12.30%	0	0				13.13%
18681	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分123	50	45.90%	0	0				16.29%
18682	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场1箱式变电站2配电变压器	630	20.19%	0	0				-1.15%
18683	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干153左9变台	400	11.50%	0	0				100.00%
18684	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线东三家子分05	200	19.80%	140.4	140.4				34.82%
18685	于洪	范屯变	范工线	小微西三家村内	400	52.80%	148.8	148.8				5.61%
18686	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线马家支线063	80	71.75%	14.6	14.6				2.01%
18687	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	周徐村照明南台	200	34.80%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18688	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分40+1之1柱上变压器	200	69.30%	0	0				8.31%
18689	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干118左1+1左2	200	30.75%	118.5	118.5				0.00%
18690	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线12	100	75.00%	15	15				10.22%
18691	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方6箱变2变压器	630	27.05%	0	0				-1.57%
18692	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线镇内线主干36	50	52.50%	18.75	18.75				12.76%
18693	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙腾馨苑1箱式变电站2配电变压器	630	31.75%	0	0				-4.58%
18694	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线7右2+1	315	21.59%	0	0				21.48%
18695	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	民主小区5号变电站201配电变压器	400	19.60%	0	0				0.00%
18696	浑南	于山变	于山变746干医甲线	华发新城厚和轩1号变电站1号配电变压器	800	14.40%	0	0				77.24%
18697	浑南	于山变	于山变746于医甲线	华发新城行知坊3号变电站1号配电变压器	800	20.70%	0	0				76.86%
18698	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴线古屯分8变台	80	33.50%	45.2	45.2				12.59%
18699	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	卫东甲线卫东干松北分16右2右3能效柱上变压器	400	24.00%	0	0				100.00%
18700	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	孔雀城公馆3号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	22.22%	427	427				100.00%
18701	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡9.15组照明	100	93.40%	0	0	2024年6月			4.39%
18702	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线镇住宅2	315	79.75%	0	0				2.33%
18703	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期3变电站1变压器	400	54.75%	141	141				-5.36%
18704	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥3号箱变变压器配电变压器	630	25.24%	0	0				4.45%
18705	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯线华凯1之1柱上变压器	315	21.90%	0	0				-26.08%
18706	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线47左8柱上变压器	315	43.49%	0	0				8.61%
18707	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线55右4柱上变压器	200	61.20%	0	0				-7.48%
18708	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左1柱上变压器	315	85.33%	0	0	2024年7月			3.47%
18709	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干47公变	400	4.50%	0	0				31.05%
18710	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线65	315	32.70%	0	0				-0.19%
18711	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干丰乐一分5公变2	400	22.00%	272	272				6.43%
18712	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线5左1	200	41.40%	0	0				3.36%
18713	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左5	250	13.20%	0	0				6.65%
18714	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	羊吉变670太湖甲线西湖小区	250	57.60%	81	81				1.82%
18715	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线66	250	82.80%	0	0	2024年12月			-5.57%
18716	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变446十路甲线齐十干63	315	23.81%	0	0				-1.53%
18717	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左8柱上变压器	315	54.29%	0	0				4.07%
18718	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变160陵望甲线鸭绿江分18右5柱上变压器	400	44.80%	0	0				2.60%
18719	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线21右3	315	41.90%	0	0				0.94%
18720	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干65变压器	315	9.84%	252.5	252.5				9.72%
18721	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干130	400	70.60%	77.6	77.6				16.96%
18722	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干140右2	315	73.65%	51.5	51.5				7.40%
18723	和平	展览变	展览变896展科乙线	计量分5左3	315	70.16%	0	0				8.60%
18724	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一东3开闭站右5	250	34.40%	0	0				-1.23%
18725	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线124	100	63.60%	0	0				12.49%
18726	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线26右6	315	62.22%	0	0				-1.67%
18727	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分4变压器	315	74.29%	0	0				6.68%
18728	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小乙线善小联干21公变	400	36.30%	214.8	214.8				0.40%
18729	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线28柱上变压器	400	46.80%	0	0				-11.28%
18730	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线27	160	80.25%	0	0	2024年6月			-12.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18731	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分6公变	315	55.56%	0	0				0.92%
18732	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干20+2公变	200	26.40%	0	0				-7.15%
18733	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长南干73右6右1公变2	315	89.90%	0	0	2024年7月			6.49%
18734	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线16	315	32.38%	0	0				1.70%
18735	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分39	200	10.50%	0	0				-47.63%
18736	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	机场线和睦干47兴民分15	250	122.80%	0	0	2024年12月			-0.88%
18737	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线45左1	200	65.00%	0	0				5.11%
18738	和平	三好变	三好变152光明线	光明线36左6	200	8.50%	163	163				-5.53%
18739	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵北干瓦窑分20右8之1柱上变压器	200	47.00%	0	0				-6.34%
18740	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11右4	200	110.10%	0	0	2022年12月			-16.95%
18741	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五河甲线66左5	315	58.10%	100.5	100.5				9.16%
18742	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线66左02	80	97.88%	0	0	2024年9月			1.07%
18743	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立乙线101右03	100	41.40%	48.6	48.6				-20.85%
18744	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干121公变	315	27.94%	195.5	195.5				0.91%
18745	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分8右1柱上变压器	315	37.59%	0	0				0.57%
18746	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分2变压器	315	82.29%	0	0	2024年6月			3.14%
18747	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分8右2	200	10.00%	0	0				-32.82%
18748	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	如沈乙线线沈小联干皮革分4	200	12.90%	154.2	154.2				18.81%
18749	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闸南分7右3柱上变压器	400	78.00%	0	0				11.12%
18750	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期4箱变2变压器	630	16.83%	0	0				1.28%
18751	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	奥普1箱变	400	4.50%	0	0				44.64%
18752	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光2_1箱变1号变	630	24.13%	0	0				1.83%
18753	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变2_1号变	630	18.73%	0	0				2.54%
18754	和平	青年变	青年变368青二线	2主变三八里1	630	34.29%	210	210				0.00%
18755	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区2变电站1变压器	630	21.59%	431	431				-1.75%
18756	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳粉新城2变电站202	500	18.24%	0	0				-16.12%
18757	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区16变电站202	630	8.89%	511	511				-17.73%
18758	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区5箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
18759	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二4箱变1号变	500	36.96%	0	0				9.49%
18760	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华1箱变1号变	800	0.00%	0	0				-72.59%
18761	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华3箱变2号变	630	22.86%	0	0				-0.51%
18762	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城8箱变1变压器	800	12.38%	621	621				0.72%
18763	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	消防住宅箱变2号变	630	15.56%	0	0				-5.03%
18764	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都2箱变2号变	630	22.22%	0	0				-4.59%
18765	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号1箱变2变压器	630	70.86%	0	0				-0.04%
18766	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都12变电站202变压器	500	26.00%	320	320				-4.21%
18767	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	精博苑1箱变2变压器	630	23.49%	0	0				1.42%
18768	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村2箱变1变压器	500	32.00%	0	0				1.46%
18769	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团1#1#主变	630	14.48%	475.8	475.8				0.81%
18770	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长南1箱变2	630	67.43%	0	0				7.25%
18771	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	荣城花园1箱变2站内变压器	630	20.95%	1.73	1.73				4.68%
18772	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区5变电站1变压器	630	35.56%	0	0				3.34%
18773	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区1变电站2变压器	630	28.44%	0	0				6.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18774	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园7小区变电站1变压器	630	16.83%	169.74	169.74				-0.90%
18775	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园7号变电站1号变压器	315	8.25%	0	0				24.44%
18776	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	俪都2期3箱变2变压器	630	13.97%	479	479				-3.79%
18777	沈河	长青变	长青变454御龙线	中鸿基阳光城2箱变1变压器	500	24.96%	325.2	325.2				3.07%
18778	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区2变电站1变压器	630	35.87%	341	341				5.35%
18779	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区4变电站2变压器	630	56.76%	209.4	209.4				7.50%
18780	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	华天新城2变电站202变压器	630	35.24%	0	0				2.93%
18781	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大三区2变电站201柜	800	23.10%	535.2	535.2				-3.96%
18782	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大一区1变电站202柜	630	87.37%	16.6	16.6	2022年12月			1.44%
18783	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园3变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
18784	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	团结新村小区1变电站201柜	630	29.84%	6.93	6.93				-0.29%
18785	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰丽城小区6变电站202	400	37.20%	211.2	211.2				-0.93%
18786	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	乐园2小区变电站202变压器	400	43.50%	0	0				2.38%
18787	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑2箱变2	630	26.03%	0	0				-1.52%
18788	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	客运新村箱变2	800	0.00%	0	0				0.00%
18789	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期4箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
18790	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都4箱变1站内变压器	400	34.50%	1.73	1.73				2.70%
18791	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻1箱变2变压器	800	24.50%	524	524				-1.22%
18792	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星1变电站2变压器	500	47.36%	0	0				2.51%
18793	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际6号变电站2变压器	630	20.32%	0	0				1.58%
18794	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	令闻新村2箱变1变压器	800	20.40%	390	390				7.91%
18795	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	惠天热电小区变电站201	250	20.16%	174.6	174.6				0.79%
18796	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	强大小区1变电站202	630	15.56%	469	469				-1.99%
18797	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑1小区变电站1变压器	630	15.56%	0	0				-3.64%
18798	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	汇景阁小区3变电站201柜	630	16.51%	463	463				0.41%
18799	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南塔图书馆箱变1变压器	500	44.48%	0	0				-0.78%
18800	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	五三乡箱变1变压器	315	15.24%	0	0				0.33%
18801	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际9号变电站1变压器	630	32.06%	0	0				13.06%
18802	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	华家箱变2变	630	65.90%	0	0				2.16%
18803	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	格林花园变电站1变压器	2500	18.56%	1786	1786				2.58%
18804	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城5号变电站2变压器	630	15.71%	0	0				0.63%
18805	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	富强8箱变1变压器	630	33.02%	0	0				-0.54%
18806	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	艺术名家2箱变2变压器	630	20.83%	0	0				2.34%
18807	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	丽华精舍1箱变1站内变压器	630	23.24%	0	0				7.07%
18808	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富3变电站201	500	40.96%	245.2	245.2				2.99%
18809	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百臻园南区箱变202	630	28.89%	385	385				-0.66%
18810	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园2变电站201柜	630	30.48%	375	375				-2.46%
18811	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔42主变	630	32.00%	0	0				3.45%
18812	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	铁西三小区4变电站201	400	86.50%	14	14	2022年12月			-0.98%
18813	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华府7箱变1变	400	29.20%	243.2	243.2				20.44%
18814	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑1变电站2变压器	630	33.02%	0	0				7.45%
18815	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞新小区1变电站202	500	56.00%	170	170				0.84%
18816	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品8变电站1变压器	500	17.92%	360.4	360.4				-0.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18817	大东	小东变	小东变80148新光线	黎明三小区箱变2变压器	630	14.29%	0	0				-0.56%
18818	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景2号变电站2号变压器	500	44.00%	0	0				3.26%
18819	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源1期2变电站1变压器	1000	79.20%	0	0				3.28%
18820	沈河	大东变	大东变074东青乙线	泉柳家园箱变2变压器	400	12.60%	0	0				-3.21%
18821	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情4变电站202柜	630	43.17%	0	0				0.30%
18822	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	什字里变电站1变压器	400	67.50%	0	0				15.29%
18823	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园3箱变1	630	26.03%	325.62	325.62				3.88%
18824	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都1箱变1变压器	500	12.16%	389.2	389.2				5.02%
18825	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	铁亚3箱变1变压器间隔1配电变压器	500	44.48%	0	0				1.99%
18826	和平	市府变	市府变582北市乙线	南京五七里1主变	315	83.30%	0	0	2023年1月			11.17%
18827	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	南十土变2#变压器	800	59.10%	0	0				4.16%
18828	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华街2变电站201	400	47.40%	170.4	170.4				5.68%
18829	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格3号变电站1号变压器	630	51.43%	0	0				-0.48%
18830	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园1号变电站1号变压器	630	27.30%	0	0				-9.54%
18831	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城1号变电站2变压器	630	21.90%	0	0				13.79%
18832	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦2号变电站2号变压器	630	0.00%	214.77	214.77				0.00%
18833	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	前塔1箱变	315	89.52%	0	0	2024年9月			-0.08%
18834	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区16箱变1号变	630	33.65%	0	0				1.72%
18835	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵3箱变1号变	630	16.83%	0	0				-6.09%
18836	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵4箱变1号变	630	24.44%	0	0				0.74%
18837	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵6箱变1号变	630	14.92%	0	0				-3.44%
18838	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	龙逸二2箱变1号变	630	13.33%	0	0				-0.57%
18839	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光箱变2变	630	20.00%	0	0				-2.01%
18840	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	鸿凯箱变1变压器	500	29.60%	0	0				1.90%
18841	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	春城雅苑变电站201柜	500	29.12%	0	0				-2.22%
18842	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区2变电站202	400	0.00%	0	0				0.00%
18843	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区3变电站201	400	0.00%	0	0				0.00%
18844	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城四期1变电站201间隔配电变压器	800	42.00%	0	0				4.65%
18845	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	纸行1箱变变压器	630	27.94%	0	0				12.74%
18846	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线53右分6	100	64.00%	0	0				10.51%
18847	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线52右7右4变台	400	129.00%	0	0	2024年6月			52.52%
18848	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村蘭园4号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
18849	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城4局维-2间隔201配电变压器	630	43.33%	0	0				35.79%
18850	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑1箱式变电站2配电变压器	800	34.88%	0	0				43.88%
18851	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	锦园2变电站201间隔配电变压器	800	26.25%	0	0				2.53%
18852	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾2号变电站1变压器	630	21.27%	0	0				8.45%
18853	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区4变电站1变压器	400	66.00%	0	0				2.94%
18854	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园9变电站2配电变压器	630	4.76%	0	0				100.00%
18855	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场3局维箱变202间隔配电变压器	800	24.30%	0	0				5.03%
18856	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线庭东干11变压器	200	92.40%	0	0	2022年12月			24.92%
18857	和平	和平变	和平变166同南甲线	俪兹花园201间隔配电变压器	630	33.02%	308.3	308.3				4.23%
18858	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府1箱式变电站1配电变压器	800	33.75%	0	0				-1.14%
18859	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城三期3变电站2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18860	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	永善小区1土建变202变压器	630	65.40%	0	0				1.42%
18861	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三家子二组照明	50	132.30%	0	0	2022年12月			1.90%
18862	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	听蓝时光1箱变2变压器	630	17.78%	0	0				84.77%
18863	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期6小区箱式变电站1配电变压器	630	5.40%	0	0				0.00%
18864	新民	张屯变	张屯变1405粮库线	张屯变405粮库线粮库干16右3变台	100	76.50%	0	0				5.62%
18865	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线北美西台区	400	54.90%	140.4	140.4				7.60%
18866	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙于九台区分06柱上变压器	100	68.00%	0	0				-2.95%
18867	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲于于桥分53右分07柱上变压器	200	54.90%	0	0				30.75%
18868	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线老观坨村灯	400	73.50%	66	66				7.60%
18869	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	云杉赋4号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	12.70%	487	487				94.28%
18870	沈北	农高变	农丰线	原香墅小区1局维变电站202配电变压器	630	9.21%	0	0				77.23%
18871	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干41右9变台	200	20.50%	139	139				8.24%
18872	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网干100左7变台	400	34.40%	222.4	222.4				100.00%
18873	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左5	315	70.48%	61.5	61.5				7.05%
18874	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线172柱上变压器	100	42.90%	0	0				2.84%
18875	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57党校南楼1202间隔配电变压器	630	11.81%	0	0				-2.63%
18876	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村2号变电站202间隔配电变压器	800	27.38%	0	0				5.17%
18877	东陵	孙家寨	孙张线	YHG_实验厂宿舍柱上变压器	100	20.00%	0	0				-4.55%
18878	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期1箱式变电站2配电变压器	800	22.88%	0	0				25.89%
18879	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分3	20	58.50%	0	0				-1.64%
18880	铁西	历工变	历工变10470历华线	旭辉锦堂1变电站202间隔配电变压器	630	45.71%	0	0				4.84%
18881	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线汇海二期	315	94.48%	0	0	2024年6月			1.53%
18882	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	轿车干17右13加1	315	57.14%	103.5	103.5				1.94%
18883	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线南渔分2右4变台	200	44.70%	0	0				24.24%
18884	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金家分078	50	98.40%	0	0	2024年6月			10.29%
18885	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南甲线121左4	200	36.00%	0	0				57.93%
18886	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干53+1右3	200	62.70%	54.6	54.6				39.31%
18887	沈河	长青变	长青变466青阳线	保利康桥2配电室2变压器	800	22.50%	540	540				1.64%
18888	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线市场	200	69.60%	40.8	40.8				15.28%
18889	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强22主变	500	24.00%	0	0				-0.19%
18890	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线蒲河南照明	200	112.00%	0	0	2024年9月			8.10%
18891	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支28左3变台	200	18.40%	143.2	143.2				23.53%
18892	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期1变电站1变压器	630	26.98%	0	0				0.70%
18893	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区2变电站201配电变压器	400	39.60%	201.6	201.6				3.51%
18894	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分111+1左9变台	200	12.90%	0	0				100.00%
18895	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南于201左5	400	24.45%	0	0				10.19%
18896	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦1土建变201	400	34.80%	0	0				9.85%
18897	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分35右6右4变压器	200	45.40%	0	0				10.57%
18898	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡9变电站2变压器	630	11.75%	493	493				10.53%
18899	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工屯支74	160	51.88%	61	61				8.65%
18900	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网干后网户分21变台	400	17.40%	290.4	290.4				15.29%
18901	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式服务沈阳市沈北新区润林养殖场	200	3.60%	0	0				75.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18902	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房福惠仓储公变台	200	9.60%	69.28	69.28				0.00%
18903	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线240右1变台	200	26.00%	0	0				5.53%
18904	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干52右15变台	200	18.80%	0	0				-19.11%
18905	浑南	于山变	于山变750全北线	府城名邸二期6号变电站1号配电变压器	800	11.75%	0	0				65.19%
18906	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线榆堡村支03	200	58.00%	64	64				12.46%
18907	康平	城南变	城南变2511南钱线	倪家新台	200	31.20%	117.6	117.6				41.60%
18908	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	省储备局1变压器	315	27.94%	0	0				5.10%
18909	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	文曲公馆小区箱式变电站2配电变压器	400	15.00%	0	0				79.05%
18910	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城小区1箱式变电站配电变压器	630	27.30%	0	0				2.91%
18911	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	府苑雅都二期1号箱1号考核配电变压器	630	40.95%	0	0				5.18%
18912	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	融创中央学府3局维变电站201配电变压器	400	28.20%	0	0				54.36%
18913	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分25左16变台	100	53.10%	0	0				294.36%
18914	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干90左4变台	200	28.20%	123.6	123.6				5.49%
18915	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线庙山沟台	200	16.00%	0	0				5.48%
18916	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期1变电站1变压器	630	21.59%	431	431				7.84%
18917	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际四期2变电站1变压器	630	42.54%	0	0				9.94%
18918	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区1变电站2变压器	800	54.00%	0	0				-0.05%
18919	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期3变电站3变压器	630	8.81%	511.5	511.5				22.88%
18920	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期1变电站1变压器	630	14.29%	0	0				2.18%
18921	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	夏语园2变电站2变压器	500	13.12%	0	0				3.12%
18922	于洪	后马变	后午线	小微东盛达	400	78.00%	48	48				100.00%
18923	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线12右1变台	200	9.90%	160.2	160.2				100.00%
18924	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	鑫刚农业公变台	100	26.70%	63.3	63.3				0.00%
18925	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦2号变电站2变压器	800	31.13%	0	0				30.13%
18926	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利福邸3箱变1变压器	500	25.28%	0	0				-2.33%
18927	大东	如意变	如意变80842如花甲线	锦联左岸5变电站1站内变压器	630	35.56%	0	0				3.18%
18928	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	旭辉璟宸小区2变电站1变压器	800	52.80%	297.6	297.6				38.93%
18929	沈北	道义变	道孝乙线	鑫欣小区202间隔配电变压器	630	56.13%	0	0				-3.84%
18930	大东	如意变	如意变80876如小乙线	金叶1箱变1变压器	630	13.97%	0	0				1.75%
18931	大东	如意变	如意变854如沈甲线	如意花园1箱变1变压器	500	23.60%	332	332				3.52%
18932	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分52右4	100	0.00%	0	0				100.00%
18933	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线苏家堡支10	200	46.50%	0	0				6.98%
18934	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干66牧场分36洪台沟支28柱上变压器	200	64.20%	0	0				13.24%
18935	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	YHG 华海雅馨苑4箱式变电站2号配电变压器	630	9.65%	0	0				-1.89%
18936	皇姑	长江变	长江变25494长华线	华邑世纪城一期3箱式变电站201间隔1配电变压器	500	27.60%	0	0				3.66%
18937	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	郑家屯大棚	80	92.00%	0	0	2024年9月			3.32%
18938	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期2变电站1配电变压器	800	20.63%	555	555				-0.80%
18939	于洪	得胜变	得山线95478	连泰美域1站房2配电变压器	630	44.44%	287	287				16.74%
18940	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都19号变电站201间隔(施恒线)配电变压器	800	18.30%	0	0				94.81%
18941	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线马场分支049	100	60.60%	0	0				10.53%
18942	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线157	200	24.00%	0	0				48.94%
18943	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房分050	80	21.00%	0	0				-38.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18944	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路干4之4	400	11.70%	0	0				100.00%
18945	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分50	400	11.10%	315.6	315.6				0.00%
18946	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2.1期住宅)2202配电变压器	630	45.71%	0	0				5.63%
18947	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园1变电站2号变压器	400	66.00%	0	0				2.89%
18948	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开地产开发有限公司3变电站1变压器配电变压器	630	26.03%	0	0				1.92%
18949	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园3号变电站1号配电变压器	800	18.38%	0	0				0.40%
18950	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	五彩阳光城四期4变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				100.00%
18951	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	香缇澜山二期3变电站2变压器配电变压器	630	33.02%	0	0				4.59%
18952	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期3变电站1号配电变压器	630	25.40%	0	0				4.06%
18953	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	江户雅致小区变电站2号配电变压器	500	28.80%	0	0				4.45%
18954	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府二期1箱式变电站202间隔配电变压器	800	43.88%	0	0				10.71%
18955	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	YHG_南极街10201配电变压器	250	85.44%	11.4	11.4	2024年9月			1.12%
18956	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	YHG_沈阳首开盛泰置业有限责任公司4箱202配电变压器	630	29.84%	0	0				9.34%
18957	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线026	80	33.00%	45.6	45.6				-10.32%
18958	新民	张屯变	张屯变1406山环线	山环线山里分7右2变台	400	20.10%	0	0				10.89%
18959	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳干28	100	72.00%	18	18				1.29%
18960	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	沈阳慧麟房地产开发有限公司3箱变201配电变压器	630	33.78%	0	0				-5.33%
18961	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳康城房屋开发有限公司4箱变201配电变压器	630	22.38%	0	0				2.37%
18962	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线燕屯水支线010	50	32.00%	0	0				-31.80%
18963	于洪	大兴变	兴富线	大棚小微3号台	400	60.30%	0	0				0.00%
18964	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	丽景名居2变电站2配电变压器	800	18.38%	0	0				0.00%
18965	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支08	80	58.50%	25.2	25.2				-6.69%
18966	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际4号变电站202间隔配电变压器	400	43.00%	188	188				10.08%
18967	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右2左9右10变台	200	25.80%	128.4	128.4				100.00%
18968	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线朱家岗西台	100	71.60%	0	0				3.42%
18969	于洪	双树变	双南甲线	小微永光二队	200	112.80%	0	0	2024年12月			92.38%
18970	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立于米胜分7左0+1	200	25.20%	0	0				5.96%
18971	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期小区3变电站201配电变压器	630	27.05%	0	0				100.00%
18972	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右7柱上变压器	315	49.02%	0	0				-2.31%
18973	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居6局维变电站201配电变压器	400	21.75%	0	0				66.90%
18974	浑南	铁匠变	铁匠变864铁孤甲线	法兰香颂2号变电站1号变压器	800	32.10%	463.2	463.2				100.00%
18975	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨第四社区综合二台(微)	200	50.70%	78.6	78.6				28.83%
18976	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区1箱变1号变压器	400	25.00%	0	0				0.93%
18977	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂2号变电站201间隔(前新线)配电变压器	630	34.60%	0	0				58.39%
18978	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线客运家属楼	200	28.50%	0	0				-2.32%
18979	东陵	花山变	碧桂园乙线	花山变760碧桂园甲于长岭子分64柱上变压器	50	99.60%	0	0	2024年6月			9.12%
18980	法库	果子园	果子园变1411龙山线	龙山线东逸小区箱变1号变压器	630	25.71%	0	0				3.62%
18981	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线许家卜台	200	56.80%	66.4	66.4				9.31%
18982	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王全五五分货场支10柱上变压器	315	27.94%	0	0				5.13%
18983	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	北三台子中台(2021微)	200	86.20%	0	0	2024年6月			14.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18984	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬西分5变压器	400	56.10%	0	0				-2.06%
18985	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园1变电站2变压器	630	31.75%	0	0				4.37%
18986	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山乙线21柱上变压器	400	35.70%	0	0				5.99%
18987	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前李支10	100	34.90%	55.1	55.1				6.01%
18988	东陵	祝家变	祝高线	祝高干78左支9	160	50.63%	0	0				5.16%
18989	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线后鸭房大棚	80	12.38%	62.1	62.1				-377.78%
18990	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线太平支024	50	105.20%	0	0	2022年12月			9.37%
18991	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG_东环专缆东环国际1	630	31.24%	0	0				6.75%
18992	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区1号变电站201配电变压器	800	57.75%	0	0				6.15%
18993	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡北台新台(仅换变压器)改造	100	13.80%	76.2	76.2				100.00%
18994	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期3变电站1变压器	630	17.52%	0	0				-5.08%
18995	法库	包家屯	包家屯	10kV包家线前辛秋分38	100	84.00%	0	0	2025年2月			1.96%
18996	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线哈支20	100	73.00%	0	0				1.80%
18997	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑3号变电站2变压器	630	55.24%	0	0				9.59%
18998	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期5变电站2变压器	800	20.70%	554.4	554.4				-1.38%
18999	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新环支50左6	400	9.00%	324	324				0.00%
19000	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线法律事务所	100	64.00%	26	26				0.25%
19001	于洪	范屯变	范新线	岔路西北台	100	57.60%	32.4	32.4				2.93%
19002	康平	张强变	张强变76244沙金线	双庙西台1柱上变压器	100	86.10%	0	0	2024年12月			48.27%
19003	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区2变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-2.15%
19004	于洪	铸造变	铸东乙线	得胜变843得中线小青村西台区	100	95.20%	0	0	2024年6月			8.81%
19005	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分香泉支兴隆裕几兴北甲10	200	0.00%	0	0				0.00%
19006	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期3箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				-8.32%
19007	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	金科集美2箱变2变压器	630	2.22%	0	0				0.00%
19008	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓3变电站202	630	24.13%	0	0				1.87%
19009	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金城蓝湾3变电站1变压器	800	13.50%	612	612				-0.55%
19010	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	流碧花园小区变电站201间隔配电变压器	400	50.50%	0	0				9.28%
19011	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园会展广场6变电站2号变压器	400	26.50%	0	0				21.95%
19012	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线姜家分支线003	50	103.20%	0	0	2022年12月			15.54%
19013	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	大潘变403大高线高花东北台	200	86.40%	7.2	7.2	2023年1月			11.92%
19014	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园4变电站201变压器	800	34.50%	173.2	173.2				-0.78%
19015	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线放牛下分村台支西台几1(放牛下西台)	100	36.30%	53.7	53.7				2.96%
19016	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村3箱式变电站2配电变压器	630	6.98%	0	0				3.95%
19017	和平	青年变	青年变364青文线	青文线5+1柱上变压器	400	49.20%	0	0				59.20%
19018	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线11变台	315	49.90%	0	0				3.91%
19019	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分11右8变台	80	74.63%	12.3	12.3				5.15%
19020	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线宋岗分8变台	200	73.50%	0	0				2.95%
19021	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分9	30	128.00%	0	0	2024年6月			100.00%
19022	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家袁家十组	630	11.57%	69.28	69.28				4.56%
19023	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台二期箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
19024	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线陶屯分12	100	48.60%	41.4	41.4				28.59%
19025	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分68+1左1	400	36.00%	216	216				100.00%
19026	浑南	榆树变	榆树变892榆塔乙线	江山府2号变电站202号配电变压器	800	10.88%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19027	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	士官住宅1箱变2变压器	630	14.60%	475	475				74.39%
19028	浑南	安顺变	安顺变180安校线	润山府3号变电站2号配电变压器	800	28.20%	0	0				81.34%
19029	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分29变台	400	21.15%	0	0				19.54%
19030	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山大于7右4	200	24.30%	131.4	131.4				9.62%
19031	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期2箱变2变压器	400	73.20%	0	0				55.77%
19032	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区1变电站1变压器	800	30.00%	480	480				6.79%
19033	铁西	重工变	重工变10840城西线	泵站分40	100	0.00%	0	0				-56.04%
19034	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹2箱式变电站1配电变压器	800	27.00%	0	0				1.46%
19035	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线开发区支线06	200	43.50%	0	0				11.20%
19036	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万9组照明	50	143.10%	0	0	2022年12月			2.77%
19037	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳养殖小区分26	50	57.30%	16.35	16.35				3.60%
19038	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城6变电站1变压器	630	22.38%	0	0				-1.27%
19039	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	太原变电锅炉201间隔配电变压器	1250	80.64%	0	0	2024年6月			-2.61%
19040	新民	张屯变	张屯变1406山环线	山环线乌牛分22右11变台	400	55.25%	0	0				15.48%
19041	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区9变电站1变压器	400	65.20%	99.2	99.2				3.02%
19042	和平	展览变	展览变882展河线	华润瑞府1变电站201间隔配电变压器	800	17.10%	583.2	583.2				89.32%
19043	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	601所4箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0				4.53%
19044	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线后李孤店支006	50	117.20%	0	0	2024年6月			7.36%
19045	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线小坨支线008	50	78.60%	0	0				-1.58%
19046	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线王家八队支004	400	20.70%	277.2	277.2				16.90%
19047	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区3201间隔配电变压器	315	27.43%	197.1	197.1				-28.03%
19048	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥堡分水利支	50	0.00%	45	45				-1914.29%
19049	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线哈辉山支04	50	99.20%	0	0	2024年6月			10.42%
19050	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉十一组照明	100	37.00%	53	53				-2.07%
19051	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡三期2小区箱式变电站2配电变压器	800	18.90%	0	0				100.00%
19052	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区1变电站1变压器	630	24.44%	413	413				1.06%
19053	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	三道岗变306向新线向新干26右1变台	160	102.00%	0	0	2024年6月			7.60%
19054	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上乙线闸上干环北分3柱上变压器	400	7.00%	0	0				23.57%
19055	新民	新民变	新民变30162营东线	营东干35变台	400	51.60%	0	0				1.40%
19056	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区15变电站1变压器	630	48.25%	263	263				3.89%
19057	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-14母线配电变压器	630	12.19%	0	0				8.52%
19058	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线三台子分20	50	65.00%	0	0				9.57%
19059	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线138右1	400	31.50%	234	234				81.14%
19060	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	白家村(新)	400	17.40%	0	0				100.00%
19061	和平	方型变	方型变482光荣甲线	滨河干57省电实业201间隔配电变压器	400	10.80%	0	0				-3.17%
19062	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园5变电站1变压器	630	29.52%	0	0				-3.56%
19063	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都3站房2变压器	630	22.10%	427.8	427.8				0.69%
19064	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开4箱变2变202	630	33.97%	0	0				2.84%
19065	沈北	方溪变	方开甲线	道义变246开发一线沈阳康城房屋开发有限公司2箱1变	630	22.54%	0	0				2.82%
19066	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京二期1变电站201变压器	800	34.50%	433	433				-2.91%
19067	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线供电所分1	200	21.00%	0	0				0.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19068	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区1变电站201配电变压器	800	12.90%	0	0				94.14%
19069	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干劳动分11右4+1	400	48.60%	0	0				100.00%
19070	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗北分11左10左13	200	18.90%	0	0				8.23%
19071	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右4右6左9变台	100	49.60%	0	0				10.66%
19072	和平	花园变	花园变56768花三乙线	五河乙线49+1	315	47.62%	0	0				2.51%
19073	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区12变电站2变压器	630	25.14%	0	0				3.44%
19074	东陵	中马变	高坎线	高坎线政府分11右1柱上变压器	400	24.40%	160.09	160.09				4.23%
19075	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲3变电站2变压器	630	60.32%	0	0				8.25%
19076	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房养殖一台	400	74.70%	61.2	61.2				100.00%
19077	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡一组照明	100	53.40%	36.6	36.6				4.91%
19078	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十六号变电站202配电变压器	630	32.06%	0	0				0.09%
19079	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	西山北台	160	106.50%	0	0	2022年12月			1.00%
19080	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	马龙村3.4组	400	22.40%	270.4	270.4				1.16%
19081	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村照明	400	38.40%	206.4	206.4				11.09%
19082	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干78之1左1	400	13.95%	0	0				58.43%
19083	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园24号小区变电站202配电变压器	500	36.80%	0	0				9.86%
19084	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支19右2柱上变压器	400	69.90%	0	0				56.98%
19085	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靓园1变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
19086	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干195变台	100	66.60%	23.4	23.4				8.72%
19087	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线48左3变台	50	111.60%	0	0	2022年12月			9.67%
19088	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干歇窝分17变台	50	66.40%	0	0				7.01%
19089	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园31号小区变电站201配电变压器	630	79.37%	0	0				5.46%
19090	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村3台区	200	29.70%	120.6	120.6				2.97%
19091	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	小东1变电站1变压器	400	23.50%	0	0				-6.00%
19092	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南干文南甲线东五分20右2柱上变压器	315	49.21%	0	0				-7.10%
19093	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村3号变电站1变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-1.92%
19094	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线水库支03右23	200	24.50%	0	0				13.13%
19095	浑南	白塔变	白塔变968冷库甲线	沈阳睿道置业有限公司(东大软件园)	800	10.38%	0	0				8.00%
19096	新民	东郊变	东郊变30270郑南乙线	城东甲线农田分20左5右5变台	315	7.62%	0	0				-13.68%
19097	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕上园3变电站1号变压器	800	17.25%	0	0				2.69%
19098	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城虹郡1箱式变电站2配电变压器	500	33.60%	0	0				-0.53%
19099	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛线门家网分52+1右6变台	100	25.20%	64.8	64.8				5.30%
19100	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线20+1左1	200	3.60%	0	0				63.83%
19101	于洪	兰台变	兰张线	兰台小镇变电站2变压器	630	34.79%	347.8	347.8				0.87%
19102	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线19变压器	400	60.50%	118	118				9.94%
19103	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城地下1号1主变	630	7.62%	0	0				-7.86%
19104	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期2变电站2变压器	800	25.50%	516	516				23.04%
19105	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号3局维变电站201配电变压器	800	18.90%	0	0				59.49%
19106	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾小区一期8箱式变电站1配电变压器	630	43.05%	0	0				25.53%
19107	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚4箱式变电站1配电变压器	630	28.19%	0	0				3.99%
19108	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城1号变电站2号变压器	630	18.41%	0	0				3.05%
19109	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯	佑户坨社区3机井	200	55.00%	70	70				4.03%
19110	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南村1机井	100	42.80%	0	0				-4.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19111	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村4机井	100	50.80%	39.2	39.2				11.92%
19112	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期2箱式变电站1配电变压器	630	31.75%	0	0				7.05%
19113	新民	金五台	金五台变713四台线	金五台变713四台线四台线前四台分12变台	100	30.20%	59.8	59.8				10.16%
19114	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地6号台区	400	56.10%	0	0				19.85%
19115	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大六村支10	160	37.00%	0	0				13.28%
19116	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线后屯支03	200	37.50%	105	105				10.16%
19117	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈阳丰旺农业发展有限公司	200	27.30%	0	0				100.00%
19118	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园10号小区变电站202配电变压器	630	25.52%	0	0				7.77%
19119	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分英侠支6右分支1变压器	50	44.40%	0	0				5.79%
19120	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	保利天汇4箱变1变压器	630	14.60%	475	475				82.69%
19121	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村5机井	100	29.80%	60.2	60.2				9.61%
19122	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干34加1左分2变压器	100	43.80%	46.2	46.2				3.24%
19123	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分上河支12右8变台	50	77.40%	0	0				0.78%
19124	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线105	200	42.80%	0	0				10.03%
19125	于洪	光辉变	光东线	蒲河温泉汇景轩1站房1变压器	630	24.44%	413	413				3.65%
19126	于洪	光辉变	光东线	蒲河温泉汇景轩2站房1变压器	630	31.75%	367	367				2.74%
19127	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区2变电站1变压器	630	44.95%	0	0				0.03%
19128	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	文北干1之1柱上变压器	100	46.80%	0	0				12.41%
19129	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线二道房分9左4变台	200	29.25%	121.5	121.5				-0.74%
19130	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根2变电站1变压器	315	24.00%	0	0				3.04%
19131	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	沈阳新家园物业管理有限公司5201配电变压器	630	47.94%	0	0				0.16%
19132	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	万科假日一期10箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0				-23.47%
19133	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈干菜园分9变台	200	42.50%	0	0				12.44%
19134	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区2变电站1变压器	630	20.63%	437	437				1.35%
19135	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站1变压器	800	2.40%	700.8	700.8				10.96%
19136	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干81左3右7	400	62.10%	111.6	111.6				0.00%
19137	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里2号变电站201间隔(施北乙线)配电变压器	800	19.50%	0	0				64.50%
19138	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	万滑甲线万滑干五金分1左4加1变压器	50	25.60%	0	0				37.68%
19139	辽中	新民屯	新民屯变1144沈西线	新民屯变146沈西线新东水田电井三节	50	67.60%	11.2	11.2				252.82%
19140	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地3箱变1变压器配电变压器	630	38.41%	0	0				4.76%
19141	沈北	道义变	道义变15293开发二线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司(雅居乐西南)	100	13.80%	0	0				45.94%
19142	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干水罗分36右6	400	9.90%	0	0				25.16%
19143	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分12右7	200	32.40%	115.2	115.2				8.45%
19144	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑3箱变2变压器	630	23.49%	0	0				12.37%
19145	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城2箱变1变压器	630	13.65%	0	0				0.72%
19146	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯1队支15	100	49.80%	40.2	40.2				5.42%
19147	于洪	大兴变	兴富线	丁香小微2号台	400	36.80%	0	0				100.00%
19148	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区2箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
19149	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家袁家10组综合一台	200	51.80%	69.28	69.28				6.93%
19150	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线34柱上变压器	400	16.80%	292.8	292.8				0.37%
19151	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府二期3箱式变电站2配电变压器	800	20.40%	0	0				65.91%
19152	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线保险公司住宅变	200	70.80%	38.4	38.4				7.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19153	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分11	80	17.00%	0	0				11.24%
19154	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城留香苑1号变电站201配电变压器	630	9.52%	0	0				33.75%
19155	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城1开闭站2箱1变压器配电变压器	800	25.50%	0	0				3.53%
19156	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭1变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
19157	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分12柱上变压器	250	102.40%	0	0	2023年1月			10.26%
19158	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线六一队支08	50	132.30%	0	0	2022年12月			-27.37%
19159	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支14右分支4变压器	50	45.00%	22.5	22.5				-3.95%
19160	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期1变电站202变压器	630	26.03%	403	403				0.95%
19161	和平	广州变	广州变462广太甲线	城市家园21号变	500	20.00%	350	350				8.85%
19162	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分14公家支7加2	200	40.20%	0	0				24.93%
19163	沈河	青年变	青年变348青特线	领先国际2变电站1变压器	630	53.81%	0	0				8.30%
19164	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区6变电站1变压器	400	24.80%	0	0				0.26%
19165	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	招商瑞园1箱式变电站2配电变压器	630	10.79%	0	0				0.00%
19166	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千千70左6右2左1	400	0.00%	0	0				100.00%
19167	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线兴胜分兴胜支9+1变台	400	15.60%	155.88	155.88				26.26%
19168	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线西鹅厂支养殖场几2	200	19.20%	0	0				0.00%
19169	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分7	315	83.17%	0	0	2024年6月			-1.29%
19170	法库	果子园	果子园变1411龙山线	龙山线龙山市场箱变201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0				4.36%
19171	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东乙线志东干61左13右1	400	13.80%	0	0				98.84%
19172	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区2变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-0.57%
19173	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰分36	200	53.40%	0	0				17.34%
19174	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园国际7变电站202配电变压器	630	17.14%	0	0				19.57%
19175	东陵	郝义变	郝义线	绿洲悠山美地7箱变1变压器	630	9.21%	0	0				52.35%
19176	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期1箱式变电站1配电变压器	800	40.50%	0	0				6.15%
19177	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	官房分46右1	200	89.10%	0	0	2024年6月			96.98%
19178	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	团山子线团山子支018	100	79.80%	0	0				4.66%
19179	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分23左14+1右1右1	200	14.40%	0	0				69.50%
19180	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子十组新台分02	200	19.65%	140.7	140.7				75.63%
19181	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线西三间支006	200	26.70%	0	0				21.04%
19182	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干23右1变压器	315	25.33%	0	0				19.49%
19183	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分52+1左1	200	58.20%	63.6	63.6				87.55%
19184	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区2变电站1变压器	400	35.20%	0	0				3.61%
19185	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	沈飞住宅1箱式变电站1配电变压器	630	26.03%	0	0				1.22%
19186	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆繁华里小区1变电站1变压器	630	15.24%	433	433				100.00%
19187	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆4号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	11.43%	495	495				0.00%
19188	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线45右11	200	82.20%	0	0	2024年7月			6.77%
19189	东陵	孤家子	向东甲线	天泰大学城教师住宅楼1箱变2配电变压器	400	30.00%	0	0				1.87%
19190	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	禧悦风华2号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	87.20%	0	0	2024年6月			28.21%
19191	法库	包家屯	包家线	10kV包家线百后山支20	50	79.20%	0	0				-3.06%
19192	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港2号变电站2号变压器	630	30.10%	0	0				-3.59%
19193	苏家屯	前显变	前显变51272前河乙线	华润幸福里4号变电站202配电变压器	630	44.44%	0	0				13.86%
19194	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾小区4箱式变电站201间隔配电变压器	630	11.11%	218.46	218.46				65.96%
19195	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城3箱变1变压器	630	18.73%	0	0				6.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19196	康平	所口变	所口变76340所富线	李家分李家支24	200	43.00%	94	94				9.18%
19197	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干左分11台区	100	28.80%	61.2	61.2				-9.47%
19198	和平	方型变	方型变442方青甲线	经纬家园201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
19199	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线王滨甲干温家分23右支03柱上变压器	200	26.40%	127.2	127.2				20.43%
19200	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房四组照明	50	79.20%	5.4	5.4				1.07%
19201	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线五小学住宅楼(1)	200	33.15%	0	0				2.15%
19202	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝山上支线路08	200	36.00%	108	108				16.29%
19203	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦海湾6箱变1变压器	630	65.40%	0	0				-0.24%
19204	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期5变202	630	24.13%	415	415				6.79%
19205	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园2箱变2变压器	630	18.73%	0	0				2.01%
19206	东陵	水家变	水阳甲线	红阳.上河城B区1局维箱变1变压器	630	8.57%	0	0				-10.50%
19207	浑南	安顺变	安顺变184安智线	首创光和城一期1号配电室1号配电变压器	630	27.94%	0	0				-1.11%
19208	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	翡翠滨江1号变电站201间隔(电台线)配电变压器	800	93.00%	0	0	2025年2月			57.51%
19209	沈河	怀远变	怀远变182怀景线	裕景中心1-1-202配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
19210	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家6台区	200	68.55%	0	0				4.63%
19211	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	东方尚城2变电站1变压器	400	25.60%	0	0				-2.62%
19212	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东大北甲02	100	84.40%	5.6	5.6	2024年6月			12.60%
19213	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	金山小区2号变电站2号变压器	400	70.80%	0	0				2.71%
19214	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	大兰坨村综合一台	200	18.00%	144	144				26.46%
19215	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线149右2变台	200	33.60%	112.8	112.8				100.00%
19216	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线富裕西分11	400	18.60%	285.6	285.6				18.49%
19217	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	文华苑三期1号变电站202变压器	630	6.03%	0	0				100.00%
19218	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区8变电站1变压器	630	25.14%	0	0				-0.70%
19219	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路于北山分1右3	400	34.80%	0	0				69.08%
19220	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务一沈阳市沈北新区营盘门窗厂	400	22.80%	0	0				86.16%
19221	浑南	于山变	于山变748航天线	桃花源2号变电站2号配电变压器	630	8.63%	51.96	51.96				28.42%
19222	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品4变电站1配电变压器	500	28.00%	0	0				8.84%
19223	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微鲜丰1号	200	32.70%	114.6	114.6				46.63%
19224	和平	和平变	和平变148和铁甲线	东北医药1变电站1主变	630	17.14%	459	459				2.01%
19225	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城2号变电站2号变压器	630	34.29%	0	0				1.82%
19226	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期3箱式变电站2配电变压器	800	16.80%	0	0				86.17%
19227	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房新台支01	200	41.10%	0	0				100.00%
19228	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区3变电站2变压器	800	26.10%	511.2	511.2				7.38%
19229	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	十里河镇新庄村3台区(山姜干28右2+1)	200	15.00%	150	150				13.28%
19230	于洪	光辉变	光南线	小微高台村6号	200	5.40%	169.2	169.2				27.74%
19231	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司3箱变1号变压器	630	51.75%	0	0				-27.53%
19232	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	阳光洛可可3号变电站202间隔配电变压器	630	19.68%	0	0				5.22%
19233	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	朱尔线恒运雅居2	630	26.67%	0	0				0.55%
19234	沈北	农高变	农丰线	沈阳锐锋置业有限公司1箱变201间隔配电变压器	630	13.97%	0	0				5.28%
19235	大东	毛君变	10kV毛乙线7954	和平干范家分6右9	400	21.60%	0	0				-11.40%
19236	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	大东路10箱变1变压器	400	81.00%	0	0	2023年8月			10.88%
19237	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干35右2	200	14.40%	151.2	151.2				100.00%
19238	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家分陈窑支001	100	51.75%	0	0				11.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19239	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线纪家分支线119	100	51.75%	0	0				13.49%
19240	沈北	清水变	清水变73648清辉线	新鑫1箱变202配电变压器	630	32.06%	365	365				39.45%
19241	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际3变电站1变压器	630	18.41%	0	0				-2.31%
19242	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品3号变电站201配电变压器	315	16.83%	0	0				15.28%
19243	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干28右8+1左1	400	22.50%	270	270				43.20%
19244	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右14变台	200	28.50%	123	123				-1.59%
19245	浑南	于山变	于山变748航天线	和鸿广场一期1号变电站1号配电变压器	630	66.35%	51.96	51.96				41.14%
19246	新民	大柳变	大柳变31842于家线	长岗子线民主分64右17变台	200	31.50%	117	117				3.08%
19247	新民	大柳变	大柳变31842于家线	长岗子线民主分后岗支6右21变台	200	50.70%	78.6	78.6				2.58%
19248	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鑫森人家箱变1变压器	800	32.25%	0	0				6.85%
19249	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线局农场支线009	50	53.70%	0	0				14.54%
19250	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村2号变电站2号配电变压器	500	26.40%	0	0				-1.04%
19251	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	盛世御景二期4号箱变变压器间隔配电变压器	800	33.00%	0	0				23.24%
19252	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干20柱上变压器	200	39.20%	0	0				4.63%
19253	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园2号变电站2号变压器	630	20.57%	0	0				-0.65%
19254	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53左34右25	200	15.60%	0	0				82.59%
19255	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线21右15右5变台	400	15.90%	296.4	296.4				78.41%
19256	浑南	于山变	于山变740于白甲线	公园里5号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	33.80%	0	0				7.28%
19257	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房2箱变1变压器	400	17.60%	0	0				100.00%
19258	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城7号变电站1变压器	800	39.38%	0	0				3.80%
19259	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城9号变电站2号变压器	630	45.08%	283	283				-1.28%
19260	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城4变电站1变压器	630	30.86%	0	0				12.07%
19261	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡中台(2020微)	400	43.05%	0	0				12.49%
19262	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城3箱变1变压器	800	12.30%	621.6	621.6				100.00%
19263	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干146左2+1	250	27.84%	0	0				-9.36%
19264	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线颜家设施小区支014	50	0.00%	0	0				38.37%
19265	皇姑	广源变	广源变25772广江线	格林木棉花一期小区1箱式变电站1配电变压器	630	36.51%	0	0				2.15%
19266	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园3变电站2变压器	630	22.35%	0	0				24.52%
19267	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园4变电站1变压器	630	43.81%	0	0				27.31%
19268	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大孤柳分26	100	61.20%	28.8	28.8				4.41%
19269	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑1变电站2配电变压器	630	46.35%	0	0				5.87%
19270	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家3电井分支06	50	30.00%	0	0				3.22%
19271	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑1变电站2变压器	800	21.30%	0	0				16.41%
19272	东陵	世园变	世园变	世博之春8箱变2变压器	630	59.05%	0	0				-0.16%
19273	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园三期局维2变电站2配电变压器	400	19.60%	0	0				8.51%
19274	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	长滩变244东余线英架村照明	400	18.90%	284.4	284.4				-5.72%
19275	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	万象首府小区1变电站1变压器	800	53.10%	0	0				34.91%
19276	大东	大东变	大东变66064东风甲线	仁寿小区箱变1变压器	315	46.48%	137.1	137.1				0.63%
19277	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江花园箱变1变压器	630	25.71%	405	405				2.15%
19278	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区6变电站1配电变压器	800	28.80%	0	0				16.89%
19279	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期3变电站2号配电变压器	630	30.79%	0	0				1.59%
19280	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	汪砂乙线汪砂干57变压器	100	41.00%	49	49				11.92%
19281	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干75左6变台	200	18.45%	143.1	143.1				2.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19282	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金6组照明	200	41.20%	97.6	97.6				8.93%
19283	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯	杨士岗变053靠山屯线三王卜东台	200	17.80%	118.36	118.36				8.37%
19284	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三东一二组大棚	30	136.00%	0	0	2024年6月			7.67%
19285	沈北	王驿变	王新甲线	国御汤城一期小区2局维变电所配电变压器202	630	11.11%	497	497				100.00%
19286	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线农科分台1	200	74.40%	0	0				11.43%
19287	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干21右2	100	46.80%	43.2	43.2				9.60%
19288	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干41左8公变	400	36.00%	0	0				1.18%
19289	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干18右1	315	46.67%	0	0				0.46%
19290	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈海变368沈望乙线沈望乙线沈望联干70+2	250	18.88%	1.73	1.73				3.83%
19291	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分15变压器	250	82.24%	0	0	2024年6月			8.81%
19292	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分14左2柱上变压器	200	4.00%	0	0				-57.18%
19293	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干40左8	400	50.00%	160	160				-3.07%
19294	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干40左5左1	315	49.21%	128.5	128.5				5.27%
19295	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变160陵望甲线陵望干52右1柱上变压器	100	10.00%	0	0				-109.38%
19296	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干34变压器	315	79.05%	0	0				-2.53%
19297	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分89	50	69.20%	0	0				3.04%
19298	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线马头分77	100	21.20%	68.8	68.8				11.98%
19299	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分92	315	58.92%	97.9	97.9				12.57%
19300	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	洞西甲线洞西干37右7变压器	315	10.16%	0	0				5.16%
19301	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支5柱上变压器	500	36.00%	0	0				0.09%
19302	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分珍珠支1之1变压器	200	55.20%	0	0				9.95%
19303	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干68公变	315	60.00%	0	0				6.88%
19304	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干52柱上变压器	160	27.38%	0	0				6.54%
19305	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干3	315	45.40%	140.5	140.5				2.12%
19306	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	怀远变174怀青甲线怀青干20右4公变1	400	42.75%	0	0				-5.99%
19307	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右9	315	81.27%	0	0	2024年9月			2.76%
19308	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆乙线大庆干20公变	315	50.48%	0	0				-3.71%
19309	新民	新民变	新民变30164新区线	新民变158中学线中学线新区分11左4	160	26.56%	0	0				-12.96%
19310	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线东陵干卫星分13	200	25.20%	129.6	129.6				44.60%
19311	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	于洪干24	200	17.70%	144.6	144.6				-30.05%
19312	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干20	315	40.95%	0	0				-0.94%
19313	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干14柱上变压器	315	59.68%	0	0				10.85%
19314	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右7柱上变压器	400	97.25%	0	0	2022年12月			5.93%
19315	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干45柱上变压器	315	56.19%	106.5	106.5				-7.96%
19316	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林乙线生产干99	315	31.75%	0	0				-1.06%
19317	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	建设干21加1左5	315	24.00%	0	0				10.22%
19318	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分4左3—1变台	100	48.30%	0	0				9.42%
19319	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分4左3-2变台	315	55.24%	0	0				-0.53%
19320	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干农药分4	315	27.43%	0	0				-2.93%
19321	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分141变压器	315	3.49%	0	0				0.90%
19322	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线85左1	160	128.13%	0	0	2023年7月			6.19%
19323	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干陆运分16右1柱上变压器	315	18.10%	0	0				-2.59%
19324	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干15苗卜分13	315	35.87%	0	0				3.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19325	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线意合联干7+1	315	29.84%	189.5	189.5				-1.54%
19326	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分51左4	315	34.92%	0	0				-2.77%
19327	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格干桂花分11右4左1	200	33.50%	0	0				0.68%
19328	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分15左4	315	38.10%	0	0				-4.74%
19329	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分13	250	86.72%	0	0	2024年12月			1.12%
19330	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干41左8左5柱上变压器	200	66.00%	0	0				11.62%
19331	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科4箱变1变	500	0.00%	0	0				0.00%
19332	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	将军花园箱变1	500	55.20%	0	0				7.05%
19333	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带3箱变1号变	630	29.71%	0	0				10.99%
19334	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	丁香园1箱变1号变	630	14.60%	0	0				4.67%
19335	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科五期四六组团2箱变1号变	630	53.65%	0	0				-2.80%
19336	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城8变电站2变压器	630	18.41%	0	0				0.56%
19337	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二4箱变1号变	630	41.27%	307	307				-1.16%
19338	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭5#2#主变	630	24.38%	413.4	413.4				-1.49%
19339	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙8箱变1变压器	630	23.24%	420.6	420.6				12.88%
19340	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城3箱变1变压器	630	18.73%	449	449				0.80%
19341	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	岐山新园箱变1	630	23.49%	0	0				13.94%
19342	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	芳菲苑2箱变1站内变压器	400	27.00%	1.73	1.73				2.11%
19343	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区10变电站2变压器	630	12.19%	0	0				4.59%
19344	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区10变电站1变压器	630	18.03%	0	0				4.23%
19345	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主西路2#2#变压器	630	37.14%	0	0				9.65%
19346	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园2箱2站内变压器	500	15.60%	1.73	1.73				-1.90%
19347	和平	展览变	展览变876二经乙线	1主变二经五里	630	92.19%	0	0	2022年12月			2.72%
19348	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工铁路小区2变电站201柜	630	17.14%	459	459				1.41%
19349	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨园1变电站202柜	630	17.27%	0	0				-0.41%
19350	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园4箱变2变压器	500	24.32%	0	0				-1.58%
19351	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	93277部队经济适用房变电站202柜	400	0.00%	360	360				-75.00%
19352	沈河	方家变	方家变666方南甲线	金杯2箱变2变压器	630	14.29%	477	477				10.08%
19353	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星南小区变电站202柜	630	20.95%	435	435				-0.92%
19354	铁西	历工变	历工变10482历达线	天时嘉园2变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
19355	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期2变电站201	630	46.03%	277	277				0.24%
19356	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸1#1主变	630	12.06%	0	0				-2.74%
19357	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	阳光变电站2变压器	630	63.24%	0	0				0.08%
19358	沈河	长青变	长青变444长南甲线	嘉兴园1箱变1变压器	630	8.25%	0	0				-7.65%
19359	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠2箱变2变压器	315	29.33%	0	0				0.99%
19360	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	善东甲2环网单元SB1箱变1变压器	500	33.28%	283.6	283.6				3.37%
19361	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	工人小区7号变电站1号变压器	630	55.56%	0	0				0.24%
19362	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	油漆小区2变电站202	630	17.46%	0	0				-0.37%
19363	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城5号变电站1号变压器	400	18.40%	0	0				-4.72%
19364	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路18变电站201柜	315	20.32%	0	0				-6.62%
19365	开发	鹏明变	昆明变55954后澳甲线	鹏程小区2变电站2变压器	800	51.60%	307.2	307.2				0.33%
19366	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	建设大厦箱变1变压器	500	19.52%	0	0				-36.83%
19367	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	祥发1箱变1变	630	91.81%	0	0	2022年12月			1.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19368	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼2箱变1变压器	630	26.67%	0	0				-1.15%
19369	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-1箱变2变压器	630	28.19%	0	0				-0.52%
19370	和平	方型变	方型变466南三乙线	丽园公寓1主变	800	22.50%	540	540				18.12%
19371	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	华天新城3箱变201	630	53.02%	233	233				3.94%
19372	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	华天新城4箱变201	630	40.00%	315	315				4.13%
19373	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期3变电站201	630	29.84%	379	379				1.87%
19374	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	丽华精舍1箱变2站内变压器	630	19.05%	0	0				-3.04%
19375	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	望花1变电站2站内变压器	500	40.64%	0	0				-0.73%
19376	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	乐园1变电站202	630	0.00%	31.18	31.18				0.00%
19377	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区1变电站1变压器	400	61.80%	0	0				4.58%
19378	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园4号变电站1号变压器	500	15.36%	0	0				2.59%
19379	沈河	长青变	长青变452长大甲线	御泉花园箱变2变压器	630	11.75%	0	0				8.60%
19380	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园1箱变1变压器	630	21.90%	0	0				-6.91%
19381	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天6箱变2变压器	630	27.81%	0	0				-1.54%
19382	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	馨和花园1#2#主变	630	17.14%	0	0				-3.79%
19383	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭7箱变1	630	44.76%	0	0				4.08%
19384	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学1箱变1变压器	630	12.19%	490.2	490.2				2.71%
19385	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	站前土建变电站1号变压器	630	37.46%	0	0				1.89%
19386	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑2箱变1	400	0.00%	0	0				0.00%
19387	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区15箱变1号变	630	13.97%	0	0				-3.94%
19388	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区21箱变2号变	630	12.06%	0	0				-2.94%
19389	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区23号箱变2号变	630	40.00%	0	0				9.75%
19390	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	商桥小区变电站1变压器	630	24.63%	411.8	411.8				4.97%
19391	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙家园2箱变1变	630	26.03%	0	0				1.13%
19392	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	体工队箱变1变压器	630	20.00%	0	0				0.63%
19393	皇姑	长江变	25460长亚乙线	加州茗苑1箱变1号变	500	14.80%	0	0				-3.62%
19394	皇姑	长江变	25460长亚乙线	加州茗苑1箱变2号变	500	18.40%	0	0				-0.22%
19395	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家3箱变1号变	630	40.63%	0	0				17.39%
19396	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光2箱变	630	15.24%	0	0				-0.48%
19397	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	五爱商住大厦1配变站1变压器	630	11.43%	0	0				-5.32%
19398	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期4箱变1变压器	500	31.04%	294.8	294.8				-3.21%
19399	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八一公寓一次2主变	400	29.20%	0	0				-0.94%
19400	新民	新民变	新民变30170营西线	富贵人家1变电站2变压器	315	22.48%	0	0				-2.81%
19401	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	新伟庭院小区变电站202柜	500	35.84%	0	0				-30.18%
19402	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分兰旗支58右20变台	200	39.90%	0	0				8.23%
19403	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期2变电站1号电变压器	630	62.22%	0	0				1.55%
19404	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生于35左4	315	51.43%	121.5	121.5				12.64%
19405	法库	果子园	果蕴线	锦绣蓝湾A区JW1箱1配变间隔配电变压器	500	34.56%	0	0				5.16%
19406	苏家屯	达连变	达连变60642达林乙线	有色变10左13左6左1	200	35.10%	0	0				47.11%
19407	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城4变电站1站内变压器	630	20.95%	0	0				-1.93%
19408	于洪	东民变	东酒线	和泰馨城七区二期A2变电站2变压器	630	37.14%	0	0				1.61%
19409	新民	金五台	金五台变713四台线	四台于前四台分29左1变台	200	11.80%	156.4	156.4				3.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19410	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分李家东支4	100	40.05%	0	0				100.00%
19411	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支23左1柱上变压器	200	88.20%	0	0	2022年12月			-51.33%
19412	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十四号变电站202间隔配电变压器	800	43.13%	0	0				13.30%
19413	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子东台分南台支1	200	31.50%	117	117				25.57%
19414	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达2变电站2号配电变压器	800	22.50%	0	0				3.82%
19415	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城14号变电站201间隔配电变压器	400	32.80%	0	0				29.59%
19416	于洪	平罗变	平辛线	小微秋家村种植园1台	400	32.70%	0	0				57.86%
19417	和平	和平变	和平变166同南甲线	丽兹花园202间隔配电变压器	630	34.60%	308.3	308.3				7.24%
19418	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线东北支33	100	20.70%	69.3	69.3				32.23%
19419	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾2变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
19420	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城25号变电站202配电变压器	500	24.40%	0	0				1.58%
19421	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期3箱式变电站2配电变压器	630	27.05%	396.6	396.6				0.90%
19422	和平	广州变	广州变545广胜线	沈铁和谐家园51主变	630	24.00%	0	0				4.36%
19423	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙钻石郡小区3变电站1变压器	400	19.50%	0	0				13.57%
19424	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	旭辉御府二期别墅1号配电变压器	630	30.00%	0	0				3.40%
19425	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园2号小区变电站1变压器	630	27.43%	0	0				6.67%
19426	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区3变电站201变压器	630	21.90%	0	0				-0.77%
19427	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	pms 包道分18柱上变压器	200	37.20%	0	0				-8.14%
19428	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地线郡泉分13+1柱上变压器	400	26.80%	252.8	252.8				47.27%
19429	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	广特分4+1	315	49.52%	127.5	127.5				10.02%
19430	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线前集体南台照明	400	27.00%	252	252				-8.18%
19431	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分46变台	200	17.10%	0	0				10.00%
19432	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	文台苑2箱式变电站2配电变压器	800	19.80%	0	0				44.99%
19433	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨线222柳泉分51八家子18左1柱上变压器	200	21.90%	136.2	136.2				-24.74%
19434	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分68柱上变压器	200	14.60%	150.8	150.8				28.16%
19435	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线168左分5柱上变压器	200	91.20%	0	0	2024年6月			9.87%
19436	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线新立屯分支01	200	40.20%	0	0				5.33%
19437	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青1站房2变压器	630	5.33%	533.4	533.4				-5.71%
19438	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村八.九组	200	36.60%	106.8	106.8				13.07%
19439	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专线岳士分支20岳士D台	400	13.20%	0	0				54.28%
19440	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵干2箱变(单)	400	27.60%	249.6	249.6				1.46%
19441	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥2箱变1变压器	400	23.20%	267.2	267.2				3.12%
19442	于洪	高明变	高张线	和谐3期2站房1变压器	630	26.41%	400.6	400.6				2.28%
19443	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛2号变电站1号变压器	630	38.73%	0	0				1.57%
19444	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区16变电站2变压器	400	44.50%	0	0				1.82%
19445	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹天玺一期小区2箱式变电站2配电变压器	800	10.20%	0	0				80.59%
19446	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53左40右5+1	80	6.75%	0	0				57.80%
19447	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	大棚台1	50	75.00%	7.5	7.5				1.40%
19448	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线78变台	200	35.70%	108.6	108.6				1.57%
19449	于洪	得胜变	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)2站房2变压器	630	26.29%	401.4	401.4				2.34%
19450	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线碱家分87左15变台	200	39.30%	101.4	101.4				7.11%
19451	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山于李亚窝分30右7变台	200	18.60%	142.8	142.8				2.69%
19452	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线场部台支线002	200	61.50%	0	0				10.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19453	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田北支032	30	42.33%	0	0				-34.83%
19454	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻1箱式变电站2配电变压器	800	21.00%	0	0				1.53%
19455	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院3变电站1变压器	800	26.40%	0	0				28.45%
19456	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙2小区变电站1变压器	500	23.60%	0	0				-1.22%
19457	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙3小区变电站2变压器	500	36.80%	0	0				6.19%
19458	苏家屯	前显变	前显变51272前河乙线	河榆线夹河分3	315	43.81%	0	0				-4.58%
19459	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村6台区	100	5.20%	84.8	84.8				-574.04%
19460	沈北	清水变	清依线	清依线前屯支1(前屯B台)	200	41.60%	0	0				8.20%
19461	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线中寺线110(下寺B台)	200	49.20%	81.6	81.6				23.61%
19462	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门8号变电站201间隔配电变压器	630	48.25%	0	0				13.77%
19463	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲干铁北分宏达支4左5变台	200	13.50%	0	0				-84.07%
19464	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干293变台	200	9.90%	160.2	160.2				-26.83%
19465	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分44变台	200	18.00%	144	144				-3.21%
19466	铁西	历工变	历工变10482历达线	沈阳南星行汽车销售服务有限公司201配电变压器	315	0.00%	0	0				9.24%
19467	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产干75+1	200	11.40%	0	0				100.00%
19468	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓4变电站201变压器	500	50.00%	200	200				7.04%
19469	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	双喜南小区变电站201	630	60.00%	0	0				-2.38%
19470	开发	昆明变	昆明变55954后溪甲线	北欧云墅小区2变电站1变压器	800	19.80%	561.6	561.6				28.56%
19471	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	龙湖锦璜原著3小区变电站2配电变压器	630	19.37%	0	0				100.00%
19472	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前蓬分十里支120变台	200	22.40%	0	0				3.71%
19473	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景3箱变2变压器	400	38.00%	208	208				0.48%
19474	和平	太原变	太原变046南五甲线	和平广场小住宅1主变	400	30.00%	0	0				36.75%
19475	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园3箱变配电变压器1公变	500	29.60%	302	302				6.12%
19476	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	一站式服务—沈阳市沈北新区慕平鑫机械加工工厂	200	5.85%	71.36	71.36				0.00%
19477	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树2期变电站202间隔配电变压器	800	24.75%	0	0				10.72%
19478	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线119右6	100	60.00%	0	0				-16.21%
19479	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城13号变电站202间隔配电变压器	400	46.00%	176	176				-11.66%
19480	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方甲2之1箱变1变压器	200	40.80%	0	0				19.13%
19481	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区3变电站2变压器	500	17.60%	0	0				0.95%
19482	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光4变电站1变压器	630	18.54%	450.2	450.2				9.06%
19483	于洪	平罗变	平罗线	旭升1站房1变压器	630	43.68%	0	0				1.20%
19484	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	海伦堡小区1箱式变电站2配电变压器	630	27.30%	0	0				15.32%
19485	沈河	青年变	青年变348青特线	领先国际1变电站1变压器	800	7.88%	0	0				9.42%
19486	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平干小太平分村内支5左2变台	200	48.80%	82.4	82.4				-4.83%
19487	于洪	化学堡	化西甲线	小微化西甲4号	400	38.40%	0	0				100.00%
19488	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期3号变电站1变压器	630	13.65%	481	481				1.97%
19489	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干安家分23左7变台	200	15.60%	0	0				43.17%
19490	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支70左7变台	200	58.00%	64	64				6.15%
19491	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城4变电站2变压器	630	23.37%	0	0				3.21%
19492	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线黄土坎东台区	100	20.16%	0	0				-31.24%
19493	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	城市经典2箱变1变压器	630	24.13%	390	390				4.30%
19494	沈河	方家变	方家变642方长甲线	大德公馆变电站1变压器	400	1.80%	352.8	352.8				100.00%
19495	沈北	董楼子	望滨线	YHG_沈阳易天成物业管理有限公司配电变压器	630	25.40%	407	407				10.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19496	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光2土建变201	630	22.86%	0	0				0.52%
19497	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线尚电东台	160	34.22%	0	0				2.05%
19498	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干马窝堡分78变台	100	23.40%	66.6	66.6				-17.27%
19499	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干旧门分水支9变台	100	24.30%	65.7	65.7				6.62%
19500	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾5号变电站202配电变压器	800	67.50%	0	0				4.86%
19501	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线北乱分15	200	26.70%	126.6	126.6				-22.92%
19502	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	大民线大棚分87+1左4变台	200	19.80%	0	0				-81.54%
19503	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东大棚2号	80	81.25%	0	0	2024年9月			9.72%
19504	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线单家支006	100	53.60%	36.4	36.4				16.24%
19505	沈北	农高变	农高变70358农海线	风度泊林2箱变201配电变压器	630	17.46%	0	0				1.61%
19506	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线188右11左1变台	100	46.95%	43.05	43.05				6.42%
19507	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场2小区变电站202柜	800	38.70%	0	0				2.49%
19508	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后街里综合(微)	400	39.60%	201.6	201.6				62.03%
19509	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城12号变电站2变压器	630	19.68%	0	0				-3.78%
19510	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线6右2	400	41.10%	0	0				80.40%
19511	沈北	清水变	清蒲线	清水平变656清蒲线大望村支1(大望A台)	160	27.00%	0	0				-8.19%
19512	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干85右1	100	18.80%	71.2	71.2				-7.67%
19513	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线马家沟后台004	100	75.90%	14.1	14.1				-9.56%
19514	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线孙家台分支线008	200	66.30%	0	0				20.39%
19515	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期5箱变1配电变压器	630	14.22%	0	0				0.00%
19516	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线63左1右7+1右2	200	39.00%	0	0				51.63%
19517	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	沈铁凌空佳园小区变电站202变压器	500	14.80%	376	376				0.52%
19518	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城二期3变电站201配电变压器	800	55.88%	0	0				2.48%
19519	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府1小区箱式变电站1配电变压器	800	13.20%	0	0				100.00%
19520	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右34+1右5	50	73.20%	8.4	8.4				8.33%
19521	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园28号小区变电站201配电变压器	630	31.11%	0	0				1.30%
19522	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望联干45右8新	400	50.40%	0	0				62.44%
19523	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天下天翠1箱式变电站1配电变压器	800	22.20%	0	0				43.28%
19524	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡6变电站1变压器	630	4.95%	0	0				28.85%
19525	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园1号变电站2号配电变压器	630	22.10%	0	0				6.34%
19526	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	顺艺苑小区变电站201变压器	500	16.64%	366.8	366.8				0.96%
19527	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线道树子分支4右T03	50	68.40%	0	0				-1.77%
19528	沈北	农高变	农高变70358农海线	大溪地2箱变2变压器201配电变压器	630	12.06%	0	0				13.27%
19529	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	YHG_沈阳创新房屋开发有限公司(北台)201配电变压器	630	51.75%	0	0				8.22%
19530	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干61柱上变压器	200	46.50%	0	0				1.86%
19531	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	福星小区1变电站1变压器配电变压器	400	30.00%	240	240				-0.76%
19532	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34左2右07	250	33.20%	0	0				2.48%
19533	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微薄荷村2台	400	11.70%	313.2	313.2				50.25%
19534	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	沈阳慧麟房地产开发有限公司1箱变202配电变压器	630	28.89%	0	0				2.38%
19535	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶14组台	200	76.80%	26.4	26.4				6.56%
19536	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家6组照明	400	13.55%	305.8	305.8				3.11%
19537	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨龙湾9号变电站201配电变压器	630	18.10%	0	0				1.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19538	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿大城印象锦园二期3箱式变电站1配电变压器	800	21.60%	0	0				68.83%
19539	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	融城时代2号变电站1号变压器	400	44.40%	0	0				1.51%
19540	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳易普迪机械制造有限公司	400	11.85%	0	0				100.00%
19541	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景4箱变1变压器	630	46.35%	275	275				-2.49%
19542	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线146	315	55.37%	109.1	109.1				19.06%
19543	东陵	汪家变	汪白甲线	汪家甲线大深分37鱼塘支02柱上变压器	250	9.36%	0	0				-6.35%
19544	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期2变电站2变压器	630	14.86%	0	0				-4.73%
19545	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠山花园3.2期4号箱变1变压器	400	26.70%	253.2	253.2				64.75%
19546	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城5箱式变电站2配电变压器	800	38.70%	0	0				41.36%
19547	沈北	道义变	道义变15293开发二线	唐轩首府二期2箱变202配电变压器	800	25.80%	0	0				39.26%
19548	开发	陕西变	陕西变55358韩园甲线	张士新村二期小区2变电站2变压器	630	20.95%	435	435				43.57%
19549	东陵	农大变	农首线	双珑原著1箱变1变压器	800	26.10%	511.2	511.2				59.92%
19550	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马尔山分16	200	15.90%	0	0				-3.01%
19551	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理2箱变1变压器	800	4.00%	0	0				100.00%
19552	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天阔城2箱变202配电变压器	630	36.95%	334.2	334.2				6.79%
19553	东陵	中马变	世贸线	保利十二橡树4箱变1号配电变压器	630	37.46%	331	331				-6.19%
19554	东陵	世园变	世园变80568世满线	沈阳龙玺房地产201配电变压器	630	2.22%	553	553				17.89%
19555	铁西	启工变	启工变10776启配线	保利云禧2配电室202间隔配电变压器	800	25.80%	0	0				62.67%
19556	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	心涂汽配公变台	200	21.60%	69.28	69.28				0.00%
19557	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景3变电站2变压器	500	26.00%	0	0				6.76%
19558	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	沈海变374东望甲线东望甲线和平干91右4	100	6.00%	84	84				-212.95%
19559	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑2变电站202	630	19.68%	443	443				3.58%
19560	东陵	中马变	高坎线	高坎干97大仁提水分28左43柱上变压器	200	2.85%	160.09	160.09				-0.60%
19561	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城19号变电站2号变压器	630	21.33%	0	0				2.90%
19562	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城5号变电站2变压器	630	20.00%	0	0				-1.49%
19563	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路20变电站变压器	200	0.00%	0	0				-24000.00%
19564	铁西	历工变	历工变10450重联线	重联线北一路2开闭站右2变压器	200	14.40%	0	0				23.47%
19565	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城14号变电站2号变压器	630	14.92%	0	0				-8.83%
19566	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格里拉4号变电站201配电变压器	630	10.67%	0	0				4.14%
19567	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	春江俪城一期2号变电站202间隔配电变压器	800	73.50%	0	0				21.54%
19568	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门1变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-4.70%
19569	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区9变电站2变压器	630	53.33%	0	0				2.91%
19570	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	绍成淡水鱼养殖公变台	400	9.00%	0	0				100.00%
19571	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	慧麟小区	315	30.79%	186.5	186.5				7.51%
19572	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露2箱变202	400	46.40%	0	0				-3.90%
19573	于洪	化学变	化东乙线	美悦府4站房1配电变压器	800	15.90%	0	0				100.00%
19574	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦5箱变2变压器	800	30.38%	0	0				-2.85%
19575	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变220城东线体委住宅	100	22.80%	0	0				-1.12%
19576	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分靠山支30	100	146.80%	0	0	2022年12月			12.09%
19577	法库	果子园	果子园变1415镇东线	幸福花园A区3箱变2变压器	800	31.20%	0	0				7.10%
19578	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸甲线伊甸干26变压器	50	29.40%	30.3	30.3				1.38%
19579	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城20变电站变压器	630	13.97%	0	0				0.40%
19580	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都三期1变电站2变压器	630	25.71%	0	0				-0.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19581	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	湖景国际3变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
19582	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	肇工勋业路202	630	32.06%	365	365				-3.55%
19583	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪1号变电站2变压器	630	29.33%	0	0				1.71%
19584	于洪	东民变	东红线	小微东红干84北李分9左3加1	200	83.40%	0	0	2025年2月			70.94%
19585	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	翠堤湾小区1变电站1变压器	630	14.29%	0	0				54.52%
19586	皇姑	长江变	468长黄乙线	长黄干18柱上变压器	315	36.86%	0	0				1.49%
19587	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安西北台	200	107.40%	0	0	2024年10月			1.93%
19588	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村8箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
19589	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期4变电站2变压器	500	0.00%	318.69	318.69				0.00%
19590	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄环线	柳河沟变206黄环线黄花干兰家分柴窝支40变台	200	44.40%	0	0				10.71%
19591	新民	金五台	金五台变716邱街线	金五台变716邱街线邱街线143变台	400	28.50%	246	246				4.21%
19592	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支马蹄岗支40左9变台	100	98.70%	0	0	2022年12月			9.13%
19593	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线73右4	315	75.24%	46.5	46.5				3.40%
19594	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线69	315	76.19%	0	0				0.04%
19595	辽中	浦东变	浦东变91440蒲吴线	丽都水岸二期1号变电站201间隔配电变压器	630	36.51%	0	0				39.32%
19596	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城7号变电站202间隔配电变压器	400	28.00%	0	0				18.43%
19597	法库	新街变	依三线	10kV依三线苗家沟支苗家沟东几3	200	20.10%	0	0				24.77%
19598	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分七水利支七水利南几6	30	0.00%	0	0				-35300.00%
19599	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线道不侵支20	50	95.20%	0	0	2025年2月			10.30%
19600	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期5变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
19601	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	北地龙华农业科技有限公司(一站式)	200	22.40%	135.2	135.2				9.12%
19602	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	盛世御景一期1箱变考核配电变压器	250	100.00%	0	0	2022年12月			4.31%
19603	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森4号变电站2号变压器	630	27.05%	396.6	396.6				0.77%
19604	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地罗斯福公馆2箱式变电站1配电变压器	800	10.80%	0	0				100.00%
19605	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	八家村北台(微)	200	103.30%	0	0	2022年12月			22.85%
19606	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线崔三分30左12柱上变压器	200	33.00%	0	0				73.37%
19607	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲线171左6变台	400	55.50%	0	0				36.50%
19608	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	腰岭村东台照明(2020微)	200	21.00%	0	0				-2.27%
19609	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	君兰江山2变电站202变压器	400	37.80%	208.8	208.8				100.00%
19610	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干黄家井分10加1变压器	50	18.00%	36	36				1.23%
19611	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区9变电站2变压器	630	46.48%	274.2	274.2				-2.88%
19612	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区11变电站2变压器	630	17.46%	457	457				3.23%
19613	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地南照明台	200	46.20%	0	0				12.39%
19614	辽中	四方台	四方台变91158农场线	土耳坨村八组(2022微)	400	72.30%	70.8	70.8				31.77%
19615	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后西2	100	126.80%	0	0	2023年2月			14.67%
19616	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	杨士岗变051杨士岗线杨士岗医院	160	94.13%	0	0	2024年12月			7.64%
19617	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	敖司牛变227卡力马线卡南南台	100	72.40%	0	0				-3.31%
19618	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期3箱变1变压器	500	22.72%	0	0				-0.61%
19619	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区5变电站2变压器	630	14.48%	0	0				-1.67%
19620	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅2号变电站1变压器	630	39.24%	0	0				1.51%
19621	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区4变电站2变压器	500	20.00%	0	0				3.37%
19622	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小刘屯分支02	50	117.00%	0	0	2024年6月			11.44%
19623	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式服务—沈阳市沈北新区爱民种植专业合作社	100	19.60%	0	0				69.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19624	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期4号变电站1号配电变压器	630	24.44%	0	0				2.60%
19625	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区3变电站1变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-0.12%
19626	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区8变电站1变压器	400	22.50%	0	0				1.06%
19627	于洪	大潘变	大潘线	大潘变406大祝线赵运涛水田IC	400	62.10%	111.6	111.6				16.40%
19628	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线新民分21加工厂支06	100	78.00%	0	0				11.24%
19629	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分1左6变台	200	84.50%	0	0	2022年12月			29.58%
19630	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分40柱上变压器	400	64.20%	0	0				6.55%
19631	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期2号变电站2号变压器	800	13.50%	0	0				4.74%
19632	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期2号变电站1号配电变压器	800	43.25%	0	0				1.64%
19633	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子水利台	50	7.20%	41.4	41.4				61.00%
19634	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严千支苏家几严东北甲14+1右57	100	3.90%	0	0				-2.51%
19635	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	金盛鑫园小区配电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
19636	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那5变电站201	630	33.52%	355.8	355.8				0.50%
19637	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔铁路22号变	400	0.00%	0	0				0.00%
19638	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造二期工程B区箱变201配电变压器	800	19.20%	566.4	566.4				6.24%
19639	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓1变电站1变压器	500	16.80%	366	366				-13.15%
19640	和平	广州变	广州变462广太甲线	万锦小区5变电站1主变	630	42.67%	298.2	298.2				6.24%
19641	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线37右4右3变台	315	57.14%	103.5	103.5				21.67%
19642	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	天泰大学城3箱变101配电变压器	630	23.81%	0	0				15.96%
19643	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	宁家三组照明东	50	64.00%	13	13				100.00%
19644	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区4变电站1变压器	630	32.38%	363	363				1.11%
19645	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区10变电站1变压器	630	29.52%	381	381				1.95%
19646	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居11号变电站202间隔配电变压器	800	28.13%	0	0				20.53%
19647	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期3箱式变电站1配电变压器	800	31.13%	0	0				7.13%
19648	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	北三台子南台	100	110.40%	0	0	2023年2月			7.17%
19649	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	三委新南台	200	47.20%	85.6	85.6				2.76%
19650	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南2号照明	200	63.30%	0	0				13.13%
19651	辽中	四方台	四方台变91154四方台	胜利村西台 胜利村西台Z	250	72.96%	42.6	42.6				0.29%
19652	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发名城2变电站202变压器	630	24.76%	411	411				2.14%
19653	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干7柱上变压器	250	64.56%	63.6	63.6				40.35%
19654	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分17	200	61.50%	0	0				2.24%
19655	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干3左5变台	200	31.20%	0	0				9.45%
19656	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分18右8变台	200	26.70%	0	0				55.40%
19657	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线大莫五组台分支线路008	200	50.10%	79.8	79.8				5.57%
19658	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左4柱上变压器	400	52.20%	0	0				29.25%
19659	东陵	孤家子	营城子甲线	江南水乡1箱变1变压器	630	23.81%	0	0				1.11%
19660	法库	果子园	果子园变1415镇东线	幸福花园B区1号箱式变电站2号变压器	630	15.62%	0	0				-0.60%
19661	于洪	光辉变	光东线	小微光辉农场北台2号	400	20.40%	278.4	278.4				41.52%
19662	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	南红支18+1左1	200	0.00%	180	180				0.00%
19663	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	勾连变350前塔乙线液分2柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
19664	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团13变电站201间隔配电变压器	630	16.25%	0	0				15.64%
19665	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙线五道沟分31左8右1变台	200	39.90%	100.2	100.2				72.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19666	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村2机井	50	33.60%	28.2	28.2				5.37%
19667	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支4	200	30.00%	0	0				34.29%
19668	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	柳河沟变205甲河线甲河干4变台	200	20.10%	0	0				-143.36%
19669	沈北	董楼子	望滨线	千佛分71柱上变压器	200	42.40%	95.2	95.2				84.00%
19670	铁西	重工变	重工变10870城冶线	华润万象府小区2变电站202配电变压器	630	30.79%	373	373				42.38%
19671	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园17号小区变电站201配电变压器	500	27.20%	0	0				5.82%
19672	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分8加1左支1右分支8变压器	100	44.70%	0	0				9.69%
19673	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇4箱变2变压器	630	14.92%	473	473				100.00%
19674	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期2号配电室2号变压器	630	40.48%	0	0				3.31%
19675	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	潘家堡村3机井	200	25.80%	128.4	128.4				-20.30%
19676	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支21变压器	100	45.30%	0	0				7.94%
19677	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区2变电站2变压器	630	21.71%	0	0				3.64%
19678	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城4变电站1变压器	630	14.60%	214.77	214.77				0.67%
19679	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山11号变电站201间隔(前地线)配电变压器	400	34.50%	0	0				69.78%
19680	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲十期小区1变电站101配电变压器	630	36.51%	337	337				56.23%
19681	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立支19	50	22.50%	0	0				-147.05%
19682	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨子坨变018妈妈街线妈妈街东一台	315	46.22%	0	0				15.12%
19683	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线房身分41房左分07	200	67.20%	45.6	45.6				4.02%
19684	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分17左15变台	50	114.60%	0	0	2022年12月			1.30%
19685	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡场分15左1变台	400	18.30%	0	0				100.00%
19686	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	君海朗郡2号变电站201间隔配电变压器	400	50.40%	0	0				31.76%
19687	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	YHG_大桥支7	500	5.10%	73.44	73.44				4.92%
19688	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分3右1变台	200	21.00%	138	138				16.36%
19689	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	富贵园小区1变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-1.06%
19690	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区5变电站1变压器	400	30.00%	240	240				0.23%
19691	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线面粉厂支11	200	47.80%	0	0				5.68%
19692	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	大河宸章2期1变电站1配电变压器	630	35.56%	0	0				35.36%
19693	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座5箱变2变压器	800	22.88%	537	537				3.98%
19694	于洪	曹家变	曹翟线	小微曹后路一台区	400	36.30%	0	0				100.00%
19695	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干142变台	200	36.00%	108	108				11.00%
19696	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线大兴村西台	200	58.40%	63.2	63.2				-1.60%
19697	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大高东南台	400	28.20%	247.2	247.2				-3.54%
19698	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地6队台	200	17.30%	145.4	145.4				3.19%
19699	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15左10	200	23.40%	133.2	133.2				13.52%
19700	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分20右支10变压器	100	28.50%	61.5	61.5				-105.86%
19701	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分关家一支10柱上变压器	315	0.95%	0	0				-161.46%
19702	大东	如意变	如意变80842如花甲线	鸿海东星1变电站1变压器	500	31.68%	0	0				2.41%
19703	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	北部战区疾控中心家属楼2配电变压器	630	10.79%	0	0				48.85%
19704	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树于新台子分60左7左1	80	18.75%	0	0				-12.40%
19705	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城1局维-2间隔201间隔配电变压器	630	49.05%	0	0				2.17%
19706	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线三小住宅楼	100	61.20%	0	0				5.63%
19707	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城7号考核1	250	23.68%	0	0				0.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19708	苏家屯	夹河变	夹河变50744时代线	和泓领峰1号变电站201间隔(时代线)配电变压器	800	9.00%	0	0				74.44%
19709	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干59左分02柱上变压器	200	48.30%	0	0				5.72%
19710	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分8+1	200	16.80%	146.4	146.4				0.79%
19711	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	250变压器(铁西)	250	39.04%	0	0				-6.18%
19712	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆2箱式变电站2配电变压器	630	14.92%	0	0				59.97%
19713	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻分支02	200	34.80%	0	0				1.59%
19714	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线伍家分支14	200	20.00%	140	140				27.96%
19715	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线段家分南电支013	200	31.35%	56.43	56.43				23.63%
19716	康平	中心变	中心变2604镇一线	百货箱变1变压器	630	30.10%	162.81	162.81				-1.68%
19717	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	九州种植专业合作社(一站式服务)	200	8.70%	162.6	162.6				79.78%
19718	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期3变电站201间隔配电变压器	630	22.22%	427	427				86.25%
19719	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线朝阳一队支05	200	43.50%	93	93				21.31%
19720	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线王坨子支010	50	145.40%	0	0	2022年12月			8.63%
19721	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子东一台	200	53.10%	0	0				3.32%
19722	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分苗圃支2左分支11变压器	100	27.90%	62.1	62.1				-4.55%
19723	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城4箱变201	500	24.96%	173.2	173.2				5.91%
19724	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城7箱变201	630	23.17%	173.2	173.2				-1.91%
19725	于洪	东民变	机床三线	小微机床3干5加1左5右1台	200	59.40%	0	0				90.17%
19726	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期2局维箱变202间隔配电变压器	800	16.50%	0	0				9.93%
19727	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府5号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	32.10%	231.6	231.6				95.24%
19728	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	中金河御小区1局维变电站201配电变压器	800	13.50%	0	0				97.88%
19729	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	教育新村2箱变1变压器	800	57.75%	0	0				2.09%
19730	大东	小东变	小东变80148新光线	古田和睦城5箱变2变压器	400	22.80%	0	0				100.00%
19731	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期1变电站2配电变压器	800	50.63%	315	315				2.74%
19732	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	施官小区1号变电站1变压器	500	22.80%	0	0				0.74%
19733	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线刘店支07	200	32.40%	0	0				100.00%
19734	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线帮牛支56	100	90.40%	0	0	2024年9月			5.05%
19735	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京府1变电站201配电变压器	630	14.92%	473	473				60.47%
19736	大东	如意变	如意变80866如信线	万新东苑箱变2变压器	500	13.44%	0	0				0.41%
19737	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线红花分40变台	200	28.80%	122.4	122.4				20.87%
19738	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹1号变电站1变压器	500	29.40%	0	0				279.06%
19739	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹4箱式变电站2配电变压器	400	51.00%	0	0				0.83%
19740	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期1号变电站1变压器	500	41.20%	0	0				6.90%
19741	皇姑	北陵变	北陵变25150舍屯甲线	府和苑1变电站2变压器	500	28.80%	0	0				8.33%
19742	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼32主变	500	21.44%	0	0				-1.06%
19743	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区1变电站201	630	18.67%	449.4	449.4				4.11%
19744	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞16箱变1变压器	800	28.20%	0	0				9.53%
19745	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线上太平支002	200	28.15%	0	0				16.32%
19746	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分52+1左1	400	1.50%	0	0				67.69%
19747	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区2局维变电站202配电变压器	630	34.92%	0	0				74.51%
19748	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线王家下几17	100	36.00%	0	0				3.57%
19749	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园32号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	38.70%	0	0				26.77%
19750	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李班干10左07柱上变压器	200	47.20%	85.6	85.6				3.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19751	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分102右10左25变台	200	9.60%	0	0				0.00%
19752	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期2箱式变电站2配电变压器	630	43.49%	0	0				3.98%
19753	康平	四家子	四家子变1207四长线	刘三四(2)台	100	36.00%	54	54				37.17%
19754	沈河	万柳变	万柳变276万东线	水道干41变压器	315	57.14%	0	0				1.02%
19755	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线张鹏干77左1变压器	20	24.00%	0	0				-24.73%
19756	大东	小东变	小东变172小光线	天达2箱变1变压器	630	46.98%	271	271				54.78%
19757	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村2组照明	315	47.87%	132.7	132.7				11.70%
19758	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区2配电站2公变	500	75.60%	72	72				7.13%
19759	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期6变201	500	27.52%	312.4	312.4				100.00%
19760	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期1箱变1号变压器	630	29.52%	0	0				1.26%
19761	康平	中心变	中心变2604镇一线	德园小区2箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.02%	162.81	162.81				100.00%
19762	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园4变电站1变压器	500	17.60%	362	362				1.36%
19763	大东	小东变	小东变80148新光线	城市之光3箱变1变压器	630	28.89%	0	0				4.43%
19764	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支11右2	200	1.20%	177.6	177.6				8.15%
19765	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干150	100	62.40%	0	0				9.87%
19766	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线奶站分支线1	50	144.40%	0	0	2022年12月			16.96%
19767	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园2站房2变压器	630	21.33%	432.6	432.6				8.87%
19768	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	93055一期居民变电站201变压器	400	15.90%	0	0				0.00%
19769	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖3箱式变电站1配电变压器	630	22.54%	425	425				62.07%
19770	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府AB开闭站1配电室201间隔配电变压器	800	30.75%	474	474				0.82%
19771	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品2号变电站202配电变压器	630	14.29%	0	0				5.13%
19772	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾1变电站2变压器	500	32.64%	286.8	286.8				-3.28%
19773	东陵	中马变	满堂线	唯美十方4箱1变压器	630	30.16%	0	0				4.59%
19774	东陵	中马变	满堂线	唯美十方5箱变2变压器	630	14.92%	0	0				8.51%
19775	东陵	上佰变	汪家甲线	汪南新村1箱变1变压器	630	34.03%	0	0				1.90%
19776	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干黎明分关电支24变台	100	18.90%	0	0				-22.51%
19777	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园3变电站201变压器	800	18.00%	173.2	173.2				-19.16%
19778	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区5小区变电站201配电变压器	630	20.00%	441	441				100.00%
19779	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农干93左T1台	50	50.40%	0	0				67.26%
19780	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队住宅箱式变电站2配电变压器	500	12.40%	0	0				21.91%
19781	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相线29右6	100	94.20%	0	0	2024年10月			12.43%
19782	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郦舍三期3变201配电变压器	800	43.50%	0	0				97.30%
19783	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期5小区箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
19784	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	沈阳诚丰金源1号变电站1号配电变压器	630	39.68%	0	0				1.84%
19785	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	沈阳坤博益群房地产开发有限公司3箱式变电站201间隔配电变压器	630	22.22%	0	0				-0.67%
19786	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	朱尔线石台北苑一期1	630	17.33%	0	0				3.04%
19787	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地峯尚1箱变2变压器	800	13.80%	0	0				100.00%
19788	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨一组综合台区(2022微)	200	4.50%	171	171				0.00%
19789	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司尚品南苑箱式变电站202间隔配电变压器	630	36.95%	334.2	334.2				4.65%
19790	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	万科如园局维变电站201配电变压器	630	41.59%	305	305				24.17%
19791	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线赵窝卜分大车鱼池支18右16变台	100	28.00%	62	62				-58.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19792	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾二期2号变电站2号配电变压器	800	26.70%	0	0				36.03%
19793	皇姑	历工变	历工变452华泰线	YHG_中海寰宇天下2.1期E地块2-2间隔配电变压器	630	25.40%	0	0				25.48%
19794	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分牛队支15	200	27.45%	0	0				10.21%
19795	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期1配电室202间隔配电变压器	800	29.63%	483	483				1.39%
19796	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	万寿干48附近(飞龙大厦)201配电变压器	1000	16.40%	623.52	623.52				-3.12%
19797	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	碧桂园珑悦1箱变2变压器	800	54.00%	0	0				50.46%
19798	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园2箱式变电站2配电变压器	800	40.88%	0	0				12.64%
19799	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华一期2箱式变电站1配电变压器	800	10.80%	0	0				100.00%
19800	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立东支01	200	13.80%	0	0				83.71%
19801	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲于七井分水库支13+1左1变压器	200	51.60%	0	0				-0.68%
19802	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑4变电站2变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
19803	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑3变电站2变压器	800	20.70%	0	0				1.42%
19804	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线大夫祝家队柱上变压器	50	40.50%	0	0				11.07%
19805	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根二期1箱式变电站配电变压器	630	28.25%	0	0				0.62%
19806	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院3配电站1变压器	400	24.60%	0	0				15.15%
19807	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院5配电站2变压器	400	35.50%	0	0				3.26%
19808	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分22+1左1	200	0.00%	0	0				0.00%
19809	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘一支20变台	315	27.05%	198.3	198.3				-80.75%
19810	大东	望花变	望花变70262合作乙线	祥和家园2变电站2变压器	630	17.14%	459	459				1.57%
19811	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线张美支9左T05	200	13.20%	153.6	153.6				7.47%
19812	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线43+1右1变台	200	21.00%	138	138				88.51%
19813	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干王宝分21柱上变压器	200	39.30%	101.4	101.4				-4.49%
19814	东陵	水家屯	水孙乙线	东亚国际城4箱变1变压器	630	16.83%	0	0				3.22%
19815	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十三号变电站201配电变压器	500	28.48%	307.6	307.6				0.63%
19816	东陵	中马变	疗养线	奥林匹克花园3开闭站2箱变1变压器	630	9.84%	505	505				16.32%
19817	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区3变电站202配电变压器	630	13.14%	0	0				1.88%
19818	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子东南台支04	200	0.00%	180	180				6.71%
19819	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂3变电站2配电变压器	800	15.90%	0	0				62.49%
19820	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分58左20变台	100	52.20%	0	0				173.26%
19821	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所3301配电变压器	630	33.81%	0	0				6.81%
19822	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区6变电站101配电变压器	800	36.60%	0	0				47.89%
19823	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分123变台	200	60.00%	0	0				19.73%
19824	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	机场线和睦于43凌云东分33	400	38.70%	0	0				-23.01%
19825	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦4箱变1变压器	630	17.78%	0	0				0.00%
19826	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区1变电站202配电变压器	800	13.20%	0	0				100.00%
19827	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区2变电站202配电变压器	800	25.80%	0	0				100.00%
19828	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富	万科北宸之光小区3变电站201配电变压器	800	16.20%	590.4	590.4				94.65%
19829	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期5变电站201配电变压器	630	10.67%	0	0				-37.05%
19830	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	森林里2箱变1配电变压器	630	69.84%	0	0				18.66%
19831	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	平罗甲线平罗干52左11右2柱上变压器	250	0.00%	0	0				11.66%
19832	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右6右2柱上变压器	400	2.70%	0	0				-174.51%
19833	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵东变166陵西乙线陵西干22柱上变压器	315	42.86%	0	0				10.20%
19834	皇姑	道义变	10kV道旺乙线15274线	道旺乙线46柱上变压器	315	71.75%	0	0				-15.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19835	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左7右1变压器	100	33.30%	0	0				6.92%
19836	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之7柱上变压器	200	9.50%	0	0				-9.89%
19837	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分15柱上变压器	315	64.76%	0	0				2.25%
19838	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线57左5右1	200	21.90%	0	0				-18.40%
19839	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干77左1	315	63.17%	1.73	1.73				3.02%
19840	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支17左7	315	35.81%	170.7	170.7				7.76%
19841	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干6左6柱上变压器	315	17.52%	228.3	228.3				-1.93%
19842	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	齐十干70右3	315	67.62%	0	0				0.09%
19843	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右11柱上变压器	315	38.41%	0	0				4.30%
19844	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左11柱上变压器	315	24.76%	0	0				4.43%
19845	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干27柱上变压器	250	58.80%	0	0				1.87%
19846	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分19变压器	250	59.52%	0	0				11.17%
19847	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分20变压器	315	23.81%	0	0				3.66%
19848	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分20右15	100	27.90%	62.1	62.1				11.54%
19849	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线工商分12	160	45.94%	0	0				0.52%
19850	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	苏南变290站前甲线站前干白杨分3左4	315	114.60%	0	0	2023年8月			-0.77%
19851	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	苏南变288站前乙线站前干083	315	60.32%	0	0				-0.40%
19852	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线29右3	250	66.24%	0	0				-2.65%
19853	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分10右3公变	315	69.84%	0	0				7.21%
19854	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支4左1变台	200	74.00%	0	0				25.29%
19855	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支2变台	200	39.50%	0	0				-1.13%
19856	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分31左10变台	100	86.70%	0	0	2024年9月			-13.79%
19857	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分45右3变台	100	111.60%	0	0	2023年7月			-2.33%
19858	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	通天乙线万青干剪刀分5+1公变	315	17.46%	0	0				4.36%
19859	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右3公变	315	52.70%	0	0				10.88%
19860	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干工校分8+1公变	315	76.19%	43.5	43.5				4.44%
19861	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾莲变350前塔乙线前塔干49柱上变压器	200	22.40%	0	0				3.89%
19862	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干随机分15	200	45.00%	0	0				-38.94%
19863	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4+1左6柱上变压器	315	60.63%	0	0				-2.79%
19864	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4+1左5右2柱上变压器	400	57.60%	0	0				0.47%
19865	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站甲线23右2	315	36.57%	0	0				6.70%
19866	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右5	315	31.75%	0	0				0.84%
19867	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线38+1	250	22.80%	0	0				-1.48%
19868	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干黄金分2公变	315	14.86%	0	0				-11.11%
19869	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分8柱上变压器	400	80.25%	0	0	2024年6月			27.50%
19870	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干36右4柱上变压器	315	67.62%	0	0				-6.32%
19871	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分4右1变台	400	28.80%	0	0				1.20%
19872	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分4右3变台	315	27.30%	0	0				-5.81%
19873	大东	农大变	农大变940农西甲线	东陵甲线板材分3+1	200	22.80%	134.4	134.4				3.91%
19874	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干24变压器	315	67.94%	0	0				8.94%
19875	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保南甲线保工干保九分6变压器	315	40.32%	156.5	156.5				4.61%
19876	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干43	315	47.30%	0	0				0.11%
19877	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左6	315	51.11%	122.5	122.5				-1.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
19878	和平	和平变	和平变166同南甲线	同南甲线44右2	315	45.08%	141.5	141.5				2.49%
19879	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分16左1	500	59.20%	154	154				1.20%
19880	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线33右15	160	40.94%	0	0				18.57%
19881	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分4柱上变压器	400	72.00%	0	0				2.28%
19882	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46右2加1	315	36.51%	0	0				-3.48%
19883	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46右4加1	315	24.76%	0	0				-3.50%
19884	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科三3箱变2变	630	20.00%	0	0				0.10%
19885	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期2箱变1变压器	630	11.11%	0	0				1.46%
19886	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科五期四六组团3箱变2号变	315	25.90%	0	0				-2.80%
19887	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲4配电箱变2号变	630	0.00%	567	567				0.00%
19888	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙9箱变1号变压器	630	24.76%	411	411				12.62%
19889	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城10箱变1变压器	800	27.75%	498	498				-0.83%
19890	皇姑	长江变	468长黄乙线	博雅馨园1箱变2变压器	400	43.20%	0	0				5.86%
19891	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	三好中科仪一次1主变	630	32.76%	0	0				-1.09%
19892	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	辽大一部箱变1号变	630	17.78%	0	0				-3.19%
19893	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	乾鹤2箱变2号变	630	13.65%	0	0				-0.43%
19894	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园12#2#主变	630	28.19%	389.4	389.4				-0.07%
19895	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	绿园箱变1变压器	400	55.80%	0	0				0.17%
19896	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园4箱变1站内变压器	400	24.60%	0	0				1.30%
19897	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	金色枫景小区2变电站2变压器	630	37.78%	0	0				4.54%
19898	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区1变电站1变压器	400	15.50%	0	0				1.04%
19899	和平	方型变	方型变444方青乙线	八卦变电站一次2变压器柜主变	400	46.40%	0	0				-0.80%
19900	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	政兴家园变电站一次变压器柜主变	500	43.20%	234	234				3.85%
19901	和平	展览变	展览变876二经乙线	2主变二经公安	200	45.20%	89.6	89.6				-16.33%
19902	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区3变电站202柜	500	12.40%	318.69	318.69				-60.64%
19903	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	梧桐别苑1变电站201	500	41.28%	243.6	243.6				-2.42%
19904	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区8变电站202柜	315	69.21%	0	0				0.84%
19905	沈河	大东变	大东变052城南甲线	煤矿设计院箱变1变压器	400	23.40%	0	0				2.67%
19906	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	嘉禾花园1变电站201	630	39.05%	0	0				1.47%
19907	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城7箱变2变压器	500	23.20%	334	334				-0.97%
19908	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期2变电站202变压器	630	29.52%	381	381				-6.56%
19909	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑1#	630	0.00%	0	0				0.00%
19910	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑3#	630	0.00%	0	0				0.00%
19911	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区2箱变2号柜	630	34.92%	347	347				2.39%
19912	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区3箱变1号变	630	11.75%	363.72	363.72				2.06%
19913	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝2箱变2号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%
19914	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	地质住宅箱变1变压器	630	13.71%	0	0				22.64%
19915	和平	市府变	市府变564总站甲线	民族2主变	500	66.80%	0	0				-2.21%
19916	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-3箱变2变压器	630	16.51%	463	463				-5.13%
19917	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭3箱变2变压器	630	30.48%	375	375				-2.56%
19918	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靓园4变电站202	630	53.33%	231	231				4.65%
19919	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	金华园小区变电站201	500	24.96%	325.2	325.2				-10.39%
19920	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	军区后勤变电站201变压器	630	14.29%	477	477				-0.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19921	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	天光花园2箱变2变压器	315	61.59%	0	0				-2.04%
19922	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光3变电站1变压器	630	44.76%	0	0				0.63%
19923	大东	沈海变	沈海变80382偃城线	东方偃城5箱变站1变压器	630	17.46%	0	0				13.99%
19924	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期3变电站202变压器	630	38.10%	327	327				2.65%
19925	大东	望花变	望花变70242上园乙线	圣淘沙1箱变1站内变压器	630	10.16%	0	0				3.02%
19926	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	诗波特1箱变201	630	0.00%	567	567				0.00%
19927	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型4变电站201柜	200	61.50%	57	57				-1.83%
19928	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云峰街1变电站201	315	22.22%	0	0				-4.12%
19929	新民	新民变	新民变30162营东线	冠芳园2变电站2变压器	630	27.62%	0	0				2.17%
19930	大东	小东变	小东变170小毛线	中房1箱变2变压器	630	63.24%	168.6	168.6				0.95%
19931	和平	方型变	方型变444方青乙线	南市南2主变	630	48.00%	0	0				-7.95%
19932	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区2变电站202	500	48.96%	0	0				22.62%
19933	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区3变电站201	630	20.95%	0	0				3.00%
19934	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区8变电站	630	18.41%	0	0				0.40%
19935	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区4变电站201	400	23.40%	266.4	266.4				5.86%
19936	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区1变电站2变压器	630	49.90%	0	0				1.03%
19937	沈河	青年变	青年变372青寺线	临园箱变1变压器	630	27.68%	210	210				2.02%
19938	沈河	青年变	青年变372青寺线	太和公寓箱变1变压器	400	42.60%	189.6	189.6				10.49%
19939	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天9箱变2变压器	315	45.33%	0	0				-6.14%
19940	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	炮苑花都13箱变1变压器	400	12.60%	309.6	309.6				-5.06%
19941	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期3箱变2号变	630	26.35%	0	0				2.07%
19942	和平	广州变	广州变466广马甲线	中山路150号2主变	500	32.16%	204.38	204.38				4.32%
19943	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	融合尊邸1箱变201	630	0.00%	567	567				0.00%
19944	皇姑	长江变	468长黄乙线	加州西区1箱变1变压器	630	12.38%	0	0				-12.24%
19945	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	铁路新新箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
19946	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	牡丹变电站1号变压器	800	14.70%	0	0				-3.37%
19947	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那6变电站201	630	41.27%	307	307				1.64%
19948	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园1号变电站2号变压器	630	35.56%	0	0				25.58%
19949	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	新华土建变电站1号变压器	630	33.33%	0	0				-3.33%
19950	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	万宝新村1箱变1变压器	630	40.63%	311	311				4.42%
19951	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	沈飞五四箱变1变压器	400	78.90%	0	0				5.00%
19952	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	雨坛22号高压柜1变压器	315	42.29%	0	0				2.98%
19953	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	红光分2变电站201柜	315	26.67%	0	0				-2.65%
19954	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园2箱变1	630	68.25%	0	0				1.16%
19955	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都2箱变2变	630	0.00%	0	0				-1.99%
19956	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园3箱变2变	630	0.00%	0	0				0.00%
19957	和平	太原变	太原变046南五甲线	宜春21变压器	630	100.57%	0	0	2024年10月			2.79%
19958	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南风雅轩4变电站201柜	630	26.35%	0	0				3.59%
19959	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线靠山屯几线02	200	18.60%	0	0				38.15%
19960	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分小荒地支19变台	200	43.20%	93.6	93.6				19.57%
19961	于洪	得胜变	得胜变95478	友谊城2变电站1变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-4.71%
19962	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线60左1变台	400	17.75%	0	0				100.00%
19963	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑3变电站1配电变压器	800	11.60%	0	0				16.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19964	于洪	东民变	东酒线	和泰馨城七区二期A3变电站3变压器	630	64.13%	0	0				2.70%
19965	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	博地左岸箱式变电站2配电变压器	800	45.00%	0	0				1.80%
19966	浑南	营盘	营盘变088营亿线	亿丰南奥3变电站2变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
19967	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑4箱式变电站2配电变压器	630	27.62%	0	0				43.45%
19968	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑ABC座变电站201间隔配电变压器	800	21.75%	0	0				4.19%
19969	沈河	青年变	青年变372青寺线	万寿干72+1公变	315	63.49%	83.5	83.5				64.77%
19970	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	新蒲家园1变电站2变压器	400	28.40%	246.4	246.4				29.38%
19971	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	瑞龙辽中城1号箱变1号变压器	800	12.00%	624	624				100.00%
19972	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园5变电站2主变	630	48.38%	262.2	262.2				30.45%
19973	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期1变电站2变压器	400	27.00%	0	0				-4.51%
19974	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	餐具消毒公变台	400	0.00%	360	360				0.00%
19975	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街11变电站配电变压器	400	57.60%	0	0				0.00%
19976	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场3变电站1变压器	630	30.16%	377	377				5.78%
19977	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干上河分12变台	200	26.10%	0	0				11.17%
19978	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站3箱变2变压器	630	9.40%	0	0				5.77%
19979	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	和平上和城3号变电站201间隔(施加线)配电变压器	630	25.71%	0	0				100.00%
19980	苏家屯	下深变	理想线	高山分2左1	315	55.56%	0	0				8.25%
19981	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线前旧门分50	100	63.30%	26.7	26.7				6.43%
19982	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区6变电站2变压器	400	21.00%	0	0				0.27%
19983	沈北	天乾变	天孝甲线	汇置尚都3小区箱变201配电变压器	800	15.00%	0	0				48.11%
19984	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线路家分排水支17柱上变压器	50	30.30%	0	0				-66.16%
19985	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强干18	200	104.00%	0	0	2025年2月			5.88%
19986	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	远大2小区变电站1变压器	400	43.80%	0	0				2.11%
19987	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园1变电站2站内变压器	630	20.32%	0	0				-2.66%
19988	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干链条分10左1柱上变压器	100	109.00%	0	0	2024年2月			-15.70%
19989	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线城北四组	30	75.00%	0	0				5.38%
19990	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分45变台	200	28.25%	123.5	123.5				8.54%
19991	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓1变电站配电变压器2公变	630	24.44%	93.53	93.53				2.56%
19992	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线龙湾村南台	100	30.60%	0	0				33.14%
19993	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线荆柏西台	30	110.00%	0	0	2022年12月			-0.35%
19994	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉中台	200	81.00%	18	18	2022年12月			8.22%
19995	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田北支016	30	27.33%	0	0				-181.41%
19996	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期1号变电站2号配电变压器	630	14.92%	0	0				-3.37%
19997	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期1变电站2变压器	500	42.00%	0	0				0.51%
19998	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经干14右1孔雀花园201间隔配电变压器	630	57.14%	207	207				6.20%
19999	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期3变电站1配电变压器	630	37.14%	0	0				-2.30%
20000	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线324左15变台	200	20.70%	0	0				100.00%
20001	铁西	工农变	工农变55578工北线	双百园变电站1变压器	200	38.50%	103	103				-2.13%
20002	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城3变电站201	630	33.02%	0	0				3.85%
20003	沈北	清水变	清王线	清水D台	200	60.50%	0	0				4.88%
20004	和平	太原变	太原变060胜三乙线	万科金地中山公园2变电站202配电变压器	630	30.16%	377	377				11.60%
20005	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期1变电站2变压器	630	25.71%	0	0				0.96%
20006	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡1变电站2变压器	630	27.30%	395	395				42.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20007	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干邮政分18	315	23.81%	0	0				13.02%
20008	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线新安分5左5右1变台	400	22.20%	155.88	155.88				16.79%
20009	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分15左3	200	84.90%	0	0	2022年12月			14.81%
20010	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微高花西北台	200	17.70%	144.6	144.6				25.27%
20011	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园5变电站202配电变压器	250	24.00%	0	0				-34.74%
20012	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右2左9左12变台	200	15.30%	149.4	149.4				0.00%
20013	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境3.3期2箱变2变压器	800	32.70%	0	0				58.39%
20014	东陵	孙家寨	孙营线	后林新村锅炉房变电所1配电变压器	630	57.65%	0	0				53.06%
20015	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区5变电站2变压器	630	20.00%	441	441				11.30%
20016	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区4变电站1变压器	400	32.80%	228.8	228.8				12.45%
20017	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	业兴村综合一台	200	6.90%	166.2	166.2				43.56%
20018	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干42左20+1左1	200	24.80%	130.4	130.4				35.59%
20019	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分72变台	200	23.50%	0	0				3.37%
20020	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支75变台	200	9.90%	0	0				-32.94%
20021	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右1左6变台	200	29.30%	0	0				15.11%
20022	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城12号变电站201配电变压器	630	13.97%	479	479				9.52%
20023	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线55右7变台	200	39.45%	101.1	101.1				9.33%
20024	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区4变电站1变压器	800	16.13%	0	0				-11.38%
20025	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园4箱变1变压器	500	21.12%	0	0				-2.30%
20026	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	上园1配电站2站内变压器	500	115.52%	0	0	2022年12月			0.29%
20027	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	前塔甲线前塔干朝中分33柱上变压器	400	22.40%	0	0				28.53%
20028	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海上河府3号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	65.75%	0	0				24.04%
20029	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼变4变压器间隔配电变压器	630	76.51%	0	0				23.57%
20030	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	秋实园二期3变电站2变压器	400	21.38%	0	0				3.20%
20031	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线44+1变台	400	9.00%	0	0				46.96%
20032	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分王窝支14变台	400	9.30%	0	0				46.15%
20033	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干19转盘分6加1	400	18.60%	0	0				100.00%
20034	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万莲箱变2变压器	315	39.62%	0	0				3.46%
20035	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期11变电站201开关柜	630	16.51%	463	463				0.49%
20036	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	江南春天2箱式变电站配电变压器	630	26.67%	399	399				1.59%
20037	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分2左8变台	200	48.90%	82.2	82.2				12.88%
20038	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干北岗分19变台	200	14.10%	151.8	151.8				7.78%
20039	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家分20右8变台	200	25.50%	129	129				15.55%
20040	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十七号变电站2变压器	630	27.94%	391	391				1.61%
20041	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	滨湖华庭3箱变1变压器	630	33.65%	355	355				4.65%
20042	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期4变电站1号配电变压器	630	31.75%	367	367				3.04%
20043	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左11柱上变压器	100	98.40%	0	0	2024年7月			25.35%
20044	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	润东府4箱变1变压器	630	28.89%	0	0				0.00%
20045	和平	和平变	和平变162同北甲线	太原西主变	400	59.20%	123.2	123.2				11.33%
20046	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43右13左3左1	100	14.40%	75.6	75.6				11.59%
20047	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳二屯01	50	140.40%	0	0	2022年12月			10.37%
20048	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	久业1变电站1站内变压器	630	19.37%	0	0				-2.26%
20049	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	强晟家园箱变1变压器	315	48.25%	0	0				1.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20050	东陵	孙家寨	孙元线	10千伏孙元线50号右1号右1号柱上变压器	200	33.00%	0	0				8.56%
20051	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干69右5变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
20052	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府2变电站2变压器	500	27.52%	0	0				9.93%
20053	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分20柱上变压器	315	46.03%	0	0				-42.85%
20054	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园4箱变2变压器	630	17.46%	457	457				2.41%
20055	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线石头房支12	160	53.38%	0	0				-5.94%
20056	皇姑	广源变	广源变25772广江线	YHG_中海城02B区别墅3箱式变电站2号配电变压器	400	29.50%	0	0				10.51%
20057	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线新四家子分支02	50	88.50%	0	0	2025年2月			24.12%
20058	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南干047	30	29.00%	0	0				-0.64%
20059	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关于南分线罗家支罗家东大棚支24	50	62.10%	0	0				1.38%
20060	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	YHG_顺明干18右7左1	1250	7.20%	0	0				7.35%
20061	法库	新依变	依戴线	10KV依戴线贺尔海分村西支5	200	65.40%	49.2	49.2				100.00%
20062	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干77左4	200	35.60%	108.8	108.8				2.10%
20063	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑1变电站1变压器	500	49.60%	202	202				18.88%
20064	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线小王分支支025	50	41.20%	24.4	24.4				4.88%
20065	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线皂角树分9左1变台	200	21.90%	136.2	136.2				35.30%
20066	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明7箱变2变压器	630	0.00%	0	0				100.00%
20067	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓2变电站202变压器	630	28.25%	0	0				13.19%
20068	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司(沈阳唐轩*公馆)8201配电变压器	630	60.32%	0	0				9.40%
20069	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线仓库分66	200	18.60%	0	0				6.44%
20070	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干159左02	80	41.75%	0	0				7.75%
20071	于洪	光辉变	光东线	小微门台村台	200	92.40%	0	0	2022年12月			14.95%
20072	沈北	道义变	道义变15259道义线	沈阳市道义经济开发区百乐农贸市场201配电变压器	630	83.81%	0	0	2024年9月			0.65%
20073	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线泉眼支07	100	57.60%	32.4	32.4				6.06%
20074	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线欢洞分41变台	400	24.90%	260.4	260.4				4.23%
20075	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号3箱式变电站2配电变压器	630	47.62%	0	0				10.11%
20076	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区3变电站201间隔配电变压器	630	34.29%	0	0				-5.95%
20077	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期1变电站1配电变压器	800	0.90%	0	0				0.00%
20078	苏家屯	苏南变	苏南变60256南官甲线	施文甲玫瑰分8+1	160	20.25%	111.6	111.6				-2.28%
20079	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线耿窝分高窝支刘岗支2左4变台	400	0.00%	0	0				17.05%
20080	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地一期三组变电站1号变压器	630	10.48%	0	0				0.00%
20081	于洪	光辉变	光东线	小微后集体3	400	3.30%	346.8	346.8				100.00%
20082	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分47左3右1	400	20.85%	276.6	276.6				97.28%
20083	铁西	齐贤变	齐贤变55452齐医线	时代悦小区1变电站201间隔配电变压器	800	2.70%	0	0				100.00%
20084	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支61	50	10.00%	40	40				23.04%
20085	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线12	200	76.00%	0	0				-4.00%
20086	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟6箱变1变压器	800	6.60%	0	0				0.00%
20087	大东	小东变	小东变80146机场线	城市之光7箱变2变压器	400	39.00%	0	0				-10.86%
20088	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区3变电站202	630	15.87%	0	0				-3.38%
20089	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线36左9右01	200	35.75%	0	0				-4.33%
20090	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线乡政府分01	100	92.40%	0	0	2022年12月			6.68%
20091	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	达连村南台	100	103.20%	0	0	2024年6月			8.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20092	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	团山子线团山子线徐东支003	50	64.80%	0	0				1.65%
20093	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线刘家岗北台	100	87.20%	0	0	2022年12月			4.84%
20094	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅18变电站1变压器	630	34.60%	0	0				0.57%
20095	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园6变电站1变压器	630	12.70%	0	0				8.13%
20096	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期3变电站1配电变压器	630	29.52%	381	381				6.35%
20097	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	辰宇新村4箱变2变压器	630	29.52%	381	381				-4.27%
20098	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	万泉小区箱变2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-1.86%
20099	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村晓敏家禽公变台区	400	11.10%	315.6	315.6				0.00%
20100	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆1变电站1变压器	630	22.86%	0	0				9.84%
20101	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷1变电站201配电变压器	630	40.76%	0	0				7.32%
20102	法库	大孤家变	大孤家变1034大陆线	团山子西台	100	71.00%	19	19				7.54%
20103	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG_东环专缆东环国际地下3变电站202	630	82.54%	0	0	2021年9月			2.29%
20104	于洪	大潘变	大祝线	弘泽湾4变电站1变压器	630	40.38%	312.6	312.6				6.35%
20105	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城2变电站-1	630	36.19%	0	0				0.19%
20106	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	盛京绿洲二期二变电站201配电变压器	630	40.32%	0	0				5.62%
20107	浑南	于山变	于山变776于景线	盛京宸院4号变电202间隔配电变压器	800	2.50%	700	700				100.00%
20108	皇姑	文北变	文北变70450文青线	恒大雅苑四期3号箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0				77.63%
20109	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	金家支13右9	200	95.10%	0	0	2023年8月			71.02%
20110	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑3号变电站1变压器	630	16.67%	0	0				6.24%
20111	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际6号变电站1变压器	500	31.20%	0	0				-6.92%
20112	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园3箱变1变压器	500	23.04%	0	0				1.56%
20113	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园3箱变2变压器	500	31.36%	0	0				-5.48%
20114	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛3箱变2变压器	400	6.90%	0	0				74.11%
20115	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期8变电站202	500	0.00%	433	433				0.00%
20116	辽中	金山变	金山变45566金冷线	同合村北照明(煤改洁)	400	8.40%	326.4	326.4				100.00%
20117	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰译社区2	400	89.40%	2.4	2.4	2024年6月			2.49%
20118	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线前山支72	200	51.50%	0	0				11.96%
20119	浑河	方家变	方家变664方北乙线	佳和新城大二期1箱变202间隔配电变压器	630	19.05%	447	447				33.69%
20120	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚5变电站2变压器	630	10.16%	0	0				3.37%
20121	于洪	铸造变	铸东乙线	得胜变843得中线四王村东	160	52.63%	59.8	59.8				-8.80%
20122	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	万锦香樟树三期2号变电站1号配电变压器	400	32.40%	0	0				65.24%
20123	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干5左2柱上变压器	400	51.90%	0	0				4.17%
20124	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员1箱变1变压器	630	19.05%	0	0				1.02%
20125	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	华策小区变电站1变压器	630	21.27%	0	0				0.92%
20126	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅12变电站2变压器	630	30.48%	0	0				3.44%
20127	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯	杨士岗变053靠山屯线三王堡中二台	200	48.75%	82.5	82.5				10.30%
20128	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑2变电站1变压器	800	13.50%	0	0				-3.81%
20129	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线77左7左1	400	19.50%	0	0				62.99%
20130	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春六期1变电站201变压器	800	0.00%	554.24	554.24				0.00%
20131	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河2变电站2号主变	800	13.25%	234.55	234.55				-1.48%
20132	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	毛机线毛光干8右3	200	0.00%	0	0				-412.25%
20133	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼11主变	500	32.96%	0	0				-5.53%
20134	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分八家子支67变台	50	70.80%	0	0				-3.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20135	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线125右35右2	200	48.40%	0	0				13.26%
20136	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	南长新菜棚(2021微)	200	48.60%	82.8	82.8				4.52%
20137	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期西区3箱变2变压器	800	67.80%	177.6	177.6				99.67%
20138	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子支2	200	22.50%	0	0				36.55%
20139	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城10号变电站201间隔配电变压器	400	37.60%	0	0				17.93%
20140	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	地研锦隆2箱式变电站1配电变压器	315	26.67%	0	0				2.54%
20141	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期4变电站1变压器	400	22.50%	0	0				2.89%
20142	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期6变电站1变电站	630	0.00%	0	0				1.36%
20143	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家4号变电站2号变压器	630	13.65%	481	481				-1.86%
20144	于洪	兰台变	兰四线	沙岭小区3站房1变压器	630	118.86%	0	0	2022年12月			1.99%
20145	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分11变台	400	24.30%	0	0				21.14%
20146	东陵	中马变	高坎线	高坎于111右1	200	12.90%	154.2	154.2				46.31%
20147	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	玉祥明居二期5箱式变电站1配电变压器	800	22.50%	0	0				22.55%
20148	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分51左10变台	200	28.80%	0	0				-1.75%
20149	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园5号变电站2号变压器	630	25.40%	0	0				3.26%
20150	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线红宝支32	200	19.50%	0	0				41.13%
20151	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分20加1左支03变压器	100	25.80%	64.2	64.2				-25.34%
20152	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	绪祥支5加106左11变压器	100	33.60%	56.4	56.4				-1.73%
20153	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区5变电站2变压器	630	40.32%	313	313				7.27%
20154	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干219+1左分1台区(一站式)	200	25.95%	128.1	128.1				1.96%
20155	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线151(榛柴东台)	400	20.00%	0	0				6.32%
20156	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土东北台(2022微)	400	13.05%	0	0				6.38%
20157	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万1组照明	200	60.80%	58.4	58.4				-4.45%
20158	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	台北分14左3+1之1柱上变压器	315	122.86%	0	0	2022年12月			-1.01%
20159	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家村腰窝棚	200	51.30%	69.28	69.28				11.02%
20160	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线鸿源小区2西	200	93.60%	0	0	2024年6月			-2.19%
20161	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村11台区	200	33.00%	114	114				-13.44%
20162	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟2组照明	400	31.70%	233.2	233.2				13.18%
20163	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分13右22	200	24.30%	0	0				76.73%
20164	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期3号箱变1号变压器	400	11.60%	0	0				0.00%
20165	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线马家照明	100	111.60%	0	0	2023年2月			4.64%
20166	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田5支003	100	78.60%	0	0				-17.02%
20167	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区2变电站1变压器	500	26.40%	0	0				-0.55%
20168	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	恒大天鹅湾1号变电站201间隔(前榆甲线)配电变压器	800	6.00%	0	0				100.00%
20169	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线信家分14	100	61.80%	0	0				5.87%
20170	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区12变电站1变压器	250	24.00%	0	0				-15.27%
20171	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干112左1变压器	50	20.80%	0	0				3.72%
20172	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	惠民家园1箱变1变压器	500	11.84%	0	0				-3.76%
20173	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计于5右4右1之1柱上变压器	315	12.06%	0	0				-40.76%
20174	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分18	400	71.25%	0	0				4.47%
20175	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅4变电站2变压器	315	28.19%	0	0				0.71%
20176	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线275右18变台	200	23.03%	133.95	133.95				-4.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20177	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆4变电站1变压器	500	23.60%	0	0				3.62%
20178	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期1变电站2变压器	630	33.81%	0	0				-0.51%
20179	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分12右7柱上变压器	400	90.30%	0	0	2024年6月			21.47%
20180	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线吴家西五台区(桃苏干桃家分河沿支2	200	15.60%	0	0				8.41%
20181	康平	四家子	四家子变1205四刘线	三合堡一二队分台	200	21.60%	0	0				36.46%
20182	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线125+1	100	0.00%	0	0				0.00%
20183	沈北	文北变	文虎线	金地峯范小区1变电站201配电变压器	630	18.41%	451	451				92.89%
20184	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期-3-1小区变电站202配电变压器	630	15.56%	0	0				100.00%
20185	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	兵工物资201间隔配电变压器	630	10.92%	0	0				-8.89%
20186	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡1箱式变电站2配电变压器	800	11.10%	0	0				100.00%
20187	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠3箱式变电站1配电变压器	800	24.75%	0	0				4.67%
20188	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园3变电站202变压器	800	33.00%	456	456				0.89%
20189	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城公馆3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	18.10%	453	453				100.00%
20190	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线33甲	400	37.50%	0	0				46.64%
20191	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线西三合卜分016	50	132.90%	0	0	2022年12月			-59.88%
20192	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区13变电站1变压器	800	21.00%	0	0				11.39%
20193	和平	展览变	展览变882展河线	春河里二期1变电站1变压器配电变压器	500	34.56%	277.2	277.2				7.82%
20194	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区1配电室101变压器	630	51.11%	0	0				45.19%
20195	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	美地6箱变1变压器	630	15.87%	0	0				4.04%
20196	东陵	李相变	李班线	李班线下泉分12+1右7柱上变压器	200	72.00%	0	0				43.60%
20197	新民	侯家变	侯家变16780侯南线	侯南线81右1变台	200	69.80%	0	0				0.67%
20198	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨于坨变023莲花线二委北台	315	46.86%	135.9	135.9				4.16%
20199	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾3号变电站201间隔配电变压器	630	6.03%	0	0				100.00%
20200	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城5变电站1公变	500	46.40%	218	218				-2.64%
20201	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线光辉农场陆家	50	37.80%	26.1	26.1				19.14%
20202	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干利民分北岗支27右6变台	200	30.30%	119.4	119.4				4.57%
20203	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙	新安乙线法赖分186左13右13变台	400	11.00%	0	0				10.49%
20204	法库	新依变	依三线	10kV依三线大康卜子支10	200	48.30%	0	0				7.61%
20205	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线地稅分支003	200	28.80%	122.4	122.4				-22.20%
20206	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线六四队分030	200	49.80%	80.4	80.4				2.02%
20207	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线依戴干35	200	34.40%	111.2	111.2				11.18%
20208	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升三组一号台支03	100	42.30%	0	0				100.00%
20209	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分3左1	250	15.36%	0	0				-27.39%
20210	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	大辛三A照明	50	29.60%	0	0				-2.77%
20211	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号3局维变电站202配电变压器	800	21.60%	0	0				58.80%
20212	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分18加1右支2变压器	100	34.50%	0	0				4.84%
20213	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团9变电站201间隔配电变压器	630	18.41%	0	0				19.17%
20214	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团14变电站201间隔配电变压器	500	27.84%	0	0				16.00%
20215	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干4	400	54.90%	0	0				2.70%
20216	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分27+1左5柱上变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
20217	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分40左11变台	400	39.00%	0	0				10.42%
20218	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园8变电站2号配电变压器	630	21.71%	0	0				-3.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20219	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	小树子机井(2022微)	200	20.00%	0	0				0.09%
20220	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干48加1右分1变压器	100	29.40%	60.6	60.6				-0.10%
20221	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	富兴经典2期4变电站201间隔配电变压器	630	45.40%	0	0				47.58%
20222	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地线荒地分沿路支13变台	200	113.10%	0	0	2024年7月			-5.24%
20223	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	法哈牛变603新安线新安干10变台	400	63.00%	108	108				-1.64%
20224	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线65左1变台	250	48.64%	0	0				-3.33%
20225	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	新农线下坎子分77变台	80	58.69%	25.05	25.05				11.13%
20226	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线聋哑家属楼	315	59.68%	95.5	95.5				6.38%
20227	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线86右05	200	41.20%	97.6	97.6				5.19%
20228	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线10组大楼照明	400	15.60%	297.6	297.6				4.90%
20229	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	七家湾小区2号变电站201配电变压器	630	21.33%	0	0				5.89%
20230	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	三家分15左2	400	32.40%	0	0				24.57%
20231	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	半山麓1箱变2变压器	630	63.17%	0	0				38.47%
20232	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城5变电站1变压器	315	42.67%	0	0				4.76%
20233	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区3变电站1变压器	630	31.24%	0	0				0.28%
20234	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那4变电站201	630	19.43%	444.6	444.6				-0.82%
20235	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	速腾名郡小区3变电站1变压器	630	25.90%	0	0				1.16%
20236	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干张窝分32变台	50	70.20%	0	0				8.77%
20237	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线104右28右08	80	112.00%	0	0	2022年12月			3.39%
20238	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家分二台支28	200	24.60%	0	0				51.84%
20239	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区3变电站1变压器	630	53.33%	0	0				2.54%
20240	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	YHG_c阳华强新城市发展有限公司(华强城一期4箱变1变)配电变压器	630	37.71%	0	0				4.83%
20241	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期4箱变1变配电变压器	630	37.71%	0	0				5.97%
20242	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线22+2柱上变压器	400	52.00%	0	0				14.76%
20243	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分53变压器	400	8.50%	326	326				94.62%
20244	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左10+1变台	200	72.00%	0	0				8.35%
20245	东陵	水家变	水阳乙线	碧桂园云顶2变电站1号变压器	630	15.24%	0	0				100.00%
20246	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线29右15变台	100	63.50%	26.5	26.5				100.00%
20247	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期4变电站2变压器	500	27.20%	0	0				2.76%
20248	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分太平支65变台	80	105.94%	0	0	2022年12月			6.36%
20249	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	72中学体育馆201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
20250	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干86+1左1	200	37.80%	104.4	104.4				6.60%
20251	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分11	400	7.50%	330	330				13.44%
20252	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干9柱上变压器	100	102.00%	0	0	2022年12月			7.87%
20253	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城2箱变2变压器	630	13.97%	0	0				2.22%
20254	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥堡3队台	200	60.00%	60	60				4.23%
20255	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分9加1右支12变压器	100	14.40%	75.6	75.6				12.06%
20256	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	小微新南荒村东台	200	37.80%	104.4	104.4				62.95%
20257	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干干71右分3左支7变压器	100	42.90%	47.1	47.1				3.96%
20258	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗支5	50	85.60%	2.2	2.2	2024年6月			-26.21%
20259	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	汇景园2变电站201	800	66.00%	0	0				-2.88%
20260	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区2箱式变电站1配电变压器	800	13.50%	612	612				-0.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20261	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右13+3	400	29.75%	0	0				5.41%
20262	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线十东分28(福润大卖场)	200	66.60%	0	0				0.94%
20263	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干55右2右5	200	30.90%	0	0				15.19%
20264	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8左4柱上变压器	400	20.40%	0	0				12.00%
20265	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷前新兴花园照明02201配电变压器	500	42.24%	0	0				0.64%
20266	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左30右4	200	12.90%	154.2	154.2				100.00%
20267	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河3号变电站2号变压器	630	24.13%	0	0				2.22%
20268	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金城蓝湾2变电站2变压器	800	0.00%	720	720				-1447.19%
20269	大东	小东变	小东变80166小望线	锦绣花园5箱变1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				1.00%
20270	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合6变电站1变压器	630	42.29%	0	0				0.54%
20271	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期8变电站202变压器	630	46.67%	273	273				0.13%
20272	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关于南分线罗家支大辛村支08	200	28.50%	0	0				8.17%
20273	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线(后高支12下线)后高台支001	200	12.80%	154.4	154.4				2.76%
20274	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	东杨坟机井	100	55.20%	0	0				8.91%
20275	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	省宅分12左2+1柱上变压器	400	7.20%	0	0				66.22%
20276	和平	砂山变	砂山变550砂甲线	金叶新苑2变电站1变压器	630	20.19%	0	0				-2.82%
20277	康平	四家子变	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支01	50	78.40%	0	0				8.43%
20278	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子西一台	200	52.10%	0	0				5.32%
20279	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干26柱上变压器	400	56.25%	0	0				5.42%
20280	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期1局维箱变202间隔配电变压器	800	59.63%	0	0				5.17%
20281	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区3变电站1变压器	400	22.13%	0	0				4.30%
20282	和平	花园变	花园变752花南甲线	夏宫3变电站202间隔配电变压器	630	10.48%	501	501				100.00%
20283	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡三支13	200	22.30%	135.4	135.4				15.26%
20284	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	LS_沈阳航空航天大学(专家及教师公寓)2202配电变压器	630	45.24%	0	0				22.94%
20285	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	庆余店1箱变1变压器	315	28.25%	0	0				-6.77%
20286	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分13左1+1公变	315	66.35%	0	0				1.23%
20287	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线西王东台分支线011	200	50.00%	80	80				8.37%
20288	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分75柱上变压器	200	30.00%	120	120				100.00%
20289	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	旭辉和恩2箱变1变压器	630	16.76%	0	0				100.00%
20290	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国王湖1箱变1变压器	400	15.90%	296.4	296.4				74.69%
20291	浑南	营盘	营盘变040营奥线	沿海商业中心1号变电站1号变压器	800	33.75%	0	0				8.81%
20292	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城4箱式变电站2配电变压器	400	30.90%	0	0				3.97%
20293	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线115左1变台	400	28.80%	244.8	244.8				0.00%
20294	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线牛其卜东台分04	160	80.88%	14.6	14.6	2023年2月			8.65%
20295	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线华房支35	200	30.15%	119.7	119.7				7.31%
20296	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线195左1	200	15.30%	0	0				100.00%
20297	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区6变电站1配电变压器	800	7.20%	0	0				0.00%
20298	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线165	200	24.60%	0	0				63.65%
20299	大东	望花变	望花变70242上园乙线	紫竹茗郡8箱变2变压器	800	48.00%	0	0				21.18%
20300	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多3号变电站2号变压器	630	20.19%	0	0				5.49%
20301	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	一站式服务—沈阳明轩文化旅游有限公司	400	23.18%	267.3	267.3				2.87%
20302	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线东沟支44	50	108.00%	0	0	2022年12月			6.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20303	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光13箱式变电站配电变压器	630	11.90%	0	0				3.73%
20304	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线1变电站2变压器	500	66.24%	0	0				3.52%
20305	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞17箱变1变压器	800	27.30%	0	0				13.52%
20306	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	大格乙线37左3	100	10.20%	0	0				-880.91%
20307	法库	果子园	果子园变417果北甲线	凯撒兰湾9号变电站1号变压器	630	33.52%	0	0				3.77%
20308	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区4局维变电站202配电变压器	630	20.19%	0	0				85.59%
20309	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线钱家沟东台	200	37.95%	0	0				11.68%
20310	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张街里支07	100	92.40%	0	0	2022年12月			7.07%
20311	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和三期3箱变202配电变压器	630	7.30%	521	521				100.00%
20312	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	虎桥线东岗支02	200	50.50%	73.44	73.44				0.00%
20313	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	医院分11+1柱上变压器	200	28.50%	0	0				26.01%
20314	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线70	500	43.20%	0	0				4.29%
20315	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期2箱式变电站201间隔配电变压器	630	30.86%	372.6	372.6				3.15%
20316	和平	和平变	和平变160百年线	温州城22主变	630	8.89%	511	511				-0.08%
20317	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖分9左5右10左1	200	23.70%	0	0				100.00%
20318	于洪	后马变	后马变后林线	小微前马村	200	3.60%	172.8	172.8				61.57%
20319	东陵	世园变	世园变80568世满线	上水溪谷2号箱变1号变压器	630	28.38%	388.2	388.2				5.78%
20320	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村14-1台区	400	124.80%	0	0	2022年12月			4.92%
20321	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	小付家北1台	200	45.30%	89.4	89.4				29.17%
20322	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院2变电站1变压器	630	23.24%	318.69	318.69				3.40%
20323	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区3配电站1公变	630	47.24%	269.4	269.4				-0.17%
20324	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	荣仕家园变电站2变压器	630	15.24%	0	0				2.59%
20325	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区1变电站1公变	500	29.76%	0	0				-1.29%
20326	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域3箱变1变压器	630	57.52%	0	0				-2.61%
20327	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	狮城经典1土建变202	500	0.00%	450	450				0.00%
20328	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾2变电站1号变压器	630	20.00%	0	0				1.55%
20329	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道5箱变1变压器	630	0.00%	567	567				-12.88%
20330	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑二期2箱式变电站1号变压器	630	58.29%	0	0				19.24%
20331	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	翡翠滨江2号变电站201间隔(电台线)配电变压器	630	54.29%	0	0				73.36%
20332	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦1号变电站1变压器	800	21.38%	0	0				12.29%
20333	大东	沈海变	沈海变80374东望甲线	东山小区2箱变(单)	400	56.00%	136	136				-1.94%
20334	沈北	清水变	清蒲线	清水变清蒲汪汪千分46(一站式)	100	34.80%	0	0				27.02%
20335	法库	宝山变	镇西线	陶屯南居民台	200	55.20%	69.6	69.6				1.15%
20336	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区2变电站1变压器	630	28.89%	385	385				35.29%
20337	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线四管堡北台06	315	27.94%	195.5	195.5				7.51%
20338	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台子南台09	315	22.86%	211.5	211.5				5.52%
20339	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿1号变电站202间隔配电变压器	630	29.52%	0	0				33.00%
20340	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加2箱变201	630	51.11%	0	0				0.34%
20341	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方4箱变1变压器	630	57.52%	0	0				8.90%
20342	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景5变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
20343	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	华策小区变电站2变压器	630	37.78%	0	0				3.01%
20344	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期3箱式变电站1配电变压器	500	33.28%	0	0				2.12%
20345	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北村综合二台(2022微)	315	73.52%	0	0				23.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20346	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左7变台	400	76.80%	0	0				-1.29%
20347	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	集美万象3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	11.11%	0	0				41.14%
20348	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线吴家荒	100	32.40%	57.6	57.6				-25.76%
20349	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家子分27+1左3变台	100	69.20%	20.8	20.8				6.42%
20350	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区7变电站2变压器	630	21.90%	0	0				0.60%
20351	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南分12+1右1	200	20.40%	139.2	139.2				36.14%
20352	沈北	农高变	农丰线	沈阳永丰房地产开发有限公司三期3201间隔配电变压器	630	7.46%	0	0				7.48%
20353	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线西大林南台	200	50.10%	79.8	79.8				-6.03%
20354	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	金地崇尚2箱变1变压器	800	28.20%	494.4	494.4				100.00%
20355	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区2号箱变1号考核	800	14.70%	148.66	148.66				100.00%
20356	沈北	清水变	清水变73648清辉线	温馨箱变202配电变压器	630	46.03%	277	277				38.19%
20357	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象3号变电站2号变压器	800	62.25%	0	0				27.45%
20358	于洪	大潘变	大潘变54054大古线	大潘变407大李线东古村台区	100	39.20%	50.8	50.8				-41.82%
20359	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	刀兰西1台	200	51.00%	78	78				42.27%
20360	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	YHG 丽阳开闭站柱上变压器	200	28.80%	0	0				30.60%
20361	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	荣信森林里4箱变201配电变压器	800	27.00%	0	0				55.14%
20362	沈河	青年变	青年变350青大线	前春变电站2变压器	630	66.98%	0	0				4.63%
20363	于洪	东民变	东酒线	和泰八区三期5变电站1配电变压器	630	31.49%	0	0				2.61%
20364	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线街道支17	160	57.50%	52	52				10.18%
20365	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	美地馨城4201间隔配电变压器	630	22.22%	0	0				12.56%
20366	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲于后康分于桥照明支9柱上变压器	160	42.75%	0	0				-17.42%
20367	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河5变电站2号主变	630	27.81%	234.55	234.55				0.19%
20368	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	公主屯变165新农线新农线下坎子分105左7变台	100	75.20%	14.8	14.8				4.89%
20369	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线前尖山西台	400	17.70%	289.2	289.2				37.72%
20370	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务一沈阳市沈北新区玉民生猪养殖场	400	12.30%	0	0				100.00%
20371	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分025	100	26.70%	0	0				15.65%
20372	和平	和平变	和平变144南一乙线	潮州城酒店水源热泵用户201间隔配电变压器	160	63.00%	0	0				3.66%
20373	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三千73省宅2用户201间隔配电变压器	500	38.80%	256	256				0.35%
20374	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古线32邦土台照明分05柱上变压器	200	51.00%	78	78				11.37%
20375	东陵	孙家寨	孙香线	万科新里程地下变电站2箱变1变压器	630	13.02%	0	0				4.71%
20376	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛3箱式变电站202间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				6.36%
20377	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑3箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0				-0.22%
20378	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛A地块1变电所1变压器	630	5.71%	0	0				69.39%
20379	和平	方型变	方型变424方聪线	奕聪花园小区2变电站2变压器	630	32.70%	0	0				3.88%
20380	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	万科东第1箱变2变压器	800	22.80%	537.6	537.6				100.00%
20381	浑南	于山变	于山变746于医甲线	华发新城厚和轩4号变电站1号配电变压器	630	18.73%	0	0				75.45%
20382	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂5变电站2配电变压器	800	24.30%	0	0				76.46%
20383	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分太平支28左8变台	100	71.40%	0	0				10.58%
20384	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干139变台	400	37.20%	211.2	211.2				18.24%
20385	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干北四家分103变台	200	101.85%	0	0	2024年6月			7.98%
20386	东陵	孙家寨	孙张线	孙张线 后桑林子分12柱上变压器	400	40.25%	0	0				7.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20387	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富	万科北宸之光小区5变电站201配电变压器	800	15.90%	592.8	592.8				93.79%
20388	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房12组照明	400	11.25%	315	315				-43.02%
20389	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众乙大众干老龙里分5	315	68.57%	67.5	67.5				-2.73%
20390	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干75右1	315	10.48%	0	0				22.37%
20391	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分15右2柱上变压器	400	42.00%	0	0				-29.94%
20392	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲7环网单元201开关之4柱上变压器	200	92.40%	0	0	2024年6月			-7.98%
20393	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方乙线刘家分14柱上变压器	400	1.80%	0	0				-66.51%
20394	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干17柱上变压器	315	12.70%	0	0				-26.25%
20395	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右17	315	52.38%	0	0				9.28%
20396	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右11	315	62.86%	0	0				42.53%
20397	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐干80	500	78.80%	0	0				6.01%
20398	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干27柱上变压器	315	17.46%	0	0				8.25%
20399	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线望北联干4	315	7.62%	259.5	259.5				15.91%
20400	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线沈小联干东站分12	250	7.04%	0	0				-13.32%
20401	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干44	250	13.76%	1.73	1.73				-12.92%
20402	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干65	160	12.75%	123.6	123.6				-80.59%
20403	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	施官变146北官线农场分38+1	200	46.00%	0	0				21.18%
20404	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4左4变压器	315	67.94%	0	0				7.68%
20405	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4左8变压器	200	78.50%	0	0				6.59%
20406	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分37左5	315	35.81%	0	0				-5.34%
20407	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干9柱上变压器	315	26.03%	0	0				2.25%
20408	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线44右6左2	315	39.62%	0	0				2.89%
20409	大东	小东变	小东变80156城北线	城北线城北干桥北分2	400	36.60%	0	0				-0.47%
20410	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干12公变2	315	3.17%	0	0				-22.55%
20411	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线33左2	100	70.00%	20	20				5.73%
20412	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干污水支26柱上变压器	250	3.36%	0	0				18.26%
20413	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干26	315	47.62%	0	0				-15.51%
20414	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	顺城变073大众乙线大众乙线大众干大北分30-2	315	49.52%	0	0				-4.10%
20415	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左1左1变台	315	60.57%	0	0				3.59%
20416	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线62右2变台	250	33.20%	0	0				4.26%
20417	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干82右8右3变台	400	29.10%	243.6	243.6				-4.54%
20418	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分6右7柱上变压器	315	115.56%	0	0	2022年12月			-4.04%
20419	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线30右2柱上变压器	160	37.50%	84	84				-18.97%
20420	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干17柱上变压器	315	81.90%	0	0	2024年9月			8.75%
20421	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干21右3+1变压器	200	0.00%	180	180				0.00%
20422	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	新村干35	160	0.00%	144	144				0.00%
20423	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪松变572雪南甲线西郊线181左1	400	37.20%	0	0				6.25%
20424	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干25公变	315	19.68%	0	0				-49.21%
20425	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线三院分13右2右2	315	98.10%	0	0	2023年8月			7.66%
20426	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支5变压器	315	51.11%	0	0				3.91%
20427	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五河甲线57左4	315	96.76%	0	0	2024年6月			41.82%
20428	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分77变压器	315	13.65%	0	0				1.53%
20429	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分115左4变压器	100	10.40%	0	0				14.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20430	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右6柱上变压器	315	39.05%	0	0				3.41%
20431	皇姑	长江变	25460长亚乙线	欧亚变270欧怒乙线龙山分3柱上变压器	315	120.38%	0	0	2022年12月			8.49%
20432	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分15柱上变压器	200	73.80%	32.4	32.4				13.43%
20433	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分12左6柱上变压器	315	21.90%	214.5	214.5				-24.87%
20434	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分9柱上变压器	315	15.87%	0	0				-4.53%
20435	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干44加3	315	18.41%	0	0				7.11%
20436	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	三洞桥3箱变1	400	79.80%	0	0				0.68%
20437	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园3箱变2号变	400	0.00%	0	0				0.00%
20438	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	将军花园箱变2	500	26.00%	0	0				13.52%
20439	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学2箱变1号变	500	19.20%	0	0				3.31%
20440	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山三期3箱变2号变	500	21.60%	0	0				4.77%
20441	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳粉新城3变电站201	500	0.00%	0	0				0.00%
20442	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸5箱变1变压器	630	17.52%	0	0				0.37%
20443	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙7箱变1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
20444	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城1箱变2变压器	630	14.60%	475	475				-1.99%
20445	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家2箱变1变	400	47.40%	0	0				4.33%
20446	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	松山二期3箱变1号变	400	0.00%	0	0				0.00%
20447	和平	方型变	方型变484光荣乙线	1#主变光荣街39	630	29.05%	0	0				-0.07%
20448	和平	三好变	三好变176郎家线	安检法一次主变	630	24.00%	415.8	415.8				2.06%
20449	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑2变电站202	400	20.00%	0	0				100.00%
20450	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑1变电站202	630	17.46%	0	0				100.00%
20451	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区2变电站2变压器	630	49.84%	0	0				-2.29%
20452	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园10#2#主变	1250	19.20%	885	885				-0.75%
20453	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园11#1#主变	630	29.71%	379.8	379.8				0.45%
20454	皇姑	北陵变	北陵变25150舍屯甲线	包道住宅小区箱变2变压器	630	11.81%	0	0				-7.86%
20455	和平	青年变	青年变368青二线	2主变电业新村	1250	18.88%	210	210				20.45%
20456	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区4变电站2变压器	630	25.90%	0	0				5.23%
20457	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园8号变电站1号变压器	500	22.00%	0	0				-2.21%
20458	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙13箱变1变压器	630	18.10%	453	453				1.99%
20459	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区3变电站202	630	36.83%	335	335				4.33%
20460	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	阳光尚城一期1箱变2配电变压器	500	13.76%	0	0				10.71%
20461	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	运动家园(体校教工住宅)变电站201	630	34.60%	349	349				2.46%
20462	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区2变电站202	315	54.92%	110.5	110.5				-0.03%
20463	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	阳光嘉园1变电站202	630	30.16%	377	377				2.22%
20464	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	南七小区1变电站201柜	500	85.76%	0	0	2024年2月			-5.41%
20465	沈河	万柳变	万柳变276万东线	万泉家园箱变1变压器	630	15.87%	0	0				5.99%
20466	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村1变电站202变压器	630	13.33%	0	0				18.85%
20467	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	金都花园2变电站201	500	22.72%	336.4	336.4				-0.87%
20468	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	金鹏雅居1变电站202柜	630	20.00%	441	441				-0.90%
20469	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园11变电站2变压器	500	29.20%	0	0				1.12%
20470	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	丰泽花园2#2主变	630	28.57%	0	0				3.73%
20471	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期2箱变1号变	500	15.20%	0	0				1.95%
20472	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲9箱变1号变	400	20.00%	0	0				0.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20473	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-1箱变2变压器	630	27.94%	391	391				-3.57%
20474	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉1箱变1变压器	630	62.86%	0	0				1.12%
20475	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	庆余店箱变2变压器	400	73.20%	0	0				2.76%
20476	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	天坛箱变1变压器	630	83.30%	0	0	2024年12月			1.08%
20477	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾1号变电站1变压器	630	43.81%	0	0				-1.33%
20478	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	令闻新村1箱变1变压器	800	14.25%	390	390				1.65%
20479	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	回民1配电站1变压器	630	70.79%	121	121				4.92%
20480	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区1变电站201	630	58.41%	199	199				-1.98%
20481	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天1变电站202	500	40.32%	248.4	248.4				1.87%
20482	大东	大东变	大东变66064东风甲线	祥发2箱变1变压器	630	29.52%	381	381				3.24%
20483	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富6变电站2变压器	800	39.90%	0	0				6.43%
20484	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	榆荫综合楼箱变1变压器	630	4.76%	6.93	6.93				2.11%
20485	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	榆荫变电站1变压器	630	47.62%	0	0				-1.00%
20486	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期6箱变1变压器	500	35.20%	274	274				-5.07%
20487	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄5变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
20488	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河2-2箱变1变压器	1000	5.70%	0	0				0.47%
20489	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	金鼎家园2#变压器	400	12.90%	0	0				9.34%
20490	皇姑	长江变	25466长黄甲线	花好悦园3箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
20491	和平	广州变	广州变464广太乙线	胜利家园2一次2主变	630	20.19%	439.8	439.8				1.99%
20492	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园1号变电站1号变压器	630	13.02%	0	0				3.44%
20493	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光1箱变1变压器	630	38.73%	323	323				2.98%
20494	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和1期2箱变1变压器	630	15.87%	467	467				-3.41%
20495	大东	粮仓变	粮仓变65568和膝乙线	富强8箱变2变压器	630	38.73%	0	0				0.56%
20496	和平	方型变	方型变458四平甲线	2主变玛丽蓝	400	22.80%	0	0				-3.81%
20497	和平	方型变	方型变498望湖甲线	1主变供电处	630	20.63%	0	0				2.43%
20498	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	东电六合箱变1变压器	500	10.24%	0	0				-2.04%
20499	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	广泉箱变1变压器	630	38.10%	0	0				0.14%
20500	大东	小东变	小东变170小毛线	八家子小区2箱变1变压器	630	44.57%	286.2	286.2				2.22%
20501	大东	小东变	小东变80148新光线	和睦北小区箱变2变压器	400	14.50%	0	0				-1.23%
20502	大东	小东变	小东变80148新光线	跃进小区箱变(单)	400	31.20%	0	0				-0.91%
20503	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	工人小区8号变电站1号变压器	630	15.87%	0	0				-3.38%
20504	沈河	长青变	长青变452长大甲线	配件箱变1变压器	500	33.60%	0	0				-1.27%
20505	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	勋业1变电站201	630	42.86%	297	297				0.67%
20506	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱1期2箱变1变压器	400	42.00%	0	0				4.03%
20507	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱1期2箱变2变压器	400	76.20%	0	0				4.68%
20508	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊6变电站201柜	630	40.32%	0	0				0.14%
20509	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	祥龙国际变电站201	315	18.73%	0	0				-15.00%
20510	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	雨坛1变电站1变压器	400	27.20%	0	0				4.52%
20511	皇姑	怒江变	怒江变8248怒舍甲线	怒江小区箱变1号变	630	39.05%	254.22	254.22				0.54%
20512	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	新铁箱变1	400	99.00%	0	0	2024年12月			0.49%
20513	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区1变电站202柜	500	44.16%	0	0				-4.60%
20514	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都1箱变1变	630	10.16%	0	0				-0.92%
20515	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰14箱变2号变	630	52.19%	0	0				15.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20516	皇姑	长江变	25460长亚乙线	加州茗苑2箱变2号变	500	24.80%	0	0				0.24%
20517	和平	太原变	太原变046南五甲线	平安馨园2#1#变压器	500	58.80%	0	0				2.36%
20518	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家1箱变1号变	630	37.46%	0	0				20.74%
20519	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜春园变电站3号高压柜2主变	630	42.29%	0	0				6.44%
20520	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	绿苑2箱变1变压器	250	22.00%	0	0				-3.86%
20521	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	新华阁箱变201柜	630	28.95%	0	0				4.72%
20522	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期1变电站1号配电变压器	630	32.06%	0	0				3.54%
20523	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城四期1变电站202间隔配电变压器	800	62.63%	0	0				7.33%
20524	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线21+1	400	23.85%	0	0				0.00%
20525	于洪	东民变	东酒线	和泰馨城七区二期A1变电站1变压器	630	78.73%	0	0				3.55%
20526	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期2箱式变电站2配电变压器	500	53.76%	0	0				2.35%
20527	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑4变电站2变压器	630	20.95%	0	0				36.36%
20528	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分11+1	315	58.29%	99.9	99.9				-13.90%
20529	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	花园西3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	73.65%	103	103				45.57%
20530	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分67右6变台	400	19.50%	282	282				0.53%
20531	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十三号变电站201间隔配电变压器	630	31.11%	0	0				14.85%
20532	和平	展览变	展览变842展方甲线	辽展分1KB鲁美01间隔201配电变压器	400	36.40%	214.4	214.4				-1.73%
20533	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达6变电站2号配电变压器	630	46.35%	0	0				5.25%
20534	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达8变电站1号配电变压器	630	34.92%	0	0				3.43%
20535	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	保利大都会3箱式变电站1配电变压器	630	38.41%	0	0				17.06%
20536	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫于老生圈分17右3+1变台	200	14.40%	151.2	151.2				100.00%
20537	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府2变电站1变压器	630	20.63%	0	0				54.77%
20538	大东	望花变	望花变70256望北乙线	西堡巷2变电站1变压器	630	15.62%	0	0				-0.65%
20539	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	星樾时代2号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	10.16%	503	503				100.00%
20540	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖4号变电站2号变压器	630	10.16%	503	503				-4.69%
20541	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉养殖号	160	92.38%	0	0	2025年2月			-1.59%
20542	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分5左13变台	200	12.65%	0	0				11.84%
20543	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站3箱变1变压器	630	19.68%	0	0				-0.88%
20544	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾4箱变1变压器	630	42.22%	0	0				0.78%
20545	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线蔡伯街东南照明	500	18.00%	360	360				34.42%
20546	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线葡萄园支003	30	27.67%	18.7	18.7				-3.68%
20547	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山分支67	200	40.80%	0	0				3.83%
20548	康平	中心变	中心变2607纺纱线	步行街开发箱变1变压器	200	117.30%	0	0	2022年12月			2.39%
20549	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地四期201配电变压器	800	19.13%	567	567				14.89%
20550	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨线135龙山分41左2柱上变压器	200	10.50%	159	159				-54.12%
20551	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	近海城中花园2间隔1配电变压器	630	40.63%	0	0				5.69%
20552	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期2箱式变电站2配电变压器	500	35.84%	0	0				13.02%
20553	于洪	得胜变	得专线95440	荣盛*幸福大道1站房1变压器	630	34.54%	349.4	349.4				-6.31%
20554	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分官宝支15	100	53.40%	36.6	36.6				-13.62%
20555	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区5变电站1变压器	400	20.40%	0	0				1.73%
20556	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线大孤家子西台支11(大孤家子西1台)	200	27.00%	126	126				12.60%
20557	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分60右1	200	32.40%	115.2	115.2				97.50%
20558	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分坑东支49	100	66.60%	0	0				-2.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20559	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线茨芋坨分16左1	100	60.00%	30	30				-28.72%
20560	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线肖家小区分支线004	100	38.10%	0	0				10.79%
20561	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期2变电站1变压器	400	25.88%	0	0				-3.64%
20562	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	鑫丰熙区府2变电站202变压器	500	82.56%	37.2	37.2	2023年8月			23.84%
20563	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团4土建变配电变压器1公变	500	21.20%	0	0				2.23%
20564	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于46右24+1右22	200	4.50%	0	0				100.00%
20565	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房3组照明	100	93.60%	0	0	2022年12月			6.94%
20566	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	代家房变064濛子泡线于家房15照明	200	48.20%	83.6	83.6				10.17%
20567	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	电力住宅1变压器	400	68.40%	86.4	86.4				-3.36%
20568	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期3号变电站1号配电变压器	630	13.02%	0	0				5.91%
20569	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4-2配电室1变压器	630	25.14%	0	0				2.93%
20570	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线沙平分旺牛支42左8柱上变压器	315	57.46%	0	0				17.17%
20571	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立乙线101右2+1左1	400	10.65%	317.4	317.4				37.83%
20572	法库	包家屯	包家线	10kV包家线大三家子支36	315	42.03%	0	0				4.31%
20573	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分148左5变台	200	23.10%	133.8	133.8				2.00%
20574	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A2配电站2变压器	630	25.14%	0	0				1.69%
20575	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	南昌分8+1	315	10.41%	250.7	250.7				4.93%
20576	康平	四家子	四家子变1206两家子线	牯东新台1柱上变压器	200	32.80%	0	0				33.74%
20577	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线66左分1	400	10.90%	0	0				100.00%
20578	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	YHG_东岗干31右	100	43.20%	0	0				-11.31%
20579	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分秦家房支25右6变台	200	36.80%	106.4	106.4				31.18%
20580	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区1箱变2变压器	400	39.60%	201.6	201.6				8.65%
20581	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期1箱变201配电变压器	630	35.05%	0	0				-0.46%
20582	和平	方型变	方型变470望湖乙线	迎湖园3局维变电站201配电变压器	800	27.38%	0	0				2.15%
20583	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	双喜南小区变电站202	630	52.38%	0	0				-0.80%
20584	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干91+1左3	200	36.00%	0	0				6.53%
20585	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区5变电站2变压器	630	18.67%	0	0				-0.29%
20586	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区3变电站2变压器	630	35.87%	0	0				26.36%
20587	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支51右4+1右4变台	200	24.00%	0	0				75.31%
20588	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴水分65左6变台	400	16.50%	0	0				4.80%
20589	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线平罗一村村后台	200	58.80%	0	0				17.18%
20590	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御4箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				-51.04%
20591	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天干6右9左5变台	200	26.10%	127.8	127.8				2.15%
20592	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景3箱变(单)	630	12.38%	0	0				2.72%
20593	大东	沈海变	沈海变80374东望甲线	沈海变374东望甲线和平干铁工分2	200	64.80%	50.4	50.4				7.25%
20594	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线三院分8左3	400	50.50%	158	158				1.33%
20595	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	雷凯尼绅1变电站2变压器	500	45.12%	0	0				-0.95%
20596	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家分28+1	200	48.20%	0	0				100.00%
20597	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	文曲公馆小区箱式变电站1配电变压器	400	18.30%	0	0				82.34%
20598	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光住宅2箱变(单)	630	16.83%	0	0				-1.47%
20599	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E金世纪家园201间隔配电变压器	630	26.29%	0	0				3.09%
20600	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线古城南台	100	69.80%	20.2	20.2				3.87%
20601	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城4号201配电变压器	630	40.00%	0	0				9.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20602	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	融创中央学府2局维变电站201配电变压器	630	25.14%	0	0				54.22%
20603	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家五组大棚	30	68.67%	0	0				8.94%
20604	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家村综合二台	200	64.80%	50.4	50.4				29.83%
20605	苏家屯	佟沟变	佟沟变61762佟王线	佟王线8右分04	80	90.75%	0	0	2024年6月			-4.55%
20606	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分94	200	30.00%	120	120				2.53%
20607	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区3变电站变压器	500	32.16%	289.2	289.2				1.34%
20608	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分213左4变台	200	18.30%	0	0				88.77%
20609	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家三期1间隔1配电变压器	500	20.40%	0	0				37.21%
20610	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家三期3间隔2配电变压器	800	41.25%	0	0				41.45%
20611	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分176右7变台	200	37.50%	0	0				-1.32%
20612	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干77+1右1	400	0.00%	360	360				0.00%
20613	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线20左1变台	200	81.00%	18	18	2025年2月			-33.87%
20614	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾4号变电站201配电变压器	800	70.50%	0	0				4.10%
20615	于洪	建筑变	建筑变22640建工甲线	小微建工甲线1台	200	25.80%	0	0				48.21%
20616	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	枫景瑞阁1箱变2变压器	500	40.96%	245.2	245.2				8.92%
20617	苏家屯	鲍家变	鲍家变60454鲍苏线	沙河干桑兰分12	200	46.20%	87.6	87.6				12.10%
20618	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎医院1楼虎利干乾弘分2	200	21.80%	0	0				0.68%
20619	沈北	新城子	新城线	海天一期变电站1变压器配电变压器	500	64.00%	0	0				-7.69%
20620	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区3站房2变压器	630	10.92%	0	0				0.07%
20621	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房2箱变2	400	0.00%	0	0				0.00%
20622	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园3变电站2变压器	400	39.00%	204	204				4.57%
20623	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃苏线桃家分河沿支34	200	13.80%	0	0				-5.62%
20624	沈河	青年变	青年变352青东线	嘉宁公寓箱变2变压器	630	46.98%	0	0				8.89%
20625	东陵	孤家子	营城子甲线	正大桃园5箱变2变压器	630	22.86%	0	0				3.07%
20626	皇姑	广源变	广源变25772广江线	YHG_中海城02B区别墅3箱式变电站1号配电变压器	400	24.00%	0	0				-886500.00%
20627	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	YHG_丽江苑小区6箱式变电站1号配电变压器	400	53.50%	0	0				7.33%
20628	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线苇塘分支051	50	81.90%	0	0	2024年12月			2.92%
20629	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线王连河分支21	50	117.20%	0	0	2022年12月			8.28%
20630	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升二组台支08	200	42.30%	0	0				18.09%
20631	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干罗家东大棚支罗家大棚支07	100	41.10%	0	0				16.03%
20632	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园二期2箱式变电站1配电变压器	630	45.71%	0	0				56.32%
20633	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期1变电站2配电变压器	500	29.12%	304.4	304.4				9.01%
20634	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线226左1变台	200	37.20%	105.6	105.6				0.00%
20635	于洪	得胜变	得山线95478	连泰美域1站房1配电变压器	630	41.59%	305	305				16.11%
20636	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝家分9右1柱上变压器	315	70.35%	0	0				3.25%
20637	沈北	道义变	道义变15254明发线	汇置尚都二期二组2变电站202配电变压器	800	14.70%	0	0				97.88%
20638	于洪	范屯变	范新线	小微皮台村东一台	200	17.70%	144.6	144.6				79.22%
20639	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖东南大棚地	100	85.20%	0	0	2024年6月			3.50%
20640	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分5右4	160	53.25%	0	0				19.43%
20641	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	回迁楼4箱变1变压器	800	47.00%	0	0				3.59%
20642	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干152左5	50	55.60%	17.2	17.2				6.42%
20643	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分10右10	400	31.00%	236	236				100.00%
20644	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城丽景嘉园1变电站1号配电变压器	800	21.60%	547.2	547.2				40.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
20645	铁西	历工变	历工变10482历达线	盛世家园1变电站201	630	13.65%	0	0				0.08%
20646	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油干后当堡分8左4变台	400	31.25%	235	235				48.77%
20647	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	LS_YHG_沈阳荣盛房地产开发有限公司(香缇澜山二期)3箱1变	630	41.65%	0	0				7.24%
20648	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻4电井分支11	30	0.00%	0	0				-26.28%
20649	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线押牛街二组照明	200	80.00%	20	20	2023年7月			4.75%
20650	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线周徐村照明	160	72.75%	0	0				-8.33%
20651	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	隆登花园1箱变2变压器配电变压器	630	29.52%	0	0				-1.33%
20652	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	城东干23	100	57.00%	0	0				1.72%
20653	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线154左10	315	12.70%	0	0				-5.35%
20654	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线朱尔A台分02	400	113.70%	0	0	2023年8月			6.73%
20655	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	沈阳海逸4箱变12变201	630	27.30%	395	395				-0.55%
20656	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷2变电站201配电变压器	630	18.29%	0	0				2.74%
20657	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿万万城四期6箱式变电站配电变压器	630	27.62%	0	0				0.62%
20658	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花村内中台	400	69.90%	80.4	80.4				15.53%
20659	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶小明公寓变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				-50.34%
20660	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司(美麟阁住宅小区)	630	38.48%	0	0				7.49%
20661	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	滨湖华庭1箱变1变压器	630	31.11%	371	371				3.29%
20662	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城2.1期箱变1变压器	630	50.29%	0	0				29.63%
20663	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香榭10变电站2变压器	800	37.50%	0	0				3.67%
20664	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	敖司牛村综合一台微	400	30.60%	0	0				15.82%
20665	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林语六期1箱变1变压器	800	24.60%	0	0				81.40%
20666	沈北	天乾变	天孝甲线	御水澜湾(二)3局维变电站配电变压器201	630	15.87%	0	0				100.00%
20667	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村二期小区1变电站1变压器	800	17.40%	0	0				39.11%
20668	东陵	农大变	农首线	双珑原著1箱变2变压器	800	29.10%	487.2	487.2				61.78%
20669	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期1箱变1变压器	800	44.63%	363	363				11.79%
20670	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	宝石家园2箱变1变压器	400	30.00%	240	240				0.60%
20671	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线哈支29	30	70.67%	0	0				100.00%
20672	浑南	营盘	营盘变046营北线	钻石山广场2号变电站2号变压器	400	25.20%	0	0				10.09%
20673	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右1右1	400	4.35%	342.6	342.6				100.00%
20674	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城02B区4别墅2配电变压器	400	49.00%	0	0				46.91%
20675	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线母坨子支57	200	35.50%	109	109				15.78%
20676	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分22	315	77.78%	38.5	38.5				10.90%
20677	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	东望甲线和平干辛家分17左4	100	83.40%	6.6	6.6	2024年6月			34.84%
20678	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山一期2号变电站2号配电变压器	800	25.20%	0	0				54.57%
20679	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山一期3号变电站1号配电变压器	630	20.63%	0	0				47.69%
20680	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城11号变电站1号变压器	630	15.24%	0	0				2.35%
20681	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支12右11	200	11.40%	0	0				14.62%
20682	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	北乱分19	200	49.80%	80.4	80.4				25.05%
20683	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线水利考核	100	31.50%	0	0				2.04%
20684	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园1箱变变压器	630	23.62%	0	0				0.65%
20685	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家五组照明	200	50.00%	80	80				17.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20686	沈北	道义变	道义变15270纺校线	边防小区	630	11.81%	0	0				13.03%
20687	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾4号变电站2变压器	500	21.20%	0	0				5.22%
20688	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	安运集团住宅变电站202柜	250	0.00%	0	0				0.00%
20689	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲于五民分12左7左3+2	400	28.80%	0	0				100.00%
20690	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅17变电站1变压器	630	39.05%	0	0				4.26%
20691	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支09	30	0.00%	0	0				0.00%
20692	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	辰宇新村4箱变1变压器	630	33.52%	355.8	355.8				8.82%
20693	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居1箱变1变压器	630	16.19%	465	465				-4.77%
20694	东陵	世园变	世高线	天琴湾3箱变1变压器	400	6.30%	0	0				85.21%
20695	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	YHG 金杯开发	500	15.04%	0	0				1.27%
20696	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期3箱式变电站1配电变压器	630	37.71%	329.4	329.4				2.89%
20697	沈河	站前变	站前变262省邮甲线	金利大厦变电站2变压器	800	14.70%	602.4	602.4				-2.92%
20698	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院3箱变1变压器	630	17.46%	0	0				0.12%
20699	于洪	得胜变	得河线95442	三隆熙湖枫景小区2变压器	630	31.75%	367	367				-0.67%
20700	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期2箱式变电站2配电变压器	630	23.49%	0	0				15.89%
20701	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期2号变电站1号变压器	800	14.70%	0	0				2.50%
20702	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露1箱变101	500	0.00%	0	0				0.00%
20703	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔储备局1变压器	630	35.62%	0	0				9.87%
20704	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线21	400	64.40%	0	0				8.24%
20705	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期3箱变1配电变压器	630	99.52%	0	0	2024年9月			1.87%
20706	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期3箱变2配电变压器	630	30.48%	0	0				9.61%
20707	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城6号变电站201配电变压器	500	27.20%	0	0				3.12%
20708	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾豪庭1.2期2局维变202配电变压器	400	32.10%	0	0				31.88%
20709	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	西江乙线西江干7+1柱上变压器	400	4.00%	0	0				25.28%
20710	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干84左03	160	55.50%	55.2	55.2				7.43%
20711	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春四期B区2变电站202变压器	500	67.52%	112.4	112.4				100.00%
20712	辽中	金山变	金山变45542金庄线	靛庄村综合一台	200	61.80%	56.4	56.4				21.56%
20713	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线北陵干省宅分3柱上变压器	400	64.75%	0	0				5.48%
20714	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线小黄分靠山支张家西台支8	200	27.90%	0	0				-16.70%
20715	法库	包家屯	包家屯	10kV包家线东洼子分10	50	50.00%	0	0				8.40%
20716	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	雨润二期(二)局维变202配电变压器	800	28.50%	0	0				37.66%
20717	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线小潘照明	250	25.28%	161.8	161.8				7.85%
20718	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾4号变电站2变压器	315	29.97%	0	0				-1.05%
20719	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕上园3变电站2号变压器	800	19.88%	0	0				2.09%
20720	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕上园8变电站1变压器	500	20.40%	0	0				-0.03%
20721	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	宏泰香蒲湾(1期4箱变)	630	45.40%	0	0				12.34%
20722	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨干千佛分15加1右2变压器	200	52.65%	74.7	74.7				40.38%
20723	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	沈北城市管理局(虎利干排污分一站式)	100	28.80%	0	0				46.84%
20724	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分36变压器	400	18.30%	0	0				6.43%
20725	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村3变电站202柜	630	0.00%	93.53	93.53				0.00%
20726	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大三期小区2变电站1变压器	500	55.20%	0	0				-3.59%
20727	沈北	道义变	道孝甲线	辽宁恒润通信工程有限公司(一站式服务)	200	14.00%	0	0				34.85%
20728	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线平房分支线053	100	23.40%	0	0				33.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20729	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源2变电站2变压器	500	17.20%	0	0				-6.51%
20730	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景4变电站1变压器	500	26.40%	318	318				5.07%
20731	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	华润置地广场北区2变电站201变压器	630	41.14%	307.8	307.8				3.03%
20732	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区7变电站1变压器	315	28.89%	0	0				-0.57%
20733	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干114右6变台	200	104.10%	0	0	2022年12月			13.28%
20734	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线西营分16右14变台	100	58.80%	31.2	31.2				16.15%
20735	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	前当堡变304章京线章京线章京分35变台	200	78.30%	0	0				16.51%
20736	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线小区分11变台	200	56.20%	0	0				12.07%
20737	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期3箱式变电站2配电变压器	400	11.40%	0	0				57.67%
20738	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分16变台	100	8.40%	0	0				11.17%
20739	法库	新依变	依三线	10kV依三线新三面船东支4	200	25.50%	0	0				19.72%
20740	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	富城春天一期1变电站1号变压器	630	18.73%	0	0				1.85%
20741	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线新农干063	315	43.05%	0	0				0.33%
20742	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	黑鱼泡照明(微)	400	15.30%	0	0				-60.49%
20743	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	翡丽云邸小区2变电站2变压器	800	7.13%	308.3	308.3				0.00%
20744	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线148+1右14变台	200	22.80%	0	0				22.44%
20745	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分马连岗支50左22变台	200	17.10%	0	0				9.91%
20746	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线农场水利支5	100	49.00%	41	41				-42.64%
20747	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春1变电站1变压器	500	32.96%	285.2	285.2				6.49%
20748	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期5箱式变电站2配电变压器	630	29.52%	0	0				18.17%
20749	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区4变电站2变压器	630	33.33%	357	357				4.00%
20750	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区2变电站202配电变压器	630	15.56%	0	0				0.00%
20751	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线关家村大棚	200	61.80%	56.4	56.4				0.52%
20752	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞中台	315	68.25%	68.5	68.5				8.07%
20753	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区1变电站1变压器	800	15.75%	0	0				3.89%
20754	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	图门1变压器	315	27.17%	0	0				0.11%
20755	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线博昌物业2西0562	630	67.46%	142	142				0.95%
20756	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杨家设施小区支004	200	37.00%	0	0				14.93%
20757	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期1号变电站1号变压器	800	17.70%	0	0				5.28%
20758	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分085	160	38.50%	82.4	82.4				-4.90%
20759	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	虹桥新居小区变电站202变压器	500	14.00%	380	380				-8.18%
20760	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际2变电站1柜	630	17.46%	0	0				0.13%
20761	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区2变电站1变压器	630	13.90%	0	0				1.39%
20762	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区1变电站1变压器	630	20.19%	0	0				2.15%
20763	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务南几18	200	54.70%	70.6	70.6				17.08%
20764	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅20变电站1变压器	630	33.33%	0	0				1.56%
20765	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线329左1变台	200	43.20%	0	0				70.48%
20766	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期3变电站202间隔配电变压器	500	27.52%	0	0				-5.26%
20767	于洪	大潘变	大潘线	紫金城1变电站1变压器	630	70.79%	121	121				4.50%
20768	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线西乡分支003	100	136.80%	0	0	2024年6月			17.61%
20769	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关于南分线050	100	138.00%	0	0	2022年12月			13.03%
20770	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	中兴消防公寓变电站201间隔(官塔甲线)配电变压器	400	1.50%	0	0				75.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20771	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园1箱变202变压器	630	24.44%	0	0				28.66%
20772	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园3箱变202变压器	630	4.76%	0	0				32.25%
20773	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子东几03	400	19.00%	0	0				9.04%
20774	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干长北分25左1柱上变压器	400	62.80%	0	0				12.91%
20775	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-7母线配电变压器	100	128.00%	0	0	2024年7月			10.99%
20776	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区二期2局维变电站202配电变压器	800	2.70%	0	0				100.00%
20777	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期1变电站1S变压器	630	30.86%	0	0				2.04%
20778	东陵	中马变	疗养线	方迪山庄2箱变新1变压器	800	11.70%	626.4	626.4				77.45%
20779	大东	大志变	大志变70582志东乙线	西寺分49右9LD	80	54.50%	0	0				-16.68%
20780	浑南	新南变	新南044新盈线	华发德仁里2号变电站2号配电变压器	630	10.48%	381.04	381.04				66.64%
20781	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干101(路灯)	50	22.00%	0	0				-57.03%
20782	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干90+1	315	56.63%	0	0				5.48%
20783	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分34左10柱上变压器	400	36.60%	0	0				3.39%
20784	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵1箱变1变压器	630	30.79%	0	0				4.65%
20785	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	建设干111+1	315	25.08%	204.5	204.5				-0.45%
20786	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	住宅一支2柱上变压器	315	12.70%	0	0				-13.45%
20787	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	金水丽景湾1箱式变电站配电变压器	400	16.00%	0	0				-1.82%
20788	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区6变电站1变压器	630	66.67%	0	0				2.01%
20789	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨雅洞支13左1变台	50	45.60%	0	0				6.91%
20790	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	南关干31右1(宝珑集团自维)-2配电变压器	1000	0.00%	0	0				0.00%
20791	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期1变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
20792	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	付家屯北台照明	315	30.48%	187.5	187.5				22.70%
20793	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际十八号变电站202配电变压器	630	32.00%	0	0				5.16%
20794	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	宁家五组照明	200	35.10%	109.8	109.8				-1.16%
20795	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干4+1左5柱上变压器	200	0.50%	179	179				-34.92%
20796	康平	中心变	中心变2606东环线	康龙雅居3箱变1变压器	500	12.80%	0	0				7.19%
20797	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线泡沿分33变台	80	125.75%	0	0	2023年2月			0.83%
20798	于洪	化学变	化西甲线	安乐村2台区	50	20.40%	0	0				-38.88%
20799	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	松辽东区1号变电站2号变压器	630	11.75%	0	0				4.43%
20800	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分12左2柱上变压器	315	28.57%	0	0				11.73%
20801	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分18变压器	315	38.41%	0	0				3.80%
20802	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支前熊支19左5变台	200	27.60%	124.8	124.8				47.24%
20803	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂大苑1配变站201间隔配电变压器	800	13.50%	612	612				37.47%
20804	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	天坛干35公变	100	6.60%	0	0				-38.46%
20805	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苏家四组1号台支1	200	30.00%	120	120				-5.93%
20806	开发	汪河变	汪河变56176汪辅乙线	方糖小区1变电站1变压器	800	65.63%	195	195				11.72%
20807	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	芳洲园箱变1站内变压器	315	45.21%	141.1	141.1				2.28%
20808	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花1箱式变电站2配电变压器	630	50.29%	0	0				-1.77%
20809	法库	双台子	双丁线	双台子变046双丁线西丁家房村(西台)	315	22.76%	0	0				5.90%
20810	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫金花3箱式变电站1配电变压器	500	55.80%	0	0				2.21%
20811	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城蓝堡3箱式变电站2配电变压器	630	28.19%	0	0				0.31%
20812	大东	沈海变	沈海变80398沈槽线	金地槽悦一期3箱变2变压器	800	28.50%	0	0				1.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20813	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期1变电站1变压器	630	29.52%	0	0				1.71%
20814	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝支10左8变台	400	6.75%	333	333				100.00%
20815	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分43变台	200	18.00%	0	0				-12.05%
20816	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线沈阳市于洪区彰驿供暖管理处	400	34.50%	222	222				-8.90%
20817	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村1机井	50	33.20%	0	0				4.17%
20818	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分20	315	74.29%	0	0				32.59%
20819	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚5箱式变电站1配电变压器	630	48.89%	0	0				4.51%
20820	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	方林龙湖学樾府1小区变电站2配电变压器	630	12.70%	0	0				0.00%
20821	于洪	光辉变	光东线	小微后集体西台	400	33.00%	228	228				-14.58%
20822	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城地下1号3主变	630	13.46%	0	0				1.19%
20823	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	龙湖花千树小区2变电站201变压器	630	36.57%	336.6	336.6				-1.56%
20824	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	中体花园3箱变2变压器	500	25.92%	0	0				-0.26%
20825	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧西支16	400	33.90%	0	0				33.56%
20826	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅三期小区变电站2变压器	800	18.00%	0	0				40.35%
20827	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园10号小区变电站201配电变压器	630	27.43%	0	0				9.30%
20828	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村11机井	50	42.40%	23.8	23.8				11.73%
20829	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	黄旗堡村14机井	50	64.40%	12.8	12.8				-6.39%
20830	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	黄旗堡村15机井	100	35.20%	54.8	54.8				-0.87%
20831	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干65左分12左支5加1左分支12右T8变压器	50	45.60%	0	0				-10.19%
20832	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线小区分1	200	75.00%	0	0				6.04%
20833	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线24+1	200	27.00%	0	0				7.23%
20834	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线55左10变台	315	63.81%	0	0				11.97%
20835	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线14左10变台	160	101.44%	0	0	2024年6月			12.09%
20836	新民	温台变	温台变1104安李线	温台变104安李线安李线佟窝分26变台	200	69.30%	41.4	41.4				2.73%
20837	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房分010	100	61.50%	0	0				10.13%
20838	大东	如意变	如意变80858意小甲线	水润1箱变1变压器	800	21.00%	552	552				91.93%
20839	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线自来水住宅	250	9.84%	0	0				-1.37%
20840	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分14左5右1柱上变压器	200	49.50%	0	0				-11.56%
20841	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	珍茜变电站配电变压器	250	76.80%	0	0				9.55%
20842	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际6变电站2变压器	400	29.50%	0	0				0.32%
20843	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干171左4右8变台	50	72.00%	0	0				12.82%
20844	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线安坨分郑家支72变台	100	55.20%	0	0				-4.28%
20845	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪于康家山分同分支54右12	200	34.50%	0	0				11.41%
20846	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡11号小区变电站2变压器	800	25.88%	0	0				4.19%
20847	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	回迁楼5箱变1变压器	1260	17.78%	0	0				1.68%
20848	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香槟2变电站1变压器	630	33.97%	0	0				0.12%
20849	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅8变电站2变压器	400	46.40%	0	0				2.91%
20850	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线下洼子分04	400	43.25%	187	187				9.59%
20851	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星A小区变电站201	630	62.54%	0	0				-3.75%
20852	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期1202配电变压器	400	70.88%	0	0				1.29%
20853	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都二期2202配电变压器	630	14.98%	0	0				4.81%
20854	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿社区	400	17.80%	288.8	288.8				-1.96%
20855	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚于马头分20右6	200	39.60%	100.8	100.8				15.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20856	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分18+1	200	15.30%	149.4	149.4				-0.92%
20857	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分靠村南支4	200	34.20%	0	0				100.00%
20858	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	易居园2变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
20859	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居二期3变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
20860	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分柏家支05	200	19.20%	0	0				39.43%
20861	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府二期4箱式变电站2配电变压器	800	21.90%	0	0				64.53%
20862	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭A区1变电站2配电变压器	400	9.00%	0	0				100.00%
20863	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	光明苑A2变电站201变压器	400	28.40%	246.4	246.4				-10.00%
20864	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线16	315	43.81%	145.5	145.5				-4.25%
20865	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园1变电站1变压器	630	22.54%	425	425				45.92%
20866	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干156左7左22	80	52.75%	29.8	29.8				-53.93%
20867	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园3变电站2变压器	630	32.06%	365	365				54.42%
20868	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城6号变电站201间隔配电变压器	400	52.40%	150.4	150.4				16.41%
20869	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	港基双水岸2号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	20.10%	0	0				34.94%
20870	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线山藏子支046	200	42.60%	0	0				11.37%
20871	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	农机局箱变1变压器	400	119.00%	0	0	2022年12月			32.43%
20872	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田4分016	100	87.00%	0	0	2024年6月			-12.23%
20873	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾3变电站2变压器	800	21.75%	546	546				-1.32%
20874	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线东三家子东台	160	56.53%	53.55	53.55				6.65%
20875	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯东几2	100	128.80%	0	0	2024年9月			13.58%
20876	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线腰岭岗南台	100	35.40%	0	0				-8.98%
20877	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线荣鹏支1	315	82.22%	0	0	2024年2月			7.78%
20878	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	润江华府2箱式变电站2配电变压器	630	48.57%	0	0				5.04%
20879	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古于永安分74柱上变压器	80	20.00%	56	56				22.81%
20880	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	山水文园5箱变1变压器	500	26.80%	316	316				-0.26%
20881	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线东岗子分支19	400	25.73%	207.5	207.5				-5.71%
20882	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线房家分支线011	200	14.50%	151	151				19.11%
20883	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	西大道北机井	100	49.20%	0	0				-14.28%
20884	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅11变电站2变压器	500	31.36%	0	0				4.74%
20885	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙干长岗子分六组支3变台	200	10.00%	160	160				12.88%
20886	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期2变电站201间隔配电变压器	800	38.10%	415.2	415.2				33.13%
20887	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干154左7右9	200	62.10%	0	0				76.21%
20888	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干12+1左6	400	4.13%	343.5	343.5				93.10%
20889	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	圣丰御景广场一期2变电站201间隔配电变压器	630	45.08%	0	0				6.68%
20890	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	嘉禾花园1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
20891	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城6箱变201	500	20.80%	173.2	173.2				0.48%
20892	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	兴隆台B西2号变台	200	24.00%	132	132				17.99%
20893	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线126右1变台	200	17.10%	145.8	145.8				100.00%
20894	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房分支37	100	69.30%	0	0				3.14%
20895	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线杏树果园支16	50	86.00%	2	2	2024年6月			72.75%
20896	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线瓦窑分5柱上变压器	400	53.10%	0	0				9.82%
20897	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干21左1	200	3.60%	0	0				100.00%
20898	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分29右10变压器	200	5.10%	0	0				44.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20899	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线湾沟分38(湾沟综合台)	200	27.90%	124.2	124.2				4.27%
20900	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	93055二期居民变电站202变压器	400	12.00%	312	312				0.00%
20901	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	金盛鑫苑小区配电站201变压器	500	37.76%	261.2	261.2				2.00%
20902	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干73+1左2变台	200	9.90%	0	0				69.16%
20903	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地5箱变2变压器	630	12.06%	0	0				45.46%
20904	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2变电站202配电变压器	800	24.00%	528	528				21.15%
20905	沈北	道义变	道孝甲线	LS_沈阳工程学院(沈阳工程学院教师公寓)3201配电变压器	630	25.71%	0	0				1.23%
20906	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	宏伟2小区变电站202间隔配电变压器	630	18.73%	449	449				10.21%
20907	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华分文华西1台支9	400	32.20%	231.2	231.2				-8.79%
20908	新民	新民变	新民变30162营东线	恺帝城1变电站2变压器	630	17.14%	0	0				5.32%
20909	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	格林常青藤6变电站1变压器	630	21.59%	0	0				1.27%
20910	辽中	满都户	满都户变1011满西线	齐家二台综合(2023微)	400	63.90%	104.4	104.4				100.00%
20911	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷1变电站1变压器	630	17.62%	325.62	325.62				-4.50%
20912	于洪	高明变	高北线	弓匠社区4变电站6变压器	630	20.06%	440.6	440.6				2.52%
20913	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线荒地台区	400	32.20%	0	0				8.70%
20914	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后次沟支26	200	47.40%	85.2	85.2				6.13%
20915	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和大三期1箱变202配电变压器	400	3.00%	348	348				100.00%
20916	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵干农机所分1加1左1	200	20.10%	139.8	139.8				100.00%
20917	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园6小区变电站1变压器	800	34.13%	0	0				-1.13%
20918	辽中	金山变	金山变45542金庄线	皮家卜南照明2号柱上变压器	200	22.50%	135	135				6.20%
20919	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城B区变电站1变压器	630	52.70%	0	0				7.67%
20920	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	东陵甲线东陵干10右14之1	315	21.90%	214.5	214.5				-5.32%
20921	沈北	天乾变	天金线	中金和悦1局维变电站201配电变压器	800	30.00%	0	0				77.99%
20922	于洪	范屯变	范古线	爱国村西台2台区	200	70.20%	0	0				24.73%
20923	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园3箱式变电站2配电变压器	630	83.81%	0	0	2024年12月			17.87%
20924	和平	和平变	和平变160百年线	温州城21主变	630	16.25%	464.6	464.6				3.19%
20925	东陵	李班变	李班线	李班线李班干下泉分25照明支3柱上变压器	400	17.25%	0	0				3.30%
20926	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙7	400	69.60%	0	0				61.03%
20927	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期2201配电变压器	630	38.57%	0	0				2.54%
20928	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老观四组照明	80	73.00%	13.6	13.6				-7.98%
20929	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区3变电站2变压器	630	30.10%	377.4	377.4				2.12%
20930	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城15号变电站202配电变压器	630	27.81%	391.8	391.8				24.60%
20931	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城29号变电站201配电变压器	630	42.67%	298.2	298.2				3.45%
20932	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村内南台	200	15.00%	0	0				53.32%
20933	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城7号变电站2变压器	630	28.19%	0	0				3.53%
20934	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台线44左12左4变台	200	36.30%	0	0				32.91%
20935	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园3箱式变电站1号变压器	630	16.83%	0	0				4.74%
20936	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分北水利支华晨几9	200	2.70%	174.6	174.6				88.78%
20937	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分夏长伟养殖场支2	200	16.20%	147.6	147.6				100.00%
20938	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右2变压器	315	74.67%	0	0				47.30%
20939	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	春晖园1变电站1变压器	630	35.87%	0	0				8.50%
20940	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	三盛颐景园二期小区1变电站201配电变压器	800	8.70%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20941	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期4箱变2变压器	630	41.52%	0	0				-0.09%
20942	东陵	孙家寨	孙张线	华新园2箱变1变压器	630	43.17%	0	0				4.23%
20943	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干141新	400	86.75%	0	0	2024年6月			65.36%
20944	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干营房分45右2	315	28.25%	0	0				10.45%
20945	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	葡萄园小微分台	400	36.15%	0	0				63.25%
20946	东陵	中马变	高坎线	YHG_东泽住宅楼箱式变电站201间隔配电变压器	200	54.90%	70.2	70.2				5.81%
20947	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分奶站支14柱上变压器	200	72.60%	0	0				9.00%
20948	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kv宝十线134杆(十间房北一台)	100	43.60%	0	0				4.30%
20949	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线130右1柱上变压器	400	30.00%	0	0				-2.32%
20950	皇姑	文北变	70482文岗线	旭辉铂辰时代3变电站2配电变压器	630	5.08%	0	0				0.00%
20951	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	猴跃冷藏公变台	315	8.89%	255.5	255.5				0.00%
20952	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	站前甲线41左2	315	41.65%	0	0				-1.60%
20953	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分25变台	400	21.90%	0	0				3.74%
20954	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期2小区箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
20955	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	森林里5号箱变2号变压器	630	12.70%	0	0				3.98%
20956	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期24箱变1变压器	630	46.86%	0	0				0.74%
20957	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园4箱变1变压器	630	38.41%	325	325				9.39%
20958	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅1变电站101配电变压器	630	7.94%	0	0				5.03%
20959	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路干44	200	46.20%	0	0				71.34%
20960	和平	广州变	广州变545广胜线	沈铁和谐家园12主变	500	47.60%	0	0				1.15%
20961	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林4箱变2配电变压器	630	27.05%	0	0				0.72%
20962	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际3变电站2柜	630	19.37%	0	0				-2.06%
20963	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期9箱式变电站1配电变压器	800	19.50%	0	0				0.00%
20964	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分27左8变台	200	38.20%	103.6	103.6				-5.66%
20965	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻西分支11	80	41.75%	0	0				7.02%
20966	沈北	农高变	农丰线	一站式服务—沈阳宏远路灯管理服务公司(东北育才小学)	200	1.50%	0	0				100.00%
20967	新民	新民变	新民变30172化肥线	化肥干大营分3右1	200	6.15%	0	0				100.00%
20968	沈河	万柳变	万柳变278万阳线	五矿紫晶苑2B-2箱变202配电变压器	400	21.00%	0	0				69.81%
20969	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线122变台	200	31.80%	116.4	116.4				4.81%
20970	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农七分35+1柱上变压器	400	22.80%	0	0				43.82%
20971	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学2箱变1变压器	630	12.57%	487.8	487.8				12.86%
20972	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	四德里住宅1箱变1变压器	500	17.60%	362	362				-0.89%
20973	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	七家回迁1号变电站202配电变压器	630	32.06%	0	0				-1.40%
20974	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区3变电站202变压器	630	21.33%	432.6	432.6				0.13%
20975	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖7号变电站1号变压器	630	12.38%	489	489				-7.59%
20976	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛1变电站2变压器	630	9.52%	0	0				89.64%
20977	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	沈阳四维雅悦酒店管理有限公司201间隔配电变压器	630	40.19%	0	0				-45.89%
20978	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	八一小区变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
20979	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪枫景汇4变电站变压器	630	19.37%	0	0				-0.54%
20980	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑1小区变电站2变压器	630	20.00%	0	0				-0.89%
20981	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村6号变电站2变压器	500	23.04%	334.8	334.8				0.11%
20982	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	于家房15组新1	100	0.00%	90	90				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20983	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区6变电站1变压器	630	11.75%	0	0				47.24%
20984	浑南	安顺变	安顺变184安智线	首创光和城四期3号配电室1号变压器	630	46.98%	0	0				14.31%
20985	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线147右2左1变台	200	21.30%	0	0				-69.74%
20986	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	大兰三井大棚二台(2020微)	200	18.30%	143.4	143.4				14.01%
20987	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分35右17变台	400	41.60%	0	0				33.31%
20988	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	工业线30右9左1变台	200	44.40%	91.2	91.2				42.60%
20989	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线88左1	400	0.00%	0	0				0.00%
20990	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	山林变550林西线文城分73英窝支15	200	70.80%	38.4	38.4				13.33%
20991	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	泰莱香榭里小区变电站202间隔配电变压器	400	27.60%	249.6	249.6				0.60%
20992	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城1号变电站201配电变压器	630	46.48%	0	0				4.45%
20993	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城4号变电站201配电变压器	630	49.14%	0	0				5.50%
20994	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分20左1左1柱上变压器	400	29.40%	160.09	160.09				6.06%
20995	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅1箱变1变压器	630	21.59%	0	0				-4.86%
20996	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党校分1+1	315	30.48%	0	0				0.41%
20997	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民新城总开闭站1箱变变压器配电变压器配电变压器	1000	15.12%	0	0				0.23%
20998	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙	新安乙线法赖分后沙支15右2变台	200	75.90%	0	0				12.43%
20999	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景棠苑7变电站1变压器	630	54.86%	0	0				3.25%
21000	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区2变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	447	447				78.80%
21001	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	法哈牛变608东兴线东兴干古屯分5左8变台	100	141.60%	0	0	2022年12月			6.67%
21002	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏一队分柏一队北支3(柏一队北台)	315	39.24%	0	0				14.46%
21003	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝分37右1右12变台	200	31.65%	116.7	116.7				19.73%
21004	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛二期1变电站2号变压器	500	27.00%	0	0				5.51%
21005	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城5号变电站201配电变压器	630	17.14%	0	0				-2.72%
21006	大东	小东变	小东变80148新光线	地坛安居1箱变2变压器	630	25.71%	0	0				8.26%
21007	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分64左3	400	48.25%	0	0				-8.61%
21008	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线魏家分48	200	7.80%	164.4	164.4				-0.61%
21009	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	丽都新城箱变2变压器	630	107.62%	0	0	2024年12月			2.76%
21010	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁4号箱变变压器配电变压器	630	21.90%	0	0				1.81%
21011	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右13柱上变压器	315	23.05%	0	0				26.75%
21012	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干101公变	400	40.50%	198	198				3.88%
21013	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干18右4	315	42.54%	0	0				0.55%
21014	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分41左5变压器	250	1.28%	221.8	221.8				-55.07%
21015	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干108左3	315	73.33%	52.5	52.5				-48.81%
21016	铁西	重工变	重工变10870城冶线	城冶线城水干14左4变压器	400	16.50%	294	294				-21.61%
21017	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干22+1变压器	315	133.33%	0	0	2022年12月			-0.15%
21018	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干23左4	315	28.57%	0	0				-0.18%
21019	和平	方型变	方型变454文化甲线	文化甲线16右5	315	68.06%	0	0				-3.46%
21020	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分9柱上变压器	315	76.19%	0	0				5.57%
21021	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	万柳变266南关乙线南关于35+1公变	315	3.49%	0	0				29.65%
21022	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	肇东干劝联5开闭站右4	315	103.37%	0	0	2022年12月			3.13%
21023	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干25柱上变压器	315	5.08%	0	0				-15.49%
21024	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干73	315	11.75%	0	0				8.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21025	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分环保支3	100	25.40%	0	0				-5.26%
21026	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分75变压器	315	51.43%	0	0				-2.73%
21027	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右4左1+1	200	55.00%	0	0				1.88%
21028	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线60	315	16.51%	0	0				-22.80%
21029	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什北分3	400	61.20%	0	0				-7.77%
21030	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干25左2之1柱上变压器	315	40.32%	0	0				-6.29%
21031	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变350造化甲线造化干30右6右7右1	400	50.75%	0	0				10.14%
21032	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左1左2变台	315	55.56%	0	0				3.14%
21033	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线12左8	200	66.45%	0	0				1.27%
21034	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分19左5之1柱上变压器	315	43.81%	0	0				-1.62%
21035	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线53右3变台	315	27.62%	0	0				2.07%
21036	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干53右18左2	100	13.80%	0	0				-12.16%
21037	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干明泡分9右1变台	100	29.40%	60.6	60.6				-2.76%
21038	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线34	315	45.90%	0	0				6.53%
21039	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干19柱上变压器	400	40.40%	0	0				-8.37%
21040	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	北陵变162黄河甲线黄河干50右3柱上变压器	200	83.40%	0	0	2024年12月			-3.06%
21041	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐贤变444齐滑乙线滑齐干52	315	57.90%	0	0				2.19%
21042	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右12	315	45.08%	0	0				2.02%
21043	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋线民族分17	315	32.76%	180.3	180.3				1.71%
21044	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干64柱上变压器	315	50.16%	0	0				14.50%
21045	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线103右5	200	38.40%	103.2	103.2				17.38%
21046	和平	广州变	广州变462广太甲线	北五甲线85	315	20.63%	218.5	218.5				7.53%
21047	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线15+1	400	58.00%	0	0				10.30%
21048	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干34	315	65.08%	0	0				-1.70%
21049	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分116变压器	250	25.28%	0	0				-6.42%
21050	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线102变台	100	42.00%	0	0				-20.14%
21051	和平	方型变	方型变444方青乙线	北五经分3	315	36.83%	0	0				2.09%
21052	沈河	顺城变	顺城变063令闸乙线	北兴变344军工甲线军工干朱剪炉分4公变	400	16.75%	293	293				7.17%
21053	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线57左3	400	12.00%	312	312				-15.91%
21054	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分7	250	75.60%	0	0				2.28%
21055	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	新立甲线新立干63左3	315	35.24%	0	0				-27.49%
21056	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干7左9	400	35.25%	0	0				-43.11%
21057	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右6变台	315	38.41%	0	0				1.75%
21058	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分18	200	84.90%	0	0	2024年12月			-0.08%
21059	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干8	315	57.78%	0	0				2.04%
21060	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二2箱变2号变	630	16.51%	0	0				0.23%
21061	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城一期1箱变1号变	315	0.00%	0	0				0.00%
21062	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	和平新村2主变	630	40.32%	313	313				1.99%
21063	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期8箱变1变压器	630	22.22%	0	0				-1.88%
21064	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区4变电站1变压器	630	28.25%	389	389				-2.70%
21065	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北海嘉园2变电站2变压器	630	20.63%	437	437				2.93%
21066	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区5变电站1变压器	630	19.37%	445	445				0.68%
21067	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期5箱变2变压器	630	29.52%	381	381				-4.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21068	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝5箱变1号变	630	51.11%	245	245				2.17%
21069	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝6箱变1号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%
21070	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二1箱变1号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%
21071	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园2箱变1号变	630	23.81%	0	0				-2.71%
21072	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	辽大高职2箱变2号变	630	15.24%	0	0				3.50%
21073	和平	青年变	青年变362青好线	工学里1#主变	630	58.57%	198	198				-4.37%
21074	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	沈师教授公寓箱变1	630	4.38%	0	0				-8.26%
21075	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	通达新村2一次2主变	800	41.40%	388.8	388.8				1.47%
21076	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	长江北9箱变1	630	56.83%	0	0				11.81%
21077	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑1箱变1站内变压器	630	19.43%	1.73	1.73				-3.77%
21078	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区3变电站201	500	29.52%	302.4	302.4				-1.83%
21079	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙5箱变1变压器	630	33.33%	357	357				-1.02%
21080	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	世纪明珠1变电站202	630	28.25%	0	0				6.92%
21081	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙10箱变2变压器	630	30.48%	375	375				-0.61%
21082	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区4变电站2变压器	500	41.60%	0	0				6.90%
21083	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	百鸟西苑1箱变1号变	630	12.57%	0	0				-1.02%
21084	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	同兴北六经变电站一次变压器柜主变	500	54.80%	176	176				4.15%
21085	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期3箱变1变压器	630	40.63%	0	0				-1.23%
21086	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期5箱变1变压器	630	40.32%	0	0				5.46%
21087	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园10变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
21088	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	静园1箱变202	400	80.00%	40	40	2024年9月			3.89%
21089	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居4变电站201	630	15.56%	469	469				-1.15%
21090	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大三区1变电站201柜	630	64.76%	159	159				-1.67%
21091	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大三区2变电站202柜	800	45.00%	360	360				12.03%
21092	铁西	重工变	重工变10840城西线	康居苑小区变电站201柜	630	33.14%	0	0				0.12%
21093	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区1变电站201柜	500	30.00%	300	300				-5.25%
21094	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	南塔公园箱变2变压器	400	15.00%	0	0				5.16%
21095	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净2变电站1变压器	630	28.57%	0	0				0.29%
21096	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景1箱变2变压器	630	14.48%	475.8	475.8				0.67%
21097	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	南风雅苑4变电站201	500	21.20%	0	0				-1.19%
21098	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园1箱变2号变	500	0.00%	0	0				0.00%
21099	和平	和平变	和平变170商贸线	海韵广场2主变	800	11.63%	627	627				7.12%
21100	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲2箱变2号变	500	0.00%	0	0				-156.28%
21101	皇姑	怒江变	怒江变8248怒舍甲线	圣芳庭1箱变2号变	630	20.00%	254.22	254.22				5.63%
21102	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	中远颐和3箱变1	800	0.00%	0	0				0.00%
21103	和平	太原变	太原变058南七甲线	沈后南宁变电站3号高压柜2主变	500	53.60%	0	0				10.37%
21104	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	昆山二1箱变1号变	500	51.60%	0	0				-2.13%
21105	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘3箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
21106	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	山河里变电站2变压器	400	26.80%	0	0				4.99%
21107	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园1箱变1变	800	10.80%	633.6	633.6				0.38%
21108	铁西	亚明变	亚明变20142雾虹甲线	铁路光明3变电站202	630	19.37%	445	445				-2.15%
21109	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园1变电站202柜	500	22.40%	0	0				38.02%
21110	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	401小区箱变2变压器	500	26.40%	318	318				3.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21111	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团5变电站202变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
21112	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团4变电站202	400	0.00%	0	0				0.00%
21113	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北一东路职工住宅1变电站201	630	0.00%	554.24	554.24				0.00%
21114	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	勒石南巷1箱变1变压器	500	60.16%	0	0				-0.25%
21115	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	祥发箱变1变	315	60.95%	91.5	91.5				7.97%
21116	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼1箱变1变压器	630	19.37%	0	0				2.74%
21117	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	地质箱变1变压器	400	63.30%	6.93	6.93				-50.60%
21118	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期2箱变2变	630	22.54%	425	425				0.75%
21119	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期1变电站201	500	41.28%	243.6	243.6				0.24%
21120	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期4变电站202柜	400	0.00%	0	0				0.00%
21121	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞工小区变电站201	400	73.20%	67.2	67.2				0.79%
21122	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城10箱变站2变压器	630	19.05%	0	0				-4.55%
21123	新民	新民变	新民变30162营东线	光明小区2变电站2变压器	630	11.75%	0	0				2.34%
21124	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品1变电站2变压器	800	64.50%	204	204				4.02%
21125	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	空干休所箱变1变压器	315	30.16%	0	0				0.17%
21126	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区3变电站	630	30.48%	0	0				9.22%
21127	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区6变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
21128	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱砂轮箱变1变压器	400	30.60%	0	0				-7.74%
21129	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府1箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
21130	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	省检察院住宅箱变2	630	25.90%	0	0				6.06%
21131	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区11箱变2号变	630	11.11%	0	0				-0.76%
21132	皇姑	长江变	长江变25474长泰甲线	沙河子小区箱变1号变	630	57.14%	0	0				1.07%
21133	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰9箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
21134	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	解放3号变电站1号变压器	630	74.29%	0	0				13.96%
21135	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	兴华街10变电站201	400	12.90%	0	0				-148.01%
21136	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	紫金桃源1号变电站201间隔(安南线)配电变压器	800	9.90%	0	0				100.00%
21137	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	半岛天境4号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	24.00%	0	0				57.45%
21138	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分6	200	31.20%	0	0				6.81%
21139	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲2变电站1变压器	630	28.25%	0	0				6.04%
21140	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵2箱变1变压器	630	21.90%	0	0				-3.68%
21141	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村蘭园3号变电站202间隔配电变压器	630	53.65%	0	0				8.03%
21142	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	昱宫1变电站201间隔配电变压器	630	22.10%	0	0				0.35%
21143	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线东下洼子北新分03	200	42.60%	94.8	94.8				100.00%
21144	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	玉祥明居2箱式变电站2配电变压器	500	57.60%	0	0				18.53%
21145	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山于61左13右1变台	400	87.00%	0	0	2024年9月			100.00%
21146	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	龙湖御景2箱变201配电变压器	630	26.35%	0	0				3.64%
21147	康平	中心变	中心变2606东环线	福康家园201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.94%
21148	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	中土置业(沈阳)有限公司康城尚品紫台2变压器201配电变压器	630	31.43%	369	369				2.41%
21149	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线代家分南窑支8左4变台	200	43.20%	0	0				32.38%
21150	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线代家分58+1右7变台	400	44.70%	0	0				100.00%
21151	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区15变电站1变压器	500	18.40%	0	0				-4.05%
21152	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅士居1箱变2变压器	500	12.00%	390	390				2.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21153	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛线211+1左1变台	400	38.70%	205.2	205.2				100.00%
21154	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分东大支南几3	200	17.10%	145.8	145.8				0.00%
21155	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站2箱变2变压器	630	26.98%	0	0				3.06%
21156	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑C区2箱变2变压器	630	37.46%	0	0				2.11%
21157	新民	侯家变	侯家变16780侯南线	侯南干二忙分5变台	100	3.40%	0	0				-49.68%
21158	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线张相支05	100	90.00%	0	0	2023年2月			12.31%
21159	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾4号变电站2号变压器	630	44.76%	0	0				2.84%
21160	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨后领计涛农业公变台区	200	26.10%	127.8	127.8				0.00%
21161	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	万家福箱变201间隔配电变压器	630	35.24%	345	345				34.19%
21162	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际4号变电站1号变压器	630	32.06%	365	365				0.83%
21163	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	沈阳市鑫浪稻谷加工厂	200	39.00%	0	0				5.99%
21164	康平	中心变	中心变2608粮油线	北国春天4变电站101配电变压器	315	41.59%	122.97	122.97				1.98%
21165	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	一站式服务-沈阳市宏远路灯管理服务(孝汉北街东南角)	200	3.30%	0	0				69.95%
21166	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线林东线37	80	67.88%	17.7	17.7				13.54%
21167	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑1号箱变2变压器配电变压器	400	48.00%	0	0				6.87%
21168	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐3小区箱变2变压器	630	30.73%	373.4	373.4				-0.22%
21169	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二1箱变2变压器	250	57.60%	0	0				-8.87%
21170	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	代家房变064濛子泡线范家村4组照明	200	46.00%	88	88				5.69%
21171	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干60+1右11	400	24.60%	261.6	261.6				55.79%
21172	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分16左6右1柱上变压器	400	50.50%	0	0				-3.64%
21173	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	卫东甲3之1箱式变电站201间隔配电变压器	400	20.50%	0	0				41.13%
21174	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线镇西干44	500	7.60%	412	412				3.39%
21175	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东扎三组支1	100	56.70%	0	0				13.10%
21176	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	方林龙湖学樵府2小区变电站2配电变压器	400	15.60%	0	0				0.00%
21177	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分27右5变台	400	79.20%	43.2	43.2				31.26%
21178	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期6箱变2变压器	630	30.16%	377	377				-2.34%
21179	沈北	王驛变	王新乙线	碧泉豪庭2箱变202配电变压器	630	15.05%	472.2	472.2				22.53%
21180	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤4变电站2变压器	400	30.75%	0	0				0.55%
21181	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A4配电站1变压器	630	22.38%	0	0				3.54%
21182	皇姑	文北变	文北变70470文居线	黄河府2小区变电站1配电变压器	800	12.00%	624	624				0.00%
21183	沈北	新城子	新城线	富华园1变电站2配电变压器	500	54.00%	0	0				3.19%
21184	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分24左2	200	66.90%	0	0				7.01%
21185	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦6箱变1变压器	630	9.84%	0	0				0.00%
21186	新民	南窑变	南窑变3570世纪甲线	吉隆壹号公馆1变压器	200	28.80%	122.4	122.4				30.35%
21187	和平	展览变	展览变886展金线	环球金融中心三期小区1变电站202配电变压器	800	37.88%	417	417				17.39%
21188	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线91变台	200	38.10%	0	0				14.02%
21189	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园35号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	47.30%	0	0				44.78%
21190	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品2号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	39.62%	0	0				100.00%
21191	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期2号变电站1变压器	630	31.75%	0	0				1.33%
21192	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区1变电站2变压器	800	44.25%	0	0				28.32%
21193	于洪	大兴变	兴红线	世代书香5站房2变压器	630	42.41%	299.8	299.8				3.45%
21194	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	沐樾府一期2箱式变电站201间隔配电变压器	800	12.30%	0	0				72.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21195	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云3号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	800	32.10%	0	0				97.32%
21196	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家1箱变1变	400	39.60%	0	0				1.07%
21197	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线林场分支线014	200	26.10%	127.8	127.8				13.74%
21198	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区5变电站1变压器	500	28.00%	0	0				4.54%
21199	新民	金五台	金五台变717树林线	树林子干34右2变台	200	37.80%	104.4	104.4				36.54%
21200	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑9变电站2变压器	630	14.22%	477.4	477.4				4.59%
21201	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城5号201配电变压器	630	47.30%	0	0				2.08%
21202	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干129右分1台区	50	16.80%	36.6	36.6				-6.34%
21203	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	鲁班尚品小区1局维变电站202配电变压器	630	13.97%	0	0				58.91%
21204	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河三组照明	100	49.20%	0	0				9.88%
21205	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	鲁班尚品小区2局维变电站202配电变压器	630	19.68%	0	0				59.17%
21206	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分028	100	115.20%	0	0	2024年6月			3.95%
21207	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道7变电站2变压器	630	12.57%	487.8	487.8				5.52%
21208	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变3变压器间隔配电变压器	500	48.64%	0	0				12.13%
21209	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区4变电站2变压器	500	20.80%	0	0				-4.72%
21210	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干小根分41变台	200	39.60%	100.8	100.8				5.07%
21211	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿大城印象锦园2箱式变电站1配电变压器	630	63.49%	0	0				34.32%
21212	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	团山子线张家分03	100	63.60%	0	0				8.77%
21213	沈河	万柳变	万柳变278万阳线	五矿紫晶苑2A-2变电站202配电变压器	630	21.59%	0	0				48.97%
21214	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线交通队22考核	100	80.40%	0	0	2022年12月			-0.23%
21215	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	亿居地中海四期箱变1变压器	630	38.10%	0	0				1.21%
21216	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线拉马桥北水利几34	400	17.10%	291.6	291.6				100.00%
21217	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干褚贵分17左5	100	18.90%	71.1	71.1				-50.17%
21218	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城7变电站1变压器	630	30.48%	0	0				3.18%
21219	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分55右5	100	46.80%	43.2	43.2				-1.84%
21220	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微解放村北台区	400	15.90%	296.4	296.4				-1.67%
21221	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑4站房1变压器	630	18.41%	0	0				7.84%
21222	和平	广州变	广州变468广马乙线	联勤部幼儿园主变	400	17.20%	291.2	291.2				9.33%
21223	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园2箱变1变压器	500	30.40%	298	298				2.10%
21224	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景棠苑6箱式变电站1变压器配电变压器	630	38.10%	0	0				4.99%
21225	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分秦家房支55右8变台	200	39.60%	100.8	100.8				41.79%
21226	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	菜屯分4右4	100	19.50%	0	0				100.00%
21227	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	九三小区箱变1变压器	630	34.92%	0	0				15.51%
21228	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房1箱变2	400	0.00%	0	0				0.00%
21229	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	碧桂园御玺变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	0	0				43.42%
21230	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲地5变电站变压器1配电变压器	630	40.00%	0	0				3.53%
21231	东陵	孤家子	营城子甲线	正大桃园2箱变2变压器	630	16.19%	0	0				10.16%
21232	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线三家子几06	315	36.32%	0	0				12.94%
21233	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干52右7	200	41.40%	97.2	97.2				-6.61%
21234	皇姑	长江变	25464长怒乙线	YHG_红田美林居高层箱式变电站1号配电变压器	630	30.48%	0	0				-0.01%
21235	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线171左6变台	400	10.75%	0	0				54.94%
21236	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗北综合	200	32.40%	0	0				100.00%
21237	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线二高中	500	86.40%	0	0	2024年6月			9.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21238	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	翡丽府小区2变电站2变压器	630	25.40%	407	407				100.00%
21239	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线四间房支04	100	124.80%	0	0	2024年6月			12.22%
21240	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干43	250	40.40%	0	0				3.46%
21241	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里2小区变电站1变压器	630	25.52%	169.74	169.74				1.22%
21242	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干田园分18右5	80	42.00%	38.4	38.4				1.55%
21243	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达2号变电站2号配电变压器	630	42.22%	0	0				44.85%
21244	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干62右4	50	90.00%	0	0	2023年2月			3.18%
21245	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2.1期住宅)1202配电变压器	630	21.33%	0	0				3.77%
21246	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	旭辉雍和府2配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
21247	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景4变电站201	400	20.00%	280	280				-5.31%
21248	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线杜家分支线004	80	84.75%	4.2	4.2	2023年1月			11.67%
21249	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	半岛天境1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	62.25%	0	0				32.85%
21250	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰3号变电站201间隔配电变压器	800	18.00%	0	0				20.43%
21251	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大孤柳分48	50	52.20%	18.9	18.9				9.01%
21252	新民	新民变	新民变30164新区线	卓越馨城2变电站1变压器	630	36.19%	0	0				37.14%
21253	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	YHG_沈北房屋开发有限公司富城春天2201	630	33.33%	0	0				4.89%
21254	沈北	道义变	道义变15252步阳线	YHG_沈阳步阳置业有限公司12(江南甲第)5箱2变配电变压器	630	64.29%	0	0				7.91%
21255	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家分支线019	160	62.75%	43.6	43.6				0.54%
21256	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	YHG_慧麟工贸有限公司柱上变压器	315	29.21%	0	0				80.11%
21257	沈北	道义变	道义变15292开发一线	水岸花园201配电变压器	630	17.46%	0	0				-0.02%
21258	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干三台子东街分20	100	97.20%	0	0	2023年1月			4.97%
21259	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线兴盛村1台	400	33.30%	0	0				49.14%
21260	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	沈阳慧麟房地产开发有限公司2箱变201配电变压器	630	54.60%	0	0				7.07%
21261	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海1号变电站202配电变压器	500	37.60%	0	0				-0.53%
21262	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站甲线61右9+1	400	0.00%	0	0				0.00%
21263	法库	果子园	果子园变417果北甲线	盛福家园柱上变压器	315	19.56%	0	0				-0.85%
21264	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干29+1右4	400	25.80%	256.8	256.8				65.63%
21265	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场干15苗卜分6加1	200	0.00%	0	0				45.15%
21266	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	雨润二期三1小区变电站202配电变压器	630	11.75%	0	0				79.72%
21267	于洪	马三家	马辉线	小微王家村2	200	30.60%	118.8	118.8				37.12%
21268	于洪	曹翟变	曹翟线	金辉.尚璟二期2变电站1变压器	630	46.03%	0	0				6.58%
21269	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线后魏西台	315	10.16%	0	0				-1.02%
21270	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	沈海变374东望甲线东望甲线和平干辛家分10右1-1	400	72.75%	69	69				14.39%
21271	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分10右14	200	74.70%	30.6	30.6				-7.68%
21272	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地东台	400	39.45%	202.2	202.2				15.25%
21273	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	台沟子24右5右1	200	2.80%	0	0				8.93%
21274	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	柴河家园小区箱式变电站2配电变压器	630	4.06%	0	0				79.14%
21275	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	新华书店1变压器	630	30.22%	376.6	376.6				3.11%
21276	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线岳家支08	50	54.00%	18	18				8.56%
21277	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分关宝支011	400	54.15%	143.4	143.4				10.41%
21278	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线高速分13右01	250	33.76%	140.6	140.6				14.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21279	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区3变电站1变压器	630	18.79%	0	0				3.16%
21280	沈北	清水变	清依线	依路村北分03(依路B台)	200	40.90%	0	0				8.69%
21281	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	官房2号变电站2变压器	630	18.29%	0	0				-1.26%
21282	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际4号变电站202配电变压器	500	23.20%	0	0				0.80%
21283	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城东区1变202配电变压器	630	20.95%	0	0				27.14%
21284	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	富中自维YHG	1000	15.20%	748	748				-2.70%
21285	东陵	孤家子	东冶线	房实名苑2局维箱变2号变	800	34.50%	0	0				-0.91%
21286	东陵	李相变	李班线	李班线91柱上变压器	200	32.40%	0	0				-2.60%
21287	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	大潘变403大高线青台中台	100	87.30%	2.7	2.7	2024年6月			6.25%
21288	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区2箱式变电站2配电变压器	800	31.88%	0	0				5.87%
21289	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所1变压器	630	20.32%	0	0				4.60%
21290	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象2变电站2变压器	630	38.48%	0	0				-8.02%
21291	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房二组综合	315	20.95%	0	0				0.00%
21292	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支21左6变台	400	51.00%	156	156				0.00%
21293	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	富中1主变	400	43.00%	188	188				2.18%
21294	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170艇庄线皮卜村19号(自来水)	100	9.45%	80.55	80.55				-34.05%
21295	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山村台分支02	100	73.80%	0	0				7.28%
21296	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	金家支9右3	200	16.80%	146.4	146.4				0.00%
21297	东陵	中马变	疗养线	中旅万科城3箱变1变压器	400	19.80%	280.8	280.8				83.69%
21298	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期8变电站2变压器	800	12.90%	616.8	616.8				-0.29%
21299	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线电影公司住宅	315	42.67%	149.1	149.1				2.39%
21300	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞2箱变(单)	630	25.14%	0	0				0.67%
21301	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干管子分65左7变台	80	104.63%	0	0	2022年12月			-11.94%
21302	康平	张强变	张强变76244沙金线	前八大西台14柱上变压器	100	35.60%	0	0				5.93%
21303	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅小区2变电站1变压器	630	39.05%	0	0				7.62%
21304	沈北	新城子	新城线	新城子干17号杆综合台	315	68.57%	0	0				0.06%
21305	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光1土建变202	630	23.17%	0	0				-1.75%
21306	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园3变电站201变压器	630	53.33%	0	0				1.20%
21307	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	三经甲线14右3左1变压器	400	69.75%	81	81				5.44%
21308	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村6箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
21309	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线100右5变台	50	103.20%	0	0	2022年12月			5.57%
21310	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线31左8变台	100	95.10%	0	0	2022年12月			13.62%
21311	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	马家村二组照明(2021微)	200	67.88%	0	0				23.98%
21312	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	种子协作电力办考核(2021微)	200	55.05%	0	0				9.43%
21313	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线229左2变台	200	14.70%	0	0				4.35%
21314	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分51左8变台	100	37.80%	0	0				20.32%
21315	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期4箱式变电站2配电变压器	630	22.54%	0	0				0.56%
21316	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园3站房2变压器	630	43.81%	291	291				8.06%
21317	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城6号变电站2号变压器	630	17.46%	457	457				1.26%
21318	于洪	曹家变	曹翟线	小于小区3站房1变压器	630	21.59%	0	0				5.01%
21319	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线敖海2台支06	200	17.40%	145.2	145.2				89.16%
21320	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	速腾美丽都2箱变2考核配电变压器	630	62.86%	0	0				7.98%
21321	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	恒润怡沁园变电站202间隔配电变压器	315	30.79%	186.5	186.5				4.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21322	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干6右3加1	315	1.90%	277.5	277.5				20.00%
21323	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	YHG_沈阳绿厦爵仕房地产202配电变压器	630	48.25%	31.18	31.18				-0.64%
21324	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家4号变电站1号变压器	630	13.02%	485	485				-5.39%
21325	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城9号变电站202间隔配电变压器	800	38.25%	0	0				12.98%
21326	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	胜应乙线南二干42+1变压器	400	79.50%	0	0				14.50%
21327	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	土官住宅1箱变1变压器	630	12.06%	491	491				73.68%
21328	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾一期1变电站1变压器	250	29.12%	0	0				-6.40%
21329	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际9号变电站201配电变压器	500	27.60%	0	0				5.77%
21330	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际9号变电站202配电变压器	500	29.60%	0	0				4.37%
21331	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际10号变电站202配电变压器	500	28.40%	0	0				-0.77%
21332	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分41左17变台	200	30.90%	118.2	118.2				-37.49%
21333	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线163左13右1变台	200	21.00%	0	0				12.40%
21334	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分班屯支27左5变台	200	29.60%	0	0				-2.95%
21335	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园7号变电站1号变压器	400	35.50%	0	0				14.37%
21336	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区4变电站2变压器	800	77.25%	0	0				2.24%
21337	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区5变电站2变压器	800	48.00%	0	0				7.70%
21338	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期2箱式变电站1配电变压器	400	32.80%	0	0				9.36%
21339	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区3变电站1变压器	630	31.43%	369	369				6.59%
21340	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹1箱式变电站1配电变压器	800	43.88%	0	0				15.39%
21341	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门1变电站1变压器	630	57.14%	0	0				8.44%
21342	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后粮库北机井4台(微)	100	19.60%	0	0				-18.58%
21343	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯	杨士岗变048八三堡线佑户坨西台照明	100	106.20%	0	0	2022年12月			12.33%
21344	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干46+1柱上变压器	315	33.14%	0	0				0.85%
21345	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	康泰家园小区1变电站1变压器	630	43.49%	293	293				4.46%
21346	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十七号变电站201配电变压器	630	28.25%	0	0				6.75%
21347	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	康富新居二期变电站202变压器	400	22.00%	0	0				0.32%
21348	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分43	200	50.50%	79	79				12.41%
21349	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支大辛葡萄园支09	50	133.20%	0	0	2023年2月			10.10%
21350	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑1变电站2变压器	630	21.33%	432.6	432.6				9.96%
21351	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区6箱变201间隔配电变压器	800	17.10%	0	0				1.15%
21352	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分005	200	32.03%	0	0				11.11%
21353	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太五西分支线001	50	55.80%	0	0				19.19%
21354	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落于大辛分13	630	5.97%	0	0				10.81%
21355	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期1变电站201间隔配电变压器	500	30.40%	0	0				19.74%
21356	于洪	平罗变	平罗变	观莲雅居1站房2变压器	315	27.30%	0	0				100.00%
21357	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分红砂地1队支水利几5	100	0.00%	90	90				-350.00%
21358	沈河	站前变	站前变246培训乙线	嘉兴国际变电站3变压器	800	26.40%	508.8	508.8				18.19%
21359	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区1变电站201变压器	630	20.32%	0	0				-3.58%
21360	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太平堡分支线049	200	57.20%	0	0				17.84%
21361	浑南	榆树变	榆树乙线	爱家丽都四期2号变电站1号配电变压器	630	35.43%	0	0				0.95%
21362	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙钻石郡小区2变电站1变压器	400	22.00%	0	0				3.10%
21363	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府2号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				100.00%
21364	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线提水分6左1柱上变压器	400	28.25%	0	0				60.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21365	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分36	200	0.90%	0	0				-102.81%
21366	东陵	农大变	农首线	上佰变303新生线银河湾四期1变电站201间隔配电变压器	630	31.75%	367	367				5.46%
21367	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区3变电站2变压器	630	13.52%	0	0				-24.27%
21368	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干55	100	102.30%	0	0	2023年1月			15.65%
21369	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	纺校干网点	400	87.30%	0	0	2024年7月			19.61%
21370	皇姑	崇山变	崇山变10285金穗线	凯悦花园1箱变2配电变压器	500	20.00%	0	0				-2.00%
21371	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城8变电站2变压器	630	20.95%	0	0				3.72%
21372	康平	四家子变	四家子变1206两家子线	坑西(2台)	100	32.70%	0	0				36.85%
21373	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城二期1变电站1变压器	630	24.38%	0	0				-0.15%
21374	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右32右9右2	400	18.75%	0	0				100.00%
21375	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干60五爱供暖	250	28.80%	0	0				-7.68%
21376	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机干农机分2右1变台	400	15.30%	0	0				0.00%
21377	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区7变电站1变压器	630	35.87%	341	341				1.43%
21378	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城15号变电站1变压器	500	26.40%	0	0				-0.38%
21379	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾1变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-95.53%
21380	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾2变电站1变压器	500	24.96%	0	0				5.57%
21381	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新西村中台	200	62.00%	0	0				13.77%
21382	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎一组照明	50	98.40%	0	0	2023年2月			11.41%
21383	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线小沟二台分07	200	51.00%	78	78				13.20%
21384	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	裕湾花园一期3地块1变202配电变压器	400	12.90%	0	0				40.49%
21385	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分130右1柱上变压器	200	29.70%	0	0				16.74%
21386	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	前当堡变304章京线章京线69变台	160	105.56%	0	0	2024年6月			13.22%
21387	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分15变压器	315	58.73%	0	0				4.78%
21388	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	闫荒地西北台	200	33.00%	114	114				11.93%
21389	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分33左1变台	200	53.70%	72.6	72.6				7.85%
21390	沈北	道义变	道义变15259道义线	雅居乐C2二小区1开1箱202配电变压器	630	18.10%	0	0				57.03%
21391	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	果色添香1变电站2站内变压器	800	21.38%	0	0				0.12%
21392	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	沈阳淡马锡物业管理有限公司(天赋新居)1号配电变压器	630	31.75%	0	0				3.59%
21393	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干167	315	39.49%	159.1	159.1				7.12%
21394	沈北	农高变	农丰线	沈阳永丰房屋开发有限公司三期22号变压器	630	17.78%	0	0				3.21%
21395	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线大冯干线159	400	33.25%	227	227				29.34%
21396	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分20左1变台	200	23.70%	132.6	132.6				100.00%
21397	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
21398	东陵	孤家子	营城子甲线	江南水乡1箱变2变压器	630	21.59%	0	0				0.57%
21399	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村大棚593650	80	42.00%	38.4	38.4				-6.57%
21400	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线122右4+1左16变台	100	79.05%	10.95	10.95				3.01%
21401	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村2机井	100	29.20%	60.8	60.8				7.23%
21402	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	爱丽家园3号变电站1号变压器	630	28.19%	0	0				7.02%
21403	浑南	白塔变	白塔变952四库线	新榆公馆11号变电站1号变压器	800	14.60%	0	0				0.15%
21404	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城2号变电站2号变压器	630	14.29%	0	0				5.04%
21405	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园4号变电站1号变压器	630	14.92%	0	0				1.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21406	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干45加1右分3变压器	100	50.70%	0	0				10.07%
21407	法库	果子园	果子园变418果府线	剑桥世家二期1变电站2号变压器	630	13.57%	0	0				7.32%
21408	法库	果子园	果子园变418果府线	剑桥世家二期2变电站1号变压器	630	14.05%	0	0				4.31%
21409	法库	果子园	果蕴线	领东国际小区三号箱式变电站201间隔配电变压器	630	24.63%	0	0				4.86%
21410	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路干60左6	400	6.25%	0	0				29.10%
21411	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线82右14变台	80	48.00%	33.6	33.6				3.51%
21412	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树于154左16右11右2+1右1	400	24.00%	0	0				69.19%
21413	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡21号小区变电站201配电变压器	630	49.52%	0	0				1.66%
21414	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	永利嘉院小区1变电站1变压器	630	26.29%	0	0				2.56%
21415	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	新立屯村南台(2022微)	200	20.00%	69.28	69.28				3.62%
21416	于洪	平罗变	平辛线	上三家南	400	41.70%	0	0				15.90%
21417	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线64左5变台	50	121.80%	0	0	2024年12月			1.00%
21418	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线胜官三组台分支03	400	48.30%	0	0				11.26%
21419	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线八岔沟支032	50	85.20%	0	0	2023年6月			12.58%
21420	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线大幸大棚支21	50	106.80%	0	0	2024年6月			16.15%
21421	于洪	范屯变	范新线	皮台东台	400	52.00%	152	152				5.56%
21422	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区2变电站2配电变压器	630	19.68%	0	0				53.65%
21423	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线四龙井T4左T3	100	79.40%	10.6	10.6				3.54%
21424	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑2变电站2变压器	630	12.44%	488.6	488.6				7.27%
21425	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎巴彦村支3杆	315	102.22%	0	0	2024年6月			16.88%
21426	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区1变电站2变压器	630	27.62%	0	0				38.05%
21427	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府七期小区1变电站1变压器	800	47.40%	0	0				21.10%
21428	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府七期小区2变电站1变压器	630	29.84%	0	0				17.61%
21429	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	兴隆变542大民线大民线大喇嘛分33右6变台	200	87.90%	4.2	4.2	2023年2月			9.15%
21430	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线16变台	200	48.60%	0	0				18.27%
21431	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支小蛇村几2	200	18.30%	0	0				13.71%
21432	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲二期2变1201	630	37.14%	0	0				3.57%
21433	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	人杰水岸四期1201配电变压器	630	26.98%	0	0				0.79%
21434	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线45南分13	400	10.50%	0	0				100.00%
21435	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期10箱式变电站1配电变压器	400	72.30%	70.8	70.8				41.60%
21436	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰一期1号变电站1号配电变压器	400	24.90%	0	0				74.34%
21437	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	乌伯牛变034吴家线贺家照明	50	17.40%	0	0				-31.22%
21438	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五黄分12	315	21.27%	216.5	216.5				-9.87%
21439	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园2小区变电站2变压器	630	23.24%	0	0				-11.99%
21440	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马岗分北道支贺家店支40变台	200	18.65%	142.7	142.7				0.65%
21441	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期2202配电变压器	630	31.43%	0	0				3.24%
21442	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干186右6	200	22.20%	0	0				12.88%
21443	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干58左3	400	15.90%	296.4	296.4				17.13%
21444	于洪	范屯变	范古线	全胜小微3号台	200	96.00%	0	0	2024年6月			83.06%
21445	于洪	马三家	马辉线	小微王家村2台	400	18.60%	285.6	285.6				95.21%
21446	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区3变电站1变压器	315	95.62%	0	0	2024年9月			1.80%
21447	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区2变电站1变压器	630	33.65%	0	0				-6.11%
21448	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分小四家支012+1	200	20.70%	0	0				48.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21449	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	颐景御园1箱变2变压器配电变压器	630	20.38%	0	0				7.32%
21450	开发	昆明变	昆明变55972后澳乙线	滨河湾小区3变电站2变压器	630	64.44%	0	0				21.57%
21451	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分60左23	80	14.25%	0	0				-21.62%
21452	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分11左12右17	100	17.40%	0	0				-6.83%
21453	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分43左1	200	31.20%	0	0				18.08%
21454	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干106	200	19.80%	0	0				10.85%
21455	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	港基双水岸1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	24.90%	0	0				23.31%
21456	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分张强东支003	50	122.40%	0	0	2024年6月			10.68%
21457	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线新南分支28	200	75.00%	30	30				-0.03%
21458	大东	望花变	望花变70252二台乙线	龙湖樨山1箱变1变压器	800	15.38%	597	597				0.00%
21459	和平	方型变	方型变490诚大线	南湖大厦2主变	800	0.00%	0	0				0.00%
21460	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线大冷分38	50	107.20%	0	0	2024年6月			11.97%
21461	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城5变电站1变压器	630	13.33%	214.77	214.77				-7.79%
21462	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线农科站分03	315	132.00%	0	0	2025年2月			21.21%
21463	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭12台区	315	79.37%	33.5	33.5				8.84%
21464	于洪	马三家	马辉线	三台子村南台	315	31.68%	183.7	183.7				4.05%
21465	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨线134老观坨线肖兰孙家岗灯	100	79.20%	10.8	10.8				2.29%
21466	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城二期1箱2变考核	630	36.51%	0	0				5.91%
21467	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线旧门分东旧门支18变台	200	68.70%	42.6	42.6				2.10%
21468	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合5变电站2变压器	500	20.40%	0	0				3.79%
21469	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	美地苹果园2箱变1变压器	630	16.19%	0	0				0.15%
21470	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干2变压器	315	83.81%	0	0	2024年6月			5.98%
21471	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日6变电站201配电变压器	400	5.70%	337.2	337.2				53.08%
21472	皇姑	长江变	468长黄乙线	北美家园3变电站1变压器	630	34.54%	0	0				15.03%
21473	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线乔家分14左4变台	200	15.00%	150	150				2.03%
21474	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城1变电站1变压器	800	30.75%	0	0				-1.93%
21475	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	元江街3变电站1配电变压器	400	6.00%	0	0				100.00%
21476	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区1变电站1变压器	630	39.05%	0	0				-0.69%
21477	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支二008	30	25.33%	0	0				-16.93%
21478	沈河	青年变	青年变370青军线	旭辉峰尚配变站201间隔配电变压器	400	19.20%	210	210				5.44%
21479	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居4箱变1变压器	800	32.70%	0	0				49.40%
21480	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	阳光梧桐园2箱变201	630	0.00%	31.18	31.18				0.00%
21481	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	阳光梧桐园1箱变202	630	0.00%	31.18	31.18				0.00%
21482	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	黄旗堡村12机井(微)	200	33.50%	113	113				-1.01%
21483	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线苗卜分3左1变台	400	47.10%	0	0				100.00%
21484	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤2变电站2变压器	400	31.88%	0	0				7.80%
21485	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品1变电站2变压器	630	27.62%	393	393				89.91%
21486	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都2变电站201柜变压器	630	12.70%	0	0				0.69%
21487	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干57左17变台	400	30.25%	0	0				17.62%
21488	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城2配电室201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
21489	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科翡翠新都会二期小区2配电室201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				32.63%
21490	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙5箱变1变压器	630	15.87%	390	390				0.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21491	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区2变电站2变压器	630	19.81%	0	0				-0.99%
21492	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线家宁花园东	315	76.51%	42.5	42.5				10.45%
21493	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期4变电站1变压器	630	44.76%	0	0				-0.47%
21494	于洪	家俱变	佰锦线	水木城典6变电站1变压器	630	46.98%	0	0				2.73%
21495	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	高力房大棚(微)	200	23.10%	133.8	133.8				100.00%
21496	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	华岩寺分10+1柱上变压器	315	35.87%	0	0				-0.54%
21497	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干27+3公变	315	53.02%	116.5	116.5				-1.66%
21498	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分49右1	200	18.30%	143.4	143.4				69.70%
21499	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期1号变电站2变压器	500	26.80%	0	0				5.58%
21500	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士卜乡政府棚区西站(仅换变压器)改造	100	70.00%	20	20				100.00%
21501	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线王湖分支40	100	51.90%	0	0				3.76%
21502	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期3变电站202变压器	500	44.16%	229.2	229.2				3.44%
21503	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分40右13	100	54.60%	35.4	35.4				29.46%
21504	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区1号变电站2号配电变压器	630	29.52%	0	0				2.90%
21505	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区4箱式变电站1配电变压器	630	21.59%	0	0				34.78%
21506	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右2柱上变压器	630	104.38%	0	0	2023年7月			-4.27%
21507	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	西郊线17+2之1	200	53.70%	0	0				41.61%
21508	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	东站1箱变1变压器	630	14.60%	475	475				0.74%
21509	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线方家支养殖场几9	400	76.20%	55.2	55.2				0.00%
21510	沈河	站前变	站前变262省邮甲线	金利大厦变电站3变压器	800	16.80%	585.6	585.6				2.49%
21511	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海分18	160	119.00%	0	0	2022年12月			-30.35%
21512	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	中金和悦2局维变电站202配电变压器	800	54.00%	0	0				71.09%
21513	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干大丁井分绪祥支5加1右12	200	4.95%	170.1	170.1				-8.52%
21514	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线28	400	111.00%	0	0	2024年12月			-1.27%
21515	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工佳苑小区变电站1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
21516	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区2变电站2变压器	400	22.00%	272	272				6.39%
21517	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	检测线台	200	77.70%	0	0				38.40%
21518	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分17+1变台	200	0.00%	0	0				-4.15%
21519	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	四方台变095四方台线龙湾村照明	200	42.20%	95.6	95.6				5.92%
21520	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	四方台变095四方台线后边外东南台	500	33.84%	280.8	280.8				-64.45%
21521	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡3箱变1变压器	500	26.56%	0	0				0.57%
21522	东陵	农大变	农首线	银河湾三期1箱变1号变压器	630	10.00%	504	504				8.52%
21523	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园5箱变201间隔配电变压器	630	8.13%	0	0				-33.36%
21524	和平	砂山变	砂山变566砂方线	和平101小区4变电站201配电变压器	630	20.95%	0	0				100.00%
21525	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨一委1机井(2020微)	50	56.80%	16.6	16.6				4.25%
21526	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融公馆7号变电站201间隔配电变压器	630	10.79%	0	0				33.95%
21527	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区2土建变1公变	630	33.97%	0	0				16.29%
21528	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东1箱变2	630	30.48%	0	0				-0.61%
21529	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	电信箱变变压器	500	28.60%	0	0				10.86%
21530	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道3箱变2变压器	630	25.08%	409	409				-1.03%
21531	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场二期202配电变压器	400	19.00%	0	0				43.58%
21532	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源3变电站1变压器	500	25.92%	0	0				-3.63%
21533	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融国际3号变电站202配电变压器	400	28.50%	0	0				3.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21534	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融国际4号变电站202配电变压器	500	28.40%	0	0				5.23%
21535	大东	小东变	小东变80146机场线	城市之光2箱变2变压器	630	23.81%	0	0				1.05%
21536	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线刘半道台	100	75.60%	14.4	14.4				4.91%
21537	东陵	孤家子	营城子甲线	江南水乡二期5号箱式变电站1号配电变压器	630	8.89%	0	0				3.53%
21538	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱6号变电站201间隔配电变压器	630	16.19%	465	465				34.54%
21539	于洪	东民变	东酒线	和泰4小区3站房1变压器	630	16.25%	0	0				6.70%
21540	浑南	下深变	下深变248新城线	金地檀府3变电站201间隔配电变压器	800	31.13%	0	0				7.08%
21541	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙	新安乙线法赖分150右1变台	200	127.50%	0	0	2023年5月			96.09%
21542	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳康城房屋开发有限公司2箱式变电站201间隔配电变压器	500	28.40%	0	0				-0.15%
21543	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	中铁阅香湖4箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
21544	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子7台	200	23.40%	0	0				73.88%
21545	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干麦子屯分44右2柱上变压器	100	46.80%	0	0				14.63%
21546	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	秀工住宅变电站201	400	33.20%	227.2	227.2				0.87%
21547	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干52(一站式)	200	11.60%	0	0				-17.37%
21548	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融公馆4号变电站201配电变压器	630	26.35%	0	0				6.75%
21549	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线政府宿舍1	315	29.21%	191.5	191.5				-1.43%
21550	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干26变台	200	33.90%	0	0				9.59%
21551	于洪	五金变	五兰乙线	集贤2	400	50.20%	0	0				-2.71%
21552	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦二期2箱变2变压器	800	22.75%	0	0				24.24%
21553	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分47左4+1右1	400	40.05%	199.8	199.8				99.50%
21554	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村3号变电站2变压器	630	13.97%	0	0				-2.85%
21555	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	十里河镇新庄村1台区(山姜干21左1+1)	200	26.10%	127.8	127.8				12.33%
21556	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	阳光国际1母线间隔配电变压器	630	16.83%	0	0				17.07%
21557	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区9变电站2变压器	630	28.89%	0	0				2.64%
21558	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十七号变电站1变压器	630	23.49%	419	419				-1.36%
21559	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干26左3	200	0.00%	0	0				0.00%
21560	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	大市场假山箱变1号配电变压器	630	6.03%	295.65	295.65				-14.37%
21561	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线114左1柱上变压器	400	105.30%	0	0	2024年6月			4.02%
21562	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	沈阳鑫宁房地产开发有限公司1箱式变电站202间隔配电变压器	630	32.06%	0	0				6.14%
21563	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线180右1变台	200	23.10%	0	0				17.60%
21564	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线纺纱西分电信支2+2	200	36.00%	0	0				50.66%
21565	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十八号变电站2号变压器	800	28.88%	489	489				1.38%
21566	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	农恒甲干罗家沟分翔宇支3箱式变电站1号变压器	630	45.71%	0	0				27.64%
21567	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干118左5变台	200	41.70%	96.6	96.6				0.96%
21568	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5期3箱变2变压器	400	24.00%	264	264				0.36%
21569	大东	如意变	如意变80866如信线	山川喜悦都1箱变1变压器	800	17.40%	0	0				-3.55%
21570	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线电力黄楼	100	72.60%	0	0				4.99%
21571	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	嘉陵苑箱式变电站2配电变压器	800	21.38%	0	0				6.96%
21572	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期10箱变2变压器	630	14.29%	0	0				-1.01%
21573	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区1变电站202间隔配电变压器	800	28.80%	489.6	489.6				70.32%
21574	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分21左32右43变压器	100	0.00%	90	90				1.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21575	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期3号变电站1变压器	630	22.38%	426	426				2.09%
21576	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十号变电站1号变压器	800	24.00%	528	528				4.66%
21577	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	瓦窑分34左7柱上变压器	100	21.30%	0	0				-31.72%
21578	法库	新依变	依草线	10kV依草线家庭农场分2	200	55.50%	69	69				35.09%
21579	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	润寓小区箱式变电站1配电变压器	630	18.10%	0	0				76.42%
21580	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线安章设施小区支006	50	41.10%	0	0				-22.55%
21581	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干071小仁义分07柱上变压器	80	25.50%	51.6	51.6				12.84%
21582	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城17号变电站202配电变压器	630	22.86%	423	423				3.23%
21583	东陵	中马变	疗养线	桑堤亚纳3箱变1变压器	630	20.00%	441	441				6.80%
21584	东陵	汪家变	汪沈甲线	汪沈甲线82左2右2柱上变压器	400	48.90%	164.4	164.4				62.66%
21585	法库	双台子	双丁线	双台子变046双丁线刘家卜村	315	45.43%	0	0				6.41%
21586	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区一期1号变电站202配电变压器	400	74.10%	0	0				35.10%
21587	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙	新安线法赖分186左12变台	200	41.20%	0	0				15.88%
21588	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴线62左9变台	200	99.60%	0	0	2024年6月			15.71%
21589	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴干五道沟分31左12变台	160	49.00%	65.6	65.6				-15.39%
21590	东陵	世园变	洒水甲线	花山变760碧桂园乙分碧桂园乙干长岭子分腰沟支42柱上变压器	50	82.80%	0	0	2022年12月			-4.84%
21591	东陵	李相变	李古线	李古线51左12右6柱上变压器	200	12.00%	156	156				44.12%
21592	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	五彩阳光城三期1箱式变电站1配电变压器	630	49.21%	0	0				23.25%
21593	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	文华住宅南楼1变压器	630	96.00%	0	0	2022年12月			10.57%
21594	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	万滑干17	315	23.17%	0	0				3.96%
21595	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变352造化乙线造化干97变压器	315	30.79%	0	0				-5.53%
21596	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线刘家分50右3柱上变压器	315	38.10%	0	0				12.65%
21597	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干114公变	315	48.57%	130.5	130.5				0.36%
21598	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分9右12	100	108.00%	0	0	2022年12月			4.12%
21599	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干4左8	400	33.00%	0	0				-3.96%
21600	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干北山分12	200	72.30%	0	0				-2.63%
21601	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线78左6变台	200	10.50%	0	0				-10.95%
21602	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼分38	315	15.49%	0	0				11.58%
21603	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支6变压器	315	52.57%	0	0				-3.26%
21604	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支2变压器	315	53.59%	0	0				-8.80%
21605	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干76左3	250	30.88%	0	0				22.34%
21606	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分11右3变压器	250	89.92%	0	0	2023年7月			1.62%
21607	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右9+1	200	20.50%	0	0				6.34%
21608	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左11	400	43.50%	0	0				-5.33%
21609	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	新村干新七分30左1	400	59.70%	31.18	31.18				7.45%
21610	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干9右2右1	315	46.35%	0	0				0.13%
21611	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	建设干建七分华园KB右3	315	65.08%	0	0				-0.11%
21612	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	新村线沈大分12	200	22.80%	0	0				21.62%
21613	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线陵北干9柱上变压器	200	12.00%	0	0				36.67%
21614	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	城南干龙凤寺分4公变	315	34.60%	0	0				-2.66%
21615	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线林校分5右4	315	32.38%	0	0				-30.42%
21616	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支95变台	160	41.75%	0	0				-6.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21617	和平	和平变	和平变164同北乙线	同泽北分5	400	54.90%	140.4	140.4				2.67%
21618	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线40#右5	315	87.62%	0	0	2025年2月			2.08%
21619	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干军沙分17变压器	315	19.05%	223.5	223.5				-18.55%
21620	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线北乱分58右7	100	67.00%	23	23				-0.66%
21621	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左2左1变压器	315	86.35%	0	0	2024年6月			13.16%
21622	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左4右2变压器	315	66.54%	0	0				-0.83%
21623	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分9变台	315	42.86%	0	0				-1.26%
21624	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	小西线城北干天齐分5左3	315	25.40%	0	0				5.72%
21625	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干17公变	315	50.79%	0	0				2.05%
21626	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左9右1之1柱上变压器	315	36.51%	0	0				0.14%
21627	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分5左1之1柱上变压器	400	78.30%	0	0				9.66%
21628	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线杯青干24右1+1公变	315	36.19%	169.5	169.5				8.56%
21629	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线48右5变台	315	42.86%	0	0				2.64%
21630	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线40#左3	400	63.50%	0	0				4.63%
21631	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线14左3	250	60.00%	0	0				-4.03%
21632	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干17右2+1公变	315	33.97%	0	0				-5.68%
21633	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分25右1变压器	100	48.90%	0	0				-4.19%
21634	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	雪松变568松南甲线松南干083左6右5	100	62.70%	0	0				2.67%
21635	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干38右7	200	71.50%	0	0				15.83%
21636	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干64之1柱上变压器	200	14.40%	0	0				2.98%
21637	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线23左4	315	30.48%	0	0				-1.26%
21638	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干美登支8右1柱上变压器	400	39.00%	0	0				-6.47%
21639	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干6	315	58.73%	98.5	98.5				24.43%
21640	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干42	315	17.94%	227	227				4.58%
21641	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	于洪干7	250	32.96%	142.6	142.6				2.39%
21642	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	苏北变364市内甲线香杨分5	250	81.28%	21.8	21.8	2024年6月			-0.17%
21643	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线35	315	51.43%	0	0				-0.71%
21644	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	滑翔变562滑应乙线建设干108	200	65.25%	49.5	49.5				29.58%
21645	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分16左3	500	46.56%	217.2	217.2				-1.79%
21646	和平	青年变	青年变366青北线	青北线九如巷分12左1	315	3.81%	210	210				-60.91%
21647	和平	青年变	青年变368青二线	青二线44	100	0.00%	90	90				-92.04%
21648	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵干后陵下分6-2	400	16.40%	294.4	294.4				-7.76%
21649	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干84右5右6柱上变压器	315	39.37%	0	0				-8.51%
21650	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分17柱上变压器	315	38.41%	0	0				2.40%
21651	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵下分14右11	315	6.03%	264.5	264.5				-149.93%
21652	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干41左5	315	17.46%	0	0				2.23%
21653	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	南窑变566城西乙线城西乙线水源分3	315	32.76%	0	0				3.57%
21654	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干49公变2	200	26.40%	0	0				3.87%
21655	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长黄甲线长黄干35右2左6之1柱上变压器	200	44.40%	0	0				4.09%
21656	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科4箱变2变	500	47.60%	0	0				20.80%
21657	和平	太原变	太原变056南七乙线	宜春3变电站3号高压柜2主变	630	37.33%	0	0				-8.55%
21658	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	月光橙箱变1号变	630	12.70%	0	0				0.06%
21659	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西5箱变2号变	630	35.81%	0	0				10.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21660	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	浅草绿阁二期变电站(夏日风情)201	630	37.78%	0	0				0.69%
21661	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	军官住宅1#主变	630	30.10%	0	0				-1.52%
21662	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	富山二期1箱变2	630	14.29%	0	0				-1.36%
21663	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代1箱变1号变	500	51.60%	0	0				10.41%
21664	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙1箱变2号变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-2.02%
21665	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙5箱变1号变压器	630	13.65%	481	481				-1.31%
21666	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园2一次变1#主变	630	46.35%	200	200				0.44%
21667	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区1变电站2变压器	630	35.43%	0	0				3.57%
21668	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期1箱变2号变	500	25.60%	0	0				10.08%
21669	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区10箱变2	630	29.71%	0	0				6.44%
21670	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园2箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
21671	和平	展览变	展览变846二经甲线	铁路二经北主变	500	57.60%	162	162				1.33%
21672	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	浑河九区变电站202	315	20.00%	0	0				-6.86%
21673	和平	方型变	方型变442方青甲线	昊天家园1主变	630	32.00%	0	0				-0.23%
21674	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	富祥园2201	630	32.00%	31.18	31.18				-1.23%
21675	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙7箱变1变压器	630	40.63%	311	311				-0.16%
21676	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区2变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
21677	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海花园1小区变电站1变压器	630	35.87%	0	0				-2.78%
21678	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	富强小区变电站201变压器	630	13.65%	0	0				-1.37%
21679	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	南十小区1变电站201柜	630	63.81%	0	0				-2.07%
21680	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富祥园4变电站202柜	800	30.60%	0	0				5.42%
21681	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光8变电站202	630	44.44%	0	0				-0.59%
21682	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	兴顺街3变电站201柜	200	34.20%	111.6	111.6				0.26%
21683	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区3变电站202柜	630	0.00%	318.69	318.69				0.00%
21684	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园7箱变1变压器	500	21.76%	0	0				-1.50%
21685	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	友佳花园2变电站201	630	20.32%	439	439				11.83%
21686	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语2变电站201柜	630	23.17%	421	421				-1.68%
21687	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭3箱变2变	630	0.00%	0	0				0.00%
21688	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期3箱变1号变	630	26.35%	0	0				2.19%
21689	和平	太原变	太原变058南七甲线	中兴商业大厦变电站3号高压柜2主变	400	24.00%	0	0				-3.88%
21690	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	官房3号变电站1变压器	630	46.98%	0	0				-5.25%
21691	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-1箱变1变压器	630	21.59%	431	431				-6.27%
21692	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉1箱变2变压器	630	75.24%	0	0				4.61%
21693	沈河	站前变	站前变240光达线	光达1变电站2变压器	800	21.60%	547.2	547.2				15.34%
21694	铁西	亚明变	亚明变20142雾虹甲线	克俭小区20变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
21695	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	敬宾东街东箱变1变压器	400	59.70%	0	0				1.31%
21696	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅3箱变1变	630	52.06%	239	239				3.55%
21697	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	南令闻西变电站1变压器	630	34.29%	351	351				1.97%
21698	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	供电局201	800	85.50%	0	0	2023年2月			23.90%
21699	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天晨箱变1变压器	400	20.40%	278.4	278.4				5.08%
21700	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园3变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
21701	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区4变电站201	630	31.75%	367	367				-2.06%
21702	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼1箱变2变压器	630	76.83%	0	0				4.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21703	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期21主变	500	19.20%	0	0				-0.19%
21704	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	合义箱变1变压器	400	38.00%	208	208				-0.58%
21705	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	文轩园箱变2变压器	500	107.04%	0	0	2024年9月			19.01%
21706	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵江2箱变1配电变压器	315	47.94%	0	0				-1.72%
21707	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈后红星变电站3号高压柜2主变	500	22.40%	338	338				0.00%
21708	和平	广州变	广州变464广太乙线	胜利北街一次变1#主变	630	41.90%	303	303				-1.54%
21709	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城6号变电站1变压器	630	18.10%	0	0				-1.33%
21710	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期3箱变1变	630	29.52%	381	381				11.76%
21711	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友5箱变1变压器	630	11.43%	495	495				-4.84%
21712	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	新里里2箱变1变压器	500	48.64%	0	0				-0.65%
21713	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品2变电站2变压器	630	17.14%	459	459				-3.12%
21714	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城11号变电站1号变压器	630	9.84%	505	505				0.87%
21715	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉园电气化3箱变1变压器	1250	22.85%	0	0				0.10%
21716	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区5变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
21717	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色1号变电站01号变压器	1000	38.70%	0	0				1.77%
21718	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	主变南京街自来水	400	15.20%	0	0				-4.50%
21719	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯1箱变1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-4.23%
21720	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯1箱变2变压器	630	15.24%	471	471				5.36%
21721	大东	如意变	如意变80842如花甲线	电台小区变电站1变压器	400	50.40%	0	0				2.73%
21722	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	金水佳缘箱变2变压器	630	29.05%	0	0				1.65%
21723	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都7箱变1变压器	630	13.33%	483	483				3.79%
21724	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	圣海沙3变电站1站内变压器	630	22.48%	122.97	122.97				-0.72%
21725	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方3变电站1站内变压器	500	12.80%	122.97	122.97				-2.10%
21726	和平	广州变	广州变474广府甲线	宁大2主变	630	41.59%	305	305				-36.84%
21727	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区3变电站202	630	18.41%	451	451				-0.83%
21728	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城3变电站1变压器	630	34.60%	349	349				5.34%
21729	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府4箱变2	630	20.00%	0	0				5.35%
21730	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	玉环华苑1箱变2	630	21.59%	0	0				-2.25%
21731	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰2箱变2变压器	630	64.25%	0	0				2.29%
21732	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰8箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
21733	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期3箱变1变压器	630	21.27%	433	433				-0.69%
21734	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花2号变电站1号变压器	800	17.70%	0	0				2.64%
21735	和平	广州变	广州变478柳州甲线	玫瑰小区一次1主变	630	45.33%	0	0				-1.79%
21736	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条河2箱变2	630	36.76%	0	0				1.31%
21737	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南风雅轩3变电站201柜	630	12.38%	0	0				-3.79%
21738	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期2变电站2号配电变压器	630	55.87%	0	0				5.95%
21739	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城17箱变1变压器	630	23.62%	0	0				-6.91%
21740	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲2小区变电站2变压器	500	22.80%	0	0				1.98%
21741	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅1箱变式变电站配电变压器	630	36.51%	0	0				6.32%
21742	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期2箱变1变压器	630	23.62%	0	0				-3.65%
21743	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线70+1右2柱上变压器	200	42.30%	0	0				-25.20%
21744	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区5变电站1配电变压器	800	3.90%	0	0				0.00%
21745	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达5变电站2号配电变压器	500	0.00%	0	0				-284.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21746	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线下坎子井右支06	400	16.80%	0	0				100.00%
21747	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	果蔬市场1变电站1变压器	630	29.52%	0	0				6.73%
21748	和平	广州变	广州变452广京线	龙湖天钜一期1变电站202配电变压器	800	4.50%	684	684				0.00%
21749	于洪	范屯变	范北线	三供一业马三家御东社1号台	630	24.13%	415	415				12.31%
21750	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹2号变电站2变压器	800	25.80%	0	0				13.30%
21751	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联于24左1	200	46.20%	87.6	87.6				-33.26%
21752	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	百集大厦小区1局维变电站201配电变压器	400	9.60%	321.6	321.6				92.46%
21753	于洪	化学变	化东乙线	小微一万科	400	40.20%	0	0				42.85%
21754	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12右8柱上变压器	315	18.10%	226.5	226.5				9.66%
21755	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	辽宁星之火孵化器有限公司	200	117.60%	0	0	2024年6月			100.00%
21756	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干3+1左1柱上变压器	315	67.05%	0	0				6.61%
21757	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干23柱上变压器	400	15.75%	0	0				-0.19%
21758	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光1箱变1变压器	500	29.44%	0	0				3.34%
21759	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分农场支25南几5	400	16.20%	0	0				0.00%
21760	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	双树北台	200	57.40%	65.2	65.2				5.17%
21761	法库	宝山变	宝山变015兴瓷线	YHG_周地沟新村(西)柱上变压器	200	76.80%	26.4	26.4				1.08%
21762	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	景星C土建箱变202.	630	42.86%	297	297				0.24%
21763	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城3箱变201配电变压器	800	12.75%	0	0				7.34%
21764	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	金墅北区1变电站1号配电变压器	630	18.54%	0	0				2.96%
21765	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村4组生活	100	49.20%	40.8	40.8				9.18%
21766	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村5土建变201	500	83.60%	0	0	2024年9月			9.12%
21767	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛2号变电站2号配电变压器	630	26.98%	0	0				23.02%
21768	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	环境监测变电站1变压器	200	31.60%	0	0				35.72%
21769	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村Z3地块2号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
21770	沈河	青年变	青年变352青东线	万青干教会变台	100	103.20%	0	0	2023年4月			12.56%
21771	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区14变电站1变压器	630	34.29%	0	0				3.17%
21772	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区13变电站1变压器	630	45.33%	0	0				1.59%
21773	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	YHG_紫金花2箱式变电站2号配电变压器	800	40.13%	0	0				0.74%
21774	辽中	敖司牛变	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线汇海小区	250	36.96%	0	0				1.02%
21775	新民	张屯变	张屯变1406山环线	山环线山里分24右2变台	200	28.80%	0	0				24.12%
21776	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	华润珺瑜府小区2变电站202间隔配电变压器	800	7.20%	662.4	662.4				92.07%
21777	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑5号箱变1变压器配电变压器	800	22.13%	0	0				4.62%
21778	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	惠天美好家园2变电站1变压器	500	18.88%	355.6	355.6				-5.79%
21779	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东赵染坊分支15	50	72.60%	0	0				5.65%
21780	康平	四家子变	四家子变1206两家子线	两家子线兰家支003	30	4.00%	0	0				-105.34%
21781	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线李祝干128左1右1柱上变压器	200	5.70%	168.6	168.6				6.09%
21782	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓1变电站配电变压器1公变	630	20.00%	93.53	93.53				1.40%
21783	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	水库支15左1	200	4.20%	0	0				64.81%
21784	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支13柱上变压器	315	69.52%	0	0				9.41%
21785	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	八一小区变电站201变压器	630	27.05%	0	0				-5.78%
21786	大东	沈海变	沈海变80398沈槽乙线	金地朗悦1箱变2变压器	800	27.00%	0	0				63.29%
21787	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线双庙果园支01	100	64.20%	0	0				12.44%
21788	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三号院乙7小区变电站2变压器	400	22.20%	0	0				1.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21789	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门7号变电站201间隔配电变压器	800	34.88%	0	0				6.20%
21790	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	沈大分7右3左4于洪消防变压器	315	9.52%	0	0				-30.87%
21791	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-缝纫精密-伟力达机电沈北公司	400	12.60%	0	0				42.18%
21792	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景1箱变201	630	31.24%	0	0				-0.18%
21793	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期1箱变202	400	0.00%	0	0				0.00%
21794	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城三期3箱式变电站1配电变压器	800	45.60%	0	0				75.96%
21795	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙	新安乙线法赖分前沙支2+1左1变台	400	16.20%	0	0				11.77%
21796	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干69左12	315	40.00%	0	0				51.08%
21797	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景2箱变1变压器	500	41.60%	242	242				0.22%
21798	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区3变电站2变压器	800	58.88%	0	0				31.65%
21799	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线上蒲河村2台	400	32.10%	0	0				6.38%
21800	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园4站房1变压器	630	19.30%	445.4	445.4				4.12%
21801	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	四季都会2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	21.00%	0	0				100.00%
21802	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干23右1左1	200	16.80%	0	0				-37.32%
21803	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云2号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	630	15.87%	0	0				96.38%
21804	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云5号变电站201间隔(官塔乙线)配电变压器	800	30.60%	0	0				100.00%
21805	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干新安堡分14变台	200	30.90%	118.2	118.2				11.01%
21806	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	一站式服务一沈阳宏杨家庭农场有限公司	400	79.75%	41	41				13.86%
21807	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期4号变电站1变压器	630	14.92%	473	473				-2.88%
21808	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	鲁班尚品小区1局维变电站201配电变压器	630	32.06%	0	0				56.50%
21809	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线上顶村一组照明	200	70.05%	39.9	39.9				1.41%
21810	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家二组照明	80	35.50%	0	0				5.28%
21811	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金城蓝湾二期5变电站1变压器	800	19.88%	561	561				1.35%
21812	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	沈阳市远征创业孵化基地(一站式)	200	24.30%	0	0				47.98%
21813	于洪	大兴变	兴古线	小微鲍岗村3	200	0.00%	180	180				66.80%
21814	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线三家子中台甲3	315	42.86%	0	0				9.60%
21815	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳干22	315	30.48%	187.5	187.5				0.34%
21816	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	沙河新城变电站201配电变压器	630	19.84%	442	442				6.05%
21817	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	藏珑花园2号变电站202配电变压器	500	41.60%	0	0				6.27%
21818	于洪	五金变	五兰乙线	繁荣村1	200	64.50%	0	0				7.03%
21819	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利福邸2箱变1变压器	630	45.33%	0	0				-0.98%
21820	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	YHG_学府雅园土建变1箱式变电站1号配电变压器	630	14.29%	0	0				-1.21%
21821	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子东台	200	62.40%	55.2	55.2				1.28%
21822	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳分054	50	104.40%	0	0	2024年6月			13.56%
21823	沈北	新城子	新城线	海天二期变电站1变压器配电变压器	500	72.40%	0	0				-1.47%
21824	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲3号变电站1号变压器	800	12.25%	0	0				-2.68%
21825	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲3号变电站2号变压器	800	25.25%	0	0				7.36%
21826	新民	兴隆变	兴隆变15642排灌线	排灌线24变台	200	61.80%	56.4	56.4				7.23%
21827	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵3箱变2变压器	630	24.44%	0	0				2.24%
21828	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城3变电站1站内变压器	630	20.95%	0	0				-0.05%
21829	大东	鹏源变	鹏源变444鹏北线	鹏利D座1变电站2站内变压器	500	28.80%	0	0				10.02%
21830	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	如意茗苑变电站1站内变压器	630	19.81%	0	0				-7.07%
21831	于洪	大兴变	兴富线	西湖偏景棠苑4箱式变电站1变压器配电变压器	630	41.52%	0	0				3.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21832	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区2站房1变压器	630	14.22%	0	0				2.97%
21833	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期1箱式变电站2配电变压器	400	26.10%	0	0				30.67%
21834	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线136右14右7变台	200	15.30%	0	0				95.70%
21835	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭1变电站1变压器	500	38.80%	0	0				4.43%
21836	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗3箱式变电站1配电变压器	800	46.50%	0	0				1.42%
21837	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10V龙山线一中分9	315	0.00%	0	0				-6.70%
21838	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期2箱式变电站1配电变压器	400	23.60%	0	0				-2.69%
21839	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	马家照明综合(2022微)	200	15.60%	0	0				100.00%
21840	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲于五民分12左7左6+1左2	200	11.70%	0	0				100.00%
21841	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园7变电站201配电变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
21842	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	化工厂楼1变电站1变压器配电变压器	630	30.48%	295.65	295.65				1.83%
21843	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线教堂分08	315	36.70%	162.81	162.81				-2.41%
21844	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线花古水库支17	50	22.20%	0	0				-14.93%
21845	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城2箱式变电站配电变压器	400	31.88%	0	0				2.33%
21846	浑南	安顺变	安顺变164安于甲线	中海天誉2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0				60.38%
21847	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡13组南新1	100	0.00%	90	90				0.00%
21848	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线电镀厂住宅楼	80	58.13%	25.5	25.5				2.14%
21849	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲第3变电站201配电变压器	630	21.90%	0	0				2.53%
21850	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲第3变电站202配电变压器	630	26.98%	0	0				-0.08%
21851	沈北	道义变	道义变15252步阳线	YHG_沈阳步阳置业有限公司10(江南甲第)4箱2变配电变压器	630	29.21%	0	0				4.98%
21852	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司(沈阳唐轩*公馆)9202配电变压器	630	38.41%	0	0				4.29%
21853	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期2箱式变电站2配电变压器	800	36.38%	0	0				18.58%
21854	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	YHG_孟家屯村	315	42.90%	73.44	73.44				-3.34%
21855	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线嘎土支100	50	111.60%	0	0	2022年12月			12.08%
21856	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖电井4台分支08	30	41.00%	0	0				-18.45%
21857	浑南	营盘	营盘线078营福线	YHG_高科甲长江分23左3	200	58.50%	0	0				27.08%
21858	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	一站式服务—沈阳宏远路灯管理服务有限公司(常州路与太阳街)	200	3.90%	0	0				90.64%
21859	于洪	大兴变	兴红线	大兴变510兴红线红旗台村大棚(南台区局属综合台)	315	22.54%	212.5	212.5				15.21%
21860	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	碧桂园太阳城4-3变电站1变压器配电变压器	500	16.20%	0	0				3.61%
21861	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲2变电站2变压器配电变压器	630	32.86%	0	0				3.91%
21862	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线镇东二组分05	200	61.25%	57.5	57.5				15.50%
21863	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	紫芳苑小区变电站1变压器	250	28.80%	153	153				6.15%
21864	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线张成水田支02	50	8.70%	40.65	40.65				-8.51%
21865	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张鹏乙线张鹏干45加1左1变压器	200	9.60%	0	0				65.75%
21866	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	YHG_沈阳显宽房地产开发有限公司3箱变考核表(龙江鑫都)	630	48.25%	263	263				20.49%
21867	沈北	新城子	新城线	富华园小区2变电站1变压器配电变压器	630	53.65%	0	0				-0.52%
21868	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分10左3柱上变压器	315	34.54%	0	0				-9.51%
21869	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干55	200	9.30%	0	0				0.55%
21870	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支联通支4	50	26.00%	32	32				64.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21871	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支四道号机井5	50	35.40%	27.3	27.3				33.68%
21872	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团1变电站1变压器	800	45.00%	360	360				-0.95%
21873	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右1右08	315	29.97%	0	0				-22.85%
21874	法库	新依变	依三线	10kV依三线崔家沟支27	160	43.59%	0	0				15.68%
21875	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居二期2变电站201	630	72.70%	0	0				0.68%
21876	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	香槟水岸2变电站202变压器	630	34.60%	0	0				1.15%
21877	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄前干前三分25	100	26.70%	0	0				0.14%
21878	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	沈海变374东望甲线和平干94右8	100	53.20%	36.8	36.8				-9.95%
21879	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星中央公园2号变电站1号变压器	630	32.38%	0	0				13.74%
21880	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村大棚	30	54.67%	10.6	10.6				-1.83%
21881	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑1变电站201	500	22.40%	338	338				0.63%
21882	法库	果子园	果子园变1411龙山线	烟草1箱变配电变压器	630	33.02%	0	0				0.44%
21883	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	龙泉圣域1变电站1变压器	400	34.80%	220.8	220.8				9.99%
21884	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居2配变站1变压器柜间隔配电变压器	630	45.24%	282	282				-1.62%
21885	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线胜利税务所01	400	73.80%	0	0				18.17%
21886	沈北	董楼子变	望滨线	董楼子变042望滨线章子沟分9(章子沟综合台)	100	64.80%	25.2	25.2				10.10%
21887	于洪	得胜变	得胜变95478	和谐红都4变电站2变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-2.77%
21888	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
21889	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分63左1变台	200	47.40%	85.2	85.2				0.46%
21890	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线35左3	200	76.80%	0	0				6.35%
21891	浑南	白塔变	白塔变952四库线	新榆公馆1号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
21892	康平	四家子变	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支07	30	3.33%	0	0				-300.52%
21893	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村2箱变2变压器	630	30.16%	377	377				2.76%
21894	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡三期1小区箱式变电站2配电变压器	800	18.90%	0	0				100.00%
21895	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	苓湖经典小区1变电站1变压器	630	32.76%	0	0				3.58%
21896	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村2变电站1变压器	630	76.19%	0	0				6.01%
21897	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干70右2柱上变压器	250	103.80%	0	0	2024年6月			32.94%
21898	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区19变电站1变压器	630	38.41%	0	0				1.14%
21899	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区2变电站2变压器	500	14.40%	0	0				-0.07%
21900	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区9变电站1变压器	500	32.80%	0	0				-1.74%
21901	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	御点江山箱变1变压器	800	11.70%	0	0				-0.54%
21902	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线利华公司	250	34.88%	0	0				8.17%
21903	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子9队台	200	46.50%	87	87				2.20%
21904	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分6+1右1	200	57.00%	0	0				73.46%
21905	新民	新民变	新民变30178高台甲线	YHG 罗家车站	20	54.50%	0	0				4.73%
21906	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡场分11+1左9变台	200	32.10%	0	0				-88.71%
21907	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十九号变电站202配电变压器	800	22.50%	540	540				3.00%
21908	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	造化干沙平分80左12柱上变压器	400	34.80%	0	0				53.13%
21909	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯分015	400	33.90%	0	0				12.18%
21910	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线卫生防疫站住宅和养路费征稽所住宅	315	37.90%	0	0				4.01%
21911	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线双庙分18变台	100	59.70%	30.3	30.3				-3.08%
21912	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房1箱变1变压器	400	20.00%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21913	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城13变电站变压器	400	50.63%	0	0				4.48%
21914	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语三期变电站201间隔配电变压器	500	65.60%	122	122				-3.00%
21915	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线老陵支16	100	49.80%	40.2	40.2				8.40%
21916	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地丹陛1变电站1变压器	630	24.89%	0	0				22.74%
21917	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园会展广场7变电站2号变压器	400	25.60%	0	0				20.16%
21918	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线10	200	51.00%	78	78				12.16%
21919	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线印屯分支线003	100	52.80%	0	0				4.28%
21920	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园3变电站201变压器	800	52.00%	304	304				3.96%
21921	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村2箱式变电站1配电变压器	500	28.80%	0	0				43.18%
21922	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线59+1左18变台	100	72.60%	0	0				4.66%
21923	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工一校临时电办公楼	200	0.00%	180	180				0.00%
21924	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线北粮库分支06+2	200	122.40%	0	0	2022年12月			13.50%
21925	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	东北区1开闭站1箱变201配电变压器	630	30.16%	0	0				47.14%
21926	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右8右1之1柱上变压器	400	55.20%	0	0				3.24%
21927	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期4变电站2变压器	400	0.00%	0	0				1.38%
21928	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑2号变电站2变压器	500	14.80%	0	0				5.26%
21929	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	顶佳肥牛变台	100	86.40%	3.6	3.6	2024年6月			100.00%
21930	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊11号变电站2变压器	500	24.00%	0	0				-5.19%
21931	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城15号变电站2变压器	500	31.68%	0	0				0.16%
21932	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	士官住宅2箱变2变压器	630	21.27%	433	433				0.00%
21933	浑南	安顺变	安顺变148安科线	润山府2号变电站1号配电变压器	800	19.50%	0	0				70.61%
21934	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	玉祥明居二期4箱式变电站2配电变压器	630	19.37%	0	0				40.06%
21935	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁胜利佳园32主变	400	20.80%	276.8	276.8				7.78%
21936	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地罗斯福公馆1变电站1配电变压器	630	6.67%	0	0				100.00%
21937	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线军垦分74右4变台	200	19.80%	140.4	140.4				20.95%
21938	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区振环果园（仁忠果园、周丰果园）一站式	100	1.20%	0	0				26.77%
21939	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区15变电站1变压器	630	15.75%	467.8	467.8				3.32%
21940	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线砖厂分支线003	100	32.40%	57.6	57.6				5.10%
21941	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景3箱式变电站2配电变压器	500	42.40%	0	0				13.12%
21942	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期2箱式变电站2配电变压器	630	38.48%	0	0				15.88%
21943	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变中石干128联络分40支4左分10（新立变台）柱上断路器一站式	80	75.00%	12	12				53.04%
21944	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房10组照明	200	45.00%	90	90				-5.30%
21945	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗变048八三堡线火石岗照明5台	315	12.06%	245.5	245.5				5.27%
21946	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	翡翠四季2号变电站1号配电变压器	800	62.10%	0	0				31.47%
21947	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线四家支008	50	58.20%	0	0				-6.31%
21948	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	国奥现代城四期2箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0				100.00%
21949	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区2号箱变2号考核	800	23.70%	148.66	148.66				100.00%
21950	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	世代商业小区变电站1变压器	630	32.38%	363	363				3.18%
21951	沈北	詹屯变	詹屯变7846虎开线	百岁万汇城变电站201配电变压器	800	37.50%	420	420				7.30%
21952	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	YHG_辽宁省省直建设集团有限公司4配电变压器	630	43.49%	0	0				5.37%
21953	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	东陵甲线东陵干10右6右1	315	35.81%	170.7	170.7				-1.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21954	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦1变电站201变压器	630	24.00%	415.8	415.8				10.48%
21955	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城5号变电站202配电变压器	630	29.21%	0	0				14.07%
21956	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线22	200	129.00%	0	0	2024年7月			-1.98%
21957	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道6变电站1变压器	630	21.27%	433	433				-0.63%
21958	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	601所2箱式变电站2配电变压器	630	22.22%	0	0				4.44%
21959	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线32+1	400	0.00%	0	0				-11.56%
21960	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	N福泰家园小区照明	200	74.40%	0	0				3.04%
21961	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡8变电站2变压器	630	29.21%	0	0				6.46%
21962	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线镇内线主干131	30	129.33%	0	0	2024年12月			10.98%
21963	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线东老边北台区	80	60.50%	23.6	23.6				-4.70%
21964	浑南	于山变	于山变744于安甲线	金辉中央云著2号变电站2号配电变压器	400	52.50%	0	0				35.21%
21965	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五罗分5	160	0.00%	144	144				0.00%
21966	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线梁烧锅分2变台	200	29.10%	0	0				25.90%
21967	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	御华府2号变电站201间隔(新南新出线1)配电变压器	800	10.50%	0	0				100.00%
21968	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑2变电站1变压器	800	19.20%	0	0				5.00%
21969	于洪	大潘变	大视线	弘泽湾5变电站1变压器	630	44.19%	288.6	288.6				8.58%
21970	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三西大棚台	100	43.35%	46.65	46.65				-7.66%
21971	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	阿仙分17	200	11.67%	0	0				178.38%
21972	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	美地1箱变2变压器	630	21.90%	0	0				8.92%
21973	苏家屯	夹河变	夹河变50744时代线	洁菲分1	200	15.00%	0	0				100.00%
21974	东陵	孤家子	向东甲线	孤家子变670向东甲线万科新里程地下变电站2箱变1	800	24.00%	0	0				-7.11%
21975	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	保利紫云小区变电站201间隔配电变压器	800	29.10%	0	0				100.00%
21976	浑南	新南变	新南084新通线	华发德仁里4号变电站1号配电变压器	630	14.29%	477	477				69.13%
21977	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线206+1左1变台	400	35.70%	0	0				87.25%
21978	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	大成家园小区箱式变电站1配电变压器	630	13.65%	325.62	325.62				44.72%
21979	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭2箱式变电站2配电变压器	630	18.41%	451	451				51.05%
21980	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线镇东果园支01	200	58.75%	62.5	62.5				19.31%
21981	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域1箱变1变压器	630	26.29%	0	0				0.37%
21982	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区3变电站1主变	630	46.48%	274.2	274.2				6.20%
21983	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区3变电站1变压器	800	22.13%	0	0				1.98%
21984	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期6号变电站202间隔配电变压器	630	20.00%	0	0				25.24%
21985	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	YHG_万中干24之1小南广场亮化配电变压器	400	34.95%	0	0				4.62%
21986	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城6变电站2配电变压器	630	20.83%	0	0				1.59%
21987	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期3变电站2主变	500	20.80%	0	0				-4.58%
21988	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	腰荒地南台	200	61.20%	0	0				7.29%
21989	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲	六委北台	315	84.95%	0	0	2022年12月			0.28%
21990	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台乡政府 四方台政府住宅 镇政府住宅楼基建二公司	315	78.48%	36.3	36.3				5.15%
21991	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分59左01	200	34.70%	0	0				8.29%
21992	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线57右2变台	50	53.60%	18.2	18.2				3.96%
21993	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线206右7变台	200	49.80%	0	0				13.15%
21994	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线186右13变台	400	54.50%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21995	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线96右4+1右1	200	29.10%	0	0				100.00%
21996	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干77右16变台	200	32.40%	115.2	115.2				3.75%
21997	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线大棚分支线003	100	61.20%	28.8	28.8				-2.33%
21998	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区9变电站1变压器	630	14.92%	381.04	381.04				2.11%
21999	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯8箱式变电站1配电变压器	500	52.16%	0	0				1.36%
22000	皇姑	红卫变	红卫变372红汇线	旭辉铂悦公望小区2变电站2配电变压器	800	11.25%	0	0				0.00%
22001	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花北2号变电站1号变压器	630	33.97%	0	0				0.07%
22002	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干闸南分22柱上变压器	315	149.21%	0	0	2024年6月			29.89%
22003	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙新广旺干39之1柱上变压器	400	14.80%	0	0				100.00%
22004	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干116左8左7	200	24.00%	132	132				57.20%
22005	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区3变电站2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-0.06%
22006	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团12变电站201间隔配电变压器	630	17.02%	0	0				15.12%
22007	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	森林里4箱变1101配电变压器	400	38.50%	0	0				2.80%
22008	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼21主变	500	15.68%	0	0				-1.74%
22009	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左15左3变台	400	22.20%	0	0				0.00%
22010	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城1号变电站1变压器	630	19.43%	0	0				-3.05%
22011	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分14右2变台	200	63.60%	0	0				10.30%
22012	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线25左7变台	160	102.75%	0	0	2024年6月			8.39%
22013	新民	大红旗	大红旗变508九天线	大红旗变508九天线九天干青岗分6变台	100	55.20%	34.8	34.8				7.26%
22014	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地8号台区	200	99.00%	0	0	2022年12月			31.09%
22015	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干19转盘分9加1	200	25.50%	0	0				16.40%
22016	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线吴家线60右11	200	27.80%	124.4	124.4				9.82%
22017	康平	中心变	中心变2607纺纱线	顺山新村3箱变1变压器	630	36.19%	0	0				3.29%
22018	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干砖厂分5变台	50	69.20%	10.4	10.4				3.76%
22019	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	凤祥新城二期2号变电站1号配电变压器	400	5.00%	0	0				-58.04%
22020	法库	果子园	果子园变1411龙山线	宝山变005法镇线回回营分03	200	34.80%	0	0				-3.75%
22021	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线环保局台	315	30.16%	0	0				6.03%
22022	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线苇塘分支013	200	6.00%	0	0				1.61%
22023	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区4变电站2配电变压器	800	46.20%	0	0				79.18%
22024	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷前西台照明	100	126.60%	0	0	2023年1月			6.94%
22025	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	侯头沟村综合一台(微)	200	79.20%	21.6	21.6				100.00%
22026	沈北	清水变	清蒲线	柳条河C台新增	315	14.92%	0	0				34.24%
22027	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分61右1	400	74.10%	0	0				100.00%
22028	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	长白府1号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	64.20%	0	0				44.82%
22029	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线望北联干中药分15左3	315	62.86%	0	0				0.19%
22030	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	拉马桥中台	200	55.80%	68.4	68.4				36.94%
22031	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干谢家分台门支18左3变台	400	8.00%	0	0				24.54%
22032	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支小蛇西几2	200	25.20%	0	0				40.76%
22033	皇姑	文北变	文北变70470文居线	黄河府3小区变电站1配电变压器	800	1.13%	711	711				0.00%
22034	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	丽水湾小区3箱变201间隔配电变压器	630	19.05%	0	0				2.83%
22035	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	沈阳新家园物业管理有限公司4201配电变压器	630	41.59%	0	0				0.93%
22036	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线菜屯分15左1	200	88.50%	0	0	2022年12月			5.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22037	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	沈阳军翔房地产开发有限公司(阳光书香园)3箱变1201配电变压器	630	15.56%	0	0				4.32%
22038	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村棚菜分台(2023微)	200	51.60%	69.28	69.28				100.00%
22039	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地干大荒地分33变台	200	32.80%	114.4	114.4				7.65%
22040	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	大河宸章2期1变电站2配电变压器	630	25.40%	0	0				34.42%
22041	皇姑	长江变	468长黄乙线	北美家园3变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
22042	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸8变电站1变压器	630	30.48%	375	375				-8.58%
22043	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑2变电站2变压器	400	23.25%	267	267				-4.35%
22044	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线牧场分生态园支3右支5右1柱上变压器	100	84.60%	0	0	2025年2月			42.05%
22045	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星B小区变电站202	630	20.57%	0	0				-7.55%
22046	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干12柱上变压器	100	13.20%	0	0				5.42%
22047	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期2201配电变压器	630	30.48%	0	0				3.12%
22048	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分17	200	16.40%	147.2	147.2				23.08%
22049	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达线82左2	400	14.00%	304	304				-12.00%
22050	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线温家分21左9柱上变压器	400	9.60%	321.6	321.6				3.91%
22051	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线制镜东支06	315	24.76%	0	0				1.00%
22052	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支11右分4左T1变压器	100	28.80%	61.2	61.2				-3.79%
22053	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔6变电站1变压器	630	3.43%	545.4	545.4				7.71%
22054	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府南区小区2变电站1变压器	800	38.10%	415.2	415.2				36.76%
22055	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	x铁路三供一业(牛奶厂)	200	4.20%	0	0				14.83%
22056	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分马场支37右12变台	200	3.90%	0	0				0.00%
22057	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	港基双水岸1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	21.00%	0	0				100.00%
22058	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干97四家子分005	80	83.50%	0	0	2024年6月			-2.42%
22059	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	润东府2箱变2变压器	800	6.75%	0	0				100.00%
22060	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	书香苑住宅201配电变压器	500	34.32%	0	0				1.96%
22061	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	滨湖华庭2箱变2变压器	630	31.43%	369	369				3.65%
22062	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线85右6+1变台	400	31.50%	234	234				0.00%
22063	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城B区3局维-1间隔201间隔配电变压器	800	80.40%	0	0	2024年6月			1.16%
22064	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城二期2变电站1变压器	800	24.38%	0	0				4.50%
22065	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	核工业二四零研究所1201配电变压器	630	12.95%	0	0				3.02%
22066	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	辽宁辽泰房地产开发有限公司201配电变压器	630	21.27%	0	0				5.05%
22067	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线舒逸小区	200	45.45%	89.1	89.1				9.88%
22068	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分40右支4左分支6变压器	100	24.60%	65.4	65.4				3.28%
22069	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分李油房支003	100	60.40%	29.6	29.6				6.96%
22070	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分聂家支20	200	24.60%	0	0				29.49%
22071	和平	和平变	和平变148和铁甲线	东北医药1变电站2主变	630	20.95%	435	435				-1.67%
22072	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干116+1左1	400	9.30%	0	0				66.20%
22073	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干23+1柱上变压器	315	20.57%	0	0				-64.54%
22074	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分漫山屯支020	50	104.40%	0	0	2023年1月			6.62%
22075	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线达子营南大鹏	80	37.00%	0	0				-4.79%
22076	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	城建乾元2箱变1变压器	630	25.71%	0	0				20.84%
22077	于洪	范屯变	范北线	小微永安村村西台区	400	64.05%	103.8	103.8				48.24%
22078	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北干初中分联户支13变台	200	46.80%	86.4	86.4				25.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22079	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城子村二组照明	200	14.50%	151	151				16.34%
22080	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗西照明(改2021)	400	14.10%	0	0				2.99%
22081	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	南塔干科学分50公变	100	68.00%	0	0				-29.56%
22082	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	沈北支41左11柱上变压器	400	72.50%	0	0				37.26%
22083	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	LS_沈阳航空航天大学(专家及教师公寓)1202配电变压器	630	31.43%	0	0				3.83%
22084	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房棚菜分支26	50	5.40%	0	0				28.83%
22085	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线后张家分支05	50	83.70%	0	0	2023年7月			6.89%
22086	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	坤博园四期局维变电站201配电变压器	630	42.54%	299	299				73.89%
22087	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	时代悦小区2变电站202间隔配电变压器	800	4.80%	681.6	681.6				100.00%
22088	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分31右1柱上变压器	400	56.10%	0	0				20.63%
22089	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区6变电站1变压器	630	19.05%	447	447				-2.71%
22090	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右7之1柱上变压器	400	17.70%	0	0				-15.39%
22091	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分59左1变台	400	34.50%	0	0				1.23%
22092	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期4变电站2号变压器	630	9.84%	0	0				100.00%
22093	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	省政府宿舍变电站1变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
22094	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京府5变电站201配电变压器	630	17.46%	0	0				66.97%
22095	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	长沟村综合一台(微)	200	55.80%	68.4	68.4				98.42%
22096	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期1变电站1号变压器	630	15.56%	0	0				100.00%
22097	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分25右1变台	200	56.70%	66.6	66.6				89.87%
22098	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干29右7	200	47.40%	0	0				42.81%
22099	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府1箱式变电站202间隔配电变压器	800	23.10%	0	0				25.58%
22100	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干房身分马门井支占有分支5右T8变压器	100	52.50%	37.5	37.5				2.60%
22101	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线后岗大棚地	100	36.00%	54	54				-46.55%
22102	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	恒隆东箱变1变压器	630	81.59%	0	0	2024年6月			26.19%
22103	法库	三泉变	三泉变	泉富线	100	36.15%	53.85	53.85				3.41%
22104	于洪	家俱变	家俱变	俪锦线	630	11.68%	0	0				0.48%
22105	皇姑	长江变	长江变25494长华线	水木城典9变电站2变压器	800	2.10%	0	0				0.00%
22106	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	碧桂园天汇1变电站2配电变压器	400	39.00%	204	204				0.87%
22107	苏家屯	白塔变	白塔变50950白总线	欧尚一品8变电站201	200	3.60%	0	0				71.31%
22108	于洪	兰台变	兰台变	汽商分9左8+1左1	200	81.60%	0	0	2024年6月			61.90%
22109	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	小微沙岭23号	800	39.75%	0	0				56.57%
22110	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	英里蓝湾小区4变电站2变压器	100	55.50%	34.5	34.5				34.51%
22111	法库	秀水变	秀水变052秀水线	马家沟(2)台	20	0.00%	0	0				0.00%
22112	于洪	家俱变	家俱变	10kV乳业甲线干线24	630	22.10%	0	0				1.99%
22113	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	澳源2站房2变压器	800	16.13%	0	0				30.71%
22114	东陵	中马变	中马变	克莱斯特5变电站1变压器	630	24.92%	0	0				3.39%
22115	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	奥林匹克花园一期2箱变1配电变压器	200	33.60%	0	0				24.71%
22116	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	小城子西苇塘2台	630	22.54%	425	425				-1.88%
22117	东陵	孙家寨	孙家寨	河畔花城27号变电站202配电变压器	630	25.08%	0	0				1.23%
22118	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	香港物业箱式变电站201间隔配电变压器	400	49.20%	0	0				-0.98%
22119	皇姑	怒江变	怒江变8248怒舍甲线	怡华馨园箱变202	400	8.10%	254.22	254.22				91.03%
22120	新民	新民变	新民变30164新区线	延河新居箱式变电站1配电变压器	500	14.40%	0	0				5.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22121	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城7号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	10.48%	501	501				100.00%
22122	大东	小东变	小东变80146机场线	城市之光1箱变2变压器间隔配电变压器	800	28.50%	0	0				5.19%
22123	东陵	水家变	水李线	水李线139左4柱上变压器	500	21.00%	0	0				54.52%
22124	东陵	世园变	世高线	旧站回迁楼2箱变1变压器	630	20.32%	0	0				-0.10%
22125	东陵	中马变	疗养线	桑堤亚纳2箱变2变压器	630	13.33%	483	483				1.18%
22126	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	瑞华苑2变电站1变压器	630	22.86%	0	0				7.08%
22127	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期2箱式变电站1配电变压器	800	55.88%	0	0				18.62%
22128	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期4箱式变电站1配电变压器	500	28.48%	0	0				0.11%
22129	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号二期小区6局维变电站202配电变压器	630	8.57%	0	0				0.00%
22130	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	YHG_吉宝城镇开发(沈阳)有限公司1箱1变201配电变压器	630	16.19%	0	0				-4.00%
22131	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔6箱变2变压器	800	18.25%	574	574				0.21%
22132	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区1变电站2变压器	630	27.43%	0	0				4.31%
22133	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干15右5柱上变压器	400	68.70%	0	0				-0.95%
22134	东陵	孙家寨	孙张线	保利十二橡树箱式变电站1号间隔配电变压器	630	40.00%	0	0				4.11%
22135	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线小区分12左10左1变台	400	38.25%	0	0				16.51%
22136	东陵	水家变	水阳甲线	碧桂园云顶1变电站2号变压器	630	3.81%	0	0				100.00%
22137	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官9号台区	100	14.10%	75.9	75.9				-41.86%
22138	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干42+1右分1台区	100	37.20%	52.8	52.8				0.80%
22139	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司2配电变压器	630	18.73%	0	0				7.66%
22140	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	安居干35右5之1	400	74.40%	0	0				1.22%
22141	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	君兰江山2变电站201变压器	400	26.40%	254.4	254.4				100.00%
22142	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线老干部1-2	630	33.05%	0	0				10.56%
22143	沈北	孝信变	孝科线	中金朗悦小区2变电站201配电变压器	630	14.29%	0	0				100.00%
22144	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园3箱变1变压器	630	71.75%	115	115				2.29%
22145	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期3站房2配电变压器	630	28.57%	0	0				28.95%
22146	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际3变电站2变压器	630	19.05%	447	447				5.54%
22147	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑南区二期1局维变电站2变压器	630	12.38%	0	0				62.74%
22148	大东	善邻变	善邻变81052善环线	大悦城E馆1箱变2变压器	630	28.89%	385	385				100.00%
22149	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林7箱变1配电变压器	630	23.17%	0	0				-0.40%
22150	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵3队台	400	18.75%	212.57	212.57				11.46%
22151	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	造化乙线造化干沈北支8右1柱上变压器	200	6.90%	0	0				23.84%
22152	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分42+1右10变台	100	54.40%	35.6	35.6				-70.59%
22153	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分兴隆山支30左4变台	400	24.00%	0	0				26.86%
22154	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线联合分43南四家子支017	50	59.70%	0	0				-1.60%
22155	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期1-1箱式变电站配电变压器	630	25.71%	405	405				3.49%
22156	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分130右7变台	200	73.80%	32.4	32.4				1.80%
22157	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2B-2箱变201配电变压器	400	27.00%	252	252				79.69%
22158	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙8箱变2变压器	400	15.00%	300	300				0.65%
22159	于洪	范屯变	范工线	小微西三家南1台	200	24.60%	130.8	130.8				100.00%
22160	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	云泽经典箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
22161	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	美的盛堂小区1变电站1变压器	800	22.20%	0	0				49.47%
22162	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园3箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0				3.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22163	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	御长白1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	54.29%	0	0				38.84%
22164	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村2组照明	200	30.60%	0	0				12.09%
22165	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	地空间箱式变电站201配电变压器	500	61.76%	141.2	141.2				-50.74%
22166	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖南养殖场综合(微)	400	44.10%	183.6	183.6				86.67%
22167	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景3变电站2变压器	500	62.80%	136	136				5.30%
22168	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线业兴东台	100	71.25%	18.75	18.75				7.12%
22169	和平	三好变	三好变170三学乙线	东大人才11变压器	250	25.60%	0	0				-0.59%
22170	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	浪子分73右11左6	200	71.10%	37.8	37.8				100.00%
22171	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分92左8	200	14.70%	150.6	150.6				78.32%
22172	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分新立支刘小船几58	400	25.20%	0	0				100.00%
22173	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	金辉优步湖畔2箱式变电站1配电变压器	800	52.80%	297.6	297.6				12.85%
22174	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	山林变550林西线电井支8右06	400	26.20%	0	0				4.19%
22175	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑5变电站1变压器	500	36.00%	0	0				-14.96%
22176	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区4箱式变电站201间隔配电变压器	800	13.13%	615	615				12.46%
22177	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区4变电站2变压器	630	17.78%	381.04	381.04				4.53%
22178	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线255右7变台	200	16.50%	0	0				40.26%
22179	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	御长白3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	39.05%	0	0				36.51%
22180	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线十北分化肥库支12	30	37.67%	0	0				19.69%
22181	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线十北分08	200	26.10%	0	0				-23.51%
22182	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线22	315	53.33%	0	0				-2.63%
22183	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	林达分79左27之2	400	1.95%	0	0				8.54%
22184	浑南	于山变	于山变772于医乙线	华发新城行知坊3号变电站2号配电变压器	630	16.38%	0	0				78.71%
22185	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑1箱式变电站1配电变压器	630	41.59%	0	0				0.63%
22186	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安线小三家分53变台	100	31.50%	58.5	58.5				-2.87%
22187	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	YHG_胡台东翔小区柱上变压器	630	52.83%	0	0				4.97%
22188	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线152右1变台	200	45.00%	90	90				8.58%
22189	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城6号变电站202配电变压器	500	20.80%	0	0				1.84%
22190	大东	小东变	小东变80148新光线	地坛安居3箱变2变压器	630	15.24%	0	0				3.16%
22191	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园1-5区2箱变2变压器	400	11.10%	315.6	315.6				66.04%
22192	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线293右4变台	200	0.00%	180	180				0.07%
22193	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎5组照明	400	7.15%	331.4	331.4				9.55%
22194	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分008	200	21.50%	137	137				4.38%
22195	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线德兴卜北台	100	58.20%	31.8	31.8				8.13%
22196	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	代家房变064濛子泡线濛子泡8.14组照明	100	112.20%	0	0	2024年6月			12.08%
22197	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期1箱变1变压器	400	19.20%	0	0				3.19%
22198	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	丽都新城箱变1变压器	630	148.57%	0	0	2022年12月			2.65%
22199	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分10右1柱上变压器	200	48.30%	0	0				17.78%
22200	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化干沙平分28右2柱上变压器	400	7.20%	0	0				5.63%
22201	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支30左5变压器	315	26.03%	0	0				-1.87%
22202	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支6变压器	315	63.75%	0	0				11.52%
22203	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干8右5柱上变压器	315	43.81%	0	0				-1.63%
22204	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干52右4	315	76.57%	0	0				37.46%
22205	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右3左4变压器	315	88.63%	0	0	2022年12月			0.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22206	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干147右3左1	100	39.00%	51	51				8.73%
22207	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干6右4	200	70.40%	0	0				13.65%
22208	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	齐十干5左3	315	34.79%	0	0				3.03%
22209	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线金山分24柱上变压器	400	33.60%	0	0				0.27%
22210	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右13柱上变压器	400	130.80%	0	0	2022年12月			1.52%
22211	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变160陵望乙线陵望干3柱上变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
22212	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支张宝支55变台	160	36.75%	0	0				-9.04%
22213	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲线沈小联干来金分1	100	30.40%	59.6	59.6				25.59%
22214	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干43变压器	200	10.80%	158.4	158.4				-6.34%
22215	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干15之3变压器	400	50.40%	0	0				-1.24%
22216	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	大洼分20右2	100	91.80%	0	0	2022年12月			14.05%
22217	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	昆农甲线张工干天线分22变压器	250	34.24%	139.4	139.4				13.63%
22218	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线青寺线万寿干工校分6+2公变	200	63.60%	52.8	52.8				1.23%
22219	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分3	400	26.40%	0	0				-23.31%
22220	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干43右1	315	4.44%	0	0				0.60%
22221	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线137左1	200	75.60%	28.8	28.8				-0.56%
22222	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛线171右6左4变台	100	108.90%	0	0	2022年12月			0.20%
22223	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线53	315	39.62%	158.7	158.7				-1.20%
22224	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医干17柱上变压器	315	0.00%	0	0				-64.29%
22225	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师分17柱上变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
22226	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5左3柱上变压器	250	46.08%	0	0				4.65%
22227	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分27左5	315	50.48%	0	0				11.04%
22228	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线48	400	64.50%	102	102				12.16%
22229	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分8公变	315	32.70%	0	0				2.04%
22230	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线15	200	29.20%	0	0				5.46%
22231	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分7+1	315	29.52%	190.5	190.5				2.28%
22232	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右1+1	315	33.02%	0	0				-1.39%
22233	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干13柱上变压器	250	20.80%	0	0				-17.83%
22234	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线18左1	315	53.65%	0	0				8.34%
22235	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长北分24柱上变压器	200	32.40%	0	0				-2.76%
22236	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	明华分6右5柱上变压器	400	80.75%	0	0	2024年9月			10.13%
22237	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干21右5	315	28.57%	193.5	193.5				14.77%
22238	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	新村干43	315	53.97%	113.5	113.5				-2.35%
22239	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干57	400	53.75%	0	0				1.22%
22240	大东	小东变	小东变80146机场线	机场线和睦干85柱上变压器	315	26.29%	0	0				2.09%
22241	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线雪柳分14	315	108.89%	0	0	2022年12月			3.54%
22242	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分6右2	315	68.95%	0	0				1.25%
22243	和平	方型变	方型变480方太乙线	三亚分5	315	13.02%	0	0				1.12%
22244	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11左4	200	21.60%	0	0				4.44%
22245	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线232	50	80.00%	0	0	2024年9月			4.04%
22246	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干16右3加2	315	45.08%	0	0				6.18%
22247	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干57右8变压器	200	12.00%	0	0				-42.06%
22248	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干农药分7	315	20.63%	0	0				9.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22249	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分29右5柱上变压器	100	33.60%	0	0				-39.12%
22250	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线官立乙线151右07	200	23.00%	0	0				11.04%
22251	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46左6加1	250	86.08%	0	0	2024年9月			8.36%
22252	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25左3左1变台	315	40.38%	0	0				3.50%
22253	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右5变压器	315	40.00%	0	0				-11.34%
22254	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科2箱变2变	500	15.60%	0	0				-3.03%
22255	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二1箱变2号变	630	22.86%	0	0				-7.44%
22256	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带4箱变2号变	630	23.24%	0	0				1.63%
22257	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科五期四六组团1箱变1号变	630	20.63%	0	0				-2.08%
22258	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	八一东变电站一次变压器主变	315	22.48%	0	0				-11.76%
22259	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	浅草绿阁小区三期1变电站202变	630	26.67%	399	399				21.32%
22260	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区1箱变2号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%
22261	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	2#主变总参通讯	630	9.90%	0	0				-1.85%
22262	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙1箱变1号变压器	630	12.95%	485.4	485.4				0.90%
22263	和平	展览变	展览变896展科乙线	三好南一次1#主变	100	44.00%	0	0				64.99%
22264	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区1变电站1变压器	500	21.20%	344	344				1.11%
22265	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	民航住宅4箱变1变压器	630	33.14%	0	0				-5.18%
22266	和平	花园变	花园变56768花三乙线	音乐11主变	500	9.20%	0	0				5.97%
22267	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	丽阳大厦箱变2	630	26.67%	0	0				2.25%
22268	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	城建花园3变电站201	315	28.89%	192.5	192.5				-1.77%
22269	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城2变电站1变压器	630	75.24%	0	0				3.51%
22270	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	杏花雅居1变电站201	630	45.40%	281	281				0.63%
22271	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区1变电站1变压器	630	17.78%	455	455				2.66%
22272	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区1变电站2变压器	630	19.68%	443	443				2.74%
22273	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光3变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
22274	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光5变电站202	630	29.52%	0	0				-2.64%
22275	大东	毛君变	毛君变946毛光线	东城1箱变2变压器	630	23.49%	419	419				-0.37%
22276	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园1变电站201	630	47.94%	265	265				-2.43%
22277	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	锦绣园2变电站202柜	400	0.00%	0	0				0.00%
22278	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北斗新苑小区变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
22279	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区8变电站201柜	315	85.71%	0	0	2024年9月			-0.37%
22280	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城1变电站2变压器	630	38.10%	327	327				1.53%
22281	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大万莲1箱变1变压器	500	64.40%	0	0				-2.44%
22282	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城4箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
22283	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	嘉禾花园2变电站201柜	630	10.48%	0	0				-4.97%
22284	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园1变电站1变压器	630	42.22%	0	0				-0.23%
22285	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园2变电站2变压器	630	16.83%	0	0				-1.27%
22286	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家2箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
22287	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝4箱变1号变	630	53.65%	229	229				-0.94%
22288	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲8箱变1号变	630	25.14%	0	0				2.54%
22289	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科八九区2箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
22290	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城9号变电站1号变压器	400	52.00%	0	0				16.27%
22291	和平	广州变	广州变492广东乙线	桂阳南一次1主变	630	41.14%	0	0				4.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22292	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期3箱变2号变	500	20.80%	0	0				-1.86%
22293	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	中远颐和二期期1箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
22294	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸2箱变1变压器	500	19.20%	0	0				-1.89%
22295	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	瑞盛1变电站2变压器	630	22.54%	425	425				-0.27%
22296	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城3变电站201柜(5)	800	27.90%	0	0				0.98%
22297	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星南箱变2变压器	400	36.90%	0	0				4.43%
22298	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅1箱变1变	630	19.68%	443	443				-4.00%
22299	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	令闻新村2箱变2变压器	800	18.00%	390	390				8.12%
22300	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	隆中密苑2变电站1变压器	800	13.80%	609.6	609.6				3.47%
22301	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团5变电站201	400	59.10%	0	0				9.48%
22302	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路17变电站201柜	315	41.27%	0	0				0.54%
22303	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	华兴箱变1变压器	630	39.37%	0	0				1.90%
22304	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众干8变电站2变压器	500	26.40%	318	318				-9.44%
22305	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	大东路6箱变1变	400	34.80%	0	0				6.20%
22306	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	友好箱变变压器	500	40.96%	245.2	245.2				0.95%
22307	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期1箱变2变压器	630	13.02%	485	485				-4.51%
22308	沈河	顺城变	顺城变079广直甲线	荣光2箱变2变压器	500	44.16%	0	0				-0.90%
22309	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期4箱变2变压器	500	42.56%	237.2	237.2				-6.85%
22310	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色2-1变电站1变压器	630	19.37%	445	445				-0.32%
22311	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河2-2箱变2变压器	1000	8.40%	0	0				-3.45%
22312	大东	小东变	小东变80146机场线	东河金都小区箱变2变压器	500	14.40%	0	0				1.12%
22313	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期6变电站202	400	19.80%	280.8	280.8				1.13%
22314	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型1变电站201柜	200	35.70%	108.6	108.6				-2.60%
22315	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	鑫丰花园小区2变电站201	500	31.68%	291.6	291.6				-1.94%
22316	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情1变电站202柜	630	40.32%	0	0				11.65%
22317	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	羊红3小区变电站1变压器	315	32.70%	180.5	180.5				-1.39%
22318	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	光辉小区变电站201	630	64.00%	0	0				0.59%
22319	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和信家园2箱变1	500	19.60%	325.62	325.62				-1.96%
22320	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园5箱变2	630	32.25%	325.62	325.62				-1.10%
22321	大东	望花变	望花变70242上园乙线	北大营1小区2站内变压器	500	89.60%	0	0	2022年12月			5.48%
22322	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城3变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
22323	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期5箱变2变	630	20.19%	0	0				-11.03%
22324	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区1箱变2	630	11.05%	0	0				-1.63%
22325	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	一新小区变电站1变压器	400	0.00%	360	360				1.26%
22326	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰7箱变1	630	32.76%	0	0				-5.08%
22327	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰9箱变1号变	630	32.38%	0	0				-1.76%
22328	皇姑	长江变	25460长亚乙线	北苑明珠2箱变2号变	400	28.40%	0	0				42.39%
22329	和平	方型变	方型变438方文乙线	主变城中花园3	400	38.40%	200	200				1.14%
22330	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	西顺城2变电站1变压器	800	53.25%	0	0				4.11%
22331	苏家屯	前显变	前显变51272前河乙线	长安佳园2号变电站201间隔配电变压器	400	60.90%	0	0				78.73%
22332	大东	鹏源变	鹏源变444鹏北线	鹏利C座1变电站1站内变压器	800	30.00%	0	0				6.91%
22333	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分保合支16+1左3柱上变压器	200	40.20%	0	0				83.08%
22334	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支32左1柱上变压器	250	55.60%	0	0				-1.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22335	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	鲍苏线沙河干9左3	200	92.10%	0	0	2024年6月			0.00%
22336	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	雪莲干7右1	200	19.20%	0	0				40.01%
22337	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村7台	400	16.80%	0	0				100.00%
22338	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	锦园1变电站201间隔配电变压器	630	28.57%	0	0				6.43%
22339	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达1变电站1号配电变压器	800	20.25%	0	0				2.06%
22340	法库	果子园	果子园变1412水泥线	10kV水泥线北沟支1	30	36.67%	16	16				-15.69%
22341	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达6变电站1号配电变压器	630	28.89%	0	0				11.20%
22342	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期7变电站配电变压器	630	58.67%	0	0				0.92%
22343	新民	新民变	新民变30156高台乙线	YHG_高台乙干15右	315	32.51%	0	0				10.95%
22344	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村1组	400	24.90%	0	0				0.76%
22345	东陵	花山变	碧桂园乙线	碧桂园乙线48柱上变压器	400	0.00%	360	360				-2095400.00%
22346	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村3变电站2变压器	630	28.33%	0	0				5.66%
22347	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇2变电站1变压器	630	30.48%	0	0				6.34%
22348	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯4箱变2变压器	630	19.68%	0	0				2.31%
22349	康平	中心变	中心变2606东环线	商场箱变1变压器	315	109.71%	0	0	2022年12月			14.62%
22350	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支13右7变台	200	23.90%	0	0				2.11%
22351	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村3号变电站201间隔配电变压器	400	52.13%	0	0				2.73%
22352	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景4变电站1变压器	500	63.60%	0	0				0.62%
22353	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城4箱变202配电变压器	500	14.08%	0	0				6.26%
22354	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分35左6	400	20.25%	279	279				59.88%
22355	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干甲河分21变台	200	10.20%	0	0				-25.89%
22356	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分齐窝支54变台	200	19.00%	0	0				8.73%
22357	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区2变电站1变压器	630	72.06%	113	113				-1.34%
22358	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛3号变电站2号配电变压器	630	46.98%	0	0				2.46%
22359	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线徐家屯村新台	200	73.80%	0	0				6.56%
22360	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线曹屯分12左1变台	200	21.30%	0	0				90.52%
22361	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支20右1变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
22362	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	四德里住宅1箱变2变压器	500	19.52%	352.4	352.4				-3.99%
22363	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区4变电站1变压器	630	24.13%	0	0				5.03%
22364	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线前栏分15左3变台	200	39.90%	0	0				70.77%
22365	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分22右2变台	200	46.43%	87.15	87.15				10.70%
22366	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线王秀台西台	100	100.00%	0	0	2023年2月			1.31%
22367	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上变压器-2	315	0.00%	0	0				0.00%
22368	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线候头沟7组照明	100	135.00%	0	0	2022年12月			7.92%
22369	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线候头沟6组照明	400	40.35%	198.6	198.6				13.62%
22370	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉西台	200	43.00%	94	94				-1.77%
22371	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰村5之1柱上变压器	400	8.70%	0	0				-89.60%
22372	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期1变电站202变压器	800	27.50%	500	500				-3.10%
22373	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际1变电站202	800	0.00%	720	720				0.00%
22374	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变048中寺线苇塘支5(苇塘B台)	100	46.60%	43.4	43.4				-6.05%
22375	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分19左1变台	200	11.90%	156.2	156.2				-8.92%
22376	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	YHG_长青四栋楼201间隔配电变压器	1600	9.50%	1288	1288				5.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22377	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线173	250	20.48%	0	0				3.30%
22378	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分11左8	100	55.50%	0	0				-7.72%
22379	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城17变电站2变压器	500	24.00%	0	0				-4.92%
22380	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城三期1箱式变电站2配电变压器	800	64.20%	0	0				79.80%
22381	法库	孟家变	孟东线	孟家变942孟东线孤靠分油站支2(孤树子大棚台)	50	60.00%	15	15				8.23%
22382	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪线于洪干29右1变压器	200	8.10%	0	0				28.28%
22383	和平	市府变	市府变554东森线	东森1变电站2主变	630	33.90%	0	0				-2.27%
22384	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	头台子东台	315	32.06%	182.5	182.5				7.20%
22385	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线果东干152	100	61.80%	0	0				13.89%
22386	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区6变电站1变压器	315	46.98%	135.5	135.5				-3.17%
22387	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区6变电站2变压器	315	62.22%	87.5	87.5				3.31%
22388	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	华润崑崙御4箱式变电站2配电变压器	800	43.80%	0	0				38.27%
22389	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	北方乙A之2箱变1变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
22390	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园3变电站1变压器	630	17.52%	0	0				3.25%
22391	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城23变电站1变压器	630	56.38%	0	0				16.82%
22392	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	旭辉公元小区箱式变电站1配电变压器	630	21.59%	0	0				57.53%
22393	于洪	范屯变	范新线	岔路西南台	400	49.80%	160.8	160.8				6.41%
22394	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村东南台区	100	126.40%	0	0	2022年12月			5.59%
22395	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线皮卜东2大棚	200	26.70%	119	119				2.59%
22396	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	一站式服务-沈阳市沈北新区宁丰饲料厂	200	20.85%	0	0				100.00%
22397	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	惠工王府2箱变变压器	315	33.02%	179.5	179.5				3.97%
22398	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸8变电站1变压器	630	18.67%	0	0				-1.83%
22399	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	阳光港湾2变电站1变压器	800	31.20%	0	0				19.02%
22400	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	和平上和城1号变电站201间隔配电变压器	800	46.50%	0	0				46.88%
22401	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	大羊分19左20	100	41.40%	48.6	48.6				1.50%
22402	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区7变电站1变压器	630	14.86%	0	0				-4.45%
22403	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	融创中央学府4局维变电站201配电变压器	630	22.86%	0	0				52.33%
22404	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支14左03	200	22.40%	0	0				-3.28%
22405	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子干37右4左6变台	200	50.15%	79.7	79.7				-32.03%
22406	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑6变电站1变压器	400	42.50%	0	0				25.02%
22407	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变11号配电变压器	630	17.02%	0	0				-38.60%
22408	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿大城印象都荟3箱式变电站1配电变压器	800	49.50%	0	0				32.51%
22409	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光1土建变201	500	22.00%	0	0				3.96%
22410	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期1小区变电站202配电变压器	800	51.75%	0	0				-9.84%
22411	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线羊草沟分尹家支08	400	23.70%	0	0				100.00%
22412	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	北运河花园箱变1号变	400	44.00%	0	0				6.77%
22413	大东	如意变	如意变80894如花乙线	鸿泽园1变电站2站内变压器	500	26.56%	0	0				7.34%
22414	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支6右23左11	100	57.00%	33	33				4.60%
22415	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分秦家房支37右4变台	200	38.80%	102.4	102.4				12.37%
22416	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡3号变电站1变压器	630	8.25%	0	0				-10.17%
22417	于洪	大潘变	奥玛丽都2站房1变压器	奥玛丽都2站房1变压器	630	38.60%	323.8	323.8				1.40%
22418	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	中小企业联合会自维变压器	200	0.00%	0	0				-23.56%
22419	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区2号箱2号变压器	630	30.16%	377	377				29.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22420	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干金家支15右9	100	43.20%	46.8	46.8				-56.01%
22421	皇姑	广源变	广源变25772广江线	YHG_中海城02B区-别墅1箱式变电站2号配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
22422	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线苇塘分支048	30	131.33%	0	0	2024年6月			14.07%
22423	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线花古东支03	200	24.15%	0	0				10.95%
22424	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线刘家店支02	200	65.48%	0	0				10.02%
22425	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线石厂一支02	80	33.00%	0	0				3.08%
22426	和平	展览变	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区2变电站201配电变压器	800	30.38%	477	477				20.24%
22427	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线61左3变台	100	79.50%	10.5	10.5				15.47%
22428	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都19号变电站201间隔(施站线)配电变压器	800	16.20%	0	0				95.25%
22429	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	江南壹号二期1变电站201配电变压器	800	51.60%	0	0				17.65%
22430	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开地产开发有限公司5箱变1变压器配电变压器	630	23.81%	0	0				2.72%
22431	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里6号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	35.24%	345	345				60.86%
22432	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	95979部队变电站2变压器	250	41.20%	0	0				2.86%
22433	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区6变电站2变压器	630	33.52%	0	0				11.68%
22434	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城1开闭站2箱变202间隔配电变压器	315	58.67%	0	0				2.72%
22435	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城丽景嘉园1变电站2号配电变压器	800	22.80%	537.6	537.6				41.19%
22436	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民新城总开闭站2环网柜4101配电变压器	630	17.90%	0	0				8.14%
22437	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城鸿景嘉园1号变电站1号配电变压器	800	18.30%	573.6	573.6				44.37%
22438	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天下天翠1箱式变电站2配电变压器	800	20.70%	0	0				39.89%
22439	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家一组照明	100	57.60%	0	0				18.72%
22440	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城5箱式变电站配电变压器	400	35.25%	0	0				0.84%
22441	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干65右6左4	315	46.10%	0	0				2.48%
22442	沈北	王驛变	王驛变73846特动线	海逸诗阁美伦湾1箱考核表201配电变压器	630	15.24%	471	471				0.91%
22443	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	工商分26	200	15.60%	0	0				30.88%
22444	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线胡成喜水支线002	20	72.75%	0	0				-26.50%
22445	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳雷明房地产开发有限公司2变电站1变压器配电变压器	400	30.00%	0	0				4.72%
22446	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园1变电站201配电变压器	500	33.60%	282	282				-2.94%
22447	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩三号2号变电站202配电变压器	800	43.20%	0	0				7.91%
22448	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线水田分支线028	30	43.50%	0	0				-208.07%
22449	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分2柱上变压器	400	8.10%	0	0				-4.66%
22450	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53右1+1	200	37.80%	0	0				18.00%
22451	浑南	营盘	营盘变046营北线	钻石山广场1号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0				14.05%
22452	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢干营子分王台支9左6+1右2变台	400	9.30%	322.8	322.8				94.17%
22453	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干15右7右2	200	49.50%	0	0				2.83%
22454	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	采煤沉陷区4变电站1号变压器	630	18.54%	300	300				-0.03%
22455	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干47右6变台	400	33.30%	226.8	226.8				19.46%
22456	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖4	400	32.70%	207.84	207.84				97.05%
22457	于洪	曹家屯	曹大乙线	香堤南苑1变电站2变压器	630	8.63%	512.6	512.6				10.96%
22458	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居2局维变电站201配电变压器	400	13.88%	0	0				68.06%
22459	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星中央公园1号变电站2号变压器	800	31.50%	0	0				11.10%
22460	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线樱桃沟南台	200	41.55%	0	0				6.87%
22461	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟3箱变1变压器	800	15.00%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22462	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区3变电站201	630	18.73%	0	0				-1.60%
22463	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园3变电站2配电变压器	800	3.00%	0	0				100.00%
22464	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车西台分22+1右4变台	200	8.10%	163.8	163.8				87.40%
22465	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	庙台台北台	200	32.10%	115.8	115.8				100.00%
22466	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香3变电站2变压器	800	26.25%	0	0				0.94%
22467	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖香堤漫步二期2变电站202配电变压器	400	27.30%	0	0				29.83%
22468	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾1号变电站2变压器	630	15.24%	0	0				-0.66%
22469	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房6组综合(2022微)	200	23.40%	133.2	133.2				100.00%
22470	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宸居箱式公变台	400	97.00%	0	0	2025年2月			0.00%
22471	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线交通队南台	200	53.40%	0	0				-3.71%
22472	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园7变电站1变压器	630	27.81%	0	0				3.58%
22473	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院3箱变2变压器	630	16.83%	0	0				1.51%
22474	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场2变电所2变压器	630	26.67%	0	0				3.73%
22475	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	锦官天宸3箱变2变压器	400	15.00%	0	0				83.26%
22476	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东西大棚	50	81.60%	0	0	2023年7月			-1.76%
22477	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线于台中照明	100	52.80%	37.2	37.2				-6.27%
22478	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城三期2变电站202间隔配电变压器	800	33.00%	0	0				0.79%
22479	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	旭辉花园6箱变1变压器	800	47.10%	0	0				51.36%
22480	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	旭辉花园8箱变2变压器	800	38.70%	0	0				43.74%
22481	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	观园小区4变电站1变压器	800	21.00%	552	552				100.00%
22482	浑南	于山变	于山变762于盈线	盛京宸院4号变电201间隔配电变压器	800	5.75%	0	0				100.00%
22483	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区14变电站1变压器	800	21.75%	0	0				0.86%
22484	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线线022	315	21.33%	162.81	162.81				-6.77%
22485	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸二期2站房2配电变压器	800	14.00%	608	608				0.00%
22486	皇姑	文北变	文北变70450文青线	恒大雅苑四期2箱式变电站2配电变压器	800	24.00%	0	0				74.76%
22487	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分80+1左5左1	200	5.10%	169.8	169.8				100.00%
22488	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑1号变电站2变压器	630	30.16%	0	0				2.87%
22489	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线碧草绿阁西	250	16.68%	183.3	183.3				0.10%
22490	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线后领南台	315	89.02%	3.1	3.1	2022年12月			-26.03%
22491	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线大堡分39左1	200	38.00%	0	0				35.81%
22492	法库	包家屯	包家屯	10kV包家线大山屯东支7	100	79.40%	0	0				9.00%
22493	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	塞斯小区1变电站202	630	31.11%	371	371				0.33%
22494	新民	公主屯	公主屯变31116辽滨线	辽滨于辽滨分9+1变台	200	26.40%	0	0				8.36%
22495	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞7箱变(单)	400	35.63%	0	0				0.70%
22496	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	幻影家园1变电站1变压器	630	21.71%	0	0				-2.89%
22497	于洪	范屯变	范静线	小微范屯村东一台	200	23.40%	133.2	133.2				62.05%
22498	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线四组三号1	100	90.00%	0	0	2024年6月			8.78%
22499	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线西老边西台	200	57.70%	64.6	64.6				11.95%
22500	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期2变电站201开关柜	630	0.00%	567	567				0.00%
22501	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利三期A项目1变电站201配电变压器	400	18.00%	0	0				4.43%
22502	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	一站式服务—沈阳宏远路灯管理有限公司(蒲丰路与盛京东二街)-天诚盛京支1	200	1.80%	0	0				100.00%
22503	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线张鹏干66左1变压器	50	46.00%	0	0				40.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22504	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场11变电站201配电变压器	630	55.87%	0	0				66.51%
22505	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线小杨家堡支06	200	56.00%	68	68				11.77%
22506	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡棚菜	200	36.00%	108	108				3.39%
22507	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	悠然雅居箱变201	630	27.30%	0	0				0.00%
22508	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都1号变电站201配电变压器	630	35.81%	0	0				3.84%
22509	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都2号变电站202配电变压器	630	37.71%	0	0				-1.22%
22510	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊14号变电站2变压器	500	26.80%	0	0				3.66%
22511	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	东刘家二组照明(2020微)	200	34.70%	110.6	110.6				-2.89%
22512	大东	望花变	望花变70270二台甲线	鸿泽馨园1箱变1变压器	630	87.30%	17	17	2024年7月			5.65%
22513	大东	望花变	望花变70252二台乙线	城市立方2箱变2变压器	500	41.60%	242	242				5.25%
22514	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	名流奉玺台1号变电站202间隔配电变压器	800	27.75%	0	0				24.41%
22515	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期1号变电站1号变压器	630	26.35%	0	0				6.30%
22516	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城8号变电站1号变压器	1000	33.00%	0	0				21.96%
22517	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆8号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	630	17.78%	0	0				91.13%
22518	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城5变电站1变压器	630	23.62%	0	0				3.28%
22519	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡1箱变1变压器	315	25.08%	0	0				-1.17%
22520	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线棉麻综合楼门市	100	50.25%	0	0				23.40%
22521	皇姑	长江变	468长黄乙线	欧亚变258白山乙线白山干8柱上变压器	200	32.70%	0	0				2.60%
22522	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区1变电站2变压器	500	21.60%	0	0				7.65%
22523	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪1号变电站1变压器	630	24.38%	0	0				-1.00%
22524	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支华家支 003	200	36.00%	108	108				8.80%
22525	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线二牛八组台分支线002	400	96.20%	0	0	2024年9月			40.54%
22526	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉二组照明	100	118.00%	0	0	2024年12月			4.52%
22527	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线汪千分21(马家村A台)	50	73.56%	0	0				-16.91%
22528	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分68右2	100	0.00%	90	90				0.00%
22529	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干51左1	315	51.75%	0	0				20.05%
22530	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分19柱上变压器	315	34.60%	0	0				16.63%
22531	和平	马路湾	马路湾变656常德乙线	常德乙线常德干4	400	42.60%	189.6	189.6				20.75%
22532	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-9母 线配电变压器	630	9.21%	0	0				5.68%
22533	东陵	营盘	营孙线	万科新都心一期12号变压器	800	17.40%	0	0				100.00%
22534	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几12	100	30.60%	59.4	59.4				-13.14%
22535	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线230变台	200	41.10%	97.8	97.8				0.00%
22536	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分登南支三石几盛兴甲7右30	100	2.40%	0	0				37.10%
22537	浑南	新南变	新南044新盈线	华发德仁里4号变电站2号配电变压器	630	14.92%	381.04	381.04				62.28%
22538	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	益文箱变变压器1	630	50.29%	0	0				1.52%
22539	大东	望花变	望花变70256望北乙线	天庆家园1站内变压器	630	16.83%	0	0				4.54%
22540	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	御景苑箱变2变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-105.14%
22541	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干做多牛分104变台	200	93.60%	0	0	2024年6月			94.39%
22542	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线泡沿分27左1变台	200	24.00%	132	132				100.00%
22543	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	金科玖禧2箱变2变压器	800	11.10%	0	0				100.00%
22544	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	兰庭园1变电站1变压器	630	16.00%	0	0				1.86%
22545	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺于明星分15右1右6柱上变压器	80	30.75%	0	0				7.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22546	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利雅特湾5号变电站201间隔配电变压器	630	23.17%	0	0				-6.03%
22547	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分虎山支6变台	400	11.70%	0	0				12.61%
22548	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园一期2地块1变201配电变压器	630	33.02%	0	0				37.35%
22549	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线56左2变台	200	15.45%	149.1	149.1				-4.14%
22550	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线于洪乡红旗村委会南	315	28.19%	0	0				0.44%
22551	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷4局维变电站201配电变压器	800	7.20%	0	0				100.00%
22552	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化干沙平分旺牛支42左12变压器	315	118.48%	0	0	2024年6月			1.71%
22553	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	充电桩考核	250	102.40%	0	0	2024年6月			100.00%
22554	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	卡北原北台(新)	400	14.40%	0	0				100.00%
22555	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区1变电站202配电变压器	630	32.70%	0	0				0.00%
22556	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线刘台几03	200	29.40%	121.2	121.2				12.51%
22557	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城蓝堡2箱式变电站2配电变压器	500	32.00%	0	0				-0.52%
22558	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	新农干下坎子分105右1左20变台	200	9.00%	162	162				0.00%
22559	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期2变电站1变压器	630	93.71%	0	0	2024年9月			2.08%
22560	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分9左18+1左1	200	26.70%	0	0				60.39%
22561	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	动轴支27左分支03	315	50.16%	125.5	125.5				6.55%
22562	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分31右支1变压器	100	70.20%	0	0				17.42%
22563	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期6号配电室2号变压器	630	22.60%	424.6	424.6				1.87%
22564	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥管理处变电站101配电变压器	630	48.25%	0	0				3.04%
22565	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司(三盛颐景园一期A区)3201配电变压器	630	11.67%	0	0				4.06%
22566	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区3变电站2变压器	630	14.60%	0	0				34.44%
22567	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村2机井	200	36.00%	0	0				45.84%
22568	辽中	刘二堡	刘二堡变1170骧庄线	刘北村4机井	200	38.20%	103.6	103.6				1.22%
22569	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖2	400	29.10%	243.6	243.6				82.52%
22570	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城二期3变电站2变压器	500	28.40%	0	0				-0.26%
22571	法库	果子园	果子园变417果北甲线	鸿福嘉二号箱变202间隔配电变压器	630	53.02%	0	0				8.10%
22572	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡6号小区变电站1号变压器	400	49.20%	0	0				7.07%
22573	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和平干大三家子分56变台	200	53.10%	73.8	73.8				7.80%
22574	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	新农线下坎子分44左10变台	100	13.95%	76.05	76.05				-17.20%
22575	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区1	630	0.00%	519.6	519.6				0.00%
22576	铁西	重工变	重工变10870城冶线	华润万象府小区1变电站202配电变压器	630	23.81%	417	417				41.14%
22577	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	翟家5台区	200	32.40%	0	0				11.50%
22578	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸三期1箱式变电站配电变压器	400	27.60%	0	0				1.46%
22579	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分9变压器	50	42.60%	0	0				9.56%
22580	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠斯勒三期1局维201配电变压器	630	20.00%	441	441				21.50%
22581	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸三期3箱式变电站配电变压器	400	28.20%	0	0				2.01%
22582	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分2加1右支8变压器	100	30.90%	59.1	59.1				-12.29%
22583	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线后八大支05	50	59.40%	0	0				23.22%
22584	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲十期小区3变电站101配电变压器	630	46.67%	273	273				50.30%
22585	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	姜屯变204孟屯线孟屯线156左1变台	160	68.63%	34.2	34.2				7.14%
22586	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分38变台	100	77.60%	12.4	12.4				7.83%
22587	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干25	100	53.00%	0	0				-2.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22588	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯	杨士岗变053靠山屯线三王卜中台	250	45.12%	112.2	112.2				6.60%
22589	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线140右04	160	42.19%	0	0				3.59%
22590	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线44	315	35.81%	170.7	170.7				-19.45%
22591	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园2变电站2配电变压器	630	17.14%	0	0				-3.23%
22592	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分56右10右4左3	200	37.20%	0	0				17.42%
22593	浑南	于山变	于山变786干安乙线	恒大御峰一期2号变电站2号配电变压器	400	30.60%	237.6	237.6				75.48%
22594	东陵	花山变	欧陆乙线	世贸二期1箱变1变压器	400	50.10%	159.6	159.6				6.67%
22595	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经甲线15右3	200	46.80%	86.4	86.4				0.78%
22596	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区7变电站1变压器	500	26.24%	0	0				-3.35%
22597	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分73左1	400	23.55%	265.8	265.8				80.58%
22598	新民	大红旗	大红旗变503大红旗	大红干108左14变台	200	52.10%	75.8	75.8				13.95%
22599	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	阳光嘉园三期1箱变201	630	37.14%	0	0				-1.67%
22600	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星D小区变电站202	630	65.71%	153	153				-1.72%
22601	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干103右6	200	9.90%	160.2	160.2				19.18%
22602	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分36右9	400	25.20%	259.2	259.2				2.93%
22603	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	金地名悦1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	52.50%	0	0				13.76%
22604	沈河	市府变	市府变558府北甲线	红卫干1柱上变压器	200	16.50%	147	147				51.93%
22605	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线牯牛设施小区支04	50	28.80%	0	0				34.93%
22606	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣5台	200	38.40%	0	0				51.45%
22607	铁西	重工变	重工变10870城冶线	沈阳立业金鑫钢铁贸易有限公司变电站201间隔配电变压器	200	102.00%	0	0	2024年6月			100.00%
22608	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园3变电站1变压器	630	32.06%	365	365				44.45%
22609	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线继阳养殖场分5	400	6.30%	0	0				0.00%
22610	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右7	100	79.20%	10.8	10.8				9.06%
22611	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线那家分16右3变台	100	39.30%	50.7	50.7				2.89%
22612	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线榛柴分12	100	95.00%	0	0	2024年6月			7.74%
22613	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	YHG 凤祥南分3+1台区	200	10.50%	159	159				11.79%
22614	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城6变电站1变压器	500	49.20%	0	0				8.23%
22615	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区一期4局维变电站201配电变压器	800	6.00%	0	0				0.00%
22616	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	崇山变250岐山甲线岐山干5右3柱上变压器	315	24.76%	0	0				-2.44%
22617	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	农恒甲干罗家沟分翔宇支33变压器	630	27.14%	0	0				2.01%
22618	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支3变压器	50	31.20%	29.4	29.4				2.73%
22619	大东	小东变	小东变80166小望线	锦绣花园7箱变1变压器	500	23.60%	332	332				-4.02%
22620	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线崔家西组支06	200	16.40%	0	0				8.19%
22621	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树支青年队支004	200	55.05%	69.9	69.9				12.87%
22622	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金二组支02	200	37.05%	0	0				13.43%
22623	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	南桥西2机井	50	106.40%	0	0	2024年10月			1.18%
22624	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日3变电站202配电变压器	400	20.70%	277.2	277.2				57.96%
22625	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士卜乡政府棚区东站(仅换变压器)改造	100	83.60%	6.4	6.4	2024年9月			100.00%
22626	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾2号变电站1号变压器	630	18.41%	0	0				5.08%
22627	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城1变电站2变压器	800	42.00%	0	0				-0.98%
22628	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线34	200	19.50%	0	0				11.34%
22629	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	圣丰御景广场一期2变电站202间隔配电变压器	630	41.27%	0	0				5.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22630	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园2土建变202	630	0.00%	93.53	93.53				0.00%
22631	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安东台	100	97.80%	0	0	2024年6月			4.30%
22632	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府1号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	21.60%	273.6	273.6				93.57%
22633	于洪	范屯变	范工线	小微东三家村西南1台	200	58.80%	62.4	62.4				100.00%
22634	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗东照明(改2021)	200	14.40%	0	0				-52.17%
22635	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	盛京花园变电站2变压器	500	17.28%	0	0				0.86%
22636	辽中	浦东变	浦东变91440蒲吴线	富兴经典1号箱变201间隔配电变压器	400	54.30%	0	0				35.42%
22637	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵乙线北陵干11右1+1右2左1柱上变压器	400	67.20%	0	0				72.28%
22638	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	假日国际1土建变202	800	25.50%	0	0				1.57%
22639	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家综合台	200	22.50%	135	135				6.18%
22640	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	湖畔宜城3箱变1变压器	630	35.24%	345	345				4.97%
22641	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡5.2期3箱变2号母线201配电变压器	800	29.40%	0	0				27.43%
22642	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙	农田乙线王家岗分博井支13右4变台	400	19.20%	283.2	283.2				26.00%
22643	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4之3变压器	400	21.60%	0	0				0.10%
22644	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线七队分支2(望滨一队C)	80	17.25%	58.2	58.2				-24.87%
22645	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线四家子支46(望滨四家子综合台)	50	129.00%	0	0	2022年12月			3.86%
22646	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
22647	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵东新小区箱变	500	35.52%	0	0				-1.89%
22648	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期3变电站2变压器	800	27.75%	498	498				2.52%
22649	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分162左9左10	400	17.50%	0	0				100.00%
22650	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居团2箱变2配电变压器	630	24.76%	325.62	325.62				-0.88%
22651	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	仙林金谷二期1变电站201间隔配电变压器	500	57.60%	0	0				4.56%
22652	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	沙场分29	200	25.20%	0	0				49.25%
22653	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干营盘分23农场支9左T10	200	10.80%	0	0				19.50%
22654	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于98右9	400	38.85%	0	0				98.42%
22655	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西甲1之1柱上变压器	315	46.98%	0	0				0.27%
22656	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园21主变	630	18.10%	453	453				-5.33%
22657	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城5箱变1变压器	800	46.80%	0	0				9.90%
22658	法库	果子园	果子园变1412水泥线	玉龙一品1箱变201配变间隔配电变压器	630	24.76%	411	411				0.00%
22659	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠丁支09	100	37.60%	0	0				5.22%
22660	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分13之2柱上变压器	400	10.50%	0	0				-1.01%
22661	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分11右36左11	200	21.60%	136.8	136.8				100.00%
22662	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地五期2配电变压器	800	35.40%	0	0				42.06%
22663	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线清韵百园分12左3号柱上变压器	160	22.13%	0	0				25.96%
22664	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分1箱变2变压器	630	55.87%	0	0				100.00%
22665	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开新建1箱变201配电变压器	630	49.21%	0	0				21.53%
22666	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区1变电站2变压器	630	22.48%	0	0				-0.44%
22667	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期4箱式变电站201间隔配电变压器	630	48.38%	262.2	262.2				0.89%
22668	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分184	80	35.00%	0	0				2.92%
22669	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线满东村一组照明	250	32.80%	143	143				21.84%
22670	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	三盛颐景蓝湾二期1变电站201配电变压器	800	52.13%	0	0				9.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22671	东陵	花山变	欧陆甲线	YHG_欧陆风情小镇二期洋房3箱变201间隔配电变压器	630	17.90%	0	0				1.67%
22672	于洪	化学变	化开乙线	四台子村8台区	100	27.60%	0	0				-68.69%
22673	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区2变电站2变压器	630	36.95%	0	0				-0.93%
22674	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区7变电站1变压器	630	18.10%	381.04	381.04				5.10%
22675	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕青园6变电站2变压器	500	17.20%	0	0				-0.73%
22676	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城18号变电站201配电变压器	630	22.86%	423	423				2.94%
22677	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区2配电站1公变	500	52.20%	189	189				-2.86%
22678	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区1变电站2公变	500	0.00%	0	0				0.00%
22679	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期4号变电站1号变压器	800	21.00%	0	0				2.40%
22680	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期3变电站2变压器	800	29.40%	0	0				1.05%
22681	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干10左14之1柱上变压器	315	0.00%	218.46	218.46				-12.29%
22682	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区1变电站1变压器	630	32.38%	363	363				40.01%
22683	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城9变电站1变压器	630	28.19%	0	0				6.32%
22684	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分65	315	38.73%	0	0				13.14%
22685	于洪	范屯变	范新线	曹台新村箱式变电站2配电变压器	630	32.38%	363	363				29.30%
22686	于洪	高屯变	高北线	共和新村4站房2变压器	500	30.72%	296.4	296.4				3.80%
22687	东陵	水家变	水孙乙线	沈阳建大汇众置业有限公司2箱式变电站201间隔配电变压器	630	41.90%	0	0				2.17%
22688	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦2小区变电站202	630	15.24%	0	0				91.07%
22689	东陵	杨官变	富康线	华润长安里2变电站1母线变压器	800	58.20%	0	0				24.19%
22690	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	新潮国际箱式变电站2配电变压器	630	50.48%	0	0				10.48%
22691	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居4箱变2变压器	630	40.63%	311	311				3.32%
22692	辽中	养士堡	养士堡变1184腰电线	大帮牛村综合一台	200	28.20%	123.6	123.6				29.68%
22693	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	荣兴大厦变电站2变压器	630	16.83%	214.77	214.77				3.60%
22694	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅31变压器	500	27.60%	312	312				6.05%
22695	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区1变电站2变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-0.65%
22696	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线鸿源小区1东	630	48.10%	264	264				2.75%
22697	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	学府华城精典(第二轴承厂)1变压器	630	80.95%	0	0	2024年12月			4.42%
22698	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳远东电焊机制造有限公司	400	40.80%	0	0				68.69%
22699	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区9变电站1变压器	630	20.95%	0	0				1.25%
22700	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区2变电站1变压器	500	28.00%	310	310				-3.31%
22701	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分41变台	400	33.30%	0	0				9.47%
22702	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥5箱变202配电变压器	630	58.10%	0	0				41.65%
22703	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	沈阳诚丰金源2号变电站1号配电变压器	630	35.24%	0	0				4.20%
22704	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水墨丹青1号变电站201间隔配电变压器	630	28.70%	0	0				-1.80%
22705	东陵	中马变	满堂线	世中线37号(上马四队台)柱上变压器	80	8.75%	0	0				-6.14%
22706	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十五号变电站2变压器	630	20.00%	441	441				-5.02%
22707	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地峯尚2箱变2变压器	800	11.40%	0	0				100.00%
22708	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期1站房2配电变压器	630	34.60%	0	0				18.66%
22709	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓小区3箱变1变压器	800	27.00%	504	504				70.40%
22710	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑南区二期2局维变电站2变压器	630	13.33%	0	0				74.23%
22711	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区1变电站2变压器	500	24.32%	0	0				7.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22712	皇姑	怒江变	怒江变8250怒岔乙线	苏堤春晓3变电站1变压器	500	17.28%	363.6	363.6				0.94%
22713	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区2变电站1变压器	500	54.80%	0	0				6.78%
22714	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	老街坊7变电站2变压器	630	0.00%	0	0				-3.69%
22715	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙11箱变2变压器	630	15.56%	390	390				-0.01%
22716	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线大尚义村西台	100	104.40%	0	0	2022年12月			21.83%
22717	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干174右分3柱上变压器	200	31.65%	116.7	116.7				4.55%
22718	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲五期小区3变电站1变压器	630	93.33%	0	0	2024年6月			3.32%
22719	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡5变电站2变压器	630	11.43%	0	0				0.39%
22720	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子保护地分支线002	50	136.20%	0	0	2022年12月			9.22%
22721	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干牛相分17右4柱上变压器	100	110.40%	0	0	2024年6月			7.14%
22722	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮家堡居民楼2号	160	32.81%	91.5	91.5				3.09%
22723	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园峰景一期1变电站1变	400	22.80%	268.8	268.8				-14.69%
22724	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路于96右1	315	8.38%	0	0				13.02%
22725	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期5变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
22726	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春六期4变电站201变压器	630	22.48%	425.4	425.4				9.41%
22727	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-2箱变2变压器	800	18.50%	572	572				24.12%
22728	于洪	家俱变	偏锦线	沙岭回迁楼2变电站1变压器	630	23.17%	0	0				1.65%
22729	东陵	上佰变	汪家甲线	沈阳市现代科技学校	100	18.60%	0	0				16.15%
22730	东陵	世园变	洒水甲线	大夫村自来水	30	46.50%	0	0				8.00%
22731	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	09庄园2变电站2变压器	630	25.14%	408.6	408.6				3.43%
22732	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期3小区变电站201变压器	800	14.40%	0	0				100.00%
22733	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	候头沟1组照明（2020微）	400	65.10%	99.6	99.6				14.41%
22734	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳干008	50	114.00%	0	0	2022年12月			1.18%
22735	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑3变电站2变压器	630	28.19%	0	0				1.35%
22736	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安2箱变（单）	400	34.50%	0	0				0.49%
22737	大东	望花变	望花变70262合作乙线	祥和家园1箱变1变压器	630	18.10%	453	453				-2.44%
22738	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期3箱式变电站1配电变压器	800	25.80%	0	0				1.59%
22739	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园1-4项目1变电站202间隔配电变压器	630	17.90%	454.2	454.2				4.05%
22740	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园5箱变2变压器	630	8.57%	513	513				4.40%
22741	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线依戴干107	200	34.00%	112	112				16.00%
22742	和平	方型变	方型变424方聪线	新兴花园小区3变电站1变压器	630	25.08%	0	0				2.68%
22743	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期3变电站配电变压器	630	62.86%	0	0				3.79%
22744	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期4变电站配电变压器	630	59.43%	0	0				-0.86%
22745	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂4变电站1配电变压器	800	19.50%	0	0				76.47%
22746	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	保利大都会二期1箱式变电站2配电变压器	630	40.32%	0	0				61.39%
22747	苏家屯	前显变	前显变278前地线	锦麟誉1号变电站201间隔（前地线）配电变压器	630	18.73%	0	0				0.00%
22748	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家一小区变电站202 变压器	500	42.56%	0	0				100.00%
22749	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街于徐窝堡分29变台	200	16.95%	146.1	146.1				2.16%
22750	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分55	200	60.50%	0	0				-8.87%
22751	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分98	100	18.40%	0	0				-43.56%
22752	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村8台	200	8.40%	0	0				100.00%
22753	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥5号箱变变压器配电变压器	630	12.22%	0	0				12.74%
22754	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右4柱上变压器	200	4.80%	0	0				-24.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
22755	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线华山于7右2柱上变压器	315	28.57%	0	0				17.74%
22756	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分52变压器	200	12.90%	0	0				10.36%
22757	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东于40左11	315	39.37%	0	0				-0.07%
22758	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛机线毛光于25之4	100	23.10%	0	0				63.30%
22759	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分5+1柱上变压器	315	57.46%	0	0				0.11%
22760	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山于4柱上变压器	315	31.43%	0	0				-13.95%
22761	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河分1开闭站之3	400	89.60%	0	0	2024年6月			23.57%
22762	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支2柱上变压器	400	71.25%	0	0				-0.60%
22763	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分21右1柱上变压器	315	26.67%	0	0				-2.43%
22764	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠于16右3右2变压器	250	25.28%	161.8	161.8				-6.79%
22765	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线89	100	58.50%	31.5	31.5				7.46%
22766	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	站前甲线47左1	400	59.40%	0	0				-0.95%
22767	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分10右3	200	45.90%	0	0				3.01%
22768	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居于24二零五分14左2左2	315	25.71%	0	0				-5.99%
22769	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支16右1变台	315	52.38%	0	0				3.30%
22770	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支3柱上变压器	500	45.12%	0	0				-6.26%
22771	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分暖风支7变压器	200	106.80%	0	0	2022年12月			-14.12%
22772	沈河	粮仓变	粮仓变542粮木甲线	粮仓变542粮木甲线方北干河道分7左5公变	315	10.48%	0	0				-21.68%
22773	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	城北线城北于小东分29左1	400	71.70%	0	0				-9.02%
22774	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分25公变	315	26.98%	0	0				0.21%
22775	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	万寿干南寺里分16+2公变	315	65.40%	77.5	77.5				0.00%
22776	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干巢湖分7变压器	200	29.60%	0	0				-7.07%
22777	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干10左1	315	38.10%	0	0				24.92%
22778	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	生产甲线生产干80右7	250	14.72%	0	0				-32.35%
22779	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医于19左2柱上变压器	315	85.40%	0	0	2023年1月			6.74%
22780	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	勾连变350前塔乙线太平分10柱上变压器	400	79.50%	0	0				2.12%
22781	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山于3柱上变压器	315	34.92%	0	0				4.62%
22782	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	张羊乙线洪湖于石材分28变压器	200	41.50%	97	97				-0.12%
22783	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干25+1公变	315	76.19%	43.5	43.5				3.15%
22784	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线49左11变台	80	58.88%	0	0				35.83%
22785	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右10左3变压器	200	18.40%	143.2	143.2				-4.79%
22786	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干62右3	315	53.33%	115.5	115.5				3.64%
22787	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干81左5左3变台	100	88.80%	1.2	1.2	2022年12月			1.41%
22788	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干64公变	315	59.05%	0	0				-17.33%
22789	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干48公变	315	31.43%	0	0				6.98%
22790	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路于64右5	315	15.56%	0	0				4.91%
22791	铁西	历工变	历工变10450重联线	大历干重联5KB一粮库T接箱左1	200	48.00%	0	0				1.65%
22792	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右3柱上变压器	400	75.00%	0	0				5.76%
22793	大东	小东变	小东变80148新光线	新光线和睦干76文铁分2	315	15.24%	0	0				-0.65%
22794	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干64	315	52.06%	0	0				1.55%
22795	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	和睦甲线和睦干41左2	315	18.73%	0	0				-3.27%
22796	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干3	315	37.46%	165.5	165.5				5.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22797	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干28左2	50	76.00%	0	0				20.27%
22798	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干农药分25	315	3.81%	0	0				-8.75%
22799	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干40柱上变压器	315	32.70%	0	0				13.12%
22800	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干74左3柱上变压器	315	21.90%	0	0				-2.30%
22801	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分8右4柱上变压器	315	61.59%	0	0				6.77%
22802	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分10柱上变压器	315	82.54%	0	0	2024年7月			0.38%
22803	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	毛纺乙线毛纺干12左2变压器	315	57.78%	0	0				12.47%
22804	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右6	315	60.63%	0	0				3.68%
22805	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左5变台	315	34.29%	0	0				-2.47%
22806	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线5右2右1	250	85.28%	0	0	2024年6月			-2.28%
22807	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干29+2公变	315	41.14%	0	0				-11.75%
22808	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左6变压器	250	78.72%	0	0				-1.06%
22809	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干5柱上变压器	100	43.20%	0	0				-14.53%
22810	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线26#右5	315	36.83%	0	0				-0.37%
22811	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科七区2箱变2变	630	18.10%	0	0				-2.08%
22812	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	西江丽园1箱变2变	630	29.84%	0	0				6.07%
22813	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科3箱变2变	500	0.00%	0	0				0.00%
22814	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	竟越明居箱变1号变	630	15.56%	0	0				-2.01%
22815	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	重型2箱变1号变	630	41.52%	0	0				6.06%
22816	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二3箱变配电变压器	500	26.56%	0	0				2.09%
22817	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园2箱变2号变	630	23.81%	0	0				-3.03%
22818	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变2-2号变	630	13.65%	0	0				-9.53%
22819	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西1箱变2号变	630	20.19%	0	0				2.90%
22820	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑5变电站1变压器	500	26.00%	320	320				1.85%
22821	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	长城家园变电站1号变压器	630	40.00%	315	315				-7.71%
22822	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二2箱变2号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%
22823	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园4箱变2变压器	630	13.71%	0	0				3.86%
22824	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	富山二期2箱变1	630	20.00%	0	0				-5.93%
22825	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	剑苑箱变2	630	61.27%	0	0				5.22%
22826	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲9配电箱变2号变	630	0.00%	567	567				0.00%
22827	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡6箱变2号变	500	0.00%	0	0				0.00%
22828	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	消防住宅箱变1号变	630	13.33%	0	0				2.79%
22829	皇姑	长江变	468长黄乙线	博雅鑫园2箱变1变压器	315	33.02%	0	0				-0.16%
22830	皇姑	长江变	25460长亚乙线	下坎子新2箱变2号变	630	18.67%	0	0				-2.74%
22831	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	滨河1箱变2号变	400	38.40%	0	0				0.85%
22832	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	东川时尚新居2箱变2变压器	500	18.00%	0	0				0.69%
22833	和平	和平变	和平变148和铁甲线	太原31主变	500	58.00%	160	160				6.82%
22834	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	民航住宅1箱变1变压器	400	19.80%	280.8	280.8				-5.55%
22835	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	民航住宅1箱变2变压器	400	12.60%	309.6	309.6				0.37%
22836	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	岐山新园箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
22837	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	府北4变电站2号高压柜主变	315	32.00%	0	0				0.92%
22838	和平	花园变	花园变56753花三甲线	金碧花园一次1变	800	25.50%	516	516				0.56%
22839	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑4变电站201	630	30.79%	0	0				1.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22840	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都15变电站202	630	29.71%	379.8	379.8				4.61%
22841	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都3变电站202	630	24.76%	411	411				-0.70%
22842	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区1变电站1变压器	630	19.81%	0	0				-0.49%
22843	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	前进2箱变1站内变压器	630	29.71%	0	0				0.38%
22844	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	翡翠园2箱变1	400	35.00%	0	0				-3.60%
22845	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥1箱变1	630	56.76%	0	0				7.25%
22846	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团2#2#主变	630	13.71%	480.6	480.6				0.57%
22847	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	金杯小区箱变2变	500	0.00%	0	0				0.00%
22848	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区3变电站1变压器	630	45.46%	0	0				-5.18%
22849	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园2箱变201	500	21.84%	0	0				-1.52%
22850	和平	展览变	展览变846二经甲线	馨静园变电站一次1变压器柜1主变	500	12.80%	386	386				11.08%
22851	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区4变电站2变压器	630	24.38%	0	0				-1.25%
22852	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金山小区1号变电站1号变压器	1000	66.80%	232	232				2.43%
22853	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑5箱变1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-4.24%
22854	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙1箱变1变压器	400	32.00%	232	232				-0.55%
22855	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙2箱变2变压器	630	27.94%	391	391				-0.85%
22856	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区1箱变1变	315	40.76%	0	0				1.06%
22857	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	梧桐馨园2箱变2站内变压器	630	16.19%	0	0				0.35%
22858	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区2箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
22859	铁西	工农变	工农变55578工北线	铁西教师新村变电站202柜	630	46.67%	273	273				-1.53%
22860	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光3变电站201	630	40.00%	0	0				-1.30%
22861	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	华天新城1变电站201柜	630	26.35%	0	0				-3.20%
22862	铁西	重工变	重工变10870城冶线	北一路3变电站201柜	500	39.68%	251.6	251.6				-4.54%
22863	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语3变电站201柜	315	0.00%	283.5	283.5				-117.86%
22864	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	北二路5变电站201	250	145.60%	0	0	2022年12月			10.35%
22865	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	易居园1变电站201变压器	630	15.56%	0	0				0.93%
22866	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	锦绣园2变电站201柜	400	44.00%	0	0				1.22%
22867	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区7变电站202	500	0.00%	433	433				0.00%
22868	和平	展览变	展览变842展方甲线	军区离退休住宅2主变	630	12.06%	491	491				4.91%
22869	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居1箱变1号变	630	45.08%	0	0				12.79%
22870	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居2箱变2号变	630	33.33%	0	0				-2.36%
22871	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸2#1主变	630	11.11%	0	0				-1.32%
22872	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区2箱变1号柜	630	26.98%	363.72	363.72				2.29%
22873	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园12主变	630	14.92%	473	473				4.38%
22874	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘1箱变2变压器	630	44.76%	0	0				-1.49%
22875	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都4箱变2站内变压器	400	15.30%	1.73	1.73				-0.77%
22876	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	文翠苑花园箱变1变压器	630	40.38%	0	0				3.27%
22877	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	边强1箱变1变压器	630	45.46%	0	0				4.39%
22878	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	龙汉花园变电站2变压器	630	22.86%	0	0				0.08%
22879	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	大东B开闭站SB3箱变1变压器	500	44.48%	227.6	227.6				-0.68%
22880	铁西	齐贤变	齐贤变55454荣达线	荣达变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
22881	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑小区1变电站2变压器	630	22.22%	0	0				0.15%
22882	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	成功箱变1变压器	500	29.12%	0	0				3.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22883	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	红巾3变电站1变压器	500	32.96%	0	0				3.08%
22884	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦4箱变1变压器	800	27.75%	0	0				2.50%
22885	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦3箱变2变压器	500	22.08%	0	0				-0.44%
22886	沈河	顺城变	顺城变079广宣甲线	SB4箱变1变压器	500	38.08%	0	0				1.69%
22887	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰花园箱变1变压器	500	37.44%	0	0				4.36%
22888	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰花园箱变2变压器	500	43.84%	0	0				1.80%
22889	和平	太原变	太原变056南七乙线	胜利大街2变电站2号高压柜1主变	500	34.00%	0	0				6.64%
22890	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城6号变电站2变压器	630	20.95%	0	0				-0.54%
22891	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛2箱变1变压器	630	34.79%	347.8	347.8				2.00%
22892	大东	沈海变	沈海变80382丽城线	东方丽城3箱变1变压器	630	19.68%	0	0				-0.28%
22893	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富7变电站202	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
22894	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富7变电站102	315	62.54%	86.5	86.5				7.72%
22895	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	望花3变电站1站内变压器	500	23.68%	0	0				-1.08%
22896	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区4号变电站1号变压器	630	16.19%	0	0				2.16%
22897	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	东电六合箱变2变压器	500	12.48%	0	0				2.30%
22898	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	铁路机务里小区变电站201	315	36.19%	169.5	169.5				2.48%
22899	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭2变电站201	630	81.90%	51	51	2024年7月			-0.13%
22900	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	北联3变电站201	315	3.49%	272.5	272.5				100.00%
22901	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华小区1变电站202	630	51.75%	0	0				13.31%
22902	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和1期1箱变1变压器	630	15.87%	467	467				-2.01%
22903	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大万连3变电站2变压器	400	72.80%	0	0				-1.17%
22904	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	金居花园变电站202	630	20.00%	441	441				-4.13%
22905	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	金居花园变电站201	800	14.10%	607.2	607.2				-3.90%
22906	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区12变电站201变压器	630	15.87%	0	0				1.44%
22907	沈河	青年变	青年变352青东线	风雨坛2箱变2变压器	400	48.80%	0	0				0.14%
22908	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠1箱变1变压器	630	17.14%	0	0				-1.38%
22909	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都4箱变2变压器	630	12.06%	491	491				-0.97%
22910	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	沈辽东路17箱变201	400	50.40%	158.4	158.4				-5.86%
22911	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园1变电站1变压器	630	18.10%	0	0				-0.65%
22912	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园1变电站201柜	630	31.75%	367	367				-1.74%
22913	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期3箱变2	630	21.71%	0	0				-3.63%
22914	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园1箱变2变压器	630	18.73%	0	0				-3.69%
22915	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区12箱变1号变	630	16.19%	0	0				2.52%
22916	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二3箱变2变	630	24.13%	0	0				-2.26%
22917	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区16箱变2号变	630	0.00%	0	0				1825600.00%
22918	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑二期1箱变	630	12.38%	0	0				0.26%
22919	和平	太原变	太原变060胜三乙线	温州商住22主变	630	21.33%	432.6	432.6				0.40%
22920	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	鑫园小区201	630	19.37%	31.18	31.18				6.25%
22921	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期4箱变2变压器	500	28.16%	309.2	309.2				-5.01%
22922	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅苑1变电站202柜	500	13.12%	0	0				0.22%
22923	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆5号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	14.29%	477	477				0.00%
22924	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	昱宫1变电站202间隔配电变压器	630	17.90%	0	0				4.87%
22925	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分22+1左6	200	8.60%	0	0				7.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22926	于洪	东民变	东酒线	和泰馨城七区二期A4变电站4变压器	630	53.57%	0	0				3.64%
22927	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线六台子分22右4变台	200	32.85%	114.3	114.3				10.87%
22928	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线六道分28右6变台	400	10.50%	0	0				23.62%
22929	于洪	得胜变	得河线95442	大青所充电桩台	200	73.50%	33	33				100.00%
22930	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十二号变电站201间隔配电变压器	630	29.21%	0	0				20.07%
22931	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	中置序序翠园配电室202间隔配电变压器	400	15.30%	0	0				78.36%
22932	于洪	兰台变	兰集线	小微钢材市场1号台	200	15.60%	148.8	148.8				93.06%
22933	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	毛纺乙线毛纺干4右2加1变压器	200	19.80%	0	0				47.41%
22934	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星星寓2号变电站201间隔配电变压器	800	12.38%	0	0				0.00%
22935	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城8变电站1变压器	630	14.10%	0	0				2.37%
22936	沈北	新城子	新城线	百集大厦小区1局维变电站202配电变压器	400	18.40%	0	0				90.37%
22937	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干12柱上变压器	400	73.50%	0	0				-4.11%
22938	和平	青年变	青年变364青文线	百胜餐饮沈阳有限公司201间隔配电变压器	315	6.67%	0	0				51.40%
22939	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村1变电站1变压器	630	48.00%	0	0				5.10%
22940	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线南井支37右T07	100	79.20%	10.8	10.8				-6.06%
22941	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾3箱变2变压器	630	59.68%	0	0				2.71%
22942	东陵	匡家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站2箱变1变压器	630	25.40%	0	0				-1.14%
22943	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天下天睿小区箱式变电站1配电变压器	630	19.05%	0	0				23.45%
22944	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期1箱式变电站1配电变压器	630	36.19%	0	0				1.01%
22945	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支19	100	140.70%	0	0	2024年12月			5.73%
22946	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支22	50	83.70%	0	0	2022年12月			9.98%
22947	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线马场分支067	100	27.00%	0	0				49.37%
22948	新民	柳河沟变	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线张家窝分白马支52左6变台	200	18.00%	0	0				-3.85%
22949	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分40左2	200	70.20%	0	0				11.95%
22950	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干高力分1左4柱上变压器	400	21.00%	0	0				23.83%
22951	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线198柱上变压器	200	16.20%	0	0				6.62%
22952	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟胜线93左11+1左7左2	400	2.40%	0	0				48.60%
22953	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树水田支02	30	25.33%	0	0				21.65%
22954	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑1号变电站2变压器	630	16.19%	0	0				-4.27%
22955	康平	四家子	四家子变1207四长线	中心村改造台	200	44.40%	91.2	91.2				24.40%
22956	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	YHG_前塔干35右2柱上变压器	50	0.00%	0	0				15.90%
22957	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	阜近门箱变201间隔配电变压器	315	35.05%	0	0				-3.25%
22958	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线84右13右2变台	200	31.20%	117.6	117.6				43.16%
22959	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	YHG_环际一期5箱式变电站1号配电变压器	630	33.02%	0	0				20.32%
22960	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	水印蓝庭4变电站2站内变压器	630	26.03%	0	0				2.84%
22961	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区3变电站1变压器	400	28.00%	0	0				9.39%
22962	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分10(包西台)	200	60.30%	0	0				20.87%
22963	和平	方型变	方型变426宁波甲线	河北干88右5东电生技202间隔配电变压器	500	5.20%	0	0				-3.72%
22964	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	YHG_陶瓷干76右1柱上变压器	200	9.30%	161.4	161.4				19.80%
22965	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分5变台	200	43.95%	92.1	92.1				4.55%
22966	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干李亚窝分39变台	200	20.10%	139.8	139.8				3.49%
22967	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	沈纺北里1主变	800	29.00%	0	0				-5.53%
22968	铁西	劝工变	劝工变20046劝四线	君临天下三期1配电变压器1公变	630	20.00%	441	441				-0.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22969	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支18右11	400	22.20%	271.2	271.2				65.95%
22970	和平	三好变	三好变152光明线	文体干61光明花园201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
22971	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	0五家园小区箱式变电站202间隔配电变压器	630	15.87%	0	0				2.87%
22972	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院3变电站2变压器	800	26.40%	0	0				18.14%
22973	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城4变电站202	630	43.17%	0	0				13.35%
22974	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际2变电站201	630	56.83%	209	209				1.01%
22975	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干64右4	250	49.92%	0	0				-3.14%
22976	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线闫三家分41(闫三家村B台)	80	112.00%	0	0	2022年12月			3.79%
22977	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	兰泰苑一期2箱变变压器间隔配电变压器	630	47.94%	0	0				6.98%
22978	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品吴城二期1箱2变	630	71.11%	119	119				14.56%
22979	沈北	王驛变	王新乙线	碧泉豪庭1箱变202配电变压器	630	21.90%	429	429				24.47%
22980	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤7变电站1变压器	500	24.00%	0	0				0.98%
22981	和平	展览变	展览变876二经乙线	警备区干休所主变	400	20.10%	279.6	279.6				-0.55%
22982	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分西牛支07#	200	32.70%	0	0				14.18%
22983	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园7变电站201变压器	630	27.05%	0	0				-0.74%
22984	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期B区2变电站2变压器	500	36.48%	267.6	267.6				-0.85%
22985	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分91	200	81.90%	0	0	2024年6月			7.89%
22986	康平	中心变	中心变2607纺纱线	圣鑫花园2变电站1变压器	500	22.40%	0	0				6.71%
22987	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左10	400	10.35%	0	0				11.23%
22988	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明1箱变1变压器	630	46.03%	0	0				100.00%
22989	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期2局维-2	800	33.00%	0	0				5.31%
22990	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干30左2变台	200	40.00%	0	0				7.26%
22991	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分47左1变台	200	26.70%	0	0				7.72%
22992	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿干周家分佟庄支8左4变台	200	22.20%	0	0				8.13%
22993	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干南崴子分38变台	200	22.50%	0	0				139.89%
22994	东陵	中马变	军影线	世园变574世高线世高于71柱上变压器	100	20.10%	0	0				-2.62%
22995	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	体校1变电站201间隔配电变压器	400	63.00%	108	108				89.76%
22996	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座8箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0				4.03%
22997	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线64	400	31.50%	0	0				-3.60%
22998	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区9变电站1变压器	400	36.80%	0	0				3.32%
22999	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	华润崑崙御3变电站2配电变压器	800	39.90%	0	0				31.60%
23000	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干49右4左1变压器	50	47.60%	0	0				38.38%
23001	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色7号变电站1号变压器	400	48.75%	0	0				0.05%
23002	苏家屯	下深变	理想线	百合湾1号变电站2变压器	630	40.63%	0	0				0.96%
23003	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分91变台	200	20.10%	0	0				9.55%
23004	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分87变台	200	47.40%	0	0				23.24%
23005	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干34左1	200	63.60%	0	0				100.00%
23006	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线127右7变台	200	34.50%	111	111				0.06%
23007	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支71右28变台	400	23.70%	0	0				12.72%
23008	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	新生1小区箱变(单)	500	17.60%	362	362				-0.44%
23009	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑4变电站2变压器	630	24.00%	0	0				0.76%
23010	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线关粮村南台照明	200	77.60%	24.8	24.8				4.33%
23011	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线133变台	200	68.40%	43.2	43.2				-2.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23012	皇姑	文北变	文北变70470文居线	黄河府1小区变电站1配电变压器	800	6.00%	672	672				0.00%
23013	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线宋家果园	100	37.40%	52.6	52.6				21.59%
23014	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干金窝堡分87变台	200	41.40%	97.2	97.2				-0.17%
23015	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	鲁班尚品小区2局维变电站201配电变压器	630	16.83%	0	0				59.88%
23016	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右14+1公变	400	22.80%	0	0				-4.48%
23017	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘北2号照明	315	55.56%	0	0				-0.01%
23018	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线东三家南台	200	55.20%	69.6	69.6				8.96%
23019	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区4变电站2变压器	400	24.00%	0	0				0.33%
23020	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	荣兴大厦变电站1变压器	630	16.19%	214.77	214.77				0.53%
23021	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲	融顺小区3号变电站1变压器配电变压器	630	39.37%	0	0				4.54%
23022	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼3变电站2变压器	400	33.00%	0	0				7.61%
23023	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	亿居公园里1期1配电变压器配电变压器	630	31.11%	371	371				14.15%
23024	开发	陕西变	陕西变55384陕东乙线	翡丽公园小区1变电站1变压器	630	3.81%	543	543				0.00%
23025	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干泡沿分43变台	200	44.25%	91.5	91.5				-7.10%
23026	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑3变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
23027	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区5变电站2变压器	630	34.60%	0	0				1.71%
23028	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干128左6右1	200	31.50%	117	117				11.49%
23029	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分47右1	200	27.90%	124.2	124.2				9.80%
23030	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分58左1	200	70.50%	39	39				14.26%
23031	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG_93033部队1号箱变2号配电变压器	800	27.38%	0	0				-1.26%
23032	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干80左9	100	42.80%	47.2	47.2				72.11%
23033	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线赵东支33	200	28.80%	0	0				27.62%
23034	于洪	东民变	东酒线	和泰8小区2变电站配电变压器	630	17.52%	0	0				3.00%
23035	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干蔡家沟分58柱上变压器	200	24.90%	0	0				2.49%
23036	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干山城分82柱上变压器	50	70.80%	0	0				5.06%
23037	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连支141	50	74.40%	0	0				9.45%
23038	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线一中分惠民医院支1	80	46.13%	0	0				3.94%
23039	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期3202间隔配电变压器	630	80.48%	0	0	2024年7月			82.21%
23040	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线陶瓷北支11	100	22.20%	67.8	67.8				-9.37%
23041	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	豪景箱变1变压器	630	16.19%	0	0				-18.64%
23042	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚2号变电站2号变压器	630	55.87%	0	0				48.42%
23043	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区一期2变电站201间隔配电变压器	500	50.40%	198	198				-4.44%
23044	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干15	315	60.63%	0	0				5.90%
23045	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线文教小区1	160	50.75%	62.8	62.8				3.72%
23046	法库	果子园	果子园变418果府线	剑桥世家5202配电变压器	630	42.86%	0	0				2.57%
23047	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城鸿景嘉园1号变电站2号配电变压器	800	21.60%	547.2	547.2				49.61%
23048	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城4箱式变电站2配电变压器	800	41.10%	0	0				38.39%
23049	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	新生干41左4	400	73.80%	64.8	64.8				61.66%
23050	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房五组照明	200	12.68%	154.65	154.65				6.63%
23051	浑南	于山变	于山变750全北线	万锦红树湾三期4号变电站2号变压器	800	15.60%	0	0				78.58%
23052	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线40左1变台	400	25.80%	0	0				4.58%
23053	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线三合分10左3变台	400	15.20%	299.2	299.2				7.15%
23054	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线交通局住宅	315	71.75%	0	0				2.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23055	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号二期小区2局维变电站202配电变压器	630	24.44%	0	0				0.00%
23056	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线10右1柱上变压器	400	12.00%	0	0				6.22%
23057	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右9左15	315	19.56%	0	0				-8.23%
23058	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千于15	200	68.50%	0	0				14.69%
23059	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	五月花四期3箱变2变压器	800	66.38%	0	0				6.02%
23060	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号1箱式变电站1配电变压器	630	31.43%	0	0				5.09%
23061	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	港华燃气公变	100	10.80%	79.2	79.2				100.00%
23062	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	市内干86箱式变电站201间隔配电变压器	630	18.89%	448	448				6.03%
23063	沈北	王驿变	王新甲线	恒大温泉一期小区4变电站201配电变压器	630	14.92%	473	473				0.00%
23064	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	浪子分54+1左1	200	90.00%	0	0	2023年8月			52.71%
23065	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分14右22变台	200	62.70%	54.6	54.6				2.94%
23066	于洪	家俱变	俪锦线	澳源3站房1变压器	630	25.40%	0	0				2.34%
23067	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干18右2	315	3.49%	0	0				-4.35%
23068	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园1变电站1变压器	800	62.25%	0	0				9.68%
23069	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号9号变电站201间隔(莱茵线)配电变压器	400	2.70%	0	0				100.00%
23070	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张沟支41右1变台	200	8.40%	0	0				24.05%
23071	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景3箱变201间隔配电变压器	630	32.38%	0	0				8.35%
23072	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	三环制线分厂	315	34.92%	173.5	173.5				-3.06%
23073	苏家屯	前显变	前显变254前金线	槲檀山一期4号变电站2号配电变压器	630	40.00%	0	0				49.05%
23074	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南干109左11左7左4左3右1	200	45.00%	90	90				5.53%
23075	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	七星九龙湾小区局维变电站202配电变压器	400	14.10%	0	0				97.19%
23076	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	大河宸章1-2变电站202间隔配电变压器	400	46.40%	0	0				17.92%
23077	苏家屯	雪松变	雪松变60554松榆甲线	孔雀城学园里4号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	31.20%	470.4	470.4				70.89%
23078	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右30右08	200	91.60%	0	0	2022年12月			23.75%
23079	浑南	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里4号变电站201配电变压器	630	29.21%	0	0				-0.63%
23080	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支四011	30	27.67%	0	0				-8.07%
23081	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干21右3柱上变压器	400	40.80%	0	0				15.89%
23082	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	热电厂变电站202间隔变压器	400	8.40%	0	0				-13.44%
23083	浑南	白塔变	白塔变952四库线	新榆公馆8号变电站1号变压器	630	25.40%	0	0				5.29%
23084	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支10	30	0.00%	0	0				-114.23%
23085	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区5箱式变电站2配电变压器	800	22.75%	0	0				2.68%
23086	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园1变电站1变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-0.23%
23087	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅8变电站1变压器	400	31.20%	0	0				-0.54%
23088	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林干69水库分44	400	27.50%	0	0				79.78%
23089	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分28	80	75.00%	12	12				11.20%
23090	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干65右14左1-1	315	31.43%	0	0				-0.13%
23091	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线小四家子支10	200	13.58%	0	0				-0.21%
23092	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线大狐狸沟台	200	27.60%	0	0				11.35%
23093	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线王宝分22左6柱上变压器	200	40.20%	99.6	99.6				17.21%
23094	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干43+1柱上变压器	315	28.48%	0	0				13.79%
23095	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	南塔东变电站2变压器	500	20.48%	0	0				7.36%
23096	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	翟家1台区	100	82.05%	0	0	2024年6月			11.23%
23097	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区6变电站2变压器	315	57.14%	0	0				10.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23098	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	湖景国际1变压器	630	79.68%	0	0				0.90%
23099	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村2变电站202柜	630	11.68%	93.53	93.53				-0.14%
23100	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	万科大都会公元2箱式变电站2配电变压器	800	20.75%	0	0				42.78%
23101	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春五期C、D区3变电站202	400	26.00%	256	256				9.68%
23102	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区1变电站2变压器	800	12.75%	0	0				-8.30%
23103	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房镇范家棚菜小区	200	34.20%	111.6	111.6				1.02%
23104	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区1变电站2变压器	800	14.00%	0	0				6.43%
23105	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干66牧场分57欢喜岭支13柱上变压器	200	22.50%	0	0				-10.94%
23106	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔2变电站2号变	400	27.60%	249.6	249.6				3.66%
23107	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区4变电站201	630	18.67%	449.4	449.4				-1.47%
23108	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村1箱式变电站1配电变压器	500	38.00%	0	0				1.62%
23109	和平	花园变	花园变56768花三乙线	五河乙线55	400	26.50%	0	0				16.76%
23110	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区2变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
23111	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	丽景名居2变电站1配电变压器	800	33.75%	0	0				0.00%
23112	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	康桥花园1箱式变电站1配电变压器	630	39.05%	0	0				3.64%
23113	新民	金五台	金五台变717树林线	金五台变717树林线树林线86变台	100	48.60%	41.4	41.4				8.63%
23114	东陵	孙家寨	孙营线	沈一方2箱变2变压器	630	13.97%	0	0				1.74%
23115	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分25+1右5左1变台	100	62.00%	0	0				15.82%
23116	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式-沈阳市沈北新区晓彤生态养殖场-中烟三台子20右分3	200	33.75%	0	0				100.00%
23117	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线239右8变台	200	25.20%	129.6	129.6				30.89%
23118	法库	包家屯	包家线	10kV包家线满斗上台支7	100	54.00%	0	0				5.21%
23119	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线高登村照明	315	33.52%	177.9	177.9				5.59%
23120	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期3站房2变压器	500	35.52%	272.4	272.4				0.50%
23121	和平	青年变	青年变364青文线	青文线7	400	37.20%	0	0				100.00%
23122	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵干水源分38加1右3加1	200	13.50%	0	0				29.41%
23123	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	玉祥明居二期2箱式变电站2配电变压器	800	30.38%	0	0				7.05%
23124	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	13.50%	612	612				0.00%
23125	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇干东中分2变台	200	24.00%	0	0				21.09%
23126	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家三组照明(2020微)	200	42.00%	96	96				-8.23%
23127	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园3变电站1变压器	630	38.48%	324.6	324.6				1.28%
23128	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区10变电站1变压器	630	22.10%	427.8	427.8				3.21%
23129	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	西江月3箱式变电站1配电变压器	800	12.60%	0	0				100.00%
23130	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分17	400	67.00%	0	0				100.00%
23131	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线纺纱3-4住宅	315	41.71%	0	0				-0.31%
23132	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村2组照明	200	13.80%	152.4	152.4				2.89%
23133	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城小区二期1箱式变电站1配电变压器	800	59.63%	0	0				6.64%
23134	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	花丽甲线13+1	400	52.50%	150	150				55.07%
23135	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡1箱变2变压器	315	29.52%	0	0				0.72%
23136	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期1号变电站2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				0.78%
23137	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	杨士岗变051杨士岗线杨士岗西南台照明	315	50.79%	123.5	123.5				3.66%
23138	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地国际四期1号变电站1变压器	630	52.95%	0	0				-1.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23139	于洪	大兴变	兴富线	恒大悦龙台二期1配电变压器	630	48.25%	0	0				100.00%
23140	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	康富新居二期变电站201变压器	400	29.60%	0	0				3.11%
23141	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干王启照明支左5柱上变压器	200	85.50%	9	9	2022年12月			2.89%
23142	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线李家支57	50	68.80%	10.6	10.6				7.87%
23143	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线北田分支01	200	140.40%	0	0	2025年2月			17.19%
23144	东陵	水家变	水李线	水李线龙三分130右2柱上变压器	200	43.50%	0	0				10.54%
23145	浑南	安顺变	安顺变184安智线	首创光和郡二期3号变电站1号配电变压器	630	25.71%	0	0				48.26%
23146	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线崔家分支04	50	82.80%	0	0	2024年6月			11.51%
23147	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支083	200	54.75%	70.5	70.5				5.10%
23148	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵支后辛力支004	200	56.00%	68	68				23.43%
23149	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉1变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
23150	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜1箱变2配电变压器	500	34.56%	0	0				2.03%
23151	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景2变电站2变压器	800	43.50%	372	372				10.61%
23152	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区2变电站2变压器	630	25.90%	0	0				5.05%
23153	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区6变电站2变压器	630	12.57%	0	0				-0.74%
23154	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	假日国际2土建变201	250	54.80%	0	0				8.10%
23155	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	刘屯前2台	200	18.30%	56.43	56.43				42.15%
23156	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分9右1柱上变压器	315	2.22%	0	0				-70.76%
23157	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	汇景园2变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
23158	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干59	315	35.56%	0	0				-0.83%
23159	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	金地阅风华5小区变电站2配电变压器	800	6.00%	0	0				0.00%
23160	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线25左2+1右1	400	15.60%	0	0				0.00%
23161	和平	市府变	市府变566总站乙线	东方明珠花园用户202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
23162	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	琥珀天地变电站2变压器	800	60.00%	0	0				12.84%
23163	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗分腰长岗子支16右4变台	80	80.25%	7.8	7.8	2023年9月			6.33%
23164	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五前分西水利2支5	50	0.00%	45	45				0.00%
23165	法库	新依变	依草线	10KV依草线机井分四村井支8	100	22.20%	67.8	67.8				-1054.76%
23166	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严千支达中几76	100	0.00%	0	0				0.00%
23167	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区4变电站2变压器	800	11.25%	0	0				-0.56%
23168	和平	广州变	广州变464广太乙线	沈铁家园1小区变电站201乙配电变压器	630	21.90%	429	429				8.43%
23169	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府自然城小区3箱变202间隔配电变压器	500	22.08%	0	0				63.04%
23170	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左11左5右2左2	315	84.00%	18.9	18.9	2024年6月			100.00%
23171	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	赖花甲线大河分10右1变台	200	56.40%	67.2	67.2				-26.87%
23172	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分48左5变台	200	24.00%	0	0				8.34%
23173	浑南	白塔变	白塔变958铜网线	世纪新城D区电梯自维变电站变压器	315	12.38%	0	0				6.71%
23174	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城3箱变2变压器	800	25.88%	513	513				4.15%
23175	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯大棚台	200	41.40%	0	0				2.00%
23176	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十二号变电站201配电变压器	500	49.60%	0	0				11.59%
23177	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线瓜茄二、三组照明	50	105.00%	0	0	2023年2月			9.50%
23178	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分37左17变台	200	35.10%	109.8	109.8				82.33%
23179	东陵	中马变	高坎线	高坎线高坎干149凤溪分4柱上变压器	100	20.04%	69.96	69.96				-0.32%
23180	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线造化干沙平分旺牛支39变压器	315	14.60%	0	0				3.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23181	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线高窑支044	200	29.70%	120.6	120.6				19.52%
23182	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十五号变电站202配电变压器	400	24.80%	0	0				-2.09%
23183	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城蓝堡4箱式变电站1配电变压器	400	62.00%	0	0				-0.09%
23184	浑南	营盘	营新线	华发首府二期1号配电室1号变压器	800	51.38%	0	0				2.31%
23185	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村一组照明	100	44.80%	45.2	45.2				16.08%
23186	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线赵贝堡村台	160	37.63%	0	0				9.31%
23187	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府1箱式变电站2配电变压器	315	30.48%	0	0				1.82%
23188	于洪	高明变	高北线	小微高北1	200	8.70%	162.6	162.6				27.09%
23189	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干59左4柱上变压器	50	37.60%	0	0				8.57%
23190	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分3+1柱上变压器	400	46.00%	0	0				100.00%
23191	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	公元九里6号变电站201间隔(施林线)配电变压器	630	12.70%	0	0				69.49%
23192	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	金地阅风华1小区箱式变电站1配电变压器	800	27.00%	0	0				96.94%
23193	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分14右8+1左4	200	34.80%	110.4	110.4				57.00%
23194	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干100+1右4	315	17.14%	0	0				15.48%
23195	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分15右支9右分支3变压器	100	27.60%	62.4	62.4				4.66%
23196	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	阳光家园2号变电站1号变压器	630	26.67%	0	0				-1.49%
23197	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	泰元商务2变电站2变压器	800	42.00%	384	384				9.83%
23198	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	小龙湾村1机井	50	35.20%	0	0				59.93%
23199	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村6机井	50	108.80%	0	0	2024年9月			-3.80%
23200	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧北支6	200	23.40%	0	0				30.34%
23201	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	昆海乙线昆海干29加1变压器	200	9.60%	0	0				58.33%
23202	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟变758佟胜线苏沟分35	30	67.77%	0	0				-2.53%
23203	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线15变台	315	92.38%	0	0	2022年12月			7.22%
23204	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干35左4变台	400	41.10%	0	0				-10.76%
23205	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分2左11	100	100.40%	0	0	2024年6月			-9.31%
23206	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线马窝堡分37变台	160	59.63%	48.6	48.6				1.33%
23207	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯家变744新城甲线新城甲线河套分45左5变台	160	46.00%	0	0				6.23%
23208	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线36左11变台	100	75.50%	0	0				3.30%
23209	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线7变台	400	51.45%	0	0				14.38%
23210	和平	和平变	和平变148和铁甲线	联勤部正大2变压器	400	20.40%	278.4	278.4				0.03%
23211	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线老边西支06	200	43.60%	92.8	92.8				10.70%
23212	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸三期4箱式变电站配电变压器	630	21.33%	0	0				-1.00%
23213	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸4号配电室1号配电变压器	800	27.00%	0	0				9.50%
23214	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村5机井	200	46.20%	0	0				9.45%
23215	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和和平干大三家子分50右6变台	160	36.75%	85.2	85.2				-5.45%
23216	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线碱家分68变台	200	41.70%	96.6	96.6				2.04%
23217	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线140右3变台	100	33.00%	57	57				0.88%
23218	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线单坨分46变台	100	89.40%	0	0	2024年6月			7.65%
23219	于洪	兰台变	兰四线	沙岭村1台区	315	91.43%	0	0	2022年12月			-20.21%
23220	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线大潘村北岗子	400	63.00%	108	108				13.43%
23221	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线后陵支07	100	67.00%	0	0				-10.60%
23222	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线养殖小区004	100	48.60%	0	0				29.07%
23223	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三西照明南台	100	87.30%	2.7	2.7	2024年6月			5.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23224	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线蔡家照明	200	35.40%	109.2	109.2				24.88%
23225	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分63左12左1	200	8.10%	163.8	163.8				100.00%
23226	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干美登支8右1(2)柱上变压器	315	85.71%	0	0	2024年12月			6.67%
23227	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹7号变电站201配电变压器	800	32.63%	0	0				1.67%
23228	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	双子雅苑1变电站1变压器	630	23.24%	0	0				6.07%
23229	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分后杜家支1变台	80	87.13%	2.3	2.3	2022年12月			9.27%
23230	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线兰家分小北支60右6变台	200	59.40%	0	0				6.23%
23231	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线111	200	26.70%	126.6	126.6				32.20%
23232	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍3变电站2变压器配电变压器	500	60.00%	0	0				5.10%
23233	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(太阳城太阳城西二期高层)1202配电变压器	800	24.38%	0	0				19.21%
23234	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干宁官分17右2	400	13.25%	240	240				51.32%
23235	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分35+1左4	200	18.80%	0	0				13.57%
23236	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐屯村养殖西台	400	80.70%	0	0	2024年9月			100.00%
23237	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期5小区变电所配电变压器202	800	21.30%	0	0				100.00%
23238	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯南干王庄分34变台	200	29.20%	0	0				-22.82%
23239	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈干79右2变台	200	60.40%	0	0				23.03%
23240	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园5变电站202配电变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
23241	沈北	道义变	道义变15269丽景线	太湖国际二期3201配电变压器	630	24.38%	0	0				0.98%
23242	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	顺宇汽车变电站201间隔配电变压器	315	82.29%	6.93	6.93	2023年8月			25.26%
23243	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马塘房分16变台	200	24.10%	131.8	131.8				5.61%
23244	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿村西南关	100	86.40%	3.6	3.6	2024年9月			2.44%
23245	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	崇东乙线友谊分4柱上变压器	160	45.63%	0	0				-23.97%
23246	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	君兰江山1变电站201变压器	630	17.46%	457	457				100.00%
23247	东陵	棋盘山	棋上线	清韵百园1箱变2变压器	630	10.48%	0	0				-1.82%
23248	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子西台	50	118.80%	0	0	2022年12月			9.41%
23249	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线王斧陵1队甲线08	200	38.00%	104	104				6.90%
23250	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线养士堡乡腰屯村新棚区(改造)	100	38.40%	51.6	51.6				100.00%
23251	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区5变电站一次2主变	500	28.40%	308	308				0.46%
23252	于洪	大潘变	大潘线	大潘镇政府2台	630	28.73%	330.81	330.81				4.20%
23253	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右5右3	315	53.33%	0	0				-1.25%
23254	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈干79右4右1变台	200	21.50%	0	0				4.01%
23255	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园2变电站2变压器	630	44.44%	287	287				45.73%
23256	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干100左1	80	45.00%	0	0				-5.07%
23257	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村7号变电站201间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				6.78%
23258	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	兴旺楼1配电站201	250	48.40%	0	0				5.91%
23259	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左5左2柱上变压器	315	34.29%	0	0				6.63%
23260	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸7变电站1变压器	400	10.88%	316.5	316.5				4.22%
23261	沈北	农高变	农柳线	龙湖滌澜山2箱变201配电变压器	630	19.05%	0	0				-25.08%
23262	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	新凯(沈阳)房地产开发有限公司(逸景盛熙城一期)-201配电变压器	630	14.29%	73.44	73.44				0.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23263	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	鸭绿江分华能支26(一站式)	200	36.80%	0	0				48.57%
23264	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线(西分32下线)前陈自来水至001	200	42.00%	96	96				20.53%
23265	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线北四支08	200	26.00%	128	128				4.93%
23266	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日2变电站202配电变压器	400	10.20%	319.2	319.2				51.00%
23267	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区大海生态养殖场	200	33.00%	0	0				100.00%
23268	皇姑	文北变	文北变70450文青线	名仕经典一期1箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0				48.75%
23269	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期1变电站1变压器	315	25.52%	0	0				-0.80%
23270	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔干74民族甲3(朝百)	500	91.20%	0	0	2023年9月			9.28%
23271	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	陶瓷大都汇2箱变2变压器	630	26.03%	0	0				11.79%
23272	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居6箱变2变压器	500	14.80%	0	0				54.85%
23273	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作乙线合作干50右4	400	46.25%	0	0				-7.21%
23274	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城5箱变201	500	17.92%	173.2	173.2				-3.85%
23275	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团5变电站配电变压器2公变	500	0.00%	0	0				0.00%
23276	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	舍宅新居2小区变电站1配电变压器	630	3.81%	0	0				100.00%
23277	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方乙线文方干53右2柱上变压器	400	22.40%	270.4	270.4				100.00%
23278	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城4箱变3变压器	315	55.56%	0	0				3.60%
23279	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	西高照明(改2021)	400	20.70%	0	0				-20.74%
23280	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品2变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
23281	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家支线109	100	33.30%	0	0				19.21%
23282	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园1号变电站201间隔配电变压器	630	34.92%	0	0				87.74%
23283	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园2号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				100.00%
23284	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎工线小桥厂分016	200	27.90%	71.36	71.36				0.00%
23285	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田南二线西分支线001	80	53.50%	29.2	29.2				-48.27%
23286	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村15号	200	6.90%	0	0				100.00%
23287	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	兰亭馨居二期变电站202间隔配电变压器	630	31.11%	371	371				1.88%
23288	沈北	道义变	道义变15269徧景线	YHG_太湖国际二期4箱变201配电变压器	630	64.76%	0	0				18.44%
23289	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际2变电站2变压器	500	34.56%	277.2	277.2				4.86%
23290	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村21台区	315	71.75%	57.5	57.5				1.80%
23291	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线侯家下分6	50	48.00%	21	21				-0.19%
23292	法库	新依变	依三线	10kV依三线大棚甲03	50	72.00%	0	0				-26.92%
23293	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线村台几07	160	63.25%	42.8	42.8				12.84%
23294	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线曹家三台支12	50	78.40%	0	0				100.00%
23295	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑1箱变1变压器	500	43.52%	0	0				-1.86%
23296	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸2变电站2母线2变压器	630	34.60%	0	0				5.46%
23297	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家杰通汽修公变台	400	15.00%	69.28	69.28				0.00%
23298	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分5右4	315	66.03%	0	0				11.36%
23299	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多3号变电站1号变压器	630	12.95%	0	0				-3.78%
23300	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册2号变电站202间隔配电变压器	400	21.60%	273.6	273.6				55.73%
23301	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干罗家东大棚支罗家六组支02	200	87.00%	0	0	2024年6月			10.59%
23302	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线王家大棚支4	50	41.10%	0	0				2.78%
23303	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园二期2变电站1变压器	800	29.63%	483	483				1.94%
23304	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区9变电站1变压器	630	17.14%	0	0				2.76%
23305	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分65+1右1	400	121.50%	0	0	2023年7月			35.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23306	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区1号变电站1号配电变压器	630	36.19%	0	0				2.16%
23307	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区5号变电站1号配电变压器	400	44.80%	0	0				1.99%
23308	东陵	世园变	洒水甲线	高坎干腰沟分35柱上变压器	400	66.45%	0	0				3.80%
23309	苏家屯	鲍家变	鲍家变60454鲍苏线	沙河干桑兰分18	200	22.20%	135.6	135.6				12.03%
23310	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东南台	100	93.90%	0	0	2024年12月			20.17%
23311	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分14右1+1左1	200	7.80%	0	0				30.65%
23312	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	百岁生命科学产业园2箱变201配电变压器	630	32.38%	363	363				26.32%
23313	法库	果子园	果子园变1412水泥线	玉龙一品3箱变201配变间隔配电变压器	630	40.00%	315	315				0.00%
23314	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	毛君屯1箱变2变压器	630	43.81%	291	291				4.67%
23315	沈河	方家变	方家变662方北甲线	YHG_方北干滨水分47右1柱上变压器	315	50.79%	123.5	123.5				0.00%
23316	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区3箱式变电站2配电变压器	630	20.57%	0	0				28.31%
23317	沈北	道义变	道义变15293开发二线	柳岸新居5201配电变压器	630	20.00%	0	0				2.85%
23318	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	英里蓝湾小区3变电站1变压器	800	24.38%	0	0				9.23%
23319	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
23320	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干107右5	400	25.90%	256.4	256.4				9.91%
23321	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a4201配电变压器	500	19.52%	352.4	352.4				2.85%
23322	于洪	曹家变	曹翟线	新庭小区238(新)	315	70.35%	0	0				-0.43%
23323	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	富力院士庭B2局维变电站202配电变压器	630	6.03%	0	0				0.00%
23324	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城10变电站2变压器	315	24.76%	0	0				0.32%
23325	新民	新民变	新民变30170昔西线	潢南欣城1变电站2变压器	630	23.17%	0	0				3.82%
23326	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线孙屯西台支03	100	65.85%	0	0				9.99%
23327	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	北三台村综合二台	200	81.60%	0	0	2022年12月			11.08%
23328	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区4变电站2变压器	630	14.48%	0	0				3.70%
23329	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区7变电站1变压器	500	14.00%	0	0				-1.62%
23330	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	金科集美1箱变1变压器	630	7.30%	0	0				0.00%
23331	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干大棚分116右1变台	200	24.00%	0	0				38.33%
23332	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	狮城经典2土建变201	400	60.50%	118	118				12.87%
23333	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘南村助农公变台区1号	400	2.70%	0	0				0.00%
23334	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城17变电站变压器	630	16.76%	0	0				0.39%
23335	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村综合三台	200	30.40%	119.2	119.2				38.78%
23336	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝村支线03	315	81.27%	27.5	27.5	2023年6月			6.69%
23337	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿3号变电站201间隔配电变压器	630	26.98%	0	0				33.96%
23338	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	北苑绿洲三本箱式变电站1号变压器	630	30.98%	0	0				5.96%
23339	沈北	农高变	农丰线	富力星月湾A区小区1变201配电变压器	630	24.13%	0	0				46.26%
23340	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花9变电站201间隔配电变压器	630	44.13%	0	0				42.27%
23341	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期1箱式变电站1配电变压器	500	62.08%	0	0				13.38%
23342	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线沙岗子五、七队	100	14.55%	75.45	75.45				-17.76%
23343	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分56左支13(南拉拉村南堤1台)	200	49.20%	0	0				23.58%
23344	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园二期1箱变1变压器	400	17.10%	0	0				63.19%
23345	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期2箱式变电站2配电变压器	800	19.75%	0	0				19.27%
23346	大东	大东变	大东变66076大环线	中环广场2变电站2变压器	630	56.19%	213	213				38.41%
23347	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线涂料厂支24	100	56.40%	0	0				-19.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23348	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干57大孤家分121左支2大孤家B001	315	23.37%	0	0				-6.17%
23349	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	凯翔4箱变1变压器	630	26.67%	399	399				-0.62%
23350	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区2变电站1变压器	630	15.24%	0	0				3.56%
23351	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官10号台区	100	24.00%	66	66				-21.45%
23352	法库	包家屯	包家线	10kv包家线医院分市场支中五台几线4杆(中五台)	200	30.60%	0	0				13.24%
23353	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园1变电站2变压器	630	16.00%	0	0				-1.58%
23354	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	香缇澜山4号变电站1号配电变压器	630	46.98%	0	0				6.42%
23355	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	饮服公司4箱变1号配电变压器	500	94.80%	0	0	2024年6月			4.81%
23356	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖8	400	25.20%	259.2	259.2				82.43%
23357	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华文居2变电站201间隔配电变压器	630	53.97%	227	227				53.36%
23358	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林于236变台	200	25.05%	129.9	129.9				3.05%
23359	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明于15右2+1柱上变压器	400	131.20%	0	0	2024年6月			100.00%
23360	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	茉莉公馆6号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	53.40%	0	0				45.29%
23361	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯线35变台	50	31.20%	0	0				-0.34%
23362	沈北	清水变	清水变73648清辉线	新鑫2箱变201配电变压器	630	47.30%	269	269				38.86%
23363	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品1号变电站202配电变压器	800	30.25%	0	0				4.57%
23364	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品2号变电站202配电变压器	630	34.29%	0	0				11.79%
23365	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线水田支026	100	10.10%	56.43	56.43				0.24%
23366	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾二期1号变电站2号配电变压器	630	32.38%	0	0				37.58%
23367	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代5变电站2变压器配电变压器	630	0.00%	0	0				-20.30%
23368	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城二期1变电站1配电变压器	800	24.75%	0	0				6.14%
23369	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎三组照明	50	82.80%	3.6	3.6	2023年6月			3.07%
23370	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	YHG_油漆分6左4左2	50	30.00%	30	30				4.24%
23371	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干83右17+1左1	200	11.70%	0	0				42.52%
23372	大东	望花变	望花变70262合作乙线	上悦城1箱变2变压器	630	19.68%	443	443				84.04%
23373	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家12组照明	400	16.20%	295.2	295.2				-0.47%
23374	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期10箱变1变压器	630	13.49%	0	0				9.18%
23375	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲于92左7变台	400	21.50%	274	274				1.55%
23376	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城1号变电站201配电变压器	630	53.33%	0	0				5.69%
23377	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门2号变电站202配电变压器	800	32.75%	0	0				1.35%
23378	东陵	农大变	农首线	首创银河湾5期小区1变电站201间隔配电变压器	630	34.92%	347	347				3.12%
23379	铁西	重工变	重工变10870城冶线	重工变460城冶线城水干12左1之1	315	43.17%	147.5	147.5				13.39%
23380	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城9号变电站1号变压器	630	50.67%	247.8	247.8				3.87%
23381	于洪	东民变	民兴线	中港城永安嘉苑3站房2配电变压器	800	23.40%	532.8	532.8				36.02%
23382	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城8变电站2变压器	630	23.81%	0	0				42.57%
23383	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城三期2箱2号变考核	630	19.05%	0	0				48.17%
23384	大东	如意变	如意变80894如花乙线	意小乙线北海干吉祥一支2	400	60.75%	0	0				10.86%
23385	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分32左1	400	53.85%	0	0				36.21%
23386	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	步阳江南壹号三期小区1变201配电变压器	800	9.90%	0	0				67.47%
23387	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星于7右2	400	41.40%	194.4	194.4				-1.04%
23388	苏家屯	达连变	达连变60642达林乙线	有色支10左13左9右3	400	35.40%	0	0				33.55%
23389	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分40变台	200	48.60%	82.8	82.8				-64.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23390	浑南	下深变	下深变268三环乙线	唯美品格6号配电室1号配电变压器	630	22.86%	0	0				4.66%
23391	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	凯翔5箱变1变压器	400	25.80%	0	0				2.86%
23392	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安1箱变2变压器	630	73.90%	0	0				1.01%
23393	法库	宝山变	宝山变1004城南线	城建万科城1箱变101配电变压器间隔配电变压器	800	43.80%	369.6	369.6				64.42%
23394	皇姑	广源变	广源变25772广江线	格林木棉花一期小区2箱式变电站1配电变压器	630	33.65%	0	0				4.09%
23395	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地丹陛1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				-59.30%
23396	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十一号变电站202配电变压器	630	30.16%	377	377				2.54%
23397	东陵	中马变	疗养线	桑堤亚纳3箱变2变压器	630	12.70%	487	487				-1.58%
23398	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙于雍贺园分5柱上变压器	315	57.46%	0	0				10.39%
23399	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	解放军北部战区机关单身宿舍2配电变压器	400	14.40%	0	0				16.14%
23400	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干太白山分8右6柱上变压器	100	21.00%	0	0				21.49%
23401	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸4箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				34.97%
23402	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡八组照明	400	9.90%	320.4	320.4				10.17%
23403	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁5号箱变变压器配电变压器	630	24.76%	0	0				2.28%
23404	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵西乙线陵西干运河分2左7柱上变压器	315	32.06%	0	0				8.38%
23405	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干85左4	315	47.62%	0	0				0.54%
23406	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变350造化甲线造化干92左3	200	15.60%	0	0				-68.51%
23407	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线43左2变台	200	19.80%	0	0				4.49%
23408	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右5右2	315	32.38%	0	0				1.99%
23409	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线51#	315	60.32%	0	0				12.49%
23410	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干16右2	400	78.00%	48	48				1.66%
23411	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干4柱上变压器	315	33.33%	0	0				-10.27%
23412	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干3左1	315	30.48%	0	0				5.92%
23413	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分5变压器	315	64.00%	0	0				-0.22%
23414	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分12柱上变压器	315	0.00%	0	0				-5236.33%
23415	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干15左6-1	315	39.05%	0	0				-0.95%
23416	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变陵园乙线塔西分9柱上变压器	315	51.11%	0	0				-4.23%
23417	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线18	200	72.00%	0	0				5.26%
23418	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	方溪变354闸上甲线闸上干16右11柱上变压器	315	6.10%	0	0				-2.23%
23419	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三乙线76之1	315	28.57%	193.5	193.5				19.38%
23420	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干34	200	60.30%	59.4	59.4				4.96%
23421	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	北兴变346军工乙线军工干贸易分14公变	315	113.27%	0	0	2024年6月			11.91%
23422	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	南区分02	160	87.81%	0	0	2024年9月			9.31%
23423	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干沈新分15左1变压器	200	33.00%	114	114				-15.06%
23424	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干9公变	315	36.83%	0	0				8.39%
23425	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干51公变	315	92.06%	0	0	2022年12月			1.17%
23426	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右6左3公变	315	54.92%	0	0				30.65%
23427	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线万寿干83右8公变	500	66.96%	115.2	115.2				-5.52%
23428	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	立新干五三分1+1公变	315	65.71%	76.5	76.5				24.14%
23429	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线网分66左3	200	76.20%	27.6	27.6				36.49%
23430	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线79	315	2.86%	274.5	274.5				100.00%
23431	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	勾连变352前塔甲线朝中分4左2左1柱上变压器	315	48.38%	0	0				7.48%
23432	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干42柱上变压器	200	92.40%	0	0	2022年12月			5.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23433	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学于45公变	315	52.70%	0	0				1.16%
23434	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	南路甲线砂轮分19	315	86.35%	11.5	11.5	2024年6月			9.39%
23435	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	鹏源变478鹏南乙线鹏南乙A开闭站未命名鹏南干三陵分5公变	315	61.33%	0	0				2.50%
23436	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	大南干塔东分11+1公变	315	34.60%	0	0				5.28%
23437	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分5	500	24.80%	0	0				-7.27%
23438	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线49左1	200	27.00%	126	126				2.40%
23439	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线种子一分11右1	315	4.44%	269.5	269.5				2.47%
23440	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐于20右3柱上变压器	315	40.32%	156.5	156.5				3.98%
23441	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	机场线和睦干47兴民分8	315	14.29%	0	0				-2.44%
23442	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线20	315	28.57%	0	0				-0.72%
23443	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干56柱上变压器	315	48.57%	130.5	130.5				-1.79%
23444	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强干路官分3	315	47.75%	0	0				-4.86%
23445	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干83	315	12.06%	0	0				-1.14%
23446	和平	太原变	太原变046南五甲线	铁中分8	315	20.32%	0	0				5.70%
23447	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线16	100	88.00%	2	2	2023年9月			3.42%
23448	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干90	20	25.50%	0	0				1.34%
23449	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明于艺新分109右1变压器	200	8.10%	0	0				-18.74%
23450	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	八纬西分3	400	50.40%	0	0				4.18%
23451	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族甲线前进分4	400	32.00%	0	0				8.15%
23452	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官于金碧分26变压器	400	48.00%	0	0				12.76%
23453	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右1	400	36.00%	0	0				-27.18%
23454	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左2变台	315	48.25%	0	0				-0.10%
23455	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场干15苗卜分26左8	200	11.40%	0	0				-24.50%
23456	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线明廉分1柱上变压器	250	57.28%	81.8	81.8				-4.82%
23457	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃家分河沿支12左05	315	17.33%	0	0				5.20%
23458	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科三2箱变2变	630	17.46%	0	0				-2.75%
23459	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科四1箱变2变	630	13.33%	0	0				-2.02%
23460	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科5箱变2变	500	19.60%	0	0				-1.82%
23461	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园2箱变	630	26.67%	0	0				3.75%
23462	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带1箱变2号变	630	51.81%	0	0				5.04%
23463	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	如意缘小区12号变	630	28.89%	0	0				-0.52%
23464	和平	和平变	和平变168同南乙线	玉麟花园21主变	500	21.20%	0	0				-2.42%
23465	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	田义小区箱变1变压器	630	18.73%	0	0				24.39%
23466	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲6配电箱变2号变	630	0.00%	567	567				0.00%
23467	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡4箱变1号变	500	42.24%	0	0				3.64%
23468	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家2箱变2变	400	45.00%	0	0				0.01%
23469	和平	广州变	广州变464广太乙线	民族北1箱变一次主变	500	27.60%	312	312				-5.35%
23470	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	君临世家箱变1号变	630	22.10%	0	0				-0.24%
23471	和平	方型变	方型变482光荣甲线	城中花园22#主变	500	13.12%	0	0				2.99%
23472	和平	方型变	方型变484光荣乙线	电科院光荣街主变	400	9.60%	0	0				-8.32%
23473	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	乐警1小区箱变(单)	500	29.28%	303.6	303.6				-3.27%
23474	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情5变电站2变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-1.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23475	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园12#1#主变	630	0.00%	567	567				0.00%
23476	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	芳菲苑2箱变2站内变压器	400	13.80%	1.73	1.73				-4.78%
23477	沈河	展览变	展览变844展文甲线	青年1箱变1变压器	250	4.48%	0	0				15.00%
23478	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	明地小区1变电站1变压器	630	31.75%	0	0				1.59%
23479	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	揽军路小区变电站202	400	29.40%	0	0				0.26%
23480	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园4小区变电站2变压器	500	51.84%	169.74	169.74				-4.23%
23481	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城14号变电站1号变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-1.60%
23482	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	梦翔之家1变电站201	630	18.41%	0	0				-3.04%
23483	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	富祥园2202	630	0.00%	31.18	31.18				0.00%
23484	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙7箱变2变压器	630	30.79%	373	373				-1.13%
23485	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙11箱变2变压器	630	33.97%	353	353				-0.32%
23486	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二1箱变1变压器	400	36.40%	0	0				1.09%
23487	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光1变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
23488	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区2变电站202柜	400	33.60%	225.6	225.6				2.05%
23489	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区2变电站201柜	400	0.00%	318.69	318.69				0.00%
23490	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦1变电站201	630	52.06%	239	239				0.94%
23491	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	梧桐别苑2变电站202	315	33.02%	179.5	179.5				4.02%
23492	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	阳光嘉园2变电站201	630	47.30%	269	269				6.59%
23493	铁西	启工变	启工变10774建园线	艺格春天小区2变电站201柜	630	49.52%	0	0				0.24%
23494	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	建大四区2变电站202变压器	630	71.43%	0	0				-0.64%
23495	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区1变电站201	630	36.19%	0	0				1.09%
23496	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家1箱变1	630	11.05%	0	0				-0.10%
23497	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光3箱变1	630	23.24%	0	0				-0.25%
23498	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑1变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
23499	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑3变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
23500	和平	南湖变	南湖变490南方线	艾特国际公寓2楼2主变	630	10.41%	0	0				7.52%
23501	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃仙居1号变电站1号变压器	630	13.97%	0	0				21.42%
23502	和平	马路湾	马路湾变642马五乙线	省情报所一次主变	315	61.46%	89.9	89.9				-4.66%
23503	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆小区1变电站2变压器	500	39.60%	0	0				-1.04%
23504	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	中远颐和3箱变2	800	31.50%	0	0				13.64%
23505	沈河	长青变	长青变448长南乙线	东升家园箱变1变压器	500	42.24%	238.8	238.8				23.72%
23506	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	阔业小区201	630	16.83%	31.18	31.18				-1.76%
23507	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	长青新苑箱变1变压器	630	14.10%	478.2	478.2				-0.73%
23508	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区改造1变电站201	630	31.24%	370.2	370.2				-18.68%
23509	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区1变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
23510	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭5变电站201	315	29.71%	189.9	189.9				10.90%
23511	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	龙风寺箱变1变压器	315	42.67%	0	0				-1.55%
23512	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑3箱变1变	630	33.52%	0	0				0.34%
23513	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫杨西变电站1号变压器	630	24.76%	0	0				-1.59%
23514	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	王府花园1箱变2变压器	800	28.50%	0	0				2.16%
23515	大东	小东变	小东变80156城北线	珠林2变压器	400	32.80%	0	0				1.82%
23516	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光2箱变1变压器	500	31.04%	0	0				-6.42%
23517	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	广宜2箱变2变压器	800	19.50%	564	564				-2.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23518	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	新大地箱变1变压器	800	16.20%	590.4	590.4				1.31%
23519	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城4号变电站2号变压器	630	15.71%	0	0				0.38%
23520	沈河	长青变	长青变446长青乙线	天坛2箱变2变压器	630	50.29%	250.2	250.2				1.66%
23521	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期1箱变2变	630	23.81%	417	417				1.22%
23522	大东	小东变	小东变170小毛线	中房2箱变2变压器	630	40.95%	309	309				0.53%
23523	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园4号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
23524	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园3号变电站2号变压器	500	24.00%	0	0				-1.55%
23525	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区15变电站201柜	630	17.46%	0	0				-0.47%
23526	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	洪湖土建小区变电站1变压器	630	35.56%	343	343				-2.18%
23527	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	绿茵家苑2号变电站1号变压器	630	31.43%	0	0				0.56%
23528	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	通天4箱变1变压器	250	69.60%	0	0				3.42%
23529	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	狮城南变电站202	400	50.40%	158.4	158.4				0.15%
23530	沈河	青年变	青年变372青寺线	宏达广昌箱变1变压器	630	24.89%	210	210				-0.35%
23531	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城14箱变1变压器	630	32.38%	0	0				-1.13%
23532	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都7箱变2变压器	630	13.65%	481	481				-7.92%
23533	开发	张士变	张士变55898张工乙线	别墅小区变电站1变压器	630	26.41%	0	0				15.58%
23534	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新新小区箱变1变压器	315	64.76%	0	0				-2.12%
23535	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	民主小区1号变电站1号变压器	800	47.70%	0	0				4.27%
23536	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园2变电站2变压器	630	13.65%	0	0				4.87%
23537	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村1变电站201柜	630	43.81%	93.53	93.53				3.26%
23538	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园2变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
23539	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区10号箱变2号变	630	18.10%	0	0				3.60%
23540	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆小区3变电站1变压器	500	42.80%	0	0				-1.67%
23541	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区26箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
23542	和平	太原变	太原变046南五甲线	围子里202配电变压器	630	36.51%	0	0				11.77%
23543	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤老干部1变压器	500	14.08%	0	0				-6.00%
23544	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	宏发住宅变电站2变压器	800	12.60%	0	0				-6.34%
23545	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八一公寓一次1主变	400	18.00%	0	0				5.05%
23546	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	方迪家园1变电站202柜	630	48.25%	0	0				6.55%
23547	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅苑2变电站202柜	500	19.84%	0	0				4.78%
23548	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	半岛天境3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	22.22%	0	0				59.40%
23549	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线柏和干314	315	29.33%	191.1	191.1				11.04%
23550	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分32右1左11变台	200	49.25%	0	0				52.75%
23551	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园3变电站1配电变压器	400	34.50%	0	0				16.10%
23552	大东	小东变	小东变80162大华线	盛京1变电站2变压器	630	20.57%	0	0				-4.58%
23553	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期1箱式变电站2配电变压器	500	25.92%	0	0				6.12%
23554	浑南	安顺变	安顺变172安运线	龙湖云峰原著2号变电站202间隔配电变压器	630	41.59%	0	0				88.55%
23555	苏家屯	达连变	达连变60642达林乙线	达林乙线5右2	200	12.00%	0	0				100.00%
23556	浑南	营盘	营盘变088营亿线	亿丰南奥2变电站1变压器	630	19.81%	0	0				0.51%
23557	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	小河北井支09小河沿综合台B	400	33.00%	228	228				13.67%
23558	苏家屯	夹河变	夹河变	银河湾3号变电站1变压器	630	35.56%	0	0				-1.04%
23559	于洪	光辉变	光专线	小微西老边西北台	200	63.30%	53.4	53.4				99.23%
23560	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达3变电站1号配电变压器	630	50.67%	0	0				2.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23561	康平	卧龙变	卧龙变75956卧金线	沈阳亿居房地产开发有限公司2箱变202配电变压器	630	36.51%	337	337				6.63%
23562	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府2变电站2变压器	630	17.78%	0	0				53.09%
23563	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干鲢鱼泡分27变台	200	24.30%	131.4	131.4				5.30%
23564	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大孤家东台支1(大孤家北台)	200	34.50%	111	111				23.99%
23565	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖3号变电站2号变压器	630	5.71%	531	531				3.88%
23566	苏家屯	夹河变	夹河变	和泓花园2号变电站1变压器	630	25.71%	0	0				2.81%
23567	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左12右1	200	26.50%	0	0				6.33%
23568	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村一组照明	200	55.00%	70	70				11.85%
23569	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际4开闭站之1柱上变压器	400	47.10%	0	0				100.00%
23570	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	广源小区1变电站2变压器	630	22.54%	425	425				36.99%
23571	东陵	世园变	世园变	世博之春6箱变1变压器	630	22.22%	0	0				3.30%
23572	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站4箱变1变压器	630	21.27%	0	0				1.66%
23573	东陵	中马变	疗养线	万科蓝桥圣菲中心开闭站1箱变1变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-9.57%
23574	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑1箱变2变压器	630	23.17%	0	0				0.29%
23575	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院1箱变2变压器	630	18.10%	0	0				1.69%
23576	苏家屯	雪松变	雪松变60584松梭乙线	云杉赋1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	15.24%	471	471				86.00%
23577	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村1号变电站201间隔配电变压器	800	33.38%	0	0				5.94%
23578	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城13号变电站2变压器	630	30.79%	373	373				0.09%
23579	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线27变台	200	26.25%	127.5	127.5				28.54%
23580	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养前北台	200	72.45%	35.1	35.1				7.44%
23581	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线供销社照明	50	83.20%	3.4	3.4	2025年2月			7.14%
23582	法库	秀水变	秀水变	10kV秀登线严东甲04	100	0.00%	0	0				3.37%
23583	大东	如意变	如意变80842如花甲线	旭升小区土建变1变压器	800	36.75%	0	0				-0.69%
23584	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区16变电站1变压器	630	27.30%	0	0				0.13%
23585	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干广旺乙线28左1柱上变压器	100	52.80%	0	0				6.21%
23586	大东	如意变	如意变80858意小甲线	文华园2变电站2站内变压器	630	21.90%	429	429				-3.33%
23587	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线样子沟支26	80	74.38%	0	0				5.32%
23588	法库	柏家沟	柏家沟	10kV柏家线20(柏家沟6队)	315	41.14%	0	0				7.77%
23589	法库	包家屯	包家屯	10kV包家线包百分敬老院支5(敬老院台)	100	12.00%	0	0				17.72%
23590	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线于桥分36左4右2柱上变压器	315	18.29%	0	0				23.03%
23591	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分19右4+1左7柱上变压器	400	15.50%	0	0				-6.40%
23592	东陵	杨官变	富康线	华润长安里3变电站2变压器	630	7.30%	0	0				65.48%
23593	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭于147左5变台	200	39.75%	100.5	100.5				5.51%
23594	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	小岭南台	400	22.35%	270.6	270.6				-0.03%
23595	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右2-2	315	51.75%	0	0				17.70%
23596	法库	宝山变	宝山变	10kV镇西线镇西干52	315	37.33%	165.9	165.9				4.77%
23597	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城2变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
23598	大东	如意变	如意变80842如花甲线	鸿海东星2变电站1变压器	630	29.84%	0	0				-1.45%
23599	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区2变电站2主变	500	17.60%	362	362				-2.67%
23600	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期6箱式变电站1配电变压器	630	21.33%	432.6	432.6				2.68%
23601	皇姑	长江变	长江变	25460长亚乙线	630	23.62%	0	0				0.15%
23602	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	丽景名居3变电站2配电变压器	800	18.38%	0	0				0.00%
23603	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤2变电站1变压器	400	30.75%	0	0				-2.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23604	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆于前莲分58右8左4变台	200	40.80%	0	0				7.66%
23605	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区3变电站2变压器	630	19.37%	0	0				-2.46%
23606	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线24左4	400	53.75%	0	0				23.57%
23607	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线三家花苑	250	72.48%	43.8	43.8				4.54%
23608	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线19右12变台	200	14.85%	150.3	150.3				3.68%
23609	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线88右4变台	200	76.65%	26.7	26.7				9.36%
23610	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线乡政府台	315	43.49%	0	0				2.57%
23611	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	宏伟新都箱变1变压器	630	27.94%	0	0				3.72%
23612	和平	方型变	方型变442方青甲线	青胜甲5KB丰晨供暖201间隔配电变压器	315	3.81%	0	0				-10.82%
23613	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	金港名城1号201配电变压器	630	20.32%	0	0				5.89%
23614	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线蔡伯街4大棚	200	33.40%	113.2	113.2				8.09%
23615	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上河府1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	90.30%	0	0	2024年12月			29.89%
23616	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨于吴长岗分11右4变台	200	39.00%	0	0				2.53%
23617	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	024保工印象3202配电变压器	630	33.97%	353	353				7.26%
23618	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城1号变电站2变压器	800	19.20%	0	0				3.95%
23619	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分24右5	200	38.40%	0	0				4.63%
23620	苏家屯	雪松变	雪松变60584松榆乙线	孔雀城公馆2号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	12.70%	487	487				100.00%
23621	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期3变电站1变压器	400	25.50%	0	0				1.75%
23622	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳蒲河房地产开发有限公司(时代逸居)41配电变压器	400	39.00%	0	0				68.99%
23623	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦1箱变2变压器	630	31.11%	371	371				4.25%
23624	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅2变电站201间隔配电变压器	400	17.50%	0	0				9.88%
23625	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅5变电站201间隔配电变压器	400	22.50%	0	0				23.20%
23626	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦2变电站1变压器	630	36.51%	0	0				10.74%
23627	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城8号变电站1变压器	630	28.19%	0	0				1.62%
23628	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	繁华里二期小区变电站2变压器	630	28.25%	389	389				19.88%
23629	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分22右1	200	27.00%	126	126				3.40%
23630	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖5号变电站1号变压器	630	7.87%	517.4	517.4				-4.00%
23631	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	汇置尚樾2箱式变电站2配电变压器	630	15.87%	0	0				90.83%
23632	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期5箱变1变压器	400	33.60%	0	0				50.43%
23633	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线三道岗前岗照明	200	79.50%	21	21				2.90%
23634	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线126	100	75.00%	0	0				2.70%
23635	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	山水文园1箱变1变压器	630	27.43%	0	0				10.79%
23636	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区1站房2变压器	630	23.87%	0	0				3.36%
23637	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑二期2箱变1变压器	400	25.80%	0	0				54.83%
23638	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分72左11左5	100	0.00%	0	0				0.00%
23639	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场2小区变电站201变压器	800	30.30%	0	0				3.30%
23640	和平	和平变	和平变166同南甲线	中梁学府壹号变电站202间隔配电变压器	630	32.06%	308.3	308.3				74.62%
23641	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城11号变电站2变压器	630	39.62%	0	0				5.44%
23642	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	史家村西台小微	100	71.40%	0	0				100.00%
23643	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线永光村2队	400	117.90%	0	0	2025年2月			0.02%
23644	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线于家分24右13	50	21.00%	34.5	34.5				-19.24%
23645	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	四方台变092太平庄线太平庄北台照明	160	49.38%	0	0				5.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23646	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语6箱变201	500	0.00%	450	450				0.00%
23647	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立支29	100	43.50%	0	0				8.05%
23648	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北土分081	200	35.60%	0	0				-8.87%
23649	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	福兴园小区变电站2变压器	630	8.13%	515.8	515.8				15.36%
23650	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分111右4	400	26.00%	0	0				44.13%
23651	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家三组照明	400	9.60%	0	0				30.46%
23652	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	人杰水岸四期3变电站1变压器配电变压器	630	30.79%	0	0				-0.17%
23653	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线邵家分支线063	50	71.40%	0	0				7.10%
23654	新民	新民变	新民变30162营东线	恒悦鑫都2变电站1变压器	630	18.73%	0	0				100.00%
23655	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司(沈阳唐轩*公馆)7202配电变压器	630	26.03%	0	0				2.95%
23656	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期2变电站202配电变压器	630	29.21%	0	0				62.99%
23657	于洪	大兴变	兴富线	红旗台村南5台区	200	7.90%	0	0				21.88%
23658	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿万万城四期2箱式变电站配电变压器	630	43.81%	0	0				12.44%
23659	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	王家村台	200	50.70%	78.6	78.6				45.78%
23660	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新立分38+1右2	200	12.00%	156	156				73.98%
23661	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	佳华国际大厦201配电变压器	800	26.63%	0	0				1.35%
23662	于洪	东民变	机床二线	小微机床二干3之6	400	6.00%	0	0				100.00%
23663	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	闫荒地中台	315	19.05%	223.5	223.5				100.00%
23664	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香滨11变电站1变压器	800	36.00%	0	0				2.88%
23665	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园二期1号变电站1号配电变压器	630	45.71%	0	0				6.04%
23666	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干11+2变压器	315	41.90%	0	0				0.69%
23667	浑南	安顺变	安顺变140顺西线	裕沁听月轩一期2号变电站2号变压器	400	26.40%	0	0				21.73%
23668	康平	田家变	田家变76146田南线	10KV田前线前山分富玉德4机井支13	100	0.00%	0	0				0.00%
23669	沈北	道义变	道义变15289雷明线	正良嘉园2箱变1号变压器	630	16.51%	0	0				-22.94%
23670	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区1变电站2变压器	630	53.02%	0	0				26.32%
23671	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线刘花分17变台	200	19.80%	0	0				1.25%
23672	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地7号变电站201配电变压器	500	39.36%	0	0				-2.57%
23673	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院1箱变1变压器	500	18.00%	0	0				-6.93%
23674	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	阳光幸福里1开2变201间隔配电变压器	400	43.00%	0	0				21.66%
23675	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园6箱变2变压器	400	22.88%	0	0				1.23%
23676	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园7箱变(单)	400	19.60%	0	0				6.94%
23677	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡1号变电站2变压器	630	33.33%	0	0				-1.40%
23678	沈北	清蒲变	清蒲线	清水台变656清蒲线马家村支05(马家村B台)	200	47.25%	0	0				9.75%
23679	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	金科玖禧2箱变1变压器	800	7.50%	0	0				100.00%
23680	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	公园里2期201间隔配电变压器	630	20.95%	435	435				28.90%
23681	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	红卫变364皇姑甲线皇姑干47左5柱上变压器	400	55.50%	0	0				-9.70%
23682	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	团山子线河信子支08	100	67.20%	0	0				9.69%
23683	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品3变电站201变压器	400	31.50%	234	234				-1.56%
23684	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林幸福里2变电站1变压器	500	36.80%	0	0				0.94%
23685	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线熙娇花园	250	44.48%	113.8	113.8				11.85%
23686	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展6号变电站201间隔配电变压器	315	23.49%	0	0				16.82%
23687	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	东方之珠箱变1变压器	630	20.00%	0	0				-2.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23688	大东	农大变	农大变942农西乙线	农机所箱变(单)	315	17.46%	228.5	228.5				3.64%
23689	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区1变电站2变压器	630	16.38%	0	0				2.95%
23690	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际3变电站2变压器	400	22.40%	270.4	270.4				-4.04%
23691	法库	新依变	依戴线	10KV依戴线祝家堡分40	200	20.70%	138.6	138.6				100.00%
23692	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区7小区变电站202配电变压器	630	21.59%	431	431				100.00%
23693	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线刘太平分23左02	200	19.30%	141.4	141.4				7.10%
23694	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区2号变电站202配电变压器	630	55.24%	0	0				-0.76%
23695	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城三期1变电站202间隔配电变压器	630	16.51%	0	0				0.11%
23696	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	盛京绿洲三二期2变电站201配电变压器	630	43.49%	0	0				3.61%
23697	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	7.50%	660	660				0.00%
23698	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘村岳家地	100	71.40%	18.6	18.6				-10.00%
23699	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线小岭东分7台区	200	51.60%	76.8	76.8				100.00%
23700	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
23701	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景棠苑1变电站1变压器	630	57.14%	0	0				3.57%
23702	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线大二房几03	100	90.40%	0	0	2022年12月			11.61%
23703	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村2变电站202柜	630	23.81%	417	417				1.07%
23704	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	牛大平石场支3变压器	400	83.70%	25.2	25.2	2024年10月			-11.38%
23705	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期6变电站2变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-0.68%
23706	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线饮服综合楼考核	200	19.20%	0	0				8.81%
23707	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一中附属工厂	200	47.55%	84.9	84.9				9.28%
23708	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨子坨变017肖寨门线沙沟子大棚	100	33.30%	56.7	56.7				7.93%
23709	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场支053	80	49.69%	0	0				-24.23%
23710	皇姑	长江变	468长黄乙线	北美家园6变电站1变压器	630	27.94%	0	0				13.78%
23711	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线王学坊分22左11变台	200	140.40%	0	0	2024年6月			0.00%
23712	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线汪家沟西台	100	55.80%	0	0				15.68%
23713	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	鑫塔小区1号台201间隔配电变压器	400	42.00%	0	0				-0.65%
23714	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲于赵家沟支23柱上变压器	200	16.20%	0	0				14.83%
23715	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4-1配电室2变压器	630	30.10%	0	0				1.86%
23716	开发	张士变	张士变55898张工乙线	白领双星小区2变电站2变压器	630	24.00%	0	0				2.87%
23717	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰新东方4箱变2变压器	500	21.12%	0	0				0.01%
23718	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	招商曦城小区2变电站1变压器	800	31.20%	0	0				60.58%
23719	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线前连分排水支16左4变台	100	85.20%	0	0	2025年2月			121.47%
23720	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分62左5变台	200	10.20%	0	0				100.00%
23721	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊10号变电站1变压器	315	81.90%	0	0	2024年12月			3.21%
23722	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线60+1左7左1变台	200	67.80%	0	0				20.55%
23723	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分转北支18	50	0.00%	0	0				0.00%
23724	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡刘南村助农公变台区4号	400	20.70%	0	0				0.00%
23725	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线滨河小区分1	160	26.88%	101	101				-0.18%
23726	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城8号变电站2号变压器	630	17.46%	457	457				-0.66%
23727	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	速腾美丽都1箱变1考核配电变压器	500	41.92%	0	0				7.81%
23728	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城12号变电站1号变压器	630	17.78%	455	455				0.54%
23729	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城七期箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
23730	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	玉祥明居二期3箱式变电站2配电变压器	800	19.13%	0	0				19.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23731	康平	中心变	中心变2607纺纱线	土地局箱变1变压器	315	31.43%	0	0				-0.46%
23732	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府三期1变电站201间隔配电变压器	800	22.80%	0	0				59.91%
23733	沈北	清水变	清依线	弯道分02(弯道A台)清洁能源	400	16.35%	0	0				1.69%
23734	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大李线后孤家子自来水分5+1	50	14.80%	37.6	37.6				-7.62%
23735	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干70右5	200	30.60%	118.8	118.8				10.31%
23736	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城9变电站变压器	400	35.25%	0	0				2.05%
23737	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	肇兴佳苑小区2变电站1变压器	400	37.00%	31.18	31.18				5.74%
23738	法库	果子园	果子园变1415镇东线	果子园变415镇东线元和小区	200	44.80%	0	0				5.05%
23739	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	玉祥明居二期7箱式变电站2配电变压器	630	20.00%	0	0				6.85%
23740	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线新立屯村1组	200	65.40%	49.2	49.2				11.23%
23741	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线城南线128	160	66.50%	0	0				14.23%
23742	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-5配变站1变压器	630	22.22%	427	427				85.02%
23743	沈河	长青变	长青变472长东线	星汇云锦2-5配变站2变压器	630	18.73%	449	449				83.64%
23744	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	隆之园林公变台	200	8.10%	0	0				0.00%
23745	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线北岗照明	200	57.00%	66	66				30.85%
23746	康平	所口变	所口变7634所方线	二牛线南郭家台分支线路012	100	74.10%	0	0				11.44%
23747	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线新华园	250	40.64%	0	0				4.65%
23748	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨于五组照明	200	149.10%	0	0	2024年6月			6.80%
23749	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	沈军花园箱变2变压器	630	11.75%	0	0				15.15%
23750	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡9变电站1变压器	630	35.81%	0	0				5.90%
23751	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区3变电站201	630	19.81%	442.2	442.2				5.05%
23752	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子北支05	315	63.81%	0	0				15.70%
23753	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期4箱变2变压器	630	14.92%	473	473				-2.47%
23754	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓C座201间隔配电变压器	800	22.80%	537.6	537.6				2.52%
23755	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干35右2	315	41.40%	153.1	153.1				-45.88%
23756	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期1变电站201配电变压器	800	29.40%	0	0				69.04%
23757	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	南铁乙于66左6变台	400	95.55%	0	0	2024年6月			70.96%
23758	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干水分20变台	100	46.80%	0	0				18.40%
23759	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城6号变电站1号变压器	630	8.57%	513	513				4.10%
23760	东陵	李相变	李祝乙线	李相变645李古线李祝干022柱上变压器	100	77.40%	12.6	12.6				13.73%
23761	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	幻景家园2变电站2变压器	800	31.20%	0	0				5.11%
23762	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹隆三期3号变电站1变压器	630	27.30%	0	0				4.75%
23763	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅12变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.12%
23764	大东	毛君变	10kV毛海线7952	沈海变374东望甲线和和平干祁家分8	160	34.88%	88.2	88.2				1.75%
23765	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式服务-沈阳市沈北新区广禾秸秆加工厂	400	2.85%	0	0				0.00%
23766	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分30右3	100	18.90%	0	0				10.72%
23767	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	辽宁信达恒源科技有限公司公变台	400	42.60%	189.6	189.6				100.00%
23768	皇姑	崇山变	崇山变10285金穗线	凯悦花园2箱变1配电变压器	500	28.00%	0	0				1.02%
23769	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线西三合下分040	50	75.30%	0	0				5.41%
23770	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干白云分6左1	100	63.30%	0	0				-0.13%
23771	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子北台照明	400	31.20%	235.2	235.2				15.03%
23772	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线红宝山村3台	200	15.90%	0	0				21.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23773	沈北	王驿变	城南线	一站式服务-沈阳市沈北新区众盈塑料包装制品加工厂	400	10.65%	0	0				100.00%
23774	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城二期2变电站1变压器	500	34.00%	0	0				-2.50%
23775	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	YHG_南塔干科学分42左1南塔综合楼KB五洲箱变配电变压器	400	36.00%	0	0				-7.73%
23776	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干龙家分49右4柱上变压器	80	59.50%	0	0				5.08%
23777	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干红西分19右2变台	200	49.20%	81.6	81.6				57.78%
23778	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区9变电站1变压器	630	34.92%	347	347				0.41%
23779	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期2箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0				4.92%
23780	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干张沙布分7左1柱上变压器	315	16.38%	231.9	231.9				-100.11%
23781	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨7灯	100	123.60%	0	0	2024年6月			1.15%
23782	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷后东2照明A	200	73.00%	34	34				10.16%
23783	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分13左2之1柱上变压器	315	75.56%	0	0				-9.74%
23784	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李歪干133	100	82.20%	0	0	2024年6月			15.47%
23785	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分上河支22变台	100	64.60%	0	0				14.51%
23786	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线造化干沙平分旺牛支22左1柱上变压器	50	25.80%	0	0				60.75%
23787	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线中盘线63	100	52.00%	38	38				1.39%
23788	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线红东四组分25左4变台	100	63.20%	26.8	26.8				6.91%
23789	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城7箱变2变压器	630	28.19%	389.4	389.4				6.49%
23790	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线姚家分61变台	200	7.20%	0	0				43.46%
23791	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分13变压器	315	31.11%	0	0				4.69%
23792	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干8右4	100	20.10%	0	0				-14.81%
23793	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线小荒地分11变台	200	21.90%	136.2	136.2				33.12%
23794	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高分长山子支23+1右1变台	200	27.60%	0	0				9.78%
23795	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	服装城1变压器	630	35.30%	344.6	344.6				4.27%
23796	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵干上柳分2+1柱上变压器	100	38.70%	51.3	51.3				10.83%
23797	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线二组分支线004	100	65.70%	24.3	24.3				3.73%
23798	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线二中支06	200	55.80%	0	0				0.54%
23799	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城虹郡4箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				3.66%
23800	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城虹郡8箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
23801	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台子分87右6变台	100	93.60%	0	0	2022年12月			15.76%
23802	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊20号变电站2号变压器	630	35.81%	0	0				2.85%
23803	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑1变电站2变压器	500	37.12%	0	0				7.93%
23804	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村大棚593512	50	37.50%	26.25	26.25				1.91%
23805	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫1变电站1变压器	500	52.80%	0	0				12.62%
23806	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村13机井	100	38.40%	51.6	51.6				33.57%
23807	皇姑	方溪变	方溪变25368启力线	五彩阳光城一期4箱式变电站2配电变压器	630	24.44%	0	0				7.52%
23808	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线29	315	55.87%	0	0				-3.34%
23809	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	图门干闽江乙线4+1	400	76.50%	0	0				9.12%
23810	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧北支10	200	19.80%	0	0				27.94%
23811	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线50左1变台	315	88.57%	4.5	4.5	2022年12月			4.82%
23812	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线13变台	315	148.95%	0	0	2022年12月			0.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23813	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇2箱变2变压器	800	38.40%	412.8	412.8				100.00%
23814	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园7变电站2号配电变压器	630	22.10%	0	0				1.13%
23815	浑南	营盘	营盘线078营福线	福融天地商业公寓1号变电站1号变压器	630	20.32%	0	0				3.85%
23816	康平	中心变	中心变2607纺纱线	顺山新村4箱变2变压器	630	16.83%	0	0				10.12%
23817	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	姜屯变208红岭线红岭干宋家窝堡分47变台	200	79.88%	20.25	20.25				5.15%
23818	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线五家子一组分支12	50	104.10%	0	0	2022年12月			7.39%
23819	铁西	重工变	重工变10868城水线	华润万象府小区2变电站201配电变压器	630	29.84%	379	379				37.94%
23820	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线富家分24右22右01	315	31.62%	183.9	183.9				2.95%
23821	铁西	重工变	重工变10868城水线	华润万象府小区5配电室201间隔变压器	630	28.25%	389	389				61.26%
23822	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线前庙照明	100	37.20%	52.8	52.8				6.40%
23823	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	大庆干6左1左1加1	200	15.50%	0	0				46.51%
23824	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分14左5右0柱上变压器	315	51.81%	0	0				4.51%
23825	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-6变电站1柜配电变压器	315	50.79%	123.5	123.5				-1.01%
23826	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左59	315	53.08%	116.3	116.3				-13.69%
23827	康平	城南变	城南变2515南环线	煤矿小区2箱变2变压器	630	28.57%	387	387				-0.58%
23828	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分路西支4	100	28.20%	0	0				63.42%
23829	沈北	道义变	道义变15252步阳线	沈阳步阳置业有限公司3变电站1变压器配电变压器	630	33.02%	0	0				3.58%
23830	沈北	道义变	道义变15269丽景线	沈阳百益龙置业有限公司3变电站2变压器配电变压器	630	29.84%	0	0				6.87%
23831	法库	果子园	果子园变418果府线	中冠健身会所1变压器间隔配电变压器	800	12.00%	0	0				17.42%
23832	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期3小区变电所201配电变压器	630	15.56%	0	0				100.00%
23833	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城6号变电站1号变压器	630	17.14%	0	0				2.36%
23834	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡3变电站1变压器	630	20.63%	0	0				5.18%
23835	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干49右1左7变压器	200	40.20%	0	0				100.00%
23836	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	书香苑(居民2)	630	18.10%	0	0				1.36%
23837	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干景屯分57变台	200	33.00%	0	0				3.68%
23838	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露5箱变202	630	21.59%	0	0				-3.90%
23839	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线22	100	81.00%	9	9	2024年6月			6.42%
23840	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立甲线49+1	200	30.30%	0	0				-11.32%
23841	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干78+1	200	23.70%	132.6	132.6				30.65%
23842	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线褚贵分9+1	200	18.90%	142.2	142.2				12.93%
23843	东陵	孤家子	营城子甲线	正大桃花源6箱变2变压器	630	31.11%	0	0				16.10%
23844	法库	双台子	双台子变045双四线	陈五十屯7队台	400	27.75%	212.57	212.57				16.24%
23845	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	树林一二组照明综合(2023)	200	21.30%	137.4	137.4				100.00%
23846	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区5变电站202配电变压器	800	30.75%	474	474				10.30%
23847	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	沈阳市电子技术学校综合台区(太阳干38+1)	200	82.80%	14.4	14.4	2024年6月			18.06%
23848	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分14右14	100	46.50%	0	0				0.87%
23849	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村综合二台	200	35.70%	108.6	108.6				38.78%
23850	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	湖畔宜城2箱变1变压器	630	43.17%	295	295				2.40%
23851	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	pms 新南分支21	200	5.80%	168.4	168.4				18.75%
23852	沈北	新城变	新城线	三小分04	250	47.04%	0	0				3.65%
23853	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	幸福岛3变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
23854	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分2+1	400	44.10%	0	0				58.36%
23855	沈北	农高变	农柳线	沈阳岭海房地产有限公司配电变压器	500	16.50%	0	0				56.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23856	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期1变电站2号变压器	500	35.84%	270.8	270.8				1.67%
23857	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线古城子北二截地	100	68.40%	21.6	21.6				-14.63%
23858	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干43+1右2	200	69.90%	40.2	40.2				0.00%
23859	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线广场支09	315	54.48%	111.9	111.9				2.48%
23860	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支10加1右分支5变压器	100	24.60%	65.4	65.4				-0.66%
23861	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景3箱变2变压器	500	36.16%	269.2	269.2				-0.29%
23862	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线171	200	144.60%	0	0	2025年2月			26.73%
23863	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线兰州分支041	200	19.50%	141	141				10.08%
23864	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线北大泉眼2台支04	200	17.25%	0	0				-1.59%
23865	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线小三官支12	50	41.70%	24.15	24.15				-0.36%
23866	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	北洼子机井	100	28.40%	0	0				-13.96%
23867	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	沈铁滑翔家园4变电站202变电站	630	31.62%	367.8	367.8				-3.46%
23868	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	名仕经典二期2箱式变电站1配电变压器	630	38.73%	0	0				51.90%
23869	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	望花7箱变1变压器	500	17.92%	0	0				2.22%
23870	于洪	光辉变	光南线	小微两家4台区	200	87.00%	6	6	2023年1月			27.79%
23871	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线145+1右1变台	200	36.00%	0	0				79.64%
23872	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居1箱变1变压器	800	55.88%	0	0				17.95%
23873	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天2上建变202变压器	800	0.00%	93.53	93.53				0.00%
23874	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分38+1	250	22.40%	0	0				-4.24%
23875	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城5变电站1配电变压器	630	24.13%	0	0				1.61%
23876	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城二期2变电站201间隔配电变压器	315	33.33%	178.5	178.5				-9.78%
23877	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	幸福新居小区箱式变电站1配电变压器	400	17.25%	0	0				30.47%
23878	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期2箱式变电站1配电变压器	630	22.54%	425	425				3.35%
23879	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道分支19右10变台	400	30.00%	0	0				-19.13%
23880	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线16右1	315	48.57%	0	0				-2.16%
23881	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苗圃支线007	100	69.30%	20.7	20.7				9.13%
23882	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分61	200	31.00%	0	0				10.01%
23883	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线09	80	119.63%	0	0	2022年12月			10.54%
23884	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都3变电站202变压器	630	13.33%	0	0				-37.12%
23885	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居3箱变1变压器	630	37.46%	0	0				6.89%
23886	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	东大智慧森邻4变电站202柜	630	11.43%	495	495				19.27%
23887	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	宝山变006南环甲线西家属楼支4	630	23.81%	417	417				-1.34%
23888	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	蔡伯街村综合二台(微)	200	56.10%	67.8	67.8				97.62%
23889	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中粮2箱变1变压器	400	73.80%	0	0				34.58%
23890	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	仙林金谷二期1变电站202间隔配电变压器	500	36.80%	0	0				6.48%
23891	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分26+1右1	200	26.40%	0	0				100.00%
23892	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	团山子线张西分支013	100	64.50%	0	0				7.71%
23893	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民楼房台区	250	76.64%	33.4	33.4				-2.19%
23894	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北村综合二台	200	114.90%	0	0	2023年1月			17.23%
23895	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工甲线向工干明廉分8右2柱上变压器	315	5.24%	267	267				22.24%
23896	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线工业台支01	315	99.43%	0	0	2024年6月			16.06%
23897	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光11箱式变电站配电变压器	630	24.05%	0	0				-1.95%
23898	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家一期小区2箱式变电站1配电变压器	630	33.97%	0	0				2.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23899	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤1变电站2变压器	400	29.25%	0	0				-1.31%
23900	法库	果子园	果子园变417果北甲线	凯撒兰湾8号变电站1号变压器	630	41.59%	0	0				4.40%
23901	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产10变电站1号配电变压器	630	8.38%	514.2	514.2				30.13%
23902	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分33	400	17.93%	0	0				32.92%
23903	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园32号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	28.50%	0	0				22.83%
23904	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园2变电站1变压器	800	39.38%	0	0				3.84%
23905	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品4变电站201	630	40.76%	310.2	310.2				3.07%
23906	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区2变电站201	630	35.87%	0	0				-1.98%
23907	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相乙线223左1	400	11.10%	0	0				66.74%
23908	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林于56右5+1右8左1	200	103.50%	0	0	2024年6月			58.80%
23909	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线狼洞支富荣昌几5	200	54.00%	0	0				85.84%
23910	和平	方型变	方型变442方青甲线	十三纬路72好变电站配电变压器	400	70.00%	0	0				15.83%
23911	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线小付家分支002	100	57.20%	32.8	32.8				-15.23%
23912	东陵	孤家子	营城子甲线	江南水乡7箱变2变压器	630	21.90%	0	0				2.19%
23913	于洪	大潘变	大潘线	奥玛丽都1站房1变压器	630	32.25%	330.81	330.81				1.46%
23914	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区2变电站1变压器	630	27.43%	0	0				0.72%
23915	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城24号变电站201配电变压器	630	32.70%	361	361				5.35%
23916	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文乙线17右6左1	100	40.80%	49.2	49.2				0.58%
23917	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑7箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				-30.47%
23918	和平	展览变	展览变896展科乙线	光河分4+1	315	11.81%	0	0				53.31%
23919	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十六号变电站2变压器	630	29.71%	379.8	379.8				0.51%
23920	东陵	营盘	营孤乙线	yhg_文澜苑B区2箱变201间隔配电变压器	630	18.86%	0	0				2.80%
23921	沈河	大东变	大东变074东青乙线	公园大道1箱变1变压器	630	20.32%	0	0				-2.44%
23922	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区8变电站2变压器	630	17.14%	381.04	381.04				3.77%
23923	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	观园小区3变电站2变压器	800	9.30%	645.6	645.6				100.00%
23924	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	沈阳宏远路灯管理服务有限公司(一站式)	100	107.80%	0	0	2024年12月			0.00%
23925	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	沈阳盛宣通信工程有限公司2(一站式)	100	5.00%	0	0				37.50%
23926	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线胡家分058	100	46.80%	43.2	43.2				0.07%
23927	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城3箱变1变压器	630	18.10%	0	0				2.92%
23928	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	崇颂5号变电站201间隔(前新线)配电变压器	630	19.05%	0	0				100.00%
23929	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分6右5	200	36.30%	0	0				69.59%
23930	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿1号变电站201间隔配电变压器	630	28.57%	0	0				33.28%
23931	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期41主变	500	21.60%	0	0				3.39%
23932	铁西	劝工变	劝工变20072千缘线	千缘爱都1土建变201	630	21.59%	431	431				-1.67%
23933	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈北新区祥瑞三期(一)箱式变电站1号变压器	630	33.97%	0	0				4.87%
23934	沈北	道义变	道义变15269丽景线	沈阳军辉房地产开发有限公司1箱式变电站2号变压器	630	15.24%	0	0				8.24%
23935	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	辽宁乾弘房地产变电站1号配电变压器	630	3.17%	0	0				3.18%
23936	于洪	平罗变	平辛线	小微富强6台	400	15.30%	0	0				81.16%
23937	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦4小区变电站202	630	12.70%	0	0				92.35%
23938	东陵	世园变	世高线	旧站回迁楼4箱变1变压器	630	33.33%	0	0				1.45%
23939	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑B区1箱变2变压器	630	41.90%	0	0				6.42%
23940	法库	新依变	依草线	10kV依草线依村分05	160	27.00%	100.8	100.8				-16.49%
23941	大东	小东变	小东变170小毛线	沈空老干部住宅2箱变1变压器	500	22.72%	336.4	336.4				2.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23942	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城1变电站1变压器	630	20.00%	0	0				0.12%
23943	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花6变电站201间隔配电变压器	630	61.90%	0	0				42.51%
23944	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左7柱上变压器	400	53.70%	0	0				17.64%
23945	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	沙柳花园4号变电站1号变压器	630	44.95%	0	0				2.42%
23946	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线后弓分7+1左3变台	400	20.50%	0	0				100.00%
23947	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左1变台	200	69.00%	0	0				-7.98%
23948	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	95979部队变电站1变压器	250	20.80%	0	0				-4.79%
23949	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅12主变	1250	32.80%	715	715				33.25%
23950	东陵	中马变	高坎线	z旧站三队井箱式变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	160.09	160.09				12.15%
23951	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城4号变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-3.78%
23952	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	古城子村养殖南台	400	53.40%	146.4	146.4				100.00%
23953	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司4箱变1号变压器	630	29.52%	0	0				2.94%
23954	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期3-1母线间隔1配电变压器	800	45.38%	357	357				8.54%
23955	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线漠家村五八队	200	91.50%	0	0	2022年12月			2.95%
23956	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚郡2.2期5小区变电站202配电变压器	800	8.50%	0	0				100.00%
23957	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干101左12变台	200	46.60%	86.8	86.8				4.98%
23958	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城7变电站1配电变压器	630	23.49%	0	0				2.48%
23959	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	pms 五五分9右支001	200	38.70%	0	0				-3.51%
23960	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	和鸿广场一期2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
23961	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线西河山分16	100	41.20%	0	0				12.32%
23962	和平	花园变	花园变56753花三甲线	城建局住宅变电站201间隔配电变压器	630	26.41%	400.6	400.6				6.98%
23963	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	张屯变403赖花甲线赖花甲干大河分43变台	160	61.31%	45.9	45.9				-5.73%
23964	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园1箱式变电站1配电变压器	800	32.63%	0	0				2.04%
23965	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛1变电站1变压器	630	7.62%	0	0				75.48%
23966	皇姑	长江变	长江变25494长华线	碧桂园天语3箱式变电站2配电变压器	800	15.90%	0	0				100.00%
23967	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线196	30	126.00%	0	0	2024年6月			11.32%
23968	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老大房二组照明	100	29.40%	60.6	60.6				6.95%
23969	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城8号变电站2号变压器	400	13.50%	306	306				-1.77%
23970	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二号1号箱变2号变考核	800	7.20%	0	0				47.96%
23971	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大北分27左3右1	315	26.67%	0	0				0.74%
23972	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南4号照明(2020微)	200	72.00%	0	0				8.56%
23973	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线142左13	315	77.46%	0	0				7.01%
23974	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线藤家村照明	315	22.86%	211.5	211.5				29.84%
23975	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	香棋蓝湾2箱变2变压器	630	25.90%	0	0				0.80%
23976	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园1变电站2变压器	800	43.88%	0	0				21.40%
23977	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干二道房分31右13变台	200	35.40%	109.2	109.2				2.14%
23978	法库	新依变	依草线	10kV依草线粮库分02	200	36.05%	107.9	107.9				9.55%
23979	和平	太原变	太原变058南七甲线	南十条变电站202配电变压器	630	29.84%	0	0				20.43%
23980	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	解放军北部战区机关单身宿舍1配电变压器	400	14.70%	0	0				-25.61%
23981	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	友好配变站2变压器间隔配电变压器	630	28.89%	385	385				-5.12%
23982	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司2201配电变压器	630	15.24%	0	0				-2.26%
23983	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	第二干休所小区变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
23984	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	福州路53-1变压器1变压器配电变压器	630	32.06%	295.65	295.65				1.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23985	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里1变201配电变压器配电变压器	630	29.21%	0	0				3.94%
23986	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房10组照明	400	39.60%	201.6	201.6				8.87%
23987	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	韵动领地2变电站202	800	19.88%	0	0				-0.72%
23988	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	万滑甲线万滑干五金分8变压器	100	0.00%	0	0				-55.34%
23989	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右12左1柱上变压器	315	20.32%	0	0				-4.80%
23990	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12左5柱上变压器	315	45.40%	0	0				3.49%
23991	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支34变压器	315	4.13%	0	0				17.14%
23992	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左10柱上变压器	315	29.33%	0	0				10.45%
23993	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支11变压器	315	39.37%	0	0				3.07%
23994	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲线沈小联干军体分3	100	52.80%	37.2	37.2				-2.28%
23995	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分9变压器	250	60.48%	0	0				1.24%
23996	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分11右2变压器	315	51.75%	0	0				28.67%
23997	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	启工变760启村甲线新村干新七分16	315	75.94%	31.18	31.18				-0.79%
23998	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分18右5变压器	315	78.73%	0	0				2.29%
23999	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左2右5柱上变压器	400	85.80%	16.8	16.8	2024年9月			-1.13%
24000	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北联干北国分9	250	24.96%	162.6	162.6				8.87%
24001	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线2左2	200	57.00%	0	0				-1.03%
24002	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干20变压器	315	74.60%	0	0				26.56%
24003	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	新村干新六分6	315	64.44%	80.5	80.5				-3.41%
24004	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线陵园干29柱上变压器	400	38.50%	0	0				-244.65%
24005	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右13柱上变压器	100	40.20%	0	0				19.95%
24006	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干102左7	50	33.00%	0	0				12.49%
24007	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分16柱上变压器	400	39.30%	0	0				4.15%
24008	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线50#右5	315	91.11%	0	0	2022年12月			2.41%
24009	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右10变压器	315	21.59%	215.5	215.5				-0.93%
24010	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干59左2变压器	315	29.21%	191.5	191.5				-54.12%
24011	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	新开河02台(王刚线58左5)	100	36.90%	53.1	53.1				3.04%
24012	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线工商分8	160	57.50%	0	0				2.02%
24013	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	苏南变290站前甲线站前干56右3	250	18.56%	0	0				7.30%
24014	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	建设干54右4	315	34.67%	174.3	174.3				2.60%
24015	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳粉甲线艳粉干5变压器	400	58.80%	124.8	124.8				100.00%
24016	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左2右1变压器	315	33.02%	0	0				-0.59%
24017	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左8	315	83.81%	0	0	2024年12月			2.04%
24018	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干20左13+1公变	315	26.67%	199.5	199.5				-2.25%
24019	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干12右5公变	500	5.20%	0	0				6.15%
24020	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干18右1+1柱上变压器	315	27.62%	0	0				6.10%
24021	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	北陵变142田义甲线田义干33右2	250	2.00%	0	0				-30.23%
24022	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	勾连变350前塔乙线涇河分2左1柱上变压器	200	123.30%	0	0	2022年12月			-5.54%
24023	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干31公变	315	12.19%	0	0				18.98%
24024	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线33左3	250	28.00%	0	0				-6.03%
24025	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站甲线5	100	0.00%	0	0				0.00%
24026	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	苏南变254沙河甲线沙河线7	200	88.00%	4	4	2022年12月			100.00%
24027	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分5左8	315	20.32%	0	0				26.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24028	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干76右6	315	26.03%	0	0				-1.45%
24029	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左16右4柱上变压器	200	27.50%	0	0				8.68%
24030	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	东陵干40右3	100	55.20%	34.8	34.8				-26.61%
24031	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分070	100	39.90%	50.1	50.1				9.31%
24032	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	劝工变056三路乙线北三干63	315	22.22%	213.5	213.5				2.78%
24033	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支5变压器	200	35.70%	0	0				17.23%
24034	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工干宏伟分18变压器	200	29.10%	121.8	121.8				-17.02%
24035	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支17变压器	100	18.30%	0	0				-1.53%
24036	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右9	315	49.52%	0	0				2.22%
24037	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分18右3柱上变压器	250	29.12%	0	0				1.82%
24038	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干柳焊分4公变	315	60.00%	94.5	94.5				-5.13%
24039	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线4+1	315	78.10%	37.5	37.5				2.16%
24040	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干7柱上变压器	315	46.48%	0	0				-8.53%
24041	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干15右6变压器	315	17.46%	0	0				-26.11%
24042	沈河	长青变	长青变480银河线	银河线长青分15左23公变	200	34.50%	0	0				-1.19%
24043	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分5	200	68.80%	0	0				0.15%
24044	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	明美丽苑箱变2	400	20.10%	0	0				5.36%
24045	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带2箱变2号变	630	24.76%	0	0				-0.74%
24046	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲7配电箱变1号变	500	46.08%	219.6	219.6				-0.24%
24047	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光3变电站2变压器	400	22.50%	0	0				0.87%
24048	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园1一次1#主变	630	30.79%	200	200				4.41%
24049	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	辽大高职1箱变1号变	630	8.89%	0	0				1.37%
24050	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北3变电站3号高压柜2主变	500	43.60%	0	0				4.38%
24051	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	体育中心南一次1主变	315	40.76%	155.1	155.1				-4.71%
24052	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园C区2#主变	630	18.41%	451	451				-6.68%
24053	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	松山小区2箱变1变压器	630	39.05%	0	0				8.15%
24054	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经3变电站一次2变压器柜2主变	500	28.16%	309.2	309.2				-5.59%
24055	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区3变电站2变压器	630	18.29%	0	0				-2.93%
24056	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区4变电站1变压器	630	22.10%	0	0				-2.09%
24057	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园5小区变电站2变压器	630	18.10%	169.74	169.74				-3.59%
24058	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	杏花雅居1变电站202	630	0.00%	498.82	498.82				0.00%
24059	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	富城小区2箱变1	630	29.52%	0	0				-5.10%
24060	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	滨河2箱变2号变	500	16.00%	0	0				-5.80%
24061	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	雨坛甲3-1箱变1变压器	315	41.33%	0	0				17.76%
24062	和平	方型变	方型变482光荣甲线	电大北主变	500	62.40%	0	0				-10.26%
24063	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	鹿鸣春变电站一次1变压器柜1主变	630	26.29%	401.4	401.4				-14.13%
24064	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期1箱变2变压器	630	31.75%	0	0				-0.79%
24065	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居2变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
24066	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村5变电站202柜	630	24.38%	413.4	413.4				-4.10%
24067	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	北二路4变电站201变压器	400	21.80%	0	0				0.95%
24068	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺2箱变2变压器	630	21.59%	0	0				3.98%
24069	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区1变电站202变压器	500	30.48%	297.6	297.6				-32.39%
24070	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	肇工六路小区变电站201	400	41.10%	0	0				0.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24071	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	幸福小区变电站201柜	630	20.95%	435	435				-1.16%
24072	铁西	历工变	历工变10482历达线	天时嘉园1变电站201柜	630	25.40%	0	0				1.03%
24073	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临小区2变电站201	630	29.84%	379	379				-0.43%
24074	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑1箱变2	630	16.83%	0	0				1.21%
24075	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	金盛馨园箱变2	250	26.88%	0	0				5.92%
24076	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏1箱变1号变	630	20.32%	0	0				-1.25%
24077	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑3#	630	26.16%	0	0				-0.85%
24078	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁12主变	1600	39.69%	234.55	234.55				7.94%
24079	和平	太原变	太原变056南七乙线	电业红星变电站3号高压柜2主变	500	16.00%	0	0				-19.36%
24080	开发	张士变	张士变55864张鹏乙线	供暖小区变电站1变压器	200	14.40%	0	0				1.70%
24081	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区19变电站202	630	0.00%	567	567				100.00%
24082	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明1变电站202	630	20.00%	441	441				-12.13%
24083	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	康乐新居变电站202柜	500	22.40%	0	0				23.09%
24084	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	令闻3箱变1变压器	800	41.50%	388	388				-5.47%
24085	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	逸翠园箱变2变压器	630	11.75%	493	493				-8.38%
24086	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北一东路职工住宅2变电站201柜	400	36.90%	212.4	212.4				3.34%
24087	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区1变电站202	500	48.32%	208.4	208.4				-8.18%
24088	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区2变电站202	630	28.25%	389	389				0.55%
24089	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期1箱变2变压器	630	24.00%	0	0				-3.99%
24090	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂山新村1变压器	630	77.46%	0	0				-189.82%
24091	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中地明都1箱变2变压器	630	18.67%	0	0				-2.14%
24092	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百臻园2变电站201	630	29.21%	383	383				3.34%
24093	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品10变电站1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-1.24%
24094	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡1号变电站1变压器	630	7.30%	0	0				-0.17%
24095	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	金宝花园2号变电站1号变压器	630	58.10%	0	0				0.80%
24096	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城1箱变2变压器	630	20.00%	0	0				-0.01%
24097	沈河	长青变	长青变452长大甲线	商业网点1箱变1变压器	500	83.60%	0	0	2021年9月			14.85%
24098	沈河	长青变	长青变452长大甲线	商业网点2箱变1变压器	800	51.20%	0	0				10.98%
24099	和平	太原变	太原变044南五乙线	银河主变	500	23.60%	332	332				-11.65%
24100	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	宏泽园小区变电站201	630	18.41%	451	451				-1.68%
24101	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑3箱变2	630	27.30%	0	0				5.28%
24102	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	大成小区箱变1	400	46.80%	172.8	172.8				-0.45%
24103	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期2箱变2号变	630	21.59%	0	0				1.55%
24104	皇姑	长江变	468长黄乙线	加州东区2箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
24105	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	五厂变电站1号变压器	400	85.50%	0	0	2024年12月			2.86%
24106	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期4号变电站2变压器	630	18.41%	451	451				-7.99%
24107	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那9变电站201	630	32.00%	365.4	365.4				4.87%
24108	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	万宝新村1箱变2变压器	630	33.65%	355	355				1.10%
24109	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	丰泽花园1配变站2变压器	630	15.56%	0	0				9.40%
24110	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区2变电站1变压器	400	13.20%	0	0				3.45%
24111	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区9箱变2号变	630	14.29%	0	0				0.48%
24112	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区25箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
24113	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	116巷小区箱式变电站1	400	34.80%	0	0				-1.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24114	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家2箱变2号变	630	14.29%	0	0				-3.13%
24115	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜昌2变电站2号高压柜1主变	500	30.80%	0	0				-0.06%
24116	于洪	得胜变	得山线95478	友谊城3变电站1变压器	630	11.17%	496.6	496.6				4.92%
24117	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	省建科院住宅1主变	400	10.00%	0	0				1.76%
24118	大东	望花变	望花变70258望北甲线	联合1小区1站内变压器	630	23.17%	421	421				-1.92%
24119	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干南崮子分房申支14变台	400	49.25%	0	0				4.51%
24120	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线杨家分39	200	53.70%	0	0				-9.61%
24121	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦华府B3小区3变电站201配电变压器	630	10.16%	0	0				71.05%
24122	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中铁御水澜湾小区2变电站202配电变压器	800	16.50%	0	0				72.89%
24123	康平	中心变	中心变2608粮油线	YHG 粮油粮库开发箱变专	250	58.00%	80	80				4.33%
24124	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹3号变电站1变压器	800	25.88%	0	0				9.58%
24125	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	听蓝时光2箱变2变压器	630	6.67%	0	0				84.22%
24126	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站101变压器	500	27.60%	0	0				2.07%
24127	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经甲线15右分支2	200	20.80%	138.4	138.4				28.64%
24128	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹天玺一期3箱式变电站2配电变压器	630	2.86%	0	0				100.00%
24129	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家沟分靠山屯支24	50	42.20%	0	0				-7.19%
24130	新民	金五台	金五台变717树林线	王窝堡2台树林线王窝分12左1变台	50	91.20%	0	0	2022年12月			17.03%
24131	东陵	营盘	营孤乙线	泰莱十六区1箱变1变压器	630	41.52%	0	0				1.22%
24132	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	刘千变656武警线武警干71右05	160	63.13%	43	43				6.76%
24133	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔千金业宾馆201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0				-285.07%
24134	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊3号变电站2变压器	630	34.54%	0	0				-13.73%
24135	于洪	兰台变	兰工线	假日小城1站房1变压器	630	75.68%	90.2	90.2				-1.28%
24136	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线后柳分4变台	400	16.50%	0	0				2.04%
24137	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十四号(微)	400	27.90%	248.4	248.4				98.09%
24138	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北分36右3柱上变压器	200	42.80%	0	0				5.84%
24139	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之14右4柱上变压器	315	64.00%	0	0				-4.33%
24140	法库	包家屯	包家线	10kV包家线医院分3(医院台)	200	20.70%	0	0				10.00%
24141	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线林东线40	200	21.90%	136.2	136.2				22.64%
24142	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线联合冲片厂住宅	160	31.13%	0	0				4.00%
24143	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区三期2箱式变电站1配电变压器	800	33.30%	0	0				19.78%
24144	浑南	白塔变	白塔变984白亿线	金石小镇北区2号变电站1号变压器	800	33.38%	0	0				47.88%
24145	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干75右10左1变台	200	14.10%	151.8	151.8				13.23%
24146	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分67右9变台	200	17.70%	144.6	144.6				4.21%
24147	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分杜家支22右16变台	200	99.60%	0	0	2024年6月			-5.43%
24148	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线邢柏大棚5台	100	49.00%	41	41				-13.63%
24149	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾一期1箱式变电站2变压器	630	42.67%	0	0				9.59%
24150	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	沈铁住宅1箱变2变	800	23.63%	531	531				-0.37%
24151	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分23右1	200	16.50%	147	147				55.70%
24152	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线前尖山大块地大棚	100	114.00%	0	0	2022年12月			1.39%
24153	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	集美天城5变电站1配电变压器	800	15.90%	0	0				100.00%
24154	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园小区3变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
24155	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇一期1变电站202变压器	800	41.63%	387	387				1.28%
24156	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干67+1右1	200	21.90%	136.2	136.2				70.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24157	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村19台区	50	19.20%	35.4	35.4				79.17%
24158	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线闫三家分18(前腰B台)	315	17.46%	0	0				9.67%
24159	和平	太原变	太原变062胜三甲线	万科金地中山公园1变电站201配电变压器	630	27.62%	393	393				12.00%
24160	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	兰泰苑一期1箱变变压器间隔配电变压器	630	39.37%	0	0				2.86%
24161	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	YHG凤祥东门变台201间隔配电变压器	630	44.76%	285	285				-0.02%
24162	浑南	榆树变	榆树变870榆下乙线	YHG世纪新城五期高层201间隔配电变压器	630	58.41%	0	0				1.55%
24163	康平	中心变	中心变2607纺纱线	圣鑫花园1变电站	630	23.17%	0	0				4.35%
24164	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城三期2箱式变电站1配电变压器	800	42.90%	0	0				0.00%
24165	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线105之4	315	64.13%	0	0				5.87%
24166	和平	方型变	方型变470望湖乙线	迎湖园2局维变电站201配电变压器	800	25.50%	0	0				1.20%
24167	法库	大孤家变	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯贝堡东二台几3	400	35.50%	218	218				19.45%
24168	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支19右6变台	400	27.60%	0	0				49.66%
24169	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干65变台	200	21.00%	138	138				3.98%
24170	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干花牛分31左2+1变台	200	9.00%	162	162				13.90%
24171	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分15+1	200	38.40%	0	0				-9.82%
24172	和平	广州变	广州变462广太甲线	城市家园12号主变	630	19.81%	442.2	442.2				0.49%
24173	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	武警部队宿舍箱式变电站1配电变压器	400	50.10%	0	0				21.98%
24174	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右6柱上变压器	200	19.60%	0	0				-29.52%
24175	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干113辛家分31右1加1	315	97.90%	0	0	2024年7月			52.79%
24176	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线种子公司2	315	32.95%	0	0				12.82%
24177	东陵	孙家寨	孙张线	东湖家园1箱变2变压器	630	21.27%	0	0				3.49%
24178	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场6变电站1变压器	630	0.00%	567	567				88.51%
24179	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城11号变电站2变压器	630	18.73%	449	449				1.64%
24180	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云1号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	630	34.92%	0	0				94.01%
24181	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	天惠广场二期变电站1号配电变压器	800	20.70%	0	0				66.61%
24182	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十四号变电站1变压器	630	18.73%	449	449				2.28%
24183	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线造纸厂住宅楼北箱	500	19.68%	0	0				5.01%
24184	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线15变压器	400	25.75%	0	0				3.38%
24185	东陵	杨官变	杨孤甲线	水家变782水孙乙线水孙乙线干杨官分39右分06柱上变压器	30	87.50%	0	0	2024年6月			-24.83%
24186	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线秀水北台支3	200	81.50%	0	0	2025年2月			14.35%
24187	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园1开关柜2变压器	630	21.27%	433	433				2.69%
24188	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期3变电站2变压器	400	20.63%	0	0				1.75%
24189	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓10变电站1变压器	630	14.60%	0	0				-1.11%
24190	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓9变电站2变压器	630	12.06%	0	0				-1.62%
24191	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	石台北苑一期(沈阳蒲河房地产开发有限公司)配电变压器	630	33.97%	0	0				1.91%
24192	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线184右2变台	200	42.60%	0	0				10.55%
24193	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆2变电站2变压器	500	40.00%	250	250				-1.56%
24194	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	YHG小兀拉村棚菜基地1	100	44.00%	46	46				-14.08%
24195	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线18左3变台	400	45.25%	179	179				9.96%
24196	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分63+1右1变台	400	49.20%	0	0				30.87%
24197	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑1站房1变压器	400	8.50%	0	0				0.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24198	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线温家台分支线004	200	27.68%	0	0				34.90%
24199	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线财政局家属楼	315	57.14%	103.5	103.5				6.81%
24200	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左5加1	400	97.50%	0	0	2024年6月			-14.43%
24201	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府三期小区1变电站2变压器	800	27.38%	0	0				-8.51%
24202	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城4号变电站2变压器	630	19.68%	0	0				2.74%
24203	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园3箱变1变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-1.79%
24204	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高于153养殖场分87柱上变压器	50	78.60%	0	0				10.78%
24205	皇姑	长江变	长江变25494长华线	华邑世纪城一期3箱式变电站202间隔2配电变压器	500	23.60%	0	0				1.86%
24206	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线泥马支17	100	70.50%	0	0				10.58%
24207	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干35	200	23.80%	0	0				8.33%
24208	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干4+1右11	200	16.20%	0	0				29.54%
24209	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城二期1变电站202配电变压器	800	40.50%	0	0				4.54%
24210	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线腰后分支06	160	73.88%	0	0				7.57%
24211	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线水库居民分支002	30	64.00%	7.8	7.8				6.09%
24212	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	前塔乙线前塔干太平西分3左1柱上变压器	100	9.00%	0	0				27.64%
24213	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	七彩雅筑小区2箱变1变	630	0.00%	0	0				0.00%
24214	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线287+1右11变台	100	25.80%	0	0				100.00%
24215	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-4变电站201配电变压器	630	26.98%	397	397				47.23%
24216	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干139右10右6	160	6.19%	134.1	134.1				24.87%
24217	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑2变电站2变压器	630	40.95%	309	309				12.55%
24218	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	林北线多维分21	315	13.65%	0	0				23.55%
24219	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	10kv中网线中网干29右1变台	400	27.90%	248.4	248.4				100.00%
24220	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线魏家六组照明	100	43.40%	0	0				7.53%
24221	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kv柏家线肖家支22	100	76.70%	0	0				15.83%
24222	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干德增分6公变	315	47.94%	0	0				3.15%
24223	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻5电井分支01	50	61.20%	0	0				-6.68%
24224	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	孝昌甲线57+1柱上变压器	400	66.00%	0	0				5.40%
24225	沈北	道义变	道孝甲线	晨讯置业(沈阳)有限公司(晨兴花园1.1期)--沈北3201配电变压器	630	19.68%	0	0				8.38%
24226	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北甲线87	100	65.00%	0	0				6.72%
24227	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	鸟市分5右1柱上变压器	400	31.20%	0	0				81.00%
24228	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨海湾7号变电站202配电变压器	500	26.00%	0	0				6.60%
24229	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿万方城四期8箱式变电站配电变压器	400	28.00%	0	0				3.57%
24230	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进小区2号变电站1号变压器	400	46.50%	0	0				2.66%
24231	沈北	道义变	道孝乙线	一站式-辽宁盛京壹佰味餐饮有限公司-花园2	400	70.50%	0	0				100.00%
24232	法库	柏家沟	柏和线	10kv柏和线大泉分25	200	41.00%	98	98				6.47%
24233	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香榭9变电站1变压器	800	42.75%	0	0				2.76%
24234	皇姑	旺牛变	10kv旺彩线10966线	五彩阳光城四期3变电站1配电变压器	800	10.25%	0	0				100.00%
24235	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房线闵家分7右6变台	100	50.60%	39.4	39.4				10.35%
24236	苏家屯	前显变	前显变51272前河乙线	梦想逸居1号变电站202配电变压器	315	53.97%	0	0				12.18%
24237	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干65+1左1	200	69.00%	0	0				41.18%
24238	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分水田支赶牛道支9	100	5.70%	84.3	84.3				-9.72%
24239	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝高大沟支9	50	0.00%	45	45				-300.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24240	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	安泰家园201间隔配电变压器	630	15.24%	0	0				15.95%
24241	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	二十四城小区5变电站1变压器	400	32.80%	0	0				448.87%
24242	于洪	家俱变	偏锦线	水木城典8变电站1变压器	630	15.49%	0	0				-0.47%
24243	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干78右4左5	200	23.50%	0	0				4.39%
24244	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城2箱变1变压器	630	8.89%	0	0				-7.71%
24245	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	营房分42右4	200	14.20%	0	0				-1.17%
24246	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	公安住宅箱变201间隔配电变压器	630	8.19%	0	0				-2.66%
24247	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	中央财富公馆1变电站2变压器	630	14.48%	475.8	475.8				23.92%
24248	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线前辛屯中分005	200	46.95%	86.1	86.1				21.64%
24249	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象1号变电站1号变压器	800	30.00%	0	0				3.30%
24250	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都1变电站2变压器	630	29.21%	383	383				3.28%
24251	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	金象箱变1变压器	315	53.33%	0	0				10.85%
24252	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城C区变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
24253	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线达中几15	400	6.56%	0	0				100.00%
24254	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局2箱变2变压器	630	6.98%	523	523				6.13%
24255	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河丽湾二期2配变电站202配电变压器	400	32.10%	0	0				48.08%
24256	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期4号变电站2变压器	630	18.67%	0	0				-0.64%
24257	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	老龙里配变电站1变压器	400	10.00%	320	320				-282.67%
24258	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线嫩草坡三组照明	50	67.20%	11.4	11.4				-8.56%
24259	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	沈铁达观1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	53.40%	0	0				10.75%
24260	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分8柱上变压器	400	48.90%	0	0				-10.74%
24261	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线平罗二村云龙台	200	132.00%	0	0	2022年12月			8.87%
24262	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星星寓2号变电站202间隔配电变压器	800	7.50%	0	0				0.00%
24263	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分056	400	11.55%	0	0				1.60%
24264	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理2箱变2变压器	800	0.00%	0	0				100.00%
24265	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇1变电站2变压器	630	37.71%	0	0				7.18%
24266	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团5变电站2变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
24267	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	依云书院箱式变电站201间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				11.76%
24268	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线配变干22左9公变	315	21.59%	0	0				-15.03%
24269	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春四期B区1变电站201	400	53.70%	145.2	145.2				5.10%
24270	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左35	80	67.13%	18.3	18.3				100.00%
24271	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	体校2变电站201间隔配电变压器	630	31.75%	367	367				89.92%
24272	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑3号变电站1变压器	630	18.03%	0	0				-0.22%
24273	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房线小韩分29变台	100	70.50%	19.5	19.5				5.56%
24274	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区7变电站1变压器	800	24.00%	0	0				176.85%
24275	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干106左4-2	400	7.40%	330.4	330.4				62.74%
24276	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十三号(微)	400	31.20%	235.2	235.2				92.85%
24277	和平	太原变	太原变070北二甲线	北二甲线兰州南分10	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
24278	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期1箱变1变压器	400	25.20%	0	0				70.74%
24279	于洪	五金变	五机乙线	沈阳市于洪区大兴街道爱国村民委员会1变电站1变压器	630	83.56%	0	0	2024年6月			5.09%
24280	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春五期C、D区5变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
24281	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑3变电站1变压器	500	26.88%	0	0				7.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24282	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑4变电站1变压器	800	38.40%	0	0				0.08%
24283	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润中央宫园二期局维变电站201配电变压器	800	46.20%	0	0				-0.19%
24284	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻东分支05	100	124.80%	0	0	2024年6月			5.33%
24285	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	大潘变403大高线小高东台	400	36.90%	212.4	212.4				1.63%
24286	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景7变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
24287	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	公主屯变164石庙子线石庙子线87左18变台	200	43.70%	92.6	92.6				7.17%
24288	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河于148右6变台	400	36.90%	0	0				15.75%
24289	沈北	大志变	志詹甲线	(虎石台)矿建1变箱201配电变压器	630	47.62%	0	0				40.48%
24290	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲6箱变1变压器	630	9.84%	0	0				6.36%
24291	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙	胡台干法赖分前沙支8左2变压器	200	20.50%	0	0				8.90%
24292	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期2号变电站201间隔配电变压器	400	32.10%	0	0				43.65%
24293	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家2号变电站2号变压器	630	23.17%	421	421				11.44%
24294	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司12间隔配电变压器	630	22.22%	0	0				2.34%
24295	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	盛世御景一期3箱变考核配电变压器	250	54.72%	0	0				4.83%
24296	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊1号变电站1变压器	500	28.48%	0	0				-3.97%
24297	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变148大辛线盛新支06	400	9.90%	0	0				-34.84%
24298	浑南	安顺变	安顺变148安科线	润山府3号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0				28.52%
24299	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈于65+1变压器	200	60.00%	0	0				19.53%
24300	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期1箱变2变压器	630	55.87%	0	0				53.64%
24301	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区2变电站2变压器	630	27.62%	393	393				7.61%
24302	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期1箱式变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0				-0.50%
24303	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
24304	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城7箱变2变压器	630	14.29%	0	0				0.01%
24305	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城2箱式变电站1配电变压器	630	40.38%	0	0				20.45%
24306	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区3变电站201配电变压器	800	11.10%	0	0				100.00%
24307	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线西余村南台照明	400	115.50%	0	0	2024年12月			8.43%
24308	于洪	得胜变	得胜变95478	得胜变848得山线宁官4台区	160	8.50%	130.4	130.4				-32.67%
24309	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗村七组棚菜	100	50.40%	39.6	39.6				5.91%
24310	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线董家台分支线路023	200	16.05%	147.9	147.9				29.29%
24311	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村东南台	200	24.30%	0	0				30.77%
24312	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	华润新凯旋1箱式变电站1配电变压器	630	32.38%	0	0				86.64%
24313	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分13右17左1	200	35.70%	0	0				62.22%
24314	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线县社副食楼	315	103.11%	0	0	2023年1月			14.88%
24315	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期1箱变1变压器	800	20.25%	0	0				-1.64%
24316	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城4号变电站202配电变压器	800	34.50%	0	0				12.43%
24317	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线8	100	42.60%	47.4	47.4				4.03%
24318	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际3号变电站202配电变压器	630	31.75%	0	0				7.73%
24319	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线靠龙山支03	50	66.40%	0	0				-35.16%
24320	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象2号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
24321	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线牛其下西台分03	400	50.65%	157.4	157.4				10.97%
24322	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村八九队东台	100	58.35%	31.65	31.65				6.49%
24323	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线六家子支02	50	130.40%	0	0	2023年1月			4.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24324	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区5箱变201间隔配电变压器	630	22.22%	0	0				0.07%
24325	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线大石头支007	100	60.30%	0	0				6.44%
24326	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李油厂分支004	100	72.00%	18	18				0.46%
24327	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地5.6队支水利台	50	0.00%	45	45				0.00%
24328	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河6变电站1号主变	630	25.52%	234.55	234.55				-2.16%
24329	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干省医分7+1柱上变压器	315	24.76%	0	0				15.93%
24330	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子1组照明综合(2023微)	200	4.40%	171.2	171.2				100.00%
24331	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西甲线军政分2柱上变压器	315	27.62%	0	0				-5.88%
24332	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期4箱变1变压器	630	19.05%	447	447				-2.29%
24333	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德三期小区2变电站2变压器	800	39.60%	0	0				97.51%
24334	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线118右1+1右25变台	80	19.13%	0	0				37.96%
24335	东陵	祝家变	祝家变	李相变642郝义线郝义于129牧场分03柱上变压器	200	111.30%	0	0	2024年8月			15.41%
24336	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	西江月4箱式变电站1配电变压器	630	18.41%	0	0				100.00%
24337	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	苏南变254沙河甲线沙河7号台区	200	22.20%	135.6	135.6				7.42%
24338	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大注分9	315	44.76%	0	0				4.55%
24339	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干78右1(路灯)	50	27.60%	0	0				-14.86%
24340	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林干40左4左3左1加1	400	74.25%	0	0				5.40%
24341	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大乙线工大干25右2变压器	400	21.90%	272.4	272.4				-6.54%
24342	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑3变电站2变压器	630	16.76%	0	0				1.26%
24343	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期5箱式变电站2配电变压器	630	35.05%	346.2	346.2				3.57%
24344	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线76左5右3	200	35.70%	108.6	108.6				100.00%
24345	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线48国管变	200	92.00%	0	0	2022年12月			0.29%
24346	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河小区11楼-1配电变压器	500	29.12%	234.55	234.55				-3.40%
24347	沈河	青年变	青年变350青大线	YHG_南关干31右1(宝珑集团自维)-1配电变压器	1000	24.00%	0	0				1.23%
24348	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线74左3变台	200	40.50%	99	99				3.09%
24349	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区1变电站1变压器	630	34.29%	351	351				4.58%
24350	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐于80右13左1右4右2	200	3.00%	174	174				100.00%
24351	东陵	祝家变	祝家变	祝滨线164柱上变压器	200	22.80%	0	0				37.89%
24352	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干55右4	200	8.70%	162.6	162.6				62.51%
24353	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙A开闭站保险公司箱变(单)	100	84.90%	0	0	2022年12月			4.70%
24354	大东	农高变	农高变70364裕农甲线	裕农乙线裕农干43(路灯)	50	23.40%	0	0				22.39%
24355	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线47	630	52.38%	237	237				5.33%
24356	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	琴叠园箱式变电站配电变压器	400	30.60%	0	0				29.91%
24357	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线茨榆分21左支1	80	68.00%	17.6	17.6				5.38%
24358	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分5柱上变压器	315	2.54%	0	0				-4.56%
24359	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分24右10变台	400	19.35%	0	0				11.57%
24360	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福干75变台	400	26.75%	253	253				8.02%
24361	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区4变电站1变压器	630	20.32%	0	0				9.84%
24362	于洪	范屯变	范屯变	大兴变512兴光线爱国村西二队	200	107.10%	0	0	2022年12月			10.27%
24363	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线纺纱主干034	250	105.60%	0	0	2022年12月			8.07%
24364	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	民主小区8号变电站1号变压器	630	39.62%	317.4	317.4				1.72%
24365	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓1变电站202变压器	500	38.40%	258	258				11.07%
24366	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城虹郡9箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24367	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村三组照明	100	78.40%	11.6	11.6				6.87%
24368	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园3箱变2间隔配电变压器	800	36.60%	0	0				2.93%
24369	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线荒东分11+1左1变台	100	39.00%	0	0				5.31%
24370	于洪	高明变	高北线	共和新村3站房1变压器	500	28.16%	309.2	309.2				3.42%
24371	于洪	大潘变	大视线	弘泽锦城2变电站1变压器	630	41.65%	304.6	304.6				11.36%
24372	新民	公主屯	公主屯变31146荒山线	荒山线18右1变台	200	35.70%	108.6	108.6				7.48%
24373	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都8号变电站201间隔配电变压器	630	45.71%	0	0				8.65%
24374	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	一站式服务-沈阳市沈北新区誉赢仓储服务中心	400	14.80%	0	0				14.35%
24375	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	碧水丽城1小区变电站201间隔配电变压器	630	64.13%	6.93	6.93				27.97%
24376	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼5变电站1变压器	630	22.86%	0	0				0.34%
24377	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	中医乙线中医干28柱上变压器	400	50.25%	0	0				1.52%
24378	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分兴隆山支40变台	200	19.70%	0	0				3.03%
24379	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线泡沿分11右19	100	25.50%	64.5	64.5				20.90%
24380	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	光明南苑小区变电站1变压器	630	28.25%	0	0				2.03%
24381	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期1号配电室1号变压器	630	25.90%	0	0				4.01%
24382	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期1号配电室2号变压器	630	24.13%	0	0				4.33%
24383	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线韩家支06	80	95.00%	0	0	2023年2月			4.55%
24384	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干27	315	2.29%	0	0				11.43%
24385	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房7组照明	50	104.00%	0	0	2022年12月			3.85%
24386	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗南综合	200	23.70%	0	0				100.00%
24387	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区1变电站1变压器	800	45.00%	0	0				5.42%
24388	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区4变电站1变压器	400	28.00%	0	0				2.79%
24389	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	长江街3箱式变电站配电变压器	400	37.20%	0	0				2.71%
24390	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线57右6变台	50	61.40%	14.3	14.3				11.86%
24391	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	罗家房变407红卫线红卫线19右5变台	100	56.10%	33.9	33.9				12.25%
24392	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线335变台	80	58.88%	0	0				-3.85%
24393	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月4箱式变电站2配电变压器	630	9.21%	0	0				100.00%
24394	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫4变电站2变压器	630	41.59%	0	0				33.93%
24395	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区7变电站2变压器	400	34.50%	0	0				5.39%
24396	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区2变电站1变压器	800	30.75%	0	0				-6.84%
24397	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和悦府二期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				30.79%
24398	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府二期2箱式变电站2配电变压器	800	44.40%	0	0				51.54%
24399	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	公元九里3号变电站201间隔(施林线)配电变压器	800	18.60%	0	0				91.54%
24400	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分7变台	50	91.20%	0	0	2022年12月			7.03%
24401	于洪	平罗变	平辛线	小微后辛台村4号台	200	64.50%	0	0				21.03%
24402	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	南十小区3变电站201	800	44.50%	0	0				-1.78%
24403	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府二期2号变电站1号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
24404	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城和悦府2箱式变电站1配电变压器	630	62.86%	0	0				63.73%
24405	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马长岗分9变台	200	26.40%	127.2	127.2				6.52%
24406	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭3变电站201	630	20.95%	435	435				0.25%
24407	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	孔雀城公馆1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	12.38%	489	489				100.00%
24408	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干167变台	200	24.40%	131.2	131.2				9.12%
24409	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干马头分48	400	16.75%	293	293				16.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24410	法库	果子园	果蕴线	紫金名邸1号箱式变电站1号配电变压器	630	12.06%	0	0				8.08%
24411	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线电信支02	100	40.20%	0	0				0.71%
24412	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子大队台	30	112.00%	0	0	2024年5月			2.23%
24413	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子1队台	50	81.20%	4.4	4.4	2025年2月			5.07%
24414	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干牧场分104左1柱上变压器	200	8.40%	0	0				0.00%
24415	沈北	道义变	道义变15269俪景线	YHG_沈阳百益龙置业有限公司3箱变1、2变间隔201配电变压器	630	28.57%	0	0				1.87%
24416	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京干大棚分21左1变台	200	41.70%	0	0				40.90%
24417	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分颜增支08	200	26.18%	0	0				28.71%
24418	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙钻石郡小区1变电站1变压器	630	21.71%	0	0				15.63%
24419	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期4变电站2主变	800	12.00%	0	0				-2.54%
24420	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线范屯2台	100	71.40%	18.6	18.6				7.92%
24421	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线68左6	200	56.50%	0	0				-1.05%
24422	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线27	400	71.25%	75	75				2.00%
24423	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	老窝棚村综合一台	200	45.40%	69.28	69.28				66.09%
24424	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干柳沟分16	200	19.20%	0	0				10.36%
24425	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分68左2	200	18.00%	144	144				34.97%
24426	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区1期2变电站201间隔配电变压器	800	13.50%	612	612				51.93%
24427	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	御才湾2号变电站201间隔配电变压器	800	14.40%	0	0				22.07%
24428	东陵	水家变	水家变水孙甲线	YHG_沈阳泰荣房地产开发有限公司(泰荣湾小区)201配电变压器	630	14.92%	0	0				3.44%
24429	沈河	万柳变	万柳变276万东线	水道干30右3变压器	315	66.10%	0	0				3.22%
24430	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	中铁人杰水岸一期3-1-201配电变压器	630	44.13%	0	0				4.75%
24431	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	蕙庭花园2箱式变电站202间隔2配电变压器	630	13.33%	218.46	218.46				-0.60%
24432	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	陶村大棚(2021微)	400	53.70%	145.2	145.2				28.94%
24433	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	候头沟3组(2021微)	200	49.50%	81	81				-4.52%
24434	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	金水湾丽城箱变1号变压器	630	26.67%	399	399				14.73%
24435	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线盖顶分005	200	57.30%	65.4	65.4				36.65%
24436	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线宋山下台	200	20.78%	138.45	138.45				4.23%
24437	皇姑	长江变	482岳山甲线	西江春晓1箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
24438	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支4加1右分支1变压器	100	23.40%	66.6	66.6				-10.23%
24439	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线街道东台分002	200	95.40%	0	0	2024年6月			14.81%
24440	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线38	200	56.40%	0	0				13.83%
24441	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期9变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
24442	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春五期C、D区4变电站201	630	18.67%	449.4	449.4				0.07%
24443	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线于家沟东台	100	51.00%	0	0				7.23%
24444	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期1变电站201间隔配电变压器	800	42.30%	381.6	381.6				25.49%
24445	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家设施小区支011	50	64.50%	0	0				-4.31%
24446	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线张三家子大棚	100	54.60%	0	0				6.41%
24447	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵支大棚支016	50	37.20%	26.4	26.4				0.00%
24448	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水车站1台	400	24.90%	0	0				59.47%
24449	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	圣丰御景广场一期1变电站201间隔配电变压器	630	23.17%	0	0				9.88%
24450	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	鑫丰又一城3箱变201	500	25.28%	173.2	173.2				11.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24451	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	鑫丰又一城2箱变202变压器	500	39.68%	173.2	173.2				5.48%
24452	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	阳光梧桐园2箱变202	630	52.38%	31.18	31.18				5.10%
24453	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	大庆乙线28+1柱上变压器	400	48.60%	0	0				5.20%
24454	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府2号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	25.20%	259.2	259.2				93.58%
24455	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	居易青年城四期5变电站1变压器	630	25.90%	0	0				0.99%
24456	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长泉分6左5公变	400	50.75%	0	0				19.71%
24457	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园2变电站2变压器	630	21.08%	434.2	434.2				7.86%
24458	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号5箱变201配电变压器	630	21.27%	0	0				3.09%
24459	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都5变电站201柜	630	8.89%	0	0				13.48%
24460	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村照明新台	200	5.60%	0	0				32.49%
24461	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡4号变电站1变压器	630	26.19%	0	0				-0.01%
24462	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典2号变电站1变压器	500	24.80%	0	0				0.69%
24463	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家支14左6变台	200	32.70%	114.6	114.6				2.94%
24464	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	YHG_辽宁城开地产开发有限公司4箱变1变201配电变压器	630	19.05%	0	0				7.00%
24465	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干136左2	200	1.80%	0	0				97.11%
24466	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区3号变电站1号配电变压器	400	31.60%	0	0				0.68%
24467	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线曲大沟分38	200	32.25%	115.5	115.5				9.62%
24468	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园4变电站1变压器	630	27.30%	395	395				7.20%
24469	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区4变电站201配电变压器	630	47.30%	210	210				14.63%
24470	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区1变电站201	630	20.63%	0	0				1.18%
24471	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分22右10左11加1	400	59.70%	0	0				37.99%
24472	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	沈南分29+1左1	200	10.80%	0	0				79.65%
24473	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城北线大众干2左3	315	56.19%	106.5	106.5				4.78%
24474	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期4号变电站2号配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
24475	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a3201配电变压器	500	27.84%	310.8	310.8				0.52%
24476	法库	包家屯	包家线	10kV包家线十中台支2	200	42.90%	0	0				2.84%
24477	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干178	315	38.41%	0	0				2.60%
24478	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥10变电站201间隔配电变压器	630	35.05%	0	0				2.71%
24479	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕上园5变电站2变压器	500	22.80%	0	0				-37.02%
24480	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城16号变电站201配电变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-1.36%
24481	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城26号变电站202配电变压器	630	33.97%	353	353				11.91%
24482	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	军职住宅1变压器	630	9.40%	0	0				-1.62%
24483	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区3配电站2公变	630	29.71%	379.8	379.8				-0.09%
24484	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	黄土坎照明综合(2023微)	200	45.00%	90	90				100.00%
24485	沈河	万柳变	万柳变286万联线	五联住宅1箱变1变压器	630	12.70%	0	0				0.18%
24486	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期4号变电站2号变压器	800	22.50%	0	0				2.26%
24487	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区4变电站1变压器	630	30.79%	373	373				35.66%
24488	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井2组照明(微)	200	41.85%	96.3	96.3				7.88%
24489	东陵	水家变	水阳乙线	文华苑二期1号箱式变电站2号配电变压器	500	54.40%	0	0				7.68%
24490	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	美地天秀园箱式变电站201间隔配电变压器	630	11.43%	0	0				3.21%
24491	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城五期1变电站202间隔配电变压器	630	42.86%	297	297				8.17%
24492	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香城澜湾1变电站1变压器	500	30.40%	298	298				2.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24493	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科蓝山二期2变电站202间隔配电变压器	630	30.16%	0	0				2.98%
24494	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线大柳分2左3左1变台	200	36.30%	0	0				87.61%
24495	沈北	道义变	道孝乙线	YHG_辽宁示范房开发有限公司3号箱变1号表间隔201配电变压器	630	28.89%	0	0				-0.45%
24496	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城2变电站2变压器	630	20.95%	0	0				4.65%
24497	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线街道支22	315	60.95%	91.5	91.5				13.74%
24498	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区1变电站1变压器	630	35.43%	169.74	169.74				5.51%
24499	沈北	农高变	农高变70358农海线	沈阳安邦置业发展有限公司3202配电变压器	630	5.59%	0	0				-83.92%
24500	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙13台	400	11.40%	0	0				38.53%
24501	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线84变台	400	27.30%	0	0				4.89%
24502	沈北	天乾变	天乾变70670天圃线	太湖明珠三期2局维变电站202配电变压器	630	16.83%	0	0				63.51%
24503	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	X铁路三供一业(电务器材火车站2台)	200	20.00%	0	0				3.20%
24504	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦1变电站2配电变压器	630	11.75%	0	0				0.00%
24505	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	农机汽贸信和住宅楼	400	64.00%	0	0				-6.84%
24506	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城三期3箱式变电站1配电变压器	800	20.10%	0	0				84.18%
24507	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干丰乐一分11柱上变压器	400	73.00%	68	68				0.25%
24508	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖7	400	32.40%	230.4	230.4				84.30%
24509	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郦舍二期2变201配电变压器	800	28.20%	0	0				54.27%
24510	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干114+1左8	200	3.60%	0	0				40.31%
24511	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分42	80	56.25%	0	0				6.84%
24512	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线育林分支线109	100	72.60%	0	0				21.79%
24513	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	茉莉公馆5号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	41.27%	0	0				43.09%
24514	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	君力房地产开发有限公司商品南苑1箱式变电站201间隔配电变压器	630	35.81%	341.4	341.4				10.13%
24515	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	东山小区1箱变1变压器	630	51.75%	0	0				-0.45%
24516	东陵	棋盘山	棋上线	世满线世满干62柱上变压器	50	38.76%	0	0				5.91%
24517	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分北岗支于电支29变台	200	30.00%	120	120				8.96%
24518	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	祥顺3箱变1变压器	500	38.40%	0	0				1.04%
24519	浑南	安顺变	安顺变172安运线	龙湖云里变电站202间隔配电变压器	630	66.98%	0	0				90.06%
24520	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老大房照明	100	105.60%	0	0	2024年8月			3.87%
24521	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景6变电站1变压器	500	42.80%	236	236				-3.79%
24522	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑5箱变1变压器	400	28.20%	247.2	247.2				-1.46%
24523	于洪	东民变	东范线	中港城永安嘉苑3站房1配电变压器	800	25.20%	0	0				39.07%
24524	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12右10左1柱上变压器	160	60.00%	48	48				-47.03%
24525	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西二村部分01	200	139.00%	0	0	2024年6月			55.28%
24526	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北东台照明(2020做)	400	74.40%	0	0				11.07%
24527	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫3号变电站201间隔配电变压器	630	37.14%	333	333				23.87%
24528	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分36右05	80	137.50%	0	0	2024年6月			14.02%
24529	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线颜家支011	200	39.30%	0	0				13.82%
24530	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区3变电站1变压器	400	45.75%	0	0				5.35%
24531	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干88右10	200	13.20%	153.6	153.6				100.00%
24532	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左7	315	18.29%	0	0				1.33%
24533	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分11	315	43.81%	0	0				0.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24534	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	义友1箱变1变压器	400	49.80%	160.8	160.8				-41.86%
24535	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线新城子干09	315	26.29%	0	0				-40.45%
24536	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江花园箱变2变压器	630	23.17%	421	421				1.30%
24537	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干103左6变台	50	84.60%	2.7	2.7	2022年12月			-5.19%
24538	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区7变电站202间隔配电变压器	800	24.00%	528	528				67.59%
24539	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	保利大都会二期2箱式变电站1配电变压器	630	54.10%	0	0				63.31%
24540	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众干25加1	400	61.75%	0	0				18.74%
24541	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀5箱变1变压器	630	12.38%	0	0				0.22%
24542	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分037	30	49.50%	0	0				-32.97%
24543	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎4组照明	400	9.15%	323.4	323.4				0.45%
24544	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾1箱式变电站1配电变压器	500	45.60%	0	0				5.43%
24545	苏家屯	陈相变	陈相变4432军政线	陈相变432军政线军政线24	315	28.89%	0	0				-0.47%
24546	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分12左1柱上变压器	50	44.00%	0	0				-18.53%
24547	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分7右1	200	58.00%	0	0				4.43%
24548	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线华山干16右1左1之1柱上变压器	400	79.50%	0	0				-0.21%
24549	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分4柱上变压器	400	12.00%	0	0				-0.79%
24550	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	勾莲变344上林甲线上林干刘家分刘东支11	200	15.00%	0	0				-123.48%
24551	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分14左2柱上变压器	315	31.75%	0	0				5.29%
24552	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲8环网单元202开关之3柱上变压器	400	32.10%	0	0				11.29%
24553	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线14左2变台	160	41.25%	78	78				-7.78%
24554	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸干3	315	66.67%	0	0				0.48%
24555	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽洋34左7变压器	100	54.00%	0	0				-15.28%
24556	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支8变压器	315	54.10%	0	0				0.30%
24557	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干3左4	315	30.16%	0	0				-0.57%
24558	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干92	315	82.54%	0	0	2022年12月			12.61%
24559	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干23左2	315	42.86%	0	0				7.11%
24560	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右2变台	100	134.00%	0	0	2022年12月			8.25%
24561	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	新村干40左6	200	0.00%	31.18	31.18				0.00%
24562	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干16柱上变压器	250	54.96%	0	0				-6.67%
24563	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	云峰干3	200	41.50%	0	0				2.20%
24564	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农专B右2	315	43.68%	0	0				-2.65%
24565	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分12左2之1柱上变压器	315	40.63%	0	0				12.97%
24566	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分5	250	18.56%	178.6	178.6				-1.49%
24567	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干开大分23左7变压器	100	0.00%	0	0				-265.73%
24568	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍家变450鲍施线鲍施干46	30	0.00%	0	0				0.00%
24569	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线94左6	315	11.75%	0	0				-42.28%
24570	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右10左1变压器	315	41.14%	153.9	153.9				4.03%
24571	和平	花园变	花园变752花南甲线	沈水湾终端开闭站变台	80	0.00%	72	72				0.00%
24572	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分8左1公变	315	54.60%	0	0				-0.44%
24573	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右4+1公变	400	44.80%	0	0				-0.21%
24574	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干16左3公变	315	34.92%	0	0				5.39%
24575	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分120	100	67.20%	22.8	22.8				6.58%
24576	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分4柱上变压器	500	5.04%	0	0				18.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24577	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分19柱上变压器	315	32.06%	0	0				0.22%
24578	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分16	315	29.84%	0	0				-0.11%
24579	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9左5右2公变	315	22.54%	0	0				2.95%
24580	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线医大分12	315	18.73%	0	0				8.68%
24581	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	大庆干17右4	400	53.50%	0	0				21.75%
24582	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分9右3	315	94.60%	0	0	2025年2月			0.69%
24583	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线东陵干沙场分19右9	200	19.50%	0	0				-22.19%
24584	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干72右7	315	23.49%	0	0				-0.60%
24585	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右4柱上变压器	315	9.21%	0	0				7.08%
24586	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干19柱上变压器	315	31.43%	0	0				1.33%
24587	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干64右5	315	66.67%	0	0				-20.83%
24588	大东	如意变	如意变80892如热线	联合甲线新生干48左9	315	42.22%	0	0				-6.26%
24589	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬甲线19右4	315	86.67%	10.5	10.5	2024年6月			8.62%
24590	大东	小东变	小东变80148新光线	新光线和睦干76右7	250	11.84%	0	0				-4.40%
24591	和平	马路湾	马路湾变656常德乙线	马路湾变656常德乙线常德乙线12	315	83.81%	19.5	19.5	2022年12月			3.68%
24592	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	滑翔变562滑应乙线建设干91	315	18.10%	226.5	226.5				43.53%
24593	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干26	315	29.52%	0	0				6.46%
24594	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干32	400	33.90%	0	0				-0.78%
24595	铁西	重工变	重工变10868城水线	城水线城水干22	400	57.60%	129.6	129.6				6.55%
24596	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	速冻分15右1左1柱上变压器	315	13.65%	0	0				-22.14%
24597	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线佟罗北分2左1	200	45.15%	0	0				37.44%
24598	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分8变压器	100	56.80%	0	0				-3.33%
24599	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线九纬分4	400	22.80%	268.8	268.8				4.13%
24600	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾莲变346向工乙线向工干26左4柱上变压器	315	21.71%	0	0				0.33%
24601	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干12左3左1柱上变压器	315	51.43%	0	0				8.12%
24602	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线17	315	54.60%	0	0				7.87%
24603	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分6	315	67.94%	0	0				3.38%
24604	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工街8变电站201	200	0.00%	180	180				0.00%
24605	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	怡然小区箱变2号变	500	15.04%	0	0				22.40%
24606	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	淮河街1箱变	400	17.00%	0	0				7.79%
24607	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期3箱变2变压器	630	29.84%	0	0				5.17%
24608	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带2箱变1号变	630	24.38%	0	0				3.40%
24609	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	富山三期1箱变2号变	630	13.33%	0	0				-6.89%
24610	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭3箱变1号变	630	27.94%	0	0				8.69%
24611	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活5箱变1号变	630	52.70%	0	0				9.94%
24612	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华4箱变1号变	630	46.48%	0	0				1.21%
24613	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城7箱变2变压器	800	17.25%	582	582				-3.49%
24614	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光5变电站2变压器	630	23.62%	0	0				-3.72%
24615	和平	展览变	展览变896展科乙线	奉天硅谷一次2#主变	1000	34.56%	0	0				-2.46%
24616	和平	方型变	方型变484光荣乙线	晋江变电站2主变	500	24.40%	0	0				0.07%
24617	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园11#2#主变	630	0.00%	567	567				0.00%
24618	皇姑	北陵变	北陵变25150舍屯甲线	精博苑1箱变1变压器	630	25.08%	0	0				-3.95%
24619	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长江2箱变1	500	112.40%	0	0	2022年12月			5.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24620	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区1变电站1变压器	630	18.29%	0	0				-0.57%
24621	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园5小区变电站1变压器	630	15.87%	169.74	169.74				0.68%
24622	和平	方型变	方型变442方青甲线	昊天家园2主变	630	0.00%	0	0				0.00%
24623	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦1号变电站2号变压器	630	31.43%	214.77	214.77				7.27%
24624	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	富祥园1201	630	0.00%	31.18	31.18				0.00%
24625	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-2箱变1变压器	800	12.50%	620	620				-1.01%
24626	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	郟都1期3箱变2变压器	630	15.87%	467	467				-1.65%
24627	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区3箱变1号变	400	24.90%	0	0				0.14%
24628	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	华伟小区变电站1变压器	630	35.24%	0	0				10.25%
24629	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	滨河2箱变1号变	500	51.84%	0	0				-2.33%
24630	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团41#主变	400	11.60%	313.6	313.6				-3.74%
24631	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	雨坛甲2-1变电站1变压器	400	16.20%	0	0				-5.87%
24632	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园3箱2站内变压器	630	18.73%	1.73	1.73				-20.10%
24633	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨园二期1变电站201柜	630	0.00%	0	0				0.00%
24634	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	昊辰苑小区1变电站202	630	21.90%	0	0				-5.09%
24635	铁西	重工变	重工变10840城西线	康居苑小区变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
24636	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第3变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
24637	铁西	历工变	历工变10470历华线	四季嘉园变电站202柜	500	21.60%	0	0				67.88%
24638	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园6变电站2变压器	630	56.38%	0	0				3.23%
24639	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂南路1#变压器	400	49.60%	0	0				-1.37%
24640	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭2箱变2变	630	0.00%	0	0				0.00%
24641	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格6号变电站1号变压器	630	25.40%	0	0				0.30%
24642	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期1箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
24643	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光1变电站1变	630	24.76%	0	0				-1.51%
24644	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	龙鼎箱变1变压器	500	31.68%	0	0				-1.28%
24645	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都2箱变1变压器	315	17.52%	228.3	228.3				-2.61%
24646	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	隆中密苑1变电站2变压器	800	14.40%	604.8	604.8				6.58%
24647	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	正丰怡静园箱变1变压器	630	43.49%	0	0				6.21%
24648	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	天光花园2箱变1变压器	630	33.33%	0	0				5.20%
24649	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	杏林东箱变1变压器	630	75.87%	0	0				-0.69%
24650	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	马家箱变1变压器	500	5.12%	0	0				-3.22%
24651	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星2变电站2变压器	400	79.50%	0	0				-7.00%
24652	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期7箱变1变压器	315	48.38%	131.1	131.1				9.63%
24653	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期1箱变1变压器	630	31.75%	367	367				-1.77%
24654	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	文轩园箱变1变压器	500	88.80%	0	0	2023年7月			4.25%
24655	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期2箱变2变压器	630	19.05%	447	447				-1.24%
24656	大东	小东变	小东变80146机场线	黎明地铁箱变(单)	500	13.44%	0	0				-10.18%
24657	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富3变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
24658	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑3变电站2变压器	630	46.98%	0	0				2.86%
24659	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	文官2箱变1变压器	500	20.16%	0	0				-2.07%
24660	沈河	长青变	长青变450长大乙线	九号门箱变1变压器	500	44.48%	0	0				5.90%
24661	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天8箱变2变压器	630	22.86%	0	0				3.31%
24662	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园5箱变1	630	33.52%	325.62	325.62				-0.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24663	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	秀水馨园1变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
24664	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村9变电站201柜	630	30.16%	0	0				1.84%
24665	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	于洪新村F小区2变电站201柜	630	67.94%	139	139				8.90%
24666	新民	新民变	新民变30164新区线	馨园民居1变电站1变压器	315	19.43%	0	0				0.36%
24667	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑1箱变1	500	60.48%	0	0				1.34%
24668	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区2变电站2变压器	400	12.90%	0	0				7.59%
24669	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	沈辽路12变电站201	500	17.28%	363.6	363.6				2.76%
24670	皇姑	长江变	25460长亚乙线	环际2箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
24671	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家4箱变2号变	630	35.56%	0	0				-1.58%
24672	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线中石线112	100	127.80%	0	0	2023年1月			5.17%
24673	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒线	乌伯牛变030腰荒地线西荒地照明	200	47.40%	0	0				9.55%
24674	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城18箱变2变压器	500	24.00%	0	0				1.22%
24675	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村蘭园1号变电站202间隔配电变压器	800	63.75%	0	0				16.89%
24676	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干前四台子分8变台	200	36.75%	106.5	106.5				15.14%
24677	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二北小区箱式变电站2配电变压器	800	25.50%	0	0				100.00%
24678	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区3变电站间隔202配电变压器	630	19.05%	0	0				6.34%
24679	法库	上佰变	上佰变01312上佰甲线	圣丰御景湾2变电站1号变压器	630	7.62%	0	0				100.00%
24680	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线37	200	32.10%	0	0				100.00%
24681	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区1变电站1变压器	630	20.95%	381.04	381.04				2.94%
24682	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊16号变电站2变压器	630	25.71%	0	0				7.96%
24683	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场2局维箱变202间隔配电变压器	630	26.35%	0	0				4.47%
24684	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都8变电站202	500	30.72%	296.4	296.4				-0.15%
24685	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府1变电站2变压器	630	19.37%	0	0				54.77%
24686	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城20变电站202配电变压器	630	24.38%	0	0				-5.81%
24687	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分54左11变台	50	73.80%	0	0				7.82%
24688	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区4变电站1变压器	500	26.00%	0	0				-3.77%
24689	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	老街坊4变电站2变压器	800	18.38%	0	0				0.26%
24690	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲15变电站1变压器	630	24.44%	0	0				11.82%
24691	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线马家店西台	315	34.29%	0	0				1.00%
24692	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园4号小区变电站1变压器	500	25.20%	0	0				2.25%
24693	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	东民变342东专线前民村西台区	200	11.18%	0	0				-6.74%
24694	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园1期1箱变2变压器	630	40.32%	0	0				2.68%
24695	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园3箱变1变压器	630	20.63%	437	437				2.64%
24696	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干127右4变台	200	81.60%	16.8	16.8	2024年6月			1.95%
24697	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	云杉斌2号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	20.00%	441	441				87.80%
24698	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝杨干124右9柱上变压器	400	39.30%	0	0				6.61%
24699	沈北	董楼子	望滨线	YHG_鲍家沟分5	100	68.40%	21.6	21.6				12.18%
24700	和平	和平变	和平变178和海线	正大广场1变电站202间隔配电变压器	630	16.19%	465	465				3.58%
24701	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔干101北三2201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0				-175.82%
24702	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期1箱式变电站2配电变压器	800	15.00%	0	0				7.50%
24703	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城2箱变201配电变压器	800	14.63%	0	0				7.46%
24704	东陵	世园变	世高线	世满干45右分03右支01柱上变压器	315	25.78%	0	0				-1.21%
24705	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线一建住宅楼	80	71.63%	14.7	14.7				4.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24706	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线毛三家子分45变台	200	63.70%	0	0				11.93%
24707	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	石化分10右6	200	101.10%	0	0	2022年12月			47.45%
24708	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专线岳土分支13岳土C台	400	12.00%	0	0				49.39%
24709	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线60右16右8变台	200	19.20%	0	0				91.66%
24710	皇姑	长江变	482岳山甲线	龙腾翰芳苑箱式变电站1配电变压器	630	21.33%	0	0				-114.27%
24711	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平村北台2(新)	400	36.30%	0	0				100.00%
24712	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之15柱上变压器	315	3.05%	0	0				3.15%
24713	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和和平村分11	100	53.40%	36.6	36.6				12.89%
24714	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	全季首府箱变2配电变压器	800	16.80%	0	0				0.00%
24715	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	爵士公馆一期1局维箱变变压器	630	20.63%	0	0				100.00%
24716	和平	展览变	展览变896展科乙线	科乙A(三好家园)201间隔配电变压器	315	75.43%	0	0				2.43%
24717	和平	展览变	展览变896展科乙线	计量分13省电财02202间隔配电变压器	315	12.19%	0	0				-1.50%
24718	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支010	30	102.33%	0	0	2022年12月			-6.01%
24719	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线前尖山大棚地	200	17.50%	145	145				-13.57%
24720	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立于10+1右1	400	43.20%	0	0				0.00%
24721	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线徐家屯北台	400	20.70%	0	0				17.95%
24722	于洪	家俱变	偏锦线	金沙岭峯3变电站1变压器	630	50.48%	0	0				6.89%
24723	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	翡翠滨江3号变电站201间隔(电台线)配电变压器	800	35.40%	0	0				75.51%
24724	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干60	20	0.00%	0	0				23.73%
24725	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	龙湖云颂1号变电站201间隔(市场线)配电变压器	800	14.40%	0	0				100.00%
24726	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔5变电站1变压器	630	13.33%	483	483				4.06%
24727	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区13变电站1变压器	400	24.80%	0	0				-1.22%
24728	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	金麦良缘2变电站1变压器	630	59.05%	0	0				8.15%
24729	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	格林常青藤5变电站1变压器	630	20.00%	0	0				0.04%
24730	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线西三家南台	100	100.40%	0	0	2022年12月			-0.08%
24731	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干18	560	52.50%	0	0				2.12%
24732	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	赖花甲线张井分36左16变台	200	17.70%	144.6	144.6				32.96%
24733	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线165	200	80.50%	0	0	2024年6月			16.76%
24734	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡二期1配电室201间隔配电变压器	630	75.87%	0	0				0.59%
24735	和平	方型变	方型变496辽医甲线	迎湖园1局维变电站202配电变压器	800	43.13%	375	375				1.98%
24736	和平	方型变	方型变496辽医甲线	迎湖园3局维变电站202配电变压器	800	42.00%	384	384				5.87%
24737	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线尚家村二台支9	200	40.10%	99.8	99.8				23.92%
24738	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	乌市分10之1柱上变压器	400	48.75%	0	0				27.74%
24739	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分217右7变台	200	11.40%	0	0				2.01%
24740	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区4变电站2变压器	630	29.52%	0	0				13.47%
24741	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子大队台	315	71.87%	57.1	57.1				22.42%
24742	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	正鑫家园箱变配电变压器1公变	250	48.80%	103	103				-0.41%
24743	沈北	王驿变	王驿变73850王虎甲线	一站式-沈阳市沈北新区喜浴休闲桑拿浴场-王虎甲26	200	44.70%	90.6	90.6				100.00%
24744	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	金水花园小区考核	630	44.44%	0	0				7.15%
24745	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期4箱式变电站1配电变压器	400	33.00%	0	0				2.92%
24746	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	坤业城1站房1配电变压器	630	20.38%	438.6	438.6				100.00%
24747	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分30左11变台	200	32.60%	0	0				3.46%
24748	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾10号变电站201配电变压器	630	43.17%	0	0				4.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24749	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城8号变电站2变压器	500	22.40%	0	0				-14.14%
24750	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙干32左4变台	400	31.50%	234	234				100.00%
24751	浑南	于山变	于山变750全北线	府城名邸二期5号变电站1号配电变压器	630	18.67%	0	0				69.25%
24752	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢干营子分全窝堡支2变台	200	40.50%	99	99				17.15%
24753	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大孤家子东台	200	58.50%	63	63				25.79%
24754	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	公和桥1变压器	315	36.19%	0	0				12.58%
24755	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期2变电站201配电变压器	800	13.80%	0	0				100.00%
24756	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖3	400	31.80%	207.84	207.84				85.80%
24757	沈北	天乾变	天孝甲线	御水澜湾(二)2局维变电站配电变压器201	800	3.90%	0	0				100.00%
24758	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	德隆-姚千小区1号配电变压器	400	19.00%	0	0				0.71%
24759	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民2号配电变压器	630	39.37%	319	319				0.65%
24760	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马三支2杆	200	60.20%	0	0				15.59%
24761	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道6配电室2变压器	800	18.50%	572	572				-0.47%
24762	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双东东分04	100	56.40%	33.6	33.6				19.38%
24763	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期3变电站1变压器	500	29.28%	0	0				3.63%
24764	浑南	营盘	营盘变050营侦线	文澜院四期变电站1号变压器	630	41.90%	0	0				100.00%
24765	于洪	东民变	东前线	小微东前线2号台	400	16.80%	292.8	292.8				51.63%
24766	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳蒲河房地产开发有限公司(时代逸居)91配电变压器	400	18.75%	0	0				71.65%
24767	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳干金星分38	315	53.71%	114.3	114.3				7.00%
24768	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花1变电站2变压器	630	36.57%	0	0				-4.21%
24769	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾2号变电站202配电变压器	630	59.37%	0	0				1.77%
24770	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城24变电站变压器	630	15.24%	0	0				0.67%
24771	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线老陵支37	50	121.60%	0	0	2022年12月			3.45%
24772	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之2柱上变压器	200	97.60%	0	0	2023年4月			26.99%
24773	沈北	农高变	农高变70380农南乙线	一站式-辽宁农利民科技有限公司-农南乙佳阳支18	200	67.50%	0	0				100.00%
24774	大东	望花变	望花变70256望北乙线	沈大公寓2站内变压器	400	18.30%	0	0				-1.67%
24775	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌花园1箱变1站内变压器	630	23.81%	0	0				-1.02%
24776	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分43	315	32.38%	0	0				4.42%
24777	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝1箱变2变压器	630	22.60%	0	0				3.32%
24778	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	五矿弘园二期1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				-6.41%
24779	东陵	上佰变	上深乙线	雍贺园1箱变202间隔配电变压器	630	6.86%	0	0				-0.37%
24780	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土西村住宅楼	30	39.67%	0	0				-13.87%
24781	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线石油公司住宅北	80	59.63%	24.3	24.3				2.32%
24782	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城地产开发有限公司5箱变2变压器配电变压器	630	21.59%	0	0				3.22%
24783	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城地产开发有限公司4箱变1变压器配电变压器	630	22.54%	0	0				-0.38%
24784	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线71右1	630	18.29%	0	0				-4.93%
24785	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	富景居住商业(二期)1箱变1变压器	630	49.52%	0	0				13.16%
24786	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线古家子照明	50	62.80%	13.6	13.6				-1.84%
24787	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾3变电站2号配电变压器	630	32.70%	0	0				-1.18%
24788	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线陶屯东台01	200	38.18%	103.65	103.65				3.46%
24789	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司(沈阳唐轩*公馆)3202配电变压器	800	22.65%	0	0				5.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24790	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司(沈阳唐轩*公馆)7201配电变压器	630	25.08%	0	0				4.49%
24791	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲1201配电变压器	630	25.71%	0	0				3.92%
24792	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支17左04	200	17.55%	0	0				5.20%
24793	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑小区1变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				50.51%
24794	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	柳湖绿园2箱式变电站1配电变压器	630	24.13%	0	0				-3.18%
24795	沈北	道义变	道义变15293开发二线	沈阳雷明置业有限公司1箱变202配电变压器	630	53.33%	0	0				2.87%
24796	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶东南支07	200	70.20%	39.6	39.6				14.84%
24797	法库	包家屯	包家屯	10kV包家屯前辛秋中台支2	160	62.63%	0	0				2.06%
24798	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	康宏3箱式变电站201间隔配电变压器	630	73.33%	0	0				8.74%
24799	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分18左35右1	400	41.10%	0	0				100.00%
24800	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分3柱上变压器	400	91.50%	0	0	2024年12月			27.74%
24801	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线付财电井分支05	100	19.50%	70.5	70.5				-27.53%
24802	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠山花园3.2期3号箱变1变压器	400	15.60%	297.6	297.6				76.03%
24803	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城12号变电站2变压器	630	26.29%	0	0				2.22%
24804	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座4变电站201变压器	630	19.68%	0	0				-5.53%
24805	沈北	新城子	新城子	德育家园3箱变2号变压器	630	33.33%	0	0				-1.34%
24806	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支西沟支一支11	50	54.00%	18	18				17.40%
24807	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分水田支一支4	50	0.00%	45	45				-466.67%
24808	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓3变电站201	630	19.68%	0	0				-5.04%
24809	沈北	方溪变	方溪变	富源汇居3局维变电站201配电变压器	400	23.25%	0	0				66.79%
24810	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山一期1号变电站1号配电变压器	800	24.30%	0	0				40.07%
24811	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕上园8变电站2变压器	500	25.60%	0	0				-1.32%
24812	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星中央公园3号变电站2号变压器	630	28.25%	0	0				5.89%
24813	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期7箱式变电站2配电变压器	800	45.00%	360	360				13.24%
24814	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城1箱变2变压器	630	23.17%	0	0				-0.37%
24815	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城6箱变3变压器配电变压器	630	34.29%	0	0				2.21%
24816	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右10左3	315	58.41%	0	0				3.90%
24817	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线戈三分戈三支02	400	98.70%	0	0	2022年12月			6.93%
24818	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	人和村综合分台	400	119.10%	0	0	2024年6月			100.00%
24819	法库	果子园	果子园变1411龙山线	二龙山庄箱变1号变压器	630	79.05%	0	0				-1.13%
24820	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线三官屯支02	100	54.00%	36	36				12.98%
24821	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线地税分02	400	65.25%	0	0				7.38%
24822	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杜坨子水田支005	30	22.00%	0	0				-24.83%
24823	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线韩家五组照明	100	23.60%	66.4	66.4				6.26%
24824	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	阳光幸福里2开2变201间隔配电变压器	400	31.00%	0	0				43.68%
24825	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际5变电站2柜	500	22.72%	0	0				-4.34%
24826	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地国际四期3号变电站2变压器	630	26.92%	0	0				5.00%
24827	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	树林村照明(2021微)	200	117.60%	0	0	2024年12月			18.51%
24828	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家西分支线002	100	58.95%	31.05	31.05				5.79%
24829	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线保护地分支线003	30	17.33%	21.8	21.8				-8.46%
24830	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式服务-沈阳市沈北新区通顺达水泥制品厂	100	25.20%	64.8	64.8				71.31%
24831	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线南藏子分房申支17左4变台	200	39.00%	0	0				89.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24832	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展6号变电站202间隔配电变压器	315	19.68%	0	0				44.00%
24833	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	202间隔配电变压器	500	38.80%	0	0				1.84%
24834	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号一期2箱式变电站2配电变压器	800	69.00%	0	0				14.98%
24835	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾一期2变电站1变压器	315	25.90%	0	0				3.17%
24836	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干94右5柱上变压器	400	12.80%	0	0				100.00%
24837	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里二期2变电站202配电变压器	630	32.00%	0	0				6.88%
24838	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线大觉卜南台	200	61.50%	57	57				3.45%
24839	于洪	平罗变	平罗线	小微上蒲河村8台	400	54.90%	0	0				82.61%
24840	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜线田水分9右8	200	26.10%	127.8	127.8				2.97%
24841	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线148左19	200	49.20%	0	0				0.00%
24842	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线010	200	45.00%	0	0				18.81%
24843	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	白家岗新大棚(仅换变压器)改造	100	57.75%	32.25	32.25				100.00%
24844	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线曹家2台支06	200	20.00%	0	0				75.17%
24845	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	工农变548红工甲线红工干33	400	17.10%	291.6	291.6				-4.25%
24846	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	贵和十马路小区变电站201	400	60.50%	118	118				0.93%
24847	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分18科学家花园-1变压器	1250	23.36%	0	0				-2.28%
24848	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际6号变电站2变压器	630	36.19%	0	0				6.05%
24849	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城40号变电站201间隔配电变压器	630	53.02%	233	233				24.53%
24850	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑2号变电站1变压器	630	35.56%	0	0				1.56%
24851	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑2号变电站2变压器	630	19.05%	0	0				3.79%
24852	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和新城大二期2箱变202间隔配电变压器	630	26.98%	397	397				14.10%
24853	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线小莫东台分支线路003	100	54.30%	35.7	35.7				19.91%
24854	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	太阳干区委分2号	315	74.92%	47.5	47.5				7.98%
24855	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分20右2柱上变压器	400	59.60%	0	0				14.29%
24856	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	天缘御景1变电站201	630	55.62%	0	0				3.31%
24857	沈北	清水变	清依线	42右分4左支12变压器(清洁能源)	400	18.90%	0	0				18.33%
24858	皇姑	文北变	文北变70450文青线	恒大雅苑五期3箱式变电站2配电变压器	800	31.20%	0	0				61.72%
24859	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分09	250	56.80%	83	83				100.00%
24860	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下4变电站2变	800	0.00%	0	0				0.00%
24861	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品1变电站202变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-1.13%
24862	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分村台支西北台几3(敖牛卜西北台)	200	24.90%	130.2	130.2				24.36%
24863	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分2+1柱上变压器	315	8.25%	0	0				3.39%
24864	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	观园小区2变电站2变压器	800	12.00%	624	624				0.00%
24865	康平	中心变	中心变2607纺纱线	滨湖花园2箱变2变压器	630	9.52%	0	0				0.87%
24866	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	一站式服务-沈阳宏远路灯管理服务有限公司(佳吉快远、16年新建334)	200	50.40%	71.36	71.36				58.76%
24867	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线189右10左5变台	200	43.80%	92.4	92.4				26.57%
24868	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分93右3变台	400	14.55%	301.8	301.8				32.91%
24869	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	仙林金谷三期2变电站202配电变压器	800	12.30%	0	0				100.00%
24870	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城6箱变1变压器	630	27.81%	0	0				4.01%
24871	法库	果子园	果子园变1415镇东线	果子园变415镇东线红五月乡政府	315	40.95%	0	0				1.39%
24872	东陵	杨官变	富康线	华润长安里3变电站1变压器	630	9.52%	0	0				72.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24873	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南凤雅园8箱变变压器	630	23.24%	0	0				-8.24%
24874	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城16号变电站201间隔(松北线)配电变压器	800	22.20%	0	0				100.00%
24875	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家1号变电站1号变压器	630	36.95%	334.2	334.2				23.14%
24876	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分43右13右8右3变压器	200	33.50%	0	0				11.24%
24877	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线233	200	4.20%	171.6	171.6				77.83%
24878	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分15左2变台	100	42.30%	47.7	47.7				15.30%
24879	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山姜干8左6	200	46.20%	0	0				2.62%
24880	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	和平之门15号变电站201间隔配电变压器	630	52.06%	0	0				15.67%
24881	新民	张屯变	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家干代家分3右9变台	80	86.25%	0	0	2022年12月			-1.92%
24882	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹3箱式变电站2配电变压器	800	28.13%	0	0				2.85%
24883	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干大屯分39右支12柱上变压器-一站式	200	17.40%	145.2	145.2				64.04%
24884	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	尚品精舍箱式变电站1配电变压器	315	44.44%	0	0				4.96%
24885	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期7变电站2变压器	500	0.00%	318.69	318.69				0.00%
24886	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	山林变550林西线小古支40右01	80	49.50%	0	0				-4.77%
24887	东陵	杨官变	杨孤甲线	和光尘越杨孤线1变电站1变压器	800	36.30%	0	0				62.44%
24888	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境三期(分建一)2变电站1配电变压器	800	38.70%	410.4	410.4				71.65%
24889	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园1号变电站2号变压器	630	33.65%	0	0				1.46%
24890	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗变048八三堡线火石岗中二台照明	160	57.00%	52.8	52.8				1.74%
24891	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期5变电站1变压器	500	31.60%	0	0				-0.26%
24892	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	半岛公馆1号变电站202配电变压器	800	57.38%	0	0				5.64%
24893	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线盐业分04	315	35.05%	0	0				9.06%
24894	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园3变电站201变压器	630	26.03%	403	403				1.63%
24895	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华砖厂支03	200	92.40%	0	0	2024年6月			8.80%
24896	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线吴梁支21	80	63.00%	21.6	21.6				9.65%
24897	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉2变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
24898	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分18+1右4	200	113.70%	0	0	2024年6月			100.00%
24899	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区2变电站201变压器	630	15.87%	0	0				3.10%
24900	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线陈西甲09	100	90.60%	0	0	2023年9月			14.65%
24901	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区7变电站1变压器	630	23.49%	419	419				-0.14%
24902	于洪	兰台变	兰张线	兰台村3台区	400	60.80%	116.8	116.8				8.52%
24903	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线胜官一组台分支08	100	72.30%	0	0				7.90%
24904	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛三组支014	50	116.70%	0	0	2022年12月			5.33%
24905	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门14号变电站201间隔配电变压器	630	35.24%	0	0				9.25%
24906	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分4箱变配电变压器	630	53.33%	0	0				0.00%
24907	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分6右3柱上变压器	315	33.02%	0	0				-5.63%
24908	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区8变电站1变压器	630	28.25%	389	389				4.71%
24909	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右7左4	160	58.50%	0	0				42.98%
24910	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲线沈小联干军体分13+1左1	50	18.80%	35.6	35.6				-22.17%
24911	沈北	天乾变	天乾变70650天文线	锦云天城一期3变电站201配电变压器	800	21.30%	0	0				67.51%
24912	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼6箱变1变压器	630	18.41%	451	451				4.23%
24913	沈北	清水变	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区改造二期工程B区2箱变202配电变压器	800	13.20%	614.4	614.4				10.94%
24914	大东	沈海变	沈海变80364东建乙线	国瑞城20箱变2变压器	630	48.38%	0	0				45.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24915	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北于70右3左5柱上变压器	200	59.50%	0	0				-39.69%
24916	大东	望花变	望花变70244上园甲线	枫丹白露1变电站2变压器	630	29.21%	383	383				4.10%
24917	大东	如意变	如意变854如沈甲线	如意花园1箱变2变压器	500	25.60%	322	322				-3.58%
24918	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	老街坊2变电站2变压器	800	19.75%	0	0				-2.15%
24919	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分三家子支32左7右6变台	200	8.50%	0	0				-0.91%
24920	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期3号变电站202间隔配电变压器	630	17.46%	0	0				-0.47%
24921	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区2配电室101变压器	630	31.11%	0	0				40.00%
24922	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区2配电室102变压器	630	36.19%	0	0				46.46%
24923	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城9变电站1配电变压器	630	24.63%	0	0				-3.57%
24924	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	达连支2左6	400	28.80%	244.8	244.8				0.00%
24925	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑村1组照明	200	50.10%	79.8	79.8				7.13%
24926	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园1局维202配电变压器	630	26.19%	0	0				39.45%
24927	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园3局维202配电变压器	630	39.05%	0	0				11.21%
24928	沈北	朱尔变	汽车乙线1	车创小区2变电站202配电变压器	630	22.86%	423	423				0.00%
24929	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园4局维202配电变压器	630	50.00%	0	0				5.98%
24930	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干物流分2变压器1	315	27.81%	0	0				28.34%
24931	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	旭辉和汇1箱变1变压器	800	37.80%	0	0				84.11%
24932	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线21右6变台	100	63.90%	26.1	26.1				11.81%
24933	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂大苑3配变站202间隔配电变压器	800	22.13%	543	543				6.89%
24934	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线孤东支04	315	18.41%	225.5	225.5				6.92%
24935	沈北	道义变	道义变15269丽景线	雅居乐C2二小区2开2箱201配电变压器	630	22.86%	0	0				31.86%
24936	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家1箱变2变压器	630	32.76%	0	0				2.53%
24937	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线贾沟分55	30	0.00%	0	0				0.00%
24938	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分62右01	50	15.60%	0	0				-102.70%
24939	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂7箱式变电站2配电变压器	630	25.90%	0	0				-0.21%
24940	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线西天支05	100	94.50%	0	0	2022年12月			-3.30%
24941	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城虹郡5箱式变电站2配电变压器	500	24.80%	0	0				7.49%
24942	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	四方台变095四方台线后边外村照明北台	400	39.60%	201.6	201.6				-32.40%
24943	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线巴北支34左14变台	200	49.20%	0	0				-2.60%
24944	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分25+1右10变台	200	20.40%	139.2	139.2				2.45%
24945	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑2变电站1变压器	500	47.60%	212	212				4.77%
24946	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园2站房1变压器	630	15.75%	467.8	467.8				0.02%
24947	皇姑	方溪变	方溪变25368启力线	五彩阳光城一期4箱式变电站1配电变压器	630	16.51%	0	0				2.81%
24948	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期1箱变1变压器	630	26.35%	0	0				97.81%
24949	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君子力房地产开发有限公司22 202配电变压器	630	21.84%	429.4	429.4				3.44%
24950	法库	宝山变	法镇二线	欧尚经典小区2箱变1配变间隔配变	400	34.80%	220.8	220.8				6.11%
24951	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号2局维变电站202配电变压器	800	24.00%	0	0				61.23%
24952	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分10加1右2变压器	50	48.00%	0	0				-3.16%
24953	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和于97畅阳分21	400	14.40%	0	0				100.00%
24954	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘北村3机井	50	40.40%	24.8	24.8				0.68%
24955	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后东南台	315	43.43%	146.7	146.7				9.44%
24956	法库	果子园	果子园变418果府线	剑桥世家二期1变电站1号变压器	630	14.52%	0	0				7.97%
24957	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期北区2局维变电站1变压器	800	23.25%	0	0				48.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24958	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分台门支125变台	50	96.00%	0	0	2022年12月			7.53%
24959	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡20号小区变电站202配电变压器	630	35.24%	0	0				17.84%
24960	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	和泓星座1号变电站201间隔(马总甲线)配电变压器	800	14.70%	0	0				69.66%
24961	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园9号小区变电站202配电变压器	630	20.95%	0	0				7.81%
24962	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园5变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
24963	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园6变电站2号配电变压器	630	33.52%	0	0				-1.49%
24964	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟2号变电站1号变压器	800	29.25%	0	0				-0.37%
24965	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分114右04	315	48.76%	0	0				21.54%
24966	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干210变台	200	46.50%	87	87				3.16%
24967	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支46右17右2变台	50	56.40%	0	0				-3.07%
24968	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线246左6变台	200	86.55%	0	0	2024年6月			10.54%
24969	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干23	100	105.00%	0	0	2024年12月			17.94%
24970	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV法镇线铁制支1	315	53.33%	0	0				1.70%
24971	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分52右支02	50	82.80%	3.6	3.6	2024年6月			-1.72%
24972	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日人居小区5变电站1变压器	630	38.48%	0	0				8.53%
24973	康平	中心变	中心变2607纺纱线	滨湖花园2箱变1变压器	630	12.95%	0	0				4.07%
24974	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华一期3小区变电所202配电变压器	630	17.46%	0	0				100.00%
24975	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨6组照明新台	200	11.70%	156.6	156.6				44.94%
24976	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰一期3号变电站2号配电变压器	400	34.50%	222	222				74.87%
24977	于洪	铸造变	铸东乙线	得胜变843得中线四王村西	100	28.80%	61.2	61.2				-16.14%
24978	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干后栏杆分17右8变台	200	34.50%	0	0				14.20%
24979	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区2变电站2变压器	630	9.90%	0	0				-0.36%
24980	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	施加线北官干2+1左1	200	56.70%	0	0				17.42%
24981	法库	果子园	果子园变418果府线	剑桥世家3号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				4.09%
24982	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花2变电站1变压器	400	44.70%	0	0				-1.20%
24983	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑卜分14左1	400	46.80%	0	0				41.24%
24984	浑南	于山变	于山变756于东线	舜天府1号变电站1号配电变压器	800	22.50%	0	0				49.00%
24985	沈河	鹏源变	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座1变电站1变压器	630	40.95%	0	0				3.48%
24986	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园2变电站202变压器	630	26.03%	403	403				2.62%
24987	东陵	孤家子	营城子甲线	正大桃花源4箱变2变压器	630	31.11%	0	0				7.20%
24988	大东	望花变	望花变70244上园甲线	地环家园1变电站1变压器	630	18.41%	451	451				2.01%
24989	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区2变电站2变压器	630	90.67%	0	0	2024年9月			19.72%
24990	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安西南2台	400	30.90%	236.4	236.4				100.00%
24991	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	珠江雅苑小区箱式变电站2配电变压器	630	12.95%	0	0				53.75%
24992	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里4号变电站201间隔(施北乙线)配电变压器	630	33.33%	0	0				85.13%
24993	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分43左5	200	34.20%	0	0				12.36%
24994	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城7号变电站202间隔配电变压器	400	24.40%	262.4	262.4				-2.96%
24995	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	保利堂悦1箱变1变压器	630	37.46%	0	0				75.34%
24996	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	保利堂悦2箱变1变压器	800	72.90%	0	0				84.11%
24997	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线陶屯分50南支2	200	9.90%	160.2	160.2				0.00%
24998	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分109变台	100	70.80%	0	0				-6.25%
24999	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干1高八四台分11柱上变压器	200	25.50%	129	129				9.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25000	于洪	平罗变	平辛线	小微富强5台	315	26.95%	0	0				25.22%
25001	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干20左8左2	200	15.00%	150	150				9.58%
25002	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑建乙线建设干59柱上变压器	400	11.25%	315	315				6.52%
25003	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线37之1柱上变压器	100	89.60%	0	0	2022年12月			1.55%
25004	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分3公变	400	66.00%	0	0				9.53%
25005	沈北	新城子	新城线	侯三分动轴支34柱上变压器	200	28.00%	0	0				-1.83%
25006	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆1箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0				55.01%
25007	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线党校分02	160	39.19%	0	0				3.62%
25008	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线背河分支21	200	32.25%	0	0				9.69%
25009	和平	和平变	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都2变电站201配电变压器	500	22.08%	339.6	339.6				7.60%
25010	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关分东关支19	400	26.10%	255.6	255.6				-12.98%
25011	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦香湾3箱变2变压器	630	28.89%	0	0				-2.00%
25012	东陵	中马变	疗养线	中马66千伏变电所10千伏疗养线乱泥分22号左1号柱上变压器	200	4.50%	171	171				86.84%
25013	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊4变电站201配电变压器	630	28.95%	0	0				5.75%
25014	法库	马家变	马家变1126隆盛线	马家变126隆盛线西闫三组台	160	17.63%	0	0				8.94%
25015	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线48右15	50	33.60%	0	0				47.40%
25016	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前茅组分支08	50	112.00%	0	0	2024年6月			4.90%
25017	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象二、三期1号变201间隔配电变压器	630	32.06%	0	0				65.43%
25018	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	城建乾元1箱变2变压器	630	18.41%	0	0				4.86%
25019	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居1箱变2变压器	800	54.00%	0	0				20.20%
25020	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海天4土建变201	800	25.50%	93.53	93.53				3.26%
25021	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	华宁2箱变201	630	30.48%	375	375				-1.61%
25022	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	铁路公寓变电站201间隔(站前乙)配电变压器	400	8.40%	0	0				100.00%
25023	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分60+1右1柱上变压器	100	12.00%	0	0				-20.83%
25024	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	沈铁幸福邸变电站201间隔(南站乙)配电变压器	630	33.65%	0	0				100.00%
25025	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	汇景园1变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
25026	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期2变电站2变压器	400	37.50%	210	210				-5.25%
25027	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线马家支线017	50	100.80%	0	0	2023年2月			6.42%
25028	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区10变电站1变压器	630	20.63%	437	437				-0.19%
25029	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干102左7变台	200	42.00%	0	0				-79.37%
25030	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居4箱变2变压器	800	24.38%	0	0				-17.63%
25031	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	老街坊3变电站1变压器	400	14.40%	0	0				1.47%
25032	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立干34右1	400	4.75%	0	0				21.53%
25033	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	文化社区3号变电站2号变压器	630	18.41%	451	451				-1.35%
25034	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干北四家分102右10变台	200	12.30%	0	0				62.36%
25035	和平	方型变	方型变444方青乙线	云集分6	315	43.17%	0	0				9.45%
25036	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	龙湖御景4箱式变电站201间隔配电变压器	630	33.97%	0	0				7.39%
25037	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支52	100	78.90%	0	0				4.29%
25038	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城4箱变1变压器	800	36.30%	0	0				1.19%
25039	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	沈飞住宅2箱式变电站1配电变压器	630	22.22%	0	0				0.45%
25040	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞15箱变1变压器	400	30.90%	0	0				12.82%
25041	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线满斗支10	100	51.30%	0	0				8.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25042	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线66左11右3	200	29.10%	0	0				29.05%
25043	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
25044	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金澜庭2开闭站2箱变201配电变压器	630	36.83%	0	0				24.84%
25045	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门2变电站1变压器	630	41.52%	0	0				14.77%
25046	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城2箱变1变压器	400	5.10%	0	0				63.23%
25047	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵干6箱变(单)	630	23.62%	418.2	418.2				4.00%
25048	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	东馨园变电站1站内变压器	500	26.80%	0	0				1.62%
25049	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期4号变电站1号配电变压器	630	26.35%	0	0				6.63%
25050	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分35左5	400	0.00%	360	360				-8.32%
25051	沈北	道义变	道义变15293开发二线	柳岸新居4201间隔配电变压器	630	18.73%	0	0				2.32%
25052	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干卢屯分14变台	200	55.80%	0	0				32.04%
25053	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	汇置五期2号箱变202间隔配电变压器	400	32.40%	0	0				34.54%
25054	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡分05	400	32.50%	230	230				18.41%
25055	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线85右1	200	84.60%	10.8	10.8	2022年12月			21.61%
25056	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园1期2变201配电变压器	800	17.40%	0	0				67.38%
25057	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	南苇巷箱变1变压器	630	27.94%	0	0				100.00%
25058	于洪	化学变	化西甲线	四台子村6台区	160	101.75%	0	0	2025年2月			-18.08%
25059	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马一支13杆	200	63.00%	0	0				7.71%
25060	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦2号变电站1变压器	800	30.75%	0	0				22.62%
25061	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方甲线客运分7左1之1柱上变压器	400	5.40%	0	0				4.35%
25062	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城20号变电站201配电变压器	630	57.90%	202.2	202.2				13.06%
25063	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工干29柱上变压器	400	24.40%	0	0				16.03%
25064	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	狮城经典1土建变201	500	42.40%	238	238				0.12%
25065	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	明日之光4号变电站201间隔(施北乙线)配电变压器	800	32.70%	0	0				36.15%
25066	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都一期2变电站2变压器	630	35.71%	0	0				3.95%
25067	法库	新依变	依三线	10kV依三线老三面船东支09	315	33.33%	0	0				9.05%
25068	浑南	榆树变	榆河乙线	浑南区市民公园公交快充站	630	60.48%	0	0				37.47%
25069	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园4号变电站2号变压器	630	83.49%	0	0	2024年9月			15.61%
25070	沈北	道义变	道义变15269福景线	沈阳雅苑房地产(汇置尚都)2箱201间隔配电变压器	630	9.52%	0	0				1.43%
25071	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品6号变电站201配电变压器	630	13.52%	0	0				2.90%
25072	于洪	化学变	化西乙线	弓匠村1台区	100	71.40%	0	0				-26.62%
25073	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融国际11号变电站201配电变压器	630	46.10%	0	0				1.30%
25074	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	明景小镇小区1变电站1变压器	630	30.48%	0	0				3.29%
25075	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园一期1变电站2配电变压器	630	24.44%	0	0				1.21%
25076	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分52右5变台	200	25.40%	0	0				32.44%
25077	东陵	中马变	疗养线	沈阳昊华置业有限公司(首创琥珀湾三期)箱式变电站1号变压器	630	23.49%	419	419				22.46%
25078	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区4局维变电站201配电变压器	630	13.65%	0	0				0.00%
25079	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期4箱式变电站2配电变压器	630	29.71%	0	0				2.36%
25080	浑南	白塔变	白塔变952四库线	新榆公馆10号变电站1号变压器	800	10.20%	0	0				0.46%
25081	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城1号变电站2变压器	630	14.60%	0	0				2.14%
25082	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区2变电站2变压器	630	12.70%	0	0				83.50%
25083	大东	沈海变	沈海变80374东望甲线	富禹东域小区1箱变2变压器	800	10.20%	638.4	638.4				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25084	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	碧桂园房地产2号变电站1号配电变压器	400	23.25%	0	0				-6.54%
25085	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	YHG_大庄科2-2(王胜于61右1)	200	21.00%	0	0				751.50%
25086	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线142右8变台	400	18.60%	0	0				100.00%
25087	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线万金村南台	100	94.40%	0	0	2024年6月			5.76%
25088	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树二组照明	200	20.70%	138.6	138.6				26.59%
25089	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	YHG_老虎六组照明	50	103.60%	0	0	2023年2月			2.60%
25090	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分12右6变台	200	44.10%	0	0				12.00%
25091	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线长兴分111右12	200	47.70%	0	0				5.18%
25092	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线158左3变台	200	51.60%	76.8	76.8				11.10%
25093	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110左9变台	200	108.00%	0	0	2024年12月			7.10%
25094	沈河	长青变	长青变478长木甲线	武警芳园箱变2变压器	400	19.00%	284	284				-2.66%
25095	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	绿岛香湾变电站202间隔配电变压器	800	22.80%	0	0				5.72%
25096	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	旺角自由度箱变1变压器	400	16.00%	296	296				-5.92%
25097	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村12号变电站1号配电变压器	630	25.14%	0	0				7.30%
25098	浑南	于山变	于山变784于全线	江山云著4号变电站2号配电变压器	630	13.02%	485	485				50.11%
25099	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干153	100	45.60%	44.4	44.4				74.31%
25100	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区3变电站1变压器	630	15.24%	471	471				0.69%
25101	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔3变电站1号主变	400	25.20%	259.2	259.2				1.38%
25102	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分9+1	400	34.75%	200	200				5.26%
25103	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	卫东甲线卫东干松北分16右2右2能效柱上变压器	400	24.00%	0	0				100.00%
25104	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分13柱上变压器	200	30.60%	118.8	118.8				1.90%
25105	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城1变电站1变压器	500	42.40%	0	0				9.13%
25106	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都1变电站202	630	11.43%	433	433				-4.59%
25107	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院5配变站1变压器	630	16.51%	0	0				-0.15%
25108	于洪	平罗变	平辛线	白辛台南2台	200	47.40%	0	0				28.42%
25109	东陵	孤家子	向东甲线	天泰6箱变2变压器	630	27.17%	0	0				1.37%
25110	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分老瓜洼支13柱上变压器	200	24.00%	0	0				56.18%
25111	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区1变电站2变压器	800	16.50%	0	0				2.90%
25112	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分20左1变台	200	21.00%	0	0				100.00%
25113	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西抗旱养殖台	200	36.00%	108	108				100.00%
25114	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子支15	200	39.70%	0	0				11.66%
25115	皇姑	广源变	广源变25772广江线	格林木棉花一期小区4箱式变电站1配电变压器	630	29.84%	0	0				1.02%
25116	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员1箱变2变压器	630	26.35%	0	0				1.29%
25117	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟支线07	200	45.80%	0	0				4.27%
25118	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期1箱式变电站2配电变压器	800	48.75%	0	0				0.92%
25119	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区5变电站2配电变压器	800	31.20%	0	0				8.72%
25120	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	团结新村小区1变电站202柜	630	15.87%	6.93	6.93				-0.53%
25121	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分7右04	400	39.30%	202.8	202.8				4.76%
25122	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三北北台照明	200	65.40%	49.2	49.2				8.82%
25123	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰9组照明	200	23.60%	132.8	132.8				25.72%
25124	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷前北台照明	100	81.20%	8.8	8.8	2023年9月			25.98%
25125	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾1箱式变电站2配电变压器	500	64.20%	0	0				-0.12%
25126	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变166华山乙线红工分26柱上变压器	315	31.75%	0	0				-7.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25127	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线之1柱上变压器	315	0.00%	0	0				-62.78%
25128	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干63	315	100.95%	0	0	2022年12月			5.25%
25129	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变352造化乙线造化干27右1	400	84.25%	0	0	2023年1月			11.24%
25130	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左2柱上变压器	200	13.20%	0	0				-31.07%
25131	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干46右2+2公变	200	9.50%	0	0				11.51%
25132	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线23左5	160	103.69%	0	0	2024年6月			9.20%
25133	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分60变压器	315	58.41%	99.5	99.5				4.17%
25134	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45左1	315	52.57%	0	0				2.89%
25135	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线53	315	56.51%	0	0				2.84%
25136	大东	望花变	望花变70244上园甲线	上园甲线沈望联干96左7	315	39.05%	160.5	160.5				-3.14%
25137	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分3变压器	315	42.86%	0	0				-5.77%
25138	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干108	315	50.67%	0	0				0.50%
25139	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左10加1右5	100	12.60%	0	0				-22.70%
25140	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线东陵干种子一分10左2右1	315	36.06%	169.9	169.9				5.38%
25141	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	南昌分8	315	23.81%	208.5	208.5				6.67%
25142	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分23左2柱上变压器	315	8.38%	0	0				-20.00%
25143	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线21右2	315	61.59%	0	0				-2.03%
25144	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	保工干劳动分29左6	315	41.90%	0	0				-3.50%
25145	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分4	200	12.30%	155.4	155.4				1.04%
25146	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15右1变压器	250	14.40%	0	0				4.49%
25147	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干129	160	83.75%	0	0	2022年12月			-13.94%
25148	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分38	160	55.50%	55.2	55.2				10.07%
25149	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	桃相甲线95右02	50	18.00%	0	0				-20.91%
25150	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线153左3左3	100	12.00%	0	0				-221.96%
25151	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	轿车干17右3	250	45.60%	111	111				0.85%
25152	沈河	方家变	方家变666方南甲线	方南甲线方南干方家栏分3右2公变	315	42.29%	150.3	150.3				24.29%
25153	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分15右2公变	400	41.70%	0	0				9.91%
25154	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干15右7公变	315	59.68%	0	0				-1.69%
25155	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线6	315	27.94%	195.5	195.5				1.13%
25156	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左8左4柱上变压器	250	23.68%	0	0				4.68%
25157	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左6左1之1柱上变压器	315	33.65%	0	0				-1.01%
25158	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左19公变	315	59.05%	0	0				5.33%
25159	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干32右2	315	15.87%	0	0				-7.99%
25160	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右22柱上变压器	400	82.40%	0	0	2024年6月			-2.43%
25161	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干文艺东分7公变	315	40.00%	0	0				1.21%
25162	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干32右3公变	315	22.86%	0	0				8.13%
25163	和平	方型变	方型变470望湖乙线	望湖乙线19	315	12.38%	0	0				-15.12%
25164	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干79	200	22.50%	0	0				7.69%
25165	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干36右7柱上变压器	315	49.21%	0	0				11.97%
25166	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分15	100	9.90%	0	0				29.38%
25167	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	新村干新六分13右3	315	21.59%	215.5	215.5				0.83%
25168	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑翔变560滑齐乙线滑齐干3	50	69.60%	10.2	10.2				20.10%
25169	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工干五院分11	100	33.00%	57	57				4.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25170	大东	小东变	小东变172小光线	小光线毛光于143+2	315	86.67%	10.5	10.5	2024年6月			0.84%
25171	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线142	315	9.71%	0	0				-55.39%
25172	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线4左2	400	64.80%	100.8	100.8				2.53%
25173	铁西	重工变	重工变10840城西线	重工变442城西线城西于4变台	315	41.40%	0	0				-4.44%
25174	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右1柱上变压器	200	14.00%	0	0				-32.36%
25175	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右4柱上变压器	315	31.43%	0	0				13.33%
25176	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右5柱上变压器	315	9.52%	0	0				-2.30%
25177	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分42柱上变压器	315	91.11%	0	0	2023年4月			30.96%
25178	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线57右03	100	61.80%	0	0				0.40%
25179	大东	如意变	如意变80894如花乙线	合作乙线合作于47左4+1	400	0.00%	0	0				6.49%
25180	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线27左4	315	39.05%	160.5	160.5				3.93%
25181	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	三经甲线14右4	315	75.56%	45.5	45.5				15.47%
25182	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干金羊分4变压器	400	16.60%	0	0				-15.06%
25183	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线桃家分河沿支08	160	23.44%	0	0				9.55%
25184	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科三2箱变1变	630	20.63%	0	0				-1.98%
25185	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光3箱变2号变	400	36.50%	0	0				-1.27%
25186	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光4箱变2号变	400	28.50%	0	0				-2.79%
25187	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园1箱变1号变	630	23.81%	0	0				3.86%
25188	和平	和平变	和平变166同南甲线	集智大厦1一次2#主变	800	26.25%	308.3	308.3				2.14%
25189	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸6箱变2变	630	16.76%	0	0				2.64%
25190	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区1箱变2号变	630	21.90%	0	0				-14.89%
25191	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园3变电站1变压器	1250	35.20%	685	685				5.50%
25192	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王13楼变电站1变压器	1250	12.40%	970	970				6.51%
25193	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区5变电站2变压器	400	32.00%	232	232				-2.25%
25194	和平	和平变	和平变168同南乙线	玉麟花园32主变	630	24.76%	0	0				-0.92%
25195	和平	和平变	和平变168同南乙线	鑫荣家园22主变	800	12.38%	0	0				-3.14%
25196	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	沈空四站箱变2变压器	400	9.20%	323.2	323.2				1.25%
25197	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克萊斯特2箱变2号变	800	13.50%	0	0				-8.04%
25198	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	乾鹤1箱变2号变	630	22.22%	0	0				1.16%
25199	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	新乐花园箱式配电站1	630	42.86%	0	0				19.59%
25200	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区9箱变1	630	35.43%	0	0				-2.18%
25201	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥2箱变1	630	81.27%	0	0	2023年9月			-0.13%
25202	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	数控小区变电站1变压器	200	66.40%	0	0				17.43%
25203	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑5箱变1站内变压器	630	12.57%	1.73	1.73				0.14%
25204	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区7变电站1变压器	630	19.05%	447	447				-1.75%
25205	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑1箱变1变压器	630	18.41%	451	451				-1.83%
25206	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区变电站202	400	0.00%	0	0				0.00%
25207	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	运河1箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
25208	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区2变电站1变压器	630	31.43%	0	0				5.95%
25209	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园1箱2站内变压器	630	14.48%	1.73	1.73				0.13%
25210	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区7变电站2变压器	500	18.80%	356	356				0.26%
25211	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都4变电站201	630	25.90%	403.8	403.8				-3.62%
25212	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区2变电站202	500	136.32%	0	0	2024年2月			2.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25213	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区3变电站202	630	60.63%	185	185				0.35%
25214	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨园二期3变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
25215	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园1变电站202柜	630	14.92%	0	0				-5.31%
25216	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园1变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
25217	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	阳光嘉园2变电站202变压器	630	0.00%	567	567				-120.00%
25218	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	东大智慧森邻2变电站201柜	630	21.08%	434.2	434.2				-1.94%
25219	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	园路箱变1变压器	315	92.19%	0	0	2023年8月			-5.02%
25220	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星南小区变电站201柜	630	29.33%	382.2	382.2				-3.16%
25221	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑5#	630	0.00%	0	0				0.00%
25222	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	扬子江箱变1配电变压器	400	3.60%	0	0				24.02%
25223	和平	南湖变	南湖变490南方线	艾特国际公寓5楼2主变	800	11.10%	0	0				1.78%
25224	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲4箱变2号变	500	0.00%	0	0				0.00%
25225	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地41主变	800	29.25%	486	486				11.09%
25226	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	11中学教师楼箱变2变压器	400	17.00%	0	0				-0.23%
25227	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘2箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
25228	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光7变电站2号变	630	14.60%	0	0				0.57%
25229	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	顺发1箱变1变压器	630	37.46%	0	0				5.44%
25230	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅1箱变1变	500	26.40%	318	318				8.27%
25231	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	泉园电气化1箱变1变压器	1250	72.96%	0	0				4.50%
25232	和平	市府变	市府变564总站甲线	前进歌舞团主变	500	33.28%	0	0				-7.44%
25233	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔52主变	400	19.20%	0	0				-4.60%
25234	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际3号变电站2号变压器	630	23.81%	0	0				2.91%
25235	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅2箱变2变	630	24.44%	413	413				-1.48%
25236	沈河	市府变	市府变546惠南甲线	火炬箱变1变压器	400	18.60%	0	0				10.64%
25237	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区改造1变电站202	630	20.00%	441	441				3.19%
25238	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	边强2箱变1变压器	630	44.44%	287	287				1.67%
25239	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	瑞士家园1箱变2站内变压器	630	22.86%	423	423				0.38%
25240	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期3箱变2变	630	13.97%	0	0				0.13%
25241	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	卫生局箱变1变压器	500	70.08%	0	0				6.78%
25242	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	现代家园3箱变1变压器	500	14.00%	0	0				-0.29%
25243	大东	小东变	小东变80156城北线	SB16箱变1变	315	32.06%	0	0				6.55%
25244	沈河	顺城变	顺城变080广宣乙线	天后宫箱变1变压器	800	42.25%	382	382				3.74%
25245	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	医院1箱变1变压器	630	22.10%	6.93	6.93				34.84%
25246	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛1箱变1变压器	630	18.03%	453.4	453.4				-1.63%
25247	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期6箱变2变	630	23.81%	417	417				2.19%
25248	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友4箱变1变压器	630	14.10%	478.2	478.2				1.96%
25249	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富2配电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
25250	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	都城MAMO2变电站201	500	17.28%	0	0				-6.63%
25251	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	兴工街3变电站201	200	62.40%	55.2	55.2				-0.59%
25252	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城13号变电站2号变压器	630	36.19%	339	339				10.72%
25253	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭1变电站201	500	19.80%	351	351				0.06%
25254	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭2变电站201	500	47.68%	211.6	211.6				-1.43%
25255	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区1变电站201	630	18.41%	0	0				-1.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25256	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区3变电站201	400	0.00%	360	360				0.00%
25257	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	卫工街1变电站201	315	24.76%	0	0				-3.90%
25258	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区15变电站202	630	7.62%	519	519				-4.51%
25259	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	青春嘉园变电站202	800	24.90%	520.8	520.8				8.75%
25260	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	铁路新新箱变1变压器	630	77.33%	0	0				2.37%
25261	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那8变电站202	500	30.24%	298.8	298.8				-3.32%
25262	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山4箱变1	400	30.00%	0	0				-1.35%
25263	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑1箱变1	630	18.10%	0	0				-0.32%
25264	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区1变电站1变压器	630	41.27%	307	307				3.79%
25265	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园1变电站202	630	26.03%	403	403				0.05%
25266	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园2变电站202	630	29.84%	379	379				8.89%
25267	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	明华园1箱变2变	400	51.50%	0	0				10.38%
25268	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵1箱变1号变	630	16.51%	0	0				-2.81%
25269	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职干休所信宅1箱变2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
25270	皇姑	长江变	25460长亚乙线	黄山教师1箱变2号变	500	21.76%	0	0				-0.57%
25271	和平	太原变	太原变060胜三乙线	温州商住21主变	630	19.81%	442.2	442.2				-0.06%
25272	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期1变电站201柜	630	24.76%	0	0				-4.18%
25273	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居1变电站201	630	14.92%	473	473				-2.63%
25274	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	三道岗变306向新线向新干87变台	100	58.20%	31.8	31.8				-10.09%
25275	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线前尖支5	100	34.80%	0	0				6.42%
25276	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鼓楼东巷箱变2变压器	630	39.68%	0	0				-3.54%
25277	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干40左4左4	315	18.41%	0	0				-18.27%
25278	沈北	农高变	农高变70358农海线	湖郡小区1局维变电站201配电变压器	630	10.16%	0	0				54.57%
25279	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城4箱变2变压器	630	21.33%	0	0				1.09%
25280	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期4变电站202变压器	500	28.80%	0	0				0.43%
25281	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期2变电站2变压器	500	22.72%	318.69	318.69				2.63%
25282	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分92变台	200	48.98%	82.05	82.05				13.99%
25283	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦一期B4小区1变电站201配电变压器	800	14.40%	0	0				64.15%
25284	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线230右7变台	200	31.90%	116.2	116.2				46.32%
25285	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡7变电站2变压器	630	27.81%	0	0				3.05%
25286	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分关营支38变台	200	15.00%	0	0				4.20%
25287	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城4开闭站3箱变2变压器	630	41.90%	0	0				92.80%
25288	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线三中心分06	200	56.70%	66.6	66.6				2.42%
25289	苏家屯	下深变	理想线	高山分8右5	315	49.90%	0	0				7.65%
25290	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户南台分支015	160	90.38%	0	0	2023年2月			9.65%
25291	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓2变电站2变压器	500	18.88%	0	0				-4.66%
25292	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线服装鞋帽住宅楼	500	66.56%	117.2	117.2				3.72%
25293	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂小区1配电室201间隔配电变压器	630	23.49%	0	0				64.38%
25294	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	茨于村综合一台(微)	200	0.00%	0	0				74.71%
25295	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	YHG_沈阳张士农副产品股份有限公司基建工程办1变压器	630	11.81%	0	0				-9.00%
25296	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线34(柏一队南台)	315	18.41%	0	0				9.00%
25297	开发	宁官变	宁富线	圣诺园小区1变电站1变压器	630	38.10%	327	327				-15.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25298	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	YHG 城东干22右1右2	80	106.88%	0	0	2022年12月			4.97%
25299	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分太前支6	200	36.30%	0	0				11.94%
25300	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线年屯分26左9变台	200	23.03%	133.95	133.95				-16.14%
25301	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉中台	200	78.30%	23.4	23.4				6.53%
25302	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	建业大厦2变电站1变压器	500	21.60%	0	0				3.17%
25303	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工佳苑小区1变电站201变压器	500	16.80%	366	366				-2.52%
25304	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62右4+1左7	200	90.90%	0	0	2023年8月			98.25%
25305	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园5变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
25306	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	10kV中寺干99加1左分1变压器	200	39.30%	101.4	101.4				2.88%
25307	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干53左7加1	315	13.97%	0	0				3.85%
25308	浑南	下深变	下深变258金河线	YHG 高荣路四户箱变-变压器配电变压器	630	8.25%	0	0				-12.78%
25309	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝M区西区3箱变T2201间隔配电变压器	500	24.32%	0	0				5.03%
25310	和平	和平变	和平变168同南乙线	嘉禾3201间隔配电变压器	315	21.59%	0	0				-8.15%
25311	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干21沙河子分05柱上变压器	400	19.65%	0	0				89.06%
25312	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡2变电站2变压器	630	18.41%	451	451				10.97%
25313	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	庆余家园配电站1配电变压器	630	20.95%	0	0				67.42%
25314	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区1箱变1变压器	630	20.48%	438	438				6.99%
25315	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新万分89右4变台	400	20.40%	0	0				100.00%
25316	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分72左23变台	400	15.00%	0	0				-0.05%
25317	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台干155右1变台	200	43.10%	0	0				7.82%
25318	于洪	得胜变	得山线95478	青城2站房2变压器	630	55.62%	216.6	216.6				1.11%
25319	于洪	兰台变	兰四线	沙岭小区1站房2变压器	630	73.40%	0	0				0.53%
25320	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城10号变电站201配电变压器	630	24.13%	415	415				-0.25%
25321	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-沈阳市沈北新区冰哥粮食加工坊	200	39.00%	0	0				63.99%
25322	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线秀三队支4	315	31.75%	0	0				-10.43%
25323	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景7箱变(单)	630	13.65%	0	0				5.45%
25324	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线南西干线159	200	38.78%	102.45	102.45				6.91%
25325	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线张家店新分5	30	92.00%	0	0	2024年6月			12.79%
25326	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线灰山二组照明	400	14.40%	0	0				37.35%
25327	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家村综合三台	200	49.80%	80.4	80.4				34.42%
25328	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天财线首开国风尚城小区1变电站202配电变压器	630	4.44%	0	0				100.00%
25329	浑南	于山变	于山变786干安乙线	中海康城二期4号变电站1号变压器	630	38.41%	325	325				6.07%
25330	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期1变电站2变压器	630	9.14%	0	0				-27.23%
25331	于洪	小于变	10kV于山线56286	小微宁官15台区	200	3.30%	173.4	173.4				67.20%
25332	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团南分10	315	43.43%	0	0				10.37%
25333	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城三期3变电站1变压器	400	46.50%	0	0				11.81%
25334	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇一期3-2号1号变配电变压器	400	62.70%	0	0				6.79%
25335	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	YHG_辽宁省省直建设集团有限公司2间隔配电变压器	500	31.04%	0	0				7.70%
25336	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联干32右10加2左1加1	200	4.80%	1.73	1.73				5.83%
25337	和平	展览变	展览变852展同线	蓝铂公馆1变电站201配电变压器	315	58.10%	0	0				0.21%
25338	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分36变台	100	32.70%	57.3	57.3				-5.35%
25339	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	华新名筑4号变电站201配电变压器	630	38.73%	0	0				4.70%
25340	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑2变电站1变压器	400	37.88%	208.5	208.5				5.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25341	新民	温台变	温台变1104安李线	安李于84变台	200	28.05%	123.9	123.9				-1.95%
25342	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
25343	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚6变电站1变压器	630	3.49%	0	0				42.71%
25344	大东	小东变	小东变80188地坛线	黎明国际1箱变2变压器	400	23.70%	265.2	265.2				-4.03%
25345	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期、三期1箱式变电站201间隔	630	50.48%	0	0				-0.50%
25346	东陵	水家变	水古线	水家变776水古线水古于水家分6右1柱上变压器	200	22.80%	0	0				-49.50%
25347	铁西	重工变	重工变10874重塔线	污水分10变压器	100	4.80%	85.2	85.2				100.00%
25348	东陵	花山变	欧陆乙线	港中旅三期4箱变2变压器	630	34.29%	351	351				38.76%
25349	于洪	平罗变	平悟线	美卉花园1站房1变压器	630	38.35%	0	0				4.07%
25350	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	汇馨2箱变1站内变压器	630	38.10%	327	327				3.42%
25351	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景2变电站1站内变压器	630	26.29%	0	0				-2.95%
25352	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园二期1变电站2变压器	630	30.86%	372.6	372.6				-2.48%
25353	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城3号变电站1变压器	630	48.57%	0	0				0.44%
25354	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	种子子公司住宅变电站1变压器配电变压器	630	39.05%	321	321				-1.99%
25355	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐于80右9右10	100	67.20%	22.8	22.8				-19.59%
25356	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分21右7变台	200	30.60%	0	0				15.86%
25357	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)1箱式变电站2号变压器	630	31.24%	0	0				1.90%
25358	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分23兴胜支20	100	23.10%	66.9	66.9				-0.88%
25359	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期1202配电变压器	630	57.14%	0	0				87.78%
25360	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期4201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-43.10%
25361	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线广旺于闸北分17右4柱上变压器	400	18.00%	0	0				95.86%
25362	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线人大职工住宅	160	62.25%	44.4	44.4				1.33%
25363	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	四方台变092太平庄线金家村照明	100	60.60%	0	0				9.38%
25364	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线科研几8	500	39.36%	0	0				-12.75%
25365	沈河	长青变	长青变472长东线	星汇云锦2-1变电站202配电变压器	800	18.90%	568.8	568.8				47.02%
25366	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城1箱式变电站配电变压器	400	52.50%	0	0				10.21%
25367	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于4左5	100	37.80%	52.2	52.2				-9.12%
25368	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达6号变电站1号配电变压器	800	11.10%	0	0				49.44%
25369	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园4号变电站1号配电变压器	500	32.00%	0	0				6.85%
25370	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	龙湖渔义A2地块2变电站1变压器配电变压器	630	30.00%	0	0				6.79%
25371	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线小来虎分005	315	54.10%	0	0				19.55%
25372	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区3变电站1变压器	630	18.48%	0	0				100.00%
25373	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线红旗台村程三家4台	160	56.63%	0	0				-5.45%
25374	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓2变电站201	630	23.81%	0	0				4.21%
25375	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	陵信于英雄分1+1柱上变压器	315	127.62%	0	0	2023年8月			40.10%
25376	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家支043	80	129.38%	0	0	2022年12月			19.70%
25377	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树于41+1左1	200	2.70%	0	0				68.20%
25378	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉十组照明	400	12.05%	311.8	311.8				-5.73%
25379	沈北	新城子	新城子线	新城子干23号	315	24.13%	0	0				-21.91%
25380	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分21左5左1变台	400	3.20%	347.2	347.2				12.14%
25381	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	碧桂园太阳城4-2变电站2变压器配电变压器	500	52.20%	0	0				23.80%
25382	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	佳华国际大厦202配电变压器	800	27.75%	0	0				2.95%
25383	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线218左5变台	100	36.70%	53.3	53.3				-2.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25384	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇小区1变电站1变压器	630	24.76%	0	0				9.73%
25385	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园一期3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
25386	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村二期小区2变电站1变压器	630	17.14%	0	0				47.74%
25387	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈于62右8变台	200	57.50%	0	0				11.12%
25388	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线西荒地南台	100	85.20%	0	0	2024年6月			6.65%
25389	于洪	曹家变	曹漠线	鑫余华府2变电站2配电变压器	630	15.56%	469	469				14.34%
25390	康平	张强变	张强变76266张强线	张强前辛屯张强于123	50	15.60%	37.2	37.2				16.53%
25391	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	回迁楼2箱变201配电变压器	630	60.32%	0	0				1.63%
25392	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园三期二号变电站202配电变压器	630	19.37%	0	0				-0.27%
25393	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典6变电站2变压器	630	19.05%	0	0				5.61%
25394	于洪	曹家变	曹翟线	金辉.尚璟二期2变电站2变压器	630	45.40%	0	0				7.84%
25395	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆11变电站1号变压器	630	34.60%	0	0				1.71%
25396	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分2箱变1变压器	630	36.51%	0	0				100.00%
25397	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	香槟水岸2变电站201变压器	630	32.70%	0	0				-2.19%
25398	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支13右6+1	200	33.20%	0	0				23.74%
25399	法库	宝山变	法镇二线	金水岸箱变配电变压器	500	30.40%	298	298				-2.47%
25400	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新西村照明	50	84.00%	0	0	2025年2月			5.73%
25401	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	双树村南台区	200	68.70%	42.6	42.6				6.93%
25402	沈北	清水变	清依线	清依线后屯北支1(后屯A台)	200	75.50%	0	0				5.67%
25403	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线马泉分28(马泉村综合台)	50	56.80%	16.6	16.6				8.53%
25404	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾2号变电站2变压器	630	23.62%	0	0				0.28%
25405	和平	和平变	和平变168同南乙线	城市玫瑰园小区变电站11	630	34.29%	0	0				2.01%
25406	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线静安南台	200	97.90%	0	0	2022年12月			10.98%
25407	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干泡沿分29	100	32.70%	57.3	57.3				-6.56%
25408	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线尖山子支王连军养殖场几2	200	8.70%	0	0				0.00%
25409	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城18号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0				-99.33%
25410	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	剑桥郡3号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	25.50%	258	258				25.84%
25411	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170毓庄线皮卜18号	100	76.20%	13.8	13.8				0.11%
25412	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城4变电站-2	630	40.89%	0	0				-1.47%
25413	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	北乱支39右9右8	100	21.60%	68.4	68.4				78.97%
25414	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园9箱变1变压器	800	27.90%	0	0				42.52%
25415	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区6变电站1变压器	400	26.40%	0	0				-0.10%
25416	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线长发支57	400	27.30%	250.8	250.8				18.60%
25417	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线刘家台	100	68.40%	0	0				4.76%
25418	于洪	五金变	五兰乙线	前进村3	200	79.80%	0	0				1.43%
25419	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线苏家支72	400	15.60%	0	0				4.46%
25420	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线151右12	400	5.85%	0	0				20.84%
25421	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线66左1右1	200	15.00%	0	0				52.29%
25422	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水分线	分水分线16变台	400	29.50%	0	0				5.35%
25423	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线九纬分6	315	73.52%	51.9	51.9				3.01%
25424	东陵	花山变	欧陆乙线	中旅万科城4箱变2变压器	400	24.00%	264	264				73.50%
25425	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛4箱变2变压器	400	17.70%	0	0				84.61%
25426	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线解放大棚台	80	46.75%	34.6	34.6				1.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25427	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线物价局住宅楼	100	35.70%	54.3	54.3				4.52%
25428	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田1支006	80	6.75%	0	0				-29.88%
25429	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线开隆村高家照明台	80	104.50%	0	0	2022年12月			2.84%
25430	康平	田家变	田家变76146田南线	后廖组分台3柱上变压器	50	89.40%	0	0	2025年2月			7.07%
25431	沈北	清水变	清依线	238加1右分2变压器(清洁能源)	400	12.60%	0	0				14.62%
25432	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	城中花园3变压器	500	41.92%	0	0				1.01%
25433	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖六号(微)	400	28.50%	246	246				95.63%
25434	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春五期C、D区2变电站202	630	20.57%	437.4	437.4				0.95%
25435	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线世高干荒地分55柱上变压器	50	37.50%	0	0				5.08%
25436	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子1组分台	200	45.60%	88.8	88.8				100.00%
25437	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	康桥花园3箱式变电站2配电变压器	630	41.27%	0	0				-0.20%
25438	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干113右8变台	200	46.43%	0	0				7.06%
25439	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线巴北分19变台	200	83.10%	0	0	2024年6月			11.71%
25440	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	公主屯变164石庙子线石庙子线17变台	160	66.00%	38.4	38.4				5.86%
25441	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分33右7变台	80	84.38%	4.5	4.5	2022年12月			3.44%
25442	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支78变台	50	0.00%	45	45				0.00%
25443	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线沉潭水分74右14变台	100	91.20%	0	0	2023年2月			16.03%
25444	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线后山分40变台	100	105.60%	0	0	2022年12月			-4.09%
25445	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线南崴子分房申支6变台	160	69.38%	0	0				9.81%
25446	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	候头沟5组照明(2021微)	200	70.70%	38.6	38.6				9.14%
25447	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式服务-沈阳市沈北新区忠红农民专业合作社	200	6.00%	168	168				49.45%
25448	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城1变电站2变压器	630	15.24%	0	0				100.00%
25449	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城2变电站1变压器	630	21.71%	0	0				7.22%
25450	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡东照明	100	90.40%	0	0	2024年12月			2.89%
25451	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
25452	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都2号变电站201配电变压器	630	40.00%	0	0				-1.75%
25453	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城3站房2变压器	630	48.76%	259.8	259.8				4.04%
25454	浑南	于山变	于山变750全北线	府城名邸二期3号变电站1号配电变压器	630	9.21%	0	0				100.00%
25455	东陵	中马变	高坎线	高坎干兴隆分23柱上变压器	200	90.60%	0	0	2024年6月			12.47%
25456	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁胜利佳园31主变	400	18.00%	288	288				0.74%
25457	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	观园小区4变电站2变压器	800	17.10%	583.2	583.2				100.00%
25458	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村2机井	100	44.60%	0	0				5.18%
25459	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长友分31左支01变压器	100	40.80%	49.2	49.2				8.21%
25460	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈乙线53右8变台	400	59.40%	0	0				48.89%
25461	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	湖畔宜城2箱变2变压器	630	48.25%	263	263				6.77%
25462	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线椴树沟分崔家东支6	200	21.90%	0	0				100.00%
25463	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区9变电站201间隔配电变压器	630	39.05%	0	0				1.84%
25464	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城7号变电站2号变压器	1000	77.20%	0	0				22.01%
25465	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界1号变电站1变压器	630	25.71%	405	405				3.43%
25466	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗变048八三堡线火石岗北台照明	100	104.85%	0	0	2023年7月			-2.48%
25467	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村1组照明	100	87.60%	2.4	2.4	2023年6月			-32.66%
25468	沈北	王驿变	城南线	pms 西五旗分06	200	39.70%	0	0				10.43%
25469	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	七彩雅筑小区3箱变2变	630	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25470	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线光辉二分厂一队照明	50	87.60%	1.2	1.2	2024年6月			0.48%
25471	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期5箱变2变压器	630	24.13%	318.69	318.69				-0.31%
25472	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	环卫处	100	30.60%	0	0				-18.54%
25473	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境(分建一)5变电站1配电变压器	800	38.40%	412.8	412.8				72.50%
25474	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线八音台南台大棚nz	100	112.95%	0	0	2024年9月			10.06%
25475	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯支34	200	34.40%	0	0				0.29%
25476	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡4号变电站2变压器	630	20.95%	0	0				2.84%
25477	东陵	中马变	满堂线	世茂棋盘山B区三期箱变1变压器	400	18.00%	0	0				9.80%
25478	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线大山下支026	50	99.80%	0	0	2022年12月			13.20%
25479	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	YHG_世纪干89右8自	200	9.20%	161.6	161.6				8.78%
25480	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分8右2	400	51.30%	0	0				33.04%
25481	于洪	大古变	兴古线	三供一业龙头村新2号台	200	4.80%	170.4	170.4				37.76%
25482	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线192左2	200	11.20%	0	0				100.00%
25483	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线210+1左1	400	11.10%	0	0				46.52%
25484	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右1左3柱上变压器	400	89.50%	0	0	2024年6月			11.84%
25485	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分35+1右1	400	14.70%	0	0				100.00%
25486	沈河	站前变	站前变262省邮甲线	金利大厦变电站1变压器	800	14.10%	607.2	607.2				0.22%
25487	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之9+1柱上变压器	315	6.35%	0	0				6.37%
25488	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	安南线莫八八分6+1左1	200	14.70%	0	0				100.00%
25489	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV法镇线回回营分08	315	29.33%	0	0				-8.97%
25490	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下2变电站2变	800	61.88%	0	0				3.23%
25491	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分58右10	100	0.00%	90	90				0.00%
25492	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五前分西水利2支2	50	11.60%	39.2	39.2				100.00%
25493	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干137柱上变压器	315	57.65%	0	0				11.25%
25494	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子西台支09	50	35.60%	0	0				-61.23%
25495	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-19母线配电变压器	630	11.75%	0	0				8.78%
25496	和平	太原变	太原变060胜三乙线	富润阳光小区22主变	500	25.60%	322	322				4.42%
25497	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干36左28	200	100.20%	0	0	2022年12月			-12.07%
25498	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五前分北水利支4	50	0.00%	45	45				0.00%
25499	大东	小东变	小东变80148新光线	古田和睦城3箱变2变压器	400	24.40%	0	0				100.00%
25500	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城9号变电站2号变压器	630	20.00%	0	0				0.97%
25501	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁胜利佳园12主变	800	0.00%	720	720				0.00%
25502	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区4变电站2变压器	500	22.00%	0	0				42.23%
25503	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线三合卜大棚023	50	87.60%	0	0	2024年7月			79.18%
25504	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线203南支004	200	89.10%	1.8	1.8	2024年6月			22.76%
25505	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分26左13变台	100	57.60%	0	0				2.99%
25506	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	浑南生态园变电站1号配电变压器	630	26.19%	0	0				0.88%
25507	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城6变电站变压器	630	38.41%	0	0				5.10%
25508	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居1号变电站201间隔配电变压器	800	28.88%	0	0				21.36%
25509	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居9号变电站202间隔配电变压器	630	37.46%	0	0				-8.37%
25510	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城1号变电站1号变压器	630	7.94%	517	517				2.63%
25511	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖9号变电站1号变压器	630	16.51%	463	463				3.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25512	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十一号变电站201配电变压器	630	50.67%	0	0				6.97%
25513	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十五号变电站202配电变压器	500	40.96%	0	0				3.96%
25514	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	荆柏中台	400	7.10%	331.6	331.6				2.39%
25515	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线土井子几东泉甲25	200	41.10%	97.8	97.8				42.56%
25516	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	寇家四组照明	100	110.10%	0	0	2024年8月			-0.05%
25517	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	中置学府翠园小区变电站201变压器	400	2.40%	350.4	350.4				0.00%
25518	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线91柱上变压器	100	76.00%	14	14				4.33%
25519	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园25小区变电站201配电变压器	500	39.68%	0	0				5.02%
25520	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左47左8	200	8.50%	163	163				-35.04%
25521	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线中石线105右分02	100	69.60%	20.4	20.4				11.37%
25522	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分13柱上变压器	315	29.21%	0	0				-2.41%
25523	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分6右1柱上变压器	315	26.67%	0	0				4.44%
25524	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线新成子分支线004	50	63.20%	13.4	13.4				8.35%
25525	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家3电井分支13	30	82.00%	0	0	2023年8月			-8.07%
25526	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花3箱式变电站2配电变压器	630	51.05%	0	0				39.05%
25527	东陵	世园变	世高线	天琴湾1箱变1变压器	630	14.60%	0	0				12.70%
25528	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线西长南台	50	130.00%	0	0	2022年12月			1.29%
25529	铁西	历工变	历工变10450重联线	金辉优步大道小区202间隔配电变压器	800	28.88%	0	0				-15.38%
25530	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯5箱式变电站1配电变压器	800	55.80%	0	0				1.23%
25531	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线25左13变台	315	55.62%	108.3	108.3				16.97%
25532	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村5机井	50	36.80%	26.6	26.6				-1.65%
25533	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分10加1左4变压器	50	57.60%	0	0				-3.55%
25534	沈北	农高变	农柳线	沈阳岭海房地产有限公司3变电站201配电变压器	630	14.29%	0	0				9.57%
25535	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支06	250	44.00%	0	0				-18.81%
25536	苏家屯	前显变	前显变51272前河乙线	夹河分15+1右1	200	12.00%	0	0				71.67%
25537	东陵	世园变	世满乙线	上水溪谷二期1箱变1变压器	400	6.60%	333.6	333.6				24.95%
25538	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干杜屯分56变台	160	43.88%	73.8	73.8				7.17%
25539	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干芦屯分王窝支3右1变台	400	27.26%	0	0				13.90%
25540	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分20	100	10.80%	0	0				-6.39%
25541	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分115右10变台	100	67.50%	0	0				7.06%
25542	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	YHG_妈妈街南二台新台	315	69.52%	0	0				19.09%
25543	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线佳美小区变	250	41.28%	121.8	121.8				9.07%
25544	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线小辛一组支010	50	110.40%	0	0	2023年1月			9.00%
25545	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	詹屯变848虎联线虎联干031	160	86.25%	0	0	2023年1月			-4.67%
25546	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	茉莉公馆3号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	95.40%	0	0	2024年6月			98.81%
25547	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	茉莉公馆4号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	52.38%	0	0				44.05%
25548	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区5变电站1变压器	800	33.38%	0	0				1.99%
25549	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那4变电站202	630	22.10%	427.8	427.8				0.56%
25550	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情小区7变电站2变压器	500	36.80%	266	266				3.02%
25551	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区1变电站1变压器	630	25.90%	0	0				1.81%
25552	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法妮娜5号箱式变电站1号配电变压器	630	28.89%	385	385				-1.89%
25553	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪1号变电站1号变压器	630	32.38%	0	0				1.26%
25554	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干36变台	200	49.40%	0	0				30.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25555	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线99变台	100	73.20%	16.8	16.8				9.64%
25556	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期2箱变201配电变压器	800	34.00%	0	0				2.94%
25557	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分218左3变台	200	24.30%	0	0				100.00%
25558	沈北	新城子	新城线	YHG_工业局分支2柱上变压器	250	88.40%	0	0	2024年7月			7.10%
25559	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	沈阳军翔房地产开发有限公司(阳光书香园)3箱变2201配电变压器	630	23.17%	0	0				4.56%
25560	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡13号小区变电站2变压器	630	33.52%	0	0				44.66%
25561	康平	中心变	中心变2607纺纱线	迎宾花园小区1箱变202间隔配电变压器	400	24.00%	0	0				57.30%
25562	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分21+1左2	400	17.40%	0	0				89.26%
25563	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左15变台	200	79.40%	0	0				5.98%
25564	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区1变电站1变压器	500	39.36%	0	0				-3.36%
25565	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院干18	400	84.75%	21	21	2022年12月			12.98%
25566	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	东上坎机井	80	36.75%	0	0				9.63%
25567	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	浆工东苑1变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
25568	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红旗35左2变台	200	40.70%	98.6	98.6				22.44%
25569	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马长岗分6变台	200	16.85%	146.3	146.3				0.52%
25570	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分29	200	31.80%	0	0				0.15%
25571	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭2变电站202	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
25572	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界卓铸3变电站201配电变压器	400	46.20%	175.2	175.2				39.10%
25573	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分51左2	400	12.25%	0	0				3.21%
25574	东陵	李相变	李古线	李古线63右3柱上变压器	400	43.10%	187.6	187.6				10.76%
25575	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区1箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
25576	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚书府2箱式变电站202间隔配电变压器	630	11.68%	493.4	493.4				2.12%
25577	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大块地	100	84.60%	0	0	2024年6月			12.29%
25578	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期2箱式变电站2配电变压器	630	25.08%	0	0				4.05%
25579	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线53国管变	100	0.00%	0	0				-83.16%
25580	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期3变电站2号变压器	630	12.06%	0	0				100.00%
25581	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	华润长白中心变电站201间隔(甲)配电变压器	800	48.90%	0	0				100.00%
25582	康平	中心变	中心变2608粮油线	世代康城3箱变1变压器	500	37.00%	122.97	122.97				2.60%
25583	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	嘉麟1箱变2变压器	630	33.81%	0	0				2.59%
25584	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干109左1右1	200	21.60%	0	0				1.40%
25585	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分3柱上变压器	400	11.20%	0	0				55.00%
25586	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城3-1间隔201配电变压器	630	38.10%	0	0				-0.23%
25587	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗堡大棚	80	48.00%	0	0				-39.31%
25588	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分苗圃支3右分支1变压器	50	69.60%	10.2	10.2				-8.79%
25589	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线七家子村分01	200	33.55%	112.9	112.9				8.86%
25590	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线三家支054	400	17.10%	0	0				25.78%
25591	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	后边外东南二台(2020微)	400	31.20%	235.2	235.2				12.91%
25592	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线聂力南台分支04	200	42.40%	0	0				12.06%
25593	康平	四家子	四家子变1206两家人线	两家人子线贾家分后新支3	200	25.73%	0	0				19.51%
25594	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期2变电站202间隔配电变压器	630	18.29%	0	0				57.21%
25595	苏家屯	桃仙变	桃仙变6276桃苏线	泰和府1号变电站201间隔(东官线)配电变压器	630	3.17%	0	0				100.00%
25596	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊1变电站201配电变压器	800	24.00%	0	0				-0.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25597	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线130右5左2	250	86.40%	0	0	2025年2月			3.23%
25598	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分24柱上变压器	400	54.50%	0	0				11.89%
25599	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙7箱变1变压器	630	23.49%	390	390				0.77%
25600	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	沈铁住宅2箱变1变压器	800	15.75%	594	594				1.97%
25601	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线14左5	315	34.29%	0	0				1.31%
25602	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线孙白村台分支线1	100	56.70%	33.3	33.3				8.70%
25603	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区4变电站2主变	800	24.75%	522	522				0.71%
25604	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左5变压器	400	41.60%	0	0				11.99%
25605	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十号变电站201间隔配电变压器	800	27.75%	0	0				13.96%
25606	浑南	营盘	营盘变040营奥线	沿海商业中心3号变电站2号变压器	400	64.88%	0	0				6.43%
25607	于洪	东民变	东民线	东民2台区	200	17.70%	117.78	117.78				5.56%
25608	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆5号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	10.48%	501	501				0.00%
25609	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家A2台	400	22.50%	270	270				35.82%
25610	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家B台	400	12.60%	309.6	309.6				-37.07%
25611	于洪	大潘变	大彰线	小微前庙一台区	200	91.50%	0	0	2024年6月			49.50%
25612	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区4变电站1变电站	500	30.08%	0	0				1.55%
25613	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干27柱上变压器	400	21.50%	0	0				8.78%
25614	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干23	50	74.80%	0	0				7.62%
25615	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组团2变电站202配电变压器	800	23.40%	0	0				48.09%
25616	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门第一城5箱变202间隔配电变压器	630	35.30%	344.6	344.6				2.58%
25617	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	YHG_辽宁城地产开发有限公司2箱变2变202配电变压器	630	46.35%	0	0				2.02%
25618	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线猪毛厂支002	200	77.60%	24.8	24.8				13.01%
25619	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线沈阳市于洪区大潘社区委员会	250	89.28%	1.8	1.8	2022年12月			2.24%
25620	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线吴家村台支04	100	46.50%	0	0				3.59%
25621	于洪	曹家变	曹大乙线	小于小微1台区	200	80.10%	19.8	19.8	2024年9月			75.89%
25622	沈北	大志变	大志变70564志西线	木匠分31号	100	72.00%	0	0				0.35%
25623	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线于台2大棚	100	59.20%	30.8	30.8				25.23%
25624	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房五组照明	200	41.80%	96.4	96.4				2.49%
25625	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	果园分21右2柱上变压器	400	67.20%	0	0				-5.05%
25626	法库	果子园	果子园变1412水泥线	玉龙一品2箱变201配变间隔配电变压器	630	20.32%	439	439				0.00%
25627	于洪	家俱变	佰锦线	水木城典5变电站1变压器	630	32.51%	0	0				-0.16%
25628	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线74+1右1	200	90.30%	0	0	2022年12月			36.91%
25629	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进新村2号变电站1号变压器	630	28.25%	0	0				4.16%
25630	苏家屯	前显变	前显变51272前河乙线	华润幸福里4号变电站201配电变压器	630	32.70%	0	0				0.73%
25631	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干44右1	100	35.10%	54.9	54.9				78.44%
25632	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分51	400	44.40%	0	0				-35.14%
25633	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园1箱变变电站1配电变压器	630	99.43%	0	0	2024年12月			20.96%
25634	康平	张强变	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分两家子支西支008	200	40.20%	0	0				-8.27%
25635	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分北土城支北六队几2	200	12.30%	0	0				43.28%
25636	东陵	李相变	李古线	德胜花园1箱变2变压器	630	30.79%	373	373				3.75%
25637	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城19变电站变压器	630	12.70%	0	0				-2.07%
25638	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园2变电站201变压器	630	32.38%	0	0				0.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25639	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	千德1箱变1变压器	315	54.29%	0	0				-0.07%
25640	辽中	金山变	金山变45540金杨线	后尖山小微分台	200	40.80%	98.4	98.4				23.48%
25641	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	浑河三区配电站1公变	630	47.24%	269.4	269.4				0.07%
25642	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	家苑箱变配电变压器1公变	160	72.00%	28.8	28.8				0.78%
25643	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	新城子区丁福来养殖场工程(一站式)	200	16.50%	0	0				100.00%
25644	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	刘家村北台	200	27.90%	124.2	124.2				100.00%
25645	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府4变电站2变压器	500	37.44%	0	0				15.04%
25646	沈北	詹屯变	詹屯变7846虎开线	虎开干蓝田分5杆(一站式)	200	2.40%	175.2	175.2				-4.86%
25647	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线郭家分20变台	100	65.70%	24.3	24.3				-3.05%
25648	于洪	大潘变	大视线	弘泽锦城1站房1变压器	630	36.83%	335	335				3.67%
25649	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼2号箱式变电站2号配电变压器	500	23.04%	334.8	334.8				2.94%
25650	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区二期变电站201	500	0.00%	0	0				0.00%
25651	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都9号变电站202配电变压器	800	44.25%	0	0				-0.06%
25652	东陵	孙家寨	孙张线	华瑞家园2箱变1变压器	630	33.97%	0	0				4.50%
25653	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼3箱变2变压器	630	39.68%	317	317				-234174.36%
25654	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融国际15号变电站201配电变压器	630	40.76%	0	0				10.31%
25655	铁西	历工变	历工变10472光明线	冶金粉末1期变电站201间隔配电变压器	630	2.22%	0	0				30.48%
25656	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
25657	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	后边外村综合(2021微)	400	13.80%	304.8	304.8				48.24%
25658	大东	善邻变	善邻变81052善环线	中环广场1变电站1变压器	800	39.38%	405	405				58.18%
25659	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期1变电站2变压器	630	30.79%	0	0				9.59%
25660	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	阳光春日间隔202配电变压器	630	66.03%	0	0				6.00%
25661	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	智慧谷1小区局维变电站202配电变压器	630	2.22%	0	0				97.74%
25662	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线33左9+1右1	80	94.50%	0	0	2024年12月			99.57%
25663	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干65左分12左分7左支12右T2台区	100	36.00%	0	0				-2.38%
25664	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	沈煤大桥16箱变201配电变压器	400	24.00%	0	0				45.79%
25665	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵115台	200	6.90%	166.2	166.2				58.83%
25666	沈北	新城子	新城线	德育家园箱变201间隔配电变压器	630	17.30%	0	0				5.57%
25667	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	恒宇春天2号变电站1号配电变压器	630	15.24%	0	0				1.24%
25668	沈北	农高变	农丰线	沈阳泰盈5箱变201间隔配电变压器	630	28.38%	0	0				5.01%
25669	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期23箱变2变压器	630	67.43%	0	0				-0.85%
25670	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地意境3.2期2变压器	400	25.50%	0	0				16.15%
25671	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线天宝佳园	160	60.38%	0	0				3.77%
25672	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线交通队北台	100	51.30%	0	0				-1.22%
25673	大东	望花变	望花变70262合作乙线	远东1箱变1站内变压器	630	49.78%	253.4	253.4				13.23%
25674	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期3站房1配电变压器	630	32.06%	0	0				20.08%
25675	于洪	范屯变	范北线	小微兰屯东二加一	200	81.30%	17.4	17.4	2024年9月			10.49%
25676	沈北	清水变	清水变73648清辉线	温馨箱变201配电变压器	630	28.89%	385	385				38.74%
25677	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	老街坊5变电站1变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
25678	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区3变电站2变压器	630	17.52%	0	0				1.88%
25679	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分63右4变台	200	89.10%	0	0	2024年6月			52.77%
25680	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分牛营子井支22变台	100	38.00%	52	52				-36.75%
25681	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分23左5左2柱上变压器	400	60.50%	0	0				16.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25682	于洪	马三家	马辉线	平罗变605平辛线陆家村1台	80	91.75%	0	0	2024年6月			2.03%
25683	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	道义变260俪景线俪景线002	200	84.00%	0	0	2024年6月			9.50%
25684	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	龙湖花千树二期1变电站201间隔配电变压器	630	29.21%	31.18	31.18				13.55%
25685	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街村综合三台(微)	400	32.70%	0	0				69.44%
25686	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期2-2配电变压器	800	32.25%	462	462				1.86%
25687	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干冯屯分34变台	200	24.60%	130.8	130.8				3.01%
25688	沈河	万柳变	万柳变294五客线	五爱客运1箱变2变压器	800	18.38%	0	0				8.45%
25689	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城3箱变1变压器	630	25.71%	0	0				-5.72%
25690	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城3变电站2站内变压器	630	22.48%	0	0				-0.42%
25691	大东	鹏源变	鹏源变444鹏北线	鹏利C座1变电站2站内变压器	800	30.50%	0	0				1.45%
25692	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支24左6变台	200	27.90%	124.2	124.2				8.20%
25693	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线苇塘分支042	100	93.90%	0	0	2022年12月			7.71%
25694	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	东电南塔箱变2变压器	500	15.68%	0	0				0.62%
25695	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑1号变电站1变压器	630	22.86%	0	0				2.87%
25696	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村10号变电站2号配电变压器	630	26.67%	0	0				2.36%
25697	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区1箱变(单)	630	33.97%	0	0				-2.87%
25698	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区4箱变2变压器	800	37.50%	0	0				10.57%
25699	于洪	范屯变	范屯变	小微全胜村西台1	400	14.10%	0	0				4.83%
25700	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门1号变电站201配电变压器	630	32.76%	0	0				0.38%
25701	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期2变电站1配电变压器	800	69.60%	0	0				0.67%
25702	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期A区1变电站1变压器	630	46.10%	276.6	276.6				6.36%
25703	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线土耳坨新大棚	200	97.65%	0	0	2022年12月			10.01%
25704	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	乐山2箱式变电站配电变压器	400	6.50%	0	0				-14.00%
25705	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	洪湖湾小区1变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
25706	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城2变电站1变压器	500	39.60%	0	0				6.44%
25707	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林水库分28左1右1	400	20.00%	0	0				-4.68%
25708	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	南乱分26左3	200	59.70%	60.6	60.6				37.27%
25709	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金辉优步湖畔2箱式变电站2配电变压器	800	44.70%	0	0				20.24%
25710	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干12右5	400	0.00%	360	360				0.00%
25711	东陵	花山变	欧陆乙线	锦麟河院东区二期1箱变2号变压器	400	13.60%	305.6	305.6				100.00%
25712	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分70左16	100	64.80%	0	0				7.71%
25713	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线凤凰2支01	200	35.50%	0	0				11.53%
25714	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线胜利台分支线018	100	80.10%	9.9	9.9	2022年12月			24.97%
25715	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区3变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				-151.87%
25716	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园2变电站2变压器	400	71.00%	0	0				27.14%
25717	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区4箱式变电站202间隔配电变压器	800	20.25%	558	558				12.07%
25718	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干王滨甲线173左分03柱上变压器	200	43.20%	93.6	93.6				3.91%
25719	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线10kV郝义干55柱上变压器	315	49.27%	0	0				10.36%
25720	东陵	孤家子	营城子甲线	正大桃园1箱变2变压器	630	19.37%	0	0				5.99%
25721	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干小辛四五组支011	50	68.70%	0	0				1.55%
25722	开发	宁官变	宁富线	万象首府小区1变电站2变压器	800	32.10%	463.2	463.2				37.68%
25723	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾二期4箱式变电站1配电变压器	315	32.38%	0	0				-7.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25724	大东	小东变	小东变170小毛线	八家子小区1箱变(单)	800	60.25%	238	238				1.58%
25725	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	鲁尔新天地一二期小区202间隔配电变压器	800	37.50%	420	420				3.93%
25726	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线13	400	35.25%	0	0				26.35%
25727	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线后岗子分22	200	54.00%	72	72				-7.58%
25728	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线17右1	315	15.56%	0	0				100.00%
25729	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡2组照明	400	9.00%	324	324				5.11%
25730	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯	杨士岗变053靠山屯线靠山屯中台	200	58.50%	63	63				1.85%
25731	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左8柱上变压器	500	95.52%	0	0	2024年6月			1.34%
25732	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑翔变560滑齐乙线滑齐干37右6	315	48.38%	131.1	131.1				-2.34%
25733	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线83变台	200	43.35%	0	0				-2.61%
25734	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分67变压器	200	6.30%	167.4	167.4				-4.74%
25735	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支30左3变压器	315	36.32%	0	0				0.43%
25736	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东甲线迎宾干哈大东分珍珠支14右4变压器	100	20.40%	0	0				23.05%
25737	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分13左2	400	30.00%	0	0				2.44%
25738	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分8左02	100	24.30%	0	0				28.62%
25739	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干8右2柱上变压器	315	20.63%	0	0				2.32%
25740	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分6变压器	315	48.25%	0	0				0.74%
25741	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家干42右2	315	20.32%	0	0				-15.97%
25742	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北联干铁路分6	200	36.30%	107.4	107.4				18.82%
25743	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分12左1柱上变压器	400	27.25%	0	0				-3.79%
25744	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分6柱上变压器	315	17.14%	0	0				-7.51%
25745	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干21右6	315	38.41%	0	0				-0.41%
25746	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右10柱上变压器	315	61.90%	0	0				2.33%
25747	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干10左4变压器	250	10.32%	0	0				1.97%
25748	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分4变压器	250	31.68%	0	0				-16.92%
25749	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分10变压器	315	15.24%	0	0				-9.21%
25750	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线北乱分11	160	44.81%	72.3	72.3				12.47%
25751	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线61	400	4.50%	0	0				100.00%
25752	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线工商分11	315	83.49%	0	0	2024年6月			11.08%
25753	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	站前甲线47左6	315	63.17%	0	0				4.92%
25754	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	站前甲线47左9	315	59.05%	0	0				3.65%
25755	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干10变压器	200	115.00%	0	0	2024年2月			3.89%
25756	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线6左1	315	29.33%	191.1	191.1				-4.65%
25757	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右13变压器	200	56.00%	68	68				1.24%
25758	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分16公变1	315	26.67%	199.5	199.5				1.58%
25759	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分10公变	400	35.40%	218.4	218.4				-0.25%
25760	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干志新里分8左4公变	315	54.60%	0	0				4.78%
25761	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	万中干8公变	315	70.79%	0	0				5.18%
25762	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线16	315	29.21%	0	0				-7.73%
25763	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干22	315	13.02%	0	0				-15.01%
25764	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干10左2	315	0.00%	0	0				-3.10%
25765	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干18右2柱上变压器	315	2.86%	0	0				15.14%
25766	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山干恒山分6右1柱上变压器	315	70.79%	0	0				-1.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25767	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分14+1公变	250	28.48%	0	0				1.37%
25768	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干6公变	315	48.25%	0	0				23.48%
25769	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线50右3变台	315	41.90%	0	0				6.75%
25770	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干矿棉分2右1变压器	315	25.71%	169.74	169.74				-9.91%
25771	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线三纬分8	315	24.76%	0	0				10.15%
25772	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干70左5	315	16.83%	0	0				-4.06%
25773	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分49左2	50	26.00%	0	0				-6.58%
25774	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干57柱上变压器	200	10.50%	0	0				-42.80%
25775	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪松变572雪南甲线西郊线181左12	200	58.00%	0	0				4.02%
25776	大东	小东变	小东变80146机场线	机场线和睦干63	200	11.60%	0	0				27.94%
25777	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分9右5变压器	315	9.21%	0	0				-14.64%
25778	和平	太原变	太原变062胜三甲线	南二分6	315	76.83%	41.5	41.5				5.68%
25779	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分36	100	11.10%	78.9	78.9				24.45%
25780	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干农药分24	400	64.80%	0	0				10.05%
25781	铁西	重工变	重工变10874重塔线	城西干广业支3左1变台	100	16.20%	73.8	73.8				42.01%
25782	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支7左3变压器	315	10.48%	0	0				5.10%
25783	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分36柱上变压器	315	18.10%	0	0				-3.50%
25784	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左7之1柱上变压器	250	40.80%	0	0				12.16%
25785	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干15柱上变压器	315	52.06%	0	0				41.13%
25786	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分28	200	49.50%	0	0				3.35%
25787	大东	如意变	如意变80898如望乙线	新生干76	400	0.00%	0	0				-4537.36%
25788	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分18左3柱上变压器	315	46.22%	0	0				6.01%
25789	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线向工干油漆分6左15柱上变压器	315	2.54%	275.5	275.5				-1.95%
25790	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线66变台	315	40.95%	0	0				4.68%
25791	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线58	400	46.50%	0	0				-0.82%
25792	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	三经甲线14左3	315	56.51%	105.5	105.5				9.87%
25793	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分25柱上变压器	200	2.50%	0	0				8.98%
25794	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区3变电站1变压器	500	49.20%	0	0				1.75%
25795	和平	和平变	和平变168同南乙线	嘉禾21主变	630	8.89%	0	0				-2.82%
25796	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	荣安箱变2变压器	500	31.52%	0	0				0.94%
25797	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区2箱变2号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%
25798	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区5箱变2号变	630	40.32%	0	0				16.14%
25799	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡一期5变电站1号变	500	49.20%	0	0				-0.23%
25800	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光1变电站1变压器	630	50.16%	0	0				-3.08%
25801	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	中频小区变电站1变压器	200	25.00%	0	0				62.06%
25802	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑6变电站(原尊龙苑变电站)202	630	29.05%	0	0				100.00%
25803	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都14变电站201	630	22.86%	423	423				-0.20%
25804	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	松山小区3箱变2变压器	630	42.86%	0	0				7.46%
25805	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	川江1箱变2变压器	400	45.00%	0	0				-2.01%
25806	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫1小区变电站1变压器	630	9.52%	0	0				3.00%
25807	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房3箱变1	630	30.16%	0	0				-3.16%
25808	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金尊雅苑变电站2变压器	400	17.63%	0	0				6.38%
25809	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区1变电站2变压器	630	19.68%	0	0				-1.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25810	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	揽军路小区变电站201	400	34.50%	0	0				-2.00%
25811	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区2变电站1变压器	400	15.60%	297.6	297.6				-0.28%
25812	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	城建2小区变电站2变压器	630	41.90%	303	303				-3.21%
25813	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园8号变电站2号变压器	500	22.40%	0	0				6.71%
25814	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙10箱变1变压器	630	23.17%	421	421				0.08%
25815	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	俪都2期2箱变2变压器	630	18.41%	451	451				-2.85%
25816	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	里仁居箱变201	630	31.43%	369	369				-3.36%
25817	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区5变电站201	800	72.30%	141.6	141.6				8.30%
25818	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大五区2变电站201柜	400	55.50%	138	138				0.41%
25819	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大二区1变电站201柜	630	34.60%	349	349				2.52%
25820	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	新湖北国之春五期B区2变电站202变压器	630	0.00%	554.24	554.24				0.00%
25821	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北斗新苑小区变电站202	630	29.21%	383	383				-4.68%
25822	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	景丽花园2变电站202柜	630	20.32%	439	439				2.43%
25823	沈河	大东变	大东变052城南甲线	滨河2变电站1变压器	315	79.68%	0	0				-2.01%
25824	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	浅草绿阁2变电站202柜	630	25.40%	407	407				0.51%
25825	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临小区1变电站202	800	22.50%	540	540				-1.24%
25826	和平	方型变	方型变426宁波甲线	沈铁南八2主变	500	30.00%	0	0				0.57%
25827	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区1箱变2号变	630	20.32%	363.72	363.72				-0.22%
25828	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园22主变	630	14.29%	477	477				7.76%
25829	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	供电局2箱变1号变	400	0.00%	0	0				1.20%
25830	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园3箱变2站内变压器	500	35.04%	0	0				0.32%
25831	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光6变电站1号变	630	19.37%	0	0				-7.74%
25832	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	东大智慧鑫园箱变2变压器	630	18.67%	0	0				-0.24%
25833	沈河	长青变	长青变476长木乙线	华龙奥翔2箱变1变压器	500	17.28%	363.6	363.6				-1.03%
25834	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华小区2变电站202	630	54.60%	0	0				4.45%
25835	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际6号变电站1变压器	630	15.87%	0	0				5.55%
25836	沈河	青年变	青年变348青特线	都市港湾2箱变2变压器	800	17.40%	0	0				-4.54%
25837	沈河	长青变	长青变466青阳线	东陵廉租房箱变1变压器	500	25.92%	320.4	320.4				-0.91%
25838	沈河	长青变	长青变466青阳线	东陵廉租房箱变2变压器	500	21.60%	342	342				-0.47%
25839	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	强大小区1变电站201	630	17.46%	457	457				-2.18%
25840	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香槟4变电站1变压器	400	61.00%	0	0				0.44%
25841	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	锦绣华庭1箱变1变压器	630	22.54%	425	425				-3.55%
25842	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	珠紫里箱变2变压器	630	38.35%	0	0				1.66%
25843	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄3变电站2变压器	500	14.40%	378	378				-3.14%
25844	和平	方型变	方型变466南三乙线	玉麟世家主变	315	29.46%	190.7	190.7				-3.80%
25845	皇姑	长江变	25466长黄甲线	五彩—2箱变2变压器	500	40.80%	0	0				-2.57%
25846	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期2箱变1变压器	630	13.33%	483	483				-1.13%
25847	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光2箱变1变压器	630	25.40%	407	407				0.89%
25848	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	富强7箱变1变压器	630	28.57%	0	0				4.06%
25849	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期6变电站201	400	21.60%	273.6	273.6				7.56%
25850	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品7#变电站2变压器	630	36.57%	336.6	336.6				2.84%
25851	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园4变电站202	630	21.90%	429	429				-1.20%
25852	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁5201	630	14.60%	475	475				-1.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
25853	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天7箱变1变压器	630	28.95%	0	0				-0.71%
25854	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都3箱变2变压器	630	15.56%	469	469				2.80%
25855	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	站西箱变2变压器间隔2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
25856	大东	望花变	望花变70242上园乙线	沈政住宅1站内变压器	500	23.20%	0	0				3.55%
25857	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	e佰家园小区2变电站201	400	24.40%	262.4	262.4				-7.44%
25858	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新北花园1箱变1号变	500	49.60%	0	0				-3.71%
25859	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新北花园2箱变2号变	500	0.00%	0	0				0.54%
25860	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居二期1变电站202	500	25.92%	0	0				-0.05%
25861	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	澳普2箱变1	400	18.30%	286.8	286.8				7.99%
25862	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山1箱变2	630	16.19%	0	0				-13.54%
25863	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区10号箱变1号变	630	17.46%	0	0				2.20%
25864	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙河子二1箱变2号变	400	36.60%	0	0				-0.11%
25865	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	友谊花园1箱变2	500	29.76%	0	0				3.90%
25866	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰5箱变1	630	35.81%	0	0				-2.54%
25867	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区2箱变1	630	46.67%	0	0				10.85%
25868	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园3箱变1变	630	41.59%	0	0				4.34%
25869	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进新村1号变电站1号变压器	630	16.51%	0	0				4.06%
25870	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色2号变电站1号变压器	1000	34.20%	0	0				0.95%
25871	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条湖3箱变1	630	42.41%	0	0				-21.64%
25872	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民2环网柜5箱变1变压器配电变压器配电变压器	630	16.38%	0	0				-0.53%
25873	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥园4变电站2变压器	630	15.62%	468.6	468.6				3.35%
25874	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北甲线101+1右1	200	51.30%	77.4	77.4				20.00%
25875	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区三期1变电站201间隔配电变压器	630	20.63%	437	437				77.53%
25876	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语一期商业楼变电站1变压器	315	41.90%	151.5	151.5				9.12%
25877	法库	果子园	果子园变1415镇东线	山汇幸福里2箱变1配变间隔配电变压器	630	42.22%	0	0				6.85%
25878	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干81右5变台	200	22.80%	134.4	134.4				13.31%
25879	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓2变电站202变压器	500	32.40%	288	288				3.61%
25880	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城四期1箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	0	0				0.37%
25881	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城17号变电站201配电变压器	630	39.05%	0	0				2.10%
25882	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖9号变电站2号变压器	630	16.00%	466.2	466.2				0.58%
25883	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代3号变电站202间隔配电变压器	630	19.43%	0	0				15.65%
25884	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线64右7右7变台	200	8.40%	163.2	163.2				100.00%
25885	法库	果子园	果子园变418果府线	铂金公馆二期2箱变1配变间隔配电变压器	630	14.60%	0	0				20.49%
25886	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分9右8变台	200	34.80%	0	0				6.85%
25887	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾4箱变2变压器	630	36.19%	0	0				-1.78%
25888	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区5局维变电站201配电变压器	800	14.70%	0	0				100.00%
25889	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分18右05	400	9.55%	0	0				6.38%
25890	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光3箱变1变压器	500	27.84%	0	0				2.65%
25891	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分6右1+1柱上变压器	315	45.21%	0	0				-14.77%
25892	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语七期1箱式变电站1配电变压器	630	30.16%	377	377				8.38%
25893	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城6箱变202配电变压器	800	19.13%	0	0				8.08%
25894	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线19变台	200	44.20%	0	0				10.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25895	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线政府楼832	200	54.00%	72	72				0.33%
25896	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园5站房1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				2.44%
25897	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线耿窝分62右5变台	200	24.90%	0	0				5.74%
25898	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场五期变电站2号变压器	800	33.75%	0	0				1.11%
25899	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹天玺一期小区1箱式变电站2配电变压器	800	17.70%	0	0				82.66%
25900	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙于62+1柱上变压器	315	26.67%	0	0				9.29%
25901	浑南	安顺变	安顺变186安松线	金地九溪1变电站1号配电变压器	630	33.65%	0	0				25.98%
25902	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线农场西山支04	400	22.60%	269.6	269.6				8.40%
25903	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线山东大棚台分支线008	50	34.80%	0	0				7.29%
25904	于洪	曹家变	曹翟线	富海茗乔1站房1变压器	630	26.35%	0	0				4.71%
25905	康平	四家子变	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支051	100	130.80%	0	0	2024年6月			-2.39%
25906	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田支016	50	2.80%	0	0				-133.53%
25907	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线47右03	50	110.40%	0	0	2023年2月			11.95%
25908	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期2变电站1配电变压器	500	49.92%	0	0				12.05%
25909	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里四期1变电站1号配电变压器	630	42.22%	301	301				-0.38%
25910	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干80左5右1	200	3.30%	173.4	173.4				15.03%
25911	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线黑林子分3(黑林子B台)	80	28.75%	49	49				9.22%
25912	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期6变电站1变压器	630	19.05%	447	447				2.08%
25913	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区百利达塑料帆布制品厂(一站式)	100	0.00%	0	0				0.00%
25914	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分10右4左6	200	81.00%	0	0	2022年12月			8.17%
25915	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	装饰箱变1号变	500	27.20%	0	0				-8.74%
25916	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园5变电站1变压器	400	21.00%	0	0				0.49%
25917	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十一号变电站1变压器	800	42.00%	0	0				-0.50%
25918	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内于镇内分35右6右5变压器	200	57.50%	0	0				18.21%
25919	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	北欧云墅小区2变电站2变压器	800	17.10%	583.2	583.2				30.79%
25920	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水东分支线004	30	67.00%	0	0				-34.89%
25921	于洪	范屯变	范静线	小微静安村南一台	400	47.40%	170.4	170.4				37.49%
25922	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔21变压器	800	56.63%	0	0				7.16%
25923	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	孙家万北台(2021微)	200	18.30%	0	0				46.27%
25924	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园2箱变配电变压器1公变	500	21.76%	341.2	341.2				-6.12%
25925	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天3箱变201	630	60.19%	93.53	93.53				-0.89%
25926	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线黄土坎村2台	50	11.66%	0	0				-60.73%
25927	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台于14加1	400	52.20%	151.2	151.2				100.00%
25928	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	有色12号变电站201配电变压器	630	63.33%	0	0				-11.58%
25929	于洪	高明变	高张线	馨韵雅居1变电站1变压器	630	32.76%	360.6	360.6				-1.23%
25930	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城2号1变压器	800	7.88%	0	0				0.91%
25931	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座7变电站201变压器	630	18.10%	0	0				3.57%
25932	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙B开闭站1变电站1变压器	400	8.10%	0	0				-47.96%
25933	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	同泽花园202间隔配电变压器	800	14.40%	604.8	604.8				-1.03%
25934	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分15右1	30	125.33%	0	0	2024年12月			-8.97%
25935	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分117右17	50	30.40%	0	0				-12.33%
25936	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	和平上和城1号变电站202间隔配电变压器	800	41.75%	0	0				49.22%
25937	和平	方型变	方型变454文化甲线	文化干绿园里供暖所201间隔配电变压器	500	13.44%	0	0				27.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25938	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	024保工印象2配电站201配电变压器	800	26.63%	507	507				1.44%
25939	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城1变电站2变压器	630	10.79%	0	0				100.00%
25940	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园一期1变电站1号变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
25941	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地1号变电站2号配电变压器	630	38.41%	325	325				32.57%
25942	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林西线文城分87	315	23.24%	210.3	210.3				13.32%
25943	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线一分分支线014	100	29.20%	0	0				5.03%
25944	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子于孙窝堡分28右18变台	200	24.95%	130.1	130.1				8.86%
25945	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线东丁北几25	50	140.40%	0	0	2024年10月			-0.79%
25946	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲	融顺小区1号变电站1变压器配电变压器	630	22.54%	0	0				4.53%
25947	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期2变电站2变压器	630	20.00%	441	441				4.50%
25948	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	东日养殖照明台	400	64.50%	102	102				100.00%
25949	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳蒲河房地产开发有限公司(时代逸居)81配电变压器	400	26.63%	0	0				69.33%
25950	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝居住M区2局维201间隔配电变压器	630	24.38%	0	0				-0.96%
25951	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	强工东街小区202	630	59.05%	0	0				-2.67%
25952	大东	小东变	小东变170小毛线	上东花墅25变电站1变压器	630	36.51%	337	337				65.53%
25953	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	文化社区1号变电站1号变压器	630	64.76%	0	0				-3.77%
25954	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	西地东照明	200	57.60%	64.8	64.8				27.71%
25955	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子西南台支06	200	36.90%	106.2	106.2				4.55%
25956	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三家子村照明	100	96.80%	0	0	2024年6月			9.65%
25957	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎德鑫花园三本2变	400	94.50%	0	0	2024年6月			10.30%
25958	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村2号变电站1变压器	630	15.08%	0	0				-0.20%
25959	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干35右1加1	315	40.95%	0	0				-0.61%
25960	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸7变电站2变压器	630	19.81%	0	0				-0.88%
25961	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	YHG_文南干13右7号柱上变压器	200	49.60%	0	0				-14.84%
25962	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	YHG_沈阳于洪区北陵乡小舍村基建办柱上变压器	315	129.90%	0	0	2024年6月			28.81%
25963	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园9箱变2变压器	630	8.38%	514.2	514.2				6.36%
25964	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干73左1+1右2柱上变压器	50	55.80%	0	0				17.36%
25965	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线北甸子西台几02	200	49.50%	81	81				10.11%
25966	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分33左1柱上变压器	250	4.48%	0	0				25.93%
25967	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期3变电站2配电变压器	630	26.29%	401.4	401.4				3.25%
25968	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线小齐台分支线003	100	73.35%	0	0				11.81%
25969	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲府第2箱2变201配电变压器	630	48.89%	0	0				9.34%
25970	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡乡人民政府	200	51.60%	76.8	76.8				0.34%
25971	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)3箱式变电站1号变压器	630	25.14%	0	0				4.25%
25972	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线木舒分55	50	132.30%	0	0	2024年6月			20.34%
25973	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线16+1右9变台	400	41.00%	196	196				100.00%
25974	开发	宁官变	宁官变95066宁中甲线	翡丽府小区1变电站1变压器	630	7.30%	0	0				100.00%
25975	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都20号变电站201间隔(施恒线)配电变压器	800	18.90%	0	0				94.85%
25976	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里6号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	30.16%	377	377				62.34%
25977	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象1变电站1变压器	630	24.00%	0	0				6.15%
25978	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情小区6变电站1变压器	630	18.03%	453.4	453.4				-5.04%
25979	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线83右10	200	18.30%	0	0				-20.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25980	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线19右5	160	29.00%	0	0				-11.47%
25981	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右36	50	87.60%	1.2	1.2	2024年6月			11.84%
25982	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	YHG 800箱变201配电变压器	800	91.88%	0	0	2024年6月			12.03%
25983	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	古城宜家二期3箱变202配电变压器	630	12.95%	73.44	73.44				4.66%
25984	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	旭辉雍和府小区1配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
25985	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	明发水韵桃源2局维变电站201配电变压器	800	15.90%	0	0				97.53%
25986	辽中	满都户	满都户变1011满西线	满都户变013满西线满西二组照明	200	39.00%	102	102				3.60%
25987	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东东台照明	100	120.00%	0	0	2024年6月			4.19%
25988	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰3号变电站202间隔配电变压器	800	15.00%	0	0				9.59%
25989	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	YHG 麓林春雨轩(局维) 3箱变1变配电变压器	630	26.67%	0	0				10.94%
25990	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线母坨子支水井几5	200	27.00%	126	126				100.00%
25991	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期3箱式变电站1配电变压器	500	28.48%	0	0				7.80%
25992	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线21	315	34.60%	0	0				-0.38%
25993	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景2202变压器	500	23.60%	0	0				-3.21%
25994	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国王湖三期1箱变2号变压器	630	5.40%	533	533				0.00%
25995	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅2201间隔.配电变压器	630	19.43%	0	0				12.68%
25996	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	东开箱变1变压器	630	45.40%	0	0				100.00%
25997	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居5变电站南九变压器	630	24.13%	282.78	282.78				-4.71%
25998	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	金科集美3箱变1变压器	630	7.94%	0	0				0.00%
25999	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳局沈阳供电段2变压器	100	18.80%	0	0				29.55%
26000	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	正宸府2箱变1配电变压器	630	33.02%	0	0				93.20%
26001	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	天玺1箱变1变压器	630	36.83%	335	335				61.49%
26002	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左14变压器	400	29.70%	0	0				0.00%
26003	法库	新依变	依三线	10kV依三线桑林子支起航几6	200	33.30%	0	0				0.00%
26004	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	同心支21+1	200	23.10%	0	0				17.45%
26005	浑南	安顺变	安顺变140顺西线	裕沁听月轩一期1号变电站2号变压器	630	34.29%	0	0				-16.00%
26006	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯3队台	200	41.00%	98	98				23.73%
26007	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑3变电站201	400	18.00%	288	288				3.85%
26008	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线联营商场综合楼(1)	630	60.32%	0	0				0.50%
26009	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线县医院住宅	100	111.30%	0	0	2022年12月			-1.29%
26010	法库	果子园	果子园变417果北甲线	交通花园北箱变201间隔配电变压器	630	27.14%	0	0				7.61%
26011	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线朱家店分支09	200	24.60%	0	0				11.01%
26012	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家四, 六组照明	400	20.10%	279.6	279.6				3.82%
26013	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	龙湾南二台+柱上变压器	400	55.95%	136.2	136.2				5.85%
26014	于洪	大兴变	兴红线	世代书香4站房2变压器	630	73.14%	106.2	106.2				5.51%
26015	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分83	200	25.20%	0	0				4.73%
26016	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙干车村分9变台	400	28.50%	0	0				100.00%
26017	沈北	大志变	大志变70564志西线	一站式-沈阳陆上先锋道路工程有限公司	400	27.00%	0	0				100.00%
26018	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分41左8	100	19.50%	70.5	70.5				12.56%
26019	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村1箱变2变压器	630	17.78%	455	455				-0.28%
26020	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线11	400	68.80%	84.8	84.8				8.61%
26021	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线171左8变台	400	17.10%	0	0				100.00%
26022	法库	包家屯	包家线	10kV包家线东洼子分42	50	76.80%	0	0				7.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26023	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景棠苑2变电站1变压器	630	52.19%	0	0				3.43%
26024	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	一站式服务-沈阳市中海铝材门窗有限公司	200	42.90%	0	0				52.56%
26025	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三南大棚地	630	54.10%	226.2	226.2				7.61%
26026	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	翟家3台区	100	73.50%	0	0				-7.27%
26027	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区5变电站1变压器	800	46.50%	0	0				7.65%
26028	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城5号变电站2号变压器	630	13.65%	0	0				0.13%
26029	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分21右3柱上变压器	315	0.95%	0	0				-6.98%
26030	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农大实验场种猪场变压器(单)	315	30.16%	188.5	188.5				63.80%
26031	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	乌伯牛变034吴家线马家北台	50	12.40%	0	0				16.72%
26032	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞8箱变(单)	400	35.25%	0	0				3.49%
26033	和平	青年变	青年变368青二线	青二线九如巷分7	315	48.25%	131.5	131.5				3.30%
26034	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔11变压器	800	58.80%	0	0				17.10%
26035	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线李建支03	100	48.60%	41.4	41.4				3.39%
26036	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑1变电站1变压器	500	32.80%	0	0				3.86%
26037	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场2变电站2变压器	630	32.38%	363	363				2.77%
26038	东陵	祝家变	祝高线	祝高线晚岭分30+1柱上变压器	200	30.90%	0	0				8.98%
26039	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	新生3小区箱变1变压器	400	7.50%	330	330				56.13%
26040	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居3号变电站1变压器	630	8.89%	0	0				-2.02%
26041	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干50柱上变压器	315	3.05%	0	0				87.88%
26042	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村4箱式变电站1配电变压器	200	72.60%	0	0				-7.85%
26043	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	顺山新村1箱变2变压器	630	22.22%	0	0				2.32%
26044	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分兰旗支58右4右7变台	100	61.50%	0	0				9.87%
26045	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	罗家房变407红卫线老牛圈分42变台	200	116.70%	0	0	2022年12月			14.25%
26046	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线树林分22右1变台	100	58.50%	31.5	31.5				5.24%
26047	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线三家分101	200	32.00%	116	116				4.58%
26048	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙线古屯分29+1变台	400	30.00%	240	240				-71.06%
26049	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线六道分28左2变台	200	34.50%	0	0				27.74%
26050	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线六道分28右2变台	200	21.00%	0	0				25.68%
26051	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分6左1	315	47.94%	0	0				1.20%
26052	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站5变压器	800	8.70%	650.4	650.4				-7.64%
26053	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线三中分4	80	51.75%	30.6	30.6				-4.97%
26054	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土北小学家属楼	50	65.80%	0	0				-7.05%
26055	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	盛世御景一期4箱变考核配电变压器	250	74.24%	0	0				5.56%
26056	浑南	安顺变	安顺变166安于乙线	保利紫荆公馆三期1号变电站2号配电变压器	630	47.30%	0	0				36.42%
26057	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	土官住宅2箱变1变压器	630	7.30%	521	521				0.00%
26058	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	丰泽家园二期1变压器	400	20.25%	0	0				1.24%
26059	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	玉祥明居二期6箱式变电站1配电变压器	630	18.41%	0	0				-0.04%
26060	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居1号变电站2号变压器	630	11.43%	0	0				-3.45%
26061	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城2变电站变压器	630	25.71%	0	0				6.86%
26062	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城2.2期3变电站201配电变压器	630	53.97%	0	0				75.31%
26063	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干钢球分16	80	73.50%	0	0				-1.11%
26064	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯线曹屯分8左17变台	200	15.30%	0	0				41.02%
26065	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分44-1	100	86.40%	0	0	2022年12月			3.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26066	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支01	100	53.00%	0	0				1.09%
26067	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞东台	315	50.03%	125.9	125.9				11.39%
26068	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线工商局临时工地	50	64.20%	12.9	12.9				9.26%
26069	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线鹏巨物业北0591	100	100.20%	0	0	2022年12月			-3.80%
26070	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟1组照明	200	36.40%	107.2	107.2				27.52%
26071	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右21+1右1	200	54.90%	70.2	70.2				79.89%
26072	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供4箱变1变压器	630	27.94%	0	0				37.41%
26073	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	金地时代风华小区配电室202间隔配电变压器	630	19.05%	447	447				66.21%
26074	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分56右2	400	26.25%	255	255				24.65%
26075	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干35右3柱上变压器	400	30.75%	0	0				4.07%
26076	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府3小区变电站2配电变压器	630	14.60%	0	0				100.00%
26077	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天賦2箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
26078	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园别墅小区2变电站2变压器	400	23.50%	0	0				-1.33%
26079	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	太平庄南台	315	37.14%	166.5	166.5				10.93%
26080	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三岔大棚分18	100	73.50%	0	0				24.05%
26081	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城明居2箱变2变压器	500	25.92%	122.97	122.97				-3.36%
26082	于洪	范屯变	范屯变	小微东大林东2台	630	0.67%	562.8	562.8				55.26%
26083	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下2号1主变	1250	4.56%	0	0				-21.95%
26084	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区8变电站2变压器	630	15.24%	0	0				6.12%
26085	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚6变电站2变压器	630	13.02%	0	0				45.65%
26086	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	奉天住宅变电站2变压器	630	10.79%	0	0				1.44%
26087	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分登南支三石几盛兴甲6右22	100	7.20%	0	0				-53.07%
26088	浑南	于山变	于山变740于白甲线	公园里4号变电站201(甲)配电变压器	400	143.00%	0	0	2024年9月			4.28%
26089	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程A区配电变压器	630	25.14%	408.6	408.6				6.74%
26090	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分35右4	315	41.27%	0	0				-0.71%
26091	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区3变电站201配电变压器	800	18.30%	0	0				100.00%
26092	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	御康府自然城小区3箱变201间隔配电变压器	500	22.72%	336.4	336.4				56.40%
26093	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	万科千山苑箱式变电站202间隔配电变压器	800	51.00%	0	0				36.48%
26094	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格美郡小区变电站1变压器	400	52.50%	0	0				52.44%
26095	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠2箱式变电站2配电变压器	800	30.00%	0	0				7.97%
26096	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	城卉小区2箱变1站内变压器	500	28.80%	306	306				-0.63%
26097	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁胜利家园21主变	800	39.00%	408	408				6.54%
26098	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大家属楼1变电站201间隔配电变压器	400	30.25%	0	0				1.18%
26099	浑南	白塔变	白塔变968冷库甲线	东大软件公寓2#变电站3变压器	800	10.80%	0	0				-7.30%
26100	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	天墅小区1变电站1变压器	315	40.00%	0	0				2.21%
26101	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期3号变电站201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0				6.26%
26102	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干街里分25变台	200	28.20%	123.6	123.6				-10.09%
26103	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区8变电站1变压器	630	47.30%	269	269				13.34%
26104	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	旺道甲线旺道干沙平分87左13柱上变压器	400	60.90%	0	0				0.00%
26105	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居9号变电站201间隔配电变压器	630	33.02%	0	0				-8.55%
26106	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居10号变电站201间隔配电变压器	800	33.38%	0	0				12.03%
26107	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三东村台	400	47.10%	171.6	171.6				7.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26108	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分14右3左16变台	100	72.40%	17.6	17.6				-54.17%
26109	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	裕湾花园一期2地块1变202配电变压器	630	29.84%	0	0				37.24%
26110	沈北	孝信变	孝信变25584孝感线	红豆杉花园2局维202配电变压器	630	17.14%	0	0				14.89%
26111	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分18右2左1	200	45.60%	0	0				53.61%
26112	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分7	315	43.81%	145.5	145.5				5.53%
26113	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线台沟支32	50	64.00%	0	0				-0.84%
26114	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂7箱式变电站1配电变压器	630	25.14%	0	0				0.96%
26115	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10k孟桃线王家分子钺肉牛繁育养殖场支2	200	30.90%	0	0				100.00%
26116	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城8号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				-0.91%
26117	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	沈阳中铁盛丰置业有限公司(人杰水岸)2号配电变压器	630	21.59%	0	0				0.12%
26118	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	沈阳中铁盛丰置业有限公司(人杰水岸二期)1号配电变压器	630	38.41%	0	0				1.40%
26119	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线邮政支01	315	68.06%	69.1	69.1				1.67%
26120	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家7电井分支11	30	0.00%	0	0				0.00%
26121	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区1变电站2变压器	630	16.76%	0	0				-3.87%
26122	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	三尖村五组(2022微)	200	42.00%	96	96				8.82%
26123	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分54	200	15.50%	0	0				14.26%
26124	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫3变电站1变压器	630	48.89%	0	0				3.19%
26125	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村11机井	100	56.00%	34	34				8.71%
26126	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区4号变电站1号变压器	630	21.59%	0	0				1.57%
26127	于洪	得胜变	得胜变95476	远大家园3站房2变压器	630	35.81%	341.4	341.4				10.76%
26128	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	龙湖花千树小区1变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
26129	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城12号变电站1变压器	630	18.10%	0	0				-0.56%
26130	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟于41加1右分3变压器	50	64.80%	0	0				4.85%
26131	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井2台	100	39.20%	50.8	50.8				-1.12%
26132	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区3箱式变电站2配电变压器	800	37.13%	0	0				19.28%
26133	沈北	道义变	道义变15269丽景线	沈阳百益龙置业有限公司5箱变2变配电变压器	630	31.11%	0	0				1.11%
26134	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分吴城店支2	315	13.33%	0	0				26.82%
26135	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分61变台	100	108.30%	0	0	2023年7月			5.31%
26136	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线21左1变台	315	39.37%	0	0				12.66%
26137	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分77变台	200	64.80%	0	0				13.72%
26138	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线98左6变台	200	31.80%	116.4	116.4				0.35%
26139	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支85变台	200	13.65%	0	0				5.44%
26140	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡16号小区变电站201配电变压器	630	34.67%	0	0				22.33%
26141	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡18号小区变电站202配电变压器	630	44.19%	0	0				35.25%
26142	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	永利嘉院小区2变电站1变压器	630	17.90%	0	0				-1.72%
26143	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	劝东甲线兴工分3+1变压器	200	90.30%	0	0	2022年12月			16.50%
26144	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡8号小区变电站1号变压器	400	22.40%	0	0				-2.38%
26145	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三岔南分07	200	24.30%	0	0				-29.75%
26146	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线杨家店分支004	50	52.00%	0	0				11.12%
26147	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光3号变电站201配电变压器	400	35.63%	0	0				1.15%
26148	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干13右3右2	200	40.20%	0	0				8.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
26149	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线田家支043	200	25.50%	0	0				-15.68%
26150	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎村3组照明	400	27.25%	251	251				3.03%
26151	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆1变电站1变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
26152	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪于康家山分同心支59左1	200	15.00%	0	0				12.71%
26153	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	区政府8号箱变	630	60.63%	185	185				4.03%
26154	沈北	道义变	道义变	蒲岸芳华一期2小区变电所配电变压器202	630	20.32%	0	0				100.00%
26155	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰南1支07	200	28.50%	123	123				0.00%
26156	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区2配电站2变压器	630	20.95%	0	0				1.58%
26157	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线柳树屯甲8	200	57.40%	0	0				10.69%
26158	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区8变电站2变压器	500	15.60%	0	0				0.29%
26159	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河1号变电站1号变压器	630	29.71%	0	0				-5.71%
26160	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆于63左13变台	200	48.90%	0	0				12.09%
26161	辽中	沙东变	沙东变90940刘家线	肖门道机井	100	63.20%	26.8	26.8				1.32%
26162	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房2箱变2变压器	400	22.40%	0	0				100.00%
26163	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚分81左2右1	200	12.00%	156	156				-20.80%
26164	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线褚贵分11	200	17.40%	145.2	145.2				37.65%
26165	东陵	水家变	水家变	文华街3号院4箱变2变压器	630	20.00%	0	0				-9.78%
26166	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线高家沟分13右5柱上变压器	400	21.60%	273.6	273.6				10.97%
26167	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区1变电站2变压器	800	36.00%	432	432				8.23%
26168	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线张风海分5	30	49.00%	12.3	12.3				7.80%
26169	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微双树子村1号台	200	54.00%	72	72				28.39%
26170	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干183左9右6	50	25.20%	0	0				-11.65%
26171	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长于113	400	19.80%	0	0				15.98%
26172	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大于196	200	14.10%	0	0				11.59%
26173	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区3箱式变电站2配电变压器	630	22.48%	218.46	218.46				21.12%
26174	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	玉龙园小区201配电变压器	500	100.56%	0	0	2022年12月			2.28%
26175	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	和泓领峰1号变电站201间隔(马总甲线)配电变压器	800	14.70%	0	0				76.81%
26176	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光2箱变1变压器	500	41.92%	0	0				5.07%
26177	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城2-2间隔202配电变压器	630	46.67%	0	0				2.36%
26178	东陵	世园变	世园变	高坎线高坎于81左5柱上变压器	80	12.38%	0	0				-19.99%
26179	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分55柱上变压器	315	27.68%	0	0				-4.68%
26180	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线程子沟分006	100	52.10%	37.9	37.9				22.50%
26181	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线砖厂分010	400	29.70%	241.2	241.2				-75.88%
26182	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城26号变电站202配电变压器	630	38.48%	0	0				-21.80%
26183	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线西哈分01	200	18.00%	144	144				14.51%
26184	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫1号变电站201间隔配电变压器	400	30.90%	0	0				23.34%
26185	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线27左2+3	315	50.79%	0	0				-9.33%
26186	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	西塔铁路2号变	500	48.40%	0	0				8.23%
26187	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线长岗子分46右5变台	200	27.50%	125	125				10.46%
26188	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	宝盛园箱变2变压器	500	19.20%	0	0				7.20%
26189	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西赵分支02	315	12.19%	0	0				10.45%
26190	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线茨芋坨分095	50	54.00%	18	18				6.23%
26191	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘北1号照明	400	27.90%	0	0				-1.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26192	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支55右12	400	45.75%	177	177				93.64%
26193	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城1箱变201	630	16.83%	173.2	173.2				0.56%
26194	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园2土建变201	630	35.87%	93.53	93.53				-1.15%
26195	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	云峰明居变电站配电变压器2公变	500	33.28%	0	0				12.24%
26196	于洪	范屯变	范静线	小微范屯村4台	200	41.10%	97.8	97.8				100.00%
26197	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分14	200	47.10%	0	0				0.00%
26198	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线三棵树东分2+1	200	32.00%	116	116				54.07%
26199	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥分37+1柱上变压器	200	9.00%	162	162				0.00%
26200	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	建业大厦1变电站1变压器	500	26.80%	0	0				9.75%
26201	沈河	青年变	青年变370青军线	青军线怀青干28+1公变	400	57.25%	131	131				8.95%
26202	东陵	孤家子	营城乙线	农机实验场小区箱变1变压器	630	25.08%	0	0				39.29%
26203	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	南苇巷箱变2变压器	630	47.94%	0	0				100.00%
26204	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干黄中分机械厂支1	200	37.80%	104.4	104.4				23.89%
26205	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分099	30	0.00%	0	0				0.00%
26206	辽中	浦东变	浦东变91454浦放乙线	宏泰香浦湾东区二期1箱变2变压器	630	1.90%	0	0				0.00%
26207	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	东大智慧森邻3变电站201柜	630	25.40%	407	407				4.29%
26208	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线清水村西支2(清水A台)	315	64.89%	0	0				4.90%
26209	沈北	清浦变	清浦线	清水台变656清浦线王岗台分支5(王岗台B台)	400	21.90%	0	0				10.21%
26210	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期1箱式变电站2配电变压器	630	65.14%	0	0				20.31%
26211	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干63+2右1	200	18.30%	143.4	143.4				83.14%
26212	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	麦当劳自维箱式变电站1配电变压器	400	31.20%	0	0				45.03%
26213	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	誉澜颂2变电站1变压器	800	13.20%	0	0				100.00%
26214	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	文体线9左2	315	57.46%	0	0				2.76%
26215	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线东北支41	200	21.90%	136.2	136.2				24.22%
26216	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯(四)3变电站201配电变压器	800	24.75%	0	0				3.51%
26217	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线皮堡中大棚	200	18.00%	119	119				-24.33%
26218	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线飞龙住宅楼	100	53.40%	0	0				4.84%
26219	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房东台照明	200	28.80%	122.4	122.4				-4.09%
26220	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	雅德里岛变电站201间隔(前岛线)配电变压器	800	42.90%	0	0				100.00%
26221	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线五家子西支03	100	79.80%	10.2	10.2				7.80%
26222	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线麻北支8	400	7.75%	0	0				13.46%
26223	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	詹屯变848虎联线信用分003	400	78.60%	0	0				10.94%
26224	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城2箱变1变压器	630	16.83%	0	0				0.82%
26225	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期2箱式变电站1配电变压器	630	59.68%	0	0				1.88%
26226	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔C区2箱式变电站1号间隔配电变压器	630	28.89%	385	385				3.56%
26227	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分新豪树莓厂支01	200	41.40%	0	0				57.08%
26228	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	龙湖2变201配电变压器	630	24.76%	0	0				20.07%
26229	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线75右2左20左7变台	400	33.00%	228	228				13.66%
26230	大东	小东变	小东变172小光线	天达1箱变1变压器	630	44.76%	285	285				58.10%
26231	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张鹏乙线张鹏干34左1变压器	200	8.10%	0	0				20.88%
26232	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期18箱变2变压器	630	57.46%	0	0				37.90%
26233	东陵	花山变	欧陆甲线	沈阳紫檀山二期2箱变201间隔配电变压器	630	10.92%	0	0				7.49%
26234	沈河	北兴变	北兴变354北税甲线	万科大都汇变电站201变压器	630	16.83%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26235	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	信达万科城A区1变电站1号配电变压器	800	38.10%	0	0				41.32%
26236	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	恒润通信(一站式)	100	5.60%	84.4	84.4				39.13%
26237	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	金沙星城1.1期2201间隔配电变压器	630	16.19%	0	0				4.50%
26238	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期3变201	500	26.88%	315.6	315.6				-1.45%
26239	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期41号变压器	630	5.08%	0	0				0.00%
26240	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	金沙星城1.1期3变电站202间隔配电变压器	630	30.79%	0	0				17.47%
26241	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南2箱变1变压器	630	15.62%	0	0				0.86%
26242	东陵	杨官变	杨官线	温馨港湾6箱式变电站2号变压器	630	14.60%	0	0				-2.11%
26243	沈北	方溪变	方开甲线	辽宁恒润通信工程有限公司(一站式)	100	11.80%	0	0				42.49%
26244	和平	方型变	方型变442方青甲线	云集2202间隔配电变压器	630	19.05%	0	0				100.00%
26245	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区3变电站2变压器	630	35.56%	343	343				34.86%
26246	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	阳光棕榈园1变电站2变压器	500	21.20%	0	0				-3.58%
26247	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	中海天际3号变电站201间隔(前鼎线)配电变压器	800	13.80%	0	0				96.31%
26248	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿3号变电站201间隔配电变压器	630	36.51%	0	0				32.86%
26249	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区1箱式变电站配电变压器	400	30.00%	240	240				8.27%
26250	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园二期1变电站2配电变压器	800	25.00%	0	0				3.73%
26251	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府AB开闭站1配电室202间隔配电变压器	800	33.38%	453	453				3.36%
26252	铁西	历工变	历工变10474富海线	其任亚美利加2箱变202	630	0.00%	0	0				-66.67%
26253	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干41右12柱上变压器	400	37.50%	0	0				11.21%
26254	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘9变电站201间隔配电变压器	630	29.21%	383	383				43.21%
26255	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑1箱变2变压器	500	31.04%	294.8	294.8				2.78%
26256	大东	善邻变	善邻变81052善环线	中环广场2变电站1变压器	630	29.84%	379	379				38.29%
26257	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	城市经典1箱变1变压器	630	18.10%	390	390				-0.42%
26258	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙爱国1台	400	1.20%	0	0				0.64%
26259	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城2箱变2变压器	630	10.29%	502.2	502.2				100.00%
26260	沈北	董楼子	望滨线	望滨小镇2箱变201间隔配电变压器	630	14.60%	420	420				-6.42%
26261	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	工业干19左1变台	400	89.25%	3	3	2024年6月			0.00%
26262	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里2箱式变电站202间隔配电变压器	630	10.16%	503	503				0.00%
26263	沈河	长青变	长青变470长青甲线	航翠园2箱变2变压器间隔配电变压器	630	17.46%	457	457				-5.53%
26264	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线22左12柱上变压器	200	44.10%	91.8	91.8				56.27%
26265	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	万滑干6左1变压器	100	28.20%	0	0				-6.05%
26266	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	沈阳鑫宁房地产开发有限公司2箱式变电站201间隔配电变压器	630	18.41%	0	0				3.33%
26267	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	沈阳中铁盛丰置业有限公司(一期)3箱变201间隔配电变压器	630	19.68%	0	0				1.79%
26268	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干204右1变台	200	38.25%	103.5	103.5				3.60%
26269	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林7箱变2配电变压器	630	20.63%	0	0				1.08%
26270	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线政府小区2台	315	84.76%	16.5	16.5	2022年12月			-1.86%
26271	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	大祝村东南	100	39.60%	0	0				0.44%
26272	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线光辉农场苗圃	50	76.80%	6.6	6.6				7.42%
26273	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期2配电室201间隔配电变压器	800	16.80%	585.6	585.6				2.54%
26274	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	皇姑甲线皇姑干38左0左2柱上变压器	200	30.90%	0	0				45.97%
26275	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线花牛一、二组照明	100	74.40%	15.6	15.6				6.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26276	大东	农高变	农高变70366裕农乙线	裕农乙线裕农干68	100	0.00%	0	0				8.51%
26277	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干新方分44右1变台	400	7.20%	0	0				100.00%
26278	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线皮家堡东大棚	100	63.00%	27	27				-0.23%
26279	于洪	化学变	化西乙线	四台子村4台区	160	27.00%	0	0				-11.08%
26280	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线高大南支02	200	27.00%	0	0				90.09%
26281	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三道房三组照明	100	74.55%	15.45	15.45				6.04%
26282	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	和睦干47兴民分10右8	400	50.40%	0	0				81.55%
26283	皇姑	怒江变	怒江变272怒润线	维华润祥箱式变电站202间隔配电变压器	500	29.44%	0	0				16.64%
26284	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
26285	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园4箱式变电站1配电变压器	800	22.75%	0	0				3.85%
26286	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干张屯分20变台	200	54.75%	0	0				-1.08%
26287	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分47+1左1	400	46.80%	172.8	172.8				100.00%
26288	辽中	四方台	四方台变91158农场线	土耳其村(2022微)	400	31.95%	232.2	232.2				11.48%
26289	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线北芦家台分支线006	200	43.65%	92.7	92.7				8.46%
26290	于洪	范屯变	范静线	小微东甸子南	200	19.80%	140.4	140.4				24.49%
26291	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左5左2	315	54.48%	0	0				12.54%
26292	于洪	五兰乙线	五兰乙线	兰台变013兰集线前进村1台区	400	142.20%	0	0	2022年12月			11.57%
26293	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城7变电站1变压器	630	12.19%	214.77	214.77				3.14%
26294	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城4箱变2变压器	630	18.41%	0	0				-2.16%
26295	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区2变电站201配电变压器	630	27.94%	0	0				6.69%
26296	东陵	中马变	满堂线	国王湖三期1箱变1号变压器	630	6.98%	0	0				0.00%
26297	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园2变电站201变压器	500	16.80%	366	366				-1.17%
26298	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里5号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	19.68%	443	443				0.00%
26299	苏家屯	苏南变	苏南变60294南沙甲线	文化社区2号变电站1号变压器	630	63.81%	0	0				2.96%
26300	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期3箱式变电站1配电变压器	500	43.60%	0	0				2.70%
26301	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城B区2站房2变压器	400	25.20%	0	0				4.50%
26302	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线54柱上变压器	315	61.27%	0	0				21.21%
26303	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干23右4	250	38.72%	0	0				-3.12%
26304	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45右1	315	37.78%	0	0				4.13%
26305	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干城建分9变压器	100	16.00%	0	0				21.50%
26306	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干28变压器	200	108.40%	0	0	2024年6月			31.94%
26307	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干60左5	315	41.27%	0	0				2.42%
26308	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	中央干5	315	15.56%	234.5	234.5				-21.41%
26309	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	齐十干62右5	315	26.67%	0	0				2.29%
26310	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分13左2柱上变压器	315	50.48%	0	0				15.31%
26311	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变陵园乙线塔西分7柱上变压器	315	51.75%	0	0				-0.01%
26312	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖甲线100	315	135.87%	0	0	2022年12月			-0.57%
26313	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分10左1	315	45.40%	140.5	140.5				1.06%
26314	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	长风干47左6柱上变压器	400	20.00%	0	0				-3.51%
26315	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施官变168施文乙线施文干90	50	94.00%	0	0	2022年12月			-16.58%
26316	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	苏南变290站前甲线站前干50	400	70.50%	0	0				1.93%
26317	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干25左8右1变压器	100	30.40%	0	0				-10.28%
26318	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干25左8右4变压器	100	25.60%	0	0				-9.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26319	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干73左11变压器	315	20.95%	0	0				-14.19%
26320	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分31左9	315	41.59%	0	0				3.85%
26321	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分10	315	23.17%	0	0				-6.32%
26322	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干沈新分17变压器	500	0.72%	169.74	169.74				-69.68%
26323	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线44右2	315	0.00%	0	0				7.21%
26324	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线44右5	315	93.97%	0	0	2024年6月			1.29%
26325	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	鹏源变478鹏南乙线鹏南干老久华分1公变	315	22.60%	0	0				-3.66%
26326	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线13柱上变压器	315	92.06%	0	0	2022年12月			1.89%
26327	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分68右1变压器	200	55.20%	0	0				-0.19%
26328	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	鹏源变478鹏南乙线鹏南乙C开闭站鹏南乙C开闭站101-1鹏南干7公变	315	53.33%	0	0				8.72%
26329	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干程屯分28变台	200	52.40%	75.2	75.2				4.47%
26330	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分4	315	98.79%	0	0	2024年7月			2.56%
26331	大东	小东变	小东变80148新光线	新光线和陆干76文铁分4右3	315	21.90%	0	0				11.61%
26332	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	北三干30	315	7.94%	0	0				-23.62%
26333	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干28左8柱上变压器	100	10.00%	80	80				-13.65%
26334	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干28左14柱上变压器	100	24.90%	65.1	65.1				-44.40%
26335	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干19右2变压器	400	25.75%	0	0				-0.80%
26336	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干23	400	41.40%	0	0				8.20%
26337	大东	小东变	小东变80194北宅线	北宅线北宅干6加1	315	19.37%	222.5	222.5				-6.78%
26338	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干29	315	6.98%	0	0				6.32%
26339	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线耐火分6左1变台	100	45.30%	0	0				-1.57%
26340	和平	方型变	方型变444方青乙线	北五经分6	315	104.76%	0	0	2025年2月			-4.53%
26341	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分21	315	36.51%	168.5	168.5				-18.41%
26342	皇姑	长江变	25460长亚乙线	欧亚变270欧怒乙线欧怒干20右10柱上变压器	315	106.41%	0	0	2024年6月			11.39%
26343	和平	广州变	广州变462广太甲线	北五甲线36+2	200	39.00%	102	102				-0.97%
26344	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分5变压器	315	29.97%	0	0				-0.86%
26345	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分20变压器	100	95.70%	0	0	2024年6月			9.43%
26346	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左8变台	315	21.90%	0	0				-0.48%
26347	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25左3变台	315	20.95%	0	0				-2.30%
26348	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线44	315	0.63%	0	0				0.00%
26349	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨花园3变电站201	500	48.32%	208.4	208.4				0.91%
26350	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	浅草绿阁小区三期2变电站201	630	13.33%	483	483				100.00%
26351	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科四1箱变1变	630	12.06%	0	0				-3.86%
26352	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	老干部住宅小区1箱变1号变	630	16.51%	0	0				-2.24%
26353	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	柳条湖1箱变1	630	90.16%	0	0	2024年2月			0.53%
26354	沈河	南湖变	南湖变448雨坛乙线	二中游泳馆箱变1变压器	630	94.48%	0	0	2024年6月			6.72%
26355	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区4变电站2变压器	630	33.97%	353	353				0.21%
26356	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北海嘉园2变电站1变压器	630	23.49%	419	419				-2.97%
26357	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代3箱变2号变	500	33.60%	0	0				13.21%
26358	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙9箱变2号变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
26359	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆1箱变1变压器	500	31.36%	0	0				2.62%
26360	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	三好一次2#主变	500	2.40%	0	0				32.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26361	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑2变电站202	630	27.94%	391	391				1.88%
26362	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	金鹰小区2箱变1站内变压器	400	26.50%	0	0				-0.78%
26363	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	御花园箱变1变压器	400	34.20%	0	0				-1.81%
26364	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区7变电站2变压器	630	25.65%	0	0				5.97%
26365	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	牛三官2箱变1变压器	500	61.60%	122.97	122.97				4.81%
26366	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	于洪安居小区变电站1变压器	500	58.24%	0	0				0.55%
26367	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	明地小区2变电站2变压器	630	25.71%	0	0				1.42%
26368	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	明颂华庭小区变电站2变压器	500	66.56%	117.2	117.2				3.76%
26369	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园11小区变电站1变压器	315	30.48%	169.74	169.74				2.67%
26370	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	城建雅居小区1变电站1变压器	630	35.81%	0	0				6.47%
26371	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	郦都1期2箱变2变压器	630	17.14%	459	459				0.85%
26372	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期2箱变2号变	500	20.80%	0	0				-1.42%
26373	和平	太原变	太原变044南五乙线	美龙家园1#2#变压器	630	19.37%	445	445				-2.07%
26374	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都4变电站202	630	26.29%	401.4	401.4				2.75%
26375	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居3变电站202	630	50.16%	251	251				2.41%
26376	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城15号变电站2号变压器	500	34.40%	278	278				4.24%
26377	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城3箱变1变压器	630	16.38%	463.8	463.8				-2.55%
26378	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园2变电站1变压器	630	19.05%	0	0				0.48%
26379	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净3变电站1变压器	500	26.24%	0	0				-0.87%
26380	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期1箱变2变压器	630	34.92%	0	0				2.71%
26381	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期3箱变2号变	630	22.54%	0	0				0.00%
26382	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭6箱变2变	500	20.48%	0	0				-0.48%
26383	和平	和平变	和平变178和海线	海悦大厦1主变	630	12.95%	485.4	485.4				9.77%
26384	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸2#2主变	630	13.65%	0	0				-3.34%
26385	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲10箱变2号变	400	0.00%	0	0				0.00%
26386	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	龙鼎箱变2变压器	500	38.72%	0	0				6.25%
26387	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	北二乙E-2主变	315	4.57%	269.1	269.1				-1.85%
26388	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	舟泉1箱变1变压器	630	91.75%	0	0	2025年2月			8.62%
26389	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	祥发3小区箱变1变压器	630	35.05%	346.2	346.2				-5.37%
26390	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺2箱变2变压器	400	44.10%	183.6	183.6				13.20%
26391	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	金昊大厦箱变202变压器	800	31.20%	470.4	470.4				0.33%
26392	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	汇景阁小区2变电站201柜	630	17.14%	459	459				0.38%
26393	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	般若寺北1箱变1变压器	400	35.40%	0	0				1.12%
26394	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	憩园箱变1变压器	630	30.98%	0	0				0.63%
26395	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	自动化2箱变1变压器	630	14.60%	0	0				-1.83%
26396	大东	大东变	大东变066东风乙线	大东路1箱变1变压器	500	11.52%	83.14	83.14				-5.57%
26397	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	富仁家园箱变2变	315	70.86%	0	0				6.01%
26398	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	庆云2箱变2变压器	400	84.30%	0	0	2022年12月			-0.91%
26399	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期2箱变2变压器	630	16.38%	0	0				-4.86%
26400	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城1变电站2变压器	630	69.21%	0	0				-0.70%
26401	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期1箱变1变压器	500	20.80%	346	346				-1.66%
26402	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期2变电站202变压器	630	0.00%	519.6	519.6				0.00%
26403	和平	市府变	市府变580北市甲线	华资大厦2主变	630	23.81%	0	0				5.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26404	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期5变电站201柜	630	45.40%	0	0				0.15%
26405	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	人和馨园1变电站202	630	18.41%	451	451				-1.77%
26406	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城1箱变2变压器	630	30.86%	0	0				1.80%
26407	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2箱变2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
26408	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭8变电站201	500	21.12%	344.4	344.4				-2.05%
26409	沈河	青年变	青年变372青寺线	桃园1变电站1变压器	400	65.60%	97.6	97.6				3.58%
26410	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠3箱变2变压器	630	11.43%	0	0				5.69%
26411	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园小区箱变(单)	315	44.13%	144.5	144.5				2.15%
26412	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园10配电站201	630	43.49%	293	293				-2.83%
26413	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	浑河五小区8变电站201	800	84.90%	40.8	40.8	2023年6月			0.88%
26414	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那6变电站202	630	41.27%	307	307				-0.80%
26415	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园3变电站1变压器	630	20.00%	0	0				4.31%
26416	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	百乐4箱变2变	400	89.20%	3.2	3.2	2022年12月			0.94%
26417	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	龙福箱变1变	630	40.00%	315	315				-0.82%
26418	皇姑	长江变	468长黄乙线	五彩上筑2变电站1变	630	12.19%	0	0				-28.86%
26419	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	工程学院北区箱变1变	630	19.56%	0	0				-0.56%
26420	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰1箱变1变压器	630	44.44%	0	0				-0.97%
26421	和平	方型变	方型变438方文乙线	1主变保安寺	630	26.29%	200	200				-1.42%
26422	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期2箱变1变压器	500	50.56%	197.2	197.2				-1.22%
26423	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期5变电站201柜	630	14.92%	0	0				5.50%
26424	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线7	400	68.00%	0	0				0.73%
26425	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景1箱变1变压器	500	50.40%	198	198				2.98%
26426	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥花园2变电站1站内变压器	630	7.62%	519	519				-14.25%
26427	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景1变电站1站内变压器	630	30.86%	0	0				-0.72%
26428	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景5箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				24.75%
26429	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线自来水分06	250	72.64%	43.4	43.4				3.06%
26430	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲6小区变电站1变压器	500	20.80%	0	0				1.20%
26431	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲9小区变电站2变压器	400	29.10%	0	0				1.24%
26432	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分南大片地2机井支6柱上变压器	100	3.60%	86.4	86.4				-408.15%
26433	沈北	道义变	道义变15265御院线	瀚博皇家御院一期局维1箱201配电变压器	800	88.80%	0	0	2024年6月			41.31%
26434	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸一期2箱式变电站配电变压器	400	33.75%	0	0				26.31%
26435	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	立新干五三分4+1公变	315	67.94%	69.5	69.5				2.84%
26436	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸一期3箱式变电站配电变压器	630	26.35%	0	0				-4.60%
26437	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干136右3加1	315	21.90%	0	0				-1.94%
26438	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	中铁御水澜湾小区1变电站201配电变压器	800	15.30%	0	0				70.95%
26439	康平	城南变	城南变2511南钱线	YHG_辽宁康平经济开发区嘎叭屯村委会柱上变压器	200	65.40%	49.2	49.2				8.04%
26440	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园2号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	21.27%	0	0				64.28%
26441	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干16柱上变压器	315	78.48%	0	0				6.39%
26442	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	唐轩北廷二期2局维变电站202配电变压器	800	17.10%	0	0				55.80%
26443	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	一站式-沈阳赛世家具制造有限公司-朱尔干6+1	250	109.44%	0	0	2024年12月			100.00%
26444	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融首府4号变电站201间隔(苏满线)配电变压器	800	5.70%	0	0				100.00%
26445	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分40变台	200	36.10%	0	0				7.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26446	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站4箱变2变压器	630	18.73%	0	0				7.16%
26447	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线十东分04	250	24.40%	0	0				-9.64%
26448	于洪	得胜变	得工线95446	冯学义住宅小区	100	83.00%	7	7	2022年12月			12.64%
26449	和平	广州变	广州变494广风线	凤凰大厦公寓B座201间隔配电变压器	630	14.92%	473	473				6.89%
26450	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅2变电站2变压器	630	35.56%	0	0				4.95%
26451	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城3站房2变压器	630	26.41%	400.6	400.6				-1.35%
26452	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村大棚(东)	80	26.25%	0	0				-34.55%
26453	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅10变电站10变压器	400	41.25%	0	0				1.19%
26454	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线东营分27左3变台	200	21.00%	0	0				5.79%
26455	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	金麦良缘2变电站2变压器	630	45.71%	0	0				3.19%
26456	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村Z3地块4号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
26457	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	YHG_福逸居小区变电站2变压器	630	34.54%	0	0				-0.54%
26458	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十九号(微)	400	30.90%	236.4	236.4				81.77%
26459	大东	望花变	望花变70262合作乙线	思和苑2箱变1站内变压器	630	29.21%	383	383				1.18%
26460	开发	宁官变	宁官变95088宁九线	圣诺园小区1变电站2变压器	630	23.24%	420.6	420.6				98.76%
26461	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区三期2箱式变电站2配电变压器	800	30.90%	0	0				19.62%
26462	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑3号箱变2变压器配电变压器	400	27.38%	0	0				10.13%
26463	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线179变台	200	19.50%	141	141				-0.09%
26464	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田北支029	30	62.33%	0	0				-32.40%
26465	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤3变电站2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
26466	新民	张屯变	张屯变1406山环线	山环线乌牛分南灌支7变台	200	57.90%	0	0				14.37%
26467	于洪	范屯变	范静线	小微静安北台	400	36.00%	216	216				1.48%
26468	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线215右13变台	200	6.60%	0	0				0.00%
26469	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线71左10柱上变压器	315	71.75%	0	0				31.94%
26470	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右8右9柱上变压器	100	0.00%	0	0				-86.96%
26471	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子分列三四支7左1	100	63.00%	27	27				-1.93%
26472	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干108	400	40.50%	0	0				100.00%
26473	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号4变电站1变压器	630	27.05%	0	0				1.13%
26474	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园37号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	20.32%	0	0				43.41%
26475	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分彭屯支29变台	200	61.00%	0	0				8.52%
26476	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里2号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	26.70%	253.2	253.2				39.58%
26477	大东	如意变	如意变80866如信线	山川喜悦都1箱变2变压器	800	26.10%	0	0				-0.99%
26478	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城2号考核	250	25.28%	0	0				-1.82%
26479	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里3箱变2变压器	500	10.80%	0	0				100.00%
26480	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树2期变电站201间隔配电变压器	800	33.00%	0	0				8.56%
26481	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华府3号变电站202配电变压器	630	33.52%	0	0				-0.09%
26482	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	三益商店公变台	200	20.10%	0	0				0.00%
26483	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线新兴分13右12右4变台	200	49.95%	80.1	80.1				14.85%
26484	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分39变台	200	18.00%	144	144				5.04%
26485	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水东东1台	400	60.60%	0	0				56.26%
26486	沈河	大东变	大东变052城南甲线	红中2变电站1变压器	630	50.67%	0	0				0.96%
26487	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立线158左1	315	51.43%	0	0				2.40%
26488	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿大城印象都荟2箱式变电站1配电变压器	630	62.54%	0	0				29.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26489	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园5变电站1站内变压器	630	15.87%	0	0				-3.37%
26490	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳盈达房产开发有限公司3箱变配电变压器	630	23.17%	0	0				4.07%
26491	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分4右支0加1左分2台区	100	33.30%	56.7	56.7				0.32%
26492	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	富兴湖畔新城3配电变压器	800	46.20%	0	0				5.03%
26493	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城二十号变电站202间隔配电变压器	630	31.43%	0	0				12.76%
26494	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十八号变电站202间隔配电变压器	400	46.20%	0	0				15.28%
26495	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶7组台	400	61.30%	114.8	114.8				19.88%
26496	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线大王支线048	50	95.70%	0	0	2022年12月			5.12%
26497	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期2变电站1变压器	630	69.21%	0	0				3.44%
26498	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线老虎沟几23	100	80.00%	10	10	2024年6月			13.22%
26499	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线邓家支09	100	45.00%	45	45				9.89%
26500	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线王宝分3左1柱上变压器	100	17.70%	72.3	72.3				-8.34%
26501	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	鸿凯花园1变电站1变压器	500	65.28%	0	0				4.77%
26502	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干33左8	80	38.25%	41.4	41.4				27.49%
26503	于洪	范屯变	范工线	御龙湾2号变电站4号变压器配电变压器	630	106.67%	0	0	2022年12月			-0.88%
26504	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线次于分51变台	200	18.75%	0	0				-1.95%
26505	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	藏珑花园2号变电站201配电变压器	500	45.12%	0	0				5.81%
26506	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和于112左1	400	38.75%	0	0				4.70%
26507	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京小区3变电站202变压器	630	0.00%	433	433				0.00%
26508	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	YHG_石棉分16(将军楼)箱式变电站1号配电变压器	630	16.00%	0	0				17.54%
26509	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡3号变电站2变压器	630	9.84%	0	0				5.47%
26510	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区2站房1变压器	630	11.43%	0	0				4.78%
26511	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区3站房1变压器	630	24.89%	0	0				25.32%
26512	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分26左5右1	100	7.50%	0	0				100.00%
26513	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府2变电站1变压器	500	29.12%	0	0				-1.97%
26514	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城1号变电站1变压器	630	31.75%	0	0				-4.14%
26515	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干96右2	100	38.40%	51.6	51.6				-77.75%
26516	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟于庄分6	100	15.60%	74.4	74.4				-2.66%
26517	皇姑	长江变	25464长怒乙线	YHG_红田美林居3(并表)箱式变电站1号配电变压器	630	17.46%	0	0				0.06%
26518	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线花古西支07	400	39.00%	0	0				7.73%
26519	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工屯支63	200	74.50%	31	31				11.18%
26520	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园二期3箱式变电站1配电变压器	630	44.76%	0	0				34.77%
26521	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾1号变电站2号变压器	630	17.14%	0	0				6.81%
26522	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前新支015	50	70.80%	0	0				3.03%
26523	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城地产开发有限公司11箱变1配电变压器	630	21.27%	0	0				7.82%
26524	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区一期2变电站202间隔配电变压器	500	43.68%	231.6	231.6				5.02%
26525	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊大棚支51	80	8.25%	0	0				-26.09%
26526	大东	农大变	农大变80974农花甲线	山梨红分42左1	400	95.75%	0	0	2024年10月			62.91%
26527	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线魏家五组照明	100	44.20%	0	0				13.35%
26528	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线李坨子分支06	100	56.20%	0	0				7.30%
26529	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园1号变电站1号配电变压器	630	33.14%	0	0				-1.38%
26530	法库	新依变	依三线	10kV三面船村支12	200	18.60%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26531	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	惠和大厦变电站202间隔配电变压器	630	26.03%	403	403				0.91%
26532	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园2号变电站1号变压器	400	20.25%	0	0				-12.17%
26533	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	宝隆房地产1变电站1号变压器	400	54.00%	0	0				3.00%
26534	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佳地新村4变电站1号变压器	400	76.00%	0	0				5.87%
26535	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	阳光美居小区变电站2变压器	315	23.17%	0	0				100.00%
26536	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线兴隆山西台支04	315	34.60%	174.5	174.5				13.02%
26537	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分21右1右1柱上变压器	400	30.00%	0	0				-17.19%
26538	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线宁山干9右4+1之1柱上变压器	315	24.00%	0	0				14.66%
26539	沈北	董楼子	望滨线	YHG 望滨一队C	315	6.38%	263.4	263.4				-4.72%
26540	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	左得胜台支10	315	7.11%	0	0				0.10%
26541	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区5变电站201间隔配电变压器	630	33.52%	0	0				8.77%
26542	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线吴家线60左03	160	43.69%	74.1	74.1				4.06%
26543	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线佟军线49右04	315	17.78%	0	0				-11.49%
26544	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园6箱变201配电变压器	630	18.03%	0	0				2.69%
26545	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园2箱变201配电变压器	630	13.81%	0	0				-1.57%
26546	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳线福宁东	630	24.29%	414	414				2.91%
26547	东陵	孙香寨	孙香线	圣罗伦斯11箱变1变压器	630	25.08%	0	0				2.15%
26548	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号2箱式变电站1配电变压器	630	29.84%	0	0				4.72%
26549	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	金地宸颂配变站202配电变压器	800	18.00%	0	0				46.02%
26550	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	大张尔分47右2右1左1	200	8.70%	0	0				46.96%
26551	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司(美麟阁住宅小区6变)	400	29.60%	0	0				1.60%
26552	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	东环国际二期变电站201	500	22.00%	340	340				-3.49%
26553	于洪	范屯变	范北线	小三家村小微1台	200	103.20%	0	0	2024年2月			96.85%
26554	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区9变电站1变压器	800	28.50%	0	0				4.18%
26555	东陵	农大变	农首线	双珑原著4箱变2变压器	630	14.92%	473	473				50.20%
26556	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干191左5+1	315	12.95%	0	0				15.23%
26557	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分44右3	200	7.90%	0	0				1.58%
26558	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科于17左2+1左1	200	30.90%	0	0				10.42%
26559	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城9箱式变电站201间隔配电变压器	400	31.20%	0	0				-2.57%
26560	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支23+1左14	400	67.35%	90.6	90.6				100.00%
26561	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾F地块2号变电站2变压器	630	11.05%	497.4	497.4				93.04%
26562	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支83	50	3.20%	43.4	43.4				-2.22%
26563	法库	包家屯	包家线	10kV包家线水浇地几11	200	18.30%	0	0				0.00%
26564	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	二十四城小区2变电站1变压器	800	62.70%	0	0				12.03%
26565	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右7左2	315	108.25%	0	0	2022年12月			3.88%
26566	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	大河宸章1-1变电站201间隔配电变压器	400	40.80%	0	0				22.55%
26567	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线西老边中台	200	106.80%	0	0	2024年12月			0.59%
26568	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园4变电站201变压器	500	42.56%	0	0				-2.57%
26569	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房11组分台	200	47.70%	84.6	84.6				100.00%
26570	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城13号变电站1号变压器	630	56.19%	0	0				-0.13%
26571	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家干47右5	200	0.00%	180	180				100.00%
26572	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分54	100	22.50%	67.5	67.5				-7.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26573	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座5箱变1变压器	800	19.88%	561	561				1.54%
26574	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院1箱变1变压器	630	24.13%	0	0				2.06%
26575	浑南	白塔变	白塔变952四库线	新榆公馆4号变电站2号变压器	500	48.00%	0	0				2.32%
26576	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	沈铁达观4号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	43.80%	0	0				2.30%
26577	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	剑桥郡2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	36.00%	432	432				25.90%
26578	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	东博柱上变压器	400	11.25%	0	0				36.60%
26579	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮家堡村民集资89住宅楼2	250	39.36%	126.6	126.6				8.66%
26580	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东北大棚	100	67.50%	0	0				29.04%
26581	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分家支25右04	100	34.20%	55.8	55.8				5.59%
26582	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	沈空嫩江干休所箱式变电站2配电变压器	630	33.65%	0	0				0.72%
26583	浑南	于山变	于山变776于景线	盛京宸院3号变电站202间隔配电变压器	800	8.25%	654	654				100.00%
26584	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	凯荣禧乐都6变电站201变压器	400	26.00%	256	256				0.63%
26585	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线四方台饮料厂	160	25.69%	0	0				1.05%
26586	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期7变电站2变压器	630	19.05%	447	447				5.50%
26587	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	诚达家园2号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0				-0.35%
26588	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	北木分9柱上变压器	200	48.80%	82.4	82.4				100.00%
26589	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长南干长泉分22+1柱上变压器	400	82.50%	0	0	2022年12月			32.70%
26590	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖八号(微)	400	27.30%	250.8	250.8				82.27%
26591	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
26592	于洪	曹家变	曹翟线	新鼎花园小区1变电站1配电变压器	630	20.00%	0	0				67.79%
26593	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居二期1变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
26594	于洪	范屯变	范北线	小微永安村东一台	400	34.35%	222.6	222.6				63.93%
26595	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	五三箱变1变压器	630	12.19%	490.2	490.2				18.17%
26596	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	摩根凯利箱变2变压器	400	17.50%	290	290				-9.29%
26597	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府4变电站1变压器	800	24.00%	528	528				-2.57%
26598	皇姑	长江变	长江变25494长华线	碧桂园天语2箱式变电站2配电变压器	800	17.70%	0	0				100.00%
26599	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线25左8变台	100	52.00%	38	38				9.44%
26600	沈北	大志变	志詹甲线	(虎石台)金盛苑1号箱202配电变压器	630	65.71%	0	0				41.16%
26601	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	香提漫步1变电站2变压器配电变压器	630	25.14%	0	0				3.87%
26602	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲九期小区1变电站1变压器	800	53.25%	294	294				10.16%
26603	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城2变电站2变压器	630	30.10%	0	0				14.72%
26604	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站3变压器	800	5.10%	679.2	679.2				-11.66%
26605	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线南长1号照明	500	45.12%	224.4	224.4				9.39%
26606	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土西南台	100	59.60%	0	0				-2.34%
26607	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区7变电站1变压器	630	20.95%	0	0				2.11%
26608	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干22右3加1	100	70.20%	19.8	19.8				33.77%
26609	于洪	大潘变	大潘线	桃园小区2站房2变压器	630	22.10%	330.81	330.81				4.81%
26610	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城17号变电站1变压器	630	17.78%	455	455				-0.88%
26611	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	大兰北台(微)	200	54.40%	71.2	71.2				9.30%
26612	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	玉祥明居二期4箱式变电站1配电变压器	630	27.94%	0	0				10.59%
26613	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府2局维变电站202间隔配电变压器	630	26.41%	0	0				0.00%
26614	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分24右15变台	200	29.70%	0	0				22.06%
26615	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区5变电站1变压器	800	48.00%	0	0				4.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26616	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长友分13右支04变压器	100	33.00%	57	57				-1.62%
26617	大东	望花变	望花变70252二台乙线	城市立方3箱变1变压器	630	36.57%	336.6	336.6				8.28%
26618	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城12变电站变压器	630	54.60%	0	0				3.90%
26619	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	金柳园2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	48.90%	0	0				16.73%
26620	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门15号变电站202间隔配电变压器	630	42.22%	0	0				-125.94%
26621	东陵	世园变	世园变	世园变574世高线世高干荒地分41右支2柱上变压器	50	24.40%	0	0				-35.42%
26622	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支09	200	29.50%	0	0				-7.77%
26623	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				-98.31%
26624	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	孙桃线千锦汇支17柱上变压器	200	2.40%	0	0				58.85%
26625	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城小区二期二组团1号变电站变压器	630	16.00%	214.77	214.77				0.38%
26626	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线镇政府家属楼	400	57.00%	0	0				12.59%
26627	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期4箱变2变压器	500	22.80%	0	0				2.84%
26628	沈北	农高变	农高变70358农海线	辽宁省电力有限公司沈阳供电公司电动汽车服务公司-主供	500	60.80%	0	0				37.34%
26629	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分罐洞支90变台	200	1.80%	0	0				13.63%
26630	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡2号变电站2变压器	630	24.44%	0	0				-0.77%
26631	沈北	清水变	清水变	沈阳丰饶养殖场(一站式)	100	11.70%	0	0				18.01%
26632	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线红旗支002	100	89.10%	0	0	2023年2月			8.75%
26633	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线上沙金支12	100	69.30%	0	0				7.72%
26634	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡三期1号变电站2号配电变压器	630	36.19%	0	0				33.75%
26635	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪3箱变2变压器	630	21.71%	430.2	430.2				8.49%
26636	辽中	代家房变	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家七组照明	200	27.20%	125.6	125.6				2.57%
26637	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋1箱变2配电变压器	630	52.86%	0	0				5.53%
26638	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋3箱变2配电变压器	630	36.19%	0	0				2.61%
26639	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线十北分采石场几15	50	66.60%	0	0				26.54%
26640	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关于东分线105	100	70.80%	0	0				9.24%
26641	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线市场分02	250	24.32%	164.2	164.2				15.09%
26642	浑南	于山变	于山变744于安甲线	金辉中央云著1号变电站2号配电变压器	800	47.40%	0	0				44.90%
26643	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生于35左5左1	315	58.41%	99.5	99.5				4.08%
26644	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-2母线配电变压器	630	15.75%	0	0				11.16%
26645	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线三台子分24	80	41.00%	0	0				4.59%
26646	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	韵动领地1变电站202	800	46.50%	0	0				4.00%
26647	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区2变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
26648	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线侯店分支线006	100	63.60%	0	0				16.38%
26649	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔铁路21号变	400	76.00%	0	0				39.37%
26650	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	沈海变372东望乙线东望乙D开闭站未命名和平干大注分12	200	61.50%	0	0				5.99%
26651	和平	广州变	广州变462广太甲线	沈铁家园2小区变电站201甲配电变压器	630	43.49%	293	293				7.93%
26652	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕上园2变电站2变压器	500	15.20%	0	0				2.41%
26653	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分28LD	80	0.00%	0	0				-86.80%
26654	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线5右2柱上变压器	200	49.20%	0	0				31.89%
26655	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线棋上干60右7柱上变压器	80	19.13%	0	0				-22.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26656	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗南分17右5	400	5.75%	0	0				0.00%
26657	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	YHG_佳园新村变电站配电变压器	630	33.33%	357	357				-33.46%
26658	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城二期1变电站2变压器	630	20.57%	0	0				-2.54%
26659	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥新城一期1号变电站201间隔配电变压器	630	62.38%	174	174				1.52%
26660	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	兰庭园1变电站2变压器	630	39.24%	0	0				12.73%
26661	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	兰庭园2变电站1变压器	630	18.29%	0	0				0.46%
26662	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居2号变电站202间隔配电变压器	800	25.50%	0	0				22.40%
26663	于洪	平罗变	平罗线	小微上蒲河村9台	400	49.80%	0	0				94.05%
26664	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂2箱式变电站2配电变压器	500	20.80%	0	0				12.54%
26665	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右7变台	100	4.40%	0	0				-6.80%
26666	新民	公主屯	公主屯变31148农农线	新农线下坎子分44左18左20变台	200	37.80%	104.4	104.4				10.50%
26667	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分64右1+1右5	400	33.30%	226.8	226.8				51.13%
26668	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖2	400	29.10%	207.84	207.84				84.82%
26669	东陵	水家变	水李线	水李线145右4柱上变压器	100	112.50%	0	0	2024年6月			20.65%
26670	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干东营分36右2变台	100	71.70%	0	0				9.44%
26671	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线091	315	45.71%	0	0				27.30%
26672	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园31号小区变电站202配电变压器	630	44.44%	0	0				6.60%
26673	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	红星广场1号变电站201间隔配电变压器	800	19.50%	0	0				38.91%
26674	新民	查牛变	查牛变31354排水线	排水线营子分29左2变台	400	27.60%	249.6	249.6				14.24%
26675	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	滑齐干63左7(四中临时电)	250	0.00%	0	0				0.00%
26676	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府6箱式变电站2配电变压器	800	15.00%	0	0				100.00%
26677	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区5配电站1变压器	630	23.24%	0	0				3.17%
26678	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区11变电站1变压器	500	22.56%	0	0				-4.05%
26679	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花3箱式变电站1配电变压器	630	38.10%	0	0				-28.88%
26680	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线兴胜大棚分支线012	50	16.50%	36.75	36.75				-41.05%
26681	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城虹郡3箱式变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0				0.03%
26682	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖一组照明	80	129.50%	0	0	2022年12月			8.90%
26683	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线荒东分韩三支20+1左5变台	100	47.10%	0	0				5.01%
26684	开发	张士变	张士变55878大明一线	二十四城四期小区1变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0				36.70%
26685	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳金天置业有限公司-尚书府二期31 201配电变压器	630	28.25%	389	389				19.79%
26686	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇二线镇二线主干071	100	62.70%	27.3	27.3				-0.26%
26687	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香1箱式变电站2配电变压器	800	48.38%	0	0				8.88%
26688	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区3变电站1配电变压器	630	14.86%	0	0				100.00%
26689	于洪	曹家变	曹翟线	金辉.尚璟二期1变电站2变压器	630	22.86%	0	0				13.48%
26690	和平	方型变	方型变424方聪线	奕聪花园小区2变电站1变压器	630	27.94%	0	0				1.55%
26691	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城2号变电站1号变压器	630	23.17%	0	0				4.99%
26692	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1.2期1箱变配电变压器	630	30.79%	0	0				7.88%
26693	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井9台	50	24.80%	0	0				-11.35%
26694	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线工厂分2	400	32.40%	0	0				31.96%
26695	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分23左3变台	50	75.20%	0	0				0.10%
26696	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	永乐变022宝相线宝相线102	200	32.40%	115.2	115.2				23.53%
26697	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支14左T4变压器	100	65.10%	0	0				40.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26698	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区12变电站1变压器	630	20.32%	0	0				11.85%
26699	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山12号变电站201间隔(前地线)配电变压器	630	19.37%	0	0				82.64%
26700	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸2变电站1配电变压器	800	25.20%	0	0				75.19%
26701	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微达连1号	200	0.00%	180	180				0.00%
26702	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰7组照明	100	33.20%	56.8	56.8				12.37%
26703	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾F地块2号变电站1变压器	630	8.38%	514.2	514.2				98.77%
26704	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长黄甲线长黄于35右2左5柱上变压器	200	0.00%	0	0				26.96%
26705	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里5号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	24.76%	411	411				0.00%
26706	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线房身分41房右支06	200	50.48%	79.05	79.05				5.66%
26707	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-5变电站1柜配电变压器	500	14.00%	380	380				1.80%
26708	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干后栏分29变台	200	55.80%	0	0				5.63%
26709	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	沈阳瀚博房地产开发有限公司1箱1变201配电变压器	630	66.35%	0	0				4.20%
26710	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期3箱变2变配电变压器	800	24.90%	0	0				2.52%
26711	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	盛京绿洲四五期2开2变201间隔配电变压器	400	81.90%	0	0	2024年7月			10.66%
26712	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林西线文城分8+2右3	100	30.60%	59.4	59.4				14.28%
26713	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区2变电站1变压器	630	12.57%	0	0				-0.56%
26714	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区9变电站1变压器	630	20.19%	0	0				3.25%
26715	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际2变电站2柜	630	25.71%	0	0				1.37%
26716	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆于259右4变台	400	44.85%	0	0				27.88%
26717	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里3号变电站201间隔(施北乙线)配电变压器	800	27.30%	0	0				74.47%
26718	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城2变电站2变压器	630	15.71%	0	0				-1.61%
26719	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司(花海公园3)	100	14.40%	0	0				49.71%
26720	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	贵和四区变电站202	630	90.16%	0	0	2023年9月			1.28%
26721	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚于96+1	400	33.90%	224.4	224.4				-1.00%
26722	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金于128右6	400	27.25%	0	0				8.26%
26723	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干89左1	200	26.70%	126.6	126.6				25.39%
26724	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干73+1左5	200	9.80%	160.4	160.4				29.54%
26725	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	团山子线徐西支04	100	36.90%	0	0				5.88%
26726	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线49右2柱上变压器	315	43.94%	0	0				18.89%
26727	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分12左7右3号台	400	22.50%	0	0				100.00%
26728	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎于149右分04柱上变压器	200	12.20%	155.6	155.6				-34.89%
26729	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分1左支1变压器	50	96.00%	0	0	2024年12月			1.72%
26730	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华泰新都E区1箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
26731	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线尹家分3	100	94.80%	0	0	2022年12月			12.26%
26732	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干24右6右3	250	46.08%	0	0				-0.35%
26733	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	大黑村电井1号综合台区	400	31.00%	0	0				14.51%
26734	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	南里小区4变电站1变压器	315	54.10%	0	0				6.45%
26735	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干柳沟分10	200	21.30%	0	0				2.80%
26736	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线011	200	52.80%	74.4	74.4				-1.96%
26737	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分20+1左4	200	33.30%	113.4	113.4				54.84%
26738	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线7变台	100	101.70%	0	0	2024年6月			0.00%
26739	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线水源线161右1	160	4.06%	0	0				-35.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26740	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	于家分30左16右6	200	8.55%	162.9	162.9				14.66%
26741	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线172+1右1	400	19.50%	0	0				100.00%
26742	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐于44右5变压器	315	18.29%	0	0				-9.68%
26743	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑建乙线建设于66+1变压器	400	66.90%	92.4	92.4				5.58%
26744	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分79	100	21.80%	0	0				7.72%
26745	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫8号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	19.68%	0	0				72.15%
26746	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支6右分支4变压器	100	25.80%	64.2	64.2				-10.72%
26747	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东三益号分支线002	200	22.13%	0	0				10.73%
26748	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊15号变电站1变压器	630	27.17%	0	0				-19.75%
26749	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红于魏屯分130变台	200	46.80%	86.4	86.4				7.41%
26750	法库	马家变	马家变1126隆盛线	马家变126隆盛线西闫二组台	50	42.00%	0	0				-15.17%
26751	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线刘家店分04	200	48.00%	84	84				13.52%
26752	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成分040	30	40.00%	15	15				-69.71%
26753	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干20	30	75.00%	4.5	4.5				1.99%
26754	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期2号变电站2号配电变压器	630	8.57%	513	513				100.00%
26755	沈河	青年变	青年变372青寺线	旭辉峰尚配电站202间隔配电变压器	400	23.60%	210	210				5.42%
26756	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居5箱变2变压器	500	9.20%	0	0				50.90%
26757	法库	果子园	果子园变1411龙山线	佳帝华城1间隔配电变压器	630	50.79%	0	0				-0.45%
26758	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期5箱式变电站1配电变压器	630	19.05%	447	447				-0.44%
26759	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支17左1变台	100	62.40%	0	0				43.44%
26760	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区4变电站202配电变压器	630	10.79%	0	0				0.00%
26761	浑南	营盘	营盘变040营奥线	沿海商业中心1号变电站2号变压器	800	37.13%	0	0				8.26%
26762	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线唐房台	200	22.35%	0	0				5.41%
26763	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京2小区变电站201配电变压器	800	14.70%	583.16	583.16				62.44%
26764	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	穗港8号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	21.90%	0	0				0.00%
26765	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地4箱变1变压器	630	8.57%	0	0				47.35%
26766	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线139变台	200	33.60%	112.8	112.8				97.33%
26767	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左10右1	200	91.50%	0	0	2023年4月			86.64%
26768	康平	张强变	张强变76270张粮线	张粮线良种场大棚南台分01	200	20.40%	139.2	139.2				100.00%
26769	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分支056	200	36.40%	0	0				10.88%
26770	于洪	范屯变	范古线	小微大兴繁荣1台	400	22.50%	0	0				78.93%
26771	于洪	范屯变	范新线	小微皮台村东南台	200	14.40%	151.2	151.2				63.25%
26772	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线147+2	200	42.80%	0	0				15.80%
26773	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	南区分4右4	400	12.75%	0	0				47.60%
26774	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79左5右2	200	9.00%	162	162				9.56%
26775	和平	广州变	广州变476广府乙线	广府乙线12+1	315	110.48%	0	0	2022年12月			13.99%
26776	大东	小东变	小东变80166小望线	小望线29之3左2	200	70.80%	38.4	38.4				-2.53%
26777	大东	小东变	小东变80166小望线	小望线29之3左3	400	45.60%	177.6	177.6				2.94%
26778	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	计划生育箱式变电站1配电变压器	400	56.00%	0	0				3.68%
26779	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际2号变电站2变压器	800	35.25%	0	0				28.72%
26780	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园4小区变电站1变压器	630	47.62%	0	0				6.37%
26781	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园7小区变电站1变压器	630	48.76%	0	0				3.26%
26782	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高北照明2号柱上变压器	400	23.10%	0	0				22.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26783	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	机械加工公变台	200	8.40%	69.28	69.28				0.00%
26784	于洪	得胜变	得胜线95444	荣盛锦绣天地五期1配电变压器	800	39.60%	0	0				40.04%
26785	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园1变电站变压器	500	24.64%	6.93	6.93				0.50%
26786	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区4箱式变电站1配电变压器	630	41.90%	0	0				6.28%
26787	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区6变电站1变压器	630	25.14%	408.6	408.6				0.78%
26788	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线25左6右1右2	400	93.80%	0	0	2022年12月			49.26%
26789	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线樱桃沟西台	200	31.80%	0	0				6.08%
26790	东陵	孤家子	营城子甲线	江南水乡7箱变1变压器	630	20.00%	0	0				3.08%
26791	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都3号箱式变电站2号变压器	630	12.38%	489	489				11.27%
26792	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	世众宏厦变电站2变压器	500	20.80%	0	0				7.27%
26793	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园二期3变电站变压器	630	21.71%	6.93	6.93				0.44%
26794	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区1变电站2变压器	630	48.00%	0	0				5.36%
26795	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区3变电站2变压器	630	33.90%	0	0				3.09%
26796	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园4箱变2变压器	630	15.62%	0	0				-1.37%
26797	浑南	营盘	营盘变082营榆线	沿海国际综合商业B区13楼201间隔配电变压器	400	54.00%	0	0				-0.11%
26798	浑南	安顺变	安顺变184安智线	首创光和城一期3号配电室2号配电变压器	800	28.50%	0	0				-0.94%
26799	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南4箱变2变压器	630	14.10%	0	0				3.20%
26800	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	南航城1变电站202配电变压器	800	59.70%	242.4	242.4				-7.03%
26801	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑家南小区变电站2变压器	630	37.33%	0	0				3.19%
26802	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干大孤家子分少中井支0+1(一站式)	200	55.60%	0	0				42.76%
26803	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区南区1变电站2变压器	630	16.51%	463	463				34.62%
26804	沈北	清水变	清依线	清水变清依干种畜分兴达鞋业支3杆(一站式)	200	16.40%	0	0				31.87%
26805	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干20+1右9	200	70.80%	38.4	38.4				2.83%
26806	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开地产开发有限公司8箱202配电变压器	630	25.08%	0	0				2.21%
26807	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	前尖山照明3台(微)	400	33.23%	227.1	227.1				12.85%
26808	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干78左2	200	48.00%	84	84				86.97%
26809	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分42右8左2	200	19.80%	140.4	140.4				14.98%
26810	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖1箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	423	423				73.18%
26811	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼1号箱式变电站1号配电变压器	630	15.56%	469	469				4.40%
26812	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园二期1变电站1配电变压器	800	25.60%	0	0				12.47%
26813	沈北	道义变	道孝乙线	祥瑞一期箱式变电站2号变压器	630	24.13%	0	0				7.50%
26814	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发3号变电站1号配电变压器	630	28.57%	387	387				6.84%
26815	沈北	道义变	道义变15269丽景线	沈阳雅苑房地产(汇置尚都)2箱202间隔配电变压器	630	16.51%	0	0				6.81%
26816	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地AB2配室202间隔配电变压器	630	30.48%	375	375				3.02%
26817	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	一站式一秀水养殖场	200	29.40%	0	0				77.78%
26818	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期9箱变2变压器	630	33.02%	0	0				-1.06%
26819	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科蓝山二期2变电站201间隔配电变压器	630	33.97%	353	353				2.24%
26820	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	金地名著小区箱式变电站2配电变压器	630	34.92%	0	0				18.92%
26821	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷1-2-4期2局维变电站201配电变压器	630	17.46%	0	0				100.00%
26822	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农干76信家分7左支0+1杆(一站式)	200	107.40%	0	0	2024年6月			65.10%
26823	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城9号变电站2变压器	630	55.87%	0	0				2.50%
26824	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城1号变电站2号变压器	630	10.16%	503	503				4.99%
26825	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分12变台	400	24.30%	0	0				6.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26826	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东于家分50+1右5	200	19.80%	140.4	140.4				1.51%
26827	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区2变电站2变压器	630	17.46%	0	0				4.42%
26828	新民	新民变	新民变30162营东线	营东干96左3变台	400	28.20%	0	0				11.54%
26829	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分王窝支29变台	200	39.60%	0	0				39.34%
26830	于洪	范屯变	范静线	小微静安村北1台	200	54.00%	72	72				59.46%
26831	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	49农行1变压器	630	67.56%	0	0				6.03%
26832	于洪	铸造变	美工乙线	大挨金村内站	200	13.30%	153.4	153.4				6.67%
26833	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干65左分12左分7左支8台区	100	22.20%	0	0				-3.14%
26834	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城2号变电站1变压器	630	24.13%	0	0				3.36%
26835	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景6站房2变压器	630	29.21%	0	0				8.03%
26836	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	浣花溪小区2变电站1变压器	630	20.32%	0	0				89.07%
26837	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区6变电站1变压器	630	25.40%	0	0				3.87%
26838	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	香蓝蒲河小区1箱变202配电变压器	630	60.32%	0	0				4.43%
26839	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	创意产业园配套项目一期-2期202间隔配电变压器	630	15.87%	0	0				1.80%
26840	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	YHG_大庄科1-1(王胜干46右11左8)	200	44.10%	0	0				19.97%
26841	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园5箱变1变压器	630	45.40%	281	281				18.23%
26842	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园3箱变2变压器	630	70.48%	123	123				4.79%
26843	沈北	孝信变	孝信变25588雨润乙线	中金朗悦小区3变电站202配电变压器	800	15.30%	0	0				100.00%
26844	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居2箱变2变压器	630	17.78%	455	455				-1.25%
26845	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	宝时SOHO公寓变电站201间隔配电变压器	630	6.98%	6.93	6.93				100.00%
26846	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	御苑2箱变2变压器	630	32.38%	0	0				100.00%
26847	和平	花园变	花园变56768花三乙线	昌鑫1变电站201间隔配电变压器	800	12.00%	0	0				2.41%
26848	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	天赋新居1号变电站202配电变压器	630	26.35%	0	0				0.90%
26849	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地上城1号变电站2变压器	800	40.80%	0	0				3.23%
26850	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	万科如园局维变电站202配电变压器	630	28.89%	0	0				25.57%
26851	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区5站房2变压器	630	12.44%	0	0				-1.95%
26852	于洪	得胜变	得化线95476	中央湖畔1站房2变压器	630	16.00%	466.2	466.2				1.27%
26853	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	沈阳慧麟房地产开发有限公司4箱式变电站2号变压器	630	6.10%	0	0				-4.61%
26854	沈北	王驛变	王驛变73840太阳线	王驛变840太阳线太阳线28	315	123.17%	0	0	2022年12月			1.79%
26855	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分42	200	17.10%	0	0				0.77%
26856	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	龙湖椿山小区2配电室202间隔配电变压器	630	12.70%	0	0				89.90%
26857	于洪	东民变	东酒线	和泰八区三期3变电站1配电变压器	630	33.78%	0	0				3.11%
26858	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干70+1穆家B台(一站式)	315	3.81%	0	0				28.20%
26859	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	美的盛堂小区3变电站1变压器	800	51.00%	0	0				55.55%
26860	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线大冷排灌站支24	200	30.45%	0	0				84.49%
26861	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地1小区变电站1变压器	315	80.76%	29.1	29.1	2024年6月			14.11%
26862	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门5号变电站201配电变压器	500	41.60%	0	0				6.11%
26863	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路1箱变1变压器	400	9.90%	0	0				0.00%
26864	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区4变电站2变压器	630	26.67%	0	0				41.17%
26865	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线62右2+1左1	200	0.00%	0	0				0.00%
26866	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺15、16屯井分支01	30	34.00%	0	0				5.78%
26867	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城9号变电站2变压器	630	30.86%	0	0				1.97%
26868	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金辉优步湖畔1箱式变电站2配电变压器	800	46.20%	0	0				39.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26869	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子大棚支025	200	29.70%	0	0				-62.51%
26870	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安1箱变1变压器	630	38.48%	0	0				2.11%
26871	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥馨园2变电站2变压器	630	20.19%	0	0				1.03%
26872	皇姑	广源变	广源变25772广江线	格林木棉花一期小区1箱式变电站2配电变压器	630	31.43%	0	0				26.06%
26873	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	四季花园小区2变电站1变压器	800	25.13%	0	0				12.40%
26874	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期4箱式变电站2配电变压器	800	33.75%	0	0				23.05%
26875	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都11变电站201	630	34.92%	347	347				-5.30%
26876	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园7箱变1变压器	630	16.00%	466.2	466.2				15.40%
26877	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园13箱变2变压器	630	8.00%	516.6	516.6				7.88%
26878	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线安坨分郑家支80变台	200	44.10%	0	0				59.97%
26879	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂4变电站2配电变压器	800	16.80%	0	0				64.58%
26880	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院1箱变2变压器	500	11.60%	0	0				-7.68%
26881	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城8号变电站201配电变压器	400	32.50%	0	0				-1.75%
26882	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	福利塑料厂住宅改造	400	15.53%	0	0				100.00%
26883	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	凯荣禧乐都1变电站201变压器	630	51.05%	245.4	245.4				9.21%
26884	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线20	200	35.20%	0	0				-6.62%
26885	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线华山干16右2柱上变压器	315	76.83%	0	0				5.84%
26886	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵卫甲2之1柱上变压器	315	34.29%	0	0				1.50%
26887	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分56左5柱上变压器	315	39.05%	0	0				15.93%
26888	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分9左3柱上变压器	200	35.10%	0	0				18.35%
26889	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分54变压器	200	52.50%	75	75				12.78%
26890	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干69右8	315	107.30%	0	0	2024年6月			8.58%
26891	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干27	400	44.50%	0	0				0.73%
26892	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	崇山变282审计线审计干5右2柱上变压器	315	71.43%	0	0				6.06%
26893	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干81左6	315	3.17%	0	0				-17.58%
26894	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	新村干新七分11左1	315	60.00%	31.18	31.18				-3.40%
26895	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分39柱上变压器	400	72.50%	0	0				9.74%
26896	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	齐十干62右3	250	52.48%	0	0				1.17%
26897	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干38	315	104.13%	0	0	2024年12月			0.52%
26898	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右11之1柱上变压器	250	56.64%	0	0				-23.82%
26899	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干20变压器	250	29.12%	0	0				-5.65%
26900	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三乙线77右1	400	38.50%	206	206				-3.50%
26901	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍家变450鲍施线鲍施干营房分38	50	52.40%	0	0				-11.19%
26902	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	白塔变956长白线长白干王士分02	30	66.00%	0	0				8.26%
26903	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	滑翔变562滑应乙线建设干建后分3	315	24.44%	206.5	206.5				1.03%
26904	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干25左6左2变压器	200	36.80%	0	0				-5.44%
26905	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线124+1	200	5.10%	0	0				-4.27%
26906	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分4右1	315	29.21%	0	0				-2.41%
26907	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分12左1公变	200	30.00%	120	120				15.20%
26908	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分22公变1	315	24.38%	0	0				5.65%
26909	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分22公变2	315	33.97%	0	0				3.71%
26910	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干30公变	400	21.20%	275.2	275.2				-7.77%
26911	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干97柱上变压器	250	13.44%	0	0				-105.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26912	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	污水支乙线23柱上变压器	50	56.00%	0	0				3.21%
26913	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干117	315	22.86%	211.5	211.5				0.85%
26914	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干15右8+1	315	61.33%	90.3	90.3				-1.43%
26915	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右1变压器	315	2.54%	0	0				-1.11%
26916	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左6公变	315	7.94%	0	0				-5.71%
26917	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线42左4左1	315	46.10%	0	0				-0.85%
26918	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵甲线血站分7	200	23.00%	134	134				11.85%
26919	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分26之1柱上变压器	400	5.00%	0	0				17.57%
26920	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线31左3柱上变压器	315	11.75%	246.5	246.5				19.10%
26921	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干66柱上变压器	200	102.40%	0	0	2022年12月			-8.91%
26922	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分6左4变台	160	38.75%	0	0				2.18%
26923	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变364皇姑乙线乌市分6柱上变压器	400	60.00%	0	0				4.44%
26924	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干23右5	200	4.50%	171	171				-62.88%
26925	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右3	315	54.92%	0	0				5.35%
26926	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线11	315	58.29%	0	0				11.89%
26927	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林乙线生产干87右2	400	89.10%	0	0	2024年6月			63.97%
26928	和平	太原变	太原变046南五甲线	pms_南五甲线铁中分7右3	200	42.50%	0	0				-5.71%
26929	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分8右6变压器	315	24.76%	0	0				-3.96%
26930	皇姑	长江变	25466长黄甲线	欧亚变260白山甲线白山干51左10柱上变压器	315	39.24%	0	0				9.09%
26931	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干37柱上变压器	315	24.63%	0	0				9.05%
26932	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干陆运分25左1柱上变压器	315	54.29%	0	0				12.72%
26933	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分23左28柱上变压器	200	58.20%	0	0				7.82%
26934	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线佟罗南分9右05	200	22.35%	0	0				-38.47%
26935	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分4-2柱上变压器	315	44.13%	0	0				20.52%
26936	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线41	315	6.67%	0	0				-30.55%
26937	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线61左4变台	315	55.24%	0	0				7.27%
26938	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分16左5柱上变压器	315	32.06%	0	0				-27.65%
26939	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	方迪东阁2箱变1	400	36.00%	0	0				4.37%
26940	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期3箱变1变压器	630	14.60%	0	0				1.34%
26941	和平	太原变	太原变056南七乙线	宜春3变电站2号高压柜1主变	630	34.29%	0	0				-5.61%
26942	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	中乾小区1箱变1号变	630	23.33%	0	0				-9.77%
26943	和平	和平变	和平变168同南乙线	嘉禾22主变	630	16.83%	0	0				3.77%
26944	和平	青年变	青年变368青二线	1主变军区政治部住宅	500	25.60%	210	210				-3.81%
26945	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	聚贤雅苑变电站201	250	0.00%	0	0				0.00%
26946	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	聚贤雅苑变电站202	315	81.27%	0	0	2024年9月			4.70%
26947	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭1#2#主变	400	22.50%	270	270				5.26%
26948	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华4箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
26949	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城9箱变2变压器	800	13.50%	612	612				1.89%
26950	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	龙逸花园1箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
26951	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔3箱变2变压器	630	31.11%	371	371				-13.57%
26952	和平	和平变	和平变144南一乙线	东宇大厦主变	630	42.86%	0	0				12.41%
26953	和平	展览变	展览变896展科乙线	金源新村一次2#主变	630	28.57%	0	0				4.00%
26954	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北2变电站2号高压柜1主变	630	27.17%	0	0				4.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26955	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	通达新村2一次1主变	800	53.00%	296	296				9.06%
26956	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期2箱变2号变	630	21.27%	0	0				18.88%
26957	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区10箱变1	630	13.71%	0	0				-1.15%
26958	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	珠江箱变1	630	34.03%	0	0				-0.60%
26959	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	长南2箱变1	630	70.10%	0	0				2.04%
26960	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	前塔2箱变	500	40.80%	0	0				9.50%
26961	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海八期2变电站1变压器	500	26.24%	0	0				-1.53%
26962	和平	青年变	青年变368青二线	1主变业新村22	1250	27.20%	210	210				26.98%
26963	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	张士二小区变电站2变压器	400	17.20%	0	0				1.33%
26964	苏家屯	下深变	理想线	理想新城2号变电站1号变压器	630	47.30%	0	0				1.97%
26965	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵2小区变电站2变压器	630	19.81%	0	0				-0.56%
26966	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	文体中心箱变1	400	80.10%	0	0	2024年6月			20.07%
26967	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	沈报西变电站一次变压器柜主变	315	27.05%	0	0				9.73%
26968	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光4变电站202	630	44.76%	0	0				-0.57%
26969	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	吴辰苑小区4变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
26970	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	宜家居小区变电站201柜	315	22.54%	212.5	212.5				-7.68%
26971	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金杯安居箱变1变压器	500	26.40%	318	318				-6.09%
26972	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	梧桐别苑1变电站202配电变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
26973	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	重工小区2变电站201柜	630	19.37%	0	0				-0.03%
26974	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	南七小区3变电站201柜	500	52.00%	0	0				-3.20%
26975	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	明哲园2变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
26976	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城2箱变2变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
26977	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城4箱变1变压器	630	44.57%	286.2	286.2				-1.76%
26978	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保工南六路小区变电站201柜	630	48.38%	0	0				-2.33%
26979	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	八苑东阁变电站201	630	18.41%	0	0				0.54%
26980	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	乐园2小区变电站201	400	0.00%	0	0				0.00%
26981	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景4箱变2变压器	630	27.43%	394.2	394.2				9.64%
26982	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工2箱变2配电变压器	500	89.20%	0	0	2022年12月			5.43%
26983	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑3箱变2	630	16.51%	0	0				1.87%
26984	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期3箱变1号变	630	27.94%	0	0				4.29%
26985	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光1变电站2变	630	25.08%	0	0				0.00%
26986	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	文翠公务员箱变2变压器	400	36.30%	0	0				7.27%
26987	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭6变电站201	500	17.92%	360.4	360.4				3.27%
26988	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际8号变电站1变压器	630	20.63%	0	0				-0.85%
26989	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	广宜2箱变1变压器	800	21.25%	550	550				-5.60%
26990	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光3箱变1变压器	630	35.87%	341	341				-1.89%
26991	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城5箱变站2变压器	630	20.63%	0	0				-17.73%
26992	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	乐园1变电站201	630	43.81%	31.18	31.18				-0.72%
26993	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	北二乙 D-1主变	315	1.90%	277.5	277.5				27.88%
26994	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	人和馨园2变电站201	630	26.35%	401	401				-0.02%
26995	沈河	长青变	长青变450长大乙线	丰源箱变1变压器	630	42.54%	0	0				-1.41%
26996	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	东陵公务员箱变2变压器	630	16.19%	465	465				-1.86%
26997	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区3变电站202	630	20.00%	0	0				6.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26998	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都2箱变2变压器	400	17.10%	291.6	291.6				1.85%
26999	和平	广州变	广州变468广马乙线	桂林1主变	315	21.71%	215.1	215.1				-168.73%
27000	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	e佰家园小区1变电站201	630	12.95%	485.4	485.4				7.05%
27001	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	嘉富学生公寓1变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
27002	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新新小区箱变2变压器	315	75.81%	0	0				5.23%
27003	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	前进小区箱变1号变	400	75.00%	0	0				9.48%
27004	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河2箱变1变压器	500	53.76%	0	0				-3.44%
27005	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	爱心家园小区变电站201	630	34.60%	6.93	6.93				-3.14%
27006	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	体育学院箱变1	630	24.38%	0	0				0.70%
27007	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区22号箱变2号变	630	31.75%	0	0				2.83%
27008	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	友谊花园2箱变1	400	21.60%	0	0				21.65%
27009	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰7箱变2	630	19.05%	0	0				3.93%
27010	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职于休所信宅2箱变2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
27011	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰11箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
27012	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	联通一次1主变	630	32.38%	0	0				0.82%
27013	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路干51加1	200	46.80%	0	0				75.75%
27014	沈北	新城子	新城子变7554农专线	10kV农专干237右分3右支4变压器	200	15.45%	0	0				3.37%
27015	苏家屯	前显变	前显变278前地线	槌檀山5号变电站2号配电变压器	800	21.60%	0	0				64.51%
27016	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	新生2小区箱变(单)	500	25.60%	322	322				-2.32%
27017	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园2箱变2站内变压器	630	27.43%	394.2	394.2				3.48%
27018	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官于17左1+1	400	48.00%	0	0				32.39%
27019	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分9右1柱上变压器	315	38.41%	0	0				20.99%
27020	东陵	水家变	水李线	水李线69右9柱上变压器	630	71.11%	0	0				79.74%
27021	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰三期箱式变电站1配电变压器	630	35.56%	0	0				74.03%
27022	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	玉祥明居1箱式变电站1配电变压器	800	22.13%	0	0				-2.77%
27023	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	时代悦小区1变电站202间隔配电变压器	800	7.80%	657.6	657.6				100.00%
27024	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	中置序岸翠园配电室201间隔配电变压器	400	0.00%	360	360				50.00%
27025	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分23右16右7变台	50	70.80%	0	0				5.87%
27026	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	含笑小区变电站2号变压器	400	59.50%	0	0				2.32%
27027	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	阳光100三期小区3变电站1变压器	800	17.63%	0	0				18.89%
27028	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线102左17变台	200	10.80%	158.4	158.4				24.60%
27029	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分43右9柱上变压器	200	25.05%	129.9	129.9				-1.29%
27030	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线57右1	200	90.60%	0	0	2024年6月			100.00%
27031	东陵	中马变	满堂线	唯美十方2箱变2变压器	630	45.40%	0	0				6.19%
27032	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园1变电站1变压器	630	40.63%	0	0				3.73%
27033	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线历家小苇沟台分支07	100	70.50%	0	0				16.31%
27034	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家房变059永丰线代家2组照明	400	40.90%	196.4	196.4				9.34%
27035	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分富拉堡支福源几5	200	9.60%	160.8	160.8				0.00%
27036	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	蕙庭花园3箱式变电站1配电变压器	630	13.65%	218.46	218.46				-3.78%
27037	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城1箱变202配电变压器	500	16.00%	0	0				8.38%
27038	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线长岗村六组	200	17.90%	0	0				10.06%
27039	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村5土建变202	500	0.00%	0	0				0.00%
27040	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑5号变电站2变压器	630	18.10%	0	0				1.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27041	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯12箱变1变压器	630	23.11%	0	0				1.46%
27042	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分刘小船几养殖场甲2	400	6.30%	0	0				0.00%
27043	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分粮库支1(乡政府台)	200	81.00%	0	0	2023年1月			9.72%
27044	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分53右3	400	17.10%	291.6	291.6				98.22%
27045	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居6号变电站202间隔配电变压器	630	32.06%	0	0				17.69%
27046	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居7号变电站202间隔配电变压器	630	39.68%	0	0				25.62%
27047	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线刘士照明	200	45.60%	88.8	88.8				-16.84%
27048	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线前尖山照明4台	630	13.65%	481	481				4.00%
27049	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干52+1右1	200	37.50%	105	105				88.97%
27050	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线龙凤楼区照明	200	50.50%	79	79				3.72%
27051	和平	花园变	花园变764花新甲线	房地产物业管理有限公司201间隔配电变压器	100	42.00%	48	48				-35.55%
27052	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分095	200	39.90%	0	0				4.21%
27053	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	后老薄2灯(新)	400	15.90%	296.4	296.4				100.00%
27054	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝M区西区2箱变201间隔配电变压器	500	26.88%	0	0				3.68%
27055	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际3变电站201	630	45.40%	281	281				-5.13%
27056	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线161	315	56.51%	0	0				-3.13%
27057	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭2箱变201	400	42.00%	0	0				-5.73%
27058	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相甲线荒山分1+1	400	70.40%	0	0				13.27%
27059	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分47左4变压器	200	32.00%	0	0				4.18%
27060	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干54左8变压器	200	32.50%	115	115				12.20%
27061	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园38号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	17.14%	0	0				43.93%
27062	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期4箱变201配电变压器	630	26.67%	0	0				5.24%
27063	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线光明村台	80	49.75%	0	0				17.85%
27064	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线65左3	200	24.00%	132	132				19.06%
27065	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期1局维变201配电变压器	800	17.40%	0	0				57.70%
27066	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分29变台	200	20.25%	0	0				9.43%
27067	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾12号变电站201配电变压器	500	40.32%	0	0				5.87%
27068	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线长山沟五队(十间房五组)	400	33.10%	0	0				11.97%
27069	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万村台	30	79.50%	3.15	3.15				3.09%
27070	于洪	平罗变	平辛线	后辛台村1台	200	78.00%	0	0				16.99%
27071	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线14	315	82.86%	22.5	22.5	2022年12月			8.44%
27072	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾1号箱1号变箱变配电变压器	630	32.38%	0	0				11.80%
27073	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分142	80	48.75%	0	0				7.52%
27074	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线上炭窑台	200	22.80%	0	0				17.08%
27075	于洪	兰台变	兰汇线	小微沙岭26号	400	45.00%	180	180				100.00%
27076	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区4变电站1变压器	800	36.00%	0	0				2.05%
27077	皇姑	长江变	长江变25494长华线	银亿大城印象锦园2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
27078	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分7左2右2	400	53.10%	147.6	147.6				73.99%
27079	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源1变电站2变压器	500	15.20%	0	0				-0.07%
27080	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干60右2变台	200	28.50%	123	123				6.39%
27081	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾3号变电站201配电变压器	800	65.63%	0	0				2.13%
27082	沈北	清水变	清依线	清依线前腰分13(前腰A台)	400	28.95%	0	0				4.46%
27083	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景3箱变2变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-9.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27084	大东	望花变	望花变70264合作甲线	教师新村1站内变压器	500	34.24%	278.8	278.8				0.36%
27085	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五-2期变电站201配电变压器	630	90.16%	0	0	2022年12月			38.54%
27086	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线新台支07	160	56.75%	53.2	53.2				-0.67%
27087	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林.康泉府4变电站2变压器	630	6.98%	523	523				2.03%
27088	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林.康泉府5变电站2变压器	630	9.21%	509	509				7.43%
27089	法库	秀水变	秀水变秀登线	10kV秀登线大辛几35	100	80.00%	0	0	2023年6月			6.50%
27090	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子南台	100	41.60%	48.4	48.4				-5.53%
27091	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线前岭西台	200	64.00%	52	52				9.02%
27092	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西南台照明	160	90.75%	0	0	2023年2月			4.71%
27093	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利于战前分1	315	38.10%	0	0				29.30%
27094	于洪	大兴变	大兴变兴富线	西湖丽景8站房1变压器	630	25.65%	0	0				1.04%
27095	大东	望花变	望花变70258望北甲线	祥云居箱变1站内变压器	400	37.80%	208.8	208.8				10.97%
27096	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线107左20柱上变压器	200	15.60%	148.8	148.8				61.13%
27097	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区1站房1变压器	630	21.08%	0	0				6.36%
27098	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区2站房2变压器	630	11.17%	0	0				6.31%
27099	沈北	道义变	道义变15257道商线	太湖明珠花园1期2变电站202配电变压器	630	16.83%	0	0				-56.36%
27100	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭3变电站1变压器	400	23.00%	0	0				2.09%
27101	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左17+1右2	400	11.70%	0	0				83.88%
27102	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	YHG_怒信2之4柱上变压器	315	38.73%	0	0				1.32%
27103	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	钻石1主变	800	67.50%	180	180				7.13%
27104	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区1箱变2变压器	800	36.75%	426	426				24.76%
27105	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区2箱变2变压器	800	30.38%	477	477				10.75%
27106	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲	五委新区2号	315	102.86%	0	0	2022年12月			-1.17%
27107	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村4号变电站2变压器	500	35.52%	272.4	272.4				0.58%
27108	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线修理分05	160	114.00%	0	0	2022年12月			5.38%
27109	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满西村一五组照明	200	55.20%	69.6	69.6				8.20%
27110	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语2箱变201	630	19.81%	442.2	442.2				-0.79%
27111	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期3变电站2配电变压器	500	25.40%	323	323				6.30%
27112	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干4左1	80	35.25%	43.8	43.8				-16.88%
27113	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干48+1左1	400	20.10%	0	0				5.95%
27114	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线孙家堡几09	315	23.17%	210.5	210.5				9.68%
27115	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干60左1	400	60.30%	0	0				26.12%
27116	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线老干部局住宅	80	89.63%	0.3	0.3	2025年2月			2.56%
27117	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	瀚博锡耶纳一期201配电变压器	630	31.75%	0	0				0.39%
27118	沈北	王驛变	王驛变73846特动线	新水湾小区1箱变(分)201配电变压器	630	25.40%	407	407				-0.28%
27119	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线元江街10变电站配电变压器	400	24.00%	0	0				0.00%
27120	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分92左06	200	33.00%	0	0				4.99%
27121	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司(美麟阁住宅小区4变)	400	32.00%	0	0				5.90%
27122	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线159	400	30.75%	0	0				3.50%
27123	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	兴隆华府2箱变出线间隔配电变压器	630	30.48%	148.66	148.66				7.88%
27124	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期2小区变电站201配电变压器	800	53.40%	0	0				0.00%
27125	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期5小区变电站201配电变压器	630	14.10%	0	0				94.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27126	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期2箱变1变压器	630	13.97%	0	0				96.88%
27127	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分32左4+1左1变台	100	82.20%	7.8	7.8	2024年6月			10.58%
27128	浑南	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里5号变电站202配电变压器	800	36.00%	0	0				5.80%
27129	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	明珠城JW2变电所1箱变201配电变压器	630	37.46%	331	331				5.60%
27130	于洪	家俱变	俱兰甲线	光伸2变电站2变压器	630	80.95%	57	57	2024年6月			10.58%
27131	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干5左2公变	400	62.70%	109.2	109.2				13.31%
27132	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分31右1	400	90.50%	0	0	2024年6月			-1.42%
27133	法库	宝山变	法镇二线	计委1箱变变压器	1000	42.00%	480	480				-3.40%
27134	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干10+1左6	100	22.80%	67.2	67.2				-85.64%
27135	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支41左7右5	100	50.70%	39.3	39.3				-47.25%
27136	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八號院西区小区箱式变电站2配电变压器	400	53.40%	0	0				34.99%
27137	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分前进东支01	200	24.90%	0	0				2.48%
27138	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右24	160	54.00%	0	0				13.76%
27139	沈北	孝信变	孝场乙线	徽商大厦小区1局维变电站202配电变压器	800	6.30%	0	0				100.00%
27140	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子村自来水	200	60.90%	0	0				0.79%
27141	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线东丁东支17	315	29.46%	0	0				8.61%
27142	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线孙屯支24	100	130.20%	0	0	2024年4月			10.06%
27143	浑南	榆树变	榆树变882三义线	泛美华庭3号变电站1变压器	800	20.40%	0	0				3.51%
27144	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区3变电站2变压器	630	19.43%	0	0				-2.99%
27145	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线湾沟分22(古砬子B台)	200	38.70%	102.6	102.6				17.82%
27146	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线51左1左5左1柱上变压器	50	0.00%	0	0				-24.86%
27147	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线五棵树分支线64	100	79.80%	10.2	10.2				8.01%
27148	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线信用社住宅	50	56.80%	16.6	16.6				5.98%
27149	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城4号变电站202配电变压器	630	14.86%	0	0				-1.50%
27150	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分51	200	15.20%	149.6	149.6				34.96%
27151	大东	如意变	如意变80846如望甲线	卫士1箱变1变压器	630	20.95%	435	435				-3.07%
27152	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷1变电站2变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
27153	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际1变电站1柜	630	17.78%	0	0				-1.10%
27154	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期4变电站1变压器	500	31.68%	0	0				-5.10%
27155	沈河	万柳变	万柳变284万国线	世纪家园1箱变1变压器	630	0.00%	0	0				-51.92%
27156	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院2箱变1变压器	630	22.54%	0	0				0.42%
27157	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾3号变电站2变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
27158	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	长胜建材公变台	200	67.20%	45.6	45.6				0.00%
27159	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170毓庄线皮卜大棚	100	50.80%	39.2	39.2				-33.83%
27160	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团5变电站1变压器	400	38.00%	208	208				-7.27%
27161	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	旭辉花园9箱变2变压器	800	43.80%	0	0				48.25%
27162	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式-沈阳晒之缘农业科技有限公司	200	15.00%	0	0				100.00%
27163	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区5变电站1变压器	630	25.14%	0	0				1.16%
27164	开发	工农变	工农变55580工岛线	工岛小区1变电站1变压器	500	40.32%	0	0				2.38%
27165	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线019	315	32.70%	162.81	162.81				4.15%
27166	浑南	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里2号变电站2变压器	315	23.24%	0	0				-0.64%
27167	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期4变电站2变压器	800	16.80%	585.6	585.6				-0.28%
27168	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一中教师楼	250	37.76%	130.6	130.6				7.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27169	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平东南照明	400	23.40%	0	0				16.07%
27170	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线营盘分13	100	43.40%	0	0				43.66%
27171	法库	果子园	果子园变418果府线	东方尚城小区1箱变201间隔配电变压器	630	15.24%	0	0				61.06%
27172	于洪	铸造变	铸造变95250铸雅线	西胜旧村	100	113.10%	0	0	2024年6月			23.68%
27173	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场一期3号变电站201间隔配电变压器	630	29.21%	0	0				54.70%
27174	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十一号(微)	400	20.70%	277.2	277.2				91.30%
27175	东陵	水家变	水李线	水李干收兵台支42右10柱上变压器	200	29.70%	0	0				17.01%
27176	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城1号变电站1变压器	630	23.81%	0	0				1.09%
27177	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期2变电站201变压器	315	91.43%	0	0	2024年6月			0.74%
27178	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区2变电站1变压器	630	23.24%	0	0				-0.98%
27179	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑3箱变202间隔配电变压器	800	11.40%	0	0				4.20%
27180	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线青岗分39变台	400	18.60%	285.6	285.6				5.20%
27181	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线93左3变台	100	111.80%	0	0	2024年6月			8.62%
27182	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分74右6变台	100	98.70%	0	0	2023年2月			16.03%
27183	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线053	160	50.25%	63.6	63.6				-1.34%
27184	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树线62右41左5	100	35.60%	0	0				8.87%
27185	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	太湖明珠花园四期3变电站202配电变压器	800	17.70%	0	0				98.20%
27186	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线217右3变台	200	12.60%	154.8	154.8				11.77%
27187	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城1变电站1变压器	630	14.48%	0	0				2.21%
27188	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	港基双水岸一期3箱变1号配电变压器	630	10.67%	0	0				12.69%
27189	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	东风二分14箱变1变压器	400	17.40%	0	0				0.00%
27190	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线三二七支07	100	66.60%	23.4	23.4				19.69%
27191	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城4号变电站2号变压器	630	52.06%	239	239				6.33%
27192	和平	展览变	展览变882展河线	春河里三期1变电站1号变压器	800	28.50%	492	492				-4.15%
27193	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北联2变电站201间隔变压器	315	25.90%	201.9	201.9				5.53%
27194	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁胜利佳园41主变	800	15.38%	597	597				1.55%
27195	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际13号变电站202配电变压器	630	60.57%	0	0				0.91%
27196	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干兰旗分24右8变台	400	9.75%	0	0				31.39%
27197	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流奉玺台2号变电站201间隔配电变压器	800	64.50%	0	0				14.77%
27198	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期3箱式变电站1配电变压器	800	28.13%	0	0				18.39%
27199	铁西	重工变	重工变10840城西线	肇西线肇西干32左4变台	315	58.29%	0	0				2.53%
27200	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干立新分63+1电井支32(新立变台)柱上断路器-一站式	80	80.25%	0	0	2024年6月			49.70%
27201	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城小区二期2箱式变电站1配电变压器	800	55.25%	0	0				6.91%
27202	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大獾洞分杜屯支5右8变台	200	3.60%	172.8	172.8				0.00%
27203	东陵	杨官变	杨官变	和光尘越杨弧线1变电站2变压器	800	20.40%	0	0				59.34%
27204	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲	新华国际2变电站2变压器	630	17.62%	0	0				4.99%
27205	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期1箱变2变压器	400	24.00%	0	0				-1.41%
27206	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期1变电站201变压器	800	52.50%	300	300				-1.31%
27207	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府2号变电站2号变压器	630	20.95%	0	0				-10.55%
27208	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙10箱变2变压器	630	16.83%	390	390				1.10%
27209	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线尚村支07	315	60.95%	91.5	91.5				21.51%
27210	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线苗圃支01	50	35.70%	0	0				0.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27211	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线喇玛荒支004	50	111.30%	0	0	2024年6月			12.45%
27212	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼7箱变2变压器	630	11.43%	495	495				0.57%
27213	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪5箱变2变压器	630	28.95%	384.6	384.6				1.56%
27214	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区3202间隔配电变压器	315	28.19%	194.7	194.7				36.53%
27215	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期7箱变(单)	400	33.38%	0	0				4.63%
27216	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	高电台	315	24.83%	205.3	205.3				-4.58%
27217	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线219左3变台	200	37.50%	105	105				0.00%
27218	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区5变电站1变压器	630	23.37%	419.8	419.8				2.84%
27219	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线光辉三队	400	16.20%	295.2	295.2				8.92%
27220	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区9变电站2变压器	200	34.00%	0	0				13.93%
27221	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西王分支线002	100	43.20%	0	0				7.70%
27222	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟5组照明综合(2023微)	200	45.00%	90	90				100.00%
27223	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	52.95%	0	0				100.00%
27224	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和干新阳分7右8左5新	400	67.80%	0	0				58.09%
27225	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园3变电站1变压器	400	39.20%	203.2	203.2				12.36%
27226	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线76左1	200	14.10%	0	0				56.05%
27227	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线悦府鑫城分2	200	15.90%	0	0				56.49%
27228	法库	新依变	依三线	10KV依三线依村机井分1	100	0.90%	0	0				7.14%
27229	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分29右1	315	85.71%	0	0	2024年2月			11.16%
27230	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园5箱变1变压器	630	23.49%	0	0				2.53%
27231	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库1箱变2变压器	500	48.32%	0	0				1.93%
27232	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线河畔家园	315	86.86%	0	0	2024年9月			3.90%
27233	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分18左5变台	400	15.00%	300	300				94.28%
27234	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分49左9右1变台	100	64.80%	0	0				200.22%
27235	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥新城一期1号变电站202间隔配电变压器	630	37.62%	330	330				-4.99%
27236	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼6箱变2变压器	630	13.65%	481	481				1.50%
27237	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖8号变电站1号变压器	630	17.14%	459	459				2.47%
27238	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	郑家屯照明	400	54.90%	0	0				12.63%
27239	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯	三王堡西台	400	25.55%	118.36	118.36				6.26%
27240	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线65左7+1右4变台	200	38.10%	103.8	103.8				76.00%
27241	东陵	中马变	高坎线	高坎线高坎干95柱上变压器	100	68.40%	21.6	21.6				4.24%
27242	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城4变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
27243	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡腰屯村中台(微)	200	24.00%	132	132				-0.36%
27244	于洪	五金变	五机乙线	东民变343东民线付强三队	100	24.40%	0	0				16.39%
27245	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城4箱变2变压器	800	46.88%	345	345				5.56%
27246	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分21变台	200	84.00%	12	12	2024年6月			56.85%
27247	于洪	东民变	东李线	洪汇园公租房1站房1变压器	800	13.88%	0	0				6.25%
27248	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线商贸楼支线006	100	59.20%	30.8	30.8				3.99%
27249	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干利民分刘屯支24右4变台	200	26.40%	127.2	127.2				14.71%
27250	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园1号变电站1变压器	800	23.25%	0	0				6.33%
27251	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	弘景花园小区1变电站202变压器	500	22.40%	0	0				-1.26%
27252	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线纺纱西分03	315	35.87%	0	0				-7.45%
27253	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期2变电站1变压器	630	34.29%	0	0				0.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27254	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城4变电站1变压器	630	19.56%	0	0				0.85%
27255	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯5箱式变电站2配电变压器	800	47.70%	0	0				6.93%
27256	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦一期2箱变2变压器	800	72.75%	0	0				37.48%
27257	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	庐山苑小区箱式变电站2配电变压器	800	22.80%	0	0				47.91%
27258	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分53右7变台	50	70.20%	0	0				42.18%
27259	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线148	200	55.60%	0	0				-20.54%
27260	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫1变电站2变压器	500	47.04%	0	0				4.34%
27261	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线大尚义村南台	200	51.75%	0	0				13.89%
27262	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	碧水倾城2小区变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
27263	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园2变电站202配电变压器	500	48.00%	210	210				-9.45%
27264	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚2箱式变电站1配电变压器	630	47.24%	0	0				13.76%
27265	辽中	六间房	六间房变1128化家线	老窝棚村1机井	100	77.20%	0	0				-8.63%
27266	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯	台区名:杨士岗社区1机井	80	75.25%	11.8	11.8				7.48%
27267	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井1台	200	42.60%	94.8	94.8				27.94%
27268	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村杜林贵鱼池机井2台	100	53.60%	36.4	36.4				-7.99%
27269	于洪	光辉变	光南线	小微高台村南台	400	13.20%	307.2	307.2				-130.14%
27270	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村18机井	100	45.20%	44.8	44.8				5.12%
27271	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期1箱式变电站2配电变压器	400	58.00%	0	0				5.68%
27272	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线169右18变台	50	56.20%	0	0				5.30%
27273	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	文竹家园2号变电站202配电变压器	500	48.00%	0	0				-1.00%
27274	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡19号小区变电站201配电变压器	800	39.38%	0	0				-0.39%
27275	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深干老虎分5	180	10.00%	0	0				-124.23%
27276	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园9号小区变电站201配电变压器	630	24.76%	0	0				0.10%
27277	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期1变电站201间隔配电变压器	630	54.76%	222	222				0.61%
27278	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分7右支3变压器	100	45.60%	44.4	44.4				0.36%
27279	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	东环堤脚街综合一台(2022做)	200	39.00%	0	0				84.78%
27280	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线忙前大棚户区	400	19.20%	283.2	283.2				-3.34%
27281	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分44+1右2	200	18.90%	142.2	142.2				-59.28%
27282	于洪	兴红变	兴红线	小微石材城1台区	400	29.70%	241.2	241.2				27.33%
27283	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院3变电站1变压器	630	21.33%	318.69	318.69				-0.24%
27284	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	盛城嘉园1变电站1变压器	630	21.71%	430.2	430.2				2.23%
27285	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干图颜太分29变台	315	39.62%	158.7	158.7				12.87%
27286	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线37右4左6变台	200	77.50%	25	25				10.52%
27287	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分43变台	315	75.43%	0	0				12.26%
27288	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄航线	柳河沟变206黄航线黄花干兰家分柴窝支陈家支24变台	50	71.20%	0	0				4.77%
27289	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分7右05	315	44.57%	143.1	143.1				0.22%
27290	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家分98	200	13.80%	0	0				25.70%
27291	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门二期1变电站2变压器	500	30.80%	0	0				4.36%
27292	沈北	道义变	道义变15259道义线	百乐小区南水泵201配电变压器	500	84.40%	0	0	2024年9月			2.75%
27293	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡占分83左3	200	18.90%	0	0				9.68%
27294	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	YHG_辽宁城开地产开发有限公司5箱变2变202配电变压器	630	25.40%	0	0				3.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27295	东陵	孙家寨	孙营线	孙营线35柱上变压器	250	51.84%	0	0				-33.07%
27296	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区3变电站201变压器	630	36.57%	336.6	336.6				5.69%
27297	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法妮娜1号箱式变电站1号配电变压器	630	30.16%	377	377				9.88%
27298	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法妮娜1号箱式变电站2号配电变压器	630	17.46%	457	457				4.56%
27299	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	公元九里2号变电站201间隔(施林线)配电变压器	800	32.40%	0	0				74.86%
27300	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团2变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
27301	浑南	于山变	于山变756于东线	舜山府3号变电站1号配电变压器	630	20.63%	0	0				65.83%
27302	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马塘房分虎山支排水支3变台	200	20.30%	139.4	139.4				5.41%
27303	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	郑农乙E开闭站1变电站变压器	630	11.75%	0	0				-17.12%
27304	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线230右1右1变台	400	37.80%	208.8	208.8				6.95%
27305	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城三期站房2配电变压器	800	24.00%	528	528				16.38%
27306	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都二期2201配电变压器	630	15.75%	0	0				7.84%
27307	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期1201配电变压器	630	29.52%	0	0				1.32%
27308	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干89左2左1	200	29.10%	121.8	121.8				7.90%
27309	于洪	范屯变	范新线	曹台村西二台	100	61.05%	28.95	28.95				0.33%
27310	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右9右1柱上变压器	100	69.50%	0	0				13.08%
27311	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线18左2变台	250	35.84%	0	0				65.55%
27312	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑3箱变1变压器	630	23.17%	0	0				0.36%
27313	东陵	上佰变	沈链线	上佰变322沈链干沈链干上佰分16柱上变压器	200	5.10%	0	0				-106.96%
27314	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子西大棚台	30	126.00%	0	0	2023年6月			-51.87%
27315	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支10右T5变压器	100	30.60%	59.4	59.4				1.03%
27316	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	林化分9右4	200	55.50%	0	0				0.00%
27317	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分14右2柱上变压器	200	23.60%	0	0				-13.51%
27318	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区13变电站2变压器	800	49.88%	0	0				-26.42%
27319	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分16左18右6柱上变压器	100	8.80%	0	0				26.98%
27320	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和悦府二期4箱式变电站1配电变压器	800	24.60%	0	0				64.30%
27321	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区5变电站1变压器	400	44.40%	182.4	182.4				23.92%
27322	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	光明苑A1变电站变压器	630	15.24%	471	471				4.40%
27323	于洪	光辉变	光北线	小微南台村北台	400	37.80%	208.8	208.8				47.45%
27324	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园2变电站1变压器	630	37.78%	329	329				49.62%
27325	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	和景嘉园1变电站201配电变压器	630	35.24%	0	0				3.77%
27326	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干136	200	15.00%	150	150				12.99%
27327	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线新城子大队分07	200	51.60%	76.8	76.8				6.76%
27328	浑南	安顺变	安顺变164安于甲线	华茂央府1号变电站1号配电变压器	500	24.80%	0	0				18.46%
27329	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线35右3变台	400	23.70%	0	0				0.00%
27330	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	辽宁广和通汽车销售服务有限公司201间隔配电变压器	250	121.20%	0	0	2023年1月			10.46%
27331	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分10右1右1	200	19.50%	141	141				1.47%
27332	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑2变电站2变压器	800	21.00%	0	0				4.04%
27333	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线柏和干336	100	58.00%	32	32				10.48%
27334	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	古城村三九组(2021微)	400	19.90%	280.4	280.4				19.75%
27335	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线双树北新台	400	15.00%	300	300				12.58%
27336	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东天支04	200	31.70%	116.6	116.6				16.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27337	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和于畅阳分39	200	60.00%	0	0				21.52%
27338	大东	小东变	小东变80166小望线	锦绣花园6箱变1变压器	630	120.00%	0	0	2024年9月			1.05%
27339	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合7变电站2变压器	630	23.62%	0	0				-2.91%
27340	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵二组台分支01	200	33.25%	0	0				9.80%
27341	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线腰沟分012	100	76.50%	0	0				9.04%
27342	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分北山支6	200	45.00%	0	0				8.94%
27343	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春五期C、D区3变电站201	400	19.60%	281.6	281.6				-4.94%
27344	苏家屯	下深变	理想线	百合湾二期1号箱变202配电变压器	630	27.05%	0	0				6.50%
27345	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙干三组分22变台	200	20.00%	140	140				4.98%
27346	辽中	金山变	金山变45566金冷线	同合村南照明(煤改洁)	400	13.50%	306	306				100.00%
27347	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线胜利医院支03	50	111.60%	0	0	2024年12月			3.12%
27348	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分114	200	81.60%	16.8	16.8	2024年9月			7.47%
27349	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分110右11变台	200	45.90%	0	0				12.99%
27350	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天4土建变202变压器	800	26.25%	93.53	93.53				-1.23%
27351	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	龙湖方林昱樾变电站2配电变压器	800	9.38%	0	0				0.00%
27352	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城2箱变1变压器	630	80.32%	0	0	2025年2月			-1.30%
27353	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干60柱上变压器	400	55.20%	0	0				9.15%
27354	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号2箱变201配电变压器	630	27.62%	0	0				0.76%
27355	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	城央华墅1号变电站2号配电变压器	800	20.10%	0	0				36.44%
27356	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆2号变电站201配电变压器	630	32.38%	0	0				5.98%
27357	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	施官小区1号变电站2变压器	500	21.60%	0	0				1.26%
27358	和平	市府变	市府变554东森线	东森3变电站1主变	800	37.13%	0	0				0.27%
27359	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛线门家网分91右2+1变台	200	28.20%	123.6	123.6				22.39%
27360	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线文城分达连支46	200	47.90%	84.2	84.2				3.36%
27361	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地3箱变1变压器	630	9.21%	0	0				47.63%
27362	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地5箱变1变压器	630	7.62%	0	0				47.95%
27363	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	中梁首府小区变电站101配电变压器	630	20.19%	0	0				43.80%
27364	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	金宝分16右2	400	40.95%	196.2	196.2				90.85%
27365	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分9右4	400	50.50%	0	0				2.70%
27366	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干55+1右1	400	24.60%	261.6	261.6				98.64%
27367	沈北	道义变	道孝乙线	纺校开发住宅楼	400	48.30%	0	0				8.10%
27368	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线王家分016	100	100.50%	0	0	2024年6月			3.28%
27369	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干99左1	400	38.40%	0	0				40.63%
27370	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷3变电站1变压器	630	7.37%	325.62	325.62				-7.63%
27371	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分037	200	71.70%	36.6	36.6				8.93%
27372	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜置业有限公司3箱式变电站配电变压器	630	18.10%	453	453				10.13%
27373	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园33号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	33.97%	0	0				24.78%
27374	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分15右1右3柱上变压器	400	63.00%	0	0				8.14%
27375	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	YHG和平新居配电变压器	315	56.19%	0	0				41.39%
27376	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线23左2变台	200	33.00%	114	114				34.68%
27377	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期1变电站2配电变压器	800	1.50%	0	0				100.00%
27378	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	刀兰北1台	200	38.10%	103.8	103.8				20.09%
27379	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾4号变电站1变压器	315	51.81%	0	0				5.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27380	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	鸿之运塑料厂(一站式)	100	115.80%	0	0	2022年12月			49.82%
27381	沈北	方溪变	方开甲线	首开如院1局维变电站201配电变压器	800	23.10%	0	0				100.00%
27382	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	方林龙湖学樾府1小区变电站1配电变压器	630	8.25%	0	0				0.00%
27383	苏家屯	前显变	前显变51268前润乙线	华润润府1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	23.70%	0	0				41.70%
27384	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾3变电站2号变压器	630	35.87%	0	0				4.80%
27385	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾5变电站1号变压器	630	37.78%	0	0				-0.83%
27386	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑二期1箱式变电站1号变压器	630	39.05%	0	0				6.67%
27387	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干198左分10柱上断路器-一站式	200	22.20%	0	0				65.31%
27388	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	府和苑2变电站2变压器	500	20.16%	0	0				0.14%
27389	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线拉马小区分支线003	800	2.88%	697	697				14.23%
27390	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区1变电站2变压器	630	22.54%	425	425				39.97%
27391	东陵	孤家子	营城子甲线	江南水乡二期1号箱式变电站2号配电变压器	630	8.57%	0	0				-3.14%
27392	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿1号变电站201间隔配电变压器	630	41.59%	0	0				34.31%
27393	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	大祝村西南台	100	11.20%	0	0				-40.49%
27394	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园5箱变202间隔配电变压器	630	23.17%	0	0				-0.18%
27395	沈北	道义变	道义变15269丽景线	沈阳军辉房地产开发有限公司箱式变电站1号变压器	630	16.19%	0	0				7.48%
27396	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开盛泰置业1箱变202间隔配电变压器	630	25.08%	0	0				5.09%
27397	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区2变电站1配电变压器	630	21.27%	0	0				100.00%
27398	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦2小区变电站201	630	10.16%	503	503				94.24%
27399	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期2箱变1变压器	630	23.49%	0	0				0.67%
27400	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	昆农乙线张工于60加1变压器	400	67.60%	89.6	89.6				-5.23%
27401	沈北	清水变	清蒲线	一站式服务—沈阳市沈北新区马刚乡柳条河聚友食杂店	200	9.60%	0	0				0.00%
27402	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居5箱变1变压器	500	32.96%	285.2	285.2				0.65%
27403	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区5变电站2变压器	630	20.95%	0	0				1.37%
27404	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛花园2号变电站1变压器	630	21.71%	0	0				3.47%
27405	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干4+2右1	200	0.00%	180	180				0.00%
27406	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	朱庄分3+1左2	400	23.70%	265.2	265.2				81.62%
27407	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚于57右6左5左5	400	9.30%	322.8	322.8				100.00%
27408	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期1箱式变电站2配电变压器	800	21.30%	0	0				86.22%
27409	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开地产开发有限公司9箱变202间隔配电变压器	630	22.54%	0	0				2.93%
27410	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园5箱式变电站2配电变压器	800	9.90%	0	0				100.00%
27411	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园1箱变2变压器	630	53.02%	233	233				2.33%
27412	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方甲线北方干客运分4右2柱上变压器	400	1.75%	0	0				4.70%
27413	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳北于96号变压器	400	18.00%	0	0				15.04%
27414	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城4变电站1配电变压器	630	22.86%	0	0				-1.89%
27415	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城5变电站2配电变压器	630	22.86%	0	0				3.48%
27416	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线沈阳分支线022	50	74.80%	0	0				10.73%
27417	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线前房身四组照明	30	84.00%	1.8	1.8	2023年2月			14.67%
27418	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线李砖分万牧养殖场支2	200	27.60%	124.8	124.8				100.00%
27419	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎于四家子分河套支8左11变台	100	41.60%	48.4	48.4				0.95%
27420	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二北小区箱式变电站1配电变压器	800	17.75%	0	0				100.00%
27421	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠于3+5右1	200	15.30%	149.4	149.4				21.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27422	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分23左2+1右1	200	1.20%	0	0				19.17%
27423	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	YHG_红旗干德增KB冠信大厦地下变电所-1变压器	800	51.90%	0	0				11.45%
27424	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支青沟子支33右2变台	200	24.30%	131.4	131.4				-12.04%
27425	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑6变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-1.03%
27426	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园4变电站2站内变压器	400	26.40%	0	0				1.39%
27427	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青于51+3公变	200	34.50%	0	0				28.65%
27428	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村12号变电站2号配电变压器	630	19.81%	0	0				1.03%
27429	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三岔南支05	200	36.00%	0	0				81.53%
27430	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线老村南台	100	68.40%	0	0				7.83%
27431	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克5号变电站202配电变压器	500	15.20%	0	0				3.21%
27432	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期1变电站1变压器	500	36.00%	0	0				1.33%
27433	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园2变电站1变压器	630	8.25%	0	0				-0.16%
27434	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城4号变电站2号变压器	630	7.62%	519	519				0.62%
27435	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线代家分13左2柱上变压器	100	43.80%	0	0				8.66%
27436	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙线古屯分40左8右4变台	200	4.80%	170.4	170.4				-40.26%
27437	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	明辉新天地1箱变201间隔配电变压器	800	26.10%	511.2	511.2				15.01%
27438	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线298防火分1左支2柱上变压器	200	33.00%	114	114				17.58%
27439	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期2箱式变电站1配电变压器	630	33.97%	0	0				-1.63%
27440	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	八家村照明(2020微)	200	48.00%	84	84				3.95%
27441	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	细河沿北台照明(2020微)	400	38.40%	206.4	206.4				15.71%
27442	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	方家二组照明(2020微)	500	18.40%	358	358				26.74%
27443	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	褚贵分43左3左2	400	30.30%	238.8	238.8				0.00%
27444	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线木家支043	20	91.50%	0	0	2024年6月			2.43%
27445	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥商业街4变电站1变压器	500	65.28%	0	0				2.69%
27446	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期4箱式变电站1配电变压器	800	10.00%	0	0				-52.72%
27447	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分燕飞里支12变台	80	67.13%	18.3	18.3				3.27%
27448	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园1箱变配电变压器2公变间隔配电变压器	630	19.68%	443	443				-4.73%
27449	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙腾馨苑1箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0				31.58%
27450	大东	小东变	小东变170小毛线	毛光干2箱变(单)	400	34.80%	220.8	220.8				0.97%
27451	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙	新安干法赖分186左6变台	200	33.40%	0	0				8.18%
27452	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北一期4变电站2号配电变压器	630	16.19%	0	0				2.25%
27453	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期3变电站201配电变压器	630	14.29%	0	0				26.14%
27454	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥2号箱变变压器配电变压器	630	33.33%	0	0				3.84%
27455	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期6变电站201配电变压器	630	20.57%	0	0				45.76%
27456	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	森林里四期5变	400	25.50%	0	0				3.86%
27457	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变166华山乙线红工分27柱上变压器	315	66.67%	0	0				3.53%
27458	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线20左4右5柱上变压器	200	4.00%	0	0				-5.79%
27459	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左6变压器	315	91.43%	0	0	2024年6月			11.45%
27460	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左7左11柱上变压器	315	11.94%	0	0				4.77%
27461	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分27	200	16.50%	0	0				-35.62%
27462	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线37	200	10.50%	0	0				34.97%
27463	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干18右7变压器	250	84.00%	0	0	2024年6月			5.82%
27464	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干60左8	250	72.24%	0	0				0.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
27465	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东于38右4-1	200	96.50%	0	0	2023年1月			2.74%
27466	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支12左4左1变台	400	29.70%	0	0				1.03%
27467	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪于15左6 2	315	69.52%	0	0				-2.55%
27468	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分3柱上变压器	315	57.46%	0	0				-3.91%
27469	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分8柱上变压器	315	82.54%	0	0	2024年9月			14.81%
27470	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干43	250	57.60%	81	81				9.45%
27471	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变160陵望甲线鸭绿江分18右3柱上变压器	400	36.00%	0	0				0.30%
27472	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分8变压器	250	7.36%	0	0				-26.49%
27473	苏家屯	桃仙变	桃仙变6276桃苏线	桃仙变254桃苏线桃苏线045	100	5.10%	0	0				-12.79%
27474	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	站前甲线41左3	630	49.37%	0	0				1.64%
27475	和平	展览变	展览变896展科乙线	计量分6	400	59.75%	0	0				6.69%
27476	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右6右5	315	30.16%	0	0				-1.55%
27477	和平	市府变	市府变580北市甲线	北市甲线38左6左1	250	16.80%	0	0				-22.45%
27478	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支4柱上变压器	400	49.20%	0	0				1.14%
27479	沈河	粮仓变	粮仓变542粮木甲线	粮仓变542粮木甲线方北干河道分23公变	200	117.60%	0	0	2025年2月			11.39%
27480	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干方家变分2公变1	400	87.30%	10.8	10.8	2023年1月			3.84%
27481	和平	花园变	花园变752花南甲线	沈水湾变台	250	64.00%	65	65				-3.23%
27482	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右8+2公变	400	64.25%	0	0				3.49%
27483	沈河	青年变	青年变352青东线	青东线南乐郊分7+1公变	315	52.38%	0	0				1.15%
27484	大东	善邻变	善邻变81064善小甲线	善小联干19左3	250	56.32%	0	0				-3.56%
27485	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山干17柱上变压器	400	77.00%	0	0				0.76%
27486	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干93	315	20.32%	0	0				-10.81%
27487	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干6右1	200	98.70%	0	0	2023年1月			27.58%
27488	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分8左3	200	76.50%	0	0				5.35%
27489	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线39右7	200	24.60%	0	0				2.26%
27490	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干13公变	200	26.40%	127.2	127.2				2.27%
27491	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南乙线长南干16公变	315	68.19%	68.7	68.7				0.98%
27492	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干23左1右3	200	66.60%	0	0				11.15%
27493	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干70左2	200	21.30%	0	0				6.48%
27494	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干28柱上变压器	315	39.68%	0	0				-11.56%
27495	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干36	315	34.60%	0	0				-123.76%
27496	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	怒江变250怒陵线怒舍干9柱上变压器	250	29.44%	151.4	151.4				-21.10%
27497	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	滑应乙线建设干106右3变压器	315	21.71%	215.1	215.1				6.54%
27498	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线45	400	69.00%	0	0				0.16%
27499	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线17	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
27500	和平	三好变	三好变170三学乙线	三学乙线5	315	69.21%	0	0				-7.11%
27501	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右2左1	315	48.76%	0	0				0.66%
27502	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线2左1	315	40.38%	0	0				-2.17%
27503	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分3右4柱上变压器	315	55.56%	0	0				2.11%
27504	和平	青年变	青年变368青二线	青二线九如巷分17	200	39.00%	102	102				-4.94%
27505	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线28左5变台	315	33.97%	0	0				-0.02%
27506	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25左11变台	315	42.67%	0	0				-16.81%
27507	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线43变台	315	41.59%	0	0				-36.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27508	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山于5左2柱上变压器	315	49.84%	0	0				1.19%
27509	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干36左2柱上变压器	200	14.40%	0	0				-20.02%
27510	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之9柱上变压器	200	28.00%	0	0				-15.05%
27511	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	宁山路箱变1	400	25.60%	0	0				-0.90%
27512	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光3箱变1号变	400	45.00%	0	0				-2.13%
27513	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	丁香园1箱变2号变	630	16.83%	0	0				5.02%
27514	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西3箱变1号变	630	25.14%	0	0				5.97%
27515	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	幸福里小区箱变1号变	500	24.00%	0	0				-6.99%
27516	和平	方型变	方型变438方文乙线	中润科技城3主变	800	15.38%	200	200				5.74%
27517	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑4变电站2变压器	630	25.08%	409	409				0.14%
27518	和平	和平变	和平变168同南乙线	南宁花园22主变	630	38.35%	0	0				0.04%
27519	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	郭家二小区2变电站201	800	106.50%	0	0	2025年2月			-1.46%
27520	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	东景德巷变电站2变压器	630	46.35%	0	0				-10.96%
27521	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期5箱变1变压器	630	32.06%	365	365				-1.72%
27522	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园4箱变1变压器	630	11.05%	0	0				3.70%
27523	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	印务中心住宅主变	500	24.00%	330	330				-5.22%
27524	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区3箱变2号变	630	33.02%	0	0				10.97%
27525	和平	展览变	展览变866展科甲线	中医一次1#主变	315	60.19%	0	0				2.72%
27526	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北1变电站3号高压柜2主变	400	58.00%	0	0				1.87%
27527	大东	望花变	望花变70242上园乙线	卉盛花园1箱变2站内变压器	630	24.00%	0	0				-0.69%
27528	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	辽大二部箱式变电站1	630	14.60%	0	0				0.65%
27529	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村2箱变2变压器	500	20.40%	0	0				-0.32%
27530	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳1箱变1变压器	500	32.40%	0	0				-3.05%
27531	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	公职人员小区2变电站202	315	25.40%	203.5	203.5				-1.20%
27532	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城1变电站2变压器	630	29.52%	0	0				4.00%
27533	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山3箱变1变压器	630	67.94%	139	139				3.31%
27534	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	兴工街10变电站201	315	35.24%	0	0				-0.83%
27535	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-2箱变2变压器	630	19.05%	447	447				0.35%
27536	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园11变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
27537	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居1变电站202	630	14.29%	477	477				6.00%
27538	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	齐贤东小区变电站201柜	630	35.56%	343	343				0.88%
27539	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村4变电站201柜	630	22.22%	427	427				0.54%
27540	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村8变电站201柜	630	17.78%	455	455				2.71%
27541	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区8变电站202	630	24.13%	415	415				-0.58%
27542	沈河	万柳变	万柳变276万东线	东煤万莲箱变1变压器	630	51.05%	0	0				-0.95%
27543	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村2变电站202变压器	630	57.78%	0	0				4.92%
27544	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保工街6变电站201柜	200	0.00%	0	0				-43.07%
27545	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	金鹏雅居2变电站201柜	630	19.37%	445	445				-4.79%
27546	铁西	历工变	历工变10482历达线	天时嘉园2变电站201柜	630	26.98%	0	0				1.39%
27547	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期4变电站201	500	41.60%	242	242				21.10%
27548	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	兴龙苑变电站202	500	43.20%	0	0				19.83%
27549	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲1箱变2号变	400	39.60%	0	0				21.56%
27550	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科十一十二区2箱变1号变	630	24.00%	0	0				-0.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27551	和平	和平变	和平变148和铁甲线	豪龙世家变电站3号高压柜2主变	630	20.95%	435	435				-9.12%
27552	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	长江新区3箱变1号变	630	39.62%	0	0				26.63%
27553	大东	望花变	望花变70244上园甲线	凤凰园箱式变电站1站内变压器	500	14.72%	376.4	376.4				-4.78%
27554	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	顺发2箱变2变压器	630	11.94%	0	0				-7.45%
27555	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝国际公寓2配变站2变压器	800	9.00%	648	648				1.39%
27556	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	城中箱变1变压器	630	26.41%	0	0				1.39%
27557	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑小区变电站202柜	400	22.80%	0	0				-4.73%
27558	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	佳园箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
27559	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德1箱变1变压器	630	52.06%	0	0				16.21%
27560	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	榆荫变电站2变压器	630	48.57%	0	0				0.69%
27561	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期5变电站202	630	0.00%	519.6	519.6				0.00%
27562	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	蘭庭花园3箱变1	400	26.00%	0	0				2.76%
27563	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富1配电站201	630	52.06%	239	239				-2.41%
27564	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光2箱变2站内变压器	500	26.80%	0	0				-1.45%
27565	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	铁西二小区变电站201	500	63.36%	133.2	133.2				-3.57%
27566	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品2变电站1变压器	630	15.87%	467	467				-2.12%
27567	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城2号变电站2号变压器	500	20.80%	0	0				5.90%
27568	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区14变电站201柜	630	24.76%	0	0				-4.20%
27569	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天5箱变(单)	630	26.29%	0	0				-14.45%
27570	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城16箱变2变压器	630	60.95%	0	0				1.40%
27571	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都5箱变1变压器	630	16.51%	463	463				-1.44%
27572	大东	望花变	望花变70242上园乙线	北大营1小区1站内变压器	400	34.50%	0	0				-1.96%
27573	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村9变电站202变压器	630	20.63%	0	0				-1.64%
27574	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区5变电站202	630	36.83%	0	0				-2.47%
27575	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊2变电站201柜	630	24.76%	0	0				8.76%
27576	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	丁香苑变电站1号变压器	500	22.72%	0	0				1.90%
27577	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义2箱变2变	630	18.41%	451	451				0.13%
27578	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际3号变电站1变压器	500	33.20%	0	0				-1.26%
27579	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	新三箱变1变压器	630	31.43%	0	0				0.57%
27580	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	经贸变电站箱变1	400	47.70%	0	0				-5.01%
27581	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区19箱变1号变	630	39.68%	0	0				18.77%
27582	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区21箱变1号变	630	23.17%	0	0				-0.90%
27583	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	纵横小区箱变1号变	400	23.00%	0	0				-2.36%
27584	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区27箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
27585	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园3箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
27586	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区3箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
27587	法库	果子园	果蕴线	锦绣蓝湾C区西JW4箱2配变间隔配电变压器	800	27.38%	0	0				4.97%
27588	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	YHG_下深线130#柱上变压器	100	41.40%	0	0				5.76%
27589	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	大洼分17+1	200	22.80%	0	0				100.00%
27590	浑南	榆树变	榆树变870榆下乙线	YHG世纪新城五期高层202间隔配电变压器	630	51.43%	0	0				1.82%
27591	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区1箱式变电站2配电变压器	630	8.38%	218.46	218.46				0.00%
27592	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线供销社住宅楼	100	56.70%	33.3	33.3				10.99%
27593	法库	果子园	果子园变1415镇东线	山汇幸福里3箱变2配变间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				2.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27594	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分13左1	200	76.50%	0	0				-0.09%
27595	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	北华城3变电站202	630	0.76%	0	0				0.00%
27596	法库	宝山变	法镇二线	民安家园小区201配电变压器	400	28.00%	248	248				2.28%
27597	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山于5左1柱上变压器	400	41.60%	0	0				4.84%
27598	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线电车分8右7柱上变压器	315	23.37%	0	0				4.95%
27599	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十二号变电站202间隔配电变压器	630	21.59%	0	0				18.68%
27600	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达7变电站1号配电变压器	500	26.88%	0	0				5.89%
27601	和平	和平变	和平变166同南甲线	同泽南分13检察院201间隔配电变压器	630	47.62%	267	267				10.89%
27602	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分38左5右3加1	400	15.90%	0	0				-7.18%
27603	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区2箱式变电站1配电变压器630KVA	630	10.67%	218.46	218.46				4.38%
27604	于洪	得胜变	得山线95478	万熹绿景1变电站1变压器	630	65.27%	155.8	155.8				4.41%
27605	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园3号小区变电站2变压器	630	28.57%	0	0				2.29%
27606	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期B小区箱变201配电变压器	630	32.38%	0	0				24.90%
27607	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲4变电站1变压器	500	56.32%	0	0				7.90%
27608	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园自维箱变201间隔配电变压器	400	15.75%	0	0				-18.99%
27609	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园2期3箱变1变压器	630	32.70%	0	0				4.81%
27610	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园3箱变2变压器	630	8.89%	511	511				-1.40%
27611	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干155右分上高土14柱上变压器	315	46.22%	0	0				8.28%
27612	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线刘士照明	160	97.81%	0	0	2024年6月			6.87%
27613	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干104变台	400	72.90%	0	0				1.66%
27614	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾5号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	630	30.16%	0	0				37.26%
27615	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关于西分线089	50	87.80%	0	0	2024年6月			9.75%
27616	于洪	化学变	化西甲线	沙岭村8台区1	100	100.40%	0	0	2022年12月			-2.28%
27617	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	洞西甲线洞西干43右2变压器	100	55.80%	0	0				1.24%
27618	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊8号变电站1变压器	630	42.67%	0	0				11.94%
27619	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线26变台	200	33.60%	112.8	112.8				2.24%
27620	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	金通大厦2号配电变压器	630	52.70%	235	235				-4.74%
27621	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西东台照明	100	45.00%	0	0				-17.63%
27622	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区2变电站2变压器	630	83.81%	39	39	2022年12月			-0.18%
27623	康平	胜利变	胜利变9507八家子线	八家子大岗分2杆变台	200	74.40%	31.2	31.2				30.40%
27624	于洪	得胜变	得山线95478	青城3站房1变压器	630	56.89%	208.6	208.6				9.97%
27625	康平	中心变	中心变2608粮油线	北国春天3变电站201配电变压器	630	36.03%	122.97	122.97				0.00%
27626	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	澳海7号公馆一期小区2变电站1变压器	630	47.62%	0	0				16.70%
27627	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区1201间隔配电变压器	800	39.00%	408	408				0.98%
27628	沈北	新城子	新城线	新城子干侯三分动轴支工业局分支17变压器	400	19.80%	0	0				100.00%
27629	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线西丁东葡几10	100	33.00%	0	0				9.64%
27630	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线金海下西台	400	77.70%	49.2	49.2				8.61%
27631	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	建业大厦2变电站2变压器	500	28.40%	0	0				3.45%
27632	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城7箱变1变压器	400	56.25%	0	0				11.25%
27633	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线新村大棚	200	71.10%	0	0				-37.01%
27634	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房六组照明	50	80.80%	4.6	4.6	2025年2月			-2.59%
27635	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支043	30	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27636	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房3组(2022微)	100	124.20%	0	0	2022年12月			7.98%
27637	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	翡丽府小区1变电站2变压器	630	17.46%	457	457				100.00%
27638	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线顾屯分13右3变台	400	33.60%	225.6	225.6				0.00%
27639	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分11-1	250	99.36%	0	0	2024年6月			34.03%
27640	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右2-1	315	40.00%	0	0				7.36%
27641	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线高楼分23右2	200	106.50%	0	0	2022年12月			16.43%
27642	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-博能传动-富强森建筑	400	44.40%	0	0				43.61%
27643	开发	洞庭变	洞庭变55786洞新线	新加坡花园小区2变电站2变压器	800	48.38%	0	0				-0.57%
27644	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线满融分11右4	100	48.00%	0	0				4.66%
27645	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期1变压器	630	65.40%	155	155				1.10%
27646	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十四号变电站2变压器	500	28.80%	0	0				-0.51%
27647	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶货栈台	315	14.60%	237.5	237.5				-21.28%
27648	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏一队分06	315	29.52%	0	0				0.61%
27649	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡1配电室201柜1变压器	630	35.05%	0	0				0.06%
27650	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线腰截子12组照明	200	63.45%	53.1	53.1				14.63%
27651	于洪	东民变	东酒线	和泰4小区5站房1变压器	630	21.52%	0	0				5.63%
27652	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区14变电站1变压器	400	32.00%	0	0				9.71%
27653	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区5变电站1变压器	630	45.40%	281	281				2.64%
27654	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线34左1变台	200	26.10%	127.8	127.8				11.29%
27655	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑9变电站1变压器	630	16.76%	461.4	461.4				9.67%
27656	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司3箱变配电变压器	630	24.44%	0	0				4.65%
27657	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	金源佳苑201配电变压器	630	27.24%	0	0				1.95%
27658	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	后村大棚新台	200	37.95%	0	0				11.76%
27659	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线65左3	400	51.25%	0	0				-4.78%
27660	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线30左15变台	200	27.40%	0	0				5.79%
27661	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干金窝堡分孙屯支3变台	200	28.40%	123.2	123.2				5.28%
27662	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右5右9公变	315	24.13%	207.5	207.5				-2.16%
27663	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	YHG_麓林春雨轩(局维)4箱变2配电变压器	630	17.46%	0	0				-0.59%
27664	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳蒲河房地产开发有限公司(时代逸居)1箱1配电变压器	400	20.63%	0	0				71.60%
27665	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦2箱变2变压器	630	36.51%	337	337				0.09%
27666	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座4箱变2变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-3.52%
27667	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区7变电站2变压器	630	13.33%	0	0				0.97%
27668	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线前板分44右8变台	200	85.20%	9.6	9.6	2024年12月			4.48%
27669	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区1变电站2变压器	500	24.48%	0	0				100.00%
27670	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	保利海德小区3变电站1变压器	630	30.16%	0	0				52.20%
27671	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林.康泉府2变电站2变压器	630	35.24%	345	345				6.35%
27672	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林.康泉府6变电站2变压器	630	17.46%	457	457				10.16%
27673	东陵	花山变	花山变	港中旅三期1箱变2变压器	630	21.27%	433	433				41.63%
27674	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线赵贝堡七组台	200	43.05%	0	0				11.41%
27675	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村四.五组	100	97.00%	0	0	2022年12月			1.21%
27676	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	港大箱变1变压器	400	34.80%	0	0				-2.54%
27677	大东	小东变	小东变172小光线	小光乙.FKB毛光干12箱变(单)	400	24.00%	264	264				4.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27678	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	民强箱变B站内变压器	630	48.89%	259	259				3.51%
27679	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园2箱变2变压器	630	19.05%	0	0				-0.73%
27680	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆2箱变1站内变压器	630	29.33%	382.2	382.2				6.07%
27681	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	菜屯分34+1左7	100	5.40%	0	0				100.00%
27682	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区1号箱1号变压器	630	32.38%	363	363				24.93%
27683	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分29变台	200	62.90%	0	0				9.89%
27684	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城5号变电站2变压器	630	36.51%	0	0				-3.07%
27685	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干雍贺园分01柱上变压器	315	44.44%	0	0				3.90%
27686	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵分3柱上变压器	315	32.06%	0	0				34.38%
27687	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯7箱变1变压器	630	15.87%	0	0				-0.91%
27688	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西冷支10	100	59.80%	0	0				-2.22%
27689	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线大冷大棚16	80	0.00%	0	0				-20273.33%
27690	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左13右1	400	124.75%	0	0	2024年9月			100.00%
27691	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	和平新居12变压器	400	47.50%	0	0				2.45%
27692	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余中台	100	88.60%	0	0	2022年12月			8.64%
27693	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田5支005	100	51.90%	0	0				-11.79%
27694	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线民政居民小区分支004	200	8.10%	163.8	163.8				71.97%
27695	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线二道分019	100	61.50%	28.5	28.5				0.08%
27696	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	YHG_安华房地产开发有限公司4箱2变配电变压器	630	42.54%	0	0				5.01%
27697	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干52+1右4变压器	200	43.00%	94	94				-5.30%
27698	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	中海康城一期2变电站2号配电变压器	630	43.81%	0	0				61.82%
27699	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子村几03	315	45.08%	0	0				16.46%
27700	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城3变电站1配电变压器	630	25.71%	0	0				0.40%
27701	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期1变电站1号配电变压器	800	21.75%	0	0				5.67%
27702	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	YHG_少年宫箱变201配电变压器	315	66.03%	75.5	75.5				2.59%
27703	法库	果子园	果蕴线	锦绣蓝湾D区西箱变2配电变压器	630	44.76%	0	0				20.77%
27704	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园1箱变201配电变压器	630	28.10%	0	0				52.37%
27705	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分21左13变台	400	6.00%	336	336				-4.57%
27706	沈河	长青变	长青变480银河线	大德公馆变电站2变压器	400	4.20%	0	0				100.00%
27707	沈北	农高变	农柳线	岭海明珠2201配电变压器	630	15.24%	0	0				3.70%
27708	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分95左支21加1左分支4变压器	100	36.30%	0	0				6.08%
27709	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分35右12	200	40.40%	0	0				22.78%
27710	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理1箱变2变压器	800	7.25%	0	0				98.18%
27711	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支西洼地东支1	50	0.00%	45	45				0.00%
27712	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线良种场分机井支6	50	0.00%	45	45				0.00%
27713	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	近海城邦1号202配电变压器	630	51.43%	0	0				5.94%
27714	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微于金2号台区	200	39.60%	100.8	100.8				41.89%
27715	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子分26(团山子中台)	100	25.20%	0	0				27.74%
27716	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平北一台小微分台	200	65.40%	0	0				23.66%
27717	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支12左1	200	10.30%	0	0				4.31%
27718	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线东于三组	100	78.20%	11.8	11.8				-4.92%
27719	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线83左16	400	20.15%	0	0				18.37%
27720	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期8箱式变电站2配电变压器	800	33.38%	453	453				9.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27721	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	大河宸章1-3变电站201间隔配电变压器	400	57.00%	0	0				16.44%
27722	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变656武警线后房分13左3	100	49.20%	40.8	40.8				17.73%
27723	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	东刘村综合一台(微)	400	1.50%	354	354				59.55%
27724	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线朝阳三支016	50	92.80%	0	0	2024年6月			-2.90%
27725	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小黄2号大棚	80	54.75%	0	0				6.94%
27726	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分12右8左3柱上变压器	400	114.90%	0	0	2022年12月			17.38%
27727	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区11变电站2变压器	630	27.62%	0	0				-0.73%
27728	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线凤浩谷物种植家庭农场分1	200	8.10%	163.8	163.8				46.50%
27729	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	老观坨6灯(2021微)	315	12.38%	244.5	244.5				35.12%
27730	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干38	400	63.50%	0	0				100.00%
27731	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	碧桂园太阳城东区1变201配电变压器	630	57.46%	0	0				14.08%
27732	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅5变电站1变压器	630	33.14%	0	0				0.86%
27733	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立干7左4右1加1柱上变压器	200	20.70%	0	0				5.89%
27734	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园3变电站1变压器	400	36.38%	214.5	214.5				10.08%
27735	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京二期2变电站201变压器	800	33.38%	433	433				10.38%
27736	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	春江俪城一期1号变电站202间隔配电变压器	800	48.50%	0	0				25.36%
27737	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑2变电站1变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
27738	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干桃园分4公变	400	16.40%	0	0				3.11%
27739	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期7变压器	630	54.29%	225	225				4.85%
27740	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	剑桥郡3号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	25.50%	258	258				20.82%
27741	皇姑	广源变	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆4变电站2配电变压器	800	8.10%	0	0				100.00%
27742	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮卜养殖场基地	50	16.20%	36.9	36.9				-21.59%
27743	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城8变电站-2	630	25.40%	0	0				-5.76%
27744	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城小区三期4箱式变电站201配电变压器	630	23.17%	0	0				4.06%
27745	沈北	清水变	清蒲线	一站式服务一沈阳市沈北新区福德蛋鸡养殖场	100	58.35%	0	0				93.09%
27746	东陵	孙家寨	孙元线	孙家寨变204孙元线孙元干16+1柱上变压器	400	83.20%	0	0	2024年6月			12.77%
27747	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦鑫园1箱变1变压器	400	21.30%	274.8	274.8				9.83%
27748	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦鑫园2箱变2变压器	400	24.60%	261.6	261.6				11.99%
27749	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山分支16	50	109.20%	0	0	2023年2月			7.60%
27750	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分16左7	400	16.20%	0	0				51.93%
27751	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城8号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	10.40%	318.4	318.4				100.00%
27752	于洪	赵家变	10kV赵建乙线47384	铸造变286铸西甲线赵家村内	100	11.40%	78.6	78.6				-210.61%
27753	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线薄荷村3台	80	106.13%	0	0	2022年12月			11.13%
27754	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸5变电站4变压器	800	8.70%	650.4	650.4				-3.46%
27755	东陵	杨官变	杨古线	紫提东郡八期1变电站2号变压器	800	22.20%	0	0				100.00%
27756	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区1变电站1变压器	630	20.95%	0	0				0.12%
27757	于洪	得胜变	得化线95476	小微一装修大院	200	31.20%	117.6	117.6				70.18%
27758	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	艾临雅居1-1考核	630	46.67%	273	273				8.66%
27759	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线10kV秀水干21	200	53.00%	0	0				11.55%
27760	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园5变电站202柜	630	19.37%	93.53	93.53				-2.06%
27761	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区2变电站2变压器	630	23.11%	0	0				0.04%
27762	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲干前康照明支4右1柱上变压器	200	32.40%	0	0				13.15%
27763	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	LS_沈阳地华房地产开发有限公司雨润中央宫园1变1	630	32.38%	0	0				29.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27764	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	招商曦城小区3变电站2变压器	800	21.00%	0	0				66.87%
27765	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村4箱式变电站2配电变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
27766	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村9箱式变电站2配电变压器	500	8.80%	0	0				-2.06%
27767	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡西台新台(仅换变压器)	100	60.90%	29.1	29.1				100.00%
27768	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分18右1变台	200	19.20%	0	0				4.11%
27769	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	闵家一组照明(2021微)	400	24.60%	261.6	261.6				9.13%
27770	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线青岗分23左1变台	400	11.70%	313.2	313.2				55.43%
27771	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城2号变电站2号变压器	630	31.11%	371	371				-0.09%
27772	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都1号变电站202配电变压器	630	40.38%	0	0				-1.67%
27773	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际2号变电站2号变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-0.39%
27774	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊1号变电站2变压器	500	16.64%	0	0				-1.92%
27775	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线60+1左5变台	400	12.60%	0	0				6.76%
27776	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	曹家四组照明(2020微)	200	24.10%	0	0				6.46%
27777	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	地矿宾馆	315	72.06%	0	0				0.00%
27778	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖东北大棚(2020微)	400	54.00%	0	0				11.41%
27779	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	方家水利	50	12.40%	38.8	38.8				-37.07%
27780	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区3变电站1变压器	800	47.25%	0	0				1.39%
27781	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城1箱变2变压器	630	6.48%	526.2	526.2				100.00%
27782	铁西	重工变	重工变10866重体线	首创大观配电室201间隔配电变压器	800	18.90%	568.8	568.8				76.94%
27783	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分17加1变压器	400	40.95%	0	0				23.52%
27784	新民	张屯变	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家于79左6变台	100	109.80%	0	0	2022年12月			3.79%
27785	沈北	天乾变	天乾变70658天津甲线	沈阳半岛饮品有限公司1	400	54.00%	0	0				43.03%
27786	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干公家支16	315	32.06%	0	0				0.50%
27787	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区二期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
27788	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区二期3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
27789	东陵	孙家寨	孙香线	香格里拉G区3号箱变1号变	630	17.78%	0	0				3.02%
27790	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线22右1	200	97.20%	0	0	2023年2月			7.18%
27791	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	华润新凯旋2箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0				90.85%
27792	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭4变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
27793	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线电管所照明	200	69.00%	0	0				2.71%
27794	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚4号	50	0.00%	0	0				0.00%
27795	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际4号变电站201配电变压器	800	55.00%	0	0				3.13%
27796	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际4变电站1变压器	400	36.00%	216	216				0.94%
27797	开发	洞庭变	洞庭变55778长岛线	长岛小区1变电站1变压器	800	32.25%	0	0				-2.14%
27798	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区2变电站1变压器	630	29.97%	0	0				1.22%
27799	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪2号变电站2变压器	800	31.50%	0	0				12.43%
27800	大东	小东变	小东变80194北宅线	仪表供箱变1变压器	630	13.97%	479	479				-3.00%
27801	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线十家子支001	100	44.70%	45.3	45.3				10.30%
27802	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线前河信支03	200	39.30%	101.4	101.4				2.42%
27803	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线高分23+1柱上变压器	400	38.10%	0	0				19.54%
27804	和平	市府变	市府变564总站甲线	65-1号箱变配电变压器	400	66.50%	0	0				100.00%
27805	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化于57(云顶)03201间隔配电变压器	800	7.13%	0	0				2.83%
27806	浑南	铁匠变	铁匠变864铁孤甲线	法兰香颂1号变电站2号变压器	800	45.00%	360	360				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27807	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿于周家分双程支63右1变台	100	86.10%	0	0	2022年12月			2.81%
27808	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西獐分线05	315	21.27%	0	0				5.95%
27809	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	长滩变244东余线东余村南台照明	100	85.20%	4.8	4.8	2024年9月			4.71%
27810	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期4变电站1变压器	630	32.76%	0	0				2.60%
27811	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期5变电站2变压器	500	38.00%	0	0				0.86%
27812	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑3箱变1变压器	400	27.60%	249.6	249.6				-14.54%
27813	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线苗圃分9左3柱上变压器	315	1.90%	0	0				-70.55%
27814	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露6箱变201	630	28.25%	0	0				5.83%
27815	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区2变电站201配电变压器	800	20.40%	0	0				97.97%
27816	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府自然城小区2箱变202间隔配电变压器	500	20.40%	0	0				69.71%
27817	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北西2支01	200	42.00%	0	0				100.00%
27818	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学3箱变2变压器	630	12.19%	490.2	490.2				-2.86%
27819	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期2箱变202间隔配电变压器	315	23.24%	0	0				0.21%
27820	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里1箱式变电站202间隔配电变压器	630	6.60%	525.4	525.4				0.00%
27821	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	曹仲分30	200	33.60%	0	0				100.00%
27822	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线顺山分08	160	0.00%	144	144				0.25%
27823	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线陶瓷北支04	200	0.00%	162.81	162.81				-11.34%
27824	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干38加1	400	88.80%	0	0	2024年6月			100.00%
27825	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库2箱变1变压器	630	40.89%	0	0				8.14%
27826	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南甲线长南干黄金分3公变	400	43.80%	0	0				10.65%
27827	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖北养殖分一台	315	73.52%	51.9	51.9				0.00%
27828	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线长岭分42柱上变压器	100	47.20%	42.8	42.8				5.13%
27829	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线33左1右1变台	100	86.40%	0	0	2024年6月			11.50%
27830	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南于145变台	200	141.25%	0	0	2022年12月			0.53%
27831	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	前当堡变305太平线太平线60变台	100	144.00%	0	0	2022年12月			-7.48%
27832	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	北三台子北台综合(2022微)	200	11.10%	0	0				100.00%
27833	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分29左1变台	400	54.00%	0	0				21.81%
27834	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线转北支02	400	30.00%	0	0				24.40%
27835	浑南	白塔变	白塔变954自成甲线	亚泰花园一期1变电站1变压器	630	12.70%	0	0				1.43%
27836	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园4变电站202配电变压器	500	23.20%	334	334				2.19%
27837	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干120小常王分43柱上变压器	250	39.36%	126.6	126.6				16.60%
27838	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区3变电站2变压器	630	25.24%	0	0				-1.23%
27839	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭支线094	100	37.90%	52.1	52.1				7.19%
27840	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司1箱变1号变压器	630	32.70%	0	0				3.57%
27841	法库	双台子	双台子变045双双线	10kV双双线四家子敬老院家属支02	50	43.20%	23.4	23.4				12.42%
27842	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城蓝堡5箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				-0.55%
27843	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街6变电站配电变压器	400	22.50%	0	0				0.00%
27844	新民	南窑变	南窑变3570世纪甲线	世纪甲线佛岗分23变台	400	23.80%	264.8	264.8				4.63%
27845	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑1变电站1变压器	500	45.76%	0	0				5.45%
27846	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房六组照明	50	60.90%	14.55	14.55				6.96%
27847	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村19机井	100	44.80%	0	0				9.44%
27848	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线3左2左2	400	16.50%	0	0				27.89%
27849	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东岗子南几04	80	70.00%	16	16				19.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27850	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期7箱变2变压器	400	23.60%	0	0				-2.97%
27851	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	浦江苑9变电站202间隔配电变压器	630	25.24%	0	0				0.81%
27852	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	阳光家园1号变电站1号变压器	630	43.33%	0	0				2.26%
27853	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺于55右6左1之1柱上变压器	400	41.20%	0	0				100.00%
27854	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期4变电站1号变	630	7.62%	0	0				-16.01%
27855	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线小屯南台分04	400	21.45%	0	0				100.00%
27856	法库	双台子	双台子变0242双五线	五台子村(四)	315	30.48%	187.5	187.5				16.99%
27857	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯	台区名:佑户坨社区2机井	100	84.00%	6	6	2021年9月			-5.86%
27858	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村1机井	50	52.40%	18.8	18.8				4.41%
27859	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	法哈牛变606荒山线荒山线荒东分山怀南支9变台	100	138.80%	0	0	2022年12月			10.22%
27860	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分双山子支32变台	200	55.20%	69.6	69.6				6.57%
27861	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯干17左3变台	200	48.75%	82.5	82.5				3.68%
27862	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地5号台区	400	51.30%	0	0				23.73%
27863	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区三期1变电站201配电变压器	630	18.29%	0	0				89.50%
27864	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工于26变压器	315	66.35%	0	0				1.73%
27865	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线高大支06	100	54.80%	0	0				-11.39%
27866	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分慧丰谷物支2	400	3.60%	345.6	345.6				0.00%
27867	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分14+1右4	200	46.50%	87	87				7.59%
27868	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分42右4	200	13.80%	152.4	152.4				54.56%
27869	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	融创沈阳府小区3变电站2变压器	400	29.70%	241.2	241.2				47.38%
27870	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城二期2号变电站1号变压器	630	35.71%	0	0				2.48%
27871	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村12箱式变电站1配电变压器	500	26.80%	0	0				-29.67%
27872	新民	查牛变	查牛变31354排水线	查牛变708排水线排水干营子分村内支17左5变台	100	113.40%	0	0	2022年12月			1.88%
27873	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业线10变台	200	73.75%	32.5	32.5				6.06%
27874	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线温屯分18变台	100	65.30%	0	0				-3.59%
27875	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登东北甲5(新)	200	40.20%	0	0				100.00%
27876	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	沈阳新家园物业管理有限公司6201配电变压器	630	55.24%	0	0				2.88%
27877	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳荣盛房地产开发有限公司(香缇澜山二期*缙香v苑小区)2-1配电变压器	500	48.00%	0	0				7.48%
27878	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分46右8	200	21.30%	0	0				37.32%
27879	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区4变电站1变压器	400	49.80%	0	0				1.64%
27880	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈干菜园分1变台	200	24.00%	0	0				9.41%
27881	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯南干王庄分33变台	200	50.00%	0	0				11.46%
27882	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区1变电站1变压器	630	17.14%	0	0				0.74%
27883	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线14+1+1左1	200	17.40%	0	0				1.77%
27884	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五台子东南分05	315	49.52%	127.5	127.5				11.31%
27885	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干太平分22变台	200	45.45%	0	0				2.62%
27886	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	香御兰溪二期2局维变202配电变压器	400	25.50%	0	0				40.18%
27887	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园1小区变电站1变压器	630	21.71%	0	0				7.03%
27888	新民	大红旗	大红旗变503大红旗	大红线马塘塘分虎山支12右1变台	200	22.25%	135.5	135.5				34.01%
27889	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干马头分20右11左3	200	14.10%	151.8	151.8				10.28%
27890	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干151右4	200	22.80%	0	0				19.04%
27891	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦1变电站201配电变压器	315	16.83%	230.5	230.5				0.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27892	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线靠村西支02	200	32.50%	0	0				20.95%
27893	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干11首山分07柱上变压器	80	70.88%	15.3	15.3				14.11%
27894	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	海轮豪森2201配电变压器	630	78.10%	0	0				2.25%
27895	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	官房分41+1右1	200	11.40%	0	0				31.44%
27896	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分60左18	80	16.50%	0	0				-0.68%
27897	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期1箱变2变压器	630	16.51%	0	0				98.02%
27898	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期1箱式变电站1配电变压器	630	38.41%	0	0				8.10%
27899	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期1箱式变电站2配电变压器	630	25.71%	0	0				8.49%
27900	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	泡沿分28+1左1	200	1.80%	176.4	176.4				14.03%
27901	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城8变电站2变压器	500	53.28%	0	0				6.50%
27902	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城2开闭站4箱变2变压器配电变压器	630	36.19%	0	0				3.24%
27903	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线40左7	250	24.96%	0	0				0.79%
27904	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城19变电站1变压器	630	22.29%	426.6	426.6				7.31%
27905	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场三期变电站1变压器	630	56.76%	0	0				17.08%
27906	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一、二期)22 201配电变压器	630	57.90%	0	0				4.23%
27907	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村新小学台区	400	78.60%	45.6	45.6				7.20%
27908	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分4右1柱上变压器	200	94.80%	0	0	2024年6月			9.13%
27909	沈北	道义变	道孝甲线	晨讯置业(沈阳)有限公司(晨兴花园1.1期)3变压器配电变压器	630	25.08%	0	0				3.78%
27910	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线大兰棚菜	200	26.10%	127.8	127.8				6.48%
27911	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线广慧寺甲12	200	20.30%	0	0				-4.75%
27912	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线齐驼子分后高支065	200	0.00%	180	180				0.00%
27913	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂4号变电站201间隔(前新线)配电变压器	630	25.08%	0	0				63.10%
27914	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线集贤分6右5之1东变压器	400	83.00%	0	0	2024年6月			25.81%
27915	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	其仕和裕小区1配电室202间隔配电变压器	800	25.88%	0	0				2.67%
27916	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区11变电站1变压器	400	22.13%	0	0				-1.49%
27917	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区12变电站1变压器	400	22.00%	0	0				4.08%
27918	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	芈湖经典小区2变电站1变压器	630	19.81%	0	0				1.33%
27919	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分任家支西支004	100	58.50%	31.5	31.5				6.21%
27920	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	鑫丰又一城1箱变202变压器	630	33.33%	173.2	173.2				0.82%
27921	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天1土建变201	630	49.14%	93.53	93.53				-1.76%
27922	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天2土建变201	800	43.50%	93.53	93.53				-2.46%
27923	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南2变电站1变压器	800	15.75%	0	0				-0.64%
27924	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分14左2柱上变压器	400	60.90%	0	0				0.53%
27925	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	万寿于南寺里分17+1右1公变	315	50.48%	124.5	124.5				1.51%
27926	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线西沟分4	250	32.64%	0	0				15.72%
27927	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线后栏分21+1左1变台	400	28.80%	0	0				100.00%
27928	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干24左3+1柱上变压器	400	56.70%	0	0				5.61%
27929	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨大兰坨阜丰保鲜公变台	200	6.90%	166.2	166.2				0.00%
27930	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆1号变电站201配电变压器	630	45.40%	0	0				13.28%
27931	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅二期1箱式变电站1配电变压器	800	28.50%	0	0				9.71%
27932	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期1号变电站2变压器	630	18.03%	0	0				0.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27933	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾北分几12	100	65.85%	0	0				4.98%
27934	于洪	家俱变	俪锦线	水木年华1变电站1变压器	630	28.70%	0	0				2.42%
27935	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家A台	400	36.90%	212.4	212.4				-14.25%
27936	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线拉马台村内台	400	44.70%	181.2	181.2				7.52%
27937	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园1箱变2配电变压器	630	19.43%	325.62	325.62				-1.40%
27938	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡6号变电站1变压器	630	35.24%	0	0				2.31%
27939	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	李英分12左6右4	200	9.30%	0	0				12.30%
27940	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友村台分支02	160	66.88%	0	0				4.20%
27941	康平	中心变	中心变2607纺纱线	粮油线转播台分04	100	28.00%	0	0				5.91%
27942	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区4变电站1变压器	500	42.00%	240	240				10.96%
27943	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线进步分支05	315	32.38%	0	0				13.88%
27944	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	YHG_沈阳军友房地产开发有限公司3箱2号考核表101配电变压器	630	40.63%	311	311				0.89%
27945	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线孙元干123左1柱上变压器	400	60.30%	0	0				5.79%
27946	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李支28	200	91.20%	0	0	2022年12月			13.84%
27947	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	老观坨变138后老薄线吴家岗南灯	100	60.30%	29.7	29.7				5.52%
27948	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线124	200	20.80%	0	0				14.25%
27949	东陵	孤家子	营城子甲线	江南水乡5箱变1变压器	630	25.08%	0	0				2.38%
27950	沈北	道义变	道义变15269丽景线	太湖明珠花园二期2局维变202配电变压器	800	14.50%	0	0				35.18%
27951	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥7变电站201间隔配电变压器	630	35.05%	0	0				1.11%
27952	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期洋房4箱变201间隔配电变压器	630	9.84%	0	0				-1.68%
27953	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	桃木分28左2+1左11	200	2.10%	175.8	175.8				100.00%
27954	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线孤南支07	315	31.43%	184.5	184.5				18.11%
27955	沈北	道义变	道义变15291道工线	华海蓝镜2.1期变电站201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0				13.63%
27956	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区11变电站1变压器	630	27.43%	0	0				1.23%
27957	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城22号变电站201配电变压器	630	27.30%	395	395				2.20%
27958	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城28号变电站201配电变压器	630	49.21%	257	257				2.14%
27959	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	农恒甲干奥诺佳分老楼支10	315	51.05%	0	0				7.86%
27960	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠熙府2箱式变电站1配电变压器	630	17.78%	0	0				63.15%
27961	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线84+1右2变台	200	21.30%	137.4	137.4				100.00%
27962	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区1配电站2公变	630	60.63%	185	185				-0.72%
27963	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	外商变电箱1	500	19.68%	0	0				-9.64%
27964	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙E1箱式变电站1配电变压器	400	13.50%	0	0				44.63%
27965	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园一期1变电站2号变压器	315	73.33%	52.5	52.5				0.48%
27966	大东	小东变	小东变80148新光线	城市之光2箱变1变压器	630	31.75%	0	0				4.25%
27967	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	业兴中台(微)	200	82.20%	15.6	15.6	2024年6月			5.41%
27968	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	太平庄北台	315	22.22%	213.5	213.5				6.02%
27969	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿6号变电站202间隔配电变压器	630	26.67%	0	0				34.74%
27970	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分7左1变台	200	106.20%	0	0	2024年9月			100.00%
27971	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	春晖园1变电站2变压器	630	52.06%	0	0				18.92%
27972	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际3号变电站1变压器	500	34.08%	0	0				4.03%
27973	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融国际9号变电站201配电变压器	630	31.24%	0	0				3.01%
27974	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	凯荣禧乐都5变电站201变压器	400	44.80%	180.8	180.8				1.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27975	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠西分靠丁支东丁北几广慧寺甲东丁北2乙2	315	14.22%	0	0				6.31%
27976	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队住宅箱式变电站1配电变压器	500	22.00%	0	0				23.76%
27977	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支姜岗子支38变台	200	36.60%	0	0				-1.42%
27978	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期11箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.30%	0	0				4.07%
27979	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上乙线闸上干6左2柱上变压器	400	13.25%	0	0				51.04%
27980	铁西	历工变	历工变10450重联线	保工佳苑小区配电室202间隔配电变压器	800	12.90%	0	0				46.09%
27981	沈北	董楼子	望滨线	望滨干曾家分30左支1(曾家B台)	315	24.76%	205.5	205.5				26.57%
27982	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	高校后勤集团房地产开发有限公司1201间隔配电变压器	630	51.75%	0	0				7.15%
27983	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	沈阳军友房地产开发有限公司1号箱变1号配电变压器	630	58.10%	201	201				0.19%
27984	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水墨丹青3号变电站201间隔配电变压器	630	27.68%	0	0				1.07%
27985	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	沈阳富宸房地产开发有限公司1箱变1号配电变压器	630	77.78%	77	77				4.02%
27986	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	沈阳坤博益群房地产开发有限公司2箱式变电站202间隔配电变压器	630	28.89%	0	0				2.61%
27987	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯家园小区1变电站1变压器	630	29.46%	0	0				6.73%
27988	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线西大林北台	80	54.25%	28.6	28.6				-7.13%
27989	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴工街八马路配电站变压器	400	10.80%	0	0				-5.04%
27990	于洪	家俱变	佰锦线	佰锦城四期4站房1配电变压器	630	23.49%	0	0				12.09%
27991	和平	广州变	广州变462广太甲线	万锦小区1变电站2主变	630	39.24%	319.8	319.8				7.45%
27992	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城1变电站2变压器	630	12.19%	0	0				5.29%
27993	开发	洞庭变	洞庭变55778长岛线	长岛小区2变电站1变压器	800	35.63%	0	0				0.59%
27994	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期7箱式变电站2配电变压器	500	32.00%	0	0				4.64%
27995	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二.三期71号变压器	630	24.19%	0	0				9.42%
27996	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	翡翠臻园2号变电站2号配电变压器	800	46.50%	0	0				47.66%
27997	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区1变电站1变压器	800	21.75%	0	0				9.66%
27998	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线83左3变台	200	58.80%	62.4	62.4				-1.32%
27999	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景3变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
28000	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	万柳塘变电站1变压器	630	83.17%	0	0	2024年6月			-0.57%
28001	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村5号变电站1号配电变压器	800	18.60%	0	0				0.52%
28002	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期4变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				-6.38%
28003	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑4号变电站1变压器	630	39.62%	0	0				5.47%
28004	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城4号变电站2变压器	500	34.88%	0	0				0.95%
28005	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线153代家分13左2柱上变压器	200	9.90%	0	0				7.37%
28006	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七4变电站(单)	400	21.00%	0	0				44.28%
28007	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	爱丽家园1号变电站1号变压器	630	20.32%	0	0				-0.87%
28008	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄前线新台子分96左支01	315	32.10%	0	0				6.56%
28009	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期2变电站2变电站	500	26.40%	0	0				-4.03%
28010	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线达连支48右11	200	36.00%	108	108				10.17%
28011	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	山林变550林西线文城分116左电井支13	400	22.65%	0	0				5.84%
28012	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线八音台东台照明	200	77.40%	25.2	25.2				11.66%
28013	东陵	祝家变	祝高线	郝义线电业分16左4柱上变压器	200	4.80%	0	0				53.07%
28014	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小舍甲线小舍干鹏程分2+0柱上变压器	400	57.30%	130.8	130.8				61.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28015	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线小房申支14	200	50.00%	0	0				2.72%
28016	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十号变电站202配电变压器	630	46.03%	277	277				1.81%
28017	和平	太原变	太原变058南七甲线	新华十五层变电站201配电变压器	400	25.20%	0	0				22.17%
28018	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	液压分7柱上变压器	315	70.16%	0	0				15.75%
28019	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙腾馨苑2箱式变电站2配电变压器	630	21.27%	0	0				0.12%
28020	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线黄堡村几06	400	40.75%	197	197				9.03%
28021	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑5变电站1变压器	630	18.03%	453.4	453.4				6.24%
28022	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	丽景名居1变电站1配电变压器	800	30.75%	0	0				0.00%
28023	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线147右20变台	50	102.80%	0	0	2024年9月			10.13%
28024	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线93左2变台	200	97.00%	0	0	2022年12月			23.01%
28025	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲干126+1王宝分6+1左1	100	30.75%	59.25	59.25				-6.53%
28026	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居1变电站1变压器	630	20.95%	435	435				1.39%
28027	于洪	光辉变	光水线	小微光辉陆家1	200	23.40%	133.2	133.2				0.00%
28028	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡10组照明	200	20.48%	139.05	139.05				5.21%
28029	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分107	30	108.00%	0	0	2024年6月			3.39%
28030	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	文华住宅北台1变压器	500	65.76%	121.2	121.2				2.24%
28031	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左14柱上变压器	315	12.06%	0	0				-12.54%
28032	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	教材分12右6柱上变压器	315	39.24%	0	0				3.74%
28033	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分6柱上变压器	200	25.20%	0	0				-1.79%
28034	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干118左2柱上变压器	315	33.33%	0	0				13.76%
28035	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干38公变	315	66.35%	0	0				1.90%
28036	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	岐山干5右4+1柱上变压器	315	34.29%	0	0				-13.70%
28037	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	南六干35右3左2	315	77.78%	0	0				5.72%
28038	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分22右2	400	27.90%	0	0				2.05%
28039	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前干56右4-1	160	88.44%	0	0	2024年6月			23.44%
28040	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	铁榆乙线雅特分6柱上变压器	315	17.78%	0	0				-38.16%
28041	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	安居甲线安居干35右8之2	315	0.00%	0	0				-1.78%
28042	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长木乙线方南干61+2公变	315	64.76%	79.5	79.5				1.47%
28043	沈河	粮仓变	粮仓变574粮木乙线	粮仓变574粮木乙线方北干50公变	315	42.92%	0	0				6.16%
28044	沈河	青年变	青年变350青大线	青年变350青大线青大线万青干65右6公变	400	54.60%	0	0				6.55%
28045	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干20左13+2公变	315	28.57%	193.5	193.5				4.62%
28046	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干5	100	38.70%	51.3	51.3				-7.82%
28047	皇姑	昆山变	昆山变25642昆蓬乙线	勾连变350前塔乙线前塔干58柱上变压器	400	20.40%	0	0				4.43%
28048	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分14柱上变压器	315	11.11%	0	0				34.50%
28049	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分25	200	50.70%	0	0				2.42%
28050	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干60左1	400	57.00%	0	0				-2.35%
28051	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干24右5+1公变	200	31.80%	116.4	116.4				2.21%
28052	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干39右1公变	315	58.41%	99.5	99.5				-1.87%
28053	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河南分6+1公变	315	15.24%	0	0				-6.21%
28054	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	五爱乙线万南干3公变	315	29.84%	0	0				-1.80%
28055	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干14+1公变	315	44.76%	0	0				-11.89%
28056	和平	方型变	方型变438方文乙线	方文乙线三院分26	400	26.10%	200	200				1.75%
28057	和平	方型变	方型变484光荣乙线	方型变484光荣乙线光荣乙线55	315	61.71%	0	0				-5.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28058	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干189变台	100	33.30%	56.7	56.7				-19.16%
28059	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西甲线前陵卜分3	400	41.70%	193.2	193.2				12.32%
28060	新民	新民变	新民变30170普西线	新民变170普西线普西线25右3	315	44.44%	0	0				4.23%
28061	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	工大干18右3右3	200	3.60%	172.8	172.8				8.25%
28062	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大乙线工大干28变压器	315	27.94%	195.5	195.5				-0.06%
28063	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干实久分7	315	70.48%	0	0				-0.71%
28064	大东	小东变	小东变80146机场线	机场线和睦干71左5	250	32.64%	0	0				-1.34%
28065	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分6右5变压器	315	14.22%	0	0				-3.93%
28066	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	揽军分3	250	14.08%	189.8	189.8				1.61%
28067	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干40公变	200	75.00%	0	0				1.58%
28068	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵北干瓦窑分20右8之2柱上变压器	315	18.10%	0	0				12.39%
28069	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右5	315	67.94%	69.5	69.5				-1.13%
28070	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干29右1+1	315	11.43%	0	0				-54.88%
28071	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线91变台	250	47.60%	0	0				-6.62%
28072	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线15	160	31.88%	0	0				-0.14%
28073	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分15右1柱上变压器	200	5.00%	0	0				-34.21%
28074	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左7+1左1之1柱上变压器	315	131.75%	0	0	2022年12月			36.46%
28075	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	北兴变344军工甲线军工干50左1公变	200	9.90%	160.2	160.2				34.16%
28076	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干水厂分7之2	250	18.40%	0	0				-0.26%
28077	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	欧亚变266平罗乙线平罗干43柱上变压器	100	135.60%	0	0	2022年12月			22.79%
28078	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	三洞桥3箱变2	400	42.00%	0	0				3.26%
28079	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二1箱变2号变	630	23.49%	0	0				4.74%
28080	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	富山三期1箱变1号变	630	10.79%	0	0				-6.45%
28081	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	御路家园1箱变1号变	630	45.40%	0	0				13.20%
28082	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝3箱变1号变	630	44.76%	285	285				-4.30%
28083	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝7箱变1号变	630	64.76%	159	159				-0.97%
28084	和平	展览变	展览变866展科甲线	宏达一次变1#主变	500	61.60%	0	0				1.63%
28085	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑1箱变2站内变压器	630	21.33%	1.73	1.73				-2.56%
28086	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区9变电站1变压器	630	24.13%	415	415				4.43%
28087	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	和泰小区变电站1变压器	630	28.57%	0	0				0.85%
28088	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	金盛花园小区2变电站1变压器	630	15.24%	471	471				-7.73%
28089	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙1箱变2变压器	400	30.80%	236.8	236.8				2.24%
28090	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙13箱变2变压器	630	20.95%	435	435				-0.06%
28091	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	石化箱变1	630	20.32%	0	0				-10.80%
28092	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	北五经街45号变电站一次1变压器柜2主变	500	0.00%	0	0				0.00%
28093	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区6变电站1变压器	630	28.89%	385	385				3.72%
28094	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区6变电站2变压器	630	25.71%	405	405				0.98%
28095	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村四期小区变电站201柜	630	10.79%	318.69	318.69				0.02%
28096	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	正大家园二期变电站201	630	38.41%	0	0				-3.29%
28097	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	翠生变电站1变压器	630	49.52%	0	0				5.09%
28098	沈河	大东变	大东变052城南甲线	盛龙箱变1变压器	500	17.92%	0	0				-4.80%
28099	沈河	万柳变	万柳变276万东线	重明里箱变1变压器	630	16.51%	0	0				0.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28100	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	浅草绿园1变电站202柜	630	16.51%	0	0				-4.02%
28101	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	2主变金盛园	400	27.60%	0	0				-6.51%
28102	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期1箱变2号变	500	24.64%	0	0				-7.68%
28103	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二4箱变1号变	630	14.29%	0	0				-0.04%
28104	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期6箱变2号变	630	32.06%	0	0				6.76%
28105	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	中远颐和二期期3箱变2	800	20.70%	0	0				0.77%
28106	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	通天2箱变1变压器	400	68.10%	0	0				6.50%
28107	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	贵和二小区变电站201柜	800	51.90%	0	0				5.77%
28108	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际4号变电站1变压器	630	21.71%	0	0				-0.85%
28109	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	友好小区配电站1变压器	630	30.48%	375	375				-2.55%
28110	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭2箱变1变压器	630	17.14%	459	459				-3.93%
28111	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区1变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
28112	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园6变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
28113	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙溪园1箱变2变	630	26.98%	397	397				-4.14%
28114	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富1变电站1变压器	630	74.29%	0	0				5.44%
28115	沈河	顺城变	顺城变079广宣甲线	荣光1变电站1变压器	630	63.62%	0	0				-0.26%
28116	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河1-2箱变1变压器	630	12.06%	0	0				-6.16%
28117	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	千德2箱变1变	630	43.17%	0	0				-2.74%
28118	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	区委箱变1变压器	400	45.00%	6.93	6.93				4.59%
28119	皇姑	长江变	468长黄乙线	大舍3箱变1	630	50.16%	0	0				5.51%
28120	皇姑	长江变	25466长黄甲线	陵西—1箱变1变压器	630	49.84%	0	0				12.39%
28121	皇姑	长江变	25466长黄甲线	陵西—2箱变1变压器	630	86.86%	0	0	2024年2月			6.31%
28122	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光3箱变2变压器	630	27.62%	393	393				-1.75%
28123	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城3箱变2变压器	630	14.92%	0	0				-5.51%
28124	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	水印蓝庭1变电站2站内变压器	630	46.98%	0	0				-1.50%
28125	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富4变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
28126	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品13变电站1变压器	630	13.65%	481	481				2.07%
28127	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	MOTO新城配电站2变压器	800	16.50%	588	588				1.22%
28128	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区13变电站201柜	630	18.10%	0	0				1.99%
28129	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	沈辽路16变电站201	315	75.68%	45.1	45.1				5.49%
28130	沈河	青年变	青年变372青寺线	桃园1变电站2变压器	400	40.00%	200	200				3.24%
28131	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新北花园1箱变2号变	500	0.00%	0	0				0.00%
28132	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区改造2变电站202	630	27.94%	0	0				-10.69%
28133	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	东祥箱变2变	400	41.70%	193.2	193.2				3.49%
28134	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际3号变电站2变压器	500	0.00%	0	0				-10500.00%
28135	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城1号变电站1变压器	630	27.62%	0	0				10.07%
28136	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园7变电站201柜	630	0.00%	93.53	93.53				0.00%
28137	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	南九路小区变电站201	315	26.67%	199.5	199.5				-0.10%
28138	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	国源新村2箱变1号变	500	24.00%	0	0				-0.29%
28139	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区20箱变2号变	630	33.97%	0	0				-2.21%
28140	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	星光小区202变压器	400	42.00%	0	0				1.59%
28141	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居4变电站201	630	24.19%	414.6	414.6				7.15%
28142	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	旺方乙线旺方干2+0左1柱上变压器	50	12.80%	0	0				34.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28143	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分61变台	200	28.50%	123	123				5.92%
28144	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑3变电站2变压器	630	17.14%	0	0				28.26%
28145	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分15+1	200	60.50%	0	0				1.51%
28146	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	玉祥明居1箱式变电站2配电变压器	800	21.00%	0	0				0.92%
28147	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	翔云佳苑1箱式变电站配电变压器	500	16.40%	0	0				-2.30%
28148	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场北区8小区变电站202配电变压器	630	24.76%	0	0				100.00%
28149	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线北辰村	400	17.40%	290.4	290.4				-20.93%
28150	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	老观坨变138后老薄线大坨子3灯(新)	400	20.40%	278.4	278.4				100.00%
28151	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	金汇温泉雅苑2变电站2变压器	630	17.14%	155.88	155.88				10.23%
28152	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润中央宫园一期(二)1配电变压器	800	40.13%	0	0				5.83%
28153	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干128右3变台	200	29.65%	120.7	120.7				27.43%
28154	苏家屯	榆树变	榆树变50888榆中线	中海商业公寓变电站201间隔(榆中线)配电变压器	630	20.00%	0	0				100.00%
28155	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线满东棚菜东	80	41.25%	39	39				-12.90%
28156	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠山花园一期2.2期变电站201间隔配电变压器	630	18.29%	451.8	451.8				4.26%
28157	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城8号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0				1.12%
28158	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	广源小区2变电站1变压器	630	23.17%	421	421				33.70%
28159	和平	和平变	和平变196和新线	新世界名汇大厦1202间隔配电变压器	630	20.95%	435	435				-0.04%
28160	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分9变台	200	34.75%	110.5	110.5				37.94%
28161	和平	和平变	和平变148和铁甲线	枫景名城3变电站201间隔变压器	630	28.95%	384.6	384.6				0.00%
28162	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期3箱变2变压器	630	14.29%	0	0				2.65%
28163	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	老观坨变138后老薄线大坨子1灯	100	35.85%	54.15	54.15				4.40%
28164	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期2箱式变电站2配电变压器	630	25.71%	0	0				19.90%
28165	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克8号变电站202配电变压器	800	13.25%	0	0				2.58%
28166	于洪	曹家变	曹翟线	宁官小区31变压器	630	19.05%	0	0				4.91%
28167	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期4站房1变压器	500	37.12%	264.4	264.4				1.94%
28168	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	YHG_福逸居小区变电站1变压器	630	25.40%	0	0				2.31%
28169	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十五号(微)	400	59.70%	121.2	121.2				87.00%
28170	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	YHG_南六干55右8右2加1	200	0.00%	180	180				-344.82%
28171	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光4箱变1变压器	630	16.83%	0	0				6.51%
28172	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干158+1左2	200	26.40%	0	0				89.18%
28173	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分019	100	67.20%	22.8	22.8				15.35%
28174	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线东沟台	100	75.30%	14.7	14.7				15.72%
28175	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	舍宅新居1小区变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0				100.00%
28176	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园3箱变1变压器	500	22.08%	0	0				-5.91%
28177	大东	小东变	小东变80162大华线	珠林1小区箱变1变压器	630	34.29%	0	0				-3.01%
28178	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺干75右2柱上变压器	200	9.60%	0	0				19.92%
28179	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾一期3箱式变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
28180	和平	太原变	太原变046南五甲线	体官分3+1	315	39.37%	0	0				-8.50%
28181	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左12柱上变压器	400	65.40%	0	0				12.03%
28182	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线武装部	500	21.80%	341	341				-0.02%
28183	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分下于沟支8右5左2变台	200	22.30%	135.4	135.4				6.84%
28184	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分19	400	28.50%	0	0				0.34%
28185	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	市场线64	315	26.67%	0	0				-1.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28186	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪溪二期1箱变202配电变压器	630	40.38%	0	0				4.10%
28187	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园4变电站202配电变压器	250	12.40%	0	0				-0.03%
28188	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	沈空崇山路离职于休所3箱式变电站1配电变压器	630	19.37%	0	0				-3.81%
28189	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地四支35	315	28.95%	192.3	192.3				10.53%
28190	东陵	麦子屯	麦孙线	花溪林语小区1箱变1变压器	630	30.16%	377	377				43.33%
28191	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典变电站配电变压器2公变	800	19.50%	0	0				5.36%
28192	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干烟台分11左10	100	54.60%	35.4	35.4				60.09%
28193	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑4箱式变电站1配电变压器	800	25.50%	0	0				22.02%
28194	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景5箱变(单)	630	15.56%	0	0				5.28%
28195	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	塔南分24左3	200	11.10%	0	0				62.30%
28196	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	前塔甲线前塔干朝中分44柱上变压器	100	3.60%	0	0				26.00%
28197	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期2局维变201配电变压器	800	14.10%	0	0				59.41%
28198	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房干闲家分30变台	200	31.20%	117.6	117.6				5.48%
28199	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城14箱变1变压器	500	38.00%	0	0				29.65%
28200	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	沈空西箱变202间隔配电变压器	630	16.00%	0	0				-3.36%
28201	于洪	曹家变	曹翟线	金辉.尚璟一期2变电站2变压器	630	33.02%	0	0				4.80%
28202	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿大城印象都荟1箱式变电站1配电变压器	630	72.76%	0	0				24.74%
28203	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园5变电站2站内变压器	630	18.73%	0	0				6.69%
28204	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	汇景华庭1变电站2变压器	800	11.40%	628.8	628.8				74.84%
28205	和平	太原变	太原变058南七甲线	沈阳市和平区妇婴医院201间隔配电变压器	200	78.80%	0	0				7.01%
28206	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	府苑雅都二期4号箱1号考核箱变配电变压器	630	33.65%	0	0				14.68%
28207	沈北	天乾变	天金线	融创中央学府2局维变电站202配电变压器	630	23.24%	0	0				58.86%
28208	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地2号变电站2号配电变压器	400	54.30%	142.8	142.8				19.43%
28209	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线杨天成台分支线003	200	32.70%	114.6	114.6				18.81%
28210	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅2号变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
28211	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区3变电站1变压器	630	19.56%	0	0				-6.81%
28212	浑南	前显变	前白乙线	前榆北村柱上变压器	400	44.50%	0	0				-1.57%
28213	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线往户老台	400	32.50%	0	0				7.94%
28214	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	道信线天义线吾悦华府二期3局维变电所202配电变压器	800	12.00%	0	0				100.00%
28215	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	鸿凯花园1变电站2变压器	500	32.96%	0	0				-4.00%
28216	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾2号变电站2变压器	400	22.00%	0	0				-0.89%
28217	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五期2变电站202配电变压器	630	19.37%	0	0				-2.45%
28218	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	YHG 细河沿村棚菜生产	400	13.05%	307.8	307.8				21.75%
28219	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	和平新居2变电站2变压器	315	26.67%	0	0				-0.76%
28220	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	沈阳奥园广场二期C区及二期D区工程2变电站1变压器	630	40.63%	0	0				11.14%
28221	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分39变台	400	48.30%	166.8	166.8				-0.86%
28222	东陵	花山变	欧陆乙线	港中旅三期2箱变2变压器	630	24.44%	413	413				39.23%
28223	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	庙台山东台	100	62.40%	27.6	27.6				10.24%
28224	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线刘家分支线042	100	44.70%	0	0				4.14%
28225	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲2号变电站1号变压器	800	9.30%	0	0				-11.57%
28226	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区4站房1变压器	630	14.22%	0	0				6.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28227	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分72左17	100	0.00%	0	0				0.00%
28228	沈北	清水变	清驿甲线	清水台变642清王线泥沟米厂分10(泥沟村C台)	50	38.00%	0	0				-32.11%
28229	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期1变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
28230	于洪	化学变	化开乙线	四台子一期小区1箱变2配电变压器	800	16.50%	0	0				92.26%
28231	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左4	200	70.80%	0	0				-7.07%
28232	于洪	平罗变	平辛线	小微东二台村3号台	200	39.60%	0	0				14.56%
28233	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城2变电站1变压器	630	13.65%	0	0				100.00%
28234	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线东三间支021	50	75.30%	0	0				-20.37%
28235	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线葡萄园照明台	200	41.40%	0	0				-37.17%
28236	法库	果子园	果子园变417果北甲线	10kV镇东线龙北分02	100	86.80%	0	0	2024年6月			7.60%
28237	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区3变电站2变压器	630	27.81%	0	0				-3.63%
28238	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园28号小区变电站202配电变压器	630	36.19%	0	0				7.97%
28239	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干156左21	80	28.75%	49	49				-8.17%
28240	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分16左11+1右1	400	1.38%	0	0				100.00%
28241	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支03左02	250	34.32%	0	0				12.39%
28242	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线牛心坨六组照明	80	80.75%	7.4	7.4	2024年9月			-4.35%
28243	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线东高南台照明	400	27.30%	0	0				16.53%
28244	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线黄土坎照明	200	28.70%	122.6	122.6				4.35%
28245	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府二期2箱式变电站202间隔配电变压器	800	33.38%	0	0				6.26%
28246	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	五五村A台	315	25.65%	0	0				3.04%
28247	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线仓库分55右01	160	29.13%	0	0				6.19%
28248	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	柳湖绿园2箱式变电站2配电变压器	630	40.63%	0	0				-2.36%
28249	浑南	榆树变	榆树变850榆萱甲线	沈阳集韵印刷有限公司	80	63.75%	0	0				-1.60%
28250	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗堡分7右1左1变台	200	36.30%	0	0				84.07%
28251	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左2右2	200	21.00%	138	138				38.94%
28252	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期7变电站1变压器	500	87.04%	14.8	14.8	2022年12月			7.84%
28253	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵卫乙线陵卫干31左4左1柱上变压器	200	27.50%	0	0				2.19%
28254	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之11+1柱上变压器	315	65.40%	0	0				16.08%
28255	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	君豪巴黎庄园一期1小区变电站201配电变压器	630	4.13%	0	0				100.00%
28256	皇姑	长江变	482岳山甲线	岳山甲线岳山干15左3柱上变压器	400	45.90%	0	0				-10.78%
28257	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林语六期2箱变1变压器	800	39.60%	0	0				69.14%
28258	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区1箱式变电站2配电变压器	800	32.63%	0	0				10.28%
28259	沈河	站前变	站前变282站汇线	旭辉铂宸府4配变站201配电变压器	630	31.75%	367	367				82.59%
28260	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府4配变站202配电变压器	630	54.60%	223	223				84.04%
28261	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	YHG_平罗干40号柱上变压器	200	64.20%	0	0				10.85%
28262	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支四道号机井8	50	28.20%	30.9	30.9				8.60%
28263	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干54加2	200	95.40%	0	0	2023年1月			37.54%
28264	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润二期三1小区变电站201配电变压器	630	15.56%	0	0				84.78%
28265	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期3变电站1配电变压器	800	5.40%	0	0				100.00%
28266	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆12变电站2号变压器	630	23.81%	0	0				2.85%
28267	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	惠合经典2变压器	315	42.16%	31.18	31.18				-0.45%
28268	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号二期小区3局维变电站202配电变压器	800	7.80%	0	0				0.00%
28269	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干东望甲线辛家分24右1	200	33.00%	114	114				6.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28270	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期3箱变2配电变压器	630	18.10%	0	0				3.31%
28271	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期3变电站1变压器	630	30.16%	0	0				6.78%
28272	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友大棚台分支10	50	0.00%	0	0				0.00%
28273	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线菜屯分35	315	14.60%	0	0				5.13%
28274	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期8箱式变电站1配电变压器	800	40.88%	393	393				12.33%
28275	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区2号变电站1号变压器	400	26.00%	0	0				0.37%
28276	法库	宝山变	法镇二线	生产资料箱变配电变压器	500	19.20%	354	354				2.62%
28277	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线街里分30变台	200	52.50%	75	75				72.78%
28278	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭1箱变202	315	0.00%	0	0				0.00%
28279	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	北欧云著小区2变电站1变压器	630	20.63%	0	0				45.13%
28280	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城5号变电站1变压器	200	69.60%	0	0				2.12%
28281	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区3变电站2变压器	400	23.70%	0	0				-1.24%
28282	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期3变电站201开关柜	630	20.32%	439	439				-0.05%
28283	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区李红霞水电焊修理部	200	33.15%	0	0				13.78%
28284	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支05	30	25.67%	0	0				-5.12%
28285	于洪	曹家变	曹洪线	曹家变668曹洪线漠家村西1台区	100	99.60%	0	0	2022年12月			5.16%
28286	于洪	曹家变	曹洪线	曹家变668曹洪线漠家村西2台区	160	19.31%	113.1	113.1				-10.80%
28287	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	香格里拉1号变电站203配电变压器	400	21.00%	0	0				10.62%
28288	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷4变电站201配电变压器	800	26.25%	0	0				4.23%
28289	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利线61	315	33.33%	0	0				-0.30%
28290	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村综合一台(2023微)	400	45.00%	180	180				100.00%
28291	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城5变电站-2	630	46.48%	0	0				2.69%
28292	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	龙湖原府一期2变电站201配电变压器	630	10.79%	0	0				11.54%
28293	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	博驰春天三期小区变电站	630	61.27%	0	0				1.88%
28294	浑南	于山变	于山变762于盈线	盛京宸院1号变电站201间隔配电变压器	800	2.25%	0	0				100.00%
28295	和平	方型变	方型变470望湖乙线	望湖乙线10	400	10.25%	0	0				-3.05%
28296	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭2变电站2变压器	315	29.52%	0	0				-1.78%
28297	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线镇北线主干150	80	25.88%	0	0				-36.60%
28298	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	景星北苑小区变电站202间隔配电变压器	200	0.00%	180	180				0.00%
28299	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区3变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-1.33%
28300	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和新城大二期3箱变202间隔配电变压器	630	25.40%	407	407				37.51%
28301	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城11变电站变压器	630	12.57%	0	0				-3.41%
28302	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城7号变电站2号变压器	630	19.68%	0	0				3.76%
28303	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑4变电站2变压器	500	14.88%	0	0				1.79%
28304	沈北	清水变	清依线	250右分6变压器	200	30.45%	0	0				11.31%
28305	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吕家卜支7	100	77.60%	0	0				5.75%
28306	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都3变电站1变压器	630	26.67%	0	0				9.12%
28307	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐于44右6变压器	315	22.10%	0	0				-9.61%
28308	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园会展广场7变电站1号变压器	400	32.00%	0	0				37.10%
28309	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河1变电站2号主变	800	65.63%	195	195				3.22%
28310	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	华润置地广场北区1变电站202变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
28311	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑1箱变201间隔配电变压器	400	39.00%	0	0				0.93%
28312	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑2箱变202间隔配电变压器	400	24.00%	0	0				-0.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28313	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑3箱变201间隔配电变压器	800	11.10%	0	0				0.41%
28314	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑4箱变202间隔配电变压器	800	15.90%	0	0				1.01%
28315	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分69右10变台	100	79.50%	10.5	10.5				0.23%
28316	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线新兴分25变台	200	58.65%	62.7	62.7				11.81%
28317	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线54右1变台	400	48.30%	0	0				22.81%
28318	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	中置学府翠园小区变电站202变压器	400	2.80%	0	0				0.00%
28319	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分25柱上变压器	630	72.63%	0	0				-1.65%
28320	沈北	王驿变	王新甲线	唐轩上城2变电站201配电变压器	800	26.63%	507	507				7.05%
28321	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线西营分71变台	100	40.80%	49.2	49.2				16.98%
28322	和平	青年变	青年变364青文线	青文线20	315	60.32%	0	0				-1.25%
28323	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线娄家沟台	100	20.10%	69.9	69.9				6.30%
28324	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡西城秀墅1变电站1变压器	630	13.21%	483.8	483.8				17.57%
28325	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城10号变电站2号变压器	630	98.67%	0	0	2023年9月			9.48%
28326	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2站房2变压器	630	35.43%	343.8	343.8				6.64%
28327	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊9号变电站1变压器	500	50.80%	0	0				1.83%
28328	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	玉祥明居二期5箱式变电站2配电变压器	800	25.13%	0	0				14.01%
28329	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	关粮村照明北台(2020微)	200	44.80%	90.4	90.4				3.19%
28330	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	玉良支8左3变压器	100	42.90%	47.1	47.1				-2.16%
28331	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干于桥分38左8柱上变压器	200	39.50%	0	0				10.80%
28332	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期2箱式变电站2配电变压器	400	55.20%	0	0				18.64%
28333	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区1变电站2变压器	800	28.13%	495	495				5.34%
28334	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景4箱式变电站2配电变压器	500	27.60%	0	0				-1.00%
28335	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	沈大分7右3左2变压器	160	50.00%	0	0				11.99%
28336	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土北中台	100	79.80%	0	0				-1.04%
28337	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	卡北村台	200	41.80%	0	0				15.12%
28338	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线颜增水田支12	50	15.30%	0	0				-30.05%
28339	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	杨士岗变051杨士岗线杨士岗东北台	200	45.00%	90	90				12.49%
28340	于洪	光辉变	光北线	小微南台3号	200	15.60%	148.8	148.8				58.63%
28341	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象6变电站1变压器	630	18.29%	0	0				0.87%
28342	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于176左25	200	18.00%	144	144				71.60%
28343	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾4箱变1变压器	800	13.80%	609.6	609.6				100.00%
28344	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区3变电站202间隔配电变压器	400	19.80%	0	0				40.44%
28345	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八经住宅小区12主变	630	16.76%	0	0				-2.17%
28346	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	益格清水湾二期小区3变电站2变压器	800	18.90%	568.8	568.8				98.29%
28347	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十七号变电站202配电变压器	630	59.05%	0	0				3.85%
28348	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线新立屯分支08	50	80.40%	0	0	2023年7月			6.64%
28349	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广源变广旺乙线高力支6右4柱上变压器	400	32.00%	0	0				100.00%
28350	大东	如意变	如意变80898如望乙线	水润观园2箱变1变压器	800	51.90%	0	0				93.60%
28351	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居1站房1变压器	315	15.87%	0	0				100.00%
28352	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线郭家东台支04	100	83.20%	6.8	6.8	2023年1月			4.01%
28353	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛干金牛分2左28变台	200	75.75%	28.5	28.5				29.20%
28354	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线敖罕支11	50	84.40%	2.8	2.8	2022年12月			12.61%
28355	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西三益号分支线003	50	53.40%	0	0				7.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28356	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家支线134	50	86.10%	0	0	2022年12月			-4.25%
28357	于洪	大兴变	兴古线	三供一业龙头村新1号台	200	8.10%	163.8	163.8				42.08%
28358	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干国公寨分46右6柱上变压器	400	75.30%	0	0				7.86%
28359	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分18左8右2	400	2.10%	0	0				0.00%
28360	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	盛京绿洲五期2局维变电站201配电变压器	800	12.60%	0	0				91.80%
28361	东陵	中马变	满堂线	唯美十方11箱变1变压器	630	8.89%	0	0				3.93%
28362	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线供电分21	200	34.00%	112	112				-4.90%
28363	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城5变电站1变压器	500	18.24%	0	0				7.57%
28364	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园1变电站1变压器	800	25.88%	0	0				0.15%
28365	浑南	安顺变	安顺变184安智线	金辉中央云著1号变电站1号配电变压器	800	31.50%	0	0				9.06%
28366	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线太四支01	100	108.00%	0	0	2024年6月			14.57%
28367	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔3变电站1变压器	500	10.40%	398	398				8.92%
28368	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分7右2	315	19.37%	0	0				12.32%
28369	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线135左1	200	56.60%	66.8	66.8				41.67%
28370	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙干32左3变台	400	50.25%	159	159				100.00%
28371	新民	新民变	新民变30162营东线	恒悦鑫都1变电站1变压器	400	23.10%	0	0				2.68%
28372	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区9变电站2变压器	630	16.83%	0	0				3.76%
28373	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园5变电站2变压器	630	17.46%	0	0				-2.48%
28374	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	亿居地中海小区五期间隔1配电变压器	500	42.24%	0	0				10.66%
28375	法库	双台子	双台子变045双四线	前四家子水利分	100	80.80%	9.2	9.2	2022年12月			4.14%
28376	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+1左13左6	50	1.20%	0	0				100.00%
28377	沈北	文北变	文虎线	金地峯范小区2变电站201配电变压器	800	16.80%	585.6	585.6				96.90%
28378	东陵	水孙乙线	水孙乙线	东亚国际城5箱变202间隔配电变压器	630	18.73%	0	0				-1.19%
28379	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	道义变270纺校线辽宁省直建设集团有限公司2	500	19.20%	0	0				3.61%
28380	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小后分04	100	106.00%	0	0	2024年6月			4.08%
28381	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干40左4-	400	98.25%	0	0	2021年9月			-19.19%
28382	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分28	200	40.50%	0	0				-0.58%
28383	和平	广州变	广州变464广太乙线	沈铁家园2小区变电站201乙配电变压器	630	33.02%	359	359				7.60%
28384	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡2箱式变电站1配电变压器	630	25.52%	0	0				100.00%
28385	大东	农高变	农高变70364裕农甲线	裕农甲线裕农干乳品分13	100	10.20%	0	0				15.52%
28386	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁胜利家园22主变	800	0.00%	720	720				0.00%
28387	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期3变电站2变压器	630	17.90%	0	0				-1.20%
28388	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代1变电站1配电变压器	630	6.98%	0	0				0.00%
28389	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分006	400	33.30%	0	0				13.48%
28390	康平	张强变	张强变76270张粮线	张粮线粮库分01	400	70.20%	79.2	79.2				18.26%
28391	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线薄铁支01	315	37.14%	162.81	162.81				-1.21%
28392	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区1变电站1变压器	800	27.00%	0	0				1.08%
28393	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区20变电站1变压器	630	20.95%	0	0				3.87%
28394	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库2箱变2变压器	630	39.87%	0	0				2.44%
28395	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期2变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
28396	和平	三好变	三好变174王家线	汇景一区11主变	800	54.75%	282	282				1.99%
28397	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居11号变电站201间隔配电变压器	800	26.25%	0	0				22.54%
28398	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十四号变电站201配电变压器	630	46.03%	0	0				0.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28399	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园26小区变电站202配电变压器	630	63.81%	0	0				5.17%
28400	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分42右6变台	200	26.20%	127.6	127.6				5.04%
28401	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线提水分10左支1	200	40.80%	98.4	98.4				6.46%
28402	于洪	范屯变	范古线	小微全胜新增2号台	200	83.10%	0	0	2024年9月			62.95%
28403	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分14左16+1右7左1变台	100	70.00%	20	20				6.11%
28404	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线后网户分8+1右1变台	100	76.50%	13.5	13.5				5.75%
28405	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干韭菜岗分28变台	200	24.90%	130.2	130.2				3.41%
28406	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯刘支55	100	77.80%	0	0				8.55%
28407	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线腰岭岗村照明	200	59.80%	0	0				9.58%
28408	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫金花3箱式变电站2配电变压器	500	58.80%	0	0				7.17%
28409	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯4箱式变电站1配电变压器	800	21.50%	0	0				-2.19%
28410	皇姑	长江变	482岳山甲线	岳山甲线岳山干9+2左1之1柱上变压器	400	11.20%	0	0				70.62%
28411	辽中	四方台	四方台变91154四方台	四方台变095四方台线四方台付连群照明	80	80.00%	8	8	2022年12月			-2.30%
28412	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线佟李家村台	80	64.88%	20.1	20.1				7.71%
28413	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右5	200	79.20%	0	0				28.31%
28414	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡2号变电站1变压器	500	31.20%	0	0				-0.43%
28415	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村16机井	100	37.20%	52.8	52.8				10.44%
28416	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	杨大鹏畜牧公变台	200	14.10%	151.8	151.8				100.00%
28417	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区3箱式变电站1配电变压器	800	29.63%	0	0				14.87%
28418	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支三石几登东北甲20	200	14.40%	0	0				33.34%
28419	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线巴北分6变台	200	71.25%	0	0				10.87%
28420	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干周家分26变台	200	34.80%	0	0				6.41%
28421	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分47变台	200	26.40%	127.2	127.2				7.28%
28422	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	文竹家园3号变电站201配电变压器	400	19.60%	0	0				-0.08%
28423	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	孙家万子南台综合(2023微)	200	20.10%	0	0				100.00%
28424	和平	马路湾	马路湾变652马南乙线	青年地铁公寓变电站201配电变压器	800	17.63%	579	579				7.96%
28425	和平	方型变	方型变444方青乙线	青年地铁公寓变电站202配电变压器	800	18.75%	0	0				6.95%
28426	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	丽欣园箱式变电站配电变压器	630	11.94%	0	0				-0.46%
28427	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支68	200	32.85%	0	0				8.03%
28428	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线路房申分移动支5	400	13.75%	305	305				100.00%
28429	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地中台照明(新)	400	25.20%	0	0				100.00%
28430	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房养鸡小区	200	51.60%	76.8	76.8				0.50%
28431	新民	新民变	新民变30162营东线	新华家园1变电站2变压器	315	21.59%	0	0				-4.32%
28432	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干北王岗子分88左15变台	200	36.45%	107.1	107.1				3.17%
28433	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网户分排水支21右5变台	100	55.80%	34.2	34.2				17.74%
28434	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线125右35左6	200	47.70%	0	0				10.51%
28435	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干122右3左2变台	200	52.20%	0	0				27.97%
28436	东陵	花山变	欧陆乙线	世贸二期3箱变2变压器	400	20.80%	276.8	276.8				3.53%
28437	于洪	平罗变	平罗变15366平水线	小微平水1号	200	3.30%	0	0				100.00%
28438	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支5左2+1右1	100	118.80%	0	0	2022年12月			-4.36%
28439	法库	果子园	果子园变418果府线	剑桥世家1号变电站1号变压器	630	18.73%	0	0				3.16%
28440	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关中学新台支01	200	34.40%	111.2	111.2				68.28%
28441	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	苏北变380南站乙线南站干46	315	42.22%	0	0				-6.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28442	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线三合分29变台	200	15.20%	149.6	149.6				9.19%
28443	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右29右9	400	34.75%	221	221				19.60%
28444	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分41左3	400	32.50%	230	230				18.17%
28445	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚于69右7	200	31.50%	117	117				21.75%
28446	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	方溪变352造化乙线造化干沙平分73	100	37.20%	0	0				1.13%
28447	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾4变电站2变压器	500	23.68%	0	0				0.82%
28448	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线夏家村	100	58.80%	31.2	31.2				-0.01%
28449	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	滨河湾小区1变电站1变压器	400	27.60%	249.6	249.6				28.57%
28450	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园4箱变1变压器	400	20.10%	0	0				38.79%
28451	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分53右32	315	68.00%	0	0				8.76%
28452	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干141左16	100	18.90%	0	0				-27.15%
28453	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干154左14右15左5	80	73.50%	0	0				8.41%
28454	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于156左7左11	100	55.00%	35	35				0.81%
28455	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	二百楼1变压器	315	89.21%	2.5	2.5	2024年9月			20.91%
28456	于洪	大潘变	大彰线	小微西古1号台	400	24.90%	260.4	260.4				100.00%
28457	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期1变电站202配电变压器	800	39.38%	0	0				41.41%
28458	于洪	大兴变	兴富线	三供一业大兴工程大片老裕国3号台	200	9.80%	0	0				33.82%
28459	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾2小区箱式变电站配电变压器	630	8.25%	218.46	218.46				42.11%
28460	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚于60左1	200	19.80%	140.4	140.4				6.79%
28461	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干41左分(大常王)16左分06柱上变压器	80	48.94%	0	0				22.15%
28462	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	美的瀚堂3箱式变电站1配电变压器	800	41.40%	0	0				100.00%
28463	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城4变电站2变压器	630	14.92%	214.77	214.77				3.98%
28464	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闸南分4柱上变压器	400	19.75%	0	0				4.31%
28465	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	瀚博西野纳1箱南东考核表变压器配电变压器	630	42.22%	0	0				3.20%
28466	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线医院几3	160	50.25%	0	0				9.10%
28467	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线聂力北台支03	200	45.60%	0	0				12.67%
28468	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日1变电站202配电变压器	400	15.30%	298.8	298.8				49.13%
28469	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分51	200	54.60%	0	0				27.71%
28470	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场一期2201配电变压器	630	20.95%	0	0				14.03%
28471	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维2变202配电变压器	400	28.50%	0	0				38.46%
28472	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾6号变电站202配电变压器	800	10.50%	0	0				30.74%
28473	皇姑	文北变	文北变70450文青线	名仕经典一期2箱式变电站2配电变压器	630	44.76%	0	0				50.27%
28474	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅10变电站1变压器	500	23.36%	0	0				0.85%
28475	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支27右3变台	200	29.45%	121.1	121.1				4.62%
28476	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左7柱上变压器	315	59.05%	0	0				-0.92%
28477	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分053	200	78.75%	22.5	22.5				7.06%
28478	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团5变电站配电变压器1公变	500	49.92%	0	0				-0.42%
28479	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	盛京学府1小区变电站102配电变压器	630	36.51%	0	0				49.96%
28480	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干36右1柱上变压器	200	8.40%	0	0				-35.89%
28481	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城3箱变3变压器	315	70.48%	0	0				-2.10%
28482	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分21右7柱上变压器	400	18.30%	0	0				25.93%
28483	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北干初中分41左6变台	200	12.80%	154.4	154.4				-5.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28484	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇五六队支12	160	43.13%	0	0				4.86%
28485	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线联通支03	200	42.30%	95.4	95.4				7.05%
28486	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房分支20	100	72.60%	0	0				6.04%
28487	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线田前家2支02	200	4.05%	0	0				54.54%
28488	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线尚屯分5	200	32.10%	0	0				100.00%
28489	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苗圃台分支线01	50	0.00%	45	45				4.30%
28490	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分5	315	67.30%	0	0				-15.75%
28491	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线82左1变台	200	17.10%	145.8	145.8				76.27%
28492	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干67柱上变压器	400	34.50%	0	0				3.93%
28493	浑南	铁匠变	铁匠变864铁孤甲线	法兰香颂3号变电站1号变压器	800	20.60%	555.2	555.2				100.00%
28494	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分8+1柱上变压器	400	90.00%	0	0	2024年6月			37.65%
28495	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯刘支91	400	46.20%	0	0				22.88%
28496	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线贾沟分26	50	37.80%	0	0				10.44%
28497	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分40左4右6变台	400	14.40%	0	0				-0.76%
28498	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	富城铭邸1变电站1变压器	630	19.05%	0	0				2.33%
28499	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	中梁首府小区变电站102配电变压器	630	51.81%	240.6	240.6				50.28%
28500	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微青堆子5队	400	10.80%	316.8	316.8				38.49%
28501	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关于南分线罗家支031	200	48.83%	0	0				16.31%
28502	大东	小东变	小东变80146机场线	黎明房屋箱变(单)	630	32.76%	0	0				-5.74%
28503	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	格林常青藤5变电站2变压器	630	23.17%	0	0				0.62%
28504	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾7箱式变电站201间隔配电变压器	630	12.95%	0	0				-2.46%
28505	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线乡直支04	315	49.33%	0	0				-8.41%
28506	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线92+1右1	200	3.30%	0	0				96.86%
28507	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分30+1右1	200	25.80%	0	0				27.48%
28508	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区3箱式变电站2配电变压器	630	39.37%	0	0				38.53%
28509	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	百岁生日科学产业园1箱变201配电变压器	630	25.71%	405	405				25.00%
28510	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	明日之光2号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	44.76%	0	0				19.39%
28511	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期1变电站1变压器	630	29.52%	0	0				3.47%
28512	苏家屯	下深变	理想线	理想新城12号变电站201间隔配电变压器	630	40.95%	0	0				8.96%
28513	法库	果子园	果北乙线	中贸国际间隔201配电变压器	630	50.29%	250.2	250.2				10.11%
28514	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	书香人家2变电站1变压器	800	24.38%	0	0				-5.01%
28515	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城2箱变2变压器	630	18.10%	0	0				7.35%
28516	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城3箱变2变压器	630	13.65%	0	0				-0.37%
28517	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景4箱变2变压器	630	13.33%	483	483				-2.11%
28518	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干105左5变压器	30	87.00%	0	0	2023年1月			23.98%
28519	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	英里蓝湾小区1变电站1变压器	400	42.38%	0	0				9.87%
28520	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	英里蓝湾小区2变电站2变压器	630	26.35%	0	0				3.29%
28521	康平	四家子	四家子变1207四长线	后张(2)台	100	36.90%	53.1	53.1				38.24%
28522	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	天墅二期小区变电站1变压器	400	35.60%	0	0				4.06%
28523	于洪	范屯变	范古线	爱国村中台2台区	315	46.67%	0	0				12.67%
28524	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街三期1箱变2变压器	630	21.59%	0	0				38.50%
28525	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙8	200	2.40%	0	0				31.33%
28526	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵干东陵乙B马官桥分8加1	200	14.10%	151.8	151.8				42.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28527	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线19左1变台	200	74.70%	0	0				0.00%
28528	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干48左5公变	315	33.65%	0	0				2.02%
28529	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期20箱变2变压器	630	19.68%	0	0				-1.11%
28530	东陵	杨官变	富康线	其什盛和祥3变电站201间隔配电变压器	630	27.14%	0	0				4.05%
28531	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦香湾6箱变2变压器	630	27.30%	0	0				2.99%
28532	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线45南分6	400	23.70%	0	0				100.00%
28533	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城18号变电站202配电变压器	630	20.57%	437.4	437.4				3.28%
28534	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后领东南台(2020微)	315	45.21%	141.1	141.1				3.90%
28535	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	林家村照明(2020微)	200	44.40%	0	0				8.14%
28536	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家2箱变2变压器	630	24.13%	0	0				1.98%
28537	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南1箱变2变压器	400	27.60%	0	0				-12.88%
28538	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾1箱式变电站1号变压器	630	28.57%	0	0				1.99%
28539	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	天财线首开国风尚城小区4变电站201配电变压器	800	4.80%	0	0				100.00%
28540	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源2变电站2变压器	500	24.40%	0	0				0.14%
28541	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融国际2号变电站202配电变压器	630	24.38%	0	0				-3.38%
28542	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融国际4号变电站201配电变压器	500	22.00%	0	0				-1.51%
28543	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线李南分03	200	61.50%	57	57				10.77%
28544	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨2灯二台(微)	500	36.48%	267.6	267.6				12.42%
28545	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱7号变电站202间隔配电变压器	630	26.67%	399	399				35.84%
28546	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	光辉变814光北线鲜丰村内台	100	26.58%	63.42	63.42				-8.89%
28547	于洪	铸造变	铸造乙线	澳海澜郡小区回迁楼1号箱式变电站2号配电变压器	630	22.86%	423	423				2.43%
28548	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城五期3变电站202间隔配电变压器	630	41.59%	305	305				100.00%
28549	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘8变电站201间隔配电变压器	630	21.59%	431	431				43.69%
28550	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线大孤家子分004	200	82.20%	0	0	2024年6月			2.70%
28551	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园1变电站2变压器	630	36.67%	336	336				6.85%
28552	沈北	孝信变	孝科线	智慧谷1小区局维变电站201配电变压器	630	7.62%	0	0				96.28%
28553	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期3箱式变电站2配电变压器	630	35.81%	0	0				0.09%
28554	于洪	光辉变	光东线	小微后集体北2号台	400	30.30%	238.8	238.8				69.01%
28555	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期2箱式变电站2配电变压器	800	20.10%	0	0				87.05%
28556	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	坤湖郦舍三期4变202配电变压器	630	17.14%	0	0				100.00%
28557	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	碧桂园房地产3号变电站1号配电变压器	630	14.60%	0	0				5.00%
28558	浑南	下深变	下深变268三环乙线	海域香庭二期1号变电站2号配电变压器	800	13.50%	0	0				35.89%
28559	沈北	农高变	农丰线	沈阳泰盈棕榈园房地产开发有限公司4箱变201间隔配电变压器	630	30.48%	0	0				5.29%
28560	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台干12左2加2	315	50.79%	123.5	123.5				77.69%
28561	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期1变电站2变压器	630	60.95%	0	0				-3.68%
28562	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干36右13左7变台	200	24.90%	0	0				100.00%
28563	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵1队台	200	38.00%	104	104				28.56%
28564	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地2号变电站2变压器	630	22.86%	0	0				2.65%
28565	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车西台分25+1左11变台	100	52.40%	37.6	37.6				-69.21%
28566	沈北	全胜变	全胜变15148大幸线	全胜变146财路垃圾厂分105	200	31.35%	0	0				21.15%
28567	大东	望花变	望花变70258望北甲线	联合2小区2站内变压器	315	27.94%	195.5	195.5				-2.23%
28568	大东	小东变	小东变172小光线	小光乙EKB毛光干10箱变(单)	400	40.00%	200	200				15.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28569	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景1箱变1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				0.28%
28570	法库	包家屯	包家线	10kV包家线水泉分30	100	58.00%	0	0				10.67%
28571	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线115	100	63.90%	26.1	26.1				9.33%
28572	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分10右1	200	123.60%	0	0	2022年12月			88.55%
28573	铁西	启工变	启工变10774建园线	恒润*御林湾2202变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
28574	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线50	400	25.50%	0	0				100.00%
28575	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	盛世御景二期3号箱变变压器间隔配电变压器	800	30.60%	0	0				27.19%
28576	皇姑	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左9加1右4	200	28.20%	0	0				100.00%
28577	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干71左5右1变压器	315	100.00%	0	0	2024年6月			21.88%
28578	于洪	东民变	东范线	中港城永安嘉苑2站房1配电变压器	800	18.60%	0	0				45.37%
28579	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城尚城2箱式变电站1配电变压器	800	29.10%	0	0				26.56%
28580	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园2期1箱变2变压器201间隔配电变压器	630	23.81%	0	0				-4.90%
28581	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线八音台北台菜棚nz	100	108.00%	0	0	2024年9月			0.59%
28582	东陵	世园变	世高线	世博之春5箱变1变压器	630	33.02%	0	0				-0.87%
28583	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干159柱上变压器	100	40.00%	0	0				2.26%
28584	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰4号变电站201间隔配电变压器	800	39.00%	0	0				21.35%
28585	大东	小东变	小东变170小毛线	沈空老干部住宅1箱变(单)	630	13.71%	480.6	480.6				-0.83%
28586	浑南	于山变	于山变746于医甲线	华发新城行知坊1号变电站1号配电变压器	800	13.50%	0	0				80.13%
28587	浑南	于山变	于山变746于医甲线	华发新城行知坊2号变电站1号配电变压器	800	16.80%	0	0				76.73%
28588	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线草库分3左4柱上变压器	200	28.00%	0	0				8.32%
28589	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分31变台	50	84.80%	0	0	2024年9月			9.42%
28590	于洪	得胜变	得中线95474	小青新苑2站房1配电变压器	500	49.28%	0	0				36.49%
28591	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	五彩阳光城三期2箱式变电站1配电变压器	630	78.86%	0	0				15.54%
28592	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸4箱式变电站1配电变压器	500	81.60%	0	0	2024年9月			-17.86%
28593	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干312右17变台	200	19.80%	0	0				-4.60%
28594	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分10右13	80	40.50%	0	0				-7.45%
28595	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分4左2柱上变压器	315	33.97%	0	0				19.59%
28596	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12右6柱上变压器	250	46.72%	0	0				4.20%
28597	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分82变压器	200	46.00%	0	0				0.13%
28598	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左2左2	250	21.12%	0	0				5.30%
28599	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干50	315	22.54%	0	0				4.37%
28600	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路干怡园分15加1	400	64.75%	0	0				1.06%
28601	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线浑河乙线015	100	48.00%	0	0				-11.96%
28602	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分9左02	400	60.60%	0	0				14.29%
28603	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线凤凰干2柱上变压器	250	16.80%	0	0				1.62%
28604	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线161右2变台	160	76.88%	0	0				14.79%
28605	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干9柱上变压器	100	53.60%	0	0				10.75%
28606	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	十路甲线齐干于5左5变压器	315	72.38%	0	0				-0.51%
28607	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分11左3柱上变压器	250	54.08%	0	0				4.21%
28608	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右8+1公变	315	8.89%	255.5	255.5				1.27%
28609	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右2+1公变	500	14.40%	0	0				-2.55%
28610	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左5左1公变	315	22.86%	211.5	211.5				-5.74%
28611	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分6公变	315	23.62%	209.1	209.1				5.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28612	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线瓦窑分20右7柱上变压器	315	11.81%	0	0				7.20%
28613	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	陵信干英雄分9右1右2柱上变压器	200	21.20%	0	0				3.01%
28614	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	陵信干英雄分11右1柱上变压器	200	34.00%	0	0				7.66%
28615	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8右6柱上变压器	315	52.57%	0	0				-0.25%
28616	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干17右2柱上变压器	315	45.71%	0	0				-2.18%
28617	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线7左2柱上变压器	200	11.00%	0	0				19.30%
28618	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分大桥支1变压器	315	12.06%	0	0				12.43%
28619	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左12变压器	315	60.70%	0	0				8.49%
28620	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干186左1变台	100	63.00%	27	27				6.22%
28621	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分13左2	315	48.89%	129.5	129.5				-5.89%
28622	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	长南干27公变	315	43.49%	0	0				0.18%
28623	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒江变264怒特线嘉陵分11柱上变压器	315	38.41%	0	0				3.25%
28624	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分30左2	400	67.75%	0	0				-0.98%
28625	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线小淑堡分8	400	47.50%	0	0				4.60%
28626	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	安居甲线毛光干小毛甲7沈淀分5	100	22.20%	0	0				2.67%
28627	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干16+1公变	200	5.50%	0	0				22.71%
28628	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11左8	100	94.80%	0	0	2024年6月			8.76%
28629	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分30右8	315	24.13%	0	0				12.52%
28630	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干阳光分18左12变压器	315	31.75%	0	0				5.90%
28631	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分18+1	400	78.80%	44.8	44.8				4.23%
28632	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右2柱上变压器	315	3.49%	0	0				-3.28%
28633	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分5柱上变压器	315	37.33%	165.9	165.9				16.61%
28634	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙长怒干线陆运分22柱上变压器	200	92.40%	0	0	2022年12月			-5.08%
28635	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线桂花分11右4左5	315	64.44%	0	0				-3.51%
28636	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右5右6柱上变压器	200	57.20%	0	0				4.45%
28637	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干柳焊分2公变	315	34.92%	173.5	173.5				7.74%
28638	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之12柱上变压器	200	120.40%	0	0	2022年12月			4.13%
28639	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	浅草绿园三期2变电站202 变压器	630	14.60%	475	475				-4.82%
28640	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	西江丽园2箱变2变	630	18.41%	0	0				0.18%
28641	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园1箱变2号变	630	20.95%	0	0				1.24%
28642	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	富山三期2箱变1号变	630	16.51%	0	0				-5.59%
28643	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	东大南区住宅一次2主变	500	25.60%	0	0				5.93%
28644	和平	方型变	方型变438方文乙线	中润科技城2主变	800	15.00%	200	200				6.81%
28645	和平	广州变	广州变482广东甲线	2主变延安里(用户)	630	0.00%	0	0				0.00%
28646	和平	和平变	和平变168同南乙线	玉麟花园12主变	500	52.40%	0	0				6.16%
28647	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸4箱变2变压器	630	47.62%	0	0				2.66%
28648	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	天意利生缘1箱变2变压器	630	8.76%	0	0				3.19%
28649	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	林语家话2箱变1	500	26.56%	0	0				1.93%
28650	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔风花园1箱变2号变	630	54.29%	0	0				-1.61%
28651	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代2箱变1号变	500	24.80%	0	0				6.22%
28652	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城6箱变1变压器	800	24.38%	525	525				2.61%
28653	皇姑	长江变	25460长亚乙线	下坎子新2箱变1号变	630	25.14%	0	0				2.99%
28654	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡3变电站1变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-3.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28655	和平	和平变	和平变168同南乙线	玉麟花园41主变	400	0.00%	0	0				-167.51%
28656	和平	花园变	花园变56768花三乙线	音乐高层一次主变	500	34.80%	0	0				4.27%
28657	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	十三路小区变电站201	400	89.60%	0	0	2022年12月			3.39%
28658	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	二台子箱变1站内变压器	400	51.00%	0	0				1.07%
28659	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	长江北6箱变1	500	102.40%	0	0	2023年9月			-0.66%
28660	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉4箱变2变压器	500	28.00%	0	0				8.92%
28661	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海八期1变电站1变压器	630	15.56%	0	0				-17.37%
28662	沈河	南湖变	南湖变450雨坛甲线	雨坛甲1-1箱变1变压器	315	49.84%	126.5	126.5				8.06%
28663	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	世茂现代城3变电站1变压器	400	69.00%	84	84				3.53%
28664	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶1号变电站1变压器	630	15.62%	468.6	468.6				0.28%
28665	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区3箱变2号变	400	22.20%	0	0				0.79%
28666	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区1变电站1变压器	630	15.56%	0	0				1.45%
28667	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高丽新城箱变2配电变压器	630	22.86%	0	0				4.84%
28668	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区1变电站201	630	32.38%	363	363				0.97%
28669	铁西	工农变	工农变55578工北线	铁西教师新村变电站201柜	630	47.94%	265	265				-0.54%
28670	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工铁路小区1变电站201柜	630	26.03%	403	403				0.99%
28671	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	新湖北国之春五期B区1变电站202	630	27.94%	391	391				-5.12%
28672	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	北三路职工住宅小区变电站202柜	500	24.00%	0	0				-1.34%
28673	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期2箱变2号变	500	20.00%	0	0				-3.19%
28674	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜昌1变电站2号高压柜1主变	630	13.81%	0	0				-1.04%
28675	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科八九区2箱变1号变	630	54.60%	0	0				4.44%
28676	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	昆山东油箱变1号变	630	47.30%	0	0				5.62%
28677	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光5变电站1号变	630	11.43%	0	0				-4.84%
28678	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园2箱变1变压器	630	26.67%	0	0				0.72%
28679	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园2箱变2变压器	630	11.43%	0	0				1.07%
28680	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝3变电站1变压器	630	15.24%	471	471				2.94%
28681	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	泉园电气化2箱变2变压器	1250	34.56%	0	0				6.63%
28682	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔31主变	1000	53.60%	0	0				20.47%
28683	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都变电站1变压器	800	17.70%	578.4	578.4				-3.59%
28684	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳路西小区变电站201	630	22.54%	425	425				-5.99%
28685	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	般若寺箱变1变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
28686	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	怡静园2箱变1变压器	630	57.46%	0	0				0.53%
28687	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际8号变电站2变压器	630	16.51%	0	0				-0.80%
28688	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	昆山中路95楼箱变1号变	400	28.20%	0	0				0.71%
28689	皇姑	长江变	25466长黄甲线	五彩一箱变2变压器	500	14.40%	0	0				-3.98%
28690	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期4变电站201	630	18.41%	451	451				2.02%
28691	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友2箱变1变压器	630	12.19%	490.2	490.2				1.89%
28692	大东	望花变	望花变70242上园乙线	圣淘沙1箱变2站内变压器	630	9.84%	0	0				-1.41%
28693	和平	方型变	方型变498望湖甲线	2主变供电处	630	9.52%	0	0				-2.19%
28694	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园2变电站202柜	630	13.02%	485	485				1.81%
28695	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	小西住宅箱变1变压器	400	18.25%	287	287				-11.47%
28696	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	鑫丰花园小区1变电站201	500	0.00%	450	450				0.00%
28697	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园一期变电站201	630	30.16%	377	377				5.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28698	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	十二路农贸市场1变电站201	630	11.11%	497	497				-0.20%
28699	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品5变电站2变压器	630	24.44%	413	413				-6.39%
28700	沈河	长青变	长青变452长大甲线	御泉花园箱变1变压器	630	15.56%	0	0				-0.73%
28701	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情1变电站201柜	630	33.97%	0	0				5.35%
28702	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	金辉佳苑变电站201	630	24.44%	413	413				10.37%
28703	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	主变南京街103号	400	87.00%	0	0	2022年12月			-1.72%
28704	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方1变电站1站内变压器	630	26.98%	122.97	122.97				0.22%
28705	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭2箱变1	630	22.86%	0	0				15.39%
28706	和平	市府变	市府变582北市乙线	宾翠2主变	630	19.43%	0	0				-17.50%
28707	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	南十二路1变电站201	315	117.33%	0	0	2022年12月			1.04%
28708	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	金阳21主变	630	16.19%	0	0				-3.24%
28709	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江小区箱变2号变	630	41.90%	254.22	254.22				-5.49%
28710	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园1变电站202柜	630	18.41%	451	451				-2.89%
28711	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	桐杉家园箱变2	630	14.29%	0	0				2.26%
28712	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局2一次1变压器柜1主变	500	13.20%	384	384				-1.78%
28713	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条河2箱变1	630	29.14%	0	0				-1.79%
28714	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	第一商城1变电站202间隔变	400	0.00%	0	0				0.00%
28715	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	方迪家园2变电站201柜	630	16.19%	0	0				-2.31%
28716	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	卫东甲线松北分7右5+1柱上变压器	400	23.20%	0	0				81.25%
28717	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	集美万象2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	6.00%	0	0				52.41%
28718	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线朱家岗大棚	50	65.20%	0	0				-3.94%
28719	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲5小区变电站2变压器	500	29.20%	0	0				2.21%
28720	东陵	世园变	泗水甲线	z大夫磨米加工厂	80	8.44%	0	0				10.26%
28721	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	中瑞府小区1局维变电站202配电变压器	800	13.80%	0	0				100.00%
28722	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园4变电站201配电变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
28723	东陵	李相变	李祝乙线	pms_李祝于128左分4柱上变压器	160	32.53%	91.95	91.95				16.51%
28724	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达7变电站2号配电变压器	500	22.72%	0	0				12.39%
28725	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	大棚台柱上变压器	50	23.10%	33.45	33.45				15.40%
28726	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城11号变电站201配电变压器	630	41.27%	0	0				2.25%
28727	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分12左2	200	86.10%	0	0	2024年6月			100.00%
28728	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线30右12柱上变压器	400	78.30%	0	0				-6.45%
28729	新民	金五台	金五台变717树林线	树林于178右2变台	200	12.60%	154.8	154.8				32.98%
28730	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园1变电站1主变	500	23.20%	334	334				3.68%
28731	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城4变电站1变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
28732	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代3号变电站201间隔配电变压器	630	40.00%	0	0				5.01%
28733	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	文台苑1箱式变电站2配电变压器	630	24.44%	0	0				48.96%
28734	和平	青年变	青年变368青二线	八经于48中华园公寓201间隔配电变压器	500	41.60%	210	210				5.02%
28735	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	维华商业广场小区变电站201配电变压器	500	56.00%	0	0				14.76%
28736	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分李影支20变台	200	20.80%	0	0				12.39%
28737	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	文台苑2箱式变电站1配电变压器	800	48.90%	0	0				41.84%
28738	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园1箱变2变压器	630	12.54%	488	488				-0.33%
28739	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲于298防火分12柱上变压器	200	21.30%	137.4	137.4				18.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28740	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲于284右分02柱上变压器	50	71.60%	9.2	9.2				-4.59%
28741	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	老观坨变138后老薄线后老薄5灯	100	64.80%	25.2	25.2				6.64%
28742	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	孙家寨变104孙桃线孙桃于南岭分16+1柱上变压器	200	83.10%	0	0	2023年1月			15.75%
28743	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	天财线首开国凤尚城小区3变电站201配电变压器	800	8.40%	0	0				100.00%
28744	于洪	得胜变	得工线95446	大青乡政府宿舍小区	315	57.46%	102.5	102.5				-26.30%
28745	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分兴盛支42左2柱上变压器	200	42.90%	94.2	94.2				6.17%
28746	沈北	天乾变	天孝甲线	汇置尚都1小区箱变201配电变压器	630	20.00%	0	0				72.36%
28747	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村2号变电站201间隔配电变压器	800	27.75%	0	0				5.69%
28748	和平	和平变	和平变178和海线	正大广场2变电站201间隔配电变压器	630	17.78%	455	455				-9.47%
28749	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树支023	30	47.50%	0	0				-41.02%
28750	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严东南甲02	160	63.75%	0	0				8.97%
28751	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥3箱变1变压器	500	29.60%	302	302				-2.92%
28752	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑6号变电站2变压器	630	18.41%	0	0				-1.54%
28753	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑3号变电站1变压器	630	14.60%	0	0				-2.41%
28754	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	坤业城3站房1配电变压器	400	57.90%	128.4	128.4				100.00%
28755	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	仙林金谷1-2-4期1局维变电站202配电变压器	800	11.25%	0	0				100.00%
28756	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线67	50	102.00%	0	0	2024年12月			0.18%
28757	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区15变电站1变压器	630	19.05%	0	0				0.38%
28758	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	YHG_嘉麟泵站箱式变电站1号配电变压器	315	16.00%	0	0				36.32%
28759	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	四海小区箱变1站内变压器	630	38.86%	322.2	322.2				-2.19%
28760	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	一四六中学间隔配电变压器	630	30.79%	295.65	295.65				-0.14%
28761	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线草库分3左2左1柱上变压器	315	11.05%	0	0				2.61%
28762	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子东一支04	200	38.10%	103.8	103.8				14.86%
28763	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分63左23+1右1	200	5.40%	169.2	169.2				100.00%
28764	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线新光实业分2	400	20.10%	0	0				41.13%
28765	于洪	得胜变	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)2站房1变压器	630	34.67%	348.6	348.6				2.49%
28766	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线北王岗子分114变台	200	26.55%	126.9	126.9				2.66%
28767	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支二008	30	41.00%	0	0				-16.96%
28768	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分21左1	200	6.00%	168	168				18.26%
28769	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	中寺于邱家分8蚂蚱鸡养殖场(一站式)	200	5.20%	169.6	169.6				-2.31%
28770	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	永丰郑照支(2022微)	100	45.00%	45	45				4.99%
28771	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小舍甲线小舍干鹏程分3(2)柱上变压器	500	42.60%	218.46	218.46				-20.74%
28772	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	安居乙线毛光于小光乙G燃料分2右1之1	315	70.48%	0	0				-19.52%
28773	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干64加1右6右1之2	315	80.32%	0	0	2022年12月			17.05%
28774	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门6号变电站202间隔配电变压器	630	40.63%	0	0				4.38%
28775	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城三期1箱式变电站1配电变压器	800	54.75%	0	0				39.26%
28776	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居2站房1变压器	315	98.41%	0	0	2024年12月			100.00%
28777	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药于邮政分14+1	315	39.37%	0	0				1.26%
28778	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分7左4	315	14.29%	0	0				3.35%
28779	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景2箱变201变压器	400	61.80%	0	0				-0.26%
28780	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦2土建变202	500	0.00%	0	0				0.00%
28781	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线103右1	250	80.96%	0	0	2025年2月			-8.91%
28782	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线5右4+1	315	28.57%	0	0				-1.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28783	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙	新安乙线法赖分前沙支4变台	400	18.00%	0	0				7.15%
28784	康平	城南变	城南变2514铸造线	九组新台支4	100	90.30%	0	0	2022年12月			49.88%
28785	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线林校分20左7	180	43.33%	0	0				0.54%
28786	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲第2变电站202配电变压器	1260	12.38%	0	0				-0.72%
28787	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干31右1变压器	200	87.00%	0	0	2024年7月			10.09%
28788	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	双树中台分一台	200	52.50%	75	75				100.00%
28789	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	肇兴佳苑小区1变电站1变压器	630	15.87%	31.18	31.18				-5.98%
28790	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	如小联干83左9	400	53.50%	0	0				25.53%
28791	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线12柱上变压器	200	43.60%	0	0				-72.37%
28792	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾7箱变2变压器	800	31.50%	468	468				0.44%
28793	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾5箱变1变压器	500	29.44%	302.8	302.8				3.14%
28794	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	兴工农贸小区变电站202	250	0.00%	225	225				0.00%
28795	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	田园牧歌1号变电站201间隔配电变压器	800	47.63%	0	0				2.93%
28796	于洪	双树变	双南甲线	小微十里河综合台	200	49.50%	81	81				44.56%
28797	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干靠山东分16右20柱上变压器	400	122.40%	0	0	2024年6月			-22.59%
28798	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区3变电站2变压器	400	21.00%	0	0				-1.94%
28799	浑南	白塔变	白塔变962东化线	东化线12右18左2柱上变压器	200	13.50%	0	0				100.00%
28800	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期-3-2小区变电站201配电变压器	400	10.50%	0	0				100.00%
28801	东陵	李相变	郝义线	郝义线郝义干9旭龙分7柱上变压器	200	69.00%	0	0				9.21%
28802	和平	青年变	青年变342青胜线	青胜甲1KB铝镁小区201间隔配电变压器	315	102.86%	0	0	2023年8月			4.61%
28803	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯四组北民屯	50	44.80%	0	0				-10.88%
28804	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线大棚支线1	50	102.00%	0	0	2023年1月			33.05%
28805	水家屯	水家变	水李线	水李线龙三分44收兵台支46左2柱上变压器	200	29.70%	0	0				12.16%
28806	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左5右2	200	64.80%	0	0				19.01%
28807	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线粮库台支01	200	70.50%	39	39				9.38%
28808	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳干51	80	36.50%	42.8	42.8				6.74%
28809	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线慈恩寺南台	315	30.48%	0	0				7.83%
28810	和平	太原变	太原变046南五甲线	省委高层自维202配电变压器	800	25.50%	0	0				12.62%
28811	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	明日之光6号变电站201间隔(施城线)配电变压器	630	22.22%	0	0				96.86%
28812	和平	市府变	市府变564总站甲线	65-2号箱变配电变压器	400	17.50%	0	0				100.00%
28813	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	离职干休所箱变1变压器	400	10.00%	320	320				5.50%
28814	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线10变台	400	93.75%	0	0	2024年6月			0.88%
28815	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	YHG 卫东干34左5加1右3(临时电)柱上变压器	315	0.00%	0	0				-60.79%
28816	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	沈阳奥园广场二期C区及二期D区工程2变电站2变压器	630	30.73%	0	0				22.81%
28817	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43右23左2	100	53.10%	36.9	36.9				-26.84%
28818	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线西村支16	315	34.92%	173.5	173.5				12.97%
28819	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	山林变556林北线林北干20左09	400	9.23%	323.1	323.1				5.98%
28820	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语7箱变202	500	0.00%	450	450				0.00%
28821	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府六期小区变电站1变压器	800	40.50%	0	0				10.13%
28822	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区2号变电站1变压器	630	17.46%	0	0				1.00%
28823	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线30+1	400	18.30%	0	0				40.66%
28824	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线欢一新支02	200	15.00%	150	150				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28825	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居2变电站2变压器	500	49.28%	0	0				-0.39%
28826	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分19右7	200	48.90%	0	0				95.61%
28827	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线126右22	100	13.20%	0	0				100.00%
28828	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区5号箱2号变压器	630	39.37%	319	319				29.53%
28829	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城四期2变电站202间隔配电变压器	1000	26.80%	173.2	173.2				3.59%
28830	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线望滨干248(黑林子A台)	200	51.90%	76.2	76.2				1.44%
28831	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支28	100	0.00%	90	90				-13.48%
28832	法库	果子园	果子园变417果北甲线	10kV镇东线粮库支6	200	53.00%	0	0				-2.31%
28833	辽中	金山变	金山变45566金冷线	黄西村综合一台(微)	500	51.60%	192	192				20.93%
28834	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期2变电站201间隔配电变压器	500	36.40%	268	268				4.18%
28835	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)5箱式变电站2号变压器	630	28.95%	0	0				4.98%
28836	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干129大台分28柱上变压器	100	34.20%	0	0				9.51%
28837	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	全波工厂公变台	400	9.30%	0	0				100.00%
28838	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分79+1右1	200	101.70%	0	0	2022年12月			39.78%
28839	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑3箱变2变压器	500	32.00%	0	0				1.40%
28840	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都17号变电站201间隔(施恒线)配电变压器	630	16.83%	0	0				100.00%
28841	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前刘设施小区支009	50	41.40%	0	0				7.93%
28842	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	濛子泡9.15组新1	200	0.00%	180	180				0.00%
28843	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线三家支022	100	49.35%	0	0				11.18%
28844	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊支19	100	114.00%	0	0	2022年12月			1.15%
28845	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	阳光家园二期1变压器	630	31.52%	0	0				-0.95%
28846	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园27号小区变电站202配电变压器	630	34.60%	0	0				5.67%
28847	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达6号变电站2号配电变压器	800	21.60%	0	0				48.49%
28848	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	金山北苑4小区箱变1配电变压器	630	15.87%	0	0				48.82%
28849	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城2变电站-2	800	0.00%	0	0				0.00%
28850	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干杜屯分38变台	200	24.60%	130.8	130.8				5.08%
28851	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分117	50	27.00%	0	0				-37.78%
28852	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期1变电站2号配电变压器	800	19.75%	0	0				9.30%
28853	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓1变电站201	630	21.90%	0	0				-1.24%
28854	沈北	董楼子	望滨线	YHG 董楼子东关村	200	27.75%	124.5	124.5				-2.76%
28855	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	小荒地台	200	31.00%	118	118				3.28%
28856	沈北	道义变	道义变15293开发二线	沈阳蒲河房地产开发有限公司5箱变201配电变压器	630	16.83%	0	0				1.87%
28857	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子分李房申支朱千堡凡28	200	46.50%	0	0				60.91%
28858	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线棉花支10右2右1柱上变压器	200	64.20%	0	0				7.94%
28859	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支25右15变台	400	5.10%	0	0				-102.05%
28860	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期3箱式变电站2配电变压器	630	34.60%	0	0				21.80%
28861	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟8变电站1变压器	800	33.00%	0	0				15.18%
28862	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万泉分4+1	200	86.40%	0	0	2024年2月			94.07%
28863	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干128左分4柱上变压器	160	58.97%	49.65	49.65				11.31%
28864	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	沈阳轻型汽车车桥厂1号变压器	400	70.25%	0	0				18.00%
28865	东陵	双大变	农首线	双珑原著2箱变1变压器	800	14.10%	607.2	607.2				78.43%
28866	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	八家子3栋楼柱上变压器	315	34.29%	0	0				20.83%
28867	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	台北分22右6左1柱上变压器	400	28.00%	0	0				99.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28868	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗纳晶座3变电站201变压器	400	28.40%	0	0				0.53%
28869	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠城1箱式变电站2配电变压器	630	41.90%	0	0				0.00%
28870	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关干南分线西关二组分支10	200	58.50%	0	0				22.18%
28871	沈北	道义变	道义变15289雷明线	正良嘉园4箱变1号变压器	630	57.46%	0	0				22.55%
28872	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天阔城2箱变201配电变压器	630	42.67%	298.2	298.2				10.38%
28873	法库	果子园	果子园变417果北甲线	凯撒兰湾C区3箱变201配电变压器	630	33.65%	0	0				12.61%
28874	东陵	中马变	世贸线	保利十二橡树1箱变1号配电变压器	630	24.76%	411	411				10.61%
28875	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区2变电站2变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
28876	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	亚太小区箱变1变压器	400	84.00%	0	0	2023年7月			20.56%
28877	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期6号变电站2号配电变压器	630	31.11%	0	0				0.00%
28878	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦3号变电站1号变压器	630	33.65%	214.77	214.77				5.99%
28879	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星中央公园2号变电站2号变压器	630	37.78%	0	0				9.91%
28880	沈北	清水变	清依线	清依干熊家岗村B台	200	9.60%	0	0				38.83%
28881	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老观二组照明西	400	12.90%	308.4	308.4				25.65%
28882	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城202配电变压器	630	8.89%	0	0				32.49%
28883	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	金桔园小区箱式变电站1号变压器	400	34.50%	0	0				232.04%
28884	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城10变电站1变压器	500	26.80%	0	0				11.02%
28885	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	大河宸章1-4变电站201间隔配电变压器	400	22.80%	0	0				25.65%
28886	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	荣颂1号变电站201间隔(前新线)配电变压器	800	43.20%	0	0				49.72%
28887	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靓园2变电站202	630	42.22%	301	301				-2.20%
28888	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅7变电站1变压器	400	26.40%	0	0				-4.69%
28889	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际3号变电站202配电变压器	800	24.30%	0	0				-0.49%
28890	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵4箱变1变压器	630	24.38%	0	0				-1.26%
28891	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干102+1	400	9.00%	0	0				100.00%
28892	沈河	长青变	长青变476长木乙线	其仕和悦配电站202间隔配电变压器	800	22.80%	537.6	537.6				35.09%
28893	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左1右1	200	45.75%	88.5	88.5				0.78%
28894	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分80+1左10	400	8.70%	325.2	325.2				64.96%
28895	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区4箱式变电站1配电变压器	800	52.75%	0	0				16.48%
28896	开发	昆明变	昆明变55980昆纺乙线	万丽御府小区变电站102间隔配电变压器	630	3.49%	545	545				45.31%
28897	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象4号变电站1号变压器	630	20.00%	0	0				4.74%
28898	法库	果子园	果子园变1415镇东线	幸福花园A区2箱变2变压器	800	10.50%	0	0				-7.64%
28899	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线上蒲河村1台	400	39.90%	0	0				20.06%
28900	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾豪庭1.2期1局维变202配电变压器	400	45.60%	0	0				31.45%
28901	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2支016	100	28.80%	0	0				-15.06%
28902	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润翡翠城二期箱变201间隔配电变压器	800	58.50%	0	0				30.94%
28903	法库	双台子	双台子变045双四线	后满洲屯大队台	400	36.00%	212.57	212.57				10.93%
28904	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	年家屯村综合一台	200	28.50%	123	123				30.56%
28905	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	龙湖锦璠原著2小区变电站1配电变压器	800	13.20%	614.4	614.4				100.00%
28906	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线于家支22于家沟西台	100	50.00%	0	0				13.22%
28907	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区2变电站2配电变压器	630	8.38%	0	0				100.00%
28908	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期6变电站1变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-8.01%
28909	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期3号变电站2号配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
28910	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线肖南养殖场	315	52.95%	116.7	116.7				23.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28911	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线新发支036	50	0.00%	0	0				-249.77%
28912	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民4台区	250	49.28%	101.8	101.8				-1.49%
28913	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区11变电站1变压器	630	14.92%	381.04	381.04				2.94%
28914	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	肇工家园小区配电站201间隔配电变压器	500	23.36%	333.2	333.2				0.74%
28915	沈北	孝信变	孝信变25588雨润乙线	沈阳市沈北新区城市管理局(一站式)	100	9.60%	0	0				39.77%
28916	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
28917	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区1变电站1变压器	630	18.73%	0	0				1.32%
28918	浑南	下深变	下深变248新城线	金地锦城一期3变电站2变压器	500	39.20%	0	0				-0.63%
28919	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳亿德金属制品有限公司(一站式)	400	28.00%	0	0				18.01%
28920	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳市于洪区华业金属装饰制品厂100KVA(一站式)	400	37.60%	0	0				7.00%
28921	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸二期4箱式变电站配电变压器	630	30.16%	0	0				22.44%
28922	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村2箱式变电站2配电变压器	500	15.20%	0	0				-40.40%
28923	和平	市府变	市府变564总站甲线	煤建一营1主变	400	69.60%	0	0				-2.49%
28924	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥市场变电站1号变压器	400	108.00%	0	0	2024年6月			100.00%
28925	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	康桥花园2箱式变电站1配电变压器	630	34.92%	0	0				-1.43%
28926	新民	罗家房变	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线高力房分22变台	100	52.50%	37.5	37.5				6.71%
28927	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线后山分21左1变台	100	94.20%	0	0	2023年1月			9.12%
28928	沈北	大志变	志詹乙线	(虎石台)兴明1变箱201配电变压器	630	24.57%	0	0				41.45%
28929	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分68左4变台	200	59.40%	0	0				12.02%
28930	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分七水利支17	100	0.90%	0	0				-821.11%
28931	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线蒲河北照明	80	86.63%	2.7	2.7	2025年2月			-0.65%
28932	辽中	金山变	金山变45544金东线	刘二堡变169北长线集贤照明	100	68.25%	21.75	21.75				3.82%
28933	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场水田几水田甲2	200	30.30%	0	0				-25.99%
28934	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期1站房1变压器	630	22.86%	423	423				2.88%
28935	开发	昆明变	昆明变55944星海甲线	净月台小区2变电站1变压器	630	41.59%	305	305				65.67%
28936	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森1号变电站2号变压器	630	33.52%	355.8	355.8				0.15%
28937	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城9号变电站201间隔配电变压器	800	76.50%	0	0				6.69%
28938	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干68右1	200	27.30%	125.4	125.4				3.30%
28939	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线100左2变台	200	67.80%	0	0				47.04%
28940	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府四期小区变电站2变压器	630	66.35%	0	0				5.07%
28941	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑3箱变2变压器	630	21.75%	0	0				4.69%
28942	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区5变电站201间隔配电变压器	630	70.16%	0	0				7.78%
28943	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台南台g(2022微)	200	78.60%	22.8	22.8				8.63%
28944	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线闫家村照明	200	90.00%	0	0	2024年12月			20.26%
28945	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城19号变电站2号变压器	630	23.24%	0	0				-6.54%
28946	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	志新里箱变201配电变压器	630	21.75%	0	0				46.85%
28947	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分9左12右2变台	200	12.90%	154.2	154.2				15.44%
28948	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期3变电站1变压器	800	36.75%	0	0				3.07%
28949	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河2变电站1号主变	800	15.25%	234.55	234.55				-6.23%
28950	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线边台四组支008	100	79.90%	0	0				5.59%
28951	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线林场支048	100	44.40%	0	0				7.43%
28952	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区1变电站1变压器	500	54.00%	0	0				-1.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28953	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金主干线059	100	67.20%	0	0				10.06%
28954	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线新发一支009	200	21.90%	0	0				23.46%
28955	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	回民村综合二台	315	7.94%	258.5	258.5				100.00%
28956	沈北	农高变	农商线	汇鑫山庄3小区局维箱变201配电变压器	630	11.43%	0	0				0.00%
28957	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	中粮锦云二期4小区局维变电站202变压器	800	18.00%	0	0				100.00%
28958	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下9变电站1变	630	48.38%	0	0				41.52%
28959	沈河	北兴变	北兴变368北诺线	诺富特1配电室1变压器	800	52.50%	300	300				6.73%
28960	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干达连南井分16加1变压器	50	42.00%	24	24				3.01%
28961	浑南	于山变	于山变786干安乙线	盛京印象一期3号变电站202间隔配电变压器	400	29.25%	243	243				4.41%
28962	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线元家南分支线006	200	25.28%	0	0				4.66%
28963	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右1右08	50	107.20%	0	0	2024年9月			-26.71%
28964	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	言论箱变1变压器	630	28.89%	0	0				-9.03%
28965	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线188左9右1	400	45.00%	0	0				100.00%
28966	东陵	上佰变	汪家乙线	兆成紫东苑4箱变201间隔配电变压器	630	31.67%	0	0				7.82%
28967	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓3变电站201变压器	500	24.00%	330	330				6.41%
28968	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾8号变电站201配电变压器	630	37.62%	0	0				2.63%
28969	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅15变电站1变压器	630	27.43%	0	0				3.78%
28970	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	沈阳盛盟房地产开发有限公司2变压器	1260	16.19%	0	0				9.61%
28971	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分20右1	315	50.79%	0	0				6.17%
28972	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造二期工程B区1箱变201配电变压器	800	17.10%	583.2	583.2				2.53%
28973	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线78右2变台	400	42.00%	0	0				12.43%
28974	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区4变电站2变压器	400	30.38%	0	0				5.33%
28975	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	师大宿舍箱变2变压器	400	28.80%	0	0				19.78%
28976	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期2箱变201间隔配电变压器	315	44.57%	0	0				7.03%
28977	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区5变电站1变压器	400	73.88%	0	0				-0.12%
28978	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	火石岗村综合一台	200	57.30%	65.4	65.4				-18.37%
28979	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居14号变电站202间隔配电变压器	800	42.38%	0	0				41.78%
28980	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房8电井分支05	80	7.13%	0	0				-21.11%
28981	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂3箱式变电站2配电变压器	500	19.60%	0	0				2.70%
28982	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右26变台	100	3.20%	0	0				-6.62%
28983	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝高干111右2柱上变压器	200	21.60%	0	0				0.07%
28984	东陵	李相变	李古线	李古线永安分34柱上变压器	100	9.90%	80.1	80.1				7.65%
28985	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	北陵变168北方乙线三环分3柱上变压器	400	92.00%	0	0	2022年12月			17.52%
28986	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左11左5之1左2	400	86.40%	14.4	14.4	2024年6月			54.30%
28987	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区4配电站1变压器	630	17.52%	0	0				0.84%
28988	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	湖畔馨城小区1变电站2变压器	500	45.76%	221.2	221.2				5.95%
28989	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线昌泰东支09	30	20.00%	0	0				-43.50%
28990	法库	果子园	果子园变418果府线	东盛兴家华府1箱变201配电变压器	630	28.95%	0	0				5.30%
28991	法库	果子园	果子园变418果府线	东盛兴家华府2箱变201配电变压器	630	27.05%	0	0				10.93%
28992	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂5箱式变电站2配电变压器	500	28.40%	0	0				-2.41%
28993	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	学府花苑住宅2箱变201配电变压器	630	16.51%	463	463				2.44%
28994	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区4变电站1变压器	500	29.60%	0	0				0.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28995	沈北	道义变	道义变15259道义线	辽宁省直建设集团有限公司(1箱变1、2)配电变压器	500	49.60%	0	0				1.81%
28996	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支16+1左5变台	200	51.20%	0	0				34.84%
28997	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分62右20	250	63.36%	0	0				11.67%
28998	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑2变电站1变压器	630	52.70%	0	0				2.34%
28999	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城C区1号箱式变电站2号变压器	630	32.62%	361.5	361.5				12.48%
29000	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分44左3变台	200	99.60%	0	0	2023年2月			8.16%
29001	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	爱丽家园2号变电站1号变压器	630	21.71%	0	0				-1.64%
29002	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水分线	分水分51右5变台	200	40.50%	0	0				100.00%
29003	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线东狼中台1	200	69.30%	41.4	41.4				10.65%
29004	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦10箱变1变压器	630	21.71%	0	0				-0.74%
29005	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号1局维变电站201配电变压器	800	35.10%	0	0				56.00%
29006	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期3变电站1变压器	630	29.84%	379	379				11.73%
29007	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期3变电站2变压器	630	30.48%	375	375				18.92%
29008	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团8变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	0	0				15.71%
29009	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司(三盛颐景园一期A区)2201配电变压器	630	9.52%	0	0				-3.01%
29010	于洪	平罗变	平辛线	东二台子村2台	200	42.60%	0	0				-5.94%
29011	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线碱家分91变台	100	85.80%	4.2	4.2	2024年6月			12.31%
29012	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分126右5变台	200	23.95%	0	0				10.32%
29013	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分117右2+1左1	200	95.40%	0	0	2024年6月			100.00%
29014	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园11号小区变电站202配电变压器	500	29.20%	0	0				4.65%
29015	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	美的东堂2箱变2变压器	400	63.00%	0	0				81.17%
29016	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园23号小区变电站202配电变压器	800	60.75%	0	0				7.13%
29017	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	鞋城分6左1柱上变压器	160	59.63%	0	0				-11.27%
29018	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	黄旗堡村11机井	100	63.40%	26.6	26.6				197.63%
29019	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠分10	200	21.30%	0	0				-23.76%
29020	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟2号变电站2号变压器	800	27.38%	0	0				0.40%
29021	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城2变电站1变压器	630	15.87%	214.77	214.77				0.20%
29022	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干120左6变台	200	44.40%	91.2	91.2				1.40%
29023	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线111右5右1变台	80	107.81%	0	0	2022年12月			6.17%
29024	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线长岗子分46左7变台	200	63.60%	52.8	52.8				11.88%
29025	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线64左3变台	200	21.50%	0	0				10.77%
29026	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	前当堡变305太平线太平线茨林分32左9变台	100	42.60%	47.4	47.4				-28.99%
29027	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区1变电站2配电变压器	630	35.56%	0	0				59.32%
29028	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干文南乙线13右13左1柱上变压器	400	9.25%	0	0				-17.99%
29029	皇姑	广源变	10kV广乙线25782线	海逸铭筑小区一期3箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
29030	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分27左03	100	52.80%	37.2	37.2				0.71%
29031	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左22左7	200	29.70%	120.6	120.6				-11.49%
29032	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局1#2主变	630	13.33%	483	483				2.10%
29033	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左34右1	200	20.10%	139.8	139.8				-1.07%
29034	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑2箱变2变压器	500	35.20%	0	0				-1.30%
29035	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分29右1变台	200	51.60%	0	0				1.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29036	新民	公主屯	公主屯变31156滨江线	滨江线吴长岗分25变台	100	113.70%	0	0	2024年6月			7.46%
29037	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍1变电站2变压器配电变压器	630	34.29%	0	0				13.62%
29038	法库	新依变	依戴线	10KV依戴线43	200	36.60%	106.8	106.8				100.00%
29039	沈北	道义变	道义变15269扁景线	太湖国际二期2间隔配电变压器	630	28.57%	0	0				2.95%
29040	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	沈阳新家园物业管理有限公司2201配电变压器	630	60.95%	0	0				5.60%
29041	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线蛤蚂分83	400	13.30%	0	0				12.35%
29042	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	大河宸章2期3变电站1配电变压器	400	33.30%	0	0				33.49%
29043	沈北	新城子	新城子变7554农专线	YHG_大孤家子村A台	500	27.52%	0	0				7.48%
29044	沈北	朱尔变	汽车乙线1	车创小区3变电站202配电变压器	630	10.48%	501	501				0.00%
29045	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	宝盛园箱变1变压器	500	12.40%	0	0				1.37%
29046	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	望花7箱变2变压器	500	20.80%	0	0				0.31%
29047	浑南	营盘	营盘变050营侦线	泰莱白金湾1号变电站1号变压器	630	16.51%	0	0				2.10%
29048	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线30左19	400	62.85%	0	0				33.88%
29049	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线前谢分19变台	200	36.05%	107.9	107.9				0.27%
29050	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马塘房分虎山支排水支7变台	200	30.95%	118.1	118.1				3.21%
29051	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干173右3变台	200	45.60%	88.8	88.8				26.03%
29052	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司(工程学院西)	100	15.30%	0	0				52.56%
29053	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分30左1右3	200	12.00%	156	156				5.15%
29054	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线19+1	400	44.40%	0	0				1.09%
29055	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立于148左7	200	40.20%	0	0				13.77%
29056	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分台门支103右6变台	200	19.50%	0	0				100.00%
29057	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干69左分03柱上变压器	200	22.20%	135.6	135.6				11.62%
29058	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线油田2住宅	315	41.40%	153.1	153.1				0.15%
29059	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	小微青苔北台	400	11.70%	313.2	313.2				48.57%
29060	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾2箱变2变压器	630	10.48%	501	501				28.70%
29061	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城2开闭站5箱变1变压器配电变压器	630	29.05%	0	0				1.55%
29062	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城2开闭站5箱变2变压器配电变压器	800	29.25%	0	0				3.69%
29063	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	花溪山庄箱变1	630	42.22%	0	0				-8.43%
29064	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期4号变电站2变压器	800	27.00%	0	0				16.52%
29065	皇姑	文北变	文北变70450文青线	美的瀚堂2箱式变电站2配电变压器	630	33.33%	0	0				0.00%
29066	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城3-2间隔配电变压器	630	43.81%	0	0				0.94%
29067	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	金地华园住宅	200	31.05%	0	0				37.79%
29068	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆1箱式变电站2配电变压器	630	12.70%	0	0				33.86%
29069	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	高墙子5组(2021微)	200	70.30%	39.4	39.4				19.00%
29070	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线中家分05	50	95.40%	0	0	2022年12月			14.74%
29071	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	润江华府1箱式变电站1配电变压器	630	37.46%	0	0				3.30%
29072	法库	果子园	果子园变1415镇东线	欣枫丽景箱变201间隔配电变压器	630	38.10%	0	0				3.32%
29073	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分赵家支26左06	315	24.44%	0	0				16.99%
29074	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期4变电站202间隔配电变压器	630	38.41%	0	0				10.42%
29075	大东	小东变	小东变80166小望线	万新小区箱变(单)	630	19.37%	445	445				-0.75%
29076	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	山水文园4箱变2变压器	500	26.88%	315.6	315.6				-2.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29077	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支22变压器	50	41.40%	24.3	24.3				-1.76%
29078	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金坨子支1	200	39.90%	0	0				31.67%
29079	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期10变电站202变压器	630	20.63%	437	437				-3.81%
29080	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支074	200	34.90%	110.2	110.2				1.26%
29081	千洪	大兴变	兴援线	大兴变513兴援线大兴村援工道	100	50.10%	39.9	39.9				5.80%
29082	铁西	历工变	历工变10450重联线	人民里小区变电站201间隔配电变压器	630	52.38%	0	0				1.55%
29083	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干25左16变压器	200	97.60%	0	0	2022年12月			7.82%
29084	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区2变电站1变压器	630	37.14%	0	0				30.26%
29085	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分任家支东支004	50	84.00%	3	3	2024年6月			15.47%
29086	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	陶瓷大都汇1箱变2变压器	630	24.44%	0	0				13.19%
29087	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	城建乾元2箱变2变压器	630	0.00%	0	0				-66.89%
29088	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城5箱变202变压器	500	30.72%	173.2	173.2				7.61%
29089	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城8箱变201	630	24.76%	173.2	173.2				-2.92%
29090	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	阳光梧桐园1箱变201	630	47.62%	31.18	31.18				5.40%
29091	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	旺牛支42左16柱上变压器	400	146.40%	0	0	2023年5月			90.02%
29092	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线21左3	400	47.00%	0	0				30.71%
29093	沈河	长青变	长青变478长木甲线	武警芳园箱变1变压器	400	24.50%	262	262				-2.05%
29094	皇姑	长黄变	468长黄乙线	远洋公馆3变电站2变压器	630	29.71%	0	0				1.11%
29095	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地罗斯福公馆4变电站1配电变压器	800	12.60%	0	0				100.00%
29096	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党校分5	50	16.00%	0	0				2.68%
29097	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	城央华墅3号变电站1号配电变压器	400	12.40%	0	0				39.53%
29098	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居5箱变1变压器	800	52.13%	0	0				1.58%
29099	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	翠堤湾4箱变1变压器	500	39.36%	0	0				4.36%
29100	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	园中小区箱变(单)	500	32.00%	0	0				1.87%
29101	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线靠草沟分东靠支5	400	16.00%	0	0				8.26%
29102	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑工乙B开闭站1变电站1变压器	315	71.75%	0	0				2.24%
29103	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干140变台	200	75.60%	0	0				3.85%
29104	大东	望花变	望花变70244上园甲线	紫竹茗郡7箱变1变压器	630	49.84%	253	253				14.58%
29105	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	x铁路三供一业(灯塔厂)	200	33.60%	0	0				53.20%
29106	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干94左15+1右1	200	47.10%	85.8	85.8				74.80%
29107	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期4变电站202变压器	500	0.00%	450	450				-128.30%
29108	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	万象云玺2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	51.60%	0	0				61.08%
29109	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	新六分13右1柱上变压器	400	23.70%	265.2	265.2				-12.95%
29110	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线大孤柳38张美支16	400	20.30%	278.8	278.8				100.00%
29111	和平	三好变	三好变152光明线	光明线39右2	200	30.80%	118.4	118.4				7.66%
29112	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干70左1化工厂支8右3	100	79.20%	10.8	10.8				6.24%
29113	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线辉山干048	400	59.75%	121	121				24.24%
29114	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城5箱变2变压器	800	43.13%	0	0				13.92%
29115	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分38左17	400	54.15%	0	0				48.50%
29116	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期2变电站2变压器	400	22.50%	0	0				-3.90%
29117	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期箱式变电站2配电变压器	630	35.87%	0	0				-2.92%
29118	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾2箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.43%	0	0				11.13%
29119	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线方家支22	400	8.40%	326.4	326.4				30.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
29120	法库	果子园	果子园变1411龙山线	绿野花园中箱箱式变电站201间隔配电变压器	630	40.95%	0	0				4.52%
29121	法库	包家屯	包家线	10kV包家线喇嘛沟分14	100	52.50%	0	0				5.31%
29122	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府2变电站2变压器	500	17.28%	0	0				83.56%
29123	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	省招生办箱式变电站配电变压器	500	34.40%	0	0				38.44%
29124	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	荣廷经典箱式变电站出线间隔1配电变压器	630	18.41%	0	0				52.25%
29125	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜置业有限公司4箱式变电站配电变压器	630	11.19%	496.5	496.5				0.21%
29126	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区3变电站201	800	25.50%	0	0				1.51%
29127	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	官塔乙线83左11	200	33.60%	0	0				0.21%
29128	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛分42右7	200	14.40%	0	0				8.60%
29129	于洪	范屯变	范古线	全胜村内台1台区	200	25.80%	0	0				-0.23%
29130	于洪	大兴变	兴光线	光辉村一队2台区	200	27.30%	125.4	125.4				-3.33%
29131	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线罗屯照明	200	17.70%	144.6	144.6				32.07%
29132	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨小村	200	74.40%	31.2	31.2				11.02%
29133	东陵	孤家子	营城子甲线	江南水乡3箱变1变压器	630	19.37%	0	0				1.75%
29134	东陵	孤家子	营城子甲线	江南水乡5箱变2变压器	630	21.27%	0	0				-0.30%
29135	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	腰荒地大棚(2020微)	400	16.50%	0	0				-0.53%
29136	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期8变202	630	15.24%	471	471				2.84%
29137	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣村8台	400	5.40%	0	0				98.47%
29138	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞箱变2号变压器	630	72.06%	0	0				34.03%
29139	沈河	大东变	大东变074东青乙线	公园大道1箱变2变压器	630	13.21%	0	0				-0.54%
29140	大东	小东变	小东变168小北线	锦锈花园3箱变1变压器	630	52.57%	235.8	235.8				-2.09%
29141	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区3变电站1变压器	630	26.67%	399	399				36.45%
29142	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	孝阳干邦威分8+1(一站式)	200	5.60%	0	0				51.72%
29143	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	八三卜中台照明(微)	400	47.00%	172	172				7.75%
29144	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相乙线158+1左1	400	24.90%	0	0				31.31%
29145	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加3箱变201	400	52.40%	0	0				-3.63%
29146	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品3号变电站201配电变压器	630	20.63%	0	0				9.60%
29147	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线47左3变压器	400	60.60%	0	0				-6.94%
29148	东陵	世园变	世高线	世博之春9箱变1变压器	630	38.10%	0	0				-0.31%
29149	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站5箱变2变压器	630	9.14%	0	0				2.25%
29150	苏家屯	下深变	理想线	理想新城1号变电站2号变压器	630	29.84%	0	0				0.68%
29151	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园一期2变电站2配电变压器	630	37.46%	0	0				1.75%
29152	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	新新家园1箱变2变压器	630	23.17%	421	421				0.17%
29153	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线84右26变台	200	120.00%	0	0	2024年6月			84.41%
29154	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区4变电站2变压器	630	27.81%	169.74	169.74				-0.48%
29155	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线80变台	400	24.00%	0	0				-7.79%
29156	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期4箱式变电站1配电变压器	630	19.43%	0	0				2.42%
29157	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	古城宜家二期2箱变201间隔配电变压器	630	40.95%	73.44	73.44				0.85%
29158	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	四季都会1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	19.20%	0	0				100.00%
29159	沈北	新城子	新城线	德育家园1箱变2号变压器	630	35.56%	0	0				0.20%
29160	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	沈阳鑫宁房地产开发有限公司3箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.62%	0	0				4.73%
29161	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期2变电站1变压器	630	44.44%	287	287				10.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29162	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村5号变电站2变压器	630	51.81%	240.6	240.6				-0.91%
29163	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳5电井分支08	30	115.00%	0	0	2022年12月			-18.62%
29164	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期1箱式变电站2配电变压器	315	36.67%	168	168				-0.87%
29165	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期2号变电站2变压器	315	51.43%	121.5	121.5				-1.08%
29166	东陵	世园变	世园变	世园变574世高线世高干荒地分08柱上变压器	200	26.70%	0	0				-2.98%
29167	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	奥园誉峰1号变电站202间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				100.00%
29168	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	富城时代6箱变2变(沈阳诚发展房地产开发有限公司)配电变压器	630	48.51%	0	0				7.20%
29169	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期洋房2箱变202间隔配电变压器	500	36.48%	0	0				-2.91%
29170	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期3变电站-2 配电变压器	400	18.00%	0	0				5.96%
29171	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干19左1柱上变压器	100	0.00%	0	0				-29.68%
29172	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	中海康城一期1变电站2号配电变压器	630	53.33%	0	0				16.30%
29173	于洪	兰台变	兰家线	沙岭标2	100	26.10%	0	0				-3.43%
29174	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区3变电站 2变压器	630	21.33%	0	0				4.93%
29175	康平	中心变	中心变2609东关线	郑春明台	30	0.00%	27	27				0.00%
29176	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园3箱式变电站1配电变压器	800	38.25%	0	0				3.02%
29177	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村14号变电站1号配电变压器	500	29.76%	0	0				-0.52%
29178	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区4箱变1变压器	800	43.88%	0	0				10.63%
29179	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线赵贝堡几18	200	53.70%	0	0				13.52%
29180	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲于182左5变压器	315	50.48%	0	0				4.43%
29181	新民	侯家变	侯家变16780侯南线	侯南干侯村分1变压器	200	74.00%	0	0				-7.10%
29182	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路3箱变1变压器	400	15.30%	0	0				3.64%
29183	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期9变电站202	630	0.00%	433	433				0.00%
29184	于洪	化学变	化东乙线	闲云雅居住宅小区1变电站1配电变压器	630	11.43%	0	0				-11.11%
29185	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	翠堤湾1箱变2变压器	630	23.24%	0	0				2.66%
29186	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城13号变电站1变压器	630	24.00%	0	0				0.75%
29187	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光二期变电站1变压器	400	23.00%	268	268				5.65%
29188	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期2变电站2变压器	630	52.57%	0	0				4.06%
29189	于洪	范屯变	范新线	范屯村西	200	85.20%	9.6	9.6	2022年12月			2.82%
29190	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线北陈村3台	200	26.50%	127	127				0.42%
29191	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线兴盛支99左2右1柱上变压器	200	5.70%	168.6	168.6				-101.14%
29192	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分24右1变台	200	36.30%	107.4	107.4				100.00%
29193	大东	小东变	小东变80148新光线	黎明生活坊变电站(单)	400	21.60%	0	0				46.00%
29194	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明盛景苑1变电站(单)	630	35.56%	0	0				49.28%
29195	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	集美天城2箱式变电站1配电变压器	800	21.90%	0	0				56.51%
29196	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线36左14右2左3变台	400	69.60%	0	0				47.34%
29197	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干138右2-1	315	6.86%	0	0				-30.53%
29198	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	水田支51左3左14	200	2.10%	175.8	175.8				52.59%
29199	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗村四组	100	45.30%	44.7	44.7				-19.32%
29200	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡南台	200	96.60%	0	0	2023年7月			2.41%
29201	大东	望花变	望花变70262合作乙线	老瓜卜小区变电站2变压器	630	34.92%	347	347				-0.50%
29202	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	四季花园小区1变电站1变压器	630	46.67%	0	0				9.53%
29203	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线25	160	59.34%	49.05	49.05				7.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29204	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区2箱式变电站2配电变压器	800	15.38%	597	597				2.75%
29205	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑2变电站2配电变压器	630	29.84%	0	0				3.25%
29206	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城15号变电站201配电变压器	800	56.40%	268.8	268.8				20.45%
29207	东陵	孤家子	营城子甲线	正大桃花源2箱变1变压器	630	23.81%	0	0				-1.21%
29208	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛5箱式变电站202间隔配电变压器	630	17.46%	0	0				6.29%
29209	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中达三百户变电站201配电变压器	630	31.43%	369	369				6.90%
29210	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期3箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	411	411				9.91%
29211	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴线046右分01(清洁能源)	400	7.05%	331.8	331.8				100.00%
29212	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	镀锌钢管厂育才1-2考核	630	41.90%	0	0				0.25%
29213	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北一期4变电站1号配电变压器	630	16.67%	0	0				0.74%
29214	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线33	400	80.50%	0	0	2024年9月			25.70%
29215	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区6变电站102配电变压器	800	35.40%	0	0				40.61%
29216	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分54左5变台	200	57.80%	0	0				16.57%
29217	大东	小东变	小东变80148新光线	地坛安居3箱变1变压器	630	10.16%	0	0				1.31%
29218	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分5右3柱上变压器	315	50.79%	0	0				-11.99%
29219	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	方溪变352造化乙线造化干沙平分63变压器	315	51.81%	0	0				26.07%
29220	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分42变压器	315	35.56%	171.5	171.5				30.21%
29221	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分24左1变压器	315	50.16%	0	0				-32.07%
29222	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	苏南变262大格乙线大格乙线48	160	56.00%	0	0				0.67%
29223	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右5	200	65.70%	0	0				-1.29%
29224	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干50变压器	315	71.87%	0	0				2.17%
29225	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干24右2	630	35.62%	0	0				92.98%
29226	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右5左1	315	25.08%	0	0				-0.03%
29227	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线红干分25左12左2柱上变压器	200	24.60%	0	0				16.20%
29228	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分26变压器	200	3.60%	172.8	172.8				-8.80%
29229	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分101	100	81.60%	8.4	8.4	2025年2月			12.21%
29230	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	站前甲线78左1	250	57.60%	0	0				8.84%
29231	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线26右7	315	61.90%	0	0				5.83%
29232	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分44变压器	315	96.51%	0	0	2022年12月			5.46%
29233	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长南干长泉分2+4公变	315	9.52%	0	0				-19.87%
29234	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺干12+1公变	315	30.79%	186.5	186.5				-14.72%
29235	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干78左1公变	315	48.00%	132.3	132.3				17.99%
29236	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	工宅分2	400	23.00%	268	268				3.19%
29237	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线医大分10右2	315	60.63%	0	0				11.70%
29238	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8左3柱上变压器	315	37.33%	0	0				2.04%
29239	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干36+1公变	315	48.38%	0	0				6.14%
29240	沈河	长青变	长青变452长大甲线	南塔干泉源分3公变	400	94.80%	0	0	2023年7月			4.29%
29241	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干随机分19	200	86.10%	0	0	2023年1月			-3.10%
29242	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	大南干怡静园分5公变	315	19.37%	0	0				-0.43%
29243	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右10左2变压器	200	5.60%	168.8	168.8				2.21%
29244	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干11右5变压器	500	21.28%	0	0				24.20%
29245	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线109	100	42.30%	0	0				-18.05%
29246	大东	小东变	小东变80148新光线	新光线和陆干76文铁分4右6	315	20.32%	0	0				-16.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29247	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	雪松变568松南甲线松南干161右1	315	91.43%	0	0	2024年2月			7.42%
29248	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干23左7	315	48.57%	0	0				-28.90%
29249	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分8柱上变压器	315	32.70%	180.5	180.5				11.54%
29250	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12之1柱上变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
29251	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分13柱上变压器	315	64.13%	81.5	81.5				7.36%
29252	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分42-1变台	200	18.60%	0	0				14.12%
29253	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左3变台	315	53.33%	0	0				5.23%
29254	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干79左2柱上变压器	315	42.54%	0	0				9.07%
29255	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	北兴变346军工乙线军工乙线军工干贸易分15右3+2公变	315	44.95%	141.9	141.9				-1.30%
29256	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线183右4左1	100	108.80%	0	0	2023年7月			36.39%
29257	大东	如意变	如意变80894如花乙线	合作乙线合作干34	315	63.81%	0	0				-1.14%
29258	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线35左1	400	29.40%	0	0				4.41%
29259	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分19右7变压器	315	67.94%	0	0				13.48%
29260	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分15左1柱上变压器	315	16.83%	0	0				-51.84%
29261	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分47变压器	250	72.00%	0	0				18.87%
29262	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	环北书香苑1箱变2号变	500	27.84%	0	0				-2.32%
29263	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	华地一次1主变	630	91.81%	0	0	2023年9月			8.10%
29264	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	天缘逸居小区2变电站201	630	25.40%	0	0				-9.06%
29265	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科1期4箱变2变压器	500	22.08%	339.6	339.6				-5.65%
29266	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区3箱变2号变	630	32.00%	363.72	363.72				16.06%
29267	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡7箱变1号变	630	0.00%	0	0				2.63%
29268	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙4箱变2号变压器	630	1.59%	557	557				0.00%
29269	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	虹桥花园箱变2号变	630	20.95%	0	0				1.72%
29270	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	东湖秀景小区变电站2变压器	630	38.86%	0	0				19.50%
29271	和平	太原变	太原变044南五乙线	太原22主变	500	40.80%	246	246				3.21%
29272	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区2变电站1变压器	630	17.90%	0	0				4.07%
29273	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区1变电站1变压器	630	18.41%	451	451				7.39%
29274	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区1变电站2变压器	630	19.68%	443	443				-3.03%
29275	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	浑河九区变电站201	315	25.71%	0	0				2.08%
29276	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	富工花园2202	500	0.00%	31.18	31.18				0.00%
29277	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	世纪明珠2变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
29278	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区3变电站201	630	40.95%	309	309				6.24%
29279	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	顺德园2箱变2变压器	630	44.57%	0	0				-6.33%
29280	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	南十西路1变电站201柜	315	0.00%	0	0				-81.96%
29281	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	建业路小区变电站202柜	630	38.41%	0	0				-5.04%
29282	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	新湖北国之春五期A区2变电站202	630	17.46%	457	457				-4.92%
29283	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语2变电站202柜	630	22.22%	427	427				2.51%
29284	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	重工小区1变电站201柜	500	48.32%	0	0				-4.89%
29285	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第2变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
29286	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	南塔公园箱变1变压器	400	44.40%	0	0				12.76%
29287	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	卫工农贸市场箱变202变压器	630	19.68%	0	0				4.31%
29288	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区5变电站201	630	12.06%	0	0				-2.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29289	和平	南湖变	南湖变490南方线	艾特国际公寓3楼1主变	1600	9.75%	0	0				1.85%
29290	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	双鑫友好家园箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
29291	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格4号变电站1号变压器	400	98.00%	0	0	2022年12月			3.98%
29292	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期2箱变1号变	500	10.40%	0	0				-3.73%
29293	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期6箱变1号变	630	26.98%	0	0				4.32%
29294	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭13箱变2变	630	0.00%	0	0				0.00%
29295	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光2变电站1号变	630	17.78%	0	0				0.43%
29296	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园1箱变2变压器	630	17.14%	0	0				10.87%
29297	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光5变电站2号变	630	22.22%	0	0				-0.16%
29298	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华庭1箱变2站内变压器	500	20.16%	349.2	349.2				-2.00%
29299	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园3箱变1变	630	8.89%	511	511				-4.85%
29300	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	广昌箱变1变压器	630	53.65%	0	0				2.88%
29301	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	和谐大厦1变电站202柜	630	26.67%	0	0				8.47%
29302	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香槟5变电站1变压器	630	32.06%	0	0				2.65%
29303	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺1箱变2变压器	400	99.25%	0	0	2022年12月			5.45%
29304	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	顺城箱变1变压器	400	32.10%	231.6	231.6				-1.23%
29305	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天1变电站201	500	0.00%	450	450				0.00%
29306	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	建民箱变2变	630	26.16%	0	0				-3.52%
29307	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	回民2变电站1变压器	630	73.33%	105	105				-3.69%
29308	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星3变电站1变压器	500	53.60%	0	0				4.80%
29309	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河2-1箱变2变压器	1000	13.68%	0	0				-4.38%
29310	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期7变电站202	630	0.00%	519.6	519.6				0.00%
29311	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期5变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
29312	大东	小东变	小东变80146机场线	春晖小区箱变1变压器	630	21.59%	0	0				-0.98%
29313	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱新天地1变压器	500	35.52%	0	0				26.91%
29314	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区11变电站	630	18.73%	0	0				0.91%
29315	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区22变电站201柜	630	19.68%	0	0				2.83%
29316	沈河	青年变	青年变350青大线	86中学箱变1变压器	400	8.10%	0	0				-6.65%
29317	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱2期1箱变1变压器	315	33.52%	0	0				-1.40%
29318	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	青海里小区变电站201	400	70.20%	79.2	79.2				2.01%
29319	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方3变电站2站内变压器	500	16.64%	122.97	122.97				-0.76%
29320	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	宏伟1小区变电站201	630	7.30%	521	521				-22.44%
29321	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	国源新村1箱变2号变	400	34.00%	0	0				3.25%
29322	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	南里小区3变电站2变压器	630	86.67%	0	0	2022年12月			5.15%
29323	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华街3箱变201	400	0.00%	360	360				0.00%
29324	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华街1变电站201	250	80.32%	24.2	24.2	2022年12月			-2.97%
29325	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	于洪新村F小区1变电站201柜	630	51.43%	243	243				1.93%
29326	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	德增3箱变2变	500	24.64%	326.8	326.8				-3.90%
29327	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山2箱变1	400	52.00%	0	0				8.12%
29328	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	新铁箱变2	630	116.19%	0	0	2022年12月			-45.03%
29329	和平	太原变	太原变046南五甲线	宜春22变压器	200	115.80%	0	0	2024年10月			0.00%
29330	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家2箱变1号变	630	17.14%	0	0				1.78%
29331	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	书馨苑1变电站1变压器	400	25.00%	0	0				-4.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29332	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	方迪家园1变电站201柜	630	0.00%	0	0				0.00%
29333	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期3变电站201柜	630	17.14%	0	0				-2.90%
29334	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线64	200	39.90%	0	0				3.20%
29335	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线油库支02	100	66.40%	23.6	23.6				9.86%
29336	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	中瑞府小区2变电站202配电变压器	800	8.40%	0	0				100.00%
29337	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	果色添香2变电站2站内变压器	800	16.13%	0	0				-1.18%
29338	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村蘭园4号变电站202间隔配电变压器	800	70.50%	0	0				13.53%
29339	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分74左22变台	200	56.40%	0	0				100.00%
29340	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲4小区变电站1变压器	500	27.52%	0	0				1.10%
29341	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区1变电站202间隔配电变压器	630	21.59%	0	0				9.14%
29342	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	玉祥明居3箱式变电站1配电变压器	630	21.27%	0	0				6.37%
29343	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	四季都会1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	7.50%	0	0				100.00%
29344	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期1箱变2变压器	400	20.00%	0	0				2.39%
29345	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	吾悦华府B3小区1变电站202配电变压器	630	23.49%	0	0				75.58%
29346	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖8号变电站2号变压器	630	14.48%	475.8	475.8				5.54%
29347	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区5变电站1变压器	500	0.00%	0	0				1.27%
29348	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下24主变	1000	26.70%	0	0				-11.14%
29349	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分兰旗支东岗支4右7左7变台	200	6.90%	0	0				100.00%
29350	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村1组照明	100	91.20%	0	0	2022年12月			18.43%
29351	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园3变电站2变压器	500	31.68%	0	0				-1.11%
29352	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯4箱变1变压器	630	11.75%	0	0				-11.38%
29353	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园6箱变1变压器	630	26.16%	402.2	402.2				20.13%
29354	辽中	敖司牛变	敖司牛变1225育才线	金裕华城三期箱式变电站201间隔配电变压器	500	53.44%	0	0				71.45%
29355	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千于64	100	36.00%	0	0				10.28%
29356	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城3箱变2变压器	630	16.83%	0	0				-2.10%
29357	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线大乐分12右支08柱上变压器	200	30.30%	119.4	119.4				11.37%
29358	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分022	200	42.90%	94.2	94.2				9.26%
29359	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园摩卡2变电站1变压器配电变压器	630	46.67%	0	0				8.23%
29360	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城3号变电站1变压器	630	28.57%	0	0				12.44%
29361	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线张家窝分白马支67变台	400	17.70%	0	0				0.99%
29362	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	2小区变电站202配电变压器	800	42.30%	0	0				53.21%
29363	东陵	孙家寨	孙营线	后林新村1箱变1变压器	500	90.56%	0	0	2024年6月			48.70%
29364	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十六号(微)	400	34.80%	220.8	220.8				93.91%
29365	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十三号(微)	400	31.80%	232.8	232.8				89.28%
29366	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新西村综合一台(微)	200	14.70%	0	0				100.00%
29367	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居5箱变1变压器	630	18.41%	451	451				-0.42%
29368	康平	张强变	张强变76270张粮线	沈阳聚鑫房地产开发有限公司变压器间隔1号配电变压器	630	14.92%	473	473				2.86%
29369	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	西郊线60右1	200	30.00%	120	120				100.00%
29370	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支34变台	400	21.25%	0	0				-28.24%
29371	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院6变电站1变压器	630	25.14%	318.69	318.69				1.90%
29372	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	格林常青藤6变电站2变压器	630	20.00%	0	0				0.62%
29373	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分37左10	200	2.40%	0	0				57.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29374	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	汽校分34左4	400	9.90%	320.4	320.4				74.21%
29375	苏家屯	刘千变	刘千变1648劳改线	劳改干16左2	200	8.40%	163.2	163.2				49.97%
29376	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线户心分002	315	0.00%	0	0				-156.08%
29377	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线三义井分19	315	27.68%	196.3	196.3				10.08%
29378	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园2变电站201变压器	400	19.60%	173.2	173.2				-2.05%
29379	于洪	光辉变	光南线	小微门台村2	400	3.00%	348	348				33.79%
29380	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城7箱变2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
29381	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干农场分27左4	100	30.80%	0	0				-10.45%
29382	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府3箱式变电站2配电变压器	800	6.90%	0	0				100.00%
29383	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线62	315	91.43%	0	0	2024年6月			-0.79%
29384	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十四号变电站1变压器	500	24.32%	0	0				1.38%
29385	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城三期2箱式变电站2配电变压器	800	57.00%	0	0				81.49%
29386	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区3箱变1变压器	630	29.52%	381	381				27.94%
29387	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓4变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
29388	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水西分支线004	30	26.67%	0	0				-21.62%
29389	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林源小区1变电站201间隔配电变压器	630	16.51%	300	300				32.12%
29390	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线瓦房分南台支4	200	24.30%	56.43	56.43				-8.94%
29391	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左3柱上变压器	315	32.70%	0	0				-10.18%
29392	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分5柱上变压器	250	49.60%	0	0				2.57%
29393	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线光辉四分厂三站照明	50	89.40%	0.3	0.3	2023年4月			25.91%
29394	于洪	东民变	东酒线	和泰5小区2变电站1变压器	630	32.51%	0	0				4.86%
29395	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区8变电站1变压器	400	39.60%	0	0				2.67%
29396	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树1期2变电站202间隔配电变压器	800	22.88%	0	0				0.11%
29397	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线32左1	200	14.40%	0	0				55.92%
29398	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵下分6-1	250	64.44%	63.9	63.9				4.81%
29399	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	丰泽家园二期2变压器	400	36.75%	0	0				2.51%
29400	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云3号变电站201间隔(官塔乙线)配电变压器	800	30.00%	0	0				97.50%
29401	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家西分支线016	80	121.50%	0	0	2022年12月			4.18%
29402	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线163左1	400	45.38%	0	0				24.83%
29403	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线潜水电机住宅2	100	88.00%	2	2	2024年9月			2.17%
29404	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	YHG_金港名城1号箱2号变	630	17.14%	0	0				4.13%
29405	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城6号变电站1变压器	630	9.14%	0	0				15.81%
29406	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支14左03+2	200	71.60%	0	0				7.65%
29407	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线059	160	46.88%	69	69				10.45%
29408	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线耿家	200	25.00%	0	0				1.08%
29409	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线依拉线干线75	400	30.60%	0	0				8.38%
29410	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期2号变电站2号变压器	630	37.46%	331	331				4.49%
29411	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	金昌商务中心小区箱式变电站2配电变压器	630	15.87%	0	0				47.76%
29412	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线珠林分8左6	315	4.19%	0	0				-19.46%
29413	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓2变电站配电变压器2公变	630	16.19%	93.53	93.53				4.99%
29414	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期10变电站201开关柜	630	23.81%	417	417				-0.55%
29415	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨顺鑫畜牧公变台区	200	28.80%	122.4	122.4				0.00%
29416	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴线吴家分01(清洁能源)	400	14.85%	300.6	300.6				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29417	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑二期1箱变2变压器	630	19.05%	0	0				62.03%
29418	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区12主变	630	20.95%	435	435				3.24%
29419	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	YHG_美地苹果园一期1箱式变电站1号变压器	630	20.32%	0	0				8.95%
29420	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林.康泉府5变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
29421	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西大棚1号	100	80.20%	0	0	2024年6月			16.97%
29422	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	锦龙大厦变压器	500	36.48%	0	0				-19.57%
29423	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区3号变电站1变压器	630	12.38%	0	0				-0.72%
29424	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分7右1变台	400	18.60%	0	0				8.52%
29425	大东	小东变	小东变80166小望线	锦绣花园1箱变2变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-1.56%
29426	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵2箱变2变压器	630	25.71%	0	0				-1.64%
29427	皇姑	长江变	468长黄乙线	YHG_武警院内箱式变电站1号配电变压器	500	24.72%	0	0				28.45%
29428	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城8号变电站2号变压器	630	17.14%	0	0				5.96%
29429	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工屯支44	200	24.50%	131	131				5.47%
29430	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干84右5右8柱上变压器	400	54.60%	0	0				5.78%
29431	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲	茨榆坨五委综合一台(微)	630	50.10%	0	0				25.80%
29432	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线利民分31左4变台	200	50.40%	79.2	79.2				-81.68%
29433	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期4箱式变电站1配电变压器	400	36.60%	0	0				-1.40%
29434	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期4变电站1配电变压器	800	27.38%	501	501				4.27%
29435	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景1变电站2变压器	630	74.67%	0	0				7.27%
29436	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾3号变电站1号变压器	630	14.92%	0	0				0.69%
29437	和平	文艺变	文艺变950文金线	宝新公馆1变电站202配电变压器	800	6.38%	669	669				0.00%
29438	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	小峪回迁楼变电站1变压器配电变压器	800	8.25%	0	0				3.17%
29439	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线教委住宅楼南	100	46.50%	43.5	43.5				2.01%
29440	法库	宝山变	法镇二线	10kV法镇线纪检委分1	400	52.00%	152	152				3.52%
29441	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线王立岗分057	200	47.70%	0	0				5.63%
29442	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线齐屯分009	200	46.80%	56.43	56.43				7.27%
29443	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线后山北02	100	65.00%	0	0				13.35%
29444	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期4变电站2配电变压器	500	64.96%	125.2	125.2				9.41%
29445	浑南	于山变	于山变750全北线	万锦红树湾三期3号站2号变201间隔	800	17.70%	0	0				72.40%
29446	沈河	鹏源变	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
29447	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线袁家分部家支刘才支50	200	23.10%	0	0				-9.69%
29448	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾1配电室2号配电变压器	800	31.13%	0	0				2.46%
29449	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城4变电站2配电变压器	630	21.84%	0	0				0.95%
29450	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干鞋城分12柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
29451	于洪	平罗变	平辛线	小微占红养殖场台	400	124.50%	0	0	2022年12月			40.03%
29452	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分3右07	100	34.50%	55.5	55.5				3.63%
29453	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿万万城四期7箱式变电站配电变压器	400	35.60%	0	0				-3.87%
29454	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线三嘴子支18	200	24.30%	131.4	131.4				11.18%
29455	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司(美麟阁住宅小区5变)	400	32.00%	0	0				3.74%
29456	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分哈支10	160	19.13%	0	0				100.00%
29457	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党校分10左2	200	31.80%	0	0				-18.98%
29458	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑B区2箱变202.配电变压器	630	22.06%	0	0				0.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29459	皇姑	广源变	广源变25764广莲甲线	沈阳客厅二期2箱式变电站1配电变压器	630	13.02%	0	0				20.46%
29460	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	公元九里公寓2号变电站201间隔(施林线)配电变压器	630	81.27%	0	0	2024年6月			100.00%
29461	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左10	250	72.00%	0	0				-1.51%
29462	东陵	中马变	世贸线	保利十二橡树2箱变1号配电变压器	630	24.76%	411	411				-1.32%
29463	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲电2队支04	50	55.20%	17.4	17.4				10.50%
29464	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城1变电站2变压器	630	32.51%	0	0				1.01%
29465	铁西	启工变	启工变10776启配线	保利云禧1配电室202间隔配电变压器	800	33.00%	0	0				56.70%
29466	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居1局维变电站201配电变压器	400	17.25%	0	0				68.31%
29467	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居9局维变电站201配电变压器	400	28.13%	0	0				66.20%
29468	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院2箱变2变压器	500	33.60%	0	0				-0.10%
29469	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城学园内3号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	43.50%	186	186				50.72%
29470	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线何付分07#左支01	315	21.33%	0	0				2.01%
29471	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线新型电缆住宅	200	41.10%	0	0				-1.07%
29472	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分19右5	100	67.80%	0	0				-44.24%
29473	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期2变电站1变压器	630	27.30%	0	0				-1.99%
29474	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区5变电站1变压器	630	14.22%	0	0				-2.58%
29475	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青2站房2变压器	630	10.92%	498.2	498.2				5.31%
29476	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园1变电站2变压器	630	9.90%	0	0				-10.47%
29477	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	公园里2期202间隔配电变压器	630	16.19%	465	465				25.09%
29478	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城苑苑5变电站1变压器	630	24.29%	0	0				-3.55%
29479	沈河	青年变	青年变350青大线	文华变电站1变压器	630	67.81%	0	0				2.81%
29480	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园2变电站2变压器	800	38.25%	414	414				7.17%
29481	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡4变电站1变压器	630	27.30%	395	395				40.05%
29482	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	YHG_东方家园201变压器	630	49.52%	255	255				-6.87%
29483	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期3号变电站1变压器	630	21.71%	0	0				0.32%
29484	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期2箱式变电站2配电变压器	400	32.80%	228.8	228.8				3.92%
29485	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	大洋河新建变台	200	70.50%	0	0				15.06%
29486	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城16变电站变压器	630	13.71%	0	0				2.44%
29487	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城4号变电站202配电变压器	500	14.80%	0	0				0.86%
29488	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线下太平支02	100	44.90%	0	0				8.93%
29489	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城1变电站2变压器	500	31.20%	294	294				9.22%
29490	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑1变电站1变压器	630	24.89%	282.78	282.78				-1.31%
29491	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线姚村支16	200	137.40%	0	0	2024年6月			6.55%
29492	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润翡翠城二期箱变202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
29493	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	重工小区1变电站202	500	0.00%	0	0				0.00%
29494	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	沈陵干16加1	200	6.00%	168	168				69.08%
29495	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线城郊信用社住宅	80	47.63%	33.9	33.9				2.73%
29496	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	王成畜牧公变台	200	21.30%	137.4	137.4				0.00%
29497	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫叶园2号变电站202间隔配电变压器	800	33.00%	0	0				3.12%
29498	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	灯具厂住宅1变压器	630	40.32%	0	0				2.72%
29499	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林干水库分11	400	11.10%	0	0				61.01%
29500	和平	市府变	市府变564总站甲线	YHG_西塔干韩城	200	59.50%	0	0				8.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29501	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	塞斯2变电站202	630	29.84%	379	379				-0.29%
29502	于洪	平罗变	平悟线	平罗二村九队2南台区	400	27.90%	0	0				6.83%
29503	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园6变电站202柜	630	0.00%	93.53	93.53				0.00%
29504	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑1变电站1变压器	800	48.50%	0	0				3.47%
29505	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟1号配电室1号变压器	800	56.25%	0	0				14.58%
29506	浑南	白塔变	白塔变952四库线	新榆公馆5号变电站2号变压器	630	14.92%	0	0				-0.81%
29507	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	招商曦城小区3变电站1变压器	800	18.30%	0	0				83.37%
29508	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村6箱式变电站2配电变压器	500	26.88%	0	0				15.43%
29509	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干170左6变台	80	93.00%	0	0	2022年12月			-6.50%
29510	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干70变台	200	77.20%	0	0				8.81%
29511	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分兰旗支58右8变台	200	49.80%	0	0				175.57%
29512	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线125左5	160	64.50%	40.8	40.8				-2.86%
29513	东陵	营盘	营孙线	万科新都心一期52号变压器	630	12.70%	0	0				100.00%
29514	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村大棚小区(2021微)	400	31.58%	233.7	233.7				39.89%
29515	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区4箱变2变压器	630	33.33%	357	357				99.40%
29516	沈北	道义变	道义变15292开发一线	雷明锦程花园二期A2区1-1变电站1配电变压器	630	32.38%	0	0				2.85%
29517	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	偏堡北台综合(微)	400	38.70%	205.2	205.2				76.47%
29518	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场10变电站201配电变压器	800	28.50%	0	0				66.51%
29519	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土西农民住宅楼	100	14.80%	0	0				-1.93%
29520	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城3号变电站1号变压器	630	47.94%	265	265				7.34%
29521	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈干43左2变台	200	43.00%	0	0				2.61%
29522	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线王义东支05	315	50.54%	124.3	124.3				15.80%
29523	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右1左5右13变台	200	17.40%	0	0				7.15%
29524	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居1号变电站1号变压器	630	12.19%	0	0				1.24%
29525	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家分23左7变台	200	18.20%	143.6	143.6				-15.60%
29526	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家子东水利几15	50	78.00%	6	6				-12.53%
29527	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分88	400	15.60%	297.6	297.6				100.00%
29528	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	达连南井分4加1右支02变压器	50	62.40%	13.8	13.8				0.11%
29529	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区14变电站2变压器	630	17.14%	459	459				2.39%
29530	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期1箱式变电站2配电变压器	630	26.67%	0	0				0.50%
29531	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	涟水家园小区箱式变电站201间隔配电变压器	400	10.80%	0	0				31.31%
29532	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干100三台子分1左支6(新立变台)柱上断路器-一站式	80	33.00%	0	0				54.00%
29533	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线四方台村东二台	200	76.80%	26.4	26.4				2.92%
29534	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线西余村东台照明	400	36.65%	213.4	213.4				2.13%
29535	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线孙家万子南台	200	44.40%	0	0				3.16%
29536	铁西	重工变	重工变10846重北线	和樾小区2配电室201间隔配电变压器	630	59.05%	195	195				55.27%
29537	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期1站房2变压器	800	31.13%	471	471				9.75%
29538	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线后兴分02	50	97.50%	0	0	2023年1月			9.34%
29539	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线坑东支017	200	31.60%	0	0				4.42%
29540	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线伙服楼	200	32.40%	115.2	115.2				2.26%
29541	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期2箱变1变压器	800	21.38%	0	0				1.76%
29542	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城5号变电站201配电变压器	630	39.37%	0	0				6.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29543	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰1号变电站201配电变压器	800	57.00%	0	0				6.04%
29544	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇一线公园桥分013	100	60.90%	29.1	29.1				-4.40%
29545	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线下柳支17	100	97.40%	0	0	2022年12月			13.16%
29546	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线克保支03	50	85.40%	0	0	2024年6月			12.60%
29547	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西窑支014	200	36.30%	0	0				12.15%
29548	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分三棵树四队支007	50	86.40%	1.8	1.8	2023年2月			9.15%
29549	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪2箱变1变压器	400	20.00%	280	280				-0.79%
29550	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线造纸厂1号住宅	630	62.98%	0	0				3.79%
29551	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线前鸭六组照明	50	42.00%	24	24				34.32%
29552	沈河	站前变	站前变276站南乙线	中韩科技园2箱变1变压器	630	23.81%	417	417				46.68%
29553	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线巴东支02	200	46.50%	0	0				6.93%
29554	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河6变电站2号主变	630	26.29%	234.55	234.55				3.56%
29555	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干小达台分达连东支26右02变压器	50	21.00%	34.5	34.5				-17.95%
29556	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务-鑫红利食品厂	200	12.60%	0	0				0.00%
29557	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南干文南甲线苗圃分4右1柱上变压器	315	0.00%	0	0				-140.33%
29558	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线中石线11右分1	200	44.40%	91.2	91.2				10.45%
29559	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期3号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
29560	于洪	得胜变	得工线95446	画苑西小区2站房1变压器	630	43.17%	282.78	282.78				7.55%
29561	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分登南支三石几登东北甲登树莓4台乙30	100	6.60%	0	0				37.34%
29562	沈北	道义变	道义变15293开发二线	柳岸新居3箱1变	630	15.87%	0	0				2.77%
29563	沈北	道义变	道义变15269佰景线	道义变260佰景线沈阳军辉房地产开发有限公司(1箱变1变)	1260	8.41%	0	0				3.21%
29564	沈北	道义变	道信线	吾悦B1B2小区1变电站202配电变压器	800	11.40%	0	0				93.56%
29565	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右9柱上变压器	315	67.30%	0	0				3.06%
29566	东陵	中马变	疗养线	疗养线疗养干16下马三分10柱上变压器	80	10.63%	63.5	63.5				-624.80%
29567	大东	如意变	如意变80894如花乙线	北海干2变电站1站内变压器	500	55.04%	0	0				18.05%
29568	浑南	白塔变	白塔变968冷库甲线	东大软件公寓2#变电站2变压器	800	9.30%	0	0				-1.42%
29569	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	站前变222站北线立新干故居分2右1台商会馆	50	27.60%	31.2	31.2				-23.13%
29570	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科四季花苑大家4箱式变电站2配电变压器	800	25.20%	0	0				85.91%
29571	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线137左7变台	200	55.50%	69	69				14.81%
29572	东陵	孤家子	营城子甲线	正大桃花源7箱变2变压器	630	18.10%	0	0				0.03%
29573	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙沟村综合一台(微)	200	67.80%	44.4	44.4				49.42%
29574	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线石狮子分30变台	200	22.80%	0	0				26.62%
29575	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干69+1变台	100	15.60%	0	0				-1.35%
29576	东陵	祝家变	祝高线	祝高线苗圃分13左4柱上变压器	100	45.60%	0	0				-4.34%
29577	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园一期2地块2变201配电变压器	630	31.75%	0	0				38.98%
29578	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑湾国际城6号变电站201配电变压器	315	25.52%	0	0				9.25%
29579	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线大柳分15右1变台	200	14.70%	0	0				0.00%
29580	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南干东五分32左3柱上变压器	315	39.37%	0	0				-10.58%
29581	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡7号小区变电站1号变压器	400	35.20%	0	0				4.12%
29582	法库	果子园	果子园变1415镇东线	邮政箱变配变间隔配电变压器	500	32.64%	0	0				2.70%
29583	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干薛家分太平支31变台	200	37.50%	0	0				10.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29584	于洪	东民变	东李线	洪汇园公租房2站房2变压器	630	15.24%	0	0				7.28%
29585	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子东台支02	200	54.80%	70.4	70.4				6.68%
29586	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线孙白二组分支线006	100	56.70%	33.3	33.3				3.32%
29587	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家4电井分支05	30	26.00%	0	0				-126.35%
29588	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期1变电站2号变压器	630	10.16%	0	0				100.00%
29589	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	果园分14左1右7柱上变压器	315	77.46%	0	0				16.87%
29590	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线34	200	25.20%	0	0				7.10%
29591	法库	包家屯	包家线	10kV包家线大山屯西支4	160	50.13%	0	0				-0.52%
29592	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海名都1箱式变电站1配电变压器	500	41.60%	0	0				0.06%
29593	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村四组照明	100	80.20%	9.8	9.8	2024年6月			2.84%
29594	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线老牛圈分37右5变台	100	90.60%	0	0	2023年4月			15.72%
29595	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村23机井	200	22.90%	0	0				6.35%
29596	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	碧桂园太阳城南区2局维变201配电变压器	800	29.70%	0	0				49.73%
29597	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳金天置业有限公司-尚书府二期41 201配电变压器	630	31.62%	367.8	367.8				4.27%
29598	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚1箱式变电站2配电变压器	630	40.76%	0	0				0.54%
29599	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚3箱式变电站2配电变压器	630	38.86%	0	0				13.44%
29600	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分19变压器	100	24.00%	66	66				1.79%
29601	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜干135左18+1左1	200	25.50%	129	129				63.49%
29602	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期1箱式变电站1配电变压器	400	74.50%	0	0				5.84%
29603	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线158变台	100	33.30%	0	0				-0.39%
29604	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	丰乐乙线长南干100公变	400	43.80%	0	0				6.40%
29605	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡15号小区变电站202配电变压器	800	25.88%	0	0				0.07%
29606	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	乡政府宿舍	315	58.10%	100.5	100.5				-13.91%
29607	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线兰旗分班屯支37变台	250	62.16%	0	0				-1.18%
29608	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线古洞岗子分58右8变台	315	26.57%	0	0				-0.29%
29609	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	海逸铭筑小区一期1箱式变电站1配电变压器	630	27.30%	0	0				3.36%
29610	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分80	200	40.50%	99	99				6.41%
29611	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线大黑支8右T02	100	76.65%	0	0				7.04%
29612	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子4台	400	29.70%	0	0				69.45%
29613	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线47左6变台	200	38.10%	103.8	103.8				6.28%
29614	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院7变电站1变压器	630	40.76%	310.2	310.2				5.82%
29615	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	凌云佳园1变电站1变压器	400	29.10%	0	0				21.28%
29616	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线村内分8变台	200	34.50%	111	111				6.71%
29617	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线兰家分柴窝支8变台	400	18.60%	0	0				2.87%
29618	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	科圣花园变电站1号变压器	630	50.79%	0	0				-3.85%
29619	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区1站房2变压器	630	24.63%	0	0				1.88%
29620	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线东关干支064	315	47.81%	132.9	132.9				7.74%
29621	法库	果子园	果子园变417果北甲线	10kV果北甲线交通分10	200	86.00%	0	0	2024年6月			2.65%
29622	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房10组分台	315	9.84%	252.5	252.5				0.00%
29623	沈北	道义变	道孝乙线	正义路城北印象四变电站1变压器配电变压器	630	29.21%	0	0				5.15%
29624	沈北	道义变	道义变15269丽景线	沈阳百益龙置业有限公司2变电站1变压器配电变压器	630	14.60%	0	0				3.87%
29625	于洪	大潘变	大彰线	小微双树3台区	200	53.40%	73.2	73.2				63.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29626	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园3号变电站1号变压器	630	32.38%	0	0				6.70%
29627	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分40变台	200	31.20%	117.6	117.6				38.13%
29628	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华一期4小区变电所配电变压器202	630	16.19%	0	0				100.00%
29629	康平	中心变	中心变2608粮油线	迎宾花园小区1箱变201间隔配电变压器	400	33.00%	122.97	122.97				52.53%
29630	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟子1组2台	200	0.00%	180	180				0.00%
29631	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线县工会1	315	44.76%	0	0				1.31%
29632	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品6变电站202	630	23.81%	417	417				-4.99%
29633	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线大马卜村支4	200	46.90%	0	0				5.45%
29634	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民干大喇嘛分46变台	400	46.95%	172.2	172.2				6.94%
29635	和平	方型变	方型变444方青乙线	北五经分5+1	315	49.52%	0	0				12.13%
29636	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里1号变电站201间隔(施北乙线)配电变压器	800	28.50%	0	0				63.10%
29637	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城1变电站2变压器	630	20.95%	0	0				2.47%
29638	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				-101.09%
29639	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园1站房1变压器	630	21.08%	434.2	434.2				-4.25%
29640	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙A开闭站2变电站变压器	315	22.86%	0	0				4.11%
29641	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家分32右1右6	200	49.20%	0	0				3.88%
29642	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法妮娜3号箱式变电站2号配电变压器	630	18.73%	449	449				7.17%
29643	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支18变压器	50	21.60%	34.2	34.2				-5.05%
29644	法库	双台子	双台子变045双四线	车家堡台	50	73.60%	8.2	8.2				20.25%
29645	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线王斧陵大棚2支05	50	114.00%	0	0	2024年6月			10.20%
29646	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	易居园2变电站201	630	21.84%	0	0				-1.98%
29647	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区13变电站1变压器	800	37.50%	0	0				5.26%
29648	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线山东线021	200	28.40%	123.2	123.2				-8.04%
29649	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干老瓜卜分11+1	315	38.73%	1.73	1.73				-6.92%
29650	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	滨河湾小区2变电站2变压器	400	18.30%	0	0				23.81%
29651	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分50左26左1	400	17.10%	0	0				26.33%
29652	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城8变电站1变压器	500	59.04%	0	0				7.61%
29653	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑建乙线建设干76柱上变压器	400	5.25%	339	339				-0.89%
29654	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府1箱变202间隔配电变压器	500	36.40%	0	0				8.91%
29655	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	卡南中台(2021微)	400	19.80%	0	0				20.28%
29656	法库	宝山变	宝山变015兴瓷线	周地沟箱变1号变压器	630	39.62%	317.4	317.4				0.70%
29657	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗北台照明	200	28.40%	0	0				5.24%
29658	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	洞阳小区6变电站2变压器	630	20.95%	0	0				39.01%
29659	大东	望花变	望花变70270二台甲线	上园3箱变1变压器	630	72.00%	113.4	113.4				18.88%
29660	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分008	200	29.00%	122	122				17.96%
29661	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线66	200	36.00%	0	0				59.26%
29662	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东下支011	200	20.95%	138.1	138.1				3.18%
29663	浑南	安顺变	安顺变176安软线	丽水新城三期202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
29664	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安四十一队	160	110.63%	0	0	2024年6月			-0.76%
29665	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线土井山分07	100	63.90%	0	0				5.36%
29666	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日5变电站202配电变压器	400	4.80%	340.8	340.8				8.34%
29667	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干太白山分8右5左2柱上变压器	100	50.70%	0	0				5.68%
29668	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分32左18变台	200	126.90%	0	0	2024年6月			31.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29669	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线三组分7左2变台	200	36.90%	106.2	106.2				-2.72%
29670	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线46柱上变压器	400	29.10%	0	0				-7.52%
29671	于洪	兰台变	兰汇线	小微沙岭19号台	400	69.60%	81.6	81.6				37.18%
29672	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分朝阳支014	50	65.70%	12.15	12.15				6.12%
29673	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期1局维箱变202间隔配电变压器	800	27.75%	0	0				8.48%
29674	康平	张强变	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分两家子支小区支01	30	134.50%	0	0	2024年6月			16.76%
29675	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线205右6变台	200	29.40%	121.2	121.2				15.29%
29676	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫6号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	47.40%	0	0				36.14%
29677	于洪	曹家变	曹工线	中南世纪城三期3箱变2变压器	630	49.52%	255	255				2.99%
29678	新民	查牛变	查牛变31354排水线	排水干营子分24变台	400	18.90%	284.4	284.4				8.20%
29679	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际5变电站1变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-0.27%
29680	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际5变电站2变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-0.44%
29681	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分49左6变台	200	88.00%	0	0	2024年6月			8.54%
29682	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	军工干42右6公变1	315	26.98%	198.5	198.5				-3.65%
29683	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	瑞龙辽中城1号箱变2号变压器	800	12.30%	621.6	621.6				100.00%
29684	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分08	400	11.33%	300	300				15.59%
29685	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左5右10柱上变压器	400	41.00%	0	0				-6.17%
29686	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡7箱变2变压器	630	36.83%	335	335				16.77%
29687	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支28+1右9变台	200	52.20%	75.6	75.6				-83.47%
29688	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分11右21左11	400	11.70%	313.2	313.2				100.00%
29689	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线东沟支东沟二组支02	50	111.00%	0	0	2022年12月			12.77%
29690	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户中台分支002	100	73.60%	16.4	16.4				-24.86%
29691	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线东胜支12	200	28.20%	0	0				10.32%
29692	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	沈飞住宅1箱式变电站2配电变压器	630	31.11%	0	0				3.42%
29693	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干64	100	59.00%	31	31				-13.16%
29694	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线大山下支034	50	76.60%	0	0				14.77%
29695	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金澜庭二期局维202配电变压器	400	20.80%	0	0				12.46%
29696	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景棠苑3变电站1变压器	630	53.71%	0	0				2.94%
29697	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府1箱变201间隔配电变压器	630	9.84%	0	0				76.10%
29698	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君子力房地产开发有限公司箱式变电站201间隔配电变压器	630	20.57%	437.4	437.4				4.14%
29699	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城1箱变2站内变压器	630	38.10%	0	0				-1.37%
29700	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	供电分公司自维变电站202变压器	800	0.00%	592.85	592.85				0.00%
29701	沈河	北兴变	北兴变374镜兴线	华府新天地4变电站2变压器	800	33.60%	451.2	451.2				11.05%
29702	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区6变电站2变压器	800	19.20%	0	0				4.91%
29703	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线32左6变台	315	55.56%	108.5	108.5				5.54%
29704	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干92右支1一站式	200	10.80%	158.4	158.4				47.68%
29705	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干53房身分32+1一站式	200	69.60%	40.8	40.8				96.99%
29706	沈河	长青变	长青变480银河线	YHG 银河线长青分15左4右1柱上变压器	50	22.20%	0	0				-6.70%
29707	和平	和平变	和平变160百年线	温州城32主变	630	17.27%	458.2	458.2				3.14%
29708	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	老观坨变138后老薄线大坨子6灯	100	62.00%	28	28				4.08%
29709	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	四方台变092太平庄线徐家村照明	400	69.30%	0	0				12.02%
29710	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线小三家村内	80	56.25%	27	27				-4.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29711	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕上园4变电站1变压器	630	35.43%	0	0				11.72%
29712	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	魏家三组照明(2020微)	200	76.50%	0	0				37.36%
29713	和平	青年变	青年变368青二线	青二线72变压器	400	88.80%	4.8	4.8	2024年6月			100.00%
29714	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	浑河二区2配电站1公变	630	73.33%	105	105				3.49%
29715	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期10变202	500	16.00%	370	370				100.00%
29716	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期11变201	630	17.78%	455	455				7.94%
29717	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区3箱变1	630	22.86%	0	0				2.15%
29718	苏家屯	前显变	前显变51268前润乙线	华润润府2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	18.30%	0	0				39.10%
29719	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园3箱式变电站2号变压器	630	15.24%	0	0				3.62%
29720	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城18号变电站2号变压器	630	20.95%	0	0				-0.87%
29721	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城8变电站变压器	630	13.71%	0	0				-0.27%
29722	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京二期1变电站202变压器	800	44.25%	366	366				-4.26%
29723	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干16右12	400	26.10%	255.6	255.6				65.59%
29724	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	北乱1号变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	423	423				32.33%
29725	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅7变电站7变压器	630	22.14%	0	0				15.04%
29726	浑南	于山变	于山变786于安乙线	保利紫荆公馆一期1变电站202间隔配电变压器	800	19.50%	564	564				0.30%
29727	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城五期2变电站202间隔配电变压器	630	40.32%	313	313				12.25%
29728	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝3箱变2变压器	630	13.97%	0	0				3.04%
29729	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区1变电站1变压器	630	10.67%	0	0				-2.13%
29730	开发	金湖变	金湖变16644金云线	翡丽云邸小区1变电站1变压器	630	11.11%	497	497				100.00%
29731	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	人杰水岸二期3变电站2变压器配电变压器	630	24.13%	0	0				2.63%
29732	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	农电局道东家属楼母线间隔配电变压器	500	30.08%	299.6	299.6				0.81%
29733	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左5变台	400	11.40%	0	0				6.83%
29734	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支71变台	400	15.90%	296.4	296.4				31.05%
29735	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期3箱变1配电变压器	630	13.46%	0	0				5.12%
29736	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	丽景小区用户201配电变压器	1250	26.88%	789	789				28.85%
29737	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	工商行住宅楼	630	54.10%	0	0				7.93%
29738	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站201变压器	500	31.20%	0	0				7.10%
29739	沈北	李志变	志詹甲线	沈煤大桥1箱变201配电变压器	630	15.87%	0	0				41.24%
29740	沈北	新城子	新城线	红光小区南箱变1号变压器	630	116.83%	0	0	2024年6月			2.75%
29741	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司4配电变压器	630	20.63%	0	0				1.35%
29742	于洪	范屯变	范静线	小微范屯村北台	200	20.40%	139.2	139.2				44.79%
29743	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中兴和园一期4201间隔配电变压器	630	39.68%	0	0				10.20%
29744	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水墨丹青5号变电站201间隔配电变压器	630	30.48%	0	0				2.10%
29745	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期21箱变2变压器	630	41.90%	0	0				-0.09%
29746	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村大队前	200	56.60%	66.8	66.8				-0.41%
29747	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居3箱变2变压器	630	35.56%	343	343				-0.80%
29748	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园16箱变2变压器	630	19.68%	443	443				6.57%
29749	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工工37左9	315	12.06%	245.5	245.5				17.71%
29750	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	苏堤春晓1变电站2变压器	500	18.80%	356	356				-1.38%
29751	浑南	营盘	营盘变050营侦线	泰莱白金湾2号变电站1号变压器	630	18.10%	0	0				-0.49%
29752	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家5箱式变电站201间隔配电变压器	800	48.38%	0	0				5.57%
29753	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分兴隆山支30左7变台	400	11.10%	0	0				17.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29754	大东	望花变	望花变70256望北乙线	中胜公安箱变1站内变压器	500	13.76%	0	0				0.99%
29755	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村1号变电站1号配电变压器	630	19.68%	0	0				-1.37%
29756	于洪	平罗变	平辛线	小微后辛台村1	400	53.40%	0	0				2.82%
29757	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈阳荆众机械设备有限公司(一站式)	200	30.90%	118.2	118.2				99.43%
29758	于洪	大兴变	兴富线	恒大悦龙台1配电变压器	800	51.00%	0	0				68.65%
29759	于洪	大兴变	兴富线	恒大悦龙台2配电变压器	800	72.30%	0	0				62.77%
29760	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区10变电站2变压器	250	20.40%	0	0				-11.39%
29761	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	肇西线肇西干10加2变压器	50	24.00%	0	0				23.85%
29762	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	盛辉世纪城五期2箱变	630	23.17%	0	0				46.87%
29763	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	三家子安居1箱变2变压器	800	24.60%	0	0				37.05%
29764	浑南	下深变	下深变268三环乙线	唯美品格6号配电室2号配电变压器	630	22.54%	0	0				2.13%
29765	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分47右01	50	71.40%	9.3	9.3				9.35%
29766	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大陆线二院箱变配变间隔配电变压器	315	46.98%	135.5	135.5				14.25%
29767	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡亮化3台	200	44.00%	92	92				100.00%
29768	浑南	下深变	下深变248新城线	金地锦城二期1号变电站1号配电变压器	500	41.60%	0	0				4.08%
29769	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城2号变电站202间隔配电变压器	630	24.29%	0	0				13.03%
29770	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家分支线046	200	35.10%	109.8	109.8				5.01%
29771	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分15右5	400	81.30%	0	0	2024年9月			2.76%
29772	苏家屯	施官变	施官变60154菜茵线	浑河国际城3号变电站201配电变压器	630	16.76%	0	0				5.07%
29773	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺于高力分1左13左2柱上变压器	400	54.40%	0	0				88.19%
29774	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	自来水宿舍箱式变电站配电变压器	500	26.00%	320	320				-5.45%
29775	东陵	中马变	高坎线	高坎线87右1柱上变压器	200	27.60%	124.8	124.8				8.30%
29776	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙	农田乙线王家岗分15左2变台	400	28.50%	246	246				100.00%
29777	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线博坨子几22	315	25.40%	203.5	203.5				6.17%
29778	浑南	营盘	营盘变040营奥线	华润悦玺2号变电站2号配电变压器	630	64.76%	0	0				48.15%
29779	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北一期1变电站1号配电变压器	630	17.14%	0	0				-29.90%
29780	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区一期2号201间隔配电变压器	800	99.00%	0	0	2024年12月			19.76%
29781	于洪	得胜变	得中线95474	小青新苑1站房2配电变压器	630	37.78%	0	0				37.95%
29782	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变322沈链干沈链于上佰分34左1柱上变压器	160	6.25%	0	0				-36.18%
29783	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线木材住宅	315	54.86%	0	0				3.19%
29784	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	永丰6组(2022微)	100	92.40%	0	0	2024年6月			-1.01%
29785	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾2箱式变电站2配电变压器	500	29.40%	0	0				6.98%
29786	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军于贾沟分10+1	50	21.60%	0	0				13.48%
29787	大东	小东变	小东变80166小望线	锦绣花园8箱变(单)	315	44.76%	142.5	142.5				-8.85%
29788	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	欧亚变268平罗甲线平罗于52左9右5柱上变压器	315	0.00%	0	0				-17.00%
29789	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分5柱上变压器	315	57.14%	0	0				-1.32%
29790	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	南窑变554城东甲线城东甲线30	315	39.62%	158.7	158.7				7.38%
29791	大东	农大变	农大变80976农花乙线	后陵干109	315	40.32%	156.5	156.5				5.96%
29792	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线78	100	50.40%	0	0				16.53%
29793	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	北四干109变压器	315	27.62%	0	0				-2.31%
29794	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线9左5	100	67.50%	0	0				0.99%
29795	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干28左6	400	19.25%	0	0				1.67%
29796	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分4左2变压器	315	77.21%	0	0				8.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29797	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分19变压器	315	19.56%	0	0				-2.30%
29798	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分9右3	315	62.48%	86.7	86.7				-0.89%
29799	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	十路甲线齐十干新村4开闭站左2变压器	315	62.10%	0	0				2.91%
29800	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左13柱上变压器	200	42.00%	0	0				-3.87%
29801	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干27左5	315	25.14%	0	0				3.55%
29802	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	站前甲线白杨分5左7	315	44.44%	0	0				-18.43%
29803	和平	展览变	展览变896展科乙线	计量分5左2	315	56.83%	0	0				3.54%
29804	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支3变台	315	23.49%	0	0				1.08%
29805	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	城北线城北干小东分27左1	315	63.17%	0	0				39.40%
29806	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干63公变	315	77.14%	0	0				4.49%
29807	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺干10公变	200	59.10%	61.8	61.8				18.06%
29808	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	万寿干57右2+1公变	315	30.16%	0	0				1.54%
29809	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右13公变	400	52.75%	0	0				4.22%
29810	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右6左4公变	400	25.20%	0	0				-33.15%
29811	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干37左4公变	315	33.33%	0	0				1.73%
29812	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南线城南干45之3左1公变	315	29.21%	0	0				0.04%
29813	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左5	250	33.92%	0	0				2.91%
29814	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线50	315	88.00%	6.3	6.3	2024年7月			8.81%
29815	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分106右17	100	48.60%	41.4	41.4				-15.49%
29816	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分10柱上变压器	315	21.27%	0	0				6.74%
29817	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干41柱上变压器	315	31.11%	0	0				-5.67%
29818	皇姑	长江变	468长黄乙线	北陵变162黄河乙线黄河干48右3柱上变压器	400	67.75%	0	0				16.88%
29819	大东	如意变	如意变80892如热乙线	联合甲线新生干48左12	200	13.60%	0	0				-22.22%
29820	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线44右1	315	43.81%	0	0				2.05%
29821	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分14右3变压器	315	5.08%	0	0				5.61%
29822	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干68	315	36.51%	0	0				3.08%
29823	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分17	50	19.80%	0	0				-7.82%
29824	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分98右1变压器	315	24.44%	0	0				0.79%
29825	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分99变压器	315	26.16%	0	0				63.86%
29826	和平	青年变	青年变368青二线	青二线九如巷分11	315	34.60%	174.5	174.5				4.44%
29827	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干78变压器	250	113.60%	0	0	2024年6月			-49.16%
29828	和平	和平变	和平变162同北甲线	南海渔村变台	315	17.14%	229.5	229.5				-4.19%
29829	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线47+1	315	34.92%	173.5	173.5				1.82%
29830	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线16	315	99.05%	0	0	2022年12月			5.47%
29831	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水一支17柱上变压器	250	3.60%	0	0				25.75%
29832	和平	太原变	太原变056南七乙线	祥云家园变电站2号高压柜1主变	500	10.56%	0	0				-2.40%
29833	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西4箱变2号变	630	19.43%	0	0				-1.08%
29834	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北海1变电站2变压器	630	18.73%	449	449				-3.80%
29835	和平	广州变	广州变482广东甲线	区图书馆主变	500	1.44%	0	0				-44.47%
29836	沈河	长青变	长青变476长木乙线	万科I期1箱变1变压器	500	41.28%	243.6	243.6				-3.44%
29837	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二4箱变2号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%
29838	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	林语家话1箱变2	500	30.72%	0	0				-0.89%
29839	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	林语家话1箱变1	500	24.64%	0	0				3.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29840	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭4#1#主变	500	23.20%	334	334				0.27%
29841	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙8箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
29842	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	松山二期3箱变2号变	400	59.00%	0	0				0.29%
29843	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园3变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
29844	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园二期1箱变1号变	630	29.84%	0	0				4.96%
29845	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园地下一次2#主变	800	27.60%	200	200				2.78%
29846	和平	青年变	青年变364青文线	2主变兴盛2	800	85.80%	0	0	2022年12月			3.63%
29847	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情5变电站1变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-0.97%
29848	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园1箱变2站内变压器	500	23.68%	0	0				3.68%
29849	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥2箱变2	630	59.68%	0	0				-2.79%
29850	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区2变电站1变压器	630	16.19%	465	465				-3.99%
29851	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区2变电站1变压器	630	15.49%	0	0				1.01%
29852	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	城建雅居小区1变电站2变压器	630	31.24%	0	0				14.69%
29853	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑7箱变2变压器	630	29.21%	383	383				0.47%
29854	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙9箱变2变压器	630	35.56%	343	343				0.29%
29855	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	阳光尚城一期4箱式变电站2配电变压器	630	29.46%	0	0				3.15%
29856	和平	和平变	和平变148和铁甲线	太原11变压器	315	26.29%	200.7	200.7				-3.87%
29857	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	军官公寓2箱变1站内变压器	500	18.00%	1.73	1.73				-5.13%
29858	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经海洋变电站一次2变压器柜2主变	630	68.19%	0	0				2.91%
29859	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨园2变电站201柜	630	41.27%	0	0				-0.56%
29860	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨园二期1变电站202柜	630	38.41%	0	0				0.90%
29861	铁西	重工变	重工变10840城西线	府兴雅园2变电站201柜	400	30.00%	0	0				-7.64%
29862	铁西	重工变	重工变10870城冶线	重工街9变电站201柜	500	22.72%	336.4	336.4				-6.25%
29863	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	友佳花园4变电站201	400	0.00%	360	360				0.00%
29864	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方家栏小区2箱变1变压器	630	28.57%	387	387				-3.16%
29865	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区3变电站201	400	19.20%	0	0				-15.04%
29866	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园10变电站2变压器	630	56.76%	0	0				-0.85%
29867	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	铁亚1箱变2	500	44.00%	0	0				1.93%
29868	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲7箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
29869	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二3箱变1号变	630	16.19%	0	0				-1.04%
29870	和平	和平变	和平变166同南甲线	新华园变电站3号高压柜2主变	400	30.00%	240	240				-4.06%
29871	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光4变电站1号变	500	21.76%	0	0				-3.46%
29872	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华庭3箱变2变	630	16.38%	463.8	463.8				-0.13%
29873	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸1箱变2变压器	500	18.88%	0	0				-2.53%
29874	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	兴旺阁小区2变电站201柜	500	18.56%	0	0				-4.24%
29875	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	瑞盛1变电站1变压器	630	20.32%	439	439				0.30%
29876	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路10变电站201柜	315	20.00%	0	0				1.90%
29877	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	祥顺西2箱变1变压器	400	21.20%	0	0				3.69%
29878	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	南塔东变电站1变压器	500	19.84%	0	0				2.13%
29879	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民花园2号变电站1号变压器	630	26.03%	0	0				-1.92%
29880	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	现代家园1箱变1变压器	630	20.32%	0	0				-16.91%
29881	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期1箱变1变压器	630	18.29%	0	0				-5.71%
29882	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄5变电站1变压器	630	22.54%	425	425				0.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29883	皇姑	长江变	25466长黄甲线	凤凰新村箱变2变压器	630	40.76%	0	0				8.07%
29884	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中地明都2箱变2变压器	630	20.57%	0	0				-0.19%
29885	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期2202变压器	630	21.90%	429	429				3.27%
29886	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区2202	630	37.78%	329	329				0.27%
29887	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都13变电站201	500	29.76%	301.2	301.2				-0.13%
29888	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	蘭庭花园1箱变2	630	23.17%	0	0				-1.17%
29889	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佳馨苑变电站202	630	30.16%	0	0				-2.73%
29890	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进村1号变电站1号变压器	630	9.05%	0	0				3.59%
29891	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际4号变电站1号变压器	800	53.25%	0	0				11.22%
29892	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	小西住宅箱变2变压器	400	10.50%	318	318				-3.21%
29893	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭4变电站201	630	26.35%	401	401				-0.81%
29894	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	艺术名家1箱变2变压器	630	16.25%	0	0				1.18%
29895	新民	新民变	新民变30162营东线	冠芳园1变电站1变压器	630	33.97%	0	0				7.85%
29896	浑南	下深变	下深变268三环乙线	唯美品格4号变电站1变压器	500	17.92%	0	0				-2.50%
29897	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城11号变电站2号变压器	630	13.33%	483	483				-1.62%
29898	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳1箱变2变压器	800	19.13%	567	567				0.18%
29899	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区17变电站201柜	630	18.10%	0	0				2.07%
29900	沈河	青年变	青年变352青东线	热闹路变电站2变压器	630	26.35%	0	0				-6.20%
29901	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	彤利箱变1变压器	500	17.92%	0	0				8.26%
29902	沈河	青年变	青年变352青东线	工校1箱变1变压器	315	12.06%	0	0				0.14%
29903	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	主变六九零三	500	24.40%	0	0				-2.18%
29904	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑5箱变1	500	15.68%	0	0				-1.80%
29905	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	大成小区箱变2	400	51.00%	156	156				2.39%
29906	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方4变电站2站内变压器	400	19.80%	122.97	122.97				3.53%
29907	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	行政小区箱变1号变	400	79.20%	0	0				-1.66%
29908	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	梦祥之家2变电站202	630	20.63%	0	0				-1.30%
29909	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村3变电站201柜	630	22.54%	0	0				0.53%
29910	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊1变电站201柜	630	22.22%	0	0				3.74%
29911	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园2号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0				-122.17%
29912	浑南	下深变	下深变268三环乙线	唯美品格1号变电站1号变压器	630	44.13%	0	0				1.50%
29913	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	金阳2配变站2变压器	630	11.75%	0	0				-1.59%
29914	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园1箱变1变压器	630	10.79%	0	0				-2.70%
29915	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰2箱变1变压器	630	60.44%	0	0				1.16%
29916	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰3箱变1变压器	630	93.33%	0	0	2022年12月			16.61%
29917	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰3箱变2变压器	630	0.00%	0	0				-88724.03%
29918	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	嫩江2箱变1变压器	500	29.52%	0	0				4.12%
29919	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期6变电站201柜	630	51.75%	0	0				3.96%
29920	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景2箱变2变压器	630	28.57%	387	387				-0.56%
29921	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方丽城16箱变1变压器	630	37.71%	0	0				17.03%
29922	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期3变电站201变压器	500	18.40%	0	0				-1.66%
29923	新民	金五台	金五台变713四台线	四台于朱三台子分37变台	100	61.35%	28.65	28.65				9.67%
29924	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑2箱式变电站1配电变压器	800	26.25%	0	0				41.76%
29925	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑2变电站2变压器	500	35.20%	0	0				4.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29926	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	锦园1变电站202间隔配电变压器	630	29.84%	0	0				2.44%
29927	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊18号变电站1变压器	630	21.08%	0	0				0.56%
29928	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城7变电站1变压器	630	24.29%	0	0				1.04%
29929	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线91右32+1号台	200	37.50%	0	0				100.00%
29930	法库	大孤家变	大孤家变033大冯线	供销社分01冯贝堡中心台柱上变压器	200	43.00%	94	94				17.01%
29931	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区2202间隔配电变压器	630	17.78%	0	0				6.21%
29932	新民	金五台	金五台变717树林线	树林于176左6变台	200	19.73%	140.55	140.55				25.73%
29933	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线林业队分忠江养殖场支8	80	19.50%	56.4	56.4				100.00%
29934	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区1变电站1变压器	500	38.80%	0	0				1.06%
29935	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅典居1箱变(单)	400	24.50%	262	262				-4.62%
29936	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线榆树底东台	200	20.70%	0	0				7.85%
29937	于洪	得胜变	得胜变	远大花园1变电站1变压器	630	48.57%	261	261				4.41%
29938	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	张家2台	200	69.60%	0	0				5.51%
29939	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干30常家湾分26柱上变压器	400	11.40%	0	0				-16.17%
29940	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田3支002	100	26.70%	0	0				-18.45%
29941	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线永安分30右8变台	200	38.10%	0	0				11.87%
29942	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干17柱上变压器	315	47.30%	0	0				2.93%
29943	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干11	400	25.50%	0	0				-1.47%
29944	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯5箱变1变压器	630	19.05%	0	0				4.48%
29945	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑B区1箱变1变压器	630	16.38%	0	0				-4.86%
29946	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾10号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	800	31.20%	0	0				37.48%
29947	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右9柱上变压器	315	83.81%	0	0	2022年12月			3.83%
29948	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干62	250	8.32%	0	0				-20.15%
29949	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语9箱变1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
29950	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园摩卡1变电站1变压器配电变压器	630	33.33%	0	0				1.74%
29951	沈北	农高变	农丰线	沈阳恒高房地产开发有限公司1202配电变压器	630	9.21%	0	0				42.56%
29952	东陵	孙家寨	孙张线	YHG_z英城子家属楼锅炉柱上变压器	315	33.33%	0	0				1.24%
29953	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城5号变电站1变压器	630	26.03%	0	0				6.14%
29954	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村Z3地块2变电站201间隔配电变压器	630	57.14%	0	0				11.96%
29955	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村Z3地块3号变电站2号变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
29956	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区14变电站2变压器	630	30.16%	0	0				4.06%
29957	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之21柱上变压器	315	43.49%	0	0				-1.81%
29958	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线文南干果园分21右5+1柱上变压器	400	35.75%	0	0				-0.89%
29959	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	段家大棚台	30	0.00%	27	27				0.00%
29960	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干26劳动分11左5左2	200	38.10%	0	0				90.16%
29961	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	惠天美好家园1变电站1变压器	630	13.33%	483	483				1.42%
29962	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾西乙5	100	51.15%	0	0				4.04%
29963	东陵	祝家变	祝杨线	祝杨线祝杨干85左2柱上变压器	200	15.60%	148.8	148.8				25.09%
29964	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉北台	100	84.60%	5.4	5.4	2024年9月			12.02%
29965	康平	四家子变	四家子变1206两家子线	两家子线任西支002	200	31.73%	0	0				15.16%
29966	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干提水分16左8右4柱上变压器	400	76.50%	0	0				70.22%
29967	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期1箱变2变压器	630	11.11%	0	0				69.99%
29968	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春六期3变电站201变压器	630	25.14%	408.6	408.6				1.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29969	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下6变电站2变	500	99.60%	0	0	2024年6月			1.27%
29970	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线康台分05	200	36.83%	106.35	106.35				8.23%
29971	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城7号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	7.62%	519	519				100.00%
29972	法库	果子园	果子园变1415镇东线	法镇线十东分29(政府办家属楼)	315	44.76%	0	0				-3.01%
29973	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线卫生局	315	29.21%	191.5	191.5				-14.14%
29974	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线菜地几4	80	26.75%	50.6	50.6				-6.12%
29975	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分4左14右11	200	4.20%	0	0				63.69%
29976	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙6小区变电站1变压器	400	24.00%	0	0				0.95%
29977	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线李祝干8左2柱上变压器	200	39.00%	102	102				10.57%
29978	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居2号变电站201间隔配电变压器	800	18.60%	0	0				100.00%
29979	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四长干46右2	100	59.10%	30.9	30.9				-12.29%
29980	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线43左8变台	200	43.20%	0	0				23.88%
29981	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城5号1变压器	800	11.25%	0	0				-13.17%
29982	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线老边支06	200	32.90%	114.2	114.2				10.67%
29983	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线高楼子分38	315	43.49%	0	0				18.32%
29984	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	马二乙线南昌分16右6变压器	315	50.79%	123.5	123.5				-11.03%
29985	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期5变压器	630	47.62%	267	267				1.87%
29986	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干前栏分15左6变台	200	44.70%	0	0				12.31%
29987	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干181右1变压器	200	61.50%	0	0				8.91%
29988	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大干常家窝堡分红庙支41变台	200	38.70%	0	0				2.28%
29989	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线275右10右2变台	200	32.10%	115.8	115.8				0.00%
29990	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	沈空首长楼箱变(单)	400	18.80%	0	0				-5.72%
29991	和平	青年变	青年变364青文线	青文线6	630	49.78%	0	0				46.21%
29992	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干42左7+1右1	200	38.20%	103.6	103.6				30.74%
29993	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵卜分8	400	58.75%	125	125				4.32%
29994	大东	小东变	小东变80148新光线	古田和睦城5箱变1变压器	400	20.00%	0	0				100.00%
29995	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城23变电站2变压器	630	58.67%	0	0				3.84%
29996	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	旺方甲线宝泉分6柱上变压器	400	0.40%	0	0				100.00%
29997	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干49	200	123.00%	0	0	2024年6月			40.56%
29998	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑7变电站1变压器	630	26.41%	400.6	400.6				14.27%
29999	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	近海城邦2号201配电变压器	630	51.43%	0	0				7.36%
30000	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	教堂自维变压器	630	7.14%	390	390				-52.96%
30001	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上河府2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	56.25%	0	0				19.64%
30002	大东	如意变	如意变80842如花甲线	北海干辽沈支3新	400	41.70%	0	0				2.07%
30003	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线石人北支4	50	89.10%	0	0	2022年12月			1.49%
30004	法库	新依变	依草线	10kV依草线依九队分04	100	70.00%	20	20				23.40%
30005	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明4箱变1变压器	630	25.87%	0	0				100.00%
30006	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	双树村北台区	100	90.00%	0	0	2024年6月			6.62%
30007	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双西干2	200	35.50%	0	0				11.36%
30008	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线于家沟南台	50	55.00%	0	0				8.18%
30009	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小村分02	100	85.05%	4.95	4.95	2022年12月			6.39%
30010	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干20右2柱上变压器	400	37.20%	211.2	211.2				-0.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30011	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳蒲河房地产开发有限公司(时代逸居)10箱1配电变压器	400	16.13%	0	0				73.29%
30012	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干215变台	400	31.50%	234	234				6.98%
30013	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华一期1箱式变电站1配电变压器	800	9.30%	0	0				100.00%
30014	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地1号变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-2.55%
30015	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干马窝堡分马屯一队支19变台	200	15.05%	149.9	149.9				8.53%
30016	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线鲍岗分30变台	200	19.35%	141.3	141.3				4.40%
30017	浑南	营盘	营盘变046营北线	江湾城1号变电站2号变压器	800	24.00%	0	0				3.96%
30018	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干树林子分19变台	200	27.80%	124.4	124.4				-0.19%
30019	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线花牛分7变台	400	27.40%	250.4	250.4				100.00%
30020	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线90右11变台	200	56.10%	67.8	67.8				5.81%
30021	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵干4箱变(单)	400	0.00%	0	0				-4.09%
30022	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	枫景瑞阁1箱变1变压器	500	28.16%	309.2	309.2				-2.37%
30023	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	睿达畜禽公变台	200	53.70%	0	0				0.00%
30024	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干79右9+1	400	9.00%	0	0				100.00%
30025	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	翠文箱变1变压器	500	24.72%	326.4	326.4				-2.16%
30026	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园11变电站201变压器	630	29.33%	0	0				0.23%
30027	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线腰后北台分05	100	63.60%	0	0				13.67%
30028	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分26左2右4	100	15.60%	0	0				100.00%
30029	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区5号箱1号变压器	630	38.10%	327	327				31.59%
30030	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城13号变电站1变压器	630	24.76%	0	0				-5.78%
30031	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞子分59左4变台	200	27.75%	0	0				0.00%
30032	东陵	中马变	疗养线	琥珀湾1箱变1变压器	630	15.24%	471	471				10.15%
30033	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区3箱变1变压器	630	29.21%	383	383				28.72%
30034	东陵	上佰变	上深乙线	雍贺园2箱变202间隔配电变压器	630	25.90%	0	0				1.85%
30035	和平	花园变	花园变791夏宫线	夏宫2变电站201间隔配电变压器	800	7.20%	662.4	662.4				100.00%
30036	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖北社区大棚	200	41.00%	0	0				8.13%
30037	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线后领东北台	315	68.06%	69.1	69.1				3.44%
30038	沈北	农高变	农丰线	汇鑫山庄2小区局维箱变202配电变压器	630	7.30%	0	0				0.00%
30039	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线58中学	100	109.20%	0	0	2022年12月			4.55%
30040	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东北街台分支06	50	48.90%	0	0				10.25%
30041	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机于德泰分18右8变台	200	72.90%	34.2	34.2				43.04%
30042	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2.1期住宅)2201配电变压器	630	50.00%	0	0				11.40%
30043	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	旭辉雍和府小区3配电室202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
30044	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分9右1	200	7.50%	165	165				100.00%
30045	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干79新	400	3.75%	0	0				50.30%
30046	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分25左1左1之2柱上变压器	400	64.20%	0	0				100.00%
30047	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	押牛街三组(2022微)	200	43.00%	94	94				20.57%
30048	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满东三四组东台照明	200	75.30%	29.4	29.4				7.55%
30049	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期3变电站2号配电变压器	630	23.37%	0	0				7.54%
30050	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期5变电站1号配电变压器	800	29.70%	0	0				8.23%
30051	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区二期1箱式变电站1配电变压器	630	60.32%	0	0				2.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30052	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分小区分支线1	50	0.00%	45	45				0.00%
30053	于洪	大潘变	大彰线	小微朴坨一台	400	41.40%	194.4	194.4				34.22%
30054	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖香醍漫步三期局维2变202配电变压器	400	14.70%	0	0				65.57%
30055	于洪	得胜变	得山线95478	百福花园变电站1变压器	630	14.73%	474.2	474.2				1.70%
30056	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城14号变电站202间隔配电变压器	400	30.00%	0	0				4.68%
30057	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府3箱式变电站1配电变压器	630	42.54%	0	0				2.04%
30058	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分箱式变电站1配电变压器	630	19.43%	0	0				75.29%
30059	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	一站式-沈阳市沈北新区崇宏养猪场	400	11.18%	0	0				100.00%
30060	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福干陈台分陈台照明支17+1左11变台	100	80.40%	9.6	9.6	2022年12月			-12.74%
30061	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干106左3	200	53.20%	73.6	73.6				23.11%
30062	康平	田家变	田家变76146田南线	10kV田南线前山分福玉德6机井支6	50	0.00%	0	0				0.00%
30063	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分道西2水井支9	100	0.00%	90	90				0.00%
30064	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线乡直南台分07	200	32.10%	0	0				6.24%
30065	法库	果子园	果子园变417果北甲线	凯撒兰湾C区1箱变201配电变压器	630	80.38%	0	0	2024年6月			3.51%
30066	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	YHG_沈阳盈达房地产开发有限公司2	630	19.37%	0	0				-3.06%
30067	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居4局维变电站201配电变压器	400	19.13%	0	0				67.48%
30068	铁西	万达变	万达变56070万腾线	里仁居小区三期2变电站201变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
30069	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山一期1号变电站2号配电变压器	800	24.30%	0	0				62.15%
30070	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干78之14	200	36.30%	0	0				14.25%
30071	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政线41	160	27.19%	0	0				-2.95%
30072	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海4期1变压器	630	42.86%	0	0				1.16%
30073	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工1箱变2变压器	630	45.08%	283	283				-1.38%
30074	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线前房身分10(前房身A台)	200	42.00%	96	96				4.33%
30075	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城4号变电站1变压器	630	12.22%	0	0				-1.15%
30076	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾5号变电站2变压器	630	16.76%	0	0				-36.13%
30077	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村八组(2021做)	400	24.20%	69.28	69.28				0.67%
30078	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城2号变电站202配电变压器	630	16.00%	0	0				0.25%
30079	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	YHG_金韵华庭	630	21.59%	0	0				8.97%
30080	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园6变电站2变压器	630	17.78%	0	0				-0.63%
30081	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区3箱式变电站1配电变压器	800	25.88%	0	0				9.02%
30082	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区1变电站2变压器	500	26.88%	0	0				-1.05%
30083	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期3号变电站2变压器	630	21.33%	0	0				0.80%
30084	沈河	站前变	站前变246培训乙线	嘉兴国际变电站1变压器	800	22.50%	540	540				-0.09%
30085	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	富华公寓小区变电站变压器	630	5.71%	0	0				-3.16%
30086	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线68	315	38.73%	0	0				0.25%
30087	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期1变电站1变压器	630	24.29%	0	0				3.58%
30088	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城5变电站变压器	630	13.71%	0	0				-0.47%
30089	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	锦官天宸2箱变2变压器	630	16.51%	0	0				82.94%
30090	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线孙店分支线166	100	50.80%	0	0				194.49%
30091	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线117右2+1	400	7.05%	0	0				100.00%
30092	沈北	清水变	清蒲线	右分4台区(清洁能源)	400	22.65%	0	0				49.38%
30093	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇1变电站1变压器	630	27.05%	0	0				5.37%
30094	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城4变电站-1	630	35.81%	0	0				-1.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30095	于洪	范屯变	范静线	小微静安村东台	200	88.80%	2.4	2.4	2022年12月			36.56%
30096	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线大屯北支4	200	34.80%	0	0				13.95%
30097	法库	新依变	依草线	10kV依草线马村几线05	200	63.50%	53	53				10.38%
30098	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线新光二队	200	64.00%	52	52				3.41%
30099	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期2站房2变压器	630	27.62%	393	393				-0.07%
30100	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线燃料公司住宅	50	68.40%	10.8	10.8				2.02%
30101	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分6右7	50	139.20%	0	0	2023年1月			29.90%
30102	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上乙线闸上干29柱上变压器	400	22.00%	0	0				32.32%
30103	沈北	清水变	清依线	46加1左分4变压器	200	13.50%	0	0				16.55%
30104	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线喇嘛营几19	100	90.40%	0	0	2023年2月			9.29%
30105	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分23左2变台	200	39.20%	0	0				10.59%
30106	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十七号(微)	400	34.20%	223.2	223.2				89.50%
30107	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里3小区变电站1变压器	630	22.10%	169.74	169.74				-2.50%
30108	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城6号考核	250	34.56%	0	0				0.91%
30109	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期6号配电室2号配电变压器	630	0.00%	0	0				-8.53%
30110	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	雨润中央宫园二期局维变电站202配电变压器	800	29.10%	0	0				58.59%
30111	辽中	六间房	六间房变1128化家线	化家村综合一台	200	53.00%	0	0				44.29%
30112	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城3箱变2变压器	630	13.65%	0	0				4.79%
30113	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区一期1变电站201变压器	630	12.38%	489	489				-1.10%
30114	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	翰林3箱变1变压器	630	17.14%	390	390				12.10%
30115	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村5箱式变电站1配电变压器	500	41.20%	0	0				-1.27%
30116	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六分24左3变台	200	27.20%	125.6	125.6				100.00%
30117	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲九期小区1变电站2变压器	800	34.50%	0	0				7.29%
30118	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城8号变电站201间隔配电变压器	400	33.20%	227.2	227.2				-22.03%
30119	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土东南台	100	106.20%	0	0	2022年12月			5.95%
30120	沈北	农高变	农柳线	农柳线九如溪谷4-1期小区变电站202配电变压器	630	53.65%	0	0				0.00%
30121	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期2变电站2变压器	500	41.60%	0	0				8.23%
30122	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	速腾美丽都2箱变1考核配电变压器	630	61.59%	0	0				11.02%
30123	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊2号变电站2变压器	500	57.92%	0	0				2.70%
30124	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分55右12右2	200	17.40%	145.2	145.2				100.00%
30125	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	军工干清真路分6公变	315	15.24%	235.5	235.5				4.91%
30126	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈干36左4变台	200	36.00%	0	0				4.89%
30127	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	坤业城2站房1配电变压器	400	78.50%	46	46				100.00%
30128	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干42右1	200	80.70%	18.6	18.6	2023年1月			26.76%
30129	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区4变电站1配电变压器	800	5.40%	0	0				0.00%
30130	皇姑	方溪变	方溪变25394方福线	金地阅风华3小区变电站1配电变压器	800	10.50%	636	636				0.00%
30131	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理8箱变1变压器	400	6.40%	0	0				100.00%
30132	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	保利和光屿湖1箱式变电站2配电变压器	800	19.50%	0	0				71.61%
30133	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线富洲支02	160	86.25%	0	0	2023年1月			14.48%
30134	铁西	重工变	重工变10846重北线	和樾小区1配电室201间隔配电变压器	630	33.90%	353.4	353.4				59.52%
30135	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干217冶炼分32	160	68.63%	0	0				8.60%
30136	于洪	平罗变	平辛线	郝三家村	200	54.00%	0	0				-5.52%
30137	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	华润新凯旋2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30138	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥现代城四期1箱式变电站1配电变压器	630	13.65%	0	0				100.00%
30139	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯村几01	200	15.40%	0	0				47.39%
30140	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期1箱变1变压器	400	26.10%	0	0				-1.02%
30141	于洪	得胜变	得中线95474	锦绣学府小微1	200	32.40%	0	0				100.00%
30142	和平	青年变	青年变354彩塔甲线	春河里2.3期小区变电站201配电变压器	800	26.75%	0	0				3.55%
30143	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八经住宅小区11主变	630	21.33%	0	0				3.27%
30144	和平	花园变	花园变56768花三乙线	昌鑫1变电站202间隔配电变压器	800	10.50%	0	0				5.28%
30145	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区7变电站2变压器	630	27.43%	0	0				7.20%
30146	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台乙线二台于11加1左1	315	49.14%	128.7	128.7				1.99%
30147	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线西台支009	200	139.20%	0	0	2022年12月			16.63%
30148	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线小塔子分033	80	88.31%	1.35	1.35	2022年12月			3.57%
30149	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区4箱变202间隔配电变压器	630	21.27%	0	0				6.98%
30150	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供2箱变2变压器	630	23.81%	0	0				36.25%
30151	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	机场供3箱变2变压器	630	25.71%	0	0				38.05%
30152	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线小横道子分支005	200	28.20%	123.6	123.6				6.56%
30153	东陵	花山变	欧陆乙线	新希望1箱变2变压器	400	32.40%	230.4	230.4				34.59%
30154	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	上林甲线污水支33柱上变压器	400	9.00%	324	324				0.00%
30155	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾4号变电站1号变压器	630	26.35%	0	0				1.10%
30156	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城4变电站2变压器	500	29.76%	0	0				7.76%
30157	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都2变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-1.59%
30158	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	沈铁滑翔家园2变电站201变压器	400	38.80%	204.8	204.8				-0.24%
30159	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆12变电站1号变压器	630	22.86%	0	0				4.14%
30160	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡二组照明	250	22.80%	168	168				27.86%
30161	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡四组照明	100	36.45%	53.55	53.55				0.04%
30162	沈河	万柳变	万柳变282万群线	群升沈阳新天地小区1变电站1变压器	630	22.10%	0	0				-16.23%
30163	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期12主变	800	24.38%	0	0				7.36%
30164	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居3箱变1变压器	630	44.76%	285	285				-0.78%
30165	于洪	大潘变	大潘线	潘城阳光1变电站1变压器	630	32.25%	330.81	330.81				0.24%
30166	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景2站房1变压器	630	17.02%	0	0				4.06%
30167	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科于30右1	100	119.70%	0	0	2022年12月			-27.06%
30168	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线劳动局分支10右T02	100	40.95%	0	0				0.83%
30169	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线26右57右26左3	100	69.30%	0	0				-2.87%
30170	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期1箱变201间隔配电变压器	500	38.40%	0	0				4.19%
30171	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线白凤英支10	30	51.00%	0	0				29.39%
30172	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期4变电站202	630	24.44%	413	413				8.84%
30173	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什南分2柱上变压器	315	39.62%	0	0				-4.84%
30174	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区2变电站2变压器	500	29.20%	0	0				-6.28%
30175	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区5变电站1变压器	630	23.24%	0	0				1.99%
30176	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村综合一台	400	66.90%	92.4	92.4				-6.33%
30177	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区3变电站1变压器	630	47.62%	267	267				1.30%
30178	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗西台	200	37.80%	0	0				11.03%
30179	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯	靠山屯东台	400	13.75%	118.36	118.36				5.17%
30180	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支99右1变台	100	1.20%	88.8	88.8				-8.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30181	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗分13左8变台	100	96.80%	0	0	2023年2月			12.91%
30182	康平	中心变	中心变2606东环线	康龙雅居4箱变1变压器	630	10.16%	0	0				8.09%
30183	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高电分单电支38变台	50	43.60%	0	0				2.88%
30184	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村8台区	100	89.40%	0.6	0.6	2024年6月			-11.75%
30185	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	高力新台201间隔配电变压器	400	81.00%	36	36	2024年6月			0.72%
30186	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城5箱变1变压器	800	39.00%	408	408				6.37%
30187	沈河	文艺变	文艺变956文嘉线	雅颂大苑3配变站201间隔配电变压器	800	26.63%	507	507				7.07%
30188	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田南一线西分支线001	100	53.70%	36.3	36.3				-75.68%
30189	康平	中心变	中心变2607纺纱线	东关线三组支线003	50	82.80%	0	0	2024年6月			8.41%
30190	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子于102左3变台	200	51.30%	77.4	77.4				18.03%
30191	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利福邸3箱变2变压器	500	45.60%	0	0				-3.41%
30192	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民于西高力分长山子支48变台	200	49.35%	0	0				2.93%
30193	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区2变电站2变压器	630	18.41%	0	0				-0.86%
30194	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城12变电站1变压器	630	16.19%	0	0				0.50%
30195	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕上园4变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
30196	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线西四支07	200	100.80%	0	0	2024年9月			29.45%
30197	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园二期2号变电站201间隔配电变压器	630	20.57%	0	0				-3.52%
30198	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城虹郡5箱式变电站1配电变压器	500	28.00%	0	0				1.26%
30199	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线343变台	200	39.90%	0	0				-5.65%
30200	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村4机井	100	47.60%	0	0				-0.19%
30201	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化于30右11柱上变压器	315	80.00%	0	0	2024年6月			54.70%
30202	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后领南台综合(2022微)	200	24.30%	131.4	131.4				100.00%
30203	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	碧桂园太阳城南区1局维变202配电变压器	630	20.63%	0	0				43.80%
30204	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司11201配电变压器	630	45.97%	277.4	277.4				7.05%
30205	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团10变电站201间隔配电变压器	630	21.59%	0	0				16.99%
30206	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥1号箱变电站201配电变压器	630	30.48%	0	0				3.40%
30207	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼4变电站1变压器	630	27.62%	0	0				4.65%
30208	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干4+1左1	100	60.30%	0	0				-18.66%
30209	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	绿城映月2号变电站202间隔配电变压器	630	27.81%	0	0				99.37%
30210	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙	新安乙线法赖分201右1右1变台	200	75.30%	0	0				63.07%
30211	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨一委社区2机井	50	96.00%	0	0	2022年12月			-58.25%
30212	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南村2机井	100	32.40%	0	0				-13.83%
30213	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景4变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
30214	新民	大柳变	大柳变31842于家线	大柳变907于家线于家线大四分新村支35变台	80	36.00%	43.2	43.2				-36.46%
30215	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园15号小区变电站201配电变压器	630	25.08%	0	0				7.61%
30216	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸4号配电室2号配电变压器	800	34.13%	0	0				2.01%
30217	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支16左T1变压器	50	68.40%	0	0				-5.97%
30218	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村16机井	100	46.00%	0	0				12.02%
30219	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线178+1左1	400	9.50%	0	0				100.00%
30220	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	消防研究所家属楼箱式变电站配电变压器	400	14.00%	0	0				-2.15%
30221	开发	昆明变	昆明变55972后澳乙线	恒大绿洲十期小区3变电站102配电变压器	630	20.95%	0	0				67.26%
30222	康平	中心变	中心变2607纺纱线	顺山新村4箱变1变压器	630	14.60%	0	0				7.00%
30223	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线226变台	200	48.60%	82.8	82.8				18.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30224	康平	朝阳变	朝阳变75752张开线	平江线大横道子分支008	200	128.10%	0	0	2022年12月			35.07%
30225	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干40北飞分0+1一站式	200	0.00%	180	180				0.00%
30226	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右6+1左2	400	28.75%	245	245				100.00%
30227	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	融创沈阳府小区2变电站2变压器	800	26.70%	506.4	506.4				32.97%
30228	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府七期小区1变电站2变压器	800	36.00%	0	0				24.23%
30229	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜5号箱式变电站2号配电变压器	630	29.52%	381	381				2.30%
30230	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城7号变电站1变压器	630	26.16%	0	0				4.49%
30231	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分40左13变台	200	54.00%	0	0				-1.36%
30232	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线安乐分27变台	200	50.55%	78.9	78.9				3.45%
30233	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干188变台	315	56.48%	0	0				-16.32%
30234	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	前当堡变307前当堡线前当堡线政府分14变台	100	109.20%	0	0	2022年12月			20.91%
30235	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	丽水湾小区2箱变201间隔配电变压器	630	36.19%	0	0				1.91%
30236	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	YHG_辽宁城开地产开发有限公司5箱变1变201配电变压器	630	36.19%	0	0				7.46%
30237	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡12号小区变电站2变压器	630	31.62%	0	0				4.37%
30238	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线红花分33变台	400	25.00%	260	260				18.50%
30239	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城11号变电站1号变压器	630	14.29%	0	0				4.08%
30240	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	大河宸章2期2变电站1配电变压器	400	63.60%	0	0				45.54%
30241	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	西郊干金山分18	315	14.60%	237.5	237.5				0.00%
30242	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	x铁路三供一业(浑铁路)	315	59.05%	0	0				39.96%
30243	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	x铁路三供一业(陈相电站)	315	6.86%	0	0				31.24%
30244	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯北三台子大棚	100	38.40%	0	0				9.18%
30245	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都二期1202配电变压器	630	17.78%	0	0				4.13%
30246	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	贵和四区变电站201	630	88.38%	10.2	10.2	2022年12月			15.94%
30247	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81左2	200	56.70%	66.6	66.6				32.83%
30248	沈北	清水变	清依线	一站式服务 沈阳泰格野生动植物旅游开发有限公司	100	72.30%	0	0				48.35%
30249	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线褚贵分5右1	200	12.90%	154.2	154.2				12.14%
30250	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院2箱变2变压器	630	24.44%	0	0				-1.03%
30251	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线四家子1队支19	315	27.81%	195.9	195.9				2.90%
30252	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	42.54%	0	0				21.62%
30253	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭1变电站201变压器	400	32.80%	0	0				-0.16%
30254	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡家属楼综合	400	32.40%	0	0				92.81%
30255	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线白云分16右8左3	50	44.00%	0	0				-8.57%
30256	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	保利堂悦2箱变2变压器	800	43.50%	0	0				53.75%
30257	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	其仕和颂小区1变电站201间隔配电变压器	800	33.38%	0	0				7.06%
30258	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线兰屯村内台	200	33.00%	114	114				5.74%
30259	浑南	安顺变	安顺变164安于甲线	华茂央府2号变电站1号配电变压器	630	25.52%	0	0				2.27%
30260	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关五组203	200	62.70%	0	0				19.91%
30261	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	幸福岛3变电站201	630	32.06%	0	0				-0.57%
30262	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左24右1	200	37.80%	104.4	104.4				74.35%
30263	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春五期C、D区4变电站202	630	20.95%	435	435				2.07%
30264	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛中台(2021微)	400	29.10%	243.6	243.6				29.20%
30265	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	宁家三组(2021微)	200	42.20%	95.6	95.6				2.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30266	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄干128	200	26.10%	127.8	127.8				43.65%
30267	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线坨张分支07	200	22.05%	0	0				1.17%
30268	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线前府支012	200	34.80%	0	0				11.10%
30269	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维1变201配电变压器	800	34.20%	0	0				43.17%
30270	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维4变电站201配电变压器	400	20.40%	0	0				44.43%
30271	东陵	李相变	李古线	德胜花园1箱变1变压器	630	20.32%	439	439				2.76%
30272	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线排水分下洼子支11变台	200	32.60%	114.8	114.8				5.52%
30273	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区2变电站2变压器	630	43.17%	0	0				24.78%
30274	大东	鹏源变	鹏源变40484鹏润线	天润广场2变电站1变压器	500	29.76%	0	0				3.51%
30275	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座1箱变1变压器	630	17.90%	454.2	454.2				0.55%
30276	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分68左7	200	9.00%	162	162				49.59%
30277	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期11主变	800	19.13%	0	0				-3.11%
30278	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	中金御河小区2局维变电站202配电变压器	630	16.83%	0	0				66.57%
30279	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期2箱式变电站2配电变压器	800	38.63%	0	0				6.30%
30280	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线兴胜分兴胜支22左3变台	400	29.10%	155.88	155.88				0.11%
30281	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分9左2+1	400	15.60%	0	0				99.17%
30282	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大都14号变电站201间隔配电变压器	800	40.13%	0	0				2.40%
30283	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	假日国际1土建变201	800	24.75%	0	0				2.48%
30284	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都3变电站201柜	630	15.56%	0	0				26.54%
30285	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区2变电站1配电变压器	630	17.52%	0	0				100.00%
30286	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线汪千分67(汪千村综合台)	200	37.65%	0	0				10.96%
30287	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡3号变电站1变压器	630	18.73%	0	0				-1.20%
30288	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际1号变电站2变压器	800	0.00%	0	0				-4.55%
30289	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居3箱变2变压器	630	33.65%	0	0				6.75%
30290	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线后集体北台区	50	0.00%	45	45				82.71%
30291	于洪	得胜变	得胜线95444	得胜变841得胜线东胜台区	100	25.50%	0	0				20.09%
30292	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京8小区变电站201配电变压器	630	13.97%	0	0				88.49%
30293	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干沟沿分25变台	200	107.10%	0	0	2024年6月			-19.09%
30294	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干李屯分22变台	400	20.10%	0	0				38.84%
30295	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露3箱变2号变压器	630	26.98%	0	0				0.81%
30296	于洪	平罗变	平辛线	小微秋家村3台	400	35.10%	0	0				69.43%
30297	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	皇冠花园1变电站1变压器	630	20.83%	435.8	435.8				6.92%
30298	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支60	200	22.80%	134.4	134.4				-7.18%
30299	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	中金澜庭二期局维201配电变压器	400	25.20%	0	0				14.71%
30300	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	宝地铭门5箱变1变压器	400	39.90%	0	0				49.92%
30301	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦香湾4箱变1变压器	630	31.11%	0	0				4.59%
30302	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东盛小区3箱变(单)	500	21.12%	344.4	344.4				-0.47%
30303	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	东馨园变电站2站内变压器	500	20.40%	0	0				-1.32%
30304	浑南	于山变	于山变780于桃线	万锦红树湾三期1变电站2号配电变压器	630	18.73%	0	0				49.04%
30305	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干35左7	400	62.25%	111	111				100.00%
30306	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干90柱上变压器	200	0.00%	0	0				7.14%
30307	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线移动分03	200	48.00%	84	84				29.60%
30308	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	英里蓝湾小区6变电站2变压器	800	28.50%	0	0				8.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30309	于洪	建筑变	建嘉线	小微建嘉线1号台区	200	9.90%	0	0				57.70%
30310	沈北	道义变	道孝甲线	LS_沈阳工程学院(沈阳工程学院教师公寓)4201配电变压器	630	12.00%	0	0				2.52%
30311	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分25变台	200	7.50%	0	0				-44.37%
30312	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	四方台变095四方台线龙湾村照明	400	18.00%	288	288				7.91%
30313	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	三盛颐景蓝湾三期1变电站202配电变压器	800	58.50%	0	0				46.44%
30314	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	世众宏厦变电站1变压器	500	16.40%	0	0				3.64%
30315	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区1变电站1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				2.25%
30316	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区6变电站1变压器	630	14.48%	0	0				0.07%
30317	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区11变电站2变压器	630	16.76%	0	0				5.53%
30318	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	宏远路灯管理秋月湖街(一站式)	100	5.00%	0	0				55.69%
30319	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象二期2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
30320	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期2变201	500	49.60%	202	202				1.82%
30321	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区2箱变1	630	20.48%	0	0				-2.97%
30322	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东1箱变1	630	28.10%	0	0				-8.21%
30323	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线苏家堡支30	315	26.98%	198.5	198.5				15.95%
30324	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线林场分支线001	100	55.20%	34.8	34.8				13.07%
30325	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线泡子沿五组分支线1	200	50.40%	79.2	79.2				14.14%
30326	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线后大村分03	315	24.44%	206.5	206.5				20.54%
30327	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	中铁阅香湖2箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0				63.34%
30328	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线解放村1台	200	84.60%	10.8	10.8	2024年6月			8.17%
30329	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	林校小区变电站2号变压器	500	39.36%	0	0				-1.36%
30330	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地AB2配室201间隔配电变压器	630	42.54%	299	299				3.11%
30331	沈北	农高变	农高变70358农海线	富力星月湾A区小区2变202配电变压器	315	80.76%	0	0	2023年6月			58.15%
30332	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分19柱上变压器	630	58.86%	196.2	196.2				-1.40%
30333	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村1变电站1变压器间隔配电变压器	630	18.29%	451.8	451.8				13.98%
30334	东陵	中马变	满堂线	唯美十方1箱变2变压器	630	23.62%	0	0				-4.06%
30335	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方1箱变2变压器	630	33.90%	0	0				4.90%
30336	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	全季首府箱变1配电变压器	800	41.10%	0	0				0.00%
30337	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开地产开发有限公司14箱变2号变压器	630	28.57%	0	0				14.20%
30338	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	沈联物资站变电站202	630	13.02%	0	0				1.18%
30339	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山于16右4柱上变压器	100	51.60%	0	0				-35.01%
30340	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城8变电站变压器	630	37.78%	0	0				4.67%
30341	浑南	于山变	于山变748航天线	桃花源3号变电站2号配电变压器	630	11.94%	51.96	51.96				27.76%
30342	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎镇变264虎工线小桥村分06	160	90.00%	0	0	2022年12月			6.81%
30343	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆1变电站1号变压器	630	45.40%	0	0				6.89%
30344	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑4变电站2变压器	500	20.00%	0	0				-2.21%
30345	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期5号变电站1号配电变压器	630	19.68%	0	0				0.00%
30346	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线71+1右1	400	0.90%	0	0				5.34%
30347	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线29+1	400	9.30%	322.8	322.8				100.00%
30348	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	兴北井分4左支2台区	50	92.80%	0	0	2023年7月			87.75%
30349	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前村综合一台(微)	400	1.50%	354	354				39.66%
30350	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	崇山教师箱式变电站1配电变压器	400	39.00%	0	0				0.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30351	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	立交分11	400	11.10%	0	0				32.80%
30352	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	大辛线213分168	400	9.26%	0	0				100.00%
30353	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园1箱变1变压器	630	59.68%	191	191				3.67%
30354	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线中盘线136右分3	400	18.60%	285.6	285.6				100.00%
30355	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干20左12变台	200	42.90%	0	0				5.71%
30356	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家子分41左5变台	100	66.40%	23.6	23.6				-27.84%
30357	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线30	400	60.90%	116.4	116.4				0.51%
30358	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	龙湖花千树二期2变电站201间隔配电变压器	400	90.40%	0	0	2023年10月			90.28%
30359	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期3箱式变电站1配电变压器	1250	0.00%	0	0				0.00%
30360	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分12右16变台	200	39.90%	100.2	100.2				2.24%
30361	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	YHG_雨坛干雨坛甲4(金生社区3)01变压器	630	23.24%	0	0				1.77%
30362	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	翰林1箱变1变压器	630	24.76%	390	390				-1.18%
30363	大东	如意变	如意变80858意小甲线	文华园3变电站2站内变压器	630	19.05%	447	447				-0.05%
30364	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅士居2箱变1变压器	500	15.20%	374	374				9.40%
30365	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线散力分散力村支01	250	40.40%	0	0				14.51%
30366	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	沈铁砂山1变压器	630	13.33%	0	0				-1.05%
30367	东陵	李相变	李相变李班线	李相变646李班线李班干92自新分35柱上变压器	630	15.24%	0	0				7.58%
30368	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	红枫庭院小区变电站202配电变压器	630	36.83%	0	0				9.96%
30369	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线柏和干203	400	44.25%	183	183				12.28%
30370	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区1变电站201间隔配电变压器	800	14.40%	604.8	604.8				62.84%
30371	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	盛世御景二期1号箱变变压器间隔配电变压器	630	32.06%	0	0				13.16%
30372	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村四组	100	86.00%	0	0	2024年9月			4.04%
30373	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线十间房南台	400	41.38%	0	0				26.37%
30374	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线178左12变台	200	20.40%	139.2	139.2				-51.06%
30375	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙线古屯分43左3变台	400	19.50%	282	282				12.90%
30376	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景6变电站2变压器	500	30.40%	298	298				-0.39%
30377	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑4号变电站2变压器	630	22.48%	0	0				0.83%
30378	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河三期1变电站2变压器	800	50.25%	234.55	234.55				1.73%
30379	和平	市府变	市府变580北市甲线	市府大路162号变电站201间隔配电变压器	400	16.20%	0	0				58.84%
30380	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院6配变站1变压器	400	17.40%	0	0				-7.25%
30381	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品三期4箱式变电站1配电变压器	800	15.90%	0	0				58.19%
30382	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干高坎分04(清洁能源)	400	27.75%	249	249				100.00%
30383	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分17变台	315	33.27%	178.7	178.7				-54.18%
30384	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	集美天城1箱式变电站1配电变压器	800	20.10%	0	0				53.27%
30385	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟六组明	200	49.13%	81.75	81.75				7.11%
30386	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线林西线029	100	77.40%	12.6	12.6				8.55%
30387	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分49右04	100	69.00%	21	21				13.10%
30388	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城4号变电站201间隔配电变压器	630	20.00%	0	0				-0.91%
30389	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干14柱上变压器	400	48.00%	0	0				2.06%
30390	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	华府丹郡25号变电站201间隔(莱茵线)配电变压器	630	37.78%	0	0				66.72%
30391	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线90左1变台	400	26.55%	0	0				25.92%
30392	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线80右3变台	200	21.60%	136.8	136.8				0.00%
30393	法库	新依变	依草线	10kV依草线依二队支线07	100	62.40%	27.6	27.6				14.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30394	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子11—12队支13	50	74.80%	0	0				5.04%
30395	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑5号变电站2变压器	630	20.19%	0	0				0.57%
30396	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾二期3箱式变电站2配电变压器	400	35.60%	0	0				-0.90%
30397	浑南	于山变	于山变772于医乙线	华发新城厚和轩4号变电站2号配电变压器	630	13.97%	0	0				77.12%
30398	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				100.00%
30399	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	翰林尚品1变电站1变压器	500	36.80%	266	266				5.79%
30400	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家窝堡分58变台	50	97.20%	0	0	2024年6月			12.00%
30401	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河村7台	200	44.70%	0	0				53.59%
30402	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城10号变电站201配电变压器	400	20.63%	0	0				0.11%
30403	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子9组照明	100	126.75%	0	0	2024年6月			10.25%
30404	康平	四家子变	四家子变1206两口子线	两口子线后双支04	200	70.20%	0	0				9.60%
30405	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁2号箱变变压器配电变压器	630	21.90%	0	0				-4.36%
30406	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺于14柱上变压器	200	46.50%	0	0				-5.51%
30407	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左6左2柱上变压器	400	83.00%	0	0	2025年2月			12.79%
30408	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分17左1柱上变压器	400	25.50%	0	0				-3.55%
30409	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干5柱上变压器	200	31.20%	117.6	117.6				2.48%
30410	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之2左4柱上变压器	250	32.88%	0	0				1.23%
30411	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变352造化乙线造化于122	50	51.60%	0	0				-11.36%
30412	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线造化干沙平分旺牛支20左7变压器	200	11.50%	0	0				9.78%
30413	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分6左4柱上变压器	315	83.56%	0	0	2024年6月			5.42%
30414	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	大转湾分3左2柱上变压器	315	29.52%	0	0				4.99%
30415	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分14柱上变压器	250	15.84%	0	0				-20.42%
30416	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	广华甲线广华于1左3柱上变压器	200	22.00%	0	0				-20.22%
30417	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸于20之8	315	4.13%	270.5	270.5				-17.67%
30418	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路干37右7左1	315	10.48%	0	0				5.84%
30419	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右7	400	55.25%	0	0				-0.26%
30420	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保北乙线历南干历七分8变压器	250	25.92%	160.2	160.2				3.06%
30421	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干25右5柱上变压器	200	30.80%	0	0				-0.45%
30422	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	保工干劳动分25	315	16.83%	0	0				-4.88%
30423	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分6左4	315	46.67%	136.5	136.5				-0.99%
30424	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分14变压器	250	16.64%	0	0				-6.03%
30425	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干68右3变压器	200	92.10%	0	0	2022年12月			-20.36%
30426	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖于临湖乙线80	100	87.00%	0	0	2022年12月			4.88%
30427	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	站前甲线白杨分3左2	315	73.97%	0	0				-1.61%
30428	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达于99左4	100	57.60%	32.4	32.4				8.15%
30429	和平	青年变	青年变364青文线	青文线23	200	7.20%	0	0				-2.58%
30430	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	三家分9右2	200	60.30%	0	0				8.53%
30431	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支4右1变台	315	30.86%	0	0				1.13%
30432	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线68左3	315	6.98%	0	0				-63.08%
30433	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干28右3+1公变	315	52.70%	117.5	117.5				7.07%
30434	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线141左16	100	115.80%	0	0	2022年12月			8.13%
30435	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线179左2	100	59.20%	30.8	30.8				-1.08%
30436	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	松北分3柱上变压器	400	37.60%	0	0				2.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30437	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南于勤石分8左5+1公变	315	31.43%	0	0				0.78%
30438	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线48右2变台	400	25.20%	0	0				5.47%
30439	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分65变台	100	69.30%	20.7	20.7				7.64%
30440	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路于正新分18	315	34.92%	0	0				21.41%
30441	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵甲线血站分6	315	49.21%	128.5	128.5				-2.94%
30442	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12之2柱上变压器	200	60.00%	60	60				17.89%
30443	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干41	315	112.06%	0	0	2023年1月			-2.00%
30444	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	新村干42	250	21.12%	172.2	172.2				-0.09%
30445	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	医大分4右5右1	400	23.10%	0	0				-10.09%
30446	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干22柱上变压器	315	53.65%	114.5	114.5				2.66%
30447	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	滑建甲线揽军分8柱上变压器	200	17.40%	145.2	145.2				1.52%
30448	大东	农大变	农大变80974农花甲线	后陵甲线山梨红分3	315	12.38%	244.5	244.5				1.57%
30449	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干38	315	35.87%	0	0				-9.92%
30450	铁西	重工变	重工变10868城水线	城水线城水干29	315	23.49%	209.5	209.5				-2.83%
30451	铁西	重工变	重工变10868城水线	城水线城水干5变压器	315	6.35%	263.5	263.5				-50.58%
30452	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干21变压器	315	12.19%	0	0				-486.13%
30453	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分10左3柱上变压器	315	26.67%	0	0				-2.30%
30454	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干3变压器1	100	0.00%	0	0				0.00%
30455	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线21	400	57.00%	0	0				-3.29%
30456	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干35左5左6加1	315	88.57%	4.5	4.5	2022年12月			-5.22%
30457	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医干7柱上变压器	315	70.16%	0	0				9.78%
30458	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干14公变	315	59.37%	0	0				7.04%
30459	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分15右1右4柱上变压器	100	41.50%	0	0				-36.25%
30460	和平	太原变	太原变046南五甲线	平安馨园11变压器	500	33.20%	0	0				8.78%
30461	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期4箱变1变压器	630	16.19%	0	0				0.43%
30462	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	丁香园2箱变2号变	630	24.76%	0	0				18.23%
30463	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑1号变电站1变压器	630	10.29%	0	0				-4.22%
30464	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园2变电站1变压器	630	18.73%	0	0				3.26%
30465	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	华明变电站1变压器	800	42.60%	0	0				13.25%
30466	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	军官住宅2#主变	630	14.10%	0	0				-0.97%
30467	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区8箱变2号变	630	0.00%	0	0				-20.67%
30468	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园2箱变1号变	400	30.00%	0	0				1.55%
30469	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡2变电站2变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-4.65%
30470	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	东川时尚雅居1箱变2变压器	630	11.11%	0	0				-1.38%
30471	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	勋业三路变电站201	500	26.88%	315.6	315.6				-1.02%
30472	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	乾鹤1箱变1号变	630	17.46%	0	0				0.69%
30473	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团1#2#主变	630	18.67%	449.4	449.4				-0.83%
30474	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金1开闭站2小区变电站1变压器	315	61.71%	0	0				5.40%
30475	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区2变电站1变压器	630	22.22%	0	0				0.59%
30476	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区1变电站202	400	33.30%	226.8	226.8				-4.06%
30477	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区1变电站2变压器	630	14.48%	0	0				0.33%
30478	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
30479	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山明渠5箱变2变压器	630	84.76%	33	33	2022年12月			6.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30480	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	北五经街45号变电站一次1变压器柜1主变	500	29.60%	0	0				-3.34%
30481	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园9变电站201	630	31.43%	369	369				-0.66%
30482	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	紫东阁小区变电站201柜	630	19.05%	447	447				-0.58%
30483	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大二区1变电站202柜	630	42.22%	301	301				-0.68%
30484	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区1变电站202柜	630	28.25%	0	0				-0.26%
30485	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区3变电站202	630	22.54%	425	425				-1.11%
30486	沈河	大东变	大东变052城南甲线	现代家园7箱变2变压器	800	10.60%	0	0				-0.31%
30487	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	九路市场小区变电站201柜	630	27.30%	395	395				-0.93%
30488	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	勋望小区2变电站201柜	630	18.03%	453.4	453.4				0.75%
30489	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园12变电站1变压器	500	19.60%	0	0				-0.19%
30490	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园9变电站1变压器	630	45.33%	0	0				-2.73%
30491	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	绿园雅舍箱变2	500	22.40%	0	0				8.97%
30492	和平	展览变	展览变842展方甲线	军区离退休住宅1主变	630	12.38%	489	489				1.07%
30493	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑4#	630	16.76%	0	0				2.01%
30494	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭9箱变2变	630	34.29%	0	0				11.77%
30495	和平	马路湾	马路湾变642马五乙线	七纬路政治部一次1主变	500	46.40%	218	218				5.76%
30496	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	田义箱变1变压器	630	32.76%	0	0				-2.24%
30497	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	安顺配电站1变压器	315	104.13%	0	0	2024年12月			2.83%
30498	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	牛心屯小区变电站201柜	630	32.00%	0	0				-2.16%
30499	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都变电站2变压器	800	15.30%	597.6	597.6				1.14%
30500	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园2号变电站1号变压器	500	13.76%	0	0				0.65%
30501	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	逸翠园箱变1变压器	630	13.97%	479	479				-3.55%
30502	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳路安居19变电站201	630	18.73%	449	449				2.56%
30503	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路9变电站201柜	250	26.40%	0	0				-2.37%
30504	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	成功箱变2变压器	500	44.16%	0	0				2.97%
30505	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	五中西箱变1变压器	500	4.48%	390	390				-13.59%
30506	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	财神庙箱变2变	630	20.06%	0	0				-4.76%
30507	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富4箱变1变压器	630	47.94%	0	0				-0.15%
30508	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	三棱巷箱变2变压器	630	44.13%	0	0				7.25%
30509	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	1主变绣水花园	630	40.76%	0	0				-1.63%
30510	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区1201	630	31.43%	369	369				1.04%
30511	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友1箱变1变压器	400	15.60%	297.6	297.6				2.43%
30512	大东	望花变	望花变70242上园乙线	圣淘沙2箱变1站内变压器	500	20.48%	0	0				2.11%
30513	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	南风雅都3箱变201	630	16.38%	31.18	31.18				0.45%
30514	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园3变电站202柜	400	0.00%	360	360				0.00%
30515	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	阳光宝座箱变1变压器	630	14.60%	475	475				2.40%
30516	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华府6箱变1变	630	35.05%	346.2	346.2				-0.31%
30517	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	文官1箱变1变压器	500	23.04%	0	0				-33.97%
30518	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品6变电站2变压器	630	14.10%	478.2	478.2				5.24%
30519	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园5号变电站1号变压器	630	9.40%	0	0				-1.15%
30520	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区2变电站2变压器	630	16.38%	0	0				-0.93%
30521	沈河	青年变	青年变352青东线	风雨坛1箱变2变压器	400	36.90%	0	0				1.58%
30522	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	炮苑花都12箱变1变压器	630	33.97%	353	353				-1.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30523	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	依园2箱变1变压器	630	14.92%	473	473				0.84%
30524	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河1箱变2变	630	30.48%	0	0				-1.42%
30525	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居2变电站201	400	0.00%	0	0				0.00%
30526	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	大渡河2箱变1	400	29.70%	241.2	241.2				-1.15%
30527	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑1箱变2	630	23.81%	0	0				5.21%
30528	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区14箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
30529	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二4箱变2变	630	36.95%	0	0				-1.05%
30530	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区4变电站1变压器	500	22.00%	340	340				-2.19%
30531	和平	方型变	方型变438方文乙线	鲁园南主变	400	28.40%	200	200				-1.48%
30532	和平	和平变	和平变166同南甲线	宜章北变电站3号高压柜2主变	315	39.24%	159.9	159.9				-10.65%
30533	和平	市府变	市府变580北市甲线	红旗2主变	630	38.48%	0	0				-12.28%
30534	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	第一商城1变电站201	400	48.40%	0	0				1.99%
30535	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	紫金桃源2号变电站201间隔(下深甲线)配电变压器	800	3.60%	0	0				100.00%
30536	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干30柱上变压器	315	24.13%	0	0				9.25%
30537	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	镀金山箱变1站内变压器	500	18.24%	358.8	358.8				-5.13%
30538	大东	如意变	如意变80842如花甲线	锦联左岸3变电站1站内变压器	630	52.06%	0	0				1.90%
30539	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑2变电站1配电变压器	630	39.37%	0	0				6.27%
30540	新民	金五台	金五台变718三台线	三台于101右2右2变台	400	21.30%	274.8	274.8				13.71%
30541	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区5变电站1变压器	630	16.83%	381.04	381.04				1.94%
30542	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期2箱式变电站2配电变压器	630	40.38%	0	0				0.61%
30543	和平	砂山变	砂山变566砂方线	和平101小区6变电站201配电变压器	630	18.41%	0	0				0.00%
30544	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中铁御水澜湾小区1变电站202配电变压器	800	14.40%	0	0				58.50%
30545	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分23+1右2	200	48.00%	84	84				0.00%
30546	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城21变电站201配电变压器	630	13.02%	0	0				-2.59%
30547	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城二期2.1期商业分建二小区局维变电站201间隔配电变压器	1260	10.54%	583.16	583.16				20.01%
30548	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	卓越平方1号变电站2号变压器	630	25.24%	0	0				2.36%
30549	和平	广州变	广州变545广胜线	沈铁和谐家园21主变	630	35.43%	0	0				-0.50%
30550	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联于老瓜下分10	400	43.25%	1.73	1.73				-13.50%
30551	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线东屯一二组照明	100	55.20%	34.8	34.8				2.58%
30552	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城四季嘉园2号变电站201间隔配电变压器	800	17.10%	583.2	583.2				97.37%
30553	法库	果子园	果子园变418果府线	铂金公馆二期1箱变1配变间隔配电变压器	630	15.24%	0	0				27.45%
30554	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张家支24左7变台	200	24.50%	0	0				4.86%
30555	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线腰荒地北台	100	77.60%	0	0				6.19%
30556	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线99右1	400	69.60%	0	0				37.19%
30557	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干163柱上变压器	200	20.10%	0	0				1.73%
30558	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	中瑞府小区1局维变电站201配电变压器	800	13.50%	0	0				100.00%
30559	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线东分4变台	200	130.20%	0	0	2024年6月			12.64%
30560	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾2号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	800	31.20%	0	0				39.04%
30561	浑南	铁匠变	铁匠变864铁孤甲线	法兰香颂2号变电站2号变压器	800	31.80%	465.6	465.6				100.00%
30562	康平	中心变	中心变2604镇一线	聚鑫箱变1变压器	400	21.30%	162.81	162.81				-31.80%
30563	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村16-2台	200	101.80%	0	0	2022年12月			1.26%
30564	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	沈阳利居房地产开发有限公司2201配电变压器	630	30.16%	0	0				4.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30565	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际1号变电站2号变压器	630	31.24%	370.2	370.2				5.13%
30566	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城1号变电站2号变压器	630	41.90%	0	0				1.73%
30567	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	金墅东区1号配电变压器	630	13.97%	0	0				7.48%
30568	皇姑	长江变	长江变25494长华线	悦时光小区1箱变202间隔配电变压器	400	19.60%	0	0				9.92%
30569	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑5号变电站1号变压器	630	19.68%	0	0				0.57%
30570	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园1小区变电站1号变压器	630	19.81%	442.2	442.2				4.79%
30571	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园2小区变电站1号变压器	630	16.51%	463	463				1.40%
30572	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语9箱变2号变压器	500	72.00%	90	90				5.01%
30573	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	融城时代1号变电站1号变压器	400	54.00%	0	0				39.42%
30574	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	YHG 造化干120加1之1柱上变压器	200	40.00%	0	0				-4.62%
30575	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线161	315	62.29%	87.3	87.3				18.47%
30576	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线六建北散户	160	66.00%	0	0				9.82%
30577	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬分6右1邮局出线间隔201配电变压器	315	30.98%	185.9	185.9				13.49%
30578	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区三期1箱式变电站1号配电变压器	630	47.62%	0	0				25.00%
30579	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线刘家店养殖小区	30	65.33%	7.4	7.4				1.83%
30580	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线沈阳台分支线002	50	46.20%	0	0				2.01%
30581	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干179变台	200	55.80%	68.4	68.4				6.35%
30582	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线何庄村照明	100	28.20%	61.8	61.8				0.61%
30583	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	坤湖二期1开1变201间隔配电变压器	630	20.00%	0	0				12.47%
30584	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下1变电站2变	800	0.00%	0	0				0.00%
30585	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	如小联干83左10右3	200	65.10%	0	0				22.65%
30586	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线陶瓷小学	100	129.00%	0	0	2024年7月			-26.46%
30587	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线畜牧支06	315	35.81%	0	0				1.54%
30588	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线镇二线主干027	200	35.10%	0	0				-31.06%
30589	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分40+1左3	200	26.70%	0	0				50.27%
30590	于洪	家俱变	堡锦线	金沙岭峯4变电站1号变压器	400	45.00%	0	0				0.17%
30591	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙6小区变电站2号变压器	400	29.10%	0	0				0.69%
30592	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鹏南干魁星变台	400	86.40%	0	0	2024年6月			0.23%
30593	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分176变台	200	31.80%	116.4	116.4				12.16%
30594	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区1变电站202配电变压器	630	30.48%	375	375				5.20%
30595	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干10左5	315	62.86%	0	0				2.02%
30596	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都1站房1号变压器	630	47.62%	267	267				12.83%
30597	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居2变电站北四号变压器	630	45.97%	277.4	277.4				21.74%
30598	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯南干徐林分5左3号变压器	200	65.60%	0	0				3.51%
30599	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	如小联干90左20	200	14.40%	0	0				31.40%
30600	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城1号变电站1号变压器	800	32.63%	0	0				-1.46%
30601	大东	如意变	如意变80858意小甲线	文华园3变电站1站内变压器	630	19.05%	447	447				-2.18%
30602	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡1配电室202柜配电变压器	630	37.33%	0	0				4.96%
30603	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区3变电站1号变压器	630	23.17%	381.04	381.04				3.86%
30604	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	沈阳市中鼎电力设备厂等	160	105.00%	0	0	2023年1月			12.03%
30605	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	有色10号变电站201配电变压器	800	25.50%	0	0				1.85%
30606	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区4变电站1号变压器	630	18.29%	0	0				0.57%
30607	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾10号变电站202配电变压器	630	51.43%	0	0				1.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30608	于洪	得胜变	得山线95478	青城2站房1变压器	630	64.00%	163.8	163.8				-1.44%
30609	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	麒麟翠宫考核1变压器	630	45.71%	0	0				9.66%
30610	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	银田1箱变1变压器	630	25.71%	405	405				-4.85%
30611	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	体工队2箱式变电站2配电变压器	500	44.40%	0	0				0.80%
30612	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线泡子沿分支线77	200	61.65%	56.7	56.7				16.06%
30613	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	胜辉世纪城3配电变压器	630	40.32%	0	0				10.08%
30614	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城10号变电站2变压器	630	33.90%	0	0				2.08%
30615	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十五号变电站1变压器	630	20.00%	441	441				-2.28%
30616	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线上顶二组照明	400	17.20%	291.2	291.2				6.63%
30617	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线城南农企	200	97.60%	0	0	2024年9月			3.25%
30618	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线赵西2台支04	200	29.10%	0	0				0.00%
30619	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线前四家几06	100	55.10%	34.9	34.9				16.41%
30620	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金城蓝湾二期2变电站2变压器	800	20.10%	559.2	559.2				4.56%
30621	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平九队支1杆	80	87.00%	2.4	2.4	2023年4月			4.50%
30622	于洪	高明变	高北线	弓匠社区1变电站1变压器	630	23.62%	418.2	418.2				1.22%
30623	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	夏语园3变电站2变压器	500	12.60%	0	0				0.20%
30624	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分马场支37变台	400	14.85%	0	0				5.65%
30625	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左11柱上变压器	400	90.00%	0	0	2023年4月			-2.03%
30626	和平	展览变	展览变852展同线	蓝铂公馆2变电站202配电变压器	315	22.22%	0	0				0.64%
30627	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警线仓库分75	315	16.76%	0	0				-0.78%
30628	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳中台分32	100	136.80%	0	0	2022年12月			-2.40%
30629	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅7变电站201间隔配电变压器	630	21.90%	0	0				6.29%
30630	法库	果子园	果子园变417果北甲线	10kV镇东线火车站几11	50	28.40%	0	0				-16.63%
30631	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景3变电站1变压器	500	42.80%	0	0				-0.47%
30632	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线29右7变台	200	33.20%	113.6	113.6				6.88%
30633	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线次于分26右7变台	200	16.75%	0	0				1.98%
30634	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	滨湖华庭1箱变2变压器	630	33.65%	355	355				3.16%
30635	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小四组2台支13	200	39.60%	0	0				100.00%
30636	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分鲍岗子支9	200	19.80%	140.4	140.4				0.52%
30637	和平	和平变	和平变166同南甲线	碧桂园御玺变电站201间隔配电变压器	400	33.90%	224.4	224.4				88.48%
30638	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分10柱上变压器	315	18.67%	0	0				6.31%
30639	沈北	清水变	清依线	清依线拥屯支01(拥屯综合台)	100	63.80%	0	0				5.23%
30640	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达于52+1右2	400	34.50%	222	222				12.25%
30641	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵分7柱上变压器	315	27.94%	0	0				2.60%
30642	皇姑	广源变	广源变25772广江线	YHG_中海城02B区-别墅1箱式变电站1号配电变压器	400	40.50%	0	0				3.87%
30643	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	钻石2主变	630	69.84%	127	127				9.74%
30644	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工东几11	100	72.00%	18	18				-32.01%
30645	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝堡支30左3变台	400	6.90%	332.4	332.4				100.00%
30646	东陵	上佰变	上深乙线	雍贺园1箱变201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				0.17%
30647	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期1201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-45.45%
30648	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线粮食供应公司住宅	315	32.48%	0	0				1.06%
30649	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚2号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0				-17.03%
30650	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南二千20左5左3柱上变压器	200	148.00%	0	0	2023年7月			24.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30651	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖线工商分9	630	17.14%	0	0				-1.17%
30652	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期B小区箱变204配电变压器	630	13.02%	0	0				3.48%
30653	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	金山北苑1小区箱变1配电变压器	800	15.30%	0	0				72.71%
30654	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区1变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
30655	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	沈阳蒲河房地产开发有限公司(石台新苑二期)1201配电变压器	630	42.67%	0	0				4.88%
30656	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线四家子村支3	200	51.80%	76.4	76.4				10.33%
30657	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线五家子分4左支1	200	28.80%	122.4	122.4				15.78%
30658	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路于13左2左1	200	68.40%	0	0				100.00%
30659	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	YHG_沈北房屋开发有限公司富城春天6201配电变压器	630	31.11%	0	0				6.81%
30660	沈北	道义变	道义变15269丽景线	YHG_沈阳广厦天颜房屋开发公司2箱1变201配电变压器	630	60.00%	0	0				1.20%
30661	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎镇变264虎工线牛队分03	80	59.25%	24.6	24.6				-25.73%
30662	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶市场台	315	58.41%	99.5	99.5				4.74%
30663	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯8箱变1变压器	630	9.21%	0	0				3.86%
30664	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线146左2	200	3.00%	0	0				100.00%
30665	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海1号变电站201配电变压器	500	64.80%	0	0				-3.27%
30666	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分83右1	200	58.80%	0	0				98.91%
30667	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	麟博白羽鸡公变台	400	62.70%	109.2	109.2				100.00%
30668	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	盘古A1	315	19.05%	223.5	223.5				7.87%
30669	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩三号1号变电站201配电变压器	630	27.30%	0	0				3.54%
30670	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城2.1期箱变2变压器	630	58.29%	0	0				20.41%
30671	于洪	平罗变	平辛线	白辛台村北台区	400	17.70%	0	0				38.10%
30672	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线135左3柱上变压器	200	55.20%	0	0				0.00%
30673	苏家屯	前显变	前显变278前地线	锦麟誉2号变电站201间隔(前地线)配电变压器	630	24.76%	0	0				0.00%
30674	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分59左5变台	100	119.40%	0	0	2022年12月			20.29%
30675	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干康家山分27右1	200	23.40%	0	0				5.00%
30676	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干康家山分27右2	200	19.50%	0	0				17.84%
30677	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于106左4左1	400	15.90%	296.4	296.4				89.60%
30678	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干60	200	15.00%	0	0				-0.22%
30679	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期箱式变电站2配电变压器	400	124.50%	0	0	2024年6月			9.91%
30680	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	明珠城JW2变电所2箱变201配电变压器	630	31.11%	371	371				8.99%
30681	开发	张士变	张士变55878大明一线	二十四城六期小区1变电站1变压器	800	15.00%	0	0				75.02%
30682	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期小区2变电站201配电变压器	800	32.70%	0	0				76.37%
30683	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期小区3变电站202配电变压器	630	11.43%	0	0				100.00%
30684	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院B2箱变1变压器	630	32.76%	360.6	360.6				-4.36%
30685	浑南	浑南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区10变电站2变压器	630	12.70%	381.04	381.04				1.36%
30686	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城10号变电站2号变压器	630	21.43%	0	0				3.75%
30687	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星中央公园3号变电站1号变压器	630	32.06%	0	0				8.35%
30688	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨一组大棚	50	23.20%	33.4	33.4				-15.71%
30689	于洪	平罗变	平辛线	小微白辛台村5台	200	86.10%	0	0	2024年7月			27.17%
30690	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干79右1	200	44.70%	0	0				19.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30691	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	副食大厅1变压器	630	54.60%	223	223				-4.80%
30692	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干马耳山分50右28	50	34.20%	0	0				5.00%
30693	辽中	代家房	代家房变1063千家房线	代家房变063于家房线韩家三组照明	200	21.90%	136.2	136.2				10.99%
30694	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景华庭1箱变201	315	76.83%	0	0				4.57%
30695	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际1号变电站202配电变压器	500	65.76%	0	0				0.65%
30696	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城东区2变202配电变压器	800	38.10%	0	0				44.74%
30697	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期5箱变2变压器	630	12.06%	491	491				-17.35%
30698	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线馨福小区	250	46.32%	0	0				2.88%
30699	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干154左7+1右1	200	7.60%	0	0				99.90%
30700	浑南	下深变	下深变258金河线	春江俪城一期1号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				-376.54%
30701	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	道义干41一站式	200	11.70%	0	0				52.16%
30702	苏家屯	雪松变	雪松变60584松榆乙线	剑桥郡1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	25.80%	513.6	513.6				19.16%
30703	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新西家属楼照明	100	80.40%	0	0	2023年8月			0.66%
30704	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线新房子支018	100	52.40%	0	0				3.81%
30705	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北线南乱分7+1左10	100	0.00%	90	90				43.12%
30706	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西新支7西新台	315	70.79%	0	0				9.67%
30707	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙干87右3变台	400	42.80%	0	0				37.62%
30708	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区1变电站1变压器	630	30.16%	0	0				2.56%
30709	康平	张强变	张强变76270张粮线	张粮线油房南台分支01	200	36.00%	108	108				80.71%
30710	于洪	高明变	高明变高北线	弓匠社区1变电站2变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-0.46%
30711	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团3变电站1变压器	500	45.60%	222	222				-0.09%
30712	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园2箱变1变压器	500	26.24%	0	0				3.10%
30713	新民	三道岗子变	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线郭家分16右1变台	200	48.15%	83.7	83.7				9.65%
30714	浑南	榆树变	榆树变榆河乙线	爱家丽都二期1变电站2变压器	630	41.27%	0	0				5.20%
30715	沈北	董楼子	董楼子变望滨线	10kV望滨干千佛分董楼子支15加1右19变压器	200	9.30%	161.4	161.4				3.78%
30716	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞10箱变(单)	630	30.86%	0	0				2.85%
30717	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	万科大都会公元1箱式变电站2配电变压器	800	38.70%	0	0				41.91%
30718	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天3箱变202	630	0.00%	93.53	93.53				0.00%
30719	于洪	得胜变	得胜变95478	和谐红都4变电站1变压器	630	70.86%	120.6	120.6				4.20%
30720	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期3箱变1变压器	630	18.41%	0	0				72.52%
30721	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	绿厦爵士意境变电站201配电变压器	630	36.19%	31.18	31.18				-1.59%
30722	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸二期3箱式变电站配电变压器	400	30.60%	0	0				2.51%
30723	新民	东郊变	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲线41右7变台	100	74.40%	15.6	15.6				100.00%
30724	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线5右1变台	400	59.40%	122.4	122.4				11.53%
30725	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干北四家分55右1变台	100	135.90%	0	0	2024年7月			5.01%
30726	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	苏南变288站前乙线站前干077	250	63.36%	0	0				1.28%
30727	沈北	道义变	道义变15254明发线	太湖明珠花园四期1变电站201配电变压器	800	9.30%	0	0				97.56%
30728	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分转机井支4	50	26.40%	0	0				10.90%
30729	大东	沈海变	沈海变80364东建乙线	国瑞城18变电站2变压器	630	36.51%	0	0				7.67%
30730	沈北	天乾变	天乾变10kV天星线70654	汇置尚都2.2期4小区变电站201配电变压器	800	11.75%	0	0				0.00%
30731	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	工业线30右10+1变台	400	24.60%	261.6	261.6				100.00%
30732	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分公家支31+1柱上变压器	200	47.70%	0	0				100.00%
30733	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际—1箱变1	630	32.38%	0	0				10.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30734	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家2号变电站1号变压器	630	23.17%	421	421				22.59%
30735	于洪	兰台变	兰四线	沙岭小区2站房1变压器	630	71.87%	0	0				0.08%
30736	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村8机井(2020微)	200	42.30%	0	0				4.97%
30737	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分21左支16变压器	50	31.20%	29.4	29.4				-14.50%
30738	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区11变电站1变压器	630	23.49%	419	419				1.70%
30739	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线33右6左2右14	100	79.50%	0	0				16.19%
30740	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右13右3	200	4.50%	171	171				100.00%
30741	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期2号变电站1号配电变压器	630	8.38%	0	0				9.23%
30742	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方3箱变2变压器	630	34.29%	0	0				2.12%
30743	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦海湾8箱变1变压器	630	41.90%	0	0				1.70%
30744	浑南	白塔变	白塔变952四库线	新榆公馆8号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0				-0.21%
30745	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干244	400	45.00%	0	0				-10.80%
30746	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	茉莉公馆7号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	630	13.97%	0	0				93.99%
30747	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区5号箱变2号变	500	27.52%	0	0				14.90%
30748	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干33左7加1	315	34.92%	173.5	173.5				4.68%
30749	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	百岁万汇城变电站202配电变压器	800	28.88%	0	0				6.63%
30750	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线039	200	16.80%	0	0				-11.40%
30751	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园1变电站202变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
30752	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	益格清水湾二期小区2变电站1变压器	800	15.00%	0	0				94.29%
30753	大东	小东变	小东变80148新光线	古田和陆城1箱变2变压器	630	21.59%	0	0				100.00%
30754	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	富景二期2变电站2配电变压器	400	15.30%	298.8	298.8				98.28%
30755	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线孔家分支线004	100	69.00%	0	0				16.74%
30756	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线韩达分支线051	400	23.70%	0	0				31.50%
30757	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉3变电站1变压器	630	11.43%	0	0				2.60%
30758	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅23变电站1变压器	630	23.17%	0	0				2.40%
30759	东陵	中马变	满堂线	唯美十方6箱变1变压器	630	33.33%	0	0				12.91%
30760	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城5变电站2变压器	500	10.88%	0	0				7.90%
30761	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙钻石墅小区1变电站2变压器	400	20.00%	0	0				100.00%
30762	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线韩达分支线058	100	57.30%	0	0				6.93%
30763	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太一支线002	100	98.00%	0	0	2024年6月			8.29%
30764	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑6变电站1变压器	630	18.29%	0	0				-3.92%
30765	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	官房分54左5左3+1左1	200	9.00%	0	0				4.48%
30766	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线院内支08	250	58.24%	0	0				9.77%
30767	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线7左2变台	200	30.60%	118.8	118.8				39.13%
30768	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分10左1	400	46.80%	0	0				30.26%
30769	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地5变电站1变压器	800	29.70%	482.4	482.4				3.80%
30770	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨村三、四组照明	200	59.70%	60.6	60.6				8.69%
30771	浑南	于山变	于山变750全北线	府城名邸二期7号变电站1号配电变压器	630	10.16%	0	0				100.00%
30772	法库	新依变	依草线	10KV依草线机井分43	100	3.30%	86.7	86.7				5.13%
30773	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分干支达中几51右8	50	0.00%	0	0				0.00%
30774	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期4箱式变电站2配电变压器	630	23.62%	0	0				0.82%
30775	大东	小东变	小东变80146机场线	机场线和睦干73	315	22.54%	0	0				-23.76%
30776	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干66	200	38.10%	0	0				-0.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30777	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	惠天美好家园1变电站2变压器	630	16.83%	461	461				0.12%
30778	沈北	道义变	道信线	吾悦B1B2小区5变电站202配电变压器	630	13.65%	0	0				100.00%
30779	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛光干16箱变1站内变压器	400	11.20%	0	0				-10.53%
30780	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	牧晨畜牧公变台	400	80.40%	38.4	38.4	2024年6月			0.00%
30781	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大家属楼3变电站201间隔配电变压器	400	81.00%	0	0	2024年9月			5.12%
30782	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分015	200	50.10%	79.8	79.8				10.74%
30783	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区1变电站2变压器	800	31.13%	0	0				-0.42%
30784	于洪	兰台变	兰家线	小微沙岭村22号台	200	119.40%	0	0	2024年6月			41.01%
30785	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居1号箱变201间隔配电变压器	800	36.38%	429	429				1.12%
30786	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城二期3变电站1变压器	500	20.00%	0	0				-5.68%
30787	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期1号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
30788	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居3号变电站202间隔配电变压器	800	26.25%	0	0				24.75%
30789	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂1箱式变电站2配电变压器	500	19.60%	0	0				4.71%
30790	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	天缘御景2变电站202变压器	630	25.52%	0	0				-0.65%
30791	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线温牛分20+1变台	400	114.30%	0	0	2024年12月			4.51%
30792	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟变758佟胜线华立分28	315	94.60%	0	0	2023年4月			61.39%
30793	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品4箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				-14423050.00%
30794	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大营子分22	100	60.40%	29.6	29.6				4.37%
30795	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线25左8+1左6变台	200	90.30%	0	0	2021年9月			21.96%
30796	东陵	杨官变	杨家线	龙湖天璞1局维变电站2变压器	800	64.20%	0	0				45.92%
30797	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯线156左7变台	100	142.20%	0	0	2022年12月			5.73%
30798	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线中学支02	400	34.50%	222	222				10.40%
30799	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	袁平养殖照明台	200	43.50%	93	93				100.00%
30800	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂6箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
30801	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	学府花园住宅1箱变202配电变压器	630	25.40%	407	407				16.23%
30802	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北三台	50	36.00%	27	27				-2.72%
30803	沈北	农高变	农丰线	沈阳永丰房屋开发有限公司3变电站2号变压器	630	10.92%	0	0				1.44%
30804	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干065	315	41.27%	153.5	153.5				3.66%
30805	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线中村东大棚	200	49.80%	0	0				12.28%
30806	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线东关新区支线001	160	75.75%	22.8	22.8				-2.83%
30807	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张家支17左1变台	400	60.90%	0	0				100.00%
30808	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际四期2变电站2变压器	630	28.25%	0	0				4.16%
30809	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线45左8变台	80	60.25%	0	0				5.94%
30810	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村20机井	100	39.40%	0	0				-6.61%
30811	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线西岗子分9左3变台	200	15.90%	148.2	148.2				38.65%
30812	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚6箱式变电站1配电变压器	630	75.56%	0	0				21.16%
30813	苏家屯	下深变	理想线	理想新城9号变电站201间隔配电变压器	400	65.60%	0	0				-1.54%
30814	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘北村9机井	50	98.80%	0	0	2024年9月			54.87%
30815	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干太白山分8右3右2柱上变压器	250	106.80%	0	0	2022年12月			18.48%
30816	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井2台	100	53.20%	0	0				-3.59%
30817	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井5台	100	38.40%	0	0				5.12%
30818	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	天河家园一期二号变电站201配电变压器	630	42.22%	0	0				10014.22%
30819	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线金窝堡分孙屯支48左2变台	100	104.70%	0	0	2023年1月			10.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30820	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后用户分排水支12右3变台	80	115.88%	0	0	2023年1月			10.14%
30821	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安东南台	400	32.70%	229.2	229.2				-5.55%
30822	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大高房西地	100	73.20%	16.8	16.8				11.34%
30823	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区3变电站202配电变压器	400	17.20%	0	0				0.00%
30824	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园8号小区变电站201配电变压器	630	32.76%	0	0				11.30%
30825	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园15号小区变电站202配电变压器	630	28.89%	0	0				4.15%
30826	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分10左支2变压器	100	53.10%	36.9	36.9				0.79%
30827	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟3号变电站1号变压器	800	25.88%	0	0				2.56%
30828	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸1变电站2配电变压器	800	23.10%	535.2	535.2				55.70%
30829	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干耿窝分25变台	50	88.40%	0	0	2024年6月			6.55%
30830	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	卫东甲线卫东干松北分7右6柱上变压器	200	28.80%	0	0				48.70%
30831	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线平江干氧气厂分支009	100	87.00%	3	3	2024年6月			4.64%
30832	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三家子支21	80	115.31%	0	0	2022年12月			5.18%
30833	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干六间房分6左支11一站式	200	38.40%	103.2	103.2				41.80%
30834	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分63右18	100	96.60%	0	0	2023年2月			14.74%
30835	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园3变电站1变压器	630	21.19%	0	0				11.32%
30836	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城1号变电站202配电变压器	500	28.16%	309.2	309.2				11.82%
30837	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线刘窝堡支02	50	31.60%	29.2	29.2				7.40%
30838	和平	方型变	方型变442方青甲线	省直综合楼1主变	500	23.20%	0	0				0.29%
30839	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区二期2箱变1变压器	630	4.44%	0	0				100.00%
30840	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线望北联干中药分11	200	59.20%	0	0				4.35%
30841	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分20右1柱上变压器	100	58.20%	0	0				25.71%
30842	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干45右4	400	35.40%	0	0				0.24%
30843	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦1箱变1变压器	800	10.80%	0	0				100.00%
30844	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干东四家分21变台	160	75.28%	23.55	23.55				11.46%
30845	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线29变台	200	80.10%	19.8	19.8	2025年2月			10.82%
30846	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干初中分22变台	100	49.50%	40.5	40.5				9.21%
30847	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台子分87变台	200	57.70%	0	0				6.66%
30848	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区3变电站2变压器	400	0.00%	0	0				-2.18%
30849	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲四五期2开1变201间隔配电变压器	400	58.20%	0	0				20.58%
30850	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家新综合台	200	26.10%	69.28	69.28				100.00%
30851	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分57变压器	200	4.75%	170.5	170.5				0.61%
30852	辽中	六间房	六间房变1128化家线	树勇畜牧公变台	200	25.20%	0	0				0.00%
30853	法库	果子园	果子园变417果北甲线	凯撒兰湾2号变电站1号变压器1	630	33.14%	0	0				13.02%
30854	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区2变电站2变压器	800	34.88%	0	0				-2.15%
30855	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干10左5变台	400	51.90%	0	0				19.96%
30856	东陵	祝家变	祝高线	郝义线陨石分20号右6右1柱上变压器	200	20.40%	0	0				31.47%
30857	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城2变电站1变压器	630	27.14%	0	0				-2.74%
30858	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	集美天城4变电站1配电变压器	800	10.80%	0	0				0.00%
30859	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭4变电站201	400	42.00%	192	192				1.96%
30860	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子村几2南2	200	17.40%	0	0				0.00%
30861	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分8右7	200	23.10%	133.8	133.8				16.19%
30862	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干108左2	200	9.00%	162	162				14.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30863	皇姑	广源变	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆1变电站2配电变压器	630	6.03%	0	0				100.00%
30864	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	华铁1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	48.38%	0	0				16.83%
30865	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分71+1左1变台	400	57.00%	0	0				100.00%
30866	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2变电站202配电变压器	500	38.40%	258	258				1.20%
30867	法库	果子园	果蕴线	和谐家园二期1变电站201间隔配电变压器	630	10.67%	0	0				4.78%
30868	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥堡大队台	200	55.00%	70	70				7.17%
30869	沈北	道义变	道义变15269丽景线	YHG_沈阳百益龙置业有限公司4箱变1、2变间隔201配电变压器	400	72.50%	0	0				1.84%
30870	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支12	30	75.33%	0	0				-14.20%
30871	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-4期小区2变电站202配电变压器	630	19.37%	445	445				100.00%
30872	东陵	上佰变	上佰变01313江北线	保利白沙林语花园3箱变2变压器	500	16.32%	0	0				37.89%
30873	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线68左6加1右1台	400	30.60%	0	0				43.75%
30874	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	大黑村电井2号综合台区	200	42.00%	0	0				13.32%
30875	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分15右23	100	33.00%	0	0				15.27%
30876	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期2箱式变电站1配电变压器	630	44.44%	0	0				16.65%
30877	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线粮库分003	200	18.23%	143.55	143.55				6.55%
30878	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四合卜支59	20	46.50%	0	0				0.07%
30879	浑南	安顺变	安顺变164安于甲线	华茂中央3号变电站2号配电变压器	630	40.00%	0	0				11.55%
30880	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线上屯支15	200	29.30%	121.4	121.4				8.30%
30881	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员2箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
30882	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干20右3	200	41.70%	0	0				-3.37%
30883	于洪	大兴变	兴富线	三供一业大兴工程大片老裕国1号台	200	7.80%	0	0				37.01%
30884	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	南樾府1号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	55.80%	0	0				33.07%
30885	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	胡屯村一组(2021微)	200	33.00%	114	114				10.66%
30886	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线小区支02	200	111.75%	0	0	2024年6月			14.36%
30887	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线王宏支07	30	0.00%	27	27				0.00%
30888	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理6箱变2变压器	630	3.17%	0	0				100.00%
30889	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线包陵山分006含光伏	200	32.10%	115.8	115.8				1.33%
30890	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期4变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
30891	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家南分支002	400	37.95%	208.2	208.2				16.03%
30892	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场一期2202配电变压器	630	20.63%	0	0				7.49%
30893	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区周维5变电站201配电变压器	630	33.65%	0	0				36.23%
30894	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线前房身二三组照明	80	61.75%	22.6	22.6				-1.42%
30895	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日5变电站201配电变压器	400	4.20%	343.2	343.2				43.29%
30896	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙干排水分韭菜岗子支37变台	200	22.90%	134.2	134.2				4.55%
30897	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区5变电站一次1主变	500	21.20%	344	344				0.23%
30898	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成一支02	200	35.55%	108.9	108.9				29.06%
30899	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象二、三期2号变201间隔配电变压器	630	23.81%	0	0				58.38%
30900	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警3变电站2变压器	630	13.97%	0	0				-6.89%
30901	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居4箱变2变压器	800	12.30%	0	0				48.28%
30902	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城6箱变202变压器	500	20.80%	173.2	173.2				-4.07%
30903	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线23左6	200	50.40%	0	0				39.19%
30904	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线新安卜分13	200	54.90%	0	0				3.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30905	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期3局维箱变202间隔配电变压器	630	28.25%	0	0				5.51%
30906	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	铁路公寓变电站201间隔(南站乙)配电变压器	400	8.10%	0	0				100.00%
30907	和平	市府变	市府变566总站乙线	财政部驻辽宁省财政监察专员办配电变压器	315	27.94%	0	0				5.63%
30908	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分5公变	500	60.20%	0	0				7.93%
30909	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙7箱变2变压器	630	19.05%	390	390				1.67%
30910	沈河	青年变	青年变352青东线	万青干62左1华齐锦江之星变压器配电变压器	500	32.00%	0	0				-1.81%
30911	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号1箱变201配电变压器	630	23.81%	0	0				6.09%
30912	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	沈阳瀚博房地产开发有限公司2箱变2考核表101配电变压器	630	44.13%	0	0				-0.05%
30913	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居2箱变1变压器	630	62.54%	0	0				5.30%
30914	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线后康分金德胜支联通支12+1柱上变压器	200	42.00%	0	0				23.99%
30915	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典2变电站1变压器	630	23.62%	0	0				0.94%
30916	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城38号变电站201间隔配电变压器	630	33.97%	353	353				10.11%
30917	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑2箱变1变压器	500	39.04%	0	0				-1.70%
30918	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛北台分台	200	38.70%	0	0				80.22%
30919	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地2箱变2变压器	630	7.62%	0	0				42.03%
30920	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露3箱变1号变压器	630	23.49%	0	0				-5.53%
30921	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支前坨支18左8变台	200	60.00%	60	60				-142.75%
30922	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期4变电站1变压器	500	80.96%	45.2	45.2	2024年9月			2.87%
30923	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册1号变电站202间隔配电变压器	400	21.60%	273.6	273.6				54.81%
30924	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线造纸线主干035	400	32.85%	228.6	228.6				4.27%
30925	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4加1变压器	315	52.32%	0	0				8.86%
30926	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	大万4-5组(2022微)	200	43.73%	92.55	92.55				10.47%
30927	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线蔡伯街7大棚	80	61.88%	22.5	22.5				1.81%
30928	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区2号变电站2号配电变压器	400	28.80%	0	0				0.94%
30929	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新西大楼照明	315	69.71%	0	0				6.61%
30930	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金四组支01	200	63.00%	0	0				14.04%
30931	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分11左4+1左1	200	0.00%	0	0				0.00%
30932	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分11	100	110.70%	0	0	2023年4月			-0.74%
30933	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼1变电站1变压器	630	25.40%	0	0				1.09%
30934	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府1箱变202间隔配电变压器	630	22.22%	0	0				64.05%
30935	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	4.13%	541	541				100.00%
30936	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府2变电站1变压器	500	26.56%	0	0				86.00%
30937	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园6小区变电站2变压器	800	13.50%	0	0				0.00%
30938	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期1号变电站1号配电变压器	630	21.59%	0	0				4.60%
30939	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线苏家分15	400	27.90%	248.4	248.4				100.00%
30940	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区2站房2变压器	800	28.13%	495	495				3.21%
30941	于洪	五金变	五机乙线	爱国村东台1台区	315	34.29%	0	0				5.83%
30942	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗分30+1变压器	100	82.00%	8	8	2022年12月			15.17%
30943	北陵	皇姑	北陵变154银亿线	五矿弘园3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
30944	于洪	光辉变	光东线	小微粮库宿舍2号	400	42.00%	192	192				67.60%
30945	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房一组照明	50	69.30%	10.35	10.35				11.98%
30946	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房五组照明	100	46.40%	43.6	43.6				2.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30947	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	苏北变376砂轮乙线102右3	400	106.50%	0	0	2024年6月			-2.24%
30948	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	胡台乙线五道沟分31左4+1变台	200	72.80%	34.4	34.4				16.79%
30949	新民	新民变	新民变30170营西线	潢南欣城1变电站1变压器	630	30.79%	0	0				7.50%
30950	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线何屯东台支09	200	34.50%	56.43	56.43				3.72%
30951	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干141左分6柱上变压器	315	43.56%	0	0				-26.61%
30952	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线花牛分20变台	400	20.40%	278.4	278.4				100.00%
30953	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区8变电站2变压器	630	12.19%	0	0				-0.53%
30954	沈北	道义变	道义变15291道工线	首开如院1局维变电站202配电变压器	800	12.90%	0	0				58.53%
30955	沈北	道义变	道义变15291道工线	首开如院4局维变电站202配电变压器	630	12.38%	0	0				66.80%
30956	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光住宅1箱变2变压器	630	16.19%	0	0				9.45%
30957	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京干64右7右1变台	400	23.10%	267.6	267.6				54.30%
30958	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城7号变电站1变压器	630	29.71%	0	0				4.56%
30959	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线闫荒地南台支33	200	27.30%	125.4	125.4				100.00%
30960	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干57中学分6柱上变压器	315	54.86%	0	0				-1.14%
30961	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变黄吴干稻田分7(一站式)	200	1.60%	176.8	176.8				-7.87%
30962	沈北	天乾变	天乾变70658天津甲线	天津甲干75右支3(一站式)	400	24.00%	0	0				17.17%
30963	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a6201配电变压器	500	16.96%	365.2	365.2				1.17%
30964	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	高家四、六组照明(微)	200	21.70%	0	0				14.17%
30965	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分59左2	400	28.50%	246	246				42.83%
30966	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	北乱2号变电站201间隔配电变压器	630	13.97%	479	479				36.43%
30967	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	新潮国际3箱式变电站1配电变压器	800	50.25%	0	0				18.00%
30968	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左9+1右6	400	68.40%	0	0				38.91%
30969	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品5号变电站202配电变压器	630	24.38%	0	0				21.07%
30970	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润中心三期变电站202变压器配电变压器	315	47.30%	134.5	134.5				8.58%
30971	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站3箱变2变压器	630	62.54%	0	0				0.52%
30972	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融国际7号变电站201配电变压器	630	33.90%	0	0				1.61%
30973	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花11变电站201间隔配电变压器	630	30.16%	0	0				43.02%
30974	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期4箱式变电站2配电变压器	500	25.60%	0	0				1.59%
30975	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语8箱变1变压器	500	21.44%	342.8	342.8				-1.87%
30976	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线永安村龙头	400	37.20%	211.2	211.2				7.77%
30977	于洪	曹家变	10kV曹南甲线55670	欣美家园2配电变压器	400	15.30%	298.8	298.8				8.44%
30978	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农干98西拉拉井分14左支4(西拉拉村南)	200	52.20%	0	0				37.05%
30979	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居1箱变1变压器	630	9.21%	509	509				-1.18%
30980	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	太湖明珠三期1局维变电站202配电变压器	800	16.50%	0	0				53.88%
30981	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡2号变电站2变压器	500	30.40%	0	0				9.02%
30982	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	智慧谷2小区局维变电站2	800	8.00%	0	0				0.00%
30983	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干39左1	200	96.60%	0	0	2024年12月			0.00%
30984	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分23左1	400	13.20%	300	300				100.00%
30985	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	十里香住宅1变压器	630	61.71%	0	0				2.86%
30986	新民	新民变	新民变30158中学线	中学线44右3变台	400	63.50%	0	0				10.66%
30987	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	十里河镇新庄村4台区(山姜干28左2右1+1)	200	36.90%	106.2	106.2				20.72%
30988	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园1箱变2变压器	500	20.16%	0	0				-4.49%
30989	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅2变电站101配电变压器	630	6.03%	0	0				3.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30990	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯线166右1变台	200	32.10%	115.8	115.8				3.17%
30991	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际3号变电站1号变压器	800	35.10%	0	0				3.05%
30992	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期6箱式变电站2配电变压器	800	22.13%	0	0				2.42%
30993	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	久成乐府2配电室202间隔配电变压器	315	43.17%	147.5	147.5				7.61%
30994	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘画苑4自维箱变-1配电1变压器	800	41.70%	0	0				-2.42%
30995	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分49右8	400	16.80%	0	0				20.60%
30996	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	褚贵分53+1右1	200	11.10%	157.8	157.8				14.62%
30997	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分65左3右7变台	200	24.00%	132	132				3.82%
30998	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里4箱变202配电变压器	800	44.40%	0	0				31.28%
30999	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园3箱变2变压器	630	18.29%	0	0				-0.33%
31000	大东	望花变	望花变70264合作甲线	上悦城1箱变1变压器	630	21.27%	433	433				83.56%
31001	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线万宝东支03	100	52.90%	0	0				11.69%
31002	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干18农小学分2新农A2台(一站式)	315	54.86%	0	0				42.88%
31003	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线包秀干03	160	70.13%	0	0				10.31%
31004	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线陈家东支01	200	21.15%	0	0				80.95%
31005	沈北	清浦变	清浦线	清浦干崔公分阻燃支1(一站式)	400	37.80%	0	0				6.92%
31006	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三家子四组照明	50	87.30%	1.35	1.35	2024年6月			5.54%
31007	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝十线果园台	100	72.60%	0	0				9.00%
31008	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路干42左7	400	31.50%	0	0				70.01%
31009	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	小微小高西台	400	52.20%	151.2	151.2				9.77%
31010	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干56右5+1右9	200	51.00%	78	78				23.24%
31011	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期3变电站2配电变压器	630	57.14%	0	0				-3.27%
31012	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区1变电站1配电变压器	800	57.75%	0	0				13.38%
31013	于洪	大潘变	大彰线	前庙村内	400	42.00%	192	192				10.54%
31014	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十号变电站2号变压器	800	23.63%	531	531				-5.60%
31015	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线靓墅小区	315	93.97%	0	0	2024年2月			2.70%
31016	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城8变电站1变压器	630	22.54%	0	0				44.54%
31017	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线柳泉分33柱上变压器	100	53.40%	36.6	36.6				34.50%
31018	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干70	200	24.40%	0	0				-1.17%
31019	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分13+1	315	30.22%	0	0				-2.71%
31020	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	甲河高家三组照明(2020微)	200	23.40%	0	0				7.68%
31021	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城2箱式变电站2配电变压器	800	48.60%	0	0				22.74%
31022	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分40左02	80	96.75%	0	0	2023年1月			21.69%
31023	大东	望花变	望花变70262合作乙线	老瓜卜小区变电站1变压器	630	57.46%	205	205				1.41%
31024	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北洮昌2变电站2变压器	630	31.75%	367	367				4.22%
31025	大东	劳动变	劳动变176欧博线	旭辉花园5变电站2变压器	630	34.60%	0	0				29.48%
31026	浑南	下深变	下深变248新城线	金地锦城二期1号变电站2号配电变压器	630	27.43%	0	0				5.61%
31027	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线服装厂宿舍	200	80.60%	18.8	18.8	2024年9月			4.72%
31028	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线四家子分新台	200	35.00%	110	110				1.93%
31029	辽中	代家房变	代家房变1064漾子泡线	于家房村综合一台	200	12.60%	154.8	154.8				-8.21%
31030	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干61右5	200	28.20%	123.6	123.6				100.00%
31031	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十二号变电站201配电变压器	800	29.10%	487.2	487.2				13.63%
31032	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十二号变电站202配电变压器	800	24.00%	528	528				6.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31033	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛4箱式变电站202间隔配电变压器	630	35.87%	0	0				2.02%
31034	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大夏堡东支06	160	74.25%	0	0				14.35%
31035	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑1箱式变电站1配电变压器	630	10.16%	0	0				-8.10%
31036	浑南	营盘	营盘变040营奥线	华润悦玺1号变电站2号配电变压器	800	92.40%	0	0	2023年8月			42.59%
31037	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期2箱式变电站1配电变压器	800	61.13%	0	0				4.59%
31038	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城A区变电站2变压器	630	33.65%	0	0				-1.45%
31039	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地4变电站2变压器	630	40.63%	0	0				13.14%
31040	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	YHG_靠山新村小区2箱变202配电变压器	400	26.10%	255.6	255.6				1.25%
31041	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干56左分2一站式	200	65.10%	49.8	49.8				42.60%
31042	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干207变台	200	16.80%	0	0				0.09%
31043	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸干10右1	315	71.75%	0	0				-4.54%
31044	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡13组南照明	100	47.85%	42.15	42.15				8.30%
31045	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁6号箱变变压器配电变压器	630	22.22%	0	0				1.60%
31046	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力支22柱上变压器	400	29.60%	0	0				18.68%
31047	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯线华凯2之1柱上变压器	200	43.80%	0	0				15.32%
31048	大东	沈海变	沈海变80374东望甲线	和平干13左1变台	100	9.00%	81	81				10.12%
31049	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支19柱上变压器	315	10.79%	0	0				-1.26%
31050	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路干怡园分9右6	400	6.60%	0	0				41.34%
31051	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右3	315	38.10%	0	0				-0.20%
31052	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干20左2	315	48.25%	0	0				0.61%
31053	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分7变压器	400	41.50%	0	0				-3.19%
31054	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2左3	315	26.35%	0	0				5.35%
31055	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分17变压器	250	31.36%	0	0				7.55%
31056	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干15变压器	50	88.00%	0	0	2024年6月			-5.31%
31057	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北联干北国分14	315	44.13%	144.5	144.5				-1.05%
31058	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分9右6	315	14.10%	239.1	239.1				-0.17%
31059	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线红工分25左17柱上变压器	250	12.80%	0	0				-0.59%
31060	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分16左3柱上变压器	315	71.43%	0	0				9.51%
31061	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	张羊甲线张羊干巢湖分6左6变压器	400	84.90%	0	0	2021年9月			7.39%
31062	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨雅洞支26变台	100	100.80%	0	0	2022年12月			-15.58%
31063	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线沈小联干东站分16左7	315	68.25%	0	0				-0.41%
31064	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分10左1右1	315	10.48%	250.5	250.5				1.19%
31065	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖干林校分20左1	315	55.56%	0	0				-0.96%
31066	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	站前甲线42左3右2	315	105.08%	0	0	2024年6月			0.69%
31067	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分14右01	50	73.60%	0	0				1.68%
31068	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	滑应甲线建设干沈辽东路KB之1	315	26.67%	199.5	199.5				9.36%
31069	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干32左6公变	500	45.28%	223.6	223.6				-10.80%
31070	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	小西线城北干天齐分7左1	315	22.54%	0	0				1.22%
31071	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	青年变370青年线万寿干71左4公变	315	50.79%	0	0				3.43%
31072	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线青寺线万寿干工校分6公变	315	23.49%	209.5	209.5				4.20%
31073	沈河	大东变	大东变052城南甲线	城南干45之5公变	315	31.11%	0	0				2.66%
31074	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分3柱上变压器	160	60.00%	0	0				14.91%
31075	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师分4柱上变压器	315	28.95%	0	0				29.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31076	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干污水支22左2左2柱上变压器	315	5.08%	0	0				22.32%
31077	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39右4	315	60.63%	92.5	92.5				3.91%
31078	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线22右4	315	35.24%	0	0				-0.18%
31079	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9右2+1公变	315	67.94%	0	0				42.94%
31080	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右6右1	315	87.62%	0	0	2023年2月			0.41%
31081	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右7	315	28.57%	0	0				1.45%
31082	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长南干长泉分14公变	315	68.89%	0	0				-0.89%
31083	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线三维分4	315	65.40%	0	0				-1.31%
31084	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右4	315	81.27%	0	0	2025年2月			3.03%
31085	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干92	250	30.48%	0	0				-1.99%
31086	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分6左1变台	315	38.10%	0	0				6.49%
31087	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干美登支10左2柱上变压器	315	72.70%	0	0				-2.99%
31088	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线宿舍分3右1	315	56.19%	106.5	106.5				-1.40%
31089	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线东陵干农大分3	400	77.60%	0	0				20.75%
31090	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干40右2	315	68.89%	66.5	66.5				1.65%
31091	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线33左3	160	73.75%	26	26				24.83%
31092	大东	小东变	小东变80146机场线	机场线和睦干79柱上变压器	315	11.75%	0	0				-4.38%
31093	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线雪柳分21	500	57.36%	0	0				11.57%
31094	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五河甲线57左4(东)	800	39.75%	402	402				10.93%
31095	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支21变压器	315	13.71%	0	0				7.70%
31096	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分125变压器	200	18.50%	0	0				-58.50%
31097	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左4-1柱上变压器	315	19.43%	0	0				28.34%
31098	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒长乙线怒长干沙西分9左1右2柱上变压器	315	28.25%	0	0				8.53%
31099	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线沙西分9左4左2柱上变压器	315	45.08%	0	0				0.10%
31100	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分40柱上变压器	315	61.97%	0	0				3.23%
31101	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线019	315	25.14%	0	0				-16.65%
31102	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分7右3柱上变压器	315	64.44%	0	0				-3.73%
31103	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作乙线合作干22右7	315	84.44%	17.5	17.5	2024年6月			0.98%
31104	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分29	315	43.17%	0	0				-1.41%
31105	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分43	200	35.50%	0	0				-4.62%
31106	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾莲变348向工甲线和信分11右2柱上变压器	315	24.13%	207.5	207.5				5.07%
31107	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾莲变348向工甲线明廉分10柱上变压器	315	29.71%	189.9	189.9				-6.27%
31108	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分5+1	315	83.49%	0	0	2022年12月			12.77%
31109	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1-10柱上变压器	315	29.46%	0	0				6.72%
31110	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分19右1变压器	315	29.84%	0	0				-1.22%
31111	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左2变压器	100	1.60%	0	0				-180.53%
31112	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	浅草绿阁小区1变电站201	630	0.00%	567	567				-101.71%
31113	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华2箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
31114	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城6箱变2变压器	800	15.75%	594	594				-2.01%
31115	皇姑	长江变	25460长亚乙线	下坎子新1箱变1号变	630	24.00%	0	0				-4.39%
31116	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区13变电站1变压器	630	12.76%	0	0				0.94%
31117	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	新新家园2箱变2变压器	630	23.24%	420.6	420.6				7.22%
31118	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家一小区变电站201	630	31.75%	0	0				-6.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31119	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区1变电站2变压器	630	27.43%	0	0				0.14%
31120	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村1箱变2变压器	630	30.10%	0	0				3.86%
31121	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑4箱变1站内变压器	630	16.00%	1.73	1.73				2.67%
31122	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	洪湖箱变小区变电站2变压器	630	20.00%	441	441				0.92%
31123	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨2配电站201	630	20.63%	437	437				-0.71%
31124	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	富城1小区箱变1	400	59.00%	0	0				-3.47%
31125	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建花园2变电站201	500	33.60%	282	282				-4.99%
31126	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园1变电站201柜	630	36.51%	0	0				100.00%
31127	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区3变电站201柜	400	60.00%	120	120				1.19%
31128	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	花苑东药小区变电站201柜	630	63.17%	0	0				2.04%
31129	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	易居园1变电站202变压器	630	16.19%	0	0				1.52%
31130	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰堡城2变电站201	500	29.76%	301.2	301.2				2.34%
31131	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	北重工小区2变电站201柜	400	25.00%	0	0				-4.77%
31132	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村4变电站201柜	630	36.51%	0	0				0.32%
31133	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	金都花园1变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
31134	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	经典家园变电站201	500	84.96%	25.2	25.2	2024年10月			1.64%
31135	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城5箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
31136	和平	南湖变	南湖变454南体线	五里河大厦21主变	630	16.19%	0	0				-2.61%
31137	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭6箱变1变	500	11.20%	0	0				-2.97%
31138	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜昌1变电站3号高压柜2主变	630	25.14%	0	0				-0.42%
31139	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	星辰花园箱变1	630	13.97%	0	0				-1.75%
31140	沈河	青年变	青年变350青大线	湖光里箱变1变压器	500	28.40%	0	0				-11.18%
31141	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	沈州花园2箱变1变压器	800	32.40%	0	0				1.69%
31142	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	和谐大厦1变电站201柜	630	24.13%	0	0				2.12%
31143	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	皮革箱变1变压器	315	49.21%	128.5	128.5				3.63%
31144	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	油漆小区1变电站202	800	43.80%	0	0				-1.58%
31145	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑2变电站201柜	630	35.56%	343	343				-1.35%
31146	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天2变电站201	630	20.63%	437	437				-2.22%
31147	沈河	大东变	大东变054城南乙线	舟泉2箱变1变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
31148	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期1箱变1变	630	28.25%	0	0				0.22%
31149	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期5箱变2变	630	25.08%	0	0				-1.51%
31150	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	领秀E家1箱变2变压器	400	41.25%	195	195				4.72%
31151	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	板行箱变1变压器	630	40.38%	312.6	312.6				-4.00%
31152	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星2变电站1变压器	400	80.10%	0	0	2024年10月			3.82%
31153	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科三期3箱变2变压器	630	21.27%	433	433				-6.24%
31154	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	教学仪器箱变1配电变压器	400	72.00%	0	0				7.53%
31155	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期2箱变1变压器	630	17.14%	459	459				-2.55%
31156	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百隼园1变电站202	630	18.41%	451	451				2.03%
31157	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	诗波特2箱变201	630	34.60%	349	349				-6.45%
31158	大东	小东变	小东变80148新光线	黎明二小区箱变2变压器	630	9.21%	0	0				1.05%
31159	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	金宝花园1号变电站2号变压器	630	41.90%	0	0				0.45%
31160	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天7箱变2变压器	630	38.86%	0	0				9.50%
31161	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	鸿阳公寓1#主变	500	14.00%	0	0				-3.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31162	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	馨和花园2#1#主变	630	60.57%	0	0				-2.68%
31163	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	丰泽家园1#变压器	630	22.86%	0	0				0.39%
31164	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期2箱变1号变	630	23.17%	0	0				-1.69%
31165	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	万兴园变电站202 变压器	630	12.19%	490.2	490.2				-1.44%
31166	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	燕山小区箱变1变压器	630	25.14%	0	0				2.15%
31167	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	天缘雅苑变电站201	630	41.90%	0	0				-0.68%
31168	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际1号变电站2变压器	630	13.33%	0	0				7.22%
31169	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	物资局箱变1变	630	7.43%	520.2	520.2				-6.51%
31170	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区2号变电站2变压器	630	12.70%	0	0				-2.99%
31171	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	园林科技所1变压器	500	31.60%	0	0				2.14%
31172	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑2箱变2	400	12.50%	0	0				-7.25%
31173	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	豪馨花园1变电站201	630	26.98%	397	397				2.97%
31174	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	泰和箱变1变	500	21.60%	0	0				-3.19%
31175	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二5箱变1变	630	17.46%	0	0				-6.19%
31176	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区3箱变2	630	34.60%	0	0				18.62%
31177	皇姑	长江变	25460长亚乙线	黄山教师2箱变2号变	500	18.56%	0	0				3.37%
31178	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线西拉电台	315	38.73%	161.5	161.5				7.65%
31179	大东	望花变	望花变70264合作甲线	教师新村2站内变压器	500	51.52%	192.4	192.4				2.39%
31180	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑2变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0				7.06%
31181	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分52变台	200	27.60%	124.8	124.8				21.38%
31182	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十九号变电站2号变压器	800	26.63%	507	507				4.24%
31183	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期5箱式变电站1配电变压器	800	70.00%	0	0				0.48%
31184	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	和平供电变压器配电变压器	630	46.98%	0	0				-1.16%
31185	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	YHG_铁专乙线57右1	250	39.36%	0	0				9.69%
31186	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	吾悦华府B3小区2变电站202配电变压器	630	21.27%	0	0				74.23%
31187	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线88右7变台	400	36.30%	214.8	214.8				41.45%
31188	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹3号变电站2变压器	800	27.50%	0	0				6.37%
31189	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院1变电站1变压器	630	10.16%	0	0				7.85%
31190	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区3变电站一次1主变	500	13.20%	384	384				4.65%
31191	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村3号变电站1变压器	630	8.63%	0	0				-3.67%
31192	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线六间房39	100	74.80%	15.2	15.2				5.98%
31193	于洪	化学变	化西乙线	王兴村1台区	100	64.80%	0	0				-15.83%
31194	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线赵家东台	100	69.00%	0	0				2.25%
31195	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东北支3	200	110.40%	0	0	2024年6月			3.23%
31196	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方5箱变1变压器	630	23.17%	0	0				-0.38%
31197	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干周家分佟庄支9变台	100	93.30%	0	0	2023年2月			1.97%
31198	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线西沟子台支03	160	41.81%	0	0				10.02%
31199	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线拉拉干支09	200	57.50%	0	0				9.41%
31200	康平	中心变	中心变2604镇一线	一门箱变1变压器	200	65.20%	49.6	49.6				-0.80%
31201	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府3变电站2变压器	500	21.12%	0	0				-1.12%
31202	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区2变电站1变压器	630	43.81%	291	291				-28.82%
31203	和平	花园变	花园变56753花三甲线	文化干57党校南楼2201间隔配电变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-2.05%
31204	皇姑	长江变	长江变25494长华线	悦时光小区3箱变201间隔配电变压器	400	17.20%	0	0				3.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31205	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园1站房2变压器	630	20.06%	440.6	440.6				-0.06%
31206	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干148之1	200	15.30%	0	0				8.60%
31207	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干耿窝分部家支22变台	200	21.30%	0	0				11.22%
31208	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线姚家分36右6左9变台	200	26.10%	0	0				3.30%
31209	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城4箱变1变压器	630	18.73%	0	0				-0.12%
31210	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园3号变电站2号变压器	630	11.68%	0	0				1.23%
31211	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区17变电站2变压器	630	28.57%	0	0				1.39%
31212	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十三号(微)	400	26.40%	254.4	254.4				95.64%
31213	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	摩卡公馆2变电站1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
31214	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹天玺一期小区1箱式变电站1配电变压器	800	32.70%	0	0				83.50%
31215	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场2变电1变压器201间隔配电变压器	630	68.10%	0	0				4.93%
31216	于洪	大潘变	大彰线	彰驿社区自来水电井	100	52.00%	38	38				17.51%
31217	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日风景一期2箱式变电站2配电变压器	800	43.50%	372	372				5.34%
31218	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分20左1右1柱上变压器	400	14.85%	160.09	160.09				2.69%
31219	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分油坊支62左2	100	57.00%	0	0				-9.44%
31220	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线北王岗子分53左4变台	200	29.48%	121.05	121.05				0.96%
31221	辽中	敖司牛变	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线环卫建筑公司住宅楼	200	49.20%	0	0				3.95%
31222	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期2变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				24.75%
31223	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线21+2	315	109.71%	0	0	2022年12月			8.51%
31224	法库	宝山变	法镇二线	宝山变019镇西线广播局家属楼	100	83.40%	6.6	6.6	2024年9月			100.00%
31225	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天站2箱式变电站2配电变压器	800	42.75%	0	0				11.87%
31226	和平	方型变	方型变464南三甲线	胜三甲3KB(国投)201间隔配电变压器	400	120.60%	0	0	2023年7月			4.73%
31227	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城2变电站201	630	32.70%	0	0				-1.61%
31228	于洪	家俱变	俪锦线	金沙岭峯2变电站1变压器	630	63.49%	0	0				12.06%
31229	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分161左6变台	200	35.00%	110	110				4.47%
31230	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿大城印象锦园二期1箱式变电站1配电变压器	800	54.30%	0	0				53.71%
31231	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区1变电站201配电变压器	630	34.60%	349	349				6.33%
31232	于洪	东民变	东酒线	和泰馨城七区二期B站房1配电变压器	630	28.25%	0	0				13.13%
31233	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	阳光洛可可2号变电站配电变压器	630	21.90%	0	0				2.87%
31234	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	翡翠华庭5箱变1变压器	800	33.00%	0	0				3.46%
31235	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城7箱变1变压器	630	65.08%	0	0				20.45%
31236	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期3局维-1	630	36.19%	0	0				2.76%
31237	和平	方型变	方型变470望湖乙线	迎湖园1局维变电站201配电变压器	800	30.00%	0	0				-0.68%
31238	辽中	乌伯牛变	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线乌伯牛南台	160	89.25%	0	0	2024年6月			8.13%
31239	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆于前连分马蹄岗支47变台	200	34.80%	0	0				3.10%
31240	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线闫北台几04	315	18.10%	226.5	226.5				2.59%
31241	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	紫金名门箱式变电站1配电变压器	630	38.10%	0	0				0.47%
31242	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑4箱式变电站2配电变压器	800	21.38%	0	0				24.03%
31243	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	腰岭岗村照明南新台	100	78.80%	0	0				10.41%
31244	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	海伦堡小区1箱式变电站1配电变压器	630	24.44%	0	0				14.99%
31245	沈北	黄家变	黄家变74052黄昊线	黄昊干排水分7右支1变压器(清洁能源)	400	17.40%	290.4	290.4				100.00%
31246	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区5变电站1变压器	800	27.75%	0	0				2.83%
31247	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑3变电站1变压器	630	7.62%	519	519				14.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31248	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑3变电站2变压器	630	10.92%	498.2	498.2				11.40%
31249	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司2箱变配电变压器	630	22.54%	0	0				2.85%
31250	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线上顶村养殖基地(大棚)	80	88.13%	1.5	1.5	2022年12月			-1.62%
31251	辽中	满都户	满都户变1011满西线	满都户变013满西线满西三组照明分	160	99.25%	0	0	2022年12月			4.01%
31252	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右3左3公变	400	66.75%	0	0				2.35%
31253	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平十队支31	50	53.20%	18.4	18.4				3.68%
31254	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平村分16	100	39.60%	50.4	50.4				5.59%
31255	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑3变电站2变压器	500	26.40%	0	0				-0.13%
31256	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区1变电站1变压器	800	28.50%	0	0				2.15%
31257	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期1变电站1变压器	400	39.00%	0	0				0.04%
31258	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程A区81变配电变压器	400	36.00%	216	216				7.75%
31259	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	沈阳蒲河房地产开发有限公司(古城宜家三期)2间隔1配电变压器	500	29.20%	0	0				40.97%
31260	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈阳珠华保障房建设开发有限公司(沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程A区)10箱1配电变压器	400	30.40%	238.4	238.4				3.05%
31261	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地2201间隔配电变压器	630	97.46%	0	0	2024年9月			2.08%
31262	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线沙家支36	200	26.40%	127.2	127.2				-2.90%
31263	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线马户屯水田支4变台	400	28.20%	247.2	247.2				51.78%
31264	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西曲分支14	50	94.50%	0	0	2023年2月			3.90%
31265	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾5号变电站201配电变压器	800	67.13%	0	0				1.57%
31266	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期2变电站1变压器	630	36.95%	0	0				21.75%
31267	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干张马夫分73变台	100	62.40%	27.6	27.6				17.60%
31268	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干140左1	200	54.80%	70.4	70.4				7.53%
31269	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙干13变台	400	43.50%	186	186				100.00%
31270	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟1组新3	200	0.00%	180	180				0.00%
31271	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	旭辉璟宸小区1变电站1变压器	800	50.10%	319.2	319.2				49.30%
31272	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	黄西678组(2022微)	200	47.80%	0	0				9.55%
31273	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城10号变电站2号变压器	500	27.52%	0	0				2.60%
31274	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村1号变电站1变压器	630	16.19%	0	0				-1.56%
31275	沈北	新城子	新城线	工业局分支14	315	70.79%	0	0				3.90%
31276	大东	小东变	小东变172小光线	毛光干7箱变(单)	630	19.30%	445.4	445.4				-6.35%
31277	东陵	水家变	水孙乙线	沈阳建大汇众置业有限责任公司(文华街3号院(建大新家园)三期)	630	18.10%	0	0				8.11%
31278	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分19右2	400	23.70%	0	0				-19.82%
31279	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九州御璟4号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	630	7.62%	0	0				100.00%
31280	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村灯	100	47.40%	42.6	42.6				-6.04%
31281	浑南	杨官变	杨官变974杨车线	万科翡翠观澜3号变电站201间隔配电变压器	630	85.33%	0	0	2024年12月			95.33%
31282	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	大张尔分47左8	100	32.70%	0	0				0.00%
31283	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	YHG_顺明干18右6	315	11.05%	0	0				-61.89%
31284	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月3箱式变电站2配电变压器	800	18.30%	0	0				100.00%
31285	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	凯荣禧乐都2变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
31286	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线电影院台工商局家属楼	500	97.68%	0	0	2024年9月			2.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31287	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线大堡分18左1	50	77.20%	0	0				7.26%
31288	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开地产有限公司10箱变2变压器配电变压器	630	24.13%	0	0				12.87%
31289	法库	宝山变	法镇二线	宝山变005法镇线信用联社台	250	56.64%	83.4	83.4				-7.00%
31290	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊支14	100	65.60%	0	0				-8.59%
31291	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升一组台支05	200	68.70%	0	0				11.92%
31292	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线敖司牛北台	160	91.50%	0	0	2024年6月			22.38%
31293	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅3号变电站1变电站	500	23.04%	0	0				-2.86%
31294	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅11主变	1250	35.20%	685	685				-13.78%
31295	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南甲线95	200	45.60%	0	0				18.83%
31296	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	路官分14-1	250	122.16%	0	0	2022年12月			2.37%
31297	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城4箱变1变压器	800	8.10%	655.2	655.2				100.00%
31298	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园2号变电站2号配电变压器	630	27.05%	0	0				-0.64%
31299	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干91	200	22.20%	135.6	135.6				11.39%
31300	沈河	青年变	青年变348青特线	YHG_立新青特线青特CKB换热站-1	315	0.00%	0	0				0.00%
31301	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	人杰水岸1.5期3变电站1变压器配电变压器	630	44.76%	0	0				2.37%
31302	辽中	四方台	四方台变91154四方台	四方台村照明综合(2022微)	200	61.50%	57	57				100.00%
31303	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	顺风箱变201间隔配电变压器	630	24.00%	0	0				25.39%
31304	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园1号变电站1号变压器	400	12.25%	0	0				-9.16%
31305	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾2配电室2号配电变压器	500	35.52%	0	0				2.57%
31306	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	YHG_沈北房屋开发有限公司富城春天10201配电变压器	630	64.44%	0	0				6.06%
31307	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	YHG_沈北房屋开发有限公司富城春天8201配电变压器	630	22.22%	0	0				6.05%
31308	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支8右5之1柱上变压器	400	24.00%	0	0				0.10%
31309	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	YHG_沈阳荣盛房地产开发有限公司(香缇澜山6)3箱202配电变压器	630	24.76%	0	0				5.74%
31310	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区二期2变电站201配电变压器	630	21.59%	0	0				68.49%
31311	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线歪头山分28	160	55.63%	0	0				5.22%
31312	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线朱庄分17	100	71.20%	18.8	18.8				13.74%
31313	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分23左18+1左1	400	32.40%	0	0				-11.46%
31314	皇姑	长江变	468长黄乙线	金通桃花源箱式变电站2配电变压器	630	21.90%	0	0				-1.30%
31315	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	陆通环保公变台	100	47.60%	42.4	42.4				0.00%
31316	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	龙湖香醍漫步三期局维2变201配电变压器	400	27.90%	0	0				-20.49%
31317	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿万万城四期1箱式变电站配电变压器	630	53.97%	0	0				6.78%
31318	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佳地新村2变电站1号变压器	400	32.50%	0	0				3.86%
31319	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城西南区1变电站1变压器配电变压器	630	20.57%	0	0				4.45%
31320	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线大队分08	200	69.00%	42	42				20.87%
31321	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北台村照明	100	71.55%	18.45	18.45				2.22%
31322	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙分12右26右1	200	12.90%	0	0				100.00%
31323	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分15右1右3+2柱上变压器	315	38.10%	0	0				12.94%
31324	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府2箱式变电站1配电变压器	500	43.20%	0	0				5.35%
31325	于洪	光辉变	光东线	小微光辉1台区	400	60.90%	116.4	116.4				94.82%
31326	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5.2期2箱变1母线1变压器	800	41.10%	0	0				30.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31327	法库	新依变	依三线	10kV依三线棚菜支04	50	76.80%	0	0				46.10%
31328	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南干苗圃分24柱上变压器	100	51.00%	0	0				5.50%
31329	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	七星九龙湾小区局维变电站201配电变压器	400	8.40%	0	0				72.63%
31330	大东	小东变	小东变80146机场线	城市之光4箱变2变压器	800	38.25%	0	0				-8.12%
31331	开发	砂山变	砂山变50546大坝甲线	大坝甲线大坝甲线李官干大坝分18左6变压器	100	24.80%	0	0				67.75%
31332	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成分034	200	19.20%	141.6	141.6				19.30%
31333	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线北市支01	315	24.95%	0	0				3.17%
31334	于洪	大兴变	兴古线	瑞金家苑1站房2变压器	630	12.19%	490.2	490.2				3.50%
31335	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线房身地北台	100	58.40%	0	0				3.37%
31336	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村北二台区	400	30.90%	236.4	236.4				0.95%
31337	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园5变电站2变压器	630	16.76%	0	0				1.83%
31338	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区5变电站1变压器	630	30.16%	0	0				1.32%
31339	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期1号变电站1变压器	630	19.30%	0	0				-3.79%
31340	新民	张屯变	张屯变1406山环线	山环线山里分3右8变台	400	29.70%	0	0				11.72%
31341	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦3变电站2变压器	800	33.75%	0	0				14.33%
31342	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城6变电站变压器	630	16.76%	0	0				-0.99%
31343	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城8号变电站2号变压器	1000	20.70%	0	0				-0.52%
31344	于洪	范屯变	范北线	三供一业马三家铁路平房	200	9.90%	160.2	160.2				6.85%
31345	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴线大丁分04(清洁能源)	400	14.70%	301.2	301.2				100.00%
31346	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分123	100	78.00%	0	0				3.09%
31347	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支53右10右5	100	19.20%	70.8	70.8				97.69%
31348	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区14变电站1变压器	630	46.03%	0	0				1.02%
31349	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦鑫园3箱变2变压器	630	29.84%	379	379				21.28%
31350	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾1变电站2变压器	630	65.40%	0	0				35.53%
31351	浑南	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里1号变电站2变压器	315	22.86%	0	0				5.79%
31352	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
31353	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分152变台	200	25.60%	128.8	128.8				97.60%
31354	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦8箱变1变压器	500	86.40%	0	0				-15.44%
31355	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线光辉二队	100	138.00%	0	0	2023年9月			3.01%
31356	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区5变电站2变压器	800	29.63%	0	0				-0.20%
31357	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区1变电站2变压器	630	19.05%	0	0				-5.21%
31358	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区3变电站2变压器	630	17.14%	0	0				4.12%
31359	苏家屯	夹河变	河湾线	龙湖唐宁7号变电站201(甲)配电变压器	630	87.30%	0	0	2022年12月			9.29%
31360	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕上园1变电站1变压器	800	14.25%	0	0				0.68%
31361	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分五排支9右7变压器	400	12.00%	0	0				2.21%
31362	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百臻园2变电站202	630	26.35%	401	401				-1.12%
31363	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园9配电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
31364	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	于洪新村F小区2变电站202柜	630	0.00%	567	567				0.00%
31365	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	学府美的城1变电站1配电变压器	800	19.80%	0	0				100.00%
31366	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城二期1变电站2变压器	800	25.13%	0	0				-0.45%
31367	沈北	道义变	道义变15242花园线	智慧双港中心1局维变电所202配电变压器	800	30.00%	0	0				0.00%
31368	大东	如意变	如意变880果香线	果舍添香7变电站1变压器	630	31.24%	0	0				-5.01%
31369	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲7箱变1变压器	630	5.59%	0	0				-6.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31370	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南于68+1	200	130.20%	0	0	2024年6月			0.00%
31371	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线35左4变台	200	48.75%	82.5	82.5				-4.43%
31372	新民	大红旗	大红旗变508九天线	大红旗变508九天线九天于11左2变台	80	97.00%	0	0	2024年6月			5.16%
31373	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰首2号变电站1号变压器	500	13.60%	0	0				0.72%
31374	沈北	大志变	志詹乙线	(虎石台)矿建1变箱202配电变压器	630	31.75%	0	0				43.03%
31375	沈北	大志变	志詹乙线	(虎石台)矿建2变箱202配电变压器	630	20.95%	0	0				41.20%
31376	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上干32左6柱上变压器	100	72.80%	0	0				13.07%
31377	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	王秀台棚菜(2021微)	200	17.25%	145.5	145.5				-9.10%
31378	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	永丰5组照明(2021微)	200	44.20%	91.6	91.6				2.73%
31379	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干116左23变台	200	35.40%	0	0				-20.11%
31380	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分94+1左1变台	400	11.10%	315.6	315.6				49.71%
31381	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡1变电站2变压器	800	26.25%	0	0				-0.58%
31382	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东北支2	200	38.00%	0	0				-1.61%
31383	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干23左7	315	18.10%	226.5	226.5				0.15%
31384	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐滑乙线滑齐干53变压器	400	17.40%	0	0				100.00%
31385	辽中	刘二堡	刘二堡变1170龛庄线	龛庄村1机井(2020微)	400	34.80%	119	119				9.31%
31386	辽中	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线化工支4(朱家香瓜园)	50	28.80%	0	0			4.56%
31387	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区15变电站2变压器	630	17.52%	456.6	456.6				0.36%
31388	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右4右2变压器	315	26.03%	0	0				2.21%
31389	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	博驰春天五期小区变电站1变压器	800	25.13%	519	519				3.72%
31390	东陵	世园变	世高线	世博之春1箱变2变压器	630	30.48%	0	0				-2.36%
31391	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚5号	50	19.60%	0	0				12.16%
31392	大东	农大屯	农大变80972农毛乙线	万科东第3箱变2变压器	800	16.50%	588	588				100.00%
31393	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期6变电站1变压器	400	28.50%	246	246				3.61%
31394	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区2号箱变2号变	630	19.37%	0	0				9.50%
31395	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区2变电站202间隔配电变压器	630	24.76%	0	0				42.38%
31396	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟子11组照明	200	31.70%	116.6	116.6				7.44%
31397	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期4箱变1变压器	400	27.60%	0	0				3.36%
31398	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河5号变电站2号变压器	630	40.63%	0	0				3.18%
31399	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代2变电站1配电变压器	630	16.19%	0	0				0.00%
31400	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花钱	黄花钱60左3变台	400	67.50%	0	0				98.15%
31401	和平	展览变	展览变882展河线	华润瑞府4变电站201间隔配电变压器	800	18.60%	571.2	571.2				98.81%
31402	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	方林龙湖学樾府2小区变电站1配电变压器	400	9.60%	0	0				0.00%
31403	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线西广宇台分支02	50	109.80%	0	0	2024年3月			3.52%
31404	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区3箱变201间隔配电变压器	630	27.62%	0	0				2.93%
31405	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线移民支02	200	31.35%	0	0				10.98%
31406	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪1箱变1变压器	500	47.20%	214	214				-6.92%
31407	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期1变电站202间隔配电变压器	500	28.80%	0	0				5.99%
31408	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地东水利支台	50	9.60%	40.2	40.2				26.70%
31409	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜1箱变1配电变压器	500	40.96%	0	0				5.30%
31410	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾3变电站202变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
31411	沈河	万柳变	万柳变276万东线	沈河教工住宅箱变2变压器	630	6.83%	0	0				1.70%
31412	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线240变台	50	131.40%	0	0	2022年12月			9.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31413	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干20左1柱上变压器	400	29.10%	0	0				5.24%
31414	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦3变电站1变压器	800	22.50%	0	0				11.01%
31415	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期4变电站201配电变压器	800	22.80%	0	0				70.21%
31416	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园6变电站201配电变压器	500	29.60%	302	302				12.00%
31417	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	三盛颐景园一期B区1箱变2变压器配电变压器	500	35.20%	0	0				4.79%
31418	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期6箱变1变压器	630	17.14%	0	0				0.55%
31419	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城5号变电站1号变压器	630	7.37%	520.6	520.6				6.65%
31420	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景3站房1变压器	630	36.32%	0	0				3.23%
31421	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景6站房1变压器	630	44.19%	0	0				8.65%
31422	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	绿厦爵士观邸小区2变电站201	800	65.40%	0	0				1.01%
31423	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分登南支三石几盛兴甲7右41	100	6.90%	0	0				-14.36%
31424	沈河	万柳变	万柳变284万国线	东陵区房地产实业公司	200	78.60%	0	0				9.96%
31425	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五罗分西水利2支2	50	0.00%	45	45				0.00%
31426	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区11变电站2变压器	630	17.14%	381.04	381.04				6.58%
31427	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干32左1	200	37.35%	105.3	105.3				-35.23%
31428	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分52左5变台	50	71.40%	0	0				3.63%
31429	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹屯线	方大一品4号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	15.30%	0	0				100.00%
31430	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团3变电站201变压器	630	55.71%	216	216				5.91%
31431	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城3箱变1变压器	800	51.00%	312	312				2.30%
31432	和平	方型变	方型变442方青甲线	会武小区变电站配电变压器	630	45.33%	0	0				1.73%
31433	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂1箱式变电站1配电变压器	500	31.20%	0	0				1.34%
31434	辽中	茨榆坨变	茨榆坨变1302茨榆坨线	三委中台	160	49.50%	64.8	64.8				2.84%
31435	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖南南台(2022微)	400	58.65%	0	0				14.81%
31436	于洪	范屯变	范古线	大兴变512兴光线爱国村中台	315	52.06%	0	0				8.64%
31437	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分25左3变台	100	0.00%	0	0				0.00%
31438	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	农场分14右8右3	200	45.60%	0	0				70.77%
31439	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线柳泉分英城子支6柱上变压器	400	18.70%	285.2	285.2				10.21%
31440	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品1箱式变电站2配电变压器	800	48.38%	0	0				27.03%
31441	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘7箱变(单)	630	34.60%	349	349				1.88%
31442	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	蓝天佳苑1变电站201间隔配电变压器	800	21.38%	0	0				5.51%
31443	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干246左3变台	200	77.10%	0	0				58.44%
31444	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山干宁山甲线电车分15柱上变压器	315	30.48%	0	0				0.55%
31445	于洪	高明变	高张线	馨韵雅居2变电站1变压器	630	49.90%	252.6	252.6				3.00%
31446	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区9变电站1变压器	800	15.00%	0	0				0.14%
31447	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂5箱式变电站1配电变压器	500	21.60%	0	0				-2.81%
31448	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕青园1变电站2变压器	800	21.00%	0	0				-0.67%
31449	于洪	大潘变	大视线	大潘变405大潘线小潘村杨家洼子	100	44.00%	46	46				12.83%
31450	东陵	孤家子	营城子甲线	江南水乡2箱变1变压器	630	30.79%	0	0				-2.41%
31451	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫3变电站2变压器	630	55.87%	0	0				3.84%
31452	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘5箱变(单)	630	35.56%	343	343				1.80%
31453	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村16机井	50	72.80%	0	0				20.45%
31454	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期3站房1变压器	630	35.81%	341.4	341.4				2.08%
31455	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香1箱式变电站1配电变压器	800	42.75%	0	0				9.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31456	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分16加1左支4变压器	100	44.70%	0	0				-5.48%
31457	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾小区一期8箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				-87.40%
31458	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西2号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	6.40%	334.4	334.4				100.00%
31459	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线高荒地分69变台	200	90.90%	0	0	2022年12月			10.58%
31460	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分兴隆山支10右6变台	200	38.25%	0	0				1.07%
31461	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线宋岗分14左5左1变台	200	39.90%	0	0				100.00%
31462	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线大于1台	315	17.14%	0	0				-5.69%
31463	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园17号小区变电站202配电变压器	500	46.08%	0	0				12.43%
31464	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇1箱变2变压器	800	38.70%	410.4	410.4				100.00%
31465	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七3变电站1变压器	630	25.40%	0	0				3.90%
31466	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村7机井	50	59.60%	0	0				-15.92%
31467	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分18+1柱上变压器	400	64.50%	0	0				-24.09%
31468	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲十期小区2变电站102配电变压器	630	37.46%	0	0				47.61%
31469	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	富丽新村变电站1号变压器	630	26.03%	0	0				0.83%
31470	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线129变台	100	102.00%	0	0	2024年6月			10.26%
31471	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干57左1变台	200	137.40%	0	0	2022年12月			19.34%
31472	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛十组支小辛南台支005	50	54.30%	0	0				8.01%
31473	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支大辛葡萄园支西关大棚支14	50	22.80%	0	0				10.15%
31474	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰2组照明	200	37.80%	104.4	104.4				6.75%
31475	和平	方型变	方型变442方青甲线	经纬家园202间隔配电变压器	630	29.21%	0	0				49.76%
31476	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街8变电站配电变压器	400	39.30%	0	0				0.00%
31477	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线104右10变台	200	62.40%	0	0				46.39%
31478	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那1变电站201	630	63.24%	168.6	168.6				1.95%
31479	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区3变电站1变压器	400	24.40%	0	0				3.29%
31480	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期-2小区2局维变电站201配电变压器	800	37.50%	0	0				100.00%
31481	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄光线	柳河沟变206黄光线黄光干兰家分小北支95变台	200	63.30%	0	0				4.39%
31482	苏家屯	曹仲变	曹仲变51342曹浑甲线	浑河甲线122左2	200	2.70%	147.62	147.62				0.00%
31483	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京小区1变电站202变压器	800	28.88%	433	433				-1.52%
31484	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	老街坊1变电站1变压器	630	44.57%	0	0				12.19%
31485	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城地产开发有限公司13箱变2201配电变压器	630	37.14%	0	0				22.25%
31486	沈北	新城子	新城线	工业局锅炉房5号箱变1变压器	630	48.89%	0	0				8.18%
31487	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期2小区变电所配电变压器201	630	25.08%	0	0				100.00%
31488	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑二期小区1变电站1变压器	400	39.60%	0	0				1.06%
31489	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线黄堡村支06	400	18.75%	285	285				100.00%
31490	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区2变电站1变压器	630	20.63%	0	0				7.58%
31491	沈北	新城子	新城线	安宇花园3变电站2变压器配电变压器	500	59.60%	0	0				6.82%
31492	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲地三期9变电站1变压器配电变压器	630	61.71%	0	0				4.93%
31493	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分3箱变配电变压器	630	8.57%	0	0				0.00%
31494	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立于62+1右1	200	29.40%	0	0				25.86%
31495	法库	果子园	果蕴线	紫金名邸2号箱式变电站2号配电变压器	630	20.95%	0	0				4.39%
31496	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线电影院支08	200	76.80%	0	0				8.13%
31497	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	佳园新村二期变电站1号变压器	630	48.89%	259	259				-2.07%
31498	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚书府1箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.56%	443.8	443.8				14.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31499	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区11变电站1变压器	630	32.38%	0	0				-0.41%
31500	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干5	400	69.60%	0	0				7.80%
31501	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干183左9右2	50	64.40%	0	0				33.64%
31502	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	公元九里5号变电站201间隔(施林线)配电变压器	800	16.20%	0	0				63.95%
31503	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干12	100	67.50%	22.5	22.5				6.10%
31504	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右17	30	126.00%	0	0	2022年12月			-3.84%
31505	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干44左1	200	16.40%	0	0				5.78%
31506	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线新发卜支05	200	31.50%	0	0				6.53%
31507	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	幸福岛1变电站201	500	14.80%	0	0				0.42%
31508	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	康懿小区3号箱变2变压器	630	46.98%	0	0				3.85%
31509	于洪	光辉变	光辉线	小微高台西1台	200	21.30%	137.4	137.4				21.84%
31510	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河5号变电站1号变压器	630	32.00%	0	0				8.88%
31511	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	黄金广场变电站2主变	500	36.00%	270	270				-4.60%
31512	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	美的瀚堂1箱式变电站1配电变压器	630	31.75%	0	0				100.00%
31513	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	滑建乙线建设干84柱上变压器	400	28.95%	244.2	244.2				42.14%
31514	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区2期局维变电站202间隔配电变压器	630	17.14%	459	459				47.66%
31515	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一二期)41 201配电变压器	630	49.21%	0	0				2.69%
31516	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干41公变	315	45.71%	0	0				-1.79%
31517	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园C1区3变2号201配电变压器	630	84.44%	0	0	2024年6月			6.45%
31518	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分刘燕养殖场支3	400	13.80%	304.8	304.8				0.00%
31519	法库	双台子	双丁线	双台子变046双丁线靠山屯村台	200	41.10%	0	0				8.88%
31520	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸H园1变电站2变压器	630	20.63%	437	437				-1.41%
31521	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分40右支3右分支2变压器	100	24.60%	65.4	65.4				-14.42%
31522	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线37	200	49.88%	80.25	80.25				16.40%
31523	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	黄旗堡村6机井	50	16.80%	0	0				-7.91%
31524	皇姑	怒江变	10kV怒宇线8260	中海寰宇天成1小区箱式变电站1配电变压器	630	34.60%	0	0				6.54%
31525	于洪	得胜变	得山线95478	小微翟家社区一区(西)	400	54.00%	144	144				34.64%
31526	东陵	李相变	李古线	德胜花园3箱变1变压器	630	31.43%	369	369				-4.07%
31527	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区11变电站1变压器	630	34.60%	0	0				-0.11%
31528	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	石化分10右7	400	37.50%	210	210				0.00%
31529	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左2+1柱上变压器	315	57.78%	0	0				25.12%
31530	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区3变电站1变压器	500	46.08%	219.6	219.6				-1.35%
31531	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分老合牛分54右4右1变台	400	47.40%	170.4	170.4				100.00%
31532	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路干65右6左1加1	400	56.10%	0	0				12.52%
31533	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	前房身一组照明(微)	200	37.40%	105.2	105.2				7.09%
31534	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-6变电站2柜配电变压器	315	43.68%	145.9	145.9				1.88%
31535	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区5变电站2变压器	500	29.44%	0	0				-2.59%
31536	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤8变电站1变压器	400	22.88%	0	0				4.96%
31537	辽中	浦东变	浦东变91440蒲吴线	富兴经典2号箱变201间隔配电变压器	400	49.50%	0	0				35.11%
31538	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线郭家分16右3变台	200	88.20%	3.6	3.6	2023年6月			27.68%
31539	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干46加1右分1变压器(清洁能源)	400	30.90%	236.4	236.4				100.00%
31540	沈北	道义变	道义变15289雷明线	华海蓝境2.2期202配电变压器	630	24.44%	0	0				35.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31541	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分31变压器	400	17.40%	0	0				23.16%
31542	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园2箱变1配电变压器	630	29.71%	325.62	325.62				0.49%
31543	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支9右1变台	200	55.50%	69	69				93.20%
31544	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干164右1	200	30.00%	120	120				93.50%
31545	康平	胜利变	胜利变9507八家子线	八家子线飞机厂支022	50	42.90%	23.55	23.55				-20.87%
31546	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园5变电站2变压器	630	14.92%	473	473				1.56%
31547	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闾南分15柱上变压器	315	13.33%	0	0				8.68%
31548	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	皇冠花园2变电站1变压器	630	23.11%	421.4	421.4				2.36%
31549	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾9箱式变电站201间隔配电变压器	400	38.63%	0	0				21.15%
31550	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	盛世御景六期2变电站202间隔配电变压器	630	26.98%	0	0				87.89%
31551	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线后大西分03	100	73.80%	16.2	16.2				8.41%
31552	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	金宝花园2号变电站2号变压器	630	43.49%	0	0				-3.46%
31553	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	广场分2	100	47.70%	42.3	42.3				40.20%
31554	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景1箱变2变压器	500	47.60%	212	212				7.31%
31555	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东北大马路108小区变电站1变压器	630	22.86%	0	0				3.79%
31556	东陵	水家变	水李线	水李线龙三分44收兵支42左5柱上变压器	200	38.40%	0	0				19.29%
31557	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区3变电站202	800	25.80%	0	0				1.86%
31558	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海5期变压器	800	44.25%	0	0				2.29%
31559	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	英里蓝湾小区3变电站2变压器	800	24.75%	0	0				7.31%
31560	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线图颜太分16左6变台	400	12.60%	309.6	309.6				0.00%
31561	康平	张强变	张强变76266张强线	二道沟(2)台	200	16.80%	146.4	146.4				40.16%
31562	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区3变电站2变压器	630	29.05%	0	0				-0.46%
31563	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左7右30	400	33.90%	224.4	224.4				61.17%
31564	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分刀兰东支1	200	53.10%	73.8	73.8				3.23%
31565	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠花园二期2局维变201配电变压器	800	29.75%	0	0				41.96%
31566	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	张家西1台支3	200	27.60%	0	0				100.00%
31567	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	信达万科城A区2变电站1号配电变压器	800	36.00%	0	0				46.16%
31568	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线广旺干闸北分12+1柱上变压器	400	36.00%	0	0				29.19%
31569	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯	靠山屯西台(2020微)	400	23.40%	118.36	118.36				-1.05%
31570	大东	如意变	如意变80846如望甲线	卫土2箱变2变压器	630	17.14%	459	459				-0.48%
31571	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭2变电站202变压器	250	0.00%	0	0				0.00%
31572	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙西分3左1	315	37.78%	0	0				0.96%
31573	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城8号变电站2变压器	630	36.95%	0	0				2.87%
31574	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾1变电站2号变压器	630	19.68%	0	0				1.47%
31575	东陵	杨官变	杨官变	文欣苑二期6箱变1号变压器	630	19.68%	0	0				2.52%
31576	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆2变电站1变压器	500	20.80%	0	0				5.15%
31577	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城9变电站变压器	630	11.05%	0	0				-0.72%
31578	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子分大造屯支大造屯村几造化养殖场甲1	200	24.00%	0	0				35.34%
31579	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立于167左3+1左2	400	14.40%	0	0				87.47%
31580	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分43右1左2	200	61.50%	0	0				100.00%
31581	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月1箱式变电站2配电变压器	800	10.80%	0	0				100.00%
31582	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干园区分4左支2(一站式)	200	118.40%	0	0	2024年6月			28.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31583	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线獐草沟分东獐支25	200	49.30%	0	0				27.31%
31584	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分64右12+1右1	400	13.20%	307.2	307.2				54.24%
31585	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线南西干线164	200	57.30%	65.4	65.4				-11.52%
31586	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期3站房1变压器	500	35.84%	270.8	270.8				1.35%
31587	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑家南小区变电站1变压器	630	33.02%	0	0				1.86%
31588	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党校分8	100	9.90%	0	0				-4.21%
31589	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都9号变电站201配电变压器	800	37.50%	0	0				-0.64%
31590	大东	望花变	望花变70256望北乙线	西堡巷3变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-0.53%
31591	东陵	孙家寨	孙张线	孙张线58右支2柱上变压器	315	20.83%	0	0				-30.17%
31592	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘1变电站201间隔配电变压器	400	57.90%	128.4	128.4				44.36%
31593	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众干12箱变1变压器	630	13.14%	484.2	484.2				1.11%
31594	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区3变电站1变压器	630	29.33%	382.2	382.2				3.28%
31595	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区6变电站1变压器	630	14.10%	0	0				2.75%
31596	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地6号变电站1变压器	400	37.00%	0	0				4.77%
31597	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线茨榆分73右支02	100	90.00%	0	0	2024年6月			11.53%
31598	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区4变电站1变压器	500	25.20%	0	0				4.17%
31599	浑南	于山变	于山变740于白甲线	公园里7号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	61.50%	0	0				8.09%
31600	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡1号变电站2变压器	500	31.20%	0	0				1.94%
31601	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾3箱变2变压器	800	12.60%	619.2	619.2				56.12%
31602	法库	包家屯	包家线	10kv包家线医院分市场支11杆(市场台)	200	0.00%	0	0				0.00%
31603	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	沈阳辰宇房地产发展有限责任公司(恒宇春天)1箱变1号变压器	630	49.21%	0	0				6.61%
31604	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城5号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	11.20%	315.2	315.2				100.00%
31605	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	沈阳军友房地产开发有限公司3箱变1号配电变压器	630	59.68%	191	191				1.21%
31606	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	水晶馨苑1号配电变压器	630	24.44%	413	413				23.80%
31607	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开盛泰置业6箱变201间隔配电变压器	630	16.38%	0	0				22.53%
31608	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期21箱变1变压器	630	34.67%	0	0				4.18%
31609	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园4箱式变电站2配电变压器	800	8.10%	0	0				0.00%
31610	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期2变电站2变压器	630	44.76%	0	0				1.67%
31611	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期2变电站1变压器	630	51.43%	0	0				5.52%
31612	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德2箱变2变压器	630	41.27%	0	0				100.00%
31613	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分水利支25右3变台	400	36.00%	0	0				54.33%
31614	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯干71变台	200	39.30%	101.4	101.4				11.92%
31615	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门二期2变电站2变压器	630	30.48%	0	0				-0.35%
31616	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵8队台	200	49.50%	81	81				9.56%
31617	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城34号变电站201配电变压器	630	52.70%	235	235				6.16%
31618	沈北	农高变	农高变70358农海线	农高变农海干南沟分34+1(一站式)	200	5.60%	0	0				56.06%
31619	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线72左1右6变台	100	18.00%	72	72				-35.28%
31620	浑南	下深变	下深变248新城线	金地檀府4号变电站1号变压器	630	60.32%	0	0				18.70%
31621	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑8变电站1变压器	630	23.62%	0	0				2.54%
31622	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域1箱变2变压器	630	26.29%	0	0				-2.83%
31623	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西一中支01	100	54.20%	0	0				16.12%
31624	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53右12	200	40.50%	0	0				2.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31625	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	YHG_96101部队后勤部住宅1变压器1配电变压器	630	0.00%	0	0				-359.21%
31626	于洪	得胜变	得中线95474	富景居住商业(三期)1箱变1变压器	400	49.20%	0	0				34.68%
31627	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期二号3号箱变1号变考核	800	31.80%	0	0				78.18%
31628	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	兴隆台街道单家村箱变201配电变压器	630	29.21%	383	383				38.21%
31629	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城公馆2号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	10.48%	501	501				100.00%
31630	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城尚城3箱式变电站1配电变压器	800	29.40%	0	0				23.59%
31631	辽中	敖司牛	敖司牛变1229小邦牛线	敖司牛变229小帮牛线邢冯村南台	200	24.30%	0	0				15.86%
31632	东陵	祝家变	祝高线	祝高线30左4柱上变压器	200	41.10%	0	0				75.03%
31633	法库	宝山变	宝山变1004城南线	城建万科城2箱变102配电变压器间隔配电变压器	800	32.70%	458.4	458.4				57.83%
31634	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线018左分3	50	117.60%	0	0	2022年12月			21.22%
31635	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干长河分国忠支02	200	25.50%	129	129				1.57%
31636	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园2箱变配电变压器2公变间隔配电变压器	630	24.44%	413	413				1.66%
31637	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨于179左1柱上变压器	100	21.00%	0	0				34.63%
31638	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑2箱式变电站1配电变压器	630	28.25%	0	0				-2.54%
31639	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	汇锦华府1号变电站202配电变压器	630	41.90%	0	0				8.22%
31640	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区5变电站1配电变压器	800	27.30%	0	0				-0.44%
31641	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	YHG_靠山新村小区1箱变201配电变压器	315	27.30%	197.5	197.5				0.17%
31642	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘南村助农公变台区3号	400	0.00%	0	0				0.00%
31643	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	轿车干24右14加1	315	4.19%	270.3	270.3				27.08%
31644	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干8右1变台	315	27.62%	196.5	196.5				1.04%
31645	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支083	30	0.00%	0	0				0.00%
31646	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三北大棚地(2022微)	315	12.76%	243.3	243.3				-20.86%
31647	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	明天广场六期1变电站202间隔配电变压器	630	25.71%	0	0				1.14%
31648	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线22左1	315	22.54%	0	0				-4.45%
31649	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分25+1	200	46.20%	0	0				16.84%
31650	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵卫甲3之1柱上变压器	315	27.43%	0	0				30.38%
31651	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线浑河乙线高楼分23右2	100	75.00%	0	0				-33.82%
31652	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分2变压器	315	86.03%	0	0	2024年10月			1.42%
31653	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线161右11变台	200	56.60%	0	0				24.64%
31654	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干15	400	80.80%	0	0	2022年12月			8.61%
31655	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干41	315	38.60%	161.9	161.9				-3.81%
31656	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干25+1	250	0.00%	225	225				0.00%
31657	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线林校分20左5左4	160	62.00%	0	0				0.16%
31658	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分32	50	32.40%	0	0				5.03%
31659	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分5右1	315	17.78%	227.5	227.5				4.14%
31660	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分3左2变压器	250	3.84%	0	0				6.71%
31661	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分17变压器	100	8.40%	0	0				-6.19%
31662	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线47	315	55.11%	109.9	109.9				3.42%
31663	苏家屯	白塔变	白塔变50950白总线	白金干汽贸分6	315	34.38%	0	0				-4.32%
31664	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4之4变压器	100	58.20%	0	0				56.70%
31665	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分57变压器	315	28.19%	0	0				-4.44%
31666	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	郑农乙线郑农干15右5变压器	315	76.19%	43.5	43.5				7.17%
31667	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干25左3变压器	315	19.05%	0	0				-26.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31668	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南于57右4公变	400	87.00%	12	12	2024年6月			16.09%
31669	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干13公变	200	54.90%	70.2	70.2				17.47%
31670	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干41左5左1公变	400	8.25%	0	0				1.01%
31671	大东	小东变	小东变80156城北线	城北线城北干桥北分5	315	71.11%	0	0				0.60%
31672	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右4公变1	500	42.88%	0	0				-0.07%
31673	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干41公变	315	87.94%	6.5	6.5	2023年8月			8.03%
31674	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干10柱上变压器	315	40.95%	0	0				-4.92%
31675	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分12之1柱上变压器	315	35.30%	0	0				17.77%
31676	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分22柱上变压器	315	34.60%	0	0				1.53%
31677	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路于57左1	400	44.40%	0	0				18.20%
31678	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干6右3	315	33.97%	0	0				-1.55%
31679	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干30	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
31680	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线83	315	64.13%	81.5	81.5				4.08%
31681	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39左3右3	315	9.84%	252.5	252.5				-4.86%
31682	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线94	200	32.00%	116	116				0.55%
31683	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分5左2公变1	400	48.00%	0	0				0.31%
31684	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线50右4变台	315	38.41%	0	0				6.39%
31685	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线59左6变台	400	25.50%	0	0				7.99%
31686	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分20	315	15.56%	0	0				-6.17%
31687	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	齐贤变462景星甲线景星干景七分12右1	400	40.25%	199	199				-0.88%
31688	和平	市府变	市府变564总站甲线	兴文分7	315	58.73%	0	0				2.57%
31689	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干31右1	200	15.60%	0	0				-17.67%
31690	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右14柱上变压器	400	79.00%	0	0				0.43%
31691	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐贤变444齐滑乙线滑齐干67	200	6.90%	0	0				-15.30%
31692	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线40	315	12.70%	243.5	243.5				13.55%
31693	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25右4	315	25.08%	0	0				3.41%
31694	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星干55左1	315	13.97%	0	0				-1.50%
31695	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线82左5变台	315	21.27%	0	0				-15.57%
31696	皇姑	长江变	25460长亚乙线	欧亚变270欧怒乙线欧怒干7左8柱上变压器	200	22.80%	0	0				13.88%
31697	皇姑	怒江变	怒江变8248怒舍甲线	怒江变252怒舍线怒水分12左2柱上变压器	315	16.51%	231.5	231.5				-0.47%
31698	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙线前进分7右3	400	27.50%	0	0				0.54%
31699	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干126公变2	315	66.35%	74.5	74.5				3.29%
31700	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分27右28	200	34.50%	111	111				10.06%
31701	大东	如意变	如意变80894如花乙线	意小乙线北海干吉祥二支8	315	30.22%	0	0				-6.96%
31702	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分13左2柱上变压器	315	31.75%	0	0				-0.81%
31703	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分甲1开闭站201开关之4柱上变压器	315	37.71%	0	0				-5.31%
31704	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	环北花园箱变1	630	16.76%	0	0				-0.36%
31705	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	朝一中1箱变	630	33.65%	0	0				2.47%
31706	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光4箱变1号变	400	38.00%	0	0				9.11%
31707	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西1箱变1号变	630	22.86%	0	0				-1.17%
31708	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西5箱变1号变	630	26.29%	0	0				2.06%
31709	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区6变电站1变压器	630	19.05%	447	447				1.23%
31710	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳欣教工小区变电站201	500	17.92%	0	0				0.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31711	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座23箱变1号变	800	36.90%	363.72	363.72				0.13%
31712	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二3箱变1号变	630	53.65%	229	229				-1.87%
31713	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二4箱变1号变	630	20.95%	363.72	363.72				-4.42%
31714	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二4箱变2号变	630	23.49%	363.72	363.72				-2.08%
31715	和平	展览变	展览变896展科乙线	金源新村一次1#主变	630	59.05%	0	0				5.65%
31716	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园3箱变2号变	400	21.60%	0	0				-2.43%
31717	和平	和平变	和平变168同南乙线	鑫荣家园21主变	800	18.38%	0	0				-1.16%
31718	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号2箱变2变压器	630	33.14%	0	0				-0.63%
31719	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都13变电站201	630	32.38%	363	363				2.68%
31720	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	后勤干休所箱变1	630	9.71%	0	0				-2.64%
31721	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑6箱变2变压器	630	20.95%	435	435				-0.67%
31722	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	太平庄1箱变1号变	500	55.20%	0	0				1.82%
31723	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	兴顺街8变电站201柜	400	36.80%	212.8	212.8				3.99%
31724	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工南小区变电站201柜	400	49.00%	164	164				-0.51%
31725	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	齐贤八路1变电站201柜	315	24.00%	207.9	207.9				-0.29%
31726	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园2变电站201	500	22.40%	338	338				-10.14%
31727	铁西	重工变	重工变10870城冶线	北一路2变电站201柜	500	18.56%	357.2	357.2				-8.72%
31728	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第2变电站201柜	630	39.37%	0	0				-0.51%
31729	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村1变电站201柜	630	36.51%	0	0				17.39%
31730	铁西	历工变	历工变10482历达线	鑫丰馨园2变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
31731	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	铁路景星小区变电站201柜	315	34.92%	173.5	173.5				2.58%
31732	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园31主变	630	46.03%	277	277				14.49%
31733	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二1箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
31734	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期2箱变1号变	630	30.79%	0	0				-3.12%
31735	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	112小区1箱变1变压器	630	59.43%	0	0				-0.33%
31736	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光7变电站1号变	630	15.87%	0	0				0.18%
31737	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	文翠公务员箱变1变压器	400	34.80%	0	0				3.17%
31738	沈河	站前变	站前变240光达线	光达1变电站1变压器	800	4.50%	684	684				13.74%
31739	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	桃园3变电站1变压器	800	50.40%	0	0				-1.79%
31740	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	润来庭院小区变电站202柜	315	21.90%	0	0				3.00%
31741	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区5变电站202	630	49.52%	255	255				16.48%
31742	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	勒石南巷2箱变1变压器	400	22.80%	0	0				9.38%
31743	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦3箱变1变压器	500	20.80%	0	0				1.90%
31744	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	福安2箱变2变压器	500	40.32%	248.4	248.4				3.16%
31745	沈河	青年变	青年变370青军线	天光花园箱变2变压器	315	54.10%	113.1	113.1				1.01%
31746	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星3变电站2变压器	630	28.57%	0	0				5.36%
31747	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-1箱变1变压器	630	19.05%	0	0				-0.31%
31748	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	医院2箱变1变压器	315	64.00%	6.93	6.93				-1.08%
31749	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区1变电站2变压器	400	25.50%	0	0				2.13%
31750	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期1箱变1变	630	26.03%	403	403				-1.22%
31751	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	富强5箱变1变压器	630	42.22%	0	0				-0.18%
31752	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都3变电站201	630	23.49%	419	419				-2.11%
31753	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭4变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31754	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑1变电站1变压器	630	35.56%	0	0				4.38%
31755	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区1变电站2变压器	400	42.60%	0	0				2.59%
31756	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园2号变电站1号变压器	630	41.52%	0	0				1.37%
31757	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	诗波特3箱变201变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
31758	沈河	青年变	青年变350青大线	金城箱变1变压器	630	55.87%	0	0				0.14%
31759	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁2201	630	11.75%	493	493				-2.77%
31760	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天9箱变1变压器	315	35.81%	0	0				7.61%
31761	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	梦祥之家2变电站201	630	27.30%	0	0				-0.70%
31762	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区1变电站201	630	29.52%	0	0				3.97%
31763	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	华宁小区1变电站201	500	19.52%	352.4	352.4				0.44%
31764	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区2变电站201柜	630	22.86%	423	423				1.16%
31765	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区1变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-5.18%
31766	皇姑	长江变	25460长亚乙线	北苑明珠1箱变1号变	630	34.60%	0	0				10.56%
31767	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期32主变	500	22.80%	0	0				1.95%
31768	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站乙线9右2	200	75.30%	0	0				100.00%
31769	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分上河支12右3变台	200	25.95%	0	0				11.47%
31770	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	半岛天境3号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	16.19%	0	0				61.89%
31771	于洪	大潘变	大视线	弘泽湾2变电站101变压器	630	11.67%	493.5	493.5				3.59%
31772	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线39左4柱上变压器	400	54.90%	0	0				18.19%
31773	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际4变电站1变压器	630	61.27%	181	181				6.52%
31774	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号4箱变1变压器	500	42.80%	0	0				-0.82%
31775	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科别墅充电桩箱变变压器	630	63.81%	165	165				48.50%
31776	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干107左16变台	200	30.60%	118.8	118.8				12.78%
31777	东陵	水家变	水李线	水李线74右14柱上变压器	630	67.30%	0	0				74.98%
31778	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				-35.76%
31779	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	北华城2变电站201	400	43.60%	0	0				0.88%
31780	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	时代城小区3变电站2变压器	800	32.40%	0	0				30.47%
31781	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	巴黎泉乡2变电站1变压器	500	8.00%	410	410				21.52%
31782	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线古家子村南	100	16.05%	73.95	73.95				13.50%
31783	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十六号变电站202间隔配电变压器	630	35.87%	0	0				5.55%
31784	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯腰岭岗雨泽淡水鱼公变台区	200	33.60%	0	0				0.00%
31785	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线代家分13右2变台	200	121.20%	0	0	2023年1月			49.88%
31786	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线百花分12左3柱上变压器	400	55.80%	0	0				11.38%
31787	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区1变电站1配电变压器	630	12.19%	0	0				100.00%
31788	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城5号变电站2号变压器	400	16.80%	0	0				-0.28%
31789	康平	田家变	田家变76148海洲线	沈阳2台	200	50.70%	0	0				24.09%
31790	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线红发分1	200	9.00%	0	0				48.30%
31791	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干28左1变台柱上变压器	100	69.60%	0	0				7.89%
31792	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线十间房北台	100	37.60%	0	0				12.05%
31793	沈北	天乾变	天孝乙线	龙湖原府小区1局维变电站202配电变压器	800	12.30%	0	0				91.57%
31794	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克8号变电站201配电变压器	800	14.25%	0	0				1.63%
31795	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线 善友西台分支04	100	73.80%	0	0				10.34%
31796	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线红西分5变台	200	28.60%	122.8	122.8				4.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31797	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南于13右5柱上变压器	315	32.70%	0	0				-10.43%
31798	康平	四家子	四家子变1207四长线	六家子二分台1柱上变压器	200	31.60%	116.8	116.8				27.83%
31799	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓C座202间隔配电变压器	800	24.30%	525.6	525.6				4.42%
31800	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村3号变电站202间隔配电变压器	400	37.88%	0	0				13.60%
31801	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期2箱式变电站1配电变压器	500	38.72%	0	0				5.81%
31802	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊7号变电站2变压器	630	29.33%	0	0				1.69%
31803	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线南土城支62	200	61.80%	0	0				-3.27%
31804	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	黎明里小区箱变1变压器	630	16.83%	461	461				1.10%
31805	皇姑	长江变	长江变25494长华线	悦时光小区1箱变201间隔配电变压器	400	29.60%	0	0				11.65%
31806	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑3号变电站2变压器	630	17.14%	0	0				0.21%
31807	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期2箱式变电站2配电变压器	800	40.13%	0	0				1.87%
31808	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线哥府南支07(哥府南台)	100	57.40%	0	0				11.41%
31809	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线几家店台	200	34.20%	111.6	111.6				10.68%
31810	于洪	高明变	高北线	弓匠社区2变电站3变压器	630	14.98%	472.6	472.6				2.55%
31811	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线大孤家子西南台几7(大孤家子西3台)	400	14.75%	301	301				26.62%
31812	和平	花园变	花园变761御景甲线	19+1新世界KBA201间隔配电变压器	630	32.51%	362.2	362.2				40.38%
31813	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线后村大棚	200	32.80%	0	0				8.48%
31814	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	轿车一线轿车于7	315	2.22%	276.5	276.5				-196.06%
31815	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平干南王岗分17左2变台	80	45.75%	35.4	35.4				6.20%
31816	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分39变台	200	35.25%	109.5	109.5				9.75%
31817	于洪	得胜变	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)1站房1变压器	500	27.20%	314	314				1.86%
31818	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线年屯分27变台	200	13.50%	153	153				1.85%
31819	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤7变电站2变压器	500	31.68%	0	0				0.80%
31820	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线东高北照明	400	23.10%	0	0				31.43%
31821	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线西丁南几7	160	68.75%	0	0				7.09%
31822	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	煤炭监察局箱变202配电变压器	400	11.10%	315.6	315.6				47.29%
31823	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	电网_pms_五五分15左支004	200	29.40%	0	0				0.43%
31824	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郦舍二期一1局维变电所202配电变压器	800	15.30%	0	0				100.00%
31825	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线闫三家分37(闫三家村A台)	80	76.00%	0	0				5.02%
31826	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	中寺村A(绝缘)	200	87.90%	4.2	4.2	2022年12月			16.52%
31827	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期4变电站1变压器	630	21.59%	431	431				1.58%
31828	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期B区1变电站2变压器	630	53.81%	228	228				3.33%
31829	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	浑河甲线29左12	315	14.79%	0	0				3.35%
31830	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	金墅北区3变电站2变压器	630	47.62%	0	0				8.59%
31831	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	翡翠华庭5箱变2变压器	800	32.25%	0	0				9.30%
31832	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线兴胜分兴井支14变台	400	10.20%	155.88	155.88				51.46%
31833	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园38号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	19.37%	0	0				43.51%
31834	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡13变电站2变压器	630	4.13%	541	541				5.96%
31835	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干53+1左1	315	35.62%	0	0				29.65%
31836	大东	望花变	望花变70256望北乙线	沈大公寓1站内变压器	400	16.50%	0	0				0.36%
31837	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线前屯西台几2	315	51.75%	0	0				11.75%
31838	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都13号变电站201配电变压器	630	41.90%	0	0				5.82%
31839	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线王家荒	80	49.25%	32.6	32.6				-10.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31840	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线大兴乡政府房管所	250	32.00%	145	145				0.09%
31841	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅8变电变8变压器	630	36.51%	0	0				9.97%
31842	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分28左7右6变台	200	39.15%	101.7	101.7				16.89%
31843	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区4变电站2变压器	800	42.75%	0	0				2.40%
31844	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线古城北台	100	61.20%	28.8	28.8				4.83%
31845	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分10+1左支9台区	100	33.60%	56.4	56.4				-5.15%
31846	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分146右6右13变台	80	150.00%	0	0	2025年2月			12.43%
31847	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园2变电站1变压器	630	22.10%	0	0				0.27%
31848	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	明日之光5号变电站201间隔(施城线)配电变压器	800	24.90%	0	0				100.00%
31849	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	江南春天4箱式变电站配电变压器	400	23.20%	267.2	267.2				-1.13%
31850	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线21左6右9变台	200	18.60%	142.8	142.8				10.29%
31851	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期2号变电站2号变压器	630	14.60%	0	0				13.57%
31852	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线165右2变台	100	28.00%	0	0				-3.82%
31853	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干旧门分水文支26右5变台	100	30.50%	59.5	59.5				10.98%
31854	新民	侯家变	侯家变16780侯南线	侯南线侯村分29+1左5变台	200	85.20%	0	0	2024年6月			-5.85%
31855	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城5变电站1变压器	500	65.28%	0	0				16.07%
31856	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦1号变电站2变压器	800	27.38%	0	0				13.95%
31857	东陵	世园变	世园变80568世满线	沈阳龙玺上水溪谷一期别墅1号变压器	630	8.95%	510.6	510.6				-2.63%
31858	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG_佳苑家园1箱式变电站1号配电变压器	200	85.00%	0	0	2023年1月			-4.60%
31859	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科城市阳光花园2配电室201间隔配电变压器	630	34.60%	349	349				5.81%
31860	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城4号变电站1变压器	630	25.71%	0	0				-1.10%
31861	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区1号变电站1变压器	630	25.40%	0	0				3.03%
31862	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分二道房支6左4变台	50	52.80%	18.6	18.6				14.15%
31863	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	YHG_辽宁大学生公寓改造工程变电站2号配电变压器	630	61.71%	0	0				5.21%
31864	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	华美新天地1变电站1变压器配电变压器	630	13.21%	295.65	295.65				-1.44%
31865	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城9号变电站2号变压器	630	10.79%	0	0				2.44%
31866	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	YHG_新汉城8箱式变电站1号配电变压器	315	123.43%	0	0	2023年2月			9.78%
31867	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线181左3变台	200	17.70%	144.6	144.6				100.00%
31868	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期2箱式变电站2配电变压器	400	26.80%	0	0				-9.00%
31869	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线104右分5	200	45.60%	0	0				6.15%
31870	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	庆余家园配电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
31871	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	莫七六分2左1	200	17.70%	0	0				33.83%
31872	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养前村新棚区东台	160	62.50%	44	44				-1.46%
31873	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	沈阳市第一二0中学图书馆箱式变电站1配电变压器	315	88.89%	0	0	2023年8月			28.57%
31874	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期4变电站1配电变压器	500	35.52%	272.4	272.4				-4.71%
31875	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	明发水韵桃源3局维变电站201配电变压器	800	15.00%	0	0				96.57%
31876	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线蔡伯街1大棚	315	15.75%	233.9	233.9				0.58%
31877	东陵	祝家变	祝滨线	10kV祝滨线73左5左2右1柱上变压器	200	9.60%	0	0				-13.70%
31878	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二分支线002	160	35.94%	0	0				5.28%
31879	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	苏北路市场箱式变电站1号配电变压器	630	16.51%	0	0				-2.96%
31880	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	江户雅致小区变电站1号配电变压器	500	22.00%	0	0				2.96%
31881	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线141	160	37.81%	0	0				4.47%
31882	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期1箱式变电站1配电变压器	800	24.00%	0	0				8.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31883	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线154	250	23.76%	165.6	165.6				16.38%
31884	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线050	400	36.90%	212.4	212.4				0.13%
31885	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线沙场分12右2	100	57.30%	0	0				-4.08%
31886	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	云峰街9变电站201	400	33.50%	0	0				1.10%
31887	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分15左4柱上变压器	400	23.20%	0	0				-30.85%
31888	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	贾沟分26+1右19	200	11.40%	0	0				50.36%
31889	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融1小区01台箱式变电站1号配电变压器	400	68.70%	0	0				-1.13%
31890	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子分苗家沟北台支15	200	0.00%	0	0				100.00%
31891	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东砖分东砖支农机几1	200	54.60%	70.8	70.8				42.69%
31892	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区1变电站1变压器	630	18.10%	0	0				3.48%
31893	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期4小区变电站201配电变压器	630	19.81%	0	0				77.34%
31894	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城15号变电站202间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				1.56%
31895	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期2号变电站1号配电变压器	630	12.38%	489	489				29.47%
31896	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干大棚分96右2变台	400	13.50%	0	0				100.00%
31897	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪于129左1	200	21.90%	0	0				13.72%
31898	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座8变电站201变压器	630	20.95%	0	0				4.16%
31899	铁西	历工变	历工变10472光明线	历功乙线光明分10变压器	250	53.20%	0	0				-14.96%
31900	苏家屯	曹仲变	曹仲变51368曹融线	满融首府3号变电站201间隔(苏融线)配电变压器	630	11.75%	493	493				100.00%
31901	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区1变电站201变压器	630	44.95%	0	0				4.06%
31902	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北山分1右8柱上变压器	250	75.84%	0	0				16.35%
31903	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆4变电站2号变压器	800	17.40%	0	0				5.86%
31904	法库	果子园	果子园	法库中贸置业有限公司5201配电变压器	630	59.37%	193	193				5.10%
31905	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干81	400	14.85%	0	0				6.95%
31906	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区1号箱变2号考核	630	13.33%	148.66	148.66				100.00%
31907	大东	小东变	小东变80146机场线	城市之光5箱变2变压器	800	68.63%	0	0				17.34%
31908	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑1变电站202	500	16.96%	365.2	365.2				-1.72%
31909	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干张良分29左13	100	41.20%	48.8	48.8				7.59%
31910	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂2号变电站201间隔(前鼎线)配电变压器	630	35.87%	0	0				51.36%
31911	辽中	四方台	四方台变91154四方台	四方台村(2021微)照明	200	76.50%	27	27				46.84%
31912	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小黄照明	400	14.00%	0	0				9.46%
31913	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线后鸭房一、三、四组照明	100	65.70%	24.3	24.3				6.84%
31914	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分25	200	26.40%	127.2	127.2				19.85%
31915	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城15号变电站1号变压器	630	13.02%	0	0				1.61%
31916	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	白家岗棚菜新区(仅换变压器)改造	100	17.40%	72.6	72.6				100.00%
31917	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区2箱式变电站1配电变压器	800	25.13%	0	0				10.94%
31918	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区3箱式变电站2配电变压器	800	24.38%	0	0				9.35%
31919	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分18柱上变压器	200	84.00%	0	0	2025年2月			24.93%
31920	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期4变电站2变压器	500	26.88%	0	0				-12.32%
31921	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线钱家沟32南2	400	16.80%	0	0				100.00%
31922	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地1变电站1变压器	500	38.00%	260	260				1.97%
31923	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷5变电站202配电变压器	800	31.50%	0	0				11.12%
31924	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区9变电站1变压器	630	15.87%	0	0				7.75%
31925	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	雍景湾小区1配电室102配电变压器	800	23.70%	0	0				43.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31926	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干22柱上变压器	400	24.30%	0	0				-43.63%
31927	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-1期小区2变电站202配电变压器	800	18.90%	0	0				100.00%
31928	铁西	劝工变	劝工变20086东湖线	北国之春四期A区3变电站202	630	21.59%	431	431				3.71%
31929	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁线世茂花园10楼1变压器配电变压器	630	40.95%	234.55	234.55				7.51%
31930	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线于台西照明	100	58.60%	31.4	31.4				3.86%
31931	于洪	大兴变	兴富线	丁香工业园物流台	100	73.20%	0	0				64.51%
31932	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期2201配电变压器	400	18.00%	288	288				39.53%
31933	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家村分支15	200	33.90%	112.2	112.2				10.30%
31934	东陵	中马变	满堂线	世贸棋盘山四期1变电站2变压器	630	5.33%	0	0				100.00%
31935	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线柴家支66	200	21.05%	137.9	137.9				6.78%
31936	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分23柱上变压器	315	66.67%	0	0				100.00%
31937	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场支099	250	16.00%	0	0				-2.09%
31938	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线关家店分19左4变台	400	25.20%	259.2	259.2				10.60%
31939	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	龙湖锦璜原著4小区变电站2配电变压器	630	13.33%	0	0				100.00%
31940	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十九号(微)	400	20.40%	278.4	278.4				93.86%
31941	新民	法哈牛	法哈牛变15766法张乙	欧亚菲温泉度假区1变电站1变压器	630	41.90%	303	303				78.94%
31942	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区3变电站1变压器	400	21.20%	169.74	169.74				-3.56%
31943	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期1号变电站2变压器	630	33.65%	0	0				5.11%
31944	东陵	世园变	世园变80568世满线	世园变568世满线世满干45右分03右支01柱上变压器	200	29.10%	121.8	121.8				0.72%
31945	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	南樾府4号变电站201间隔(官塔乙线)配电变压器	630	52.57%	0	0				76.62%
31946	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿于南寺里分5右11右1公变	315	0.00%	0	0				-43.85%
31947	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	龙湖花千树3变电站202间隔配电变压器	630	116.19%	0	0	2024年9月			2.21%
31948	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下8变电站1变	500	63.20%	0	0				-43.29%
31949	新民	金五台	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线小根分30变台	200	138.60%	0	0	2024年6月			2.83%
31950	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园6箱变变压器	630	15.87%	0	0				-1.65%
31951	于洪	兰台变	兰工线	假日小城1站房2变压器	630	54.35%	224.6	224.6				1.48%
31952	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	核工业1变电站变压器	630	50.54%	0	0				7.10%
31953	浑南	安顺变	安顺变180安校线	润山府1号变电站2号配电变压器	800	18.60%	0	0				73.22%
31954	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分61右5自维5左8变台	200	29.60%	0	0				26.88%
31955	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场3变电站2变压器	630	44.44%	287	287				11.80%
31956	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支19加1左03变压器	100	17.10%	72.9	72.9				-8.33%
31957	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区8变电站1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				2.15%
31958	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	电台线79左1	400	35.40%	0	0				43.08%
31959	东陵	中马变	满堂线	满堂线42号左4柱上变压器	200	3.00%	0	0				36.92%
31960	浑南	白塔变	白塔变952四库线	新榆公馆5号变电站1号变压器	630	13.02%	0	0				-6.25%
31961	康平	中心变	中心变2607纺纱线	聚鑫市场新箱变201间隔配电变压器	400	88.50%	0	0	2024年7月			78.79%
31962	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	华润新凯旋3箱式变电站1配电变压器	630	18.41%	0	0				89.64%
31963	于洪	得胜变	得工线95446	得胜变846得工线翟家管委会宿舍	400	100.00%	0	0	2022年12月			0.42%
31964	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干48+1柱上变压器	100	23.40%	0	0				-1.08%
31965	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区1变电站202间隔配电变压器	630	32.38%	0	0				43.58%
31966	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	敖司牛变227卡力马线卡南西台	100	76.40%	0	0				0.40%
31967	大东	鹏源变	鹏源变40484鹏润线	天润广场1变电站2变压器	630	26.03%	0	0				5.83%
31968	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利海四1变电站1变压器	315	68.89%	0	0				1.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31969	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分8右3+1变台	200	60.30%	0	0				89.50%
31970	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线两家村照明台3	80	68.25%	17.4	17.4				1.60%
31971	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西窑支025	100	120.00%	0	0	2024年6月			16.22%
31972	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线宋家支004	50	102.80%	0	0	2022年12月			4.74%
31973	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供2箱变1变压器	630	20.32%	0	0				36.48%
31974	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵下分10右3右1	315	45.71%	139.5	139.5				-13.52%
31975	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干133柱上变压器	200	9.98%	0	0				-18.58%
31976	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线144右1	200	38.70%	0	0				26.46%
31977	于洪	大潘变	大彰线	小微双树2号台	200	26.40%	127.2	127.2				65.11%
31978	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	沈阳市沈北新区应急局	400	37.25%	0	0				84.47%
31979	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪1箱变2变压器	500	48.80%	206	206				11.55%
31980	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期3箱变(单)	400	34.88%	0	0				3.23%
31981	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五前分西水利3支3	50	0.00%	45	45				0.00%
31982	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	爵士公馆一期2局维箱变变压器	630	15.87%	0	0				100.00%
31983	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分57	100	40.20%	0	0				8.70%
31984	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春六期2变电站201变压器	800	18.75%	554.24	554.24				-1.04%
31985	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	凤凰干凤凰乙线10柱上变压器	315	7.30%	0	0				-2.36%
31986	浑南	营盘	营盘变060航西甲线	金辉优步学府小区变电站1号配电变压器	800	30.60%	0	0				25.03%
31987	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	先锋佳园箱变201变压器	250	0.00%	0	0				0.00%
31988	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	祥龙居变电站2变压器	630	17.14%	0	0				-2.53%
31989	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线农场支09左支07	200	67.00%	0	0				0.95%
31990	浑南	安顺变	安顺变184安智线	首创光和城四期4号配电室2变压器	630	31.24%	0	0				2.32%
31991	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	仙林金谷三期3变电站202配电变压器	800	7.80%	0	0				100.00%
31992	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区4变电站1变压器	630	16.83%	0	0				4.44%
31993	和平	太原变	太原变070北二甲线	兰州南分9	315	50.16%	125.5	125.5				1.01%
31994	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵大棚台分支16	50	0.00%	0	0				0.00%
31995	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线西王设施小区支005	30	45.00%	0	0				9.86%
31996	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾5号变电站1号变压器	500	25.92%	0	0				13.76%
31997	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	郭家窝棚综合(2022微)	200	2.40%	69.28	69.28				100.00%
31998	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	白塔变964制药线景丽,教工楼变台(制药线69左2)	315	38.41%	0	0				2.71%
31999	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山分客运集团停车场箱式变电站1配电变压器	315	33.90%	0	0				37.48%
32000	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农陵乙AKB种子一分10左5左3加1	400	6.90%	332.4	332.4				56.17%
32001	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	黑龙江街2箱式变电站2配电变压器	630	49.21%	0	0				100.00%
32002	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕上园2变电站1变压器	500	54.00%	0	0				0.96%
32003	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠4箱式变电站1配电变压器	630	23.37%	0	0				4.03%
32004	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线白文举支02	30	34.00%	0	0				-33.28%
32005	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分三家子支47变台	50	46.00%	0	0				1.40%
32006	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	营盘村变电站201间隔配电变压器	630	35.56%	0	0				-29.09%
32007	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利雅特湾4号变电站201间隔配电变压器	630	24.44%	0	0				2.31%
32008	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	各力房东台照明(微)	200	33.00%	114	114				8.94%
32009	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分4右1变台	100	76.40%	13.6	13.6				10.73%
32010	于洪	东民变	东李线	洪汇园公租房2站房1变压器	630	15.87%	0	0				5.66%
32011	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线三台子村中台	100	96.40%	0	0	2023年7月			7.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32012	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台乙线二台于23柱上变压器	315	53.65%	114.5	114.5				6.59%
32013	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程1号变电站1号变压器	630	30.16%	0	0				3.03%
32014	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居4变电站1变压器	630	53.97%	0	0				0.43%
32015	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	御皇铭邸1变电站1变压器	630	28.19%	389.4	389.4				2.18%
32016	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线刘小船支14	80	86.88%	0	0	2024年6月			10.63%
32017	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁西分桥南浴池支1	200	103.65%	0	0	2024年9月			44.25%
32018	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线丁连毕支01	30	0.00%	27	27				0.00%
32019	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家九台	315	84.13%	0	0	2023年7月			1.87%
32020	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区2变电站1变压器	630	19.43%	0	0				0.00%
32021	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际社区三期8箱式变电站1号配电变压器	400	26.00%	0	0				3.38%
32022	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十六号变电站201配电变压器	630	21.33%	0	0				-4.76%
32023	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚郡2.2期5小区变电站201配电变压器	800	9.25%	0	0				0.00%
32024	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干123左4	200	41.60%	0	0				28.28%
32025	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里7号变电站201间隔(施北乙线)配电变压器	630	7.94%	0	0				66.75%
32026	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期1号变电站1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-1.01%
32027	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2箱式变电站2配电变压器	500	52.00%	0	0				0.75%
32028	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村5机井	100	35.60%	54.4	54.4				2.55%
32029	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村13机井	50	64.00%	13	13				-2.81%
32030	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区4箱式变电站1配电变压器	400	37.60%	0	0				12.48%
32031	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈牛变604法哈线法哈线49右1变台	400	64.80%	0	0				-11.75%
32032	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线264左6变台	400	18.90%	284.4	284.4				5.59%
32033	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左67	200	39.75%	100.5	100.5				-8.03%
32034	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园四期二号变电站202配电变压器	630	36.19%	0	0				9.32%
32035	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	施文乙线56左7右1+1右1	200	25.20%	0	0				25.69%
32036	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分32+1柱上变压器	200	66.00%	0	0				19.80%
32037	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干13右13左5左3柱上变压器	315	70.60%	0	0				60.34%
32038	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	天阔二期东箱式变电站201间隔配电变压器	630	56.67%	210	210				3.24%
32039	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔干41柱上变压器	315	8.00%	0	0				-11.11%
32040	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期1变电站2号变压器	630	25.71%	405	405				4.99%
32041	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	文化社区3号变电站1号变压器	630	24.76%	411	411				3.48%
32042	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV法镇线二高中支1	250	78.40%	0	0				10.65%
32043	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎联干38+1公园北台	315	72.38%	0	0				29.08%
32044	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	卢屯线兰旗分小北支5右2变台	200	9.00%	0	0				31.99%
32045	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线林机场宿舍	200	55.60%	0	0				8.17%
32046	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金5组照明	50	79.60%	5.2	5.2				1.87%
32047	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳岗变160柳北线柳北线201	315	10.48%	0	0				5.80%
32048	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分31	400	26.93%	252.3	252.3				3.38%
32049	浑南	安顺变	安顺变164安于甲线	保利紫荆公馆二期2变电站1号配电变压器	800	47.63%	0	0				43.85%
32050	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警3变电站1变压器	630	18.73%	0	0				1.15%
32051	铁西	重工变	重工变10868城水线	翡翠新都会2变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				15.96%
32052	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	公主屯变165新农线新农线高荒地分12右3变台	80	70.50%	15.6	15.6				-2.06%
32053	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干耿窝分高窝支刘岗支25变台	50	59.20%	0	0				9.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32054	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左66左2	250	18.24%	179.4	179.4				31.51%
32055	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利三期3	630	19.81%	0	0				1.16%
32056	沈北	新城子	新城线	安宇花园1变电站1变压器配电变压器	630	46.67%	0	0				0.28%
32057	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	沈阳新家园物业管理有限公司3201配电变压器	630	60.63%	0	0				3.61%
32058	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲四五期1开1变201间隔配电变压器	630	12.70%	0	0				10.46%
32059	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	帝景4变电站1变压器配电变压器	630	24.44%	413	413				2.31%
32060	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	信用社2号箱变1变压器	630	17.78%	295.65	295.65				1.89%
32061	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城10号变电站2号变压器	630	16.51%	0	0				3.82%
32062	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城4号变电站1号变压器	630	32.38%	0	0				14.61%
32063	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界1号变电站2号变压器	630	21.27%	433	433				2.34%
32064	浑南	白塔变	白塔变962东化线	北官干139左2+1柱上变压器	200	13.50%	0	0				0.00%
32065	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区8变电站1号变压器	500	26.00%	0	0				-1.65%
32066	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	农机公司考核改造	400	8.63%	0	0				100.00%
32067	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干297变台	400	21.75%	0	0				7.40%
32068	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香御兰溪二期2局维变201配电变压器	400	51.60%	0	0				42.09%
32069	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华市场2变电站	500	18.88%	355.6	355.6				3.24%
32070	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地1箱变1变压器配电变压器	630	39.37%	0	0				15.24%
32071	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港4号变电站1号变压器	500	32.64%	0	0				-1.62%
32072	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32073	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线红旗台村2台区	315	2.16%	0	0				-8.12%
32074	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相于107左1	200	35.10%	0	0				17.67%
32075	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干120	400	9.00%	324	324				27.71%
32076	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干105	400	77.85%	48.6	48.6				31.72%
32077	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干永安分44东沟支16柱上变压器	30	67.33%	6.8	6.8				6.59%
32078	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	滨湾湾小区3变电站1号变压器	630	39.37%	319	319				22.06%
32079	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园4箱变2号变压器	400	22.80%	0	0				40.78%
32080	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于139右8右1	80	14.25%	60.6	60.6				2.99%
32081	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长于70左4	200	25.80%	0	0				8.89%
32082	沈北	新城子	二零八线	新城子变554农专线大孤家子分016	315	41.90%	0	0				-9.22%
32083	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干61+1左4	200	0.00%	0	0				0.00%
32084	大东	农大变	农大变80976农花乙线	后陵干39加1	200	54.00%	72	72				62.08%
32085	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	沈阳市铁西区第三房产物业公司变电站201间隔配电变压器	500	10.56%	93.53	93.53				-4.03%
32086	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43右6右2	200	42.60%	94.8	94.8				27.23%
32087	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈阳友祥怪坡旅游有限公司	200	24.45%	0	0				65.16%
32088	于洪	后马变	后马变后林线	后马变253后林线前马2台区	200	0.00%	180	180				4.79%
32089	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	勾连变352前塔甲线机车分4柱上变压器	100	100.00%	0	0	2024年12月			15.86%
32090	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司1柱上变压器	1000	30.30%	0	0				-0.56%
32091	于洪	大潘变	大祝线	镇政府	315	53.02%	116.5	116.5				-24.15%
32092	沈河	站前变	站前变224站兴线	万科大都汇变电站202号变压器	630	15.24%	0	0				100.00%
32093	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	山水文园5箱变2号变压器	500	22.00%	340	340				0.67%
32094	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线王立岗分新立支前陵台支005	200	23.00%	0	0				9.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32095	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾8号变电站202配电变压器	630	36.19%	0	0				1.79%
32096	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	市内线民主分1	250	32.16%	0	0				-1.56%
32097	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸11变电站1变压器	630	33.33%	357	357				-4.27%
32098	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干30之1	200	26.00%	0	0				7.23%
32099	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰二期3号变电站1号配电变压器	630	11.43%	0	0				88.53%
32100	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	盛京学府2小区变电站101配电变压器	630	42.22%	0	0				65.85%
32101	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线白家分大棚支001	30	0.00%	0	0				0.00%
32102	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线农资支02	315	83.81%	0	0	2022年12月			-10.30%
32103	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	兴隆台A南2号变台	200	79.50%	21	21				8.46%
32104	沈河	鹏源变	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅2箱变2变压器	630	32.38%	0	0				0.89%
32105	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期1箱变配电变压器	1260	27.30%	0	0				4.18%
32106	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	YHG_沈阳军辉房地产开发有限公司1变压器配电变压器	630	26.03%	403	403				6.40%
32107	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园3号变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0				84.83%
32108	沈北	清水平	清蒲线	清水台变656清蒲线蒿甸子村支05(蒿甸子综合台)	100	95.10%	0	0	2022年12月			-1.89%
32109	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城2箱式变电站1配电变压器	630	23.81%	0	0				1.97%
32110	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线16右2变台	200	25.50%	0	0				0.00%
32111	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线何家支02	200	14.00%	152	152				19.10%
32112	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线45	400	12.25%	0	0				20.46%
32113	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组团1变电站202配电变压器	630	84.13%	0	0	2024年6月			99.20%
32114	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线双台分22	200	22.05%	0	0				-23.53%
32115	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	x铁路三供一业(小红楼)	200	39.00%	0	0				25.55%
32116	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	白云分34+1右1	200	12.00%	0	0				100.00%
32117	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线71左1变台	200	49.00%	0	0				30.98%
32118	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支08	80	0.00%	0	0				0.00%
32119	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线胡屯分006	100	73.95%	16.05	16.05				9.18%
32120	沈北	农高变	农高变70358农海线	明湖郡五期2局维变电站202配电变压器	400	2.80%	0	0				100.00%
32121	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家一期小区1箱式变电站2配电变压器	800	59.25%	0	0				16.58%
32122	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯(四)2变电站201配电变压器	630	19.05%	0	0				-0.49%
32123	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶中街支04	200	71.50%	37	37				21.73%
32124	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	沈阳军区政治部农场	200	20.70%	0	0				30.30%
32125	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分28左6右7变台	400	22.25%	271	271				100.00%
32126	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期3变电站1变压器	630	33.33%	0	0				1.54%
32127	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	时代新城1变电站1变压器	630	11.75%	493	493				8.37%
32128	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	一站式-沈阳宏远路灯管理服务有限公司(孝新)	200	56.40%	0	0				81.13%
32129	法库	果子园	果子园变1415镇东线	绿野花园南箱变201间隔配电变压器	630	65.08%	0	0				2.27%
32130	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线花村分08	400	28.00%	248	248				18.46%
32131	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾F地块3号变电站202配电变压器	630	5.08%	535	535				100.00%
32132	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期3号变电站2号配电变压器	630	37.78%	0	0				2.03%
32133	于洪	高明变	高张线	小微兰张1号台	200	75.60%	28.8	28.8				49.63%
32134	沈河	方家变	方家变666方南甲线	瑞丰家园1箱变2变压器	500	0.00%	450	450				-50.28%
32135	沈北	清水变	清依线	绿荫苗圃(一站式)	100	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32136	东陵	花山变	欧陆甲线	YHG_欧陆风情小镇二期别墅3箱变201间隔配电变压器	630	14.48%	0	0				1.86%
32137	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	文华苑三期1号变电站201变压器	630	11.75%	0	0				0.00%
32138	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东青变电站1变压器	500	24.00%	330	330				-5.75%
32139	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝山下几线05	100	74.00%	16	16				16.21%
32140	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕上园7变电站2变压器	500	31.20%	0	0				2.00%
32141	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	沈阳昌润房地产开发有限公司小区2变压器	630	12.38%	0	0				100.00%
32142	浑南	于山变	于山变786干安乙线	盛京印象一期1号变电站2号配电变压器	630	22.86%	423	423				13.65%
32143	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区2箱变2	630	33.33%	0	0				-0.04%
32144	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家2箱变1变压器	630	18.73%	0	0				0.24%
32145	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园1箱变2变压器	630	14.60%	0	0				-3.66%
32146	沈北	朱尔变	朱尔变74372朱玉线	朱尔变朱玉干海尔分冰箱支10(一站式)	200	12.80%	154.4	154.4				46.80%
32147	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线东三间2支04	200	22.50%	0	0				83.79%
32148	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海天际3号变电站201间隔(前新线)配电变压器	800	11.10%	0	0				96.42%
32149	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路干41加1	400	32.75%	0	0				31.04%
32150	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	天恒*森林里1箱变202配电变压器	630	32.06%	0	0				1.85%
32151	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	三矿新村变电站202间隔配电变压器	630	31.43%	0	0				33.38%
32152	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱4号变电站202间隔配电变压器	630	21.27%	433	433				34.65%
32153	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分45左3	200	23.70%	132.6	132.6				100.00%
32154	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分06	100	57.60%	32.4	32.4				6.00%
32155	东陵	世园变	世高线	世博之春4箱变2变压器	630	53.02%	0	0				0.93%
32156	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站5箱变1变压器	630	59.05%	0	0				10.15%
32157	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾1箱变2变压器	630	13.97%	0	0				0.37%
32158	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	卫东甲线卫东干10右1+1柱上变压器	400	13.50%	0	0				28.35%
32159	皇姑	方溪变	方溪变366道义乙线	道义乙线方溪干8右2柱上变压器	400	4.80%	340.8	340.8				20.11%
32160	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景10变电站201间隔配电变压器	400	17.70%	0	0				52.07%
32161	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾3箱变1变压器	800	16.50%	588	588				63.54%
32162	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	立新分36+1左支2台区	100	44.40%	0	0				0.37%
32163	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区4变电站2变压器	630	52.70%	0	0				59.49%
32164	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干42左5柱上变压器	400	67.75%	0	0				0.93%
32165	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期2变电站1配电变压器	800	2.70%	0	0				100.00%
32166	沈北	大志变	大志变70564志西线	一站式-康国物业	200	66.60%	0	0				35.36%
32167	浑南	下深变	下深变274三环甲线	海域香庭二期1号变电站1号配电变压器	800	18.60%	0	0				37.35%
32168	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	沈阳鑫宁房地产开发有限公司1箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.62%	0	0				1.88%
32169	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线静安南八队	100	86.40%	3.6	3.6	2024年9月			16.46%
32170	于洪	曹家变	曹翟线	金辉.尚璟二期1变电站1变压器	630	45.71%	0	0				7.14%
32171	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干19+1左1	315	33.97%	0	0				15.89%
32172	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯林场支03	200	41.40%	97.2	97.2				12.21%
32173	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	郑胜檀府小区1变电站1变压器	630	60.63%	0	0				22.07%
32174	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	郑胜檀府小区1变电站2变压器	630	52.70%	0	0				7.38%
32175	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期9箱式变电站2配电变压器	800	49.00%	0	0				10.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32176	皇姑	历工变	历工变452华泰线	YHG_中海寰宇天下2.1期E地块1-2 201间隔配电变压器	630	28.57%	0	0				31.04%
32177	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线五五分019	200	48.90%	0	0				2.46%
32178	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14右14变台	200	52.20%	0	0				27.05%
32179	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	龙湖椿山小区2配电室201间隔配电变压器	630	17.46%	0	0				95.22%
32180	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	沈铁砂山2配电变压器	630	20.95%	0	0				-0.21%
32181	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮家堡北冷棚	100	49.50%	40.5	40.5				0.35%
32182	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前南台综合(2023微)	200	25.50%	129	129				100.00%
32183	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园1箱式变电站2配电变压器	800	30.75%	0	0				3.35%
32184	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右28	400	17.10%	291.6	291.6				65.70%
32185	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村10号变电站1号配电变压器	630	32.00%	0	0				0.77%
32186	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村14号变电站2号配电变压器	500	22.08%	0	0				-0.19%
32187	沈北	道义变	道信线	道信线天义线吾悦华府二期2局维变电所201配电变压器	800	15.30%	0	0				100.00%
32188	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干71左9变压器	200	66.50%	0	0				10.18%
32189	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区6变电站1变压器	400	11.10%	0	0				78.07%
32190	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西南2台	100	43.20%	0	0				4.49%
32191	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线古城南大棚2台	50	56.40%	16.8	16.8				10.64%
32192	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城7变电站1变压器	630	36.51%	0	0				47.64%
32193	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山绿湖支28柱上变压器	100	125.10%	0	0	2024年10月			1.91%
32194	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期二号1号箱变1号变考核	800	24.90%	0	0				65.93%
32195	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院7配变站2变压器	400	17.40%	0	0				-2.14%
32196	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线72左1变台	200	73.20%	33.6	33.6				-12.97%
32197	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干142左9右1	200	101.40%	0	0	2022年12月			2.12%
32198	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑1变电站1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
32199	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑3变电站2配电变压器	630	37.78%	0	0				5.54%
32200	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	凤祥西分新建变电站102变压器	630	61.90%	0	0				84.13%
32201	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城2变电站2变压器	630	18.41%	214.77	214.77				4.87%
32202	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河3号变电站1号变压器	630	28.89%	0	0				4.50%
32203	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十号变电站201配电变压器	630	43.81%	291	291				-1.75%
32204	东陵	孙家寨	孙张线	孙家寨变孙张线炎帝分18柱上变压器	200	105.90%	0	0	2022年12月			14.75%
32205	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线拉四分支002	50	132.90%	0	0	2022年12月			10.17%
32206	沈河	方家变	方家变668方南乙线	东陵派出所自维	315	15.49%	234.7	234.7				100.00%
32207	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛A地块1变电所2变压器	630	6.98%	0	0				72.58%
32208	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线95右9变台	100	41.60%	0	0				9.70%
32209	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线未家下支10	315	23.81%	208.5	208.5				18.40%
32210	法库	包家屯	包家线	10kV包家线百后山支12	315	40.95%	0	0				3.83%
32211	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线后魏村台	315	17.78%	0	0				7.34%
32212	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村3号变电站2变压器	630	39.24%	319.8	319.8				5.16%
32213	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房4组(2022微)	200	126.60%	0	0	2024年6月			19.79%
32214	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期2变电站202配电变压器	800	12.60%	0	0				100.00%
32215	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	YHG_靠山新村小区1箱变202配电变压器	315	51.11%	122.5	122.5				3.35%
32216	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期2变电站2号配电变压器	630	36.51%	0	0				24.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32217	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金2201配电变压器	630	28.33%	282.78	282.78				1.97%
32218	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分33变台	400	110.10%	0	0	2024年6月			93.11%
32219	东陵	李相变	李班线	李班线李班干自新分8柱上变压器	200	8.40%	0	0				61.11%
32220	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线110右3变台	200	25.80%	128.4	128.4				4.54%
32221	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六队北分6(柏六队北台)	315	30.48%	0	0				22.15%
32222	沈河	长青变	长青变452长大甲线	超市箱变1变压器	400	41.10%	0	0				1.82%
32223	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北辰之光小区3变电站202配电变压器	800	20.10%	0	0				91.50%
32224	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期3变电站2变压器	400	0.00%	318.69	318.69				0.00%
32225	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线49左1	315	48.25%	0	0				0.07%
32226	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12右5柱上变压器	500	19.20%	0	0				-2.35%
32227	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分50左4变压器	315	26.67%	0	0				7.45%
32228	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线18左3左1变台	315	30.79%	186.5	186.5				2.36%
32229	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线梁烧锅分61	100	28.60%	0	0				-16.71%
32230	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干43	315	91.75%	0	0	2024年6月			-8.41%
32231	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵干107	315	27.94%	195.5	195.5				27.67%
32232	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支30左4变压器	315	25.08%	0	0				1.64%
32233	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支8变压器	200	52.00%	0	0				13.60%
32234	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干围兴分4变压器	200	83.10%	13.8	13.8	2022年12月			-7.94%
32235	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分16左10柱上变压器	315	3.17%	0	0				3.58%
32236	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	新村干新六分3	315	58.41%	99.5	99.5				-6.54%
32237	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干6	315	64.44%	0	0				8.23%
32238	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线陵园干21右4柱上变压器	315	47.30%	0	0				1.33%
32239	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干41左2柱上变压器	200	58.80%	0	0				-2.86%
32240	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右5右2	315	26.67%	0	0				-1.99%
32241	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干21右7	250	61.60%	0	0				-0.72%
32242	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分39左1	50	20.40%	0	0				-93.35%
32243	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒长干5柱上变压器	315	40.63%	0	0				4.95%
32244	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分22柱上变压器	400	18.80%	0	0				0.00%
32245	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙分8右07	50	14.40%	0	0				42.96%
32246	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干大羊分19左20	160	60.50%	47.2	47.2				2.01%
32247	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	站前干47左5	250	64.96%	0	0				46.38%
32248	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	北兴变346军工乙线军工乙线军工干32左1公变	315	47.94%	132.5	132.5				9.94%
32249	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线128右4	160	10.50%	0	0				-80.96%
32250	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居于24二零五十分14左3之1	200	41.70%	0	0				2.41%
32251	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	城北线城北干小东分5	400	18.90%	0	0				2.02%
32252	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	怀顺干25右1公变	315	56.51%	0	0				2.81%
32253	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右6左1公变	315	22.86%	0	0				-3.29%
32254	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变370青寺线万寿干68+1公变	315	63.81%	82.5	82.5				4.39%
32255	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干16右5公变	315	97.02%	0	0	2022年12月			-15.51%
32256	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左10柱上变压器	315	67.30%	0	0				8.39%
32257	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分12公变	315	55.87%	0	0				7.08%
32258	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线5	400	55.25%	0	0				-0.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32259	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工于5左6左1	315	37.78%	164.5	164.5				0.28%
32260	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	清真东寺变台	315	48.51%	130.7	130.7				41.74%
32261	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	柳州乙线府北分4+3	315	73.02%	0	0				14.79%
32262	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔于万泉分9左7右7公变	100	39.00%	0	0				-0.67%
32263	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长南干73右6右1公变1	315	32.06%	0	0				11.00%
32264	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	启工变762启村乙线新村于新六分17右5	250	13.44%	191.4	191.4				-25.58%
32265	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐贤变444齐滑乙线滑齐于51	315	16.51%	0	0				1.99%
32266	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	机场线和睦干43凌云东分26	200	61.80%	0	0				-4.59%
32267	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分26右5变压器	50	7.80%	0	0				-17.53%
32268	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分63	160	50.63%	63	63				-4.08%
32269	铁西	重工变	重工变10874重塔线	城西干广业支14变台	315	38.73%	161.5	161.5				-14.77%
32270	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	崇山变282审计线审计于5右11左4柱上变压器	200	42.80%	0	0				38.55%
32271	和平	青年变	青年变368青二线	青二线55	400	44.70%	181.2	181.2				1.99%
32272	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	文北甲线文官分29右4右1柱上变压器	200	16.50%	0	0				-41.33%
32273	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干28柱上变压器	315	43.17%	0	0				-17.16%
32274	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望花变256望北乙线望北乙线中药分28	315	30.79%	0	0				-2.61%
32275	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左9右3公变	315	14.48%	237.9	237.9				0.01%
32276	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干42左3公变	315	35.24%	172.5	172.5				-3.22%
32277	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	淮河街2箱变变压器	400	28.50%	0	0				27.08%
32278	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期3箱变2号变	630	20.19%	0	0				-3.89%
32279	和平	和平变	和平变168同南乙线	嘉禾11主变	630	20.32%	0	0				1.55%
32280	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城8变电站202变压器	500	44.80%	226	226				-0.22%
32281	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	永善小区2变电站201	400	44.70%	0	0				-1.53%
32282	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	富山1箱变1	400	41.50%	0	0				-2.25%
32283	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区1箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
32284	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	剑苑箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
32285	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活2箱变2号变	630	29.21%	0	0				-0.60%
32286	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙2箱变2号变压器	630	11.05%	497.4	497.4				2.34%
32287	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙6箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
32288	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光2变电站1变压器	400	43.20%	0	0				5.41%
32289	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	优特区3箱变2号变	500	24.64%	0	0				-2.19%
32290	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区13变电站2变压器	630	13.52%	0	0				-0.21%
32291	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	望花大队箱变1变压器	500	39.84%	122.97	122.97				0.05%
32292	和平	方型变	方型变482光荣甲线	1#主变格林	800	14.00%	0	0				5.72%
32293	和平	三好变	三好变170三学乙线	文澜尊邸一次1主变	500	65.60%	0	0				-2.36%
32294	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	新新家园2箱变1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-2.12%
32295	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑1变电站201	630	22.54%	425	425				-6.02%
32296	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑6变电站(原尊龙苑变电站)201	630	41.90%	0	0				1.56%
32297	开发	工农变	工农变55556羊吉甲线	沈新路2小区变电站1变压器	400	20.40%	278.4	278.4				2.26%
32298	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	新乐园箱式配电箱2	630	0.00%	0	0				-162.24%
32299	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区9箱变2	630	23.24%	0	0				1.44%
32300	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团2#1#主变	630	17.14%	459	459				-4.35%
32301	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区8变电站2变压器	500	32.64%	0	0				-0.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32302	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	长新2箱变2	500	0.00%	0	0				-0.76%
32303	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区1变电站201	400	30.00%	240	240				-6.15%
32304	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	金盛花园小区1变电站2变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-0.91%
32305	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园11小区变电站2变压器	315	23.24%	169.74	169.74				0.78%
32306	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园3小区变电站1变压器	630	13.97%	169.74	169.74				-5.24%
32307	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园2变电站201	630	28.57%	387	387				-2.84%
32308	苏家屯	下深变	理想线	理想新城1号变电站1号变压器	630	28.57%	0	0				0.02%
32309	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	杏花雅居2变电站202	630	0.00%	498.82	498.82				0.00%
32310	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵4小区变电站1变压器	630	10.29%	0	0				-3.51%
32311	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二3箱变1号变	400	0.00%	0	0				0.00%
32312	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区2变电站2变压器	630	18.41%	451	451				8.29%
32313	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区7变电站201	400	46.20%	175.2	175.2				-2.53%
32314	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨园二期3变电站201柜	630	44.76%	0	0				3.49%
32315	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦2变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
32316	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	新湖北国之春五期B区1变电站201	630	27.30%	395	395				3.55%
32317	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防官兵小区1变电站201	400	48.00%	0	0				-0.85%
32318	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	重工街7变电站201柜	500	3.52%	0	0				-1.81%
32319	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺科技花园箱变2变压器	800	12.90%	0	0				-1.02%
32320	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园7变电站2变压器	630	62.86%	0	0				2.51%
32321	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工四期箱变1	630	25.71%	0	0				1.08%
32322	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北2主变	500	26.88%	0	0				-20.45%
32323	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	地质勘察局住宅箱变1变压器	630	15.56%	0	0				0.99%
32324	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-4箱变1变压器	630	25.40%	407	407				-6.48%
32325	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云峰四段变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
32326	沈河	长青变	长青变448长南乙线	文化东路箱变1变压器	400	121.50%	0	0	2022年12月			0.17%
32327	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都变电站3变压器	800	11.40%	628.8	628.8				-1.52%
32328	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际5号变电站2变压器	630	35.56%	0	0				17.13%
32329	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城东箱变1变	630	18.03%	0	0				2.77%
32330	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园2号变电站2号变压器	500	13.44%	0	0				1.21%
32331	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑6变电站201	400	17.60%	289.6	289.6				-1.55%
32332	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	怡青园箱变2变压器	630	19.81%	442.2	442.2				0.51%
32333	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区9变电站202	400	52.00%	152	152				14.09%
32334	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	强大小区2变电站202	630	28.25%	389	389				0.61%
32335	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	华兴箱变2变压器	630	57.14%	0	0				-4.75%
32336	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	部队箱变2变压器	630	10.48%	0	0				-3.10%
32337	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	万寿小区箱变1站内变压器	800	49.80%	0	0				-1.63%
32338	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	北皇城家园箱变1站内变压器	500	43.20%	0	0				7.56%
32339	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富3箱变2变压器	630	42.54%	0	0				6.78%
32340	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	回民2变电站2变压器	630	53.65%	229	229				-18.79%
32341	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	皇城箱变1变压器	315	37.14%	0	0				-5.04%
32342	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	华丽山庄2配变站1变压器	630	9.84%	505	505				-6.24%
32343	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭2箱变1变压器	630	44.57%	286.2	286.2				9.34%
32344	大东	沈海变	沈海变80382丽城线	东方丽城6箱变站2变压器	630	19.68%	0	0				2.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32345	和平	方型变	方型变464南三甲线	城中花园41主变	500	22.80%	0	0				-0.54%
32346	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富5变电站201	315	45.40%	140.5	140.5				-3.84%
32347	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘南2箱变1号变	400	33.60%	0	0				-5.83%
32348	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	诗波特2箱变202	630	20.95%	435	435				-7.19%
32349	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	南风雅都2箱变201	630	15.24%	31.18	31.18				-1.77%
32350	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	主变盛发花园1	630	25.52%	0	0				-2.28%
32351	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	金利家园1号变电站2号变压器	630	8.00%	0	0				-5.03%
32352	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	兴顺街5变电站201柜	400	0.00%	360	360				0.00%
32353	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	广泉箱变2变压器	630	59.37%	0	0				2.58%
32354	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二东箱变2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
32355	大东	小东变	小东变80148新光线	黎明西小区箱变(单)	400	17.50%	0	0				0.28%
32356	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际2号变电站1号变压器	800	13.00%	0	0				5.72%
32357	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城12号变电站1号变压器	630	20.00%	441	441				-10.51%
32358	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	金辉佳苑箱变202	630	14.60%	475	475				-4.84%
32359	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	西顺城西箱变1变压器	400	44.40%	182.4	182.4				-5.13%
32360	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园1变电站201	500	43.84%	230.8	230.8				4.73%
32361	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	南里小区1变电站1变压器	630	83.49%	0	0	2024年6月			0.99%
32362	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格1号变电站1号变压器	800	64.00%	0	0				3.58%
32363	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那2变电站202	630	34.67%	348.6	348.6				0.00%
32364	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园1号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0				-68.11%
32365	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村7号变电站2变压器	500	37.60%	0	0				8.73%
32366	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦2号变电站1号变压器	630	44.13%	214.77	214.77				7.95%
32367	沈河	长青变	长青变476长木乙线	华龙奥翔3箱变1变压器	630	2.22%	553	553				-4.87%
32368	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村4变电站202柜	500	0.00%	93.53	93.53				0.00%
32369	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园7变电站202柜	630	22.22%	93.53	93.53				-3.04%
32370	皇姑	长江变	长江变25474长泰甲线	沙河子小区箱变2号变	630	59.81%	0	0				-2.62%
32371	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵东小区箱变2	630	31.43%	0	0				-2.68%
32372	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	木兰河箱变1号变	630	0.00%	0	0				1.18%
32373	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	新华2箱变1变压器	400	6.60%	0	0				13.04%
32374	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰10箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
32375	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园1变电站1变压器	1250	21.76%	853	853				-7.85%
32376	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期1箱变2变压器	630	16.51%	463	463				0.76%
32377	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	洋楼箱变2变压器	500	29.76%	0	0				11.95%
32378	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线108右分1	80	65.00%	0	0				-3.78%
32379	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园4变电站2变压器	630	32.38%	0	0				-0.75%
32380	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运3箱变2变压器	630	31.75%	367	367				3.59%
32381	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城17箱变2变压器	630	33.14%	0	0				3.04%
32382	大东	如意变	如意变80842如花甲线	锦联左岸4变电站1站内变压器	630	33.33%	0	0				0.91%
32383	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期2变电站202	500	16.00%	0	0				0.04%
32384	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干小根分49变台	200	44.60%	90.8	90.8				14.49%
32385	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干124变台	200	91.50%	0	0	2024年6月			12.38%
32386	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分24变台	400	27.00%	252	252				23.11%
32387	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲5小区变电站1变压器	500	21.60%	0	0				-0.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32388	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	时代城小区4变电站1变压器	630	28.25%	0	0				34.88%
32389	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	水泥厂支4右1之1柱上变压器	400	16.25%	0	0				17.94%
32390	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲干于桥分48右03柱上变压器	400	5.55%	0	0				11.67%
32391	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线五家子分36右12变台	200	85.80%	8.4	8.4	2022年12月			13.83%
32392	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城13号变电站201配电变压器	630	25.71%	0	0				-1.33%
32393	和平	花园变	花园变752花南甲线	河畔花园66号楼自维配电变压器	1000	33.20%	568	568				11.15%
32394	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙线西塔干134左1	400	13.20%	0	0				15.10%
32395	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分鄢窝堡支28右7变台	200	21.30%	137.4	137.4				42.07%
32396	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号二期小区1局维变电站202配电变压器	800	12.60%	0	0				0.00%
32397	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	唐轩北延二期2局维变电站201配电变压器	800	23.40%	0	0				53.26%
32398	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园2变电站1主变	800	20.00%	560	560				2.15%
32399	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	育嘉花园2箱变2变压器	630	42.54%	299	299				0.51%
32400	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村大棚	50	17.40%	36.3	36.3				-22.67%
32401	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓2201间隔配电变压器	630	31.62%	0	0				4.05%
32402	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	红星新程1号变电站1号变压器	630	25.90%	0	0				-0.64%
32403	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线光辉三队宿舍	50	35.40%	27.3	27.3				-6.32%
32404	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分李影支49变台	200	32.60%	0	0				8.69%
32405	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园1期1箱变1变压器	630	21.90%	0	0				1.53%
32406	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线蔡伯街5大棚	50	137.40%	0	0	2022年12月			-23.88%
32407	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期2箱式变电站1配电变压器	630	27.62%	0	0				5.04%
32408	康平	中心变	中心变2605镇二线	一建箱变1变压器	200	114.00%	0	0	2024年6月			-2.26%
32409	康平	中心变	中心变2605镇二线	车队开发箱变1变压器	200	60.90%	0	0				-6.73%
32410	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北于36右1+1柱上变压器	315	101.90%	0	0	2022年12月			23.41%
32411	东陵	花山变	碧桂园甲线	YHG_小里沟一台区柱上变压器	315	6.67%	262.5	262.5				15.78%
32412	皇姑	长江变	长江变25494长华线	悦时光小区4箱变201间隔配电变压器	630	22.54%	0	0				11.08%
32413	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期2箱式变电站1配电变压器	800	42.38%	0	0				2.86%
32414	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闽南分26柱上变压器	400	130.20%	0	0	2022年12月			-4.71%
32415	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景1箱变2变压器	630	16.76%	461.4	461.4				0.43%
32416	法库	包家屯	包家屯	10kV包家屯线满斗中台支5	100	34.60%	0	0				7.79%
32417	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余北台	100	88.60%	0	0	2022年12月			6.69%
32418	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线团山村支08	315	50.16%	125.5	125.5				18.33%
32419	康平	所口变	所口变76342所方线	所方线大齐支01	400	17.10%	0	0				17.28%
32420	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭于141左6变台	200	37.43%	105.15	105.15				7.02%
32421	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线和平分18变台	200	40.95%	98.1	98.1				12.56%
32422	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐3小区箱变1变压器	630	42.16%	301.4	301.4				8.87%
32423	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞11箱变2变压器	800	38.63%	0	0				3.83%
32424	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇二期变电站201变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-2.98%
32425	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线嘎土支220	100	53.70%	0	0				5.42%
32426	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分4(省委)201间隔配电变压器	400	109.20%	0	0	2024年6月			-3.31%
32427	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村14台区	100	29.00%	61	61				3.60%
32428	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村5台区	100	6.90%	83.1	83.1				-64.46%
32429	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变048中寺线马刚村东分1(马刚C台)	200	64.60%	50.8	50.8				6.04%
32430	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支02	100	68.00%	0	0				0.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32431	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	沈阳润府房地产2号201间隔配电变压器	800	72.30%	0	0				48.12%
32432	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	024生活体住宅变电站202变压器	500	0.00%	0	0				100.00%
32433	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺15、16电井分支08	50	50.40%	0	0				-1.60%
32434	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	八家子分14左6	200	23.50%	0	0				10.52%
32435	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南甲线44	400	31.43%	0	0				-6.46%
32436	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里2箱变1变压器	800	11.40%	0	0				100.00%
32437	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵乙线北陵干24柱上变压器	400	63.90%	0	0				30.89%
32438	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾一期2箱式变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32439	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园36号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	23.40%	0	0				44.44%
32440	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干4左2柱上变压器	315	4.44%	218.46	218.46				-31.51%
32441	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	幻影家园2变电站1变压器	800	27.30%	0	0				0.62%
32442	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓3变电站配电变压器1公变	630	22.86%	93.53	93.53				0.29%
32443	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都12号变电站201配电变压器	500	41.20%	0	0				-1.74%
32444	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园4号变电站1号变压器	630	47.30%	0	0				3.40%
32445	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区11变电站1变压器	400	36.00%	0	0				-0.39%
32446	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区3变电站1变压器	800	46.88%	0	0				0.71%
32447	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园3号变电站201配电变压器	630	26.16%	0	0				15.18%
32448	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分87	400	17.00%	292	292				100.00%
32449	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	润东府4箱变2变压器	630	13.33%	0	0				0.00%
32450	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干96左15变台	200	19.50%	141	141				0.39%
32451	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园2箱变2变压器	500	20.80%	346	346				-0.37%
32452	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鑫淼人家箱变2变压器	800	19.88%	0	0				1.78%
32453	浑南	榆树变	榆树变882三义线	天惠广场二期变电站2号配电变压器	800	15.60%	0	0				56.68%
32454	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官63右3	200	10.20%	159.6	159.6				-37.34%
32455	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	阳光家园东区201配电变压器	630	15.24%	0	0				0.74%
32456	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号二期小区5局维变电站202配电变压器	800	12.60%	0	0				0.00%
32457	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司7箱变配电变压器	630	21.59%	0	0				10.23%
32458	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民5号配电变压器	630	11.17%	496.6	496.6				6.23%
32459	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景8变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
32460	新民	公主屯	公主屯变31148公安线	新农线高荒地分80右11变台	100	54.90%	35.1	35.1				8.67%
32461	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线杭东台几线4	200	82.50%	0	0	2024年7月			13.64%
32462	沈北	董楼子	望滨线	望滨干渔场分33风景园林支1(一站式)	200	8.00%	164	164				0.09%
32463	浑南	前显变	前白乙线	前榆南村柱上变压器	400	70.75%	0	0				-5.52%
32464	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	夏语园1变电站2变压器	500	21.76%	0	0				10.45%
32465	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右20左9	200	46.50%	87	87				100.00%
32466	沈河	青年变	青年变350青大线	文华变电站2变压器	630	18.10%	0	0				1.44%
32467	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房1电井分支11	30	0.00%	0	0				0.00%
32468	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	华新名筑1号变电站201配电变压器	630	46.98%	0	0				3.54%
32469	铁西	重工变	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支8B变压器	200	79.60%	20.8	20.8				-13.07%
32470	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品昊城3变电站1变压器	630	51.30%	148.66	148.66				6.96%
32471	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期三期2箱式变电站201间隔	630	45.40%	0	0				3.09%
32472	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务-沈阳市沈北新区郎奎林养殖场	400	2.06%	0	0				100.00%
32473	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG_佳苑庄园三期箱式变电站1号配电变压器	200	52.00%	0	0				22.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32474	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	YHG_速冻分22(苑苑住宅小区)1箱式变电站1号配电变压器	630	22.35%	0	0				-0.84%
32475	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	旭辉璟宸小区3变电站1变压器	800	21.00%	552	552				34.85%
32476	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑2站房1变压器	400	29.50%	0	0				6.97%
32477	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	大民线大棚分96+1左4变台	200	15.00%	0	0				-136.94%
32478	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科城市阳光花园1配电室202间隔配电变压器	800	27.60%	0	0				33.37%
32479	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区4号变电站2变压器	630	13.97%	0	0				0.89%
32480	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	前进1配电站2站内变压器	630	25.08%	0	0				0.25%
32481	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园3箱变2变压器	400	21.50%	0	0				-3.81%
32482	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	上园开发区箱变2变压器	800	41.70%	386.4	386.4				13.20%
32483	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城2号变电站2变压器	630	53.65%	0	0				-2.62%
32484	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	YHG_新东箱式变电站1号配电变压器	630	60.48%	0	0				0.84%
32485	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园10箱变1变压器	630	24.13%	415	415				1.45%
32486	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干双树子支31柱上变压器	200	65.70%	0	0				7.50%
32487	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线顾电东支001	200	49.95%	56.43	56.43				9.33%
32488	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	官立乙线大古家子分47	100	56.10%	0	0				-6.95%
32489	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期3变电站202间隔配电变压器	500	40.80%	246	246				5.46%
32490	东陵	上佰变	上深乙线	雍贺园2箱变201间隔配电变压器	630	21.33%	0	0				4.69%
32491	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)4箱式变电站2号变压器	630	27.43%	0	0				6.99%
32492	东陵	花山变	欧陆乙线	宴山东一区1箱变2变压器	630	11.75%	493	493				53.54%
32493	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干121右1柱上变压器	200	13.50%	0	0				100.00%
32494	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线代家庄02	315	8.89%	255.5	255.5				-39.96%
32495	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙5号	400	24.00%	0	0				27.08%
32496	和平	方型变	方型变424方聪线	新兴花园小区2变电站1变压器	400	18.38%	0	0				3.31%
32497	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村2号变电站2变压器	630	32.70%	361	361				5.29%
32498	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线科技中心住宅	100	75.60%	0	0				9.13%
32499	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	鑫久盛门窗公变台	200	1.80%	119	119				0.00%
32500	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖北养牛厂(2)nz	200	58.20%	0	0				19.66%
32501	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田1分004	100	76.50%	0	0				-7.89%
32502	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线糖酒公司	200	56.40%	67.2	67.2				6.18%
32503	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干90右3	100	32.40%	57.6	57.6				16.34%
32504	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦4箱变2变压器	630	15.24%	471	471				0.00%
32505	沈北	道义变	道孝甲线	沈阳工程学院(沈阳工程学院教师公寓)5201配电变压器	800	6.30%	0	0				7.28%
32506	沈北	大志变	大志变70564志西线	LS_木匠大队	200	17.85%	0	0				17.18%
32507	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开地产开发有限公司14箱变201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0				11.43%
32508	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	人杰水岸1.5期2变电站1变压器配电变压器	630	25.71%	0	0				4.07%
32509	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养后西南台	400	30.00%	240	240				-5.04%
32510	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干77+1柱上变压器	400	73.25%	0	0				22.98%
32511	沈北	道义变	道义变15252步阳线	YHG_沈阳步阳置业有限公司11(江南甲第)5箱1变配电变压器	800	37.88%	0	0				11.33%
32512	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区二期1变电站201配电变压器	630	17.46%	0	0				49.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32513	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线物探分005	315	36.19%	0	0				3.67%
32514	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家干15右2	200	41.40%	97.2	97.2				7.25%
32515	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	沈阳慧麟房地产开发有限公司1箱变201配电变压器	630	44.44%	0	0				5.96%
32516	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶村西台	200	62.60%	54.8	54.8				13.00%
32517	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾6号变电站202配电变压器	630	17.46%	0	0				8.10%
32518	和平	文艺变	文艺变950文金线	环球金融中心三期2变电站201配电变压器	800	8.70%	650.4	650.4				48.51%
32519	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	双山南台照明综合(2022微)	200	0.30%	179.4	179.4				100.00%
32520	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香榭12变电站1变压器	800	27.00%	0	0				6.36%
32521	法库	宝山变	法镇二线	YHG 县医院台(东)柱上变压器	315	42.86%	148.5	148.5				-7.49%
32522	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园自维箱变2 201间隔配电变压器	400	20.40%	0	0				26.06%
32523	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分2右1	400	36.60%	0	0				100.00%
32524	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆10变电站1号变压器	630	40.95%	0	0				1.28%
32525	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号二期小区4局维变202配电变压器	630	11.11%	0	0				0.00%
32526	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香榭13箱变1变压器	800	48.60%	0	0				18.79%
32527	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5.2期1箱变1母线1变压器	400	41.40%	0	0				16.78%
32528	法库	果子园	果子园变417果北甲线	凯撒兰湾C区2箱变201配电变压器	630	50.79%	0	0				10.43%
32529	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天阔城1箱变202配电变压器	630	27.62%	393	393				4.84%
32530	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分23左1变台	200	60.30%	59.4	59.4				100.00%
32531	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	西河山分37	50	0.00%	0	0				0.00%
32532	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀1箱变2变压器	500	34.40%	0	0				1.34%
32533	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	保利云禧2配电室201间隔配电变压器	800	27.90%	496.8	496.8				61.37%
32534	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山一期3号变电站2号配电变压器	630	48.25%	0	0				59.45%
32535	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨二组照明	160	66.38%	37.8	37.8				6.14%
32536	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线腰街五组照明	100	66.00%	24	24				10.15%
32537	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线拉马沟东台	200	19.50%	0	0				12.04%
32538	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支13左4	200	13.00%	0	0				9.13%
32539	浑南	于山变	于山变786于安乙线	碧桂园中央公园2号变电站202间隔配电变压器	630	32.38%	363	363				32.62%
32540	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑3变电站202	400	16.40%	294.4	294.4				14.49%
32541	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八號院东区2箱式变电站2配电变压器	630	25.40%	0	0				27.82%
32542	浑南	前显变	前白乙线	军职退休干部休养所变电站202间隔配电变压器	500	12.16%	0	0				20.62%
32543	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线地税分05	200	57.50%	0	0				2.36%
32544	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象2号变电站1号变压器	800	55.50%	0	0				24.25%
32545	于洪	大潘变	大潘线	桃园小区2站房1变压器	630	23.37%	330.81	330.81				-0.64%
32546	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期1站房2变压器	630	19.05%	447	447				7.72%
32547	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线西老边照明南台	200	37.80%	104.4	104.4				10.16%
32548	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	万泉小区箱变1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				0.24%
32549	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷2变电站2变压器	630	0.00%	325.62	325.62				0.00%
32550	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆5变电站2变压器	500	20.00%	0	0				6.28%
32551	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右5柱上变压器	315	44.19%	0	0				14.99%
32552	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里三期1变电站201配电变压器	630	57.90%	0	0				9.17%
32553	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	新村干21	100	72.80%	17.2	17.2				2.74%
32554	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区12变电站1变压器	630	52.19%	0	0				0.22%
32555	新民	南窑变	南窑变3570世纪甲线	世纪甲线24右3变台	400	45.30%	178.8	178.8				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32556	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	生态研究所1箱变201间隔配电变压器	400	22.40%	0	0				-0.58%
32557	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	炼钢线于洪干24加1变压器	100	21.30%	68.7	68.7				24.84%
32558	东陵	中马变	疗养线	中旅万科城2箱变1变压器	400	41.10%	195.6	195.6				79.47%
32559	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线北出口支21	200	68.10%	43.8	43.8				100.00%
32560	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城40号变电站202间隔配电变压器	630	53.65%	229	229				25.71%
32561	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金四组分台5+1柱上变压器	200	22.65%	0	0				8.03%
32562	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳二屯分台1柱上变压器	50	139.80%	0	0	2022年12月			13.51%
32563	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区5变电站1变压器	630	29.52%	0	0				5.63%
32564	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑3变电站202柜	630	0.00%	567	567				0.00%
32565	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城2号变电站2变电器	630	27.05%	0	0				0.96%
32566	皇姑	北陵变	北陵变25150舍屯甲线	武警干部住宅2变电站1变	630	11.43%	0	0				20.39%
32567	浑南	营盘	营盘变088营亿线	亿丰南奥2变电站2变压器	630	27.43%	0	0				8.18%
32568	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江国际二期3号变电站1号配电变压器	800	22.20%	0	0				45.96%
32569	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳市皇姑区广顺机械加工部(一站式)	400	35.20%	0	0				21.66%
32570	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4-2配电室2变压器	630	31.62%	0	0				1.55%
32571	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹佳园3变电站202配电变压器	800	16.88%	173.2	173.2				77.91%
32572	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	冠信公寓箱变2变压器	630	0.00%	0	0				-31.50%
32573	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干79左7	315	36.57%	0	0				32.06%
32574	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆3变电站2变压器	500	24.60%	327	327				-18.02%
32575	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线117右7变台	200	51.90%	76.2	76.2				6.77%
32576	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	罗家房变407红卫线红卫线老牛圈分30右4变台	100	82.50%	7.5	7.5	2024年6月			11.35%
32577	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分李河套支排水支10左1变台	200	15.40%	0	0				11.30%
32578	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线水利分04	200	61.40%	0	0				5.41%
32579	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场3变电站201配电变压器	630	5.71%	531	531				100.00%
32580	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家3号变电站1号变压器	630	21.27%	433	433				4.24%
32581	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分韩三支13+1变台	400	26.40%	0	0				14.79%
32582	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	书香苑(居民2)	500	26.00%	0	0				2.22%
32583	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	丁家一组照明(2020微)	200	44.80%	90.4	90.4				22.80%
32584	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线36左12左15变台	630	8.57%	0	0				93.97%
32585	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线35左16右5	80	20.00%	0	0				100.00%
32586	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干中学分21变台	400	57.80%	0	0				1.93%
32587	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高于达连西井分8加1变压器	50	43.80%	23.1	23.1				14.69%
32588	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期4箱式变电站2配电变压器	800	28.50%	0	0				17.34%
32589	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	肇兴佳苑小区3变电站2变压器	400	20.00%	31.18	31.18				-2.78%
32590	新民	张屯变	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家干代家分63变台	100	102.90%	0	0	2022年12月			6.73%
32591	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	老观坨东海袜厂公变台	200	58.80%	62.4	62.4				0.00%
32592	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线东哈3电井分10	50	33.60%	28.2	28.2				23.38%
32593	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆7号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	630	12.38%	0	0				90.97%
32594	沈河	长青变	长青变472长东线	星汇云锦2-6配变站2变压器	800	26.40%	508.8	508.8				79.08%
32595	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区2变电站1变压器	630	40.63%	0	0				5.16%
32596	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪柳分12右1	400	23.70%	0	0				0.00%
32597	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线44右16变台	400	26.40%	0	0				0.00%
32598	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线何家卜台	315	24.76%	0	0				28.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32599	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线东新西台	315	61.27%	0	0				14.41%
32600	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干220	400	103.50%	0	0	2024年12月			8.04%
32601	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	敖司牛变227卡力马线卡北西台	100	96.00%	0	0	2024年12月			9.33%
32602	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	赖花甲线兴隆分29右1变台	400	1.20%	355.2	355.2				79.88%
32603	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪枫景汇5变电站变压器	630	24.76%	0	0				3.21%
32604	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际1号变电站1变压器	800	29.25%	0	0				1.83%
32605	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关于西关东台支004	200	23.70%	0	0				12.02%
32606	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	YHG_教材分27左1学府雅园变2箱式变电站2配电变压器	630	12.06%	0	0				-5.31%
32607	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支三组支004	50	132.60%	0	0	2023年1月			12.32%
32608	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线双四分011	50	86.10%	1.95	1.95	2024年6月			13.98%
32609	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪3箱变1变压器	630	24.00%	415.8	415.8				1.86%
32610	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干18右11变压器	200	13.20%	0	0				-1.82%
32611	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡11变电站1变压器	630	39.24%	0	0				4.50%
32612	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区7变电站2变压器	630	22.86%	423	423				2.33%
32613	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑3箱变2变压器	400	28.20%	247.2	247.2				-2.26%
32614	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦3箱变2配电变压器	630	32.38%	0	0				1.78%
32615	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线太平大棚支07	50	37.20%	0	0				16.07%
32616	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-10母 线	630	8.89%	0	0				10.58%
32617	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分58仇家支07	80	90.50%	0	0	2024年6月			-0.54%
32618	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区5变电站2变压器	630	13.65%	0	0				0.75%
32619	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡13变电站2变压器	630	25.71%	0	0				20.68%
32620	沈北	王驿变	城南线	一站式-沈北新区黎森木材经销处	400	65.40%	0	0				52.57%
32621	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲于獾洞支118变台	200	15.30%	0	0				63.48%
32622	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	美地苹果园3箱变1变压器	630	19.84%	0	0				17.64%
32623	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	孝信变594孝昌甲线辽宁城地产开发有限公司3箱变 1、2变	630	26.67%	0	0				3.26%
32624	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右1	100	98.00%	0	0	2022年12月			1.10%
32625	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农于西寺分29	50	83.40%	0	0	2024年6月			33.76%
32626	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干39左2右3+1右1	200	4.80%	0	0				10.87%
32627	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡3箱式变电站1配电变压器	630	20.19%	0	0				100.00%
32628	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线83右10右9	100	56.40%	0	0				16.11%
32629	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线21右5左9变台	100	37.50%	0	0				187.35%
32630	和平	太原变	太原变060胜三乙线	富润阳光小区11主变	500	18.80%	356	356				-1.17%
32631	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分三台子支医院几5	200	24.90%	0	0				30.73%
32632	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区7变电站2变压器	500	27.20%	0	0				5.79%
32633	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际4变电站201	630	54.92%	221	221				1.53%
32634	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十一号变电站202配电变压器	630	25.52%	0	0				15.73%
32635	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	年家屯北台	200	62.80%	54.4	54.4				9.12%
32636	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线72右6右1变台	200	18.30%	143.4	143.4				100.00%
32637	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线156右1变台	100	41.20%	0	0				-24.89%
32638	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线150右10变台	100	32.40%	0	0				38.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32639	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东于12右2	200	0.00%	180	180				0.00%
32640	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线51右6	200	10.00%	160	160				37.60%
32641	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区3变电站1变压器	630	41.90%	0	0				-4.60%
32642	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园26小区变电站201配电变压器	800	42.00%	0	0				8.15%
32643	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	金墅花园1箱变1变压器	630	22.54%	0	0				2.18%
32644	康平	中心变	中心变2606东环线	康龙雅居5箱变1变压器	500	21.12%	0	0				2.30%
32645	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线亮化分73	100	63.60%	0	0				10.17%
32646	于洪	光辉变	光东线	光辉场部南台供暖公司	630	32.13%	364.6	364.6				3.51%
32647	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	长城家园变电站2号变压器	630	25.08%	409	409				-4.14%
32648	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分5柱上变压器变压器	315	28.25%	194.5	194.5				-2.55%
32649	于洪	东民变	机床三线	小微机床3干5+1左2左7号台	400	13.80%	0	0				100.00%
32650	开发	工农变	工农变55580工岛线	工岛小区2变电站1变压器	630	47.24%	0	0				1.83%
32651	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线一组分支线005	200	49.80%	80.4	80.4				0.96%
32652	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线粮西台	100	53.40%	36.6	36.6				-13.55%
32653	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线商贸楼支线001	160	88.50%	2.4	2.4	2022年12月			4.63%
32654	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	吉顺小区2箱变201间隔配电变压器	630	21.33%	0	0				6.97%
32655	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦一期1箱变1变压器	630	18.10%	0	0				-2.13%
32656	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园2变电站2配电变压器	800	5.40%	0	0				100.00%
32657	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里1箱式变电站1配电变压器	800	67.88%	0	0				1.59%
32658	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线赵贝堡北台	315	30.92%	0	0				9.21%
32659	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅3变电站3变压器	630	40.00%	0	0				6.27%
32660	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	碧桂园太阳城南区1局维变201配电变压器	630	22.22%	0	0				42.96%
32661	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线32+2	400	21.75%	0	0				3.51%
32662	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛B区3箱变2变压器	400	8.70%	0	0				97.19%
32663	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭A区2变电站2配电变压器	800	15.00%	0	0				100.00%
32664	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	吉宝城镇开发(沈阳)有限公司1箱2202配电变压器	400	71.25%	0	0				11.06%
32665	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分19左1变台	100	87.30%	2.7	2.7	2024年6月			6.31%
32666	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村1机井	50	50.80%	19.6	19.6				12.68%
32667	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线48左18变台	200	52.80%	74.4	74.4				-36.37%
32668	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	珠江干4柱上变压器	200	39.60%	0	0				91.78%
32669	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线31变台	500	29.44%	0	0				-2.58%
32670	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分32左9变台	100	105.00%	0	0	2023年7月			13.01%
32671	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	金墅花园5箱变2变压器	630	37.46%	0	0				9.64%
32672	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区3变电站2变压器	400	27.30%	0	0				100.00%
32673	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	文竹家园1号变电站202配电变压器	500	22.80%	0	0				1.25%
32674	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园18号小区变电站201配电变压器	630	32.06%	0	0				4.75%
32675	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村1机井	100	23.60%	0	0				-22.62%
32676	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线172变台	100	64.30%	25.7	25.7				5.36%
32677	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线247右9变台	100	135.00%	0	0	2022年12月			7.74%
32678	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线辛先分支029	50	70.80%	0	0				11.91%
32679	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房田家房振双畜牧公变台区	200	49.50%	81	81				0.00%
32680	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区4变电站1配电变压器	800	36.90%	0	0				76.59%
32681	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	香格一品1号变电站202配电变压器	400	45.00%	0	0				1.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32682	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村1机井	100	75.20%	0	0				4.52%
32683	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	速腾名郡小区1变电站1变压器	630	23.62%	0	0				6.11%
32684	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干10左7柱上变压器	400	21.00%	218.46	218.46				0.86%
32685	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线125右8变台	100	92.70%	0	0	2024年10月			1.31%
32686	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大干沉檀木分24右8变台	200	17.40%	0	0				33.61%
32687	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	荷花苑1变电站1变压器	315	29.97%	189.1	189.1				4.22%
32688	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线小范分12右13	200	15.00%	0	0				49.10%
32689	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡14号小区变电站2变压器	500	24.00%	0	0				0.75%
32690	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥园4变电站1变压器	630	29.71%	379.8	379.8				7.09%
32691	沈北	道义变	道义变	蒲岸芳华一期1小区变电所配电变压器201	630	12.70%	0	0				100.00%
32692	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰一期3号变电站1号配电变压器	400	42.90%	0	0				73.33%
32693	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	巧克力城8箱变2变压器	630	33.33%	1.73	1.73				4.80%
32694	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区8变电站2变压器	400	34.50%	0	0				-1.01%
32695	东陵	杨官变	杨官变	杨热线杨孤甲线保利云上3变电站箱变2变压器	800	5.40%	0	0				100.00%
32696	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	大沟沿机井	80	38.50%	0	0				-22.82%
32697	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府二期1箱式变电站2配电变压器	800	54.60%	0	0				48.45%
32698	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线100右2+1	400	29.10%	0	0				100.00%
32699	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期5变电站1变压器	630	19.43%	0	0				-7.83%
32700	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期3变201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				2.77%
32701	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微青堆子1号	200	3.30%	173.4	173.4				96.92%
32702	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城3变电站1变压器	630	36.19%	0	0				-2.55%
32703	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	南塔6箱变变压器	400	22.20%	0	0				100.00%
32704	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线前谢分32变台	200	20.55%	138.9	138.9				7.04%
32705	于洪	曹家变	曹家变	特变水木融城三期站房1配电变压器	800	18.60%	571.2	571.2				14.40%
32706	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期1202配电变压器	630	35.71%	0	0				3.22%
32707	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界卓铸2变电站201配电变压器	400	16.50%	294	294				28.78%
32708	皇姑	长江变	长江变25494长华线	华邑世纪城二期4箱式变电站配电变压器	400	31.50%	0	0				1.78%
32709	开发	宁官变	宁官变95080宁南线	西宸之光小区3变电站1变压器	800	33.00%	456	456				100.00%
32710	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线关屯西几02(老台)	200	70.20%	39.6	39.6				7.37%
32711	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区2箱式变电站201间隔配电变压器	630	51.11%	0	0				4.75%
32712	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线56	400	72.75%	0	0				5.89%
32713	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场干15苗下分37	100	61.60%	0	0				-11.05%
32714	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线一门支01	200	67.50%	45	45				1.97%
32715	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干143黄岗子分36右支006	315	148.57%	0	0	2024年6月			4.56%
32716	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线134右1	200	61.80%	56.4	56.4				49.55%
32717	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期4箱变1变压器	400	31.20%	0	0				58.41%
32718	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门3箱变201间隔配电变压器	630	46.48%	274.2	274.2				5.83%
32719	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区1期1变电站202间隔配电变压器	1000	29.40%	606	606				55.82%
32720	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城2-1间隔201配电变压器	630	48.57%	0	0				1.18%
32721	沈北	道义变	道孝甲线	晨讯置业(沈阳)有限公司(晨兴花园1.1期)2变压器配电变压器	630	25.40%	0	0				2.50%
32722	和平	和平变	和平变168同南乙线	亚洲时尚11主变	630	33.52%	0	0				10.16%
32723	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥2小区变电站1变压器	800	34.80%	441.6	441.6				-2.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32724	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前山屯分支06	200	29.75%	0	0				3.17%
32725	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑4箱变1变压器	630	16.51%	0	0				1.17%
32726	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区2变电站1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				3.43%
32727	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支27右12变台	200	32.20%	115.6	115.6				4.33%
32728	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学干22左25+2右1柱上变压器	250	67.52%	0	0				20.25%
32729	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	圣丰御景广场二期3变电站202间隔配电变压器	630	24.13%	415	415				86.35%
32730	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期4局维箱变202间隔配电变压器	630	9.90%	0	0				-0.73%
32731	沈河	方家变	方家变668方南乙线	中铁建大桥局箱变201间隔配电变压器	630	20.00%	441	441				3.04%
32732	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支35左26右3变台	400	14.48%	302.1	302.1				1.95%
32733	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	佳兆业悦锋1号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	22.86%	0	0				36.61%
32734	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干魏屯分南张支20右8变台	200	29.18%	121.65	121.65				10.32%
32735	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	范家2、3组照明(微)	200	53.80%	72.4	72.4				3.78%
32736	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万莲箱变1变压器	315	51.05%	0	0				5.11%
32737	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城1配电室202间隔配电变压器	630	45.33%	281.4	281.4				1.67%
32738	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线五组台分支线003	50	29.40%	30.3	30.3				8.84%
32739	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵西乙线陵西干11+1柱上变压器	400	24.30%	0	0				65.66%
32740	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹天玺二期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				100.00%
32741	浑南	营盘	营盘变040营奥线	沿海商业中心2号变电站2号变压器	630	16.76%	0	0				14.07%
32742	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城2箱式变电站2配电变压器	630	23.81%	0	0				0.61%
32743	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城3箱式变电站2配电变压器	500	25.28%	0	0				-1.42%
32744	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线刘小船支49	315	52.00%	0	0				1.33%
32745	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式服务—沈阳市英沃尔康环保科技有限公司	400	33.45%	0	0				86.73%
32746	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线45右7右2	200	3.00%	0	0				76.28%
32747	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a5201配电变压器	500	19.84%	350.8	350.8				-0.05%
32748	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华分文华西2台支3	400	25.50%	258	258				-1.52%
32749	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚品南苑2变电站202间隔配电变压器	630	40.38%	312.6	312.6				6.05%
32750	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号5变电站1变压器	630	27.05%	0	0				0.19%
32751	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右11	400	23.60%	0	0				15.65%
32752	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分16	315	32.38%	0	0				1.66%
32753	沈北	朱尔变	朱尔变74368朱林线	一站式-沈阳宏远路灯管理服务有限公司(朱林)	200	9.00%	0	0				73.76%
32754	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园33号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	19.68%	0	0				24.31%
32755	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干100+1右1	200	67.20%	0	0				0.00%
32756	东陵	孙家寨	孙元线	孙家寨变204孙元线孙元干大棚支6右分02柱上变压器	315	52.06%	0	0				10.27%
32757	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳四季园3变电站1变压器	800	31.20%	470.4	470.4				-0.16%
32758	于洪	范屯变	范屯变	全胜村西台(南/北)3台区	200	68.70%	0	0				15.37%
32759	沈北	道义变	道孝甲线	LS_沈阳工程学院(沈阳工程学院教师公寓)6201配电变压器	630	19.68%	0	0				1.90%
32760	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区1变电站1变压器	800	22.88%	537	537				3.54%
32761	康平	四家子	四家子变1207四长线	六五(2)台	200	28.50%	123	123				40.52%
32762	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微鹭岛湖	200	70.80%	38.4	38.4				33.39%
32763	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干172	200	26.33%	0	0				0.17%
32764	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	钢厂支1+1左2	200	33.90%	0	0				38.84%
32765	东陵	杨官变	富康线	其什盛和祥2变电站201间隔配电变压器	630	53.33%	0	0				1.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32766	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文华西3台	200	70.80%	38.4	38.4				20.97%
32767	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线16左1	315	14.86%	236.7	236.7				-16.06%
32768	于洪	东民变	东前线	东民变344东前线西和平村南1台区	100	72.60%	17.4	17.4				10.62%
32769	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分50变台	200	24.30%	131.4	131.4				0.00%
32770	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期9变202	630	19.37%	445	445				100.00%
32771	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区4箱变2	630	36.19%	0	0				21.45%
32772	东陵	孤家子	营城乙线	yhg_嘉华新城箱式变电站201间隔配电变压器	630	42.86%	0	0				1.07%
32773	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾2箱式变电站2号变压器	630	31.11%	0	0				4.68%
32774	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平北一台	630	18.57%	0	0				9.08%
32775	沈北	道义变	道义变15269佰景线	佰景干泵站分C2支9(一站式)	200	14.40%	0	0				40.28%
32776	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	中海天际2号变电站201间隔(前鼎线)配电变压器	800	30.60%	0	0				76.72%
32777	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱5号变电站201间隔配电变压器	400	18.90%	284.4	284.4				33.75%
32778	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	北苑绿洲一本箱式变电站1号变压器	630	29.97%	0	0				7.88%
32779	和平	三好变	三好变174王家线	汇景一区32主变	630	27.05%	396.6	396.6				1.90%
32780	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品3号变电站202配电变压器	630	45.08%	0	0				8.24%
32781	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园3开闭站4箱变2变压器	630	16.63%	0	0				14.29%
32782	东陵	中马变	高坎线	秀水花都1箱变2变压器	630	77.08%	81.4	81.4				4.14%
32783	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园2变电站1变压器	630	15.24%	471	471				0.59%
32784	皇姑	方溪变	方溪变366道义乙线	道义干师范分3柱上变压器	160	0.75%	142.8	142.8				43.74%
32785	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景2变电站201间隔配电变压器	630	12.06%	0	0				45.90%
32786	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福于易家分25	315	46.67%	0	0				-0.19%
32787	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地4号变电站2变压器	630	24.76%	0	0				-2.71%
32788	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	东民变342东专线前民六队台区	160	74.81%	0	0				4.78%
32789	大东	大东变	大东变66076大环线	中环广场1变电站2变压器	800	36.38%	429	429				23.92%
32790	沈北	新城子	新城线	侯三分116新卜四B	200	3.90%	0	0				-21.75%
32791	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	石台新苑住宅2箱变201配电变压器	630	11.68%	0	0				3.99%
32792	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区3变电站2变压器	400	39.60%	0	0				48.94%
32793	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园2变电站2变压器	400	32.40%	0	0				17.32%
32794	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华文居1变电站2变压器	630	0.00%	567	567				-23.86%
32795	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	富城时代5箱变1号配电变压器	630	37.14%	0	0				6.63%
32796	沈北	朱尔变	朱尔变74380江森线	柳岗村箱式变电站201间隔配电变压器	200	43.65%	0	0				-1.13%
32797	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	市政研究院住宅变电站配电变压器	400	24.60%	261.6	261.6				-28.42%
32798	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生于37	315	64.13%	81.5	81.5				3.19%
32799	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线53左22变台	400	20.40%	0	0				21.50%
32800	于洪	家俱变	佰锦线	佰锦城四期1站房1配电变压器	630	22.86%	0	0				23.38%
32801	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆市场1变电站1变压器	630	54.92%	0	0				7.44%
32802	沈北	清水变	清王线	小洋河B台	315	22.10%	0	0				32.77%
32803	苏家屯	前显变	前显变51272前河乙线	天玺家园变电站2变压器	630	16.51%	0	0				-10.41%
32804	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲于96张沙布分10右2柱上变压器	30	94.00%	0	0	2024年6月			21.76%
32805	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长北8箱变2配电变压器	630	45.08%	0	0				5.22%
32806	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾二期3号变电站1号配电变压器	800	25.80%	0	0				40.92%
32807	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线五五分17桥头支3	160	60.56%	0	0				8.83%
32808	皇姑	长江变	468长黄乙线	美登支5加1左1柱上变压器	250	0.40%	0	0				25.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32809	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆3箱变2站内变压器	500	17.20%	364	364				-3.24%
32810	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙D环网单元1变电站1变压器	400	47.40%	0	0				3.77%
32811	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区1变电站202变压器	800	32.63%	459	459				3.95%
32812	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村4号变电站1号配电变压器	630	24.13%	0	0				2.39%
32813	法库	果子园	果子园变1412水泥线	宝山变005宝十线机房电台	100	29.10%	60.9	60.9				8.93%
32814	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路2箱变1变压器	400	8.70%	0	0				-11.56%
32815	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期1变电站1配电变压器	800	48.75%	0	0				-2.31%
32816	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分2左19	200	27.00%	0	0				28.67%
32817	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
32818	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰甲线凤凰于19+5柱上变压器	400	27.60%	0	0				34.18%
32819	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡4号变电站1变压器	630	33.65%	0	0				4.58%
32820	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑2变电站1变压器	500	18.00%	0	0				-7.83%
32821	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑5变电站2变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
32822	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线东风村	200	76.80%	26.4	26.4				6.61%
32823	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	明辉新天地1箱变101间隔配电变压器	800	32.10%	463.2	463.2				24.12%
32824	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线60右5	315	53.33%	0	0				-0.51%
32825	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	金辉优步湖畔3箱式变电站1配电变压器	800	28.25%	494	494				33.34%
32826	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期2变电站1变压器	500	34.80%	0	0				3.84%
32827	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫4号变电站202间隔配电变压器	800	81.75%	66	66	2024年9月			26.33%
32828	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线聂家支031	50	0.00%	0	0				79.07%
32829	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村1.2组	80	72.25%	14.2	14.2				0.95%
32830	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干222	315	32.13%	0	0				11.71%
32831	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	乐警3箱变2变压器	630	19.43%	0	0				1.80%
32832	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线田家二支01	200	38.00%	0	0				54.35%
32833	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期3箱式变电站2配电变压器	800	24.30%	0	0				1.46%
32834	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲1开闭站2变电站变压器	400	64.00%	0	0				12.52%
32835	新民	东郊变	东郊变30270郑南乙线	城东甲线农田分13右7	250	50.80%	0	0				5.50%
32836	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后中心街台	200	88.80%	0	0	2024年6月			8.09%
32837	新民	东郊变	东郊变30270郑南乙线	城东甲线农田分27	100	34.80%	0	0				-16.01%
32838	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分09	400	34.25%	223	223				6.51%
32839	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期3号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0				-477.25%
32840	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河1号变电站2号变压器	630	41.14%	0	0				10.78%
32841	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站1箱变1变压器	630	16.83%	0	0				5.60%
32842	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期1箱式变电站1配电变压器	800	50.25%	0	0				1.03%
32843	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线延寿寺东分2	400	60.40%	0	0				14.39%
32844	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	西城逸景2变电站1变压器	630	33.90%	353.4	353.4				6.06%
32845	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区一期2号202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				-550.94%
32846	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干45左1	315	67.62%	0	0				31.69%
32847	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑1箱式变电站2配电变压器	630	36.83%	0	0				2.73%
32848	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分3	315	47.94%	132.5	132.5				18.27%
32849	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩*公馆13-1间隔201配电变压器	630	24.13%	0	0				0.86%
32850	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分派出所支柏村几2(柏家沟村东台)	200	24.60%	0	0				4.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32851	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支柏九队西几(柏九队西台)	315	9.14%	0	0				2.20%
32852	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干安坨分郑家支47右3变台	200	33.60%	0	0				-2.78%
32853	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线烟草	160	72.56%	0	0				16.16%
32854	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期2箱变2变压器	630	24.76%	0	0				1.88%
32855	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	明天广场六期2变电站202间隔配电变压器	800	33.38%	0	0				0.72%
32856	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	森林里3箱变1配电变压器	400	51.50%	0	0				1.69%
32857	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	砂轮乙线83	200	61.20%	0	0				-0.82%
32858	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12右3柱上变压器	250	32.80%	0	0				-0.57%
32859	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左8变压器	500	43.60%	0	0				0.75%
32860	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干30左7	315	21.33%	216.3	216.3				-14.00%
32861	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线金融开闭站金融金融2柱上变压器	315	29.52%	0	0				-5.26%
32862	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支4变压器	315	24.13%	0	0				-51.99%
32863	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支5左3	200	60.00%	60	60				2.28%
32864	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分146右7变台	100	40.50%	0	0				4.37%
32865	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风乙线40+2柱上变压器	400	22.25%	0	0				-1.53%
32866	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干9右6变压器	315	26.35%	200.5	200.5				2.46%
32867	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分14变压器	200	13.20%	0	0				-12.67%
32868	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线工商分2	315	49.81%	0	0				100.00%
32869	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	施官变146北官线北官线088	200	0.00%	0	0				-54.29%
32870	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分12	315	52.06%	0	0				0.51%
32871	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	长江甲线32右2之1柱上变压器	315	35.24%	0	0				-1.18%
32872	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分21右8变台	100	37.80%	0	0				-7.67%
32873	沈河	粮仓变	粮仓变542粮木甲线	粮仓变542粮木甲线方北干40右8公变	315	6.35%	0	0				-20.10%
32874	沈河	粮仓变	粮仓变542粮木甲线	粮仓变542粮木甲线方北干河道分3右1+1公变	315	25.71%	0	0				-30.27%
32875	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分28公变	200	21.30%	137.4	137.4				7.10%
32876	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干36右1公变	315	21.84%	214.7	214.7				-10.69%
32877	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干27公变	315	41.59%	152.5	152.5				17.51%
32878	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	勾连变352前塔甲线朝中分4左6柱上变压器	200	56.70%	0	0				-0.81%
32879	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5左5柱上变压器	315	60.00%	0	0				30.64%
32880	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干65右6左2+1	315	89.52%	0	0	2023年8月			0.73%
32881	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小乙线如小联干5	400	61.25%	0	0				1.15%
32882	大东	如意变	如意变856如沈乙线	沈联线沈小联干消防分1	315	33.02%	179.5	179.5				5.99%
32883	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干32右2公变	315	39.24%	0	0				4.12%
32884	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线39	400	39.60%	0	0				3.90%
32885	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干70右7	315	54.60%	0	0				-0.02%
32886	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干20左2柱上变压器	160	3.00%	0	0				77.30%
32887	大东	小东变	小东变80148新光线	新光线和睦干文铁分16加1	400	15.60%	0	0				81.01%
32888	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分6左1变压器	315	9.84%	0	0				-6.85%
32889	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25右8	200	56.00%	0	0				2.42%
32890	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线三院分13右2右3	315	51.75%	120.5	120.5				5.06%
32891	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线26右5	250	20.40%	174	174				9.57%
32892	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分32	250	2.16%	219.6	219.6				-126.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32893	和平	方型变	方型变444方青乙线	北五经分10	315	92.38%	0	0	2022年12月			7.79%
32894	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干27右4变压器	400	88.75%	0	0	2024年6月			14.94%
32895	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分7变台	160	45.00%	0	0				-2.10%
32896	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线勾连分2左1之1柱上变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
32897	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线34左1	630	27.94%	0	0				-49.73%
32898	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左2右1变压器	315	67.30%	0	0				-14.11%
32899	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	月光橙箱变2号变	630	16.00%	0	0				6.44%
32900	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	环北书香苑2箱变1变	500	25.44%	0	0				1.91%
32901	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	华地一次2主变	630	27.62%	0	0				-0.92%
32902	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期7箱变1变压器	630	17.46%	0	0				-3.44%
32903	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	新兴小区4号变电站1号变压器	630	23.17%	421	421				16.99%
32904	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二10箱变2号变	630	0.00%	363.72	363.72				0.00%
32905	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲3配电箱变1号变	630	35.24%	345	345				1.46%
32906	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔2箱变2变压器	630	20.95%	435	435				-6.93%
32907	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园6箱变2号变	630	12.70%	0	0				-3.84%
32908	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园地下一次1#主变	800	60.60%	200	200				3.91%
32909	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡6变电站1变压器	630	27.05%	396.6	396.6				2.23%
32910	和平	和平变	和平变168同南乙线	鑫荣家园12主变	800	32.25%	0	0				1.43%
32911	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	烟草变电站一次变压器柜主变	315	44.70%	0	0				2.38%
32912	和平	花园变	花园变56753花三甲线	万科紫金园12主变	500	15.20%	374	374				-4.41%
32913	和平	方型变	方型变442方青甲线	四平街26号主变	400	24.60%	0	0				-3.15%
32914	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都11变电站202	630	22.86%	423	423				4.16%
32915	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	沈岗家园2箱变2	630	37.14%	0	0				17.90%
32916	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	牛三官2箱变2变压器	500	84.00%	30	30	2024年6月			1.23%
32917	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	明地小区3变电站2变压器	630	39.05%	0	0				1.51%
32918	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区2变电站2变压器	630	27.68%	0	0				3.13%
32919	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区2变电站2变压器	630	23.62%	0	0				-1.78%
32920	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区3变电站1变压器	630	19.43%	0	0				-4.39%
32921	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶1号变电站2变压器	630	28.57%	387	387				3.18%
32922	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑2箱变1变压器	630	40.32%	313	313				2.08%
32923	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区5变电站2变压器	630	23.17%	0	0				-8.09%
32924	和平	广州变	广州变470二纬甲线	九如西巷变电站一次变压器柜主变	315	33.14%	179.1	179.1				2.24%
32925	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园10变电站201	630	29.84%	379	379				-0.99%
32926	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村四期小区变电站202柜	630	22.22%	318.69	318.69				2.01%
32927	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区2变电站201	500	38.72%	256.4	256.4				-4.27%
32928	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语1变电站201柜	500	30.24%	298.8	298.8				-1.62%
32929	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	御览家园小区变电站202	630	24.76%	411	411				1.76%
32930	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语3变电站202柜	315	56.76%	104.7	104.7				7.41%
32931	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防官兵小区2变电站201	500	9.92%	0	0				-11.87%
32932	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防官兵3变电站201	500	14.72%	0	0				2.99%
32933	铁西	肇工变	肇工变10162浆北线	圣工小区变电站201柜	630	50.79%	0	0				0.15%
32934	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	和平北大街1主变	200	48.80%	82.4	82.4				-4.86%
32935	沈河	万柳变	万柳变276万东线	邻园箱变2变压器	500	44.16%	0	0				-1.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32936	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城1箱变1变压器	400	21.50%	274	274				-0.54%
32937	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	南八中路小区变电站201柜	500	59.60%	0	0				1.00%
32938	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区3变电站201	500	32.64%	0	0				-0.14%
32939	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园11变电站1变压器	500	29.20%	0	0				3.94%
32940	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	通站东里箱变1	630	45.21%	282.2	282.2				-0.27%
32941	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	铁亚2箱变1配电变压器	400	63.60%	0	0				-0.51%
32942	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑1#	630	14.86%	0	0				-14.55%
32943	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	辽大公寓1箱变2号变	400	17.50%	290	290				-0.46%
32944	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁21主变	1600	11.56%	234.55	234.55				-5.29%
32945	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸4#2主变	500	11.52%	0	0				-2.78%
32946	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地51主变	630	20.19%	439.8	439.8				8.28%
32947	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	北塔小区箱变1	630	135.87%	0	0	2022年12月			-4.16%
32948	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅2箱变1变	630	16.00%	466.2	466.2				-2.10%
32949	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	大成箱变1变压器	500	55.68%	0	0				4.44%
32950	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	丰乐1变电站2变压器	630	33.90%	0	0				2.44%
32951	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	泉园电气化1箱变2变压器	1250	0.00%	0	0				0.00%
32952	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园2变电站201柜	500	34.40%	0	0				-0.29%
32953	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街7变电站201柜	630	34.92%	0	0				-5.37%
32954	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	金融家园变电站1变压器	630	15.56%	0	0				1.23%
32955	大东	善邻变	善邻变81064善小甲线	高炮小区变电站1变压器	630	10.79%	0	0				-3.12%
32956	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城东箱变2变	630	32.51%	0	0				-6.22%
32957	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑4变电站201	400	23.20%	267.2	267.2				-3.61%
32958	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	北一路14变电站201柜	250	8.00%	205	205				-55.90%
32959	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	艳路二区变电站201	630	20.00%	0	0				-2.87%
32960	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	红巾3变电站2变压器	500	59.84%	0	0				2.74%
32961	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	自动化1箱变1变压器	500	34.24%	0	0				-2.76%
32962	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富5变电站2变压器	500	0.00%	0	0				-2.32%
32963	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城一期1箱变1变压器	630	64.38%	0	0				-0.76%
32964	和平	广州变	广州变462广太甲线	洪福家园一次2#主变	630	0.00%	567	567				0.81%
32965	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型6变电站201柜	315	33.02%	179.5	179.5				-0.61%
32966	新民	新民变	新民变30162营东线	冠芳园1变电站2变压器	630	20.00%	0	0				4.50%
32967	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城10号变电站1号变压器	630	51.05%	245.4	245.4				5.96%
32968	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	金宝花园1号变电站1号变压器	800	45.90%	0	0				-5.79%
32969	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和平新村箱变1	400	53.60%	145.6	145.6				3.52%
32970	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	牛三官1箱变2变压器	500	62.00%	122.97	122.97				4.73%
32971	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰山东箱变1号变	500	61.92%	0	0				2.18%
32972	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村4变电站201柜	500	10.00%	0	0				22.97%
32973	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区2变电站201	630	10.16%	0	0				-4.20%
32974	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊8变电站201柜	630	21.90%	0	0				-0.06%
32975	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	金山小区2号变电站1号变压器	400	69.60%	0	0				1.34%
32976	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府4箱变1	630	31.43%	0	0				-7.11%
32977	皇姑	长江变	25466长黄甲线	卧龙箱变2	500	29.60%	0	0				7.69%
32978	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	大渡河1箱变1	400	40.80%	196.8	196.8				7.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32979	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑3箱变1	400	47.00%	0	0				0.02%
32980	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园4变电站201柜	630	29.84%	93.53	93.53				0.02%
32981	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区18箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
32982	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区4箱变1	630	7.94%	0	0				-0.07%
32983	新民	新民变	新民变30170营西线	富贵人家1变电站1变压器	630	33.71%	0	0				-2.19%
32984	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区4变电站202柜	500	68.00%	0	0				-2.39%
32985	沈北	农高变	农高变70358农海线	湖郡小区2局维变电站202配电变压器	630	7.62%	0	0				85.81%
32986	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园2变电站1配电变压器	630	28.57%	0	0				26.61%
32987	于洪	得胜变	得工线95446	小微香堤北苑台	200	8.10%	163.8	163.8				29.33%
32988	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	博地左岸箱式变电站1配电变压器	800	45.38%	0	0				1.04%
32989	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线大屯分40	400	14.10%	303.6	303.6				100.00%
32990	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城5号变电站1变压器	630	20.63%	0	0				3.15%
32991	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	立新干五三分5+1公变	400	17.70%	289.2	289.2				5.35%
32992	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	重型高楼变电站202	630	26.67%	0	0				-2.36%
32993	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城18号变电站201配电变压器	630	40.95%	0	0				3.78%
32994	于洪	范屯变	范北线	三供一业马三家御东社2号台	630	25.71%	405	405				8.38%
32995	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分5柱上变压器	400	66.00%	0	0				2.46%
32996	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干46柱上变压器	400	10.25%	0	0				1.97%
32997	大东	如意变	如意变80842如花甲线	中盛2变电站1变压器	500	64.96%	0	0				7.73%
32998	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡2变电站2变压器	630	32.00%	0	0				0.45%
32999	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	南铁乙线67变台	200	37.20%	0	0				39.98%
33000	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分2	315	44.76%	0	0				1.90%
33001	法库	果子园	果子园变418果府线	铂金公馆二期1箱变2配变间隔配电变压器	630	16.51%	0	0				27.33%
33002	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分15左4变台柱上变压器	50	96.80%	0	0	2022年12月			4.31%
33003	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干永安分8变台	200	32.40%	0	0				19.51%
33004	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干156右07柱上变压器	100	18.60%	0	0				-33.77%
33005	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区1局维变电站201配电变压器	800	12.30%	0	0				0.00%
33006	沈北	天乾变	天孝乙线	龙湖原府小区4局维变电站202配电变压器	800	9.90%	0	0				100.00%
33007	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干砖厂分2变台	200	5.30%	169.4	169.4				-1.89%
33008	苏家屯	下深变	理想线	高山分8右5+2	315	36.95%	0	0				2.38%
33009	苏家屯	下深变	理想线	高山分3	250	34.00%	0	0				-49.08%
33010	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园1变电站2变压器	630	15.56%	0	0				89.55%
33011	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线后房分13左04	100	63.00%	0	0				7.35%
33012	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期1箱式变电站1配电变压器	630	25.14%	408.6	408.6				1.89%
33013	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	崇山变250岐山甲线岐山干5右1柱上变压器	100	36.60%	0	0				7.28%
33014	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干184右2	400	30.90%	236.4	236.4				62.91%
33015	于洪	兰台变	兰工线	假日小城2站房1变压器	630	72.70%	109	109				1.08%
33016	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线放司牛菜地	100	37.40%	0	0				0.98%
33017	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线吉庆西台照明	200	60.80%	0	0				0.24%
33018	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂小区1配电室202间隔配电变压器	630	17.78%	455	455				64.29%
33019	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线歇窝分121变台	100	34.50%	0	0				72.95%
33020	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干68左3	200	40.20%	99.6	99.6				28.86%
33021	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城3号2变压器	630	24.00%	0	0				50.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33022	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝于49右分04柱上变压器	400	23.10%	267.6	267.6				6.07%
33023	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干链条分17柱上变压器	200	10.40%	0	0				-77.88%
33024	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园4变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
33025	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期2箱变2变压器	400	30.00%	0	0				58.15%
33026	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分29左11变台	200	65.70%	48.6	48.6				5.65%
33027	大东	农高变	农高变70370人和乙线	富友雅土居1箱变2变压器	630	6.67%	0	0				84.14%
33028	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐5小区箱变201变压器	630	33.97%	353	353				1.01%
33029	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线大帮牛西台照明	200	42.30%	95.4	95.4				24.55%
33030	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干茨于分43变台	80	59.25%	0	0				-12.00%
33031	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯养殖南台	400	61.50%	0	0				100.00%
33032	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙4小区变电站2变压器	630	28.57%	0	0				3.11%
33033	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干97公变	400	19.20%	210	210				1.32%
33034	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线104左1	500	93.60%	0	0	2022年12月			4.84%
33035	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干222右4变台	200	24.15%	131.7	131.7				2.10%
33036	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线2变电站2变压器	500	40.64%	0	0				-0.31%
33037	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景1箱变202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33038	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区2箱变2变压器	400	22.88%	268.5	268.5				9.31%
33039	和平	文艺变	文艺变950文金线	环球金融中心三期小区1变电站201配电变压器	800	35.25%	438	438				6.88%
33040	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园4变电站201配电变压器	250	11.60%	0	0				-4.45%
33041	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	双喜北小区土建变202	400	0.00%	0	0				0.00%
33042	新民	侯家变	侯家变16780侯南线	侯南干87左1变台	200	12.80%	0	0				4.56%
33043	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大干常家窝堡分兰旗支72变台	200	47.00%	0	0				9.44%
33044	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园1箱变1变压器	500	18.88%	0	0				-4.74%
33045	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区1变电站1变压器	800	27.38%	501	501				31.18%
33046	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	益格丽景小区变电站1变压器	400	32.00%	0	0				4.84%
33047	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	紫金名门箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33048	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团1变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
33049	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区2变电站1变压器	630	22.86%	381.04	381.04				2.30%
33050	浑南	营盘	营盘变088营亿线	亿丰南奥4变电站1变压器	800	18.38%	0	0				-0.32%
33051	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区2变电站1变压器	400	24.00%	264	264				10.14%
33052	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	田园牧歌2号变电站202间隔配电变压器	800	28.50%	0	0				6.42%
33053	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分11柱上变压器	200	24.40%	0	0				21.07%
33054	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期4周维变202配电变压器	800	18.60%	0	0				45.49%
33055	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	方大欣湖里1变电站1号变压器	630	8.57%	0	0				100.00%
33056	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	保利云禧3配电室201间隔配电变压器	800	72.30%	141.6	141.6				48.85%
33057	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云4号变电站201间隔(官塔乙线)配电变压器	800	15.90%	0	0				95.78%
33058	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左6左3柱上变压器	400	48.60%	0	0				0.00%
33059	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线5+2	315	57.14%	103.5	103.5				0.72%
33060	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线42右25变台	200	19.50%	141	141				45.83%
33061	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司1箱变配电变压器	630	21.90%	0	0				7.09%
33062	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城2号201配电变压器	630	29.84%	0	0				3.60%
33063	开发	洞庭变	洞庭变55778长岛线	长岛小区3变电站1变压器	800	32.63%	0	0				-3.69%
33064	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民4号2配电变压器	630	14.29%	477	477				5.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33065	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分4右支0加1左分7台区	100	33.60%	56.4	56.4				0.57%
33066	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	府苑雅都二期3号箱1号考核箱变配电变压器	630	46.03%	0	0				23.34%
33067	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线古城乙38	100	86.55%	0	0	2023年1月			14.26%
33068	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景1变电站2变压器	630	49.14%	257.4	257.4				4.16%
33069	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	沈阳蒲河房地产开发有限公司(石台新苑住宅)1间隔1配电变压器	400	29.20%	0	0				11.17%
33070	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城4变电站2变压器	500	59.20%	0	0				8.40%
33071	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	果蔬市场1变电站2变压器	630	34.92%	0	0				-13.10%
33072	浑南	白塔变	白塔变972白成乙线	育才学校箱式变电站1变压器配电变压器	630	17.14%	0	0				2.72%
33073	浑南	白塔变	白塔变972白成乙线	育才学校箱式变电站2变压器配电变压器	315	48.89%	0	0				-0.43%
33074	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运3箱变1变压器	630	20.00%	441	441				-1.58%
33075	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地地下变电所1号配电变压器	630	54.86%	0	0				12.23%
33076	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场北区8小区变电站201配电变压器	630	34.92%	0	0				100.00%
33077	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑5站房1变压器	630	13.97%	0	0				1.79%
33078	大东	大志变	大志变70584大衣乙线	人和干100左2	400	37.60%	0	0				100.00%
33079	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区3号箱1号变压器	630	47.62%	267	267				31.18%
33080	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区1配电站1变压器	630	21.71%	0	0				-1.35%
33081	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干林场分03左支02柱上变压器	200	18.20%	0	0				5.47%
33082	东陵	营盘	营孤乙线	泰莱十六区2箱变1变压器	630	83.81%	0	0	2022年12月			3.44%
33083	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	英雄公园1箱式变电站1配电变压器	100	37.80%	0	0				39.07%
33084	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线广方干小转弯分17左1柱上变压器	50	20.80%	0	0				44.36%
33085	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老山头西支003	100	66.15%	23.85	23.85				12.23%
33086	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	另角泡村西台(仅换变压器)改造	100	42.20%	47.8	47.8				100.00%
33087	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期4变电站2配电变压器	800	23.63%	531	531				0.60%
33088	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分19柱上变压器	400	27.60%	0	0				8.09%
33089	皇姑	长江变	长江变25494长华线	碧桂园天语1箱变2配电变压器	800	23.40%	0	0				100.00%
33090	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线大桥北台分005	80	33.00%	45.6	45.6				20.93%
33091	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	杨士岗变051杨士岗线佑户坨东台照明	160	84.75%	8.4	8.4	2022年12月			4.04%
33092	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三西抗旱4	200	60.60%	58.8	58.8				10.21%
33093	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光四期2站房1配电变压器	400	24.00%	264	264				6.46%
33094	法库	宝山变	法镇二线	宝山变005法镇线双庙子分8	315	7.62%	259.5	259.5				-6.35%
33095	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品2变电站1配电变压器	630	25.40%	0	0				-1.13%
33096	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	七彩雅筑小区4箱变2变	630	0.00%	0	0				0.00%
33097	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	七彩雅筑小区1箱变2变	630	24.76%	0	0				-5.65%
33098	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线10	315	59.81%	0	0				-2.56%
33099	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-1变电站201配电变压器	800	29.40%	484.8	484.8				53.50%
33100	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城鸿景嘉园2号变电站2号配电变压器	800	20.10%	559.2	559.2				42.10%
33101	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城鸿景嘉园3号变电站2号配电变压器	800	15.90%	592.8	592.8				43.34%
33102	于洪	大兴变	兴古线	沈阳市于洪区大兴街道吴家荒村民委员会变电站1变压器	630	36.83%	335	335				10.86%
33103	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东中台照明	100	63.40%	0	0				13.46%
33104	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东北台照明	200	76.80%	0	0				15.90%
33105	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满东三四组照明	160	30.63%	95	95				3.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33106	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线碧草绿阁东	630	31.43%	369	369				4.30%
33107	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城2变电站1配电变压器	630	24.38%	0	0				-2.00%
33108	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之14右3柱上变压器	100	36.00%	0	0				-48.50%
33109	沈北	新城子	新城线	YHG_沈阳新水湾物业有限公司3箱变201配电变压器	630	33.33%	0	0				2.54%
33110	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线新区分支线10	160	19.25%	113.2	113.2				9.25%
33111	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	沈阳中铁盛丰置业有限公司(一期)2箱变12考核表201配电变压器	630	51.11%	0	0				39.64%
33112	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期3箱式变电站2配电变压器	500	29.44%	0	0				14.12%
33113	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎镇变264虎工线小桥井分09	50	72.60%	8.7	8.7				2.31%
33114	于洪	平罗变	平罗线	平罗二村十七队台区	80	122.25%	0	0	2024年6月			-4.70%
33115	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍2变电站2变压器配电变压器	500	40.40%	0	0				-0.37%
33116	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿万万城四期3箱式变电站配电变压器	630	31.11%	0	0				-0.24%
33117	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代2变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33118	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线小坨水分支线001	50	22.80%	0	0				-36.59%
33119	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅二期2箱式变电站2配电变压器	630	24.13%	0	0				23.53%
33120	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳颐景园1变电站2配电变压器	630	26.35%	0	0				2.55%
33121	大东	望花变	望花变70256望北乙线	世博家园2箱变2变压器	630	20.19%	0	0				85.86%
33122	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡养前新棚菜nz(仅换变压器)改造	200	73.50%	33	33				100.00%
33123	东陵	农大变	农首线	双珑原著4箱变1变压器	630	17.14%	459	459				54.70%
33124	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线91右7	200	60.30%	0	0				69.71%
33125	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	龙江苑小区箱式变电站2配电变压器	630	20.63%	0	0				25.20%
33126	法库	果子园	果北乙线	法库中贸置业有限公司3201配电变压器	630	55.24%	219	219				4.37%
33127	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分15右1+1右2	200	22.20%	0	0				29.26%
33128	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期2变电站1变压器	800	24.90%	520.8	520.8				-3.99%
33129	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	大辛佳园2变电站母线间隔201间隔配电变压器	630	27.30%	0	0				1.93%
33130	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城2变电站201	630	29.21%	0	0				-0.53%
33131	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分2右1	315	80.00%	31.5	31.5	2025年2月			-3.33%
33132	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城6号变电站2号变压器	630	25.08%	0	0				15.99%
33133	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线腰刘支04	200	38.70%	0	0				28.03%
33134	浑南	于山变	于山变786于安乙线	碧桂园中央公园1号变电站202间隔配电变压器	630	61.59%	179	179				36.85%
33135	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	环保家园32变压器	630	59.37%	0	0				0.91%
33136	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线许家卜西台	200	40.00%	100	100				12.29%
33137	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分漫山屯支014	50	88.50%	0.75	0.75	2023年2月			15.06%
33138	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期2变电站202开关柜	630	30.79%	373	373				-1.80%
33139	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	田福岩考核(2022微)	400	46.00%	0	0				3.05%
33140	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园2变电站1变压器	315	53.33%	6.93	6.93				28.88%
33141	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居2箱变2变压器	630	16.83%	461	461				-0.06%
33142	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期2号变电站1变压器	630	19.43%	0	0				-0.54%
33143	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院2箱变2变压器	630	30.16%	0	0				2.02%
33144	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干11柱上变压器	400	48.50%	0	0				2.12%
33145	于洪	得胜变	得化线95476	美域天成一期1站房2变压器	500	32.64%	286.8	286.8				15.85%
33146	苏家屯	前显变	前显变51272前河乙线	华润幸福里1号变电站201配电变压器	800	41.63%	0	0				-3.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33147	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区2号变电站201配电变压器	630	53.33%	0	0				3.36%
33148	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线三家分45右2变台	400	18.60%	155.88	155.88				100.00%
33149	东陵	世园变	世高线	军影线所带世高干东泽分2右3柱上变压器	400	32.70%	0	0				100.00%
33150	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大大鹅湾1号变电站201间隔(前榆乙线)配电变压器	800	4.13%	0	0				100.00%
33151	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线排水支01	100	48.60%	41.4	41.4				8.64%
33152	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线人大住宅楼	160	56.50%	0	0				1.44%
33153	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线孔家卜几4	100	33.90%	0	0				9.38%
33154	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分109右1变台	200	37.25%	0	0				34.23%
33155	康平	中心变	中心变2611中胜线	老档案局门前箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.94%	391	391				88.39%
33156	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线薄荷村2台	100	116.40%	0	0	2022年12月			1.21%
33157	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线富裕线主干013	200	74.10%	31.8	31.8				19.70%
33158	大东	大志变	大志变70584大农乙线	回龙岗墓园变压器(单)	200	53.10%	0	0				68.94%
33159	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十号(微)	400	31.50%	234	234				87.49%
33160	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞5箱变(单)	630	20.32%	0	0				3.70%
33161	于洪	曹家变	曹家变	新鼎花园小区1变电站2配电变压器	630	26.35%	0	0				66.42%
33162	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾5箱变1变压器	630	31.43%	0	0				-0.23%
33163	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源3变电站1变压器	315	32.00%	0	0				30.32%
33164	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸二期5箱式变电站配电变压器	400	24.00%	0	0				21.21%
33165	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村3箱式变电站1配电变压器	630	4.13%	0	0				-0.05%
33166	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园1号小区变电站1变压器	800	28.50%	0	0				0.50%
33167	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分58右15变台	100	74.40%	0	0				10.31%
33168	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	榆树一组照明(2021微)	400	17.85%	288.6	288.6				20.21%
33169	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分17右5变台	200	32.00%	0	0				11.09%
33170	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线东中分9左5变台	200	11.40%	0	0				21.16%
33171	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支50变台	400	22.50%	270	270				43.65%
33172	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站4变压器	800	9.00%	648	648				17.81%
33173	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安分06	315	50.79%	0	0				-6.14%
33174	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	联邦大厦箱变201	630	24.13%	0	0				0.30%
33175	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房1变电站1	630	0.00%	325.62	325.62				0.00%
33176	沈河	站前变	站前变282站汇线	旭辉铂宸府3箱变201配电变压器	800	36.30%	429.6	429.6				62.55%
33177	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	阳光100三期小区2变电站2变压器	400	26.80%	0	0				11.50%
33178	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁胜利佳园42主变	800	19.13%	567	567				-1.98%
33179	沈北	清水变	清蒲线	一站式-沈阳市沈北新区鹏达发展建材经销处-清蒲干柳条河分37	200	30.30%	0	0				100.00%
33180	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干奉南分38右1变压器	50	36.80%	0	0				10.39%
33181	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	金柳园2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	36.30%	0	0				13.15%
33182	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹3箱式变电站1配电变压器	800	25.88%	0	0				1.10%
33183	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线4	200	38.10%	0	0				13.49%
33184	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马二支2杆	200	51.20%	0	0				13.35%
33185	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干256	400	38.70%	0	0				18.65%
33186	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干198	400	120.90%	0	0	2024年6月			18.05%
33187	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨于四、六组照明	200	142.80%	0	0	2025年2月			3.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33188	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城36号变电站201配电变压器	630	49.52%	255	255				5.08%
33189	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	长堤湾7号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	630	24.44%	0	0				83.81%
33190	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东扎一组支05	100	57.50%	0	0				5.29%
33191	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东西贾支025	200	50.10%	79.8	79.8				7.34%
33192	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分八队支七队支003	50	103.50%	0	0	2022年12月			12.49%
33193	沈北	孝信变	孝科线	泓府一期2局维变电站201配电变压器	630	10.16%	0	0				90.68%
33194	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯分46水利台	50	0.60%	44.7	44.7				0.00%
33195	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分76变台	100	93.90%	0	0	2022年12月			9.65%
33196	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园别墅小区2变电站1变压器	400	17.50%	0	0				-11.74%
33197	法库	新依变	依拉线	10KV依拉线东拉马一支7杆	315	31.24%	0	0				7.54%
33198	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜3箱变2配电变压器	630	39.37%	0	0				2.29%
33199	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下8变电站2变	500	0.00%	0	0				0.00%
33200	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干五家子分13变压器(清洁能源)	400	27.45%	250.2	250.2				18.98%
33201	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五罗分敬老院支水利几4	315	1.78%	277.9	277.9				28.90%
33202	东陵	上佰变	汪家甲线	汪家甲线汪南分8右3柱上变压器	400	65.50%	0	0				12.39%
33203	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区14变电站2变压器	800	22.88%	0	0				-0.52%
33204	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-1配电变压器	630	9.90%	0	0				17.89%
33205	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干64右2左2	400	65.10%	99.6	99.6				94.43%
33206	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线126左5变台	400	33.00%	228	228				100.00%
33207	浑南	安顺变	安顺变184安智线	首创光和城四期5号配电室2号变压器	500	48.00%	0	0				6.31%
33208	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干29右9变台	100	66.00%	0	0				-5.42%
33209	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园4变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33210	东陵	上佰变	汪家乙线	兆成紫东苑2箱变201间隔配电变压器	630	23.57%	0	0				1.71%
33211	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河干142	200	24.30%	131.4	131.4				5.56%
33212	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团3变电站202变压器	250	0.00%	0	0				0.00%
33213	浑南	于山变	于山变740于白甲线	公园里2号变电站201(甲)配电变压器	630	60.95%	0	0				3.75%
33214	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕青园3变电站2变压器	630	19.81%	0	0				0.05%
33215	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	如意明珠变电站1站内变压器	500	26.88%	0	0				1.35%
33216	浑南	榆树变	榆树变870榆下乙线	世纪新城五期电梯自维变电站变压器	315	21.84%	0	0				-1.86%
33217	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐1变电站2变压器配电变压器	630	57.14%	0	0				-2.18%
33218	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期2号变电站202间隔配电变压器	630	52.38%	0	0				4.01%
33219	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	范家村综合一台	400	34.50%	222	222				29.76%
33220	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲于四方分33右2变台	200	24.60%	130.8	130.8				1.76%
33221	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南万乙线大南干21+1公变	400	30.30%	0	0				23.57%
33222	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期1号变电站2号配电变压器	630	51.05%	0	0				47.19%
33223	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期4号变电站2号配电变压器	800	30.30%	0	0				61.57%
33224	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际6变电站201	630	23.17%	421	421				0.39%
33225	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线146右7变台	200	73.20%	33.6	33.6				7.00%
33226	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	四方台太平庄村	400	60.60%	0	0				6.01%
33227	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线193变台	100	39.60%	0	0				20.20%
33228	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城1变电站201变压器	630	20.95%	435	435				-4.58%
33229	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线安坨分郑家支31左2变台	200	59.20%	0	0				0.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33230	沈河	文艺变	文艺变956文嘉线	雅颂大苑1配变电站202间隔配电变压器	800	21.75%	546	546				32.13%
33231	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗干利民分北岗支于屯支14右5变台	200	26.70%	126.6	126.6				3.41%
33232	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花1箱式变电站1配电变压器	630	49.14%	0	0				8.77%
33233	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗堡南台	400	37.30%	0	0				0.76%
33234	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线小莫金家台分支线006	30	96.00%	0	0	2022年12月			1.44%
33235	法库	新依变	依三线	10kV依三线三家子分12	200	30.50%	0	0				4.02%
33236	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园4变电站2号变压器	400	23.00%	0	0				14.39%
33237	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干明泡分3右1变台	100	74.40%	15.6	15.6				19.46%
33238	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑2变电站2变压器	630	30.16%	0	0				3.53%
33239	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府2箱式变电站1配电变压器	315	37.59%	0	0				5.64%
33240	开发	工农变	工农变55580工岛线	工岛小区2变电站2变压器	630	46.86%	0	0				-68.66%
33241	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村8机井	100	48.60%	0	0				-4.55%
33242	于洪	东民变	东酒线	和泰7小区1站房2变压器	630	27.68%	0	0				6.11%
33243	于洪	大潘变	大视线	弘泽锦城3站房1变压器	630	37.84%	328.6	328.6				3.64%
33244	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳荣盛房地产开发有限公司(香缇澜山3)201配电变压器	630	15.56%	0	0				10.03%
33245	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾小区一期6箱式变电站2配电变压器	500	24.40%	0	0				0.24%
33246	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支6变压器	100	63.00%	0	0				11.42%
33247	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分58右9+1右1变台	200	29.10%	0	0				100.00%
33248	东陵	汪家变	汪沈乙线	上深乙线139+4右16柱上变压器	200	3.00%	174	174				77.69%
33249	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗社区3机井	50	51.20%	19.4	19.4				-22.03%
33250	皇姑	长江变	468长黄乙线	长黄干17柱上变压器	400	40.65%	0	0				9.87%
33251	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯家变740侯南线侯南线徐林分砖厂支8右1变台	400	60.75%	0	0				1.62%
33252	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线69右10变台	200	39.60%	0	0				3.12%
33253	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线62左15	100	125.70%	0	0	2022年12月			11.92%
33254	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡18号小区变电站201配电变压器	630	36.95%	0	0				11.59%
33255	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	富兴经典2期4变电站202间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				51.01%
33256	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线马架子支02	50	108.90%	0	0	2022年12月			7.67%
33257	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线后弓分18变台	160	58.69%	0	0				15.20%
33258	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线五家子分36右6变台	100	79.80%	10.2	10.2				6.25%
33259	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街东二台	315	73.14%	0	0				10.53%
33260	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理8箱变2变压器	400	7.20%	0	0				100.00%
33261	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分48四龙支41	50	19.60%	35.2	35.2				-9.97%
33262	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭二期3站房1配电变压器	800	41.25%	390	390				6.42%
33263	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城4变电站1变压器	500	51.60%	0	0				4.47%
33264	于洪	得胜变	得山线95478	万熹绿景3变电站2变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-1.03%
33265	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城二期1号变电站1号变压器	630	28.57%	0	0				0.58%
33266	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村12箱式变电站2配电变压器	500	21.60%	0	0				44.00%
33267	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	法哈牛变606荒山线荒山线208左3变台	200	79.35%	0	0				7.83%
33268	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	柳河沟变205甲河线甲河干毛三家子分10变台	100	80.40%	0	0	2024年6月			6.46%
33269	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	老街坊6变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33270	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林2箱变2配电变压器	630	22.86%	0	0				-1.09%
33271	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	YHG_达连支1	200	28.20%	123.6	123.6				9.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33272	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	利波莎依得变电站2号变压器	630	24.76%	411	411				-0.57%
33273	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城11号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0				10.53%
33274	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	时代广场1变电站201变压器	630	17.02%	459.8	459.8				4.60%
33275	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	法姬娜·欧洲城6变电站1号变压器	630	17.46%	457	457				3.22%
33276	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈干菜园分15+1变台	200	47.00%	0	0				5.85%
33277	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2变202配电变压器配电变压器	630	28.25%	0	0				10.52%
33278	法库	果子园	果子园变1415镇东线	幸福花园B区2号箱1号变压器	630	22.48%	0	0				7.29%
33279	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园1号变电站1号变压器	630	20.00%	0	0				1.25%
33280	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡七期2配电站2母线201配电变压器	630	27.30%	0	0				60.79%
33281	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干老合牛分16变台	400	39.23%	203.1	203.1				-3.31%
33282	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	公元九里1号变电站201间隔(施林线)配电变压器	800	18.30%	0	0				65.71%
33283	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	南十小区3变电站202	800	48.75%	0	0				-0.33%
33284	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马长岗分北道支贺家店支28变台	200	29.45%	121.1	121.1				3.77%
33285	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右29	200	74.70%	30.6	30.6				23.39%
33286	沈河	青年变	青年变352青东线	嘉宁公寓箱变1变压器	630	38.41%	0	0				13.20%
33287	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分同心支67+2	100	38.10%	0	0				12.02%
33288	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线幼儿中心支02	160	63.75%	0	0				-4.74%
33289	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分1加1右支2变压器	100	39.00%	51	51				5.95%
33290	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分钟家支091	400	20.10%	0	0				6.37%
33291	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线73左1左2	400	12.75%	309	309				17.26%
33292	苏家屯	前显变	前显变254前金线	锦麟誉2号变电站201间隔(前金线)配电变压器	630	15.56%	0	0				0.00%
33293	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干183左17	100	25.20%	0	0				24.26%
33294	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长干分18左22	200	9.90%	0	0				12.68%
33295	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线东新东支03	400	49.60%	0	0				8.40%
33296	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线高家小区支06	200	10.40%	0	0				-22.55%
33297	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支12+1柱上变压器	250	45.20%	0	0				-1.82%
33298	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期5箱变1变压器	800	15.90%	0	0				69.54%
33299	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线105右5变台	100	46.80%	43.2	43.2				-16.22%
33300	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干73左分03柱上变压器	200	61.80%	0	0				10.29%
33301	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城A-2局维间隔202配电变压器	315	105.40%	0	0	2022年12月			14.37%
33302	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线大营子分5左支1	400	16.20%	295.2	295.2				100.00%
33303	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支13左分支2变压器	100	21.00%	69	69				0.28%
33304	法库	果子园	果子园变417果北甲线	交通花园南箱变201间隔配电变压器	630	31.43%	0	0				-2.05%
33305	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线020小辛二组支1	200	20.70%	0	0				7.47%
33306	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关一组支07	200	14.40%	0	0				24.43%
33307	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂3号变电站201间隔(前鼎线)配电变压器	630	42.86%	0	0				64.74%
33308	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干85左1柱上变压器	400	76.50%	0	0				-0.52%
33309	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线139变台	200	26.60%	126.8	126.8				8.47%
33310	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区1变电站1变压器	630	34.29%	0	0				24.50%
33311	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府15号22号楼变压器间隔配电变压器	315	27.30%	0	0				20.23%
33312	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区10变电站1变压器	630	41.27%	0	0				2.64%
33313	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区3变电站一次2主变	500	21.60%	342	342				-0.02%
33314	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干16柱上变压器	400	26.80%	0	0				-15.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33315	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线海丰张文04	50	62.40%	13.8	13.8				4.96%
33316	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树支064	200	0.00%	180	180				-1.63%
33317	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线25左3	315	1.90%	0	0				-0.66%
33318	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期2局维箱变202间隔配电变压器	800	20.63%	0	0				-1.65%
33319	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景6箱变2变压器	250	23.04%	167.4	167.4				2.42%
33320	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区5小区变电站202配电变压器	630	13.97%	479	479				100.00%
33321	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗北照明	400	29.70%	0	0				13.95%
33322	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房11组照明(微)	400	40.25%	199	199				9.35%
33323	沈北	天乾变	天孝甲线	御水澜湾(二)1局维变电站配电变压器201	800	7.50%	0	0				100.00%
33324	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家A3台区	400	24.00%	264	264				25.91%
33325	和平	三好变	三好变152光明线	光明线56	400	19.25%	283	283				11.80%
33326	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里四期2变202配电变压器	800	20.70%	0	0				85.04%
33327	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家4箱式变电站1配电变压器	800	35.63%	0	0				21.80%
33328	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑3箱变2变压器	500	35.52%	0	0				8.22%
33329	浑南	于山变	于山变740于白甲线	公园里9号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	67.50%	0	0				20.12%
33330	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房八家子晓磊淡水鱼公变台区	200	13.20%	69.28	69.28				0.00%
33331	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线把什支25	100	89.60%	0	0	2022年12月			-8.39%
33332	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线望山四组支04	100	105.40%	0	0	2024年6月			11.05%
33333	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分46+1右4	400	14.10%	303.6	303.6				85.38%
33334	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期1箱式变电站2配电变压器	800	38.63%	0	0				3.48%
33335	法库	果子园	果子园变1415镇东线	欣枫丽景箱变(南)201间隔配电变压器	630	34.29%	0	0				2.33%
33336	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区9变电站(九丰)201变压器	800	51.90%	304.8	304.8				5.33%
33337	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程1号变电站2号变压器	630	15.87%	0	0				4.35%
33338	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	客运分4左4(客运集团箱变)母线间隔配电变压器	200	27.50%	0	0				8.02%
33339	浑南	于山变	于山变780于桃线	万锦红树湾三期2变电站201间隔配电变压器	630	15.62%	0	0				48.41%
33340	东陵	孙家寨	孙元线	孙家寨变204孙元线孙元干元科分17右02柱上变压器	80	22.75%	0	0				7.26%
33341	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高于96右分06柱上变压器	100	95.25%	0	0	2023年1月			7.80%
33342	沈河	大东变	大东变074东青乙线	606所7箱变201配电变压器	630	20.63%	0	0				37.82%
33343	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	YHG 诚信花园201间隔配电变压器	500	137.28%	0	0	2024年6月			-7.66%
33344	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	英里蓝湾小区5变电站2变压器	800	26.63%	0	0				9.77%
33345	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产湖畔新城3箱式变电站母线间隔配电变压器	630	40.95%	309	309				13.81%
33346	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城村四五组照明	200	44.00%	92	92				8.98%
33347	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线84左6	100	16.80%	0	0				8.17%
33348	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区7变电站2变压器	500	14.00%	0	0				-3.51%
33349	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	西地照明(2020微)	200	49.40%	81.2	81.2				-8.62%
33350	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平南一小微分台	200	36.30%	0	0				37.94%
33351	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	大商公寓变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-1.63%
33352	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场二期201配电变压器	400	19.50%	0	0				45.57%
33353	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线柳官东组支06	50	78.30%	0	0				10.25%
33354	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园4变电站2变压器	500	19.20%	354	354				-0.84%
33355	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城一期1变电站1变压器	800	15.00%	0	0				0.00%
33356	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区3变电站1变压器	630	27.94%	391	391				35.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
33357	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿3号变电站202间隔配电变压器	630	46.03%	0	0				34.37%
33358	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿5号变电站202间隔配电变压器	630	29.21%	0	0				35.22%
33359	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	中铁阅香湖1箱式变电站2配电变压器	630	14.92%	0	0				62.84%
33360	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园1号变电站2号变压器	630	19.37%	0	0				-0.32%
33361	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	大祝村36队	100	9.12%	0	0				13.31%
33362	于洪	大潘变	大视线	弘泽国际一期2变电站2变压器	630	20.95%	435	435				5.12%
33363	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干38右4-2	200	81.90%	0	0	2022年12月			12.81%
33364	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融国际8号变电站201配电变压器	630	42.29%	0	0				0.66%
33365	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	华润置地广场北区1变电站201变压器	800	60.00%	240	240				6.84%
33366	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景9变电站1变压器	630	29.33%	382.2	382.2				2.41%
33367	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖1号变电站2号变压器	630	11.05%	497.4	497.4				-4.96%
33368	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居3箱变2变压器	630	0.00%	567	567				-4.31%
33369	东陵	中马变	高坎线	z化工厂自来水箱式变电站1号间隔配电变压器	630	15.05%	160.09	160.09				3.39%
33370	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园7变电站2配电变压器	800	7.20%	0	0				100.00%
33371	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都二期15箱式变电站2配电变压器	630	19.84%	0	0				13.36%
33372	和平	和平变	和平变168同南乙线	亚洲时尚22主变	500	19.60%	0	0				4.21%
33373	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分23柱上变压器	400	26.40%	0	0				0.70%
33374	沈北	农高变	农柳线	天阔华成房地1箱变201间隔配电变压器	630	20.32%	0	0				9.57%
33375	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	逸景盛熙城一期3变电站201间隔配电变压器	630	6.98%	73.44	73.44				-1.73%
33376	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区6变电站201配电变压器	400	31.20%	0	0				47.94%
33377	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	大潘变403大高线青台北台	100	73.20%	16.8	16.8				3.41%
33378	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸二期1站房2配电变压器	800	15.00%	600	600				0.00%
33379	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线马楼子分10左03	315	32.76%	0	0				-0.44%
33380	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城3变电站202变压器	630	19.37%	445	445				3.10%
33381	皇姑	方溪变	方溪变364道义甲线	师范花园变电站1变压器	400	58.00%	128	128				4.01%
33382	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际2号变电站2变压器	800	40.80%	0	0				-1.22%
33383	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线公主陵5/6队几04	200	43.20%	93.6	93.6				12.63%
33384	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙分9箱变1变压器	630	55.56%	0	0				100.00%
33385	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾二期1号变电站1号配电变压器	630	30.48%	0	0				38.78%
33386	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线25	400	38.75%	205	205				-13.52%
33387	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	丰收分31右1	200	3.90%	172.2	172.2				100.00%
33388	大东	小东变	小东变172小光线	中房6箱变2变压器	630	61.59%	179	179				1.94%
33389	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区7箱式变电站2配电变压器	630	17.46%	0	0				1.57%
33390	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线西河山分28	100	113.60%	0	0	2024年12月			8.00%
33391	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线30左1	200	96.00%	0	0	2024年6月			100.00%
33392	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	新一尚品三期1箱式变电站2配电变压器	800	60.60%	0	0				47.55%
33393	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区5箱变1变压器	800	37.50%	0	0				9.60%
33394	辽中	浦东变	浦东变91454蒲放乙线	丽都水岸-3变压器间隔配电变压器	800	68.40%	0	0				18.19%
33395	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干范家分27	315	70.48%	0	0				100.00%
33396	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分21左32右19变压器	100	8.80%	81.2	81.2				-47.72%
33397	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地2小区变电站2变压器	500	29.44%	302.8	302.8				1.79%
33398	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左9左15	100	44.70%	45.3	45.3				44.57%
33399	康平	张强变	张强变76266张强线	十二家子分台	50	73.80%	8.1	8.1				37.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33400	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔于小北地分57变台	80	105.19%	0	0	2024年9月			5.02%
33401	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分2左17右14	100	19.60%	0	0				30.91%
33402	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭2配电室1变压器	800	18.00%	0	0				6.69%
33403	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林于水库分34左1	315	43.81%	0	0				-2.57%
33404	浑南	安顺变	安顺变184安智线	首创光和城四期3号配电室2号变压器	630	37.78%	0	0				3.37%
33405	新民	张屯变	张屯变1405粮库线	富贵雅居2变电站1变压器	400	47.40%	0	0				2.43%
33406	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	依云蓝湾小区变电站1变压器	400	45.60%	0	0				31.50%
33407	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小坨子设施小区支012	80	44.63%	0	0				-23.23%
33408	东陵	孤家子	向东甲线	天泰4箱变1变压器	630	21.59%	0	0				6.61%
33409	大东	如意变	如意变80894如花乙线	锦联左岸1变电站2变压器	500	19.20%	0	0				6.90%
33410	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥馨园2变电站1变压器	630	17.14%	0	0				4.66%
33411	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分4+1柱上变压器	315	15.87%	233.5	233.5				-7.62%
33412	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	金汇温泉雅苑1变电站1变压器	630	20.95%	155.88	155.88				13.56%
33413	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分4	200	50.00%	0	0				9.32%
33414	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分12	100	79.20%	0	0				-6.03%
33415	东陵	祝家变	祝高线	李相变642邢义线郝义于152左分04柱上变压器	100	51.60%	0	0				6.47%
33416	皇姑	长江变	468长黄乙线	北美家园7变电站2变压器	630	24.76%	0	0				3.03%
33417	浑南	于山变	于山变746于医甲线	华发新城行知坊4号变电站1号配电变压器	630	14.92%	0	0				75.90%
33418	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂1变电站1配电变压器	800	19.20%	0	0				59.91%
33419	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分张家窝堡支21右6变台	50	117.20%	0	0	2024年6月			14.03%
33420	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城11号变电站201配电变压器	630	25.40%	0	0				-1.84%
33421	康平	胜利变	胜利变9507八家子线	胜利线八家子北分台13柱上变压器	200	24.30%	131.4	131.4				29.91%
33422	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井8组照明	200	47.40%	85.2	85.2				-3.30%
33423	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期4变电站201配电变压器	630	15.87%	0	0				-8.11%
33424	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分9柱上变压器	315	64.44%	0	0				-1.78%
33425	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干35公变	315	15.87%	0	0				12.69%
33426	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线42+1	315	20.00%	0	0				6.08%
33427	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干2+1柱上变压器	315	41.59%	0	0				-0.88%
33428	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干金羊分1左1变压器	200	2.25%	0	0				54.70%
33429	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线23左3	400	37.80%	208.8	208.8				-10.49%
33430	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	中央干13	100	26.10%	63.9	63.9				11.13%
33431	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分19右11+1柱上变压器	315	16.19%	0	0				6.91%
33432	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线7变台	315	24.76%	205.5	205.5				37.13%
33433	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干33右8右1变压器	315	7.30%	0	0				-21.59%
33434	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农七分46	250	19.52%	0	0				-14.07%
33435	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分16柱上变压器	200	48.90%	0	0				-0.53%
33436	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线陵北干18柱上变压器	400	72.75%	0	0				8.48%
33437	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分3柱上变压器	315	44.76%	0	0				-1.39%
33438	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分2变压器	100	25.20%	0	0				8.72%
33439	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分75右3左1	250	4.08%	0	0				-33.02%
33440	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分92左7	100	87.30%	0	0	2025年2月			12.78%
33441	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线33	315	44.13%	0	0				11.10%
33442	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干138右4	100	52.80%	0	0				-12.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33443	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿于南寺里分5右12+1公变	315	43.17%	0	0				7.74%
33444	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变370青军线万寿干69公变	315	38.73%	161.5	161.5				2.18%
33445	沈河	青年变	青年变352青东线	青东线南乐郊分6右5+1公变	250	43.84%	0	0				5.87%
33446	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干38左3柱上变压器	315	50.03%	0	0				5.29%
33447	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干76右1	100	30.00%	0	0				-4.14%
33448	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线25右2	315	30.48%	0	0				8.37%
33449	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线十纬分4+1	315	30.48%	0	0				-3.04%
33450	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干24	315	0.00%	283.5	283.5				-71.31%
33451	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分10右1柱上变压器	200	85.50%	0	0	2024年7月			2.46%
33452	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干5左1右1公变	315	39.68%	158.5	158.5				3.15%
33453	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分8公变	315	22.86%	0	0				3.90%
33454	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分15公变	315	34.29%	0	0				1.28%
33455	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干72右10右4	250	71.68%	0	0				4.13%
33456	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干3左1柱上变压器	200	61.80%	0	0				-1.43%
33457	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干72右1柱上变压器	200	58.80%	0	0				37.49%
33458	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	欧亚变262西江乙线西江干38左5柱上变压器	100	38.40%	0	0				3.23%
33459	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分42-2变台	200	58.00%	0	0				-1.39%
33460	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右8柱上变压器	400	45.90%	0	0				-0.04%
33461	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右9柱上变压器	400	39.30%	0	0				-6.82%
33462	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵乙线马官桥分2	400	21.25%	275	275				3.67%
33463	大东	如意变	如意变80846如望甲线	联合甲线新生于59右4右1	315	79.05%	34.5	34.5				6.07%
33464	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	新村干新六分17左2	315	33.02%	179.5	179.5				-6.02%
33465	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干47柱上变压器	400	1.60%	0	0				-70.24%
33466	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南干33右6	160	39.06%	0	0				5.29%
33467	大东	小东变	小东变170小毛线	小毛线毛光干黎明分1右2	200	40.00%	100	100				-3.78%
33468	大东	粮仓变	粮仓变65568和腾乙线	机场线和睦于43凌云东分48左1	200	18.30%	0	0				-1.75%
33469	和平	三好变	三好变152光明线	光明线12右1	315	33.97%	176.5	176.5				-1.88%
33470	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	九路乙线新村干87变压器	315	71.11%	0	0				4.13%
33471	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线26	315	19.68%	0	0				-1.07%
33472	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分32右1左7变台	200	76.20%	0	0				-19.96%
33473	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干57右5变压器	315	23.81%	0	0				-1.90%
33474	和平	方型变	方型变444方青乙线	北五经分14	315	37.14%	0	0				16.12%
33475	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线84	400	89.25%	0	0	2022年12月			1.53%
33476	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线泵站分10柱上变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
33477	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线42右2	250	8.96%	0	0				25.02%
33478	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线32变台	315	33.02%	0	0				1.13%
33479	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾莲变346向工乙线向工干17柱上变压器	315	65.08%	0	0				0.55%
33480	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分10左3右1	315	38.10%	0	0				4.12%
33481	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分30	200	20.00%	0	0				-2.06%
33482	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分12变压器	400	16.25%	0	0				1.68%
33483	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	阳光小区变电站201	500	0.00%	450	450				0.00%
33484	和平	太原变	太原变046南五甲线	南园1变压器	630	54.86%	0	0				-10.02%
33485	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	西江俪园2箱变1变	630	19.68%	0	0				-1.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33486	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	新开河箱变1号变	630	43.17%	0	0				2.26%
33487	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区11变电站2变压器	630	29.52%	381	381				2.11%
33488	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期1箱变1变	630	22.10%	0	0				-3.83%
33489	和平	展览变	展览变866展科甲线	文化路小区一次2#主变	500	53.44%	0	0				-6.72%
33490	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区4变电站2变压器	500	44.40%	228	228				-0.22%
33491	和平	方型变	方型变484光荣乙线	晋江变电站1主变	500	59.20%	0	0				0.80%
33492	和平	和平变	和平变168同南乙线	玉麟花园31主变	630	20.95%	0	0				4.85%
33493	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北3变电站2号高压柜1主变	500	48.40%	0	0				-3.41%
33494	和平	方型变	方型变442方青甲线	十三纬路8号主变	400	17.60%	0	0				2.98%
33495	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	翡翠园1箱变1	400	61.80%	0	0				2.26%
33496	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	翡翠园1箱变2	400	0.00%	0	0				0.00%
33497	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	长江北1箱变1	500	30.80%	0	0				4.26%
33498	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	长江北3箱变1	500	58.80%	0	0				3.07%
33499	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑2箱变2站内变压器	630	33.65%	1.73	1.73				-0.14%
33500	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区3变电站2变压器	630	20.32%	0	0				-3.11%
33501	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区3箱变1变	630	20.95%	0	0				4.89%
33502	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑4箱变2变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-3.39%
33503	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	赛诗哲小区变电站1变压器	100	133.00%	0	0	2022年12月			-2.14%
33504	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	阳光尚城一期1箱变1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
33505	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期2箱变2变压器	630	27.94%	0	0				-0.21%
33506	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	富强小区变电站202变压器	630	12.70%	0	0				1.83%
33507	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区2变电站201	630	40.00%	315	315				3.74%
33508	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工街2变电站201柜	500	50.24%	198.8	198.8				-6.90%
33509	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区3变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
33510	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	卫工街7变电站201柜	400	29.20%	6.93	6.93				-19.32%
33511	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区3变电站202	315	23.37%	209.9	209.9				0.26%
33512	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	浑河七区6变电站201	400	33.90%	224.4	224.4				6.43%
33513	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	幸福小区变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
33514	铁西	历工变	历工变10482历达线	鑫丰馨园1变电站202柜	630	20.63%	0	0				0.05%
33515	铁西	历工变	历工变10482历达线	鑫丰馨园2变电站201柜	630	61.59%	0	0				0.21%
33516	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家2箱变2	630	29.84%	0	0				20.92%
33517	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	2主变百合园	500	36.00%	0	0				-21.96%
33518	和平	南湖变	南湖变490南方线	艾特国际公寓2楼1主变	630	12.57%	0	0				1.49%
33519	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地21主变	500	49.20%	204	204				7.21%
33520	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科八九区1箱变2号变	630	18.41%	0	0				-3.78%
33521	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	望花6变电站1站内变压器	500	23.36%	0	0				-1.90%
33522	和平	和平变	和平变148和铁甲线	枫景名城41主变	630	25.90%	403.8	403.8				12.63%
33523	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝2变电站1变压器	800	10.80%	633.6	633.6				2.50%
33524	大东	顺城变	顺城变40084高品甲线	高品天城一期7箱变1变	630	18.10%	453	453				-1.93%
33525	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	永顺2箱变1变压器	400	47.10%	0	0				1.62%
33526	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	泉园电气化2箱变1变压器	1250	23.36%	0	0				-2.99%
33527	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔51主变	400	27.50%	0	0				-0.13%
33528	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑二期小区变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33529	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻1箱变1变压器	800	20.75%	554	554				-1.65%
33530	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲1号变电站1号变压器	800	11.10%	0	0				-1.57%
33531	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑3变电站201	400	17.20%	291.2	291.2				-6.95%
33532	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	荣成花园1变电站202变压器	500	12.48%	387.6	387.6				2.71%
33533	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭7变电站201	500	22.08%	339.6	339.6				-1.09%
33534	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	怡静园1箱变1变压器	630	77.46%	0	0				11.71%
33535	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港1号变电站1号变压器	630	30.16%	0	0				-1.90%
33536	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工2箱变1变压器	630	23.11%	421.4	421.4				-0.75%
33537	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	东大1箱变1变压器	500	14.72%	376.4	376.4				-4.12%
33538	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	华馨箱变1变压器	500	28.48%	0	0				2.61%
33539	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	电车站北箱变1变压器	315	25.40%	0	0				-6.46%
33540	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河1-2箱变2变压器	630	10.79%	0	0				0.08%
33541	和平	市府变	市府变564总站甲线	沈铁教工住宅1主变	1000	12.00%	0	0				-2.54%
33542	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	金鼎家园1#变压器	400	33.20%	0	0				5.23%
33543	和平	和平变	和平变148和铁甲线	天津南街174号2号高压柜1主变	630	31.75%	367	367				7.48%
33544	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	蘭庭花园1箱变1	630	17.78%	0	0				-1.24%
33545	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园8配电站201	500	68.40%	108	108				3.00%
33546	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期1变电站201柜	630	61.90%	0	0				3.58%
33547	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	宝石南箱变2变压器	500	34.88%	275.6	275.6				3.70%
33548	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	金利苑箱变2变压器	500	49.28%	203.6	203.6				12.44%
33549	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞新小区2变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
33550	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅5箱变1变	630	19.81%	442.2	442.2				0.30%
33551	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	花园3变电站201	630	30.16%	0	0				1.09%
33552	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品10变电站2变压器	630	17.14%	459	459				4.61%
33553	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际2号变电站2号变压器	800	9.75%	0	0				0.89%
33554	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城10号变电站2号变压器	630	15.56%	469	469				2.90%
33555	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园4号变电站1号变压器	630	68.57%	0	0				15.24%
33556	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	顺通2变电站1变压器	630	80.00%	0	0	2022年12月			3.77%
33557	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	文富北路箱变1变压器	315	16.83%	0	0				8.50%
33558	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	鸿雁家园变电站202	500	17.60%	0	0				-2.68%
33559	沈河	青年变	青年变372青寺线	太和公寓箱变2变压器	400	58.50%	126	126				-8.99%
33560	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	兴旺阁1201	630	48.89%	0	0				3.30%
33561	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁1变电站201	630	20.00%	441	441				3.03%
33562	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区14变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
33563	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠2箱变1变压器	630	13.71%	0	0				-2.42%
33564	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城13箱变1变压器	630	34.67%	0	0				0.22%
33565	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯3箱变2变压器	630	15.24%	471	471				-0.64%
33566	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	家乐茗苑箱变2号变	630	29.21%	0	0				-3.46%
33567	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	南里小区3变电站1变压器	800	84.75%	0	0	2022年12月			4.54%
33568	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村11变电站202变压器	630	46.35%	0	0				-0.24%
33569	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	天缘雅苑变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
33570	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园4变电站1变压器	630	23.81%	0	0				6.19%
33571	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	五河东里北2号高压柜1变压器	315	26.03%	201.5	201.5				10.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33572	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	桥西2箱变2	400	76.50%	54	54				1.56%
33573	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山5箱变1	630	22.48%	0	0				12.04%
33574	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	西窑2箱变1	630	63.81%	0	0				-2.92%
33575	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区1变电站1变压器	500	41.60%	242	242				-9.02%
33576	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑2箱变1	630	26.98%	0	0				-6.59%
33577	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	北二箱变一次1#主变	315	75.68%	0	0				8.01%
33578	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅苑1变电站201柜	500	22.72%	0	0				6.97%
33579	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象5变电站1变压器	630	29.71%	0	0				5.41%
33580	苏家屯	前显变	前显变51272前河乙线	长安佳园1号变电站201间隔配电变压器	400	57.00%	0	0				81.33%
33581	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分10+1左5	200	24.30%	131.4	131.4				49.64%
33582	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲3小区变电站1变压器	400	27.60%	0	0				-0.44%
33583	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲7小区变电站1变压器	630	24.44%	0	0				0.34%
33584	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲7小区变电站2变压器	630	22.86%	0	0				0.69%
33585	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西甲线军政分3左3变压器	250	42.72%	0	0				0.65%
33586	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾1号变电站2变压器	630	24.13%	0	0				6.86%
33587	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城2号变电站1变压器	630	34.29%	0	0				0.85%
33588	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸1箱式变电站2配电变压器	800	37.88%	0	0				0.45%
33589	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	四海自由家小区变电站201	800	19.50%	564	564				89.72%
33590	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府3变电站2变压器	630	23.17%	0	0				52.01%
33591	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右11柱上变压器	400	72.75%	0	0				3.14%
33592	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式服务 沈阳沈北新区春意蔬菜种植农场	100	38.00%	0	0				38.35%
33593	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园1号变电站2变压器	800	34.13%	0	0				3.15%
33594	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产干64右4加1右1	200	87.00%	0	0	2024年2月			34.67%
33595	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门二期2变电站1变压器	630	31.24%	0	0				-1.81%
33596	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京小区2变电站202变压器	800	0.00%	433	433				0.00%
33597	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	医大分2(龙汉)201间隔配电变压器	630	49.52%	0	0				0.40%
33598	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	医大分15市总工会201间隔配电变压器	630	63.49%	0	0				6.41%
33599	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分50变台	315	33.90%	0	0				27.48%
33600	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期4变电站变压器	630	11.94%	0	0				100.00%
33601	东陵	棋盘山	棋上线	阳光住宅1箱变1变压器	630	6.03%	0	0				-14.95%
33602	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	贵和三区变电站202	630	44.44%	287	287				-12.51%
33603	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线赵家店分支054	400	17.10%	0	0				3.40%
33604	康平	中心变	中心变2607纺纱线	成隆箱变1变压器	500	34.56%	0	0				3.98%
33605	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都4变电站202变压器	630	23.81%	0	0				27.71%
33606	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线粮库分01	315	54.67%	0	0				8.96%
33607	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57云顶201间隔配电变压器	1000	14.40%	0	0				-4.11%
33608	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期5变电站202配电变压器	800	16.31%	0	0				4.42%
33609	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分东一棵支51	200	54.90%	70.2	70.2				18.15%
33610	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园1变电站2变压器	630	46.03%	277	277				15.36%
33611	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期1箱式变电站1配电变压器	800	25.13%	0	0				-6.91%
33612	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平村综合三台(微)	400	37.50%	0	0				95.12%
33613	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分29右2(柏九队台)	200	14.90%	0	0				21.74%
33614	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分26左2右2(柏家沟村台)	315	27.05%	0	0				1.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33615	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线74左13+1变台	200	14.10%	151.8	151.8				100.00%
33616	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线175右9变台	50	72.60%	8.7	8.7				5.81%
33617	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	齐北乙线南六干62左6左2变压器	400	62.40%	110.4	110.4				85.86%
33618	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	钱屯大棚2台	50	55.50%	0	0				24.02%
33619	大东	小东变	小东变172小光线	东兴2箱变(单)	400	25.80%	256.8	256.8				0.87%
33620	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线金海卜北台	315	23.17%	210.5	210.5				31.06%
33621	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新立分29左1	200	2.10%	175.8	175.8				0.23%
33622	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左8右7柱上变压器	200	88.00%	0	0	2022年12月			2.15%
33623	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园2变电站201变压器	800	17.00%	584	584				1.35%
33624	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	沈铁霁虹家园5变电站201变压器	630	41.90%	173.2	173.2				1.27%
33625	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里四期1变电站2号配电变压器	630	31.11%	371	371				16.72%
33626	法库	包家屯	包家屯	10kV包家线大三家子东台几线3	100	34.00%	0	0				9.24%
33627	和平	太原变	太原变060胜三乙线	万科金地中山公园1变电站202配电变压器	630	34.92%	347	347				11.44%
33628	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际2变电站1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				5.33%
33629	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园2变电站1变压器	400	20.63%	0	0				220.83%
33630	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景3箱变202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33631	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十三号变电站2变压器	400	27.20%	0	0				-2.02%
33632	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分秦家房支55右11变压器	200	42.80%	94.4	94.4				28.76%
33633	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期8箱式变电站1配电变压器	630	19.05%	447	447				1.28%
33634	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分32+1柱上变压器	50	128.80%	0	0	2024年10月			22.18%
33635	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴干古屯分79左4变台	200	64.20%	51.6	51.6				-0.03%
33636	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强乙线路官分14+1变电站变压器	250	0.00%	0	0				-0.95%
33637	大东	粮仓变	粮仓变65568和膝乙线	沈汽1箱变2变压器	630	19.43%	0	0				2.93%
33638	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区4变电站1变压器	630	40.00%	0	0				22.70%
33639	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	兴工农贸小区变电站201	250	48.00%	105	105				2.17%
33640	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防警官二期1箱变配电变压器1公变	400	21.00%	0	0				2.43%
33641	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线光辉三分厂2台	100	68.00%	22	22				-3.31%
33642	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区7变电站1变压器	630	27.94%	0	0				4062.55%
33643	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	黄河府1小区变电站2配电变压器	800	4.88%	0	0				0.00%
33644	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾11号变电站202配电变压器	630	38.86%	0	0				1.75%
33645	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分5右4变台	100	72.00%	0	0				5.49%
33646	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支38右8变台	200	75.00%	0	0				2.07%
33647	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	保利云禧4配电室201间隔配电变压器	800	50.10%	319.2	319.2				45.09%
33648	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线医院分5变台	200	87.30%	0	0	2021年9月			269.35%
33649	东陵	孤家子	营城子甲线	欧洲花园6箱变B(水乡二期)201间隔配电变压器	630	12.06%	0	0				2.83%
33650	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线74左14变台	200	53.85%	72.3	72.3				9.28%
33651	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	体工队2箱式变电站1配电变压器	500	23.60%	0	0				-8.40%
33652	大东	如意变	如意变80858意小甲线	智居园2箱变1站内变压器	630	17.52%	456.6	456.6				0.17%
33653	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	024保工印象1变电站201间隔配电变压器	630	27.94%	391	391				4.48%
33654	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾2号201配电变压器	630	29.46%	0	0				3.11%
33655	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期2号变电站1号变压器	630	34.29%	351	351				1.38%
33656	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区3变电站1变压器	800	25.50%	0	0				3.19%
33657	法库	三泉变	泉富线	10kV泉富线五秋分86	100	39.10%	50.9	50.9				3.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33658	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦园2变电站1变压器	400	22.50%	0	0				-5.42%
33659	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程C区51变配电变压器	400	21.75%	273	273				24.08%
33660	沈北	农高变	农丰线	泰盈房地产6变2变配电变压器	630	12.38%	0	0				6.41%
33661	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	石台北苑二期(沈阳蒲河房地产开发有限公司)配电变压器	630	15.75%	0	0				1.60%
33662	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦2箱变1变压器	630	28.57%	387	387				4.98%
33663	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓2变电站配电变压器1公变	630	26.98%	93.53	93.53				1.31%
33664	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线王滨甲干319右5柱上变压器	100	10.80%	79.2	79.2				13.15%
33665	皇姑	长江变	长江变25494长华线	银亿大城印象锦园1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33666	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅6变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0				4.87%
33667	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	鲁班尚品1变电站201配电变压器	630	25.40%	0	0				3.53%
33668	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期3小区变电站202配电变压器	630	24.13%	0	0				-3.35%
33669	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分22左6-2柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
33670	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾2号变电站201配电变压器	630	65.08%	0	0				2.91%
33671	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾3号变电站202配电变压器	800	73.88%	0	0				3.40%
33672	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线203变台	100	71.40%	18.6	18.6				2.10%
33673	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	YHG_刘家分62左1箱变-1柱上变压器	630	17.14%	0	0				-6.80%
33674	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛线昆帮牛分6左3变台	400	35.10%	219.6	219.6				8.18%
33675	东陵	花山变	欧陆乙线	港中旅三期3箱变2变压器	630	27.62%	393	393				38.22%
33676	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	西城逸景1变电站1变压器	630	44.95%	283.8	283.8				3.21%
33677	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期1变电站1变压器配电变压器	630	53.81%	228	228				-0.14%
33678	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线马家房关欠卜	100	59.00%	0	0				33.66%
33679	于洪	平罗变	平悟线	美卉花园4站房1变压器	630	23.37%	0	0				3.36%
33680	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔干72柱上变压器	400	9.20%	0	0				-4.03%
33681	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾4变电站1变压器	630	20.00%	441	441				100.00%
33682	大东	如意变	如意变80876如小乙线	金叶1箱变2变压器	630	21.27%	0	0				-0.95%
33683	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园1箱变1变压器	630	18.67%	449.4	449.4				2.79%
33684	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居2变电站南三变压器	630	24.38%	282.78	282.78				10.20%
33685	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分103左6变台	200	91.50%	0	0	2024年12月			10.33%
33686	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线77+2右1	400	19.50%	0	0				80.68%
33687	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇天下2.1期(E地块)1箱变1配电变压器	630	29.52%	0	0				25.43%
33688	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线侯村几05	400	38.40%	0	0				5.53%
33689	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干张沙布分10右2柱上变压器	100	73.80%	16.2	16.2				4.47%
33690	皇姑	长江变	长江变25494长华线	华邑世纪城一期1箱式变电站1配电变压器	630	19.43%	0	0				-2.13%
33691	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线十北分15	200	35.10%	0	0				3.64%
33692	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)1箱式变电站1号变压器	630	32.38%	0	0				7.83%
33693	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微双树二台区	200	30.30%	119.4	119.4				30.51%
33694	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑4箱变1变压器	500	19.60%	0	0				-1.47%
33695	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都20号变电站201间隔(施站线)配电变压器	800	18.30%	0	0				95.14%
33696	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城2变电站-1	800	21.60%	0	0				1.75%
33697	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线黑驼子支16	100	56.10%	0	0				6.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33698	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺于61柱上变压器	160	18.00%	0	0				-15.64%
33699	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻2电井分支13	30	24.00%	0	0				-13.05%
33700	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	造化镇村箱变2配电变压器	500	24.80%	0	0				21.10%
33701	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线城郊营业所住宅	100	55.20%	34.8	34.8				-3.09%
33702	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府二期1箱式变电站201间隔配电变压器	800	43.50%	0	0				9.46%
33703	沈北	新城子	新城子	YHG_天马家园(备)201配电变压器	630	10.32%	0	0				9.68%
33704	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区二期4变电站201配电变压器	400	24.90%	0	0				70.09%
33705	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线物探分006	200	84.30%	0	0	2024年6月			3.14%
33706	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线154左010	200	17.20%	0	0				-0.37%
33707	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千于50	200	19.20%	0	0				6.72%
33708	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城地产开发有限公司9箱变201配电变压器	630	24.76%	0	0				3.63%
33709	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分16+2右12左2变台	400	7.50%	330	330				-15.39%
33710	于洪	得胜变	得工线95446	得胜变846得工线翟家开发区宿舍652、653	250	69.20%	52	52				5.16%
33711	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林盛镇人民政府3箱式变电站1号变压器	400	52.80%	148.8	148.8				5.39%
33712	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线燕屯水分支线002	30	51.00%	0	0				-34.50%
33713	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳雷明房地产开发有限公司3变电站1配电变压器	400	33.50%	0	0				4.21%
33714	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	市内线47左10号箱式变电站1号变压器	630	4.44%	539	539				-115.40%
33715	于洪	范屯变	范静线	拉马台北东台区	100	108.30%	0	0	2024年6月			-12.06%
33716	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线塔后干3右0柱上变压器	400	10.80%	0	0				21.33%
33717	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线水田分支线023	50	25.20%	0	0				-117.38%
33718	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	沐樾府二期箱变变压器	800	1.88%	0	0				0.00%
33719	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线60右9+1左1	315	44.95%	0	0				57.22%
33720	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府1箱式变电站1配电变压器	800	38.25%	0	0				3.57%
33721	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于140	200	80.80%	18.4	18.4	2024年6月			5.49%
33722	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	上顶2组新1	200	0.00%	180	180				0.00%
33723	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团2变电站1变压器	500	46.00%	220	220				3.00%
33724	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线大块支7南2	100	37.80%	0	0				0.00%
33725	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线70变台	400	56.10%	0	0				-0.84%
33726	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆4变电站1号变压器	800	18.80%	0	0				5.71%
33727	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分南大片地1机井支12	100	0.00%	90	90				0.00%
33728	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝门前地支3	50	0.00%	45	45				0.00%
33729	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分16	50	0.00%	45	45				0.00%
33730	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	啄木岗村综合一台	200	4.50%	69.28	69.28				12.51%
33731	辽中	六间房	六间房变1128化家线	桑林家禽公变台	200	52.20%	0	0				0.00%
33732	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园二期2箱变2变压器	315	13.97%	0	0				-8.45%
33733	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵干27加3右1	200	13.20%	153.6	153.6				44.53%
33734	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区2变电站201	630	17.46%	0	0				2.94%
33735	浑南	前显变	前白乙线	军职退休干部休养所变电站201间隔配电变压器	500	22.40%	0	0				21.39%
33736	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂1号变电站201间隔(前鼎线)配电变压器	800	33.30%	0	0				45.21%
33737	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	光明花园1变压器	630	85.71%	27	27	2024年6月			0.02%
33738	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海2期1变压器	630	53.81%	0	0				2.08%
33739	康平	中心变	中心变2611中胜线	东环线油路支01	200	43.20%	93.6	93.6				13.85%
33740	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线曾家沟分11(曾家综合台)	100	43.80%	46.2	46.2				-14.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33741	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期3变电站202变压器	630	20.00%	441	441				1.82%
33742	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙C开闭站XB2箱变(单)	500	28.16%	0	0				0.81%
33743	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城2号变电站2变压器	630	22.86%	0	0				2.48%
33744	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分孙家支10	100	54.75%	0	0				100.00%
33745	于洪	光辉变	光水线	幸福温泉小镇一期1站房2配电变压器	630	5.40%	533	533				76.26%
33746	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城1号变电站201配电变压器	630	19.05%	0	0				9.74%
33747	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线大房申北台	100	81.00%	9	9	2024年7月			1.74%
33748	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左9右1	100	46.20%	43.8	43.8				-39.12%
33749	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干170右8右7	200	38.00%	0	0				46.45%
33750	浑南	榆树变	榆树变882三义线	泛美华庭3号变电站2变压器	800	21.00%	0	0				0.75%
33751	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马长岗分北道支36变台	200	4.20%	171.6	171.6				0.00%
33752	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居2号变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-0.72%
33753	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾豪庭1.1期1小区局维201配电变压器	630	20.32%	0	0				28.13%
33754	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产5箱式变电站201间隔配电变压器	630	21.90%	429	429				5.30%
33755	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线张福支02	100	54.60%	0	0				9.60%
33756	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区1号变电站202配电变压器	800	61.13%	0	0				2.29%
33757	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	化工散户1变压器	630	40.63%	0	0				-7.82%
33758	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	贾沟分6右1	200	56.40%	0	0				100.00%
33759	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	政治部2箱变1变压器	800	9.75%	0	0				1.12%
33760	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线水田1-2台分支09	30	40.50%	0	0				11.22%
33761	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变220城东线风机厂住宅	160	36.75%	0	0				1.57%
33762	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线孟家医院台(医院台)	200	58.00%	0	0				2.74%
33763	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线样子沟支76	200	26.70%	0	0				3.66%
33764	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小东分02	100	74.10%	15.9	15.9				1.81%
33765	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村1变电站202柜	630	26.35%	401	401				2.48%
33766	法库	新依变	依三线	10kV依三线李房申支养殖场几6	200	33.00%	0	0				0.00%
33767	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦8箱变2变压器	500	27.60%	0	0				40.45%
33768	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线解放村2台	200	96.60%	0	0	2022年12月			12.94%
33769	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2支006	100	23.40%	0	0				-18.30%
33770	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干45右1新	200	80.00%	0	0	2024年6月			64.83%
33771	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞13箱变(单)	400	34.50%	0	0				-2.54%
33772	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	魁星箱变1变压器	630	23.43%	0	0				-1.55%
33773	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光3土建变202	630	19.37%	0	0				-3.06%
33774	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分9左17右4	80	9.75%	0	0				100.00%
33775	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖党家支65	160	0.00%	0	0				-314.05%
33776	开发	张士变	张士变55898张工乙线	白领双星小区2变电站1变压器	630	22.10%	0	0				3.04%
33777	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际6变电站202	630	44.76%	285	285				-6.06%
33778	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	军政线4右01	200	55.20%	0	0				3.35%
33779	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线高荒地分41左22变台	160	62.81%	43.5	43.5				10.92%
33780	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线杜屯分45右1变台	50	92.10%	0	0	2022年12月			3.57%
33781	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线前连分排水支12右13变台	100	129.20%	0	0	2022年12月			7.43%
33782	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左82右8	315	60.44%	93.1	93.1				3.84%
33783	沈北	大志变	志詹甲线	(虎石台)花园1变箱201配电变压器	630	48.89%	0	0				43.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33784	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分22变台	200	55.80%	0	0				17.68%
33785	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子4组照明(2021微)	400	40.50%	198	198				13.01%
33786	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广1箱变配电变压器	400	25.20%	0	0				100.00%
33787	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	汾河家园小区2箱式变电站201间隔配电变压器	400	25.20%	0	0				24.00%
33788	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线南长2号照明	500	70.40%	98	98				1.87%
33789	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	地研锦隆1箱式变电站1配电变压器	315	29.84%	0	0				4.98%
33790	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期1变电站2变压器	500	23.20%	0	0				2.78%
33791	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房2变电站1	630	12.19%	325.62	325.62				-1.33%
33792	沈北	大志变	大志变70564志西线	沈阳鑫茵彤电讯工程有限公司(一站式)	200	1.60%	0	0				41.16%
33793	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家5号变电站2号变压器	630	22.86%	423	423				0.39%
33794	开发	昆明变	昆明变55946星海乙线	净月臺小区1变电站2变压器	400	44.40%	182.4	182.4				39.04%
33795	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线和铁干32右1	400	105.50%	0	0	2024年7月			-5.73%
33796	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干6右9左4	315	53.97%	113.5	113.5				0.12%
33797	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城7号变电站1号变压器	630	17.46%	457	457				-5.20%
33798	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	YHG 伊利亚特二期2号箱变-1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33799	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	玉祥明居二期1箱式变电站1配电变压器	800	36.00%	0	0				19.84%
33800	皇姑	崇山变	崇山变10265宇山乙线	93033部队3箱变2配电变压器	500	22.40%	0	0				3.08%
33801	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分1加1变压器	80	38.00%	0	0				91.89%
33802	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区1变电站1变压器	630	13.97%	479	479				2.89%
33803	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	公主屯变164石庙子线石庙子线40左2变台	250	67.52%	56.2	56.2				20.26%
33804	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	博兴养殖场专业合作社(一站式)	200	26.40%	127.2	127.2				3.78%
33805	皇姑	昆山变	昆山变25680昆乙乙线	新汉城3箱式变电站2配电变压器	630	37.71%	0	0				-5.35%
33806	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城5箱式变电站2配电变压器	500	57.60%	0	0				8.12%
33807	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分15柱上变压器	315	62.54%	0	0				2.34%
33808	法库	秀水变	秀水变	10kV秀水线山西台分08	200	39.00%	0	0				8.79%
33809	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线木家支线009	50	80.70%	4.65	4.65	2024年6月			2.03%
33810	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分23左1	200	12.60%	154.8	154.8				96.52%
33811	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔1变电站1号变	400	40.40%	198.4	198.4				6.26%
33812	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园4变电站2变压器	500	35.04%	0	0				2.15%
33813	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚1号	100	6.90%	0	0				30.92%
33814	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗变048八三堡线杨士岗大棚	200	108.75%	0	0	2024年9月			1.76%
33815	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗变048八三堡线火石岗中一台照明	160	79.50%	16.8	16.8				3.58%
33816	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	杨士岗变051杨士岗线杨士岗东南台照明	200	53.10%	73.8	73.8				3.66%
33817	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园二期2箱式变电站2配电变压器	800	24.30%	0	0				16.99%
33818	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台子北台几02	200	34.50%	111	111				14.99%
33819	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦1箱变2配电变压器	630	74.67%	0	0				3.36%
33820	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线王权支线101	100	63.90%	0	0				11.58%
33821	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车西台支22变台	100	49.50%	40.5	40.5				-21.42%
33822	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	橡四分11柱上变压器	315	10.16%	0	0				-66.09%
33823	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西干陵西甲线军政分6柱上变压器	315	13.02%	0	0				-10.60%
33824	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分42左5右1	200	20.70%	138.6	138.6				99.44%
33825	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	华房物业箱变变压器	315	41.52%	152.7	152.7				-1.18%
33826	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变430小卜线李英分03	400	38.00%	208	208				7.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33827	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五干57左5南宁公寓202间隔配电变压器	630	8.00%	516.6	516.6				3.32%
33828	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分29左4变台	400	11.40%	0	0				85.96%
33829	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区5变电站2变压器	800	16.13%	0	0				0.31%
33830	和平	太原变	太原变054协和线	协和广场三期2变电站1	630	0.00%	567	567				11.49%
33831	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分24	200	71.50%	0	0				-0.44%
33832	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区4变电站201配电变压器	630	16.83%	0	0				100.00%
33833	东陵	水家变	水李线	水李线古城子分82右10柱上变压器	400	17.40%	0	0				12.60%
33834	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城14号变电站2号变压器	630	24.76%	0	0				2.28%
33835	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区4变电站1变压器	400	34.50%	0	0				1.83%
33836	和平	花园变	花园变56768花三乙线	昌鑫3变电站202间隔配电变压器	800	10.13%	0	0				-8.75%
33837	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园2变电站202变压器	500	16.80%	366	366				2.55%
33838	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干35柱上变压器	200	82.40%	0	0	2024年6月			23.84%
33839	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	区幼儿园10号箱变1变压器配电变压器	630	37.78%	295.65	295.65				2.62%
33840	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	科研小区2变电站1变压器	630	13.90%	0	0				-0.74%
33841	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线83右24	100	17.40%	0	0				-23.26%
33842	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分26加1	315	12.19%	0	0				46.17%
33843	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区1变电站1变压器	630	41.90%	0	0				3.44%
33844	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区6变电站2变压器	500	90.00%	0	0	2022年12月			-2.66%
33845	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	YHG_南塔干科学分6右2自维箱变配电变压器	630	7.11%	0	0				1.30%
33846	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区1配电室102变压器	630	33.33%	0	0				45.83%
33847	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家于53左12变台	200	47.40%	0	0				-4.97%
33848	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴干35+1右5变台	200	62.40%	55.2	55.2				13.24%
33849	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新西村南台	200	70.60%	0	0				7.96%
33850	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分12之2	200	39.30%	0	0				0.00%
33851	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	吉庆台村后吉庆台	200	44.40%	0	0				-6.62%
33852	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村	200	57.70%	64.6	64.6				6.11%
33853	康平	中心变	中心变2606东环线	康龙雅居2箱变1变压器	500	13.76%	0	0				4.27%
33854	东陵	杨官变	杨孤甲线	杨热线杨孤甲线保利云上2变电站箱变2变压器	630	16.76%	0	0				0.00%
33855	铁西	历工变	历工变10482历达线	中南紫云集小区变电站201间隔配电变压器	630	33.33%	0	0				27.99%
33856	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右3	400	37.50%	0	0				-7.03%
33857	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线279变台	200	32.40%	0	0				4.33%
33858	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线红西分13右4变台	50	64.40%	12.8	12.8				6.33%
33859	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线35左1变台	400	64.95%	100.2	100.2				14.90%
33860	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城5箱变2变压器	800	16.50%	588	588				5.49%
33861	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线歪头山分33	160	56.75%	0	0				15.95%
33862	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	新柳家园小区1变电站1变压器	500	37.44%	0	0				11.87%
33863	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	南湖国际2箱式变电站1配电变压器	800	28.13%	0	0				5.61%
33864	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立支40	315	49.52%	0	0				11.53%
33865	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线肖兰中台	100	67.60%	22.4	22.4				9.38%
33866	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城1箱变2变压器	630	20.95%	0	0				-6.80%
33867	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城虹郡6箱式变电站2配电变压器	500	37.20%	0	0				-3.85%
33868	于洪	高明变	高北线	共和新村2站房1变压器	630	11.17%	496.6	496.6				-7.75%
33869	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右6右2	250	51.60%	0	0				-6.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33870	于洪	光辉变	光南线	小微两家村5台	200	5.70%	168.6	168.6				39.39%
33871	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城14号变电站2变压器	630	30.98%	0	0				-7.37%
33872	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分6右1柱上变压器	200	84.00%	12	12	2022年12月			9.52%
33873	于洪	五金变	五兰乙线	前进村4	400	44.70%	0	0				3.20%
33874	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1.2期3箱变配电变压器	630	26.67%	0	0				3.10%
33875	法库	果子园	果子园变418果府线	剑桥世家二期2变电站2号变压器	630	24.76%	0	0				3.94%
33876	浑南	安顺变	安顺变166安于乙线	保利紫荆公馆六期变电站2号配电变压器	800	19.80%	0	0				66.98%
33877	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分55加2右1	200	82.20%	0	0	2025年2月			19.57%
33878	东陵	世园变	世满乙线	上水溪谷二期1箱变2变压器	400	10.50%	318	318				30.95%
33879	康平	中心变	中心变2607纺纱线	滨湖花园1箱变2变压器	630	37.71%	0	0				7.75%
33880	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区一期2局维变电站202配电变压器	800	9.00%	0	0				100.00%
33881	和平	和平变	和平变148和铁甲线	联勤部正大1变压器	200	0.60%	178.8	178.8				-1451.17%
33882	法库	宝山变	法镇二线	宝山变005法镇线老物资局分1	200	46.20%	87.6	87.6				-8.67%
33883	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线本钢支053	50	85.50%	0	0	2023年6月			4.28%
33884	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区3变电站1配电变压器	800	40.20%	0	0				86.46%
33885	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线牛营分17右5变台	200	23.10%	133.8	133.8				-393.94%
33886	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳岗变160柳北线新屯分2	400	15.25%	0	0				2.33%
33887	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线中学分20右1右11变台	400	60.00%	0	0				100.00%
33888	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左9柱上变压器	200	51.20%	0	0				-3.44%
33889	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际6变电站1变压器	400	25.25%	0	0				2.13%
33890	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	法哈牛变608东兴线东兴干93变台	200	74.80%	30.4	30.4				13.62%
33891	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分27变台	200	44.18%	91.65	91.65				-1.90%
33892	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分50左3变台	100	93.20%	0	0	2023年1月			4.43%
33893	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区2变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
33894	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林5箱变1配电变压器	630	14.92%	0	0				1.52%
33895	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	利波莎依得变电站1号变压器	630	26.03%	403	403				-1.63%
33896	沈北	道义变	道义变15270纺校线	蒲昌路11号边防住宅(四)变电站1变压器配电变压器	630	16.38%	0	0				11.28%
33897	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2变201配电变压器配电变压器	630	49.21%	0	0				2.05%
33898	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦1箱变1变压器	800	53.63%	0	0				0.30%
33899	沈北	董楼子	望滨线	一站式服务-沈阳耀军专业合作社	200	14.10%	151.8	151.8				71.22%
33900	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线把什2号台支03	200	42.80%	0	0				81.37%
33901	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	一站式服务 辽宁恒润通信工程有限公司(小桥子北村)	100	4.20%	0	0				61.88%
33902	大东	小东变	小东变80148新光线	古田和睦城4箱变2变压器	400	22.80%	0	0				100.00%
33903	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	一站式服务 沈阳市红石家具厂	200	43.20%	0	0				47.77%
33904	沈河	站前变	站前变222站北线	站前变222站北线站北线立新干立新一分7右2公变	315	39.68%	158.5	158.5				-0.37%
33905	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	同心支48右8+1	200	30.60%	0	0				3.42%
33906	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干85左2	200	34.20%	111.6	111.6				12.42%
33907	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干晚枫分北沟左30加1柱上变压器	400	16.50%	0	0				9.46%
33908	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣4	400	64.50%	0	0				52.01%
33909	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和悦府二期3箱式变电站1配电变压器	800	16.80%	0	0				62.74%
33910	和平	和平变	和平变168同南乙线	南十乙线29+1	315	26.98%	0	0				3.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33911	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线76+3	400	0.00%	360	360				-409.10%
33912	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈阳市沈北新区继民果园	400	0.00%	0	0				100.00%
33913	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干大古柳分18+1右支11	200	10.20%	159.6	159.6				0.00%
33914	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期-3-2小区变电站202配电变压器	400	5.40%	0	0				100.00%
33915	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	金泉花园小区变电站1变压器	630	10.16%	0	0				26.65%
33916	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府1号变电站2号变压器	630	12.19%	0	0				-32.45%
33917	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	胡古分1+1右1	200	21.90%	0	0				9.19%
33918	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇二期站房1配电变压器	400	23.00%	268	268				26.28%
33919	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	城丰分02	100	47.00%	0	0				8.14%
33920	辽中	满都户	满都户变1011满西线	齐家照明(2021微)	200	65.00%	50	50				6.18%
33921	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线大兰五组大棚	100	55.80%	34.2	34.2				-14.38%
33922	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期6变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				7.20%
33923	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场4变电站2变压器	630	17.78%	455	455				48.22%
33924	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支中间T8加1右分支4变压器	50	15.60%	37.2	37.2				-17.27%
33925	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵支062	200	106.28%	0	0	2024年7月			27.21%
33926	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	黄西东二台(2020微)	200	26.70%	0	0				26.12%
33927	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线齐屯分东台支008	100	150.00%	0	0	2022年12月			10.21%
33928	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线49右4柱上变压器	315	76.44%	0	0				9.83%
33929	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区6小区变电站202配电变压器	630	11.24%	496.2	496.2				100.00%
33930	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线中学分09	400	36.40%	0	0				10.00%
33931	苏家屯	下深变	理想线	百合湾二期4号箱变202配电变压器	630	28.57%	0	0				11.36%
33932	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区3变电站2变压器	630	36.19%	339	339				-5.72%
33933	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰二期2号变电站1号配电变压器	630	8.25%	0	0				100.00%
33934	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合3变电站2变压器	500	57.60%	0	0				1.70%
33935	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居2箱变1变压器	500	22.80%	0	0				17.92%
33936	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	圣丰御景广场一期3变电站202间隔配电变压器	800	30.38%	0	0				12.84%
33937	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	正大家园二期变电站202	630	0.00%	0	0				-85.71%
33938	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线44左1左9	200	61.80%	0	0				40.71%
33939	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区3变电站2变压器	400	17.25%	0	0				17.34%
33940	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	碧桂园天语2箱式变电站1配电变压器	800	20.70%	0	0				100.00%
33941	和平	和平变	和平变164同北乙线	太原工艺美术主变	630	26.67%	399	399				0.18%
33942	大东	望花变	望花变70256望北乙线	西堡巷4变电站1变压器	630	19.43%	0	0				1.41%
33943	大东	如意变	如意变80866如信线	万新东苑箱变1变压器	500	14.72%	0	0				-1.87%
33944	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线114右2变台	400	56.25%	0	0				0.00%
33945	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分26左4右1变台	200	34.50%	111	111				100.00%
33946	新民	新民变	新民变30170营西线	营西干33左2变台	400	27.75%	0	0				-8.06%
33947	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分51八家子18左15柱上变压器	200	20.70%	138.6	138.6				42.39%
33948	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期3变电站1变压器	630	23.24%	0	0				-2.02%
33949	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区1变电站2变压器	630	23.62%	0	0				1.68%
33950	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城3箱式变电站1配电变压器	500	21.12%	0	0				1.36%
33951	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线五趟房分19+1	200	110.40%	0	0	2024年6月			100.00%
33952	浑南	于山变	于山变740于白甲线	穗港7号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	26.67%	0	0				30.46%
33953	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地2箱变1变压器	630	5.40%	0	0				44.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33954	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	东大智慧森邻1变电站201柜	630	29.21%	383	383				1.35%
33955	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区1变1-201配电变压器	400	26.70%	0	0				33.57%
33956	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家东分支线01	200	42.40%	95.2	95.2				1.31%
33957	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户b2202配电变压器	250	43.80%	115.5	115.5				1.86%
33958	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册3号变电站201间隔配电变压器	400	9.30%	322.8	322.8				59.84%
33959	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干017	400	50.40%	158.4	158.4				8.77%
33960	皇姑	北陵变	北陵变25150舍屯甲线	府和苑2变电站1变压器	500	24.96%	0	0				-3.08%
33961	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	德增分12+1	250	47.04%	0	0				1.05%
33962	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛线老什牛分54右4变台	400	13.50%	306	306				0.00%
33963	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城4箱变2变压器	800	30.30%	0	0				1.22%
33964	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线114	315	11.17%	200	200				-5.33%
33965	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线78右63右3	200	31.20%	0	0				-4.78%
33966	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔C2区箱式变电站202间隔配电变压器	630	52.70%	235	235				0.60%
33967	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运1箱变1变压器	630	12.38%	489	489				-6.45%
33968	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区7变电站1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-0.61%
33969	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地6变电站1变压器	630	40.00%	315	315				11.44%
33970	沈河	大东变	大东变074东青乙线	606所8箱变202配电变压器	400	14.10%	0	0				36.31%
33971	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区1站房1变压器	800	40.88%	393	393				4.55%
33972	沈北	道义变	道孝甲线	LS_沈阳工程学院(沈阳工程学院教师公寓)1201配电变压器	630	19.37%	0	0				3.98%
33973	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线樱桃沟北台	400	28.25%	0	0				8.19%
33974	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园1箱变2号变压器	630	27.62%	0	0				5.74%
33975	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园1箱变202间隔配电变压器	630	9.52%	0	0				8.14%
33976	东陵	营盘	营孙线	yhg_文澜苑A区2箱变201间隔配电变压器	630	37.46%	0	0				0.10%
33977	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地9号台区	400	44.40%	0	0				30.53%
33978	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源1变电站1变压器	500	66.24%	0	0				22.73%
33979	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园1变电站1变压器	630	35.87%	341	341				7.58%
33980	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑4变电站2变压器	630	15.24%	471	471				4.91%
33981	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线21	160	95.25%	0	0	2024年6月			14.19%
33982	沈北	农高变	农高变70358农海线	辽宁华龙源实业发展有限公司1箱变201间隔配电变压器	630	16.19%	0	0				21.20%
33983	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	达子营综合(2022微)	200	27.60%	0	0				100.00%
33984	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开盛泰置业3箱变201间隔配电变压器	630	21.90%	0	0				14.49%
33985	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干黎明分39变台	200	85.65%	0	0	2024年6月			18.80%
33986	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	新农线下坎子分105右1左6变台	50	115.60%	0	0	2022年12月			10.80%
33987	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园2变电站1变压器	630	34.52%	0	0				16.01%
33988	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城二期2箱式变电站2配电变压器	800	61.50%	0	0				63.91%
33989	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	蔡伯街村综合一台(微)	500	5.04%	424.8	424.8				56.30%
33990	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔7箱变1变压器	800	19.88%	561	561				2.52%
33991	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期6箱变2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
33992	浑南	于山变	于山变740于白甲线	公园里8号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	56.89%	0	0				8.05%
33993	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分21右5	400	17.70%	289.2	289.2				100.00%
33994	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期1箱式变电站2配电变压器	630	23.62%	0	0				-1.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33995	东陵	花山变	碧桂园乙线	花山变760碧桂园甲干长岭子分49锅炉支5左支2柱上变压器	100	94.20%	0	0	2024年9月			0.80%
33996	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	区政府变电站201间隔配电变压器	500	85.20%	0	0	2024年6月			40.99%
33997	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	沈阳港联房地产开发有限公司(住宅商业-顶盛国际花园一期B-1、B-2地块)1-1配电变压器	630	26.92%	0	0				9.48%
33998	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地公共快充站1变压器	630	71.43%	117	117				46.15%
33999	新民	姜屯变	姜屯变31550孟电线	孟屯干75左14变台	200	37.85%	104.3	104.3				8.89%
34000	开发	洞庭变	洞庭变55778长岛线	长岛小区5变电站2变压器	630	36.57%	0	0				1.29%
34001	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线25右8右3变台	200	15.30%	0	0				76.22%
34002	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期5箱式变电站1配电变压器	630	28.57%	0	0				4.70%
34003	新民	大柳变	大柳变31840吴电线	吴屯干谢家分69左7右9变台	400	9.10%	0	0				42.55%
34004	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	舍宅新居1小区变电站2配电变压器	630	12.70%	0	0				100.00%
34005	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干123右6左2	400	67.75%	0	0				100.00%
34006	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期1配电室201间隔配电变压器	800	27.75%	498	498				1.76%
34007	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干127左4变台	200	23.10%	133.8	133.8				1.46%
34008	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	沈阳市电信工程局201间隔配电变压器	315	104.76%	0	0	2024年6月			10.79%
34009	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景1变电站2站内变压器	630	25.90%	0	0				1.91%
34010	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城6号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	11.60%	313.6	313.6				100.00%
34011	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	嘉陵苑箱式变电站1配电变压器	800	20.25%	0	0				3.85%
34012	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分10柱上变压器	400	83.50%	0	0	2024年9月			13.51%
34013	浑南	安顺变	安顺变184安智线	龙湖云里变电站201间隔配电变压器	630	33.33%	0	0				88.85%
34014	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北乙线观北干75右3之1柱上变压器	400	20.80%	0	0				78.20%
34015	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村7号变电站1号配电变压器	630	41.90%	0	0				13.51%
34016	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线前冷南支04	200	43.20%	0	0				79.81%
34017	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线后陵支13	200	27.90%	0	0				79.80%
34018	沈北	道义变	道义变15269丽景线	丽景汇置四期1变201间隔配电变压器	800	39.00%	0	0				20.91%
34019	浑南	于山变	于山变748于运线	江山云著3号变电站1号配电变压器	800	10.50%	0	0				49.09%
34020	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈干36变压器	200	28.40%	0	0				19.43%
34021	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	公园里5号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	34.60%	0	0				-1.12%
34022	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分9右5右2变台	200	5.40%	0	0				16.21%
34023	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园2变电站2变压器	630	10.16%	0	0				1.85%
34024	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城5号变电站2号变压器	630	10.41%	501.4	501.4				-1.51%
34025	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	洪湖湾小区2变电站201间隔配电变压器	315	101.71%	0	0	2024年9月			7.66%
34026	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	滑建甲线揽军分22右3柱上变压器	50	18.40%	35.8	35.8				-1.03%
34027	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	铭晖新天地2箱变201间隔配电变压器	800	6.90%	664.8	664.8				50.16%
34028	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	三家子安居2箱变2变压器	800	14.10%	0	0				45.53%
34029	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院1配变站1变压器	400	29.70%	0	0				18.98%
34030	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院8配变站2变压器	630	25.71%	0	0				9.73%
34031	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	东电南塔箱变1变压器新	500	52.80%	0	0				5.03%
34032	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺17、18、19电井07	80	60.00%	0	0				7.62%
34033	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线农业局老干部楼(农推广中心)	80	40.88%	0	0				3.09%
34034	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分35(小屯东台)	400	36.00%	0	0				7.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34035	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳4号水井分05	100	81.90%	8.1	8.1	2024年7月			83.13%
34036	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园4变电站2变压器	630	53.33%	0	0				16.82%
34037	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑1变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
34038	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	蒲东国际新城8号考核	250	37.44%	0	0				-0.91%
34039	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城8变电站1变压器	630	16.38%	214.77	214.77				8.77%
34040	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干腰沟分8左支2柱上变压器	50	48.00%	21	21				13.44%
34041	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	沈铁滑翔家园3变电站202变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-1.73%
34042	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站1箱变2变压器	630	33.33%	0	0				3.33%
34043	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	远洋上河风景小区4局维变电所202配电变压器800	800	8.25%	0	0				0.00%
34044	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑3箱式变电站1配电变压器	630	31.43%	0	0				0.38%
34045	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分48变台	400	14.93%	0	0				-1.70%
34046	辽中	四方台	四方台变91158农场线	土耳其村大队后院(2022微)	200	37.20%	105.6	105.6				8.98%
34047	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期2箱式变电站2配电变压器	800	54.38%	0	0				6.77%
34048	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右28右12	200	25.20%	129.6	129.6				100.00%
34049	浑南	于山变	于山变772于医乙线	华发新城行知坊1号变电站2号配电变压器	800	14.40%	0	0				76.57%
34050	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	第二干休所小区变电站201间隔配电变压器	630	26.35%	0	0				100.00%
34051	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干288右8变台	200	28.50%	0	0				-0.75%
34052	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区5变电站202配电变压器	800	18.30%	0	0				94.28%
34053	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	府西小区变电站1号变压器	630	76.51%	0	0				2.52%
34054	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线龙湾住宅	50	62.40%	0	0				3.71%
34055	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡6.7组照明	200	25.00%	130	130				12.37%
34056	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线11右11	315	26.67%	0	0				2.21%
34057	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分关家二支21变压器	200	39.00%	0	0				-53.52%
34058	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景七分18	315	66.98%	72.5	72.5				-1.03%
34059	和平	和平变	和平变148和铁甲线	南七乙线33右4右1	315	28.57%	193.5	193.5				15.99%
34060	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分43变压器	200	52.00%	0	0				-4.23%
34061	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历八分11变压器	315	35.87%	0	0				1.39%
34062	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	凤凰乙线实验分2右1柱上变压器	315	7.62%	0	0				-91.85%
34063	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干105	315	64.13%	0	0				9.81%
34064	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变446十路甲线齐十干59	250	48.00%	0	0				-3.54%
34065	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干医学院分8右3柱上变压器	400	17.00%	0	0				0.95%
34066	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分79变台	200	26.70%	0	0				-13.36%
34067	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线右94右8	315	32.06%	0	0				7.45%
34068	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	北木分12右12柱上变压器	250	40.00%	125	125				-10.15%
34069	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干26右1变压器	100	15.30%	0	0				14.23%
34070	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分29变压器	250	14.40%	189	189				-15.01%
34071	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河线149左17	100	80.20%	9.8	9.8	2022年12月			24.04%
34072	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	白塔变964制药线大张尔分22	200	4.80%	0	0				-23.86%
34073	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分17右4	315	61.90%	0	0				1.09%
34074	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干32柱上变压器	315	34.60%	0	0				3.88%
34075	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分25右5变台	200	48.60%	0	0				-4.28%
34076	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分7右2柱上变压器	315	15.24%	0	0				0.96%
34077	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支11柱上变压器	315	28.25%	0	0				-1.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34078	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分37左5左3变压器	315	51.05%	0	0				-1.02%
34079	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什南分4	315	60.00%	0	0				24.18%
34080	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干64右1	315	48.25%	0	0				18.28%
34081	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左7柱上变压器	315	78.10%	0	0				-2.53%
34082	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔干54右2柱上变压器	315	25.71%	0	0				2.56%
34083	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右8柱上变压器	200	66.80%	0	0				5.33%
34084	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线27左3	400	43.20%	0	0				9.28%
34085	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右2左2柱上变压器	250	22.08%	0	0				38.22%
34086	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分029	100	84.30%	5.7	5.7	2023年1月			4.06%
34087	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分2+1公变	315	53.97%	0	0				0.80%
34088	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	胡家干金山分12	200	52.50%	75	75				14.18%
34089	和平	方型变	方型变438方文乙线	方文乙线三院分25	315	80.00%	31.5	31.5	2024年6月			11.64%
34090	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分4变压器	200	32.50%	0	0				-12.76%
34091	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	长南干26右3公变	315	64.76%	0	0				38.98%
34092	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线部队分7	315	44.19%	0	0				9.06%
34093	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干52左1之1柱上变压器	200	22.40%	0	0				2.54%
34094	新民	新民变	新民变30164新区线	新民变158中学线中学线新区分5	315	72.13%	0	0				6.94%
34095	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线12右2	160	68.44%	0	0				2.13%
34096	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干24柱上变压器	200	75.30%	0	0				42.52%
34097	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	乌市分18柱上变压器	250	32.40%	0	0				-9.03%
34098	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分2	315	6.98%	0	0				-43.58%
34099	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	新村干25右5	315	71.11%	31.18	31.18				5.62%
34100	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左6柱上变压器	315	97.46%	0	0	2022年12月			100.00%
34101	大东	小东变	小东变80146机场线	机场线和睦干68左4	250	67.60%	0	0				-10.39%
34102	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干72柱上变压器	315	19.37%	222.5	222.5				29.91%
34103	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分17右5左7变压器	315	32.38%	0	0				10.13%
34104	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分14	315	2.86%	274.5	274.5				-75.14%
34105	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	齐贤变464景星乙线景星干20	315	25.71%	202.5	202.5				1.03%
34106	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分121右2变压器	100	45.60%	0	0				54.24%
34107	和平	三好变	三好变170三学乙线	三学乙线31	500	13.00%	0	0				8.66%
34108	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分8右5变压器	400	61.50%	0	0				3.02%
34109	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干73左9柱上变压器	315	62.22%	0	0				1.07%
34110	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵下分16	315	44.57%	143.1	143.1				-22.60%
34111	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变344军工甲线军工干31公变	400	35.60%	0	0				1.36%
34112	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干14变压器	250	30.72%	0	0				-6.71%
34113	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分9	315	42.54%	149.5	149.5				4.81%
34114	大东	如意变	如意变80898如望乙线	新生干73	400	33.90%	0	0				36.49%
34115	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干34右9	315	1.27%	0	0				-47.27%
34116	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干28柱上变压器	315	28.19%	0	0				2.12%
34117	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线71变台	400	27.60%	0	0				3.85%
34118	和平	市府变	市府变580北市甲线	北市甲线47+1	315	0.00%	0	0				-231.36%
34119	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分20变压器	315	41.90%	0	0				-11.17%
34120	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	明美丽苑箱变3配电变压器	400	22.00%	0	0				0.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
34121	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光2箱变1号变	630	18.67%	0	0				3.00%
34122	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑2变电站2变压器	500	28.00%	310	310				-10.08%
34123	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期7箱变2变压器	630	26.98%	0	0				-4.63%
34124	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园4变电站2变压器	630	34.60%	0	0				-0.63%
34125	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	富山二期1箱变1	630	20.00%	0	0				-0.05%
34126	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲5配电箱变1号变	630	0.00%	567	567				0.00%
34127	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭2#主变	400	55.50%	138	138				-2.15%
34128	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代3箱变1号变	500	0.00%	0	0				0.00%
34129	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活1箱变2号变	630	27.30%	0	0				1.57%
34130	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际二2箱变1号变	630	20.32%	0	0				-2.29%
34131	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期1箱变2号变	500	8.64%	0	0				4.24%
34132	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光4变电站1变压器	500	19.84%	0	0				0.24%
34133	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑1变电站202	630	16.19%	465	465				100.00%
34134	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都2变电站201	630	25.90%	403.8	403.8				5.29%
34135	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期1箱变1号变	500	22.72%	0	0				1.04%
34136	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	东油1箱变1	400	22.00%	0	0				22.72%
34137	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长南1箱变1	630	78.10%	0	0				3.14%
34138	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园1箱变2	630	23.17%	0	0				-0.53%
34139	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	公职人员小区1变电站202	500	37.60%	262	262				1.00%
34140	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	万科小区1变电站201	400	30.90%	236.4	236.4				-1.28%
34141	和平	方型变	方型变450中兴甲线	万丽城变电站3号高压柜2主变	630	17.14%	459	459				7.17%
34142	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高丽新城箱变1配电变压器	630	43.05%	0	0				1.84%
34143	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期4箱变1变压器	630	32.06%	0	0				2.85%
34144	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区5变电站2变压器	630	38.10%	327	327				3.63%
34145	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建花园1变电站201	500	40.32%	248.4	248.4				-3.66%
34146	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	南十小区2变电站201柜	630	76.19%	0	0				1.12%
34147	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	静园小区2变电站201	315	20.63%	218.5	218.5				-3.37%
34148	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区3变电站201	630	52.06%	239	239				-1.75%
34149	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区3变电站201柜	630	36.51%	318.69	318.69				-0.21%
34150	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	金都花园2变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
34151	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	卫工农贸市场箱变201	630	27.62%	0	0				0.54%
34152	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	肇工小区变电站201	630	67.62%	141	141				-1.41%
34153	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区2变电站1变压器	400	24.60%	0	0				-0.54%
34154	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景2箱变2变压器	630	29.33%	382.2	382.2				0.08%
34155	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁11主变	1600	27.19%	234.55	234.55				9.61%
34156	和平	广州变	广州变492广东乙线	桂阳南一次2主变	400	73.50%	0	0				3.18%
34157	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区2变电站1变压器	630	47.30%	269	269				-1.55%
34158	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光4变电站2号变	500	23.04%	0	0				-5.49%
34159	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-3箱变1变压器	630	21.90%	429	429				-4.46%
34160	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	大成箱变2变压器	500	73.92%	0	0				4.62%
34161	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	向荣里箱变1变压器	500	44.48%	0	0				7.69%
34162	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	丰乐3箱变1变压器	630	66.29%	0	0				1.73%
34163	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团3变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34164	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑5变电站201	400	19.20%	283.2	283.2				-7.33%
34165	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区4变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
34166	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际1号变电站1号变压器	800	21.75%	0	0				17.53%
34167	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	怡静园2箱变2变压器	630	33.65%	0	0				-1.81%
34168	沈河	顺城变	顺城变062令闸甲线	领秀E家1箱变1变压器	400	55.50%	138	138				1.48%
34169	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色家园1期1配电站1变压器	630	16.83%	461	461				-1.21%
34170	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城一期2箱变2变压器	630	34.29%	0	0				-2.47%
34171	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	金百合主变	630	21.90%	0	0				18.45%
34172	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期1箱变1变压器	630	20.00%	441	441				1.62%
34173	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期2变电站201	630	38.41%	325	325				-0.27%
34174	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	蘭庭花园3箱变2	400	18.80%	0	0				-2.54%
34175	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都4变电站201	630	20.83%	435.8	435.8				-3.54%
34176	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	pms_金利家园2号变电站2号变压器	630	14.48%	0	0				1.43%
34177	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际2号变电站1号变压器	800	26.25%	0	0				-0.77%
34178	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	鑫丰花园小区1变电站202	500	35.20%	274	274				-1.08%
34179	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰街2变电站201	400	63.00%	0	0				-1.69%
34180	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	新民里3箱变(单)	500	52.48%	0	0				2.80%
34181	大东	小东变	小东变80148新光线	鸿形园箱变2变压器	500	14.72%	0	0				-4.97%
34182	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	万柳塘怡静园箱变1变压器	500	45.44%	0	0				0.57%
34183	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园3箱变1变压器	630	26.98%	0	0				-2.91%
34184	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园3箱变2变压器	630	24.13%	0	0				-1.40%
34185	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城1号变电站2号变压器	500	21.60%	0	0				-2.30%
34186	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	先达文翠2箱变2变压器	630	19.37%	445	445				4.93%
34187	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭4变电站201	500	31.04%	294.8	294.8				-9.36%
34188	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情2变电站201柜	630	18.10%	0	0				-5.63%
34189	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区20变电站	630	19.05%	0	0				4.58%
34190	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代1变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
34191	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都9箱变1变压器	630	9.52%	507	507				1.47%
34192	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	站西箱变1变压器间隔1配电变压器	500	71.20%	0	0				-2.20%
34193	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工街9变电站201	315	22.10%	213.9	213.9				1.05%
34194	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河2箱变2变压器	500	35.04%	0	0				1.47%
34195	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村5变电站201柜	630	46.03%	0	0				10.28%
34196	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村7变电站201柜	630	37.46%	0	0				1.45%
34197	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	含笑小区变电站1号变压器	400	105.50%	0	0	2024年6月			0.17%
34198	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那7变电站201	630	70.16%	125	125				4.22%
34199	新民	新民变	新民变30158中学线	恺帝南苑2变电站1变压器	500	60.40%	0	0				-0.60%
34200	沈河	顺城变	顺城变063令闸乙线	格林自由城2变电站2变压器	630	33.02%	359	359				4.58%
34201	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府3箱变2	500	20.80%	0	0				1.22%
34202	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山3箱变1	400	25.50%	0	0				-0.77%
34203	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑4箱变1	630	33.65%	0	0				24.94%
34204	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期3箱变1变	630	19.81%	0	0				-1.91%
34205	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园2箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
34206	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰14箱变1号变	630	0.00%	0	0				-79704.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34207	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	洋楼箱变1变压器	500	8.32%	0	0				-0.65%
34208	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	卓越平方1号变电站1号变压器	630	21.90%	0	0				-3.52%
34209	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南风雅轩1变电站201柜	630	20.00%	0	0				3.78%
34210	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	兴顺街2变电站201柜	315	47.94%	0	0				-1.73%
34211	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶刘分85	315	36.19%	169.5	169.5				9.69%
34212	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线水库支25+1右2变台	400	7.80%	0	0				100.00%
34213	大东	小东变	小东变80162大华线	盛京1变电站1变压器	630	21.71%	0	0				2.11%
34214	大东	鹏源变	鹏源变444鹏北线	鹏利D座2变电站2站内变压器	500	32.80%	0	0				11.28%
34215	浑南	安顺变	安顺变184安智线	龙湖云峰原著2号变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0				85.51%
34216	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达2变电站1号配电变压器	800	19.13%	0	0				2.16%
34217	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场3局维箱变201间隔配电变压器	800	19.65%	0	0				8.33%
34218	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都13变电站202	630	30.79%	373	373				0.96%
34219	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸一期4箱式变电站配电变压器	630	27.30%	0	0				2.38%
34220	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑2箱式变电站1配电变压器	630	46.67%	0	0				-1.59%
34221	康平	中心变	中心变2606东环线	鞍山银山房地产开发有限责任公司201间隔配电变压器	630	26.16%	0	0				7.57%
34222	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分鄯窝堡支23变台	200	118.80%	0	0	2024年6月			5.76%
34223	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分鄯窝堡支8左3变台	200	18.20%	143.6	143.6				12.09%
34224	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹4号变电站2变压器	800	22.13%	0	0				0.80%
34225	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔1变电站1变压器	400	16.00%	296	296				4.01%
34226	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸阅3站房1变压器	630	27.68%	392.6	392.6				0.00%
34227	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	施官小区2号变电站2变压器	630	36.51%	0	0				9.36%
34228	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园4变电站1变压器	630	37.33%	0	0				1.18%
34229	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干腰沟分13左4柱上变压器	200	30.30%	119.4	119.4				20.73%
34230	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙	偏堡子村综合二台	400	7.20%	0	0				38.66%
34231	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线杨家大棚分支007	50	92.40%	0	0	2024年9月			-3.64%
34232	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华府1号变电站1变压器	630	48.57%	0	0				-1.95%
34233	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	文欣澜庭2变电站2变压器	500	21.60%	0	0				5.44%
34234	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干后康分金德胜支山庄支5左7柱上变压器	200	19.80%	0	0				1.42%
34235	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园摩卡2变电站2变压器配电变压器	630	74.29%	0	0				6.88%
34236	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎利干木木材分36柱上变压器	315	58.10%	100.5	100.5				-9.31%
34237	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城2箱变202配电变压器	800	10.13%	0	0				0.59%
34238	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城5箱变202配电变压器	500	18.24%	0	0				12.17%
34239	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青1站房1变压器	630	26.41%	400.6	400.6				8.90%
34240	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲干24变台	200	27.45%	125.1	125.1				6.76%
34241	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油干33右4变台	200	112.80%	0	0	2024年6月			6.01%
34242	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线小帮牛西台	100	43.60%	0	0				13.84%
34243	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村1.3组	200	45.60%	0	0				-0.92%
34244	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	法张甲线大河分10右9变台	200	57.60%	64.8	64.8				100.00%
34245	皇姑	长江变	482岳山甲线	龙腾翰芳苑箱式变电站2配电变压器	630	24.38%	0	0				-107.02%
34246	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	新华西箱变201间隔配电变压器	400	95.00%	0	0	2024年6月			23.41%
34247	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	四德里住宅2箱变1变压器	500	16.64%	366.8	366.8				1.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34248	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支6(砖厂台)	200	24.30%	0	0				9.78%
34249	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干214右1变台	200	37.05%	105.9	105.9				4.10%
34250	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期3号配电室1号配电变压器	630	34.92%	347	347				1.34%
34251	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	鑫丰熙区府1变电站202变压器	500	62.88%	135.6	135.6				4.88%
34252	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期3箱变1变压器	630	23.17%	0	0				69.66%
34253	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下4变电站1变	800	51.38%	0	0				0.74%
34254	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线畜牧支02	315	51.62%	0	0				0.30%
34255	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线酱油厂	200	21.60%	136.8	136.8				-24.82%
34256	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际1变电站201	800	45.30%	357.6	357.6				5.97%
34257	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦2箱变2变压器	630	8.76%	511.8	511.8				100.00%
34258	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分11左6左1左1	315	22.22%	0	0				2.78%
34259	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94右5变台	200	36.70%	0	0				6.22%
34260	大东	如意变	如意变80842如花甲线	鸿海东星1变电站2变压器	500	27.84%	0	0				1.59%
34261	和平	市府变	市府变564总站甲线	改为兴文分12	400	26.50%	0	0				6.40%
34262	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分97	200	37.50%	105	105				-4.82%
34263	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线农南支07	400	16.60%	0	0				100.00%
34264	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	姜家五组新台支5柱上变压器	200	15.30%	0	0				23.05%
34265	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线新安分5左5右7变台	400	17.10%	155.88	155.88				8.93%
34266	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙	胡台干法赖分前沙支12变压器	200	26.50%	0	0				17.52%
34267	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西二分台支06	200	21.60%	0	0				100.00%
34268	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期6变压器	630	47.62%	267	267				4.51%
34269	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园5变电站201配电变压器	250	15.36%	0	0				9.75%
34270	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期4变电站1配电变压器	800	4.50%	0	0				100.00%
34271	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅14变电站1变压器	630	15.24%	0	0				12.01%
34272	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	益格俚景小区变电站2变压器	400	74.00%	0	0				6.98%
34273	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	华策书苑箱变配电变压器1公变	400	21.60%	0	0				-13.17%
34274	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑堡分15左7+1左1	200	11.00%	0	0				48.91%
34275	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线巴屯分33变台	200	50.90%	0	0				4.37%
34276	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线巴屯分8变台	200	27.80%	0	0				-2.17%
34277	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	侯头沟4组综合(2023微)	200	51.30%	77.4	77.4				100.00%
34278	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区4变电站1变压器	800	54.38%	0	0				3.78%
34279	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经干16+1药监局201间隔配电变压器	315	86.98%	0	0	2025年2月			6.28%
34280	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	富兴湖畔新城1箱式变电站配电变压器	800	43.20%	0	0				1.35%
34281	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金坨子3电井分支13	50	0.00%	0	0				0.00%
34282	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干金窝堡分孙屯支23右2变台	200	18.40%	143.2	143.2				10.65%
34283	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干金窝堡分孙屯支48左9变台	200	29.85%	120.3	120.3				6.02%
34284	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	步阳江南壹号-1期1变电站201配电变压器	400	35.60%	0	0				23.57%
34285	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干22+1左1	200	13.50%	0	0				27.38%
34286	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区5变电站2变压器	800	30.00%	0	0				1.17%
34287	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城4变电站变压器	630	16.76%	0	0				2.91%
34288	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五期1变电站201配电变压器	630	53.33%	0	0				4.80%
34289	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期6变电站1号配电变压器	630	31.75%	367	367				5.21%
34290	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG_93033部队3号箱变1号配电变压器	500	41.60%	0	0				7.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34291	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	YHG_巴黎世家变电站间隔配电变压器	630	26.03%	218.46	218.46				-6.62%
34292	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线前谟分24右4	200	149.40%	0	0	2022年12月			18.14%
34293	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西1号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	4.13%	541	541				100.00%
34294	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡三期1小区箱式变电站1配电变压器	800	21.30%	0	0				100.00%
34295	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹1号变电站2变压器	500	50.40%	0	0				-13.36%
34296	东陵	孙家寨	孙张线	营城子甲干璟悦香湾分06柱上变压器	630	16.19%	0	0				1.32%
34297	沈北	董楼子	望滨线	望滨线百贯分1(百贯B台)	315	54.38%	112.2	112.2				6.81%
34298	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线电井支01(柳条河A台)	400	35.25%	0	0				1.35%
34299	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线电站台分支05	160	88.13%	0	0	2024年6月			9.46%
34300	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线十里河村东北台	100	104.40%	0	0	2022年12月			9.52%
34301	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)3箱式变电站2号变压器	630	33.90%	0	0				4.99%
34302	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	旭辉御府二期-1变电站2号变压器间隔配电变压器	400	14.25%	0	0				8.68%
34303	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线宏发建材经销处1	315	75.81%	0	0				5.81%
34304	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期4变电站201配电变压器	800	16.80%	0	0				100.00%
34305	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线孟家支2	100	83.40%	0	0	2024年6月			10.70%
34306	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小三组2台支7	400	33.30%	0	0				18.89%
34307	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线曹家支11	400	14.78%	0	0				7.31%
34308	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	宏发国际城1考核	630	21.90%	0	0				1.96%
34309	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园4变电站2变压器	630	8.89%	511	511				6.45%
34310	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达3号变电站2号配电变压器	800	22.80%	0	0				54.72%
34311	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天下天翠2箱式变电站1配电变压器	800	21.90%	0	0				38.22%
34312	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发水韵桃源1局维变电站201配电变压器	800	17.10%	0	0				95.94%
34313	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	四方台变095四方台线偏卜村西北台	315	92.44%	0	0	2022年12月			9.34%
34314	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干德增分13公变	315	58.10%	0	0				5.62%
34315	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民新城2变电站1变压器配电变压器	630	22.48%	0	0				-0.40%
34316	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期4变电站2号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
34317	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	YHG_沈阳创新房屋开发有限公司(南台)201配电变压器	630	83.81%	0	0	2024年7月			8.78%
34318	沈北	鲁屯变	鲁屯变7862辉山线	YHG_沈阳市北美房屋开发有限公司北美公馆4201配电变压器	630	26.98%	397	397				6.03%
34319	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	沈阳昌润房地产开发有限公司小区1变压器	630	14.92%	0	0				100.00%
34320	沈北	鲁屯变	鲁屯变7848虎联线	星城国际一期201配电变压器	630	38.41%	0	0				2.80%
34321	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区4变电站201间隔配电变压器	630	37.71%	0	0				2.63%
34322	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线平罗一村派出所门前台区	50	66.30%	0	0				58.91%
34323	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	沈阳明华恒基房地产开发有限公司1201配电变压器	630	31.11%	0	0				3.46%
34324	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村10	400	37.50%	210	210				0.80%
34325	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线三嘴子支6	30	103.50%	0	0	2024年9月			-5.83%
34326	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	新光分10左1	400	29.70%	0	0				44.66%
34327	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干黄旗堡分34变台	80	82.88%	0	0	2024年6月			-18.12%
34328	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线199变台	200	42.90%	94.2	94.2				-0.39%
34329	铁西	历工变	历工变10456黎明线	YHG_黎明西部风情台区201配电变压器	200	38.00%	0	0				-8.07%
34330	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期1小区变电站201配电变压器	800	14.70%	0	0				0.00%
34331	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府4箱式变电站1配电变压器	500	53.60%	0	0				13.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34332	浑南	于山变	于山变750全北线	府城名邸二期1号变电站1号配电变压器	630	18.10%	0	0				41.17%
34333	浑南	安顺变	安顺变184安智线	首创光和城一期2号配电室1变压器	500	39.68%	0	0				8.48%
34334	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分后辛电机井支1	50	0.00%	45	45				0.00%
34335	和平	方型变	方型变464南三甲线	营配贯通城中花园1用户配电变压器	630	44.76%	0	0				-14.46%
34336	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	雅德里岛变电站201间隔(河新线)配电变压器	800	35.10%	0	0				100.00%
34337	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	采煤沉陷区3变电站1号变压器	630	10.16%	300	300				2.32%
34338	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀3箱变1变压器	630	24.13%	0	0				4.43%
34339	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	珠江干5柱上变压器辽宁亿科房地产开发有限公司(珠江桥东地块项目)	100	18.40%	0	0				34.61%
34340	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城13号变电站2号变压器	630	22.86%	0	0				2.20%
34341	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干91	80	100.13%	0	0	2025年2月			-0.71%
34342	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干33左2	100	0.00%	90	90				0.00%
34343	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	中医院1变压器	630	31.24%	370.2	370.2				2.22%
34344	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线古城子几26	100	82.60%	0	0	2024年6月			7.88%
34345	浑南	榆树变	榆树变882三义线	泛美华庭2号变电站1变压器	630	32.38%	0	0				-1.36%
34346	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区4变电站1变压器	630	17.14%	0	0				0.70%
34347	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区2变电站1变压器	400	22.50%	0	0				5.61%
34348	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委东台	100	53.60%	36.4	36.4				4.78%
34349	于洪	光辉变	光水线	幸福温泉小镇一期2站房2配电变压器	630	6.35%	527	527				74.28%
34350	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园1变电站2变压器	800	30.38%	477	477				2.27%
34351	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	文城分80+1左2	200	109.20%	0	0	2024年6月			71.26%
34352	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	润樾府2变电站2变压器	800	7.20%	550.78	550.78				100.00%
34353	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
34354	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城5号变电站202间隔配电变压器	630	28.89%	0	0				1.99%
34355	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线杨胡卜分南土城支59	200	80.10%	0	0	2025年2月			100.00%
34356	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象6变电站2变压器	630	19.43%	0	0				3.41%
34357	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干38柱上变压器	400	40.20%	199.2	199.2				-2.83%
34358	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里2箱变2变压器	800	10.20%	0	0				100.00%
34359	沈河	长青变	长青变452长大甲线	新世纪家园2变电站1变压器	400	21.30%	0	0				4.94%
34360	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	马总甲线45左1	200	34.20%	0	0				27.59%
34361	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	小莲花七组(2022微)	315	38.29%	0	0				3.93%
34362	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶14组东一台	200	36.00%	108	108				11.42%
34363	和平	花园变	花园变56768花三乙线	昌鑫3变电站201间隔配电变压器	800	13.88%	0	0				3.66%
34364	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	小舍乙线17柱上变压器	400	19.60%	0	0				12.30%
34365	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春四期A区1变电站202	630	0.00%	554.24	554.24				100.00%
34366	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期1变电站2变压器	500	15.04%	374.8	374.8				-4.42%
34367	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线潜水电机厂路北散户	200	32.80%	114.4	114.4				-27.73%
34368	和平	太原变	太原变070北二甲线	北二甲线兰州南分8	315	46.35%	137.5	137.5				43.53%
34369	于洪	范屯变	范新线	岔路东北台	200	68.10%	43.8	43.8				3.42%
34370	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫叶园2号变电站201间隔配电变压器	800	40.88%	0	0				3.05%
34371	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	翠堤湾小区1变电站2变压器	630	27.30%	0	0				54.15%
34372	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻东分支01	30	52.00%	0	0				-8.16%
34373	于洪	平罗变	平悟线	平罗3村	160	97.25%	0	0	2021年9月			2.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34374	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	万兴变电站2变压器	630	51.30%	0	0				7.35%
34375	沈北	詹屯变	詹屯变7846虎开线	红枫庭院二期1局维变电站201配电变压器	630	8.89%	511	511				77.61%
34376	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区2变电站201变压器	800	36.00%	432	432				2.46%
34377	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅1号变电站1变压器	400	0.00%	0	0				-1674.30%
34378	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线11	400	81.50%	0	0	2024年6月			4.63%
34379	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线马房分19左5变台	160	112.13%	0	0	2023年1月			12.06%
34380	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线谢家分204变台	100	60.90%	0	0				8.24%
34381	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城4号变电站1变压器	630	28.57%	0	0				2.69%
34382	沈北	道义变	道义变15254明发线	太湖明珠花园四期3变电站201配电变压器	800	13.80%	0	0				96.98%
34383	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线七家子分088	400	21.35%	274.6	274.6				7.79%
34384	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分132左31变台	200	27.60%	0	0				-71.83%
34385	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸H园2变电站2变压器	630	18.41%	451	451				-0.65%
34386	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨滩洞支25+1右3变台	200	30.30%	0	0				9.43%
34387	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙	胡台干法赖分前沙支15+1右1变台	200	31.00%	0	0				4.04%
34388	大东	小东变	小东变80166小望线	锦绣花园9箱变1变压器	315	34.29%	175.5	175.5				-2.30%
34389	于洪	得胜变	得河线95442	三隆熙湖枫景2期B期1配电变压器	630	39.37%	319	319				5.17%
34390	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春1变电站2变压器	500	40.32%	248.4	248.4				1.20%
34391	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	首创大观配电室202间隔配电变压器	800	21.00%	0	0				64.32%
34392	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	肇兴佳苑小区3变电站1变压器	400	42.00%	31.18	31.18				3.74%
34393	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷后南台	200	29.00%	122	122				4.49%
34394	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线朝阳堡设施小区支010	100	26.25%	0	0				-27.53%
34395	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	团山子线团山子2台支07	200	12.00%	0	0				100.00%
34396	沈北	孝信变	孝场甲线	徽商大厦小区2局维变电站201配电变压器	800	20.70%	0	0				100.00%
34397	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线西余菜棚n	200	50.10%	79.8	79.8				22.29%
34398	沈河	北兴变	北兴变368北诺线	诺富特2配电室1变压器	800	3.00%	696	696				-9.99%
34399	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期11号箱式变电站1号配电变压器	630	23.17%	0	0				4.34%
34400	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期4箱式变电站2配电变压器	630	33.02%	0	0				96.76%
34401	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区1变电站2变压器	630	24.76%	0	0				0.65%
34402	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村二三队台	100	67.35%	22.65	22.65				-12.10%
34403	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供4箱变2变压器	630	24.76%	0	0				37.16%
34404	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线电信支002	50	52.80%	18.6	18.6				9.11%
34405	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线宿舍分3左3	315	55.24%	109.5	109.5				0.57%
34406	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花14变电站1变压器	630	41.90%	0	0				2.29%
34407	沈河	万柳变	万柳变284万国线	世纪家园1箱变2变压器	630	27.62%	0	0				32.46%
34408	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡13变电站1变压器	630	21.59%	0	0				14.97%
34409	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区6变电站2变压器	630	49.21%	257	257				2.84%
34410	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	天财线首开国风尚城小区1变电站201配电变压器	630	3.17%	0	0				100.00%
34411	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期8号箱式变电站1号变压器	630	23.81%	0	0				5.85%
34412	辽中	金山变	金山变45566金冷线	金鳞淡水鱼公变台	400	29.10%	243.6	243.6				0.00%
34413	大东	如意变	如意变80842如花甲线	鸿海东星2变电站2变压器	630	20.95%	0	0				3.18%
34414	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分22右15变台	200	14.10%	151.8	151.8				0.00%
34415	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品3变电站202变压器	400	28.50%	246	246				-2.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34416	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-16母线配电变压器	630	12.38%	0	0				11.78%
34417	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分14右1左2	200	31.20%	117.6	117.6				91.61%
34418	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方干广方甲线小转弯分14柱上变压器	400	4.50%	0	0				-132.76%
34419	辽中	金山变	金山变45564金长线	高登村综合二台	200	72.60%	34.8	34.8				25.07%
34420	东陵	上佰变	汪家乙线	兆成紫东苑3箱变201间隔配电变压器	630	31.67%	0	0				8.45%
34421	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几11	100	23.40%	66.6	66.6				-16.02%
34422	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	红粉分12	50	27.20%	0	0				-0.94%
34423	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干16	315	45.08%	0	0				-1.98%
34424	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景4箱变1变压器	630	25.14%	408.6	408.6				1.01%
34425	法库	柏家沟	柏和线	10KV柏和线刘大沟分35	200	40.50%	99	99				17.78%
34426	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分44左2	200	23.40%	133.2	133.2				100.00%
34427	和平	广州变	广州变545广胜线	沈铁和谐家园31主变	630	32.76%	0	0				4.98%
34428	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期3局维变201配电变压器	800	46.50%	0	0				32.56%
34429	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线石佛山北台分06	200	29.00%	122	122				11.55%
34430	辽中	金山变	金山变45566金冷线	金山南台照明(煤改洁)	100	30.00%	60	60				100.00%
34431	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	天财线首开国风尚城小区2变电站201配电变压器	630	5.40%	0	0				100.00%
34432	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	中村照明	200	63.30%	0	0				7.72%
34433	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	西余村西台照明 辽中高温密封厂 褚福生修理部	200	93.00%	0	0	2024年12月			6.62%
34434	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	说理照明	200	91.80%	0	0	2021年9月			10.50%
34435	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线车井分车井支4+1右6变台	100	70.00%	0	0				-19.88%
34436	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	金墅花园1箱变2变压器	630	53.02%	0	0				2.14%
34437	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线84变台	100	72.00%	18	18				6.62%
34438	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品4箱式变电站1配电变压器	630	81.90%	0	0	2024年9月			12.60%
34439	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线于洪乡红旗村委员会	400	65.50%	0	0				27.18%
34440	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干54左8变台	200	37.05%	0	0				55.66%
34441	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线孙白小区分支线012	50	121.20%	0	0	2022年12月			-0.66%
34442	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台乙线二台干28柱上变压器	400	69.00%	84	84				8.49%
34443	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	学府花苑住宅2箱变202配电变压器	630	25.90%	403.8	403.8				6.17%
34444	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分36	400	18.25%	0	0				11.79%
34445	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干192	50	90.00%	0	0	2023年1月			-3.22%
34446	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期4变电站1变压器	630	47.62%	267	267				-1.56%
34447	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯6箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				1.76%
34448	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯7箱式变电站2配电变压器	800	66.30%	0	0				0.02%
34449	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城蓝堡3箱式变电站1配电变压器	630	34.67%	0	0				4.84%
34450	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城蓝堡5箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0				-0.17%
34451	法库	新依变	依三线	10kV依三线丁家屯几18	100	81.90%	0	0	2024年9月			12.12%
34452	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村6机井	100	15.40%	0	0				-74.43%
34453	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	小祝村一台	100	14.10%	0	0				5.38%
34454	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线98左29+1变台	200	108.60%	0	0	2024年2月			25.87%
34455	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香2箱式变电站1配电变压器	800	30.38%	0	0				1.86%
34456	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香3箱式变电站2配电变压器	800	48.00%	0	0				-2.69%
34457	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾小区一期6箱式变电站1配电变压器	500	26.00%	0	0				-7.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34458	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期1变电站1变压器	630	69.52%	0	0				17.12%
34459	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分50变台	200	49.05%	0	0				4.52%
34460	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线叶窝堡分36变台	80	36.50%	42.8	42.8				-0.50%
34461	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线62左05	315	36.06%	169.9	169.9				3.10%
34462	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	金墅花园3箱变1变压器	630	58.41%	0	0				6.44%
34463	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚于6+1左1	400	72.60%	69.6	69.6				37.36%
34464	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江苑御品1号变电站202间隔配电变压器	630	50.79%	0	0				47.84%
34465	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	下深线94左6	100	5.20%	0	0				-137.14%
34466	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡21号小区变电站202配电变压器	630	20.32%	0	0				10.83%
34467	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	翡翠华庭6箱变1变压器	400	34.40%	0	0				6.37%
34468	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园16号小区变电站202配电变压器	630	31.43%	0	0				9.85%
34469	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	盛溢畜牧公变台	400	0.30%	358.8	358.8				100.00%
34470	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左9	315	77.78%	0	0				2.99%
34471	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区3变电站2配电变压器	800	34.50%	444	444				63.66%
34472	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线三不管照明(改造)	100	33.30%	56.7	56.7				100.00%
34473	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	房地产公司住宅	315	48.19%	131.7	131.7				10.31%
34474	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	腰截子大棚(2022微)	100	25.95%	64.05	64.05				-8.26%
34475	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡七期1配电站1母线201配电变压器	800	38.70%	0	0				65.23%
34476	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	军区司令部住宅箱式变电站202间隔配电变压器	630	20.95%	0	0				0.54%
34477	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线秀杨家堡西台分09	400	34.50%	222	222				11.98%
34478	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛干71右1变台	200	45.00%	90	90				98.82%
34479	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线17右1变台	250	70.64%	0	0				15.43%
34480	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线125右20	160	42.00%	0	0				41.40%
34481	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理1箱变1变压器	800	4.00%	0	0				93.36%
34482	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分蛇村支2	100	26.10%	0	0				18.57%
34483	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区3变电站2变压器	500	44.80%	226	226				-2.32%
34484	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	LS_沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一、二期)201配电变压器	630	40.00%	0	0				5.39%
34485	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	旭辉和恩1箱变1变压器	800	47.70%	0	0				100.00%
34486	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线喇嘛营甲6	100	92.00%	0	0	2023年1月			2.46%
34487	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区12箱式变电站2配电变压器	630	16.38%	0	0				-6.97%
34488	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	大河宸章2期2变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0				-25.93%
34489	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区5变电站2变压器	630	17.14%	0	0				4.89%
34490	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区4变电站1变压器	800	30.38%	0	0				-5.36%
34491	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	一站式服务-沈阳市沈北新区万利养殖场	100	13.20%	0	0				42.45%
34492	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界卓铸1变电站202配电变压器	400	22.20%	271.2	271.2				42.96%
34493	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界卓铸2变电站202配电变压器	400	19.80%	280.8	280.8				44.37%
34494	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干44右7	200	28.40%	123.2	123.2				23.58%
34495	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰影城变电站1号配电变压器	400	7.50%	330	330				87.73%
34496	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	文华苑三期2号变电站201配电变压器	630	32.38%	0	0				0.00%
34497	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光1箱式变电站配电变压器	630	19.43%	0	0				1.88%
34498	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区5变电站201配电变压器	800	33.75%	450	450				9.98%
34499	于洪	大潘变	大彰线	朴坨村西2号台	200	18.90%	142.2	142.2				34.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34500	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村5号变电站202间隔配电变压器	630	40.00%	0	0				18.38%
34501	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期4变电站202配电变压器	800	15.00%	0	0				100.00%
34502	沈北	中心台	中心台变73950中石线	一站式-沈阳沈北新区鑫双州城南秸秆加工厂-中石造纸厂支15	200	66.90%	46.2	46.2				0.00%
34503	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子12号	400	39.75%	0	0				100.00%
34504	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期5箱变2变压器	800	21.00%	0	0				71.24%
34505	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线兰州分13左2	400	42.30%	190.8	190.8				-8.87%
34506	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	方溪变352造化乙线造化干沙平分郭大支5	400	90.90%	0	0	2022年12月			17.22%
34507	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信于10之1之1柱上变压器1	315	27.30%	0	0				5.56%
34508	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干33右13左2	200	47.00%	0	0				3.58%
34509	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	西塔乙线西塔干19右3	400	50.10%	0	0				-5.97%
34510	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	御才湾1号变电站201间隔配电变压器	800	33.60%	0	0				18.68%
34511	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	勾家屯照明(2021微)	400	18.60%	0	0				19.05%
34512	大东	小东变	小东变80166小望线	锦绣花园2箱变2变压器	630	39.62%	317.4	317.4				1.12%
34513	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分50左2变台	200	50.10%	0	0				2.61%
34514	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线泡子沿二组分支线006	400	25.95%	256.2	256.2				5.53%
34515	辽中	六间房	六间房变1128化家线	老村南二台(2020微)	400	10.05%	0	0				24.12%
34516	苏家屯	前显变	前显变51272前河乙线	华润幸福里6号变电站202间隔配电变压器	800	40.50%	0	0				10.40%
34517	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方1箱变2变压器	630	47.94%	0	0				6.34%
34518	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分联户支5右1变台	200	36.00%	108	108				19.47%
34519	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	翠堤湾1箱变1变压器	630	36.95%	0	0				2.23%
34520	和平	马路湾	马路湾变652马南乙线	金豪大厦2变压器	500	40.96%	245.2	245.2				-0.51%
34521	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香4变电站2变压器	800	22.88%	0	0				1.74%
34522	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	恒大支12	200	2.10%	0	0				78.81%
34523	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干165+1左1	200	1.50%	0	0				72.88%
34524	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	鑫丰又一城2箱变201	500	34.88%	173.2	173.2				3.08%
34525	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分40左10右8变台	200	19.20%	0	0				29.22%
34526	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房6组照明(微)	200	53.40%	73.2	73.2				4.78%
34527	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	振工街箱变201变压器	630	3.81%	0	0				-4.36%
34528	法库	新依变	依三线	10kV依三线西下卜东支06	100	49.00%	0	0				24.35%
34529	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府1变电站1变压器	630	7.30%	521	521				0.00%
34530	于洪	曹家变	曹翟线	中南世纪城三期1箱变1变压器	400	38.40%	0	0				1.93%
34531	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	城央华墅2号变电站2号配电变压器	400	24.80%	0	0				42.08%
34532	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线23	500	72.96%	0	0				82.54%
34533	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心二期21号变压器	630	10.16%	0	0				100.00%
34534	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期5箱变201间隔配电变压器	800	33.90%	0	0				17.58%
34535	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	下万子中台新台(新)	400	8.70%	0	0				100.00%
34536	浑南	于山变	于山变740于白甲线	穗港8号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	35.24%	0	0				44.52%
34537	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干046	200	28.80%	122.4	122.4				5.78%
34538	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左17左1	200	54.90%	0	0				64.43%
34539	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹4箱式变电站1配电变压器	400	47.25%	0	0				5.86%
34540	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分39右2变台	200	65.10%	49.8	49.8				100.00%
34541	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线广宁支020	100	54.90%	0	0				9.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34542	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园二期2变电站2变压器	800	30.00%	480	480				-4.06%
34543	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城3箱变2变压器	800	47.63%	0	0				2.66%
34544	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期1变电站2配电变压器	800	42.75%	0	0				1.99%
34545	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区1变电站201间隔配电变压器	800	39.38%	0	0				0.91%
34546	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干贾沟分55	80	49.13%	0	0				22.19%
34547	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金澜庭1开闭站2箱变201配电变压器	630	13.21%	0	0				9.81%
34548	法库	果子园	果子园变417果北甲线	凯撒兰湾11号变电站1号变压器	630	34.67%	0	0				5.45%
34549	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期4变电站4变压器	630	14.92%	473	473				8.56%
34550	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼5变电站2变压器	630	22.86%	0	0				2.13%
34551	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园4变电站2变压器	630	21.90%	429	429				5.40%
34552	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典1变电站1变压器	630	21.08%	0	0				-3.03%
34553	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线辉山干055	400	44.75%	181	181				4.21%
34554	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	皇冠家园3变电站1变压器	630	28.70%	386.2	386.2				4.81%
34555	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期2号变电站1号配电变压器	630	24.76%	0	0				3.89%
34556	于洪	光辉变	光水线	小微农场宿舍2	200	74.10%	31.8	31.8				83.96%
34557	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线万兰分颗粒支8	100	101.40%	0	0	2025年2月			-41.30%
34558	康平	四家子变	1207四方线	四长线奎发友支010	50	79.60%	5.2	5.2				2.60%
34559	辽中	四方台	四方台变91154四方台	四方台变095四方台线胜利村东台g	400	36.40%	214.4	214.4				6.89%
34560	沈北	孝信变	孝信变25584孝感线	三盛颐景蓝湾二期2变电站202配电变压器	800	61.13%	0	0				37.97%
34561	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园1期3变201配电变压器	800	21.30%	0	0				65.45%
34562	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园2箱变201间隔配电变压器	630	18.41%	0	0				2.46%
34563	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区5变电站1变压器	800	18.38%	0	0				-0.25%
34564	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	肇东线肇启分4+2变压器	400	78.30%	6.93	6.93				64.40%
34565	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	新世界变电站主变	630	16.57%	462.6	462.6				-26.67%
34566	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城3号变电站2号变压器	800	9.50%	0	0				-0.68%
34567	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	查牛变706安福线安福线家属楼分13左4变台	200	53.70%	72.6	72.6				3.60%
34568	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	外商变电箱2	500	27.84%	0	0				-11.93%
34569	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光住宅1箱变1变压器	630	11.43%	0	0				4.44%
34570	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨子线233左2变台	200	64.80%	0	0				23.56%
34571	东陵	上佰变	沈链线	沈链干沈链干西照明分03柱上变压器	200	1.95%	0	0				-336.99%
34572	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾6箱式变电站1号变压器	630	45.08%	0	0				24.59%
34573	沈河	大东变	大东变074东青乙线	公园大道2箱变2变压器	630	16.76%	0	0				6.54%
34574	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城14变电站变压器	630	13.71%	0	0				-1.13%
34575	于洪	大潘变	大彰线	朴驼村西1台	200	59.40%	61.2	61.2				23.99%
34576	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线信家分23	400	14.10%	0	0				100.00%
34577	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线果东干008	200	49.80%	0	0				28.07%
34578	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	中海天际1号变电站201间隔(前鼎线)配电变压器	800	39.30%	0	0				65.06%
34579	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿4号变电站201间隔配电变压器	630	28.89%	0	0				34.87%
34580	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿6号变电站201间隔配电变压器	630	35.24%	0	0				34.09%
34581	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	中海国际公寓2变电站202配电变压器	630	13.65%	0	0				-1.05%
34582	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分18柱上变压器	400	24.30%	0	0				10.58%
34583	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园3箱变1变压器	630	12.70%	487	487				59.38%
34584	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期6箱变2配电变压器	630	13.46%	0	0				0.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34585	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府4箱式变电站2配电变压器	800	6.75%	0	0				100.00%
34586	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区11变电站1变压器	630	27.43%	394.2	394.2				1.58%
34587	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香樟蓝郡小区2变电站1变压器	630	25.90%	0	0				-0.72%
34588	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽塞牧场养殖基地7+1台区微	400	59.70%	0	0				75.80%
34589	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区3变电站1变压器	630	16.76%	0	0				-3.97%
34590	东陵	中马变	疗养线	港中旅(沈阳)置业有限公司二期2箱式变电站2号变压器	630	18.73%	449	449				3.38%
34591	于洪	五金变	五兰乙线	集贤村3	50	83.40%	0	0	2023年7月			9.22%
34592	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街春廷畜禽公变台区	200	42.60%	0	0				0.00%
34593	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干164+1左1	200	69.00%	42	42				49.22%
34594	于洪	范屯变	范新线	小微岔路西北1台	200	41.40%	97.2	97.2				38.00%
34595	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线面粉厂支05	200	49.20%	0	0				6.51%
34596	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干34	160	48.00%	0	0				-0.42%
34597	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5右3变台	400	18.30%	0	0				-6.75%
34598	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	麓林春雨轩(局维)2箱变1箱式变电站202间隔配电变压器	630	27.62%	0	0				3.70%
34599	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	沈阳坤博益群房地产开发有限公司1箱式变电站202间隔配电变压器	630	34.29%	0	0				8.85%
34600	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	沈阳中铁盛丰置业有限公司(一期)1箱变201间隔配电变压器	630	18.41%	0	0				3.00%
34601	沈北	农高变	农柳线	龙湖房地产箱式变电站201间隔配电变压器	630	8.57%	0	0				16.53%
34602	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园4箱变2变压器	630	32.06%	365	365				8.15%
34603	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居2号变电站1号变压器	630	18.73%	0	0				-1.87%
34604	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分33右4	30	126.50%	0	0	2022年12月			11.81%
34605	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支04	30	72.00%	5.4	5.4				-28.10%
34606	新民	张屯变	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家于代家分20变台	160	56.81%	0	0				1.00%
34607	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林4箱变1配电变压器	630	22.86%	0	0				-6.16%
34608	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	港基双水岸3号变电站201间隔(制药线)配电变压器	800	31.80%	0	0				0.00%
34609	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品1号变电站201配电变压器	800	23.50%	0	0				1.33%
34610	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分9	200	110.40%	0	0	2023年2月			5.17%
34611	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区3变电站2变压器	630	18.57%	0	0				3.32%
34612	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	新生干17加1	400	17.70%	289.2	289.2				89.44%
34613	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期6箱变2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-3.10%
34614	于洪	东民变	东酒线	和泰八区三期2变电站1配电变压器	630	18.54%	0	0				2.80%
34615	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园于45	400	64.80%	100.8	100.8				100.00%
34616	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干56右5+1右3+1右4	400	62.40%	110.4	110.4				81.49%
34617	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门3号变电站201配电变压器	630	40.00%	0	0				4.52%
34618	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇一期1变电站201变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
34619	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	宏发国际城2考核	630	14.29%	0	0				1.64%
34620	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线九纬分12	400	33.00%	228	228				0.44%
34621	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都3变电站201	630	40.13%	314.2	314.2				17.88%
34622	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上干16右6左2柱上变压器	315	21.33%	0	0				-187.15%
34623	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作干50左7加1右1	200	73.80%	0	0				53.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34624	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	凯翔5箱变2变压器	400	19.20%	0	0				1.05%
34625	浑南	下深变	下深变248新城线	金地锦城二期2号变电站2号配电变压器	630	38.73%	0	0				12.99%
34626	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	壹号官邸别墅小区变电站202变压器	200	0.00%	180	180				0.00%
34627	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎于大仁提水分17柱上变压器	80	34.75%	44.2	44.2				-6.60%
34628	东陵	世园变	世高线	世博之春2箱变1变压器	630	30.16%	0	0				0.51%
34629	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线78左1变台	200	60.60%	58.8	58.8				45.26%
34630	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线前山支06	200	61.80%	0	0				15.88%
34631	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分120	315	59.37%	0	0				10.60%
34632	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期5箱式变电站2配电变压器	400	35.20%	219.2	219.2				1.10%
34633	大东	小东变	小东变170小毛线	毛光干6箱变(单)	630	42.67%	298.2	298.2				-5.43%
34634	大东	小东变	小东变80156城北线	证大御中环2箱变2变压器	800	7.88%	0	0				0.00%
34635	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线深井子7组照明	100	131.10%	0	0	2024年6月			8.29%
34636	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线方家支41	50	73.60%	8.2	8.2				13.23%
34637	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线126	315	29.52%	190.5	190.5				-2.10%
34638	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分4左1柱上变压器	315	57.14%	0	0				-0.09%
34639	皇姑	道义变	10kV道旺乙线15274线	道旺乙线11柱上变压器	400	32.00%	0	0				100.00%
34640	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变352造化乙线造化干24	100	85.20%	0	0	2025年2月			-3.44%
34641	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线59	100	90.30%	0	0	2024年6月			-2.98%
34642	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干9	200	27.00%	0	0				16.87%
34643	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	劝东甲线劝东干兴工分3变压器	250	114.00%	0	0	2024年6月			-3.60%
34644	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	岐山干6柱上变压器	250	81.60%	0	0	2024年6月			3.87%
34645	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2右2	250	36.00%	0	0				4.64%
34646	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左2加2	315	51.75%	0	0				6.57%
34647	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分三家支37变台	100	45.00%	0	0				-1.33%
34648	和平	和平变	和平变164同北乙线	同北乙线27	315	21.59%	215.5	215.5				3.00%
34649	和平	和平变	和平变164同北乙线	同北乙线20	315	54.60%	111.5	111.5				6.56%
34650	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分13左1之1柱上变压器	315	8.25%	0	0				2.09%
34651	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分11柱上变压器	315	33.97%	0	0				1.28%
34652	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右12柱上变压器	400	39.60%	0	0				4.07%
34653	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干16	315	22.54%	1.73	1.73				3.87%
34654	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分21右3变压器	200	27.20%	0	0				-5.57%
34655	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍家变456鲍沙线鲍沙线北乱分39右8	100	46.50%	43.5	43.5				-32.40%
34656	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分03	400	64.65%	0	0				2.72%
34657	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	建设干54右2	315	24.44%	206.5	206.5				0.26%
34658	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左12	315	53.65%	0	0				1.28%
34659	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分17右1	315	40.63%	0	0				1.69%
34660	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支9变台	200	88.80%	0	0	2023年7月			0.13%
34661	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左2变台	200	90.60%	0	0	2022年12月			-4.61%
34662	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分24变压器	400	96.25%	0	0	2022年12月			2.35%
34663	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分10公变	315	30.48%	187.5	187.5				-6.06%
34664	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线万寿干83右7公变	315	66.98%	72.5	72.5				41.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34665	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分13	400	27.90%	0	0				-5.78%
34666	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线55右8	200	64.20%	51.6	51.6				4.69%
34667	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左5柱上变压器	315	51.24%	0	0				-2.30%
34668	皇姑	昆山变	昆山变25642昆蓬乙线	勾连变350前塔乙线前塔干28柱上变压器	315	24.76%	0	0				15.46%
34669	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	勾连变350前塔乙线泾河分4柱上变压器	315	94.92%	0	0	2024年6月			-4.14%
34670	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	崇东乙线儿童分3之1柱上变压器	400	23.75%	0	0				1.89%
34671	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分4公变	400	35.50%	0	0				25.16%
34672	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	怀远变176怀青乙线怀青干17右3+1公变	315	32.38%	0	0				19.29%
34673	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分12右2+1公变	100	25.20%	0	0				4.67%
34674	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干28右2公变1	200	22.80%	0	0				-16.78%
34675	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	北联干霁虹1KB右2	315	46.22%	137.9	137.9				-0.05%
34676	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线19	315	24.13%	0	0				13.29%
34677	新民	新民变	新民变30172化肥线	新民变175陶瓷线陶瓷线大营分1右1	200	24.90%	0	0				2.83%
34678	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干黄金分5公变	315	48.38%	0	0				18.86%
34679	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线三纬分9	400	53.85%	0	0				-0.89%
34680	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分27	315	34.60%	0	0				-0.76%
34681	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线30	400	77.70%	0	0				-1.59%
34682	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干30柱上变压器	315	90.48%	0	0	2022年12月			10.12%
34683	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线水源分44	100	31.20%	0	0				-6.33%
34684	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分17右2	250	33.60%	141	141				-19.76%
34685	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工干保九分2	250	86.40%	9	9	2022年12月			4.21%
34686	和平	广州变	广州变462广太甲线	北五甲线54右1	315	22.54%	212.5	212.5				2.33%
34687	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干48之2	315	43.17%	0	0				-1.35%
34688	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线雪柳分10	200	38.40%	0	0				1.98%
34689	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵下分2右1	250	0.00%	225	225				3.82%
34690	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金山分18	315	21.21%	216.7	216.7				2.03%
34691	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五河甲线50左3	400	49.25%	163	163				6.61%
34692	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左5右2变压器	100	30.00%	0	0				-1.31%
34693	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线86	400	37.25%	0	0				13.06%
34694	皇姑	长江变	468长黄乙线	欧亚变258白山乙线白山干28柱上变压器	100	15.30%	0	0				8.70%
34695	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分30柱上变压器	315	46.98%	0	0				0.66%
34696	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分9右2柱上变压器	400	56.50%	134	134				5.75%
34697	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒歧线沙西分9左4左1柱上变压器	200	35.00%	0	0				1.56%
34698	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变344军工甲线军工干27+1公变	400	54.40%	0	0				8.58%
34699	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	军工干42右6公变2	315	61.90%	88.5	88.5				-6.50%
34700	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干41左9	315	62.22%	0	0				-2.12%
34701	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干59左1加1	315	50.48%	0	0				4.69%
34702	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分10左4柱上变压器	315	26.03%	0	0				6.50%
34703	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	景观小区箱变1	630	38.10%	0	0				-1.43%
34704	和平	太原变	太原变056南七乙线	太平里变电站一次2变压器柜2主变	630	28.95%	0	0				2.19%
34705	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山三期4箱变2号变	500	54.40%	0	0				16.27%
34706	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	御路家园1箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
34707	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田翠园2箱变2号变	800	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34708	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区5变电站2变压器	630	18.10%	453	453				4.60%
34709	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期1箱变2变	630	20.19%	0	0				-0.49%
34710	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区7箱变1号变	630	17.46%	0	0				16.95%
34711	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	大含屯2箱变1号变	400	49.50%	0	0				2.43%
34712	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城5箱变2变压器	800	24.00%	528	528				0.79%
34713	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都3箱变1号变	630	17.78%	0	0				-3.23%
34714	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	君临世家箱变2号变	630	26.29%	0	0				-2.95%
34715	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金厦太湖湾1变电站1变压器	630	81.59%	0	0	2024年6月			4.96%
34716	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	松山小区4箱变1变压器	630	24.44%	0	0				4.73%
34717	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	克俭胜利2箱变2	400	36.80%	0	0				-7.09%
34718	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	电器公司自维箱变1	400	37.00%	0	0				-0.10%
34719	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	军官公寓2箱变2站内变压器	500	17.60%	1.73	1.73				1.09%
34720	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经海洋变电站一次1进变压器柜1主变	630	46.48%	0	0				2.40%
34721	铁西	劝工变	劝工变20072千缘线	千缘新财富大厦1土建变202	500	74.56%	77.2	77.2				27.65%
34722	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园6箱变1变压器	630	32.70%	0	0				8.04%
34723	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临3变电站202	800	27.90%	496.8	496.8				-3.36%
34724	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	御览家园小区变电站201	630	19.37%	445	445				1.15%
34725	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	花苑小区变电站201柜	800	63.25%	0	0				0.17%
34726	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区4变电站202	630	24.13%	415	415				-1.65%
34727	铁西	肇工变	肇工变10162浆北线	北三中路职工住宅小区变电站201柜	500	31.36%	0	0				1.67%
34728	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	肇工六路小区变电站202	400	0.00%	0	0				0.00%
34729	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都4变电站201	630	21.90%	429	429				-5.40%
34730	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期6变电站202配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
34731	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区2变电站2变压器	400	25.80%	0	0				0.26%
34732	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师宿舍2箱变1	500	20.40%	0	0				2.14%
34733	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	绿香村2箱变1	630	18.73%	0	0				18.29%
34734	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园12变电站2变压器	500	37.20%	0	0				0.80%
34735	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期2变电站201	630	24.76%	411	411				6.45%
34736	和平	南湖变	南湖变454南体线	五里河大厦12主变	630	16.51%	0	0				-3.03%
34737	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居1箱变2号变	630	19.05%	0	0				5.16%
34738	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	61905主变	500	34.80%	0	0				4.51%
34739	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光2变电站2号变	630	19.05%	0	0				0.39%
34740	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光9变电站1号变	630	0.00%	0	0				-429000.00%
34741	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光10变电站2变	630	21.90%	0	0				-0.28%
34742	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云峰四段变电站202	630	54.29%	0	0				1.27%
34743	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	沈州花园2箱变2变压器	800	21.00%	0	0				-0.40%
34744	和平	市府变	市府变564总站甲线	煤建一营2主变	400	22.80%	0	0				-2.10%
34745	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔32主变	1000	14.60%	0	0				8.86%
34746	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城4变电站201柜(7)	800	0.00%	0	0				0.00%
34747	沈河	青年变	青年变348青特线	都市港湾1箱变2变压器	800	12.90%	0	0				-2.17%
34748	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑1变电站201柜	630	42.86%	297	297				1.62%
34749	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	光明苑4变电站202变压器	630	16.19%	465	465				0.09%
34750	大东	大东变	大东变66064东风甲线	大东路4箱变1变压器	500	38.08%	259.6	259.6				-2.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34751	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德1箱变2变压器	630	18.10%	0	0				-1.01%
34752	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	皇城东苑1箱变1变压器	630	29.52%	0	0				0.30%
34753	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期2箱变1变压器	630	12.44%	488.6	488.6				0.55%
34754	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都10变电站201	630	26.67%	399	399				0.95%
34755	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	华景花园1变电站201	400	27.50%	0	0				0.02%
34756	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	顺星小区变电站201柜	630	59.68%	191	191				0.82%
34757	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅4箱变2变	630	17.14%	459	459				-4.21%
34758	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	金秋1变压器	630	27.81%	0	0				1.27%
34759	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	瑞华苑1变电站2变压器	630	42.16%	0	0				4.37%
34760	大东	小东变	小东变80148新光线	黎明二小区箱变1变压器	630	9.84%	0	0				-0.90%
34761	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品11变电站2变压器	500	18.88%	355.6	355.6				-1.74%
34762	沈河	长青变	长青变450长大乙线	东陵供电局箱变1变压器	400	67.50%	0	0				2.89%
34763	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大万连3变电站1变压器	400	114.80%	0	0	2022年12月			3.30%
34764	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区18变电站201柜	630	15.87%	0	0				-0.78%
34765	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	勋业1变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
34766	沈河	青年变	青年变372青寺线	桃园2箱变2变压器	630	53.84%	210	210				0.02%
34767	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和信家园2箱变2	500	12.80%	325.62	325.62				-4.76%
34768	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都1箱变2变压器	500	11.84%	390.8	390.8				-2.57%
34769	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	重工街8变电站201柜	500	0.00%	450	450				-1577.27%
34770	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义新家园二期1箱变2变	630	30.48%	375	375				2.02%
34771	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村8号变电站1变压器	400	21.50%	0	0				-0.16%
34772	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	新三箱变2变压器	630	34.60%	0	0				12.08%
34773	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	永恒里小区箱变1	630	80.95%	57	57	2022年12月			0.50%
34774	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山3箱变2	400	22.00%	0	0				-0.89%
34775	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区1变电站201柜	630	0.00%	567	567				0.00%
34776	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	沈辽路11变电站201	400	21.60%	273.6	273.6				2.12%
34777	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	红光分1变电站201柜	315	15.24%	0	0				-3.53%
34778	皇姑	长江变	468长黄乙线	龙逸花园2箱变1变压器	630	20.57%	0	0				-2.56%
34779	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区2箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
34780	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑3箱变2	630	22.86%	0	0				-5.88%
34781	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期1箱变1变压器	630	18.73%	449	449				-2.03%
34782	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	中国银行箱变一次1#主变	400	26.00%	0	0				-1.97%
34783	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线高三家子台	200	56.00%	68	68				4.63%
34784	沈北	农高变	农商线	湖郡小区1局维变电站202配电变压器	630	8.89%	0	0				61.90%
34785	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园3箱变1变压器	630	14.29%	0	0				0.68%
34786	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分33左7右1	200	21.30%	137.4	137.4				100.00%
34787	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景6箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
34788	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分75变台	200	16.65%	146.7	146.7				26.56%
34789	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期1箱式变电站1配电变压器	500	19.84%	0	0				29.53%
34790	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期5箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
34791	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十七号变电站201间隔配电变压器	630	65.08%	0	0				13.52%
34792	和平	和平变	和平变176和银线	盛京大厦202间隔配电变压器	800	30.90%	0	0				8.92%
34793	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线广旺干闸北分15右5柱上变压器	400	50.40%	0	0				82.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34794	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	江山府2号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
34795	苏家屯	施官变	施官变60154菜茵线	施官小区3号变电站1变压器	630	21.90%	0	0				-0.65%
34796	法库	新依变	依三线	10kV依三线三家子分东大甸子支清水稻几1	200	11.70%	0	0				38.18%
34797	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线33右7左2变台	100	65.00%	25	25				9.06%
34798	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园2箱变2变压器	630	10.16%	503	503				-0.58%
34799	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干王滨沟分12柱上变压器	80	37.88%	41.7	41.7				7.76%
34800	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院2箱变1变压器	630	18.41%	0	0				5.29%
34801	大东	如意变	如意变80846如望甲线	龙湖樾山1箱变2变压器	800	17.63%	579	579				0.00%
34802	苏家屯	雪松变	雪松变60584松榆乙线	云杉赋4号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	22.22%	427	427				72.16%
34803	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线小区分10左4变台	400	58.80%	0	0				54.35%
34804	皇姑	方溪变	方溪变25394方福线	金地阁风华1小区箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	720	720				100.00%
34805	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线58右3	100	106.20%	0	0	2024年9月			17.05%
34806	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李班干6左5左1柱上变压器	315	62.22%	87.5	87.5				5.76%
34807	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园摩卡1变电站2变压器配电变压器	630	28.10%	0	0				7.31%
34808	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线南土城支28	200	43.80%	0	0				14.31%
34809	皇姑	长江变	长江变25494长华线	悦时光小区2箱变201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0				10.64%
34810	于洪	得胜变	得胜线95476	水墨丹青砚池2变电站1变压器	630	34.60%	349	349				9.48%
34811	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期1站房1变压器	500	20.80%	346	346				4.85%
34812	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分21左8	400	34.73%	221.1	221.1				7.37%
34813	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG_东五分20右7柱上变压器	315	16.00%	0	0				-34.37%
34814	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分92左4左5	200	39.30%	101.4	101.4				99.39%
34815	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	水务分2	200	65.10%	49.8	49.8				99.16%
34816	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干147右1变台	200	20.40%	139.2	139.2				-13.07%
34817	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线10左3变台	200	32.78%	114.45	114.45				5.37%
34818	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线和平分21右4变台	200	28.50%	123	123				10.09%
34819	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线145变台	200	40.80%	98.4	98.4				5.51%
34820	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分15左6变台	200	103.75%	0	0	2024年7月			1.78%
34821	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	万泉枫景箱变2变压器	400	29.70%	0	0				4.80%
34822	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线新村南台	200	63.60%	0	0				2.16%
34823	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉5组	80	85.00%	4	4	2022年12月			8.28%
34824	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团1土建变配电变压器1公变	630	0.00%	0	0				0.00%
34825	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91070排水线	乌伯牛变029排水线王士新	50	29.70%	30.15	30.15				-1.52%
34826	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期1变电站1配电变压器	800	40.88%	0	0				2.85%
34827	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线满融分7左1	400	72.50%	0	0				-0.93%
34828	浑南	于山变	于山变740于白甲线	美弗霞湾1号变电站201间隔配电变压器	630	49.52%	0	0				7.34%
34829	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品皇城二期1箱1变	630	67.30%	143	143				13.84%
34830	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区1变电站1变压器	630	22.60%	0	0				4.05%
34831	皇姑	长江变	长江变25494长华线	银亿大城印象锦园二期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
34832	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城4号2变压器	500	7.60%	0	0				-21.80%
34833	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	万和阁变电站1变压器	630	33.33%	0	0				4.15%
34834	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河甲线96右12	315	51.81%	0	0				-4.91%
34835	苏家屯	桃仙变	桃仙变6276桃苏线	桃苏干74左23	200	19.50%	0	0				-9.45%
34836	东陵	孙家寨	孙营线	后林新村锅炉房变电所2配电变压器	630	29.21%	0	0				53.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34837	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线彭家卜支25	315	51.43%	0	0				4.88%
34838	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期1号变电站1变压器	630	24.13%	0	0				-3.61%
34839	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区1变电站1变压器	630	31.11%	0	0				25.55%
34840	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区3变电站1变压器	630	32.38%	363	363				28.78%
34841	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线果东干155	100	51.20%	0	0				0.94%
34842	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线东升村	160	59.75%	48.4	48.4				-4.30%
34843	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园2号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				0.26%
34844	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	小祝村二台区	50	30.60%	0	0				74.01%
34845	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区5变电站1变压器	400	30.40%	0	0				-0.14%
34846	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区3变电站2变压器	630	37.78%	329	329				13.39%
34847	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾9号变电站201配电变压器	630	29.84%	0	0				-8.13%
34848	苏家屯	下深变	理想线	百合湾2号变电站2变压器	630	33.14%	0	0				-0.30%
34849	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨西房身村回迁楼居民1号配电变压器	630	21.71%	207.84	207.84				1.77%
34850	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	024保工印象2配电站202配电变压器	800	32.25%	462	462				1.28%
34851	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯四组西	100	32.00%	0	0				4.02%
34852	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河南大棚	80	43.13%	0	0				8.00%
34853	沈河	长青变	长青变452长大甲线	商业网点3箱变1变压器	630	42.29%	0	0				100.00%
34854	开发	张士变	张士变55868星海甲线	星海甲线星海于27左1变压器	315	93.97%	0	0	2024年6月			4.06%
34855	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地3箱变203间隔配电变压器	630	44.95%	0	0				7.70%
34856	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿大城印象锦园1箱式变电站1配电变压器	630	62.22%	0	0				30.85%
34857	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花1变电站1变压器	630	30.10%	0	0				1.99%
34858	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干树林子分11变台	200	149.10%	0	0	2024年12月			2.28%
34859	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区7变电站1变压器	630	16.51%	0	0				2.97%
34860	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支34右9柱上变压器	315	31.11%	0	0				-1.53%
34861	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干129+1	200	21.30%	137.4	137.4				0.98%
34862	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干72左1	100	77.70%	12.3	12.3				15.44%
34863	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	西城逸景3变电站1变压器	630	29.33%	382.2	382.2				3.15%
34864	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水墨丹青2箱变201配电变压器	630	18.86%	0	0				6.30%
34865	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	亚太小区箱变2变压器	400	63.00%	0	0				13.13%
34866	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城2号变电站2变压器	630	12.06%	0	0				5.29%
34867	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城3号变电站1变压器	630	33.97%	0	0				1.83%
34868	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区5号变电站2变压器	630	11.11%	0	0				0.68%
34869	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光3箱变2站内变压器	630	18.41%	0	0				-0.28%
34870	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥1小区变电站1站内变压器	630	48.57%	261	261				5.07%
34871	大东	望花变	望花变70256望北乙线	商住楼1站内变压器	400	33.30%	0	0				-3.77%
34872	于洪	东民变	东酒线	和泰8小区3变电站2配电变压器	630	46.98%	0	0				1.43%
34873	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左45右2	200	21.60%	136.8	136.8				0.00%
34874	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线侯村J07	200	0.00%	0	0				11.73%
34875	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干262左分07柱上变压器	200	27.90%	124.2	124.2				3.76%
34876	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线曹家台分支25	80	53.25%	0	0				-15.66%
34877	铁西	启工变	启工变10774建园线	春树广场配电室202间隔配电变压器	400	6.00%	0	0				10.17%
34878	东陵	中马变	疗养线	宴山东一区1箱变1变压器	630	14.92%	473	473				47.81%
34879	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区5变电站1变压器	630	24.38%	0	0				8.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34880	和平	展览变	展览变882展河线	春河里二期1变电站2变压器	500	46.00%	220	220				2.56%
34881	法库	果子园	果子园变418果府线	剑桥世家5201配电变压器	630	22.22%	0	0				6.75%
34882	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北干68	250	16.96%	182.6	182.6				9.74%
34883	于洪	东民变	东酒线	和泰4小区6站房2配电变压器	630	12.06%	0	0				8.20%
34884	铁西	历工变	历工变10474富海线	旭辉雍和府小区3配电室201间隔配电变压器	630	46.35%	0	0				32.73%
34885	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线18	315	53.97%	0	0				9.90%
34886	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	金山北苑3小区箱变1配电变压器	800	15.45%	0	0				49.11%
34887	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线前鸭村一二组照明	200	103.20%	0	0	2023年2月			3.03%
34888	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线孙坨子分支03	50	133.20%	0	0	2022年12月			3.32%
34889	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子支60	200	28.00%	0	0				22.99%
34890	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红五分支线027	100	62.25%	0	0				13.77%
34891	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	香提漫步2箱变1变压器配电变压器	630	55.24%	0	0				93.79%
34892	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙71右1号箱式变电站1号变压器	630	24.76%	0	0				4.94%
34893	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线山东会大棚支11	50	39.60%	0	0				28.55%
34894	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微一队南井台	200	24.60%	130.8	130.8				21.48%
34895	于洪	平罗变	平罗线	平罗三村西2台区	80	81.63%	0	0	2024年6月			0.76%
34896	皇姑	长江变	468长黄乙线	金通桃花源箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
34897	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	阳光棕榈园2变电站2变压器	315	32.76%	0	0				0.80%
34898	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河丽湾二期3配电站202配电变压器	630	46.67%	0	0				54.14%
34899	于洪	范屯变	范古线	全胜村小微4号	200	54.90%	0	0				100.00%
34900	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联于53左5	315	25.40%	0	0				-11.68%
34901	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前干9	200	43.50%	0	0				4.15%
34902	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园一期3箱式变电站1配电变压器	630	102.54%	0	0	2024年6月			24.49%
34903	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府1箱式变电站2配电变压器	800	28.50%	0	0				2.94%
34904	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府3箱式变电站2配电变压器	630	40.63%	0	0				2.30%
34905	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	美的翰悦府2局维变201配电变压器	800	47.70%	0	0				65.43%
34906	东陵	农大变	农首线	双珑原著3箱变1变压器	800	11.70%	626.4	626.4				66.52%
34907	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小六组2台支13	315	6.48%	0	0				100.00%
34908	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期2箱变2变压器	800	43.13%	375	375				4.09%
34909	沈北	新城子	新城线	德育家园3箱变1号变压器	630	25.08%	0	0				-0.68%
34910	法库	果子园	果北乙线	法库中贸置业有限公司4201配电变压器	630	35.56%	343	343				4.94%
34911	法库	果子园	果子园变1411龙山线	环保箱变变压器	630	22.86%	0	0				0.87%
34912	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑3变电站2变压器	400	57.00%	132	132				15.41%
34913	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线铁制分08#	400	30.00%	0	0				5.76%
34914	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线四三分02	200	58.00%	64	64				5.17%
34915	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧所分02	200	44.70%	0	0				24.35%
34916	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	官房2号变电站1变压器	630	27.94%	0	0				7.04%
34917	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	韩家一组照明(2021微)	400	33.30%	226.8	226.8				10.72%
34918	和平	和平变	和平变168同南乙线	城市玫瑰园小区变电站22	500	24.40%	0	0				3.69%
34919	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分18左7	100	13.50%	76.5	76.5				0.00%
34920	浑南	下深变	下深变258金河线	春江俪城一期2号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				-397.28%
34921	新民	张屯变	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家干79左5右4变台	100	58.50%	0	0				-1.28%
34922	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线张屯分34变台	200	69.60%	0	0				-9.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34923	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷5变电站201配电变压器	800	26.63%	0	0				8.91%
34924	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	腰荒地西台综合(2023微)	200	21.30%	0	0				100.00%
34925	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露1箱变202	500	40.00%	0	0				-4.05%
34926	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷3变电站202配电变压器	500	15.20%	0	0				24.45%
34927	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG_东环专缆东环国际地下3变电站201	1000	40.00%	0	0				13.87%
34928	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城1变电站-2	630	43.49%	0	0				0.83%
34929	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城3变电站-1	630	44.76%	0	0				1.39%
34930	浑南	于山变	于山变762于盈线	盛京宸院2号变电站201间隔配电变压器	630	3.81%	0	0				100.00%
34931	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	永善小区1土建变201变压器	630	83.49%	0	0	2024年9月			-1.70%
34932	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线乡直支08	200	27.00%	0	0				16.78%
34933	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	银塔新苑2号变电站1变压器	630	43.17%	0	0				5.05%
34934	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城12号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0				12.05%
34935	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线21	315	45.40%	140.5	140.5				-4.22%
34936	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛4箱变1变压器	400	9.30%	0	0				89.38%
34937	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养前村新棚区西台	160	48.50%	66.4	66.4				-14.06%
34938	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨子坨变017肖寨门线肖南南西台照明	400	35.10%	219.6	219.6				0.68%
34939	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养后村二方棚区	200	88.20%	3.6	3.6	2024年9月			3.68%
34940	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分2右4变台	200	26.10%	127.8	127.8				2.62%
34941	法库	果子园	果子园变418果府线	东方尚城小区2箱变201间隔配电变压器	630	16.83%	0	0				61.64%
34942	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	利民佳苑啤酒厂住宅1变压器	630	74.29%	0	0				1.74%
34943	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	艾临雅居2-1考核	630	21.59%	431	431				7.41%
34944	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖九号(微)	400	24.30%	262.8	262.8				85.40%
34945	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天5箱变202	630	0.00%	93.53	93.53				0.00%
34946	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪3号变电站2变压器	630	25.14%	0	0				-2.25%
34947	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	总参住宅11变压器	400	19.20%	0	0				-4.98%
34948	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	幻影家园1变电站2变压器	630	23.62%	0	0				-1.91%
34949	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线世高干旧站医院分07左支01柱上变压器	200	82.80%	0	0	2024年12月			-11.18%
34950	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城2箱变2变压器	630	20.00%	0	0				-0.31%
34951	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线100右18变台	100	68.70%	0	0				11.47%
34952	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线王屯分15变台	50	106.20%	0	0	2023年1月			0.09%
34953	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	福宁小区1变压器	630	33.33%	357	357				10.21%
34954	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二分台分马连岗支58变台	100	58.80%	0	0				2.57%
34955	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙线古屯分41变台	400	29.40%	242.4	242.4				5.94%
34956	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场10变电站202配电变压器	800	9.75%	0	0				64.25%
34957	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线胜利小学支06	100	43.50%	46.5	46.5				-0.70%
34958	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城17号变电站201间隔(松北线)配电变压器	800	25.80%	0	0				100.00%
34959	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线德兴堡南台	100	81.90%	8.1	8.1	2023年2月			4.49%
34960	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支42左4变压器	400	95.00%	0	0	2024年6月			99.99%
34961	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分14左1+1右4柱上变压器	100	9.90%	0	0				19.17%
34962	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支马蹄岗支40左16变台	200	36.00%	0	0				12.75%
34963	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	高登楼照明(2020微)	200	72.30%	35.4	35.4				10.11%
34964	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰领地变电站202	315	58.92%	0	0				-4.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34965	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区2变电站2变压器	630	30.16%	0	0				3.27%
34966	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	沈北支41左5柱上变压器	315	44.13%	0	0				-15.15%
34967	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干达连南井分10加1变压器	315	20.00%	220.5	220.5				0.52%
34968	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干79右分06变压器	100	41.70%	48.3	48.3				3.23%
34969	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长河分为刚支12左03变压器	50	45.60%	22.2	22.2				-6.48%
34970	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	保利和光屿湖3箱式变电站2配电变压器	800	4.20%	0	0				100.00%
34971	皇姑	文北变	文北变70470文居线	武警驻沈公寓箱式变电站1配电变压器	630	11.75%	493	493				-12.35%
34972	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期3变电站201配电变压器	800	15.00%	0	0				100.00%
34973	浑南	白塔变	白塔变952四库线	新榆公馆3号变电站1号变压器	500	12.96%	0	0				-3.87%
34974	法库	新依变	依三线	10kV依三线朱干卜几28	200	30.60%	0	0				-25.85%
34975	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线税务家属楼	100	107.70%	0	0	2023年1月			2.31%
34976	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖寨门镇三北村大棚小区	200	75.00%	0	0				0.91%
34977	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线黑牛分60右08	200	16.00%	0	0				11.70%
34978	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马山村五组照明	200	45.30%	89.4	89.4				22.79%
34979	于洪	平罗变	平辛线	白辛台村1台区	200	33.20%	0	0				21.06%
34980	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	静安府4号变电站201间隔(施站线)配电变压器	630	32.70%	0	0				82.87%
34981	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大泉西台	315	25.40%	0	0				17.47%
34982	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线达中支01	160	49.88%	0	0				16.56%
34983	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村45组照明	400	25.20%	259.2	259.2				-3.50%
34984	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干44+1柱上变压器	315	67.62%	0	0				0.03%
34985	和平	青年变	青年变354彩塔甲线	春河里2.2期小区变电站201配电变压器	630	54.76%	0	0				8.18%
34986	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区11变电站2变压器	630	32.38%	363	363				1.59%
34987	和平	方型变	方型变430方文甲线	华润瑞府2变电站202间隔配电变压器	800	13.20%	200	200				90.19%
34988	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地国际四期3号变电站1变压器	630	45.21%	0	0				4.52%
34989	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	东电一工区箱式变电站1配电变压器	630	19.68%	0	0				39.23%
34990	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区7变电站1变压器	630	47.30%	0	0				0.56%
34991	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮油线主干030	315	60.67%	92.4	92.4				11.26%
34992	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干27	315	48.38%	0	0				9.79%
34993	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区1箱变201间隔配电变压器	400	21.00%	0	0				4.78%
34994	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	机场供5箱变1变压器	630	39.05%	0	0				35.88%
34995	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	富景四期1变电站2配电变压器	630	26.03%	403	403				70.17%
34996	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后齐支03	200	99.25%	0	0	2024年6月			4.62%
34997	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分17+1右1	200	11.10%	0	0				27.79%
34998	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯分85+1水利台	50	0.00%	45	45				-173.33%
34999	法库	新依变	依草线	10kV依草线四村分05	315	33.14%	179.1	179.1				33.72%
35000	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线072	200	51.30%	0	0				23.11%
35001	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线裴三支004	50	97.80%	0	0	2024年6月			3.24%
35002	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾1变电站202变压器	630	22.22%	0	0				2.53%
35003	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区2变电站1变压器	500	32.00%	290	290				-2.44%
35004	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园2箱变201变压器	630	22.86%	0	0				30.33%
35005	大东	望花变	望花变70264合作甲线	思和苑西南角路边箱变(单)	200	22.80%	134.4	134.4				0.17%
35006	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线三东会支013	50	5.40%	0	0				58.16%
35007	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计干5右5+1柱上变压器	315	29.21%	0	0				-7.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35008	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚于59左1	200	8.60%	162.8	162.8				100.00%
35009	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分17+1左1LD	80	38.63%	0	0				-31.22%
35010	浑南	于山变	于山变740于白甲线	公园里3号变电站201(乙)配电变压器	400	28.00%	0	0				1.96%
35011	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右10左4	250	33.60%	0	0				9.61%
35012	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	93325部队住宅楼201间隔配电变压器	630	14.92%	473	473				-0.28%
35013	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	虎镇变256虎利线辽宁城地产开发有限公司1箱变1变压器	630	49.84%	0	0				2.13%
35014	皇姑	长江变	468长黄乙线	北美家园7变电站1变压器	630	18.29%	0	0				-12.04%
35015	沈北	道义变	道信线	吾悦B1B2小区3变电站202配电变压器	800	12.00%	0	0				100.00%
35016	和平	展览变	展览变896展科乙线	科技乙E变台	400	54.60%	0	0				-4.13%
35017	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	地利苑箱变2变压器	630	18.67%	0	0				0.64%
35018	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	伊利雅特湾2号变电站202间隔配电变压器	630	26.29%	0	0				0.14%
35019	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田3支002	100	27.30%	0	0				-9.33%
35020	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科四季花苑大家2箱式变电站2配电变压器	800	46.80%	0	0				84.39%
35021	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家4箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
35022	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居13号变电站202间隔配电变压器	800	53.25%	0	0				24.06%
35023	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十四号变电站202配电变压器	630	45.71%	0	0				2.37%
35024	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	插拉村一组照明A	400	7.40%	330.4	330.4				-7.68%
35025	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷1-2-4期1局维变电站201配电变压器	800	11.25%	0	0				100.00%
35026	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分55左3左10变台	100	16.00%	74	74				5.54%
35027	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品2箱式变电站2配电变压器	800	37.50%	0	0				6.96%
35028	康平	中心变	中心变2606东环线	康龙雅居1箱变1变压器	500	22.40%	0	0				-0.63%
35029	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山干金窝堡分65变台	80	115.50%	0	0	2024年6月			5.42%
35030	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品3箱式变电站2配电变压器	500	33.20%	0	0				2.32%
35031	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	旭辉和汇1箱变2变压器	800	22.80%	0	0				87.50%
35032	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右26右2	200	9.90%	160.2	160.2				100.00%
35033	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	方糖小区3变电站1变压器	400	58.80%	124.8	124.8				16.16%
35034	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台曹仲分7	200	47.40%	0	0				14.26%
35035	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11右7右7	200	76.20%	0	0				0.00%
35036	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮油线主干058	200	23.40%	122.97	122.97				-0.64%
35037	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙A-1变电站配电变压器	400	33.30%	0	0				100.00%
35038	新民	侯家变	侯家变16770花生甲线	花生甲干106右3变台	400	27.00%	252	252				23.63%
35039	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城蓝堡2箱式变电站1配电变压器	500	40.00%	0	0				1.31%
35040	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛线门家网分106右2左1变台	50	56.40%	16.8	16.8				6.23%
35041	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村3机井	100	46.00%	44	44				-3.32%
35042	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区6号变电站1号变压器	630	38.10%	0	0				-2.85%
35043	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干78右4	100	59.60%	0	0				5.10%
35044	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支20左2柱上变压器	400	41.40%	0	0				39.60%
35045	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都8号变电站202间隔配电变压器	630	46.48%	0	0				9.77%
35046	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛B区3箱变1变压器	400	5.70%	0	0				92.09%
35047	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香3箱式变电站1配电变压器	800	31.50%	0	0				2.46%
35048	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚5箱式变电站2配电变压器	630	49.52%	0	0				-1.25%
35049	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈乙线80右9左2变台	200	49.80%	0	0				84.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35050	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井7台	100	34.40%	0	0				3.27%
35051	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	12.30%	621.6	621.6				0.00%
35052	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园一期一号变电站201配电变压器	630	30.48%	0	0				2.02%
35053	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后用户分排水支15左3变台	80	130.50%	0	0	2023年1月			7.01%
35054	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线农机南宿舍	30	45.67%	13.3	13.3				2.64%
35055	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	前村东台照明(2022微)	200	42.90%	0	0				15.70%
35056	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园3变电站202配电变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
35057	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	潘家堡村8机井	50	35.20%	27.4	27.4				-4.88%
35058	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙分13+1柱上变压器	315	0.00%	283.5	283.5				-33409.33%
35059	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线104变台	400	35.25%	219	219				11.39%
35060	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干21	315	33.65%	0	0				31.57%
35061	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线林西线22	200	12.75%	154.5	154.5				26.05%
35062	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区2变电站2变压器	800	25.50%	0	0				34.17%
35063	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	溧水宏泰房地产配电变压器	630	41.27%	0	0				12.54%
35064	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	一方上河府1箱变1号配电变压器	800	14.40%	0	0				100.00%
35065	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分24右5变台	400	46.20%	175.2	175.2				13.91%
35066	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站甲线61右7	400	36.50%	0	0				49.10%
35067	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫5变电站2变压器	400	27.90%	0	0				29.80%
35068	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑二期小区1变电站2变压器	400	33.60%	0	0				-2.87%
35069	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区4变电站1变压器	630	45.40%	0	0				2.01%
35070	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	毛君屯2箱变1变压器	500	18.24%	358.8	358.8				13.19%
35071	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线210	315	40.00%	157.5	157.5				14.54%
35072	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东线09庄园1变电站1变压器	630	30.48%	375	375				2.84%
35073	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81+1	200	31.20%	117.6	117.6				22.05%
35074	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村7台区	400	37.60%	209.6	209.6				10.51%
35075	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干49左1	200	145.80%	0	0	2023年2月			23.14%
35076	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分6	400	6.00%	0	0				1.63%
35077	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干123右1	400	21.25%	0	0				1.51%
35078	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干西山城子支43柱上变压器	200	12.38%	0	0				0.14%
35079	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干139柱上变压器	50	94.40%	0	0	2022年12月			5.43%
35080	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线制镜东支23	315	55.24%	0	0				54.24%
35081	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线四家子5、6队支03	200	64.10%	51.8	51.8				5.31%
35082	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分6右支3变压器	100	41.10%	48.9	48.9				-2.47%
35083	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期1号箱式变电站1号变压器	630	36.83%	335	335				5.96%
35084	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	天阔二期西箱式变电站201间隔配电变压器	630	53.33%	231	231				3.76%
35085	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分东王支08+1	200	28.00%	0	0				11.82%
35086	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾3变电站2变压器	500	42.88%	0	0				3.78%
35087	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	金鸟家园变电站201变压器	500	25.60%	0	0				8.11%
35088	于洪	后马变	后马变后林线	后马变253后林线林台1台区	100	28.95%	61.05	61.05				-3.71%
35089	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟7组综合(2022微)	200	25.50%	129	129				100.00%
35090	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城B区4局维-1间隔201配电变压器	800	42.30%	0	0				3.06%
35091	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦2变电站1配电变压器	400	8.00%	0	0				0.00%
35092	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线西三合卜支06	200	62.40%	0	0				24.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35093	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分003	50	114.30%	0	0	2024年6月			19.41%
35094	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线一门支02	315	21.71%	162.81	162.81				-25.73%
35095	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区2变电站2变压器	400	31.60%	233.6	233.6				-1.32%
35096	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城6变电站2变压器	500	47.60%	0	0				4.86%
35097	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门第一城4箱式变电站1号变压器	630	61.27%	181	181				4.46%
35098	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城A2局维201间隔配电变压器	800	42.25%	0	0				13.67%
35099	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分5公变	315	36.51%	0	0				-3.71%
35100	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满西四组照明2台	200	31.80%	116.4	116.4				18.31%
35101	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线化工厂分黄家支01	200	45.20%	89.6	89.6				-0.01%
35102	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	双山子村大棚户台(新)	400	11.10%	315.6	315.6				100.00%
35103	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景2变电站201	630	21.27%	433	433				-5.05%
35104	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	中医甲线中医于29右1+1柱上变压器	400	80.10%	0	0	2024年6月			22.64%
35105	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合8变电站2变压器	630	20.95%	0	0				4.63%
35106	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分37右2变台	200	71.70%	0	0				5.21%
35107	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线腰前支010	200	39.15%	0	0				13.80%
35108	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东何南分支线007	200	17.10%	0	0				4.32%
35109	沈北	农高变	农高变70380农南乙线	一站式一沈阳东和建筑装饰工程有限公司	200	39.90%	0	0				33.86%
35110	东陵	中马变	疗养线	奥林匹克花园3开闭站2箱变2变压器	630	21.11%	434	434				19.36%
35111	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分22变压器	315	46.03%	0	0				5.36%
35112	浑南	萱盘	萱盘变068帆西甲线	世纪新城20号变电站2号变压器	630	18.67%	0	0				4.41%
35113	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	富禹东域小区1箱变1变压器	800	11.10%	631.2	631.2				100.00%
35114	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右7柱上变压器	400	54.25%	0	0				19.22%
35115	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	聚贤雅居土建变202变压器	250	17.20%	0	0				100.00%
35116	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团3变电站配电变压器1公变	630	49.84%	0	0				-0.97%
35117	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家1变电站配电变压器1公变	630	32.70%	361	361				1.98%
35118	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敖宝分黄金支019+1	50	128.00%	0	0	2022年12月			13.61%
35119	沈北	道义变	道义变15269佰景线	太湖国际二期1201间隔配电变压器	630	26.67%	0	0				2.24%
35120	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区4变电站2变压器	800	19.88%	0	0				-1.54%
35121	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线21右5变台	400	101.10%	0	0	2024年6月			45.12%
35122	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都5变电站202柜	630	16.19%	0	0				18.10%
35123	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都1变电站202柜	630	13.02%	0	0				-13.00%
35124	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十号变电站202间隔配电变压器	800	39.75%	0	0				16.37%
35125	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅9变电站2变压器	500	30.00%	0	0				-0.01%
35126	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区2变电站2变压器	630	14.67%	0	0				2.09%
35127	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光7箱式变电站配电变压器	630	28.19%	0	0				-0.07%
35128	开发	宁官变	宁官变95066宁中甲线	翡丽府小区2变电站1变压器	630	3.81%	0	0				100.00%
35129	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线北长北照明	315	83.05%	21.9	21.9	2023年2月			15.50%
35130	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线沈家岗子分42变台	400	22.73%	0	0				6.10%
35131	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地1箱变1变压器	630	8.57%	0	0				39.86%
35132	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干4左5+1左1	400	0.75%	357	357				100.00%
35133	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村综合二台	400	21.45%	0	0				43.35%
35134	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线冯家支47	200	38.10%	0	0				7.78%
35135	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	新六分13左4柱上变压器	400	48.90%	164.4	164.4				1.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35136	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城6箱变2变压器	630	42.22%	0	0				4.71%
35137	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期3变电站2变压器	630	21.90%	0	0				2.90%
35138	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾6箱式变电站201间隔配电变压器	630	26.29%	0	0				3.11%
35139	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区3号变电站2号配电变压器	400	36.40%	0	0				2.78%
35140	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线78右39左09	200	45.00%	0	0				20.44%
35141	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支23左2	200	18.00%	144	144				64.03%
35142	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	田水分65右1	200	31.80%	116.4	116.4				6.41%
35143	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦5箱变1变压器	630	12.38%	0	0				0.00%
35144	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期4变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
35145	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典4变电站1变压器	630	34.29%	0	0				-0.24%
35146	于洪	平罗变	平辛线	富强村2南台区	200	17.20%	0	0				3.48%
35147	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区1变电站201配电变压器	500	51.52%	192.4	192.4				8.40%
35148	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区3变电站202配电变压器	800	44.25%	210	210				14.98%
35149	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干47左1	100	9.30%	80.7	80.7				33.31%
35150	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区7变电站2变压器	630	19.43%	444.6	444.6				3.72%
35151	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	恭友自维箱式变电站201间隔配电变压器	100	0.00%	0	0				-11.49%
35152	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南1变电站1变压器	630	24.38%	0	0				4.92%
35153	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分上三棵树支17左1	200	38.40%	103.2	103.2				-8.21%
35154	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区7变电站2变压器	400	28.40%	0	0				0.65%
35155	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天浩华尔街三期2箱变1变压器	400	42.60%	0	0				50.38%
35156	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线拉马沟村台	200	35.10%	0	0				8.04%
35157	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都5号箱式变电站2号变压器	630	27.94%	391	391				11.60%
35158	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥8变电站201间隔配电变压器	630	38.10%	0	0				8.32%
35159	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦香湾5箱变2变压器	630	28.57%	0	0				1.34%
35160	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城12变电站变压器	630	13.33%	0	0				-0.63%
35161	浑南	于山变	于山变760于尚线	信达万科城A区2变电站2号配电变压器	800	28.50%	0	0				44.87%
35162	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城二期2.1期商业分建变电站201配电变压器	630	27.94%	0	0				12.95%
35163	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城19号变电站201配电变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-6.29%
35164	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城26号变电站201配电变压器	630	26.67%	399	399				2.04%
35165	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂5号变电站201间隔(前鼎线)配电变压器	630	18.41%	0	0				100.00%
35166	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域4箱变2变压器	630	37.33%	0	0				0.00%
35167	大东	善邻变	善邻变81064善小甲线	地坛小区箱变1变压器	630	11.05%	0	0				-3.80%
35168	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾6变电站1号变压器	630	36.19%	0	0				2.95%
35169	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	豪轩居箱变1变压器	630	8.25%	0	0				6.24%
35170	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城23变电站变压器	630	12.19%	0	0				-1.64%
35171	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源3变电站2变压器	500	22.40%	0	0				0.58%
35172	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线82左3+1	200	47.50%	0	0				100.00%
35173	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝H区3箱变202配电变压器	630	23.81%	0	0				18.95%
35174	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区2变电站1变压器	400	27.00%	252	252				38.71%
35175	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区2变电站2变压器	400	41.70%	193.2	193.2				37.47%
35176	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线一组分支线004	200	45.75%	88.5	88.5				-7.65%
35177	沈北	道义变	道义变15269丽景线	军辉分001箱式变电站1号变压器	500	27.20%	0	0				11.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35178	沈北	农高变	农高变70358农海线	辽宁华龙源实业发展有限公司5箱变201间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				3.23%
35179	沈北	道义变	道义变15269丽景线	沈阳百益龙2箱变1、2变201间隔配电变压器	630	57.46%	0	0				5.51%
35180	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	永丰村综合一台	200	5.60%	168.8	168.8				31.92%
35181	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子3.4队台	400	46.80%	172.8	172.8				11.53%
35182	东陵	孤家子	向东甲线	万科新里程地下变电站3箱变1变压器	800	19.20%	0	0				-0.17%
35183	铁西	启工变	启工变10774建园线	消防大队临时电工程201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
35184	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	小莲花村综合一台	200	89.40%	0	0	2024年9月			23.14%
35185	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融国际10号变电站201配电变压器	630	32.76%	0	0				0.41%
35186	苏家屯	苏北变	苏北变60388苏满线	满融公馆3号变电站201配电变压器	630	38.73%	0	0				4.84%
35187	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分刘家沟支23右21变压器	200	2.70%	0	0				100.00%
35188	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区3变电站1变压器	630	20.00%	441	441				1.91%
35189	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左7	315	58.10%	0	0				3.52%
35190	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分32变压器	400	43.50%	0	0				4.22%
35191	浑南	于山变	于山变748于运线	桃花源1号变电站1号配电变压器	630	12.70%	0	0				18.59%
35192	浑南	于山变	于山变748航天线	桃花源1号变电站2号配电变压器	630	15.24%	51.96	51.96				18.86%
35193	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	凯翔3箱变1变压器	630	21.33%	432.6	432.6				1.49%
35194	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城4号变电站2变电器	800	19.50%	0	0				1.31%
35195	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	富城铭邸1变电站2变压器	630	27.94%	0	0				4.86%
35196	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期5箱式变电站1配电变压器	630	18.29%	0	0				-5.24%
35197	于洪	得胜变	得工线95446	得胜小区南	315	86.98%	9.5	9.5	2023年10月			42.10%
35198	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克1号变电站2变压器	630	28.19%	0	0				-2.51%
35199	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	立新分24左支2台区	100	55.80%	0	0				8.83%
35200	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站202变压器	500	42.40%	0	0				6.79%
35201	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	苏北变364市内甲线市内甲线29之2	315	28.19%	194.7	194.7				-1.57%
35202	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	古城宜家二期1箱变202间隔配电变压器	630	41.27%	73.44	73.44				6.91%
35203	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	古城宜家二期2箱变202间隔配电变压器	630	22.86%	73.44	73.44				1.24%
35204	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	沈阳明华恒基3箱202间隔配电变压器	630	16.19%	0	0				4.16%
35205	沈北	农高变	农高变70374农南甲线	辽宁广播电视大学住宅楼2箱变1号变压器	630	24.44%	0	0				5.68%
35206	浑南	下深变	下深变268三环乙线	海域香庭二期2号变电站2号配电变压器	630	17.78%	0	0				37.64%
35207	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分22左02	160	63.50%	42.4	42.4				2.98%
35208	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	阳光洛可可3号变电站201间隔配电变压器	630	18.73%	0	0				1.84%
35209	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	鞋城分11柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
35210	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	半山麓小区3箱变2变压器	800	26.10%	0	0				83.29%
35211	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	半山麓小区4箱变2变压器	800	25.50%	0	0				82.60%
35212	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司商品南苑箱式变电站201间隔配电变压器	630	40.76%	310.2	310.2				4.91%
35213	沈北	清水变	清依线	前屯矿电箱变201配电变压器	630	11.43%	0	0				46.01%
35214	和平	广州变	广州变462广太甲线	万锦小区5变电站2主变	630	28.57%	387	387				4.65%
35215	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干10左9之1柱上变压器	200	17.00%	146	146				-10.56%
35216	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地3号变电站2变压器	630	37.14%	0	0				-1.51%
35217	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干湾泡子分6左6左7变台	100	18.40%	71.6	71.6				-4.71%
35218	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区2变电站1变压器	630	25.08%	0	0				3.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35219	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	祥顺3箱变2变压器	500	48.96%	0	0				-2.24%
35220	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干10右3铁路十三局配电变压器	800	11.40%	628.8	628.8				-21.04%
35221	于洪	东民变	东酒线	和泰八区三期6变电站1配电变压器	630	15.24%	0	0				3.95%
35222	东陵	上佰变	新生线	一方上河府3箱变2号配电变压器	800	5.10%	0	0				100.00%
35223	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村11号变电站2号配电变压器	500	35.60%	0	0				19.17%
35224	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	中瑞府小区5变电站201配电变压器	630	6.98%	0	0				100.00%
35225	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园峰景一期2变电站2变	400	22.50%	270	270				0.11%
35226	浑南	于山变	于山变784于全线	江山云著1号变电站2号配电变压器	800	11.70%	626.4	626.4				40.25%
35227	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路2箱变2变压器	400	15.00%	0	0				4.73%
35228	于洪	化学变	化东乙线	闲云雅居住宅小区1变电站2配电变压器	630	12.70%	0	0				8.30%
35229	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期1变电站2配电变压器	800	51.75%	0	0				-2.13%
35230	于洪	化学变	化东乙线	闲云雅居住宅小区2变电站1配电变压器	630	33.65%	0	0				17.12%
35231	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园3变电站1配电变压器	800	3.90%	688.8	688.8				100.00%
35232	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾4变电站变压器	400	32.63%	0	0				-0.22%
35233	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西北台分05	50	0.00%	0	0				-444.50%
35234	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景11变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
35235	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	宏发国际城4考核	630	16.83%	0	0				-2.12%
35236	于洪	得胜变	得中线95474	富景居住商业(三期)2箱变1变压器	630	27.81%	0	0				35.78%
35237	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干40柱上变压器	100	5.00%	85	85				44.65%
35238	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农八分7之1柱上变压器	50	45.60%	0	0				10.91%
35239	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城2号变电站1号变压器	630	30.48%	173.2	173.2				0.61%
35240	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城1变电站2变压器	500	27.60%	0	0				5.48%
35241	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房四组(2020微)	200	24.20%	131.6	131.6				-1.61%
35242	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线小成子台分支线011	100	35.10%	54.9	54.9				15.22%
35243	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗子村陈家坟棚花	200	21.40%	137.2	137.2				-14.33%
35244	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	新铁家园2变电站2变压器	630	46.03%	0	0				13.00%
35245	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷2变电站1变压器	630	37.78%	325.62	325.62				0.36%
35246	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	壹号官邸别墅小区变电站201变压器	200	32.80%	114.4	114.4				22.54%
35247	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期4变压器	800	39.75%	402	402				3.36%
35248	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡25号变电站201间隔(施丹线)配电变压器	630	45.40%	0	0				43.98%
35249	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线7	100	75.60%	14.4	14.4				9.63%
35250	东陵	李相变	李班线	李班线94长岭分18柱上变压器	200	12.90%	0	0				6.10%
35251	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长北综合	200	0.00%	180	180				100.00%
35252	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八经住宅小区22主变	630	18.10%	0	0				-2.13%
35253	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	御长白3号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	42.86%	0	0				39.61%
35254	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼4箱变1变压器	315	29.84%	189.5	189.5				4.68%
35255	皇姑	文北变	70482文岗线	旭辉铂宸时代2变电站1配电变压器	630	16.51%	0	0				100.00%
35256	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山于恒山分2+1柱上变压器	315	79.68%	0	0				12.06%
35257	和平	太原变	太原变058南七甲线	新华十五层变电站202配电变压器	400	15.30%	0	0				19.20%
35258	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子11—12队支08	200	53.40%	0	0				12.35%
35259	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民6台区	200	40.50%	99	99				8.19%
35260	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区2变电站201	630	30.79%	0	0				1.12%
35261	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土东东台(2022微)	200	25.40%	0	0				8.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35262	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区1变电站201	800	0.00%	0	0				-0.35%
35263	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	国奥新城小区局维3变电站201配电变压器	800	26.70%	0	0				49.71%
35264	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分马场支33左16变台	200	17.10%	0	0				100.00%
35265	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干鱼塘支75左12变台	100	23.40%	0	0				-27.75%
35266	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖东洪文蓄禽公变台	200	26.40%	0	0				0.00%
35267	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井子5组(2022微)	200	47.30%	85.4	85.4				10.43%
35268	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线腰屯唐岗子照明	100	29.00%	61	61				-3.48%
35269	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟3组照明	200	42.30%	95.4	95.4				10.43%
35270	苏家屯	下深变	理想线	百合湾1号变电站1变压器	630	21.90%	0	0				-13.35%
35271	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分34左2柱上变压器	315	39.68%	0	0				3.47%
35272	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干20左2	315	11.62%	246.9	246.9				7.19%
35273	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分104	100	113.40%	0	0	2024年6月			8.08%
35274	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干16	400	66.25%	95	95				2.83%
35275	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花甲线后陵干92	315	28.76%	192.9	192.9				-9.00%
35276	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干17	315	27.30%	0	0				-3.85%
35277	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干49右2	315	60.95%	0	0				7.11%
35278	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干21变压器	315	63.17%	0	0				6.92%
35279	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支4	250	24.00%	165	165				-15.17%
35280	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分37柱上变压器	315	47.30%	0	0				9.61%
35281	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相线050	160	1.38%	0	0				-33.65%
35282	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	新村干新六分9右4	315	2.22%	276.5	276.5				-6.19%
35283	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分7柱上变压器	200	0.00%	0	0				-4.79%
35284	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	珠江干珠江甲线1之1柱上变压器	315	90.79%	0	0	2023年1月			10.44%
35285	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分5右4	315	30.16%	188.5	188.5				-2.80%
35286	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	方溪变356闸上乙线闸上干18柱上变压器	315	18.10%	0	0				3.73%
35287	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左2变压器	250	44.16%	0	0				-0.97%
35288	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干57变压器	250	26.88%	157.8	157.8				-3.51%
35289	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分66	180	86.33%	0	0	2022年12月			12.08%
35290	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍家变456鲍沙线鲍沙线北乱分60+1	315	97.78%	0	0	2022年12月			10.63%
35291	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施官变170施北线施北干41	315	36.51%	0	0				1.14%
35292	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左2左4	315	17.14%	0	0				4.87%
35293	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	昆农乙线张工干38变压器	315	55.24%	109.5	109.5				19.91%
35294	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右7公变	200	0.00%	180	180				0.00%
35295	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	小西线城北干天齐分5左4	315	50.79%	0	0				-0.25%
35296	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分7公变	315	2.29%	0	0				-2.72%
35297	沈河	市府变	市府变558府北甲线	市府变562府北乙线红卫干12左3公变	500	48.32%	208.4	208.4				-17.48%
35298	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干49	315	13.65%	0	0				3.33%
35299	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分46左11	200	38.40%	103.2	103.2				10.00%
35300	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线12左6左7	100	72.90%	0	0				-1.77%
35301	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰甲线大厦西分10左1之1柱上变压器	315	44.44%	0	0				-4.51%
35302	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线87	400	35.70%	200	200				2.05%
35303	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9左8公变	200	33.90%	0	0				5.77%
35304	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线46左8	160	23.50%	0	0				-14.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35305	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路于正新分5左12	315	21.27%	0	0				-21.66%
35306	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干72右2	315	45.71%	0	0				-0.24%
35307	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	工大干18右5	315	85.33%	14.7	14.7	2022年12月			14.24%
35308	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线3	400	8.10%	0	0				18.83%
35309	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干29右4	315	53.97%	0	0				-8.34%
35310	大东	小东变	小东变170小毛线	小毛线毛光干黎明分4	400	30.90%	236.4	236.4				-0.75%
35311	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左5	315	47.94%	132.5	132.5				0.29%
35312	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干77柱上变压器	315	40.95%	154.5	154.5				-77.16%
35313	和平	和平变	和平变166同南甲线	同南甲线44右4	315	77.14%	40.5	40.5				11.04%
35314	铁西	重工变	重工变10840城西线	肇西线肇西干34变台	160	35.00%	0	0				6.93%
35315	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分13左1之1柱上变压器	315	51.43%	0	0				-2.61%
35316	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线北塔分6柱上变压器	315	67.05%	0	0				1.91%
35317	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	欧亚变264西江甲线西江干0右1柱上变压器	315	0.00%	0	0				-2053.09%
35318	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分12右1柱上变压器	315	80.95%	0	0	2024年9月			2.24%
35319	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干69左9加1	200	33.00%	0	0				24.80%
35320	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立水厂分4左2	250	3.20%	0	0				16.28%
35321	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分9右10	160	89.00%	0	0	2024年6月			4.81%
35322	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾莲变348向工甲线向工干油漆分5柱上变压器	315	22.35%	213.1	213.1				4.43%
35323	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科三3箱变1变	630	15.56%	0	0				-4.04%
35324	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科2箱变1变	500	12.80%	0	0				-1.89%
35325	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	方迪东阁1箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
35326	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	九九骏铭1箱变2号变	630	36.19%	0	0				-0.12%
35327	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	车辆厂乙丙箱变1号变	500	107.52%	0	0	2024年9月			0.58%
35328	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	富贵小区主变	500	49.20%	204	204				1.22%
35329	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区3变电站2变压器	500	41.60%	242	242				3.22%
35330	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二8箱变2变	630	12.06%	363.72	363.72				-3.82%
35331	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区4箱变1号变	630	0.00%	0	0				11.23%
35332	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭1#1#主变	400	16.00%	296	296				-9.69%
35333	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园1箱变1号变	400	30.40%	0	0				-0.94%
35334	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园5箱变2号变	630	17.46%	0	0				-3.49%
35335	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园1一次2#主变	630	36.51%	200	200				7.60%
35336	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区3箱变2变压器	500	17.92%	360.4	360.4				-0.89%
35337	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑1变电站201	630	17.46%	0	0				-6.30%
35338	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑3变电站201	630	20.19%	0	0				-7.59%
35339	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都15变电站201	630	41.14%	307.8	307.8				-1.64%
35340	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明2箱变1	630	56.83%	0	0				4.06%
35341	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区2变电站2变压器	630	32.51%	0	0				-13.07%
35342	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区3变电站2变压器	630	35.81%	0	0				1.86%
35343	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山4箱变2变压器	630	23.49%	419	419				-0.27%
35344	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	金三角小区变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
35345	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	郦都1期1箱变1变压器	630	29.21%	383	383				0.19%
35346	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵3小区变电站2变压器	630	8.38%	0	0				1.35%
35347	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建花园7变电站201	315	14.48%	237.9	237.9				-3.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35348	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光5变电站201	630	33.33%	0	0				2.67%
35349	沈河	大东变	大东变052城南甲线	滨河2变电站2变压器	315	36.19%	0	0				2.90%
35350	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净1变电站2变压器	630	24.76%	0	0				0.96%
35351	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	惠和公寓1变电站201	630	30.79%	373	373				1.26%
35352	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸4#1主变	500	9.60%	0	0				-7.54%
35353	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲6箱变1号变	500	24.00%	0	0				-0.63%
35354	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	绿景花园21#主变	630	16.83%	0	0				-3.86%
35355	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格7号变电站1号变压器	630	21.90%	0	0				-3.27%
35356	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	中远颐和二期3箱变1	800	20.70%	0	0				-0.23%
35357	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光9变电站2号变	630	36.51%	0	0				13.01%
35358	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光10变电站1变	630	17.78%	0	0				-0.24%
35359	铁西	亚明变	亚明变20142雾虹甲线	克俭小区20变电站201	630	28.25%	389	389				1.60%
35360	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	阳光配电站1变压器	630	40.38%	0	0				1.37%
35361	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	友联2箱变1变压器	315	65.08%	0	0				8.81%
35362	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街5变电站201	250	0.00%	0	0				-187.94%
35363	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	富民变电站2变压器	630	87.30%	0	0	2024年6月			4.35%
35364	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	敬宾东街西箱变1变压器	315	40.38%	0	0				1.09%
35365	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	怡景新居箱变1变压器	315	34.29%	0	0				-3.37%
35366	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园1号变电站1号变压器	630	42.54%	0	0				9.22%
35367	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	丰乐5箱变1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				4.04%
35368	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区9变电站201	400	34.00%	224	224				-8.70%
35369	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	荣成花园1变电站201柜	500	12.48%	387.6	387.6				1.35%
35370	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路8变电站201柜	315	36.51%	0	0				2.97%
35371	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑箱变1变	630	24.00%	0	0				-3.84%
35372	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	祥顺箱变1变压器	400	42.60%	0	0				-1.07%
35373	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期3箱变1变压器	630	35.05%	0	0				0.10%
35374	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期7箱变2变压器	315	0.00%	283.5	283.5				-71.91%
35375	沈河	顺城变	顺城变080广宣乙线	电工南箱变1变压器	315	79.05%	34.5	34.5				7.43%
35376	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区1变电站1变压器	400	31.50%	0	0				2.85%
35377	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	艺术名家2箱变1变压器	630	17.78%	0	0				-2.11%
35378	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友6箱变2变压器	630	14.86%	473.4	473.4				-3.98%
35379	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	望花3变电站2站内变压器	500	24.00%	0	0				0.66%
35380	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期4变电站201柜	400	49.60%	0	0				1.71%
35381	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型3变电站201柜	200	46.20%	87.6	87.6				1.28%
35382	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源2期1变电站2变压器	500	71.36%	0	0				7.98%
35383	沈河	长青变	长青变450长大乙线	药研院住宅箱变1变压器	630	14.92%	0	0				2.16%
35384	沈河	大东变	大东变072东青甲线	科技花园箱变2变压器	400	18.00%	0	0				-2.39%
35385	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃仙居2号变电站1号变压器	630	16.51%	0	0				13.12%
35386	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯3箱变1变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-0.47%
35387	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	西窑1箱变1变压器	630	58.29%	0	0				0.00%
35388	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙4变电站2站内变压器	500	17.92%	122.97	122.97				1.28%
35389	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭1箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
35390	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	流星花园小区变电站201	400	13.20%	307.2	307.2				1.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35391	皇姑	长江变	468长黄乙线	加州西区2箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
35392	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园2变电站1变压器	630	23.81%	0	0				1.24%
35393	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶2号变电站1变压器	630	14.10%	478.2	478.2				-1.99%
35394	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶2号变电站2变压器	630	12.19%	490.2	490.2				-1.91%
35395	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	银山2箱变1	500	23.68%	0	0				-10.38%
35396	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑4箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
35397	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园3变电站201柜	630	55.56%	93.53	93.53				0.38%
35398	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	友谊花园2箱变2	400	0.00%	0	0				0.00%
35399	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	监督局住宅箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
35400	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区4箱变2	630	13.97%	0	0				-0.72%
35401	皇姑	长江变	25460长亚乙线	北苑明珠2箱变1号变	400	0.40%	0	0				-53.92%
35402	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科二期2箱变2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
35403	沈河	万柳变	万柳变282万群线	群升B1变电站2变压器	500	31.36%	0	0				28.22%
35404	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园1箱变1变压器	630	18.41%	0	0				14.38%
35405	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分29	400	34.00%	200	200				9.43%
35406	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	翔云佳苑2箱式变电站配电变压器	500	21.60%	0	0				-0.63%
35407	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯甲线含屯干10左2柱上变压器	315	52.57%	0	0				-12.39%
35408	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期-2小区2局维变电站202配电变压器	800	37.13%	0	0				100.00%
35409	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期4箱式变电站1配电变压器	630	29.33%	0	0				0.34%
35410	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十四号变电站201间隔配电变压器	800	39.75%	0	0				12.37%
35411	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾2变电站2变压器	630	45.71%	0	0				5.74%
35412	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林1箱变2配电变压器	630	9.52%	0	0				7.46%
35413	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线农场村一组照明	30	84.00%	1.8	1.8	2024年6月			-7.69%
35414	皇姑	文北变	70462文信线	万科未来城二期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
35415	皇姑	文北变	70462文信线	万科未来城二期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
35416	皇姑	文北变	70482文岗线	万科未来城二期2箱式变电站2配电变压器	800	57.90%	0	0				61.41%
35417	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分7+2公变	315	14.92%	0	0				-2.76%
35418	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂川分13(沈后砂山)201间隔配电变压器	500	17.20%	0	0				-5.36%
35419	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干11	400	35.40%	0	0				-38.16%
35420	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线老观坨2灯	200	79.50%	21	21				12.91%
35421	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区7变电站1变压器	500	30.40%	0	0				-1.71%
35422	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户东台分支011	50	86.00%	2	2	2024年6月			-9.41%
35423	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园2变电站2变压器	500	17.60%	362	362				2.94%
35424	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛2变电站1变压器	400	12.60%	0	0				63.38%
35425	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	金墅北区2变电站2号配电变压器	630	25.40%	0	0				5.42%
35426	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线26右71左9	100	47.50%	0	0				30.82%
35427	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线吉庆台村照明	160	84.00%	0	0	2024年12月			-6.96%
35428	东陵	孙家寨	孙营线	后林新村1箱变2变压器	500	101.76%	0	0	2024年6月			48.57%
35429	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场五期变电站1号变压器	800	32.25%	0	0				-1.22%
35430	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十号(微)	400	32.70%	229.2	229.2				97.63%
35431	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树于新台子分53左34右9+1	80	2.25%	0	0				0.00%
35432	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林8箱变2配电变压器	630	19.05%	0	0				4.89%
35433	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑4变电站1变电站	630	14.48%	0	0				2.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35434	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线赵家卜甲18	200	22.50%	0	0				1.14%
35435	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线柏和干114	100	102.40%	0	0	2025年2月			3.79%
35436	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)2箱式变电站2号变压器	630	31.24%	0	0				1.23%
35437	和平	青年变	青年变362青好线	辽宁省电力有限公司出线间隔201配电变压器	400	17.25%	210	210				1.35%
35438	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81右2右2	200	63.60%	52.8	52.8				79.23%
35439	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线敬老院后	100	83.20%	0	0	2024年6月			6.83%
35440	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线敬老院考核	400	23.33%	0	0				1.68%
35441	和平	和平变	和平变162同北甲线	马二北二甲3KB成林宾馆出线间隔配电变压器	400	69.60%	81.6	81.6				14.85%
35442	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园8变电站2配电变压器	630	5.71%	0	0				100.00%
35443	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	大棚台3	100	3.00%	56.43	56.43				-1125.28%
35444	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马屯支18	100	144.00%	0	0	2024年6月			6.98%
35445	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房5组照明	250	49.84%	100.4	100.4				6.71%
35446	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线丰收分07	100	58.00%	32	32				8.47%
35447	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线大帮牛西北台照明(改造)	100	71.85%	18.15	18.15				100.00%
35448	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线三委南台	200	74.20%	31.6	31.6				7.71%
35449	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福于英达分13右5	315	21.27%	0	0				1.69%
35450	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河线上河分85变台	100	49.50%	0	0				3.52%
35451	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城3号变电站1号变压器	630	19.05%	173.2	173.2				-1.09%
35452	于洪	家俱变	俪锦线	金沙岭峯5变电站1变压器	630	34.60%	0	0				1.55%
35453	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干90左8	200	6.90%	166.2	166.2				58.84%
35454	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A1配电站2变压器	500	18.00%	0	0				4.32%
35455	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡4变电站2变压器	630	5.08%	535	535				3.97%
35456	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干后康分金德胜支山庄支5左15柱上变压器	400	16.25%	0	0				53.94%
35457	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支19左4柱上变压器	400	6.60%	0	0				100.00%
35458	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景2箱变202	400	0.00%	0	0				0.00%
35459	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线河南分43	160	47.25%	68.4	68.4				2.22%
35460	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分6	250	22.40%	0	0				3.27%
35461	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线173	200	37.30%	0	0				8.77%
35462	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期3变压器	800	46.13%	351	351				2.58%
35463	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景5站房1变压器	630	22.35%	0	0				1.16%
35464	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期2局维-1	800	33.38%	0	0				7.02%
35465	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤4变电站1变压器	400	26.25%	0	0				-0.28%
35466	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安干小三家分60变台	200	38.00%	104	104				4.88%
35467	康平	中心变	中心变2604镇一线	德园小区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	15.49%	162.81	162.81				100.00%
35468	于洪	东民变	东酒线	和泰5小区1变电站1变压器	630	51.81%	0	0				34.10%
35469	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干80右13左20	100	67.80%	22.2	22.2				38.38%
35470	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	施文乙线45+1右1	400	0.45%	0	0				-1470.02%
35471	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区二期变电站202	500	76.80%	0	0				1.90%
35472	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲	茨于坨变021化肥线五委新区	400	89.70%	0	0	2024年9月			2.38%
35473	东陵	李相变	李古线	李古线高八四台分1-1右1柱上变压器	200	20.40%	139.2	139.2				48.06%
35474	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈大学生公寓1站内变压器	630	32.70%	361	361				7.89%
35475	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E超高压局02201间隔配电变压器	630	7.62%	0	0				2.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35476	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城二十一号变电站201间隔配电变压器	630	33.33%	0	0				14.00%
35477	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河大棚	80	32.88%	0	0				0.96%
35478	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线四分支04	200	20.10%	0	0				19.83%
35479	康平	城南变	城南变2514铸造线	铸造线煤矿居民支02	250	85.68%	10.8	10.8	2023年2月			8.80%
35480	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	十里锦城18号变电站201间隔(施文乙线)配电变压器	800	44.10%	0	0				81.07%
35481	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期3号变电站2号变压器	800	0.00%	720	720				-55.52%
35482	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十二号变电站201配电变压器	800	17.25%	582	582				6.05%
35483	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院2变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
35484	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区4变电站1变压器	500	23.04%	0	0				-4.89%
35485	大东	如意变	如意变80858意小甲线	水润2箱变2变压器	800	28.20%	494.4	494.4				93.51%
35486	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干32	200	66.50%	0	0				3.19%
35487	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线下铺几02	400	11.40%	314.4	314.4				100.00%
35488	大东	如意变	如意变80866如信线	山川喜悦都2箱变2变压器	800	20.40%	0	0				-2.25%
35489	新民	温台变	温台变1104安李线	安李于123右9变台	200	21.90%	136.2	136.2				-1.55%
35490	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城3号变电站1号变压器	800	10.00%	0	0				-2.04%
35491	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园箱式变电站1号变压器	630	8.38%	514.2	514.2				-3.45%
35492	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分38左27变台	200	39.40%	0	0				1.53%
35493	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期4变电站1号变压器	630	10.16%	0	0				100.00%
35494	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支6右23左4	200	39.00%	102	102				-22.74%
35495	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	山林变556林北线林北于20右23	200	47.50%	85	85				1.15%
35496	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里1箱变1变压器	800	20.70%	0	0				100.00%
35497	大东	如意变	如意变80876如小乙线	金叶2箱变1变压器	630	16.19%	0	0				-2.49%
35498	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园1箱变2变压器	630	20.95%	435	435				-3.00%
35499	东陵	麦子屯	麦孙线	10千伏水孙甲线王启分11号右18+1号柱上变压器	200	40.20%	99.6	99.6				8.67%
35500	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区3号箱2号变压器	630	29.52%	381	381				32.88%
35501	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城12号变电站1变压器	630	25.71%	0	0				-7.86%
35502	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园8箱变1变压器	630	11.94%	491.8	491.8				9.57%
35503	东陵	祝家变	王滨乙线	祝家变304王滨线王滨干沙地分03柱上变压器	315	33.02%	179.5	179.5				8.49%
35504	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干晚枫分北沟支右15柱上变压器	30	70.67%	0	0				11.25%
35505	沈北	清水变	清依线	后腰分2(后腰A台)	200	35.10%	0	0				12.70%
35506	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关于西关大队支04	200	44.10%	0	0				22.72%
35507	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期2变电站2配电变压器	800	20.25%	558	558				3.09%
35508	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区一期1变电站201间隔配电变压器	630	42.29%	300.6	300.6				0.98%
35509	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线韩达台分支线005	50	67.20%	0	0				5.96%
35510	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲府第1箱201配电变压器	630	45.40%	0	0				7.63%
35511	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期二组1变电站202配电变压器	800	18.30%	0	0				68.98%
35512	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分西营子支3	100	90.60%	0	0	2024年6月			10.58%
35513	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊1变电站2变压器	500	37.44%	262.8	262.8				4.60%
35514	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都21号变电站201间隔(施恒线)配电变压器	800	21.60%	0	0				95.10%
35515	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线敖司牛东台	200	41.60%	0	0				0.83%
35516	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右2	100	25.20%	64.8	64.8				11.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35517	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线三家子分42左6左3	80	49.00%	32.8	32.8				-7.59%
35518	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	金山北苑4小区箱变2配电变压器	630	15.87%	0	0				49.04%
35519	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏家干15	200	7.13%	0	0				43.35%
35520	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾三期B区4号变电站2号配电变压器	800	10.20%	0	0				100.00%
35521	东陵	上佰变	汪家乙线	东湖家园3箱变1变压器	630	11.75%	0	0				0.51%
35522	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	隆登花园1箱变1变压器配电变压器	500	41.20%	0	0				2.81%
35523	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期2变电站2号配电变压器	630	7.62%	0	0				100.00%
35524	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期4箱式变电站1配电变压器	500	24.96%	0	0				8.76%
35525	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	沈阳军盈房地产开发有限公司4.1箱变201配电变压器	630	59.17%	0	0				4.99%
35526	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	丽水湾小区1箱变1变总表(分)201配电变压器	630	20.19%	0	0				2.96%
35527	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	保利大都会2箱式变电站2配电变压器	630	50.00%	0	0				3.62%
35528	于洪	后马变	后马变后林线	后马变253后林线后马1台区	100	24.90%	65.1	65.1				-32.81%
35529	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	怒江变250怒陵线怒舍干20左11之1变压器	315	21.90%	214.5	214.5				-0.18%
35530	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右4+1左1	200	0.00%	180	180				0.00%
35531	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平东北台	100	120.00%	0	0	2022年12月			-3.68%
35532	东陵	世园变	世园变80568世满线	万科惠山花园3.2期4号箱变2变压器	400	12.90%	308.4	308.4				72.83%
35533	东陵	农大变	农首线	双珑原著2箱变2变压器	800	11.70%	626.4	626.4				83.75%
35534	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线三家照明	100	42.60%	0	0				6.29%
35535	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园二期1号变电站2号配电变压器	630	37.62%	0	0				6.76%
35536	康平	田家变	田家变76146田南线	10KV田前线前山分西山2机井支1	100	0.00%	0	0				100.00%
35537	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线敖宝分机井支18	50	1.20%	44.4	44.4				-161.00%
35538	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区3变电站2变压器	800	47.40%	0	0				13.06%
35539	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	绿厦爵士观邸小区1变电站201	800	32.40%	0	0				4.18%
35540	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟2箱变1变压器	800	20.10%	0	0				94.84%
35541	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线268右1变台	200	36.60%	0	0				86.50%
35542	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地7号变电站202配电变压器	500	43.84%	0	0				3.31%
35543	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融2号小区变电站1号变压器	400	34.20%	0	0				13.01%
35544	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支41左17	100	69.30%	20.7	20.7				-6.57%
35545	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	龙泉圣域1变电站2变压器	400	42.80%	188.8	188.8				14.18%
35546	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线何付分42	315	20.48%	0	0				7.24%
35547	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变218自来水线土地局考核	100	33.90%	0	0				8.88%
35548	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区4变电站2变电站	500	29.12%	0	0				-1.45%
35549	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线纺纱主干051	250	83.04%	0	0	2022年12月			14.23%
35550	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	九路市场小区变电站202	630	22.22%	427	427				-0.93%
35551	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	北欧云著小区2变电站2变压器	630	19.68%	0	0				-135.51%
35552	于洪	于山变	10KV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村16台区	160	5.25%	135.6	135.6				12.61%
35553	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	大兰3组大棚(2021微)	200	39.53%	100.95	100.95				8.81%
35554	于洪	家俱变	俪锦线	小微沙岭新岭南路1号台	200	57.60%	0	0				42.27%
35555	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线东老边照明东台	200	55.00%	70	70				2.70%
35556	沈河	万柳变	万柳变282万群线	群升沈阳新天地小区2变电站2变压器	630	13.97%	0	0				4.59%
35557	皇姑	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左8右1	400	41.40%	0	0				96.41%
35558	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅19变电站1变压器	630	40.95%	0	0				0.72%
35559	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分61右5	100	0.00%	90	90				-81.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35560	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	YHG_金城住宅201间隔配电变压器	630	38.86%	322.2	322.2				6.77%
35561	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区4箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
35562	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城4号变电站201间隔配电变压器	630	30.16%	0	0				3.52%
35563	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆2变电站2变压器	500	17.60%	0	0				4.86%
35564	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷2变电站202配电变压器	500	25.60%	0	0				12.64%
35565	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线123	160	3.38%	138.6	138.6				-41.12%
35566	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房七八组照明	400	19.00%	284	284				8.48%
35567	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线路房申分32	200	51.00%	78	78				10.82%
35568	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期1201配电变压器	400	24.00%	264	264				39.52%
35569	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区19变电站2变压器	630	17.46%	0	0				-0.89%
35570	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园8箱变1变压器	800	33.60%	0	0				39.67%
35571	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左6右23左14	200	45.30%	89.4	89.4				33.87%
35572	于洪	五金变	五机甲线	东民变344东前线前民村东台区	250	30.40%	0	0				-6.33%
35573	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双西支07	200	50.60%	0	0				-0.34%
35574	东陵	中马变	满堂线	世贸棋盘山四期3变电站1变压器	630	10.29%	0	0				77.35%
35575	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村8变电站202柜	630	18.10%	453	453				-0.74%
35576	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线拉三大棚分支005	50	0.00%	45	45				0.00%
35577	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御玺1号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	630	33.65%	0	0				64.53%
35578	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御玺2号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	630	72.70%	0	0				63.67%
35579	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈乙线29右6左1变台	200	87.00%	0	0	2024年6月			85.32%
35580	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线三家子西台几6	315	34.29%	0	0				-1.30%
35581	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分20+1变台	200	22.40%	0	0				7.75%
35582	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场一期1号变电站201间隔配电变压器	630	26.03%	0	0				56.08%
35583	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖五号(微)	400	27.60%	249.6	249.6				93.01%
35584	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园2小区变电站1变压器	630	32.76%	0	0				2.31%
35585	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里4小区变电站1变压器	630	24.38%	169.74	169.74				2.81%
35586	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苗圃支线027	50	54.60%	17.7	17.7				-3.48%
35587	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	花山变760幸福甲线幸福甲线幸福干英达分公家支30	100	110.40%	0	0	2023年6月			-4.86%
35588	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区2变电站2变压器	500	24.96%	325.2	325.2				-2.68%
35589	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑6变电站2变压器	630	24.38%	0	0				-1.51%
35590	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城17号变电站1号变压器	630	22.86%	0	0				2.20%
35591	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	太湖明珠花园四期2变电站202配电变压器	800	11.70%	0	0				96.23%
35592	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	一站式服务-沈阳宏远路灯管理服务股份有限公司(孝信街与蒲盛路东北角)	200	3.30%	0	0				66.11%
35593	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城5箱变1变压器	315	29.71%	0	0				-1.70%
35594	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期3变电站1变压器	500	0.00%	0	0				-4.10%
35595	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥卜3队台	200	44.40%	91.2	91.2				10.84%
35596	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际10号变电站201配电变压器	500	27.60%	0	0				4.00%
35597	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区2变电站1变压器	630	46.98%	0	0				2.03%
35598	沈北	黄家变	黄家变74052黄昊线	黄昊干81左分05变压器	100	32.10%	57.9	57.9				0.93%
35599	大东	望花变	望花变70270二台甲线	天兴家园箱变2变压器	500	42.72%	236.4	236.4				0.75%
35600	东陵	上佰变	汪家甲线	汪家甲干汪北分13右04柱上变压器	315	15.87%	0	0				-90.63%
35601	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分92右2右5	200	19.80%	140.4	140.4				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35602	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区10变电站2变压器	630	29.33%	382.2	382.2				4.57%
35603	开发	宁官变	宁官变95088宁九线	圣诺园三期1变电站2变压器	630	23.87%	416.6	416.6				26.43%
35604	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线045	50	17.60%	36.2	36.2				14.82%
35605	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线信用社	100	58.65%	0	0				4.29%
35606	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城6变电站2变压器	630	25.24%	0	0				-6.33%
35607	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境3变电站1配电变压器	630	27.94%	391	391				12.34%
35608	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛七组支线003	200	83.70%	12.6	12.6	2024年12月			4.60%
35609	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区1变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	0	0				42.04%
35610	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分119	200	21.60%	136.8	136.8				6.00%
35611	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干22右5	315	30.16%	188.5	188.5				0.81%
35612	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境(分建一)4变电站1配电变压器	800	51.60%	307.2	307.2				72.64%
35613	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里2.3期小区变电站202配电变压器	800	24.75%	0	0				8.12%
35614	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙6箱变2变压器	500	13.44%	382.8	382.8				-0.19%
35615	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区5变电站1变压器	630	48.89%	0	0				0.75%
35616	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	601所2箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0				5.24%
35617	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	601所3箱式变电站2配电变压器	630	35.56%	0	0				7.38%
35618	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供1箱变2变压器	630	33.33%	0	0				36.61%
35619	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线东三家子井分07	200	17.10%	145.8	145.8				-7.53%
35620	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城4变电站1变压器	500	25.28%	0	0				10.14%
35621	沈北	孝信变	孝科线	泓府一期3局维变电站201配电变压器	800	12.60%	0	0				79.64%
35622	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分162+1	50	79.80%	5.1	5.1				14.11%
35623	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期2箱变(单)	400	31.88%	0	0				3.33%
35624	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区4变电站2变压器	630	32.70%	361	361				8.60%
35625	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区1变电站202变压器	800	54.38%	285	285				0.53%
35626	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下5变电站1变	800	0.00%	0	0				0.00%
35627	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分64右1	100	0.00%	90	90				58.51%
35628	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿干崔三分30左17变台	200	55.50%	0	0				100.00%
35629	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城小区一期二组团4号变电站变压器	630	22.10%	214.77	214.77				-0.37%
35630	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期6箱变2变压器	630	24.76%	0	0				0.06%
35631	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分严干支达中几60右10	100	0.00%	0	0				0.00%
35632	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区2变电站1变压器	500	44.16%	0	0				6.74%
35633	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干15	315	69.84%	0	0				16.54%
35634	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干60左3-2	315	38.10%	0	0				-6.14%
35635	浑南	新南变	新南044新盈线	华发德仁里1号变电站2号配电变压器	630	13.02%	381.04	381.04				71.00%
35636	东陵	祝家变	祝高线	祝高线小田屯支20柱上变压器	400	9.60%	0	0				6.03%
35637	大东	如意变	如意变80842如花甲线	同联房屋变电站1变压器	500	42.24%	0	0				9.24%
35638	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	果色添香1变电站1站内变压器	800	26.25%	0	0				1.20%
35639	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区5变电站2变压器	500	30.40%	0	0				-4.79%
35640	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期1箱变202间隔配电变压器	500	38.40%	0	0				3.64%
35641	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线101分04	200	28.05%	123.9	123.9				-9.02%
35642	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	枫杨路小区箱式变电站1号变压器	630	2.48%	551.4	551.4				-5.77%
35643	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区6变电站1变压器	630	29.71%	0	0				8.53%
35644	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城4号变电站1号变压器	630	26.67%	399	399				30.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35645	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛南二台	315	43.43%	0	0				11.54%
35646	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左6左2变台	250	65.28%	0	0				62.64%
35647	铁西	齐贤变	齐贤变55452齐医线	时代悦小区2变电站201间隔配电变压器	800	8.10%	0	0				100.00%
35648	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城8箱变2变压器	630	36.57%	336.6	336.6				3.62%
35649	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村4号变电站1变压器	630	66.29%	0	0				3.46%
35650	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑8变电站2变压器	630	14.73%	474.2	474.2				3.42%
35651	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛干陶屯分陶屯支26变台	200	60.00%	60	60				19.88%
35652	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛干陶屯分陶屯支17变台	200	29.20%	121.6	121.6				24.20%
35653	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭支线152	100	98.10%	0	0	2024年9月			10.42%
35654	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮食车队分03	200	44.10%	91.8	91.8				-51.83%
35655	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线陈祥卜养牛场台	80	71.81%	14.55	14.55				8.06%
35656	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金城蓝湾二期5变电站2变压器	800	18.38%	573	573				0.96%
35657	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十五号变电站201配电变压器	400	47.60%	0	0				5.53%
35658	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城虹郡4箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0				1.91%
35659	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支8左4变台	200	19.20%	141.6	141.6				16.94%
35660	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村5机井	50	32.80%	0	0				-19.40%
35661	于洪	范屯变	范新线	小微皮台村南台	200	47.40%	85.2	85.2				0.00%
35662	皇姑	方溪变	方溪变25368启力线	五彩阳光城一期1箱式变电站2配电变压器	630	43.81%	0	0				2.42%
35663	皇姑	方溪变	方溪变25368启力线	五彩阳光城一期2箱式变电站2配电变压器	800	27.38%	0	0				4.58%
35664	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	信家烧麦公变台	400	32.10%	0	0				0.00%
35665	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	碧水俪城1小区变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
35666	和平	广州变	广州变476广府乙线	广府乙线9	315	48.00%	132.3	132.3				-3.60%
35667	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号1局维变电站202配电变压器	800	38.70%	0	0				57.25%
35668	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分7变压器	100	31.80%	58.2	58.2				6.38%
35669	辽中	刘二堡	刘二堡变1170龔庄线	龔庄村5机井	50	8.00%	41	41				28.56%
35670	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井1台	100	77.60%	0	0				-2.51%
35671	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷后村金大棚机井1台	100	14.80%	75.2	75.2				-4.86%
35672	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村14机井	100	67.20%	22.8	22.8				1.95%
35673	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	圣丰御景湾1变电站2号变压器	630	5.40%	0	0				100.00%
35674	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园三期一号变电站201配电变压器	630	51.75%	0	0				5.00%
35675	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红旗变503大红线大红平马塘房分七八组支14变台	100	62.70%	27.3	27.3				7.16%
35676	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线王屯分14右12变台	200	22.25%	0	0				5.25%
35677	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	庄园分12+1右1	200	24.00%	0	0				37.80%
35678	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	文竹家园3号变电站202配电变压器	400	21.20%	0	0				2.07%
35679	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	小含干48柱上变压器	50	24.00%	0	0				31.62%
35680	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干立新分大黑支21	315	16.83%	0	0				93.73%
35681	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干大孤家子分八家子支B台分支8	315	21.59%	0	0				69.08%
35682	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七2变电站1变压器	400	30.38%	0	0				6.13%
35683	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	潘家堡村7机井	50	32.40%	28.8	28.8				143.78%
35684	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲十期小区1变电站102配电变压器	630	25.71%	0	0				50.25%
35685	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线16左23右10	100	68.50%	21.5	21.5				2.26%
35686	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线浪子分11	100	81.40%	8.6	8.6	2023年1月			6.36%
35687	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线平江线主干035	100	75.00%	15	15				15.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35688	于洪	光辉变	光南线	小微两家子村西台	400	6.90%	332.4	332.4				97.74%
35689	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线敬老院支003	50	91.60%	0	0	2024年6月			26.82%
35690	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭二期1站房1配电变压器	800	36.00%	432	432				3.02%
35691	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线吉康分10左1变台	400	62.70%	0	0				100.00%
35692	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	金生1箱变2变压器配电变压器	630	23.24%	0	0				1.78%
35693	法库	果子园	果子园	铂金公馆一号变电站1号变压器	630	16.00%	0	0				2.41%
35694	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	公主屯变164石庙子线石庙子线24左3变台	200	48.90%	82.2	82.2				2.07%
35695	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红东几8	200	32.40%	0	0				34.49%
35696	和平	广州变	广州变545广胜线	沈铁和谐家园82号变压器	630	23.62%	0	0				-0.76%
35697	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍3变电站1变压器配电变压器	630	38.73%	0	0				6.86%
35698	法库	果子园	果子园变418果府线	中冠健身会所2变压器间隔配电变压器	800	13.88%	0	0				16.79%
35699	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡5变电站1变压器	630	5.08%	0	0				8.14%
35700	辽中	金山变	金山变45566金冷线	金山堡北照明(煤改洁)	400	10.50%	318	318				100.00%
35701	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法妮娜2号变电站2号变压器	630	15.56%	469	469				3.92%
35702	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理3箱变2变压器	800	5.00%	0	0				97.60%
35703	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡七期3配电站1母线201配电变压器	630	20.63%	0	0				60.89%
35704	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干71右分3左支2变压器	50	18.60%	35.7	35.7				31.17%
35705	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾3变电站1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
35706	于洪	平罗变	平悟线	小微平罗2村1号台	400	29.10%	0	0				47.32%
35707	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	沙河村北6号台	200	71.40%	37.2	37.2				27.63%
35708	浑南	安顺变	安顺变164安于甲线	华茂央府1号变电站2号配电变压器	500	31.20%	0	0				-3.21%
35709	浑南	安顺变	安顺变164安于甲线	华茂央府2号变电站2号配电变压器	630	31.62%	0	0				7.37%
35710	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	御才湾1号变电站202间隔配电变压器	800	74.10%	0	0				20.33%
35711	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	安运集团住宅变电站201柜	250	58.00%	0	0				0.08%
35712	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线南街分09	400	78.60%	45.6	45.6				16.64%
35713	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	融创融公馆2箱式变电站1配电变压器	630	14.29%	0	0				62.69%
35714	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线陈祥卜南台	400	36.50%	214	214				9.32%
35715	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线白西分支009	200	37.25%	105.5	105.5				8.88%
35716	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北前山支前山东台支001	200	37.28%	0	0				12.53%
35717	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红二分支线002	200	28.50%	0	0				6.53%
35718	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线王家店支002	200	20.78%	0	0				7.45%
35719	和平	市府变	市府变566总站乙线	龙湖天钜一期2变电站201配电变压器	800	4.20%	0	0				0.00%
35720	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园4箱变1变压器	630	23.49%	0	0				5.24%
35721	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期1一次1主变	500	23.20%	0	0				3.36%
35722	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	九路乙线新村干87加1变压器	250	77.12%	0	0				4.29%
35723	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝高于12柱上变压器	400	36.00%	0	0				19.44%
35724	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区2变电站1变压器	630	34.29%	0	0				7.90%
35725	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城19号变电站1号变压器	630	22.10%	0	0				1.56%
35726	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干192变台	200	14.78%	150.45	150.45				0.93%
35727	法库	新依变	依草线	10kV依草线马王一支02	315	14.92%	236.5	236.5				7.57%
35728	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	板厂南考核1变压器1	160	46.69%	0	0				-5.06%
35729	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分8变台	400	19.20%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35730	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号4箱变201配电变压器	400	63.00%	0	0				4.29%
35731	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支2左1	315	98.73%	0	0	2023年9月			7.87%
35732	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺村支9东分5	400	12.90%	308.4	308.4				0.00%
35733	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分兴盛支81柱上变压器	100	33.60%	56.4	56.4				34.27%
35734	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城7变电站1变压器	400	18.40%	0	0				3.47%
35735	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期3变电站1变压器	800	17.25%	582	582				0.37%
35736	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线开隆村北台	200	64.50%	51	51				-13.01%
35737	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	西高照明新建2号	400	22.50%	0	0				42.76%
35738	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	中粮2箱变2变压器	400	33.30%	0	0				38.09%
35739	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门第一城5箱变201间隔配电变压器	630	29.97%	378.2	378.2				9.49%
35740	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都16号变电站202间隔配电变压器	630	50.29%	0	0				17.92%
35741	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	团山子线张东分支007	200	44.25%	0	0				9.08%
35742	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干35加1变压器	315	0.63%	0	0				-21.03%
35743	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	御康府1箱式变电站201间隔配电变压器	800	31.80%	465.6	465.6				28.01%
35744	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线蔡伯街东北照明	500	78.96%	55.2	55.2				20.51%
35745	和平	展览变	展览变896展科乙线	计量分5左4	315	40.00%	0	0				10.82%
35746	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干58左12+1左8	200	0.00%	180	180				0.00%
35747	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分112	50	64.00%	13	13				2.28%
35748	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期4变电站2变压器	630	55.24%	219	219				-1.77%
35749	法库	果子园	果子园	中贸国际间隔202配电变压器	630	31.62%	367.8	367.8				7.47%
35750	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线辉山干054	200	60.50%	59	59				10.27%
35751	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑3箱变1变压器	630	20.32%	0	0				3.05%
35752	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	香域蓝山1变电站202变压器	630	28.89%	0	0				-2.40%
35753	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	中金和悦1局维变电站202配电变压器	800	87.90%	0	0	2024年7月			84.17%
35754	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	昭华里4号变电站201间隔(下深乙线)配电变压器	800	23.40%	0	0				100.00%
35755	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区2箱式变电站2配电变压器	630	46.67%	0	0				27.69%
35756	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河分2开闭站之1柱上变压器	315	32.38%	0	0				-13.04%
35757	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园1箱变1号变压器变压器	630	54.29%	0	0				4.26%
35758	东陵	农首变	农首线	银河湾三期1箱变2号变压器	630	16.67%	462	462				6.02%
35759	东陵	上佰变	上深乙线	东郡园2箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				5.20%
35760	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村11台区	100	129.60%	0	0	2022年12月			9.67%
35761	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文华西4台	200	50.80%	78.4	78.4				33.93%
35762	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区6变电站2变压器	630	13.71%	0	0				2.01%
35763	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城27号变电站201配电变压器	630	18.10%	453	453				1.16%
35764	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	城建花园5变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
35765	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	花园新村2变电站201	630	43.49%	0	0				5.17%
35766	浑南	安顺变	安顺变184安智线	首创光和城一期2号配电室2号配电变压器	500	34.24%	0	0				3.44%
35767	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝H区4箱变201配电变压器	630	23.17%	0	0				12.42%
35768	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西4号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	7.30%	521	521				100.00%
35769	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园2期1箱变201间隔	630	40.00%	0	0				1.59%
35770	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分45加1	400	32.10%	0	0				37.52%
35771	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园5箱变201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0				4.90%
35772	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区2箱式变电站配电变压器	400	20.50%	278	278				2.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35773	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线139右1变台	200	52.80%	0	0				100.00%
35774	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	牛心坨村综合一台	200	52.80%	0	0				100.00%
35775	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都10号变电站201配电变压器	800	40.50%	0	0				0.80%
35776	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平八队支06	160	48.38%	66.6	66.6				5.08%
35777	浑南	营盘	营盘变054丽水线	九韵风华1变电站2号配电变压器	800	39.00%	0	0				6.26%
35778	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区5变电站1变压器	630	22.10%	0	0				3.18%
35779	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干货站分10	250	38.56%	128.6	128.6				-1.03%
35780	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分9桩上变压器	315	97.14%	0	0	2022年12月			-19.33%
35781	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分36(东拉拉村碑南)	200	21.60%	0	0				9.84%
35782	于洪	东民变	东红线	东民变347东红线姚家三台区	100	71.20%	0	0				10.57%
35783	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区3变电站2变压器	400	22.80%	0	0				-0.15%
35784	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区1变电站2变压器	630	52.57%	0	0				-0.54%
35785	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠三期1局维变电站201配电变压器	800	13.80%	0	0				58.95%
35786	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	重型锅炉箱式变电站配电变压器	630	4.44%	0	0				36.55%
35787	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	春兰支33左6	400	37.00%	0	0				100.00%
35788	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲第2变电站201配电变压器	630	15.24%	0	0				3.23%
35789	法库	包家屯	包家屯	10kv包家线包百分中街支12杆(中三台)	200	21.15%	0	0				7.07%
35790	法库	包家屯	包家屯	10kv包家线包百分中街支21杆(中四台)	200	76.80%	0	0				19.41%
35791	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	兴北井支1右支0+1左T6台区	50	42.40%	23.8	23.8				-10.50%
35792	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分王窝支2右1变台	200	38.00%	0	0				46.68%
35793	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城7号变电站2号变压器	630	29.52%	0	0				2.48%
35794	沈北	农高变	农高变70358农海线	沈阳安邦置业发展有限公司1箱202配电变压器	630	7.62%	0	0				6.81%
35795	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区一期3局维变电站201配电变压器	800	7.88%	0	0				0.00%
35796	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	大辛c园2箱变201间隔配电变压器	315	16.38%	0	0				0.47%
35797	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	石台北苑二期	630	18.57%	0	0				2.44%
35798	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	辽宁辽泰房地产开发有限公司(西区)201间隔配电变压器	500	5.28%	0	0				0.41%
35799	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	沈阳中铁盛丰置业有限公司(中铁人杰水岸一期)2箱式变电站201间隔配电变压器	630	43.43%	0	0				1.65%
35800	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区5变电站201配电变压器	400	31.20%	0	0				48.00%
35801	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关分24	100	53.40%	36.6	36.6				80.67%
35802	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳2电井分支10	80	55.88%	27.3	27.3				-17.99%
35803	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线14变压器	400	46.75%	0	0				3.91%
35804	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯干84变台	200	31.20%	117.6	117.6				-34.32%
35805	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期2配电室201间隔配电变压器	800	63.90%	0	0				78.33%
35806	于洪	高明变	高明变	共和新村1站房2变压器	500	21.12%	344.4	344.4				2.25%
35807	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期8箱式变电站1配电变压器	500	30.00%	0	0				-1.72%
35808	沈北	新城子	新城子	王驿变844王全线五五分26左支006	50	116.80%	0	0	2022年12月			14.35%
35809	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲6变电站1变压器	630	17.46%	0	0				99.35%
35810	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树五组大棚	50	41.40%	24.3	24.3				3.71%
35811	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干付家分27右4变台	200	49.50%	81	81				6.88%
35812	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2B-1箱变201配电变压器	400	29.10%	243.6	243.6				51.34%
35813	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	义友2箱变1变压器	800	56.70%	266.4	266.4				2.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35814	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园5变电站202变压器	500	20.48%	0	0				-6.34%
35815	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸8变电站2变压器	630	14.48%	0	0				-4.84%
35816	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干132东沟分37加1	200	22.20%	0	0				48.43%
35817	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平村分05	200	48.00%	84	84				9.50%
35818	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线文南干东五分3左1柱上变压器	400	102.00%	0	0	2024年6月			100.00%
35819	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品三期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
35820	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	张士新村三期小区变电站1变压器	800	11.70%	0	0				70.99%
35821	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑5号变电站1变压器	630	23.62%	0	0				-0.44%
35822	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区三期2变电站202间隔配电变压器	500	76.80%	0	0				8.42%
35823	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	盛辉世纪城五期4箱变	630	12.38%	0	0				65.24%
35824	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西干粮库分5右1	315	11.81%	0	0				5.25%
35825	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分25右5变台	160	61.75%	45.2	45.2				-26.32%
35826	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	敖司牛变227卡力马线霍岗中台	50	88.40%	0	0	2024年6月			-0.76%
35827	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑土卜村 2.3组	400	20.95%	276.2	276.2				3.07%
35828	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑2变电站2变压器	630	19.05%	0	0				-0.71%
35829	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	馨波院2箱变2变压器	630	20.00%	0	0				-1.65%
35830	大东	望花变	望花变70262合作乙线	祥和家园2变电站1变压器	630	20.32%	439	439				-1.73%
35831	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城1号变电站201间隔配电变压器	630	14.29%	0	0				13.00%
35832	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	名门小区3变电站2变压器	630	28.89%	0	0				23.26%
35833	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民3号台	400	43.20%	0	0				100.00%
35834	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区6变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
35835	浑南	于山变	于山变756于东线	四季上东一期1号变电站2号配电变压器	630	3.49%	0	0				100.00%
35836	和平	花园变	花园变758花岗线	新世界悦景小区8变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	435	435				68.67%
35837	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	保利大都会二期2箱式变电站2配电变压器	630	58.29%	0	0				58.44%
35838	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	孙桃线孙桃干南岭分12左2柱上变压器	200	9.30%	0	0				35.80%
35839	于洪	得胜变	得中线95474	小青新苑1站房1配电变压器	630	23.81%	0	0				28.94%
35840	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线电管站东分5(电管站东台)	200	21.00%	0	0				24.89%
35841	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线高屯支5变台	200	14.70%	0	0				16.51%
35842	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵3箱变1变压器	630	39.37%	0	0				0.51%
35843	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众乙大众干老龙里分3+1	400	88.00%	8	8	2024年6月			4.63%
35844	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线5柱上变压器	315	4.57%	0	0				3.27%
35845	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之7右1柱上变压器	200	49.50%	0	0				-2.72%
35846	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分4柱上变压器	200	46.50%	0	0				13.76%
35847	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干15公变	200	45.50%	0	0				-1.28%
35848	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干51	400	43.80%	0	0				-4.07%
35849	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39左9	315	6.35%	263.5	263.5				-1.60%
35850	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分63右5变压器	315	22.60%	212.3	212.3				-14.01%
35851	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分31右1变压器	315	13.02%	0	0				-34.47%
35852	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左9右1	400	18.60%	0	0				44.71%
35853	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左10加2	400	7.50%	0	0				-98.34%
35854	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分13柱上变压器	400	75.00%	0	0				0.63%
35855	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分6左3右1	315	24.76%	205.5	205.5				-2.17%
35856	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	站前甲线白杨分5之6	315	43.62%	0	0				2.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35857	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	大洼分10	50	80.40%	0	0	2023年1月			12.23%
35858	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分16+1	315	36.83%	0	0				37.36%
35859	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右9公变	315	33.33%	0	0				15.84%
35860	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干18右5+1柱上变压器	315	102.86%	0	0	2023年8月			1.44%
35861	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干35右5柱上变压器	315	73.97%	0	0				-0.03%
35862	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分24	400	21.00%	0	0				9.14%
35863	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南二干41	100	76.00%	0	0				6.18%
35864	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干198变台	100	106.50%	0	0	2022年12月			3.72%
35865	新民	东郊变	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲线49左2变台	100	54.30%	35.7	35.7				9.00%
35866	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干65左3	200	29.20%	0	0				3.69%
35867	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分73变压器	315	19.05%	0	0				-15.58%
35868	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	医院分15柱上变压器	315	28.89%	0	0				-3.21%
35869	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	北陵变162黄河甲线黄河干50右2柱上变压器	200	46.40%	0	0				4.98%
35870	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线卫星分32	200	48.80%	82.4	82.4				2.32%
35871	和平	马路湾	马路湾变656常德乙线	马路湾变656常德乙线常德乙线7	315	69.33%	65.1	65.1				-12.31%
35872	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分10变压器	400	63.90%	0	0				-9.69%
35873	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分9之1柱上变压器	200	35.00%	0	0				15.08%
35874	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干77柱上变压器	315	55.24%	0	0				6.65%
35875	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干79左6柱上变压器	200	18.90%	0	0				32.35%
35876	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干陆运分20柱上变压器	315	14.60%	0	0				8.52%
35877	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经甲线22右3+1	315	35.56%	0	0				3.97%
35878	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	洪湖乙线洪湖干28变压器	400	86.40%	14.4	14.4	2021年9月			-0.98%
35879	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线40	315	51.43%	0	0				-8.27%
35880	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线27左1变台	100	63.00%	0	0				4.55%
35881	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线20	315	50.48%	0	0				5.31%
35882	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干10	315	41.90%	0	0				-0.97%
35883	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干41左6柱上变压器	250	5.76%	0	0				10.22%
35884	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科七区2箱变1变	630	0.00%	0	0				0.00%
35885	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科1箱变1变	500	39.36%	0	0				0.26%
35886	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	文化宫箱变	400	10.20%	0	0				27.75%
35887	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	公安1箱变1	400	78.00%	0	0				-0.29%
35888	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科五期四六组团2箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
35889	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路3变电站201	400	28.80%	0	0				-4.73%
35890	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区1箱变1号变	630	24.38%	363.72	363.72				-1.86%
35891	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二1箱变2号变	630	24.44%	0	0				-2.40%
35892	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园二期2箱变1号变	800	55.80%	0	0				2.66%
35893	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园3箱变1号变	400	20.40%	0	0				-0.31%
35894	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	虹桥花园箱变1号变	630	23.81%	0	0				-0.95%
35895	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	长宏公寓一次1主变	500	29.28%	0	0				10.13%
35896	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期4箱变1号变	500	12.80%	0	0				-4.23%
35897	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园C区1#主变	630	13.65%	481	481				-4.64%
35898	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	川江3箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
35899	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	北飞新村3箱变1变压器	500	31.20%	0	0				10.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
35900	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	长南2箱变2	630	74.29%	0	0				4.00%
35901	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	金沙江箱变1	630	48.89%	0	0				28.07%
35902	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园1箱变1	630	13.02%	0	0				-0.70%
35903	开发	昆明变	昆明变55946星海乙线	商贸二小区变电站1变压器	630	33.02%	254.37	254.37				17.53%
35904	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园2小区变电站1变压器	630	49.21%	169.74	169.74				-0.04%
35905	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园4小区变电站1变压器	500	20.80%	169.74	169.74				-2.04%
35906	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城14号变电站2号变压器	630	18.79%	448.6	448.6				12.97%
35907	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙12箱变2变压器	630	24.13%	415	415				-0.05%
35908	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	城建花园5变电站201	400	42.90%	188.4	188.4				1.25%
35909	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工铁路小区1变电站202变压器	630	15.56%	469	469				-0.30%
35910	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区1变电站202柜	630	0.95%	318.69	318.69				-6.35%
35911	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区2变电站201柜	630	32.70%	318.69	318.69				-4.90%
35912	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园6箱变2变压器	630	17.14%	0	0				-6.71%
35913	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	花苑小区变电站202柜	800	48.50%	0	0				-0.61%
35914	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	重工街6变电站201柜	500	49.28%	0	0				-3.57%
35915	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-1箱变1变压器	630	41.27%	307	307				-2.35%
35916	沈河	方家变	方家变666方南甲线	金杯2箱变1变压器	630	9.84%	505	505				-3.76%
35917	沈河	大东变	大东变054城南乙线	现代家园8箱变1变压器	630	18.41%	0	0				3.20%
35918	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城1箱变2变压器	400	21.50%	274	274				-1.58%
35919	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城7箱变1变压器	500	22.40%	338	338				-2.09%
35920	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	南八中路小区变电站202柜	500	0.00%	0	0				0.00%
35921	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁22主变	1600	34.38%	234.55	234.55				0.05%
35922	和平	南湖变	南湖变490南方线	艾特国际公寓3楼2主变	1600	8.75%	0	0				3.36%
35923	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲4箱变1号变	500	16.00%	0	0				0.80%
35924	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园32主变	630	16.19%	465	465				1.59%
35925	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	通天2箱变2变压器	400	82.80%	0	0	2024年12月			0.73%
35926	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	舟泉1箱变2变压器	630	58.41%	0	0				-2.71%
35927	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑小区2变电站2变压器	630	36.83%	0	0				3.73%
35928	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	百乐1箱变1变压器	315	119.62%	0	0	2024年10月			1.73%
35929	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	大众干10变电站1变压器	315	22.35%	213.1	213.1				1.88%
35930	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众干8变电站1变压器	500	25.20%	324	324				-3.29%
35931	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	鹤鸣变电站1变压器	630	71.43%	0	0				-1.11%
35932	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	文化大楼箱变2变压器	630	45.08%	6.93	6.93				-2.00%
35933	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期3箱变2变	630	19.37%	445	445				-0.53%
35934	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都1变电站201	800	72.90%	136.8	136.8				-1.88%
35935	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	望云寺箱变1变压器	400	19.25%	283	283				-1.26%
35936	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天3箱变2变压器	630	36.95%	0	0				5.25%
35937	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天4箱变2变压器	630	20.57%	0	0				-2.74%
35938	大东	小东变	小东变170小毛线	八家子小区2箱变2变压器	630	71.62%	115.8	115.8				0.60%
35939	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品9变电站1变压器	400	19.50%	282	282				-0.94%
35940	大东	小东变	小东变80148新光线	黎明三小区箱变1变压器	630	15.87%	0	0				1.45%
35941	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城9号变电站1号变压器	630	20.00%	441	441				18.55%
35942	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城9号变电站2号变压器	630	0.00%	567	567				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35943	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园5变电站201	500	0.00%	450	450				0.00%
35944	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	香城蓝山1变电站201	630	23.81%	0	0				7.32%
35945	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠6箱变1变压器	630	17.14%	0	0				-0.01%
35946	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠5箱变2变压器	630	28.57%	0	0				11.94%
35947	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	炮苑花都10箱变1变压器	630	33.02%	359	359				-1.10%
35948	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园10配电站202 变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
35949	皇姑	长江变	468长黄乙线	五彩新村箱变2变压器	500	45.12%	0	0				8.87%
35950	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	新新花园箱变1变压器	400	45.20%	0	0				6.28%
35951	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区3变电站2变压器	630	33.02%	308.3	308.3				76.66%
35952	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	永顺1箱变1变压器	400	61.20%	0	0				-0.89%
35953	辽中	满都户	满都户变1011满西线	齐家照明综合(2023微)	400	74.70%	61.2	61.2				100.00%
35954	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期-3-1小区变电站201配电变压器	630	13.33%	0	0				100.00%
35955	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分22左1右1柱上变压器	400	42.20%	0	0				7.69%
35956	大东	小东变	小东变80148新光线	古田和睦城2箱变2变压器	630	22.54%	0	0				100.00%
35957	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右7柱上变压器	400	20.70%	0	0				4.01%
35958	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸1箱式变电站1配电变压器	800	34.88%	0	0				2.80%
35959	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达3变电站2号配电变压器	630	57.90%	0	0				4.57%
35960	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达4变电站2号配电变压器	630	47.94%	0	0				2.00%
35961	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-2分建一期1变电站201配电变压器	630	24.44%	0	0				100.00%
35962	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线173右8变台	80	51.00%	31.2	31.2				6.12%
35963	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	集美天城5变电站2配电变压器	800	12.60%	0	0				100.00%
35964	苏家屯	施官变	施官变60154菜茵线	华府丹郡26号变电站202间隔(菜茵线)配电变压器	630	22.22%	0	0				70.17%
35965	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城3箱式变电站2配电变压器	800	58.50%	0	0				8.37%
35966	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干皂角树分28右9变台	200	19.50%	141	141				24.93%
35967	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干80左1变台	200	61.73%	56.55	56.55				30.33%
35968	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	广源小区2变电站2变压器	630	26.98%	397	397				33.47%
35969	和平	和平变	和平变148和铁甲线	枫景名城1变电站201间隔变压器	630	28.95%	384.6	384.6				0.00%
35970	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园6箱变2变压器	630	11.68%	493.4	493.4				11.32%
35971	沈北	天乾变	天孝乙线	龙湖原府小区2局维变电站202配电变压器	800	14.70%	0	0				100.00%
35972	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾1号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	800	18.60%	0	0				41.33%
35973	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾3号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	630	27.62%	0	0				37.99%
35974	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线刘家分支054	50	111.30%	0	0	2022年12月			10.21%
35975	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地四期202配电变压器	800	23.63%	531	531				11.84%
35976	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城7变电站变压器	630	37.46%	0	0				12.61%
35977	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓5变电站1变压器	500	29.60%	0	0				-2.42%
35978	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线王滨甲干龙山分23柱上变压器	200	37.50%	105	105				12.57%
35979	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨线135龙山分24兴盛支26小未家支16柱上变压器	100	41.70%	48.3	48.3				4.22%
35980	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	木材分15柱上变压器	1200	0.23%	1077.2	1077.2				50.57%
35981	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城3箱变202配电变压器	800	11.25%	0	0				11.50%
35982	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线赵东支22	100	93.75%	0	0	2024年6月			15.13%
35983	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线三东会支031	200	38.10%	0	0				12.89%
35984	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城4站房1变压器	630	38.35%	325.4	325.4				2.01%
35985	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛1号变电站2号配电变压器	800	25.88%	0	0				4.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35986	康平	中心变	中心变2608粮油线	北国春天1变电站201配电变压器	500	31.60%	122.97	122.97				0.31%
35987	东陵	李相变	李古线	李古线李班干6左5左1柱上变压器	315	25.52%	203.1	203.1				56.30%
35988	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万6-11组照明	100	141.00%	0	0	2022年12月			12.03%
35989	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线光辉水泵宿舍	100	58.40%	31.6	31.6				7.47%
35990	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干大獾洞分社屯支50变台	200	50.25%	79.5	79.5				0.97%
35991	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李刘联分9右1+1左1	200	58.50%	0	0				99.85%
35992	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支014	30	75.33%	0	0				-4.67%
35993	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露4箱变202	250	33.60%	0	0				-1.27%
35994	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线姚水支17	200	39.80%	0	0				6.93%
35995	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支10右3柱上变压器	400	108.30%	0	0	2024年6月			68.77%
35996	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城1号变电站1号变压器	630	26.67%	173.2	173.2				-2.05%
35997	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变220城东线蔬菜公司住宅	100	46.80%	0	0				5.63%
35998	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干75+1右1	400	0.00%	360	360				0.00%
35999	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙3小区变电站1变压器	500	36.40%	0	0				5.58%
36000	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分21右2左1变台	200	101.40%	0	0	2024年12月			43.97%
36001	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线崔公分95(大望B台)	50	30.30%	0	0				11.30%
36002	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵世家1号变电站1号变压器	630	34.92%	0	0				0.22%
36003	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城三期2箱式变电站1配电变压器	800	32.25%	0	0				63.10%
36004	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城三期2箱式变电站2配电变压器	800	34.50%	0	0				48.87%
36005	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号1变电站1变压器	630	31.62%	0	0				-2.83%
36006	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	沈阳副食集团有限公司金星街54-1号	400	15.20%	299.2	299.2				57.48%
36007	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干黑牛分70左4左6	315	11.94%	0	0				8.98%
36008	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线满融分11左4	200	37.80%	0	0				-2.78%
36009	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线代家分3右5左1变台	200	34.80%	0	0				38.61%
36010	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2期1箱变201配电变压器	630	43.81%	0	0				15.71%
36011	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干91右11之1	100	17.40%	72.6	72.6				8.99%
36012	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡6变电站2变压器	630	17.14%	459	459				8.73%
36013	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期1箱式变电站1配电变压器	800	32.63%	0	0				11.30%
36014	东陵	麦子屯	麦孙线	花溪林语小区2箱变2变压器	630	11.43%	495	495				47.07%
36015	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都12号变电站202配电变压器	500	41.20%	0	0				10.02%
36016	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干大黄沟分26变台	200	30.50%	0	0				5.29%
36017	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	虎桥线大队支07	200	27.50%	73.44	73.44				0.00%
36018	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期2周维变202配电变压器	800	21.90%	0	0				55.94%
36019	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场6变电站2变压器	630	25.40%	407	407				69.10%
36020	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨于坨变023莲花线大莲花南台	315	84.83%	0	0	2024年6月			4.12%
36021	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线石垅子分47	100	57.15%	32.85	32.85				8.35%
36022	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	三经甲8KB新世纪201间隔配电变压器	315	61.97%	88.3	88.3				57.24%
36023	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳盈达房地产开发有限公司6箱变配电变压器	630	25.71%	0	0				4.11%
36024	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	金港名城2号201配电变压器	630	19.37%	0	0				6.48%
36025	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民3号配电变压器	630	19.68%	443	443				2.42%
36026	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	府苑雅都二期2号箱1号考核配电变压器	630	26.67%	0	0				13.34%
36027	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	大兰坨中台	160	41.25%	78	78				13.31%
36028	法库	新依变	依三线	10kV依三线三家子村支01	100	73.00%	0	0				-2.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36029	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线64右8左15左2变台	400	18.50%	286	286				0.00%
36030	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景9变电站2变压器	630	22.48%	425.4	425.4				6.57%
36031	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区3变电站1变压器	400	25.50%	0	0				3.24%
36032	皇姑	长江变	468长黄乙线	五彩上筑1箱变2号变	800	19.88%	0	0				2.93%
36033	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家二期B段2间隔2配电变压器	800	18.00%	0	0				25.99%
36034	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线镇内线主干01-1	160	67.88%	35.4	35.4				5.74%
36035	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海商业变电站201间隔(乙)配电变压器	400	1.50%	0	0				40.92%
36036	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线54左11变台	200	37.20%	105.6	105.6				13.88%
36037	大东	小东变	小东变80188地坛线	黎明国际2箱变1变压器	500	33.28%	283.6	283.6				25.06%
36038	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品昊城1变电站1变压器	630	33.65%	148.66	148.66				7.06%
36039	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期.三期3箱式变电站202间隔	800	0.00%	0	0				0.00%
36040	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线钱家支02	100	87.00%	3	3	2022年12月			6.08%
36041	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线台沟一台区柱上变压器	50	11.10%	0	0				-92.67%
36042	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	旭辉璟宸小区1变电站2变压器	800	41.10%	0	0				40.26%
36043	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区6变电站1配电变压器	630	4.76%	0	0				100.00%
36044	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村2号变电站2变压器	630	5.08%	0	0				-12.63%
36045	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿分3+1综合台区(一站式)	200	13.20%	0	0				-73.60%
36046	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	YHG_里仁宾馆箱变1号配电变压器	315	74.67%	0	0				46.13%
36047	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线一中分7	315	10.67%	0	0				3.18%
36048	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线创业队分12	100	49.80%	0	0				0.50%
36049	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门第一城三期6箱变201间隔配电变压器	630	38.41%	325	325				19.82%
36050	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	沈南分26左8右1	200	35.40%	0	0				54.29%
36051	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干40	160	41.25%	0	0				-1.68%
36052	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达1号变电站1号配电变压器	630	35.87%	0	0				54.40%
36053	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	金道城一期2变电站1号配电变压器	630	28.10%	0	0				-0.54%
36054	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景4变电站202	400	20.80%	276.8	276.8				-3.14%
36055	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线魏家四组照明	200	11.70%	0	0				1.64%
36056	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线义合台分支线036	315	19.71%	165	165				9.53%
36057	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	龙湖渔义A2地块1变电站2变压器配电变压器	630	36.19%	0	0				6.47%
36058	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙72右1箱式变电站2号配电变压器	400	34.00%	0	0				0.43%
36059	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	隆登花园3箱变1变压器配电变压器	630	21.90%	0	0				2.90%
36060	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	YHG_麓林春雨轩(局维)7箱变2变配电变压器	630	0.00%	0	0				100.00%
36061	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府二期2箱式变电站201间隔配电变压器	800	30.75%	0	0				4.77%
36062	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	YHG_沈阳中铁盛丰置业有限公司一期(人杰水岸)2201配电变压器	630	17.78%	0	0				1.77%
36063	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	诚丰金源星城国际一期(分)201配电变压器	630	13.65%	0	0				-166.64%
36064	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	富城春天一期2箱变1变201配电变压器	630	29.21%	0	0				4.57%
36065	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	交通队住宅楼201配电变压器	250	41.20%	122	122				-1.94%
36066	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	沈阳军盈房地产开发有限公司3.1箱变201配电变压器	630	29.46%	0	0				0.35%
36067	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家八组照明	200	37.40%	105.2	105.2				4.39%
36068	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿万万城四期9箱式变电站配电变压器	630	27.30%	0	0				1.32%
36069	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园二期32号楼变电站202	630	7.62%	0	0				100.00%
36070	皇姑	长江变	长江变25494长华线	银亿大城印象锦园二期3箱式变电站2配电变压器	800	19.50%	0	0				70.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36071	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城西南区1变电站2变压器配电变压器	630	19.43%	0	0				0.40%
36072	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干白云分10左2	315	22.10%	0	0				14.14%
36073	辽中	养士堡	养士堡变1184腰电线	王家村综合三台	400	53.10%	147.6	147.6				17.47%
36074	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分7之1左1柱上变压器	315	72.70%	54.5	54.5				2.45%
36075	于洪	平罗变	平罗变	小微秋家村2号台	400	40.20%	0	0				100.00%
36076	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城1变电站1变压器	630	47.62%	267	267				5.04%
36077	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳坝南东井分支05	200	53.10%	73.8	73.8				4.15%
36078	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分14左6+1右5+1柱上变压器	100	123.60%	0	0	2022年12月			6.28%
36079	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园1变电站2变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
36080	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳颐景园2变电站2配电变压器	630	27.30%	0	0				9.51%
36081	和平	太原变	太原变056南七乙线	和平分14+1	315	0.00%	0	0				-162.65%
36082	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期1号变电站2号配电变压器	630	14.92%	473	473				34.61%
36083	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城11号变电站2变压器	630	19.05%	0	0				1.30%
36084	沈北	道义变	道义变15292开发一线	唐轩首府二期2箱变201配电变压器	800	28.50%	0	0				39.95%
36085	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源4配电站1变压器	630	67.81%	0	0				1.59%
36086	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	格拉斯香邸小区1变电站201配电变压器	630	28.25%	0	0				13.55%
36087	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	YHG_沈阳显宽房地产开发有限公司2箱考核表(龙江鑫都)	630	68.25%	137	137				-0.84%
36088	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分87左6	200	37.20%	105.6	105.6				15.72%
36089	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支102	50	14.40%	37.8	37.8				31.11%
36090	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景1箱变201间隔配电变压器	630	29.52%	0	0				4.64%
36091	于洪	家俱变	家俱变	丽锦城2变电站1变压器	630	34.29%	0	0				1.71%
36092	于洪	家俱变	家俱变	丽锦城3变电站1变压器	630	37.33%	0	0				-2.05%
36093	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城1变电站202	630	17.14%	0	0				-3.43%
36094	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线胡古分84	200	20.60%	0	0				23.29%
36095	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干张良分29左5	100	54.80%	35.2	35.2				-3.07%
36096	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	君兰江山3变电站202变压器	800	23.00%	536	536				100.00%
36097	沈北	清水变	清水变	清水台变642清王线泥沟米厂分4(泥沟村D台)	100	55.00%	0	0				-70.46%
36098	沈北	清水变	清水变	清水台变656清蒲线清水村东分3(清水E台)	315	42.10%	0	0				8.51%
36099	沈河	万柳变	万柳变276万东线	沈河教工住宅箱变1变压器	315	31.75%	0	0				2.77%
36100	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	南塔2变电站1变压器	630	18.48%	0	0				-0.87%
36101	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京二期2变电站202变压器	800	22.50%	433	433				-1.67%
36102	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡3变电站1变压器	315	17.27%	229.1	229.1				45.61%
36103	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城1号变电站202配电变压器	630	17.14%	0	0				4.14%
36104	浑南	营盘	营盘变050营侦线	泰莱白金湾1号变电站2号变压器	630	15.24%	0	0				2.16%
36105	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界2号变电站2变压器	630	24.76%	411	411				0.78%
36106	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东中台	200	94.60%	0	0	2022年9月			14.46%
36107	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苏家四组1号新台分01	100	29.70%	60.3	60.3				100.00%
36108	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	褚贵分17左1左1	100	22.50%	67.5	67.5				100.00%
36109	于洪	五金变	五金变	五兰乙线	160	68.25%	0	0				-0.56%
36110	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城41号变电站201间隔配电变压器	400	69.30%	82.8	82.8				21.84%
36111	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸5变电站3变压器	800	9.30%	645.6	645.6				-3.49%
36112	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语三期变电站202间隔配电变压器	500	0.00%	450	450				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36113	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分39右1变台	200	11.10%	157.8	157.8				22.43%
36114	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二号(微)	400	43.20%	187.2	187.2				80.05%
36115	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲于二道分张宝支20右4变台	400	47.40%	0	0				100.00%
36116	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线敬老院支山里垵几1	200	10.20%	159.6	159.6				57.54%
36117	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园3小区变电站1变压器	500	25.44%	0	0				0.44%
36118	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景5变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
36119	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院B1箱变1变压器	315	26.03%	201.5	201.5				1.18%
36120	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期1变电站1配电变压器	800	6.30%	0	0				100.00%
36121	大东	农高变	农高变70366裕农乙线	裕农乙线裕农干59	100	27.00%	0	0				-8.69%
36122	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄线	黄花线154变台	400	7.20%	0	0				-1.33%
36123	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干物流分2变压器	100	105.30%	0	0	2022年12月			-0.01%
36124	东陵	李相变	李古线	李古线永安分6柱上变压器	400	59.75%	121	121				7.37%
36125	沈北	王驿变	王新甲线	唐轩上城1变电站202配电变压器	800	34.13%	447	447				8.84%
36126	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	汾河家园小区3箱式变电站201间隔配电变压器	630	24.44%	0	0				18.25%
36127	和平	太原变	太原变066汽配线	中铁瑞达广场变电站2变压器	800	3.75%	690	690				-5.70%
36128	浑南	安顺变	安顺变164安于甲线	保利紫荆公馆三期1号变电站1号配电变压器	630	0.00%	0	0				-1746.40%
36129	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	小微宁官2台区	200	25.80%	128.4	128.4				22.90%
36130	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线历家村分台支04	50	66.00%	0	0				100.00%
36131	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线74+1变台	200	45.20%	0	0				17.94%
36132	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线农场水利支李安宁水利几6	50	0.00%	45	45				0.00%
36133	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高于长友分36加1变压器	100	20.40%	69.6	69.6				-2.73%
36134	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景1箱式变电站1配电变压器	630	37.33%	0	0				6.38%
36135	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区9变电站1变压器	500	19.68%	0	0				1.46%
36136	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	中海上东区1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	52.20%	0	0				35.75%
36137	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎巴彦西支南几3+1杆	200	35.30%	0	0				11.04%
36138	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城4箱式变电站1配电变压器	630	31.62%	0	0				11.19%
36139	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚6号	50	0.00%	0	0				-29.85%
36140	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官6号台区	100	59.00%	31	31				-21.36%
36141	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美景3变电站2配电变压器	630	20.63%	437	437				12.87%
36142	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线李家分支线030	200	31.20%	117.6	117.6				10.84%
36143	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干170左8	200	23.70%	0	0				50.32%
36144	新民	新民变	新民变30164新区线	新区干12左2	400	24.00%	0	0				100.00%
36145	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线胜利村新大棚	100	87.00%	3	3	2024年9月			-13.67%
36146	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期1箱变2变压器	800	21.38%	0	0				3.68%
36147	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	后边外村综合一台	400	32.40%	230.4	230.4				35.91%
36148	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	巴黎春天变电站201配电变压器	400	50.25%	0	0				3.32%
36149	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵干桃水分2	100	61.20%	28.8	28.8				2.54%
36150	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	益格清水湾二期小区2变电站2变压器	800	17.70%	578.4	578.4				96.68%
36151	和平	展览变	展览变882展河线	华润瑞府2变电站201间隔配电变压器	800	11.40%	628.8	628.8				93.04%
36152	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地国际四期2号变电站2变压器	800	34.80%	0	0				-0.55%
36153	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线李家支002	200	37.43%	0	0				5.62%
36154	于洪	得胜变	得中线95474	富景四期1变电站1配电变压器	630	26.98%	0	0				62.71%
36155	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区4变电站1变压器	630	52.19%	0	0				0.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36156	浑南	安顺变	安顺变184安智线	首创光和郡三期2号变电站1号配电变压器	630	14.60%	0	0				34.99%
36157	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线威南分支线019	100	103.00%	0	0	2023年1月			12.50%
36158	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园10箱变(单)	630	31.24%	0	0				-3.75%
36159	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线东刘家四组照明	200	47.10%	85.8	85.8				1.30%
36160	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刘东支5	200	28.88%	0	0				14.97%
36161	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分12右10柱上变压器	315	53.02%	0	0				0.43%
36162	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区4变电站1变压器	630	20.00%	441	441				2.92%
36163	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区5变电站201	630	20.19%	439.8	439.8				0.89%
36164	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景11变电站1变压器	800	61.88%	225	225				4.91%
36165	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支062	50	75.30%	7.35	7.35				3.49%
36166	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	刘屯后3台	200	62.70%	54.6	54.6				50.75%
36167	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区4变电站2主变	400	21.60%	273.6	273.6				-1.61%
36168	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分6柱上变压器	315	58.73%	0	0				-0.73%
36169	浑南	营盘	营盘变062航西乙线	金辉优步学府小区变电站2号配电变压器	800	20.40%	0	0				74.18%
36170	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑5变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-2.69%
36171	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城3号变电站1号变压器	630	7.30%	521	521				-8.93%
36172	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	美地2箱变1变压器	630	24.44%	0	0				0.97%
36173	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园14箱变2变压器	630	11.81%	492.6	492.6				0.75%
36174	于洪	得胜变	得工线95446	画苑西小区2站房2变压器	630	78.98%	69.4	69.4				12.49%
36175	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	爱慕城小区变电站变压器配电变压器	315	110.48%	0	0	2024年12月			7.50%
36176	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线251	400	30.80%	236.8	236.8				1.07%
36177	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期6箱式变电站2配电变压器	630	15.24%	0	0				-0.75%
36178	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干军械分2	400	12.90%	0	0				-0.60%
36179	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线105左1柱上变压器	400	49.50%	0	0				-4.98%
36180	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠2箱式变电站1配电变压器	800	29.63%	0	0				3.50%
36181	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线222+1	200	29.10%	0	0				16.50%
36182	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园2箱变1变压器	630	27.94%	0	0				3.27%
36183	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	延寿寺西变电站1主变	400	26.00%	0	0				2.12%
36184	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金主干线053	200	31.50%	0	0				7.45%
36185	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区3变电站2变压器	800	35.63%	0	0				7.15%
36186	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分75左1变台	50	74.00%	0	0				-4.62%
36187	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区2变电站1变压器	400	61.50%	0	0				1.35%
36188	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线五家子分36左20变台	100	72.00%	18	18				4.47%
36189	法库	孟家屯	孟东线	10KV孟东线东岗子村分南台支自来水甲3	50	0.00%	45	45				0.00%
36190	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区2变电站1变压器	630	31.11%	371	371				0.71%
36191	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	凯荣禧乐都3变电站202变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-3.75%
36192	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际十九号变电站202配电变压器	800	32.63%	0	0				3.66%
36193	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新东南台	200	100.20%	0	0	2022年12月			16.36%
36194	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线凯博农业分1	200	7.80%	0	0				66.21%
36195	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线大坝分10左1	200	37.80%	0	0				4.74%
36196	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	东药住宅小区箱式变电站202出线间隔配电变压器	630	15.87%	0	0				67.61%
36197	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地线荒地分秦家房支25右12右4变台	100	16.40%	73.6	73.6				-45.14%
36198	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分29左1变台	100	16.80%	73.2	73.2				-22.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36199	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南干东五分20右5右5柱上变压器	315	0.95%	0	0				-41.82%
36200	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干44变台	160	73.75%	0	0				7.48%
36201	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分50左1变台	200	69.00%	0	0				27.48%
36202	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分56	400	15.90%	296.4	296.4				100.00%
36203	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分3柱上变压器变压器	315	34.92%	173.5	173.5				-8.05%
36204	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分43右1变台	100	88.50%	0	0	2024年6月			-6.85%
36205	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛干74左10变台	200	92.70%	0	0	2025年2月			11.22%
36206	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线大莫七组台分支线002	100	67.80%	22.2	22.2				6.02%
36207	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线孙南支02	200	60.50%	59	59				16.32%
36208	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台照明综合(2022微)	200	49.80%	80.4	80.4				100.00%
36209	东陵	孙家寨	孙元线	孙家寨变204孙元线孙元干元科分9柱上变压器	315	41.90%	0	0				14.79%
36210	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊2变电站2变压器	500	38.72%	256.4	256.4				15.73%
36211	沈北	农高变	农柳线	沈阳天阔化城房地产开发有限公司变电站1号变压器	630	17.14%	0	0				20.90%
36212	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线大兰北新井大棚	100	42.30%	47.7	47.7				-17.12%
36213	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	四架山台	200	32.50%	115	115				10.17%
36214	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南干072	50	24.30%	0	0				-19.35%
36215	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯2箱式变电站1配电变压器	500	92.80%	0	0	2022年12月			48.22%
36216	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	坤博园三期-2箱变201间隔配电变压器	630	35.24%	0	0				6.45%
36217	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	陶瓷小区1变	630	43.49%	0	0				-4.34%
36218	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊21号变电站1号变压器	630	28.25%	0	0				67.55%
36219	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分61右9	30	87.33%	0	0	2023年2月			29.07%
36220	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福线123右1+1右2变台	100	39.00%	51	51				10.68%
36221	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村10机井	50	13.60%	38.2	38.2				20.63%
36222	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村26机井	50	42.00%	0	0				10.00%
36223	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线103+1右1	200	12.75%	0	0				0.00%
36224	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城16号变电站2变压器	630	22.10%	0	0				9.53%
36225	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万10组照明	200	44.85%	90.3	90.3				15.26%
36226	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚3箱式变电站1配电变压器	630	44.57%	0	0				5.12%
36227	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分15右支10变压器	100	35.70%	54.3	54.3				-13.51%
36228	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	云峰箱变103配电变压器	500	48.40%	208	208				2.90%
36229	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳兴铭房地产有限公司(三盛颐景园一期A区)4母线配电变压器	630	30.00%	0	0				9.65%
36230	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区9变电站2变压器	630	19.05%	0	0				1.04%
36231	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	日升如意城一号箱式变电站2号配电变压器	630	69.33%	0	0				2.82%
36232	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园二期一号变电站202配电变压器	630	12.95%	0	0				-1.23%
36233	法库	果子园	果子园变417果北甲线	鸿福嘉四号箱变202间隔配电变压器	630	34.60%	0	0				24.42%
36234	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯干179变台	100	54.60%	35.4	35.4				5.87%
36235	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线吴长岗分24左7变台	200	34.80%	0	0				-7.10%
36236	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线280右3变台	50	69.80%	10.1	10.1				-12.68%
36237	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深线133左4	160	84.38%	0	0	2022年12月			4.89%
36238	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分8加1左支2变压器	100	46.80%	0	0				8.42%
36239	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸1号配电室2号配电变压器	630	22.54%	0	0				1.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36240	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区三期1变电站202配电变压器	630	16.38%	0	0				87.01%
36241	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	黄旗堡村13机井	200	40.20%	99.6	99.6				19.89%
36242	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线高力房中台	200	62.25%	55.5	55.5				9.38%
36243	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸2变电站2配电变压器	800	25.20%	518.4	518.4				67.79%
36244	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干266变台	50	149.20%	0	0	2022年12月			10.93%
36245	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线47左22右13	200	62.40%	55.2	55.2				4.81%
36246	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关于小辛十组支007	200	32.70%	0	0				6.56%
36247	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线焦家支11	100	140.70%	0	0	2024年6月			4.02%
36248	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线边前分支004	200	27.30%	0	0				14.17%
36249	辽中	养土堡	养土堡变1184腰屯线	腰屯村综合一台	400	52.80%	148.8	148.8				13.62%
36250	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	林化分15+1右1	200	62.10%	0	0				15.71%
36251	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城2变电站1变压器	800	32.25%	0	0				2.21%
36252	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线双庙分33变台	200	27.60%	124.8	124.8				100.00%
36253	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左42	200	38.10%	103.8	103.8				-8.02%
36254	法库	果子园	果蕴线	碧水名门一期3箱式变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				7.80%
36255	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大干熬多牛分74左2变台	200	50.70%	0	0				-8.72%
36256	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网户分15	200	60.90%	58.2	58.2				-2.18%
36257	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线18右09	250	59.60%	76	76				8.44%
36258	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分单屯支9左7左4变台	50	56.20%	0	0				3.56%
36259	于洪	大潘变	大潘线	奥玛丽都3站房1变压器	630	21.33%	330.81	330.81				2.57%
36260	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分35右2左6变台	400	44.25%	0	0				22.16%
36261	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分56右10右4+1	200	26.40%	0	0				19.31%
36262	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	万科假日二期小区1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
36263	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期1号变电站1号变压器	630	23.24%	0	0				-2.57%
36264	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	南北垄机井	80	46.75%	0	0				-1.29%
36265	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分28+1左1	400	22.20%	271.2	271.2				40.34%
36266	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变048中寺线铁营子分3(铁营子A台)	50	52.80%	18.6	18.6				4.81%
36267	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府二期1号变电站2号配电变压器	630	36.51%	0	0				68.35%
36268	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府3箱式变电站1配电变压器	800	45.60%	0	0				-15.59%
36269	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司(道义大街与蒲南路交汇处)	100	9.90%	0	0				54.34%
36270	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源2变电站1变压器	500	30.40%	0	0				3.48%
36271	和平	和平变	和平变144南一乙线	白领大厦2主变	800	10.50%	0	0				-0.24%
36272	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路干5右1新	400	38.70%	0	0				100.00%
36273	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线侯程支79	100	34.40%	0	0				4.75%
36274	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线周占宇商品楼几02	100	28.00%	62	62				-6.79%
36275	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干82右分造纸厂支16变压器	50	74.40%	7.8	7.8				-35.09%
36276	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分2箱变配电变压器	630	41.27%	0	0				0.00%
36277	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分前九支022	200	33.00%	0	0				19.52%
36278	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团4变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
36279	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干44右3	315	20.57%	0	0				4.08%
36280	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期2变电站2主变	800	16.50%	0	0				-2.46%
36281	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期4变电站1主变	800	10.13%	0	0				-0.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36282	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙于77左7左10左1台	400	20.40%	0	0				54.95%
36283	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	山姆会员店变电站201间隔配电变压器	630	19.68%	0	0				2.86%
36284	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城留香苑2号变电站201间隔配电变压器	630	16.19%	0	0				45.14%
36285	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大于180左1	200	19.20%	0	0				7.81%
36286	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区3变压器	630	24.76%	0	0				100.00%
36287	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	其仕和颂小区2变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				-1.24%
36288	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐花园C2分建一小区2变电站202配电变压器	630	91.43%	0	0	2024年6月			2.70%
36289	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	港基双水岸2号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	24.90%	0	0				35.75%
36290	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠于143左16右2	200	17.10%	145.8	145.8				6.50%
36291	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专于143黄岗子分7八间房支005	200	25.20%	0	0				10.88%
36292	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线170右2变台	400	33.00%	228	228				100.00%
36293	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一二期)21 201配电变压器	630	56.00%	0	0				2.99%
36294	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府2箱变201间隔配电变压器	630	32.76%	0	0				1.67%
36295	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司2柱上变压器	315	51.43%	0	0				-0.88%
36296	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮食小区分01	160	60.00%	48	48				2.38%
36297	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄干098	100	59.10%	30.9	30.9				16.02%
36298	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线小望A台支01	315	67.30%	71.5	71.5				20.21%
36299	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合4变电站1变压器	630	27.81%	0	0				-0.54%
36300	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西曲分支07	200	30.75%	0	0				6.47%
36301	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西孔一组支04	200	46.20%	0	0				19.05%
36302	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分坑东支61	200	39.60%	0	0				16.01%
36303	于洪	大兴变	兴援线	大兴变513兴援线援工区东台	160	102.25%	0	0	2022年12月			4.58%
36304	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期2配电站202配电变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
36305	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘北科技园	100	98.40%	0	0	2025年2月			9.98%
36306	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居5箱变1变压器	500	20.40%	0	0				45.95%
36307	辽中	四方台	四方台变91154四方台	5835	200	42.00%	96	96				0.00%
36308	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线部队支009	100	63.60%	26.4	26.4				10.17%
36309	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分066	50	90.00%	0	0	2024年6月			7.09%
36310	大东	望花变	望花变70256望北乙线	西堡巷1变电站1变压器	630	16.76%	0	0				2.23%
36311	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	富兴经典1号箱变202间隔配电变压器	400	60.00%	0	0				34.59%
36312	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域5箱变2变压器	630	34.67%	0	0				-5.71%
36313	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	邢柏村助农公变台	400	0.00%	360	360				0.00%
36314	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品1变电站1变压器	630	21.27%	433	433				35.51%
36315	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	前塔乙线前塔干53柱上变压器	400	18.30%	0	0				-8.08%
36316	浑南	营盘	营盘变040营奥线	沿海商业中心4号变电站2号变压器	630	48.00%	0	0				6.46%
36317	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光8箱式变电站配电变压器	630	23.62%	0	0				2.91%
36318	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分全窝堡支16右9变台	400	9.83%	320.7	320.7				5.17%
36319	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	中粮1箱变2变压器	800	32.10%	0	0				53.81%
36320	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线宴冈分支003	100	55.50%	0	0				13.48%
36321	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华分文华北台支1	400	33.15%	227.4	227.4				-8.30%
36322	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦4变电站2配电变压器	630	6.98%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36323	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑小区箱变203间隔配电变压器	630	15.24%	0	0				0.25%
36324	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线085	160	27.50%	100	100				-26.97%
36325	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线240+1右1	200	3.30%	0	0				57.07%
36326	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	春江家园箱变2	630	22.10%	427.8	427.8				1.59%
36327	法库	大孤家变	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分110	100	87.30%	2.7	2.7	2024年6月			7.77%
36328	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎巴彦东支南几3+1杆	200	37.50%	0	0				5.14%
36329	浑南	于山变	于山变748航天线	和鸿广场二期2号变电站1号变压器	630	27.30%	51.96	51.96				100.00%
36330	法库	果子园	果子园变1415镇东线	工商小区箱变201间隔1号变压器	500	94.08%	0	0	2024年6月			-1.02%
36331	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区1变电站202配电变压器	500	47.68%	210	210				8.59%
36332	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	英里蓝湾小区2变电站1变压器	630	34.29%	0	0				1.94%
36333	和平	和平变	和平变160百年线	温州城12主变压器	630	17.14%	459	459				0.21%
36334	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四七支003	50	87.60%	1.2	1.2	2024年6月			11.72%
36335	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	绿茵家苑1号变电站2号变压器	630	25.71%	0	0				11.22%
36336	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠花园二期1局维变201配电变压器	630	40.00%	0	0				35.62%
36337	于洪	家俱变	俣锦线	澳源3站房2变压器	630	42.92%	0	0				1.15%
36338	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分贺东支14	400	25.50%	258	258				6.06%
36339	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分草砖支贺西几05	200	43.80%	92.4	92.4				1.46%
36340	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区4变电站2变压器	500	23.60%	0	0				4.02%
36341	沈河	万柳变	万柳变276万东线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干19变压器	315	25.08%	0	0				-0.19%
36342	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十三号变电站2变压器	630	22.10%	427.8	427.8				0.78%
36343	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道4箱变1变压器	800	22.50%	540	540				2.66%
36344	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干62左分11右支1加1右5变压器(清洁能源)	400	11.10%	315.6	315.6				100.00%
36345	沈北	朱尔变	朱尔变74380江森线	捷众干47杆(一站式)	200	37.20%	0	0				16.95%
36346	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	灰山三组照明(微)	200	23.50%	0	0				5.61%
36347	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	土堡子西二台(微)	400	34.40%	0	0				8.22%
36348	东陵	孤家子	营城子甲线	江南水乡二期4号箱式变电站2号配电变压器	630	38.41%	0	0				3.82%
36349	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿2号变电站202间隔配电变压器	630	41.90%	0	0				36.45%
36350	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	三矿新村变电站201间隔配电变压器	630	26.98%	0	0				33.99%
36351	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	北乱2号变电站202间隔配电变压器	630	9.84%	505	505				34.52%
36352	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期42主变	500	22.80%	0	0				-2.62%
36353	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	汇置尚都二AB三B1局维201配电变压器	800	28.20%	0	0				77.20%
36354	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线于金村台	400	27.60%	249.6	249.6				20.50%
36355	沈北	农高变	农高变70358农海线	辽宁华龙源实业发展有限公司2箱变201间隔配电变压器	630	12.38%	0	0				-2.17%
36356	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城1开闭站1箱变2变压器	630	29.21%	0	0				2.22%
36357	东陵	世园变	世高线	旧站回迁楼4箱变2变压器	630	21.27%	0	0				0.20%
36358	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	盛京学府3小区变电站102配电变压器	630	31.43%	0	0				63.28%
36359	和平	方型变	方型变442方青甲线	群芳202间隔变压器	500	24.80%	0	0				100.00%
36360	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区2变电站2变压器	400	41.60%	193.6	193.6				14.26%
36361	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑5箱变2变压器	400	23.40%	266.4	266.4				-1.03%
36362	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城1号变电站1变压器	800	16.50%	0	0				0.07%
36363	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居干二零五分31左5	400	46.80%	0	0				67.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36364	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地6号变电站2变压器	400	47.00%	0	0				2.61%
36365	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干34右2+1	315	69.52%	0	0				-2.55%
36366	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线87左1	200	17.70%	0	0				2.32%
36367	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线西八家子儿7	200	29.50%	121	121				22.30%
36368	沈北	中心台	中心台变73950中石线	联络分渔场支中间T1+1右T2台区	100	40.20%	49.8	49.8				90.89%
36369	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期51主变	400	24.50%	0	0				-2.75%
36370	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	沈煤大桥16箱变202配电变压器	400	25.50%	0	0				41.10%
36371	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	方林家园二期小区箱式变电站1配电变压器	800	12.90%	0	0				86.06%
36372	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	碧桂园房地产1号变电站1号配电变压器	800	12.00%	0	0				7.70%
36373	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	沈阳坤博益群房地产开发有限公司1箱式变电站201间隔配电变压器	630	61.59%	0	0				2.38%
36374	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	久成乐府1配电室202间隔配电变压器	800	89.63%	3	3	2024年12月			1.73%
36375	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期23箱变1变压器	630	56.76%	0	0				-1.81%
36376	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线大兴村东台	100	97.60%	0	0	2024年6月			3.43%
36377	和平	广州变	广州变462广太甲线	北五甲线64右6变压器	200	68.00%	44	44				51.54%
36378	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园2箱变2变压器	630	40.32%	313	313				-3.49%
36379	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金韵华城1变电站2变压器	630	22.86%	0	0				47.88%
36380	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	云锦公寓箱变2变压器	630	14.60%	0	0				100.00%
36381	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家支线015	160	106.50%	0	0	2023年1月			30.34%
36382	东陵	营盘	营孤甲线	文澜苑南区二期2局维变电站1变压器	630	11.75%	0	0				67.92%
36383	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	李官乙线李官于56左7左2右3左9右2变压器	200	6.90%	0	0				-2.58%
36384	和平	方型变	方型变442方青甲线	财政三给小区变电站201间隔配电变压器	630	54.10%	0	0				62.87%
36385	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线长兴分111右11	200	25.20%	0	0				4.97%
36386	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支15+1左3	200	21.60%	136.8	136.8				49.49%
36387	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景2变电站2站内变压器	630	20.19%	0	0				-0.49%
36388	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	七家回迁2号变电站202配电变压器	630	18.73%	0	0				2.25%
36389	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右10柱上变压器	400	83.00%	0	0	2025年2月			19.41%
36390	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村7号变电站2号配电变压器	630	44.29%	0	0				-10.09%
36391	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线钱家沟西台	160	41.25%	0	0				7.77%
36392	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克4号变电站201配电变压器	400	26.40%	0	0				9.83%
36393	浑南	于山变	于山变748于运线	江山云著4号变电站1号配电变压器	630	12.70%	0	0				53.17%
36394	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城7变电站2变压器	630	25.65%	0	0				5.90%
36395	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼31主变	500	22.72%	0	0				-2.24%
36396	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖5号变电站2号变压器	630	10.67%	499.8	499.8				14.17%
36397	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	东风甲线东风干东风一分4+1	250	13.92%	190.2	190.2				-5.31%
36398	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分18左13变台	80	87.00%	0	0	2023年2月			4.29%
36399	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分石洞支养殖几5	200	0.30%	0	0				0.00%
36400	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团2变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
36401	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村六八九组	200	38.20%	103.6	103.6				-11.10%
36402	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	凯翔2箱变1变压器	500	24.32%	0	0				0.30%
36403	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区2变电站2变压器	630	16.51%	0	0				3.90%
36404	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干3左2右2柱上变压器	315	55.87%	0	0				22.11%
36405	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城6变电站2变压器	630	26.67%	214.77	214.77				1.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36406	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十一号变电站201配电变压器	630	30.16%	377	377				0.09%
36407	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期8箱变1变压器	630	36.51%	0	0				1.47%
36408	东陵	孙家寨	孙香线	万科新里程地下变电站2箱变2变压器	800	9.50%	0	0				0.14%
36409	东陵	中马变	疗养线	万科蓝桥圣菲中心开闭站1箱变2变压器	630	15.81%	467.4	467.4				8.90%
36410	法库	新依变	依草线	10kV依草线依村分09	315	18.79%	224.3	224.3				3.69%
36411	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑1箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0				-1.53%
36412	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	宏达家园2箱式变电站1配电变压器	630	36.19%	0	0				0.81%
36413	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙线沈小联干钢管分4	315	26.98%	0	0				4.10%
36414	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	环路支25+1右1	200	60.30%	0	0				26.05%
36415	大东	小东变	小东变170小毛线	毛光干1箱变(单)	400	10.80%	316.8	316.8				-0.99%
36416	浑南	于山变	于山变772于医乙线	华发新城行知坊2号变电站2号配电变压器	800	15.60%	0	0				75.41%
36417	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地3变电站1变压器	630	47.30%	0	0				10.63%
36418	沈北	天乾变	天乾变70650天文线	国奥新城小区局维2变电站201配电变压器	800	26.70%	0	0				54.95%
36419	新民	新民变	新民变30164新区线	恺帝花园1变电站1变压器	500	21.60%	0	0				2.35%
36420	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙	新安干法赖分后沙支8变台	100	85.40%	0	0	2024年6月			6.15%
36421	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家西台支2(车站台)	200	87.90%	4.2	4.2	2024年6月			24.52%
36422	沈北	天乾变	天乾变70670天堡线	隆登花园5箱变1变压器配电变压器	630	26.03%	0	0				-2.17%
36423	和平	花园变	花园变758花岗线	新世界悦景小区7变电站201间隔配电变压器	800	18.90%	568.8	568.8				64.34%
36424	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾6箱变1变压器	630	15.56%	0	0				5.92%
36425	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期1变电站202配电变压器	500	15.36%	0	0				-1.86%
36426	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	金屯箱变(单)	630	3.56%	544.6	544.6				-55.56%
36427	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖2号变电站1号变压器	630	26.29%	401.4	401.4				18.42%
36428	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支40左2	200	53.40%	73.2	73.2				100.00%
36429	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房11组照明	400	27.75%	249	249				-4.66%
36430	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线腰屯西台照明	100	44.25%	45.75	45.75				2.70%
36431	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线124	315	31.75%	183.5	183.5				-2.28%
36432	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛一支10变压器	400	63.60%	0	0				16.70%
36433	和平	方型变	方型变438方文乙线	方文乙线5+1	315	66.67%	73.5	73.5				-3.53%
36434	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3右2	250	43.20%	0	0				7.93%
36435	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干16左2	315	52.70%	0	0				-1.29%
36436	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线6	200	92.10%	0	0	2024年6月			9.27%
36437	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2左5	250	29.20%	0	0				-1.30%
36438	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干31变压器	315	72.06%	0	0				-2.07%
36439	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农七分25	250	38.40%	0	0				-25.44%
36440	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农七分26右2	250	5.44%	0	0				-4.47%
36441	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分24柱上变压器	315	50.16%	0	0				2.35%
36442	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医乙线24柱上变压器	315	30.79%	0	0				9.02%
36443	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干医学院分7柱上变压器	315	31.24%	0	0				-1.86%
36444	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分16柱上变压器	315	23.17%	0	0				0.90%
36445	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左6左4变压器	315	100.32%	0	0	2023年1月			14.45%
36446	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干王士分12	100	60.90%	0	0				-5.16%
36447	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙分9左07	50	21.60%	0	0				13.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36448	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	站前甲线白杨分3左6	315	96.51%	0	0	2022年12月			2.78%
36449	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线10	315	45.71%	0	0				-0.47%
36450	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长木乙线方南干45+3公变	400	36.30%	214.8	214.8				20.01%
36451	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	怀顺干21左1+1公变	315	36.19%	0	0				-2.19%
36452	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干55公变	315	55.87%	107.5	107.5				1.54%
36453	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干77公变	400	60.25%	119	119				-4.77%
36454	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干15右3公变	315	18.10%	0	0				-1.21%
36455	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干4右4柱上变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
36456	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左4柱上变压器	315	32.38%	0	0				27.46%
36457	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分30	500	26.88%	0	0				11.22%
36458	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干24左3	400	21.80%	0	0				-7.19%
36459	大东	如意变	如意变80866如信线	如信线科信干8右1	200	37.20%	0	0				0.27%
36460	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线82+1	315	4.44%	269.5	269.5				2.90%
36461	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分5	315	27.94%	0	0				-1.10%
36462	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左6变压器	400	24.15%	0	0				-16.38%
36463	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线陵园干16柱上变压器	315	21.90%	0	0				0.88%
36464	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	沈陵乙线沈陵干12柱上变压器	200	7.50%	165	165				23.57%
36465	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分28	200	60.00%	0	0				26.31%
36466	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干38右5	200	34.50%	0	0				-1.10%
36467	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干62右5	315	17.46%	228.5	228.5				9.88%
36468	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	文萃乙线12	315	30.16%	188.5	188.5				15.96%
36469	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线44左3	315	22.86%	0	0				7.17%
36470	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强干奖工分6	315	45.71%	0	0				-4.78%
36471	和平	三好变	三好变170三学乙线	三学乙线7	400	15.75%	0	0				20.31%
36472	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干11柱上变压器	315	14.29%	0	0				16.37%
36473	皇姑	长江变	468长黄乙线	川江分5柱上变压器	315	67.30%	0	0				1.73%
36474	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作乙线合作干50左6	315	57.90%	0	0				3.53%
36475	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线24变台	315	68.57%	0	0				0.12%
36476	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	九纬分7同义2	315	6.03%	264.5	264.5				-26.66%
36477	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分10左3变台	100	91.20%	0	0	2024年12月			-1.12%
36478	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线向工干42左4柱上变压器	400	51.90%	152.4	152.4				2.20%
36479	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分12	315	78.67%	0	0				0.29%
36480	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水干22左2柱上变压器	315	18.10%	0	0				-13.00%
36481	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	怒信甲线延河分4柱上变压器	200	32.10%	0	0				8.01%
36482	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	景观小区箱变2	630	36.57%	0	0				6.45%
36483	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	新开河箱变2号变	630	34.29%	0	0				-1.19%
36484	和平	和平变	和平变166同南甲线	沈后太原南1一次2#主变	630	46.98%	271	271				-2.81%
36485	和平	和平变	和平变166同南甲线	集智大厦2一次2#主变	800	31.50%	308.3	308.3				1.28%
36486	和平	和平变	和平变168同南乙线	南宁花园21主变	630	0.00%	0	0				0.00%
36487	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城7变电站202变压器	500	37.12%	264.4	264.4				-0.81%
36488	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科1期3箱变1变压器	500	16.96%	365.2	365.2				-5.52%
36489	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二9箱变2号变	630	16.51%	363.72	363.72				2.60%
36490	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区4箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36491	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	林语家话2箱变2	500	16.00%	0	0				1.53%
36492	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲8配电箱变1号变	500	60.48%	147.6	147.6				-2.42%
36493	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡6箱变1号变	500	0.00%	0	0				4.58%
36494	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代4箱变1号变	500	29.20%	0	0				0.69%
36495	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙3箱变2号变压器	630	10.79%	499	499				-0.27%
36496	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华2箱变1号变	630	39.24%	0	0				0.70%
36497	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑3变电站201	630	17.52%	456.6	456.6				-2.37%
36498	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克莱斯特2箱变1号变	1000	35.40%	0	0				2.38%
36499	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期2箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
36500	大东	望花变	望花变70242上园乙线	人和家园箱式变电站1站内变压器	630	23.62%	0	0				0.15%
36501	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城1箱变1	630	14.48%	0	0				-11.77%
36502	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明1箱变1配电变压器	630	69.21%	0	0				5.98%
36503	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长江7开闭站1	800	0.00%	0	0				2.99%
36504	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	工程学院南区箱变1	630	12.38%	0	0				2.40%
36505	铁西	劝工变	劝工变20072千缘线	千缘新财富大厦2土建变201	500	54.72%	176.4	176.4				-1.81%
36506	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑3箱变1变压器	630	21.90%	429	429				1.76%
36507	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑4箱变1变压器	630	21.33%	432.6	432.6				2.90%
36508	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区5变电站1变压器	630	38.41%	0	0				8.66%
36509	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区9变电站1变压器	630	27.68%	0	0				0.17%
36510	和平	和平变	和平变148和铁甲线	太原12变压器	315	61.71%	89.1	89.1				2.99%
36511	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园8变电站201	315	47.30%	134.5	134.5				-0.80%
36512	铁西	重工变	重工变10840城西线	府兴雅园2变电站202柜	400	0.00%	0	0				-200.00%
36513	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区1变电站201柜	630	33.65%	318.69	318.69				-5.43%
36514	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园7箱变2变压器	500	26.56%	0	0				0.03%
36515	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	新湖北国之春五期A区1变电站202	500	32.00%	290	290				0.00%
36516	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	御苑箱变1变压器	630	16.25%	0	0				-0.13%
36517	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	惠和4变电站201	630	17.78%	455	455				-6.19%
36518	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	南风雅苑3变电站202	500	32.00%	0	0				-2.32%
36519	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工三期箱变1	630	74.60%	0	0				-2.80%
36520	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光8变电站2号变	630	23.81%	0	0				0.40%
36521	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝1变电站1变压器	630	17.14%	459	459				0.27%
36522	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明2变电站202变压器	630	10.79%	499	499				-0.17%
36523	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸3箱变1变压器	500	33.92%	0	0				1.96%
36524	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	恒信1箱变2变压器	800	0.25%	0	0				0.00%
36525	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	众成小区箱变1变	500	50.56%	197.2	197.2				5.24%
36526	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际13号变电站1变压器	630	12.06%	0	0				-2.14%
36527	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城3号变电站1号变压器	630	20.48%	0	0				-11.18%
36528	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	金昊大厦201	800	0.00%	720	720				0.00%
36529	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭2箱变2变压器	630	15.56%	469	469				-2.04%
36530	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区5变电站201	630	75.24%	93	93				7.21%
36531	铁西	历工变	历工变10462历南乙线	保工街3变电站201柜	400	9.90%	0	0				-10.80%
36532	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际1号变电站2号变压器	800	14.00%	0	0				5.08%
36533	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	多福变电站2变压器	630	40.32%	0	0				3.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36534	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际10号变电站1变压器	1000	5.80%	0	0				-6.73%
36535	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大北小区变电站1变压器	630	66.67%	0	0				-0.72%
36536	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼2箱变2变压器	630	13.97%	0	0				4.49%
36537	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	东大2箱变1变压器	630	7.30%	521	521				3.83%
36538	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-4箱变1变压器	400	28.20%	0	0				2.04%
36539	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	沈阳路箱变1变压器	315	47.30%	6.93	6.93				-5.07%
36540	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期3箱变2变压器	630	18.57%	450	450				0.88%
36541	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期4箱变1变压器	500	15.00%	375	375				-3.21%
36542	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城4箱变1变压器	630	31.24%	0	0				-1.39%
36543	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	副省级领导住宅箱变1号变	630	17.78%	455	455				0.57%
36544	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	都城MAM02变电站202	500	20.16%	0	0				0.44%
36545	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工业大学博士公寓小区变电站201柜	400	20.00%	280	280				-12.04%
36546	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	汇源小区变电站201柜	400	0.00%	360	360				-4.79%
36547	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	弘富小区变电站201	400	0.00%	0	0				-28.44%
36548	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品6变电站1变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-1.91%
36549	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区5变电站	630	18.10%	0	0				-3.56%
36550	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区7变电站	630	18.73%	0	0				-1.21%
36551	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区9变电站	630	18.41%	0	0				1.64%
36552	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天6箱变1变压器	630	27.43%	0	0				-1.67%
36553	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城14箱变2变压器	630	32.76%	0	0				-2.80%
36554	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都5箱变2变压器	630	10.48%	501	501				-2.30%
36555	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	依园1箱变1变压器	500	13.60%	382	382				-2.69%
36556	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭10箱变1变	630	0.00%	0	0				0.00%
36557	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那7变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
36558	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	601所箱变1变压器	630	20.95%	0	0				11.52%
36559	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山2箱变2	400	34.00%	0	0				0.14%
36560	皇姑	长江变	468长黄乙线	黄河1箱变1	315	21.33%	0	0				1.50%
36561	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区17箱变1号	630	11.43%	0	0				-4.40%
36562	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	明华园2箱变1变	630	21.27%	0	0				8.53%
36563	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	明华园2箱变2变	630	30.16%	0	0				6.50%
36564	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰4箱变2号变	630	16.83%	0	0				-4.79%
36565	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	体工队箱变2变压器	630	34.60%	0	0				8.06%
36566	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑1箱变2	630	32.06%	0	0				-0.67%
36567	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期3箱变2变压器	630	17.14%	459	459				-8.59%
36568	和平	广州变	广州变480柳州乙线	北市一街142号一次1主变	315	36.19%	0	0				0.80%
36569	沈河	万柳变	万柳变282万群线	群升B1变电站1变压器	500	0.32%	0	0				6.70%
36570	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团鑫分候程支石农业几石西甲9	200	28.80%	0	0				60.91%
36571	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线石化分06右支03	100	109.20%	0	0	2022年12月			-14.16%
36572	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分32	315	31.43%	0	0				-3.28%
36573	法库	果子园	果蕴线	锦绣蓝湾B区JW2箱2配变间隔配电变压器	400	36.38%	0	0				4.57%
36574	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园2变电站2配电变压器	630	38.41%	0	0				29.58%
36575	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	刘士南台照明	200	52.20%	75.6	75.6				59.10%
36576	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分14右19右8	80	0.00%	72	72				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36577	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	旭辉和恩2箱变2变压器	630	11.81%	0	0				100.00%
36578	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸一期5箱式变电站配电变压器	630	23.49%	0	0				3.06%
36579	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑卜分18左2	400	12.50%	0	0				100.00%
36580	新民	金五台	金五台变717树林线	树林于63右7变台	200	28.20%	123.6	123.6				2.32%
36581	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城1箱式变电站1配电变压器	800	47.25%	0	0				12.20%
36582	东陵	李相变	郝义线	郝义线37柱上变压器	400	7.80%	0	0				38.64%
36583	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅士居1箱变1变压器	500	12.00%	390	390				-4.04%
36584	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓1201间隔配电变压器	800	14.63%	0	0				0.59%
36585	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田4分020	100	40.50%	0	0				-28.21%
36586	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上乙线A之1柱上变压器	400	55.60%	0	0				100.00%
36587	东陵	营盘	营孙线	文澜苑A区1箱变1变压器	630	68.57%	0	0				6.35%
36588	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲于康红分6柱上变压器	100	59.40%	0	0				-7.27%
36589	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局1箱变1变压器	630	8.89%	511	511				-2.23%
36590	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区6变电站2变压器	800	19.50%	0	0				0.92%
36591	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾8号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	800	34.20%	0	0				38.88%
36592	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线孟家分020	50	101.60%	0	0	2022年12月			8.66%
36593	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓1变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-0.03%
36594	沈北	天乾变	天金线	汇置尚都2小区箱变202配电变压器	800	41.10%	0	0				45.75%
36595	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城4箱变201配电变压器	500	20.48%	0	0				7.73%
36596	东陵	花山变	碧桂园乙线	YHG_上水二台区柱上变压器	50	31.60%	29.2	29.2				14.13%
36597	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城4站房2变压器	630	35.81%	341.4	341.4				6.73%
36598	于洪	大潘变	大潘线	桃园小区1站房1变压器	630	27.94%	330.81	330.81				3.20%
36599	于洪	曹家变	曹翟线	宁官小区2站房1变压器	630	14.73%	0	0				9.82%
36600	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	代家房变064濛子泡线斗沟村8组照明	200	7.20%	165.6	165.6				-8.72%
36601	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期2站房1变压器	500	45.76%	221.2	221.2				6.07%
36602	于洪	大兴变	兴古线	瑞金家苑1站房1变压器	630	21.33%	432.6	432.6				0.13%
36603	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线张家窝分白马支52左18变台	50	86.00%	0	0	2024年6月			85.20%
36604	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑1箱变2变压器	500	24.32%	0	0				-0.81%
36605	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	新华东箱变201间隔配电变压器	400	123.75%	0	0	2024年6月			27.57%
36606	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分6左1之1柱上变压器	400	22.00%	0	0				99.98%
36607	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺干80柱上变压器	200	40.80%	0	0				-20.73%
36608	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线18左4变台	200	22.88%	134.25	134.25				14.89%
36609	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线城北村	200	76.20%	0	0				6.62%
36610	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团3土建变配电变压器2公变	500	20.80%	0	0				0.72%
36611	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老头山分刘后支1+1左5	200	36.90%	56.43	56.43				-14.70%
36612	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡4变电站1变压器	630	36.95%	0	0				4.00%
36613	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内线镇内分67右5右1变台	200	85.50%	0	0	2022年12月			3.41%
36614	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城6箱变2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
36615	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线58	315	26.67%	0	0				0.15%
36616	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金于1312	315	33.33%	0	0				7.25%
36617	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线高楼子分9	315	23.81%	0	0				3.29%
36618	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	万科长江府箱式变电站1配电变压器	800	34.50%	444	444				11.71%
36619	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	翡翠华庭4箱变1变压器	400	29.40%	0	0				1.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36620	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	北欧云墅小区1变电站2变压器	800	26.70%	0	0				39.07%
36621	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干31加1	400	36.90%	0	0				71.49%
36622	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期1变电站1配电变压器	800	24.38%	525	525				2.44%
36623	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期1变电站2配电变压器	800	24.38%	525	525				2.25%
36624	于洪	平罗变	平罗变	晨涛雅苑箱1变压器	630	53.33%	0	0				5.99%
36625	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平南一台	160	41.63%	0	0				8.40%
36626	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区3变电站2变压器	800	47.63%	0	0				2.52%
36627	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线马贝路北综合台	160	46.00%	70.4	70.4				-7.13%
36628	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡3配电室201柜配电变压器	630	33.14%	0	0				1.75%
36629	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分35左8右2变台	200	27.70%	124.6	124.6				1.37%
36630	于洪	平罗变	平罗变	富强村1台	200	61.20%	0	0				8.96%
36631	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	紫郡首府3配电变压器	630	41.52%	305.4	305.4				7.90%
36632	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官线40(2)	200	26.00%	128	128				-17.33%
36633	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地2号变电站1号配电变压器	400	35.10%	219.6	219.6				17.30%
36634	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线灰山一组照明	200	28.20%	0	0				20.88%
36635	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区1变电站1变压器	500	29.20%	0	0				-0.33%
36636	于洪	得胜变	得胜变95474	荣盛锦绣天地一期3变电站1变压器	630	46.35%	0	0				6.06%
36637	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线胡屯几02	50	81.00%	0	0	2024年6月			6.86%
36638	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干59	200	54.40%	0	0				8.75%
36639	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线五家子东支08	100	57.60%	32.4	32.4				17.01%
36640	东陵	上佰变	上深乙线	深井子百卉园箱式变电站201间隔配电变压器	630	32.76%	0	0				9.89%
36641	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	小羊安村1变电站1号配电变压器	630	4.60%	0	0				-20.43%
36642	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪柳分20+1右1	400	30.90%	0	0				99.06%
36643	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警线仓库分67左3	100	42.50%	0	0				7.07%
36644	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线72左4变台	200	12.80%	154.4	154.4				11.41%
36645	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水分线	分水干次于分34右14变台	200	35.70%	0	0				5.55%
36646	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分新村支8变台	200	132.00%	0	0	2024年6月			100.00%
36647	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园1箱变1站内变压器	630	46.48%	274.2	274.2				5.94%
36648	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭樟岭路1台	400	72.30%	0	0				33.66%
36649	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期.三期1箱式变电站202间隔	630	26.98%	0	0				0.50%
36650	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线YHG_丁家堡村棚菜2号	50	73.80%	8.1	8.1				31.47%
36651	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙	新安乙线法赖分163+1变台	400	18.30%	0	0				5.79%
36652	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线53+1变压器	400	15.50%	0	0				-1.99%
36653	法库	新依变	依三线	10kV依三线小造屯村甲02	315	22.54%	0	0				17.54%
36654	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线苏东几03	100	40.40%	0	0				26.08%
36655	沈北	农高变	农丰线	九如溪谷5箱变201配电变压器	630	21.27%	0	0				4.82%
36656	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左10加1右4	315	42.54%	0	0				34.59%
36657	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园二期1变电站变压器	400	19.20%	6.93	6.93				-2.49%
36658	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城四期1变电站201间隔配电变压器	1000	17.20%	173.2	173.2				-0.06%
36659	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城5号变电站1变压器	630	26.98%	0	0				2.59%
36660	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲于后康分15柱上变压器	400	22.05%	0	0				5.11%
36661	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团新分61	400	28.20%	0	0				6.62%
36662	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干16+1柱上变压器	315	17.78%	0	0				-18.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36663	沈北	清水变	清依线	清依线依路村分1(依路C1台)	100	50.80%	0	0				0.07%
36664	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线尖台子村支5(尖台子综合台)	50	126.80%	0	0	2022年12月			8.20%
36665	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线公安局支2	315	74.60%	0	0				5.00%
36666	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分12之2柱上变压器	100	25.50%	0	0				100.00%
36667	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线五趟房支03	400	28.00%	162.81	162.81				0.00%
36668	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	江南壹号二期2变电站202配电变压器	800	30.60%	0	0				21.66%
36669	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线沈双分29右9右3	50	107.20%	0	0	2024年6月			11.95%
36670	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开地产开发有限公司11箱变2变压器配电变压器	630	35.56%	0	0				11.10%
36671	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干38左1柱上变压器	100	2.70%	0	0				39.82%
36672	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	广场综合2号配电变压器	400	26.50%	0	0				-13.76%
36673	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于156左13	50	56.40%	16.8	16.8				-15.09%
36674	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线老观五组照明	200	23.30%	0	0				26.61%
36675	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家村八家子照明	50	55.50%	0	0				-1.85%
36676	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团1变电站1变压器	630	40.00%	315	315				-1.25%
36677	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	人杰水岸2期4变电站1变压器配电变压器	630	16.51%	0	0				6.49%
36678	沈北	大志变	大志变70564志西线	木匠分15+1	80	72.00%	0	0				5.64%
36679	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	YHG_沈北房屋开发有限公司富城春天7201配电变压器	630	21.27%	0	0				3.18%
36680	沈北	新城子	新城子	YHG沈阳新水湾物业有限公司1箱变201配电变压器	630	45.40%	0	0				-87.53%
36681	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线宁家一二组照明	100	90.20%	0	0	2024年6月			4.50%
36682	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲二期1变电站2变压器配电变压器	630	34.29%	0	0				5.35%
36683	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-3期局维2变201配电变压器	400	64.80%	0	0				60.75%
36684	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干131右2	200	127.20%	0	0	2024年6月			0.00%
36685	东陵	杨官变	杨孤甲线	杨热线杨孤甲线保利云上2变电站箱变1变压器	630	10.29%	0	0				100.00%
36686	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福干安福屯水田分24左12变台	100	57.20%	32.8	32.8				-24.59%
36687	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区2变电站201变压器	630	35.43%	0	0				4.17%
36688	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	高速分19左1	200	60.00%	60	60				13.55%
36689	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	水库支37	315	14.48%	0	0				7.37%
36690	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆6变电站2号变压器	630	31.11%	0	0				8.97%
36691	法库	果子园	果北乙线	法库中贸置业有限公司5202配电变压器	630	25.40%	407	407				6.99%
36692	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城1变电站201	630	20.32%	0	0				-2.04%
36693	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	东博分13左1+1柱上变压器	200	13.50%	0	0				100.00%
36694	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	孔雀城学园里4号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	25.20%	518.4	518.4				69.76%
36695	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线钛制分王家支03#	200	36.00%	0	0				6.29%
36696	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线北市场分06	250	21.20%	0	0				-0.69%
36697	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际3变电站1变压器	400	20.40%	278.4	278.4				0.11%
36698	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子五队	50	110.10%	0	0	2023年1月			5.42%
36699	沈北	清水变	清驿甲线	农具分5(清水C台)	160	66.88%	0	0				3.71%
36700	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园3箱变1变压器	630	16.76%	0	0				-2.60%
36701	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线拉马台村	200	52.40%	75.2	75.2				1.21%
36702	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线5右4	400	26.50%	0	0				-5.70%
36703	东陵	世园变	世高线	天琴湾2箱变1变压器	630	14.29%	0	0				43.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36704	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花小区箱变1变压器	500	32.00%	290	290				-3.72%
36705	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城二期1箱式变电站1配电变压器	630	20.63%	0	0				-8.77%
36706	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅9变电站1变压器	500	20.80%	0	0				3.48%
36707	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷4变电站202配电变压器	800	33.75%	0	0				5.30%
36708	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分东大支西大南甲6	200	16.00%	148	148				16.91%
36709	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾2号变电站1变压器	400	18.00%	0	0				-3.40%
36710	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	雍景湾小区1配电室101配电变压器	630	34.29%	0	0				41.63%
36711	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	富中2主变	400	17.40%	290.4	290.4				8.38%
36712	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城5号变电站202配电变压器	500	22.80%	0	0				2.20%
36713	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	裕湾豪庭1.2期1局维变201配电变压器	400	51.60%	0	0				33.77%
36714	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象5变电站2变压器	630	48.76%	0	0				4.91%
36715	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分甲1开闭站202开关之1右1柱上变压器	400	100.50%	0	0	2024年6月			46.02%
36716	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	盛京绿洲三四期1变电站202配电变压器	630	47.30%	0	0				3.13%
36717	大东	劳动变	劳动变176欧博线	旭辉花园6箱变2变压器	800	35.10%	0	0				46.35%
36718	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	仓库分9左1	200	24.80%	0	0				13.22%
36719	苏家屯	前显变	前显变51268前润乙线	华润长白中心变电站201间隔(乙)配电变压器	800	51.00%	0	0				100.00%
36720	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	双山东综合一台	400	11.10%	315.6	315.6				43.75%
36721	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	敖司牛变220城东线张家湾北台	315	58.29%	0	0				2.91%
36722	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	银塔新苑1号变电站1变压器	630	48.25%	0	0				4.25%
36723	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分21右1变台	200	4.50%	0	0				91.44%
36724	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十八号变电站202配电变压器	800	22.20%	542.4	542.4				-3.76%
36725	东陵	中马变	疗养线	中旅万科城4箱变1变压器	400	27.60%	249.6	249.6				70.89%
36726	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期1站房2变压器	630	9.40%	507.8	507.8				3.54%
36727	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线潜水电机住宅1	160	58.50%	50.4	50.4				4.40%
36728	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线道西石油公司住宅	250	71.52%	46.2	46.2				1.50%
36729	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线粮校	100	91.50%	0	0	2025年2月			-2.41%
36730	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨子坨变017肖寨门线肖东水浇地	200	56.00%	0	0				-5.98%
36731	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干10左2	200	42.30%	95.4	95.4				38.43%
36732	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	滨湖华庭2箱变1变压器	630	30.16%	377	377				-1.88%
36733	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南乙线文南于13右13之2柱上变压器	400	18.75%	0	0				-23.82%
36734	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月5箱式变电站2配电变压器	630	24.13%	0	0				100.00%
36735	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞9箱变1变压器	800	0.00%	0	0				2.79%
36736	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地1变电站1变压器	500	15.36%	0	0				62.44%
36737	新民	法哈变	法哈牛变15766法张乙	欧亚菲温泉度假区2变电站2变压器	630	10.48%	501	501				79.50%
36738	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅21变压器	500	25.60%	322	322				-325.97%
36739	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑6变电站2变压器	800	15.90%	0	0				1.89%
36740	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线民主分64右1左10变台	200	23.40%	133.2	133.2				0.00%
36741	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东风水分支线003	50	92.70%	0	0	2022年12月			-25.26%
36742	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4-1配电室1变压器	630	28.19%	0	0				3.30%
36743	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区3变电站1变压器	400	60.80%	0	0				6.18%
36744	新民	新兴变	新兴变16960兴安线	兴安线农机干191变台	400	17.85%	288.6	288.6				-17.83%
36745	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干142右3变台	200	51.80%	0	0				-11.89%
36746	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分43变台	50	42.40%	0	0				-7.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36747	沈北	清水变	清水变73648清辉线	前电矿(清水)温馨3箱202配电变压器	630	29.21%	383	383				37.96%
36748	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支39左6变台	400	9.90%	320.4	320.4				19.75%
36749	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵干50右5	400	32.00%	232	232				10.04%
36750	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线52+1	315	75.71%	0	0				42.21%
36751	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线五趟房分25	200	66.00%	48	48				8.08%
36752	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民花园1号变电站2号变压器	630	20.19%	0	0				-3.44%
36753	于洪	平罗变	平罗线	景华园1站房1变压器	630	45.46%	0	0				4.21%
36754	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	方林家园箱式变电站1配电变压器	315	24.76%	0	0				-5.18%
36755	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	阳光100三期小区1变电站1变压器	800	25.88%	0	0				-5.39%
36756	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园1变电站2变压器	800	33.90%	448.8	448.8				19.31%
36757	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区4变电站1变压器	800	38.63%	0	0				-0.75%
36758	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长友分36右支02变压器	100	26.70%	63.3	63.3				16.91%
36759	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	名流奉玺台2号变电站202间隔配电变压器	800	51.75%	0	0				11.21%
36760	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区13变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-26.62%
36761	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落线财一B台T05	400	24.30%	0	0				100.00%
36762	东陵	营盘	营孙线	万科新都心一期22号变压器	800	20.70%	0	0				100.00%
36763	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支14	315	44.95%	0	0				5.59%
36764	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡分三支五队几6杆	400	16.20%	295.2	295.2				9.97%
36765	浑南	白塔变	白塔变952四库线	新榆公馆7号变电站2号变压器	500	26.40%	0	0				0.90%
36766	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干10+1公变	400	34.50%	0	0				-2.68%
36767	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	敖司牛变227卡力马线周黄村照明	50	146.80%	0	0	2022年12月			7.29%
36768	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦1变电站1变压器	500	34.24%	0	0				1.10%
36769	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线饲料门市(汇源小区)	250	71.76%	0	0				0.78%
36770	沈北	道义变	道义变15291道工线	一站式服务一辽宁恒润通信工程有限公司(道义新)	100	28.80%	0	0				97.25%
36771	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	肉鸡示范场小区变电站1变压器	630	12.38%	0	0				-8445.36%
36772	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区8变电站2变压器	400	25.88%	256.5	256.5				1.06%
36773	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区9变电站2变压器	400	66.00%	96	96				3.83%
36774	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子西台支07	400	27.00%	0	0				28.68%
36775	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田1分002	100	44.40%	0	0				-0.28%
36776	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线207左8变台	100	21.30%	0	0				100.00%
36777	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东扎二组支012	100	68.10%	0	0				7.02%
36778	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线李影分031	200	46.80%	86.4	86.4				7.48%
36779	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园15箱变2变压器	630	7.05%	522.6	522.6				3.59%
36780	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区2变电站1变压器	630	50.00%	0	0				11.54%
36781	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡12变电站1变压器	630	26.35%	0	0				10.68%
36782	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景10变电站1变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
36783	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分2柱上变压器	315	79.37%	0	0				8.26%
36784	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分6右2柱上变压器	315	69.52%	0	0				6.98%
36785	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区1变电站201变压器	800	33.38%	453	453				9.78%
36786	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右1右1	315	139.37%	0	0	2023年6月			-1.33%
36787	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线东陵干27+1	200	4.95%	170.1	170.1				3.46%
36788	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫岗1变电站1变压器	630	28.25%	0	0				17.20%
36789	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区3变电站202变压器	630	21.59%	0	0				1.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36790	于洪	大潘变	大视线	弘泽湾3变电站1变压器	630	16.19%	465	465				-0.07%
36791	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团1变电站201间隔配电变压器	500	23.68%	0	0				20.29%
36792	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾7号变电站201配电变压器	630	40.95%	0	0				3.46%
36793	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作干39	200	51.90%	0	0				79.06%
36794	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期6箱式变电站1配电变压器	630	15.62%	0	0				-0.50%
36795	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	干休所小区箱变1变压器	630	26.98%	397	397				6.25%
36796	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光2箱变(单)	315	47.62%	0	0				3.34%
36797	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅二期2箱变2变压器	630	30.48%	0	0				2.80%
36798	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线79左16+1左2右8	100	29.60%	0	0				27.06%
36799	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	YHG_辽艺干27左11国府肥牛箱变配电变压器	315	58.67%	98.7	98.7				1.97%
36800	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	长岗村综合一台	400	77.48%	0	0				45.69%
36801	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线信家分51	400	37.95%	0	0				-7.06%
36802	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居8号变电站202间隔配电变压器	800	30.38%	0	0				0.65%
36803	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十六号变电站201配电变压器	630	31.75%	0	0				0.16%
36804	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后东北台	100	101.85%	0	0	2022年12月			8.09%
36805	于洪	五金变	五机乙线	东民变343东民线付强四队	100	52.40%	0	0				1.09%
36806	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分39右1变台	400	31.00%	0	0				22.60%
36807	东陵	杨官变	富康线	华润长安里1变电站2变压器	800	27.00%	0	0				47.40%
36808	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工干油漆分6左5柱上变压器	315	7.62%	259.5	259.5				-40.10%
36809	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线113	100	40.00%	0	0				-2.56%
36810	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭分嘎叭支17	200	48.90%	82.2	82.2				7.76%
36811	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	碧桂园御时光2变电站2变压器	630	6.67%	0	0				100.00%
36812	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛干昂帮牛分8左3变台	400	29.40%	242.4	242.4				9.60%
36813	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分133右4变台	400	27.30%	0	0				14.98%
36814	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立支20	100	65.40%	0	0				17.51%
36815	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线东甸子台	200	54.90%	70.2	70.2				6.99%
36816	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家8台	100	79.65%	0	0				7.53%
36817	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线西下支002	200	76.50%	27	27				9.85%
36818	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式服务-沈阳市沈北新区中旭养殖场	200	3.30%	0	0				27.32%
36819	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫金花4箱式变电站2配电变压器	500	50.40%	0	0				7.16%
36820	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城虹郡2箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				12.13%
36821	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房二组照明	100	60.30%	29.7	29.7				5.31%
36822	于洪	东民变	东酒线	和泰小区七区一期1变电站2变压器	630	60.57%	0	0				2.11%
36823	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴线68+1左3变台	200	127.20%	0	0	2022年12月			7.80%
36824	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾小区一期7箱式变电站1配电变压器	630	21.71%	0	0				-0.45%
36825	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期6号配电室1号变压器	630	26.41%	400.6	400.6				1.20%
36826	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分15右支3变压器	100	27.30%	62.7	62.7				2.20%
36827	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克3号变电站2变压器	630	42.67%	0	0				3.85%
36828	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	泰元商务2变电站1变压器	800	44.00%	368	368				32.16%
36829	辽中	金山变	金山变45542金庄线	毓庄村3机井	100	10.40%	79.6	79.6				-7.10%
36830	于洪	光辉变	光北线	小微解放佟李家村台	400	18.00%	288	288				-19.25%
36831	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线101右7变台	400	30.00%	0	0				10.70%
36832	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期2变电站2配电变压器	800	3.60%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36833	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江苑御品2号变电站202间隔配电变压器	630	16.83%	0	0				84.84%
36834	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地7号台区	400	53.10%	0	0				7.65%
36835	于洪	大潘变	大潘线	雅美小区2	200	60.90%	58.2	58.2				2.12%
36836	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	祥和苑1变电站1变压器	400	34.00%	224	224				1.02%
36837	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城3变电站1变压器	630	8.38%	214.77	214.77				-0.46%
36838	苏家屯	前显变	前显变254前金线	越檀山8号变电站201间隔(前金线)配电变压器	800	22.50%	0	0				78.23%
36839	康平	中心变	中心变2608粮油线	康懿2箱变1变压器	630	24.76%	122.97	122.97				0.80%
36840	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干东营分68变台	50	41.40%	0	0				2.73%
36841	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光2号变电站201配电变压器	630	39.62%	0	0				-1.50%
36842	皇姑	长江变	25460长亚乙线	欧怒乙线欧怒于20右2柱上变压器	315	49.52%	0	0				9.20%
36843	新民	新民变	新民变30164新区线	卓越馨城1变电站1变压器	500	40.64%	0	0				-21.37%
36844	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局4主变	200	19.80%	140.4	140.4				-2.78%
36845	沈北	农高变	农柳线	YHG_沈阳恒高房地产开发有限公司3箱变2变101配电变压器	630	6.10%	0	0				-76.24%
36846	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	凌云佳园1变电站2变压器	400	34.50%	0	0				11.95%
36847	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干153变台	250	54.24%	0	0				1.25%
36848	新民	侯家变	侯家变16770花生甲线	花生甲线94变台	200	77.00%	26	26				0.98%
36849	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线51左3变台	200	73.10%	0	0				5.64%
36850	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分马场支2变台	100	39.60%	0	0				-4.79%
36851	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	拉马桥南台	200	48.00%	84	84				34.39%
36852	沈北	道义变	道义变15269丽景线	沈阳百益龙置业有限公司5变电站1变压器配电变压器	630	27.94%	0	0				3.68%
36853	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区1变电站2变压器	500	0.00%	0	0				-3.33%
36854	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期1变电站1变压器	400	23.00%	0	0				1.15%
36855	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城9变电站2变压器	630	35.43%	0	0				5.72%
36856	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开地产开发有限公司12箱变201配电变压器	500	58.00%	0	0				9.72%
36857	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期2箱变202配电变压器	800	33.00%	0	0				4.72%
36858	沈北	道义变	道义变15269丽景线	太湖国际二期6201配电变压器	630	27.81%	0	0				5.30%
36859	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	广莲乙线广莲干隆迪分9左4左1+1柱上变压器	400	5.20%	0	0				33.00%
36860	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗分18+1变压器	400	11.40%	314.4	314.4				7.67%
36861	东陵	花山变	欧陆乙线	世贸二期3箱变1变压器	400	25.20%	259.2	259.2				14.76%
36862	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	帝景2变电站1变压器配电变压器	630	40.63%	311	311				2.11%
36863	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜2号变电站1号变压器	630	17.46%	457	457				4.78%
36864	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分16左3变台	100	59.40%	0	0				5.89%
36865	沈北	天乾变	天孝乙线	御水澜湾(二)2局维变电站配电变压器202	800	9.00%	0	0				100.00%
36866	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区2变电站1变压器	630	20.32%	0	0				41.87%
36867	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分28左15左5变台	400	4.00%	344	344				100.00%
36868	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干151右10	400	15.50%	0	0				2.95%
36869	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干吴八分13左1	200	14.10%	151.8	151.8				2.79%
36870	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺干75右1左1柱上变压器	200	21.20%	0	0				-220.10%
36871	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干32右1左1变台	400	18.60%	285.6	285.6				50.80%
36872	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城1箱变2变压器	630	31.11%	0	0				-3.79%
36873	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干5照明分02柱上变压器	200	57.00%	66	66				-2.20%
36874	法库	果子园	果子园变417果北甲线	凯撒兰湾3号变电站1号变压器	630	29.71%	0	0				5.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36875	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	河畔新城C区2号箱式变电站2号变压器	630	23.33%	420	420				6.54%
36876	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘爱语城1变电站202	800	38.10%	0	0				5.55%
36877	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分53左15	80	21.38%	0	0				8.09%
36878	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区7变电站202配电变压器	630	26.92%	397.4	397.4				38.50%
36879	和平	三好变	三好变174王家线	王家线10左2右1	400	48.00%	168	168				2.22%
36880	于洪	得胜变	得胜变95442	小微三隆熙湖枫景小区	200	8.40%	163.2	163.2				48.45%
36881	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线小单台分支线018	50	104.40%	0	0	2022年12月			5.41%
36882	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村6号变电站202间隔配电变压器	630	44.13%	0	0				6.94%
36883	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村7号变电站202间隔配电变压器	630	46.35%	0	0				7.08%
36884	和平	方型变	方型变442方青甲线	YHG-规划局201配电变压器	315	62.10%	0	0				-9.12%
36885	沈北	新城子	新城子	新城子变550新城子线三小分05	250	132.16%	0	0	2022年12月			1.91%
36886	东陵	杨官变	杨官变	杨官变杨孤线杨孤干42柱上变压器	50	49.80%	0	0				-12.79%
36887	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干39左1+1柱上变压器	400	0.00%	0	0				98.02%
36888	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线七队支07	200	126.60%	0	0	2024年6月			14.53%
36889	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分7左1柱上变压器	50	0.00%	0	0				0.00%
36890	浑南	于山变	于山变740于白甲线	穗港6号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	64.20%	0	0				32.40%
36891	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	舍屯乙线26+1右1之1柱上变压器	400	23.60%	0	0				100.00%
36892	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线王乡屯分02	50	84.90%	0	0	2024年6月			7.55%
36893	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分渔场支23右分支0加1台区变压器	100	24.60%	65.4	65.4				-1.50%
36894	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河9小区201配电变压器	400	28.20%	234.55	234.55				52.56%
36895	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期7号变电站1号配电变压器	630	14.22%	0	0				0.00%
36896	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥2小区变电站2变压器	800	48.30%	333.6	333.6				1.58%
36897	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关七组二号台001	200	45.23%	89.55	89.55				-7.32%
36898	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线梁家四组分支线021	400	39.60%	201.6	201.6				20.08%
36899	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线齐坨子分(齐坨子分008下线)前齐台支001	200	34.28%	111.45	111.45				9.97%
36900	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线古寺啦支11	200	37.65%	0	0				15.64%
36901	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场一期1201配电变压器	630	18.73%	0	0				39.22%
36902	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分51八家子23柱上变压器	200	12.60%	154.8	154.8				37.80%
36903	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分50右1左2变台	200	50.70%	78.6	78.6				100.00%
36904	东陵	麦子屯	麦子屯	水古线水古干养竹分29左1柱上变压器	400	18.60%	0	0				10.17%
36905	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	马贝小区2箱变2变压器	630	23.81%	0	0				33.56%
36906	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸10变电站1变压器	500	21.76%	341.2	341.2				-0.03%
36907	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线77左7	200	53.70%	0	0				86.00%
36908	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线元家支线024	30	22.00%	0	0				-42.35%
36909	和平	太原变	太原变060胜三乙线	富润阳光小区12主变	500	18.00%	360	360				0.55%
36910	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	凯荣禧乐都1变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
36911	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫6号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	30.60%	237.6	237.6				40.35%
36912	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都1变电站201柜	630	8.57%	0	0				-8.53%
36913	皇姑	长江变	25466长黄甲线	白山甲线白山于51左6+1柱上变压器	400	58.80%	0	0				39.94%
36914	铁西	重工变	重工变10844重新线	万科翡翠新都会二期小区2配电室202间隔配电变压器	630	13.02%	318.69	318.69				58.23%
36915	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线赵贝堡葡萄园(果子园)	50	18.80%	0	0				3.26%
36916	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里四期1局维变202配电变压器	800	44.70%	0	0				42.35%
36917	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式服务—正达航空装备(沈阳)有限公司	400	46.50%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36918	大东	小东变	小东变80148新光线	古田和睦城2箱变1变压器	630	17.78%	0	0				100.00%
36919	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户b3201配电变压器	500	37.80%	261	261				0.62%
36920	于洪	光辉变	光东线	小微光辉肉禽台区	400	29.10%	243.6	243.6				25.67%
36921	沈北	道义变	道义变15289雷明线	正良嘉园1考核表1号变压器	630	57.14%	0	0				4.00%
36922	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产干6右6	400	29.75%	0	0				29.57%
36923	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支8左6柱上变压器	250	48.48%	0	0				84.85%
36924	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区1箱式变电站1配电变压器	630	20.32%	0	0				55.96%
36925	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰南台支10	400	19.80%	0	0				11.05%
36926	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期1变电站2变压器	630	30.48%	0	0				4.16%
36927	大东	如意变	如意变80898如望乙线	联合乙线新生干54	315	46.67%	0	0				-3.39%
36928	沈北	天乾变	天金线	中金和悦3局维变电站201配电变压器	630	14.60%	0	0				84.95%
36929	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期1箱式变电站1配电变压器	630	46.03%	0	0				3.05%
36930	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区1变电站2变压器	800	24.75%	522	522				6.46%
36931	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	沈阳军翔房地产开发有限公司(阳光书香园)2201配电变压器	630	33.33%	0	0				7.74%
36932	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村分06	200	59.00%	62	62				11.64%
36933	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城村十组照明	200	27.50%	125	125				17.67%
36934	东陵	花山变	欧陆甲线	YHG_欧陆风情小镇二期洋房3箱变202间隔配电变压器	630	21.33%	0	0				1.32%
36935	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城4号变电站1号变压器	630	26.03%	0	0				18.75%
36936	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区2变电站2变压器	630	28.57%	0	0				6.01%
36937	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城19号变电站202配电变压器	630	18.29%	451.8	451.8				2.94%
36938	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分19	400	39.60%	0	0				8.03%
36939	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建6配电站2公变	500	0.00%	450	450				0.00%
36940	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	建大高层(馨馨园)土建变2变压器	800	12.38%	0	0				-1.99%
36941	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区3箱变2	630	23.81%	0	0				-3.22%
36942	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	一站式服务—辽宁恒润通信工程有限公司(金融大学东)	100	6.90%	0	0				71.21%
36943	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	怡华馨园箱变201	400	0.00%	0	0				0.00%
36944	于洪	平罗变	平悟线	小微平罗2村北台区	400	7.65%	0	0				38.85%
36945	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾4变电站2号变压器	630	33.33%	0	0				2.89%
36946	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园4箱式变电站1号变压器	630	7.94%	0	0				1.88%
36947	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城1变电站变压器	630	11.43%	0	0				0.37%
36948	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	锅炉房箱式变电站配电变压器	315	6.10%	0	0				7.53%
36949	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线五家子一组2台支07	50	25.50%	0	0				-51.08%
36950	东陵	孤家子	营城子甲线	江南水乡二期2号箱式变电站1号配电变压器	630	28.89%	0	0				-3.41%
36951	东陵	水家变	水阳乙线	文华苑二期1号箱式变电站1号配电变压器	630	72.76%	0	0				-24.26%
36952	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山分2箱式变电站2配电变压器	400	3.20%	0	0				74.77%
36953	沈北	道义变	道义变15269丽景线	沈阳雅苑房地产(汇置尚都)201间隔配电变压器	630	7.62%	0	0				9.91%
36954	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	哈户中1台	200	56.40%	67.2	67.2				47.80%
36955	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林臻府1变电站1变压器	800	6.60%	0	0				100.00%
36956	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干34左1	250	83.52%	0	0	2022年12月			-28.48%
36957	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府4变电站2变压器	800	20.63%	555	555				-4.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36958	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	沙柳花园1号变电站2号变压器	630	39.24%	0	0				2.43%
36959	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾3变电站1变压器	400	43.13%	187.5	187.5				6.15%
36960	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支27+1右2柱上变压器	50	16.40%	0	0				0.98%
36961	于洪	小于变	10kV于山线56286	宁官17号台区	160	14.25%	121.2	121.2				-17.85%
36962	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司3配电变压器	630	21.90%	0	0				4.96%
36963	大东	农大变	农大变80974农花甲线	后陵干108左15柱上变压器	400	8.40%	326.4	326.4				100.00%
36964	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干19转盘分11	400	79.00%	0	0				2.08%
36965	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新甲线赵窝分大车鱼池支19+1变台	400	27.90%	248.4	248.4				0.00%
36966	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线65	500	24.40%	0	0				-19.69%
36967	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线安坨分鱼塘支16左2变台	200	34.20%	0	0				22.08%
36968	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居4箱变2变压器	630	15.24%	471	471				0.08%
36969	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期3变电站2变压器	500	26.88%	0	0				4.00%
36970	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	沈铁住宅1201间隔配电变压器	800	16.13%	591	591				-2.90%
36971	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分27右8变台	100	28.80%	61.2	61.2				5.81%
36972	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期3变电站-1间隔配电变压器	400	15.38%	0	0				2.10%
36973	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	香格经典2号变电站201间隔(施北线)配电变压器	800	7.20%	0	0				47.21%
36974	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期1-2配电变压器	630	27.30%	395	395				1.93%
36975	和平	花园变	花园变56768花三乙线	昌鑫2变电站201间隔配电变压器	500	16.40%	0	0				-0.64%
36976	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干17左1+1公变	315	63.81%	0	0				2.49%
36977	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村6变电站202柜	630	22.86%	423	423				5.87%
36978	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村13号变电站1号配电变压器	500	24.00%	0	0				-0.92%
36979	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分3右13变压器	100	37.60%	52.4	52.4				-30.26%
36980	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	美地馨城5201间隔配电变压器	630	15.71%	0	0				11.75%
36981	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	古城子综合一台(微)	200	61.20%	57.6	57.6				42.15%
36982	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线拉马桥北台支07	160	71.88%	29	29				-2.74%
36983	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克3号变电站1变压器	630	53.71%	0	0				4.53%
36984	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线32左5	400	45.75%	0	0				8.22%
36985	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十一号变电站2号变压器	800	21.75%	546	546				-26.18%
36986	于洪	东民变	民兴线	中港城永安嘉苑1站房2配电变压器	800	14.10%	607.2	607.2				35.19%
36987	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	沈大分7右3左7变压器	50	21.60%	0	0				-67.91%
36988	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院1配变站2变压器	400	43.50%	0	0				16.29%
36989	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港1号变电站2号变压器	630	25.40%	0	0				-0.23%
36990	法库	果子园	果子园变1415镇东线	幸福花园A区2箱变1变压器	800	31.80%	0	0				5.02%
36991	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	上和郡1号变电站202间隔配电变压器	800	40.13%	0	0				19.02%
36992	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	上和郡1号变电站201间隔配电变压器	800	57.00%	0	0				20.98%
36993	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线八家村3组	100	32.60%	57.4	57.4				5.40%
36994	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	山林变550林西线文城分116左屯井支05	400	35.55%	0	0				3.76%
36995	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	馨波院1箱变1变压器	630	23.17%	0	0				3.56%
36996	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区2变电站1变压器	800	29.25%	0	0				3.00%
36997	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期1箱式变电站1配电变压器	800	18.90%	0	0				0.26%
36998	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工乙线保工干劳动分10+1变压器	315	0.95%	280.5	280.5				11.98%
36999	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都10变电站201	630	12.70%	433	433				30.79%
37000	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员大厦箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37001	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园2期2箱变1变压器	630	26.98%	0	0				5.89%
37002	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方地下变电站1变压器	630	19.81%	0	0				4.39%
37003	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘南村助农公变台区2号	400	0.00%	0	0				0.00%
37004	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线拉一支005	50	74.80%	7.6	7.6				6.65%
37005	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	岐山书苑2变电站1配电变压器	400	7.60%	0	0				100.00%
37006	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期5变电站202	500	22.20%	0	0				-1.10%
37007	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀4箱变1变压器	630	30.16%	0	0				2.04%
37008	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富	万科北宸之光小区4变电站201配电变压器	800	17.70%	578.4	578.4				96.69%
37009	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子设施小区支006	100	32.40%	0	0				14.12%
37010	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分001	100	88.50%	1.5	1.5	2023年1月			-0.66%
37011	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线34柱上变压器	400	36.00%	0	0				94.44%
37012	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	万滑干22	315	56.83%	0	0				8.99%
37013	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛一支5变压器	160	115.50%	0	0	2024年2月			97.11%
37014	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分76左1变压器	250	47.04%	0	0				-11.65%
37015	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分2柱上变压器	315	35.81%	0	0				-52.59%
37016	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分53	200	8.85%	0	0				-108.03%
37017	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支9变压器	315	46.98%	0	0				2.46%
37018	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联于110	100	41.60%	0	0				4.11%
37019	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干七家子分7变台	100	39.30%	0	0				-30.08%
37020	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干30	400	72.45%	0	0				14.61%
37021	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	新村干新七分33	315	96.19%	0	0	2024年7月			-4.77%
37022	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南干18左1柱上变压器	400	34.50%	0	0				0.96%
37023	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分9柱上变压器	400	61.25%	0	0				17.12%
37024	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干4柱上变压器	200	7.20%	0	0				1.98%
37025	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线望北联干14左2	315	40.95%	154.5	154.5				-0.76%
37026	和平	和平变	和平变164同北乙线	同北乙线31	315	80.32%	30.5	30.5	2025年2月			4.22%
37027	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工乙线保工干23加1变压器	250	46.72%	108.2	108.2				2.19%
37028	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	方溪变354闸上甲线闸上干16右7柱上变压器	400	52.20%	0	0				-165.87%
37029	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	庭东乙线亦农干新城分17加1变压器	100	33.60%	0	0				-2.07%
37030	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	郑农乙线郑农干29右5右3变压器	400	120.75%	0	0	2023年9月			-1.58%
37031	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分6右3	315	18.73%	0	0				2.34%
37032	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左3之2	100	25.50%	0	0				1.28%
37033	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分宏达支右10左4变台	315	40.89%	0	0				-1.98%
37034	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵乙线东陵干农机所分4+1右2	200	13.00%	154	154				-40.10%
37035	沈河	方家变	方家变666方南甲线	方家变666方南甲线方南干31左8左5公变	315	23.49%	209.5	209.5				11.90%
37036	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分5左1柱上变压器	315	44.44%	0	0				6.26%
37037	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线万寿干86右5公变	315	6.35%	210	210				47.54%
37038	沈河	站前变	站前变222站北线	站前变222站北线立新干立新一分2公变	315	8.57%	256.5	256.5				-10.78%
37039	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线76左1	200	43.60%	92.8	92.8				3.10%
37040	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干10左6	400	50.40%	0	0				4.27%
37041	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左6右1之1柱上变压器	315	6.35%	0	0				-12.36%
37042	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干9左6柱上变压器	315	37.78%	0	0				32.62%
37043	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干15柱上变压器	315	15.87%	0	0				0.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37044	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	上林甲线污水支41柱上变压器	200	11.00%	158	158				-13.86%
37045	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	瓦房线黑岗分22变台	200	49.65%	0	0				9.39%
37046	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干24右3公变	315	36.83%	167.5	167.5				0.03%
37047	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线57右1变台	315	20.32%	0	0				3.78%
37048	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	苏北变370水源线竞赛分30左20	315	5.08%	0	0				-24.23%
37049	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线89	100	80.70%	0	0	2024年6月			2.04%
37050	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分58+1	100	58.80%	0	0				-0.27%
37051	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左16右12柱上变压器	315	115.87%	0	0	2024年6月			22.04%
37052	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左4柱上变压器	400	74.25%	0	0				7.71%
37053	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分12+1柱上变压器	315	73.65%	0	0				3.33%
37054	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分20柱上变压器	200	39.60%	0	0				40.04%
37055	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线市政分5	200	23.40%	0	0				14.66%
37056	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	新村干新六分18	315	86.35%	11.5	11.5	2024年7月			1.89%
37057	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干53柱上变压器	315	1.52%	0	0				-35.56%
37058	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分2	315	60.63%	0	0				-2.01%
37059	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线4左5	315	40.95%	154.5	154.5				-5.24%
37060	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	红粉分11	315	41.90%	0	0				13.66%
37061	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分8右3变压器	315	39.05%	0	0				2.89%
37062	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分3右3柱上变压器	315	50.16%	0	0				13.66%
37063	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵卜分37右5	100	25.50%	64.5	64.5				-3.82%
37064	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分03	500	68.28%	0	0				6.51%
37065	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分7右1柱上变压器	400	40.20%	0	0				-4.12%
37066	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线44	315	59.37%	0	0				-1.17%
37067	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干48加1	250	26.56%	0	0				1.65%
37068	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干18柱上变压器	315	22.54%	0	0				7.42%
37069	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线68变台	315	54.60%	0	0				3.61%
37070	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线70变台	200	95.00%	0	0	2022年12月			5.22%
37071	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分7	315	54.35%	0	0				-10.26%
37072	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园7变电站201	500	29.76%	301.2	301.2				0.93%
37073	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	基业百花园1箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
37074	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城一期1箱变2号变	315	63.49%	0	0				4.77%
37075	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期2箱变2号变	500	0.00%	0	0				0.00%
37076	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	华都大厦一次变1主变	630	19.37%	0	0				-2.43%
37077	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	旭雅变电站(圆梦园)变电站202	630	23.81%	0	0				-0.41%
37078	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家二小区1变电站201	630	103.81%	0	0	2022年12月			-4.33%
37079	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园3箱变2变压器	630	9.65%	0	0				-0.30%
37080	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区2箱变2号变	630	33.97%	0	0				18.61%
37081	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	天意利生缘2箱变1变压器	630	10.67%	0	0				2.20%
37082	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲2配电箱变1号变	630	28.89%	385	385				-0.65%
37083	和平	展览变	展览变896展科乙线	三好计算所一次2#主变	200	18.00%	0	0				-6.65%
37084	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡3变电站2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-1.75%
37085	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	民航住宅3箱变2变压器	400	12.60%	0	0				-5.00%
37086	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	铁西三小区1变电站101	400	68.50%	0	0				-1.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37087	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑1变电站201	400	16.80%	0	0				-3.64%
37088	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都2变电站202	630	30.86%	372.6	372.6				-0.14%
37089	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园1箱变1站内变压器	500	27.84%	0	0				-3.98%
37090	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑6箱变2站内变压器	630	16.00%	1.73	1.73				5.00%
37091	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区10变电站1变压器	630	25.71%	405	405				1.73%
37092	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区2变电站1变压器	630	26.16%	0	0				100.00%
37093	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	福盈居小区变电站2变压器	630	21.90%	308.3	308.3				5.95%
37094	和平	展览变	展览变846二经甲线	铁路二经南主变	500	81.60%	42	42	2022年12月			1.16%
37095	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园7小区变电站2变压器	630	11.75%	169.74	169.74				-1.20%
37096	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑2箱变2变压器	630	0.00%	567	567				72.41%
37097	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	阳光尚城一期4箱式变电站1配电变压器	630	29.71%	0	0				-5.74%
37098	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二3箱变2号变	500	83.84%	0	0	2023年9月			5.29%
37099	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团3#2#主变	500	16.00%	370	370				-1.38%
37100	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园3箱1站内变压器	630	26.03%	1.73	1.73				12.52%
37101	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺小区变电站201柜	630	40.32%	313	313				-0.59%
37102	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金杯安居箱变2变压器	500	19.20%	354	354				-0.05%
37103	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临3变电站201	800	27.00%	504	504				1.30%
37104	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区2变电站201柜	630	136.51%	0	0	2022年12月			0.19%
37105	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	保利百合花园北园2变电站202	800	43.50%	372	372				-3.86%
37106	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区3变电站202	500	0.00%	0	0				0.00%
37107	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区2变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
37108	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都2变电站201	630	26.98%	397	397				-2.07%
37109	铁西	历工变	历工变10482历达线	天时嘉园1变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
37110	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	肉联1箱变	400	22.75%	0	0				25.59%
37111	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	淮河1箱变2	500	28.00%	0	0				-2.65%
37112	和平	南湖变	南湖变454南体线	五里河大厦22主变	630	13.02%	0	0				6.06%
37113	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑2#	630	0.00%	0	0				0.00%
37114	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城2号变电站1号变压器	630	14.92%	0	0				9.64%
37115	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二5箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
37116	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园2变电站202柜	500	0.00%	0	0				0.00%
37117	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都2箱变2变压器	315	9.14%	254.7	254.7				-0.74%
37118	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅2箱变1变	630	21.59%	431	431				-3.18%
37119	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	顺城北箱变1变压器	500	32.32%	288.4	288.4				2.93%
37120	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	惠东新苑箱变2变压器	800	0.00%	720	720				5.93%
37121	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区2变电站202	400	39.30%	202.8	202.8				-0.56%
37122	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	般若寺箱变2变压器	400	62.10%	0	0				3.08%
37123	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	圣天变电站2变压器	630	78.86%	0	0				11.50%
37124	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期2箱变2变	630	21.33%	0	0				-4.08%
37125	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	板行箱变2变压器	630	42.41%	299.8	299.8				5.43%
37126	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	红墙变电站1变压器	400	2.40%	0	0				-32.14%
37127	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	东顺城变电站1变压器	630	35.05%	0	0				0.89%
37128	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河1-4箱变2变压器	500	8.64%	0	0				-3.97%
37129	和平	广州变	广州变464广太乙线	沈司太原北一次1主变	630	21.33%	432.6	432.6				-14.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37130	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城7号变电站1变压器	630	17.02%	0	0				-1.97%
37131	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期3箱变1变压器	630	13.81%	480	480				-1.49%
37132	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区2201	630	0.00%	519.6	519.6				0.00%
37133	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑2箱变2	630	14.60%	0	0				6.89%
37134	和平	方型变	方型变498望湖甲线	主变东大体院	400	24.40%	0	0				3.13%
37135	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	顺星小区变电站202柜	630	58.16%	200.6	200.6				3.38%
37136	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	宝石南箱变1变压器	500	36.48%	267.6	267.6				0.72%
37137	大东	望花变	望花变70268壹品线	新华壹品13变电站2变压器	630	15.49%	469.4	469.4				-2.95%
37138	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城3号变电站1号变压器	630	25.40%	0	0				4.14%
37139	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林1配变站2变压器	630	20.06%	440.6	440.6				-1.63%
37140	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区2变电站202	630	31.75%	367	367				-1.24%
37141	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	十四路小区变电站201	630	61.59%	179	179				-2.25%
37142	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	沈辽路19箱变101	200	0.60%	178.8	178.8				0.20%
37143	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	教师进修学校变电站201	100	45.30%	44.7	44.7				6.00%
37144	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新北花园2箱变1号变	500	35.60%	0	0				-4.30%
37145	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村10变电站202变压器	630	45.08%	0	0				1.00%
37146	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居1变电站201	630	17.78%	0	0				1.70%
37147	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居3变电站202	630	13.33%	0	0				-1.25%
37148	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园1变电站202	630	26.67%	399	399				14.03%
37149	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那9变电站202	630	39.24%	319.8	319.8				2.80%
37150	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑1变电站1变压器	400	25.50%	258	258				2.81%
37151	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	阳山馨园箱变1变压器	630	16.83%	0	0				-0.98%
37152	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	潭江街1箱变1	400	0.00%	360	360				0.00%
37153	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山3箱变1	630	40.95%	0	0				-2.37%
37154	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园3变电站202变压器	630	0.00%	93.53	93.53				0.00%
37155	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村4变电站201柜	500	22.08%	93.53	93.53				1.11%
37156	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	沈辽路13变电站201	500	28.16%	309.2	309.2				2.42%
37157	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区12箱变2号变	630	14.60%	0	0				-2.39%
37158	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	体育学院箱变2	630	23.62%	0	0				1.21%
37159	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区5变电站1变压器	500	26.00%	320	320				1.33%
37160	铁西	启工变	启工变10760启村甲线	鑫园小区202	630	34.60%	31.18	31.18				-3.23%
37161	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	联通一次2主变	630	29.71%	0	0				0.23%
37162	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	绿苑2箱变2变压器	250	10.56%	0	0				-7.90%
37163	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干84右7变台	200	26.40%	127.2	127.2				-5.88%
37164	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城二期2变电站201间隔配电变压器	400	61.60%	0	0				6.42%
37165	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运2箱变1变压器	630	16.51%	463	463				-2.58%
37166	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干33右5左5左1左1	200	65.40%	0	0				-39.19%
37167	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	于家房4组新2	100	0.00%	90	90				0.00%
37168	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜干77右3	200	4.50%	171	171				35.19%
37169	法库	孟家变	孟东线	七家分刘窝卜支2七家刘家新村柱上变压器	200	33.83%	112.35	112.35				6.46%
37170	和平	展览变	展览变842展方甲线	辽展分1KB鲁美2间隔201配电变压器	400	8.00%	328	328				-1.80%
37171	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦华府B3小区2变电站201配电变压器	630	12.70%	0	0				73.67%
37172	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府1变电站1变压器	630	20.00%	0	0				57.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37173	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	一站式服务-沈阳刚仁布艺有限公司	100	72.40%	0	0				18.93%
37174	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹4号变电站1变压器	800	22.50%	0	0				0.98%
37175	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分鄯窝堡支33变台	200	27.45%	125.1	125.1				14.71%
37176	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张沟支39右1变台	80	96.75%	0	0	2023年1月			20.39%
37177	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城四季嘉园1号变电站201间隔配电变压器	630	10.67%	499.8	499.8				96.81%
37178	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓3201间隔配电变压器	800	22.50%	0	0				3.05%
37179	和平	青年变	青年变368青二线	八经于46右2沈政自维201间隔配电变压器	315	11.43%	210	210				-6.82%
37180	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	N大民屯瀛盛综合楼镇内线镇内分50右1变台	100	73.80%	0	0				9.22%
37181	东陵	世园变	世高线	世博之春6箱变2变压器	630	27.30%	0	0				1.67%
37182	东陵	孙家寨	孙张线	孙家寨变208孙营线孙营干后桑林子分12柱上变压器	315	134.60%	0	0	2022年12月			5.25%
37183	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干177	100	65.60%	0	0				8.35%
37184	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干张屯分30变台	80	97.13%	0	0	2024年9月			35.70%
37185	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	教育学院箱变201间隔配电变压器	200	19.20%	0	0				-0.20%
37186	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	富华生活坊2变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
37187	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干明星分14左14右5柱上变压器	400	11.40%	0	0				64.10%
37188	和平	和平变	和平变148和铁甲线	和铁干7左2金都饭店201间隔配电变压器	315	95.24%	0	0	2023年8月			11.02%
37189	沈北	董楼子	望滨线	YHG_百贵村D台	100	61.50%	28.5	28.5				-16.15%
37190	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克莱斯特5变电站2变压器	800	10.88%	0	0				-11.48%
37191	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	前当堡线19变台	50	97.80%	0	0	2022年12月			-9.87%
37192	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线甲河分7变台	200	11.55%	0	0				-16.44%
37193	东陵	水家变	水阳甲线	碧桂园云顶2变电站2号变压器	630	10.48%	0	0				100.00%
37194	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园6变电站站内变压器	400	20.40%	0	0				-7.79%
37195	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分石洞支16	100	28.00%	0	0				6.73%
37196	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干42右2右2	200	39.00%	102	102				80.04%
37197	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居6号变电站201间隔配电变压器	630	30.48%	0	0				16.54%
37198	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线佛山卜分18	160	103.13%	0	0	2023年1月			5.29%
37199	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	陶瓷干120左1变台	200	15.60%	148.8	148.8				100.00%
37200	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干130左1变台	200	28.80%	0	0				29.42%
37201	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线前尖山东洼子电井	630	14.48%	475.8	475.8				-1.92%
37202	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田支010	50	53.80%	0	0				-2.87%
37203	皇姑	长江变	25460长亚乙线	融乾花园箱变1变压器	500	40.40%	0	0				9.63%
37204	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线城北村北台	315	41.65%	0	0				-0.78%
37205	康平	中心变	中心变2604镇一线	计量箱变1变压器	200	24.60%	130.8	130.8				1.12%
37206	皇姑	长江变	468长黄乙线	远洋公馆1变电站1变压器	630	38.86%	0	0				1.45%
37207	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分8左2	250	12.40%	0	0				-20.93%
37208	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期1箱变201	400	64.40%	0	0				3.94%
37209	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	金墅北区3变电站1变压器	630	0.00%	0	0				11.65%
37210	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	玖熙墅2变电站2间隔102配电变压器	400	22.50%	0	0				40.10%
37211	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城三期3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
37212	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡5变电站2变压器	400	17.40%	290.4	290.4				13.10%
37213	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	双喜北小区土建变201	400	113.50%	0	0	2022年12月			-0.32%
37214	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期4箱式变电站1配电变压器	630	42.29%	0	0				2.64%
37215	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩21箱变1变压器	250	63.20%	0	0				-4.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37216	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	市内乙线47+1右2	400	25.50%	0	0				100.00%
37217	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多5号变电站2号变压器	630	50.67%	0	0				4.45%
37218	铁西	重工变	重工变10840城西线	肇西线肇西干39+1变压器	50	17.20%	0	0				47.38%
37219	和平	太原变	太原变054协和线	协和广场三期1变电站2号	800	82.88%	57	57	2024年9月			31.03%
37220	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
37221	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品7变电站201	630	29.71%	379.8	379.8				-6.30%
37222	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹天玺二期1箱式变电站1配电变压器	800	56.10%	0	0				100.00%
37223	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干14左15变台	200	41.40%	0	0				0.55%
37224	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区10变电站1变压器	400	35.20%	0	0				-0.61%
37225	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期4箱式变电站2配电变压器	400	43.88%	0	0				10.22%
37226	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线215左2变台	200	4.00%	0	0				-18.57%
37227	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城11号变电站201配电变压器	630	19.37%	445	445				6.00%
37228	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝堡支11右3变台	200	17.10%	145.8	145.8				4.87%
37229	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房线裴家分14变台	200	84.15%	11.7	11.7	2023年7月			8.60%
37230	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线高力房二组照明	50	98.70%	0	0	2022年12月			33.30%
37231	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线开发区分支线002	250	13.68%	190.8	190.8				-0.34%
37232	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园1美容院201间隔配电变压器	315	46.35%	137.5	137.5				1.52%
37233	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安中台	200	0.00%	180	180				-62.47%
37234	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民1号配电变压器	630	26.29%	401.4	401.4				3.66%
37235	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线姜家堡分05	200	29.60%	0	0				24.31%
37236	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区7变电站1变压器	400	20.40%	0	0				-3.13%
37237	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干8+1	200	48.60%	0	0				34.59%
37238	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区3变电站2变压器	800	30.00%	0	0				0.73%
37239	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院2变电站1变压器	500	21.76%	0	0				0.15%
37240	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程B区41变配电变压器	400	28.88%	244.5	244.5				5.47%
37241	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚郡2.2期3小区变电站201配电变压器	800	10.80%	0	0				0.00%
37242	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	明日之光5号变电站201间隔(施北乙线)配电变压器	800	27.00%	0	0				100.00%
37243	东陵	孙家寨	孙张线	华瑞家园1箱变1变压器	630	35.87%	0	0				2.27%
37244	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分48右1+1右1柱上变压器	200	38.70%	0	0				100.00%
37245	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	沈阳市沈北新区乐迪咖啡店	400	38.80%	0	0				44.14%
37246	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2A-1变电站201配电变压器	630	22.22%	427	427				47.98%
37247	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干湾泡分17右8变台	200	61.95%	56.1	56.1				8.83%
37248	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园6箱变1变压器	400	26.25%	0	0				-0.86%
37249	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家分53变台	200	27.75%	124.5	124.5				9.64%
37250	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾4号变电站202配电变压器	800	75.38%	0	0				2.77%
37251	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城10号变电站1变压器	630	19.81%	0	0				-0.94%
37252	大东	如意变	如意变80894如花乙线	鸿泽园1变电站1站内变压器	500	17.60%	0	0				-0.52%
37253	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干姚家分51左5变台	50	82.80%	0	0	2024年6月			-0.87%
37254	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园1变电站1配电变压器	800	4.50%	684	684				100.00%
37255	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干北乱分28	50	131.40%	0	0	2022年12月			20.67%
37256	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线229+1变台	315	49.90%	0	0				11.76%
37257	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线周家分37右2右1变台	200	112.20%	0	0	2022年12月			34.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37258	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	旭辉璟宸小区3变电站2变压器	800	38.40%	0	0				44.29%
37259	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线西山果园支05	315	6.86%	261.9	261.9				6.23%
37260	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分20左2+1	200	83.10%	0	0	2025年2月			1.77%
37261	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街奇雨畜禽公变台区	200	0.00%	0	0				0.00%
37262	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡2号变电站2变压器	630	12.70%	0	0				1.38%
37263	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分54左24	100	0.00%	0	0				100.00%
37264	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分54左16左2	100	23.70%	0	0				49.64%
37265	浑南	白塔变	白塔变962东化线	北官干124左1柱上变压器	50	14.00%	0	0				0.00%
37266	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城四期2变电站201间隔配电变压器	1000	0.00%	173.2	173.2				0.00%
37267	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖7号变电站2号变压器	630	9.84%	505	505				15.06%
37268	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线靠山大棚支07	50	0.00%	0	0				-666.51%
37269	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线孙北支02	400	22.50%	270	270				25.83%
37270	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期3变电站1配电变压器	630	22.86%	423	423				4.36%
37271	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干小达台分25	200	8.40%	163.2	163.2				4.54%
37272	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期1箱式变电站2配电变压器	315	28.95%	0	0				-0.53%
37273	于洪	得胜变	得胜变95442	银湖雅苑V街区二期1变电站2配电变压器	630	42.86%	297	297				0.91%
37274	康平	张强变	张强变76266张强线	张强干119柱上变压器	50	14.40%	37.8	37.8				2.17%
37275	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期5201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-50.35%
37276	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干111左2	200	9.60%	160.8	160.8				0.00%
37277	辽中	金山变	金山变45564金长线	高登村综合一台(微)	200	40.50%	99	99				7.79%
37278	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期11主变	800	40.50%	0	0				2.60%
37279	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线赵金卓	160	64.25%	41.2	41.2				23.56%
37280	于洪	大潘变	大潘变405大潘线	大潘变405大潘线小潘三角地	160	63.50%	42.4	42.4				1.41%
37281	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒含乙线20左16右1柱上变压器	400	27.20%	251.2	251.2				42.06%
37282	大东	小东变	小东变80146机场线	和睦干68左8新	400	45.50%	0	0				59.65%
37283	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干30加1	400	17.00%	292	292				61.47%
37284	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线蔡伯街西北照明	400	39.00%	204	204				19.91%
37285	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	人杰水园二期3变电站1变压器配电变压器	630	15.24%	0	0				-3.61%
37286	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园4号变电站1号变压器	630	10.79%	0	0				7.43%
37287	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佳地新村1变电站1号变压器	400	39.75%	0	0				-0.83%
37288	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	YHG_沈阳翰文房地产开发有限公司201配电变压器	630	50.48%	0	0				3.66%
37289	沈北	道义变	道义变15259道义线	百乐小区北水泵201间隔配电变压器	630	25.14%	0	0				55.34%
37290	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期3变电站202配电变压器	400	25.80%	0	0				76.99%
37291	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线王乡新台分02	50	83.20%	0	0	2024年9月			19.08%
37292	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	星城国际一期(分)201配电变压器	630	42.86%	0	0				5.60%
37293	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	辽宁辽泰房地产开发有限公司2箱变1号配电变压器	630	35.81%	0	0				7.37%
37294	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5左12变台	400	18.60%	0	0				12.64%
37295	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	小微沙河村南1台	200	30.60%	118.8	118.8				31.39%
37296	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩三号2号变电站201配电变压器	800	36.00%	0	0				0.08%
37297	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右10+1	400	25.80%	0	0				100.00%
37298	于洪	家俱变	家俱变	澳源1站房1变压器	630	28.44%	0	0				0.39%
37299	浑南	白塔变	白塔变984白亿线	金石小镇南区1号变电站1号配电变压器	800	60.60%	0	0				32.41%
37300	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期3小区变电站201配电变压器	800	23.70%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37301	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府二期小区变电站2变压器	630	39.05%	0	0				6.35%
37302	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	格拉斯香邸小区4变电站201配电变压器	630	23.81%	0	0				7.89%
37303	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长河湾1号变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	0	0				4.87%
37304	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分道西1水井支5	100	30.30%	59.7	59.7				16.50%
37305	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	站前甲线47右3	315	95.62%	0	0	2022年12月			1.95%
37306	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分后辛屯支机井支1	50	9.60%	40.2	40.2				0.00%
37307	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润二期三2小区变电站201配电变压器	630	9.84%	0	0				85.56%
37308	东陵	中马变	疗养线	保利十二橡树3箱变1号配电变压器	630	25.71%	405	405				-3.90%
37309	于洪	家俱变	佃锦线	水木城典8变电站2变压器	630	23.87%	0	0				1.91%
37310	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	平安卜东台(2022微)	200	126.60%	0	0	2022年12月			10.48%
37311	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右13+1	315	65.40%	0	0				39.90%
37312	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1018妈妈街线	旭亦畜禽公变台	200	65.10%	49.8	49.8				0.00%
37313	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	曹家小区3变电站1变压器	630	27.43%	394.2	394.2				14.66%
37314	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支四组支003	50	133.50%	0	0	2024年12月			-3.32%
37315	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际6号变电站202配电变压器	630	28.70%	0	0				13.42%
37316	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际7号变电站201配电变压器	630	33.33%	0	0				3.61%
37317	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分富拉堡支庆辉家禽养殖场几1	200	39.90%	100.2	100.2				48.34%
37318	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园1箱变变压器	630	27.43%	0	0				7.56%
37319	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干泡沿分11+1	100	25.20%	64.8	64.8				19.81%
37320	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	鹏程上漾园3变电站1变压器	630	29.71%	0	0				1.52%
37321	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	辰宇新村3箱变1变压器	630	19.37%	445	445				-8.57%
37322	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际1变电站2变压器	630	24.76%	411	411				4.68%
37323	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾三期1变电站2变压器	630	36.19%	0	0				2.55%
37324	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	保利和光屿湖5箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
37325	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦5箱变1变压器	800	36.00%	0	0				-1.21%
37326	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷2变电站201配电变压器	500	30.80%	0	0				18.65%
37327	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区2变电站2配电变压器	800	22.88%	537	537				12.82%
37328	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区4变电站2配电变压器	500	39.68%	251.6	251.6				8.52%
37329	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170毓庄线皮家卜西照明	400	9.75%	321	321				16.27%
37330	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花二组	160	41.00%	0	0				5.47%
37331	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变430小卜线田水分54	80	70.50%	15.6	15.6				7.67%
37332	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期1变电站1变压器	630	37.14%	0	0				5.98%
37333	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑2变电站1变压器	630	30.22%	282.78	282.78				2.79%
37334	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春四期B区1变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
37335	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景4箱变(单)	630	26.03%	403	403				0.48%
37336	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园2号变电站2变压器	630	26.03%	0	0				7.24%
37337	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑2号变电站2变压器	630	15.71%	0	0				-7.33%
37338	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	卡南村综合一台(微)	200	77.70%	0	0				74.74%
37339	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城6变电站1变压器	500	64.96%	0	0				5.11%
37340	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地4变电站1变压器	800	36.00%	432	432				6.35%
37341	于洪	永屯变	范北线	永安新村2站房1变压器	400	7.20%	331.2	331.2				-8.22%
37342	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线中学家属照明	100	90.00%	0	0	2023年2月			11.23%
37343	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	四方台变092太平庄线农场一队照明	400	43.20%	0	0				7.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37344	康平	张强变	张强变76244沙金线	各得北台5柱上变压器	100	48.00%	0	0				5.46%
37345	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城14号变电站1号变压器	630	21.43%	0	0				2.74%
37346	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	肇工家园小区配电站202配电变压器	500	18.88%	355.6	355.6				-11.72%
37347	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	中寺于移动分1加1右支3变压器(清洁能源)	400	15.68%	297.3	297.3				10.70%
37348	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	10kV黄前干前三分前水支11变压器	100	13.20%	0	0				17.74%
37349	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	国瑞C区变电站2变压器	800	15.38%	0	0				3.78%
37350	沈河	万柳变	万柳变294五客线	五爱客运2箱变2变压器	800	9.00%	0	0				5.24%
37351	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园2变电站2变压器	800	19.13%	0	0				1.33%
37352	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区6变电站变压器	630	20.32%	439	439				5.33%
37353	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分21右16变台	200	35.55%	108.9	108.9				11.17%
37354	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线84变台	100	60.00%	0	0				106.33%
37355	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲6箱变2变压器	630	11.11%	0	0				8.80%
37356	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	大莲花东台(2021微)	400	78.30%	0	0				2.50%
37357	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落线沈阳市飞马金属制品有限公司	400	48.40%	0	0				12.12%
37358	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站6变压器	1000	13.50%	765	765				3.21%
37359	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场11变电站202配电变压器	630	22.22%	0	0				66.77%
37360	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线北长南台	315	68.38%	68.1	68.1				16.68%
37361	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干22右7	630	26.67%	399	399				85.86%
37362	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭A区1变电站1配电变压器	400	11.50%	0	0				100.00%
37363	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干17右1之1	315	40.63%	0	0				-2.87%
37364	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府2局维变电站201间隔配电变压器	630	22.10%	0	0				0.00%
37365	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府1局维变电站201间隔配电变压器	500	35.20%	0	0				0.00%
37366	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干130右20	200	19.50%	141	141				19.06%
37367	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干小达台分10加1右支04变压器	50	38.40%	25.8	25.8				-53.65%
37368	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区2变电站1变压器	630	30.79%	373	373				7.39%
37369	铁西	肇工变	肇工变10162浆北线	北三千48	200	29.10%	0	0				-1.55%
37370	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳市通泰应用技术研究所	400	15.20%	0	0				31.31%
37371	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	YHG_小含自维(鹏程分3箱变)配电变压器	315	73.65%	51.5	51.5				-0.97%
37372	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城1箱式变电站2配电变压器	630	23.81%	0	0				-6.73%
37373	东陵	杨官变	杨石线	杨石线81柱上变压器	400	4.95%	0	0				34.08%
37374	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城6箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0				16.11%
37375	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线六间房村二组	200	71.90%	36.2	36.2				4.31%
37376	沈北	天乾变	天孝乙线	御水澜湾(二)3局维变电站配电变压器202	630	8.25%	0	0				100.00%
37377	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线岔海西台分支线009	200	46.80%	86.4	86.4				8.90%
37378	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线后窑分12	200	29.20%	0	0				4.65%
37379	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大泉东台	100	98.00%	0	0	2024年1月			11.39%
37380	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后西1	100	71.60%	0	0				10.89%
37381	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线纸箱厂	80	85.88%	3.3	3.3	2024年9月			2.67%
37382	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	浅草绿阁.水岸枫亭1小区变电站202变压器	800	18.38%	0	0				-1.20%
37383	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下5变电站2变	800	66.38%	0	0				3.37%
37384	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际4号变电站202配电变压器	800	49.75%	0	0				8.26%
37385	开发	洞庭变	洞庭变55778长岛线	长岛小区1变电站2变压器	800	28.50%	0	0				-2.10%
37386	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	龙湖花千树小区1变电站201变压器	315	91.43%	0	0	2024年7月			5.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37387	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线十家子支015	100	73.20%	16.8	16.8				25.32%
37388	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线育林分支线017	50	128.80%	0	0	2023年4月			6.66%
37389	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期2变电站2号变压器	630	10.48%	0	0				100.00%
37390	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干73右3左2	400	7.05%	331.8	331.8				40.68%
37391	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪5箱变1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-2.65%
37392	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期4箱变(单)	630	35.24%	0	0				3.08%
37393	法库	新依变	依草线	10kV依草线依草干166	315	23.24%	210.3	210.3				24.26%
37394	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线后大屯支8	200	32.70%	0	0				12.24%
37395	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线五里山北台	315	27.94%	195.5	195.5				-1.04%
37396	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线金山下支002	50	133.80%	0	0	2022年12月			-5.60%
37397	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	碧桂园御时光1变电站2变压器	630	29.84%	0	0				100.00%
37398	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪枫景汇3变电站变压器	630	25.71%	0	0				5.40%
37399	和平	展览变	展览变882展河线	春河里二期1变电站1变压器	500	45.20%	224	224				8.79%
37400	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期9号箱式变电站1号变压器	630	25.71%	0	0				0.76%
37401	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分12柱上变压器	315	47.62%	0	0				4.06%
37402	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期5箱变1变压器	315	27.43%	0	0				-2.01%
37403	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	航辽变083双山线双山新南台照明	200	23.93%	132.15	132.15				4.35%
37404	沈北	天乾变	天乾变70670天圃线	道义变260福景线富城福景嘉园	630	54.92%	0	0				2.51%
37405	铁西	重工变	重工变10840城西线	肇西线肇西干32左5变台	200	102.30%	0	0	2024年6月			1.43%
37406	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干46	315	128.57%	0	0	2024年9月			-8.48%
37407	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干白云分26左8	100	30.00%	0	0				48.77%
37408	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城5号变电站1变压器配电变压器	630	35.05%	0	0				0.54%
37409	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区3变电站1变压器	630	42.38%	0	0				-1.08%
37410	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区5变电站1变压器	500	84.00%	0	0	2022年12月			2.91%
37411	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期3号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
37412	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期4号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
37413	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际5变电站202变压器	630	38.73%	323	323				2.55%
37414	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园24号小区变电站201配电变压器	500	38.72%	0	0				12.00%
37415	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线小甸子分9柱上变压器	400	2.20%	0	0				-21.46%
37416	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分5变压器	400	40.00%	0	0				-1.73%
37417	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分南岗支17变台	200	70.00%	40	40				4.86%
37418	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干东营分33左2变台	400	13.80%	0	0				13.85%
37419	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线147左14右2变台	160	37.00%	0	0				7.01%
37420	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙	农田乙线王家岗分2右9左3左1变台	400	33.45%	226.2	226.2				21.67%
37421	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	前当堡线马家分9+1右6变台	100	143.40%	0	0	2022年12月			28.13%
37422	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线周家分双程支70变台	200	49.80%	0	0				54.62%
37423	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团1变电站202变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
37424	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城北区一二期31号变压器	630	64.00%	0	0				3.12%
37425	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯1箱式变电站2配电变压器	800	56.00%	0	0				13.50%
37426	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园2变电站201配电变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
37427	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	民主小区8号变电站2号变压器	500	70.08%	99.6	99.6				0.52%
37428	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府1小区箱式变电站2配电变压器	800	11.10%	0	0				100.00%
37429	于洪	大潘变	大视线	弘泽锦城2变电站2变压器	630	27.94%	391	391				-0.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37430	皇姑	方溪变	方溪变25368启力线	五彩阳光城一期2箱式变电站1配电变压器	800	32.63%	0	0				3.06%
37431	皇姑	方溪变	方溪变25368启力线	五彩阳光城一期3箱式变电站1配电变压器	800	60.38%	0	0				15.61%
37432	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	光伸园2变电站1变压器	500	39.68%	0	0				3.60%
37433	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	碧桂园太阳城南区2局维变202配电变压器	800	31.80%	0	0				51.11%
37434	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	临时坤博园小区(沈阳坤博益群房地产开发有限公司)1号变压器	630	52.06%	0	0				3.06%
37435	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦10箱变2变压器	630	26.29%	0	0				3.18%
37436	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛B区2箱变2变压器	400	6.30%	0	0				97.92%
37437	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香2箱式变电站2配电变压器	800	32.63%	0	0				2.87%
37438	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚4箱式变电站2配电变压器	630	34.29%	0	0				1.91%
37439	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分4左21变台	400	19.80%	280.8	280.8				59.96%
37440	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居3变电站1变压器	630	14.92%	473	473				1.33%
37441	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区3变电站1变压器	400	29.10%	0	0				67.34%
37442	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深于103左5	250	26.88%	0	0				13.57%
37443	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分英侠支1左分支1变压器	50	66.60%	0	0				13.10%
37444	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支杯江分支10左T3变压器	100	72.00%	0	0				9.47%
37445	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸1号配电室1号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
37446	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分1右支0加1左分支3变压器	100	30.30%	59.7	59.7				-3.00%
37447	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑7变电站1变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
37448	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线37变台	400	37.35%	0	0				12.09%
37449	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄环线	黄花干兰家分小北支53右2变台	200	108.90%	0	0	2022年12月			7.60%
37450	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线62左25	160	88.75%	2	2	2024年9月			5.53%
37451	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线16左31	50	58.40%	15.8	15.8				-6.35%
37452	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左57右07	200	51.30%	77.4	77.4				-1.55%
37453	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三家子支36	50	90.00%	0	0	2024年6月			2.61%
37454	法库	三泉变	泉富线	10kV泉富线五秋分63	100	74.40%	15.6	15.6				4.54%
37455	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓1箱变1变压器	630	46.67%	273	273				44.86%
37456	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	长白府1号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	30.60%	0	0				54.25%
37457	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分31左13	200	3.60%	0	0				16.84%
37458	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干任家分7左15变台	200	38.20%	103.6	103.6				12.74%
37459	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯于305右1变台	200	23.40%	0	0				3.97%
37460	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	大辛佳园2箱1变	630	27.62%	0	0				1.31%
37461	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分蛇西支2	100	24.90%	0	0				34.72%
37462	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖E1E2地块1箱变202配电变压器	630	18.41%	0	0				61.03%
37463	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖E1E2地块2箱变202配电变压器	800	9.60%	0	0				71.58%
37464	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲二期2变2202	630	31.90%	0	0				3.42%
37465	苏家屯	山庄变	山庄变50222山大线	山大线65营盘分19	100	37.80%	0	0				41.06%
37466	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分凤岐下支杨青几5	100	53.40%	36.6	36.6				100.00%
37467	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区13箱式变电站1配电变压器	630	8.00%	0	0				-2.11%
37468	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	龙湖云颂2号变电站201间隔(鲍白线)配电变压器	630	13.02%	0	0				100.00%
37469	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线30左12右1	400	16.80%	0	0				30.29%
37470	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑下分13右1+1左1	400	5.40%	0	0				20.92%
37471	于洪	大兴变	兴富线	红旗台大棚小微1台	200	46.20%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改 完成时间	配变近3年负荷增 长率
37472	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	沈阳市排水管理处南部泵站管理中心箱式变电站 201 间隔配电变压器	160	126.00%	0	0	2024年7月			-0.35%
37473	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分40左2	200	12.90%	0	0				-1.41%
37474	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	10kV黄高干86左分0加1右支2变压器	50	24.00%	33	33				20.42%
37475	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐花园C2分建一小区1变电站202配电变压器	630	42.54%	0	0				2.44%
37476	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线49	400	7.00%	0	0				1.29%
37477	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	和景嘉园1变电站202配电变压器	630	51.43%	0	0				16.88%
37478	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支7左4	315	6.98%	0	0				-12.52%
37479	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线瑞鑫谷物家庭农场分8	100	18.00%	72	72				42.68%
37480	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	新城子变554农专线农专干63营盘分125	80	120.00%	0	0	2024年6月			3.70%
37481	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干55左分03柱上变压器	50	52.20%	18.9	18.9				7.37%
37482	于洪	大兴变	兴红线	三供一业大兴北辰村西站（沈阳段）临时台	100	9.60%	80.4	80.4				1.71%
37483	和平	和平变	和平变168同南乙线	亚洲时尚21主变	500	18.00%	0	0				4.36%
37484	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期3变电站202间隔配电变压器	800	50.25%	0	0				21.79%
37485	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线胜利水利站分01	200	22.80%	0	0				0.00%
37486	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分40右支3加1右分支1变压器	100	25.50%	64.5	64.5				-1.60%
37487	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府2箱式变电站2配电变压器	630	13.33%	0	0				100.00%
37488	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干33	250	2.88%	0	0				30.98%
37489	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干54+1	100	61.20%	0	0				30.25%
37490	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景1箱变1变压器	630	37.14%	333	333				-1.16%
37491	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分渔场支36左分支3变压器	100	27.00%	63	63				-5.87%
37492	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支8变压器	50	13.20%	38.4	38.4				-17.36%
37493	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连分七-九支1	200	34.00%	0	0				2.26%
37494	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线纪家分支线东金支001	200	94.40%	0	0	2024年6月			29.40%
37495	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干56右3左2	400	33.25%	227	227				100.00%
37496	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期4号变电站2号配电变压器	630	18.41%	451	451				79.43%
37497	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	陶瓷大都汇2箱变1变压器	630	30.79%	0	0				14.35%
37498	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	盛京学府1小区变电站101配电变压器	630	43.49%	0	0				100.00%
37499	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分51	200	46.30%	87.4	87.4				15.25%
37500	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李支08	100	92.10%	0	0	2022年12月			11.71%
37501	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府7号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	16.19%	465	465				94.31%
37502	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支02	30	23.33%	0	0				-158.62%
37503	沈河	万柳变	万柳变282万群线	群升沈阳新天地小区2变电站1变压器	630	19.68%	0	0				-0.51%
37504	沈河	万柳变	万柳变282万群线	群升沈阳新天地小区3变电站1变压器	630	22.86%	0	0				5.09%
37505	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干53右1柱上变压器	400	18.90%	0	0				16.94%
37506	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线西王支线047	80	51.94%	30.45	30.45				12.30%
37507	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田南二线西支分支线001	100	34.80%	55.2	55.2				-178.10%
37508	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分37	400	18.30%	0	0				8.03%
37509	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根2变压器2变压器	315	26.67%	0	0				-1.51%
37510	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	老街坊2变电站1变压器	800	12.25%	0	0				-2.21%
37511	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	老街坊5变电站2变压器	800	19.50%	0	0				1.40%
37512	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期2箱式变电站1配电变压器	400	36.40%	214.4	214.4				0.87%
37513	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸阅4站房1配电变压器	630	19.37%	445	445				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37514	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井子综合一台(微)	400	45.00%	180	180				79.26%
37515	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期3变电站2变压器	630	39.68%	0	0				8.20%
37516	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园国际7变电站201配电变压器	630	18.29%	0	0				-4.90%
37517	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	荣信森林里四期1局维变201配电变压器	800	27.00%	0	0				40.95%
37518	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期1箱式变电站2配电变压器	800	34.50%	0	0				7.91%
37519	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线鸭厂分支合作社支07	100	24.00%	66	66				-10.11%
37520	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲	茨榆坨竹源废品公变台区	200	96.00%	0	0	2024年6月			0.00%
37521	新民	新民变	新民变30162营东线	恺帝城1变电站1变压器	630	18.73%	0	0				4.92%
37522	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城2箱变1变压器	630	48.25%	0	0				-5.96%
37523	浑南	于山变	于山变750全北线	万锦红树湾三期2变电站202间隔配电变压器	800	15.90%	0	0				56.34%
37524	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	香城蓝山2变电站202变压器	630	29.52%	0	0				-1.13%
37525	开发	汪河变	汪河变56176汪翰乙线	星荟小区1变电站1变压器	630	28.95%	384.6	384.6				0.96%
37526	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期5箱式变电站201间隔配电变压器	630	33.90%	353.4	353.4				9.51%
37527	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干2柱上变压器1	200	57.00%	0	0				36.46%
37528	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四八支004	200	56.50%	67	67				17.45%
37529	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线大来虎分25右4	200	47.70%	0	0				38.36%
37530	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期17箱变2变压器	630	47.30%	0	0				-1.16%
37531	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥11变电站201间隔配电变压器	630	52.57%	0	0				11.38%
37532	东陵	农大变	农首线	银河湾三期2箱变1号变压器	630	9.52%	507	507				32.69%
37533	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥9变电站201间隔配电变压器	630	26.90%	0	0				5.27%
37534	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区3变电站1变压器	630	22.86%	423	423				0.50%
37535	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区苗庄生鲜蔬菜店	200	28.50%	0	0				100.00%
37536	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道2箱变2变压器	800	24.30%	525.6	525.6				-1.69%
37537	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城22变电站变压器	630	13.33%	0	0				-0.34%
37538	东陵	中马变	疗养线	锦麟河院东区二期1箱变1号变压器	400	10.80%	316.8	316.8				100.00%
37539	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝H区4箱变202配电变压器	630	25.40%	0	0				11.28%
37540	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	沈阳百花谷休闲农庄经营有限公司(一站式)	100	56.40%	33.6	33.6				31.79%
37541	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干茨榆分62+1(一站式)	200	46.40%	87.2	87.2				-6.36%
37542	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线七家子分006	50	38.00%	26	26				-6.58%
37543	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区1变电站2变压器	630	18.10%	453	453				34.83%
37544	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区2变电站2变压器	630	43.17%	295	295				45.39%
37545	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严西台支05	315	36.83%	0	0				4.60%
37546	铁西	劝工变	劝工变20072千缘线	千缘爱都2土建变201	800	26.40%	508.8	508.8				1.07%
37547	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	中海国际公寓1变电站201配电变压器	630	25.08%	0	0				1.97%
37548	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	中铁阅香湖3箱式变电站2配电变压器	630	23.49%	0	0				69.10%
37549	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊南支06	200	32.40%	0	0				100.00%
37550	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润中心三期变电站201变压器配电变压器	315	69.84%	63.5	63.5				3.55%
37551	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村1变电站2202配电变压器	630	27.05%	396.6	396.6				17.88%
37552	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾3箱变1变压器	630	26.98%	0	0				2.38%
37553	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方3箱变1变压器	630	25.08%	0	0				3.42%
37554	沈北	柳岗变	柳岗变74152乐业线	宏远路灯管理乐业街(一站式)	100	6.40%	0	0				64.01%
37555	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景4变电站201间隔配电变压器	630	10.16%	0	0				46.63%
37556	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	湖畔宜城1箱变1变压器	630	37.59%	330.2	330.2				4.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37557	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	湖畔宜城1箱变2变压器	630	32.51%	362.2	362.2				7.39%
37558	于洪	曹家变	10kV曹南甲线55670	欣美家园1配电变压器	400	13.80%	304.8	304.8				8.96%
37559	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区2变电站2变压器	630	45.71%	0	0				1.64%
37560	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分14	400	22.20%	0	0				-0.91%
37561	新民	新民变	新民变30158中学线	中学线33右3变台	400	37.80%	0	0				2.59%
37562	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园4期11箱式变电站202间隔配电变压器	630	14.73%	0	0				-3.84%
37563	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期2箱式变电站1配电变压器	630	36.57%	0	0				0.33%
37564	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区3变电站2变压器	500	28.40%	308	308				2.39%
37565	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	招商瑞园2变电站1配电变压器	630	1.59%	0	0				0.00%
37566	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	碧桂园房地产1号变电站2号配电变压器	630	17.62%	0	0				-0.08%
37567	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	香缇澜山4号变电站2号配电变压器	630	23.11%	0	0				11.27%
37568	于洪	范屯变	范新线	岔路村西1台	200	13.80%	152.4	152.4				29.43%
37569	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	辽宁安华房地产开发有限公司3箱变1号配电变压器	630	28.57%	0	0				3.44%
37570	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村内	100	103.20%	0	0	2022年12月			-3.36%
37571	沈北	孝信变	孝信变25588雨润乙线	中金朗悦小区2变电站202配电变压器	630	13.02%	0	0				100.00%
37572	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产6箱式变电站201间隔配电变压器	630	15.87%	467	467				4.56%
37573	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期1配电室201间隔配电变压器	630	85.71%	0	0	2024年6月			79.52%
37574	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇干21号柱上变压器1	200	116.80%	0	0	2022年12月			-1.87%
37575	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城二期2变电站2号变压器	500	60.00%	0	0				73.76%
37576	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家六组照明	30	145.50%	0	0	2022年12月			9.81%
37577	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线28+1左1	200	105.90%	0	0	2023年4月			68.52%
37578	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分北岗支30变台	100	86.90%	3.1	3.1	2024年6月			9.67%
37579	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	上园开发区箱变1变压器	800	42.30%	381.6	381.6				5.18%
37580	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	YHG_红旗于德增KB冠信大厦地下变电所-2变压器	800	19.80%	0	0				-1.54%
37581	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	旺角自由度箱变2变压器	400	14.50%	302	302				-6.23%
37582	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区3箱变(单)	630	33.97%	0	0				8.16%
37583	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克4号变电站202配电变压器	400	24.80%	0	0				15.73%
37584	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门4号变电站201配电变压器	630	42.54%	0	0				2.16%
37585	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	翠堤湾2箱变(单)	500	19.20%	0	0				2.90%
37586	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	公园里6号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	17.60%	0	0				7.20%
37587	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河4变电站1号主变	800	29.63%	234.55	234.55				6.62%
37588	东陵	花山变	碧桂园乙线	花山变760碧桂园甲干25敬老院分3柱上变压器	50	51.60%	19.2	19.2				-182.71%
37589	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	新一尚品三期4箱式变电站2配电变压器	800	19.80%	0	0				56.24%
37590	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区5变电站2配电变压器	800	5.40%	0	0				0.00%
37591	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子设施小区支一04	80	86.25%	0	0	2024年6月			14.91%
37592	东陵	孤家子	向东甲线	天泰1箱变1变压器	630	39.37%	0	0				4.58%
37593	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子10组照明	100	68.40%	21.6	21.6				11.47%
37594	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分5+1柱上变压器	315	15.56%	234.5	234.5				-0.21%
37595	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城3号变电站201间隔配电变压器	630	20.19%	0	0				-1.17%
37596	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城5号变电站202间隔配电变压器	630	15.71%	0	0				-0.94%
37597	皇姑	广源变	广源变25772广江线	格林木棉花一期小区3箱式变电站2配电变压器	400	29.40%	0	0				1.84%
37598	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼5箱变2变压器	630	14.60%	475	475				3.73%
37599	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区3变电站201配电变压器	400	42.00%	0	0				1.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37600	和平	太原变	太原变058南七甲线	南十条变电站201配电变压器	630	21.90%	0	0				20.34%
37601	于洪	得胜变	得中线95474	小青新苑2站房2配电变压器	500	42.24%	0	0				38.17%
37602	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分柏九队支7(柏九队东台)	315	14.48%	0	0				19.56%
37603	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团4变电站1变压器	800	43.88%	369	369				1.95%
37604	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富	万科北辰之光小区1变电站201配电变压器	800	18.90%	568.8	568.8				99.99%
37605	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉十队分08	315	18.73%	0	0				2.49%
37606	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰东台分14柱上变压器	200	10.20%	159.6	159.6				17.54%
37607	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干71+1右5	80	20.63%	0	0				-6.70%
37608	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎6组照明	400	41.40%	194.4	194.4				0.34%
37609	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线后尖山照明	630	15.24%	471	471				-9.28%
37610	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨子坨变018妈妈街线妈妈街南二台	315	69.33%	0	0				8.37%
37611	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期4变电站202配电变压器	630	12.70%	0	0				-15.29%
37612	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分7柱上变压器	315	54.29%	0	0				7.55%
37613	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变166华山乙线红工分28柱上变压器	315	19.81%	0	0				6.80%
37614	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干13柱上变压器	315	34.92%	0	0				5.17%
37615	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之7右2之1柱上变压器	315	23.81%	0	0				-3.27%
37616	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分4+1#	315	85.71%	0	0	2024年6月			6.94%
37617	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支13变压器	315	41.90%	0	0				5.55%
37618	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干21右2	315	17.78%	0	0				-11.89%
37619	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左10柱上变压器	400	60.30%	118.8	118.8				-0.59%
37620	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干232	400	35.75%	0	0				-2.85%
37621	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分18柱上变压器	315	64.76%	0	0				2.98%
37622	和平	和平变	和平变162同北甲线	马二甲线10	400	64.75%	101	101				5.06%
37623	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分20柱上变压器	400	48.90%	0	0				0.70%
37624	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分18左7变压器	100	5.40%	0	0				-29.15%
37625	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线27	200	44.40%	0	0				6.36%
37626	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左2变压器	200	20.70%	0	0				-21.59%
37627	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分7	250	33.60%	0	0				1.96%
37628	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线70	315	41.90%	0	0				0.71%
37629	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分3公变	400	43.20%	187.2	187.2				-5.31%
37630	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干94公变	400	63.75%	105	105				4.95%
37631	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山支3之1柱上变压器	315	39.24%	0	0				-30.20%
37632	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线141左10右5	100	139.80%	0	0	2022年12月			5.31%
37633	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干2+2柱上变压器	200	14.50%	0	0				-107.93%
37634	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3左5柱上变压器	250	28.80%	0	0				-0.57%
37635	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分12	315	9.52%	0	0				-25.24%
37636	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	南路甲线南路干砂轮分10左1	200	3.00%	122.97	122.97				72.95%
37637	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干8左2	315	68.57%	0	0				-0.68%
37638	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线25	250	104.64%	0	0	2022年12月			-0.53%
37639	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	北一甲线11	400	19.25%	283	283				48.44%
37640	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分2左1公变	400	76.40%	0	0				13.56%
37641	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分17公变	200	48.80%	0	0				-2.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37642	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分2	315	26.98%	0	0				-4.87%
37643	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右2左1	315	51.43%	0	0				3.54%
37644	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长南干长泉分9公变	315	26.67%	0	0				2.67%
37645	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干54右1柱上变压器	100	29.60%	0	0				-2.68%
37646	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右8右3	315	42.22%	150.5	150.5				3.05%
37647	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右16	315	111.75%	0	0	2022年12月			-0.81%
37648	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	雪松变568松南甲线松南干109左17	315	64.95%	78.9	78.9				7.46%
37649	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分18变压器	400	12.00%	0	0				19.60%
37650	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线21右4+1	315	21.27%	0	0				-8.34%
37651	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔乙线东塔干21加1	200	64.20%	51.6	51.6				6.82%
37652	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干污水分59变压器	315	66.03%	0	0				9.73%
37653	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分82变压器	250	49.60%	0	0				11.67%
37654	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支10左6变压器	200	49.80%	0	0				10.65%
37655	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	欧亚变264西江甲线西江干5右5柱上变压器	315	3.49%	0	0				5.88%
37656	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右5右1柱上变压器	200	73.00%	0	0				8.05%
37657	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干15公变	315	19.68%	0	0				0.40%
37658	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闸南分7右1柱上变压器	400	48.60%	0	0				-2.25%
37659	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	怒信甲线2右5柱上变压器	400	28.40%	0	0				-3.17%
37660	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	运河2箱变1	200	19.80%	0	0				8.56%
37661	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	基业百花园3箱变1号变	400	91.50%	0	0	2024年9月			1.03%
37662	和平	广州变	广州变482广东甲线	1主变延安里(用户)	630	16.38%	0	0				-0.41%
37663	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路2变电站201	400	47.10%	0	0				0.14%
37664	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	客运小区1变电站2变压器	315	46.86%	0	0				0.19%
37665	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活5箱变2号变	630	85.08%	0	0	2024年9月			5.19%
37666	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际二2箱变2号变	630	18.73%	0	0				4.40%
37667	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华5箱变1变	800	40.13%	0	0				-0.09%
37668	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	松山二期2箱变1号变	400	69.00%	0	0				0.13%
37669	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园6箱变1号变	630	21.59%	0	0				0.74%
37670	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光5变电站1变压器	630	17.52%	0	0				1.13%
37671	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑1变电站1变压器	630	11.11%	497	497				-4.15%
37672	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	省军区第四干休所箱变2号变	630	21.08%	0	0				1.21%
37673	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	民航住宅3箱变1变压器	400	17.40%	0	0				-0.86%
37674	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑2变电站201	400	16.00%	0	0				-4.33%
37675	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑7变电站(原二期)202	630	19.43%	0	0				-1.87%
37676	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城2箱变2	630	14.48%	0	0				0.65%
37677	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	松山小区2箱变2变压器	630	36.51%	0	0				0.49%
37678	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金尊雅苑变电站1变压器	400	16.13%	0	0				-7.88%
37679	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区7变电站2变压器	630	16.83%	461	461				-3.19%
37680	和平	南湖变	南湖变440三好乙线	南湖2一次1主变	500	67.20%	0	0				-34.62%
37681	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	静园小区3变电站202	630	28.57%	0	0				-1.88%
37682	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区2变电站2变压器	630	16.19%	465	465				-2.04%
37683	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园10小区变电站1变压器	630	28.19%	389.4	389.4				3.24%
37684	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-3箱变1变压器	630	24.76%	411	411				-4.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37685	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	皇城东苑2箱变1变压器	630	29.84%	0	0				1.82%
37686	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵3小区变电站1变压器	630	10.29%	0	0				3.04%
37687	和平	方型变	方型变450中兴甲线	铁厦家园2变电站3号高压柜2主变	630	18.10%	453	453				-0.54%
37688	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区12变电站2变压器	630	25.08%	0	0				-0.05%
37689	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区6变电站201	630	33.65%	355	355				1.23%
37690	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工铁路小区2变电站202柜	630	13.97%	479	479				2.15%
37691	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园2变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
37692	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	晋斯佳苑1变电站201	630	15.87%	467	467				0.40%
37693	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范家园二期4变电站201	630	34.29%	351	351				-0.44%
37694	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	景丽花园2变电站201柜	630	31.43%	369	369				3.84%
37695	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第1变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
37696	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	建大四区2变电站201柜	630	63.49%	0	0				2.69%
37697	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	铭学苑小区变电站201	400	15.90%	0	0				1.80%
37698	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家1箱变2	630	13.33%	0	0				-0.73%
37699	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑2#	630	14.29%	0	0				-5.47%
37700	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭9箱变1变	630	0.00%	0	0				0.00%
37701	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园21主变	630	15.24%	471	471				-1.49%
37702	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园1箱变2站内变压器	630	15.24%	0	0				-6.02%
37703	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉2变电站2变压器	500	48.64%	0	0				4.32%
37704	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	瑞盛2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
37705	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街9变电站201柜	400	93.30%	0	0	2022年12月			5.52%
37706	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	慎德2箱变1变压器	630	56.89%	0	0				10.99%
37707	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-3箱变1变压器	630	18.73%	449	449				-5.33%
37708	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	艳粉二区8变电站202	400	66.00%	0	0				-1.69%
37709	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村6号变电站1变压器	500	46.80%	0	0				4.47%
37710	大东	小东变	小东变80162大华线	盛京2变电站2变压器	500	30.40%	0	0				-0.49%
37711	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	领秀E家2箱变1变压器	630	16.76%	461.4	461.4				3.51%
37712	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色家园2期2配变站2变压器	630	19.05%	447	447				-0.25%
37713	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山2箱变2变压器	630	19.68%	443	443				5.32%
37714	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中地明都1箱变1变压器	630	21.33%	0	0				-2.63%
37715	大东	望花变	望花变70242上园乙线	圣淘沙2箱变2站内变压器	500	20.80%	0	0				-1.27%
37716	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际2号变电站2号变压器	800	48.38%	0	0				9.13%
37717	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型2变电站201柜	160	70.63%	31	31				-3.37%
37718	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	新光1箱变(单)	400	41.50%	0	0				2.65%
37719	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城12号变电站2号变压器	630	25.40%	407	407				14.42%
37720	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区16变电站201柜	630	13.33%	0	0				-0.94%
37721	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区1变电站202	630	18.10%	0	0				1.34%
37722	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	鸿雁家园变电站201	500	21.12%	0	0				4.17%
37723	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	工人村住宅小区变电站201	500	24.00%	0	0				-2.52%
37724	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠7箱变2变压器	630	17.52%	0	0				2.06%
37725	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期3箱变1号变	630	19.68%	0	0				0.32%
37726	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	老干部小区箱变2号变	500	46.00%	0	0				18.76%
37727	铁西	历工变	历工变10442历劝甲线	北一路13变电站201柜	200	0.00%	180	180				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37728	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	民主小区2号变电站1号变压器	630	76.19%	0	0				5.81%
37729	浑南	下深变	下深变268三环乙线	唯美品格3号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
37730	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	工农桥西主变	400	31.60%	0	0				1.15%
37731	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	嘉陵江1箱变2号变压器	630	62.22%	0	0				1.53%
37732	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都2箱变1变	630	16.83%	0	0				7.32%
37733	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区6箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
37734	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	书馨苑2变电站2号变压器	400	29.50%	0	0				12.72%
37735	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线陵望干6右3+1柱上变压器	400	24.80%	0	0				78.19%
37736	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线谷家卜台	315	51.11%	122.5	122.5				5.58%
37737	皇姑	广源变	广源变25772广江线	荷兰甲13箱变1号变压器	400	18.00%	0	0				18.13%
37738	大东	如意变	如意变80842如花甲线	北海干3变电站1站内变压器	400	78.00%	0	0				3.05%
37739	大东	小东变	小东变80188地坛线	黎明国际3箱变1号变压器	500	64.00%	130	130				23.81%
37740	大东	鹏源变	鹏源变444鹏北线	鹏利C座2变电站1站内变压器	800	35.50%	0	0				10.98%
37741	和平	方型变	方型变442方青甲线	东纬路配电变压器	315	46.22%	0	0				47.23%
37742	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村蘭园2号变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
37743	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	吾悦一期B4小区1变电站202配电变压器	800	29.40%	0	0				66.63%
37744	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	沙平分55右1之1柱上变压器	100	37.20%	0	0				-64.88%
37745	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干47	200	64.80%	0	0				37.24%
37746	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城15号变电站201配电变压器	630	60.57%	0	0				0.02%
37747	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城16号变电站201配电变压器	630	58.29%	0	0				1.19%
37748	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园1变电站2配电变压器	500	22.00%	0	0				-0.68%
37749	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙钻石墅小区1变电站1号变压器	400	14.00%	0	0				-3.31%
37750	于洪	大兴变	兴富线	小微丁香工业园台	200	20.40%	0	0				64.02%
37751	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	听蓝时光1箱变1号变压器	630	18.41%	0	0				78.65%
37752	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓3202间隔配电变压器	800	33.75%	0	0				7.47%
37753	和平	花园变	花园变774花景线	新世界悦景小区5变电站202配电变压器	630	5.08%	535	535				100.00%
37754	东陵	孙家寨	孙家寨变67207孙桃线	绿色家园2期3箱变2号变压器	630	47.62%	0	0				6.26%
37755	东陵	祝家变	祝滨线	祝杨干66牧场支36洪台沟分12永胜支3左支4右支19左3左3柱上变压器	200	32.40%	0	0				8.14%
37756	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线蔡伯街西南照明	500	97.92%	0	0	2024年6月			23.36%
37757	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区7变电站2号变压器	500	25.92%	0	0				4.63%
37758	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线下洼子北分支002	200	64.65%	50.7	50.7				24.32%
37759	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干堤防分02	200	20.70%	138.6	138.6				12.02%
37760	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓4变电站2号变压器	630	15.87%	0	0				-1.94%
37761	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓A座202间隔配电变压器	800	15.60%	595.2	595.2				1.97%
37762	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓B座202间隔配电变压器	630	22.22%	427	427				4.65%
37763	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分犴牛支33左1	200	35.70%	0	0				18.96%
37764	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔小区箱变(单)	500	19.20%	354	354				4.02%
37765	大东	望花变	望花变70256望北乙线	世博家园1箱变1号变压器	630	15.24%	0	0				87.79%
37766	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区3变电站2号变压器	500	29.60%	0	0				100.00%
37767	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线曹屯分6左6变台	200	49.50%	0	0				92.29%
37768	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干122右7柱上变压器	400	11.10%	0	0				3.31%
37769	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北干5右5教师新村201间隔配电变压器	630	19.43%	0	0				-1.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37770	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分15金属供暖201间隔配电变压器	200	14.00%	0	0				-36.50%
37771	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居5号变电站201间隔配电变压器	800	34.13%	0	0				16.51%
37772	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干130左分03柱上变压器	315	48.89%	129.5	129.5				7.63%
37773	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分22右5变台	200	26.40%	127.2	127.2				6.72%
37774	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干大雅洞分57变台	200	67.40%	45.2	45.2				6.36%
37775	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线年屯分41变台	200	41.55%	96.9	96.9				6.97%
37776	皇姑	长江变	468长黄乙线	北美家园9变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
37777	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤1变电站1变压器	400	33.75%	0	0				5.93%
37778	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上变压器-1	315	0.00%	0	0				0.00%
37779	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房5组照明	100	71.60%	18.4	18.4				-14.20%
37780	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村7组照明	200	28.00%	124	124				4.35%
37781	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	辽宁恒升房地产203间隔配电变压器	500	78.40%	0	0				3.96%
37782	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
37783	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门8号变电站202间隔配电变压器	630	36.83%	0	0				10.65%
37784	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	武警辽宁总队箱变变压器	630	14.48%	0	0				5.10%
37785	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	钻石学府2箱式变电站2配电变压器	630	66.98%	0	0				66.56%
37786	东陵	中马变	高坎线	高坎干49右2柱上变压器	400	5.55%	160.09	160.09				-8.10%
37787	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期B区2变电站1变压器	500	45.44%	222.8	222.8				2.43%
37788	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾2号变电站2号变压器	630	16.00%	0	0				1.74%
37789	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干3左6左1	100	86.40%	0	0	2022年12月			26.82%
37790	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线前次沟几35	100	64.20%	25.8	25.8				-12.54%
37791	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期3箱式变电站1配电变压器	630	38.10%	0	0				3.69%
37792	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A3配电站2变压器	630	20.19%	0	0				7.05%
37793	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾小区5箱式变电站201间隔配电变压器	630	3.62%	218.46	218.46				32.84%
37794	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线东三家北台	100	58.65%	31.35	31.35				0.34%
37795	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌干100右6变台	200	34.30%	0	0				7.27%
37796	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分十里支马蹄岗支4右8变台	200	32.00%	0	0				6.42%
37797	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾1号变电站1号变压器	630	12.95%	0	0				5.51%
37798	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	金沙巴黎花园分建二2变电站202配电变压器	630	45.33%	0	0				83.93%
37799	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	水印蓝庭4变电站1站内变压器	630	14.60%	0	0				0.62%
37800	和平	广州变	广州变462广太甲线	城市家园11号主变	630	12.57%	487.8	487.8				-0.34%
37801	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区2变电站2变压器	800	52.88%	0	0				17.18%
37802	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾7箱变1变压器	800	35.40%	436.8	436.8				8.02%
37803	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	法哈乙线26右6变台	400	57.13%	131.5	131.5				3.23%
37804	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区3变电站2变压器	630	22.86%	0	0				4.68%
37805	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园3号变电站1号变压器	630	28.89%	0	0				-0.72%
37806	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛线门家网分卜干沟支8右16变台	400	48.90%	164.4	164.4				7.00%
37807	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	田园牧歌1号变电站202间隔配电变压器	800	48.75%	0	0				3.28%
37808	浑南	前白乙线	前白乙线	万锦香樟树1期1变电站201间隔配电变压器	800	39.38%	0	0				2.70%
37809	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支34柱上变压器	200	6.00%	0	0				15.06%
37810	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	华发加压站201配电变压器	250	28.80%	0	0				100.00%
37811	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分30左10左6变台	200	36.00%	0	0				9.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37812	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分59右11变台	200	33.40%	0	0				2.38%
37813	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线高力房村台照明	50	29.70%	30.15	30.15				15.14%
37814	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	政发物业1号变压器	630	66.67%	147	147				-13.81%
37815	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2分010	100	15.00%	0	0				-94.60%
37816	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干128联络分1+1右支1台区	50	16.20%	36.9	36.9				18.61%
37817	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	024保工印象4变电站201间隔配电变压器	630	19.37%	445	445				38.34%
37818	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	诚达家园1号变电站1号变压器	630	34.92%	0	0				0.83%
37819	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线小金家卜台	100	42.40%	47.6	47.6				27.83%
37820	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线姜东支01	200	39.50%	0	0				9.52%
37821	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	YHG 宏达家园锅炉房柱上变压器	200	9.50%	0	0				-8.94%
37822	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十二号变电站202配电变压器	800	16.50%	588	588				0.16%
37823	于洪	得胜变	得胜变95478	和谐红都3变电站2变压器	630	26.67%	399	399				1.16%
37824	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园二期2变电站1变压器	500	16.32%	0	0				-4.11%
37825	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二.三期1箱1配电变压器	400	40.00%	0	0				11.90%
37826	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二.三期6箱1配电变压器	400	60.60%	0	0				6.11%
37827	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分21左9变台	400	33.30%	0	0				110.82%
37828	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干19右4变压器	315	36.19%	0	0				-31.17%
37829	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅8变电站201间隔配电变压器	400	36.60%	0	0				4.79%
37830	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线末岗分2左2变台	100	87.20%	0	0	2024年9月			10.75%
37831	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利福邸1箱变1变压器	630	64.38%	0	0				0.64%
37832	康平	中心变	中心变2608粮油线	YHG 粮油财政箱变专(并表)	250	42.00%	120	120				-5.38%
37833	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期.三期3箱式变电站201间隔	800	56.63%	0	0				18.02%
37834	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG_93033部队1号箱变1号配电变压器	800	17.63%	0	0				1.18%
37835	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线小邦牛中台	100	45.80%	0	0				8.84%
37836	大东	小东变	小东变80188地坛线	黎明国际1箱变1变压器	400	23.10%	267.6	267.6				1.12%
37837	东陵	中马变	疗养线	琥珀湾2箱变1变压器	630	10.79%	499	499				1.52%
37838	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干271泉水分5右支02柱上变压器	200	22.50%	135	135				30.11%
37839	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干26右1	100	28.80%	61.2	61.2				-35.17%
37840	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线马蓬支050	80	61.13%	23.1	23.1				9.47%
37841	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10V龙山线一中分91	200	126.00%	0	0	2024年6月			24.82%
37842	皇姑	方溪变	方溪变366道义乙线	道义干36柱上变压器	200	23.20%	133.6	133.6				18.07%
37843	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区3箱变2变压器	630	16.83%	461	461				33.52%
37844	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖5	400	36.60%	213.6	213.6				84.68%
37845	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园2箱变201配电变压器	630	22.10%	0	0				9.82%
37846	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城二期2变电站202配电变压器	800	54.00%	0	0				3.89%
37847	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分28	400	39.30%	0	0				9.53%
37848	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房电井分支16	30	43.00%	0	0				-65.30%
37849	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期3变电站1配电变压器	500	28.20%	309	309				-1.87%
37850	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右18右4	80	60.00%	24	24				5.90%
37851	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-3变电站201配电变压器	800	26.40%	508.8	508.8				50.96%
37852	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城丽景嘉园2变电站2号配电变压器	800	15.30%	597.6	597.6				44.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37853	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2.1期住宅)3201配电变压器	630	59.05%	0	0				9.03%
37854	铁西	历工变	历工变10474富海线	旭辉雍和府2配电室201间隔配电变压器	800	66.00%	0	0				26.06%
37855	铁西	历工变	历工变10482历达线	盛世家园2变电站202	630	11.43%	0	0				2.22%
37856	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线细河沿南台	160	54.25%	57.2	57.2				-7.87%
37857	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲于房申分20变台	200	35.40%	109.2	109.2				45.16%
37858	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右13+1公变	315	12.38%	0	0				-0.89%
37859	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	雷凯北苑箱式变电站2配电变压器	630	47.62%	0	0				8.94%
37860	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城17号变电站2号变压器	400	33.00%	228	228				-1.25%
37861	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	人杰水岸1.5期1变电站1变压器配电变压器	630	48.89%	0	0				3.13%
37862	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线020	80	0.00%	72	72				0.00%
37863	沈北	农高变	农高变70358农海线	沈阳安邦置业发展有限公司3201配电变压器	630	5.84%	0	0				5.57%
37864	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳雷明房地产开发有限公司3箱变201配电变压器	630	24.76%	0	0				-0.45%
37865	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线于台北棚	80	40.00%	40	40				-78.48%
37866	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线77左05	100	45.30%	0	0				9.66%
37867	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖香醍漫步三期局维1变202配电变压器	400	18.00%	0	0				65.32%
37868	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语二期变电站2变压器	630	45.08%	0	0				27.79%
37869	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分12左0柱上变压器	50	16.80%	0	0				100.00%
37870	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干18变台	315	54.92%	0	0				16.90%
37871	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线大房申分支线007	50	92.70%	0	0	2024年6月			3.87%
37872	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	前塔甲1之1柱上变压器	315	36.51%	0	0				-1.29%
37873	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分9左2	400	50.70%	0	0				25.32%
37874	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线新发下支005	30	70.00%	0	0				-35.74%
37875	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线20左12左1变台	200	34.20%	0	0				100.00%
37876	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关七组支15	200	38.10%	0	0				10.75%
37877	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分35右9左4	200	19.20%	0	0				34.88%
37878	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林干58右13加1左1	200	0.00%	0	0				-36.96%
37879	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	湖景园三期小区1变电站201配电变压器	800	15.60%	0	0				100.00%
37880	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南于苗圃分3柱上变压器	315	25.71%	0	0				-16.24%
37881	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城2变电站202 变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
37882	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	香槟橙郡小区变电站201间隔配电变压器	630	30.16%	0	0				7.01%
37883	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山一期2号变电站1号配电变压器	800	18.60%	0	0				52.24%
37884	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	四方台变092太平庄线平安于西台照明	315	40.76%	0	0				10.94%
37885	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线鲍窝分38变台	400	14.10%	0	0				22.23%
37886	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八号院东区1箱式变电站2配电变压器	400	34.50%	0	0				21.88%
37887	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线永昌住宅	250	68.64%	0	0				0.68%
37888	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线王树行台	200	47.10%	85.8	85.8				7.23%
37889	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座4箱变1变压器	630	25.52%	406.2	406.2				0.07%
37890	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际4变电站2柜	630	19.68%	0	0				-2.43%
37891	沈北	董楼子	望滨线	电网_YHG_阎家村分5柱上变压器	160	26.06%	102.3	102.3				3.48%
37892	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际2号变电站201配电变压器	800	21.90%	0	0				-0.01%
37893	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城3号变电站2变压器	630	16.76%	0	0				0.30%
37894	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香5变电站2变压器	630	18.10%	0	0				0.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37895	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎石台医院邮局东变台	250	29.20%	0	0				7.34%
37896	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干10左13柱上变压器	400	68.20%	87.2	87.2				-0.87%
37897	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG_东环专缆东环国际2变电站201变压器	630	22.22%	0	0				-12.62%
37898	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG_东环专缆东环国际2变电站202变压器	630	21.27%	0	0				3.42%
37899	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线新台子分新台子支12左T03	315	24.57%	0	0				3.06%
37900	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左7左1	80	54.75%	28.2	28.2				41.54%
37901	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑4号变电站1变压器	630	17.62%	0	0				10.14%
37902	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期3箱变1变压器	630	12.38%	0	0				99.10%
37903	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线北刘水田支005	30	43.00%	0	0				6.57%
37904	于洪	五金变	五机乙线	东民变343东民线付强二队	80	12.00%	0	0				10.99%
37905	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	艾临雅居1-2考核	630	34.29%	351	351				14.26%
37906	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞14箱变(单)	400	71.63%	0	0				4.05%
37907	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	边强1箱变2变压器	630	39.11%	0	0				2.83%
37908	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园2变电站1变压器	630	34.54%	349.4	349.4				6.80%
37909	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪3号变电站1变压器	630	25.52%	0	0				0.64%
37910	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	一高墙外考核改造	400	15.15%	0	0				100.00%
37911	大东	如意变	如意变880果香线	果舍添香6变电站2变压器	500	47.20%	0	0				11.55%
37912	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑2箱变1变压器	500	21.76%	341.2	341.2				1.91%
37913	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线街里分14右4变台	80	75.38%	11.7	11.7				6.04%
37914	新民	金五台	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线29左3变台	100	136.80%	0	0	2024年6月			16.06%
37915	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线191右15变台	100	122.40%	0	0	2024年6月			5.17%
37916	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线杜屯分41右12变台	50	58.00%	16	16				0.62%
37917	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期1号变电站202间隔配电变压器	630	53.65%	0	0				48.90%
37918	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场12变电站202配电变压器	630	12.70%	0	0				65.43%
37919	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖5箱式变电站1配电变压器	800	7.20%	662.4	662.4				99.87%
37920	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑4号变电站2变压器	500	17.60%	0	0				-1.69%
37921	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家3号变电站2号变压器	630	11.11%	497	497				3.75%
37922	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	玉祥明居二期2箱式变电站1配电变压器	800	25.88%	0	0				5.34%
37923	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城16号变电站1变压器	630	19.37%	445	445				1.31%
37924	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟1组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
37925	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	大兰100条垄(微)	200	92.70%	0	0	2024年6月			12.64%
37926	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分57左15变台	400	17.40%	0	0				22.00%
37927	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车分39变台	200	29.20%	121.6	121.6				1.20%
37928	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干11右7+1	200	14.70%	0	0				25.38%
37929	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长河分19右支02变压器	50	5.40%	42.3	42.3				14.45%
37930	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟于118敬老院分24(新立变台)柱上断路器一站式	200	42.90%	0	0				66.10%
37931	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线白大米支1	315	31.90%	183	183				-4.60%
37932	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线烟台村照明	50	55.20%	0	0				-1.50%
37933	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	森林里四期-4-1变电站201配电变压器	800	24.90%	0	0				90.42%
37934	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗变048八三堡线火石岗鸡场道东	200	18.00%	144	144				-10.06%
37935	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城小区一期二组团3号变电站变压器	630	20.19%	214.77	214.77				-0.53%
37936	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	白云分41	100	45.00%	0	0				1.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37937	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区2变电站201间隔配电变压器	630	22.54%	0	0				46.40%
37938	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗变048八三堡线杨士岗鸡场	315	63.49%	83.5	83.5				5.61%
37939	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香3变电站1变压器	800	20.63%	0	0				4.69%
37940	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	高坎分15杆左支01D综合台	315	12.10%	245.4	245.4				8.25%
37941	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	601所1箱式变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0				4.24%
37942	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线阿山沟支47	400	27.25%	251	251				7.10%
37943	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区1箱变202间隔配电变压器	400	73.20%	0	0				11.04%
37944	沈北	清水变	清王线	何忠洋养殖场(一站式)	100	7.50%	0	0				35.49%
37945	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	蔡伯街新大棚	200	36.40%	107.2	107.2				33.82%
37946	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干31柱上变压器	315	43.68%	0	0				0.70%
37947	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分红砂地3队支水几1.24	100	0.00%	90	90				0.00%
37948	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜2箱变1配电变压器	630	39.05%	0	0				1.66%
37949	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	中兴消防公寓变电站201间隔(北官线)配电变压器	400	13.20%	0	0				77.57%
37950	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区1变电站202	500	16.32%	368.4	368.4				2.50%
37951	东陵	杨官变	杨石线	杨石线杨石干112柱上变压器	315	44.76%	0	0				-12.80%
37952	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区2变电站1主变	500	18.40%	358	358				0.14%
37953	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分9柱上变压器	315	35.24%	0	0				0.99%
37954	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德三期小区3变电站2变压器	800	43.50%	0	0				97.52%
37955	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分9右12变台	200	36.50%	0	0				65.67%
37956	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水分线	分水分线19左4变台	100	78.00%	0	0				1.19%
37957	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园1变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
37958	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔12变压器	800	66.60%	0	0				-1.62%
37959	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期7箱式变电站2配电变压器	630	19.68%	0	0				2.66%
37960	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区5变电站2变压器	800	26.25%	0	0				1.74%
37961	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景3变电站1站内变压器	630	37.78%	0	0				-0.61%
37962	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲6开闭站XB5箱变(单)	400	32.10%	231.6	231.6				-0.25%
37963	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	东沟分46左7	200	3.30%	173.4	173.4				46.15%
37964	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	应昌变应齐乙线南六干26	400	46.20%	0	0				13.56%
37965	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	肇工变于洪线农药分13	400	30.60%	0	0				11.29%
37966	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右4右10变台	100	48.40%	0	0				-1.43%
37967	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	杨士岗教师楼小区变电站1变压器	630	23.24%	0	0				-80.39%
37968	浑南	白塔变	白塔变962东化线	配电变压器111	1000	8.10%	0	0				-41.39%
37969	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	富华生活坊1变压器	200	45.60%	0	0				-3.07%
37970	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线前八大支038	200	24.90%	0	0				8.08%
37971	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线10左1	400	41.70%	193.2	193.2				18.64%
37972	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	西山南台	315	75.43%	0	0				2.69%
37973	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树四、五组照明	100	89.40%	0.6	0.6	2024年6月			9.45%
37974	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线康泰废品收购站分1	200	30.00%	0	0				40.56%
37975	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	广连乙线广连干17右6柱上变压器	50	34.00%	0	0				47.74%
37976	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷2局维变电站201配电变压器	800	10.50%	0	0				100.00%
37977	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒皇甲线舍宅分13柱上变压器	315	93.65%	0	0	2023年7月			2.83%
37978	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线崔三分56变台	200	44.10%	0	0				67.41%
37979	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田北台分支线002	100	31.80%	58.2	58.2				-85.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37980	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	集美尚景小区变电站101配电变压器	800	22.50%	540	540				58.61%
37981	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	集美尚景小区变电站102配电变压器	800	14.40%	0	0				46.14%
37982	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙	农田乙线王家岗分6变台	200	56.40%	67.2	67.2				-14.75%
37983	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干84右21+1右3变台	100	96.00%	0	0	2022年12月			5.56%
37984	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期2变电站2变压器	800	18.30%	0	0				-0.32%
37985	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	沈阳中铁盛丰置业有限公司(人杰水岸二期)3号配电变压器	630	23.81%	0	0				1.25%
37986	沈北	农高变	农丰线	沈阳永丰房屋开发有限公司4变电站202间隔配电变压器	630	14.29%	0	0				7.11%
37987	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区1变电站1变压器	630	21.71%	0	0				-1.63%
37988	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线37左5变台	100	35.20%	0	0				26.57%
37989	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村四组照明	30	105.50%	0	0	2022年12月			11.75%
37990	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线丁家沟台	100	53.80%	0	0				13.71%
37991	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	二小学门市	100	84.00%	6	6	2024年7月			100.00%
37992	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村9机井	100	70.40%	0	0				-4.60%
37993	于洪	得胜变	得山线95478	汉生*经典家园站房2变压器	630	24.00%	415.8	415.8				5.28%
37994	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分12左1	160	35.94%	0	0				-21.12%
37995	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城15号变电站2变压器	630	17.52%	0	0				-0.15%
37996	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后街里照明(仅换变压器)改造	100	65.60%	24.4	24.4				100.00%
37997	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地2号台区	400	78.15%	0	0				22.73%
37998	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛B区4箱变1变压器	400	11.10%	0	0				97.17%
37999	苏家屯	下深变	理想线	理想新城9号变电站202间隔配电变压器	400	48.40%	0	0				13.28%
38000	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1.2期5箱变配电变压器	630	21.90%	0	0				4.91%
38001	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南村3机井	100	40.00%	0	0				29.16%
38002	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线孙家分14右10右1右1柱上变压器	315	26.67%	0	0				0.00%
38003	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	浦江苑御品2号变电站201间隔配电变压器	630	41.59%	0	0				52.08%
38004	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	郑农乙B开闭站1变电站1变压器	630	37.14%	0	0				16.72%
38005	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东岗子村支23	160	37.13%	84.6	84.6				-24.97%
38006	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园16号小区变电站201配电变压器	630	37.46%	0	0				0.61%
38007	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支9右T3变压器	100	41.40%	0	0				6.50%
38008	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	美的东堂1箱变2变压器	630	48.57%	0	0				84.62%
38009	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分19变压器	50	32.00%	29	29				8.34%
38010	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区1变电站1变压器	630	23.24%	0	0				2.20%
38011	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城18变电站1号变压器	630	11.17%	496.6	496.6				1.03%
38012	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城3变电站2变压器	630	23.37%	214.77	214.77				7.09%
38013	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山10号变电站201间隔(前地线)配电变压器	800	19.80%	0	0				97.91%
38014	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分二道房支12左9变台	200	60.00%	60	60				100.00%
38015	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分20左5变台	400	13.65%	305.4	305.4				10.12%
38016	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线69左4变台	100	85.50%	0	0	2022年12月			9.54%
38017	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干任家分王岗支7左3变台	100	54.40%	35.6	35.6				6.38%
38018	新民	大柳变	大柳变31842于家线	大柳变907于家线于家线大四分新村支22变台	100	46.40%	43.6	43.6				0.88%
38019	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网户分5	200	45.00%	90	90				8.48%
38020	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线99右10变台	80	54.50%	0	0				5.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38021	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线甄家支狐狸沟支016	50	136.80%	0	0	2022年12月			8.43%
38022	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线腰截子6组照明	400	57.00%	132	132				16.56%
38023	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟3组照明	400	16.50%	294	294				6.50%
38024	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房申支姜家二组新台支08	50	55.20%	0	0				-27.72%
38025	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分24+1右5	200	28.80%	122.4	122.4				-7.44%
38026	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区6变电站1变压器	400	36.60%	0	0				2.17%
38027	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	前当堡变307前当堡线前当堡线29变台	200	59.10%	61.8	61.8				8.80%
38028	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干214变台	200	84.60%	0	0	2024年6月			16.86%
38029	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线69左4	100	20.70%	0	0				1.53%
38030	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线053	200	44.00%	0	0				16.76%
38031	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分7右4柱上变压器	400	55.20%	0	0				5.14%
38032	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红西南几5	200	48.00%	0	0				36.74%
38033	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	沈阳瀚博房地产开发有限公司2箱1变201配电变压器	630	30.48%	0	0				0.94%
38034	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	沈阳军辉房地产开发有限公司变电站1变压器配电变压器	630	35.24%	345	345				1.72%
38035	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线37+1左2	200	32.00%	0	0				29.95%
38036	法库	果子园	果蕴线	紫金名邸住宅3号箱变1号配电变压器	630	18.10%	0	0				6.03%
38037	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区2变电站2变压器	630	34.92%	0	0				4.68%
38038	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	碧桂园天汇4变电站1配电变压器	800	10.20%	0	0				0.00%
38039	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露5箱变201	630	26.67%	0	0				-4.04%
38040	浑南	于山变	于山变756于东线	舜山府2号变电站1号配电变压器	800	13.50%	0	0				62.14%
38041	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星A小区变电站202	630	53.02%	0	0				6.99%
38042	于洪	大潘变	大视线	弘泽国际一期1变电站1变压器	630	28.25%	389	389				3.76%
38043	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分49左13左5变台	200	21.30%	0	0				100.00%
38044	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线三棵树支006	100	117.60%	0	0	2022年12月			4.01%
38045	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线老机站一台区	315	46.10%	138.3	138.3				9.57%
38046	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线马门子分10	200	91.60%	0	0	2022年12月			10.58%
38047	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线图门干5	400	62.00%	0	0				3.06%
38048	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	华铁2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	46.50%	0	0				17.35%
38049	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线天地通支1	250	21.60%	0	0				-2.19%
38050	法库	双台子	双台子变045双四线	王斧陵大棚台	50	116.40%	0	0	2022年12月			24.76%
38051	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线关屯支86	315	24.48%	206.4	206.4				8.27%
38052	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分6右支3变压器	50	0.00%	45	45				31.20%
38053	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区12变电站1变压器	800	27.00%	0	0				5.52%
38054	浑南	智慧变	智慧944智校线	绿城留香苑1号变电站202间隔配电变压器	630	10.16%	503	503				31.91%
38055	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分张强西支004	100	43.20%	46.8	46.8				1.41%
38056	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期6箱变2变压器	630	28.89%	0	0				70.36%
38057	康平	中心变	中心变2608粮油线	发展局箱变1变压器	500	27.00%	122.97	122.97				-1.72%
38058	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线偏排分33右1变台	400	33.60%	0	0				100.00%
38059	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分59+1右1	200	14.55%	0	0				-2.19%
38060	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	菜屯分31右1	100	66.00%	0	0				13.40%
38061	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线偏排分16左1变台	200	23.40%	0	0				100.00%
38062	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	永安街1箱式变电站配电变压器	630	10.79%	0	0				70.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38063	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山葡分20	50	102.40%	0	0	2022年12月			-7.74%
38064	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线局锅炉支01	315	43.05%	122.97	122.97				1.91%
38065	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线广场支07	200	42.00%	96	96				1.10%
38066	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支14右分支1变压器	50	40.20%	24.9	24.9				-2.10%
38067	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	一站式-沈阳市沈北新区伊利来蛋糕店	400	79.80%	40.8	40.8				100.00%
38068	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线24左5变台	200	64.20%	51.6	51.6				9.02%
38069	大东	小东变	小东变80166小望线	锦绣花园4箱变1变压器	500	32.40%	288	288				4.69%
38070	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分支025	200	48.30%	0	0				12.46%
38071	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大房村台支02	200	35.10%	0	0				-1.12%
38072	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦香湾1箱变2变压器	630	9.37%	0	0				2.91%
38073	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线算草沟分20+1	200	64.00%	0	0				18.10%
38074	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊3变电站202配电变压器	315	23.62%	0	0				3.31%
38075	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线国公寨支44+1柱上变压器	200	44.10%	0	0				39.77%
38076	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	其仕和裕小区1配电室201间隔配电变压器	800	23.25%	0	0				0.05%
38077	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	其仕和裕小区2配电室202间隔配电变压器	630	28.95%	0	0				0.19%
38078	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分059	80	76.88%	10.5	10.5				8.51%
38079	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区1变电站2变压器	630	31.75%	0	0				8.91%
38080	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	英架村综合一台(2022微)	200	35.10%	109.8	109.8				100.00%
38081	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城7变电站2配电变压器	630	29.52%	0	0				1.98%
38082	和平	市府变	市府变554东森线	东森2变电站2主变	630	0.00%	0	0				0.00%
38083	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区3变电站2变压器	400	56.40%	0	0				9.16%
38084	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城C区变电站2变压器	630	79.05%	0	0				11.75%
38085	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品2变电站201变压器	500	51.60%	192	192				2.89%
38086	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤9变电站1变压器	400	20.40%	0	0				-0.08%
38087	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线苇塘分041	200	90.00%	0	0	2024年6月			31.96%
38088	铁西	重工变	重工变10844重新线	万科翡翠新都会二期小区1配电室202间隔配电变压器	800	34.50%	318.69	318.69				69.06%
38089	铁西	肇工变	肇工变10166炼钢线	东大智慧森邻4变电站201柜	630	26.03%	403	403				-31.57%
38090	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典4号变电站1变压器	500	22.00%	0	0				8.25%
38091	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富馐金科繁梦里一期2小区箱式变电站2配电变压器	800	10.80%	0	0				90.91%
38092	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线光辉场部北台照明	160	30.00%	96	96				-0.74%
38093	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华一期2箱式变电站2配电变压器	800	15.30%	0	0				100.00%
38094	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左6右1加1	100	94.20%	0	0	2024年7月			11.93%
38095	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组团3变电站202配电变压器	800	25.50%	0	0				69.37%
38096	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第三期8变电站201配电变压器	630	27.81%	0	0				5.86%
38097	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户c2201配电变压器	630	13.81%	480	480				4.44%
38098	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干188右分2变压器(清洁能源)	400	13.20%	307.2	307.2				100.00%
38099	辽中	潘家堡	潘家堡变1108于台线	潘家堡变108于台线蔡伯街8大棚	100	54.40%	35.6	35.6				4.21%
38100	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家一期小区2箱式变电站2配电变压器	630	27.30%	0	0				5.98%
38101	新民	公主屯	公主屯变31116辽滨线	辽滨线36右21变台	200	30.30%	0	0				100.00%
38102	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园4箱变2配电变压器	630	25.52%	325.62	325.62				0.82%
38103	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯(四)5变电站202配电变压器	400	19.80%	0	0				100.00%
38104	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线东坨子支003	200	52.95%	0	0				5.84%
38105	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严千分049	100	68.80%	0	0				5.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38106	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜春园变电站2高压柜1主变	315	62.98%	0	0				-6.17%
38107	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士卜王家村西洼子(仅换变压器)改造	100	69.75%	20.25	20.25				100.00%
38108	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑1箱变2变压器	630	21.27%	0	0				0.27%
38109	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区4箱式变电站2配电变压器	630	27.05%	0	0				23.05%
38110	沈北	农高变	农丰线	沈阳锐锋置业有限公司2箱变201间隔配电变压器	630	18.10%	0	0				5.39%
38111	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	方溪变352造化乙线造化干沙平分39柱上变压器	315	21.27%	0	0				4.30%
38112	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线刘士大棚1号	80	46.50%	34.8	34.8				-7.85%
38113	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线3组照明	100	121.60%	0	0	2022年12月			9.38%
38114	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线腰街二组照明	100	69.40%	20.6	20.6				6.89%
38115	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯村几14	200	68.40%	0	0				19.87%
38116	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	丽景名居4变电站1配电变压器	800	30.38%	0	0				0.00%
38117	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	三盛颐景蓝湾二期1变电站202配电变压器	800	55.50%	0	0				1.78%
38118	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	兴顺街18甲小区变电站201变压器	630	9.14%	0	0				-1.44%
38119	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	龙湖云颂2号变电站201间隔(市场线)配电变压器	630	13.65%	0	0				100.00%
38120	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语2箱变1号变压器	630	19.68%	0	0				1.64%
38121	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	书香人家2变电站2变压器	800	27.38%	0	0				-1.43%
38122	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	武警营房变电站1变压器	630	26.03%	0	0				-1.43%
38123	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期3变电站2变压器	630	38.10%	0	0				10.15%
38124	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线新农干023左分1	315	53.52%	0	0				-4.59%
38125	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园5变电站201变压器	630	28.57%	0	0				-0.52%
38126	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区5变电站1变压器	500	13.20%	0	0				1.24%
38127	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	舍宅新居2小区变电站2配电变压器	630	2.22%	0	0				100.00%
38128	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期8变201	630	20.32%	439	439				-1.73%
38129	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期10变201	500	26.00%	320	320				-2.95%
38130	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾1箱式变电站2号变压器	630	37.46%	0	0				33.24%
38131	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期2变电站2变压器	630	31.24%	0	0				7.30%
38132	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	乐活小镇2、3期11箱变201配电变压器	630	39.68%	0	0				59.61%
38133	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园19楼变电站变压器	630	18.73%	449	449				-1.31%
38134	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	阳光棕榈园1变电站1变压器	500	20.40%	0	0				1.10%
38135	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿3号变电站202间隔配电变压器	630	26.67%	0	0				33.18%
38136	和平	市府变	市府变564总站甲线	兴文分10+1	400	8.10%	0	0				29.43%
38137	沈北	农高变	农高变70358农海线	辽宁华龙源实业发展有限公司3箱变201间隔配电变压器	630	14.29%	0	0				14.38%
38138	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	阳光国际花园5号箱变201间隔配电变压器	630	26.98%	0	0				21.35%
38139	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品5号变电站201配电变压器	630	12.38%	0	0				4.47%
38140	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳市沈北新区睦邻修理部(一站式)	400	19.80%	0	0				27.74%
38141	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯3箱变2变压器	630	10.16%	0	0				6.57%
38142	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区4变电站1变压器	630	28.57%	387	387				4.87%
38143	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳地华房地产开发有限公司雨润中央宫园2变11号变压器	630	53.81%	0	0				24.74%
38144	大东	如意变	如意变80858意小甲线	水润1箱变2变压器	800	36.30%	429.6	429.6				93.60%
38145	东陵	上佰变	汪家甲线	汪家甲干汪北分3柱上变压器	200	48.40%	0	0				15.02%
38146	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花甲线后陵卜分4左1加1	315	25.90%	201.9	201.9				4.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38147	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区1变电站1变压器	630	29.84%	0	0				-0.06%
38148	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品1变电站2配电变压器	500	19.52%	0	0				0.84%
38149	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分008	200	41.50%	97	97				15.96%
38150	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区6变电站2变压器	630	29.52%	0	0				-0.26%
38151	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右13+1柱上变压器	160	38.25%	0	0				-20.29%
38152	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左17变台	400	44.40%	0	0				2.60%
38153	沈北	新城子	新城线	德育家园1箱变1号变压器	630	34.92%	0	0				1.47%
38154	沈北	农高变	农丰线	沈阳泰盈房产开发有限公司2箱变201间隔配电变压器	630	47.62%	0	0				3.19%
38155	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	麓林春雨轩(局维)5箱变2箱式变电站202间隔配电变压器	630	25.71%	0	0				31.65%
38156	沈北	农高变	农丰线	沈阳永丰房屋开发有限公司(皇弟龙邸)1箱变201间隔配电变压器	630	10.48%	0	0				2.51%
38157	沈北	农高变	农丰线	墅小区箱变201间隔配电变压器	630	12.06%	0	0				3.96%
38158	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线车家中台	400	42.90%	188.4	188.4				8.70%
38159	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	电台线足球分42右9	200	1.20%	0	0				84.06%
38160	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居2号变电站2号变压器	630	32.06%	0	0				12.47%
38161	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地2变电站1变压器	800	24.38%	0	0				-2.89%
38162	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	大东XB箱变1变压器	800	34.00%	0	0				-0.29%
38163	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际4号变电站2号变压器	630	17.14%	0	0				0.95%
38164	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线光辉三分场1台	100	72.90%	17.1	17.1				10.41%
38165	新民	三道岗子变	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分牛营子井支30变台	315	25.02%	204.7	204.7				-22.83%
38166	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分41右1	200	21.00%	138	138				100.00%
38167	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府5箱式变电站2配电变压器	800	13.25%	0	0				100.00%
38168	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干付家分65变台	200	110.40%	0	0	2024年12月			4.47%
38169	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线102左13变台	200	31.80%	116.4	116.4				-0.90%
38170	大东	望花变	望花变70264合作甲线	祥和家园3箱变2站内变压器	500	25.60%	322	322				3.61%
38171	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	兰亭馨居变电站2变压器	500	52.80%	186	186				2.55%
38172	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村2号变电站1号配电变压器	500	29.60%	0	0				-1.70%
38173	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村4号变电站2号配电变压器	630	26.67%	0	0				4.93%
38174	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村11号变电站1号配电变压器	500	28.40%	0	0				-30.89%
38175	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地3小区变电站1变压器	630	45.08%	283	283				0.61%
38176	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府2变电站2变压器	400	15.60%	297.6	297.6				1.56%
38177	沈北	黄家变	黄家变050黄前线	黄家变050黄前线黄前线新台子分101	315	33.90%	0	0				-20.34%
38178	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品6号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	8.75%	0	0				100.00%
38179	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线30左1变台	200	11.70%	0	0				100.00%
38180	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜于121左1左2	200	9.90%	160.2	160.2				44.72%
38181	于洪	平罗变	平辛线	白辛台1南台	200	70.40%	0	0				29.27%
38182	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区4小区变电站202配电变压器	630	4.44%	539	539				100.00%
38183	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区2变电站1变压器	630	42.54%	0	0				-2.14%
38184	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区2变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
38185	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园1变电站1变压器	800	49.13%	0	0				35.76%
38186	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿民居家园	200	68.40%	43.2	43.2				-2.13%
38187	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分18左1	160	52.50%	0	0				-155.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38188	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线小营子支8右T1	200	85.65%	8.7	8.7	2024年6月			12.03%
38189	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十三号变电站202配电变压器	500	32.64%	286.8	286.8				-0.04%
38190	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园5箱变1变压器	630	13.97%	479	479				7.06%
38191	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙腾馨苑2箱式变电站1配电变压器	630	18.10%	0	0				-0.42%
38192	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
38193	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分106	315	21.27%	0	0				1.25%
38194	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期3箱式变电站2配电变压器	630	25.52%	406.2	406.2				4.36%
38195	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线王义支46	100	69.00%	21	21				4.20%
38196	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后村综合一台(微)	100	21.60%	0	0				40.94%
38197	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支96左6变台	200	24.80%	0	0				19.31%
38198	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城10变电站1变压器	630	18.57%	0	0				-0.30%
38199	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期6变电站202	500	14.24%	0	0				7.43%
38200	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线24	200	32.80%	114.4	114.4				-2.53%
38201	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三东村北台照明	100	98.80%	0	0	2024年9月			7.46%
38202	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾2箱式变电站1配电变压器	500	27.00%	0	0				2.15%
38203	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线药房分40	80	73.00%	13.6	13.6				21.67%
38204	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线89	400	12.90%	200	200				-0.87%
38205	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮干17	160	43.31%	0	0				-1.12%
38206	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支27柱上变压器	315	28.57%	0	0				50.56%
38207	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分65左10	50	142.80%	0	0	2023年1月			14.38%
38208	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干北山分3	200	31.80%	0	0				5.34%
38209	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线23右3	315	49.84%	0	0				1.09%
38210	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左5	315	26.98%	0	0				9.56%
38211	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干12变压器	315	51.11%	0	0				3.55%
38212	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分19柱上变压器	315	23.17%	0	0				-16.18%
38213	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线马头分36右1	200	26.80%	126.4	126.4				14.56%
38214	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河线129	250	23.04%	167.4	167.4				-6.01%
38215	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线84	160	29.38%	97	97				16.30%
38216	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干英窝分18	100	42.30%	47.7	47.7				50.88%
38217	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干钢球分11左8	200	32.00%	0	0				6.80%
38218	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙分24柱上变压器	200	40.50%	99	99				-6.88%
38219	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑工乙线郑工干21右4变压器	315	4.13%	0	0				10.21%
38220	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	洞西甲线洞西干32右1左2变压器	315	10.79%	0	0				8.20%
38221	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	怀顺甲线万寿干35+1公变	315	28.57%	0	0				12.71%
38222	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	青年变370青军线万寿干71左8公变	315	20.63%	0	0				7.14%
38223	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分23左2柱上变压器	315	30.48%	0	0				-0.25%
38224	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干32+2公变	315	45.33%	0	0				-5.48%
38225	大东	如意变	如意变80866如信线	如信线科信干15右2	315	53.65%	0	0				-0.11%
38226	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	南窑变566城西乙线城西乙线17	160	42.00%	0	0				-10.46%
38227	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线42左1左2	400	46.40%	0	0				-0.86%
38228	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	长南干34公变	315	36.83%	0	0				5.55%
38229	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵干种子二分2	315	52.95%	116.7	116.7				19.60%
38230	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线53	315	16.51%	231.5	231.5				-0.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38231	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干实久分9	315	36.19%	0	0				-8.49%
38232	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干35柱上变压器	315	0.00%	0	0				-32.08%
38233	大东	小东变	小东变80148新光线	新光线和膝干文铁分21+1	200	21.90%	0	0				-7.19%
38234	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵北乙线瓦窑分19+1左1柱上变压器	200	41.20%	0	0				-2.22%
38235	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干19	250	49.92%	100.2	100.2				3.19%
38236	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	胡家千金山分27右6	315	98.73%	0	0	2023年2月			0.51%
38237	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支13变压器	315	4.76%	0	0				1.88%
38238	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右6	315	0.00%	0	0				0.00%
38239	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	洪湖乙线洪湖干32变压器	315	62.86%	85.5	85.5				-0.61%
38240	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线39左3变台	315	66.67%	0	0				2.25%
38241	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线28右6变台	100	73.80%	0	0				-4.69%
38242	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	榆园乙线新立干37	315	38.73%	0	0				-3.69%
38243	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分35加1左6右2变压器	315	32.76%	0	0				1.12%
38244	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河分4右3柱上变压器	400	48.60%	0	0				-0.74%
38245	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分20	315	102.54%	0	0	2023年2月			21.76%
38246	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干147右3	315	21.71%	215.1	215.1				-2.96%
38247	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	家礼花园箱变2配电变压器	630	37.08%	0	0				3.02%
38248	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑5变电站2变压器	500	23.20%	334	334				0.08%
38249	和平	和平变	和平变168同南乙线	嘉禾12主变	630	10.79%	0	0				9.28%
38250	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲7配电箱变2号变	500	0.00%	450	450				0.00%
38251	皇姑	长江变	468长黄乙线	博雅馨园1箱变1变压器	400	46.00%	0	0				4.57%
38252	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹若郡5变电站2变压器	630	14.48%	475.8	475.8				2.10%
38253	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区6变电站1变压器	500	37.44%	262.8	262.8				4.48%
38254	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区1变电站2变压器	500	21.20%	344	344				-1.88%
38255	和平	花园变	花园变56753花三甲线	万科紫金园21主变	500	16.00%	370	370				-2.02%
38256	和平	花园变	花园变56768花三乙线	音乐12主变	500	32.40%	0	0				4.91%
38257	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	三经乙H-1变电站一次变压器柜主变	200	31.20%	0	0				11.00%
38258	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑1变电站202	400	25.20%	0	0				-4.29%
38259	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园2箱变1站内变压器	500	25.60%	0	0				-0.67%
38260	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	鲲鹏箱变2	630	27.05%	0	0				0.25%
38261	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区1变电站1变压器	630	16.83%	0	0				0.16%
38262	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区8变电站1变压器	630	38.73%	323	323				1.80%
38263	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区4变电站1变压器	630	14.29%	477	477				-2.33%
38264	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区5变电站1变压器	400	25.00%	0	0				9.32%
38265	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	126东变电站一次变压器柜主变	315	27.94%	195.5	195.5				0.21%
38266	和平	青年变	青年变368青二线	1主变三八里2	500	50.40%	198	198				0.18%
38267	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期4箱变2变压器	630	35.56%	0	0				-1.21%
38268	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区5变电站1变压器	630	28.19%	389.4	389.4				0.24%
38269	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城15号变电站1号变压器	500	34.00%	280	280				18.44%
38270	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大四区1变电站202柜	630	76.70%	83.8	83.8				4.06%
38271	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园3变电站202	400	45.00%	180	180				3.49%
38272	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	圣工小区变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
38273	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村3变电站202变压器	800	29.70%	0	0				2.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38274	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师宿舍2箱变2	500	13.20%	0	0				-4.28%
38275	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景3箱变1变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-1.01%
38276	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期3变电站201	630	25.40%	407	407				0.21%
38277	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期1变电站201	630	90.79%	0	0	2024年9月			2.96%
38278	和平	南湖变	南湖变490南方线	艾特国际公寓1主变	500	22.08%	0	0				2.98%
38279	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地22主变	500	66.00%	120	120				10.09%
38280	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园11主变	630	13.97%	479	479				0.98%
38281	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年2箱变1变	630	38.48%	324.6	324.6				-0.40%
38282	和平	广州变	广州变480柳州乙线	桂阳北一次1主变	630	43.17%	0	0				-1.98%
38283	和平	和平变	和平变148和铁甲线	枫景名城51主变	630	28.95%	384.6	384.6				13.56%
38284	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二1箱变1号变	630	41.90%	0	0				-2.23%
38285	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期2箱变2号变	500	22.00%	0	0				5.45%
38286	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期7箱变1号变	630	25.40%	0	0				9.02%
38287	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	昆山二1箱变2号变	500	52.00%	0	0				0.06%
38288	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	恒信2箱变1变压器	630	25.08%	0	0				-4.05%
38289	和平	市府变	市府变566总站乙线	日港大厦主变	630	67.94%	0	0				5.82%
38290	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	润来庭院小区变电站201柜	315	22.86%	0	0				1.81%
38291	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际11号变电站1变压器	630	13.02%	0	0				-1.86%
38292	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭4箱变2变压器	630	25.71%	405	405				-1.89%
38293	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区2变电站202	400	48.90%	164.4	164.4				3.03%
38294	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路5变电站201柜	200	37.20%	0	0				20.70%
38295	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	般若寺南2箱变1变压器	400	20.40%	0	0				5.63%
38296	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	瑞士家园1箱变1站内变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-6.23%
38297	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	建民箱变1变	630	40.63%	0	0				-5.88%
38298	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙3期1箱变2变	630	20.32%	0	0				-4.80%
38299	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	华乐1箱变1变压器	500	15.60%	0	0				-1.17%
38300	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富3箱变1变压器	630	59.37%	0	0				0.01%
38301	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工东箱变1变压器	400	45.90%	176.4	176.4				-0.14%
38302	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	魁星2变电站1变压器	400	49.20%	0	0				-4.45%
38303	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光3变电站2变压器	630	51.43%	0	0				3.43%
38304	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山1箱变1变压器	630	41.59%	305	305				3.41%
38305	和平	和平变	和平变168同南乙线	铁路同泽2主变	630	48.38%	0	0				2.57%
38306	铁西	启工变	启工变10762启村乙线	百合花园住宅小区变电站201	630	47.30%	269	269				-0.10%
38307	皇姑	长江变	25466长黄甲线	五彩—1箱变1变压器	500	24.96%	0	0				-4.06%
38308	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期3箱变2变压器	630	15.56%	469	469				1.43%
38309	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师宿舍1箱变1	630	26.98%	0	0				-0.47%
38310	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑1箱变1	630	28.57%	0	0				-3.55%
38311	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期2变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
38312	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型5变电站201柜	200	44.75%	90.5	90.5				-1.20%
38313	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	艺术名家1箱变1变压器	630	28.19%	0	0				-0.62%
38314	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城2箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
38315	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区2变电站1变压器	630	19.68%	0	0				4.73%
38316	大东	小东变	小东变170小毛线	中房2箱变1变压器	630	37.33%	331.8	331.8				0.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38317	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源1期1变电站1变压器	1000	53.70%	0	0				-0.29%
38318	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城3号变电站2号变压器	630	20.95%	0	0				-2.81%
38319	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区10变电站	630	14.92%	0	0				-3.68%
38320	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	洪湖土建小区变电站2变压器	630	18.10%	453	453				5.11%
38321	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑4箱变2	630	15.56%	0	0				-5.60%
38322	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站路东1主变	630	31.24%	0	0				4.67%
38323	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期5箱变2变	630	15.56%	0	0				3.92%
38324	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	南里小区1变电站2变压器	630	134.29%	0	0	2024年6月			0.17%
38325	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区2变电站201	630	12.06%	491	491				-1.36%
38326	苏家屯	下深变	理想线	理想新城4号变电站1号变压器	630	20.32%	0	0				-0.96%
38327	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山4箱变2	400	89.50%	0	0	2024年9月			0.35%
38328	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑3箱变1	630	24.44%	0	0				2.71%
38329	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园1变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
38330	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园6变电站201柜	500	30.72%	93.53	93.53				-1.09%
38331	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	明华园3箱变2变	630	65.40%	0	0				9.78%
38332	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职于休所住宅2箱变1变压器	500	28.00%	0	0				-0.72%
38333	和平	太原变	太原变046南五甲线	省委三亚2变压器	315	27.94%	0	0				-4.66%
38334	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干52右2	100	0.00%	90	90				0.00%
38335	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园1-5区1箱变1变压器	630	20.32%	439	439				35.60%
38336	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦一期B4小区2变电站202配电变压器	800	19.50%	0	0				73.43%
38337	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦一期B4小区3变电站201配电变压器	800	9.00%	0	0				65.39%
38338	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾2号变电站2变压器	630	33.65%	0	0				1.06%
38339	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸2箱式变电站1配电变压器	630	39.24%	0	0				3.68%
38340	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾2箱式变2变压器	315	19.37%	0	0				-11.27%
38341	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都9变电站202	630	36.19%	339	339				0.46%
38342	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦华府B3小区1变电站201配电变压器	630	17.46%	0	0				73.26%
38343	铁西	重工变	重工变10870城冶线	四海自由家小区变电站202	800	18.60%	571.2	571.2				89.67%
38344	和平	太原变	太原变044南五乙线	南五乙B玉麟家园02间隔201配电变压器	800	23.63%	531	531				0.80%
38345	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	唐轩北延二期1局维变电站202配电变压器	800	13.00%	0	0				49.92%
38346	于洪	大潘变	大彰线	朴屯村南林自来水水井	100	55.80%	34.2	34.2				4.35%
38347	和平	广州变	广州变545广胜线	沈铁和谐家园9号1变压器	630	19.05%	0	0				-0.24%
38348	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员2箱变2变压器	630	40.00%	0	0				-1.94%
38349	东陵	孤家子	营城子甲线	正大桃花源5箱变1变压器	630	25.71%	0	0				2.62%
38350	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	五彩阳光城四期1变电站2配变电压器	800	0.00%	0	0				100.00%
38351	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	佳园新村二期变电站2号变压器	630	53.02%	233	233				4.26%
38352	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干4左4	630	56.76%	0	0				100.00%
38353	东陵	孙家寨	孙张线	8A390D43-DE79-4E13-B9AD-FC17FC4E0BE1-07582	315	57.46%	0	0				6.39%
38354	于洪	兰台变	兰工线	假日小城2站房2变压器	630	58.73%	197	197				3.09%
38355	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分9右3+1	400	19.50%	0	0				39.86%
38356	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线200变台	200	46.60%	0	0				10.88%
38357	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村7配电室201配电电压器	1000	16.20%	0	0				-12.02%
38358	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥1箱变1变压器	630	16.83%	461	461				2.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38359	皇姑	长江变	长江变25494长华线	悦时光小区4箱变202间隔配电变压器	630	16.83%	0	0				18.29%
38360	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区5变电站2变压器	630	24.76%	0	0				1.76%
38361	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线东营分7左3变台	400	16.20%	0	0				29.11%
38362	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线姚家分36右19变台	200	34.20%	0	0				-1.92%
38363	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	远大1小区变电站1变压器	630	38.73%	0	0				1.97%
38364	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	图强甲线图强干仙女分7左1变压器	400	58.20%	0	0				8.13%
38365	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分8左34+1	80	21.38%	0	0				36.78%
38366	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	太湖湾二期小区变电站1变压器	315	66.03%	0	0				1.13%
38367	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	东塔线东塔干83左2	200	67.65%	0	0				2.73%
38368	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线张家北台	200	52.05%	0	0				3.91%
38369	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	大棚台4	100	41.40%	48.6	48.6				-16.12%
38370	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线大冯干线86	400	38.75%	205	205				13.90%
38371	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区二期2站房1变压器	800	26.63%	507	507				4.36%
38372	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	苗卜分1箱变(单)	100	21.60%	0	0				6.57%
38373	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园4箱变1变压器	630	22.22%	0	0				0.11%
38374	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房1组照明支	100	93.60%	0	0	2024年6月			5.14%
38375	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期2变电站1配电变压器	800	6.50%	0	0				100.00%
38376	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A4配电站2变压器	630	28.10%	0	0				26.82%
38377	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村9组照明	200	42.10%	95.8	95.8				4.13%
38378	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金隼府小区3变电站202配电变压器	800	10.20%	0	0				100.00%
38379	于洪	大潘变	大潘线	正宸弘泽鸣邸变电站1变压器	630	41.90%	303	303				1.32%
38380	于洪	家俱变	俪锦线	金沙岭峯1变电站1变压器	630	51.43%	0	0				0.94%
38381	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门9号变电站201间隔配电变压器	400	45.00%	0	0				0.82%
38382	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门9号变电站202间隔配电变压器	400	41.25%	0	0				13.43%
38383	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干199右12变台	200	31.00%	118	118				1.47%
38384	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾一期1箱式变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
38385	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	苏官线官大分34右8	315	18.67%	0	0				3.55%
38386	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	关家二支20右1柱上变压器	160	6.00%	0	0				25.86%
38387	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线48	200	35.80%	0	0				-1.69%
38388	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城三期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
38389	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期3局维-2	630	32.06%	0	0				5.47%
38390	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线三委北台	200	92.40%	0	0	2022年12月			9.11%
38391	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线果东干148	200	22.80%	0	0				-1.74%
38392	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线梁烧锅分12右14变台	200	24.70%	0	0				7.48%
38393	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前连分85右6变台	200	34.30%	0	0				12.62%
38394	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾2号变电站1号变压器	630	14.48%	0	0				4.52%
38395	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分087	200	51.00%	0	0				22.21%
38396	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅32变压器	500	26.00%	320	320				8.30%
38397	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区8变电站2变压器	400	16.50%	0	0				2.82%
38398	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾6箱变1变压器	500	41.60%	242	242				6.58%
38399	东陵	水家变	水李线	水李线古城子分78柱上变压器	200	27.30%	0	0				56.06%
38400	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	创城春晓二期2变压器	630	56.83%	0	0				1.87%
38401	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座7箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38402	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线文教小区	400	44.70%	181.2	181.2				1.52%
38403	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期2站房2变压器	630	32.38%	363	363				7.71%
38404	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分85变台	200	51.00%	0	0				28.25%
38405	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡2配电室201柜1配电变压器	630	48.76%	0	0				2.04%
38406	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线30	100	60.00%	30	30				-6.20%
38407	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年二期1箱变1变压器	400	27.20%	251.2	251.2				9.39%
38408	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年二期1箱变2变压器	400	30.00%	240	240				0.49%
38409	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园3箱变1变压器	400	33.50%	0	0				2.61%
38410	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲府第3配电变压器301	630	46.03%	0	0				12.17%
38411	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	正轩悦堂变电站202间隔配电变压器	400	16.50%	0	0				23.15%
38412	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城二十号变电站201间隔配电变压器	630	29.52%	0	0				13.91%
38413	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区2变电站1变压器	400	20.00%	0	0				-1.26%
38414	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区5变电站1变压器	630	36.19%	0	0				3.96%
38415	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线前边支05	200	15.40%	149.2	149.2				4.46%
38416	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微新安1号	200	3.00%	174	174				96.52%
38417	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园5小区变电站1变压器	630	35.43%	0	0				3.72%
38418	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	藏珑花园1号变电站201配电变压器	500	41.92%	0	0				6.59%
38419	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区41变压器	630	20.19%	439.8	439.8				6.02%
38420	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	保利海德小区1变电站1变压器	630	99.68%	0	0	2025年2月			23.59%
38421	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分21右6	200	24.60%	130.8	130.8				4.54%
38422	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子一组分支线002	100	59.40%	30.6	30.6				9.11%
38423	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线前漠分23左10右1	200	49.60%	0	0				8.14%
38424	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线前栏分37右1变台	200	24.90%	0	0				5.87%
38425	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗东大棚	200	9.00%	0	0				27.30%
38426	法库	三泉变	泉富线	10kV泉富线泉秋分砖厂支09	315	12.38%	244.5	244.5				31.61%
38427	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线古城乙08	100	52.40%	0	0				10.70%
38428	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府三期小区2变电站1变压器	630	44.95%	0	0				4.36%
38429	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵5箱变1变压器	315	20.95%	0	0				0.97%
38430	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园4箱变2变压器	630	21.71%	430.2	430.2				2.23%
38431	东陵	李相变	李古线	10千伏李古线永安分世外桃源支2号左1号柱上变压器	200	19.50%	141	141				-20.51%
38432	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都2站房2变压器	630	16.38%	463.8	463.8				4.09%
38433	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑二期2箱变2变压器	400	5.40%	0	0				49.01%
38434	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分19右2	100	80.70%	0	0	2024年6月			99.61%
38435	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期1箱式变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
38436	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城14号变电站2变压器	315	49.52%	0	0				-1.73%
38437	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干07柱上变压器	250	78.08%	0	0				2.37%
38438	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干94右分03柱上变压器	315	128.76%	0	0	2024年12月			-1.79%
38439	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线南三村东支3(南三家子A台)	200	43.80%	92.4	92.4				3.63%
38440	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左4右1柱上变压器	315	90.92%	0	0	2024年6月			11.90%
38441	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水一支5右2柱上变压器	315	25.33%	0	0				20.44%
38442	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园二期1箱式变电站1配电变压器	630	40.00%	0	0				51.64%
38443	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	五矿弘园二期3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
38444	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十号变电站1变压器	800	19.50%	0	0				2.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38445	和平	青年变	青年变368青二线	青二线60变压器	200	108.60%	0	0	2024年6月			4.99%
38446	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线气象局住宅楼(1)	315	49.02%	0	0				3.94%
38447	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖东北台照明	250	59.84%	0	0				9.78%
38448	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线金宝分9右7	100	93.90%	0	0	2024年6月			-0.02%
38449	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线25	800	10.13%	0	0				-2.41%
38450	苏家屯	施官变	施官变60140施奥线	奥园27号小区变电站201配电变压器	630	33.33%	0	0				4.21%
38451	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干19左2	80	43.00%	37.6	37.6				-9.08%
38452	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区1变电站201间隔配电变压器	400	47.20%	171.2	171.2				3.39%
38453	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	沈阳蒲河房地产开发有限公司(石台新苑二期)2201配电变压器	630	24.38%	0	0				5.82%
38454	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支19	50	127.20%	0	0	2024年12月			13.25%
38455	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干28+1右1	200	9.60%	0	0				-12.88%
38456	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区二期1箱式变电站2配电变压器	630	33.65%	0	0				9.91%
38457	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	沈阳军盈房地产开发有限公司1.1箱变202配电变压器	630	64.51%	0	0				1.95%
38458	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线麻北支004	100	31.80%	0	0				10.06%
38459	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润翡翠城三期1箱式变电站2配电变压器	800	33.30%	0	0				42.65%
38460	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线57右1变台	100	6.90%	83.1	83.1				0.00%
38461	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	碧桂园太阳城1变电站1变压器配电变压器	315	32.51%	0	0				-0.05%
38462	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙干77左4右1变台	200	64.75%	50.5	50.5				45.29%
38463	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分生营子井支15左3变台	200	42.60%	94.8	94.8				-15.57%
38464	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	砂山路228号箱变配电变压器	400	34.00%	0	0				-10.47%
38465	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分14柱上变压器	400	52.25%	0	0				10.59%
38466	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居4变电站南八变压器	630	35.56%	282.78	282.78				1.06%
38467	于洪	家俱变	俪锦线	澳源1站房2变压器	630	48.76%	0	0				0.26%
38468	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑B区2箱变201.配电变压器	630	25.65%	0	0				0.21%
38469	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟9变电站2变压器	800	34.13%	0	0				4.06%
38470	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期2小区变电站202配电变压器	800	44.10%	0	0				81.41%
38471	苏家屯	前显变	前显变51272前河乙线	梦想逸居1号变电站201配电变压器	315	60.32%	0	0				10.38%
38472	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干53	200	42.60%	0	0				9.83%
38473	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	阳山苑箱式变电站1配电变压器	400	10.40%	0	0				37.70%
38474	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄家分机井支5	100	7.50%	82.5	82.5				33.87%
38475	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	二十四城小区3变电站1变压器	800	41.10%	0	0				20.33%
38476	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区5变电站2变压器	400	25.20%	0	0				11.96%
38477	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	采煤沉陷区2变电站1号变压器	630	20.32%	300	300				2.73%
38478	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾南几13	100	68.40%	0	0				7.09%
38479	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑6变电站1变压器	630	11.94%	491.8	491.8				8.71%
38480	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑4变电站1变压器	630	21.84%	429.4	429.4				4.91%
38481	沈河	方家变	方家变662方北甲线	方北甲线方北干滨水分13右1公变	400	36.40%	214.4	214.4				3.02%
38482	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居8局维变电站201配电变压器	400	36.00%	0	0				67.68%
38483	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	王家村(2022微)	200	43.20%	0	0				1.69%
38484	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟1箱变1变压器	800	41.40%	0	0				99.73%
38485	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城10变电站2变压器	500	28.40%	0	0				33.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38486	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺20电井分支11	80	71.63%	0	0				3.70%
38487	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	19号新居箱式变电站201间隔配电变压器	400	11.10%	0	0				38.31%
38488	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干44	200	36.60%	0	0				6.48%
38489	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花3变电站1变压器	400	43.20%	0	0				-0.68%
38490	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	新安北照明	100	93.30%	0	0	2024年6月			7.94%
38491	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾3号变电站1变压器	500	26.88%	0	0				3.61%
38492	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际5号变电站201配电变压器	630	23.62%	0	0				3.73%
38493	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都3变电站1变压器	630	30.48%	375	375				2.43%
38494	于洪	范屯变	范新线	曹台村东一台	200	27.90%	124.2	124.2				-3.68%
38495	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城1箱变1变压器	800	25.13%	519	519				7.60%
38496	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分13	200	108.00%	0	0	2024年6月			100.00%
38497	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干44+1右1	400	7.80%	328.8	328.8				19.54%
38498	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	香格经典1号变电站202配电变压器	400	65.00%	0	0				1.80%
38499	浑南	营盘	营盘变050营侦线	泰莱白金湾2号变电站2号变压器	800	13.13%	0	0				3.11%
38500	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际4变电站2变压器	400	30.80%	236.8	236.8				-0.87%
38501	苏家屯	雪松变	雪松变60554松梭甲线	剑桥郡1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	22.50%	540	540				15.92%
38502	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分25柱上变压器	400	30.90%	0	0				-2.76%
38503	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	毅城大厦箱变201间隔配电变压器	400	79.50%	0	0				9.51%
38504	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城小区三期5箱式变电站201间隔配电变压器	630	39.37%	0	0				9.92%
38505	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城1变电站-1	630	42.86%	0	0				2.96%
38506	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城2变电站-2	630	33.02%	0	0				-2.50%
38507	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG_东环专缆东环国际2	630	19.81%	0	0				3.40%
38508	大东	望花变	望花变70256望北乙线	世博家园1箱变2变压器	630	13.71%	0	0				87.65%
38509	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式服务一沈阳市沈北新区德联丰金属制品制造厂	400	36.90%	0	0				79.83%
38510	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区4变电站1变压器	500	28.00%	0	0				82.98%
38511	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦6箱变2变压器	800	69.75%	0	0				1.72%
38512	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛3箱变1变压器	400	6.30%	0	0				79.33%
38513	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满都户镇满东村四组照明台	200	56.20%	67.6	67.6				3.49%
38514	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线联营商场住宅	315	60.19%	0	0				9.17%
38515	浑南	下深变	下深变256深桃乙线	泰奕青园6变电站1变压器	500	26.80%	0	0				-3.17%
38516	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫叶园1号变电站202间隔配电变压器	630	33.33%	0	0				8.57%
38517	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	天缘御景1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
38518	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地丹陛2变电站2变压器	800	11.13%	0	0				-2.10%
38519	浑南	榆树变	榆树甲线	浦江国际二期7号变电站1号配电变压器	630	31.75%	0	0				50.97%
38520	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	南樾府3号变电站201间隔(官塔甲线)配电变压器	800	25.00%	0	0				76.53%
38521	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区1变电站2变压器	630	20.57%	0	0				4.23%
38522	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	康桥花园1箱式变电站2配电变压器	630	26.35%	0	0				5.09%
38523	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙F-1号箱变202间隔配电变压器	630	31.11%	0	0				100.00%
38524	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门2箱变1变压器	630	42.10%	301.8	301.8				1.99%
38525	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分35右10右4变台	400	37.80%	0	0				12.85%
38526	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南于161右2变台	200	119.70%	0	0	2022年12月			5.24%
38527	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线 张欢干营子分10左12变台	200	121.80%	0	0	2022年12月			10.61%
38528	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分73右5变台	100	60.40%	0	0				12.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38529	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	树林三组照明(2021微)	200	33.70%	112.6	112.6				3.85%
38530	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线109右5变台	200	31.20%	0	0				20.46%
38531	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线190右4右4变台	200	11.40%	157.2	157.2				33.28%
38532	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分81右8柱上变压器	200	45.90%	0	0				42.79%
38533	法库	新依变	依三线	10kV依三线新三面船南台支1	200	27.00%	0	0				39.15%
38534	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	汾河家园小区4箱式变电站201间隔配电变压器	630	35.87%	0	0				16.49%
38535	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线水利分06	200	68.20%	0	0				-0.03%
38536	于洪	高明变	高张线	和谐3期1站房2变压器	630	49.27%	256.6	256.6				21.42%
38537	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干4柱上变压器	100	49.80%	0	0				17.15%
38538	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区2变电站201变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-1.11%
38539	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众干大北分15右4加1	400	32.40%	0	0				7.66%
38540	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分兰旗支东岗支27变台	200	18.80%	0	0				16.78%
38541	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线农场水利支北水利几10	100	13.60%	76.4	76.4				-37.82%
38542	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城4变电站变压器	630	35.87%	0	0				8.20%
38543	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区8变电站2变压器	500	19.60%	0	0				1.57%
38544	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳局沈阳供电段1201配电变压器	400	7.50%	0	0				7.72%
38545	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区5变电站1变压器	630	30.79%	373	373				10.19%
38546	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分6右1变台	400	24.90%	0	0				70.19%
38547	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	陶村综合(2023微)	400	37.20%	211.2	211.2				100.00%
38548	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	博驰春天五期小区变电站2变压器	800	30.38%	477	477				4.43%
38549	于洪	大潘变	大彰线	西古村内	200	43.50%	93	93				0.83%
38550	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城4变电站2变压器	630	35.71%	0	0				2.92%
38551	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期1站房1变压器	800	40.13%	399	399				4.08%
38552	东陵	孙家寨	孙香线	香格里拉G区4号箱变2号变	500	17.28%	0	0				11.75%
38553	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线巴西分02	200	36.30%	0	0				13.16%
38554	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线榛子岗西台	100	68.60%	21.4	21.4				2.63%
38555	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙12	400	42.90%	0	0				42.74%
38556	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干19右4柱上变压器	315	25.08%	0	0				-5.94%
38557	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡2箱变2变压器	400	26.10%	0	0				2.40%
38558	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后村1组	160	67.00%	0	0				7.24%
38559	法库	新依变	依三线	10kV依三线马家屯几05	100	57.00%	0	0				9.14%
38560	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线工商城市信用社	200	75.30%	0	0				0.68%
38561	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线新立屯村3.4组	200	58.50%	63	63				17.22%
38562	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家小区支07	100	74.40%	0	0				1.48%
38563	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期3箱变1变压器	800	19.88%	0	0				0.71%
38564	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府3号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
38565	东陵	汪家变	汪沈乙线	上深乙线兴农分6柱上变压器	400	28.50%	246	246				16.33%
38566	于洪	家俱变	俱兰甲线	小微俱兰甲1台	200	132.00%	0	0	2024年10月			57.45%
38567	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区10变电站1变压器	800	36.38%	429	429				4.29%
38568	皇姑	怒江变	10kV怒宇线8260	中海寰宇天成1小区箱式变电站2配电变压器	630	38.41%	0	0				2.54%
38569	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园3变电站1变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-1.30%
38570	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村北台	100	70.65%	19.35	19.35				-2.21%
38571	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支罗家南新建大棚支07	50	44.70%	0	0				7.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38572	大东	粮仓变	粮仓变65568和滕乙线	机场供5箱变2变压器	630	26.35%	0	0				35.88%
38573	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	二牛线赵宝分支线006	100	67.50%	0	0				5.57%
38574	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗北分8+1右1	200	14.40%	0	0				30.19%
38575	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花16变电站1变压器	630	13.65%	0	0				-6.29%
38576	和平	方型变	方型变444方青乙线	沈阳市南市百货大楼201间隔配电变压器	400	63.60%	0	0				6.14%
38577	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分水利支9	100	0.00%	90	90				-8400.00%
38578	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园6变电站2变压器	630	45.71%	0	0				2.90%
38579	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线赵家村台区(赵家村)	200	50.70%	0	0				5.28%
38580	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线林家支19	315	29.52%	0	0				-18.01%
38581	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线甄家支028	50	107.40%	0	0	2022年12月			3.70%
38582	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园1变电站2变压器	800	33.00%	0	0				-5.80%
38583	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期3变电站2变压器	800	32.25%	0	0				0.22%
38584	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下2变电站1变	800	0.00%	0	0				0.00%
38585	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子2队台	100	80.40%	9.6	9.6	2024年6月			-0.32%
38586	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园15箱变1变压器	630	10.67%	499.8	499.8				-4.30%
38587	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	桃仙变262桃相甲线玫瑰园6号变电站1变压器	200	16.80%	0	0				4.50%
38588	浑南	于山变	于山变740于白甲线	公园里1号变电站201(甲)配电变压器	400	116.00%	0	0	2022年12月			2.08%
38589	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分西水利1支1	315	10.22%	251.3	251.3				-79.80%
38590	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳线沈阳步阳置业有限公司二期(江南甲第)4箱1变	630	30.48%	0	0				11.59%
38591	浑南	于山变	于山变748于运线	四季上东一期3号变电站1号配电变压器	630	5.40%	0	0				100.00%
38592	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家悦江山变电站201变压器	630	16.83%	461	461				100.00%
38593	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区3变电站2变压器	630	26.67%	0	0				3.40%
38594	和平	广州变	广州变545广胜线	沈铁和谐家园22主变	630	35.05%	0	0				-0.09%
38595	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城9变电站2变压器	630	23.81%	0	0				40.70%
38596	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线新发下支016	200	17.40%	0	0				0.38%
38597	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	工业大学换热站201变压器	200	0.00%	0	0				-55.34%

2025年一季度沈阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1	浑南	安顺变	艺术线	10kV	600	276	46%	0	0	46%	0	0				0.93%
2	浑南	安顺变	安深线	10kV	553	123	22%	0	0	34%	0	0				-26.49%
3	浑南	安顺变	安东线	10kV	600	390	65%	0	0	86%	0	0				4.72%
4	浑南	安顺变	安汇线	10kV	600	205.4	34%	0	0	34%	0	0				24.73%
5	浑南	安顺变	安科线	10kV	600	253	42%	0	0	33%	0	0				22.29%
6	苏家屯	安顺变	安南线	10kV	600	575	96%	13	38.5	93%	0	0				-0.27%
7	浑南	安顺变	安下甲	10kV	553	190	34%	0	0	24%	0	0				12.41%
8	浑南	安顺变	安沈线	10kV	600	334	56%	0	0	44%	0	0				5.63%
9	浑南	安顺变	顺西线	10kV	600	438	73%	0	0	33%	0	0				25.75%
10	浑南	安顺变	安下乙	10kV	553	243	44%	0	0	35%	0	0				14.31%
11	浑南	安顺变	安松线	10kV	600	198	33%	0	0	33%	0	0				-0.78%
12	浑南	安顺变	安学线	10kV	846	113	13%	0	0	19%	0	0				4.88%
13	浑南	安顺变	安校线	10kV	600	125	21%	0	0	31%	0	0				-4.62%
14	浑南	安顺变	安智线	10kV	600	273	46%	0	0	46%	0	0				-9.46%
15	浑南	安顺变	安泰线	10kV	584	329	56%	0	0	59%	0	0				-4.81%
16	浑南	安顺变	安软线	10kV	600	426	71%	0	0	66%	0	0				-8.69%
17	浑南	安顺变	安于乙	10kV	600	60	10%	0	0	10%	0	0				-23.05%
18	浑南	安顺变	安通线	10kV	553	340	61%	0	0	83%	0	0				7.44%
19	浑南	安顺变	安运线	10kV	600	154	26%	0	0	29%	0	0				29.50%
20	浑南	安顺变	安于甲	10kV	600	124	21%	0	0	10%	0	0				-28.10%
21	浑南	安顺变	安青线	10kV	600	6	1%	0	0	30%	0	0				-29.24%
22	浑南	安顺变	安园线	10kV	600	170	28%	0	0	32%	0	0				-22.54%
23	辽中	敖司牛	中心线	10kV	300	153	51%	0	0	3%	0	0				22.72%
24	辽中	敖司牛	自来水	10kV	403	336	83%	5	8.25	114%	0	0				-20.49%
25	辽中	敖司牛	商业线	10kV	400	362	91%	0	0	96%	0	0				2.66%
26	辽中	敖司牛	城东线	10kV	403	263	65%	0	0	78%	0	0				-3.34%
27	辽中	敖司牛	局供线	10kV	285	122	43%	0	0	20%	0	0				0.51%
28	辽中	敖司牛	卡力马	10kV	240	242	101%	17	41.25	92%	0	0				3.33%
29	辽中	敖司牛	金属线	10kV	352	92	26%	0	0	21%	0	0				0.46%
30	辽中	敖司牛	金港线	10kV	200	129	65%	0	0	61%	0	0				9.76%
31	辽中	敖司牛	育才线	10kV	403	208	52%	0	0	52%	0	0				3.80%
32	辽中	敖司牛	小帮牛	10kV	200	21	11%	0	0	11%	0	0				8.35%
33	辽中	敖司牛	城西线	10kV	403	366	91%	1	1.5	88%	0	0				2.09%
34	辽中	敖司牛	制药厂	10kV	600	123	21%	0	0	9%	0	0				35.50%
35	浑南	白塔变	东化线	10kV	553	421	76%	0	0	79%	0	0				-13.61%
36	苏家屯	白塔变	白恒线	10kV	600	250	42%	0	0	39%	0	0				6.49%
37	浑南	白塔变	白成甲	10kV	553	91	16%	0	0	14%	0	0				4.83%
38	浑南	白塔变	铜网线	10kV	600	85	14%	0	0	2%	0	0				-109.98%
39	苏家屯	白塔变	长白线	10kV	553	357	65%	0	0	26%	0	0				13.70%
40	苏家屯	白塔变	白金线	10kV	600	490	82%	0	0	56%	0	0				0.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
41	浑南	白塔变	四库线	10kV	600	8	1%	0	0	62%	0	0				-6.42%
42	苏家屯	白塔变	白总线	10kV	553	268	48%	0	0	—	0	0				100.00%
43	浑南	白塔变	白榆甲	10kV	600	220	37%	0	0	—	0	0				100.00%
44	浑南	白塔变	白施甲	10kV	600	228	38%	0	0	36%	0	0				12.78%
45	苏家屯	白塔变	白雅线	10kV	600	415	69%	0	0	9%	0	0				50.80%
46	苏家屯	白塔变	白郡线	10kV	600	577	96%	0	0	60%	0	0				1.63%
47	苏家屯	白塔变	市场线	10kV	600	524	87%	0	0	73%	0	0				4.26%
48	浑南	白塔变	白亿线	10kV	600	366	61%	0	0	53%	0	0				13.99%
49	苏家屯	白塔变	制药线	10kV	600	471	79%	15	41	36%	0	0				16.66%
50	浑南	白塔变	冷库甲	10kV	553	198	36%	0	0	22%	0	0				11.29%
51	浑南	白塔变	冷库乙	10kV	553	156	28%	6	8	1%	0	0				68.54%
52	浑南	白塔变	白施乙	10kV	600	442	74%	0	0	69%	0	0				33.54%
53	浑南	白塔变	白成乙	10kV	553	366	66%	0	0	69%	0	0				-8.91%
54	法库	柏家沟	柏和线	10kV	285	205.32	72%	0	0	52%	886	886				15.47%
55	法库	柏家沟	柏家线	10kV	240	304.56	127%	23	54.25	76%	0	0				10.63%
56	法库	包家屯	包家线	10kV	285	275.34	97%	0	0	91%	0	0				-4.25%
57	法库	包家屯	包秀线	10kV	320	95.3	30%	0	0	33%	0	0				-10.76%
58	法库	包家屯	包卧线	10kV	285	350.07	123%	19	50.25	119%	0	0				3.71%
59	法库	宝山变	博士乙	10kV	292	188.99	65%	0	0	68%	1278	1278				-11.01%
60	法库	宝山变	镇西线	10kV	292	128.14	44%	0	0	95%	2332	2332				2.09%
61	法库	宝山变	兴瓷线	10kV	292	217.25	74%	0	0	74%	789	789				-4.48%
62	法库	宝山变	法慈线	10kV	285	349.85	123%	0	0	77%	0	0				6.12%
63	法库	宝山变	博士甲	10kV	292	326.33	112%	212	1064.25	121%	0	0				-7.69%
64	法库	宝山变	南环甲	10kV	553	117.41	21%	0	0	24%	3713	3713				5.03%
65	法库	宝山变	城南线	10kV	400	77.81	19%	0	0	9%	4888	4888				29.74%
66	法库	宝山变	法镇II线	10kV	292	119.10	41%	0	0	39%	2489	2489				1.76%
67	法库	宝山变	南环乙	10kV	553	353.38	64%	0	0	64%	2500	2500				4.97%
68	法库	宝山变	宝十线	10kV	292	266.93	91%	0	0	86%	0	0				-0.40%
69	苏家屯	鲍家变	鲍白线	10kV	553	411	74%	0	0	80%	0	0				-14.20%
70	苏家屯	鲍家变	鲍施线	10kV	553	446	81%	0	0	104%	0	0				-6.60%
71	苏家屯	鲍家变	鲍苏线	10kV	553	170	31%	0	0	60%	4239	4239				-17.41%
72	苏家屯	鲍家变	鲍沙线	10kV	553	369	67%	0	0	74%	792	792				-3170.80%
73	苏家屯	鲍家变	鲍瑞线	10kV	600	126	21%	0	0	20%	5650	5650				41.99%
74	苏家屯	鲍家变	鲍热线	10kV	600	398	66%	0	0	47%	2459	2459				-10.08%
75	苏家屯	鲍家变	鲍耐线	10kV	600	122	20%	0	0	27%	7240	7240				4.75%
76	苏家屯	鲍家变	鲍翔线	10kV	600	105	18%	0	0	18%	7534	7534				11.01%
77	苏家屯	鲍家变	鲍联线	10kV	600	235	39%	0	0	0%	5283	5283				61.40%
78	皇姑	北陵变	田义乙	10kV	553	362	65%	0	0	68%	0	0				1.17%
79	皇姑	北陵变	田义甲	10kV	553	434	78%	0	0	87%	0	0				0.98%
80	皇姑	北陵变	含屯乙	10kV	553	413	75%	0	0	89%	0	0				1.64%
81	皇姑	北陵变	卫东乙	10kV	553	169	31%	0	0	54%	0	0				-1.13%
82	皇姑	北陵变	北医线	10kV	600	120	20%	3	4.25	23%	0	0				21.71%
83	皇姑	北陵变	卫东甲	10kV	553	7	1%	1	2.25	85%	0	0				-3.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
84	皇姑	北陵变	含屯甲	10kV	553	170	31%	0	0	40%	0	0				-22.26%
85	皇姑	北陵变	黄河乙	10kV	553	310	56%	0	0	67%	0	0				-10.44%
86	皇姑	北陵变	北方甲	10kV	553	255	46%	0	0	56%	0	0				-16.13%
87	皇姑	北陵变	北乐线	10kV	600	257	43%	0	0	51%	0	0				4.59%
88	皇姑	北陵变	银亿线	10kV	600	7	1%	0	0	25%	0	0				12.76%
89	皇姑	北陵变	北方乙	10kV	553	338	61%	0	0	47%	0	0				-8.54%
90	皇姑	北陵变	北台线	10kV	600	4	1%	0	0	43%	0	0				-19.16%
91	皇姑	北陵变	黄河甲	10kV	553	242	44%	0	0	62%	0	0				5.04%
92	沈河	北兴变	锐东甲	10kV	600	60	10%	0	0	19%	390	390				-15.42%
93	沈河	北兴变	北锐线	10kV	600	116	19%	0	0	15%	390	390				6.30%
94	沈河	北兴变	北南甲	10kV	584	27	5%	0	0	3%	390	390				6.91%
95	沈河	北兴变	皇冠线	10kV	600	280	47%	0	0	56%	390	390				2.98%
96	沈河	北兴变	军工甲	10kV	553	441	80%	0	0	39%	0	0				10.41%
97	沈河	北兴变	军工乙	10kV	553	291	53%	0	0	43%	390	390				-0.76%
98	沈河	北兴变	北税甲	10kV	584	312	53%	0	0	29%	0	0				10.21%
99	大东	北兴变	大庆甲	10kV	553	233	42%	0	0	55%	390	390				1.17%
100	大东	北兴变	大庆乙	10kV	553	201	36%	0	0	40%	0	0				2.69%
101	沈河	北兴变	北诺线	10kV	600	57	10%	0	0	9%	8366	8366				-2.18%
102	沈河	北兴变	北顺乙	10kV	584	165	28%	0	0	39%	3211	3211				1.34%
103	沈河	北兴变	北顺甲	10kV	584	24	4%	0	0	4%	5653	5653				1.33%
104	沈河	北兴变	锐东乙	10kV	600	46	8%	0	0	23%	8556	8556				-26.60%
105	沈河	北兴变	锐兴线	10kV	600	3	1%	0	0	28%	9301	9301				2.39%
106	沈河	北兴变	北税乙	10kV	584	109	19%	0	0	0%	4181	4181				100.00%
107	沈河	北兴变	北学线	10kV	584	285	49%	0	0	36%	1133	1133				3.99%
108	于洪	曹家变	曹大乙	10kV	553	353	64%	0	0	64%	2506	2506				5.97%
109	于洪	曹家变	曹景线	10kV	553	395	71%	0	0	71%	1779	1779				7.12%
110	于洪	曹家变	曹翟线	10kV	553	384	69%	0	0	69%	0	0				-8.76%
111	于洪	曹家变	曹山线	10kV	553	270	49%	0	0	49%	1070	1070				-12.03%
112	于洪	曹家变	曹工线	10kV	553	44	8%	0	0	8%	7858	7858				61.12%
113	于洪	曹家变	曹南乙	10kV	553	539	97%	0	0	97%	0	0				-36.24%
114	于洪	曹家变	曹漠线	10kV	553	341	62%	0	0	62%	2714	2714				11.88%
115	于洪	曹家变	曹大甲	10kV	553	429	78%	0	0	78%	0	0				5.57%
116	于洪	曹家变	曹南甲	10kV	553	372	67%	0	0	67%	2177	2177				66.57%
117	新民	查牛变	安福线	10kV	320	144	45%	0	0	50%	831	831				-1.98%
118	新民	查牛变	金牛线	10kV	320	69	22%	0	0	38%	2130	2130				-5.89%
119	新民	查牛变	查兴线	10kV	553	184	33%	0	0	—	2560	2560				100.00%
120	新民	查牛变	排水线	10kV	320	170	53%	0	0	54%	2044	2044				6.43%
121	新民	查牛变	荒地线	10kV	320	132	41%	0	0	44%	1039	1039				-4.09%
122	康平	朝阳变	集贤线	10kV	553	319	58%	0	0	62%	3095	3095				-7.94%
123	康平	朝阳变	张开线	10kV	553	232	42%	0	0	44%	3770	3770				-6.53%
124	康平	朝阳变	政安线	10kV	400	362	91%	86	424.25	84%	0	0	2022年10月			6.56%
125	康平	朝阳变	振兴线	10kV	553	351	63%	0	0	68%	2541	2541				-5.16%
126	康平	朝阳变	塑化线	10kV	553	460	83%	0	0	91%	0	0				3.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
127	康平	朝阳变	经纬线	10kV	553	437	79%	0	0	78%	148	148				6.63%
128	康平	朝阳变	朝阳线	10kV	553	331	60%	0	0	56%	14	14				2.21%
129	康平	朝阳变	金发线	10kV	423	220	52%	0	0	69%	148	148				4.64%
130	康平	朝阳变	热源厂	10kV	553	379	69%	0	0	72%	148	148				10.02%
131	康平	朝阳变	朝发线	10kV	553	217	39%	0	0	50%	588	588				-26.46%
132	康平	朝阳变	朝富乙	10kV	553	684	124%	0	0	129%	0	0				-23.21%
133	康平	朝阳变	朝胜线	10kV	553	421	76%	0	0	89%	1328	1328				6.91%
134	康平	朝阳变	朝富甲	10kV	553	232	42%	0	0	79%	0	0				-19.27%
135	康平	朝阳变	平江线	10kV	320	247	77%	0	0	77%	710	710				7.78%
136	康平	朝阳变	朝嘉线	10kV	553	204	37%	0	0	35%	5087	5087				61.34%
137	苏家屯	陈相变	农药线	10kV	320	421	132%	0	0	111%	0	0				-8.26%
138	苏家屯	陈相变	柳匠线	10kV	553	252	46%	0	0	42%	3756	3756				1.36%
139	苏家屯	陈相变	吴家线	10kV	320	121	38%	0	0	20%	530	530				11.20%
140	苏家屯	陈相变	中米线	10kV	553	305	55%	0	0	50%	3338	3338				-7.03%
141	苏家屯	陈相变	军政线	10kV	320	299	93%	2	2.5	101%	0	0				-8.47%
142	苏家屯	陈相变	小卜线	10kV	320	226	71%	0	0	69%	1074	1074				-27.88%
143	康平	城南变	南钱线	10kV	553	182	33%	4	5.5	89%	5268	5268				14.82%
144	康平	城南变	南西线	10kV	200	149	75%	0	0	55%	537	537				1.88%
145	康平	城南变	铸造线	10kV	200	51	26%	0	0	23%	2234	2234				-2.05%
146	康平	城南变	南环线	10kV	400	48	12%	0	0	10%	5404	5404				3.51%
147	皇姑	崇山变	崇东乙	10kV	553	344	62%	0	0	80%	0	0				-4.63%
148	皇姑	崇山变	岐山甲	10kV	553	274	50%	0	0	53%	0	0				-3.41%
149	皇姑	崇山变	崇东甲	10kV	553	344	62%	0	0	75%	0	0				4.80%
150	皇姑	崇山变	黎明甲	10kV	553	324	59%	0	0	51%	0	0				8.68%
151	皇姑	崇山变	崇政线	10kV	600	6	1%	0	0	1%	0	0				-25.00%
152	皇姑	崇山变	岐山乙	10kV	553	229	41%	0	0	50%	0	0				-5.83%
153	皇姑	崇山变	崇北线	10kV	600	82	14%	0	0	12%	0	0				20.34%
154	皇姑	崇山变	成龙线	10kV	600	162	27%	0	0	28%	0	0				1.75%
155	皇姑	崇山变	凤凰甲	10kV	553	156	28%	0	0	32%	0	0				-23.11%
156	皇姑	崇山变	宁山甲	10kV	553	219	40%	0	0	24%	0	0				7.07%
157	皇姑	崇山变	凤凰乙	10kV	553	335	61%	0	0	62%	0	0				2.07%
158	皇姑	崇山变	宁山乙	10kV	553	444	80%	0	0	82%	0	0				0.82%
159	皇姑	崇山变	嫩江乙	10kV	553	185	33%	0	0	84%	0	0				-1.52%
160	皇姑	崇山变	崇医线	10kV	600	109	18%	0	0	19%	0	0				-11.11%
161	皇姑	崇山变	盛世线	10kV	600	129	22%	0	0	53%	0	0				-28.85%
162	皇姑	崇山变	金穗线	10kV	600	83	14%	0	0	18%	0	0				-4.21%
163	皇姑	崇山变	泰山线	10kV	600	289	48%	0	0	50%	0	0				-41.39%
164	皇姑	崇山变	中医乙	10kV	553	69	12%	0	0	76%	0	0				10.74%
165	皇姑	崇山变	中医甲	10kV	553	200	36%	0	0	33%	0	0				4.57%
166	皇姑	崇山变	嫩江甲	10kV	553	201	36%	0	0	58%	0	0				-18.27%
167	皇姑	崇山变	审计线	10kV	553	164	30%	0	0	20%	0	0				-22.61%
168	辽中	茨北变	众城线	10kV	377	354	94%	0	0	93%	0	0				2.26%
169	辽中	茨北变	九鼎线	10kV	377	170	45%	0	0	46%	0	0				-67.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
170	辽中	茨北变	伟家线	10kV	320	236	74%	0	0	68%	0	0				3.14%
171	辽中	茨北变	众鑫线	10kV	377	513	136%	132	277.75	74%	0	0				12.87%
172	辽中	茨北变	港口线	10kV	377	1	0%	0	0	4%	0	0				-2.73%
173	辽中	茨北变	巨崴线	10kV	377	392	104%	8	10	95%	0	0				10.01%
174	辽中	茨北变	乾坤线	10kV	377	106	28%	0	0	24%	0	0				14.07%
175	辽中	茨北变	美家线	10kV	377	144	38%	0	0	12%	0	0				46.83%
176	辽中	茨北变	创业线	10kV	377	341	90%	0	0	78%	0	0				2.76%
177	辽中	茨北变	和世线	10kV	377	325	86%	0	0	67%	0	0				-29.17%
178	辽中	茨北变	九州线	10kV	377	162	43%	0	0	44%	0	0				10.26%
179	辽中	茨榆坨	莲花线	10kV	553	316	57%	18	46	99%	149	149				-7.34%
180	辽中	茨榆坨	四零一	10kV	553	135	24%	0	0	23%	3995	3995				7.91%
181	辽中	茨榆坨	茨榆坨	10kV	553	315	57%	0	0	110%	291	291				-16.21%
182	辽中	茨榆坨	化肥线	10kV	400	106	27%	0	0	90%	0	0				-32.71%
183	辽中	茨榆坨	肖寨门	10kV	553	117	21%	0	0	16%	6594	6594				23.27%
184	辽中	茨榆坨	黄腊坨	10kV	320	240	75%	0	0	53%	831	831				1.06%
185	辽中	茨榆坨	偏堡线	10kV	553	291	53%	0	0	82%	3580	3580				-1.99%
186	辽中	茨榆坨	妈妈街	10kV	300	252	84%	0	0	76%	312	312				-1.44%
187	苏家屯	达连变	达林乙	10kV	553	170	31%	0	0	29%	0	0				-3.58%
188	苏家屯	达连变	达乐甲	10kV	553	106	19%	0	0	16%	0	0				3.44%
189	苏家屯	达连变	达史甲	10kV	553	240	43%	0	0	68%	0	0				-28.30%
190	苏家屯	达连变	达桧甲	10kV	600	187	31%	0	0	23%	0	0				-2.00%
191	苏家屯	达连变	达雪甲	10kV	553	451	82%	0	0	70%	0	0				52.67%
192	苏家屯	达连变	达苏甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				99.13%
193	苏家屯	达连变	达山甲	10kV	553	118	21%	0	0	20%	0	0				48.94%
194	苏家屯	达连变	达史乙	10kV	553	379	69%	0	0	18%	0	0				61.82%
195	苏家屯	达连变	达林甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
196	苏家屯	达连变	达桧乙	10kV	600	170	28%	0	0	3%	0	0				43.65%
197	苏家屯	达连变	达乐乙	10kV	553	125	23%	0	0	26%	0	0				11.91%
198	苏家屯	达连变	达山乙	10kV	553	126	23%	0	0	0%	0	0				24.91%
199	大东	大东变	东小乙	10kV	584	279	48%	0	0	48%	1237	1237				-1.82%
200	大东	大东变	莲花甲	10kV	553	224	41%	0	0	35%	1867	1867				-3.20%
201	大东	大东变	东小甲	10kV	584	78	13%	0	0	22%	4718	4718				-0.10%
202	大东	大东变	莲花乙	10kV	553	168	30%	0	0	75%	2837	2837				-16.11%
203	沈河	大东变	城南甲	10kV	553	365	66%	0	0	59%	0	0				2.30%
204	沈河	大东变	城南乙	10kV	553	337	61%	0	0	51%	0	0				13.99%
205	沈河	大东变	东青甲	10kV	553	272	49%	0	0	67%	0	0				-1.19%
206	沈河	大东变	东青乙	10kV	553	305	55%	0	0	63%	0	0				-1.17%
207	大东	大东变	东风乙	10kV	553	327	59%	0	0	52%	83	83				31.68%
208	大东	大东变	大环线	10kV	600	164	27%	0	0	24%	6512	6512				41.16%
209	大东	大东变	东塔甲	10kV	553	144	26%	0	0	42%	3253	3253				-0.77%
210	大东	大东变	东塔乙	10kV	553	275	50%	0	0	63%	984	984				3.28%
211	大东	大东变	东风甲	10kV	553	185	33%	0	0	26%	2543	2543				-14.62%
212	法库	大孤家	大牛线	10kV	570	154.06	27%	0	0	34%	6217	6217				9.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
213	法库	大孤家	大开线	10kV	352	7.01	2%	0	0	—	0	0				0.00%
214	法库	大孤家	大陆线	10kV	570	264.65	46%	0	0	37%	3170	3170				10.27%
215	法库	大孤家	大冯线	10kV	570	330.80	58%	0	0	67%	3156	3156				2.43%
216	法库	大孤家	大李线	10kV	570	121.64	21%	0	0	18%	3170	3170				38.74%
217	辽中	大黑变	张家线	10kV	200	80	40%	0	0	27%	1195	1195				15.30%
218	辽中	大黑变	大树林	10kV	240	122	51%	0	0	44%	1195	1195				8.76%
219	辽中	大黑变	大黑线	10kV	553	189	34%	0	0	32%	1195	1195				5.91%
220	辽中	大黑变	马家线	10kV	200	189	95%	0	0	18%	0	0				8.41%
221	辽中	大黑变	甲河线	10kV	320	143	45%	0	0	40%	0	0				-8.40%
222	新民	大红旗	二红线	10kV	240	182	76%	0	0	72%	589	589				2.51%
223	新民	大红旗	大红线	10kV	285	109	38%	0	0	39%	635	635				4.97%
224	新民	大红旗	九天线	10kV	200	96	48%	0	0	62%	1455	1455				-0.74%
225	新民	大红旗	长沙线	10kV	320	97	30%	0	0	27%	3308	3308				9.42%
226	新民	大红旗	铁北线	10kV	320	85	27%	0	0	22%	3516	3516				7.95%
227	新民	大柳变	古排线	10kV	320	48	15%	0	0	14%	0	0				-0.06%
228	新民	大柳变	吴屯线	10kV	240	223	93%	0	0	77%	0	0				2.31%
229	新民	大柳变	于家线	10kV	285	229	80%	0	0	64%	316	316				5.24%
230	新民	大柳变	长岗线	10kV	285	181	64%	0	0	70%	1308	1308				-5.67%
231	于洪	大潘变	大古线	10kV	553	206	37%	0	0	21%	3652	3652				-18.11%
232	于洪	大潘变	大岳线	10kV	553	337	61%	0	0	20%	2658	2658				7.79%
233	于洪	大潘变	大潘线	10kV	553	368	67%	5	11.75	86%	331	331				6.03%
234	于洪	大潘变	大视线	10kV	553	180	33%	0	0	50%	2579	2579				1.78%
235	于洪	大潘变	大彰线	10kV	553	190	34%	2	4.25	81%	5329	5329				4.32%
236	于洪	大潘变	大高线	10kV	553	209	38%	0	0	34%	1947	1947				-43.48%
237	于洪	大潘变	大古乙	10kV	553	212	38%	0	0	4%	4748	4748				-157.16%
238	于洪	大兴变	兴岗线	10kV	553	348	63%	0	0	4%	0	0				57.19%
239	于洪	大兴变	兴光线	10kV	319	254	80%	0	0	61%	573	573				4.85%
240	于洪	大兴变	兴援线	10kV	319	111	35%	19	31.25	112%	3050	3050				-0.21%
241	于洪	大兴变	兴红线	10kV	553	21	4%	83	161.5	173%	5133	5133				3.94%
242	于洪	大兴变	兴旺线	10kV	319	426	134%	0	0	34%	0	0				21.75%
243	于洪	大兴变	兴富线	10kV	319	471	148%	0	0	90%	0	0				7.46%
244	于洪	大兴变	兴农乙	10kV	553	227	41%	0	0	23%	4689	4689				-50.97%
245	于洪	大兴变	兴古线	10kV	500	200	40%	0	0	89%	4330	4330				-0.60%
246	大东	大志变	志农乙	10kV	600	362	60%	0	0	50%	0	0				26.92%
247	大东	大志变	志车甲	10kV	600	307	51%	0	0	1%	0	0				-56.49%
248	大东	大志变	志农甲	10kV	600	120	20%	0	0	19%	0	0				-23.73%
249	大东	大志变	志东甲	10kV	553	271	49%	0	0	20%	0	0				12.14%
250	大东	大志变	东跃乙	10kV	600	324	54%	0	0	52%	0	0				5.40%
251	大东	大志变	东跃甲	10kV	600	451	75%	0	0	88%	0	0				-2.78%
252	大东	大志变	大农甲	10kV	600	370	62%	0	0	31%	0	0				55.91%
253	沈北	大志变	志詹甲	10kV	553	243.36	44%	0	0	35%	0	0				57.21%
254	大东	大志变	大劳甲	10kV	553	150	27%	0	0	—	0	0				100.00%
255	大东	大志变	志车乙	10kV	600	343	57%	0	0	3%	0	0				94.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
256	沈北	大志变	志西线	10kV	553	473.28	86%	0	0	54%	0	0				-5.55%
257	大东	大志变	志中线	10kV	600	76	13%	0	0	9%	0	0				21.88%
258	大东	大志变	东腾乙	10kV	584	279	48%	0	0	24%	0	0				10.48%
259	大东	大志变	志玻线	10kV	600	266	44%	0	0	32%	0	0				11.52%
260	大东	大志变	志东乙	10kV	553	357	65%	0	0	60%	0	0				-6.58%
261	大东	大志变	大农乙	10kV	600	470	78%	0	0	78%	0	0				42.59%
262	沈北	大志变	志詹乙	10kV	553	86.52	16%	0	0	18%	0	0				57.23%
263	大东	大志变	大劳乙	10kV	584	130	22%	0	0	—	0	0				90.67%
264	辽中	代家房	插拉线	10kV	200	52	26%	0	0	21%	535	535				2.36%
265	辽中	代家房	永丰线	10kV	200	25	13%	0	0	9%	535	535				6.62%
266	辽中	代家房	漾子泡	10kV	264	154	58%	0	0	46%	1448	1448				6.41%
267	辽中	代家房	于家房	10kV	200	160	80%	0	0	75%	346	346				4.29%
268	沈北	道义变	步阳线	10kV	600	446.78	74%	0	0	64%	0	0				3.53%
269	沈北	道义变	道蒲线	10kV	600	385.52	64%	0	0	31%	0	0				16.46%
270	沈北	道义变	辽大甲	10kV	328	0.00	0%	0	0	52%	0	0				-200.26%
271	沈北	道义变	道商线	10kV	600	293.52	49%	0	0	0%	0	0				-9.30%
272	沈北	道义变	道阳线	10kV	600	266.76	44%	0	0	36%	0	0				21.61%
273	沈北	道义变	道义线	10kV	553	8.43	2%	0	0	56%	0	0				14.79%
274	沈北	道义变	明发线	10kV	553	3.12	1%	0	0	33%	0	0				1.95%
275	皇姑	道义变	道旺甲	10kV	553	84	15%	0	0	18%	0	0				59.83%
276	沈北	道义变	纺校线	10kV	553	599.44	108%	0	0	57%	0	0				7.86%
277	沈北	道义变	御院线	10kV	600	1.87	0%	0	0	11%	0	0				16.15%
278	沈北	道义变	俚景线	10kV	553	629.63	114%	17	38.5	83%	0	0				2.46%
279	沈北	道义变	辽大乙	10kV	600	3.51	1%	0	0	27%	0	0				42.82%
280	沈北	道义变	道孝甲	10kV	553	2.75	0%	0	0	83%	0	0				30.11%
281	沈北	道义变	道方甲	10kV	553	0.00	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
282	皇姑	道义变	道旺乙	10kV	553	212	38%	0	0	17%	0	0				57.98%
283	沈北	道义变	道星线	10kV	600	216.09	36%	0	0	22%	0	0				16.86%
284	沈北	道义变	开发一	10kV	553	1.83	0%	0	0	77%	0	0				-70.55%
285	沈北	道义变	雷明线	10kV	553	3.54	1%	0	0	35%	0	0				6.76%
286	沈北	道义变	道工线	10kV	553	5.55	1%	0	0	70%	0	0				-0.12%
287	沈北	道义变	花园线	10kV	600	232.79	39%	0	0	80%	0	0				-33.51%
288	沈北	道义变	开发二	10kV	553	428.66	78%	0	0	76%	0	0				-13.03%
289	沈北	道义变	道孝乙	10kV	553	344.62	62%	0	0	52%	0	0				42.12%
290	沈北	道义变	道方乙	10kV	553	0.00	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
291	沈北	道义变	道信线	10kV	600	497.76	83%	0	0	56%	0	0				57.11%
292	沈北	道义变	地铁线	10kV	600	169.14	28%	0	0	—	0	0				100.00%
293	于洪	得胜变	得医线	10kV	600	277	46%	0	0	18%	2955	2955				-24.53%
294	于洪	得胜变	得工线	10kV	553	200	36%	0	0	68%	283	283				32.81%
295	于洪	得胜变	得富线	10kV	553	599	108%	0	0	23%	0	0				-30.69%
296	于洪	得胜变	得专线	10kV	553	270	49%	0	0	37%	3944	3944				5.95%
297	于洪	得胜变	得翟线	10kV	553	394	71%	0	0	61%	0	0				0.03%
298	于洪	得胜变	得河线	10kV	553	0	0%	0	0	67%	8620	8620				5.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
299	于洪	得胜变	得豪线	10kV	600	0	0%	0	0	—	9353	9353				100.00%
300	于洪	得胜变	得后线	10kV	600	449	75%	0	0	—	1376	1376				100.00%
301	于洪	得胜变	得中线	10kV	553	410	74%	0	0	38%	0	0				12.84%
302	于洪	得胜变	得嘉线	10kV	600	294	49%	0	0	35%	4261	4261				32.38%
303	于洪	得胜变	得山线	10kV	553	23	4%	0	0	63%	5348	5348				13.72%
304	于洪	得胜变	得化线	10kV	553	244	44%	0	0	46%	4354	4354				7.81%
305	新民	东郊变	郊东乙	10kV	553	214	39%	0	0	42%	2040	2040				9.74%
306	新民	东郊变	郊东甲	10kV	553	191	35%	0	0	38%	0	0				1.47%
307	新民	东郊变	郊西甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
308	新民	东郊变	郊南乙	10kV	403	232	58%	0	0	49%	0	0				10.90%
309	新民	东郊变	绿洲甲	10kV	553	132	24%	0	0	21%	6334	6334				3.17%
310	新民	东郊变	绿洲乙	10kV	553	381	69%	0	0	64%	2021	2021				6.97%
311	新民	东郊变	东网线	10kV	553	128	23%	0	0	14%	3530	3530				6.90%
312	新民	东郊变	郊南甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
313	于洪	东民变	东民线	10kV	423	247	58%	0	0	26%	118	118				-0.27%
314	于洪	东民变	民兴线	10kV	656	417	64%	0	0	3%	3003	3003				12.57%
315	于洪	东民变	东专线	10kV	423	241	57%	0	0	101%	2420	2420				-4.03%
316	于洪	东民变	东前线	10kV	423	286	68%	0	0	111%	1515	1515				-2.14%
317	于洪	东民变	东范线	10kV	423	433	102%	0	0	54%	0	0				5.48%
318	于洪	东民变	机床二	10kV	553	144	26%	0	0	36%	0	0				3.08%
319	于洪	东民变	东李线	10kV	553	11	2%	0	0	28%	0	0				0.13%
320	于洪	东民变	东酒线	10kV	423	308	73%	0	0	137%	0	0				6.29%
321	于洪	东民变	机床一	10kV	553	71	13%	0	0	43%	0	0				-6.79%
322	于洪	东民变	机床三	10kV	553	292	53%	0	0	21%	0	0				-3.79%
323	于洪	东民变	东红线	10kV	423	235	56%	0	0	128%	0	0				0.86%
324	于洪	东民变	东工线	10kV	423	108	26%	0	0	125%	0	0				5.58%
325	沈北	董楼子	中寺线	10kV	553	3.99	1%	0	0	12%	420	420				7.11%
326	沈北	董楼子	望滨线	10kV	553	174.60	32%	0	0	37%	420	420				0.68%
327	开发	洞庭变	中吉线	10kV	600	239	40%	0	0	24%	0	0				-4.23%
328	开发	洞庭变	爱琴线	10kV	600	447	75%	0	0	89%	0	0				-3.93%
329	开发	洞庭变	唐宁线	10kV	600	133	22%	0	0	18%	0	0				-4.17%
330	开发	洞庭变	洞桂线	10kV	600	0	0%	0	0	66%	0	0				-55.54%
331	开发	洞庭变	洞西乙	10kV	553	214	39%	0	0	27%	0	0				13.93%
332	开发	洞庭变	洞西甲	10kV	553	209	38%	0	0	7%	0	0				49.78%
333	开发	洞庭变	水歌线	10kV	600	369	62%	0	0	27%	0	0				-3.59%
334	开发	洞庭变	碧桂甲	10kV	490	287	59%	0	0	65%	0	0				-32.09%
335	开发	洞庭变	阳光甲	10kV	600	539	90%	7	9.25	93%	0	0				0.48%
336	开发	洞庭变	紫郡线	10kV	600	186	31%	0	0	0%	0	0				6.01%
337	开发	洞庭变	吉利甲	10kV	553	301	54%	0	0	52%	0	0				7.16%
338	开发	洞庭变	恒大线	10kV	600	457	76%	0	0	78%	0	0				-10.06%
339	开发	洞庭变	阳光乙	10kV	600	219	37%	0	0	37%	0	0				3.62%
340	开发	洞庭变	秀水线	10kV	600	269	45%	0	0	52%	0	0				11.61%
341	开发	洞庭变	吉利乙	10kV	553	6	1%	0	0	36%	0	0				-4.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
342	开发	洞庭变	未来线	10kV	600	121	20%	0	0	29%	0	0				5.44%
343	开发	洞庭变	碧桂乙	10kV	600	228	38%	0	0	40%	0	0				0.51%
344	开发	洞庭变	环保线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	0	0				-51.06%
345	开发	洞庭变	长岛线	10kV	584	106	18%	0	0	15%	0	0				26.05%
346	开发	洞庭变	庭东甲	10kV	553	132	24%	0	0	48%	0	0				-11.81%
347	开发	洞庭变	庭东乙	10kV	553	241	44%	0	0	52%	0	0				-7.94%
348	开发	洞庭变	洞锦线	10kV	600	199	33%	0	0	60%	0	0				0.69%
349	开发	洞庭变	洞阳线	10kV	600	405	68%	0	0	62%	0	0				-5.10%
350	开发	洞庭变	碧商线	10kV	600	0	0%	0	0	41%	0	0				-119.99%
351	开发	洞庭变	洞新线	10kV	600	3	1%	0	0	17%	0	0				-41.67%
352	新民	法哈牛	法张甲	10kV	553	230	42%	0	0	66%	1763	1763				8.71%
353	新民	法哈牛	新安甲	10kV	320	279	87%	0	0	100%	156	156				3.74%
354	新民	法哈牛	胡台乙	10kV	553	227	41%	0	0	40%	4689	4689				11.63%
355	新民	法哈牛	法侯线	10kV	553	140	25%	0	0	18%	5670	5670				48.23%
356	新民	法哈牛	工业线	10kV	320	263	82%	0	0	76%	433	433				2.86%
357	新民	法哈牛	法张乙	10kV	553	225	41%	0	0	0%	1850	1850				15.79%
358	新民	法哈牛	法哈乙	10kV	553	582	105%	3	3.25	101%	0	0				0.50%
359	新民	法哈牛	胡台甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	6480	6480				-114.93%
360	新民	法哈牛	新安乙	10kV	553	519	94%	1	1.25	94%	0	0				0.70%
361	新民	法哈牛	东兴乙	10kV	553	349	63%	0	0	73%	2575	2575				7.11%
362	新民	法哈牛	荒山线	10kV	320	354	111%	52	138	116%	0	0				8.12%
363	于洪	范屯变	范新线	10kV	553	266	48%	0	0	44%	3698	3698				-1.32%
364	于洪	范屯变	范北线	10kV	553	135	24%	0	0	70%	5841	5841				3.79%
365	于洪	范屯变	范静线	10kV	553	184	33%	232	1244.5	132%	5433	5433				15.15%
366	于洪	范屯变	范工线	10kV	553	184	33%	0	0	82%	5433	5433				6.29%
367	于洪	范屯变	范洗线	10kV	553	282	51%	0	0	0%	0	0				100.00%
368	于洪	范屯变	范古线	10kV	352	413	117%	247	1006	135%	0	0	2021年9月			6.52%
369	于洪	范屯变	范集线	10kV	320	222	69%	0	0	0%	0	0				100.00%
370	沈河	方家变	方南甲	10kV	553	150	27%	0	0	14%	3149	3149				12.22%
371	沈河	方家变	方青甲	10kV	553	9	2%	0	0	2%	0	0				-106.82%
372	沈河	方家变	方北乙	10kV	553	83	15%	0	0	33%	4309	4309				-9.09%
373	沈河	方家变	方南乙	10kV	553	124	22%	0	0	29%	3599	3599				-6.46%
374	沈河	方家变	方长甲	10kV	600	265	44%	0	0	11%	1645	1645				32.38%
375	沈河	方家变	方北甲	10kV	553	74	13%	0	0	13%	3465	3465				10.72%
376	沈河	方家变	方大甲	10kV	600	50	8%	0	0	7%	8487	8487				83.26%
377	沈河	方家变	方凌线	10kV	600	176	29%	0	0	25%	3187	3187				-0.55%
378	沈河	方家变	方圆乙	10kV	553	214	39%	0	0	28%	2040	2040				21.83%
379	沈河	方家变	方惠线	10kV	600	118	20%	0	0	22%	7309	7309				5.22%
380	沈河	方家变	方圆甲	10kV	553	184	33%	0	0	51%	2560	2560				-28.37%
381	沈河	方家变	方大乙	10kV	600	18	3%	0	0	0%	9041	9041				75.20%
382	沈河	方家变	方佳线	10kV	600	6	1%	0	0	—	6749	6749				100.00%
383	康平	方家镇	善友线	10kV	320	279	87%	0	0	73%	0	0				12.26%
384	康平	方家镇	西关线	10kV	328	227	69%	0	0	50%	0	0				9.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
385	康平	方家镇	方家线	10kV	328	170	52%	0	0	43%	1820	1820				20.74%
386	康平	方家镇	小陵线	10kV	328	196	60%	0	0	56%	1718	1718				3.89%
387	康平	方家镇	方聚线	10kV	553	0	0%	0	0	—	1820	1820				100.00%
388	皇姑	方溪变	文东线	10kV	600	77	13%	0	0	14%	0	0				-38.98%
389	皇姑	方溪变	方溪甲	10kV	553	346	63%	0	0	26%	0	0				21.58%
390	皇姑	方溪变	方恒线	10kV	600	322	54%	0	0	39%	0	0				7.19%
391	皇姑	方溪变	方溪乙	10kV	553	334	60%	0	0	42%	0	0				13.63%
392	皇姑	方溪变	闸上乙	10kV	553	418	76%	0	0	75%	0	0				4.68%
393	沈北	方溪变	方强线	10kV	600	5.78	1%	0	0	46%	0	0				11.18%
394	皇姑	方溪变	造化甲	10kV	553	375	68%	0	0	42%	0	0				-27.02%
395	皇姑	方溪变	闸上甲	10kV	553	278	50%	0	0	49%	0	0				11.00%
396	沈北	方溪变	方开甲	10kV	553	487.38	88%	0	0	39%	0	0				46.53%
397	皇姑	方溪变	方科线	10kV	600	329	55%	0	0	58%	3655	3655				11.97%
398	皇姑	方溪变	溪湖线	10kV	600	360	60%	0	0	69%	3118	3118				5.34%
399	皇姑	方溪变	道义乙	10kV	553	157	28%	0	0	16%	3028	3028				-24.04%
400	皇姑	方溪变	方安线	10kV	600	440	73%	0	0	34%	0	0				23.03%
401	皇姑	方溪变	方庭线	10kV	600	236	39%	0	0	45%	4505	4505				11.85%
402	皇姑	方溪变	道义甲	10kV	553	124	22%	0	0	15%	3199	3199				-3.63%
403	皇姑	方溪变	启力线	10kV	553	366	66%	0	0	65%	0	0				-17.98%
404	沈北	方溪变	方开乙	10kV	553	278.86	50%	0	0	40%	1875	1875				47.30%
405	沈北	方溪变	方道甲	10kV	600	23.91	4%	0	0	—	4505	4505				0.00%
406	沈北	方溪变	方阳线	10kV	600	326.33	54%	0	0	28%	583	583				8.14%
407	沈北	方溪变	方全线	10kV	374	111.65	30%	0	0	21%	1496	1496				-87.72%
408	沈北	方溪变	方富线	10kV	600	72.68	12%	0	0	62%	2976	2976				8.89%
409	皇姑	方溪变	造化乙	10kV	553	487	88%	0	0	77%	0	0				-12.80%
410	皇姑	方溪变	方福线	10kV	600	22	4%	0	0	9%	8472	8472				71.12%
411	皇姑	方溪变	方银线	10kV	600	75	13%	0	0	4%	8054	8054				71.70%
412	沈北	方溪变	方道乙	10kV	600	1.99	0%	0	0	—	6201	6201				0.00%
413	和平	方型变	宁波乙	10kV	553	320	58%	0	0	39%	200	200				1.14%
414	和平	方型变	方文甲	10kV	553	264	48%	0	0	48%	200	200				16.31%
415	和平	方型变	方青甲	10kV	553	428	77%	0	0	80%	0	0				-11.33%
416	和平	方型变	宁波甲	10kV	553	269	49%	0	0	19%	0	0				7.61%
417	和平	方型变	方青乙	10kV	553	510	92%	6	6.25	44%	0	0				21.70%
418	和平	方型变	方聪线	10kV	600	150	25%	0	0	14%	0	0				11.41%
419	和平	方型变	方文乙	10kV	553	273	49%	0	0	49%	200	200				-3.41%
420	和平	方型变	四平乙	10kV	553	340	61%	0	0	54%	816	816				-13.98%
421	和平	方型变	文化甲	10kV	553	333	60%	0	0	46%	0	0				-13.53%
422	和平	方型变	南三甲	10kV	553	157	28%	0	0	15%	0	0				13.06%
423	和平	方型变	中兴甲	10kV	553	247	45%	0	0	23%	1469	1469				3.80%
424	和平	方型变	四平甲	10kV	553	280	51%	0	0	55%	0	0				-0.38%
425	和平	方型变	南三乙	10kV	553	164	30%	0	0	19%	2099	2099				9.81%
426	和平	方型变	中兴乙	10kV	553	212	38%	0	0	25%	2075	2075				-2.17%
427	和平	方型变	方世线	10kV	600	4	1%	0	0	1%	6233	6233				65.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
428	和平	方型变	文化乙	10kV	553	192	35%	0	0	38%	3379	3379				-4.93%
429	和平	方型变	辽医甲	10kV	600	101	17%	0	0	17%	4486	4486				-2.59%
430	和平	方型变	望湖甲	10kV	553	189	34%	0	0	37%	0	0				0.23%
431	和平	方型变	方太乙	10kV	553	256	46%	0	0	48%	0	0				-22.30%
432	和平	方型变	望湖乙	10kV	553	186	34%	0	0	39%	0	0				5.47%
433	和平	方型变	光荣甲	10kV	553	175	32%	0	0	36%	0	0				-14.67%
434	和平	方型变	方太甲	10kV	553	314	57%	0	0	39%	0	0				12.09%
435	和平	方型变	方学乙	10kV	600	367	61%	0	0	29%	0	0				25.17%
436	和平	方型变	调通线	10kV	584	150	26%	0	0	35%	0	0				0.11%
437	和平	方型变	诚大线	10kV	600	332	55%	0	0	46%	0	0				19.91%
438	和平	方型变	光荣乙	10kV	553	327	59%	0	0	61%	0	0				5.81%
439	和平	方型变	方学甲	10kV	584	301	52%	0	0	53%	0	0				26.90%
440	康平	富裕变	小城子	10kV	328	379	116%	0	0	71%	0	0				10.54%
441	康平	富裕变	富裕线	10kV	320	57	18%	0	0	13%	4001	4001				9.80%
442	康平	富裕变	开发区	10kV	328	684	209%	0	0	20%	0	0				16.19%
443	开发	高明变	高太线	10kV	600	302	50%	0	0	43%	1005	1005				-22.31%
444	开发	高明变	高康线	10kV	650	323	50%	0	0	80%	1160	1160				-4.53%
445	于洪	高明变	高北线	10kV	553	68	12%	0	0	66%	5560	5560				7.44%
446	开发	高明变	高宁甲	10kV	600	106	18%	0	0	25%	4399	4399				3.43%
447	开发	高明变	降水线	10kV	600	66	11%	0	0	13%	5560	5560				-3.56%
448	开发	高明变	出版线	10kV	600	222	37%	0	0	38%	5508	5508				-2.44%
449	开发	高明变	高九甲	10kV	600	5	1%	0	0	31%	5560	5560				-9.97%
450	开发	高明变	高南甲	10kV	600	37	6%	0	0	28%	5560	5560				-57.31%
451	开发	高明变	高六甲	10kV	600	132	22%	0	0	9%	3949	3949				1.02%
452	于洪	高明变	高张线	10kV	553	101	18%	0	0	68%	3997	3997				24.99%
453	开发	高明变	高七甲	10kV	600	352	59%	0	0	59%	0	0				-3.44%
454	开发	高明变	高南乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	5981	5981				-328283.33%
455	开发	高明变	高宁乙	10kV	600	3	1%	0	0	8%	5981	5981				30.58%
456	开发	高明变	高九乙	10kV	584	0	0%	0	0	0%	5981	5981				0.00%
457	铁西	工农变	名城线	10kV	584	120	21%	0	0	21%	3991	3991				10.96%
458	铁西	工农变	图强乙	10kV	584	322	55%	0	0	50%	0	0				-9.09%
459	开发	工农变	羊吉甲	10kV	553	73	13%	0	0	13%	4482	4482				-16.36%
460	铁西	工农变	图强甲	10kV	584	394	67%	0	0	35%	0	0				1.82%
461	开发	工农变	羊吉乙	10kV	553	322	58%	0	0	38%	170	170				-17.14%
462	铁西	工农变	红工甲	10kV	553	215	39%	0	0	40%	2981	2981				3.98%
463	铁西	工农变	红工乙	10kV	553	266	48%	0	0	52%	1597	1597				-3.83%
464	开发	工农变	亦农甲	10kV	553	106	19%	0	0	16%	3360	3360				-3.50%
465	铁西	工农变	保工乙	10kV	584	251	43%	0	0	53%	1722	1722				15.08%
466	铁西	工农变	伊甸乙	10kV	553	352	64%	0	0	70%	0	0				-0.25%
467	开发	工农变	工岛线	10kV	600	243	41%	0	0	9%	0	0				-44.09%
468	铁西	工农变	工繁线	10kV	584	204	35%	0	0	31%	2536	2536				24.20%
469	开发	工农变	亦农乙	10kV	553	332	60%	0	0	41%	0	0				1.74%
470	铁西	工农变	保工甲	10kV	584	241	41%	0	0	27%	0	0				-29.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
471	开发	工农变	华城乙	10kV	553	290	52%	0	0	76%	0	0				-18.76%
472	铁西	工农变	伊甸甲	10kV	553	296	54%	0	0	20%	620	620				17.99%
473	铁西	工农变	工北线	10kV	600	290	48%	0	0	47%	1212	1212				0.20%
474	新民	公主屯	黄山线	10kV	285	172	60%	0	0	54%	1224	1224				2.84%
475	新民	公主屯	公农线	10kV	240	159	66%	0	0	63%	987	987				-2.28%
476	新民	公主屯	辽滨线	10kV	285	204	72%	0	0	60%	0	0				14.62%
477	新民	公主屯	石庙线	10kV	285	160	56%	0	0	55%	1671	1671				8.53%
478	皇姑	勾莲变	向工乙	10kV	553	315	57%	0	0	71%	0	0				1.29%
479	皇姑	勾莲变	前塔乙	10kV	553	260	47%	0	0	43%	1401	1401				0.00%
480	皇姑	勾莲变	上林甲	10kV	553	194	35%	0	0	37%	2344	2344				-8.74%
481	皇姑	勾莲变	上林乙	10kV	553	418	76%	0	0	56%	0	0				19.27%
482	皇姑	勾莲变	前塔甲	10kV	553	260	47%	0	0	15%	529	529				0.00%
483	皇姑	勾莲变	向工甲	10kV	553	313	57%	0	0	70%	326	326				2.47%
484	皇姑	勾莲变	勾海甲	10kV	600	126	21%	0	0	3%	6175	6175				42.02%
485	皇姑	勾莲变	勾华线	10kV	600	440	73%	0	0	24%	0	0				8.02%
486	皇姑	勾莲变	华锐乙	10kV	600	198	33%	0	0	29%	2806	2806				1.55%
487	皇姑	勾莲变	华锐甲	10kV	600	219	37%	0	0	75%	2442	2442				-7.02%
488	皇姑	勾莲变	塔后乙	10kV	553	389	70%	0	0	73%	0	0				5.46%
489	皇姑	勾莲变	勾海乙	10kV	600	150	25%	0	0	8%	3122	3122				48.11%
490	皇姑	勾莲变	亿海线	10kV	600	250	42%	0	0	30%	1905	1905				-46.78%
491	皇姑	勾莲变	塔后甲	10kV	553	301	54%	0	0	59%	218	218				5.45%
492	浑南	孤家子	富民甲	10kV	584	191	33%	0	0	38%	0	0				-3.72%
493	东陵	孤家子	营城甲	10kV	553	261.18	47%	0	0	65%	0	0				2.67%
494	浑南	孤家子	空氧乙	10kV	584	307	53%	0	0	13%	0	0				-0.03%
495	浑南	孤家子	新华甲	10kV	584	450	77%	0	0	32%	0	0				13.45%
496	东陵	孤家子	营城乙	10kV	553	388.94	70%	0	0	84%	0	0				-3.14%
497	浑南	孤家子	榆树线	10kV	553	140	25%	0	0	23%	0	0				5.55%
498	浑南	孤家子	富民乙	10kV	584	88	15%	0	0	18%	0	0				-1.11%
499	浑南	孤家子	空氧甲	10kV	584	226	39%	0	0	23%	0	0				5.01%
500	浑南	孤家子	牛相线	10kV	584	0	0%	0	0	0%	0	0				0.02%
501	东陵	孤家子	向东乙	10kV	553	506.82	92%	9	19.5	32%	0	0				-9.84%
502	东陵	孤家子	向东甲	10kV	553	348	63%	0	0	43%	0	0				-16.36%
503	浑南	孤家子	桑林乙	10kV	553	380	69%	0	0	43%	0	0				-29.07%
504	浑南	孤家子	张官乙	10kV	584	324	55%	0	0	51%	0	0				-9.46%
505	浑南	孤家子	会展线	10kV	553	171	31%	0	0	30%	0	0				2.96%
506	浑南	孤家子	新华乙	10kV	584	87	15%	0	0	13%	0	0				2.19%
507	浑南	孤家子	河畔甲	10kV	584	370	63%	0	0	31%	0	0				2.51%
508	浑南	孤家子	张官甲	10kV	584	404	69%	0	0	69%	0	0				-10.08%
509	浑南	孤家子	桑林甲	10kV	553	427	77%	0	0	59%	0	0				71.53%
510	东陵	孤家子	东冶线	10kV	553	354.35	64%	0	0	64%	0	0				44.87%
511	浑南	孤家子	河畔乙	10kV	600	412	69%	0	0	68%	0	0				-1.26%
512	于洪	光辉变	光南线	10kV	553	241	44%	0	0	40%	4366	4366				-2.95%
513	于洪	光辉变	光专线	10kV	553	282	51%	0	0	20%	3736	3736				6.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
514	于洪	光辉变	光北线	10kV	553	343	62%	0	0	33%	2679	2679				-0.85%
515	于洪	光辉变	光水线	10kV	553	22	4%	0	0	27%	7220	7220				5.09%
516	于洪	光辉变	光东线	10kV	553	65	12%	4	9	93%	7220	7220				0.42%
517	皇姑	广源变	广方乙	10kV	553	224	41%	0	0	41%	0	0				-15.11%
518	皇姑	广源变	水城线	10kV	600	123	21%	0	0	24%	0	0				-3.23%
519	皇姑	广源变	广方甲	10kV	553	337	61%	0	0	42%	0	0				9.68%
520	皇姑	广源变	广旺甲	10kV	553	398	72%	0	0	62%	0	0				-17.55%
521	皇姑	广源变	源美线	10kV	600	189	32%	0	0	27%	0	0				9.54%
522	皇姑	广源变	广西线	10kV	600	357	60%	0	0	47%	0	0				4.74%
523	皇姑	广源变	广海线	10kV	600	425	71%	0	0	51%	0	0				22.29%
524	皇姑	广源变	广树线	10kV	600	567	95%	0	0	58%	0	0				18.98%
525	皇姑	广源变	广华甲	10kV	553	332	60%	0	0	49%	0	0				76.71%
526	皇姑	广源变	广明线	10kV	600	237	40%	0	0	23%	0	0				-1.58%
527	皇姑	广源变	广恒线	10kV	600	500	83%	0	0	21%	0	0				12.49%
528	皇姑	广源变	广江线	10kV	600	10	2%	16	27.5	63%	0	0				-1.29%
529	皇姑	广源变	广莲乙	10kV	553	155	28%	8	11.5	33%	0	0				-60.03%
530	皇姑	广源变	广旺乙	10kV	553	209	38%	0	0	73%	0	0				-17.63%
531	皇姑	广源变	广美线	10kV	600	387	65%	0	0	70%	0	0				17.16%
532	皇姑	广源变	广莲甲	10kV	553	135	24%	0	0	22%	0	0				-132.18%
533	皇姑	广源变	广亚线	10kV	600	414	69%	0	0	42%	0	0				19.41%
534	皇姑	广源变	朗榆线	10kV	600	384	64%	0	0	54%	0	0				6.21%
535	皇姑	广源变	广华乙	10kV	553	490	89%	0	0	54%	0	0				67.12%
536	和平	广州变	广太乙	10kV	553	243	44%	0	0	45%	1538	1538				-4.30%
537	和平	广州变	广马甲	10kV	553	320	58%	0	0	45%	204	204				-21.62%
538	和平	广州变	广京线	10kV	600	25	4%	0	0	9%	8920	8920				14.14%
539	和平	广州变	广原乙	10kV	553	54	10%	0	0	9%	5769	5769				7.04%
540	和平	广州变	广防线	10kV	600	15	3%	0	0	2%	8463	8463				6.69%
541	和平	广州变	广马乙	10kV	553	210	38%	0	0	47%	2110	2110				-5.58%
542	和平	广州变	广胜线	10kV	600	350	58%	0	0	44%	0	0				12.96%
543	和平	广州变	广太甲	10kV	553	255	46%	0	0	28%	1330	1330				-38.28%
544	和平	广州变	广原甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	6705	6705				-122612.50%
545	和平	广州变	广睿线	10kV	600	50	8%	0	0	2%	8487	8487				25.60%
546	和平	广州变	广府甲	10kV	553	103	19%	0	0	17%	3963	3963				-3.73%
547	和平	广州变	柳州乙	10kV	553	359	65%	0	0	70%	0	0				6.15%
548	和平	广州变	东商线	10kV	600	169	28%	0	0	27%	0	0				2.14%
549	和平	广州变	广凤线	10kV	600	55	9%	0	0	8%	8400	8400				22.71%
550	和平	广州变	广东甲	10kV	553	360	65%	0	0	39%	0	0				15.27%
551	和平	广州变	二纬乙	10kV	553	140	25%	0	0	25%	4280	4280				-11.51%
552	和平	广州变	广府乙	10kV	553	118	21%	0	0	22%	3703	3703				3.69%
553	和平	广州变	柳州甲	10kV	553	160	29%	0	0	8%	0	0				1.16%
554	和平	广州变	广东乙	10kV	553	430	78%	0	0	45%	0	0				-3.20%
555	和平	广州变	二纬甲	10kV	553	94	17%	0	0	24%	4119	4119				0.06%
556	法库	果子园	镇东线	10kV	553	362.08	65%	0	0	87%	0	0				4.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
557	法库	果子园	煤矿线	10kV	292	109.13	37%	0	0	10%	0	0				50.64%
558	法库	果子园	果东线	10kV	292	105.49	36%	0	0	38%	0	0				-6.71%
559	法库	果子园	果北甲	10kV	328	194.81	59%	0	0	70%	0	0				5.59%
560	法库	果子园	龙山线	10kV	400	345.44	86%	0	0	93%	0	0				4.93%
561	法库	果子园	王家线	10kV	465	2	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
562	法库	果子园	果府线	10kV	328	215.44	66%	0	0	68%	0	0				0.35%
563	法库	果子园	红旗线	10kV	328	184.15	56%	0	0	4%	219	219				8.28%
564	法库	果子园	新城甲	10kV	400	134.8	34%	0	0	40%	3900	3900				4.12%
565	法库	果子园	水泥线	10kV	292	92.13	32%	0	0	25%	2956	2956				25.49%
566	法库	果子园	果北乙	10kV	328	171.49	52%	0	0	41%	2143	2143				1.63%
567	法库	果子园	果蕴线	10kV	328	333.01	102%	3	5.25	93%	0	0				7.11%
568	辽中	航辽变	豪林线	10kV	600	182	30%	0	0	32%	6201	6201				5.03%
569	辽中	航辽变	城内线	10kV	553	414	75%	0	0	80%	1450	1450				0.99%
570	辽中	航辽变	造纸线	10kV	403	263	65%	0	0	107%	0	0				3.47%
571	辽中	航辽变	局供线	10kV	320	125	39%	0	0	42%	1160	1160				7.27%
572	辽中	航辽变	文华线	10kV	283	105	37%	0	0	47%	2593	2593				-3.28%
573	辽中	航辽变	家属线	10kV	403	240	60%	0	0	57%	2125	2125				5.55%
574	辽中	航辽变	三家线	10kV	320	284	89%	0	0	75%	69	69				1.54%
575	辽中	航辽变	双山线	10kV	240	169	70%	0	0	63%	814	814				5.12%
576	辽中	航辽变	化工线	10kV	320	78	24%	10	21.75	23%	2720	2720				-273.30%
577	康平	郝官变	三台子	10kV	200	68	34%	0	0	26%	0	0				4.19%
578	康平	郝官变	镇北线	10kV	200	70	35%	1	2	41%	0	0				7.97%
579	康平	郝官变	镇南线	10kV	150	73	49%	0	0	18%	0	0				6.26%
580	康平	郝官变	镇内线	10kV	264	90	34%	0	0	34%	56	56				3.40%
581	和平	和平变	南一甲	10kV	553	190	34%	0	0	36%	3414	3414				-1.44%
582	和平	和平变	南一乙	10kV	553	380	69%	0	0	47%	0	0				-3.66%
583	和平	和平变	百年线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	6183	6183				100.00%
584	和平	和平变	和铁甲	10kV	553	265	48%	0	0	30%	2115	2115				-29.10%
585	和平	和平变	同北乙	10kV	553	173	31%	0	0	10%	3708	3708				14.42%
586	和平	和平变	同南甲	10kV	553	314	57%	0	0	35%	308	308				2.33%
587	和平	和平变	同北甲	10kV	553	350	63%	0	0	28%	643	643				-12.14%
588	和平	和平变	和银线	10kV	292	206	71%	0	0	29%	0	0				-0.44%
589	和平	和平变	同南乙	10kV	553	335	61%	0	0	27%	0	0				0.99%
590	和平	和平变	商贸线	10kV	600	145	24%	0	0	23%	6841	6841				2.33%
591	和平	和平变	和海线	10kV	656	147	22%	0	0	20%	7680	7680				21.81%
592	和平	和平变	和城线	10kV	600	285	48%	0	0	42%	4417	4417				6.46%
593	和平	和平变	和防线	10kV	600	50	8%	2	2.75	13%	487	487				-1.37%
594	和平	和平变	和新线	10kV	600	109	18%	0	0	14%	6965	6965				11.31%
595	和平	和平变	和铁乙	10kV	553	258	47%	0	0	31%	1278	1278				1.75%
596	和平	和平变	和一乙	10kV	600	77	13%	0	0	13%	4902	4902				11.97%
597	皇姑	红卫变	长江	10kV	553	191	35%	0	0	35%	0	0				-4.37%
598	皇姑	红卫变	国际线	10kV	600	387	65%	0	0	83%	0	0				-15.25%
599	皇姑	红卫变	红乐线	10kV	600	94	16%	0	0	18%	0	0				0.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
600	皇姑	红卫变	长江	10kV	553	371	67%	0	0	74%	0	0				0.95%
601	和平	红卫变	西塔甲	10kV	553	268	48%	0	0	53%	0	0				2.03%
602	皇姑	红卫变	荣光线	10kV	600	13	2%	0	0	1%	0	0				31.20%
603	皇姑	红卫变	皇姑乙	10kV	553	495	90%	4	20.75	76%	0	0				0.41%
604	和平	红卫变	西塔乙	10kV	584	240	41%	0	0	47%	0	0				-2.78%
605	皇姑	红卫变	皇姑甲	10kV	553	300	54%	0	0	64%	0	0				11.19%
606	皇姑	红卫变	红汇线	10kV	600	160	27%	0	0	23%	0	0				3.10%
607	新民	侯家变	侯沈甲	10kV	553	397	72%	0	0	64%	0	0				18.92%
608	新民	侯家变	侯德线	10kV	553	82	15%	0	0	12%	0	0				-242.37%
609	新民	侯家变	龙达线	10kV	553	450	81%	0	0	72%	0	0				7.04%
610	新民	侯家变	新城甲	10kV	553	158	29%	0	0	24%	0	0				-23.07%
611	新民	侯家变	侯南甲	10kV	553	505	91%	0	0	85%	0	0				-49.11%
612	新民	侯家变	昂邦甲	10kV	553	417	75%	0	0	67%	0	0				-3.58%
613	新民	侯家变	侯化线	10kV	553	139	25%	0	0	33%	0	0				4.44%
614	新民	侯家变	新城乙	10kV	553	516	93%	0	0	92%	0	0				-1.74%
615	新民	侯家变	侯南乙	10kV	553	447	81%	0	0	—	0	0				0.00%
616	新民	侯家变	开发乙	10kV	304	482	159%	0	0	149%	0	0				0.83%
617	新民	侯家变	西河乙	10kV	553	365	66%	0	0	59%	764	764				-1.94%
618	新民	侯家变	花牛乙	10kV	553	337	61%	0	0	49%	764	764				51.32%
619	新民	侯家变	侯达线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	764	764				47.55%
620	新民	侯家变	西河甲	10kV	553	404	73%	0	0	62%	764	764				8.75%
621	新民	侯家变	花牛甲	10kV	553	154	28%	0	0	31%	764	764				-0.28%
622	新民	侯家变	开发甲	10kV	553	437	79%	0	0	68%	764	764				-5.42%
623	新民	侯家变	侯沈乙	10kV	553	341	62%	0	0	59%	0	0				16.14%
624	新民	侯家变	昂帮乙	10kV	553	520	94%	0	0	84%	0	0				9.09%
625	于洪	后马变	后林线	10kV	400	306	77%	0	0	86%	835	835				-0.40%
626	于洪	后马变	后中线	10kV	500	87	17%	0	0	49%	6287	6287				-3.31%
627	于洪	后马变	后铸乙	10kV	328	37	11%	0	0	46%	4472	4472				9.92%
628	于洪	后马变	后铸甲	10kV	328	0	0%	0	0	86%	5113	5113				-12.93%
629	于洪	后马变	后沙线	10kV	400	282	71%	0	0	27%	1351	1351				49.14%
630	于洪	后马变	后铸丙	10kV	328	203	62%	0	0	63%	0	0				-0.27%
631	于洪	后马变	后马线	10kV	328	181	55%	0	0	65%	224	224				-21.67%
632	于洪	后马变	后午线	10kV	328	59	18%	0	0	63%	2387	2387				6.02%
633	沈北	虎镇变	虎蒲线	10kV	400	426.29	107%	0	0	58%	0	0				35.43%
634	沈北	虎镇变	浮法线	10kV	320	0.23	0%	0	0	0%	2180	2180				0.00%
635	沈北	虎镇变	虎飞线	10kV	553	223.59	40%	0	0	17%	2180	2180				47.04%
636	沈北	虎镇变	富嘉线	10kV	400	198.52	50%	0	0	45%	2090	2090				7.65%
637	沈北	虎镇变	先锋线	10kV	553	6.14	1%	0	0	41%	2090	2090				37.88%
638	沈北	虎镇变	联东线	10kV	553	415.85	75%	0	0	95%	1418	1418				-11.78%
639	沈北	虎镇变	创展线	10kV	400	102.42	26%	0	0	70%	2090	2090				-157.83%
640	沈北	虎镇变	虎利线	10kV	328	321.33	98%	0	0	154%	0	0				-0.85%
641	沈北	虎镇变	虎工线	10kV	328	291.08	89%	1	2.75	84%	71	71				-3.27%
642	沈北	虎镇变	虎西线	10kV	553	366.90	66%	0	0	60%	2090	2090				4.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
643	大东	花山变	幸福乙	10kV	553	360	65%	0	0	57%	0	0				-4.46%
644	东陵	花山变	碧桂园甲	10kV	553	152.58	28%	0	0	27%	2789	2789				-4.15%
645	大东	花山变	幸福甲	10kV	553	350	63%	0	0	57%	0	0				3.38%
646	东陵	花山变	欧陆乙	10kV	553	193.36	35%	0	0	43%	5271	5271				3.89%
647	东陵	花山变	花马甲	10kV	600	244.34	41%	0	0	37%	5121	5121				4.86%
648	东陵	花山变	欧陆甲	10kV	553	457.03	83%	0	0	60%	0	0				1.39%
649	东陵	花山变	碧桂园乙	10kV	553	296.37	54%	0	0	42%	614	614				-4.78%
650	大东	花山变	花满线	10kV	553	230	42%	0	0	8%	4637	4637				35.03%
651	东陵	花山变	花马乙	10kV	600	93.16	16%	0	0	5%	7739	7739				52.50%
652	和平	花园变	花尚线	10kV	600	302	50%	0	0	48%	1005	1005				20.85%
653	和平	花园变	花三甲	10kV	553	129	23%	0	0	36%	4470	4470				-1.56%
654	和平	花园变	御景甲	10kV	600	83	14%	0	0	17%	4798	4798				4.59%
655	和平	花园变	花丽甲	10kV	553	143	26%	0	0	18%	3270	3270				5.03%
656	沈河	花园变	花文甲	10kV	656	300	46%	0	0	46%	1621	1621				11.55%
657	和平	花园变	花南甲	10kV	584	230	39%	0	0	35%	2085	2085				12.41%
658	和平	花园变	花新甲	10kV	656	210	32%	0	0	18%	3180	3180				48.81%
659	和平	花园变	花三乙	10kV	553	459	83%	0	0	69%	0	0				16.04%
660	和平	花园变	花景线	10kV	600	168	28%	0	0	32%	3325	3325				23.19%
661	沈河	花园变	花艺线	10kV	964	220	23%	0	0	17%	11216	11216				-17.02%
662	和平	花园变	花丽乙	10kV	553	128	23%	0	0	21%	3530	3530				29.00%
663	和平	花园变	花南乙	10kV	584	61	10%	0	0	5%	5012	5012				16.77%
664	和平	花园变	御景乙	10kV	600	190	32%	0	0	26%	2944	2944				-1.62%
665	和平	花园变	夏宫线	10kV	600	115	19%	0	0	19%	4243	4243				14.27%
666	沈河	花园变	花文乙	10kV	600	320	53%	0	0	51%	693	693				-18.66%
667	和平	花园变	花世线	10kV	600	109	18%	0	0	18%	4347	4347				-15.71%
668	和平	花园变	花新乙	10kV	656	220	34%	0	0	15%	3007	3007				41.98%
669	和平	花园变	花寓线	10kV	1000	16	2%	0	0	0%	15311	15311				78.21%
670	铁西	滑翔变	滑建乙	10kV	553	150	27%	0	0	22%	3149	3149				3.72%
671	铁西	滑翔变	滑艳甲	10kV	584	314	54%	0	0	64%	630	630				0.47%
672	铁西	滑翔变	滑图甲	10kV	584	350	60%	0	0	15%	7	7				-74.30%
673	铁西	滑翔变	凯旋线	10kV	600	311	52%	0	0	29%	849	849				3.16%
674	铁西	滑翔变	滑建甲	10kV	553	176	32%	0	0	22%	2698	2698				-24.62%
675	铁西	滑翔变	云峰甲	10kV	584	172	29%	0	0	25%	3090	3090				6.02%
676	铁西	滑翔变	滑齐甲	10kV	553	211	38%	0	0	48%	0	0				-0.41%
677	铁西	滑翔变	滑药线	10kV	584	248	42%	0	0	19%	1774	1774				49.11%
678	铁西	滑翔变	兴工甲	10kV	584	289	49%	0	0	29%	1063	1063				-0.68%
679	铁西	滑翔变	滑应甲	10kV	584	96	16%	0	0	40%	4406	4406				-37.76%
680	铁西	滑翔变	滑盛线	10kV	600	182	30%	0	0	29%	3083	3083				31.37%
681	铁西	滑翔变	五金线	10kV	600	102	17%	0	0	18%	7586	7586				6.05%
682	铁西	滑翔变	滑齐乙	10kV	553	239	43%	0	0	44%	1607	1607				3.98%
683	铁西	滑翔变	龙城线	10kV	600	133	22%	0	0	27%	3932	3932				-0.01%
684	铁西	滑翔变	腾飞甲	10kV	584	101	17%	0	0	19%	4320	4320				33.63%
685	铁西	滑翔变	滑艳乙	10kV	584	280	48%	0	0	32%	1219	1219				62.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
686	铁西	滑翔变	翔万乙	10kV	600	281	47%	0	0	44%	1368	1368				-23.09%
687	铁西	滑翔变	兴工乙	10kV	584	265	45%	0	0	49%	1479	1479				-0.01%
688	铁西	滑翔变	滑图乙	10kV	584	360	62%	0	0	47%	845	845				-9.19%
689	铁西	滑翔变	云峰乙	10kV	584	105	18%	0	0	22%	4250	4250				38.32%
690	铁西	滑翔变	滑热线	10kV	600	3	1%	158	3193	1%	9301	9301				-6.25%
691	铁西	滑翔变	滑应乙	10kV	584	178	30%	0	0	33%	2986	2986				0.96%
692	铁西	滑翔变	翔万甲	10kV	600	237	40%	0	0	30%	2130	2130				-15.87%
693	于洪	化学变	化南甲	10kV	600	284	47%	37	221.5	2%	0	0				6.95%
694	开发	化学变	化开甲	10kV	553	330	60%	0	0	35%	0	0				-26.65%
695	于洪	化学变	化开乙	10kV	553	125	23%	0	0	49%	0	0				4.52%
696	于洪	化学变	化南乙	10kV	600	196	33%	0	0	66%	0	0				1.05%
697	于洪	化学变	化四乙	10kV	600	302	50%	0	0	0%	0	0				0.00%
698	于洪	化学变	化四甲	10kV	600	1	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
699	于洪	化学变	化西甲	10kV	553	157	28%	1	2	81%	0	0				1.37%
700	于洪	化学变	化东甲	10kV	553	241	44%	0	0	74%	0	0				10.80%
701	于洪	化学变	化东乙	10kV	553	362	65%	0	0	53%	0	0				7.97%
702	于洪	化学变	化发乙	10kV	553	365	66%	0	0	4%	0	0				39.71%
703	开发	化学变	化发甲	10kV	553	284	51%	0	0	54%	0	0				-14.49%
704	于洪	化学变	化西乙	10kV	553	213	39%	0	0	44%	0	0				15.34%
705	于洪	化学变	四橡线	10kV	600	214	36%	1	5.25	41%	0	0				0.02%
706	沈河	怀远变	怀闻乙	10kV	584	304	52%	0	0	43%	0	0				5.50%
707	沈河	怀远变	怀顺甲	10kV	553	390	71%	0	0	75%	0	0				8.27%
708	沈河	怀远变	怀闻甲	10kV	584	323	55%	0	0	65%	475	475				-7.92%
709	沈河	怀远变	怀铁线	10kV	600	15	3%	0	0	3%	9093	9093				-5.20%
710	沈河	怀远变	怀顺乙	10kV	600	384	64%	0	0	45%	624	624				4.14%
711	和平	怀远变	怀佳线	10kV	600	0	0%	0	0	1%	9353	9353				19.38%
712	沈河	怀远变	怀金甲	10kV	600	10	2%	0	0	—	6062	6062				100.00%
713	沈河	怀远变	怀青乙	10kV	553	223	40%	0	0	41%	0	0				5.55%
714	沈河	怀远变	怀青甲	10kV	553	206	37%	0	0	36%	3137	3137				-2.14%
715	沈河	怀远变	怀港线	10kV	600	38	6%	0	0	7%	5577	5577				35.02%
716	沈河	怀远变	怀艺甲	10kV	553	80	14%	0	0	16%	4361	4361				18.17%
717	沈河	怀远变	怀景线	10kV	600	51	9%	0	0	8%	8469	8469				13.54%
718	沈河	怀远变	怀艺乙	10kV	553	97	18%	0	0	0%	4067	4067				15.41%
719	和平	怀远变	怀强线	10kV	600	82	14%	0	0	1%	4815	4815				98.94%
720	沈河	怀远变	怀金乙	10kV	600	10	2%	0	0	—	6062	6062				100.00%
721	沈北	黄家变	黄高线	10kV	553	4.39	1%	0	0	53%	3960	3960				8.28%
722	沈北	黄家变	黄吴线	10kV	553	173.01	31%	0	0	30%	3960	3960				10.01%
723	沈北	黄家变	黄前线	10kV	553	3.38	1%	0	0	40%	0	0				3.13%
724	沈北	黄家变	佛水线	10kV	320	16.88	5%	0	0	8%	0	0				-88.96%
725	于洪	家俱变	俪锦线	10kV	553	471	85%	0	0	75%	0	0				5.97%
726	于洪	家俱变	白沙线	10kV	553	209	38%	0	0	44%	5000	5000				13.15%
727	于洪	家俱变	俱兰甲	10kV	553	210	38%	0	0	52%	2085	2085				-0.71%
728	新民	家俱变	沙侯甲	10kV	600	281	47%	0	0	—	1368	1368				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
729	于洪	家俱变	俱兰乙	10kV	553	433	78%	0	0	78%	0	0				-6.59%
730	于洪	家俱变	俱化甲	10kV	600	166	28%	0	0	24%	5434	5434				9.35%
731	于洪	家俱变	家台线	10kV	600	55	9%	0	0	2%	5726	5726				67.67%
732	新民	家俱变	沙侯乙	10kV	600	425	71%	0	0	—	0	0				100.00%
733	苏家屯	夹河变	河新线	10kV	600	494	82%	0	0	66%	0	0				12.22%
734	苏家屯	夹河变	河网线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				100.00%
735	苏家屯	夹河变	时代线	10kV	600	85	14%	0	0	14%	0	0				8.59%
736	苏家屯	夹河变	河湾线	10kV	584	365	63%	0	0	62%	0	0				-5.80%
737	苏家屯	夹河变	河鼎线	10kV	600	0	0%	0	0	50%	0	0				-156.99%
738	苏家屯	夹河变	生活乙	10kV	600	58	10%	0	0	9%	0	0				2.23%
739	苏家屯	夹河变	马总乙	10kV	553	597	108%	0	0	79%	0	0				4.15%
740	苏家屯	夹河变	河白线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				100.00%
741	苏家屯	夹河变	夹商线	10kV	600	132	22%	0	0	22%	0	0				-10.70%
742	苏家屯	夹河变	远洋甲	10kV	600	155	26%	0	0	20%	0	0				1.73%
743	苏家屯	夹河变	万城甲	10kV	600	246	41%	0	0	37%	0	0				0.17%
744	苏家屯	夹河变	夹海线	10kV	600	293	49%	0	0	48%	0	0				3.81%
745	苏家屯	夹河变	万城乙	10kV	600	222	37%	0	0	33%	0	0				1.07%
746	苏家屯	夹河变	翡翠线	10kV	600	392	65%	0	0	65%	0	0				7.16%
747	苏家屯	夹河变	中海线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
748	苏家屯	夹河变	马总甲	10kV	553	389	70%	1	1.75	46%	0	0				6.23%
749	苏家屯	夹河变	河榆乙	10kV	553	445	80%	0	0	0%	0	0				100.00%
750	苏家屯	夹河变	丽湾线	10kV	600	181	30%	0	0	0%	0	0				-11.82%
751	苏家屯	夹河变	远洋乙	10kV	600	138	23%	0	0	29%	0	0				2.19%
752	苏家屯	夹河变	生活甲	10kV	600	314	52%	0	0	45%	0	0				2.63%
753	苏家屯	夹河变	省委线	10kV	584	68	12%	0	0	11%	0	0				5.28%
754	苏家屯	夹河变	河榆甲	10kV	553	187	34%	0	0	30%	0	0				3.81%
755	于洪	建筑变	建工乙	10kV	553	308	56%	0	0	56%	0	0				13.62%
756	于洪	建筑变	建铂线	10kV	600	71	12%	0	0	12%	0	0				16.36%
757	于洪	建筑变	建赵甲	10kV	553	292	53%	0	0	53%	0	0				-8.68%
758	于洪	建筑变	建思线	10kV	553	235	42%	0	0	42%	0	0				11.69%
759	于洪	建筑变	建雅线	10kV	600	108	18%	0	0	18%	0	0				16.65%
760	于洪	建筑变	筑业甲	10kV	600	119	20%	0	0	20%	0	0				0.12%
761	于洪	建筑变	建工甲	10kV	553	284	51%	0	0	51%	0	0				-4.84%
762	于洪	建筑变	建铸甲	10kV	553	266	48%	0	0	48%	0	0				13.41%
763	于洪	建筑变	建产甲	10kV	600	135	23%	0	0	23%	0	0				55.90%
764	于洪	建筑变	建保线	10kV	600	184	31%	0	0	31%	0	0				-93.17%
765	于洪	建筑变	建铸乙	10kV	553	184	33%	0	0	33%	0	0				9.48%
766	于洪	建筑变	建赵乙	10kV	553	282	51%	0	0	51%	0	0				-42.05%
767	于洪	建筑变	建嘉线	10kV	553	413	75%	0	0	75%	0	0				-3.65%
768	于洪	建筑变	建谷线	10kV	553	222	40%	0	0	40%	0	0				12.13%
769	于洪	建筑变	建南甲	10kV	600	476	79%	0	0	79%	0	0				-2.13%
770	于洪	建筑变	筑业乙	10kV	600	171	29%	0	0	29%	0	0				13.19%
771	于洪	建筑变	建领线	10kV	553	231	42%	0	0	42%	0	0				18.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
772	于洪	建筑变	建延线	10kV	600	299	50%	0	0	50%	0	0				-2.13%
773	于洪	建筑变	建物线	10kV	553	119	22%	0	0	22%	0	0				40.18%
774	于洪	建筑变	建产乙	10kV	600	160	27%	0	0	—	0	0				100.00%
775	新民	姜屯变	后林线	10kV	320	40	13%	74	107.25	11%	3610	3610				0.19%
776	新民	姜屯变	红岭线	10kV	285	122	43%	1	1.25	40%	2330	2330				1.25%
777	新民	姜屯变	大路线	10kV	285	120	42%	61	71.5	43%	2364	2364				2.76%
778	新民	姜屯变	和平线	10kV	320	78	24%	16	20.5	23%	3637	3637				-5.89%
779	新民	姜屯变	孟屯线	10kV	285	26	9%	243	353.25	11%	3992	3992				1.70%
780	开发	金湖变	哈东甲	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0				0.64%
781	开发	金湖变	迎宾乙	10kV	553	486	88%	0	0	80%	0	0				5.75%
782	开发	金湖变	和泰甲	10kV	600	166	28%	0	0	31%	3360	3360				3.37%
783	开发	金湖变	金云线	10kV	600	147	25%	0	0	23%	3689	3689				7.03%
784	开发	金湖变	哈东乙	10kV	553	342	62%	0	0	61%	0	0				4.61%
785	开发	金湖变	和泰乙	10kV	584	278	48%	0	0	49%	4288	4288				3.10%
786	开发	金湖变	迎宾甲	10kV	553	438	79%	0	0	104%	0	0				-3.87%
787	新民	金五台	邱街线	10kV	200	100	50%	0	0	44%	1386	1386				11.33%
788	新民	金五台	四台线	10kV	200	103	52%	0	0	47%	1334	1334				5.48%
789	新民	金五台	树林线	10kV	400	133	33%	0	0	32%	1860	1860				-7.53%
790	新民	金五台	三台线	10kV	150	92	61%	0	0	61%	745	745				5.96%
791	开发	昆明变	星海甲	10kV	553	140	25%	0	0	1%	4280	4280				43.78%
792	开发	昆明变	洪湖甲	10kV	553	420	76%	0	0	14%	0	0				21.13%
793	开发	昆明变	洪湖乙	10kV	553	282	51%	0	0	53%	1820	1820				7.49%
794	开发	昆明变	后漠甲	10kV	553	112	20%	0	0	80%	3807	3807				5.67%
795	开发	昆明变	昆大甲	10kV	584	198	34%	0	0	6%	2640	2640				59.90%
796	开发	昆明变	星海乙	10kV	553	360	65%	0	0	3%	254	254				3.28%
797	开发	昆明变	昆纺甲	10kV	600	6	1%	0	0	1%	6131	6131				100.00%
798	开发	昆明变	昆郑甲	10kV	600	218	36%	0	0	1%	2459	2459				100.00%
799	开发	昆明变	后漠乙	10kV	553	330	60%	0	0	71%	0	0				15.66%
800	开发	昆明变	昆农甲	10kV	553	187	34%	0	0	23%	2466	2466				6.28%
801	开发	昆明变	昆中线	10kV	600	385	64%	0	0	66%	0	0				-5.55%
802	开发	昆明变	昆郑乙	10kV	600	330	55%	0	0	1%	520	520				99.97%
803	开发	昆明变	大明甲	10kV	553	402	73%	0	0	67%	0	0				8.36%
804	开发	昆明变	昆农乙	10kV	553	197	36%	0	0	36%	2438	2438				11.79%
805	开发	昆明变	大明乙	10kV	553	303	55%	0	0	53%	0	0				2.73%
806	开发	昆明变	昆纺乙	10kV	600	6	1%	0	0	1%	4531	4531				29.02%
807	皇姑	昆山变	昆莲乙	10kV	553	170	31%	0	0	40%	0	0				-7.00%
808	皇姑	昆山变	昆塔乙	10kV	553	380	69%	0	0	76%	0	0				-5.06%
809	皇姑	昆山变	昆塔甲	10kV	553	320	58%	0	0	92%	0	0				-35.13%
810	皇姑	昆山变	昆莲甲	10kV	553	130	24%	0	0	23%	0	0				6.90%
811	皇姑	昆山变	昆乐甲	10kV	600	225	38%	0	0	2%	0	0				51.24%
812	皇姑	昆山变	昆勾甲	10kV	600	120	20%	0	0	16%	0	0				47.84%
813	皇姑	昆山变	昆工甲	10kV	553	210	38%	0	0	58%	0	0				53.70%
814	皇姑	昆山变	昆广甲	10kV	553	168	30%	0	0	1%	0	0				62.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
815	皇姑	昆山变	昆明甲	10kV	600	148	25%	0	0	18%	0	0				8.83%
816	皇姑	昆山变	昆华线	10kV	600	239	40%	0	0	47%	0	0				15.91%
817	皇姑	昆山变	昆明乙	10kV	600	389	65%	0	0	52%	0	0				4.93%
818	皇姑	昆山变	昆勾乙	10kV	600	110	18%	0	0	17%	0	0				-31.43%
819	皇姑	昆山变	昆乐乙	10kV	600	403	67%	0	0	1%	0	0				77.63%
820	皇姑	昆山变	昆广乙	10kV	553	185	33%	0	0	15%	0	0				69.13%
821	皇姑	昆山变	昆工乙	10kV	553	369	67%	0	0	61%	0	0				61.11%
822	于洪	兰台变	兰四线	10kV	553	600	108%	0	0	108%	0	0				-8.18%
823	于洪	兰台变	兰家线	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0				-4.29%
824	于洪	兰台变	兰工线	10kV	553	68	12%	0	0	12%	4569	4569				14.57%
825	于洪	兰台变	兰集线	10kV	553	101	18%	0	0	18%	3997	3997				-0.82%
826	于洪	兰台变	兰旺线	10kV	553	17	3%	50	71	3%	8326	8326				-49.69%
827	于洪	兰台变	兰汇线	10kV	553	269	49%	0	0	49%	1088	1088				30.66%
828	于洪	兰台变	兰张线	10kV	553	226	41%	0	0	41%	1832	1832				-33.80%
829	大东	劳动变	南路乙	10kV	553	458	83%	0	0	86%	0	0				0.85%
830	大东	劳动变	劳车线	10kV	553	192	35%	0	0	40%	0	0				1.52%
831	大东	劳动变	劳悦线	10kV	600	310	52%	0	0	50%	0	0				-0.27%
832	皇姑	劳动变	文南甲	10kV	553	408	74%	0	0	63%	0	0				2.80%
833	大东	劳动变	劳景线	10kV	553	233	42%	0	0	45%	0	0				-0.62%
834	大东	劳动变	南路甲	10kV	553	271	49%	0	0	49%	0	0				2.96%
835	大东	劳动变	东路乙	10kV	553	450	81%	0	0	46%	0	0				6.70%
836	皇姑	劳动变	文南乙	10kV	553	421	76%	0	0	63%	0	0				-0.55%
837	大东	劳动变	东路甲	10kV	553	327	59%	0	0	57%	0	0				5.26%
838	皇姑	劳动变	北尚乙	10kV	584	192	33%	0	0	39%	0	0				-5.12%
839	大东	劳动变	北路乙	10kV	553	273	49%	0	0	61%	0	0				-16.96%
840	皇姑	劳动变	北尚甲	10kV	584	275	47%	0	0	35%	0	0				-4.20%
841	大东	劳动变	北路甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0				1.10%
842	皇姑	劳动变	文北乙	10kV	553	233	42%	0	0	44%	0	0				-2.07%
843	皇姑	劳动变	文北甲	10kV	553	385	70%	1	2	69%	0	0				-0.63%
844	大东	劳动变	生产乙	10kV	553	409	74%	0	0	58%	0	0				3.78%
845	大东	劳动变	欧博线	10kV	584	460	79%	0	0	65%	0	0				18.56%
846	大东	劳动变	生产甲	10kV	553	260	47%	0	0	39%	0	0				10.19%
847	辽中	老观坨	老观坨	10kV	320	183	57%	0	0	103%	1819	1819				-6.53%
848	辽中	老观坨	黑排二	10kV	320	335	105%	0	0	87%	0	0				65.95%
849	辽中	老观坨	黑排一	10kV	320	0	0%	0	0	0%	4988	4988				0.00%
850	辽中	老观坨	后老薄	10kV	240	120	50%	0	0	42%	1663	1663				10.95%
851	辽中	冷子堡	养东线	10kV	553	411	74%	0	0	61%	1502	1502				5.20%
852	辽中	冷子堡	冷西线	10kV	553	156	28%	0	0	59%	5890	5890				7.59%
853	辽中	冷子堡	周徐线	10kV	553	526	95%	6	14.75	110%	0	0				-6.56%
854	辽中	冷子堡	冷东线	10kV	553	321	58%	14	35.25	50%	3060	3060				4.32%
855	辽中	冷子堡	金山线	10kV	553	218	39%	0	0	88%	4750	4750				-20.22%
856	东陵	李相变	郝义线	10kV	400	64.83	16%	0	0	39%	0	0				-39.53%
857	苏家屯	李相变	李歪线	10kV	320	203.00	63%	0	0	59%	0	0				9.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
858	东陵	李相变	李祝甲	10kV	400	82.88	21%	0	0	7%	0	0				48.80%
859	东陵	李相变	李班线	10kV	400	136.34	34%	0	0	38%	0	0				-2.85%
860	苏家屯	李相变	李桃甲	10kV	400	320.00	80%	0	0	39%	0	0				43.20%
861	东陵	李相变	李祝乙	10kV	304	111.84	37%	0	0	29%	2802	2802				5.57%
862	苏家屯	李相变	李南线	10kV	352	1	0%	0	0	0%	2805	2805				-0.30%
863	东陵	李相变	技校线	10kV	400	43.49	11%	0	0	10%	2805	2805				5.62%
864	东陵	李相变	李古线	10kV	400	292.26	73%	0	0	76%	858	858				0.40%
865	东陵	李相变	李柏线	10kV	400	177.26	44%	0	0	35%	2805	2805				11.19%
866	苏家屯	李相变	李桃乙	10kV	553	135	24%	0	0	8%	2805	2805				43.37%
867	东陵	李相变	李孙乙	10kV	400	84.64	21%	0	0	20%	2691	2691				86.82%
868	铁西	历工变	历劝乙	10kV	584	89	15%	0	0	13%	1170	1170				-77.50%
869	铁西	历工变	历劝甲	10kV	584	70	12%	0	0	11%	1170	1170				38.71%
870	铁西	历工变	重联线	10kV	584	325	56%	0	0	35%	0	0				9.28%
871	铁西	历工变	黎明线	10kV	584	357	61%	0	0	64%	0	0				4.02%
872	皇姑	历工变	华泰线	10kV	656	416	63%	0	0	49%	0	0				5.07%
873	铁西	历工变	历兴线	10kV	600	207	35%	0	0	10%	1170	1170				5.38%
874	铁西	历工变	历达线	10kV	600	417	70%	0	0	74%	0	0				20.98%
875	铁西	历工变	历南甲	10kV	600	68	11%	0	0	17%	0	0				-7.69%
876	铁西	历工变	富海线	10kV	584	190	33%	0	0	38%	0	0				5.75%
877	铁西	历工变	光明线	10kV	584	380	65%	0	0	41%	0	0				8.71%
878	铁西	历工变	历南乙	10kV	600	237	40%	0	0	43%	0	0				10.73%
879	铁西	历工变	历华线	10kV	600	412	69%	0	0	72%	0	0				15.04%
880	皇姑	历工变	寰宇线	10kV	600	305	51%	0	0	55%	0	0				4.86%
881	新民	梁山变	大刘屯	10kV	320	80	25%	0	0	44%	0	0				7.25%
882	新民	梁山变	街内线	10kV	320	241	75%	0	0	64%	0	0				11.17%
883	新民	梁山变	汤屯线	10kV	320	56	18%	0	0	13%	2830	2830				13.53%
884	新民	梁山变	梁山线	10kV	320	163	51%	0	0	50%	2165	2165				2.82%
885	新民	梁山变	周坨线	10kV	320	155	48%	0	0	55%	0	0				-0.33%
886	大东	粮仓变	粮库线	10kV	584	363	62%	0	0	63%	0	0				7.04%
887	大东	粮仓变	木场甲	10kV	553	214	39%	0	0	53%	0	0				-5.42%
888	大东	粮仓变	保利甲	10kV	584	70	12%	0	0	10%	0	0				37.14%
889	大东	粮仓变	安居乙	10kV	553	450	81%	0	0	85%	0	0				1.38%
890	大东	粮仓变	安居甲	10kV	553	320	58%	0	0	62%	0	0				9.72%
891	大东	粮仓变	木场乙	10kV	553	270	49%	0	0	76%	0	0				-0.02%
892	沈河	粮仓变	粮木甲	10kV	553	50	9%	0	0	4%	0	0				-6.33%
893	大东	粮仓变	粮君甲	10kV	600	221	37%	0	0	18%	0	0				43.33%
894	大东	粮仓变	粮晶线	10kV	600	280	47%	0	0	74%	0	0				58.27%
895	大东	粮仓变	粮善甲	10kV	584	30	5%	0	0	4%	0	0				80.87%
896	大东	粮仓变	粮毛甲	10kV	584	287	49%	0	0	35%	0	0				99.79%
897	大东	粮仓变	筑景线	10kV	584	390	67%	0	0	74%	0	0				1.39%
898	大东	粮仓变	和睦乙	10kV	553	370	67%	0	0	68%	0	0				28.11%
899	大东	粮仓变	榆园甲	10kV	553	270	49%	0	0	54%	0	0				-92.28%
900	大东	粮仓变	保利乙	10kV	584	350	60%	0	0	51%	0	0				-7.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
901	大东	粮仓变	榆园乙	10kV	553	200	36%	0	0	33%	0	0				-30.82%
902	大东	粮仓变	和睦甲	10kV	553	330	60%	0	0	71%	0	0				8.29%
903	大东	粮仓变	新立乙	10kV	553	410	74%	0	0	85%	0	0				-9.18%
904	沈河	粮仓变	粮木乙	10kV	553	80	14%	0	0	3%	0	0				-12.10%
905	大东	粮仓变	粮善乙	10kV	584	22	4%	0	0	2%	0	0				99.71%
906	大东	粮仓变	新立甲	10kV	553	230	42%	0	0	38%	0	0				2.28%
907	大东	粮仓变	粮君乙	10kV	600	237	40%	0	0	19%	0	0				20.94%
908	大东	粮仓变	粮毛乙	10kV	584	215	37%	0	0	2%	0	0				84.45%
909	皇姑	陵东变	陵望甲	10kV	553	330	60%	0	0	55%	0	0				-20.39%
910	皇姑	陵东变	陵北甲	10kV	553	330	60%	0	0	78%	0	0				-1.50%
911	皇姑	陵东变	陵北乙	10kV	553	260	47%	0	0	45%	0	0				-15.39%
912	皇姑	陵东变	上岗线	10kV	553	260	47%	0	0	50%	0	0				4.76%
913	皇姑	陵东变	陵润线	10kV	600	270	45%	0	0	62%	0	0				22.03%
914	皇姑	陵东变	陵望乙	10kV	553	395	71%	0	0	94%	0	0				-3.72%
915	皇姑	陵东变	陵利线	10kV	600	264	44%	0	0	47%	0	0				30.95%
916	皇姑	陵东变	陵医线	10kV	600	160	27%	0	0	35%	0	0				1.55%
917	皇姑	陵东变	陵园甲	10kV	553	450	81%	0	0	67%	0	0				8.74%
918	皇姑	陵东变	陵西甲	10kV	553	210	38%	0	0	38%	0	0				7.11%
919	皇姑	陵东变	陵园乙	10kV	553	300	54%	0	0	71%	0	0				-9.48%
920	皇姑	陵东变	陵西乙	10kV	553	280	51%	0	0	43%	0	0				4.27%
921	皇姑	陵东变	陵信线	10kV	600	380	63%	0	0	61%	0	0				0.34%
922	皇姑	陵东变	陵悦线	10kV	600	160	27%	0	0	17%	0	0				17.05%
923	皇姑	陵东变	陵卫甲	10kV	553	180	33%	0	0	38%	0	0				2.72%
924	皇姑	陵东变	陵卫乙	10kV	553	530	96%	8	9	92%	0	0				-0.99%
925	皇姑	陵东变	陵政线	10kV	600	256	43%	0	0	37%	0	0				30.64%
926	辽中	刘二堡	西高线	10kV	377	352	93%	1	1	102%	0	0				0.26%
927	辽中	刘二堡	刘北线	10kV	553	443	80%	0	0	83%	0	0				-13.29%
928	辽中	刘二堡	叔家线	10kV	400	280	70%	2	3	84%	0	0				-3.20%
929	辽中	刘二堡	北长线	10kV	320	231	72%	0	0	65%	119	119				-24.20%
930	辽中	刘二堡	靛庄线	10kV	553	392	71%	0	0	68%	119	119				-9.18%
931	苏家屯	刘千变	刘陈线	10kV	400	66	17%	0	0	17%	5092	5092				3.32%
932	苏家屯	刘千变	姚千线	10kV	400	307	77%	0	0	79%	0	0				8.16%
933	苏家屯	刘千变	场馆线	10kV	553	67	12%	0	0	46%	7460	7460				8.83%
934	苏家屯	刘千变	劳改线	10kV	320	170	53%	0	0	49%	2044	2044				13.94%
935	苏家屯	刘千变	武警线	10kV	320	345	108%	0	0	119%	0	0				-0.19%
936	苏家屯	刘千变	佟沟线	10kV	500	73	15%	0	0	17%	5231	5231				5.64%
937	沈北	柳岗变	建发线	10kV	553	2.92	1%	0	0	69%	0	0				-3.72%
938	沈北	柳岗变	柳西线	10kV	319	0.00	0%	0	0	11%	0	0				-120.75%
939	沈北	柳岗变	柳南线	10kV	319	7.36	2%	0	0	0%	0	0				-77.84%
940	沈北	柳岗变	柳梅线	10kV	553	0.00	0%	0	0	88%	0	0				0.12%
941	沈北	柳岗变	中粮线	10kV	319	7.36	2%	0	0	105%	0	0				-0.54%
942	沈北	柳岗变	柳蒲线	10kV	292	0.00	0%	0	0	85%	0	0				-17.68%
943	沈北	柳岗变	柳北线	10kV	553	8.25	1%	0	0	64%	0	0				-9.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
944	沈北	柳岗变	乳品线	10kV	319	0.00	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
945	沈北	柳岗变	柳开线	10kV	319	0.00	0%	0	0	0%	0	0				-56.44%
946	沈北	柳岗变	百事线	10kV	553	0.00	0%	0	0	34%	0	0				4.28%
947	沈北	柳岗变	蒲新线	10kV	553	2.42	0%	0	0	55%	0	0				-0.28%
948	沈北	柳岗变	广电线	10kV	319	7.37	2%	0	0	0%	0	0				-44.65%
949	沈北	柳岗变	乐业线	10kV	319	4.86	2%	0	0	89%	0	0				-7.42%
950	新民	柳河沟	甲河线	10kV	285	108	38%	0	0	34%	0	0				-0.44%
951	新民	柳河沟	上河线	10kV	320	357	112%	0	0	109%	0	0				12.28%
952	新民	柳河沟	黄花线	10kV	285	162	57%	0	0	44%	0	0				9.38%
953	新民	柳河沟	芦屯线	10kV	320	203	63%	0	0	66%	0	0				8.07%
954	辽中	六间房	马龙线	10kV	320	110	34%	0	0	35%	3083	3083				7.96%
955	辽中	六间房	吉庆线	10kV	200	180	90%	0	0	55%	0	0				9.82%
956	辽中	六间房	化家线	10kV	320	317	99%	0	0	60%	0	0				1.32%
957	辽中	六间房	梁家线	10kV	200	114	57%	0	0	44%	1143	1143				13.95%
958	新民	罗家房	团山线	10kV	400	257	64%	0	0	55%	1624	1624				0.13%
959	新民	罗家房	罗房乙	10kV	320	101	32%	0	0	30%	3239	3239				-2.51%
960	新民	罗家房	红卫线	10kV	285	149	52%	0	0	51%	1862	1862				4.98%
961	新民	罗家房	罗房甲	10kV	320	262	82%	0	0	82%	450	450				7.69%
962	新民	罗家房	张欢线	10kV	400	262	66%	0	0	76%	1697	1697				0.29%
963	法库	马家变	龙者线	10kV	292	0	0%	0	0	0%	4552	4552				0.00%
964	法库	马家变	兰威线	10kV	377	262.36	70%	0	0	72%	1333	1333				-6.04%
965	法库	马家变	隆盛线	10kV	377	375.07	99%	96	186	106%	0	0				4.63%
966	法库	马家变	大金线	10kV	219	158.85	73%	2	2.75	121%	662	662				-24.10%
967	法库	马家变	友联线	10kV	377	42.34	11%	1	2.25	4%	5143	5143				17.36%
968	法库	马家变	日日升	10kV	377	308.70	82%	0	0	77%	530	530				-42.31%
969	法库	马家变	金美达	10kV	377	8.47	2%	93	134.75	2%	5730	5730				-141.64%
970	法库	马家变	冠盛线	10kV	219	136.95	63%	0	0	65%	1042	1042				36.92%
971	法库	马家变	天成线	10kV	219	8.18	4%	314	838.25	0%	3272	3272				13.28%
972	法库	马家变	马十线	10kV	500	337.26	67%	0	0	71%	1953	1953				-10.59%
973	法库	马家变	沈龙甲	10kV	377	0	0%	0	0	27%	5877	5877				0.00%
974	法库	马家变	沈龙乙	10kV	377	97.24	26%	0	0	34%	4192	4192				20.11%
975	和平	马路湾	常德甲	10kV	553	90	16%	0	0	8%	5146	5146				0.06%
976	和平	马路湾	中华乙	10kV	584	60	10%	0	0	11%	5030	5030				13.86%
977	和平	马路湾	马二甲	10kV	584	280	48%	0	0	0%	2231	2231				63.35%
978	和平	马路湾	马五乙	10kV	584	200	34%	0	0	14%	2605	2605				0.38%
979	和平	马路湾	马南乙	10kV	600	170	28%	0	0	31%	3291	3291				-6.38%
980	和平	马路湾	马商线	10kV	600	50	8%	0	0	7%	8487	8487				23.07%
981	和平	马路湾	马五甲	10kV	584	390	67%	0	0	64%	0	0				-17.24%
982	和平	马路湾	中华甲	10kV	584	60	10%	2	2	11%	5030	5030				-11.27%
983	和平	马路湾	马二乙	10kV	584	270	46%	0	0	49%	2404	2404				-31.95%
984	和平	马路湾	三经乙	10kV	584	360	62%	0	0	64%	0	0				-0.08%
985	和平	马路湾	三经甲	10kV	584	175	30%	0	0	31%	3038	3038				-2.18%
986	和平	马路湾	常德乙	10kV	553	146	26%	0	0	6%	3245	3245				3.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
987	和平	马路湾	马和线	10kV	374	86	23%	0	0	18%	2397	2397				5.66%
988	和平	马路湾	和联线	10kV	292	3	1%	0	0	0%	0	0				0.00%
989	和平	马路湾	马南甲	10kV	600	230	38%	0	0	32%	2252	2252				7.81%
990	和平	马路湾	北一甲	10kV	584	289	49%	0	0	35%	1063	1063				5.67%
991	和平	马路湾	北一乙	10kV	584	202	35%	0	0	21%	2295	2295				0.84%
992	和平	马路湾	嘉润线	10kV	584	206	35%	0	0	32%	2295	2295				7.64%
993	和平	马路湾	八经乙	10kV	584	310	53%	0	0	24%	1711	1711				3.58%
994	和平	马路湾	省调线	10kV	584	87	15%	0	0	11%	2295	2295				19.60%
995	和平	马路湾	八经甲	10kV	584	306	52%	0	0	23%	1780	1780				9.13%
996	于洪	马三家	马辉线	10kV	553	454	82%	0	0	82%	757	757				2.36%
997	东陵	麦子屯	麦京线	10kV	553	158.01	29%	0	0	1%	3010	3010				100.00%
998	东陵	麦子屯	麦孙线	10kV	553	199.91	36%	0	0	39%	1024	1024				32.29%
999	东陵	麦子屯	麦寨甲	10kV	553	428.26	77%	0	0	94%	0	0				8.24%
1000	东陵	麦子屯	麦古甲	10kV	553	424.17	77%	0	0	57%	0	0				41.86%
1001	东陵	麦子屯	麦药线	10kV	553	335.92	61%	0	0	76%	0	0				10.50%
1002	东陵	麦子屯	麦寨乙	10kV	600	161.9	27%	0	0	31%	3431	3431				32.21%
1003	东陵	麦子屯	麦古乙	10kV	600	279.98	47%	0	0	0%	0	0				100.00%
1004	辽中	满都户	满西线	10kV	320	62	19%	1	2.25	13%	3330	3330				24.66%
1005	辽中	满都户	工厂线	10kV	285	112	39%	0	0	33%	2503	2503				16.71%
1006	辽中	满都户	宁家线	10kV	240	59	25%	0	0	22%	2719	2719				8.91%
1007	辽中	满都户	满都户	10kV	320	222	69%	0	0	47%	1143	1143				12.06%
1008	大东	毛君变	毛机线	10kV	553	209	38%	0	0	58%	0	0				12.37%
1009	大东	毛君变	水晶线	10kV	553	380	69%	0	0	88%	0	0				-49.57%
1010	大东	毛君变	毛光线	10kV	553	80	14%	0	0	29%	5319	5319				-40.61%
1011	大东	毛君变	东陵甲	10kV	553	87	16%	0	0	17%	5198	5198				-20.85%
1012	大东	毛君变	毛农甲	10kV	600	272	45%	0	0	38%	1524	1524				66.00%
1013	大东	毛君变	毛沈线	10kV	553	378	68%	0	0	52%	158	158				-15.50%
1014	大东	毛君变	东陵乙	10kV	553	215	39%	0	0	40%	2181	2181				-18.67%
1015	大东	毛君变	毛站线	10kV	553	215	39%	0	0	46%	2981	2981				-1.33%
1016	大东	毛君变	毛海线	10kV	600	80	13%	0	0	28%	4850	4850				66.81%
1017	大东	毛君变	毛农乙	10kV	600	480	80%	0	0	56%	0	0				63.30%
1018	法库	孟家变	孟东线	10kV	328	198.22	60%	0	0	58%	1680	1680				0.01%
1019	法库	孟家变	孟桃线	10kV	328	206.06	63%	1	1.25	52%	0	0				14.49%
1020	法库	孟家变	孟慈线	10kV	320	149.16	47%	0	0	40%	742	742				14.43%
1021	沈河	南湖变	丰乐甲	10kV	553	419	76%	0	0	39%	0	0				8.66%
1022	沈河	南湖变	丰乐乙	10kV	553	520	94%	2	10.25	64%	0	0				8.10%
1023	和平	南湖变	南体线	10kV	600	226	38%	0	0	24%	0	0				11.09%
1024	沈河	南湖变	东方甲	10kV	553	367	66%	0	0	54%	0	0				22.77%
1025	沈河	南湖变	南盛线	10kV	584	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
1026	和平	南湖变	世茂甲	10kV	584	89	15%	0	0	0%	0	0				32.73%
1027	和平	南湖变	三好乙	10kV	584	210	36%	0	0	11%	0	0				-84.48%
1028	沈河	南湖变	东方乙	10kV	553	320	58%	0	0	27%	0	0				0.73%
1029	和平	南湖变	三好甲	10kV	584	203	35%	0	0	0%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1030	沈河	南湖变	南万乙	10kV	553	309	56%	0	0	30%	0	0				6.55%
1031	和平	南湖变	文萃甲	10kV	292	340	116%	0	0	44%	0	0				31.10%
1032	沈河	南湖变	南万甲	10kV	553	310	56%	0	0	72%	0	0				12.06%
1033	沈河	南湖变	天坛甲	10kV	553	134	24%	0	0	22%	3426	3426				4.06%
1034	沈河	南湖变	南升线	10kV	600	221	37%	0	0	2%	2407	2407				60.21%
1035	沈河	南湖变	天坛乙	10kV	553	177	32%	0	0	28%	0	0				5.37%
1036	沈河	南湖变	地王线	10kV	600	216	36%	0	0	37%	2494	2494				-1.47%
1037	沈河	南湖变	南东甲	10kV	656	330	50%	0	0	30%	1102	1102				9.92%
1038	和平	南湖变	文萃乙	10kV	553	260	47%	0	0	34%	1244	1244				-24.38%
1039	和平	南湖变	南佳线	10kV	600	190	32%	20	154.75	30%	2944	2944				5.61%
1040	沈河	南湖变	雨坛甲	10kV	584	203	35%	0	0	7%	2553	2553				-120.06%
1041	和平	南湖变	南友线	10kV	600	15	3%	220	289	2%	9093	9093				-1159.03%
1042	和平	南湖变	南方线	10kV	424	410	97%	0	0	28%	0	0				48.09%
1043	沈河	南湖变	南东乙	10kV	600	78	13%	0	0	8%	8002	8002				31.68%
1044	沈河	南湖变	南商线	10kV	553	75	14%	0	0	12%	4448	4448				2.47%
1045	和平	南湖变	南茂线	10kV	600	115	19%	0	0	21%	4243	4243				-16.81%
1046	沈河	南湖变	雨坛乙	10kV	584	125	21%	0	0	18%	4915	4915				5.62%
1047	新民	南窑变	南铁乙	10kV	553	288	52%	0	0	55%	0	0				0.48%
1048	新民	南窑变	东岗线	10kV	320	248	78%	0	0	64%	0	0				9.51%
1049	新民	南窑变	瓦房线	10kV	553	138	25%	0	0	24%	0	0				5.53%
1050	新民	南窑变	城东甲	10kV	553	185	33%	0	0	16%	0	0				-55.69%
1051	新民	南窑变	南铁甲	10kV	553	194	35%	0	0	31%	1887	1887				11.86%
1052	新民	南窑变	城西乙	10kV	553	332	60%	0	0	56%	0	0				2.32%
1053	新民	南窑变	世纪甲	10kV	553	72	13%	0	0	11%	4500	4500				9.84%
1054	新民	南窑变	城西甲	10kV	553	224	41%	0	0	41%	0	0				3.42%
1055	新民	南窑变	城东乙	10kV	553	245	44%	0	0	43%	2298	2298				28.94%
1056	新民	南窑变	城佛线	10kV	320	106	33%	0	0	34%	1490	1490				11.11%
1057	开发	宁官变	宁明甲	10kV	400	460	115%	266	583.5	77%	0	0	2024年12月			14.23%
1058	开发	宁官变	宁东甲	10kV	800	234	29%	0	0	28%	0	0				40.53%
1059	开发	宁官变	宁中甲	10kV	400	370	93%	0	0	89%	0	0				-24.43%
1060	开发	宁官变	宁九线	10kV	600	222	37%	0	0	18%	2390	2390				18.98%
1061	开发	宁官变	宁十甲	10kV	400	230	58%	0	0	82%	173	173				1.54%
1062	开发	宁官变	宁东乙	10kV	650	179	28%	0	0	23%	4780	4780				6.98%
1063	于洪	宁官变	宁富线	10kV	600	230	38%	0	0	38%	5369	5369				7.81%
1064	开发	宁官变	宁中乙	10kV	400	370	93%	0	0	99%	0	0				-8.12%
1065	于洪	宁官变	宁胜线	10kV	553	241	44%	0	0	44%	4446	4446				4.44%
1066	开发	宁官变	宁南线	10kV	600	61	10%	0	0	0%	5179	5179				97.84%
1067	开发	宁官变	宁十乙	10kV	400	200	50%	0	0	62%	693	693				11.19%
1068	辽中	牛心坨	老虎线	10kV	240	59	25%	0	0	22%	2719	2719				0.84%
1069	辽中	牛心坨	牛心坨	10kV	200	168	84%	0	0	70%	208	208				4.21%
1070	辽中	牛心坨	榆树线	10kV	300	136	45%	11	14.75	22%	2321	2321				3.48%
1071	辽中	牛心坨	嫩草坡	10kV	240	105	44%	2	3.25	38%	1923	1923				14.55%
1072	大东	农大变	农西乙	10kV	600	223	37%	0	0	35%	2162	2162				-5.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1073	大东	农大变	农锦线	10kV	600	60	10%	0	0	9%	5196	5196				5.87%
1074	大东	农大变	农粮甲	10kV	600	276	46%	0	0	48%	0	0				43.64%
1075	大东	农大变	农陵甲	10kV	600	343	57%	0	0	55%	0	0				19.28%
1076	大东	农大变	农西甲	10kV	600	108	18%	0	0	17%	5404	5404				-352.87%
1077	大东	农大变	农花乙	10kV	553	156	28%	0	0	30%	3045	3045				1.50%
1078	大东	农大变	农花甲	10kV	553	142	26%	0	0	31%	3287	3287				-17.66%
1079	大东	农大变	农保线	10kV	600	308	51%	0	0	48%	901	901				12.40%
1080	大东	农大变	农毛甲	10kV	553	73	13%	0	0	11%	3082	3082				7.52%
1081	大东	农大变	农粮乙	10kV	600	116	19%	0	0	15%	4226	4226				37.52%
1082	大东	农大变	农陵乙	10kV	600	300	50%	0	0	43%	1039	1039				22.46%
1083	东陵	农大变	农首线	10kV	600	124.31	21%	0	0	16%	4082	4082				47.24%
1084	大东	农大变	农毛乙	10kV	553	210	38%	0	0	19%	1910	1910				61.06%
1085	沈北	农高变	农海线	10kV	553	414.01	75%	0	0	53%	0	0				-4.59%
1086	大东	农高变	人和甲	10kV	553	90	16%	0	0	73%	0	0				-79.14%
1087	沈北	农高变	农丰线	10kV	553	0.00	0%	0	0	55%	0	0				-0.04%
1088	大东	农高变	人和乙	10kV	553	247	45%	0	0	66%	0	0				-26.81%
1089	沈北	农高变	农星线	10kV	553	378.50	68%	0	0	80%	0	0				-3.21%
1090	大东	农高变	裕农乙	10kV	553	77	14%	0	0	7%	0	0				-2.31%
1091	沈北	农高变	农南乙	10kV	553	572.05	103%	0	0	49%	0	0				8.97%
1092	沈北	农高变	农利线	10kV	553	371.47	67%	0	0	57%	0	0				-8.82%
1093	沈北	农高变	农商线	10kV	600	78.23	13%	0	0	3%	0	0				17.29%
1094	沈北	农高变	农恒乙	10kV	553	454.44	82%	0	0	83%	0	0				0.52%
1095	沈北	农高变	农柳线	10kV	600	298.86	50%	0	0	33%	0	0				37.23%
1096	沈北	农高变	农南甲	10kV	328	458.66	140%	116	448.75	120%	0	0	2022年3月			9.21%
1097	沈北	农高变	农恒甲	10kV	553	572.05	103%	48	99.75	91%	0	0				0.49%
1098	大东	农高变	裕农甲	10kV	553	110	20%	0	0	9%	0	0				-14.63%
1099	皇姑	怒江变	怒含甲	10kV	553	208	38%	0	0	33%	254	254				-21.19%
1100	皇姑	怒江变	怒皇乙	10kV	553	430	78%	0	0	73%	0	0				0.15%
1101	皇姑	怒江变	建赏线	10kV	600	130	22%	0	0	20%	2110	2110				3.80%
1102	皇姑	怒江变	清华线	10kV	600	410	68%	0	0	57%	0	0				14.68%
1103	皇姑	怒江变	怒皇甲	10kV	553	345	62%	0	0	70%	0	0				9.76%
1104	皇姑	怒江变	怒含乙	10kV	553	231	42%	0	0	33%	1746	1746				-1.44%
1105	皇姑	怒江变	怒崇乙	10kV	553	404	73%	0	0	80%	0	0				-1.41%
1106	皇姑	怒江变	怒崇甲	10kV	553	258	47%	0	0	31%	0	0				5.75%
1107	皇姑	怒江变	怒长乙	10kV	553	284	51%	0	0	55%	0	0				1.56%
1108	皇姑	怒江变	怒长甲	10kV	553	270	49%	0	0	52%	0	0				2.06%
1109	皇姑	怒江变	怒宇线	10kV	600	30	5%	0	0	4%	0	0				37.70%
1110	皇姑	怒江变	怒信乙	10kV	553	430	78%	0	0	38%	0	0				7.29%
1111	皇姑	怒江变	怒昆线	10kV	600	246	41%	0	0	45%	0	0				2.86%
1112	皇姑	怒江变	怒海乙	10kV	374	62	17%	0	0	18%	0	0				-22.31%
1113	皇姑	怒江变	怒信甲	10kV	553	414	75%	0	0	70%	0	0				2.80%
1114	皇姑	怒江变	怒商乙	10kV	600	62	10%	0	0	1%	0	0				77.98%
1115	皇姑	怒江变	怒海甲	10kV	374	147	39%	0	0	40%	0	0				4.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1116	皇姑	怒江变	碧塘线	10kV	600	285	48%	0	0	27%	0	0				16.92%
1117	皇姑	怒江变	怒润线	10kV	374	308	82%	0	0	32%	0	0				7.03%
1118	皇姑	欧亚变	白山乙	10kV	553	318	58%	0	0	47%	0	0				-16.70%
1119	皇姑	欧亚变	北郡线	10kV	600	286	48%	0	0	53%	0	0				1.51%
1120	皇姑	欧亚变	欧北乙	10kV	553	410	74%	0	0	66%	0	0				1.70%
1121	皇姑	欧亚变	万科乙	10kV	600	186	31%	0	0	23%	0	0				14.98%
1122	皇姑	欧亚变	小含乙	10kV	553	395	71%	0	0	75%	0	0				-2.86%
1123	皇姑	欧亚变	城新乙	10kV	600	280	47%	0	0	17%	0	0				16.53%
1124	皇姑	欧亚变	小含甲	10kV	553	140	25%	0	0	0%	0	0				-33.58%
1125	皇姑	欧亚变	千山线	10kV	584	436	75%	0	0	58%	0	0				16.23%
1126	皇姑	欧亚变	白山甲	10kV	553	300	54%	0	0	60%	0	0				-3.27%
1127	皇姑	欧亚变	欧北甲	10kV	553	287	52%	0	0	45%	0	0				1.68%
1128	皇姑	欧亚变	国奥线	10kV	600	466	78%	0	0	40%	0	0				18.98%
1129	皇姑	欧亚变	阳鑫线	10kV	656	408	62%	0	0	9%	0	0				42.05%
1130	皇姑	欧亚变	欧泰线	10kV	600	267	45%	0	0	23%	0	0				2.83%
1131	皇姑	欧亚变	西江甲	10kV	553	145	26%	0	0	25%	0	0				-3.91%
1132	皇姑	欧亚变	欧怒甲	10kV	553	170	31%	0	0	24%	0	0				13.03%
1133	皇姑	欧亚变	欧海线	10kV	600	339	57%	0	0	13%	0	0				5.52%
1134	皇姑	欧亚变	西江乙	10kV	553	210	38%	0	0	35%	0	0				2.55%
1135	皇姑	欧亚变	城新甲	10kV	656	270	41%	0	0	28%	0	0				1.12%
1136	皇姑	欧亚变	荷兰甲	10kV	600	550	92%	0	0	81%	0	0				7.64%
1137	皇姑	欧亚变	亚都线	10kV	600	190	32%	0	0	39%	0	0				-18.93%
1138	皇姑	欧亚变	欧怒乙	10kV	553	306	55%	0	0	0%	0	0				100.00%
1139	皇姑	欧亚变	五彩线	10kV	600	520	87%	0	0	50%	0	0				9.03%
1140	皇姑	欧亚变	平罗甲	10kV	553	400	72%	0	0	71%	0	0				-22.21%
1141	皇姑	欧亚变	平罗乙	10kV	553	470	85%	0	0	92%	0	0				-27.12%
1142	皇姑	欧亚变	福居线	10kV	600	110	18%	0	0	71%	3650	3650				-2.93%
1143	辽中	潘家堡	邵家线	10kV	553	136	25%	0	0	58%	6265	6265				1.21%
1144	辽中	潘家堡	南长线	10kV	285	211	74%	0	0	68%	788	788				5.50%
1145	辽中	潘家堡	于台甲	10kV	553	291	53%	0	0	58%	3580	3580				2.24%
1146	辽中	潘家堡	红旗线	10kV	285	288	101%	0	0	91%	0	0				3.61%
1147	辽中	潘家堡	于台乙	10kV	553	38	7%	0	0	—	7962	7962				100.00%
1148	沈河	鹏源变	鹏朝甲	10kV	584	308	53%	0	0	41%	0	0				13.97%
1149	大东	鹏源变	鹏北线	10kV	600	559	93%	0	0	88%	0	0				8.31%
1150	沈河	鹏源变	鹏顺甲	10kV	584	60	10%	0	0	8%	0	0				-106.55%
1151	大东	鹏源变	鹏小甲	10kV	584	323	55%	0	0	51%	0	0				9.35%
1152	沈河	鹏源变	水道甲	10kV	553	230	42%	0	0	26%	0	0				6.44%
1153	沈河	鹏源变	鹏南甲	10kV	553	448	81%	0	0	67%	0	0				4.42%
1154	大东	鹏源变	鹏大甲	10kV	553	160	29%	0	0	31%	0	0				-69.96%
1155	大东	鹏源变	鹏悦线	10kV	600	413	69%	0	0	59%	0	0				8.95%
1156	沈河	鹏源变	鹏沈甲	10kV	600	128	21%	0	0	19%	0	0				-18.18%
1157	大东	鹏源变	鹏润线	10kV	600	206	34%	0	0	17%	0	0				4.13%
1158	大东	鹏源变	鹏亚线	10kV	600	123	21%	0	0	22%	0	0				-12.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1159	沈河	鹏源变	鹏南乙	10kV	553	382	69%	0	0	62%	0	0				10.70%
1160	沈河	鹏源变	鹏隆线	10kV	600	150	25%	0	0	0%	0	0				-54.55%
1161	大东	鹏源变	鹏大乙	10kV	553	282	51%	0	0	48%	0	0				-15.93%
1162	沈河	鹏源变	鹏朝乙	10kV	584	256	44%	0	0	47%	0	0				2.52%
1163	沈河	鹏源变	鹏顺乙	10kV	584	190	33%	0	0	33%	0	0				0.97%
1164	沈河	鹏源变	鹏沈乙	10kV	600	172	29%	0	0	28%	0	0				0.26%
1165	大东	鹏源变	鹏小乙	10kV	584	231	40%	0	0	32%	0	0				10.13%
1166	于洪	平罗变	平罗线	10kV	553	282	51%	0	0	51%	0	0				2.32%
1167	于洪	平罗变	平辛线	10kV	553	343	62%	0	0	62%	0	0				10.47%
1168	皇姑	平罗变	平关线	10kV	600	480	80%	0	0	16%	0	0				80.07%
1169	于洪	平罗变	平雅线	10kV	600	22	4%	0	0	4%	0	0				78.52%
1170	于洪	平罗变	平水线	10kV	553	65	12%	0	0	12%	0	0				11.12%
1171	于洪	平罗变	平悟线	10kV	553	306	55%	0	0	55%	0	0				-2.89%
1172	铁西	齐贤变	齐滑乙	10kV	553	77	14%	0	0	2%	0	0				-0.72%
1173	铁西	齐贤变	十路甲	10kV	553	382	69%	0	0	78%	0	0				-5.10%
1174	铁西	齐贤变	海兴线	10kV	600	254	42%	0	0	13%	0	0				-12.52%
1175	铁西	齐贤变	齐滑甲	10kV	553	67	12%	0	0	14%	0	0				-6.99%
1176	铁西	齐贤变	保北甲	10kV	584	162	28%	0	0	35%	0	0				6.05%
1177	铁西	齐贤变	十路乙	10kV	553	443	80%	0	0	79%	0	0				5.83%
1178	铁西	齐贤变	荣达线	10kV	584	155	27%	0	0	26%	0	0				-16.27%
1179	铁西	齐贤变	齐医线	10kV	600	65	11%	0	0	10%	0	0				-2.26%
1180	铁西	齐贤变	保北乙	10kV	584	124	21%	0	0	8%	3921	3921				7.94%
1181	铁西	齐贤变	景星乙	10kV	553	218	39%	0	0	65%	1971	1971				-1.66%
1182	铁西	齐贤变	花园线	10kV	584	345	59%	0	0	77%	94	94				11.40%
1183	铁西	齐贤变	景星甲	10kV	553	288	52%	0	0	57%	759	759				1.20%
1184	铁西	齐贤变	九路甲	10kV	553	430	78%	0	0	46%	0	0				4.38%
1185	铁西	齐贤变	齐兴线	10kV	584	197	34%	0	0	35%	2657	2657				-0.53%
1186	铁西	齐贤变	九路乙	10kV	553	380	69%	0	0	22%	0	0				3.29%
1187	铁西	齐贤变	齐北乙	10kV	553	307	56%	0	0	61%	1137	1137				-4.97%
1188	铁西	齐贤变	保南甲	10kV	584	230	39%	0	0	40%	2085	2085				11.90%
1189	铁西	齐贤变	齐梦线	10kV	600	100	17%	0	0	0%	3430	3430				99.96%
1190	铁西	齐贤变	齐北甲	10kV	553	297	54%	0	0	45%	1561	1561				-6.08%
1191	铁西	齐贤变	工大乙	10kV	553	180	33%	0	0	31%	2629	2629				25.41%
1192	铁西	齐贤变	保南乙	10kV	584	210	36%	0	0	48%	2432	2432				-21.21%
1193	铁西	齐贤变	齐繁线	10kV	600	130	22%	0	0	21%	3430	3430				-1092.45%
1194	铁西	齐贤变	工大甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	3149	3149				27.97%
1195	东陵	棋盘山	棋上线	10kV	553	273.32	49%	0	0	71%	0	0				-23.64%
1196	东陵	棋盘山	湖东线	10kV	400	288.97	72%	0	0	65%	0	0				9.13%
1197	东陵	棋盘山	棋辉线	10kV	400	87.73	22%	0	0	4%	0	0				22.79%
1198	东陵	棋盘山	湖西线	10kV	400	238.69	60%	0	0	65%	0	0				4.81%
1199	东陵	棋盘山	棋军线	10kV	400	33.2	8%	0	0	28%	3582	3582				0.00%
1200	铁西	启工变	宏伟线	10kV	600	335	56%	0	0	62%	433	433				0.29%
1201	铁西	启工变	奉医线	10kV	600	230	38%	0	0	35%	0	0				4.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1202	铁西	启工变	启村甲	10kV	553	330	60%	0	0	75%	31	31				-46.32%
1203	铁西	启工变	启村乙	10kV	553	308	56%	0	0	70%	1370	1370				-55.53%
1204	铁西	启工变	启东线	10kV	600	100	17%	0	0	75%	0	0				14.64%
1205	铁西	启工变	启缘线	10kV	600	326	54%	0	0	21%	0	0				14.47%
1206	铁西	启工变	启配线	10kV	584	205	35%	0	0	35%	0	0				6.34%
1207	铁西	启工变	启工甲	10kV	553	430	78%	0	0	21%	0	0				11.55%
1208	铁西	启工变	建园线	10kV	600	395	66%	0	0	60%	0	0				4.06%
1209	铁西	启工变	启工乙	10kV	553	384	69%	0	0	65%	0	0				5.88%
1210	新民	前当堡	中网线	10kV	320	194	61%	0	0	64%	1628	1628				2.37%
1211	新民	前当堡	太平线	10kV	320	159	50%	0	0	43%	2110	2110				3.35%
1212	新民	前当堡	章京线	10kV	320	135	42%	0	0	55%	987	987				-47.57%
1213	新民	前当堡	农田乙	10kV	553	265	48%	0	0	53%	1157	1157				0.59%
1214	新民	前当堡	农田甲	10kV	320	220	69%	0	0	72%	1178	1178				-2.53%
1215	新民	前当堡	前当堡	10kV	320	135	42%	0	0	43%	1450	1450				4.15%
1216	新民	前当堡	前油线	10kV	553	363	66%	0	0	73%	1450	1450				7.03%
1217	于洪	前马变	前四甲	10kV	600	87	15%	0	0	15%	4728	4728				-16.21%
1218	于洪	前马变	前马甲	10kV	553	37	7%	0	0	7%	5106	5106				63.51%
1219	于洪	前马变	前化甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	3263	3263				100.00%
1220	于洪	前马变	马普线	10kV	553	282	51%	0	0	51%	3736	3736				15.13%
1221	于洪	前马变	前东线	10kV	600	203	34%	0	0	34%	5837	5837				15.92%
1222	于洪	前马变	前马乙	10kV	553	181	33%	0	0	33%	2612	2612				8.98%
1223	于洪	前马变	前四乙	10kV	600	59	10%	0	0	10%	0	0				35.52%
1224	于洪	前马变	前化乙	10kV	600	72	12%	0	0	12%	4988	4988				27.51%
1225	苏家屯	前显变	前榆甲	10kV	553	429	78%	0	0	66%	0	0				2.82%
1226	苏家屯	前显变	前新线	10kV	600	258	43%	0	0	18%	0	0				20.09%
1227	苏家屯	前显变	前白线	10kV	553	433	78%	0	0	73%	0	0				-6.99%
1228	苏家屯	前显变	前中线	10kV	600	214	36%	0	0	47%	0	0				1.82%
1229	苏家屯	前显变	前金线	10kV	600	139	23%	0	0	12%	0	0				36.06%
1230	苏家屯	前显变	前润甲	10kV	600	139	23%	0	0	54%	0	0				-30.17%
1231	苏家屯	前显变	前岛线	10kV	600	77	13%	0	0	12%	0	0				41.45%
1232	苏家屯	前显变	前湾线	10kV	600	322	54%	0	0	35%	0	0				48.21%
1233	苏家屯	前显变	前润乙	10kV	600	315	53%	0	0	4%	0	0				62.44%
1234	苏家屯	前显变	前河乙	10kV	553	435	79%	0	0	73%	0	0				-17.60%
1235	苏家屯	前显变	前丽线	10kV	600	408	68%	0	0	65%	0	0				5.93%
1236	苏家屯	前显变	前夹乙	10kV	553	330	60%	0	0	41%	0	0				-4.63%
1237	苏家屯	前显变	前榆乙	10kV	553	307	56%	0	0	44%	0	0				2.06%
1238	苏家屯	前显变	前鼎线	10kV	600	473	79%	0	0	63%	0	0				42.77%
1239	苏家屯	前显变	前地线	10kV	600	108	18%	0	0	12%	0	0				35.07%
1240	苏家屯	前显变	前树线	10kV	600	170	28%	0	0	24%	0	0				50.61%
1241	浑南	前显变	前白乙	10kV	600	359	60%	0	0	37%	0	0				43.57%
1242	沈河	青年变	青大线	10kV	553	350	63%	0	0	66%	0	0				2.89%
1243	和平	青年变	青胜线	10kV	553	380	69%	0	0	70%	0	0				56.08%
1244	和平	青年变	青三线	10kV	553	265	48%	0	0	52%	0	0				-13.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1245	沈河	青年变	青东线	10kV	553	378	68%	0	0	70%	0	0				3.97%
1246	和平	青年变	彩塔甲	10kV	553	40	7%	0	0	14%	0	0				-47.15%
1247	和平	青年变	彩塔乙	10kV	553	50	9%	0	0	8%	0	0				4.58%
1248	沈河	青年变	青五线	10kV	584	100	17%	2	2.75	15%	0	0				44.41%
1249	沈河	青年变	青特线	10kV	584	220	38%	0	0	36%	0	0				4.47%
1250	沈河	青年变	青金甲	10kV	600	50	8%	0	0	—	0	0				100.00%
1251	和平	青年变	青文线	10kV	553	216	39%	0	0	58%	0	0				-0.42%
1252	和平	青年变	青好线	10kV	553	316	57%	0	0	34%	210	210				15.34%
1253	和平	青年变	青二线	10kV	553	277	50%	0	0	51%	210	210				6.12%
1254	和平	青年变	青北线	10kV	553	276	50%	0	0	21%	210	210				20.11%
1255	和平	青年变	青广线	10kV	600	126	21%	0	0	16%	210	210				11.15%
1256	沈河	青年变	青寺线	10kV	553	181	33%	0	0	53%	210	210				-17.16%
1257	沈河	青年变	青军线	10kV	553	162	29%	0	0	92%	210	210				-27.67%
1258	沈河	青年变	青金乙	10kV	600	19	3%	0	0	—	210	210				100.00%
1259	沈北	清水变	清王线	10kV	553	367.12	66%	0	0	64%	0	0				4.40%
1260	沈北	清水变	清董线	10kV	200	291.16	146%	0	0	195%	0	0				3.34%
1261	沈北	清水变	清辉线	10kV	400	293.04	73%	0	0	29%	1160	1160				9.20%
1262	沈北	清水变	清驿乙	10kV	600	200.79	33%	0	0	74%	5875	5875				6.77%
1263	沈北	清水变	清西线	10kV	553	11.96	2%	0	0	15%	8413	8413				-18.17%
1264	沈北	清水变	清依线	10kV	553	178.99	32%	0	0	32%	0	0				2.27%
1265	沈北	清水变	清驿甲	10kV	400	22.51	6%	0	0	6%	0	0				-0.46%
1266	沈北	清水变	清蒲线	10kV	570	599.21	105%	0	0	86%	0	0				2.26%
1267	沈北	全胜变	胜腾线	10kV	553	87.84	16%	0	0	16%	4225	4225				1.18%
1268	沈北	全胜变	全南线	10kV	553	55.32	10%	0	0	50%	4789	4789				-204.38%
1269	沈北	全胜变	财落线	10kV	249	349.80	140%	0	0	75%	0	0				-0.01%
1270	沈北	全胜变	新农线	10kV	160	276.00	173%	0	0	63%	0	0				-4.54%
1271	沈北	全胜变	中学线	10kV	160	320.40	200%	0	0	52%	0	0				4.78%
1272	沈北	全胜变	大辛线	10kV	240	465.00	194%	0	0	67%	0	0				2.68%
1273	铁西	劝工变	劝历甲	10kV	584	400	68%	0	0	5%	0	0				-2504.99%
1274	铁西	劝工变	三路乙	10kV	584	244	42%	0	0	42%	593	593				2.21%
1275	铁西	劝工变	千缘线	10kV	600	122	20%	0	0	30%	2872	2872				-21.03%
1276	铁西	劝工变	劝东乙	10kV	584	210	36%	0	0	48%	1432	1432				-3.75%
1277	铁西	劝工变	劝星线	10kV	600	252	42%	0	0	38%	1871	1871				-1.05%
1278	铁西	劝工变	劝霁线	10kV	600	350	58%	0	0	46%	173	173				0.28%
1279	铁西	劝工变	劝历乙	10kV	584	38	7%	0	0	7%	4411	4411				3.21%
1280	铁西	劝工变	三路甲	10kV	553	278	50%	0	0	56%	932	932				11.23%
1281	铁西	劝工变	红星甲	10kV	1094	174	16%	0	0	14%	14040	14040				1.32%
1282	铁西	劝工变	虹桥甲	10kV	600	330	55%	0	0	61%	520	520				1.11%
1283	铁西	劝工变	劝东甲	10kV	584	217	37%	0	0	48%	2310	2310				-0.88%
1284	铁西	劝工变	兴华线	10kV	374	149	40%	0	0	38%	3249	3249				2.90%
1285	铁西	劝工变	劝南甲	10kV	600	167	28%	0	0	36%	3343	3343				0.00%
1286	铁西	劝工变	中央甲	10kV	553	200	36%	0	0	22%	3241	3241				0.80%
1287	铁西	劝工变	虹桥乙	10kV	584	200	34%	0	0	42%	2605	2605				2.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1288	铁西	劝工变	红星乙	10kV	1094	148	14%	0	0	13%	14490	14490				0.96%
1289	铁西	劝工变	二路甲	10kV	553	251	45%	0	0	71%	0	0				4.13%
1290	铁西	劝工变	北联甲	10kV	584	256	44%	0	0	41%	1635	1635				0.89%
1291	铁西	劝工变	北联乙	10kV	584	219	38%	0	0	34%	2276	2276				0.30%
1292	铁西	劝工变	新湖线	10kV	600	328	55%	0	0	74%	554	554				4.93%
1293	铁西	劝工变	劝景线	10kV	600	335	56%	0	0	60%	433	433				1.06%
1294	铁西	劝工变	二路乙	10kV	584	360	62%	0	0	47%	0	0				4.40%
1295	铁西	劝工变	中央乙	10kV	584	380	65%	0	0	50%	499	499				-2.40%
1296	铁西	劝工变	劝南乙	10kV	600	96	16%	0	0	25%	4572	4572				-11.72%
1297	铁西	劝工变	劝四线	10kV	600	70	12%	0	0	30%	5023	5023				-21.07%
1298	铁西	劝工变	劝维线	10kV	600	300	50%	0	0	44%	1039	1039				2.32%
1299	铁西	劝工变	欧尚线	10kV	600	121	20%	0	0	21%	7257	7257				2.38%
1300	大东	如意变	如信线	10kV	553	169	31%	0	0	28%	0	0				9.99%
1301	大东	如意变	意小乙	10kV	553	260	47%	0	0	41%	2039	2039				-39.89%
1302	大东	如意变	如沈乙	10kV	553	244	44%	0	0	74%	1521	1521				-18.18%
1303	大东	如意变	东银线	10kV	600	300	50%	0	0	25%	1039	1039				3.36%
1304	大东	如意变	如通线	10kV	600	180	30%	152	3197.75	0%	2039	2039				-102.63%
1305	大东	如意变	意小甲	10kV	553	340	61%	0	0	70%	816	816				2.57%
1306	大东	如意变	如沈甲	10kV	553	40	7%	0	0	6%	2039	2039				9.31%
1307	大东	如意变	如花甲	10kV	553	460	83%	0	0	61%	0	0				25.61%
1308	大东	如意变	如望甲	10kV	553	112	20%	0	0	11%	2039	2039				25.79%
1309	大东	如意变	如热线	10kV	600	132	22%	0	0	19%	0	0				29.17%
1310	大东	如意变	意沈乙	10kV	553	60	11%	0	0	9%	0	0				-92.77%
1311	大东	如意变	如小乙	10kV	553	300	54%	0	0	68%	0	0				4.45%
1312	大东	如意变	果香线	10kV	600	229	38%	0	0	42%	0	0				-2.62%
1313	大东	如意变	意沈甲	10kV	553	190	34%	0	0	35%	0	0				-9.89%
1314	大东	如意变	如小甲	10kV	553	358	65%	0	0	68%	0	0				2.23%
1315	大东	如意变	如花乙	10kV	553	490	89%	0	0	79%	0	0				24.08%
1316	大东	如意变	如望乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0				25.39%
1317	大东	如意变	如乐线	10kV	600	21	4%	0	0	9%	0	0				53.07%
1318	大东	如意变	如品线	10kV	600	195	33%	0	0	—	0	0				100.00%
1319	新民	三道岗子	分水线	10kV	150	138	92%	0	0	86%	0	0				0.85%
1320	新民	三道岗子	马虎线	10kV	285	204	72%	0	0	88%	909	909				4.64%
1321	新民	三道岗子	向新线	10kV	553	225	41%	0	0	47%	4723	4723				4.37%
1322	和平	三好变	明星线	10kV	600	90	15%	0	0	16%	4676	4676				-21.44%
1323	和平	三好变	文体乙	10kV	553	300	54%	0	0	58%	1509	1509				-2.90%
1324	和平	三好变	丽景甲	10kV	584	70	12%	0	0	13%	4857	4857				-0.09%
1325	和平	三好变	新园甲	10kV	656	200	30%	0	0	30%	3353	3353				-71.09%
1326	和平	三好变	科技甲	10kV	584	210	36%	0	0	40%	2432	2432				-59.32%
1327	和平	三好变	东阿甲	10kV	584	260	45%	0	0	11%	0	0				46.52%
1328	和平	三好变	电视线	10kV	292	80	27%	0	0	14%	3166	3166				15.71%
1329	和平	三好变	三展甲	10kV	600	100	17%	0	0	—	4503	4503				100.00%
1330	和平	三好变	文体甲	10kV	553	300	54%	0	0	73%	1509	1509				-162.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1331	和平	三好变	三学甲	10kV	553	100	18%	0	0	0%	4015	4015				92.26%
1332	和平	三好变	河堤乙	10kV	553	72	13%	0	0	13%	4500	4500				53.96%
1333	和平	三好变	河堤甲	10kV	553	100	18%	0	0	11%	4015	4015				54.70%
1334	和平	三好变	丽景乙	10kV	584	100	17%	0	0	18%	4337	4337				-48.71%
1335	和平	三好变	三学乙	10kV	553	487	88%	0	0	68%	0	0				37.76%
1336	和平	三好变	东阿乙	10kV	584	300	51%	0	0	53%	1884	1884				-106.43%
1337	和平	三好变	中雁线	10kV	656	330	50%	0	0	41%	235	235				6.83%
1338	和平	三好变	银科线	10kV	584	200	34%	0	0	32%	2605	2605				-48.29%
1339	和平	三好变	科技乙	10kV	584	313	54%	0	0	53%	648	648				-44.21%
1340	和平	三好变	新园乙	10kV	656	200	30%	0	0	25%	3353	3353				-156.19%
1341	沈河	三好变	盛华线	10kV	584	200	34%	0	0	42%	5639	5639				-59.21%
1342	和平	三好变	新展线	10kV	600	6	1%	0	0	4%	9249	9249				41.59%
1343	法库	三泉变	泉泰乙	10kV	424	365.59	86%	0	0	132%	277	277				-0.77%
1344	法库	三泉变	泉陶线	10kV	424	0	0%	0	0	0%	6609	6609				0.00%
1345	法库	三泉变	泉者乙	10kV	424	280.21	66%	0	0	53%	1756	1756				-9.40%
1346	法库	三泉变	泉富线	10kV	285	16.87	6%	0	0	9%	4150	4150				-12.32%
1347	辽中	沙东变	肖南线	10kV	320	396	124%	1	1	126%	0	0				0.17%
1348	辽中	沙东变	肖北线	10kV	320	417	130%	2	3.25	150%	0	0				-5.00%
1349	辽中	沙东变	刘家线	10kV	352	51	14%	0	0	21%	4604	4604				-21.54%
1350	辽中	沙东变	沙绿线	10kV	553	466	84%	0	0	42%	549	549				40.88%
1351	辽中	沙东变	沙环线	10kV	600	100	17%	0	0	24%	7621	7621				-2.23%
1352	和平	砂山变	砂太甲	10kV	553	300	54%	0	0	51%	0	0				1.82%
1353	和平	砂山变	河北甲	10kV	553	270	49%	0	0	65%	0	0				-8.06%
1354	和平	砂山变	玉屏甲	10kV	553	350	63%	0	0	69%	0	0				8.67%
1355	开发	砂山变	大坝甲	10kV	553	260	47%	0	0	24%	0	0				-77.82%
1356	和平	砂山变	砂太乙	10kV	553	350	63%	0	0	68%	0	0				-2.84%
1357	开发	砂山变	大坝乙	10kV	553	355	64%	0	0	22%	0	0				18.44%
1358	和平	砂山变	玉屏乙	10kV	553	280	51%	0	0	44%	0	0				-0.72%
1359	开发	砂山变	李官甲	10kV	553	250	45%	0	0	36%	0	0				-24.57%
1360	开发	砂山变	李官乙	10kV	553	330	60%	0	0	52%	0	0				-0.50%
1361	和平	砂山变	河北乙	10kV	553	334	60%	0	0	57%	0	0				8.68%
1362	和平	砂山变	砂方线	10kV	600	39	7%	0	0	3%	0	0				43.74%
1363	苏家屯	山林变	林达甲	10kV	553	211	38%	0	0	30%	2092	2092				1.05%
1364	苏家屯	山林变	林西线	10kV	553	248	45%	0	0	62%	2888	2888				-19.23%
1365	苏家屯	山林变	林北线	10kV	553	167	30%	0	0	29%	4291	4291				2.01%
1366	苏家屯	山林变	林东乙	10kV	553	335	61%	279	358.5	148%	1381	1381				6.99%
1367	苏家屯	山林变	林东甲	10kV	553	83	15%	0	0	20%	7183	7183				3.53%
1368	苏家屯	山林变	林达乙	10kV	553	2	0%	14	38.5	7%	5712	5712				-3.16%
1369	苏家屯	山庄变	山江线	10kV	200	139	70%	0	0	45%	240	240				1.06%
1370	苏家屯	山庄变	山长线	10kV	292	206	71%	0	0	70%	0	0				5.81%
1371	苏家屯	山庄变	山大线	10kV	292	447	153%	0	0	135%	0	0				-1.61%
1372	苏家屯	山庄变	耘鼎线	10kV	285	84	29%	0	0	28%	0	0				40.44%
1373	开发	陕西变	陕南乙	10kV	600	347	58%	0	0	58%	225	225				-3.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1374	开发	陕西变	韩园甲	10kV	600	220	37%	0	0	34%	2425	2425				7.92%
1375	开发	陕西变	陕七甲	10kV	600	300	50%	0	0	0%	2078	2078				100.00%
1376	开发	陕西变	南四甲	10kV	600	370	62%	0	0	56%	0	0				10.38%
1377	开发	陕西变	陕西甲	10kV	553	310	56%	0	0	52%	0	0				5.09%
1378	开发	陕西变	南四乙	10kV	600	300	50%	0	0	87%	0	0				-6.44%
1379	开发	陕西变	陕东甲	10kV	600	0	0%	0	0	43%	4075	4075				-130.09%
1380	开发	陕西变	南六乙	10kV	600	350	58%	0	0	36%	0	0				23.63%
1381	开发	陕西变	韩园乙	10kV	600	350	58%	0	0	35%	173	173				9.70%
1382	开发	陕西变	陕南甲	10kV	600	330	55%	0	0	0%	520	520				65.22%
1383	开发	陕西变	北六甲	10kV	600	140	23%	0	0	15%	3810	3810				2.58%
1384	开发	陕西变	南六甲	10kV	600	272	45%	0	0	45%	0	0				-3.44%
1385	开发	陕西变	陕西乙	10kV	553	395	71%	0	0	68%	0	0				14.02%
1386	开发	陕西变	陕明线	10kV	600	280	47%	0	0	51%	4503	4503				-11.82%
1387	开发	陕西变	北六乙	10kV	656	3	0%	0	0	0%	6765	6765				0.00%
1388	开发	陕西变	陕东乙	10kV	600	10	2%	0	0	0%	6062	6062				86.20%
1389	开发	陕西变	陕太线	10kV	600	349	58%	0	0	38%	191	191				34.29%
1390	大东	善邻变	善铁线	10kV	600	43	7%	6	8	2%	3921	3921				30.14%
1391	大东	善邻变	善峰线	10kV	600	192	32%	0	0	48%	5627	5627				20.48%
1392	大东	善邻变	善东甲	10kV	584	120	21%	0	0	20%	3991	3991				4.53%
1393	大东	善邻变	善南线	10kV	600	206	34%	0	0	29%	2467	2467				16.83%
1394	大东	善邻变	善东乙	10kV	584	170	29%	0	0	15%	3125	3125				-3.31%
1395	大东	善邻变	善环线	10kV	600	65	11%	0	0	2%	8227	8227				15.08%
1396	大东	善邻变	善顺甲	10kV	600	160	27%	0	0	17%	3307	3307				39.82%
1397	大东	善邻变	善和甲	10kV	352	71	20%	0	0	—	3038	3038				100.00%
1398	大东	善邻变	善小甲	10kV	553	70	13%	0	0	10%	0	0				-6.09%
1399	大东	善邻变	善小乙	10kV	553	105	19%	0	0	19%	3928	3928				4.60%
1400	大东	善邻变	善龙甲	10kV	600	180	30%	0	0	27%	3118	3118				38.81%
1401	大东	善邻变	善龙乙	10kV	600	356	59%	0	0	67%	69	69				45.58%
1402	大东	善邻变	善顺乙	10kV	600	280	47%	0	0	47%	2425	2425				44.35%
1403	大东	善邻变	善润线	10kV	584	51	9%	0	0	17%	5186	5186				80.64%
1404	大东	善邻变	善和乙	10kV	352	327	93%	0	0	—	0	0				100.00%
1405	东陵	上佰变	新生线	10kV	400	217.81	54%	0	0	68%	0	0				-15.94%
1406	东陵	上佰变	沈抚甲	10kV	300	351.56	117%	0	0	116%	0	0				10.42%
1407	东陵	上佰变	沈抚乙	10kV	300	127.4	42%	0	0	72%	0	0				19.01%
1408	东陵	上佰变	汪北线	10kV	300	130.01	43%	0	0	32%	0	0				14.76%
1409	东陵	上佰变	汪家乙	10kV	300	267.94	89%	0	0	109%	0	0				0.64%
1410	东陵	上佰变	上深乙	10kV	300	270.65	90%	0	0	89%	0	0				-12.12%
1411	东陵	上佰变	上佰甲	10kV	300	137.83	46%	0	0	62%	0	0				-3.10%
1412	东陵	上佰变	上苑线	10kV	400	101.48	25%	0	0	13%	0	0				8.35%
1413	东陵	上佰变	上深甲	10kV	480	189.2	39%	0	0	43%	0	0				-16.52%
1414	东陵	上佰变	沈链线	10kV	400	242.6	61%	0	0	62%	0	0				-1.32%
1415	东陵	上佰变	汪家甲	10kV	480	311.86	65%	0	0	62%	0	0				-32.68%
1416	东陵	上佰变	上辽线	10kV	400	211.87	53%	0	0	55%	0	0				-2.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1417	东陵	上佰变	上佰乙	10kV	553	73.67	13%	0	0	—	0	0				100.00%
1418	大东	沈海变	联合甲	10kV	553	180	33%	0	0	22%	2379	2379				-13.41%
1419	大东	沈海变	沈陵乙	10kV	553	320	58%	0	0	65%	1162	1162				-8.31%
1420	大东	沈海变	观苑线	10kV	584	290	50%	0	0	33%	1046	1046				-2.44%
1421	大东	沈海变	沈陵甲	10kV	553	380	69%	0	0	62%	123	123				-3.39%
1422	大东	沈海变	沈毛甲	10kV	553	310	56%	0	0	54%	1335	1335				2.79%
1423	大东	沈海变	联合乙	10kV	553	180	33%	0	0	33%	2629	2629				-42.08%
1424	大东	沈海变	沈毛乙	10kV	553	370	67%	0	0	66%	0	0				15.09%
1425	大东	沈海变	沈榆线	10kV	600	380	63%	0	0	50%	0	0				31.04%
1426	大东	沈海变	东建甲	10kV	553	130	24%	0	0	24%	0	0				0.95%
1427	大东	沈海变	沈望甲	10kV	553	411	74%	0	0	70%	0	0				0.79%
1428	大东	沈海变	沈和线	10kV	600	220	37%	0	0	35%	3980	3980				16.49%
1429	大东	沈海变	沈望乙	10kV	553	387	70%	0	0	72%	2	2				-0.18%
1430	大东	沈海变	沈宏线	10kV	600	84	14%	0	0	20%	3980	3980				13.57%
1431	大东	沈海变	东望甲	10kV	553	160	29%	0	0	76%	3933	3933				-27.22%
1432	大东	沈海变	东建乙	10kV	553	90	16%	0	0	56%	0	0				-124.70%
1433	大东	沈海变	东望乙	10kV	553	130	24%	0	0	75%	3980	3980				-42.40%
1434	大东	沈海变	沈檀线	10kV	600	280	47%	0	0	43%	0	0				14.90%
1435	大东	沈海变	榆林甲	10kV	553	350	63%	0	0	54%	0	0				3.06%
1436	大东	沈海变	沈瑞线	10kV	600	280	47%	0	0	44%	0	0				5.80%
1437	大东	沈海变	俚城线	10kV	553	180	33%	0	0	27%	0	0				-1.21%
1438	大东	沈海变	林韵线	10kV	600	217	36%	0	0	40%	0	0				1.55%
1439	大东	沈海变	榆林乙	10kV	553	420	76%	0	0	90%	0	0				-0.17%
1440	康平	胜利变	胜利线	10kV	300	112	37%	0	0	30%	1300	1300				11.76%
1441	康平	胜利变	文孔线	10kV	300	186	62%	0	0	56%	1300	1300				10.24%
1442	康平	胜利变	八家子	10kV	150	61	41%	0	0	13%	1282	1282				21.38%
1443	康平	胜利变	造纸线	10kV	200	37	19%	0	0	13%	1300	1300				9.72%
1444	苏家屯	施官变	东官甲	10kV	553	151	27%	0	0	0%	0	0				85.37%
1445	苏家屯	施官变	北官线	10kV	553	406	73%	0	0	69%	0	0				-5.40%
1446	苏家屯	施官变	莱茵线	10kV	600	320	53%	1	1	56%	0	0				5.01%
1447	苏家屯	施官变	施航线	10kV	600	124	21%	0	0	19%	0	0				17.05%
1448	苏家屯	施官变	雪莲线	10kV	553	272	49%	0	0	48%	0	0				-3.73%
1449	苏家屯	施官变	施奥线	10kV	600	395	66%	0	0	69%	0	0				0.18%
1450	苏家屯	施官变	施纪线	10kV	553	278	50%	0	0	1%	0	0				41.76%
1451	苏家屯	施官变	施北线	10kV	553	323	58%	0	0	56%	0	0				2.99%
1452	苏家屯	施官变	施恒线	10kV	600	326	54%	0	0	54%	0	0				-1.69%
1453	苏家屯	施官变	官塔乙	10kV	553	403	73%	0	0	58%	0	0				3.57%
1454	苏家屯	施官变	施文乙	10kV	553	195	35%	0	0	25%	0	0				-9.46%
1455	苏家屯	施官变	官塔甲	10kV	553	353	64%	0	0	45%	0	0				-3.06%
1456	苏家屯	施官变	学院线	10kV	600	249	42%	0	0	39%	0	0				5.25%
1457	苏家屯	施官变	施文甲	10kV	553	375	68%	0	0	56%	0	0				6.91%
1458	苏家屯	施官变	施林线	10kV	600	277	46%	0	0	47%	0	0				1.27%
1459	苏家屯	施官变	施丹线	10kV	600	316	53%	0	0	52%	0	0				-1.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1460	苏家屯	施官变	施廉线	10kV	600	127	21%	0	0	22%	0	0				9.94%
1461	苏家屯	施官变	施雅线	10kV	600	348	58%	0	0	41%	0	0				15.12%
1462	苏家屯	施官变	施北乙	10kV	600	218	36%	0	0	31%	0	0				14.11%
1463	苏家屯	施官变	施城线	10kV	600	278	46%	0	0	69%	0	0				7.05%
1464	苏家屯	施官变	施站线	10kV	600	168	28%	0	0	16%	0	0				2.74%
1465	苏家屯	施官变	施加线	10kV	553	454	82%	0	0	92%	0	0				-1.63%
1466	苏家屯	史三变	大沟线	10kV	553	172	31%	0	0	0%	300	300				100.00%
1467	苏家屯	史三变	永乐线	10kV	553	296	54%	0	0	30%	300	300				-1.90%
1468	苏家屯	史三变	史立线	10kV	553	400	72%	0	0	27%	0	0				14.47%
1469	东陵	世园变	世满甲	10kV	553	81.36	15%	0	0	26%	4338	4338				0.02%
1470	东陵	世园变	世棋线	10kV	480	131.87	27%	0	0	31%	854	854				-1.61%
1471	东陵	世园变	园北线	10kV	584	61.19	10%	0	0	16%	5009	5009				10.07%
1472	东陵	世园变	洒水甲	10kV	553	337.76	61%	0	0	19%	0	0				81.25%
1473	东陵	世园变	世高乙	10kV	553	388.1	70%	0	0	60%	0	0				5.23%
1474	东陵	世园变	世中乙	10kV	480	175.73	37%	0	0	22%	1945	1945				-44.83%
1475	东陵	世园变	海洋线	10kV	553	89.22	16%	0	0	5%	4201	4201				40.10%
1476	东陵	世园变	洒水乙	10kV	553	183.16	33%	0	0	24%	448	448				52.89%
1477	东陵	世园变	世满乙	10kV	553	48.05	9%	0	0	10%	4915	4915				100.00%
1478	和平	市府变	东森线	10kV	600	150	25%	0	0	15%	0	0				22.70%
1479	沈河	市府变	府景线	10kV	600	3	1%	0	0	0%	9301	9301				-54688.12%
1480	和平	市府变	总站甲	10kV	553	490	89%	0	0	52%	0	0				3.34%
1481	沈河	市府变	府北甲	10kV	584	70	12%	0	0	40%	3912	3912				-140.98%
1482	沈河	市府变	锐南乙	10kV	600	8	1%	329	2004	1%	9214	9214				-71.61%
1483	沈河	市府变	府北乙	10kV	584	230	39%	0	0	32%	2085	2085				48.95%
1484	沈河	市府变	惠南甲	10kV	584	310	53%	0	0	27%	0	0				15.09%
1485	和平	市府变	总站乙	10kV	553	410	74%	0	0	36%	0	0				6.86%
1486	沈河	市府变	惠南乙	10kV	584	100	17%	0	0	4%	4337	4337				0.42%
1487	沈河	市府变	锐南甲	10kV	584	85	15%	0	0	12%	7631	7631				5.02%
1488	和平	市府变	北市乙	10kV	553	230	42%	0	0	36%	0	0				28.04%
1489	沈河	市府变	惠北甲	10kV	584	280	48%	0	0	33%	1219	1219				4.50%
1490	沈河	市府变	汇宝线	10kV	600	140	23%	0	0	26%	6928	6928				-3.50%
1491	沈河	市府变	市防线	10kV	600	55	9%	0	0	1%	8400	8400				93.71%
1492	沈河	市府变	银置线	10kV	584	130	22%	0	0	21%	0	0				8.87%
1493	沈河	市府变	惠北乙	10kV	584	270	46%	0	0	25%	1393	1393				14.22%
1494	和平	市府变	皇寺甲	10kV	584	280	48%	0	0	38%	1219	1219				9.07%
1495	和平	市府变	北市甲	10kV	553	160	29%	0	0	19%	0	0				21.79%
1496	和平	市府变	皇寺乙	10kV	584	120	21%	0	0	22%	0	0				-15.88%
1497	于洪	双树变	双北乙	10kV	553	293	53%	0	0	53%	3545	3545				-1.67%
1498	于洪	双树变	双南甲	10kV	553	110	20%	0	0	34%	3842	3842				-11.53%
1499	于洪	双树变	双金线	10kV	400	417	104%	0	0	104%	0	0				-3.40%
1500	于洪	双树变	双北甲	10kV	320	123	38%	0	0	38%	2858	2858				3.65%
1501	于洪	双树变	双南乙	10kV	553	34	6%	0	0	11%	4490	4490				-6.98%
1502	法库	双台子	双丁线	10kV	285	280.28	98%	4	4	95%	0	0				4.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1503	法库	双台子	双五线	10kV	553	348.99	63%	0	0	56%	2576	2576				-4.88%
1504	法库	双台子	双西线	10kV	292	300.54	103%	2	4.5	99%	0	0				12.14%
1505	法库	双台子	双四线	10kV	292	247.64	85%	0	0	85%	213	213				3.48%
1506	东陵	水家变	水阳甲	10kV	553	354.59	64%	0	0	55%	0	0				2.59%
1507	浑南	水家变	塞纳乙	10kV	584	480	82%	5	7.25	46%	0	0				2.30%
1508	浑南	水家变	出口甲	10kV	600	150	25%	0	0	22%	0	0				-159.88%
1509	浑南	水家变	水牛线	10kV	553	8	1%	0	0	1%	0	0				-9.02%
1510	浑南	水家变	塞纳甲	10kV	584	288	49%	0	0	23%	0	0				7.03%
1511	东陵	水家变	水李线	10kV	553	322.4	58%	0	0	57%	0	0				4.29%
1512	东陵	水家变	王宝线	10kV	553	265.25	48%	0	0	62%	0	0				-7.00%
1513	浑南	水家变	鹏龙线	10kV	600	15	3%	0	0	3%	0	0				-47.57%
1514	浑南	水家变	水北线	10kV	553	204	37%	0	0	29%	0	0				21.15%
1515	浑南	水家变	杨官线	10kV	584	330	57%	0	0	55%	0	0				24.02%
1516	东陵	水家变	水孙乙	10kV	553	368.01	67%	0	0	59%	0	0				1.80%
1517	东陵	水家变	南热线	10kV	424	268.95	63%	0	0	117%	0	0				8.82%
1518	东陵	水家变	水孙甲	10kV	553	76.6	14%	0	0	36%	0	0				-77.74%
1519	浑南	水家变	水南乙	10kV	584	280	48%	0	0	47%	0	0				21.03%
1520	东陵	水家变	水古线	10kV	480	183.76	38%	0	0	63%	0	0				-64.19%
1521	浑南	水家变	出口乙	10kV	600	393	66%	1	6	60%	0	0				-92.01%
1522	浑南	水家变	计算线	10kV	584	209	36%	0	0	40%	0	0				-1.39%
1523	东陵	水家变	水寨甲	10kV	553	324.27	59%	0	0	83%	0	0				20.44%
1524	东陵	水家变	水阳乙	10kV	553	361.31	65%	0	0	73%	0	0				2.76%
1525	东陵	水家变	水寨乙	10kV	553	28.59	5%	0	0	9%	0	0				-247.16%
1526	沈河	顺城变	万寿乙	10kV	553	194	35%	0	0	19%	2387	2387				1.87%
1527	沈河	顺城变	令闻甲	10kV	584	304	52%	0	0	41%	1815	1815				7.59%
1528	大东	顺城变	枫合线	10kV	584	428	73%	0	0	52%	0	0				7.49%
1529	沈河	顺城变	正阳乙	10kV	584	350	60%	0	0	62%	7	7				1.84%
1530	大东	顺城变	尚品乙	10kV	656	140	21%	0	0	21%	4392	4392				5.63%
1531	沈河	顺城变	辽艺乙	10kV	584	160	27%	0	0	24%	3298	3298				5.39%
1532	沈河	顺城变	顺明线	10kV	553	350	63%	0	0	70%	0	0				-1.28%
1533	沈河	顺城变	恒基线	10kV	584	40	7%	0	0	8%	8411	8411				-10.14%
1534	沈河	顺城变	万寿甲	10kV	553	390	71%	0	0	56%	0	0				13.26%
1535	沈河	顺城变	顺国甲	10kV	600	160	27%	0	0	0%	3464	3464				100.00%
1536	大东	顺城变	顺悦线	10kV	600	200	33%	0	0	60%	2771	2771				13.54%
1537	沈河	顺城变	正阳甲	10kV	584	450	77%	0	0	31%	0	0				24.30%
1538	沈河	顺城变	广场甲	10kV	846	221	26%	0	0	21%	4964	4964				23.88%
1539	沈河	顺城变	红旗甲	10kV	584	250	43%	0	0	35%	1739	1739				31.32%
1540	沈河	顺城变	红旗乙	10kV	584	220	38%	0	0	50%	2259	2259				-45.29%
1541	沈河	顺城变	令闻乙	10kV	584	330	57%	0	0	58%	1365	1365				0.06%
1542	沈河	顺城变	广宜甲	10kV	584	262	45%	0	0	25%	0	0				0.70%
1543	大东	顺城变	尚品甲	10kV	584	130	22%	0	0	16%	3187	3187				9.29%
1544	沈河	顺城变	五运线	10kV	600	260	43%	279	554.25	47%	4850	4850				3.58%
1545	沈河	顺城变	顺汇线	10kV	656	30	5%	0	0	5%	9706	9706				-145.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1546	沈河	顺城变	辽艺甲	10kV	584	80	14%	0	0	12%	4683	4683				-3.55%
1547	大东	顺城变	大众乙	10kV	553	395	71%	0	0	87%	0	0				0.35%
1548	沈河	顺城变	方城线	10kV	600	150	25%	0	0	16%	5505	5505				3.05%
1549	沈河	顺城变	顺隆线	10kV	600	140	23%	18	42.25	0%	3810	3810				38.76%
1550	沈河	顺城变	顺国乙	10kV	600	130	22%	0	0	0%	3984	3984				-7058.64%
1551	沈河	顺城变	五爱东	10kV	553	210	38%	46	102.25	48%	4983	4983				13.82%
1552	大东	顺城变	天润线	10kV	584	380	65%	0	0	21%	0	0				41.47%
1553	大东	顺城变	大众甲	10kV	584	315	54%	0	0	56%	613	613				-4.49%
1554	沈河	顺城变	广宜乙	10kV	584	160	27%	0	0	31%	3298	3298				-2.10%
1555	沈河	顺城变	广场乙	10kV	846	50	6%	0	0	9%	7926	7926				-11.95%
1556	辽中	四方台	纸板厂	10kV	320	122	38%	0	0	41%	2875	2875				-3.49%
1557	辽中	四方台	四方台	10kV	320	108	34%	0	0	45%	3118	3118				-0.43%
1558	辽中	四方台	农场线	10kV	320	110	34%	0	0	39%	3083	3083				2.45%
1559	辽中	四方台	四粮线	10kV	320	119	37%	0	0	36%	2927	2927				7.33%
1560	辽中	四方台	红砖厂	10kV	320	239	75%	0	0	83%	849	849				6.29%
1561	辽中	四方台	太平庄	10kV	320	333	104%	0	0	102%	0	0				5.23%
1562	康平	四家子	两家子	10kV	320	327	102%	0	0	96%	0	0				10.73%
1563	康平	四家子	四刘线	10kV	320	149	47%	0	0	29%	0	0				-1.79%
1564	康平	四家子	山东线	10kV	320	110	34%	0	0	27%	2470	2470				6.60%
1565	康平	四家子	四长线	10kV	320	129	40%	0	0	33%	2470	2470				11.23%
1566	苏家屯	苏北变	市内乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	4670	4670				-747.32%
1567	苏家屯	苏北变	市内甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	4670	4670				100.00%
1568	苏家屯	苏北变	西郊线	10kV	553	263	48%	0	0	60%	1192	1192				2.99%
1569	苏家屯	苏北变	浑河乙	10kV	553	483	87%	0	0	89%	0	0				-20.08%
1570	苏家屯	苏北变	水源线	10kV	553	437	79%	0	0	63%	0	0				-8.95%
1571	苏家屯	苏北变	苏联线	10kV	553	376	68%	0	0	0%	2108	2108				0.00%
1572	苏家屯	苏北变	浑河甲	10kV	553	377	68%	0	0	60%	0	0				-12.46%
1573	苏家屯	苏北变	苏满线	10kV	553	254	46%	0	0	33%	0	0				1.47%
1574	苏家屯	苏北变	胡家线	10kV	553	120	22%	0	0	15%	0	0				2.10%
1575	苏家屯	苏北变	南站乙	10kV	553	336	61%	0	0	55%	0	0				-2.95%
1576	苏家屯	苏北变	苏融线	10kV	600	260	43%	0	0	14%	0	0				-3.10%
1577	苏家屯	苏北变	乔松线	10kV	600	52	9%	0	0	7%	0	0				13.86%
1578	苏家屯	苏北变	南站甲	10kV	553	360	65%	0	0	50%	0	0				-2.21%
1579	苏家屯	苏北变	电台线	10kV	553	212	38%	0	0	40%	0	0				-23.90%
1580	苏家屯	苏北变	砂轮乙	10kV	553	119	22%	0	0	25%	0	0				65.21%
1581	苏家屯	苏北变	砂轮甲	10kV	553	104	19%	0	0	37%	0	0				32.79%
1582	苏家屯	苏南变	花城甲	10kV	600	413	69%	0	0	75%	2200	2200				3.11%
1583	苏家屯	苏南变	临湖甲	10kV	553	455	82%	0	0	70%	0	0				8.13%
1584	苏家屯	苏南变	富城线	10kV	584	200	34%	0	0	39%	2365	2365				1.31%
1585	苏家屯	苏南变	南北联	10kV	584	259	44%	0	0	49%	1583	1583				-3.71%
1586	苏家屯	苏南变	南砂乙	10kV	553	151	27%	0	0	35%	0	0				-3.47%
1587	苏家屯	苏南变	凤城甲	10kV	600	321	54%	0	0	56%	2365	2365				7.87%
1588	苏家屯	苏南变	沙河甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	2365	2365				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1589	苏家屯	苏南变	苏官线	10kV	553	180	33%	0	0	103%	0	0				-41.94%
1590	苏家屯	苏南变	苏康甲	10kV	600	5	1%	0	0	34%	2365	2365				0.51%
1591	苏家屯	苏南变	南官甲	10kV	553	243	44%	0	0	8%	1538	1538				31.09%
1592	苏家屯	苏南变	海棠线	10kV	584	516	88%	4	10.25	79%	0	0				4.40%
1593	苏家屯	苏南变	站前乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				97.47%
1594	苏家屯	苏南变	大格甲	10kV	553	447	81%	0	0	86%	0	0				2.52%
1595	苏家屯	苏南变	南官乙	10kV	553	240	43%	0	0	34%	1590	1590				22.89%
1596	苏家屯	苏南变	站前甲	10kV	553	0.00	0%	0	0	0%	5747	5747				90.74%
1597	苏家屯	苏南变	钢丝线	10kV	553	161.00	29%	0	0	58%	3916	3916				-35.83%
1598	苏家屯	苏南变	大格乙	10kV	553	357.00	65%	0	0	70%	0	0				-0.04%
1599	苏家屯	苏南变	花城乙	10kV	600	313.00	52%	0	0	55%	3132	3132				2.12%
1600	苏家屯	苏南变	凤城乙	10kV	600	452.00	75%	0	0	81%	1524	1524				5.35%
1601	苏家屯	苏南变	南砂甲	10kV	553	346.00	63%	0	0	88%	0	0				-12.87%
1602	苏家屯	苏南变	临湖乙	10kV	553	453.00	82%	0	0	83%	0	0				2.92%
1603	苏家屯	苏南变	苏康乙	10kV	600	346.00	58%	0	0	46%	882	882				72.84%
1604	东陵	孙家寨	孙京线	10kV	400	102.56	26%	128	2459.75	35%	0	0				-135.26%
1605	东陵	孙家寨	孙华线	10kV	400	199.97	50%	0	0	18%	0	0				23.46%
1606	东陵	孙家寨	孙药线	10kV	400	104.91	26%	136	2113.5	34%	0	0				-260.68%
1607	东陵	孙家寨	孙张线	10kV	553	410.2	74%	0	0	82%	0	0				2.54%
1608	东陵	孙家寨	孙营线	10kV	553	162.81	29%	0	0	28%	0	0				8.10%
1609	东陵	孙家寨	孙元线	10kV	400	305.82	76%	0	0	83%	0	0				5.59%
1610	东陵	孙家寨	孙桃乙	10kV	553	310.86	56%	0	0	63%	0	0				5.49%
1611	东陵	孙家寨	孙香线	10kV	400	289.42	72%	1	3.75	111%	0	0				-1.06%
1612	东陵	孙家寨	孙柏线	10kV	553	34.81	6%	4	52	29%	0	0				-26.59%
1613	康平	所口变	所张线	10kV	300	76	25%	0	0	24%	165	165				28.68%
1614	康平	所口变	所富线	10kV	300	177	59%	0	0	59%	165	165				26.84%
1615	康平	所口变	所方线	10kV	300	274	91%	0	0	76%	0	0				45.20%
1616	铁西	太原变	胜应乙	10kV	553	340	61%	0	0	28%	0	0				-6.61%
1617	和平	太原变	北二甲	10kV	553	150	27%	0	0	8%	4107	4107				24.41%
1618	和平	太原变	北二乙	10kV	553	380	69%	0	0	41%	123	123				22.74%
1619	和平	太原变	北五甲	10kV	553	190	34%	0	0	9%	3414	3414				21.74%
1620	和平	太原变	南五甲	10kV	553	370	67%	0	0	73%	0	0				0.30%
1621	和平	太原变	南十乙	10kV	553	337	61%	0	0	66%	868	868				-4.69%
1622	和平	太原变	先锋线	10kV	584	389	67%	0	0	43%	0	0				20.83%
1623	和平	太原变	协和线	10kV	1094	430	39%	0	0	34%	3921	3921				11.39%
1624	和平	太原变	南五乙	10kV	553	252	46%	0	0	17%	1382	1382				17.12%
1625	和平	太原变	南十甲	10kV	553	340	61%	0	0	53%	816	816				1.02%
1626	和平	太原变	北五乙	10kV	553	287	52%	0	0	33%	1734	1734				7.52%
1627	铁西	太原变	胜应甲	10kV	553	210	38%	0	0	42%	2110	2110				-21.45%
1628	和平	太原变	汽配线	10kV	656	380	58%	0	0	37%	3644	3644				0.41%
1629	铁西	太原变	胜北乙	10kV	600	360	60%	1	1	28%	0	0				3.80%
1630	和平	太原变	太胜线	10kV	656	31	5%	0	0	8%	9689	9689				4.88%
1631	和平	太原变	温州线	10kV	656	410	63%	0	0	58%	0	0				0.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1632	和平	太原变	南七乙	10kV	553	411	74%	0	0	58%	0	0				2.63%
1633	铁西	太原变	劝联乙	10kV	553	298	54%	0	0	49%	1543	1543				29.40%
1634	和平	太原变	万达线	10kV	656	153	23%	0	0	17%	4726	4726				8.86%
1635	铁西	太原变	劝联甲	10kV	584	360	62%	0	0	44%	845	845				1.23%
1636	和平	太原变	胜北甲	10kV	656	202	31%	0	0	17%	3319	3319				31.47%
1637	和平	太原变	胜三甲	10kV	553	150	27%	0	0	18%	3149	3149				3.68%
1638	和平	太原变	南七甲	10kV	553	430	78%	0	0	49%	0	0				39.41%
1639	和平	太原变	民族甲	10kV	553	355	64%	0	0	37%	0	0				1.11%
1640	和平	太原变	胜三乙	10kV	553	189	34%	0	0	31%	1698	1698				1.02%
1641	和平	太原变	民族乙	10kV	553	270	49%	0	0	44%	1398	1398				6.04%
1642	和平	太原变	客运线	10kV	656	92	14%	0	0	14%	8632	8632				13.43%
1643	浑南	桃仙变	桃山乙	10kV	553	222	40%	0	0	32%	0	0				11.08%
1644	苏家屯	桃仙变	莫山线	10kV	553	246	44%	0	0	5%	0	0				-27.76%
1645	苏家屯	桃仙变	桃相甲	10kV	570	120	21%	0	0	7%	0	0				-98.05%
1646	浑南	桃仙变	桃科甲	10kV	600	310	52%	0	0	35%	0	0				12.58%
1647	苏家屯	桃仙变	桃相乙	10kV	553	315	57%	0	0	18%	0	0				9.24%
1648	浑南	桃仙变	桃山甲	10kV	553	280	51%	0	0	21%	0	0				-0.35%
1649	浑南	桃仙变	桃科乙	10kV	600	119	20%	0	0	15%	0	0				-4.64%
1650	浑南	桃仙变	桃航甲	10kV	600	112	19%	0	0	—	0	0				100.00%
1651	浑南	桃仙变	桃创乙	10kV	600	165	28%	0	0	28%	0	0				28.03%
1652	浑南	桃仙变	桃创甲	10kV	600	160	27%	0	0	32%	0	0				18.13%
1653	苏家屯	桃仙变	桃园线	10kV	480	484	101%	0	0	102%	0	0				3.47%
1654	苏家屯	桃仙变	桃苏线	10kV	553	319	58%	0	0	67%	0	0				-57.87%
1655	浑南	桃仙变	一航线	10kV	553	128	23%	0	0	23%	0	0				-46.68%
1656	苏家屯	桃仙变	桃苏乙	10kV	553	118	21%	0	0	22%	0	0				47.62%
1657	浑南	桃仙变	桃航乙	10kV	600	120	20%	0	0	—	0	0				100.00%
1658	新民	陶屯变	新塔线	10kV	320	182	57%	0	0	58%	0	0				0.41%
1659	新民	陶屯变	东蛇线	10kV	320	101	32%	0	0	35%	0	0				2.72%
1660	新民	陶屯变	乌荆线	10kV	320	138	43%	0	0	44%	0	0				27.73%
1661	新民	陶屯变	陶大线	10kV	553	445	80%	0	0	78%	0	0				-0.15%
1662	新民	陶屯变	陶灌线	10kV	320	110	34%	0	0	31%	0	0				5.40%
1663	沈北	天乾变	天文线	10kV	352	164.49	47%	0	0	27%	0	0				15.97%
1664	沈北	天乾变	天洋甲	10kV	553	271.76	49%	0	0	47%	0	0				4.17%
1665	沈北	天乾变	天亚线	10kV	553	378.00	68%	0	0	63%	0	0				19.63%
1666	沈北	天乾变	天创线	10kV	553	6.27	1%	0	0	53%	0	0				16.58%
1667	沈北	天乾变	天义线	10kV	553	464.01	84%	0	0	67%	0	0				-13.43%
1668	沈北	天乾变	天华甲	10kV	553	35.41	6%	0	0	1%	0	0				83.21%
1669	沈北	天乾变	天孝甲	10kV	600	293.34	49%	0	0	11%	0	0				50.60%
1670	沈北	天乾变	天新线	10kV	553	116.97	21%	0	0	0%	0	0				100.00%
1671	沈北	天乾变	天商线	10kV	600	396.15	66%	0	0	58%	0	0				65.40%
1672	沈北	天乾变	天星线	10kV	600	271.59	45%	0	0	—	0	0				100.00%
1673	沈北	天乾变	天华乙	10kV	553	42.59	8%	0	0	1%	0	0				15.35%
1674	沈北	天乾变	天洋乙	10kV	553	266.75	48%	0	0	75%	0	0				8.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1675	沈北	天乾变	天诚线	10kV	553	529.69	96%	0	0	56%	0	0				11.12%
1676	沈北	天乾变	天财线	10kV	553	156.69	28%	0	0	87%	0	0				31.62%
1677	沈北	天乾变	天俚线	10kV	553	381.24	69%	0	0	88%	0	0				-2.62%
1678	沈北	天乾变	天光线	10kV	600	200.13	33%	0	0	24%	0	0				15.79%
1679	沈北	天乾变	天金线	10kV	600	426.58	71%	0	0	36%	0	0				47.65%
1680	沈北	天乾变	天孝乙	10kV	600	108.77	18%	0	0	5%	0	0				82.45%
1681	沈北	天乾变	天西线	10kV	553	56.98	10%	0	0	—	0	0				100.00%
1682	康平	田家变	田南线	10kV	150	164	109%	1	1	96%	0	0				-5.15%
1683	康平	田家变	粮库线	10kV	200	60	30%	1	1.75	4%	0	0				22.29%
1684	康平	田家变	海州线	10kV	320	370	116%	0	0	108%	0	0				5.70%
1685	康平	田家变	辽阳线	10kV	200	62	31%	0	0	44%	208	208				-20.00%
1686	浑南	铁匠变	金水线	10kV	600	350	58%	0	0	30%	173	173				8.19%
1687	浑南	铁匠变	铁空甲	10kV	584	230	39%	0	0	46%	3097	3097				0.67%
1688	浑南	铁匠变	铁营线	10kV	600	340	57%	0	0	64%	346	346				2.78%
1689	浑南	铁匠变	铁榆甲	10kV	584	200	34%	0	0	3%	2605	2605				15.96%
1690	浑南	铁匠变	铁空乙	10kV	584	300	51%	0	0	62%	1884	1884				5.02%
1691	浑南	铁匠变	铁东乙	10kV	553	410	74%	0	0	84%	0	0				3.32%
1692	浑南	铁匠变	铁榆乙	10kV	584	1	0%	0	0	0%	6052	6052				32.81%
1693	浑南	铁匠变	铁东甲	10kV	584	125	21%	0	0	14%	0	0				1.59%
1694	浑南	铁匠变	天成甲	10kV	584	338	58%	0	0	68%	215	215				9.37%
1695	浑南	铁匠变	新界线	10kV	600	215	36%	0	0	34%	2511	2511				3.66%
1696	浑南	铁匠变	铁孤乙	10kV	584	60	10%	0	0	13%	3320	3320				3.02%
1697	浑南	铁匠变	海关线	10kV	584	390	67%	0	0	71%	0	0				14.79%
1698	浑南	铁匠变	慧晶线	10kV	584	224	38%	0	0	33%	3201	3201				24.77%
1699	浑南	铁匠变	铁孤甲	10kV	584	74	13%	0	0	0%	3320	3320				46.76%
1700	浑南	铁匠变	奥体甲	10kV	584	97	17%	0	0	8%	4389	4389				-5.27%
1701	浑南	铁匠变	铁亿线	10kV	600	350	58%	0	0	17%	173	173				10.92%
1702	浑南	铁匠变	铁万线	10kV	600	480	80%	0	0	47%	0	0				-12.08%
1703	苏家屯	佟沟变	佟吴线	10kV	553	529	96%	0	0	132%	0	0				-62.23%
1704	苏家屯	佟沟变	佟胜线	10kV	320	478	149%	0	0	137%	0	0				-20.25%
1705	苏家屯	佟沟变	佟军线	10kV	320	435	136%	0	0	123%	0	0				-0.38%
1706	苏家屯	佟沟变	佟王线	10kV	240	15	6%	0	0	23%	3481	3481				-25.90%
1707	苏家屯	佟沟变	佟恒乙	10kV	600	49	8%	0	0	3%	8504	8504				96.40%
1708	苏家屯	佟沟变	佟城甲	10kV	600	200	33%	0	0	—	1889	1889				100.00%
1709	法库	团山子	佳得宝	10kV	570	202.06	35%	0	0	62%	5385	5385				-9.23%
1710	法库	团山子	泰一乙	10kV	400	137.25	34%	1	20.25	70%	3858	3858				-4.48%
1711	法库	团山子	泰一甲	10kV	400	263.90	66%	77	668.25	67%	1664	1664				-11.60%
1712	法库	团山子	大唐乙	10kV	570	410.84	72%	11	625.5	69%	1769	1769				-6.77%
1713	法库	团山子	团富线	10kV	400	0	0%	0	0	0%	6235	6235				-100.00%
1714	法库	团山子	大唐甲	10kV	570	326.77	57%	0	0	53%	3226	3226				2.61%
1715	法库	团山子	新大地	10kV	400	0	0%	0	0	0%	6235	6235				0.00%
1716	法库	团山子	东方乙	10kV	570	99.87	18%	0	0	16%	7155	7155				2.92%
1717	法库	团山子	兴凯甲	10kV	400	0	0%	1	1	0%	6235	6235				-100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1718	法库	团山子	东方甲	10kV	400	296.19	74%	0	0	72%	1105	1105				-8.14%
1719	法库	团山子	浩松乙	10kV	400	317.94	79%	6	260.5	76%	728	728				1.61%
1720	法库	团山子	浩松甲	10kV	400	360.25	90%	0	0	89%	0	0				7.09%
1721	法库	团山子	大富线	10kV	400	0	0%	0	0	1%	6235	6235				-91.24%
1722	法库	团山子	团顺线	10kV	400	59.49	15%	0	0	9%	5205	5205				27.12%
1723	法库	团山子	东方丙	10kV	400	209.55	52%	0	0	51%	2606	2606				-1.00%
1724	法库	团山子	团合线	10kV	400	0	0%	13	14.75	0%	6235	6235				51.11%
1725	法库	团山子	团地线	10kV	565	161.31	29%	0	0	30%	6013	6013				-33.00%
1726	法库	团山子	团弘线	10kV	490	183.84	38%	22	65	37%	4454	4454				-9.41%
1727	法库	团山子	团者线	10kV	570	472.86	83%	0	0	77%	695	695				33.66%
1728	法库	团山子	团鑫线	10kV	565	0.32	0%	0	0	0%	8802	8802				0.00%
1729	铁西	万达变	万工线	10kV	600	300	50%	0	0	19%	4157	4157				17.16%
1730	铁西	万达变	万兴乙	10kV	584	94	16%	0	0	16%	5452	5452				-0.04%
1731	铁西	万达变	万云甲	10kV	584	61	10%	0	0	10%	5012	5012				-0.17%
1732	铁西	万达变	万翔甲	10kV	553	167	30%	0	0	25%	2854	2854				23.89%
1733	铁西	万达变	艳粉甲	10kV	553	183	33%	0	0	33%	2577	2577				15.33%
1734	铁西	万达变	万云乙	10kV	584	334	57%	0	0	36%	0	0				-5.05%
1735	铁西	万达变	万滑甲	10kV	600	360	60%	0	0	57%	0	0				5.63%
1736	铁西	万达变	万腾线	10kV	600	480	80%	0	0	70%	0	0				-38.09%
1737	铁西	万达变	万兴甲	10kV	600	100	17%	0	0	1%	1180	1180				100.00%
1738	铁西	万达变	万滑乙	10kV	600	430	72%	0	0	57%	0	0				-8.70%
1739	铁西	万达变	万翔乙	10kV	553	145	26%	0	0	28%	1180	1180				34.55%
1740	铁西	万达变	万齐线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0				18.22%
1741	沈河	万柳变	万中甲	10kV	553	414	75%	0	0	58%	0	0				-2.76%
1742	沈河	万柳变	万中乙	10kV	553	270	49%	0	0	34%	0	0				-5.72%
1743	沈河	万柳变	大南乙	10kV	584	191	33%	0	0	33%	0	0				-0.49%
1744	沈河	万柳变	大南甲	10kV	584	262	45%	0	0	42%	0	0				1.76%
1745	沈河	万柳变	祥龙甲	10kV	553	111	20%	0	0	19%	0	0				-6.37%
1746	沈河	万柳变	通天乙	10kV	553	448	81%	0	0	70%	0	0				-0.87%
1747	沈河	万柳变	通天甲	10kV	553	50	9%	0	0	9%	0	0				-0.72%
1748	沈河	万柳变	祥龙乙	10kV	553	190	34%	0	0	35%	0	0				-9.41%
1749	沈河	万柳变	万大乙	10kV	553	164	30%	0	0	37%	0	0				-6.57%
1750	沈河	万柳变	房产线	10kV	584	120	21%	0	0	19%	0	0				0.00%
1751	沈河	万柳变	万大甲	10kV	553	185	33%	0	0	27%	0	0				9.07%
1752	沈河	万柳变	南关甲	10kV	553	110	20%	0	0	19%	0	0				2.75%
1753	沈河	万柳变	五爱甲	10kV	553	173	31%	0	0	26%	0	0				-5.25%
1754	沈河	万柳变	南关乙	10kV	553	225	41%	0	0	35%	0	0				7.93%
1755	沈河	万柳变	市场线	10kV	584	380	65%	0	0	43%	0	0				16.76%
1756	沈河	万柳变	五爱乙	10kV	553	172	31%	0	0	36%	0	0				-4.03%
1757	沈河	万柳变	万东线	10kV	600	160	27%	0	0	27%	0	0				-5.13%
1758	沈河	万柳变	科学乙	10kV	553	131	24%	0	0	23%	0	0				-0.26%
1759	沈河	万柳变	科学甲	10kV	553	242	44%	0	0	30%	0	0				14.01%
1760	沈河	万柳变	逸林线	10kV	600	80	13%	0	0	15%	0	0				5.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1761	沈河	万柳变	万阳线	10kV	600	230	38%	0	0	29%	0	0				3.20%
1762	沈河	万柳变	五客线	10kV	600	120	20%	0	0	19%	0	0				1.72%
1763	沈河	万柳变	万国线	10kV	553	226	41%	0	0	39%	0	0				2.54%
1764	沈河	万柳变	万群线	10kV	600	122	20%	0	0	29%	0	0				-15.81%
1765	沈河	万柳变	五联线	10kV	600	71	12%	0	0	14%	0	0				3.14%
1766	开发	汪河变	汪砂甲	10kV	553	386	70%	0	0	75%	0	0				-40.41%
1767	开发	汪河变	汪桂甲	10kV	600	360	60%	0	0	7%	0	0				56.96%
1768	开发	汪河变	汪锦甲	10kV	600	383	64%	0	0	49%	0	0				58.97%
1769	开发	汪河变	汪保甲	10kV	600	0	0%	0	0	45%	0	0				80.14%
1770	开发	汪河变	汪阳线	10kV	600	120	20%	0	0	—	4157	4157				100.00%
1771	开发	汪河变	汪砂乙	10kV	553	300	54%	0	0	28%	1509	1509				-88.59%
1772	开发	汪河变	汪桂乙	10kV	600	268	45%	0	0	15%	1593	1593				71.44%
1773	开发	汪河变	汪新线	10kV	600	142	24%	0	0	37%	3776	3776				49.41%
1774	开发	汪河变	汪碧线	10kV	600	298	50%	0	0	32%	1074	1074				52.09%
1775	开发	汪河变	汪锦乙	10kV	600	281	47%	0	0	59%	1368	1368				52.48%
1776	开发	汪河变	汪保乙	10kV	600	0	0%	0	0	25%	0	0				64.21%
1777	开发	汪河变	汪庭乙	10kV	600	259	43%	0	0	—	4867	4867				0.00%
1778	东陵	汪家变	汪白甲	10kV	553	434.53	79%	0	0	71%	0	0				29.64%
1779	东陵	汪家变	汪沈甲	10kV	553	195.82	35%	0	0	36%	2355	2355				27.24%
1780	东陵	汪家变	汪上甲	10kV	600	47.81	8%	0	0	—	6845	6845				100.00%
1781	东陵	汪家变	汪新甲	10kV	600	6.68	1%	0	0	—	1890	1890				100.00%
1782	东陵	汪家变	汪佰甲	10kV	600	4	1%	0	0	—	6166	6166				100.00%
1783	东陵	汪家变	汪白乙	10kV	553	0.7	0%	0	0	0%	385	385				0.00%
1784	东陵	汪家变	汪沈乙	10kV	553	269.3	49%	0	0	50%	1083	1083				30.22%
1785	东陵	汪家变	汪官乙	10kV	600	126.21	21%	0	0	2%	0	0				78.90%
1786	东陵	汪家变	汪新乙	10kV	600	53.44	9%	0	0	—	1310	1310				100.00%
1787	东陵	汪家变	汪佰乙	10kV	600	4	1%	0	0	—	6166	6166				0.00%
1788	苏家屯	王刚变	官立甲	10kV	553	229	41%	0	0	44%	1780	1780				12.76%
1789	苏家屯	王刚变	孟达线	10kV	553	342	62%	0	0	95%	1260	1260				-14.32%
1790	苏家屯	王刚变	王刚线	10kV	553	290	52%	0	0	54%	2960	2960				-3.49%
1791	苏家屯	王刚变	王胜线	10kV	352	129	37%	0	0	29%	0	0				-4.74%
1792	苏家屯	王刚变	官立乙	10kV	320	239	75%	0	0	75%	0	0				10.07%
1793	沈北	王驿变	王新乙	10kV	553	240.62	44%	0	0	15%	1579	1579				32.06%
1794	沈北	王驿变	城东线	10kV	240	350.12	146%	0	0	73%	0	0				3.00%
1795	沈北	王驿变	王虎甲	10kV	553	224.46	41%	0	0	35%	4733	4733				-1.18%
1796	沈北	王驿变	王新甲	10kV	600	95.02	16%	0	0	12%	6117	6117				15.28%
1797	沈北	王驿变	王南线	10kV	553	365.60	66%	0	0	69%	2288	2288				-0.98%
1798	沈北	王驿变	王全线	10kV	240	335.20	140%	0	0	57%	0	0				5.66%
1799	沈北	王驿变	太阳线	10kV	553	381.00	69%	0	0	62%	585	585				-0.78%
1800	沈北	王驿变	特动线	10kV	553	352.30	64%	0	0	74%	1082	1082				-11.29%
1801	沈北	王驿变	银河线	10kV	553	397.68	72%	0	0	61%	296	296				1.82%
1802	沈北	王驿变	城南线	10kV	320	294.24	92%	0	0	137%	0	0				-8.08%
1803	皇姑	旺牛变	旺方乙	10kV	553	342	62%	0	0	88%	0	0				8.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1804	皇姑	旺牛变	旺道甲	10kV	553	234	42%	0	0	40%	0	0				36.43%
1805	皇姑	旺牛变	旺恒甲	10kV	600	80	13%	0	0	28%	0	0				92.11%
1806	皇姑	旺牛变	旺方甲	10kV	553	297	54%	0	0	81%	0	0				-17.13%
1807	皇姑	旺牛变	旺道乙	10kV	553	317	57%	0	0	39%	0	0				51.75%
1808	皇姑	旺牛变	旺涛线	10kV	600	28	5%	0	0	4%	0	0				64.81%
1809	皇姑	旺牛变	旺恒乙	10kV	600	0	0%	0	0	28%	0	0				93.42%
1810	皇姑	旺牛变	旺彩线	10kV	600	408	68%	0	0	12%	0	0				86.87%
1811	大东	望花变	紫竹线	10kV	584	223	38%	0	0	19%	2207	2207				9.20%
1812	皇姑	望花变	陵东乙	10kV	553	376	68%	0	0	64%	0	0				5.47%
1813	皇姑	望花变	陵东甲	10kV	553	350	63%	0	0	59%	0	0				2.52%
1814	大东	望花变	二台乙	10kV	553	253	46%	0	0	50%	1050	1050				-0.97%
1815	大东	望花变	上园乙	10kV	553	137	25%	0	0	25%	0	0				6.58%
1816	大东	望花变	上园甲	10kV	553	250	45%	0	0	47%	2375	2375				-0.74%
1817	大东	望花变	望北甲	10kV	553	299	54%	0	0	54%	1526	1526				-2.18%
1818	皇姑	望花变	望柳线	10kV	553	500	90%	0	0	71%	0	0				25.16%
1819	大东	望花变	合作乙	10kV	553	263	48%	0	0	68%	2149	2149				-6.18%
1820	大东	望花变	二台甲	10kV	553	256	46%	0	0	59%	1313	1313				1.35%
1821	大东	望花变	望北乙	10kV	553	290	52%	0	0	46%	0	0				1.90%
1822	大东	望花变	壹品线	10kV	584	240	41%	0	0	33%	1912	1912				-0.96%
1823	大东	望花变	合作甲	10kV	553	128	23%	0	0	53%	4488	4488				-55.44%
1824	法库	魏家变	魏水线	10kV	490	546.20	111%	221	776	49%	0	0	2025年2月			33.44%
1825	法库	魏家变	魏震线	10kV	490	168.40	34%	0	0	47%	2110	2110				1.63%
1826	法库	魏家变	魏发线	10kV	570	483.64	85%	0	0	75%	509	509				22.62%
1827	法库	魏家变	魏明线	10kV	490	0	0%	0	0	0%	2110	2110				-200.00%
1828	法库	魏家变	魏佛线	10kV	400	323.47	81%	0	0	18%	633	633				50.15%
1829	法库	魏家变	魏宏线	10kV	400	286.87	72%	7	13.5	84%	1267	1267				5.97%
1830	法库	魏家变	魏新线	10kV	490	309.84	63%	0	0	31%	2272	2272				13.78%
1831	法库	魏家变	魏顺线	10kV	490	188.87	39%	0	0	39%	4367	4367				-15.68%
1832	法库	魏家变	金地乙	10kV	400	184.13	46%	0	0	37%	3046	3046				1.20%
1833	法库	魏家变	魏豪线	10kV	490	148.19	30%	0	0	30%	5071	5071				-13.15%
1834	新民	温台变	平坨线	10kV	240	76	32%	0	0	36%	1850	1850				36.78%
1835	新民	温台变	安李线	10kV	240	65	27%	0	0	27%	1368	1368				-39.85%
1836	新民	温台变	小柳线	10kV	240	83	35%	0	0	35%	1850	1850				3.76%
1837	皇姑	文北变	文前乙	10kV	553	152	27%	0	0	21%	3114	3114				12.60%
1838	沈北	文北变	文闵甲	10kV	352	1185.47	337%	0	0	23%	0	0				-5.18%
1839	皇姑	文北变	文方甲	10kV	553	450	81%	0	0	83%	0	0				-3.78%
1840	皇姑	文北变	文方乙	10kV	553	310	56%	0	0	63%	705	705				5.07%
1841	皇姑	文北变	观北甲	10kV	553	45	8%	0	0	6%	3232	3232				-0.17%
1842	皇姑	文北变	文前甲	10kV	553	220	40%	0	0	38%	1936	1936				-2.60%
1843	皇姑	文北变	文青线	10kV	600	390	65%	0	0	48%	0	0				21.71%
1844	皇姑	文北变	文信线	10kV	600	150	25%	0	0	16%	0	0				32.45%
1845	沈北	文北变	文虎线	10kV	600	34.80	6%	0	0	3%	3232	3232				74.27%
1846	沈北	文北变	文闵乙	10kV	600	126.56	21%	0	0	12%	6172	6172				27.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1847	皇姑	文北变	观北乙	10kV	553	297	54%	0	0	53%	0	0				6.37%
1848	皇姑	文北变	文居线	10kV	482	160	33%	0	0	28%	1142	1142				-0.68%
1849	皇姑	文北变	文溪线	10kV	600	320	53%	0	0	38%	0	0				18.13%
1850	皇姑	文北变	文岗线	10kV	600	288	48%	0	0	48%	0	0				43.89%
1851	沈河	文艺变	文嘉线	10kV	600	250	42%	0	0	44%	1905	1905				0.23%
1852	沈河	文艺变	文花甲	10kV	600	310	52%	0	0	51%	866	866				10.35%
1853	沈河	文艺变	文关甲	10kV	600	75	13%	0	0	11%	1936	1936				2.35%
1854	沈河	文艺变	文万甲	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039				-16.36%
1855	沈河	文艺变	文湖甲	10kV	600	470	78%	0	0	76%	0	0				8.90%
1856	和平	文艺变	文金线	10kV	600	26	4%	0	0	5%	6832	6832				16.72%
1857	沈河	文艺变	文展甲	10kV	553	62	11%	0	0	6%	4673	4673				40.55%
1858	沈河	文艺变	文好线	10kV	584	100	17%	0	0	15%	4337	4337				-5.55%
1859	沈河	文艺变	文花乙	10kV	600	320	53%	0	0	51%	693	693				-6.28%
1860	和平	文艺变	文融线	10kV	600	57	10%	0	0	8%	8366	8366				26.35%
1861	沈河	文艺变	文湖乙	10kV	656	201	31%	0	0	7%	3336	3336				-37.92%
1862	沈河	文艺变	文万乙	10kV	600	310	52%	0	0	51%	866	866				1.89%
1863	沈河	文艺变	文雅线	10kV	600	140	23%	0	0	32%	3810	3810				2.79%
1864	沈河	文艺变	文展乙	10kV	553	3	1%	0	0	1%	5695	5695				-23.33%
1865	康平	卧龙变	卧滨线	10kV	600	65	11%	0	0	9%	5850	5850				16.52%
1866	康平	卧龙变	卧康线	10kV	600	399	67%	0	0	55%	0	0				6.68%
1867	康平	卧龙变	卧山线	10kV	600	90	15%	0	0	10%	5850	5850				22.10%
1868	康平	卧龙变	卧名线	10kV	600	177	30%	0	0	16%	5850	5850				1.18%
1869	康平	卧龙变	卧金线	10kV	600	122	20%	0	0	18%	7240	7240				5.28%
1870	康平	卧龙变	卧城线	10kV	600	195	33%	0	0	28%	5975	5975				7.98%
1871	康平	卧龙变	卧依线	10kV	600	114	19%	0	0	15%	5820	5820				1.28%
1872	辽中	乌伯牛	徐家线	10kV	240	240	100%	0	0	59%	0	0				6.54%
1873	辽中	乌伯牛	轧钢一	10kV	240	84	35%	0	0	36%	2286	2286				-130.11%
1874	辽中	乌伯牛	吴家线	10kV	553	214	39%	0	0	38%	4914	4914				-36.25%
1875	辽中	乌伯牛	腰荒地	10kV	553	252	46%	0	0	40%	0	0				1.70%
1876	辽中	乌伯牛	排水线	10kV	264	137	52%	0	0	33%	1742	1742				0.81%
1877	于洪	五金变	五兰甲	10kV	553	463	84%	0	0	84%	0	0				9.45%
1878	于洪	五金变	前民线	10kV	600	60	10%	0	0	10%	0	0				48.82%
1879	于洪	五金变	五兰乙	10kV	553	476	86%	0	0	86%	0	0				5.27%
1880	于洪	五金变	五民甲	10kV	600	39	7%	0	0	7%	0	0				5.53%
1881	于洪	五金变	五机乙	10kV	553	459	83%	0	0	83%	0	0				-2.41%
1882	于洪	五金变	五机甲	10kV	553	331	60%	0	0	60%	0	0				20.98%
1883	浑南	下深变	深桃乙	10kV	553	490	89%	2	3	65%	0	0				35.62%
1884	苏家屯	下深变	下深甲	10kV	600	474	79%	0	0	55%	0	0				3.12%
1885	浑南	下深变	三星乙	10kV	553	292	53%	0	0	80%	0	0				2.04%
1886	浑南	下深变	深塔甲	10kV	553	70	13%	0	0	5%	0	0				-4.01%
1887	浑南	下深变	金河线	10kV	553	281	51%	0	0	66%	0	0				10.20%
1888	浑南	下深变	深桃甲	10kV	600	222	37%	0	0	28%	0	0				-14.60%
1889	浑南	下深变	高科甲	10kV	553	230	42%	0	0	94%	0	0				-13.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1890	浑南	下深变	高科乙	10kV	553	177	32%	1	1	17%	0	0				-3.96%
1891	苏家屯	下深变	理想线	10kV	584	378	65%	0	0	58%	0	0				2.15%
1892	浑南	下深变	新隆线	10kV	600	356	59%	0	0	35%	0	0				-5.12%
1893	浑南	下深变	深软线	10kV	584	298	51%	0	0	35%	0	0				6.18%
1894	浑南	下深变	亚泰线	10kV	584	160	27%	0	0	41%	0	0				-9.82%
1895	浑南	下深变	三环乙	10kV	553	180	33%	0	0	34%	0	0				-19.05%
1896	浑南	下深变	新城线	10kV	600	260	43%	0	0	54%	0	0				-7.25%
1897	浑南	下深变	三星甲	10kV	553	428	77%	0	0	62%	0	0				26.33%
1898	浑南	下深变	深塔乙	10kV	553	199	36%	0	0	9%	0	0				-35.00%
1899	浑南	下深变	三环甲	10kV	328	327	100%	26	62.5	77%	0	0				17.26%
1900	苏家屯	下深变	下深乙	10kV	553	396	72%	0	0	44%	0	0				16.48%
1901	大东	小东变	小西线	10kV	553	225	41%	0	0	78%	0	0				-60.82%
1902	大东	小东变	中捷线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
1903	大东	小东变	机场线	10kV	553	258	47%	0	0	95%	0	0				-25.69%
1904	大东	小东变	新光线	10kV	553	330	60%	0	0	42%	0	0				4.28%
1905	大东	小东变	城北线	10kV	553	350	63%	0	0	14%	0	0				-37.99%
1906	大东	小东变	大连线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
1907	大东	小东变	大华线	10kV	584	354	61%	0	0	59%	0	0				-0.07%
1908	大东	小东变	小北线	10kV	553	140	25%	0	0	74%	2072	2072				-1.15%
1909	大东	小东变	小光线	10kV	553	216	39%	0	0	47%	2006	2006				5.71%
1910	大东	小东变	小望线	10kV	553	236	43%	0	0	92%	1659	1659				-6.00%
1911	大东	小东变	小毛线	10kV	553	243	44%	0	0	41%	1538	1538				2.13%
1912	大东	小东变	东梦甲	10kV	600	136	23%	0	0	15%	3880	3880				15.56%
1913	大东	小东变	北宅线	10kV	553	200	36%	0	0	18%	2283	2283				0.93%
1914	大东	小东变	地坛线	10kV	584	231	40%	0	0	41%	2068	2068				12.98%
1915	大东	小东变	东梦乙	10kV	600	276	46%	0	0	54%	1455	1455				6.34%
1916	大东	小东变	东润线	10kV	584	36	6%	0	0	2%	5445	5445				91.80%
1917	新民	小民屯	镇内线	10kV	320	272	85%	0	0	82%	0	0				6.97%
1918	新民	小民屯	大玉线	10kV	285	300	105%	0	0	90%	0	0				5.88%
1919	新民	小民屯	朱南线	10kV	240	329	137%	1	1	99%	0	0				5.35%
1920	新民	小民屯	前进线	10kV	285	199	70%	0	0	79%	0	0				-15.79%
1921	新民	小民屯	小七线	10kV	553	353	64%	0	0	56%	0	0				2.43%
1922	沈北	孝信变	孝新线	10kV	553	564.43	102%	0	0	83%	0	0				-22.00%
1923	沈北	孝信变	孝科线	10kV	600	110.74	18%	0	0	19%	0	0				14.54%
1924	沈北	孝信变	孝新甲	10kV	553	319.39	58%	0	0	26%	0	0				12.57%
1925	沈北	孝信变	总部甲	10kV	600	101.60	17%	0	0	17%	0	0				0.78%
1926	沈北	孝信变	孝阳线	10kV	553	264.02	48%	0	0	84%	0	0				-25.20%
1927	沈北	孝信变	孝锋线	10kV	553	430.84	78%	0	0	86%	0	0				12.70%
1928	沈北	孝信变	孝新乙	10kV	553	245.04	44%	0	0	21%	0	0				10.15%
1929	沈北	孝信变	孝星线	10kV	553	283.88	51%	0	0	46%	0	0				17.95%
1930	沈北	孝信变	孝场甲	10kV	600	130.60	22%	0	0	2%	0	0				-9.57%
1931	沈北	孝信变	孝场乙	10kV	600	90.53	15%	0	0	4%	0	0				100.00%
1932	沈北	孝信变	孝文线	10kV	553	308.14	56%	0	0	71%	0	0				-32.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1933	沈北	孝信变	总部乙	10kV	600	42.89	7%	0	0	6%	0	0				7.08%
1934	沈北	孝信变	孝乐线	10kV	553	372.48	67%	0	0	76%	0	0				-20.92%
1935	沈北	孝信变	孝盛线	10kV	600	719.82	120%	0	0	54%	0	0				5.85%
1936	沈北	孝信变	孝诚线	10kV	553	538.59	97%	34	75.75	91%	0	0				5.59%
1937	沈北	孝信变	雨润甲	10kV	553	329.59	60%	0	0	60%	0	0				8.85%
1938	沈北	孝信变	孝昌甲	10kV	553	536.13	97%	22	65	88%	0	0				1.15%
1939	沈北	孝信变	雨润乙	10kV	553	299.35	54%	0	0	32%	0	0				19.88%
1940	沈北	孝信变	孝昌乙	10kV	553	292.85	53%	0	0	55%	0	0				5.63%
1941	沈北	新城子	新城子	10kV	240	504.27	210%	4	7.25	58%	0	0				-2.15%
1942	沈北	新城子	新空线	10kV	600	13.24	2%	0	0	—	5900	5900				100.00%
1943	沈北	新城子	农专线	10kV	320	350.53	110%	14	58	33%	0	0				-26.94%
1944	沈北	新城子	二零八	10kV	320	118.76	37%	0	0	28%	0	0				57.56%
1945	新民	新民变	新区线	10kV	553	259	47%	0	0	45%	0	0				3.28%
1946	新民	新民变	中学线	10kV	553	425	77%	0	0	81%	0	0				4.32%
1947	新民	新民变	铁专乙	10kV	553	422	76%	0	0	81%	0	0				3.80%
1948	新民	新民变	铁专甲	10kV	553	480	87%	1	1	86%	0	0				5.89%
1949	新民	新民变	营东线	10kV	553	482	87%	0	0	87%	0	0				3.51%
1950	新民	新民变	高台乙	10kV	553	55	10%	0	0	33%	0	0				-10.98%
1951	新民	新民变	高台甲	10kV	553	370	67%	0	0	70%	0	0				3.58%
1952	新民	新民变	木材线	10kV	320	0	0%	0	0	0%	0	0				5.26%
1953	新民	新民变	陶瓷线	10kV	320	115	36%	0	0	28%	0	0				12.81%
1954	新民	新民变	营西线	10kV	553	303	55%	0	0	59%	0	0				3.12%
1955	新民	新民变	化肥线	10kV	553	134	24%	0	0	39%	0	0				-5.20%
1956	辽中	新民屯	土堡线	10kV	320	355	111%	0	0	123%	0	0				-0.50%
1957	辽中	新民屯	新东线	10kV	320	413	129%	0	0	126%	0	0				8.01%
1958	辽中	新民屯	宽场线	10kV	377	535	142%	0	0	112%	0	0				3.75%
1959	辽中	新民屯	中村线	10kV	320	297	93%	0	0	83%	0	0				2.52%
1960	辽中	新民屯	沈西线	10kV	553	369	67%	0	0	97%	2229	2229				-23.57%
1961	辽中	新民屯	东方线	10kV	553	369	67%	0	0	58%	2229	2229				17.52%
1962	辽中	新民屯	宏晨线	10kV	553	456	82%	0	0	—	722	722				100.00%
1963	辽中	新民屯	德邦一	10kV	377	636	169%	0	0	191%	0	0				-107.55%
1964	辽中	新民屯	德邦二	10kV	377	641	170%	0	0	162%	0	0				-124.26%
1965	辽中	新民屯	铜厂线	10kV	377	220	58%	0	0	57%	0	0				5.37%
1966	新民	新兴变	兴福线	10kV	570	113	20%	0	0	22%	3966	3966				-16.63%
1967	新民	新兴变	兴地甲	10kV	570	200	35%	0	0	64%	3940	3940				-7.58%
1968	新民	新兴变	兴农线	10kV	553	309	56%	0	0	52%	395	395				58.50%
1969	新民	新兴变	兴牛线	10kV	570	236	41%	0	0	13%	1836	1836				20.06%
1970	新民	新兴变	兴地乙	10kV	553	74	13%	0	0	12%	7338	7338				7.02%
1971	新民	新兴变	兴沈线	10kV	553	127	23%	0	0	22%	6421	6421				15.11%
1972	新民	新兴变	新隆线	10kV	553	177	32%	0	0	60%	2681	2681				0.00%
1973	法库	新依变	依拉线	10kV	200	223.05	112%	1	1.25	91%	0	0				10.37%
1974	法库	新依变	依三线	10kV	377	572.78	152%	87	393.75	96%	0	0	2024年8月			20.33%
1975	法库	新依变	依戴线	10kV	377	149.66	40%	0	0	36%	3285	3285				3.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1976	法库	新依变	依草线	10kV	377	243.82	65%	0	0	58%	1654	1654				-17.54%
1977	新民	兴隆变	大民线	10kV	320	269	84%	0	0	105%	329	329				-10.28%
1978	新民	兴隆变	孤家线	10kV	320	452	141%	77	102	143%	0	0				11.06%
1979	新民	兴隆变	排灌线	10kV	320	180	56%	0	0	47%	1871	1871				-2.10%
1980	新民	兴隆变	农机线	10kV	240	293	122%	0	0	98%	0	0				8.17%
1981	新民	兴隆变	兴隆线	10kV	352	431	122%	15	45.75	105%	0	0				-10.26%
1982	法库	秀水变	秀长线	10kV	553	211.16	38%	0	0	46%	4420	4420				0.94%
1983	法库	秀水变	秀叶线	10kV	553	388.57	70%	0	0	73%	1890	1890				-7.30%
1984	法库	秀水变	秀水线	10kV	285	334.94	118%	25	58	130%	0	0				-6.42%
1985	法库	秀水变	秀登线	10kV	328	286.94	87%	0	0	79%	0	0				3.25%
1986	苏家屯	雪松变	松北甲	10kV	553	526	95%	0	0	44%	0	0				1.36%
1987	苏家屯	雪松变	松满线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	7109	7109				0.00%
1988	苏家屯	雪松变	松南甲	10kV	553	385	70%	0	0	48%	515	515				9.76%
1989	苏家屯	雪松变	松南乙	10kV	553	358	65%	0	0	54%	0	0				9.66%
1990	苏家屯	雪松变	松沈甲	10kV	600	163	27%	0	0	46%	6530	6530				-7.24%
1991	苏家屯	雪松变	松桧甲	10kV	600	4	1%	0	0	24%	7109	7109				21.50%
1992	苏家屯	雪松变	雪南甲	10kV	553	334	60%	0	0	61%	0	0				-18.90%
1993	苏家屯	雪松变	松沈乙	10kV	600	202	34%	0	0	11%	3130	3130				30.18%
1994	苏家屯	雪松变	雪北乙	10kV	553	364	66%	0	0	61%	879	879				-2.26%
1995	苏家屯	雪松变	雪南乙	10kV	553	360	65%	0	0	65%	2385	2385				3.72%
1996	苏家屯	雪松变	松智线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	3130	3130				4.69%
1997	苏家屯	雪松变	松桧乙	10kV	600	3	1%	0	0	22%	3130	3130				22.14%
1998	苏家屯	雪松变	松园甲	10kV	600	620	103%	0	0	101%	0	0				2.73%
1999	苏家屯	雪松变	雪北甲	10kV	553	429	78%	0	0	86%	0	0				-5.60%
2000	皇姑	亚明变	教学甲	10kV	553	280	51%	0	0	56%	696	696				2.13%
2001	皇姑	亚明变	鲲鹏线	10kV	600	339	57%	0	0	90%	364	364				-1.53%
2002	皇姑	亚明变	珠江乙	10kV	553	370	67%	0	0	44%	0	0				6.41%
2003	皇姑	亚明变	珠江甲	10kV	553	330	60%	0	0	48%	0	0				7.58%
2004	铁西	亚明变	霁虹甲	10kV	584	241	41%	0	0	20%	696	696				5.87%
2005	皇姑	亚明变	天山甲	10kV	600	373	62%	0	0	72%	0	0				-0.01%
2006	皇姑	亚明变	教学乙	10kV	553	200	36%	0	0	24%	696	696				9.86%
2007	皇姑	亚明变	华凯线	10kV	553	300	54%	0	0	46%	0	0				-0.65%
2008	皇姑	亚明变	闽江乙	10kV	553	346	63%	0	0	62%	0	0				-0.50%
2009	皇姑	亚明变	华山乙	10kV	553	311	56%	0	0	81%	0	0				-1.28%
2010	皇姑	亚明变	华山甲	10kV	553	174	31%	0	0	35%	0	0				-4.00%
2011	皇姑	亚明变	闽江甲	10kV	553	250	45%	0	0	57%	0	0				-7.86%
2012	开发	羊吉变	羊新线	10kV	600	60	10%	0	0	14%	2120	2120				8.02%
2013	开发	羊吉变	羊农乙	10kV	553	215	39%	0	0	24%	2120	2120				48.03%
2014	开发	羊吉变	羊金线	10kV	553	391	71%	0	0	74%	0	0				-2.86%
2015	开发	羊吉变	宁官乙	10kV	553	393	71%	0	0	58%	0	0				-5.96%
2016	开发	羊吉变	羊农甲	10kV	553	337	61%	0	0	50%	868	868				4.91%
2017	开发	羊吉变	羊湖线	10kV	600	300	50%	0	0	53%	2120	2120				3.84%
2018	开发	羊吉变	吉商线	10kV	600	271	45%	0	0	25%	1541	1541				18.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2019	开发	羊吉变	宁官甲	10kV	553	510	92%	23	35.5	94%	0	0				-17.30%
2020	开发	羊吉变	羊依线	10kV	600	285	48%	0	0	45%	1299	1299				3.54%
2021	开发	羊吉变	太湖乙	10kV	553	314	57%	0	0	37%	308	308				8.98%
2022	开发	羊吉变	太湖甲	10kV	553	150	27%	0	0	25%	3149	3149				3.88%
2023	东陵	杨官变	杨热线	10kV	600	253.12	42%	0	0	58%	0	0				-1.98%
2024	东陵	杨官变	杨古线	10kV	553	97.38	18%	0	0	16%	0	0				-10.63%
2025	东陵	杨官变	杨紫线	10kV	584	356.48	61%	0	0	89%	0	0				30.76%
2026	东陵	杨官变	杨鑫线	10kV	553	181.41	33%	0	0	46%	0	0				11.34%
2027	东陵	杨官变	杨金线	10kV	584	331.17	57%	0	0	50%	0	0				15.36%
2028	东陵	杨官变	杨家线	10kV	553	214.8	39%	0	0	26%	0	0				10.79%
2029	东陵	杨官变	杨导甲	10kV	584	144.49	25%	0	0	19%	0	0				25.54%
2030	东陵	杨官变	杨北线	10kV	600	144.49	24%	0	0	—	0	0				100.00%
2031	东陵	杨官变	杨孤乙	10kV	553	4.57	1%	0	0	—	0	0				0.00%
2032	东陵	杨官变	杨提线	10kV	553	268.24	49%	0	0	51%	0	0				13.34%
2033	东陵	杨官变	杨孤甲	10kV	553	136.05	25%	0	0	53%	0	0				-15.22%
2034	东陵	杨官变	杨石线	10kV	553	380.39	69%	0	0	69%	0	0				1.75%
2035	东陵	杨官变	杨华线	10kV	600	63.98	11%	0	0	10%	0	0				-1.02%
2036	东陵	杨官变	杨林线	10kV	584	314.65	54%	0	0	55%	0	0				1.51%
2037	东陵	杨官变	祝科线	10kV	553	309.73	56%	0	0	51%	0	0				35.97%
2038	浑南	杨官变	杨车线	10kV	584	203	35%	0	0	31%	0	0				22.45%
2039	东陵	杨官变	富康线	10kV	410	242.93	59%	0	0	39%	0	0				62.52%
2040	东陵	杨官变	杨导乙	10kV	600	280.2	47%	0	0	21%	0	0				72.53%
2041	辽中	杨士岗	杨士岗	10kV	553	314	57%	0	0	63%	3107	3107				-1.88%
2042	辽中	杨士岗	阀门线	10kV	377	206	55%	0	0	47%	2184	2184				6.01%
2043	辽中	杨士岗	八三堡	10kV	377	243	64%	0	0	81%	1668	1668				4.52%
2044	辽中	杨士岗	德兴堡	10kV	377	235	62%	0	0	65%	1806	1806				-21.69%
2045	辽中	杨士岗	新民屯	10kV	377	201	53%	0	0	59%	2395	2395				-34.47%
2046	辽中	杨士岗	富豪线	10kV	320	289	90%	0	0	104%	0	0				-10.02%
2047	辽中	杨士岗	靠山屯	10kV	320	265	83%	0	0	90%	118	118				-3.57%
2048	辽中	养士堡	曹家线	10kV	377	59	16%	0	0	15%	4855	4855				3.12%
2049	辽中	养士堡	腰屯线	10kV	352	301	86%	0	0	83%	274	274				-4.01%
2050	辽中	养士堡	冶金线	10kV	352	49	14%	0	0	14%	4638	4638				1.17%
2051	辽中	养士堡	林家线	10kV	352	378	107%	27	51	118%	0	0				0.18%
2052	浑南	营盘	帆东乙	10kV	553	126	23%	0	0	23%	0	0				0.00%
2053	浑南	营盘	营万乙	10kV	600	280	47%	0	0	47%	0	0				1.41%
2054	浑南	营盘	帆东甲	10kV	553	350	63%	0	0	21%	0	0				0.00%
2055	浑南	营盘	丽水线	10kV	553	429	78%	0	0	61%	0	0				-8.01%
2056	东陵	营盘	营孙线	10kV	553	299.71	54%	0	0	32%	0	0				12.91%
2057	东陵	营盘	营孤甲	10kV	553	313.59	57%	0	0	63%	0	0				11.93%
2058	浑南	营盘	航西乙	10kV	553	218	39%	0	0	57%	0	0				-21.70%
2059	浑南	营盘	航西甲	10kV	553	380	69%	0	0	47%	0	0				10.93%
2060	浑南	营盘	营北线	10kV	600	350	58%	0	0	82%	0	0				12.46%
2061	浑南	营盘	营侦线	10kV	553	480	87%	0	0	86%	0	0				-3.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2062	浑南	营盘	营奥线	10kV	600	236	39%	0	0	41%	0	0				12.78%
2063	浑南	营盘	营新线	10kV	600	261	44%	0	0	40%	0	0				2.82%
2064	浑南	营盘	帆西乙	10kV	553	102	18%	0	0	27%	0	0				1.59%
2065	浑南	营盘	帆西甲	10kV	553	410	74%	0	0	57%	0	0				3.33%
2066	浑南	营盘	营天线	10kV	584	381	65%	0	0	65%	0	0				5.59%
2067	浑南	营盘	营亿线	10kV	600	300	50%	0	0	22%	0	0				5.15%
2068	浑南	营盘	七星线	10kV	292	320	110%	0	0	66%	0	0				2.47%
2069	浑南	营盘	营万甲	10kV	600	153	26%	0	0	27%	0	0				5.24%
2070	浑南	营盘	航东甲	10kV	553	187	34%	0	0	34%	0	0				0.96%
2071	浑南	营盘	营福线	10kV	584	416	71%	0	0	37%	0	0				16.79%
2072	浑南	营盘	营湾线	10kV	600	317	53%	0	0	53%	0	0				11.17%
2073	浑南	营盘	航东乙	10kV	553	296	54%	0	0	54%	0	0				0.00%
2074	东陵	营盘	营孤乙	10kV	553	396.56	72%	0	0	35%	0	0				15.86%
2075	浑南	营盘	营榆线	10kV	553	151	27%	0	0	29%	0	0				1.71%
2076	浑南	营盘	营科线	10kV	600	260	43%	0	0	36%	0	0				-15.22%
2077	铁西	应昌变	应齐甲	10kV	553	336	61%	0	0	36%	0	0				3.78%
2078	铁西	应昌变	应齐乙	10kV	553	375	68%	0	0	63%	0	0				-10.89%
2079	铁西	应昌变	贵和线	10kV	584	254	43%	0	0	33%	0	0				3.64%
2080	铁西	应昌变	应中甲	10kV	584	360	62%	0	0	11%	0	0				-6.70%
2081	铁西	应昌变	应东乙	10kV	584	230	39%	0	0	42%	0	0				-0.30%
2082	铁西	应昌变	应中乙	10kV	584	21	4%	0	0	4%	0	0				32.61%
2083	铁西	应昌变	应东甲	10kV	553	260	47%	0	0	51%	0	0				0.73%
2084	铁西	应昌变	应劝甲	10kV	600	111	19%	0	0	19%	0	0				29.48%
2085	铁西	应昌变	应缘线	10kV	600	78	13%	0	0	11%	0	0				50.53%
2086	铁西	应昌变	应南线	10kV	553	89	16%	0	0	31%	0	0				58.17%
2087	铁西	应昌变	应西线	10kV	600	80	13%	0	0	23%	0	0				85.24%
2088	铁西	应昌变	应滑乙	10kV	553	325	59%	0	0	46%	0	0				-0.26%
2089	铁西	应昌变	应润线	10kV	600	530	88%	1	1.25	77%	0	0				6.68%
2090	铁西	应昌变	东环线	10kV	600	207	35%	0	0	31%	0	0				1.33%
2091	铁西	应昌变	应四甲	10kV	553	320	58%	0	0	49%	0	0				24.93%
2092	铁西	应昌变	应太乙	10kV	553	210	38%	0	0	15%	0	0				13.66%
2093	铁西	应昌变	应滑甲	10kV	553	205	37%	0	0	37%	0	0				-3.07%
2094	铁西	应昌变	应太甲	10kV	553	260	47%	0	0	40%	0	0				43.35%
2095	铁西	应昌变	应北线	10kV	584	143	24%	0	0	25%	0	0				3.41%
2096	铁西	应昌变	应四乙	10kV	553	329	59%	0	0	59%	0	0				-6.32%
2097	铁西	应昌变	应药线	10kV	584	286	49%	0	0	—	0	0				100.00%
2098	铁西	应昌变	应五乙	10kV	600	75	13%	0	0	—	0	0				100.00%
2099	苏家屯	永乐变	庄科线	10kV	240	195	81%	0	0	84%	0	0				8.03%
2100	苏家屯	永乐变	宝相线	10kV	553	176	32%	0	0	31%	5572	5572				-21.04%
2101	苏家屯	永乐变	黑林甲	10kV	553	237	43%	0	0	46%	1642	1642				63.31%
2102	苏家屯	永乐变	杨树线	10kV	320	366	114%	0	0	112%	0	0				4.20%
2103	苏家屯	永乐变	黑林乙	10kV	553	416	75%	0	0	74%	1415	1415				5.38%
2104	浑南	于山变	于医甲	10kV	600	120	20%	0	0	11%	0	0				42.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2105	浑南	于山变	于运线	10kV	600	377	63%	0	0	33%	0	0				-2.50%
2106	浑南	于山变	于尚线	10kV	600	540	90%	0	0	43%	0	0				5.63%
2107	浑南	于山变	东大甲	10kV	600	246	41%	0	0	28%	0	0				7.25%
2108	浑南	于山变	全北线	10kV	600	136	23%	0	0	23%	0	0				-9.43%
2109	浑南	于山变	于白乙	10kV	600	175	29%	0	0	21%	0	0				29.27%
2110	浑南	于山变	于东线	10kV	600	370	62%	0	0	56%	0	0				-8.13%
2111	浑南	于山变	于安甲	10kV	600	330	55%	0	0	44%	0	0				21.20%
2112	浑南	于山变	于盛线	10kV	600	397	66%	0	0	48%	0	0				29.81%
2113	浑南	于山变	于白甲	10kV	600	297	50%	0	0	47%	0	0				2.37%
2114	浑南	于山变	于盈线	10kV	600	151	25%	0	0	46%	0	0				-8.42%
2115	浑南	于山变	四馆线	10kV	600	218	36%	0	0	38%	0	0				-2.04%
2116	浑南	于山变	于学线	10kV	600	230	38%	0	0	47%	830	830				-39.46%
2117	浑南	于山变	于医乙	10kV	600	116	19%	0	0	9%	0	0				49.62%
2118	浑南	于山变	于全线	10kV	600	194	32%	0	0	7%	830	830				44.97%
2119	浑南	于山变	于通线	10kV	600	250	42%	0	0	16%	830	830				-30.06%
2120	浑南	于山变	东大乙	10kV	600	190	32%	0	0	37%	830	830				-44.75%
2121	浑南	于山变	于桃线	10kV	600	460	77%	0	0	42%	0	0				23.38%
2122	浑南	于山变	航天线	10kV	600	357	60%	0	0	35%	52	52				11.61%
2123	浑南	于山变	于安乙	10kV	600	250	42%	0	0	44%	830	830				15.82%
2124	浑南	于山变	于城线	10kV	600	370	62%	0	0	43%	0	0				35.83%
2125	浑南	于山变	于河线	10kV	600	180	30%	0	0	36%	830	830				-4.58%
2126	浑南	于山变	于景线	10kV	600	214	36%	0	0	31%	830	830				-110.69%
2127	浑南	榆树变	榆深线	10kV	600	111	19%	0	0	19%	0	0				48.80%
2128	浑南	榆树变	榆铁乙	10kV	584	237	41%	0	0	48%	0	0				-35.14%
2129	浑南	榆树变	榆营甲	10kV	600	300	50%	0	0	47%	0	0				-30.67%
2130	浑南	榆树变	临波甲	10kV	600	250	42%	0	0	68%	0	0				-26.44%
2131	浑南	榆树变	榆铁甲	10kV	584	340	58%	0	0	47%	0	0				2.31%
2132	浑南	榆树变	榆东线	10kV	600	550	92%	1	1.75	63%	0	0				8.85%
2133	苏家屯	榆树变	榆岛线	10kV	600	362	60%	0	0	70%	0	0				10.40%
2134	浑南	榆树变	榆营乙	10kV	600	310	52%	0	0	36%	0	0				-15.17%
2135	浑南	榆树变	临波乙	10kV	584	151	26%	0	0	24%	0	0				1.29%
2136	浑南	榆树变	三义线	10kV	600	329	55%	0	0	30%	0	0				-17.00%
2137	浑南	榆树变	榆下甲	10kV	553	408	74%	0	0	74%	0	0				7.99%
2138	浑南	榆树变	榆下乙	10kV	553	290	52%	0	0	32%	0	0				1.91%
2139	浑南	榆树变	榆信线	10kV	600	202	34%	0	0	13%	0	0				-16.04%
2140	浑南	榆树变	榆河甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	0	0				10.27%
2141	浑南	榆树变	榆河乙	10kV	553	366	66%	0	0	66%	0	0				4.64%
2142	苏家屯	榆树变	榆中线	10kV	600	7	1%	0	0	8%	0	0				16.28%
2143	浑南	榆树变	榆塔乙	10kV	600	456	76%	0	0	12%	0	0				58.69%
2144	浑南	榆树变	榆塔甲	10kV	600	406	68%	0	0	61%	0	0				56.36%
2145	沈北	詹屯变	虎开线	10kV	553	144.18	26%	0	0	71%	3250	3250				-47.54%
2146	沈北	詹屯变	虎联线	10kV	553	548.75	99%	0	0	91%	0	0				1.92%
2147	沈北	詹屯变	职教乙	10kV	553	170.02	31%	0	0	78%	2802	2802				-9.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2148	沈北	詹屯变	虎桥线	10kV	553	327.56	59%	0	0	59%	73	73				-4.83%
2149	沈北	詹屯变	职教甲	10kV	553	182.68	33%	0	0	38%	2583	2583				1.76%
2150	沈北	詹屯变	詹卡线	10kV	553	464.35	84%	0	0	62%	578	578				1.65%
2151	沈北	詹屯变	詹北线	10kV	553	1.05	0%	0	0	0%	4755	4755				0.00%
2152	沈北	詹屯变	詹古线	10kV	553	588.84	106%	7	8.75	69%	0	0				17.90%
2153	沈北	詹屯变	辉山线	10kV	553	374.86	68%	0	0	60%	691	691				9.58%
2154	和平	展览变	二经甲	10kV	553	246	44%	0	0	47%	1486	1486				-0.42%
2155	和平	展览变	展友甲	10kV	600	21	4%	0	0	3%	1645	1645				-2.84%
2156	和平	展览变	展同线	10kV	600	190	32%	0	0	18%	0	0				2.29%
2157	和平	展览变	展方甲	10kV	600	310	52%	0	0	34%	1645	1645				0.03%
2158	沈河	展览变	展艺甲	10kV	600	243	41%	0	0	40%	1645	1645				3.65%
2159	和平	展览变	展兆线	10kV	600	410	68%	0	0	24%	0	0				-0.82%
2160	和平	展览变	展青甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	1645	1645				0.00%
2161	和平	展览变	展科甲	10kV	600	383	64%	0	0	20%	0	0				36.34%
2162	沈河	展览变	展文甲	10kV	600	122	20%	0	0	19%	0	0				30.89%
2163	沈河	展览变	展南甲	10kV	553	550	99%	0	0	71%	0	0				35.79%
2164	和平	展览变	二经乙	10kV	553	273	49%	0	0	52%	1018	1018				-1.08%
2165	和平	展览变	展青乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
2166	和平	展览变	展友乙	10kV	600	122	20%	0	0	19%	1580	1580				9.99%
2167	和平	展览变	展河线	10kV	600	236	39%	0	0	25%	5265	5265				15.50%
2168	和平	展览变	展金线	10kV	600	117	20%	0	0	9%	5736	5736				13.87%
2169	和平	展览变	展科乙	10kV	600	360	60%	0	0	23%	0	0				41.32%
2170	和平	展览变	展方乙	10kV	600	330	55%	0	0	34%	1559	1559				-15.06%
2171	沈河	展览变	展文乙	10kV	553	42	8%	0	0	6%	5019	5019				23.05%
2172	沈河	站前变	工商一	10kV	584	71	12%	0	0	17%	1888	1888				-16.57%
2173	沈河	站前变	培训甲	10kV	584	140	24%	0	0	25%	1888	1888				-3.21%
2174	皇姑	站前变	北陵甲	10kV	553	390	71%	0	0	47%	0	0				12.50%
2175	沈河	站前变	站前线	10kV	584	44	8%	0	0	9%	1888	1888				-10.75%
2176	沈河	站前变	站通线	10kV	600	60	10%	516	819.5	14%	1888	1888				-9.68%
2177	沈河	站前变	站汇线	10kV	600	157	26%	0	0	11%	1888	1888				30.03%
2178	沈河	站前变	站华线	10kV	600	60	10%	0	0	12%	1888	1888				8.77%
2179	沈河	站前变	省邮甲	10kV	584	137	23%	0	0	23%	1888	1888				-14.89%
2180	沈河	站前变	站南甲	10kV	584	0	0%	0	0	0%	1888	1888				0.00%
2181	沈河	站前变	站南乙	10kV	584	11	2%	0	0	2%	1888	1888				47.66%
2182	沈河	站前变	站红线	10kV	584	110	19%	0	0	12%	1888	1888				11.52%
2183	沈河	站前变	邮政乙	10kV	584	13	2%	0	0	1%	0	0				4.83%
2184	皇姑	站前变	北陵乙	10kV	553	560	101%	0	0	80%	0	0				6.41%
2185	沈河	站前变	锐北甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	1888	1888				0.00%
2186	沈河	站前变	站北线	10kV	584	189	32%	0	0	20%	1888	1888				-10.42%
2187	沈河	站前变	光达线	10kV	584	121	21%	0	0	22%	1888	1888				0.96%
2188	沈河	站前变	锐北乙	10kV	600	268	45%	0	0	45%	1593	1593				9.96%
2189	沈河	站前变	综合线	10kV	600	60	10%	176	485.75	3%	1888	1888				5.51%
2190	沈河	站前变	站兴线	10kV	584	360	62%	0	0	43%	0	0				-11.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2191	沈河	站前变	培训乙	10kV	584	60	10%	0	0	11%	1888	1888				4.42%
2192	沈河	站前变	邮政甲	10kV	584	175	30%	0	0	25%	0	0				6.15%
2193	沈河	站前变	工商二	10kV	584	21	4%	0	0	4%	1888	1888				-0.55%
2194	沈河	站前变	红卫乙	10kV	584	318	54%	0	0	51%	0	0				4.63%
2195	沈河	站前变	红卫甲	10kV	584	247	42%	0	0	39%	1791	1791				37.71%
2196	沈河	站前变	省邮乙	10kV	584	135	23%	0	0	23%	1888	1888				-36.34%
2197	沈河	站前变	站富线	10kV	600	116	19%	0	0	22%	1888	1888				-0.79%
2198	康平	张强变	柳树线	10kV	320	231	72%	0	0	60%	0	0				3.69%
2199	康平	张强变	沙金线	10kV	320	371	116%	1	1	79%	0	0				12.46%
2200	康平	张强变	大黄线	10kV	320	43	13%	1	1	10%	4243	4243				7.87%
2201	康平	张强变	张粮线	10kV	320	80	25%	0	0	18%	3603	3603				10.06%
2202	康平	张强变	张强线	10kV	320	231	72%	0	0	65%	987	987				7.45%
2203	开发	张士变	张中线	10kV	600	225	38%	0	0	47%	2338	2338				4.34%
2204	开发	张士变	昆明二	10kV	584	1	0%	0	0	0%	9086	9086				0.00%
2205	开发	张士变	张羊乙	10kV	553	409	74%	0	0	61%	0	0				12.89%
2206	开发	张士变	昆海乙	10kV	553	336	61%	0	0	56%	0	0				34.12%
2207	开发	张士变	海逸乙	10kV	600	60	10%	0	0	6%	5196	5196				2.37%
2208	开发	张士变	张鹏乙	10kV	553	170	31%	30	52.25	3%	0	0				0.12%
2209	开发	张士变	张羊甲	10kV	553	290	52%	0	0	53%	0	0				-16.76%
2210	开发	张士变	昆海甲	10kV	553	360	65%	0	0	61%	0	0				12.83%
2211	开发	张士变	昆明一	10kV	600	110	18%	0	0	7%	0	0				26.93%
2212	开发	张士变	张鹏甲	10kV	553	200	36%	271	1072.5	2%	0	0				-303.61%
2213	开发	张士变	大明一	10kV	600	190	32%	0	0	32%	0	0				-1.08%
2214	开发	张士变	张工甲	10kV	553	420	76%	0	0	20%	0	0				52.82%
2215	开发	张士变	张工乙	10kV	553	410	74%	0	0	43%	0	0				6.71%
2216	开发	张士变	海逸甲	10kV	600	162	27%	0	0	26%	4469	4469				3.92%
2217	新民	张屯变	粮库线	10kV	320	160	50%	0	0	46%	0	0				0.54%
2218	新民	张屯变	张沿线	10kV	320	268	84%	0	0	92%	0	0				1.98%
2219	新民	张屯变	赖花乙	10kV	320	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
2220	新民	张屯变	三环线	10kV	320	217	68%	0	0	83%	0	0				-2.79%
2221	新民	张屯变	代家线	10kV	320	360	113%	0	0	112%	0	0				3.90%
2222	新民	张屯变	赖花甲	10kV	320	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
2223	于洪	彰驿变	彰大乙	10kV	240	188	78%	0	0	78%	485	485				11.57%
2224	于洪	彰驿变	彰大甲	10kV	553	237	43%	0	0	43%	1642	1642				35.13%
2225	皇姑	长江变	长庭线	10kV	600	30	5%	0	0	5%	0	0				-54.86%
2226	皇姑	长江变	长怒甲	10kV	553	120	22%	0	0	56%	0	0				1.68%
2227	皇姑	长江变	长黄甲	10kV	553	390	71%	0	0	55%	0	0				10.67%
2228	皇姑	长江变	长怒乙	10kV	553	280	51%	0	0	64%	0	0				1.16%
2229	皇姑	长江变	长恒线	10kV	600	420	70%	0	0	69%	0	0				-18.63%
2230	皇姑	长江变	长热线	10kV	600	480	80%	0	0	80%	0	0				-12.99%
2231	皇姑	长江变	长阳线	10kV	600	180	30%	0	0	14%	0	0				37.51%
2232	皇姑	长江变	长亚甲	10kV	553	1	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
2233	皇姑	长江变	长加线	10kV	600	55	9%	0	0	10%	0	0				8.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2234	皇姑	长江变	长黄乙	10kV	553	520	94%	0	0	49%	0	0				13.82%
2235	皇姑	长江变	长亚乙	10kV	553	260	47%	0	0	49%	0	0				-3.47%
2236	皇姑	长江变	长陵乙	10kV	600	287	48%	0	0	18%	0	0				67.19%
2237	皇姑	长江变	长风甲	10kV	553	140	25%	0	0	29%	0	0				-4.82%
2238	皇姑	长江变	岳山甲	10kV	553	295	53%	0	0	49%	0	0				11.74%
2239	皇姑	长江变	长风乙	10kV	553	330	60%	0	0	69%	0	0				-2.96%
2240	皇姑	长江变	长华线	10kV	600	318	53%	0	0	27%	0	0				18.66%
2241	皇姑	长江变	长隆线	10kV	600	213	36%	0	0	72%	0	0				-4.85%
2242	皇姑	长江变	岳山乙	10kV	553	383	69%	0	0	36%	0	0				13.98%
2243	皇姑	长江变	长成线	10kV	600	288	48%	0	0	44%	0	0				12.80%
2244	皇姑	长江变	长耀线	10kV	600	249	42%	0	0	37%	0	0				8.55%
2245	皇姑	长江变	长河甲	10kV	600	113	19%	0	0	0%	0	0				100.00%
2246	皇姑	长江变	长河乙	10kV	600	270	45%	0	0	61%	0	0				29.96%
2247	皇姑	长江变	长泰甲	10kV	553	183	33%	0	0	15%	0	0				44.20%
2248	皇姑	长江变	长泰乙	10kV	553	290	52%	0	0	9%	0	0				28.91%
2249	沈河	长青变	长南甲	10kV	553	390	71%	0	0	62%	0	0				-12.76%
2250	沈河	长青变	长大甲	10kV	584	450	77%	0	0	76%	0	0				-0.31%
2251	沈河	长青变	长大乙	10kV	584	320	55%	0	0	64%	0	0				-11.09%
2252	沈河	长青变	长南乙	10kV	553	252	46%	0	0	29%	1382	1382				2.35%
2253	沈河	长青变	长城甲	10kV	584	144	25%	0	0	27%	3575	3575				2.08%
2254	沈河	长青变	长萃乙	10kV	553	300	54%	0	0	62%	551	551				0.69%
2255	沈河	长青变	御龙线	10kV	584	62	11%	0	0	12%	4995	4995				39.08%
2256	沈河	长青变	长木甲	10kV	553	170	31%	0	0	35%	3760	3760				7.63%
2257	沈河	长青变	长东线	10kV	600	42	7%	0	0	6%	5508	5508				9.97%
2258	沈河	长青变	长北线	10kV	584	106	18%	0	0	32%	4233	4233				31.65%
2259	沈河	长青变	长西线	10kV	600	321	54%	0	0	14%	675	675				46.44%
2260	沈河	长青变	银河线	10kV	553	379	69%	0	0	86%	0	0				-15.71%
2261	沈河	长青变	佳和线	10kV	600	40	7%	0	0	9%	5542	5542				-1.64%
2262	沈河	长青变	青阳线	10kV	553	219	40%	0	0	44%	1954	1954				6.15%
2263	沈河	长青变	长萃甲	10kV	553	277	50%	0	0	53%	949	949				1.73%
2264	沈河	长青变	长木乙	10kV	553	121	22%	0	0	44%	4609	4609				-3.00%
2265	辽中	长滩变	土台线	10kV	264	241	91%	5	12	95%	0	0				5.66%
2266	辽中	长滩变	东余线	10kV	200	29	15%	0	0	12%	1435	1435				-0.02%
2267	辽中	长滩变	西长线	10kV	200	78	39%	0	0	46%	1767	1767				4.88%
2268	辽中	长滩变	三台线	10kV	200	107	54%	2	4.25	49%	1264	1264				5.01%
2269	铁西	肇工变	新村线	10kV	553	470	85%	0	0	76%	0	0				-3.75%
2270	铁西	肇工变	农专线	10kV	553	550	99%	0	0	50%	0	0				6.64%
2271	铁西	肇工变	肇西线	10kV	553	304	55%	0	0	38%	0	0				7.56%
2272	铁西	肇工变	西电灯	10kV	553	0	0%	0	0	0%	3560	3560				99.96%
2273	铁西	肇工变	肇东线	10kV	584	350	60%	0	0	42%	7	7				12.57%
2274	铁西	肇工变	奖南线	10kV	553	100	18%	0	0	4%	3560	3560				70.43%
2275	铁西	肇工变	劝连线	10kV	584	180	31%	0	0	15%	2951	2951				12.87%
2276	铁西	肇工变	肇体线	10kV	584	70	12%	0	0	2%	4335	4335				37.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2277	铁西	肇工变	于洪线	10kV	584	241	41%	0	0	41%	0	0				0.99%
2278	铁西	肇工变	奖北线	10kV	553	293	53%	0	0	67%	0	0				4.09%
2279	铁西	肇工变	瑞盛线	10kV	584	211	36%	0	0	33%	2414	2414				6.09%
2280	铁西	肇工变	配制线	10kV	553	154	28%	0	0	30%	3079	3079				2.59%
2281	铁西	肇工变	炼钢线	10kV	584	275	47%	0	0	51%	2317	2317				-6.91%
2282	铁西	肇工变	北三线	10kV	553	310	56%	0	0	76%	378	378				14.05%
2283	开发	郑家变	毛纺甲	10kV	553	150	27%	0	0	20%	0	0				7.56%
2284	开发	郑家变	毛纺乙	10kV	553	370	67%	0	0	64%	0	0				6.70%
2285	开发	郑家变	郑胜甲	10kV	600	170	28%	0	0	28%	0	0				3.92%
2286	开发	郑家变	郑农甲	10kV	553	445	80%	0	0	82%	0	0				-5.74%
2287	开发	郑家变	郑胜乙	10kV	600	170	28%	0	0	15%	0	0				5.50%
2288	开发	郑家变	郑唐线	10kV	600	70	12%	0	0	—	0	0				100.00%
2289	开发	郑家变	郑工甲	10kV	553	406	73%	0	0	76%	0	0				12.36%
2290	开发	郑家变	郑农乙	10kV	553	388	70%	0	0	48%	0	0				5.65%
2291	开发	郑家变	益格线	10kV	553	330	60%	0	0	63%	0	0				1.27%
2292	开发	郑家变	郑工乙	10kV	553	470	85%	0	0	88%	0	0				10.54%
2293	开发	郑家变	郑未线	10kV	600	120	20%	0	0	—	0	0				100.00%
2294	东陵	中马变	世贸线	10kV	400	129.52	32%	0	0	17%	1914	1914				9.73%
2295	东陵	中马变	高坎线	10kV	480	260.57	54%	0	0	73%	160	160				-5.82%
2296	东陵	中马变	军影线	10kV	300	189.71	63%	2	12.25	85%	0	0				-31.37%
2297	东陵	中马变	满堂线	10kV	300	207.21	69%	0	0	69%	0	0				5.03%
2298	东陵	中马变	疗养线	10kV	553	190.42	34%	0	0	58%	2134	2134				1.24%
2299	东陵	中马变	中植线	10kV	553	42.37	8%	0	0	2%	4780	4780				8.56%
2300	康平	中心变	镇一线	10kV	319	182	57%	0	0	51%	163	163				4.69%
2301	康平	中心变	镇二线	10kV	319	260	82%	0	0	79%	0	0				0.51%
2302	康平	中心变	东环线	10kV	319	186	58%	0	0	56%	0	0				3.05%
2303	康平	中心变	中胜线	10kV	553	53	10%	0	0	5%	3330	3330				4.51%
2304	康平	中心变	纺纱线	10kV	400	258	65%	0	0	66%	0	0				10.09%
2305	康平	中心变	粮油线	10kV	319	280	88%	0	0	87%	123	123				6.98%
2306	康平	中心变	东关线	10kV	319	150	47%	1	2	71%	1670	1670				2.50%
2307	沈北	中心台	中盘线	10kV	553	271.19	49%	0	0	37%	3923	3923				4.19%
2308	沈北	中心台	中烟线	10kV	570	404.39	71%	0	0	57%	0	0				-8.12%
2309	沈北	中心台	中尹线	10kV	553	256.64	46%	0	0	38%	1302	1302				5.05%
2310	沈北	中心台	中石线	10kV	570	231.60	41%	0	0	39%	1912	1912				-1.40%
2311	铁西	重工变	重北线	10kV	600	134	22%	0	0	22%	7032	7032				10.64%
2312	铁西	重工变	重污线	10kV	553	194	35%	0	0	32%	0	0				6.06%
2313	铁西	重工变	重新线	10kV	584	332	57%	0	0	58%	319	319				7.02%
2314	铁西	重工变	重利线	10kV	600	310	52%	0	0	56%	866	866				0.23%
2315	铁西	重工变	城西线	10kV	553	500	90%	0	0	72%	0	0				9.01%
2316	铁西	重工变	重体线	10kV	600	63	11%	0	0	5%	2644	2644				29.53%
2317	铁西	重工变	重天线	10kV	600	15	3%	0	0	16%	8463	8463				-42.61%
2318	铁西	重工变	重塔线	10kV	553	253	46%	0	0	39%	3938	3938				6.31%
2319	铁西	重工变	重谷线	10kV	600	41	7%	0	0	7%	8643	8643				18.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2320	铁西	重工变	重热乙	10kV	600	184	31%	0	0	31%	3666	3666				-166.09%
2321	铁西	重工变	城冶线	10kV	553	278	50%	0	0	50%	932	932				15.77%
2322	铁西	重工变	城水线	10kV	553	180	33%	0	0	39%	1180	1180				2.58%
2323	沈北	朱尔变	朱洋线	10kV	300	308.40	103%	0	0	84%	0	0				16.82%
2324	沈北	朱尔变	朱沈线	10kV	300	147.34	49%	0	0	47%	2124	2124				0.01%
2325	沈北	朱尔变	汽车甲	10kV	553	296.92	54%	7	11.75	13%	604	604				65.47%
2326	沈北	朱尔变	朱盛线	10kV	300	256.82	86%	0	0	68%	228	228				9.54%
2327	沈北	朱尔变	朱玉线	10kV	553	267.84	48%	0	0	26%	2544	2544				30.47%
2328	沈北	朱尔变	朱詹线	10kV	656	220.95	34%	0	0	31%	4835	4835				30.19%
2329	沈北	朱尔变	汽车乙	10kV	553	178.11	32%	0	0	19%	2662	2662				-0.33%
2330	沈北	朱尔变	捷众线	10kV	553	179.76	33%	0	0	37%	0	0				-37.98%
2331	沈北	朱尔变	朱林线	10kV	553	734.96	133%	0	0	44%	0	0				3.94%
2332	沈北	朱尔变	朱尔线	10kV	553	441.85	80%	0	0	46%	0	0				17.47%
2333	沈北	朱尔变	顺凤线	10kV	553	429.91	78%	0	0	56%	0	0				-7.25%
2334	沈北	朱尔变	江森线	10kV	553	324.13	59%	0	0	38%	0	0				-9.65%
2335	辽中	朱家房	朱家房	10kV	240	161	67%	0	0	77%	853	853				-3.51%
2336	辽中	朱家房	深井子	10kV	300	202	67%	1	1.25	38%	1178	1178				6.74%
2337	辽中	朱家房	田家房	10kV	553	171	31%	0	0	65%	3070	3070				16.75%
2338	辽中	朱家房	黄土坎	10kV	200	125	63%	0	0	59%	953	953				7.43%
2339	辽中	朱家房	大万线	10kV	553	288	52%	9	17	92%	3632	3632				7.59%
2340	东陵	祝家变	祝高线	10kV	400	382.48	96%	0	0	78%	0	0				14.99%
2341	东陵	祝家变	王滨甲	10kV	553	160.47	29%	0	0	53%	1195	1195				-12.57%
2342	东陵	祝家变	祝杨线	10kV	400	179.57	45%	0	0	43%	1195	1195				5.53%
2343	东陵	祝家变	祝滨线	10kV	352	308.75	88%	0	0	102%	0	0				3.36%
2344	东陵	祝家变	磨料线	10kV	400	95.41	24%	0	0	24%	2504	2504				-8.93%
2345	东陵	祝家变	王滨乙	10kV	553	169.96	31%	0	0	52%	3375	3375				43.23%
2346	于洪	铸造变	铸华线	10kV	600	82	14%	0	0	14%	7933	7933				-42.64%
2347	于洪	铸造变	铸南甲	10kV	553	290	52%	1	3	52%	0	0				-1.93%
2348	于洪	铸造变	铸雅线	10kV	553	284	51%	0	0	51%	3701	3701				12.90%
2349	于洪	铸造变	铸豪线	10kV	600	125	21%	0	0	21%	7188	7188				0.33%
2350	于洪	铸造变	铸松线	10kV	553	196	35%	0	0	35%	5225	5225				-42.08%
2351	于洪	铸造变	铸南乙	10kV	553	302	55%	4	11.25	55%	516	516				-5.24%
2352	于洪	铸造变	铸北甲	10kV	600	1	0%	0	0	0%	9335	9335				-22.00%
2353	于洪	铸造变	美工甲	10kV	553	157	28%	0	0	28%	5901	5901				11.47%
2354	于洪	铸造变	铸东乙	10kV	600	241	40%	0	0	40%	2061	2061				-6.08%
2355	于洪	铸造变	美工乙	10kV	553	362	65%	0	0	65%	2150	2150				3.24%
2356	于洪	铸造变	铸东甲	10kV	600	365	61%	0	0	61%	3031	3031				3.04%
2357	于洪	铸造变	铸西乙	10kV	553	213	39%	0	0	39%	2058	2058				100.00%
2358	于洪	铸造变	铸西甲	10kV	553	214	39%	0	0	39%	2040	2040				100.00%
2359	于洪	铸造变	铸金线	10kV	600	2	0%	0	0	—	9318	9318				0.00%
2360	沈北	尹家变	尹义线	10kV	160	579.19	362%	0	0	92%	0	0				43.46%
2361	沈北	尹家变	尹胜线	10kV	553	0.94	0%	0	0	27%	5730	5730				0.00%
2362	沈北	尹家变	尹全线	10kV	553	277.38	50%	0	0	27%	943	943				39.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2363	于洪	产业变	业建乙	10kV	656	105	16%	0	0	16%	7007	7007				53.53%
2364	于洪	产业变	业建甲	10kV	656	85	13%	0	0	—	7038	7038				100.00%
2365	辽中	金山变	金庄线	10kV	553	345	62%	0	0	66%	2645	2645				41.03%
2366	辽中	金山变	金杨线	10kV	553	228	41%	0	0	33%	4671	4671				34.96%
2367	辽中	金山变	金东线	10kV	553	63	11%	0	0	7%	7529	7529				14.91%
2368	辽中	金山变	金长线	10kV	553	366	66%	0	0	76%	2281	2281				35.72%
2369	辽中	金山变	金冷线	10kV	553	229	41%	0	0	39%	4654	4654				51.00%
2370	辽中	茨北变	茨绿线	10kV	553	499	90%	0	0	34%	0	0				63.34%
2371	辽中	蒲东变	蒲吴线	10kV	553	527	95%	0	0	77%	0	0				54.73%
2372	辽中	蒲东变	蒲敖甲	10kV	553	361	65%	0	0	10%	0	0				93.04%
2373	辽中	蒲东变	蒲敖乙	10kV	553	329	59%	0	0	32%	0	0				75.99%
2374	于洪	小于变	小山线	10kV	600	150	25%	0	0	—	3637	3637				100.00%
2375	于洪	小于变	小工线	10kV	553	190	34%	0	0	—	2456	2456				100.00%
2376	于洪	小于变	于山线	10kV	553	209	38%	0	0	38%	2127	2127				57.54%
2377	于洪	小于变	于工线	10kV	553	210	38%	0	0	—	2110	2110				100.00%
2378	苏家屯	苏桃变	苏鲍甲	10kV	553	220	40%	0	0	30%	1936	1936				82.60%
2379	苏家屯	苏桃变	苏航甲	10kV	600	125	21%	0	0	—	1270	1270				100.00%
2380	苏家屯	苏桃变	苏鲍乙	10kV	553	255	46%	0	0	31%	1330	1330				88.59%
2381	苏家屯	苏桃变	苏航乙	10kV	600	2	0%	0	0	—	3401	3401				0.00%
2382	沈北	东场变	东孝甲	10kV	600	467.38	78%	0	0	0%	0	0				85.99%
2383	沈北	东场变	东孝乙	10kV	600	571.36	95%	0	0	0%	0	0				84.83%
2384	沈北	东场变	东蒲线	10kV	600	198.89	33%	0	0	—	2790	2790				100.00%
2385	辽中	赵柳房变	赵茨甲	10kV	553	344	62%	0	0	60%	0	0				92.05%
2386	辽中	赵柳房变	赵莲线	10kV	553	270	49%	0	0	—	1070	1070				100.00%
2387	辽中	赵柳房变	赵茨乙	10kV	553	526	95%	0	0	87%	0	0				89.91%
2388	辽中	赵柳房变	赵一线	10kV	553	458	83%	0	0	—	0	0				100.00%
2389	辽中	赵柳房变	赵东线	10kV	553	0	0%	0	0	—	8335	8335				0.00%
2390	苏家屯	曹仲变	曹水线	10kV	553	308	56%	0	0	2%	412	412				97.74%
2391	苏家屯	曹仲变	曹海甲	10kV	600	84	14%	0	0	—	5748	5748				100.00%
2392	苏家屯	曹仲变	曹满线	10kV	600	113	19%	0	0	—	4278	4278				0.00%
2393	苏家屯	曹仲变	曹浑甲	10kV	553	263	48%	0	0	—	148	148				100.00%
2394	苏家屯	曹仲变	曹电线	10kV	553	407	74%	0	0	78%	0	0				100.00%
2395	苏家屯	曹仲变	曹融线	10kV	600	179	30%	0	0	—	3135	3135				90.15%
2396	苏家屯	曹仲变	曹海乙	10kV	600	19	3%	0	0	—	7299	7299				100.00%
2397	苏家屯	曹仲变	曹浑乙	10kV	553	360	65%	0	0	—	0	0				100.00%
2398	浑南	新南变	新北线	10kV	600	150	25%	0	0	17%	3637	3637				91.48%
2399	浑南	新南变	新智甲	10kV	600	8	1%	0	0	1%	6964	6964				0.24%
2400	浑南	新南变	新景线	10kV	600	56	9%	0	0	7%	5265	5265				92.57%
2401	浑南	新南变	新盈线	10kV	600	338	56%	0	0	—	381	381				88.72%
2402	苏家屯	新南变	新官线	10kV	600	230	38%	0	0	—	2252	2252				0.00%
2403	苏家屯	新南变	新施甲	10kV	600	255	43%	0	0	—	0	0				100.00%
2404	苏家屯	新南变	新塔甲	10kV	584	332	57%	0	0	—	319	319				100.00%
2405	苏家屯	新南变	新林线	10kV	600	143	24%	0	0	—	3758	3758				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2406	苏家屯	新南变	新理线	10kV	553	323	58%	0	0	—	152	152				100.00%
2407	浑南	新南变	新智乙	10kV	600	60	10%	0	0	1%	5414	5414				100.00%
2408	浑南	新南变	新学线	10kV	600	303	51%	0	0	43%	0	0				83.36%
2409	浑南	新南变	新通线	10kV	600	130	22%	0	0	13%	3984	3984				66.80%
2410	苏家屯	新南变	新苏线	10kV	600	167	28%	0	0	—	3343	3343				0.00%
2411	苏家屯	新南变	新恒线	10kV	600	312	52%	0	0	—	831	831				100.00%
2412	苏家屯	新南变	新站线	10kV	600	141	24%	0	0	—	3793	3793				100.00%
2413	苏家屯	新南变	新施乙	10kV	600	363	61%	0	0	—	0	0				100.00%
2414	苏家屯	新南变	新丹线	10kV	600	288	48%	0	0	—	1247	1247				100.00%
2415	苏家屯	新南变	新塔乙	10kV	584	355	61%	0	0	—	0	0				100.00%
2416	苏家屯	新南变	新市线	10kV	553	14	3%	0	0	—	5504	5504				100.00%
2417	浑南	智慧变	智校线	10kV	600	340	57%	0	0	—	1386	1386				100.00%
2418	浑南	智慧变	智于甲	10kV	600	0	0%	0	0	—	3889	3889				100.00%
2419	浑南	智慧变	智天线	10kV	600	301	50%	0	0	—	0	0				100.00%
2420	浑南	智慧变	智于乙	10kV	600	240	40%	0	0	—	1057	1057				100.00%
2421	浑南	智慧变	智月线	10kV	600	35	6%	0	0	—	3324	3324				100.00%
2422	于洪	赵家变	赵建甲	10kV	553	225	41%	0	0	—	1850	1850				100.00%
2423	于洪	赵家变	赵潘线	10kV	553	35	6%	0	0	—	5141	5141				100.00%
2424	于洪	赵家变	赵古乙	10kV	600	12	2%	0	0	—	9145	9145				100.00%
2425	于洪	赵家变	赵建乙	10kV	600	190	32%	0	0	—	1789	1789				100.00%
2426	于洪	赵家变	赵视线	10kV	553	2	0%	0	0	—	5712	5712				100.00%
2427	浑南	莫子山变	莫创甲	10kV	600	210	35%	0	0	—	2598	2598				100.00%
2428	浑南	莫子山变	莫松线	10kV	600	317	53%	0	0	—	745	745				100.00%
2429	浑南	莫子山变	莫航甲	10kV	600	377	63%	0	0	—	0	0				100.00%
2430	浑南	莫子山变	莫航乙	10kV	600	140	23%	0	0	—	3810	3810				100.00%
2431	浑南	莫子山变	莫创乙	10kV	600	180	30%	0	0	—	3118	3118				100.00%
2432	浑南	莫子山变	莫园线	10kV	600	260	43%	0	0	—	2771	2771				100.00%
2433	浑南	莫子山变	莫全线	10kV	656	12	2%	0	0	—	0	0				0.00%
2434	东陵	白沙变	白湖乙	10kV	600	11.99	2%	0	0	—	6028	6028				100.00%
2435	东陵	白沙变	白旺甲	10kV	600	1	0%	0	0	—	9335	9335				100.00%
2436	东陵	白沙变	白湖甲	10kV	600	11.07	2%	0	0	—	6043	6043				100.00%
2437	东陵	白沙变	白上甲	10kV	600	1	0%	0	0	—	9335	9335				100.00%
2438	东陵	白沙变	白旺乙	10kV	600	1	0%	0	0	—	9335	9335				100.00%
2439	东陵	白沙变	白上乙	10kV	600	1	0%	0	0	—	9335	9335				100.00%
2440	沈北	核心变	心道线	10kV	553	240.16	43%	0	0	—	1587	1587				100.00%
2441	沈北	核心变	心义线	10kV	553	4.87	1%	0	0	—	5662	5662				100.00%

2025年一季度沈阳66千伏主变变压器可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量	是否纳入计划	计划整改时间	备注
1	变电三	安顺	66kV	安顺/1#	40	31.64	79.10%	77.58%			2021年9月	0			
2	变电三	安顺	66kV	安顺/2#	40	38.35	95.88%	96.25%			2021年9月	0			
3	辽中	敖司牛	66kV	敖司牛/1#	16	17.08	106.75%	81.00%			#####	0			
4	辽中	敖司牛	66kV	敖司牛/2#	16	12.73	79.56%	75.31%			2021年9月	0			
5	变电三	白塔	66kV	白塔/1#	50 (31.5)	29.66	59.32%	31.26%			2021年9月	0			
6	变电三	白塔	66kV	白塔/2#	50 (31.5)	34.55	69.10%	76.68%			2021年9月	0			
7	法库	柏家沟	66kV	柏家沟/1#	10	3.6	36.00%	66.00%				3900			
8	法库	柏家沟	66kV	柏家沟/2#	10	5.1	51.00%	27.00%				2400			
9	法库	包家屯	66kV	包家屯/1#	6.3	5.69	90.32%	67.62%			2021年9月	0			
10	法库	包家屯	66kV	包家屯/2#	10	6.34	63.40%	52.20%				1160			
11	法库	宝山	66kV	宝山/1#	31.5	7.29	23.14%	36.57%				16335			
12	法库	宝山	66kV	宝山/2#	31.5	12.36	39.24%	33.52%				10765			
13	变电三	鲍家	66kV	鲍家/1#	40	24.35	60.88%	58.75%				5650			
14	变电三	鲍家	66kV	鲍家/2#	40	8.73	21.83%	22.50%				21270			
15	变电四	北陵	66kV	北陵/1#	50 (40)	38.55	77.10%	71.50%			2021年9月	0			
16	变电四	北陵	66kV	北陵/2#	50 (40)	26.78	53.56%	86.48%			2021年9月	0			
17	变电四	北塔	66kV	北塔/1#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
18	变电四	北塔	66kV	北塔/2#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
19	变电四	北兴	66kV	北兴/1#	40	25.91	64.78%	62.70%				390			
20	变电四	北兴	66kV	北兴/2#	40	9.87	24.68%	28.78%				16520			
21	变电一	曹家	66kV	曹家/1#	31.5	0	0.00%	59.81%				23625			
22	变电一	曹家	66kV	曹家/2#	31.5	0	0.00%	58.10%				23625			
23	新民	查牛	66kV	查牛/1#	20	5.32	26.60%	14.55%				9680			
24	新民	查牛	66kV	查牛/2#	20	3.17	15.85%	19.35%				11830			
25	变电一	产业	220kV	产业/1#	90	0.67	0.74%	0.74%				66830			
26	变电一	产业	220kV	产业/2#	90	2.19	2.43%	2.43%				62194			
27	康平	朝阳	66kV	朝阳/1#	31.5	17.11	54.32%	63.11%				3770			
28	康平	朝阳	66kV	朝阳/2#	31.5	23.22	73.71%	94.29%				148			
29	康平	朝阳	66kV	朝阳/3#	40	16.35	40.88%	66.20%				9268			
30	变电三	陈相	66kV	陈相/1#	40	5.91	14.78%	20.18%				22890			
31	变电三	陈相	66kV	陈相/2#	40	11.57	28.93%	10.13%				18430			
32	康平	城南	66kV	城南/1#	16	5.35	33.44%	33.44%				6450			
33	康平	城南	66kV	城南/2#	10	0	0.00%	0.00%				7500			
34	变电四	崇山	66kV	崇山/1#	31.5	17.49	55.52%	27.78%			2022年9月	0			
35	变电四	崇山	66kV	崇山/2#	31.5	19	60.32%	56.16%			2022年9月	0			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量	是否纳入计划	计划整改时间	备注
36	变电四	崇山	66kV	崇山/3#	31.5	17.84	56.63%	78.13%			2021年9月	0			
37	辽中	茨北	66kV	茨北/1#	20	13.98	69.90%	50.70%			2023年4月	0			
38	辽中	茨北	66kV	茨北/2#	20	14.18	70.90%	42.38%			2023年4月	0			
39	辽中	茨榆坨	66kV	茨榆坨/1#	20	10.88	54.40%	84.45%				3995			
40	辽中	茨榆坨	66kV	茨榆坨/2#	31.5	10.8	34.29%	84.45%				12825			
41	变电三	达连	66kV	达连/1#	31.5	0	0.00%	0.00%			2024年8月	0			
42	变电三	达连	66kV	达连/2#	31.5	21.24	67.43%	64.19%			2022年3月	0			
43	变电四	大东	66kV	大东/1#	40	18.86	47.15%	59.58%				11140			
44	变电四	大东	66kV	大东/2#	40	22.79	56.98%	34.70%				7210			
45	法库	大孤家	66kV	大孤家/1#	20	2.4	12.00%	10.50%				12600			
46	法库	大孤家	66kV	大孤家/2#	20	10.7	53.50%	43.50%				3170			
47	辽中	大黑	66kV	大黑/1#	6.3	0	0.00%	0.00%				1195			
48	辽中	大黑	66kV	大黑/2#	10	7.45	74.50%	58.80%			#####	0			
49	新民	大红旗	66kV	大红旗/1#	6.3	4.09	64.92%	51.75%				635			
50	新民	大红旗	66kV	大红旗/2#	10	3.03	30.30%	33.00%				4470			
51	新民	大柳	66kV	大柳/1#	10	7.64	76.40%	90.70%			2021年9月	0			
52	新民	大柳	66kV	大柳/2#	10	3.39	33.90%	0.16%				2605			
53	变电三	大潘	66kV	大潘/1#	31.5	15.28	48.51%	40.41%				6770			
54	变电三	大潘	66kV	大潘/2#	31.5	10.37	32.92%	32.89%				12875			
55	变电一	大兴	66kV	大兴/1#	40	14.35	35.88%	30.58%				12560			
56	变电一	大兴	66kV	大兴/2#	40	15.38	38.45%	40.80%				14620			
57	变电二	大志	66kV	大志/1#	50	39.87	79.74%	68.02%			2022年9月	0			
58	变电二	大志	66kV	大志/2#	50	21.14	42.28%	30.02%			2024年2月	0			
59	辽中	代家房	66kV	代家房/1#	6.3	4.19	66.51%	18.10%				535			
60	辽中	代家房	66kV	代家房/2#	10	0	0.00%	39.05%				7500			
61	变电二	道义	66kV	道义/1#	31.5	28.73	91.21%	63.08%			2021年9月	0			
62	变电二	道义	66kV	道义/2#	31.5	31.82	101.02%	67.68%			2021年9月	0			
63	变电二	道义	66kV	道义/3#	40	32.52	81.30%	73.25%			2022年2月	0			
64	变电一	得胜	66kV	得胜/1#	40	0	0.00%	73.23%				26200			
65	变电一	得胜	66kV	得胜/2#	40	0	0.00%	39.05%				29960			
66	变电二	东场	66kV	东场/1#	31.5	8.3	26.35%	14.67%				15325			
67	变电二	东场	66kV	东场/2#	31.5	6.32	20.06%	5.59%				17305			
68	新民	东郊	66kV	东郊/1#	40	5.15	12.88%	15.80%				24850			
69	新民	东郊	66kV	东郊/2#	40	8.99	22.48%	20.53%				19876			
70	变电一	东民	66kV	东民/1#	40	18.42	46.05%	41.08%				5085			
71	变电一	东民	66kV	东民/2#	40	32.12	80.30%	71.78%			#####	0			
72	变电二	董楼子	66kV	董楼子/1#	10	7.08	70.80%	52.00%				420			
73	变电二	董楼子	66kV	董楼子/2#	10	0	0.00%	0.00%				6920			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量	是否纳入计划	计划整改时间	备注
74	变电三	洞庭	66kV	洞庭/1#	40	31.74	79.35%	58.90%			2022年3月	0			
75	变电三	洞庭	66kV	洞庭/2#	40	19.92	49.80%	55.93%			2022年9月	0			
76	变电三	洞庭	66kV	洞庭/3#	50(0)	31.89	63.78%	48.06%			#####	0			
77	新民	法哈牛	66kV	法哈牛/1#	40	13.3	33.25%	32.38%				16175			
78	新民	法哈牛	66kV	法哈牛/2#	40	23.24	58.10%	59.60%				6480			
79	变电一	范屯	66kV	范屯/1#	40	18.99	47.48%	42.80%				10254			
80	变电一	范屯	66kV	范屯/2#	16	7.92	49.50%	43.25%			2021年9月	0			
81	变电二	方家	66kV	方家/1#	40	8.94	22.35%	22.28%				20060			
82	变电二	方家	66kV	方家/2#	40	14.01	35.03%	26.20%				13490			
83	康平	方家镇	66kV	方家镇/1#	10	8.6	86.00%	64.80%			2021年9月	0			
84	康平	方家镇	66kV	方家镇/2#	10	3.14	31.40%	31.40%				1820			
85	变电二	方溪	66kV	方溪/1#	40	37.69	94.23%	62.15%			2021年9月	0			
86	变电二	方溪	66kV	方溪/2#	31.5	16.32	51.81%	55.56%				4505			
87	变电二	方溪	66kV	方溪/3#	40	14.83	37.08%	30.03%				10270			
88	变电四	方型	66kV	方型/1#	50(40)	29.8	59.60%	41.42%				200			
89	变电四	方型	66kV	方型/2#	50(40)	19.16	38.32%	51.38%				6232.5			
90	变电四	方型	66kV	方型/3#	50(40)	40.14	80.28%	65.04%			2021年9月	0			
91	康平	富裕	66kV	裕/1#(临时车载)	20	8	40.00%	70.00%				6750			
92	变电一	高明	66kV	高明/1#	40	24.44	61.10%	59.40%				5560			
93	变电一	高明	66kV	高明/2#	40	23.04	57.60%	64.18%				5981			
94	变电四	工农	66kV	工农/1#	50	21.88	43.76%	42.90%				12680			
95	变电四	工农	66kV	工农/2#	50	30.14	60.28%	60.16%				3360			
96	新民	公主屯	66kV	公主屯/1#	20	5.34	26.70%	22.60%				9420			
97	新民	公主屯	66kV	公主屯/2#	10	5.73	57.30%	41.10%				1770			
98	变电一	勾莲	66kV	勾莲/1#	40	16.77	41.93%	51.65%				8907.5			
99	变电一	勾莲	66kV	勾莲/2#	40	22.68	56.70%	52.98%				6175			
100	变电三	孤家子	66kV	孤家子/1#	40	25.34	63.35%	59.55%			2021年9月	0			
101	变电三	孤家子	66kV	孤家子/2#	40	35.66	89.15%	72.03%			2021年9月	0			
102	变电一	光辉	66kV	光辉/1#	16	6.09	38.06%	28.94%				5830			
103	变电一	光辉	66kV	光辉/2#	16	4.75	29.69%	34.13%				7220			
104	变电二	广源	66kV	广源/1#	40	30.13	75.33%	63.78%			2021年9月	0			
105	变电二	广源	66kV	广源/2#	40	31.08	77.70%	73.40%			2021年9月	0			
106	变电四	广州	66kV	广州/1#	50	19.49	38.98%	36.12%				17380			
107	变电四	广州	66kV	广州/2#	50	25.81	51.62%	54.04%				10440			
108	法库	果子园	66kV	果子园/1#	20	17.12	85.60%	80.45%			2021年9月	0			
109	法库	果子园	66kV	果子园/2#	31.5	13.01	41.30%	40.60%				10615			
110	辽中	航辽	66kV	航辽/1#	31.5	14.7	46.67%	74.00%				8925			
111	辽中	航辽	66kV	航辽/2#	20	10.58	52.90%	69.60%				2720			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量	是否纳入计划	计划整改时间	备注
112	康平	郝官	66kV	郝官/1#	5	2.21	44.20%	40.80%			2024年2月	0			
113	康平	郝官	66kV	郝官/2#	10	2.69	26.90%	21.40%				2310			
114	变电四	和平	66kV	和平/1#	40	21.55	53.88%	61.75%				8050			
115	变电四	和平	66kV	和平/2#	40	20.09	50.23%	50.23%				9910			
116	变电四	和平	66kV	和平/3#	40	0	0.00%	0.00%				21500			
117	变电二	河北	66kV	河北/1#	20	0	0.00%	0.00%				15000			
118	变电二	河北	66kV	河北/2#	20	0	0.00%	0.00%				15000			
119	变电四	红卫	66kV	红卫/1#	40	17.85	44.63%	51.63%			2023年8月	0			
120	变电四	红卫	66kV	红卫/2#	40	23.74	59.35%	53.03%			2023年8月	0			
121	新民	侯家	66kV	侯家/1#	40	28.95	72.38%	61.33%			2024年2月	0			
122	新民	侯家	66kV	侯家/2#	40	23.61	59.03%	42.33%				764			
123	新民	侯家	66kV	侯家/3#	40	33.39	83.48%	68.20%			2024年2月	0			
124	变电一	后马	66kV	后马/1#	31.5	9.31	29.56%	35.59%				14215			
125	变电一	后马	66kV	后马/2#	31.5	10.11	32.10%	23.59%				13465			
126	变电二	虎镇	66kV	虎镇/1#	31.5	14.01	44.48%	27.11%				2180			
127	变电二	虎镇	66kV	虎镇/2#	40	27.91	69.78%	50.38%				2090			
128	变电二	花山	66kV	花山/1#	40	18.11	45.28%	29.23%				11575			
129	变电二	花山	66kV	花山/2#	40	13	32.50%	25.95%				17000			
130	变电三	花园	66kV	花园/1#	50	25.6	51.20%	41.96%				11900			
131	变电三	花园	66kV	花园/2#	50	21.07	42.14%	34.34%				16430			
132	变电三	花园	66kV	花园/3#	50	10.72	21.44%	21.98%				26780			
133	变电四	滑翔	66kV	滑翔/1#	40	17.21	43.03%	43.55%				12790			
134	变电四	滑翔	66kV	滑翔/2#	40	19.82	49.55%	49.60%				10180			
135	变电四	滑翔	66kV	滑翔/3#	40	16.48	41.20%	45.20%				13520			
136	变电一	化学	66kV	化学/1#	40	27.94	69.85%	64.15%			2022年3月	0			
137	变电一	化学	66kV	化学/2#	40	30.91	77.28%	60.60%			2022年3月	0			
138	变电四	怀远	66kV	怀远/1#	50	24.57	49.14%	50.54%				12930			
139	变电四	怀远	66kV	怀远/2#	50	8.81	17.62%	16.24%				28690			
140	变电二	黄家	66kV	黄家/1#	16	8.04	50.25%	42.31%				3960			
141	变电二	黄家	66kV	黄家/2#	6.3	3.01	47.78%	43.49%			2021年9月	0			
142	变电一	家俱	66kV	家俱/1#	40	0	0.00%	0.00%				29975			
143	变电一	家俱	66kV	家俱/2#	40	23.23	58.08%	51.25%				5726			
144	变电三	夹河	66kV	夹河/1#	40	30.56	76.40%	84.65%			2021年9月	0			
145	变电三	夹河	66kV	夹河/2#	40	30.68	76.70%	73.63%			2021年9月	0			
146	变电一	建筑	66kV	建筑/1#	40	21.35	53.38%	51.25%			2021年9月	0			
147	变电一	建筑	66kV	建筑/2#	40	30.05	75.13%	71.38%			2021年9月	0			
148	新民	姜屯	66kV	姜屯/1#	10	3.89	38.90%	28.10%				3610			
149	新民	姜屯	66kV	姜屯/2#	16	1.45	9.06%	7.25%				10550			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量	是否纳入计划	计划整改时间	备注
150	变电一	金湖	66kV	金湖/1#	40	17.88	44.70%	38.55%				12120			
151	变电一	金湖	66kV	金湖/2#	40	14.33	35.83%	33.43%				15670			
152	辽中	金山	66kV	金山/1#	20	6.28	31.40%	53.30%				8720			
153	辽中	金山	66kV	金山/2#	20	9.35	46.75%	54.95%				5650			
154	新民	金五台	66kV	金五台/1#	6.3	0	0.00%	0.00%				1860			
155	新民	金五台	66kV	金五台/2#	16	6.96	43.50%	44.38%				5040			
156	变电一	昆明	66kV	昆明/1#	50	19.18	38.36%	35.26%				18105			
157	变电一	昆明	66kV	昆明/2#	50	21.92	43.84%	41.10%				9456			
158	变电一	昆山	66kV	昆山/1#	40	15.88	39.70%	28.75%			2024年2月	0			
159	变电一	昆山	66kV	昆山/2#	40	19.38	48.45%	43.88%			2024年2月	0			
160	变电一	兰台	66kV	兰台/1#	40	14.56	36.40%	38.70%				14705			
161	变电一	兰台	66kV	兰台/2#	40	10.63	26.58%	16.75%				19370			
162	变电四	劳动	66kV	劳动/1#	50	36.91	73.82%	73.78%			2021年9月	0			
163	变电四	劳动	66kV	劳动/2#	50	31.71	63.42%	58.16%			2021年9月	0			
164	辽中	老观坨	66kV	老观坨/1#	16	3.77	23.56%	42.00%				8230			
165	辽中	老观坨	66kV	老观坨/2#	12.5	6.76	54.08%	30.40%				2615			
166	辽中	冷子堡	66kV	冷子堡/1#	20	9.11	45.55%	52.35%				5890			
167	辽中	冷子堡	66kV	冷子堡/2#	20	10.25	51.25%	58.85%				4750			
168	变电三	李相	66kV	李相/1#	16	8.46	52.88%	55.75%			#####	0			
169	变电三	李相	66kV	李相/2#	16	6.26	39.13%	53.06%				2805			
170	变电一	历工	66kV	历工/1#	40	20.72	51.80%	57.53%				1170			
171	变电一	历工	66kV	历工/2#	40	32.29	80.73%	71.15%			2021年9月	0			
172	新民	梁山	66kV	梁山/1#	10	5.33	53.30%	35.40%			2023年4月	0			
173	新民	梁山	66kV	梁山/2#	20	6.17	30.85%	25.95%				2830			
174	变电二	粮仓	66kV	粮仓/1#	40	29.08	72.70%	81.80%			2021年9月	0			
175	变电二	粮仓	66kV	粮仓/2#	40	29.29	73.23%	79.95%			2021年9月	0			
176	变电四	陵东	66kV	陵东/1#	40	27.04	67.60%	81.35%			2021年9月	0			
177	变电四	陵东	66kV	陵东/2#	40	36.47	91.18%	82.08%			2021年9月	0			
178	辽中	刘二堡	66kV	刘二堡/1#	16	14.68	91.75%	56.75%			2021年9月	0			
179	辽中	刘二堡	66kV	刘二堡/2#	20	12.76	63.80%	60.75%				119			
180	变电三	刘千	66kV	刘千/1#	40	0	0.00%	0.00%				30000			
181	变电三	刘千	66kV	刘千/2#	40	13.95	34.88%	32.60%				14450			
182	变电二	柳岗	66kV	柳岗(临时变)	50	37.97	75.94%	60.00%			2021年9月	0			
183	新民	柳河沟	66kV	柳河沟/1#	10	5.58	55.80%	52.10%			2024年8月	0			
184	新民	柳河沟	66kV	柳河沟/2#	10	5.36	53.60%	37.20%			2024年8月	0			
185	辽中	六间房	66kV	六间房/1#	10	2.15	21.50%	0.00%				5350			
186	辽中	六间房	66kV	六间房/2#	10	3.84	38.40%	69.70%				3660			
187	新民	罗家房	66kV	罗家房/1#	20	1.5	7.50%	0.00%				13340			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量	是否纳入计划	计划整改时间	备注
188	新民	罗家房	66kV	罗家房/2#	40	5.21	13.03%	21.28%				24790			
189	法库	马家	66kV	马家/1#	31.5	12.04	38.22%	35.56%				11585			
190	法库	马家	66kV	马家/2#	31.5	12.52	39.75%	34.95%				11105			
191	变电四	马路湾	66kV	马路湾/1#	31.5	13.47	42.76%	46.32%				10155			
192	变电四	马路湾	66kV	马路湾/2#	31.5	12.38	39.30%	45.65%				3245			
193	变电四	马路湾	66kV	马路湾/3#	31.5	21.33	67.71%	58.16%				2295			
194	变电一	马三家	66kV	马三家/1#	16	11	68.75%	75.00%				1000			
195	变电一	马三家	66kV	马三家/2#	16	0.5	3.13%	45.75%				10900			
196	变电三	麦子屯	66kV	麦子屯/1#	31.5	18.13	57.56%	41.14%				4235			
197	变电三	麦子屯	66kV	麦子屯/2#	31.5	9.55	30.32%	24.73%				9325			
198	辽中	满都户	66kV	满都户/1#	10	0	0.00%	0.00%				7500			
199	辽中	满都户	66kV	满都户/2#	10	4.17	41.70%	33.10%				3330			
200	变电二	毛君	66kV	毛君/1#	31.5	10.16	32.25%	28.86%				7905			
201	变电二	毛君	66kV	毛君/2#	31.5	13.44	42.67%	42.29%				9385			
202	法库	孟家	66kV	孟家/1#	40	5.85	14.63%	12.98%				24150			
203	法库	孟家	66kV	孟家/2#	40	0.91	2.28%	2.50%				29090			
204	变电四	南湖	66kV	南湖/1#	40	29.34	73.35%	52.93%			2021年9月	0			
205	变电四	南湖	66kV	南湖/2#	40	23.11	57.78%	51.75%				6890			
206	变电四	南湖	66kV	南湖/3#	40	12.42	31.05%	27.90%				17580			
207	新民	南窑	66kV	南窑/1#	20	12.02	60.10%	51.20%			#####	0			
208	新民	南窑	66kV	南窑/2#	31.5	15.67	49.75%	54.13%				6813			
209	变电一	宁官	220kV	宁官/1#	60	29.66	49.43%	39.72%				15340			
210	变电一	宁官	220kV	宁官/2#	60	25.96	43.27%	39.95%				19040			
211	辽中	牛心坨	66kV	牛心坨/1#	8	0	0.00%	0.00%				6000			
212	辽中	牛心坨	66kV	牛心坨/2#	10	5.17	51.70%	93.65%				2330			
213	变电三	农场	66kV	农场/1#	10	2.14	21.40%	12.10%				5360			
214	变电二	农大	66kV	农大/1#	50	14.05	28.10%	16.62%				16170			
215	变电二	农大	66kV	农大/2#	50	26.28	52.56%	41.72%				9620			
216	变电二	农高	66kV	农高/1#	40	22.47	56.18%	70.23%			2021年9月	0			
217	变电二	农高	66kV	农高/2#	40	35.8	89.50%	70.43%			2021年9月	0			
218	变电一	怒江	66kV	怒江/1#	40	25.5	63.75%	55.40%				2110			
219	变电一	怒江	66kV	怒江/2#	31.5	15.68	49.78%	49.14%			#####	0			
220	变电一	怒江	66kV	怒江/3#	31.5	18.5	58.73%	51.71%			2024年2月	0			
221	变电二	欧亚	66kV	欧亚/1#	50	37.82	75.64%	88.20%			2021年9月	0			
222	变电二	欧亚	66kV	欧亚/2#	50	21.9	43.80%	78.35%			2021年9月	0			
223	变电二	欧亚	66kV	欧亚/3#	50	18.39	36.78%	26.68%				3649.5			
224	辽中	潘家堡	66kV	潘家堡/1#	31.5	15.93	50.57%	59.02%				7695			
225	辽中	潘家堡	66kV	潘家堡/2#	20	0	0.00%	0.00%				12070			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量	是否纳入计划	计划整改时间	备注
226	变电四	鹏源	66kV	鹏源/1#	50	36.66	73.32%	66.62%			2021年9月	0			
227	变电四	鹏源	66kV	鹏源/2#	50	36.28	72.56%	62.62%			2021年9月	0			
228	变电二	平罗	66kV	平罗/1#	20	13.2	66.00%	51.05%			2023年8月	0			
229	变电二	平罗	66kV	平罗/2#	16	4.19	26.19%	31.00%			2023年8月	0			
230	辽中	蒲东	66kV	蒲东/1#	20	9.7	48.50%	39.00%				5225			
231	辽中	蒲东	66kV	蒲东/2#	20	3.65	18.25%	21.45%				8925			
232	变电四	齐贤	66kV	齐贤/1#	31.5	22.96	72.89%	69.68%			2021年9月	0			
233	变电四	齐贤	66kV	齐贤/2#	50	26.19	52.38%	50.20%				11310			
234	变电四	齐贤	66kV	齐贤/3#	31.5	14.23	45.17%	84.41%				3430			
235	变电二	棋盘山	66kV	棋盘山/1#	16	13.82	86.38%	73.50%			2022年3月	0			
236	变电二	棋盘山	66kV	棋盘山/2#	16	0.95	5.94%	2.50%				7630			
237	变电一	启工	66kV	启工/1#	40	23.12	57.80%	50.88%				1580			
238	变电一	启工	66kV	启工/2#	40	29.7	74.25%	62.75%			2021年9月	0			
239	新民	前当堡	66kV	前当堡/1#	16	9.74	60.88%	60.50%				2110			
240	新民	前当堡	66kV	前当堡/2#	16	10.3	64.38%	63.81%				1450			
241	变电一	前马	66kV	前马/1#	50	19.74	39.48%	49.84%				11670			
242	变电一	前马	66kV	前马/2#	50	14.61	29.22%	34.10%				22890			
243	变电三	前显	66kV	前显/1#	40	22.06	55.15%	62.63%			2021年9月	0			
244	变电三	前显	66kV	前显/2#	40	34.88	87.20%	75.53%			2021年9月	0			
245	变电四	青年	66kV	青年/1#	40	29.31	73.28%	42.15%			#####	0			
246	变电四	青年	66kV	青年/2#	40	25.23	63.08%	59.10%				210			
247	变电二	清水	66kV	清水/1#	40	12.36	30.90%	27.18%				17640			
248	变电二	清水	66kV	清水/2#	20	15.33	76.65%	79.20%			2022年9月	0			
249	变电二	全胜	66kV	全胜/1#	40	2.33	5.83%	6.10%				27670			
250	变电二	全胜	66kV	全胜/2#	40	11.3	28.25%	24.40%				18700			
251	变电四	劝工	220kV	劝工/1#	90	44.48	49.42%	54.92%				18520			
252	变电四	劝工	220kV	劝工/2#	90	46.72	51.91%	44.42%				18680			
253	变电二	如意	66kV	如意/1#	40	17.92	44.80%	59.08%				2039			
254	变电二	如意	66kV	如意/2#	40	34.79	86.98%	64.38%			#####	0			
255	新民	三道岗子	66kV	三道岗子/1#	16	8.82	55.13%	45.75%				2830			
256	新民	三道岗子	66kV	三道岗子/2#	6.3	0	0.00%	0.00%				4725			
257	新民	三道岗子	66kV	三道岗子/3#	10	1.02	10.20%	28.00%				6480			
258	变电四	三好	66kV	三好/1#	31.5	11.15	35.40%	35.40%				9375			
259	变电四	三好	66kV	三好/2#	31.5	6.82	21.65%	23.30%				16805			
260	变电四	三好	66kV	三好/3#	40	13.01	32.53%	32.53%				16123			
261	法库	三泉	66kV	三泉/1#	40	28.83	72.08%	78.75%				1170			
262	法库	三泉	66kV	三泉/2#	40	14.29	35.73%	30.63%				12880			
263	辽中	沙东	66kV	沙东/1#	40	10.93	27.33%	30.08%				19070			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量	是否纳入计划	计划整改时间	备注
264	辽中	沙东	66kV	沙东/2#	40	6.58	16.45%	15.38%				23420			
265	变电四	砂山	66kV	砂山/1#	31.5	28.25	89.68%	73.46%			2021年9月	0			
266	变电四	砂山	66kV	砂山/2#	31.5	17.54	55.68%	46.19%			2021年9月	0			
267	变电三	山林	66kV	山林/1#	31.5	12.5	39.68%	0.06%				11125			
268	变电三	山林	66kV	山林/2#	31.5	11.31	35.90%	81.68%				12315			
269	变电三	山庄	66kV	山庄/1#	20	14.13	70.65%	83.75%				240			
270	变电三	山庄	66kV	山庄/2#	10	0.01	0.10%	0.10%			2021年9月	0			
271	变电一	陕西	66kV	陕西/1#	31.5	19.55	62.06%	57.52%				4075			
272	变电一	陕西	66kV	陕西/2#	31.5	16.92	53.71%	54.19%				5905			
273	变电一	陕西	66kV	陕西/3#	31.5	12.7	40.32%	53.33%				10925			
274	变电四	善邻	66kV	善邻/1#	50	13.02	26.04%	23.20%				19035			
275	变电四	善邻	66kV	善邻/2#	50	19.65	39.30%	40.46%				11620			
276	变电二	上佰	66kV	上佰/1#	40	24.85	62.13%	53.00%			2021年9月	0			
277	变电二	上佰	66kV	上佰/2#	40	12.02	30.05%	24.55%			2022年9月	0			
278	变电二	沈海	66kV	沈海/1#	40	23.98	59.95%	46.40%				5750			
279	变电二	沈海	66kV	沈海/2#	40	26.02	65.05%	82.98%				3980			
280	变电二	沈海	66kV	沈海/3#	31.5	23.83	75.65%	66.29%			#####	0			
281	康平	胜利	66kV	胜利/1#	6.3	4.61	73.17%	59.21%			2023年4月	0			
282	康平	胜利	66kV	胜利/2#	10	6.2	62.00%	62.60%				1300			
283	变电三	施官	66kV	施官/1#	31.5	26.81	85.11%	100.03%			2021年9月	0			
284	变电三	施官	66kV	施官/2#	31.5	27.01	85.75%	71.24%			2021年9月	0			
285	变电三	施官	66kV	施官/3#	40	30.58	76.45%	83.38%			2021年9月	0			
286	变电三	史三	66kV	史三/1#	10	6.5	65.00%	83.20%				300			
287	变电三	史三	66kV	史三/2#	10	6.43	64.30%	83.90%				370			
288	变电二	世园	66kV	世园/1#	40	9.96	24.90%	18.73%				18190			
289	变电二	世园	66kV	世园/2#	40	9.26	23.15%	15.93%				15645.5			
290	变电四	市府	66kV	市府/1#	50	19.91	39.82%	44.56%				16645			
291	变电四	市府	66kV	市府/2#	50	22.4	44.80%	43.12%				15100			
292	变电一	双树	66kV	双树/2#	20	10.51	52.55%	56.20%				4490			
293	法库	双台子	66kV	双台子/1#	20	9.26	46.30%	33.95%				5740			
294	法库	双台子	66kV	双台子/2#	20	8.01	40.05%	30.05%				6940			
295	变电三	水家	66kV	水家/1#	40	20.81	52.03%	41.88%			#####	0			
296	变电三	水家	66kV	水家/2#	40	35.45	88.63%	86.13%			2021年9月	0			
297	变电四	顺城	220kV	顺城/1#	90	49.94	55.49%	48.80%				17310			
298	变电四	顺城	220kV	顺城/2#	90	44.21	49.12%	36.41%				21410			
299	辽中	四方台	66kV	四方台/1#	6.3	1.15	18.25%	16.51%				3350			
300	辽中	四方台	66kV	四方台/2#	10	4.32	43.20%	44.60%				3180			
301	辽中	四方台	66kV	四方台/3#(临时车	20	8.05	40.25%	46.80%				6950			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量	是否纳入计划	计划整改时间	备注
302	康平	四家子	66kV	四家子/1#	10	7.56	75.60%	62.10%			2021年9月	0			
303	康平	四家子	66kV	四家子/2#	10	3.77	37.70%	29.30%				2470			
304	变电三	苏北	66kV	苏北/1#	40	23.79	59.48%	47.88%				4670			
305	变电三	苏北	66kV	苏北/2#	31.5	21.39	67.90%	73.52%			2021年9月	0			
306	变电三	苏南	66kV	苏南/1#	50	27.2	54.40%	62.68%				2365			
307	变电三	苏南	66kV	苏南/2#	50	25.9	51.80%	63.24%				10800			
308	变电三	苏南	66kV	苏南/3#	40	24.72	61.80%	65.85%				3180			
309	变电三	孙家寨	66kV	孙家寨/1#	40	29.08	72.70%	60.05%			2021年9月	0			
310	变电三	孙家寨	66kV	孙家寨/2#	50	0	0.00%	0.00%				33019			
311	康平	所口	66kV	所口/1#	10	4.86	48.60%	33.20%				165			
312	康平	所口	66kV	所口/2#	10	0	0.00%	0.00%				6665			
313	变电四	太原	220kV	太原/1#	90	51.06	56.73%	37.96%				16440			
314	变电四	太原	220kV	太原/2#	90	35.58	39.53%	43.27%				27665			
315	康平	碳纤维	66kV	碳纤维/1#	40	0	0.00%	0.00%				30000			
316	康平	碳纤维	66kV	碳纤维/2#	40	0	0.00%	0.00%				30000			
317	变电三	桃仙	66kV	桃仙/1#	31.5	11.62	36.89%	48.35%			2022年7月	0			
318	变电三	桃仙	66kV	桃仙/2#	31.5	15.18	48.19%	33.05%			2022年7月	0			
319	新民	陶屯	66kV	陶屯/1#	16	5.4	33.75%	36.00%			#####	0			
320	新民	陶屯	66kV	陶屯/2#	16	8.22	51.38%	44.63%			#####	0			
321	变电二	天乾	66kV	天乾/1#	40	23.74	59.35%	49.93%			2021年9月	0			
322	变电二	天乾	66kV	天乾/2#	40	33.32	83.30%	66.18%			2021年9月	0			
323	康平	田家	66kV	田家/1#	5	2.67	53.40%	48.00%			2021年9月	0			
324	康平	田家	66kV	田家/2#	10	6.68	66.80%	57.10%				207.5			
325	变电三	铁匠	66kV	铁匠/1#	40	20.07	50.18%	69.85%				9250			
326	变电三	铁匠	66kV	铁匠/2#	40	26.68	66.70%	54.75%				3320			
327	变电三	铁匠	66kV	铁匠/3#	40	18.7	46.75%	55.03%				10620			
328	变电三	佟沟	66kV	佟沟/1#	50	22.65	45.30%	47.92%				10850			
329	法库	团山子	66kV	团山子/1#	40	20.21	50.53%	52.85%				9790			
330	法库	团山子	66kV	团山子/2#	40	18.48	46.20%	40.40%				11520			
331	法库	团山子	66kV	团山子/3#	31.5	13.79	43.78%	43.05%				9835			
332	变电四	万达	66kV	万达/1#	40	13.92	34.80%	33.83%				13260			
333	变电四	万达	66kV	万达/2#	40	27.57	68.93%	65.53%				1180			
334	变电四	万柳	66kV	万柳/1#	31.5	27.37	86.89%	79.87%			2021年9月	0			
335	变电四	万柳	66kV	万柳/2#	31.5	22.06	70.03%	60.98%			2021年9月	0			
336	变电四	万柳	66kV	万柳/3#	31.5	26.88	85.33%	79.81%			2021年9月	0			
337	变电三	汪河	66kV	汪河/1#	40	15.22	38.05%	44.43%				14150			
338	变电三	汪河	66kV	汪河/2#	40	14.36	35.90%	45.45%				11833.5			
339	变电三	汪家	66kV	汪家/1#	40	8.16	20.40%	0.00%				14930			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量	是否纳入计划	计划整改时间	备注
340	变电三	汪家	66kV	汪家/2#	40	8.22	20.55%	29.38%				7660.5			
341	变电三	王刚	66kV	王刚/1#	20	12.04	60.20%	77.60%				2960			
342	变电三	王刚	66kV	王刚/2#	10	4.06	40.60%	68.60%			2021年9月	0			
343	变电二	王驿	66kV	王驿/1#	40	13.22	33.05%	34.90%				15190			
344	变电二	王驿	66kV	王驿/2#	40	24.91	62.28%	65.83%				5090			
345	变电二	旺牛	66kV	旺牛/1#	20	16.56	82.80%	59.00%			2023年7月	0			
346	变电二	旺牛	66kV	旺牛/2#	20	10.71	53.55%	26.05%			2023年7月	0			
347	变电四	望花	66kV	望花/1#	50	18.44	36.88%	45.10%				18745			
348	变电四	望花	66kV	望花/2#	50	27.47	54.94%	47.92%				8580			
349	法库	魏家	66kV	魏家/1#	40	27.89	69.73%	30.35%				2110			
350	法库	魏家	66kV	魏家/2#	40	19.86	49.65%	44.65%				8250			
351	新民	温台	66kV	台/1#(临时间隔	8	4.15	51.88%	35.38%				1850			
352	变电二	文北	66kV	文北/1#	50	19.82	39.64%	67.84%				3231.5			
353	变电二	文北	66kV	文北/2#	50	13.55	27.10%	80.20%				6172			
354	变电四	文艺	66kV	文艺/1#	63	25.24	40.06%	37.14%				16940			
355	变电四	文艺	66kV	文艺/2#	63	18.61	29.54%	27.49%				28640			
356	康平	卧龙	66kV	卧龙/1#	20	9.15	45.75%	45.65%				5850			
357	康平	卧龙	66kV	卧龙/2#	20	5.97	29.85%	32.10%				9030			
358	辽中	乌伯牛	66kV	乌伯牛/1#	20	4.4	22.00%	23.30%				10600			
359	辽中	乌伯牛	66kV	乌伯牛/2#	20	4.38	21.90%	25.10%				5281			
360	变电一	五金	66kV	五金/1#	50	29.74	59.48%	46.92%			#####	0			
361	变电一	五金	66kV	五金/2#	50	35.22	70.44%	61.62%			#####	0			
362	变电三	下深	66kV	下深/1#	40	34.78	86.95%	67.45%			2021年9月	0			
363	变电三	下深	66kV	下深/2#	40	32.42	81.05%	82.18%			2021年9月	0			
364	变电二	小东	66kV	小东/1#	31.5	15.17	48.16%	32.60%			2023年8月	0			
365	变电二	小东	66kV	小东/2#	31.5	13.59	43.14%	52.83%				8785			
366	变电二	小东	66kV	小东/3#	40	9.01	22.53%	19.78%				20990			
367	新民	小民屯	66kV	小民屯/1#	10	8.4	84.00%	50.00%			2021年9月	0			
368	新民	小民屯	66kV	小民屯/2#	20	11.86	59.30%	54.80%			2024年2月	0			
369	变电二	孝信	66kV	孝信/1#	50	30.01	60.02%	63.40%			2021年9月	0			
370	变电二	孝信	66kV	孝信/2#	50	46.38	92.76%	88.92%			2021年9月	0			
371	变电二	新城子	66kV	新城子/1#	20	9.1	45.50%	40.00%				5900			
372	变电二	新城子	66kV	新城子/2#	16	6.5	40.63%	37.50%				3120			
373	新民	新民	66kV	新民/1#	31.5	23.08	73.27%	80.70%			2021年9月	0			
374	新民	新民	66kV	新民/2#	31.5	21.76	69.08%	56.19%			2022年3月	0			
375	辽中	新民屯	66kV	新民屯/1#	31.5	18.65	59.21%	64.54%				4975			
376	辽中	新民屯	66kV	新民屯/2#	31.5	16.33	51.84%	38.38%				7295			
377	辽中	新民屯	66kV	新民屯/3#	40	35.18	87.95%	97.50%			#####	0			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量	是否纳入计划	计划整改时间	备注
378	新民	新兴	66kV	新兴/1#	40	12.1	30.25%	32.50%				17900			
379	新民	新兴	66kV	新兴/2#	40	4.1	10.25%	9.25%				25900			
380	法库	新依	66kV	新依/1#	31.5	13.7	43.49%	34.98%				9925			
381	法库	新依	66kV	新依/2#	31.5	8.25	26.19%	24.41%				15375			
382	新民	兴隆	66kV	兴隆/1#	16	7.02	43.88%	54.25%				3980			
383	新民	兴隆	66kV	兴隆/2#	20	11.4	57.00%	57.44%				3600			
384	法库	秀水	66kV	秀水/1#	20	10.58	52.90%	46.90%				4420			
385	法库	秀水	66kV	秀水/2#	20	9.5	47.50%	43.95%				5100			
386	变电三	雪松	66kV	雪松/1#	50	28.08	56.16%	58.98%				7109			
387	变电三	雪松	66kV	雪松/2#	50	34.37	68.74%	65.04%				3130			
388	变电一	亚明	66kV	亚明/1#	31.5	17.82	56.57%	60.16%				696			
389	变电一	亚明	66kV	亚明/2#	31.5	22.92	72.76%	59.08%			2022年3月	0			
390	变电一	羊吉	66kV	羊吉/1#	40	26.68	66.70%	50.43%				2120			
391	变电一	羊吉	66kV	羊吉/2#	40	12.4	31.00%	32.93%				15720			
392	变电三	杨官	66kV	杨官/1#	40	21.46	53.65%	44.08%			2023年4月	0			
393	变电三	杨官	66kV	杨官/2#	40	29.9	74.75%	57.23%			2023年4月	0			
394	辽中	杨士岗	66kV	杨士岗/1#	31.5	11.13	35.33%	32.10%				12295			
395	辽中	杨士岗	66kV	杨士岗/2#	31.5	6.54	20.76%	18.54%				16584.5			
396	辽中	养土堡	66kV	养土堡/1#	20	4.64	23.20%	29.70%				10360			
397	辽中	养土堡	66kV	养土堡/2#	20	6.28	31.40%	27.05%				8720			
398	变电二	尹家	66kV	尹家/1#	50	10.6	21.20%	19.00%				26900			
399	变电二	尹家	66kV	尹家/2#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
400	变电三	营盘	66kV	营盘/1#	40	30.9	77.25%	80.60%			2021年9月	0			
401	变电三	营盘	66kV	营盘/2#	40	33.49	83.73%	72.88%			2021年9月	0			
402	变电四	应昌	66kV	应昌/1#	40	22.58	56.45%	62.18%			2024年2月	0			
403	变电四	应昌	66kV	应昌/2#	40	33.96	84.90%	70.25%			2024年2月	0			
404	变电三	永乐	66kV	永乐/1#	31.5	8.32	26.41%	31.33%				15305			
405	变电三	永乐	66kV	永乐/2#	31.5	11.66	37.02%	38.54%				11965			
406	变电三	于山	66kV	于山/1#	50	40.81	81.62%	77.64%			2021年9月	0			
407	变电三	于山	66kV	于山/2#	50	26.46	52.92%	40.84%				830			
408	变电三	榆树	66kV	榆树/1#	40	28.67	71.68%	64.83%			2021年9月	0			
409	变电三	榆树	66kV	榆树/2#	40	37.3	93.25%	84.05%			2021年9月	0			
410	变电二	詹屯	66kV	詹屯/1#	31.5	16.13	51.21%	49.62%				7495			
411	变电二	詹屯	66kV	詹屯/2#	31.5	18.87	59.90%	48.54%				4755			
412	变电四	展览	66kV	展览/1#	63	35.03	55.60%	46.71%				1645			
413	变电四	展览	66kV	展览/2#	63	20.46	32.48%	23.25%				14885			
414	变电四	站前	66kV	站前/1#	40	23.47	58.68%	51.60%				1888			
415	变电四	站前	66kV	站前/2#	40	23.6	59.00%	59.75%				1888			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量	是否纳入计划	计划整改时间	备注
416	康平	张强	66kV	张强/1#	16	8.95	55.94%	45.19%				1050			
417	康平	张强	66kV	张强/2#	16	6.37	39.81%	32.56%				5080			
418	变电一	张士	66kV	张士/1#	31.5	0	0.00%	0.00%				19600			
419	变电一	张士	66kV	张士/2#	31.5	24.5	77.78%	83.17%			2022年3月	0			
420	变电一	张士	66kV	张士/3#	31.5	9.14	29.02%	13.49%				10460			
421	新民	张屯	66kV	张屯/1#	20	16.4	82.00%	0.00%			#####	0			
422	新民	张屯	66kV	张屯/2#	20	0	0.00%	77.85%				11600			
423	变电三	彰驿	66kV	彰驿/1#	50	6.1	12.20%	13.86%				31400			
424	变电三	彰驿	66kV	彰驿/2#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
425	变电二	长江	66kV	长江/1#	40	27.15	67.88%	60.60%			2022年3月	0			
426	变电二	长江	66kV	长江/2#	40	30.88	77.20%	76.20%			2022年3月	0			
427	变电三	长青	66kV	长青/1#	40	24.39	60.98%	65.30%				5610			
428	变电三	长青	66kV	长青/2#	40	19.24	48.10%	41.83%				10760			
429	辽中	长滩	66kV	长滩/1#	6.3	3.29	52.22%	52.38%				1435			
430	辽中	长滩	66kV	长滩/2#	10	1.87	18.70%	46.50%				5630			
431	变电一	赵家	66kV	赵家/1#	40	6	15.00%	23.75%				24000			
432	变电一	赵家	66kV	赵家/2#	40	1.5	3.75%	0.00%				27345			
433	变电一	肇工	66kV	肇工/1#	31.5	19.15	60.79%	57.75%				3560			
434	变电一	肇工	66kV	肇工/2#	31.5	18.04	57.27%	51.05%				4335			
435	变电一	郑家	66kV	郑家/1#	31.5	16.84	53.46%	61.90%			2023年8月	0			
436	变电一	郑家	66kV	郑家/2#	31.5	20.51	65.11%	83.33%			#####	0			
437	变电二	中马	66kV	中马/1#	16	6.16	38.50%	35.88%				4780			
438	变电二	中马	66kV	中马/2#	16	6.24	39.00%	36.19%				5760			
439	康平	中心	66kV	中心/1#	20	10.71	53.55%	49.60%				3330			
440	康平	中心	66kV	中心/2#	20	13.33	66.65%	56.70%				1670			
441	变电二	中心台	66kV	中心台/1#	16	6.46	40.38%	43.13%				5540			
442	变电二	中心台	66kV	中心台/2#	16	6.15	38.44%	43.88%				5850			
443	变电一	重工	66kV	重工/1#	50	24.91	49.82%	44.40%				12590			
444	变电一	重工	66kV	重工/2#	40	9.65	24.13%	21.45%				12971			
445	变电二	朱尔	66kV	朱尔/1#	31.5	18.4	58.41%	59.08%				5225			
446	变电二	朱尔	66kV	朱尔/2#	31.5	18.79	59.65%	52.70%				4835			
447	变电二	朱尔	66kV	朱尔/3#	31.5	25.79	81.87%	75.08%			2022年3月	0			
448	辽中	朱家房	66kV	朱家房/1#	20	11.83	59.15%	24.95%				3070			
449	辽中	朱家房	66kV	朱家房/2#	20	0	0.00%	25.30%				15000			
450	变电三	祝家	66kV	祝家/1#	16	9.86	61.63%	44.56%				1195			
451	变电三	祝家	66kV	祝家/2#	16	7.94	49.63%	41.81%				3375			
452	变电一	铸造	66kV	铸造/1#	40	18.79	46.98%	50.00%				10289.5			
453	变电一	铸造	66kV	铸造/2#	40	16.47	41.18%	57.50%				13330			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大 负载率	上年度最大 负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
454	法库	赵贝堡	66kV	赵贝堡/1#	31.5	0	0.00%	0.00%				23625			
455	法库	赵贝堡	66kV	赵贝堡/2#	31.5	0	0.00%	0.00%				23625			
456	变电一	小于	66kV	小于/1#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
457	变电一	小于	66kV	小于/2#	50	5.5	11.00%	0.70%				32000			
458	辽中	赵柳房	66kV	赵柳房/1#	31.5	19.48	61.84%	0.00%				4145			
459	辽中	赵柳房	66kV	赵柳房/2#	31.5	15.29	48.54%	0.00%				8335			
460	变电三	苏桃	66kV	苏桃/1#	50	4.39	8.78%	7.33%				30310			
461	变电三	苏桃	66kV	苏桃/2#	50	4.34	8.68%	7.10%				30360			
462	变电三	曹仲	66kV	曹仲/1#	40	6.62	16.55%	0.20%				20186.5			
463	变电三	曹仲	66kV	曹仲/2#	40	11.53	28.83%	19.28%				16241			
464	变电三	新南	66kV	新南/1#	40	12.47	31.18%	15.03%				8584			
465	变电三	新南	66kV	新南/2#	40	16	40.00%	13.33%				7100			
466	变电三	智慧	66kV	智慧/1#	31.5	12.15	38.57%	—				4719			
467	变电三	智慧	66kV	智慧/2#	31.5	7.3	23.17%	—				9881			
468	变电三	莫子山	66kV	莫子山/1#	50	0	0.00%	—				37500			
469	变电三	莫子山	66kV	莫子山/2#	50	15.28	30.56%	—				6820			
470	变电三	白沙	66kV	白沙/1#	50	1.41	2.82%	—				36090			
471	变电三	白沙	66kV	白沙/2#	50	2.76	5.52%	—				34740			
472	变电二	核心	66kV	核心/1#	31.5	0.7	2.22%	—				22925			
473	变电二	核心	66kV	核心/2#	31.5	0	0.00%	—				23625			
474	变电四	中街	66kV	中街/1#	50	0	0.00%	—				37500			
475	变电四	中街	66kV	中街/2#	50	0	0.00%	—				37500			

2025年一季度沈阳10千伏间隔可开放信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
1	变电一	宁官	交流220kV	0	2021.11			
2	变电四	劝工	交流220kV	0	2021.11			
3	变电四	顺城	交流220kV	1				
4	变电四	太原	交流220kV	0	2021.11			
5	变电一	产业	交流220kV	12				
6	变电三	安顺	交流66kV	0	2021.11			
7	辽中	敖司牛	交流66kV	2				
8	变电三	白塔	交流66kV	0	2021.11			
9	法库	柏家沟	交流66kV	1				
10	法库	包家屯	交流66kV	7				
11	法库	宝山	交流66kV	1				
12	变电三	鲍家	交流66kV	0	2021.11			
13	变电四	北陵	交流66kV	0	2022.6			
14	变电四	北塔	交流66kV	11				
15	变电四	北兴	交流66kV	2				
16	变电一	曹家	交流66kV	2				
17	新民	查牛	交流66kV	0	2021.11			
18	变电二	长江	交流66kV	0	2021.11			
19	变电三	长青	交流66kV	2				
20	辽中	长滩	交流66kV	2				
21	康平	朝阳	交流66kV	0	2021.11			
22	变电三	陈相	交流66kV	14				
23	康平	城南	交流66kV	3				
24	变电四	崇山	交流66kV	7				
25	辽中	茨北	交流66kV	0	2021.11			
26	辽中	茨榆坨	交流66kV	0	2021.11			
27	变电三	达连	交流66kV	0	2021.11			
28	变电四	大东	交流66kV	2				
29	法库	大孤家	交流66kV	6				
30	辽中	大黑	交流66kV	0	2021.11			
31	新民	大红旗	交流66kV	3				
32	新民	大柳	交流66kV	6				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
33	变电三	大潘	交流66kV	7				
34	变电一	大兴	交流66kV	0	2021.11			
35	变电二	大志	交流66kV	0	2021.11			
36	辽中	代家房	交流66kV	2				
37	变电二	道义	交流66kV	4				
38	新民	东郊	交流66kV	13				
39	变电一	东民	交流66kV	0	2021.11			
40	变电二	董楼子	交流66kV	3				
41	变电三	洞庭	交流66kV	0	2021.11			
42	新民	法哈牛	交流66kV	0	2021.11			
43	变电一	范屯	交流66kV	14				
44	变电二	方家	交流66kV	8				
45	康平	方家镇	交流66kV	5				
46	变电二	方溪	交流66kV	0	2021.11			
47	变电四	方型	交流66kV	8				
48	康平	富裕	交流66kV	13				
49	变电一	高明	交流66kV	0	2021.11			
50	变电四	工农	交流66kV	2				
51	新民	公主屯	交流66kV	8				
52	变电一	勾莲	交流66kV	1				
53	变电三	孤家子	交流66kV	0	2021.11			
54	变电一	光辉	交流66kV	6				
55	变电二	广源	交流66kV	0	2021.11			
56	变电四	广州	交流66kV	0	2021.11			
57	法库	果子园	交流66kV	0	2021.11			
58	辽中	航辽	交流66kV	10				
59	康平	郝官	交流66kV	1				
60	变电四	和平	交流66kV	0	2021.11			
61	变电二	河北	交流66kV	0	2022.9			
62	变电四	红卫	交流66kV	3				
63	新民	侯家	交流66kV	15				
64	变电一	后马	交流66kV	0	2021.11			
65	变电二	虎镇	交流66kV	0	2021.11			
66	变电二	花山	交流66kV	3				
67	变电三	花园	交流66kV	3				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
68	变电四	滑翔	交流66kV	0	2022.9			
69	变电一	化学	交流66kV	0	2021.11			
70	变电四	怀远	交流66kV	0	2021.11			
71	变电二	黄家	交流66kV	2				
72	变电三	夹河	交流66kV	0	2021.11			
73	变电一	家俱	交流66kV	11				
74	变电一	建筑	交流66kV	3				
75	新民	姜屯	交流66kV	2				
76	变电一	金湖	交流66kV	0	2023.12			
77	新民	金五台	交流66kV	0	2021.11			
78	变电一	昆明	交流66kV	1				
79	变电一	昆山	交流66kV	0	2021.11			
80	变电一	兰台	交流66kV	2				
81	变电四	劳动	交流66kV	0	2021.11			
82	辽中	老观坨	交流66kV	3				
83	辽中	冷子堡	交流66kV	2				
84	变电三	李相	交流66kV	0	2021.11			
85	变电一	历工	交流66kV	0	2021.11			
86	变电二	粮仓	交流66kV	0	2021.11			
87	新民	梁山	交流66kV	0	2021.11			
88	变电四	陵东	交流66kV	1				
89	辽中	刘二堡	交流66kV	2				
90	变电三	刘千	交流66kV	1				
91	变电二	柳岗	交流66kV	2				
92	新民	柳河沟	交流66kV	0	2021.11			
93	辽中	六间房	交流66kV	1				
94	新民	罗家房	交流66kV	7				
95	法库	马家	交流66kV	3				
96	变电四	马路湾	交流66kV	0	2021.11			
97	变电一	马三家	交流66kV	9				
98	辽中	满都户	交流66kV	3				
99	变电二	毛君	交流66kV	0	2021.11			
100	法库	孟家	交流66kV	20				
101	变电四	南湖	交流66kV	0	2021.11			
102	新民	南窑	交流66kV	3				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
103	辽中	牛心坨	交流66kV	1				
104	变电三	农场	交流66kV	2				
105	变电二	农大	交流66kV	1				
106	变电二	农高	交流66kV	1				
107	变电一	怒江	交流66kV	2				
108	变电二	欧亚	交流66kV	0	2021.11			
109	辽中	潘家堡	交流66kV	4				
110	变电四	鹏源	交流66kV	0	2021.11			
111	变电二	平罗	交流66kV	1				
112	变电二	棋盘山	交流66kV	0	2021.11			
113	变电四	齐贤	交流66kV	2				
114	变电一	启工	交流66kV	4				
115	新民	前当堡	交流66kV	3				
116	变电一	前马	交流66kV	2				
117	变电三	前显	交流66kV	1				
118	变电四	青年	交流66kV	2				
119	变电二	清水	交流66kV	5				
120	变电二	全胜	交流66kV	0	2021.11			
121	变电二	如意	交流66kV	0	2021.11			
122	新民	三道岗子	交流66kV	0	2021.11			
123	变电四	三好	交流66kV	6				
124	法库	三泉	交流66kV	7				
125	变电四	砂山	交流66kV	0	2021.11			
126	辽中	沙东	交流66kV	17				
127	变电三	山林	交流66kV	2				
128	变电三	山庄	交流66kV	3				
129	变电一	陕西	交流66kV	3				
130	变电四	善邻	交流66kV	0	2021.11			
131	变电二	上佰	交流66kV	0	2021.11			
132	变电二	沈海	交流66kV	0	2021.11			
133	康平	胜利	交流66kV	0	2021.11			
134	变电三	施官	交流66kV	0	2021.11			
135	变电三	史三	交流66kV	0	2021.11			
136	变电二	世园	交流66kV	0	2021.11			
137	变电四	市府	交流66kV	0	2024.6			

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
138	变电一	双树	交流66kV	14				
139	法库	双台子	交流66kV	0	2021.11			
140	变电三	水家	交流66kV	0	2021.11			
141	辽中	四方台	交流66kV	4				
142	康平	四家子	交流66kV	2				
143	变电三	苏北	交流66kV	0	2021.11			
144	变电三	苏南	交流66kV	0	2021.11			
145	变电三	孙家寨	交流66kV	0	2021.11			
146	康平	碳纤维	交流66kV	20				
147	变电三	桃仙	交流66kV	0	2021.11			
148	新民	陶屯	交流66kV	13				
149	变电二	天乾	交流66kV	0	2021.11			
150	康平	田家	交流66kV	0	2024.8			
151	变电三	铁匠	交流66kV	3				
152	法库	团山子	交流66kV	0	2021.11			
153	变电四	万达	交流66kV	4				
154	变电四	万柳	交流66kV	0	2021.11			
155	变电三	汪河	交流66kV	2				
156	变电三	王刚	交流66kV	0	2021.11			
157	变电二	王驿	交流66kV	12				
158	变电四	望花	交流66kV	3				
159	法库	魏家	交流66kV	2				
160	新民	温台	交流66kV	0	2021.11			
161	变电二	文北	交流66kV	0	2024.5			
162	变电四	文艺	交流66kV	0	2021.11			
163	康平	卧龙	交流66kV	0	2021.11			
164	辽中	乌伯牛	交流66kV	5				
165	变电一	五金	交流66kV	0	2021.11			
166	变电三	下深	交流66kV	0	2021.11			
167	变电二	小东	交流66kV	0	2024.5			
168	新民	小民屯	交流66kV	7				
169	变电二	孝信	交流66kV	0	2021.11			
170	变电二	新城子	交流66kV	9				
171	变电一	得胜	交流66kV	10				
172	新民	新民	交流66kV	6				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
173	辽中	新民屯	交流66kV	2				
174	新民	新兴	交流66kV	9				
175	法库	新依	交流66kV	2				
176	新民	兴隆	交流66kV	9				
177	法库	秀水	交流66kV	1				
178	变电三	雪松	交流66kV	3				
179	变电一	亚明	交流66kV	2				
180	变电三	杨官	交流66kV	0	2021.11			
181	辽中	杨士岗	交流66kV	3				
182	变电一	羊吉	交流66kV	0	2021.11			
183	辽中	养士堡	交流66kV	0	2021.11			
184	变电二	尹家	交流66kV	11				
185	变电四	应昌	交流66kV	0	2021.11			
186	变电三	营盘	交流66kV	0	2021.11			
187	变电三	永乐	交流66kV	9				
188	变电三	于山	交流66kV	0	2021.11			
189	变电三	榆树	交流66kV	0	2021.11			
190	变电二	詹屯	交流66kV	4				
191	变电四	展览	交流66kV	0	2021.11			
192	变电四	站前	交流66kV	0	2021.11			
193	变电三	彰驿	交流66kV	16				
194	康平	张强	交流66kV	18				
195	变电一	张士	交流66kV	4				
196	新民	张屯	交流66kV	7				
197	变电一	肇工	交流66kV	1				
198	变电一	郑家	交流66kV	3				
199	变电二	中马	交流66kV	9				
200	康平	中心	交流66kV	0	2021.11			
201	变电二	中心台	交流66kV	3				
202	变电一	重工	交流66kV	1				
203	变电二	朱尔	交流66kV	8				
204	辽中	朱家房	交流66kV	2				
205	变电一	铸造	交流66kV	1				
206	变电三	祝家	交流66kV	0	2021.11			
207	变电三	佟沟	交流66kV	6				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
208	变电三	麦子屯	交流66kV	7				
209	变电二	旺牛	交流66kV	5				
210	变电一	赵家	交流66kV	3				
211	变电三	曹仲	交流66kV	11				
212	变电三	苏桃	交流66kV	19				
213	变电三	新南	交流66kV	0	2022.9			
214	变电一	小于	交流66kV	17				
215	变电三	智慧	交流66kV	0	2024.10			
216	辽中	赵柳房	交流66kV	10				
217	变电三	汪家	交流66kV	2				
218	变电二	东场	交流66kV	0	2024.6			
219	辽中	蒲东	交流66kV	6				
220	变电三	莫子山	交流66kV	0	2024.9			
221	康平	所口	交流66kV	9				
222	辽中	金山	交流66kV	18				
223	法库	赵贝堡	交流66kV	14				
224	变电三	白沙	交流66kV	6				
225	变电四	中街	交流66kV	5				
226	变电二	核心	交流66kV	13				
227	变电三	创意	交流66kV	1				
228	变电二	大望	交流66kV	4				