

# 2025年一季度辽阳10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	单位	变电站	馈线名称	配变名称	容量(千伏安)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村21号水田电井机井通变压器	100	25.39	64.61	65	未进入负面清单	否	无	
2	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线锅坑村3号电井机井通变压器	100	73.46	16.54	17	未进入负面清单	否	无	
3	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村10号水田电井机井通变压器	100	18.79	71.21	71	未进入负面清单	否	无	
4	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变346小郭线	10kV小郭线三棵树村庄家屯电井机井通变压器	50	65.73	12.14	12	未进入负面清单	否	无	
5	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变346小郭线	10kV小郭线龙湾村老稻田电井机井通变压器	50	50.48	19.76	20	未进入负面清单	否	无	
6	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村北教电井分歧新建变台1台区机井通变压器	50	64.1	12.95	13	未进入负面清单	否	无	
7	国网辽阳县供电公司	高庄66kV变电站	高庄变10056高镇线	10kV刘南线河南村34#新建变台1台区机井通变压器	50	57.19	16.41	16	未进入负面清单	否	无	
8	国网辽阳县供电公司	高庄66kV变电站	高庄变10056高镇线	10kV义和水田分义和村10#新建1#井机井通变压器	50	51.95	19.03	19	未进入负面清单	否	无	
9	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村二组王长云井台区机井通变压器	50	45.38	22.31	22	未进入负面清单	否	无	
10	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村二组吕凤良井台区机井通变压器	50	44.7	22.65	23	未进入负面清单	否	无	
11	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村二组张宝军井2台区机井通变压器	50	20.82	34.59	35	未进入负面清单	否	无	
12	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村二组刘春国井台区机井通变压器	50	44.94	22.53	23	未进入负面清单	否	无	
13	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村二组张庆云井台区机井通变压器	50	53	18.50	19	未进入负面清单	否	无	
14	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组刘福权井台区机井通变压器	50	21.11	34.45	34	未进入负面清单	否	无	
15	国网辽阳市白塔区供电公司	中心66kV变电站	10kV中域线	金域蓝山二期#1箱变变压器	630	37.3	332.01	332	未进入负面清单	否	无	
16	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村五组高忠安井台区机井通变压器	50	23.1	33.45	33	未进入负面清单	否	无	
17	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组董连武井2台区机井通变压器	50	8.84	40.58	41	未进入负面清单	否	无	
18	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村27号水田电井机井通变压器	100	25	65.00	65	未进入负面清单	否	无	

19	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线六弓台村8号电井机井通变压器	100	26.84	63.16	63	未进入负面清单	否	无	
20	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线六弓台村10号电井机井通变压器	100	1.14	88.86	89	未进入负面清单	否	无	
21	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村28号水田电井机井通变压器	100	30.14	59.86	60	未进入负面清单	否	无	
22	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线六弓台村9号电井机井通变压器	100	14.52	75.48	75	未进入负面清单	否	无	
23	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线锅坑村1号电井机井通变压器	100	23.47	66.53	67	未进入负面清单	否	无	
24	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线马泉村马泉村6号电井机井通变压器	100	16.47	73.53	74	未进入负面清单	否	无	
25	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线马泉村3号电井机井通变压器	100	9.49	80.51	81	未进入负面清单	否	无	
26	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV三老线翟家村四组温景力井2台区机井通变压器	50	43.81	23.10	23	未进入负面清单	否	无	
27	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组翟庆国井台区机井通变压器	50	38.81	25.60	26	未进入负面清单	否	无	
28	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组吕景群井台区机井通变压器	50	20.49	34.76	35	未进入负面清单	否	无	
29	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV三翟线鱼窖子村七组井2台区机井通变压器	50	18.21	35.90	36	未进入负面清单	否	无	
30	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组全维国井台区机井通变压器	50	25.19	32.41	32	未进入负面清单	否	无	
31	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	10kV三张线南坨子村三组张玉昌井4台区机井通变压器	50	34.48	27.76	28	未进入负面清单	否	无	
32	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组王长友井3台区机井通变压器	50	69.65	10.18	10	未进入负面清单	否	无	
33	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组徐福峰井台区机井通变压器	50	43.82	23.09	23	未进入负面清单	否	无	
34	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组徐福成井台区机井通变压器	50	47.17	21.42	21	未进入负面清单	否	无	
35	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组于兴业井台区机井通变压器	50	75.92	7.04	7	未进入负面清单	否	无	
36	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组张士伟井2台区机井通变压器	50	21.29	34.36	34	未进入负面清单	否	无	
37	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村二组孟庆振井台区机井通变压器	50	48.24	20.88	21	未进入负面清单	否	无	
38	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村六组詹力井台区机井通变压器	50	77.66	6.17	6	未进入负面清单	否	无	
39	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组花德柱井台区机井通变压器	50	20.76	34.62	35	未进入负面清单	否	无	

40	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村组吕晓红井台区机井通变压器	50	60.53	14.74	15	未进入负面清单	否	无	
41	国网辽阳市宏伟区供电分公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴唐线	朴唐线64支14#变压器	400	10.24	319.04	319	未进入负面清单	否	无	
42	国网辽阳市宏伟区供电分公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴唐线	朴唐线64支15#变压器	400	12.37	310.52	311	未进入负面清单	否	无	
43	国网辽阳市宏伟区供电分公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴唐线	朴唐线64支5左2#变压器	400	13.72	305.12	305	未进入负面清单	否	无	
44	国网辽阳市宏伟区供电分公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴唐线	朴唐线64支5左3#变压器	400	10.13	319.48	319	未进入负面清单	否	无	
45	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11372三蔡线	绿华园小区#1箱变变压器	630	12.83	486.17	486	未进入负面清单	否	无	
46	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西马变454西大线大纸东南台大棚变压器	315	24.09	207.62	208	未进入负面清单	否	无	
47	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	三块石变842三张线刘家三组B变压器	100	20.5	69.50	70	未进入负面清单	否	无	
48	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8847三翟线	三块石变847三则线康明村东大棚变压器	100	43.84	46.16	46	未进入负面清单	否	无	
49	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1664向管线	向阳变644向管线国管8#变压器	100	49.13	40.87	41	未进入负面清单	否	无	
50	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线穆家中街照明变压器	315	66.12	75.22	75	未进入负面清单	否	无	
51	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线黄坨村三组变压器	100	77.99	12.01	12	未进入负面清单	否	无	
52	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线黄坨村八组变压器	160	67.13	36.59	37	未进入负面清单	否	无	
53	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变444小上线	小屯变444小上线上平村台区变压器	200	35.52	108.96	109	未进入负面清单	否	无	
54	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	三块石变852三黄线蚂蜂村四组变压器	200	45.74	88.52	89	未进入负面清单	否	无	
55	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变444小上线	小屯变444小上线周家村变压器	100	38.01	51.99	52	未进入负面清单	否	无	
56	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3258建材线	小屯变444小上线杨家沟台区变压器	100	46.08	43.92	44	未进入负面清单	否	无	
57	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3258建材线	小屯变444小上线达子村变压器	100	65.16	24.84	25	未进入负面清单	否	无	
58	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向委线5#箱变配变	500	8.17	409.15	409	未进入负面清单	否	无	
59	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村三组变压器	100	34.85	55.15	55	未进入负面清单	否	无	
60	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线川城三组新台区变压器	50	70.3	9.85	10	未进入负面清单	否	无	

61	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线南木村一组变压器	200	63.41	53.18	53	未进入负面清单	否	无	
62	国网辽阳市宏伟区供电分公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴唐线	朴唐线21左14#变压器	400	10.39	318.44	318	未进入负面清单	否	无	
63	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3962-新迎线	新迎线迎水分35右7#变压器	100	45.06	44.94	45	未进入负面清单	否	无	
64	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18048安街线	振兴三组团变压器	800	12.73	618.16	618	未进入负面清单	否	无	
65	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18068安南线	金禄小区2期1#箱变变压器	800	15.67	594.64	595	未进入负面清单	否	无	
66	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河东变18476河信线	天信商住楼#1变电所#1变压器	800	3.11	695.12	695	未进入负面清单	否	无	
67	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河东变18476河信线	天信商住楼#1变电所#2变压器	800	16.14	590.88	591	未进入负面清单	否	无	
68	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线生态园变台变压器	200	7.1	165.80	166	未进入负面清单	否	无	
69	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线北教村五组变压器	100	72.78	17.22	17	未进入负面清单	否	无	
70	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18641赵大线	立开变443立大线大赵二组变压器	200	69.98	40.04	40	未进入负面清单	否	无	
71	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线二中台变压器	100	34.15	55.85	56	未进入负面清单	否	无	
72	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线劳动保险住宅变压器	315	43.38	146.85	147	未进入负面清单	否	无	
73	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18074安水乙线	安平变18074安水乙线王小(机械设备厂)变压器	100	28.84	61.16	61	未进入负面清单	否	无	
74	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18074安水乙线	安平变18074安水乙线柳树六组变压器	200	3.51	172.98	173	未进入负面清单	否	无	
75	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线湾沟四组变压器	30	78.27	3.52	4	未进入负面清单	否	无	
76	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线杨木八组变压器	30	60.21	8.94	9	未进入负面清单	否	无	
77	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线水泉一组变压器	100	46.38	43.62	44	未进入负面清单	否	无	
78	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线韩家四组变压器	30	61.68	8.50	8	未进入负面清单	否	无	
79	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线韩家五组变压器	30	73.4	4.98	5	未进入负面清单	否	无	
80	国网辽阳县供电公司	八会66kV变电站	八会变046八长线	八会变046八长线连河一组台区变压器	50	26.98	31.51	32	未进入负面清单	否	无	
81	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线西黄一组分歧08#变西黄泥二组变压器	50	21.05	34.48	34	未进入负面清单	否	无	

82	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11382三南线	城南小区2#箱变#1变压器	630	30.31	376.05	376	未进入负面清单	否	无	
83	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7946柳松线	上柳五组变压器	315	36.89	167.30	167	未进入负面清单	否	无	
84	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	新铧子变066铧大线大堡新台变压器	200	30.48	119.04	119	未进入负面清单	否	无	
85	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	万营线主干78#(孤家子四队)变压器	160	84.93	8.11	8	未进入负面清单	否	无	
86	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18068安南线	安南线团山子#2变压器2	630	27.82	391.73	392	未进入负面清单	否	无	
87	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线马家二组变压器	200	44.98	90.04	90	未进入负面清单	否	无	
88	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟兴线华鼎龙庭小区2#变压器	630	16.47	463.24	463	未进入负面清单	否	无	
89	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟兴线华鼎龙庭小区4#变压器	630	48.57	261.01	261	未进入负面清单	否	无	
90	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17640东郡线	东郡线紫郡河畔小区5#箱变变压器	630	27.11	396.21	396	未进入负面清单	否	无	
91	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区5#箱变1#配变	400	51.43	154.28	154	未进入负面清单	否	无	
92	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	华鑫小区变压器	500	82.57	37.15	37	未进入负面清单	否	无	
93	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯塔市妇幼保健所综合楼变压器	200	10.82	158.36	158	未进入负面清单	否	无	
94	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新地66kV变电站	新地变11270新恒线	新恒线恒大绿洲#1变电所#1变压器	800	34.19	446.48	446	未进入负面清单	否	无	
95	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河东变18472河晟线	晟宝龙A区3#配电室1#配电变压器	630	6.01	529.14	529	未进入负面清单	否	无	
96	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线川城村一组台区变压器	200	32.3	115.40	115	未进入负面清单	否	无	
97	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	佟二堡变154佟赵线粮库分歧东台分支11#(佟二堡东台变压器)	315	44.46	143.45	143	未进入负面清单	否	无	
98	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳条变044柳大线西大堡提水五分歧移动分支#1变压器	315	23.7	208.85	209	未进入负面清单	否	无	
99	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线兴隆二组变压器	50	52.22	18.89	19	未进入负面清单	否	无	
100	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线兴隆四组变压器	50	62.68	13.66	14	未进入负面清单	否	无	
101	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线沈沟线后高学校南台变压器	315	51.04	122.72	123	未进入负面清单	否	无	
102	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线六号台二组变压器	200	61.07	57.86	58	未进入负面清单	否	无	

103	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线马泉2组分02#马泉村二组变压器	50	87	1.50	2	未进入负面清单	否	无	
104	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线赵家二组分03#赵家二组变压器	100	81.89	8.11	8	未进入负面清单	否	无	
105	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线北岭一组分15#北岭一组变压器	20	78.36	2.33	2	未进入负面清单	否	无	
106	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线大安分5#北岭二组变压器	100	55.2	34.80	35	未进入负面清单	否	无	
107	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线五间六组台区变压器	50	87	1.50	2	未进入负面清单	否	无	
108	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线吉南线主干137#五间三组变压器	80	61.18	23.06	23	未进入负面清单	否	无	
109	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线郭家二组分08#郭家村二组台区变压器	100	18.8	71.20	71	未进入负面清单	否	无	
110	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线韩家分歧57#韩家五组变压器	50	76.19	6.91	7	未进入负面清单	否	无	
111	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线韩家一组分20#韩家一组变压器	30	87	0.90	1	未进入负面清单	否	无	
112	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线下麻屯一组三表变压器	80	87	2.40	2	未进入负面清单	否	无	
113	国网辽阳县供电公司	立开66kV变电站	立开变454立榆线	立开变454立榆线养路段宅变压器	80	56.19	27.05	27	未进入负面清单	否	无	
114	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线下老村三组变压器	50	71.35	9.33	9	未进入负面清单	否	无	
115	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0446繁祁线	麒麟家园1#箱变变压器	630	25.44	406.73	407	未进入负面清单	否	无	
116	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17786葛热线	铎西新村住宅小区10#箱变变压器	630	25.73	404.90	405	未进入负面清单	否	无	
117	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17786葛热线	铎西新村住宅小区2#箱变变压器	630	17.66	455.74	456	未进入负面清单	否	无	
118	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17786葛热线	铎西新村住宅小区9#箱变变压器	630	26.58	399.55	400	未进入负面清单	否	无	
119	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5651镇内二线	镇内二线灯塔新村2#箱变变压器配电变压器	630	19.33	445.22	445	未进入负面清单	否	无	
120	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5650灯营线	灯营线大荒地照明分歧6#(灯塔大荒地南台)	200	59.24	61.52	62	未进入负面清单	否	无	
121	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5650灯营线	灯营线纪家岗照明分歧4#(灯塔金家一队)	50	36.59	26.71	27	未进入负面清单	否	无	
122	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1654向赵线	向赵线B区箱变7#配变	630	20.69	436.65	437	未进入负面清单	否	无	
123	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18748后孟乙线	刘二变460刘镇线山东村二组	315	51.16	122.35	122	未进入负面清单	否	无	

124	国网辽阳市白塔区供电公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革城线	10kV皮革城#44	200	37.82	104.36	104	未进入负面清单	否	无	
125	国网辽阳市白塔区供电公司	中心66kV变电站	10kV城外线	城外线辽纺#1箱变变压器	500	24.46	327.70	328	未进入负面清单	否	无	
126	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳条变042柳矿线北青4号照明变压器	160	58.25	50.80	51	未进入负面清单	否	无	
127	国网辽阳市宏伟区供电公司	新地66kV变电站	新地变11272新龙线	龙源山居一期#3箱变变压器	400	19.78	280.88	281	未进入负面清单	否	无	
128	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变448小八线	小屯变448小八线水峪三组分04#变压器	100	42.39	47.61	48	未进入负面清单	否	无	
129	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线罗家村四组变压器	50	30.75	29.63	30	未进入负面清单	否	无	
130	国网辽阳县供电公司	八会66kV变电站	八会变8048八西线	八会变047八西线八会二组1台区变压器	400	44.88	180.48	180	未进入负面清单	否	无	
131	国网辽阳县供电公司	八会66kV变电站	八会变8048八西线	八会变047八西线西庄五六组台区变压器	200	18.64	142.72	143	未进入负面清单	否	无	
132	国网辽阳县供电公司	八会66kV变电站	八会变8048八西线	八会变047八西线上华八组台区变压器	100	38.24	51.76	52	未进入负面清单	否	无	
133	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线大甸村一祖变压器	200	25.23	129.54	130	未进入负面清单	否	无	
134	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线张家村六组变压器	315	10.49	250.46	250	未进入负面清单	否	无	
135	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线鱼窖村五组变压器	100	48.36	41.64	42	未进入负面清单	否	无	
136	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线大背村一组变压器	100	52.94	37.06	37	未进入负面清单	否	无	
137	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线蛤蜊一组南台变压器	100	31.82	58.18	58	未进入负面清单	否	无	
138	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线蒲口村三组变压器	80	31.69	46.65	47	未进入负面清单	否	无	
139	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线三块石五组变压器	100	37.1	52.90	53	未进入负面清单	否	无	
140	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线交家分歧02#隆昌村七组台区变压器	200	45.13	89.74	90	未进入负面清单	否	无	
141	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	三块石变852三黄线蚂蜂村五组变压器	100	46.06	43.94	44	未进入负面清单	否	无	
142	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线吉祥三组分歧02#吉祥村三组变压器	50	35.67	27.17	27	未进入负面清单	否	无	
143	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线瓦沟子分歧65#吉祥村六组变压器	100	34.45	55.55	56	未进入负面清单	否	无	
144	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线吉祥八组分歧02#吉祥村八组变压器	50	82.42	3.79	4	未进入负面清单	否	无	

145	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线郭家四组分歧03#郭家村四组变压器	100	60.45	29.55	30	未进入负面清单	否	无	
146	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线郭家五组分歧02#郭家村五组变压器	100	57.79	32.21	32	未进入负面清单	否	无	
147	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线长林村五组变压器	200	26.12	127.76	128	未进入负面清单	否	无	
148	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线南木村三组变压器	200	29.62	120.76	121	未进入负面清单	否	无	
149	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线黄坨村九组变压器	50	77.05	6.48	6	未进入负面清单	否	无	
150	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3258建材线	小屯变444小上线上麦村分06#变压器	400	41.88	192.48	192	未进入负面清单	否	无	
151	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3258建材线	小屯变444小上线下麦东街变压器	100	34.15	55.85	56	未进入负面清单	否	无	
152	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线曹家村四组变压器	100	88.26	1.74	2	未进入负面清单	否	无	
153	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变444小上线	小屯变444小上线江官孤家子变压器	50	61.03	14.49	14	未进入负面清单	否	无	
154	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变444小上线	小屯变444小上线高崖村变压器	100	88.15	1.85	2	未进入负面清单	否	无	
155	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线村东北分02#变压器	200	46.38	87.24	87	未进入负面清单	否	无	
156	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变444小上线	小屯变444小上线小旋分歧46#变压器	200	69.76	40.48	40	未进入负面清单	否	无	
157	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线刘北线五道分87#变压器	100	49.67	40.33	40	未进入负面清单	否	无	
158	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线西沟十二组变压器	50	45.36	22.32	22	未进入负面清单	否	无	
159	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线河南一组北变压器	100	87	3.00	3	未进入负面清单	否	无	
160	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线庙沟一组变压器	100	29	61.00	61	未进入负面清单	否	无	
161	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线庙沟村台变压器	50	32.25	28.88	29	未进入负面清单	否	无	
162	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线庙沟十组变压器	50	55.42	17.29	17	未进入负面清单	否	无	
163	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉北线73#吉洞一组变压器	50	73.3	8.35	8	未进入负面清单	否	无	
164	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线隆北线主干94#祁家村三组变压器	200	40.06	99.88	100	未进入负面清单	否	无	
165	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线古树村一组变压器	100	84.66	5.34	5	未进入负面清单	否	无	



166	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变158小钢线	小张变158小钢线前杠分歧照明台变压器	200	48.96	82.08	82	未进入负面清单	否	无	
167	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变158小钢线	小张变158小钢线小红旗分07#变压器	400	22.32	270.72	271	未进入负面清单	否	无	
168	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线灯塔老宾馆台区变压器	315	63.52	83.41	83	未进入负面清单	否	无	
169	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	葛镇二线法庭分歧6#(灯塔畜牧局住宅台变压器)1	200	53.05	73.90	74	未进入负面清单	否	无	
170	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	信合小区1#箱变	500	22.65	336.75	337	未进入负面清单	否	无	
171	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东太线	东太线滨湖花园#2组合箱变#2变压器	630	17.88	454.36	454	未进入负面清单	否	无	
172	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	南中线中天壹品#2欧变#1变压器	630	20.26	439.36	439	未进入负面清单	否	无	
173	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	南中线中天壹品#2欧变#2变压器	630	37.87	328.42	328	未进入负面清单	否	无	
174	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0446繁祁线	麒麟家园3#箱变变压器	630	28.72	386.06	386	未进入负面清单	否	无	
175	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7154王上线	王上线3#德达新村1#箱变变压器	315	22.69	212.03	212	未进入负面清单	否	无	
176	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变144生活甲线	粘土矿小区3#箱变变压器	630	23.96	416.05	416	未进入负面清单	否	无	
177	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变144生活甲线	鸿越家园2#箱变变压器	500	19.94	350.30	350	未进入负面清单	否	无	
178	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	灯塔检务新村(一期)变压器	315	45.86	139.04	139	未进入负面清单	否	无	
179	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变784葛镇一线	葛镇一线25#(大路村道南)变压器	200	21.37	137.26	137	未进入负面清单	否	无	
180	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园2#箱变变压器	630	23.78	417.19	417	未进入负面清单	否	无	
181	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18046安土线	绿色家园1变压器	630	21.41	432.12	432	未进入负面清单	否	无	
182	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉66kV变电站	汤泉变15752汤土线	温泉别墅二期1变压器	1000	7.06	829.40	829	未进入负面清单	否	无	
183	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线豆双分23左5#变压器	315	74.25	49.61	50	未进入负面清单	否	无	
184	国网辽阳市太子河区供电公司	中心66kV变电站	中心变3044八三线	中心变3044八三线粮库分39#变压器	315	18.77	224.37	224	未进入负面清单	否	无	
185	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线繁徐线71左11右5#(CDM)变压器	315	7.41	260.16	260	未进入负面清单	否	无	
186	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3962-新迎线	新迎线1#环网柜104开关新迎线迎水分8#(新)	100	47.79	42.21	42	未进入负面清单	否	无	

187	国网辽阳市宏伟区供电公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴东线	黎明小区7#变压器配电变压器	630	17.97	453.79	454	未进入负面清单	否	无	
188	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻66kV变电站	东喻变1774东峰线	丰华馨园小区1期箱变变压器间隔配电变压器	630	2.83	549.17	549	未进入负面清单	否	无	
189	国网辽阳市宏伟区供电公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴东线	黎明小区1#箱变变压器间隔配电变压器	630	25.8	404.46	404	未进入负面清单	否	无	
190	国网辽阳市宏伟区供电公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴东线	黎明小区6#箱变变压器间隔配电变压器	630	19.81	442.20	442	未进入负面清单	否	无	
191	国网辽阳市宏伟区供电公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴东线	黎明小区15#箱变变压器间隔配电变压器	630	10.14	503.12	503	未进入负面清单	否	无	
192	国网辽阳市宏伟区供电公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴东线	黎明小区14箱变变压器间隔配电变压器	630	9.03	510.11	510	未进入负面清单	否	无	
193	国网辽阳市宏伟区供电公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴东线	黎明小区13#箱变变压器间隔配电变压器	630	8.76	511.81	512	未进入负面清单	否	无	
194	国网辽阳市宏伟区供电公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴东线	黎明小区12#箱变变压器间隔配电变压器	630	11.74	493.04	493	未进入负面清单	否	无	
195	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站荣线18547	繁荣新苑1#箱变配电变压器	630	2.15	553.46	553	未进入负面清单	否	无	
196	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站荣线18547	繁荣新苑2#箱变配电变压器	630	1.82	555.53	556	未进入负面清单	否	无	
197	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站荣线18547	繁荣新苑3#箱变配电变压器	630	1.65	556.61	557	未进入负面清单	否	无	
198	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站小线18573	小庄新苑1#箱变配电变压器	630	1.48	557.68	558	未进入负面清单	否	无	
199	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站小线18573	小庄新苑2#箱变配电变压器	630	4.39	539.34	539	未进入负面清单	否	无	
200	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站小线18573	小庄新苑3#箱变配电变压器	630	1.88	555.16	555	未进入负面清单	否	无	
201	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站小线18573	小庄新苑4#箱变配电变压器	630	1.96	554.65	555	未进入负面清单	否	无	
202	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站小线18573	振兴新苑1#箱变配电变压器	500	24.24	328.80	329	未进入负面清单	否	无	
203	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站小线18573	振兴新苑2#箱变配电变压器	500	13.04	384.80	385	未进入负面清单	否	无	
204	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站小线18573	振兴新苑3#箱变配电变压器	630	11.67	493.48	493	未进入负面清单	否	无	
205	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站小线18573	振兴新苑4#箱变配电变压器	630	14.29	476.97	477	未进入负面清单	否	无	
206	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳矿线0.4kV尤甸子2号机井	100	5.57	84.43	84	未进入负面清单	否	无	
207	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳大线0.4kV西大堡村1号井	100	37.6	52.40	52	未进入负面清单	否	无	

208	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳富线0.4kV北李村1号机井	160	7.83	131.47	131	未进入负面清单	否	无	
209	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河恒线18496	恒大绿洲三期变电所1#变压器	630	25.52	406.22	406	未进入负面清单	否	无	
210	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河恒线18496	恒大绿洲三期变电所2#变压器	630	23.77	417.25	417	未进入负面清单	否	无	
211	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变143鸡詹线	詹家三台	100	22.71	67.29	67	未进入负面清单	否	无	
212	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	辽无一厂回迁配电室2#变压器	800	49.63	322.96	323	未进入负面清单	否	无	
213	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18545站城线	智慧城1#配电室1#配电变压器	800	14.62	603.04	603	未进入负面清单	否	无	
214	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18545站城线	智慧城1#配电室2#配电变压器	800	18.39	572.88	573	未进入负面清单	否	无	
215	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18545站城线	智慧城2#配电室1#配电变压器	630	22.33	426.32	426	未进入负面清单	否	无	
216	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18545站城线	智慧城2#配电室2#配电变压器	630	23.28	420.34	420	未进入负面清单	否	无	
217	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18545站城线	智慧城2#配电室3#配电变压器	630	19.53	443.96	444	未进入负面清单	否	无	
218	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18545站城线	智慧城2#配电室4#配电变压器	630	20.27	439.30	439	未进入负面清单	否	无	
219	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺织线	中泽城3.2期3#变压器	500	21.13	344.35	344	未进入负面清单	否	无	
220	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺织线	中泽城3.2期4#变压器	500	25.57	322.15	322	未进入负面清单	否	无	
221	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	丰帝园区1#配电变压器	630	23.32	420.08	420	未进入负面清单	否	无	
222	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变444小上线	下平村观光道风景区台区变压器	200	11.94	156.12	156	未进入负面清单	否	无	
223	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	丰帝园区2#配电变压器	630	13.48	482.08	482	未进入负面清单	否	无	
224	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	丰帝园区3#配电变压器	630	3.7	543.69	544	未进入负面清单	否	无	
225	国网辽阳县供电公司	八会66kV变电站	八会变8048八西线	八会变047八西线八会二组台区变压器	315	16.58	231.27	231	未进入负面清单	否	无	
226	国网辽阳县供电公司	八会66kV变电站	八会变8048八西线	八会变047八西线八会三组台区变压器	315	24.62	205.95	206	未进入负面清单	否	无	
227	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭6562孤东线	寒岭变544孤解线后蒿一组变压器	315	23.93	208.12	208	未进入负面清单	否	无	
228	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭6562孤东线	寒岭变544孤解线前蒿村变压器	400	32.34	230.64	231	未进入负面清单	否	无	

229	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线李正国分歧1#东黄泥四组变压器	200	28.82	122.36	122	未进入负面清单	否	无	
230	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线西黄泥分歧18#变西黄泥四组变压器	200	20.79	138.42	138	未进入负面清单	否	无	
231	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线西黄泥村分歧1#变西黄泥村变压器	400	27.02	251.92	252	未进入负面清单	否	无	
232	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线54#右分梨底2组分变压器	315	24.86	205.19	205	未进入负面清单	否	无	
233	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11962曙源线	工农小区1#变压器配电变压器	630	22.65	424.31	424	未进入负面清单	否	无	
234	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线唐家六组分歧02#变压器	200	24.91	130.18	130	未进入负面清单	否	无	
235	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线核伙沟分10#唐家四组变压器	200	38.19	103.62	104	未进入负面清单	否	无	
236	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	10kV铁工线	铁工线22右8左20变压器	50	34.7	27.65	28	未进入负面清单	否	无	
237	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变352河南线招待所分供销社变压器（一）	400	11.62	313.52	314	未进入负面清单	否	无	
238	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站小线18573	振兴新苑5#箱变配电变压器	400	5.94	336.24	336	未进入负面清单	否	无	
239	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线供销社变压器	400	23.74	265.04	265	未进入负面清单	否	无	
240	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线河栏村二组变压器	315	15.93	233.32	233	未进入负面清单	否	无	
241	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线黄金7组分歧03#黄金村七组变压器	400	1.82	352.72	353	未进入负面清单	否	无	
242	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线黄金村总表变压器	400	33.42	226.32	226	未进入负面清单	否	无	
243	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11962曙源线	工农小区2#变压器配电变压器	630	28.58	386.95	387	未进入负面清单	否	无	
244	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线吉南线主干007#吉洞六组南变压器	400	65.27	98.92	99	未进入负面清单	否	无	
245	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉北线主干06#商品楼台区变压器	315	59.42	96.33	96	未进入负面清单	否	无	
246	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11962曙源线	工农小区3#箱变变压器配电变压器	630	22.97	422.29	422	未进入负面清单	否	无	
247	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	大峪沟三台	100	24.63	65.37	65	未进入负面清单	否	无	
248	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	前进#3箱变变压器	315	18.89	224.00	224	未进入负面清单	否	无	
249	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城外线	城外线金宝#6箱变#1变压器	630	22.61	424.56	425	未进入负面清单	否	无	

250	国网辽阳市白塔区供电公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	新旗线中房2箱变	800	37.72	418.24	418	未进入负面清单	否	无	
251	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变655灯东线	小黄金村道南西台	50	57.4	16.30	16	未进入负面清单	否	无	
252	国网辽阳市宏伟区供电公司	峨二66kV变电站	峨岬变3678沙坨线	砂砣线45左22柱上变压器	50	21.46	34.27	34	未进入负面清单	否	无	
253	国网辽阳县供电公司	八会66kV变电站	八会变8048八西线	八西线八盘八组(2)台区变压器	100	28.97	61.03	61	未进入负面清单	否	无	
254	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变15668小镇线	大屯变668小镇线国管五号变压器	200	63.06	53.88	54	未进入负面清单	否	无	
255	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变15668小镇线	大屯变668小镇线国管三号变压器	315	61.98	88.26	88	未进入负面清单	否	无	
256	国网辽阳市宏伟区供电公司	新城66kV变电站	新城变3956-新宿线	新宿线43左4#变压器	200	40.44	99.12	99	未进入负面清单	否	无	
257	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜29#变压器	315	11.82	246.27	246	未进入负面清单	否	无	
258	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜2组变压器	200	41.11	97.78	98	未进入负面清单	否	无	
259	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜村8组变压器	200	19.95	140.10	140	未进入负面清单	否	无	
260	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜五小段变压器	315	56.9	104.27	104	未进入负面清单	否	无	
261	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线后堡学校分01#变压器	200	6.31	167.38	167	未进入负面清单	否	无	
262	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线后堡月亮地变压器	315	11.49	247.31	247	未进入负面清单	否	无	
263	国网辽阳县供电公司	高庄66kV变电站	高庄变10056高镇线	小张变151小刘线沿子沟11组东变压器	200	10.38	159.24	159	未进入负面清单	否	无	
264	国网辽阳县供电公司	高庄66kV变电站	高庄变10056高镇线	小张变151小刘线沿子沟11组变压器	315	9.06	254.96	255	未进入负面清单	否	无	
265	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变444刘开线	开发变858开镇线中心二组变压器	315	1.86	277.64	278	未进入负面清单	否	无	
266	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变444刘开线	开发变858开镇线中心一组6#变压器	315	31.35	184.75	185	未进入负面清单	否	无	
267	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线山东机站变压器	315	79.98	31.56	32	未进入负面清单	否	无	
268	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线山东新区变压器	400	87	12.00	12	未进入负面清单	否	无	
269	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线45右16国管变压器	200	68.05	43.90	44	未进入负面清单	否	无	
270	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线柳壕村二组台区变压器	200	32.65	114.70	115	未进入负面清单	否	无	

271	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线柳壕六组台区 变压器	200	34.66	110.68	111	未进入负面 清单	否	无	
272	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线柳壕村三组台 区变压器	315	39.93	157.72	158	未进入负面 清单	否	无	
273	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线柳壕三组照明 西变压器	200	23.22	133.56	134	未进入负面 清单	否	无	
274	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线柳壕三组变压 器	315	40.24	156.74	157	未进入负面 清单	否	无	
275	国网辽阳市弓长岭 区供电公司	安平66kV变电站	安平变18048安街线	安街线2F1#箱变变压器（交通局 小区）	800	35	440.00	440	未进入负面 清单	否	无	
276	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	三块石变842三张线南坨村台区 变压器	50	84.08	2.96	3	未进入负面 清单	否	无	
277	国网辽阳市太子河 区供电公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4068纸机线	西辽阳变4068纸机线大林分#22 左3变压器(左)	200	42.18	95.64	96	未进入负面 清单	否	无	
278	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线北木村灯变压 器	200	37.2	105.60	106	未进入负面 清单	否	无	
279	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线南木村照明变 压器	50	27.45	31.28	31	未进入负面 清单	否	无	
280	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变672向寺线	向寺线4#箱变配变	630	34.63	348.83	349	未进入负面 清单	否	无	
281	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17640东郡线	东郡线紫郡河畔小区3#箱变变压 器	630	28.71	386.13	386	未进入负面 清单	否	无	
282	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线青石二组变压 器	50	87	1.50	2	未进入负面 清单	否	无	
283	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1674向华线	向华线7#箱变配变	630	34.34	350.66	351	未进入负面 清单	否	无	
284	国网辽阳市太子河 区供电公司	兰家66kV变电站	兰家变16243兰西线	10kV兰西线化塑G分#01(四里大 队台区)变压器	315	41.25	153.56	154	未进入负面 清单	否	无	
285	国网辽阳市太子河 区供电公司	祁家66kV变电站	祁家变11056祁荣线	祁家变11056祁荣线祁荣线#16 左1变压器	315	14.44	238.01	238	未进入负面 清单	否	无	
286	国网辽阳市太子河 区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线沙新线金山分 歧#39变压器	100	49.73	40.27	40	未进入负面 清单	否	无	
287	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8755首纪线	首纪线1#箱变配变2配电变压器	630	20.34	438.86	439	未进入负面 清单	否	无	
288	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8755首纪线	首纪线1#箱变配变1配电变压器	630	32.05	365.09	365	未进入负面 清单	否	无	
289	国网辽阳市太子河 区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线沙干线西干分 歧康家分右#1变压器	400	73.28	66.88	67	未进入负面 清单	否	无	
290	国网辽阳市太子河 区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7048沙大线	10kV沙大线39左1#(韩台村四组 台区)变压器	200	4.85	170.30	170	未进入负面 清单	否	无	
291	国网辽阳市太子河 区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线沙大线主干 80#变压器	160	18.58	114.27	114	未进入负面 清单	否	无	

292	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7048沙大线	10kV沙大线后青六组分05#(后青村七组台区)变压器	400	4.62	341.52	342	未进入负面清单	否	无	
293	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7048沙大线	沙大线兵马一组分15(兵马村六组台区)变压器	400	25.58	257.68	258	未进入负面清单	否	无	
294	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线隆东分歧01#柱上变压器	400	6.95	332.20	332	未进入负面清单	否	无	
295	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线隆昌五组分歧1#柱上变压器	200	16.89	146.22	146	未进入负面清单	否	无	
296	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	三块石变842三张线唐马村九组变压器	315	26.57	199.80	200	未进入负面清单	否	无	
297	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	三块石变842三张线唐马村台区变压器	200	57.91	64.18	64	未进入负面清单	否	无	
298	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	三块石变842三张线影剧院台区变压器	200	24.19	131.62	132	未进入负面清单	否	无	
299	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线河沿二组变压器	315	6	264.60	265	未进入负面清单	否	无	
300	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变742引兰线	水泉变742引兰线河沿一组变压器	200	26.84	126.32	126	未进入负面清单	否	无	
301	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8254东老线	东风变244东老线下达二组变压器	200	17.12	145.76	146	未进入负面清单	否	无	
302	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8254东老线	东风变244东老线东老线主干010#下达河五组变压器	200	28.53	122.94	123	未进入负面清单	否	无	
303	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	安泰华府配电室1#配电变压器	630	23.57	418.51	419	未进入负面清单	否	无	
304	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	安泰华府配电室2#配电变压器	630	13.78	480.19	480	未进入负面清单	否	无	
305	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	安泰华府配电室3#配电变压器	630	17.14	459.02	459	未进入负面清单	否	无	
306	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	安泰华府配电室4#配电变压器	630	26.63	399.23	399	未进入负面清单	否	无	
307	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变146邵热线	天福C区1#箱变2#配变	400	10.17	319.32	319	未进入负面清单	否	无	
308	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变146邵热线	天福C区2#箱变2#配变	400	43.05	187.80	188	未进入负面清单	否	无	
309	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变146邵热线	天福C区3#箱变1#配变	400	56.5	134.00	134	未进入负面清单	否	无	
310	国网辽阳县供电公司	东喻66kV变电站	东喻变754东林线	东喻变754东林线东喻二组变压器	200	85.58	8.84	9	未进入负面清单	否	无	
311	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站前变18546站保线	北园新区2#箱变变压器	630	14.68	474.52	475	未进入负面清单	否	无	
312	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16150望普线	普罗旺斯4#箱变变压器	630	20.02	440.87	441	未进入负面清单	否	无	

313	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变444刘开线	中心一组新台	400	28.24	247.04	247	未进入负面清单	否	无	
314	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河东变18478河景线	泛美华庭五期配电室1#配电变压器	500	18.71	356.45	356	未进入负面清单	否	无	
315	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河东变18478河景线	泛美华庭五期配电室2#配电变压器	500	18.62	356.90	357	未进入负面清单	否	无	
316	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河东变18478河景线	泛美华庭五期配电室3#配电变压器	630	36.28	338.44	338	未进入负面清单	否	无	
317	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河东变18478河景线	泛美华庭五期1#箱变配电变压器	630	14.78	473.89	474	未进入负面清单	否	无	
318	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	仙鹤湖西小区4#箱变2#变压器	630	40.12	314.24	314	未进入负面清单	否	无	
319	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	十九局一处1#箱变配电变压器	630	20.98	434.83	435	未进入负面清单	否	无	
320	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	十九局一处2#箱变配电变压器	630	24.23	414.35	414	未进入负面清单	否	无	
321	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	10kV南外线	邮电新村2#箱变配电变压器	630	28.87	385.12	385	未进入负面清单	否	无	
322	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变468起山线	起台子变468起山线起台子东台变压器	100	60.42	29.58	30	未进入负面清单	否	无	
323	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	10kV南外线	邮电新村1#箱变配电变压器	630	35.56	342.97	343	未进入负面清单	否	无	
324	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV油脂线	辽纺新园#3组合箱变#2变压器	400	41.2	195.20	195	未进入负面清单	否	无	
325	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV华农线	华农线市政#1箱变	800	24.26	525.92	526	未进入负面清单	否	无	
326	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈古线63左1#(后古南台2)变压器	400	17.76	288.96	289	未进入负面清单	否	无	
327	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河都线18458	京都城四期6#箱变配电变压器	630	3.98	541.93	542	未进入负面清单	否	无	
328	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河都线18458	京都城四期5#箱变配电变压器	500	9.2	404.00	404	未进入负面清单	否	无	
329	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河都线18458	京都城四期1#箱变配电变压器	630	10.91	498.27	498	未进入负面清单	否	无	
330	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河都线18458	京都城四期2#箱变配电变压器	630	10.38	501.61	502	未进入负面清单	否	无	
331	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河都线18458	京都城四期3#箱变配电变压器	630	17.11	459.21	459	未进入负面清单	否	无	
332	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河都线18458	京都城四期4#箱变配电变压器	630	17.02	459.77	460	未进入负面清单	否	无	
333	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1654向赵线	向赵线A区箱变2#变压器配电变压器	630	17.1	459.27	459	未进入负面清单	否	无	



334	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉66kV变电站	汤泉变15753汤温线	巴萨罗那城1#欧变变压器	630	6.86	523.78	524	未进入负面清单	否	无	
335	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线大安四组8#大安四组变压器	50	72.83	8.59	9	未进入负面清单	否	无	
336	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线北岭三组分04#北岭三组台区变压器	100	21.99	68.01	68	未进入负面清单	否	无	
337	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线韩家分歧38#高家四组变压器	100	37.64	52.36	52	未进入负面清单	否	无	
338	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线下麻屯一组变压器	100	24.54	65.46	65	未进入负面清单	否	无	
339	国网辽阳县供电公司	立开66kV变电站	立开变454立榆线	立开变454立榆线立开3变压器	50	11.89	39.06	39	未进入负面清单	否	无	
340	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线算盘村八组变压器	100	56.48	33.52	34	未进入负面清单	否	无	
341	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	三块石变842三张线唐马村四组变压器	200	43.66	92.68	93	未进入负面清单	否	无	
342	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线西道岔子分03#黄金村十二.三组菜队变压	200	46.16	87.68	88	未进入负面清单	否	无	
343	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线孤家一组分歧08#变压器	100	40.6	49.40	49	未进入负面清单	否	无	
344	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	三块石变842三张线刘家村二组变压器	100	58.5	31.50	32	未进入负面清单	否	无	
345	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线松树五组分21#变压器	20	73.14	3.37	3	未进入负面清单	否	无	
346	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线松树三组分02#变压器	100	60.11	29.89	30	未进入负面清单	否	无	
347	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	三块石变842三张线张家村三组变压器	100	48.89	41.11	41	未进入负面清单	否	无	
348	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11354三黎线	托斯卡纳1#箱变变压器	630	30.15	377.06	377	未进入负面清单	否	无	
349	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙山线11944	宏伟新苑5#箱变变压器	630	51.82	240.53	241	未进入负面清单	否	无	
350	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3958-新东线	泛美华庭#6欧变变压器	630	29.8	379.26	379	未进入负面清单	否	无	
351	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0954 泉眼线	泉眼线苏家分陈家小区#3变压器	800	13.33	613.36	613	未进入负面清单	否	无	
352	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0954 泉眼线	泉眼线苏家分陈家小区#6变压器	800	27.35	501.20	501	未进入负面清单	否	无	
353	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0954 泉眼线	泉眼线苏家分陈家小区#7变压器	800	11.28	629.76	630	未进入负面清单	否	无	
354	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线四方台一组变压器	50	43.5	23.25	23	未进入负面清单	否	无	

355	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0954 泉眼线	泉眼线小区箱变3变压器2	500	32.87	285.65	286	未进入负面清单	否	无	
356	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线蔡水线豆双分13左2变压器(新)	200	59.68	60.64	61	未进入负面清单	否	无	
357	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7048沙大线	10kV沙大线韩台二组分05#(韩台村二组台区)变压器	400	5.54	337.84	338	未进入负面清单	否	无	
358	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线枫月湾小区变压器	400	14.78	300.88	301	未进入负面清单	否	无	
359	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7046沙干线	小闯屯村	200	51.28	77.44	77	未进入负面清单	否	无	
360	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线川城村大棚1#变压器	50	26.5	31.75	32	未进入负面清单	否	无	
361	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线川城村大棚2#变压器	100	34.13	55.87	56	未进入负面清单	否	无	
362	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线川城村大棚5#变压器	50	34.44	27.78	28	未进入负面清单	否	无	
363	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变464刘发线	东堡二组分19#柱上变压器	200	47.71	84.58	85	未进入负面清单	否	无	
364	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18746后孟甲线	刘镇线兽医站分03#	200	85.63	8.74	9	未进入负面清单	否	无	
365	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	三家大棚变压器	100	18.92	71.08	71	未进入负面清单	否	无	
366	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河域线18480	金域明珠四期1变压器	800	55.89	272.88	273	未进入负面清单	否	无	
367	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河域线18480	金域明珠四期2变压器	800	32.48	460.16	460	未进入负面清单	否	无	
368	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河东变18478河景线	观澜丽景小区1#箱变配电变压器 配电变压器	630	24.48	412.78	413	未进入负面清单	否	无	
369	国网辽阳市弓长岭区供电公司	松泉66kV变电站	松泉变18360松朴线	朴沟二组之阳光	400	2.1	351.60	352	未进入负面清单	否	无	
370	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	五里台一九队(新)	200	62.88	54.24	54	未进入负面清单	否	无	
371	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻66kV变电站	东喻变1784东蔡乙线	星光天地二期#1配电室#1变压器	500	3.66	431.70	432	未进入负面清单	否	无	
372	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻66kV变电站	东喻变1784东蔡乙线	星光天地二期#1配电室#2变压器	500	2.23	438.85	439	未进入负面清单	否	无	
373	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻66kV变电站	东喻变1784东蔡乙线	星光天地二期#2配电室#3变压器	400	3.42	346.32	346	未进入负面清单	否	无	
374	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻66kV变电站	东喻变1784东蔡乙线	星光天地二期#2配电室#4变压器	400	3.18	347.28	347	未进入负面清单	否	无	
375	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	天福小镇变电所配电变压器	2500	7.85	2053.75	2054	未进入负面清单	否	无	

376	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0258宏泽线	仙鹤湖东5#箱变2#变压器	630	27.37	394.57	395	未进入负面清单	否	无	
377	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11962曙源线	工农小区4#箱变1#变压器间隔配电变压器	630	24.67	411.58	412	未进入负面清单	否	无	
378	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	奥林匹克4#变压器配电变压器	630	42.08	301.90	302	未进入负面清单	否	无	
379	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	亿方大楼箱变变压器配电变压器	630	29.93	378.44	378	未进入负面清单	否	无	
380	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	朝阳小区4#变压器配电变压器	630	29.35	382.10	382	未进入负面清单	否	无	
381	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	朝阳小区1#变压器配电变压器	630	33.87	353.62	354	未进入负面清单	否	无	
382	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	朝阳小区2#变压器配电变压器	630	33.13	358.28	358	未进入负面清单	否	无	
383	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	朝阳小区6#变压器配电变压器	630	30.45	375.17	375	未进入负面清单	否	无	
384	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	朝阳小区7#变压器配电变压器	630	37.9	328.23	328	未进入负面清单	否	无	
385	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	健康路小区1#变压器配电变压器	630	26.74	398.54	399	未进入负面清单	否	无	
386	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	健康路小区2#变压器配电变压器	630	23.16	421.09	421	未进入负面清单	否	无	
387	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	健康路小区2#箱变2#变压器配电变压器	630	35.67	342.28	342	未进入负面清单	否	无	
388	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	健康路小区3#变压器配电变压器	630	27.52	393.62	394	未进入负面清单	否	无	
389	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	健康路小区#6箱变1#变压器配电变压器	630	23.83	416.87	417	未进入负面清单	否	无	
390	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	健康路小区#6箱变2#变压器配电变压器	630	29.11	383.61	384	未进入负面清单	否	无	
391	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	健康路小区5#变压器配电变压器	630	33.16	358.09	358	未进入负面清单	否	无	
392	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	健康路小区#4变压器配电变压器	630	42.09	301.83	302	未进入负面清单	否	无	
393	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1762东泽线	天井园1#箱变1#变压器	630	23.87	416.62	417	未进入负面清单	否	无	
394	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1762东泽线	天井园1#箱变2#变压器	630	12.48	488.38	488	未进入负面清单	否	无	
395	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	仙鹤湖西小区2#变压器配电变压器	630	29.77	379.45	379	未进入负面清单	否	无	
396	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	仙鹤湖西小区3#变压器配电变压器	630	38.49	324.51	325	未进入负面清单	否	无	

397	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	仙鹤湖西小区4#箱变1#变压器	630	27.16	395.89	396	未进入负面清单	否	无	
398	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	长征路小区#2变压器	630	36.41	337.62	338	未进入负面清单	否	无	
399	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	长征路小区#1箱变1#变压器	630	24.5	412.65	413	未进入负面清单	否	无	
400	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	长征路小区#1箱变2#变压器	630	38.57	324.01	324	未进入负面清单	否	无	
401	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	长征路小区3#变压器配电变压器	630	25.01	409.44	409	未进入负面清单	否	无	
402	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	长征路小区4#变压器配电变压器	630	20.63	437.03	437	未进入负面清单	否	无	
403	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	长征路小区4#箱变2#变压器配电变压器	630	30.56	374.47	374	未进入负面清单	否	无	
404	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11962曙源线	龙城柏丽2#变压器配电变压器	630	30.97	371.89	372	未进入负面清单	否	无	
405	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	荟萃湖小区#2变压器配电变压器	630	28.43	387.89	388	未进入负面清单	否	无	
406	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11962曙源线	荟萃园小区1#变压器配电变压器	630	24.01	415.74	416	未进入负面清单	否	无	
407	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11962曙源线	西苑绿洲2#变压器配电变压器	630	28.1	389.97	390	未进入负面清单	否	无	
408	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	荟萃湖小区3#变压器配电变压器	630	34.28	351.04	351	未进入负面清单	否	无	
409	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	荟萃湖小区4#变压器配电变压器	630	41.63	304.73	305	未进入负面清单	否	无	
410	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线下老村一组变压器	100	19.22	70.78	71	未进入负面清单	否	无	
411	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线鸡鸣村四组变压器	100	28.65	61.35	61	未进入负面清单	否	无	
412	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线上卜村六组变压器	100	55.14	34.86	35	未进入负面清单	否	无	
413	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线后台四组变压器	100	87	3.00	3	未进入负面清单	否	无	
414	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线后台六组变压器	100	21.68	68.32	68	未进入负面清单	否	无	
415	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线张家村一组变压器	30	87	0.90	1	未进入负面清单	否	无	
416	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线青鱼一组新台区变压器	100	13.66	76.34	76	未进入负面清单	否	无	
417	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3542三新线	天信小区箱变2#变压器	500	3.81	430.95	431	未进入负面清单	否	无	

418	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#153左4左3(东三家分歧11#杆)变压器	315	46.33	137.56	138	未进入负面清单	否	无	
419	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3542三新线	金城府邸小区2#箱变1#变压器	400	37.76	208.96	209	未进入负面清单	否	无	
420	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	佟二堡变154佟赵线住宅分支#1(佟兴线西台)变压器	315	63.33	84.01	84	未进入负面清单	否	无	
421	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	佟二堡变154佟赵线粮库分歧粮库硝染厂1分支#2(佟二堡南台)变	200	27.3	125.40	125	未进入负面清单	否	无	
422	国网辽阳县供电公司	东喻66kV变电站	东喻变754东林线	东喻村六组	400	1.66	353.36	353	未进入负面清单	否	无	
423	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家前堡三组	400	25.67	257.32	257	未进入负面清单	否	无	
424	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	老背一组B	400	39.25	203.00	203	未进入负面清单	否	无	
425	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	乔坨村四组	400	2.3	350.80	351	未进入负面清单	否	无	
426	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉南街	400	24.81	260.76	261	未进入负面清单	否	无	
427	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	晟宝龙广场C区#1配电变压器	630	31.64	367.67	368	未进入负面清单	否	无	
428	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	晟宝龙广场C区#2配电变压器	630	31.03	371.51	372	未进入负面清单	否	无	
429	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	晟宝龙广场C区#3配电变压器	630	40.29	313.17	313	未进入负面清单	否	无	
430	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	晟宝龙广场C区#4配电变压器	630	35.44	343.73	344	未进入负面清单	否	无	
431	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	晟宝龙广场C区#5配电变压器	630	40.08	314.50	314	未进入负面清单	否	无	
432	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	晟宝龙广场C区#6配电变压器	630	33.56	355.57	356	未进入负面清单	否	无	
433	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	晟宝龙广场C区#7配电变压器	630	26.1	402.57	403	未进入负面清单	否	无	
434	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	晟宝龙广场C区#8配电变压器	630	26.49	400.11	400	未进入负面清单	否	无	
435	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11370三东线	影视家园3#箱变变压器	800	16.23	590.16	590	未进入负面清单	否	无	
436	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家66kV变电站	兰家变16243兰西线	10kV兰西线冷库分#03(弓长岭宿舍台区)变压器	400	25.72	257.12	257	未进入负面清单	否	无	
437	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家66kV变电站	兰家变16243兰西线	10kV兰西线冷库分02#(果品冷库宿舍台区)变压器	400	18.23	287.08	287	未进入负面清单	否	无	
438	国网辽阳市宏伟区供电分公司	峨二66kV变电站	峨嵋变3678沙坨线	砂砣线49右16左5#变压器	100	34.17	55.83	56	未进入负面清单	否	无	

439	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线51右3#(朱官村照明北台3号)变压器	200	85.72	8.56	9	未进入负面清单	否	无	
440	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11370三东线	三里变11370三东线三东线主干42#变压器(CDM)	200	50.25	79.50	80	未进入负面清单	否	无	
441	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3962-新迎线	新迎线1#环网柜104开关新迎线52右12#变压器(CDM)	100	39.52	50.48	50	未进入负面清单	否	无	
442	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线三蔡线#25左8左6右1变压器(CDM)	315	2.96	274.18	274	未进入负面清单	否	无	
443	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变252街道线	黄泥洼新村住宅楼	250	33.7	140.75	141	未进入负面清单	否	无	
444	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东园线	10kV东园线#16	200	20.9	138.20	138	未进入负面清单	否	无	
445	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园13#箱变变压器	630	14.43	476.09	476	未进入负面清单	否	无	
446	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	铍西新村10#箱变1#变压器	630	7.77	518.05	518	未进入负面清单	否	无	
447	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	下达河三组(新)	100	16.25	73.75	74	未进入负面清单	否	无	
448	国网灯塔市供电公司	新铍子66kV变电站	新铍子变17065铍唐线	唐家二队	200	30.56	118.88	119	未进入负面清单	否	无	
449	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变978西铍线	铍子变354铍微线大窑分11变压器	100	79.53	10.47	10	未进入负面清单	否	无	
450	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变978西铍线	铍子变354铍微线大窑分28左3变压器	50	47.39	21.31	21	未进入负面清单	否	无	
451	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变978西铍线	铍子变354铍微线铍微线大窑分#31左1变压器	315	32.43	181.35	181	未进入负面清单	否	无	
452	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变978西铍线	铍子变354铍微线铍微线大窑分#28左8变压器	200	45.66	88.68	89	未进入负面清单	否	无	
453	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变978西铍线	铍子变354铍微线大窑分38变压器	200	13.17	153.66	154	未进入负面清单	否	无	
454	国网灯塔市供电公司	铍二66kV变电站	铍二变4354铍微线	铍子变354铍微线铍微线#49左9变压器	200	15.66	148.68	149	未进入负面清单	否	无	
455	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变978西铍线	铍子变354铍微线铍微线大窑分#21变压器	200	52.13	75.74	76	未进入负面清单	否	无	
456	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线主干139#(周官大队综合台区变压器)	315	50.07	125.78	126	未进入负面清单	否	无	
457	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线主干128#(周官南台综合台区变压器)	315	21.2	216.72	217	未进入负面清单	否	无	
458	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#123左10(周官西台#1综合台区变压器)	315	16.34	232.03	232	未进入负面清单	否	无	
459	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线主干154#(周官东台综合台区变压器)	200	34.37	111.26	111	未进入负面清单	否	无	

460	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线主干147#(周官北台综合台区变压器)	200	18.89	142.22	142	未进入负面清单	否	无	
461	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#180左4(周官7队综合台区变压器)	315	16.02	233.04	233	未进入负面清单	否	无	
462	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1762东泽线	龙泽国际花园#1组合箱变变压器	800	27.04	503.68	504	未进入负面清单	否	无	
463	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1762东泽线	龙泽国际花园#2变电所#2变压器	800	39.17	406.64	407	未进入负面清单	否	无	
464	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西岗1.2队	200	61.7	56.60	57	未进入负面清单	否	无	
465	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	新生村灯2	200	29.38	121.24	121	未进入负面清单	否	无	
466	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	野老村政府	315	30.17	188.46	188	未进入负面清单	否	无	
467	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变146小双线	刘三家子村北台	200	34.5	111.00	111	未进入负面清单	否	无	
468	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变146小双线	刘三家子村南台	200	57.21	65.58	66	未进入负面清单	否	无	
469	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变784葛镇一线	主干48#杆变压器	100	26.73	63.27	63	未进入负面清单	否	无	
470	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变658向鞍线	向鞍线箱变3#配变配电变压器	400	20.98	276.08	276	未进入负面清单	否	无	
471	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线四合二组变压器	200	40.61	98.78	99	未进入负面清单	否	无	
472	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线主干57#(沈旦大队综合台区变压器)	400	18.84	284.64	285	未进入负面清单	否	无	
473	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#11分歧4#(小堡南台综合台区变压器)	400	49.55	161.80	162	未进入负面清单	否	无	
474	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳条变052柳阁线柳阁线柳条分歧#2(柳条村照明变压器)	400	8.95	324.20	324	未进入负面清单	否	无	
475	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#28左2#(小堡3.4综合台区变压器)	400	27.04	251.84	252	未进入负面清单	否	无	
476	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳条变056柳庄线柳庄线西广善照明分歧#8(西广善村照明4#)变	100	13.99	76.01	76	未进入负面清单	否	无	
477	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	万宝变243万营线山岳堡大队照明分5#变压器	315	45.62	139.80	140	未进入负面清单	否	无	
478	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变458刘南线	金椽宝钰1#箱变配电变压器	500	39.55	252.25	252	未进入负面清单	否	无	
479	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变458刘南线	金椽宝钰2#箱变配电变压器	500	42.91	235.45	235	未进入负面清单	否	无	
480	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变458刘南线	金椽宝钰3#箱变配电变压器	500	47.82	210.90	211	未进入负面清单	否	无	

481	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11370三东线	教委变电亭一次#1馈电柜变压器	400	65.25	99.00	99	未进入负面清单	否	无	
482	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	葛新线夜市分歧1#(隆兴市场夜市)箱变	400	70.34	78.64	79	未进入负面清单	否	无	
483	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	10kV蔡贾线二分线21左3	100	6.53	83.47	83	未进入负面清单	否	无	
484	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1062矿渣线	晟宝龙广场B区2期#1配电变压器	630	20.3	439.11	439	未进入负面清单	否	无	
485	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1062矿渣线	晟宝龙广场B区2期#2配电变压器	630	21.51	431.49	431	未进入负面清单	否	无	
486	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1062矿渣线	晟宝龙广场B区2期#3配电变压器	630	21.96	428.65	429	未进入负面清单	否	无	
487	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1062矿渣线	晟宝龙广场B区2期#5配电变压器	630	17.21	458.58	459	未进入负面清单	否	无	
488	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1062矿渣线	晟宝龙广场B区2期#6配电变压器	630	24.13	414.98	415	未进入负面清单	否	无	
489	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1062矿渣线	晟宝龙广场B区2期#7配电变压器	630	16.81	461.10	461	未进入负面清单	否	无	
490	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1062矿渣线	晟宝龙广场B区2期#8配电变压器	630	14.56	475.27	475	未进入负面清单	否	无	
491	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1062矿渣线	晟宝龙广场B区2期#4配电变压器	630	20.3	439.11	439	未进入负面清单	否	无	
492	国网辽阳市宏伟区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3568东水线	东水线#38左3变台	315	27.75	196.09	196	未进入负面清单	否	无	
493	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东方线1776	龙鼎山小区1#箱变1#配电变压器	630	37.02	333.77	334	未进入负面清单	否	无	
494	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东方线1776	龙鼎山小区1#箱变2#配电变压器	630	35.92	340.70	341	未进入负面清单	否	无	
495	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1762东泽线	亿星家园配电室1#配电变压器	630	21.75	429.98	430	未进入负面清单	否	无	
496	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1762东泽线	亿星家园配电室2#配电变压器	630	21.64	430.67	431	未进入负面清单	否	无	
497	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3542三新线	曙光馨园1#箱变配电变压器	630	22.16	427.39	427	未进入负面清单	否	无	
498	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3542三新线	曙光馨园2#箱变配电变压器	630	22.59	424.68	425	未进入负面清单	否	无	
499	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3542三新线	曙光馨园4#箱变配电变压器	630	18.73	449.00	449	未进入负面清单	否	无	
500	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	佟庄子农业设施	80	4.97	68.02	68	未进入负面清单	否	无	
501	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	东升变652东金线东金线41+1号处变压器	80	35.17	43.86	44	未进入负面清单	否	无	



502	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	六合商贸有限公司变压器	500	48.49	207.55	208	未进入负面清单	否	无	
503	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉66kV变电站	汤泉变15753汤温线	巴萨罗那城#3欧变变压器	630	14.35	476.60	477	未进入负面清单	否	无	
504	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1654向赵线	向赵线A区箱变4#配变	630	29	384.30	384	未进入负面清单	否	无	
505	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3542三新线	曙光馨园5#箱变配电变压器	630	10.34	501.86	502	未进入负面清单	否	无	
506	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7946柳松线	柳河子变943柳松线柳松线上柳二组支线04#(上柳2组)变压器	315	56.99	103.98	104	未进入负面清单	否	无	
507	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳河子变952柳洼线柳洼线毛峪分37#(上柳七组)变压器	100	18.37	71.63	72	未进入负面清单	否	无	
508	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线八家子分07#西岔村三五组变压器	100	83.81	6.19	6	未进入负面清单	否	无	
509	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线吉南线214#粉城六组变压器	200	23.44	133.12	133	未进入负面清单	否	无	
510	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10962西连线	大窑变962西连线小达连东灯变压器	400	9.3	322.80	323	未进入负面清单	否	无	
511	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线付伍道分01#付伍道一组变压器	200	55.21	69.58	70	未进入负面清单	否	无	
512	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线龙湾分36#龙湾二组变压器	100	57.84	32.16	32	未进入负面清单	否	无	
513	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线庙东三组变压器	30	58.53	9.44	9	未进入负面清单	否	无	
514	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线三蔡线#25左12变压器(CDM)	200	12.66	154.68	155	未进入负面清单	否	无	
515	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变742引兰线	水泉变742引兰线塔湾一组变压器	30	64.68	7.60	8	未进入负面清单	否	无	
516	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线李家五组变压器	50	34.39	27.81	28	未进入负面清单	否	无	
517	国网辽阳县供电公司	甜水66kV变电站	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线杨房五组变压器	50	43.88	23.06	23	未进入负面清单	否	无	
518	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11364三望线	中南望京1#变电所#1变压器	1000	1.82	881.80	882	未进入负面清单	否	无	
519	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11364三望线	中南望京#2变电所#1变压器	630	13.1	484.47	484	未进入负面清单	否	无	
520	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11364三望线	中南望京#2变电所#2变压器	630	29.17	383.23	383	未进入负面清单	否	无	
521	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11364三望线	中南望京#3变电所#1变压器	630	31.1	371.07	371	未进入负面清单	否	无	
522	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11364三望线	中南望京二期#1变电所#2变压器	500	2.79	436.05	436	未进入负面清单	否	无	

523	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线刚家三组变压器	200	61.43	57.14	57	未进入负面清单	否	无	
524	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线吉塔线主干460#大西六组变压器	30	47.89	12.63	13	未进入负面清单	否	无	
525	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线房地产开发公司变压器	100	57.42	32.58	33	未进入负面清单	否	无	
526	国网辽阳县供电公司	开发66kV变电站	开发变858开镇线	开发变858开镇线中山钢管厂变压器	50	31.18	29.41	29	未进入负面清单	否	无	
527	国网辽阳县供电公司	开发66kV变电站	开发变858开镇线	开发变858开镇线新地号国管变压器	630	43.96	290.05	290	未进入负面清单	否	无	
528	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜二道街变	200	41.15	97.70	98	未进入负面清单	否	无	
529	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜村6组变压器	200	51.45	77.10	77	未进入负面清单	否	无	
530	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线榛子分歧06#榛子六组变压器	100	21.7	68.30	68	未进入负面清单	否	无	
531	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线后卜村前东变压器	200	59.14	61.72	62	未进入负面清单	否	无	
532	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线山东31#变压器	200	48.86	82.28	82	未进入负面清单	否	无	
533	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线后卜村中变压器	200	49.43	81.14	81	未进入负面清单	否	无	
534	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变655灯东线	灯二变655灯东线灯东线主干063#变压器(古城村)	200	38.02	103.96	104	未进入负面清单	否	无	
535	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	三块石变842三张线张家村二组变压器	100	69.7	20.30	20	未进入负面清单	否	无	
536	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线大西五组变压器	100	11.17	78.83	79	未进入负面清单	否	无	
537	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线塔子二组变压器	50	39.06	25.47	25	未进入负面清单	否	无	
538	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线塔子一组变压器	20	49.47	8.11	8	未进入负面清单	否	无	
539	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线塔子五组变压器	20	87	0.60	1	未进入负面清单	否	无	
540	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线高家上四组变压器	20	60.37	5.93	6	未进入负面清单	否	无	
541	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线宋家二组变压器	200	17.47	145.06	145	未进入负面清单	否	无	
542	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线翁家二组变压器	200	9.1	161.80	162	未进入负面清单	否	无	
543	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线翁家八组变压器	100	19.02	70.98	71	未进入负面清单	否	无	

544	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线鱼窖村六组 变压器	50	26.95	31.53	32	未进入负面 清单	否	无	
545	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线大背村六组 变压器	100	51.79	38.21	38	未进入负面 清单	否	无	
546	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线蛤蜊三组照明 台区变压器	100	53.34	36.66	37	未进入负面 清单	否	无	
547	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18746后孟甲 线	刘二变460刘镇线山东村变压器	200	54.14	71.72	72	未进入负面 清单	否	无	
548	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变655灯东线	灯二变655灯东线青堆子1、3队 提水分支003#变压器(青堆子大	200	13.11	153.78	154	未进入负面 清单	否	无	
549	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变655灯东线	灯二变655灯东线三家子3队照明 分支002#变压器(三家村)	200	32.61	114.78	115	未进入负面 清单	否	无	
550	国网灯塔市供电公司	新铍子66kV变电站	新铍子变17065铍唐 线	新铍子变065铍唐线张海八队	200	42.86	94.28	94	未进入负面 清单	否	无	
551	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17466起大 线	起台子变466起大线董达村灯变 压器	50	65.84	12.08	12	未进入负面 清单	否	无	
552	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线冷库分003#变压器	400	16.59	293.64	294	未进入负面 清单	否	无	
553	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线东黑山照明腰结子提水分 5#变压器(腰洁子四队)	400	20.09	279.64	280	未进入负面 清单	否	无	
554	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18748后孟乙 线	刘二变460刘镇线孟甲10组变压 器	80	35.5	43.60	44	未进入负面 清单	否	无	
555	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变655灯东线	灯二变655灯东线服装厂分支 006#变压器(邵二台村)	315	23.36	209.92	210	未进入负面 清单	否	无	
556	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变655灯东线	灯二变655灯东线邵二台大队照 明左分1#变压器(邵二台村北台)	315	42.11	150.85	151	未进入负面 清单	否	无	
557	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变655灯东线	古城子街道	200	57.08	65.84	66	未进入负面 清单	否	无	
558	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站恒线18556	恒利新城1#箱变变压器	630	26.27	401.50	401	未进入负面 清单	否	无	
559	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17250万北线	万北线大河南村南综合台分5# (大河南村照明)	315	14.7	237.20	237	未进入负面 清单	否	无	
560	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1054柳粮线	柳条变054柳粮线柳粮线柳条二 台照明分歧#3(柳条4.5队4#灯)变	200	15.66	148.68	149	未进入负面 清单	否	无	
561	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17250万北线	万北线大河南村综合台分6#(大 河南村)变压器	200	27.25	125.50	126	未进入负面 清单	否	无	
562	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变344张粮线	张台子变344张粮线张台子村一 变压器	315	24.68	205.76	206	未进入负面 清单	否	无	
563	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变655灯东线	灯二变655灯东线青堆子分006# 变压器(西堡一队)	400	17.65	289.40	289	未进入负面 清单	否	无	
564	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	土屯三队变压器	200	41.45	97.10	97	未进入负面 清单	否	无	

565	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	土佳屯新村	200	33.41	113.18	113	未进入负面清单	否	无	
566	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	佟二堡变152佟黄线五星村南台变压器	315	51.01	122.82	123	未进入负面清单	否	无	
567	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	佟二堡变152佟黄线五星村北台变压器	200	68.33	43.34	43	未进入负面清单	否	无	
568	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3944-新北线	10KV新北线#55变压器	50	18.75	35.63	36	未进入负面清单	否	无	
569	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV赵家线	10kV赵家线#32	200	17.36	145.28	145	未进入负面清单	否	无	
570	国网辽阳市太子河区供电公司	中心66kV变电站	中心变3044八三线	铁兵新苑2#箱变变压器	630	32.31	363.45	363	未进入负面清单	否	无	
571	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线望宝村五组变压器	200	11.4	157.20	157	未进入负面清单	否	无	
572	国网辽阳市太子河区供电公司	中心66kV变电站	中心变3044八三线	铁兵新苑3#箱变变压器	630	39.28	319.54	320	未进入负面清单	否	无	
573	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线洋湖二组变压器	50	22.48	33.76	34	未进入负面清单	否	无	
574	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线洋湖一组变压器	30	17.67	21.70	22	未进入负面清单	否	无	
575	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线单家六组变压器	50	53.66	18.17	18	未进入负面清单	否	无	
576	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线单家二三组变压器	200	33	114.00	114	未进入负面清单	否	无	
577	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线单家后街变压器	50	74.79	7.61	8	未进入负面清单	否	无	
578	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线单家一组变压器	100	63.39	26.61	27	未进入负面清单	否	无	
579	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	澜轩府邸1#箱变配电变压器	500	17.08	364.60	365	未进入负面清单	否	无	
580	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	澜轩府邸2#箱变配电变压器	500	22.09	339.55	340	未进入负面清单	否	无	
581	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变146小双线	小张变146小双线郎二屯南变压器	160	73.35	26.64	27	未进入负面清单	否	无	
582	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	镇内一线食品厂分歧6#(灯塔铁西食品厂住宅楼)	200	46.13	87.74	88	未进入负面清单	否	无	
583	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	农机局住宅楼(加油站)	100	65.19	24.81	25	未进入负面清单	否	无	
584	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV赵家线	10kV赵家线#21左1(东)	50	88.61	0.70	1	未进入负面清单	否	无	
585	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线兰家前堡变压器	315	64.34	80.83	81	未进入负面清单	否	无	

586	国网辽阳县供电公司	东喻66kV变电站	东喻变754东林线	兰家变254兰东线茨沟变压器	100	87	3.00	3	未进入负面清单	否	无	
587	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉66kV变电站	汤泉变15751汤水甲线	柳河二组二台区变压器	50	32.43	28.79	29	未进入负面清单	否	无	
588	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线望宝村二组变压器	200	20.32	139.36	139	未进入负面清单	否	无	
589	国网辽阳市太子河区供电公司	中心66kV变电站	中心变3044八三线	铁兵新苑5#箱变变压器	500	37.03	264.85	265	未进入负面清单	否	无	
590	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	紫金城2期3#变压器	630	26.3	401.31	401	未进入负面清单	否	无	
591	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	紫金城2期2#变压器	630	29.57	380.71	381	未进入负面清单	否	无	
592	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	供电分局门前台变压器	800	44.39	364.88	365	未进入负面清单	否	无	
593	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线上头二组变压器	30	79.3	3.21	3	未进入负面清单	否	无	
594	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线湾沟二组变压器	20	73.54	3.29	3	未进入负面清单	否	无	
595	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线鸡爪八组变压器	30	77.54	3.74	4	未进入负面清单	否	无	
596	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线鸡爪十组变压器	30	64.99	7.50	8	未进入负面清单	否	无	
597	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变446小工一线	小屯变446小工一线南雪村分歧07#变压器	100	49.56	40.44	40	未进入负面清单	否	无	
598	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8847三翟线	三块石变847三则线康明村二组变压器	200	7.93	164.14	164	未进入负面清单	否	无	
599	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线唐家村分歧05#变压器	200	50.71	78.58	79	未进入负面清单	否	无	
600	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉66kV变电站	汤泉变15753汤温线	巴萨罗那城#4欧变变压器	630	13.27	483.40	483	未进入负面清单	否	无	
601	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家66kV变电站	兰家变16243兰西线	10kv兰西线东电井分02#(东三里一队台区)变压器	100	11.28	78.72	79	未进入负面清单	否	无	
602	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家66kV变电站	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线东电井台分#8变压器	160	47.54	67.94	68	未进入负面清单	否	无	
603	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新地66kV变电站	新地变11258新广线	河东新苑三期#1组合箱变变压器	630	18.15	452.66	453	未进入负面清单	否	无	
604	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新地66kV变电站	新地变11258新广线	河东新苑三期#2组合箱变变压器	630	19.63	443.33	443	未进入负面清单	否	无	
605	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家66kV变电站	祁家变11054祁中线	光辉小区2#箱变1#变压器	500	15.94	370.30	370	未进入负面清单	否	无	
606	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11372三蔡线	绿华园小区#2箱变变压器	500	20.15	349.25	349	未进入负面清单	否	无	

607	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变15668小镇线	大屯变668小镇线小镇线主干09# 变压器	160	28.24	98.82	99	未进入负面清单	否	无	
608	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变15668小镇线	大屯变668小镇线金铭房地变压器	400	56.12	135.52	136	未进入负面清单	否	无	
609	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线黑牛庄三组变压器	400	17.97	288.12	288	未进入负面清单	否	无	
610	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线向阳大队台区 变压器	315	69.53	64.48	64	未进入负面清单	否	无	
611	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西马变454西大线大纸蔬菜大棚3 变压器	80	81.62	6.70	7	未进入负面清单	否	无	
612	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北 线	鸡冠山变142鸡北线大浴沟分支 16#(大汪沟)变压器	50	63.77	13.12	13	未进入负面清单	否	无	
613	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1664向管线	向阳变644向管线安庄五组王变 压器	400	15.19	299.24	299	未进入负面清单	否	无	
614	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1664向管线	向阳变644向管线站前小区变 压器	315	49.71	126.91	127	未进入负面清单	否	无	
615	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线东穆村前东变 压器	400	59.97	120.12	120	未进入负面清单	否	无	
616	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线黄坨村六组B 变压器	30	70.49	5.85	6	未进入负面清单	否	无	
617	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线湾沟八组变 压器	50	24.3	32.85	33	未进入负面清单	否	无	
618	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭6562孤东线	寒岭变544孤解线后蒿三组变 压器	100	34.01	55.99	56	未进入负面清单	否	无	
619	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线翟家村小学 台区变压器	50	45.84	22.08	22	未进入负面清单	否	无	
620	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线翟家村一组 变压器	50	76.38	6.81	7	未进入负面清单	否	无	
621	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村五组 变压器	100	36.37	53.63	54	未进入负面清单	否	无	
622	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村二组 变压器	200	76.64	26.72	27	未进入负面清单	否	无	
623	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线吕塘房村四 组变压器	100	45.4	44.60	45	未进入负面清单	否	无	
624	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向委线4#箱变配变	500	41.79	241.05	241	未进入负面清单	否	无	
625	国网辽阳市宏伟区 供电分公司	河东66kV变电站	河东变18466河珠线	金域揽境配电室1配电变压器	630	48.41	262.02	262	未进入负面清单	否	无	
626	国网辽阳市宏伟区 供电分公司	河东66kV变电站	河东变18466河珠线	金域揽境配电室2配电变压器	630	37.29	332.07	332	未进入负面清单	否	无	
627	国网辽阳市宏伟区 供电分公司	河东66kV变电站	河东变18466河珠线	金域揽境配电室3配电变压器	630	61.43	179.99	180	未进入负面清单	否	无	

628	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河东变18466河珠线	金域揽境配电室4配电变压器	630	21.24	433.19	433	未进入负面清单	否	无	
629	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻66kV变电站	东喻变1774东峰线	丰华馨园箱变#2变压器间隔配电变压器	630	3.12	547.34	547	未进入负面清单	否	无	
630	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线工人分15#	400	7.37	330.52	331	未进入负面清单	否	无	
631	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV华联线	10kV华联线17#右3变压器	400	52.73	149.08	149	未进入负面清单	否	无	
632	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河绣线18444	锦绣澜湾1#变压器	630	32.99	359.16	359	未进入负面清单	否	无	
633	国网辽阳市宏伟区供电分公司	兰家66kV变电站	兰家变16244兰孟线	龙翔小区1#箱变102出线间隔母线配电变压器	630	31.28	369.94	370	未进入负面清单	否	无	
634	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1778龙源线	泰和祥小区箱变102#配电变压器	500	41.63	241.85	242	未进入负面清单	否	无	
635	国网辽阳市宏伟区供电分公司	兰家66kV变电站	兰家变16244兰孟线	龙翔小区2#箱变出线间隔配电变压器	630	22.49	425.31	425	未进入负面清单	否	无	
636	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河绣线18444	锦绣澜湾5#变压器	630	37.7	329.49	329	未进入负面清单	否	无	
637	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河绣线18444	锦绣澜湾6#变压器	630	24.59	412.08	412	未进入负面清单	否	无	
638	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	大会计地井台区变压器	50	2.61	43.70	44	未进入负面清单	否	无	
639	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻66kV变电站	东喻变1782东蔡甲线	东蔡甲线尚书苑1#箱变配电变压器间隔配电变压器	630	21.66	430.54	431	未进入负面清单	否	无	
640	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	马家坟地机井台区变压器	50	40.52	24.74	25	未进入负面清单	否	无	
641	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河绣线18444	锦绣澜湾#3箱变配电变压器	630	14.77	473.95	474	未进入负面清单	否	无	
642	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	枫丹名邸1#箱变配电变压器	630	21.59	430.98	431	未进入负面清单	否	无	
643	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	枫丹名邸4#箱变配电变压器	630	33.17	358.03	358	未进入负面清单	否	无	
644	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	枫丹名邸3#箱变配电变压器	630	27.96	390.85	391	未进入负面清单	否	无	
645	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河边752葛华线	中奥三期3箱变变压器间隔配电变压器	630	28.91	384.87	385	未进入负面清单	否	无	
646	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河边752葛华线	中奥三期2箱变变压器间隔配电变压器	630	33.28	357.34	357	未进入负面清单	否	无	
647	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	镇内一线繁荣分歧6#(供销社北台)	315	74.51	48.79	49	未进入负面清单	否	无	
648	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	后方干前街	200	29.76	120.48	120	未进入负面清单	否	无	

649	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变053铧荣线	新铧子变053铧荣线东王1队变压器	200	22.27	135.46	135	未进入负面清单	否	无	
650	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	前方干灯中心	200	23.57	132.86	133	未进入负面清单	否	无	
651	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1860沙东线	10kv沙东线西沙二队变压器	200	38.13	103.74	104	未进入负面清单	否	无	
652	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3256双庙线	耿家分#60变压器	100	87	3.00	3	未进入负面清单	否	无	
653	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线#66右3#	200	14.89	150.22	150	未进入负面清单	否	无	
654	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	万宝变243万营线忙牛屯分歧土门村分4#(土门村)变压器	200	34.45	111.10	111	未进入负面清单	否	无	
655	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线天宇水泥厂住宅楼变压器	200	3.18	173.64	174	未进入负面清单	否	无	
656	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	西长垌大棚变压器	100	12.64	77.36	77	未进入负面清单	否	无	
657	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线粘土平房西台(粘土矿照明平房西台)变压器	50	87	1.50	2	未进入负面清单	否	无	
658	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	佟二堡变145佟庄线东庄线哈里分歧罗卧九队分支3#(罗家9队)变	200	72.46	35.08	35	未进入负面清单	否	无	
659	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0956 岭西线二道岗子3变压器	315	7.35	260.35	260	未进入负面清单	否	无	
660	国网辽阳县供电公司	立开66kV变电站	立开变454立榆线	西王南照明变压器	200	12.68	154.64	155	未进入负面清单	否	无	
661	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变15668小镇线	国管7#箱变配电变压器	500	24.36	328.20	328	未进入负面清单	否	无	
662	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	沈旦堡镇马狼村家南机井台区	100	44.98	45.02	45	未进入负面清单	否	无	
663	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变966西安线	西马连变压器	400	7.89	328.44	328	未进入负面清单	否	无	
664	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV赵家线	湖畔#4箱变	800	23.97	528.24	528	未进入负面清单	否	无	
665	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	10kV南水线#3右10	315	53.97	113.49	113	未进入负面清单	否	无	
666	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	10kV南体线#20支1	200	32.59	114.82	115	未进入负面清单	否	无	
667	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	晟宝龙D区公网变电所1#变压器	800	26.54	507.68	508	未进入负面清单	否	无	
668	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	晟宝龙D区公网变电所2#变压器	800	26.37	509.04	509	未进入负面清单	否	无	
669	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3258建材线	小屯变444小上线下麦村变压器	200	82.1	15.80	16	未进入负面清单	否	无	



670	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变444小上线	小屯变444小上线小上线88#下平九组变压器	100	32.62	57.38	57	未进入负面清单	否	无	
671	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变448小八线	小屯变448小八线水峪村六组变压器	200	17.29	145.42	145	未进入负面清单	否	无	
672	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变762黑牛线	恒景家园1#箱变配电变压器	630	60.36	186.73	187	未进入负面清单	否	无	
673	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	神木山分11#未家三组变压器	200	12.49	155.02	155	未进入负面清单	否	无	
674	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16150望普线	莱茵物语5#箱变变压器	630	3.13	547.28	547	未进入负面清单	否	无	
675	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线腰结子电井分008#变压器	400	2.64	349.44	349	未进入负面清单	否	无	
676	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变672向寺线	孔二欧变1#变压器	630	11.01	497.64	498	未进入负面清单	否	无	
677	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17250万北线	小河南2台	200	63.9	52.20	52	未进入负面清单	否	无	
678	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17250万北线	小河南3台	200	87	6.00	6	未进入负面清单	否	无	
679	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙山线11944	半山居#5箱变变压器	630	33.26	357.46	357	未进入负面清单	否	无	
680	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11374三农线	生态家园小区1#箱变2变压器	630	28.71	386.13	386	未进入负面清单	否	无	
681	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河嘉线18494	万嘉国际小区#1箱变#1变压器	630	34.41	350.22	350	未进入负面清单	否	无	
682	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	五里台二队分歧6#(五里台二队)变压器	250	36.6	133.50	134	未进入负面清单	否	无	
683	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线长林村七组大棚变压器	80	28.51	49.19	49	未进入负面清单	否	无	
684	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线吕塘房村坝北大棚变压器	50	29.6	30.20	30	未进入负面清单	否	无	
685	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3544农业线	农业线#23变压器	200	7.48	165.04	165	未进入负面清单	否	无	
686	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变646向林线	百业城首山村回迁小区1号(南)箱变1#变压器	400	34.8	220.80	221	未进入负面清单	否	无	
687	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8754首新线	龙腾花园小区2号箱变1#变压器	630	18.65	449.51	450	未进入负面清单	否	无	
688	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16152望纳线	枫丹白露1#箱变1#变压器	630	24.12	415.04	415	未进入负面清单	否	无	
689	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8754首新线	龙翔二期(四)箱变1#变压器	630	23.06	421.72	422	未进入负面清单	否	无	
690	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8754首新线	龙翔二期(九)箱变1#变压器	630	45.03	283.31	283	未进入负面清单	否	无	

691	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16152望纳线	枫丹白露4#箱变1#变压器	630	24.18	414.67	415	未进入负面清单	否	无	
692	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3043中万线	万嘉国际配电室#1配电变压器	800	26.09	511.28	511	未进入负面清单	否	无	
693	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3043中万线	万嘉国际配电室#2配电变压器	800	26.44	508.48	508	未进入负面清单	否	无	
694	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3043中万线	万嘉国际配电室#3配电变压器	800	18.77	569.84	570	未进入负面清单	否	无	
695	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3043中万线	万嘉国际配电室#4配电变压器	800	18.78	569.76	570	未进入负面清单	否	无	
696	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV中域线	金城蓝山三期1#箱变变压器	630	33.77	354.25	354	未进入负面清单	否	无	
697	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV中域线	金城蓝山三期2#箱变变压器	630	37.17	332.83	333	未进入负面清单	否	无	
698	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	运输站住宅变压器	100	47.81	42.19	42	未进入负面清单	否	无	
699	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	万十线东羊角西南大棚分12右1(东羊角村南)变压器	200	61.25	57.50	58	未进入负面清单	否	无	
700	国网辽阳市宏伟区供电分公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴东线	黎明社区#8欧变变压器	630	19.8	442.26	442	未进入负面清单	否	无	
701	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东喻变1788东沟甲线	东沟甲线#38变压器	100	3.08	86.92	87	未进入负面清单	否	无	
702	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东喻变1788东沟甲线	东沟甲线22#变压器	100	24.22	65.78	66	未进入负面清单	否	无	
703	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东喻变1792东沟乙线	东沟乙线#29左3变压器	500	12.95	385.25	385	未进入负面清单	否	无	
704	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东喻变1792东沟乙线	东沟乙线#29左6变压器	315	1.47	278.87	279	未进入负面清单	否	无	
705	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东喻变1792东沟乙线	东沟乙线#29左12右2变压器	315	43.32	147.04	147	未进入负面清单	否	无	
706	国网灯塔市供电公司	新铍子66kV变电站	新铍子变053铍荣线	铍荣线看守所分7右1(吴家村新台)变压器	200	9.53	160.94	161	未进入负面清单	否	无	
707	国网灯塔市供电公司	新铍子66kV变电站	新铍子变053铍荣线	铍荣线提水分歧14(腰堡村新台)变压器	400	7.29	330.84	331	未进入负面清单	否	无	
708	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	葛新线兰旗社区1#箱变2#变压器间隔配电变压器	500	22.74	336.30	336	未进入负面清单	否	无	
709	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	葛新线兰旗社区2#箱变2#变压器	500	24.98	325.10	325	未进入负面清单	否	无	
710	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17772葛祥线	葛祥线祥和一期1#箱变变压器	500	26.64	316.80	317	未进入负面清单	否	无	
711	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18052安寒线	安寒线#9金豪小区2北箱变变压器	800	19.37	565.04	565	未进入负面清单	否	无	

712	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18052安寒线	安寒线#11右2金豪小区南箱变变压器	800	21.88	544.96	545	未进入负面清单	否	无	
713	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18052安寒线	安寒线#3城基河畔#3箱变变压器	200	63.56	52.88	53	未进入负面清单	否	无	
714	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3256双庙线	双庙线#8变压器	50	38.96	25.52	26	未进入负面清单	否	无	
715	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18048安街线	安街线4F2#金地小区二期(南)箱变变压器	315	40.73	155.20	155	未进入负面清单	否	无	
716	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变672向寺线	向寺线6#箱变配变	630	22.54	425.00	425	未进入负面清单	否	无	
717	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变672向寺线	向寺线8#箱变配变	630	23.96	416.05	416	未进入负面清单	否	无	
718	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变672向寺线	向寺线9#箱变配变	630	21.27	433.00	433	未进入负面清单	否	无	
719	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线河沿七组变压器	50	66.83	11.59	12	未进入负面清单	否	无	
720	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1674向华线	向华线6#箱变配变	630	40.22	313.61	314	未进入负面清单	否	无	
721	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家66kV变电站	祁家变11056祁荣线	祁家变11056祁荣线祁荣线铁西分#22左1右6变压器	100	53.4	36.60	37	未进入负面清单	否	无	
722	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	丰乐小区箱变变压器	800	17.2	582.40	582	未进入负面清单	否	无	
723	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站恒线18556	恒利新城4#箱变变压器	630	17.52	456.62	457	未进入负面清单	否	无	
724	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站恒线18556	恒利新城5#箱变变压器	630	22.08	427.90	428	未进入负面清单	否	无	
725	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站恒线18556	恒利新城8#箱变变压器	630	37.52	330.62	331	未进入负面清单	否	无	
726	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东太线	东太线滨湖花园#1组合箱变#2变压器	630	28.71	386.13	386	未进入负面清单	否	无	
727	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东太线	东太线滨湖花园#2组合箱变#1变压器	630	27.47	393.94	394	未进入负面清单	否	无	
728	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	南京线龙城盛汇#1组合箱变#2变压器	630	12.98	485.23	485	未进入负面清单	否	无	
729	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	南京线龙城盛汇#2组合箱变#2变压器	630	32.79	360.42	360	未进入负面清单	否	无	
730	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	南水线19局住宅箱变#2变压器	400	19.37	282.52	283	未进入负面清单	否	无	
731	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18551站隆线	裕隆花园二期#1组合箱变变压器	630	43.81	291.00	291	未进入负面清单	否	无	
732	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	404小区#1组合箱变#2变压器	630	19.37	444.97	445	未进入负面清单	否	无	

733	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1046柳李线	柳李西支干1北李四台照明改架后分32#变压器	200	76.26	27.48	27	未进入负面清单	否	无	
734	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳条变056柳庄线柳庄线大黄金南照明分歧#23(大黄金#2)变压	200	37.98	104.04	104	未进入负面清单	否	无	
735	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳条变056柳庄线小新庄排水分歧小新照明分支#6(小新村变压	160	51.68	61.31	61	未进入负面清单	否	无	
736	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	沈旦变242沈古线粉末厂分歧姚坨子分支#10(马狼6队变压器)	160	64.24	41.22	41	未进入负面清单	否	无	
737	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦变242沈古线沈古线大台分歧#20(大台二队变压器)	400	27.1	251.60	252	未进入负面清单	否	无	
738	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦变242沈古线大台分歧大台六队分支#5(大台六队变压器)	100	21.14	68.86	69	未进入负面清单	否	无	
739	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦变242沈古线大台分歧大台三队分支#4(大台3队变压器)	100	14.7	75.30	75	未进入负面清单	否	无	
740	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦变242沈古线大台分歧大台五队分支#7(大台五队变压器)	50	87	1.50	2	未进入负面清单	否	无	
741	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	沈旦变242沈古线沈古线于家窑分歧#33(于家窑照明变压器)	315	86.08	12.35	12	未进入负面清单	否	无	
742	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦变242沈古线沈古线#65(前古中台变压器)	315	45.7	139.55	140	未进入负面清单	否	无	
743	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线主干49#(沈旦市场楼综合台区变压器)	100	82.79	7.21	7	未进入负面清单	否	无	
744	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变144生活甲线	灯二变669自来水线红旗提水分8#	100	5.99	84.01	84	未进入负面清单	否	无	
745	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	镇内一线计量分歧五户联建分支1#(五户连建)	200	54.29	71.42	71	未进入负面清单	否	无	
746	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	农机台区3、4本	200	24.74	130.52	131	未进入负面清单	否	无	
747	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5651镇内二线	铁西局公房变压器	315	7.66	259.37	259	未进入负面清单	否	无	
748	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变254万镇二线	保险北台2#变压器	200	58.75	62.50	63	未进入负面清单	否	无	
749	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5651镇内二线	花园小区北台变压器	500	72.03	89.85	90	未进入负面清单	否	无	
750	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变254万镇二线	农行开发楼108本	400	29.26	242.96	243	未进入负面清单	否	无	
751	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	葛镇二线房产分歧3#(灯塔新房产小区)变压器	630	59.3	193.41	193	未进入负面清单	否	无	
752	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	葛镇二线法庭分歧12#(灯塔大路二.六队(南))变压器	315	25.4	203.49	203	未进入负面清单	否	无	
753	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1364张上线	张台子变353张上线尖山子分歧16#1变压器	100	33.54	56.46	56	未进入负面清单	否	无	

754	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1364张上线	张台子变353张上线罗台砖厂分支12#变压器	315	63.97	81.99	82	未进入负面清单	否	无	
755	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5650灯营线	灯营线金家大队照明分歧10#(灯塔金家大队)	200	41.13	97.74	98	未进入负面清单	否	无	
756	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1346张大线	张台子变343张大线乱泥村台变压器	160	3.01	139.18	139	未进入负面清单	否	无	
757	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	河南西灯	100	45.83	44.17	44	未进入负面清单	否	无	
758	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西岗四方台	100	63.32	26.68	27	未进入负面清单	否	无	
759	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	大纸西灯	160	57.88	51.39	51	未进入负面清单	否	无	
760	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	大纸东灯	200	87	6.00	6	未进入负面清单	否	无	
761	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	岳家林业队	315	62.88	85.43	85	未进入负面清单	否	无	
762	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17264万大线	万大线周官提水站分歧周官照明分1#(周官东综合台区)	100	68.1	21.90	22	未进入负面清单	否	无	
763	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线张海五队灯	100	40.46	49.54	50	未进入负面清单	否	无	
764	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线张海四队	160	21.57	109.49	109	未进入负面清单	否	无	
765	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	新铧子变066铧大线河西村台变压器	160	30.69	94.90	95	未进入负面清单	否	无	
766	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线马家北山变压器	80	74.06	12.75	13	未进入负面清单	否	无	
767	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线马家五组变压器	50	51.68	19.16	19	未进入负面清单	否	无	
768	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变144小兴线	鲁台照明变压器	100	59.21	30.79	31	未进入负面清单	否	无	
769	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11372三蔡线	鑫兴苑5#箱变配电变压器	630	2.96	548.35	548	未进入负面清单	否	无	
770	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	八荒地东稻田机井变压器	50	24.3	32.85	33	未进入负面清单	否	无	
771	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	八荒地孙国昌地机井变压器	50	26.88	31.56	32	未进入负面清单	否	无	
772	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	杨家西坝跟机井变压器	50	13.82	38.09	38	未进入负面清单	否	无	
773	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	头泡村唐家坟井变压器机井	100	63.21	26.79	27	未进入负面清单	否	无	
774	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	头泡村小块子井变压器机井	100	13.25	76.75	77	未进入负面清单	否	无	

775	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟兴线主干#19(灯塔市佟二堡新城建设有限公司B)变压器	630	35.62	342.59	343	未进入负面清单	否	无	
776	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	信德臻悦1#箱变配电变压器	800	20.33	557.36	557	未进入负面清单	否	无	
777	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线柳壕村二组变压器	50	36.18	26.91	27	未进入负面清单	否	无	
778	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线柳壕二组台区变压器	100	73.63	16.37	16	未进入负面清单	否	无	
779	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线柳壕一组台区变压器	100	83.75	6.25	6	未进入负面清单	否	无	
780	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11370三东线	翰林天下箱变#1变压器	630	25.93	403.64	404	未进入负面清单	否	无	
781	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	头泡村西上坎井变压器机井	100	71.57	18.43	18	未进入负面清单	否	无	
782	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	头泡荒地井变压器机井	100	57.9	32.10	32	未进入负面清单	否	无	
783	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	头泡村甸心子井变压器机井	100	18.62	71.38	71	未进入负面清单	否	无	
784	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	头泡村培八坟井变压器机井	100	25.53	64.47	64	未进入负面清单	否	无	
785	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变143佟黑线	苏麻堡大长垄机井变压器	200	24.99	130.02	130	未进入负面清单	否	无	
786	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11768沈雅线	沈雅线12#变压器	400	1.13	355.48	355	未进入负面清单	否	无	
787	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组31#新建变台1#台区机井通变压	50	38.59	25.71	26	未进入负面清单	否	无	
788	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV中域线	金域蓝山二期#3箱变变压器	630	36.47	337.24	337	未进入负面清单	否	无	
789	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变646向林线	青龙房地产箱变配变箱式变电站变压器配电变压器	630	34.06	352.42	352	未进入负面清单	否	无	
790	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1650向兴线	首山华府三期#1箱变变压器	630	31.75	366.98	367	未进入负面清单	否	无	
791	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1650向兴线	首山华府三期#2箱变变压器	630	33.01	359.04	359	未进入负面清单	否	无	
792	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1650向兴线	首山华府三期#3箱变变压器	630	20.02	440.87	441	未进入负面清单	否	无	
793	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1650向兴线	首山华府三期#4箱变变压器	630	24.36	413.53	414	未进入负面清单	否	无	
794	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1650向兴线	首山华府三期#5箱变变压器	630	25.82	404.33	404	未进入负面清单	否	无	
795	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1650向兴线	首山华府三期#6箱变变压器	400	36.35	214.60	215	未进入负面清单	否	无	

796	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1650向兴线	首山华府三期#7箱变变压器	400	33.17	227.32	227	未进入负面清单	否	无	
797	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线北台分歧10号变压器	80	5.96	67.23	67	未进入负面清单	否	无	
798	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	佟二堡变145佟庄线里仁北台变压器	200	44.55	90.90	91	未进入负面清单	否	无	
799	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站徐线18561	恒利新城19#箱变1#变压器	630	18.28	451.84	452	未进入负面清单	否	无	
800	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16152望纳线	夏纳印象3#箱变变压器	630	23.2	420.84	421	未进入负面清单	否	无	
801	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟兴线华鼎龙庭小区1#变压器	630	35.99	340.26	340	未进入负面清单	否	无	
802	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区2#箱变1#配变	500	39.2	254.00	254	未进入负面清单	否	无	
803	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区2#箱变2#配变	500	32.05	289.75	290	未进入负面清单	否	无	
804	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区7#箱变1#配变	500	35.05	274.75	275	未进入负面清单	否	无	
805	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	光明路回迁楼变压器	630	15.65	468.41	468	未进入负面清单	否	无	
806	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	信德臻悦2#箱变配电变压器	800	22.99	536.08	536	未进入负面清单	否	无	
807	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	信德臻悦3#箱变配电变压器	630	19.6	443.52	444	未进入负面清单	否	无	
808	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	信德臻悦4#箱变配电变压器	630	34.84	347.51	348	未进入负面清单	否	无	
809	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3256双庙线	耿家分88左分#24(CDM)变压器	100	87.79	2.21	2	未进入负面清单	否	无	
810	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3556钢管线	东辽阳变3556钢管线钢管线8右7变压器(CDM)	100	19.86	70.14	70	未进入负面清单	否	无	
811	国网辽阳市太子河区供电公司	中心66kV变电站	中心变3046 养鱼线	中心变3046 养鱼线养鱼线#75变压器(CDM)	200	10.19	159.62	160	未进入负面清单	否	无	
812	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3956-新宿线	新宿线39左15#变压器(CDM)	200	63.74	52.52	53	未进入负面清单	否	无	
813	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线望宝村三组变压器	100	65.94	24.06	24	未进入负面清单	否	无	
814	国网辽阳市太子河区供电公司	中心66kV变电站	中心变3044八三线	铁兵新苑4#箱变变压器	500	30.62	296.90	297	未进入负面清单	否	无	
815	国网辽阳市太子河区供电公司	中心66kV变电站	中心变3044八三线	小庄箱变变压器	750	11.56	588.30	588	未进入负面清单	否	无	
816	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0362万隆线	万隆B2区#2组合箱变#2变压器	630	21.33	432.62	433	未进入负面清单	否	无	

817	国网辽阳市太子河区供电公司	中心66kV变电站	中心变3044八三线	中心变3044八三线八三线粮库分#11变压器	400	49.87	160.52	161	未进入负面清单	否	无	
818	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4068纸机线	纸机线#35左8变压器	400	5.3	338.80	339	未进入负面清单	否	无	
819	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变143佟黑线	苏麻堡黄龙湾机井变压器	200	13.51	152.98	153	未进入负面清单	否	无	
820	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线41左国管1变压器	400	11.34	314.64	315	未进入负面清单	否	无	
821	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	庄河北劫子三截子南河套机井变压器	100	14.98	75.02	75	未进入负面清单	否	无	
822	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线刘二堡万家街变压器	400	56.39	134.44	134	未进入负面清单	否	无	
823	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	鸡冠山变142鸡北线詹家村分支04#(家村2台)变压器	400	16.1	295.60	296	未进入负面清单	否	无	
824	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4068纸机线	西辽阳变4068纸机线纸机线#17右2右3变压器	400	5.08	339.68	340	未进入负面清单	否	无	
825	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4068纸机线	西辽阳变4068纸机线纸机线#17右3变压器	400	3.53	345.88	346	未进入负面清单	否	无	
826	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线黄青村二组变压器	200	26.93	126.14	126	未进入负面清单	否	无	
827	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	佟二堡变145佟庄线里仁南校变压器	400	34.99	220.04	220	未进入负面清单	否	无	
828	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变966西安线	大窑变966西安线韩家五六队变压器	400	23.6	265.60	266	未进入负面清单	否	无	
829	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线黎起村六组变压器	400	17.32	290.72	291	未进入负面清单	否	无	
830	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	佟二堡变145佟庄线哈里分歧里仁东台支线#4(里仁东台变压器)	400	40.97	196.12	196	未进入负面清单	否	无	
831	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线黄青村一组变压器	200	26.67	126.66	127	未进入负面清单	否	无	
832	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线曾家村五组变压器	200	34.17	111.66	112	未进入负面清单	否	无	
833	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	牛轭大块地机井变压器	100	76.14	13.86	14	未进入负面清单	否	无	
834	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	牛棚子村1#台区机井	100	3.1	86.90	87	未进入负面清单	否	无	
835	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线黎起村一二组变压器	400	24.04	263.84	264	未进入负面清单	否	无	
836	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线曾家村一组变压器	200	23.16	133.68	134	未进入负面清单	否	无	
837	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	牛轭东电池井变压器机井	100	1.37	88.63	89	未进入负面清单	否	无	



838	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	民生一南大亮1#台区机井变压器	50	43.08	23.46	23	未进入负面清单	否	无	
839	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	上坎子机井台区变压器	50	50.89	19.56	20	未进入负面清单	否	无	
840	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦变242沈古线沈古线前古北台分歧#3(前古北东台变压器)	100	30.46	59.54	60	未进入负面清单	否	无	
841	国网辽阳县供电公司	高庄66kV变电站	高庄变10056高镇线	小刘线义和分28#新建2机井变压器	50	56.8	16.60	17	未进入负面清单	否	无	
842	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村主干17#新建变台1台区机井通变压器	50	55.09	17.46	17	未进入负面清单	否	无	
843	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV华农线	10kV华农线#18左4变压器	315	27.88	195.68	196	未进入负面清单	否	无	
844	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV华联线	南新华#3箱变变压器	750	24.44	491.70	492	未进入负面清单	否	无	
845	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城外线	城外线金宝5#箱变#1变压器	500	27.73	311.35	311	未进入负面清单	否	无	
846	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	王字房#3组合箱变#1变压器	630	29.21	382.98	383	未进入负面清单	否	无	
847	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV华联线	清华园#3组合箱变2#变压器	800	13.59	611.28	611	未进入负面清单	否	无	
848	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	时尚#2配电室#2配电变压器	800	8.24	654.08	654	未进入负面清单	否	无	
849	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	10kV南虹线	碧景家园#4欧式箱变#1变压器	630	39.84	316.01	316	未进入负面清单	否	无	
850	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	仙鹤湖西小区5#变压器配电变压器	630	32.69	361.05	361	未进入负面清单	否	无	
851	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	仙鹤湖西小区5#箱变2#变压器配电变压器	630	39.1	320.67	321	未进入负面清单	否	无	
852	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村刁家四组分歧15#新建变台1台区机井通变压	50	58.62	15.69	16	未进入负面清单	否	无	
853	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村刁家四组分歧19#新建变台1台区机井通变压	50	21.46	34.27	34	未进入负面清单	否	无	
854	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	荟萃湖小区#1箱变1#变压器配电变压器	630	27.47	393.94	394	未进入负面清单	否	无	
855	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	荟萃湖小区#1箱变2#变压器配电变压器	630	35.34	344.36	344	未进入负面清单	否	无	
856	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分61#新建变台2台区机井通2#变	50	36.33	26.84	27	未进入负面清单	否	无	
857	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变146小双线	小张变146小双线青堆村变压器	200	87	6.00	6	未进入负面清单	否	无	
858	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线方双七组变压器	200	55.11	69.78	70	未进入负面清单	否	无	

859	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家66kV变电站	祁家变11054祁中线	光辉小区6#箱变1#变压器	500	17.55	362.25	362	未进入负面清单	否	无	
860	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11372三蔡线	绿华园小区#3箱变变压器	500	17.51	362.45	362	未进入负面清单	否	无	
861	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	朝阳小区5#变压器配电变压器	630	40.03	314.81	315	未进入负面清单	否	无	
862	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0258宏泽线	仙鹤湖东3#箱变变压器	630	20.23	439.55	440	未进入负面清单	否	无	
863	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0256宏伟线	仙鹤湖东4#配电室变压器	630	17.39	457.44	457	未进入负面清单	否	无	
864	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0258宏泽线	仙鹤湖东2#箱变变压器	630	21.04	434.45	434	未进入负面清单	否	无	
865	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0258宏泽线	仙鹤湖东5#箱变变压器	630	34.32	350.78	351	未进入负面清单	否	无	
866	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0258宏泽线	青年湖小区3#变压器	630	20.14	440.12	440	未进入负面清单	否	无	
867	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0258宏泽线	青年湖小区2#变压器	630	27.22	395.51	396	未进入负面清单	否	无	
868	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	朝阳小区3#变压器配电变压器	630	30.1	377.37	377	未进入负面清单	否	无	
869	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0258宏泽线	仙鹤湖东1#箱变1#变压器	630	17.58	456.25	456	未进入负面清单	否	无	
870	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0258宏泽线	仙鹤湖东1#箱变2#变压器	630	19.32	445.28	445	未进入负面清单	否	无	
871	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1051煤气线	香榭里1#箱变1#配电变压器	800	4.17	686.64	687	未进入负面清单	否	无	
872	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1051煤气线	香榭里1#箱变2#配电变压器	800	4.31	685.52	686	未进入负面清单	否	无	
873	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线蔡水线七窑分1#变压器(左)(CDM)变压器	100	13.33	76.67	77	未进入负面清单	否	无	
874	国网辽阳县供电公司	东喻66kV变电站	东喻变754东林线	东喻变754东林线闵栏子变压器	80	12.28	62.18	62	未进入负面清单	否	无	
875	国网辽阳县供电公司	东喻66kV变电站	东喻变754东林线	东喻变754东林线东喻村变压器	200	82.04	15.92	16	未进入负面清单	否	无	
876	国网辽阳县供电公司	东喻66kV变电站	东喻变754东林线	东喻变754东林线东喻四组变压器	200	70.43	39.14	39	未进入负面清单	否	无	
877	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1778龙源线	1778 龙源线#6欧变变压器(北)	500	10.07	399.65	400	未进入负面清单	否	无	
878	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11382三南线	城南小区3#箱变2#变压器	630	26.48	400.18	400	未进入负面清单	否	无	
879	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11382三南线	城南小区4#箱变2#变压器	630	16.99	459.96	460	未进入负面清单	否	无	

880	国网辽阳市白塔区供电公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	佰亿四期#1组合箱变#1变压器	500	23.1	334.50	335	未进入负面清单	否	无	
881	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0457繁纸线	繁纸线13左2变压器	315	11.79	246.36	246	未进入负面清单	否	无	
882	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家66kV变电站	兰家变16247兰曙线	十九局三处2#院箱变配电变压器	500	27.06	314.70	315	未进入负面清单	否	无	
883	国网辽阳市白塔区供电公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线和平分10#变压器	400	11.87	312.52	313	未进入负面清单	否	无	
884	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变144小兴线	兴隆北照明变压器	200	77.88	24.24	24	未进入负面清单	否	无	
885	国网辽阳市白塔区供电公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线北哨分15右1	150	60.4	44.40	44	未进入负面清单	否	无	
886	国网辽阳市白塔区供电公司	西辽阳66kV变电站	10kV北园线	北园线4右1	50	17	36.50	37	未进入负面清单	否	无	
887	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沟子大棚变压器机井	100	21.95	68.05	68	未进入负面清单	否	无	
888	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	大范官2台	100	40.16	49.84	50	未进入负面清单	否	无	
889	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	前高1台新	400	9.76	320.96	321	未进入负面清单	否	无	
890	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沟子六队2变压器	400	27.4	250.40	250	未进入负面清单	否	无	
891	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沟子四队2变压器	400	6.71	333.16	333	未进入负面清单	否	无	
892	国网辽阳市白塔区供电公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	东乙线#36左8	315	70.84	60.35	60	未进入负面清单	否	无	
893	国网辽阳市白塔区供电公司	东园66kV变电站	10kV赵家线	赵家线#41右1（左）	315	7.2	260.82	261	未进入负面清单	否	无	
894	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	五星道机井台区变压器	150	21.69	102.47	102	未进入负面清单	否	无	
895	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	民生一马小泡机井变压器	50	18.42	35.79	36	未进入负面清单	否	无	
896	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	西三家村西长垄机井变压器	50	20.81	34.60	35	未进入负面清单	否	无	
897	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	东三家村3#台区机井	100	3.38	86.62	87	未进入负面清单	否	无	
898	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	西三家子五队门前机井变压器	50	39.37	25.32	25	未进入负面清单	否	无	
899	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	东三家村7#台区机井	100	7.2	82.80	83	未进入负面清单	否	无	
900	国网灯塔市供电公司	新铍子66kV变电站	新铍子变17063铍工线	新铍子变063铍工线黄堡北灯变压器	400	13.27	306.92	307	未进入负面清单	否	无	

901	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线崔家照明变压器	400	8.76	324.96	325	未进入负面清单	否	无	
902	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	教育局住宅变压器2	200	29.4	121.20	121	未进入负面清单	否	无	
903	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	大红村台	400	20.2	279.20	279	未进入负面清单	否	无	
904	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1858沙南线	沙浒变851沙南线二道村分支3#(二道村台)变压器	400	22.22	271.12	271	未进入负面清单	否	无	
905	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	美丽幸福园1#箱变配电变压器	630	28.23	389.15	389	未进入负面清单	否	无	
906	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	美丽幸福园2#箱变配电变压器	630	28.92	384.80	385	未进入负面清单	否	无	
907	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	美丽幸福园3#箱变配电变压器	630	35.41	343.92	344	未进入负面清单	否	无	
908	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	美丽幸福园4#箱变配电变压器	630	20.93	435.14	435	未进入负面清单	否	无	
909	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	庄河马蹄河变压器	400	15.78	296.88	297	未进入负面清单	否	无	
910	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变344张粮线	张台子变344张粮线接官村北台变压器	100	57.26	32.74	33	未进入负面清单	否	无	
911	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家66kV变电站	兰家变16243兰西线	兰西线腰乐分15#	100	31.12	58.88	59	未进入负面清单	否	无	
912	国网灯塔市供电公司	罗大台66kV变电站	罗大台变888罗上线	拔立塞村变压器	400	20.48	278.08	278	未进入负面清单	否	无	
913	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0258宏泽线	青年湖小区1#变压器配电变压器	630	32.27	363.70	364	未进入负面清单	否	无	
914	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0258宏泽线	青年湖小区1#箱变2#变压器配电变压器	630	20.3	439.11	439	未进入负面清单	否	无	
915	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1166佟汇线	东方米兰1#箱变配出柜间隔配电变压器	630	10.12	503.24	503	未进入负面清单	否	无	
916	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1166佟汇线	东方米兰2#箱变配出柜间隔配电变压器	630	10.93	498.14	498	未进入负面清单	否	无	
917	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变145佟庄线	佟二堡变145佟庄线佟二堡4队变压器	400	28.97	244.12	244	未进入负面清单	否	无	
918	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变145佟庄线	佟二堡变145佟庄线佟二堡3队变压器	400	31.22	235.12	235	未进入负面清单	否	无	
919	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线繁徐线63右1#变压器	400	2.35	350.60	351	未进入负面清单	否	无	
920	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变145佟庄线	佟二堡变145佟庄线佟二堡6队变压器	400	40.46	198.16	198	未进入负面清单	否	无	
921	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变145佟庄线	佟二堡变145佟庄线镇内分歧16#二分支#1(供销社住宅)变压器	400	7.53	329.88	330	未进入负面清单	否	无	

922	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	佟二堡变145佟庄线罗卧九队分支罗卧七队分支#7(罗家1队)	400	36.92	212.32	212	未进入负面清单	否	无	
923	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16146望段线	望水台变16146望段线下王家道西(望段线下道西分#13)变压	200	4.29	171.42	171	未进入负面清单	否	无	
924	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	佟二堡变145佟庄线佟庄线高家分歧#56(高家村台变压器)	400	28.73	245.08	245	未进入负面清单	否	无	
925	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	泉眼沟变压器	50	13.51	38.25	38	未进入负面清单	否	无	
926	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	佟二堡变154佟赵线粮库分歧东台分支#4(佟二堡镇商品楼变压	400	33.65	225.40	225	未进入负面清单	否	无	
927	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	佟二堡变154佟赵线粮库分歧粮库1分支右分#8(佟二堡粮库变压	400	39.89	200.44	200	未进入负面清单	否	无	
928	国网灯塔市供电公司	新铎子66kV变电站	新铎子变17065铎唐线	新铎子变065铎唐线老干部住宅楼变压器	400	20.11	279.56	280	未进入负面清单	否	无	
929	国网灯塔市供电公司	新铎子66kV变电站	新铎子变17065铎唐线	新铎子变065铎唐线新生水泥厂南台	400	13.07	307.72	308	未进入负面清单	否	无	
930	国网灯塔市供电公司	铎二66kV变电站	铎二变346镇内线	镇内线58左10变压器(工商行)	400	24.45	262.20	262	未进入负面清单	否	无	
931	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻66kV变电站	东喻变1782东蔡甲线	东喻变1782东蔡甲线东蔡甲线142左分04#变压器	315	18.26	225.98	226	未进入负面清单	否	无	
932	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3256双庙线	88左17变压器	50	14.08	37.96	38	未进入负面清单	否	无	
933	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7058大修线	沙岭变7058大修线大修线金山三组分#25变压器	400	21	276.00	276	未进入负面清单	否	无	
934	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线向阳村六七组照明变压器	200	66.45	47.10	47	未进入负面清单	否	无	
935	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线张家村五组变压器	20	37.97	10.41	10	未进入负面清单	否	无	
936	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线河栏村政府变压器	100	58.29	31.71	32	未进入负面清单	否	无	
937	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线河栏村一组一河北变压器	200	65.5	49.00	49	未进入负面清单	否	无	
938	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3542三新线	曙光家园小区1#箱变1#变压器	630	36.54	336.80	337	未进入负面清单	否	无	
939	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3542三新线	曙光家园小区2#箱变1#变压器	630	21.58	431.05	431	未进入负面清单	否	无	
940	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3542三新线	金城府邸小区1#箱变1#变压器	400	64.44	102.24	102	未进入负面清单	否	无	
941	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3542三新线	金城府邸小区3#箱变1#变压器	630	56.6	210.42	210	未进入负面清单	否	无	
942	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线大台村一组变压器	100	50.2	39.80	40	未进入负面清单	否	无	

943	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线郑家村二组变压器	100	87	3.00	3	未进入负面清单	否	无	
944	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线隆东分歧06#柱上变压器	100	65.66	24.34	24	未进入负面清单	否	无	
945	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变964西韩线	大窑变964西韩线李家峪灯变压器	400	19.71	281.16	281	未进入负面清单	否	无	
946	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	佟二堡变145佟庄线哈里分歧#49变压器(佟庄线里仁分49#)	200	9.57	160.86	161	未进入负面清单	否	无	
947	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7048沙大线	沙大线兵马分10(双台村五组台区)变压器	400	3.04	347.84	348	未进入负面清单	否	无	
948	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7048沙大线	沙岭变沙大线绣江分歧绣一分13号杆变压器	400	5.02	339.92	340	未进入负面清单	否	无	
949	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	10kV南京线	永兴佳城#1组合箱变#2变压器	500	21.63	341.85	342	未进入负面清单	否	无	
950	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV华联线	清华园#3组合箱变1#变压器	630	27.7	392.49	392	未进入负面清单	否	无	
951	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东工线	东工线众馨花园3箱变配电变压器	500	28.78	306.10	306	未进入负面清单	否	无	
952	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18551站隆线	铁路线裕隆花园#4箱变#2变压器	630	30.02	377.87	378	未进入负面清单	否	无	
953	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线古树村七组变压器	200	36.37	107.26	107	未进入负面清单	否	无	
954	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7048沙大线	10kV沙大线05组04#(后青村五组台区)变压器	400	2.48	350.08	350	未进入负面清单	否	无	
955	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线黎起村三组变压器	200	21.54	136.92	137	未进入负面清单	否	无	
956	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线黎起村四组变压器	400	15.5	298.00	298	未进入负面清单	否	无	
957	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线黎起村五组变压器	400	22.34	270.64	271	未进入负面清单	否	无	
958	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线潘家村三组变压器	400	21.3	274.80	275	未进入负面清单	否	无	
959	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线东穆一二组照明变压器	400	31.03	235.88	236	未进入负面清单	否	无	
960	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	北坨村5.6区机井变压器	50	71.48	9.26	9	未进入负面清单	否	无	
961	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线接官村二组变压器	400	40.73	197.08	197	未进入负面清单	否	无	
962	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线胜利村二三组变压器	400	2.32	350.72	351	未进入负面清单	否	无	
963	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线接官村一组变压器	400	32.46	230.16	230	未进入负面清单	否	无	

964	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线潘家村二组变压器	200	24.58	130.84	131	未进入负面清单	否	无	
965	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线曾家村二组变压器	200	51.28	77.44	77	未进入负面清单	否	无	
966	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线落虎村一组变压器	200	28.65	122.70	123	未进入负面清单	否	无	
967	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线落虎村二组变压器	200	21.48	137.04	137	未进入负面清单	否	无	
968	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线横道村五组变压器	200	17.23	145.54	146	未进入负面清单	否	无	
969	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线横道村二组变压器	200	21.64	136.72	137	未进入负面清单	否	无	
970	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	里仁村3#台区机井变压器	100	50.12	39.88	40	未进入负面清单	否	无	
971	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线横道村六组变压器	200	24.26	131.48	131	未进入负面清单	否	无	
972	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线横道村变压器	200	19.99	140.02	140	未进入负面清单	否	无	
973	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线黄青村五组变压器	200	17.55	144.90	145	未进入负面清单	否	无	
974	国网灯塔市供电公司	铧二66kV变电站	铧二变348电石线	电石线陶瓷分#28右7变压器（粮店南）	400	13.28	306.88	307	未进入负面清单	否	无	
975	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线横道村一组变压器	400	22.65	269.40	269	未进入负面清单	否	无	
976	国网灯塔市供电公司	铧二66kV变电站	铧二变348电石线	电石线陶瓷分#31右2变压器（住宅右1）	400	10.63	317.48	317	未进入负面清单	否	无	
977	国网灯塔市供电公司	铧二66kV变电站	铧二变348电石线	电石线陶瓷分#31右3变压器（住宅右2）	400	4.45	342.20	342	未进入负面清单	否	无	
978	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7378小张线	小北河变342小张线兴隆台三号台区变压器	400	38.6	205.60	206	未进入负面清单	否	无	
979	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7378小张线	小北河变342小张线兴隆台西刘家变压器	200	30.62	118.76	119	未进入负面清单	否	无	
980	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7378小张线	小北河变342小张线兴隆台东刘家变压器	400	31.22	235.12	235	未进入负面清单	否	无	
981	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7378小张线	小北河变342小张线长沟沿四组变压器	400	37.13	211.48	211	未进入负面清单	否	无	
982	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7378小张线	小北河变342小张线长沟沿六组变压器	400	23.4	266.40	266	未进入负面清单	否	无	
983	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7378小张线	小北河变342小张线通气湾六组变压器	400	49.82	160.72	161	未进入负面清单	否	无	
984	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7378小张线	小北河变342小张线兴隆台二号台区变压器	400	26.91	252.36	252	未进入负面清单	否	无	

985	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7378小张线	小北河变342小张线兴隆台一号台区变压器	400	26.54	253.84	254	未进入负面清单	否	无	
986	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7378小张线	小北河变342小张线兴隆台四号台区变压器	400	28.92	244.32	244	未进入负面清单	否	无	
987	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7378小张线	小北河变342小张线通气湾七组变压器	400	57.07	131.72	132	未进入负面清单	否	无	
988	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7378小张线	小北河变342小张线长沟沿西地变压器	200	22.75	134.50	135	未进入负面清单	否	无	
989	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3256双庙线	耿家分#62变压器	100	47.99	42.01	42	未进入负面清单	否	无	
990	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站华线18562	水岸华庭1#箱变103配电变压器	500	26.54	317.30	317	未进入负面清单	否	无	
991	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站华线18562	水岸华庭2#箱变103配电变压器	500	21.42	342.90	343	未进入负面清单	否	无	
992	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站华线18562	水岸华庭3#箱变103配电变压器	400	31.84	232.64	233	未进入负面清单	否	无	
993	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站华线18562	水岸华庭4#箱变103配电变压器	400	43.79	184.84	185	未进入负面清单	否	无	
994	国网辽阳市白塔区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3548红砖线	文庙#4箱变变压器	500	7.91	410.45	410	未进入负面清单	否	无	
995	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	三块石变856三水线沙岗村三组变压器	100	41.67	48.33	48	未进入负面清单	否	无	
996	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线六道一组变压器	100	10.29	79.71	80	未进入负面清单	否	无	
997	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线兰凤一组分歧31#兰凤村三组台区变压器	400	2.3	350.80	351	未进入负面清单	否	无	
998	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线二道沟分歧20#兰凤村二组台区变压器	100	14.53	75.47	75	未进入负面清单	否	无	
999	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线兰凤一组分歧13#兰凤村五组台区变压器	100	8.55	81.45	81	未进入负面清单	否	无	
1000	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1654向赵线	向赵线B区箱变5#配变	630	27.47	393.94	394	未进入负面清单	否	无	
1001	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线兰凤一组分歧54#兰凤村一组台区变压器	200	8.87	162.26	162	未进入负面清单	否	无	
1002	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8254东老线	东风变244东老线东老5右东新分歧62#东新堡二组变压器	200	7.32	165.36	165	未进入负面清单	否	无	
1003	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8254东老线	东风变244东老线庙尔一组变压器	200	26.8	126.40	126	未进入负面清单	否	无	
1004	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8254东老线	东风变244东老线庙尔四组变压器	100	18.85	71.15	71	未进入负面清单	否	无	
1005	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线邱家三组分歧44#变邱家村变压器	200	34.17	111.66	112	未进入负面清单	否	无	



1006	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线庙东一组变压器	100	23.42	66.58	67	未进入负面清单	否	无	
1007	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸F3-2-2#变压器	630	33.29	357.27	357	未进入负面清单	否	无	
1008	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区3#箱变1#配变	630	31.23	370.25	370	未进入负面清单	否	无	
1009	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区3#箱变2#配变	630	24.4	413.28	413	未进入负面清单	否	无	
1010	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区7#箱变2#配变	500	35.71	271.45	271	未进入负面清单	否	无	
1011	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区8#箱变1#配变	500	27.21	313.95	314	未进入负面清单	否	无	
1012	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	灯塔铂西金都嘉园小区1号变压器	630	18.7	449.19	449	未进入负面清单	否	无	
1013	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线四分歧#5(佟二堡镇中学住宅)变压器	400	16.14	295.44	295	未进入负面清单	否	无	
1014	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	东七线哈北分歧#8(哈尔滨1队变压器)	400	38.15	207.40	207	未进入负面清单	否	无	
1015	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子66kV变电站	单庄子变18874单庄线	单庄三队新台 变压器	200	24.06	131.88	132	未进入负面清单	否	无	
1016	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子66kV变电站	单庄子变18874单庄线	王家变7156排水线单庄三队分歧#2变压器	400	21.47	274.12	274	未进入负面清单	否	无	
1017	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	东七线民生分歧4分支#7(民二大队变压器)	400	5.24	339.04	339	未进入负面清单	否	无	
1018	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	东七线民生分歧3分支#4(民二新台区变压器)	400	22.41	270.36	270	未进入负面清单	否	无	
1019	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	东七线哈四队分支#5(哈尔滨4队变压器)	400	38.32	206.72	207	未进入负面清单	否	无	
1020	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家66kV变电站	兰家变16247兰曙线	十九局三处1#箱变2配电变压器	630	22.12	427.64	428	未进入负面清单	否	无	
1021	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0266宏乐线	荣华小区5#箱变变压器	630	19.79	442.32	442	未进入负面清单	否	无	
1022	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	东七线西三家分歧#7(西三2队变压器)	400	30.5	238.00	238	未进入负面清单	否	无	
1023	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	东七线主干#185(七台村(北)2变压器)	400	15.56	297.76	298	未进入负面清单	否	无	
1024	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线主干#21(佟二堡村住宅楼)变压器	400	27.68	249.28	249	未进入负面清单	否	无	
1025	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线一分支#2(佟二堡镇企业办宅)变压器	400	13.97	304.12	304	未进入负面清单	否	无	
1026	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线一分歧#4(富强小区住宅)变压器	400	11.59	313.64	314	未进入负面清单	否	无	

1027	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7154王上线	王上线东台新台	400	2.28	350.88	351	未进入负面清单	否	无	
1028	国网辽阳县供电公司	立开66kV变电站	立开变457立开线	立开变455立开线兴隆南照明变压器	200	76.95	26.10	26	未进入负面清单	否	无	
1029	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	明星小区西箱变配电变压器	630	34.81	347.70	348	未进入负面清单	否	无	
1030	国网辽阳县供电公司	立开66kV变电站	立开变443立大线	立开变443立大线小赵台村变压器	200	15.31	149.38	149	未进入负面清单	否	无	
1031	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7154王上线	王家变7154王上线王上线主干#7变压器	200	33.78	112.44	112	未进入负面清单	否	无	
1032	国网辽阳市白塔区供电公司	华农线#5电缆分支箱	母线间隔	华农线恒景花园#5箱变变压器	500	27.09	314.55	315	未进入负面清单	否	无	
1033	国网辽阳市白塔区供电公司	中心66kV变电站	10kV中域线	金城蓝山二期#2箱变变压器	630	34.49	349.71	350	未进入负面清单	否	无	
1034	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7154王上线	王家变7154王上线马草村照明分歧#4变压器	400	19.63	281.48	281	未进入负面清单	否	无	
1035	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7154王上线	王家变7154王上线王上线主干#13变压器	400	3.11	347.56	348	未进入负面清单	否	无	
1036	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变353小相线	小北河变353小相线街道	200	24.41	131.18	131	未进入负面清单	否	无	
1037	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变353小相线	小北河变353小相线相家村五组	400	40.65	197.40	197	未进入负面清单	否	无	
1038	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变353小相线	小北河变353小相线相家村六组	400	36.19	215.24	215	未进入负面清单	否	无	
1039	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变353小相线	小北河变353小相线相家村三组	200	31.43	117.14	117	未进入负面清单	否	无	
1040	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变655灯东线	灯二变655灯东线小东堡5、6队右分004#变压器(小东堡五六队)	400	20.71	277.16	277	未进入负面清单	否	无	
1041	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变655灯东线	灯二变655灯东线东大堡南照明分支003#变压器(东大堡村1)	400	17.71	289.16	289	未进入负面清单	否	无	
1042	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变353小相线	小北河变353小相线小北河五组	400	21.21	275.16	275	未进入负面清单	否	无	
1043	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变353小相线	小北河变353小相线新市场住宅	200	25.69	128.62	129	未进入负面清单	否	无	
1044	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变353小相线	小北河变353小相线相家村四组	200	54.22	71.56	72	未进入负面清单	否	无	
1045	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18876单佟线	曹家村6#台区机井变压器	100	1.57	88.43	88	未进入负面清单	否	无	
1046	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变353小相线	小北河变353小相线新市场小区住宅	200	39.67	100.66	101	未进入负面清单	否	无	
1047	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变353小相线	小北河变353小相线小北河街道	400	68.35	86.60	87	未进入负面清单	否	无	

1048	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18876单佟线	曹家村7#台区机井变压器	100	25.8	64.20	64	未进入负面清单	否	无	
1049	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变353小相线	小北河变353小相线相家村一组	400	24.16	263.36	263	未进入负面清单	否	无	
1050	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线沈沟线沟子八队变压器	400	39.45	202.20	202	未进入负面清单	否	无	
1051	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线三颗树四组变压器	200	8.06	163.88	164	未进入负面清单	否	无	
1052	国网辽阳县供电公司	立开66kV变电站	立开变454立榆线	立开变454立榆线运输公司变压器	315	33.55	177.82	178	未进入负面清单	否	无	
1053	国网辽阳县供电公司	立开66kV变电站	立开变454立榆线	立开变454立榆线饲料宿舍变压器	200	39.05	101.90	102	未进入负面清单	否	无	
1054	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线房身泡六组变压器	400	15.7	297.20	297	未进入负面清单	否	无	
1055	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线郭家村二组变压器	400	7.45	330.20	330	未进入负面清单	否	无	
1056	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变158小钢线	小张变158小钢线后杠分15#变压器	315	51.51	121.24	121	未进入负面清单	否	无	
1057	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线房身泡七组变压器	400	14.07	303.72	304	未进入负面清单	否	无	
1058	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线房身泡五组变压器	400	21.93	272.28	272	未进入负面清单	否	无	
1059	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线三棵树五组变压器	200	6.91	166.18	166	未进入负面清单	否	无	
1060	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线三棵树二组变压器	200	10.92	158.16	158	未进入负面清单	否	无	
1061	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变658向鞍线	向阳变658向鞍线三联钢管变压器	200	27.45	125.10	125	未进入负面清单	否	无	
1062	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线郭家村七组变压器	200	32.16	115.68	116	未进入负面清单	否	无	
1063	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线三棵树村一组变压器	200	17.26	145.48	145	未进入负面清单	否	无	
1064	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线房身泡三组变压器	200	80.47	19.06	19	未进入负面清单	否	无	
1065	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线房身泡四组变压器	200	25	130.00	130	未进入负面清单	否	无	
1066	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8254东老线	庙尔六组	20	46.52	8.70	9	未进入负面清单	否	无	
1067	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变658向鞍线	向阳变658向鞍线体校变压器	200	11.47	157.06	157	未进入负面清单	否	无	
1068	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7154王上线	王家变7154王上线王家排灌站分歧#5变压器	400	3.91	344.36	344	未进入负面清单	否	无	

1069	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7154王上线	王家变7154王上线辉宁前街台区变压器	400	3.52	345.92	346	未进入负面清单	否	无	
1070	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变658向鞍山线	向阳变658向鞍山线广业北宅变压器	200	53.23	73.54	74	未进入负面清单	否	无	
1071	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线小树子台变压器	400	37.99	208.04	208	未进入负面清单	否	无	
1072	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线郭家村一组变压器	200	71.84	36.32	36	未进入负面清单	否	无	
1073	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16146望段线	望段线#12变压器(乡街道)	200	5.29	169.42	169	未进入负面清单	否	无	
1074	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线三颗树六组变压器	400	21.75	273.00	273	未进入负面清单	否	无	
1075	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线三颗树村三组变压器	200	15.42	149.16	149	未进入负面清单	否	无	
1076	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线高台五组照明变压器	400	73.14	67.44	67	未进入负面清单	否	无	
1077	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线栗子三组分歧1#变栗子三组变压器	100	39.32	50.68	51	未进入负面清单	否	无	
1078	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线郭家六组变压器	200	21.58	136.84	137	未进入负面清单	否	无	
1079	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线栗子五组分歧10#变栗子四组变压器	30	87.43	0.77	1	未进入负面清单	否	无	
1080	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线郭家四组变压器	400	4.36	342.56	343	未进入负面清单	否	无	
1081	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线郭家村五组变压器	200	8.03	163.94	164	未进入负面清单	否	无	
1082	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线高台西大桥变压器	200	80.21	19.58	20	未进入负面清单	否	无	
1083	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线米家分3#杆变压器	100	46.51	43.49	43	未进入负面清单	否	无	
1084	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线房身泡二组变压器	200	55.56	68.88	69	未进入负面清单	否	无	
1085	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变658向鞍山线	向阳变658向鞍山线实政住宅变压器	200	55.27	69.46	69	未进入负面清单	否	无	
1086	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线梨庇五组分歧13#梨庇五组变压器	80	45.62	35.50	36	未进入负面清单	否	无	
1087	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线核伙3组分歧02#变压器	80	46.73	34.62	35	未进入负面清单	否	无	
1088	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线核伙沟四组分歧04#变核伙二组变压器	100	31.36	58.64	59	未进入负面清单	否	无	
1089	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线唐家一组分歧05#变压器	200	22.04	135.92	136	未进入负面清单	否	无	

1090	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1664向管线	向阳变644向管线国管9#变压器	400	48.96	164.16	164	未进入负面清单	否	无	
1091	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线高台一组变压器	400	53.39	146.44	146	未进入负面清单	否	无	
1092	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线高台四组变压器	200	41.76	96.48	96	未进入负面清单	否	无	
1093	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	万宝变243万营线万营线主干84#(山岳堡五六队)变压器	400	9.09	323.64	324	未进入负面清单	否	无	
1094	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1664向管线	向阳变644向管线国管10#变压器	200	37.3	105.40	105	未进入负面清单	否	无	
1095	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1664向管线	向阳变644向管线国管12#变压器	200	20.15	139.70	140	未进入负面清单	否	无	
1096	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线得胜分歧82#德胜村一组变压器	100	57.8	32.20	32	未进入负面清单	否	无	
1097	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7143王朱线	10kV王朱线前河一队分歧#1变台(前河一队照明台区)变压器	400	4.36	342.56	343	未进入负面清单	否	无	
1098	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉66kV变电站	汤泉变15752汤土线	柳河照明1变压器	200	2.76	174.48	174	未进入负面清单	否	无	
1099	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线得胜四组03#变压器	100	49.56	40.44	40	未进入负面清单	否	无	
1100	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线房身泡一组变压器	200	57.03	65.94	66	未进入负面清单	否	无	
1101	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线隆南线主干108#吉祥村七组变压器	80	46.55	34.76	35	未进入负面清单	否	无	
1102	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向阳变645向委线税务局住宅变压器	200	37.39	105.22	105	未进入负面清单	否	无	
1103	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线林场分歧30#林场二组变压器	200	51.12	77.76	78	未进入负面清单	否	无	
1104	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线高台三组变压器	400	12.32	310.72	311	未进入负面清单	否	无	
1105	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线隆北线主干36#隆昌二组台区变压器	80	56	27.20	27	未进入负面清单	否	无	
1106	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变353小相线	小北河变353小相线高台村二、七组	200	87	6.00	6	未进入负面清单	否	无	
1107	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7143王朱线	王家变7143王朱线前河三队照明分歧6#变压器	200	23.99	132.02	132	未进入负面清单	否	无	
1108	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线水泉二三组变压器	200	11.3	157.40	157	未进入负面清单	否	无	
1109	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线郭家村三组变压器	200	5.37	169.26	169	未进入负面清单	否	无	
1110	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线下老村八组变压器	200	10.38	159.24	159	未进入负面清单	否	无	

1111	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	西马线后戈提水分6#(后戈大棚)变压器	50	12.19	38.91	39	未进入负面清单	否	无	
1112	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7948柳前线	柳前线34左1#(前堡一组2#)变压器	400	7.6	329.60	330	未进入负面清单	否	无	
1113	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7948柳前线	柳前线51右3#(前堡三组3#)变压器	200	5.04	169.92	170	未进入负面清单	否	无	
1114	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变254万镇二线	保险北台1#变压器	800	8.2	654.40	654	未进入负面清单	否	无	
1115	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	西高屯2#箱变变压器	400	29.92	240.32	240	未进入负面清单	否	无	
1116	国网辽阳县供电公司	立开66kV变电站	立开变443立大线	铁石大市场台区变压器	400	19.02	283.92	284	未进入负面清单	否	无	
1117	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子66kV变电站	单庄子变18874单庄线	10kv排水线主干#95左分#7(佟大块子井井通)机井	50	9.21	40.40	40	未进入负面清单	否	无	
1118	国网辽阳市白塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	光明委#3箱变变压器	200	24.57	130.86	131	未进入负面清单	否	无	
1119	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线二分歧#22(刘中兴住宅变压器)	400	11.97	312.12	312	未进入负面清单	否	无	
1120	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线一分歧#6(佟二堡9队东台变压器)	400	42.79	188.84	189	未进入负面清单	否	无	
1121	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线二分歧#15(佟二堡分局门前考核)变压	400	38.47	206.12	206	未进入负面清单	否	无	
1122	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变143佟黑线	佟二堡变143佟黑线河坨村1#台变压器	400	6.42	334.32	334	未进入负面清单	否	无	
1123	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线长林村一组变压器	100	52.66	37.34	37	未进入负面清单	否	无	
1124	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线西岔子二组分变压器	200	55.11	69.78	70	未进入负面清单	否	无	
1125	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线长林村九组变压器	100	83.48	6.52	7	未进入负面清单	否	无	
1126	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变15644小城线	小屯变448小八线高城二台沟变压器	50	28.06	30.97	31	未进入负面清单	否	无	
1127	国网辽阳市太子河区供电公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	中南望京花园小区集中商业1#变压器	800	6.96	664.32	664	未进入负面清单	否	无	
1128	国网辽阳市太子河区供电公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	中南望京花园小区集中商业2#变压器	800	10.85	633.20	633	未进入负面清单	否	无	
1129	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变143佟黑线	佟黑线金大泡分歧9#(姜家村北台)变压器	400	49.47	162.12	162	未进入负面清单	否	无	
1130	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1054柳粮线	柳条变054柳粮线供销社分歧7#(柳条村3#)变压器	400	75.14	59.44	59	未进入负面清单	否	无	
1131	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向阳变645向委线交通派出所变压器	50	52.06	18.97	19	未进入负面清单	否	无	

1132	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟二堡变141佟浪线佟浪线主干#178(浪中变压器)	400	33.43	226.28	226	未进入负面清单	否	无	
1133	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向阳变645向委线风水小区变变压器	400	63.3	106.80	107	未进入负面清单	否	无	
1134	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	地域线18480	金城明珠五期1#箱变102配电变压器	630	34.81	347.70	348	未进入负面清单	否	无	
1135	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟二堡变141佟浪线佟浪线前浪中台变压器	400	19.08	283.68	284	未进入负面清单	否	无	
1136	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7143王朱线	王家变7143王朱线前河洪四队变变压器	400	6.27	334.92	335	未进入负面清单	否	无	
1137	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向阳变645向委线乡政府北宅变变压器	315	19.9	220.82	221	未进入负面清单	否	无	
1138	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线赵家一组分12#赵家五组变压器	80	51.87	30.50	31	未进入负面清单	否	无	
1139	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变344张粮线	张粮线火车站供暖分4左4(铁路家属楼)变压器	400	6.96	332.16	332	未进入负面清单	否	无	
1140	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线粉城五组分7#粉城四组变压器	50	41.32	24.34	24	未进入负面清单	否	无	
1141	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向阳变645向委线乡镇府南变压器	315	27.97	195.39	195	未进入负面清单	否	无	
1142	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线董地沟分05#高家三组变压器	50	40.93	24.54	25	未进入负面清单	否	无	
1143	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	后高村四队东台	200	73.42	33.16	33	未进入负面清单	否	无	
1144	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向阳变645向委线三建住宅1城变变压器	315	56.75	104.74	105	未进入负面清单	否	无	
1145	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线高家三组变压器	100	31.63	58.37	58	未进入负面清单	否	无	
1146	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向阳变645向委线电信局住宅变变压器	315	11.65	246.80	247	未进入负面清单	否	无	
1147	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳李线柳李西支干1富庄分歧分59#(付庄村照明1号)变压器	400	20.49	278.04	278	未进入负面清单	否	无	
1148	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	大什线#9(H)文城尚品变电亭3#变压器	1000	3.33	866.70	867	未进入负面清单	否	无	
1149	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV油脂线	辽纺新园#2箱变#2号变压器	630	33.44	356.33	356	未进入负面清单	否	无	
1150	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	10kV南虹线	碧景家园#3组合箱变#2变压器	630	34.43	350.09	350	未进入负面清单	否	无	
1151	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线常家四组东照明变压器	30	65.07	7.48	7	未进入负面清单	否	无	
1152	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东工线	祥琪左岸#1组合箱变#2变压器	500	9.98	400.10	400	未进入负面清单	否	无	

1153	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	葛水线葛西河公园分歧9#(西高屯寸照明)变压器	200	9.35	161.30	161	未进入负面清单	否	无	
1154	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	镇政府分1#变压器	800	37.93	416.56	417	未进入负面清单	否	无	
1155	国网灯塔市供电公司	镇内二线站前客运回迁东箱变	刘文静开发1#箱变开关柜间隔	刘文静开发1#箱变变压器	800	9.5	644.00	644	未进入负面清单	否	无	
1156	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线鸡爪六组变压器	200	27.9	124.20	124	未进入负面清单	否	无	
1157	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3256双庙线	耿家分68左分#11(CDM)变压器	315	17.58	228.12	228	未进入负面清单	否	无	
1158	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4068纸机线	西辽阳变4068纸机线大林分#28变压器(CDM)(左)	315	26.25	200.81	201	未进入负面清单	否	无	
1159	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线西崮二组分07#西崮二组变压器	100	18.86	71.14	71	未进入负面清单	否	无	
1160	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11364三望线	中南望京二期#2变电所#1变压器	630	3.22	546.71	547	未进入负面清单	否	无	
1161	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11364三望线	中南望京二期#2变电所#2变压器	630	3.05	547.79	548	未进入负面清单	否	无	
1162	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线吉洞刚家村六组变压器	30	73.91	4.83	5	未进入负面清单	否	无	
1163	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线五间一组分11#五间一组变压器	50	45.69	22.16	22	未进入负面清单	否	无	
1164	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线23国管变压器	630	50.23	250.55	251	未进入负面清单	否	无	
1165	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线29国管变压器	200	47.25	85.50	86	未进入负面清单	否	无	
1166	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线甜水村台变压器	50	65.68	12.16	12	未进入负面清单	否	无	
1167	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线大西三组变压器	100	14.54	75.46	75	未进入负面清单	否	无	
1168	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线山东38右6苏变压器	200	72.75	34.50	35	未进入负面清单	否	无	
1169	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线榛子五组变压器	20	87	0.60	1	未进入负面清单	否	无	
1170	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线山东46右7变压器	100	34.61	55.39	55	未进入负面清单	否	无	
1171	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线黄套一组照明台区变压器	100	33.55	56.45	56	未进入负面清单	否	无	
1172	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线孟柳三组照明台区变压器	100	25.33	64.67	65	未进入负面清单	否	无	
1173	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线蛤蜊四组照明台区变压器	200	47.16	85.68	86	未进入负面清单	否	无	



1174	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线腰结子6队照明分20#变压器(腰结子6队照明)	400	16.98	292.08	292	未进入负面清单	否	无	
1175	国网灯塔市供电公司	新铍子66kV变电站	新铍子变17066铍大线	新铍子变066铍大线贵子山村变压器	315	43.23	147.33	147	未进入负面清单	否	无	
1176	国网灯塔市供电公司	铍二66kV变电站	铍二变358于家线	起台子变442起石线灰窑八队变压器	160	36.68	85.31	85	未进入负面清单	否	无	
1177	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变468起山线	起台子变468起山线吴家三队台变压器	200	48.78	82.44	82	未进入负面清单	否	无	
1178	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0362万隆线	北尚华庭#3组合箱变变压器	630	27.72	392.36	392	未进入负面清单	否	无	
1179	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7154王上线	王上线3#德达新村2#箱变变压器	315	31.41	184.56	185	未进入负面清单	否	无	
1180	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17786葛热线	铍西新村住宅小区3#箱变变压器	630	19.41	444.72	445	未进入负面清单	否	无	
1181	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园3#箱变变压器	630	22.36	426.13	426	未进入负面清单	否	无	
1182	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0246宏加线	宏加线#8右13变压器	315	14.13	238.99	239	未进入负面清单	否	无	
1183	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0246宏加线	宏加线#8右18变压器	100	4.64	85.36	85	未进入负面清单	否	无	
1184	国网辽阳市宏伟区供电分公司	峨二66kV变电站	峨二变3670峨水线	峨水线电台分#52变台	200	30.89	118.22	118	未进入负面清单	否	无	
1185	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉洞西崴村一组变压器	100	22.39	67.61	68	未进入负面清单	否	无	
1186	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉洞西崴村三组变压器	80	62.84	21.73	22	未进入负面清单	否	无	
1187	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线刚家二组分02#刚家二组变压器	50	45.56	22.22	22	未进入负面清单	否	无	
1188	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线高家六组变压器	30	45.92	13.22	13	未进入负面清单	否	无	
1189	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向阳变645向委线六建住宅楼变压器	200	21.1	137.80	138	未进入负面清单	否	无	
1190	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线高家七组变压器	100	10.4	79.60	80	未进入负面清单	否	无	
1191	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变656向联线	向阳变656向联线消防队住宅变压器	200	13.76	152.48	152	未进入负面清单	否	无	
1192	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变656向联线	向阳变656向联线公路段住宅变压器	200	50.08	79.84	80	未进入负面清单	否	无	
1193	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变656向联线	向阳变656向联线四建住宅变压器	200	76.75	26.50	27	未进入负面清单	否	无	
1194	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变646向林线	向阳变646向林线国管16号变压器	400	47.7	169.20	169	未进入负面清单	否	无	

1195	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线下涧二组变压器	80	26.82	50.54	51	未进入负面清单	否	无	
1196	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变646向林线	向阳变646向林线二建住宅变压器	100	56.24	33.76	34	未进入负面清单	否	无	
1197	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7142王工线	10kV王朱线沙池大队分歧#13变台(沙河池1队台区)变压器	400	5.12	339.52	340	未进入负面清单	否	无	
1198	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变646向林线	向阳变646向林线工会变压器	100	77.33	12.67	13	未进入负面清单	否	无	
1199	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线向阳村变压器	315	62.99	85.08	85	未进入负面清单	否	无	
1200	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8254东老线	东风变244东老线东新堡四组变压器	80	40.01	39.99	40	未进入负面清单	否	无	
1201	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线红老变压器	315	4.02	270.84	271	未进入负面清单	否	无	
1202	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线许老变压器	100	43.45	46.55	47	未进入负面清单	否	无	
1203	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线乌龙台变压器	100	54.19	35.81	36	未进入负面清单	否	无	
1204	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线蛤蜊三组变压器	400	15.65	297.40	297	未进入负面清单	否	无	
1205	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳条变044柳大线柳大线东街东分歧#23(东广村东台)变压器	400	26.03	255.88	256	未进入负面清单	否	无	
1206	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳条变044柳大线柳大线东街西分歧#17(东广村西台)变压器	400	27.25	251.00	251	未进入负面清单	否	无	
1207	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7143王朱线	10kV王朱线西河一队分歧#17(西河一组台区)变压器	400	3.12	347.52	348	未进入负面清单	否	无	
1208	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线蛤蜊一组变压器	200	74.89	30.22	30	未进入负面清单	否	无	
1209	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线尤庄2变压器	100	54.58	35.42	35	未进入负面清单	否	无	
1210	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线方双二组变压器	200	61.84	56.32	56	未进入负面清单	否	无	
1211	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线方双一组变压器	200	41.13	97.74	98	未进入负面清单	否	无	
1212	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变146小双线	小张变146小双线郎二屯北变压器	200	37.67	104.66	105	未进入负面清单	否	无	
1213	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线朱家七八组变压器	200	14.83	150.34	150	未进入负面清单	否	无	
1214	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线龙湾村三四组	400	15.5	298.00	298	未进入负面清单	否	无	
1215	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变146小双线	小张变146小双线下洼二组变压器	200	35.57	108.86	109	未进入负面清单	否	无	

1216	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线蒲河村三组	200	59.06	61.88	62	未进入负面清单	否	无	
1217	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线蒲河村五组	200	25.37	129.26	129	未进入负面清单	否	无	
1218	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变146小双线	小张变146小双线付庄照明变压器	200	66.4	47.20	47	未进入负面清单	否	无	
1219	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线牛心坨四组	200	32.11	115.78	116	未进入负面清单	否	无	
1220	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变761土台线	黑牛变761土台线杨林照明东变压器	200	69.38	41.24	41	未进入负面清单	否	无	
1221	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线牛心坨一组	200	21.16	137.68	138	未进入负面清单	否	无	
1222	国网辽阳县供电公司	立开66kV变电站	立开变454立榆线	立开变454立榆线立开南照明变压器	200	50.04	79.92	80	未进入负面清单	否	无	
1223	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线马家村五组	200	24.65	130.70	131	未进入负面清单	否	无	
1224	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线牛心坨五组	200	7.13	165.74	166	未进入负面清单	否	无	
1225	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线马家村七组	400	11.58	313.68	314	未进入负面清单	否	无	
1226	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7143王朱线	10kV王朱线#148(0.4KV朱庄大队台区)变压器	400	6.55	333.80	334	未进入负面清单	否	无	
1227	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线三龙湾村三组	200	40.95	98.10	98	未进入负面清单	否	无	
1228	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河购一线18454	河畔尊邸1#箱变配电变压器	630	34.94	346.88	347	未进入负面清单	否	无	
1229	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河购一线18454	河畔尊邸2#箱变配电变压器	630	21.83	429.47	429	未进入负面清单	否	无	
1230	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河购一线18454	河畔尊邸3#箱变配电变压器	630	25.5	406.35	406	未进入负面清单	否	无	
1231	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河购一线18454	河畔尊邸4#箱变配电变压器	630	21.8	429.66	430	未进入负面清单	否	无	
1232	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线淤泥湖村四组	200	37.9	104.20	104	未进入负面清单	否	无	
1233	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线杏树坨村	200	11.74	156.52	157	未进入负面清单	否	无	
1234	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线杏树坨村二组	200	26.76	126.48	126	未进入负面清单	否	无	
1235	国网灯塔市供电公司	棉花66kV变电站	棉花变11660棉红线	红旗村灯2#台	400	5.45	338.20	338	未进入负面清单	否	无	
1236	国网灯塔市供电公司	棉花66kV变电站	棉东线11664	红旗二组2#台	200	29.23	121.54	122	未进入负面清单	否	无	

1237	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	南李村照明2号台3号变压器	200	46.32	87.36	87	未进入负面清单	否	无	
1238	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17250万北线	大河南3#台	200	25.8	128.40	128	未进入负面清单	否	无	
1239	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17250万北线	大河南照明3台	200	23.18	133.64	134	未进入负面清单	否	无	
1240	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8755首纪线	世纪新园三期1#箱变变压器间隔配电变压器	630	39.69	316.95	317	未进入负面清单	否	无	
1241	国网辽阳市宏伟区供电分公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴东线	黎明社区#5欧变压器间隔配电变压器	630	17.79	454.92	455	未进入负面清单	否	无	
1242	国网辽阳县供电公司	唐马66kV变电站	唐马变16349唐河一线	六间房一组新台	200	25.14	129.72	130	未进入负面清单	否	无	
1243	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0266宏乐线	荣华小区1#箱变变压器	630	28.38	388.21	388	未进入负面清单	否	无	
1244	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	青年湖小区#4箱变变压器	630	38.28	325.84	326	未进入负面清单	否	无	
1245	国网辽阳市宏伟区供电分公司	朴家66kV变电站	朴家变584朴棚线	广场社区#12箱变配电变压器	630	7.1	522.27	522	未进入负面清单	否	无	
1246	国网辽阳市宏伟区供电分公司	朴家66kV变电站	朴家变584朴棚线	广场社区#14箱变配电变压器	630	1.8	555.66	556	未进入负面清单	否	无	
1247	国网辽阳市宏伟区供电分公司	朴家66kV变电站	朴家变584朴棚线	广场社区#15箱变配电变压器	630	8.83	511.37	511	未进入负面清单	否	无	
1248	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3442蔡水线	蔡水线七窑分14#变压器(右)	400	32.09	231.64	232	未进入负面清单	否	无	
1249	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7048沙大线	沙岭变沙大线绣江分歧绣一分5号杆变压器	315	27.88	195.68	196	未进入负面清单	否	无	
1250	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线繁徐线23左3#变压器	100	57.76	32.24	32	未进入负面清单	否	无	
1251	国网辽阳市太子河区供电公司	中心66kV变电站	中心变3046 养鱼线	中心变3046 养鱼线养鱼线69#变压器	315	5.99	264.63	265	未进入负面清单	否	无	
1252	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线蔡水线七窑分36左2#变压器	100	21.25	68.75	69	未进入负面清单	否	无	
1253	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二66kV变电站	峨二变3660峨农线	峨嵋变3660峨农线农业线#155变压器	315	29.63	190.17	190	未进入负面清单	否	无	
1254	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线蔡水线七窑分50#变压器	100	23.87	66.13	66	未进入负面清单	否	无	
1255	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线大西一组变压器	50	66.48	11.76	12	未进入负面清单	否	无	
1256	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4068纸机线	西辽阳变4068纸机线大林分#22左3变压器(右)	315	80.42	30.18	30	未进入负面清单	否	无	
1257	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二66kV变电站	峨二变3662峨嵋线	峨嵋变3662峨嵋线峨嵋铁南分2#变压器	100	20.98	69.02	69	未进入负面清单	否	无	

1258	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0446繁祁线唐庄子一组分2#变压器	100	66.23	23.77	24	未进入负面清单	否	无	
1259	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4068纸机线	西辽阳变4068纸机线大林分#12右5变压器(右)	315	8.89	255.50	255	未进入负面清单	否	无	
1260	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线石四组A分2#变压器	100	7.23	82.77	83	未进入负面清单	否	无	
1261	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二66kV变电站	峨二变3660峨农线	峨二变3660峨农线石磨山分#9变压器	100	22.72	67.28	67	未进入负面清单	否	无	
1262	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家66kV变电站	兰家变16247兰曙线	十九局二处1#箱变配电变压器	630	21.73	430.10	430	未进入负面清单	否	无	
1263	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家66kV变电站	兰家变16247兰曙线	十九局二处2#变压器配电变压器	630	20.58	437.35	437	未进入负面清单	否	无	
1264	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线蔡水线豆双分27左13#变压器	315	13.32	241.54	242	未进入负面清单	否	无	
1265	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线绣江二村变压器(新)	315	37.51	165.34	165	未进入负面清单	否	无	
1266	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	浪中村7#台区机井	100	33.2	56.80	57	未进入负面清单	否	无	
1267	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	黄腊坨村1#台区机井变压器	100	27.15	62.85	63	未进入负面清单	否	无	
1268	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	黄腊坨村2#台区机井变压器	100	20.36	69.64	70	未进入负面清单	否	无	
1269	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1062矿渣线	东辽阳变3552矿渣线矿渣线#21(CDM)变压器	315	2.19	276.60	277	未进入负面清单	否	无	
1270	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线杨林子分08#变压器	315	48.06	132.11	132	未进入负面清单	否	无	
1271	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线繁祁线#3变压器	315	81.07	28.13	28	未进入负面清单	否	无	
1272	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东喻变1764东龙甲线	东龙甲线米拉小筑#2组合箱变#1变压器	630	17.73	455.30	455	未进入负面清单	否	无	
1273	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线石四组B分5#变压器	200	13.73	152.54	153	未进入负面清单	否	无	
1274	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变143佟黑线	苏麻堡村1#台区机井变压器	100	5.76	84.24	84	未进入负面清单	否	无	
1275	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	西浪村3#台区机井	100	46.84	43.16	43	未进入负面清单	否	无	
1276	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	三尖泡村1#台区机井变压器	100	5.85	84.15	84	未进入负面清单	否	无	
1277	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7048沙大线	10kV沙大线秀一村二组分歧#3变台(秀江二组台区)变压器	400	3.24	347.04	347	未进入负面清单	否	无	
1278	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	三块石变856三水线刁家村四组变压器	100	87	3.00	3	未进入负面清单	否	无	

1279	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7048沙大线	10kV沙大线大沟村分35+1#(大沟村六组台区)变压器	400	4.09	343.64	344	未进入负面清单	否	无	
1280	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7048沙大线	10kV沙大线秀江分歧#51变台(秀江五组台区)变压器	100	44.13	45.87	46	未进入负面清单	否	无	
1281	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线沙新线金山分歧沙岭三组分#12变压器	100	88.02	1.98	2	未进入负面清单	否	无	
1282	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二66kV变电站	峨二变3662峨帽线	峨帽变3662峨帽线10kV峨帽线20#变压器	315	52.07	119.48	119	未进入负面清单	否	无	
1283	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3558麻袋线	东辽阳变3558麻袋线麻袋线#38右1(CDM)变压器	200	2.54	174.92	175	未进入负面清单	否	无	
1284	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	东七台村1#台区机井变压器	100	44.09	45.91	46	未进入负面清单	否	无	
1285	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线吉南线主干248#粉城十组变压器	100	20.82	69.18	69	未进入负面清单	否	无	
1286	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线蔡水线七窑分34右2右2变压器(CDM)	200	21.38	137.24	137	未进入负面清单	否	无	
1287	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线吉南线227#粉城八组变压器	100	43.39	46.61	47	未进入负面清单	否	无	
1288	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0446繁祁线唐庄子I分5#变压器	200	59.38	61.24	61	未进入负面清单	否	无	
1289	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉北线主干61#吉洞二组变压器	100	36.58	53.42	53	未进入负面清单	否	无	
1290	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4068纸机线	西辽阳变4068纸机线大林分#23变压器(CDM)	315	30.93	186.07	186	未进入负面清单	否	无	
1291	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线兴隆分24#兴隆十组变压器	160	36.74	85.22	85	未进入负面清单	否	无	
1292	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线礼备八组分03#礼备八组变压器	30	52.17	11.35	11	未进入负面清单	否	无	
1293	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线西崴一组05#西崴四组变压器	160	57.26	52.38	52	未进入负面清单	否	无	
1294	国网辽阳县供电公司	甜水66kV变电站	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线三道九组变压器	50	87.31	1.35	1	未进入负面清单	否	无	
1295	国网辽阳县供电公司	甜水66kV变电站	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线王家五组变压器	20	68.22	4.36	4	未进入负面清单	否	无	
1296	国网辽阳县供电公司	甜水66kV变电站	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线陈家五组变压器	50	22.22	33.89	34	未进入负面清单	否	无	
1297	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11364三望线	中南望京二期#1变电所#1变压器	500	2.91	435.45	435	未进入负面清单	否	无	
1298	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11364三望线	中南望京二期#3变电所#1变压器	630	1.46	557.80	558	未进入负面清单	否	无	
1299	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线孔西沟分13#杨家四组变压器	100	21.9	68.10	68	未进入负面清单	否	无	

1300	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线朱家1组变压器	80	87	2.40	2	未进入负面清单	否	无	
1301	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线古家二组变压器	50	48.63	20.69	21	未进入负面清单	否	无	
1302	国网辽阳县供电公司	开发66kV变电站	开发变858开镇线	开发变858开镇线中学家属楼变压器	200	52.31	75.38	75	未进入负面清单	否	无	
1303	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜45#变压器	100	18.22	71.78	72	未进入负面清单	否	无	
1304	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线塔子三四组变压器	100	76.58	13.42	13	未进入负面清单	否	无	
1305	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线榛子四组变压器	200	5.38	169.24	169	未进入负面清单	否	无	
1306	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线榛子一组变压器	30	67.47	6.76	7	未进入负面清单	否	无	
1307	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线山东北电井变压器	400	43.94	184.24	184	未进入负面清单	否	无	
1308	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线柳壕四组西台变压器	200	48.74	82.52	83	未进入负面清单	否	无	
1309	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线记地房地产变压器	100	86.72	3.28	3	未进入负面清单	否	无	
1310	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	西腰六组照明台区变压器	50	77.97	6.02	6	未进入负面清单	否	无	
1311	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线西腰一组照明台区变压器	100	30.17	59.83	60	未进入负面清单	否	无	
1312	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线辉皇明居1变压器	315	46.97	135.54	136	未进入负面清单	否	无	
1313	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线淤泥湖村五组	100	51.16	38.84	39	未进入负面清单	否	无	
1314	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线地区医院楼变压器	100	36.2	53.80	54	未进入负面清单	否	无	
1315	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线鸿运家园变压器	200	43.84	92.32	92	未进入负面清单	否	无	
1316	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	尖台子苗圃分尖台子东台照明分支004#变压器	100	58.51	31.49	31	未进入负面清单	否	无	
1317	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线尖台子排水站分支002#变压器	50	68.34	10.83	11	未进入负面清单	否	无	
1318	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线陆家1组变压器	100	54.45	35.55	36	未进入负面清单	否	无	
1319	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线西黄泥分歧47#西黄泥三组变压器	30	18.12	21.56	22	未进入负面清单	否	无	
1320	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线孤邱线主干58#松树七组变压器	200	13.33	153.34	153	未进入负面清单	否	无	

1321	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站前变18546站保线	北园新区3#箱变变压器	500	1.55	442.25	442	未进入负面清单	否	无	
1322	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站前变18546站保线	北园新区5#箱变变压器	500	1.73	441.35	441	未进入负面清单	否	无	
1323	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站前变18546站保线	北园新区6#箱变变压器	500	2.48	437.60	438	未进入负面清单	否	无	
1324	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线南教三组变压器	100	54.5	35.50	36	未进入负面清单	否	无	
1325	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线吉南线主干20#赵家三组变压器	200	40.32	99.36	99	未进入负面清单	否	无	
1326	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线黄泥洼十二、三分组06#变压器	315	58.18	100.23	100	未进入负面清单	否	无	
1327	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线五间七组台区变压器	200	25.5	129.00	129	未进入负面清单	否	无	
1328	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线街道线主干68#三道岗村变压器	400	17.78	288.88	289	未进入负面清单	否	无	
1329	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线韩家分歧18#杨家二组变压器	80	65.07	19.94	20	未进入负面清单	否	无	
1330	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线街道线主干71#三道岗一组变压器	200	10.71	158.58	159	未进入负面清单	否	无	
1331	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线韩家六组分11#韩家六组变压器	200	42.99	94.02	94	未进入负面清单	否	无	
1332	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线韩家二组分2#韩家二组变压器	30	59.87	9.04	9	未进入负面清单	否	无	
1333	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	衍水颐园北区2#配电室#1配电变压器	630	20.41	438.42	438	未进入负面清单	否	无	
1334	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	衍水颐园北区2#配电室#2配电变压器	630	19.06	446.92	447	未进入负面清单	否	无	
1335	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	衍水颐园南区变电所#1配电变压器	630	11.04	497.45	497	未进入负面清单	否	无	
1336	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	衍水颐园南区变电所#2配电变压器	630	7.38	520.51	521	未进入负面清单	否	无	
1337	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	衍水颐园南区变电所#3配电变压器	630	20.03	440.81	441	未进入负面清单	否	无	
1338	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	衍水颐园南区变电所#4配电变压器	630	14.52	475.52	476	未进入负面清单	否	无	
1339	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变446小工一线	北雪村东街二号台	50	13.99	38.01	38	未进入负面清单	否	无	
1340	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7056沙新线	沙新线南沙岭分5#变压器	200	4.32	171.36	171	未进入负面清单	否	无	
1341	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7948柳前线	柳河子变944柳前线柳前线主干32#(前卜三组)变压器	400	4.61	341.56	342	未进入负面清单	否	无	



1342	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家66kV变电站	祁家变11054祁中线	光辉小区5#箱变1#变压器	500	48.54	207.30	207	未进入负面清单	否	无	
1343	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家66kV变电站	祁家变11054祁中线	光辉小区7#箱变1#变压器	630	25.15	408.56	409	未进入负面清单	否	无	
1344	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	一分支#4(佟建公司住宅锅炉)变压器	315	87	9.45	9	未进入负面清单	否	无	
1345	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线一分支#6(水利住宅楼变压器)	200	54.98	70.04	70	未进入负面清单	否	无	
1346	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11372三蔡线	绿华园小区#4箱变变压器	630	16.81	461.10	461	未进入负面清单	否	无	
1347	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河边752葛华线	中奥花园小区1#箱变变压器	630	23.6	418.32	418	未进入负面清单	否	无	
1348	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	岳家西街	315	24.6	206.01	206	未进入负面清单	否	无	
1349	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18068安南线	清秀苑2期变压器2	1000	34.45	555.50	556	未进入负面清单	否	无	
1350	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳河子变952柳洼线下老四组变压器	160	54.52	56.77	57	未进入负面清单	否	无	
1351	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向委线10#箱变配变	500	39.96	250.20	250	未进入负面清单	否	无	
1352	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向委线11#箱变配变	500	8.15	409.25	409	未进入负面清单	否	无	
1353	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向委线13#箱变配变	500	28.2	309.00	309	未进入负面清单	否	无	
1354	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向委线14#箱变配变	500	37.15	264.25	264	未进入负面清单	否	无	
1355	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线沙干线小屯分歧#13变压器	100	37.55	52.45	52	未进入负面清单	否	无	
1356	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	东荒水田2块机井	100	36.37	53.63	54	未进入负面清单	否	无	
1357	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	佟家坟3机井	100	5.76	84.24	84	未进入负面清单	否	无	
1358	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1140佟浪线	门口地机井	100	54.48	35.52	36	未进入负面清单	否	无	
1359	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	八荒地村1#台区机井变压器	100	29.12	60.88	61	未进入负面清单	否	无	
1360	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家66kV变电站	兰家变16243兰西线	10kv兰西线模板厂分01#(东三里台区)变压器	100	15.9	74.10	74	未进入负面清单	否	无	
1361	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变143佟黑线	东门口机井	100	35.42	54.58	55	未进入负面清单	否	无	
1362	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变143佟黑线	头接子机井	100	16.66	73.34	73	未进入负面清单	否	无	

1363	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	树林地机井	100	13.54	76.46	76	未进入负面清单	否	无	
1364	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	西北地机井	100	39.1	50.90	51	未进入负面清单	否	无	
1365	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	刘家坟机井	100	8.63	81.37	81	未进入负面清单	否	无	
1366	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7048沙大线	沙大线兵马分75(兵马村六组台区)变压器	400	9.43	322.28	322	未进入负面清单	否	无	
1367	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	清泡河	100	46.9	43.10	43	未进入负面清单	否	无	
1368	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线上麻村十组变压器	200	38.41	103.18	103	未进入负面清单	否	无	
1369	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线康西一组变压器	50	49.42	20.29	20	未进入负面清单	否	无	
1370	国网辽阳县供电公司	立开66kV变电站	立开变454立榆线	立开变454立榆线立开4#变压器	50	15.71	37.15	37	未进入负面清单	否	无	
1371	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	三块石变842三张线唐马村二组变压器	200	38.94	102.12	102	未进入负面清单	否	无	
1372	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	三块石变842三张线刘家村三组变压器	200	21.87	136.26	136	未进入负面清单	否	无	
1373	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线孤家三组分歧20#变压器	100	27.86	62.14	62	未进入负面清单	否	无	
1374	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线邱家三组分歧20#变张家村变压器	100	17.16	72.84	73	未进入负面清单	否	无	
1375	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线长沟沿五组变压器	50	87	1.50	2	未进入负面清单	否	无	
1376	国网辽阳市太子河区供电公司	高洛子66kV变电站	高洛子变10672高祁线	高洛子变10672高祁线沙岭台分08#变压器	50	38.9	25.55	26	未进入负面清单	否	无	
1377	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	佟二堡变152佟黄线三尖泡住宅楼变压器	400	27.83	248.68	249	未进入负面清单	否	无	
1378	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河东变18472河晟线	晟宝龙G区1#变压器	630	30.37	375.67	376	未进入负面清单	否	无	
1379	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河东变18472河晟线	晟宝龙G区2#变压器	500	9.62	401.90	402	未进入负面清单	否	无	
1380	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河东变18472河晟线	晟宝龙G区3#变压器	630	31.3	369.81	370	未进入负面清单	否	无	
1381	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河东变18472河晟线	晟宝龙G区4#变压器	500	52.02	189.90	190	未进入负面清单	否	无	
1382	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变252街道线	幸福家园小区2号楼变压器	200	36.6	106.80	107	未进入负面清单	否	无	
1383	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉北线兴隆分7#西崴六组变压器	100	25.1	64.90	65	未进入负面清单	否	无	

1384	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线三道七组变压器	50	23.97	33.02	33	未进入负面清单	否	无	
1385	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11364三望线	中南望京1#变电所2#变压器	1000	2.89	871.10	871	未进入负面清单	否	无	
1386	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线刚家四组变压器	100	28.85	61.15	61	未进入负面清单	否	无	
1387	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线吉塔线主干478#大西七组变压器	100	19.82	70.18	70	未进入负面清单	否	无	
1388	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线36国管变压器	160	27.66	99.74	100	未进入负面清单	否	无	
1389	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线吉塔线主干380#六道五组变压器	50	41.1	24.45	24	未进入负面清单	否	无	
1390	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线房产家属楼分01#变压器	200	25.18	129.64	130	未进入负面清单	否	无	
1391	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线五金家属楼变压器	160	7.87	131.41	131	未进入负面清单	否	无	
1392	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线镇政府南宿舍变压器	50	56.25	16.88	17	未进入负面清单	否	无	
1393	国网辽阳县供电公司	开发66kV变电站	开发变858开镇线	开发变858开镇线农行家属楼变压器	100	16.26	73.74	74	未进入负面清单	否	无	
1394	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜52#变压器	100	80.78	9.22	9	未进入负面清单	否	无	
1395	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线后堡6左2台区变压器	160	76.8	21.12	21	未进入负面清单	否	无	
1396	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线后卜村前照明变压器	80	81.57	6.74	7	未进入负面清单	否	无	
1397	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线供销社分歧02#杆孤家二组变压器	200	79.91	20.18	20	未进入负面清单	否	无	
1398	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线后卜村北照明变压器	400	26.11	255.56	256	未进入负面清单	否	无	
1399	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变655灯东线	灯二变655灯东线东大堡分065#变压器(东大堡村2)	400	12.13	311.48	311	未进入负面清单	否	无	
1400	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线翁家一组变压器	100	8.42	81.58	82	未进入负面清单	否	无	
1401	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线代耳湾五组照明台区变压器	100	39.61	50.39	50	未进入负面清单	否	无	
1402	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线蛤蜊一组照明台区变压器	100	84.71	5.29	5	未进入负面清单	否	无	
1403	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线9右1国管变压器	200	36.96	106.08	106	未进入负面清单	否	无	
1404	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线蛤蜊五组照明台区变压器	100	54.4	35.60	36	未进入负面清单	否	无	

1405	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线往户二组新变压器	100	31.95	58.05	58	未进入负面清单	否	无	
1406	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线河北二组变压器	200	43.39	93.22	93	未进入负面清单	否	无	
1407	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线康国屯大泵分2#变压器(康国屯河南温室大棚)	50	50.68	19.66	20	未进入负面清单	否	无	
1408	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18748后孟乙线	刘二变460刘镇线孟甲三组变压器	400	26.71	253.16	253	未进入负面清单	否	无	
1409	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0258宏泽线	东方路小区1#箱变变压器配电变压器	630	29.19	383.10	383	未进入负面清单	否	无	
1410	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0258宏泽线	东方路小区2#箱变变压器配电变压器	630	28.25	389.03	389	未进入负面清单	否	无	
1411	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0258宏泽线	东方路小区3#箱变变压器配电变压器	630	13.97	478.99	479	未进入负面清单	否	无	
1412	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0258宏泽线	东方路小区4#箱变变压器配电变压器	630	25.86	404.08	404	未进入负面清单	否	无	
1413	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0258宏泽线	东方路小区5#箱变变压器配电变压器	630	18.17	452.53	453	未进入负面清单	否	无	
1414	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0258宏泽线	东方路小区6#箱变1#变压器配电变压器	630	19.22	445.91	446	未进入负面清单	否	无	
1415	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0258宏泽线	东方路小区6#箱变2#变压器配电变压器	630	23.09	421.53	422	未进入负面清单	否	无	
1416	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3958-新东线	泛美四期配电室1#配电变压器	800	42.93	376.56	377	未进入负面清单	否	无	
1417	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3958-新东线	泛美四期配电室2#配电变压器	800	87	24.00	24	未进入负面清单	否	无	
1418	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	10kV佟赵线1分支7左3#变压器(东台段新台)	400	42.22	191.12	191	未进入负面清单	否	无	
1419	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村四组大棚变压器	50	24.82	32.59	33	未进入负面清单	否	无	
1420	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线翟家村二组大棚变压器	50	13.21	38.40	38	未进入负面清单	否	无	
1421	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11354三黎线	巴黎经典1#箱变1#变压器	630	30.72	373.46	373	未进入负面清单	否	无	
1422	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11354三黎线	巴黎经典2#箱变1#变压器	630	35.69	342.15	342	未进入负面清单	否	无	
1423	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11354三黎线	巴黎经典3#箱变1#变压器	630	42.25	300.83	301	未进入负面清单	否	无	
1424	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18746后孟甲线	刘二堡河北商贸城小区(二)箱变1#变压器	630	27.88	391.36	391	未进入负面清单	否	无	
1425	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8754首新线	龙翔家园小区3号箱变1#变压器	630	26.44	400.43	400	未进入负面清单	否	无	

1426	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8754首新线	龙腾花园小区3号箱变1#变压器	630	22.14	427.52	428	未进入负面清单	否	无	
1427	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8754首新线	龙翔二期(一)箱变1#变压器	630	15.66	468.34	468	未进入负面清单	否	无	
1428	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8754首新线	龙翔二期(三)箱变1#变压器	630	28.98	384.43	384	未进入负面清单	否	无	
1429	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	菜市#1变电亭#1变压器	800	31.3	469.60	470	未进入负面清单	否	无	
1430	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3548红砖线	文庙#1变电亭#1变压器	200	11.3	157.40	157	未进入负面清单	否	无	
1431	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	10kV铁路线#18右3东	200	69.29	41.42	41	未进入负面清单	否	无	
1432	国网辽阳市宏伟区供电分公司	峨二66kV变电站	峨二变3670峨水线	峨二变3670峨水线峨水线电台分34变台	315	16.68	230.96	231	未进入负面清单	否	无	
1433	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线冷库分预制件分支001#变压器	400	16.27	294.92	295	未进入负面清单	否	无	
1434	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东喻变1764东龙甲线	东龙甲线米拉小筑#1组合箱变#1变压器	630	23.06	421.72	422	未进入负面清单	否	无	
1435	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11374三农线	蔡庄变3456蔡农线西八里电井变压器	50	84.68	2.66	3	未进入负面清单	否	无	
1436	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16186望肖线	望水台变16186望肖线望肖线望水台分11#变压器	50	25.64	32.18	32	未进入负面清单	否	无	
1437	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东太线	东太线滨湖花园#1组合箱变#1变压器	630	27.7	392.49	392	未进入负面清单	否	无	
1438	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	南中线中天壹品#1欧变#2变压器	630	37.35	331.70	332	未进入负面清单	否	无	
1439	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	左岸欣城#2组合箱变#2变压器	630	25.78	404.59	405	未进入负面清单	否	无	
1440	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	左岸欣城#4组合箱变#2变压器	630	35.28	344.74	345	未进入负面清单	否	无	
1441	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0362万隆线	华城新视界#2组合箱变#2变压器	630	32.44	362.63	363	未进入负面清单	否	无	
1442	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	404小区#2组合箱变#1变压器	630	16.61	462.36	462	未进入负面清单	否	无	
1443	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	404小区#2组合箱变#2变压器	630	14.77	473.95	474	未进入负面清单	否	无	
1444	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18046安土线	安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头孙家菜地变压器	50	26.15	31.93	32	未进入负面清单	否	无	
1445	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	万宝变255万十线孟胡屯分歧12队分支4#(孟胡屯12队)变压器	160	43.85	73.84	74	未进入负面清单	否	无	
1446	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18068安南线	安南线团山子#2变压器1	630	26.7	398.79	399	未进入负面清单	否	无	

1447	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#83左24左14(徐台南台变压器)	160	42.68	75.71	76	未进入负面清单	否	无	
1448	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	中天城市广场#2变电所2#变压器	315	47.34	134.38	134	未进入负面清单	否	无	
1449	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11374三农线	生态家园小区2#箱变2变压器	630	22.9	422.73	423	未进入负面清单	否	无	
1450	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	葛新线兰旗社区1#箱变1#变压器	500	20.88	345.60	346	未进入负面清单	否	无	
1451	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0456繁水线	繁荣变0456繁水线机场分#39左2变压器	315	17.7	227.75	228	未进入负面清单	否	无	
1452	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦变242沈古线沈古线大台分歧#51(小甸子南台变压器)	200	52.55	74.90	75	未进入负面清单	否	无	
1453	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	西三家村2#台区机井变压器	100	47.63	42.37	42	未进入负面清单	否	无	
1454	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	金璟花园三期1#箱变变压器	630	11.07	497.26	497	未进入负面清单	否	无	
1455	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	金璟花园三期2#箱变变压器	630	20.84	435.71	436	未进入负面清单	否	无	
1456	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	金璟花园三期3#箱变变压器	630	12.44	488.63	489	未进入负面清单	否	无	
1457	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3456蔡农线西八里三队电井变压器	50	69.12	10.44	10	未进入负面清单	否	无	
1458	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0446繁祁线朝光二组分1#变压器	200	39.33	101.34	101	未进入负面清单	否	无	
1459	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线新民四组分歧05#变压器	200	18.33	143.34	143	未进入负面清单	否	无	
1460	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线沙新线沙岭三组分#3变压器	100	59.69	30.31	30	未进入负面清单	否	无	
1461	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线沙新线主干#44变压器	100	31.56	58.44	58	未进入负面清单	否	无	
1462	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7046沙干线	沙干线西干分歧#1变压器	200	19.03	141.94	142	未进入负面清单	否	无	
1463	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16186望肖线	望水台变16186望肖线上王家大队(望肖线上王家分#12左10)变压器	160	38.12	83.01	83	未进入负面清单	否	无	
1464	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	马税线1#美变配电变压器	630	51.93	239.84	240	未进入负面清单	否	无	
1465	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	马税线2#美变配电变压器	630	4.75	537.08	537	未进入负面清单	否	无	
1466	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站福线18543	金福贵园2期1#箱变1#配电变压器	500	21.45	342.75	343	未进入负面清单	否	无	

1467	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站福线18543	金福贵园2期1#箱变2#配电变压器	500	22.94	335.30	335	未进入负面清单	否	无	
1468	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站福线18543	金福贵园2期2#箱变1#配电变压器	500	17.87	360.65	361	未进入负面清单	否	无	
1469	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站福线18543	金福贵园2期2#箱变2#配电变压器	500	34.71	276.45	276	未进入负面清单	否	无	
1470	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站福线18543	金福贵园2期3#箱变1#变压器配电变压器	500	13.12	384.40	384	未进入负面清单	否	无	
1471	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站福线18543	金福贵园2期3#箱变2#变压器配电变压器	500	29.07	304.65	305	未进入负面清单	否	无	
1472	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站福线18543	金福贵园2期4#箱变1#变压器配电变压器	500	40.88	245.60	246	未进入负面清单	否	无	
1473	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站福线18543	金福贵园2期4#箱变2#变压器配电变压器	500	12.9	385.50	386	未进入负面清单	否	无	
1474	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	马税线5#箱变配电变压器	400	9.18	323.28	323	未进入负面清单	否	无	
1475	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	马税线6#箱变配电变压器	400	30.25	239.00	239	未进入负面清单	否	无	
1476	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	鱼窖九组B台	50	31.55	29.23	29	未进入负面清单	否	无	
1477	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	西三家村6号台区机井变压器	100	24.47	65.53	66	未进入负面清单	否	无	
1478	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1055圃英线	英伦华府1#箱变配电变压器	630	7.1	522.27	522	未进入负面清单	否	无	
1479	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河边752葛华线	宁博御府1#配电变压器	630	26.23	401.75	402	未进入负面清单	否	无	
1480	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河边752葛华线	宁博御府2#配电变压器	630	23.31	420.15	420	未进入负面清单	否	无	
1481	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河边752葛华线	宁博御府3#配电变压器	630	12.17	490.33	490	未进入负面清单	否	无	
1482	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河边752葛华线	宁博御府4#配电变压器	630	17.9	454.23	454	未进入负面清单	否	无	
1483	国网辽阳市宏伟区供电分公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴唐线	朴唐线64右4#变压器	400	4.2	343.20	343	未进入负面清单	否	无	
1484	国网辽阳市宏伟区供电分公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴唐线	朴唐线64右6#变压器	200	11.8	156.40	156	未进入负面清单	否	无	
1485	国网辽阳市宏伟区供电分公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴唐线	朴唐线64右7#变压器	200	6.45	167.10	167	未进入负面清单	否	无	
1486	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16186望肖线	望水台变16186望肖线望肖线08#变压器	160	80.88	14.59	15	未进入负面清单	否	无	
1487	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二66kV变电站	峨二变3662峨嵋线	峨嵋变3662峨嵋线峨嵋西八家子分5#变压器	200	67.31	45.38	45	未进入负面清单	否	无	

1488	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线三蔡线#25左8左分09	200	9.35	161.30	161	未进入负面清单	否	无	
1489	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	新生村灯1	315	12.72	243.43	243	未进入负面清单	否	无	
1490	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0457繁纸线	繁荣变0457繁纸线繁纸线58右1#变压器	200	5.92	168.16	168	未进入负面清单	否	无	
1491	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线蔡水线20右3#变压器	200	40.96	98.08	98	未进入负面清单	否	无	
1492	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17454起灯线	葛水线林场分歧下台子分歧18#(下台子村照明)变压器	200	9.96	160.08	160	未进入负面清单	否	无	
1493	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二66kV变电站	峨二变3662峨帽线	峨帽变3662峨帽线峨帽铁南分13#变压器	50	16.93	36.54	37	未进入负面清单	否	无	
1494	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7142王工线	10kV王工线沙河池分歧#1变台(沙河池西台台区)变压器	200	87	6.00	6	未进入负面清单	否	无	
1495	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线沙新线主干#78变压器	100	75.94	14.06	14	未进入负面清单	否	无	
1496	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河东变18472河晟线	晟宝龙广场智慧园配电室1#变压器	630	35.9	340.83	341	未进入负面清单	否	无	
1497	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河东变18472河晟线	晟宝龙广场智慧园配电室2#变压器	630	58.37	199.27	199	未进入负面清单	否	无	
1498	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线前高家东电井分#6(前高南综合台区变压器)	400	9.37	322.52	323	未进入负面清单	否	无	
1499	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	河南东灯	200	20.09	139.82	140	未进入负面清单	否	无	
1500	国网灯塔市供电公司	铍二66kV变电站	铍二变346镇内线	镇内线41变压器(铍子镇住宅)	315	16.51	231.49	231	未进入负面清单	否	无	
1501	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18876单佟线	徐台村2#台区机井	100	39.84	50.16	50	未进入负面清单	否	无	
1502	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	牛轭村机井2#台区变压器	100	47.92	42.08	42	未进入负面清单	否	无	
1503	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	牛轭村机井7#台区变压器	100	47.7	42.30	42	未进入负面清单	否	无	
1504	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	哈尔堡村1#台区机井变压器	50	72.92	8.54	9	未进入负面清单	否	无	
1505	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙山线11944	半山居#1箱变变压器	630	59.67	191.08	191	未进入负面清单	否	无	
1506	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18048安街线	振兴一组团2#箱变配电变压器	630	14.66	474.64	475	未进入负面清单	否	无	
1507	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	甜水村房身沟	50	40.86	24.57	25	未进入负面清单	否	无	
1508	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉66kV变电站	汤泉变15753汤温线	巴萨罗那城#2欧变变压器	630	25.23	408.05	408	未进入负面清单	否	无	



1509	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1654向赵线	向赵线A区箱变3#配变	630	34.43	350.09	350	未进入负面清单	否	无	
1510	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1654向赵线	向赵线A区箱变5#配变	630	26.34	401.06	401	未进入负面清单	否	无	
1511	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变680东宁线	泓景茗城1#出线间隔配电变压器	630	42.55	298.94	299	未进入负面清单	否	无	
1512	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变680东宁线	泓景茗城2#出线间隔配电变压器	500	14.21	378.95	379	未进入负面清单	否	无	
1513	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变680东宁线	时代新城小区2#箱变出线间隔配电变压器	630	20.06	440.62	441	未进入负面清单	否	无	
1514	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变680东宁线	时代新城小区1#箱变出线间隔配电变压器	630	34.64	348.77	349	未进入负面清单	否	无	
1515	国网辽阳县供电公司	向委线5#分支箱	向委线5#分支箱出线开关3	向委线1#箱变配变	500	6.94	415.30	415	未进入负面清单	否	无	
1516	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	二公司住宅变压器	100	34.63	55.37	55	未进入负面清单	否	无	
1517	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线常家村四组台区变压器	80	32	46.40	46	未进入负面清单	否	无	
1518	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线黄套村(二组单台)变压器	100	19.98	70.02	70	未进入负面清单	否	无	
1519	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线47#右分梨底1组分02#变压器	100	24.04	65.96	66	未进入负面清单	否	无	
1520	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线65#右分梨底四组分变压器	100	31.17	58.83	59	未进入负面清单	否	无	
1521	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线75#右分梨花1组分08#变压器	20	76.14	2.77	3	未进入负面清单	否	无	
1522	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线94左分梨花五组分13#变压器	100	23.53	66.47	66	未进入负面清单	否	无	
1523	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线97#右分梨花2组分04#变压器	20	64.44	5.11	5	未进入负面清单	否	无	
1524	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线主干110#变梨花4组变压器	30	53.31	11.01	11	未进入负面清单	否	无	
1525	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线29#右分金宋分06#变九口变压器	100	87	3.00	3	未进入负面清单	否	无	
1526	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线29#右分58#右分宋家3组02#变压器	100	29.14	60.86	61	未进入负面清单	否	无	
1527	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线29#右分70#左分宋家5组10#变压器	100	18.29	71.71	72	未进入负面清单	否	无	
1528	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线29#右分95#右分金家村04#变压器	100	50.63	39.37	39	未进入负面清单	否	无	
1529	国网辽阳县供电公司	双河66kV变电站	双河变584双孤线	寒岭变542孤双线孤双线主干124#变二道二组变压器	30	45.05	13.49	13	未进入负面清单	否	无	

1530	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6542孤解线	寒岭变542孤双线孤双线主干133#变二道六组变压器	20	55.79	6.84	7	未进入负面清单	否	无	
1531	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18062安石乙线	西大井2新增	200	2.8	174.40	174	未进入负面清单	否	无	
1532	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17756葛南线	灯塔蛤蚧河子自然屯回迁安置楼小区1#配电变压器	630	22.02	428.27	428	未进入负面清单	否	无	
1533	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17756葛南线	灯塔蛤蚧河子自然屯回迁安置楼小区2#配电变压器	630	22.62	424.49	424	未进入负面清单	否	无	
1534	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺织线	中泽城二期#1箱变#1变压器	630	26.35	401.00	401	未进入负面清单	否	无	
1535	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1762东泽线	龙泽小区#8欧变变压器(1)	630	44.49	286.71	287	未进入负面清单	否	无	
1536	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新地66kV变电站	新地变11270新恒线	新恒线恒大绿洲#1变电所#2变压器	800	24.83	521.36	521	未进入负面清单	否	无	
1537	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新地66kV变电站	新地变11270新恒线	恒大绿洲#2变电所#1变压器	630	41.99	302.46	302	未进入负面清单	否	无	
1538	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河东变18472河晟线	晟宝龙A区2#配电室1#配电变压器	800	23.88	528.96	529	未进入负面清单	否	无	
1539	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河东变18472河晟线	晟宝龙A区2#配电室2#配电变压器	800	24.48	524.16	524	未进入负面清单	否	无	
1540	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河东变18472河晟线	晟宝龙A区2#配电室3#配电变压器	800	21.33	549.36	549	未进入负面清单	否	无	
1541	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河东变18472河晟线	晟宝龙A区2#配电室4#配电变压器	800	38.05	415.60	416	未进入负面清单	否	无	
1542	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变652向辽线	辽阳县马伊新区保障性住房变压器	630	11.95	491.72	492	未进入负面清单	否	无	
1543	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7046沙干线	小闯屯村四组	100	27.14	62.86	63	未进入负面清单	否	无	
1544	国网辽阳市宏伟区供电分公司	朴家66kV变电站	朴家变1556朴新线	朴新线9左5变压器	400	19.32	282.72	283	未进入负面清单	否	无	
1545	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线马家六组变压器	125	16.4	92.00	92	未进入负面清单	否	无	
1546	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线亚子沟变压器	20	30.49	11.90	12	未进入负面清单	否	无	
1547	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线翟家村台区变压器	50	87	1.50	2	未进入负面清单	否	无	
1548	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线翟家村三组变压器	100	89.14	0.86	1	未进入负面清单	否	无	
1549	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变444刘开线	开发变858开镇线河北8组变压器	200	57.48	65.04	65	未进入负面清单	否	无	
1550	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线吕塘房村二组变压器	50	80.61	4.70	5	未进入负面清单	否	无	

1551	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线吕塘房村一组变压器	50	87	1.50	2	未进入负面清单	否	无	
1552	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17744葛林线	葛林线公路工程分歧石油公司分歧2#(灯塔财政局住宅楼)变压	100	23.55	66.45	66	未进入负面清单	否	无	
1553	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	粮食局2#楼变压器	200	32.97	114.06	114	未进入负面清单	否	无	
1554	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向委线8#箱变配变	500	6.32	418.40	418	未进入负面清单	否	无	
1555	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向委线9#箱变配变	630	20.41	438.42	438	未进入负面清单	否	无	
1556	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	亮子口村2#台区机井	100	3.52	86.48	86	未进入负面清单	否	无	
1557	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	哈尔堡村6号台区机井变压器	100	41.43	48.57	49	未进入负面清单	否	无	
1558	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3067中虹线	阳光尊邸2#配电室1#变压器配电变压器	800	27.14	502.88	503	未进入负面清单	否	无	
1559	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3067中虹线	阳光尊邸2#配电室2#变压器配电变压器	800	37.27	421.84	422	未进入负面清单	否	无	
1560	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3067中虹线	阳光尊邸2#配电室3#变压器配电变压器	630	22.44	425.63	426	未进入负面清单	否	无	
1561	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3067中虹线	阳光尊邸2#配电室4#变压器配电变压器	630	26.26	401.56	402	未进入负面清单	否	无	
1562	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3067中虹线	阳光尊邸三期1#配电室1#变压器配电变压器	800	35.75	434.00	434	未进入负面清单	否	无	
1563	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3067中虹线	阳光尊邸三期1#配电室2#变压器配电变压器	800	35.53	435.76	436	未进入负面清单	否	无	
1564	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3067中虹线	阳光尊邸三期1#配电室3#变压器配电变压器	630	32.06	365.02	365	未进入负面清单	否	无	
1565	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3067中虹线	阳光尊邸三期1#配电室4#变压器配电变压器	630	39.14	320.42	320	未进入负面清单	否	无	
1566	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	哈尔堡村7号台区机井变压器	100	35.44	54.56	55	未进入负面清单	否	无	
1567	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	罗卧村4#台区机井	100	5.9	84.10	84	未进入负面清单	否	无	
1568	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线川城村四组台区变压器	100	58.15	31.85	32	未进入负面清单	否	无	
1569	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线常家二组台区变压器	100	66.41	23.59	24	未进入负面清单	否	无	
1570	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变188小华线	小张变151小刘线大张9组分03#变压器	50	69.94	10.03	10	未进入负面清单	否	无	
1571	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6648温新一线	柳河山西变压器	100	6.23	83.77	84	未进入负面清单	否	无	

1572	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18052安寒线	安寒线#34#2箱变变压器（尤吉西地动力）	315	54.12	113.02	113	未进入负面清单	否	无	
1573	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变658向鞍山线	向阳变658向鞍山阀门厂住宅变压器	200	65.67	48.66	49	未进入负面清单	否	无	
1574	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16150望普线	普罗旺斯7#箱变变压器	630	28.48	387.58	388	未进入负面清单	否	无	
1575	国网辽阳县供电公司	双河66kV变电站	双河变584双孤线	寒岭变542孤双线后达子分歧44#变压器	100	5.64	84.36	84	未进入负面清单	否	无	
1576	国网辽阳县供电公司	双河66kV变电站	双河变584双孤线	寒岭变542孤双线前达分歧05#变压器	100	19.31	70.69	71	未进入负面清单	否	无	
1577	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	罗马假日二期变电所#1变压器	1000	21.16	688.40	688	未进入负面清单	否	无	
1578	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	罗马假日二期变电所#2变压器	1000	21.11	688.90	689	未进入负面清单	否	无	
1579	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	罗马假日二期变电所#3变压器	1000	23.55	664.50	665	未进入负面清单	否	无	
1580	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	罗马假日二期变电所#4变压器	1000	20.17	698.30	698	未进入负面清单	否	无	
1581	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	罗马假日一期变电所#4变压器	1000	27.86	621.40	621	未进入负面清单	否	无	
1582	国网辽阳县供电公司	东喻66kV变电站	东喻变754东林线	东喻变754东林线东喻三组变压器	200	13.6	152.80	153	未进入负面清单	否	无	
1583	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变15668小镇线	大屯变668小镇线辽阳县东盛房屋开发有限公司变压器	315	30.73	186.70	187	未进入负面清单	否	无	
1584	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	唐马四组B台区	200	24.68	130.64	131	未进入负面清单	否	无	
1585	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	南缘线#1左2	315	30.1	188.69	189	未进入负面清单	否	无	
1586	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变646向林线	万兴达房地产箱变配变	630	3.82	542.93	543	未进入负面清单	否	无	
1587	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变646向林线	国管38号箱变配变	500	9.99	400.05	400	未进入负面清单	否	无	
1588	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西马变454西大线四方台村东大棚变压器	80	25.05	51.96	52	未进入负面清单	否	无	
1589	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线北教村二组变压器	100	76.9	13.10	13	未进入负面清单	否	无	
1590	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向阳变645向委线二轻局住宅变压器	200	66.01	47.98	48	未进入负面清单	否	无	
1591	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向阳变645向委线国管48号变压器	100	73.52	16.48	16	未进入负面清单	否	无	
1592	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向阳变645向委线电影公司楼变变压器	315	20.38	219.30	219	未进入负面清单	否	无	

1593	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变656向联线	向阳变656向联线消防设备厂住宅变压器	315	43.09	147.77	148	未进入负面清单	否	无	
1594	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向阳变645向委线国管一建综合变压器	200	40.15	99.70	100	未进入负面清单	否	无	
1595	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向阳变645向委线国管15号配变压器	100	44.47	45.53	46	未进入负面清单	否	无	
1596	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变646向林线	向阳变646向林线国管4号B变压器	315	86.33	11.56	12	未进入负面清单	否	无	
1597	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变646向林线	向阳变646向林线国管4号变压器	400	74.25	63.00	63	未进入负面清单	否	无	
1598	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	市政府配电变压器	400	87	12.00	12	未进入负面清单	否	无	
1599	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	龙湾村一二组新台	200	18.2	143.60	144	未进入负面清单	否	无	
1600	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	三龙湾村二组新台	200	24.82	130.36	130	未进入负面清单	否	无	
1601	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变456刘柳线	刘二变456刘柳线河南6组分12#变压器	400	7.21	331.16	331	未进入负面清单	否	无	
1602	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	土家屯大队箱变配电变压器	500	14.41	377.95	378	未进入负面清单	否	无	
1603	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线后杜1组变压器	200	9	162.00	162	未进入负面清单	否	无	
1604	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线后杜2组变压器	200	5.93	168.14	168	未进入负面清单	否	无	
1605	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线后杜村变压器	100	9.63	80.37	80	未进入负面清单	否	无	
1606	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线后杜三组变压器	200	8.52	162.96	163	未进入负面清单	否	无	
1607	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线后杜四组变压器	200	35.28	109.44	109	未进入负面清单	否	无	
1608	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线粮库26户变压器	100	19.25	70.75	71	未进入负面清单	否	无	
1609	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线解放二组新区变压器	20	65.03	4.99	5	未进入负面清单	否	无	
1610	国网辽阳县供电公司	高庄66kV变电站	高庄变10056高镇线	小张变151小刘线义和村二组变压器	100	57.52	32.48	32	未进入负面清单	否	无	
1611	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变188小华线	小张变151小刘线大张6组分08#变压器	100	49.49	40.51	41	未进入负面清单	否	无	
1612	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11372三蔡线	十九局六处1#箱变变压器	500	19.12	354.40	354	未进入负面清单	否	无	
1613	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11372三蔡线	十九局六处3#箱变变压器	500	13.2	384.00	384	未进入负面清单	否	无	

1614	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线陆家2组变压器	200	12.01	155.98	156	未进入负面清单	否	无	
1615	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线陆家村变压器	100	33.28	56.72	57	未进入负面清单	否	无	
1616	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线前杜4组变压器	100	27.27	62.73	63	未进入负面清单	否	无	
1617	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线王家56组变压器	400	5.34	338.64	339	未进入负面清单	否	无	
1618	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线王家7组变压器	200	28.07	123.86	124	未进入负面清单	否	无	
1619	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟兴线四分歧4#箱变配电变压器	630	13.96	479.05	479	未进入负面清单	否	无	
1620	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线西地西坝口变压器	400	8.39	326.44	326	未进入负面清单	否	无	
1621	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线西地一组分歧03#变压器	400	4.8	340.80	341	未进入负面清单	否	无	
1622	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变456刘柳线	刘二变456刘柳线园林分歧05#变压器	400	5.8	336.80	337	未进入负面清单	否	无	
1623	国网辽阳市弓长岭区供电公司	永久66kV变电站	永久变18266永翁甲线	永久变18266永翁甲线永翁甲线27#右分05#变压器(新)	100	16.55	73.45	73	未进入负面清单	否	无	
1624	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳条变048柳连线柳连线#57变压器	315	20.21	219.84	220	未进入负面清单	否	无	
1625	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	罗卧村7#台区机井	100	18.33	71.67	72	未进入负面清单	否	无	
1626	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11356三华线	华御世家2期102配电变压器	630	2.5	551.25	551	未进入负面清单	否	无	
1627	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线徐家村三组变压器	100	78.45	11.55	12	未进入负面清单	否	无	
1628	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线南木村二组变压器	200	52.51	74.98	75	未进入负面清单	否	无	
1629	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	南菜园子北台变压器	100	68.87	21.13	21	未进入负面清单	否	无	
1630	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	医保中心台变压器	200	21.85	136.30	136	未进入负面清单	否	无	
1631	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	铁通住宅变压器	630	31.78	366.79	367	未进入负面清单	否	无	
1632	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0342东祥线	祥祺左岸(二期)变电所#1变压器	630	30.46	375.10	375	未进入负面清单	否	无	
1633	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变156生活乙线	邵二台变156生活乙线生活乙线#15变压器	315	19.98	220.56	221	未进入负面清单	否	无	
1634	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0946茨沟线	岭泉变0946茨沟线茨沟线#36变压器	100	22.01	67.99	68	未进入负面清单	否	无	

1635	国网辽阳县供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变454蔡新线12#右14#变压器	100	6.47	83.53	84	未进入负面清单	否	无	
1636	国网辽阳市宏伟区供电分公司	峨二66kV变电站	峨嵋变3678沙坨线	砂砣线21#变压器	200	10.76	158.48	158	未进入负面清单	否	无	
1637	国网辽阳市宏伟区供电分公司	峨二66kV变电站	峨嵋变3678沙坨线	砂砣线87#变压器	200	33.08	113.84	114	未进入负面清单	否	无	
1638	国网辽阳市宏伟区供电分公司	峨二66kV变电站	峨嵋变3678沙坨线	砂砣线54右4右1#变压器	100	23.63	66.37	66	未进入负面清单	否	无	
1639	国网辽阳市宏伟区供电分公司	峨二66kV变电站	峨嵋变3678沙坨线	砂砣线54右11#变压器	50	69.18	10.41	10	未进入负面清单	否	无	
1640	国网辽阳市宏伟区供电分公司	峨二66kV变电站	峨嵋变3678沙坨线	砂砣线45左6#变压器	100	37.4	52.60	53	未进入负面清单	否	无	
1641	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3542三新线	东辽阳变3542三新线三新线#21左7右2右分#2变压器	315	24.33	206.86	207	未进入负面清单	否	无	
1642	国网辽阳市弓长岭区供电公司	矿山66kV变电站	矿山变10144矿乙线	矿山变10144矿乙线矿乙线#20变压器	315	8.15	257.83	258	未进入负面清单	否	无	
1643	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10974西石线	铍子变348电石线电石线茨山分#7左2变压器	50	23.76	33.12	33	未进入负面清单	否	无	
1644	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10974西石线	铍子变348电石线电石线茨山分#14变压器	100	47.48	42.52	43	未进入负面清单	否	无	
1645	国网灯塔市供电公司	铍二66kV变电站	铍二变348电石线	铍子变348电石线电石线陶瓷分#14右8变压器	100	32.65	57.35	57	未进入负面清单	否	无	
1646	国网灯塔市供电公司	铍二66kV变电站	铍二变348电石线	电石线陶瓷分#15左6变压器(苹果园子)	400	4.95	340.20	340	未进入负面清单	否	无	
1647	国网辽阳市宏伟区供电分公司	峨二66kV变电站	峨二变3670峨水线	峨二变3670峨水线峨水线电台分#20变台	400	31.14	235.44	235	未进入负面清单	否	无	
1648	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	10kV东六线21	315	1.26	279.53	280	未进入负面清单	否	无	
1649	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	10kV蔡贾线#54支12	100	44.23	45.77	46	未进入负面清单	否	无	
1650	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东工线	10kV东工线#33左3	315	23.15	210.58	211	未进入负面清单	否	无	
1651	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东工线	10kV东工线电子分12左1	200	1.85	176.30	176	未进入负面清单	否	无	
1652	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东工线	10kV东工线电子分17左4	400	23.82	264.72	265	未进入负面清单	否	无	
1653	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东工线	10kV东工线电子分31	100	77.16	12.84	13	未进入负面清单	否	无	
1654	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线北哨分#10右2#	500	68.2	109.00	109	未进入负面清单	否	无	
1655	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线北哨分24#	315	10.79	249.51	250	未进入负面清单	否	无	

1656	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	10kV蔡贾线南郊分#13南	315	33.56	177.79	178	未进入负面清单	否	无	
1657	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	10kV蔡贾线南郊分#13北	315	18.21	226.14	226	未进入负面清单	否	无	
1658	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	10kV蔡贾线二分线#23右分2	100	35.73	54.27	54	未进入负面清单	否	无	
1659	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV赵家线	10kV赵家线21左1	400	50.29	158.84	159	未进入负面清单	否	无	
1660	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV赵家线	10kV赵家线#31右1	315	24.55	206.17	206	未进入负面清单	否	无	
1661	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV赵家线	10kV赵家线42支1	315	7.5	259.88	260	未进入负面清单	否	无	
1662	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV赵家线	10kV赵家线46	315	3.3	273.11	273	未进入负面清单	否	无	
1663	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	10kV铁路线#18右3西	400	10.69	317.24	317	未进入负面清单	否	无	
1664	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线蔡水线19右2#变压器	100	81.94	8.06	8	未进入负面清单	否	无	
1665	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0956岭西线	岭泉变0956岭西线矿山服务公司变压器	315	5.56	265.99	266	未进入负面清单	否	无	
1666	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0956岭西线	岭泉变0956岭西线苏南楼2变压器	200	47.68	84.64	85	未进入负面清单	否	无	
1667	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线蔡水线七窑分1#变压器(右)	315	37.38	165.75	166	未进入负面清单	否	无	
1668	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线蔡水线七窑分30#变压器	200	4	172.00	172	未进入负面清单	否	无	
1669	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	10kV南缘线#3左1左1变压器	315	69.75	63.79	64	未进入负面清单	否	无	
1670	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV华联线	10kV华联线#4左3变压器	200	62.48	55.04	55	未进入负面清单	否	无	
1671	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0457繁纸线	繁荣变0457繁纸线繁纸线#51左分#1变压器	315	39.98	157.56	158	未进入负面清单	否	无	
1672	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变070圃分线	10kV圃分线#54变压器	200	36.12	107.76	108	未进入负面清单	否	无	
1673	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变070圃分线	10kV圃分线#60变压器	315	8.43	256.95	257	未进入负面清单	否	无	
1674	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18046安土线	温泉变6642温甲线孙家寨原小学变压器	250	9.13	202.18	202	未进入负面清单	否	无	
1675	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革线	10kV皮革线有机分#24右1变台	50	10.73	39.64	40	未进入负面清单	否	无	
1676	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	10kV马税线#1左2	200	61.98	56.04	56	未进入负面清单	否	无	



1677	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革城	10kV皮革城有机分#3右3变台	315	14.79	236.91	237	未进入负面清单	否	无	
1678	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革城	10kV皮革城纸板分22变台	315	3.19	273.45	273	未进入负面清单	否	无	
1679	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革城	10kV皮革城纸板分#7右2变台	315	12.71	243.46	243	未进入负面清单	否	无	
1680	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1062矿渣线	矿渣线#24右分#5变压器	315	2.35	276.10	276	未进入负面清单	否	无	
1681	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1062矿渣线	矿渣线25支2#变压器	315	12.7	243.50	243	未进入负面清单	否	无	
1682	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家66kV变电站	祁家变11052祁纸线	祁家变11052祁纸线祁纸线7左16#变压器	315	74.56	48.64	49	未进入负面清单	否	无	
1683	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	10kV南外线	10kV南外线#7右3	200	42.24	95.52	96	未进入负面清单	否	无	
1684	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	10kV南外线	10kV南外线#7右12	400	53.7	145.20	145	未进入负面清单	否	无	
1685	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线千山线#14变压器	315	26.32	200.59	201	未进入负面清单	否	无	
1686	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3262千山线	千山线16支线#4变压器	400	42.69	189.24	189	未进入负面清单	否	无	
1687	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3262千山线	千山线16支线#5变压器	200	35.3	109.40	109	未进入负面清单	否	无	
1688	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线千山线#32变压器	315	31	185.85	186	未进入负面清单	否	无	
1689	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	南体线9左4	400	89.59	1.64	2	未进入负面清单	否	无	
1690	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	南体线#9左4	400	34.57	221.72	222	未进入负面清单	否	无	
1691	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	10kV南体线#11	315	35.1	172.94	173	未进入负面清单	否	无	
1692	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	10kV南体线#14	315	16.42	231.78	232	未进入负面清单	否	无	
1693	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	10kV南体线#16右3	315	29.58	190.32	190	未进入负面清单	否	无	
1694	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城外线	10kV城外线31#	200	63.55	52.90	53	未进入负面清单	否	无	
1695	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线#22变压器	100	32.6	57.40	57	未进入负面清单	否	无	
1696	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线#9变压器	200	3.8	172.40	172	未进入负面清单	否	无	
1697	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线#37变压器	400	8.02	327.92	328	未进入负面清单	否	无	

1698	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东园线	10kV东园线#3变台	315	42.63	149.22	149	未进入负面清单	否	无	
1699	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东园线	10kV东园线#15	400	25.9	256.40	256	未进入负面清单	否	无	
1700	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	10kV东乙线#30	200	26.88	126.24	126	未进入负面清单	否	无	
1701	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	10kV东乙线东四分#1右2	315	61.11	91.00	91	未进入负面清单	否	无	
1702	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线#67右2#	100	34.07	55.93	56	未进入负面清单	否	无	
1703	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线工人分#23左2#	200	79.62	20.76	21	未进入负面清单	否	无	
1704	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线工人分#4	315	13.03	242.46	242	未进入负面清单	否	无	
1705	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线北哨分5#	100	53.96	36.04	36	未进入负面清单	否	无	
1706	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线北哨分8+1	315	14.99	236.28	236	未进入负面清单	否	无	
1707	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线北哨分#8+1	200	29.17	121.66	122	未进入负面清单	否	无	
1708	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	10kV水源线42右14变压器南	200	18.42	143.16	143	未进入负面清单	否	无	
1709	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV华农线	10kV华农线#17左3变压器	400	41.94	192.24	192	未进入负面清单	否	无	
1710	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3962-新迎线	新迎线1#环网柜104开关新迎线84#变压器	100	65.22	24.78	25	未进入负面清单	否	无	
1711	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3956-新宿线	新宿线26左2#变压器	315	43.11	147.70	148	未进入负面清单	否	无	
1712	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3956-新宿线	新宿线1#环网柜104开关新宿线26左3#变压器	315	46.77	136.17	136	未进入负面清单	否	无	
1713	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3956-新宿线	新宿线1#环网柜104开关新宿线32左7#变压器	315	37.97	163.89	164	未进入负面清单	否	无	
1714	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	10kV南化线#11	200	80.51	18.98	19	未进入负面清单	否	无	
1715	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3556钢管线	东辽阳变3556钢管线钢管线辽麻分#9变压器	315	15.34	235.18	235	未进入负面清单	否	无	
1716	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3252物业线	物业线12#变压器	315	21.2	216.72	217	未进入负面清单	否	无	
1717	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线千山线22左分#2变压器	315	67.23	71.73	72	未进入负面清单	否	无	
1718	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线千山线22左分#4变压器	315	42.12	150.82	151	未进入负面清单	否	无	

1719	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3956-新宿线	新宿线1#环网柜104开关新宿线39左11#变压器	315	50.84	123.35	123	未进入负面清单	否	无	
1720	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3956-新宿线	新宿线39左6左2#变压器	315	58.38	99.60	100	未进入负面清单	否	无	
1721	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺宿线	10kV纺宿线#38变台	100	56.56	33.44	33	未进入负面清单	否	无	
1722	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3962-新迎线	新迎线1#环网柜104开关新迎线7#变压器	100	18.59	71.41	71	未进入负面清单	否	无	
1723	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3962-新迎线	新迎线1#环网柜104开关新迎线迎水分2#变压器	100	35.39	54.61	55	未进入负面清单	否	无	
1724	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3962-新迎线	新迎线1#环网柜104开关新迎线迎水分11右7#变压器	315	10.46	250.55	251	未进入负面清单	否	无	
1725	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3962-新迎线	新迎线1#环网柜104开关新迎线迎水分11右6右8#变压器	50	34.98	27.51	28	未进入负面清单	否	无	
1726	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV油脂线	10kV油脂线#12	200	46.18	87.64	88	未进入负面清单	否	无	
1727	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3962-新迎线	新迎线1#环网柜104开关新迎线迎水分29左2#变压器	200	15.68	148.64	149	未进入负面清单	否	无	
1728	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3256双庙线	耿家分63右分#9变压器	200	27.71	124.58	125	未进入负面清单	否	无	
1729	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3256双庙线	耿家分68左分#11变压器	200	18.2	143.60	144	未进入负面清单	否	无	
1730	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3256双庙线	耿家分61左分#6变压器	100	56.06	33.94	34	未进入负面清单	否	无	
1731	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3256双庙线	耿家分#73变压器	315	43.13	147.64	148	未进入负面清单	否	无	
1732	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3256双庙线	耿家分#80变压器	100	71.2	18.80	19	未进入负面清单	否	无	
1733	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3256双庙线	耿家分121变压器	100	46.62	43.38	43	未进入负面清单	否	无	
1734	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3256双庙线	耿家分101右1变压器	100	60.24	29.76	30	未进入负面清单	否	无	
1735	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3954-墙体线	新城变3954 墙体线墙体线新城分7#变压器	400	15.86	296.56	297	未进入负面清单	否	无	
1736	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3954-墙体线	新城变3954 墙体线墙体线新城分27#变压器	315	2.29	276.29	276	未进入负面清单	否	无	
1737	国网辽阳县供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变454蔡新线12#右6#+1变压器	200	47.21	85.58	86	未进入负面清单	否	无	
1738	国网辽阳县供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变454蔡新线12右6变压器	200	52.58	74.84	75	未进入负面清单	否	无	
1739	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线繁徐线#32变压器	315	32.23	181.98	182	未进入负面清单	否	无	

1740	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线繁徐线#27变压器(左)	315	41.5	152.78	153	未进入负面清单	否	无	
1741	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线繁徐线#41右分#4变压器	315	24.24	207.14	207	未进入负面清单	否	无	
1742	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线繁徐线#62左分#3变压器	200	75.26	29.48	29	未进入负面清单	否	无	
1743	国网辽阳县供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变454蔡新线蔡新线92#变压器	315	3.78	271.59	272	未进入负面清单	否	无	
1744	国网辽阳县供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变454蔡新线蔡新线93#变压器	315	13.61	240.63	241	未进入负面清单	否	无	
1745	国网辽阳县供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变454蔡新线90#左1#变压器	100	15.41	74.59	75	未进入负面清单	否	无	
1746	国网辽阳县供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变454蔡新线96右1左1变压器	315	10.2	251.37	251	未进入负面清单	否	无	
1747	国网辽阳县供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变454蔡新线蔡新线96#左2#变压器	315	12.35	244.60	245	未进入负面清单	否	无	
1748	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3962-新迎线	新迎线1#环网柜104开关新迎线24#变压器	100	8.7	81.30	81	未进入负面清单	否	无	
1749	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3962-新迎线	新迎线1#环网柜104开关新迎线38#变压器	100	15.68	74.32	74	未进入负面清单	否	无	
1750	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3962-新迎线	新迎线1#环网柜104开关新迎线水泥分6右4#变压器	200	11.28	157.44	157	未进入负面清单	否	无	
1751	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	10kV南水线#3右17右1	50	39.75	25.13	25	未进入负面清单	否	无	
1752	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线繁徐线71左4左3分#3变压器	315	34.26	175.58	176	未进入负面清单	否	无	
1753	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线繁徐线#71左4左分#15变压器	50	42.32	23.84	24	未进入负面清单	否	无	
1754	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线繁徐线#71左11右分#3变压器	315	26.5	200.03	200	未进入负面清单	否	无	
1755	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	10kV铁工线	10kV铁工线#22右9变台	200	29.54	120.92	121	未进入负面清单	否	无	
1756	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	小南线	10kV小南线#11	100	45.67	44.33	44	未进入负面清单	否	无	
1757	国网辽阳市弓长岭区供电公司	南沙66kV变电站	南沙变542 南甲线	南沙变542 南甲线南甲线#20右8变压器	100	13.78	76.22	76	未进入负面清单	否	无	
1758	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3558麻袋线	东辽阳变3558麻袋线麻袋线#28右4右2变压器	315	2.55	275.47	275	未进入负面清单	否	无	
1759	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3558麻袋线	东辽阳变3558麻袋线麻袋线#42变压器	200	4.9	170.20	170	未进入负面清单	否	无	
1760	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4068纸机线	西辽阳变4068纸机线纸机线#9变压器	100	87	3.00	3	未进入负面清单	否	无	

1761	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	10kV南化线22#	315	37.69	164.78	165	未进入负面清单	否	无	
1762	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线蔡水线豆双分23右11#变压器	100	29.79	60.21	60	未进入负面清单	否	无	
1763	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	10kV化学线	10kV化学线#20变台	315	19.92	220.75	221	未进入负面清单	否	无	
1764	国网辽阳市宏伟区供电分公司	前进66kV变电站	前进变11472前平线	前平线105#变台	200	56.23	67.54	68	未进入负面清单	否	无	
1765	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	10kV南化线#28右6	315	38.17	163.26	163	未进入负面清单	否	无	
1766	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线蔡水线豆双27左13#变压器	315	19	223.65	224	未进入负面清单	否	无	
1767	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线蔡水线豆双分27左7左4#变压器	315	43.67	145.94	146	未进入负面清单	否	无	
1768	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线蔡水线豆双分33左2#变压器	315	73.41	52.26	52	未进入负面清单	否	无	
1769	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线蔡水线豆双分39左2#变压器	200	70.45	39.10	39	未进入负面清单	否	无	
1770	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线蔡水线豆双分50#变压器	100	41.83	48.17	48	未进入负面清单	否	无	
1771	国网辽阳市宏伟区供电分公司	前进66kV变电站	前进变11472前平线	前平线46左5支1#变台	400	5.2	339.20	339	未进入负面清单	否	无	
1772	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4068纸机线	西辽阳变4068纸机线大林分#12右5变压器(左)	315	70.21	62.34	62	未进入负面清单	否	无	
1773	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4068纸机线	西辽阳变4068纸机线大林分#28变压器(右)	315	32.7	180.50	180	未进入负面清单	否	无	
1774	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	南分线#4左5	315	58.32	99.79	100	未进入负面清单	否	无	
1775	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	10kV联络线#25右10西	100	50.74	39.26	39	未进入负面清单	否	无	
1776	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家66kV变电站	祁家变11056祁荣线	祁家变11056祁荣线祁荣线35#变压器	315	19.9	220.82	221	未进入负面清单	否	无	
1777	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1772东龙乙线	龙鼎山庄二期#6箱变变压器	630	15.76	467.71	468	未进入负面清单	否	无	
1778	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1772东龙乙线	龙鼎山庄二期#7箱变变压器	630	17.86	454.48	454	未进入负面清单	否	无	
1779	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1772东龙乙线	龙鼎山庄二期#8箱变	630	18.75	448.88	449	未进入负面清单	否	无	
1780	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1772东龙乙线	龙鼎山庄二期#10箱变变压器	630	15.84	467.21	467	未进入负面清单	否	无	
1781	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1772东龙乙线	龙鼎山庄二期#11箱变变压器	630	16.96	460.15	460	未进入负面清单	否	无	

1782	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1772东龙乙线	龙鼎山庄二期#12箱变变压器	630	17.8	454.86	455	未进入负面清单	否	无	
1783	国网辽阳市宏伟区供电分公司	峨二66kV变电站	峨二变3670峨水线	峨水线电台分#28左1左1箱变#1变压器	750	5.95	630.38	630	未进入负面清单	否	无	
1784	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1772东龙乙线	龙鼎山庄二期#9箱变变压器	630	15.33	470.42	470	未进入负面清单	否	无	
1785	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东喻变1764东龙甲线	龙鼎山庄#5箱变变压器	800	15.87	593.04	593	未进入负面清单	否	无	
1786	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东喻变1764东龙甲线	龙鼎山庄#9箱变变压器	630	20.9	435.33	435	未进入负面清单	否	无	
1787	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东喻变1764东龙甲线	龙鼎山庄#10箱变变压器	630	18.33	451.52	452	未进入负面清单	否	无	
1788	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东喻变1764东龙甲线	龙鼎山庄#11箱变变压器	630	18.19	452.40	452	未进入负面清单	否	无	
1789	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东喻变1764东龙甲线	龙鼎山庄#12箱变变压器	630	17.88	454.36	454	未进入负面清单	否	无	
1790	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东喻变1764东龙甲线	龙鼎山庄#13箱变变压器	630	11.95	491.72	492	未进入负面清单	否	无	
1791	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东喻变1764东龙甲线	龙鼎山庄#14箱变变压器	500	18.2	359.00	359	未进入负面清单	否	无	
1792	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东喻变1764东龙甲线	龙鼎山庄#15箱变变压器	500	21.35	343.25	343	未进入负面清单	否	无	
1793	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东喻变1764东龙甲线	龙鼎山庄#16箱变变压器	500	15.84	370.80	371	未进入负面清单	否	无	
1794	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	大什#2箱变	630	18.88	448.06	448	未进入负面清单	否	无	
1795	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	逸东#2箱变	750	17.2	546.00	546	未进入负面清单	否	无	
1796	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	逸东#4箱变	750	21	517.50	518	未进入负面清单	否	无	
1797	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	大什#4箱变	750	34.84	413.70	414	未进入负面清单	否	无	
1798	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	逸东#1箱变	750	12.97	577.73	578	未进入负面清单	否	无	
1799	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	逸东#3箱变	750	22.57	505.73	506	未进入负面清单	否	无	
1800	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	大什#1箱变	630	10.64	499.97	500	未进入负面清单	否	无	
1801	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	大什#3箱变	750	15.33	560.03	560	未进入负面清单	否	无	
1802	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	10kV华东一号线	喇嘛园#1	630	5.73	530.90	531	未进入负面清单	否	无	

1803	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3548红砖线	文庙#2	630	25.71	405.03	405	未进入负面清单	否	无	
1804	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	10kV南虹线	阳光尊邸#1	630	28.14	389.72	390	未进入负面清单	否	无	
1805	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	10kV南虹线	阳光尊邸#2	630	23.23	420.65	421	未进入负面清单	否	无	
1806	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	10kV南虹线	阳光尊邸#3	630	18.53	450.26	450	未进入负面清单	否	无	
1807	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	10kV南虹线	阳光尊邸#5	630	26.6	399.42	399	未进入负面清单	否	无	
1808	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	梧桐雅居#1	500	23.57	332.15	332	未进入负面清单	否	无	
1809	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	梧桐雅居#5	500	28.02	309.90	310	未进入负面清单	否	无	
1810	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	梧桐雅居#2	500	29.47	302.65	303	未进入负面清单	否	无	
1811	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	祥和缘#1箱变	750	14.84	563.70	564	未进入负面清单	否	无	
1812	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV油脂线	新家族#5箱变	630	29.6	380.52	381	未进入负面清单	否	无	
1813	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	祥和缘#7箱变	630	18.09	453.03	453	未进入负面清单	否	无	
1814	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3544农业线	曙光小区箱变	750	19.34	529.95	530	未进入负面清单	否	无	
1815	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV油脂线	新家族#8箱变	630	9.84	505.01	505	未进入负面清单	否	无	
1816	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	祥和缘#5箱变	630	22.27	426.70	427	未进入负面清单	否	无	
1817	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV油脂线	新家族#1箱变	630	21.07	434.26	434	未进入负面清单	否	无	
1818	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3544农业线	电业小区#3箱变	500	6.37	418.15	418	未进入负面清单	否	无	
1819	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	前进#2箱变变压器	500	26.13	319.35	319	未进入负面清单	否	无	
1820	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV油脂线	芙蓉花园#1箱变	630	29.11	383.61	384	未进入负面清单	否	无	
1821	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	梧桐雅居#7	500	23.61	331.95	332	未进入负面清单	否	无	
1822	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	中新华#23箱变变压器	500	15.88	370.60	371	未进入负面清单	否	无	
1823	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	中新华#24箱变变压器	500	13.86	380.70	381	未进入负面清单	否	无	

1824	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	中新华#22箱变变压器	750	37.77	391.73	392	未进入负面清单	否	无	
1825	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	梧桐雅居#6	500	23.5	332.50	333	未进入负面清单	否	无	
1826	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	东六#2箱变	500	19.91	350.45	350	未进入负面清单	否	无	
1827	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	弘圣佳园#1箱变变压器	750	36.35	402.38	402	未进入负面清单	否	无	
1828	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺宿线	水月翰宫#6箱变	800	25.01	519.92	520	未进入负面清单	否	无	
1829	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	五院#1箱变变压器	500	19.17	354.15	354	未进入负面清单	否	无	
1830	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺宿线	水月翰宫#4箱变	800	23.31	533.52	534	未进入负面清单	否	无	
1831	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	安居#5箱变变压器	750	21.5	513.75	514	未进入负面清单	否	无	
1832	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	金银#3箱变	300	14.19	227.43	227	未进入负面清单	否	无	
1833	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	安居#6箱变变压器	750	22.28	507.90	508	未进入负面清单	否	无	
1834	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺宿线	水月翰宫#1箱变	800	20.42	556.64	557	未进入负面清单	否	无	
1835	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	裕国#1箱变	750	15.5	558.75	559	未进入负面清单	否	无	
1836	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	安居#7箱变变压器	750	43.82	346.35	346	未进入负面清单	否	无	
1837	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	裕国#2箱变变压器	750	16.73	549.53	550	未进入负面清单	否	无	
1838	国网辽阳市白塔区供电分公司	华农线#5电缆分支箱	母线间隔	恒景#1箱变	315	20.18	219.93	220	未进入负面清单	否	无	
1839	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	梧桐雅居#4	500	20.91	345.45	345	未进入负面清单	否	无	
1840	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	裕国#3箱变	750	39.62	377.85	378	未进入负面清单	否	无	
1841	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	金银#4箱变	750	14.3	567.75	568	未进入负面清单	否	无	
1842	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺宿线	经济适用房#4箱变	630	16.29	464.37	464	未进入负面清单	否	无	
1843	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	裕国#B1箱变	750	30.06	449.55	450	未进入负面清单	否	无	
1844	国网辽阳市白塔区供电分公司	华农线#5电缆分支箱	母线间隔	恒景#3箱变	630	24	415.80	416	未进入负面清单	否	无	



1845	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺宿线	经济适用房#1箱变	630	29.08	383.80	384	未进入负面清单	否	无	
1846	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV华农线	恒景#4箱变	630	36.25	338.63	339	未进入负面清单	否	无	
1847	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	裕国#B2箱变	750	41.81	361.43	361	未进入负面清单	否	无	
1848	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺宿线	水月翰宫#5箱变	750	23.32	500.10	500	未进入负面清单	否	无	
1849	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	南庄#1	750	17.78	541.65	542	未进入负面清单	否	无	
1850	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	金银#5箱变	750	8.81	608.93	609	未进入负面清单	否	无	
1851	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺宿线	经济适用房#2箱变	630	34.61	348.96	349	未进入负面清单	否	无	
1852	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	南庄#2	750	19.05	532.13	532	未进入负面清单	否	无	
1853	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	裕国星园#1箱变	750	20.38	522.15	522	未进入负面清单	否	无	
1854	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	南庄#3	750	23.94	495.45	495	未进入负面清单	否	无	
1855	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺宿线	水月翰宫#3箱变	800	22.93	536.56	537	未进入负面清单	否	无	
1856	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	裕国星园#2箱变	750	11.2	591.00	591	未进入负面清单	否	无	
1857	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV华农线	大厦东#1箱变	500	9.45	402.75	403	未进入负面清单	否	无	
1858	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	裕国星园#3箱变	750	15.45	559.13	559	未进入负面清单	否	无	
1859	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV华农线	大厦东#3箱变	800	7.48	660.16	660	未进入负面清单	否	无	
1860	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺宿线	水月翰宫#9箱变	630	23.09	421.53	422	未进入负面清单	否	无	
1861	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV华农线	大厦东#2箱变	800	6.63	666.96	667	未进入负面清单	否	无	
1862	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	标牌厂箱变	750	23.77	496.73	497	未进入负面清单	否	无	
1863	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	东四箱变	750	8.78	609.15	609	未进入负面清单	否	无	
1864	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	10kV南外线	西文化#1组合箱变#1变压器	630	23.92	416.30	416	未进入负面清单	否	无	
1865	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV华农线	市政#2箱变	315	14.17	238.86	239	未进入负面清单	否	无	

1866	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺宿线	水月翰宫#10箱变	500	27.73	311.35	311	未进入负面清单	否	无	
1867	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	二中箱变	200	27.88	124.24	124	未进入负面清单	否	无	
1868	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	冶化#1	630	10.52	500.72	501	未进入负面清单	否	无	
1869	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺宿线	水月翰宫#7箱变	630	27.58	393.25	393	未进入负面清单	否	无	
1870	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	冶化#2	750	29.78	451.65	452	未进入负面清单	否	无	
1871	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	弘圣#1	750	19.29	530.33	530	未进入负面清单	否	无	
1872	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺宿线	经济适用房#3箱变	630	24.57	412.21	412	未进入负面清单	否	无	
1873	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	裕国#4箱变	500	19.88	350.60	351	未进入负面清单	否	无	
1874	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	新旗线旗仓汇鑫#1变压器	500	14.16	379.20	379	未进入负面清单	否	无	
1875	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺宿线	水月翰宫#11箱变	630	28.32	388.58	389	未进入负面清单	否	无	
1876	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	安居#8箱变	750	24.62	490.35	490	未进入负面清单	否	无	
1877	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	中房#1	800	36.48	428.16	428	未进入负面清单	否	无	
1878	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	安居#1箱变	750	25.88	480.90	481	未进入负面清单	否	无	
1879	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺宿线	经济适用房#5箱变	630	18.77	448.75	449	未进入负面清单	否	无	
1880	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺宿线	水月翰宫#2箱变	800	15.77	593.84	594	未进入负面清单	否	无	
1881	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	安居#2箱变	500	27.43	312.85	313	未进入负面清单	否	无	
1882	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	10kV南外线	西文化#4箱变变压器	750	25.12	486.60	487	未进入负面清单	否	无	
1883	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	电业#1箱变变压器	750	14.82	563.85	564	未进入负面清单	否	无	
1884	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	民欣#2箱变变压器	800	10.49	636.08	636	未进入负面清单	否	无	
1885	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	电业#2箱变变压器	750	19.74	526.95	527	未进入负面清单	否	无	
1886	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	东五#2箱变	750	10.21	598.43	598	未进入负面清单	否	无	

1887	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	电业#3箱变变压器	750	19.89	525.83	526	未进入负面清单	否	无	
1888	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	民欣#3箱变变压器	800	9.75	642.00	642	未进入负面清单	否	无	
1889	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	天齐#2箱变	630	10.74	499.34	499	未进入负面清单	否	无	
1890	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	民欣二期#2箱变	800	6.74	666.08	666	未进入负面清单	否	无	
1891	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	民欣二期#3箱变	800	11.99	624.08	624	未进入负面清单	否	无	
1892	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	三义#2	800	20.25	558.00	558	未进入负面清单	否	无	
1893	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	10kV南外线	西文化#2箱变变压器	750	24.98	487.65	488	未进入负面清单	否	无	
1894	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	卫国路#6箱变	500	20.7	346.50	347	未进入负面清单	否	无	
1895	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3876新邮线	新邮线光明委#2箱变	800	31.67	466.64	467	未进入负面清单	否	无	
1896	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3876新邮线	京都#1箱变	630	19.61	443.46	443	未进入负面清单	否	无	
1897	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	10kV南外线	西文化#6箱变变压器	750	24.34	492.45	492	未进入负面清单	否	无	
1898	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	东兴#3箱变	500	21.77	341.15	341	未进入负面清单	否	无	
1899	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	电子	315	33	179.55	180	未进入负面清单	否	无	
1900	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	碉堡#9箱变	630	20.74	436.34	436	未进入负面清单	否	无	
1901	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	三源和	315	24.06	207.71	208	未进入负面清单	否	无	
1902	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	碉堡#10箱变	500	28.31	308.45	308	未进入负面清单	否	无	
1903	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	东文化馨园#1箱变变压器	750	33.3	425.25	425	未进入负面清单	否	无	
1904	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	丽水家园#1箱变	500	17.38	363.10	363	未进入负面清单	否	无	
1905	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	金业丰	500	41.07	244.65	245	未进入负面清单	否	无	
1906	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	东文化馨园#2箱变变压器	750	22.68	504.90	505	未进入负面清单	否	无	
1907	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	丽水家园#2箱变	500	14.56	377.20	377	未进入负面清单	否	无	

1908	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	大地	500	11.36	393.20	393	未进入负面清单	否	无	
1909	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	硝堡#8箱变	500	25.61	321.95	322	未进入负面清单	否	无	
1910	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	俚景茗城东#2箱变变压器	800	19.02	567.84	568	未进入负面清单	否	无	
1911	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	硝堡#7箱变	630	8.97	510.49	510	未进入负面清单	否	无	
1912	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	俚景茗城西#2箱变变压器	800	6.07	671.44	671	未进入负面清单	否	无	
1913	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	硝堡#6箱变	630	10.91	498.27	498	未进入负面清单	否	无	
1914	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	可立亚	630	35.8	341.46	341	未进入负面清单	否	无	
1915	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	红盾#3箱变变压器	750	26.74	474.45	474	未进入负面清单	否	无	
1916	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	马税线时尚#1欧式箱变1#变压器	500	21.64	341.80	342	未进入负面清单	否	无	
1917	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	硝堡#4箱变	630	26.39	400.74	401	未进入负面清单	否	无	
1918	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	党校西#1箱变变压器	750	14.91	563.18	563	未进入负面清单	否	无	
1919	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	硝堡#3箱变	630	18.67	449.38	449	未进入负面清单	否	无	
1920	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	红盾#2箱变变压器	630	15.99	466.26	466	未进入负面清单	否	无	
1921	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	硝堡#2箱变	630	17.34	457.76	458	未进入负面清单	否	无	
1922	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	俚景茗城东#3箱变变压器	800	22.7	538.40	538	未进入负面清单	否	无	
1923	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	俚景茗城东#1箱变变压器	800	31.65	466.80	467	未进入负面清单	否	无	
1924	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	硝堡#1箱变	630	18.39	451.14	451	未进入负面清单	否	无	
1925	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	北顺城#3	500	12.95	385.25	385	未进入负面清单	否	无	
1926	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	红盾#4箱变变压器	750	16.27	552.98	553	未进入负面清单	否	无	
1927	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV赵家线	水塔小区#1箱变	750	16.32	552.60	553	未进入负面清单	否	无	
1928	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	中法#2	750	8.05	614.63	615	未进入负面清单	否	无	

1929	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	俚景茗城西#1箱变变压器	800	8.97	648.24	648	未进入负面清单	否	无	
1930	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV赵家线	曙光#1箱变	500	13.01	384.95	385	未进入负面清单	否	无	
1931	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	丰德园#1	800	21.02	551.84	552	未进入负面清单	否	无	
1932	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	俚景茗城西#3箱变变压器	630	20.52	437.72	438	未进入负面清单	否	无	
1933	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV赵家线	动迁办箱变	500	12.31	388.45	388	未进入负面清单	否	无	
1934	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	俚景茗城东#5箱变变压器	750	13.7	572.25	572	未进入负面清单	否	无	
1935	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	丰德园#2	630	17.05	459.59	460	未进入负面清单	否	无	
1936	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	丰德园#3	800	19.83	561.36	561	未进入负面清单	否	无	
1937	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	昌达箱变	315	11.03	248.76	249	未进入负面清单	否	无	
1938	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV赵家线	水塔小区#2箱变	750	11.87	585.98	586	未进入负面清单	否	无	
1939	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	新梅花园#1箱变	750	14.22	568.35	568	未进入负面清单	否	无	
1940	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	新梅花园#2箱变	750	10.37	597.23	597	未进入负面清单	否	无	
1941	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV赵家线	运达园#1箱变	500	28.27	308.65	309	未进入负面清单	否	无	
1942	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城外线	修试箱变	800	32.39	460.88	461	未进入负面清单	否	无	
1943	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	北新华#2	500	10.35	398.25	398	未进入负面清单	否	无	
1944	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV赵家线	曙光#2箱变	800	40.64	394.88	395	未进入负面清单	否	无	
1945	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	新梅#4箱变	750	17.48	543.90	544	未进入负面清单	否	无	
1946	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	新梅#5箱变	750	13.77	571.73	572	未进入负面清单	否	无	
1947	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	惠新园#4	800	17.94	576.48	576	未进入负面清单	否	无	
1948	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV赵家线	湖畔#3箱变	800	22.22	542.24	542	未进入负面清单	否	无	
1949	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	惠新园#2	630	17.02	459.77	460	未进入负面清单	否	无	

1950	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	南新华#1箱变	750	60.97	217.73	218	未进入负面清单	否	无	
1951	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东工线	北新华#5箱变	750	17.81	541.43	541	未进入负面清单	否	无	
1952	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东工线	众馨花园#1箱变	800	8.42	652.64	653	未进入负面清单	否	无	
1953	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东工线	众馨花园#2箱变	800	18.54	571.68	572	未进入负面清单	否	无	
1954	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东园线	东园线东园3箱变配电变压器	800	36.19	430.48	430	未进入负面清单	否	无	
1955	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	西青年#1箱变变压器	750	12.65	580.13	580	未进入负面清单	否	无	
1956	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	新兴#7箱变	500	8.63	406.85	407	未进入负面清单	否	无	
1957	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	百亿三期#2组合箱变#1变压器	630	18.83	448.37	448	未进入负面清单	否	无	
1958	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	新兴#8箱变	300	11.33	236.01	236	未进入负面清单	否	无	
1959	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	百亿三期#1组合箱变#1变压器	630	22.49	425.31	425	未进入负面清单	否	无	
1960	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	百亿三期#3组合箱变#1变压器	500	21.05	344.75	345	未进入负面清单	否	无	
1961	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	民盟箱变变压器	315	21.28	216.47	216	未进入负面清单	否	无	
1962	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	卫国#7箱变变压器	630	21.11	434.01	434	未进入负面清单	否	无	
1963	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	王字房#2箱变变压器	630	21.84	429.41	429	未进入负面清单	否	无	
1964	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	商校箱变变压器	750	19.49	528.83	529	未进入负面清单	否	无	
1965	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	青年大街#1箱变变压器	500	10.4	398.00	398	未进入负面清单	否	无	
1966	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	青年大街#2箱变变压器	500	31.43	292.85	293	未进入负面清单	否	无	
1967	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	卫国箱变变压器	630	39.92	315.50	316	未进入负面清单	否	无	
1968	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	卫国#5箱变变压器	500	48.84	205.80	206	未进入负面清单	否	无	
1969	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	十二中箱变变压器	500	41.05	244.75	245	未进入负面清单	否	无	
1970	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	卫国路#4箱变变压器	315	26.66	199.52	200	未进入负面清单	否	无	

1971	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	10kV南虹线	碧景家园#1组合箱变#1变压器	630	22.93	422.54	423	未进入负面清单	否	无	
1972	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	10kV南虹线	碧景家园#2组合箱变#1变压器	630	29.89	378.69	379	未进入负面清单	否	无	
1973	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	10kV南虹线	阳光尊邸#4	630	22.73	423.80	424	未进入负面清单	否	无	
1974	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东喻变1764东龙甲线	龙鼎山庄#8箱变变压器	630	10.06	503.62	504	未进入负面清单	否	无	
1975	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0260宏林线	宏林线#8箱变变压器	800	27.24	502.08	502	未进入负面清单	否	无	
1976	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0260宏林线	宏林线#6箱变变压器	800	28.84	489.28	489	未进入负面清单	否	无	
1977	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0260宏林线	宏林线#2箱变变压器	800	24.77	521.84	522	未进入负面清单	否	无	
1978	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0260宏林线	宏林线#4箱变变压器	800	33.89	448.88	449	未进入负面清单	否	无	
1979	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	隆江箱变	630	20.6	437.22	437	未进入负面清单	否	无	
1980	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1772东龙乙线	健康路#1箱变变压器	315	15.13	235.84	236	未进入负面清单	否	无	
1981	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1772东龙乙线	健康路#2箱变变压器	500	21.38	343.10	343	未进入负面清单	否	无	
1982	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1772东龙乙线	龙鼎山庄二期#1箱变变压器	500	29.38	303.10	303	未进入负面清单	否	无	
1983	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1772东龙乙线	龙鼎山庄二期#2箱变变压器	500	24.61	326.95	327	未进入负面清单	否	无	
1984	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1772东龙乙线	龙鼎山庄二期#3箱变变压器	500	17.41	362.95	363	未进入负面清单	否	无	
1985	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1772东龙乙线	龙鼎山庄二期#4箱变变压器	630	14.95	472.82	473	未进入负面清单	否	无	
1986	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城外线	金地翠园#3	800	20.11	559.12	559	未进入负面清单	否	无	
1987	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV油脂线	芙蓉花园#2箱变	630	25.41	406.92	407	未进入负面清单	否	无	
1988	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	祥和缘#2箱变	750	25.38	484.65	485	未进入负面清单	否	无	
1989	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV油脂线	新家族#4箱变	750	21.08	516.90	517	未进入负面清单	否	无	
1990	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	祥和缘#3箱变	630	22.06	428.02	428	未进入负面清单	否	无	
1991	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV油脂线	芙蓉花园#3箱变	630	23.13	421.28	421	未进入负面清单	否	无	

1992	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV油脂线	新家族#7箱变	630	25.8	404.46	404	未进入负面清单	否	无	
1993	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	祥和缘#6箱变	630	11.37	495.37	495	未进入负面清单	否	无	
1994	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	中新华#55箱变变压器	750	13.98	570.15	570	未进入负面清单	否	无	
1995	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	中新华#56箱变变压器	500	21.18	344.10	344	未进入负面清单	否	无	
1996	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	中新华#53箱变变压器	750	34	420.00	420	未进入负面清单	否	无	
1997	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	粮食局#1变压器	400	63.36	106.56	107	未进入负面清单	否	无	
1998	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	粮食局#2变压器	400	31.63	233.48	233	未进入负面清单	否	无	
1999	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	铁路线白塔二建欧式组合箱变#1	400	60.03	119.88	120	未进入负面清单	否	无	
2000	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	铁路线白塔二建欧式组合箱变#2	400	61.13	115.48	115	未进入负面清单	否	无	
2001	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	滨河#1箱变	750	47.4	319.50	320	未进入负面清单	否	无	
2002	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	新梅#3箱变	500	10.84	395.80	396	未进入负面清单	否	无	
2003	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	康圣园箱变	750	24.89	488.33	488	未进入负面清单	否	无	
2004	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	北顺城#2箱变	500	25.17	324.15	324	未进入负面清单	否	无	
2005	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	十六中箱变	630	3.63	544.13	544	未进入负面清单	否	无	
2006	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	小南线	七组团一号变	400	25.67	257.32	257	未进入负面清单	否	无	
2007	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	十九局变电亭#1变压器	800	18.76	569.92	570	未进入负面清单	否	无	
2008	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1772东龙乙线	龙鼎山庄二期#5箱变变压器	500	13.62	381.90	382	未进入负面清单	否	无	
2009	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	10kV华东一号线	喇嘛园#2	630	7.17	521.83	522	未进入负面清单	否	无	
2010	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	10kV华东一号线	喇嘛园#3	630	9.95	504.32	504	未进入负面清单	否	无	
2011	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	10kV华东一号线	风和日丽#3	800	21.2	550.40	550	未进入负面清单	否	无	
2012	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	10kV华东一号线	风和日丽#4	800	17.32	581.44	581	未进入负面清单	否	无	



2013	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	10kV华东一号线	风和日丽#1	800	40.52	395.84	396	未进入负面清单	否	无	
2014	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	10kV华东一号线	风和日丽#2	800	13.43	612.56	613	未进入负面清单	否	无	
2015	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	喇嘛园#8箱变	630	13.77	480.25	480	未进入负面清单	否	无	
2016	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	喇嘛园#6箱变	630	15.87	467.02	467	未进入负面清单	否	无	
2017	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	喇嘛园#7箱变	630	22.96	422.35	422	未进入负面清单	否	无	
2018	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3544农业线	电业小区#1箱变变压器	750	22.83	503.78	504	未进入负面清单	否	无	
2019	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3548红砖线	文庙#3	750	6.13	629.03	629	未进入负面清单	否	无	
2020	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV华联线	大南委#1箱变	750	14.59	565.58	566	未进入负面清单	否	无	
2021	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV华联线	大南委#2箱变	315	21.22	216.66	217	未进入负面清单	否	无	
2022	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	10kV华东一号线	长吉#2箱变	750	31.99	435.08	435	未进入负面清单	否	无	
2023	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	10kV华东一号线	长吉#1箱变	750	17.91	540.68	541	未进入负面清单	否	无	
2024	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	南新华#4箱变变压器	750	10.11	599.18	599	未进入负面清单	否	无	
2025	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV华联线	清华园箱变	750	33.62	422.85	423	未进入负面清单	否	无	
2026	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV华联线	体育场#1箱变	750	24.03	494.78	495	未进入负面清单	否	无	
2027	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	沈空#5箱变	750	12.37	582.23	582	未进入负面清单	否	无	
2028	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	沈空#6箱变	630	28.43	387.89	388	未进入负面清单	否	无	
2029	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	沈空#1箱变	750	14.48	566.40	566	未进入负面清单	否	无	
2030	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	沈空#3箱变	800	12.16	622.72	623	未进入负面清单	否	无	
2031	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	沈空#4箱变	800	13.02	615.84	616	未进入负面清单	否	无	
2032	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	沈空#7箱变	750	18.2	538.50	539	未进入负面清单	否	无	
2033	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	和平#2箱变	800	21.54	547.68	548	未进入负面清单	否	无	

2034	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	和平#3箱变	500	12.48	387.60	388	未进入负面清单	否	无	
2035	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	城乡线光明委#1欧式组合箱变#1变压器	630	7.17	521.83	522	未进入负面清单	否	无	
2036	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	城乡线光明委#1欧式组合箱变#2变压器	630	61.32	180.68	181	未进入负面清单	否	无	
2037	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV光明线	光明线卧狮#1欧式组合箱变2#变压器	500	27.52	312.40	312	未进入负面清单	否	无	
2038	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	10kV南外线	西文化#1组合箱变#2变压器	630	31.07	371.26	371	未进入负面清单	否	无	
2039	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	百亿三期#1组合箱变#2变压器	630	21.33	432.62	433	未进入负面清单	否	无	
2040	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	百亿三期#2组合箱变#2变压器	630	19.9	441.63	442	未进入负面清单	否	无	
2041	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18068安南线	八家子#1箱变变压器	500	28.54	307.30	307	未进入负面清单	否	无	
2042	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18068安南线	八家子#2箱变变压器	500	28.35	308.25	308	未进入负面清单	否	无	
2043	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18068安南线	八家子#3箱变变压器	500	22.97	335.15	335	未进入负面清单	否	无	
2044	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18068安南线	八家子#4箱变变压器	750	14.84	563.70	564	未进入负面清单	否	无	
2045	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18068安南线	兴弓#1箱变变压器	800	16.37	589.04	589	未进入负面清单	否	无	
2046	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18068安南线	兴弓#2箱变变压器	800	19.48	564.16	564	未进入负面清单	否	无	
2047	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18068安南线	兴弓#3箱变变压器	800	23.73	530.16	530	未进入负面清单	否	无	
2048	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18068安南线	凯金亚#1箱变压器	630	36.68	335.92	336	未进入负面清单	否	无	
2049	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18068安南线	建安#3箱变压器	750	17.34	544.95	545	未进入负面清单	否	无	
2050	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18068安南线	建安#4箱变压器	800	21.11	551.12	551	未进入负面清单	否	无	
2051	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18068安南线	建安#1箱变压器	800	21.86	545.12	545	未进入负面清单	否	无	
2052	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18068安南线	建安#2箱变压器	800	24.99	520.08	520	未进入负面清单	否	无	
2053	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18068安南线	建安#5箱变压器	500	19.35	353.25	353	未进入负面清单	否	无	
2054	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18068安南线	建安#6箱变压器	800	17.61	579.12	579	未进入负面清单	否	无	

2055	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18068安南线	凯金亚#2箱变压器	630	19.92	441.50	442	未进入负面清单	否	无	
2056	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0956岭西线	苏北1#变压器	500	5.09	424.55	425	未进入负面清单	否	无	
2057	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣路1#箱变变压器	500	8.9	405.50	406	未进入负面清单	否	无	
2058	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣家园4#箱变1#变压器	500	26	320.00	320	未进入负面清单	否	无	
2059	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣家园4#箱变2#变压器	500	23.83	330.85	331	未进入负面清单	否	无	
2060	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣家园3#箱变1#变压器	500	27.96	310.20	310	未进入负面清单	否	无	
2061	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣家园3#箱变2#变压器	500	17.39	363.05	363	未进入负面清单	否	无	
2062	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣家园2#箱变1#变压器	630	29.64	380.27	380	未进入负面清单	否	无	
2063	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣家园2#箱变2#变压器	630	14.94	472.88	473	未进入负面清单	否	无	
2064	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣家园1#箱变1#变压器	630	26.87	397.72	398	未进入负面清单	否	无	
2065	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣家园1#箱变2#变压器	630	22.35	426.20	426	未进入负面清单	否	无	
2066	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城内线	滨河#4箱变变压器	300	33.99	168.03	168	未进入负面清单	否	无	
2067	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城内线	二院箱变变压器	750	19.31	530.18	530	未进入负面清单	否	无	
2068	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城内线	卫国路#1箱变变压器	800	34.89	440.88	441	未进入负面清单	否	无	
2069	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城内线	利嘉小区#1箱变变压器	500	21.09	344.55	345	未进入负面清单	否	无	
2070	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城内线	利嘉小区#2箱变变压器	500	10.1	399.50	400	未进入负面清单	否	无	
2071	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV光明线	普化#3箱变	750	40.74	369.45	369	未进入负面清单	否	无	
2072	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV光明线	普化#2箱变	750	41.94	360.45	360	未进入负面清单	否	无	
2073	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV光明线	人民商场#1箱变	800	6.07	671.44	671	未进入负面清单	否	无	
2074	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV光明线	人民商场#2	500	18.77	356.15	356	未进入负面清单	否	无	
2075	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV光明线	中新华#46箱变	750	9.96	600.30	600	未进入负面清单	否	无	

2076	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV光明线	中新华#41箱变	750	25.14	486.45	486	未进入负面清单	否	无	
2077	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV光明线	中新华#42箱变	500	7.09	414.55	415	未进入负面清单	否	无	
2078	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV光明线	中新华#43箱变	750	51.44	289.20	289	未进入负面清单	否	无	
2079	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV光明线	光明线卧狮#1欧式组合箱变1#变压器	400	25.59	257.64	258	未进入负面清单	否	无	
2080	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV光明线	卧狮#2箱变	750	19.04	532.20	532	未进入负面清单	否	无	
2081	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV光明线	福民#2箱变	750	16.83	548.78	549	未进入负面清单	否	无	
2082	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18552站铁线	石碑楼#3箱变	500	38.2	259.00	259	未进入负面清单	否	无	
2083	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	中新华#31箱变变压器	750	31.11	441.68	442	未进入负面清单	否	无	
2084	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	中新华#44箱变变压器	500	42.4	238.00	238	未进入负面清单	否	无	
2085	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	中新华#45箱变变压器	500	46.29	218.55	219	未进入负面清单	否	无	
2086	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	菜市#3箱变变压器	500	32.42	287.90	288	未进入负面清单	否	无	
2087	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	天元箱变变压器	300	17.61	217.17	217	未进入负面清单	否	无	
2088	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1778龙源线	龙源线龙源小区一期#1欧变(1)变压器	630	21.59	430.98	431	未进入负面清单	否	无	
2089	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1778龙源线	龙源线龙源小区一期#2欧变变压器	630	26.18	402.07	402	未进入负面清单	否	无	
2090	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1778龙源线	龙源线龙源小区一期#3欧变(东)变压器	630	41.03	308.51	309	未进入负面清单	否	无	
2091	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1778龙源线	龙源线龙源小区一期#4欧变(1)变压器	630	19.71	442.83	443	未进入负面清单	否	无	
2092	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1778龙源线	龙源线龙源小区一期#5欧变(1)变压器	630	19.92	441.50	442	未进入负面清单	否	无	
2093	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东喻变1764东龙甲线	东龙甲线#12右1右2(1)变压器	630	51.41	243.12	243	未进入负面清单	否	无	
2094	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3876新邮线	消防变电亭#1变压器	630	35.07	346.06	346	未进入负面清单	否	无	
2095	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV华联线	东青年#1变电亭#1变压器	315	8.63	256.32	256	未进入负面清单	否	无	
2096	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18552站铁线	石碑楼#2变电亭一号变压器	630	86.5	22.05	22	未进入负面清单	否	无	

2097	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18552站铁线	石牌楼#2变电亭二号变压器	630	61.89	177.09	177	未进入负面清单	否	无	
2098	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺宿线	辽纺土建变电亭一号变压器	315	1.49	278.81	279	未进入负面清单	否	无	
2099	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城内线	清真变电亭#2变压器	800	25.15	518.80	519	未进入负面清单	否	无	
2100	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城内线	清真变电亭#3变压器	1000	33.17	568.30	568	未进入负面清单	否	无	
2101	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城内线	西地号变电亭#2变压器	800	2.12	703.04	703	未进入负面清单	否	无	
2102	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV光明线	菜市#2变电亭一号变压器	630	52.5	236.25	236	未进入负面清单	否	无	
2103	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV光明线	菜市#2变电亭二号变压器	400	30.1	239.60	240	未进入负面清单	否	无	
2104	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV光明线	石牌楼#1变电亭一号变压器	630	82.07	49.96	50	未进入负面清单	否	无	
2105	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV光明线	石牌楼#1变电亭二号变压器	630	70.29	124.17	124	未进入负面清单	否	无	
2106	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	东文化变电亭#1变压器	800	23.53	531.76	532	未进入负面清单	否	无	
2107	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	东文化变电亭#2变压器	800	35.72	434.24	434	未进入负面清单	否	无	
2108	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	大什线#9(H)文城尚品变电亭1#变压器	1000	14.32	756.80	757	未进入负面清单	否	无	
2109	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	大什线#9(H)文城尚品变电亭2#变压器	1000	17.6	724.00	724	未进入负面清单	否	无	
2110	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	大什线#9(H)文城尚品二期变电亭1#变压器	1000	42.84	471.60	472	未进入负面清单	否	无	
2111	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	大什线#9(H)文城尚品二期变电亭2#变压器	1000	31.99	580.10	580	未进入负面清单	否	无	
2112	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3460蔡里线	晟雅格林#1箱变变压器	500	13.12	384.40	384	未进入负面清单	否	无	
2113	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3460蔡里线	晟雅格林#2箱变变压器	500	17.16	364.20	364	未进入负面清单	否	无	
2114	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3460蔡里线	晟雅格林#3箱变变压器	500	22.67	336.65	337	未进入负面清单	否	无	
2115	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变156生活乙线	生活甲线西马生活区#2箱变变压器	500	18.8	356.00	356	未进入负面清单	否	无	
2116	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变156生活乙线	生活甲线西马生活区#3箱变变压器	500	11.41	392.95	393	未进入负面清单	否	无	
2117	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变156生活乙线	生活甲线西马生活区#4箱变变压器	500	16.2	369.00	369	未进入负面清单	否	无	

2118	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17786葛热线	供电局箱变变压器	630	13.89	479.49	479	未进入负面清单	否	无	
2119	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变156生活乙线	盛盟小区#1箱变变压器	630	10.16	502.99	503	未进入负面清单	否	无	
2120	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3542三新线	曙光天信小区1#箱变1#变压器	630	3.52	544.82	545	未进入负面清单	否	无	
2121	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3542三新线	曙光天信小区1#箱变2#变压器	630	2.76	549.61	550	未进入负面清单	否	无	
2122	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3556钢管线	辽麻小区#1箱变变压器	630	54.76	222.01	222	未进入负面清单	否	无	
2123	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3556钢管线	辽麻小区#2箱变变压器	750	30.44	446.70	447	未进入负面清单	否	无	
2124	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3556钢管线	辽麻小区#5箱变变压器	750	40.33	372.53	373	未进入负面清单	否	无	
2125	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3556钢管线	辽麻小区#3箱变变压器	750	28.05	464.63	465	未进入负面清单	否	无	
2126	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3556钢管线	辽麻小区#4箱变变压器	750	28.54	460.95	461	未进入负面清单	否	无	
2127	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	百亿三期#3组合箱变#2变压器	500	20.7	346.50	347	未进入负面清单	否	无	
2128	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	10kV南虹线	碧景家园#1组合箱变#2变压器	630	25.31	407.55	408	未进入负面清单	否	无	
2129	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	10kV南虹线	碧景家园#2组合箱变#2变压器	630	30.14	377.12	377	未进入负面清单	否	无	
2130	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城外线	金宝#4	315	5.09	267.47	267	未进入负面清单	否	无	
2131	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城外线	金宝#3	800	6.57	667.44	667	未进入负面清单	否	无	
2132	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城外线	金地翠园#6	800	17.09	583.28	583	未进入负面清单	否	无	
2133	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城外线	景明花园箱变	750	19.04	532.20	532	未进入负面清单	否	无	
2134	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城外线	金地翠园#5	750	29.5	453.75	454	未进入负面清单	否	无	
2135	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城外线	金地翠园#1	750	15.82	556.35	556	未进入负面清单	否	无	
2136	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城外线	金地翠园#2	750	13.09	576.83	577	未进入负面清单	否	无	
2137	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城外线	金宝#1	500	11.2	394.00	394	未进入负面清单	否	无	
2138	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城外线	金宝#2	500	19.34	353.30	353	未进入负面清单	否	无	

2139	国网辽阳市白塔区供电公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	南青年#4箱变	750	43.6	348.00	348	未进入负面清单	否	无	
2140	国网辽阳市白塔区供电公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	南新华#5箱变	500	18.03	359.85	360	未进入负面清单	否	无	
2141	国网辽阳市白塔区供电公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	电陶箱变	500	55.2	174.00	174	未进入负面清单	否	无	
2142	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18068安南线	八家子变电亭1#变压器	800	87	24.00	24	未进入负面清单	否	无	
2143	国网辽阳市白塔区供电公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	三组团#2变压器	630	21.3	432.81	433	未进入负面清单	否	无	
2144	国网辽阳市白塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	水塔#1变电亭#2变压器	630	22.38	426.01	426	未进入负面清单	否	无	
2145	国网辽阳市白塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	新梅#1变电亭#3变压器	630	44.12	289.04	289	未进入负面清单	否	无	
2146	国网辽阳市白塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	新梅#1变电亭#1变压器	315	5.53	266.08	266	未进入负面清单	否	无	
2147	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣路#4箱变变压器	500	20.26	348.70	349	未进入负面清单	否	无	
2148	国网辽阳市宏伟区供电公司	新城66kV变电站	新城变3958-新东线	颐美新苑小区1#箱变变压器	630	26.15	402.26	402	未进入负面清单	否	无	
2149	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣路#2箱变变压器	800	19.14	566.88	567	未进入负面清单	否	无	
2150	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣路#3箱变变压器	500	52.64	186.80	187	未进入负面清单	否	无	
2151	国网辽阳市宏伟区供电公司	新城66kV变电站	新城变3958-新东线	泛美华庭2#欧变#1变压器	630	25.91	403.77	404	未进入负面清单	否	无	
2152	国网辽阳市宏伟区供电公司	新城66kV变电站	新城变3958-新东线	泛美华庭4#欧变#1变压器	630	28.58	386.95	387	未进入负面清单	否	无	
2153	国网辽阳市弓长岭区供电公司	永久66kV变电站	永久变18266永翁甲线	永久变18266永翁甲线永翁甲线43#变压器(42下翁家)(新)	100	85.57	4.43	4	未进入负面清单	否	无	
2154	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18048安街线	安平变18048安街线安街线4F西大井分06#变压器(农行住宅小区)	100	25.35	64.65	65	未进入负面清单	否	无	
2155	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0956岭西线	苏北2#变压器	800	1.55	707.60	708	未进入负面清单	否	无	
2156	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	银盛家园3#箱变变压器	500	23.68	331.60	332	未进入负面清单	否	无	
2157	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7154王上线	王上线3#德达新村3#箱变变压器	315	30.11	188.65	189	未进入负面清单	否	无	
2158	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17786葛热线	铍西新村住宅小区1#箱变变压器	630	13.28	483.34	483	未进入负面清单	否	无	
2159	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17786葛热线	铍西新村住宅小区6#箱变变压器	630	39.63	317.33	317	未进入负面清单	否	无	

2160	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17786葛热线	铍西新村住宅小区8#箱变变压器	630	20.23	439.55	440	未进入负面清单	否	无	
2161	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变254万镇二线	万家灯火2#箱变变压器	630	28.04	390.35	390	未进入负面清单	否	无	
2162	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	灯塔市光明小区西区箱变变压器	630	20.58	437.35	437	未进入负面清单	否	无	
2163	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17744葛林线	灯林主干7#箱变1#变压器	500	25.29	323.55	324	未进入负面清单	否	无	
2164	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线兰凤村七组台区变压器	200	14.44	151.12	151	未进入负面清单	否	无	
2165	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变156生活乙线	邵二台变144生活甲线生活甲线#20变压器	315	83.02	21.99	22	未进入负面清单	否	无	
2166	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁徐线55#变压器	315	87	9.45	9	未进入负面清单	否	无	
2167	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4068纸机线	纸机线大林分#24+1变压器	200	10.77	158.46	158	未进入负面清单	否	无	
2168	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变672向寺线	向寺线3#箱变配变	630	13.9	479.43	479	未进入负面清单	否	无	
2169	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变672向寺线	向寺线7#箱变配变	630	22.88	422.86	423	未进入负面清单	否	无	
2170	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家66kV变电站	兰家变16243兰西线	10kV兰西线化塑分#4(四里五队台区)变压器	400	7.92	328.32	328	未进入负面清单	否	无	
2171	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1674向华线	向华线4#箱变配变	630	37.2	332.64	333	未进入负面清单	否	无	
2172	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线南台村二组	100	67.5	22.50	23	未进入负面清单	否	无	
2173	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3262千山线	红房子小区#1箱变1#变压器	400	38.44	206.24	206	未进入负面清单	否	无	
2174	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7046沙干线	沙干线东干河七组分歧#14变压器	200	68.47	43.06	43	未进入负面清单	否	无	
2175	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线沙大线兵马分歧21号杆变压器	100	84.8	5.20	5	未进入负面清单	否	无	
2176	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7048沙大线	沙岭变沙大线双台子二组分歧20号杆变压器	200	29.36	121.28	121	未进入负面清单	否	无	
2177	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7048沙大线	10kV沙大线小沟三组分07左5#(大沟村五组台区)变压器	400	10.06	319.76	320	未进入负面清单	否	无	
2178	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变646向林线	向阳变646向林线三新分歧07#变压器	315	41.4	153.09	153	未进入负面清单	否	无	
2179	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7154王上线	王家变7154王上线泗河一队分歧#10变压器	100	41.07	48.93	49	未进入负面清单	否	无	
2180	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16150望普线	普罗旺斯6#箱变变压器	630	32.13	364.58	365	未进入负面清单	否	无	



2181	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11374三农线	首山农场小区1#箱变#1变压器	630	12.34	489.26	489	未进入负面清单	否	无	
2182	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0954 泉眼线	泉眼线苏家分陈家小区#4变压器	800	12.64	618.88	619	未进入负面清单	否	无	
2183	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1664向管线	向管线1#箱变配变	315	9.94	252.19	252	未进入负面清单	否	无	
2184	国网辽阳市宏伟区供电公司	东喻66kV变电站	1762东泽线	龙泽小区#1欧变变压器(1)	630	36.49	337.11	337	未进入负面清单	否	无	
2185	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园8#箱变变压器	630	19.1	446.67	447	未进入负面清单	否	无	
2186	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园5#箱变变压器	630	21.7	430.29	430	未进入负面清单	否	无	
2187	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园11#箱变变压器	630	14.82	473.63	474	未进入负面清单	否	无	
2188	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园10#箱变变压器	630	21.17	433.63	434	未进入负面清单	否	无	
2189	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	铍西新村4#箱变1#变压器	500	51.86	190.70	191	未进入负面清单	否	无	
2190	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	铍西新村5#箱变1#变压器	630	24.48	412.78	413	未进入负面清单	否	无	
2191	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	铍西新村8#箱变1#变压器	630	9.47	507.34	507	未进入负面清单	否	无	
2192	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	三块石变842三张线南坨村三组变压器	200	47.96	84.08	84	未进入负面清单	否	无	
2193	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线黄黄线主干29#地税综合台变压器	100	40.05	49.95	50	未进入负面清单	否	无	
2194	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线黄金四组台区分07#变压器	100	70.68	19.32	19	未进入负面清单	否	无	
2195	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线曲轴分歧1#变压器	50	76.5	6.75	7	未进入负面清单	否	无	
2196	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线孤邱线主干89#韩王村变压器	200	87	6.00	6	未进入负面清单	否	无	
2197	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线文泽分歧01#变韩王四组变压器	100	65.84	24.16	24	未进入负面清单	否	无	
2198	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变448小八线	小屯变448小八线水峪村一组变压器	100	74.61	15.39	15	未进入负面清单	否	无	
2199	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变448小八线	小屯变448小八线水峪村分03#变压器	50	44.27	22.87	23	未进入负面清单	否	无	
2200	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变15644小城线	小屯变448小八线小高城分7#变压器	50	72.87	8.57	9	未进入负面清单	否	无	
2201	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线詹家二组变压器	100	40.36	49.64	50	未进入负面清单	否	无	

2202	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变352河南线中仆村三组变压器(一)	100	9.72	80.28	80	未进入负面清单	否	无	
2203	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线中卜村四组变压器	315	54.48	111.89	112	未进入负面清单	否	无	
2204	国网辽阳县供电公司	八会66kV变电站	八会变8048八西线	八会变047八西线通明九十组台区变压器	50	87.52	1.24	1	未进入负面清单	否	无	
2205	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线粉土崖村变压器	100	87	3.00	3	未进入负面清单	否	无	
2206	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线上卜村三组变压器	100	15.28	74.72	75	未进入负面清单	否	无	
2207	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线鸡鸣村一组变压器	50	80.09	4.96	5	未进入负面清单	否	无	
2208	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线鱼窖村台区变压器	160	38.18	82.91	83	未进入负面清单	否	无	
2209	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线老背村二组变压器	100	56.54	33.46	33	未进入负面清单	否	无	
2210	国网辽阳县供电公司	开发66kV变电站	开发变858开镇线	开发变858开镇线中学家属楼2变压器	200	23.28	133.44	133	未进入负面清单	否	无	
2211	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变444刘开线	开发变858开镇线繁华商场住宅变压器	200	16.48	147.04	147	未进入负面清单	否	无	
2212	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线隆南线主干38#隆昌村九组变压器	50	66.32	11.84	12	未进入负面清单	否	无	
2213	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线郭家分歧54#郭家村六组变压器	200	50.53	78.94	79	未进入负面清单	否	无	
2214	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线长林村八组变压器	100	42.37	47.63	48	未进入负面清单	否	无	
2215	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变444小上线	小屯变444小上线大屯分歧05#变压器	400	40.73	197.08	197	未进入负面清单	否	无	
2216	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线郑家村一组变压器	100	58.78	31.22	31	未进入负面清单	否	无	
2217	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3258建材线	小屯变444小上线达子村井尔沟变压器	50	71.12	9.44	9	未进入负面清单	否	无	
2218	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线新台村一组变压器	100	55.68	34.32	34	未进入负面清单	否	无	
2219	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变444小上线	小屯变444小上线钓水西街变压器	200	43.47	93.06	93	未进入负面清单	否	无	
2220	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线大台村二组变压器	100	32.71	57.29	57	未进入负面清单	否	无	
2221	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变444小上线	小屯变444小上线江官东街变压器	315	29.12	191.77	192	未进入负面清单	否	无	
2222	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线付五道村分03#付伍道二组变压器	80	35.32	43.74	44	未进入负面清单	否	无	

2223	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线河沿六组变压器	200	21.51	136.98	137	未进入负面清单	否	无	
2224	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线三道三组变压器	50	72.71	8.65	9	未进入负面清单	否	无	
2225	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线庙沟二三组变压器	100	47.85	42.15	42	未进入负面清单	否	无	
2226	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉北线主干26#吉洞五组变压器	30	87	0.90	1	未进入负面清单	否	无	
2227	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉洞兴隆村七组变压器	200	34.04	111.92	112	未进入负面清单	否	无	
2228	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变151小刘线	小张变151小刘线小张二组变压器	200	57.7	64.60	65	未进入负面清单	否	无	
2229	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线邱家三组分歧02#邱家村三组变压器	80	19.75	56.20	56	未进入负面清单	否	无	
2230	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线中心卜分歧#2祁家村一组台区变压器	80	87	2.40	2	未进入负面清单	否	无	
2231	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线古树村四组变压器	100	68.38	21.62	22	未进入负面清单	否	无	
2232	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变158小钢线	小张变158小钢线小红旗分22#变压器	200	73.55	32.90	33	未进入负面清单	否	无	
2233	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙山线11944	怡景花园#4变电所#1变压器	800	21.25	550.00	550	未进入负面清单	否	无	
2234	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	罗卧村15#台区机井变压器	100	19.7	70.30	70	未进入负面清单	否	无	
2235	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线沙干线西干分歧#26变压器	100	49.73	40.27	40	未进入负面清单	否	无	
2236	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二66kV变电站	峨二变3660峨农线	10kV峨农线峨-砖分24#(峨嵋果园台区)变压器	50	16.98	36.51	37	未进入负面清单	否	无	
2237	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变646向林线	雅居园二号箱变配电变压器	800	83.95	48.40	48	未进入负面清单	否	无	
2238	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	牛轭小岗子机井变压器	100	39.56	50.44	50	未进入负面清单	否	无	
2239	国网辽阳县供电公司	立开66kV变电站	立开变443立大线	颍华工业园综合台	400	42.59	189.64	190	未进入负面清单	否	无	
2240	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变158小钢线	常庄花卉综合台区	200	38.75	102.50	103	未进入负面清单	否	无	
2241	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	西三家水改旱机井变压器	100	24.79	65.21	65	未进入负面清单	否	无	
2242	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河恒线18496	恒大五期2#配电室1#变压器配电变压器	800	22.21	542.32	542	未进入负面清单	否	无	
2243	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河恒线18496	恒大五期2#配电室2#变压器配电变压器	800	48.4	332.80	333	未进入负面清单	否	无	

2244	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	书香茗景配电室#1变压器	500	24.27	328.65	329	未进入负面清单	否	无	
2245	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	书香茗景配电室#2变压器	500	24.21	328.95	329	未进入负面清单	否	无	
2246	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线92#(连山南考核)变压器	200	75.44	29.12	29	未进入负面清单	否	无	
2247	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线照明分歧06+1#(三台子中考核)	100	12.58	77.42	77	未进入负面清单	否	无	
2248	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳富线富庄提水分5#(富庄北考核)	100	83.04	6.96	7	未进入负面清单	否	无	
2249	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线王家八组变压器	200	6.82	166.36	166	未进入负面清单	否	无	
2250	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	天齐#1箱变	750	21.31	515.18	515	未进入负面清单	否	无	
2251	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18052安寒线	安寒线#11右5清秀苑1北箱变变压器	315	74.3	49.46	49	未进入负面清单	否	无	
2252	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18062安石乙线	亿圣华庭#1箱变变压器间隔配电变压器	250	14.31	189.23	189	未进入负面清单	否	无	
2253	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	辽阳县隆昌新潮小区	200	36.51	106.98	107	未进入负面清单	否	无	
2254	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11946曙阳线	双阳新区1#配电变压器配电变压器	800	11.66	626.72	627	未进入负面清单	否	无	
2255	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11946曙阳线	双阳新区2#配电变压器配电变压器	800	8.66	650.72	651	未进入负面清单	否	无	
2256	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11946曙阳线	双阳新区3#配电变压器配电变压器	800	8.5	652.00	652	未进入负面清单	否	无	
2257	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11946曙阳线	双阳新区4#配电变压器配电变压器	800	16.68	586.56	587	未进入负面清单	否	无	
2258	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11946曙阳线	双阳新区5#配电变压器配电变压器	800	6.77	665.84	666	未进入负面清单	否	无	
2259	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11946曙阳线	双阳新区6#配电变压器配电变压器	800	12.48	620.16	620	未进入负面清单	否	无	
2260	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	天齐#3箱变	630	13.83	479.87	480	未进入负面清单	否	无	
2261	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变143佟黑线	老水田机井台区变压器	200	43.07	93.86	94	未进入负面清单	否	无	
2262	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线和平分19#	315	61.92	88.45	88	未进入负面清单	否	无	
2263	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	10kV化学线	10kV化学线#28变台	315	2.37	276.03	276	未进入负面清单	否	无	
2264	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	10kV水源线13#变压器(北)	400	19.54	281.84	282	未进入负面清单	否	无	

2265	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18062安石乙线	亿圣华庭#3箱变变压器间隔配电变压器	250	20.91	172.73	173	未进入负面清单	否	无	
2266	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18062安石乙线	亿圣华庭#4箱变配电变压器	250	3.74	215.65	216	未进入负面清单	否	无	
2267	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16150望普线	莱茵物语2#箱变变压器	630	3.46	545.20	545	未进入负面清单	否	无	
2268	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16150望普线	莱茵物语3#箱变变压器	630	2.98	548.23	548	未进入负面清单	否	无	
2269	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16150望普线	莱茵物语4#箱变变压器	630	1.94	554.78	555	未进入负面清单	否	无	
2270	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17640东郡线	东郡线紫郡河畔小区7#箱变变压器	630	38.27	325.90	326	未进入负面清单	否	无	
2271	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17640东郡线	东郡线紫郡河畔小区6#箱变变压器	630	47	270.90	271	未进入负面清单	否	无	
2272	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	和园小区箱变变压器	315	25.2	204.12	204	未进入负面清单	否	无	
2273	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳矿线蒿子村渔场分支11#(蒿子东北考核)	200	75.68	28.64	29	未进入负面清单	否	无	
2274	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线朱官渔场分歧24#右1(朱官西考核)	100	49.38	40.62	41	未进入负面清单	否	无	
2275	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变442刘北线	朱家林家窝棚变压器	100	22.56	67.44	67	未进入负面清单	否	无	
2276	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4063氯碱线	10kV氯碱线#4左6变台	200	37.28	105.44	105	未进入负面清单	否	无	
2277	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	佟村(新)	200	17.92	144.16	144	未进入负面清单	否	无	
2278	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1680向汇二线	龙都豪庭1#箱变配电变压器	630	10.96	497.95	498	未进入负面清单	否	无	
2279	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1680向汇二线	龙都豪庭2#箱变配电变压器	630	19.21	445.98	446	未进入负面清单	否	无	
2280	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1680向汇二线	龙都豪庭3#箱变配电变压器	500	39.44	252.80	253	未进入负面清单	否	无	
2281	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1680向汇二线	龙都豪庭4#箱变配电变压器	630	5.28	533.74	534	未进入负面清单	否	无	
2282	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1680向汇二线	龙都豪庭5#箱变配电变压器	630	22.83	423.17	423	未进入负面清单	否	无	
2283	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1680向汇二线	龙都豪庭6#箱变配电变压器	630	10.55	500.54	501	未进入负面清单	否	无	
2284	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1680向汇二线	龙都豪庭7#箱变配电变压器	630	27.48	393.88	394	未进入负面清单	否	无	
2285	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1680向汇二线	龙都豪庭8#箱变配电变压器	500	12.66	386.70	387	未进入负面清单	否	无	

2286	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	往户村2组新台（西）	50	47	21.50	22	未进入负面清单	否	无	
2287	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变448小八线	小屯变448小八线小八线主干126#变压器	100	39.42	50.58	51	未进入负面清单	否	无	
2288	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线中仆村一组变压器	100	25.04	64.96	65	未进入负面清单	否	无	
2289	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线罗家村十四组变压器	10	69	2.10	2	未进入负面清单	否	无	
2290	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线小东村一组变压器	80	38.15	41.48	41	未进入负面清单	否	无	
2291	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线张家村二组变压器	30	87	0.90	1	未进入负面清单	否	无	
2292	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线大背村三组变压器	100	77.12	12.88	13	未进入负面清单	否	无	
2293	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变444刘开线	刘二变456刘柳线供电分局住宅分1#变压器	100	87	3.00	3	未进入负面清单	否	无	
2294	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线往户二组照明台区变压器	100	57.15	32.85	33	未进入负面清单	否	无	
2295	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线秦家一五组分03#秦家一五组变压器	100	58.89	31.11	31	未进入负面清单	否	无	
2296	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	三块石变852三黄线蚂蜂村一组变压器	200	27.42	125.16	125	未进入负面清单	否	无	
2297	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	三块石变852三黄线蚂蜂村七组变压器	100	17.12	72.88	73	未进入负面清单	否	无	
2298	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线接官村三组变压器	100	63.83	26.17	26	未进入负面清单	否	无	
2299	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变444小上线	小屯变444小上线西双分歧04#变压器	200	73.81	32.38	32	未进入负面清单	否	无	
2300	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线曹家村六组变压器	125	70.26	24.68	25	未进入负面清单	否	无	
2301	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线南台村一组变压器	50	70.16	9.92	10	未进入负面清单	否	无	
2302	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变444小上线	小屯变444小上线英守东街变压器	100	82.85	7.15	7	未进入负面清单	否	无	
2303	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变444小上线	小屯变444小上线江官西街变压器	315	21.71	215.11	215	未进入负面清单	否	无	
2304	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线塔湾四组变压器	50	30.69	29.66	30	未进入负面清单	否	无	
2305	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线李家村台变压器	50	42.08	23.96	24	未进入负面清单	否	无	
2306	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线河南一组南变压器	100	54.46	35.54	36	未进入负面清单	否	无	

2307	国网辽阳县供电公司	甜水66kV变电站	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线陈家七组变压器	100	20.15	69.85	70	未进入负面清单	否	无	
2308	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线庙沟六组变压器	50	48.5	20.75	21	未进入负面清单	否	无	
2309	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉洞兴隆村六组变压器	100	22.83	67.17	67	未进入负面清单	否	无	
2310	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉洞礼备六、七组变压器	200	20.1	139.80	140	未进入负面清单	否	无	
2311	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线南山分歧09#隆昌村三组台区变压器	100	37.85	52.15	52	未进入负面清单	否	无	
2312	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线高岭分歧34#王家村四组台区变压器	100	49.22	40.78	41	未进入负面清单	否	无	
2313	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线白西沟分歧03#柳家村三组台区变压器	100	49.51	40.49	40	未进入负面清单	否	无	
2314	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线古树村五组变压器	100	69.87	20.13	20	未进入负面清单	否	无	
2315	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线古树村灯变压器	50	42.71	23.65	24	未进入负面清单	否	无	
2316	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线古树村二组变压器	200	54.63	70.74	71	未进入负面清单	否	无	
2317	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线小北河姜窑变压器	400	19.1	283.60	284	未进入负面清单	否	无	
2318	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11374三农线	生态家园小区3#箱变2变压器	630	37.66	329.74	330	未进入负面清单	否	无	
2319	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站恒线18556	恒利新城2#箱变变压器	630	17.1	459.27	459	未进入负面清单	否	无	
2320	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站恒线18556	恒利新城3#箱变变压器	630	43.61	292.26	292	未进入负面清单	否	无	
2321	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站恒线18556	恒利新城9#箱变变压器	630	16.61	462.36	462	未进入负面清单	否	无	
2322	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站徐线18561	恒利新城11#箱变变压器	630	33.77	354.25	354	未进入负面清单	否	无	
2323	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站徐线18561	恒利新城12#箱变变压器	630	51.45	242.87	243	未进入负面清单	否	无	
2324	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站徐线18561	恒利新城13#箱变变压器	630	30.27	376.30	376	未进入负面清单	否	无	
2325	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站徐线18561	恒利新城15#箱变变压器	630	27.9	391.23	391	未进入负面清单	否	无	
2326	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	榛子村一组1变压器	200	12.98	154.04	154	未进入负面清单	否	无	
2327	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	高家村四组(一)变压器	200	19.78	140.44	140	未进入负面清单	否	无	

2328	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变143佟黑线	黑沟台村2号台区变压器机井	400	13.17	307.32	307	未进入负面清单	否	无	
2329	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11962曙源线	工农小区4#箱变2#变压器间隔配电变压器	630	22.25	426.83	427	未进入负面清单	否	无	
2330	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	奥林园4#箱变2#变压器	630	33.92	353.30	353	未进入负面清单	否	无	
2331	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变444小上线	胡家哇右分3号	50	42.8	23.60	24	未进入负面清单	否	无	
2332	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16180望左线	左岸雅筑1#配电室1#配电变压器	630	47.88	265.36	265	未进入负面清单	否	无	
2333	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16180望左线	左岸雅筑1#配电室2#配电变压器	630	44.13	288.98	289	未进入负面清单	否	无	
2334	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16180望左线	左岸雅筑2#配电室1#配电变压器	630	29.9	378.63	379	未进入负面清单	否	无	
2335	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16180望左线	左岸雅筑2#配电室2#配电变压器	630	22.65	424.31	424	未进入负面清单	否	无	
2336	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16180望左线	左岸雅筑2#配电室3#配电变压器	800	34.7	442.40	442	未进入负面清单	否	无	
2337	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16180望左线	左岸雅筑2#配电室4#配电变压器	800	13.5	612.00	612	未进入负面清单	否	无	
2338	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳庄线9左3#(柳条二台区)变压器	400	26.82	252.72	253	未进入负面清单	否	无	
2339	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	蓝天佳苑配电室1#配电变压器	315	14.31	238.42	238	未进入负面清单	否	无	
2340	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	蓝天佳苑配电室2#配电变压器	315	19.25	222.86	223	未进入负面清单	否	无	
2341	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟兴线华鼎龙庭小区3#变压器	630	37.12	333.14	333	未进入负面清单	否	无	
2342	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区1#箱变2#配变	500	49.67	201.65	202	未进入负面清单	否	无	
2343	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区8#箱变2#配变	500	36.86	265.70	266	未进入负面清单	否	无	
2344	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17744葛林线	生产资料住宅楼变压器	100	37.89	52.11	52	未进入负面清单	否	无	
2345	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区5#箱变2#配变	400	35.09	219.64	220	未进入负面清单	否	无	
2346	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区6#箱变1#配变	400	35.21	219.16	219	未进入负面清单	否	无	
2347	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区6#箱变2#配变	400	28.61	245.56	246	未进入负面清单	否	无	
2348	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变784葛镇一线	水御林溪三期1#箱变配电变压器	630	36.44	337.43	337	未进入负面清单	否	无	



2349	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变15668小镇线	大屯变668小镇线水泥厂01#变压器	400	65.3	98.80	99	未进入负面清单	否	无	
2350	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变15668小镇线	大屯变668小镇线东盛房产开发变压器	200	59.67	60.66	61	未进入负面清单	否	无	
2351	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变15668小镇线	大屯变668小镇线国管六号变压器	200	57.26	65.48	65	未进入负面清单	否	无	
2352	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线湾沟六组变压器	30	33.01	17.10	17	未进入负面清单	否	无	
2353	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线台子一组变压器	200	9.35	161.30	161	未进入负面清单	否	无	
2354	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线东沟六组变压器	20	60.9	5.82	6	未进入负面清单	否	无	
2355	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线东沟三组变压器	50	34.63	27.69	28	未进入负面清单	否	无	
2356	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线东沟一组变压器	20	44.18	9.16	9	未进入负面清单	否	无	
2357	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线韩家二组变压器	100	87	3.00	3	未进入负面清单	否	无	
2358	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线鸡爪二组变压器	30	60.58	8.83	9	未进入负面清单	否	无	
2359	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线鸡爪五组变压器	30	55.13	10.46	10	未进入负面清单	否	无	
2360	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线唐家五组分歧02#变压器	30	87.72	0.68	1	未进入负面清单	否	无	
2361	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线东黄泥分歧11#变东黄泥村变压器	200	26.1	127.80	128	未进入负面清单	否	无	
2362	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7141王后线	后烟台#6电井(后烟台南鱼池分支#2右分#4)机井	100	25.18	64.82	65	未进入负面清单	否	无	
2363	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河恒线18496	恒大三期二配电室3#配电变压器	500	18.92	355.40	355	未进入负面清单	否	无	
2364	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河恒线18496	恒大三期二配电室4#配电变压器	500	8.9	405.50	406	未进入负面清单	否	无	
2365	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	东庄线高家分歧39#变压器	200	48.9	82.20	82	未进入负面清单	否	无	
2366	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳矿线主干102#左3(北青长垄考核)	100	63.72	26.28	26	未进入负面清单	否	无	
2367	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0254宏杜线	富华小区4#箱变配电变压器	630	46.13	276.38	276	未进入负面清单	否	无	
2368	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0266宏乐线	富华小区1#箱变配电变压器	630	29.97	378.19	378	未进入负面清单	否	无	
2369	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0266宏乐线	富华小区2#配电室1#变压器	630	26.33	401.12	401	未进入负面清单	否	无	

2370	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0266宏乐线	富华小区2#配电室2#变压器配电变压器	630	23.36	419.83	420	未进入负面清单	否	无	
2371	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0254宏杜线	丰德园箱变2#变压器	630	23.81	417.00	417	未进入负面清单	否	无	
2372	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3256双庙线	63右9右分1号	400	23.39	266.44	266	未进入负面清单	否	无	
2373	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3256双庙线	80右分1号台区	400	18.85	284.60	285	未进入负面清单	否	无	
2374	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变446小工一线	南雪村一号台	400	15.68	297.28	297	未进入负面清单	否	无	
2375	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#83左51(徐台西台变压器)	400	40.13	199.48	199	未进入负面清单	否	无	
2376	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1140佟浪线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#40左28右2(东升大队变压器)	400	54.62	141.52	142	未进入负面清单	否	无	
2377	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳条变056柳庄线柳庄线西广善照明分歧#25(西广村变压器)	400	13.36	306.56	307	未进入负面清单	否	无	
2378	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10574南望线	中天御品#1地下变电所变压器间隔配电变压器	800	23.17	534.64	535	未进入负面清单	否	无	
2379	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	佟二堡变152佟黄线黄腊坨新台变压器	400	26.16	255.36	255	未进入负面清单	否	无	
2380	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	君悦天下#2箱变变压器间隔配电变压器	630	37.31	331.95	332	未进入负面清单	否	无	
2381	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	君悦天下#3箱变变压器间隔配电变压器	630	13.68	480.82	481	未进入负面清单	否	无	
2382	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0254宏杜线	奥林园1#配电室配电变压器	630	35.57	342.91	343	未进入负面清单	否	无	
2383	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0254宏杜线	奥林园2#箱变1#变压器	630	32.31	363.45	363	未进入负面清单	否	无	
2384	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0254宏杜线	奥林园2#箱变2#变压器	630	25.61	405.66	406	未进入负面清单	否	无	
2385	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0254宏杜线	奥林园3#箱变配电变压器	630	33.43	356.39	356	未进入负面清单	否	无	
2386	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0254宏杜线	奥林园6#箱变配电变压器	630	25.76	404.71	405	未进入负面清单	否	无	
2387	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	佟二堡变152佟黄线灯塔佟二堡佟黄线黄北中台变压器	400	57.54	129.84	130	未进入负面清单	否	无	
2388	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	佟二堡变152佟黄线黄北村南台变压器	400	37.9	208.40	208	未进入负面清单	否	无	
2389	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	东七线八荒地新台分支#6(八荒地新建台变压器)	400	17.23	291.08	291	未进入负面清单	否	无	
2390	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线树林子西二区	200	40.35	99.30	99	未进入负面清单	否	无	

2391	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线树林村一组	200	52.8	74.40	74	未进入负面清单	否	无	
2392	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线杏树坨七组	200	12.95	154.10	154	未进入负面清单	否	无	
2393	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线杏树坨村一组	400	12.43	310.28	310	未进入负面清单	否	无	
2394	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线杏树坨四组	200	33.05	113.90	114	未进入负面清单	否	无	
2395	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线马家六组	200	4.98	170.04	170	未进入负面清单	否	无	
2396	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线蒲河一组	200	41.33	97.34	97	未进入负面清单	否	无	
2397	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线树林村三组	400	14.95	300.20	300	未进入负面清单	否	无	
2398	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线龙湾村	200	47.29	85.42	85	未进入负面清单	否	无	
2399	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线树林村	400	42.04	191.84	192	未进入负面清单	否	无	
2400	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18062安石乙线	三官庙小道沟分歧3#变压器	100	41.76	48.24	48	未进入负面清单	否	无	
2401	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线杏树坨村六组	200	8.91	162.18	162	未进入负面清单	否	无	
2402	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线马家村一组	400	20.39	278.44	278	未进入负面清单	否	无	
2403	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线马家村四组	400	31.22	235.12	235	未进入负面清单	否	无	
2404	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线蒲河村七组	200	22.85	134.30	134	未进入负面清单	否	无	
2405	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线牛心坨二组	200	23.21	133.58	134	未进入负面清单	否	无	
2406	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7143王朱线	10kV王朱线西河五队分歧#5(0.4KV西河洪五队台区)变压器	400	8.46	326.16	326	未进入负面清单	否	无	
2407	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线马家二组	200	14.08	151.84	152	未进入负面清单	否	无	
2408	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线蒲河村二组	400	31.26	234.96	235	未进入负面清单	否	无	
2409	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7143王朱线	10kV王朱线排灌站分歧#9右4(0.4KV新生大队台区)变压器	400	8.42	326.32	326	未进入负面清单	否	无	
2410	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子66kV变电站	单庄子变18854单烟线	王家变7141王后线后烟台四队变压器	200	9.09	161.82	162	未进入负面清单	否	无	
2411	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线树林村六组	400	22.74	269.04	269	未进入负面清单	否	无	

2412	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线将军房村	200	25.73	128.54	129	未进入负面清单	否	无	
2413	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线将军房二组	200	36.29	107.42	107	未进入负面清单	否	无	
2414	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线杏树坨五组	200	15.28	149.44	149	未进入负面清单	否	无	
2415	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线杏树坨村九组	200	14.68	150.64	151	未进入负面清单	否	无	
2416	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线将军房六组	200	15.02	149.96	150	未进入负面清单	否	无	
2417	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线树林村四组	400	13.94	304.24	304	未进入负面清单	否	无	
2418	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线东月河二五组变压器	400	21.76	272.96	273	未进入负面清单	否	无	
2419	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线前卜村四、六组变压器	200	51.48	77.04	77	未进入负面清单	否	无	
2420	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线西月河六组变压器	200	16.84	146.32	146	未进入负面清单	否	无	
2421	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变353小相线	小北河变353小相线小北河一组	400	44.03	183.88	184	未进入负面清单	否	无	
2422	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变353小相线	小北河变353小相线小北河六组	200	8.96	162.08	162	未进入负面清单	否	无	
2423	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线前卜村二组变压器	200	47.15	85.70	86	未进入负面清单	否	无	
2424	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线小林村一组变压器	400	37.63	209.48	209	未进入负面清单	否	无	
2425	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线西月河五组变压器	200	33.99	112.02	112	未进入负面清单	否	无	
2426	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线小林子五组变压器	400	23.43	266.28	266	未进入负面清单	否	无	
2427	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线小北河四组变压器	200	28.9	122.20	122	未进入负面清单	否	无	
2428	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7141王后线	王家变7141王后线后烟台暖窖新台变压器	400	3.24	347.04	347	未进入负面清单	否	无	
2429	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18552站铁线	襄平峰汇地下变电所 #3变压器间隔配电变压器	630	19.2	446.04	446	未进入负面清单	否	无	
2430	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线西月河一组变压器	200	44.7	90.60	91	未进入负面清单	否	无	
2431	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线西月河村三组变压器	200	20.13	139.74	140	未进入负面清单	否	无	
2432	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线西月河村四组变压器	400	23.39	266.44	266	未进入负面清单	否	无	

2433	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线小林村二组变压器	200	31.43	117.14	117	未进入负面清单	否	无	
2434	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线通气湾二组变压器	400	47.64	169.44	169	未进入负面清单	否	无	
2435	国网辽阳市宏伟区供电分公司	朴家66kV变电站	朴家变584朴棚线	广场社区#1箱变 变压器间隔配电变压器	630	28.67	386.38	386	未进入负面清单	否	无	
2436	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线西月河村二组变压器	200	50.49	79.02	79	未进入负面清单	否	无	
2437	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线小林村四组变压器	200	35.39	109.22	109	未进入负面清单	否	无	
2438	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线小北河十组变压器	200	36.1	107.80	108	未进入负面清单	否	无	
2439	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线前卜村一组变压器	200	25.01	129.98	130	未进入负面清单	否	无	
2440	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线东月河三组变压器	400	22.72	269.12	269	未进入负面清单	否	无	
2441	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线小北河十一组变压器	400	6.31	334.76	335	未进入负面清单	否	无	
2442	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线小林村三组变压器	200	24.84	130.32	130	未进入负面清单	否	无	
2443	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线通气湾七组2号变压器	200	6.89	166.22	166	未进入负面清单	否	无	
2444	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线烟台信用社1#变压器	100	55.85	34.15	34	未进入负面清单	否	无	
2445	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线方双三组变压器	200	52.85	74.30	74	未进入负面清单	否	无	
2446	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11370三东线	三里变11370三东线三东线主干14#变压器(CDM)	50	11.17	39.42	39	未进入负面清单	否	无	
2447	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3962-新迎线	新迎线1#环网柜104开关新迎线58#变压器(CDM)	100	33.98	56.02	56	未进入负面清单	否	无	
2448	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家66kV变电站	祁家变11052祁纸线	祁家变11052祁纸线祁纸线#1左8变压器(CDM)	100	70.1	19.90	20	未进入负面清单	否	无	
2449	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东工线	合兴苑组合箱变#2变压器	500	22.92	335.40	335	未进入负面清单	否	无	
2450	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线柳壕村三组台区	50	75.29	7.36	7	未进入负面清单	否	无	
2451	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11370三东线	翰林天下箱变#2变压器	630	17.17	458.83	459	未进入负面清单	否	无	
2452	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11370三东线	影视家园2#箱变变压器	800	13.62	611.04	611	未进入负面清单	否	无	
2453	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革线	10kV皮革线有机分#2变台	200	30.39	119.22	119	未进入负面清单	否	无	

2454	国网辽阳市白塔区供电公司	东园66kV变电站	10kV赵家线	10kV赵家线24右4左12东	100	8.28	81.72	82	未进入负面清单	否	无	
2455	国网辽阳市白塔区供电公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	大什线#9(H)文城尚品二期变电亭4#变压器	1000	38.88	511.20	511	未进入负面清单	否	无	
2456	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变158小钢线	小张变158小钢线后杠村照明变压器	200	54.89	70.22	70	未进入负面清单	否	无	
2457	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变646向林线	青龙房地产箱变1配变	500	42.08	239.60	240	未进入负面清单	否	无	
2458	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变646向林线	县鞋厂住宅箱变开关柜配变	630	7	522.90	523	未进入负面清单	否	无	
2459	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水区	三块石变856三水区沙岗村一组变压器	100	50.02	39.98	40	未进入负面清单	否	无	
2460	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水区	三块石变856三水区沙岗村四组变压器	50	79.54	5.23	5	未进入负面清单	否	无	
2461	国网辽阳市宏伟区供电公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0248宏小线	宏伟变0248宏小线宏小线#15左2变压器	315	40.16	157.00	157	未进入负面清单	否	无	
2462	国网辽阳市宏伟区供电公司	朴家66kV变电站	朴家变584朴棚线	广场社区#2箱变变压器间隔配电变压器	630	14.63	474.83	475	未进入负面清单	否	无	
2463	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	新生政府	200	22.9	134.20	134	未进入负面清单	否	无	
2464	国网辽阳市宏伟区供电公司	朴家66kV变电站	朴家变584朴棚线	广场社区#3箱变变压器间隔配电变压器	630	39.75	316.58	317	未进入负面清单	否	无	
2465	国网辽阳市宏伟区供电公司	朴家66kV变电站	朴家变584朴棚线	广场社区#7箱变变压器间隔配电变压器	630	17.32	457.88	458	未进入负面清单	否	无	
2466	国网辽阳市宏伟区供电公司	朴家66kV变电站	朴家变584朴棚线	广场社区#8箱变变压器间隔配电变压器	630	17.86	454.48	454	未进入负面清单	否	无	
2467	国网辽阳市宏伟区供电公司	朴家66kV变电站	朴家变584朴棚线	广场社区#9箱变变压器间隔配电变压器	630	15.87	467.02	467	未进入负面清单	否	无	
2468	国网辽阳市宏伟区供电公司	朴家66kV变电站	朴家变584朴棚线	广场社区#10箱变变压器间隔配电变压器	630	15.94	466.58	467	未进入负面清单	否	无	
2469	国网辽阳市宏伟区供电公司	朴家66kV变电站	朴家变584朴棚线	广场社区#4箱变变压器间隔配电变压器	400	37.37	210.52	211	未进入负面清单	否	无	
2470	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	万宝变243万营线孤家子西台照明分15#(孤家子大棚一号)变压器	100	71.65	18.35	18	未进入负面清单	否	无	
2471	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1054柳粮线	柳李线柳条1队-2变压器	200	85.7	8.60	9	未进入负面清单	否	无	
2472	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变344张粮线	张台子变344张粮线高营村变压器	315	48.48	130.79	131	未进入负面清单	否	无	
2473	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	五一-6.7队(白荒地北灯)	315	9.76	252.76	253	未进入负面清单	否	无	
2474	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳条变044柳大线柳大线#132(西羊角村2#)变压器	200	11.95	156.10	156	未进入负面清单	否	无	

2475	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线建设局住宅台变压器	315	1.71	278.11	278	未进入负面清单	否	无	
2476	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳矿线大于提水分歧18#(大于西考核)	100	57.8	32.20	32	未进入负面清单	否	无	
2477	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV中域线	胜利雅苑#1组合箱变变压器间隔	630	23.84	416.81	417	未进入负面清单	否	无	
2478	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV中域线	胜利雅苑#2组合箱变变压器间隔 配电变压器	630	24.99	409.56	410	未进入负面清单	否	无	
2479	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV中域线	胜利雅苑#3组合箱变变压器间隔 配电变压器	630	31.2	370.44	370	未进入负面清单	否	无	
2480	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV中域线	胜利雅苑#4组合箱变变压器间隔 配电变压器	630	23.4	419.58	420	未进入负面清单	否	无	
2481	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	东七线牛犊西台分支#11(牛犊4队变压器)	400	48.67	165.32	165	未进入负面清单	否	无	
2482	国网辽阳市宏伟区供电分公司	朴家66kV变电站	朴家变584朴棚线	广场社区#11箱变 变压器间隔 配电变压器	400	14.93	300.28	300	未进入负面清单	否	无	
2483	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞村七组南	200	18.78	142.44	142	未进入负面清单	否	无	
2484	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村长林子六组分歧新建变台4#台区机井通变压	50	6.96	41.52	42	未进入负面清单	否	无	
2485	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村长林子六组分歧新建变台5#台区机井通变压	50	16.01	37.00	37	未进入负面清单	否	无	
2486	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11382三南线	城南小区2#箱变#2变压器	630	28.33	388.52	389	未进入负面清单	否	无	
2487	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	襄聚一号配电室配电变压器	800	23.75	530.00	530	未进入负面清单	否	无	
2488	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变444小上线	辽阳市文圣区小屯镇棚户区(一)1#箱变配电变压器	500	12.42	387.90	388	未进入负面清单	否	无	
2489	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	刘家二组B台变压器	100	40.3	49.70	50	未进入负面清单	否	无	
2490	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	丰圣欣园配电室1#配电变压器	630	23.58	418.45	418	未进入负面清单	否	无	
2491	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	丰圣欣园配电室2#配电变压器	630	21.28	432.94	433	未进入负面清单	否	无	
2492	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	水源线4支1#变压器	400	20.12	279.52	280	未进入负面清单	否	无	
2493	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东园线	10kV东园线#9右5	400	38.11	207.56	208	未进入负面清单	否	无	
2494	国网辽阳市宏伟区供电分公司	峨二66kV变电站	峨二变3670峨水线	峨水线69左7+1#变压器	400	14.94	300.24	300	未进入负面清单	否	无	
2495	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线#18变压器	400	17.73	289.08	289	未进入负面清单	否	无	

2496	国网辽阳市弓长岭区供电公司	永久66kV变电站	永久变18266永翁甲线	永久变18266永翁甲线永翁甲线61#变压器(60下翁家)(新)	100	6.07	83.93	84	未进入负面清单	否	无	
2497	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳条变042柳矿线北青提水分歧北青西照明分支#8变压器	315	59.76	95.26	95	未进入负面清单	否	无	
2498	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16150望普线	莱茵物语1#箱变变压器	630	2.31	552.45	552	未进入负面清单	否	无	
2499	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1654向赵线	向赵线A区箱变1#变压器配电变压器	630	35.75	341.78	342	未进入负面清单	否	无	
2500	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1654向赵线	向赵线B区箱变1#变压器配电变压器	630	34.03	352.61	353	未进入负面清单	否	无	
2501	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1654向赵线	向赵线B区箱变2#配变	630	18.51	450.39	450	未进入负面清单	否	无	
2502	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变146邵热线	邵热线博达三期1#箱变配电变压器	500	25.93	320.35	320	未进入负面清单	否	无	
2503	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变146邵热线	邵热线博达三期3#箱变配电变压器	500	15.89	370.55	371	未进入负面清单	否	无	
2504	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10962西连线	大窑变962西连线小达连西灯变压器	400	14.46	302.16	302	未进入负面清单	否	无	
2505	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线李家二组变压器	100	69.44	20.56	21	未进入负面清单	否	无	
2506	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4068纸机线	西辽阳变4068纸机线纸机线#29变压器(CDM)	200	14.01	151.98	152	未进入负面清单	否	无	
2507	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线甜水三组变压器	100	87	3.00	3	未进入负面清单	否	无	
2508	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线兴隆分103#兴隆一组变压器	30	71.16	5.65	6	未进入负面清单	否	无	
2509	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线三道四组变压器	50	38.71	25.65	26	未进入负面清单	否	无	
2510	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线礼备七组分19#礼备四组变压器	200	81.76	16.48	16	未进入负面清单	否	无	
2511	国网辽阳县供电公司	甜水66kV变电站	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线三道八组变压器	50	49.02	20.49	20	未进入负面清单	否	无	
2512	国网辽阳县供电公司	甜水66kV变电站	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线王家六组变压器	100	19.6	70.40	70	未进入负面清单	否	无	
2513	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线礼备十组分25#礼备九组变压器	100	12.21	77.79	78	未进入负面清单	否	无	
2514	国网辽阳县供电公司	甜水66kV变电站	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线陈家十组变压器	100	6.02	83.98	84	未进入负面清单	否	无	
2515	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11364三望线	中南望京#3变电所#2变压器	630	20.94	435.08	435	未进入负面清单	否	无	
2516	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11364三望线	中南望京二期#3变电所#2变压器	630	4.81	536.70	537	未进入负面清单	否	无	



2517	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线27国管变压器	250	54.01	89.98	90	未进入负面清单	否	无	
2518	国网辽阳县供电公司	开发66kV变电站	开发变858开镇线	开发变858开镇线六中宿舍变压器	100	14.8	75.20	75	未进入负面清单	否	无	
2519	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变444刘开线	开发变858开镇线信用社分01#兴华钢厂变压器	30	49.03	12.29	12	未进入负面清单	否	无	
2520	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜31左2变压器	100	84.88	5.12	5	未进入负面清单	否	无	
2521	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜47#变压器	80	87	2.40	2	未进入负面清单	否	无	
2522	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜56#变压器	100	62.27	27.73	28	未进入负面清单	否	无	
2523	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变188小华线	小张变151小刘线小张村变压器	100	73.26	16.74	17	未进入负面清单	否	无	
2524	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线大西四组变压器	100	19.19	70.81	71	未进入负面清单	否	无	
2525	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线塔子四组新变压器	100	64.32	25.68	26	未进入负面清单	否	无	
2526	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线高家五组变压器	50	67.22	11.39	11	未进入负面清单	否	无	
2527	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线六道二组变压器	100	14.38	75.62	76	未进入负面清单	否	无	
2528	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线榛子二组变压器	100	21.21	68.79	69	未进入负面清单	否	无	
2529	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线塔子七组3变压器	100	32.07	57.93	58	未进入负面清单	否	无	
2530	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线柳豪四组照明台区变压器	80	57.66	25.87	26	未进入负面清单	否	无	
2531	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线孟柳二组南变压器	200	76.65	26.70	27	未进入负面清单	否	无	
2532	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线蛤蜊三组新台区变压器	200	54.19	71.62	72	未进入负面清单	否	无	
2533	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线往户一组照明台区变压器	100	57.42	32.58	33	未进入负面清单	否	无	
2534	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线9右4国管变压器	200	26.27	127.46	127	未进入负面清单	否	无	
2535	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线河北向阳村变压器	80	71.2	15.04	15	未进入负面清单	否	无	
2536	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线河北一组变压器	200	59.39	61.22	61	未进入负面清单	否	无	
2537	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线开发住宅1#变压器	200	41.81	96.38	96	未进入负面清单	否	无	

2538	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线浦河村照明	100	72.47	17.53	18	未进入负面清单	否	无	
2539	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变655灯东线	灯二变655灯东线小黄金葡萄地东台分支004#变压器(小黄金村东台区)	50	87	1.50	2	未进入负面清单	否	无	
2540	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	新铧子变066铧大线半山大队变压器	200	23.33	133.34	133	未进入负面清单	否	无	
2541	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线尖台子苗圃分006#变压器	400	13.84	304.64	305	未进入负面清单	否	无	
2542	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线往户屯照明分4#变压器	400	13.84	304.64	305	未进入负面清单	否	无	
2543	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18748后孟乙线	刘二变460刘镇线孟甲6组变压器	100	81.38	8.62	9	未进入负面清单	否	无	
2544	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线王家村1组变压器	200	17.66	144.68	145	未进入负面清单	否	无	
2545	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18052安寒线	安寒线#22平安小区#1箱变变压器	500	18.76	356.20	356	未进入负面清单	否	无	
2546	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18052安寒线	安寒线#22平安小区#2箱变变压器	500	13.57	382.15	382	未进入负面清单	否	无	
2547	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线上头五组变压器	50	71.54	9.23	9	未进入负面清单	否	无	
2548	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线湾沟五组变压器	50	34.04	27.98	28	未进入负面清单	否	无	
2549	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变446小工一线	胜利变581工业线祁家村分歧03#变压器	160	43.43	74.51	75	未进入负面清单	否	无	
2550	国网辽阳县供电公司	八会66kV变电站	八会变046八长线	八会变046八长线文官一二组台区变压器	200	17.67	144.66	145	未进入负面清单	否	无	
2551	国网辽阳县供电公司	八会66kV变电站	八会变046八长线	八会变046八长线文官六七组变压器	100	41.88	48.12	48	未进入负面清单	否	无	
2552	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8847三翟线	三块石变847三则线康明一组A变压器	100	56.02	33.98	34	未进入负面清单	否	无	
2553	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8847三翟线	三块石变847三则线康明村九组变压器	200	10.92	158.16	158	未进入负面清单	否	无	
2554	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8847三翟线	三块石变847三则线康明村六组变压器	50	54.75	17.63	18	未进入负面清单	否	无	
2555	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳条变052柳阁线柳阁线#95(营盘1#变压器)	200	18.1	143.80	144	未进入负面清单	否	无	
2556	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线沈沟线#85(沟子6队综合台区变压器)	400	15.93	296.28	296	未进入负面清单	否	无	
2557	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1860沙东线	西沙三台变压器	200	38.17	103.66	104	未进入负面清单	否	无	

2558	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1860沙东线	沙浒中学变压器	100	44.32	45.68	46	未进入负面清单	否	无	
2559	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1860沙东线	后黑二队变压器	100	65.43	24.57	25	未进入负面清单	否	无	
2560	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17152鸡南线	鸡冠山变152鸡南线胡巴什三台变压器	80	18.2	57.44	57	未进入负面清单	否	无	
2561	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17153鸡西线	鸡冠山变153鸡西线于家上沟分支线02#(于家上沟)变压器	200	15.08	149.84	150	未进入负面清单	否	无	
2562	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	沙浒变844沙西线范官分歧22#(大范官村)变压器	200	38.18	103.64	104	未进入负面清单	否	无	
2563	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#108左55右9(西浪新台)变压器	250	23.75	165.63	166	未进入负面清单	否	无	
2564	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	鸡冠山变142鸡北线詹家堡子分支07#(詹家村一台)变压器	160	53.93	57.71	58	未进入负面清单	否	无	
2565	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	东升变652东金线佟赵线亮子口分歧#22(亮子口村东台变压器)	315	38.01	163.77	164	未进入负面清单	否	无	
2566	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变145佟庄线	佟庄线西台变压器	315	43.99	144.93	145	未进入负面清单	否	无	
2567	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1364张上线	张台子变353张上线罗大台村变压器	315	65.85	76.07	76	未进入负面清单	否	无	
2568	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变344张粮线	张台子变344张粮线高营村大棚变压器	100	61.44	28.56	29	未进入负面清单	否	无	
2569	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变346张砦线	张大线双路分12#左分5#(李三)变压器	50	76.12	6.94	7	未进入负面清单	否	无	
2570	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	大纸北灯	160	68.13	34.99	35	未进入负面清单	否	无	
2571	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西马变454西大线岳家门前变压器	315	57.61	102.03	102	未进入负面清单	否	无	
2572	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	东岗子村灯变压器	100	79.36	10.64	11	未进入负面清单	否	无	
2573	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	东岗北灯	100	33.36	56.64	57	未进入负面清单	否	无	
2574	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变964西韩线	大窑变964西韩线官屯一队变压器	80	87	2.40	2	未进入负面清单	否	无	
2575	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线沈家沟村照明变压器	315	11.57	247.05	247	未进入负面清单	否	无	
2576	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河东变18478河景线	观澜丽景小区8#箱变配电变压器	630	30.96	371.95	372	未进入负面清单	否	无	
2577	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革线	10kV皮革线大桥分#49右5	200	2.68	174.64	175	未进入负面清单	否	无	
2578	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东工线	10kV东工线电子分12左3	200	25.79	128.42	128	未进入负面清单	否	无	

2579	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东工线	10kV东工线33左11	315	78.69	35.63	36	未进入负面清单	否	无	
2580	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	10kV东六线36	400	18.76	284.96	285	未进入负面清单	否	无	
2581	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	10kV东乙线#36左2	500	72.06	89.70	90	未进入负面清单	否	无	
2582	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺宿线	10kV纺宿线#22左1变台	200	41.4	97.20	97	未进入负面清单	否	无	
2583	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺宿线	10kV纺宿线#25右4变台南	315	61.07	91.13	91	未进入负面清单	否	无	
2584	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV华联线	10kV华联线#17右3变压器	315	19.11	223.30	223	未进入负面清单	否	无	
2585	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV华农线	10kV华农线#5右3变台	315	50.32	124.99	125	未进入负面清单	否	无	
2586	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	小南线	南顺城#3箱变变压器间隔配电变压器	200	30.92	118.16	118	未进入负面清单	否	无	
2587	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7046沙干线	东干河九组(新)	315	64.52	80.26	80	未进入负面清单	否	无	
2588	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线繁徐线#38左分#6变压器(左)	200	5.85	168.30	168	未进入负面清单	否	无	
2589	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1654向赵线	向赵线B区箱变4#配变	630	23.4	419.58	420	未进入负面清单	否	无	
2590	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光山线11944	半山居#2箱变变压器	630	31.91	365.97	366	未进入负面清单	否	无	
2591	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	10kV沈古线前古白大沟变压器机井	100	18.84	71.16	71	未进入负面清单	否	无	
2592	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河恒线18496	恒大绿洲五期地下变电所#1变压器间隔配电变压器	800	31.8	465.60	466	未进入负面清单	否	无	
2593	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河恒线18496	恒大绿洲五期地下变电所#2变压器配电变压器	800	40.94	392.48	392	未进入负面清单	否	无	
2594	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线先得月二期公网变台1号变	400	62.46	110.16	110	未进入负面清单	否	无	
2595	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳条变042柳矿线柳矿线风井分3号变压器	160	49.99	64.02	64	未进入负面清单	否	无	
2596	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变15668小镇线	大屯变668小镇线税务所住宅	200	25.87	128.26	128	未进入负面清单	否	无	
2597	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光山线11944	怡景花园#2组合箱变变压器	400	19.7	281.20	281	未进入负面清单	否	无	
2598	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新地66kV变电站	新地变11272新龙线	龙源山居一期#1箱变变压器	630	25.7	405.09	405	未进入负面清单	否	无	
2599	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新地66kV变电站	新地变11272新龙线	龙源山居一期#2箱变变压器	630	31.55	368.24	368	未进入负面清单	否	无	

2600	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河域线18480	金域明珠六期配电室1#配电变压器	800	31.72	466.24	466	未进入负面清单	否	无	
2601	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河域线18480	金域明珠六期配电室2#配电变压器	800	26.99	504.08	504	未进入负面清单	否	无	
2602	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3956-新宿线	庆阳职工宿舍#1组合箱变#1变压器	500	31.39	293.05	293	未进入负面清单	否	无	
2603	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河域线18480	金域明珠变电所2#变压器	800	34.04	447.68	448	未进入负面清单	否	无	
2604	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河域线18480	金域明珠2#变电所1#变压器	800	54.83	281.36	281	未进入负面清单	否	无	
2605	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河域线18480	金域明珠2#变电所2#变压器	800	83.09	55.28	55	未进入负面清单	否	无	
2606	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站徐线18561	恒利新城10#箱变变压器	630	36.8	335.16	335	未进入负面清单	否	无	
2607	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站徐线18561	恒利新城16#箱变变压器	630	40.03	314.81	315	未进入负面清单	否	无	
2608	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河购二线18456	金域华府配电室1#配电变压器	500	23.25	333.75	334	未进入负面清单	否	无	
2609	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河购二线18456	金域华府配电室2#配电变压器	500	21.61	341.95	342	未进入负面清单	否	无	
2610	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河购二线18456	金域华府配电室4#配电变压器	500	36.53	267.35	267	未进入负面清单	否	无	
2611	国网辽阳市宏伟区供电分公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴东线	黎明社区#3欧变变压器	630	22.36	426.13	426	未进入负面清单	否	无	
2612	国网辽阳市宏伟区供电分公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴东线	黎明社区#10欧变变压器	630	16.56	462.67	463	未进入负面清单	否	无	
2613	国网辽阳市宏伟区供电分公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴东线	黎明社区#17欧变变压器	630	19.28	445.54	446	未进入负面清单	否	无	
2614	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0362万隆线	北上华庭#1组合箱变变压器	630	25.51	406.29	406	未进入负面清单	否	无	
2615	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城外线	城外线金地明座组合箱变#2变压器	500	19.96	350.20	350	未进入负面清单	否	无	
2616	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	南京线龙城盛汇#2组合箱变#1变压器	630	30.23	376.55	377	未进入负面清单	否	无	
2617	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	左岸欣城#4组合箱变#1变压器	630	30.37	375.67	376	未进入负面清单	否	无	
2618	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0362万隆线	华城新视界#1组合箱变#1变压器	500	29.16	304.20	304	未进入负面清单	否	无	
2619	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	404小区#1组合箱变#1变压器	630	17.92	454.10	454	未进入负面清单	否	无	
2620	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	铁路线千汇箱变变压器	500	13.63	381.85	382	未进入负面清单	否	无	

2621	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17264万大线	万宝变252万大线全家分村歧7#(全家村)变压器	100	30.43	59.57	60	未进入负面清单	否	无	
2622	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	万宝变243万营线忙牛屯分歧朝官寺分支7#变压器	160	84.19	9.30	9	未进入负面清单	否	无	
2623	国网辽阳市弓长岭区供电公司	松泉66kV变电站	松泉变18360松朴线	安彬线121右分61#变压器	80	25.73	51.42	51	未进入负面清单	否	无	
2624	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17264万大线	万宝变252万大线万大线主干45#(古树子大队)变压器	160	87	4.80	5	未进入负面清单	否	无	
2625	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17640东郡线	东郡线26#际盛紫郡河畔花园小区—4变压器	315	43.6	146.16	146	未进入负面清单	否	无	
2626	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18876单佟线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#70左11(高台子变压器)	100	41.82	48.18	48	未进入负面清单	否	无	
2627	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变784葛镇一线	水御林溪二期2号箱变变压器	400	37.17	211.32	211	未进入负面清单	否	无	
2628	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	葛新线兰旗社区2#箱变1#变压器	1000	12.08	779.20	779	未进入负面清单	否	无	
2629	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙山线11944	怡景花园#4变电所#2变压器	800	37.95	416.40	416	未进入负面清单	否	无	
2630	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	10kV化学线	10kV化学线瓦窑分2#变台	200	3.23	173.54	174	未进入负面清单	否	无	
2631	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变444小上线	小上线26右分1#	200	25.7	128.60	129	未进入负面清单	否	无	
2632	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17758葛北线	葛北线大路回迁楼1#箱变间隔配电变压器	630	8.07	516.16	516	未进入负面清单	否	无	
2633	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17758葛北线	葛北线大路回迁楼3#箱变变压器1间隔配电变压器	630	22.32	426.38	426	未进入负面清单	否	无	
2634	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17758葛北线	葛北线大路回迁楼4#箱变变压器1间隔配电变压器	630	25.43	406.79	407	未进入负面清单	否	无	
2635	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17758葛北线	葛北线大路回迁楼5#箱变变压器1间隔配电变压器	630	37.02	333.77	334	未进入负面清单	否	无	
2636	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17758葛北线	葛北线大路回迁楼6#箱变变压器间隔配电变压器	630	13.76	480.31	480	未进入负面清单	否	无	
2637	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	北窖机井	100	11.87	78.13	78	未进入负面清单	否	无	
2638	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	苏连生机井	100	54.31	35.69	36	未进入负面清单	否	无	
2639	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	东荒水田1块机井	100	17.56	72.44	72	未进入负面清单	否	无	
2640	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭6562孤东线	寒岭变544孤解线后蒿村台沟变压器	50	7.99	41.01	41	未进入负面清单	否	无	
2641	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6648温新一线	牛录大队变压器	100	43.26	46.74	47	未进入负面清单	否	无	

2642	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线吉塔线主干441#大西二组变压器	100	6.79	83.21	83	未进入负面清单	否	无	
2643	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变143佟黑线	姜家新苑配电室1#配电变压器	630	23.63	418.13	418	未进入负面清单	否	无	
2644	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变143佟黑线	姜家新苑配电室2#配电变压器	500	27.38	313.10	313	未进入负面清单	否	无	
2645	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变143佟黑线	姜家新苑配电室3#配电变压器	500	24.83	325.85	326	未进入负面清单	否	无	
2646	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线粉城五组分32#粉城五组变压器	100	6.88	83.12	83	未进入负面清单	否	无	
2647	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线吉洞刚家村五组变压器	200	14.35	151.30	151	未进入负面清单	否	无	
2648	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村四组变压器	200	9.92	160.16	160	未进入负面清单	否	无	
2649	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6644温乙线	瓦子村四组南沟照明变压器	200	5.57	168.86	169	未进入负面清单	否	无	
2650	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线乔坨村四组变压器	200	50.41	79.18	79	未进入负面清单	否	无	
2651	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6644温乙线	瓦子村四组北沟一台区照明变压器	200	16.55	146.90	147	未进入负面清单	否	无	
2652	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线吉洞刚家村一组变压器	200	19.8	140.40	140	未进入负面清单	否	无	
2653	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线刚家九组变压器	100	13.68	76.32	76	未进入负面清单	否	无	
2654	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线刚家七组变压器	100	65.71	24.29	24	未进入负面清单	否	无	
2655	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线石桥村一组变压器	200	1.25	177.50	178	未进入负面清单	否	无	
2656	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线鱼窖村八组变压器	100	32.4	57.60	58	未进入负面清单	否	无	
2657	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线高家下四组变压器	100	36.19	53.81	54	未进入负面清单	否	无	
2658	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线石桥村二组变压器	200	18.28	143.44	143	未进入负面清单	否	无	
2659	国网辽阳县供电公司	八会66kV变电站	八会变8048八西线	八西线105右2西庄六组变压器	100	20.12	69.88	70	未进入负面清单	否	无	
2660	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线高家一组变压器	100	18.41	71.59	72	未进入负面清单	否	无	
2661	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线鱼窖村七组变压器	200	8.64	162.72	163	未进入负面清单	否	无	
2662	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线高家二组变压器	100	51.68	38.32	38	未进入负面清单	否	无	

2663	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线六道七八组分六道七八组变压器	200	14.18	151.64	152	未进入负面清单	否	无	
2664	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线榛子三组变压器	200	13.09	153.82	154	未进入负面清单	否	无	
2665	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线石桥村五组变压器	200	12.76	154.48	154	未进入负面清单	否	无	
2666	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线秦家分歧27#秦家三组变压器	100	32.73	57.27	57	未进入负面清单	否	无	
2667	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线塔子六组变压器	100	72.66	17.34	17	未进入负面清单	否	无	
2668	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线翁家四组变压器	100	55.95	34.05	34	未进入负面清单	否	无	
2669	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线鱼窖村三组变压器	200	10.76	158.48	158	未进入负面清单	否	无	
2670	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线兴隆三组分10#兴隆三组变压器	100	21.1	68.90	69	未进入负面清单	否	无	
2671	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉洞礼备村十组变压器	100	5.54	84.46	84	未进入负面清单	否	无	
2672	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线翟家村四组变压器	100	13.2	76.80	77	未进入负面清单	否	无	
2673	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉洞礼备村五组变压器	100	12.6	77.40	77	未进入负面清单	否	无	
2674	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉北线主干61#吉洞三组变压器	100	17.99	72.01	72	未进入负面清单	否	无	
2675	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	三块石变842三张线张家村五组变压器	200	9.33	161.34	161	未进入负面清单	否	无	
2676	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线石桥村九组变压器	200	13.85	152.30	152	未进入负面清单	否	无	
2677	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉洞西崴村一组1变压器	100	45.25	44.75	45	未进入负面清单	否	无	
2678	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线长林村六组变压器	200	7.72	164.56	165	未进入负面清单	否	无	
2679	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线河栏村一组一南庙变压器	100	21.53	68.47	68	未进入负面清单	否	无	
2680	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线四方台四组变压器	200	5.86	168.28	168	未进入负面清单	否	无	
2681	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线后台十一组变压器	100	21.89	68.11	68	未进入负面清单	否	无	
2682	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线中老村三组一表变压器	200	28.46	123.08	123	未进入负面清单	否	无	
2683	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线上卜村四组变压器	100	29	61.00	61	未进入负面清单	否	无	



2684	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线中老村二组变压器	100	26.76	63.24	63	未进入负面清单	否	无	
2685	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线后台八组变压器	100	10.76	79.24	79	未进入负面清单	否	无	
2686	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线下麻村十一组一表变压器	200	16.6	146.80	147	未进入负面清单	否	无	
2687	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线后台村二组变压器	200	14.31	151.38	151	未进入负面清单	否	无	
2688	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线下麻村九组变压器	200	14.23	151.54	152	未进入负面清单	否	无	
2689	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线后台九组变压器	100	14.18	75.82	76	未进入负面清单	否	无	
2690	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线下老村七组变压器	200	9.84	160.32	160	未进入负面清单	否	无	
2691	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线后台七组变压器	100	18.54	71.46	71	未进入负面清单	否	无	
2692	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线后台一组变压器	100	24.81	65.19	65	未进入负面清单	否	无	
2693	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线下老村九组变压器	100	16.4	73.60	74	未进入负面清单	否	无	
2694	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线鸡鸣村六组变压器	200	13.48	153.04	153	未进入负面清单	否	无	
2695	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线四方台七组变压器	200	8.88	162.24	162	未进入负面清单	否	无	
2696	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线算盘村四组变压器	100	14.39	75.61	76	未进入负面清单	否	无	
2697	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线鸡鸣麓场变压器	50	14.27	37.87	38	未进入负面清单	否	无	
2698	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线算盘村二组变压器	100	10	80.00	80	未进入负面清单	否	无	
2699	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线稠林村二组变压器	100	8.05	81.95	82	未进入负面清单	否	无	
2700	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线稠林村七组变压器	50	10.57	39.72	40	未进入负面清单	否	无	
2701	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线稠林村十一组变压器	50	15.1	37.45	37	未进入负面清单	否	无	
2702	国网辽阳市弓长岭区供电公司	松泉66kV变电站	松泉变18354松峪线	安平变18064安彬线二炼铁	200	4.46	171.08	171	未进入负面清单	否	无	
2703	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线上麻村四组变压器	100	13.37	76.63	77	未进入负面清单	否	无	
2704	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线稠林村一组变压器	100	10.54	79.46	79	未进入负面清单	否	无	

2705	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线康西六组变压器	200	17.71	144.58	145	未进入负面清单	否	无	
2706	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线上麻村三组变压器	200	5.03	169.94	170	未进入负面清单	否	无	
2707	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线岭东村八组变压器	100	10.97	79.03	79	未进入负面清单	否	无	
2708	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线上麻村九组变压器	100	18.31	71.69	72	未进入负面清单	否	无	
2709	国网辽阳市弓长岭区供电公司	松泉66kV变电站	松泉变18354松峪线	安平变18064安彬线安彬线76#右15#右分19#变压器(沈阳供电)	400	8.97	324.12	324	未进入负面清单	否	无	
2710	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线岭东村三组变压器	100	21.67	68.33	68	未进入负面清单	否	无	
2711	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线上麻村二组变压器	200	14.72	150.56	151	未进入负面清单	否	无	
2712	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线岭东村四组变压器	100	9.55	80.45	80	未进入负面清单	否	无	
2713	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线上麻村八组变压器	100	10.55	79.45	79	未进入负面清单	否	无	
2714	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线上老二组变压器	100	38.72	51.28	51	未进入负面清单	否	无	
2715	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线上老村四组变压器	100	16.14	73.86	74	未进入负面清单	否	无	
2716	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线上老村五组变压器	100	7	83.00	83	未进入负面清单	否	无	
2717	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11356三华线	华御世嘉4#变压器配电变压器	630	1.62	556.79	557	未进入负面清单	否	无	
2718	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变784葛镇一线	水御林溪分1箱变2#配电变压器	400	33.44	226.24	226	未进入负面清单	否	无	
2719	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变784葛镇一线	鑫馨佳园小区1#箱变配变	500	16.9	365.50	366	未进入负面清单	否	无	
2720	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	小南线	七组团二号变	630	43.55	292.64	293	未进入负面清单	否	无	
2721	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线蛤蚧六组变压器	200	46.96	86.08	86	未进入负面清单	否	无	
2722	国网辽阳市弓长岭区供电公司	松泉66kV变电站	松泉变18360松朴线	安平变18064安彬线安彬线#094变压器(姑嫂村照明)	200	54.43	71.14	71	未进入负面清单	否	无	
2723	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变756商业二线	黑牛变756商业二线辽铜新区变压器	800	33.55	451.60	452	未进入负面清单	否	无	
2724	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18641赵大线	立开变443立大线大赵一组变压器	200	57.67	64.66	65	未进入负面清单	否	无	
2725	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17264万大线	万宝变252万大线全家分村歧1#(全家一队)变压器	100	55.85	34.15	34	未进入负面清单	否	无	

2726	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	孟胡屯分歧新光分支32#(新光综合台)变压器	250	66.17	59.58	60	未进入负面清单	否	无	
2727	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	东羊角大队	200	41.08	97.84	98	未进入负面清单	否	无	
2728	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0954 泉眼线	泉眼线苏家分陈家小区#12变压器	800	14.48	604.16	604	未进入负面清单	否	无	
2729	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0954 泉眼线	泉眼线小区箱变4变压器2	500	45.59	222.05	222	未进入负面清单	否	无	
2730	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家66kV变电站	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线六处分#15变压器1	50	54.04	17.98	18	未进入负面清单	否	无	
2731	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变15644小城线	高城虎头崖变压器	200	61.01	57.98	58	未进入负面清单	否	无	
2732	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	灯二变664镇内二线铧鑫小区锅炉变压器	315	33.01	179.52	180	未进入负面清单	否	无	
2733	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变658向鞍线	向阳变658向鞍线樱花酒店变压器	500	59.07	154.65	155	未进入负面清单	否	无	
2734	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变656向联线	向阳变656向联线城内-农机校住宅变压器	100	56.45	33.55	34	未进入负面清单	否	无	
2735	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18074安水乙线	供电局箱变变压器	500	2.7	436.50	437	未进入负面清单	否	无	
2736	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0956 岭西线	苏北箱变变压器2	630	12.38	489.01	489	未进入负面清单	否	无	
2737	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光山线11944	半山居#3箱变变压器	630	42.98	296.23	296	未进入负面清单	否	无	
2738	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光山线11944	半山居6#箱变1#变压器	630	52.95	233.42	233	未进入负面清单	否	无	
2739	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线西地2组宋变压器	100	64.5	25.50	26	未进入负面清单	否	无	
2740	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10962西连线	大窑变962西连线连金一三队灯变压器	400	18.81	284.76	285	未进入负面清单	否	无	
2741	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10962西连线	大窑变962西连线连金四队变压器	160	50.12	63.81	64	未进入负面清单	否	无	
2742	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4068纸机线	军体校小区#2箱变变压器	630	1.86	555.28	555	未进入负面清单	否	无	
2743	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线#43	315	4.08	270.65	271	未进入负面清单	否	无	
2744	国网辽阳县供电公司	八会66kV变电站	八会变8048八西线	八会变047八西线宽厂村二组台区变压器	100	12.23	77.77	78	未进入负面清单	否	无	
2745	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变146小双线	小张变146小双线下洼三组变压器	200	29.52	120.96	121	未进入负面清单	否	无	
2746	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	镇内一线食品厂分歧养路段分支3#(灯塔水利局住宅楼台)	200	48.49	83.02	83	未进入负面清单	否	无	

2747	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变784葛镇一线	辽东建材台变压器	315	16.99	229.98	230	未进入负面清单	否	无	
2748	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线向阳村三八组变压器	200	87	6.00	6	未进入负面清单	否	无	
2749	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变784葛镇一线	灯塔东鑫馨园东区二期1号变	500	19.79	351.05	351	未进入负面清单	否	无	
2750	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变784葛镇一线	灯塔东鑫馨园西区1号变	500	31.46	292.70	293	未进入负面清单	否	无	
2751	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线张台子住宅楼(089本)变压器	100	34.28	55.72	56	未进入负面清单	否	无	
2752	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线碾盘村西台变压器	315	11.78	246.39	246	未进入负面清单	否	无	
2753	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	粮食局门前变压器	200	57.94	64.12	64	未进入负面清单	否	无	
2754	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	紫金城2期6#变压器	630	47.04	270.65	271	未进入负面清单	否	无	
2755	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	紫金城2期4#变压器	630	25.03	409.31	409	未进入负面清单	否	无	
2756	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线黑牛村照明二组变压器	160	69.62	32.61	33	未进入负面清单	否	无	
2757	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线黑牛村照明一组变压器	160	78.77	17.97	18	未进入负面清单	否	无	
2758	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线亮甲委会一组变压器	100	87	3.00	3	未进入负面清单	否	无	
2759	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线上仆八组变压器	100	23.14	66.86	67	未进入负面清单	否	无	
2760	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变446小工一线	小屯变446小工一线南雪高速分02#变压器	50	62.35	13.83	14	未进入负面清单	否	无	
2761	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变446小工一线	小屯变446小工一线南雪沟里分歧29#变压器	50	82.22	3.89	4	未进入负面清单	否	无	
2762	国网辽阳县供电公司	八会66kV变电站	八会变8048八西线	八会变047八西线下华一组台区变压器	50	87	1.50	2	未进入负面清单	否	无	
2763	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线徐家村二组变压器	200	36.68	106.64	107	未进入负面清单	否	无	
2764	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线曹家村五组变压器	100	32.42	57.58	58	未进入负面清单	否	无	
2765	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	三块石变856三水线刁家村台区变压器	80	60.78	23.38	23	未进入负面清单	否	无	
2766	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	三块石变856三水线沙岗村二组变压器	100	43.69	46.31	46	未进入负面清单	否	无	
2767	国网辽阳县供电公司	八会66kV变电站	八会变8046八东线	八会变044八东线西于二组台区变压器	100	57.27	32.73	33	未进入负面清单	否	无	

2768	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水区	三块石变856三水区沙岗村七组 变压器	80	63.34	21.33	21	未进入负面 清单	否	无	
2769	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳条变056柳庄线柳新线大新庄 三台分歧#2(大新3台区北照明)变	80	69.71	16.23	16	未进入负面 清单	否	无	
2770	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳条变056柳庄线柳新线大新庄 三台分歧#2大新3台区北台变压	100	82.25	7.75	8	未进入负面 清单	否	无	
2771	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳条变042柳矿线柳矿线大于分 歧#37(大于中村)变压器	315	27.09	198.17	198	未进入负面 清单	否	无	
2772	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳条变044柳大线柳大线西大堡 三分歧#2(西大堡三片)变压器	315	31.98	182.76	183	未进入负面 清单	否	无	
2773	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳条变044柳大线柳大线西羊角 一台区分歧#3(西羊角南台)变压	100	58.82	31.18	31	未进入负面 清单	否	无	
2774	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线主干 65#(沈旦大堡灯(三场)综合台区 变压器)	100	33.57	56.43	56	未进入负面 清单	否	无	
2775	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17152鸡南 线	鸡冠山变152鸡南线鸡冠山东后 沟变压器	50	7.61	41.20	41	未进入负面 清单	否	无	
2776	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	沙浒变844沙西线陈家分歧4#(杨 家村陈家照明)变压器	200	18.88	142.24	142	未进入负面 清单	否	无	
2777	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	沙浒变844沙西线小红一队分支 2#(大红一队)变压器	200	49.12	81.76	82	未进入负面 清单	否	无	
2778	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#153 左13(三家变压器)	315	39.46	159.20	159	未进入负面 清单	否	无	
2779	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北 线	鸡冠山变142鸡北线牛棚沟分歧 04#(牛棚村)变压器	200	20.98	138.04	138	未进入负面 清单	否	无	
2780	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变143佟黑线	佟二堡变143佟黑线姜家村变压 器	315	4.67	268.79	269	未进入负面 清单	否	无	
2781	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变143佟黑线	佟二堡变143佟黑线苏麻一队变 压器	315	26.25	200.81	201	未进入负面 清单	否	无	
2782	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变143佟黑线	佟二堡变143佟黑线苏麻八队新 台变压器	200	24.91	130.18	130	未进入负面 清单	否	无	
2783	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变144生活甲线	灯二变669自来水线四家子照明 分7#综合变压器	315	26.45	200.18	200	未进入负面 清单	否	无	
2784	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	佟二堡变152佟黄线五星村住宅 楼变压器	160	33.86	89.82	90	未进入负面 清单	否	无	
2785	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	佟二堡变152佟黄线头泡村新台 变压器	200	52.57	74.86	75	未进入负面 清单	否	无	
2786	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线一分 支#9(镇政府住宅楼变压器)	315	56.34	106.03	106	未进入负面 清单	否	无	
2787	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	东升变652东金线金沙沟分歧金 沙沟喷灌二分支#1(金沙东台变	300	35.04	164.88	165	未进入负面 清单	否	无	

2788	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1858沙南线	沙浒变851沙南线施官分歧32#(施官村台)变压器	200	41.92	96.16	96	未进入负面清单	否	无	
2789	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17454起灯线	葛水线林场分歧吕方寺分歧32#(灯塔吕方寺村(1))变压器	500	46.13	219.35	219	未进入负面清单	否	无	
2790	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	佟二堡变145佟庄线罗家5队变压器	315	18.33	225.76	226	未进入负面清单	否	无	
2791	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5650灯营线	灯营线孟胡屯分歧新立屯照明19#(灯塔新立屯大队)	315	26.82	199.02	199	未进入负面清单	否	无	
2792	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	饲料公司住宅变压器	315	37.9	164.12	164	未进入负面清单	否	无	
2793	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	胜利灯	100	61.48	28.52	29	未进入负面清单	否	无	
2794	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	井泉提水灯	50	27.88	31.06	31	未进入负面清单	否	无	
2795	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	西马西灯	100	69.22	20.78	21	未进入负面清单	否	无	
2796	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	大纸南灯	400	31.14	235.44	235	未进入负面清单	否	无	
2797	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变964西韩线	大窑变964西韩线高丽寨灯变压器	400	16.73	293.08	293	未进入负面清单	否	无	
2798	国网灯塔市供电公司	新铍子66kV变电站	新铍子变17063铍工线	新铍子变063铍工线栈道四队	200	42.87	94.26	94	未进入负面清单	否	无	
2799	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	10kV水源线42右14北1	200	81.21	17.58	18	未进入负面清单	否	无	
2800	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东工线	10kV东工线电子分10	400	3.6	345.60	346	未进入负面清单	否	无	
2801	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东工线	10kV东工线#26	100	84.56	5.44	5	未进入负面清单	否	无	
2802	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东园线	10kV东园线#8右3左5	315	12.28	244.82	245	未进入负面清单	否	无	
2803	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺宿线	10kV纺宿线#23左1	100	82.86	7.14	7	未进入负面清单	否	无	
2804	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺宿线	10kV纺宿线#25右4变台北	200	29.39	121.22	121	未进入负面清单	否	无	
2805	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线和平分#19	315	70.02	62.94	63	未进入负面清单	否	无	
2806	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV华农线	10kV华农线#5右3变台南	315	61.26	90.53	91	未进入负面清单	否	无	
2807	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	10kV华农线	10kV华农线18#左4变压器	50	58.02	15.99	16	未进入负面清单	否	无	
2808	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东工线	10kV东工线夹河分22	315	34.98	173.31	173	未进入负面清单	否	无	

2809	国网辽阳市白塔区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	10kV联络线#34变压器	315	88.3	5.36	5	未进入负面清单	否	无	
2810	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线柳壕镇常家村一组变压器	100	48.53	41.47	41	未进入负面清单	否	无	
2811	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	灯塔佟二堡佟兴线佟二堡九队(新)变压器	315	87	9.45	9	未进入负面清单	否	无	
2812	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变756商业二线	帅府小区4配变	315	29.18	191.58	192	未进入负面清单	否	无	
2813	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7143王朱线	10kV王朱线张窑分歧#10(0.4KV东河2队台区)变压器	200	6.52	166.96	167	未进入负面清单	否	无	
2814	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7143王朱线	10kV王朱线张窑分歧#20(0.4KV东河张家窑台区)变压器	100	35.76	54.24	54	未进入负面清单	否	无	
2815	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7141王后线	王家变7141王后线西河七队分歧9#变压器	200	4.35	171.30	171	未进入负面清单	否	无	
2816	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子66kV变电站	单庄子变18854单烟线	王家变7141王后线后八照明分歧12#变压器	200	34.14	111.72	112	未进入负面清单	否	无	
2817	国网辽阳市太子河区供电公司	中心66kV变电站	中心变3044八三线	铁兵新苑1#箱变变压器	630	4.22	540.41	540	未进入负面清单	否	无	
2818	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线马家一组变压器	50	65.36	12.32	12	未进入负面清单	否	无	
2819	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变658向鞍线	向鞍线箱变1#配变	500	34.57	277.15	277	未进入负面清单	否	无	
2820	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0954 泉眼线	泉眼线苏家分陈家小区#10变压器	800	20.23	558.16	558	未进入负面清单	否	无	
2821	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线鸡鸣村一组北变压器	10	55.03	3.50	3	未进入负面清单	否	无	
2822	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线北教村大棚台变压器	50	64.56	12.72	13	未进入负面清单	否	无	
2823	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线老背河四组大棚变压器	80	25.62	51.50	52	未进入负面清单	否	无	
2824	国网辽阳市宏伟区供电公司	曙光66kV变电站	曙山线11944	宏伟新苑6#箱变变压器	630	32.9	359.73	360	未进入负面清单	否	无	
2825	国网辽阳市白塔区供电公司	东园66kV变电站	10kV东工线	10kV东工线24	315	23.01	211.02	211	未进入负面清单	否	无	
2826	国网辽阳市宏伟区供电公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴东线	黎明社区#11欧变变压器	630	18.18	452.47	452	未进入负面清单	否	无	
2827	国网辽阳市宏伟区供电公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴东线	黎明社区#18欧变变压器	630	18.4	451.08	451	未进入负面清单	否	无	
2828	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0954 泉眼线	泉眼线苏家分陈家小区#5变压器	750	10.61	595.43	595	未进入负面清单	否	无	
2829	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0954 泉眼线	泉眼线苏家分陈家小区#8变压器	800	17.22	582.24	582	未进入负面清单	否	无	

2830	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0954 泉眼线	泉眼线苏家分陈家小区#9变压器	800	12.94	616.48	616	未进入负面清单	否	无	
2831	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4068纸机线	纸机线大林分22左1#变压器(新)	315	50.42	124.68	125	未进入负面清单	否	无	
2832	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0954 泉眼线	29栋楼小区箱变5变压器2	500	18.68	356.60	357	未进入负面清单	否	无	
2833	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0446繁祁线朝光大队(甲)(新)	315	15.31	235.27	235	未进入负面清单	否	无	
2834	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线卫生院宿舍楼变压器	50	51.2	19.40	19	未进入负面清单	否	无	
2835	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线大背村南二区大棚变压器	50	20.53	34.74	35	未进入负面清单	否	无	
2836	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线先得月二期公网变台2号变	250	87	7.50	8	未进入负面清单	否	无	
2837	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙山线11944	怡景花园#1组合箱变变压器	400	39.66	201.36	201	未进入负面清单	否	无	
2838	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙山线11944	怡景花园#3组合箱变变压器	400	37.91	208.36	208	未进入负面清单	否	无	
2839	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线工人分#26	315	18.69	224.63	225	未进入负面清单	否	无	
2840	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	王字房#3组合箱变#2变压器	630	25.29	407.67	408	未进入负面清单	否	无	
2841	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18551站隆线	铁路线裕隆花园5#箱变1#变压器	630	18.72	449.06	449	未进入负面清单	否	无	
2842	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18551站隆线	铁路线裕隆花园#4箱变#1变压器	630	25.17	408.43	408	未进入负面清单	否	无	
2843	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙山线11944	宏伟新苑#2箱变变压器配电变压器	630	40.37	312.67	313	未进入负面清单	否	无	
2844	国网灯塔市供电公司	新铍子66kV变电站	新铍子变17066铍大线	新铍子变066铍大线半拉山三队照明变压器	100	50.62	39.38	39	未进入负面清单	否	无	
2845	国网灯塔市供电公司	新铍子66kV变电站	新铍子变17066铍大线	新铍子变066铍大线河西新台变压器	100	53.78	36.22	36	未进入负面清单	否	无	
2846	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向阳变645向委线县纪委三园变压器	315	45.28	140.87	141	未进入负面清单	否	无	
2847	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11382三南线	城南小区1#箱变2#变压器	630	18.61	449.76	450	未进入负面清单	否	无	
2848	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线常家三组新台区变压器	100	41.71	48.29	48	未进入负面清单	否	无	
2849	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3542三新线	东辽阳变3542三新线三新线#21左分#3(CDM)变压器	315	12.49	244.16	244	未进入负面清单	否	无	
2850	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站徐线18561	恒利新城18#箱变1#变压器	630	25.83	404.27	404	未进入负面清单	否	无	



2851	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16152望纳线	夏纳印象1#箱变变压器	630	1.76	555.91	556	未进入负面清单	否	无	
2852	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16152望纳线	夏纳印象2#箱变变压器	630	30.79	373.02	373	未进入负面清单	否	无	
2853	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16152望纳线	夏纳印象4#箱变变压器	630	28.47	387.64	388	未进入负面清单	否	无	
2854	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线柳木变压器	100	8.77	81.23	81	未进入负面清单	否	无	
2855	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线蛤蜊四组变压器	100	43.6	46.40	46	未进入负面清单	否	无	
2856	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变146小双线	小张变146小双线下台照明变压器	160	69.36	33.02	33	未进入负面清单	否	无	
2857	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变784葛镇一线	大路村新台	315	37.17	166.41	166	未进入负面清单	否	无	
2858	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0342东祥线	中合华府变电所#2变压器	315	2.54	275.50	275	未进入负面清单	否	无	
2859	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	10kV北分线#4左支2	400	69.26	82.96	83	未进入负面清单	否	无	
2860	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线北哨分#8右6#	200	31.92	116.16	116	未进入负面清单	否	无	
2861	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革线	10kV皮革线大桥分#32右6	200	33.3	113.40	113	未进入负面清单	否	无	
2862	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东工线	10kV东工线#21左4	315	41.68	152.21	152	未进入负面清单	否	无	
2863	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	10kV水源线42右10变压器南	315	38.38	162.60	163	未进入负面清单	否	无	
2864	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河边752葛华线	葛华线紫金城6#箱变变压器	500	23.22	333.90	334	未进入负面清单	否	无	
2865	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1762东泽线	龙泽国际花园#1变电所#1变压器	800	27.63	498.96	499	未进入负面清单	否	无	
2866	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1762东泽线	龙泽国际花园#1变电所#2变压器	800	24.77	521.84	522	未进入负面清单	否	无	
2867	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1762东泽线	龙泽国际花园#3变电所#1变压器	500	28.02	309.90	310	未进入负面清单	否	无	
2868	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线向阳九组变压器	315	44.71	142.66	143	未进入负面清单	否	无	
2869	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	六一委组合箱变#1变压器	400	49.57	161.72	162	未进入负面清单	否	无	
2870	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17248万五线	万宝变245万五线站前三队分歧9#(站前三队)变压器	100	34.76	55.24	55	未进入负面清单	否	无	
2871	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变978西铍线	铍子变354铍微线57右20变压器	100	41.45	48.55	49	未进入负面清单	否	无	

2872	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园9#箱变变压器	630	19.36	445.03	445	未进入负面清单	否	无	
2873	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园6#箱变变压器	630	22.92	422.60	423	未进入负面清单	否	无	
2874	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园4#箱变变压器	630	24.21	414.48	414	未进入负面清单	否	无	
2875	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园14#箱变变压器	630	16.26	464.56	465	未进入负面清单	否	无	
2876	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5651镇内二线	灯塔新村分1#箱变配变	630	21.32	432.68	433	未进入负面清单	否	无	
2877	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17744葛林线	葛林线二道沟回迁楼2箱变配变变压器	800	27.05	503.60	504	未进入负面清单	否	无	
2878	国网辽阳市宏伟区供电分公司	朴家66kV变电站	朴家变1556朴新线	朴新线26左1变压器	200	3.84	172.32	172	未进入负面清单	否	无	
2879	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	铎西新村6#箱变1#变压器	630	1.99	554.46	554	未进入负面清单	否	无	
2880	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	铎西新村9#箱变1#变压器	630	19.18	446.17	446	未进入负面清单	否	无	
2881	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1778龙源线	龙源线石化龙源#1组合箱变#1变压器	630	23.09	421.53	422	未进入负面清单	否	无	
2882	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变751商业一线	高铁回迁住宅箱变配变	500	22.09	339.55	340	未进入负面清单	否	无	
2883	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线黄套四组新台(北单相)变压器	50	58.65	15.68	16	未进入负面清单	否	无	
2884	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线罗套三组变压器	30	63.89	7.83	8	未进入负面清单	否	无	
2885	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线罗套三四组照明变压器	200	39.97	100.06	100	未进入负面清单	否	无	
2886	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线罗套村二组变压器	100	43.65	46.35	46	未进入负面清单	否	无	
2887	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线赵家一组分42#赵家一组变压器	100	17.01	72.99	73	未进入负面清单	否	无	
2888	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线吉南线主干034#赵家四组变压器	100	84.34	5.66	6	未进入负面清单	否	无	
2889	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线黄泥洼十组分06#黄泥洼十一组变压器	80	68.99	16.81	17	未进入负面清单	否	无	
2890	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线黄泥洼五组分03#黄泥洼五组变压器	400	52.55	149.80	150	未进入负面清单	否	无	
2891	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线街道线主干32#黄泥洼七组变压器	400	37.8	208.80	209	未进入负面清单	否	无	
2892	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线街道线主干34#变黄泥洼八组变压器	400	27.81	248.76	249	未进入负面清单	否	无	

2893	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线大安分71#大安一组变压器	50	74.7	7.65	8	未进入负面清单	否	无	
2894	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线吉南线主干62#北岭四组台区变压器	50	53.25	18.38	18	未进入负面清单	否	无	
2895	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线懂地沟分歧21#高家二组变压器	20	82.7	1.46	1	未进入负面清单	否	无	
2896	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线吉洞五间村二组变压器	80	38.96	40.83	41	未进入负面清单	否	无	
2897	国网辽阳市太子河区供电公司	道西庄66kV变电站	11854道林甲线	祁兴甲线1#箱变变压器	630	12.94	485.48	485	未进入负面清单	否	无	
2898	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	中天城市广场#1变电所1#变压器	800	59.83	241.36	241	未进入负面清单	否	无	
2899	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	中天城市广场#1变电所2#变压器	800	31.64	466.88	467	未进入负面清单	否	无	
2900	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	中天城市广场#2变电所1#变压器	315	31.78	183.39	183	未进入负面清单	否	无	
2901	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18046安土线	安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头红花二台区变压器	200	46.85	86.30	86	未进入负面清单	否	无	
2902	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光线11944	宏伟新苑1#箱变1#变压器	630	44.68	285.52	286	未进入负面清单	否	无	
2903	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光线11944	宏伟新苑3#箱变变压器	630	24.95	409.82	410	未进入负面清单	否	无	
2904	国网辽阳市宏伟区供电分公司	前进66kV变电站	前进变11472前平线	前平线66#变台	200	22.88	134.24	134	未进入负面清单	否	无	
2905	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1860沙东线	镇政府住宅变压器	80	27.81	49.75	50	未进入负面清单	否	无	
2906	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳条变056柳庄线西广善照明分歧西广三台分支#3变压器	200	11.88	156.24	156	未进入负面清单	否	无	
2907	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11382三南线	城南小区1#箱变1#变压器	630	19.68	443.02	443	未进入负面清单	否	无	
2908	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线三蔡线#25左13变压器	100	5.69	84.31	84	未进入负面清单	否	无	
2909	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	10kV化学线	10kV化学线瓦窑分#3左1变台	315	12.71	243.46	243	未进入负面清单	否	无	
2910	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	小南线	10kV小南线#28左1	315	84.44	17.51	18	未进入负面清单	否	无	
2911	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线高力三组台区变压器	50	46.62	21.69	22	未进入负面清单	否	无	
2912	国网辽阳县供电公司	八会66kV变电站	八会变8048八西线	八会变047八西线上华七组台区变压器	100	24.78	65.22	65	未进入负面清单	否	无	
2913	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线张家村三组变压器	100	29.14	60.86	61	未进入负面清单	否	无	

2914	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#176右17右14(佟浪线鸡场分歧14#杆)变压器	250	30.65	148.38	148	未进入负面清单	否	无	
2915	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变446小工一线	小屯变446小工一线北雪村五组变压器	80	53.7	29.04	29	未进入负面清单	否	无	
2916	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3542三新线	天信小区箱变1#变压器	500	2.74	436.30	436	未进入负面清单	否	无	
2917	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线贾家村一组变压器	100	60.09	29.91	30	未进入负面清单	否	无	
2918	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线吉祥2组75#变压器	80	77.11	10.31	10	未进入负面清单	否	无	
2919	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线吉祥5组52#变压器	30	47.59	12.72	13	未进入负面清单	否	无	
2920	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线后卜村西北变压器	200	58.53	62.94	63	未进入负面清单	否	无	
2921	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线川城村台区变压器	100	27.19	62.81	63	未进入负面清单	否	无	
2922	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	粮库分歧东台分支114#(佟二堡东台新)变压器	200	61.79	56.42	56	未进入负面清单	否	无	
2923	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线得胜3组01#变压器	200	29.85	120.30	120	未进入负面清单	否	无	
2924	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	佟二堡变145佟庄线杨家综合台分歧#1(杨家村)变压器	315	9.26	254.33	254	未进入负面清单	否	无	
2925	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线甜水十组变压器	50	73.24	8.38	8	未进入负面清单	否	无	
2926	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线繁徐线71左4左3分#3(CDM)变压器	200	25.91	128.18	128	未进入负面清单	否	无	
2927	国网辽阳县供电公司	八会66kV变电站	八会变046八长线	八会变046八长线连河六组台区变压器	100	31.59	58.41	58	未进入负面清单	否	无	
2928	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线向阳村一二组变压器	400	53.85	144.60	145	未进入负面清单	否	无	
2929	国网辽阳县供电公司	八会66kV变电站	八会变8048八西线	八会变047八西线通明一组台区变压器	50	28.34	30.83	31	未进入负面清单	否	无	
2930	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线转轴副业队台区变压器	30	45.28	13.42	13	未进入负面清单	否	无	
2931	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线鸡鸣村三组变压器	50	82.81	3.60	4	未进入负面清单	否	无	
2932	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线河栏镇政府家属变压器	100	42.7	47.30	47	未进入负面清单	否	无	
2933	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变446小工一线	小屯变446小工一线南雪石咀子分歧35#变压器	100	55.48	34.52	35	未进入负面清单	否	无	

2934	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变352河南线大东村十组变压器(一)	100	18.04	71.96	72	未进入负面清单	否	无	
2935	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线贾家七组变压器	30	57.82	9.65	10	未进入负面清单	否	无	
2936	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变964西韩线	大窑变964西韩线下缸一三队变压器	400	13.77	304.92	305	未进入负面清单	否	无	
2937	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站前变18546站保线	北园新区1#箱变变压器	630	11.66	493.54	494	未进入负面清单	否	无	
2938	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16150望普线	普罗旺斯3#箱变变压器	630	23.89	416.49	416	未进入负面清单	否	无	
2939	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线武装部台变压器	200	51.08	77.84	78	未进入负面清单	否	无	
2940	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	兆麟小学台变压器	200	50.48	79.04	79	未进入负面清单	否	无	
2941	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	联通公司门前变压器	315	47.92	132.55	133	未进入负面清单	否	无	
2942	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线分局西400台变压器	630	29.59	380.58	381	未进入负面清单	否	无	
2943	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	供电小区变压器	200	68.39	43.22	43	未进入负面清单	否	无	
2944	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变646向林线	三公司住宅城箱变配变	500	46.04	219.80	220	未进入负面清单	否	无	
2945	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村集资楼变压器	80	12.03	62.38	62	未进入负面清单	否	无	
2946	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村副业队变压器	80	79.21	8.63	9	未进入负面清单	否	无	
2947	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	西马变453西野线大纸房蔬菜大棚-2变压器	80	29.92	48.06	48	未进入负面清单	否	无	
2948	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向阳变645向委线政府招待所变压器	200	27.59	124.82	125	未进入负面清单	否	无	
2949	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向阳变645向委线国管36号变压器	200	30.44	119.12	119	未进入负面清单	否	无	
2950	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变751商业一线	向阳变656向联线通和园变压器	315	48.57	130.50	131	未进入负面清单	否	无	
2951	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变656向联线	向阳变656向联线国管39号变压器	200	29.43	121.14	121	未进入负面清单	否	无	
2952	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1654向赵线	向赵线B区箱变6#变压器配电变压器	630	41.67	304.48	304	未进入负面清单	否	无	
2953	国网辽阳县供电公司	响山66kV变电站	响山变10278响西线	响山变278响西线响山村一组变压器	100	80.55	9.45	9	未进入负面清单	否	无	
2954	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3460蔡里线	晟雅格林二期配电室一次#2馈电柜变压器	1000	25.47	645.30	645	未进入负面清单	否	无	

2955	国网辽阳市宏伟区供电公司	新地66kV变电站	新地变11248新保线	保莱蓝湾四期#2组合箱变变压器	500	40.81	245.95	246	未进入负面清单	否	无	
2956	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向阳变645向委线供电旧宅变压器	200	17.68	144.64	145	未进入负面清单	否	无	
2957	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变656向联线	向阳变656向联线果园变压器	200	45.88	88.24	88	未进入负面清单	否	无	
2958	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1062矿渣线	晟宝龙广场2#箱变变压器	630	40.48	311.98	312	未进入负面清单	否	无	
2959	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11354三黎线	托斯卡纳2#箱变变压器	630	31.6	367.92	368	未进入负面清单	否	无	
2960	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11354三黎线	托斯卡纳5#箱变变压器	630	26.06	402.82	403	未进入负面清单	否	无	
2961	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3456蔡农线水田分23右分05#变压器	80	23.46	53.23	53	未进入负面清单	否	无	
2962	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻66kV变电站	东喻变1774东峰线	10kV兰孟线#115(孟家三队台区)变压器	200	27.5	125.00	125	未进入负面清单	否	无	
2963	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻66kV变电站	东喻变1774东峰线	10kV兰孟线#115(孟家大队台区)变压器	400	12.74	309.04	309	未进入负面清单	否	无	
2964	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻66kV变电站	东喻变1782东蔡甲线	东喻变1782东蔡甲线东蔡甲线149左分1#变压器	315	11.8	246.33	246	未进入负面清单	否	无	
2965	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16150望普线	普罗旺斯2#箱变变压器	630	22.98	422.23	422	未进入负面清单	否	无	
2966	国网辽阳市宏伟区供电公司	曙光66kV变电站	曙山线11944	宏伟新苑4#箱变变压器	630	28.43	387.89	388	未进入负面清单	否	无	
2967	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变784葛镇一线	水御林溪二期1号箱变变压器	400	38.83	204.68	205	未进入负面清单	否	无	
2968	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17246万镇一线	天福新城E区1号变压器	630	23.84	416.81	417	未进入负面清单	否	无	
2969	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线望宝村六组变压器	200	21.18	137.64	138	未进入负面清单	否	无	
2970	国网辽阳市宏伟区供电公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴东线	黎明社区#2欧变变压器	630	15.6	468.72	469	未进入负面清单	否	无	
2971	国网辽阳市宏伟区供电公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴东线	黎明社区#4欧变变压器	630	24.4	413.28	413	未进入负面清单	否	无	
2972	国网辽阳市宏伟区供电公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴东线	黎明社区#9欧变变压器	630	26	403.20	403	未进入负面清单	否	无	
2973	国网辽阳市宏伟区供电公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴东线	黎明社区#16欧变变压器	630	19.29	445.47	445	未进入负面清单	否	无	
2974	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6648温新一线	小岭子三组变压器	100	18.16	71.84	72	未进入负面清单	否	无	
2975	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11374三农线	首山农场小区1#箱变#2变压器	630	18.66	449.44	449	未进入负面清单	否	无	

2976	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0954 泉眼线	泉眼线苏家分陈家小区#2变压器	750	14.86	563.55	564	未进入负面清单	否	无	
2977	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0954 泉眼线	泉眼线苏家分陈家小区#1变压器	750	12.12	584.10	584	未进入负面清单	否	无	
2978	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0954 泉眼线	泉眼线小区箱变1变压器1	500	21.35	343.25	343	未进入负面清单	否	无	
2979	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1664向管线	向管线3#箱变配电	800	28.81	489.52	490	未进入负面清单	否	无	
2980	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18042安石甲线	美好家园北欧变2#变压器	630	7.48	519.88	520	未进入负面清单	否	无	
2981	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18042安石甲线	美好家园南欧变2#变压器	315	24.06	207.71	208	未进入负面清单	否	无	
2982	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变756商业二线	帅府小区1配变	315	15.56	234.49	234	未进入负面清单	否	无	
2983	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变756商业二线	帅府小区2配变	315	36.27	169.25	169	未进入负面清单	否	无	
2984	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变756商业二线	帅府小区3箱变	315	54.74	111.07	111	未进入负面清单	否	无	
2985	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城外线	金宝#5箱变#2变压器	500	23	335.00	335	未进入负面清单	否	无	
2986	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18551站隆线	铁路线裕隆花园#6组合箱变#1变压器	630	16.32	464.18	464	未进入负面清单	否	无	
2987	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线孤家村五组变压器	30	56.46	10.06	10	未进入负面清单	否	无	
2988	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线上头一组变压器	30	79.23	3.23	3	未进入负面清单	否	无	
2989	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线上头四组变压器	50	38.83	25.59	26	未进入负面清单	否	无	
2990	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线杨木四组变压器	20	77.81	2.44	2	未进入负面清单	否	无	
2991	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线台子二组变压器	100	51.7	38.30	38	未进入负面清单	否	无	
2992	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线水泉四组变压器	10	87	0.30	0	未进入负面清单	否	无	
2993	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8847三翟线	三块石变847三则线康明村小街变压器	50	58.5	15.75	16	未进入负面清单	否	无	
2994	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8847三翟线	三块石变847三则线康明一组B变压器	100	41.89	48.11	48	未进入负面清单	否	无	
2995	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线核活沟一组分歧19#变压器	30	66.78	6.97	7	未进入负面清单	否	无	
2996	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线核伙沟四组分歧10#变压器	30	19.52	21.14	21	未进入负面清单	否	无	

2997	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变756商业二线	黑牛变756商业二线辽铜老区变压器	630	29.35	382.10	382	未进入负面清单	否	无	
2998	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18641赵大线	立开变443立大线大赵三组变压器	100	81.6	8.40	8	未进入负面清单	否	无	
2999	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线物资局台变压器	100	56.37	33.63	34	未进入负面清单	否	无	
3000	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	镇内一线计量分歧6#(经贸大厦)	100	19.51	70.49	70	未进入负面清单	否	无	
3001	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17786葛热线	铎西新村住宅小区4#箱变变压器	630	16.06	465.82	466	未进入负面清单	否	无	
3002	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17786葛热线	铎西新村住宅小区5#箱变变压器	630	20.46	438.10	438	未进入负面清单	否	无	
3003	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17786葛热线	铎西新村住宅小区7#箱变变压器	630	38.85	322.25	322	未进入负面清单	否	无	
3004	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	博达西区1#欧变2#变压器	630	19.55	443.84	444	未进入负面清单	否	无	
3005	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17744葛林线	二道沟回迁8#箱变2#变压器	800	21.8	545.60	546	未进入负面清单	否	无	
3006	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	灯塔市府名城小区箱变变压器	630	54.95	220.82	221	未进入负面清单	否	无	
3007	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	康福碧城小区4#箱变变压器	500	25.36	323.20	323	未进入负面清单	否	无	
3008	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变784葛镇一线	鑫馨佳园-1#箱变配变	500	15.17	374.15	374	未进入负面清单	否	无	
3009	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线上老村三组变压器	100	17.35	72.65	73	未进入负面清单	否	无	
3010	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线麻屯村五组变压器	80	82.4	6.08	6	未进入负面清单	否	无	
3011	国网辽阳县供电公司	立开66kV变电站	立开变454立榆线	立开变454立榆线立开1变压器	50	8.93	40.54	41	未进入负面清单	否	无	
3012	国网辽阳县供电公司	立开66kV变电站	立开变454立榆线	立开变457立管东王照明变压器	315	87	9.45	9	未进入负面清单	否	无	
3013	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线南木村三四组变压器	200	73.02	33.96	34	未进入负面清单	否	无	
3014	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线黄金五组分歧1#变黄金村五组变压器	100	84.25	5.75	6	未进入负面清单	否	无	
3015	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线黄黄线主干136#变黄金村一组变压器	100	52.86	37.14	37	未进入负面清单	否	无	
3016	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线西道岔子分13#道岔子二三组变压器	400	16.9	292.40	292	未进入负面清单	否	无	
3017	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线伙仓村分03#变压器	200	70.15	39.70	40	未进入负面清单	否	无	



3018	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线邱家三组30#左分邱家三组13#金大山变压器	20	55.26	6.95	7	未进入负面清单	否	无	
3019	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变448小八线	小屯变448小八线八道三组台区变压器	50	73.04	8.48	8	未进入负面清单	否	无	
3020	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变15644小城线	小屯变448小八线保温厂分歧30#变压器	200	79.97	20.06	20	未进入负面清单	否	无	
3021	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变15644小城线	小屯变448小八线高城村台区变压器	315	44.35	143.80	144	未进入负面清单	否	无	
3022	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线詹家一组变压器	100	37.92	52.08	52	未进入负面清单	否	无	
3023	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线詹家村五组变压器	315	51.29	121.94	122	未进入负面清单	否	无	
3024	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线二道村委会变压器	80	88.76	0.99	1	未进入负面清单	否	无	
3025	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线乔坨村常岗一组变压器	100	47.35	42.65	43	未进入负面清单	否	无	
3026	国网辽阳县供电公司	开发66kV变电站	开发变858开镇线	开发变858开镇线税务分局楼变压器	50	68.21	10.90	11	未进入负面清单	否	无	
3027	国网辽阳县供电公司	开发66kV变电站	开发变858开镇线	开发变858开镇线苏融开发住宅变压器	200	43.52	92.96	93	未进入负面清单	否	无	
3028	国网辽阳县供电公司	开发66kV变电站	开发变858开镇线	开发变858开镇线信用社宿舍05#变压器	200	17.16	145.68	146	未进入负面清单	否	无	
3029	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜一组变压器	100	47.11	42.89	43	未进入负面清单	否	无	
3030	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线吕塘房村三组变压器	50	72.86	8.57	9	未进入负面清单	否	无	
3031	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线吉洞榛子村六组河北变压器	20	68.67	4.27	4	未进入负面清单	否	无	
3032	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村六组变压器	100	64.86	25.14	25	未进入负面清单	否	无	
3033	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线吉塔线主干280#右分08#塔子七组变压器	20	87	0.60	1	未进入负面清单	否	无	
3034	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线秦家分歧38#秦家四组变压器	30	32.88	17.14	17	未进入负面清单	否	无	
3035	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线西泗村台区变压器	50	59.34	15.33	15	未进入负面清单	否	无	
3036	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线大西八组分03#大西八组变压器	100	12.76	77.24	77	未进入负面清单	否	无	
3037	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线长林村十组变压器	30	53.85	10.85	11	未进入负面清单	否	无	
3038	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线长林村四组变压器	100	63.11	26.89	27	未进入负面清单	否	无	

3039	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	三块石变852三黄线蚂蜂村三组变压器	100	54.76	35.24	35	未进入负面清单	否	无	
3040	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线得胜五组分歧11#德胜村五组变压器	100	54	36.00	36	未进入负面清单	否	无	
3041	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线长林村七组变压器	200	26.53	126.94	127	未进入负面清单	否	无	
3042	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线东木三组四组变压器	160	70.07	31.89	32	未进入负面清单	否	无	
3043	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线胜利二组变压器	50	72.2	8.90	9	未进入负面清单	否	无	
3044	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线郑家村三组变压器	50	83.38	3.31	3	未进入负面清单	否	无	
3045	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3258建材线	小屯变444小上线达子村厂房沟变压器	200	30.44	119.12	119	未进入负面清单	否	无	
3046	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线曹家村七组变压器	200	42.94	94.12	94	未进入负面清单	否	无	
3047	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变444小上线	小屯变444小上线钓水楼子山变压器	50	59.73	15.14	15	未进入负面清单	否	无	
3048	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变444小上线	小屯变444小上线吊水东街变压器	400	54.86	140.56	141	未进入负面清单	否	无	
3049	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变444小上线	小屯变444小上线北沙沟里台区变压器	50	17.86	36.07	36	未进入负面清单	否	无	
3050	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线五道四组分09#变压器	100	44.1	45.90	46	未进入负面清单	否	无	
3051	国网辽阳县供电公司	甜水66kV变电站	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线陈家六组变压器	100	40.87	49.13	49	未进入负面清单	否	无	
3052	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线青鱼湾村二组变压器	100	61.68	28.32	28	未进入负面清单	否	无	
3053	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线郝家店变压器	200	12.49	155.02	155	未进入负面清单	否	无	
3054	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线蚩厂分歧13#王家村三组变压器	100	25.26	64.74	65	未进入负面清单	否	无	
3055	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线白西沟分歧16#柳家村四组台区变压器	20	75.68	2.86	3	未进入负面清单	否	无	
3056	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线台沟分歧21#祁家村台沟变压器	160	30.42	95.33	95	未进入负面清单	否	无	
3057	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线黄家沟分歧03#祁家村黄家沟变压器	100	16.14	73.86	74	未进入负面清单	否	无	
3058	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线洒厂分歧02#祁家村二组台区变压器	80	58.83	24.94	25	未进入负面清单	否	无	
3059	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线古树村六组变压器	100	78.8	11.20	11	未进入负面清单	否	无	

3060	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线西喻一组变压器	100	41.22	48.78	49	未进入负面清单	否	无	
3061	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线川城村二组台区变压器	100	58.39	31.61	32	未进入负面清单	否	无	
3062	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳李线柳李西支干112#左分22#(南李村照明4号)变压器	200	25.71	128.58	129	未进入负面清单	否	无	
3063	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳李线柳李西支干1北李四台照明改架后分14#(南李村照明1号)变压器	200	25.33	129.34	129	未进入负面清单	否	无	
3064	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1054柳粮线	柳条变054柳粮线柳粮线#21(二东住宅楼)变压器	400	32.42	230.32	230	未进入负面清单	否	无	
3065	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈沟线沟子四队分支#2(沟子4队变压器)	400	19.67	281.32	281	未进入负面清单	否	无	
3066	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线沈沟线后高分歧#22(后高4队#1综合台区变压	315	51.46	121.40	121	未进入负面清单	否	无	
3067	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#27左6#(沈旦信用社综合台区变压器)	100	78.78	11.22	11	未进入负面清单	否	无	
3068	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	东七线牛犊后街分支#5(牛据后街变压器)	315	13.01	242.52	243	未进入负面清单	否	无	
3069	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	东七线八荒地村台分支#9(八荒地村变压器)	400	5.15	339.40	339	未进入负面清单	否	无	
3070	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1858沙南线	沙浒变851沙南线沙南线70#(陆甲大队)变压器	400	33.14	227.44	227	未进入负面清单	否	无	
3071	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	东升变652东金线佟赵线亮子口分歧#14(金沙西台变压器)	315	28.48	193.79	194	未进入负面清单	否	无	
3072	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	佟二堡变145佟庄线民二前甸变压器	100	45.1	44.90	45	未进入负面清单	否	无	
3073	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	佟二堡变145佟庄线高沙沟北台变压器	100	72.14	17.86	18	未进入负面清单	否	无	
3074	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	佟二堡变145佟庄线高沙村西台变压器	200	33.94	112.12	112	未进入负面清单	否	无	
3075	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	佟二堡变145佟庄线里仁中台变压器	315	22.61	212.28	212	未进入负面清单	否	无	
3076	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5650灯营线	灯营线大荒地五队照明分歧5#(灯塔大荒地五队)	100	26.93	63.07	63	未进入负面清单	否	无	
3077	国网灯塔市供电公司	棉花66kV变电站	棉花变678棉银线	银匠4组变压器	30	31.78	17.47	17	未进入负面清单	否	无	
3078	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17250万北线	万北线站前综合台分歧站前3队分5#(站前1队)	100	17.67	72.33	72	未进入负面清单	否	无	
3079	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17250万北线	万宝变246万北线站前分管管002#变压器	100	41.21	48.79	49	未进入负面清单	否	无	

3080	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7946柳松线	棉花西台变压器	200	83.4	13.20	13	未进入负面清单	否	无	
3081	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7946柳松线	柳河子变943柳松线柳松线八家子支线08(八家子一组照明)变压	100	63.22	26.78	27	未进入负面清单	否	无	
3082	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西马变454西大线西大线21#变压器	100	31.66	58.34	58	未进入负面清单	否	无	
3083	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	野老村北	200	57.93	64.14	64	未进入负面清单	否	无	
3084	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变964西韩线	东大窑变压器	400	10.85	316.60	317	未进入负面清单	否	无	
3085	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变964西韩线	大窑变964西韩线东大窑中心变压器	400	21.8	272.80	273	未进入负面清单	否	无	
3086	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变655灯东线	前堡二队	400	12.04	311.84	312	未进入负面清单	否	无	
3087	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变468起山线	新铧子变064铧山线吴家四队	100	44	46.00	46	未进入负面清单	否	无	
3088	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新地66kV变电站	新地变11248新保线	保莱蓝湾四期#1箱变变压器	500	34.49	277.55	278	未进入负面清单	否	无	
3089	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线沟子一队设施农业变压器	50	7.19	41.41	41	未进入负面清单	否	无	
3090	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	金璟花园1#箱变配电变压器	630	42.34	300.26	300	未进入负面清单	否	无	
3091	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	金璟花园2#箱变配电变压器	630	28.78	385.69	386	未进入负面清单	否	无	
3092	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变254万镇二线	葛镇二线64#(人民银行住宅楼)变压器	100	70.94	19.06	19	未进入负面清单	否	无	
3093	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18746后孟甲线	刘二堡河北商贸城小区(一)箱变1#变压器	630	26.75	398.48	398	未进入负面清单	否	无	
3094	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3262千山线	红房子小区#2箱变1#变压器	400	14.45	302.20	302	未进入负面清单	否	无	
3095	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变751商业一线	美逸华城小区一号箱变1#变压器	630	31.28	369.94	370	未进入负面清单	否	无	
3096	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8754首新线	龙翔二期(八)箱变1#变压器	630	15.4	469.98	470	未进入负面清单	否	无	
3097	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16152望纳线	枫丹白露3#箱变1#变压器	630	25.03	409.31	409	未进入负面清单	否	无	
3098	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站徐线18561	恒利新城17#箱变1#变压器	630	22.29	426.57	427	未进入负面清单	否	无	
3099	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线兰凤村六组台区变压器	200	2.11	175.78	176	未进入负面清单	否	无	
3100	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线川城三组台区变压器	200	53.59	72.82	73	未进入负面清单	否	无	

3101	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线常家村一组台区变压器	100	70.02	19.98	20	未进入负面清单	否	无	
3102	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线常家村三组台区变压器	50	34.98	27.51	28	未进入负面清单	否	无	
3103	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	10kV铁路线新华分16右2变压器东	315	62.79	85.71	86	未进入负面清单	否	无	
3104	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变646向林线	三新小区箱变配变	500	32.36	288.20	288	未进入负面清单	否	无	
3105	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线石灰二组变压器	200	44.36	91.28	91	未进入负面清单	否	无	
3106	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线寇家西街变压器	80	68.53	17.18	17	未进入负面清单	否	无	
3107	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线#23左5变压器	200	13.72	152.56	153	未进入负面清单	否	无	
3108	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV赵家线	10kV赵家线#24右1	200	40.26	99.48	99	未进入负面清单	否	无	
3109	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	菜市#1变电亭#2变压器	315	29.39	190.92	191	未进入负面清单	否	无	
3110	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0342东祥线	中合华府变电所#1变压器	315	33.56	177.79	178	未进入负面清单	否	无	
3111	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0954泉眼线	29栋楼小区箱变5变压器1	500	36.64	266.80	267	未进入负面清单	否	无	
3112	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线6#变压器(新)	50	44.48	22.76	23	未进入负面清单	否	无	
3113	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7058大修线	沙岭变7058大修线大修线10右1(加油站)	100	37.79	52.21	52	未进入负面清单	否	无	
3114	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线鸡鸣村五组西变压器	20	24.69	13.06	13	未进入负面清单	否	无	
3115	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7046沙干线	沙干线东干河电井分#5变压器	200	25.31	129.38	129	未进入负面清单	否	无	
3116	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7048沙大线	沙大线绣江分歧七组分5号变压器	200	42.69	94.62	95	未进入负面清单	否	无	
3117	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线繁徐线#38左分#6变压器(右)	200	15.7	148.60	149	未进入负面清单	否	无	
3118	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0446繁祁线祁五组分#1变压器	400	73	68.00	68	未进入负面清单	否	无	
3119	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉66kV变电站	汤泉变15752汤土线	温泉别墅门点变压器	800	17.29	581.68	582	未进入负面清单	否	无	
3120	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变448小八线	小屯变448小八线水峪村采石分08#台区变压器	30	33.29	17.01	17	未进入负面清单	否	无	
3121	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉66kV变电站	汤泉变15752汤土线	温泉别墅二期2变压器	1000	14.6	754.00	754	未进入负面清单	否	无	

3122	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线大背村南一区大棚变压器	50	18.28	35.86	36	未进入负面清单	否	无	
3123	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17744葛林线	石油公司住宅变压器	100	19.38	70.62	71	未进入负面清单	否	无	
3124	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变144生活甲线	后蓝旗村北台变压器	80	71.41	14.87	15	未进入负面清单	否	无	
3125	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	紫金城2期5#变压器	630	26.85	397.85	398	未进入负面清单	否	无	
3126	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	紫金城2期1#变压器	630	21.84	429.41	429	未进入负面清单	否	无	
3127	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5651镇内二线	站前客运回迁西变压器	630	14.47	475.84	476	未进入负面清单	否	无	
3128	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子66kV变电站	单庄子变18854单烟线	王家变7141王后线后八家中街变压器	200	64.76	50.48	50	未进入负面清单	否	无	
3129	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线兴隆八组变压器	100	49.86	40.14	40	未进入负面清单	否	无	
3130	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线繁徐线69右5#(CDM)变压器	200	6.42	167.16	167	未进入负面清单	否	无	
3131	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变158小钢线	小张变158小钢线祈尔村分照明变压器	125	87.25	3.44	3	未进入负面清单	否	无	
3132	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	东七线民生鱼池分歧#5(民生村西台变压器)	200	77.48	25.04	25	未进入负面清单	否	无	
3133	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变142佟七线	佟七线十队分歧三高中分支#3	100	34.39	55.61	56	未进入负面清单	否	无	
3134	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	东七线牛轭分歧#34(牛据住宅楼1#变压器)	315	42.19	150.60	151	未进入负面清单	否	无	
3135	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线二分歧#22(佟二堡8队西变压器)	400	71.64	73.44	73	未进入负面清单	否	无	
3136	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家66kV变电站	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线杜一队B分#1变压器	315	2.72	274.93	275	未进入负面清单	否	无	
3137	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家66kV变电站	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线杜家二队分#5变压器	100	3.52	86.48	86	未进入负面清单	否	无	
3138	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家66kV变电站	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线乡政府分1#变压器	400	17.29	290.84	291	未进入负面清单	否	无	
3139	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家66kV变电站	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线徐三队分#9变压器	315	32.8	180.18	180	未进入负面清单	否	无	
3140	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11374三农线	三里变11374三农线首北分#1左7右分12#	50	58.82	15.59	16	未进入负面清单	否	无	
3141	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家66kV变电站	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线徐电井分#3变压器	50	79.67	5.17	5	未进入负面清单	否	无	
3142	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家66kV变电站	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线六处分#12变压器	100	53.42	36.58	37	未进入负面清单	否	无	

3143	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家66kV变电站	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线东电井8+1右5#变压器(电井)	100	16.72	73.28	73	未进入负面清单	否	无	
3144	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17744葛林线	天赐小区1#箱变1#变压器	500	11.28	393.60	394	未进入负面清单	否	无	
3145	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变784葛镇一线	水御林溪分1箱变配变	400	28.33	246.68	247	未进入负面清单	否	无	
3146	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	隆德小区3#箱变1#变压器	750	53.56	273.30	273	未进入负面清单	否	无	
3147	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	隆德小区1#箱变1#变压器	750	38.36	387.30	387	未进入负面清单	否	无	
3148	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	康福碧城小区2#箱变1#变压器	630	16.96	460.15	460	未进入负面清单	否	无	
3149	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变144生活甲线	鸿越家园1#箱变变压器	500	22.34	338.30	338	未进入负面清单	否	无	
3150	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	博达东区欧变1#配变	1000	30.28	597.20	597	未进入负面清单	否	无	
3151	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	铍西新村1#箱变1#变压器	630	19.85	441.95	442	未进入负面清单	否	无	
3152	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	铍西新村2#箱变1#变压器	630	13.45	482.27	482	未进入负面清单	否	无	
3153	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	花园小区1、9楼变压器	200	79.24	21.52	22	未进入负面清单	否	无	
3154	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变978西铍线	铍子变354铍微线铍微线57右3右1变压器	315	42.07	150.98	151	未进入负面清单	否	无	
3155	国网灯塔市供电公司	铍二66kV变电站	铍二变346镇内线	镇内线北山分17左2变压器(北山中)	315	7.31	260.47	260	未进入负面清单	否	无	
3156	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河都线18458	京都城2变电所#1变压器	630	32.26	363.76	364	未进入负面清单	否	无	
3157	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河都线18458	京都城2变电所#2变压器	630	43.85	290.75	291	未进入负面清单	否	无	
3158	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	葛镇二线二小分歧3#(工商局住宅楼台)变压器	800	42.82	377.44	377	未进入负面清单	否	无	
3159	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线沈沟线后高学校北台变压器	315	46.33	137.56	138	未进入负面清单	否	无	
3160	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3956-新宿线	庆阳职工宿舍#3组合箱变#1变压器	630	31.82	366.53	367	未进入负面清单	否	无	
3161	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新城66kV变电站	新城变3956-新宿线	庆阳职工宿舍#3组合箱变#2变压器	630	32.87	359.92	360	未进入负面清单	否	无	
3162	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	铁路线千汇#2箱变变压器	630	25.54	406.10	406	未进入负面清单	否	无	
3163	国网灯塔市供电公司	铍二66kV变电站	铍二变346镇内线	镇内线62变压器(转盘地)	200	9.62	160.76	161	未进入负面清单	否	无	

3164	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	东七线老槐树水田分支#5(牛犊5队变压器)	315	36.66	168.02	168	未进入负面清单	否	无	
3165	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	东七线民生分歧#10(民一住宅楼三变压器)	160	66.72	37.25	37	未进入负面清单	否	无	
3166	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3262千山线	红房子小区(四)1#变压器	400	19.99	280.04	280	未进入负面清单	否	无	
3167	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家66kV变电站	祁家变11054祁中线	光辉小区4#箱变1#变压器	500	19.83	350.85	351	未进入负面清单	否	无	
3168	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线一分支#1(华都新村)变压器	315	47.26	134.63	135	未进入负面清单	否	无	
3169	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	灯塔市华翔物业管理服务中心变压器	200	36.32	107.36	107	未进入负面清单	否	无	
3170	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线工人分#26+1	315	26.79	199.11	199	未进入负面清单	否	无	
3171	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线罗套村二组台区变压器	160	34.89	88.18	88	未进入负面清单	否	无	
3172	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变761土台线	黑牛变761土台线土台照明变压器	400	41.99	192.04	192	未进入负面清单	否	无	
3173	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变646向林线	百业城首山村回迁小区2号(北)箱变1#变压器	400	31.13	235.48	235	未进入负面清单	否	无	
3174	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变751商业一线	美逸华城小区二号箱变1#变压器	630	36.01	340.14	340	未进入负面清单	否	无	
3175	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8754首新线	龙翔二期(五)箱变1#变压器	630	14.79	473.82	474	未进入负面清单	否	无	
3176	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8754首新线	龙翔二期(二)箱变1#变压器	630	13.52	481.82	482	未进入负面清单	否	无	
3177	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8754首新线	龙翔二期(十)箱变1#变压器	630	46.34	275.06	275	未进入负面清单	否	无	
3178	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8754首新线	龙翔二期(六)箱变1#变压器	630	17.73	455.30	455	未进入负面清单	否	无	
3179	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18046安土线	绿色家园2变压器	500	27.17	314.15	314	未进入负面清单	否	无	
3180	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	万宝变255万十线后二台分歧大队分支4#(后二台大队)变压器	200	60.05	59.90	60	未进入负面清单	否	无	
3181	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线黄坨村七组大棚变压器	50	19.67	35.17	35	未进入负面清单	否	无	
3182	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	10kV铁工线	10kV铁工线#29变台	200	21.59	136.82	137	未进入负面清单	否	无	
3183	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	大什线#9(H)文城尚品变电亭4#变压器	1000	15.71	742.90	743	未进入负面清单	否	无	
3184	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	10kV北分线4左支2	315	57.12	103.57	104	未进入负面清单	否	无	



3185	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	10kV蔡贾线二分线#17	315	54.41	112.11	112	未进入负面清单	否	无	
3186	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线马家村	200	65.32	49.36	49	未进入负面清单	否	无	
3187	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变646向林线	乡中学箱变配变	500	4.28	428.60	429	未进入负面清单	否	无	
3188	国网辽阳市白塔区供电分公司	三里66kV变电站	三里变11364三电线	七泵站箱变变压器	500	1.7	441.50	442	未进入负面清单	否	无	
3189	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	时尚#2配电室#1配电变压器	800	14.75	602.00	602	未进入负面清单	否	无	
3190	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18551站隆线	铁路线裕隆花园5#箱变2#变压器	630	26.85	397.85	398	未进入负面清单	否	无	
3191	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线罗套二组新台变压器	200	22.48	135.04	135	未进入负面清单	否	无	
3192	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线锅坑分歧46#锅坑村变压器	100	61.05	28.95	29	未进入负面清单	否	无	
3193	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线街道线主干12#黄泥洼三组变压器	200	46.38	87.24	87	未进入负面清单	否	无	
3194	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线北岭一组分04#北岭村变压器	30	49.87	12.04	12	未进入负面清单	否	无	
3195	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线大安分歧55#大安二组台区变压器	100	74.68	15.32	15	未进入负面清单	否	无	
3196	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线五间五组台区变压器	30	87	0.90	1	未进入负面清单	否	无	
3197	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线香草沟分06#杨家一组变压器	50	34.96	27.52	28	未进入负面清单	否	无	
3198	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线韩家分60#韩家三组变压器	100	23.49	66.51	67	未进入负面清单	否	无	
3199	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线孤邱线主干06#变后蒿五组变压器	100	37.72	52.28	52	未进入负面清单	否	无	
3200	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线上老村一组变压器	100	16	74.00	74	未进入负面清单	否	无	
3201	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线岭东村五组变压器	100	25.04	64.96	65	未进入负面清单	否	无	
3202	国网辽阳县供电公司	立开66kV变电站	立开变454立榆线	立开变454立榆线立开5变压器	50	8.23	40.89	41	未进入负面清单	否	无	
3203	国网辽阳县供电公司	立开66kV变电站	立开变454立榆线	立开变454立榆线立开6变压器	50	10.28	39.86	40	未进入负面清单	否	无	
3204	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线康西五组变压器	100	13.7	76.30	76	未进入负面清单	否	无	
3205	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线稠林村三四组变压器	100	44.21	45.79	46	未进入负面清单	否	无	

3206	国网辽阳县供电公司	立开66kV变电站	立开变454立榆线	立开变454立榆线立开2变压器	50	8.27	40.87	41	未进入负面清单	否	无	
3207	国网辽阳县供电公司	立开66kV变电站	立开变454立榆线	立开变454立榆线于屯南变压器	315	67.12	72.07	72	未进入负面清单	否	无	
3208	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线下老村六组变压器	80	37.37	42.10	42	未进入负面清单	否	无	
3209	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线算盘村五组变压器	80	50.52	31.58	32	未进入负面清单	否	无	
3210	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变146邵热线	天福C区1#箱变1#配变	400	40.03	199.88	200	未进入负面清单	否	无	
3211	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变658向鞍线	向鞍线箱变7#配变	315	37.36	165.82	166	未进入负面清单	否	无	
3212	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18052安寒线	安寒线39#1#箱变1#变压器(八家子住宅楼)	1000	43.36	466.40	466	未进入负面清单	否	无	
3213	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1654向赵线	向赵线B区箱变3#变压器配电变压器	630	23.97	415.99	416	未进入负面清单	否	无	
3214	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新地66kV变电站	新地变11270新恒线	恒大绿洲#2变电所#2变压器	630	33.39	356.64	357	未进入负面清单	否	无	
3215	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	东赵线14#(曹家2台)变压器	400	37.31	210.76	211	未进入负面清单	否	无	
3216	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#83左44(徐台大队变压器)	100	73.81	16.19	16	未进入负面清单	否	无	
3217	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西马变454西大线西大线西吴分歧西岗子四方分支8#变压器	100	42.19	47.81	48	未进入负面清单	否	无	
3218	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16150望普线	普罗旺斯1#箱变变压器	630	27.06	396.52	397	未进入负面清单	否	无	
3219	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1062矿渣线	晟宝龙广场4#箱变变压器	630	15.37	470.17	470	未进入负面清单	否	无	
3220	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11354三黎线	托斯卡纳4#箱变变压器	630	22.36	426.13	426	未进入负面清单	否	无	
3221	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11354三黎线	托斯卡纳6#箱变变压器	630	26.78	398.29	398	未进入负面清单	否	无	
3222	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11354三黎线	托斯卡纳3#箱变变压器	630	23.94	416.18	416	未进入负面清单	否	无	
3223	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	佟二堡变152佟黄线佟黄线黄北分歧黄北油房分支40#	100	87	3.00	3	未进入负面清单	否	无	
3224	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新地66kV变电站	新地变11258新广线	河东新苑三期#3组合箱变变压器	630	16.04	465.95	466	未进入负面清单	否	无	
3225	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11382三南线	城南小区3#箱变1#变压器	630	20.96	434.95	435	未进入负面清单	否	无	
3226	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	佰亿四期#1组合箱变#2变压器	500	18.14	359.30	359	未进入负面清单	否	无	

3227	国网辽阳市白塔区供电公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	佰亿四期#2组合箱变#1变压器	400	26.42	254.32	254	未进入负面清单	否	无	
3228	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	西高屯1#箱变变压器	400	24.85	260.60	261	未进入负面清单	否	无	
3229	国网灯塔市供电公司	铍二66kV变电站	铍二变358于家线	起台子变442起石线灰窑三四队综合台变压器	100	25.52	64.48	64	未进入负面清单	否	无	
3230	国网辽阳市白塔区供电公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	区政府变电亭#1变压器	400	84.31	22.76	23	未进入负面清单	否	无	
3231	国网辽阳市白塔区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	泰和园#1组合箱变#2变压器	630	13.48	482.08	482	未进入负面清单	否	无	
3232	国网辽阳市白塔区供电公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	东青年#3箱变	315	13.01	242.52	243	未进入负面清单	否	无	
3233	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向委线12#箱变配变	500	31.25	293.75	294	未进入负面清单	否	无	
3234	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向委线15#箱变配变	500	35.21	273.95	274	未进入负面清单	否	无	
3235	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变646向林线	雅居园住宅箱变配变	500	59.68	151.60	152	未进入负面清单	否	无	
3236	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西马变454西大线四方台村北大棚变压器	100	35.29	54.71	55	未进入负面清单	否	无	
3237	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	前方干村西大棚	80	6.76	66.59	67	未进入负面清单	否	无	
3238	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变656向联线	向阳变656向联线国管45号变压器	200	48.32	83.36	83	未进入负面清单	否	无	
3239	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变656向联线	向阳变656向联线新风集团变压器	400	11.16	315.36	315	未进入负面清单	否	无	
3240	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变646向林线	向阳变646向林线三新分歧02#变压器	400	1.18	355.28	355	未进入负面清单	否	无	
3241	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线水甜线十二组变压器	50	66.84	11.58	12	未进入负面清单	否	无	
3242	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变252街道线	幸福家园小区1号楼变压器	200	21.77	136.46	136	未进入负面清单	否	无	
3243	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17264万大线	万宝变252万大线营盘分歧二队分支11#(营盘二队)变压器	100	47.95	42.05	42	未进入负面清单	否	无	
3244	国网辽阳市白塔区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	蔡贾线徧景明城东#4箱变变压器	630	18.96	447.55	448	未进入负面清单	否	无	
3245	国网辽阳市宏伟区供电公司	东喻66kV变电站	1762东泽线	龙泽国际花园#2变电所#1变压器	800	21.59	547.28	547	未进入负面清单	否	无	
3246	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变188小华线	小张变151小刘线大张2组分08#变压器	200	17.09	145.82	146	未进入负面清单	否	无	
3247	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家66kV变电站	祁家变11054祁中线	光辉小区7#箱变2#变压器	630	13.58	481.45	481	未进入负面清单	否	无	

3248	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11372三蔡线	十九局六处4#箱变变压器	315	19.49	222.11	222	未进入负面清单	否	无	
3249	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变964西韩线	大窑变964西韩线燕州城灯变压器	400	12.89	308.44	308	未进入负面清单	否	无	
3250	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线黄金二组分1#黄金村二组变压器	100	31.81	58.19	58	未进入负面清单	否	无	
3251	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线黄金三组分08#变压器	100	21.27	68.73	69	未进入负面清单	否	无	
3252	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	三块石变842三张线唐马村一组变压器	200	45.22	89.56	90	未进入负面清单	否	无	
3253	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线黄金8组分02#黄金村八组变压器	100	56.74	33.26	33	未进入负面清单	否	无	
3254	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	三块石变842三张线南坨村四组变压器	100	48.27	41.73	42	未进入负面清单	否	无	
3255	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	三块石变842三张线张家村一组变压器	200	43.09	93.82	94	未进入负面清单	否	无	
3256	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线栗子五组分24#变栗子五组变压器	20	59.99	6.00	6	未进入负面清单	否	无	
3257	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线孤邱线主干120#变栗子六组变压器	30	18.18	21.55	22	未进入负面清单	否	无	
3258	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变448小八线	小屯变448小八线水峪二组变压器	100	60.61	29.39	29	未进入负面清单	否	无	
3259	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变15644小城线	小屯变448小八线高城孙家沟台区变压器	100	17.79	72.21	72	未进入负面清单	否	无	
3260	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线刘家一组变压器	100	62.58	27.42	27	未进入负面清单	否	无	
3261	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线鸡鸣村五组变压器	200	24.71	130.58	131	未进入负面清单	否	无	
3262	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线鸡鸣村村民变压器	400	78.18	47.28	47	未进入负面清单	否	无	
3263	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线乔坨村三组B变压器	100	40.3	49.70	50	未进入负面清单	否	无	
3264	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线乔坨村二组变压器	100	37.72	52.28	52	未进入负面清单	否	无	
3265	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线老背村一组变压器	50	78.37	5.82	6	未进入负面清单	否	无	
3266	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线西腰六组照明台区变压器	30	85.83	1.25	1	未进入负面清单	否	无	
3267	国网辽阳县供电公司	开发66kV变电站	开发变858开镇线	开发变858开镇线圣祥家园变压器	200	51.38	77.24	77	未进入负面清单	否	无	
3268	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村一组变压器	50	79.62	5.19	5	未进入负面清单	否	无	

3269	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线翟家村五组变压器	100	77.92	12.08	12	未进入负面清单	否	无	
3270	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线吉塔线主干511#大西九组变压器	5	67.18	1.14	1	未进入负面清单	否	无	
3271	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线长林村三组变压器	100	29.12	60.88	61	未进入负面清单	否	无	
3272	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线吉祥一组分歧07#吉祥村一组变压器	50	68.86	10.57	11	未进入负面清单	否	无	
3273	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线郭家一组分歧02#郭家村一组变压器	200	18.66	142.68	143	未进入负面清单	否	无	
3274	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线黄坨村五组变压器	50	62.12	13.94	14	未进入负面清单	否	无	
3275	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线曹家村二组变压器	100	49.9	40.10	40	未进入负面清单	否	无	
3276	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变444小上线	小屯变444小上线下平东街变压器	200	58.03	63.94	64	未进入负面清单	否	无	
3277	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变444小上线	小屯变444小上线东盛开发变压器	315	68	69.30	69	未进入负面清单	否	无	
3278	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变444小上线	小屯变444小上线英守西街变压器	100	88.35	1.65	2	未进入负面清单	否	无	
3279	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线南台村三组变压器	200	43.9	92.20	92	未进入负面清单	否	无	
3280	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线曹家村一组变压器	125	37.24	65.95	66	未进入负面清单	否	无	
3281	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变444小上线	小屯变444小上线连刀湾分歧11#变压器	50	54.08	17.96	18	未进入负面清单	否	无	
3282	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变444小上线	小屯变444小上线北沙村分歧02#变压器	200	56.08	67.84	68	未进入负面清单	否	无	
3283	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线塔湾三组变压器	50	33.91	28.05	28	未进入负面清单	否	无	
3284	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线中学住宅分1#变压器	200	52.17	75.66	76	未进入负面清单	否	无	
3285	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线古家一组变压器	50	63.88	13.06	13	未进入负面清单	否	无	
3286	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线青石一组变压器	50	88.98	0.51	1	未进入负面清单	否	无	
3287	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线古家五八组变压器	100	70.98	19.02	19	未进入负面清单	否	无	
3288	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线13国管变压器	315	32.46	181.25	181	未进入负面清单	否	无	
3289	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线15左国管02变压器	400	4.8	340.80	341	未进入负面清单	否	无	

3290	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉北线主干40# 吉洞八组变压器	400	3.54	345.84	346	未进入负面清单	否	无	
3291	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线双岭分歧38#邱家村一组台区变压器	50	61.27	14.37	14	未进入负面清单	否	无	
3292	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线样子沟分歧04#邱家村五组台区变压器	100	35.26	54.74	55	未进入负面清单	否	无	
3293	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线头道沟分歧16#兰凤村四组台区变压器	20	87	0.60	1	未进入负面清单	否	无	
3294	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线柳家五组分歧5#杆柳家五组台区变压器	50	87	1.50	2	未进入负面清单	否	无	
3295	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线兰风分歧107#柳家村一组台区变压器	100	71.03	18.97	19	未进入负面清单	否	无	
3296	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线黄岗子分歧03#黄岗子台区变压器	100	50.59	39.41	39	未进入负面清单	否	无	
3297	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线大牛一组变压器	100	22.28	67.72	68	未进入负面清单	否	无	
3298	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸F3-2-1#变压器	630	21.11	434.01	434	未进入负面清单	否	无	
3299	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区1#箱变1#配变	500	37.06	264.70	265	未进入负面清单	否	无	
3300	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线灯塔老房产3、4号住宅变压器	100	61.72	28.28	28	未进入负面清单	否	无	
3301	国网辽阳市白塔区供电公司	东园66kV变电站	10kV东工线	东工线33左15右1变压器	315	38.01	163.77	164	未进入负面清单	否	无	
3302	国网辽阳市白塔区供电公司	东园66kV变电站	10kV东工线	10kV东工线夹河分34	100	44.85	45.15	45	未进入负面清单	否	无	
3303	国网灯塔市供电公司	新铍子66kV变电站	新铍子变17066铍大线	新铍子变066铍大线大堡村变压器	80	40.64	39.49	39	未进入负面清单	否	无	
3304	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线主干57#(沈旦住宅楼1)变压器	200	19.81	140.38	140	未进入负面清单	否	无	
3305	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变143佟黑线	佟二堡变143佟黑线佟二堡村北窑变压器	160	51.71	61.26	61	未进入负面清单	否	无	
3306	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站恒线18556	恒利新城6#箱变变压器	630	1.92	554.90	555	未进入负面清单	否	无	
3307	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站恒线18556	恒利新城7#箱变变压器	630	44.13	288.98	289	未进入负面清单	否	无	
3308	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站徐线18561	恒利新城14#箱变变压器	630	38.92	321.80	322	未进入负面清单	否	无	
3309	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	三块石变842三张线张家村四组变压器	50	59.08	15.46	15	未进入负面清单	否	无	
3310	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变672向寺线	向寺线5#箱变配变	630	29.32	382.28	382	未进入负面清单	否	无	

3311	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17640东郡线	东郡线紫郡河畔小区1#箱变变压器	630	41.85	303.35	303	未进入负面清单	否	无	
3312	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11370三东线	三东线20右1西三里三队变压器	315	70.53	61.33	61	未进入负面清单	否	无	
3313	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家66kV变电站	祁家变11056祁荣线	祁家变11056祁荣线祁荣线铁西分#23右5变压器	315	18.62	224.85	225	未进入负面清单	否	无	
3314	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家66kV变电站	祁家变11056祁荣线	祁家变11056祁荣线祁荣线铁西分#41变压器	100	59.21	30.79	31	未进入负面清单	否	无	
3315	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18042安石甲线	鑫源小区南3箱变变压器	800	19.67	562.64	563	未进入负面清单	否	无	
3316	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线沙新线小沙岭分一组分#1变压器	400	28.48	246.08	246	未进入负面清单	否	无	
3317	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线沙新线金山分歧村分#4变压器	100	28.89	61.11	61	未进入负面清单	否	无	
3318	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线新民七组分歧10#变压器	100	84.28	5.72	6	未进入负面清单	否	无	
3319	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线沙干线沙岭台分歧#33变压器	160	37.67	83.73	84	未进入负面清单	否	无	
3320	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线沙干线沙岭台分歧沙岭台三组分#5变压器	200	87	6.00	6	未进入负面清单	否	无	
3321	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7046沙干线	沙干线养鱼分歧23#变压器	100	25.61	64.39	64	未进入负面清单	否	无	
3322	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线沙干线养鱼分歧#27变压器	200	40.57	98.86	99	未进入负面清单	否	无	
3323	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7048沙大线	10kV沙大线后青六组分28#(后青村八组台区)变压器	400	11.39	314.44	314	未进入负面清单	否	无	
3324	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7048沙大线	10kV沙大线朝阳分28+1#(朝阳村台区)变压器	100	8.15	81.85	82	未进入负面清单	否	无	
3325	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7048沙大线	10kV沙大线大沟分41+1#(大沟村二组台区)变压器	400	2.49	350.04	350	未进入负面清单	否	无	
3326	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11370三东线	影视家园1#箱变变压器	800	24.66	522.72	523	未进入负面清单	否	无	
3327	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	10kV南化线#26右4	400	39.74	201.04	201	未进入负面清单	否	无	
3328	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	10kV南水线3#右10	315	38.41	162.51	163	未进入负面清单	否	无	
3329	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	10kV南外线	10kV南外线#7右8变压器	315	75.24	46.49	46	未进入负面清单	否	无	
3330	国网辽阳市宏伟区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线东水线#49右10左6变台	315	5.07	267.53	268	未进入负面清单	否	无	
3331	国网辽阳市宏伟区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3568东水线	东水线杨家分#49变台	400	16.35	294.60	295	未进入负面清单	否	无	

3332	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家66kV变电站	祁家变11054祁中线	光辉小区1#箱变1#变压器	500	19.89	350.55	351	未进入负面清单	否	无	
3333	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家66kV变电站	祁家变11054祁中线	光辉小区3#箱变1#变压器	500	14.94	375.30	375	未进入负面清单	否	无	
3334	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线一分支#3(福兴小区住宅)变压器	200	85.2	9.60	10	未进入负面清单	否	无	
3335	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变672向寺线	孔一欧变1#变压器	630	8.66	512.44	512	未进入负面清单	否	无	
3336	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变672向寺线	孔四欧变1#变压器	630	9.68	506.02	506	未进入负面清单	否	无	
3337	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线彭辉物业变压器	315	48.06	132.11	132	未进入负面清单	否	无	
3338	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线西地村二组变压器	200	59.92	60.16	60	未进入负面清单	否	无	
3339	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线陆家三组变压器	100	57.64	32.36	32	未进入负面清单	否	无	
3340	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线康明村地号变压器	100	39.24	50.76	51	未进入负面清单	否	无	
3341	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线翟家村八组变压器	50	44.15	22.93	23	未进入负面清单	否	无	
3342	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线翟家村六组变压器	100	84.55	5.45	5	未进入负面清单	否	无	
3343	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线蒲口村台区变压器	200	44.28	91.44	91	未进入负面清单	否	无	
3344	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	人事局变压器	315	19.42	222.33	222	未进入负面清单	否	无	
3345	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线粮食局1#台变压器	100	42.47	47.53	48	未进入负面清单	否	无	
3346	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	医院道东房产台变压器	100	74.6	15.40	15	未进入负面清单	否	无	
3347	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	邵二台教师住宅变压器	100	33.8	56.20	56	未进入负面清单	否	无	
3348	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向委线2#箱变配变	315	40.07	157.28	157	未进入负面清单	否	无	
3349	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	10kV南外线	四处#2箱变变压器	500	16.95	365.25	365	未进入负面清单	否	无	
3350	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变672向寺线	孔三欧变1#变压器	630	14.9	473.13	473	未进入负面清单	否	无	
3351	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变784葛镇一线	水御林溪三期2#箱变配电变压器	630	14.15	477.86	478	未进入负面清单	否	无	
3352	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16150望普线	普罗旺斯5#箱变变压器	630	33.31	357.15	357	未进入负面清单	否	无	



3353	国网辽阳市太子河区供电公司	王家66kV变电站	王家变7154王上线	王家变7154王上线夏施学校分歧#9变压器	200	29.91	120.18	120	未进入负面清单	否	无	
3354	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16150望普线	普罗旺斯8#箱变变压器	630	39.89	315.69	316	未进入负面清单	否	无	
3355	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	银盛家园1#箱变变压器	500	12.88	385.60	386	未进入负面清单	否	无	
3356	国网灯塔市供电公司	葛新线银盛家园4#箱变	进线点	银盛家园4#箱变变压器	630	19.11	446.61	447	未进入负面清单	否	无	
3357	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	灯福楼变电亭#1变压器	800	34.72	442.24	442	未进入负面清单	否	无	
3358	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	灯福楼变电亭#2变压器	800	25.85	513.20	513	未进入负面清单	否	无	
3359	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变658向鞍线	向鞍线箱变11#配电变压器	500	14.93	375.35	375	未进入负面清单	否	无	
3360	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6648温新一线	温乙线1#变压器	630	9.34	508.16	508	未进入负面清单	否	无	
3361	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3460蔡里线	晟雅格林二期配电室一次#1馈电柜变压器	1000	24.66	653.40	653	未进入负面清单	否	无	
3362	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	二纸箱#1欧变#1变压器	500	18.76	356.20	356	未进入负面清单	否	无	
3363	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	二纸箱#1欧变#2变压器	500	16.06	369.70	370	未进入负面清单	否	无	
3364	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	六一委组合箱变#2变压器	400	56.39	134.44	134	未进入负面清单	否	无	
3365	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线辽阳县黄泥洼兴隆市场4#、5#住宅楼变压器	315	88.52	4.66	5	未进入负面清单	否	无	
3366	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	三块石变856三水线沙岗村大棚1号变压器	80	20.01	55.99	56	未进入负面清单	否	无	
3367	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0956岭西线	苏北箱变变压器1	630	28.49	387.51	388	未进入负面清单	否	无	
3368	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线千山线5#	30	52.19	11.34	11	未进入负面清单	否	无	
3369	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0954泉眼线	泉眼线小区箱变1变压器2	500	15.37	373.15	373	未进入负面清单	否	无	
3370	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉66kV变电站	岭泉变0954泉眼线	泉眼线小区箱变2变压器2	500	43.4	233.00	233	未进入负面清单	否	无	
3371	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	五一3队(洪荒地灯)	100	72.85	17.15	17	未进入负面清单	否	无	
3372	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	三块石变852三黄线马丰三组大棚台区变压器	50	18.9	35.55	36	未进入负面清单	否	无	
3373	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线康明村八组大棚变压器	50	30.04	29.98	30	未进入负面清单	否	无	

3374	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村南区大棚变压器	50	18.7	35.65	36	未进入负面清单	否	无	
3375	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村七组大棚变压器	80	11.84	62.53	63	未进入负面清单	否	无	
3376	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线蒲口村小南地大棚变压器	80	29.17	48.66	49	未进入负面清单	否	无	
3377	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18746后孟甲线	刘二堡河北商贸城小区(三)箱变1#变压器	630	25.08	409.00	409	未进入负面清单	否	无	
3378	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11354三黎线	巴黎经典4#箱变1#变压器	630	45.46	280.60	281	未进入负面清单	否	无	
3379	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3262千山线	红房子小区#3箱变配电变压器	400	25.7	257.20	257	未进入负面清单	否	无	
3380	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8754首新线	龙翔家园小区箱变1#变压器	400	33.82	224.72	225	未进入负面清单	否	无	
3381	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变751商业一线	美逸华城小区三号箱变1#变压器	630	10.75	499.28	499	未进入负面清单	否	无	
3382	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8754首新线	龙翔家园小区4号箱变1#变压器	630	31.73	367.10	367	未进入负面清单	否	无	
3383	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8754首新线	龙翔家园小区2号箱变1#变压器	630	21.3	432.81	433	未进入负面清单	否	无	
3384	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8754首新线	龙腾花园小区1号箱变1#变压器	630	18.99	447.36	447	未进入负面清单	否	无	
3385	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16152望纳线	枫丹白露2#箱变1#变压器	630	30.05	377.69	378	未进入负面清单	否	无	
3386	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8754首新线	龙翔二期(七)箱变1#变压器	630	34.64	348.77	349	未进入负面清单	否	无	
3387	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16152望纳线	枫丹白露5#箱变1#变压器	630	19.6	443.52	444	未进入负面清单	否	无	
3388	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1046柳李线	柳李线柳李02-5分歧#15(柳李线南李村综合-农1号)变压器	200	37.96	104.08	104	未进入负面清单	否	无	
3389	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1778龙源线	龙源线石化龙源#2组合箱变#1变压器	630	23.07	421.66	422	未进入负面清单	否	无	
3390	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉66kV变电站	汤泉变15752汤土线	张琳变压器	315	50.96	122.98	123	未进入负面清单	否	无	
3391	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV油脂线	辽纺新园#2箱变#1号变压器	400	30.69	237.24	237	未进入负面清单	否	无	
3392	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6648温新一线	温乙线3#变压器	630	15.45	469.67	470	未进入负面清单	否	无	
3393	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6648温新一线	温乙线4#变压器	630	10.79	499.02	499	未进入负面清单	否	无	
3394	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6648温新一线	温乙线5#变压器	630	6.78	524.29	524	未进入负面清单	否	无	

3395	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1664向管线	向阳变644向管线国管11#变压器	200	50	80.00	80	未进入负面清单	否	无	
3396	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线长林村二组变压器	50	87	1.50	2	未进入负面清单	否	无	
3397	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线鱼窖村一组变压器	100	72.09	17.91	18	未进入负面清单	否	无	
3398	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线鱼窖村二组变压器	50	83.79	3.11	3	未进入负面清单	否	无	
3399	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3258建材线	小屯变444小上线达子村三组变压器	100	32.09	57.91	58	未进入负面清单	否	无	
3400	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线大背村五组变压器	100	51.3	38.70	39	未进入负面清单	否	无	
3401	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村台区变压器	80	20.67	55.46	55	未进入负面清单	否	无	
3402	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	向委线7#箱变配变	630	39.33	319.22	319	未进入负面清单	否	无	
3403	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线河北兽医站变压器	50	56.83	16.59	17	未进入负面清单	否	无	
3404	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18052安寒线	安寒线#16大库小区南箱变变压器(金豪小区)	800	36.25	430.00	430	未进入负面清单	否	无	
3405	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	佟二堡变152佟黄线佟黄线黄南水田支线蛋托厂分2#(刘启平)变	100	51.59	38.41	38	未进入负面清单	否	无	
3406	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV赵家线	赵家线方宏#1箱变变压器	630	22.87	422.92	423	未进入负面清单	否	无	
3407	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV赵家线	赵家线方宏#2箱变变压器	630	11.12	496.94	497	未进入负面清单	否	无	
3408	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	廿家子一二五队	100	42.5	47.50	48	未进入负面清单	否	无	
3409	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17264万大线	韭台分歧33#(韭台综合台区)变压器	100	83.53	6.47	6	未进入负面清单	否	无	
3410	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉66kV变电站	汤泉变15752汤土线	安平村果园	100	48.04	41.96	42	未进入负面清单	否	无	
3411	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18052安寒线	安寒线#1左4梁园小区箱变变压器	800	26.65	506.80	507	未进入负面清单	否	无	
3412	国网辽阳市弓长岭区供电公司	松泉66kV变电站	松泉变18354松峪线	安平变18064安彬线安彬线76#右15#右分36#变压器(尤吉村二组照明)	100	70.29	19.71	20	未进入负面清单	否	无	
3413	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	博达东区欧变2#配变	1000	9.94	800.60	801	未进入负面清单	否	无	
3414	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	博达西区2#欧变2#变压器	630	36.11	339.51	340	未进入负面清单	否	无	

3415	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园7#箱变变压器	630	21.57	431.11	431	未进入负面清单	否	无	
3416	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园12#箱变变压器	630	15.01	472.44	472	未进入负面清单	否	无	
3417	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园1#箱变变压器	630	18.53	450.26	450	未进入负面清单	否	无	
3418	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17744葛林线	二道沟回迁10#箱变1#变压器	800	22.62	539.04	539	未进入负面清单	否	无	
3419	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17744葛林线	二道沟回迁9#箱变1#变压器	800	27.27	501.84	502	未进入负面清单	否	无	
3420	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	铎西新村7#箱变1#变压器	630	9.45	507.47	507	未进入负面清单	否	无	
3421	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变448小八线	小屯变454小城线小城线12号台区变压器	100	25.25	64.75	65	未进入负面清单	否	无	
3422	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变672向寺线	向寺线1#箱变配变	630	17.89	454.29	454	未进入负面清单	否	无	
3423	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变672向寺线	向寺线2#箱变配变	630	32.83	360.17	360	未进入负面清单	否	无	
3424	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变672向寺线	向寺线10#箱变配变	630	36.86	334.78	335	未进入负面清单	否	无	
3425	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1674向华线	向华线5#箱变配变	630	36.4	337.68	338	未进入负面清单	否	无	
3426	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18042安石甲线	鑫源小区北1箱变变压器	750	37.73	392.03	392	未进入负面清单	否	无	
3427	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18042安石甲线	鑫源小区2中箱变变压器	315	34.16	175.90	176	未进入负面清单	否	无	
3428	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18551站隆线	铁路线裕隆花园#6组合箱变#2变压器	630	23.16	421.09	421	未进入负面清单	否	无	
3429	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18551站隆线	裕隆花园二期#2组合箱变变压器	630	33.82	353.93	354	未进入负面清单	否	无	
3430	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	左岸欣城#1组合箱变#1变压器	630	27.38	394.51	395	未进入负面清单	否	无	
3431	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	左岸欣城#1组合箱变#2变压器	630	28.54	387.20	387	未进入负面清单	否	无	
3432	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	左岸欣城#2组合箱变#1变压器	630	32.95	359.42	359	未进入负面清单	否	无	
3433	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺织线	中泽城二期#2箱变#1变压器	630	26.72	398.66	399	未进入负面清单	否	无	
3434	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变784葛镇一线	鑫馨佳园小区3#箱变配变	500	14.79	376.05	376	未进入负面清单	否	无	
3435	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	东六变电亭#2变压器	400	9.59	321.64	322	未进入负面清单	否	无	

3436	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	金银#1变电亭#1变压器	630	30.7	373.59	374	未进入负面清单	否	无	
3437	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	北门变电亭#1变压器	630	9.69	505.95	506	未进入负面清单	否	无	
3438	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	北门变电亭#2变压器	630	55.11	219.81	220	未进入负面清单	否	无	
3439	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东六线	东五变电亭#2变压器	500	24.51	327.45	327	未进入负面清单	否	无	
3440	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	向阳变电亭#1变压器	630	55.38	218.11	218	未进入负面清单	否	无	
3441	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	南青年#1变电亭一号变	630	7.55	519.44	519	未进入负面清单	否	无	
3442	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二66kV变电站	峨二变3660峨农线	峨嵋变3660峨农线石洞沟A分#2变压器	50	80.03	4.99	5	未进入负面清单	否	无	
3443	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二66kV变电站	峨二变3660峨农线	峨农线#71右1变压器	100	87	3.00	3	未进入负面清单	否	无	
3444	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0446繁祁线繁祁线#13变压器	160	10.48	127.23	127	未进入负面清单	否	无	
3445	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0446繁祁线祁三组分#5变压器	200	87	6.00	6	未进入负面清单	否	无	
3446	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线杨林子分19#变压器	160	20.78	110.75	111	未进入负面清单	否	无	
3447	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线杨林子C分8#变压器	160	14.3	121.12	121	未进入负面清单	否	无	
3448	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0446繁祁线唐庄子I分9#变压器	100	54.82	35.18	35	未进入负面清单	否	无	
3449	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0446繁祁线唐庄子分48#变压器	100	71.06	18.94	19	未进入负面清单	否	无	
3450	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16186望肖线	望水台变16186望肖线望肖线上王家C分12#变压器	200	15.28	149.44	149	未进入负面清单	否	无	
3451	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11382三南线	城南小区4#箱变1#变压器	630	11.49	494.61	495	未进入负面清单	否	无	
3452	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3548红砖线	10kV红砖线#9右1	315	24.15	207.43	207	未进入负面清单	否	无	
3453	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳阁线万金分歧17左7#(万金村西3号)变压器	200	59.19	61.62	62	未进入负面清单	否	无	
3454	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17152鸡南线	鸡南线胡巴什沟里分6右2(胡巴什沟里二台)变压器	100	39.32	50.68	51	未进入负面清单	否	无	
3455	国网辽阳县供电公司	东喻66kV变电站	东喻变754东林线	东喻五组	315	5.28	266.87	267	未进入负面清单	否	无	
3456	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变346张砦线	丁香村1变压器新	315	23.37	209.88	210	未进入负面清单	否	无	

3457	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线镇政府家属楼变压器	400	11.31	314.76	315	未进入负面清单	否	无	
3458	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线沈沟线90#(沟子5队综合台区变压器)	400	9.78	320.88	321	未进入负面清单	否	无	
3459	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1664向管线	向阳变644向管线安庄五组变压器	400	5.25	339.00	339	未进入负面清单	否	无	
3460	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变761土台线	黑牛变761土台线土台村照明变压器	400	28.77	244.92	245	未进入负面清单	否	无	
3461	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18641赵大线	立开变443立大线大赵水利照明变压器	200	24.95	130.10	130	未进入负面清单	否	无	
3462	国网辽阳县供电公司	立开66kV变电站	立开变454立榆线	立开变454立榆线立开一组变压器	400	19.35	282.60	283	未进入负面清单	否	无	
3463	国网辽阳县供电公司	立开66kV变电站	立开变457立开线	立开变455立开线兴隆新照明变压器	400	18.74	285.04	285	未进入负面清单	否	无	
3464	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线北王变压器	200	21.19	137.62	138	未进入负面清单	否	无	
3465	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变146小双线	小张变146小双线王罗四组变压器	400	13.94	304.24	304	未进入负面清单	否	无	
3466	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18064安彬线	安平变18064安彬线安彬线#65右分02变压器(松泉菜地照明)	200	19.59	140.82	141	未进入负面清单	否	无	
3467	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线腰老照明变压器	200	68.57	42.86	43	未进入负面清单	否	无	
3468	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线尤庄1变压器	400	12.38	310.48	310	未进入负面清单	否	无	
3469	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线朱家三组变压器	400	14.57	301.72	302	未进入负面清单	否	无	
3470	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线朱家许老小变压器	200	19.22	141.56	142	未进入负面清单	否	无	
3471	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18054安飞线	安平变18054安飞线安飞线53#分1#变压器(原安飞线56#右分2#变压器)	100	5.07	84.93	85	未进入负面清单	否	无	
3472	国网辽阳县供电公司	高庄66kV变电站	高庄变10056高镇线	小张变151小刘线义和三组变压器	400	2.19	351.24	351	未进入负面清单	否	无	
3473	国网辽阳县供电公司	高庄66kV变电站	高庄变10056高镇线	小张变151小刘线沿子沟十组变压器	400	47.34	170.64	171	未进入负面清单	否	无	
3474	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变188小华线	小张变151小刘线高庄子一组分17#变压器	400	8.7	325.20	325	未进入负面清单	否	无	
3475	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1158佟宁线	佟浪线#40左16右2(泽雨地产-4)变压器	400	60.43	118.28	118	未进入负面清单	否	无	
3476	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变188小华线	小张变151小刘线高庄子四组变压器	400	2.83	348.68	349	未进入负面清单	否	无	

3477	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变188小华线	小张变151小刘线高庄子3组分变压器	400	19.98	280.08	280	未进入负面清单	否	无	
3478	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变188小华线	小张变151小刘线大张四组变压器	400	2.95	348.20	348	未进入负面清单	否	无	
3479	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变188小华线	小张变151小刘线大张七组变压器	200	7.9	164.20	164	未进入负面清单	否	无	
3480	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变188小华线	小张变151小刘线大张村变压器	400	1.83	352.68	353	未进入负面清单	否	无	
3481	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变188小华线	小张变151小刘线大张5组分变压器	200	6.29	167.42	167	未进入负面清单	否	无	
3482	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	佟二堡变152佟黄线黄南3#北变压器	200	43.31	93.38	93	未进入负面清单	否	无	
3483	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线乡政府宿舍变压器	200	7.92	164.16	164	未进入负面清单	否	无	
3484	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线市场开发楼变压器	400	4.87	340.52	341	未进入负面清单	否	无	
3485	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线二分歧#16(工商所住宅楼)变压器	200	10.76	158.48	158	未进入负面清单	否	无	
3486	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变655灯东线	灯二变655灯东线康国屯加工厂分支003#变压器(康国屯村道南)	400	7.73	329.08	329	未进入负面清单	否	无	
3487	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线山东分38右7变压器	400	3.63	345.48	345	未进入负面清单	否	无	
3488	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18748后孟乙线	刘二变460刘镇线孟甲十二组柳变压器	400	6.28	334.88	335	未进入负面清单	否	无	
3489	国网灯塔市供电公司	新铍子66kV变电站	新铍子变17063铍工线	新铍子变063铍工线栈道南台	400	8.64	325.44	325	未进入负面清单	否	无	
3490	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线孤家村二组新区变压器	200	42.71	94.58	95	未进入负面清单	否	无	
3491	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线松树四组分歧04#变压器	200	15.74	148.52	149	未进入负面清单	否	无	
3492	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线河栏村三组变压器	200	57.21	65.58	66	未进入负面清单	否	无	
3493	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线河栏村四组变压器	100	42.9	47.10	47	未进入负面清单	否	无	
3494	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线河栏村一组变压器	200	18.07	143.86	144	未进入负面清单	否	无	
3495	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线黄岗子村变压器	200	30.77	118.46	118	未进入负面清单	否	无	
3496	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线鸡鸣村二组变压器	200	11.02	157.96	158	未进入负面清单	否	无	
3497	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线康西四组变压器	100	12.66	77.34	77	未进入负面清单	否	无	

3498	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线岭东村一组变压器	100	13.59	76.41	76	未进入负面清单	否	无	
3499	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线算盘村三组变压器	50	9.56	40.22	40	未进入负面清单	否	无	
3500	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7946柳松线	柳河子变943柳松线松树支线24#(松树三组)变压器	400	3.76	344.96	345	未进入负面清单	否	无	
3501	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线算盘一组变压器	50	54.88	17.56	18	未进入负面清单	否	无	
3502	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线中老村一组变压器	100	17.75	72.25	72	未进入负面清单	否	无	
3503	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线9右3国管变压器	200	22.97	134.06	134	未进入负面清单	否	无	
3504	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线6右2国管变压器	200	19.43	141.14	141	未进入负面清单	否	无	
3505	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线4右1国管变压器	200	22.57	134.86	135	未进入负面清单	否	无	
3506	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线稠林村六组变压器	50	14.18	37.91	38	未进入负面清单	否	无	
3507	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线45右2左国管变压器	400	2.1	351.60	352	未进入负面清单	否	无	
3508	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线上卜村一组变压器	100	19.45	70.55	71	未进入负面清单	否	无	
3509	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线供销社变压器	100	27.19	62.81	63	未进入负面清单	否	无	
3510	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线11国管分01#变压器	400	8.51	325.96	326	未进入负面清单	否	无	
3511	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线西地三组变压器	200	14.16	151.68	152	未进入负面清单	否	无	
3512	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线王家9组变压器	200	14.44	151.12	151	未进入负面清单	否	无	
3513	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线陆家5组变压器	200	38.24	103.52	104	未进入负面清单	否	无	
3514	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子66kV变电站	单庄子变18854单烟线	10KV王后线前八东街分歧#16变压器	200	22.33	135.34	135	未进入负面清单	否	无	
3515	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线陆家4组变压器	400	5.14	339.44	339	未进入负面清单	否	无	
3516	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线河北七组变压器	400	5.76	336.96	337	未进入负面清单	否	无	
3517	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线石灰村变压器	400	13.41	306.36	306	未进入负面清单	否	无	
3518	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变966西安线	大窑变966西安线公安堡西街变压器	400	18.03	287.88	288	未进入负面清单	否	无	



3519	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线五道2组西分07#变压器	400	6.45	334.20	334	未进入负面清单	否	无	
3520	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线响山村二组变压器	200	4.81	170.38	170	未进入负面清单	否	无	
3521	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线刘北线主干73#变压器	400	5.16	339.36	339	未进入负面清单	否	无	
3522	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17466起大线	起台子变466起大线大达三五队台变压器	400	18.37	286.52	287	未进入负面清单	否	无	
3523	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线末家村变压器	200	44.08	91.84	92	未进入负面清单	否	无	
3524	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线刘北线五道分71#变压器	200	11	158.00	158	未进入负面清单	否	无	
3525	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线刘北线五道分58#变压器	200	6.35	167.30	167	未进入负面清单	否	无	
3526	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17466起大线	起台子变466起大线大达一二队台变压器	400	14.74	301.04	301	未进入负面清单	否	无	
3527	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线前堡2组变压器	400	33.93	224.28	224	未进入负面清单	否	无	
3528	国网辽阳县供电公司	河南66kV变电站	河南变354河西一线	河南变354河西一线村东10#变压器	400	9.29	322.84	323	未进入负面清单	否	无	
3529	国网辽阳县供电公司	唐马66kV变电站	唐马变16350唐河二线	河南变353河西二线前杜村照明03#变压器	200	4.3	171.40	171	未进入负面清单	否	无	
3530	国网辽阳县供电公司	唐马66kV变电站	唐马变16350唐河二线	河南变353河西二线前杜3组照明13#变压器	200	12.77	154.46	154	未进入负面清单	否	无	
3531	国网辽阳县供电公司	唐马66kV变电站	唐马变16350唐河二线	河南变353河西二线前杜3组照明03#变压器	200	22.45	135.10	135	未进入负面清单	否	无	
3532	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变655灯东线	灯二变655灯东线青堆子分045#变压器(青堆子村)	400	5.64	337.44	337	未进入负面清单	否	无	
3533	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变655灯东线	灯二变655灯东线灯东线主干167#变压器(康国屯道北)	400	10.49	318.04	318	未进入负面清单	否	无	
3534	国网辽阳县供电公司	唐马66kV变电站	唐马变16349唐河一线	河南变353河西二线六间3组02#变压器	200	4.05	171.90	172	未进入负面清单	否	无	
3535	国网辽阳县供电公司	唐马66kV变电站	唐马变16349唐河一线	河南变353河西二线六间1组分02#变压器	200	6.61	166.78	167	未进入负面清单	否	无	
3536	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线潘家村一组变压器	200	10.95	158.10	158	未进入负面清单	否	无	
3537	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18052安寒线	安寒线#13小博士幼儿园西箱变压器	630	15.42	469.85	470	未进入负面清单	否	无	
3538	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线胜利村六组变压器	400	24.95	260.20	260	未进入负面清单	否	无	
3539	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线黄青村三组变压器	200	31.9	116.20	116	未进入负面清单	否	无	

3540	国网辽阳县供电公司	河南66kV变电站	河南变354河西一线	河南变354河西一线马家东村1组11#变压器	200	13.31	153.38	153	未进入负面清单	否	无	
3541	国网辽阳县供电公司	河南66kV变电站	河南变354河西一线	河南变354河西一线村西2组分05#变压器	400	4.08	343.68	344	未进入负面清单	否	无	
3542	国网辽阳县供电公司	河南66kV变电站	河南变354河西一线	河南变354河西一线村北15#变压器	400	23.56	265.76	266	未进入负面清单	否	无	
3543	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线鲁家村二组(东)变压器	200	22.86	134.28	134	未进入负面清单	否	无	
3544	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线鲁家村二组(西)变压器	200	13.93	152.14	152	未进入负面清单	否	无	
3545	国网辽阳县供电公司	河南66kV变电站	河南变354河西一线	河南变354河西一线村南台07#变压器	400	30.21	239.16	239	未进入负面清单	否	无	
3546	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线新台村二组变压器	400	3.72	345.12	345	未进入负面清单	否	无	
3547	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线淤泥湖村一组	400	25.93	256.28	256	未进入负面清单	否	无	
3548	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线淤泥湖村六组	200	31.83	116.34	116	未进入负面清单	否	无	
3549	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河边752葛华线	红运家园C区4#箱变配电变压器	630	19.69	442.95	443	未进入负面清单	否	无	
3550	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线马家村三组	200	7.61	164.78	165	未进入负面清单	否	无	
3551	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河边752葛华线	红运家园C区1#箱变配电变压器	630	15.03	472.31	472	未进入负面清单	否	无	
3552	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河边752葛华线	红运家园C区2#箱变配电变压器	630	15.41	469.92	470	未进入负面清单	否	无	
3553	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河边752葛华线	红运家园C区3#箱变配电变压器	630	15.47	469.54	470	未进入负面清单	否	无	
3554	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线将军房五组	200	21.57	136.86	137	未进入负面清单	否	无	
3555	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线将军房七组	200	33.56	112.88	113	未进入负面清单	否	无	
3556	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变353小相线	小北河变353小相线小北河三组	200	18.79	142.42	142	未进入负面清单	否	无	
3557	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线鲁家村一组变压器	200	50.69	78.62	79	未进入负面清单	否	无	
3558	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线后杜5组变压器	200	8.24	163.52	164	未进入负面清单	否	无	
3559	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线小北河七组变压器	400	56.31	134.76	135	未进入负面清单	否	无	
3560	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线鲁家村三组变压器	200	43.61	92.78	93	未进入负面清单	否	无	

3561	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线小北河九组变压器	400	27.41	250.36	250	未进入负面清单	否	无	
3562	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18748后孟乙线	刘二变460刘镇线孟甲1组变压器	200	14.8	150.40	150	未进入负面清单	否	无	
3563	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线鲁家村四组变压器	200	54.06	71.88	72	未进入负面清单	否	无	
3564	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线通气湾三组变压器	200	24.09	131.82	132	未进入负面清单	否	无	
3565	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18748后孟乙线	刘二变460刘镇线孟甲八组变压器	200	4.84	170.32	170	未进入负面清单	否	无	
3566	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线曹家村三组变压器	200	6.96	166.08	166	未进入负面清单	否	无	
3567	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线通气弯村五组变压器	200	69.47	41.06	41	未进入负面清单	否	无	
3568	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线通气弯村四组变压器	200	29.25	121.50	122	未进入负面清单	否	无	
3569	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线山东40左3变压器	200	61.2	57.60	58	未进入负面清单	否	无	
3570	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线前卜村五组变压器	200	35.45	109.10	109	未进入负面清单	否	无	
3571	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线接官村四组变压器	400	36.86	212.56	213	未进入负面清单	否	无	
3572	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线山东38左6变压器	400	10.68	317.28	317	未进入负面清单	否	无	
3573	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线东月河一组变压器	400	5.12	339.52	340	未进入负面清单	否	无	
3574	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线落虎村三组变压器	200	20.16	139.68	140	未进入负面清单	否	无	
3575	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线胜利村一组变压器	200	31.58	116.84	117	未进入负面清单	否	无	
3576	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线东木三四组变压器	400	8.72	325.12	325	未进入负面清单	否	无	
3577	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7378小张线	小北河变342小张线长沟沿1组变压器	400	31.71	233.16	233	未进入负面清单	否	无	
3578	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线西穆村变压器	400	26.81	252.76	253	未进入负面清单	否	无	
3579	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线古树村三组变压器	200	21.36	137.28	137	未进入负面清单	否	无	
3580	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线胜利村灯变压器	200	31.75	116.50	117	未进入负面清单	否	无	
3581	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线胜利七组灯变压器	200	31.34	117.32	117	未进入负面清单	否	无	

3582	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线胜利村四组变压器	400	26.73	253.08	253	未进入负面清单	否	无	
3583	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线胜利村五组变压器	200	45.82	88.36	88	未进入负面清单	否	无	
3584	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变188小华线	小张变151小刘线大张合一表变压器	400	3.52	345.92	346	未进入负面清单	否	无	
3585	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变188小华线	小张变151小刘线高庄子2组分07#变压器	400	4.97	340.12	340	未进入负面清单	否	无	
3586	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线黄坨村六组变压器	400	27.18	251.28	251	未进入负面清单	否	无	
3587	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	三块石变842三张线刘家村一组变压器	400	14.6	301.60	302	未进入负面清单	否	无	
3588	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线15左国管01变压器	400	7.56	329.76	330	未进入负面清单	否	无	
3589	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线16右国管变压器	400	16.35	294.60	295	未进入负面清单	否	无	
3590	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线西岔子七组变压器	200	15.57	148.86	149	未进入负面清单	否	无	
3591	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线模板厂分01#变压器	400	31.91	232.36	232	未进入负面清单	否	无	
3592	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线黄西线主干84#付伍道五组变压器	400	22.25	271.00	271	未进入负面清单	否	无	
3593	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线关口门村三组变压器	400	19.76	280.96	281	未进入负面清单	否	无	
3594	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线43国管变压器	400	15.78	296.88	297	未进入负面清单	否	无	
3595	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线付五道三四组变压器	400	23.51	265.96	266	未进入负面清单	否	无	
3596	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线大卧子分18#西岔二组南台变压器	200	19.18	141.64	142	未进入负面清单	否	无	
3597	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线后堡村西变压器	400	31.91	232.36	232	未进入负面清单	否	无	
3598	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线八家子分26#西岔村四组变压器	200	21.13	137.74	138	未进入负面清单	否	无	
3599	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线中泗河分09#中河泗村台变压器	400	19.12	283.52	284	未进入负面清单	否	无	
3600	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变456刘柳线	刘二变456刘柳线喇叭沟东分歧05#变压器	400	2.86	348.56	349	未进入负面清单	否	无	
3601	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线烟台二组分02#变压器	400	33.85	224.60	225	未进入负面清单	否	无	
3602	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变456刘柳线	刘二变456刘柳线喇叭西北变压器	400	8.88	324.48	324	未进入负面清单	否	无	

3603	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线东道岔子分07#变压器	400	14.13	303.48	303	未进入负面清单	否	无	
3604	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变188小华线	小张变151小刘线小张三组变压器	400	2.54	349.84	350	未进入负面清单	否	无	
3605	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	万宝变243万营线牯牛屯分歧4#(东荒地村)变压器	400	36.46	214.16	214	未进入负面清单	否	无	
3606	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村二组井1台区机井通变压器	100	21.34	68.66	69	未进入负面清单	否	无	
3607	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17264万大线	万宝变252万大线万大主干32#(古树子新台)变压器	200	50.7	78.60	79	未进入负面清单	否	无	
3608	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村三组张永金井台区机井通变压器	100	21.22	68.78	69	未进入负面清单	否	无	
3609	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村刘家九组徐永杰井台区机井通变压器	50	41.14	24.43	24	未进入负面清单	否	无	
3610	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	西三家村曹氏金坟机井变压器	50	23.73	33.14	33	未进入负面清单	否	无	
3611	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	万宝变255万十线双台子新台分歧14#(双台新台)变压器	200	17.92	144.16	144	未进入负面清单	否	无	
3612	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	万宝变243万营线牯牛屯分歧88#(虻牛屯五队)变压器	315	65.77	76.32	76	未进入负面清单	否	无	
3613	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村黄坨七组分歧新建变台5#台区机井通变压器	50	50.01	20.00	20	未进入负面清单	否	无	
3614	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村大棚子分歧新建变台3#台区机井通变压器	50	17.68	36.16	36	未进入负面清单	否	无	
3615	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村大棚子分歧新建变台5#台区机井通变压器	50	40.44	24.78	25	未进入负面清单	否	无	
3616	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村大棚子分歧新建变台4#台区机井通变压器	50	44.28	22.86	23	未进入负面清单	否	无	
3617	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三黄线长林子村长林子水田分歧14#新建变台1台区机井通变	50	1.97	44.02	44	未进入负面清单	否	无	
3618	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村主干线路新建变台1#台区机井通变压器	50	53.1	18.45	18	未进入负面清单	否	无	
3619	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村蚂蜂六组分歧新建变台7#台区机井通变压器	50	48.24	20.88	21	未进入负面清单	否	无	
3620	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村分歧新建变台2#台区机井通变压器	50	51.14	19.43	19	未进入负面清单	否	无	
3621	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村长林子七组大鹏新建变台1#台区机井通变	50	15.38	37.31	37	未进入负面清单	否	无	
3622	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	后古鱼池变台	100	48.22	41.78	42	未进入负面清单	否	无	
3623	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变146邵热线	邵热线博达三期1#箱变2#配电变压器配电变压器	500	50.53	197.35	197	未进入负面清单	否	无	

3624	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变146邵热线	邵热线博达三期3#箱变2#配电变压器配电变压器	500	34.24	278.80	279	未进入负面清单	否	无	
3625	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17744葛林线	节育服务住宅变压器配电变压器	1000	10.4	796.00	796	未进入负面清单	否	无	
3626	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线排南线主干66#变压器	400	24.77	260.92	261	未进入负面清单	否	无	
3627	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线南甸子5组分03#南甸村五组变压器	200	44.97	90.06	90	未进入负面清单	否	无	
3628	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线排水西电井分30#六公台三组变压器	200	30.92	118.16	118	未进入负面清单	否	无	
3629	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线南甸3组06#南甸村三组变压器	200	8.9	162.20	162	未进入负面清单	否	无	
3630	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线六号台一组变压器	200	21.69	136.62	137	未进入负面清单	否	无	
3631	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线锅坑分歧40#锅坑村二号变压器	400	14.98	300.08	300	未进入负面清单	否	无	
3632	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线锅坑分歧06#变南甸村四组变压器	400	17.45	290.20	290	未进入负面清单	否	无	
3633	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	沙浒变844沙西线大红五队分歧8#(大红五队)变压器	400	5.42	338.32	338	未进入负面清单	否	无	
3634	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线柳壕村一组台区变压器	200	38.35	103.30	103	未进入负面清单	否	无	
3635	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线川城二组新台区变压器	200	15.85	148.30	148	未进入负面清单	否	无	
3636	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线川城村一组台区变压器	200	15.23	149.54	150	未进入负面清单	否	无	
3637	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	万十线后二台村西综合台分歧26号右分2#(后二台村大棚)	200	22.16	135.68	136	未进入负面清单	否	无	
3638	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线转轴一组变压器	200	17.18	145.64	146	未进入负面清单	否	无	
3639	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线转轴5组照明台区变压器	200	18.94	142.12	142	未进入负面清单	否	无	
3640	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变655灯东线	灯二变655灯东线小黄金村南养鱼池分004#变压器(小黄金村西-2台区)	50	19.19	35.41	35	未进入负面清单	否	无	
3641	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河嘉线18494	凯旋门变电所#1配电变压器	800	17.86	577.12	577	未进入负面清单	否	无	
3642	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河嘉线18494	凯旋门变电所#2配电变压器	800	18.35	573.20	573	未进入负面清单	否	无	
3643	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线转轴4组照明台区变压器	100	23.98	66.02	66	未进入负面清单	否	无	

3644	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线转轴3组照明台区变压器	400	14.85	300.60	301	未进入负面清单	否	无	
3645	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线转轴2组照明台区变压器	400	10.95	316.20	316	未进入负面清单	否	无	
3646	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	孤家子大队分歧13#(孤家子村)变压器	400	12.04	311.84	312	未进入负面清单	否	无	
3647	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线青鱼湾一组变压器	100	79.72	10.28	10	未进入负面清单	否	无	
3648	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线青鱼湾村四组变压器	400	17.4	290.40	290	未进入负面清单	否	无	
3649	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线青鱼湾村二三组变压器	200	15.04	149.92	150	未进入负面清单	否	无	
3650	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17152鸡南线	上瓦峪变压器	400	6.09	335.64	336	未进入负面清单	否	无	
3651	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线北教村三组变压器	200	33.14	113.72	114	未进入负面清单	否	无	
3652	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线孟柳一组照明台区变压器	200	47.52	84.96	85	未进入负面清单	否	无	
3653	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线孟柳一组新台区变压器	100	35.48	54.52	55	未进入负面清单	否	无	
3654	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线黄套村三组变压器	200	35.03	109.94	110	未进入负面清单	否	无	
3655	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线柳壕镇孟柳村一组变压器	200	20.14	139.72	140	未进入负面清单	否	无	
3656	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线西腰七组照明台区变压器	400	16.19	295.24	295	未进入负面清单	否	无	
3657	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线高力一组变压器	400	12.92	308.32	308	未进入负面清单	否	无	
3658	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线高力五组照明台区变压器	200	35.63	108.74	109	未进入负面清单	否	无	
3659	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线向阳村五组照明变压器	400	49.22	163.12	163	未进入负面清单	否	无	
3660	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变761土台线	黑牛变761土台线杨林照明西变压器	400	49.11	163.56	164	未进入负面清单	否	无	
3661	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河明线18492	明珠幸福里1#配电室1#配电变压器	800	18.96	568.32	568	未进入负面清单	否	无	
3662	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河明线18492	明珠幸福里1#配电室2#配电变压器	800	7.55	659.60	660	未进入负面清单	否	无	
3663	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河明线18492	明珠幸福里2#配电室3#配电变压器	500	36.12	269.40	269	未进入负面清单	否	无	
3664	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河明线18492	明珠幸福里2#配电室4#配电变压器	500	47.62	211.90	212	未进入负面清单	否	无	

3665	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变346张砦线	双路村	400	6.08	335.68	336	未进入负面清单	否	无	
3666	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	沈旦堡镇前古村徐家坟机井台区	100	1.34	88.66	89	未进入负面清单	否	无	
3667	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线朱家七八组1变压器	400	21.89	272.44	272	未进入负面清单	否	无	
3668	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳河子变943柳松线新立支线27#(下柳东台)变压器	400	6.6	333.60	334	未进入负面清单	否	无	
3669	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7946柳松线	柳河子变943柳松线松树支线50#(松树一组)变压器	400	6.74	333.04	333	未进入负面清单	否	无	
3670	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线大背村八组变压器	200	31.98	116.04	116	未进入负面清单	否	无	
3671	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线黄坨村四组变压器	200	6.65	166.70	167	未进入负面清单	否	无	
3672	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	砬子寺分歧砬子寺二组分支3#(砬子寺二组)变压器	400	9.78	320.88	321	未进入负面清单	否	无	
3673	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线康明村七组变压器	200	2.93	174.14	174	未进入负面清单	否	无	
3674	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站前变18546站保线	北园新区2期1#箱变1#配电变压器	630	2.3	552.51	553	未进入负面清单	否	无	
3675	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳河子变952柳洼线砬子寺分歧砬子寺北台分支7#(砬子寺村北台)变压器	200	6.12	167.76	168	未进入负面清单	否	无	
3676	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8847三翟线	三块石变847三则线康明村三组变压器	200	3.43	173.14	173	未进入负面清单	否	无	
3677	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线老背村六组变压器	200	15.78	148.44	148	未进入负面清单	否	无	
3678	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线老背村三组变压器	200	7.12	165.76	166	未进入负面清单	否	无	
3679	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8847三翟线	康明九组B变压器	200	26.6	126.80	127	未进入负面清单	否	无	
3680	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线老背村四组变压器	200	34.36	111.28	111	未进入负面清单	否	无	
3681	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线乔坨村五组变压器	200	6.98	166.04	166	未进入负面清单	否	无	
3682	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线三块石二组变压器	200	13.66	152.68	153	未进入负面清单	否	无	
3683	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线三块石一组变压器	200	7.57	164.86	165	未进入负面清单	否	无	
3684	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线西泗村二组变压器	200	12.83	154.34	154	未进入负面清单	否	无	



3685	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村黄坨七组分歧新建变台1#台区机井通变压器	50	56.4	16.80	17	未进入负面清单	否	无	
3686	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村黄坨七组分歧新建变台2#台区机井通变压器	50	6.81	41.60	42	未进入负面清单	否	无	
3687	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村黄坨七组分歧新建变台3#台区机井通变压器	50	19.98	35.01	35	未进入负面清单	否	无	
3688	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线大背村四组变压器	400	15.89	296.44	296	未进入负面清单	否	无	
3689	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村大棚子分歧新建变台2#台区机井通变压器	50	40.07	24.97	25	未进入负面清单	否	无	
3690	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村路桥厂分歧新建变台2#台区机井通变压器	50	1.98	44.01	44	未进入负面清单	否	无	
3691	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村路桥厂分歧新建变台1#台区机井通变压器	50	6.12	41.94	42	未进入负面清单	否	无	
3692	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线黄坨村一组变压器	200	40.04	99.92	100	未进入负面清单	否	无	
3693	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三块石变844三老线蒲口村一组变压器	400	36.21	215.16	215	未进入负面清单	否	无	
3694	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	三块石变856三水线沙岗村六组变压器	400	26.96	252.16	252	未进入负面清单	否	无	
3695	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线鱼窖村九组变压器	200	33.03	113.94	114	未进入负面清单	否	无	
3696	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3258建材线	小屯变444小上线崴子村台区变压器	200	44.15	91.70	92	未进入负面清单	否	无	
3697	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变15668小镇线	大屯变668小镇线国管二号变压器	400	65.54	97.84	98	未进入负面清单	否	无	
3698	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	大屯变15668小镇线	大屯变668小镇线国管四号变压器	400	37.49	210.04	210	未进入负面清单	否	无	
3699	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	沙浒变844沙西线立沿五队分歧7#(立沿五队)变压器	400	6.38	334.48	334	未进入负面清单	否	无	
3700	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村大棚子分歧新建变台1#台区机井通变压器	50	13.94	38.03	38	未进入负面清单	否	无	
3701	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村黄坨一组分歧新建变台1#台区机井通变压器	50	14.03	37.99	38	未进入负面清单	否	无	
3702	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村黄坨九组分歧新建变台3#台区机井通变压器	50	39.39	25.31	25	未进入负面清单	否	无	
3703	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村黄坨九组分歧新建变台2#台区机井通变压器	50	38.92	25.54	26	未进入负面清单	否	无	
3704	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村黄坨三组分歧新建变台1#台区机井通变压器	50	55.66	17.17	17	未进入负面清单	否	无	
3705	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村黄坨三组分歧新建变台2#台区机井通变压器	50	48.09	20.96	21	未进入负面清单	否	无	

3706	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线西泗村kV一组井4台区机井通变压器	50	15.89	37.06	37	未进入负面清单	否	无	
3707	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河边752葛华线	万象华庭1期1#配电变压器	630	19.58	443.65	444	未进入负面清单	否	无	
3708	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河边752葛华线	万象华庭1期2#配电变压器	630	13.52	481.82	482	未进入负面清单	否	无	
3709	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村西三四分岐10#新建变台2台区机井通变压器	50	57.58	16.21	16	未进入负面清单	否	无	
3710	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村九队新建变台1#机台区井通变压器	50	9.38	40.31	40	未进入负面清单	否	无	
3711	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三沙线长林子村三块石水田5#新建变台2台区机井通变压器	50	38.71	25.65	26	未进入负面清单	否	无	
3712	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三沙线长林子村三块石水田5#新建变台1台区机井通变压器	50	63.2	13.40	13	未进入负面清单	否	无	
3713	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三沙线长林子村三块石水田5#新建变台3台区机井通变压器	100	38.19	51.81	52	未进入负面清单	否	无	
3714	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三翟线鱼窖子村二组井台区机井通变压器	50	61.24	14.38	14	未进入负面清单	否	无	
3715	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8847三翟线	10kV三翟线鱼窖子村七组井1台区机井通变压器	50	43.79	23.11	23	未进入负面清单	否	无	
3716	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三水线沙岗子村三组修宝瑞井台区机井通变压器	50	41.73	24.14	24	未进入负面清单	否	无	
3717	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	仙鹤湖西6#箱变1#配电变压器	630	34.85	347.45	347	未进入负面清单	否	无	
3718	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	仙鹤湖西6#箱变2#配电变压器	630	34.89	347.19	347	未进入负面清单	否	无	
3719	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉66kV变电站	汤泉变15752汤土线	汤土线度假村#1变压器	500	5.96	420.20	420	未进入负面清单	否	无	
3720	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线高力四组新变压器	100	75.93	14.07	14	未进入负面清单	否	无	
3721	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线高力四组变压器	400	14.97	300.12	300	未进入负面清单	否	无	
3722	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线高力三组新变压器	100	30.3	59.70	60	未进入负面清单	否	无	
3723	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线高力二组照明台区变压器	200	30.29	119.42	119	未进入负面清单	否	无	
3724	国网辽阳市弓长岭区供电公司	矿山66kV变电站	矿山变10142矿甲线	矿山变10142矿甲线矿甲线#3变压器	200	44.93	90.14	90	未进入负面清单	否	无	
3725	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉66kV变电站	汤泉变15752汤土线	汤土线度假村#2变压器	500	4.55	427.25	427	未进入负面清单	否	无	
3726	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线往户四组照明台区变压器	400	17.75	289.00	289	未进入负面清单	否	无	

3727	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线往户三组照明台区变压器	400	13.19	307.24	307	未进入负面清单	否	无	
3728	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#83左24左3右4(徐台大棚台)	100	29.62	60.38	60	未进入负面清单	否	无	
3729	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线孟柳三组新变压器	200	25.72	128.56	129	未进入负面清单	否	无	
3730	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线孟柳二组南南变压器	100	62.89	27.11	27	未进入负面清单	否	无	
3731	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线孟柳二组北照明台区变压器	200	32.44	115.12	115	未进入负面清单	否	无	
3732	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线孟柳二组北新变压器	100	76.92	13.08	13	未进入负面清单	否	无	
3733	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线黄套一组照明新台区变压器	200	32.98	114.04	114	未进入负面清单	否	无	
3734	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线蛤蜊一组照明新台区变压器	100	46.97	43.03	43	未进入负面清单	否	无	
3735	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线蛤蜊五六组新照明台区变压器	200	19.69	140.62	141	未进入负面清单	否	无	
3736	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线蛤蜊付业队变压器	400	31.2	235.20	235	未进入负面清单	否	无	
3737	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#228左6(头台子北台综合台区变压器)	200	24.26	131.48	131	未进入负面清单	否	无	
3738	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线代耳湾二组照明台区变压器	400	20.44	278.24	278	未进入负面清单	否	无	
3739	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变655灯东线	前堡三队	400	15.2	299.20	299	未进入负面清单	否	无	
3740	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线代尔湾四组照明台区变压器	400	14.83	300.68	301	未进入负面清单	否	无	
3741	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线沈沟线沟子一队3#台变压器	400	25.56	257.76	258	未进入负面清单	否	无	
3742	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	沈旦变242沈古线沈古线后古北台分歧#3(后古北台变压器)	400	30.02	239.92	240	未进入负面清单	否	无	
3743	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦变242沈古线沈古线#51(后古南台变压器)	400	16.32	294.72	295	未进入负面清单	否	无	
3744	国网灯塔市供电公司	棉花66kV变电站	棉花变678棉银线	银匠2组变压器	400	5.69	337.24	337	未进入负面清单	否	无	
3745	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18048安街线	粮库小区3#箱变配电变压器	630	24.11	415.11	415	未进入负面清单	否	无	
3746	国网辽阳县供电公司	甜水66kV变电站	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线陈家村台变压器	200	50.48	79.04	79	未进入负面清单	否	无	
3747	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变353小相线	小北河变353小相线银行住宅楼	100	54.03	35.97	36	未进入负面清单	否	无	

3748	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7046沙干线	10Kv沙干线农业分二区3+1右3 (养鱼池菜地农田灌溉)	50	6.22	41.89	42	未进入负面清单	否	无	
3749	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18064安彬线	安平变18064安彬线安彬线#7左6右1变压器(小安平照明)	400	3.47	346.12	346	未进入负面清单	否	无	
3750	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线南教一组变压器	400	19.91	280.36	280	未进入负面清单	否	无	
3751	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线南教五组变压器	400	23.66	265.36	265	未进入负面清单	否	无	
3752	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线南教四组变压器	400	19.78	280.88	281	未进入负面清单	否	无	
3753	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线南教六组变压器	200	28.52	122.96	123	未进入负面清单	否	无	
3754	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线南教村二组变压器	400	15.46	298.16	298	未进入负面清单	否	无	
3755	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线罗套村一组台区变压器	200	17.89	144.22	144	未进入负面清单	否	无	
3756	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线柳壕五组台区(单)变压器	200	22.91	134.18	134	未进入负面清单	否	无	
3757	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线柳壕五组(老台)变压器	400	18.17	287.32	287	未进入负面清单	否	无	
3758	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线黄套村二组变压器	200	40.92	98.16	98	未进入负面清单	否	无	
3759	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线北教村一组(新台)变压器	200	28.07	123.86	124	未进入负面清单	否	无	
3760	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线北教村一组(老台)变压器	400	17.58	289.68	290	未进入负面清单	否	无	
3761	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线北教村四组变压器	400	27.65	249.40	249	未进入负面清单	否	无	
3762	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线北教村六组变压器	400	17.56	289.76	290	未进入负面清单	否	无	
3763	国网灯塔市供电公司	棉花66kV变电站	棉花变678棉银线	贾家大队变压器	400	7.6	329.60	330	未进入负面清单	否	无	
3764	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	上老一组变压器	400	5.32	338.72	339	未进入负面清单	否	无	
3765	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变964西韩线	大窑变964西韩线上缸村变压器	400	23.19	267.24	267	未进入负面清单	否	无	
3766	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站前变18546站保线	北园新区2期2#箱变1#配电变压器	630	1.77	555.85	556	未进入负面清单	否	无	
3767	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线马家村八组	200	6.52	166.96	167	未进入负面清单	否	无	
3768	国网灯塔市供电公司	铨二66kV变电站	铨二变346镇内线	起台子变442起石线灰窑一队综合台变压器	400	8.64	325.44	325	未进入负面清单	否	无	

3769	国网辽阳市太子河区供电公司	站前66kV变电站	站前变18546站保线	北园新区2期3#箱变1#配电变压器	630	1.15	559.76	560	未进入负面清单	否	无	
3770	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线蒲河村四,九组	200	23.07	133.86	134	未进入负面清单	否	无	
3771	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变353小相线	小北河变353小相线小北河二组	200	13.58	152.84	153	未进入负面清单	否	无	
3772	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线将军房三组	200	27.09	125.82	126	未进入负面清单	否	无	
3773	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变053铧荣线	新铧子变053铧荣线腰堡西台	400	11.38	314.48	314	未进入负面清单	否	无	
3774	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线将军房四组	200	19.03	141.94	142	未进入负面清单	否	无	
3775	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线将军房一组	200	54.09	71.82	72	未进入负面清单	否	无	
3776	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线龙湾村一二组	400	9.98	320.08	320	未进入负面清单	否	无	
3777	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变344小林线	小北河变344小林线前卜村三组变压器	200	62.49	55.02	55	未进入负面清单	否	无	
3778	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线三龙湾村二组	200	30.64	118.72	119	未进入负面清单	否	无	
3779	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线三龙湾村一组	200	28.49	123.02	123	未进入负面清单	否	无	
3780	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线杏树坨村三组	200	35.14	109.72	110	未进入负面清单	否	无	
3781	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变353小相线	小北河变353小相线文教办住宅楼	200	22.48	135.04	135	未进入负面清单	否	无	
3782	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线大牛二组A变压器	200	15.74	148.52	149	未进入负面清单	否	无	
3783	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线大牛二组B变压器	100	13.62	76.38	76	未进入负面清单	否	无	
3784	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变353小相线	小北河变353小相线相家村二组	200	33.51	112.98	113	未进入负面清单	否	无	
3785	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线湾沟七组变压器	100	21.35	68.65	69	未进入负面清单	否	无	
3786	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线大牛三组变压器	100	18.85	71.15	71	未进入负面清单	否	无	
3787	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线庙东五组变压器	50	17.14	36.43	36	未进入负面清单	否	无	
3788	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线大牛四组变压器	100	78.12	11.88	12	未进入负面清单	否	无	
3789	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线杨木一组变压器	100	48.01	41.99	42	未进入负面清单	否	无	

3790	国网辽阳市宏伟区供电公司	新城66kV变电站	新城变3958-新东线	新东线泛美华庭三期地下变电所#3变压器间隔配电变压器	630	64.91	158.07	158	未进入负面清单	否	无	
3791	国网辽阳市宏伟区供电公司	新城66kV变电站	新城变3958-新东线	新东线泛美华庭三期地下变电所#4变压器间隔配电变压器	630	84.88	32.26	32	未进入负面清单	否	无	
3792	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线大牛五组变压器	200	25.65	128.70	129	未进入负面清单	否	无	
3793	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线杨木二组变压器	100	19.63	70.37	70	未进入负面清单	否	无	
3794	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线大牛六组变压器	100	56.63	33.37	33	未进入负面清单	否	无	
3795	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线杨木五组变压器	100	20.03	69.97	70	未进入负面清单	否	无	
3796	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线杨木七组变压器	100	41.78	48.22	48	未进入负面清单	否	无	
3797	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线大牛七组变压器	100	25.03	64.97	65	未进入负面清单	否	无	
3798	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线大牛八组变压器	100	9.67	80.33	80	未进入负面清单	否	无	
3799	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线上涧一组变压器	100	11.23	78.77	79	未进入负面清单	否	无	
3800	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线屈家一组变压器	200	18.77	142.46	142	未进入负面清单	否	无	
3801	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线上涧二组变压器	100	17.55	72.45	72	未进入负面清单	否	无	
3802	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线屈家四组变压器	100	9.64	80.36	80	未进入负面清单	否	无	
3803	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线上涧三组变压器	100	10.31	79.69	80	未进入负面清单	否	无	
3804	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线屈家二组变压器	100	23.1	66.90	67	未进入负面清单	否	无	
3805	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线上涧四组变压器	100	29.72	60.28	60	未进入负面清单	否	无	
3806	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线上涧五组变压器	100	16.29	73.71	74	未进入负面清单	否	无	
3807	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线韩家一组变压器	100	41.58	48.42	48	未进入负面清单	否	无	
3808	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线下涧一组变压器	100	24.46	65.54	66	未进入负面清单	否	无	
3809	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线下涧三组变压器	100	45.99	44.01	44	未进入负面清单	否	无	
3810	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线水泉西街变压器	400	87	12.00	12	未进入负面清单	否	无	

3811	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线下涧四组变压器	100	38.67	51.33	51	未进入负面清单	否	无	
3812	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线东沟五组变压器	100	65.12	24.88	25	未进入负面清单	否	无	
3813	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线太平一组变压器	100	15.73	74.27	74	未进入负面清单	否	无	
3814	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线鸡爪三组变压器	100	7.82	82.18	82	未进入负面清单	否	无	
3815	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线太平三组变压器	100	26.65	63.35	63	未进入负面清单	否	无	
3816	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线太平五组变压器	100	27.57	62.43	62	未进入负面清单	否	无	
3817	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线太平6组变压器	100	19.67	70.33	70	未进入负面清单	否	无	
3818	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线中心村变压器	100	60.62	29.38	29	未进入负面清单	否	无	
3819	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线中心一组变压器	200	40.46	99.08	99	未进入负面清单	否	无	
3820	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线中心四组变压器	100	60.46	29.54	30	未进入负面清单	否	无	
3821	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线西泗村一组井1台区机井通变压器	50	4.88	42.56	43	未进入负面清单	否	无	
3822	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线中心五组变压器	200	35.2	109.60	110	未进入负面清单	否	无	
3823	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线西泗村一组井2台区机井通变压器	50	4.68	42.66	43	未进入负面清单	否	无	
3824	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线中学变压器	100	50.83	39.17	39	未进入负面清单	否	无	
3825	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线西泗村一组井3台区机井通变压器	50	4.49	42.76	43	未进入负面清单	否	无	
3826	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线西泗村二组井1台区机井通变压器	50	2.63	43.69	44	未进入负面清单	否	无	
3827	国网辽阳县供电公司	甜水66kV变电站	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线陈家八组变压器	100	27.81	62.19	62	未进入负面清单	否	无	
3828	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8252东上线	东风变242东上线下达河三组变压器	100	54.58	35.42	35	未进入负面清单	否	无	
3829	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线西泗村二组井2台区机井通变压器	50	27.47	31.27	31	未进入负面清单	否	无	
3830	国网辽阳县供电公司	甜水66kV变电站	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线腰堡七组变压器	100	26.86	63.14	63	未进入负面清单	否	无	
3831	国网辽阳县供电公司	甜水66kV变电站	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线腰堡村台变压器	100	88.46	1.54	2	未进入负面清单	否	无	

3832	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线西泗村二组井3台区机井通变压器	50	11.79	39.11	39	未进入负面清单	否	无	
3833	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村刘家七组王凤智井台区机井通变压器	50	44.24	22.88	23	未进入负面清单	否	无	
3834	国网辽阳县供电公司	甜水66kV变电站	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线王家村台变压器	200	28.31	123.38	123	未进入负面清单	否	无	
3835	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线西泗村二组井4台区机井通变压器	50	3.88	43.06	43	未进入负面清单	否	无	
3836	国网辽阳县供电公司	甜水66kV变电站	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线杨房六组变压器	100	41.71	48.29	48	未进入负面清单	否	无	
3837	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村蚂蜂六组分歧13#新建变台1台区机井通变压器	50	48.43	20.79	21	未进入负面清单	否	无	
3838	国网辽阳县供电公司	甜水66kV变电站	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线杨房四组变压器	50	39.25	25.38	25	未进入负面清单	否	无	
3839	国网辽阳县供电公司	甜水66kV变电站	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线杨房村台变压器	100	30.86	59.14	59	未进入负面清单	否	无	
3840	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村长林子水田分歧14#新建变台2台区机井通变	50	51.22	19.39	19	未进入负面清单	否	无	
3841	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	刘家七组徐永启井1台区机井通变压器10kV三张线南坨子村	50	40.14	24.93	25	未进入负面清单	否	无	
3842	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村蚂蜂水田分歧3#新建变台1台区机井通变	50	3.97	43.02	43	未进入负面清单	否	无	
3843	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村蚂蜂水田分歧3#新建变台2台区机井通变	50	20.83	34.59	35	未进入负面清单	否	无	
3844	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村刘家七组徐永启井2台区机井通变压器	50	38.74	25.63	26	未进入负面清单	否	无	
3845	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村西三四分歧10#新建变台1台区机井通变压器	50	38.72	25.64	26	未进入负面清单	否	无	
3846	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村蚂蜂分歧12#新建变台1台区机井通变压器	50	37.87	26.07	26	未进入负面清单	否	无	
3847	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村主干30#新建变台1台区机井通变压器	50	69.19	10.41	10	未进入负面清单	否	无	
3848	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村主干30#新建变台2台区机井通变压器	50	56.49	16.76	17	未进入负面清单	否	无	
3849	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村六组李丙成井台区机井通变压器	50	30.62	29.69	30	未进入负面清单	否	无	
3850	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村一组吕明忠井台区机井通变压器	50	32.37	28.82	29	未进入负面清单	否	无	
3851	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三沙线长林子村三沙线7#新建变台1台区机井通变压器	50	41.32	24.34	24	未进入负面清单	否	无	
3852	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村四组徐广波井台区机井通变压器	50	13.59	38.21	38	未进入负面清单	否	无	



3853	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村六组杨先礼井1台区机井通变压器	50	19.68	35.16	35	未进入负面清单	否	无	
3854	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村主干29#新建变台1台区机井通变压器	50	39.89	25.06	25	未进入负面清单	否	无	
3855	国网辽阳县供电公司	屯南66kV变电站	屯南变3258建材线	下麦村农业园区变压器	200	37.11	105.78	106	未进入负面清单	否	无	
3856	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18048安街线	安街线大市场箱变变压器配电变压器	630	23.18	420.97	421	未进入负面清单	否	无	
3857	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	鸡冠山变142鸡北线刘家沟里变压器	200	9.35	161.30	161	未进入负面清单	否	无	
3858	国网辽阳市太子河区供电公司	中心66kV变电站	中心变3044八三线	八三线粮库分48#变压器	400	1.45	354.20	354	未进入负面清单	否	无	
3859	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线沈沟线#94(沟子7队综合台区变压器)	200	32.53	114.94	115	未进入负面清单	否	无	
3860	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#94左24左1右13#(张庄子北台综合台区变压器)	315	21.7	215.15	215	未进入负面清单	否	无	
3861	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#94左24左14#(张庄子西台综合台区变	200	19.03	141.94	142	未进入负面清单	否	无	
3862	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村六组杨振井台区机井通变压器	50	35.4	27.30	27	未进入负面清单	否	无	
3863	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村四组曾凡良井台区机井通变压器	50	20.73	34.64	35	未进入负面清单	否	无	
3864	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村四组徐广伟井台区机井通变压器	50	29.06	30.47	30	未进入负面清单	否	无	
3865	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村二组高景波井1台区机井通变压器	50	19.44	35.28	35	未进入负面清单	否	无	
3866	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村长林子六组分支新建变台1#台区机井通变压	50	2.59	43.71	44	未进入负面清单	否	无	
3867	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村二组万忠喜井台区机井通变压器	50	13.2	38.40	38	未进入负面清单	否	无	
3868	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村分支线路新建变台1#台区机井通变压器	50	17.71	36.15	36	未进入负面清单	否	无	
3869	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村二组高景满井1台区机井通变压器	50	70.04	9.98	10	未进入负面清单	否	无	
3870	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村二组高殿云井台区机井通变压器	50	39.48	25.26	25	未进入负面清单	否	无	
3871	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村长林七组分14#1台区机井通变压器	50	2.61	43.70	44	未进入负面清单	否	无	
3872	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村五组杨晓雷井台区机井通变压器	50	19.03	35.49	35	未进入负面清单	否	无	

3873	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村三组徐晓辉井台区机井通变压器	50	68.29	10.86	11	未进入负面清单	否	无	
3874	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线运粮河村四组王春宝井台区机井通变压器	50	22.82	33.59	34	未进入负面清单	否	无	
3875	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村四组徐波井台区机井通变压器	50	22.62	33.69	34	未进入负面清单	否	无	
3876	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村一组谢宏振井台区机井通变压器	50	44.59	22.71	23	未进入负面清单	否	无	
3877	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村三组徐显波井1台区机井通变压器	50	26.55	31.73	32	未进入负面清单	否	无	
3878	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村二组井2台区机井通变压器	50	40.44	24.78	25	未进入负面清单	否	无	
3879	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村三组徐显栋井1台区机井通变压器	50	14.14	37.93	38	未进入负面清单	否	无	
3880	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村二组陈永清井1台区机井通变压器	50	15.58	37.21	37	未进入负面清单	否	无	
3881	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村二组陈永清井2台区机井通变压器	50	38.89	25.56	26	未进入负面清单	否	无	
3882	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村三组张玉昌井3台区机井通变压器	50	41.42	24.29	24	未进入负面清单	否	无	
3883	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村三组张玉昌井5台区机井通变压器	50	36.51	26.75	27	未进入负面清单	否	无	
3884	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村六组井台区机井通变压器	50	39.76	25.12	25	未进入负面清单	否	无	
3885	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村孟宪龙井台区机井通变压器	50	38.84	25.58	26	未进入负面清单	否	无	
3886	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三块石线蚂蜂分歧58#新建变台1台区机井通变压器	50	14.36	37.82	38	未进入负面清单	否	无	
3887	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村刘家八组井1台区机井通变压器	50	16.67	36.67	37	未进入负面清单	否	无	
3888	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三老线翟家村一组赵同德井1台区机井通变压器	50	23.43	33.29	33	未进入负面清单	否	无	
3889	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧三组55#新建变台1台区机井通变压器	50	8.49	40.76	41	未进入负面清单	否	无	
3890	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	10kV小龙线将军房村地井沿电井机井通变压器	50	47.44	21.28	21	未进入负面清单	否	无	
3891	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧6#新建变台1台区机井通变	50	38.27	25.87	26	未进入负面清单	否	无	
3892	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河域线18480	金域明珠#1箱变变压器间隔配电变压器	630	36.66	336.04	336	未进入负面清单	否	无	
3893	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村三组徐显辉井台区机井通变压器	50	21.43	34.29	34	未进入负面清单	否	无	

3894	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村四组徐广伟井台区机井通2#变压器	50	13.9	38.05	38	未进入负面清单	否	无	
3895	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村五组徐显军井台区机井通变压器	50	36.71	26.65	27	未进入负面清单	否	无	
3896	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂六组水田分3#新建变台2台区机井通变压	50	19.36	35.32	35	未进入负面清单	否	无	
3897	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	西三家耗子坟机井柱上变压器	50	23.93	33.04	33	未进入负面清单	否	无	
3898	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三块石线蚂蜂分歧61#新建变台1台区机井通变压器	50	65.12	12.44	12	未进入负面清单	否	无	
3899	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组何再峰井台区机井通变压器	50	47.44	21.28	21	未进入负面清单	否	无	
3900	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三块石线蚂蜂分歧61#新建变台2台区机井通变压器	50	37.64	26.18	26	未进入负面清单	否	无	
3901	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三块石线蚂蜂分歧61#新建变台3台区机井通变压器	50	50.21	19.90	20	未进入负面清单	否	无	
3902	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组温井力井2台区机井通变压器	50	14.65	37.68	38	未进入负面清单	否	无	
3903	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组赵维百井1台区机井通变压器	50	51.02	19.49	19	未进入负面清单	否	无	
3904	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组苗兆林井台区机井通变压器	50	22.23	33.89	34	未进入负面清单	否	无	
3905	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组董连放井台区机井通变压器	50	49.1	20.45	20	未进入负面清单	否	无	
3906	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组赵维百井2台区机井通变压器	50	46.11	21.95	22	未进入负面清单	否	无	
3907	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村六组杨先礼井2台区机井通变压器	50	14.76	37.62	38	未进入负面清单	否	无	
3908	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村三组温艳臣井台区机井通变压器	50	35.73	27.14	27	未进入负面清单	否	无	
3909	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村三组温景力井2台区机井通变压器	50	59.71	15.15	15	未进入负面清单	否	无	
3910	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧5#新建变台2台区机井通变	50	24.66	32.67	33	未进入负面清单	否	无	
3911	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧3#新建变台2台区机井通变	50	37.12	26.44	26	未进入负面清单	否	无	
3912	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧12#新建变台1台区机井通变	50	61.95	14.03	14	未进入负面清单	否	无	
3913	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	蚂蜂水田六组分歧14#新建变台1台区机井通变压器10kV三黄线蚂	50	37.26	26.37	26	未进入负面清单	否	无	
3914	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组田富玉井台区机井通变压器	50	36.02	26.99	27	未进入负面清单	否	无	

3915	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村长林水田分歧2#新建变台1#台区机井通变压器	50	5.87	42.07	42	未进入负面清单	否	无	
3916	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组温井力井3台区机井通变压器	50	46.16	21.92	22	未进入负面清单	否	无	
3917	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河域线18480	金域明珠#4箱变变压器间隔配电变压器	630	29.62	380.39	380	未进入负面清单	否	无	
3918	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村三组温景力井4台区机井通变压器	50	69.93	10.04	10	未进入负面清单	否	无	
3919	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村一组邹忠文井台区机井通变压器	50	19.22	35.39	35	未进入负面清单	否	无	
3920	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧2#新建变台3台区机井通变压器	50	39.46	25.27	25	未进入负面清单	否	无	
3921	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧1#新建变台1台区机井通变压器	50	9.26	40.37	40	未进入负面清单	否	无	
3922	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧2#新建变台1台区机井通变压器	50	42.05	23.98	24	未进入负面清单	否	无	
3923	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧2#新建变台4台区机井通变压器	50	39.05	25.48	25	未进入负面清单	否	无	
3924	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11358三襄线	襄平蓝庭小区A配电室1#变压器间隔配电变压器	800	1.97	704.24	704	未进入负面清单	否	无	
3925	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11358三襄线	襄平蓝庭小区A配电室3#变压器间隔配电变压器	800	2.54	699.68	700	未进入负面清单	否	无	
3926	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11358三襄线	襄平蓝庭小区A配电室4#变压器间隔配电变压器	800	2.07	703.44	703	未进入负面清单	否	无	
3927	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11358三襄线	襄平蓝庭小区B配电室1#变压器间隔配电变压器	800	3.11	695.12	695	未进入负面清单	否	无	
3928	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11358三襄线	襄平蓝庭小区C配电室2#变压器间隔配电变压器	800	2.81	697.52	698	未进入负面清单	否	无	
3929	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11358三襄线	襄平蓝庭小区B配电室2#变压器间隔配电变压器	800	3.35	693.20	693	未进入负面清单	否	无	
3930	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11358三襄线	襄平蓝庭小区C配电室3#变压器间隔配电变压器	800	2.4	700.80	701	未进入负面清单	否	无	
3931	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11358三襄线	襄平蓝庭小区B配电室3#变压器间隔配电变压器	800	2.66	698.72	699	未进入负面清单	否	无	
3932	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11358三襄线	襄平蓝庭小区C配电室4#变压器间隔配电变压器	800	3.33	693.36	693	未进入负面清单	否	无	
3933	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11358三襄线	襄平蓝庭小区B配电室4#变压器间隔配电变压器	800	3.3	693.60	694	未进入负面清单	否	无	
3934	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变144生活甲线	红运家园A区1#箱变配电变压器	500	16.36	368.20	368	未进入负面清单	否	无	
3935	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变144生活甲线	红运家园A区2#箱变1#配电变压器	630	23.72	417.56	418	未进入负面清单	否	无	

3936	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变144生活甲线	红运家园A区3#箱变1#配电变压器	500	13.84	380.80	381	未进入负面清单	否	无	
3937	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变144生活甲线	红运家园A区4#箱变1#配电变压器	630	13.02	484.97	485	未进入负面清单	否	无	
3938	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变144生活甲线	红运家园A区5#箱变1#配电变压器	630	23.44	419.33	419	未进入负面清单	否	无	
3939	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变144生活甲线	红运家园A区6#箱变1#配电变压器	500	14.28	378.60	379	未进入负面清单	否	无	
3940	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	红运家园B区1#箱变1#配电变压器	630	17.3	458.01	458	未进入负面清单	否	无	
3941	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	红运家园B区2#箱变1#配电变压器	500	21.66	341.70	342	未进入负面清单	否	无	
3942	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	红运家园B区3#箱变1#配电变压器	630	15.97	466.39	466	未进入负面清单	否	无	
3943	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线单家三组变压器	400	14.12	303.52	304	未进入负面清单	否	无	
3944	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线单家四组变压器	400	24.33	262.68	263	未进入负面清单	否	无	
3945	国网辽阳县供电公司	响山66kV变电站	响山变10278响西线	响山变278响西线东升村三组变压器	200	9.02	161.96	162	未进入负面清单	否	无	
3946	国网辽阳县供电公司	响山66kV变电站	响山变10278响西线	响山变278响西线东升村一组变压器	200	32.48	115.04	115	未进入负面清单	否	无	
3947	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线东喻茨沟变压器	400	32.93	228.28	228	未进入负面清单	否	无	
3948	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线后堡3组变压器	400	29.54	241.84	242	未进入负面清单	否	无	
3949	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线兰家后堡变压器	400	36.55	213.80	214	未进入负面清单	否	无	
3950	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线寇家村变压器	200	26.42	127.16	127	未进入负面清单	否	无	
3951	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0268宏阳线	世纪阳光1#配电室#2变压器	500	18.51	357.45	357	未进入负面清单	否	无	
3952	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0268宏阳线	世纪阳光#2配电室#2变压器	630	29.75	379.58	380	未进入负面清单	否	无	
3953	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0268宏阳线	世纪阳光#2配电室1#变压器	630	23.89	416.49	416	未进入负面清单	否	无	
3954	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6648温新一线	小录2号大岭桥机井分歧2#变压器	50	27.98	31.01	31	未进入负面清单	否	无	
3955	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1664向管线	国管5#B箱变配电变压器	630	18.84	448.31	448	未进入负面清单	否	无	
3956	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线兰家后堡2变压器	400	34.41	222.36	222	未进入负面清单	否	无	

3957	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线大东村二组变压器	100	11.56	78.44	78	未进入负面清单	否	无	
3958	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线小学家属楼变压器	400	6.61	333.56	334	未进入负面清单	否	无	
3959	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线大东村六组变压器	200	12.99	154.02	154	未进入负面清单	否	无	
3960	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线大东村七组变压器	200	9.56	160.88	161	未进入负面清单	否	无	
3961	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线大东三组变压器	200	4.9	170.20	170	未进入负面清单	否	无	
3962	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线信用社住宅楼变压器	200	10.53	158.94	159	未进入负面清单	否	无	
3963	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线马家四组变压器	200	19.87	140.26	140	未进入负面清单	否	无	
3964	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线贾家八组变压器	100	4.61	85.39	85	未进入负面清单	否	无	
3965	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线贾家村二组变压器	200	13.19	153.62	154	未进入负面清单	否	无	
3966	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线前堡2组分台变压器	200	36.13	107.74	108	未进入负面清单	否	无	
3967	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线贾家六组变压器	100	5.81	84.19	84	未进入负面清单	否	无	
3968	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线贾家村三组变压器	100	4.36	85.64	86	未进入负面清单	否	无	
3969	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线泉水二组变压器	400	1.72	353.12	353	未进入负面清单	否	无	
3970	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线西喻二组变压器	200	19.85	140.30	140	未进入负面清单	否	无	
3971	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线贾家村四组变压器	50	10.93	39.54	40	未进入负面清单	否	无	
3972	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线西喻三组变压器	400	26.88	252.48	252	未进入负面清单	否	无	
3973	国网辽阳县供电公司	响山66kV变电站	响山变10278响西线	响山变278响西线赵家村变压器	400	16.35	294.60	295	未进入负面清单	否	无	
3974	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线贾家村五组变压器	200	5.96	168.08	168	未进入负面清单	否	无	
3975	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线刘家村三组变压器	200	3.07	173.86	174	未进入负面清单	否	无	
3976	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线刘家十二组变压器	100	8.25	81.75	82	未进入负面清单	否	无	
3977	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线刘家村十三组变压器	100	6.23	83.77	84	未进入负面清单	否	无	

3978	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线刘家村十四组变压器	100	12.53	77.47	77	未进入负面清单	否	无	
3979	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线刘家村十一组变压器	100	6.96	83.04	83	未进入负面清单	否	无	
3980	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线獐子沟分歧24#得胜七组变压器	100	12.4	77.60	78	未进入负面清单	否	无	
3981	国网辽阳县供电公司	隆昌66kV变电站	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线得胜八组分歧02#德胜村八组变压器	200	7.42	165.16	165	未进入负面清单	否	无	
3982	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧2#新建变台1台区机井通变	50	68.94	10.53	11	未进入负面清单	否	无	
3983	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线刘家村四组变压器	100	8.46	81.54	82	未进入负面清单	否	无	
3984	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧2#新建变台5台区机井通变变压器	50	18.88	35.56	36	未进入负面清单	否	无	
3985	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线刘家村五组变压器	200	2.3	175.40	175	未进入负面清单	否	无	
3986	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村新建变台台区机井通变变压器	50	14.83	37.59	38	未进入负面清单	否	无	
3987	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧11#新建变台1台区机井通变	50	52.12	18.94	19	未进入负面清单	否	无	
3988	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4068纸机线	滨河花园1#箱变配电变压器	630	3.92	542.30	542	未进入负面清单	否	无	
3989	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8254东老线	东风变244东老线大西村变压器	200	9.23	161.54	162	未进入负面清单	否	无	
3990	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线罗家村八组变压器	200	3.75	172.50	173	未进入负面清单	否	无	
3991	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8254东老线	东风变244东老线大西一组变压器	200	19.15	141.70	142	未进入负面清单	否	无	
3992	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4068纸机线	滨河花园2#箱变配电变压器	630	3.29	546.27	546	未进入负面清单	否	无	
3993	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4068纸机线	滨河花园3#箱变配电变压器	630	5.06	535.12	535	未进入负面清单	否	无	
3994	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8847三翟线	10kV三老线翟家村二组张德强井台区机井通变变压器	50	18.88	35.56	36	未进入负面清单	否	无	
3995	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村三组温景力井5台区机井通变变压器	50	47.23	21.39	21	未进入负面清单	否	无	
3996	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组董连弟井台区机井通变变压器	50	18.04	35.98	36	未进入负面清单	否	无	
3997	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4068纸机线	滨河花园4#箱变配电变压器	630	3.69	543.75	544	未进入负面清单	否	无	
3998	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组张久辉井台区机井通变变压器	50	46.29	21.86	22	未进入负面清单	否	无	

3999	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组董连武井1台区机井通变压器	50	74.82	7.59	8	未进入负面清单	否	无	
4000	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三张线唐马寨村六组奎元井台区机井通变压器	50	66.37	11.82	12	未进入负面清单	否	无	
4001	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线唐马寨村十一组石学东井台区机井通变压器	50	14.19	37.91	38	未进入负面清单	否	无	
4002	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线唐马寨村十一组石奎元井台区机井通变压器	50	15.6	37.20	37	未进入负面清单	否	无	
4003	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线唐马寨村二、七组井台区机井通变压器	50	21.22	34.39	34	未进入负面清单	否	无	
4004	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线唐马寨村一、八组井台区机井通变压器	50	12.95	38.53	39	未进入负面清单	否	无	
4005	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4068纸机线	滨河花园5#箱变配电变压器	630	4.65	537.71	538	未进入负面清单	否	无	
4006	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村三组温景力井1台区机井通变压器	50	46.56	21.72	22	未进入负面清单	否	无	
4007	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村五组杨先广井台区机井通变压器	50	25.02	32.49	32	未进入负面清单	否	无	
4008	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村六组杨东井台区机井通变压器	50	35.41	27.30	27	未进入负面清单	否	无	
4009	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三组徐宝义井台区机井通变压器 10kV三老线翟家村	50	42.6	23.70	24	未进入负面清单	否	无	
4010	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组郭印库井台区机井通变压器	50	46.79	21.61	22	未进入负面清单	否	无	
4011	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组赵同佃井台区机井通变压器	50	51.62	19.19	19	未进入负面清单	否	无	
4012	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村一组黄德财井台区机井通变压器	50	25.74	32.13	32	未进入负面清单	否	无	
4013	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组苗阳生井台区机井通变压器	50	37.35	26.33	26	未进入负面清单	否	无	
4014	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村一组黄志国井台区机井通变压器	50	51.6	19.20	19	未进入负面清单	否	无	
4015	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组苗占生井台区机井通变压器	50	68.22	10.89	11	未进入负面清单	否	无	
4016	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村三组温景力井7台区机井通变压器	50	37.23	26.39	26	未进入负面清单	否	无	
4017	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村五组温景力井4台区机井通变压器	50	37.98	26.01	26	未进入负面清单	否	无	
4018	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线唐马寨村三组孙腾义1台区机井通变压器	50	3.88	43.06	43	未进入负面清单	否	无	
4019	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线唐马寨村三组孙腾义4台区机井通变压器	50	48.08	20.96	21	未进入负面清单	否	无	



4020	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线唐马寨村三组孙腾义3台区机井通变压器	50	25.75	32.13	32	未进入负面清单	否	无	
4021	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村四组温景力井1台区机井通变压器	50	45.58	22.21	22	未进入负面清单	否	无	
4022	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线唐马寨村三组孙腾义2台区机井通变压器	50	11.18	39.41	39	未进入负面清单	否	无	
4023	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线唐马寨村六、十一组井台区机井通变压器	50	29.27	30.37	30	未进入负面清单	否	无	
4024	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组李长福井台区机井通变压器	50	62.46	13.77	14	未进入负面清单	否	无	
4025	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组杨维修军井台区机井通变压器	50	54.34	17.83	18	未进入负面清单	否	无	
4026	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台1台区机井通变压器	50	24.3	32.85	33	未进入负面清单	否	无	
4027	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台2台区机井通变压器	50	58.58	15.71	16	未进入负面清单	否	无	
4028	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台3台区机井通变压器	50	46.45	21.78	22	未进入负面清单	否	无	
4029	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台5台区机井通变压器	50	46.71	21.65	22	未进入负面清单	否	无	
4030	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田地六组分歧11#新建变台1台区机井通变压器	50	61.99	14.01	14	未进入负面清单	否	无	
4031	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田地六组分歧11#新建变台2台区机井通变	50	31.28	29.36	29	未进入负面清单	否	无	
4032	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田地六组分歧11#新建变台3台区机井通变	50	40.58	24.71	25	未进入负面清单	否	无	
4033	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田地六组分歧11#新建变台5台区机井通变	50	30.34	29.83	30	未进入负面清单	否	无	
4034	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田地六组分歧11#新建变台4台区机井通变	50	36.4	26.80	27	未进入负面清单	否	无	
4035	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田地六组分歧11#新建变台6台区机井通变	50	45.37	22.32	22	未进入负面清单	否	无	
4036	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田地六组分歧11#新建变台7台区机井通变	50	25.7	32.15	32	未进入负面清单	否	无	
4037	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田地六组分歧11#新建变台8台区机井通变	50	62.55	13.73	14	未进入负面清单	否	无	
4038	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田地六组分歧11#新建变台9台区机井通变	50	22.92	33.54	34	未进入负面清单	否	无	
4039	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田地六组分歧10#新建变台1台区机井通变压器	50	28.55	30.73	31	未进入负面清单	否	无	

4040	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田分歧16#新建变台1台区机井通变压器	50	53.98	18.01	18	未进入负面清单	否	无	
4041	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田分歧15#新建变台1台区机井通变压器	50	48.36	20.82	21	未进入负面清单	否	无	
4042	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田分歧8#新建变台1台区机井通变压器	50	40.18	24.91	25	未进入负面清单	否	无	
4043	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧7#新建变台1#台区机井通变压器	50	43.67	23.17	23	未进入负面清单	否	无	
4044	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三块石线蚂蜂分歧70#新建变台1台区机井通变压器	50	57.09	16.46	16	未进入负面清单	否	无	
4045	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂三黄新建变台1#台区机井通变压器	50	17.37	36.32	36	未进入负面清单	否	无	
4046	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三块石线蚂蜂分歧71#新建变台1台区机井通变压器	50	15.2	37.40	37	未进入负面清单	否	无	
4047	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1674向华线	首山华府B区1号台区出线间隔配电变压器	630	26.91	397.47	397	未进入负面清单	否	无	
4048	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18052安寒线	城基河畔二期1#箱变配电变压器	500	37.29	263.55	264	未进入负面清单	否	无	
4049	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	后杜水田21#(后杜村9号井)变压器	200	70.19	39.62	40	未进入负面清单	否	无	
4050	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1674向华线	首山华府B区2号台区出线间隔配电变压器	500	23.36	333.20	333	未进入负面清单	否	无	
4051	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1674向华线	首山华府B区3号台区出线间隔配电变压器	500	31.17	294.15	294	未进入负面清单	否	无	
4052	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1674向华线	首山华府B区8号台区进线间隔配电变压器	630	41.02	308.57	309	未进入负面清单	否	无	
4053	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18052安寒线	城基河畔二期2#箱变配电变压器	500	27.22	313.90	314	未进入负面清单	否	无	
4054	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3042中信线	信德华府#2配电室#1变压器	800	36.24	430.08	430	未进入负面清单	否	无	
4055	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3042中信线	信德华府#2配电室#2变压器	800	27.98	496.16	496	未进入负面清单	否	无	
4056	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3042中信线	信德华府#1配电室#1变压器	800	28.73	490.16	490	未进入负面清单	否	无	
4057	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3042中信线	信德华府#1配电室#2变压器	800	32.65	458.80	459	未进入负面清单	否	无	
4058	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3042中信线	信德华府#1配电室#4变压器	630	71.25	118.13	118	未进入负面清单	否	无	
4059	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17758葛北线	葛北线大陆回迁楼西区1#箱变1#配电变压器	315	24.53	206.23	206	未进入负面清单	否	无	
4060	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河东变18478河景线	观澜丽景小区11#箱变配电变压器	630	24.49	412.71	413	未进入负面清单	否	无	

4061	国网辽阳市宏伟区供电公司	河东66kV变电站	河东变18478河景线	观澜丽景小区13#箱变配电变压器	630	21.45	431.87	432	未进入负面清单	否	无	
4062	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17153鸡西线	鸡西线姚家沟提水变压器	50	6.85	41.58	42	未进入负面清单	否	无	
4063	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8254东老线	东风变244东老线东老5右东新分歧89#东新五组	200	15.84	148.32	148	未进入负面清单	否	无	
4064	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8254东老线	东风变244东老线东新1组分11#东新一组变压器	400	3.73	345.08	345	未进入负面清单	否	无	
4065	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18046安土线	安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头孙家寨新增变压器	200	20.53	138.94	139	未进入负面清单	否	无	
4066	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8254东老线	东风变244东老线庙尔三组变压器	100	21.26	68.74	69	未进入负面清单	否	无	
4067	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8254东老线	东风变244东老线庙尔分歧65#庙尔五组变压器	200	7.8	164.40	164	未进入负面清单	否	无	
4068	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8254东老线	东风变244东老线炮手四组变压器	200	5.2	169.60	170	未进入负面清单	否	无	
4069	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8254东老线	东风变244东老线小西二组2#右分13#小西三组变压器	200	19.94	140.12	140	未进入负面清单	否	无	
4070	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8254东老线	东风变244东老线小西五组变压器	200	20.96	138.08	138	未进入负面清单	否	无	
4071	国网辽阳县供电公司	下达河66kV变电站	下达河变8254东老线	东风变244东老线小西一组变压器	100	11.42	78.58	79	未进入负面清单	否	无	
4072	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	西肖家坟机井变压器	50	45.3	22.35	22	未进入负面清单	否	无	
4073	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂三黄新建变台2#台区机井通变压器	50	17.1	36.45	36	未进入负面清单	否	无	
4074	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂三黄新建变台5#台区机井通变压器	50	42.81	23.60	24	未进入负面清单	否	无	
4075	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂三黄新建变台3#台区机井通变压器	50	47.55	21.23	21	未进入负面清单	否	无	
4076	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台1#台区机井通变压器	50	28.85	30.58	31	未进入负面清单	否	无	
4077	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台4台区机井通变压器	50	30.43	29.79	30	未进入负面清单	否	无	
4078	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台7台区机井通变压器	50	50.84	19.58	20	未进入负面清单	否	无	
4079	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台6台区机井通变压器	50	25.06	32.47	32	未进入负面清单	否	无	
4080	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台8台区机井通变压器	50	15.99	37.01	37	未进入负面清单	否	无	
4081	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台9台区机井通变压器	50	29.91	30.05	30	未进入负面清单	否	无	

4082	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台2#台区机井通变压器	50	53.92	18.04	18	未进入负面清单	否	无	
4083	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂分歧59#新建变台1台区机井通变压器	50	51.05	19.48	19	未进入负面清单	否	无	
4084	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田分歧15#新建变台2台区机井通变压器	50	16.93	36.54	37	未进入负面清单	否	无	
4085	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台7#台区机井通变压器	50	20.99	34.51	35	未进入负面清单	否	无	
4086	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8847三翟线	10kV三老线翟家村二组张久发井台区机井通变压器	50	41.6	24.20	24	未进入负面清单	否	无	
4087	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台10#台区机井通变压器	50	39.34	25.33	25	未进入负面清单	否	无	
4088	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台11#台区机井通变压器	50	32.75	28.63	29	未进入负面清单	否	无	
4089	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台12#台区机井通变压器	50	8.89	40.56	41	未进入负面清单	否	无	
4090	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂二八组分歧新建变台2#台区机井通变压器	50	43.05	23.48	23	未进入负面清单	否	无	
4091	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂二八组分歧新建变台1#台区机井通变压器	50	43.2	23.40	23	未进入负面清单	否	无	
4092	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台8#台区机井通变压器	50	21.03	34.49	34	未进入负面清单	否	无	
4093	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台7#台区机井通变压器	50	31.39	29.31	29	未进入负面清单	否	无	
4094	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台4#台区机井通变压器	50	18.8	35.60	36	未进入负面清单	否	无	
4095	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台6#台区机井通变压器	50	15.99	37.01	37	未进入负面清单	否	无	
4096	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台5#台区机井通变压器	50	46.97	21.52	22	未进入负面清单	否	无	
4097	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台3#台区机井通变压器	50	47.65	21.18	21	未进入负面清单	否	无	
4098	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧2#新建变台2台区机井通变压器	50	47.56	21.22	21	未进入负面清单	否	无	
4099	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村黄坨七组分歧新建变台4#台区机井通变压器	50	47.35	21.33	21	未进入负面清单	否	无	
4100	国网灯塔市供电公司	新铤子66kV变电站	新铤子变17054铤镇线	铤子棚户区住宅楼1号箱变2号变压器配电变压器	500	13.47	382.65	383	未进入负面清单	否	无	
4101	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三老线翟家村五组董连海井台区机井通变压器	50	25.69	32.16	32	未进入负面清单	否	无	
4102	国网灯塔市供电公司	新铤子66kV变电站	新铤子变17054铤镇线	铤子棚户区住宅楼2号箱变1号变压器配电变压器	500	20.73	346.35	346	未进入负面清单	否	无	

4103	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17054铧镇线	铧子棚户区住宅楼3号箱变1号变压器配电变压器	500	11.54	392.30	392	未进入负面清单	否	无	
4104	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17054铧镇线	铧子棚户区住宅楼3号箱变2号变压器配电变压器	500	12.94	385.30	385	未进入负面清单	否	无	
4105	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17054铧镇线	铧子棚户区住宅楼4号箱变1号变压器配电变压器	500	15.16	374.20	374	未进入负面清单	否	无	
4106	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17054铧镇线	铧子棚户区住宅楼4号箱变2号变压器配电变压器	500	15.4	373.00	373	未进入负面清单	否	无	
4107	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17054铧镇线	铧子棚户区5号箱变1号变出线间隔配电变压器	400	9.59	321.64	322	未进入负面清单	否	无	
4108	国网辽阳县供电公司	大屯66kV变电站	小屯变448小八线	八道五组分歧18#变压器	100	12.07	77.93	78	未进入负面清单	否	无	
4109	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉66kV变电站	汤泉变15764汤金线	汤河温泉会馆1#箱变102#间隔配电变压器	500	16.1	369.50	370	未进入负面清单	否	无	
4110	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变648向伊线	金属回收公司宿舍	200	28.95	122.10	122	未进入负面清单	否	无	
4111	国网辽阳市白塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	六一委#3箱变配电变压器	500	13.2	384.00	384	未进入负面清单	否	无	
4112	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦变242沈古线沈古线大台分歧#8(大台四队变压器)	200	46.33	87.34	87	未进入负面清单	否	无	
4113	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线黎起村照明变压器	400	6.28	334.88	335	未进入负面清单	否	无	
4114	国网辽阳县供电公司	八会66kV变电站	八会变8048八西线	八会变047八西线八盘八组台区变压器	100	22.45	67.55	68	未进入负面清单	否	无	
4115	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线吉南线主干191#粉城二组变压器	100	18.29	71.71	72	未进入负面清单	否	无	
4116	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线大安分35#大安三组变压器	200	10.27	159.46	159	未进入负面清单	否	无	
4117	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉北线主干10#吉洞六组3变压器	400	11.82	312.72	313	未进入负面清单	否	无	
4118	国网辽阳县供电公司	吉洞66kV变电站	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线中学分06#吉洞六组1变压器	200	83.82	12.36	12	未进入负面清单	否	无	
4119	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线甜水九组变压器	200	10.67	158.66	159	未进入负面清单	否	无	
4120	国网辽阳县供电公司	水泉66kV变电站	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线甜水六组变压器	100	16.44	73.56	74	未进入负面清单	否	无	
4121	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变346河北线	河栏变346河北线黄岗村三道河变压器	200	31.95	116.10	116	未进入负面清单	否	无	
4122	国网辽阳县供电公司	麻屯66kV变电站	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线上麻村六组一表变压器	400	7.58	329.68	330	未进入负面清单	否	无	
4123	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线下麻村六组变压器	200	8.48	163.04	163	未进入负面清单	否	无	

4124	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线中仆村二组变压器	200	6.26	167.48	167	未进入负面清单	否	无	
4125	国网辽阳县供电公司	河栏66kV变电站	河栏变344河南线	河栏变344河南线大东村四组变压器	100	5.51	84.49	84	未进入负面清单	否	无	
4126	国网辽阳市太子河区供电公司	高洛子66kV变电站	高洛子变10672高祁线	高洛子变10672高祁线高祁线66#变压器	200	28.48	123.04	123	未进入负面清单	否	无	
4127	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉66kV变电站	汤泉变15764汤金线	汤河温泉会馆2#箱变102#间隔配电变压器	500	15.24	373.80	374	未进入负面清单	否	无	
4128	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉66kV变电站	汤泉变15764汤金线	汤河温泉会馆3#箱变102#间隔配电变压器	500	4.93	425.35	425	未进入负面清单	否	无	
4129	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1158佟宁线	佟浪线#40左7右6(灯塔市泽雨地产开发有限公司-1)变压器	315	62.78	85.74	86	未进入负面清单	否	无	
4130	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉66kV变电站	汤泉变15764汤金线	汤河温泉会馆4#箱变102#间隔配电变压器	500	6.84	415.80	416	未进入负面清单	否	无	
4131	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	解放路2#箱变配电变压器	630	28.56	387.07	387	未进入负面清单	否	无	
4132	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	解放路3#箱变配电变压器	630	25.63	405.53	406	未进入负面清单	否	无	
4133	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河都线18458	10kV河都线京都城二期(2)1#箱变配电变压器	630	8.11	515.91	516	未进入负面清单	否	无	
4134	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河都线18458	10kV河都线京都城二期(2)4#箱变配电变压器	630	26.11	402.51	403	未进入负面清单	否	无	
4135	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	万十线设施农业	200	6.77	166.46	166	未进入负面清单	否	无	
4136	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东喻变1764东龙甲线	东龙甲线14左1变压器间隔3配电变压器	315	18.31	225.82	226	未进入负面清单	否	无	
4137	国网辽阳市宏伟区供电分公司	朴家66kV变电站	朴家变1572朴唐线	朴唐线64支18右1#变压器	250	7.85	205.38	205	未进入负面清单	否	无	
4138	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3544农业线	曙光花园箱变配电变压器	315	13.09	242.27	242	未进入负面清单	否	无	
4139	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	鑫厦上城1#配电变压器	630	58.83	196.37	196	未进入负面清单	否	无	
4140	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	鑫厦上城2#配电变压器	630	39.13	320.48	320	未进入负面清单	否	无	
4141	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻66kV变电站	东喻变1784东蔡乙线	星光天地1#箱变配电变压器	630	2.79	549.42	549	未进入负面清单	否	无	
4142	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新地66kV变电站	新地变11270新恒线	恒大绿洲二期#1变电所间隔配电变压器	800	55.88	272.96	273	未进入负面清单	否	无	
4143	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新地66kV变电站	新地变11270新恒线	恒大绿洲二期#1变电所间隔2配电变压器	800	46.77	345.84	346	未进入负面清单	否	无	
4144	国网辽阳市宏伟区供电分公司	新地66kV变电站	新地变11270新恒线	恒大绿洲二期#1变电所间隔3配电变压器	800	47.72	338.24	338	未进入负面清单	否	无	

4145	国网辽阳市宏伟区供电公司	新地66kV变电站	新地变11270新恒线	恒大绿洲二期#1变电所间隔4配电变压器	800	22.56	539.52	540	未进入负面清单	否	无	
4146	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村四组温友林井1台区机井通变压器	50	67.4	11.30	11	未进入负面清单	否	无	
4147	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村四组温友林井2台区机井通变压器	50	52.68	18.66	19	未进入负面清单	否	无	
4148	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村五组温景力井3台区机井通变压器	50	59.46	15.27	15	未进入负面清单	否	无	
4149	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8847三翟线	10kV三老线翟家村二组张士伟井1台区机井通变压器	50	44.53	22.74	23	未进入负面清单	否	无	
4150	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村七组温景力井台区机井通变压器	50	21.63	34.19	34	未进入负面清单	否	无	
4151	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	三黄线长林十组光伏B台变压器	200	14.64	150.72	151	未进入负面清单	否	无	
4152	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村五组温景力井1台区机井通变压器	50	37.05	26.48	26	未进入负面清单	否	无	
4153	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村五组温景力井2台区机井通变压器	50	39.1	25.45	25	未进入负面清单	否	无	
4154	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组张德玉井2台区机井通变压器	50	66.84	11.58	12	未进入负面清单	否	无	
4155	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村四组温景力井3台区机井通变压器	50	41.12	24.44	24	未进入负面清单	否	无	
4156	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组殷廷志井台区机井通变压器	50	41.3	24.35	24	未进入负面清单	否	无	
4157	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组解明义井2台区机井通变压器	50	39.71	25.15	25	未进入负面清单	否	无	
4158	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村五组电井1机井通	100	32.91	57.09	57	未进入负面清单	否	无	
4159	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线黄坨子村二、九组1机井通	100	12.17	77.83	78	未进入负面清单	否	无	
4160	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7942柳裕线	柳河子变943柳松线叶河支线50#(叶河三组)变压器	400	11.02	315.92	316	未进入负面清单	否	无	
4161	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线黄坨子村二组2机井通	100	38.99	51.01	51	未进入负面清单	否	无	
4162	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线黄坨子村四组1机井通	100	56.95	33.05	33	未进入负面清单	否	无	
4163	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村二、五组机井通	100	37.52	52.48	52	未进入负面清单	否	无	
4164	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变158小钢线	常庄电井台区变压器	50	2.32	43.84	44	未进入负面清单	否	无	
4165	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村七组2机井通	100	20.5	69.50	70	未进入负面清单	否	无	

4166	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8668穆民线	10kV穆鲁线黄青村六号电井机井通变压器	100	54.16	35.84	36	未进入负面清单	否	无	
4167	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8668穆民线	10kV穆鲁线黄青村五号电井机井通变压器	100	43.74	46.26	46	未进入负面清单	否	无	
4168	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村七、九组机井通	100	22.34	67.66	68	未进入负面清单	否	无	
4169	国网灯塔市供电公司	罗大台66kV变电站	罗大台变886罗张二线	张上线尖山分歧3#(尖山村照明(2))变压器	400	52.77	148.92	149	未进入负面清单	否	无	
4170	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8650穆鲁线	10kV穆鲁线黄青村一号电井机井通变压器	100	28.92	61.08	61	未进入负面清单	否	无	
4171	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线接官村三号机井通	100	10.61	79.39	79	未进入负面清单	否	无	
4172	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	三家子1组变压器	400	10.42	318.32	318	未进入负面清单	否	无	
4173	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	10kV柳小线青鱼湾村军队地三组电井机井通变压器	100	10.76	79.24	79	未进入负面清单	否	无	
4174	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	10kV柳罗线北教村大泡子电井机井通变压器	200	13.72	152.56	153	未进入负面清单	否	无	
4175	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	10kV柳罗线南教村五组新水田南段电井机井通变压器	100	26.36	63.64	64	未进入负面清单	否	无	
4176	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建2台区机井变压器	50	73.72	8.14	8	未进入负面清单	否	无	
4177	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建3台区机井变压器	50	39.13	25.44	25	未进入负面清单	否	无	
4178	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建4台区机井变压器	50	59.96	15.02	15	未进入负面清单	否	无	
4179	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建5台区机井变压器	50	67.57	11.22	11	未进入负面清单	否	无	
4180	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建6台区机井变压器	50	72.47	8.77	9	未进入负面清单	否	无	
4181	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建7台区机井变压器	50	45.3	22.35	22	未进入负面清单	否	无	
4182	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村三组1机井通	200	17.56	144.88	145	未进入负面清单	否	无	
4183	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18746后孟甲线	鼎豪家园(一)	250	73.22	41.95	42	未进入负面清单	否	无	
4184	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	华新灯1变压器	80	15.08	59.94	60	未进入负面清单	否	无	
4185	国网辽阳市宏伟区供电分公司	河东66kV变电站	河东变18462河园线	东京嘉园2#箱变配电变压器	630	15.05	472.19	472	未进入负面清单	否	无	
4186	国网辽阳县供电公司	小张66kV变电站	小张变158小钢线	前杠光伏台区一	400	11.17	315.32	315	未进入负面清单	否	无	



4187	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11946曙光阳线	荣华鑫区#1配电变压器	630	12.3	489.51	490	未进入负面清单	否	无	
4188	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11946曙光阳线	荣华鑫区#2箱变配电变压器	630	17	459.90	460	未进入负面清单	否	无	
4189	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻66kV变电站	东喻变1784东蔡乙线	星光天地2#箱变配电变压器	500	3.42	432.90	433	未进入负面清单	否	无	
4190	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11946曙光阳线	荣华鑫区#3箱变配电变压器	630	13.14	484.22	484	未进入负面清单	否	无	
4191	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11946曙光阳线	荣华鑫区#4箱变配电变压器	630	4.63	537.83	538	未进入负面清单	否	无	
4192	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11946曙光阳线	荣华鑫区#5箱变配电变压器	630	12.72	486.86	487	未进入负面清单	否	无	
4193	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11946曙光阳线	荣华鑫区#7箱变配电变压器	630	13.11	484.41	484	未进入负面清单	否	无	
4194	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	万隆花园D区箱变配电变压器	630	19.64	443.27	443	未进入负面清单	否	无	
4195	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	衍水颐园北区1#公网变电所1#配电变压器	630	26.4	400.68	401	未进入负面清单	否	无	
4196	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	衍水颐园北区1#公网变电所2#配电变压器	630	26.63	399.23	399	未进入负面清单	否	无	
4197	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建9台区机井变压器	50	72.65	8.68	9	未进入负面清单	否	无	
4198	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建10台区机井变压器	100	48.59	41.41	41	未进入负面清单	否	无	
4199	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建11台区机井变压器	50	74.05	7.98	8	未进入负面清单	否	无	
4200	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建12台区机井变压器	50	55.68	17.16	17	未进入负面清单	否	无	
4201	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建13台区机井变压器	100	38.29	51.71	52	未进入负面清单	否	无	
4202	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建14台区机井变压器	50	71.26	9.37	9	未进入负面清单	否	无	
4203	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建15台区机井变压器	50	72.76	8.62	9	未进入负面清单	否	无	
4204	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建16台区机井变压器	50	70.51	9.75	10	未进入负面清单	否	无	
4205	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11946曙光阳线	荣华鑫区#6箱变配电变压器	630	19.06	446.92	447	未进入负面清单	否	无	
4206	国网辽阳县供电公司	高庄66kV变电站	高庄变10056高镇线	义和水田分镇10#新建2#电井机井变压器	50	45.44	22.28	22	未进入负面清单	否	无	
4207	国网辽阳县供电公司	高庄66kV变电站	高庄变10056高镇线	义和分歧铸件分6#薄草沟电井机井变压器	50	36.71	26.65	27	未进入负面清单	否	无	

4208	国网辽阳县供电公司	高庄66kV变电站	高庄变10056高镇线	义和水田分1#大棚子新井机井通 变压器	100	47.29	42.71	43	未进入负面 清单	否	无	
4209	国网辽阳县供电公司	高庄66kV变电站	高庄变10056高镇线	穆民线古树分歧45#新建1台区机 井变压器	50	42.41	23.80	24	未进入负面 清单	否	无	
4210	国网辽阳县供电公司	高庄66kV变电站	高庄变10056高镇线	义和水田分10#新建4#井机井通 变压器	50	56.05	16.98	17	未进入负面 清单	否	无	
4211	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8755首纪线	世纪新园二期5号变出线间隔配 电变压器	630	32.4	362.88	363	未进入负面 清单	否	无	
4212	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线乔坨子村1组乔有发 (2)电井机井通变压器	50	35	27.50	28	未进入负面 清单	否	无	
4213	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线乔坨子村2组乔有发 (3)电井机井通变压器	50	74.82	7.59	8	未进入负面 清单	否	无	
4214	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线大背村5组(1)电 井机井通变压器	50	43.9	23.05	23	未进入负面 清单	否	无	
4215	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线大背村V5组(2)电 井机井通变压器	50	21.67	34.17	34	未进入负面 清单	否	无	
4216	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线大背村6组(2)电 井机井通变压器	50	51.42	19.29	19	未进入负面 清单	否	无	
4217	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线乔坨子村4组乔有发 (2)电井机井通变压器	100	32.67	57.33	57	未进入负面 清单	否	无	
4218	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线乔坨子村4组乔有发 (1)电井机井通变压器	50	58.08	15.96	16	未进入负面 清单	否	无	
4219	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线大背村1组电井机井 通变压器	50	48.16	20.92	21	未进入负面 清单	否	无	
4220	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线大背村7组(1)电 井机井通变压器	50	47.59	21.21	21	未进入负面 清单	否	无	
4221	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线大背村6组(1)电 井机井通变压器	50	71.98	9.01	9	未进入负面 清单	否	无	
4222	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村十一组机井通	100	41.76	48.24	48	未进入负面 清单	否	无	
4223	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村八组肖俊涛机井 通	100	6.45	83.55	84	未进入负面 清单	否	无	
4224	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套3组电井 分歧5#新建变台2#台区机井通变	50	51.96	19.02	19	未进入负面 清单	否	无	
4225	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套3组电井 分歧5#新建变台1#台区机井通变	50	37.7	26.15	26	未进入负面 清单	否	无	
4226	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套3组电井 分歧3#新建变台3#台区机井通变	50	40.71	24.65	25	未进入负面 清单	否	无	
4227	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套二组电井 分歧45#新建变台1台区机井通变	50	6.96	41.52	42	未进入负面 清单	否	无	

4228	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧18#新建变台2#台区机井通变压器	50	20.74	34.63	35	未进入负面清单	否	无	
4229	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线接官村四号、五号机井通	200	8.04	163.92	164	未进入负面清单	否	无	
4230	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线接官村六号机井通	100	10.97	79.03	79	未进入负面清单	否	无	
4231	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16150望普线	莱茵物语二期1#箱变变压器间隔配电变压器	630	2.09	553.83	554	未进入负面清单	否	无	
4232	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线郑家厂村二号机井通	100	30.85	59.15	59	未进入负面清单	否	无	
4233	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线郑家厂村一号机井通	100	24.2	65.80	66	未进入负面清单	否	无	
4234	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线郑家厂村水利站机井通	100	31.5	58.50	59	未进入负面清单	否	无	
4235	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村六、十一组1机井通	100	37.11	52.89	53	未进入负面清单	否	无	
4236	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线南台口村二号机井通	100	47.16	42.84	43	未进入负面清单	否	无	
4237	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套3组电井分歧5#新建变台4#台区机井通变	50	48.94	20.53	21	未进入负面清单	否	无	
4238	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧25#新建变台3#台区机井通变压器	50	31.84	29.08	29	未进入负面清单	否	无	
4239	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16150望普线	莱茵物语二期2#箱变变压器配电变压器	630	2.6	550.62	551	未进入负面清单	否	无	
4240	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台66kV变电站	望水台变16150望普线	莱茵物语二期3#箱变变压器配电变压器	630	2.33	552.32	552	未进入负面清单	否	无	
4241	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变645向委线	城内一县政府住宅楼	630	75.62	90.59	91	未进入负面清单	否	无	
4242	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8755首纪线	世纪新园三期2号变出线间隔配电变压器	400	30.53	237.88	238	未进入负面清单	否	无	
4243	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺织线	中泽城2.1期#2箱变变压器间隔配电变压器	630	16.94	460.28	460	未进入负面清单	否	无	
4244	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺织线	中泽城2.1期#3箱变变压器间隔配电变压器	500	19.83	350.85	351	未进入负面清单	否	无	
4245	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺织线	中泽城2.1期#1箱变变压器间隔配电变压器	630	15.03	472.31	472	未进入负面清单	否	无	
4246	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8755首纪线	世纪新园三期三号变出线间隔配电变压器	630	14.69	474.45	474	未进入负面清单	否	无	
4247	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉66kV变电站	汤泉变15754汤水乙线	汤泉变15754汤水乙线水库家属楼变压器3#	200	52.59	74.82	75	未进入负面清单	否	无	

4248	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18074安水乙线	安水乙线水库采摘生态园变压器	200	11.25	157.50	158	未进入负面清单	否	无	
4249	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18645赵晟线	晟宝龙C区1#配电室1#配电变压器	800	13.76	609.92	610	未进入负面清单	否	无	
4250	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18645赵晟线	晟宝龙C区1#配电室2#配电变压器	800	11.24	630.08	630	未进入负面清单	否	无	
4251	国网辽阳县供电公司	小赵台66kV变电站	小赵台变18645赵晟线	晟宝龙C区1#配电室3#配电变压器	800	9.44	644.48	644	未进入负面清单	否	无	
4252	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	粮库平房	200	54.7	70.60	71	未进入负面清单	否	无	
4253	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6648温新一线	老牛录酒厂变压器	200	17.51	144.98	145	未进入负面清单	否	无	
4254	国网辽阳市宏伟区供电公司	峨二66kV变电站	峨嵋变3678沙坨线	砂砣线44#变压器	200	60.9	58.20	58	未进入负面清单	否	无	
4255	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套二组电井分歧12#新建变台1台区机井通变	50	43.18	23.41	23	未进入负面清单	否	无	
4256	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套二组电井分歧12#新建变台2台区机井通变	50	46.7	21.65	22	未进入负面清单	否	无	
4257	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套二组电井分歧11#新建变台4#台区机井通变变压器	50	53.6	18.20	18	未进入负面清单	否	无	
4258	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套二组电井分歧14#新建变台3台区机井通变	50	39.43	25.29	25	未进入负面清单	否	无	
4259	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村转轴电井分歧8#新建变台1台区机井通变变压器	50	34.73	27.64	28	未进入负面清单	否	无	
4260	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套二组电井分歧6#新建变台1台区机井通变	50	21.23	34.39	34	未进入负面清单	否	无	
4261	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套一组电井分歧2#新建变台1台区机井通变	50	60.13	14.94	15	未进入负面清单	否	无	
4262	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套二组电井分歧14#新建变台1台区机井通变	50	19.78	35.11	35	未进入负面清单	否	无	
4263	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套二组电井分歧14#新建变台2台区机井通变	50	50.2	19.90	20	未进入负面清单	否	无	
4264	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	10kV柳下线罗套村罗套电井分歧86#新建变台2#台区机井通变压	50	35.38	27.31	27	未进入负面清单	否	无	
4265	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套一组分歧6#新建变台1台区机井通变变压器	50	69.01	10.50	10	未进入负面清单	否	无	
4266	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	高中台区变压器配电变压器	630	31.02	371.57	372	未进入负面清单	否	无	
4267	国网辽阳市白塔区供电公司	中心66kV变电站	中心变3067中虹线	阳光尊邸二期箱变配电变压器	630	16.24	464.69	465	未进入负面清单	否	无	

4268	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8755首纪线	世纪新园2期4号变出线间隔配电变压器	500	35.56	272.20	272	未进入负面清单	否	无	
4269	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8650穆鲁线	10kV穆喜线鲁家村六号电井机井通变压器	100	11.56	78.44	78	未进入负面清单	否	无	
4270	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8755首纪线	世纪新园三期4号变出线间隔配电变压器	500	21.99	340.05	340	未进入负面清单	否	无	
4271	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线新台子村一号机井通	100	15.19	74.81	75	未进入负面清单	否	无	
4272	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线新台子村三号机井通	100	5.99	84.01	84	未进入负面清单	否	无	
4273	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧25#新建变台2#台区机井通变压器	50	47.01	21.50	21	未进入负面清单	否	无	
4274	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村转轴电井分歧8#新建变台2台区机井通变压器	50	18.94	35.53	36	未进入负面清单	否	无	
4275	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村西腰六组分歧6#新建变台1台区机井通变压器	50	17.94	36.03	36	未进入负面清单	否	无	
4276	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳小线转轴村木家坟电井台区机井通变压器	50	53.36	18.32	18	未进入负面清单	否	无	
4277	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套3组电井分歧5#新建变台3#台区机井通变	50	37.33	26.34	26	未进入负面清单	否	无	
4278	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套3组电井分歧3#新建变台2#台区机井通变	50	20.14	34.93	35	未进入负面清单	否	无	
4279	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧25#新建变台1#台区机井通变压器	50	3.27	43.37	43	未进入负面清单	否	无	
4280	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	罗套2组电井分歧4#变台台区机井通变压器10kV柳下线罗套村	50	24.54	32.73	33	未进入负面清单	否	无	
4281	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套电井分歧82#台区机井通变压器	50	64.79	12.61	13	未进入负面清单	否	无	
4282	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套电井分歧82#新建变台1#台区机井通变压	50	61.74	14.13	14	未进入负面清单	否	无	
4283	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线大背村3组电井机井通变压器	50	48.12	20.94	21	未进入负面清单	否	无	
4284	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线乔坨子村6组乔有发(1)电井机井通变压器	50	47.84	21.08	21	未进入负面清单	否	无	
4285	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线大背村7组(2)电井机井通变压器	50	66.3	11.85	12	未进入负面清单	否	无	
4286	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线乔坨子村6组乔有发(2)电井机井通变压器	50	59.74	15.13	15	未进入负面清单	否	无	
4287	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线乔坨子村3组乔有发(2)电井机井通变压器	50	43.89	23.06	23	未进入负面清单	否	无	

4288	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线运粮河村6组张维满电井机井通变压器	50	55.23	17.39	17	未进入负面清单	否	无	
4289	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线运粮河村3组吴宝昌(1)电井机井通变压器	50	72.23	8.89	9	未进入负面清单	否	无	
4290	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线运粮河村2组单长利(1)电井机井通变压器	50	45.84	22.08	22	未进入负面清单	否	无	
4291	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线乔坨子村2组乔有发(2)电井机井通变压器	50	40.67	24.67	25	未进入负面清单	否	无	
4292	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变843三唐线	10kV三唐线乔坨子村5组乔有发电井机井通变压器	50	55.82	17.09	17	未进入负面清单	否	无	
4293	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城外线	辽纺5#组合箱变#1变压器间隔配电变压器	500	28.67	306.65	307	未进入负面清单	否	无	
4294	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城外线	辽纺5#组合箱变#2变压器间隔配电变压器	500	27.77	311.15	311	未进入负面清单	否	无	
4295	国网辽阳县供电公司	黑牛66kV变电站	黑牛变8755首纪线	世纪新园二期3号变出线间隔配电变压器	400	55.99	136.04	136	未进入负面清单	否	无	
4296	国网辽阳市宏伟区供电分公司	朴家66kV变电站	朴家变1556朴新线	朴新线48左2#变压器	400	9.01	323.96	324	未进入负面清单	否	无	
4297	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯林线粮库住宅箱变变压器	200	21.69	136.62	137	未进入负面清单	否	无	
4298	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11372三蔡线	三蔡线#48左7+1右1变压器	630	9.42	507.65	508	未进入负面清单	否	无	
4299	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	中天城市广场(二期)变电所1#变压器配电变压器	800	27.31	501.52	502	未进入负面清单	否	无	
4300	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	中天城市广场(二期)变电所2#变压器配电变压器	800	33.92	448.64	449	未进入负面清单	否	无	
4301	国网辽阳县供电公司	高庄66kV变电站	高庄变10056高镇线	义合村5号井	50	69.51	10.25	10	未进入负面清单	否	无	
4302	国网辽阳县供电公司	高庄66kV变电站	高庄变10056高镇线	义合村8号井	50	63.75	13.13	13	未进入负面清单	否	无	
4303	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17772葛祥线	祥和一期4#箱变出线间隔配电变压器	500	20.72	346.40	346	未进入负面清单	否	无	
4304	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17772葛祥线	祥和一期5#箱变出线间隔配电变压器	500	22.52	337.40	337	未进入负面清单	否	无	
4305	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17772葛祥线	祥和一期6#箱变出线间隔配电变压器	500	21.39	343.05	343	未进入负面清单	否	无	
4306	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17772葛祥线	祥和一期7#箱变出线间隔配电变压器	500	21.74	341.30	341	未进入负面清单	否	无	
4307	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	大台南台变压器	315	87	9.45	9	未进入负面清单	否	无	
4308	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村蚂蜂六组分歧新建变台1#台区机井通变压器	50	32.92	28.54	29	未进入负面清单	否	无	

4309	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	前古村一道方田井变压器机井	50	21.97	34.02	34	未进入负面清单	否	无	
4310	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	前古村南甸子井变压器机井	50	4.59	42.71	43	未进入负面清单	否	无	
4311	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	前古村周家坟井变压器机井	50	48.08	20.96	21	未进入负面清单	否	无	
4312	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	小甸子村南斗井变压器机井	100	24.17	65.83	66	未进入负面清单	否	无	
4313	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村刁家三组分歧7#新建变台1台区机井通变压	50	6.1	41.95	42	未进入负面清单	否	无	
4314	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村刁家三组分歧7#新建变台2台区机井通变压	50	37.08	26.46	26	未进入负面清单	否	无	
4315	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村刁家三组分歧7#新建变台3台区机井通变压	50	17.35	36.33	36	未进入负面清单	否	无	
4316	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三块石线刁家三组分歧7#新建变台4台区机井通变压器	50	24.02	32.99	33	未进入负面清单	否	无	
4317	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组28#新建变台1#台区机井通变压	50	31.76	29.12	29	未进入负面清单	否	无	
4318	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组28#新建变台2#台区机井通变压	50	14.91	37.55	38	未进入负面清单	否	无	
4319	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组28#新建变台3#台区机井通变压	50	31.36	29.32	29	未进入负面清单	否	无	
4320	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组28#新建变台4#台区机井通变压	50	16.38	36.81	37	未进入负面清单	否	无	
4321	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组28#新建变台5#台区机井通变压	50	33.1	28.45	28	未进入负面清单	否	无	
4322	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂五组分歧2#新建变台1#台区机井通变压器	50	42.21	23.90	24	未进入负面清单	否	无	
4323	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂五组分歧2#新建变台2#台区机井通变压器	50	19.52	35.24	35	未进入负面清单	否	无	
4324	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂五组分歧2#新建变台3#台区机井通变压器	50	6.93	41.54	42	未进入负面清单	否	无	
4325	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂五组分歧2#新建变台4#台区机井通变压器	50	28.17	30.92	31	未进入负面清单	否	无	
4326	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变545孤前线	核伙沟村	80	11.64	62.69	63	未进入负面清单	否	无	
4327	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	唐马村一组B台区变压器	50	32.11	28.95	29	未进入负面清单	否	无	
4328	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变256黄西线	西岔子一六组新台	100	33.67	56.33	56	未进入负面清单	否	无	
4329	国网辽阳县供电公司	八会66kV变电站	八会变046八长线	文官村一组2	50	55.07	17.47	17	未进入负面清单	否	无	

4330	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	柳壕中学宿舍楼	80	30.26	47.79	48	未进入负面清单	否	无	
4331	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	刘南线后杜水田分35#(四组东)	100	35.89	54.11	54	未进入负面清单	否	无	
4332	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村蚂蜂六组分歧新建变台2#台区机井通变压器	50	36.28	26.86	27	未进入负面清单	否	无	
4333	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村蚂蜂六组分歧新建变台3#台区机井通变压器	50	12.26	38.87	39	未进入负面清单	否	无	
4334	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村蚂蜂六组分歧新建变台4#台区机井通变压器	50	43.76	23.12	23	未进入负面清单	否	无	
4335	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村蚂蜂六组分歧新建变台5#台区机井通变压器	50	22.56	33.72	34	未进入负面清单	否	无	
4336	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村蚂蜂六组分歧新建变台6#台区机井通变压器	50	6.25	41.88	42	未进入负面清单	否	无	
4337	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分歧2#新建变台2台区机井通变	50	36.12	26.94	27	未进入负面清单	否	无	
4338	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三块石线蚂蜂村三块石水田4#新建变台1台区机井通变压器	50	13.98	38.01	38	未进入负面清单	否	无	
4339	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分6#新建变台1台区机井通变压	50	37.73	26.14	26	未进入负面清单	否	无	
4340	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分6#新建变台2台区机井通变压	50	55.28	17.36	17	未进入负面清单	否	无	
4341	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分6#新建变台3台区机井通变压	50	46.98	21.51	22	未进入负面清单	否	无	
4342	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分歧13#新建变台2台区机井通变	50	23.45	33.28	33	未进入负面清单	否	无	
4343	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分歧4#新建变台3台区机井通变	50	70.71	9.65	10	未进入负面清单	否	无	
4344	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分歧14#新建变台1台区机井通变	50	51.14	19.43	19	未进入负面清单	否	无	
4345	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分8#变台台区机井通变压器	50	52.34	18.83	19	未进入负面清单	否	无	
4346	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分11#变台台区机井通变压器	50	47.99	21.01	21	未进入负面清单	否	无	
4347	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分61#新建变台4台区机井通变压器	50	3.8	43.10	43	未进入负面清单	否	无	
4348	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分61#新建变台5台区机井通变压器	50	11.07	39.47	39	未进入负面清单	否	无	
4349	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分61#新建变台6台区机井通变压器	50	24.96	32.52	33	未进入负面清单	否	无	
4350	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村刁家三组分歧13#新建变台2台区机井通变压	50	14.64	37.68	38	未进入负面清单	否	无	



4351	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水区	10kV三块石线蚂蜂村刁家三组分歧5#新建变台1台区机井通变压器	50	9.49	40.26	40	未进入负面清单	否	无	
4352	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水区	10kV三块石线蚂蜂村刁家四组分歧12#新建变台1台区机井通变压器	50	25.8	32.10	32	未进入负面清单	否	无	
4353	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水区	10kV三块石线蚂蜂村刁家四组分歧12#新建变台2台区机井通变压器	50	44.39	22.81	23	未进入负面清单	否	无	
4354	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水区	10kV三块石线蚂蜂村刁家四组分歧15#新建变台2台区机井通变压器	50	65.05	12.48	12	未进入负面清单	否	无	
4355	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水区	10kV三块石线蚂蜂村刁家四组分歧15#新建变台3台区机井通变压器	50	18.26	35.87	36	未进入负面清单	否	无	
4356	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水区	10kV三块石线蚂蜂村刁家四组分歧15#新建变台4台区机井通变压器	50	17.85	36.08	36	未进入负面清单	否	无	
4357	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水区	10kV三块石线蚂蜂村刁家四组分歧15#新建变台5台区机井通变压器	50	70.65	9.68	10	未进入负面清单	否	无	
4358	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村九队新建变台3#机台区井通变压器	50	13.41	38.30	38	未进入负面清单	否	无	
4359	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村九队新建变台8#机台区井通变压器	50	19.39	35.31	35	未进入负面清单	否	无	
4360	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村九队新建变台7#机台区井通变压器	50	20.72	34.64	35	未进入负面清单	否	无	
4361	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村九队新建变台6#机台区井通变压器	50	13.88	38.06	38	未进入负面清单	否	无	
4362	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村九队新建变台4#机台区井通变压器	50	9.74	40.13	40	未进入负面清单	否	无	
4363	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水区	10kV三水区蚂蜂村刁家水田分新建变台12#台区机井通变压器	50	26.81	31.60	32	未进入负面清单	否	无	
4364	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村九队新建变台5#机台区井通变压器	50	16.34	36.83	37	未进入负面清单	否	无	
4365	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂大分歧4#新建变台1#台区机井通变压器	50	71.21	9.40	9	未进入负面清单	否	无	
4366	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂大分歧4#新建变台2#台区机井通变压器	50	22.88	33.56	34	未进入负面清单	否	无	
4367	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水区	10kV三水区蚂蜂村刁家水田分新建变台13#台区机井通变压器	50	2.51	43.75	44	未进入负面清单	否	无	
4368	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂大分歧2#新建变台1#台区机井通变压器	50	29.28	30.36	30	未进入负面清单	否	无	
4369	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水区	10kV三水区蚂蜂村刁家水田分新建变台14#台区机井通变压器	50	25.56	32.22	32	未进入负面清单	否	无	
4370	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧21#新建变台1#台区机井通变压器	50	19.98	35.01	35	未进入负面清单	否	无	
4371	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧10#新建变台1#台区机井通变压器	50	45.05	22.48	22	未进入负面清单	否	无	

4372	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水区	10kV三水区蚂蜂村刁家水田分新建变台15#台区机井通变压器	50	11.88	39.06	39	未进入负面清单	否	无	
4373	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水区	10kV三水区蚂蜂村刁家水田分新建变台1#台区机井通变压器	50	14.86	37.57	38	未进入负面清单	否	无	
4374	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水区	10kV三水区蚂蜂村刁家水田分新建变台2#台区机井通变压器	50	14.32	37.84	38	未进入负面清单	否	无	
4375	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水区	10kV三水区蚂蜂村刁家水田分新建变台3#台区机井通变压器	50	13.39	38.31	38	未进入负面清单	否	无	
4376	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水区	10kV三水区蚂蜂村刁家水田分新建变台4#台区机井通变压器	50	34.48	27.76	28	未进入负面清单	否	无	
4377	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水区	10kV三水区蚂蜂村刁家水田分新建变台5#台区机井通变压器	50	15.76	37.12	37	未进入负面清单	否	无	
4378	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水区	10kV三水区蚂蜂村刁家水田分新建变台6#台区机井通变压器	50	26.74	31.63	32	未进入负面清单	否	无	
4379	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水区	10kV三水区蚂蜂村刁家水田分新建变台7#台区机井通变压器	50	16.49	36.76	37	未进入负面清单	否	无	
4380	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水区	10kV三水区蚂蜂村刁家水田分新建变台9#台区机井通变压器	50	74.72	7.64	8	未进入负面清单	否	无	
4381	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺织线	中泽城三期地下变电所#1变压器间隔配电变压器	800	27.11	503.12	503	未进入负面清单	否	无	
4382	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV纺织线	中泽城三期地下变电所#2变压器配电变压器	800	32.55	459.60	460	未进入负面清单	否	无	
4383	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东太线	鸿飞逸景变电所1#变压器间隔配电变压器	500	37.45	262.75	263	未进入负面清单	否	无	
4384	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城外线	辽纺6#组合箱变#1变压器间隔配电变压器	500	16.33	368.35	368	未进入负面清单	否	无	
4385	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	10kV城外线	辽纺6#组合箱变#2变压器间隔配电变压器	500	23.24	333.80	334	未进入负面清单	否	无	
4386	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家66kV变电站	兰家变16247兰曙线	徐家三队新台	100	15.67	74.33	74	未进入负面清单	否	无	
4387	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	10kV东太线	鸿飞逸景变电所2#变压器配电变压器	500	31.77	291.15	291	未进入负面清单	否	无	
4388	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水区	10kV三水区蚂蜂村主干16#新建变台1台区机井通变压器	50	13.92	38.04	38	未进入负面清单	否	无	
4389	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	铍西新村3#箱变1#变压器配电变压器	630	19.71	442.83	443	未进入负面清单	否	无	
4390	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1055圃英线	巴塞罗纳3#箱变配电变压器	630	3.61	544.26	544	未进入负面清单	否	无	
4391	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1055圃英线	巴塞罗纳4#箱变配电变压器	630	1.91	554.97	555	未进入负面清单	否	无	
4392	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1055圃英线	巴塞罗纳7#箱变配电变压器	630	2.95	548.42	548	未进入负面清单	否	无	

4393	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革城	皮革城有机分26柱上变压器	100	23.59	66.41	66	未进入负面清单	否	无	
4394	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1762东泽线	天井园#8配电室间隔配电变压器	1000	18.35	716.50	717	未进入负面清单	否	无	
4395	国网辽阳市宏伟区供电分公司	曙光66kV变电站	曙光变11948曙光线	仙鹤湖西#1箱变配电变压器	630	39.29	319.47	319	未进入负面清单	否	无	
4396	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东方线1776	火炬小区#1箱变间隔配电变压器	630	21.2	433.44	433	未进入负面清单	否	无	
4397	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0258宏泽线	天井园小区#7箱变间隔配电变压器	630	11.29	495.87	496	未进入负面清单	否	无	
4398	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1762东泽线	天井园#5箱变间隔配电变压器	630	23.76	417.31	417	未进入负面清单	否	无	
4399	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1762东泽线	天井园#6箱变间隔配电变压器	630	21.33	432.62	433	未进入负面清单	否	无	
4400	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1762东泽线	天井园小区#3箱变间隔配电变压器	630	21.17	433.63	434	未进入负面清单	否	无	
4401	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站襄线18563	襄平华庭1#欧变1#变压器	630	11.22	496.31	496	未进入负面清单	否	无	
4402	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站襄线18563	襄平华庭1#欧变2#变压器	630	5.58	531.85	532	未进入负面清单	否	无	
4403	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站襄线18563	襄平华庭2#欧变1#变压器	630	8.48	513.58	514	未进入负面清单	否	无	
4404	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站襄线18563	襄平华庭2#欧变2#变压器	630	2.42	551.75	552	未进入负面清单	否	无	
4405	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东方线1776	龙鼎山小区#3箱变间隔配电变压器	630	24.44	413.03	413	未进入负面清单	否	无	
4406	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0258宏泽线	龙鼎山小区#6箱变间隔配电变压器	630	31.39	369.24	369	未进入负面清单	否	无	
4407	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东方线1776	龙鼎山小区#7箱变间隔配电变压器	630	32.74	360.74	361	未进入负面清单	否	无	
4408	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂七组16#新建变台1#台区机井通变压器	50	16.25	36.88	37	未进入负面清单	否	无	
4409	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组18#新建变台1#机井通变压器	50	33.79	28.11	28	未进入负面清单	否	无	
4410	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂七组18#新建变台2#台区机井通变压器	50	67.5	11.25	11	未进入负面清单	否	无	
4411	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂七组25#新建变台1#台区机井通变压器	50	34.54	27.73	28	未进入负面清单	否	无	
4412	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂七组26#新建变台1#台区机井通变压器	50	38.8	25.60	26	未进入负面清单	否	无	
4413	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂七组27#新建变台1#台区机井通变压器	50	34.45	27.78	28	未进入负面清单	否	无	

4414	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组新建变台1#台区机井通变压器	50	73.86	8.07	8	未进入负面清单	否	无	
4415	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧34#新建变台1#台区机井通变压器	50	46.66	21.67	22	未进入负面清单	否	无	
4416	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组20#新建变台1#台区机井通变压器	50	25.97	32.02	32	未进入负面清单	否	无	
4417	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组21#新建变台1#台区机井通变压器	50	22.86	33.57	34	未进入负面清单	否	无	
4418	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组26#新建变台1#台区机井通变压器	50	42.44	23.78	24	未进入负面清单	否	无	
4419	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组新建变台28#台区机井通变压器	50	56.2	16.90	17	未进入负面清单	否	无	
4420	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组新建变台31#台区机井通变压器	50	12.4	38.80	39	未进入负面清单	否	无	
4421	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组24#新建变台2#台区机井通变压器	50	41.88	24.06	24	未进入负面清单	否	无	
4422	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17153鸡西线	鸡西线于家设施农业	50	69.48	10.26	10	未进入负面清单	否	无	
4423	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台1#台区机井通变压器	50	48.9	20.55	21	未进入负面清单	否	无	
4424	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台2#台区机井通变压器	50	16.92	36.54	37	未进入负面清单	否	无	
4425	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台3#台区机井通变压器	50	22.58	33.71	34	未进入负面清单	否	无	
4426	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台4#台区机井通变压器	50	19.01	35.50	35	未进入负面清单	否	无	
4427	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台5#台区机井通变压器	50	33.95	28.03	28	未进入负面清单	否	无	
4428	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台6#台区机井通变压器	50	25.82	32.09	32	未进入负面清单	否	无	
4429	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧13#新建变台1#台区机井通变压器	50	11.6	39.20	39	未进入负面清单	否	无	
4430	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧2#新建变台6台区机井通变压器	50	58.36	15.82	16	未进入负面清单	否	无	
4431	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧2#新建变台7台区机井通变压器	50	42.88	23.56	24	未进入负面清单	否	无	
4432	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧7#新建变台1台区机井通变压器	50	12.16	38.92	39	未进入负面清单	否	无	
4433	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台9#台区机井通变压器	50	21.21	34.40	34	未进入负面清单	否	无	
4434	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧10#新建变台2#台区机井通变压器	50	19.87	35.07	35	未进入负面清单	否	无	

4435	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台16#台区机井通变压器	50	13.64	38.18	38	未进入负面清单	否	无	
4436	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套一组电井分歧终端新建变台1台区机井通	50	32.55	28.73	29	未进入负面清单	否	无	
4437	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	10kV柳下线罗套村罗套一组电井分歧终端新建变台2台区机井通	50	34.56	27.72	28	未进入负面清单	否	无	
4438	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村西腰电井分歧4#新建变台1台区机井通变压器	50	69.26	10.37	10	未进入负面清单	否	无	
4439	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧3#新建变台3#台区机井通变	50	37.61	26.20	26	未进入负面清单	否	无	
4440	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	10kV柳下线罗套村罗套一组电井分歧终端新建变台3台区机井通	50	39.92	25.04	25	未进入负面清单	否	无	
4441	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧11#新建变台3#台区机井通变压器	50	52.24	18.88	19	未进入负面清单	否	无	
4442	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧7#新建变台1#台区机井通变	50	16.76	36.62	37	未进入负面清单	否	无	
4443	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套一组分歧6#新建变台2台区机井通变压器	50	64	13.00	13	未进入负面清单	否	无	
4444	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	罗套村10kV柳下线罗套2组电井分歧18#新建变台1#台区机井通变压器	50	24.19	32.91	33	未进入负面清单	否	无	
4445	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧6#变台台区机井通变压器	50	47.16	21.42	21	未进入负面清单	否	无	
4446	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧17#台区机井通变压器	50	16.85	36.58	37	未进入负面清单	否	无	
4447	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套分歧21#新建变台1台区机井通变压器	50	63.16	13.42	13	未进入负面清单	否	无	
4448	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧4#新建变台1#台区机井通变	50	41.93	24.04	24	未进入负面清单	否	无	
4449	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧6#新建变台2#台区机井通变	50	61.59	14.21	14	未进入负面清单	否	无	
4450	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧6#新建变台1#台区机井通变	50	55.37	17.32	17	未进入负面清单	否	无	
4451	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧11#新建变台1#台区机井通变压器	50	48.16	20.92	21	未进入负面清单	否	无	
4452	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5650灯营线	灯营线主干80#金家大鹏分歧二号变压器	100	87.82	2.18	2	未进入负面清单	否	无	
4453	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5650灯营线	灯营线主干80#金家大鹏分歧一号变压器	100	45.47	44.53	45	未进入负面清单	否	无	

4454	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧16#新建变台1#台区机井通2#变压器	50	45.98	22.01	22	未进入负面清单	否	无	
4455	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台8#台区机井通变压器	50	49.16	20.42	20	未进入负面清单	否	无	
4456	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV柳下线罗套村罗套电井分歧86#新建变台1#台区机井通变压	50	64.78	12.61	13	未进入负面清单	否	无	
4457	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	三老线刘坨村王长顺台变压器	50	28.16	30.92	31	未进入负面清单	否	无	
4458	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台16#台区机井通变压器	50	33.77	28.12	28	未进入负面清单	否	无	
4459	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台19#台区机井通变压器	50	16.74	36.63	37	未进入负面清单	否	无	
4460	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台20#台区机井通变压器	50	34.58	27.71	28	未进入负面清单	否	无	
4461	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台21#台区机井通变压器	50	18.01	36.00	36	未进入负面清单	否	无	
4462	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台22#台区机井通变压器	50	25.56	32.22	32	未进入负面清单	否	无	
4463	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村综合台新建变台1#台区机井通变压器	50	34.85	27.58	28	未进入负面清单	否	无	
4464	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台14#台区机井通变压器	50	34.42	27.79	28	未进入负面清单	否	无	
4465	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台17#台区机井通变压器	50	17.87	36.07	36	未进入负面清单	否	无	
4466	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台18#台区机井通变压器	50	20.96	34.52	35	未进入负面清单	否	无	
4467	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台11#台区机井通变压器	50	33.1	28.45	28	未进入负面清单	否	无	
4468	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村主干16#新建变台3台区机井通变压器	50	22.4	33.80	34	未进入负面清单	否	无	
4469	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村三水线主干55新建变台区机井通变压器	50	37.86	26.07	26	未进入负面清单	否	无	
4470	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村主干70#新建变台1台区机井通变压器	50	20.44	34.78	35	未进入负面清单	否	无	
4471	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村主干34#新建变台1台区机井通变压器	50	71.18	9.41	9	未进入负面清单	否	无	
4472	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村主干线路新建变台3#台区机井通变压器	50	21.15	34.43	34	未进入负面清单	否	无	
4473	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村主干线路新建变台4#台区机井通变压器	50	7.42	41.29	41	未进入负面清单	否	无	

4474	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村主干线路新建变台5#台区机井通变压器	50	36.3	26.85	27	未进入负面清单	否	无	
4475	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村主干线路新建变台6#台区机井通变压器	50	3.42	43.29	43	未进入负面清单	否	无	
4476	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村主干线路新建变台7#台区机井通变压器	50	11.04	39.48	39	未进入负面清单	否	无	
4477	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村主干线路新建变台8#台区机井通变压器	50	3.16	43.42	43	未进入负面清单	否	无	
4478	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村主干线路新建变台9#台区机井通变压器	50	18.99	35.51	36	未进入负面清单	否	无	
4479	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变784葛镇一线	大路西街变压器	315	38.66	161.72	162	未进入负面清单	否	无	
4480	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6648温新一线	柳河四组二台	200	13.51	152.98	153	未进入负面清单	否	无	
4481	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉66kV变电站	汤泉变15752汤土线	柳河照明二台	200	21.44	137.12	137	未进入负面清单	否	无	
4482	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变680东宁线	丽景新城配电室1#变压器	500	23.4	333.00	333	未进入负面清单	否	无	
4483	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	刑警队住宅	315	14.61	237.48	237	未进入负面清单	否	无	
4484	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东方线1776	龙鼎山小区#4箱变间隔1配电变压器	630	20.35	438.80	439	未进入负面清单	否	无	
4485	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东方线1776	龙鼎山小区#4箱变间隔2配电变压器	630	30.4	375.48	375	未进入负面清单	否	无	
4486	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东方线1776	金瀚馨园箱变间隔配电变压器	630	24.21	414.48	414	未进入负面清单	否	无	
4487	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东方线1776	火炬小区2#箱变间隔配电变压器	630	20.95	435.02	435	未进入负面清单	否	无	
4488	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	马狼村家北井变压器机井	100	51.38	38.62	39	未进入负面清单	否	无	
4489	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线运粮河村4组(1)电井机井通变压器	50	62.94	13.53	14	未进入负面清单	否	无	
4490	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8842三张线	10kV三张线运粮河村4组(2)电井机井通变压器	50	33.12	28.44	28	未进入负面清单	否	无	
4491	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线黄坨子村四组2机井通	100	11.68	78.32	78	未进入负面清单	否	无	
4492	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线黄坨子村四组3机井通	200	11.84	156.32	156	未进入负面清单	否	无	
4493	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	常家村三组	50	78.46	5.77	6	未进入负面清单	否	无	
4494	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰家后堡五组变压器	100	70.4	19.60	20	未进入负面清单	否	无	

4495	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣66kV变电站	繁荣变0444繁荣甲线	唐庄子L分#5变压器	100	17.82	72.18	72	未进入负面清单	否	无	
4496	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	雅拔西台变压器变压器	315	14.76	237.01	237	未进入负面清单	否	无	
4497	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	10kV刘南线王家村南三家子17+1#新建变台1台区机井通变	50	50.21	19.90	20	未进入负面清单	否	无	
4498	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8668穆民线	10kV穆民线古树村古树分歧106#新建变台2台区机井通变压	100	35.19	54.81	55	未进入负面清单	否	无	
4499	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8668穆民线	10kV穆古线曾家村曾家二组井分歧4#新建变台1台区机井通变压	50	55.8	17.10	17	未进入负面清单	否	无	
4500	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8668穆民线	10kV穆古线曾家村曾家一组井分歧8#新建变台1台区机井通变压	50	54.95	17.53	18	未进入负面清单	否	无	
4501	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8668穆民线	10kV穆民线曾家村南石界井分歧21#新建变台1台区机井通变压器	50	45.84	22.08	22	未进入负面清单	否	无	
4502	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变346小郭线	10kV小郭线西坝外1#台机井通变压器	50	44.28	22.86	23	未进入负面清单	否	无	
4503	国网辽阳市宏伟区供电公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0246宏加线	宏加线40#变压器	200	24.6	130.80	131	未进入负面清单	否	无	
4504	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8644穆古线	曾家电井分歧24#新建变台1台区机井通2#变压器10kV穆古线曾	50	42.1	23.95	24	未进入负面清单	否	无	
4505	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8644穆古线	10kV穆古线曾家村古树八组电井分歧9#新建变台1台区机井通变	50	46.04	21.98	22	未进入负面清单	否	无	
4506	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线曹家二三组水田1机井通	50	33.32	28.34	28	未进入负面清单	否	无	
4507	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8668穆民线	曾家电井分歧24#新建变台1台区机井通变压器10kV穆古线曾家村	100	38.82	51.18	51	未进入负面清单	否	无	
4508	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8668穆民线	10kV穆民线六间房村六间电井分歧3#新建变台1台区机井通变压	200	36.82	106.36	106	未进入负面清单	否	无	
4509	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8644穆古线	10kV穆古线曾家村曾家电井分歧16#新建变台1台区机井通变压器	100	33.96	56.04	56	未进入负面清单	否	无	
4510	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8644穆古线	10kV穆古线曾家村曾家电井分歧16#新建变台1台区机井通2#变压	100	47.74	42.26	42	未进入负面清单	否	无	
4511	国网辽阳县供电公司	唐马66kV变电站	唐马变16349唐河一线	河西线六间房村六间分歧34#机井变压器	50	72.64	8.68	9	未进入负面清单	否	无	
4512	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变254万镇二线	祥民分2#,祥民住宅,100	100	38.36	51.64	52	未进入负面清单	否	无	
4513	国网辽阳县供电公司	兰家66kV变电站	兰家变254兰东线	兰东线中学家属楼变压器	200	16.74	146.52	147	未进入负面清单	否	无	
4514	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6564孤邱线	辽阳县二郎神庙	200	9.56	160.88	161	未进入负面清单	否	无	
4515	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变545孤前线	唐家一组新区	30	74.89	4.53	5	未进入负面清单	否	无	



4516	国网辽阳市宏伟区供电公司	新城66kV变电站	新城变3962-新迎线	新迎线65#变压器	200	33.5	113.00	113	未进入负面清单	否	无	
4517	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1678向汇一线	龙胜家园1#箱变配电变压器	800	28.57	491.44	491	未进入负面清单	否	无	
4518	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1678向汇一线	龙胜家园2#箱变配电变压器	1000	23.66	663.40	663	未进入负面清单	否	无	
4519	国网辽阳县供电公司	向阳66kV变电站	向阳变1678向汇一线	龙胜家园3#箱变配电变压器	1000	24.41	655.90	656	未进入负面清单	否	无	
4520	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18068安南线	金禄小区1期2#箱变103变压器	630	16.6	462.42	462	未进入负面清单	否	无	
4521	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉66kV变电站	温泉变6648温新一线	小道沟之三变压器	30	25.91	19.23	19	未进入负面清单	否	无	
4522	国网辽阳县供电公司	寒岭66kV变电站	寒岭变6564孤邱线	松树村八组	100	44.85	45.15	45	未进入负面清单	否	无	
4523	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	铁西养路段(158.35、36本)	500	26.44	317.80	318	未进入负面清单	否	无	
4524	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	10kV南三家子线王家村王家水田分歧8#新建变台1台区机井通变	50	45.74	22.13	22	未进入负面清单	否	无	
4525	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	10kV南三家子线王家村王家水田分歧8#新建变台2台区机井通变	50	60.26	14.87	15	未进入负面清单	否	无	
4526	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变448刘山线	10kV山东水田分线山东村74#新建变台1机井通变压器	50	69.87	10.07	10	未进入负面清单	否	无	
4527	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变448刘山线	10kV山东水田分线山东村7#新建变台1机井通变压器	50	43.53	23.24	23	未进入负面清单	否	无	
4528	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8847三翟线	10kV三唐线鱼窝子村三组井台区机井通变压器	50	53.46	18.27	18	未进入负面清单	否	无	
4529	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8847三翟线	10kV三翟线鱼窝子村九组井台区机井通变压器	50	44.55	22.73	23	未进入负面清单	否	无	
4530	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8856三水线	10kV三水线沙岗子村三组修宝成井台区机井通变压器	50	25.51	32.25	32	未进入负面清单	否	无	
4531	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	10kV小龙线将军房村十三坨屯井机井通变压器	100	20.87	69.13	69	未进入负面清单	否	无	
4532	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村长林村四组分歧新建变台1#台区机井通变压器	50	20	35.00	35	未进入负面清单	否	无	
4533	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村长林子六组分歧新建变台1#台区机井通变	50	2.86	43.57	44	未进入负面清单	否	无	
4534	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村长林子六组分歧新建变台2#台区机井通变	50	1.46	44.27	44	未进入负面清单	否	无	
4535	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村长林子六组分歧新建变台3#台区机井通变	50	35.11	27.45	27	未进入负面清单	否	无	
4536	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河边752葛华线	金昌馨居1#变压器	800	28.61	491.12	491	未进入负面清单	否	无	

4537	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河边752葛华线	金昌馨居2#变压器	800	26.27	509.84	510	未进入负面清单	否	无	
4538	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田分岐7#新建变台1台区机井通变压器	50	45.5	22.25	22	未进入负面清单	否	无	
4539	国网辽阳市白塔区供电公司	东园66kV变电站	10kV东工线	东工线24右1#箱变配电变压器	630	23.15	421.16	421	未进入负面清单	否	无	
4540	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线黄坨子村二组1机井通	200	16.32	147.36	147	未进入负面清单	否	无	
4541	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线黄坨子村机井通	200	21.52	136.96	137	未进入负面清单	否	无	
4542	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村十组陈荣涛1机井通	100	27.32	62.68	63	未进入负面清单	否	无	
4543	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村三组单荣江机井通	100	18.13	71.87	72	未进入负面清单	否	无	
4544	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村二组马涛机井通	200	14.37	151.26	151	未进入负面清单	否	无	
4545	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线黄坨子村三组1机井通	100	10.64	79.36	79	未进入负面清单	否	无	
4546	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村一、八组3机井通	100	26.49	63.51	64	未进入负面清单	否	无	
4547	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村三、四组机井通	200	15.73	148.54	149	未进入负面清单	否	无	
4548	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村二、七、十一组机井通	100	34.86	55.14	55	未进入负面清单	否	无	
4549	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村四、十组机井通	100	41.39	48.61	49	未进入负面清单	否	无	
4550	国网辽阳县供电公司	胜利66kV变电站	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村二、七组1机井通	200	11.13	157.74	158	未进入负面清单	否	无	
4551	国网辽阳县供电公司	高庄66kV变电站	高庄变10056高镇线	10kV张刘分主干高庄村40#新建8#机井通变压器	50	66.5	11.75	12	未进入负面清单	否	无	
4552	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	10kV南三家子线王家村南三家子17+1#新建变台2台区机井通变	50	27.69	31.16	31	未进入负面清单	否	无	
4553	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8650穆鲁线	10kV穆鲁线曹家村落虎设施农业分岐9+1#新建变台1台区机井通变压器	100	52.53	37.47	37	未进入负面清单	否	无	
4554	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	10kV南三家子线王家村南三家子17+1#新建变台3台区机井通变	50	48.72	20.64	21	未进入负面清单	否	无	
4555	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8650穆鲁线	10kV穆鲁线曾家村主干81#新建变台1台区机井通变压器	50	56.03	16.99	17	未进入负面清单	否	无	
4556	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	10kV南三家子线王家村南三家子17+1#新建变台4台区机井通变	50	54.37	17.82	18	未进入负面清单	否	无	

4557	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8650穆鲁线	10kV穆鲁线曾家村横道二组水田分歧9#新建变台1台区机井通变	50	59.6	15.20	15	未进入负面清单	否	无	
4558	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8650穆鲁线	10KV穆鲁线曾家村横道一组东井分歧6#新建变台1台区机井变	50	74.14	7.93	8	未进入负面清单	否	无	
4559	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	10kV南三家子线王家村南三家子17+1#新建变台5台区机井通变	50	52.81	18.60	19	未进入负面清单	否	无	
4560	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	10kV南三家子线王家村南三家子17+1#新建变台6台区机井通变	50	48.74	20.63	21	未进入负面清单	否	无	
4561	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8668穆民线	10kV穆民线鲁家村鲁家三组电井分歧8#新建变台1台区机井通变	50	13.07	38.47	38	未进入负面清单	否	无	
4562	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8644穆古线	10kV穆古线曾家村曾家电井分歧16#新建变台2台区机井通变压器	50	66.61	11.70	12	未进入负面清单	否	无	
4563	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	10kV南三家子线王家村南三家子17+1#新建变台7台区机井通变	50	51.99	19.01	19	未进入负面清单	否	无	
4564	国网辽阳县供电公司	后堡66kV变电站	后堡变18764后南线	10kV刘牵主干线线王家村刘牵主干线136#新建变台1台区机井通变压器	50	59.67	15.17	15	未进入负面清单	否	无	
4565	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	10kV刘小线山东水田分歧线山东村2#新建变台2机井通变压器	50	37.55	26.23	26	未进入负面清单	否	无	
4566	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变448刘山线	10kV苏家花园电井分线山东村8#新建变台1机井通变压器	50	60.24	14.88	15	未进入负面清单	否	无	
4567	国网辽阳县供电公司	刘二66kV变电站	刘二变442刘北线	10kV刘北线山东村51#新建变台2机井通变压器	50	72.84	8.58	9	未进入负面清单	否	无	
4568	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	金璟花园二期1#箱变配电变压器	630	24.38	413.41	413	未进入负面清单	否	无	
4569	国网辽阳县供电公司	东喻66kV变电站	东喻变754东林线	东喻村九组	315	82.42	23.88	24	未进入负面清单	否	无	
4570	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东方线1776	火炬小区5#箱变间隔配电变压器	630	19.56	443.77	444	未进入负面清单	否	无	
4571	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东方线1776	龙鼎山小区5#箱变间隔配电变压器	630	35.33	344.42	344	未进入负面清单	否	无	
4572	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0258宏泽线	天井园小区9#箱变（金瀚馨园）间隔配电变压器	630	30.39	375.54	376	未进入负面清单	否	无	
4573	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组于广祥井台区机井通变压器	50	70.3	9.85	10	未进入负面清单	否	无	
4574	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组董廷昌井2台区机井通变压器	50	32.58	28.71	29	未进入负面清单	否	无	
4575	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组于广岩井台区机井通变压器	50	10.62	39.69	40	未进入负面清单	否	无	
4576	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组于兴东井台区机井通变压器	50	59.75	15.13	15	未进入负面清单	否	无	

4577	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村二组张宝军井1台区机井通变压器	50	33.2	28.40	28	未进入负面清单	否	无	
4578	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台8#台区机井通变压器	50	6.75	41.63	42	未进入负面清单	否	无	
4579	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三水区蚂蜂村台区机井通变压器	50	33.77	28.12	28	未进入负面清单	否	无	
4580	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV柳下线罗套村罗套二组电井分歧12#新建变台2台区机井通2#变压器	50	66.63	11.69	12	未进入负面清单	否	无	
4581	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台15#台区机井通变压器	50	25.37	32.32	32	未进入负面清单	否	无	
4582	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧11#新建变台4#台区机井通2#变压器	50	19.45	35.28	35	未进入负面清单	否	无	
4583	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧30#新建变台1#台区机井通变压器	50	32.72	28.64	29	未进入负面清单	否	无	
4584	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV柳下线罗套村罗套3组电井分歧3#新建变台1#台区机井通变	50	49.99	20.01	20	未进入负面清单	否	无	
4585	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村六组李纯栋井台区机井通变压器	50	34.61	27.70	28	未进入负面清单	否	无	
4586	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组于兴宏井台区机井通变压器	100	55.47	34.53	35	未进入负面清单	否	无	
4587	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0254宏杜线	荣华园1#箱变配电变压器	630	23.28	420.34	420	未进入负面清单	否	无	
4588	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0254宏杜线	荣华园2#箱变配电变压器	630	36.37	337.87	338	未进入负面清单	否	无	
4589	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组于兴州井台区机井通变压器	50	12.07	38.97	39	未进入负面清单	否	无	
4590	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村六组王亮井井台区机井通变压器	50	72.72	8.64	9	未进入负面清单	否	无	
4591	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村六组王安喜井台区机井通变压器	50	22.33	33.84	34	未进入负面清单	否	无	
4592	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组富英业井台区机井通变压器	50	28.47	30.77	31	未进入负面清单	否	无	
4593	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组于兴权井1台区机井通变压器	50	27.38	31.31	31	未进入负面清单	否	无	
4594	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组李纯栋井台区机井通变压器	50	41.33	24.34	24	未进入负面清单	否	无	
4595	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村六组王占中井台区机井通变压器	100	28.45	61.55	62	未进入负面清单	否	无	

4596	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村五组高横井台区机井通变压器	50	9.59	40.21	40	未进入负面清单	否	无	
4597	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村五组高忠宝井台区机井通变压器	50	50.17	19.92	20	未进入负面清单	否	无	
4598	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	10kV小龙线蒲河村郭家蒲河东南电井机井通变压器	100	29.16	60.84	61	未进入负面清单	否	无	
4599	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	10kV小龙线树林子村花园地电井机井通变压器	50	44.88	22.56	23	未进入负面清单	否	无	
4600	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	10kV小龙线蒲河村波浪坨西地3井机井通变压器	50	52.04	18.98	19	未进入负面清单	否	无	
4601	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	10kV小郭线树林子村西稻田电井机井通变压器	50	46.81	21.60	22	未进入负面清单	否	无	
4602	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	10kV小龙线蒲河村波浪坨西地1井机井通变压器	50	66.55	11.73	12	未进入负面清单	否	无	
4603	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8644穆古线	10kV穆古线曾家村曾家屯井分歧16#新建变台1台区机井通#2变压	50	31.6	29.20	29	未进入负面清单	否	无	
4604	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0254宏杜线	富华小区3#变电亭变配电变压器	630	29.04	384.05	384	未进入负面清单	否	无	
4605	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变346小郭线	10kV小龙线将军房村于房岗电井机井通变压器	50	71.92	9.04	9	未进入负面清单	否	无	
4606	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村六组富乃海井台区机井通变压器	50	57.88	16.06	16	未进入负面清单	否	无	
4607	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组刁吉德井台区机井通变压器	50	20.26	34.87	35	未进入负面清单	否	无	
4608	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组富武业井台区机井通变压器	50	74	8.00	8	未进入负面清单	否	无	
4609	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组徐福绵井台区机井通变压器	50	8.84	40.58	41	未进入负面清单	否	无	
4610	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组周尚军井台区机井通变压器	50	57.06	16.47	16	未进入负面清单	否	无	
4611	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组高明井台区机井通变压器	50	20	35.00	35	未进入负面清单	否	无	
4612	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村六组王占武井台区机井通变压器	50	45.81	22.10	22	未进入负面清单	否	无	
4613	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村四组周朋博井台区机井通变压器	50	49.42	20.29	20	未进入负面清单	否	无	
4614	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村五组高子清井台区机井通变压器	50	36.54	26.73	27	未进入负面清单	否	无	
4615	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村五组高忠明井台区机井通变压器	50	22.58	33.71	34	未进入负面清单	否	无	
4616	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村四组周德顶井台区机井通变压器	50	22.48	33.76	34	未进入负面清单	否	无	

4617	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变346小郭线	10kV小龙线将军房村西泡子电井机井通变压器	50	62.44	13.78	14	未进入负面清单	否	无	
4618	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变346小郭线	10kV小龙线将军房村红家坟电井机井通变压器	50	49.16	20.42	20	未进入负面清单	否	无	
4619	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变346小郭线	10kV小龙线将军房村后坨子电井机井通变压器	50	46.93	21.54	22	未进入负面清单	否	无	
4620	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变346小郭线	10kV小龙线将军房村后背河电井机井通变压器	50	76.16	6.92	7	未进入负面清单	否	无	
4621	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变346小郭线	10kV小龙线将军房村西坝外2#电井机井通变压器	50	57.37	16.32	16	未进入负面清单	否	无	
4622	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变346小郭线	10kV小龙线将军房村徐老坟1#电井机井通变压器	100	37.68	52.32	52	未进入负面清单	否	无	
4623	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变346小郭线	10kV小龙线将军房村徐老坟2#电井机井通变压器	50	51.97	19.02	19	未进入负面清单	否	无	
4624	国网辽阳县供电公司	开发66kV变电站	开发变858开镇线	圣祥家园3期1#箱变配电变压器	630	10.91	498.27	498	未进入负面清单	否	无	
4625	国网辽阳县供电公司	开发66kV变电站	开发变858开镇线	圣祥家园3期2#箱变配电变压器	630	13.49	482.01	482	未进入负面清单	否	无	
4626	国网辽阳县供电公司	开发66kV变电站	开发变858开镇线	圣祥家园3期3#箱变配电变压器	630	1.02	560.57	561	未进入负面清单	否	无	
4627	国网辽阳县供电公司	穆家66kV变电站	穆家变8650穆鲁线	10kV穆鲁线曾家村横道二组水田分歧10#新建变台1台区机井通变	50	76.18	6.91	7	未进入负面清单	否	无	
4628	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变346小郭线	10kV小郭线树林子村西沙包2#电井机井通变压器	50	19.68	35.16	35	未进入负面清单	否	无	
4629	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变346小郭线	10kV小郭线树林子村河北地电井机井通变压器	100	39.84	50.16	50	未进入负面清单	否	无	
4630	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变346小郭线	10kV小郭线龙湾村西花角电井机井通变压器	50	66.87	11.57	12	未进入负面清单	否	无	
4631	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变346小郭线	10kV小郭线树林子村南沙包电井机井通变压器	50	42.38	23.81	24	未进入负面清单	否	无	
4632	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变346小郭线	10kV小郭线树林子村开长泡2#电井机井通变压器	100	47.1	42.90	43	未进入负面清单	否	无	
4633	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变346小郭线	10kV小郭线龙湾村龙湾家西电井机井通变压器	50	49.6	20.20	20	未进入负面清单	否	无	
4634	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变346小郭线	10kV小郭线龙湾村龙湾家北电井机井通变压器	50	61.32	14.34	14	未进入负面清单	否	无	
4635	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	10kV小唐线三棵树村黄土坎东电井机井通变压器	200	9.11	161.78	162	未进入负面清单	否	无	
4636	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变346小郭线	10kV小张线张家村18已地电井机井通变压器	50	40.67	24.67	25	未进入负面清单	否	无	
4637	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	10kV小唐线郭家村新长垄电井机井通变压器	50	73.97	8.02	8	未进入负面清单	否	无	

4638	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变346小郭线	10kV小郭线树林子村凤家地电井机井通变压器	50	72.35	8.83	9	未进入负面清单	否	无	
4639	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	10kV小唐线三棵山村黄土坎南电井机井通变压器	100	38.53	51.47	51	未进入负面清单	否	无	
4640	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变346小郭线	10kV小郭线树林子村开长泡1#电井机井通变压器	50	4.36	42.82	43	未进入负面清单	否	无	
4641	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变351小唐线	10kV小唐线三棵山村后三棵树电井机井通变压器	50	34.18	27.91	28	未进入负面清单	否	无	
4642	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	10kV柳小线青鱼湾村军队地一组电井机井通变压器	100	35.16	54.84	55	未进入负面清单	否	无	
4643	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	10kV小龙线蒲河村孙家蒲河电井机井通变压器	50	51.83	19.09	19	未进入负面清单	否	无	
4644	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	10kV小龙线蒲河村王蒲河东南电井机井通变压器	100	30.17	59.83	60	未进入负面清单	否	无	
4645	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村一组郭志海井台区机井通变压器	50	60.7	14.65	15	未进入负面清单	否	无	
4646	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村一组刘春楼井台区机井通变压器	50	70.67	9.67	10	未进入负面清单	否	无	
4647	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7378小张线	10kV小张线张家村北台家北电井机井通变压器	100	40.3	49.70	50	未进入负面清单	否	无	
4648	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7378小张线	10kV小张线张家村大水缸电井机井通变压器	100	51.8	38.20	38	未进入负面清单	否	无	
4649	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7378小张线	10kV小张线张家村顺道子电井机井通变压器	50	46.66	21.67	22	未进入负面清单	否	无	
4650	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村刘春述电井机井通变压器	100	30.58	59.42	59	未进入负面清单	否	无	
4651	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	10kV柳西线蛤蜊坑村三组北马道电井机井通变压器	100	32.42	57.58	58	未进入负面清单	否	无	
4652	国网灯塔市供电公司	冠山66kV变电站	冠山变10770冠大线	大浴沟分支16#(大汪沟)变压器1	200	16.12	147.76	148	未进入负面清单	否	无	
4653	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变144生活甲线	红运家园A区7#箱变配电变压器	630	16.95	460.22	460	未进入负面清单	否	无	
4654	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家66kV变电站	兰家变16247兰曙线	10KV兰曙线49#左14+1(四里四队台区(新台))变压器	400	18.33	286.68	287	未进入负面清单	否	无	
4655	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家66kV变电站	兰家变16243兰西线	10kV兰西线腰乐分腰乐C分#4变台(南八里大队西台区(新台))变压器	200	18.87	142.26	142	未进入负面清单	否	无	
4656	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家66kV变电站	兰家变16243兰西线	10kV兰西线#15(巴家大队台区(新台))变压器	400	18.84	284.64	285	未进入负面清单	否	无	
4657	国网辽阳市宏伟区供电分公司	宏伟66kV变电站	宏伟变0258宏泽线	青年湖小区3#箱变2#配电变压器	630	27.22	395.51	396	未进入负面清单	否	无	

4658	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7048沙大线	沙大线兵马分02A12(双台村五组台区(新台))变压器	400	26.26	254.96	255	未进入负面清单	否	无	
4659	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭66kV变电站	沙岭变7048沙大线	沙大线兵马分34右10A12(双台村一组台区(新台))变压器	100	24.48	65.52	66	未进入负面清单	否	无	
4660	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	东方线1776	火炬小区3#箱变1#变压器间隔配电变压器	630	14.85	473.45	473	未进入负面清单	否	无	
4661	国网辽阳市宏伟区供电分公司	东喻66kV变电站	1762东泽线	天井园小区4#箱变间隔配电变压器	630	30.52	374.72	375	未进入负面清单	否	无	
4662	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变344张粮线	张粮线张利分歧14左6#设施农业变压器	315	9.97	252.09	252	未进入负面清单	否	无	
4663	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18074安水乙线	松树沟1变压器(松树沟10#)(新)	100	48.44	41.56	42	未进入负面清单	否	无	
4664	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	10kV柳西线蛤蟆坑村六组电井机井通变压器	100	32.76	57.24	57	未进入负面清单	否	无	
4665	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	10kV柳西线蛤蟆坑村五组西截地电井机井通变压器	100	24.96	65.04	65	未进入负面清单	否	无	
4666	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8558柳西线	10kV柳西线蛤蟆坑村五组东截地电井机井通变压器	100	33.61	56.39	56	未进入负面清单	否	无	
4667	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	10kV柳小线转轴村刘家地电井机井通变压器	100	44.42	45.58	46	未进入负面清单	否	无	
4668	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	10kV柳小线转轴村黑鱼泡电井机井通变压器	100	22.17	67.83	68	未进入负面清单	否	无	
4669	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变558柳下线	10kV柳小线转轴村杨房岗水田电井机井通变压器	100	21.89	68.11	68	未进入负面清单	否	无	
4670	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变8552柳小线	10kV柳小线小川城村三节子电井机井通变压器	100	12.57	77.43	77	未进入负面清单	否	无	
4671	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村六组白宝举电井机井通变压器	100	19.7	70.30	70	未进入负面清单	否	无	
4672	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	北教村电井2#	100	49.85	40.15	40	未进入负面清单	否	无	
4673	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组金志刚井台区机井通变压器	50	33.23	28.39	28	未进入负面清单	否	无	
4674	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组王长友井1台区机井通变压器	50	36.66	26.67	27	未进入负面清单	否	无	
4675	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村二组吕晓红井台区机井通变压器	50	77.49	6.26	6	未进入负面清单	否	无	
4676	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村二组吕晓彬井台区机井通变压器	50	42.71	23.65	24	未进入负面清单	否	无	
4677	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村五组高忠文井台区机井通变压器	50	20.28	34.86	35	未进入负面清单	否	无	
4678	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组王长友井2台区机井通变压器	100	18.42	71.58	72	未进入负面清单	否	无	



4679	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村二组张庆福井台区机井通变压器	50	76.59	6.71	7	未进入负面清单	否	无	
4680	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组董金福井台区机井通变压器	50	29.14	30.43	30	未进入负面清单	否	无	
4681	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村一组曹金福井台区机井通变压器	50	60.86	14.57	15	未进入负面清单	否	无	
4682	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村二组刘磊井台区机井通变压器	50	2.31	43.85	44	未进入负面清单	否	无	
4683	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组于兴权井3台区机井通变压器	50	37.06	26.47	26	未进入负面清单	否	无	
4684	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村一组刘春宝井台区机井通变压器	50	48.8	20.60	21	未进入负面清单	否	无	
4685	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村一组郭志发井台区机井通变压器	100	14.56	75.44	75	未进入负面清单	否	无	
4686	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村刘作未电井机井通变压器	100	37.28	52.72	53	未进入负面清单	否	无	
4687	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18042安石甲线	安石甲线51#右分-1801#(原安石甲线#50右分14变压器(车站住	200	30.14	119.72	120	未进入负面清单	否	无	
4688	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村薛喜革电井机井通变压器	100	77.04	12.96	13	未进入负面清单	否	无	
4689	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村薛士威电井机井通变压器	100	42.1	47.90	48	未进入负面清单	否	无	
4690	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村曹兴佳电井台区机井通变压器	100	50.75	39.25	39	未进入负面清单	否	无	
4691	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村王天朗电井机井通变压器	100	41.43	48.57	49	未进入负面清单	否	无	
4692	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	10kV小郭线树林子村老稻田电井机井通变压器	50	30.92	29.54	30	未进入负面清单	否	无	
4693	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变346小郭线	10kV小郭线树林子村牛圈家南电井机井通变压器	50	4.37	42.82	43	未进入负面清单	否	无	
4694	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村刘向红电井机井通变压器	100	43.1	46.90	47	未进入负面清单	否	无	
4695	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村六组陈殿刚电井机井通变压器	100	24.9	65.10	65	未进入负面清单	否	无	
4696	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村王友红电井机井通变压器	100	10.72	79.28	79	未进入负面清单	否	无	
4697	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村王成义电井机井通变压器	100	20.05	69.95	70	未进入负面清单	否	无	
4698	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村刘光言电井机井通变压器	100	38.56	51.44	51	未进入负面清单	否	无	
4699	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村李家地北头电井机井通变压器	100	38.77	51.23	51	未进入负面清单	否	无	

4700	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村李家地西头电井机井通变压器	100	11.9	78.10	78	未进入负面清单	否	无	
4701	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	北教村电井16#	100	41.15	48.85	49	未进入负面清单	否	无	
4702	国网辽阳县供电公司	柳壕66kV变电站	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村王炳忠电井机井通变压器	100	32.84	57.16	57	未进入负面清单	否	无	
4703	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线马泉村4号电井机井通变压器	100	65.94	24.06	24	未进入负面清单	否	无	
4704	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线头台子村头台子村6号电井机井通变压器	100	22.88	67.12	67	未进入负面清单	否	无	
4705	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村9号水田电井机井通变压器	100	34.29	55.71	56	未进入负面清单	否	无	
4706	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村7号水田电井机井通变压器	100	71.14	18.86	19	未进入负面清单	否	无	
4707	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村8号水田电井机井通变压器	100	17.36	72.64	73	未进入负面清单	否	无	
4708	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村6号水田电井机井通变压器	100	37.5	52.50	53	未进入负面清单	否	无	
4709	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村1号水田电井机井通变压器	100	21.84	68.16	68	未进入负面清单	否	无	
4710	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村2号3号电井机井通变压器	100	61.06	28.94	29	未进入负面清单	否	无	
4711	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变252街道线	10kV排南线马泉村1号电井机井通变压器	100	12.66	77.34	77	未进入负面清单	否	无	
4712	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	10kV小龙线蒲河村蒲河老村北电井机井通变压器	50	46.74	21.63	22	未进入负面清单	否	无	
4713	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	10kV小龙线蒲河村蒲河5组电井机井通变压器	50	47.02	21.49	21	未进入负面清单	否	无	
4714	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	10kV小龙线蒲河村王坟道南电井机井通变压器	50	8.42	40.79	41	未进入负面清单	否	无	
4715	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变256黄西线	10kV黄西线西岔子村西岔子村3号电井机井通变压器	100	50.91	39.09	39	未进入负面清单	否	无	
4716	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	10kV小龙线蒲河村王坟北井机井通变压器	100	43.55	46.45	46	未进入负面清单	否	无	
4717	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变256黄西线	10kV黄西线西岔子村西岔子村8号电井机井通变压器	100	50.82	39.18	39	未进入负面清单	否	无	
4718	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变256黄西线	10kV黄西线西岔子村西岔子村7号电井机井通变压器	100	23.86	66.14	66	未进入负面清单	否	无	
4719	国网辽阳县供电公司	小北河66kV变电站	小北河变7376小龙线	10kV小龙线蒲河村大房后井机井通变压器	50	6.08	41.96	42	未进入负面清单	否	无	
4720	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变256黄西线	10kV黄西线西岔子村西岔子村5号电井机井通变压器	100	31.2	58.80	59	未进入负面清单	否	无	

4721	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变256黄西线	10kV黄西线西岔子村西岔子村2号电井机井通变压器	100	64.9	25.10	25	未进入负面清单	否	无	
4722	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变256黄西线	10kV黄西线西岔子村西岔子村4号电井机井通变压器	100	54.64	35.36	35	未进入负面清单	否	无	
4723	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村20号水田电井机井通变压器	100	20.4	69.60	70	未进入负面清单	否	无	
4724	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村19号水田电井机井通变压器	100	22.1	67.90	68	未进入负面清单	否	无	
4725	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	东黑山西照明分东黑山照明分支005#变压器(东黑山大队)1	200	18.56	142.88	143	未进入负面清单	否	无	
4726	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村5号水田电井机井通变压器	100	22.32	67.68	68	未进入负面清单	否	无	
4727	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村12号水田电井机井通变压器	100	18.9	71.10	71	未进入负面清单	否	无	
4728	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线六弓台村5号电井机井通变压器	100	55.6	34.40	34	未进入负面清单	否	无	
4729	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线马泉村马泉村8号电井机井通变压器	100	38.46	51.54	52	未进入负面清单	否	无	
4730	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线六弓台村7号电井机井通变压器	100	33.47	56.53	57	未进入负面清单	否	无	
4731	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平66kV变电站	安平变18048安街线	平安小区2#箱变配电变压器	500	13.56	382.20	382	未进入负面清单	否	无	
4732	国网辽阳县供电公司	三块石66kV变电站	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村长林四组水田分歧8#新建变台1台区机井通变压器	50	40.75	24.63	25	未进入负面清单	否	无	
4733	国网辽阳市宏伟区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3568东水线	东水线杨家分#39	315	16.65	231.05	231	未进入负面清单	否	无	
4734	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	十九局东院基地箱变变压器	200	46.99	86.02	86	未进入负面清单	否	无	
4735	国网辽阳市太子河区供电公司	三里66kV变电站	三里变11352三上线	上上城配电室1#配电变压器	800	3.62	691.04	691	未进入负面清单	否	无	
4736	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村30号水田电井机井通变压器	100	33.07	56.93	57	未进入负面清单	否	无	
4737	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村31号水田电井机井通变压器	100	17.08	72.92	73	未进入负面清单	否	无	
4738	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村29号水田电井机井通变压器	100	27.61	62.39	62	未进入负面清单	否	无	
4739	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村32号水田电井机井通变压器	100	24.58	65.42	65	未进入负面清单	否	无	
4740	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线头台子村头台子村3号电井机井通变压器	100	30.62	59.38	59	未进入负面清单	否	无	

4741	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线头台子村头台子村1号电井机井通变压器	100	23.24	66.76	67	未进入负面清单	否	无	
4742	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线马泉村马泉村7号电井机井通变压器	100	28.13	61.87	62	未进入负面清单	否	无	
4743	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线马泉村10号电井机井通变压器	100	2.65	87.35	87	未进入负面清单	否	无	
4744	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线马泉村马泉村5号电井机井通变压器	100	57.28	32.72	33	未进入负面清单	否	无	
4745	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线六弓台村1号电井机井通变压器	100	42.48	47.52	48	未进入负面清单	否	无	
4746	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线六弓台村3号电井机井通变压器	100	43.83	46.17	46	未进入负面清单	否	无	
4747	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线六弓台村4号电井机井通变压器	100	34.33	55.67	56	未进入负面清单	否	无	
4748	国网辽阳市宏伟区供电分公司	朴家66kV变电站	朴家变1556朴新线	朴新线22#变压器	400	6.63	333.48	333	未进入负面清单	否	无	
4749	国网辽阳市宏伟区供电分公司	朴家66kV变电站	朴家变1556朴新线	朴新线33左4#变压器	400	15.81	296.76	297	未进入负面清单	否	无	
4750	国网辽阳县供电公司	黄泥洼66kV变电站	黄泥洼变254排南线	10kV排南线排水东干31#台区机井通变压器	100	24.84	65.16	65	未进入负面清单	否	无	

## 2025年一季度辽阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1	辽阳县	八会变	八东线	10千伏	150	123	82.00%			82.00%	468	468	未进入负面清单	否	无	0.00%
2	辽阳县	八会变	八西线	10千伏	200	97	48.50%			48.50%	1784	1784	未进入负面清单	否	无	0.00%
3	辽阳县	八会变	八长线	10千伏	170	81	47.65%			47.65%	1541	1541	未进入负面清单	否	无	0.00%
4	辽阳县	大屯变	小八线	10千伏	480	47	9.79%			9.79%	7500	7500	未进入负面清单	否	无	0.00%
5	辽阳县	大屯变	小城线	10千伏	335	323	96.42%	1	1.3	96.42%	208	208	未进入负面清单	否	无	0.00%
6	辽阳县	大屯变	小工一线	10千伏	320	165	51.56%			51.56%	2685	2685	未进入负面清单	否	无	0.00%
7	辽阳县	大屯变	小工二线	10千伏	400	5	1.25%			1.25%	6841	6841	未进入负面清单	否	无	0.00%
8	辽阳县	大屯变	小上线	10千伏	420	381	90.71%	1	2.3	90.71%	675	675	未进入负面清单	否	无	0.00%
9	辽阳县	大屯变	小镇线	10千伏	352	177	50.28%			50.28%	3031	3031	未进入负面清单	否	无	0.00%
10	辽阳县	高庄变	高隆甲线	10千伏	553	23	4.16%			4.16%	9180	9180	未进入负面清单	否	无	0.00%
11	辽阳县	高庄变	高镇线	10千伏	380	159	41.84%			41.84%	3828	3828	未进入负面清单	否	无	0.00%
12	辽阳县	高庄变	高蓝线	10千伏	200	16	8.00%			8.00%	3187	3187	未进入负面清单	否	无	0.00%
13	辽阳县	寒岭变	孤解线	10千伏	280	251	89.64%	1	3.6	89.64%	502	502	未进入负面清单	否	无	0.00%
14	辽阳县	寒岭变	孤前线	10千伏	270	101	37.41%			37.41%	2927	2927	未进入负面清单	否	无	0.00%
15	辽阳县	寒岭变	孤双线	10千伏	400	110	27.50%			27.50%	5023	5023	未进入负面清单	否	无	0.00%
16	辽阳县	寒岭变	孤邱线	10千伏	280	123	43.93%			43.93%	2719	2719	未进入负面清单	否	无	0.00%
17	辽阳县	寒岭变	孤东线	10千伏	400	39	9.75%			9.75%	6253	6253	未进入负面清单	否	无	0.00%
18	辽阳县	合协变	合三线	10千伏	413	67	16.22%			16.22%	5993	5993	未进入负面清单	否	无	0.00%

19	辽阳县	合协变	合工线	10千伏	120	63	52.50%			52.50%	987	987	未进入负面清单	否	无	0.00%
20	辽阳县	合协变	合牛线	10千伏	400	97	24.25%			24.25%	5248	5248	未进入负面清单	否	无	0.00%
21	辽阳县	河栏变	河麻线	10千伏	100	40	40.00%			40.00%	1039	1039	未进入负面清单	否	无	0.00%
22	辽阳县	河栏变	河北线	10千伏	100	52	52.00%			52.00%	831	831	未进入负面清单	否	无	0.00%
23	辽阳县	河栏变	河南线	10千伏	100	65	65.00%			65.00%	606	606	未进入负面清单	否	无	0.00%
24	辽阳县	河南变	河源线	10千伏	480	253	52.71%			52.71%	3932	3932	未进入负面清单	否	无	0.00%
25	辽阳县	河南变	河西一 线	10千伏	552	476	86.23%			86.23%	1316	1316	未进入负面清单	否	无	0.00%
26	辽阳县	河南变	河西二 线	10千伏	552	365	66.12%			66.12%	3239	3239	未进入负面清单	否	无	0.00%
27	辽阳县	黑牛变	首新线	10千伏	400	202	50.50%			54.35%	3429	3429	未进入负面清单	否	无	-3.85%
28	辽阳县	黑牛变	首纪线	10千伏	200	79	39.50%			64.67%	2096	2096	未进入负面清单	否	无	-25.17%
29	辽阳县	黑牛变	黑大线	10千伏	480	107	22.29%			0.00%	6460	6460	未进入负面清单	否	无	22.29%
30	辽阳县	黑牛变	黑牛线	10千伏	320	238	74.38%			25.24%	1420	1420	未进入负面清单	否	无	49.13%
31	辽阳县	黑牛变	土台线	10千伏	480	155	32.29%			7.96%	5629	5629	未进入负面清单	否	无	24.33%
32	辽阳县	后堡变	后孟甲 线	10千伏	552	270	48.91%			37.43%	4884	4884	未进入负面清单	否	无	11.48%
33	辽阳县	后堡变	后孟乙 线	10千伏	380	167	43.95%			76.67%	3689	3689	未进入负面清单	否	无	-32.72%
34	辽阳县	后堡变	后南线	10千伏	380	114	30.00%			9.50%	4607	4607	未进入负面清单	否	无	20.50%
35	辽阳县	黄泥洼 变	黄黄线	10千伏	360	144	40.00%			32.61%	3741	3741	未进入负面清单	否	无	7.39%
36	辽阳县	黄泥洼 变	黄铸线	10千伏	552	209	37.86%			52.17%	5941	5941	未进入负面清单	否	无	-14.31%
37	辽阳县	黄泥洼 变	街道线	10千伏	320	209	65.31%			26.58%	1923	1923	未进入负面清单	否	无	38.73%
38	辽阳县	黄泥洼 变	排南线	10千伏	320	147	45.94%			14.31%	2996	2996	未进入负面清单	否	无	31.63%
39	辽阳县	黄泥洼 变	黄西线	10千伏	275	266	96.73%	1	4.6	25.18%	156	156	未进入负面清单	否	无	71.55%

40	辽阳县	黄泥洼变	吉南线	10千伏	200	107	53.50%			14.83%	1611	1611	未进入负面清单	否	无	38.67%
41	辽阳县	黄泥洼变	吉北线	10千伏	200	101	50.50%			26.27%	1715	1715	未进入负面清单	否	无	24.23%
42	辽阳县	黄泥洼变	吉塔线	10千伏	160	69	43.13%			25.71%	1576	1576	未进入负面清单	否	无	17.41%
43	辽阳县	开发变	开镇线	10千伏	520	180	34.62%			45.50%	5889	5889	未进入负面清单	否	无	-10.88%
44	辽阳县	开发变	开炭线	10千伏	320	28	8.75%			42.75%	5057	5057	未进入负面清单	否	无	-34.00%
45	辽阳县	开发变	开附线	10千伏	553	331	59.86%			59.31%	3845	3845	未进入负面清单	否	无	0.55%
46	辽阳县	开发变	立大线	10千伏	480	399	83.13%			46.50%	1403	1403	未进入负面清单	否	无	36.63%
47	辽阳县	开发变	立兴线	10千伏	553	490	88.61%	1	3.5	26.09%	1091	1091	未进入负面清单	否	无	62.52%
48	辽阳县	开发变	立开线	10千伏	480	114	23.75%			22.08%	6339	6339	未进入负面清单	否	无	1.67%
49	辽阳县	开发变	立榆线	10千伏	480	127	26.46%			60.25%	6114	6114	未进入负面清单	否	无	-33.79%
50	辽阳县	刘二变	刘开线	10千伏	552	148	26.81%			30.98%	6997	6997	未进入负面清单	否	无	-4.17%
51	辽阳县	刘二变	刘镇线	10千伏	552	370	67.03%			11.04%	3152	3152	未进入负面清单	否	无	55.98%
52	辽阳县	刘二变	刘山线	10千伏	552	309	55.98%			19.56%	4209	4209	未进入负面清单	否	无	36.42%
53	辽阳县	刘二变	刘南线	10千伏	280	117	41.79%			49.25%	2823	2823	未进入负面清单	否	无	-7.46%
54	辽阳县	刘二变	刘柳线	10千伏	480	40	8.33%			15.67%	7621	7621	未进入负面清单	否	无	-7.33%
55	辽阳县	刘二变	刘发线	10千伏	480	193	40.21%			12.33%	4971	4971	未进入负面清单	否	无	27.88%
56	辽阳县	刘二变	刘北线	10千伏	317	196	61.83%			14.25%	2096	2096	未进入负面清单	否	无	47.58%
57	辽阳县	柳壕变	柳罗线	10千伏	280	256	91.43%	1	2.8	95.21%	416	416	未进入负面清单	否	无	-3.78%
58	辽阳县	柳壕变	柳西线	10千伏	355	320	90.14%	1	1.3	32.92%	606	606	未进入负面清单	否	无	57.22%
59	辽阳县	柳壕变	柳下线	10千伏	275	224	81.45%			48.75%	883	883	未进入负面清单	否	无	32.70%
60	辽阳县	柳壕变	柳小线	10千伏	380	140	36.84%			65.21%	4157	4157	未进入负面清单	否	无	-28.37%

61	辽阳县	隆昌变	隆北线	10千伏	240	102	42.50%			57.37%	2390	2390	未进入负面清单	否	无	-14.87%
62	辽阳县	隆昌变	隆南线	10千伏	240	76	31.67%			38.13%	2840	2840	未进入负面清单	否	无	-6.46%
63	辽阳县	穆家变	穆古线	10千伏	480	139	28.96%			8.50%	5906	5906	未进入负面清单	否	无	20.46%
64	辽阳县	穆家变	穆兴线	10千伏	552	590	106.88%	1	2.3	12.63%	0	0	未进入负面清单	否	无	94.25%
65	辽阳县	穆家变	穆鲁线	10千伏	380	123	32.37%			31.25%	4451	4451	未进入负面清单	否	无	1.12%
66	辽阳县	穆家变	穆民线	10千伏	552	176	31.88%			67.25%	6512	6512	未进入负面清单	否	无	-35.37%
67	辽阳县	三块石变	三张线	10千伏	300	150	50.00%			94.58%	2598	2598	未进入负面清单	否	无	-44.58%
68	辽阳县	三块石变	三唐线	10千伏	320	174	54.38%			52.98%	2529	2529	未进入负面清单	否	无	1.40%
69	辽阳县	三块石变	三老线	10千伏	200	174	87.00%	1	2.3	24.86%	450	450	未进入负面清单	否	无	62.14%
70	辽阳县	三块石变	三翟线	10千伏	275	222	80.73%			28.07%	918	918	未进入负面清单	否	无	52.66%
71	辽阳县	三块石变	三沙线	10千伏	320	114	35.63%			31.88%	3568	3568	未进入负面清单	否	无	3.74%
72	辽阳县	三块石变	三水线	10千伏	320	77	24.06%			13.29%	4209	4209	未进入负面清单	否	无	10.77%
73	辽阳县	三块石变	三黄线	10千伏	335	52	15.52%			68.43%	4902	4902	未进入负面清单	否	无	-52.91%
74	辽阳县	胜利变	工业线	10千伏	400	100	25.00%			50.20%	5196	5196	未进入负面清单	否	无	-25.20%
75	辽阳县	胜利变	穆喜线	10千伏	360	197	54.72%			32.94%	2823	2823	未进入负面清单	否	无	21.79%
76	辽阳县	胜利变	穆家线	10千伏	320	292	91.25%	1	3.6	49.09%	485	485	未进入负面清单	否	无	42.16%
77	辽阳县	双河变	双东线	10千伏	400	32	8.00%			5.80%	6374	6374	未进入负面清单	否	无	2.20%
78	辽阳县	双河变	双孤线	10千伏	552	17	3.08%			33.09%	9266	9266	未进入负面清单	否	无	-30.01%
79	辽阳县	水泉变	水矿线	10千伏	200	117	58.50%			7.41%	1438	1438	未进入负面清单	否	无	51.09%
80	辽阳县	水泉变	引兰线	10千伏	320	211	65.94%			24.09%	1888	1888	未进入负面清单	否	无	41.84%
81	辽阳县	水泉变	水甜线	10千伏	150	135	90.00%			4.71%	260	260	未进入负面清单	否	无	85.29%



82	辽阳县	水泉变	水泉线	10千伏	100	69	69.00%			80.29%	537	537	未进入负面清单	否	无	-11.29%
83	辽阳县	唐马变	唐张线	10千伏	360	36	10.00%			42.39%	5612	5612	未进入负面清单	否	无	-32.39%
84	辽阳县	唐马变	唐河一 线	10千伏	510	480	94.12%	1	4.6	28.80%	520	520	未进入负面清单	否	无	65.31%
85	辽阳县	唐马变	唐河二 线	10千伏	480	380	79.17%			18.95%	1732	1732	未进入负面清单	否	无	60.22%
86	辽阳县	甜水变	甜水线	10千伏	200	143	71.50%			23.33%	987	987	未进入负面清单	否	无	48.17%
87	辽阳县	甜水变	甜前线	10千伏	270	183	67.78%			12.50%	1507	1507	未进入负面清单	否	无	55.28%
88	辽阳县	屯南变	双庙线	10千伏	445	206	46.29%			14.67%	4139	4139	未进入负面清单	否	无	31.62%
89	辽阳县	屯南变	建材线	10千伏	480	331	68.96%			43.00%	2581	2581	未进入负面清单	否	无	25.96%
90	辽阳县	屯南变	千山线	10千伏	320	188	58.75%			19.09%	2286	2286	未进入负面清单	否	无	39.66%
91	辽阳县	屯南变	物业线	10千伏	440	329	74.77%			22.50%	1923	1923	未进入负面清单	否	无	52.27%
92	辽阳县	下达河 变	东老线	10千伏	150	54	36.00%			32.00%	1663	1663	未进入负面清单	否	无	4.00%
93	辽阳县		东上线	10千伏	200	49	24.50%			72.15%	2615	2615	未进入负面清单	否	无	-47.65%
94	辽阳县	响山变	响汇线	10千伏	480	329	68.54%			17.11%	2615	2615	未进入负面清单	否	无	51.43%
95	辽阳县		响西线	10千伏	440	389	88.41%	1	3.5	40.00%	883	883	未进入负面清单	否	无	48.41%
96	辽阳县	向阳变	向联线	10千伏	552	244	44.20%			1.45%	5335	5335	未进入负面清单	否	无	42.76%
97	辽阳县	向阳变	向辽线	10千伏	480	185	38.54%			43.04%	5109	5109	未进入负面清单	否	无	-4.50%
98	辽阳县	向阳变	向伊线	10千伏	403	14	3.47%			98.19%	6737	6737	未进入负面清单	否	无	-94.72%
99	辽阳县	向阳变	向兴线	10千伏	552	60	10.87%			2.71%	8521	8521	未进入负面清单	否	无	8.16%
100	辽阳县	向阳变	向晟线	10千伏	552	3	0.54%			47.00%	9509	9509	未进入负面清单	否	无	-46.46%
101	辽阳县	向阳变	向赵线	10千伏	552	172	31.16%			19.17%	6582	6582	未进入负面清单	否	无	11.99%
102	辽阳县	向阳变	向林线	10千伏	480	395	82.29%			51.25%	1472	1472	未进入负面清单	否	无	31.04%

103	辽阳县	向阳变	向邮线	10千伏	480	91	18.96%			41.56%	6737	6737	未进入负面清单	否	无	-22.60%
104	辽阳县	向阳变	向委线	10千伏	480	407	84.79%			12.56%	1264	1264	未进入负面清单	否	无	72.24%
105	辽阳县	向阳变	向管线	10千伏	480	117	24.38%			31.67%	6287	6287	未进入负面清单	否	无	-7.29%
106	辽阳县	向阳变	向寺线	10千伏	552	99	17.93%			57.50%	7846	7846	未进入负面清单	否	无	-39.57%
107	辽阳县	向阳变	向华线	10千伏	552	113	20.47%			15.83%	7603	7603	未进入负面清单	否	无	4.64%
108	辽阳县	向阳变	向高线	10千伏	359	54	15.04%			9.06%	5283	5283	未进入负面清单	否	无	5.98%
109	辽阳县	向阳变	向汇一线	10千伏	320	62	19.38%			9.06%	4469	4469	未进入负面清单	否	无	10.32%
110	辽阳县	向阳变	向汇二线	10千伏	320	46	14.38%			2.84%	4746	4746	未进入负面清单	否	无	11.53%
111	辽阳县	向阳变	向鞍线	10千伏	480	215	44.79%			39.26%	4590	4590	未进入负面清单	否	无	5.54%
112	辽阳县	小北河变	小水线	10千伏	359	123	34.26%			47.25%	4088	4088	未进入负面清单	否	无	-12.99%
113	辽阳县	小北河变	小林线	10千伏	480	380	79.17%			61.33%	1732	1732	未进入负面清单	否	无	17.83%
114	辽阳县	小北河变	小郭线	10千伏	280	7	2.50%			39.59%	4728	4728	未进入负面清单	否	无	-37.09%
115	辽阳县	小北河变	小唐线	10千伏	552	483	87.50%	1	2.8	45.60%	1195	1195	未进入负面清单	否	无	41.90%
116	辽阳县	小北河变	小相线	10千伏	552	251	45.47%			26.00%	5213	5213	未进入负面清单	否	无	19.47%
117	辽阳县	小北河变	小龙线	10千伏	380	86	22.63%			8.00%	5092	5092	未进入负面清单	否	无	14.63%
118	辽阳县	小北河变	小张线	10千伏	450	294	65.33%			51.36%	2702	2702	未进入负面清单	否	无	13.98%
119	辽阳县	小张变	小土线	10千伏	560	74	13.21%			36.96%	8418	8418	未进入负面清单	否	无	-23.74%
120	辽阳县	小张变	小兴线	10千伏	560	745	133.04%	1	0.6	30.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	103.04%
121	辽阳县	小张变	小医线	10千伏	552	391	70.83%			56.06%	2789	2789	未进入负面清单	否	无	14.78%
122	辽阳县	小张变	小双线	10千伏	380	116	30.53%			39.79%	4572	4572	未进入负面清单	否	无	-9.27%
123	辽阳县	小张变	小鞍线	10千伏	560	41	7.32%			29.04%	8989	8989	未进入负面清单	否	无	-21.72%

124	辽阳县	小张变	小刘线	10千伏	560	500	89.29%	1	1.3	24.00%	1039	1039	未进入负面清单	否	无	65.29%
125	辽阳县	小张变	小附线	10千伏	560	419	74.82%			12.86%	2442	2442	未进入负面清单	否	无	61.96%
126	辽阳县	小张变	小华线	10千伏	380	108	28.42%			41.12%	4711	4711	未进入负面清单	否	无	-12.70%
127	辽阳县	小张变	小钢线	10千伏	380	195	51.32%			48.00%	3204	3204	未进入负面清单	否	无	3.32%
128	辽阳县	小赵台变	赵大线	10千伏	552	128	23.19%			13.78%	7344	7344	未进入负面清单	否	无	9.41%
129	辽阳县	小赵台变	赵立线	10千伏	552	539	97.64%	1	2.3	17.78%	225	225	未进入负面清单	否	无	79.87%
130	辽阳县	小赵台变	赵晟线	10千伏	480	57	11.88%			39.78%	7326	7326	未进入负面清单	否	无	-27.91%
131	辽阳县	小赵台变	赵水线	10千伏	275	30	10.91%			86.26%	4243	4243	未进入负面清单	否	无	-75.35%
132	辽阳县	小赵台变	赵隆线	10千伏	552	300	54.35%			64.80%	4365	4365	未进入负面清单	否	无	-10.45%
133	辽阳县	小赵台变	赵铸线	10千伏	552	357	64.67%			29.53%	3377	3377	未进入负面清单	否	无	35.14%
134	辽阳县	小赵台变	赵安线	10千伏	480	173	36.04%			36.29%	5317	5317	未进入负面清单	否	无	-0.24%
135	辽阳县	小赵台变	赵鑫线	10千伏	320	76	23.75%			26.99%	4226	4226	未进入负面清单	否	无	-3.24%
136	辽阳县	小赵台变	赵稀线	10千伏	320	23	7.19%			5.25%	5144	5144	未进入负面清单	否	无	1.93%
137	辽阳县	兴隆变	兴丰甲线	10千伏	600	36	6.00%			11.75%	9768	9768	未进入负面清单	否	无	-5.75%
138	辽阳县	兴隆变	兴电甲线	10千伏	553	25	4.52%			29.66%	9145	9145	未进入负面清单	否	无	-25.14%
139	辽阳县	兴隆变	兴电乙线	10千伏	553	6	1.08%			4.88%	9474	9474	未进入负面清单	否	无	-3.80%
140	辽阳县	兴隆变	兴暖线	10千伏	480	16	3.33%			11.57%	8036	8036	未进入负面清单	否	无	-8.24%
141	辽阳县	兴隆变	兴高甲线	10千伏	510	461	90.39%	1	3.6	15.83%	849	849	未进入负面清单	否	无	74.56%
142	辽阳县	兴隆变	兴盛线	10千伏	600	34	5.67%			0.18%	9803	9803	未进入负面清单	否	无	5.49%
143	辽阳县	麻屯变	麻屯线	10千伏	200	34	17.00%			49.91%	2875	2875	未进入负面清单	否	无	-32.91%
144	辽阳县	麻屯变	麻上线	10千伏	200	15	7.50%			82.36%	3204	3204	未进入负面清单	否	无	-74.86%

145	辽阳县	龙头变	龙龙线	10千伏	440	95	21.59%			10.25%	5975	5975	未进入负面清单	否	无	11.34%
146	辽阳县		龙郭线	10千伏	320	49	15.31%			5.25%	4694	4694	未进入负面清单	否	无	10.06%
147	辽阳县	兰二变	兰孔线	10千伏	430	412	95.81%	1	4.6	32.50%	312	312	未进入负面清单	否	无	63.31%
148	辽阳县	兰二变	兰东线	10千伏	335	331	98.81%	1	3.5	39.75%	69	69	未进入负面清单	否	无	59.06%
149	辽阳县	兰二变	兰洋线	10千伏	276	97	35.14%			3.44%	3100	3100	未进入负面清单	否	无	31.71%
150	辽阳县	东喻变	东林线	10千伏	240	37	15.42%			11.00%	3516	3516	未进入负面清单	否	无	4.42%
151	辽阳县	蔡庄变	蔡新线	10千伏	553	365	66.00%			69.25%	3256	3256	未进入负面清单	否	无	-3.25%
152	太子河	蔡庄变	蔡三线	10千伏	600	31	5.17%			15.00%	9855	9855	未进入负面清单	否	无	-9.83%
153	太子河	蔡庄变	蔡水线	10千伏	515	409	79.42%			41.50%	1836	1836	未进入负面清单	否	无	37.92%
154	太子河	蔡庄变	蔡中线	10千伏	515	42	8.16%			36.25%	8192	8192	未进入负面清单	否	无	-28.09%
155	辽阳县	蔡庄变	蔡新线	10千伏	553	366	66.18%			21.52%	3239	3239	未进入负面清单	否	无	44.67%
156	白塔	蔡庄变	蔡贾线	10千伏	553	201	36.35%			30.30%	6097	6097	未进入负面清单	否	无	6.04%
157	太子河	蔡庄变	蔡农线	10千伏	600	476	79.33%			40.00%	2148	2148	未进入负面清单	否	无	39.33%
158	太子河	蔡庄变	蔡里线	10千伏	400	342	85.50%			2.57%	1005	1005	未进入负面清单	否	无	82.93%
159	宏伟	东喻变	东龙甲线	10千伏	552	165	29.89%			23.87%	6703	6703	未进入负面清单	否	无	6.02%
160	宏伟	东喻变	东泽线	10千伏	552	281	50.91%			17.50%	4694	4694	未进入负面清单	否	无	33.41%
161	辽阳县	东喻变	东林线	10千伏	240	43	17.92%			12.57%	3412	3412	未进入负面清单	否	无	5.35%
162	宏伟	东喻变	东沟甲线	10千伏	553	133	24.05%			49.55%	7274	7274	未进入负面清单	否	无	-25.50%
163	宏伟	东喻变	东龙乙线	10千伏	552	72	13.04%			30.00%	8314	8314	未进入负面清单	否	无	-16.96%
164	太子河	东喻变	东峰线	10千伏	552	157	28.44%			4.38%	6841	6841	未进入负面清单	否	无	24.07%
165	宏伟	东喻变	东沟乙线	10千伏	553	57	10.31%			19.75%	8591	8591	未进入负面清单	否	无	-9.44%

166	宏伟	东喻变	东方线	10千伏	552	148	26.81%			11.04%	6997	6997	未进入负面清单	否	无	15.77%
167	宏伟	东喻变	龙源线	10千伏	560	133	23.75%			51.46%	7396	7396	未进入负面清单	否	无	-27.71%
168	太子河	兰二变	兰曙线	10千伏	400	158	39.50%			0.00%	4191	4191	未进入负面清单	否	无	39.50%
169	太子河	兰二变	兰西线	10千伏	400	165	41.25%			30.00%	4070	4070	未进入负面清单	否	无	11.25%
170	辽阳县	兰二变	兰东线	10千伏	510	502	98.43%	1	2.8	75.83%	139	139	未进入负面清单	否	无	22.60%
171	辽阳县	兰二变	兰洋线	10千伏	276	91	32.97%			36.88%	3204	3204	未进入负面清单	否	无	-3.90%
172	灯塔	罗大台变	罗上线	10千伏	317	197	62.15%			102.71%	2078	2078	未进入负面清单	否	无	-40.56%
173	灯塔	罗大台变	罗书线	10千伏	552	188	34.06%			62.29%	6304	6304	未进入负面清单	否	无	-28.23%
174	宏伟	罗大台变	罗迎线	10千伏	552	5	0.91%			62.42%	9474	9474	未进入负面清单	否	无	-61.52%
175	灯塔	罗大台变	罗张二线	10千伏	480	112	23.33%			53.94%	6374	6374	未进入负面清单	否	无	-30.61%
176	灯塔	单庄变	单沈线	10千伏	400	197	49.25%			63.33%	3516	3516	未进入负面清单	否	无	-14.08%
177	灯塔	单庄变	单佟线	10千伏	552	154	27.90%			34.29%	6893	6893	未进入负面清单	否	无	-6.39%
178	太子河	单庄变	单家线	10千伏	335	34	10.15%			6.46%	5213	5213	未进入负面清单	否	无	3.69%
179	太子河	单庄变	单庄线	10千伏	317	57	17.98%			25.00%	4503	4503	未进入负面清单	否	无	-7.02%
180	太子河	单庄变	单烟线	10千伏	400	192	48.00%			1.04%	3603	3603	未进入负面清单	否	无	46.96%
181	弓长岭	矿山变	矿甲线	10千伏	300	41	13.67%			5.75%	4486	4486	未进入负面清单	否	无	7.92%
182	弓长岭	矿山变	矿丙线	10千伏	600	40	6.67%			6.25%	9699	9699	未进入负面清单	否	无	0.42%
183	弓长岭	安平变	安水甲线	10千伏	400	52	13.00%			18.00%	6027	6027	未进入负面清单	否	无	-5.00%
184	弓长岭	安平变	安石甲线	10千伏	560	452	80.71%			5.50%	1871	1871	未进入负面清单	否	无	75.21%
185	弓长岭	安平变	安土线	10千伏	480	184	38.33%			34.79%	5127	5127	未进入负面清单	否	无	3.54%
186	弓长岭	安平变	安街线	10千伏	400	216	54.00%			6.46%	3187	3187	未进入负面清单	否	无	47.54%

187	弓长岭	安平变	安寒线	10千伏	552	259	46.92%			25.94%	5075	5075	未进入负面清单	否	无	20.98%
188	弓长岭	安平变	安飞线	10千伏	380	222	58.42%			37.37%	2737	2737	未进入负面清单	否	无	21.05%
189	弓长岭	安平变	安机线	10千伏	320	131	40.94%			22.89%	3273	3273	未进入负面清单	否	无	18.04%
190	弓长岭	安平变	安水乙线	10千伏	400	38	9.50%			13.95%	6270	6270	未进入负面清单	否	无	-4.45%
191	弓长岭	安平变	安北线	10千伏	380	14	3.68%			139.00%	6339	6339	未进入负面清单	否	无	-135.32%
192	弓长岭	安平变	安彬线	10千伏	480	150	31.25%			96.36%	5716	5716	未进入负面清单	否	无	-65.11%
193	弓长岭	安平变	安南线	10千伏	400	298	74.50%			1.20%	1767	1767	未进入负面清单	否	无	73.30%
194	弓长岭	安平变	安石乙线	10千伏	560	458	81.79%			14.67%	1767	1767	未进入负面清单	否	无	67.12%
195	白塔	东园变	赵家线	10千伏	504	173	34.33%			17.63%	5733	5733	未进入负面清单	否	无	16.69%
196	白塔	东园变	东太线	10千伏	552	106	19.20%			64.74%	7725	7725	未进入负面清单	否	无	-45.53%
197	白塔	东园变	东万线	10千伏	552	151	27.36%			67.19%	6945	6945	未进入负面清单	否	无	-39.83%
198	白塔	东园变	东祥线	10千伏	552	75	13.59%			19.14%	8262	8262	未进入负面清单	否	无	-5.56%
199	白塔	东园变	东园线	10千伏	553	84	15.19%			8.96%	8123	8123	未进入负面清单	否	无	6.23%
200	白塔	东园变	东乙线	10千伏	553	398	71.97%			64.21%	2685	2685	未进入负面清单	否	无	7.76%
201	白塔	东园变	东六线	10千伏	553	307	55.52%			3.98%	4261	4261	未进入负面清单	否	无	51.54%
202	白塔	东园变	东工线	10千伏	553	158	28.57%			9.42%	6841	6841	未进入负面清单	否	无	19.15%
203	白塔	东园变	万隆线	10千伏	480	168	35.00%			82.20%	5404	5404	未进入负面清单	否	无	-47.20%
204	太子河	道西庄变	道恒线	10千伏	552	64	11.59%			41.40%	8452	8452	未进入负面清单	否	无	-29.81%
205	太子河	道西庄变	道祁甲线	10千伏	553	160	28.93%			21.16%	6807	6807	未进入负面清单	否	无	7.78%
206	太子河	道西庄变	道祁乙线	10千伏	553	38	6.87%			39.60%	8920	8920	未进入负面清单	否	无	-32.73%
207	太子河	道西庄变	道景线	10千伏	552	136	24.64%			47.20%	7205	7205	未进入负面清单	否	无	-22.56%

208	太子河	道西庄 变	道医线	10千伏	552	28	5.07%			57.60%	9076	9076	未进入负面 清单	否	无	-52.53%
209	太子河	道西庄 变	道兴线	10千伏	552	305	55.25%			33.40%	4278	4278	未进入负面 清单	否	无	21.85%
210	太子河	道西庄 变	道林甲 线	10千伏	552	235	42.57%			54.00%	5490	5490	未进入负面 清单	否	无	-11.43%
211	太子河	道西庄 变	道林乙 线	10千伏	552	332	60.14%			94.00%	3810	3810	未进入负面 清单	否	无	-33.86%
212	太子河	峨二变	峨农线	10千伏	553	68	12.30%			36.40%	8400	8400	未进入负面 清单	否	无	-24.10%
213	宏伟	峨二变	疗养线	10千伏	120	27	22.50%			34.95%	1611	1611	未进入负面 清单	否	无	-12.45%
214	宏伟	峨二变	峨芳一 线	10千伏	552	64	11.59%			80.83%	8452	8452	未进入负面 清单	否	无	-69.24%
215	宏伟	峨二变	峨芳二 线	10千伏	552	117	21.20%			35.51%	7534	7534	未进入负面 清单	否	无	-14.31%
216	太子河	峨二变	峨嵎线	10千伏	200	89	44.50%			38.25%	1923	1923	未进入负面 清单	否	无	6.25%
217	宏伟	峨二变	峨水线	10千伏	553	112	20.25%			22.33%	7638	7638	未进入负面 清单	否	无	-2.08%
218	宏伟	峨二变	教导线	10千伏	120	7	5.83%			16.49%	1957	1957	未进入负面 清单	否	无	-10.65%
219	太子河	繁荣变	繁祁线	10千伏	552	162	29.35%			7.25%	6755	6755	未进入负面 清单	否	无	22.10%
220	太子河	繁荣变	繁蒂线	10千伏	552	379	68.66%			29.66%	2996	2996	未进入负面 清单	否	无	39.00%
221	太子河	繁荣变	繁三线	10千伏	552	215	38.95%			35.73%	5837	5837	未进入负面 清单	否	无	3.22%
222	太子河	繁荣变	繁水线	10千伏	552	222	40.22%			49.01%	5716	5716	未进入负面 清单	否	无	-8.79%
223	太子河	繁荣变	繁中线	10千伏	552	10	1.81%			47.38%	9387	9387	未进入负面 清单	否	无	-45.57%
224	太子河	繁荣变	繁徐线	10千伏	552	250	45.29%			19.93%	5231	5231	未进入负面 清单	否	无	25.36%
225	太子河	繁荣变	繁纸线	10千伏	552	529	95.83%	1	1.3	20.85%	398	398	未进入负面 清单	否	无	74.99%
226	太子河	繁荣变	繁保线	10千伏	552	11	1.99%			53.70%	9370	9370	未进入负面 清单	否	无	-51.71%
227	太子河	高洛变	高祁线	10千伏	553	479	86.62%			38.59%	1282	1282	未进入负面 清单	否	无	48.03%
228	宏伟	宏伟变	宏林线	10千伏	480	59	12.29%			10.75%	7292	7292	未进入负面 清单	否	无	1.54%

229	宏伟	宏伟变	宏泽线	10千伏	552	183	33.15%			7.61%	6391	6391	未进入负面清单	否	无	25.55%
230	宏伟	宏伟变	宏乐线	10千伏	560	120	21.43%			26.25%	7621	7621	未进入负面清单	否	无	-4.82%
231	宏伟	宏伟变	宏阳线	10千伏	223	35	15.70%			5.25%	3256	3256	未进入负面清单	否	无	10.44%
232	宏伟	宏伟变	宏加线	10千伏	480	152	31.67%			30.14%	5681	5681	未进入负面清单	否	无	1.53%
233	宏伟	宏伟变	宏杜线	10千伏	552	360	65.22%			3.96%	3325	3325	未进入负面清单	否	无	61.26%
234	宏伟	宏伟变	宏小线	10千伏	480	70	14.58%			6.04%	7101	7101	未进入负面清单	否	无	8.54%
235	宏伟	宏伟变	宏学线	10千伏	552	20	3.62%			27.75%	9214	9214	未进入负面清单	否	无	-24.13%
236	宏伟	宏伟变	宏伟线	10千伏	552	57	10.33%			6.16%	8573	8573	未进入负面清单	否	无	4.17%
237	弓长岭	岭泉变	茨沟线	10千伏	350	10	2.86%			36.72%	5889	5889	未进入负面清单	否	无	-33.87%
238	弓长岭	岭泉变	岭南线	10千伏	465	196	42.15%			44.00%	4659	4659	未进入负面清单	否	无	-1.85%
239	弓长岭	岭泉变	泉眼线	10千伏	465	129	27.74%			56.24%	5820	5820	未进入负面清单	否	无	-28.50%
240	弓长岭	岭泉变	岭西线	10千伏	350	187	53.43%			38.00%	2823	2823	未进入负面清单	否	无	15.43%
241	白塔	南庄变	南缘线	10千伏	560	229	40.89%			5.33%	5733	5733	未进入负面清单	否	无	35.56%
242	白塔	南庄变	南外线	10千伏	560	229	40.89%			42.67%	5733	5733	未进入负面清单	否	无	-1.77%
243	白塔	南庄变	南京线	10千伏	600	117	19.50%			55.88%	8366	8366	未进入负面清单	否	无	-36.38%
244	太子河	南庄变	南置线	10千伏	400	18	4.50%			26.75%	6616	6616	未进入负面清单	否	无	-22.25%
245	白塔	南庄变	南中线	10千伏	552	208	37.68%			66.75%	5958	5958	未进入负面清单	否	无	-29.07%
246	白塔	南庄变	南商线	10千伏	552	201	36.41%			45.19%	6079	6079	未进入负面清单	否	无	-8.78%
247	白塔	南庄变	南亿线	10千伏	552	117	21.20%			108.20%	7534	7534	未进入负面清单	否	无	-87.00%
248	白塔	南庄变	南化线	10千伏	553	336	60.76%			28.00%	3758	3758	未进入负面清单	否	无	32.76%
249	白塔	南庄变	南虹线	10千伏	560	232	41.43%			75.14%	5681	5681	未进入负面清单	否	无	-33.71%



250	白塔	南庄变	南水线	10千伏	600	198	33.00%			33.19%	6963	6963	未进入负面清单	否	无	-0.19%
251	白塔	南庄变	南望线	10千伏	552	78	14.13%			34.07%	8210	8210	未进入负面清单	否	无	-19.94%
252	白塔	南庄变	南医线	10千伏	552	77	13.95%			41.23%	8227	8227	未进入负面清单	否	无	-27.28%
253	白塔	南庄变	南体线	10千伏	552	264	47.83%			18.66%	4988	4988	未进入负面清单	否	无	29.17%
254	弓长岭	南沙变	南甲线	10千伏	200	63	31.50%			18.12%	2373	2373	未进入负面清单	否	无	13.38%
255	弓长岭	南沙变	南丙线	10千伏	465	38	8.17%			31.83%	7396	7396	未进入负面清单	否	无	-23.65%
256	弓长岭	南沙变	南丁线	10千伏	320	74	23.13%			43.20%	4261	4261	未进入负面清单	否	无	-20.08%
257	宏伟	朴家变	新家一 线	10千伏	553	249	45.03%			53.89%	5265	5265	未进入负面清单	否	无	-8.86%
258	宏伟	朴家变	新家二 线	10千伏	553	499	90.24%	1	2.3	66.25%	935	935	未进入负面清单	否	无	23.99%
259	宏伟	朴家变	朴东线	10千伏	552	108	19.57%			73.40%	7690	7690	未进入负面清单	否	无	-53.83%
260	宏伟	朴家变	朴新线	10千伏	552	165	29.89%			76.50%	6703	6703	未进入负面清单	否	无	-46.61%
261	宏伟	朴家变	朴棚线	10千伏	552	184	33.33%			16.06%	6374	6374	未进入负面清单	否	无	17.28%
262	宏伟	朴家变	朴庆线	10千伏	552	149	26.99%			32.36%	6980	6980	未进入负面清单	否	无	-5.37%
263	宏伟	朴家变	朴唐线	10千伏	552	34	6.16%			24.25%	8972	8972	未进入负面清单	否	无	-18.09%
264	太子河	祁家变	祁中线	10千伏	553	98	17.72%			31.50%	7881	7881	未进入负面清单	否	无	-13.78%
265	太子河	祁家变	祁荣线	10千伏	552	478	86.59%			#DIV/0!	1282	1282	未进入负面清单	否	无	#DIV/0!
266	太子河	祁家变	祁革线	10千伏	552	30	5.43%			31.27%	9041	9041	未进入负面清单	否	无	-25.84%
267	太子河	祁家变	祁纸线	10千伏	553	63	11.39%			32.13%	8487	8487	未进入负面清单	否	无	-20.74%
268	太子河	祁家变	祁汇线	10千伏	480	74	15.42%			89.51%	7032	7032	未进入负面清单	否	无	-74.10%
269	太子河	祁家变	祁兴甲 线	10千伏	553	1	0.18%			47.08%	9561	9561	未进入负面清单	否	无	-46.90%
270	太子河	祁家变	祁奥线	10千伏	553	244	44.12%			15.58%	5352	5352	未进入负面清单	否	无	28.54%

271	太子河	祁家变	祁双线	10千伏	560	436	77.86%			45.11%	2148	2148	未进入负面清单	否	无	32.75%
272	宏伟	前进变	前水线	10千伏	400	37	9.25%			17.39%	6287	6287	未进入负面清单	否	无	-8.14%
273	宏伟	前进变	前谷乙线	10千伏	400	215	53.75%			12.50%	3204	3204	未进入负面清单	否	无	41.25%
274	宏伟	前进变	前嘉线	10千伏	400	108	27.00%			14.75%	5057	5057	未进入负面清单	否	无	12.25%
275	宏伟	前进变	前康线	10千伏	400	154	38.50%			19.00%	4261	4261	未进入负面清单	否	无	19.50%
276	宏伟	前进变	前峨线	10千伏	553	154	27.85%			35.00%	6911	6911	未进入负面清单	否	无	-7.15%
277	宏伟	前进变	前华甲线	10千伏	400	20	5.00%			16.25%	6582	6582	未进入负面清单	否	无	-11.25%
278	宏伟	前进变	前隆甲线	10千伏	400	250	62.50%			1.81%	2598	2598	未进入负面清单	否	无	60.69%
279	宏伟	前进变	前平线	10千伏	480	79	16.46%			14.38%	6945	6945	未进入负面清单	否	无	2.08%
280	宏伟	前进变	前昊甲线	10千伏	400	164	41.00%			7.92%	4088	4088	未进入负面清单	否	无	33.08%
281	宏伟	前进变	前谷甲线	10千伏	552	34	6.16%			15.58%	8972	8972	未进入负面清单	否	无	-9.42%
282	白塔	三里变	三电线	10千伏	330	203	61.52%			6.67%	2200	2200	未进入负面清单	否	无	54.85%
283	太子河	三里变	三襄线	10千伏	552	122	22.10%			#DIV/0!	7448	7448	未进入负面清单	否	无	#DIV/0!
284	太子河	三里变	三望线	10千伏	360	175	48.61%			5.00%	3204	3204	未进入负面清单	否	无	43.61%
285	太子河	三里变	三上线	10千伏	320	14	4.38%			15.75%	5300	5300	未进入负面清单	否	无	-11.38%
286	太子河	三里变	三蔡线	10千伏	553	127	22.97%			50.00%	7378	7378	未进入负面清单	否	无	-27.03%
287	太子河	三里变	三通线	10千伏	320	56	17.50%			35.33%	4572	4572	未进入负面清单	否	无	-17.83%
288	太子河	三里变	三农线	10千伏	533	117	21.95%			6.52%	7205	7205	未进入负面清单	否	无	15.43%
289	太子河	三里变	三东线	10千伏	553	297	53.71%			14.49%	4434	4434	未进入负面清单	否	无	39.21%
290	太子河	三里变	三黎线	10千伏	400	152	38.00%			9.25%	4295	4295	未进入负面清单	否	无	28.75%
291	太子河	三里变	三置线	10千伏	480	22	4.58%			7.79%	7933	7933	未进入负面清单	否	无	-3.21%

292	太子河	三里变	三华线	10千伏	400	99	24.75%			12.50%	5213	5213	未进入负面清单	否	无	12.25%
293	太子河	三里变	三南线	10千伏	480	62	12.92%			32.25%	7240	7240	未进入负面清单	否	无	-19.33%
294	弓长岭	三星变	三翁甲线	10千伏	400	238	59.50%			28.35%	2806	2806	未进入负面清单	否	无	31.15%
295	弓长岭	三星变	三安线	10千伏	480	312	65.00%			82.50%	2910	2910	未进入负面清单	否	无	-17.50%
296	弓长岭	三星变	三泰线	10千伏	480	141	29.38%			22.46%	5871	5871	未进入负面清单	否	无	6.91%
297	弓长岭	三星变	三翁乙线	10千伏	330	329	99.70%			28.75%	17	17	未进入负面清单	否	无	70.95%
298	弓长岭	三星变	三星线	10千伏	480	124	25.83%			13.41%	6166	6166	未进入负面清单	否	无	12.43%
299	弓长岭	三星变	三何线	10千伏	560	487	86.96%			11.75%	1264	1264	未进入负面清单	否	无	75.21%
300	弓长岭	三星变	三寒乙线	10千伏	330	329	99.70%			61.88%	17	17	未进入负面清单	否	无	37.82%
301	太子河	沙岭变	沙干线	10千伏	335	256	76.42%			2.90%	1368	1368	未进入负面清单	否	无	73.52%
302	太子河	沙岭变	沙大线	10千伏	250	194	77.60%			23.19%	970	970	未进入负面清单	否	无	54.41%
303	太子河	沙岭变	沙新线	10千伏	320	161	50.31%			25.91%	2754	2754	未进入负面清单	否	无	24.41%
304	太子河	沙岭变	大修线	10千伏	220	75	34.09%			28.41%	2511	2511	未进入负面清单	否	无	5.68%
305	弓长岭	汤泉变	汤驿线	10千伏	552	13	2.36%			18.13%	9335	9335	未进入负面清单	否	无	-15.77%
306	弓长岭	汤泉变	汤土线	10千伏	480	247	51.46%			6.46%	4036	4036	未进入负面清单	否	无	45.00%
307	弓长岭	汤泉变	汤水甲线	10千伏	480	8	1.67%			10.25%	8175	8175	未进入负面清单	否	无	-8.58%
308	弓长岭	汤泉变	汤院线	10千伏	400	26	6.50%			8.70%	6478	6478	未进入负面清单	否	无	-2.20%
309	弓长岭	汤泉变	汤金线	10千伏	400	9	2.25%			28.44%	6772	6772	未进入负面清单	否	无	-26.19%
310	弓长岭	汤泉变	汤温线	10千伏	400	73	18.25%			53.99%	5664	5664	未进入负面清单	否	无	-35.74%
311	弓长岭	汤泉变	汤热线	10千伏	400	22	5.50%			26.09%	6547	6547	未进入负面清单	否	无	-20.59%
312	弓长岭	汤泉变	汤水乙线	10千伏	480	140	29.17%			0.18%	5889	5889	未进入负面清单	否	无	28.99%

313	弓长岭	汤泉变	汤驿线	10千伏	552	11	1.99%			0.00%	9370	9370	未进入负面清单	否	无	1.99%
314	太子河	王家变	王后线	10千伏	320	84	26.25%			0.50%	4088	4088	未进入负面清单	否	无	25.75%
315	太子河	王家变	王朱线	10千伏	380	147	38.68%			16.75%	4036	4036	未进入负面清单	否	无	21.93%
316	太子河	王家变	王工线	10千伏	352	92	26.14%			30.80%	4503	4503	未进入负面清单	否	无	-4.66%
317	太子河	王家变	排水线	10千伏	380	52	13.68%			9.95%	5681	5681	未进入负面清单	否	无	3.74%
318	太子河	王家变	王上线	10千伏	400	106	26.50%			29.25%	5092	5092	未进入负面清单	否	无	-2.75%
319	太子河	王家变	王水线	10千伏	480	273	56.88%			37.79%	3585	3585	未进入负面清单	否	无	19.08%
320	弓长岭	温泉变	温甲线	10千伏	400	12	3.00%			0.50%	6720	6720	未进入负面清单	否	无	2.50%
321	弓长岭	温泉变	温乙线	10千伏	320	53	16.56%			16.00%	4624	4624	未进入负面清单	否	无	0.56%
322	弓长岭	温泉变	温新一线	10千伏	515	74	14.37%			66.00%	7638	7638	未进入负面清单	否	无	-51.63%
323	太子河	望水台变	望段线	10千伏	380	261	68.68%			0.18%	2061	2061	未进入负面清单	否	无	68.50%
324	太子河	望水台变	望普线	10千伏	320	149	46.56%			23.37%	2962	2962	未进入负面清单	否	无	23.19%
325	太子河	望水台变	望纳线	10千伏	552	80	14.49%			19.38%	8175	8175	未进入负面清单	否	无	-4.89%
326	太子河	望水台变	望景线	10千伏	480	43	8.96%			16.25%	7569	7569	未进入负面清单	否	无	-7.29%
327	太子河	望水台变	望肖线	10千伏	552	249	45.11%			43.75%	5248	5248	未进入负面清单	否	无	1.36%
328	太子河	望水台变	望祁乙线	10千伏	553	25	4.52%			49.55%	9145	9145	未进入负面清单	否	无	-45.03%
329	太子河	望水台变	望左线	10千伏	552	60	10.87%			18.08%	8521	8521	未进入负面清单	否	无	-7.21%
330	白塔	新华变	南分线	10千伏	552	467	84.60%			28.03%	1472	1472	未进入负面清单	否	无	56.57%
331	白塔	新华变	新太线	10千伏	552	248	44.93%			17.30%	5265	5265	未进入负面清单	否	无	27.63%
332	白塔	新华变	马税线	10千伏	552	129	23.37%			1.77%	7326	7326	未进入负面清单	否	无	21.60%
333	白塔	新华变	大什线	10千伏	552	291	52.72%			1.86%	4521	4521	未进入负面清单	否	无	50.85%

334	白塔	新华变	新邮线	10千伏	560	244	43.57%			23.75%	5473	5473	未进入负面清单	否	无	19.82%
335	白塔	新华变	北分线	10千伏	552	328	59.42%			75.00%	3880	3880	未进入负面清单	否	无	-15.58%
336	白塔	新华变	华农线	10千伏	552	153	27.72%			45.44%	6911	6911	未进入负面清单	否	无	-17.72%
337	白塔	新华变	光明线	10千伏	552	304	55.07%			79.18%	4295	4295	未进入负面清单	否	无	-24.11%
338	白塔	新华变	华联线	10千伏	552	326	59.06%			65.63%	3914	3914	未进入负面清单	否	无	-6.57%
339	白塔	新华变	新旗线	10千伏	552	215	38.95%			44.93%	5837	5837	未进入负面清单	否	无	-5.98%
340	宏伟	新城变	河东线	10千伏	515	137	26.60%			56.04%	6547	6547	未进入负面清单	否	无	-29.44%
341	宏伟	新城变	新北线	10千伏	553	421	76.13%			72.64%	2286	2286	未进入负面清单	否	无	3.49%
342	宏伟	新城变	新富线	10千伏	552	85	15.40%			21.01%	8088	8088	未进入负面清单	否	无	-5.62%
343	宏伟	新城变	新砖线	10千伏	560	64	11.43%			19.02%	8591	8591	未进入负面清单	否	无	-7.59%
344	宏伟	新城变	金箱线	10千伏	560	41	7.32%			28.08%	8989	8989	未进入负面清单	否	无	-20.76%
345	宏伟	新城变	新院线	10千伏	552	29	5.25%			22.50%	9058	9058	未进入负面清单	否	无	-17.25%
346	宏伟	新城变	新南线	10千伏	400	16	4.00%			57.29%	6651	6651	未进入负面清单	否	无	-53.29%
347	宏伟	新城变	新迎线	10千伏	553	190	34.36%			34.42%	6287	6287	未进入负面清单	否	无	-0.06%
348	宏伟	新城变	墙体线	10千伏	553	75	13.56%			45.29%	8279	8279	未进入负面清单	否	无	-31.73%
349	宏伟	新城变	新宿线	10千伏	553	440	79.57%			39.86%	1957	1957	未进入负面清单	否	无	39.71%
350	宏伟	新城变	新东线	10千伏	560	304	54.29%			15.83%	4434	4434	未进入负面清单	否	无	38.45%
351	宏伟	新城变	新农线	10千伏	552	118	21.38%			5.63%	7517	7517	未进入负面清单	否	无	15.75%
352	宏伟	新地变	新政线	10千伏	560	63	11.25%			14.40%	8608	8608	未进入负面清单	否	无	-3.15%
353	宏伟	新地变	新文线	10千伏	400	63	15.75%			70.67%	5837	5837	未进入负面清单	否	无	-54.92%
354	宏伟	新地变	新广线	10千伏	600	120	20.00%			34.40%	8314	8314	未进入负面清单	否	无	-14.40%

355	宏伟	新地变	新莱线	10千伏	400	64	16.00%			21.50%	5820	5820	未进入负面清单	否	无	-5.50%
356	宏伟	新地变	新技线	10千伏	560	87	15.54%			28.67%	8192	8192	未进入负面清单	否	无	-13.13%
357	宏伟	新地变	新保线	10千伏	320	107	33.44%			1.81%	3689	3689	未进入负面清单	否	无	31.63%
358	宏伟	新地变	新滨线	10千伏	552	43	7.79%			29.17%	8816	8816	未进入负面清单	否	无	-21.38%
359	宏伟	新地变	新龙线	10千伏	560	64	11.43%			15.94%	8591	8591	未进入负面清单	否	无	-4.51%
360	宏伟	新地变	新购一 线	10千伏	480	5	1.04%			70.83%	8227	8227	未进入负面清单	否	无	-69.79%
361	宏伟	新地变	新购一 线	10千伏	480	43	8.96%			25.83%	7569	7569	未进入负面清单	否	无	-16.88%
362	宏伟	新地变	新恒线	10千伏	400	201	50.25%			35.63%	3447	3447	未进入负面清单	否	无	14.63%
363	宏伟	新地变	新剧线	10千伏	552	39	7.07%			0.54%	8885	8885	未进入负面清单	否	无	6.52%
364	白塔	西辽变	化学线	10千伏	552	135	24.46%			1.63%	7222	7222	未进入负面清单	否	无	22.83%
365	白塔	西辽变	皮革线	10千伏	552	224	40.58%			50.36%	5681	5681	未进入负面清单	否	无	-9.78%
366	太子河	西辽变	纸机线	10千伏	552	298	53.99%			25.00%	4399	4399	未进入负面清单	否	无	28.99%
367	白塔	西辽变	化肥线	10千伏	403	85	21.09%			28.50%	5508	5508	未进入负面清单	否	无	-7.41%
368	白塔	西辽变	氯碱线	10千伏	403	14	3.47%			3.75%	6737	6737	未进入负面清单	否	无	-0.28%
369	白塔	西辽变	北园线	10千伏	300	125	41.67%			58.25%	3031	3031	未进入负面清单	否	无	-16.58%
370	白塔	西辽变	药机线	10千伏	552	321	58.15%			37.67%	4001	4001	未进入负面清单	否	无	20.49%
371	白塔	西辽变	铁工线	10千伏	400	109	27.25%			45.26%	5040	5040	未进入负面清单	否	无	-18.01%
372	弓长岭	永久变	永解线	10千伏	400	222	55.50%			0.83%	3083	3083	未进入负面清单	否	无	54.67%
373	弓长岭	永久变	永高线	10千伏	400	231	57.75%			48.57%	2927	2927	未进入负面清单	否	无	9.18%
374	弓长岭	永久变	永水 线	10千伏	601	575	95.67%	1	3.6	66.75%	450	450	未进入负面清单	否	无	28.92%
375	弓长岭	永久变	永水 线	10千伏	200	64	32.00%			0.80%	2356	2356	未进入负面清单	否	无	31.20%

376	白塔	中心变	油脂线	10千伏	552	181	32.79%			36.25%	6426	6426	未进入负面清单	否	无	-3.46%
377	太子河	中心变	八三线	10千伏	552	346	62.68%			43.33%	3568	3568	未进入负面清单	否	无	19.35%
378	太子河	中心变	养鱼线	10千伏	480	74	15.42%			7.50%	7032	7032	未进入负面清单	否	无	7.92%
379	白塔	中心变	水源线	10千伏	552	243	44.02%			16.88%	5352	5352	未进入负面清单	否	无	27.15%
380	白塔	中心变	中万线	10千伏	552	60	10.87%			9.58%	8521	8521	未进入负面清单	否	无	1.29%
381	白塔	中心变	中信线	10千伏	552	83	15.04%			25.83%	8123	8123	未进入负面清单	否	无	-10.80%
382	白塔	中心变	纺宿线	10千伏	552	190	34.42%			44.52%	6270	6270	未进入负面清单	否	无	-10.10%
383	白塔	中心变	城外线	10千伏	552	249	45.11%			53.75%	5248	5248	未进入负面清单	否	无	-8.64%
384	白塔	中心变	铁路线	10千伏	552	359	65.04%			35.00%	3343	3343	未进入负面清单	否	无	30.04%
385	白塔	中心变	纺织线	10千伏	552	189	34.24%			36.88%	6287	6287	未进入负面清单	否	无	-2.64%
386	白塔	中心变	城乡线	10千伏	552	427	77.36%			24.00%	2165	2165	未进入负面清单	否	无	53.36%
387	白塔	中心变	城内线	10千伏	552	213	38.59%			25.00%	5871	5871	未进入负面清单	否	无	13.59%
388	白塔	中心变	客运线	10千伏	552	68	12.32%			16.56%	8383	8383	未进入负面清单	否	无	-4.24%
389	白塔	中心变	中域线	10千伏	552	134	24.28%			85.63%	7240	7240	未进入负面清单	否	无	-61.35%
390	白塔	中心变	中菜线	10千伏	552	36	6.52%			79.50%	8937	8937	未进入负面清单	否	无	-72.98%
391	白塔	中心变	中虹线	10千伏	552	104	18.84%			13.13%	7759	7759	未进入负面清单	否	无	5.72%
392	白塔	中心变	中赵线	10千伏	552	22	3.99%			70.25%	9180	9180	未进入负面清单	否	无	-66.26%
393	弓长岭	松泉变	松峪线	10千伏	275	102	37.09%			107.08%	2996	2996	未进入负面清单	否	无	-69.99%
394	弓长岭	松泉变	松飞线	10千伏	445	143	32.13%			0.21%	5231	5231	未进入负面清单	否	无	31.93%
395	弓长岭	松泉变	松街线	10千伏	553	479	86.62%			79.38%	1282	1282	未进入负面清单	否	无	7.24%
396	弓长岭	松泉变	松朴线	10千伏	480	163	33.96%			52.92%	5490	5490	未进入负面清单	否	无	-18.96%

397	白塔	站前变	站药线	10千伏	400	165	41.25%			10.75%	4070	4070	未进入负面清单	否	无	30.50%
398	白塔	站前变	站铁线	10千伏	552	224	40.58%			59.72%	5681	5681	未进入负面清单	否	无	-19.14%
399	白塔	站前变	站隆线	10千伏	552	160	28.99%			47.75%	6789	6789	未进入负面清单	否	无	-18.76%
400	太子河	站前变	站恒线	10千伏	400	84	21.00%			12.00%	5473	5473	未进入负面清单	否	无	9.00%
401	太子河	站前变	站保线	10千伏	400	63	15.75%			56.00%	5837	5837	未进入负面清单	否	无	-40.25%
402	太子河	站前变	站医线	10千伏	400	81	20.25%			68.16%	5525	5525	未进入负面清单	否	无	-47.91%
403	白塔	站前变	站水线	10千伏	552	138	25.00%			59.00%	7170	7170	未进入负面清单	否	无	-34.00%
404	白塔	站前变	站福线	10千伏	552	54	9.78%			46.46%	8625	8625	未进入负面清单	否	无	-36.68%
405	白塔	站前变	站襄线	10千伏	552	11	1.99%			69.69%	9370	9370	未进入负面清单	否	无	-67.69%
406	太子河	站前变	站荣线	10千伏	320	94	29.38%			0.00%	3914	3914	未进入负面清单	否	无	29.38%
407	白塔	站前变	站城线	10千伏	480	45	9.38%			127.81%	7534	7534	未进入负面清单	否	无	-118.44%
408	太子河	站前变	站徐线	10千伏	400	108	27.00%			12.50%	5057	5057	未进入负面清单	否	无	14.50%
409	太子河	站前变	站小线	10千伏	480	63	13.13%			8.19%	7222	7222	未进入负面清单	否	无	4.94%
410	白塔	站前变	站衍线	10千伏	300	4	1.33%			72.10%	5127	5127	未进入负面清单	否	无	-70.77%
411	太子河	站前变	站华线	10千伏	320	44	13.75%			24.46%	4780	4780	未进入负面清单	否	无	-10.71%
412	宏伟	河东变	河绣线	10千伏	400	82	20.50%			25.26%	5508	5508	未进入负面清单	否	无	-4.76%
413	宏伟	河东变	河城线	10千伏	400	94	23.50%			15.53%	5300	5300	未进入负面清单	否	无	7.97%
414	宏伟	河东变	河砖线	10千伏	552	1	0.18%			119.43%	9543	9543	未进入负面清单	否	无	-119.25%
415	宏伟	河东变	河购一 线	10千伏	552	39	7.07%			110.94%	8885	8885	未进入负面清单	否	无	-103.87%
416	宏伟	河东变	河购二 线	10千伏	552	90	16.30%			90.00%	8002	8002	未进入负面清单	否	无	-73.70%
417	宏伟	河东变	河电线	10千伏	400	107	26.75%			23.68%	5075	5075	未进入负面清单	否	无	3.07%



418	宏伟	河东变	河首线	10千伏	552	30	5.43%			51.05%	9041	9041	未进入负面清单	否	无	-45.62%
419	宏伟	河东变	河畔线	10千伏	320	43	13.44%			59.50%	4798	4798	未进入负面清单	否	无	-46.06%
420	宏伟	河东变	河都线	10千伏	400	181	45.25%			1.94%	3793	3793	未进入负面清单	否	无	43.31%
421	宏伟	河东变	河龙线	10千伏	515	79	15.34%			19.37%	7552	7552	未进入负面清单	否	无	-4.03%
422	宏伟	河东变	河嘉线	10千伏	400	54	13.50%			29.54%	5993	5993	未进入负面清单	否	无	-16.04%
423	宏伟	河东变	河景线	10千伏	552	162	29.35%			24.73%	6755	6755	未进入负面清单	否	无	4.62%
424	宏伟	河东变	河恒线	10千伏	320	190	59.38%			39.00%	2252	2252	未进入负面清单	否	无	20.38%
425	宏伟	河东变	河医线	10千伏	552	68	12.32%			115.94%	8383	8383	未进入负面清单	否	无	-103.62%
426	宏伟	河东变	河明线	10千伏	400	61	15.25%			34.50%	5871	5871	未进入负面清单	否	无	-19.25%
427	宏伟	河东变	河域线	10千伏	552	295	53.44%			85.94%	4451	4451	未进入负面清单	否	无	-32.50%
428	宏伟	河东变	河箱线	10千伏	552	5	0.91%			48.42%	9474	9474	未进入负面清单	否	无	-47.52%
429	宏伟	河东变	河金线	10千伏	552	61	11.05%			66.49%	8504	8504	未进入负面清单	否	无	-55.43%
430	宏伟	河东变	河墙线	10千伏	552	59	10.69%			91.50%	8539	8539	未进入负面清单	否	无	-80.81%
431	宏伟	河东变	河晟线	10千伏	359	140	39.00%			57.50%	3793	3793	未进入负面清单	否	无	-18.50%
432	宏伟	河东变	河信线	10千伏	320	52	16.25%			27.25%	4642	4642	未进入负面清单	否	无	-11.00%
433	宏伟	河东变	河园线	10千伏	480	36	7.50%			23.67%	7690	7690	未进入负面清单	否	无	-16.17%
434	宏伟	河东变	河珠线	10千伏	400	66	16.50%			41.58%	5785	5785	未进入负面清单	否	无	-25.08%
435	宏伟	曙光变	曙阳线	10千伏	552	90	16.30%			79.50%	8002	8002	未进入负面清单	否	无	-63.20%
436	宏伟	曙光变	曙山线	10千伏	552	319	57.79%			25.33%	4036	4036	未进入负面清单	否	无	32.46%
437	宏伟	曙光变	曙光线	10千伏	552	326	59.06%			75.28%	3914	3914	未进入负面清单	否	无	-16.23%
438	宏伟	曙光变	曙源线	10千伏	552	133	24.09%			48.00%	7257	7257	未进入负面清单	否	无	-23.91%

439	太子河	曙光变	曙西线	10千伏	552	1	0.18%			69.74%	9543	9543	未进入负面清单	否	无	-69.56%
440	太子河	曙光变	曙半线	10千伏	380	17	4.47%			25.00%	6287	6287	未进入负面清单	否	无	-20.53%
441	太子河	苗圃变	圃忠一 线	10千伏	400	7	1.75%			39.12%	6807	6807	未进入负面清单	否	无	-37.37%
442	太子河	苗圃变	圃英线	10千伏	400	67	16.75%			0.00%	5768	5768	未进入负面清单	否	无	16.75%
443	白塔	苗圃变	圃晟线	10千伏	552	175	31.70%			22.08%	6530	6530	未进入负面清单	否	无	9.62%
444	白塔	苗圃变	红砖线	10千伏	553	53	9.58%			36.75%	8660	8660	未进入负面清单	否	无	-27.17%
445	太子河	苗圃变	麻袋线	10千伏	400	153	38.25%			15.77%	4278	4278	未进入负面清单	否	无	22.48%
446	太子河	苗圃变	三新线	10千伏	553	244	44.12%			12.81%	5352	5352	未进入负面清单	否	无	31.31%
447	太子河	苗圃变	齐水线	10千伏	200	125	62.50%			2.21%	1299	1299	未进入负面清单	否	无	60.29%
448	太子河	苗圃变	煤气线	10千伏	200	40	20.00%			12.92%	2771	2771	未进入负面清单	否	无	7.08%
449	白塔	苗圃变	联络线	10千伏	553	287	51.90%			30.63%	4607	4607	未进入负面清单	否	无	21.27%
450	白塔	苗圃变	华东二 线	10千伏	553	3	0.54%			21.25%	9526	9526	未进入负面清单	否	无	-20.71%
451	太子河	苗圃变	矿渣线	10千伏	552	156	28.26%			79.25%	6859	6859	未进入负面清单	否	无	-50.99%
452	白塔	苗圃变	小南线	10千伏	552	114	20.65%			41.25%	7586	7586	未进入负面清单	否	无	-20.60%
453	太子河	苗圃变	钢管线	10千伏	400	74	18.50%			8.54%	5646	5646	未进入负面清单	否	无	9.96%
454	太子河	苗圃变	圃万线	10千伏	400	144	36.00%			24.69%	4434	4434	未进入负面清单	否	无	11.31%
455	白塔	苗圃变	华东一 线	10千伏	553	281	50.81%			50.00%	4711	4711	未进入负面清单	否	无	0.81%
456	白塔	苗圃变	农业线	10千伏	553	115	20.80%			9.00%	7586	7586	未进入负面清单	否	无	11.80%
457	宏伟	苗圃变	东水线	10千伏	553	169	30.56%			22.08%	6651	6651	未进入负面清单	否	无	8.48%
458	白塔	苗圃变	圃桂线	10千伏	380	4	1.05%			21.67%	6512	6512	未进入负面清单	否	无	-20.61%
459	白塔	苗圃变	圃分线	10千伏	552	353	63.95%			23.55%	3447	3447	未进入负面清单	否	无	40.40%

460	白塔	苗圃变	圃碧线	10千伏	552	16	2.90%			58.46%	9284	9284	未进入负面清单	否	无	-55.56%
461	灯塔	灯二变	灯医线	10千伏	400	95	23.75%			10.69%	5283	5283	未进入负面清单	否	无	13.06%
462	灯塔	灯二变	灯烟线	10千伏	380	285	75.00%			17.03%	1645	1645	未进入负面清单	否	无	57.97%
463	灯塔	灯二变	灯硅线	10千伏	515	234	45.44%			23.37%	4867	4867	未进入负面清单	否	无	22.07%
464	灯塔	灯二变	灯东线	10千伏	317	251	79.18%			16.30%	1143	1143	未进入负面清单	否	无	62.88%
465	灯塔	灯二变	灯营线	10千伏	320	210	65.63%			14.13%	1905	1905	未进入负面清单	否	无	51.49%
466	灯塔	灯二变	镇内二 线	10千伏	552	248	44.93%			44.93%	5265	5265	未进入负面清单	否	无	0.00%
467	灯塔	灯二变	镇内一 线	10千伏	480	269	56.04%			56.04%	3655	3655	未进入负面清单	否	无	0.00%
468	灯塔	灯二变	灯林线	10千伏	552	401	72.64%			72.64%	2615	2615	未进入负面清单	否	无	0.00%
469	灯塔	灯二变	自来水 线	10千伏	552	116	21.01%			21.01%	7552	7552	未进入负面清单	否	无	0.00%
470	灯塔	灯二变	天福线	10千伏	552	105	19.02%			19.02%	7742	7742	未进入负面清单	否	无	0.00%
471	灯塔	灯二变	灯新线	10千伏	552	155	28.08%			28.08%	6876	6876	未进入负面清单	否	无	0.00%
472	灯塔	灯二变	灯兴线	10千伏	400	90	22.50%			22.50%	5369	5369	未进入负面清单	否	无	0.00%
473	灯塔	葛西河 变	葛中线	10千伏	480	275	57.29%			57.29%	3551	3551	未进入负面清单	否	无	0.00%
474	灯塔	葛西河 变	葛新线	10千伏	552	228	41.30%			41.30%	5612	5612	未进入负面清单	否	无	0.00%
475	灯塔	葛西河 变	葛林线	10千伏	552	250	45.29%			45.29%	5231	5231	未进入负面清单	否	无	0.00%
476	灯塔	葛西河 变	葛华线	10千伏	552	267	48.37%			48.37%	4936	4936	未进入负面清单	否	无	0.00%
477	灯塔	葛西河 变	葛福线	10千伏	600	95	15.83%			15.83%	8747	8747	未进入负面清单	否	无	0.00%
478	灯塔	葛西河 变	葛南线	10千伏	320	18	5.63%			5.63%	5231	5231	未进入负面清单	否	无	0.00%
479	灯塔	葛西河 变	葛北线	10千伏	500	81	16.20%			16.20%	7257	7257	未进入负面清单	否	无	0.00%
480	灯塔	葛西河 变	葛大线	10千伏	75	59	78.67%			78.67%	277	277	未进入负面清单	否	无	0.00%

481	灯塔	葛西河 变	葛水线	10千伏	500	197	39.40%			39.40%	5248	5248	未进入负面 清单	否	无	0.00%
482	灯塔	葛西河 变	葛祥线	10千伏	200	43	21.50%			21.50%	2719	2719	未进入负面 清单	否	无	0.00%
483	灯塔	葛西河 变	葛金线	10千伏	450	142	31.56%			31.56%	5335	5335	未进入负面 清单	否	无	0.00%
484	灯塔	葛西河 变	葛起线	10千伏	552	10	1.81%			1.81%	9387	9387	未进入负面 清单	否	无	0.00%
485	灯塔	葛西河 变	葛镇一 线	10千伏	552	161	29.17%			29.17%	6772	6772	未进入负面 清单	否	无	0.00%
486	灯塔	葛西河 变	葛热线	10千伏	552	88	15.94%			15.94%	8036	8036	未进入负面 清单	否	无	0.00%
487	灯塔	葛西河 变	葛镇二 线	10千伏	552	430	77.90%			77.90%	2113	2113	未进入负面 清单	否	无	0.00%
488	灯塔	邵二变	生活甲 线	10千伏	480	124	25.83%			25.83%	6166	6166	未进入负面 清单	否	无	0.00%
489	灯塔	邵二变	邵热线	10千伏	480	171	35.63%			35.63%	5352	5352	未进入负面 清单	否	无	0.00%
490	灯塔	邵二变	邵西线	10千伏	552	3	0.54%			0.54%	9509	9509	未进入负面 清单	否	无	0.00%
491	灯塔	邵二变	邵昌线	10千伏	552	9	1.63%			1.63%	9405	9405	未进入负面 清单	否	无	0.00%
492	灯塔	邵二变	邵蒙线	10千伏	552	278	50.36%			50.36%	4746	4746	未进入负面 清单	否	无	0.00%
493	灯塔	邵二变	邵工线	10千伏	200	50	25.00%			25.00%	2598	2598	未进入负面 清单	否	无	0.00%
494	灯塔	邵二变	生活乙 线	10千伏	400	114	28.50%			28.50%	4954	4954	未进入负面 清单	否	无	0.00%
495	灯塔	新铍子 变	铍鼎线	10千伏	480	18	3.75%			3.75%	8002	8002	未进入负面 清单	否	无	0.00%
496	灯塔	新铍子 变	铍荣线	10千伏	400	233	58.25%			58.25%	2892	2892	未进入负面 清单	否	无	0.00%
497	灯塔	新铍子 变	铍镇线	10千伏	300	113	37.67%			37.67%	3239	3239	未进入负面 清单	否	无	0.00%
498	灯塔	新铍子 变	铍东线	10千伏	380	172	45.26%			45.26%	3603	3603	未进入负面 清单	否	无	0.00%
499	灯塔	新铍子 变	铍石线	10千伏	480	4	0.83%			0.83%	8244	8244	未进入负面 清单	否	无	0.00%
500	灯塔	新铍子 变	铍大线	10千伏	280	136	48.57%			48.57%	2494	2494	未进入负面 清单	否	无	0.00%
501	灯塔	新铍子 变	铍唐线	10千伏	400	267	66.75%			66.75%	2304	2304	未进入负面 清单	否	无	0.00%

502	灯塔	新铍子变	铍山线	10千伏	500	4	0.80%			0.80%	8591	8591	未进入负面清单	否	无	0.00%
503	灯塔	新铍子变	铍工线	10千伏	400	145	36.25%			36.25%	4417	4417	未进入负面清单	否	无	0.00%
504	灯塔	新铍子变	塔东线	10千伏	480	208	43.33%			43.33%	4711	4711	未进入负面清单	否	无	0.00%
505	灯塔	铍二变	煤矿线	10千伏	400	30	7.50%			7.50%	6408	6408	未进入负面清单	否	无	0.00%
506	灯塔	铍二变	镇内线	10千伏	480	81	16.88%			16.88%	6911	6911	未进入负面清单	否	无	0.00%
507	灯塔	铍二变	电石线	10千伏	480	46	9.58%			9.58%	7517	7517	未进入负面清单	否	无	0.00%
508	灯塔	铍二变	铍微线	10千伏	480	124	25.83%			25.83%	6166	6166	未进入负面清单	否	无	0.00%
509	灯塔	铍二变	水泥线	10千伏	420	187	44.52%			44.52%	4036	4036	未进入负面清单	否	无	0.00%
510	灯塔	铍二变	于家线	10千伏	240	129	53.75%			53.75%	1923	1923	未进入负面清单	否	无	0.00%
511	灯塔	起台子	起石线	10千伏	380	133	35.00%			35.00%	4278	4278	未进入负面清单	否	无	0.00%
512	灯塔	起台子	起灯线	10千伏	480	177	36.88%			36.88%	5248	5248	未进入负面清单	否	无	0.00%
513	灯塔	起台子	起大线	10千伏	200	48	24.00%			24.00%	2633	2633	未进入负面清单	否	无	0.00%
514	灯塔	起台子	起山线	10千伏	200	50	25.00%			25.00%	2598	2598	未进入负面清单	否	无	0.00%
515	灯塔	大窑变	西连线	10千伏	320	53	16.56%			16.56%	4624	4624	未进入负面清单	否	无	0.00%
516	灯塔	大窑变	西韩线	10千伏	480	411	85.63%			85.63%	1195	1195	未进入负面清单	否	无	0.00%
517	灯塔	大窑变	西安线	10千伏	200	159	79.50%			79.50%	710	710	未进入负面清单	否	无	0.00%
518	灯塔	大窑变	西石线	10千伏	480	63	13.13%			13.13%	7222	7222	未进入负面清单	否	无	0.00%
519	灯塔	大窑变	西水线	10千伏	400	281	70.25%			70.25%	2061	2061	未进入负面清单	否	无	0.00%
520	灯塔	大窑变	西铍线	10千伏	553	514	92.95%	1	4.6	92.95%	675	675	未进入负面清单	否	无	0.00%
521	灯塔	冠山变	西钢乙线	10千伏	480	1	0.21%			0.21%	8296	8296	未进入负面清单	否	无	0.00%
522	灯塔	冠山变	西钢甲线	10千伏	480	383	79.79%			79.79%	1680	1680	未进入负面清单	否	无	0.00%

523	灯塔	冠山变	西钢丙线	10千伏	480	339	70.63%			70.63%	2442	2442	未进入负面清单	否	无	0.00%
524	灯塔	冠山变	冠大线	10千伏	400	219	54.75%			54.75%	3135	3135	未进入负面清单	否	无	0.00%
525	灯塔	鸡冠山变	鸡北线	10千伏	360	215	59.72%			59.72%	2511	2511	未进入负面清单	否	无	0.00%
526	灯塔	鸡冠山变	鸡詹线	10千伏	400	191	47.75%			47.75%	3620	3620	未进入负面清单	否	无	0.00%
527	灯塔	鸡冠山变	鸡西线	10千伏	150	18	12.00%			12.00%	2286	2286	未进入负面清单	否	无	0.00%
528	灯塔	鸡冠山变	鸡南线	10千伏	400	224	56.00%			56.00%	3048	3048	未进入负面清单	否	无	0.00%
529	灯塔	柳河子变	柳裕线	10千伏	380	259	68.16%			68.16%	2096	2096	未进入负面清单	否	无	0.00%
530	灯塔	柳河子变	柳阳线	10千伏	400	236	59.00%			59.00%	2840	2840	未进入负面清单	否	无	0.00%
531	灯塔	柳河子变	柳松线	10千伏	480	223	46.46%			46.46%	4451	4451	未进入负面清单	否	无	0.00%
532	灯塔	柳河子变	柳前线	10千伏	320	247	77.19%			77.19%	1264	1264	未进入负面清单	否	无	0.00%
533	灯塔	柳河子变	棉柳一线	10千伏	553	11	1.99%			1.99%	9387	9387	未进入负面清单	否	无	0.00%
534	灯塔	柳河子变	柳洼线	10千伏	450	409	90.89%	1	3.5	90.89%	710	710	未进入负面清单	否	无	0.00%
535	灯塔	棉花变	棉银线	10千伏	552	69	12.50%			12.50%	8366	8366	未进入负面清单	否	无	0.00%
536	灯塔	棉花变	棉红线	10千伏	403	33	8.19%			8.19%	6408	6408	未进入负面清单	否	无	0.00%
537	灯塔	棉花变	棉盛线	10千伏	552	398	72.10%			72.10%	2667	2667	未进入负面清单	否	无	0.00%
538	灯塔	棉花变	棉铁线	10千伏	552	135	24.46%			24.46%	7222	7222	未进入负面清单	否	无	0.00%
539	灯塔	柳条变	柳大线	10千伏	380	96	25.26%			25.26%	4919	4919	未进入负面清单	否	无	0.00%
540	灯塔	柳条变	柳庄线	10千伏	380	59	15.53%			15.53%	5560	5560	未进入负面清单	否	无	0.00%
541	灯塔	柳条变	柳李线	10千伏	430	418	97.21%	1	2.8	97.21%	208	208	未进入负面清单	否	无	0.00%
542	灯塔	柳条变	柳富线	10千伏	320	355	110.94%	1	3.5	110.94%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.00%
543	灯塔	柳条变	柳阁线	10千伏	380	342	90.00%			90.00%	658	658	未进入负面清单	否	无	0.00%

544	灯塔	柳条变	柳粮线	10千伏	380	90	23.68%			23.68%	5023	5023	未进入负面清单	否	无	0.00%
545	灯塔	柳条变	柳矿线	10千伏	380	194	51.05%			51.05%	3222	3222	未进入负面清单	否	无	0.00%
546	灯塔	柳条变	柳连线	10千伏	400	238	59.50%			59.50%	2806	2806	未进入负面清单	否	无	0.00%
547	灯塔	沙浒变	沙杨线	10千伏	413	8	1.94%			1.94%	7015	7015	未进入负面清单	否	无	0.00%
548	灯塔	沙浒变	沙西线	10千伏	413	80	19.37%			19.37%	5768	5768	未进入负面清单	否	无	0.00%
549	灯塔	沙浒变	沙南线	10千伏	413	122	29.54%			29.54%	5040	5040	未进入负面清单	否	无	0.00%
550	灯塔	沙浒变	沙东线	10千伏	275	68	24.73%			24.73%	3585	3585	未进入负面清单	否	无	0.00%
551	灯塔	沈旦变	沈韭线	10千伏	200	78	39.00%			39.00%	2113	2113	未进入负面清单	否	无	0.00%
552	灯塔	沈旦变	沈旦线	10千伏	320	371	115.94%	1	4.3	115.94%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.00%
553	灯塔	沈旦变	沈雅线	10千伏	200	69	34.50%			34.50%	2269	2269	未进入负面清单	否	无	0.00%
554	灯塔	沈旦变	沈沟线	10千伏	320	275	85.94%			85.94%	779	779	未进入负面清单	否	无	0.00%
555	灯塔	沈旦变	沈古线	10千伏	380	184	48.42%			48.42%	3395	3395	未进入负面清单	否	无	0.00%
556	灯塔	沈旦变	沈大线	10千伏	552	367	66.49%			66.49%	3204	3204	未进入负面清单	否	无	0.00%
557	灯塔	万宝变	万镇二 线	10千伏	400	366	91.50%	1	3.5	91.50%	589	589	未进入负面清单	否	无	0.00%
558	灯塔	万宝变	万营线	10千伏	360	207	57.50%			57.50%	2650	2650	未进入负面清单	否	无	0.00%
559	灯塔	万宝变	万镇一 线	10千伏	400	109	27.25%			27.25%	5040	5040	未进入负面清单	否	无	0.00%
560	灯塔	万宝变	万五线	10千伏	300	71	23.67%			23.67%	3966	3966	未进入负面清单	否	无	0.00%
561	灯塔	万宝变	万北线	10千伏	380	158	41.58%			41.58%	3845	3845	未进入负面清单	否	无	0.00%
562	灯塔	万宝变	万十线	10千伏	200	159	79.50%			79.50%	710	710	未进入负面清单	否	无	0.00%
563	灯塔	万宝变	万大线	10千伏	300	76	25.33%			25.33%	3880	3880	未进入负面清单	否	无	0.00%
564	灯塔	西马变	西马线	10千伏	352	265	75.28%			75.28%	1507	1507	未进入负面清单	否	无	0.00%

565	灯塔	西马变	西野线	10千伏	400	192	48.00%			48.00%	3603	3603	未进入负面清单	否	无	0.00%
566	灯塔	西马变	西大线	10千伏	380	265	69.74%			69.74%	1992	1992	未进入负面清单	否	无	0.00%
567	灯塔	张台子变	张大线	10千伏	480	120	25.00%			25.00%	6235	6235	未进入负面清单	否	无	0.00%
568	灯塔	张台子变	张粮线	10千伏	317	124	39.12%			39.12%	3343	3343	未进入负面清单	否	无	0.00%
569	灯塔	张台子变	罗张一线	10千伏	480	70	14.58%			14.58%	7101	7101	未进入负面清单	否	无	0.00%
570	灯塔	张台子变	罗张二线	10千伏	480	79	16.46%			16.46%	6945	6945	未进入负面清单	否	无	0.00%
571	灯塔	张台子变	张上线	10千伏	400	147	36.75%			36.75%	4382	4382	未进入负面清单	否	无	0.00%
572	灯塔	张台子变	张砦线	10千伏	317	50	15.77%			15.77%	4624	4624	未进入负面清单	否	无	0.00%
573	灯塔	佟二变	佟七线	10千伏	320	41	12.81%			12.81%	4832	4832	未进入负面清单	否	无	0.00%
574	灯塔	佟二变	佟汇线	10千伏	317	7	2.21%			2.21%	5369	5369	未进入负面清单	否	无	0.00%
575	灯塔	佟二变	佟浪线	10千伏	480	62	12.92%			12.92%	7240	7240	未进入负面清单	否	无	0.00%
576	灯塔	佟二变	佟黄线	10千伏	480	147	30.63%			30.63%	5768	5768	未进入负面清单	否	无	0.00%
577	灯塔	佟二变	佟庄线	10千伏	400	85	21.25%			21.25%	5456	5456	未进入负面清单	否	无	0.00%
578	灯塔	佟二变	佟兴线	10千伏	400	317	79.25%			79.25%	1438	1438	未进入负面清单	否	无	0.00%
579	灯塔	佟二变	佟赵线	10千伏	400	165	41.25%			41.25%	4070	4070	未进入负面清单	否	无	0.00%
580	灯塔	佟二变	佟宁线	10千伏	480	41	8.54%			8.54%	7603	7603	未进入负面清单	否	无	0.00%
581	灯塔	东升变	东郡线	10千伏	320	79	24.69%			24.69%	4174	4174	未进入负面清单	否	无	0.00%
582	灯塔	东升变	东金线	10千伏	200	100	50.00%			50.00%	1732	1732	未进入负面清单	否	无	0.00%
583	灯塔	东升变	东庄线	10千伏	400	36	9.00%			9.00%	6304	6304	未进入负面清单	否	无	0.00%
584	灯塔	东升变	东宁线	10千伏	480	106	22.08%			22.08%	6478	6478	未进入负面清单	否	无	0.00%
585	灯塔	东升变	东七线	10千伏	420	91	21.67%			21.67%	5698	5698	未进入负面清单	否	无	0.00%



586	灯塔	五星变	五黄线	10千伏	552	130	23.55%			23.55%	7309	7309	未进入负面清单	否	无	0.00%
587	灯塔	五星变	五大线	10千伏	260	152	58.46%			58.46%	1871	1871	未进入负面清单	否	无	0.00%
588	灯塔	五星变	五北线	10千伏	552	59	10.69%			10.69%	8539	8539	未进入负面清单	否	无	0.00%
589	灯塔	五星变	五七线	10千伏	552	94	17.03%			17.03%	7933	7933	未进入负面清单	否	无	0.00%
590	灯塔	五星变	五牛线	10千伏	552	129	23.37%			23.37%	7326	7326	未进入负面清单	否	无	0.00%
591	灯塔	五星变	五庄线	10千伏	552	90	16.30%			16.30%	8002	8002	未进入负面清单	否	无	0.00%
592	灯塔	五星变	五里线	10千伏	552	78	14.13%			14.13%	8210	8210	未进入负面清单	否	无	0.00%