

2025年第一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线东苑支12	400	63.54	105.84	105.84	未列入负面清单			6.41%
2	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线东苑支15#	400	62.54	109.84	109.84	未列入负面清单			7.02%
3	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线131右4号变压器	400	0.15	359.40	359.40	未列入负面清单			38.02%
4	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北山支线25号变压器	400	21.73	273.08	273.08	未列入负面清单			39.31%
5	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	10kV平安线1452	10kVP47(1452)平安线16左2号柱上变压器	100	0.15	89.85	89.85	未列入负面清单			-2.33%
6	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线前进支7#	400	58.87	124.52	124.52	未列入负面清单			-2.45%
7	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线22#	400	38.51	205.96	205.96	未列入负面清单			1.50%
8	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线27	400	58.18	127.28	127.28	未列入负面清单			-4.87%
9	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线山菁支线6右4左2#变压器	400	19.75	281.00	281.00	未列入负面清单			6.56%
10	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线5左2#变压器	400	73.55	65.80	65.80	未列入负面清单			2.77%
11	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线5左1#变压器	400	39.92	200.32	200.32	未列入负面清单			-8.21%
12	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线5左5#变压器	400	38.59	205.64	205.64	未列入负面清单			-0.92%
13	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV1248创平线33左1号柱上变压器	100	0.25	89.75	89.75	未列入负面清单			28.01%
14	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448西韩线39左3号柱上变压器	250	0.49	223.78	223.78	未列入负面清单			-0.69%
15	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448西韩线36左1号柱上变压器	315	0.22	282.81	282.81	未列入负面清单			-3.23%
16	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448西韩线33号柱上变压器	250	0.54	223.65	223.65	未列入负面清单			8.72%
17	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV1248创平线30右1号柱上变压器	50	0.47	44.77	44.77	未列入负面清单			1.38%
18	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448西韩线45号柱上变压器	250	0.38	224.05	224.05	未列入负面清单			-2.78%
19	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	1kV1248创平线26右4号柱上变压器195498	315	0.04	283.37	283.37	未列入负面清单			-9.97%
20	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	山河线13左2#	400	39.43	202.28	202.28	未列入负面清单			0.61%
21	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	山河线12#变压器	400	11.77	312.92	312.92	未列入负面清单			3.03%
22	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	山河线7#	400	61.28	114.88	114.88	未列入负面清单			-3.10%
23	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	山河线7左1#	400	44.03	183.88	183.88	未列入负面清单			-7.88%
24	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6kVG72东宅线39右2号柱上变压器	50	0.38	44.81	44.81	未列入负面清单			15.51%
25	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6kVG72东宅线31号柱上变压器	100	0.26	89.74	89.74	未列入负面清单			32.09%
26	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6kVG72东宅线47号柱上变压器	200	0.14	179.72	179.72	未列入负面清单			11.21%
27	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6kVG72东宅线48右3号柱上变压器	400	0.12	359.52	359.52	未列入负面清单			7.17%
28	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6kVG72东宅线39右6号柱上变压器	200	0.14	179.72	179.72	未列入负面清单			2.63%

29	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6kVG72东宅线6号柱上变压器	200	0.19	179.62	179.62	未列入负面清单			-3.78%
30	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线48右7左2号柱上变压器	400	0.39	358.44	358.44	未列入负面清单			1.65%
31	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线48右5号柱上变压器	200	0.43	179.14	179.14	未列入负面清单			1.50%
32	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	山河线10#变压器	400	48.12	167.52	167.52	未列入负面清单			4.94%
33	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	山河线13左1#变压器	400	34.55	221.80	221.80	未列入负面清单			8.12%
34	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	山河线4#变压器	400	69.14	83.44	83.44	未列入负面清单			-0.33%
35	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	山河线嘉和支线8#变压器	100	0.5	89.50	89.50	未列入负面清单			-2.81%
36	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6kVG72东宅线26右32号柱上变压器	160	2.17	140.53	140.53	未列入负面清单			4.74%
37	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6kVG72东宅线51号柱上变压器	400	0.22	359.12	359.12	未列入负面清单			1.47%
38	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6kVG72东宅线22右3号柱上变压器	160	0.14	143.78	143.78	未列入负面清单			10.61%
39	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6kVG72东宅线26右26左7号柱上变压器	50	1.11	44.45	44.45	未列入负面清单			14.40%
40	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6kVG72东宅线54#柱上变压器	50	1.76	44.12	44.12	未列入负面清单			29.53%
41	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6kVG72东宅线48右5号柱上变压器	200	0.17	179.66	179.66	未列入负面清单			10.86%
42	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10KV1447滨海线48右6右2左2号柱上变压器	200	1.06	177.88	177.88	未列入负面清单			-5.61%
43	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东镇线G77	6kVG77东镇线45左10右6号柱上变压器	100	0.48	89.52	89.52	未列入负面清单			2.00%
44	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东镇线G77	6kVG77东镇线37柱上变压器	200	0.17	179.66	179.66	未列入负面清单			22.84%
45	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东镇线G77	6kVG77东镇线57柱上变压器	50	1.26	44.37	44.37	未列入负面清单			7.38%
46	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线30左3号（1）柱上变压器	400	0.01	359.96	359.96	未列入负面清单			30.66%
47	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线46左1号柱上变压器	315	0.35	282.40	282.40	未列入负面清单			74.83%
48	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线50右3号柱上变压器	200	0.4	179.20	179.20	未列入负面清单			0.86%
49	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线25左1号柱上变压器	250	0.11	224.73	224.73	未列入负面清单			33.85%
50	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线21付1右2（1）柱上变压器	315	0.13	283.09	283.09	未列入负面清单			0.00%
51	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kV平北线7付1号柱上变压器	200	0.03	179.94	179.94	未列入负面清单			-4.07%
52	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线41左5左7右1号柱上变压器	250	0.66	223.35	223.35	未列入负面清单			-2.11%
53	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线24号柱上变压器	160	0.37	143.41	143.41	未列入负面清单			-2.86%
54	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kVP53平北线25右4号变压器	200	0.25	179.50	179.50	未列入负面清单			-5.35%
55	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线45号柱上变压器	400	0.61	357.56	357.56	未列入负面清单			-4.80%
56	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线40左19左2号柱上变压器	315	24.61	205.98	205.98	未列入负面清单			-2.77%
57	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线17右2（1）柱上变压器	400	0.11	359.56	359.56	未列入负面清单			78.34%
58	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线41左7号变压器	400	0.12	359.52	359.52	未列入负面清单			9.95%
59	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kVP53平北线8左9号柱上变压器	400	0.28	358.88	358.88	未列入负面清单			-12.43%

60	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kVP53平北线8左2号柱上变压器(2)	100	0.35	89.65	89.65	未列入负面清单			7.34%
61	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线41左5左7左1号柱上变压器	250	0.6	223.50	223.50	未列入负面清单			-1.14%
62	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线6号柱上变压器	400	0.22	359.12	359.12	未列入负面清单			75.34%
63	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kVP53平北线21左5号柱上变压器	400	0.44	358.24	358.24	未列入负面清单			-3.39%
64	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线14号柱上变压器	160	2.45	140.08	140.08	未列入负面清单			49.23%
65	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	10kV444西专线40左4号柱上变压器	200	0.53	178.94	178.94	未列入负面清单			-1.00%
66	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	西山线17右4号柱上变压器	400	0.04	359.84	359.84	未列入负面清单			7.17%
67	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线50右2号柱上变压器	315	0.28	282.62	282.62	未列入负面清单			-5.27%
68	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线17右3号柱上变压器	400	25.8	256.80	256.80	未列入负面清单			0.32%
69	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线46左2号柱上变压器	315	17.92	227.05	227.05	未列入负面清单			-5.55%
70	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线41左5号柱上变压器	315	0.27	282.65	282.65	未列入负面清单			-2.60%
71	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线41左5左3号柱上变压器	400	0.54	357.84	357.84	未列入负面清单			-1.27%
72	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	10kV444西专线40左3号柱上变压器	400	0.49	358.04	358.04	未列入负面清单			-1.72%
73	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左6右1左1号柱上变压器	400	0.37	358.52	358.52	未列入负面清单			71.86%
74	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kVP53平北线35号柱上变压器	100	0.59	89.41	89.41	未列入负面清单			8.89%
75	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	10kV444西专线40左8号柱上变压器	200	0.81	178.38	178.38	未列入负面清单			-4.49%
76	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线47号柱上变压器	200	0.4	179.20	179.20	未列入负面清单			0.00%
77	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左2柱上变压器	315	18.98	223.71	223.71	未列入负面清单			-1.15%
78	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线41左2号柱上变压器	400	0.45	358.20	358.20	未列入负面清单			-4.00%
79	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线41左5左4右1号柱上变压器	315	0.51	281.89	281.89	未列入负面清单			11.27%
80	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kVP53平北线21右2号柱上变压器	315	0.56	281.74	281.74	未列入负面清单			-1.85%
81	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左6左6号柱上变压器	315	0.28	282.62	282.62	未列入负面清单			-1.22%
82	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线27左5号柱上变压器	200	0.16	179.68	179.68	未列入负面清单			76.61%
83	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左6号柱上变压器	200	0.57	178.86	178.86	未列入负面清单			-5.17%
84	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV西山线11号柱上变压器	100	1.37	88.63	88.63	未列入负面清单			-1.50%
85	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线40左24号柱上变压器	50	2.5	43.75	43.75	未列入负面清单			14.30%
86	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	10kV444西专线40左16右3号柱上变压器	200	0.9	178.20	178.20	未列入负面清单			-8.74%
87	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左6左4右2号柱上变压器	200	0.65	178.70	178.70	未列入负面清单			-4.48%
88	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线2左2号柱上变压器	250	0.6	223.50	223.50	未列入负面清单			5.51%
89	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV西滨线17付1号变压器	200	0.07	179.86	179.86	未列入负面清单			6.17%
90	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线31右3号柱上变压器	100	0.13	89.87	89.87	未列入负面清单			27.42%

91	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线50左3号柱上变压器	200	0.39	179.22	179.22	未列入负面清单			-1.82%
92	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线35号柱上变压器	50	1.13	44.44	44.44	未列入负面清单			0.87%
93	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线22柱上变压器	160	0.93	142.51	142.51	未列入负面清单			-6.04%
94	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线27左14号柱上变压器（2）	100	0.73	89.27	89.27	未列入负面清单			-4.85%
95	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线27左14号柱上变压器（1）	100	0	90.00	90.00	未列入负面清单			-6.05%
96	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左6右4左1号柱上变压器	200	0.74	178.52	178.52	未列入负面清单			2.57%
97	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线8号柱上变压器	250	0.38	224.05	224.05	未列入负面清单			11.60%
98	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线25左6右1号柱上变压器	200	0.21	179.58	179.58	未列入负面清单			1.54%
99	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左4柱上变压器	400	94.3	-17.20	-17.20	2025.01	是	2025.6	6.23%
100	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线20柱上变压器	315	0.31	282.52	282.52	未列入负面清单			1.05%
101	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线39号变压器	200	0.52	178.96	178.96	未列入负面清单			-4.13%
102	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左6右1左3号柱上变压器	315	24.78	205.44	205.44	未列入负面清单			-0.37%
103	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	西山线铁中支线11号柱上变压器	200	0.12	179.76	179.76	未列入负面清单			7.17%
104	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支线82号变压器	200	0.39	179.22	179.22	未列入负面清单			2.44%
105	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线7#变压器	315	4.64	268.88	268.88	未列入负面清单			-3.79%
106	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中滨线145	中滨线国泰支线4#	315	70.46	61.55	61.55	未列入负面清单			10.15%
107	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中滨线145	中滨线国泰支线3#	350	38.45	180.43	180.43	未列入负面清单			21.39%
108	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左6左2号柱上变压器	315	0.27	282.65	282.65	未列入负面清单			-2.60%
109	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线山菁支线6右5#变压器	400	10.31	318.76	318.76	未列入负面清单			9.13%
110	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线山菁支线6右4左3#变压器	400	24.02	263.92	263.92	未列入负面清单			-0.53%
111	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线山菁支线8左5	400	41.34	194.64	194.64	未列入负面清单			-1.31%
112	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线12左2#变压器	400	63.76	104.96	104.96	未列入负面清单			1.65%
113	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线前进支线2#变压器	400	45.88	176.48	176.48	未列入负面清单			4.41%
114	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线东泉支1左1	400	39.33	202.68	202.68	未列入负面清单			-0.67%
115	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线东泉支线2#变压器	400	38.74	205.04	205.04	未列入负面清单			6.59%
116	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	中华线39北6#变压器	400	73.27	66.92	66.92	未列入负面清单			5.72%
117	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线爱地支线5#变压器	400	52.16	151.36	151.36	未列入负面清单			-5.72%
118	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	山放线17#变压器	315	18.68	224.66	224.66	未列入负面清单			5.02%
119	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	山放线34北2#变压器	315	21.08	217.10	217.10	未列入负面清单			4.16%
120	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西沙线441	10kV441西沙线13号柱上变压	160	0.18	143.71	143.71	未列入负面清单			19.10%
121	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西沙线441	10kV441西沙线12号柱上变压器	160	0.24	143.62	143.62	未列入负面清单			-4.55%

122	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西沙线441	10kV441西沙线14左4号柱上变压器	160	0.36	0.00	0.00	未列入负面清单			26.04%
123	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线东苑支11#	400	56.72	0.00	0.00	未列入负面清单			-0.05%
124	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线东苑支13#	400	28.84	244.64	244.64	未列入负面清单			2.32%
125	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	中工线65#柱变	200	19.13	141.74	141.74	未列入负面清单			4.09%
126	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	中工线76#柱变	315	8.91	255.43	255.43	未列入负面清单			-0.68%
127	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	中工线68#柱变	315	23.72	208.78	208.78	未列入负面清单			7.16%
128	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线20西3北2#	400	44.87	180.52	180.52	未列入负面清单			-7.72%
129	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线东苑支12#	400	31.05	235.80	235.80	未列入负面清单			1.00%
130	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线20西3北2#变压器-9	315	80.56	29.74	29.74	未列入负面清单			6.77%
131	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	pms_中工线75南2#	400	51.65	153.40	153.40	未列入负面清单			7.77%
132	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东照线G78	6kVG83东平线22号柱上变压器	100	1.03	88.97	88.97	未列入负面清单			3.88%
133	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线爱地支线9#变压器	400	2.42	350.32	350.32	未列入负面清单			8.60%
134	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV1248创平线42左3号柱上变压器	200	0.58	178.84	178.84	未列入负面清单			-20.68%
135	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线山菁支线8左8	400	112.94	-91.76	-91.76	未列入负面清单			-5.32%
136	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	山河线嘉和支线6右1#变压器	400	20.93	276.28	276.28	未列入负面清单			5.83%
137	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线三一八支线4#	400	64.01	103.96	103.96	未列入负面清单			7.20%
138	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线三一八支线5#	400	0	360.00	360.00	未列入负面清单			9.33%
139	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	华滨线41左3	315	0.42	282.18	282.18	未列入负面清单			-13.14%
140	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线17	400	17.12	291.52	291.52	未列入负面清单			-9.32%
141	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线9#	400	17.55	289.80	289.80	未列入负面清单			-9.05%
142	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线23#	400	35.02	219.92	219.92	未列入负面清单			-5.43%
143	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线宁泽分线3南1#	400	23.7	265.20	265.20	未列入负面清单			5.71%
144	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线宁泽分线3南3	400	15.52	0.00	0.00	未列入负面清单			-8.95%
145	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线海所支线2#变压器	315	30.53	187.33	187.33	未列入负面清单			2.30%
146	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线5左1#变压器	315	17.47	228.47	228.47	未列入负面清单			-0.54%
147	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线11#变压器1	315	26.21	0.00	0.00	未列入负面清单			-6.84%
148	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线33北2#变压器	400	81.97	0.00	0.00	未列入负面清单			4.92%
149	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	滨兴线菁华支线12#变压器	200	31.26	0.00	0.00	未列入负面清单			0.39%
150	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	滨兴线菁华支线11#变压器	315	47.18	134.88	134.88	未列入负面清单			-1.77%
151	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线10#变压器	250	54.9	87.75	87.75	未列入负面清单			6.45%
152	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线22#变压器	160	1.31	141.90	141.90	未列入负面清单			3.09%

153	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线26北2#变压器	400	37	212.00	212.00	未列入负面清单			6.40%
154	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线海所支线2#变压器2	200	67.05	45.90	45.90	未列入负面清单			3.12%
155	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	山放线42#变压器	315	30.63	187.02	187.02	未列入负面清单			3.11%
156	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	山放线45#变压器	315	44	144.90	144.90	未列入负面清单			5.93%
157	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	矿务局变压器	160	63.54	42.34	42.34	未列入负面清单			-4.39%
158	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支线23右17号变压器	200	0.04	179.92	179.92	未列入负面清单			20.63%
159	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北山支线19号变压器	160	1.02	142.37	142.37	未列入负面清单			10.03%
160	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山庭线XS43	山庭线42#变压器	315	1.03	280.26	280.26	未列入负面清单			-2.68%
161	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线西瓦分线71号变压器	400	39.86	200.56	200.56	未列入负面清单			23.60%
162	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线49号变压器	50	1.92	44.04	44.04	未列入负面清单			57.95%
163	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线85右1号柱上变压器	200	0.64	178.72	178.72	未列入负面清单			54.84%
164	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kVP53平北线42右10号柱上变压器	100	0.47	89.53	89.53	未列入负面清单			22.76%
165	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kVP53平北线21左3号柱上变压器	200	1.05	177.90	177.90	未列入负面清单			1.24%
166	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线51右11号柱上变压器	160	0.58	143.07	143.07	未列入负面清单			45.75%
167	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线20右1号柱上变压器	160	1.28	141.95	141.95	未列入负面清单			54.29%
168	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线5左12左1号变压器	250	0.63	223.43	223.43	未列入负面清单			-11.87%
169	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线58号柱上变压器	50	1.27	44.37	44.37	未列入负面清单			11.63%
170	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV1248创平线25号柱上变压器	100	1.04	88.96	88.96	未列入负面清单			-16.96%
171	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线47号柱上变压器	100	1.97	88.03	88.03	未列入负面清单			11.97%
172	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	10kV平安线1452	平安线76柱上变压器	400	62.54	109.84	109.84	未列入负面清单			6.63%
173	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线58号柱上变压器	200	0.9	178.20	178.20	未列入负面清单			-2.33%
174	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线57右3右2号柱上变压器（1）	315	0.64	281.48	281.48	未列入负面清单			4.03%
175	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西华园支线9左1#变压器	315	22.77	211.77	211.77	未列入负面清单			5.76%
176	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线29左3#变压器	315	35.11	172.90	172.90	未列入负面清单			-7.25%
177	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线44#柱上变压器	315	35.41	171.96	171.96	未列入负面清单			-3.01%
178	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西化线453	10kV453西化线23号柱上变压器	200	0.62	178.76	178.76	未列入负面清单			-4.71%
179	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线21付1右2（2）柱上变压器	315	0.3	282.56	282.56	未列入负面清单			-1.18%
180	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线26左8号柱上变压器	200	1.07	177.86	177.86	未列入负面清单			-30.63%
181	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线41左6号柱上变压器	400	0.2	359.20	359.20	未列入负面清单			69.24%
182	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东镇线G77	6kVG77东镇线45左13柱上变压器	100	0.27	89.73	89.73	未列入负面清单			-5.49%
183	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中滨线145	中滨家电维修01#绝缘台	315	8.6	256.41	256.41	未列入负面清单			54.69%

184	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东照线G78	6kVG78东照线5左2号柱上变压器	200	3.5	0.00	0.00	未列入负面清单			-3.25%
185	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山奥线XS57	山奥线体南支10#变压器	100	58.87	31.13	31.13	未列入负面清单			4.28%
186	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线25左8号柱上变压器	250	0.57	223.58	223.58	未列入负面清单			1.89%
187	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448西韩线35右1号柱上变压器	100	0.76	89.24	89.24	未列入负面清单			-1.35%
188	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线25号变压器	200	0.28	179.44	179.44	未列入负面清单			29.05%
189	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北山支线11左3号变压器	200	0.29	179.42	179.42	未列入负面清单			-3.71%
190	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线16左2右1号柱上变压器	100	1.78	88.22	88.22	未列入负面清单			39.94%
191	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西化线453	10kV453西化线11左1左1号柱上变压器	315	0.5	281.93	281.93	未列入负面清单			-0.68%
192	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北山支线5左15号变压器	250	0.53	223.68	223.68	未列入负面清单			60.64%
193	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线东苑支14#变压器	315	0.59	281.64	281.64	未列入负面清单			-9.86%
194	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	华滨线45#变压器	315	25.27	203.90	203.90	未列入负面清单			6.57%
195	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西华园支线4右2#变压器	315	21.93	214.42	214.42	未列入负面清单			9.80%
196	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西华园支线4右1左1	315	37.24	166.19	166.19	未列入负面清单			3.65%
197	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10KV1447滨海线48右6右5#柱上变压器	400	0.34	358.64	358.64	未列入负面清单			0.96%
198	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西华园支线9左2#	315	44.72	142.63	142.63	未列入负面清单			-5.41%
199	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线40左19左6号（1）柱上变压器	400	0.57	357.72	357.72	未列入负面清单			4.35%
200	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线30左3号（2）柱上变压器	400	32.25	0.00	0.00	未列入负面清单			-3.80%
201	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线58左5号变压器	200	14.45	151.10	151.10	未列入负面清单			6.96%
202	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线26右2柱上变压器	315	2.48	275.69	275.69	未列入负面清单			6.55%
203	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线68#	200	38.51	102.98	102.98	未列入负面清单			-4.69%
204	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨桥线1461	建中线23#变压器	315	6.47	263.12	263.12	未列入负面清单			-3.45%
205	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线19左6左4号柱上变压器	100	0.7	89.30	89.30	未列入负面清单			-7.09%
206	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线工商支线4左2右3#变压器	315	52.72	117.43	117.43	未列入负面清单			7.47%
207	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线17右2（2）柱上变压器	250	0.35	224.13	224.13	未列入负面清单			-10.42%
208	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线25号柱上变压器	315	0.3	282.56	282.56	未列入负面清单			0.00%
209	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线7右6号变压器	200	0.3	179.40	179.40	未列入负面清单			11.74%
210	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左6右1左2号柱上变压器	200	0	180.00	180.00	未列入负面清单			6.49%
211	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左6右4右1号柱上变压器	200	1.03	177.94	177.94	未列入负面清单			-3.84%
212	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线130号变压器	200	1.12	177.76	177.76	未列入负面清单			3.34%
213	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线26北4#	315	19.19	223.05	223.05	未列入负面清单			3.71%
214	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10KV1447滨海线48右10左2号柱上变压器	400	0.51	357.96	357.96	未列入负面清单			-6.69%

215	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线爱地支4	400	58.18	127.28	127.28	未列入负面清单			2.35%
216	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	10kV1444滨城线联汇支线55号柱上变压器	250	0.76	223.10	223.10	未列入负面清单			-4.62%
217	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线蓝湾支线1#	315	9.69	252.98	252.98	未列入负面清单			1.41%
218	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	华滨线41#变压器	200	17.77	144.46	144.46	未列入负面清单			8.23%
219	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线50右4号柱上变压器	315	18.53	225.13	225.13	未列入负面清单			-10.65%
220	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线26号柱上变压器	200	1.1	177.80	177.80	未列入负面清单			17.43%
221	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线207右4号变压器	250	0.83	222.93	222.93	未列入负面清单			-0.82%
222	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线宁泽分线6#	315	19.24	222.89	222.89	未列入负面清单			2.79%
223	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线27#变压器	315	0.7	281.30	281.30	未列入负面清单			-7.42%
224	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西韩线448	10kV448西韩线8号柱上变压器	200	58.87	62.26	62.26	未列入负面清单			1.42%
225	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线18#变压器	315	20.57	218.70	218.70	未列入负面清单			-0.33%
226	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线57北3#	315	27.69	196.28	196.28	未列入负面清单			0.87%
227	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线26北3东1#	200	41.35	97.30	97.30	未列入负面清单			0.06%
228	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左3号柱上变压器	315	0.16	283.00	283.00	未列入负面清单			60.21%
229	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东永线G80	6kVG80东永线31左2号柱上变压器	200	0.23	179.54	179.54	未列入负面清单			31.06%
230	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线南营子支线29右8号变压器	400	76.12	55.52	55.52	未列入负面清单			3.70%
231	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	山放线34北2#_1变压器	400	95.6	-22.40	-22.40	2025.01	是	2025.4	7.12%
232	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线宁泽分线3南2#	200	38.91	102.18	102.18	未列入负面清单			9.52%
233	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线90号柱上变压器	100	1.31	88.69	88.69	未列入负面清单			35.22%
234	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线62#变压器	200	62.31	55.38	55.38	未列入负面清单			-2.50%
235	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	10kV平安线1452	平安线47号柱上变压器	200	70.46	39.08	39.08	未列入负面清单			5.28%
236	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线5西3	100	55.16	34.84	34.84	未列入负面清单			6.01%
237	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	10kV山郡线绝缘变台2	315	0.99	280.38	280.38	未列入负面清单			4.87%
238	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	山市线16南1#变压器	200	38.45	103.10	103.10	未列入负面清单			-2.65%
239	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV1241韩梁线124右2号变压器	315	15.89	233.45	233.45	未列入负面清单			12.78%
240	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线46左13左2右5号变压器	50	0.57	44.72	44.72	未列入负面清单			13.80%
241	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线32#跌落式熔断器	250	42.45	118.88	118.88	未列入负面清单			9.48%
242	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线4#变压器	315	28.95	192.31	192.31	未列入负面清单			7.61%
243	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线77右3号变压器	200	6	168.00	168.00	未列入负面清单			23.70%
244	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线34号变压器	200	13.3	153.40	153.40	未列入负面清单			1.62%
245	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线27左3号柱上变压器	315	0.43	282.15	282.15	未列入负面清单			-0.79%

246	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	华滨线41左1付1（景祥房产）	315	11.08	248.60	248.60	未列入负面清单			-9.16%
247	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东平线G82	6kVG78东照线11号柱上变压器	50	1.44	44.28	44.28	未列入负面清单			10.70%
248	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线19左10左5号（韩家店万方蔬菜）柱上变压器	100	0.27	89.73	89.73	未列入负面清单			0.07%
249	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	平东线48号柱上变压器	400	10.31	318.76	318.76	未列入负面清单			-1.13%
250	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线38#	315	16.01	233.07	233.07	未列入负面清单			3.47%
251	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	中工线70#柱变	400	20.75	277.00	277.00	未列入负面清单			1.08%
252	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448西韩线主干28号柱上变压器	315	3.92	0.00	0.00	未列入负面清单			7.23%
253	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线37	315	49.15	128.68	128.68	未列入负面清单			6.01%
254	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线16#	315	18.43	225.45	225.45	未列入负面清单			17.52%
255	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线53#	400	15.58	297.68	297.68	未列入负面清单			-4.94%
256	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线50东1#	315	25.95	201.76	201.76	未列入负面清单			4.91%
257	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线69#	400	1.09	355.64	355.64	未列入负面清单			5.96%
258	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线19左9号柱上变压器	400	1.31	354.76	354.76	未列入负面清单			-4.44%
259	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线37号变压器	100	1.86	0.00	0.00	未列入负面清单			14.54%
260	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线87号变压器	200	0.49	179.02	179.02	未列入负面清单			10.83%
261	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线10左31号柱上变压器197844	315	0.57	281.70	281.70	未列入负面清单			-9.17%
262	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线西瓦分线65号变压器	200	10.05	0.00	0.00	未列入负面清单			-37.74%
263	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线10左19号柱上变压器	200	2	176.00	176.00	未列入负面清单			-14.26%
264	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线154号变压器	200	0.21	179.58	179.58	未列入负面清单			-14.40%
265	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线58号变压器	200	0.96	178.08	178.08	未列入负面清单			-15.29%
266	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线27左8左7号柱上变压器	315	54.01	113.37	113.37	未列入负面清单			-27.02%
267	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支线31号变压器	250	24.75	163.13	163.13	未列入负面清单			-27.75%
268	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支线46右5号变压器	100	9.54	80.46	80.46	未列入负面清单			-17.65%
269	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北山支线13左3号变压器	250	0.38	224.05	224.05	未列入负面清单			-28.71%
270	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	报社支线6#变压器	315	18.98	223.71	223.71	未列入负面清单			-10.00%
271	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线西瓦分线83号变压器	315	5.16	267.25	267.25	未列入负面清单			-10.00%
272	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线西瓦分线40号变压器	100	28.32	61.68	61.68	未列入负面清单			-10.00%
273	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支线40号变压器	315	1.02	280.29	280.29	未列入负面清单			-10.00%
274	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线西瓦分线2号变压器	315	18.94	223.84	223.84	未列入负面清单			-12.71%
275	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北山支线5左10右3号变压器	315	8.71	0.00	0.00	未列入负面清单			-10.00%
276	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北山支线5左8号变压器	100	0.74	89.26	89.26	未列入负面清单			-10.00%

277	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北山支线5左12左3号变压器	315	17.8	227.43	227.43	未列入负面清单			-18.28%
278	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV554西滨线26左1柱上变压器	200	0.1	179.80	179.80	未列入负面清单			-10.00%
279	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线42#变压器	200	21.33	137.34	137.34	未列入负面清单			-10.00%
280	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线184左3号变压器	200	0.27	179.46	179.46	未列入负面清单			-12.47%
281	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线216左1号变压器	400	8.33	326.68	326.68	未列入负面清单			-10.00%
282	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西兴线449	10kV449西兴线27号柱上变压器	200	0.37	179.26	179.26	未列入负面清单			-10.00%
283	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10KV1447滨海线48右6右3号柱上变压器	400	0.39	358.44	358.44	未列入负面清单			-10.00%
284	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线61号柱上变压器	200	0.18	179.64	179.64	未列入负面清单			-10.00%
285	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线10左18左7号柱上变压器	100	0	90.00	90.00	未列入负面清单			-10.00%
286	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线48右10右1号柱上变压器	400	0.64	357.44	357.44	未列入负面清单			-10.00%
287	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10KV1447滨海线48右9右1号柱上变压器	250	0.38	224.05	224.05	未列入负面清单			-10.00%
288	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北山支线5左2号变压器	315	0.3	282.56	282.56	未列入负面清单			-10.00%
289	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北山支线11号变压器	315	0.48	281.99	281.99	未列入负面清单			-10.00%
290	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线九矿分线5号变压器	100	0.81	89.19	89.19	未列入负面清单			-18.38%
291	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV1248创平线8号柱上变压器	315	37.97	163.89	163.89	未列入负面清单			-10.00%
292	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1444滨城线15左3号柱上变压器	200	0.56	178.88	178.88	未列入负面清单			-10.00%
293	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	山市线20#变压器	200	26.29	0.00	0.00	未列入负面清单			-10.00%
294	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV1248创平线42左10号柱上变压器	100	0.54	89.46	89.46	未列入负面清单			-10.00%
295	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV1248创平线47右3号柱上变压器	200	0.11	179.78	179.78	未列入负面清单			-10.00%
296	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线76号柱上变压器	50	1.47	44.27	44.27	未列入负面清单			-10.00%
297	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线16右1号柱上变压器	160	0.48	143.23	143.23	未列入负面清单			-10.00%
298	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线68号变压器	200	3.62	172.76	172.76	未列入负面清单			-10.00%
299	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线5号变压器	160	7.58	131.87	131.87	未列入负面清单			-10.00%
300	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线西瓦分线13号变压器	315	0.21	282.84	282.84	未列入负面清单			-10.00%
301	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线19左4号柱上变压器	50	0.92	44.54	44.54	未列入负面清单			-10.00%
302	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线83号变压器	315	33.77	177.12	177.12	未列入负面清单			-10.00%
303	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线46左44号变压器	100	4.98	85.02	85.02	未列入负面清单			-10.00%
304	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北山支线39号变压器	200	18.4	143.20	143.20	未列入负面清单			-10.00%
305	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线30右1号柱上变压器	250	0.15	224.63	224.63	未列入负面清单			-10.00%
306	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线30右7号柱上变压器	400	0.26	358.96	358.96	未列入负面清单			-10.00%
307	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	10kVP52平桥线33号柱上变压器	100	1.72	88.28	88.28	未列入负面清单			-10.00%

308	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	10kVP52平桥线34左21号柱上变压器	160	1.1	142.24	142.24	未列入负面清单			-10.00%
309	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线19左11号变压器	200	1.02	177.96	177.96	未列入负面清单			-10.00%
310	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	10kVP52平桥线34左19号柱上变压器	200	0.1	179.80	179.80	未列入负面清单			-10.00%
311	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线27左6号柱上变压器	315	0.25	282.71	282.71	未列入负面清单			-10.00%
312	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线61号柱上变压器	315	0.86	280.79	280.79	未列入负面清单			-10.00%
313	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	10kVP52平桥线44号柱上变压器	160	0.26	143.58	143.58	未列入负面清单			-10.00%
314	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线23右3号柱上变压器	100	0.44	89.56	89.56	未列入负面清单			-14.77%
315	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	10kVP52平桥线38号柱上变压器	50	1.52	44.24	44.24	未列入负面清单			-10.00%
316	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线60右11号柱上变压器	200	1.02	177.96	177.96	未列入负面清单			-14.66%
317	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	10kV1152红安线14付1号号柱上变压器	200	0.41	179.18	179.18	未列入负面清单			-12.48%
318	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线57右3右2号柱上变压器（2）	315	15.33	235.21	235.21	未列入负面清单			0.59%
319	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV1248创平线37号柱上变压器	100	1.52	88.48	88.48	未列入负面清单			-4.29%
320	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	10kV444西专线40左9号变压器	200	0.27	179.46	179.46	未列入负面清单			-2.99%
321	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	10kV444西专线40左5号变压器	400	0.19	359.24	359.24	未列入负面清单			-4.09%
322	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线25#变压器	315	13.5	240.98	240.98	未列入负面清单			-1.57%
323	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV1248创平线44号柱上变压器	100	0.42	89.58	89.58	未列入负面清单			-17.33%
324	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kVP53平北线42右15号柱上变压器	100	0.29	89.71	89.71	未列入负面清单			4.22%
325	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线29右1#变压器	200	33.63	112.74	112.74	未列入负面清单			-2.06%
326	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线31#变压器	315	10.05	251.84	251.84	未列入负面清单			8.05%
327	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	报社支线9#变压器	315	60.86	91.79	91.79	未列入负面清单			-1.32%
328	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线43右1号柱上变压器	200	0.29	179.42	179.42	未列入负面清单			11.61%
329	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV滨海线56号变压器	400	0.75	357.00	357.00	未列入负面清单			-1.93%
330	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线57中1号柱上变压器（1）	200	0.66	178.68	178.68	未列入负面清单			2.48%
331	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线62右2号柱上变压器	200	0.77	178.46	178.46	未列入负面清单			-1.82%
332	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线67号柱上变压器	200	0.62	178.76	178.76	未列入负面清单			11.02%
333	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线63右3号柱上变压器	250	0.36	224.10	224.10	未列入负面清单			3.45%
334	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线22号柱上变压器	400	4.83	340.68	340.68	未列入负面清单			-16.31%
335	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线17号柱上变压器	315	0.67	281.39	281.39	未列入负面清单			0.00%
336	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平西线P42	10kVP42平西线28左1号柱上变压器	250	0.78	223.05	223.05	未列入负面清单			4.66%
337	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平西线P42	10kVP42平西线42左1号柱上变压器	160	0.14	143.78	143.78	未列入负面清单			25.94%
338	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平西线P42	10kVP42平西线主干16号柱上变压器	50	17.69	36.16	36.16	未列入负面清单			-14.40%

339	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线26#变压器	315	69.5	64.58	64.58	未列入负面清单			-2.09%
340	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线27#变压器	315	45.96	138.73	138.73	未列入负面清单			-5.80%
341	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线工商支7#变压器	315	39.6	158.76	158.76	未列入负面清单			1.62%
342	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线60左1#变压器	315	35.1	172.94	172.94	未列入负面清单			-7.62%
343	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线57#变压器	160	0.99	142.42	142.42	未列入负面清单			6.77%
344	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西华园支线6右1#变压器	315	19.55	221.92	221.92	未列入负面清单			-4.06%
345	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	报社支线10#变压器	315	60.18	93.93	93.93	未列入负面清单			9.57%
346	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线38右1变压器	400	12.83	308.68	308.68	未列入负面清单			-2.20%
347	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西华园支线8#变压器	315	11.01	248.82	248.82	未列入负面清单			8.45%
348	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西华园支线7#变压器	315	31.42	184.53	184.53	未列入负面清单			-7.62%
349	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	pms_银通花园01#绝缘台	315	0.5	281.93	281.93	未列入负面清单			-0.68%
350	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线54#变压器	200	31.64	116.72	116.72	未列入负面清单			-7.63%
351	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	山放线26#变压器	315	36.86	167.39	167.39	未列入负面清单			1.17%
352	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线107号变压器	50	1.84	44.08	44.08	未列入负面清单			-13.75%
353	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	山市线2#变压器	200	0.45	179.10	179.10	未列入负面清单			-3.77%
354	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线50#变压器	315	17.01	229.92	229.92	未列入负面清单			-9.82%
355	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线康乐支线1#变压器	315	39.16	160.15	160.15	未列入负面清单			1.13%
356	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线55#变压器	400	70.92	76.32	76.32	未列入负面清单			7.13%
357	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线实中支4#变压器	315	46.38	137.40	137.40	未列入负面清单			5.46%
358	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线康乐支线2右2#变压器	315	17.27	229.10	229.10	未列入负面清单			3.34%
359	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线49#变压器	200	55.24	69.52	69.52	未列入负面清单			-8.68%
360	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线康乐支线2#变压器	315	19.21	222.99	222.99	未列入负面清单			8.61%
361	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线有线支2#柱上变压器	315	27.62	196.50	196.50	未列入负面清单			-5.56%
362	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线有线支5#变压器	315	45	141.75	141.75	未列入负面清单			7.15%
363	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	10kV山郡线院东支线4#柱变	315	29.93	189.22	189.22	未列入负面清单			8.29%
364	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	10kV山郡线院东支线6#柱变	315	73.77	51.12	51.12	未列入负面清单			-2.64%
365	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	10kV山郡线院东支线3左1#柱变	315	60.94	91.54	91.54	未列入负面清单			7.80%
366	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	山市线32#变压器	400	32.87	228.52	228.52	未列入负面清单			-8.24%
367	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	山市线12右4	400	25.79	256.84	256.84	未列入负面清单			3.92%
368	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东平线G82	6kVG83东平线21号柱上变压器	100	0.97	89.03	89.03	未列入负面清单			8.83%
369	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山奥线XS57	山奥线体南支4#变压器	200	26.03	127.94	127.94	未列入负面清单			-5.28%

370	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线20#变压器	315	26.34	200.53	200.53	未列入负面清单			-3.83%
371	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线热力支1#变压器	160	39.29	81.14	81.14	未列入负面清单			-9.05%
372	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线42#变压器	315	28.47	193.82	193.82	未列入负面清单			-3.36%
373	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线30#变压器	200	50.36	79.28	79.28	未列入负面清单			2.36%
374	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线44#变压器	250	19.18	0.00	0.00	未列入负面清单			-3.91%
375	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西化线453	10kV453西化线9右4右3号柱上变压器	315	1.05	280.19	280.19	未列入负面清单			-3.54%
376	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左6左4左1号柱上变压器	315	17.75	227.59	227.59	未列入负面清单			5.15%
377	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西化线453	10kV453西化线11左8号柱上变压器	315	0.57	281.70	281.70	未列入负面清单			1.14%
378	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东照线G78	6kVG78东照线34号柱上变压器	200	4.33	171.34	171.34	未列入负面清单			7.10%
379	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东照线G78	6kVG78东照线24号柱上变压器	200	0.35	179.30	179.30	未列入负面清单			76.62%
380	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东镇线G77	6kVG77东镇线45左3柱上变压器	200	0.15	179.70	179.70	未列入负面清单			4.35%
381	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东照线G78	6kVG78东照线29右19号柱上变压器	50	0.73	44.64	44.64	未列入负面清单			-6.76%
382	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东镇线G77	6kVG77东镇线16柱上变压器	200	0.28	179.44	179.44	未列入负面清单			13.99%
383	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线三一八支线10#变压器	100	46.62	43.38	43.38	未列入负面清单			6.99%
384	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东照线G78	6kVG78东照线15右6号柱上变压器	250	0.25	224.38	224.38	未列入负面清单			-1.37%
385	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线8#变压器	315	47.77	133.02	133.02	未列入负面清单			-6.82%
386	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	山市线4左1#变压器	160	17.68	115.71	115.71	未列入负面清单			6.71%
387	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山奥线XS57	山奥线体南支5#变压器	315	15.95	233.26	233.26	未列入负面清单			2.29%
388	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	华北线4#变压器	100	20.04	69.96	69.96	未列入负面清单			3.02%
389	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线29#变压器	250	30.67	148.33	148.33	未列入负面清单			5.74%
390	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kVP53平北线4号柱上变压器	100	3.19	86.81	86.81	未列入负面清单			-12.34%
391	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山奥线XS57	山奥线体南支7#变压器	100	38.71	51.29	51.29	未列入负面清单			4.31%
392	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支线26号变压器	200	21.11	137.78	137.78	未列入负面清单			2.48%
393	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线东苑支12#变压器-9	315	24.02	207.84	207.84	未列入负面清单			-7.46%
394	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线130号变压器	315	13.74	240.22	240.22	未列入负面清单			-4.07%
395	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线174右3号变压器	400	7.27	330.92	330.92	未列入负面清单			9.84%
396	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448西韩线39号柱上变压器	315	24.74	0.00	0.00	未列入负面清单			-18.23%
397	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448西韩线35右2号柱上变压器	250	0.43	223.93	223.93	未列入负面清单			-18.26%
398	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448西韩线33右6号柱上变压器	100	0.86	89.14	89.14	未列入负面清单			-11.52%
399	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线南营子支线23右1号变压器	250	2	220.00	220.00	未列入负面清单			-18.98%
400	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线56号变压器	100	15.54	74.46	74.46	未列入负面清单			-4.24%

401	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线南营子支线32号变压器	200	5.06	169.88	169.88	未列入负面清单			22.17%
402	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线92左4号变压器	315	39.12	160.27	160.27	未列入负面清单			-22.58%
403	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支线102号变压器	400	1.84	352.64	352.64	未列入负面清单			40.07%
404	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支线15右1号变压器	315	0.67	281.39	281.39	未列入负面清单			1.45%
405	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线71右1号变压器	200	0.37	179.26	179.26	未列入负面清单			22.67%
406	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支线55左2号变压器	200	24.62	130.76	130.76	未列入负面清单			3.48%
407	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北山支线31号变压器	200	0.39	179.22	179.22	未列入负面清单			24.88%
408	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线15号变压器	100	34.84	55.16	55.16	未列入负面清单			6.93%
409	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线68右4号变压器	200	76.64	26.72	26.72	未列入负面清单			-8.21%
410	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线5左8左2号变压器	400	0.5	358.00	358.00	未列入负面清单			5.37%
411	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	平南线10左26右5右1柱上变压器	200	1.32	177.36	177.36	未列入负面清单			8.29%
412	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线5左13号变压器	250	0.4	224.00	224.00	未列入负面清单			-6.62%
413	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线西瓦分线100号变压器	50	0	45.00	45.00	未列入负面清单			100.00%
414	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线2左2号柱上变压器	100	2.95	87.05	87.05	未列入负面清单			-4.70%
415	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线48左3号柱上变压器	315	0.1	283.19	283.19	未列入负面清单			7.17%
416	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线184号变压器	100	1.48	88.52	88.52	未列入负面清单			17.02%
417	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线8#	100	1.01	88.99	88.99	未列入负面清单			-8.08%
418	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东平线G82	6kVG83东平线23号柱上变压器	100	0.43	89.57	89.57	未列入负面清单			27.53%
419	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线5西2北1#	315	41.51	152.74	152.74	未列入负面清单			0.31%
420	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线53号柱上变压器	200	0.79	178.42	178.42	未列入负面清单			53.37%
421	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线29号柱上变压器	160	0.01	143.98	143.98	未列入负面清单			63.75%
422	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线27左8左3号柱上变压器	200	0.28	179.44	179.44	未列入负面清单			-40.57%
423	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	10kVP52平桥线34左8号柱上变压器	200	0.46	179.08	179.08	未列入负面清单			-4.77%
424	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线16左4号柱上变压器	200	0.3	179.40	179.40	未列入负面清单			5.01%
425	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线51右5号柱上变压器	250	0.11	224.73	224.73	未列入负面清单			32.01%
426	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	华滨线36#变压器	200	24.81	130.38	130.38	未列入负面清单			-9.12%
427	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中山线144	中山线9#变压器	315	39.34	159.58	159.58	未列入负面清单			-2.56%
428	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西华园支线9左3#变压器	315	31.76	183.46	183.46	未列入负面清单			1.14%
429	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线46	315	15.59	234.39	234.39	未列入负面清单			-5.31%
430	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线纺宅支线3#柱变	315	25.83	202.14	202.14	未列入负面清单			1.78%
431	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线正大支线2#变压器	200	50.03	79.94	79.94	未列入负面清单			1.29%

432	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨泰线1442	滨泰线32#变压器	315	38.41	162.51	162.51	未列入负面清单			4.26%
433	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线76北3#	400	28.17	247.32	247.32	未列入负面清单			28.77%
434	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线移动支4#变压器	315	35.06	173.06	173.06	未列入负面清单			-1.58%
435	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线33#变压器	315	41.35	153.25	153.25	未列入负面清单			5.67%
436	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kVP53平北线50号柱上变压器	200	1.01	177.98	177.98	未列入负面清单			-1.71%
437	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线52号柱上变压器	315	0.34	282.43	282.43	未列入负面清单			-2.04%
438	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448西韩线40右3号柱上变压器	315	0.26	282.68	282.68	未列入负面清单			0.00%
439	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线34#变压器	200	26.23	127.54	127.54	未列入负面清单			-8.74%
440	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西华园支线3左1#变压器	315	37.21	166.29	166.29	未列入负面清单			-9.70%
441	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西华园支线11#变压器	200	30.93	118.14	118.14	未列入负面清单			6.58%
442	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西华园支线14#变压器	315	46.24	137.84	137.84	未列入负面清单			1.78%
443	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线13#变压器	100	107.06	-17.06	-17.06	未列入负面清单			1.67%
444	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	中工线67#柱变	200	6.03	167.94	167.94	未列入负面清单			4.00%
445	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	中工线66#	315	9.53	253.48	253.48	未列入负面清单			4.12%
446	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山东线XS60	报社支线3#柱变	315	46.23	137.88	137.88	未列入负面清单			-0.37%
447	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线45南1东1#_1	315	19.35	222.55	222.55	未列入负面清单			-0.16%
448	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线50西1#	315	22.37	213.03	213.03	未列入负面清单			8.69%
449	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线38右2右3变压器	400	19.59	281.64	281.64	未列入负面清单			-5.22%
450	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	滨北线综合楼台	315	52.82	117.12	117.12	未列入负面清单			-4.53%
451	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线52#变压器	250	50.18	99.55	99.55	未列入负面清单			4.11%
452	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线26左2号柱上变压器	100	1.67	88.33	88.33	未列入负面清单			-0.40%
453	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线43号柱上变压器	200	5.3	169.40	169.40	未列入负面清单			-13.14%
454	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨桥线1461	建中线经纬支线3#变压器	160	60.64	46.98	46.98	未列入负面清单			-8.57%
455	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线28#	315	50.66	123.92	123.92	未列入负面清单			2.84%
456	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线66#	400	28.62	245.52	245.52	未列入负面清单			1.66%
457	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线33#_1	160	41.34	77.86	77.86	未列入负面清单			3.14%
458	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线26北1#	315	20.24	219.74	219.74	未列入负面清单			4.37%
459	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线37#	400	48.76	164.96	164.96	未列入负面清单			3.33%
460	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线热力支5#变压器	315	35.93	170.32	170.32	未列入负面清单			2.65%
461	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线26北3#	200	47.63	84.74	84.74	未列入负面清单			3.30%
462	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线26北7#	100	56.1	33.90	33.90	未列入负面清单			-1.39%

463	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线72南1#	315	55.91	107.38	107.38	未列入负面清单			5.84%
464	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线51#	315	22.43	212.85	212.85	未列入负面清单			1.66%
465	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨桥线1461	建中线25#变压器	250	48.21	104.48	104.48	未列入负面清单			8.64%
466	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线45南1西1#	400	30.5	238.00	238.00	未列入负面清单			-1.65%
467	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线东苑支东城分7#变压器	315	23.06	210.86	210.86	未列入负面清单			5.49%
468	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线东苑支12#变压器2-9	315	63.76	82.66	82.66	未列入负面清单			9.14%
469	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线东苑支15#变压器（邮电局）-9	315	45.88	138.98	138.98	未列入负面清单			-5.53%
470	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山东线XS60	报社支线5右1#柱变	315	1.81	277.80	277.80	未列入负面清单			62.89%
471	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线19南1#	315	61.52	89.71	89.71	未列入负面清单			-0.10%
472	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线11西2#	200	61.29	57.42	57.42	未列入负面清单			18.11%
473	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线17#	315	8	258.30	258.30	未列入负面清单			11.12%
474	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线工商支2#变压器	315	26.29	200.69	200.69	未列入负面清单			-1.15%
475	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线工商支线11#变压器	250	77.39	31.53	31.53	未列入负面清单			-2.01%
476	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线13号柱上变压器	160	1.03	142.35	142.35	未列入负面清单			9.30%
477	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线44左2号变压器	200	19.14	141.72	141.72	未列入负面清单			0.75%
478	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线南营子支线4号变压器	100	6.8	83.20	83.20	未列入负面清单			41.51%
479	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线21号变压器	315	9.63	253.17	253.17	未列入负面清单			52.34%
480	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线40右14号变压器	200	19.58	140.84	140.84	未列入负面清单			12.18%
481	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线46左20号变压器	30	4.54	25.64	25.64	未列入负面清单			51.17%
482	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线27号变压器	315	12.1	245.39	245.39	未列入负面清单			9.45%
483	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线31右1号柱上变压器	200	0.41	179.18	179.18	未列入负面清单			6.40%
484	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP42平西线27右3号柱上变压器	315	0.28	282.62	282.62	未列入负面清单			-1.22%
485	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线17号变压器	315	9.66	253.07	253.07	未列入负面清单			3.37%
486	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线40右4号变压器	200	0.16	179.68	179.68	未列入负面清单			74.32%
487	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线192左11号变压器	200	0.82	178.36	178.36	未列入负面清单			3.28%
488	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线68左7号变压器	200	2.09	175.82	175.82	未列入负面清单			-17.45%
489	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线76北2#	400	34.06	223.76	223.76	未列入负面清单			7.14%
490	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线136号变压器	315	12.7	243.50	243.50	未列入负面清单			-3.24%
491	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线60#	315	24.96	204.88	204.88	未列入负面清单			4.32%
492	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	滨海线48右6右6号	200	38.74	102.52	102.52	未列入负面清单			-1.36%
493	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	山郡线03#绝缘台变压器	400	0.35	358.60	358.60	未列入负面清单			9.18%

494	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线48右6右1右1号柱上变压器	315	0.39	282.27	282.27	未列入负面清单			0.84%
495	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	山郡线院东支线7#柱变	400	20.3	278.80	278.80	未列入负面清单			3.64%
496	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	华北线42	200	73.27	33.46	33.46	未列入负面清单			-10.12%
497	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	华北线畜牧支7	200	81.8	16.40	16.40	未列入负面清单			7.39%
498	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线13右2	200	52.16	75.68	75.68	未列入负面清单			-9.41%
499	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线32左2	200	18.68	142.64	142.64	未列入负面清单			-9.53%
500	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线实中支2	200	0.18	179.64	179.64	未列入负面清单			-3.72%
501	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	滨北线15左3#变压器	100	1.66	88.34	88.34	未列入负面清单			-4.66%
502	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线东门支线1#变压器	400	21.29	274.84	274.84	未列入负面清单			9.36%
503	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	山郡线院东支线7#	400	0.24	359.04	359.04	未列入负面清单			0.97%
504	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线2西1北2#(南)	400	0.36	358.56	358.56	未列入负面清单			5.41%
505	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	华北线畜牧支7_1	400	57.57	129.72	129.72	未列入负面清单			4.36%
506	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线24#	315	13.22	241.86	241.86	未列入负面清单			-0.54%
507	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西化线453	10kV453西化线21右1号柱上变压器	160	0.27	143.57	143.57	未列入负面清单			2.35%
508	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线71号变压器	200	8.92	162.16	162.16	未列入负面清单			-17.78%
509	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线6#	200	48.45	83.10	83.10	未列入负面清单			5.39%
510	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平西线P42	10kVP42平西线43付2号柱上变压器	160	0.64	142.98	142.98	未列入负面清单			-1.20%
511	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线38左1号柱上变压器	160	0.81	142.70	142.70	未列入负面清单			16.47%
512	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线77号变压器	315	0.25	282.71	282.71	未列入负面清单			-7.72%
513	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线142左13号变压器	200	0.48	179.04	179.04	未列入负面清单			14.94%
514	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线68左13号变压器	160	12.77	123.57	123.57	未列入负面清单			-50.31%
515	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线207右6号变压器	200	0.84	178.32	178.32	未列入负面清单			3.68%
516	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线193左5号变压器	50	1.17	44.42	44.42	未列入负面清单			31.70%
517	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线东苑支12分	200	0.76	178.48	178.48	未列入负面清单			7.02%
518	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线33#	315	29.61	190.23	190.23	未列入负面清单			10.20%
519	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线21#	315	33.27	178.70	178.70	未列入负面清单			12.03%
520	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线84#	400	50.95	156.20	156.20	未列入负面清单			11.99%
521	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线64北1#	315	57.49	102.41	102.41	未列入负面清单			3.22%
522	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线73#	315	38.1	163.49	163.49	未列入负面清单			8.79%
523	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线74左1号变压器	200	0.72	178.56	178.56	未列入负面清单			10.67%
524	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线45南1东1#	315	18.02	226.74	226.74	未列入负面清单			-2.57%

525	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支线65右1号变压器	250	29.45	151.38	151.38	未列入负面清单			2.05%
526	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线热力支6#变压器	315	67.06	72.26	72.26	未列入负面清单			-6.64%
527	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东照线G78	6kVG78东照线15右3号柱上变压器	200	0.33	179.34	179.34	未列入负面清单			-2.11%
528	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线59号柱上变压器	200	6.52	166.96	166.96	未列入负面清单			-4.10%
529	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线63#变压器	200	82.69	14.62	14.62	未列入负面清单			0.95%
530	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线40#柱上变压器	315	42.91	148.33	148.33	未列入负面清单			-5.31%
531	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	华北线水利支2	160	31.72	93.25	93.25	未列入负面清单			-4.96%
532	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	华北线水利支3	100	39.04	50.96	50.96	未列入负面清单			12.73%
533	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	华北线水利支8	315	41.13	153.94	153.94	未列入负面清单			-1.45%
534	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	滨北线22右1	400	19.13	283.48	283.48	未列入负面清单			8.57%
535	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线33	400	8.91	324.36	324.36	未列入负面清单			-3.05%
536	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨泰线1442	滨北线27北1#	200	23.72	132.56	132.56	未列入负面清单			7.70%
537	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中山线144	中山线18#变压器	315	12.24	244.94	244.94	未列入负面清单			8.01%
538	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中山线144	中山线6#变压器	315	22.4	212.94	212.94	未列入负面清单			0.06%
539	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中山线144	中山线10#变压器	200	19.32	141.36	141.36	未列入负面清单			-3.04%
540	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线宁泽分线3南4#	315	12.61	243.78	243.78	未列入负面清单			11.85%
541	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线5西3#	315	36.3	169.16	169.16	未列入负面清单			2.99%
542	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线8#	400	43.3	186.80	186.80	未列入负面清单			24.17%
543	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线5西2#	200	57.94	64.12	64.12	未列入负面清单			-6.99%
544	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨泰线1442	滨北线27北4#变压器	400	75.97	56.12	56.12	未列入负面清单			-4.74%
545	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨泰线1442	滨北线27北4西4南2#变压器	315	50.2	125.37	125.37	未列入负面清单			-3.33%
546	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨泰线1442	滨泰线35#变压器	315	41.23	153.63	153.63	未列入负面清单			-6.27%
547	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线纺宅支线2#柱变	315	18.44	225.41	225.41	未列入负面清单			2.90%
548	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线23#变压器	315	79.69	32.48	32.48	未列入负面清单			-0.85%
549	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线21#变压器	315	43.79	145.56	145.56	未列入负面清单			8.91%
550	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线东市支线14#变压器	315	26.98	198.51	198.51	未列入负面清单			-0.62%
551	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线39#变压器	250	37.67	130.83	130.83	未列入负面清单			-0.70%
552	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线天宇支线2#变压器	200	73.41	33.18	33.18	未列入负面清单			1.78%
553	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线东门支线5#变压器	315	61.03	91.26	91.26	未列入负面清单			7.14%
554	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线东市支线12#变压器	200	1.24	177.52	177.52	未列入负面清单			3.16%
555	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线东市支线8#变压器-1	200	37.84	104.32	104.32	未列入负面清单			1.70%

556	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线东市支线6#变压器	315	48.1	131.99	131.99	未列入负面清单			4.02%
557	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线东市支线12#	315	0.76	281.11	281.11	未列入负面清单			8.81%
558	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线东市支线8#变压器	315	11.55	247.12	247.12	未列入负面清单			-9.69%
559	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线28#变压器	315	43.51	146.44	146.44	未列入负面清单			9.52%
560	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线29右1#变压器-1	315	54.38	112.20	112.20	未列入负面清单			2.82%
561	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线东苑支4#变压器	315	42.29	150.29	150.29	未列入负面清单			3.30%
562	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线东苑支6#变压器	315	36.6	168.21	168.21	未列入负面清单			8.41%
563	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线18右2#变压器	200	0.52	178.96	178.96	未列入负面清单			-4.16%
564	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	华滨线30右2#变压器	200	0.41	179.18	179.18	未列入负面清单			-1.59%
565	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线东门支线3#变压器	315	22.68	212.06	212.06	未列入负面清单			-7.55%
566	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线26#变压器	400	33.31	0.00	0.00	未列入负面清单			1.35%
567	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	华滨线34#变压器	200	59.69	60.62	60.62	未列入负面清单			1.30%
568	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线东苑支东城分4#变压器	200	1.46	0.00	0.00	未列入负面清单			-2.88%
569	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线东苑支2#变压器	315	0.62	281.55	281.55	未列入负面清单			9.95%
570	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	滨北线20#变压器	315	49.03	129.06	129.06	未列入负面清单			-6.40%
571	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线24#变压器	200	83.66	12.68	12.68	未列入负面清单			-1.73%
572	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	山放线银通国际绝缘台1#	630	16.88	0.00	0.00	未列入负面清单			-0.72%
573	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线26#变压器	315	38.71	161.56	161.56	未列入负面清单			8.82%
574	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	10kV山郡线院东支1#变压器	315	86.13	12.19	12.19	未列入负面清单			-1.45%
575	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线实中支1#变压器	315	69.42	64.83	64.83	未列入负面清单			-9.05%
576	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨泰线1442	滨北线27北4西4南3#变压器	200	1.03	177.94	177.94	未列入负面清单			-3.61%
577	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	10kV山郡线院东支2#柱变	160	0.33	143.47	143.47	未列入负面清单			0.99%
578	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线35#	315	2.42	275.88	275.88	未列入负面清单			-0.51%
579	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线64#	315	0.58	281.67	281.67	未列入负面清单			-5.78%
580	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线热力支3#变压器	400	25.41	258.36	258.36	未列入负面清单			1.66%
581	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨桥线1461	滨桥线建中线建行支3	400	20.93	276.28	276.28	未列入负面清单			-4.58%
582	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨桥线1461	滨桥线建中线建行支1	200	0.42	179.16	179.16	未列入负面清单			-2.85%
583	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线2西1北2#(北)	400	23.7	265.20	265.20	未列入负面清单			2.26%
584	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线热力支2#变压器	400	51.72	153.12	153.12	未列入负面清单			-9.12%
585	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中山线144	中山线北2#变压器	315	30.53	187.33	187.33	未列入负面清单			-1.33%
586	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线57北2#	315	15.88	233.48	233.48	未列入负面清单			0.23%

587	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线15西2#	315	53.28	115.67	115.67	未列入负面清单			12.09%
588	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线11西3#	315	14.57	0.00	0.00	未列入负面清单			1.77%
589	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kVP53平北线25右5号柱上变压器	100	0.32	0.00	0.00	未列入负面清单			70.87%
590	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中山线144	中山线20#变压器	200	31.32	117.36	117.36	未列入负面清单			7.82%
591	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线55右1号柱上变压器(2)	400	0.57	357.72	357.72	未列入负面清单			4.77%
592	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线53左4号柱上变压器	50	4.47	42.77	42.77	未列入负面清单			18.38%
593	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线94左2号变压器	200	0.79	178.42	178.42	未列入负面清单			3.90%
594	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线112右1号变压器	200	0.47	0.00	0.00	未列入负面清单			18.87%
595	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	滨兴线菁华支线14#变压器	315	49.82	126.57	126.57	未列入负面清单			-8.92%
596	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线135右7号变压器	315	0.2	282.87	282.87	未列入负面清单			5.90%
597	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线东市支线4右2	200	17.47	145.06	145.06	未列入负面清单			8.62%
598	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	华北线46#变压器	315	0.56	281.74	281.74	未列入负面清单			-5.51%
599	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	10kVP52平桥线21右3付1右2号柱上变压器	200	0.13	179.74	179.74	未列入负面清单			-5.73%
600	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线35#变压器	100	72.36	17.64	17.64	未列入负面清单			2.92%
601	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线28#变压器	315	38.44	162.41	162.41	未列入负面清单			6.90%
602	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	10kV山郡线绝缘变台1	315	46.2	137.97	137.97	未列入负面清单			9.29%
603	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线56#变压器	315	15.47	234.77	234.77	未列入负面清单			-8.41%
604	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	华北线畜牧支3	315	54.26	112.58	112.58	未列入负面清单			-2.26%
605	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	山放线31#变压器	200	27.9	124.20	124.20	未列入负面清单			-4.60%
606	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线13右1#变压器	200	49.79	80.42	80.42	未列入负面清单			-9.64%
607	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	华北线30	400	37.39	210.44	210.44	未列入负面清单			3.68%
608	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线10#变压器	315	41.02	154.29	154.29	未列入负面清单			-3.19%
609	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线14#变压器	315	26.39	200.37	200.37	未列入负面清单			3.73%
610	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	华北线44左6	315	49.21	128.49	128.49	未列入负面清单			1.55%
611	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	滨北线17#变压器	315	36.8	167.58	167.58	未列入负面清单			2.30%
612	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	滨兴线菁华支线9#变压器	315	39.81	158.10	158.10	未列入负面清单			1.22%
613	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线三一八支线9	400	26.21	255.16	255.16	未列入负面清单			-4.70%
614	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线3#	315	26.31	200.62	200.62	未列入负面清单			0.55%
615	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线7西1#	400	38.81	204.76	204.76	未列入负面清单			2.87%
616	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	10kVP52平桥线13右2号柱上变压器	315	17.54	228.25	228.25	未列入负面清单			-12.86%
617	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	华北线水利支6	200	41.43	97.14	97.14	未列入负面清单			4.91%

618	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	华北线水利支6右4	200	39.7	100.60	100.60	未列入负面清单			7.30%
619	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	滨北线体育场台	200	0.15	179.70	179.70	未列入负面清单			5.90%
620	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线45号柱上变压器	200	0.76	178.48	178.48	未列入负面清单			-4.81%
621	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线16左2右5号柱上变压器	100	1.86	88.14	88.14	未列入负面清单			-5.59%
622	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线有线支4左3#变压器	200	81.97	16.06	16.06	未列入负面清单			-7.01%
623	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1152红安线42右1右17柱上变压器	200	0.58	178.84	178.84	未列入负面清单			-3.01%
624	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线27右8号柱上变压器	200	11.27	157.46	157.46	未列入负面清单			-67.23%
625	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线27左2号柱上变压器	250	0.12	224.70	224.70	未列入负面清单			2.63%
626	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线54号柱上变压器	250	0.51	223.73	223.73	未列入负面清单			-7.55%
627	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线30右2号柱上变压器	200	2.06	175.88	175.88	未列入负面清单			65.73%
628	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	西韩干线韩西支线31右2号（果州生态农业发展有限公司1台200万亩）变压器	100	0.26	89.74	89.74	未列入负面清单			81.16%
629	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kVP53平北线8左7号柱上变压器	100	0.44	89.56	89.56	未列入负面清单			4.17%
630	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线2#	315	29.28	191.27	191.27	未列入负面清单			-0.46%
631	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线5西4#	200	35.57	108.86	108.86	未列入负面清单			0.22%
632	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线宁泽分线4#	250	39.43	126.43	126.43	未列入负面清单			1.56%
633	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	山放线大商支6#变压器	200	31.26	117.48	117.48	未列入负面清单			-4.98%
634	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kVP53平北线44号柱上变压器	100	1.94	88.06	88.06	未列入负面清单			-1.96%
635	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线42号柱上变压器	315	0.3	282.56	282.56	未列入负面清单			0.00%
636	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线65右1号柱上变压器	315	0.5	281.93	281.93	未列入负面清单			-0.68%
637	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	工业支东园支5变压器	400	0.27	358.92	358.92	未列入负面清单			-7.62%
638	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV韩梁线上王支线76右9右3右2号（200万亩）变压器	100	0.25	89.75	89.75	未列入负面清单			16.45%
639	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线3右1号柱上变压器	200	0.32	179.36	179.36	未列入负面清单			-13.30%
640	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线2#变压器	315	39.58	158.82	158.82	未列入负面清单			-1.23%
641	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线26北6#	100	47.18	42.82	42.82	未列入负面清单			0.54%
642	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	工业支25#柱变	315	27.46	197.00	197.00	未列入负面清单			47.97%
643	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西华园支线12	200	53.84	72.32	72.32	未列入负面清单			-16.98%
644	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支线56号变压器	200	12.18	155.64	155.64	未列入负面清单			13.05%
645	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支线94号变压器	200	0.15	179.70	179.70	未列入负面清单			-2.33%
646	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线10左6右6号柱上变压器	315	27.45	197.03	197.03	未列入负面清单			-14.08%
647	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨桥线1461	建中线20#变压器	315	48.29	131.39	131.39	未列入负面清单			3.73%
648	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	报社支线6#	315	8.84	255.65	255.65	未列入负面清单			29.87%

649	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	山市线6#柱上跌落式熔断器	200	1	178.00	178.00	未列入负面清单			-9.53%
650	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	山市线8南2(南)#变压器	100	1.53	88.47	88.47	未列入负面清单			-9.36%
651	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	红六线海鑫支线11	200	54.9	70.20	70.20	未列入负面清单			-3.45%
652	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线56西2#	100	8.81	81.19	81.19	未列入负面清单			7.05%
653	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线二院支10左2	400	43.78	184.88	184.88	未列入负面清单			1.46%
654	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线1中3左4	160	34.34	89.06	89.06	未列入负面清单			-2.18%
655	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线1中3左1左1	315	27.96	195.43	195.43	未列入负面清单			4.02%
656	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线花卉支6右4号(东洼子电业住宅台)柱上变压器	400	1.31	354.76	354.76	未列入负面清单			0.25%
657	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	开汇线45左1(阜新市锦晟汽车销售服务有限公司)	200	37	106.00	106.00	未列入负面清单			-1.94%
658	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	开汇线3#变压器	200	1.55	176.90	176.90	未列入负面清单			-5.81%
659	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线1中5	315	48.35	131.20	131.20	未列入负面清单			-4.51%
660	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线10左2	315	45.41	140.46	140.46	未列入负面清单			-1.76%
661	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线18	200	0.32	179.36	179.36	未列入负面清单			85.15%
662	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线二院支3	315	20.33	219.46	219.46	未列入负面清单			-1.35%
663	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线1中3左1左2	200	17.13	145.74	145.74	未列入负面清单			5.28%
664	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线19	250	0.2	224.50	224.50	未列入负面清单			13.59%
665	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	北巩线交警支线1右1号(幸会啤酒屋)	200	67.05	45.90	45.90	未列入负面清单			1.45%
666	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	华金线工会支线4号环网柜106间隔(瑞莱疗养服务有限公司)	200	30.63	118.74	118.74	未列入负面清单			-9.45%
667	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	红阳线城北支7#变压器	250	74.15	39.63	39.63	未列入负面清单			-2.17%
668	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	红阳线67右6#变压器	315	13.37	241.38	241.38	未列入负面清单			-9.11%
669	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10kV黄沟线东灰同线27号变压器	100	77.49	12.51	12.51	未列入负面清单			-7.43%
670	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	黄沟线71右56左1右8右2(吉祥寺台)	200	44	92.00	92.00	未列入负面清单			-8.54%
671	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开山线KF64	开山线28左5	200	0.52	178.96	178.96	未列入负面清单			-1.84%
672	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	10kV华沙线10左9左1号(沙海三队小学西台)柱上变压器	400	0.41	358.36	358.36	未列入负面清单			76.79%
673	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉森线YL61	10kV阜科线牛场支线14号(养牛小区1#)柱上变压器	160	0.42	143.33	143.33	未列入负面清单			2.86%
674	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉森线YL61	10kVYL63玉科线阿森支线31号变压器	100	1.73	88.27	88.27	未列入负面清单			-5.82%
675	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线55号(东洼子林科所)柱上变压器	400	0.99	356.04	356.04	未列入负面清单			-3.39%
676	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉森线YL61	10kV阜科线牛场支线20号(养牛小区4#)柱上变压器	160	0.01	143.98	143.98	未列入负面清单			71.67%
677	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉森线YL61	10kV阜农线93西9#(八家子林果园)柱上变压器	100	0.62	89.38	89.38	未列入负面清单			2.99%
678	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉森线YL61	10kV阜农线112#(华东西北山)柱上变压器	250	0.29	224.28	224.28	未列入负面清单			-1.18%
679	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	黄四线61#	400	0.04	359.84	359.84	未列入负面清单			3.49%

680	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	开新线89左5#	400	1.02	355.92	355.92	未列入负面清单			5.83%
681	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄园线-HJ49	氢源支6#变压器	200	1.03	177.94	177.94	未列入负面清单			-3.57%
682	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线25#变压器	200	24.41	131.18	131.18	未列入负面清单			5.47%
683	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10kV黄沟线67右1右1号(太平沟学校台)柱上变压器	100	0.4	89.60	89.60	未列入负面清单			16.62%
684	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中工线人防支线8#	400	1.03	355.88	355.88	未列入负面清单			3.61%
685	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红北线-1154	红北线交警支5左2#变压器	315	0.39	0.00	0.00	未列入负面清单			9.10%
686	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV黄安线39号(黄家沟东沟台)柱上变压器	50	3.28	43.36	43.36	未列入负面清单			8.11%
687	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开村线KF63	10kV开村线17号(沙海四队台)柱上变压器	200	0.78	178.44	178.44	未列入负面清单			71.04%
688	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	工农线18#(九营子道班台)柱上变压器	400	39.86	200.56	200.56	未列入负面清单			-0.70%
689	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	北巩线党校南支8	400	1.92	352.32	352.32	未列入负面清单			-1.86%
690	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线圆梦支5#	400	0.64	357.44	357.44	未列入负面清单			-3.44%
691	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线圆梦支4	400	0.47	358.12	358.12	未列入负面清单			8.80%
692	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	红阳线57#	400	1.05	355.80	355.80	未列入负面清单			1.62%
693	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	红阳线54#	400	0.58	357.68	357.68	未列入负面清单			-2.79%
694	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线13	200	27.08	125.84	125.84	未列入负面清单			-2.31%
695	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中东线160	中东线29#	400	1.28	354.88	354.88	未列入负面清单			5.77%
696	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线园中支4#	400	0.63	357.48	357.48	未列入负面清单			8.66%
697	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线园中支10北7#	315	1.27	279.50	279.50	未列入负面清单			-8.32%
698	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线园中支5南1	315	25.32	203.74	203.74	未列入负面清单			-4.48%
699	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线17	160	9.31	129.10	129.10	未列入负面清单			2.84%
700	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线园中支12#	315	1.04	280.22	280.22	未列入负面清单			3.14%
701	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线13	315	11.36	247.72	247.72	未列入负面清单			-6.94%
702	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中工线人防支线8东4	400	1.97	352.12	352.12	未列入负面清单			-6.81%
703	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV工农线53西20#(九营子村四队)柱上变压器	315	9.85	252.47	252.47	未列入负面清单			-6.69%
704	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线32左26左1号(河东园区二号台)柱上变压器	400	1.02	355.92	355.92	未列入负面清单			33.67%
705	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV黄安线15号(黄家沟村南地台)柱上变压器	160	0.6	143.04	143.04	未列入负面清单			28.77%
706	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线军宅支6#变压器	200	56.92	66.16	66.16	未列入负面清单			7.09%
707	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	华沙线22#变压器	200	0.9	178.20	178.20	未列入负面清单			0.58%
708	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线47号(河东纺织机械台)柱上变压器	200	0.3	179.40	179.40	未列入负面清单			19.26%
709	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线15	200	42.91	94.18	94.18	未列入负面清单			-3.65%
710	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开玻线KF61	黄园线嘉禾支2#变压器1	400	0.64	357.44	357.44	未列入负面清单			-6.12%

711	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线石场支29号（拉拉屯东街943台）柱上变压器	200	0.68	178.64	178.64	未列入负面清单			19.01%
712	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线17右32右14左17号变压器	200	22.77	134.46	134.46	未列入负面清单			-7.87%
713	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线38左3号（河西村二队一号台）柱上变压器	400	1.62	353.52	353.52	未列入负面清单			7.04%
714	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	开浩线14右3#变压器	100	0.28	89.72	89.72	未列入负面清单			-6.84%
715	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	10kV阜金线东新支绿山分线3号（旱作物）柱上变压器	315	36.93	167.17	167.17	未列入负面清单			7.64%
716	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线石材支线6号（大桥北台）柱上变压器	100	1.62	88.38	88.38	未列入负面清单			-1.05%
717	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜农线FD46	北农干线65#（细河）柱上变压器	200	0	180.00	180.00	未列入负面清单			100.00%
718	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV黄安线25右1右1号（黄家沟街心4#台）柱上变压器	200	0.38	179.24	179.24	未列入负面清单			4.47%
719	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄园线5右7号（黄家沟新村台）柱上变压器	400	0.27	358.92	358.92	未列入负面清单			41.52%
720	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线东三支7号（下洼子五队1#台）柱上变压器	200	0.84	178.32	178.32	未列入负面清单			5.01%
721	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线9#（华东村部门口）柱上变压器	315	8.09	258.02	258.02	未列入负面清单			50.46%
722	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	四合线66	160	33.66	90.14	90.14	未列入负面清单			-33.55%
723	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线75号（巩聚仙楼台）柱上变压器	315	13.43	241.20	241.20	未列入负面清单			44.16%
724	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	北巩线36#变压器	315	41.24	153.59	153.59	未列入负面清单			3.57%
725	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线申博支13#变压器（大梨树分台）	100	1.47	88.53	88.53	未列入负面清单			2.17%
726	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	阜科线村委支线7#（农发局总表）	100	0.99	89.01	89.01	未列入负面清单			-2.85%
727	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	阜南线16	100	2.91	87.09	87.09	未列入负面清单			10.58%
728	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	工会支5#变压器	200	35.11	0.00	0.00	未列入负面清单			-1.61%
729	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线居园支2#变压器	100	15.53	74.47	74.47	未列入负面清单			5.12%
730	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线42号（巩二队菜地台）柱上变压器	50	14.65	37.68	37.68	未列入负面清单			-8.34%
731	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线18右4	315	15.91	233.38	233.38	未列入负面清单			4.59%
732	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线富贵支3	315	1.06	280.16	280.16	未列入负面清单			0.00%
733	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线48左1	100	66.14	23.86	23.86	未列入负面清单			0.42%
734	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线54#	200	15.46	149.08	149.08	未列入负面清单			-0.43%
735	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	北巩线31#变压器	160	43.6	74.24	74.24	未列入负面清单			8.21%
736	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	开浩线盛誉支9变压器	100	0.9	89.10	89.10	未列入负面清单			-5.58%
737	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线37号（河东四队台）柱上变压器	315	33.01	179.52	179.52	未列入负面清单			3.09%
738	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线74号（巩家洼子小水库台）柱上变压器	250	9.84	200.40	200.40	未列入负面清单			2.66%
739	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	北环支线2右1#变压器	315	0.35	282.40	282.40	未列入负面清单			5.37%
740	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	北环支线6左1#变压器	315	33.64	177.53	177.53	未列入负面清单			9.39%
741	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	101kV黄四线35号（河东三队台）柱上变压器	160	0.75	142.80	142.80	未列入负面清单			11.45%

742	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开山线KF64	开山线11右6#	200	35.41	109.18	109.18	未列入负面清单			-8.06%
743	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄园线-HJ49	黄园线64左1（黄园线北外环台）	400	0.62	357.52	357.52	未列入负面清单			-6.29%
744	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线二院支1	315	81.61	26.43	26.43	未列入负面清单			-9.12%
745	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄园线-HJ49	10kV黄园线38号（河西村保护地台）柱上变压器	200	0.64	178.72	178.72	未列入负面清单			-65.97%
746	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线碱巴支线21号（碱巴拉荒四队台）柱上变压器	200	6.69	166.62	166.62	未列入负面清单			46.15%
747	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	华金线30左2#变压器	160	56.84	53.06	53.06	未列入负面清单			1.19%
748	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线12	315	49.77	126.72	126.72	未列入负面清单			0.13%
749	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线106左5号（新地三队台）柱上变压器	315	2.42	275.88	275.88	未列入负面清单			43.52%
750	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线东三支6右4号（下洼子五队2#台）柱上变压器	400	1.72	353.12	353.12	未列入负面清单			14.06%
751	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	开汇线22#变压器	200	0.3	179.40	179.40	未列入负面清单			0.29%
752	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线45右2#变压器	200	62.65	54.70	54.70	未列入负面清单			3.45%
753	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV黄安线44右1号（黄家沟劳改队台）柱上变压器	50	0.47	44.77	44.77	未列入负面清单			1.38%
754	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜农线FD46	10kV阜金线3号（三分场三队）柱上变压器	160	0.25	143.60	143.60	未列入负面清单			21.20%
755	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线10号（东园号）柱上变压器	200	0.28	179.44	179.44	未列入负面清单			17.57%
756	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线32左30（河东养殖小区4号台）柱上变压器	100	2.02	87.98	87.98	未列入负面清单			2.04%
757	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线花卉支2左1号（巩生生态小区台）柱上变压器	400	1.07	355.72	355.72	未列入负面清单			-2.03%
758	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	黄四线黄四线14右分1柱变（农网）	160	25.59	103.06	103.06	未列入负面清单			-8.44%
759	国网阜新市细河区供电公司	高德66kV变电站	10kV高合线GD44	10kVGD41高城线33右2右1号变压器	100	1.45	88.55	88.55	未列入负面清单			-2.16%
760	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线75右4号（碱巴拉荒西侧大棚台）柱上变压器	250	21.2	172.00	172.00	未列入负面清单			-3.16%
761	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线1中2#	400	0.2	359.20	359.20	未列入负面清单			-7.36%
762	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV黄安线102左5#（九营子养殖场）	200	0.27	179.46	179.46	未列入负面清单			4.80%
763	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	辽宁瑞冲能源科技有限公司	200	8.6	162.80	162.80	未列入负面清单			-1.79%
764	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线54#柱变	315	0.36	282.37	282.37	未列入负面清单			37.29%
765	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线42#变压器	315	52.45	118.28	118.28	未列入负面清单			4.31%
766	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	华南线国际支1	315	63.97	81.99	81.99	未列入负面清单			-1.26%
767	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	华南线气象支4	250	45.45	111.38	111.38	未列入负面清单			-1.46%
768	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线13	200	32.81	0.00	0.00	未列入负面清单			-6.84%
769	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	华金线36左2右2#变压器	100	48.9	41.10	41.10	未列入负面清单			6.60%
770	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线16左8右6右5	315	5.94	264.79	264.79	未列入负面清单			4.73%
771	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	10kV红丰线14号（华荣置业综合楼）柱上变压器	315	0.29	282.59	282.59	未列入负面清单			2.20%
772	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	华金线9#变压器	200	0.24	179.52	179.52	未列入负面清单			2.68%

773	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线67#变压器	315	42.67	149.09	149.09	未列入负面清单			8.56%
774	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10kV黄沟线64号(太平沟大队台)柱上变压器	100	1.86	88.14	88.14	未列入负面清单			12.95%
775	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华西线1051	华西线17左1	400	0.58	357.68	357.68	未列入负面清单			76.98%
776	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	华南线10左1	160	93.29	-5.26	-5.26	未列入负面清单			1.58%
777	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	华南线28右1	315	40.34	156.43	156.43	未列入负面清单			8.76%
778	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线56右13号(河西劳改队台)柱上变压器	250	0.65	223.38	223.38	未列入负面清单			74.10%
779	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	工农线除灰北支线49#	100	1.03	88.97	88.97	未列入负面清单			-7.90%
780	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线17右15右2号(烟营子大队台)柱上变压器	200	1.2	177.60	177.60	未列入负面清单			-25.30%
781	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线5#	315	42.09	150.92	150.92	未列入负面清单			1.12%
782	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开西线-KF43	开西线56左1#变压器	200	3.5	173.00	173.00	未列入负面清单			-3.62%
783	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线31左1付1号变压器	400	0.3	358.80	358.80	未列入负面清单			0.82%
784	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	北郊东台	200	0.57	178.86	178.86	未列入负面清单			-2.53%
785	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	红六线海鑫支线9	315	16.95	230.11	230.11	未列入负面清单			9.06%
786	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线40南8#柱变	315	41.82	151.77	151.77	未列入负面清单			6.51%
787	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中工线人防支线9#	315	24.84	205.25	205.25	未列入负面清单			-5.67%
788	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中工线人防支线8东2#柱变	160	7.78	131.55	131.55	未列入负面清单			0.59%
789	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	农宅支线4变压器	200	49.09	81.82	81.82	未列入负面清单			-0.06%
790	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红庆线1143	10kV红庆线46右8号柱上变压器	200	1.82	176.36	176.36	未列入负面清单			-2.92%
791	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线碱巴支10号(碱巴拉荒楼群台)柱上变压器	250	11.97	195.08	195.08	未列入负面清单			3.54%
792	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	10kV开汇线西四支14#(德克液压)	315	0.76	281.11	281.11	未列入负面清单			-5.06%
793	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	红阳线67右5#变压器	160	27.4	100.16	100.16	未列入负面清单			-8.02%
794	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	黄安线香香支23号柱上变压器	160	1.7	141.28	141.28	未列入负面清单			4.96%
795	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	华南线国际支5	315	25.08	204.50	204.50	未列入负面清单			18.47%
796	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	华山线16变压器	400	15.9	296.40	296.40	未列入负面清单			-9.80%
797	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	10kV阜金线东新支线9号(八家子水利(808))柱上变压器	200	0.72	178.56	178.56	未列入负面清单			-0.47%
798	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线17右10右1号(烟营子二队台)柱上变压器	250	0.82	222.95	222.95	未列入负面清单			12.40%
799	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线工人支2	315	52.77	117.27	117.27	未列入负面清单			-0.64%
800	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线菜市分2#变压器	315	50.46	124.55	124.55	未列入负面清单			-2.40%
801	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线菜市分9#变压器	200	17.94	144.12	144.12	未列入负面清单			9.20%
802	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线3#变压器	315	32.96	179.68	179.68	未列入负面清单			-7.51%
803	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	10kV工农干线72#(九营子村三队1#)柱上变压器	250	0.64	223.40	223.40	未列入负面清单			1.52%

804	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	阜科线石材支纸厂分6#柱变	315	4.77	268.47	268.47	未列入负面清单			13.81%
805	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	工农线82北6（九营子大井）	50	3.91	43.05	43.05	未列入负面清单			-28.33%
806	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	开新线17右13左2烟台营子大队分台	100	1.41	88.59	88.59	未列入负面清单			22.68%
807	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线3左1#	315	52.02	119.64	119.64	未列入负面清单			-7.64%
808	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	30左1号	200	0.03	179.94	179.94	未列入负面清单			-4.38%
809	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	开汇线西二支12#变压器	200	0.91	178.18	178.18	未列入负面清单			-4.80%
810	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	黄安线炼油分线1	250	1.1	222.25	222.25	未列入负面清单			3.39%
811	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	黄安线香香支线2#	250	0.15	0.00	0.00	未列入负面清单			36.29%
812	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	黄安线63左1号（叶家梁200万亩）变压器	200	0.05	179.90	179.90	未列入负面清单			87.87%
813	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	黄安线63左8号（萝卜地200万亩）变压器	200	0.39	179.22	179.22	未列入负面清单			75.94%
814	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	黄安线80左1左20右8号（九营子西山台）变压器	200	0.3	0.00	0.00	未列入负面清单			-7.47%
815	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中工线人防支线6西2#	400	3.92	344.32	344.32	未列入负面清单			-12.00%
816	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	华金线工会支6	315	28.55	193.57	193.57	未列入负面清单			13.84%
817	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	10千伏开浩线凯旋支6#变压器	200	0.28	179.44	179.44	未列入负面清单			-1.27%
818	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜农线FD46	北农线60北6西11#	200	0.44	179.12	179.12	未列入负面清单			13.51%
819	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	工农线53西8南13	50	0.25	44.88	44.88	未列入负面清单			6.92%
820	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	10kV红南线24北28#（细河）柱上变压器	315	0.28	282.62	282.62	未列入负面清单			-29.14%
821	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	红南线24北20北3	100	0.84	89.16	89.16	未列入负面清单			-5.76%
822	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV黄安线23号（黄家沟街心1号台）柱上变压器	250	0.27	224.33	224.33	未列入负面清单			32.03%
823	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜纺线FD50	10kV阜纺线12北1#（高新区政府院里）柱上变压器	200	0.99	178.02	178.02	未列入负面清单			20.36%
824	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	丹阳北支7#变压器	200	0.95	178.10	178.10	未列入负面清单			-4.99%
825	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	党校南支2右1#变压器	315	12.29	244.79	244.79	未列入负面清单			9.82%
826	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	丹阳南支2#变压器	315	40.82	154.92	154.92	未列入负面清单			-0.33%
827	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线36号（巩粉丝厂西台）柱上变压器	100	0.81	89.19	89.19	未列入负面清单			37.89%
828	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中局线157	中局线4#	315	73.5	51.98	51.98	未列入负面清单			-8.51%
829	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	四合线花卉支线12右4	200	0.11	179.78	179.78	未列入负面清单			11.74%
830	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	气象支5	315	36.35	169.00	169.00	未列入负面清单			30.91%
831	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线圆梦支6	200	30.94	118.12	118.12	未列入负面清单			1.41%
832	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	开浩线7#变压器	250	0.38	224.05	224.05	未列入负面清单			-5.09%
833	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	华巩线24#变压器	100	1.84	88.16	88.16	未列入负面清单			-2.30%
834	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线10右1	400	37.02	211.92	211.92	未列入负面清单			-4.71%

835	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线16左8右3	400	19.6	281.60	281.60	未列入负面清单			-1.98%
836	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	丹阳南支13#变压器	400	51.74	153.04	153.04	未列入负面清单			0.91%
837	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	丹阳南支9#变压器	400	11.88	312.48	312.48	未列入负面清单			-0.97%
838	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开西线-KF43	开西线56右6左1右1变压器	200	0.29	179.42	179.42	未列入负面清单			3.59%
839	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线55#变压器	200	42.37	95.26	95.26	未列入负面清单			2.05%
840	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	北西线38#变压器	315	21.51	215.74	215.74	未列入负面清单			3.98%
841	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线石材支线8号(大桥南台)柱上变压器	400	1.88	352.48	352.48	未列入负面清单			-6.62%
842	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	北西线50#变压器	200	53.82	72.36	72.36	未列入负面清单			7.34%
843	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红庆线1143	10kV1144红高线红丰支线18左1号柱上变压器	400	3.56	345.76	345.76	未列入负面清单			31.30%
844	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线16右14变压器	200	0.33	179.34	179.34	未列入负面清单			-5.80%
845	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	财培支线2右3变压器	200	0.61	178.78	178.78	未列入负面清单			-9.95%
846	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线石场支19左4左5号(拉拉屯三队2#(北)台)柱上变压器	400	2.46	350.16	350.16	未列入负面清单			-10.57%
847	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线73左3号(碱巴拉荒东侧大棚台)柱上变压器	250	16.52	183.70	183.70	未列入负面清单			14.06%
848	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线31左2号(河西村二队五号台)柱上变压器	400	2.34	350.64	350.64	未列入负面清单			-3.70%
849	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	华山线7变压器	200	0.43	179.14	179.14	未列入负面清单			-1.29%
850	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线42左2号(巩家洼子粉丝厂台)柱上变压器	315	38	163.80	163.80	未列入负面清单			-5.75%
851	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线41号(巩洼子豆腐房台)柱上变压器	200	0.74	178.52	178.52	未列入负面清单			-25.99%
852	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线16左14	400	51.12	155.52	155.52	未列入负面清单			13.69%
853	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线石场支3号(下洼子四队台)柱上变压器	315	17.41	228.66	228.66	未列入负面清单			13.72%
854	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线78左4号(碱巴拉荒一队2台)变压器	400	0.03	359.88	359.88	未列入负面清单			1.84%
855	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	华山线19变压器	315	88.11	5.95	5.95	未列入负面清单			0.92%
856	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜农线FD46	10kV阜农线7西3#(农场住宅)柱上变压器	200	0.17	179.66	179.66	未列入负面清单			9.59%
857	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中北线156	中北线19西3#	315	1.25	279.56	279.56	未列入负面清单			-5.62%
858	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线水户分线19号变压器	200	2.7	174.60	174.60	未列入负面清单			39.55%
859	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线水户分线27右3号变压器	100	46.69	43.31	43.31	未列入负面清单			14.23%
860	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	燃气支4#变压器	200	81.68	16.64	16.64	未列入负面清单			5.22%
861	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	燃气支2#变压器	315	0.88	280.73	280.73	未列入负面清单			-4.88%
862	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开山线KF64	开山线5右1#变压器	200	0.08	179.84	179.84	未列入负面清单			-8.46%
863	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中东线160	阜华支2左1#柱变	100	27.85	62.15	62.15	未列入负面清单			1.94%
864	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线碱巴支28号(碱巴拉荒五队台)柱上变压器	200	3.45	173.10	173.10	未列入负面清单			4.12%
865	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线104右6号柱上变压器	400	0.31	358.76	358.76	未列入负面清单			-45.81%

866	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	黄西线碱巴支线3左1	315	0.44	282.11	282.11	未列入负面清单			77.62%
867	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线69右1号(碱巴拉荒日光温室一号台)柱上变压器	200	3.73	172.54	172.54	未列入负面清单			15.17%
868	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜纺线FD50	阜纺线17左1#柱上变压器	200	1.97	176.06	176.06	未列入负面清单			4.70%
869	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线居园支7#变压器	250	37.82	130.45	130.45	未列入负面清单			7.91%
870	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	阜矿支1	200	14.69	150.62	150.62	未列入负面清单			6.93%
871	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	阜矿支1付1#变压器	200	63.08	53.84	53.84	未列入负面清单			-5.56%
872	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	开浩线盛誉支线28号变压器	315	1.78	277.89	277.89	未列入负面清单			5.23%
873	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	凯旋支12右1#变压器	400	0.21	359.16	359.16	未列入负面清单			-2.14%
874	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	10kV阜金线23号(八家子小学807)柱上变压器	315	37.84	164.30	164.30	未列入负面清单			-0.71%
875	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线17右26右2号(烟营子五队总表台)柱上变压器	400	2.7	349.20	349.20	未列入负面清单			-27.59%
876	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线17右39号(烟营子五队2#台)柱上变压器	250	0.46	223.85	223.85	未列入负面清单			-4.77%
877	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV黄安线20左8号(黄家沟街心3#台)柱上变压器	200	0.88	178.24	178.24	未列入负面清单			-12.99%
878	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	阜纺线21西1#(农网)	100	0.88	89.12	89.12	未列入负面清单			-3.66%
879	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线17右22号(烟营子四队台)柱上变压器	315	38.07	163.58	163.58	未列入负面清单			-14.50%
880	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV工农干线53西8南3#(九营子村五队2#)柱上变压器	315	17.23	229.23	229.23	未列入负面清单			-2.76%
881	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线石场支19左4左11号(拉拉屯队942(南)台)柱上变压器	200	0.98	178.04	178.04	未列入负面清单			2.63%
882	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	10kV阜南线42号(毛纺厂楼后)柱上变压器	200	0.31	179.38	179.38	未列入负面清单			3.03%
883	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	10kV阜南线35西9号(毛纺厂平房后)柱上变压器	315	3.95	271.06	271.06	未列入负面清单			-1.58%
884	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV工农线53西8南7#(九营子村五队3#)柱上变压器	100	0.57	89.43	89.43	未列入负面清单			84.84%
885	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	工农线22右2#(九营子村一二队)柱上变压器	400	0.5	358.00	358.00	未列入负面清单			2.99%
886	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开村线KF63	10kV开村线15左3号(沙海五队台)柱上变压器	160	0.87	142.61	142.61	未列入负面清单			1.95%
887	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线41#变压器	315	15.84	233.60	233.60	未列入负面清单			0.23%
888	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线菜市分5#变压器	160	0.58	143.07	143.07	未列入负面清单			0.37%
889	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线龙南支线8号(鸡场2#)柱上变压器	250	0.46	223.85	223.85	未列入负面清单			1.41%
890	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线65左2号变压器	100	10.61	79.39	79.39	未列入负面清单			-13.27%
891	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线69左5号(防爆电器西台)柱上变压器	315	17.73	227.65	227.65	未列入负面清单			-2.20%
892	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线67号(四合粮库台)柱上变压器	200	0.27	179.46	179.46	未列入负面清单			3.45%
893	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	四合线66右4	315	10.36	250.87	250.87	未列入负面清单			-14.84%
894	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线46号(牛一队)柱上变压器	315	27.06	198.26	198.26	未列入负面清单			-2.31%
895	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线37号(华东三队)柱上变压器	315	52.03	119.61	119.61	未列入负面清单			-47.99%
896	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线久伟支线5号(牛一队住宅)柱上变压器	400	69.57	81.72	81.72	未列入负面清单			10.34%

897	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线水源支线8北5#(大梨树)柱上变压器	250	0.15	224.63	224.63	未列入负面清单			20.63%
898	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845	北局线8#变压器	200	32.87	114.26	114.26	未列入负面清单			4.93%
899	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	北巩线48#变压器	315	22.67	212.09	212.09	未列入负面清单			7.54%
900	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	10kV阜南线25#(镇政府)柱上变压器	400	48.43	166.28	166.28	未列入负面清单			-5.93%
901	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	10kV工农线除灰北支178#柱上变压器	200	0.27	179.46	179.46	未列入负面清单			-4.00%
902	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	工农线82北4东1	200	53.9	72.20	72.20	未列入负面清单			16.47%
903	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	LS_工农82_BCF	200	24.57	130.86	130.86	未列入负面清单			-0.15%
904	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10kV黄沟线55右8号(太平沟四队台)柱上变压器	100	1.79	88.21	88.21	未列入负面清单			22.79%
905	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	10kV工农干线77#(九营子村三队2#)柱上变压器	250	0.49	223.78	223.78	未列入负面清单			11.63%
906	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	10kV阜南线28#(华东小街)柱上变压器	100	19.55	70.45	70.45	未列入负面清单			14.18%
907	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	红纺线28北2东2南2东2	400	67.88	88.48	88.48	未列入负面清单			3.87%
908	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	华巩线54号(5146农电仓库9号箱911)变压器	200	23.19	133.62	133.62	未列入负面清单			-8.00%
909	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	10kV阜南线32#(刘海青)柱上变压器	100	0.64	89.36	89.36	未列入负面清单			5.30%
910	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10kV黄沟线55右3号(太平沟三队台)柱上变压器	100	2.91	87.09	87.09	未列入负面清单			4.59%
911	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10kV黄沟线78号(太平沟二队台)柱上变压器	315	0.1	283.19	283.19	未列入负面清单			50.41%
912	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	10kV阜南线37#(三家子)柱上变压器	315	10.26	251.18	251.18	未列入负面清单			2.71%
913	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	开新线KF44开新线68左2	30	0.53	26.84	26.84	未列入负面清单			4.55%
914	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线80号(下洼子青年街台)柱上变压器	400	10.82	316.72	316.72	未列入负面清单			-9.15%
915	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中东线160	中东线43付1变	400	0.59	357.64	357.64	未列入负面清单			7.98%
916	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	北滨线13#变压器	400	39.95	200.20	200.20	未列入负面清单			6.68%
917	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线31#变压器	315	33.96	176.53	176.53	未列入负面清单			-5.50%
918	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线菜市分1#变压器	200	66.23	47.54	47.54	未列入负面清单			0.32%
919	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线工人支13#变压器	315	60.77	92.07	92.07	未列入负面清单			2.36%
920	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线军宅支1#变压器	400	88.02	7.92	7.92	未列入负面清单			-8.61%
921	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线50号(巩交警墙外台)柱上变压器	250	45.54	111.15	111.15	未列入负面清单			1.17%
922	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线花卉支21号(东洼子大队台)柱上变压器	315	11.18	248.28	248.28	未列入负面清单			13.11%
923	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线63号(防爆电器北台)柱上变压器	100	22.58	67.42	67.42	未列入负面清单			-6.68%
924	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线9左1	400	59.85	120.60	120.60	未列入负面清单			-3.22%
925	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线37号(河西村村部2#台)柱上变压器	315	17.9	227.12	227.12	未列入负面清单			13.54%
926	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	10kV黄西线103右4付1号(碱巴拉荒三队台)柱上变压器	100	20.62	69.38	69.38	未列入负面清单			-37.17%
927	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线12左4右1	200	43.94	92.12	92.12	未列入负面清单			-3.77%

928	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线12左3左2	200	0	180.00	180.00	未列入负面清单			100.00%
929	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	华沙线华都线18#变压器	200	25.27	129.46	129.46	未列入负面清单			0.95%
930	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	华金线4#变压器	200	0.5	179.00	179.00	未列入负面清单			7.54%
931	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	华金线工会支3#变压器	400	2.98	348.08	348.08	未列入负面清单			-4.32%
932	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开西线-KF43	开西线51右4#变压器	100	3.85	86.15	86.15	未列入负面清单			-2.15%
933	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	开汇线28#变压器	200	0.47	179.06	179.06	未列入负面清单			-5.25%
934	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开山线KF64	开山线5#(阜新阜锦电力科技有限公司)	200	21.93	136.14	136.14	未列入负面清单			6.90%
935	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	丹阳北支11#变压器	315	33.09	179.27	179.27	未列入负面清单			6.40%
936	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线富贵支6#	315	37.43	165.60	165.60	未列入负面清单			10.41%
937	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	园丁支5#变压器	200	16.81	146.38	146.38	未列入负面清单			1.41%
938	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中工线人防支9东4#柱变	400	0.24	359.04	359.04	未列入负面清单			76.37%
939	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	党校南支1右3#变压器	200	38.37	103.26	103.26	未列入负面清单			1.55%
940	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线56西5西1#	400	37.24	211.04	211.04	未列入负面清单			-9.39%
941	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	塑料线21#变压器	315	35.25	172.46	172.46	未列入负面清单			-0.09%
942	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	塑料线29#变压器	100	50.56	39.44	39.44	未列入负面清单			-6.15%
943	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开西线-KF43	开西线56左2	200	0.49	179.02	179.02	未列入负面清单			7.79%
944	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	党校北支2#变压器	315	47.56	133.69	133.69	未列入负面清单			0.57%
945	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	农宅支6#变压器	200	61.85	56.30	56.30	未列入负面清单			4.37%
946	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	农宅支9#变压器	315	84.08	18.65	18.65	未列入负面清单			1.63%
947	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	丹阳南支11#变压器	315	0.34	282.43	282.43	未列入负面清单			1.56%
948	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线32左28左2号(河东养殖小区3号台)柱上变压器	100	1.58	88.42	88.42	未列入负面清单			58.39%
949	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	西四支4#变压器	200	0	180.00	180.00	未列入负面清单			3.52%
950	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	10kV开汇线44右25号(下洼子春地小区台)柱上变压器	160	1.25	142.00	142.00	未列入负面清单			19.50%
951	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	10kV开汇线44右31号(下洼子养殖小区台)柱上变压器	315	0.06	283.31	283.31	未列入负面清单			23.11%
952	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开玻线KF61	黄园线103#变台	400	44.72	181.12	181.12	未列入负面清单			9.43%
953	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	开汇线西三支线12#(新阳汽车电子维修中心)	200	0.57	178.86	178.86	未列入负面清单			3.56%
954	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线40南7#柱变	200	40.07	99.86	99.86	未列入负面清单			5.15%
955	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线26左3号(河西村二队四号台)柱上变压器	100	28.62	61.38	61.38	未列入负面清单			2.13%
956	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	北环支2左1右1#变压器	315	22.27	213.35	213.35	未列入负面清单			2.77%
957	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	北环支4右1#变压器	315	52.55	117.97	117.97	未列入负面清单			-4.19%
958	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	北环支6右1右1#变压器	315	36.66	168.02	168.02	未列入负面清单			-7.70%

959	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	北环支线6右1左2#变压器	200	17.49	145.02	145.02	未列入负面清单			-4.77%
960	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄园线-HJ49	黄园线氢源支2	400	0.2	359.20	359.20	未列入负面清单			5.85%
961	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄园线-HJ49	黄园线氢源支4	400	0.54	357.84	357.84	未列入负面清单			6.08%
962	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	丹阳北支9左2#变压器	315	32.25	181.91	181.91	未列入负面清单			3.07%
963	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	北西线52#变压器	315	15.31	235.27	235.27	未列入负面清单			7.85%
964	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	北西线48#变压器(58)	315	27.25	197.66	197.66	未列入负面清单			0.17%
965	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	北西线48右2变压器	315	26.14	201.16	201.16	未列入负面清单			6.84%
966	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	黄西线30左付1号变压器	200	14.45	151.10	151.10	未列入负面清单			2.62%
967	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845	北局线13	200	2.48	175.04	175.04	未列入负面清单			-3.91%
968	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	黄西线10号(河东种植园区200万亩)变压器	100	1.04	88.96	88.96	未列入负面清单			71.61%
969	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线宏远华城临时工地变压器	315	6.47	263.12	263.12	未列入负面清单			-4.60%
970	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄园线-HJ49	阜新云盛城市环境卫生管理有限公司	400	0.7	357.20	357.20	未列入负面清单			-2.07%
971	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	阜南线33	315	52.72	117.43	117.43	未列入负面清单			-0.36%
972	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开西线-KF43	开西线54#变压器	200	0.35	179.30	179.30	未列入负面清单			-9.62%
973	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	北巩线丹阳南支15#北台	400	0.3	358.80	358.80	未列入负面清单			9.94%
974	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	阜新立达自动化装表有限公司	400	0.3	358.80	358.80	未列入负面清单			-9.67%
975	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	德克液压	400	0	360.00	360.00	未列入负面清单			-8.10%
976	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线军宅支2#变压器	400	1.03	355.88	355.88	未列入负面清单			2.11%
977	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV工农线53西10#(九营子村五队1#)柱上变压器	315	74.07	50.18	50.18	未列入负面清单			-93.14%
978	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	10kV工农干线92号(九营子村三队3号)柱上变压器	400	0.49	358.04	358.04	未列入负面清单			12.43%
979	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	10kV工农干线58#(九营子村养路道边台)柱上变压器	315	20.11	220.15	220.15	未列入负面清单			-20.50%
980	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华西线1051	华西线24#变压器	400	0.34	358.64	358.64	未列入负面清单			81.69%
981	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线116号(新地村部台)柱上变压器	315	8.95	255.31	255.31	未列入负面清单			41.96%
982	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线石场支35号(拉拉屯一队944台)柱上变压器	200	0.37	179.26	179.26	未列入负面清单			-0.92%
983	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线雷达支46号(拉拉屯大棚台)柱上变压器	315	16.35	232.00	232.00	未列入负面清单			0.58%
984	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线72号(下洼子三队台)柱上变压器	200	0.45	179.10	179.10	未列入负面清单			4.71%
985	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线60左2号(大队总表台)柱上变压器	315	23.73	208.75	208.75	未列入负面清单			9.17%
986	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线石场支19左9号(拉拉屯大队南945台)柱上变压器	100	2.8	87.20	87.20	未列入负面清单			0.70%
987	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	开新线雷达支28右4	200	1.1	177.80	177.80	未列入负面清单			0.60%
988	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线110号(青年街2号总表台)柱上变压器	50	2.1	43.95	43.95	未列入负面清单			16.05%
989	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线86右1号变压器	200	0.38	179.24	179.24	未列入负面清单			15.06%

990	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线户部分线25号变压器	200	0.35	179.30	179.30	未列入负面清单			20.63%
991	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	10kV阜金线88#(八家子三老房(806))柱上变压器	100	1.21	88.79	88.79	未列入负面清单			-33.89%
992	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	10kV阜金线77东1#(八家子五队(804))柱上变压器	100	0.59	89.41	89.41	未列入负面清单			2.48%
993	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	钢材市场台	200	1.12	177.76	177.76	未列入负面清单			-4.09%
994	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	工农线99	200	4.54	170.92	170.92	未列入负面清单			26.18%
995	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线69右5号(碱巴拉荒日光温室台)柱上变压器	200	0.31	179.38	179.38	未列入负面清单			76.97%
996	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线81左4号(碱巴拉荒一队台)柱上变压器	250	0.45	223.88	223.88	未列入负面清单			1.44%
997	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开山线KF64	开山线28左3#变压器	50	4.44	42.78	42.78	未列入负面清单			3.22%
998	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kVHJ44黄安线97左4号变压器	100	1.13	88.87	88.87	未列入负面清单			-10.21%
999	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	华宝线13右1#变压器	315	61.94	88.39	88.39	未列入负面清单			7.69%
1000	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线50东6号(鸡场1#)柱上变压器	160	0.41	143.34	143.34	未列入负面清单			-23.06%
1001	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	10kV工农线66#(九营子村一队新分)祖上变压器	400	16.13	295.48	295.48	未列入负面清单			-12.50%
1002	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845	北局线28#变压器	315	0.78	281.04	281.04	未列入负面清单			9.01%
1003	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中军线154	中军线市高01号绝缘台	315	8.19	257.70	257.70	未列入负面清单			3.63%
1004	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	北西线39左1#变压器	315	0.37	282.33	282.33	未列入负面清单			8.16%
1005	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	北西线60右10#变压器	315	69.1	65.84	65.84	未列入负面清单			9.37%
1006	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线60#变压器	315	59.62	95.70	95.70	未列入负面清单			8.32%
1007	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中局线157	中局线15#	200	1.18	177.64	177.64	未列入负面清单			73.07%
1008	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中局线157	中局线13#	160	40.9	78.56	78.56	未列入负面清单			16.72%
1009	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线48#变压器	160	72.65	27.76	27.76	未列入负面清单			7.98%
1010	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线51#变压器	315	8.61	256.38	256.38	未列入负面清单			-3.39%
1011	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线47#变压器	315	23.93	208.12	208.12	未列入负面清单			7.15%
1012	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线45右1#变压器	160	32.25	92.40	92.40	未列入负面清单			9.95%
1013	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线65#变压器	315	29.46	190.70	190.70	未列入负面清单			-1.34%
1014	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	红阳线城北支线11右3#变压器	50	0.8	44.60	44.60	未列入负面清单			1.88%
1015	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	红阳线一品支2右2#变压器	200	0.11	179.78	179.78	未列入负面清单			8.04%
1016	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	红阳线城北支11左3#变压器	50	70.9	9.55	9.55	未列入负面清单			6.22%
1017	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV黄安线29号(黄家沟村街心2号台)柱上变压器	250	0.05	224.88	224.88	未列入负面清单			51.00%
1018	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线60右2#跌落式断路器	315	20.23	219.78	219.78	未列入负面清单			9.96%
1019	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线60右4#变压器	315	21.87	214.61	214.61	未列入负面清单			6.18%
1020	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线43#变压器	315	0.65	281.45	281.45	未列入负面清单			-2.34%

1021	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线59#变压器	200	29.03	121.94	121.94	未列入负面清单			5.45%
1022	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线46右2	315	31.02	185.79	185.79	未列入负面清单			-4.13%
1023	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线60右3#变压器	315	23.18	210.48	210.48	未列入负面清单			3.40%
1024	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线54左1#变压器	315	1.53	278.68	278.68	未列入负面清单			-9.57%
1025	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线55#柱变	315	0.87	280.76	280.76	未列入负面清单			61.26%
1026	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	宏运支4#变压器	315	78.3	36.86	36.86	未列入负面清单			-7.08%
1027	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线幸福支线2#变压器	200	27.17	125.66	125.66	未列入负面清单			2.78%
1028	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	阜矿支5#变压器	315	0.14	283.06	283.06	未列入负面清单			-7.85%
1029	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华西线1051	华西线20	100	1.13	88.87	88.87	未列入负面清单			5.99%
1030	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线44#变压器	400	9.99	320.04	320.04	未列入负面清单			1.52%
1031	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜农线FD46	北农线主干线56#	200	0.78	178.44	178.44	未列入负面清单			8.71%
1032	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜农线FD46	10kV阜金线14西2号(毛纺厂住宅)柱上变压器	200	0.23	179.54	179.54	未列入负面清单			42.03%
1033	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	桑港支11	400	15.1	299.60	299.60	未列入负面清单			5.91%
1034	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	园丁支3#变压器	315	41.27	153.50	153.50	未列入负面清单			9.06%
1035	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	农宅支线2#变压器	315	29.93	189.22	189.22	未列入负面清单			5.29%
1036	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	农宅支线2#变压器1	315	25.48	203.24	203.24	未列入负面清单			-5.77%
1037	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	北六线桃园支7#柱变	315	29.37	190.98	190.98	未列入负面清单			20.38%
1038	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	塑料线4#变压器	315	69.45	64.73	64.73	未列入负面清单			-7.78%
1039	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	北六线桃园支8左3柱变	200	26.16	127.68	127.68	未列入负面清单			-1.82%
1040	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	塑料线12右4#变压器	200	36.78	0.00	0.00	未列入负面清单			6.28%
1041	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	塑料线14#变压器	250	53.2	92.00	92.00	未列入负面清单			0.65%
1042	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	华山线1右1变压器	315	21.76	214.96	214.96	未列入负面清单			5.30%
1043	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	桑港支4	400	59.58	121.68	121.68	未列入负面清单			7.89%
1044	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	北环支4左1右1#变压器	315	34.16	175.90	175.90	未列入负面清单			-0.04%
1045	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	华山线1右2变压器	315	0.03	283.41	283.41	未列入负面清单			-2.45%
1046	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开山线KF64	开山线28右3	200	0.05	179.90	179.90	未列入负面清单			20.63%
1047	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	丹阳南支18#变压器	315	19.12	223.27	223.27	未列入负面清单			8.60%
1048	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845	北局线24	200	19.19	141.62	141.62	未列入负面清单			-6.07%
1049	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	开汇线西一支6付1	200	0.12	179.76	179.76	未列入负面清单			37.00%
1050	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	开汇线新秀支4	200	0.45	179.10	179.10	未列入负面清单			13.28%
1051	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	西苑支线3变压器	315	22.47	212.72	212.72	未列入负面清单			7.81%

1052	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	华山线14变压器	315	52.37	118.53	118.53	未列入负面清单			-5.21%
1053	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	财培支线2变压器	315	28.1	194.99	194.99	未列入负面清单			-6.54%
1054	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	财培支线6变压器	315	58.68	98.66	98.66	未列入负面清单			8.76%
1055	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	党校南支5#变压器	315	22.22	213.51	213.51	未列入负面清单			-4.46%
1056	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线12	315	6.43	263.25	263.25	未列入负面清单			-5.09%
1057	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	丹阳南支15#变压器	315	80.86	0.00	0.00	未列入负面清单			-4.77%
1058	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	丹阳南支3#变压器	315	44.81	142.35	142.35	未列入负面清单			4.84%
1059	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	丹阳南支7左2#变压器	315	36.61	168.18	168.18	未列入负面清单			-8.64%
1060	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	10kV开汇线44右16号(下洼子道北台)柱上变压器	50	1.23	44.39	44.39	未列入负面清单			-1.68%
1061	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	10kV开汇线44左43号(下洼子农业小区台)柱上变压器	160	0.77	142.77	142.77	未列入负面清单			-20.51%
1062	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	华山线22变压器	315	27.91	195.58	195.58	未列入负面清单			-2.48%
1063	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	华山线6右3变压器	315	44.89	0.00	0.00	未列入负面清单			-9.62%
1064	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	华山线6右4变压器	315	17.87	227.21	227.21	未列入负面清单			7.37%
1065	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线101号(牛三队)柱上变压器	100	2.18	87.82	87.82	未列入负面清单			-22.70%
1066	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线104号(牛三队住宅)柱上变压器	400	0.57	357.72	357.72	未列入负面清单			-10.72%
1067	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线71号(香地)柱上变压器	200	0.15	179.70	179.70	未列入负面清单			31.17%
1068	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线85号(元宝洼)柱上变压器	200	0.72	178.56	178.56	未列入负面清单			3.85%
1069	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	10kV黄西线133右2号(商业街分台)柱上变压器	315	5.79	265.26	265.26	未列入负面清单			6.00%
1070	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜纺线FD50	10kV阜纺线15南1#(农机南大地里)柱上变压器	200	1.74	176.52	176.52	未列入负面清单			8.68%
1071	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	阜科线62#(元宝洼新分台)	50	1.06	44.47	44.47	未列入负面清单			3.19%
1072	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜纺线FD50	10kV阜纺线9东1#(工程部院里)柱上变压器	200	17.18	145.64	145.64	未列入负面清单			24.68%
1073	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	阜新市经济开发区开保鲜族馆	200	0.51	178.98	178.98	未列入负面清单			-3.45%
1074	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线32左20号(河东果树队台)柱上变压器	200	1.14	177.72	177.72	未列入负面清单			21.30%
1075	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开村线KF63	开旺一台	200	0.76	178.48	178.48	未列入负面清单			-9.40%
1076	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	黄西线碱巴支线6左1变压器(农网)	250	43.18	117.05	117.05	未列入负面清单			10.16%
1077	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线碱巴支线13号(碱巴拉荒大队台)柱上变压器	200	0.28	179.44	179.44	未列入负面清单			11.94%
1078	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	丹阳北支2#变压器	315	22.51	212.59	212.59	未列入负面清单			7.27%
1079	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线军宅支4#变压器	250	40.12	124.70	124.70	未列入负面清单			-6.77%
1080	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	四合线31右2	200	0.54	178.92	178.92	未列入负面清单			-8.74%
1081	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	四合线31右4	315	29.13	191.74	191.74	未列入负面清单			-2.53%
1082	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线40号(河东村部台)柱上变压器	315	0.49	281.96	281.96	未列入负面清单			-20.51%

1083	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线32左39(河东养殖小区6号台)柱上变压器	400	1.86	352.56	352.56	未列入负面清单			28.19%
1084	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线16左8右1	315	43.16	147.55	147.55	未列入负面清单			3.02%
1085	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线23	200	35.8	108.40	108.40	未列入负面清单			-15.82%
1086	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线16左6左1	400	62.72	109.12	109.12	未列入负面清单			-8.71%
1087	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线军宅支1#北变压器	315	1.57	278.55	278.55	未列入负面清单			-8.03%
1088	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线32左34(河东养殖小区5号台)柱上变压器	100	2.05	87.95	87.95	未列入负面清单			-53.44%
1089	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线菜市分8#变压器	315	22.43	212.85	212.85	未列入负面清单			-0.84%
1090	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线花卉支17中6号(东洼子村新增台)柱上变压器	400	18.7	285.20	285.20	未列入负面清单			11.47%
1091	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	北六线桃园支4	200	9.69	160.62	160.62	未列入负面清单			-1.05%
1092	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线12左4	200	29.48	121.04	121.04	未列入负面清单			-3.06%
1093	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	10kV华沙线24号(沙海二队台)柱上变压器	200	1.87	176.26	176.26	未列入负面清单			-7.63%
1094	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	10kV华北线阳光支6号(科研所台)柱上变压器	100	15.36	74.64	74.64	未列入负面清单			-37.96%
1095	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开玻线KF61	黄园线111#变台	200	0.64	178.72	178.72	未列入负面清单			8.58%
1096	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	华南线10左1台	200	1.1	177.80	177.80	未列入负面清单			6.80%
1097	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	华山线10变压器	100	1.75	88.25	88.25	未列入负面清单			-6.58%
1098	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北阜线851	炼铁支线8号柱上变压器	400	0.77	356.92	356.92	未列入负面清单			-2.26%
1099	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线7右4	315	15.12	235.87	235.87	未列入负面清单			-8.89%
1100	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线7右6	315	14.85	236.72	236.72	未列入负面清单			-1.53%
1101	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线49#变压器	400	102.52	-50.08	-50.08	未列入负面清单			-4.30%
1102	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线圆梦支2#变压器	250	78.53	28.68	28.68	未列入负面清单			7.43%
1103	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线圆梦支10	250	30.62	148.45	148.45	未列入负面清单			-8.12%
1104	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线圆梦支10(北)	250	22.68	168.30	168.30	未列入负面清单			12.65%
1105	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线16左6左3右1	160	30.82	94.69	94.69	未列入负面清单			-4.27%
1106	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线16左11	400	31.35	234.60	234.60	未列入负面清单			4.01%
1107	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线16左8右8	315	48.65	130.25	130.25	未列入负面清单			0.56%
1108	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线16左8右6	315	46.34	137.53	137.53	未列入负面清单			2.95%
1109	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	10kV华沙线沙海支8号(沙海洗浴中心门前台)柱上变压器	400	0.45	358.20	358.20	未列入负面清单			-0.79%
1110	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	华南线气象支3左2	250	40.46	123.85	123.85	未列入负面清单			6.89%
1111	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	华南线气象支7	250	85.83	10.43	10.43	未列入负面清单			-0.93%
1112	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线16左12右2	400	23.74	265.04	265.04	未列入负面清单			-3.29%
1113	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	华南线气象支3	160	24.92	104.13	104.13	未列入负面清单			6.28%

1114	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线17	315	34.14	175.96	175.96	未列入负面清单			-0.46%
1115	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线10右3	200	23.31	133.38	133.38	未列入负面清单			-7.15%
1116	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线9左3	315	51.22	122.16	122.16	未列入负面清单			-5.41%
1117	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	天琪支12(5161巩压铸件厂东916)	315	15.53	234.58	234.58	未列入负面清单			8.07%
1118	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线6	400	26.72	253.12	253.12	未列入负面清单			3.51%
1119	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线7右2	315	22.19	213.60	213.60	未列入负面清单			-3.63%
1120	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线4	200	65.02	49.96	49.96	未列入负面清单			1.36%
1121	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线66左1号(塑料制品台)柱上变压器	250	0.87	222.83	222.83	未列入负面清单			0.38%
1122	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	10kV阜农线69东4#(八家子原村部(802))柱上变压器	315	30.15	188.53	188.53	未列入负面清单			1.32%
1123	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	10kV阜金线67南2#(八家子村部(801))柱上变压器	100	1.01	88.99	88.99	未列入负面清单			-24.77%
1124	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	10kV阜金线77东5#(八家子分场805)柱上变压器	100	0.86	89.14	89.14	未列入负面清单			3.60%
1125	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线24左7号(河东一队二台)柱上变压器	200	0.52	178.96	178.96	未列入负面清单			20.88%
1126	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线20右4号(河西二队三#台)柱上变压器	315	1.9	0.00	0.00	未列入负面清单			65.66%
1127	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	10kV华巩线交警支22号(交警队台)柱上变压器	800	13.03	615.76	615.76	未列入负面清单			47.05%
1128	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10kV黄沟线67右19号(太平沟收容所台)柱上变压器	100	0.2	89.80	89.80	未列入负面清单			56.62%
1129	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	黄四线龙城支线9左1#变台(鱼种厂台)	400	17.77	288.92	288.92	未列入负面清单			1.06%
1130	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄石线HJ52	细河区大外环洗车场	200	18.53	142.94	142.94	未列入负面清单			-5.14%
1131	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线32左8号(河东二队新增台)柱上变压器	400	1.12	355.52	355.52	未列入负面清单			-15.87%
1132	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	细河区红亮综合养殖场(10千伏黄四线31左13左7右分侧)200	200	1.1	177.80	177.80	未列入负面清单			-6.20%
1133	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线17号(河西光荣院台)柱上变压器	200	71.81	36.38	36.38	未列入负面清单			2.40%
1134	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	黄四线43	100	1.94	88.06	88.06	未列入负面清单			8.76%
1135	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	10kV黄西线天琪支线5左5号变压器	400	31.09	235.64	235.64	未列入负面清单			-11.43%
1136	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线66左6号(东洼子盖板东台)柱上变压器	400	41.83	192.68	192.68	未列入负面清单			-36.05%
1137	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	10kV华巩线天琪支8号(巩天琪电子台)柱上变压器	400	67.35	90.60	90.60	未列入负面清单			-7.60%
1138	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华西线1051	华西线5	160	0.29	143.54	143.54	未列入负面清单			87.82%
1139	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华西线1051	华西线22	315	0.33	282.46	282.46	未列入负面清单			55.16%
1140	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华西线1051	华西线24	315	0.55	281.77	281.77	未列入负面清单			13.35%
1141	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	北西线48#变压器	200	0.59	178.82	178.82	未列入负面清单			6.04%
1142	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华玻线-1043	华玻线5#变压器	200	1.3	177.40	177.40	未列入负面清单			3.37%
1143	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华玻线-1043	华玻线8	250	46.83	107.93	107.93	未列入负面清单			-3.92%
1144	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	华巩线海利支6右1#	200	51.06	77.88	77.88	未列入负面清单			4.36%

1145	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	开浩线银行支4变压器	200	0.83	178.34	178.34	未列入负面清单			-3.42%
1146	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	华南线人大支4	315	45.91	138.88	138.88	未列入负面清单			-8.40%
1147	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	华南线16	250	38.04	129.90	129.90	未列入负面清单			0.75%
1148	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	北西线57#变压器	200	30.62	118.76	118.76	未列入负面清单			1.49%
1149	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	北西线57左5#变压器	315	20.1	220.19	220.19	未列入负面清单			9.30%
1150	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	北西线60左1#变压器	315	34.74	174.07	174.07	未列入负面清单			3.41%
1151	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	北西线71#变压器	315	0.4	282.24	282.24	未列入负面清单			-1.77%
1152	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	红阳线67#变压器	200	45.63	88.74	88.74	未列入负面清单			-3.40%
1153	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	红阳线67右1左3#变压器	315	36.35	169.00	169.00	未列入负面清单			-4.34%
1154	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	红阳线67右1左4#变压器	315	17.94	226.99	226.99	未列入负面清单			-7.44%
1155	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线56右6号(河西村二号总表910台)柱上变压器	250	36.87	132.83	132.83	未列入负面清单			-3.86%
1156	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	北西线森林支6#变压器	315	29.12	191.77	191.77	未列入负面清单			-7.70%
1157	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	华南线气象支6	315	49.8	126.63	126.63	未列入负面清单			-2.14%
1158	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	华沙线6#变压器	315	22.49	212.66	212.66	未列入负面清单			-5.59%
1159	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线富贵支7#	315	19.24	222.89	222.89	未列入负面清单			-1.98%
1160	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线60左10号(下洼子稻田开发台)柱上变压器	200	0.38	179.24	179.24	未列入负面清单			-12.07%
1161	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开玻线KF61	黄园线嘉禾支6柱上变压器	100	19.56	70.44	70.44	未列入负面清单			8.88%
1162	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线24左1号(河东一队地震台)柱上变压器	400	2.54	349.84	349.84	未列入负面清单			57.68%
1163	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开西线-KF43	开西线56右1#变压器	200	36.35	107.30	107.30	未列入负面清单			4.57%
1164	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线盛邦支3#变压器	400	0.29	358.84	358.84	未列入负面清单			-5.29%
1165	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	四合线31右1	200	0.64	178.72	178.72	未列入负面清单			-2.17%
1166	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	四合线15	315	31.34	184.78	184.78	未列入负面清单			-74.68%
1167	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开山线KF64	开山线28左2#变压器	200	1.09	177.82	177.82	未列入负面清单			-2.11%
1168	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线园中支5南1#	315	16.89	230.30	230.30	未列入负面清单			2.80%
1169	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	工农线63#	315	38.03	163.71	163.71	未列入负面清单			2.71%
1170	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线石场支36左1号(拉拉屯一队分台)柱上变压器	200	0.33	179.34	179.34	未列入负面清单			6.98%
1171	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	人大支线6	315	0.41	282.21	282.21	未列入负面清单			5.09%
1172	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	开汇线5#变压器	200	0.7	178.60	178.60	未列入负面清单			1.34%
1173	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线雷达支31号(拉拉屯加油站台)柱上变压器	250	3.2	217.00	217.00	未列入负面清单			-18.15%
1174	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	开汇线西四支13	400	0.37	358.52	358.52	未列入负面清单			12.38%
1175	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线60号(百货仓库院内台)柱上变压器	250	47.43	106.43	106.43	未列入负面清单			4.23%

1176	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线62左1号（水泵厂院内）柱上变压器	200	0.51	178.98	178.98	未列入负面清单			20.10%
1177	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线石场支28左1号（拉拉屯东街分台）柱上变压器	200	0.83	178.34	178.34	未列入负面清单			-14.70%
1178	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线69右4号（防爆电器墙外台）柱上变压器	315	0.83	280.89	280.89	未列入负面清单			74.96%
1179	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线17右7右5号（烟营子一队台）柱上变压器	315	53.74	114.22	114.22	未列入负面清单			-14.21%
1180	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	杜宝昌	100	2.82	87.18	87.18	未列入负面清单			48.90%
1181	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线29号（河东二队台）柱上变压器	315	0.4	282.24	282.24	未列入负面清单			7.95%
1182	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜园线FD41	阜园线阜园线17（牛一队保护地）（农网）	400	1.1	355.60	355.60	未列入负面清单			8.80%
1183	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	10kV北安线东洼子村新增台分台柱上柱上变压器	400	2.31	350.76	350.76	未列入负面清单			-0.73%
1184	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	10kV华西线1号（巩清水隅台）柱上变压器	250	26.95	157.63	157.63	未列入负面清单			8.40%
1185	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线葫芦汤13组支2号变压器	200	2.09	175.82	175.82	未列入负面清单			-2.69%
1186	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线23中支6号变压器	200	0.03	179.94	179.94	未列入负面清单			20.63%
1187	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线西自建支7号变压器	50	39.66	25.17	25.17	未列入负面清单			7.87%
1188	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线蒲草泡9队支线3号变压器	100	0.91	89.09	89.09	未列入负面清单			60.58%
1189	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10kV051艾友线81右34号柱上变压器	100	1.96	88.04	88.04	未列入负面清单			2.73%
1190	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10kV051艾友线81右37右3右1号柱上变压器	200	0.35	179.30	179.30	未列入负面清单			-5.27%
1191	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10kV051艾友线99号柱上变压器	100	0.28	89.72	89.72	未列入负面清单			12.64%
1192	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10kV051艾友线81右37右4号柱上变压器	250	0.34	224.15	224.15	未列入负面清单			-2.04%
1193	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10kV051艾友线主干70号柱上变压器	50	4.21	42.90	42.90	未列入负面清单			-17.28%
1194	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10kV051艾友线81右49号柱上变压器	400	0.67	357.32	357.32	未列入负面清单			2.82%
1195	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10kV051艾友线81右41右1号柱上变压器	400	0.52	357.92	357.92	未列入负面清单			62.60%
1196	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10kV051艾友线97左10号柱上变压器	100	0.16	89.84	89.84	未列入负面清单			-25.99%
1197	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10kV051艾友线81右48号柱上变压器	400	0.53	357.88	357.88	未列入负面清单			-0.64%
1198	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10kV051艾友线81右41右3号柱上变压器	250	0.37	224.08	224.08	未列入负面清单			3.36%
1199	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线蒲草泡支线35号变压器	100	0.96	89.04	89.04	未列入负面清单			57.74%
1200	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线坝台沟分支9号变压器	50	36.74	0.00	0.00	未列入负面清单			-1.25%
1201	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清马线QHM46	10kV5444清东线芹菜沟分支12号变压器	100	6.67	83.33	83.33	未列入负面清单			12.54%
1202	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线岭东支线5号变压器	50	7.82	41.09	41.09	未列入负面清单			-4.36%
1203	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线四位一体支19号变压器	100	1.11	88.89	88.89	未列入负面清单			28.12%
1204	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线石头营子分支3号变压器	100	0.36	89.64	89.64	未列入负面清单			23.05%
1205	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线细河堡支11号变压器	200	46.97	86.06	86.06	未列入负面清单			-0.57%
1206	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线三家窝铺分支20号变压器	50	2.05	43.98	43.98	未列入负面清单			1.63%

1207	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线国药支线13号变压器	200	41.72	96.56	96.56	未列入负面清单			-22.87%
1208	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线南街支线41号变压器	200	28.82	122.36	122.36	未列入负面清单			-17.30%
1209	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10KV8045乌镇线园林支线2号变压器	200	7.97	164.06	164.06	未列入负面清单			-6.11%
1210	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线石头营子分支17号变压器	100	96.92	-6.92	-6.92	未列入负面清单			-12.00%
1211	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线水泉分支11号变压器	80	0.77	71.38	71.38	未列入负面清单			-0.88%
1212	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线歪脖山分支19号变压器	50	1.01	44.50	44.50	未列入负面清单			-9.94%
1213	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线塔子沟支53号变压器	160	1.6	141.44	141.44	未列入负面清单			-3.57%
1214	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大桥南沟分支10号变压器	50	25.46	32.27	32.27	未列入负面清单			2.48%
1215	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线长岭沟分支24号变压器	80	38.23	41.42	41.42	未列入负面清单			-5.09%
1216	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线下圈山分支43号变压器	100	49.41	40.59	40.59	未列入负面清单			-6.35%
1217	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线商业街西分支8号变压器	200	55.71	68.58	68.58	未列入负面清单			21.16%
1218	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线主干35号变压器	160	1.2	142.08	142.08	未列入负面清单			73.76%
1219	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV清镇线医院支线2号变压器	100	0.23	89.77	89.77	未列入负面清单			9.00%
1220	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线181栋支4号变压器	50	32.27	28.87	28.87	未列入负面清单			-12.05%
1221	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线大市场南台分5号变压器	315	1.1	280.04	280.04	未列入负面清单			-4.29%
1222	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线板石沟分支15号变压器	100	0	90.00	90.00	未列入负面清单			-2.23%
1223	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线石桥子北分支2号变压器	400	0.12	359.52	359.52	未列入负面清单			51.62%
1224	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线河西养殖小区西分支2号变压器	100	0.69	89.31	89.31	未列入负面清单			4.41%
1225	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线娘及东沟分支7号变压器	100	0.98	89.02	89.02	未列入负面清单			74.07%
1226	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线靠边屯大鹏分4号变压器	30	0	27.00	27.00	未列入负面清单			-2.20%
1227	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线上圈山分支9号变压器	50	1.51	44.25	44.25	未列入负面清单			-9.19%
1228	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线靠边屯10队分2号变压器	50	0.04	44.98	44.98	未列入负面清单			9.26%
1229	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清东线QHM45	10千伏清东线32号	200	58.87	62.26	62.26	未列入负面清单			9.60%
1230	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线老爷庙西山台分线1号变压器	100	13.44	76.56	76.56	未列入负面清单			-3.17%
1231	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线朱家屯支20号变压器	50	44.21	22.90	22.90	未列入负面清单			-10.92%
1232	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线515分支8号变压器	50	22.84	33.58	33.58	未列入负面清单			-13.92%
1233	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线六台移动基站分5号(六台南二台区)柱上变压器	100	17.42	72.58	72.58	未列入负面清单			-1.80%
1234	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线关家屯西台支线52号变压器	50	0.82	44.59	44.59	未列入负面清单			17.49%
1235	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线主干83号左分1号变压器	400	38.49	206.04	206.04	未列入负面清单			-4.84%
1236	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线铁路支线13号变压器	315	42.37	150.03	150.03	未列入负面清单			-0.40%
1237	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线北园子东山分支4号变压器	100	38.55	51.45	51.45	未列入负面清单			1.70%

1238	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清东线QHM45	10kV5444清东线主干15号变压器	100	1.02	88.98	88.98	未列入负面清单			-7.11%
1239	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线中二支线1号变压器	400	38.48	206.08	206.08	未列入负面清单			2.26%
1240	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线葫芦汤支40号变压器	50	38.13	25.94	25.94	未列入负面清单			-2.34%
1241	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线乌拉哈沟支44号变压器	50	37.3	26.35	26.35	未列入负面清单			4.64%
1242	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线葫芦汤支33号变压器	100	16.01	73.99	73.99	未列入负面清单			11.35%
1243	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线韩家沟分支14号变压器	50	2.16	43.92	43.92	未列入负面清单			-3.47%
1244	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线葫芦汤8-11组分支3号变压器	200	36.51	106.98	106.98	未列入负面清单			-11.53%
1245	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV清山线青山分线青山村部分10号变压器	50	20.57	34.72	34.72	未列入负面清单			1.26%
1246	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线主干126号变压器	100	21.19	68.81	68.81	未列入负面清单			-10.16%
1247	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线三水支线38号变压器	100	11.89	78.11	78.11	未列入负面清单			-9.40%
1248	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线双杨支101号变压器	100	2.59	87.41	87.41	未列入负面清单			-22.76%
1249	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线双杨支六台四队分10号变压器	100	51.89	38.11	38.11	未列入负面清单			7.78%
1250	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线建材厂分3号变压器	100	0.61	89.39	89.39	未列入负面清单			23.64%
1251	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线一间楼方塘分7号变压器	100	0	90.00	90.00	未列入负面清单			100.00%
1252	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线三水北分支28号变压器	160	0.17	143.73	143.73	未列入负面清单			10.28%
1253	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线百货支6号变压器	400	78.88	44.48	44.48	未列入负面清单			6.93%
1254	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线47左1号变压器	160	16.29	117.94	117.94	未列入负面清单			-4.71%
1255	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线高家沟分支13号变压器	50	37.05	26.48	26.48	未列入负面清单			10.82%
1256	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	清山线主干312号变压器	160	18.34	114.66	114.66	未列入负面清单			-6.41%
1257	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线胡吐养殖分8号变压器	100	0.26	89.74	89.74	未列入负面清单			-1.32%
1258	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线西湾子分支4号变压器	50	68.2	10.90	10.90	未列入负面清单			6.34%
1259	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线北良支27号变压器	50	1.69	44.16	44.16	未列入负面清单			67.88%
1260	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线17-18#楼分1号变压器	100	0.85	89.15	89.15	未列入负面清单			76.43%
1261	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线主干71号变压器	50	17.37	36.32	36.32	未列入负面清单			-3.12%
1262	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线馒头营子分支6号变压器	315	0.38	282.30	282.30	未列入负面清单			75.25%
1263	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线细河堡支3号变压器	200	22.03	135.94	135.94	未列入负面清单			1.02%
1264	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线麦田东分1号变压器	100	0.67	89.33	89.33	未列入负面清单			-10.25%
1265	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	张山线大营子分歧柳条沟支线板石沟支线6号杆变压器	100	0.1	89.90	89.90	未列入负面清单			-6.52%
1266	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线靠边屯6队分10号变压器	50	0.93	44.54	44.54	未列入负面清单			7.89%
1267	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10KV8045乌镇线园林支线1副1号变压器	400	1	356.00	356.00	未列入负面清单			12.54%
1268	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线石桥子南分支4号变压器	200	6.88	166.24	166.24	未列入负面清单			43.06%

1269	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线蒲草泡支线28号变压器	100	2.56	87.44	87.44	未列入负面清单			64.39%
1270	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线蒲草泡南山支1号变压器	200	0.96	178.08	178.08	未列入负面清单			-11.10%
1271	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清马线QHM46	10kV5444清东线芹菜沟支线10号变压器	100	8.94	81.06	81.06	未列入负面清单			-10.04%
1272	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线关家屯西台支线16号变压器	50	25.11	32.45	32.45	未列入负面清单			7.39%
1273	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线蜘蛛山西沟分支14号变压器	160	10.05	127.92	127.92	未列入负面清单			6.49%
1274	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线双山口分支5号变压器	100	2.31	0.00	0.00	未列入负面清单			-6.73%
1275	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌一线8046	10kV5444清东线关家屯西台支线66号变压器	100	1.05	88.95	88.95	未列入负面清单			27.01%
1276	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线水利北台分1号变压器	50	1.04	44.48	44.48	未列入负面清单			51.06%
1277	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线邢家屯分小学分3号变压器	400	67.88	88.48	88.48	未列入负面清单			5.74%
1278	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线河西政府支31号变压器	250	52.93	92.68	92.68	未列入负面清单			17.54%
1279	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌清线8051	10kV5447清六线南街支2号变压器	100	1.02	88.98	88.98	未列入负面清单			-3.13%
1280	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线刘家6组分支8号变压器	200	10.76	158.48	158.48	未列入负面清单			33.51%
1281	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	五家子果园23号柱上变压器	50	3.51	43.25	43.25	未列入负面清单			-10.95%
1282	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线杨彪沟果园分支5号变压器	100	0.53	89.47	89.47	未列入负面清单			-14.83%
1283	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线长岭沟分支8号变压器	160	25.29	103.54	103.54	未列入负面清单			-7.29%
1284	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	清山线主干106号变压器	200	0.47	179.06	179.06	未列入负面清单			79.26%
1285	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线砬子沟分支1号变压器	100	18.9	71.10	71.10	未列入负面清单			-4.57%
1286	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线白坟沟支29号变压器	100	28.94	61.06	61.06	未列入负面清单			8.74%
1287	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大营子支101号变压器	200	0.58	178.84	178.84	未列入负面清单			-3.71%
1288	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线葫芦汤12组分支3号变压器	200	0.78	178.44	178.44	未列入负面清单			1.30%
1289	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线加油站分1号变压器	400	0.29	358.84	358.84	未列入负面清单			77.97%
1290	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线碱草沟分支11号变压器	200	2.37	175.26	175.26	未列入负面清单			19.24%
1291	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线老爷庙四队分2号变压器	100	1.54	88.46	88.46	未列入负面清单			1.67%
1292	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线细河堡经济园区支19号变压器	100	0.09	89.91	89.91	未列入负面清单			26.86%
1293	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线老爷庙支68号变压器	100	4.09	85.91	85.91	未列入负面清单			1.12%
1294	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线靠边屯方塘分10号变压器	100	32.09	57.91	57.91	未列入负面清单			35.82%
1295	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线蒲草泡加油站支7号变压器	80	78	9.60	9.60	未列入负面清单			-17.03%
1296	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线蒲草泡支线31号变压器	100	0.98	89.02	89.02	未列入负面清单			63.05%
1297	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线乌龙坝东台支3号变压器	50	2.38	43.81	43.81	未列入负面清单			64.90%
1298	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线付家洼子分支4号变压器	160	1.03	142.35	142.35	未列入负面清单			-7.90%
1299	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大营子支73号变压器	200	20.02	139.96	139.96	未列入负面清单			-4.07%

1300	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线15-16#楼分2号变压器	100	36.6	53.40	53.40	未列入负面清单			-1.02%
1301	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线主干95号变压器	160	7.75	131.60	131.60	未列入负面清单			51.66%
1302	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线小北园子分10号变压器	100	34.7	55.30	55.30	未列入负面清单			18.29%
1303	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线小学分1号变压器	100	3.29	86.71	86.71	未列入负面清单			26.75%
1304	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线河西商场支2号变压器	100	0.59	89.41	89.41	未列入负面清单			68.09%
1305	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线国药支线4号变压器	200	0.86	178.28	178.28	未列入负面清单			-1.19%
1306	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线交通岗小分支1号变压器	160	53.02	59.17	59.17	未列入负面清单			6.42%
1307	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线万祥支线1号变压器	400	64.7	101.20	101.20	未列入负面清单			-5.09%
1308	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大营子支55号变压器	200	1.4	177.20	177.20	未列入负面清单			69.76%
1309	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线抬头沟分支6号变压器	50	67.32	11.34	11.34	未列入负面清单			-24.97%
1310	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线艾林1-2分支5号变压器	400	13.45	306.20	306.20	未列入负面清单			-0.68%
1311	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线艾林北沟分支10号变压器	200	41.43	97.14	97.14	未列入负面清单			-35.67%
1312	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线塔子沟支22号变压器	400	1.53	353.88	353.88	未列入负面清单			1.68%
1313	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线粮库支5号变压器	160	55.83	54.67	54.67	未列入负面清单			1.30%
1314	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线长岭沟分支29号变压器	160	28.8	0.00	0.00	未列入负面清单			-2.85%
1315	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线艾林屠宰场分线9号变压器	200	1.33	177.34	177.34	未列入负面清单			2.22%
1316	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线下圈山分支53号变压器	200	1.19	177.62	177.62	未列入负面清单			10.23%
1317	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线蜘蛛山街东支5号变压器	250	4.05	214.88	214.88	未列入负面清单			-4.49%
1318	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线水泉分支20号变压器	100	26.56	63.44	63.44	未列入负面清单			-4.70%
1319	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大营子支122号变压器	100	44.14	45.86	45.86	未列入负面清单			0.88%
1320	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线三宝营子分支26号变压器	200	7.73	164.54	164.54	未列入负面清单			58.35%
1321	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大营子支30号变压器	200	0.94	178.12	178.12	未列入负面清单			70.34%
1322	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线2-3队支3号变压器	200	0.47	179.06	179.06	未列入负面清单			62.20%
1323	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线河西政府支35号变压器	100	49.28	40.72	40.72	未列入负面清单			-4.10%
1324	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线杨彪沟开发区2分1号变压器	200	0.45	179.10	179.10	未列入负面清单			100.00%
1325	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线冷棚支8号变压器	200	0.87	178.26	178.26	未列入负面清单			68.52%
1326	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线六台三分队2号变压器	100	1.24	88.76	88.76	未列入负面清单			7.37%
1327	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线河西政府支19号变压器	250	21.35	171.63	171.63	未列入负面清单			2.70%
1328	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线扎兰板西分支2号变压器	100	28.19	61.81	61.81	未列入负面清单			24.56%
1329	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线塔子沟支55号变压器	200	0.67	178.66	178.66	未列入负面清单			55.76%
1330	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线三水支线16号变压器	50	54.66	17.67	17.67	未列入负面清单			8.51%

1331	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线夏家沟分支11号变压器	50	1.7	44.15	44.15	未列入负面清单			-12.18%
1332	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线杨彪沟小区分11号变压器	100	3.07	86.93	86.93	未列入负面清单			0.61%
1333	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线房申沟分支11号变压器	50	32.01	29.00	29.00	未列入负面清单			-4.84%
1334	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线北园子分之敬老院支线2号变压器	100	66.88	23.12	23.12	未列入负面清单			-18.12%
1335	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线青山支线10号变压器	250	1.08	222.30	222.30	未列入负面清单			17.31%
1336	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV7248张山线哈哈营子分支7号变压器	100	49.95	40.05	40.05	未列入负面清单			-9.22%
1337	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线赵家洼子支3号变压器	200	6.91	166.18	166.18	未列入负面清单			53.54%
1338	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线蜘蛛山新建西沟支线8号变压器	100	0.85	89.15	89.15	未列入负面清单			-0.80%
1339	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线胡宝吐养殖场2台支线4号变压器	100	0.25	89.75	89.75	未列入负面清单			-52.86%
1340	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线青山北分支20号变压器	200	0.39	179.22	179.22	未列入负面清单			79.86%
1341	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线青山北分支9号变压器	50	27.09	31.46	31.46	未列入负面清单			14.92%
1342	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线乡政府分支6号变压器	200	21.52	136.96	136.96	未列入负面清单			33.49%
1343	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线姚家洼子支6号变压器	400	3.78	344.88	344.88	未列入负面清单			51.94%
1344	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线白土厂分支2号变压器	200	0.9	178.20	178.20	未列入负面清单			69.01%
1345	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线青山一组分支5号变压器	200	13.56	152.88	152.88	未列入负面清单			31.59%
1346	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线开发楼支线3号变压器	200	42.67	94.66	94.66	未列入负面清单			-0.23%
1347	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线农电局支2号变压器	400	2.86	348.56	348.56	未列入负面清单			3.30%
1348	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线西五棵树分支2号变压器	50	46.38	21.81	21.81	未列入负面清单			-2.38%
1349	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线刘家养猪场分支7号变压器	100	1.52	88.48	88.48	未列入负面清单			9.93%
1350	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线下圈山分支27号变压器	100	1.78	88.22	88.22	未列入负面清单			-13.11%
1351	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线青山六组分支8号变压器	200	0.43	179.14	179.14	未列入负面清单			83.70%
1352	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线主干40号变压器	400	32.31	230.76	230.76	未列入负面清单			6.71%
1353	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线河西水利北分21号变压器	100	1.32	88.68	88.68	未列入负面清单			4.38%
1354	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线区政府北支8号变压器	100	21.71	68.29	68.29	未列入负面清单			-1.83%
1355	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线街里北分1号变压器	400	55.76	136.96	136.96	未列入负面清单			-2.56%
1356	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线开发楼支线1号变压器	200	0.89	178.22	178.22	未列入负面清单			-1.15%
1357	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线主干80号变压器	100	29.02	60.98	60.98	未列入负面清单			8.34%
1358	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线27-29楼支2号变压器	200	0.38	179.24	179.24	未列入负面清单			-0.89%
1359	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线南自建台分2号变压器	100	65.96	24.04	24.04	未列入负面清单			19.18%
1360	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线主干30号变压器	400	42.15	191.40	191.40	未列入负面清单			5.19%
1361	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线供电所支4号变压器	400	40.94	196.24	196.24	未列入负面清单			7.38%

1362	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线王鹏分4号变压器	100	24.36	65.64	65.64	未列入负面清单			23.83%
1363	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线牛场分2号变压器	315	4.18	270.33	270.33	未列入负面清单			46.41%
1364	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线老北园子分支3号变压器	100	66.56	23.44	23.44	未列入负面清单			-1.74%
1365	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线街里直供支4号变压器	200	32.22	115.56	115.56	未列入负面清单			-3.64%
1366	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线双杨支六台四队分1号变压器	100	37.28	52.72	52.72	未列入负面清单			12.37%
1367	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10kV051艾友线91右8左2号柱上变压器	200	0.12	179.76	179.76	未列入负面清单			10.96%
1368	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10kV051艾友线81右53号柱上变压器	250	0.76	223.10	223.10	未列入负面清单			-10.72%
1369	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线主干17号变压器	400	65.4	98.40	98.40	未列入负面清单			-6.76%
1370	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线碱草沟北分2号变压器	50	2.98	43.51	43.51	未列入负面清单			-5.46%
1371	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线北山分16号变压器	100	2.33	87.67	87.67	未列入负面清单			-1.78%
1372	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线南街支线52号变压器	100	10.04	79.96	79.96	未列入负面清单			24.15%
1373	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线主干63号变压器	400	48.25	167.00	167.00	未列入负面清单			6.37%
1374	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线大市场西分2号变压器	100	56.53	33.47	33.47	未列入负面清单			6.69%
1375	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线麦田南街支线3号变压器	200	1.32	177.36	177.36	未列入负面清单			6.69%
1376	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线南街西台分4号变压器	100	23.17	66.83	66.83	未列入负面清单			16.17%
1377	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线上五道沟分支19号变压器	100	28.19	61.81	61.81	未列入负面清单			-0.12%
1378	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线胡宝吐养殖场分支3号变压器	100	11.59	78.41	78.41	未列入负面清单			26.67%
1379	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线唐房沟支17号变压器	100	0.96	89.04	89.04	未列入负面清单			-6.02%
1380	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线东五棵树枝1号变压器	50	29.43	30.29	30.29	未列入负面清单			-5.63%
1381	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线蜘蛛山西沟分支2号变压器	200	24.27	131.46	131.46	未列入负面清单			1.06%
1382	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	清山线主干276号变压器	50	56.96	16.52	16.52	未列入负面清单			-12.30%
1383	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线娘及分支55号变压器	200	1.73	176.54	176.54	未列入负面清单			59.06%
1384	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线五家子分支16号变压器	200	9.32	161.36	161.36	未列入负面清单			36.38%
1385	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大营子支49号变压器	200	8.08	163.84	163.84	未列入负面清单			-0.84%
1386	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线乌拉哈沟支24号变压器	100	0.4	89.60	89.60	未列入负面清单			3.13%
1387	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线柳条沟分支28号变压器	50	2.41	43.80	43.80	未列入负面清单			64.44%
1388	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线娘及分支78号变压器	100	35.15	54.85	54.85	未列入负面清单			26.45%
1389	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大庙北分支2号变压器	100	84.54	5.46	5.46	未列入负面清单			-10.40%
1390	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线塔子沟支19号变压器	100	1.9	88.10	88.10	未列入负面清单			-8.44%
1391	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线娘及分支19号变压器	100	0.86	89.14	89.14	未列入负面清单			24.22%
1392	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线二道沟分支27号变压器	50	60.25	14.88	14.88	未列入负面清单			6.99%

1393	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线白坟沟支10号变压器	160	34.74	88.42	88.42	未列入负面清单			12.59%
1394	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线代家洼子支2号变压器	200	8.99	162.02	162.02	未列入负面清单			48.18%
1395	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大桥分支23号变压器	50	31.31	29.35	29.35	未列入负面清单			17.25%
1396	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线馒头营子分支14号变压器	160	1.93	140.91	140.91	未列入负面清单			63.52%
1397	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线青山支线107号变压器	200	0.49	179.02	179.02	未列入负面清单			34.83%
1398	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线蜘蛛山供电所分支3号变压器	160	0.4	143.36	143.36	未列入负面清单			3.13%
1399	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线万通电分支8号变压器	100	1.42	88.58	88.58	未列入负面清单			-7.60%
1400	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	清山线主干125号变压器	100	1.55	88.45	88.45	未列入负面清单			-2.48%
1401	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线东大营子支5号变压器	100	3.22	86.78	86.78	未列入负面清单			-5.66%
1402	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线石桥子西分支3号变压器	200	23.12	133.76	133.76	未列入负面清单			18.26%
1403	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大营子支19号变压器	200	2.13	175.74	175.74	未列入负面清单			58.29%
1404	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线水利分1号变压器	50	29.94	30.03	30.03	未列入负面清单			12.34%
1405	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线北园子东2支1号变压器	200	1.75	176.50	176.50	未列入负面清单			68.53%
1406	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线北园子支6号变压器	100	21.11	68.89	68.89	未列入负面清单			3.11%
1407	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线政府支4号变压器	250	1.4	221.50	221.50	未列入负面清单			-2.70%
1408	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线政府支8号变压器	400	0.71	357.16	357.16	未列入负面清单			-5.77%
1409	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线北园子支9号变压器	100	1.04	88.96	88.96	未列入负面清单			-15.79%
1410	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线13-14楼分1号变压器	100	31.9	58.10	58.10	未列入负面清单			1.86%
1411	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线铁路支线14号变压器	315	73.33	52.51	52.51	未列入负面清单			-8.11%
1412	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线主干16号变压器	250	1.62	220.95	220.95	未列入负面清单			-54.41%
1413	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线河西商场支4号变压器	100	39.45	50.55	50.55	未列入负面清单			1.56%
1414	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线园林支线1号变压器	315	51.73	0.00	0.00	未列入负面清单			19.01%
1415	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线南自建支2号变压器	100	2.6	87.40	87.40	未列入负面清单			-18.82%
1416	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线主干76号变压器	100	43.79	46.21	46.21	未列入负面清单			1.57%
1417	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线7-8#楼分2号变压器	100	34.04	55.96	55.96	未列入负面清单			0.44%
1418	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线老火车站支22号变压器	160	7.1	132.64	132.64	未列入负面清单			48.58%
1419	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线9-10井楼分1号变压器	100	1.7	88.30	88.30	未列入负面清单			67.45%
1420	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线2井楼分1号变压器	100	37.97	52.03	52.03	未列入负面清单			-4.64%
1421	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线河西西南二台支2号变压器	200	2.99	174.02	174.02	未列入负面清单			61.32%
1422	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线高企分支13号变压器	400	31.87	232.52	232.52	未列入负面清单			-4.04%
1423	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线双杨支33号变压器	80	1.49	70.81	70.81	未列入负面清单			10.24%

1424	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线双杨支28号变压器	100	0.72	89.28	89.28	未列入负面清单			67.83%
1425	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV清西线双杨支线邢家屯果园分线3#柱上变压器	100	0	90.00	90.00	未列入负面清单			-3.42%
1426	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	三道壕西台北分2号变压器(三道壕西台北台区)	400	0.09	359.64	359.64	未列入负面清单			-4.00%
1427	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线双杨支108号变压器	100	1.37	88.63	88.63	未列入负面清单			3.40%
1428	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线三水支线34号变压器	100	37.87	52.13	52.13	未列入负面清单			9.30%
1429	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线六台南台分7号变压器	50	27.69	31.16	31.16	未列入负面清单			4.36%
1430	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线河西镇果园分13号变压器	100	0.19	89.81	89.81	未列入负面清单			-33.42%
1431	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线银河矿北井分支/养猪支9号变压器	160	24.87	104.21	104.21	未列入负面清单			17.53%
1432	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线后窑二队支3号变压器	160	42.51	75.98	75.98	未列入负面清单			-3.94%
1433	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线河西政府支7号变压器	400	64.45	102.20	102.20	未列入负面清单			-31.32%
1434	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线八矿分10号变压器	100	0.1	89.90	89.90	未列入负面清单			77.04%
1435	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线六台一队南分1号变压器	100	13.41	76.59	76.59	未列入负面清单			13.76%
1436	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线八栋台分2号变压器	50	1.33	44.34	44.34	未列入负面清单			36.92%
1437	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线地税分支2号变压器	200	2.83	174.34	174.34	未列入负面清单			65.39%
1438	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌一线8046	10kV5446清一线艾友支线17号变压器	200	2.75	174.50	174.50	未列入负面清单			-3.93%
1439	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌一线8046	10kV5446清一线主干36号变压器	200	2.86	174.28	174.28	未列入负面清单			18.79%
1440	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	艾林村部分线3号柱上变压器	200	0.32	179.36	179.36	未列入负面清单			-10.06%
1441	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大营子支120+1号变压器	200	0.29	179.42	179.42	未列入负面清单			-6.51%
1442	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌一线8046	10kV5446清一线1#西台支线3号变压器	50	2.54	43.73	43.73	未列入负面清单			13.02%
1443	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌一线8046	10kV5446清一线二井小学分支4号变压器	50	7.47	41.27	41.27	未列入负面清单			10.34%
1444	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV清山线青山分线春诚养殖场支3#变压器	50	41.35	24.33	24.33	未列入负面清单			-5.34%
1445	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线老爷庙支3号变压器	100	6.51	83.49	83.49	未列入负面清单			-1.69%
1446	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线民屯分1号变压器	50	2.56	43.72	43.72	未列入负面清单			0.77%
1447	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线朱家屯支29号变压器	50	46.1	21.95	21.95	未列入负面清单			-4.41%
1448	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线北山分11号变压器	200	3.51	172.98	172.98	未列入负面清单			-6.08%
1449	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线细河堡水利东分3号变压器	100	0.81	89.19	89.19	未列入负面清单			0.43%
1450	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线老爷庙老四队南台分支4号变压器	50	1.89	44.06	44.06	未列入负面清单			-0.72%
1451	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线岭东支线9号变压器	100	24.89	65.11	65.11	未列入负面清单			29.88%
1452	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线老爷庙支55号变压器	50	9.42	40.29	40.29	未列入负面清单			7.88%
1453	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线关家屯西台支线15号变压器	400	27.34	250.64	250.64	未列入负面清单			-45.10%
1454	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线岭东救护东2号变压器	50	1.45	44.28	44.28	未列入负面清单			12.05%

1455	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线小岭分支线5号变压器	200	1.27	177.46	177.46	未列入负面清单			-1.91%
1456	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线细河堡水利北台2号变压器	100	0	90.00	90.00	未列入负面清单			-6.10%
1457	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线岭东救护队支线5号变压器	50	16.81	0.00	0.00	未列入负面清单			41.03%
1458	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线岭东照明分支6号变压器	50	12.77	38.62	38.62	未列入负面清单			-11.79%
1459	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线蒲草泡支线62号变压器	100	16.04	73.96	73.96	未列入负面清单			-3.90%
1460	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线蒲草泡支线65号变压器	50	1.76	44.12	44.12	未列入负面清单			76.59%
1461	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线尖台子支2号变压器	50	42.56	23.72	23.72	未列入负面清单			12.16%
1462	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线朱家屯支31号变压器	100	0.58	89.42	89.42	未列入负面清单			4.22%
1463	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV清山线大营子分石头营子1-4组支线11号杆变压器	400	0.16	359.36	359.36	未列入负面清单			8.58%
1464	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线政府支线4号变压器	200	3.3	173.40	173.40	未列入负面清单			50.26%
1465	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清马线QHM46	10kV5448清马线东环路北支61号柱上变压器	50	25.49	32.26	32.26	未列入负面清单			-9.77%
1466	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线主干72号变压器	315	0.64	281.48	281.48	未列入负面清单			79.57%
1467	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10千伏清西线政府支线河西动迁分线5号杆	200	0.23	179.54	179.54	未列入负面清单			-4.16%
1468	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线胡宝吐三家子支线2号变压器	100	0.25	89.75	89.75	未列入负面清单			-13.72%
1469	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线三家子支5号变压器	100	3.22	86.78	86.78	未列入负面清单			-5.53%
1470	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌一线8046	10kV5446清一线1#东台支线3号变压器	50	2.45	43.78	43.78	未列入负面清单			13.21%
1471	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线南街支线34号变压器	200	0.1	179.80	179.80	未列入负面清单			17.45%
1472	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线区政府北支5号变压器	315	7.94	258.49	258.49	未列入负面清单			-8.59%
1473	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线酒厂分支5号变压器	100	22.76	67.24	67.24	未列入负面清单			7.10%
1474	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线政府支10号变压器	400	54.63	141.48	141.48	未列入负面清单			-7.24%
1475	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线水库分3号变压器	50	1.37	44.32	44.32	未列入负面清单			6.62%
1476	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线主干101号变压器	100	75.16	14.84	14.84	未列入负面清单			4.32%
1477	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线主干95号变压器	315	0.6	281.61	281.61	未列入负面清单			14.20%
1478	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10KV8045乌镇线园林支线3号变压器	160	2.49	140.02	140.02	未列入负面清单			-6.18%
1479	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线交通岗分5号变压器	100	68	22.00	22.00	未列入负面清单			7.27%
1480	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线养羊小区支线2号变压器	100	2.93	87.07	87.07	未列入负面清单			54.66%
1481	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线国药支线9号变压器	200	1.91	176.18	176.18	未列入负面清单			-5.64%
1482	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线国药支线14号变压器	400	17.87	288.52	288.52	未列入负面清单			20.43%
1483	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV7248张山线二甲营子支3号变压器	100	36.36	53.64	53.64	未列入负面清单			0.88%
1484	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线北良支6号变压器	100	0.68	89.32	89.32	未列入负面清单			-7.33%
1485	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线乌拉哈沟支9号变压器	50	1.04	44.48	44.48	未列入负面清单			0.00%

1486	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线乌拉哈沟分支12号变压器	100	0.58	89.42	89.42	未列入负面清单			11.26%
1487	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线太家沟分支2号变压器	100	1.16	88.84	88.84	未列入负面清单			-2.41%
1488	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线北良支37号变压器	50	18.25	35.88	35.88	未列入负面清单			9.28%
1489	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线北良支34号变压器	100	0.6	89.40	89.40	未列入负面清单			-4.22%
1490	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线主干93号变压器	200	11.09	157.82	157.82	未列入负面清单			38.25%
1491	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线后窑小区支4号变压器	400	1.32	354.72	354.72	未列入负面清单			75.37%
1492	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线主干118号变压器	100	13.49	76.51	76.51	未列入负面清单			7.64%
1493	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线葫芦汤支5号变压器	160	30.41	95.34	95.34	未列入负面清单			-7.25%
1494	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线于家沟分支24号变压器	200	8.46	163.08	163.08	未列入负面清单			24.95%
1495	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线葫芦汤支8号变压器	80	18.94	56.85	56.85	未列入负面清单			16.45%
1496	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线胡宝吐东支4号变压器	100	46.81	43.19	43.19	未列入负面清单			-9.50%
1497	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	清山线主干288号变压器	160	41.61	77.42	77.42	未列入负面清单			-6.96%
1498	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线西山支29号变压器	200	31.66	116.68	116.68	未列入负面清单			3.54%
1499	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	清山线主干212号变压器	100	43.76	46.24	46.24	未列入负面清单			-6.74%
1500	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线西山支大鵬分9号变压器	100	17.68	72.32	72.32	未列入负面清单			-1.30%
1501	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线西山支大鵬分13号变压器	100	37.53	52.47	52.47	未列入负面清单			4.02%
1502	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线综合园区分支6号变压器	100	71.52	18.48	18.48	未列入负面清单			-26.26%
1503	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线河西政府支3号变压器	400	60.86	116.56	116.56	未列入负面清单			-4.78%
1504	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5432清西线河西动迁分1号付1号变压器	200	0.62	178.76	178.76	未列入负面清单			-1.67%
1505	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线双杨支43号变压器	100	5.7	84.30	84.30	未列入负面清单			46.67%
1506	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线张及北分支2号变压器	50	88.64	0.68	0.68	未列入负面清单			-4.11%
1507	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线张及支14号变压器	50	49.29	20.36	20.36	未列入负面清单			-15.29%
1508	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线水利一分14号变压器	100	0	90.00	90.00	未列入负面清单			-4.50%
1509	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线水利一分7号变压器	100	3.11	86.89	86.89	未列入负面清单			23.66%
1510	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线高企分支4号变压器	100	0.73	89.27	89.27	未列入负面清单			9.35%
1511	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线邢家屯分55号变压器	100	49.37	40.63	40.63	未列入负面清单			-2.44%
1512	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线三水北分支24号变压器	100	16.72	73.28	73.28	未列入负面清单			2.19%
1513	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线八矿分21号变压器	200	42.22	95.56	95.56	未列入负面清单			16.48%
1514	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线杨彪沟开发区分35号变压器	200	0.53	178.94	178.94	未列入负面清单			-1.96%
1515	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线六台南台分6号变压器	100	71.54	18.46	18.46	未列入负面清单			-8.20%
1516	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线刘家5组分支3号变压器	400	4.65	341.40	341.40	未列入负面清单			56.40%

1517	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线上五道沟分支7号变压器	100	1.04	88.96	88.96	未列入负面清单			2.73%
1518	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV清西线杨彪沟方塘分支4#变压器	100	7.78	82.22	82.22	未列入负面清单			3.78%
1519	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	三道壕西台南分1号变压器(三道壕西台南台区)	400	0.15	359.40	359.40	未列入负面清单			-10.89%
1520	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV清西线双杨分六台水利北支28号柱上变压器	100	6.69	83.31	83.31	未列入负面清单			-7.17%
1521	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV清山线主干70号变压器	100	18.95	71.05	71.05	未列入负面清单			-3.93%
1522	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线河西养猪分支4号变压器	100	18.14	71.86	71.86	未列入负面清单			12.85%
1523	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大营子支80号左1号变压器	200	0.51	178.98	178.98	未列入负面清单			-6.69%
1524	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线雷神支线25号柱上变压器	50	1.09	44.46	44.46	未列入负面清单			-0.31%
1525	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线长岭沟分支16号变压器	200	9.76	160.48	160.48	未列入负面清单			41.63%
1526	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线河西西南台支2号变压器	100	1.47	88.53	88.53	未列入负面清单			1.96%
1527	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线北凤井支3号变压器	400	0.42	358.32	358.32	未列入负面清单			19.99%
1528	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线村部分支3号变压器	100	0.31	89.69	89.69	未列入负面清单			-15.73%
1529	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线蜘蛛山街东支15号变压器	100	52.79	37.21	37.21	未列入负面清单			1.42%
1530	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线蜘蛛山街东支20号变压器	100	1.33	88.67	88.67	未列入负面清单			-3.14%
1531	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线蜘蛛山新建东支1号变压器	100	0	90.00	90.00	未列入负面清单			-3.49%
1532	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大营子支36号变压器	100	5.13	84.87	84.87	未列入负面清单			-1.20%
1533	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大营子南分支4号变压器	315	47.72	133.18	133.18	未列入负面清单			5.76%
1534	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV清山线三家窝铺35号变压器	50	0.72	44.64	44.64	未列入负面清单			-1.43%
1535	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌一线8046	10kV5446清一线二井北台支线4号变压器	50	3.61	43.20	43.20	未列入负面清单			-3.46%
1536	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大庙四队分支2号变压器	100	1.8	88.20	88.20	未列入负面清单			-15.11%
1537	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线河西动迁分9号变压器	100	35.87	54.13	54.13	未列入负面清单			-12.10%
1538	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线主干48号变压器	200	46.21	87.58	87.58	未列入负面清单			18.39%
1539	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线国药支线10号变压器	200	57.69	64.62	64.62	未列入负面清单			-10.93%
1540	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌一线8046	10kV5446清一线政府分支4号变压器	400	10.8	316.80	316.80	未列入负面清单			14.17%
1541	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线主干66号变压器	315	52.83	117.09	117.09	未列入负面清单			9.47%
1542	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线三水支综合园区支变压器	100	20.84	69.16	69.16	未列入负面清单			26.66%
1543	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高西线GD60	10kVGD43高长线园区支线16左4左4号变压器	400	18.81	284.76	284.76	未列入负面清单			13.80%
1544	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	10kVZ51阜南线84右12号柱上变压器	100	76.12	13.88	13.88	未列入负面清单			5.05%
1545	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高园线GD56	10kV247东丰线35右19号(东丰线35右19台区)变压器	200	0.81	178.38	178.38	未列入负面清单			8.44%
1546	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高合线GD44	10kV251东丰线119左4号柱上变压器	400	0.12	359.52	359.52	未列入负面清单			-6.27%
1547	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高丰线GD42	10kV247东丰线77号柱上变压器	400	2.43	350.28	350.28	未列入负面清单			9.70%

1548	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高丰线GD42	东丰线62右5柱上变压器	200	0.12	179.76	179.76	未列入负面清单			52.64%
1549	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高丰线GD42	10kV247东丰线66右3号(82右3号)柱上变压器	400	2.83	348.68	348.68	未列入负面清单			-0.36%
1550	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高丰线GD42	10kV247东丰线78左3号柱上变压器	200	1.88	176.24	176.24	未列入负面清单			-5.52%
1551	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高园线GD56	10kV247东丰线35右12左3左1号(35右12左3左4)柱上变压器	200	0.24	179.52	179.52	未列入负面清单			70.32%
1552	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高园线GD56	东丰线35右23右1号变压器	200	70.46	39.08	39.08	未列入负面清单			4.48%
1553	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线68左1号柱上变压器	315	23.9	208.22	208.22	未列入负面清单			-9.59%
1554	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线59右3号柱上变压器	315	0.31	282.52	282.52	未列入负面清单			2.27%
1555	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线77右6左1号柱上变压器	315	14.98	236.31	236.31	未列入负面清单			-9.09%
1556	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线66右4左1号变压器	400	4.36	342.56	342.56	未列入负面清单			8.80%
1557	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线60号柱上变压器	160	0.4	143.36	143.36	未列入负面清单			3.85%
1558	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线51左10号柱上变压器	250	0.56	223.60	223.60	未列入负面清单			-6.01%
1559	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51新西线阜南支线66右6号(阜南线66右6号柱上变压器)柱上变压器	100	2	88.00	88.00	未列入负面清单			-15.44%
1560	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线55号柱上变压器	315	0.45	282.08	282.08	未列入负面清单			-3.15%
1561	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线77右7号柱上变压器	100	2.31	87.69	87.69	未列入负面清单			-2.90%
1562	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线36号柱上变压器	315	0.25	282.71	282.71	未列入负面清单			1.30%
1563	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线73左7号变压器	400	7.99	328.04	328.04	未列入负面清单			-0.82%
1564	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线51左10左2号柱上变压器	315	0.44	282.11	282.11	未列入负面清单			-4.10%
1565	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线38号柱上变压器	315	0.22	282.81	282.81	未列入负面清单			5.42%
1566	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	10kV1152红安线42右1右16柱上变压器	200	0.48	179.04	179.04	未列入负面清单			0.00%
1567	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	10kV1152红安线10左3号柱上变压器	200	0.83	178.34	178.34	未列入负面清单			12.29%
1568	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高硕线GD61	10kVGD43高长线长米分线10左1号变压器	100	0.29	89.71	89.71	未列入负面清单			74.33%
1569	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高硕线GD61	长哈达6分台区	100	0.47	89.53	89.53	未列入负面清单			4.59%
1570	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线46右3号柱上变压器	400	0.27	358.92	358.92	未列入负面清单			3.45%
1571	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10kV1444滨城线联汇支线1号柱上变压器	315	0.42	282.18	282.18	未列入负面清单			14.84%
1572	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线54右3号柱上变压器	400	0.27	358.92	358.92	未列入负面清单			1.20%
1573	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右19号柱上变压器	200	1.51	176.98	176.98	未列入负面清单			-36.80%
1574	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右7号柱上变压器	200	1.21	177.58	177.58	未列入负面清单			-8.48%
1575	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线4号柱上变压器1	400	0.21	359.16	359.16	未列入负面清单			1.70%
1576	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线62号变压器	400	7.99	328.04	328.04	未列入负面清单			-0.61%
1577	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红庆线1143	10kV1143红庆线主干46中5号(红庆线4号柱上变压器)柱上变压器	50	6.52	41.74	41.74	未列入负面清单			-3.62%
1578	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV1152红安线55右1号柱上变压器	100	1.83	88.17	88.17	未列入负面清单			-4.70%

1579	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV1152红安线52号柱上变压器	250	0.33	224.18	224.18	未列入负面清单			2.86%
1580	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线53左12号柱上变压器	100	0.67	89.33	89.33	未列入负面清单			24.55%
1581	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线70号柱上变压器	50	3.12	43.44	43.44	未列入负面清单			-9.29%
1582	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线7左25号变压器	200	26.97	126.06	126.06	未列入负面清单			-3.85%
1583	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	10kV1460滨安线33号柱上变压器	400	0.42	358.32	358.32	未列入负面清单			-0.81%
1584	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	10kV1460滨安线13号柱上变压器2	400	0.45	358.20	358.20	未列入负面清单			5.31%
1585	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线51右4号柱上变压器	100	1.65	88.35	88.35	未列入负面清单			3.71%
1586	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线62右4左1号柱上变压器	315	0.36	282.37	282.37	未列入负面清单			3.45%
1587	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线34右2号柱上变压器	315	0.25	282.71	282.71	未列入负面清单			-1.43%
1588	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线32左2号柱上变压器	400	0.4	358.40	358.40	未列入负面清单			-3.57%
1589	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线30左3号柱上变压器1	200	0.52	178.96	178.96	未列入负面清单			6.20%
1590	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线9左3号柱上变压器	200	0.79	178.42	178.42	未列入负面清单			-0.43%
1591	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线41右3号柱上变压器	160	0.39	143.38	143.38	未列入负面清单			5.48%
1592	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线14号柱上变压器	200	0.38	179.24	179.24	未列入负面清单			1.70%
1593	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线26右5号柱上变压器	400	0.46	358.16	358.16	未列入负面清单			-7.53%
1594	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	10kVZ51阜南线102左1右1柱上变压器	200	0.22	179.56	179.56	未列入负面清单			4.17%
1595	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线6右3号柱上变压器	400	9.88	320.48	320.48	未列入负面清单			2.86%
1596	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东立线245	10kV245东立线107右6号柱上变压器	100	0.36	89.64	89.64	未列入负面清单			48.85%
1597	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线51左16号柱上变压器	315	16.38	231.90	231.90	未列入负面清单			-8.23%
1598	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线27号柱上变压器	200	0.54	178.92	178.92	未列入负面清单			-1.34%
1599	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线62号柱上变压器	160	1.13	142.19	142.19	未列入负面清单			2.79%
1600	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高丰线GD42	10kV247东丰线77左5号柱上变压器西	200	2.11	175.78	175.78	未列入负面清单			4.86%
1601	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线12号柱上变压器	400	0.31	358.76	358.76	未列入负面清单			0.00%
1602	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线33号柱上变压器	400	0.38	358.48	358.48	未列入负面清单			-6.47%
1603	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线30左4右2号柱上变压器	400	0.26	358.96	358.96	未列入负面清单			3.57%
1604	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线前营子支线26右29号变压器	200	0.26	179.48	179.48	未列入负面清单			12.64%
1605	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线28号柱上变压器	400	1.13	355.48	355.48	未列入负面清单			-7.09%
1606	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线50号柱上柱上变压器1	250	0.63	223.43	223.43	未列入负面清单			-2.79%
1607	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线33号柱上变压器	400	0.25	359.00	359.00	未列入负面清单			2.53%
1608	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线6右2左3号柱上变压器(1)	315	18.7	224.60	224.60	未列入负面清单			3.42%
1609	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线54右8号柱上变压器	400	0.24	359.04	359.04	未列入负面清单			-1.43%

1610	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线25左2号柱上变压器	400	0.52	357.92	357.92	未列入负面清单			-3.43%
1611	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线10号柱上变压器	400	0.28	358.88	358.88	未列入负面清单			-5.27%
1612	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线前营子支线30左3号变压器	315	19.21	222.99	222.99	未列入负面清单			2.09%
1613	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV1152红安线48号柱上变压器	100	1.24	0.00	0.00	未列入负面清单			76.56%
1614	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高丰线GD42	10kV247东丰线62左1号柱上变压器	160	0.3	143.52	143.52	未列入负面清单			4.09%
1615	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线78号柱上变压器	100	0.43	89.57	89.57	未列入负面清单			7.31%
1616	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线77右4号柱上变压器	100	0.99	89.01	89.01	未列入负面清单			1.31%
1617	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线工业支线28右9号变压器	100	1.53	0.00	0.00	未列入负面清单			-5.85%
1618	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线那五支线28左9号变压器	200	14.26	151.48	151.48	未列入负面清单			9.25%
1619	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线32左6左4号变压器	50	37	26.50	26.50	未列入负面清单			-15.71%
1620	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高西线GD60	10kVGD43高长线园区支线46右1号变压器	315	0.29	282.59	282.59	未列入负面清单			75.79%
1621	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线18左1号柱上变压器	200	0.38	179.24	179.24	未列入负面清单			2.50%
1622	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV1152红安线49右2号柱上变压器	100	3.34	86.66	86.66	未列入负面清单			4.63%
1623	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线53左5左3号柱上变压器	100	1.49	88.51	88.51	未列入负面清单			-2.10%
1624	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV1152红安线58号柱上变压器	400	1.18	355.28	355.28	未列入负面清单			1.90%
1625	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线15左6左8号柱上变压器	100	13.09	76.91	76.91	未列入负面清单			-27.02%
1626	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线56号柱上变压器	100	0.58	89.42	89.42	未列入负面清单			16.04%
1627	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右20右2号柱上变压器	400	0.31	358.76	358.76	未列入负面清单			63.49%
1628	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线6右2号柱上变压器	100	0.74	89.26	89.26	未列入负面清单			-0.45%
1629	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线26左1号柱上变压器	160	0.65	142.96	142.96	未列入负面清单			14.50%
1630	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东立线245	10kV245东立线南山支线20号柱上变压器	200	0.12	179.76	179.76	未列入负面清单			17.45%
1631	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10kV1444滨城线12号柱上变压器	250	0.51	223.73	223.73	未列入负面清单			0.00%
1632	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10kV1444滨城线5号柱上变压器	200	2.91	174.18	174.18	未列入负面清单			-8.63%
1633	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	10kV1152红安线10左1号柱上变压器	315	17.11	229.60	229.60	未列入负面清单			5.55%
1634	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	10kV1152红安线42右2号柱上变压器	400	0.29	358.84	358.84	未列入负面清单			79.93%
1635	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线32号柱上变压器	50	38.45	25.78	25.78	未列入负面清单			-7.74%
1636	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线32左3号柱上变压器	315	0.34	282.43	282.43	未列入负面清单			1.09%
1637	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线9左5号柱上变压器	400	1	356.00	356.00	未列入负面清单			1.92%
1638	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线前营子支线12号变压器	200	0.95	178.10	178.10	未列入负面清单			-17.21%
1639	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线前营子支线13右11号变压器	200	0.26	179.48	179.48	未列入负面清单			-5.73%
1640	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线60号变压器	200	0.33	179.34	179.34	未列入负面清单			32.65%

1641	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线30号变压器	200	21.74	136.52	136.52	未列入负面清单			-8.46%
1642	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高合线GD44	10kV GD44高合线26左2号柱上变压器660511	100	0.39	89.61	89.61	未列入负面清单			8.24%
1643	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线工业支线21左10号变压器	200	13.7	152.60	152.60	未列入负面清单			8.13%
1644	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线13左1号柱上变压器	400	0.49	358.04	358.04	未列入负面清单			-4.45%
1645	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线47左2左5号柱上变压器	100	0.4	89.60	89.60	未列入负面清单			38.38%
1646	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线47右6左3号柱上变压器	400	1.8	352.80	352.80	未列入负面清单			-11.17%
1647	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线41右1号柱上变压器	200	1.59	176.82	176.82	未列入负面清单			-33.39%
1648	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红高线1144	10kV1144红高线34中5号柱上变压器	315	0.65	281.45	281.45	未列入负面清单			33.29%
1649	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线23左4号柱上变压器1	200	0.29	179.42	179.42	未列入负面清单			2.44%
1650	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线74左1号变压器	400	0.1	359.60	359.60	未列入负面清单			5.08%
1651	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线2右2号变压器	400	0.21	359.16	359.16	未列入负面清单			-5.12%
1652	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高硕线GD61	10kV高硕线68左6号(长哈达一台区)	200	0.63	178.74	178.74	未列入负面清单			6.69%
1653	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	10kV249东高线49右6号柱上变压器	50	1.28	44.36	44.36	未列入负面清单			4.57%
1654	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线22号柱上变压器	400	0.17	359.32	359.32	未列入负面清单			1.89%
1655	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10KV滨勿线20#柱上变压器	400	0.69	357.24	357.24	未列入负面清单			10.73%
1656	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线2右1号变压器	400	0.2	359.20	359.20	未列入负面清单			2.36%
1657	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线23左4号柱上变压器2	315	29.77	189.72	189.72	未列入负面清单			-14.14%
1658	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	10kV1152红东线20号柱上变压器	400	0.21	359.16	359.16	未列入负面清单			-1.64%
1659	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高硕线GD61	10kVGD43高长线长米分线29右6号变压器	200	31.27	117.46	117.46	未列入负面清单			15.01%
1660	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线96号变压器	200	0.42	179.16	179.16	未列入负面清单			-14.47%
1661	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高硕线GD61	10kVGD43高长线长米分线13左2号变压器	100	0.25	89.75	89.75	未列入负面清单			68.09%
1662	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高硕线GD61	10kVGD43高长线长米分线4号变压器	400	31.7	233.20	233.20	未列入负面清单			-28.24%
1663	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线111号变压器	200	0.36	179.28	179.28	未列入负面清单			-8.74%
1664	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高硕线GD61	10kVGD43高长线长米分线21右2号变压器	200	0.79	178.42	178.42	未列入负面清单			73.85%
1665	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线63号柱上变压器	400	0.23	359.08	359.08	未列入负面清单			1.41%
1666	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高硕线GD61	10kV高硕线68左12号(长哈达一台区分台)变压器	200	0.19	179.62	179.62	未列入负面清单			-6.84%
1667	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线35付1号柱上变压器	100	1.05	88.95	88.95	未列入负面清单			6.14%
1668	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	农业线76右16右3#	200	0.27	179.46	179.46	未列入负面清单			0.69%
1669	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高西线GD60	10kVGD43高长线园区支线27左5号变压器	100	39.09	50.91	50.91	未列入负面清单			-18.77%
1670	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	10kV249东高线13左3号柱上变压器	200	0.72	178.56	178.56	未列入负面清单			0.46%
1671	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10kV1444滨城线27号柱上变压器	250	19.66	175.85	175.85	未列入负面清单			1.64%

1672	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	10kV1460滨安线33左1变压器	400	0.16	359.36	359.36	未列入负面清单			3.15%
1673	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线54右5号柱上变压器	400	0.33	358.68	358.68	未列入负面清单			-9.70%
1674	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线17号柱上变压器1	400	0.37	358.52	358.52	未列入负面清单			-1.87%
1675	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线26号柱上变压器	400	0.2	359.20	359.20	未列入负面清单			-1.72%
1676	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线50号柱上变压器2	400	0.54	357.84	357.84	未列入负面清单			-2.60%
1677	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线19右15号变压器	400	30.15	239.40	239.40	未列入负面清单			4.71%
1678	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线24号柱上变压器	200	0.67	178.66	178.66	未列入负面清单			7.63%
1679	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右10号柱上变压器	400	0.28	358.88	358.88	未列入负面清单			0.00%
1680	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线主干35右4号(东红线35右4号柱上变压器)柱上变压器	160	1.11	142.22	142.22	未列入负面清单			-2.20%
1681	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线53右3号柱上变压器	100	2.42	87.58	87.58	未列入负面清单			-13.92%
1682	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10kV1444滨城线9号柱上变压器	250	0.77	223.08	223.08	未列入负面清单			3.09%
1683	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV1152红安线46号柱上变压器	200	0.69	178.62	178.62	未列入负面清单			-24.62%
1684	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV1152红安线55左1号柱上变压器	400	2.7	349.20	349.20	未列入负面清单			77.64%
1685	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10kV1444滨城线19号柱上变压器	315	37.3	166.01	166.01	未列入负面清单			10.10%
1686	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右13左2右1号柱上变压器	200	0.47	179.06	179.06	未列入负面清单			-1.46%
1687	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV1152红安线56号柱上变压器	200	0.42	179.16	179.16	未列入负面清单			3.68%
1688	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV1152红安线60号柱上变压器	315	0.09	283.22	283.22	未列入负面清单			0.00%
1689	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV1152红安线53号柱上变压器	200	0.46	179.08	179.08	未列入负面清单			2.92%
1690	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10kV1444滨城线联汇支线6右3号柱上变压器(2)	315	17.64	227.93	227.93	未列入负面清单			13.46%
1691	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10kV1444滨城线联汇支线6右3号柱上变压器(1)	250	0.21	224.48	224.48	未列入负面清单			24.09%
1692	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	10kV249东高线30右9号柱上变压器	160	0.1	143.84	143.84	未列入负面清单			55.44%
1693	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红庆线1143	10kV1144红高线红丰支线18左7号柱变压器	200	0.28	179.44	179.44	未列入负面清单			44.41%
1694	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	10kV249东高线60号柱上变压器	200	0.14	179.72	179.72	未列入负面清单			4.35%
1695	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线53左5左5号柱上变压器(2)	50	3.04	43.48	43.48	未列入负面清单			-4.16%
1696	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线53左6右5号柱上变压器	100	2.25	87.75	87.75	未列入负面清单			-7.33%
1697	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线53左6右1号柱上变压器	160	0.69	142.90	142.90	未列入负面清单			-0.77%
1698	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线61号柱上变压器	200	0.16	179.68	179.68	未列入负面清单			-7.17%
1699	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10kV1444滨城线8号柱上变压器	315	0.3	282.56	282.56	未列入负面清单			6.11%
1700	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	10kV249东高线45左5左1号柱上变压器	315	1.42	279.03	279.03	未列入负面清单			15.83%
1701	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线30左5号柱上变压器	400	0.32	358.72	358.72	未列入负面清单			0.00%
1702	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右1号柱上变压器	200	0.54	178.92	178.92	未列入负面清单			-0.63%

1703	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线64号柱上变压器	200	0.55	178.90	178.90	未列入负面清单			-6.14%
1704	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	10kV249东高线30右5号柱上变压器	30	2.84	26.15	26.15	未列入负面清单			-14.95%
1705	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线40右6号柱上变压器215399	400	0.24	359.04	359.04	未列入负面清单			-9.69%
1706	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线6右2左3号柱上变压器(2)	400	0.27	358.92	358.92	未列入负面清单			1.20%
1707	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线62中分3号柱上变压器	50	2.09	43.96	43.96	未列入负面清单			-4.15%
1708	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线29号柱上变压器	160	0.34	143.46	143.46	未列入负面清单			-14.47%
1709	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10kV1444滨城线31号柱上变压器	200	1.75	176.50	176.50	未列入负面清单			-0.99%
1710	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高丰线GD42	10kV247东丰线50号柱上变压器	400	0.16	359.36	359.36	未列入负面清单			7.17%
1711	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	10kV1460滨安线13号柱上柱上变压器1	200	0.38	179.24	179.24	未列入负面清单			-2.78%
1712	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线67右1号柱上变压器	50	1.65	44.18	44.18	未列入负面清单			87.61%
1713	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	10kV1460滨安线21右3号柱上变压器	400	0.32	358.72	358.72	未列入负面清单			0.00%
1714	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10kV1444滨城线15左1号柱上变压器197834	250	0.86	222.85	222.85	未列入负面清单			-3.80%
1715	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线15左6左2号柱上变压器	100	0.49	89.51	89.51	未列入负面清单			15.81%
1716	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV农业线塔子沟分线18左21(塔子沟十三台变压器)	200	0.39	179.22	179.22	未列入负面清单			2.27%
1717	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10kV1444滨城线17号柱上变压器	315	0.27	282.65	282.65	未列入负面清单			17.91%
1718	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线9左8号柱上变压器	200	0.17	179.66	179.66	未列入负面清单			66.79%
1719	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线9左13右4号柱上变压器	100	0.18	89.82	89.82	未列入负面清单			-6.27%
1720	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线15左11号柱上变压器	200	0.14	179.72	179.72	未列入负面清单			39.11%
1721	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV1152红安线49右3号柱上变压器	100	3.04	86.96	86.96	未列入负面清单			-8.49%
1722	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线19右1右3号柱上变压器	315	0.55	281.77	281.77	未列入负面清单			12.84%
1723	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	高长线26号(前营子南山方塘200万亩)变压器	100	0.38	89.62	89.62	未列入负面清单			79.00%
1724	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线34右4号柱上变压器	400	0.27	358.92	358.92	未列入负面清单			6.11%
1725	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	10kV1152红安线42右1右7左1柱上变压器	400	0.29	358.84	358.84	未列入负面清单			-3.71%
1726	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	10kV1152红安线31号柱上变压器	30	0.68	26.80	26.80	未列入负面清单			25.64%
1727	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	10kVZ51阜南线110号柱上变压器	160	1.44	141.70	141.70	未列入负面清单			25.62%
1728	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	10kV1152红东线44右2号柱上变压器	100	0.34	89.66	89.66	未列入负面清单			-12.31%
1729	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线51左10左1右1号柱上变压器	200	0.37	179.26	179.26	未列入负面清单			-0.92%
1730	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	10kV1152红东线44右3左4号柱上变压器	100	2.43	87.57	87.57	未列入负面清单			3.09%
1731	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	10kV1152红东线19右3号柱上变压器2	400	0.2	359.20	359.20	未列入负面清单			1.61%
1732	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线19左2号柱上变压器	160	1.64	141.38	141.38	未列入负面清单			-8.67%
1733	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红庆线1143	10kV1143红庆线6号柱上变压器	400	66.68	93.28	93.28	未列入负面清单			-3.36%

1734	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线51左2号柱上变压器	400	0.37	358.52	358.52	未列入负面清单			2.57%
1735	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	10kV1152红安线42右1右10柱上变压器	200	0.33	179.34	179.34	未列入负面清单			-2.11%
1736	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	10kV1152红安线10左5号柱上变压器	315	0.17	282.96	282.96	未列入负面清单			-23.31%
1737	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线15左4号柱上变压器	400	0.27	358.92	358.92	未列入负面清单			6.47%
1738	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线35号柱上变压器	315	27.58	196.62	196.62	未列入负面清单			-10.81%
1739	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线33右3号柱上变压器	250	0.64	223.40	223.40	未列入负面清单			0.00%
1740	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线23左6号柱上变压器	400	0.42	358.32	358.32	未列入负面清单			-6.27%
1741	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线26右10号柱上变压器	250	0.77	223.08	223.08	未列入负面清单			6.76%
1742	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线33右1号柱上变压器	315	0.44	282.11	282.11	未列入负面清单			8.74%
1743	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红高线1144	10kV1144红高线9左3号柱上变压器	400	0.09	359.64	359.64	未列入负面清单			75.41%
1744	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	10kVZ51阜南线84右11号柱上变压器	160	0.12	143.81	143.81	未列入负面清单			-10.06%
1745	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线52号柱上变压器	400	0.24	359.04	359.04	未列入负面清单			-1.43%
1746	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线53号柱上变压器	400	0.22	359.12	359.12	未列入负面清单			-1.56%
1747	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线25左1号柱上变压器	400	0.44	358.24	358.24	未列入负面清单			4.80%
1748	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线38左1号柱上变压器(2)	100	0.85	89.15	89.15	未列入负面清单			79.61%
1749	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线37号柱上变压器	400	0.33	358.68	358.68	未列入负面清单			0.99%
1750	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东立线245	10KV东立线40右2左2柱上变压器	100	0.01	89.99	89.99	未列入负面清单			100.00%
1751	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东煤线249	10kV253东煤线纪念馆分支10号柱上变压器	50	1.48	44.26	44.26	未列入负面清单			0.00%
1752	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东立线245	10kV244东立线68号柱上变压器	50	0.86	44.57	44.57	未列入负面清单			1.14%
1753	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东立线245	10kV244东立线14号柱上变压器	200	0.57	178.86	178.86	未列入负面清单			1.70%
1754	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东立线245	10kV244东立线5号柱上变压器	50	3	43.50	43.50	未列入负面清单			-6.55%
1755	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东立线245	10kV245东立线70左4号柱上变压器	200	0.67	178.66	178.66	未列入负面清单			-6.80%
1756	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东立线245	10kV244东立线41号柱上变压器	50	0.21	44.90	44.90	未列入负面清单			10.20%
1757	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线32左6左2号变压器	400	0.37	358.52	358.52	未列入负面清单			82.95%
1758	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线26右7左3号柱上变压器	100	2.43	87.57	87.57	未列入负面清单			-37.24%
1759	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线少龙沟支线34右3号变压器	200	22.63	134.74	134.74	未列入负面清单			-2.60%
1760	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线40右7号柱上变压器	200	0.27	179.46	179.46	未列入负面清单			-8.74%
1761	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	10kV1152红安线42右1右4号柱上变压器	400	0.26	358.96	358.96	未列入负面清单			-7.38%
1762	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线板厂支线41右4号变压器	200	0.25	179.50	179.50	未列入负面清单			82.50%
1763	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线46右1号柱上变压器	200	0.57	0.00	0.00	未列入负面清单			-3.11%
1764	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线板厂支线36右26号变压器	160	29.86	96.22	96.22	未列入负面清单			2.07%

1765	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线19右1右1号柱上变压器	400	0.58	357.68	357.68	未列入负面清单			-1.92%
1766	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线21号柱上变压器	400	0.44	358.24	358.24	未列入负面清单			0.00%
1767	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线19右1右2号柱上变压器	315	0.15	283.03	283.03	未列入负面清单			5.90%
1768	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	10kV1460滨安线31号变压器	400	0.24	359.04	359.04	未列入负面清单			8.36%
1769	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线26右3号变压器	400	0.21	359.16	359.16	未列入负面清单			6.82%
1770	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线71号变压器	200	0.47	179.06	179.06	未列入负面清单			18.87%
1771	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线78右4号变压器	200	22.49	135.02	135.02	未列入负面清单			8.99%
1772	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线前营子支线1号变压器	200	0.53	178.94	178.94	未列入负面清单			-17.11%
1773	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线30左1号柱上变压器	400	0.24	359.04	359.04	未列入负面清单			2.63%
1774	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线29右2号柱上变压器	315	0.48	281.99	281.99	未列入负面清单			-0.70%
1775	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线34右5号柱上变压器	400	0.47	358.12	358.12	未列入负面清单			5.12%
1776	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	17付1	500	10.31	398.45	398.45	未列入负面清单			-7.98%
1777	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线51左2左2号柱上变压器	100	0.56	89.44	89.44	未列入负面清单			51.41%
1778	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线106号柱上变压器	50	3.4	43.30	43.30	未列入负面清单			13.15%
1779	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	东安线113号变压器	400	0.2	359.20	359.20	未列入负面清单			8.37%
1780	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线30左7号变压器	400	0.23	359.08	359.08	未列入负面清单			-9.17%
1781	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线15左2号柱上变压器209998	400	0.47	358.12	358.12	未列入负面清单			9.74%
1782	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线4号柱上变压器	200	0.48	179.04	179.04	未列入负面清单			-14.47%
1783	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线59右2号柱上变压器	400	0.25	359.00	359.00	未列入负面清单			82.59%
1784	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右13号柱上变压器	400	0.33	358.68	358.68	未列入负面清单			1.05%
1785	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线60号柱上变压器	400	0.23	359.08	359.08	未列入负面清单			-1.49%
1786	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线40号柱上变压器	200	0.83	178.34	178.34	未列入负面清单			58.27%
1787	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线50号柱上变压器	200	0.61	178.78	178.78	未列入负面清单			-6.14%
1788	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右20号柱上变压器	400	0.27	358.92	358.92	未列入负面清单			-1.27%
1789	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线54右2号柱上变压器	400	0.35	358.60	358.60	未列入负面清单			-3.03%
1790	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线40右4右7号柱上变压器	400	1.35	354.60	354.60	未列入负面清单			-2.06%
1791	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线59右8号柱上变压器	200	0.55	178.90	178.90	未列入负面清单			-3.93%
1792	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线47号柱上变压器	50	1.82	44.09	44.09	未列入负面清单			-8.62%
1793	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线40右4右1号柱上变压器	200	0.27	179.46	179.46	未列入负面清单			0.00%
1794	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线59右5号柱上变压器	250	0.3	224.25	224.25	未列入负面清单			-2.33%
1795	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右2号柱上变压器	400	0.24	359.04	359.04	未列入负面清单			3.85%

1796	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	10kV1152红安线37号柱上变压器	315	24.49	206.36	206.36	未列入负面清单			-6.37%
1797	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线124号变压器	50	18.26	35.87	35.87	未列入负面清单			19.03%
1798	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东煤线249	10kV253东煤线纪念馆分支23左1号柱上变压器	50	0.29	44.86	44.86	未列入负面清单			-1.18%
1799	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线54右10号变压器	400	31.63	233.48	233.48	未列入负面清单			11.19%
1800	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线前营子支线26右2号变压器	200	0.44	179.12	179.12	未列入负面清单			74.72%
1801	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线54右4号柱上变压器	30	0.84	26.75	26.75	未列入负面清单			17.76%
1802	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右8右1号柱上变压器	100	1.39	88.61	88.61	未列入负面清单			4.18%
1803	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线46右2号柱上变压器	200	0.54	178.92	178.92	未列入负面清单			-1.92%
1804	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右9号柱上变压器	100	1.17	88.83	88.83	未列入负面清单			1.11%
1805	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右3号柱上变压器	400	0.38	358.48	358.48	未列入负面清单			-0.89%
1806	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线59右6号柱上变压器	250	0.41	223.98	223.98	未列入负面清单			-2.57%
1807	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线131左1号变压器	200	42.97	94.06	94.06	未列入负面清单			-18.94%
1808	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线11左1号变压器	400	17.05	291.80	291.80	未列入负面清单			-3.50%
1809	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线28号柱上变压器	50	2.78	43.61	43.61	未列入负面清单			24.50%
1810	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线42右2号柱上变压器	160	1.24	142.02	142.02	未列入负面清单			-5.70%
1811	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线42右3号柱上变压器	250	1.15	222.13	222.13	未列入负面清单			23.21%
1812	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线那五支线39左4号变压器	100	26.22	63.78	63.78	未列入负面清单			10.14%
1813	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线塔子沟支线58号变压器	100	26.47	63.53	63.53	未列入负面清单			5.51%
1814	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线76右17号变压器	30	13.85	22.85	22.85	未列入负面清单			-0.72%
1815	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高西线GD60	10kVGD43高长线园区支线16左11号变压器	200	2.82	174.36	174.36	未列入负面清单			32.30%
1816	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线65左1左2号变压器	200	33.47	113.06	113.06	未列入负面清单			-6.82%
1817	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线塔子沟支线22左2号变压器	200	0.47	179.06	179.06	未列入负面清单			-11.40%
1818	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线135右12右3号变压器	100	32.9	57.10	57.10	未列入负面清单			8.73%
1819	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线塔子沟支线26号变压器	160	12.48	124.03	124.03	未列入负面清单			-18.50%
1820	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线7左8号变压器	315	0.97	280.44	280.44	未列入负面清单			-81.71%
1821	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线工业支线52号变压器	200	0.68	178.64	178.64	未列入负面清单			-7.33%
1822	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高硕线GD61	10kVGD43高长线长米分线39右2号变压器	200	0.98	178.04	178.04	未列入负面清单			19.52%
1823	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线那五支线26号变压器	200	0.32	179.36	179.36	未列入负面清单			-5.27%
1824	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线135右5号变压器	200	0.73	178.54	178.54	未列入负面清单			-15.00%
1825	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线73右2号变压器	100	0.71	89.29	89.29	未列入负面清单			75.01%
1826	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	10kV1460滨安线30号柱上变压器	400	0.19	359.24	359.24	未列入负面清单			0.00%

1827	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	10kV1460滨安线15号柱上变压器	400	0.37	358.52	358.52	未列入负面清单			4.14%
1828	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	10kV1460滨安线10号柱上变压器	315	0.36	282.37	282.37	未列入负面清单			1.79%
1829	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线59右7号柱上变压器	250	0.31	224.23	224.23	未列入负面清单			1.05%
1830	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线59右9号柱上变压器	200	0.7	178.60	178.60	未列入负面清单			14.75%
1831	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东立线245	百大矿业	200	24.02	131.96	131.96	未列入负面清单			4.38%
1832	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV农业线127左3右1号(大巴沟养殖场2台200万亩)变压器	100	0	90.00	90.00	未列入负面清单			100.00%
1833	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线19右9右8号变压器	200	0.95	178.10	178.10	未列入负面清单			-62.84%
1834	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线那五支线32号变压器	200	14.64	150.72	150.72	未列入负面清单			18.70%
1835	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线塔子沟支线3号变压器	200	0.56	178.88	178.88	未列入负面清单			-12.82%
1836	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线前营子支线41右2号变压器	200	0.27	179.46	179.46	未列入负面清单			-4.00%
1837	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东丰线251	10kV247东丰线85右1号柱上变压器	50	4.15	42.93	42.93	未列入负面清单			-0.98%
1838	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线34号柱上变压器	400	0.22	359.12	359.12	未列入负面清单			2.86%
1839	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线15左4右3号柱上变压器	100	0.2	89.80	89.80	未列入负面清单			9.52%
1840	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线21号柱上变压器	315	0.46	282.05	282.05	未列入负面清单			-39.35%
1841	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线19中1号柱上变压器	200	0.49	179.02	179.02	未列入负面清单			0.67%
1842	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线4号柱上变压器2	400	0.22	359.12	359.12	未列入负面清单			-5.01%
1843	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线8右6号柱上变压器	400	0.06	359.76	359.76	未列入负面清单			22.72%
1844	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线45号柱上变压器	400	0.34	358.64	358.64	未列入负面清单			2.78%
1845	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红高线1144	10kV1144红高线55左2号柱上变压器	50	2.08	43.96	43.96	未列入负面清单			62.18%
1846	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	农业线塔子沟分线8号(大巴沟养殖场200万亩)变压器	100	0.26	89.74	89.74	未列入负面清单			81.16%
1847	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线板厂支线39左2号变压器	400	0.85	356.60	356.60	未列入负面清单			76.70%
1848	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线板厂支线39左1号变压器	400	5.85	336.60	336.60	未列入负面清单			10.90%
1849	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线12号变压器	400	29.41	0.00	0.00	未列入负面清单			-8.76%
1850	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线23左1左1号(红树线23左1左1号柱上变压器)柱上变压器	400	0.23	359.08	359.08	未列入负面清单			8.48%
1851	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线26右7左4号(红树线26右7左4号柱上变压器)柱上变压器	400	0.16	359.36	359.36	未列入负面清单			22.97%
1852	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	10kV1152红安线28右8左1柱上变压器	400	0.4	0.00	0.00	未列入负面清单			17.02%
1853	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线2左1号柱上变压器2	400	0.25	359.00	359.00	未列入负面清单			-1.37%
1854	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线6左1号柱上变压器2	400	0.5	358.00	358.00	未列入负面清单			-4.32%
1855	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线30号柱上变压器	200	0.67	178.66	178.66	未列入负面清单			0.55%
1856	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线9左16号柱上变压器	315	41.34	153.28	153.28	未列入负面清单			4.65%
1857	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线17号柱上变压器	400	0.46	358.16	358.16	未列入负面清单			-3.08%

1858	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线56号柱上变压器	400	0.29	358.84	358.84	未列入负面清单			-3.71%
1859	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右11右1号柱上变压器	200	0.1	179.80	179.80	未列入负面清单			12.64%
1860	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线那五支线83号变压器	200	0.38	179.24	179.24	未列入负面清单			69.80%
1861	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线32左17号变压器	160	20.36	111.42	111.42	未列入负面清单			-1.73%
1862	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线工业支线37号变压器	200	0.36	179.28	179.28	未列入负面清单			15.18%
1863	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线那五支线64左6号变压器	200	0.18	179.64	179.64	未列入负面清单			3.45%
1864	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线工业支线20号变压器	200	12.89	154.22	154.22	未列入负面清单			9.15%
1865	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线塔子沟支线73号变压器	100	0.76	89.24	89.24	未列入负面清单			61.86%
1866	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线那五支线50右12号变压器	200	0.49	179.02	179.02	未列入负面清单			3.78%
1867	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线7左14右3号变压器	200	32.86	114.28	114.28	未列入负面清单			8.83%
1868	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线那五支线89号变压器	100	1.01	88.99	88.99	未列入负面清单			3.39%
1869	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线那五支线50左16号变压器	100	1.1	88.90	88.90	未列入负面清单			10.61%
1870	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线40号变压器	200	1.23	177.54	177.54	未列入负面清单			-7.50%
1871	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线53右1号变压器	200	0.66	178.68	178.68	未列入负面清单			-2.11%
1872	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线8右5号柱上变压器	400	23.72	265.12	265.12	未列入负面清单			33.52%
1873	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线8右2号柱上变压器	400	0.54	357.84	357.84	未列入负面清单			4.35%
1874	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线11号柱上变压器	400	0.38	358.48	358.48	未列入负面清单			2.50%
1875	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线16号柱上变压器	315	46.09	138.32	138.32	未列入负面清单			4.78%
1876	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线14号柱上变压器	100	1.04	88.96	88.96	未列入负面清单			-11.51%
1877	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线5号柱上变压器2	400	0.23	359.08	359.08	未列入负面清单			-6.58%
1878	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线5号柱上变压器1	400	0.35	358.60	358.60	未列入负面清单			-7.17%
1879	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	10kV1460滨安线22左3号柱上变压器	200	0.34	179.32	179.32	未列入负面清单			-1.00%
1880	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线44右4号变压器	50	0.72	44.64	44.64	未列入负面清单			10.67%
1881	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV农业线塔子沟分线96号（塔子沟十五台区）	100	0.38	89.62	89.62	未列入负面清单			-2.53%
1882	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	10kV1460滨安线21右1号柱上变压器	400	0.27	358.92	358.92	未列入负面清单			-5.49%
1883	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线38左1号柱上变压器（1）	315	12.6	243.81	243.81	未列入负面清单			7.89%
1884	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线15号柱上变压器	200	0.97	178.06	178.06	未列入负面清单			-5.33%
1885	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线26右6号变压器	400	0.17	359.32	359.32	未列入负面清单			-2.87%
1886	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红高线1144	10kV1144红高线56右1号柱上变压器	100	0.1	89.90	89.90	未列入负面清单			10.61%
1887	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线26右7左1号柱上变压器	315	0.63	281.52	281.52	未列入负面清单			74.90%
1888	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线46号柱上变压器	100	3.51	86.49	86.49	未列入负面清单			7.04%

1889	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红高线1144	10kV1144红高线36号柱上变压器	400	43.98	184.08	184.08	未列入负面清单			-4.54%
1890	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红高线1144	10kV1144红高线红丰支线2号柱上变压器	400	15.24	299.04	299.04	未列入负面清单			-8.57%
1891	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线15付1号柱上变压器	200	0.41	179.18	179.18	未列入负面清单			-3.57%
1892	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右13左4号柱上变压器	200	0.93	178.14	178.14	未列入负面清单			-11.55%
1893	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线26号变压器	200	9.24	161.52	161.52	未列入负面清单			3.21%
1894	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线28号柱上变压器	400	0.74	357.04	357.04	未列入负面清单			81.16%
1895	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	10kV1152红东线19右3号柱上变压器1	200	0.41	179.18	179.18	未列入负面清单			-3.48%
1896	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线2左1号柱上变压器1	400	0.24	359.04	359.04	未列入负面清单			-4.55%
1897	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线2右4号变压器2	400	0.26	358.96	358.96	未列入负面清单			-0.88%
1898	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线8左1号柱上变压器	200	1.13	177.74	177.74	未列入负面清单			-0.90%
1899	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线13左1右5号柱上变压器	400	0.35	358.60	358.60	未列入负面清单			0.99%
1900	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线6左1号柱上变压器1	400	0.38	0.00	0.00	未列入负面清单			-4.81%
1901	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红高线1144	10kV1144红高线43右1号柱上变压器	50	0.96	44.52	44.52	未列入负面清单			7.93%
1902	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红高线1144	10kV1144红高线45右6号(红高线45右6号柱上变压器)柱上变压器	50	1.58	44.21	44.21	未列入负面清单			-1.97%
1903	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线2左3号柱上变压器	400	0.23	359.08	359.08	未列入负面清单			-8.51%
1904	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红高线1144	10kV1144红高线62左2号变压器	200	0	180.00	180.00	未列入负面清单			-8.44%
1905	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线36号变压器	400	0.28	358.88	358.88	未列入负面清单			-9.40%
1906	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	10kV249东高线电台支线47号柱上变压器	315	0.48	281.99	281.99	未列入负面清单			71.95%
1907	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	10kV249东高线58号柱上变压器	160	0.2	143.68	143.68	未列入负面清单			-1.72%
1908	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高西线GD60	10kVGD43高长线园区支线78号变压器	200	22.58	134.84	134.84	未列入负面清单			5.53%
1909	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	10kV249东高线45左3右1号(红东线34右11左3右1)柱上变压器	100	1.39	88.61	88.61	未列入负面清单			-0.73%
1910	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线49右8号柱上变压器	50	1.63	44.19	44.19	未列入负面清单			-0.13%
1911	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线43号柱上变压器	315	54.97	110.34	110.34	未列入负面清单			-31.74%
1912	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高西线GD60	10kVGD43高长线园区支线66右1号变压器	250	0.16	224.60	224.60	未列入负面清单			4.09%
1913	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线53左2号柱上变压器	100	0.43	89.57	89.57	未列入负面清单			-2.44%
1914	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线51左1号柱上变压器	400	0.29	358.84	358.84	未列入负面清单			3.34%
1915	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线31号柱上变压器	400	0.14	359.44	359.44	未列入负面清单			6.27%
1916	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线15左2右1号柱上变压器	400	0.84	356.64	356.64	未列入负面清单			-9.91%
1917	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线2右4号变压器1	400	0.2	359.20	359.20	未列入负面清单			0.94%
1918	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线8右3号柱上变压器	200	0.4	179.20	179.20	未列入负面清单			-5.57%
1919	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东立线245	10kV245东立线120号柱上变压器	200	1.48	177.04	177.04	未列入负面清单			-1.15%

1920	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	10kVZ51阜南线80右23号柱上变压器	160	1.76	141.18	141.18	未列入负面清单		2.79%
1921	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右13左2号柱上变压器	200	0.45	179.10	179.10	未列入负面清单		-0.75%
1922	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线塔子沟支线9号变压器	200	0.6	178.80	178.80	未列入负面清单		-4.22%
1923	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线工业支线28右11号变压器	200	15.23	149.54	149.54	未列入负面清单		-2.48%
1924	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	10kV东高线45左8左2号变压器	200	0.23	179.54	179.54	未列入负面清单		-6.23%
1925	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	农业线少龙沟分线17左8左6号(大巴沟村东万林200万亩)变压器	200	0.9	178.20	178.20	未列入负面清单		68.21%
1926	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线9左2号柱上变压器	200	3.07	173.86	173.86	未列入负面清单		1.98%
1927	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线140号变压器	315	0.32	282.49	282.49	未列入负面清单		85.38%
1928	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线塔子沟支线36号变压器	200	0.96	178.08	178.08	未列入负面清单		69.19%
1929	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线53左6右2号柱上变压器	160	1.95	140.88	140.88	未列入负面清单		-4.07%
1930	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红庆线1143	10kV1143红庆线主干46右5号(红庆线46右5号柱上变压器)柱上变压器	100	3.14	86.86	86.86	未列入负面清单		-18.02%
1931	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线57右1号柱上变压器	50	0.24	44.88	44.88	未列入负面清单		8.24%
1932	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线90右2号变压器	200	0.87	178.26	178.26	未列入负面清单		49.00%
1933	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新六线Z49	10kV新六线19右1#变压器	100	63.76	26.24	26.24	未列入负面清单		-3.24%
1934	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新六线Z49	10kV新六线40#变压器	100	45.88	44.12	44.12	未列入负面清单		-6.39%
1935	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线62右6#变压器	100	38.74	51.26	51.26	未列入负面清单		5.77%
1936	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新六线Z49	10kV新六线57#变压器	100	73.27	16.73	16.73	未列入负面清单		9.35%
1937	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新宅线Z43	10kV新宅线23#变压器	100	52.16	37.84	37.84	未列入负面清单		5.07%
1938	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新宅线Z43	10kVZ43新宅线5左4号柱上变压器1	50	0.35	44.83	44.83	未列入负面清单		9.99%
1939	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线62右1#变压器	315	18.68	224.66	224.66	未列入负面清单		-6.33%
1940	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线19#变压器	400	0.18	359.28	359.28	未列入负面清单		2.88%
1941	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新六线Z49	10kV新六线9#变压器(右)	200	0.24	179.52	179.52	未列入负面清单		6.55%
1942	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线五高支14左3#变压器	200	0.36	179.28	179.28	未列入负面清单		-4.21%
1943	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线五高支42右1#变压器	200	19.13	141.74	141.74	未列入负面清单		6.32%
1944	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线34右5号变压器	315	8.91	255.43	255.43	未列入负面清单		0.18%
1945	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新六线Z49	10kV新六线43左1#变压器	200	23.72	132.56	132.56	未列入负面清单		6.64%
1946	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新六线Z49	10KV新六线56#变压器(左)	200	1.03	177.94	177.94	未列入负面清单		-7.80%
1947	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	10kV新北线30右12右5左2左1变压器	200	2.42	175.16	175.16	未列入负面清单		-3.94%
1948	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线32#变压器	50	0.58	44.71	44.71	未列入负面清单		-7.98%
1949	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新六线Z49	10kV新六线27右3#变压器	100	20.93	69.07	69.07	未列入负面清单		4.14%
1950	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线109#变压器	315	0.42	282.18	282.18	未列入负面清单		-2.19%

1951	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线126右2#变压器	100	23.7	66.30	66.30	未列入负面清单			1.65%
1952	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线36右3#变压器(左)	400	30.53	237.88	237.88	未列入负面清单			-5.49%
1953	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线34右3号变压器	250	17.47	181.33	181.33	未列入负面清单			0.57%
1954	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线45右12左6左6付1变压器	400	26.21	255.16	255.16	未列入负面清单			-3.02%
1955	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线金三队分26左6#变压器	200	81.97	16.06	16.06	未列入负面清单			-5.05%
1956	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线59#变压器	200	31.26	117.48	117.48	未列入负面清单			-0.37%
1957	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线23右7#变压器	250	47.18	0.00	0.00	未列入负面清单			4.14%
1958	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线27左4号变压器	200	54.9	70.20	70.20	未列入负面清单			-5.75%
1959	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线27左18号变压器	250	1.31	221.73	221.73	未列入负面清单			-2.83%
1960	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线29号变压器	400	37	212.00	212.00	未列入负面清单			8.79%
1961	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线36右6右2左1#变压器	100	67.05	22.95	22.95	未列入负面清单			-1.77%
1962	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线57#变压器(右)	200	30.63	118.74	118.74	未列入负面清单			-2.88%
1963	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线55右8右2#变压器	250	44	115.00	115.00	未列入负面清单			-6.27%
1964	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线23右4号变压器	400	0.04	359.84	359.84	未列入负面清单			-0.22%
1965	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴家线XH46	10kV兴家线87#柱上变压器	50	1.38	44.31	44.31	未列入负面清单			6.31%
1966	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴园线XH43	10kV兴园线31#变压器	315	1.02	280.29	280.29	未列入负面清单			7.06%
1967	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线11右1号变压器	100	1.03	88.97	88.97	未列入负面清单			-6.66%
1968	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线4左6号柱上变压器	100	39.86	50.14	50.14	未列入负面清单			0.63%
1969	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线198左9#变压器	50	1.92	44.04	44.04	未列入负面清单			4.45%
1970	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海线35左4左1号变压器	100	0.64	89.36	89.36	未列入负面清单			7.23%
1971	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新六线Z49	10kV新六线6#变压器(右)	200	0.47	179.06	179.06	未列入负面清单			-8.77%
1972	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线4右2#变压器	200	1.05	177.90	177.90	未列入负面清单			-1.79%
1973	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线162左10#变压器	100	0.58	89.42	89.42	未列入负面清单			3.17%
1974	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线35左13号变压器	200	1.28	177.44	177.44	未列入负面清单			-1.95%
1975	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	海新线刨花支线65左18左15号柱上变压器	200	0.63	178.74	178.74	未列入负面清单			2.50%
1976	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼支线安置分18#变压器	400	1.27	354.92	354.92	未列入负面清单			0.89%
1977	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	10kV新北线12右10变压器	100	1.04	88.96	88.96	未列入负面清单			-9.02%
1978	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线34号变压器	400	1.97	352.12	352.12	未列入负面清单			7.43%
1979	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴五线XH41	10kV348长南线283右8号变压器	315	10.49	250.46	250.46	未列入负面清单			-0.68%
1980	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线金三队分18#变压器	100	0.9	89.10	89.10	未列入负面清单			0.12%
1981	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线金三队分26左11#变压器	250	0.64	223.40	223.40	未列入负面清单			4.34%

1982	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线海州营子分线18左5#变压器	400	22.77	268.92	268.92	未列入负面清单			-5.07%
1983	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线23右10#变压器	400	35.11	219.56	219.56	未列入负面清单			-0.41%
1984	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线135右5#变压器	200	35.41	109.18	109.18	未列入负面清单			7.06%
1985	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线7右4#变压器	200	0.62	178.76	178.76	未列入负面清单			8.41%
1986	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线27#变压器	315	0.3	282.56	282.56	未列入负面清单			6.52%
1987	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线55#变压器	315	1.07	280.13	280.13	未列入负面清单			2.40%
1988	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线17右3右1#变压器	400	0.2	359.20	359.20	未列入负面清单			8.06%
1989	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线305右12左22左8#变压器	100	0.27	89.73	89.73	未列入负面清单			3.46%
1990	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线80#变压器	200	8.6	162.80	162.80	未列入负面清单			2.54%
1991	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线赵台支104#变压器	20	3.5	17.30	17.30	未列入负面清单			7.11%
1992	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线赵台支65右24#变压器	100	0.57	89.43	89.43	未列入负面清单			-3.75%
1993	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线202#变压器	50	0.76	44.62	44.62	未列入负面清单			-4.49%
1994	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线赵台支9右5#变压器	100	0.28	89.72	89.72	未列入负面清单			0.33%
1995	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线19右3#变压器	200	0.29	179.42	179.42	未列入负面清单			-1.33%
1996	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线阿金歹分线13左3#变压器	200	1.78	176.44	176.44	未列入负面清单			9.92%
1997	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线阿金歹分线27#变压器	200	0.5	179.00	179.00	未列入负面清单			5.99%
1998	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线36右9#变压器	200	0.53	178.94	178.94	未列入负面清单			-0.86%
1999	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线135右17#变压器	200	0.59	178.82	178.82	未列入负面清单			8.81%
2000	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线48左3#变压器	50	25.27	32.37	32.37	未列入负面清单			0.79%
2001	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴家线XH46	10kV兴家线85#柱上变压器	100	1.98	88.02	88.02	未列入负面清单			4.42%
2002	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线安置分26#变压器	200	21.93	136.14	136.14	未列入负面清单			5.02%
2003	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线赵台支34左13左1#变压器	200	37.24	105.52	105.52	未列入负面清单			4.07%
2004	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线五高支105#变压器	100	0.34	89.66	89.66	未列入负面清单			7.45%
2005	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线62右8#变压器	400	44.72	181.12	181.12	未列入负面清单			-8.11%
2006	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线5右5#变压器	200	0.57	178.86	178.86	未列入负面清单			-2.57%
2007	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线316左8#变压器	200	32.25	115.50	115.50	未列入负面清单			2.49%
2008	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线305右12左16#变压器	200	14.45	151.10	151.10	未列入负面清单			-0.22%
2009	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线305右32#变压器	100	2.48	87.52	87.52	未列入负面清单			-4.12%
2010	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线34#变压器	250	6.47	208.83	208.83	未列入负面清单			6.99%
2011	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线34左7右1#变压器	250	0.7	223.25	223.25	未列入负面清单			1.57%
2012	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线40右6左5右1#变压器	50	52.72	18.64	18.64	未列入负面清单			9.64%

2013	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	6kV兴露线XH54	6kVD73东源线9号柱上变压器	50	1.94	44.03	44.03	未列入负面清单			-22.71%
2014	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	10kV新北线12右10单相变压器	30	0.35	26.90	26.90	未列入负面清单			8.61%
2015	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	10kV新北线11右2变压器	100	0.3	89.70	89.70	未列入负面清单			1.85%
2016	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	10kV新北线30右19变压器	200	0.3	179.40	179.40	未列入负面清单			-8.44%
2017	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线55右12#变压器	250	0	225.00	225.00	未列入负面清单			0.30%
2018	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线55右2#变压器	400	1.03	355.88	355.88	未列入负面清单			-1.21%
2019	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线32#变压器	400	1.12	355.52	355.52	未列入负面清单			3.77%
2020	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线25左1#变压器	50	19.19	35.41	35.41	未列入负面清单			-7.82%
2021	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线31#变压器	50	0.51	44.75	44.75	未列入负面清单			-7.14%
2022	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新宅线Z43	10kV新宅线20#变压器	400	0.76	356.96	356.96	未列入负面清单			6.52%
2023	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新宅线Z43	10kVZ43新宅线主干16号柱上变压器	100	0.75	89.25	89.25	未列入负面清单			-25.44%
2024	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	6kV兴沙线XH53线	6kVD78东民线884左2号柱上变压器	100	8.28	81.72	81.72	未列入负面清单			-51.35%
2025	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	10kV新北线12右6左9变压器	315	9.69	252.98	252.98	未列入负面清单			2.15%
2026	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	10kV新北线12右6左3变压器	250	17.77	180.58	180.58	未列入负面清单			2.18%
2027	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kVGD43高长线32右7号变压器	30	58.66	9.40	9.40	未列入负面清单			-16.02%
2028	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线78#变压器	200	18.53	142.94	142.94	未列入负面清单			-3.57%
2029	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线38#变压器	200	1.1	177.80	177.80	未列入负面清单			1.57%
2030	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线11右7右9号变压器	315	0.83	280.89	280.89	未列入负面清单			-9.75%
2031	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线305右12左9#变压器	200	19.24	141.52	141.52	未列入负面清单			-2.55%
2032	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴家线XH46	10kV兴家线125#柱上变压器	100	1.47	88.53	88.53	未列入负面清单			5.76%
2033	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴家线XH46	10kV兴家线123右3#柱上变压器	50	1.23	44.39	44.39	未列入负面清单			-6.57%
2034	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	10kV新北线30右16变压器	400	0.7	357.20	357.20	未列入负面清单			8.77%
2035	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线171#变压器	200	58.87	62.26	62.26	未列入负面清单			2.60%
2036	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线305右21左6#变压器	315	20.57	218.70	218.70	未列入负面清单			-2.94%
2037	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线143#变压器	200	27.69	124.62	124.62	未列入负面清单			4.59%
2038	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线234#变压器	250	41.35	121.63	121.63	未列入负面清单			-9.14%
2039	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线89#变压器	315	0.16	283.00	283.00	未列入负面清单			-9.57%
2040	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线五高支52#变压器	100	0.23	89.77	89.77	未列入负面清单			-0.74%
2041	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线42#变压器	400	76.12	55.52	55.52	未列入负面清单			4.84%
2042	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线73左3#变压器	200	70.46	39.08	39.08	未列入负面清单			-1.37%
2043	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线50#变压器	400	38.45	206.20	206.20	未列入负面清单			4.90%

2044	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线28#变压器	400	0.27	358.92	358.92	未列入负面清单			-7.31%
2045	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线76右2#变压器	400	10.31	318.76	318.76	未列入负面清单			5.56%
2046	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线赵台支35左1#变压器	200	24.02	131.96	131.96	未列入负面清单			4.75%
2047	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线赵台支65右4#变压器	100	41.34	48.66	48.66	未列入负面清单			7.59%
2048	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线29#变压器	400	63.76	104.96	104.96	未列入负面清单			-7.98%
2049	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线赵台支34左28右23#变压器	100	45.88	44.12	44.12	未列入负面清单			4.86%
2050	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线287#变压器	200	38.74	102.52	102.52	未列入负面清单			-7.29%
2051	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线185#变压器	200	73.27	33.46	33.46	未列入负面清单			-8.55%
2052	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线64#变压器	100	52.16	37.84	37.84	未列入负面清单			5.61%
2053	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线4右6号变压器	200	18.68	142.64	142.64	未列入负面清单			3.59%
2054	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线35左4左5#变压器	100	0.18	89.82	89.82	未列入负面清单			-8.81%
2055	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴园线XH43	10kV兴园线41#变压器	200	0.24	179.52	179.52	未列入负面清单			-7.80%
2056	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线31右7#变压器	400	0.36	358.56	358.56	未列入负面清单			6.70%
2057	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴家线XH46	10kV兴家线119右1#变压器	200	19.13	141.74	141.74	未列入负面清单			-3.49%
2058	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线35左4右1#变压器	400	8.91	324.36	324.36	未列入负面清单			2.48%
2059	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线31右16#变压器	400	23.72	265.12	265.12	未列入负面清单			5.96%
2060	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线24#变压器	315	1.03	280.26	280.26	未列入负面清单			6.00%
2061	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线31右6左9#变压器	315	2.42	275.88	275.88	未列入负面清单			-0.44%
2062	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线赵台支34左28右7#变压器	200	0.58	178.84	178.84	未列入负面清单			7.49%
2063	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线五高支14左1#变压器	200	20.93	138.14	138.14	未列入负面清单			1.72%
2064	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线238右27#变压器	200	0.42	179.16	179.16	未列入负面清单			4.37%
2065	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线67右2#变压器	200	23.7	132.60	132.60	未列入负面清单			-1.52%
2066	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线36右10#变压器	200	30.53	118.94	118.94	未列入负面清单			6.53%
2067	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线阿金歹分线23#变压器	315	17.47	228.47	228.47	未列入负面清单			-4.71%
2068	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼支线安置分22#变压器	400	26.21	255.16	255.16	未列入负面清单			-5.92%
2069	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线阿金歹分线17右6右3#变压器	160	81.97	12.85	12.85	未列入负面清单			-7.54%
2070	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线5右9#变压器	200	31.26	117.48	117.48	未列入负面清单			-0.89%
2071	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线25左9右1#变压器	100	47.18	42.82	42.82	未列入负面清单			3.49%
2072	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线15左10#变压器	400	54.9	140.40	140.40	未列入负面清单			-3.59%
2073	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线65#变压器	20	1.31	17.74	17.74	未列入负面清单			-2.13%
2074	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线35左12#变压器	200	37	106.00	106.00	未列入负面清单			7.67%

2075	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线27右6号变压器	200	67.05	45.90	45.90	未列入负面清单			-8.07%
2076	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线赵台支84#变压器	200	30.63	118.74	118.74	未列入负面清单			8.42%
2077	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴园线XH43	10kV兴园线71右1#变压器	200	44	0.00	0.00	未列入负面清单			5.79%
2078	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线赵台支54右4#变压器	200	0.04	179.92	179.92	未列入负面清单			9.72%
2079	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴查线XH42	10kV兴查线15右3#变压器	200	1.02	177.96	177.96	未列入负面清单			-6.50%
2080	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴园线XH43	10kV兴园线69左5#变压器	200	1.03	177.94	177.94	未列入负面清单			1.54%
2081	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴园线XH43	10kV兴园线71左3#变压器	250	39.86	125.35	125.35	未列入负面清单			-1.54%
2082	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线135右9#变压器	200	1.92	176.16	176.16	未列入负面清单			-6.19%
2083	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线135右11#变压器	250	0.64	223.40	223.40	未列入负面清单			1.17%
2084	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线五高支7#变压器	315	0.47	282.02	282.02	未列入负面清单			-7.94%
2085	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线54#变压器	200	1.05	177.90	177.90	未列入负面清单			-8.89%
2086	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线海州营子分线22#变压器	315	0.58	281.67	281.67	未列入负面清单			3.18%
2087	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV766海新线19号变压器	250	1.75	220.63	220.63	未列入负面清单			-6.96%
2088	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线27左9右5号变压器	200	1.09	177.82	177.82	未列入负面清单			-19.42%
2089	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线海州营子分线20左11#变压器	200	1.28	177.44	177.44	未列入负面清单			-0.96%
2090	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线99#变压器	200	0.63	178.74	178.74	未列入负面清单			1.87%
2091	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线37右5#变压器	200	1.27	177.46	177.46	未列入负面清单			-1.37%
2092	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线135右2#变压器	160	1.04	142.34	142.34	未列入负面清单			8.57%
2093	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线65左6#变压器	50	1.97	44.02	44.02	未列入负面清单			2.65%
2094	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线44右2#变压器（右）	200	0.9	178.20	178.20	未列入负面清单			-4.83%
2095	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线五高支96右4#变压器	100	0.64	89.36	89.36	未列入负面清单			-0.61%
2096	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线五高支29#变压器	200	22.77	134.46	134.46	未列入负面清单			5.28%
2097	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线11右10号变压器	100	35.11	54.89	54.89	未列入负面清单			3.39%
2098	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线8左5号变压器	100	35.41	54.59	54.59	未列入负面清单			-6.58%
2099	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线45右12左6左3变压器	400	0.62	357.52	357.52	未列入负面清单			5.32%
2100	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线40右14左7#变压器	315	0.3	282.56	282.56	未列入负面清单			-1.19%
2101	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV347刨花线72左16左1号柱上变压器	50	3.44	43.28	43.28	未列入负面清单			7.88%
2102	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线67#变压器	100	1.07	88.93	88.93	未列入负面清单			-7.81%
2103	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线238右9#变压器	200	0.2	179.60	179.60	未列入负面清单			3.99%
2104	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新西线68右14左23左5#变压器	200	0.27	179.46	179.46	未列入负面清单			-2.14%
2105	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线27左7号变压器	100	8.6	81.40	81.40	未列入负面清单			-1.09%

2106	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海线线35左13左5号变压器	200	3.5	173.00	173.00	未列入负面清单			3.61%
2107	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV347刨花线72左35右2号柱上变压器	50	5.04	42.48	42.48	未列入负面清单			40.18%
2108	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV347刨花线72左22左3号柱上变压器	315	98.6	-27.09	-27.09	2025.01	是	2025.6	3.65%
2109	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	海新线37右5号柱上变压器	400	0.57	357.72	357.72	未列入负面清单			4.18%
2110	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线27右2号变压器	400	0.76	356.96	356.96	未列入负面清单			-0.25%
2111	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线27左12左6左1号变压器	500	97.4	-37.00	-37.00	2025.01	是	2025.4	5.19%
2112	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV347刨花线73左2号柱上变压器	200	0.04	179.92	179.92	未列入负面清单			0.00%
2113	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	10kV新北线11右6左6变压器	315	0.28	282.62	282.62	未列入负面清单			-1.47%
2114	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	高硕线GD61	10kV高硕线108#变压器	30	0.29	26.91	26.91	未列入负面清单			-3.34%
2115	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	6kV兴露线XH54	6kVD73东源线26号柱上变压器	50	0.6	44.70	44.70	未列入负面清单			9.14%
2116	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴五线XH41	蔡恒养殖场	100	1.78	88.22	88.22	未列入负面清单			-7.41%
2117	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴五线XH41	10kV348长南线299右9号变压器	100	0.51	89.49	89.49	未列入负面清单			-1.68%
2118	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	6kV兴沙线XH53线	6kVD78东民线120号柱上变压器	100	1.13	88.87	88.87	未列入负面清单			-0.57%
2119	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴家线XH46	兴家线116左2号变压器	100	0.87	89.13	89.13	未列入负面清单			7.87%
2120	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线金三分队26左4右6#变压器	100	0.5	89.50	89.50	未列入负面清单			9.54%
2121	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线海州营子分线16右21#变压器	400	0.53	357.88	357.88	未列入负面清单			4.29%
2122	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线海州营子分线16右17左14#变压器	315	0.59	281.64	281.64	未列入负面清单			9.18%
2123	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴查线XH42	10kV兴查线15右9#变压器	200	25.27	129.46	129.46	未列入负面清单			7.41%
2124	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线23#变压器	200	21.93	136.14	136.14	未列入负面清单			6.67%
2125	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线35左8#变压器	250	37.24	131.90	131.90	未列入负面清单			-0.22%
2126	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线44右3#变压器	200	0.34	179.32	179.32	未列入负面清单			8.50%
2127	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线74右5#变压器	200	44.72	90.56	90.56	未列入负面清单			-6.99%
2128	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线27左12左13号变压器	200	0.57	178.86	178.86	未列入负面清单			8.88%
2129	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线40右13#变压器	50	32.25	28.88	28.88	未列入负面清单			6.81%
2130	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	6kV兴露线XH54	东源线主干105号柱上变压器	200	0.25	179.50	179.50	未列入负面清单			-2.82%
2131	国网阜新新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10kVYVL62玉京线62左分13号变压器	50	60.94	14.53	14.53	未列入负面清单			2.72%
2132	国网阜新新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线玉泉龙东2分支线11号变压器	80	14.45	60.44	60.44	未列入负面清单			9.11%
2133	国网阜新新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线拉它营子西台支线2号变压器	50	87.01	1.50	1.50	未列入负面清单			-3.71%
2134	国网阜新新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线老爷庙分支1号变压器	50	44.65	22.68	22.68	未列入负面清单			2.31%
2135	国网阜新新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线十二台二队分歧3号变压器	250	31.33	146.68	146.68	未列入负面清单			-2.56%
2136	国网阜新新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线横道子分歧1号变压器	200	49.35	81.30	81.30	未列入负面清单			21.78%

2137	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线河南分支18+1号变压器	50	2.48	43.76	43.76	未列入负面清单			-9.51%
2138	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	前平安地北台分台3号变压器	200	6.47	167.06	167.06	未列入负面清单			4.27%
2139	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV五新线头等七队分支线2号变压器	100	2.51	87.49	87.49	未列入负面清单			65.96%
2140	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线平安地九队分支线3号变压器	200	76.39	27.22	27.22	未列入负面清单			-5.17%
2141	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线毛岭沟分歧136号变压器	200	13.67	152.66	152.66	未列入负面清单			-2.00%
2142	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线上石场分支1号变压器	200	23.2	133.60	133.60	未列入负面清单			-11.89%
2143	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线北沟分歧4号变压器	30	57.74	9.68	9.68	未列入负面清单			-6.74%
2144	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线南甸子分歧15号变压器	100	73	17.00	17.00	未列入负面清单			3.09%
2145	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线冷汤沟东分支3号变压器	100	84.28	0.00	0.00	未列入负面清单			1.05%
2146	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线大金沟四队分歧13号变压器	200	87.21	5.58	5.58	未列入负面清单			-4.65%
2147	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线潘义分支6号变压器	200	104.07	-28.14	-28.14	未列入负面清单			-2.37%
2148	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线苗长田支线15号变压器	200	214.98	-249.96	-249.96	未列入负面清单			-9.83%
2149	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线毛岭沟分歧172号变压器	10	152.75	-6.28	-6.28	未列入负面清单			-27.75%
2150	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线西沟分歧21号变压器	200	46.72	86.56	86.56	未列入负面清单			25.26%
2151	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线关山沟分歧31号变压器	100	32.97	57.03	57.03	未列入负面清单			-5.94%
2152	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV紫水线金友才支线14#变压器	5	71.65	0.92	0.92	未列入负面清单			12.09%
2153	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线西沟分歧10号变压器	30	74.17	4.75	4.75	未列入负面清单			2.22%
2154	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线满井四队线7号变压器	50	76.35	6.83	6.83	未列入负面清单			-9.91%
2155	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线梅四支线4号变压器	100	42.85	47.15	47.15	未列入负面清单			35.50%
2156	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV十老线蒙族街北台分支线1号变压器	200	0.7	0.00	0.00	未列入负面清单			4.89%
2157	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线后台子支线12号变压器	200	81.29	17.42	17.42	未列入负面清单			17.30%
2158	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	蒙族街台	200	100.58	-21.16	-21.16	未列入负面清单			-4.67%
2159	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线西四队支线5号变压器	200	71.34	37.32	37.32	未列入负面清单			11.64%
2160	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线梅五队支线3号变压器	200	67.16	45.68	45.68	未列入负面清单			-13.97%
2161	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大工线4242	10kV4242大工线粮库线8号变压器	30	40.87	14.74	14.74	未列入负面清单			12.80%
2162	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大工线4242	10kV4242大工线四广线1号变压器	400	159.83	-279.32	-279.32	未列入负面清单			-3.66%
2163	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大工线4242	10kV4242大工线西主线69号变压器	50	26.98	31.51	31.51	未列入负面清单			37.03%
2164	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大工线4242	10kV4242大工线棉花线2号变压器	30	61.97	8.41	8.41	未列入负面清单			25.07%
2165	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大工线4242	10kV4242大工线西主线86号变压器	200	19.16	141.68	141.68	未列入负面清单			34.54%
2166	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大工线4242	10kV4242大工线中学线7号变压器	200	75.95	0.00	0.00	未列入负面清单			31.84%
2167	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大工线4242	10kV4242大工线西主线14号变压器	30	24.59	19.62	19.62	未列入负面清单			-3.98%

2168	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线主干135+1号变压器	200	52.72	74.56	74.56	未列入负面清单			-2.03%
2169	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线三人家支线11号变压器	200	0.35	179.30	179.30	未列入负面清单			5.57%
2170	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线供销分支7号变压器	200	0.3	179.40	179.40	未列入负面清单			5.66%
2171	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线杨家节水一台线25号变压器	100	4.34	85.66	85.66	未列入负面清单			-2.35%
2172	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线兴太分歧02#分支线2号变压器	200	20.84	138.32	138.32	未列入负面清单			-13.27%
2173	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线艾友线19号变压器	100	11.42	78.58	78.58	未列入负面清单			-17.65%
2174	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线干沟子五队分支线5号变压器	100	24.73	65.27	65.27	未列入负面清单			18.66%
2175	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线艾友养牛小区分支线5号变压器	200	64.97	50.06	50.06	未列入负面清单			12.81%
2176	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄三队分支12号变压器	100	20.63	69.37	69.37	未列入负面清单			-3.79%
2177	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线周土分歧8号变压器	100	90.93	-0.93	-0.93	未列入负面清单			-4.54%
2178	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线老干部分支线6号变压器	30	22.77	20.17	20.17	未列入负面清单			15.94%
2179	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线周土分歧24号变压器	100	14.39	75.61	75.61	未列入负面清单			-4.42%
2180	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线周土分歧54号变压器	80	1.17	71.06	71.06	未列入负面清单			78.02%
2181	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄加油站分支23号变压器	200	48.35	83.30	83.30	未列入负面清单			15.95%
2182	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线满堂红分支线8号变压器	50	4.55	42.73	42.73	未列入负面清单			33.37%
2183	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线干沟子二队分支线6号变压器	160	0	144.00	144.00	未列入负面清单			100.00%
2184	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄三队分支6号变压器	100	84.14	5.86	5.86	未列入负面清单			-2.40%
2185	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线周家街分歧34号变压器	80	71.14	15.09	15.09	未列入负面清单			14.46%
2186	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线艾友十一队南台分支线5号变压器	50	16.01	37.00	37.00	未列入负面清单			5.05%
2187	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄四队线8号变压器	100	67.41	22.59	22.59	未列入负面清单			4.52%
2188	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线艾友线2号变压器	200	36.8	106.40	106.40	未列入负面清单			-15.01%
2189	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线艾友八九队分支线1号变压器	80	17.61	57.91	57.91	未列入负面清单			2.59%
2190	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线周家街五队分支线1号变压器	80	71.15	15.08	15.08	未列入负面清单			4.82%
2191	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线周土分歧41号变压器	100	37.07	52.93	52.93	未列入负面清单			24.17%
2192	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线敬老院台支线2号变压器	50	35.92	27.04	27.04	未列入负面清单			-22.03%
2193	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄节水灌溉一台分支4号变压器	100	37.11	52.89	52.89	未列入负面清单			-21.29%
2194	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄四队分支8号变压器	80	5.16	67.87	67.87	未列入负面清单			-13.71%
2195	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线张凤鸣支线30号变压器	50	0.3	44.85	44.85	未列入负面清单			0.81%
2196	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线艾友村支线15号变压器	100	36.4	53.60	53.60	未列入负面清单			-68.34%
2197	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线老干部分支线10号变压器	30	21.03	0.00	0.00	未列入负面清单			41.83%
2198	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄四队分支36号变压器	80	68.38	17.30	17.30	未列入负面清单			-19.18%

2199	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线艾友前住宅台分支线6号变压器	50	9.47	40.27	40.27	未列入负面清单			33.53%
2200	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线干沟子四六队线10号变压器	200	72.2	35.60	35.60	未列入负面清单			-11.28%
2201	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线主干75号变压器	315	50.02	125.94	125.94	未列入负面清单			-1.67%
2202	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄暖棚线5号变压器	100	11.18	78.82	78.82	未列入负面清单			11.22%
2203	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线自然屯四五队分支线7号变压器	160	34.17	89.33	89.33	未列入负面清单			-20.89%
2204	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄村分支线3号变压器	400	80.11	39.56	39.56	未列入负面清单			14.34%
2205	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线北河套分支26号变压器	30	2.19	26.34	26.34	未列入负面清单			8.86%
2206	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄四队分支24号变压器	50	46.63	21.69	21.69	未列入负面清单			-5.39%
2207	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线固本汽车站支线4号变压器	400	0	360.00	360.00	未列入负面清单			-2.14%
2208	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线塔山支线22号变压器	100	36.78	53.22	53.22	未列入负面清单			15.73%
2209	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干137号变压器	200	67.66	44.68	44.68	未列入负面清单			20.15%
2210	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线宫家之勾支线17号变压器	50	24.55	32.73	32.73	未列入负面清单			-0.48%
2211	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线供销社分线1号变压器	160	61.34	45.86	45.86	未列入负面清单			-19.48%
2212	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线下弯子支线1号变压器	50	83.09	3.46	3.46	未列入负面清单			2.80%
2213	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线岗岗七队线1号变压器	200	4.14	171.72	171.72	未列入负面清单			38.34%
2214	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线南荒五六队支线4号变压器	315	22.03	214.11	214.11	未列入负面清单			-8.73%
2215	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线棉伊线11号变压器	400	4.38	342.48	342.48	未列入负面清单			26.89%
2216	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线东五七队线10号变压器	30	76.28	4.12	4.12	未列入负面清单			-2.86%
2217	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV943麦王线八家子北分台支线1号变压器	100	1.03	88.97	88.97	未列入负面清单			8.31%
2218	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线务碱分歧60号变压器	80	63.88	20.90	20.90	未列入负面清单			-4.67%
2219	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线务广线76号变压器	200	0.39	179.22	179.22	未列入负面清单			83.60%
2220	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线碱锅三队南分支线11号变压器	400	50.3	158.80	158.80	未列入负面清单			24.74%
2221	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线务广线120号变压器	400	56.57	133.72	133.72	未列入负面清单			-0.43%
2222	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线工商所分歧12号变压器	200	1.12	177.76	177.76	未列入负面清单			3.86%
2223	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线王四分歧39号变压器	200	8.82	162.36	162.36	未列入负面清单			49.19%
2224	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线小新邱分歧10号变压器	400	54.51	141.96	141.96	未列入负面清单			-0.53%
2225	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线广富分歧41号变压器	200	22.27	135.46	135.46	未列入负面清单			-7.39%
2226	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线土白分歧27号变压器	200	60.44	59.12	59.12	未列入负面清单			-0.20%
2227	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线衙门分歧28号变压器	200	53.78	72.44	72.44	未列入负面清单			-11.69%
2228	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线西扎兰四队线3号变压器	80	1.88	70.50	70.50	未列入负面清单			73.70%
2229	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线双平线65号变压器	50	32.62	28.69	28.69	未列入负面清单			13.65%

2230	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线林厂线4号变压器	80	49.65	32.28	32.28	未列入负面清单			-2.15%
2231	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线南梁村线5号变压器	200	6.79	166.42	166.42	未列入负面清单			30.74%
2232	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线西扎兰三队线2号变压器	400	3.29	346.84	346.84	未列入负面清单			59.05%
2233	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线平顶线4号变压器	200	5.74	168.52	168.52	未列入负面清单			21.88%
2234	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线火药库线4号变压器	200	0.33	179.34	179.34	未列入负面清单			75.67%
2235	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线双平线118号变压器	100	14.71	75.29	75.29	未列入负面清单			37.70%
2236	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线南梁六七队分台支线1号变压器	200	18.53	142.94	142.94	未列入负面清单			-12.03%
2237	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线邮局支线6号变压器	200	26.17	127.66	127.66	未列入负面清单			-39.21%
2238	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线棉伊线44号变压器	100	7.84	82.16	82.16	未列入负面清单			58.33%
2239	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线棉伊线14号变压器	200	87.69	4.62	4.62	未列入负面清单			8.95%
2240	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线民族线14号变压器	50	0.58	44.71	44.71	未列入负面清单			70.55%
2241	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线下巴台六队线4号变压器	50	1.88	44.06	44.06	未列入负面清单			64.50%
2242	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV5545张东线东梁小学支线1号柱上-变压器605233	100	57.45	32.55	32.55	未列入负面清单			-0.03%
2243	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线南梁村三队分台线1号变压器	200	34.16	111.68	111.68	未列入负面清单			-25.43%
2244	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线岗岗八队线1号变压器	50	21.22	34.39	34.39	未列入负面清单			27.88%
2245	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线棉伊线27号变压器	100	10.06	79.94	79.94	未列入负面清单			15.66%
2246	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线岗岗五队线6号变压器	30	61.33	8.60	8.60	未列入负面清单			-3.55%
2247	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线南荒村支线7号变压器	30	68.63	6.41	6.41	未列入负面清单			-4.77%
2248	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线西五一三四队线15号变压器	200	31.38	117.24	117.24	未列入负面清单			-8.76%
2249	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线棉伊南梁线21号变压器	200	10.02	159.96	159.96	未列入负面清单			50.36%
2250	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线棉伊线19号变压器	160	83.05	11.12	11.12	未列入负面清单			15.93%
2251	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线棉伊南梁线9号变压器	50	23.61	33.20	33.20	未列入负面清单			25.26%
2252	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线东梁三队线11号变压器	200	28.66	122.68	122.68	未列入负面清单			15.50%
2253	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线棉伊线79号变压器	100	52.39	37.61	37.61	未列入负面清单			12.29%
2254	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线南梁八队线3号变压器	200	0.75	178.50	178.50	未列入负面清单			81.81%
2255	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线双山四队线2号变压器	100	35.95	54.05	54.05	未列入负面清单			-25.08%
2256	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线岗岗九队线2号变压器	400	125.2	-140.80	-140.80	2025.01	是	2025.4	23.55%
2257	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线棉伊南梁线74号变压器	400	17.91	288.36	288.36	未列入负面清单			-5.81%
2258	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线下西线61号变压器	200	20.06	139.88	139.88	未列入负面清单			41.08%
2259	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线平顶六七队分支线3号变压器	200	2.31	175.38	175.38	未列入负面清单			20.91%
2260	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线西五一三四队线22号变压器	80	52.11	30.31	30.31	未列入负面清单			5.98%

2261	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线南荒三队线4号变压器	200	38.25	103.50	103.50	未列入负面清单			28.71%
2262	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线转角六队线2号变压器	315	13.43	241.20	241.20	未列入负面清单			4.81%
2263	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线双山二队线1号变压器	50	28.03	30.99	30.99	未列入负面清单			16.73%
2264	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线辽宁田园线6号变压器	80	38.42	41.26	41.26	未列入负面清单			6.16%
2265	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线棉伊南梁线29号变压器	80	70.57	15.54	15.54	未列入负面清单			-7.20%
2266	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线棉伊南梁线53号变压器	200	80.71	18.58	18.58	未列入负面清单			-11.25%
2267	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线东五一分歧17号变压器	160	49.75	64.40	64.40	未列入负面清单			-15.74%
2268	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线双平线13号变压器	100	57.58	32.42	32.42	未列入负面清单			-12.00%
2269	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线主干38号变压器	50	15.09	37.46	37.46	未列入负面清单			32.59%
2270	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线林场支线9号变压器	200	65.01	49.98	49.98	未列入负面清单			-4.29%
2271	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线白玉都暖棚1号分支线1号变压器	50	64.45	12.78	12.78	未列入负面清单			1.17%
2272	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线赵大板二队分线1号变压器	100	58.11	31.89	31.89	未列入负面清单			22.75%
2273	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线巨力克原台支线6号变压器	400	7.98	328.08	328.08	未列入负面清单			63.64%
2274	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线张把他沟支线20号变压器	30	3.03	26.09	26.09	未列入负面清单			70.56%
2275	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线主干69号变压器	100	60.43	29.57	29.57	未列入负面清单			-12.65%
2276	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线赵大板五队分台分支6号变压器	50	28.1	30.95	30.95	未列入负面清单			29.43%
2277	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线张把他沟支线11号变压器	50	0.67	44.67	44.67	未列入负面清单			-4.93%
2278	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线付家沟分歧14#14号变压器	200	91.79	-3.58	-3.58	未列入负面清单			1.06%
2279	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线白玉都木器支线1号变压器	50	68.75	10.63	10.63	未列入负面清单			-18.97%
2280	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线主干49号变压器	200	15.38	0.00	0.00	未列入负面清单			16.75%
2281	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线赵大板六队分支线6号变压器	50	73.76	8.12	8.12	未列入负面清单			7.21%
2282	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线平安地村养殖厂支线1号变压器	20	0.58	17.88	17.88	未列入负面清单			-28.71%
2283	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线阜新蒙古族自治县农博士果蔬种植专业合作社变压器	200	19.19	141.62	141.62	未列入负面清单			5.56%
2284	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线童显成分歧4付1号变压器	30	44.06	13.78	13.78	未列入负面清单			-18.63%
2285	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线白玉都沟里原台支线10号变压器	20	4.34	17.13	17.13	未列入负面清单			69.37%
2286	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线平安地北沟分歧11号变压器	20	78.87	2.23	2.23	未列入负面清单			1.08%
2287	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线东汪四分歧40号变压器	100	19.2	70.80	70.80	未列入负面清单			4.26%
2288	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线砚台山支线16号变压器	50	10.56	39.72	39.72	未列入负面清单			-4.59%
2289	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线种禽支线16号变压器	20	141.78	-10.36	-10.36	未列入负面清单			-12.36%
2290	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线崔贵支线23号变压器	5	78.74	0.56	0.56	未列入负面清单			13.81%
2291	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线主干113号变压器	50	30.37	29.82	29.82	未列入负面清单			3.26%

2292	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线后勿兰支线11号变压器	30	54.78	10.57	10.57	未列入负面清单			-3.72%
2293	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线前勿兰分歧13号变压器	200	17.32	0.00	0.00	未列入负面清单			-1.12%
2294	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线张把他沟支线15号变压器	50	29.21	30.40	30.40	未列入负面清单			7.06%
2295	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线吐木哈达支线5号变压器	100	39.8	50.20	50.20	未列入负面清单			-2.68%
2296	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线赵大板村支线4号变压器	400	91.7	-6.80	-6.80	未列入负面清单			-12.47%
2297	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线前勿兰分歧17号变压器	50	21.11	34.45	34.45	未列入负面清单			4.81%
2298	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线东汪四分歧13号变压器	100	44.33	45.67	45.67	未列入负面清单			-11.28%
2299	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线苗家沟分歧24号变压器	100	31.84	58.16	58.16	未列入负面清单			40.22%
2300	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线小苗家沟支线10号变压器	30	55.56	10.33	10.33	未列入负面清单			3.01%
2301	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线白玉都分歧12号变压器	30	13.13	23.06	23.06	未列入负面清单			33.90%
2302	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线平安地分歧109号变压器	50	13.83	38.09	38.09	未列入负面清单			36.72%
2303	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线白玉都分歧9号变压器	50	40.1	24.95	24.95	未列入负面清单			17.57%
2304	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线赵大板二队分支线3号变压器	100	73.88	16.12	16.12	未列入负面清单			-4.58%
2305	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线童显成支线18号变压器	50	18.53	35.74	35.74	未列入负面清单			14.68%
2306	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV他北线张把式沟分台支线2号变压器	50	3.16	43.42	43.42	未列入负面清单			-1.22%
2307	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线小苗家暖棚支线09号变压器	30	25.14	19.46	19.46	未列入负面清单			1.54%
2308	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线童显成支线37号变压器	50	26.42	31.79	31.79	未列入负面清单			7.43%
2309	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线白玉都分歧17号变压器	50	9.48	40.26	40.26	未列入负面清单			42.97%
2310	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线平水分歧43号变压器	100	105.53	-15.53	-15.53	未列入负面清单			-9.73%
2311	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线张把他沟支线5号变压器	50	34.36	27.82	27.82	未列入负面清单			7.38%
2312	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线苗家沟分歧38号变压器	200	31.43	117.14	117.14	未列入负面清单			37.87%
2313	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线赵大板二队南道边台分支线4号变压器	50	35.73	27.14	27.14	未列入负面清单			13.90%
2314	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线赵大板一队线2号变压器	100	50.42	39.58	39.58	未列入负面清单			16.19%
2315	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线梅力支线6号变压器	400	50.1	159.60	159.60	未列入负面清单			8.59%
2316	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线同意分歧38号变压器	200	70.85	38.30	38.30	未列入负面清单			-8.00%
2317	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线富水支27号变压器	160	82.22	12.45	12.45	未列入负面清单			-14.16%
2318	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线土地营子分歧4号变压器	200	91.78	0.00	0.00	未列入负面清单			-7.74%
2319	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线小梅力分歧13号变压器	400	61.44	0.00	0.00	未列入负面清单			5.26%
2320	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线黑帝庙支线12号变压器	30	0.51	26.85	26.85	未列入负面清单			-9.73%
2321	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线桃园支线1号变压器	20	47.05	8.59	8.59	未列入负面清单			4.62%
2322	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线提水支线19+1号变压器	200	0.76	178.48	178.48	未列入负面清单			6.16%

2323	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线王四村支线3号变压器	50	111.76	-10.88	-10.88	未列入负面清单			-6.39%
2324	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线黑帝庙村支线2号变压器	50	42.83	23.59	23.59	未列入负面清单			-3.10%
2325	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线阳高屯小东街支线5号变压器	200	29.08	121.84	121.84	未列入负面清单			-13.25%
2326	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线安其营子支线6号变压器	200	35.43	109.14	109.14	未列入负面清单			28.85%
2327	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线哈四宝村分歧4号变压器	200	90.89	-1.78	-1.78	未列入负面清单			-1.38%
2328	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线韩两分歧11号变压器	400	96.35	-25.40	-25.40	未列入负面清单			-2.88%
2329	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线东北四分台支线2号变压器	100	31.89	0.00	0.00	未列入负面清单			71.20%
2330	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线同意分歧20号变压器	200	9.69	160.62	160.62	未列入负面清单			-8.57%
2331	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线桃园支线50号变压器	100	17.77	72.23	72.23	未列入负面清单			-6.79%
2332	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线六家子支线2号变压器	200	47.51	84.98	84.98	未列入负面清单			10.96%
2333	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线阳高屯三分歧3号变压器	200	21.66	136.68	136.68	未列入负面清单			-4.43%
2334	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线鲁家荒分歧53号变压器	100	7.61	82.39	82.39	未列入负面清单			-4.39%
2335	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线梅力电井分歧5号变压器	200	3.38	173.24	173.24	未列入负面清单			66.23%
2336	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线衙门村分歧1号变压器	200	66.62	46.76	46.76	未列入负面清单			8.89%
2337	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线鲁家荒大棚分歧1号变压器	200	11.04	157.92	157.92	未列入负面清单			-10.92%
2338	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线小东街分台支线1号变压器	200	58.31	63.38	63.38	未列入负面清单			11.93%
2339	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线同意分歧48号变压器	50	62.93	13.54	13.54	未列入负面清单			1.16%
2340	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线四厂荒支线4号变压器	200	65.96	48.08	48.08	未列入负面清单			-14.86%
2341	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV大富线红章冷棚分歧17号变压器	200	0.25	179.50	179.50	未列入负面清单			-49.38%
2342	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线王四村支线1+1号变压器	200	0.42	0.00	0.00	未列入负面清单			75.34%
2343	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线土白分歧2号变压器	50	83.1	0.00	0.00	未列入负面清单			-2.97%
2344	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线南洼子分歧6号变压器	30	83.54	1.94	1.94	未列入负面清单			4.74%
2345	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线鲁家荒分歧26号变压器	160	44.34	73.06	73.06	未列入负面清单			-15.01%
2346	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线上营子分歧6号变压器	200	21.8	136.40	136.40	未列入负面清单			-2.61%
2347	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线供销社支线1号变压器	100	66.23	23.77	23.77	未列入负面清单			-3.46%
2348	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线王四树莓分歧11+1号变压器	200	18.53	142.94	142.94	未列入负面清单			-8.40%
2349	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线提水支线25号变压器	100	47.96	42.04	42.04	未列入负面清单			2.27%
2350	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线提水支线21号变压器	200	1.1	177.80	177.80	未列入负面清单			-8.00%
2351	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线哈四宝西分歧4号变压器	50	50.17	19.92	19.92	未列入负面清单			-6.37%
2352	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线喇嘛营子村支线7号变压器	400	98.78	-35.12	-35.12	未列入负面清单			-4.06%
2353	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线梅力暖棚支线4号变压器	30	14.3	22.71	22.71	未列入负面清单			14.04%

2354	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线鲁家荒分歧2号变压器	100	0	90.00	90.00	未列入负面清单			100.00%
2355	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线阳高屯八队大棚支线9号变压器	20	39.93	10.01	10.01	未列入负面清单			9.67%
2356	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线周家荒分歧6号变压器	200	27.03	125.94	125.94	未列入负面清单			-15.33%
2357	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线供销社分线5号变压器	160	66.8	37.12	37.12	未列入负面清单			-19.84%
2358	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线鲁家荒东分歧8号变压器	30	45.1	13.47	13.47	未列入负面清单			2.06%
2359	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线鲁家荒机井2台分支线5号变压器	100	5.54	84.46	84.46	未列入负面清单			57.62%
2360	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线两家子大棚支线2号变压器	200	77.73	24.54	24.54	未列入负面清单			0.50%
2361	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线富水支99号变压器	50	58.68	15.66	15.66	未列入负面清单			6.37%
2362	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线富荣镇村分线3号变压器	200	1.89	176.22	176.22	未列入负面清单			63.57%
2363	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线广富分歧33号变压器	200	16.27	147.46	147.46	未列入负面清单			50.06%
2364	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线宝石店南台支线3号变压器	100	22.52	67.48	67.48	未列入负面清单			6.74%
2365	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线红章分歧20号变压器	200	76.01	27.98	27.98	未列入负面清单			-2.92%
2366	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线主干313号变压器	200	31.97	116.06	116.06	未列入负面清单			-16.21%
2367	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线马吉沟新建分歧3号变压器	400	66.06	95.76	95.76	未列入负面清单			6.93%
2368	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线两家子分歧7号变压器	100	21.99	68.01	68.01	未列入负面清单			7.02%
2369	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线马吉沟四队冷棚支线4号变压器	30	37.38	15.79	15.79	未列入负面清单			26.49%
2370	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线鲁家荒分歧25号变压器	100	0.4	89.60	89.60	未列入负面清单			78.25%
2371	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线广富冷棚分线16号变压器	200	96.3	-12.60	-12.60	2025.01	是	2025.4	5.80%
2372	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线衙门五队分线4号变压器	200	17.83	144.34	144.34	未列入负面清单			49.87%
2373	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线黑帝庙支线25号变压器	80	0.83	71.34	71.34	未列入负面清单			-4.71%
2374	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线蒙中分歧9号变压器	200	53.21	73.58	73.58	未列入负面清单			-14.50%
2375	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线富水支6号变压器	80	0.05	71.96	71.96	未列入负面清单			81.03%
2376	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线主干363号变压器	200	30.85	118.30	118.30	未列入负面清单			-26.31%
2377	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线鲁家荒分歧41号变压器	100	38.79	51.21	51.21	未列入负面清单			-6.02%
2378	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线同意一五队分线4号变压器	30	5.01	25.50	25.50	未列入负面清单			47.77%
2379	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线马吉沟二队大棚分歧8号变压器	30	56.33	10.10	10.10	未列入负面清单			9.41%
2380	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线东营子支线3号变压器	200	29.31	121.38	121.38	未列入负面清单			28.68%
2381	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线同意张家荒支线4号变压器	200	39.65	100.70	100.70	未列入负面清单			-10.99%
2382	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线东三分歧25号变压器	100	38.61	51.39	51.39	未列入负面清单			-2.99%
2383	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线六家子分歧2号变压器	200	70.01	39.98	39.98	未列入负面清单			-7.43%
2384	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线张家洼子分歧10号变压器	200	21.74	136.52	136.52	未列入负面清单			6.73%

2385	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线哈喇户梢分歧2号变压器	100	27.54	62.46	62.46	未列入负面清单			13.93%
2386	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线六家子分歧5号变压器	50	52.99	18.51	18.51	未列入负面清单			-16.81%
2387	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线同意一五队分线10号变压器	200	65.57	48.86	48.86	未列入负面清单			-1.67%
2388	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线主干324号变压器	200	107.68	-35.36	-35.36	未列入负面清单			-18.32%
2389	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线王四大棚支线4号变压器	30	35.3	16.41	16.41	未列入负面清单			-9.82%
2390	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线联通分支线1号变压器5	160	30.04	95.94	95.94	未列入负面清单			-6.76%
2391	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线西塔山支线13号变压器	100	43.35	46.65	46.65	未列入负面清单			13.73%
2392	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线火石南一支线6号变压器	200	14.08	151.84	151.84	未列入负面清单			-4.86%
2393	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线穷棒沟支线7号变压器	20	61.35	5.73	5.73	未列入负面清单			25.87%
2394	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线火石南二支线1号变压器	200	1.84	176.32	176.32	未列入负面清单			65.46%
2395	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干178号变压器	50	51.98	19.01	19.01	未列入负面清单			-7.05%
2396	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线东红分歧大苏木皋支线11号变压器	200	41.34	0.00	0.00	未列入负面清单			22.27%
2397	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线941麦红线59号变压器	200	39.63	100.74	100.74	未列入负面清单			13.66%
2398	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线敖包梁支线18#18号变压器	20	50.84	7.83	7.83	未列入负面清单			4.24%
2399	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kV941麦红线道力板村四甲营子机井分支线7号变压器	100	14.43	75.57	75.57	未列入负面清单			-15.74%
2400	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰四九队支线6号变压器	30	2.48	26.26	26.26	未列入负面清单			67.50%
2401	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线振红支线2号变压器	20	23.09	13.38	13.38	未列入负面清单			7.97%
2402	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰四分歧53号变压器	100	39.37	50.63	50.63	未列入负面清单			-14.39%
2403	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干213号变压器	50	25.82	32.09	32.09	未列入负面清单			-19.32%
2404	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线集贸市场线1号变压器	315	9.56	0.00	0.00	未列入负面清单			8.40%
2405	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线东红北分歧小苏木皋26#支线26号变压器	100	76.1	0.00	0.00	未列入负面清单			-5.55%
2406	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰四四队支线4号变压器	50	75.96	7.02	7.02	未列入负面清单			13.32%
2407	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kV麦红线主干10号变压器	100	1.21	88.79	88.79	未列入负面清单			68.55%
2408	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干132号变压器	200	74.38	31.24	31.24	未列入负面清单			2.57%
2409	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干7号变压器	200	71.8	36.40	36.40	未列入负面清单			15.21%
2410	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干3号变压器	200	20.07	139.86	139.86	未列入负面清单			-16.94%
2411	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线白都三队分台支线8号变压器	200	5.96	168.08	168.08	未列入负面清单			-0.22%
2412	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线联通分支线1号变压器4	200	59.86	60.28	60.28	未列入负面清单			-10.50%
2413	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线家子分线73号变压器	100	31.45	58.55	58.55	未列入负面清单			-0.30%
2414	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线三家子分歧17号变压器	160	25.71	102.86	102.86	未列入负面清单			4.71%
2415	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰塔山北分支线5号变压器	100	23.8	66.20	66.20	未列入负面清单			-2.10%

2416	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干14号变压器	200	13.04	153.92	153.92	未列入负面清单			30.51%
2417	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干72号变压器	200	53.41	73.18	73.18	未列入负面清单			12.69%
2418	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线克丑台支线2号变压器	50	94.95	-2.48	-2.48	未列入负面清单			-3.17%
2419	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线好四四五九支线3号变压器	400	46.51	173.96	173.96	未列入负面清单			5.63%
2420	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线好四三人分台分支2号变压器	200	56.2	67.60	67.60	未列入负面清单			-14.61%
2421	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线塔山六队台2#支线2号变压器	200	17.87	144.26	144.26	未列入负面清单			-0.24%
2422	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线阿门朝老台支线44号变压器	200	69.91	40.18	40.18	未列入负面清单			8.52%
2423	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰四七队支线11号变压器	200	38.71	102.58	102.58	未列入负面清单			20.36%
2424	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线941麦红线79号变压器	400	71.15	75.40	75.40	未列入负面清单			13.95%
2425	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线阿门朝老台支线15号变压器	50	92.05	-1.03	-1.03	未列入负面清单			-13.01%
2426	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线火石分歧15号变压器	200	14.65	150.70	150.70	未列入负面清单			0.94%
2427	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干78号变压器	400	36.72	213.12	213.12	未列入负面清单			28.91%
2428	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线白都二队支线6号变压器	200	28.04	123.92	123.92	未列入负面清单			31.36%
2429	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰塔山南分支线11号变压器	200	6.31	167.38	167.38	未列入负面清单			4.52%
2430	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线好四支线41号变压器	50	36.13	26.94	26.94	未列入负面清单			2.52%
2431	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线东红南二台6#支线6号变压器	80	80.05	7.96	7.96	未列入负面清单			16.73%
2432	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰四分歧95号变压器	30	71.3	5.61	5.61	未列入负面清单			0.90%
2433	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线火石北支线2号变压器	200	68.74	42.52	42.52	未列入负面清单			-7.70%
2434	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线两家子三队分台支线2号变压器	50	38.5	25.75	25.75	未列入负面清单			23.08%
2435	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰四九队支线1号变压器	50	74.79	7.61	7.61	未列入负面清单			17.23%
2436	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线好四一对新支线1号变压器	30	32.27	17.32	17.32	未列入负面清单			19.83%
2437	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线好四四五九队支线2号变压器	100	86.32	3.68	3.68	未列入负面清单			-14.68%
2438	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线红石北台支线1号变压器	30	71.47	5.56	5.56	未列入负面清单			-3.34%
2439	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干34号变压器	80	58.05	25.56	25.56	未列入负面清单			19.31%
2440	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线铁及台支线2号变压器	400	72.3	70.80	70.80	未列入负面清单			-3.77%
2441	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰四分歧23号变压器	200	84	12.00	12.00	未列入负面清单			0.60%
2442	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线塔山六队分台分支2号变压器	200	26.05	127.90	127.90	未列入负面清单			-43.70%
2443	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干84号变压器	20	65.51	4.90	4.90	未列入负面清单			-3.15%
2444	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线农具厂支线6号变压器	315	36.38	168.90	168.90	未列入负面清单			8.26%
2445	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线水泉分歧30号变压器	100	66.5	23.50	23.50	未列入负面清单			15.44%
2446	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线瓦盆空台24#支线24号变压器	100	47.52	42.48	42.48	未列入负面清单			7.34%

2447	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线阿门朝老台支线24号变压器	50	55.83	17.09	17.09	未列入负面清单			-7.39%
2448	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线尤家沟支线16号变压器	50	36.27	26.87	26.87	未列入负面清单			22.53%
2449	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线红石南台支线4号变压器	200	88.12	3.76	3.76	未列入负面清单			-3.28%
2450	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线二喇嘛沟分歧40号变压器	200	19.24	141.52	141.52	未列入负面清单			3.92%
2451	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线东红分歧大苏木皋支线14号变压器	200	38.18	103.64	103.64	未列入负面清单			20.48%
2452	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线小苏木皋分台线7号变压器	50	42.29	23.86	23.86	未列入负面清单			-2.80%
2453	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线好四南沟支线8号变压器	20	1.83	17.63	17.63	未列入负面清单			67.19%
2454	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线三家子南台支线4号变压器	100	40.98	49.02	49.02	未列入负面清单			-11.08%
2455	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线两家子三队分台支线14号变压器	50	21.84	34.08	34.08	未列入负面清单			11.41%
2456	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线好四支线82号变压器	100	41.62	48.38	48.38	未列入负面清单			-5.76%
2457	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kV麦红线腰塔山南分台8号变压器	100	0.77	89.23	89.23	未列入负面清单			72.94%
2458	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线东红苗圃支线13号变压器	100	12.58	77.42	77.42	未列入负面清单			20.63%
2459	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线塔山支线34号变压器	200	60.72	58.56	58.56	未列入负面清单			-6.69%
2460	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线乌兰新分线2号变压器	200	5.88	168.24	168.24	未列入负面清单			-0.06%
2461	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线勿后分歧28号变压器	100	0.83	89.17	89.17	未列入负面清单			73.27%
2462	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线火石西沟支线14号变压器	200	42.45	95.10	95.10	未列入负面清单			14.09%
2463	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线火石分歧9+1号变压器	200	13.19	153.62	153.62	未列入负面清单			-20.49%
2464	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线勿后分歧47号变压器	50	62.56	13.72	13.72	未列入负面清单			6.97%
2465	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线家子分线8号变压器	200	45.35	89.30	89.30	未列入负面清单			-34.23%
2466	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线田元春分支线8+2号变压器	200	0.7	178.60	178.60	未列入负面清单			0.93%
2467	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线扎栏一队分支线1号变压器	50	58.87	15.57	15.57	未列入负面清单			-5.19%
2468	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线财八队支线5号变压器	30	66.78	6.97	6.97	未列入负面清单			19.40%
2469	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线朝阳寺分台支线6号变压器	200	37.13	105.74	105.74	未列入负面清单			2.78%
2470	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线腰衙门分台支线1号变压器	200	51.55	76.90	76.90	未列入负面清单			-0.87%
2471	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线朝五队支线5号变压器	200	40.59	98.82	98.82	未列入负面清单			-24.72%
2472	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线粮库支线2号变压器	315	17.58	228.12	228.12	未列入负面清单			24.10%
2473	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线主干69号变压器	50	17.39	36.31	36.31	未列入负面清单			8.94%
2474	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线佛三队支线3号变压器	200	3.29	173.42	173.42	未列入负面清单			68.87%
2475	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线大板东衙门主干线69右1号变压器	200	81.45	17.10	17.10	未列入负面清单			3.18%
2476	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线大板东衙门主干线36号变压器	200	25.06	129.88	129.88	未列入负面清单			-15.82%
2477	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线衙门暖棚支线4号变压器	20	32.58	11.48	11.48	未列入负面清单			12.92%

2478	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线大板东衙门支线41号柱上变压器	100	52.99	37.01	37.01	未列入负面清单			-13.49%
2479	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线褚忠敏支线4号变压器	100	1.54	88.46	88.46	未列入负面清单			59.59%
2480	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线财房村支线1号变压器	200	49.34	81.32	81.32	未列入负面清单			-29.51%
2481	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线西衙门支线10号变压器	200	14.42	151.16	151.16	未列入负面清单			-11.30%
2482	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线二板河西支线7号变压器	100	42.91	47.09	47.09	未列入负面清单			-24.32%
2483	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线大板东衙门支干线18号变压器	50	38.21	25.90	25.90	未列入负面清单			3.63%
2484	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线佛爷岭分歧58号变压器	50	1.18	44.41	44.41	未列入负面清单			53.28%
2485	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线佛爷岭分歧79号变压器	100	1.98	88.02	88.02	未列入负面清单			66.09%
2486	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线财房分歧67号变压器	200	25.65	128.70	128.70	未列入负面清单			5.85%
2487	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线佛三队支线15号变压器	50	53.5	18.25	18.25	未列入负面清单			30.95%
2488	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV大板北线腰衙门果园分支线32号变压器	100	0.12	89.88	89.88	未列入负面清单			2.04%
2489	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线佛爷岭分歧42号变压器	200	19.59	140.82	140.82	未列入负面清单			-0.97%
2490	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线北山暖棚线3号变压器	200	0.08	179.84	179.84	未列入负面清单			-2.18%
2491	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV大板北线贝力房分台分支线7号变压器	100	1.18	88.82	88.82	未列入负面清单			-2.06%
2492	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线大板朝阳寺梅满棚菜种植支线23号杆变压器	200	20.57	138.86	138.86	未列入负面清单			3.73%
2493	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线六家子支线12号变压器	50	40.07	24.97	24.97	未列入负面清单			44.59%
2494	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线朝二队支线6号变压器	200	2.18	175.64	175.64	未列入负面清单			65.07%
2495	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线贝力六队分台支线1号变压器	80	2.84	69.73	69.73	未列入负面清单			57.30%
2496	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线前二板支线5号变压器	200	10.7	158.60	158.60	未列入负面清单			2.99%
2497	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线佛一队小区支线4号变压器	100	116.26	-26.26	-26.26	未列入负面清单			-10.52%
2498	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线朝五暖棚支线1号变压器	80	30.56	47.55	47.55	未列入负面清单			13.72%
2499	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线移动支干线8号变压器	200	1.01	177.98	177.98	未列入负面清单			62.75%
2500	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线八天荒支线20号变压器	400	90.64	-2.56	-2.56	未列入负面清单			-1.32%
2501	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线白土沟分歧13号变压器	50	75.35	7.33	7.33	未列入负面清单			2.54%
2502	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线名力格东支线8号变压器	200	38.79	102.42	102.42	未列入负面清单			-17.98%
2503	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线名力格东支线7号变压器	20	43.73	9.25	9.25	未列入负面清单			9.18%
2504	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线五家子支干线22号变压器	200	6.71	166.58	166.58	未列入负面清单			60.72%
2505	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线白土沟分歧3号变压器	200	44.45	91.10	91.10	未列入负面清单			-4.81%
2506	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线白土沟暖棚支线6号变压器	200	26.48	127.04	127.04	未列入负面清单			-6.42%
2507	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线名力格西支线2号变压器	80	73.09	13.53	13.53	未列入负面清单			-1.88%
2508	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线五家子各力各生态休闲农业有限公司支线7+1#变压器	100	0.96	89.04	89.04	未列入负面清单			-2.16%

2509	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线白土沟分台支线9号变压器	50	8.45	40.78	40.78	未列入负面清单			33.82%
2510	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线鲁家沟支线4号变压器	20	55.33	6.93	6.93	未列入负面清单			4.68%
2511	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线主干11号变压器	400	27.69	249.24	249.24	未列入负面清单			-9.90%
2512	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线主干33号变压器	200	41.35	97.30	97.30	未列入负面清单			-1.81%
2513	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线广民三队线5号变压器	200	26.84	126.32	126.32	未列入负面清单			-6.87%
2514	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线大营子四队支线10号变压器	50	110.04	-10.02	-10.02	未列入负面清单			-28.52%
2515	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV务工线西村大队分台支线8号变压器	200	0.16	179.68	179.68	未列入负面清单			0.60%
2516	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线河南分支19号变压器	400	12.79	308.84	308.84	未列入负面清单			27.53%
2517	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线工商所分歧25号变压器	400	1.11	355.56	355.56	未列入负面清单			67.79%
2518	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线主干106号变压器	200	22.95	134.10	134.10	未列入负面清单			-4.18%
2519	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线河南分支14号变压器	80	26.97	50.42	50.42	未列入负面清单			13.20%
2520	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线工商所分歧21号变压器	315	15.12	0.00	0.00	未列入负面清单			31.06%
2521	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线工商所分歧3号变压器	400	45.64	177.44	177.44	未列入负面清单			16.71%
2522	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线主干37号变压器	200	64.19	51.62	51.62	未列入负面清单			28.59%
2523	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线银行分歧3号变压器	315	40.06	157.31	157.31	未列入负面清单			10.28%
2524	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线务广线29号变压器	200	24.87	130.26	130.26	未列入负面清单			-6.71%
2525	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线务广线14号变压器	100	48.39	41.61	41.61	未列入负面清单			13.20%
2526	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线油库二台支线1号变压器	200	39.37	0.00	0.00	未列入负面清单			34.11%
2527	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线广民三队线19号变压器	200	20.73	138.54	138.54	未列入负面清单			34.08%
2528	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线西村鸡厂分支线19号变压器	50	31.7	29.15	29.15	未列入负面清单			1.83%
2529	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线主干75号变压器	315	45.04	141.62	141.62	未列入负面清单			-1.42%
2530	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线大营子四队支线3号变压器	200	68.06	43.88	43.88	未列入负面清单			10.17%
2531	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线广民四队线9号变压器	400	35.72	217.12	217.12	未列入负面清单			-9.28%
2532	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线镇直支线15号变压器	400	74.57	61.72	61.72	未列入负面清单			-8.96%
2533	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线七家子分支10号变压器	50	61.92	14.04	14.04	未列入负面清单			26.45%
2534	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV务工线广民三队扁杏四台分线9号变压器	100	64.43	25.57	25.57	未列入负面清单			4.21%
2535	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线河南一队分支线4号变压器	200	28.52	122.96	122.96	未列入负面清单			-35.12%
2536	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线务歹营子西分支2号变压器	200	70.96	38.08	38.08	未列入负面清单			-46.28%
2537	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线主干24号变压器	400	1.1	355.60	355.60	未列入负面清单			72.49%
2538	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线配件厂分歧0+1号变压器	200	13.47	153.06	153.06	未列入负面清单			0.16%
2539	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线西村鸡厂分支线9号变压器	20	7.48	16.50	16.50	未列入负面清单			-12.04%

2540	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线无歹营子分支线4号变压器	200	28.6	122.80	122.80	未列入负面清单			7.72%
2541	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线大营子一队分支线27号变压器	400	87.53	9.88	9.88	未列入负面清单			6.79%
2542	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线银行分歧3+1号变压器	315	36.46	168.65	168.65	未列入负面清单			-5.23%
2543	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线肉联厂分支4号变压器	100	19.49	70.51	70.51	未列入负面清单			30.09%
2544	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线东村三队支线4号变压器	400	72.68	69.28	69.28	未列入负面清单			-7.23%
2545	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV扎北线干支庙西分台支线8号变压器	200	0.23	179.54	179.54	未列入负面清单			-4.95%
2546	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线榔头线15号变压器	200	30.15	119.70	119.70	未列入负面清单			35.57%
2547	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线哈太线26号变压器	50	22.94	33.53	33.53	未列入负面清单			38.14%
2548	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线36+1变压器	100	76.12	13.88	13.88	未列入负面清单			-3.75%
2549	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线桃花线8号变压器	100	54	36.00	36.00	未列入负面清单			-4.50%
2550	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干49号变压器	315	47.02	135.39	135.39	未列入负面清单			0.24%
2551	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线桃花线43号变压器	50	1.43	44.29	44.29	未列入负面清单			7.80%
2552	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线木头村线2号变压器	100	61.58	28.42	28.42	未列入负面清单			-9.25%
2553	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线干支庙线27号变压器	200	1.58	176.84	176.84	未列入负面清单			70.56%
2554	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线干支庙线6号变压器	200	0.71	178.58	178.58	未列入负面清单			5.15%
2555	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线窑沟g干线63号变压器	200	10.27	159.46	159.46	未列入负面清单			-1.68%
2556	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线丫头营子二队支线1号变压器	200	26.7	126.60	126.60	未列入负面清单			-17.74%
2557	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线泊力格秋一队支线15号变压器	200	27.9	124.20	124.20	未列入负面清单			-12.95%
2558	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线泊力格秋村台区支线5号变压器	400	7.59	329.64	329.64	未列入负面清单			-15.86%
2559	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线电管站支线2号变压器	100	1.77	88.23	88.23	未列入负面清单			73.64%
2560	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线四方庙子七队支线5号变压器	50	67.19	11.41	11.41	未列入负面清单			1.09%
2561	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线主干98号变压器	200	2.74	174.52	174.52	未列入负面清单			67.54%
2562	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线石金皋二队台支线5号变压器	50	46.75	21.63	21.63	未列入负面清单			-3.94%
2563	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线白音昌支线5号变压器	200	0.6	178.80	178.80	未列入负面清单			67.85%
2564	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线新邱三四队台支线9号变压器	100	45.67	44.33	44.33	未列入负面清单			-8.02%
2565	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线高丽营子支线3号变压器	200	20.9	138.20	138.20	未列入负面清单			-6.24%
2566	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线水河营子支线6号变压器	200	12.2	155.60	155.60	未列入负面清单			27.33%
2567	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线陈家沟分支22号(泊四)变压器海哈线差台分支线19号变压器	100	71.03	18.97	18.97	未列入负面清单			0.01%
2568	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线窑沟g干线11号变压器	100	13.93	76.07	76.07	未列入负面清单			33.30%
2569	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV海哈线丫头营子四队东分台支线2号变压器	50	1.06	44.47	44.47	未列入负面清单			-1.76%
2570	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线哈六分支线3号变压器	200	12.93	154.14	154.14	未列入负面清单			45.93%

2571	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线郎家分歧线36号变压器	200	27.19	125.62	125.62	未列入负面清单			7.41%
2572	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线朱海军支线7号变压器	200	73.35	33.30	33.30	未列入负面清单			-1.87%
2573	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线哈东支线56左12号变压器	200	32.92	114.16	114.16	未列入负面清单			1.83%
2574	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线哈一东支线13号变压器	100	52.67	37.33	37.33	未列入负面清单			-3.53%
2575	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线四方庙子八队南台支线13号变压器	100	95.78	-5.78	-5.78	未列入负面清单			-0.48%
2576	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线尹家分支线27号变压器	100	34.47	55.53	55.53	未列入负面清单			19.64%
2577	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线新邱七队线6号变压器	200	2.97	174.06	174.06	未列入负面清单			64.91%
2578	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线满汉原台支线1号变压器	80	2.73	69.82	69.82	未列入负面清单			75.53%
2579	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线窑沟支干线2号变压器	200	6.36	167.28	167.28	未列入负面清单			31.47%
2580	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线新邱移民支线5号变压器	200	48.21	83.58	83.58	未列入负面清单			-7.02%
2581	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线石金皋五队支线18号变压器	100	32.7	57.30	57.30	未列入负面清单			0.85%
2582	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线四方庙分支线47号变压器	100	70.46	19.54	19.54	未列入负面清单			2.68%
2583	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线新邱支干线34号变压器	200	81.67	16.66	16.66	未列入负面清单			8.63%
2584	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线尹家分支线25号变压器	200	17.62	144.76	144.76	未列入负面清单			-4.16%
2585	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线供电所分支线1号变压器	160	39.24	81.22	81.22	未列入负面清单			1.09%
2586	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线窑沟g干线13号变压器	100	20.82	69.18	69.18	未列入负面清单			-13.23%
2587	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线四方庙分支线5号变压器	200	43.37	93.26	93.26	未列入负面清单			-3.66%
2588	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线丫头营子一队支线2号变压器	400	18.44	286.24	286.24	未列入负面清单			-4.41%
2589	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线新邱三四队台支线3号变压器	400	38.45	206.20	206.20	未列入负面清单			-5.50%
2590	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线陈家沟分支2号变压器	100	29.45	60.55	60.55	未列入负面清单			-7.78%
2591	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线史家沟台支线8号变压器	100	42.42	47.58	47.58	未列入负面清单			-8.22%
2592	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线石金皋分歧93号变压器	100	52.61	37.39	37.39	未列入负面清单			11.77%
2593	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线石金皋三四队台支线21号变压器	100	3.8	86.20	86.20	未列入负面清单			68.70%
2594	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线四方庙分支线19号变压器	200	98.02	-16.04	-16.04	未列入负面清单			-7.62%
2595	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线四方庙六队支线8号变压器	200	8.65	162.70	162.70	未列入负面清单			46.35%
2596	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线窑沟支干线12左10号变压器	100	17.26	72.74	72.74	未列入负面清单			49.43%
2597	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线差台分支线19号变压器	100	31.87	58.13	58.13	未列入负面清单			26.53%
2598	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线石金皋三四队台支线18右7号变压器	400	64.19	103.24	103.24	未列入负面清单			-21.12%
2599	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线石金皋分歧58号变压器	100	14.55	75.45	75.45	未列入负面清单			9.84%
2600	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线哈东支线189号变压器	80	71.3	14.96	14.96	未列入负面清单			0.55%
2601	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线哈五队支线6号变压器	200	70.16	39.68	39.68	未列入负面清单			3.85%

2602	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线粮库家属支线1号变压器	100	2.07	87.93	87.93	未列入负面清单			77.09%
2603	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	海旧线旧庙敬老院分台3号变压器	50	0.27	44.87	44.87	未列入负面清单			0.32%
2604	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线玉石厂北分台分支11号变压器	400	9.86	320.56	320.56	未列入负面清单			56.44%
2605	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线刀冷扣人东台分支线4号变压器	200	17.52	144.96	144.96	未列入负面清单			-3.24%
2606	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线南下八家子支线1号变压器	100	73.41	16.59	16.59	未列入负面清单			-44.22%
2607	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线孙六支线1号变压器	100	72.34	17.66	17.66	未列入负面清单			14.71%
2608	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV7242东部井线兴隆3、4队分支4号变压器	80	77.15	10.28	10.28	未列入负面清单			-3.81%
2609	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV7242东部井线马家洼子分歧4号变压器	200	81.19	17.62	17.62	未列入负面清单			-3.03%
2610	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV053吕家线吕家店大楼分支线4号变压器	200	54.28	0.00	0.00	未列入负面清单			-1.28%
2611	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV053吕家线吕家店小学分支线1号变压器	160	58.2	50.88	50.88	未列入负面清单			-3.36%
2612	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV053吕家线吕家店二六队分支线3号变压器	100	77.06	12.94	12.94	未列入负面清单			0.17%
2613	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV7242东部井线节水滴灌工分歧6号变压器	50	2.94	43.53	43.53	未列入负面清单			7.87%
2614	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV7242东部井线张家梁分支5号变压器	80	61.36	22.91	22.91	未列入负面清单			-3.75%
2615	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV053吕家线吕家店西营子台分支线17号变压器	100	85.23	4.77	4.77	未列入负面清单			-2.42%
2616	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV7242东部井线马家洼子分歧30号变压器	30	35.4	16.38	16.38	未列入负面清单			26.24%
2617	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV7242东部井线团山子台分支5号变压器	50	59.57	15.22	15.22	未列入负面清单			3.17%
2618	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV7242东部井线团山子分支20号变压器	100	55.82	34.18	34.18	未列入负面清单			22.37%
2619	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV053吕家线吕家店西营子台分支线29号变压器	200	59.12	61.76	61.76	未列入负面清单			-9.88%
2620	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV053吕家线吕家店西营子台分支线10号变压器	100	40.65	49.35	49.35	未列入负面清单			0.54%
2621	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌水线7042	10kV乌水线凤新支线8号变压器	200	0	180.00	180.00	未列入负面清单			10.00%
2622	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线套土一队分支线2号变压器	100	93.77	-3.77	-3.77	未列入负面清单			-12.63%
2623	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线蒙古三家子支线45号变压器	100	27.89	62.11	62.11	未列入负面清单			35.94%
2624	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线塔北二分线5号变压器	400	22.09	271.64	271.64	未列入负面清单			35.70%
2625	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线刘家沟分支线6号变压器	100	49.99	0.00	0.00	未列入负面清单			31.30%
2626	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线大金支线4号变压器	200	1.85	176.30	176.30	未列入负面清单			68.81%
2627	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线包哈线7号变压器	400	1.68	353.28	353.28	未列入负面清单			72.46%
2628	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线矿林支线2号变压器	100	11.99	78.01	78.01	未列入负面清单			64.13%
2629	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线东新八线1号变压器	200	43.45	93.10	93.10	未列入负面清单			-1.35%
2630	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线荣花分歧线154号变压器	200	30.01	119.98	119.98	未列入负面清单			-3.69%
2631	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线东烧支线2号变压器	200	16.16	147.68	147.68	未列入负面清单			5.90%
2632	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线田家子三队线4号变压器	200	0.57	178.86	178.86	未列入负面清单			81.49%

2633	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV7243佛寺线团山分台分支线8号变压器	200	24.42	131.16	131.16	未列入负面清单			39.41%
2634	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线胡家支线3号变压器	100	43.22	46.78	46.78	未列入负面清单			-5.59%
2635	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线宝石店村2#支线2号变压器	200	11.78	156.44	156.44	未列入负面清单			48.85%
2636	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线水泉支线6号变压器	30	53.83	10.85	10.85	未列入负面清单			8.12%
2637	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线六家子支线4号变压器	200	63.97	52.06	52.06	未列入负面清单			-12.38%
2638	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线扎兰86号变压器	50	29.87	30.07	30.07	未列入负面清单			-5.18%
2639	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线失山子4号变压器	200	23.66	132.68	132.68	未列入负面清单			39.59%
2640	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线乡直线9号分台变压器	400	10.31	318.76	318.76	未列入负面清单			3.56%
2641	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线小押京分支线9号变压器	30	103.4	-4.02	-4.02	未列入负面清单			-10.47%
2642	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线宁家分线2号变压器	100	32.43	57.57	57.57	未列入负面清单			29.19%
2643	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	黑九分台线3号变压器	100	24.02	65.98	65.98	未列入负面清单			7.51%
2644	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	黑虎洞十队线3号变压器	100	41.34	48.66	48.66	未列入负面清单			3.03%
2645	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线东扣莫支线五区分线15号变压器	200	63.76	52.48	52.48	未列入负面清单			3.72%
2646	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线苏家湾支线2号变压器	100	83.77	6.23	6.23	未列入负面清单			-15.79%
2647	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线闫沟支线家2号变压器	10	59.68	3.03	3.03	未列入负面清单			5.32%
2648	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线联通分歧4号付2号变压器	200	17.47	145.06	145.06	未列入负面清单			-9.06%
2649	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线下岳家荒分歧3号变压器	100	53.22	36.78	36.78	未列入负面清单			-3.82%
2650	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线富棚一支分歧2号变压器	200	5.9	168.20	168.20	未列入负面清单			30.00%
2651	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线冬浓支线2号变压器	160	53.54	58.34	58.34	未列入负面清单			-1.35%
2652	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线主干247号变压器	200	42	96.00	96.00	未列入负面清单			-1.31%
2653	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线四成荒冷棚分歧2号变压器	30	52.52	11.24	11.24	未列入负面清单			-15.80%
2654	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线上岳家荒分歧4号变压器	200	29.36	121.28	121.28	未列入负面清单			-7.76%
2655	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线主干185号变压器	50	102.51	-6.26	-6.26	未列入负面清单			-18.37%
2656	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线腰勿兰线4号变压器	200	15.23	149.54	149.54	未列入负面清单			-1.23%
2657	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线毛一土线21号变压器	200	19.92	140.16	140.16	未列入负面清单			-4.51%
2658	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线乌兰分歧142号变压器	200	45.88	88.24	88.24	未列入负面清单			-2.63%
2659	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线孙家梁线7号变压器	200	40.8	0.00	0.00	未列入负面清单			-0.34%
2660	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线小五家子分歧30号变压器	50	83.25	3.38	3.38	未列入负面清单			-6.98%
2661	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线哈朋村分支线1号变压器	160	31.91	92.94	92.94	未列入负面清单			27.34%
2662	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线哈达村高标准农田4台区2号变压器	30	38.74	15.38	15.38	未列入负面清单			-2.66%
2663	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线德大板暖棚分歧14号变压器	50	50.59	19.71	19.71	未列入负面清单			16.78%

2664	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kV平北线腰押京南台分支线8号变压器	100	73.27	16.73	16.73	未列入负面清单			-0.82%
2665	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV于东线波罗村东新农场分支线10号变压器	50	52.16	18.92	18.92	未列入负面清单			4.27%
2666	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线马尔分支线5号变压器	100	45.33	44.67	44.67	未列入负面清单			17.28%
2667	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线宗家荒水井2台分支线3号变压器	50	18.68	35.66	35.66	未列入负面清单			-6.98%
2668	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线杨家节水3分29号变压器	50	0.18	44.91	44.91	未列入负面清单			1.85%
2669	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线柳条沟支线28号变压器	200	95.05	-10.10	-10.10	未列入负面清单			-4.89%
2670	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线勿后分歧26+1号变压器	50	42.99	23.51	23.51	未列入负面清单			-2.77%
2671	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯分歧支线1号变压器	400	21.19	275.24	275.24	未列入负面清单			-0.02%
2672	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯分歧16号变压器	100	18.27	71.73	71.73	未列入负面清单			41.50%
2673	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线庙沟支线6号变压器	50	36	27.00	27.00	未列入负面清单			-0.07%
2674	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线鑫丰支线5号变压器	50	2.62	43.69	43.69	未列入负面清单			51.02%
2675	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线上哈分线4号变压器	200	39.33	101.34	101.34	未列入负面清单			14.97%
2676	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV他西线公官二队支线7号变压器	50	3.53	43.24	43.24	未列入负面清单			-2.13%
2677	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线道村线5号变压器	200	71.31	37.38	37.38	未列入负面清单			-11.28%
2678	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线桃花三四分台线4号变压器	160	33.64	90.18	90.18	未列入负面清单			-11.31%
2679	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线河东村101道南分支线7号变压器	200	0.68	178.64	178.64	未列入负面清单			-50.00%
2680	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线马圈子分支线26号变压器	50	94.07	-2.04	-2.04	未列入负面清单			-0.32%
2681	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线王府西台分歧2号变压器	200	83.49	13.02	13.02	未列入负面清单			7.40%
2682	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线麦王东分歧16号变压器	200	48.99	82.02	82.02	未列入负面清单			1.90%
2683	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线元宝洼西台分歧2号变压器	50	46.09	21.96	21.96	未列入负面清单			24.51%
2684	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线艾友线8号变压器	50	21.98	34.01	34.01	未列入负面清单			-10.06%
2685	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV乌脉线7044卧凤沟分台支线16号变压器	50	1.66	44.17	44.17	未列入负面清单			-7.85%
2686	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV扎七线二苏线3号变压器	100	30.36	59.64	59.64	未列入负面清单			-6.64%
2687	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线三吉窝铺分支25号变压器	50	34.5	27.75	27.75	未列入负面清单			5.49%
2688	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线广电分支8右4号变压器	250	59.01	77.48	77.48	未列入负面清单			2.77%
2689	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线道不歹东分台	200	0.24	179.52	179.52	未列入负面清单			-3.80%
2690	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线杜砖场1号变压器	400	0.36	358.56	358.56	未列入负面清单			2.80%
2691	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线佛三队暖棚支线6号变压器	50	29.54	30.23	30.23	未列入负面清单			4.08%
2692	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线腰衙门支线1号变压器	400	31.25	235.00	235.00	未列入负面清单			-22.52%
2693	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线大板东衙门支干线101号变压器	100	24.09	65.91	65.91	未列入负面清单			-13.96%
2694	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV047土城线拉拉屯分歧26号变压器	200	13.63	152.74	152.74	未列入负面清单			56.14%

2695	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV047土城线拉拉屯分歧54号变压器	200	0.32	179.36	179.36	未列入负面清单			84.74%
2696	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线双山卜线1号变压器	200	93.22	-6.44	-6.44	未列入负面清单			-12.62%
2697	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线镇直支线5号变压器	50	62.55	13.73	13.73	未列入负面清单			22.93%
2698	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线长青二五队分台分支线4号变压器	100	72.47	17.53	17.53	未列入负面清单			-10.05%
2699	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线荣花分支线5号变压器	30	58.22	9.53	9.53	未列入负面清单			1.36%
2700	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线海四分歧线40号变压器	200	3.59	172.82	172.82	未列入负面清单			59.15%
2701	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线东牛心屯台分支线5号变压器	200	56.95	66.10	66.10	未列入负面清单			-18.20%
2702	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线七家子大队支线3+1号变压器	200	19.13	141.74	141.74	未列入负面清单			-8.61%
2703	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线铁矿分歧5号变压器	200	18.66	142.68	142.68	未列入负面清单			36.70%
2704	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线大庙分支线17号变压器	100	21.08	68.92	68.92	未列入负面清单			-19.87%
2705	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线荣花分歧线40号变压器	400	21.49	274.04	274.04	未列入负面清单			25.33%
2706	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线荣花分歧线66号变压器	10	118.11	-2.81	-2.81	未列入负面清单			-9.23%
2707	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线八吉西分台分支线4号变压器	400	59.47	122.12	122.12	未列入负面清单			4.34%
2708	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线八道岭分歧线25号变压器	200	63.89	52.22	52.22	未列入负面清单			-7.75%
2709	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线西迁支线12号变压器	200	41.18	97.64	97.64	未列入负面清单			13.37%
2710	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线人民村分支线2号变压器	200	68.46	43.08	43.08	未列入负面清单			-10.94%
2711	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线衙门分歧线32号变压器	200	66.79	46.42	46.42	未列入负面清单			-7.41%
2712	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线佛寺五队分台分支线1号变压器	400	104.63	-58.52	-58.52	未列入负面清单			-31.76%
2713	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV7243佛寺线佛寺一队分台分支线2#	160	30.14	95.78	95.78	未列入负面清单			-12.48%
2714	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线海四分歧线71号变压器	100	25.49	64.51	64.51	未列入负面清单			-26.75%
2715	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线东牛心分台分支线6号变压器	200	37.33	105.34	105.34	未列入负面清单			-8.04%
2716	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线长青分歧线22+1号变压器	200	8.91	162.18	162.18	未列入负面清单			0.60%
2717	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线八道岭六队分台分支线6号变压器	200	23.72	0.00	0.00	未列入负面清单			-2.14%
2718	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线民主村台分歧线4号变压器	400	175.98	-343.92	-343.92	未列入负面清单			-16.57%
2719	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线佛寺村台分支线8号变压器	400	93.31	-13.24	-13.24	未列入负面清单			-11.31%
2720	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线海四台四队分支线9号变压器	100	32.57	57.43	57.43	未列入负面清单			-5.79%
2721	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线佛寺一队分支线5号变压器	200	51.14	77.72	77.72	未列入负面清单			-22.25%
2722	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线八道岭二五队分支线5号变压器	200	57.66	64.68	64.68	未列入负面清单			-11.61%
2723	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线衙门分歧线103号变压器	200	33.85	112.30	112.30	未列入负面清单			-2.07%
2724	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线西牛心分台分支线6号变压器	200	33.99	112.02	112.02	未列入负面清单			-4.08%
2725	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线他本改移民20号变压器	20	50.56	7.89	7.89	未列入负面清单			-0.37%

2726	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线公官六队支线7号变压器	30	76.98	3.91	3.91	未列入负面清单			-13.52%
2727	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线后查台支线23号变压器	50	1.03	44.49	44.49	未列入负面清单			7.60%
2728	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线北四家子分支线18号变压器	100	2.42	87.58	87.58	未列入负面清单			5.03%
2729	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线西古家子线6号变压器	30	48.8	12.36	12.36	未列入负面清单			25.20%
2730	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线大古家子分台支线5号变压器	30	87.69	0.69	0.69	未列入负面清单			-8.07%
2731	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线沙金分歧30号变压器	50	54.65	17.68	17.68	未列入负面清单			20.90%
2732	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线沙金分歧191号变压器	30	40.32	14.90	14.90	未列入负面清单			37.56%
2733	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线宅山土分支线4号变压器	50	92.72	-1.36	-1.36	未列入负面清单			-1.34%
2734	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线后查台支线50号变压器	100	23.33	66.67	66.67	未列入负面清单			64.32%
2735	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线牛份格勒分支17号变压器	100	15.17	74.83	74.83	未列入负面清单			-11.24%
2736	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线机站支线1号变压器	200	16.28	147.44	147.44	未列入负面清单			25.12%
2737	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线苏力格分支4号变压器	50	65.09	12.46	12.46	未列入负面清单			0.77%
2738	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线一力一七队分支线14号变压器	50	145.64	-27.82	-27.82	未列入负面清单			-3.29%
2739	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线富家湾子分支线13号变压器	50	75.58	7.21	7.21	未列入负面清单			-0.43%
2740	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线苏力格支线南瓜基地分支线5号变压器	100	0.89	89.11	89.11	未列入负面清单			-4.65%
2741	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线海力板东台支线2号变压器	100	25.94	64.06	64.06	未列入负面清单			-5.20%
2742	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线海力板东梁支线7号变压器	200	47.35	85.30	85.30	未列入负面清单			8.28%
2743	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线前沙脑分支6号变压器	80	59.63	24.30	24.30	未列入负面清单			10.52%
2744	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线旧庙河南支线10号变压器	50	98.33	-4.17	-4.17	未列入负面清单			-7.62%
2745	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线庙沟支线2号变压器	200	80.6	18.80	18.80	未列入负面清单			9.81%
2746	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线八达荣贵支线27号变压器	50	122.55	-16.28	-16.28	未列入负面清单			-9.63%
2747	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线四家子一队分二支线3号变压器	200	15.23	149.54	149.54	未列入负面清单			7.45%
2748	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线张大坝原台支线1号变压器	100	17.12	72.88	72.88	未列入负面清单			0.71%
2749	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线满井四队线24号变压器	50	117.8	-13.90	-13.90	未列入负面清单			-5.36%
2750	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线苏力格分支线40号变压器	50	49.73	20.14	20.14	未列入负面清单			13.51%
2751	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线后查分台分支线9号变压器	50	54.09	17.96	17.96	未列入负面清单			20.33%
2752	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线苏力格分支线9号变压器	315	0.29	282.59	282.59	未列入负面清单			80.46%
2753	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线宏图分歧106号变压器	50	76.28	6.86	6.86	未列入负面清单			12.68%
2754	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈达分三台支线2号变压器	100	0.58	89.42	89.42	未列入负面清单			-2.82%
2755	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线马尔支线7号变压器	200	1.07	177.86	177.86	未列入负面清单			66.66%
2756	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线杨家院子分支9号变压器	20	77.01	2.60	2.60	未列入负面清单			-14.01%

2757	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线满井屯九组东坡小区分支线3号变压器	160	20.93	110.51	110.51	未列入负面清单			-7.11%
2758	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线四家子三队分支线5号变压器	50	81.04	4.48	4.48	未列入负面清单			-3.02%
2759	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线养老院支线1号变压器	100	33.17	56.83	56.83	未列入负面清单			19.37%
2760	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线啊哈莱西分台支线3号变压器	80	58.54	25.17	25.17	未列入负面清单			-7.27%
2761	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线宏图分歧40号变压器	100	73.51	16.49	16.49	未列入负面清单			3.21%
2762	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线耿家分台支线10号变压器	200	0.47	179.06	179.06	未列入负面清单			-4.56%
2763	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线郭家桥小区分支线16号变压器	100	0.42	89.58	89.58	未列入负面清单			3.19%
2764	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线哈力生土二分台支线7号变压器	100	23.7	66.30	66.30	未列入负面清单			9.08%
2765	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线主干113号变压器	100	1.91	88.09	88.09	未列入负面清单			77.71%
2766	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线新邱一队支线21号变压器	200	25.4	129.20	129.20	未列入负面清单			-14.48%
2767	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线下好力皋原台支线4号变压器	200	17.69	144.62	144.62	未列入负面清单			-6.93%
2768	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线宏国分支线7号变压器	100	37.33	52.67	52.67	未列入负面清单			16.68%
2769	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线八月府六队分支线3号变压器	50	83.2	3.40	3.40	未列入负面清单			12.91%
2770	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈拉钩分支19号变压器	30	92.5	-0.75	-0.75	未列入负面清单			0.54%
2771	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线腰古家子线5号变压器	50	72.4	8.80	8.80	未列入负面清单			34.23%
2772	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线四家子一队支线4号变压器	50	65.26	12.37	12.37	未列入负面清单			-6.64%
2773	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线后查台分支线12号变压器2	200	32.85	114.30	114.30	未列入负面清单			29.34%
2774	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线哈达村高标准农田8号变压器	100	30.53	59.47	59.47	未列入负面清单			6.79%
2775	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线苏力格分支线76号变压器	50	75.74	7.13	7.13	未列入负面清单			-0.11%
2776	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线八达荣贵西分支线5号变压器	50	73.63	8.19	8.19	未列入负面清单			0.99%
2777	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线东沙脑分台分支线2号变压器	50	46.24	21.88	21.88	未列入负面清单			-2.80%
2778	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线大古家子支线66号变压器	50	77.37	6.32	6.32	未列入负面清单			-1.48%
2779	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线耿家支线10号变压器	100	48.4	41.60	41.60	未列入负面清单			31.69%
2780	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线沙金分支8号变压器	50	60.74	14.63	14.63	未列入负面清单			-0.71%
2781	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线牛风格勒西分台分支线2号变压器	100	0.84	0.00	0.00	未列入负面清单			72.15%
2782	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线主干75号变压器	400	71.9	72.40	72.40	未列入负面清单			-22.01%
2783	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线主干130号变压器	50	28.26	0.00	0.00	未列入负面清单			1.35%
2784	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线梁南上街支线2号变压器	50	23.96	33.02	33.02	未列入负面清单			12.74%
2785	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线旧庙东市场分支线3号变压器	315	46.11	138.25	138.25	未列入负面清单			-16.80%
2786	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈力生土支线209号变压器	200	43.81	92.38	92.38	未列入负面清单			-22.04%
2787	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线梁南大棚西支线7号变压器	80	8.07	65.54	65.54	未列入负面清单			33.38%

2788	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线新丘二队分支线3号变压器	200	30.65	118.70	118.70	未列入负面清单			48.82%
2789	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈达干线113号变压器	400	9.95	320.20	320.20	未列入负面清单			19.38%
2790	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线四家子一队支线3号变压器	50	56.8	16.60	16.60	未列入负面清单			0.93%
2791	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线苏力格分支线64号变压器	200	37.09	0.00	0.00	未列入负面清单			17.40%
2792	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线大古家子19#分支线3号变压器	80	48.15	33.48	33.48	未列入负面清单			-1.70%
2793	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线张大坝二分台分支线6号变压器	100	0.81	89.19	89.19	未列入负面清单			75.82%
2794	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线中学支线6号变压器	200	54.54	70.92	70.92	未列入负面清单			2.80%
2795	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线机站支线13号变压器	50	108.53	-9.27	-9.27	未列入负面清单			-8.69%
2796	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线林场小区01_-1#线变压器	250	17.78	180.55	180.55	未列入负面清单			-7.03%
2797	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线五家子七队分支线12号变压器	50	1.26	44.37	44.37	未列入负面清单			71.60%
2798	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线主干216号变压器	200	27.44	125.12	125.12	未列入负面清单			-0.50%
2799	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线艾友十一队分支线2号变压器	50	10.16	39.92	39.92	未列入负面清单			29.21%
2800	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线同顺兴五队分支线4号变压器	160	81.85	13.04	13.04	未列入负面清单			-2.65%
2801	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干180号变压器	200	62.08	55.84	55.84	未列入负面清单			-10.42%
2802	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线庙下街分支10号变压器	200	82.93	14.14	14.14	未列入负面清单			-0.94%
2803	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线甄家三队支线43号变压器	160	29.36	97.02	97.02	未列入负面清单			-4.35%
2804	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线六家子北线3号变压器	30	80.42	2.87	2.87	未列入负面清单			16.61%
2805	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线94右分6号变压器	315	17.47	228.47	228.47	未列入负面清单			8.47%
2806	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线三吉窝铺分支15号变压器	50	51.43	19.29	19.29	未列入负面清单			8.61%
2807	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土机井2台分支线6号变压器	50	26.21	31.90	31.90	未列入负面清单			-8.59%
2808	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土分支线10号变压器	50	81.97	4.02	4.02	未列入负面清单			7.24%
2809	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土2台分支线11号变压器	50	31.26	29.37	29.37	未列入负面清单			8.04%
2810	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线郭屯暖棚支线9号变压器	50	47.18	21.41	21.41	未列入负面清单			8.52%
2811	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土砖厂分支线3付1号变压器	50	54.9	17.55	17.55	未列入负面清单			-1.71%
2812	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线后苏金新台分支线22号变压器	200	1.31	177.38	177.38	未列入负面清单			-0.50%
2813	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线郭圣支线33号变压器	200	37	106.00	106.00	未列入负面清单			-7.00%
2814	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线六厂支线2号变压器	200	89.48	1.04	1.04	未列入负面清单			2.72%
2815	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV福北线广田蔬菜种植5台分支线1号变压器	200	0.23	179.54	179.54	未列入负面清单			1.20%
2816	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线冷家线46号变压器	100	53.42	36.58	36.58	未列入负面清单			15.90%
2817	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈力生土支线136号变压器	200	67.05	45.90	45.90	未列入负面清单			8.96%
2818	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线后卧铺分歧24号变压器	200	90.89	-1.78	-1.78	未列入负面清单			-4.56%

2819	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线八家子线3号变压器	200	89.42	1.16	1.16	未列入负面清单			-2.10%
2820	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10kVYL62玉京线74左分1号变压器	315	38.96	160.78	160.78	未列入负面清单			0.85%
2821	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10kVYL62玉京线62左分7左3号变压器	100	19.83	70.17	70.17	未列入负面清单			6.49%
2822	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线干沟子分歧35号变压器	50	85.25	2.38	2.38	未列入负面清单			0.47%
2823	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新邱分歧新邱南台分线13号变压器	100	17.93	72.07	72.07	未列入负面清单			1.32%
2824	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线主干109号变压器	50	139.81	-24.91	-24.91	未列入负面清单			-6.83%
2825	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线麦王东分歧8号变压器	400	75.62	57.52	57.52	未列入负面清单			-6.47%
2826	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线花匠沟支线8号变压器	100	43.21	46.79	46.79	未列入负面清单			1.91%
2827	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线吴家台支线3号变压器	100	2.69	87.31	87.31	未列入负面清单			69.81%
2828	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线路山沟支线27号变压器	30	32.13	17.36	17.36	未列入负面清单			35.33%
2829	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV他北线主干127付1号变压器	100	94.11	-4.11	-4.11	未列入负面清单			-0.94%
2830	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线干沟五队分线10号变压器	200	21.55	136.90	136.90	未列入负面清单			41.30%
2831	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线甄家三队支线24号变压器	100	30.33	59.67	59.67	未列入负面清单			4.12%
2832	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线务可湾子二队线10号变压器	200	0.86	178.28	178.28	未列入负面清单			67.48%
2833	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线苏和孟家街支线6号变压器	200	91.98	-3.96	-3.96	未列入负面清单			-8.26%
2834	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线八大三队支线8号变压器	200	16.21	147.58	147.58	未列入负面清单			20.30%
2835	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线二道岭五队支线2号变压器	100	55.74	34.26	34.26	未列入负面清单			10.76%
2836	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线公官六队支线3号变压器	30	64.25	7.73	7.73	未列入负面清单			-7.72%
2837	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄加油站分支13号变压器	200	52.35	75.30	75.30	未列入负面清单			-13.77%
2838	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄村分台线2号变压器	400	17.7	289.20	289.20	未列入负面清单			-22.49%
2839	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线公官冷分支线10号变压器	100	22.06	67.94	67.94	未列入负面清单			-0.53%
2840	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线喇嘛沟六队分支线36号变压器	200	27.32	125.36	125.36	未列入负面清单			-6.95%
2841	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线长青自来水分支线1号变压器	50	21.16	34.42	34.42	未列入负面清单			-2.63%
2842	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德五队分台支线5号变压器	200	15.41	149.18	149.18	未列入负面清单			-2.55%
2843	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线东五一分歧26号变压器	160	18.17	114.93	114.93	未列入负面清单			37.50%
2844	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线雷鸣德线5#变压器	50	19.21	35.40	35.40	未列入负面清单			-2.71%
2845	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线周家街分歧24号变压器	50	87.91	1.05	1.05	未列入负面清单			-7.15%
2846	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线高中支线7号变压器	315	20.66	218.42	218.42	未列入负面清单			-3.71%
2847	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV741海化线东扣分线38右3号变压器	30	38.63	15.41	15.41	未列入负面清单			-7.29%
2848	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新邱七队支线9号变压器	160	17.72	115.65	115.65	未列入负面清单			3.60%
2849	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张化线7252	10kV048佛寺线伊林线52号变压器	50	62.66	13.67	13.67	未列入负面清单			-0.32%

2850	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生哈支线19号变压器	100	0.76	89.24	89.24	未列入负面清单			59.65%
2851	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线主干23号变压器	50	3.47	43.27	43.27	未列入负面清单			68.35%
2852	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线务广线125号变压器	400	75.95	56.20	56.20	未列入负面清单			3.44%
2853	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线河南分支28号变压器	200	95.18	-10.36	-10.36	未列入负面清单			-1.33%
2854	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	4942于西线农具厂分歧03#	400	39.38	202.48	202.48	未列入负面清单			5.95%
2855	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV他西线巴斯公官一队台分台7号变压器	100	1.41	88.59	88.59	未列入负面清单			3.50%
2856	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV他东线沙扎兰南洼子东台分支线5号变压器	100	0.76	89.24	89.24	未列入负面清单			-4.46%
2857	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线赵家村曹家冷棚支线5号变压器	50	0.97	44.52	44.52	未列入负面清单			-21.56%
2858	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV务工线玉泉农场分支线5号变压器	200	30.63	118.74	118.74	未列入负面清单			-4.40%
2859	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线坑子支线3号变压器	50	62.5	13.75	13.75	未列入负面清单			-6.77%
2860	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线东仓土分线45号变压器	100	43.28	46.72	46.72	未列入负面清单			13.29%
2861	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV大苍线政府暖棚支线2号变压器	200	44	92.00	92.00	未列入负面清单			-2.63%
2862	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线西苍土一队支线4号变压器	200	53.06	73.88	73.88	未列入负面清单			17.77%
2863	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线下石土村二队支线7号变压器	200	47.22	85.56	85.56	未列入负面清单			5.24%
2864	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线王家三队支线8号变压器	100	0.76	89.24	89.24	未列入负面清单			72.10%
2865	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线西苍四队支线4号变压器	200	71.16	37.68	37.68	未列入负面清单			20.37%
2866	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线上石土西分线7号变压器	100	42.26	47.74	47.74	未列入负面清单			19.83%
2867	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线岗岗四队线4号变压器	80	23.13	53.50	53.50	未列入负面清单			35.79%
2868	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线椴木头沟支线5号变压器	200	38.03	103.94	103.94	未列入负面清单			25.82%
2869	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线良官支线57号变压器	200	0.04	179.92	179.92	未列入负面清单			2.43%
2870	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线北四家子分支线9号变压器	100	71.14	18.86	18.86	未列入负面清单			-3.28%
2871	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线查干分二支线4号变压器	200	23.75	132.50	132.50	未列入负面清单			-0.89%
2872	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线根德支线42号变压器	200	23.68	132.64	132.64	未列入负面清单			29.30%
2873	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线四家子支线27号变压器	50	34.39	27.81	27.81	未列入负面清单			24.87%
2874	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线八月府四队分支线3号变压器	80	12.14	62.29	62.29	未列入负面清单			-20.43%
2875	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线扎兰103号变压器	50	32.8	28.60	28.60	未列入负面清单			13.52%
2876	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线新华小泉4号变压器	400	80.06	39.76	39.76	未列入负面清单			-5.37%
2877	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线桂林东台分支线1号变压器	80	43.21	37.43	37.43	未列入负面清单			-9.58%
2878	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线南洼分歧39号变压器	80	42.03	38.38	38.38	未列入负面清单			-7.16%
2879	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554河套营子支线40号变压器	50	124.96	-17.48	-17.48	未列入负面清单			-14.35%
2880	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554北昌五支31号变压器	100	42.31	47.69	47.69	未列入负面清单			-26.02%

2881	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554横沟子支线106号变压器	100	127.16	-37.16	-37.16	未列入负面清单			-5.68%
2882	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线下窝铺北分歧7号变压器	100	79.43	0.00	0.00	未列入负面清单			-6.18%
2883	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线新邱支干线75号变压器	100	34.45	55.55	55.55	未列入负面清单			15.97%
2884	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线哈东支线143号变压器	200	20.9	138.20	138.20	未列入负面清单			-7.94%
2885	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV7045乌果线力军支线15号变压器	50	13.93	38.04	38.04	未列入负面清单			30.12%
2886	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线务力根分线37号变压器	100	71.19	18.81	18.81	未列入负面清单			-1.65%
2887	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV341东干线东外分线9左3号变压器	200	43.25	93.50	93.50	未列入负面清单			-0.91%
2888	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线喇嘛营子支线16号变压器	200	31.82	116.36	116.36	未列入负面清单			-15.77%
2889	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线哈一东支线7号变压器	200	42.89	94.22	94.22	未列入负面清单			10.10%
2890	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线巴里格营子支线17号变压器	400	13.9	304.40	304.40	未列入负面清单			-11.90%
2891	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线联合厂支线3号变压器	200	35.9	108.20	108.20	未列入负面清单			39.90%
2892	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线差台分支线15号变压器	100	68.63	21.37	21.37	未列入负面清单			-5.59%
2893	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线平顶一队线2号变压器	200	9.21	161.58	161.58	未列入负面清单			6.70%
2894	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线牙头营支干线67号变压器	50	64.16	12.92	12.92	未列入负面清单			-31.98%
2895	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线四方庙分支线33号变压器	50	63.04	13.48	13.48	未列入负面清单			-1.72%
2896	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线天恩七队分台支线3号变压器	50	1.57	44.22	44.22	未列入负面清单			-7.07%
2897	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线河南分歧17号变压器	100	47.33	42.67	42.67	未列入负面清单			15.37%
2898	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV大华线苇子沟一队分台支线1号变压器	100	0.67	89.33	89.33	未列入负面清单			0.20%
2899	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线冷汤沟西分歧4号变压器	200	88.28	3.44	3.44	未列入负面清单			10.83%
2900	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线桃花三四分台支线5号变压器	50	1.02	44.49	44.49	未列入负面清单			8.21%
2901	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新窝铺三队分支线6号变压器	100	50.42	39.58	39.58	未列入负面清单			-3.17%
2902	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟分歧82号变压器	200	5.99	168.02	168.02	未列入负面清单			7.59%
2903	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建北线5046	10kV5046建北线新港粮油支线5号变压器	200	1.03	177.94	177.94	未列入负面清单			7.30%
2904	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线前进五队支线1号变压器	50	60.35	14.83	14.83	未列入负面清单			7.02%
2905	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV大华线二道沟西分台分支线4号变压器	200	0.45	179.10	179.10	未列入负面清单			74.77%
2906	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kV5141平塔线六家子四八队东分台支线3号变压器	100	0.86	89.14	89.14	未列入负面清单			-8.42%
2907	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线后代村台支线5号变压器	400	17.1	291.60	291.60	未列入负面清单			-1.97%
2908	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线吐拉尺四队支线26号变压器	200	37.84	104.32	104.32	未列入负面清单			-4.28%
2909	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线姚沟分歧2号变压器	50	54.37	17.82	17.82	未列入负面清单			13.70%
2910	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线牯牛沟分支线12号变压器	200	51.78	76.44	76.44	未列入负面清单			14.05%
2911	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线周家街村支线6号变压器	80	40.99	39.21	39.21	未列入负面清单			3.01%

2912	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线主干14号变压器	200	16.15	147.70	147.70	未列入负面清单			-4.60%
2913	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线桃一分歧线10号变压器	200	63.16	53.68	53.68	未列入负面清单			-13.01%
2914	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	水王线942	水王线125左1#变台	50	0.61	44.70	44.70	未列入负面清单			-5.28%
2915	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线大板村支线9号变压器	400	20.44	278.24	278.24	未列入负面清单			39.09%
2916	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线樱桃沟支线9号变压器	50	25.05	32.48	32.48	未列入负面清单			5.48%
2917	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线田家沟支线7号变压器	50	49.09	20.46	20.46	未列入负面清单			-17.96%
2918	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10kV4744铁矿线主干90号变压器	100	41.96	48.04	48.04	未列入负面清单			20.02%
2919	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线双岭子支线4号变压器	200	92.26	-4.52	-4.52	未列入负面清单			-0.61%
2920	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线周家店线4号变压器	200	30.17	119.66	119.66	未列入负面清单			-4.56%
2921	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线二土一队分支线3号变压器	100	39.28	50.72	50.72	未列入负面清单			2.28%
2922	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线西五一一队线3号变压器	100	25.45	64.55	64.55	未列入负面清单			10.82%
2923	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线双山三队线5号变压器	100	55.76	34.24	34.24	未列入负面清单			23.02%
2924	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线双平线57号变压器	100	21.83	68.17	68.17	未列入负面清单			15.32%
2925	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线胡家湾子支线3号变压器	100	23.88	66.12	66.12	未列入负面清单			43.07%
2926	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线下洼东台支线4号变压器	200	39.86	100.28	100.28	未列入负面清单			-0.72%
2927	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线太平村太平一队支线6号变压器	200	34.83	110.34	110.34	未列入负面清单			-25.03%
2928	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线北水泉分7号变压器	200	54.89	70.22	70.22	未列入负面清单			-7.20%
2929	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线牛家炉分25号变压器	100	66.14	23.86	23.86	未列入负面清单			9.95%
2930	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线夺金台支线66号变压器	200	72.87	34.26	34.26	未列入负面清单			5.24%
2931	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线八家子一二队支线18号变压器	50	58.92	15.54	15.54	未列入负面清单			0.11%
2932	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌水线7042	10kV7042乌水线水三分线6号变压器	200	38.52	102.96	102.96	未列入负面清单			-11.60%
2933	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV7045乌果线克丑支线28号变压器	50	26.69	31.66	31.66	未列入负面清单			0.52%
2934	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线高中支线18左分3号变压器	200	78.31	23.38	23.38	未列入负面清单			-9.00%
2935	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线98左分1号变压器	315	40.92	154.60	154.60	未列入负面清单			1.61%
2936	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线皂力线23号变压器	200	91.49	-2.98	-2.98	未列入负面清单			-2.95%
2937	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线哈拉哈南台分支线6号变压器	100	55.26	34.74	34.74	未列入负面清单			13.18%
2938	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线哈村分歧线3号变压器	50	67.92	11.04	11.04	未列入负面清单			0.97%
2939	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福村东街支线3号变压器	200	51.66	76.68	76.68	未列入负面清单			21.31%
2940	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线八大四队支线5号变压器	200	4.82	170.36	170.36	未列入负面清单			59.16%
2941	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线平安地支线17号变压器	50	103.84	-6.92	-6.92	未列入负面清单			-4.54%
2942	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线主干102号变压器	200	79.56	20.88	20.88	未列入负面清单			-1.55%

2943	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线关家么荒分支5号变压器	100	51.81	38.19	38.19	未列入负面清单			-2.71%
2944	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线和睦四队支4号变压器	200	22.47	135.06	135.06	未列入负面清单			37.02%
2945	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线会德后港子支5号变压器	200	33.1	113.80	113.80	未列入负面清单			26.26%
2946	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线大兴一队分支线11号变压器	400	2.32	350.72	350.72	未列入负面清单			72.99%
2947	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线申德工区线1号变压器	200	12.44	155.12	155.12	未列入负面清单			49.51%
2948	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线东梁村台线3号变压器	200	43.61	92.78	92.78	未列入负面清单			-4.34%
2949	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线四家子樱桃小区一台分支线6号变压器	315	1.92	277.45	277.45	未列入负面清单			-1.86%
2950	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线朝立麦田线12号变压器	200	89.32	1.36	1.36	未列入负面清单			-5.90%
2951	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线王凤山分支线21号变压器	30	143.66	-16.10	-16.10	未列入负面清单			-1.11%
2952	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线拉拉屯支线133号变压器	200	25.78	128.44	128.44	未列入负面清单			5.73%
2953	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线北湾子支线于水河子分支线15号变压器	400	71.38	74.48	74.48	未列入负面清单			-46.04%
2954	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福村线6号变压器	160	11.56	125.50	125.50	未列入负面清单			-26.08%
2955	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福西北支6号变压器	400	60.73	117.08	117.08	未列入负面清单			1.88%
2956	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福北线十家子冷棚二线1号变压器	160	35.05	87.92	87.92	未列入负面清单			-51.30%
2957	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线杜力北线3号变压器	100	54.76	35.24	35.24	未列入负面清单			-3.89%
2958	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福东支7号变压器	315	46.52	136.96	136.96	未列入负面清单			-1.61%
2959	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线十家子大棚线8号变压器	100	32.97	57.03	57.03	未列入负面清单			4.65%
2960	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线广田蔬菜种植6台分支线1号变压器	200	0.26	179.48	179.48	未列入负面清单			-8.43%
2961	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV福北线5355界立花高标2线18号变压器	30	0.64	26.81	26.81	未列入负面清单			-8.30%
2962	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福村2号线2号变压器	160	8.67	130.13	130.13	未列入负面清单			-24.75%
2963	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线丁家店支线21号变压器	200	29.71	120.58	120.58	未列入负面清单			41.82%
2964	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线东查干线23号左3#杆变压器	200	0.47	179.06	179.06	未列入负面清单			-9.36%
2965	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线广田蔬菜种植专业合作社16号广田蔬菜种植专业合作社2号变压器	200	1.05	177.90	177.90	未列入负面清单			6.78%
2966	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线奈木支87号变压器	200	69.31	41.38	41.38	未列入负面清单			21.37%
2967	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线东洼支19号变压器	200	26.69	126.62	126.62	未列入负面清单			-9.95%
2968	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线下巴台村线6号变压器	400	7.12	331.52	331.52	未列入负面清单			24.30%
2969	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线沙力根分歧96号变压器	200	25.83	128.34	128.34	未列入负面清单			10.32%
2970	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线娘娘庙2、3队原台7号变压器	200	6.18	167.64	167.64	未列入负面清单			56.83%
2971	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线集中二队分9号变压器	200	32.11	115.78	115.78	未列入负面清单			44.62%
2972	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线敬老院分支线42号变压器	5	100.29	-0.51	-0.51	未列入负面清单			-65.14%
2973	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线傲力营子线4号变压器	160	6.88	132.99	132.99	未列入负面清单			11.39%

2974	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线永先六队支线1号变压器	80	22.91	53.67	53.67	未列入负面清单		29.19%
2975	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线马尔侵三队支线5号变压器	200	15.24	149.52	149.52	未列入负面清单		4.52%
2976	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线沙宝台一队分歧2号变压器	50	103.73	-6.87	-6.87	未列入负面清单		-2.14%
2977	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线石柱支线17号变压器	50	80.95	4.53	4.53	未列入负面清单		6.85%
2978	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线他本一队分歧39号变压器	200	37.37	105.26	105.26	未列入负面清单		-12.84%
2979	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线村部支线3号变压器	100	63.94	26.06	26.06	未列入负面清单		10.66%
2980	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线东四分歧91号变压器	50	89.4	0.30	0.30	未列入负面清单		-0.84%
2981	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线主干28号变压器	200	59.4	61.20	61.20	未列入负面清单		-18.83%
2982	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门6队新分台支线1号柱上变压器	50	1.48	44.26	44.26	未列入负面清单		3.70%
2983	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线他本镇政府分歧5号变压器	160	35	88.00	88.00	未列入负面清单		10.82%
2984	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV扎南线周滨支线6号变压器	50	0.58	44.71	44.71	未列入负面清单		-4.31%
2985	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线水泉沟原台支线6号变压器	200	16.32	147.36	147.36	未列入负面清单		35.14%
2986	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线杏树洼分台支线2号变压器	100	89.78	0.22	0.22	未列入负面清单		-2.94%
2987	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线杏树洼分支95号变压器	200	12.81	154.38	154.38	未列入负面清单		51.33%
2988	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线梁南大棚东支线5号变压器	100	12.44	77.56	77.56	未列入负面清单		13.71%
2989	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线小五家子分歧91号变压器	100	1.28	88.72	88.72	未列入负面清单		7.73%
2990	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV8751太北线架木苏东分歧22号变压器	200	29.34	121.32	121.32	未列入负面清单		11.75%
2991	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线啊哈莱分支线26号变压器	200	59.56	60.88	60.88	未列入负面清单		-0.43%
2992	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线大古家子支线19号变压器	50	47.7	21.15	21.15	未列入负面清单		29.01%
2993	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线95右1号变压器	315	70.11	62.65	62.65	未列入负面清单		10.46%
2994	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线83号变压器	200	3.37	173.26	173.26	未列入负面清单		4.00%
2995	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线82右分9号变压器	315	22.72	211.93	211.93	未列入负面清单		-1.26%
2996	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线弹簧分线4号变压器	315	35.08	173.00	173.00	未列入负面清单		12.63%
2997	国网阜新蒙古族自治县供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10kV东灰同线东灰北线7号变压器	200	49.31	81.38	81.38	未列入负面清单		19.75%
2998	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线阜鑫养羊小区支线26号(巨力克五队分台)变压器	100	0.63	89.37	89.37	未列入负面清单		-10.00%
2999	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线八月府四队分支线4号变压器	100	26.04	63.96	63.96	未列入负面清单		-0.18%
3000	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线双城子三分支3号变压器	400	30.8	236.80	236.80	未列入负面清单		-7.53%
3001	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线艾林皋村台分支3号变压器	160	31.94	92.90	92.90	未列入负面清单		4.42%
3002	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线腰兆线6号变压器	50	53.83	18.09	18.09	未列入负面清单		-7.94%
3003	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线马吉沟三队大棚分歧3号变压器	20	20.51	13.90	13.90	未列入负面清单		22.97%
3004	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线后朝阳一队台分支3+1号变压器	200	0.21	179.58	179.58	未列入负面清单		-13.48%

3005	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线大五二队线11号变压器	100	17.94	72.06	72.06	未列入负面清单			32.69%
3006	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线建西线前小荒西分支线3号变压器	200	5.79	168.42	168.42	未列入负面清单			36.11%
3007	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线平水分歧16号变压器	100	34.06	55.94	55.94	未列入负面清单			1.31%
3008	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线梁东分支线13号变压器	80	46.96	34.43	34.43	未列入负面清单			-3.17%
3009	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线水泉村分台分支线3号变压器	200	36.3	107.40	107.40	未列入负面清单			4.78%
3010	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线八道岭分歧线54号变压器	200	62.23	55.54	55.54	未列入负面清单			-6.72%
3011	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线广化田园紫运农庄支线9号变压器	100	0.4	89.60	89.60	未列入负面清单			6.48%
3012	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线白玉都动迁线01#分支线1号变压器	50	39.77	25.12	25.12	未列入负面清单			16.75%
3013	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV紫化线红建暖棚分支线9号变压器	250	1.27	221.83	221.83	未列入负面清单			7.46%
3014	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线苏新台分歧2号变压器	100	93.89	-3.89	-3.89	未列入负面清单			-3.72%
3015	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV紫化线红建暖棚冷库1号变压器	250	1.04	222.40	222.40	未列入负面清单			-7.56%
3016	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线两家子支线9号变压器	200	16.15	147.70	147.70	未列入负面清单			5.17%
3017	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线永发节水分支线7号变压器	50	12.79	38.61	38.61	未列入负面清单			-3.70%
3018	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线丫头营子七队南分台支线10号变压器	200	8.55	162.90	162.90	未列入负面清单			5.71%
3019	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线宗家荒水井1台分支线16号变压器	50	1.97	44.02	44.02	未列入负面清单			7.68%
3020	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线宗家荒水井4台分支线13号变压器	50	0.9	44.55	44.55	未列入负面清单			7.45%
3021	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线史家沟台支线11号变压器	100	38.53	51.47	51.47	未列入负面清单			-9.66%
3022	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线公官二队支线9号变压器	200	100.66	-21.32	-21.32	未列入负面清单			-15.41%
3023	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线四井住宅分支线2号变压器	50	14.41	37.80	37.80	未列入负面清单			40.54%
3024	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线长农分线35右7号变压器	100	11.87	78.13	78.13	未列入负面清单			-18.11%
3025	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线四合城小东梁支线21号变压器	50	98.55	-4.28	-4.28	未列入负面清单			-2.59%
3026	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线上排四五队分支线28号变压器	80	30.42	47.66	47.66	未列入负面清单			6.47%
3027	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干18号变压器	400	26.24	255.04	255.04	未列入负面清单			-16.65%
3028	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈力生土支线48号变压器	200	39.88	100.24	100.24	未列入负面清单			37.29%
3029	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线八达荣贵分三台分支线19号变压器	50	0.56	44.72	44.72	未列入负面清单			-1.45%
3030	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线小八楼分支线25号变压器	100	29.3	60.70	60.70	未列入负面清单			15.82%
3031	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太五线8744	10kV8744太五线主干150号变压器	100	38.61	51.39	51.39	未列入负面清单			2.94%
3032	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉一队分支线10号变压器	20	90.8	-0.16	-0.16	未列入负面清单			-13.63%
3033	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧凤沟东台分台支线6号变压器	200	0.76	178.48	178.48	未列入负面清单			-4.18%
3034	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV和宝线会德四队分台支线2号变压器	100	0.64	89.36	89.36	未列入负面清单			-8.67%
3035	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线南市场支线4号变压器	315	53.38	115.35	115.35	未列入负面清单			-3.95%

3036	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线中国林支线2号变压器	50	79.14	5.43	5.43	未列入负面清单			-16.69%
3037	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线主干167号变压器	400	22.77	268.92	268.92	未列入负面清单			-2.10%
3038	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线五家子四队分支线7号变压器	200	49.63	80.74	80.74	未列入负面清单			-13.65%
3039	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线梁南分支2号变压器	200	44.08	91.84	91.84	未列入负面清单			11.38%
3040	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干39号变压器	400	44.44	182.24	182.24	未列入负面清单			-1.35%
3041	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV紫七线编织厂支线2#变压器	100	78.68	11.32	11.32	未列入负面清单			-11.22%
3042	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线平安地一队分支线6号变压器	200	110.4	-40.80	-40.80	未列入负面清单			-10.94%
3043	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干43号变压器	200	14.29	151.42	151.42	未列入负面清单			51.65%
3044	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV十老线岗石支线5号变压器	200	69.12	41.76	41.76	未列入负面清单			18.12%
3045	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线主干119号变压器	50	88.43	0.78	0.78	未列入负面清单			17.26%
3046	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈达东分台支线5号变压器	200	21.08	137.84	137.84	未列入负面清单			47.68%
3047	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线邵家分台分支线8号变压器	50	57.63	16.19	16.19	未列入负面清单			6.43%
3048	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线衣家洼子分台支线3号变压器	160	70.09	31.86	31.86	未列入负面清单			-1.45%
3049	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV沙东线北五南台分支线4号柱上变压器	400	35.11	219.56	219.56	未列入负面清单			2.68%
3050	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线西大队支线2号变压器	200	29.33	121.34	121.34	未列入负面清单			-8.95%
3051	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线二门七队分歧38号变压器	400	16.8	292.80	292.80	未列入负面清单			50.56%
3052	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大工线4242	10kV4242大工线西主线3号变压器	20	85.37	0.93	0.93	未列入负面清单			-24.90%
3053	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大工线4242	10kV4242大工线理石线3号变压器	100	87.64	2.36	2.36	未列入负面清单			10.46%
3054	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV他东线沙扎兰九队支线6号(西上营子干线6#)变压器	400	16.59	293.64	293.64	未列入负面清单			-4.94%
3055	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线平顶六队线2号变压器	100	12.59	77.41	77.41	未列入负面清单			32.81%
3056	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线沙金分歧75号变压器	50	0.89	44.56	44.56	未列入负面清单			68.75%
3057	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线采矿线15号变压器	200	58.95	62.10	62.10	未列入负面清单			21.22%
3058	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线太和申西台分支线4号变压器	100	89.03	0.97	0.97	未列入负面清单			-20.15%
3059	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线北三加工厂分支线6号变压器	80	27.73	49.82	49.82	未列入负面清单			17.28%
3060	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线大坝二分队支线8号变压器	50	28.1	30.95	30.95	未列入负面清单			4.91%
3061	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	4447务10kV和太线关家北沟支线28号变压器线沙力根分支线19#+1	50	77.01	6.50	6.50	未列入负面清单			-57.96%
3062	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线郭哈支线81号变压器	200	35.41	109.18	109.18	未列入负面清单			1.54%
3063	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线道不歹粮食加工厂支线6号变压器	400	0.62	357.52	357.52	未列入负面清单			-3.34%
3064	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线敬老院2台支线4号变压器	200	9.97	160.06	160.06	未列入负面清单			22.41%
3065	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线北沟分支线2号变压器	50	35.89	27.06	27.06	未列入负面清单			-1.17%
3066	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线陈家梁支线7号变压器	100	90.21	-0.21	-0.21	未列入负面清单			-3.28%

3067	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线苏家四队分歧3号变压器	100	74.88	15.12	15.12	未列入负面清单			19.76%
3068	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线李勇支线24号变压器	5	74.22	0.79	0.79	未列入负面清单			4.59%
3069	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线乡直分台线2号变压器	400	35.28	218.88	218.88	未列入负面清单			7.72%
3070	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线下扎兰分台线3号变压器	100	37.85	52.15	52.15	未列入负面清单			25.76%
3071	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉分歧线130号变压器	20	75.53	2.89	2.89	未列入负面清单			2.19%
3072	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线加油站支线6号变压器	200	70.92	38.16	38.16	未列入负面清单			-12.99%
3073	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈力生土支线78号变压器	200	28.94	122.12	122.12	未列入负面清单			36.83%
3074	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线满井四队线27号变压器	30	58.22	9.53	9.53	未列入负面清单			0.88%
3075	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线冬浓支线4号变压器	30	59.24	9.23	9.23	未列入负面清单			3.31%
3076	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门一队分台线7号变压器	100	0.3	89.70	89.70	未列入负面清单			-9.34%
3077	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线舍不歹支线26号变压器	200	43.65	92.70	92.70	未列入负面清单			22.05%
3078	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线皂力线39号变压器	30	91.04	-0.31	-0.31	未列入负面清单			-7.66%
3079	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线主干180号变压器	100	85.34	4.66	4.66	未列入负面清单			10.11%
3080	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线周家街一队分支线3号变压器	50	0.12	44.94	44.94	未列入负面清单			85.79%
3081	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈拉沟分支11号变压器	50	125.09	-17.55	-17.55	未列入负面清单			-31.26%
3082	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线干沟子冷棚分支线6号变压器	50	18.42	35.79	35.79	未列入负面清单			11.94%
3083	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线果园分支线2号变压器	100	12.69	77.31	77.31	未列入负面清单			35.07%
3084	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线喇嘛六支线6号变压器	400	14.58	301.68	301.68	未列入负面清单			49.15%
3085	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线佟家沟支线13号变压器	50	26.04	31.98	31.98	未列入负面清单			-0.71%
3086	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线喇嘛营子支线4右1号变压器	200	2.24	175.52	175.52	未列入负面清单			69.99%
3087	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线舍不歹分台支线5号变压器	50	34.82	27.59	27.59	未列入负面清单			-20.93%
3088	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV7243佛寺线四家子村台分支线3号变压器	200	47.49	85.02	85.02	未列入负面清单			-16.38%
3089	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线烧候支线18号变压器	200	10.67	158.66	158.66	未列入负面清单			-2.46%
3090	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线17号(矿林分台)变压器	30	25.33	19.40	19.40	未列入负面清单			-2.36%
3091	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线望山东台分歧2号变压器	200	39.23	101.54	101.54	未列入负面清单			0.92%
3092	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554横沟子支线229号变压器	50	33.16	28.42	28.42	未列入负面清单			5.08%
3093	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线宝珠西分支5号变压器	50	68.29	10.86	10.86	未列入负面清单			0.18%
3094	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线东上营子分歧4号变压器	200	0.48	179.04	179.04	未列入负面清单			49.83%
3095	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线西苇子沟支线4号变压器	20	61.47	5.71	5.71	未列入负面清单			-2.61%
3096	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线河南支线4号变压器	100	74.9	15.10	15.10	未列入负面清单			21.38%
3097	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线主干96号变压器	50	72.46	8.77	8.77	未列入负面清单			0.53%

3098	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线它不郎南街分线5号变压器	200	99.55	-19.10	-19.10	未列入负面清单			-18.93%
3099	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线主干119号变压器	100	90.81	-0.81	-0.81	未列入负面清单			-4.15%
3100	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线阿五队台线15号变压器	160	38.71	82.06	82.06	未列入负面清单			-6.05%
3101	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈达干线26号变压器	50	68.19	10.91	10.91	未列入负面清单			2.46%
3102	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜园区线2号变压器	160	4.95	136.08	136.08	未列入负面清单			18.58%
3103	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线杨树沟分歧41号变压器	100	36.85	53.15	53.15	未列入负面清单			-7.56%
3104	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线腰满土沟分台支线3号变压器	200	37.41	105.18	105.18	未列入负面清单			33.11%
3105	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线拉各拉分歧81号变压器	100	4.21	85.79	85.79	未列入负面清单			0.40%
3106	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线下花台分1台支线7号变压器	200	0.35	179.30	179.30	未列入负面清单			6.61%
3107	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线前兴村分歧4付2号变压器	400	0.72	357.12	357.12	未列入负面清单			1.33%
3108	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线北三家子分歧16号变压器	200	14.9	150.20	150.20	未列入负面清单			9.39%
3109	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线杨兽医沟分歧19号变压器	200	0.24	179.52	179.52	未列入负面清单			84.90%
3110	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线下招分歧19号变压器	400	39.8	200.80	200.80	未列入负面清单			24.79%
3111	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线河南支线13号变压器	100	92.11	-2.11	-2.11	未列入负面清单			-1.22%
3112	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554关家分台支线关家暖棚支线3号变压器	50	1.4	44.30	44.30	未列入负面清单			56.24%
3113	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线民主西台分支线3号变压器	200	42.78	94.44	94.44	未列入负面清单			-18.53%
3114	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线北支线22号变压器	200	30.31	119.38	119.38	未列入负面清单			0.14%
3115	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线王府大棚分台支线2号变压器	200	1.07	177.86	177.86	未列入负面清单			3.35%
3116	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线公关分歧53号变压器	160	1.27	141.97	141.97	未列入负面清单			67.59%
3117	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线皂力线65号变压器	100	99.82	-9.82	-9.82	未列入负面清单			-16.90%
3118	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV047土城线六和屯分歧27号变压器	160	50.14	63.78	63.78	未列入负面清单			-6.46%
3119	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线套土三队支线9号变压器	200	34.38	111.24	111.24	未列入负面清单			33.54%
3120	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线林场线6号变压器	50	90.8	-0.40	-0.40	未列入负面清单			-1.28%
3121	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线吐拉尺四队支线30号变压器	200	30.2	119.60	119.60	未列入负面清单			-11.31%
3122	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线邵家分支线36号变压器	100	13.27	76.73	76.73	未列入负面清单			-5.16%
3123	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线宝家洼子分台线4号变压器	200	80.97	18.06	18.06	未列入负面清单			27.97%
3124	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线3右9号变压器变压器	315	46.26	137.78	137.78	未列入负面清单			1.05%
3125	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线新邱三四队台支线14号变压器	200	23.88	132.24	132.24	未列入负面清单			31.15%
3126	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线石金泉分歧117号变压器	100	40.7	49.30	49.30	未列入负面清单			5.86%
3127	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线新邱五六东分台支线4号变压器	100	22.31	67.69	67.69	未列入负面清单			12.41%
3128	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	4745海哈线水河营子支线16#泊力五队台	400	3.11	347.56	347.56	未列入负面清单			53.06%

3129	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线务可湾子支线88号变压器	50	84.8	2.60	2.60	未列入负面清单			-6.64%
3130	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4243大南线文土6+1号变压器（农机加油站分台）	50	0.2	44.90	44.90	未列入负面清单			-2.72%
3131	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线太平北沟线24号变压器	20	13.26	15.35	15.35	未列入负面清单			44.52%
3132	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线贾家线36号变压器	200	24.5	131.00	131.00	未列入负面清单			-10.25%
3133	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线腰营子7号变压器	100	30.26	59.74	59.74	未列入负面清单			19.32%
3134	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV福北线5355界立花高标2线1号变压器	30	0.27	26.92	26.92	未列入负面清单			4.03%
3135	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线周家街三队分支线2号变压器	50	2.15	43.93	43.93	未列入负面清单			60.92%
3136	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线西地支线3号变压器	200	0.64	178.72	178.72	未列入负面清单			83.42%
3137	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线干沟子分歧8号变压器	200	40.41	99.18	99.18	未列入负面清单			26.17%
3138	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线王四分歧1号变压器	50	48.56	20.72	20.72	未列入负面清单			-15.81%
3139	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线双龙新台线2号变压器	100	70.72	19.28	19.28	未列入负面清单			-18.70%
3140	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线供销社分歧16号变压器	400	34.3	222.80	222.80	未列入负面清单			-9.70%
3141	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线丫屯分支线4号变压器	50	36.93	26.54	26.54	未列入负面清单			28.69%
3142	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线新农村支线1号变压器	50	27.61	31.20	31.20	未列入负面清单			16.90%
3143	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线主干207号变压器	400	8.6	325.60	325.60	未列入负面清单			8.30%
3144	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线凤凰岭分歧9号变压器	400	12.77	308.92	308.92	未列入负面清单			-10.52%
3145	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线顺发号八队支线1号变压器	200	54.73	70.54	70.54	未列入负面清单			5.58%
3146	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线郭屯新台分支线10号变压器	200	30.44	119.12	119.12	未列入负面清单			-7.93%
3147	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6442他园线高林苔新台支线7号变压器	50	23.96	33.02	33.02	未列入负面清单			9.11%
3148	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线耗供水支线7号变压器	30	3.5	25.95	25.95	未列入负面清单			1.11%
3149	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线官营子庆年暖棚3分支线9号变压器	200	25.35	129.30	129.30	未列入负面清单			-8.75%
3150	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线喇嘛营子分歧4号变压器	200	63.27	53.46	53.46	未列入负面清单			3.80%
3151	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线152右分支17号变压器	50	28.63	30.69	30.69	未列入负面清单			-2.05%
3152	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线社会敬老院支线4号变压器	20	33.95	11.21	11.21	未列入负面清单			12.54%
3153	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线大五村支线4号变压器	50	13.48	38.26	38.26	未列入负面清单			35.44%
3154	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线土五队支线14号变压器	100	23.09	66.91	66.91	未列入负面清单			15.37%
3155	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线建二支线212号变压器	100	81.07	8.93	8.93	未列入负面清单			-0.18%
3156	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线大板屯支线2号变压器	100	59.4	30.60	30.60	未列入负面清单			-10.01%
3157	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线大板小学支线3号变压器	50	89.1	0.45	0.45	未列入负面清单			-8.37%
3158	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张兴线7244	10kV7244张兴线吐呼噜九队支线1号变压器	50	29.61	30.20	30.20	未列入负面清单			0.57%
3159	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线电信分2左2号变压器	400	64.79	100.84	100.84	未列入负面清单			2.60%

3160	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西干线142号变压器	80	0.57	71.54	71.54	未列入负面清单			3.92%
3161	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线合吉营子分支46号变压器	200	0.76	178.48	178.48	未列入负面清单			-0.32%
3162	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV8751太北线赵窝铺线1号变压器	100	44.4	45.60	45.60	未列入负面清单			-16.68%
3163	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线李家支线6号变压器	50	57.43	16.29	16.29	未列入负面清单			17.39%
3164	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV8751太北线庄头营子分支40号变压器	50	47.04	21.48	21.48	未列入负面清单			28.07%
3165	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线哈朋二队分歧13号变压器	200	1.06	177.88	177.88	未列入负面清单			73.00%
3166	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线东扣莫五队分支线1号变压器	160	62.09	44.66	44.66	未列入负面清单			0.83%
3167	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线上招分歧26号变压器	100	44.35	45.65	45.65	未列入负面清单			14.18%
3168	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线梨树西台分支线5号变压器	100	99.53	-9.53	-9.53	未列入负面清单			-6.45%
3169	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线关家三队分支线2号变压器	200	8.59	162.82	162.82	未列入负面清单			57.75%
3170	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线主干104号变压器	200	79.28	21.44	21.44	未列入负面清单			15.03%
3171	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线八九支线7号变压器	100	83.71	6.29	6.29	未列入负面清单			-66.70%
3172	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线八三冷棚支线6号变压器	160	35.93	86.51	86.51	未列入负面清单			-4.03%
3173	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线9号(中学)变压器	50	121.97	-15.99	-15.99	未列入负面清单			-65.25%
3174	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巨力克小大坝支线14号变压器	30	28.87	18.34	18.34	未列入负面清单			13.73%
3175	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线务可湾子支线8号变压器	100	3.94	86.06	86.06	未列入负面清单			37.62%
3176	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线苏和南台支线6号变压器	200	72.17	35.66	35.66	未列入负面清单			-2.66%
3177	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线公关三队分支线11号变压器	100	69.31	20.69	20.69	未列入负面清单			9.84%
3178	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线林场支线21号变压器	100	50.71	39.29	39.29	未列入负面清单			-33.82%
3179	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV紫七线养羊小区支线2#变压器	200	14.64	150.72	150.72	未列入负面清单			42.33%
3180	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV7242东部井线团山子台分支1+1号变压器	80	76.13	11.10	11.10	未列入负面清单			-16.96%
3181	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线加工厂线9号变压器	50	71.95	9.03	9.03	未列入负面清单			-7.35%
3182	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线哈拉五队线1号变压器	200	14.89	150.22	150.22	未列入负面清单			34.26%
3183	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线供电所线21号变压器	200	10.7	158.60	158.60	未列入负面清单			34.53%
3184	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线河南支线9号变压器	200	40.87	98.26	98.26	未列入负面清单			5.42%
3185	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线毛德村葡萄园机井分支线8号变压器	50	34.78	27.61	27.61	未列入负面清单			-33.01%
3186	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线洼力土支线100号变压器	200	17.59	144.82	144.82	未列入负面清单			-8.16%
3187	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线皂力道北分支线6号变压器	400	61.31	114.76	114.76	未列入负面清单			-17.89%
3188	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分支27右16号变压器	50	43.66	23.17	23.17	未列入负面清单			-9.75%
3189	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯分歧70号柱上变压器	200	0.28	179.44	179.44	未列入负面清单			1.57%
3190	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线新邱北台支线1号变压器	100	67.89	22.11	22.11	未列入负面清单			15.52%

3191	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线农机分歧4号变压器	400	78.43	46.28	46.28	未列入负面清单		17.93%
3192	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线主干73号变压器	100	74.9	15.10	15.10	未列入负面清单		-16.04%
3193	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线旧贝东支线2号变压器	200	41.2	97.60	97.60	未列入负面清单		-14.82%
3194	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线主干129号变压器	200	71.98	36.04	36.04	未列入负面清单		-14.61%
3195	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线后赵支线2号变压器	400	17.24	291.04	291.04	未列入负面清单		-14.92%
3196	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线主干55号变压器	20	45.71	8.86	8.86	未列入负面清单		5.21%
3197	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线车新大棚20号变压器	200	24.13	131.74	131.74	未列入负面清单		-0.56%
3198	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线南地分支1号变压器	100	57.51	32.49	32.49	未列入负面清单		-6.89%
3199	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线二道河子东机井2号分支线1号变压器	100	0	0.00	0.00	未列入负面清单		100.00%
3200	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线小荒支线2号变压器	200	26.85	126.30	126.30	未列入负面清单		-8.06%
3201	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线菜园子分支线6号变压器	400	90.75	-3.00	-3.00	未列入负面清单		-11.02%
3202	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线太平川分支线4号变压器	200	0.29	179.42	179.42	未列入负面清单		-9.73%
3203	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线规力格村线1号变压器	400	25.19	259.24	259.24	未列入负面清单		7.96%
3204	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线26右1号变压器	315	42.14	150.76	150.76	未列入负面清单		-14.04%
3205	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线朱家一队线4号变压器	400	5.55	337.80	337.80	未列入负面清单		67.02%
3206	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线哈朋三队线6号变压器	100	28.84	61.16	61.16	未列入负面清单		32.78%
3207	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线西莫扣五队分支线6号变压器	200	13.55	152.90	152.90	未列入负面清单		19.42%
3208	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线哈尔套东台支线3号变压器	100	49.08	40.92	40.92	未列入负面清单		19.39%
3209	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线柳条沟分歧54号变压器	50	41.48	24.26	24.26	未列入负面清单		0.02%
3210	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线水户分线7号变压器	160	8.37	130.61	130.61	未列入负面清单		12.42%
3211	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线半道里支线20号变压器	200	20.96	138.08	138.08	未列入负面清单		26.16%
3212	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线十二台南分歧2号变压器	200	61.19	57.62	57.62	未列入负面清单		25.77%
3213	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线长农分线35右3号变压器	30	35.95	16.22	16.22	未列入负面清单		-21.17%
3214	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线鲁家荒分歧59号变压器	100	47.63	42.37	42.37	未列入负面清单		-3.01%
3215	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV大华线前进六队分台支线4号变压器	50	0.96	44.52	44.52	未列入负面清单		9.54%
3216	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线西山支线6号变压器	50	69.18	10.41	10.41	未列入负面清单		-5.61%
3217	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10kVYL62玉京线35右分2号变压器	100	72.65	17.35	17.35	未列入负面清单		16.08%
3218	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线梁东支线79号变压器	50	52.47	18.77	18.77	未列入负面清单		-14.64%
3219	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线那台分支线28号变压器	80	0.36	71.71	71.71	未列入负面清单		70.40%
3220	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线八0五44号变压器	200	6.17	167.66	167.66	未列入负面清单		36.44%
3221	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线后平安南分线14号变压器	30	65.49	7.35	7.35	未列入负面清单		0.27%

3222	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线规力格线18号变压器	200	51.59	76.82	76.82	未列入负面清单			-8.65%
3223	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线下树林子线15号变压器	200	33.3	113.40	113.40	未列入负面清单			35.22%
3224	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线会德四队支1号变压器	200	29.55	120.90	120.90	未列入负面清单			14.84%
3225	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	水王线942	水王线156左1#变压器	200	0.65	178.70	178.70	未列入负面清单			3.47%
3226	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德三队分台支3号变压器	100	1.78	88.22	88.22	未列入负面清单			-4.46%
3227	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线小兆线4号变压器	20	45.68	8.86	8.86	未列入负面清单			1.66%
3228	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线南外线11号变压器	200	107.28	-34.56	-34.56	未列入负面清单			-77.73%
3229	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线太平五分5号变压器	200	22.91	134.18	134.18	未列入负面清单			-13.09%
3230	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线哈拉四队线18号变压器	200	18.47	143.06	143.06	未列入负面清单			17.53%
3231	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线后窝铺分台线4号变压器	30	112.91	-6.87	-6.87	未列入负面清单			-15.64%
3232	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线33右1号变压器	250	57.74	80.65	80.65	未列入负面清单			-4.45%
3233	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	福西线蔡勇强1台分支线1号变压器	200	0.5	179.00	179.00	未列入负面清单			-6.54%
3234	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线宅山土分台支8号变压器	200	24.02	131.96	131.96	未列入负面清单			-3.86%
3235	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线上叶分支线13号变压器	100	36.04	53.96	53.96	未列入负面清单			19.70%
3236	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线东扣莫一队分歧5号变压器	100	51.22	38.78	38.78	未列入负面清单			4.93%
3237	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线水泉分歧6号变压器	50	51.22	19.39	19.39	未列入负面清单			0.95%
3238	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线后查台支67号变压器	200	7.88	164.24	164.24	未列入负面清单			57.61%
3239	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线河南分歧22号变压器	200	48.19	0.00	0.00	未列入负面清单			-0.44%
3240	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线下招东街分歧2号变压器	200	60.76	58.48	58.48	未列入负面清单			-20.61%
3241	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线兴龙洼分歧35号变压器	400	0.53	357.88	357.88	未列入负面清单			-7.23%
3242	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线陈家梁分支线3号变压器	50	32.68	28.66	28.66	未列入负面清单			12.16%
3243	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线东沟分歧5号变压器	400	79.31	42.76	42.76	未列入负面清单			18.31%
3244	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线后二八台支6号变压器	200	33.59	112.82	112.82	未列入负面清单			-3.80%
3245	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈力生土支5号变压器	200	82.23	15.54	15.54	未列入负面清单			6.58%
3246	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线塔北支13号变压器	200	92.2	-4.40	-4.40	未列入负面清单			0.45%
3247	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线衣家洼子原台支6号变压器	100	76.34	13.66	13.66	未列入负面清单			-1.65%
3248	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线八二支2号变压器	100	90.98	-0.98	-0.98	未列入负面清单			-7.09%
3249	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线哈达村高标准农田6台区27号变压器	30	0.59	26.82	26.82	未列入负面清单			-7.96%
3250	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线上排六队分支线2号变压器	50	52.01	19.00	19.00	未列入负面清单			29.41%
3251	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线主干28号变压器	100	64.7	25.30	25.30	未列入负面清单			25.34%
3252	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kV平北线小亮支23号变压器	200	25.27	129.46	129.46	未列入负面清单			5.71%

3253	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线前乌龙皋分歧23号变压器	50	78.51	5.75	5.75	未列入负面清单			-7.15%
3254	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线葡萄屯分歧10号变压器	80	21.58	54.74	54.74	未列入负面清单			17.03%
3255	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线佛五队支线2号变压器	100	62.92	27.08	27.08	未列入负面清单			20.06%
3256	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线双城子五队支线15号变压器	50	79.05	5.48	5.48	未列入负面清单			3.87%
3257	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线前庙分支线10号变压器	100	91.84	-1.84	-1.84	未列入负面清单			-17.41%
3258	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线东五一分歧31号变压器	400	7.94	328.24	328.24	未列入负面清单			11.74%
3259	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线乌兰大棚支线1号变压器	160	18.84	113.86	113.86	未列入负面清单			-13.84%
3260	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线丫头营子三队支线5号变压器	100	21.93	68.07	68.07	未列入负面清单			-2.71%
3261	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV7041乌七线七家子三队支线14号变压器	200	2.78	174.44	174.44	未列入负面清单			67.14%
3262	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线上八家子分歧14号变压器	200	52.84	74.32	74.32	未列入负面清单			4.42%
3263	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线周家街分歧39号变压器	100	87.05	2.95	2.95	未列入负面清单			3.56%
3264	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线四楞老村二分台支线4号变压器	200	0.49	179.02	179.02	未列入负面清单			1.61%
3265	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线双城子中站线分7号变压器	200	5.06	169.88	169.88	未列入负面清单			64.56%
3266	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线农具厂线2号变压器	50	1.12	44.44	44.44	未列入负面清单			62.27%
3267	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线牦牛洼烤烟支线11号变压器	160	1.77	141.17	141.17	未列入负面清单			40.64%
3268	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线宫河南林地分20号变压器	200	37.24	105.52	105.52	未列入负面清单			4.52%
3269	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线富农分歧1号变压器	100	66.12	23.88	23.88	未列入负面清单			-8.18%
3270	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线莫古土分歧032号变压器	100	1.8	88.20	88.20	未列入负面清单			60.01%
3271	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线四家子支线43号变压器	200	77.52	24.96	24.96	未列入负面清单			-14.67%
3272	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线套尺支线10号变压器	100	65.57	24.43	24.43	未列入负面清单			-21.53%
3273	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线富水支18号变压器	30	45.03	13.49	13.49	未列入负面清单			-5.84%
3274	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线小新邱分歧18号变压器	30	48.97	12.31	12.31	未列入负面清单			-7.90%
3275	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线供销社分支线2号变压器	50	58.31	15.85	15.85	未列入负面清单			-9.54%
3276	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线辛丑五东线4号变压器	100	67.73	22.27	22.27	未列入负面清单			-3.32%
3277	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线辛丑六队台分线1号变压器	100	55.64	34.36	34.36	未列入负面清单			-15.65%
3278	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线主干340号变压器	200	9.72	160.56	160.56	未列入负面清单			-8.73%
3279	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线火石分歧35号变压器	200	76.67	26.66	26.66	未列入负面清单			5.42%
3280	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线玛瑙城支线9号变压器741	250	58.02	79.95	79.95	未列入负面清单			26.13%
3281	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线林场变台支线2号变压器	200	83.17	13.66	13.66	未列入负面清单			-90.08%
3282	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线大营子村扎北线大营子4台区机井分支线1号变压器	100	0.07	89.93	89.93	未列入负面清单			81.01%
3283	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线平福支线38号变压器	200	29.98	120.04	120.04	未列入负面清单			-4.20%

3284	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰四二五队支线2号变压器	50	74.09	7.96	7.96	未列入负面清单			-3.47%
3285	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线河北支线5号变压器	200	64.28	51.44	51.44	未列入负面清单			5.25%
3286	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线941麦红线86号变压器	200	15.58	148.84	148.84	未列入负面清单			0.55%
3287	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线东营子分5号变压器	400	0.34	358.64	358.64	未列入负面清单			-6.18%
3288	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线阿门朝老线21号变压器	200	15.05	149.90	149.90	未列入负面清单			8.82%
3289	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线下营子线21号变压器	100	31.25	58.75	58.75	未列入负面清单			32.90%
3290	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线东方养殖厂线119号变压器	100	17.07	72.93	72.93	未列入负面清单			24.87%
3291	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线宋家沟支线28号变压器	100	68.81	21.19	21.19	未列入负面清单			-9.31%
3292	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线梅力电信支线3号变压器	30	25.85	19.25	19.25	未列入负面清单			14.86%
3293	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线哈四宝分歧22号变压器	200	89.38	1.24	1.24	未列入负面清单			-0.39%
3294	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线三家子西台支线1号变压器	200	45.02	89.96	89.96	未列入负面清单			-20.08%
3295	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线上沟线32号变压器	100	14.77	75.23	75.23	未列入负面清单			9.43%
3296	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线永先八队分歧39号变压器	50	37.64	26.18	26.18	未列入负面清单			19.38%
3297	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线莫古土一队分线4号变压器	400	95.14	-20.56	-20.56	未列入负面清单			-11.04%
3298	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线排楼庙分歧1号变压器	400	0	360.00	360.00	未列入负面清单			-6.98%
3299	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线前马架子分支线14号变压器	100	5.19	84.81	84.81	未列入负面清单			-81.36%
3300	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干51号变压器	100	169.77	-79.77	-79.77	未列入负面清单			-19.55%
3301	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线南山支线4号变压器	100	32.08	57.92	57.92	未列入负面清单			-10.03%
3302	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线十二家子线64号变压器	200	89.41	1.18	1.18	未列入负面清单			12.56%
3303	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线编织袋厂分支1号变压器	160	70.42	31.33	31.33	未列入负面清单			36.34%
3304	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线主干49号变压器754	100	0.01	89.99	89.99	未列入负面清单			81.09%
3305	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线闹土虎分支52号变压器	200	56.19	67.62	67.62	未列入负面清单			6.45%
3306	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线他本改分支9号变压器	200	44.72	90.56	90.56	未列入负面清单			3.08%
3307	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线齐连山支线5号变压器	50	0.45	44.78	44.78	未列入负面清单			-3.92%
3308	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线下西线95号变压器	400	4.24	343.04	343.04	未列入负面清单			57.86%
3309	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线三道沟线17号变压器	50	28.76	30.62	30.62	未列入负面清单			-14.24%
3310	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线主干139号变压器	200	17.89	144.22	144.22	未列入负面清单			28.66%
3311	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线皂力河西分支6号变压器	50	42.63	23.69	23.69	未列入负面清单			25.98%
3312	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线3655分线17号变压器	30	22.49	20.25	20.25	未列入负面清单			6.71%
3313	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线广富冷棚分线3号变压器	200	39.87	100.26	100.26	未列入负面清单			23.96%
3314	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线黑一分歧线86号变压器	200	0.57	178.86	178.86	未列入负面清单			-3.39%

3315	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线前苏金支线7号变压器1	400	14.13	303.48	303.48	未列入负面清单			4.10%
3316	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线主干52号变压器	160	85.78	6.75	6.75	未列入负面清单			-6.98%
3317	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线转角三四队线21号变压器	50	44.78	22.61	22.61	未列入负面清单			10.22%
3318	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线三家子支线9号变压器	50	64.35	12.83	12.83	未列入负面清单			10.35%
3319	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线艾力克东分线8号变压器	100	26.08	63.92	63.92	未列入负面清单			49.05%
3320	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线大岭果园支线4号变压器	20	58.5	6.30	6.30	未列入负面清单			0.11%
3321	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV741海化线主干90号变压器	315	20.74	218.17	218.17	未列入负面清单			-18.04%
3322	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线姜哈线60号变压器	100	88.64	1.36	1.36	未列入负面清单			4.37%
3323	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线营子支线25号变压器	20	32.25	11.55	11.55	未列入负面清单			-3.90%
3324	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线东梁村南线2号变压器	400	7.98	328.08	328.08	未列入负面清单			63.49%
3325	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线高家沟支线32号变压器	200	17.06	0.00	0.00	未列入负面清单			-3.72%
3326	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线工商所分歧18号变压器	100	46.69	43.31	43.31	未列入负面清单			-12.49%
3327	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线宗家荒水井7台分支线12号变压器	100	0.96	89.04	89.04	未列入负面清单			-9.80%
3328	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线莫牛海北台3号变压器	30	48.33	12.50	12.50	未列入负面清单			3.91%
3329	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线二道岭分歧线40号变压器	100	52.8	37.20	37.20	未列入负面清单			-9.50%
3330	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线张庆年支线10号变压器	50	14.45	37.78	37.78	未列入负面清单			4.74%
3331	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线上排米石场5号变压器	50	43.66	23.17	23.17	未列入负面清单			-8.61%
3332	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线主干84号变压器	20	8.41	16.32	16.32	未列入负面清单			49.04%
3333	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线东沙脑原台分支线4号变压器	100	33.71	56.29	56.29	未列入负面清单			32.98%
3334	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	六家子一队分支线5#变台	400	8.38	326.48	326.48	未列入负面清单			-8.18%
3335	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线供销社支线1号变压器	200	97.47	-14.94	-14.94	未列入负面清单			1.76%
3336	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线双烧分歧63号变压器	50	95.92	-2.96	-2.96	未列入负面清单			-8.85%
3337	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线满井一队支线5号变压器	50	6.14	41.93	41.93	未列入负面清单			60.69%
3338	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线平安地村支线2号变压器	100	21.92	68.08	68.08	未列入负面清单			8.60%
3339	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线宝家洼子分台线9号变压器	200	23.26	133.48	133.48	未列入负面清单			6.11%
3340	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线固本中学支线3号变压器	200	54.81	70.38	70.38	未列入负面清单			1.69%
3341	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线水桥沟分歧139号变压器	20	143.88	-10.78	-10.78	未列入负面清单			-13.55%
3342	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴扎兰分歧31号变压器	200	32.75	114.50	114.50	未列入负面清单			28.04%
3343	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线尼维生态农业支线3号柱上变压器	315	2.73	274.90	274.90	未列入负面清单			14.45%
3344	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线烧候支线29号变压器	200	24.61	130.78	130.78	未列入负面清单			-14.70%
3345	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线白土沟分歧69号变压器	200	16.99	146.02	146.02	未列入负面清单			-8.21%

3346	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线苗家沟分歧9号变压器	20	10.62	15.88	15.88	未列入负面清单		59.04%
3347	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线宗家荒水井3台分支线11号变压器	50	2.48	43.76	43.76	未列入负面清单		-9.26%
3348	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线阜干线48右8号变压器	400	69.98	80.08	80.08	未列入负面清单		-0.36%
3349	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线干支庙线51号变压器	200	1.48	177.04	177.04	未列入负面清单		74.14%
3350	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线二道河子分歧44+1号变压器	200	53.04	73.92	73.92	未列入负面清单		13.14%
3351	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线康土一二队线4号变压器	200	77.31	25.38	25.38	未列入负面清单		3.84%
3352	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线康土村台分支线2号变压器	400	35.16	219.36	219.36	未列入负面清单		2.37%
3353	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线87+1号变压器	200	13.42	153.16	153.16	未列入负面清单		-0.83%
3354	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线樱桃沟支线9号变压器	200	21.87	136.26	136.26	未列入负面清单		24.99%
3355	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10kV社矿线佳美林业支线15号变压器	100	0.03	89.97	89.97	未列入负面清单		0.00%
3356	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线砚台山支线7号变压器	50	34.27	27.87	27.87	未列入负面清单		5.20%
3357	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线九家子分支线33号变压器	100	46.5	43.50	43.50	未列入负面清单		-18.79%
3358	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线养殖分歧4号变压器	160	0.42	143.33	143.33	未列入负面清单		76.91%
3359	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线高家店分22号变压器	200	7.85	164.30	164.30	未列入负面清单		55.16%
3360	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线候其分歧57号变压器	200	48.16	83.68	83.68	未列入负面清单		-23.29%
3361	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线财房分歧14号变压器	200	50.51	78.98	78.98	未列入负面清单		27.41%
3362	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线沙拉车站支线5号变压器	100	6.47	83.53	83.53	未列入负面清单		-5.52%
3363	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线荣花分歧线116号变压器	200	122.26	-64.52	-64.52	未列入负面清单		-3.43%
3364	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线葛根苏木葡萄种植专业合作社支线12号变压器	100	0.7	89.30	89.30	未列入负面清单		-2.34%
3365	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线解放四队支线3号变压器	400	58.36	126.56	126.56	未列入负面清单		-0.74%
3366	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV佛寺线长江冷棚支线1+1#变压器	200	52.72	74.56	74.56	未列入负面清单		-9.61%
3367	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线长青分歧线42号变压器	100	21.74	68.26	68.26	未列入负面清单		-27.06%
3368	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线腰孙家沟分支4号变压器	20	33.19	11.36	11.36	未列入负面清单		11.58%
3369	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线51右7号变压器	50	31.05	29.48	29.48	未列入负面清单		4.10%
3370	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线腰沟支线22号变压器	100	41.47	48.53	48.53	未列入负面清单		-11.61%
3371	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kV5141平塔线滴灌四台支线9号变压器	200	0.35	179.30	179.30	未列入负面清单		0.40%
3372	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线棉伊线34号变压器	100	14.6	75.40	75.40	未列入负面清单		-1.82%
3373	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线广富自来水支线14号变压器	20	16.8	14.64	14.64	未列入负面清单		7.54%
3374	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门二队分台线5号变压器	50	51.21	19.40	19.40	未列入负面清单		-24.31%
3375	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV大板南线大岭二队分台支线1号变压器	50	0.3	44.85	44.85	未列入负面清单		1.17%
3376	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线五家子四队分台支线3号变压器	400	64.9	100.40	100.40	未列入负面清单		-3.72%

3377	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线马尔侵五队一台支线2号变压器	50	0.97	44.52	44.52	未列入负面清单		8.27%
3378	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线梁南西大棚分支线3号变压器	80	28.18	49.46	49.46	未列入负面清单		-4.32%
3379	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV十老线双龙屯张万志支线2号变压器	200	0.13	179.74	179.74	未列入负面清单		9.17%
3380	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线驿马尺道东花生三区支线4号变压器	100	0.3	89.70	89.70	未列入负面清单		0.22%
3381	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV047土城线土城子四五队分线2号变压器	200	85.9	8.20	8.20	未列入负面清单		8.65%
3382	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV7242东部井线吕家店大桥分支11号变压器	50	32.03	28.99	28.99	未列入负面清单		5.92%
3383	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线暖棚线3号变压器	400	39.44	202.24	202.24	未列入负面清单		-12.28%
3384	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线大板朝阳寺梅满棚菜种植支线3号杆变压器	200	0	180.00	180.00	未列入负面清单		4.75%
3385	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线小大来一二队分台线7号变压器	50	101.5	-5.75	-5.75	未列入负面清单		-12.69%
3386	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线哈达村高标准农田6台区12号变压器	30	1.03	26.69	26.69	未列入负面清单		0.81%
3387	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线杨家荒台支线11号变压器	200	12.2	155.60	155.60	未列入负面清单		26.98%
3388	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线主干97号变压器（镇直分台）	400	0.52	357.92	357.92	未列入负面清单		-5.23%
3389	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线德大原台线2号变压器	200	2.68	174.64	174.64	未列入负面清单		68.06%
3390	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线沙力根五队分台支线8号变压器	100	1.12	88.88	88.88	未列入负面清单		1.03%
3391	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线桃一分歧线39号变压器	400	35.44	218.24	218.24	未列入负面清单		16.92%
3392	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线三家子河东分支线2号变压器	200	22.03	135.94	135.94	未列入负面清单		33.96%
3393	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线东扁担分支线4号变压器	100	42.53	47.47	47.47	未列入负面清单		-4.34%
3394	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线西扁担分支线20号变压器	200	22.99	134.02	134.02	未列入负面清单		-9.56%
3395	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线三家子分支线28号变压器	200	29.56	120.88	120.88	未列入负面清单		32.36%
3396	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧高支线7号变压器	80	19.7	56.24	56.24	未列入负面清单		8.48%
3397	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线苏家村支线8号变压器	400	19.19	283.24	283.24	未列入负面清单		0.39%
3398	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈力生土支线67号变压器	100	43.13	46.87	46.87	未列入负面清单		31.54%
3399	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554洼子后支2号变压器	50	32.04	28.98	28.98	未列入负面清单		-4.42%
3400	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线下石土村支线3号变压器	200	41.38	97.24	97.24	未列入负面清单		64.29%
3401	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线新邱分歧4号变压器	200	47	86.00	86.00	未列入负面清单		-17.40%
3402	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10kV铁矿线马尔村周家沟东分台支线10号变压器	100	1.32	88.68	88.68	未列入负面清单		64.84%
3403	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线玉泉龙大棚5支线4号变压器	80	0.13	71.90	71.90	未列入负面清单		69.76%
3404	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线沙河子分歧59号变压器	400	7.46	330.16	330.16	未列入负面清单		47.87%
3405	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线108+1号变压器	50	26.85	31.58	31.58	未列入负面清单		2.91%
3406	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线林场支线13号变压器	315	12.17	245.16	245.16	未列入负面清单		29.09%
3407	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线160号变压器	50	49.97	20.02	20.02	未列入负面清单		-25.51%

3408	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线后窝铺分歧南洼支线2号变压器	200	22.2	135.60	135.60	未列入负面清单			47.59%
3409	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线姜家洼子分歧24号变压器	200	22.55	134.90	134.90	未列入负面清单			-2.73%
3410	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线林场支线1号+1变压器	200	22.65	134.70	134.70	未列入负面清单			-10.25%
3411	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线石灰分歧8号变压器	20	62.9	5.42	5.42	未列入负面清单			6.32%
3412	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线林场小区01_-2#线变压器	250	26.7	158.25	158.25	未列入负面清单			-6.89%
3413	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线申三支线62号变压器	100	0.51	89.49	89.49	未列入负面清单			3.61%
3414	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线主干163号变压器	200	32.24	115.52	115.52	未列入负面清单			41.08%
3415	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线宝德二队支5号变压器	200	79.47	21.06	21.06	未列入负面清单			21.65%
3416	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线于西坡营子河南海水分20号变压器	50	1.38	44.31	44.31	未列入负面清单			0.51%
3417	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线营河西节水4分支线4号变压器	30	0	0.00	0.00	未列入负面清单			-6.78%
3418	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线营河西节水4分支线14号变压器	50	15.78	37.11	37.11	未列入负面清单			-2.11%
3419	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线玉泉龙大棚5支线10号变压器	80	0.76	71.39	71.39	未列入负面清单			-7.24%
3420	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线催家良支线14号变压器	50	9.69	40.16	40.16	未列入负面清单			-8.95%
3421	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线十五家子分支10号变压器	200	39.09	101.82	101.82	未列入负面清单			-11.50%
3422	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线虎掌沟北台1号变压器	200	17.77	144.46	144.46	未列入负面清单			1.07%
3423	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线牦牛营子分支线28号变压器	200	24.27	131.46	131.46	未列入负面清单			25.60%
3424	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线三人家支线10号变压器	200	18.53	142.94	142.94	未列入负面清单			-5.10%
3425	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线苗圃分支17号变压器	400	1.1	355.60	355.60	未列入负面清单			-3.09%
3426	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线玉泉龙分歧57号变压器	200	81.34	17.32	17.32	未列入负面清单			-12.15%
3427	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线草粉分歧2号变压器	50	155.14	-32.57	-32.57	未列入负面清单			-14.10%
3428	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线纪家店分支线7号变压器	50	6.28	41.86	41.86	未列入负面清单			49.13%
3429	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线吴家窑五八队分台分支线2号变压器	50	1.98	0.00	0.00	未列入负面清单			63.43%
3430	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线主干16号变压器	315	0.76	281.11	281.11	未列入负面清单			63.69%
3431	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线高中支线16右8号变压器	315	32.61	180.78	180.78	未列入负面清单			-0.88%
3432	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线主干57号变压器	400	27.41	250.36	250.36	未列入负面清单			1.64%
3433	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线59右1号变压器	250	91.97	-4.93	-4.93	未列入负面清单			-6.38%
3434	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线阜干线18左3号变压器	100	79.86	10.14	10.14	未列入负面清单			-8.78%
3435	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线哈及嘎土支线46号变压器	100	1.62	88.38	88.38	未列入负面清单			2.47%
3436	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线北四家子分支线25号变压器	160	33.39	90.58	90.58	未列入负面清单			29.63%
3437	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈力生土支线26号变压器	100	29.8	60.20	60.20	未列入负面清单			23.28%
3438	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线务可湾子二队线7号变压器	200	51.57	76.86	76.86	未列入负面清单			18.89%

3439	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线姜家洼子分歧29号变压器	30	76.09	4.17	4.17	未列入负面清单			-5.56%
3440	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线主干11号变压器	100	40.88	49.12	49.12	未列入负面清单			-12.67%
3441	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线6左1号变压器	200	26.39	127.22	127.22	未列入负面清单			-6.20%
3442	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线16左1号变压器	250	23.15	167.13	167.13	未列入负面清单			-4.44%
3443	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线主干26号变压器	315	22.78	0.00	0.00	未列入负面清单			1.25%
3444	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线主干19号变压器	200	89.77	0.46	0.46	未列入负面清单			-23.60%
3445	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线果园线1号变压器	200	27.85	124.30	124.30	未列入负面清单			-0.48%
3446	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线23右2号变压器	315	64.78	79.44	79.44	未列入负面清单			-4.74%
3447	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线主干99号变压器	50	58.56	15.72	15.72	未列入负面清单			35.85%
3448	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线老窖支线17号变压器	200	34.34	111.32	111.32	未列入负面清单			-6.27%
3449	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线宋家丈子16号变压器	200	76.02	27.96	27.96	未列入负面清单			17.80%
3450	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线顺山堡支线23号变压器	200	0.83	178.34	178.34	未列入负面清单			8.14%
3451	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线下那汉土分支线1号变压器	100	71.68	18.32	18.32	未列入负面清单			12.72%
3452	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线套土二队支线2号变压器474	200	26.75	126.50	126.50	未列入负面清单			20.10%
3453	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线哈朋分歧31号变压器	200	33.11	113.78	113.78	未列入负面清单			-11.34%
3454	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线新邱暖棚2线5号变压器	50	0.23	44.89	44.89	未列入负面清单			80.70%
3455	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线卧凤土上荒分台支线5号变压器	200	0.15	179.70	179.70	未列入负面清单			0.00%
3456	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线主干214号变压器	50	29.16	30.42	30.42	未列入负面清单			15.39%
3457	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线卧凤土北线分支线4号变压器	200	7.85	0.00	0.00	未列入负面清单			-8.95%
3458	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线五矿立井龙分线8号变压器	200	54.06	71.88	71.88	未列入负面清单			20.93%
3459	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线宝家洼子支线40号变压器	80	87.26	2.19	2.19	未列入负面清单			6.66%
3460	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线宝家洼子分台线13号变压器	50	45.15	22.43	22.43	未列入负面清单			-1.45%
3461	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线高林台奶厅支线4号变压器	200	12.25	155.50	155.50	未列入负面清单			-13.31%
3462	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线南水泉支线22号变压器	100	37.02	52.98	52.98	未列入负面清单			31.91%
3463	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线主干138号变压器	200	60.07	59.86	59.86	未列入负面清单			-1.33%
3464	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线大板屯一队支线9号变压器	100	0.9	89.10	89.10	未列入负面清单			75.53%
3465	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧翻分歧12号变压器	200	49.05	81.90	81.90	未列入负面清单			-2.59%
3466	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧凤沟西冷棚支线4号变压器	50	14.51	37.75	37.75	未列入负面清单			1.79%
3467	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线会德三支队4号变压器	80	55.43	27.66	27.66	未列入负面清单			16.47%
3468	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线前窑分支线7号变压器	100	49.51	40.49	40.49	未列入负面清单			-6.81%
3469	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线十家子学校支线1号变压器	250	49.85	100.38	100.38	未列入负面清单			-10.08%

3470	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线主干61号变压器	100	49.03	40.97	40.97	未列入负面清单			-46.73%
3471	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线四板分台支线3号变压器	50	75.65	7.18	7.18	未列入负面清单			-1.54%
3472	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV紫七线旧贝西台分台分支线3号变压器	200	0.83	178.34	178.34	未列入负面清单			-7.94%
3473	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线下甸子冷棚支线2号变压器	100	9.12	80.88	80.88	未列入负面清单			16.90%
3474	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线满井四队大棚支线5号变压器	200	13.08	153.84	153.84	未列入负面清单			-5.50%
3475	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线旧贝3655支线1号变压器	200	52.02	75.96	75.96	未列入负面清单			-5.22%
3476	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线四家子三队分台线4号变压器	50	35.73	27.14	27.14	未列入负面清单			-4.32%
3477	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线十家子村2号方田西暖棚分支线1号变压器	100	19.24	70.76	70.76	未列入负面清单			-9.62%
3478	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	南环线345	10kV341东干线棉织分线21右6号变压器	100	23.77	66.23	66.23	未列入负面清单			20.97%
3479	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线旧庙东台支线15号变压器	400	28.41	246.36	246.36	未列入负面清单			-5.23%
3480	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线马尔三队分支6号变压器	30	76.32	4.10	4.10	未列入负面清单			-3.98%
3481	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线新华分歧110号变压器	50	101.8	-5.90	-5.90	未列入负面清单			-28.87%
3482	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV于东线沙力土三队分台支线4号变压器	100	0.91	89.09	89.09	未列入负面清单			74.97%
3483	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线和睦三队支1号变压器	200	43.55	92.90	92.90	未列入负面清单			2.27%
3484	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线黑山阜支线21号变压器	200	26.66	126.68	126.68	未列入负面清单			-7.85%
3485	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线后朝阳二八节水分支4号变压器	50	0.4	44.80	44.80	未列入负面清单			48.63%
3486	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线腰满土沟村支线1号变压器	50	45.98	0.00	0.00	未列入负面清单			-1.23%
3487	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线助力分歧64号变压器	200	45.06	89.88	89.88	未列入负面清单			32.36%
3488	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线西宗台线3号变压器	400	2.22	351.12	351.12	未列入负面清单			68.30%
3489	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线王金海线2号变压器	200	5.05	169.90	169.90	未列入负面清单			49.70%
3490	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线宗家荒水井13台分支线7号变压器	50	0.7	44.65	44.65	未列入负面清单			-3.28%
3491	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线酒厂支线14号变压器	200	20.66	138.68	138.68	未列入负面清单			40.28%
3492	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线宗家荒水井8台分支线14号变压器	50	58.87	15.57	15.57	未列入负面清单			1.92%
3493	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线二合营子线2号变压器	200	22.24	135.52	135.52	未列入负面清单			-11.10%
3494	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线前孙家沟分支线5号变压器	50	47.19	0.00	0.00	未列入负面清单			23.62%
3495	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV7243佛寺线主干26号变压器	50	37.65	26.18	26.18	未列入负面清单			-3.98%
3496	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线22左1号变压器	315	39.93	157.72	157.72	未列入负面清单			32.96%
3497	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线22左2右1号变压器	315	59.57	95.85	95.85	未列入负面清单			-7.14%
3498	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线李家沟2+1号变压器	30	4.39	0.00	0.00	未列入负面清单			-16.87%
3499	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线22左4号变压器	315	64.02	81.84	81.84	未列入负面清单			-2.57%
3500	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线丽荣蔬菜种植专业合作社4#变压器	100	20.57	69.43	69.43	未列入负面清单			-0.21%

3501	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线紫都台村台支线1号变压器	200	19.51	140.98	140.98	未列入负面清单			-2.86%
3502	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线扎兰74号变压器	400	64.1	103.60	103.60	未列入负面清单			-19.20%
3503	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线下扎兰支线3号变压器	50	57.52	16.24	16.24	未列入负面清单			22.60%
3504	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线张家营子分歧23号变压器	200	21.83	136.34	136.34	未列入负面清单			36.19%
3505	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线沙金分歧127号变压器	30	36.7	15.99	15.99	未列入负面清单			18.44%
3506	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线大屯三队台支线2号变压器	200	27.69	124.62	124.62	未列入负面清单			-6.32%
3507	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线宝珠东支线3号变压器	30	71.68	5.50	5.50	未列入负面清单			4.23%
3508	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线八家子线13号变压器	100	65.78	24.22	24.22	未列入负面清单			-2.73%
3509	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线七家子大队支线4号变压器	100	19.48	70.52	70.52	未列入负面清单			22.77%
3510	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线七家子东分歧5号变压器	200	22.95	134.10	134.10	未列入负面清单			24.74%
3511	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线七家子一二三队支线4号变压器	400	3.04	347.84	347.84	未列入负面清单			24.02%
3512	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线高家六队分台支线5号变压器	100	31.48	58.52	58.52	未列入负面清单			-4.04%
3513	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线三家子四五队支线2号变压器	200	67.68	44.64	44.64	未列入负面清单			-4.92%
3514	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线沙力根分歧52号变压器	100	43.6	46.40	46.40	未列入负面清单			1.66%
3515	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV沙西线朱家四队分台支线4号变压器	200	41.35	97.30	97.30	未列入负面清单			-4.16%
3516	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线哈朋二队分歧31号变压器	200	68.67	42.66	42.66	未列入负面清单			1.52%
3517	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线三家子分线6号变压器	50	106.78	-8.39	-8.39	未列入负面清单			-12.81%
3518	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线扎石线18号变压器	200	1.63	176.74	176.74	未列入负面清单			74.36%
3519	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线沙力根二队移动分歧10号变压器	200	48.97	82.06	82.06	未列入负面清单			25.41%
3520	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线冷场线2号变压器	100	0.85	89.15	89.15	未列入负面清单			80.26%
3521	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线东沟分歧5号变压器	200	19.53	140.94	140.94	未列入负面清单			30.47%
3522	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线荒地支线23号变压器	100	21.59	68.41	68.41	未列入负面清单			1.09%
3523	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线干沟子八队支线19号变压器	200	97.57	-15.14	-15.14	未列入负面清单			1.85%
3524	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线十家子南线6号变压器	200	20.52	138.96	138.96	未列入负面清单			-4.08%
3525	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线十家子村14号方田暖棚分支线1号变压器	160	0.16	143.74	143.74	未列入负面清单			4.65%
3526	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线东查干线30号变压器	200	40.32	99.36	99.36	未列入负面清单			39.23%
3527	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线十家子村9号方田暖棚分支线1号变压器	100	0.23	89.77	89.77	未列入负面清单			2.08%
3528	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线苇子沟分歧18号变压器	100	39.52	50.48	50.48	未列入负面清单			-8.66%
3529	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线新立屯一队分歧1号变压器	200	9.09	161.82	161.82	未列入负面清单			24.04%
3530	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线新立屯村分歧6号变压器	200	19.99	140.02	140.02	未列入负面清单			7.78%
3531	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线乌兰上荒线1号变压器	200	56.21	67.58	67.58	未列入负面清单			-6.11%

3532	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线大喜分线2号变压器	200	24.38	131.24	131.24	未列入负面清单			24.98%
3533	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线大喜分台线2号变压器	200	83.88	12.24	12.24	未列入负面清单			-4.53%
3534	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线杜力分线129号变压器	200	26.49	127.02	127.02	未列入负面清单			-7.62%
3535	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线水库台支线2号变压器	50	67.09	11.46	11.46	未列入负面清单			-41.88%
3536	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线主干117号变压器	200	76.12	27.76	27.76	未列入负面清单			3.08%
3537	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线海山岱暖棚支线9号变压器	200	14.2	151.60	151.60	未列入负面清单			27.71%
3538	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线前八分歧9号变压器	200	123.78	-67.56	-67.56	未列入负面清单			-16.17%
3539	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线小学支线6号变压器	400	86.51	13.96	13.96	未列入负面清单			-7.06%
3540	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线白家窝铺线15号变压器	200	98.49	-16.98	-16.98	未列入负面清单			-10.20%
3541	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线小五家子分歧62号变压器	200	86.59	6.82	6.82	未列入负面清单			-11.65%
3542	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线中皂力台分支1号变压器	200	37.95	104.10	104.10	未列入负面清单			-2.73%
3543	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线哈尔套西台线4号变压器	100	60.83	29.17	29.17	未列入负面清单			-6.24%
3544	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV大五北线毕家沟线12号变压器	50	51.58	19.21	19.21	未列入负面清单			18.34%
3545	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线小五家子台分支1号变压器	200	69.68	40.64	40.64	未列入负面清单			-8.05%
3546	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线苏力格分支线70号变压器	50	80.76	4.62	4.62	未列入负面清单			1.37%
3547	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV阜江线三沟分线43号变压器	30	70.46	5.86	5.86	未列入负面清单			6.84%
3548	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV西水源线粮食局支线2右分4号变压器	100	38.45	51.55	51.55	未列入负面清单			-0.19%
3549	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线旧庙四队支线4号变压器	100	38.71	51.29	51.29	未列入负面清单			8.35%
3550	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线哈朋一队线3号变压器	400	45.79	176.84	176.84	未列入负面清单			23.44%
3551	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线十家子村11号方田暖棚分支线3号变压器	100	0.27	89.73	89.73	未列入负面清单			0.05%
3552	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线后查台支线86号变压器	30	81.41	2.58	2.58	未列入负面清单			6.84%
3553	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线东烧分台支线5号柱上变压器	200	0.4	179.20	179.20	未列入负面清单			4.55%
3554	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线宗家荒水井12台分支线7号变压器	50	10.31	39.85	39.85	未列入负面清单			5.41%
3555	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线南八冷棚分支线19号变压器	100	82.91	7.09	7.09	未列入负面清单			-22.07%
3556	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线东烧支线6号变压器	200	10.59	158.82	158.82	未列入负面清单			5.43%
3557	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线烧候支线32+1号变压器	50	24.02	32.99	32.99	未列入负面清单			3.82%
3558	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线八九东分线2号变压器	200	66.57	46.86	46.86	未列入负面清单			7.90%
3559	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴扎兰分台分支线8号变压器	30	46.81	12.96	12.96	未列入负面清单			15.67%
3560	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干9号变压器	20	27.69	12.46	12.46	未列入负面清单			-8.95%
3561	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线公官二队支线20号变压器	200	41.4	97.20	97.20	未列入负面清单			23.81%
3562	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线桃一分歧线68号变压器	100	1.96	88.04	88.04	未列入负面清单			68.57%

3563	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线苗北分歧线6号变压器	250	37.89	130.28	130.28	未列入负面清单			-22.46%
3564	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线黑西分歧线127号变压器	200	17.36	145.28	145.28	未列入负面清单			-10.81%
3565	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线申五分线17号变压器	200	22.7	134.60	134.60	未列入负面清单			4.97%
3566	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干40号变压器	200	9.21	161.58	161.58	未列入负面清单			33.33%
3567	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线蔡家线13号变压器	200	1.93	176.14	176.14	未列入负面清单			80.24%
3568	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯分歧支线6号变压器	400	105.63	-62.52	-62.52	未列入负面清单			-44.12%
3569	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV沙东线粮库分歧4号变压器	200	0.63	178.74	178.74	未列入负面清单			-6.45%
3570	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线太平线4号变压器	200	0	180.00	180.00	未列入负面清单			6.13%
3571	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线道不歹六队线16号变压器	200	24.35	131.30	131.30	未列入负面清单			0.94%
3572	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线苗北分歧线5号变压器	250	32.73	143.18	143.18	未列入负面清单			-21.34%
3573	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线元宝洼东棚分歧4号变压器	50	27.26	0.00	0.00	未列入负面清单			-29.89%
3574	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线毛营子分支线3号变压器	200	30.88	118.24	118.24	未列入负面清单			-18.22%
3575	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线林果分支线18号变压器	400	97.7	-30.80	-30.80	未列入负面清单			-7.10%
3576	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线四合洼暖棚支线6号变压器	50	21.22	34.39	34.39	未列入负面清单			17.61%
3577	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线小哈线1号变压器	50	66.03	11.99	11.99	未列入负面清单			-17.79%
3578	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线主干58号变压器	100	54.18	35.82	35.82	未列入负面清单			20.47%
3579	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线河东东台支线1号变压器	200	70.74	38.52	38.52	未列入负面清单			-7.73%
3580	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线马圈子分支线31号变压器	50	35.6	27.20	27.20	未列入负面清单			7.60%
3581	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线王府东台支线3号变压器	160	68.37	34.61	34.61	未列入负面清单			-7.82%
3582	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线皂力线3号变压器	50	31.85	29.08	29.08	未列入负面清单			-14.16%
3583	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线茹家支线14号变压器	100	17.53	72.47	72.47	未列入负面清单			-12.60%
3584	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线养殖场冷棚分支线11号变压器	80	41.34	0.00	0.00	未列入负面清单			-9.19%
3585	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV大五南线他力板分台支线6号变压器	100	63.76	26.24	26.24	未列入负面清单			-6.25%
3586	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线姜哈线16付1号变压器	50	59.67	15.17	15.17	未列入负面清单			0.11%
3587	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线东山支线6号变压器	100	113.7	-23.70	-23.70	未列入负面清单			-16.32%
3588	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线周友北山分支线15号变压器	100	1.11	88.89	88.89	未列入负面清单			-0.34%
3589	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线姜家线20号变压器	200	41.62	96.76	96.76	未列入负面清单			-1.07%
3590	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线敬老院3台线7号变压器	200	62.67	54.66	54.66	未列入负面清单			-17.59%
3591	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线姜家线40号变压器	200	90.68	-1.36	-1.36	未列入负面清单			-13.62%
3592	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线毛大坝支线5号变压器	30	71.52	5.54	5.54	未列入负面清单			-2.56%
3593	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线西水源线23左3号变压器	250	37.1	132.25	132.25	未列入负面清单			5.57%

3594	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分9号变压器	315	45.71	139.51	139.51	未列入负面清单			0.04%
3595	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线主干47号变压器	200	18.76	142.48	142.48	未列入负面清单			21.46%
3596	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分支27右11号变压器	315	45.01	141.72	141.72	未列入负面清单			-7.04%
3597	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线广电分线3号变压器	315	52.72	117.43	117.43	未列入负面清单			2.54%
3598	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线广电分支8右5号变压器	315	39.66	158.57	158.57	未列入负面清单			-6.80%
3599	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线王家荒分台支线13号变压器	400	9.77	320.92	320.92	未列入负面清单			-5.04%
3600	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线42右6号变压器	315	22.6	212.31	212.31	未列入负面清单			7.15%
3601	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线电信分线8号变压器	400	71.61	73.56	73.56	未列入负面清单			6.40%
3602	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线佛三队暖棚支线13号变压器	200	20.52	138.96	138.96	未列入负面清单			21.91%
3603	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线主干4号变压器	315	32.47	181.22	181.22	未列入负面清单			6.60%
3604	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线主干39号变压器	200	31.37	117.26	117.26	未列入负面清单			-7.09%
3605	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒词土西分支线2号变压器	200	36.76	106.48	106.48	未列入负面清单			34.32%
3606	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线申三支线102号变压器	50	45.88	22.06	22.06	未列入负面清单			-8.93%
3607	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线官公暖棚分支线14号变压器	50	100.17	-5.09	-5.09	未列入负面清单			-81.91%
3608	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线42右10号变压器	250	45.75	110.63	110.63	未列入负面清单			-5.01%
3609	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯东山线21号柱上变压器	200	38.74	102.52	102.52	未列入负面清单			2.33%
3610	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV佛寺线海四五队分台支线1号变压器	50	73.27	8.37	8.37	未列入负面清单			4.47%
3611	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜干线48号变压器	30	3.07	26.08	26.08	未列入负面清单			68.58%
3612	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线卧凤土上荒线8号变压器	200	14.18	151.64	151.64	未列入负面清单			-6.11%
3613	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线关山沟分歧70号变压器	100	84.48	5.52	5.52	未列入负面清单			-8.98%
3614	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线黑山臬支线17号变压器	200	84.67	10.66	10.66	未列入负面清单			-8.98%
3615	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线梅力二队支线11号变压器	400	3.72	345.12	345.12	未列入负面清单			69.13%
3616	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线南洼子支线1号变压器	100	2.26	87.74	87.74	未列入负面清单			65.03%
3617	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线两家子分支线10号变压器	200	11.29	157.42	157.42	未列入负面清单			55.44%
3618	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线娘娘庙4,5队11号变压器	100	53.27	36.73	36.73	未列入负面清单			-15.03%
3619	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线西扁担南台分支线2号变压器	80	34.52	44.38	44.38	未列入负面清单			31.23%
3620	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线梅力一队支线8号变压器	200	0.49	179.02	179.02	未列入负面清单			74.74%
3621	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线太和申支线106号变压器	200	31.67	116.66	116.66	未列入负面清单			-12.71%
3622	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线农家支线28号变压器	100	3.74	86.26	86.26	未列入负面清单			3.49%
3623	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线二道岭分歧线48号变压器	100	1.91	88.09	88.09	未列入负面清单			65.37%
3624	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线十家子二分台支线1号变压器	100	36.11	53.89	53.89	未列入负面清单			20.62%

3625	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线万德号支线8号变压器	200	19.97	140.06	140.06	未列入负面清单			-1.96%
3626	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV943麦王线苗木基地支线3号变压器	50	6.48	41.76	41.76	未列入负面清单			30.29%
3627	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线南沟分支线2号变压器	100	30.37	59.63	59.63	未列入负面清单			-15.11%
3628	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线水泉移动支线14号变压器	200	20.48	139.04	139.04	未列入负面清单			5.58%
3629	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线上罗支线2号变压器	100	2.22	87.78	87.78	未列入负面清单			72.74%
3630	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线铁炉沟支线5号变压器	200	1.39	177.22	177.22	未列入负面清单			69.64%
3631	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建北线5046	10kV建北线冷库分支线1号变压器	400	52.16	151.36	151.36	未列入负面清单			9.74%
3632	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线八里西沟支线17号变压器	20	75.92	2.82	2.82	未列入负面清单			-1.86%
3633	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线铁西移动支线3号变压器	100	19.8	70.20	70.20	未列入负面清单			-1.22%
3634	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干217号变压器	20	120.58	-6.12	-6.12	未列入负面清单			-12.90%
3635	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干71号变压器	100	108.07	-18.07	-18.07	未列入负面清单			-12.44%
3636	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线哈达沟友线4号变压器	50	29.4	30.30	30.30	未列入负面清单			8.09%
3637	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线关山沟支线3号变压器	100	28.66	61.34	61.34	未列入负面清单			10.27%
3638	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV大招线下招村粮库支线1号变压器	400	58.28	126.88	126.88	未列入负面清单			1.99%
3639	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线紫都台六队支线3号变压器	50	57.12	16.44	16.44	未列入负面清单			3.38%
3640	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干63号变压器	30	1.2	26.64	26.64	未列入负面清单			70.50%
3641	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线梁东支线31号变压器	50	95.76	-2.88	-2.88	未列入负面清单			-11.91%
3642	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线宝和堂支线24号变压器	30	49.23	12.23	12.23	未列入负面清单			-0.51%
3643	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线翻身九队支线41号变压器	50	57.46	16.27	16.27	未列入负面清单			15.94%
3644	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线杨家北台分支3号变压器	200	61.34	57.32	57.32	未列入负面清单			-6.94%
3645	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线他本改分支68号变压器	200	18.68	142.64	142.64	未列入负面清单			4.57%
3646	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线孟家三队分支线9号变压器	200	55.6	68.80	68.80	未列入负面清单			7.14%
3647	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV和老线利杰果树支线15号变压器	200	0.18	179.64	179.64	未列入负面清单			5.13%
3648	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线西营子分歧大加生村线6号变压器	100	34.59	55.41	55.41	未列入负面清单			31.49%
3649	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线水泉北台分支线4号变压器	200	92.74	-5.48	-5.48	未列入负面清单			-5.15%
3650	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线荣花七队台分支线1号变压器	200	37.31	105.38	105.38	未列入负面清单			-4.19%
3651	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线后茄子支线1号变压器	200	50.96	78.08	78.08	未列入负面清单			1.07%
3652	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线千家窝铺支线3号变压器	30	90.37	-0.11	-0.11	未列入负面清单			-6.27%
3653	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线岗岗村村台线1号变压器	80	36.6	42.72	42.72	未列入负面清单			17.39%
3654	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线革命支线65号变压器	30	27.68	18.70	18.70	未列入负面清单			13.54%
3655	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧凤沟学校支线2号变压器	200	0.23	179.54	179.54	未列入负面清单			-0.91%

3656	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线一力五队分支线3号变压器	50	54.72	17.64	17.64	未列入负面清单			18.29%
3657	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线苏家六队动分歧2号变压器	30	98.69	-2.61	-2.61	未列入负面清单			-3.84%
3658	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线于家良四队支线1号变压器	200	68.29	43.42	43.42	未列入负面清单			1.79%
3659	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线粮油支线13号变压器	50	22.33	33.84	33.84	未列入负面清单			-18.94%
3660	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线西营子分歧北洼线2号变压器	100	58.62	31.38	31.38	未列入负面清单			23.64%
3661	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线三吉窝铺分支37号变压器	200	75.63	28.74	28.74	未列入负面清单			1.87%
3662	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线黄土坑分支7号变压器	200	17.34	145.32	145.32	未列入负面清单			-16.63%
3663	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线下好力皋分线18号变压器	100	26.77	63.23	63.23	未列入负面清单			38.70%
3664	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线冯国良蔬菜种植分支线1号变压器	200	0.3	179.40	179.40	未列入负面清单			7.19%
3665	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线沙金分歧93号变压器	30	54.92	10.52	10.52	未列入负面清单			23.57%
3666	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线主干160号变压器	200	91.22	-2.44	-2.44	未列入负面清单			-27.83%
3667	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线一力一七队分支线7号变压器	50	65.28	12.36	12.36	未列入负面清单			6.55%
3668	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线大五南线新邱分歧51号变压器	400	51.92	152.32	152.32	未列入负面清单			30.44%
3669	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线南梁分支9号变压器	200	9.28	161.44	161.44	未列入负面清单			4.99%
3670	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV他南线哈朋一队新分台支线6号变压器	200	0.24	179.52	179.52	未列入负面清单			2.54%
3671	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线大五南线新邱分歧65号变压器	200	32.63	114.74	114.74	未列入负面清单			37.38%
3672	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线大五家子西台支线5号变压器	200	81.77	16.46	16.46	未列入负面清单			-4.86%
3673	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线双山一队线7号变压器	50	58.96	15.52	15.52	未列入负面清单			9.98%
3674	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线大少冷支线31号变压器	200	41.13	0.00	0.00	未列入负面清单			-8.51%
3675	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线东查干分支线6号变压器	50	0.36	44.82	44.82	未列入负面清单			9.86%
3676	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干201号变压器	50	88.04	0.98	0.98	未列入负面清单			1.66%
3677	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线西两家子支线3号变压器	200	92.21	-4.42	-4.42	未列入负面清单			1.75%
3678	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线二郎南沟台分支线1号变压器	100	85.45	4.55	4.55	未列入负面清单			-6.55%
3679	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线五家子支线2号变压器	50	97.1	-3.55	-3.55	未列入负面清单			-9.11%
3680	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线干沟七队分线6号变压器	200	85.5	9.00	9.00	未列入负面清单			13.45%
3681	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线杜力分线101号变压器	80	42.9	37.68	37.68	未列入负面清单			1.41%
3682	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线八月府二队分支线15号变压器	160	27.96	99.26	99.26	未列入负面清单			5.76%
3683	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线朱沙拉四队支线1号变压器	200	48.08	83.84	83.84	未列入负面清单			-28.27%
3684	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线主干45号变压器	50	57.39	16.31	16.31	未列入负面清单			-3.45%
3685	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线那汉土支线85号变压器	200	38.19	103.62	103.62	未列入负面清单			33.03%
3686	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线那汉土支线6号变压器	100	21.2	68.80	68.80	未列入负面清单			6.92%

3687	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线膜那汉士分支线2号变压器	200	23.53	132.94	132.94	未列入负面清单			34.53%
3688	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线哈不歹支线44号变压器	400	1.68	353.28	353.28	未列入负面清单			75.45%
3689	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干56号变压器	200	19.13	141.74	141.74	未列入负面清单			8.15%
3690	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线八大五队支线1号变压器	50	61.31	14.35	14.35	未列入负面清单			-28.49%
3691	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线八大村支线5号变压器	315	24.8	205.38	205.38	未列入负面清单			-12.86%
3692	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线三家子原台支线1号变压器	200	0.29	179.42	179.42	未列入负面清单			82.02%
3693	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV大华线三家子河北分台支线1号变压器	50	1.89	44.06	44.06	未列入负面清单			-12.90%
3694	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线二道岭分歧线57号变压器	100	30.76	59.24	59.24	未列入负面清单			12.16%
3695	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线小两家子支线1号变压器	200	1.11	177.78	177.78	未列入负面清单			70.26%
3696	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线前才里支线5号变压器	160	38.84	81.86	81.86	未列入负面清单			-4.07%
3697	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线和睦二队支线2号变压器	200	70.69	38.62	38.62	未列入负面清单			12.81%
3698	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干14号变压器	200	49.03	81.94	81.94	未列入负面清单			2.38%
3699	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干25号变压器	315	23.53	209.38	209.38	未列入负面清单			-3.65%
3700	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线翻身九队支线5号变压器	200	22.04	135.92	135.92	未列入负面清单			-7.24%
3701	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧高支线28号变压器	200	72.53	34.94	34.94	未列入负面清单			-14.30%
3702	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线公关冷分支线5号变压器	50	18.22	35.89	35.89	未列入负面清单			-2.78%
3703	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线么荒原台支线6号变压器	400	57.82	128.72	128.72	未列入负面清单			8.76%
3704	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线食品站支线3号变压器	200	4.85	170.30	170.30	未列入负面清单			0.61%
3705	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线双岭大棚支线5号变压器	200	77.7	24.60	24.60	未列入负面清单			-49.53%
3706	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧高支线1号变压器	80	45.84	35.33	35.33	未列入负面清单			-4.93%
3707	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线那立闪北台支线3号变压器	80	35.72	43.42	43.42	未列入负面清单			-9.76%
3708	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟梨树分歧线66号变压器	50	5.66	42.17	42.17	未列入负面清单			-10.28%
3709	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10kVYL62玉京线74左分4左分4号变压器	315	23.02	210.99	210.99	未列入负面清单			-1.96%
3710	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线高家大队分支线4号变压器	200	39.23	101.54	101.54	未列入负面清单			-9.51%
3711	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟梨树分歧线90号变压器	100	9.65	80.35	80.35	未列入负面清单			45.07%
3712	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线翻身七队支线1号变压器	200	33.96	112.08	112.08	未列入负面清单			12.34%
3713	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线新邱支线24号变压器	50	4.71	0.00	0.00	未列入负面清单			-3.40%
3714	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线林场分支线02#变压器	80	14.45	60.44	60.44	未列入负面清单			-15.62%
3715	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新邱三队分支2号变压器	200	30.12	119.76	119.76	未列入负面清单			3.17%
3716	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线主干137付1号变压器	200	42.61	94.78	94.78	未列入负面清单			-21.22%
3717	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线二道岭分歧线170号变压器	100	29.22	60.78	60.78	未列入负面清单			20.40%

3718	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线前进六队分支线1号变压器	200	16.52	146.96	146.96	未列入负面清单			38.28%
3719	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线前进村分台分支线1号变压器	50	47.1	21.45	21.45	未列入负面清单			-1.51%
3720	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线前进分歧83号变压器	200	14.7	150.60	150.60	未列入负面清单			-21.58%
3721	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线前进分歧113号变压器	100	31.72	58.28	58.28	未列入负面清单			17.27%
3722	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德一队支线14号变压器	50	48.58	20.71	20.71	未列入负面清单			2.89%
3723	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德一队支线54号变压器	200	29.43	121.14	121.14	未列入负面清单			7.77%
3724	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德节水3台支线7号变压器	100	28.45	61.55	61.55	未列入负面清单			-23.18%
3725	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线毛石工支线1号变压器	50	48.57	20.72	20.72	未列入负面清单			0.39%
3726	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线大岭矿厂线11号变压器	30	24.7	0.00	0.00	未列入负面清单			-9.80%
3727	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线104号变压器	100	54.71	35.29	35.29	未列入负面清单			-1.37%
3728	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV大华线王道沟分台分支线7号变压器	100	0.58	89.42	89.42	未列入负面清单			75.96%
3729	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线主干114号变压器	100	57.59	32.41	32.41	未列入负面清单			-22.06%
3730	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线东九道沟支线1号变压器	200	76.89	26.22	26.22	未列入负面清单			16.36%
3731	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线高林苔新分线5号变压器	160	31.88	92.99	92.99	未列入负面清单			7.95%
3732	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV大北线王金海方塘分支线23号变压器	200	0	180.00	180.00	未列入负面清单			2.72%
3733	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线周家街七队分支线3号变压器	50	74.54	7.73	7.73	未列入负面清单			9.47%
3734	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线扎七干线5号变压器	80	66.32	18.94	18.94	未列入负面清单			7.12%
3735	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线新华分歧95号变压器	200	47.33	85.34	85.34	未列入负面清单			7.12%
3736	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线敖市麦田台支线9号变压器	400	5.57	337.72	337.72	未列入负面清单			51.53%
3737	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线花石东支线4号变压器	200	52.69	74.62	74.62	未列入负面清单			-9.69%
3738	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新邱六队支线4号变压器	100	35.62	54.38	54.38	未列入负面清单			11.12%
3739	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新邱五队支线2号变压器	100	41.43	48.57	48.57	未列入负面清单			9.30%
3740	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线林树春支线2付1号变压器	200	82.6	14.80	14.80	未列入负面清单			-2.93%
3741	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV741海化线医院支线12号变压器	100	70.24	19.76	19.76	未列入负面清单			-13.42%
3742	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV大华线苇子沟村分台支线1号变压器	100	0.96	89.04	89.04	未列入负面清单			-2.13%
3743	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线二板河西支线2号变压器	200	13.25	153.50	153.50	未列入负面清单			1.44%
3744	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV乌果线八家子支线13号变压器	200	112.87	-45.74	-45.74	未列入负面清单			-5.02%
3745	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线建设三队分支8号变压器	100	9.01	80.99	80.99	未列入负面清单			-9.01%
3746	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线查干三队支线5号变压器	100	58.57	31.43	31.43	未列入负面清单			0.41%
3747	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线下花台分歧6号变压器	100	60.16	29.84	29.84	未列入负面清单			15.58%
3748	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线太平北台分歧5号变压器	400	2.76	348.96	348.96	未列入负面清单			69.12%

3749	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线他本改分支38号变压器	200	29.39	121.22	121.22	未列入负面清单		14.26%
3750	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线三道沟移民节水17号变压器	80	8.91	64.87	64.87	未列入负面清单		-5.29%
3751	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线他本改西分支线2号变压器	200	23.77	132.46	132.46	未列入负面清单		-9.81%
3752	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线主干2付1号变压器	315	47.64	133.43	133.43	未列入负面清单		12.77%
3753	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线于西坡营子河南海水分13号变压器	50	37.53	26.24	26.24	未列入负面清单		-8.74%
3754	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线桃富南台分支线5号变压器	100	23.72	66.28	66.28	未列入负面清单		3.37%
3755	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV雷达线山南工区分台支线2号变压器	200	1.03	177.94	177.94	未列入负面清单		1.67%
3756	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线前平安南分支线2号变压器	100	6.86	83.14	83.14	未列入负面清单		31.96%
3757	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变电站	周南一线ZJ54	10KV046社矿线福兴地线15号变压器	100	0	90.00	90.00	未列入负面清单		100.00%
3758	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线马尔侵五队三台支线8号变压器	100	0.78	89.22	89.22	未列入负面清单		-9.27%
3759	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10KV麦王线朱家分台分支线1号变压器	100	1.49	88.51	88.51	未列入负面清单		-9.79%
3760	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线双城干线60号变压器	200	20.43	139.14	139.14	未列入负面清单		-4.62%
3761	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线马尔侵五队四台支线11号变压器	50	1.52	44.24	44.24	未列入负面清单		-4.22%
3762	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线永先三队分台支线3号变压器	50	40.55	24.73	24.73	未列入负面清单		-2.18%
3763	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线三家子暖棚分支线10号变压器	30	2.42	26.27	26.27	未列入负面清单		8.73%
3764	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV五新线革命二队北台分支线2号变压器	200	0.29	179.42	179.42	未列入负面清单		-0.83%
3765	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线马尔侵五队二台支线4号变压器	50	1.26	44.37	44.37	未列入负面清单		2.55%
3766	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	南环线345	10kV341东干线棉织分线24号变压器	100	1.3	88.70	88.70	未列入负面清单		-0.09%
3767	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV务北线马尔侵二队1台支线16号变压器	50	1.19	44.41	44.41	未列入负面清单		9.53%
3768	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线大巴镇助力村八九队分台支线4号变压器	100	1.24	88.76	88.76	未列入负面清单		2.94%
3769	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线82左分14号右2号变压器	315	0.31	282.52	282.52	未列入负面清单		4.71%
3770	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线主干144号+1号变压器	100	0.47	89.53	89.53	未列入负面清单		-9.04%
3771	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	南环线345	10kV341东干线棉织分线18号变压器	315	0.22	282.81	282.81	未列入负面清单		4.64%
3772	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV太南线杨树底下南台分支线8号变压器	50	2.12	43.94	43.94	未列入负面清单		-7.11%
3773	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV大招线拉各拉分歧60号变压器	200	0.53	178.94	178.94	未列入负面清单		-6.58%
3774	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线三家子东支线3号变压器	80	83.66	5.07	5.07	未列入负面清单		-6.87%
3775	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV建东线根德东分台5号变压器	160	0.92	142.53	142.53	未列入负面清单		7.94%
3776	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线双山支线23号变压器	200	18.78	142.44	142.44	未列入负面清单		44.78%
3777	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kV5142平北线白音他拉四队西台分支线2号变压器	100	0.58	0.00	0.00	未列入负面清单		3.52%
3778	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线翻身四五队支线4号变压器	50	49.77	20.12	20.12	未列入负面清单		-4.10%
3779	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线东道力板分歧27号变压器	100	2.13	87.87	87.87	未列入负面清单		76.32%

3780	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线三家子四五队线9号变压器	200	25	130.00	130.00	未列入负面清单			-6.70%
3781	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线后才里分支7号变压器	200	49.01	81.98	81.98	未列入负面清单			-9.95%
3782	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线翻身二队支线1号变压器	200	41.25	97.50	97.50	未列入负面清单			-4.87%
3783	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV五卧线三家子支线22号变压器	100	20.93	69.07	69.07	未列入负面清单			1.83%
3784	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线三家子支线42号变压器	100	38.97	51.03	51.03	未列入负面清单			-10.76%
3785	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV五卧线翻身六队葡萄园支线13号变压器	100	0.42	89.58	89.58	未列入负面清单			-3.83%
3786	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线西盖海支线22号变压器	100	31.65	58.35	58.35	未列入负面清单			7.79%
3787	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线翻身四五队支线2号变压器	100	54.51	35.49	35.49	未列入负面清单			23.61%
3788	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线三家子西暖棚分支7号变压器	30	23.7	19.89	19.89	未列入负面清单			-1.74%
3789	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV五卧线卧翻分歧120号变压器	100	30.53	59.47	59.47	未列入负面清单			-8.81%
3790	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线食品站支线2号变压器	100	100.64	-10.64	-10.64	未列入负面清单			-13.41%
3791	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线后才里分台支线2号变压器	400	20.99	276.04	276.04	未列入负面清单			-14.84%
3792	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV五卧线翻身八队南葡萄园分支7号变压器	100	17.47	72.53	72.53	未列入负面清单			9.76%
3793	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线上沟支线13号变压器	400	16.41	294.36	294.36	未列入负面清单			39.72%
3794	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧翻分歧15号变压器	100	40.71	49.29	49.29	未列入负面清单			-8.18%
3795	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线周树沟暖棚西台支线10号变压器	200	13.78	152.44	152.44	未列入负面清单			2.98%
3796	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线新立屯冷棚分支3号变压器	50	27.45	31.28	31.28	未列入负面清单			-3.64%
3797	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线村官三分台支线7号变压器	50	50.67	19.67	19.67	未列入负面清单			-13.88%
3798	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV五卧线翻身五组分支2号变压器	100	3.15	86.85	86.85	未列入负面清单			69.93%
3799	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线翻身六队支线4号变压器	100	117.18	-27.18	-27.18	未列入负面清单			-15.45%
3800	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV五卧线卧翻分歧45+1号变压器	100	26.21	0.00	0.00	未列入负面清单			7.19%
3801	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线村官村冷棚支线2号变压器	200	1.38	0.00	0.00	未列入负面清单			62.76%
3802	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线七家子八队支线6号变压器	100	95.1	-5.10	-5.10	未列入负面清单			0.09%
3803	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线周树沟暖棚东台支线5号变压器	100	11.52	78.48	78.48	未列入负面清单			14.56%
3804	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧翻分歧58号变压器	100	81.97	8.03	8.03	未列入负面清单			-1.71%
3805	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧翻分歧24号变压器	200	17.36	145.28	145.28	未列入负面清单			-8.38%
3806	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线新立屯八队支线6号变压器	200	166.34	0.00	0.00	未列入负面清单			-8.09%
3807	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线双山子分台支线4号变压器	100	40.93	49.07	49.07	未列入负面清单			39.95%
3808	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线后平安东分线6号变压器	200	118.34	-56.68	-56.68	未列入负面清单			-7.30%
3809	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线太四线6号变压器	200	14.72	150.56	150.56	未列入负面清单			-2.40%
3810	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线东新东线9号变压器	200	74.01	31.98	31.98	未列入负面清单			5.43%

3811	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线主干222号变压器	100	1.76	88.24	88.24	未列入负面清单			2.58%
3812	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线南四家子分1台变压器	100	31.26	58.74	58.74	未列入负面清单			7.19%
3813	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线会德北分支线3号变压器	200	23.35	133.30	133.30	未列入负面清单			-26.78%
3814	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线巴勿支线83号变压器	200	56.15	67.70	67.70	未列入负面清单			29.96%
3815	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线八家子一队分歧11号变压器	50	9.51	40.25	40.25	未列入负面清单			14.86%
3816	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV建东线通祥玉米秸秆加工厂3号变压器	400	50.09	159.64	159.64	未列入负面清单			19.82%
3817	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线根德支线46号变压器	100	28.55	61.45	61.45	未列入负面清单			36.56%
3818	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线敬老院支线11号变压器	50	50.96	19.52	19.52	未列入负面清单			8.94%
3819	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德一支线队32号变压器	200	14.35	151.30	151.30	未列入负面清单			-11.12%
3820	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线火车站南台支线2号变压器	100	44.99	45.01	45.01	未列入负面清单			-11.12%
3821	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线上石土八队支线3号变压器	200	67.32	45.36	45.36	未列入负面清单			20.12%
3822	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线供电所分支2号变压器	200	53.27	73.46	73.46	未列入负面清单			24.68%
3823	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线孟可支线5号变压器	160	67.38	36.19	36.19	未列入负面清单			-18.79%
3824	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线西线支线54号变压器	100	28.79	61.21	61.21	未列入负面清单			-2.25%
3825	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线西线支线49号变压器	100	43.54	46.46	46.46	未列入负面清单			-6.38%
3826	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线上石土东支线2号变压器	100	86.83	3.17	3.17	未列入负面清单			-6.82%
3827	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线上石土西分支线1号变压器	200	0.32	179.36	179.36	未列入负面清单			2.46%
3828	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线东苍土支线42号变压器	100	16.94	73.06	73.06	未列入负面清单			31.98%
3829	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线东干支线24号变压器	400	95.96	-23.84	-23.84	未列入负面清单			-7.42%
3830	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线朋生庙分支线31号变压器	100	71.21	18.79	18.79	未列入负面清单			-4.58%
3831	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线西沟二四队支线15号变压器	50	89.44	0.28	0.28	未列入负面清单			9.04%
3832	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV长南线33右5#变压器	200	47.18	85.64	85.64	未列入负面清单			1.34%
3833	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线东关支线10右10 变压器	315	40.16	157.00	157.00	未列入负面清单			-2.05%
3834	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线乡直分台支线11号变压器	315	137.14	-148.49	-148.49	未列入负面清单			-93.05%
3835	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德六队台3号变压器	100	47.15	42.85	42.85	未列入负面清单			-14.71%
3836	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV他西线巴斯五队新分台支线13号变压器	100	0.52	89.48	89.48	未列入负面清单			-8.15%
3837	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线花石西支线3号变压器	100	49.23	40.77	40.77	未列入负面清单			17.19%
3838	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线哈不台四队支线4+1号变压器	200	54.9	70.20	70.20	未列入负面清单			-2.83%
3839	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线林场支线5号变压器	50	68.12	10.94	10.94	未列入负面清单			3.12%
3840	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线奈木支线36号变压器	200	0.92	178.16	178.16	未列入负面清单			50.05%
3841	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线主干87号变压器1	160	130.76	-65.22	-65.22	未列入负面清单			-12.05%

3842	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线胡头沟分支线10号变压器	50	59.15	15.43	15.43	未列入负面清单			9.89%
3843	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线二道岭二队支线20号变压器	30	41.96	14.41	14.41	未列入负面清单			-5.38%
3844	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线老虎沟支线7号变压器	200	21.08	137.84	137.84	未列入负面清单			3.45%
3845	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线幸福堂暖棚分支线7号变压器	80	1.45	70.84	70.84	未列入负面清单			18.56%
3846	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线主干21号变压器	100	15.22	74.78	74.78	未列入负面清单			7.48%
3847	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线欧力二大棚线分支6号变压器	50	5.1	42.45	42.45	未列入负面清单			-39.76%
3848	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线主干66号变压器	80	86.22	3.02	3.02	未列入负面清单			21.71%
3849	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福兴地暖棚支线15号变压器	160	24.6	0.00	0.00	未列入负面清单			2.07%
3850	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福兴地暖棚支线4号变压器	160	18.32	114.69	114.69	未列入负面清单			21.44%
3851	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线吴家窑分歧36号变压器	200	42.35	95.30	95.30	未列入负面清单			-23.79%
3852	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线吴家窑一队分支3号变压器	80	71.5	14.80	14.80	未列入负面清单			0.76%
3853	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线申三支线35号变压器	400	45.11	179.56	179.56	未列入负面清单			-10.74%
3854	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线申三支线65号变压器	200	3.75	172.50	172.50	未列入负面清单			-61.21%
3855	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线西长山堡分支6号变压器	80	34.24	44.61	44.61	未列入负面清单			-23.57%
3856	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线吴家窑二队分支6号变压器	200	40.29	99.42	99.42	未列入负面清单			-7.34%
3857	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线后朝阳村分支1号变压器	30	15.06	22.48	22.48	未列入负面清单			-16.22%
3858	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线暖棚线1号变压器	50	0	45.00	45.00	未列入负面清单			-10.00%
3859	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线刘文杰支线9号变压器	50	2.98	43.51	43.51	未列入负面清单			-36.38%
3860	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线新华支线5号变压器	400	46.51	173.96	173.96	未列入负面清单			-12.06%
3861	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线喇嘛洞14号变压器	100	22.72	67.28	67.28	未列入负面清单			5.73%
3862	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线沙力士分歧4号变压器	50	65.46	12.27	12.27	未列入负面清单			-1.67%
3863	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线沙力士四队5号变压器	200	17.07	145.86	145.86	未列入负面清单			7.29%
3864	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线杨树沟支线6号变压器	80	47.83	33.74	33.74	未列入负面清单			-15.96%
3865	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554下甸一二队支5号变压器	200	20.77	138.46	138.46	未列入负面清单			-11.86%
3866	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线下丈子南支线8号变压器	50	49.87	20.07	20.07	未列入负面清单			-24.44%
3867	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554北昌五支7号变压器	100	46.25	43.75	43.75	未列入负面清单			7.16%
3868	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554下甸四支3号变压器	50	53.7	18.15	18.15	未列入负面清单			-17.97%
3869	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4555紫农线群富牧业支线10号变压器	315	1.96	277.33	277.33	未列入负面清单			-1.13%
3870	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554北昌五支47号变压器	100	26.6	63.40	63.40	未列入负面清单			7.55%
3871	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554北昌西沟支线32号变压器	50	55.48	17.26	17.26	未列入负面清单			2.45%
3872	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554小李家支42号变压器	100	15.08	74.92	74.92	未列入负面清单			-60.09%

3873	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线开发区分歧12号变压器	200	17.09	145.82	145.82	未列入负面清单			-85.57%
3874	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554兰家支线2号变压器	100	45.59	0.00	0.00	未列入负面清单			11.62%
3875	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554下汤头支2号变压器	100	4.55	85.45	85.45	未列入负面清单			-56.56%
3876	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554古腰队分歧2号变压器	100	34.08	55.92	55.92	未列入负面清单			-38.98%
3877	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线供销分歧6号变压器	200	51.76	76.48	76.48	未列入负面清单			16.06%
3878	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线七家子西分歧7号变压器	100	20.08	69.92	69.92	未列入负面清单			-18.62%
3879	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线十二道沟支线5号变压器	100	18.7	71.30	71.30	未列入负面清单			0.87%
3880	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线镇直支线24号变压器	200	81.67	16.66	16.66	未列入负面清单			4.44%
3881	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线暖棚支线13号变压器	100	1.31	88.69	88.69	未列入负面清单			-3.95%
3882	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线四方庙子四队分支线12号变压器	50	27.54	31.23	31.23	未列入负面清单			37.22%
3883	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV大招线拉各拉东分台支线1号变压器	50	50.39	19.81	19.81	未列入负面清单			12.95%
3884	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线双城子分支线149号变压器	200	22.5	135.00	135.00	未列入负面清单			-41.48%
3885	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554炮手支线48号变压器	100	32	58.00	58.00	未列入负面清单			-13.15%
3886	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV7045乌果线主干159号变压器	50	28.24	30.88	30.88	未列入负面清单			-24.66%
3887	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德一队分支线40#变压器	100	9.6	80.40	80.40	未列入负面清单			2.98%
3888	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德一队支线59号变压器	100	35.11	54.89	54.89	未列入负面清单			2.42%
3889	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线建二支线48号变压器	200	22.01	135.98	135.98	未列入负面清单			-0.76%
3890	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV7045乌果线力军支线20号变压器	50	17.18	36.41	36.41	未列入负面清单			4.07%
3891	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV7045乌果线六家子支线4号变压器	400	18.57	285.72	285.72	未列入负面清单			16.65%
3892	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线户部分线13号变压器	400	45.17	179.32	179.32	未列入负面清单			7.63%
3893	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线主干152号变压器	160	36.39	85.78	85.78	未列入负面清单			-28.13%
3894	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线户部分线3号变压器	200	89.23	1.54	1.54	未列入负面清单			41.28%
3895	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线满汉营支线24号变压器	100	40.8	49.20	49.20	未列入负面清单			8.02%
3896	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线哈东支线81号变压器	200	68.84	42.32	42.32	未列入负面清单			17.39%
3897	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线东新西线3号变压器	50	107.72	-8.86	-8.86	未列入负面清单			1.50%
3898	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线车新北支线37号变压器	20	6.7	16.66	16.66	未列入负面清单			-61.90%
3899	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线中学支线2号变压器	400	52.07	0.00	0.00	未列入负面清单			7.47%
3900	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线丫头营子四队支线3号变压器	200	5.52	168.96	168.96	未列入负面清单			-57.27%
3901	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线张吉营子东台支线2号变压器	100	52.32	37.68	37.68	未列入负面清单			7.41%
3902	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线那四营子台区支线6号变压器	100	41.67	48.33	48.33	未列入负面清单			-6.60%
3903	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线小新丘节水西线分支4号变压器	80	0	72.00	72.00	未列入负面清单			0.84%

3904	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线上来住支线9号变压器	50	77.08	6.46	6.46	未列入负面清单			-14.00%
3905	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554南昌三队支线2号变压器	200	71.9	36.20	36.20	未列入负面清单			4.56%
3906	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554南昌三队支线7号变压器	100	83.34	6.66	6.66	未列入负面清单			8.71%
3907	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线南昌四队支线2号变压器	100	6.99	83.01	83.01	未列入负面清单			-44.29%
3908	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554南昌西沟台分支线3号变压器	100	0.98	89.02	89.02	未列入负面清单			-67.01%
3909	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线南昌西沟分台支线1号变压器	200	0.17	179.66	179.66	未列入负面清单			8.02%
3910	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线二等三队线2号变压器	50	72.14	8.93	8.93	未列入负面清单			-4.36%
3911	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线赵家滴溉5台线4号变压器	200	0.18	179.64	179.64	未列入负面清单			-20.63%
3912	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线柳树台支线17号变压器	200	77.34	25.32	25.32	未列入负面清单			6.15%
3913	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线徐秃子沟支线13号变压器	100	47.52	42.48	42.48	未列入负面清单			0.25%
3914	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干74号变压器	200	45.58	88.84	88.84	未列入负面清单			-1.74%
3915	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干77号变压器	400	1.13	355.48	355.48	未列入负面清单			-72.19%
3916	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线阜干线77左2号变压器	200	66.61	46.78	46.78	未列入负面清单			-38.23%
3917	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干86号变压器	200	0.67	178.66	178.66	未列入负面清单			-84.19%
3918	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线暖棚分台线2号变压器	30	12.65	23.21	23.21	未列入负面清单			18.30%
3919	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线哈变分支线30号变压器	100	37	53.00	53.00	未列入负面清单			-7.26%
3920	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线海棠山隧道支线11号变压器	200	4.01	171.98	171.98	未列入负面清单			-3.93%
3921	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线西小营子南线3号变压器	100	43.96	46.04	46.04	未列入负面清单			3.13%
3922	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线黑西分歧线97号变压器	400	47.48	170.08	170.08	未列入负面清单			20.39%
3923	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线黑八分歧线10号变压器	200	67.05	45.90	45.90	未列入负面清单			-4.04%
3924	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线新华分歧8号变压器	100	49.2	40.80	40.80	未列入负面清单			-31.16%
3925	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉八队分支线46号变压器	100	29.28	60.72	60.72	未列入负面清单			-5.61%
3926	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线下排西台分支线3号变压器	100	29.91	60.09	60.09	未列入负面清单			-38.82%
3927	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线哈不台二队支线5号变压器	200	59.56	60.88	60.88	未列入负面清单			3.33%
3928	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新窝铺分支5号变压器	100	2.41	87.59	87.59	未列入负面清单			-24.50%
3929	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新兴北十队分支线6号变压器	200	3.31	173.38	173.38	未列入负面清单			-65.86%
3930	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线上排七队分支线18号变压器	200	24.83	0.00	0.00	未列入负面清单			-40.31%
3931	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	五新干线60#胜利一队分台	100	41.3	48.70	48.70	未列入负面清单			-19.12%
3932	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10KV五新线卡拉分歧线45号变压器	100	0.65	89.35	89.35	未列入负面清单			-61.77%
3933	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线扎栏一队分支线22号变压器	100	48.05	41.95	41.95	未列入负面清单			5.72%
3934	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线五家子加工厂分支线32号变压器	200	26.87	0.00	0.00	未列入负面清单			6.51%

3935	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线扎栏分歧线59号变压器	100	79.76	10.24	10.24	未列入负面清单			3.66%
3936	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线扎兰十一户分支线9号变压器	200	79.03	21.94	21.94	未列入负面清单			2.15%
3937	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线主干219号变压器	100	61.98	28.02	28.02	未列入负面清单			-5.01%
3938	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线助力分歧48号变压器	200	50.55	78.90	78.90	未列入负面清单			-15.59%
3939	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新窝铺四队支线27号变压器	200	29.16	121.68	121.68	未列入负面清单			0.31%
3940	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV建东线新窝铺分二台支线2号变压器	50	30.63	29.69	29.69	未列入负面清单			6.83%
3941	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线赵家滴水灌溉2台线10号变压器	160	0	144.00	144.00	未列入负面清单			-10.00%
3942	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟分歧67号变压器	50	56.96	16.52	16.52	未列入负面清单			1.17%
3943	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线村台支线2号变压器	100	62.45	27.55	27.55	未列入负面清单			17.27%
3944	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟分歧76号变压器	50	1.85	44.08	44.08	未列入负面清单			-0.86%
3945	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟分歧88号变压器	50	20.78	34.61	34.61	未列入负面清单			9.17%
3946	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟分歧116号变压器	50	56.15	16.93	16.93	未列入负面清单			3.34%
3947	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线主干289号变压器	200	43.47	93.06	93.06	未列入负面清单			-26.62%
3948	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线主干95+1号变压器	100	1.08	88.92	88.92	未列入负面清单			-9.79%
3949	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线大金沟三队分支线10号变压器	100	63.94	26.06	26.06	未列入负面清单			12.31%
3950	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线大金沟九队支线10号变压器	400	60.1	119.60	119.60	未列入负面清单			14.48%
3951	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线大金沟支线70号变压器	200	73.27	33.46	33.46	未列入负面清单			6.79%
3952	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线清河村分支1号变压器	200	49.76	80.48	80.48	未列入负面清单			21.29%
3953	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线汤头暖棚分歧2号变压器	30	31.96	17.41	17.41	未列入负面清单			12.03%
3954	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线中哈巴气分歧1号变压器	200	28.09	123.82	123.82	未列入负面清单			12.82%
3955	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线下乌兰木头分歧1号变压器	100	35.67	54.33	54.33	未列入负面清单			23.93%
3956	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV长南线29#变压器	200	44	92.00	92.00	未列入负面清单			-0.81%
3957	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV长南线43#变压器	250	0.04	224.90	224.90	未列入负面清单			-8.86%
3958	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线喇嘛洞分歧29号变压器	50	80.03	4.99	4.99	未列入负面清单			22.02%
3959	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线刘家沟支线26号变压器	50	87.23	1.39	1.39	未列入负面清单			4.15%
3960	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线主干94号变压器	100	51.23	38.77	38.77	未列入负面清单			-18.54%
3961	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线主干128号变压器	400	27.11	251.56	251.56	未列入负面清单			5.07%
3962	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554主干3号变压器	200	54.12	71.76	71.76	未列入负面清单			-14.05%
3963	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线哈拉二队线5号变压器	200	20.49	139.02	139.02	未列入负面清单			-24.77%
3964	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线塔山苗圃线21号变压器	100	29.9	60.10	60.10	未列入负面清单			3.41%
3965	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线20右分3号变压器	315	53.34	115.48	115.48	未列入负面清单			-29.86%

3966	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线巨将屯支线12号变压器	400	70.65	77.40	77.40	未列入负面清单		16.99%
3967	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线前代东分支线6号变压器	200	26.81	126.38	126.38	未列入负面清单		20.88%
3968	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线南小荒支线5号变压器	100	61.91	28.09	28.09	未列入负面清单		-18.51%
3969	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线村厂子支线1号变压器	200	68.28	43.44	43.44	未列入负面清单		-1.19%
3970	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线大屯二队分支线4号变压器	50	38.06	25.97	25.97	未列入负面清单		-3.99%
3971	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线五家子分支5号变压器	200	74.96	30.08	30.08	未列入负面清单		-2.07%
3972	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线牯牛沟分支线13号变压器	200	77.56	24.88	24.88	未列入负面清单		-0.32%
3973	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线新发电线1号变压器	200	54.26	71.48	71.48	未列入负面清单		0.01%
3974	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线上间套线2号变压器	200	90.02	-0.04	-0.04	未列入负面清单		-1.61%
3975	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线水户分线25号变压器	200	6.89	166.22	166.22	未列入负面清单		6.77%
3976	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线水户分线35号变压器	100	5.02	84.98	84.98	未列入负面清单		-28.07%
3977	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线朱家分歧线21号变压器	160	100.65	-17.04	-17.04	未列入负面清单		-39.36%
3978	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线朱家南分线15号变压器	400	8.43	326.28	326.28	未列入负面清单		44.92%
3979	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线桃一分歧线51号变压器	100	0.53	89.47	89.47	未列入负面清单		-4.39%
3980	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线西水泉分歧8号变压器	200	60.3	59.40	59.40	未列入负面清单		-15.11%
3981	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线建二支线3号变压器	200	75.65	28.70	28.70	未列入负面清单		-34.57%
3982	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东干线014#变压器	200	72.7	34.60	34.60	未列入负面清单		-14.35%
3983	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线魏家支线11号变压器	50	68.64	10.68	10.68	未列入负面清单		-2.64%
3984	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线下单分支线11号变压器	20	52.23	7.55	7.55	未列入负面清单		-1.92%
3985	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线上单支线4号变压器	100	49.41	40.59	40.59	未列入负面清单		26.84%
3986	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线上单支线二3号变压器	100	70.97	19.03	19.03	未列入负面清单		-4.80%
3987	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554温家台分支线3号变压器	50	68.72	10.64	10.64	未列入负面清单		-2.61%
3988	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线主干27号变压器	200	35.38	109.24	109.24	未列入负面清单		-2.97%
3989	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线建设东台支线8号变压器	200	28.16	123.68	123.68	未列入负面清单		-6.61%
3990	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线坤得分歧19号变压器	100	32.46	57.54	57.54	未列入负面清单		36.41%
3991	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线三四队分台支线4号变压器	100	1.02	88.98	88.98	未列入负面清单		0.10%
3992	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	10kV344西干线主干12号变压器	250	52.59	93.53	93.53	未列入负面清单		13.99%
3993	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	10kV344西干线主干16号变压器	315	37.28	166.07	166.07	未列入负面清单		0.33%
3994	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线欧力板支线17号变压器	200	25.24	129.52	129.52	未列入负面清单		11.38%
3995	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线主干263号变压器	200	57.89	64.22	64.22	未列入负面清单		-2.21%
3996	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线脉来支线31号变压器	100	23.11	66.89	66.89	未列入负面清单		-4.38%

3997	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线脉来支线17号变压器	200	25.43	129.14	129.14	未列入负面清单			-13.31%
3998	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线主干270号变压器	50	78.64	0.00	0.00	未列入负面清单			23.52%
3999	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	10kV344西干线21左2号变压器	400	60.53	0.00	0.00	未列入负面清单			12.99%
4000	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线欧力板三队支线5号变压器	160	30.02	95.97	95.97	未列入负面清单			26.50%
4001	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线宅山村支线2号变压器	200	28.84	122.32	122.32	未列入负面清单			-6.81%
4002	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线新邱支线34号变压器	50	95.85	-2.93	-2.93	未列入负面清单			-7.89%
4003	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线脉来分台支线19号变压器	50	4.41	42.80	42.80	未列入负面清单			61.63%
4004	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线张家沟支线15号变压器	100	87.71	0.00	0.00	未列入负面清单			-1.39%
4005	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	刨花线347	10kV刨花线66左11号（玉新农业种植200万亩）变压器	200	1.03	177.94	177.94	未列入负面清单			-8.63%
4006	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线哈不台三队支线5号变压器	100	66.02	23.98	23.98	未列入负面清单			19.11%
4007	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线二苏线19号变压器	100	34.02	55.98	55.98	未列入负面清单			33.23%
4008	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线个体支线1号变压器	200	9.43	161.14	161.14	未列入负面清单			46.93%
4009	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线二等六队线3号变压器	100	252.04	-162.04	-162.04	未列入负面清单			-22.58%
4010	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线马家沟支线10号变压器	200	70.61	38.78	38.78	未列入负面清单			2.25%
4011	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10kV4744铁矿线四合城线19号变压器	100	79.4	10.60	10.60	未列入负面清单			-14.03%
4012	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10kV4744铁矿线旧庙西台支线3号变压器	400	1.03	355.88	355.88	未列入负面清单			-59.82%
4013	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10kV4744铁矿线好力营子线3号变压器	100	35.63	54.37	54.37	未列入负面清单			-39.99%
4014	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10kV4744铁矿线旧庙镇代村二队支线17号变压器	30	84.49	1.65	1.65	未列入负面清单			-1.64%
4015	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10kV4744铁矿线四合城线3号变压器	30	31.74	17.48	17.48	未列入负面清单			-43.84%
4016	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10kV4744铁矿线代海三队分支4号变压器	50	64.04	12.98	12.98	未列入负面清单			7.82%
4017	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建北线5046	10kV5046建北线市场住宅支线1号变压器	100	90.79	-0.79	-0.79	未列入负面清单			-22.24%
4018	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10kV4744铁矿线代海一队分台分支线4号变压器	100	33.28	56.72	56.72	未列入负面清单			-40.82%
4019	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10kV4744铁矿线代海一队线7号变压器	100	16.95	73.05	73.05	未列入负面清单			-50.44%
4020	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线周南线3号变压器	50	34.07	27.97	27.97	未列入负面清单			-6.74%
4021	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线周汪线32号变压器	200	80.6	18.80	18.80	未列入负面清单			8.65%
4022	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV太北线杨杖子支线41号变压器	50	25.86	32.07	32.07	未列入负面清单			-38.00%
4023	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线主干93号变压器	100	46.29	43.71	43.71	未列入负面清单			-17.29%
4024	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV太北线杨杖子西台分支线4号变压器	50	1.08	44.46	44.46	未列入负面清单			5.04%
4025	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线哈尔套南台线4号变压器	200	72.01	35.98	35.98	未列入负面清单			4.72%
4026	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554上甸分山友线25号变压器	50	31.97	29.02	29.02	未列入负面清单			-22.99%
4027	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线二土四队支线7号变压器	100	48.78	41.22	41.22	未列入负面清单			-0.15%

4028	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线二土七队支线9号变压器	100	53.59	36.41	36.41	未列入负面清单			14.87%
4029	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线牛家沟线48号变压器	30	37.59	0.00	0.00	未列入负面清单			-30.33%
4030	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线高中支线4号变压器	315	32.16	0.00	0.00	未列入负面清单			-2.03%
4031	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线大板分歧70号变压器	200	33.17	113.66	113.66	未列入负面清单			-8.02%
4032	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线上花台分支线6号变压器	50	77.26	6.37	6.37	未列入负面清单			6.08%
4033	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线乡直支线1号变压器	100	59.06	30.94	30.94	未列入负面清单			0.64%
4034	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线主干47号变压器	400	20.25	279.00	279.00	未列入负面清单			29.57%
4035	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线主干49号变压器753	400	46.71	173.16	173.16	未列入负面清单			-43.20%
4036	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线平安地西台分线5号变压器	200	71.57	36.86	36.86	未列入负面清单			4.67%
4037	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线后新邱支线9号变压器	200	50.83	78.34	78.34	未列入负面清单			-15.48%
4038	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线海山岱南分支5号变压器	200	39.86	100.28	100.28	未列入负面清单			6.05%
4039	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线西卜南台分支线4号变压器	200	86.99	6.02	6.02	未列入负面清单			4.23%
4040	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV大华线桃富村分台支线6号变压器	200	0.18	179.64	179.64	未列入负面清单			-0.72%
4041	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线腰平支线3号变压器	100	63.12	26.88	26.88	未列入负面清单			6.95%
4042	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线张坤支线1号变压器	20	68.89	4.22	4.22	未列入负面清单			8.62%
4043	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线胡头沟台分支线4号变压器	20	24.18	13.16	13.16	未列入负面清单			-18.76%
4044	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线九队原支线3号变压器	100	56.39	33.61	33.61	未列入负面清单			25.91%
4045	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线烤烟小区分支线7号变压器	30	9.9	24.03	24.03	未列入负面清单			-36.57%
4046	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线索福堂支线12号变压器	50	71.99	9.01	9.01	未列入负面清单			19.69%
4047	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线铁吉暖棚西3号变压器	30	15.47	22.36	22.36	未列入负面清单			0.77%
4048	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线仗房干线164号变压器	50	46.72	21.64	21.64	未列入负面清单			12.17%
4049	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线供电所支线4号变压器	200	52.88	74.24	74.24	未列入负面清单			-0.29%
4050	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线仗房干线19号变压器	200	1.04	177.92	177.92	未列入负面清单			7.38%
4051	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线坤兴节水支线24号变压器	200	21.52	136.96	136.96	未列入负面清单			-33.48%
4052	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线二色九队分支线2号变压器	50	61.79	14.11	14.11	未列入负面清单			10.20%
4053	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10kVYL62玉京线74左分6号变压器	315	48.01	132.27	132.27	未列入负面清单			6.27%
4054	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10kVYL62玉京线74左分4左分2号变压器	315	60.84	91.85	91.85	未列入负面清单			9.97%
4055	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线八里东支线3号变压器	100	64.55	25.45	25.45	未列入负面清单			10.60%
4056	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线坤头支线109号变压器	50	80.89	4.56	4.56	未列入负面清单			17.10%
4057	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟二队支线1号变压器	100	54.28	35.72	35.72	未列入负面清单			2.34%
4058	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线魏家分支线42号变压器	200	48.38	83.24	83.24	未列入负面清单			-1.13%

4059	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线台吉干线26号变压器	100	128.5	-38.50	-38.50	未列入负面清单			-41.15%
4060	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线万德支干线84号变压器	200	11.21	157.58	157.58	未列入负面清单			-7.54%
4061	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线二色二队支线3号变压器	50	71.94	9.03	9.03	未列入负面清单			7.65%
4062	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线庄久东支线6号变压器	10	46.7	4.33	4.33	未列入负面清单			-7.88%
4063	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线张巴沟子干线52号变压器	50	36.74	26.63	26.63	未列入负面清单			-4.57%
4064	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线下来住分支线1号变压器	200	76.93	26.14	26.14	未列入负面清单			6.34%
4065	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线万德支干线71号变压器	200	17.48	145.04	145.04	未列入负面清单			9.32%
4066	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线三队支线3号变压器	100	20.37	69.63	69.63	未列入负面清单			-42.49%
4067	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV紫化线四家子南台分支线7号变压器	50	33.13	28.44	28.44	未列入负面清单			4.81%
4068	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线张坤北支线12号变压器	400	48.1	167.60	167.60	未列入负面清单			10.19%
4069	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线南营子分线4号变压器	400	28.07	247.72	247.72	未列入负面清单			83.40%
4070	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	10kV344西干线主干25号变压器	315	63.93	82.12	82.12	未列入负面清单			-19.73%
4071	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线南台子支线21号变压器	100	32.85	57.15	57.15	未列入负面清单			11.66%
4072	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线元宝洼南台支线5号变压器	200	73.47	33.06	33.06	未列入负面清单			15.27%
4073	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌水线7042	10kV乌水线水泉一二队支线5号变压器	200	3.55	172.90	172.90	未列入负面清单			-63.02%
4074	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线陈家梁分1台支线2号变压器	200	0.18	179.64	179.64	未列入负面清单			8.42%
4075	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV乌七线主干138+1号变压器	100	1.92	88.08	88.08	未列入负面清单			-3.94%
4076	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV7041乌七线欧力营子支线41号变压器	100	65.1	24.90	24.90	未列入负面清单			-23.22%
4077	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV7041乌七线主干109号变压器	100	80.17	9.83	9.83	未列入负面清单			-10.81%
4078	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV乌七线7041七家子二队北支线9号变压器	100	0.64	89.36	89.36	未列入负面清单			-8.27%
4079	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌水线7042	10kV7042乌水线主干76号变压器	200	84.44	11.12	11.12	未列入负面清单			0.58%
4080	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌水线7042	10kV7042乌水线克五六线28号变压器	50	29.76	30.12	30.12	未列入负面清单			-2.45%
4081	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线八家子一二队支线9号变压器	200	19.61	140.78	140.78	未列入负面清单			1.51%
4082	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线大勿兰支线15号变压器	200	3.48	173.04	173.04	未列入负面清单			-55.27%
4083	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV7041乌七线欧力营子一队支线7号变压器	400	4.89	340.44	340.44	未列入负面清单			-68.97%
4084	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV7041乌七线欧力营子支线10号变压器	400	17.85	288.60	288.60	未列入负面清单			-19.99%
4085	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线太平烟站分歧7号变压器	160	54.65	56.56	56.56	未列入负面清单			24.13%
4086	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线养殖分歧7号变压器	200	62.2	55.60	55.60	未列入负面清单			-13.35%
4087	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线四家子广兴隆分11号变压器	100	18.51	71.49	71.49	未列入负面清单			-2.06%
4088	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线下机房分3号变压器	100	38.38	51.62	51.62	未列入负面清单			-24.05%
4089	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV太南线大道村暖棚小区分支线3号变压器	100	0.47	0.00	0.00	未列入负面清单			7.74%

4090	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线下水泉分10号变压器	200	8.44	0.00	0.00	未列入负面清单			4.49%
4091	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV8751太北线兴龙沟线6号变压器	30	56.5	10.05	10.05	未列入负面清单			4.68%
4092	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线大道分歧太平四3号变压器	160	0.73	142.83	142.83	未列入负面清单			-79.78%
4093	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV太子线二道河子分台支线10号变压器	200	1.05	177.90	177.90	未列入负面清单			-0.20%
4094	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV8751太北线架木苏西台1号变压器	200	33.95	112.10	112.10	未列入负面清单			14.48%
4095	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线夺金台支线46号变压器	50	24.06	32.97	32.97	未列入负面清单			-51.15%
4096	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线烟田支线2号变压器	100	60.94	29.06	29.06	未列入负面清单			-5.87%
4097	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线大道分歧86号变压器	200	20.52	138.96	138.96	未列入负面清单			9.90%
4098	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线大道分歧18号变压器	200	26.92	126.16	126.16	未列入负面清单			-7.70%
4099	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线兴隆地分24号变压器	200	103.34	-26.68	-26.68	未列入负面清单			-0.91%
4100	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线南沟分9号变压器	200	172.58	-165.16	-165.16	未列入负面清单			-8.19%
4101	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线大道平线闫家窝铺分36号变压器	200	29.08	121.84	121.84	未列入负面清单			5.18%
4102	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV太北线杨杖子南台分支线2号变压器	50	1.58	44.21	44.21	未列入负面清单			-4.68%
4103	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线太平三1号变压器	200	21.35	137.30	137.30	未列入负面清单			20.02%
4104	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV太子线主干63号变压器	50	0.58	44.71	44.71	未列入负面清单			-3.96%
4105	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线太平烟站分歧8号变压器	160	1.28	141.95	141.95	未列入负面清单			8.33%
4106	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV8751太北线庄头营子分支36号变压器	200	93.34	-6.68	-6.68	未列入负面清单			-5.47%
4107	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV8751太北线杨杖子分30号变压器	200	32.37	115.26	115.26	未列入负面清单			-31.24%
4108	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线二道河子烟田3号变压器	160	11.66	125.34	125.34	未列入负面清单			-34.05%
4109	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线杨树分支38号变压器	200	21.38	137.24	137.24	未列入负面清单			-42.77%
4110	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV8751太北线新家窝卜分支2号变压器	100	26.94	63.06	63.06	未列入负面清单			-26.18%
4111	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线西树林分歧11号变压器	20	101.96	-2.39	-2.39	未列入负面清单			1.23%
4112	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线养殖分歧2号变压器	160	10.21	127.66	127.66	未列入负面清单			-25.95%
4113	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线长农分线33左6号变压器	200	2.79	174.42	174.42	未列入负面清单			-68.92%
4114	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042新德三队分支线03#变压器	100	10.93	79.07	79.07	未列入负面清单			7.65%
4115	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线霍四家支线16号变压器	160	48.53	66.35	66.35	未列入负面清单			5.60%
4116	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线欧力七队台支线3号变压器	200	46.62	86.76	86.76	未列入负面清单			-37.73%
4117	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线小五家子支线15号变压器	200	81.58	16.84	16.84	未列入负面清单			5.73%
4118	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV7045乌果线中医支线12号变压器	200	44.03	91.94	91.94	未列入负面清单			8.72%
4119	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线大板分台支线5号变压器	200	45.3	89.40	89.40	未列入负面清单			-21.16%
4120	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV7041乌七线七家子一队支线6号变压器	200	33.53	112.94	112.94	未列入负面清单			-24.15%

4121	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线八家子六队支线14号变压器	200	39.96	100.08	100.08	未列入负面清单			29.06%
4122	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌水线7042	10kV7042乌水线克五六线34号变压器	50	4.81	42.60	42.60	未列入负面清单			-50.34%
4123	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线小勿兰分线2号变压器	200	23.5	133.00	133.00	未列入负面清单			-1.35%
4124	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV7045乌果线克丑支线21号变压器	20	6.47	16.71	16.71	未列入负面清单			-11.08%
4125	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV乌果线克丑北山支线4号变压器	100	89.67	0.33	0.33	未列入负面清单			10.11%
4126	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV7045乌果线果树村分支线2号变压器	200	87.85	4.30	4.30	未列入负面清单			11.31%
4127	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线新邱支线27号变压器	400	9.4	322.40	322.40	未列入负面清单			-47.68%
4128	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV乌七线60号变压器	200	0.63	178.74	178.74	未列入负面清单			-4.55%
4129	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV7045乌果线三家子支线24号变压器	160	30.38	0.00	0.00	未列入负面清单			4.31%
4130	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线大板支线31号变压器	200	32.23	115.54	115.54	未列入负面清单			15.09%
4131	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线欧力板支线16号变压器	200	66.89	46.22	46.22	未列入负面清单			-2.32%
4132	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV7045乌果线克丑支线25号变压器	200	25.16	129.68	129.68	未列入负面清单			-42.03%
4133	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线东关支线4右3号变压器	50	22.47	33.77	33.77	未列入负面清单			2.54%
4134	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线姜家线29号变压器	100	35.58	54.42	54.42	未列入负面清单			10.35%
4135	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线小哈线33号变压器	400	76.57	53.72	53.72	未列入负面清单			-8.06%
4136	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线四六队南台线1号变压器	200	27.33	125.34	125.34	未列入负面清单			20.63%
4137	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线姜哈线11号变压器	100	64	26.00	26.00	未列入负面清单			3.00%
4138	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线五间房北分2台线8号变压器	50	48.35	20.83	20.83	未列入负面清单			-10.49%
4139	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线姜家线36付1号变压器	100	66.69	23.31	23.31	未列入负面清单			3.99%
4140	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福东支线04号变压器	200	52.89	0.00	0.00	未列入负面清单			-19.98%
4141	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线刘云良支线7号广田蔬菜种植专业合作社变压器	200	1.27	177.46	177.46	未列入负面清单			1.69%
4142	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线吐拉天一队支线12号变压器	200	62.54	54.92	54.92	未列入负面清单			-14.52%
4143	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线小固本分支线9号变压器	400	66.11	95.56	95.56	未列入负面清单			12.25%
4144	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线宋家店东台支线1号变压器	50	84.08	2.96	2.96	未列入负面清单			8.08%
4145	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV大北线车新台合作社葡萄支线8号变压器	200	5.94	168.12	168.12	未列入负面清单			-34.96%
4146	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线那四奶站分支线3号变压器	100	30.01	59.99	59.99	未列入负面清单			-12.16%
4147	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线勿土后街支6号变压器	200	22.22	135.56	135.56	未列入负面清单			-39.22%
4148	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线会德后港子支12号变压器	50	2.05	43.98	43.98	未列入负面清单			-69.46%
4149	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线扎兰营子分支8号变压器	200	25.28	129.44	129.44	未列入负面清单			24.53%
4150	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线主干156号变压器	400	62.01	111.96	111.96	未列入负面清单			-22.23%
4151	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线主干85号变压器	200	30.47	119.06	119.06	未列入负面清单			-0.49%

4152	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线郝家分歧38号变压器	100	4.71	85.29	85.29	未列入负面清单			-62.58%
4153	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线小五线3号变压器	200	22.56	134.88	134.88	未列入负面清单			3.87%
4154	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线曲家线6号变压器	100	60.17	29.83	29.83	未列入负面清单			0.82%
4155	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线李家沟33号变压器	50	2.96	43.52	43.52	未列入负面清单			-69.94%
4156	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kV泡排线东于家东台分支线5号变压器	50	1.04	44.48	44.48	未列入负面清单			-1.86%
4157	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线建二支线46号变压器	100	2.11	87.89	87.89	未列入负面清单			-63.25%
4158	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线杏树洼原台支线4号变压器	100	6.11	83.89	83.89	未列入负面清单			-63.88%
4159	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线主干113号变压器	200	4.9	170.20	170.20	未列入负面清单			-62.77%
4160	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线柳树台支线32号变压器	200	74.59	30.82	30.82	未列入负面清单			-2.31%
4161	国网阜新蒙古族自治县供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10kV黄沟线东灰同线18号变压器	50	3.36	43.32	43.32	未列入负面清单			3.73%
4162	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线主干8号变压器	400	35.22	219.12	219.12	未列入负面清单			-17.23%
4163	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线柳树营东台分歧3号变压器	200	3.15	0.00	0.00	未列入负面清单			-71.78%
4164	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线十家子南线2号洪超玉米种植专业合作社2号变压器	200	1.97	176.06	176.06	未列入负面清单			-1.58%
4165	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福东线军波蔬菜支线6#杆变压器	200	0.9	178.20	178.20	未列入负面清单			-4.62%
4166	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线奈木大棚支线1号变压器	50	17.03	36.49	36.49	未列入负面清单			-17.88%
4167	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线主干37号变压器	160	0.29	143.54	143.54	未列入负面清单			53.62%
4168	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线十家子村3号方田暖棚支线1号变压器	100	0.64	89.36	89.36	未列入负面清单			-3.88%
4169	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线主干82号线延阳蔬菜种植专业合作社变压器	200	22.77	134.46	134.46	未列入负面清单			6.27%
4170	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生保分线28号变压器	200	25.79	128.42	128.42	未列入负面清单			2.76%
4171	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线十家子线19号变压器	200	31.26	117.48	117.48	未列入负面清单			28.10%
4172	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV福南线颜炳忱蔬菜种植合作社2号变压器	200	15.64	148.72	148.72	未列入负面清单			2.44%
4173	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线界立花高标1线8号变压器	30	35.11	16.47	16.47	未列入负面清单			2.34%
4174	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生哈支线63号变压器	50	54.39	17.81	17.81	未列入负面清单			-8.01%
4175	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线明军蔬菜线7号福兴地明军蔬菜种植专业合作社变压器	200	35.41	0.00	0.00	未列入负面清单			7.34%
4176	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线腰勿兰线1付1号变压器	200	19.97	140.06	140.06	未列入负面清单			8.41%
4177	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福村四号线3号变压器	160	0	144.00	144.00	未列入负面清单			-10.00%
4178	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线李国祥蔬菜种植支线1号杆变压器	100	0.62	0.00	0.00	未列入负面清单			5.61%
4179	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线娘娘庙6队支线2号变压器	100	19.74	0.00	0.00	未列入负面清单			-8.37%
4180	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线主干124号变压器	100	43.3	46.70	46.70	未列入负面清单			14.40%
4181	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线李玉勇2台分支线4号变压器	200	0.3	0.00	0.00	未列入负面清单			0.30%
4182	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线洪超蔬菜种植分支线4号变压器	200	0.22	179.56	179.56	未列入负面清单			-9.49%

4183	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线三家子西台支线2号变压器	200	19.16	141.68	141.68	未列入负面清单			-34.11%
4184	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生保烟房5号变压器	100	10.09	79.91	79.91	未列入负面清单			-24.26%
4185	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线十家子新朋2号线1号变压器	50	46.7	21.65	21.65	未列入负面清单			3.21%
4186	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线福兴地镇暖棚4台线12号变压器	160	12.35	124.24	124.24	未列入负面清单			-0.27%
4187	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线乌兰分歧9号变压器	200	1.07	177.86	177.86	未列入负面清单			3.24%
4188	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线3655支线20号变压器	50	4.63	42.69	42.69	未列入负面清单			-56.40%
4189	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线主干23号变压器	200	51.95	76.10	76.10	未列入负面清单			58.04%
4190	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福兴地镇兴农蔬菜种植专业合作社支线15号变压器	200	0.2	179.60	179.60	未列入负面清单			-2.55%
4191	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线主干14号变压器	50	72.51	8.75	8.75	未列入负面清单			20.52%
4192	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线幼儿园支线4号变压器	400	75.8	56.80	56.80	未列入负面清单			21.45%
4193	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生哈支线43号变压器	50	44.78	22.61	22.61	未列入负面清单			8.52%
4194	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV福北线军波暖棚2台分支线3号变压器	200	0.27	179.46	179.46	未列入负面清单			-1.21%
4195	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线三家子分台线5号变压器	50	40.02	24.99	24.99	未列入负面清单			-7.02%
4196	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线马尔侵分歧64号变压器	20	74.2	3.16	3.16	未列入负面清单			-3.14%
4197	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线后土街一队分支线2号变压器	200	25.82	128.36	128.36	未列入负面清单			-37.47%
4198	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线下勿兰东支线2号变压器	200	75.61	28.78	28.78	未列入负面清单			-12.49%
4199	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线马尔侵三队暖棚5号变压器	30	11.03	23.69	23.69	未列入负面清单			-30.93%
4200	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线供销社支线7号变压器	100	51.14	38.86	38.86	未列入负面清单			15.93%
4201	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线供销社支线6号变压器	200	28.53	122.94	122.94	未列入负面清单			12.95%
4202	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV福北线西大营子村2、4组暖棚支线变压器	100	8.6	81.40	81.40	未列入负面清单			-1.04%
4203	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线主干60号变压器	100	33.5	56.50	56.50	未列入负面清单			0.52%
4204	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线主干20号变压器	200	28.45	123.10	123.10	未列入负面清单			-25.95%
4205	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线北营子分台线3号变压器	200	79.93	20.14	20.14	未列入负面清单			3.07%
4206	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线天恩六队分歧2号变压器	50	90.17	-0.09	-0.09	未列入负面清单			-4.56%
4207	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线兴隆台新台分线14号变压器	100	41.72	48.28	48.28	未列入负面清单			4.04%
4208	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线天恩三队分歧2号变压器	100	94.12	-4.12	-4.12	未列入负面清单			-8.72%
4209	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线北营子支线8号变压器	200	21.5	137.00	137.00	未列入负面清单			9.67%
4210	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线吕家店线1号变压器	200	13.84	152.32	152.32	未列入负面清单			3.61%
4211	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线鑫家园蔬菜种植专业合作社支线变压器	200	3.5	173.00	173.00	未列入负面清单			9.13%
4212	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线廷阳蔬菜暖棚4台分支线1号变压器	200	0.57	178.86	178.86	未列入负面清单			6.64%
4213	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线宋飞蔬菜种植专业合作社变压器	200	3.56	172.88	172.88	未列入负面清单			-16.61%

4214	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线杜力南线1号变压器	200	43.58	92.84	92.84	未列入负面清单			-16.72%
4215	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线后土街分歧23号变压器	200	8.55	162.90	162.90	未列入负面清单			-61.24%
4216	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线南营子分台线7号变压器	200	0.76	178.48	178.48	未列入负面清单			3.55%
4217	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线界立花高标1线17号变压器	30	0.28	26.92	26.92	未列入负面清单			-5.72%
4218	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福村方田6号线2号变压器	160	22.57	107.89	107.89	未列入负面清单			25.31%
4219	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV福北线广田蔬菜种植专业合作社四台分支线7号变压器	200	0.19	179.62	179.62	未列入负面清单			1.93%
4220	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线东查线10号民生蔬菜种植专业合作社变压器	200	0.29	179.42	179.42	未列入负面清单			-2.12%
4221	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线良官支线2号变压器	200	10.3	159.40	159.40	未列入负面清单			-57.54%
4222	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生保分线35号变压器	50	63.13	13.44	13.44	未列入负面清单			-11.05%
4223	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线广田蔬菜种植专业合作社13号变压器	200	1.78	176.44	176.44	未列入负面清单			-1.56%
4224	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线集中四队分1号变压器	30	42.92	14.12	14.12	未列入负面清单			-0.40%
4225	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV务工线100台一号分台支线1号变压器	200	0.51	178.98	178.98	未列入负面清单			2.53%
4226	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线永先二队分歧4号变压器	100	48.58	41.42	41.42	未列入负面清单			-16.34%
4227	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线主干32号变压器	400	13.96	304.16	304.16	未列入负面清单			-20.71%
4228	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线推棚冷棚分歧8号变压器	50	39.41	0.00	0.00	未列入负面清单			2.94%
4229	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线沙力根一队分歧8号变压器	50	77.46	6.27	6.27	未列入负面清单			4.86%
4230	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线天恩大队分歧3号变压器	200	87.73	4.54	4.54	未列入负面清单			6.47%
4231	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线沙力根分歧22号变压器	200	50.88	78.24	78.24	未列入负面清单			-29.28%
4232	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线天恩二队分歧2号变压器	400	23.81	264.76	264.76	未列入负面清单			-40.89%
4233	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线付胜南分歧9号变压器	200	28.6	122.80	122.80	未列入负面清单			2.51%
4234	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线后土街分歧16号变压器	400	18.04	287.84	287.84	未列入负面清单			-24.65%
4235	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线主干11号变压器	200	64.2	51.60	51.60	未列入负面清单			18.86%
4236	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线推朋五队分歧3号变压器	200	30.69	118.62	118.62	未列入负面清单			22.98%
4237	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线沙力根五队分台支线4号变压器	50	0.5	44.75	44.75	未列入负面清单			2.19%
4238	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线沙力根六队分歧32号变压器	100	29.55	60.45	60.45	未列入负面清单			-2.33%
4239	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线付胜分歧17号变压器	200	40.26	0.00	0.00	未列入负面清单			9.24%
4240	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线推朋暖棚3号变压器	100	102.42	-12.42	-12.42	未列入负面清单			-37.07%
4241	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线沙力根分歧47号变压器	50	76.03	6.99	6.99	未列入负面清单			11.18%
4242	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线杜马支线4号变压器	200	32.25	115.50	115.50	未列入负面清单			-20.67%
4243	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线苏家五队分歧20号变压器	50	76.39	6.81	6.81	未列入负面清单			-5.54%
4244	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线苏河支线3号变压器	400	0.53	357.88	357.88	未列入负面清单			1.92%

4245	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线主干56号变压器	50	73.37	8.32	8.32	未列入负面清单			-5.43%
4246	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线推朋分歧46+1号变压器	50	9.61	40.20	40.20	未列入负面清单			-20.34%
4247	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线天恩四队分歧2号变压器	100	61.12	28.88	28.88	未列入负面清单			-11.01%
4248	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线苏家二队分歧4号变压器	100	75.05	14.95	14.95	未列入负面清单			19.30%
4249	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线沙力根分歧13号变压器	400	2.22	0.00	0.00	未列入负面清单			-44.12%
4250	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线天恩五队分歧5号变压器	50	75.55	7.23	7.23	未列入负面清单			1.00%
4251	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线天恩七队分歧1+1号变压器	100	58	32.00	32.00	未列入负面清单			-17.28%
4252	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线双城干线44号变压器	50	54.35	17.83	17.83	未列入负面清单			0.67%
4253	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线八家子三队分歧4号变压器	200	66.98	46.04	46.04	未列入负面清单			-16.64%
4254	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线八家子一队分歧35号变压器	80	27.19	50.25	50.25	未列入负面清单			-0.40%
4255	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线黑牛圈沟支线20号变压器	100	38.7	51.30	51.30	未列入负面清单			-27.31%
4256	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线娘娘庙4、5队支线7号变压器	400	4.01	343.96	343.96	未列入负面清单			-62.71%
4257	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线娘娘庙分歧102号变压器	200	20.37	139.26	139.26	未列入负面清单			10.47%
4258	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线马尔侵分歧96号变压器	50	16.16	36.92	36.92	未列入负面清单			-55.07%
4259	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线马尔侵一队分歧3号变压器	80	87.44	2.05	2.05	未列入负面清单			-21.81%
4260	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV大华线王道沟东分台12号变压器	200	0.27	179.46	179.46	未列入负面清单			-80.92%
4261	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线末飞蔬菜种植专业合作社分支线2号变压器	200	2.21	175.58	175.58	未列入负面清单			-26.03%
4262	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV福南线南营子东分线11号变压器	200	0.72	178.56	178.56	未列入负面清单			0.00%
4263	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线天恩九队分歧16号变压器	200	91.5	-3.00	-3.00	未列入负面清单			-18.66%
4264	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线马尔侵二队分歧4号变压器	200	52.11	75.78	75.78	未列入负面清单			-38.01%
4265	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线少等线17+1号变压器	200	27.83	124.34	124.34	未列入负面清单			6.92%
4266	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线双城干线24号变压器	200	98.66	-17.32	-17.32	未列入负面清单			0.63%
4267	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线集中分歧30号变压器	200	45.63	88.74	88.74	未列入负面清单			-16.36%
4268	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线集中分歧76号变压器	200	22.41	135.18	135.18	未列入负面清单			-33.01%
4269	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线沙宝台村台分歧2号变压器	400	2.34	350.64	350.64	未列入负面清单			-75.25%
4270	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	刨花线347	10kV347刨花线10右5号变压器	250	84	15.00	15.00	未列入负面清单			26.18%
4271	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线套土四队线9号变压器	200	39.6	100.80	100.80	未列入负面清单			-25.79%
4272	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线沙河子分歧17号变压器	200	21.38	137.24	137.24	未列入负面清单			3.83%
4273	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线沙河子分歧34号变压器	80	6.12	67.10	67.10	未列入负面清单			-10.41%
4274	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线后沙宝台分线18号变压器	50	70.12	0.00	0.00	未列入负面清单			16.18%
4275	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线白音他拉南分支线3号变压器	200	19.12	141.76	141.76	未列入负面清单			2.53%

4276	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟梨树分歧线56号变压器	200	78.27	23.46	23.46	未列入负面清单			10.64%
4277	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟梨树分歧线78号变压器	50	32.49	28.76	28.76	未列入负面清单			7.57%
4278	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV大华线梨树五队分台支线8号变压器	50	1.26	44.37	44.37	未列入负面清单			0.41%
4279	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线石柱支线71号变压器	400	28.38	0.00	0.00	未列入负面清单			10.82%
4280	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线王道沟支线6号变压器	200	2.5	175.00	175.00	未列入负面清单			-67.45%
4281	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线南洼子分歧13号变压器	400	95.4	-21.60	-21.60	未列入负面清单			-13.78%
4282	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线桃李村分支线2号变压器	200	39.57	100.86	100.86	未列入负面清单			1.61%
4283	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6442他园线主干137号变压器	50	18.45	35.78	35.78	未列入负面清单			3.29%
4284	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线朝西山支线4号变压器	315	19.68	221.51	221.51	未列入负面清单			-37.46%
4285	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线新华分歧27+1号变压器	200	14.99	150.02	150.02	未列入负面清单			3.58%
4286	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线他本三队分线1号变压器	100	73.99	16.01	16.01	未列入负面清单			-18.59%
4287	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线腰沟分歧22号变压器	200	8.58	162.84	162.84	未列入负面清单			-12.89%
4288	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门大七队支线2号变压器	200	0.59	178.82	178.82	未列入负面清单			-6.56%
4289	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线晟鑫冷贮支线2号变压器	50	129.93	-19.97	-19.97	未列入负面清单			-11.24%
4290	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线公官村分台支线5号变压器	200	25.27	129.46	129.46	未列入负面清单			5.97%
4291	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线北沟分线14号变压器	200	28.22	123.56	123.56	未列入负面清单			-33.53%
4292	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线同乃东沟分线39号变压器	100	54.45	35.55	35.55	未列入负面清单			12.63%
4293	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线张家洼子分歧37号变压器	400	44.45	182.20	182.20	未列入负面清单			-5.49%
4294	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线皂力水浇地线22号变压器	50	39.02	25.49	25.49	未列入负面清单			5.42%
4295	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线大坝二队新分台支线1号变压器	100	0.33	89.67	89.67	未列入负面清单			5.53%
4296	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6442他园线西扣莫四队变压器	30	36.29	16.11	16.11	未列入负面清单			-8.41%
4297	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线东四分歧116号变压器	30	74.65	4.61	4.61	未列入负面清单			-2.47%
4298	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门分歧21号变压器	20	48.99	8.20	8.20	未列入负面清单			-6.91%
4299	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线沙扎兰水源支线3号变压器	50	1.05	44.48	44.48	未列入负面清单			-1.35%
4300	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门分歧71号变压器	100	55.85	34.15	34.15	未列入负面清单			-16.95%
4301	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门分歧55号变压器	50	23.4	33.30	33.30	未列入负面清单			4.63%
4302	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV他同线坤博农业支线23号变压器	200	0.03	179.94	179.94	未列入负面清单			3.05%
4303	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV他同线大坝一队分台支线2号变压器	50	21.93	34.04	34.04	未列入负面清单			5.48%
4304	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV他同线衙门二队分台支线4号变压器	100	1	89.00	89.00	未列入负面清单			-2.37%
4305	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV他东线主干113号变压器	400	3.26	346.96	346.96	未列入负面清单			7.77%
4306	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线桃李二七队支线11号变压器	160	39.94	80.10	80.10	未列入负面清单			-10.66%

4307	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线他本村分歧5号变压器	400	63.05	107.80	107.80	未列入负面清单			-25.08%
4308	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV他东线东四分歧47号变压器	100	0.79	89.21	89.21	未列入负面清单			-72.71%
4309	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV他同线谭凤仪22号变压器	200	0.04	179.92	179.92	未列入负面清单			7.47%
4310	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线他本村分台线5号变压器	200	37.24	105.52	105.52	未列入负面清单			0.19%
4311	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线主干168号变压器	100	39.74	50.26	50.26	未列入负面清单			-23.85%
4312	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线二队支线1号变压器	200	56.95	66.10	66.10	未列入负面清单			26.37%
4313	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线杏树洼大鹏分支2号变压器	50	0.52	44.74	44.74	未列入负面清单			32.24%
4314	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线两家子分台支线02号变压器	100	3.52	86.48	86.48	未列入负面清单			-69.41%
4315	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线两家子支线10号变压器	100	48.74	41.26	41.26	未列入负面清单			-7.64%
4316	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV建东线北湾子分台分支线1号变压器	50	0.9	44.55	44.55	未列入负面清单			0.91%
4317	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线北湾子分支线48号变压器	100	34.49	55.51	55.51	未列入负面清单			-42.25%
4318	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线杏树洼分支109号变压器	30	93.19	-0.96	-0.96	未列入负面清单			-13.64%
4319	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线水平府水井支线21号变压器	100	9.39	80.61	80.61	未列入负面清单			-53.14%
4320	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线老合达分支线19号变压器	50	63.35	13.33	13.33	未列入负面清单			10.60%
4321	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线八达荣贵支线34号变压器	100	88.39	1.61	1.61	未列入负面清单			1.11%
4322	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线旧庙南分二1号变压器	200	64.87	50.26	50.26	未列入负面清单			11.44%
4323	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	刨花线347	10kV347刨花线10右3右3号变压器	250	31.22	146.95	146.95	未列入负面清单			-34.48%
4324	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线万德支干线62号变压器	200	60.04	59.92	59.92	未列入负面清单			-3.32%
4325	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线四家子线18号变压器	50	34.73	27.64	27.64	未列入负面清单			-27.26%
4326	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线西大大棚线14号变压器	200	27.44	125.12	125.12	未列入负面清单			-8.18%
4327	国网阜新蒙古族自治县供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10kV东灰同线东灰西线6号变压器	100	50.79	39.21	39.21	未列入负面清单			3.53%
4328	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线史连友支线6号变压器	200	61.41	57.18	57.18	未列入负面清单			-11.85%
4329	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线粮油支线11左1号变压器	50	45.06	22.47	22.47	未列入负面清单			2.35%
4330	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线西大大棚支线4号变压器	200	5.63	168.74	168.74	未列入负面清单			-14.98%
4331	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线西大大棚线17号变压器	80	14.43	60.46	60.46	未列入负面清单			-20.88%
4332	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线满井四队线43号变压器	20	74.62	3.08	3.08	未列入负面清单			-1.23%
4333	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线满井四队线15号柱上变压器	200	19.31	141.38	141.38	未列入负面清单			-19.51%
4334	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kV342西水源线33左1左2号变压器	315	47.03	135.36	135.36	未列入负面清单			-8.78%
4335	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线82左分1号变压器	315	66.31	74.62	74.62	未列入负面清单			5.03%
4336	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线95右分2号变压器	315	31.25	185.06	185.06	未列入负面清单			3.03%
4337	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线主干93号变压器	200	22.16	135.68	135.68	未列入负面清单			0.93%

4338	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线主干95号变压器	315	72.84	54.05	54.05	未列入负面清单			-2.60%
4339	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄四队支线4号变压器	100	29.35	60.65	60.65	未列入负面清单			-13.19%
4340	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV建西线同顺兴三队分台支线2号变压器	100	0.34	89.66	89.66	未列入负面清单			4.68%
4341	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线八月府分支线7号变压器	315	10.37	250.83	250.83	未列入负面清单			-24.12%
4342	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线同顺兴五队分支线9号变压器	100	55.06	34.94	34.94	未列入负面清单			-27.71%
4343	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线前小荒支线16号变压器	200	44.72	90.56	90.56	未列入负面清单			6.90%
4344	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线主干147号变压器	200	34.98	110.04	110.04	未列入负面清单			11.80%
4345	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线敖包梁支线19号变压器	50	62.02	13.99	13.99	未列入负面清单			-21.96%
4346	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线同顺兴节水三台分支线1号变压器	315	33.36	178.42	178.42	未列入负面清单			-38.33%
4347	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线八月府分支线32号变压器	100	56.66	33.34	33.34	未列入负面清单			-1.90%
4348	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线下叶支线10号变压器	160	110.46	-32.74	-32.74	未列入负面清单			-2.15%
4349	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线甄家四队分支线15号变压器	50	52.84	18.58	18.58	未列入负面清单			8.49%
4350	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线建设一队分支线2号变压器	200	62.13	55.74	55.74	未列入负面清单			-21.24%
4351	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线殷包梁分台分支线5号变压器	50	53.36	18.32	18.32	未列入负面清单			8.88%
4352	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线主干48号变压器	100	14.77	75.23	75.23	未列入负面清单			-49.60%
4353	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线拉拉屯支线154号变压器	100	43.73	46.27	46.27	未列入负面清单			-1.44%
4354	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV建西线建设村方塘分支线1号变压器	50	1.6	44.20	44.20	未列入负面清单			-68.55%
4355	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线乡直线5号变压器	400	52.08	151.68	151.68	未列入负面清单			-11.09%
4356	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线扎石线65号变压器	200	15.63	148.74	148.74	未列入负面清单			-17.76%
4357	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线兴龙洼河西分歧2号变压器	200	41.23	97.54	97.54	未列入负面清单			3.49%
4358	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线上六家子支线23号变压器	200	66	48.00	48.00	未列入负面清单			11.97%
4359	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV扎南线小五家子分台支线4号变压器	200	0.47	179.06	179.06	未列入负面清单			-11.15%
4360	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线宋家线2号变压器	100	44.63	45.37	45.37	未列入负面清单			0.34%
4361	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线桃李一队支线12号变压器	200	22.03	135.94	135.94	未列入负面清单			4.06%
4362	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线张家分台支线2号变压器	200	39.51	100.98	100.98	未列入负面清单			16.75%
4363	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线宋赵线109号变压器	100	52.81	37.19	37.19	未列入负面清单			-17.19%
4364	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554来往沟支线18号变压器	100	38.71	51.29	51.29	未列入负面清单			7.01%
4365	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线车新大棚5号变压器	200	53.12	73.76	73.76	未列入负面清单			-22.50%
4366	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线新车新二八葡萄3号变压器	200	35.06	109.88	109.88	未列入负面清单			11.25%
4367	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线八0五31号变压器	160	7.08	132.67	132.67	未列入负面清单			-30.05%
4368	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线26右14右2号变压器	100	13.14	76.86	76.86	未列入负面清单			-8.88%

4369	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554主干33号变压器	50	37.82	26.09	26.09	未列入负面清单			3.53%
4370	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554段木沟支线20号变压器	10	204.92	-11.49	-11.49	未列入负面清单			-2.57%
4371	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV乌果线八家支线子16号变压器	400	0.52	357.92	357.92	未列入负面清单			-73.47%
4372	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV扎七线坤德西分台支线12号变压器	50	1.5	44.25	44.25	未列入负面清单			5.47%
4373	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV扎七线二苏线9+1号变压器	50	0.99	44.51	44.51	未列入负面清单			9.33%
4374	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线东四台分支线8号变压器	200	30.2	119.60	119.60	未列入负面清单			11.46%
4375	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线机房分歧4号变压器	400	51.59	153.64	153.64	未列入负面清单			13.58%
4376	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线乡直支线10号变压器	200	44.59	90.82	90.82	未列入负面清单			-20.20%
4377	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线团山北分歧4号变压器	200	54.98	70.04	70.04	未列入负面清单			-30.23%
4378	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线拉各拉分歧78号变压器	400	8.97	324.12	324.12	未列入负面清单			-43.15%
4379	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线北支线39号变压器	200	117.19	-54.38	-54.38	未列入负面清单			-18.49%
4380	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线主干88号变压器	200	24.14	131.72	131.72	未列入负面清单			7.97%
4381	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线工区支线2号变压器	100	72.56	17.44	17.44	未列入负面清单			1.13%
4382	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线陈家沟支线4号变压器	100	46.68	43.32	43.32	未列入负面清单			-28.93%
4383	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线他不郎移动支线11号变压器	50	16.31	36.85	36.85	未列入负面清单			6.11%
4384	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线主干94号变压器	100	43.14	46.86	46.86	未列入负面清单			3.70%
4385	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线牦牛营子分支线13号变压器	200	0.57	178.86	178.86	未列入负面清单			9.84%
4386	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线候头分歧线8号变压器	400	12.73	309.08	309.08	未列入负面清单			9.07%
4387	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线上张麻子支线4号变压器	200	37.72	104.56	104.56	未列入负面清单			-15.08%
4388	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线后五线2号变压器	200	16.3	147.40	147.40	未列入负面清单			-48.05%
4389	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线大兴分支线12号变压器	200	42.54	94.92	94.92	未列入负面清单			-22.61%
4390	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线腰营子线4号变压器	200	77.94	24.12	24.12	未列入负面清单			-16.42%
4391	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线八家子暖棚支线1号变压器	20	50.63	7.87	7.87	未列入负面清单			-5.37%
4392	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	粮油支线5#	315	58.2	100.17	100.17	未列入负面清单			-6.20%
4393	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线石场村分支3号变压器	80	11.31	62.95	62.95	未列入负面清单			-56.54%
4394	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线主干150号变压器	200	36.33	107.34	107.34	未列入负面清单			25.70%
4395	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线东汤头南支线3号变压器	50	76.37	6.82	6.82	未列入负面清单			-0.60%
4396	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线平安地四队分支线3号变压器	200	30.83	118.34	118.34	未列入负面清单			-27.36%
4397	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线主干8号变压器	160	24.26	105.18	105.18	未列入负面清单			9.48%
4398	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线大金沟支线54号变压器	200	9.66	160.68	160.68	未列入负面清单			-0.85%
4399	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线东大队支线12号变压器	100	72.71	17.29	17.29	未列入负面清单			-14.04%

4400	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV十老线东大队分台线12号变压器	100	48.26	41.74	41.74	未列入负面清单			3.36%
4401	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554横沟子支线32号变压器	100	96.3	-6.30	-6.30	未列入负面清单			-16.51%
4402	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554横沟子支线温西支线3号变压器	50	36.4	0.00	0.00	未列入负面清单			-2.11%
4403	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554横沟子支线96号变压器	50	37.05	26.48	26.48	未列入负面清单			-7.17%
4404	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线南四家子分2台变压器	100	32.25	57.75	57.75	未列入负面清单			4.84%
4405	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线界立花高标1线27号变压器	30	14.45	22.67	22.67	未列入负面清单			2.23%
4406	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线黑虎洞三队台分支线44号变压器	400	2.48	350.08	350.08	未列入负面清单			8.34%
4407	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线三四队支线3号变压器	100	95.04	-5.04	-5.04	未列入负面清单			-16.73%
4408	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线西四棚分支线5号变压器	50	21.34	34.33	34.33	未列入负面清单			-5.85%
4409	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线阿五队台线54号变压器	200	21.26	137.48	137.48	未列入负面清单			12.48%
4410	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV十老线阿三队台支线1号变压器	200	3.54	172.92	172.92	未列入负面清单			-67.66%
4411	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线阿四队暖棚支线8号变压器	50	17.62	36.19	36.19	未列入负面清单			10.02%
4412	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线阿五队分台支线6号变压器	80	68.13	17.50	17.50	未列入负面清单			19.99%
4413	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV沙东线熠蓝分线3号变压器	200	1.33	177.34	177.34	未列入负面清单			7.20%
4414	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV十老线赵岩农场2台分支线5号变压器	200	6.47	167.06	167.06	未列入负面清单			2.04%
4415	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	平安地七队分支线15#	100	87.37	2.63	2.63	未列入负面清单			0.49%
4416	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV五新线花果山生态采摘支线8号变压器	200	0.7	178.60	178.60	未列入负面清单			-1.49%
4417	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈力生土支线137号变压器	200	17.67	144.66	144.66	未列入负面清单			-9.00%
4418	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线元宝注新台支线5号变压器	100	46.5	0.00	0.00	未列入负面清单			11.67%
4419	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈力生土支线177号变压器	20	99.83	-1.97	-1.97	未列入负面清单			-2.02%
4420	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线四板原台分支线4号变压器	100	3.41	86.59	86.59	未列入负面清单			-68.01%
4421	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线西灰石线5号变压器	100	88.85	1.15	1.15	未列入负面清单			2.08%
4422	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线包树刚支线2号变压器	200	73.77	32.46	32.46	未列入负面清单			-3.80%
4423	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线西圈山分歧线39号变压器	200	30.25	119.50	119.50	未列入负面清单			0.38%
4424	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10KV五新线卡拉八队支线24号变压器	100	51.16	38.84	38.84	未列入负面清单			5.51%
4425	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉五队分支线13号变压器	200	1.87	176.26	176.26	未列入负面清单			-67.24%
4426	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线胜利四队分支线3号变压器	200	28.79	122.42	122.42	未列入负面清单			7.63%
4427	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	新民九队分支线1#新民九队台	50	63.75	13.13	13.13	未列入负面清单			4.75%
4428	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线平安地暖棚分支线9号变压器	30	0.02	26.99	26.99	未列入负面清单			-91.37%
4429	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线敬老院支线40右2号变压器	250	24.02	164.95	164.95	未列入负面清单			-40.60%
4430	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线下漂花原支线5号变压器	100	53.5	36.50	36.50	未列入负面清单			-17.23%

4431	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线勿力线3号变压器	200	103.45	-26.90	-26.90	未列入负面清单			-4.02%
4432	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线梅五队分台支线4号变压器	80	56.35	26.92	26.92	未列入负面清单			0.57%
4433	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线梅三分台支线2号变压器	100	48.26	41.74	41.74	未列入负面清单			6.85%
4434	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线梅一队支线9号变压器	200	1.68	176.64	176.64	未列入负面清单			-76.03%
4435	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线陶国生养殖线4号变压器	50	61.41	14.30	14.30	未列入负面清单			3.50%
4436	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线镇直支线9号变压器	100	59.55	30.45	30.45	未列入负面清单			7.59%
4437	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线镇医院支线4号变压器	100	42.93	47.07	47.07	未列入负面清单			-4.77%
4438	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线革命大队分支线9号变压器	50	64.25	12.88	12.88	未列入负面清单			13.67%
4439	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线五家子一队分支线6号变压器	30	12.1	23.37	23.37	未列入负面清单			-13.20%
4440	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线宏图分歧72号变压器	50	22.82	33.59	33.59	未列入负面清单			-29.92%
4441	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线丫屯分支线35号(丫屯分支线04#)变压器	200	15.34	149.32	149.32	未列入负面清单			10.02%
4442	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线宏图分歧160号变压器	50	84.83	2.59	2.59	未列入负面清单			16.06%
4443	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线张大坝西分支线5号变压器	50	93.42	-1.71	-1.71	未列入负面清单			-13.31%
4444	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线东扣莫分支线8号变压器	160	71.76	29.18	29.18	未列入负面清单			6.76%
4445	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线下好力皋二分台支线13号变压器	200	12.1	155.80	155.80	未列入负面清单			20.13%
4446	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线塔尺分歧线46号变压器	100	53.6	36.40	36.40	未列入负面清单			7.27%
4447	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线东三支线3号变压器	200	26.61	126.78	126.78	未列入负面清单			13.15%
4448	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线水泉分台支线5号变压器	100	42.5	47.50	47.50	未列入负面清单			-17.45%
4449	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线二郎分台线7号变压器	200	44.3	91.40	91.40	未列入负面清单			1.55%
4450	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线主干97号变压器	400	69.64	81.44	81.44	未列入负面清单			10.13%
4451	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线主干100号变压器	400	67.39	90.44	90.44	未列入负面清单			-6.71%
4452	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线良官支线29号变压器	80	43.57	37.14	37.14	未列入负面清单			-31.79%
4453	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线下漂花新台支线6号变压器	200	43.84	92.32	92.32	未列入负面清单			-25.75%
4454	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线下六分歧3号变压器	400	0.14	359.44	359.44	未列入负面清单			-89.88%
4455	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线勿束三队线4号变压器	200	21.22	137.56	137.56	未列入负面清单			14.25%
4456	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线头等三队分支线2号变压器	200	20.99	138.02	138.02	未列入负面清单			-2.58%
4457	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉分歧线81号变压器	200	56.47	67.06	67.06	未列入负面清单			6.11%
4458	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线苗北分歧线3号变压器	200	44.63	90.74	90.74	未列入负面清单			4.44%
4459	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线农机分歧4号变压器1	400	51.09	155.64	155.64	未列入负面清单			3.66%
4460	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干47号变压器	200	68.64	42.72	42.72	未列入负面清单			-16.43%
4461	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线主干12号变压器	200	10.39	159.22	159.22	未列入负面清单			5.18%

4462	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干50号变压器	200	44.92	90.16	90.16	未列入负面清单			-14.26%
4463	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线勿东北台线7号变压器	200	52.72	74.56	74.56	未列入负面清单			-0.30%
4464	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV十老线五家子原台分支线6号变压器	200	102.56	-25.12	-25.12	未列入负面清单			0.03%
4465	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线包家冷棚线5号变压器	30	19.21	21.24	21.24	未列入负面清单			-32.25%
4466	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	上排八队支线5#上排一队分台	200	83.37	13.26	13.26	未列入负面清单			-3.69%
4467	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线主干137号变压器	100	82.08	7.92	7.92	未列入负面清单			5.73%
4468	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线上六家子支线7号变压器	100	9.15	80.85	80.85	未列入负面清单			-52.72%
4469	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线德大东台分支线6号变压器	200	81.05	17.90	17.90	未列入负面清单			-6.99%
4470	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线放岗分歧93号变压器	400	67.37	90.52	90.52	未列入负面清单			6.18%
4471	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线勿东村暖棚线4号变压器	50	27.23	31.39	31.39	未列入负面清单			-7.79%
4472	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线勿东分歧线28号变压器	50	46.14	21.93	21.93	未列入负面清单			-4.64%
4473	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜三队分支线9号变压器	50	13.93	38.04	38.04	未列入负面清单			-42.49%
4474	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线头等九队分支线5号变压器	100	62.9	27.10	27.10	未列入负面清单			-16.76%
4475	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线扎兰二队分支线1号变压器	200	4.99	170.02	170.02	未列入负面清单			-62.98%
4476	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线包哈线84号变压器	200	19.09	141.82	141.82	未列入负面清单			-34.50%
4477	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线扎兰暖棚分支线1号变压器	200	0.17	179.66	179.66	未列入负面清单			-79.24%
4478	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜一队线3号变压器	200	41.33	97.34	97.34	未列入负面清单			1.49%
4479	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线冷棚一台分支线2号变压器	315	3.43	272.70	272.70	未列入负面清单			15.09%
4480	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线阿哈莱西台分3号变压器	30	63.15	8.06	8.06	未列入负面清单			2.97%
4481	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线主干84号变压器	400	77.77	48.92	48.92	未列入负面清单			-4.89%
4482	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈达西分台支线2号变压器	100	83.89	6.11	6.11	未列入负面清单			-16.17%
4483	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线梨树沟线25号变压器	200	24.77	130.46	130.46	未列入负面清单			-47.98%
4484	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线杨家支线7号变压器	400	61.25	115.00	115.00	未列入负面清单			6.69%
4485	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土支线85号变压器车屯分支线03#	400	22.83	268.68	268.68	未列入负面清单			9.73%
4486	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线革命支线75号变压器	200	38.93	102.14	102.14	未列入负面清单			-26.47%
4487	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线吉乐土分台支线6号变压器	200	65.87	48.26	48.26	未列入负面清单			-30.13%
4488	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线吉乐土支线5号变压器	200	18.65	142.70	142.70	未列入负面清单			8.21%
4489	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线桃花支线28号变压器	100	83.74	6.26	6.26	未列入负面清单			-4.12%
4490	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线小林场线16号变压器	100	9	81.00	81.00	未列入负面清单			-29.86%
4491	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线北五分台分支线2号变压器	100	34.93	55.07	55.07	未列入负面清单			-22.36%
4492	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线东大队支线17号变压器	200	66.48	47.04	47.04	未列入负面清单			-15.45%

4493	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	西大队南台	200	79.02	21.96	21.96	未列入负面清单			14.98%
4494	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线英新支线3号变压器	100	72.29	17.71	17.71	未列入负面清单			-1.25%
4495	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线陈家梁分线24号变压器	50	38.32	25.84	25.84	未列入负面清单			12.98%
4496	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线二门七队分歧72号变压器	100	0.79	89.21	89.21	未列入负面清单			-70.08%
4497	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线驿马天北街支线6号变压器	100	45.15	44.85	44.85	未列入负面清单			-22.99%
4498	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线驿马尺东台线4号变压器	200	40.43	99.14	99.14	未列入负面清单			3.05%
4499	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线驿马天支线38号变压器	200	19.35	141.30	141.30	未列入负面清单			-41.12%
4500	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线驿马尺道东花生十区支线2号变压器	50	0.35	0.00	0.00	未列入负面清单			-9.12%
4501	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线主干18号变压器	400	55.69	137.24	137.24	未列入负面清单			-7.61%
4502	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线后哈山分支线4号变压器	50	94.46	-2.23	-2.23	未列入负面清单			-32.88%
4503	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线敬老院支线30号变压器	200	0.3	179.40	179.40	未列入负面清单			1.82%
4504	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线东五五队线2号变压器	200	16.68	146.64	146.64	未列入负面清单			-46.23%
4505	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新兴北八队分支线4号变压器	50	25.93	32.04	32.04	未列入负面清单			-35.36%
4506	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线务力根分线1号变压器	100	44.95	45.05	45.05	未列入负面清单			-31.65%
4507	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线青年点分支线5号变压器	100	58.49	31.51	31.51	未列入负面清单			7.47%
4508	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线革命大队分支线7号变压器	100	25.96	64.04	64.04	未列入负面清单			0.88%
4509	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kV泡排线玉红农场支线6号变压器	200	0.03	179.94	179.94	未列入负面清单			1.57%
4510	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干66号变压器	400	19.53	281.88	281.88	未列入负面清单			7.71%
4511	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线敖孟分歧76号变压器	200	65.84	48.32	48.32	未列入负面清单			-13.90%
4512	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV十老线桃还新台支线5号变压器	200	21.37	137.26	137.26	未列入负面清单			2.23%
4513	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线东好不歹支线4号变压器	200	20.07	139.86	139.86	未列入负面清单			-5.32%
4514	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线小哈线18号变压器	200	61.03	0.00	0.00	未列入负面清单			3.42%
4515	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线农场一队分支线2号变压器	315	31.51	184.24	184.24	未列入负面清单			-6.57%
4516	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线双河义分支线7号变压器	400	20.94	276.24	276.24	未列入负面清单			9.07%
4517	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线白成子四队分支线2号变压器	100	42.9	47.10	47.10	未列入负面清单			5.26%
4518	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线东于家分支线2号变压器	100	56.45	33.55	33.55	未列入负面清单			-4.24%
4519	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线白城子二队分支线3号变压器	200	74.62	30.76	30.76	未列入负面清单			-6.06%
4520	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧高支线41号变压器	100	88.98	1.02	1.02	未列入负面清单			24.34%
4521	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线李国斌分支线13号变压器	5	178.96	-4.45	-4.45	未列入负面清单			-27.39%
4522	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线革命八队分支线8号变压器	80	84.49	4.41	4.41	未列入负面清单			11.54%
4523	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线塔树线1号变压器	100	68.02	0.00	0.00	未列入负面清单			9.41%

4524	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线哈达村台支线5号变压器	400	26.2	255.20	255.20	未列入负面清单			-34.08%
4525	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线政府变支线2号变压器	315	41.79	151.86	151.86	未列入负面清单			-14.35%
4526	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线元宝线69号变压器	200	35.06	109.88	109.88	未列入负面清单			9.45%
4527	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线元宝线86号变压器	200	18.8	142.40	142.40	未列入负面清单			4.94%
4528	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线苏力者分歧线11号变压器	200	66.3	47.40	47.40	未列入负面清单			10.28%
4529	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线元宝一冰线9号变压器	50	77.09	6.46	6.46	未列入负面清单			-4.92%
4530	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线良官支线146号变压器	100	63.45	26.55	26.55	未列入负面清单			-1.63%
4531	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV五新线尖山沟支线22号变压器	200	0	180.00	180.00	未列入负面清单			7.61%
4532	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线太和申支线78号变压器	200	55.69	68.62	68.62	未列入负面清单			-19.97%
4533	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线生木冷棚一分支线5号变压器	200	6.08	167.84	167.84	未列入负面清单			-3.85%
4534	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线北三分歧线47号变压器	200	47.37	85.26	85.26	未列入负面清单			-29.06%
4535	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线北三分歧线52号变压器	400	11.3	314.80	314.80	未列入负面清单			6.47%
4536	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线北三一队分台分支线5号变压器	200	60.61	58.78	58.78	未列入负面清单			-7.93%
4537	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线西卜二队分支线3号变压器	30	24.36	19.69	19.69	未列入负面清单			-7.31%
4538	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线面卜加工厂分支线3号变压器	200	19.58	0.00	0.00	未列入负面清单			16.92%
4539	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线西卜二队分支线12号变压器	100	30.75	59.25	59.25	未列入负面清单			-29.17%
4540	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线车屯分支线6号变压器	200	25.07	129.86	129.86	未列入负面清单			-42.33%
4541	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线八家子分支线2号变压器	200	38.39	103.22	103.22	未列入负面清单			-31.30%
4542	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kV和太线关家北沟支线11号变压器	100	24.27	65.73	65.73	未列入负面清单			7.17%
4543	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线东湾子分线20号变压器	50	54.69	17.66	17.66	未列入负面清单			-24.46%
4544	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线十二家子线39号变压器2	200	0.3	179.40	179.40	未列入负面清单			6.13%
4545	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kV平北线二十家子北2台分支线1号变压器	50	3.22	43.39	43.39	未列入负面清单			1.35%
4546	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉三队分支线12号变压器	30	48.77	12.37	12.37	未列入负面清单			7.78%
4547	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干55号变压器	250	54.06	89.85	89.85	未列入负面清单			2.04%
4548	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土机井3台分支线7号变压器	50	0	45.00	45.00	未列入负面清单			-10.00%
4549	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线太平村台分支2号变压器	100	58.07	31.93	31.93	未列入负面清单			10.06%
4550	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巨力克三队分支4号变压器	200	85.63	8.74	8.74	未列入负面清单			-2.41%
4551	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线傲龙三队台线1号变压器	200	0	180.00	180.00	未列入负面清单			-1.57%
4552	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线傲龙三队台线2号变压器	200	52.41	75.18	75.18	未列入负面清单			-5.48%
4553	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线傲龙一队台支线4号变压器	100	78.41	11.59	11.59	未列入负面清单			14.65%
4554	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新兴南一队分支线5号变压器	30	4.13	0.00	0.00	未列入负面清单			-26.71%

4555	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新兴南一队分支线17号变压器	80	78.67	9.06	9.06	未列入负面清单			18.41%
4556	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线主干18号变压器	50	66.71	11.65	11.65	未列入负面清单			1.04%
4557	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线扁担公路西分支线8号变压器	200	63.25	53.50	53.50	未列入负面清单			-15.00%
4558	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线黑山皋西台分支线2号变压器	200	46.78	0.00	0.00	未列入负面清单			-4.13%
4559	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线太和申支线3号变压器	50	59.66	15.17	15.17	未列入负面清单			4.10%
4560	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线梅力三队分支线2号变压器	200	0.79	178.42	178.42	未列入负面清单			-64.38%
4561	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线宋家梁分支线19号变压器	200	73.16	33.68	33.68	未列入负面清单			-8.95%
4562	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线革命六队分支线3号变压器	200	44.14	91.72	91.72	未列入负面清单			9.38%
4563	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV五新线北三一队西台分支线2号变压器	200	0.13	179.74	179.74	未列入负面清单			0.00%
4564	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线苗圃分支线3号变压器	30	6.07	25.18	25.18	未列入负面清单			8.49%
4565	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线张庆年支线7号变压器	80	1.03	71.18	71.18	未列入负面清单			-2.61%
4566	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线干沟子三四队分支线9号变压器	50	93.53	-1.77	-1.77	未列入负面清单			-5.36%
4567	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧高支线17号变压器	30	88.72	0.38	0.38	未列入负面清单			1.40%
4568	国网阜新蒙古族自治县供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10kV东灰同线东灰鸡线6号变压器	50	2.97	43.52	43.52	未列入负面清单			-16.11%
4569	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线主干27号变压器	50	39.82	25.09	25.09	未列入负面清单			13.84%
4570	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kV阜干线14号变压器	200	9.76	160.48	160.48	未列入负面清单			142.91%
4571	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线东北分歧6号变压器	200	60.04	59.92	59.92	未列入负面清单			22.54%
4572	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV五新线卡拉分歧线48号变压器	200	0.3	179.40	179.40	未列入负面清单			-77.96%
4573	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线腰押京分歧19号变压器	200	22.52	134.96	134.96	未列入负面清单			-4.01%
4574	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯五队分支8号变压器	50	57.48	16.26	16.26	未列入负面清单			-24.80%
4575	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯东山线23号变压器	100	32.36	57.64	57.64	未列入负面清单			-12.60%
4576	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯分歧44付1号变压器	100	39.4	50.60	50.60	未列入负面清单			7.84%
4577	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线八九西分线2号变压器	200	199.59	-219.18	-219.18	未列入负面清单			-47.82%
4578	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线新华分歧100号变压器	50	42.95	23.53	23.53	未列入负面清单			-5.34%
4579	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线张晓东支线15号柱上变压器	400	1.12	355.52	355.52	未列入负面清单			9.14%
4580	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线张晓东支线3号变压器	80	19.19	56.65	56.65	未列入负面清单			-3.27%
4581	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线八楼子一队线8号变压器	315	34.48	174.89	174.89	未列入负面清单			0.04%
4582	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线好四二队支线4号变压器	50	39.56	25.22	25.22	未列入负面清单			8.21%
4583	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线西灰同兆支线3号变压器	50	79.81	5.10	5.10	未列入负面清单			-11.83%
4584	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线五府大棚台支线4号变压器	80	95.54	-4.43	-4.43	未列入负面清单			-13.48%
4585	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线麦王东分歧45号变压器	200	65.62	48.76	48.76	未列入负面清单			6.82%

4586	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线西营子分歧大加生南小荒线6号变压器	200	59.96	60.08	60.08	未列入负面清单			-27.67%
4587	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线八宝节水线5号变压器	315	2.95	274.21	274.21	未列入负面清单			-62.65%
4588	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线牯牛西分一台支线2号变压器	100	0.51	89.49	89.49	未列入负面清单			-5.97%
4589	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线哈不台三队支线2付1号变压器	100	0.76	89.24	89.24	未列入负面清单			2.40%
4590	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线二土二队二支线4号变压器	200	56.54	66.92	66.92	未列入负面清单			-28.23%
4591	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线良官支线38号变压器	250	25.66	160.85	160.85	未列入负面清单			21.69%
4592	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线小哈拉哈新台分支线4号变压器	200	3.52	172.96	172.96	未列入负面清单			-61.06%
4593	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线良官支线41号变压器	250	29.15	152.13	152.13	未列入负面清单			32.65%
4594	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新窝铺线6号变压器	100	38.3	51.70	51.70	未列入负面清单			-27.93%
4595	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线满斗台线1号变压器	200	27.68	124.64	124.64	未列入负面清单			4.05%
4596	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新邱分歧19号变压器	30	61.64	8.51	8.51	未列入负面清单			29.38%
4597	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线供销分歧1号变压器	200	56.65	66.70	66.70	未列入负面清单			-31.54%
4598	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线桃一分歧线24号变压器	400	22.75	269.00	269.00	未列入负面清单			14.66%
4599	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线冷汤分支线1号变压器	200	94.75	-9.50	-9.50	未列入负面清单			-8.54%
4600	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV大招线乌兰屯支线3号变压器	100	24.09	65.91	65.91	未列入负面清单			26.18%
4601	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线主干26号变压器	200	17.54	144.92	144.92	未列入负面清单			9.78%
4602	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV大招线北三家子分台支线11号变压器	100	0.87	89.13	89.13	未列入负面清单			-71.82%
4603	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线沙力士分歧53号变压器	200	28.11	123.78	123.78	未列入负面清单			16.61%
4604	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线下招分歧25号变压器	400	16.56	293.76	293.76	未列入负面清单			-38.69%
4605	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线地宫村分歧8号变压器	200	3.43	173.14	173.14	未列入负面清单			-62.50%
4606	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线苇子沟分歧11号变压器	100	23.27	66.73	66.73	未列入负面清单			5.28%
4607	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV大招线艾木歹东台分支线11号变压器	100	0.71	89.29	89.29	未列入负面清单			-9.46%
4608	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV大招线地宫学校东分台支线2号变压器	200	0.09	179.82	179.82	未列入负面清单			8.86%
4609	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线奈木歹屯肉牛养殖小区8号变压器	100	17.62	72.38	72.38	未列入负面清单			20.46%
4610	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线申德北沟线17号变压器	100	33.95	56.05	56.05	未列入负面清单			-2.04%
4611	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线主干119号变压器	200	66.17	47.66	47.66	未列入负面清单			-11.92%
4612	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线关山沟分歧7号变压器	100	37.79	52.21	52.21	未列入负面清单			2.88%
4613	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线南三家子分歧5号变压器	400	52.85	148.60	148.60	未列入负面清单			-4.71%
4614	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线拉各拉分歧96号变压器	200	0.45	179.10	179.10	未列入负面清单			-77.86%
4615	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线前兴分歧37号变压器	200	37.81	104.38	104.38	未列入负面清单			16.18%
4616	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线电业所分歧6号变压器	400	337.09	-988.36	-988.36	未列入负面清单			-91.99%

4617	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线大南沟支线18号变压器	315	12.75	243.34	243.34	未列入负面清单			0.05%
4618	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线八里支线2号变压器	400	34.69	221.24	221.24	未列入负面清单			8.71%
4619	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV太北线长龙果树种植合作社分支线6号变压器	200	23.71	132.58	132.58	未列入负面清单			332.41%
4620	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554上葡分歧线2号变压器	100	15.44	74.56	74.56	未列入负面清单			-1.18%
4621	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线杨树分支9号变压器	200	88.75	2.50	2.50	未列入负面清单			11.61%
4622	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV庄家线5号变压器	200	29.28	121.44	121.44	未列入负面清单			-1.42%
4623	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线皮边分歧26号变压器	200	62.31	55.38	55.38	未列入负面清单			-17.25%
4624	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线石柱支线7号变压器	200	56.5	67.00	67.00	未列入负面清单			6.22%
4625	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线河东村101道南分支线4号变压器	200	1.03	177.94	177.94	未列入负面清单			47.65%
4626	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线四合洼北台线4号变压器	50	70.86	9.57	9.57	未列入负面清单			5.35%
4627	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线北迁队16号变压器	200	49.92	80.16	80.16	未列入负面清单			6.05%
4628	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线东迁分支线36号变压器	160	28.72	98.05	98.05	未列入负面清单			9.57%
4629	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV7242东部井线老虎沟台分支线6号变压器	50	73.83	8.09	8.09	未列入负面清单			14.12%
4630	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kV泡排线东于家西台分支线2号变压器	50	9.69	40.16	40.16	未列入负面清单			-4.51%
4631	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV047土城线自然屯八九队分支线1号变压器	400	72.96	68.16	68.16	未列入负面清单			2.75%
4632	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线下仗子支线18号变压器	200	90.45	-0.90	-0.90	未列入负面清单			-7.48%
4633	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线元七线2号变压器	50	53.49	18.26	18.26	未列入负面清单			-4.23%
4634	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线半截塔线14号变压器	50	2.33	43.84	43.84	未列入负面清单			2.56%
4635	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线李艳德支线16号变压器	10	47.42	4.26	4.26	未列入负面清单			-2.01%
4636	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线八楼子分歧62号变压器	100	33.4	56.60	56.60	未列入负面清单			-37.51%
4637	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福东支线50号变压器	50	36.05	26.98	26.98	未列入负面清单			21.04%
4638	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线西大西支线2号变压器	200	46.71	86.58	86.58	未列入负面清单			25.45%
4639	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线西大南线1号变压器	200	20.1	139.80	139.80	未列入负面清单			-15.13%
4640	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线主干4号变压器	315	27.37	197.28	197.28	未列入负面清单			3.87%
4641	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线苏力土支线5号变压器	100	37.57	52.43	52.43	未列入负面清单			-29.25%
4642	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线八家子47号变压器	100	46.89	43.11	43.11	未列入负面清单			7.46%
4643	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线刀冷扣下西分支线4号变压器	200	96.69	-13.38	-13.38	未列入负面清单			-4.69%
4644	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线主干87号变压器	200	85.48	0.00	0.00	未列入负面清单			-4.29%
4645	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线狼洞沟支线28号变压器	100	64.19	0.00	0.00	未列入负面清单			-25.59%
4646	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线娘娘庙分支线31号变压器	400	29.94	0.00	0.00	未列入负面清单			-11.56%
4647	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线电业所分歧7号变压器	400	17.77	288.92	288.92	未列入负面清单			6.91%

4648	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线河东暖棚支线7号变压器	80	32.3	46.16	46.16	未列入负面清单			22.94%
4649	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线新邱分歧47号变压器	50	71.85	0.00	0.00	未列入负面清单			-2.12%
4650	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线后庙分支线2号变压器	100	32.59	57.41	57.41	未列入负面清单			7.38%
4651	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线姜家线27付1号变压器	100	58.14	31.86	31.86	未列入负面清单			-18.00%
4652	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线黑西分歧线111号变压器	400	82.92	28.32	28.32	未列入负面清单			23.75%
4653	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线上哈暖棚台支线3号变压器	100	27.23	62.77	62.77	未列入负面清单			-17.02%
4654	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线焦启志分支线11号变压器	30	84.64	1.61	1.61	未列入负面清单			20.00%
4655	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线南八冷棚分支线11号变压器	100	28.16	61.84	61.84	未列入负面清单			17.66%
4656	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线主干82+1号变压器	200	0.27	179.46	179.46	未列入负面清单			-13.69%
4657	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线大金沟支线58号变压器	100	95.24	-5.24	-5.24	未列入负面清单			-4.66%
4658	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线五队台支线5号变压器	30	92.24	0.00	0.00	未列入负面清单			-1.51%
4659	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线韩宝成分支1号变压器	100	0	90.00	90.00	未列入负面清单			2.42%
4660	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线欧力二队5号变压器	200	33.11	113.78	113.78	未列入负面清单			15.68%
4661	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线哈东支线12号变压器	200	2.74	174.52	174.52	未列入负面清单			-66.20%
4662	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线哈三支线4号变压器	200	22.91	134.18	134.18	未列入负面清单			10.81%
4663	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线中学支线1号变压器	100	15.05	74.95	74.95	未列入负面清单			-11.54%
4664	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554平顶山支线23号变压器	100	40.72	0.00	0.00	未列入负面清单			-28.83%
4665	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴扎兰四队分台分支1号(巴扎兰四队分台01#)柱上变压器	100	18.53	71.47	71.47	未列入负面清单			-6.48%
4666	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线放孟分歧73号变压器	400	71.68	73.28	73.28	未列入负面清单			-3.38%
4667	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线大道分歧41号变压器	200	70.1	0.00	0.00	未列入负面清单			0.37%
4668	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线解放分歧110号变压器	200	27.34	125.32	125.32	未列入负面清单			4.63%
4669	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线东店分歧7号变压器	200	5.85	168.30	168.30	未列入负面清单			-58.40%
4670	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线移动支线3号变压器	250	19.07	177.33	177.33	未列入负面清单			12.93%
4671	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线查海四五队分台线5号变压器	50	37.12	26.44	26.44	未列入负面清单			-22.02%
4672	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线朱家南分线5号变压器	200	60.44	59.12	59.12	未列入负面清单			35.69%
4673	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线大金三队支线4号变压器	200	82.67	14.66	14.66	未列入负面清单			4.01%
4674	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV乌果线克丑村支线13号变压器	200	29.22	121.56	121.56	未列入负面清单			-8.15%
4675	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线卧凤沟支线22号变压器	200	55.73	68.54	68.54	未列入负面清单			-2.44%
4676	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线大金支线2号变压器	50	80.33	4.84	4.84	未列入负面清单			-2.30%
4677	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌水线7042	10kV乌水线水泉一二队支线2号变压器	200	23.3	133.40	133.40	未列入负面清单			6.42%
4678	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线七石线69号变压器	50	10.8	39.60	39.60	未列入负面清单			-12.19%

4679	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线城子山线6号变压器	50	15.14	37.43	37.43	未列入负面清单			-26.38%
4680	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线齐家线2号变压器	100	117.85	-27.85	-27.85	未列入负面清单			-5.37%
4681	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线塔营子四队北台支线8号变压器	30	65.81	7.26	7.26	未列入负面清单			-31.00%
4682	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线顺发号六七队支线22号变压器	100	0.96	89.04	89.04	未列入负面清单			-73.46%
4683	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线塔营子五队分支线2号变压器	200	49.09	81.82	81.82	未列入负面清单			-6.80%
4684	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kV5141平塔线六家子三九队分台支线16号变压器	200	1.1	177.80	177.80	未列入负面清单			9.66%
4685	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	梅三分台支线02#	100	58.3	31.70	31.70	未列入负面清单			-11.51%
4686	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV福北线5355界立花高标3线3号变压器	30	0.83	26.75	26.75	未列入负面清单			-1.82%
4687	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV福北线5355界立花高标3线16号变压器	30	19.24	21.23	21.23	未列入负面清单			2.16%
4688	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV7242东部井线张洼子分支15号变压器	100	73.57	16.43	16.43	未列入负面清单			11.68%
4689	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线哈药材支线11号变压器	100	85.94	4.06	4.06	未列入负面清单			25.79%
4690	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线平房支线15号变压器	100	32.76	57.24	57.24	未列入负面清单			47.25%
4691	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线乡直支线1号变压器	100	54.17	35.83	35.83	未列入负面清单			13.61%
4692	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线林场支线5号变压器	200	0.7	178.60	178.60	未列入负面清单			2.17%
4693	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线西好不歹台支线6号变压器	100	51.98	38.02	38.02	未列入负面清单			-3.19%
4694	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV太南线四家子分台支线2号变压器	160	0.24	143.62	143.62	未列入负面清单			2.43%
4695	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线桃街支线4号变压器	100	96.61	-6.61	-6.61	未列入负面清单			-4.24%
4696	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV341东干线东外分支14号变压器	250	48.06	104.85	104.85	未列入负面清单			5.14%
4697	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线黑西分歧线115号变压器	100	24.04	65.96	65.96	未列入负面清单			-5.51%
4698	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线哈二分歧线14号变压器	80	58.87	24.90	24.90	未列入负面清单			-4.55%
4699	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线黑一分歧76号变压器	100	20.57	69.43	69.43	未列入负面清单			7.44%
4700	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线开发区8号变压器	30	30.61	17.82	17.82	未列入负面清单			-24.67%
4701	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线黑西分歧线64号变压器	400	31.35	0.00	0.00	未列入负面清单			-17.10%
4702	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV东干线主干22左6号变压器	315	62.66	86.12	86.12	未列入负面清单			-2.84%
4703	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线朝砖分歧线10号变压器	50	26.84	31.58	31.58	未列入负面清单			1.63%
4704	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线朝代二队线2号变压器	400	27.69	0.00	0.00	未列入负面清单			-2.65%
4705	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线梨树前营子分支线10号变压器	200	38.31	103.38	103.38	未列入负面清单			-2.54%
4706	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线黄家店支线49号变压器	200	36.59	106.82	106.82	未列入负面清单			-35.50%
4707	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线三家子分支线44号变压器	200	43.34	93.32	93.32	未列入负面清单			12.97%
4708	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线三家子北台支线1号变压器	200	74.24	31.52	31.52	未列入负面清单			-19.22%
4709	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线西大南线3号变压器	100	164.1	-74.10	-74.10	未列入负面清单			-4.62%

4710	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福东分线5号变压器	50	38.17	25.92	25.92	未列入负面清单		14.39%
4711	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线山后支线59号变压器	200	18.09	143.82	143.82	未列入负面清单		10.38%
4712	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV福北线福四队蔬菜种植合作社分支线6号变压器	200	0.36	179.28	179.28	未列入负面清单		7.47%
4713	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线冷棚支线1号变压器	160	28.43	98.51	98.51	未列入负面清单		-13.74%
4714	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线广玉泉大队分歧3号变压器	160	23.55	106.32	106.32	未列入负面清单		-0.62%
4715	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线主干110号变压器	200	23.34	133.32	133.32	未列入负面清单		6.82%
4716	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线奈木西线2号变压器	200	42.82	94.36	94.36	未列入负面清单		-32.78%
4717	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV福北线春党蔬菜种植分支线1号变压器	200	0.23	179.54	179.54	未列入负面清单		-5.25%
4718	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线PMS西大东线1井1号变压器	200	30.46	119.08	119.08	未列入负面清单		19.70%
4719	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线西盖海支线5号变压器	200	33.93	112.14	112.14	未列入负面清单		20.90%
4720	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kv土城线周土分歧自然屯养牛小区1号变压器	50	75	7.50	7.50	未列入负面清单		25.32%
4721	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线翻身三队支线4号变压器	100	25.22	64.78	64.78	未列入负面清单		0.58%
4722	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线高家一队分支线8号变压器	30	120.15	-9.05	-9.05	未列入负面清单		-3.94%
4723	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线西于家寺支线1号变压器	200	18.64	142.72	142.72	未列入负面清单		7.42%
4724	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线大屯暖棚支线4号变压器	50	41.35	24.33	24.33	未列入负面清单		-8.73%
4725	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线新立屯冷棚分支线9号变压器	50	6.62	41.69	41.69	未列入负面清单		21.25%
4726	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线西盖海支线13号变压器	80	83.95	4.84	4.84	未列入负面清单		42.68%
4727	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线供销社支线2号变压器	50	26.93	31.54	31.54	未列入负面清单		-31.73%
4728	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线新华二队分歧11号变压器	200	36.17	107.66	107.66	未列入负面清单		-22.47%
4729	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线下四道支线22号变压器	100	83.33	6.67	6.67	未列入负面清单		5.07%
4730	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线大伙房分支线6号变压器	50	46.31	21.85	21.85	未列入负面清单		13.80%
4731	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线塔营子六队分支线5号变压器	50	42.68	23.66	23.66	未列入负面清单		-3.37%
4732	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线元胜永分歧3号变压器	100	49.94	40.06	40.06	未列入负面清单		20.06%
4733	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线西大巴四队分支线3号变压器	50	87.67	1.17	1.17	未列入负面清单		14.60%
4734	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线西大巴三队分支线1号变压器	50	52.19	18.91	18.91	未列入负面清单		12.44%
4735	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线于家良分歧7号变压器	50	1.87	44.07	44.07	未列入负面清单		-63.00%
4736	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线莫古土四分支线7号变压器	400	0.64	357.44	357.44	未列入负面清单		-72.03%
4737	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线六家子三九队支线3号变压器	200	36.19	107.62	107.62	未列入负面清单		12.82%
4738	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	六家子分歧105#变台	200	33.76	112.48	112.48	未列入负面清单		-23.22%
4739	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	顺发号六七队支线08#变台	50	54.21	17.90	17.90	未列入负面清单		-6.49%
4740	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554北昌五支23号变压器	100	43.41	46.59	46.59	未列入负面清单		-0.70%

4741	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线下炮手支线4号变压器	100	29.34	60.66	60.66	未列入负面清单			3.32%
4742	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554南昌支线86号变压器	100	34.91	55.09	55.09	未列入负面清单			3.74%
4743	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线塔东屯分歧3号变压器	100	36.63	53.37	53.37	未列入负面清单			3.06%
4744	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线后六子分支线11号变压器	200	51.41	77.18	77.18	未列入负面清单			12.36%
4745	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线下大巴五队暖棚分歧12号变压器	20	47.39	8.52	8.52	未列入负面清单			9.88%
4746	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线塔营子三队分歧2号变压器	200	60.71	58.58	58.58	未列入负面清单			1.17%
4747	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554下甸村支3号变压器	200	0.4	179.20	179.20	未列入负面清单			-71.43%
4748	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线60号变压器	50	49.16	20.42	20.42	未列入负面清单			6.55%
4749	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554平顶山分台支线3号变压器	200	37.61	104.78	104.78	未列入负面清单			4.33%
4750	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554横沟子支线高家支线支线15号变压器	50	28.19	30.91	30.91	未列入负面清单			5.55%
4751	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线苇子沟支线72号变压器	200	15.66	148.68	148.68	未列入负面清单			12.19%
4752	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线主干110号变压器	400	63.01	107.96	107.96	未列入负面清单			-11.65%
4753	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线主干49号变压器	200	12.59	154.82	154.82	未列入负面清单			5.70%
4754	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线五家子支线7号变压器	400	10.42	318.32	318.32	未列入负面清单			4.24%
4755	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线七家子支线3号变压器	400	8.48	326.08	326.08	未列入负面清单			-39.00%
4756	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线水泉支线17号变压器	400	72.11	71.56	71.56	未列入负面清单			5.06%
4757	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线西大南大棚支线4号变压器	100	25.38	64.62	64.62	未列入负面清单			7.67%
4758	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线水库支线5号变压器	100	58.17	31.83	31.83	未列入负面清单			-4.71%
4759	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线宗朝支线33号变压器	80	86.85	2.52	2.52	未列入负面清单			3.85%
4760	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线桃一分歧线47号变压器	50	19.27	35.37	35.37	未列入负面清单			-41.25%
4761	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线豆芽子支线12号变压器	200	27.57	124.86	124.86	未列入负面清单			13.31%
4762	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线王家荒支线11号变压器	200	63.7	52.60	52.60	未列入负面清单			-9.77%
4763	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线烧候支线46号变压器	400	20.67	277.32	277.32	未列入负面清单			11.80%
4764	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线双岭子支线12号变压器	200	95.55	-11.10	-11.10	未列入负面清单			-7.77%
4765	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线腰哈分歧线34号变压器	200	31.29	117.42	117.42	未列入负面清单			15.80%
4766	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线前八分歧7号变压器	200	61.49	57.02	57.02	未列入负面清单			11.93%
4767	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线七道岭分歧3号变压器	100	57.08	32.92	32.92	未列入负面清单			-10.38%
4768	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线李恩沟支线17号变压器	50	31.72	29.14	29.14	未列入负面清单			9.18%
4769	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线良官北分支线4号变压器	200	78.37	23.26	23.26	未列入负面清单			-12.76%
4770	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线良官支线35号变压器	100	76.74	13.26	13.26	未列入负面清单			-12.41%
4771	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线南八新台分支线7号变压器	50	85.26	2.37	2.37	未列入负面清单			-6.75%

4772	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线新邱分歧6付1号变压器	200	48.19	83.62	83.62	未列入负面清单			-22.34%
4773	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线五间房北分台线9号变压器	100	60.58	29.42	29.42	未列入负面清单			19.07%
4774	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线架其屯敬老院前台线11号变压器	200	12.65	154.70	154.70	未列入负面清单			-8.91%
4775	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线王府保护地支线5号变压器	400	38.69	205.24	205.24	未列入负面清单			-10.67%
4776	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线麦王东分歧38号变压器	200	59.56	60.88	60.88	未列入负面清单			-9.57%
4777	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线七家子北台支线3号变压器	200	54.79	70.42	70.42	未列入负面清单			-9.09%
4778	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干42号变压器	200	42.3	95.40	95.40	未列入负面清单			-26.40%
4779	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线元宝线140号变压器	50	56.46	16.77	16.77	未列入负面清单			-11.16%
4780	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线半截塔线51号变压器	50	63.1	13.45	13.45	未列入负面清单			6.45%
4781	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线元宝线120号变压器	30	50.07	11.98	11.98	未列入负面清单			9.51%
4782	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干141号变压器	200	31.82	116.36	116.36	未列入负面清单			-24.63%
4783	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线元宝线89号变压器	200	110.5	-41.00	-41.00	未列入负面清单			-12.69%
4784	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线门店分歧70号变压器	100	43.4	0.00	0.00	未列入负面清单			-21.39%
4785	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线下高东台线6号变压器	200	79.58	20.84	20.84	未列入负面清单			4.85%
4786	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线五家子暖棚支线2号变压器	30	0.07	26.98	26.98	未列入负面清单			-84.32%
4787	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土支线39号变压器	100	63.19	26.81	26.81	未列入负面清单			18.45%
4788	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线供销社线2号变压器	400	49.65	161.40	161.40	未列入负面清单			-9.90%
4789	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线主干20号变压器	400	71.48	74.08	74.08	未列入负面清单			-2.51%
4790	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线主干112号变压器	400	91.19	-4.76	-4.76	未列入负面清单			-5.03%
4791	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线农场三队暖棚支线2号变压器	200	41.78	96.44	96.44	未列入负面清单			-30.04%
4792	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土机井2台分支线9号变压器	50	0.07	44.97	44.97	未列入负面清单			-78.30%
4793	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线政府变支线1号变压器	400	42.78	188.88	188.88	未列入负面清单			3.22%
4794	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线食品站支线1号变压器	400	39.3	202.80	202.80	未列入负面清单			-20.21%
4795	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土支线25号变压器	100	31.49	58.51	58.51	未列入负面清单			-7.13%
4796	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线主干31号变压器	400	55.7	137.20	137.20	未列入负面清单			5.45%
4797	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线陆家良分支线29号变压器	200	84.79	0.00	0.00	未列入负面清单			5.09%
4798	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kV泡排线车屯分支线02#变压器	200	0.16	179.68	179.68	未列入负面清单			0.51%
4799	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土支线119号变压器	200	47.04	85.92	85.92	未列入负面清单			-9.75%
4800	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线那立闪支线5号变压器	50	55.24	17.38	17.38	未列入负面清单			0.46%
4801	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线敖包良分歧20号变压器	100	59.01	30.99	30.99	未列入负面清单			-22.25%
4802	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV建东线新窝铺分一台支线2号变压器	200	0.23	179.54	179.54	未列入负面清单			8.40%

4803	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6442他园线高林台苗圃分支线1号变压器	400	48.37	166.52	166.52	未列入负面清单			-35.51%
4804	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线前代分支线4号变压器泡排线前代东分支线6号变压器	200	89.48	0.00	0.00	未列入负面清单			1.73%
4805	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6442他园线高林台移民分支线1号变压器	160	26.29	101.94	101.94	未列入负面清单			1.50%
4806	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线查马屯支线2号变压器	200	33.51	112.98	112.98	未列入负面清单			-30.95%
4807	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线鑫鑫金矿支线9号变压器	400	17.71	289.16	289.16	未列入负面清单			-34.56%
4808	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线塔尺分歧线29号变压器	50	31.53	29.24	29.24	未列入负面清单			-8.44%
4809	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线主干191号变压器	200	19.46	141.08	141.08	未列入负面清单			9.23%
4810	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线英三分歧线5号变压器	30	1.88	26.44	26.44	未列入负面清单			-65.64%
4811	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线营子支线14号变压器	50	76.12	6.94	6.94	未列入负面清单			6.24%
4812	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线佛寺五队台分支线7号变压器	100	37.47	52.53	52.53	未列入负面清单			13.39%
4813	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线塔尺分歧线13号变压器	50	45.98	22.01	22.01	未列入负面清单			-6.07%
4814	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线主干38号变压器	200	85.73	8.54	8.54	未列入负面清单			7.93%
4815	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分22左20号变压器	315	30.74	186.67	186.67	未列入负面清单			10.51%
4816	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分22左1左1号变压器	315	40.01	157.47	157.47	未列入负面清单			-11.78%
4817	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线二郎四分线14号变压器	400	70.46	78.16	78.16	未列入负面清单			-1.51%
4818	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线供销分支3号变压器	200	38.45	103.10	103.10	未列入负面清单			-8.06%
4819	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线东喇嘛营子分歧3号变压器	200	52.03	75.94	75.94	未列入负面清单			-18.21%
4820	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线张家店分线4号变压器	50	33.93	28.04	28.04	未列入负面清单			-4.57%
4821	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线青房子分歧4号变压器	200	46.74	86.52	86.52	未列入负面清单			-32.24%
4822	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线八苏台分歧线42号变压器	100	21.42	68.58	68.58	未列入负面清单			1.24%
4823	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线营河西节水5台支线1号变压器	50	16.22	36.89	36.89	未列入负面清单			-2.45%
4824	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线衙门分歧57号变压器	50	28.98	30.51	30.51	未列入负面清单			-13.05%
4825	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线政府分支线2号变压器	50	48.95	20.53	20.53	未列入负面清单			-25.02%
4826	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线鹿场线27号变压器	100	0.27	89.73	89.73	未列入负面清单			-8.17%
4827	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线双山子线9号变压器	50	82.3	3.85	3.85	未列入负面清单			-4.59%
4828	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线佛寺五队台分支线6号变压器	400	48.73	165.08	165.08	未列入负面清单			16.36%
4829	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线林场线4号变压器	250	25.12	162.20	162.20	未列入负面清单			13.43%
4830	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线鹿场线5号变压器	50	1.73	0.00	0.00	未列入负面清单			-68.60%
4831	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线解放五六队分支线5号变压器	200	43.5	93.00	93.00	未列入负面清单			18.29%
4832	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线东迁分支线27号变压器	200	33.8	112.40	112.40	未列入负面清单			8.02%
4833	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV7243佛寺线四家子村分台分支线5号变压器	200	84.03	11.94	11.94	未列入负面清单			6.58%

4834	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线主干30号变压器	315	69.11	65.80	65.80	未列入负面清单		23.76%
4835	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线主干50号变压器	315	33.92	176.65	176.65	未列入负面清单		-16.88%
4836	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线大五村线5号变压器	80	48.87	32.90	32.90	未列入负面清单		-6.04%
4837	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线宋赵线101号变压器	100	84.98	5.02	5.02	未列入负面清单		-0.18%
4838	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线同顺兴节水一支线5号变压器	100	10.31	79.69	79.69	未列入负面清单		-7.99%
4839	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线羊拉山线4号变压器	200	15.57	148.86	148.86	未列入负面清单		15.37%
4840	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线汪四滴灌6台线17号变压器	50	10.48	39.76	39.76	未列入负面清单		-19.70%
4841	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线长青二五队台分支线4号变压器	200	35.66	108.68	108.68	未列入负面清单		-22.36%
4842	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线主干59号变压器	200	35.85	108.30	108.30	未列入负面清单		14.71%
4843	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线塔山苗圃线39号变压器	50	16.53	36.74	36.74	未列入负面清单		-34.51%
4844	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线推朋暖棚2号变压器	30	1.83	26.45	26.45	未列入负面清单		-11.16%
4845	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线主干38右1号变压器	315	80.06	31.31	31.31	未列入负面清单		-1.84%
4846	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线八道岭一队分支线1号变压器	200	44.5	91.00	91.00	未列入负面清单		18.92%
4847	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线供电所支线7号变压器	200	63.07	53.86	53.86	未列入负面清单		-0.59%
4848	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线建二支线137号变压器	100	49.34	40.66	40.66	未列入负面清单		-25.12%
4849	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV建东线达康农副食品分支线3号变压器	200	3.05	173.90	173.90	未列入负面清单		-15.97%
4850	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线建设西台分台支线1号变压器	200	52.25	75.50	75.50	未列入负面清单		8.20%
4851	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线主干146号变压器	200	19.56	140.88	140.88	未列入负面清单		2.23%
4852	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	二苏线07#	100	28.91	61.09	61.09	未列入负面清单		-39.00%
4853	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德三队支线16号变压器	100	52.25	37.75	37.75	未列入负面清单		-7.01%
4854	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线建二支线8号变压器	400	79.71	41.16	41.16	未列入负面清单		35.07%
4855	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线干沟子分歧49号变压器	30	43.04	14.09	14.09	未列入负面清单		-2.68%
4856	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线西营子东台线3号变压器	30	82.97	2.11	2.11	未列入负面清单		0.00%
4857	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线主干154号变压器	50	77.48	6.26	6.26	未列入负面清单		1.09%
4858	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线沙拉中学分歧3号变压器	100	30.3	59.70	59.70	未列入负面清单		25.31%
4859	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线坤东线 4号变压器	200	94.81	-9.62	-9.62	未列入负面清单		-11.69%
4860	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线敖力线3号变压器	200	51.25	77.50	77.50	未列入负面清单		-35.80%
4861	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线购销公司支线3号变压器	400	42.7	189.20	189.20	未列入负面清单		21.03%
4862	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	敖三分台支线03#	100	31.93	58.07	58.07	未列入负面清单		1.19%
4863	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线干沟子分歧27号变压器	50	6.42	41.79	41.79	未列入负面清单		-58.62%
4864	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新邱分歧新邱暖棚线4号变压器	50	33.32	28.34	28.34	未列入负面清单		4.11%

4865	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线上营子线7号变压器	20	80.88	1.82	1.82	未列入负面清单			6.98%
4866	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线杜力窝铺变台线6号变压器	100	2088.7	-1998.70	-1998.70	未列入负面清单			-12.71%
4867	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线西营子分歧45号变压器	160	49	65.60	65.60	未列入负面清单			-40.78%
4868	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线移民小区支线11号变压器	50	54.58	17.71	17.71	未列入负面清单			5.62%
4869	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线建二支线82号变压器	160	40.45	79.28	79.28	未列入负面清单			-6.23%
4870	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德一支线队63号变压器	100	23.09	66.91	66.91	未列入负面清单			-25.06%
4871	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线二土三队支线3号变压器	100	43.98	46.02	46.02	未列入负面清单			-5.52%
4872	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线施家沟分支线25号变压器	100	31.27	58.73	58.73	未列入负面清单			-27.42%
4873	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线林场住宅支线1号变压器	250	31.09	147.28	147.28	未列入负面清单			1.33%
4874	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV大五南线黄土坑分台支线4号变压器	100	4.69	85.31	85.31	未列入负面清单			0.14%
4875	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新窝铺一队大棚台2号变压器	30	13.8	22.86	22.86	未列入负面清单			1.99%
4876	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线西好不歹台支线15号变压器	400	37.99	208.04	208.04	未列入负面清单			-33.37%
4877	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线林场支线1号变压器	315	32.16	182.20	182.20	未列入负面清单			-11.94%
4878	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线主干164号变压器	200	13.75	152.50	152.50	未列入负面清单			5.14%
4879	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线阿一队新台线1号变压器	100	91.69	-1.69	-1.69	未列入负面清单			-11.81%
4880	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生哈支线11号变压器	50	74.63	7.69	7.69	未列入负面清单			-5.34%
4881	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线鸡场线6号变压器	30	41.26	14.62	14.62	未列入负面清单			-19.60%
4882	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线牛家沟支线3号变压器	30	80.51	0.00	0.00	未列入负面清单			0.66%
4883	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生哈支线3号变压器	20	22.71	13.46	13.46	未列入负面清单			-29.45%
4884	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	东大队台变压器	400	19.59	281.64	281.64	未列入负面清单			13.44%
4885	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线大莫牛海支线44号变压器大五东线大莫牛海线8号变压器	100	310.87	-220.87	-220.87	未列入负面清单			-30.65%
4886	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	阿三队台	200	32.28	115.44	115.44	未列入负面清单			14.92%
4887	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线杨井丰支线40号变压器	30	113.39	-7.02	-7.02	未列入负面清单			-9.79%
4888	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线水泉支线10号变压器	100	66.99	23.01	23.01	未列入负面清单			7.46%
4889	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新邱分歧赵家沟线37号变压器	200	18.59	142.82	142.82	未列入负面清单			-10.50%
4890	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线主干235号变压器	100	50.73	39.27	39.27	未列入负面清单			-11.82%
4891	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线赵家沟线巨宝土南线4号变压器	80	40.22	39.82	39.82	未列入负面清单			-33.95%
4892	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新窝铺分台线6号变压器	100	94.12	-4.12	-4.12	未列入负面清单			-6.64%
4893	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线北沟分台线5号变压器	200	50.86	78.28	78.28	未列入负面清单			26.72%
4894	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV十老线衣家洼子北台支线02号变压器	200	32.66	114.68	114.68	未列入负面清单			23.06%
4895	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线英吐莫分台支线2号变压器	200	63.47	53.06	53.06	未列入负面清单			16.10%

4896	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线德大西台支线8号变压器	50	83.78	3.11	3.11	未列入负面清单			11.78%
4897	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生他支线40号变压器	200	28.6	122.80	122.80	未列入负面清单			28.42%
4898	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线驿马尺西分台支线1号变压器	200	98.1	-16.20	-16.20	2025.01	是	2025.4	4.90%
4899	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线桃街支线5号变压器	200	57.56	64.88	64.88	未列入负面清单			-12.43%
4900	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线他不郎分台支线5号变压器	50	44.44	22.78	22.78	未列入负面清单			2.63%
4901	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线主干138号变压器	100	18.75	71.25	71.25	未列入负面清单			9.20%
4902	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线双龙支线15号变压器	100	21.71	68.29	68.29	未列入负面清单			-5.48%
4903	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线良官分台线10号变压器	200	71.88	36.24	36.24	未列入负面清单			-36.18%
4904	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生哈支线6号变压器	200	82.18	15.64	15.64	未列入负面清单			-8.69%
4905	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线良官东线2号变压器	200	35.47	109.06	109.06	未列入负面清单			-6.42%
4906	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线良官暖棚分支线4号变压器	50	19.78	35.11	35.11	未列入负面清单			-14.18%
4907	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新五家支线2号变压器	50	36.79	0.00	0.00	未列入负面清单			3.21%
4908	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线他不郎西11号变压器	20	70.11	3.98	3.98	未列入负面清单			6.01%
4909	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线哈拉沟分台线3号变压器	50	14.13	37.94	37.94	未列入负面清单			1.04%
4910	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV福南线八家子镇果树村支线30号变压器	200	0.1	179.80	179.80	未列入负面清单			28.62%
4911	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV福南线颜炳忱蔬菜合作社分支线4号变压器	200	19.98	140.04	140.04	未列入负面清单			16.99%
4912	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线上两家子分台支线3号变压器	80	59.9	24.08	24.08	未列入负面清单			16.60%
4913	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线桃花大队支线7号变压器	400	30.19	239.24	239.24	未列入负面清单			-8.27%
4914	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线上两家子支线20号变压器	200	88.55	2.90	2.90	未列入负面清单			-0.46%
4915	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线桃花支线23左15号变压器	200	41.81	96.38	96.38	未列入负面清单			27.22%
4916	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线敬老院支线2号变压器	200	45.54	88.92	88.92	未列入负面清单			15.46%
4917	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线桃花支线23左23号变压器	200	40.8	98.40	98.40	未列入负面清单			-3.04%
4918	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV于东线林场分台支线4号变压器	100	2.52	87.48	87.48	未列入负面清单			-6.44%
4919	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线下漂花原支线2号变压器	400	67.17	91.32	91.32	未列入负面清单			10.81%
4920	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线桃花一队暖棚支线11号变压器	80	0.87	71.30	71.30	未列入负面清单			74.75%
4921	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线门店分歧39号变压器	200	32.59	114.82	114.82	未列入负面清单			-7.06%
4922	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线弹簧分线7号变压器	400	71.13	75.48	75.48	未列入负面清单			15.87%
4923	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线主干83号变压器	400	32.14	231.44	231.44	未列入负面清单			26.72%
4924	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线95右分4号变压器	315	40.81	154.95	154.95	未列入负面清单			4.87%
4925	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线黑山沟支线27号变压器	100	71.99	18.01	18.01	未列入负面清单			1.23%
4926	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线82右分14号变压器	400	36.96	0.00	0.00	未列入负面清单			16.74%

4927	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线82右分3号变压器	315	38.99	160.68	160.68	未列入负面清单			2.03%
4928	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线砚台山新台支线9号变压器	200	43.22	93.56	93.56	未列入负面清单			9.44%
4929	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线后勿兰支线3号变压器	100	63.67	26.33	26.33	未列入负面清单			2.34%
4930	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线大莫牛海线8号变压器	200	31.74	0.00	0.00	未列入负面清单			-4.30%
4931	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线棺材山线14号变压器	100	89.18	0.82	0.82	未列入负面清单			-10.97%
4932	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线叶翔支线17号变压器	100	4.97	85.03	85.03	未列入负面清单			55.50%
4933	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线主干26号变压器	30	27.29	18.81	18.81	未列入负面清单			-4.16%
4934	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV大五东线朝尺沟线21号变压器	200	17.55	144.90	144.90	未列入负面清单			-2.77%
4935	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线82右分6号变压器	315	37	166.95	166.95	未列入负面清单			1.61%
4936	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线主干20号变压器	315	0.07	283.28	283.28	未列入负面清单			83.78%
4937	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线主干180号变压器	200	24.84	130.32	130.32	未列入负面清单			43.77%
4938	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张化线7252	10kV048佛寺线伊吗图村台线5号变压器	80	25.07	51.94	51.94	未列入负面清单			6.82%
4939	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线6左1号变压器	315	28.54	193.60	193.60	未列入负面清单			4.81%
4940	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线电信分线5右2号变压器	200	48.81	82.38	82.38	未列入负面清单			21.78%
4941	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线电信分2右1号变压器	200	64.21	51.58	51.58	未列入负面清单			-11.49%
4942	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线广电分线9号变压器	315	49.65	127.10	127.10	未列入负面清单			1.24%
4943	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线粮食局支线2右分4号变压器	400	74.78	60.88	60.88	未列入负面清单			15.59%
4944	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线电信分6左1号变压器	315	25.82	202.17	202.17	未列入负面清单			0.99%
4945	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线电信分5左1号变压器	315	41.45	152.93	152.93	未列入负面清单			-0.29%
4946	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线电信分线4号变压器	315	45.94	138.79	138.79	未列入负面清单			1.07%
4947	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线粮食支线2左1号变压器	315	32.99	179.58	179.58	未列入负面清单			-2.19%
4948	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线沙力根大队分台支线3号变压器	100	24.02	65.98	65.98	未列入负面清单			-1.41%
4949	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门6队分支线26号变压器	20	68.6	4.28	4.28	未列入负面清单			4.52%
4950	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线大坝分歧31号变压器	200	105.55	-31.10	-31.10	未列入负面清单			-4.44%
4951	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门分歧17号变压器	200	38.05	103.90	103.90	未列入负面清单			30.66%
4952	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线同乃东沟分线8号变压器	100	63.86	26.14	26.14	未列入负面清单			-10.02%
4953	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线环保支线9号变压器	315	59.31	96.67	96.67	未列入负面清单			13.03%
4954	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线朝阳沟分歧15号变压器	30	51.61	11.52	11.52	未列入负面清单			-9.04%
4955	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线解放分歧55号变压器	50	37.3	26.35	26.35	未列入负面清单			2.24%
4956	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线朝阳沟分歧33号变压器	30	16.88	21.94	21.94	未列入负面清单			27.60%
4957	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线主干172号变压器	30	19.06	21.28	21.28	未列入负面清单			6.04%

4958	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线解放分歧135号变压器	400	52.19	0.00	0.00	未列入负面清单			5.53%
4959	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线广电分线3右1号变压器	50	28.43	30.79	30.79	未列入负面清单			10.94%
4960	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线衙门分歧线44号变压器	400	58.12	127.52	127.52	未列入负面清单			-17.40%
4961	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线42号变压器	20	2.8	17.44	17.44	未列入负面清单			19.56%
4962	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线朝阳沟分歧42号变压器	100	28.61	61.39	61.39	未列入负面清单			28.63%
4963	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线主干237号变压器	200	115.93	-51.86	-51.86	未列入负面清单			-68.14%
4964	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线白土沟分歧61号变压器	100	42.17	47.83	47.83	未列入负面清单			34.01%
4965	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线朝阳沟分歧19号变压器	200	25.34	129.32	129.32	未列入负面清单			28.76%
4966	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线腰沟分歧34号变压器	30	30.1	17.97	17.97	未列入负面清单			17.59%
4967	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门四队分台线11号变压器	30	63.7	7.89	7.89	未列入负面清单			-4.44%
4968	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门六队支线4号变压器	200	31.94	116.12	116.12	未列入负面清单			21.30%
4969	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线东城子分支29号变压器	80	41.34	38.93	38.93	未列入负面清单			-2.34%
4970	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV西水源线广电分线8右2附1号变压器	200	43.02	93.96	93.96	未列入负面清单			-6.08%
4971	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线西营子分支6号变压器	400	85.06	19.76	19.76	未列入负面清单			12.12%
4972	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线杨家南分歧03分支线3号变压器	50	75.22	7.39	7.39	未列入负面清单			21.83%
4973	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线主干23号变压器	200	64.31	51.38	51.38	未列入负面清单			-17.12%
4974	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线虎大分支4号变压器	30	36.49	16.05	16.05	未列入负面清单			8.84%
4975	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线营子支线11号变压器	50	7.41	41.30	41.30	未列入负面清单			52.55%
4976	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线套尺西分3号变压器	100	63.76	26.24	26.24	未列入负面清单			2.64%
4977	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线南台子分支3号变压器	400	27.74	249.04	249.04	未列入负面清单			2.64%
4978	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线主干6号变压器	400	66.98	0.00	0.00	未列入负面清单			14.06%
4979	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线官营子庆年暖棚1分支线9号变压器	200	15.13	149.74	149.74	未列入负面清单			5.94%
4980	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线东洼支6号变压器	400	9.68	321.28	321.28	未列入负面清单			-8.01%
4981	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线八间房分支11号变压器	100	32.16	57.84	57.84	未列入负面清单			-19.83%
4982	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线官营子庆年暖棚2分支线9号变压器	200	12.77	154.46	154.46	未列入负面清单			-9.38%
4983	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线官封林节水支线2号变压器	50	2.37	43.82	43.82	未列入负面清单			-1.45%
4984	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线耗西分支6号变压器	100	11.89	78.11	78.11	未列入负面清单			32.85%
4985	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡固线PZ46	10kVPZ46泡固线泡子会德暖棚支线1号变压器	80	38.48	41.22	41.22	未列入负面清单			1.95%
4986	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线西营子分7号变压器	400	75.55	57.80	57.80	未列入负面清单			1.75%
4987	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	10kV344西干线21左1号变压器	315	74.16	49.90	49.90	未列入负面清单			-21.21%
4988	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	10kV344西干线18左2号变压器	400	12.67	309.32	309.32	未列入负面清单			1.37%

4989	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线二色一队支线2号变压器	50	38.21	25.90	25.90	未列入负面清单			-8.68%
4990	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线居掌沟南台支3号变压器	80	45.88	35.30	35.30	未列入负面清单			-9.64%
4991	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线张庆年支线15号变压器	160	38.74	82.02	82.02	未列入负面清单			-3.52%
4992	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线太龙专分支13号变压器	200	56.91	66.18	66.18	未列入负面清单			-1.38%
4993	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线玉泉龙分歧5号变压器	50	23.86	33.07	33.07	未列入负面清单			28.84%
4994	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	水泥线4446	10kV4446水泥线污水厂支线7号变压器	30	98.95	-2.69	-2.69	未列入负面清单			-4.40%
4995	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线阿五队台线78号变压器	400	61.31	114.76	114.76	未列入负面清单			33.94%
4996	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线玉泉龙分歧93号变压器	200	63.44	53.12	53.12	未列入负面清单			4.35%
4997	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线梅力板分歧56号变压器	80	75.33	11.74	11.74	未列入负面清单			3.43%
4998	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV太北线左李家窝卜分15号变压器	200	14.93	150.14	150.14	未列入负面清单			-7.95%
4999	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	10kV344西干线主干25号西变压器	400	54.64	141.44	141.44	未列入负面清单			-12.73%
5000	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线东三支线4号变压器	200	92.09	-4.18	-4.18	未列入负面清单			-14.64%
5001	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线阿一队新分台线6号变压器	100	74.88	15.12	15.12	未列入负面清单			-13.46%
5002	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线梅二队分台线5号变压器	100	25.06	64.94	64.94	未列入负面清单			-10.63%
5003	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线梅力板分歧28号变压器	400	47.88	168.48	168.48	未列入负面清单			-0.59%
5004	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线敖孟分歧129号变压器	80	1.68	70.66	70.66	未列入负面清单			70.82%
5005	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	10kV344西干线主干9号变压器	315	12.12	245.32	245.32	未列入负面清单			3.77%
5006	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线大岭矿石厂线2号变压器	200	19.26	141.48	141.48	未列入负面清单			16.59%
5007	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线海棠山支线21号变压器	100	71.99	18.01	18.01	未列入负面清单			9.73%
5008	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线大板屯支线5号变压器	315	17.43	228.60	228.60	未列入负面清单			-26.65%
5009	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线18+1号变压器	50	23.96	33.02	33.02	未列入负面清单			9.04%
5010	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线55号变压器	200	0.47	179.06	179.06	未列入负面清单			83.32%
5011	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线2+1号变压器	20	54.01	7.20	7.20	未列入负面清单			4.79%
5012	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线大岭支干线55号变压器	315	24.96	0.00	0.00	未列入负面清单			-21.26%
5013	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV十老线桃还支线25号变压器	160	55.16	0.00	0.00	未列入负面清单			2.57%
5014	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线上漂支线46号变压器大板南线大岭支干线23号变压器	200	91.52	-3.04	-3.04	未列入负面清单			-2.68%
5015	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线驿马天支线28号变压器	200	70.25	39.50	39.50	未列入负面清单			-8.50%
5016	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线下两家子支线26号变压器	100	85.82	4.18	4.18	未列入负面清单			0.68%
5017	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线德大西分台1号柱上变压器	100	83.7	6.30	6.30	未列入负面清单			12.46%
5018	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线西一队支线2号变压器	400	65.1	99.60	99.60	未列入负面清单			7.94%
5019	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线匣德台支线31号变压器	200	36.28	107.44	107.44	未列入负面清单			-26.52%

5020	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线桃还新台支线6号变压器	200	59.93	60.14	60.14	未列入负面清单			-6.50%
5021	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线西好不歹台支线26号变压器	200	44.13	91.74	91.74	未列入负面清单			-20.53%
5022	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线招不力格一队支线2号变压器	100	73.69	16.31	16.31	未列入负面清单			4.50%
5023	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线前四家子台支线5号变压器	200	89.4	1.20	1.20	未列入负面清单			-3.62%
5024	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线西五家子分台分支14号变压器	80	3.76	68.99	68.99	未列入负面清单			-47.93%
5025	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线81号变压器	100	67.66	22.34	22.34	未列入负面清单			-11.45%
5026	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线石灰屯支线4号变压器	200	43.14	93.72	93.72	未列入负面清单			14.22%
5027	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线傲龙三队二分台支线1号变压器	200	58.31	63.38	63.38	未列入负面清单			15.65%
5028	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线东沟支线2号变压器	100	73.27	16.73	16.73	未列入负面清单			5.44%
5029	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线下满土沟分台支线2号变压器	200	44.77	90.46	90.46	未列入负面清单			-7.35%
5030	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线八家分歧50号变压器	100	62.84	27.16	27.16	未列入负面清单			13.01%
5031	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV047土城线拉拉屯三四队分支线1号变压器	400	77.57	49.72	49.72	未列入负面清单			2.04%
5032	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV047土城线东马家分歧22号变压器	160	52.11	60.62	60.62	未列入负面清单			17.18%
5033	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线八家子三队支线5号变压器	400	40.54	197.84	197.84	未列入负面清单			-4.38%
5034	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线东沟支线15号变压器	100	15.07	74.93	74.93	未列入负面清单			-44.10%
5035	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线哈朋六队支线2号变压器	315	22.7	212.00	212.00	未列入负面清单			0.64%
5036	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线西口莫高铁分支线9号变压器	315	19.76	221.26	221.26	未列入负面清单			12.90%
5037	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线东扣莫分支线6号变压器	200	34.84	110.32	110.32	未列入负面清单			-34.70%
5038	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线二厂南台支线7号变压器	200	39.25	101.50	101.50	未列入负面清单			-29.76%
5039	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线仗房干线24号变压器	50	61	14.50	14.50	未列入负面清单			5.72%
5040	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线东扣莫高铁移民分支线2号变压器	315	20.3	219.56	219.56	未列入负面清单			13.35%
5041	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线主干5号变压器	200	16.91	146.18	146.18	未列入负面清单			7.06%
5042	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线主干59号变压器	200	29	122.00	122.00	未列入负面清单			14.46%
5043	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线南台子支线8号变压器	100	56.63	33.37	33.37	未列入负面清单			3.01%
5044	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线艾林皋七队分支线10号	100	71.93	18.07	18.07	未列入负面清单			-24.21%
5045	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线八月府五队分支线4号变压器	200	28.78	122.44	122.44	未列入负面清单			1.50%
5046	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线北洼分歧5号变压器	200	20.61	138.78	138.78	未列入负面清单			4.70%
5047	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线主干183号变压器	200	21.04	137.92	137.92	未列入负面清单			4.67%
5048	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线兴龙洼分歧12号变压器	400	51.84	152.64	152.64	未列入负面清单			0.08%
5049	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线张家营子河东分歧15号变压器	30	70.8	5.76	5.76	未列入负面清单			3.46%
5050	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线主干180号变压器	100	1.26	88.74	88.74	未列入负面清单			-78.76%

5051	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线吴家窑三队分支11号变压器	100	25.87	64.13	64.13	未列入负面清单			-37.56%
5052	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线八家子线33号变压器	50	21.82	34.09	34.09	未列入负面清单			3.17%
5053	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变电站	周南一线ZJ54	10KV046社矿线福兴地线30号变压器	50	11.08	39.46	39.46	未列入负面清单			43.65%
5054	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线二道河子分歧14号变压器	50	52.99	18.51	18.51	未列入负面清单			-3.07%
5055	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线东长山堡分支18号变压器	80	63.97	20.82	20.82	未列入负面清单			-21.80%
5056	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线甄家五队分支线3号变压器	200	19.81	140.38	140.38	未列入负面清单			7.39%
5057	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线同顺兴三队分支线4号变压器	200	33.45	113.10	113.10	未列入负面清单			-36.66%
5058	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线三合堂分台支线8号变压器	200	19.54	140.92	140.92	未列入负面清单			-28.95%
5059	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线主干174号变压器	200	31.9	116.20	116.20	未列入负面清单			-34.12%
5060	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线主干107号变压器	200	22.05	135.90	135.90	未列入负面清单			-12.79%
5061	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线德一支线5号变压器	160	44.68	72.51	72.51	未列入负面清单			4.05%
5062	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线工夫市分支线6号变压器	200	10.2	0.00	0.00	未列入负面清单			3.96%
5063	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线曹东支线3号变压器	50	95.53	-2.77	-2.77	未列入负面清单			-4.43%
5064	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线下洼子村台分支线2号变压器	50	46.44	21.78	21.78	未列入负面清单			-18.47%
5065	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线八月府二队分支线20号变压器	100	37.18	52.82	52.82	未列入负面清单			-25.11%
5066	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线吴家窑分歧28号变压器	30	25.02	19.49	19.49	未列入负面清单			-5.49%
5067	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线柳家店分支19号变压器	400	78.36	46.56	46.56	未列入负面清单			-0.71%
5068	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线南四家子分支线76号变压器	100	15.73	74.27	74.27	未列入负面清单			-39.15%
5069	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线同顺兴节水二台分支线4号变压器	80	0.32	0.00	0.00	未列入负面清单			-46.67%
5070	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线拉拉屯支线196号变压器	200	42.06	95.88	95.88	未列入负面清单			-5.61%
5071	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线申三支线110号变压器	200	30.76	118.48	118.48	未列入负面清单			19.71%
5072	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线德一西分台线1号变压器	50	81.86	4.07	4.07	未列入负面清单			14.01%
5073	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线梨树小平安地分支线6号变压器	200	65.04	49.92	49.92	未列入负面清单			22.61%
5074	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分11右7左6号变压器	200	81.31	17.38	17.38	未列入负面清单			-14.58%
5075	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线仗房干线4付1号变压器	50	74.12	7.94	7.94	未列入负面清单			8.28%
5076	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线八家分歧63号变压器	100	81.17	0.00	0.00	未列入负面清单			20.27%
5077	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线梨树前营子暖棚分支线11号变压器	100	62.49	27.51	27.51	未列入负面清单			-31.87%
5078	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线黑西分歧线22号变压器	100	47.22	42.78	42.78	未列入负面清单			10.23%
5079	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线开发南分支线6号变压器	200	31.14	117.72	117.72	未列入负面清单			-37.97%
5080	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线3右3号变压器	400	23.36	266.56	266.56	未列入负面清单			6.85%
5081	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线姜哈线5号变压器	100	17.63	72.37	72.37	未列入负面清单			-43.22%

5082	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分11右7右2号变压器	315	52.39	0.00	0.00	未列入负面清单			-1.19%
5083	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线22左2号变压器	315	50.14	125.56	125.56	未列入负面清单			-12.12%
5084	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线太和申支线103号变压器	200	17.54	144.92	144.92	未列入负面清单			-1.92%
5085	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线太和申支线110号变压器	100	57.7	32.30	32.30	未列入负面清单			-16.70%
5086	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线敖海东台分支线5号变压器	200	111.49	-42.98	-42.98	未列入负面清单			-15.08%
5087	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	梅利一队分支线04#	200	33.03	113.94	113.94	未列入负面清单			6.41%
5088	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线杨树分支22号变压器	200	91.72	-3.44	-3.44	未列入负面清单			-13.03%
5089	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线大道分歧96号变压器	200	89.6	0.80	0.80	未列入负面清单			-1.29%
5090	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线方塘支线5号变压器	50	1.43	44.29	44.29	未列入负面清单			-41.60%
5091	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线3右10号熔断器	315	40.52	155.86	155.86	未列入负面清单			3.39%
5092	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线23右1左1号变压器五新线镇直支线13号变压器	315	23.16	210.55	210.55	未列入负面清单			4.24%
5093	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线太和申东台分支线13号变压器	200	16.34	147.32	147.32	未列入负面清单			-37.06%
5094	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线下沟新台分支线2号变压器	200	34.66	110.68	110.68	未列入负面清单			-34.42%
5095	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线新邱分歧70号变压器	100	82.98	7.02	7.02	未列入负面清单			-1.24%
5096	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线四合支线26号变压器	200	71.18	37.64	37.64	未列入负面清单			-20.40%
5097	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线东土城子分线4号变压器	200	96.77	-13.54	-13.54	未列入负面清单			-0.40%
5098	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线石场二队分线1号变压器	200	85.62	8.76	8.76	未列入负面清单			20.52%
5099	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉机井1台分支线17号变压器	20	6.76	16.65	16.65	未列入负面清单			2.90%
5100	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新兴南四队分台分支线4号变压器	50	72.97	8.52	8.52	未列入负面清单			24.57%
5101	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉机井2台分支线13号变压器	30	14.87	22.54	22.54	未列入负面清单			36.79%
5102	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV五新线革命二队分支线6#变压器	200	32.28	115.44	115.44	未列入负面清单			26.36%
5103	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新兴北十一队分支线10号变压器	100	75.13	14.87	14.87	未列入负面清单			6.46%
5104	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线平安地一队分台分支线1号变压器	80	34.62	44.30	44.30	未列入负面清单			3.95%
5105	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线主干18号变压器	100	7.61	0.00	0.00	未列入负面清单			-18.04%
5106	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉八队分支线62号变压器	100	2.19	87.81	87.81	未列入负面清单			-67.81%
5107	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线头等一二队分支线14号变压器	100	70.92	19.08	19.08	未列入负面清单			5.94%
5108	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线五家子六队分支线3号变压器	50	28.39	30.81	30.81	未列入负面清单			-0.96%
5109	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线生木村暖棚分支线4号变压器	50	7.4	41.30	41.30	未列入负面清单			527.43%
5110	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线五家子南台分支线3号变压器	200	29.81	120.38	120.38	未列入负面清单			5.05%
5111	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新兴南三队分支线6号变压器	50	3.09	43.46	43.46	未列入负面清单			-68.67%
5112	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新兴南四队分支线20号变压器	50	35.26	27.37	27.37	未列入负面清单			-0.93%

5113	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新兴北西台分支线20号变压器	100	101.13	-11.13	-11.13	未列入负面清单			-13.07%
5114	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线平安地一组分支线19号变压器	100	17.67	72.33	72.33	未列入负面清单			-2.75%
5115	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新兴北七队17号变压器	200	62.48	55.04	55.04	未列入负面清单			4.98%
5116	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线革命四队分支线2号变压器	200	86.94	6.12	6.12	未列入负面清单			2.07%
5117	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新民四五队分支线4号变压器	100	55.83	34.17	34.17	未列入负面清单			6.55%
5118	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线主干7号变压器	400	58.74	125.04	125.04	未列入负面清单			-19.06%
5119	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线上排八队分支线8号变压器	50	35.61	27.20	27.20	未列入负面清单			-3.49%
5120	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线革命支线50号变压器	200	5.67	168.66	168.66	未列入负面清单			-55.87%
5121	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线平安地八队分支线11号变压器	200	21.57	136.86	136.86	未列入负面清单			4.37%
5122	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线胜利东沟支线14号变压器	200	21.9	136.20	136.20	未列入负面清单			4.70%
5123	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	胜利东沟支线08#	200	19.76	140.48	140.48	未列入负面清单			17.60%
5124	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新民十队分支线1号变压器	20	31.03	11.79	11.79	未列入负面清单			-17.32%
5125	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线革命五队分支线5号变压器	200	19.59	140.82	140.82	未列入负面清单			-36.43%
5126	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线五家子养牛小区分支线11号变压器	50	94.79	-2.40	-2.40	未列入负面清单			-13.51%
5127	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉八队分支线37号变压器	100	103.55	-13.55	-13.55	未列入负面清单			-8.69%
5128	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线平安地七队分支线5号变压器	200	19.4	141.20	141.20	未列入负面清单			13.72%
5129	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线上排八队分支线13号变压器	20	2.33	17.53	17.53	未列入负面清单			-8.08%
5130	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线靳家店分台分支线7号变压器	100	19.32	70.68	70.68	未列入负面清单			3.93%
5131	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线程家梁分歧46号变压器	200	0.86	178.28	178.28	未列入负面清单			-67.21%
5132	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线杨家沟分歧22号变压器	50	73.69	8.16	8.16	未列入负面清单			5.04%
5133	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV大招线拉各拉分歧37号变压器	20	23.48	13.30	13.30	未列入负面清单			-19.58%
5134	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线三太分支线33号变压器	100	2.52	87.48	87.48	未列入负面清单			-68.23%
5135	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线主干72号变压器	30	0.02	26.99	26.99	未列入负面清单			-90.16%
5136	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线白塔二队分支线2号变压器	50	77.12	6.44	6.44	未列入负面清单			2.32%
5137	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线北三分歧线25号变压器	100	31.45	58.55	58.55	未列入负面清单			10.40%
5138	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线大板12左11左支线4号变压器	200	73.22	33.56	33.56	未列入负面清单			57.36%
5139	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线大板分歧30号变压器	200	36.32	107.36	107.36	未列入负面清单			-5.83%
5140	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线翟家沟分歧19号变压器	100	0.91	89.09	89.09	未列入负面清单			-73.13%
5141	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线腰招分歧3号变压器	400	59.87	120.52	120.52	未列入负面清单			7.27%
5142	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线前兴分歧28号变压器	200	14.56	150.88	150.88	未列入负面清单			-34.40%
5143	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线乌兰三四队支线2号变压器	50	34.18	27.91	27.91	未列入负面清单			10.24%

5144	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线贾家沟分歧10号变压器	50	4.02	42.99	42.99	未列入负面清单			-57.02%
5145	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线下铺分线57号变压器	50	29.28	30.36	30.36	未列入负面清单			-21.09%
5146	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线杨兽医沟分歧8号变压器	100	39.74	50.26	50.26	未列入负面清单			2.54%
5147	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线下花台分歧3号变压器	200	23.12	133.76	133.76	未列入负面清单			2.17%
5148	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线排楼庙分歧41号变压器	100	25.41	64.59	64.59	未列入负面清单			-29.84%
5149	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线地宫村分歧9号变压器	400	24.8	260.80	260.80	未列入负面清单			-12.21%
5150	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线勿兰肉牛小区分支线11号杆11号变压器	50	28.97	30.52	30.52	未列入负面清单			-3.07%
5151	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线贾家沟分歧1号变压器	100	68.92	21.08	21.08	未列入负面清单			9.90%
5152	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线拉各拉分歧76号变压器	100	25.81	64.19	64.19	未列入负面清单			-40.85%
5153	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线东关支线15右3号变压器	315	26.64	199.58	199.58	未列入负面清单			2.55%
5154	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线东关支线13左1号变压器	160	48.36	66.62	66.62	未列入负面清单			9.07%
5155	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线程家梁分歧66号变压器	100	27.76	62.24	62.24	未列入负面清单			-37.05%
5156	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线粮油支线8号变压器	100	30.81	59.19	59.19	未列入负面清单			-21.11%
5157	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线29左3号变压器	50	51.38	19.31	19.31	未列入负面清单			0.03%
5158	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线东关支线15号变压器	315	30.98	185.91	185.91	未列入负面清单			2.65%
5159	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线地宫学校分支线4号变压器	200	31.84	116.32	116.32	未列入负面清单			-36.03%
5160	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线艾木歹分歧56号变压器	200	52.6	74.80	74.80	未列入负面清单			4.93%
5161	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线程家梁分歧20号变压器	400	1.24	355.04	355.04	未列入负面清单			-73.38%
5162	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线上招村分歧2号变压器	100	45.32	44.68	44.68	未列入负面清单			7.56%
5163	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线北三家子分歧11号变压器	50	1.89	44.06	44.06	未列入负面清单			-53.62%
5164	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线大板桌分歧16号变压器	200	35	110.00	110.00	未列入负面清单			-38.69%
5165	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线上苇子沟分歧10号变压器	100	25.47	64.53	64.53	未列入负面清单			-41.89%
5166	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线两家子支线17号变压器	200	96.48	-12.96	-12.96	未列入负面清单			-3.74%
5167	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线饲料厂支线4号变压器	400	52.16	151.36	151.36	未列入负面清单			6.16%
5168	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线柴家分支线7号变压器	80	71.62	14.70	14.70	未列入负面清单			-0.77%
5169	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线豆芽子支线9号变压器	200	28.68	122.64	122.64	未列入负面清单			11.43%
5170	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线朝立佰东支线5号变压器	200	0.6	178.80	178.80	未列入负面清单			-79.04%
5171	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线七家子支线1号变压器	200	27.83	124.34	124.34	未列入负面清单			5.16%
5172	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线后海山支线3号变压器	200	32.32	115.36	115.36	未列入负面清单			11.75%
5173	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线申德工区线5号变压器	50	12.7	38.65	38.65	未列入负面清单			-9.32%
5174	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线小五分支线5号变压器	100	102.93	-12.93	-12.93	未列入负面清单			-3.37%

5175	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线下哈分歧线6号变压器	80	74.16	12.67	12.67	未列入负面清单			10.02%
5176	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线吴飞明支线10号变压器	400	78.73	45.08	45.08	未列入负面清单			8.08%
5177	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线太平山东线3号变压器	100	70.66	19.34	19.34	未列入负面清单			-6.04%
5178	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线宝家洼东分台线10号变压器	50	2.69	43.66	43.66	未列入负面清单			-66.69%
5179	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线塔北六队分台线1号变压器	100	65.13	24.87	24.87	未列入负面清单			-22.72%
5180	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线兴隆地西支线2号变压器	200	24.05	131.90	131.90	未列入负面清单			7.76%
5181	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线喇嘛洞5号变压器	30	18.14	21.56	21.56	未列入负面清单			3.90%
5182	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线黄家店支线72号变压器	200	32.03	0.00	0.00	未列入负面清单			11.10%
5183	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线林场水浇地分支11号变压器	200	1.58	176.84	176.84	未列入负面清单			-12.27%
5184	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线沙里土移民分支12号变压器	200	45.3	89.40	89.40	未列入负面清单			-24.86%
5185	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线南洼分歧26号变压器	200	79.5	21.00	21.00	未列入负面清单			2.77%
5186	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线东沟分歧12号变压器	200	46.51	86.98	86.98	未列入负面清单			-3.16%
5187	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线河南八家3号变压器	100	49.05	40.95	40.95	未列入负面清单			1.25%
5188	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线新华分歧40号变压器	30	1.85	26.45	26.45	未列入负面清单			-64.85%
5189	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线下满土沟支线2号变压器	50	82.25	3.88	3.88	未列入负面清单			-9.31%
5190	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线马圈沟分台支线4号变压器	100	38.87	0.00	0.00	未列入负面清单			-26.63%
5191	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线沙力士分歧62号变压器	200	50.46	79.08	79.08	未列入负面清单			31.36%
5192	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线南洼南台3号变压器	30	52.78	11.17	11.17	未列入负面清单			-8.57%
5193	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线耗牛河林场南4号变压器	100	15.45	74.55	74.55	未列入负面清单			4.83%
5194	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线主干17号变压器	30	63.12	8.06	8.06	未列入负面清单			20.00%
5195	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯五队支线3号变压器	100	66.4	23.60	23.60	未列入负面清单			-24.91%
5196	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线新华北洼1号变压器	100	57.56	32.44	32.44	未列入负面清单			-13.00%
5197	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线矿林场2号变压器	200	48.86	82.28	82.28	未列入负面清单			-32.59%
5198	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴扎兰村分支线1号变压器	200	45.66	88.68	88.68	未列入负面清单			-30.06%
5199	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线西土城子支线5号变压器	100	84.49	5.51	5.51	未列入负面清单			-4.67%
5200	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线石场南分支线8号变压器	50	53.83	18.09	18.09	未列入负面清单			14.17%
5201	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴扎兰四队分支5号变压器	200	21.05	137.90	137.90	未列入负面清单			-43.22%
5202	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线二喇嘛沟分歧27号变压器	100	34.13	55.87	55.87	未列入负面清单			-15.87%
5203	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯分歧4号变压器	200	74.28	31.44	31.44	未列入负面清单			2.54%
5204	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线公官五队支线4号变压器	200	88.65	2.70	2.70	未列入负面清单			6.68%
5205	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线公官六队支线12号变压器	200	18.17	143.66	143.66	未列入负面清单			-24.95%

5206	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线公官村支线4号变压器	50	47.69	21.16	21.16	未列入负面清单			-11.42%
5207	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯二队支线6号变压器	315	27.66	196.37	196.37	未列入负面清单			7.77%
5208	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线公官暖棚支线5号变压器	100	40.98	49.02	49.02	未列入负面清单			-4.45%
5209	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线石场分支线69号变压器	200	21.21	137.58	137.58	未列入负面清单			0.08%
5210	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线上勿古土分支线4号变压器	50	12.26	38.87	38.87	未列入负面清单			5.55%
5211	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线荒山友林场支线6号变压器	50	27.91	31.05	31.05	未列入负面清单			-18.30%
5212	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线八家子分歧85号变压器	80	78.3	9.36	9.36	未列入负面清单			56.11%
5213	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线白音东支线31号变压器	100	74.63	15.37	15.37	未列入负面清单			-14.86%
5214	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线柳关印子支线4号变压器	200	33.75	112.50	112.50	未列入负面清单			16.36%
5215	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线白音三家子分支线2号变压器	50	53.95	18.03	18.03	未列入负面清单			7.13%
5216	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线灯力营子支线11号变压器	50	80.17	0.00	0.00	未列入负面清单			-22.58%
5217	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线后平安西分线5号变压器	200	37.98	104.04	104.04	未列入负面清单			-26.87%
5218	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线前沙卜台分支线10号变压器	50	59.26	15.37	15.37	未列入负面清单			2.39%
5219	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线双城子四分支线19号变压器	100	26.62	63.38	63.38	未列入负面清单			-39.88%
5220	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线中学分支线2号变压器	200	44.23	91.54	91.54	未列入负面清单			-2.43%
5221	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线矿林厂支线19号变压器	200	56.15	67.70	67.70	未列入负面清单			24.01%
5222	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线粮库住宅分线5+2号变压器	200	59.21	61.58	61.58	未列入负面清单			-7.51%
5223	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线农技校支线17号变压器	200	25.94	128.12	128.12	未列入负面清单			-7.49%
5224	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线主干93号变压器	100	37.12	52.88	52.88	未列入负面清单			23.22%
5225	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线同顺五队分支线9号变压器	200	31.77	116.46	116.46	未列入负面清单			-34.39%
5226	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线下渣子分台分支线3号变压器	50	41.41	24.30	24.30	未列入负面清单			-4.97%
5227	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线务力根分线22号变压器	100	87.86	2.14	2.14	未列入负面清单			14.03%
5228	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线小吴家子支线40号变压器	50	16.99	36.51	36.51	未列入负面清单			-4.54%
5229	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线史家沟分线21号变压器	100	30.65	59.35	59.35	未列入负面清单			6.56%
5230	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线下押京支线5号变压器	100	72.72	17.28	17.28	未列入负面清单			-17.76%
5231	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线吐拉天二队支1号变压器	200	40.56	98.88	98.88	未列入负面清单			-21.31%
5232	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线南三家子分线7号变压器	50	73.52	8.24	8.24	未列入负面清单			-14.15%
5233	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线关家小山分支5号变压器	50	75.26	7.37	7.37	未列入负面清单			-8.91%
5234	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线吐拉尺四队支线17号变压器	50	101.87	-5.94	-5.94	未列入负面清单			-14.03%
5235	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线主干87右9号变压器	80	87.56	1.95	1.95	未列入负面清单			10.61%
5236	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线吐拉尺四队支线38号	50	51.56	19.22	19.22	未列入负面清单			-3.03%

5237	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧翻分歧37号变压器	100	27.66	62.34	62.34	未列入负面清单			-28.84%
5238	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线主干195号变压器	50	21.89	34.06	34.06	未列入负面清单			-1.56%
5239	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线主干208号变压器	200	53.32	73.36	73.36	未列入负面清单			-1.00%
5240	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线公关分歧2号变压器	100	43.53	46.47	46.47	未列入负面清单			20.70%
5241	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线新立电五队分线2号变压器	50	85.23	2.39	2.39	未列入负面清单			1.81%
5242	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线道力板西台分支线10号变压器	100	44.56	0.00	0.00	未列入负面清单			10.34%
5243	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线前赵家支线3号变压器	200	25.14	129.72	129.72	未列入负面清单			-22.75%
5244	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧凤沟东台支线3号变压器	200	54.23	71.54	71.54	未列入负面清单			-16.89%
5245	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧翻分歧138号变压器	100	8.26	81.74	81.74	未列入负面清单			-2.57%
5246	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线上沟支线1号变压器	400	26.27	254.92	254.92	未列入负面清单			-36.44%
5247	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线公关分歧5号变压器	200	37.82	104.36	104.36	未列入负面清单			-21.98%
5248	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线桃富南台支线10号变压器	200	22.52	134.96	134.96	未列入负面清单			-34.41%
5249	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线水泉沟分台支线5号变压器	200	1.07	177.86	177.86	未列入负面清单			-81.41%
5250	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟分歧60号变压器	50	45.55	22.23	22.23	未列入负面清单			32.10%
5251	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟梨树分歧线51号变压器	50	29.33	30.34	30.34	未列入负面清单			7.20%
5252	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟分歧49号变压器	50	5.36	42.32	42.32	未列入负面清单			-52.55%
5253	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线阜干线48右5左2号变压器	315	25.28	0.00	0.00	未列入负面清单			-4.31%
5254	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线阜干线62左分4号变压器	200	50.98	78.04	78.04	未列入负面清单			-23.54%
5255	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干99号变压器	315	22.81	0.00	0.00	未列入负面清单			-1.64%
5256	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线阜干线56右分44号变压器	315	50.41	124.71	124.71	未列入负面清单			14.72%
5257	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线阜干线94右分4号变压器	100	44.35	45.65	45.65	未列入负面清单			9.03%
5258	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线阜干线94右分7号变压器	315	35.58	171.42	171.42	未列入负面清单			-8.94%
5259	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟梨树分歧线74号变压器	50	48.53	20.74	20.74	未列入负面清单			5.53%
5260	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线沙河村台分支3号变压器	200	58.4	63.20	63.20	未列入负面清单			-22.34%
5261	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线三家子河北支线3号变压器	200	8.05	0.00	0.00	未列入负面清单			-46.17%
5262	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线姚沟分歧16号变压器	200	21.47	137.06	137.06	未列入负面清单			20.14%
5263	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线主干25号变压器	80	22.54	53.97	53.97	未列入负面清单			7.73%
5264	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟分歧41号变压器	400	10.59	317.64	317.64	未列入负面清单			-26.41%
5265	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线红石南支线8号变压器	50	37.48	26.26	26.26	未列入负面清单			-77.47%
5266	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线上新丘支线20号变压器	30	114.3	-7.29	-7.29	未列入负面清单			-1.82%
5267	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线李坤支线3号变压器	100	16.39	73.61	73.61	未列入负面清单			1.36%

5268	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线新窝卜支线41号变压器	50	75.5	7.25	7.25	未列入负面清单			-14.21%
5269	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线沙扎兰七队分歧2号变压器	100	29.32	60.68	60.68	未列入负面清单			-17.62%
5270	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线863线7号变压器	50	99.4	-4.70	-4.70	未列入负面清单			-4.13%
5271	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线南四分歧5号变压器	200	0.42	179.16	179.16	未列入负面清单			-72.96%
5272	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线东四分歧67号变压器	30	0.78	26.77	26.77	未列入负面清单			-1.09%
5273	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线白灰兆山支线3号变压器	100	30.84	0.00	0.00	未列入负面清单			-40.70%
5274	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线乡直支线6号变压器	200	48.83	82.34	82.34	未列入负面清单			-12.30%
5275	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线阜干线21左4号变压器	200	60.47	59.06	59.06	未列入负面清单			-1.95%
5276	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线阜干线94右5右分6号变压器	200	55.23	69.54	69.54	未列入负面清单			-2.81%
5277	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线东苍土二队分支线7号变压器	200	48.82	0.00	0.00	未列入负面清单			-1.29%
5278	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线南洼子分歧20号变压器	400	7.03	331.88	331.88	未列入负面清单			-9.29%
5279	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线阜干线94右5右分2号变压器	315	63.74	82.72	82.72	未列入负面清单			2.90%
5280	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线王家四六队分支线2号变压器	160	34.08	89.47	89.47	未列入负面清单			-26.47%
5281	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线下来住分台支线6号变压器	100	29.16	60.84	60.84	未列入负面清单			-47.37%
5282	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干82号变压器	400	30.35	238.60	238.60	未列入负面清单			-1.62%
5283	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干90号变压器	160	13.05	123.12	123.12	未列入负面清单			-4.91%
5284	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线沙扎兰五队分支5号变压器	315	42.86	148.49	148.49	未列入负面清单			5.42%
5285	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线瓦房干线92号变压器	200	58.28	63.44	63.44	未列入负面清单			11.82%
5286	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线桃李村分歧4号变压器	200	73.9	32.20	32.20	未列入负面清单			1.21%
5287	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线他本二队分线3号变压器	200	42.04	95.92	95.92	未列入负面清单			3.56%
5288	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线桃李村分歧14号变压器	400	23.98	264.08	264.08	未列入负面清单			23.12%
5289	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	西老河土街里台	400	63.99	104.04	104.04	未列入负面清单			-15.53%
5290	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线田家一队线25号变压器	80	77.69	9.85	9.85	未列入负面清单			-0.98%
5291	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线哈拉六队线2号变压器	50	46.81	21.60	21.60	未列入负面清单			2.84%
5292	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线田家子二队线1号变压器	200	8.17	163.66	163.66	未列入负面清单			-33.78%
5293	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜三园区支线1号变压器	80	3.52	69.18	69.18	未列入负面清单			-40.44%
5294	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线包家三队线4号变压器	100	1.47	88.53	88.53	未列入负面清单			-65.73%
5295	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线田家七队线6号变压器	80	73.65	13.08	13.08	未列入负面清单			8.73%
5296	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜五队支线2号变压器	100	12.82	77.18	77.18	未列入负面清单			25.54%
5297	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜七队线4号变压器	200	0.37	179.26	179.26	未列入负面清单			-81.95%
5298	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线8号变压器	200	46.14	87.72	87.72	未列入负面清单			9.50%

5299	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新邱分歧胳膊肘台线6号变压器	100	40.61	49.39	49.39	未列入负面清单			-2.25%
5300	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新邱分歧新邱西台线2号变压器	200	81.32	17.36	17.36	未列入负面清单			5.07%
5301	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线赵家沟线巨宝土北线3号变压器	80	29.94	48.05	48.05	未列入负面清单			-29.60%
5302	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新邱分歧新邱村台线3号变压器	100	70.51	19.49	19.49	未列入负面清单			-2.79%
5303	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线西张家洼子支线5号变压器	200	35.26	109.48	109.48	未列入负面清单			-32.64%
5304	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线桂林西台1号变压器	80	44.58	36.34	36.34	未列入负面清单			-14.39%
5305	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜一园区支线1号变压器	20	32.79	11.44	11.44	未列入负面清单			-14.22%
5306	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼鲁六队支线4号变压器	50	2.1	43.95	43.95	未列入负面清单			-67.38%
5307	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线冷棚一台分支线1号变压器	315	22.4	212.94	212.94	未列入负面清单			15.57%
5308	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线八九队支线1号变压器	400	72.99	68.04	68.04	未列入负面清单			0.88%
5309	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线路山沟支线3号变压器	100	19.7	70.30	70.30	未列入负面清单			-32.64%
5310	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线沙土沟分支线8号变压器	100	19.23	70.77	70.77	未列入负面清单			0.89%
5311	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线后朝阳一队台分支28号变压器	200	30.8	118.40	118.40	未列入负面清单			-35.50%
5312	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干235号变压器	100	25	65.00	65.00	未列入负面清单			4.98%
5313	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线大坝支线4号变压器	100	38.92	0.00	0.00	未列入负面清单			10.13%
5314	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线紫都台草粉厂支线2号变压器	50	29.17	30.42	30.42	未列入负面清单			10.25%
5315	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线勿台沟暖棚南台支线2号变压器	100	0	90.00	90.00	未列入负面清单			-10.00%
5316	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干80号变压器	100	9.35	80.65	80.65	未列入负面清单			-9.35%
5317	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干87号变压器	100	75.07	14.93	14.93	未列入负面清单			-0.64%
5318	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线上北沟支线3号变压器	160	83.94	9.70	9.70	未列入负面清单			-41.63%
5319	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干190号变压器	50	18.54	35.73	35.73	未列入负面清单			7.76%
5320	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线东营子支线3号变压器	100	43.79	46.21	46.21	未列入负面清单			7.54%
5321	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干195号变压器	20	11.97	15.61	15.61	未列入负面清单			-26.08%
5322	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线毛德分台支线1号变压器	50	21.14	34.43	34.43	未列入负面清单			-6.67%
5323	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线铁东支线2号变压器	50	26.19	31.91	31.91	未列入负面清单			1.19%
5324	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干105号变压器	50	42.57	23.72	23.72	未列入负面清单			0.94%
5325	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干143号变压器	100	19.76	70.24	70.24	未列入负面清单			-7.55%
5326	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干121号变压器	50	47.66	21.17	21.17	未列入负面清单			17.35%
5327	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线宝和堂支线9号变压器	100	15.3	74.70	74.70	未列入负面清单			-0.30%
5328	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干26号变压器	30	86.5	1.05	1.05	未列入负面清单			14.96%
5329	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线乌眼沟支线9号变压器	50	25.05	32.48	32.48	未列入负面清单			-3.31%

5330	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线后卧铺分歧64号变压器	200	99.71	-19.42	-19.42	未列入负面清单			-5.67%
5331	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线北窝铺支线5号变压器	200	23.46	133.08	133.08	未列入负面清单			-46.00%
5332	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线新邱分线14号变压器	400	75.94	56.24	56.24	未列入负面清单			0.27%
5333	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线上北沟支线28号变压器	100	61.67	28.33	28.33	未列入负面清单			2.88%
5334	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV大五南线新邱分歧5号变压器	50	41.91	24.05	24.05	未列入负面清单			-12.43%
5335	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线前进村台分支线1号变压器	100	51.63	38.37	38.37	未列入负面清单			-11.64%
5336	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线娘娘庙2、3队分台支线1号变压器	50	2.2	43.90	43.90	未列入负面清单			-68.31%
5337	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线新邱北分线8号变压器	50	89.55	0.23	0.23	未列入负面清单			2.85%
5338	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线毛益土线6号变压器	200	39.95	100.10	100.10	未列入负面清单			-13.12%
5339	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线十家子分台线3号变压器	50	76.54	6.73	6.73	未列入负面清单			0.14%
5340	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线杜力分线135号变压器	50	52.88	18.56	18.56	未列入负面清单			0.02%
5341	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线敬老院线2号变压器	20	49.15	8.17	8.17	未列入负面清单			-7.18%
5342	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线三家子干线48号变压器	50	79.73	5.14	5.14	未列入负面清单			19.34%
5343	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线三家子分台支线1号变压器	200	14.64	150.72	150.72	未列入负面清单			-3.50%
5344	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线孙学伍小区线分线10号变压器	80	69.78	16.18	16.18	未列入负面清单			16.36%
5345	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线二道岭四队支线17号变压器	200	29.29	121.42	121.42	未列入负面清单			-5.01%
5346	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线二道岭分歧线14号变压器	200	27.42	125.16	125.16	未列入负面清单			-10.93%
5347	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线二道岭分歧线51号变压器	5	0	4.50	4.50	未列入负面清单			-10.00%
5348	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线候其麦田支线5号变压器	200	65.77	48.46	48.46	未列入负面清单			-1.78%
5349	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线开发区分歧11号变压器	50	2.3	43.85	43.85	未列入负面清单			-59.04%
5350	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线角根屯分支线1号变压器	30	35.97	16.21	16.21	未列入负面清单			7.65%
5351	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线候其河西支线3号变压器	200	45.7	88.60	88.60	未列入负面清单			17.35%
5352	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线黑石砬子支线19号变压器	200	17.56	144.88	144.88	未列入负面清单			13.47%
5353	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线二道岭一队支线5号变压器	200	15.55	148.90	148.90	未列入负面清单			5.24%
5354	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线十家子平玉合支线11号变压器	50	29.75	30.13	30.13	未列入负面清单			5.29%
5355	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线沙河子分歧7号变压器	200	30.14	119.72	119.72	未列入负面清单			12.93%
5356	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线桃富南台支线18号变压器	100	79.29	10.71	10.71	未列入负面清单			43.76%
5357	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线北山分支线2号变压器	200	88.1	3.80	3.80	未列入负面清单			-9.02%
5358	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线十家子大棚线4号变压器	80	60.45	23.64	23.64	未列入负面清单			-3.51%
5359	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线二道岭村台支线4号变压器	100	72.76	17.24	17.24	未列入负面清单			3.36%
5360	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线西查杆分支线2号变压器	200	86.63	6.74	6.74	未列入负面清单			11.24%

5361	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线杜力村农场分支线41号变压器	100	0.12	89.88	89.88	未列入负面清单			-9.14%
5362	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线敖市四组支线3号变压器	200	31.36	117.28	117.28	未列入负面清单			11.21%
5363	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线十家子方田4#线5号变压器	100	20.23	69.77	69.77	未列入负面清单			7.38%
5364	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV和宝线宝德三队分台支线4号变压器	200	18.68	142.64	142.64	未列入负面清单			1.89%
5365	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线焦家窝铺暖棚线9号变压器	50	14.32	37.84	37.84	未列入负面清单			-29.63%
5366	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线西大巴分歧47号变压器	50	53.24	18.38	18.38	未列入负面清单			-6.65%
5367	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线元胜永分歧10号变压器	200	3.92	172.16	172.16	未列入负面清单			-43.42%
5368	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554兰家支线27号变压器	200	22.72	134.56	134.56	未列入负面清单			10.85%
5369	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线地毯厂分歧2号变压器	200	11.1	157.80	157.80	未列入负面清单			-42.86%
5370	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线西大巴分歧72号变压器	100	53.1	36.90	36.90	未列入负面清单			-1.41%
5371	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线塔营子一二队分歧5号变压器	400	39.29	202.84	202.84	未列入负面清单			-12.45%
5372	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线新发屯分支1号变压器	100	66.19	23.81	23.81	未列入负面清单			-6.37%
5373	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线西高家支线15号变压器	50	78.49	5.76	5.76	未列入负面清单			-10.56%
5374	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线新华四队支线5号变压器	20	66.01	4.80	4.80	未列入负面清单			-26.92%
5375	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线塔营子六队分支线8号变压器	200	82.82	14.36	14.36	未列入负面清单			1.25%
5376	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线新华三队支线4号变压器	50	50.37	19.82	19.82	未列入负面清单			56.35%
5377	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线莫古土一队分歧43号变压器	200	54.41	71.18	71.18	未列入负面清单			32.03%
5378	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线顺发号移动基站支线3号变压器	200	72.82	34.36	34.36	未列入负面清单			6.70%
5379	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554上甸东山支线徐家沟支线23号变压器	200	67.97	44.06	44.06	未列入负面清单			-7.54%
5380	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554沈家台分支线3号变压器	100	46.57	43.43	43.43	未列入负面清单			9.19%
5381	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线下大巴二队分歧5号变压器	50	66.72	11.64	11.64	未列入负面清单			3.72%
5382	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线高家冷棚二台分歧5号变压器	50	58.61	15.70	15.70	未列入负面清单			34.44%
5383	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线新华三队分台支线5号变压器	100	10.75	79.25	79.25	未列入负面清单			13.41%
5384	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线六家子四队分支线2号变压器	30	86.66	1.00	1.00	未列入负面清单			5.39%
5385	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	粮库分支线12#变台	50	75.51	7.25	7.25	未列入负面清单			20.15%
5386	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线哈朋一队分台线3号变压器	400	67.9	88.40	88.40	未列入负面清单			13.39%
5387	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV土城线新佳阳休闲农庄支线12号变压器	200	10.92	158.16	158.16	未列入负面清单			26.93%
5388	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线姜哈线55号变压器	200	65.45	49.10	49.10	未列入负面清单			-7.15%
5389	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线河东暖棚支线4号变压器	80	39.16	40.67	40.67	未列入负面清单			-6.60%
5390	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线哈朋新台分支线3号变压器	250	15.45	186.38	186.38	未列入负面清单			-7.77%
5391	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线苗圃住宅楼支线3号变压器	250	21.34	171.65	171.65	未列入负面清单			1.33%

5392	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线哈朋二队分歧23号变压器	50	30.41	29.80	29.80	未列入负面清单			-0.60%
5393	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线皂力河西分歧13号变压器	100	52.56	37.44	37.44	未列入负面清单			-2.99%
5394	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线西莫扣四队分歧5号变压器	400	59.21	123.16	123.16	未列入负面清单			14.36%
5395	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线套土二队支线2号变压器475	50	84.51	2.75	2.75	未列入负面清单			-16.03%
5396	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线李恩沟支线8号变压器	100	68.3	21.70	21.70	未列入负面清单			3.07%
5397	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线哈拉哈新台线4号变压器	100	95.56	-5.56	-5.56	未列入负面清单			-5.80%
5398	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线哈拉哈东台分支线2号变压器	200	60.61	58.78	58.78	未列入负面清单			-8.69%
5399	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线良官南台分支线1号变压器	200	45.35	89.30	89.30	未列入负面清单			25.54%
5400	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线狼洞沟支线17号变压器	100	37.12	52.88	52.88	未列入负面清单			10.70%
5401	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线前庙分线9号变压器	50	19.05	35.48	35.48	未列入负面清单			15.61%
5402	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线敖海西台分支线2号变压器	200	95.39	-10.78	-10.78	未列入负面清单			-10.52%
5403	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线东扣莫二队分歧3号变压器	200	53.94	72.12	72.12	未列入负面清单			13.24%
5404	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线南扣莫分台支线1号变压器	50	55.67	17.17	17.17	未列入负面清单			4.24%
5405	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线良官支线4号变压器	200	9.94	160.12	160.12	未列入负面清单			-32.43%
5406	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线林果分支线32号变压器	200	26.45	127.10	127.10	未列入负面清单			14.33%
5407	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线顺发号烤烟小区分支线11号变压器	160	6.44	133.70	133.70	未列入负面清单			-39.50%
5408	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线三家子支线17号变压器	50	60.78	14.61	14.61	未列入负面清单			0.88%
5409	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线七家分歧33号变压器	50	82.47	3.77	3.77	未列入负面清单			9.93%
5410	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线四合支线1号变压器	100	68.44	21.56	21.56	未列入负面清单			0.12%
5411	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线舍不歹新台线1号变压器	100	69.65	20.35	20.35	未列入负面清单			-6.30%
5412	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线主干125付1号变压器	100	31.26	58.74	58.74	未列入负面清单			13.20%
5413	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线河东村张立红台支线3号变压器	100	8.68	81.32	81.32	未列入负面清单			-47.69%
5414	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线朱家线19号变压器	100	54.18	35.82	35.82	未列入负面清单			-1.88%
5415	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线主干129号变压器	200	0.38	179.24	179.24	未列入负面清单			-75.05%
5416	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线铁矿支线30号变压器	50	87.34	1.33	1.33	未列入负面清单			7.45%
5417	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线四合洼分台线6号变压器	50	63.44	13.28	13.28	未列入负面清单			37.10%
5418	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线塔营子六队分台分歧10号变压器	50	71.02	9.49	9.49	未列入负面清单			5.77%
5419	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线五间房南台分支线7号变压器	50	57.55	16.23	16.23	未列入负面清单			-11.54%
5420	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线苗南分歧线2号变压器	100	17.4	72.60	72.60	未列入负面清单			-55.29%
5421	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线皂力南台线6号变压器	100	97.61	-7.61	-7.61	未列入负面清单			-6.04%
5422	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线苇子沟大队台支线1号变压器	200	37.03	105.94	105.94	未列入负面清单			-31.19%

5423	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线镇政府分歧线4号变压器	200	73.46	33.08	33.08	未列入负面清单			-26.87%
5424	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线高玉石线4号变压器	20	1.17	17.77	17.77	未列入负面清单			-68.60%
5425	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干61号变压器	30	78.7	3.39	3.39	未列入负面清单			-4.04%
5426	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线林场支线3号变压器	30	17.4	21.78	21.78	未列入负面清单			-18.57%
5427	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线林工分支线5号变压器	200	1.79	176.42	176.42	未列入负面清单			-63.83%
5428	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线半截塔线43号变压器	200	85.49	9.02	9.02	未列入负面清单			-8.67%
5429	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干57号变压器	400	30.47	0.00	0.00	未列入负面清单			17.40%
5430	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线塔下线3号变压器	100	113.05	-23.05	-23.05	未列入负面清单			-16.66%
5431	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线元宝线123号变压器	20	86.42	0.00	0.00	未列入负面清单			3.28%
5432	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线小洞分支线10号变压器	50	56.28	16.86	16.86	未列入负面清单			2.81%
5433	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线文土分歧27号变压器	200	33.8	112.40	112.40	未列入负面清单			-31.68%
5434	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线元宝线113号变压器	200	48.13	83.74	83.74	未列入负面清单			-22.51%
5435	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线山岳支线1号变压器	100	83.73	6.27	6.27	未列入负面清单			-10.90%
5436	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线雷达支线45号变压器	400	17.19	291.24	291.24	未列入负面清单			10.79%
5437	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线平安地3号变压器	100	30.94	59.06	59.06	未列入负面清单			-13.73%
5438	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线沙力士东山5号变压器	30	74.43	4.67	4.67	未列入负面清单			5.73%
5439	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线主干124号变压器	50	61.23	14.39	14.39	未列入负面清单			-9.04%
5440	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线中学支线2号变压器	50	19.87	35.07	35.07	未列入负面清单			-9.12%
5441	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线沙力士分歧2号变压器	50	39.65	25.18	25.18	未列入负面清单			11.48%
5442	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线沙力士分歧73号变压器	200	33.25	113.50	113.50	未列入负面清单			22.29%
5443	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线杨树沟分歧8号变压器	50	32.25	28.88	28.88	未列入负面清单			13.10%
5444	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线高效林9号变压器	50	30.82	29.59	29.59	未列入负面清单			58.43%
5445	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线水泉东支线6号变压器	100	41.59	48.41	48.41	未列入负面清单			20.52%
5446	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线八里卜一队4号变压器	200	99.45	-18.90	-18.90	未列入负面清单			-11.34%
5447	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554横沟子支线121号变压器	200	25.35	129.30	129.30	未列入负面清单			7.39%
5448	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线界力花东支线6号变压器	100	69.95	20.05	20.05	未列入负面清单			-11.59%
5449	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554横沟子支线关家支线4号变压器	100	12.26	0.00	0.00	未列入负面清单			-53.44%
5450	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线西小支线5号变压器	200	82.27	15.46	15.46	未列入负面清单			5.44%
5451	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线供电所线3号变压器	200	37.26	105.48	105.48	未列入负面清单			-2.87%
5452	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554南昌四支2号变压器	50	45.49	22.26	22.26	未列入负面清单			17.00%
5453	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554台喇嘛村台分支线2号变压器	200	21.84	136.32	136.32	未列入负面清单			2.40%

5454	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线主干57号变压器	50	76.31	6.85	6.85	未列入负面清单			6.46%
5455	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554主干114号变压器	200	36.21	107.58	107.58	未列入负面清单			17.36%
5456	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线西水泉分歧5号变压器	200	26.15	127.70	127.70	未列入负面清单			-36.30%
5457	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线主干80号变压器	200	17.95	144.10	144.10	未列入负面清单			15.95%
5458	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福东支线3号变压器	200	16.16	147.68	147.68	未列入负面清单			7.69%
5459	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线柳树台分台线8号变压器	100	84.34	5.66	5.66	未列入负面清单			31.43%
5460	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线幼儿园支线5号变压器	400	20.41	278.36	278.36	未列入负面清单			-40.04%
5461	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线一棵树支线3号变压器	200	16.42	147.16	147.16	未列入负面清单			12.77%
5462	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福村线14号变压器	250	72.53	43.68	43.68	未列入负面清单			-1.60%
5463	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV紫七线孙静支线6#变压器	10	46.64	4.34	4.34	未列入负面清单			1.17%
5464	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线西大大棚线2号变压器	80	680.99	-472.79	-472.79	未列入负面清单			-18.28%
5465	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线西小支线3号变压器	50	57.12	16.44	16.44	未列入负面清单			6.55%
5466	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线旧贝西支线3号变压器	200	32.75	114.50	114.50	未列入负面清单			-12.54%
5467	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线韩家泉支线12号变压器	200	37.35	105.30	105.30	未列入负面清单			-2.50%
5468	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线主干133号变压器	200	12.76	154.48	154.48	未列入负面清单			1.76%
5469	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线洼力土支线108号变压器	315	13.92	239.65	239.65	未列入负面清单			11.51%
5470	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线哈拉务束支线26号变压器	200	31.07	117.86	117.86	未列入负面清单			1.68%
5471	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线敖包沟支线42号变压器	200	27.04	125.92	125.92	未列入负面清单			-24.34%
5472	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线奈木东支线7号变压器	50	82.73	3.64	3.64	未列入负面清单			5.46%
5473	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线主干63号变压器	160	28.06	99.10	99.10	未列入负面清单			60.24%
5474	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线主干83号变压器	100	39.15	50.85	50.85	未列入负面清单			13.72%
5475	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线主干87号变压器2	160	20.33	111.47	111.47	未列入负面清单			-24.94%
5476	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福村线11号变压器	400	74.53	61.88	61.88	未列入负面清单			-8.61%
5477	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福村二号滴水分支线1号变压器	160	10.99	126.42	126.42	未列入负面清单			22.49%
5478	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线苏力土支线68号变压器	200	31.72	116.56	116.56	未列入负面清单			-24.65%
5479	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线平安地线28号变压器	50	54.88	17.56	17.56	未列入负面清单			-6.85%
5480	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线柳树台支线22号变压器	200	51.52	76.96	76.96	未列入负面清单			-13.10%
5481	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线奈木西支线3号变压器	200	81.08	17.84	17.84	未列入负面清单			-0.57%
5482	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线家子分线51号变压器	100	50.85	39.15	39.15	未列入负面清单			-18.61%
5483	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV053吕家线吕家店线8号变压器	50	30.46	29.77	29.77	未列入负面清单			3.14%
5484	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线北支振红支线17号变压器	10	50.42	3.96	3.96	未列入负面清单			-30.56%

5485	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线东红北二台2#分支1号变压器	200	76.75	26.50	26.50	未列入负面清单			11.67%
5486	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV053吕家线吕家店一八队分台分支线1号变压器	200	22.12	135.76	135.76	未列入负面清单			-1.62%
5487	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV053吕家线吕家店水源分支线8号变压器	80	35.47	43.62	43.62	未列入负面清单			5.40%
5488	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴扎兰北沟支线29号变压器	20	33.23	0.00	0.00	未列入负面清单			-4.26%
5489	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线东红分歧大苏木皋支线56号变压器	200	65.08	49.84	49.84	未列入负面清单			-4.18%
5490	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线干沟子村台分支线2号变压器	30	75.68	4.30	4.30	未列入负面清单			-4.67%
5491	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线二道河子线34号变压器	200	41.55	96.90	96.90	未列入负面清单			18.72%
5492	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线下洼子线26号变压器	100	81.15	8.85	8.85	未列入负面清单			15.00%
5493	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线蔬菜保护地支线1号变压器	80	72.89	13.69	13.69	未列入负面清单			17.63%
5494	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线苗圃线3号变压器	30	0	27.00	27.00	未列入负面清单			-10.00%
5495	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线兰兴线10号变压器	200	43.92	92.16	92.16	未列入负面清单			-4.70%
5496	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线上扎兰东台线1号变压器	200	0.18	179.64	179.64	未列入负面清单			2.28%
5497	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线大兆线48号变压器	100	84.46	5.54	5.54	未列入负面清单			3.28%
5498	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线规力格大棚线3号变压器	80	27.63	49.90	49.90	未列入负面清单			15.03%
5499	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	10kV巴斯一队分台支线5#变压器	50	71.83	9.09	9.09	未列入负面清单			-4.93%
5500	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线官公五队分支线4号变压器	200	89.56	0.88	0.88	未列入负面清单			-2.76%
5501	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线扎石线57号变压器	200	29.93	120.14	120.14	未列入负面清单			-11.33%
5502	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线果树园分台线007号变压器	50	51.2	19.40	19.40	未列入负面清单			-4.48%
5503	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线扎石线21付1号变压器	80	0.94	71.25	71.25	未列入负面清单			-73.05%
5504	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线木头村支线1号变压器	200	87.77	4.46	4.46	未列入负面清单			14.81%
5505	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线喇嘛店北2号变压器	200	43.91	92.18	92.18	未列入负面清单			8.12%
5506	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线太北线7号变压器	400	57.89	128.44	128.44	未列入负面清单			-26.02%
5507	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线供电所线1号变压器	200	0.24	179.52	179.52	未列入负面清单			5.08%
5508	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线他木板线6号变压器	200	47.8	84.40	84.40	未列入负面清单			7.19%
5509	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线上扎兰村线1号变压器	50	73.58	8.21	8.21	未列入负面清单			-4.12%
5510	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线上言线29号变压器	50	70.04	9.98	9.98	未列入负面清单			-0.87%
5511	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线朝六队支线4号变压器	200	30.46	119.08	119.08	未列入负面清单			-25.86%
5512	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线财房分歧61号变压器	200	27.14	125.72	125.72	未列入负面清单			-1.87%
5513	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线道力板中台分支线2号变压器	100	115.84	-25.84	-25.84	未列入负面清单			-23.04%
5514	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线下新丘支线3号变压器	100	51.55	38.45	38.45	未列入负面清单			6.22%
5515	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线魏家分支线91号变压器	100	26.04	63.96	63.96	未列入负面清单			-9.28%

5516	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线乡直支线3号变压器	400	0.81	356.76	356.76	未列入负面清单			-79.23%
5517	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线下平支线14号变压器	200	19.88	140.24	140.24	未列入负面清单			11.99%
5518	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线告老支线15号变压器	400	129.38	-157.52	-157.52	未列入负面清单			-28.74%
5519	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线嘎叉沟支线6号变压器	50	37.33	26.34	26.34	未列入负面清单			50.97%
5520	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线张巴沟东支线3号变压器	100	29.28	60.72	60.72	未列入负面清单			-9.56%
5521	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线化前队支线2号变压器	100	70.37	19.63	19.63	未列入负面清单			27.56%
5522	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线八里西支线3号变压器	100	3.64	86.36	86.36	未列入负面清单			-70.41%
5523	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线郝家分歧13号变压器	100	44.12	45.88	45.88	未列入负面清单			-14.62%
5524	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线瓦房干线23号变压器	200	54.57	70.86	70.86	未列入负面清单			-19.23%
5525	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线坤头支线73号变压器	100	49.79	40.21	40.21	未列入负面清单			16.54%
5526	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线平房子分台支线3号变压器	200	8.18	163.64	163.64	未列入负面清单			-2.41%
5527	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线冷坤支线1号变压器	100	27.77	62.23	62.23	未列入负面清单			-15.64%
5528	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线魏家分支线85号变压器	200	5.76	168.48	168.48	未列入负面清单			-50.71%
5529	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线海苏沟分支线2号变压器	100	77.95	12.05	12.05	未列入负面清单			15.36%
5530	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线铁吉支线13号变压器	200	17.36	145.28	145.28	未列入负面清单			2.99%
5531	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线瓦房干线120号变压器	200	49.31	81.38	81.38	未列入负面清单			10.75%
5532	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线万德支干线39号变压器	100	8.58	81.42	81.42	未列入负面清单			-51.61%
5533	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线下单支线9号变压器	200	14.06	151.88	151.88	未列入负面清单			8.04%
5534	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线西水支线8号变压器	20	89.94	0.01	0.01	未列入负面清单			19.19%
5535	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线魏家沟支线10号变压器	50	44.92	22.54	22.54	未列入负面清单			-0.35%
5536	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线下坤西支线1号变压器	100	19.34	70.66	70.66	未列入负面清单			-9.91%
5537	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线仗房干线157号变压器	50	129.64	-19.82	-19.82	未列入负面清单			-30.55%
5538	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线西水分支线4号变压器	200	66.44	47.12	47.12	未列入负面清单			-21.19%
5539	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线万德支干线67号变压器	400	63.18	107.28	107.28	未列入负面清单			-17.45%
5540	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线万德号支线1号变压器	200	2.65	174.70	174.70	未列入负面清单			-63.90%
5541	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV于东线林场水浇地分支22号变压器	200	0.36	179.28	179.28	未列入负面清单			-0.64%
5542	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线仗房干线135号变压器	200	19.08	141.84	141.84	未列入负面清单			-2.44%
5543	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线台吉干线18号变压器	100	37.87	52.13	52.13	未列入负面清单			-3.75%
5544	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线坤头五队支线2号变压器	200	17.49	145.02	145.02	未列入负面清单			-0.60%
5545	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线坤头六队支线5号变压器	200	16.07	147.86	147.86	未列入负面清单			-12.81%
5546	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线金家西支线9号变压器	100	68.66	21.34	21.34	未列入负面清单			5.04%

5547	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线坤头七队支线4号变压器	100	50.46	39.54	39.54	未列入负面清单			-4.55%
5548	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线节水四2号变压器	50	28.34	30.83	30.83	未列入负面清单			8.45%
5549	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线铁吉支线16号变压器	200	0.25	179.50	179.50	未列入负面清单			-74.51%
5550	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线台吉干线12号变压器	100	20.92	69.08	69.08	未列入负面清单			4.75%
5551	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线水泉支线15号变压器	50	57.75	16.13	16.13	未列入负面清单			-20.56%
5552	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线助力村支线10号变压器	100	71.26	18.74	18.74	未列入负面清单			-5.46%
5553	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线坤头六队支线9号变压器	30	23.34	20.00	20.00	未列入负面清单			5.63%
5554	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线坤头支线92号变压器	50	0.64	44.68	44.68	未列入负面清单			-5.57%
5555	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线东新东线14号变压器	50	4.45	42.78	42.78	未列入负面清单			-60.80%
5556	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线助力分歧78号变压器	200	1.09	177.82	177.82	未列入负面清单			-71.98%
5557	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线主干187号变压器	200	50.55	78.90	78.90	未列入负面清单			-5.32%
5558	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线主干206号变压器	200	101.96	-23.92	-23.92	未列入负面清单			-6.27%
5559	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线主干82号变压器	50	56.23	16.89	16.89	未列入负面清单			8.54%
5560	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线乌兰木头支线42号变压器	100	28.97	61.03	61.03	未列入负面清单			5.49%
5561	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线助力八队6号变压器	315	4.32	269.89	269.89	未列入负面清单			-7.51%
5562	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线汤头三家子养鸡场16号变压器	200	63.9	52.20	52.20	未列入负面清单			-7.04%
5563	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线北支线32号变压器	400	68.61	85.56	85.56	未列入负面清单			-20.36%
5564	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线河西支线4号变压器	80	73.96	12.83	12.83	未列入负面清单			4.97%
5565	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线李家沟21号变压器	200	82.55	14.90	14.90	未列入负面清单			44.20%
5566	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线于家沟28号变压器	50	75.64	7.18	7.18	未列入负面清单			10.81%
5567	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线三家子3号变压器	80	62.18	22.26	22.26	未列入负面清单			-27.35%
5568	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线关山沟分歧10号变压器	200	0.83	178.34	178.34	未列入负面清单			-64.84%
5569	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线畜牧场分支线4号变压器	80	28.19	49.45	49.45	未列入负面清单			8.35%
5570	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线清河三家子分支20号变压器	100	51.51	0.00	0.00	未列入负面清单			3.31%
5571	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线北支线48号变压器	200	84.02	11.96	11.96	未列入负面清单			-8.97%
5572	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线汤头南分支1号变压器	400	66.69	93.24	93.24	未列入负面清单			-21.80%
5573	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线毛岭沟分歧15号变压器	50	131.46	0.00	0.00	未列入负面清单			-27.88%
5574	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线大金沟三队支线3号变压器	30	50.67	11.80	11.80	未列入负面清单			1.34%
5575	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线石场东支线9号变压器	200	17.2	145.60	145.60	未列入负面清单			5.14%
5576	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线汤头暖棚线2号变压器	30	14.01	22.80	22.80	未列入负面清单			-23.15%
5577	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线上哈巴气分歧28号变压器	50	43.8	23.10	23.10	未列入负面清单			-2.80%

5578	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线欧力庙8号变压器	50	67.2	11.40	11.40	未列入负面清单			-12.31%
5579	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线荣华支线5号变压器	100	14.6	75.40	75.40	未列入负面清单			-6.40%
5580	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线主干104号变压器	50	90.65	-0.33	-0.33	未列入负面清单			-5.86%
5581	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线七家子清河机井分支线6号变压器	200	48.37	83.26	83.26	未列入负面清单			7.41%
5582	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线大金沟六队支线17号变压器	100	0.92	89.08	89.08	未列入负面清单			-74.69%
5583	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线那木一分线15号变压器	200	64.77	50.46	50.46	未列入负面清单			-8.74%
5584	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线会德支线11号变压器	400	18.89	284.44	284.44	未列入负面清单			-12.40%
5585	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线六家子分台支线8号变压器55	400	28.17	247.32	247.32	未列入负面清单			-31.91%
5586	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线小固本专线17号变压器	200	43.2	93.60	93.60	未列入负面清单			-0.04%
5587	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线南外线23号变压器	250	4.86	212.85	212.85	未列入负面清单			-54.92%
5588	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线乡直分歧16号变压器	400	58.43	126.28	126.28	未列入负面清单			-16.82%
5589	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线王石厂线4号变压器	400	1.16	355.36	355.36	未列入负面清单			-73.46%
5590	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线辛丑西支线2号变压器	100	71.57	18.43	18.43	未列入负面清单			-5.50%
5591	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线南外线18号变压器	200	107.3	-34.60	-34.60	未列入负面清单			-7.39%
5592	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线辛丑五东线8号变压器	100	0.04	89.96	89.96	未列入负面清单			-92.72%
5593	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线西二道河子西支线6号变压器	400	19.13	0.00	0.00	未列入负面清单			3.41%
5594	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线巴勿支线78号变压器	50	8.91	40.55	40.55	未列入负面清单			6.89%
5595	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线孟家一队支线15号变压器	100	23.72	66.28	66.28	未列入负面清单			-0.18%
5596	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线杜马支线40号变压器	315	50.15	0.00	0.00	未列入负面清单			-0.30%
5597	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线东二道河子分支线3号变压器	400	29.13	243.48	243.48	未列入负面清单			17.19%
5598	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线下扎兰线10号变压器	200	46.14	0.00	0.00	未列入负面清单			7.32%
5599	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线双岭大棚支线18号变压器	50	38	26.00	26.00	未列入负面清单			7.47%
5600	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线肖家荒支线12号变压器	200	35.6	108.80	108.80	未列入负面清单			16.32%
5601	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线会德分台支线4号变压器	100	91.43	-1.43	-1.43	未列入负面清单			-39.95%
5602	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线水泉分支线31号变压器	100	50.79	39.21	39.21	未列入负面清单			23.71%
5603	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线二道河子二队分支线11号变压器	200	1.03	177.94	177.94	未列入负面清单			-8.48%
5604	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线苏问支线26号变压器	100	33.42	0.00	0.00	未列入负面清单			14.10%
5605	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10kV玉京线80号变压器	315	2.42	275.88	275.88	未列入负面清单			-7.64%
5606	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线吴河分支线6号变压器	100	0.89	89.11	89.11	未列入负面清单			71.13%
5607	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线仗房干线10号变压器	100	47.69	42.31	42.31	未列入负面清单			-10.64%
5608	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线敖哈达支线55号变压器	400	69.54	81.84	81.84	未列入负面清单			3.63%

5609	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线大皂力分支2号变压器	200	33.93	112.14	112.14	未列入负面清单			30.77%
5610	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线东方驾校支线1号变压器	100	1.39	88.61	88.61	未列入负面清单			41.38%
5611	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线主干178号变压器	100	75.3	14.70	14.70	未列入负面清单			-5.31%
5612	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线双庙支线18号变压器	50	65.61	12.20	12.20	未列入负面清单			7.46%
5613	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线主干159号变压器	200	1.04	0.00	0.00	未列入负面清单			1.26%
5614	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线新豆屯分支3号变压器	50	28.85	30.58	30.58	未列入负面清单			41.53%
5615	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线宝德一队支1号变压器	200	10.59	158.82	158.82	未列入负面清单			49.78%
5616	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线宝德三支支2号变压器	200	29.66	120.68	120.68	未列入负面清单			35.80%
5617	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线下坤西支线7号变压器	100	96.78	-6.78	-6.78	未列入负面清单			-9.78%
5618	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线前衙门西台新分支11号变压器	200	11.49	157.02	157.02	未列入负面清单			-19.94%
5619	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线葡萄园支线3号变压器	100	7.04	82.96	82.96	未列入负面清单			36.92%
5620	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线宝德村支4号变压器	160	64.34	41.06	41.06	未列入负面清单			9.26%
5621	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线蒙中支线7号变压器	200	47.1	85.80	85.80	未列入负面清单			4.57%
5622	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线东关支线10右5右1号变压器	50	28.92	0.00	0.00	未列入负面清单			10.38%
5623	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线前火石分支4号变压器	400	19.33	282.68	282.68	未列入负面清单			-8.41%
5624	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线北支线16号变压器	50	0.27	44.87	44.87	未列入负面清单			-0.52%
5625	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干172号变压器	200	16.74	146.52	146.52	未列入负面清单			-3.29%
5626	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线水文支线80号变压器	200	81.71	16.58	16.58	未列入负面清单			3.15%
5627	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线关山山门分支8号变压器	100	0	90.00	90.00	未列入负面清单			-0.36%
5628	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线助力分歧52号变压器	200	22.8	134.40	134.40	未列入负面清单			-6.38%
5629	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线兴隆山暖棚分支3号变压器	200	8.36	163.28	163.28	未列入负面清单			29.09%
5630	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线郭明分支65号变压器	200	20.33	139.34	139.34	未列入负面清单			-4.33%
5631	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线那四三队分支6号变压器	200	0.87	178.26	178.26	未列入负面清单			65.08%
5632	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线固本西街支线5号变压器	315	42.43	149.85	149.85	未列入负面清单			-20.02%
5633	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线那四一队麦田分支5号变压器	200	21.68	136.64	136.64	未列入负面清单			-10.25%
5634	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线平安地六队支线7号变压器	100	77.85	0.00	0.00	未列入负面清单			0.08%
5635	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线干散支线85号变压器	200	73.49	33.02	33.02	未列入负面清单			15.93%
5636	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线干散支线45号变压器	200	20.57	138.86	138.86	未列入负面清单			-9.59%
5637	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线那四五队分支4号变压器	200	19.85	140.30	140.30	未列入负面清单			-14.65%
5638	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线干沟五队分线19号变压器	100	3.31	86.69	86.69	未列入负面清单			67.34%
5639	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线固本农具厂支线1号变压器	100	61.55	28.45	28.45	未列入负面清单			-42.06%

5640	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线大兴二队分支线3号变压器	200	65.12	49.76	49.76	未列入负面清单			26.89%
5641	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线西湖节分支线10号变压器	50	23.05	0.00	0.00	未列入负面清单			-0.39%
5642	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线八楼子分歧73号变压器	100	4.38	85.62	85.62	未列入负面清单			71.27%
5643	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线小少冷支线5号变压器	100	29.29	60.71	60.71	未列入负面清单			34.99%
5644	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线干敖河东分支线8号变压器	200	73.42	33.16	33.16	未列入负面清单			15.30%
5645	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线勿兰支线7号变压器	80	64.09	20.73	20.73	未列入负面清单			-1.62%
5646	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线新华支线65号变压器	200	0.58	178.84	178.84	未列入负面清单			1.49%
5647	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线那四一队分支线4号变压器	200	19.64	140.72	140.72	未列入负面清单			-5.41%
5648	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线平安地五队支线3号变压器	100	77.3	12.70	12.70	未列入负面清单			-25.08%
5649	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线高速收费站支线2号变压器	160	0.35	143.44	143.44	未列入负面清单			75.98%
5650	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线主干29付1号变压器	200	23.45	133.10	133.10	未列入负面清单			-24.03%
5651	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线8749太子线供电所支6号变压器	200	61.3	57.40	57.40	未列入负面清单			-2.33%
5652	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线河东分台分支15号变压器	200	92.79	-5.58	-5.58	未列入负面清单			-28.77%
5653	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线干敖西小山分支线8号变压器	200	96.59	-13.18	-13.18	未列入负面清单			-11.62%
5654	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线四家子支线37号变压器	400	71.93	72.28	72.28	未列入负面清单			-19.80%
5655	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线满友分支线15号变压器	315	47.5	133.88	133.88	未列入负面清单			6.34%
5656	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线王家支线16号变压器	400	26.43	254.28	254.28	未列入负面清单			-4.50%
5657	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线农场分歧67号变压器	200	83.2	13.60	13.60	未列入负面清单			-2.05%
5658	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线太子线大道分歧1号变压器	200	48.36	83.28	83.28	未列入负面清单			13.45%
5659	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线上水泉支线4号变压器	100	78.26	11.74	11.74	未列入负面清单			11.76%
5660	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线扣卜三分9号变压器	200	67.52	44.96	44.96	未列入负面清单			-9.54%
5661	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线节水方塘支线2号变压器	100	25.01	64.99	64.99	未列入负面清单			-69.45%
5662	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线高家店五分2号变压器	200	82.98	14.04	14.04	未列入负面清单			-6.27%
5663	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线苏家窝卜分9号变压器	50	62.42	13.79	13.79	未列入负面清单			10.88%
5664	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线8749太子线供电所支2号变压器	200	31.17	117.66	117.66	未列入负面清单			16.42%
5665	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线上石土村分线5号变压器	100	61.92	28.08	28.08	未列入负面清单			27.50%
5666	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线查海四五队分台分线14号变压器	200	31.91	116.18	116.18	未列入负面清单			25.10%
5667	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线查海二六队线32号变压器	200	31.09	117.82	117.82	未列入负面清单			-13.61%
5668	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线查海一队线9号变压器	400	23.96	264.16	264.16	未列入负面清单			-14.22%
5669	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线套尺支线7号变压器	200	6.95	166.10	166.10	未列入负面清单			61.60%
5670	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线火车站北分支3号变压器	100	109.3	-19.30	-19.30	2025.01	是	2025.6	6.12%

5671	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线石场四队分支线49号变压器	200	0.36	179.28	179.28	未列入负面清单			72.55%
5672	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线主干157号变压器	100	19.53	70.47	70.47	未列入负面清单			14.61%
5673	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线宋家沟支线43号变压器	200	38.15	103.70	103.70	未列入负面清单			-2.17%
5674	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线张家支线26号变压器	100	11.34	78.66	78.66	未列入负面清单			43.09%
5675	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线满友分支线30号变压器	100	71.2	18.80	18.80	未列入负面清单			-1.16%
5676	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线查海一队线25号变压器	200	93.7	-7.40	-7.40	未列入负面清单			-5.02%
5677	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线东大巴分支线27号变压器	200	26.48	127.04	127.04	未列入负面清单			-3.79%
5678	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线三家子分支线3号变压器	100	40	50.00	50.00	未列入负面清单			-9.65%
5679	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线联合厂支线2号变压器	200	70.69	38.62	38.62	未列入负面清单			15.29%
5680	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线东苍土村支线4号变压器	315	33.1	179.24	179.24	未列入负面清单			-8.09%
5681	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线朝分支线13号变压器	400	20.93	276.28	276.28	未列入负面清单			8.05%
5682	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线西树林分歧4号变压器	200	5.33	169.34	169.34	未列入负面清单			51.19%
5683	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线太平屯分线3号变压器	100	2.92	87.08	87.08	未列入负面清单			73.16%
5684	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线主干108号变压器	200	85.96	8.08	8.08	未列入负面清单			-2.05%
5685	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线大北支线40号变压器	200	14.5	151.00	151.00	未列入负面清单			43.56%
5686	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线朱四分歧线3号变压器	200	74.54	30.92	30.92	未列入负面清单			-12.93%
5687	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线喇嘛四五线4号变压器	160	59.06	49.50	49.50	未列入负面清单			-14.27%
5688	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线主干60号变压器	50	45.56	22.22	22.22	未列入负面清单			-13.25%
5689	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线苗圃分歧9号变压器	250	26.71	158.23	158.23	未列入负面清单			9.34%
5690	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线喇嘛砖厂线3号变压器	400	2.83	348.68	348.68	未列入负面清单			69.54%
5691	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线张家支线32号变压器	200	50.69	78.62	78.62	未列入负面清单			-9.99%
5692	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线高林台1#分支线1号变压器	200	56.92	66.16	66.16	未列入负面清单			-9.79%
5693	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线西沟二队支线1号变压器	100	51.26	38.74	38.74	未列入负面清单			-22.70%
5694	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线满友分支线20号变压器	400	0.42	358.32	358.32	未列入负面清单			9.27%
5695	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线小河子支线2号变压器	200	47.88	84.24	84.24	未列入负面清单			-3.32%
5696	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线西苍土村台支线1号变压器	200	27.04	125.92	125.92	未列入负面清单			26.09%
5697	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线皂力分歧41号变压器	200	31.15	117.70	117.70	未列入负面清单			29.93%
5698	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线主干92付1号变压器	100	6.39	0.00	0.00	未列入负面清单			18.79%
5699	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线他本五队分歧3号变压器	400	62.39	110.44	110.44	未列入负面清单			24.14%
5700	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线飞雪木业1#分支线1号变压器	400	79.03	43.88	43.88	未列入负面清单			-48.18%
5701	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线东扣莫道班线15号变压器	200	36.95	106.10	106.10	未列入负面清单			44.03%

5702	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线东扣莫养牛支线3号变压器	50	122.45	-16.23	-16.23	未列入负面清单			-0.19%
5703	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线柳条沟分歧48号变压器	50	51.87	19.07	19.07	未列入负面清单			-5.11%
5704	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线冷家线64号变压器	100	62.7	27.30	27.30	未列入负面清单			22.82%
5705	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线供销社分歧14号变压器	400	44.49	182.04	182.04	未列入负面清单			-1.78%
5706	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线井桶沟线分支3号变压器	200	23.57	132.86	132.86	未列入负面清单			37.06%
5707	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线二道沟支线10号变压器	100	80.73	9.27	9.27	未列入负面清单			-2.86%
5708	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线柳条沟分歧5号变压器	100	26.6	63.40	63.40	未列入负面清单			0.00%
5709	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线上好力皋支线69号变压器	30	57.54	9.74	9.74	未列入负面清单			15.35%
5710	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线小五家子分歧145号变压器	30	77.7	3.69	3.69	未列入负面清单			-1.84%
5711	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线小五家子分歧35号变压器	100	107.67	-17.67	-17.67	未列入负面清单			-5.07%
5712	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线王大营子东台线支2号变压器	50	91.92	-0.96	-0.96	未列入负面清单			-8.61%
5713	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线小五家子分歧107号变压器	100	46.34	43.66	43.66	未列入负面清单			12.38%
5714	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线袁振国分支9号变压器	5	213.49	-6.17	-6.17	未列入负面清单			-18.90%
5715	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线主干122号变压器	200	26.98	126.04	126.04	未列入负面清单			11.39%
5716	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	刨花线347	10kV347刨花线10右3左6号变压器	315	12.66	243.62	243.62	未列入负面清单			-8.54%
5717	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线主干136号变压器	100	103.66	-13.66	-13.66	未列入负面清单			-0.46%
5718	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	刨花线347	10kV347刨花线磷肥分线11右4号变压器	200	51.75	76.50	76.50	未列入负面清单			0.29%
5719	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	刨花线347	10kV347刨花线10右2号变压器	200	46.13	87.74	87.74	未列入负面清单			-1.84%
5720	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV雷达线老虎沟分台支线26号变压器	50	23.7	0.00	0.00	未列入负面清单			7.25%
5721	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海城线742	10kV742海城线9右8号变压器	50	15.91	37.05	37.05	未列入负面清单			2.51%
5722	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线八0五29号变压器	200	31.05	117.90	117.90	未列入负面清单			-29.25%
5723	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV长南线4右3#变压器	250	30.53	148.68	148.68	未列入负面清单			-1.11%
5724	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV长南线65#变压器	200	17.47	145.06	145.06	未列入负面清单			6.26%
5725	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV长南线40左32#变压器	200	26.21	127.58	127.58	未列入负面清单			-7.66%
5726	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV长南线4右4左7#变压器	200	81.97	16.06	16.06	未列入负面清单			-4.05%
5727	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	刨花线347	10kV347刨花线磷肥分线51右10号变压器	50	25.53	32.24	32.24	未列入负面清单			-9.35%
5728	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线水户分线30右1号变压器	100	63.04	26.96	26.96	未列入负面清单			4.00%
5729	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	北沟台	50	28.61	30.70	30.70	未列入负面清单			-33.99%
5730	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线农场三队分支线3号变压器	100	66.61	23.39	23.39	未列入负面清单			15.31%
5731	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线塔屯支线25号变压器	30	78.69	3.39	3.39	未列入负面清单			-7.56%
5732	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线72号变压器	315	7.86	258.74	258.74	未列入负面清单			7.37%

5733	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巨力克三家子支线7号变压器	400	42.75	189.00	189.00	未列入负面清单			6.93%
5734	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯分歧72号变压器	400	50.15	0.00	0.00	未列入负面清单			-2.31%
5735	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线宋赵线67号变压器	400	0.38	358.48	358.48	未列入负面清单			23.86%
5736	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线二苏线59号变压器	400	1.83	352.68	352.68	未列入负面清单			-66.18%
5737	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线助力五3号变压器	200	45.25	89.50	89.50	未列入负面清单			-1.91%
5738	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线养殖厂线1号变压器	200	31.26	117.48	117.48	未列入负面清单			5.20%
5739	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线丁家沟支线2#支线2号变压器	200	45.69	88.62	88.62	未列入负面清单			-4.26%
5740	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线汤头三家子分歧33号变压器	200	55.69	68.62	68.62	未列入负面清单			-2.98%
5741	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线革命一队分支线16号变压器	100	68.77	21.23	21.23	未列入负面清单			-2.98%
5742	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线辉同分支线32号变压器	100	82.37	0.00	0.00	未列入负面清单			10.92%
5743	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线新窝卜分台支线2号变压器	100	0.66	89.34	89.34	未列入负面清单			2.05%
5744	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线26右22号变压器	200	7.18	0.00	0.00	未列入负面清单			-5.51%
5745	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线小新丘节水东线分支7号变压器	80	0.56	71.55	71.55	未列入负面清单			-8.62%
5746	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线后朝阳一队台分支12号变压器	50	1.05	44.48	44.48	未列入负面清单			-48.15%
5747	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线新立屯支线2号变压器	400	109.9	-79.60	-79.60	未列入负面清单			-8.87%
5748	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线西水源线53左5号变压器	315	26.41	200.31	200.31	未列入负面清单			-10.88%
5749	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线道东线6号变压器	200	28.96	122.08	122.08	未列入负面清单			-33.00%
5750	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线八家子二队分歧6号变压器	100	15.54	74.46	74.46	未列入负面清单			-41.85%
5751	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10kVFD52阜干线阜干线62左分14号变压器	315	54.57	111.60	111.60	未列入负面清单			-16.23%
5752	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10kVYL62玉京线77右分1号变压器	315	39.06	160.46	160.46	未列入负面清单			0.97%
5753	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线仗房干线33号变压器	400	20.83	276.68	276.68	未列入负面清单			-15.81%
5754	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线仗房移民线22号变压器	30	41.75	0.00	0.00	未列入负面清单			-2.21%
5755	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线主干212号变压器	30	35.14	16.46	16.46	未列入负面清单			-10.94%
5756	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线张坤东支线4号变压器	30	128.31	-11.49	-11.49	未列入负面清单			-32.32%
5757	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线仗房干线16号变压器	160	27.54	99.94	99.94	未列入负面清单			-27.16%
5758	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线哈尔滨节水分支线二分支线15号变压器	160	0	144.00	144.00	未列入负面清单			-10.00%
5759	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线主干50号变压器	400	38.51	205.96	205.96	未列入负面清单			-10.30%
5760	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线野马南台支9号变压器	315	41.58	152.52	152.52	未列入负面清单			1.20%
5761	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线野马村分2号变压器	315	31.46	184.40	184.40	未列入负面清单			6.64%
5762	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线野马东台支3号变压器	160	63.87	41.81	41.81	未列入负面清单			-2.89%
5763	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线东苍土村支线3号变压器	160	35.92	86.53	86.53	未列入负面清单			-17.10%

5764	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	泡北线主干123+1号变压器	100	47.18	42.82	42.82	未列入负面清单			-7.33%
5765	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10kVYL62玉京线75左分1号变压器	315	25.68	202.61	202.61	未列入负面清单			0.75%
5766	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10kVYL62玉京线62左分3右分2号变压器	315	7.01	261.42	261.42	未列入负面清单			-20.81%
5767	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线园韩支线83号变压器	200	86.56	6.88	6.88	未列入负面清单			1.39%
5768	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线朗家支线5号变压器	400	93.28	-13.12	-13.12	未列入负面清单			0.85%
5769	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线哈拉河稍暖棚支线2号(哈拉河稍暖棚台)变压器	80	54.9	28.08	28.08	未列入负面清单			7.92%
5770	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线哈拉河稍支线3号变压器	200	87.46	5.08	5.08	未列入负面清单			8.49%
5771	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线主干1付1号变压器	200	45.64	88.72	88.72	未列入负面清单			-5.81%
5772	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线那木土西分台支线2号变压器	200	1.31	177.38	177.38	未列入负面清单			-3.15%
5773	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线小十家子分台线5号变压器	400	4.63	341.48	341.48	未列入负面清单			-67.16%
5774	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线北甸子分台支线5号变压器	200	44.1	91.80	91.80	未列入负面清单			-22.23%
5775	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线那木土支线35号变压器	160	71.38	29.79	29.79	未列入负面清单			7.46%
5776	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线玛瑙城支线9号变压器742	315	109.21	-60.51	-60.51	未列入负面清单			-16.19%
5777	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线前八家子分线24号变压器	100	84.41	5.59	5.59	未列入负面清单			-12.93%
5778	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线林场线5号变压器	200	93.64	-7.28	-7.28	未列入负面清单			-18.38%
5779	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线小土城子支线12号变压器	50	55.78	17.11	17.11	未列入负面清单			-12.32%
5780	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线四家子支线42号变压器	50	35.29	27.36	27.36	未列入负面清单			-1.23%
5781	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线平福支线121号变压器	200	25.48	0.00	0.00	未列入负面清单			8.81%
5782	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线八家子分岐76号变压器	200	43.09	93.82	93.82	未列入负面清单			4.89%
5783	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线白音他拉二队分支线2号变压器	200	0.45	179.10	179.10	未列入负面清单			-71.84%
5784	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线腰胡节支线20号变压器	200	4.78	170.44	170.44	未列入负面清单			-39.40%
5785	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线上艾力克下线13号变压器	100	64.76	25.24	25.24	未列入负面清单			-16.38%
5786	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线车新二八采集分支3号变压器	200	16.87	146.26	146.26	未列入负面清单			12.21%
5787	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线二门七队分歧85号变压器	50	1.32	44.34	44.34	未列入负面清单			-67.56%
5788	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线太碎石线2号变压器	160	5.99	134.42	134.42	未列入负面清单			-49.65%
5789	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线道大棚线4号变压器	30	49.03	12.29	12.29	未列入负面清单			15.28%
5790	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线上艾力克下分支线10号变压器	50	11.15	39.43	39.43	未列入负面清单			3.95%
5791	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线四家子西分支线4号变压器	50	71.39	9.31	9.31	未列入负面清单			-14.38%
5792	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海城线742	10kV742海城线75左16右8左分2号变压器	250	37	132.50	132.50	未列入负面清单			0.62%
5793	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV扎北线冷汤分台支线6号变压器	100	2.03	87.97	87.97	未列入负面清单			-9.82%
5794	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线扎石线60号变压器	200	22.18	135.64	135.64	未列入负面清单			1.63%

5795	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线太革线90号变压器	400	29.92	240.32	240.32	未列入负面清单			-30.01%
5796	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV乌七线7041七家子二队南支线6号变压器	50	67.05	11.48	11.48	未列入负面清单			8.95%
5797	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线艾琳皋分支线3号变压器	200	2.74	174.52	174.52	未列入负面清单			-68.66%
5798	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	麦军线40#变压器	100	4.26	85.74	85.74	未列入负面清单			-3.60%
5799	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线徐光路分支1号变压器	100	0.31	89.69	89.69	未列入负面清单			-8.88%
5800	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线助力村支线9号变压器	200	50.1	79.80	79.80	未列入负面清单			-16.54%
5801	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线前八家子分线17号变压器	100	53.53	36.47	36.47	未列入负面清单			-24.14%
5802	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线助力分歧56号变压器	315	36.72	167.83	167.83	未列入负面清单			-5.48%
5803	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线宋赵线56号变压器	100	1.07	88.93	88.93	未列入负面清单			7.75%
5804	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线申五分线3号变压器	200	14.98	150.04	150.04	未列入负面清单			-43.64%
5805	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线水浇地支线3号变压器	200	25.13	129.74	129.74	未列入负面清单			-0.05%
5806	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线李志新支线15+1号变压器	30	41.58	14.53	14.53	未列入负面清单			8.38%
5807	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线下北沟支线1号变压器	100	91.59	-1.59	-1.59	未列入负面清单			-17.87%
5808	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线大南沟支线72号变压器	100	55.23	34.77	34.77	未列入负面清单			-9.20%
5809	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线沙扎兰七队分台支线2号变压器	100	1	89.00	89.00	未列入负面清单			1.97%
5810	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线铁炉沟支线38号变压器	200	10.92	158.16	158.16	未列入负面清单			13.04%
5811	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线主干26号变压器	400	94.21	-16.84	-16.84	未列入负面清单			-9.16%
5812	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线靳家店台支线25号变压器	100	112.2	0.00	0.00	未列入负面清单			-6.63%
5813	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线生木冷棚二分支线1号变压器	200	5.47	169.06	169.06	未列入负面清单			1.44%
5814	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kV5141平塔线东大巴暖棚分支线8号变压器	50	1.27	44.37	44.37	未列入负面清单			5.34%
5815	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线干敖北小山分支线3号变压器	50	2.04	43.98	43.98	未列入负面清单			-68.42%
5816	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	水王线942	水王线117#变台	100	0.61	0.00	0.00	未列入负面清单			5.73%
5817	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线双车子分八月府四队分台支线2号变压器	100	2.54	87.46	87.46	未列入负面清单			5.78%
5818	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线车新北支线17号变压器	100	24.25	65.75	65.75	未列入负面清单			-43.68%
5819	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线包哈线53号变压器	200	41.58	96.84	96.84	未列入负面清单			-6.20%
5820	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线哈拉一队线2号变压器	200	21.51	136.98	136.98	未列入负面清单			-0.91%
5821	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线主干237号变压器	200	64.21	51.58	51.58	未列入负面清单			1.61%
5822	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线黑山阜支线10号变压器	100	90.57	-0.57	-0.57	未列入负面清单			-18.49%
5823	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线集中三队分台分1号变压器	200	22.87	134.26	134.26	未列入负面清单			-7.17%
5824	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线西梁支线2号变压器	200	74.23	31.54	31.54	未列入负面清单			-12.68%
5825	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线线户部分线32号变压器	200	13.16	153.68	153.68	未列入负面清单			5.03%

5826	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线顺发号二队支线9号变压器	200	23.6	132.80	132.80	未列入负面清单			0.20%
5827	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线顺发三队支线2号变压器	400	118.09	-112.36	-112.36	2025.01	是	2025.6	12.65%
5828	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线元胜永分歧46号变压器	50	63.72	13.14	13.14	未列入负面清单			10.47%
5829	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线哈拉三队线2号变压器	400	16.92	292.32	292.32	未列入负面清单			44.10%
5830	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线上机房分歧13号变压器	30	67.1	0.00	0.00	未列入负面清单			5.31%
5831	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线东关支19号变压器	315	19.83	221.04	221.04	未列入负面清单			1.47%
5832	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV341东干线东外分线7右1号变压器	200	85.66	0.00	0.00	未列入负面清单			-0.13%
5833	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线徐园春小区线2号变压器	200	30.63	0.00	0.00	未列入负面清单			6.22%
5834	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线哈喇户稍分歧1号变压器	200	60.98	58.04	58.04	未列入负面清单			10.22%
5835	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线马仗房分支线19号变压器	200	30.68	118.64	118.64	未列入负面清单			36.17%
5836	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV3547福西线十家子水浇田线5号杆延阳蔬菜种植专业合作社1号变压器	200	44	92.00	92.00	未列入负面清单			5.28%
5837	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线十家子村3号方田暖棚支线2号变压器	100	0.04	89.96	89.96	未列入负面清单			-0.35%
5838	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线甄家四队分支线7号变压器	100	39.69	50.31	50.31	未列入负面清单			14.94%
5839	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJ246	10kV5245十北线主干26号变压器	200	65.14	49.72	49.72	未列入负面清单			-11.16%
5840	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线牯牛北分线3号变压器	400	74.91	60.36	60.36	未列入负面清单			-3.60%
5841	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线同顺兴分支线10号变压器	100	45.69	44.31	44.31	未列入负面清单			1.44%
5842	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线八月府三队分支线4号变压器	400	15.5	298.00	298.00	未列入负面清单			1.28%
5843	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线新邱暖棚2台支线7号变压器	100	0.76	89.24	89.24	未列入负面清单			10.50%
5844	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线艾木歹分歧67号变压器	400	23.03	267.88	267.88	未列入负面清单			24.61%
5845	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV大招线艾木歹一九队东分台支线1号变压器	200	1.02	177.96	177.96	未列入负面清单			1.68%
5846	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线腰言线5号变压器	200	32.27	115.46	115.46	未列入负面清单			1.05%
5847	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线毛家沟分支线4号变压器	80	59.34	24.53	24.53	未列入负面清单			16.94%
5848	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线关山沟分歧41号变压器	100	57.43	32.57	32.57	未列入负面清单			0.83%
5849	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线下苇子沟分支线4号变压器	200	60.91	58.18	58.18	未列入负面清单			7.66%
5850	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线地宫村分歧4号变压器	200	20.89	138.22	138.22	未列入负面清单			49.29%
5851	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线哈达村高标准农田2台区1号变压器	30	1.03	26.69	26.69	未列入负面清单			0.32%
5852	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线上招村高压延伸分支线3号变压器	200	63.11	53.78	53.78	未列入负面清单			8.63%
5853	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线韩家窑铺分歧24号变压器	100	2.14	87.86	87.86	未列入负面清单			71.01%
5854	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线拉各拉分歧71号变压器	100	10.15	79.85	79.85	未列入负面清单			49.74%
5855	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线艾木歹分歧4号变压器	400	32.76	228.96	228.96	未列入负面清单			-8.62%
5856	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土机井5台分支线3号变压器	100	0	90.00	90.00	未列入负面清单			100.00%

5857	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线下铺分线43号变压器	100	49.65	40.35	40.35	未列入负面清单		4.53%
5858	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线五家子分支线5号变压器	200	52.2	75.60	75.60	未列入负面清单		0.90%
5859	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线郭屯二队暖棚分支线9号变压器	30	0.35	26.90	26.90	未列入负面清单		75.12%
5860	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线主干77号变压器	200	12.55	154.90	154.90	未列入负面清单		40.16%
5861	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线白成子五队分支线2号变压器	200	47.16	85.68	85.68	未列入负面清单		-14.61%
5862	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线七家子分歧3号变压器	100	68.06	21.94	21.94	未列入负面清单		-26.10%
5863	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线艾木歹后街支线1号变压器	100	17.24	72.76	72.76	未列入负面清单		21.46%
5864	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线杨兽医沟分歧36号变压器	400	24.87	260.52	260.52	未列入负面清单		-1.59%
5865	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线主干62号变压器	50	19.09	35.46	35.46	未列入负面清单		48.50%
5866	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线皂力河西分歧21号变压器	400	9.69	321.24	321.24	未列入负面清单		-7.04%
5867	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线西辉同北台分支线5号变压器	100	59.03	30.97	30.97	未列入负面清单		17.51%
5868	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线大板分歧99号变压器	200	11.13	157.74	157.74	未列入负面清单		40.48%
5869	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线冷家西台分支线3号变压器	30	52.06	11.38	11.38	未列入负面清单		25.05%
5870	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线奈木歹支线2号变压器	400	13.09	307.64	307.64	未列入负面清单		47.69%
5871	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线下招分歧32+1号变压器	200	68.84	42.32	42.32	未列入负面清单		11.88%
5872	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线皮家杖子分12号变压器	200	27.23	125.54	125.54	未列入负面清单		-17.98%
5873	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线周家沟分支线6号变压器	400	62.42	110.32	110.32	未列入负面清单		7.15%
5874	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV大招线拉格拉村示范带2台支线4号变压器	200	0.01	179.98	179.98	未列入负面清单		3.18%
5875	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线贾家沟分台支线8号变压器	50	1.3	44.35	44.35	未列入负面清单		-0.07%
5876	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线上等东台线3号变压器	200	68.76	42.48	42.48	未列入负面清单		-12.52%
5877	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线主干123号变压器	200	41.76	96.48	96.48	未列入负面清单		29.72%
5878	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线朱连科分支线8号变压器	400	70.56	77.76	77.76	未列入负面清单		-15.96%
5879	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线翻身八队玉苗基地分支线3号变压器	50	17.97	36.02	36.02	未列入负面清单		33.87%
5880	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV五卧线东窝铺分台支线2号变压器	200	0.13	179.74	179.74	未列入负面清单		-7.32%
5881	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线新立屯五队线13号变压器	200	44.39	91.22	91.22	未列入负面清单		-23.51%
5882	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线雷达支干线58号变压器	200	46.02	87.96	87.96	未列入负面清单		35.37%
5883	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线主干56号变压器	200	79.97	20.06	20.06	未列入负面清单		-11.06%
5884	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线杨雨江支线11#支线11号变压器	5	3.04	4.35	4.35	未列入负面清单		53.29%
5885	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV长南线4右13#变压器	400	39.86	200.56	200.56	未列入负面清单		5.21%
5886	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线主干43号变压器	315	40.57	155.70	155.70	未列入负面清单		-16.54%
5887	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线招二队分支线1号变压器	400	1.92	352.32	352.32	未列入负面清单		-6.93%

5888	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线下窝铺北分歧10+1号变压器	50	1.23	44.39	44.39	未列入负面清单			0.44%
5889	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线孟家街里支线3号变压器	160	47.49	68.02	68.02	未列入负面清单			-0.30%
5890	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线杨家节水3分9号杆左分支2号变压器	100	51.25	38.75	38.75	未列入负面清单			-67.43%
5891	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线岳家支线4号变压器	100	36.36	53.64	53.64	未列入负面清单			20.53%
5892	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线沙力士分歧23号变压器	200	23.97	132.06	132.06	未列入负面清单			-4.99%
5893	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线国华林场分支线11号变压器	400	20.29	278.84	278.84	未列入负面清单			11.71%
5894	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线下扎兰支线56号变压器	30	31.72	17.48	17.48	未列入负面清单			7.18%
5895	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线他本改大棚分支7号变压器	160	0.64	142.98	142.98	未列入负面清单			5.89%
5896	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线扎栏分歧线40号变压器	100	48.61	41.39	41.39	未列入负面清单			-10.02%
5897	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉一组分支线1号变压器	20	80.88	1.82	1.82	未列入负面清单			-0.95%
5898	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线下扎兰支线45号变压器	400	41.06	195.76	195.76	未列入负面清单			29.57%
5899	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉分歧线26号变压器	200	42.34	95.32	95.32	未列入负面清单			25.85%
5900	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线镇直支线14号变压器	160	56.28	53.95	53.95	未列入负面清单			-19.12%
5901	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	新民八队支线3#变台	100	113.55	-23.55	-23.55	未列入负面清单			-13.68%
5902	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线西卜三队分支线4号变压器	100	79.57	10.43	10.43	未列入负面清单			14.00%
5903	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线五家子一队分支线22号变压器	100	44.65	45.35	45.35	未列入负面清单			3.76%
5904	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV长南线19左1#变压器	200	0.47	179.06	179.06	未列入负面清单			-7.58%
5905	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线后代分支线4号变压器	100	77.27	12.73	12.73	未列入负面清单			8.46%
5906	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV紫七线嘉合养殖支线37号变压器	50	0.49	44.76	44.76	未列入负面清单			-39.71%
5907	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV047土城线拉拉屯分歧58号变压器	100	34.13	55.87	55.87	未列入负面清单			1.53%
5908	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV047土城线拉拉屯分歧9号变压器	315	18.94	223.84	223.84	未列入负面清单			24.18%
5909	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线喇嘛一队线3号变压器	100	30.02	59.98	59.98	未列入负面清单			-12.35%
5910	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线主干130号变压器	100	23.9	66.10	66.10	未列入负面清单			32.20%
5911	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线胡家岭支线3号变压器	30	12.94	23.12	23.12	未列入负面清单			45.69%
5912	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线马圈沟支线15号变压器	50	2.14	43.93	43.93	未列入负面清单			66.27%
5913	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干67号变压器	400	75.83	56.68	56.68	未列入负面清单			6.69%
5914	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线沙河子分歧23号变压器	200	32.84	114.32	114.32	未列入负面清单			-1.75%
5915	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线双城子一队分支线15号变压器	80	73.59	13.13	13.13	未列入负面清单			10.00%
5916	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线公关三分支线17号变压器	50	75.69	7.16	7.16	未列入负面清单			-2.06%
5917	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线翻身九队支线27号变压器	400	28.9	244.40	244.40	未列入负面清单			57.76%
5918	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线郭屯新台分支线8号变压器	200	50.28	79.44	79.44	未列入负面清单			-23.85%

5919	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线宝地家园小区1号变压器	315	21.37	216.18	216.18	未列入负面清单			4.30%
5920	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线王石厂线3号变压器	200	103.41	-26.82	-26.82	未列入负面清单			-14.69%
5921	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线小大五台线8号变压器	400	79.54	41.84	41.84	未列入负面清单			2.59%
5922	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	刨花线347	10kV347刨花线磷肥分线16号变压器	200	23.79	132.42	132.42	未列入负面清单			15.15%
5923	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线哈兴分支线45号变压器	200	101.76	-23.52	-23.52	未列入负面清单			-15.07%
5924	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土机井4台分支线6号变压器	50	75.43	7.29	7.29	未列入负面清单			-27.28%
5925	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线农场四队分支线2号变压器	200	11.37	157.26	157.26	未列入负面清单			4.92%
5926	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线农场一队支线2号变压器	160	57.55	51.92	51.92	未列入负面清单			-7.27%
5927	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线甄家洼子支线12号变压器	200	31.01	117.98	117.98	未列入负面清单			-19.48%
5928	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线太平山西线2号变压器	200	32.62	114.76	114.76	未列入负面清单			16.17%
5929	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线套尺支28号变压器	400	1.05	355.80	355.80	未列入负面清单			-9.68%
5930	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线牛家炉分17号变压器	50	66.41	11.80	11.80	未列入负面清单			24.56%
5931	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线前庙分支线0号变压器	160	38	83.20	83.20	未列入负面清单			-30.83%
5932	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线王府东分台支线1号变压器	100	86.51	3.49	3.49	未列入负面清单			14.79%
5933	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线顺山堡新台分支线3号变压器	200	107.29	-34.58	-34.58	未列入负面清单			-11.38%
5934	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线上六分线台2号变压器	200	14.93	150.14	150.14	未列入负面清单			37.74%
5935	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线汪东线3号变压器	200	84.22	11.56	11.56	未列入负面清单			-17.58%
5936	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌水线7042	10kV7042乌水线克五六线22号变压器	50	54.62	17.69	17.69	未列入负面清单			10.40%
5937	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线闫家支线19号变压器	200	53.59	72.82	72.82	未列入负面清单			-0.98%
5938	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线他不郎北线3号变压器	200	43.69	92.62	92.62	未列入负面清单			-4.64%
5939	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV047土城线六和屯分歧12号变压器	200	96.72	-13.44	-13.44	未列入负面清单			-0.82%
5940	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线主干188号变压器	400	61.64	113.44	113.44	未列入负面清单			6.95%
5941	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10kV4744铁矿线代海一队线28号变压器	200	28.21	123.58	123.58	未列入负面清单			3.28%
5942	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV紫化线永发分台分支线1号变压器	50	34.9	27.55	27.55	未列入负面清单			-1.54%
5943	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线小黑石分支线4号变压器	30	72.19	5.34	5.34	未列入负面清单			-7.63%
5944	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线张家营子分1台支线2号变压器	200	0.53	178.94	178.94	未列入负面清单			-4.73%
5945	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线大坝二分队分支线14号变压器	200	49.18	81.64	81.64	未列入负面清单			-6.26%
5946	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV五新线上排六队分台分支线1号变压器	200	0.6	178.80	178.80	未列入负面清单			1.36%
5947	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV乌七线七家子六队东台支线4号变压器	200	0.58	178.84	178.84	未列入负面清单			2.74%
5948	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线烤烟小区分支线14号变压器	160	2.69	139.70	139.70	未列入负面清单			27.97%
5949	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线燕家沟分支线26号变压器	200	108.42	0.00	0.00	未列入负面清单			-0.47%

5950	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线主干36号变压器	200	44.54	90.92	90.92	未列入负面清单			19.00%
5951	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新邱分歧新邱南台分线4号变压器	100	64.91	0.00	0.00	未列入负面清单			-2.20%
5952	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线荣花分歧线119号变压器	50	37.17	26.42	26.42	未列入负面清单			15.32%
5953	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554汤头沟分歧31号变压器	100	38.62	51.38	51.38	未列入负面清单			4.87%
5954	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554下甸子暖南支4号变压器	50	7.33	41.34	41.34	未列入负面清单			6.05%
5955	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线四楞屯分歧2号变压器	100	35.31	54.69	54.69	未列入负面清单			11.88%
5956	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线土白分歧51号变压器	200	38.05	103.90	103.90	未列入负面清单			31.50%
5957	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门二队线11号变压器	80	44.07	36.74	36.74	未列入负面清单			14.77%
5958	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线下乌兰支线2号变压器	200	95.06	-10.12	-10.12	未列入负面清单			-5.57%
5959	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线勿土前街支2号变压器和苏线勿土后街支6号变压器	200	23.35	133.30	133.30	未列入负面清单			37.03%
5960	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线西山屯支线4号变压器	200	47.06	85.88	85.88	未列入负面清单			6.03%
5961	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线苏和村支线7号变压器	200	56.85	66.30	66.30	未列入负面清单			16.74%
5962	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线东荒山友支线4号变压器	30	64.47	7.66	7.66	未列入负面清单			25.80%
5963	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线西苍土村台支线3号变压器	200	1.73	176.54	176.54	未列入负面清单			74.46%
5964	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV大苍线东苍土政府门前支线2号变压器	200	24.43	131.14	131.14	未列入负面清单			-12.47%
5965	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线界力花支线29号变压器	200	89.82	0.36	0.36	未列入负面清单			-1.05%
5966	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线平安地迁移线5付1号变压器	200	32.46	115.08	115.08	未列入负面清单			-6.73%
5967	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福东支线6号变压器	200	75.5	29.00	29.00	未列入负面清单			-12.90%
5968	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线六家子分歧097号变压器	200	18.56	142.88	142.88	未列入负面清单			-5.76%
5969	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线北三家子支线3号变压器	50	16.81	36.60	36.60	未列入负面清单			51.52%
5970	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线白音他拉四队分支线3号变压器	100	56.9	33.10	33.10	未列入负面清单			32.60%
5971	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线水泉分线16号变压器	100	24.69	65.31	65.31	未列入负面清单			-7.19%
5972	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线下勿古土分支线7号变压器	80	14.16	60.67	60.67	未列入负面清单			-10.87%
5973	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线下窑1号海水支线7号变压器	80	1.28	70.98	70.98	未列入负面清单			5.44%
5974	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线沙力士河西13号变压器	100	79.16	10.84	10.84	未列入负面清单			3.98%
5975	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线梅三支线5号变压器	100	47.17	42.83	42.83	未列入负面清单			-3.83%
5976	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线主干80号变压器	100	38.56	51.44	51.44	未列入负面清单			-0.20%
5977	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线牯牛南分线2号变压器	100	52.03	37.97	37.97	未列入负面清单			4.86%
5978	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线双城干线52号变压器	100	28.71	61.29	61.29	未列入负面清单			-1.09%
5979	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线农具厂线1号变压器	160	12.97	123.25	123.25	未列入负面清单			45.26%
5980	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线北支线52号变压器	200	24.72	130.56	130.56	未列入负面清单			-14.29%

5981	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线北支线75号变压器	200	2.65	174.70	174.70	未列入负面清单			72.58%
5982	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线梁南西梁地分支线1号变压器	100	0.63	89.37	89.37	未列入负面清单			-4.12%
5983	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线杜矿分歧7号变压器	100	29.78	60.22	60.22	未列入负面清单			-8.21%
5984	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线主干12号变压器	400	63.03	107.88	107.88	未列入负面清单			-9.98%
5985	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线医院支线1号变压器	100	58.74	31.26	31.26	未列入负面清单			-6.95%
5986	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线小四梁支线3号变压器	400	1.27	354.92	354.92	未列入负面清单			-0.79%
5987	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线西洼分3号变压器	200	39.14	101.72	101.72	未列入负面清单			23.95%
5988	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线马尔侵六队分歧5号变压器	50	82.79	3.61	3.61	未列入负面清单			1.49%
5989	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线新邱支干线63号变压器	200	20.35	139.30	139.30	未列入负面清单			-4.54%
5990	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线河南分歧29号变压器	50	17.18	36.41	36.41	未列入负面清单			-16.34%
5991	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线万德支干线113号变压器	200	21.96	136.08	136.08	未列入负面清单			-7.94%
5992	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线西台子支线6号变压器	100	26.4	63.60	63.60	未列入负面清单			-1.34%
5993	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线郭家沟支线20号变压器	400	72.62	69.52	69.52	未列入负面清单			21.45%
5994	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线海苏沟支线3号变压器	30	44.59	13.62	13.62	未列入负面清单			-33.96%
5995	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线东干支线40号变压器	100	29.07	60.93	60.93	未列入负面清单			32.01%
5996	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线环保支线4号变压器	315	43.46	146.60	146.60	未列入负面清单			0.75%
5997	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线岗岗土支线24号变压器	50	86.29	1.86	1.86	未列入负面清单			-2.62%
5998	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线宫河南林地分24号变压器	80	49.13	32.70	32.70	未列入负面清单			-30.22%
5999	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线两家子五队台支线19号变压器	200	67.84	44.32	44.32	未列入负面清单			3.88%
6000	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线杨窝人稻田分支线1号变压器	80	1.04	71.17	71.17	未列入负面清单			-8.31%
6001	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线杨家2号高标准农田支线1号变压器	50	1.97	44.02	44.02	未列入负面清单			-0.38%
6002	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线水库支线27号变压器	50	0.87	44.57	44.57	未列入负面清单			-7.42%
6003	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线那立闪支线11号变压器	200	60.51	58.98	58.98	未列入负面清单			12.54%
6004	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线那立闪北台支线5号变压器	200	37.01	105.98	105.98	未列入负面清单			-2.52%
6005	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线平安地支线8号变压器	200	2.9	174.20	174.20	未列入负面清单			68.09%
6006	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线平安地支线12号变压器	200	77.54	24.92	24.92	未列入负面清单			5.38%
6007	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线王兴分歧18号变压器	200	26.15	127.70	127.70	未列入负面清单			-13.26%
6008	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线王兴分歧25号变压器	200	29.96	120.08	120.08	未列入负面清单			-6.75%
6009	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线王兴分歧42号变压器	200	35.68	108.64	108.64	未列入负面清单			-13.12%
6010	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线西壕分歧4号变压器	200	22.21	135.58	135.58	未列入负面清单			0.84%
6011	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	莫古土二队支线2#变台	200	42.85	94.30	94.30	未列入负面清单			27.63%

6012	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线马架子分支线9号变压器	50	72.71	8.65	8.65	未列入负面清单			3.19%
6013	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	蒙古屯支线12#变台	50	56.77	16.62	16.62	未列入负面清单			-8.50%
6014	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线西大巴三队支线2#变台分支2号变压器	100	32.17	57.83	57.83	未列入负面清单			21.67%
6015	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线西大巴分歧42号变压器	50	61.14	14.43	14.43	未列入负面清单			7.89%
6016	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线四家村支线6号变压器	100	17.12	72.88	72.88	未列入负面清单			34.41%
6017	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV大苍线四家子支线57号变压器	200	35.21	109.58	109.58	未列入负面清单			14.12%
6018	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线麦田开发线1号变压器	50	56.36	16.82	16.82	未列入负面清单			-13.04%
6019	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线北甸子分台线11号变压器	80	79.07	8.74	8.74	未列入负面清单			-9.86%
6020	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线客营子河东11号变压器	100	7.33	82.67	82.67	未列入负面清单			5.01%
6021	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线娘娘庙分支线28号变压器	200	10.64	158.72	158.72	未列入负面清单			0.19%
6022	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV7041乌七线欧力营子二队支线5号变压器	160	36.86	85.02	85.02	未列入负面清单			-7.15%
6023	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线塔营子四队分歧9号变压器	200	21.56	136.88	136.88	未列入负面清单			0.31%
6024	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线供电所分支线2号变压器	100	0.9	89.10	89.10	未列入负面清单			-3.78%
6025	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV7041乌七线主干131号变压器	200	81.61	16.78	16.78	未列入负面清单			-1.26%
6026	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线东村二队分支线3号变压器	200	28.67	122.66	122.66	未列入负面清单			58.58%
6027	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线王家四六队支线2号变压器	200	104.64	-29.28	-29.28	未列入负面清单			-10.61%
6028	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线王家三队支线9号变压器	200	11.9	156.20	156.20	未列入负面清单			20.77%
6029	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线四六队支线13号变压器	50	4.7	42.65	42.65	未列入负面清单			58.08%
6030	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线王家西暖棚支线6号变压器	50	11.18	39.41	39.41	未列入负面清单			10.96%
6031	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线玛瑙城支线8号变压器	250	43.5	116.25	116.25	未列入负面清单			20.90%
6032	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线塔山南台支线3号变压器	100	23.39	66.61	66.61	未列入负面清单			9.42%
6033	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰塔山北分支线11号变压器	200	51.94	76.12	76.12	未列入负面清单			-7.43%
6034	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线拉它营子东台支线2号变压器	100	43.19	46.81	46.81	未列入负面清单			1.34%
6035	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线大营子村扎北线大营子4台区机井分支线14号变压器	100	5.2	84.80	84.80	未列入负面清单			79.75%
6036	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线宫封林节水8号变压器	50	0.64	0.00	0.00	未列入负面清单			-4.13%
6037	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线后白音摘支线15号变压器	200	74.35	31.30	31.30	未列入负面清单			25.11%
6038	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线下大巴五队分歧11号变压器	100	50.63	39.37	39.37	未列入负面清单			2.06%
6039	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线主干176号变压器	100	2.6	87.40	87.40	未列入负面清单			50.04%
6040	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线广顺兴支线4号变压器	30	30.98	17.71	17.71	未列入负面清单			38.92%
6041	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线马吉沟村支线1号变压器	200	54.73	70.54	70.54	未列入负面清单			10.58%
6042	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线前沙北分线5号变压器	100	16.5	73.50	73.50	未列入负面清单			-11.98%

6043	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线上艾力克上支线27号变压器	30	25.52	19.34	19.34	未列入负面清单			41.44%
6044	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线南四家子移动分支线3号变压器	200	50.35	79.30	79.30	未列入负面清单			6.30%
6045	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线三江土分台支线4号变压器	200	18.32	143.36	143.36	未列入负面清单			-7.37%
6046	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线白文斌支线8号变压器	10	94.31	-0.43	-0.43	未列入负面清单			-6.14%
6047	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线兴隆沟支线9号变压器	315	62.69	86.03	86.03	未列入负面清单			21.53%
6048	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线主干165付1号变压器	100	22.77	67.23	67.23	未列入负面清单			-6.57%
6049	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线六家子烤烟小区分支线5号变压器	200	0	180.00	180.00	未列入负面清单			-10.00%
6050	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线巴里新台支线3号变压器	100	35.11	54.89	54.89	未列入负面清单			-5.60%
6051	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线巴供支线15号变压器	200	35.41	109.18	109.18	未列入负面清单			-0.11%
6052	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线巴勿支线42号变压器	200	0.62	178.76	178.76	未列入负面清单			-4.89%
6053	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线前兴村分歧9号变压器	100	8.16	81.84	81.84	未列入负面清单			-60.40%
6054	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线主干198号变压器	200	10.55	158.90	158.90	未列入负面清单			157.21%
6055	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线南四家子村台分支线4号变压器	250	34.38	139.05	139.05	未列入负面清单			-14.74%
6056	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kV5142平北线那台南分11号变压器	50	0.3	44.85	44.85	未列入负面清单			-4.11%
6057	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线那台西分支线1号变压器	100	1.18	0.00	0.00	未列入负面清单			-78.76%
6058	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线八家子分歧89号变压器	400	42.08	191.68	191.68	未列入负面清单			34.49%
6059	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线猪场一期台支线4号变压器	5	85.8	0.00	0.00	未列入负面清单			-3.76%
6060	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线花台分歧22号变压器	100	55.35	34.65	34.65	未列入负面清单			-26.11%
6061	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线永先一队分歧3号变压器	100	42.42	47.58	47.58	未列入负面清单			5.91%
6062	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线永先三四队支线20号变压器	200	19.2	141.60	141.60	未列入负面清单			-46.36%
6063	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线乡查西台支线1号变压器	10	81.67	0.83	0.83	未列入负面清单			7.11%
6064	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线乡直支线3号变压器	200	34.62	110.76	110.76	未列入负面清单			9.82%
6065	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线联通分歧9号变压器	200	55.76	68.48	68.48	未列入负面清单			53.29%
6066	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线漠南分线17号变压器	100	87.38	2.62	2.62	未列入负面清单			26.84%
6067	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线矿厂支线6号变压器	200	23.83	132.34	132.34	未列入负面清单			-18.09%
6068	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线西三家子分歧14号变压器	200	48.29	83.42	83.42	未列入负面清单			-20.69%
6069	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线主干127号变压器	200	31.13	117.74	117.74	未列入负面清单			8.12%
6070	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线莫古士四队分线2号变压器	200	35.59	108.82	108.82	未列入负面清单			20.96%
6071	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线沙金分二台支线8号变压器	200	16.13	147.74	147.74	未列入负面清单			-0.55%
6072	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线转角三四队线5号变压器	30	24.16	19.75	19.75	未列入负面清单			-24.59%
6073	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线转角三队支线3号变压器	30	58.14	9.56	9.56	未列入负面清单			-19.72%

6074	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线海力板西分支线3号变压器	200	26.41	127.18	127.18	未列入负面清单			-29.89%
6075	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线艾木歹分歧57号变压器	200	15.32	149.36	149.36	未列入负面清单			-42.58%
6076	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线盖板厂线15号(高中台)变压器	30	1.09	26.67	26.67	未列入负面清单			-68.81%
6077	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线满井大棚分支5号变压器	80	25.36	0.00	0.00	未列入负面清单			1.05%
6078	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线李贺山支线1号变压器	100	13.62	76.38	76.38	未列入负面清单			-16.99%
6079	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线一棵树分支线5号变压器	100	43.29	46.71	46.71	未列入负面清单			29.01%
6080	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线大土城子支线2号变压器	200	33.04	113.92	113.92	未列入负面清单			8.26%
6081	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线一棵树分线29号变压器	100	58.13	31.87	31.87	未列入负面清单			20.07%
6082	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线魏家沟分线22号变压器	100	78.47	11.53	11.53	未列入负面清单			14.65%
6083	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线主干205号变压器	200	15.44	149.12	149.12	未列入负面清单			-10.66%
6084	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线主干231号变压器	100	44.81	45.19	45.19	未列入负面清单			-2.42%
6085	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线东高家分歧8号变压器	200	30.9	118.20	118.20	未列入负面清单			0.89%
6086	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线下洼子支线21号变压器	400	27.23	251.08	251.08	未列入负面清单			-10.19%
6087	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线杜家店分支线3号变压器	400	1.07	355.72	355.72	未列入负面清单			7.69%
6088	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线张家分支线9号变压器	200	89.73	0.54	0.54	未列入负面清单			0.96%
6089	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线前马架子分支线7号变压器	400	82.56	29.76	29.76	未列入负面清单			-13.01%
6090	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线外朝北分台线3号变压器	200	83.86	0.00	0.00	未列入负面清单			-1.54%
6091	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线南外线45号变压器	200	143.9	0.00	0.00	未列入负面清单			-6.84%
6092	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线么荒分台线13号变压器	400	45.68	177.28	177.28	未列入负面清单			-26.73%
6093	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线库力土北线4号变压器	400	46.37	174.52	174.52	未列入负面清单			-18.41%
6094	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线库力土南线4号变压器	400	30.15	239.40	239.40	未列入负面清单			-46.74%
6095	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线一棵树村分台支线5号变压器	100	61.76	28.24	28.24	未列入负面清单			1.15%
6096	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线集中大队分3号变压器	200	36.54	106.92	106.92	未列入负面清单			-35.77%
6097	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线新发电支线60号变压器	200	42.05	95.90	95.90	未列入负面清单			-37.47%
6098	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kV5142平北线主干44+1号变压器	100	0.86	89.14	89.14	未列入负面清单			-74.04%
6099	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线大板桌分歧4号变压器	200	0.19	179.62	179.62	未列入负面清单			-73.84%
6100	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线莫牛海分歧3付1号变压器	100	65.5	24.50	24.50	未列入负面清单			-13.30%
6101	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线主干59号变压器	200	28.11	123.78	123.78	未列入负面清单			-33.33%
6102	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线机站支线8号变压器	400	24	264.00	264.00	未列入负面清单			14.95%
6103	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜干线35号变压器	200	0.1	179.80	179.80	未列入负面清单			-73.34%
6104	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜干线40号变压器	200	27.84	124.32	124.32	未列入负面清单			-16.98%

6105	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线朱沙拉山支线3号变压器	200	11.58	156.84	156.84	未列入负面清单			-2.06%
6106	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜十队线7号变压器	200	14.02	151.96	151.96	未列入负面清单			-1.14%
6107	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜干线65号变压器	100	28.3	61.70	61.70	未列入负面清单			-0.42%
6108	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线秋实分支线5号变压器	50	15.31	37.35	37.35	未列入负面清单			17.07%
6109	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线烧地分支线6号变压器	100	23.62	66.38	66.38	未列入负面清单			-30.64%
6110	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线主干12号变压器	100	77.01	12.99	12.99	未列入负面清单			51.33%
6111	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线十五家子分台线6号变压器	200	21.68	136.64	136.64	未列入负面清单			10.61%
6112	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线物资站台线1号变压器	160	70.94	30.50	30.50	未列入负面清单			7.40%
6113	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线玛瑙城支线1号变压器	250	59.27	76.83	76.83	未列入负面清单			17.37%
6114	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线主干96号变压器	200	21.87	136.26	136.26	未列入负面清单			-27.30%
6115	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线十二家子线2号变压器	50	66.81	11.60	11.60	未列入负面清单			77.93%
6116	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线十二家子线39号变压器1	30	0.52	26.84	26.84	未列入负面清单			2.65%
6117	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线小十家子原台线3号变压器	200	38.28	103.44	103.44	未列入负面清单			16.77%
6118	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线李大勇分支线2号变压器	400	70.16	79.36	79.36	未列入负面清单			61.84%
6119	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线白家弯子台支线5号变压器	100	6.31	83.69	83.69	未列入负面清单			-41.75%
6120	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线白都三队分台分支线5号变压器	200	89.76	0.48	0.48	未列入负面清单			16.10%
6121	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线营子支线4号变压器	80	0.2	71.84	71.84	未列入负面清单			4.73%
6122	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线官营子五支线3号变压器	50	7.77	41.12	41.12	未列入负面清单			-60.30%
6123	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线下官营子分支2号变压器	50	0.27	44.87	44.87	未列入负面清单			-9.44%
6124	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线官六支线5号变压器	30	56.79	9.96	9.96	未列入负面清单			-21.17%
6125	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线下窑分支线1#支线1号变压器	100	72.31	17.69	17.69	未列入负面清单			-11.34%
6126	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线玉泉龙东2分支线8号变压器	50	0	45.00	45.00	未列入负面清单			-10.00%
6127	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线毕家沟线20号变压器	100	103.7	-13.70	-13.70	未列入负面清单			-16.77%
6128	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线北市场木材加工厂分支线11号变压器	200	62.44	55.12	55.12	未列入负面清单			13.37%
6129	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线喇嘛营子支线5号变压器	400	0.53	357.88	357.88	未列入负面清单			-84.71%
6130	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线主干79号变压器	50	78.89	5.56	5.56	未列入负面清单			5.26%
6131	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线前平安地支线1号变压器	200	92.6	-5.20	-5.20	未列入负面清单			-11.94%
6132	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线主干88号变压器	50	46.61	21.70	21.70	未列入负面清单			17.07%
6133	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线平福支线2号变压器	100	36.48	53.52	53.52	未列入负面清单			-25.50%
6134	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线腰胡节支线6号变压器	200	34.53	110.94	110.94	未列入负面清单			-31.62%
6135	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线田家五队线2号变压器	50	85.7	2.15	2.15	未列入负面清单			22.30%

6136	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	六家子十三队支线42#变台	50	70.91	9.55	9.55	未列入负面清单			-4.96%
6137	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	六家子四八队分支线3#变台	200	21.53	136.94	136.94	未列入负面清单			-2.32%
6138	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线下巴台五队线11号变压器	100	34.61	55.39	55.39	未列入负面清单			14.89%
6139	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线北洼分28号变压器	50	64.54	12.73	12.73	未列入负面清单			4.97%
6140	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线孟可支线1号变压器	160	48.13	66.99	66.99	未列入负面清单			20.69%
6141	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线大北村支线2号变压器	50	92.7	-1.35	-1.35	未列入负面清单			-9.77%
6142	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线大北支线46号变压器	200	80.6	18.80	18.80	未列入负面清单			13.91%
6143	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线自来水支线8号变压器	200	2.7	174.60	174.60	未列入负面清单			-69.30%
6144	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线贾家荒分歧15号变压器	200	90.4	-0.80	-0.80	未列入负面清单			1.43%
6145	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线八楼子分歧54号变压器	200	32.72	114.56	114.56	未列入负面清单			-35.00%
6146	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线主干18号变压器	200	0.55	178.90	178.90	未列入负面清单			-70.09%
6147	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线主干96号变压器	30	110.45	-6.14	-6.14	未列入负面清单			-4.65%
6148	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线主干150号变压器	100	53.69	36.31	36.31	未列入负面清单			-2.60%
6149	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线大五东线敖土虎屯支线2号变压器	100	27.99	62.01	62.01	未列入负面清单			-38.88%
6150	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kV5142平北线八楼子分歧57号变压器	200	8.6	162.80	162.80	未列入负面清单			-8.32%
6151	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kV泡北线后山分支线1号变压器	100	17.96	72.04	72.04	未列入负面清单			-15.95%
6152	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线六家子分台支线8号变压器11	200	59.11	61.78	61.78	未列入负面清单			-15.65%
6153	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线五家子分支线3号变压器	100	65.09	24.91	24.91	未列入负面清单			-22.17%
6154	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线上石土六队支线5号变压器	100	55.45	34.55	34.55	未列入负面清单			-24.64%
6155	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线勿后分歧14号变压器	200	15.14	149.72	149.72	未列入负面清单			8.91%
6156	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线包哈线25号变压器	200	40.98	98.04	98.04	未列入负面清单			20.69%
6157	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线中学线1号变压器	50	61.77	14.12	14.12	未列入负面清单			13.36%
6158	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线大成荒分歧5号变压器	200	33.42	113.16	113.16	未列入负面清单			11.73%
6159	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线八楼子分歧67号变压器	100	43.64	46.36	46.36	未列入负面清单			-23.96%
6160	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10k福西线十家子村8号方田政府暖棚支线1号变压器	100	3.5	86.50	86.50	未列入负面清单			-9.56%
6161	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜干线28号变压器	100	5.35	84.65	84.65	未列入负面清单			-51.80%
6162	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kV泡北线会德西支线4号变压器	100	0.52	89.48	89.48	未列入负面清单			-4.36%
6163	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门分歧63号变压器	100	22.36	67.64	67.64	未列入负面清单			-26.10%
6164	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线满汉分支线6号变压器	200	25.17	129.66	129.66	未列入负面清单			10.53%
6165	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线平福支线157号变压器	100	6.17	83.83	83.83	未列入负面清单			-22.56%
6166	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV7041乌七线欧力大棚支线4号变压器	50	8.94	40.53	40.53	未列入负面清单			-14.24%

6167	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线孟家二队支线3号变压器	200	112.31	-44.62	-44.62	未列入负面清单			-0.98%
6168	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线主干368号变压器	200	43.96	92.08	92.08	未列入负面清单			14.32%
6169	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线主干108号变压器	50	37.01	26.50	26.50	未列入负面清单			5.24%
6170	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线顺发支线17号变压器	100	31.76	58.24	58.24	未列入负面清单			-27.51%
6171	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	顺发号五队分支线3#变台	200	23.85	0.00	0.00	未列入负面清单			-42.81%
6172	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	顺发号四队分支线2#变台	200	63.99	52.02	52.02	未列入负面清单			-0.88%
6173	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线宗家荒水井9台分支线7号变压器	50	0.57	44.72	44.72	未列入负面清单			-5.44%
6174	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线包家一队线14号变压器	50	2.39	43.81	43.81	未列入负面清单			-65.81%
6175	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线周家洼子支线21号变压器	100	94.02	-4.02	-4.02	未列入负面清单			-6.02%
6176	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线朝立麦田线5号变压器	30	0.32	26.90	26.90	未列入负面清单			-80.27%
6177	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线塔北支线16号变压器	100	123.79	-33.79	-33.79	未列入负面清单			-10.97%
6178	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线那木土支线30号变压器	200	0.79	178.42	178.42	未列入负面清单			-79.60%
6179	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线主干88号变压器	200	21.9	136.20	136.20	未列入负面清单			5.98%
6180	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线哈及嘎土支线23号变压器	50	76.28	6.86	6.86	未列入负面清单			2.31%
6181	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太五线8744	10kV8744太五线马牛虎矿山支线5号变压器	50	1.27	44.37	44.37	未列入负面清单			-3.06%
6182	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线主干39号变压器	200	81.69	0.00	0.00	未列入负面清单			8.07%
6183	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线包全阳支线4号变压器	20	23.16	0.00	0.00	未列入负面清单			-7.11%
6184	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线主干161号变压器	30	29.73	18.08	18.08	未列入负面清单			-20.92%
6185	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线大五家子镇新邱村大棚户杨影蔬菜种植专业合作社1#变压器	100	0.76	89.24	89.24	未列入负面清单			-0.83%
6186	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线永先五队分歧7号变压器	100	58.83	31.17	31.17	未列入负面清单			0.63%
6187	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线腰扎兰北台5号变压器	30	49.34	12.20	12.20	未列入负面清单			2.59%
6188	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	上排二队分支线2#	200	42.31	95.38	95.38	未列入负面清单			12.41%
6189	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福村线15号变压器	400	0	360.00	360.00	未列入负面清单			-8.02%
6190	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新民一队西队分支线3号变压器	200	105.99	-31.98	-31.98	未列入负面清单			-1.37%
6191	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线靳家店台支线41号变压器	200	51.75	76.50	76.50	未列入负面清单			3.67%
6192	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV741海化线东扣分线38左4号变压器	160	16.52	117.57	117.57	未列入负面清单			-6.61%
6193	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线二道沟支线8号变压器	200	19.59	140.82	140.82	未列入负面清单			-51.31%
6194	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV741海化线东扣分线9右3号变压器	200	3.17	173.66	173.66	未列入负面清单			-64.47%
6195	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分支27右6号变压器	315	0.81	280.95	280.95	未列入负面清单			-78.59%
6196	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV8751太北线杨杖子分87号变压器	200	30.56	118.88	118.88	未列入负面清单			-28.89%
6197	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线大岭支干线27号变压器	200	26.48	127.04	127.04	未列入负面清单			-45.12%

6198	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线孙家沟分9号变压器	100	37.25	52.75	52.75	未列入负面清单			-31.70%
6199	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线机房分歧60号变压器	200	68.66	42.68	42.68	未列入负面清单			-2.60%
6200	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线八宝海二队支线3号变压器	200	28.03	0.00	0.00	未列入负面清单			4.69%
6201	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线双山子分19号变压器	200	7.97	164.06	164.06	未列入负面清单			-51.32%
6202	国网阜新蒙古族自治县供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10kV东灰同线东灰鸡线1号变压器	80	4.96	68.03	68.03	未列入负面清单			6.95%
6203	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线佛寺水库2台分支线21号变压器	315	0.56	281.74	281.74	未列入负面清单			-2.93%
6204	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线衙门分歧线62号变压器	100	21.74	68.26	68.26	未列入负面清单			-16.33%
6205	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线白木歹分台分支线28号变压器	200	2.06	175.88	175.88	未列入负面清单			11.15%
6206	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线镇直支线13号变压器	200	42.22	0.00	0.00	未列入负面清单			-3.12%
6207	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10kV4744铁矿线四合城线22号变压器	50	47.67	21.17	21.17	未列入负面清单			-16.39%
6208	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线主干16号变压器	200	59.3	61.40	61.40	未列入负面清单			34.37%
6209	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线固本汽车站支线3号变压器	400	69.44	82.24	82.24	未列入负面清单			35.04%
6210	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线固本油漆厂分支线2号变压器	200	44.74	90.52	90.52	未列入负面清单			-6.26%
6211	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线主干27号变压器	200	41.73	96.54	96.54	未列入负面清单			21.95%
6212	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线农场开发中心分支线6号变压器	400	22.28	270.88	270.88	未列入负面清单			6.72%
6213	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线主干28号变压器	400	68.76	84.96	84.96	未列入负面清单			11.17%
6214	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线后苏金支线支线22号变压器	80	95.59	-4.47	-4.47	未列入负面清单			-4.49%
6215	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10kV046社矿线二道河子机井一台支线6号变压器	100	0.01	89.99	89.99	未列入负面清单			-61.84%
6216	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线粮库住宅线5号变压器	100	0	90.00	90.00	未列入负面清单			-10.00%
6217	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线水桥沟分歧142号变压器	100	3.48	86.52	86.52	未列入负面清单			-67.06%
6218	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线四家子分26号变压器	200	94.71	-9.42	-9.42	未列入负面清单			-0.78%
6219	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线东朝五队分台支线6号变压器	100	29.24	60.76	60.76	未列入负面清单			-18.51%
6220	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线吴家窑分歧30号变压器	50	81.98	4.01	4.01	未列入负面清单			-4.04%
6221	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV乌果线梯子庙支线8号变压器	50	45.43	22.29	22.29	未列入负面清单			13.72%
6222	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV乌果线卢家沟支线21号变压器	200	94.65	-9.30	-9.30	未列入负面清单			-4.56%
6223	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线七家子分歧26+1号变压器	100	12.59	77.41	77.41	未列入负面清单			10.31%
6224	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线七家子分歧28号变压器	160	19.74	112.42	112.42	未列入负面清单			2.90%
6225	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯分歧39号变压器	80	45.54	35.57	35.57	未列入负面清单			-51.89%
6226	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线兴隆地分4号变压器	200	13.11	153.78	153.78	未列入负面清单			-10.62%
6227	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线大道平线闫家窝铺分27号变压器	200	72.32	35.36	35.36	未列入负面清单			0.19%
6228	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线大道平线闫家窝铺分52号变压器	100	100.46	-10.46	-10.46	未列入负面清单			-6.69%

6229	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线塔北支线1号变压器	200	26.59	126.82	126.82	未列入负面清单			-6.76%
6230	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线宗家荒水井11台分支线2号变压器	50	0.28	44.86	44.86	未列入负面清单			-4.79%
6231	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线宗家荒水井6台分支线10号变压器	50	0.29	0.00	0.00	未列入负面清单			-8.03%
6232	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线马家荒支线1号变压器	100	77.4	12.60	12.60	未列入负面清单			-0.61%
6233	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线沙宝台二队分线3号变压器	100	48.82	41.18	41.18	未列入负面清单			9.76%
6234	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线供电所台支线1号变压器	160	63.27	42.77	42.77	未列入负面清单			0.22%
6235	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线前庙分支线1付1号变压器	160	48.6	66.24	66.24	未列入负面清单			49.14%
6236	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线大道分歧137号变压器	200	24.82	130.36	130.36	未列入负面清单			12.46%
6237	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV乌果线克丑北山支线2号变压器	200	99.3	-18.60	-18.60	未列入负面清单			-7.06%
6238	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线朝综合厂支线3号变压器	200	91.23	-2.46	-2.46	未列入负面清单			-8.85%
6239	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线乡住宅支线4号变压器	50	81.8	4.10	4.10	未列入负面清单			-5.00%
6240	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线41号变压器	200	20.13	139.74	139.74	未列入负面清单			-40.25%
6241	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线48号变压器	100	77.82	12.18	12.18	未列入负面清单			9.35%
6242	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线二道沟分支线9号变压器	20	24.9	13.02	13.02	未列入负面清单			-5.15%
6243	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线固本饲料厂支线1号变压器	400	44.17	183.32	183.32	未列入负面清单			-36.64%
6244	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线肖晓明支线1号变压器	200	0.2	179.60	179.60	未列入负面清单			3.71%
6245	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线主干53号变压器	200	53.47	73.06	73.06	未列入负面清单			-0.33%
6246	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线平安地三队分支线4号变压器	50	3.77	43.12	43.12	未列入负面清单			-64.53%
6247	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线平安地支线15+1号变压器	30	16.43	22.07	22.07	未列入负面清单			-5.42%
6248	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线哈拉哈东分线2号变压器	100	39.52	50.48	50.48	未列入负面清单			0.25%
6249	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线九道沟支干10号变压器	100	46.63	43.37	43.37	未列入负面清单			14.30%
6250	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线7号变压器	315	39.99	157.53	157.53	未列入负面清单			-24.55%
6251	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线德南分歧6号变压器	200	1.76	176.48	176.48	未列入负面清单			-65.33%
6252	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线宗朝支线25号变压器	30	0.12	26.96	26.96	未列入负面清单			-7.96%
6253	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线西烧分台线4号变压器	80	32.75	45.80	45.80	未列入负面清单			5.20%
6254	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线主干13号变压器	100	12.83	77.17	77.17	未列入负面清单			-25.68%
6255	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	南环线345	10kV341东干线棉织分线4号变压器	315	63.08	84.80	84.80	未列入负面清单			-2.58%
6256	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	南环线345	10kV341东干线棉织分线2号变压器	160	30.58	95.07	95.07	未列入负面清单			-5.56%
6257	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分22左10号变压器	315	61.19	90.75	90.75	未列入负面清单			-3.09%
6258	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线示范厂2号变压器	50	76.97	6.52	6.52	未列入负面清单			-2.45%
6259	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线卢春国分歧40号变压器	50	68.79	10.61	10.61	未列入负面清单			10.41%

6260	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线贾家线18号变压器	100	87.26	2.74	2.74	未列入负面清单			-4.37%
6261	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张化线7252	10kV048佛寺线伊吗图北街台线5号变压器	100	48.37	41.63	41.63	未列入负面清单			73.82%
6262	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线二道河子分歧8号变压器	200	35.03	109.94	109.94	未列入负面清单			-0.46%
6263	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线二道河子蔬菜保护地水源分支线6号变压器	50	0.03	44.99	44.99	未列入负面清单			-64.49%
6264	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线二道河子河西线5号变压器	50	16.4	36.80	36.80	未列入负面清单			-10.89%
6265	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线康土五六队线4号变压器	160	39.41	80.94	80.94	未列入负面清单			-12.54%
6266	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线冷棚2支线10号变压器	50	7.01	41.50	41.50	未列入负面清单			-26.24%
6267	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV741海化线医院支线4号变压器	100	13.82	76.18	76.18	未列入负面清单			-12.07%
6268	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线116号变压器	100	0.44	89.56	89.56	未列入负面清单			-6.33%
6269	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线127号变压器	100	20.29	69.71	69.71	未列入负面清单			-31.28%
6270	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10kV社矿线佳美林业支线16号变压器	100	55.08	34.92	34.92	未列入负面清单			-8.08%
6271	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线乡直支线5号变压器	400	88.41	6.36	6.36	未列入负面清单			28.16%
6272	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线新华分歧138号变压器	50	60.02	14.99	14.99	未列入负面清单			-10.96%
6273	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线乡直分台支线1号变压器	400	1.78	352.88	352.88	未列入负面清单			-6.88%
6274	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线主干122号变压器	30	0	27.00	27.00	未列入负面清单			-10.00%
6275	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线于太子线分歧70号变压器	200	32.74	114.52	114.52	未列入负面清单			115.31%
6276	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线大道分歧8号变压器	160	3.38	138.59	138.59	未列入负面清单			14.02%
6277	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线河南营子分支9号变压器	100	3.38	86.62	86.62	未列入负面清单			-62.20%
6278	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线夺金台支线58号变压器	200	70.04	39.92	39.92	未列入负面清单			6.96%
6279	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV741海化线医院支线9号变压器	315	23.63	209.07	209.07	未列入负面清单			-5.28%
6280	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线庙院分歧16号变压器	200	11.23	157.54	157.54	未列入负面清单			-45.28%
6281	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分11右4号变压器	315	43.71	145.81	145.81	未列入负面清单			-8.44%
6282	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分11右8号变压器	315	55.09	109.97	109.97	未列入负面清单			-36.82%
6283	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线哈拉户稍支线3号变压器	200	24.38	131.24	131.24	未列入负面清单			14.01%
6284	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线供销社支线8号变压器	200	50.41	79.18	79.18	未列入负面清单			-7.75%
6285	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV他北线巨力克东分台支线4号变压器	100	94.78	-4.78	-4.78	未列入负面清单			-7.30%
6286	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线石灰分歧71号变压器	100	25.79	64.21	64.21	未列入负面清单			9.94%
6287	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线河南分支10号变压器	400	61.24	115.04	115.04	未列入负面清单			-2.98%
6288	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线宋东线3号变压器	200	1.98	0.00	0.00	未列入负面清单			-78.35%
6289	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线同意分歧13号变压器	200	72.51	0.00	0.00	未列入负面清单			-2.70%
6290	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线主干50号变压器	200	31.52	116.96	116.96	未列入负面清单			-27.71%

6291	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线主干63号变压器	200	68.59	42.82	42.82	未列入负面清单			5.98%
6292	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线杨家线19号变压器	100	46.52	43.48	43.48	未列入负面清单			7.22%
6293	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线东团山分支线4号变压器	200	36.75	106.50	106.50	未列入负面清单			7.27%
6294	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新家店台支线1号变压器	20	31.16	11.77	11.77	未列入负面清单			-5.64%
6295	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线大板八队支线3号变压器	200	39.23	0.00	0.00	未列入负面清单			-24.42%
6296	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线海四分歧线80号变压器	200	51.52	76.96	76.96	未列入负面清单			7.69%
6297	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线建二支线60号变压器	100	2.35	87.65	87.65	未列入负面清单			-67.56%
6298	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线白木歹分台分支线10号变压器变压器	100	0.95	89.05	89.05	未列入负面清单			-75.80%
6299	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线向阳东台分支线2号变压器	100	28.03	0.00	0.00	未列入负面清单			12.46%
6300	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线小坤支线2号变压器	200	14.27	151.46	151.46	未列入负面清单			3.29%
6301	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线宗家荒水井12台分支线27号变压器	50	0.5	44.75	44.75	未列入负面清单			5.45%
6302	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线柳树营西台分歧5号变压器	200	28.66	122.68	122.68	未列入负面清单			15.21%
6303	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线王家支线11号变压器	100	0.53	89.47	89.47	未列入负面清单			5.45%
6304	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线娘娘庙分支线16号变压器	100	76.19	0.00	0.00	未列入负面清单			0.47%
6305	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线农牧场支线22号变压器	50	3.21	43.40	43.40	未列入负面清单			-68.38%
6306	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线他本村分歧3号变压器	200	46.42	0.00	0.00	未列入负面清单			-18.30%
6307	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线梁南大棚分支线4号变压器	200	0.59	178.82	178.82	未列入负面清单			6.25%
6308	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线西圈山分歧线57号变压器	50	58.31	0.00	0.00	未列入负面清单			-22.10%
6309	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线塔四线1号变压器	80	73.75	13.00	13.00	未列入负面清单			-8.42%
6310	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线车站线4号变压器	200	86.25	7.50	7.50	未列入负面清单			13.83%
6311	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干36号变压器	200	82.28	15.44	15.44	未列入负面清单			54.13%
6312	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线二门七队分歧50号变压器	100	26.42	63.58	63.58	未列入负面清单			-12.18%
6313	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	刨花线347	10kV347刨花线磷肥分线51右7号变压器	315	41.46	0.00	0.00	未列入负面清单			2.09%
6314	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线小洞村台支线20号变压器	400	61.82	112.72	112.72	未列入负面清单			5.66%
6315	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线主干109号变压器	400	66.7	93.20	93.20	未列入负面清单			11.81%
6316	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线太平台分支线2号变压器	200	82.36	15.28	15.28	未列入负面清单			0.62%
6317	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线五家子一队支线3号变压器	80	56.2	27.04	27.04	未列入负面清单			6.87%
6318	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线长达沟分歧39号变压器	30	80.49	2.85	2.85	未列入负面清单			0.71%
6319	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线王兴分歧47号变压器	400	19.54	281.84	281.84	未列入负面清单			11.07%
6320	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线宗家荒水井9台分支线13号变压器	50	25.27	32.37	32.37	未列入负面清单			7.04%
6321	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线那立闪东台支线7号变压器	200	25.88	128.24	128.24	未列入负面清单			3.86%

6322	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线十五家子分支线2号变压器	200	24.94	130.12	130.12	未列入负面清单			-9.13%
6323	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线长达沟分歧58号变压器	100	78.42	11.58	11.58	未列入负面清单			-9.77%
6324	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线农场二队暖棚支线2号变压器	200	29.4	121.20	121.20	未列入负面清单			-11.37%
6325	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线主干10号变压器	400	29.89	240.44	240.44	未列入负面清单			25.39%
6326	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土5台分支线3号变压器	50	0.52	44.74	44.74	未列入负面清单			-10.00%
6327	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线张庆年支线6号变压器	50	59.58	15.21	15.21	未列入负面清单			-25.23%
6328	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线勿东冷棚线3号变压器	50	20.1	34.95	34.95	未列入负面清单			-8.81%
6329	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV741海化线6号变压器	250	2.86	217.85	217.85	未列入负面清单			-1.50%
6330	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV741海化线医院支线10号变压器	200	56.79	66.42	66.42	未列入负面清单			-1.76%
6331	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分22左5右1号变压器	160	33.43	90.51	90.51	未列入负面清单			5.97%
6332	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV741海化线医院支线11号变压器	315	28.43	193.95	193.95	未列入负面清单			0.62%
6333	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线刘云良支线2号变压器	400	73.23	67.08	67.08	未列入负面清单			-16.79%
6334	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线68号变压器	30	17.81	21.66	21.66	未列入负面清单			-36.34%
6335	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线开发区分歧1号变压器	200	18.25	143.50	143.50	未列入负面清单			-28.79%
6336	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	10kV344西干线18左1号变压器	315	81.37	27.18	27.18	未列入负面清单			4.50%
6337	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线良官西2井支线2号变压器	200	61.58	56.84	56.84	未列入负面清单			-1.52%
6338	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线西好不歹台分支线6号变压器	160	36	86.40	86.40	未列入负面清单			-18.30%
6339	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV十老线赵岩农场3台分支线3号变压器	160	21.93	108.91	108.91	未列入负面清单			9.82%
6340	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线敖龙一队新台支线5号变压器	100	97.67	-7.67	-7.67	未列入负面清单			-1.05%
6341	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线哈达村高标准农田2台区10号变压器	30	37.24	15.83	15.83	未列入负面清单			-6.74%
6342	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV福北线刘长林暖棚支线8号变压器	200	0.34	179.32	179.32	未列入负面清单			6.60%
6343	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线干散支线105号变压器	200	65.93	48.14	48.14	未列入负面清单			-10.64%
6344	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线廷阳蔬菜暖棚3台分支线10号变压器	200	44.72	90.56	90.56	未列入负面清单			-7.94%
6345	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线二道河子分歧37号变压器	100	1.03	88.97	88.97	未列入负面清单			9.11%
6346	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线东汤头支线14号变压器	100	72.01	17.99	17.99	未列入负面清单			8.57%
6347	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌水线7042	10kV乌水线水泉村加工厂分支线2号变压器	100	0.27	89.73	89.73	未列入负面清单			-6.43%
6348	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线皂力河西分歧17号变压器	100	53.46	36.54	36.54	未列入负面清单			-18.04%
6349	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线新华支线10号变压器	200	28.61	122.78	122.78	未列入负面清单			-31.72%
6350	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV大南线二门村六队分台支线4号变压器	200	0.42	179.16	179.16	未列入负面清单			-67.98%
6351	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV047土城线拉拉屯分歧32号变压器	200	10.36	159.28	159.28	未列入负面清单			-55.71%
6352	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线环保支线2号变压器	315	20.48	218.99	218.99	未列入负面清单			2.25%

6353	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kV和太线梅力一队分台支线8号变压器	200	0.48	179.04	179.04	未列入负面清单			2.25%
6354	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生保方田分线5号张兵蔬菜种植专业合作社变压器	200	0.57	178.86	178.86	未列入负面清单			0.33%
6355	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线他不郎分台支线1号郭胜利蔬菜种植专业合作社变压器	200	32.25	115.50	115.50	未列入负面清单			6.38%
6356	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线金生蔬菜种植专业合作社支线7号变压器	200	14.45	151.10	151.10	未列入负面清单			1.27%
6357	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV建西线马家窝铺分台支线2号变压器	100	2.19	0.00	0.00	未列入负面清单			7.91%
6358	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV五新线卡拉六队分台支线6号变压器	100	0.73	0.00	0.00	未列入负面清单			-73.42%
6359	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV五北线吐呼噜十队分台分支线2号变压器	200	29.23	121.54	121.54	未列入负面清单			8.15%
6360	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV建西线德一东台分台支线5号变压器	200	0.24	179.52	179.52	未列入负面清单			-82.74%
6361	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV大华线牧禾养羊小区10号变压器	100	21.04	68.96	68.96	未列入负面清单			25.15%
6362	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV扎南线大五家子二队分台支线4号变压器	200	0.37	179.26	179.26	未列入负面清单			-76.36%
6363	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV紫农线北昌五支37号变压器	100	0.99	89.01	89.01	未列入负面清单			-70.58%
6364	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线二门七队分歧48号变压器	200	0.44	179.12	179.12	未列入负面清单			-74.96%
6365	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线邵家分台分支线4号变压器	50	1.33	44.34	44.34	未列入负面清单			-51.38%
6366	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	刨花线347	10kV347刨花线磷肥分线3号变压器	50	1.58	44.21	44.21	未列入负面清单			4.29%
6367	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV五卧线三家子后屯南葡萄园支线2号变压器	20	0.37	17.93	17.93	未列入负面清单			-4.21%
6368	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV沙东线勿东南分线9号变压器	200	2.48	175.04	175.04	未列入负面清单			3.88%
6369	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV五新线卡拉分歧线42号变压器	200	0.31	179.38	179.38	未列入负面清单			-77.71%
6370	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线睿丰工艺品分支线1号变压器	200	8.84	162.32	162.32	未列入负面清单			-22.67%
6371	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV大招线王贺支线4号变压器	100	0.93	89.07	89.07	未列入负面清单			9.77%
6372	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV他南线西扣莫五队分台支线1号变压器	100	1.1	88.90	88.90	未列入负面清单			-2.37%
6373	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV五新线革命二队分台分支线9#变压器	100	19.98	70.02	70.02	未列入负面清单			16.12%
6374	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线王家三队支线6+1号变压器	100	1.44	88.56	88.56	未列入负面清单			-62.82%
6375	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV他南线套土自来水分支线1号变压器	30	25.54	0.00	0.00	未列入负面清单			4.89%
6376	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kV平塔线顺发号七队南台分支线4号变压器	50	3.11	43.45	43.45	未列入负面清单			2.17%
6377	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线关家村分支线6号变压器	200	26.37	127.26	127.26	未列入负面清单			-10.01%
6378	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线金凤山分支线15号变压器	100	48.6	41.40	41.40	未列入负面清单			-6.62%
6379	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线塔营子烤烟小区分支线1号变压器	160	9.31	129.10	129.10	未列入负面清单			2.40%
6380	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线西水泉分歧27号变压器	20	78.27	2.35	2.35	未列入负面清单			-8.62%
6381	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线刘云良支线1号变压器	50	68.68	10.66	10.66	未列入负面清单			88.04%
6382	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线西小营子南线1号变压器	100	110.62	-20.62	-20.62	未列入负面清单			-29.63%
6383	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554上圃分台支线9号变压器	50	34.44	27.78	27.78	未列入负面清单			-12.91%

6384	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554横沟子支线管家分台支线5号变压器	50	35.2	27.40	27.40	未列入负面清单			7.33%
6385	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线六家子线37号变压器	200	7.53	164.94	164.94	未列入负面清单			-6.99%
6386	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线辉同分支线12号变压器	100	117.79	-27.79	-27.79	未列入负面清单			-25.78%
6387	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线海山岱分支线2号变压器	200	79.89	0.00	0.00	未列入负面清单			-0.72%
6388	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线主干112号变压器	200	74.67	30.66	30.66	未列入负面清单			-25.81%
6389	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线四家子支线4号变压器	100	25.23	64.77	64.77	未列入负面清单			18.22%
6390	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线四家子支线16号变压器	50	36.66	26.67	26.67	未列入负面清单			1.27%
6391	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线蔡勇强2台分支线1号变压器	200	6.47	167.06	167.06	未列入负面清单			0.59%
6392	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线41左2号变压器	200	26.36	127.28	127.28	未列入负面清单			-37.04%
6393	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线主干137号变压器	200	1.01	177.98	177.98	未列入负面清单			-7.04%
6394	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线43左1号变压器	400	57.99	128.04	128.04	未列入负面清单			52.26%
6395	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线三沟分线42号变压器	250	70.85	47.88	47.88	未列入负面清单			13.20%
6396	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线查海遗址线7号变压器	200	8.01	163.98	163.98	未列入负面清单			-49.53%
6397	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线佛寺水库1台分支线14号变压器	315	1.1	280.04	280.04	未列入负面清单			-8.76%
6398	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线羊拉山大井线9号变压器	100	106.87	-16.87	-16.87	未列入负面清单			-2.47%
6399	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线杨家节水3分22号变压器	50	0.7	44.65	44.65	未列入负面清单			4.37%
6400	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线官营子庆年暖棚4分支线9号变压器	200	15.8	148.40	148.40	未列入负面清单			-2.58%
6401	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线匣德台分支线1号变压器	80	48.06	33.55	33.55	未列入负面清单			-13.51%
6402	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV十老线赵岩农场1台分支线8号变压器	200	52.72	74.56	74.56	未列入负面清单			4.97%
6403	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线西苇子沟天支线58号变压器	100	12.06	77.94	77.94	未列入负面清单			-12.15%
6404	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线西苇子沟天支线13号变压器	200	51.12	77.76	77.76	未列入负面清单			-6.81%
6405	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线西苇子沟天支线37号变压器	200	49.24	0.00	0.00	未列入负面清单			4.22%
6406	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线梅力二队分支线18号变压器	80	2.22	70.22	70.22	未列入负面清单			-59.11%
6407	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线梅力五队分支线2号变压器	200	35.81	108.38	108.38	未列入负面清单			20.63%
6408	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线74号变压器	200	54.16	71.68	71.68	未列入负面清单			4.95%
6409	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线主干2号变压器	200	49.01	81.98	81.98	未列入负面清单			-1.49%
6410	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分27右8左10号变压器	250	95.55	-13.88	-13.88	未列入负面清单			1.35%
6411	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线供电所支线11号变压器	400	55.66	137.36	137.36	未列入负面清单			24.59%
6412	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线医院支线10号变压器	400	38.36	206.56	206.56	未列入负面清单			-30.12%
6413	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线上洼土支2号变压器	200	37.28	105.44	105.44	未列入负面清单			-2.56%
6414	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线供电所支线1号变压器	200	38.49	103.02	103.02	未列入负面清单			-2.96%

6415	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线姜家线21号变压器	50	61.79	14.11	14.11	未列入负面清单			-14.73%
6416	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线主干56号变压器	200	69.96	40.08	40.08	未列入负面清单			-1.71%
6417	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线供电所分支1号变压器	200	42.77	0.00	0.00	未列入负面清单			1.93%
6418	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线高中支线16右14号变压器	400	29.52	241.92	241.92	未列入负面清单			-17.45%
6419	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线梅力板分歧30号变压器	200	28.76	122.48	122.48	未列入负面清单			0.01%
6420	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线供销社分歧17号变压器	200	38.64	102.72	102.72	未列入负面清单			-8.23%
6421	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太子线8749	10kV8749太子线于太线西街支线3号变压器	200	44.65	90.70	90.70	未列入负面清单			-7.21%
6422	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线粮库支线3号变压器	200	59.17	61.66	61.66	未列入负面清单			-5.94%
6423	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线主干23号变压器	315	37.06	166.76	166.76	未列入负面清单			1.45%
6424	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kV5141平塔线供电所分支1号变压器	200	36.05	107.90	107.90	未列入负面清单			-2.33%
6425	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线养殖合作社支线5号变压器	100	15.26	74.74	74.74	未列入负面清单			4.34%
6426	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线40号	100	54.72	35.28	35.28	未列入负面清单			-3.54%
6427	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线24号	100	50.64	39.36	39.36	未列入负面清单			8.23%
6428	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10KV镇南线36右2号柱上变压器啊	400	20.72	0.00	0.00	未列入负面清单			9.53%
6429	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线腰马分5号变压器	30	58.36	9.49	9.49	未列入负面清单			-4.64%
6430	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线大板分歧前大板分支3号变压器	100	30.99	59.01	59.01	未列入负面清单			9.94%
6431	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线大板分湾子支4号变压器	400	9.6	0.00	0.00	未列入负面清单			9.81%
6432	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线大板分霍家支99号变压器	400	1.51	353.96	353.96	未列入负面清单			-35.16%
6433	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线西马分11号变压器	400	2.22	351.12	351.12	未列入负面清单			-40.31%
6434	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线大板分歧施家分支5号(10kV大板分施家支05#)	200	2.27	175.46	175.46	未列入负面清单			-17.35%
6435	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线后房身分7号变压器	200	6.48	167.04	167.04	未列入负面清单			-38.31%
6436	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线大板分前大板南台支3号变压器	100	53.45	36.55	36.55	未列入负面清单			-4.99%
6437	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV3444农机线主干155号变压器	100	0.35	89.65	89.65	未列入负面清单			-7.49%
6438	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线腰四分南四支7号变压器	100	5.6	84.40	84.40	未列入负面清单			6.32%
6439	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线腰四分岐27号变压器	200	0.3	179.40	179.40	未列入负面清单			3.73%
6440	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线哈巴沁分12号变压器	315	6.46	0.00	0.00	未列入负面清单			-38.64%
6441	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线大板分施家支5号	200	9.48	161.04	161.04	未列入负面清单			-3.95%
6442	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线腰四分岐北四分支2号变压器	200	0.3	179.40	179.40	未列入负面清单			1.05%
6443	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线后房身分岐7号变压器	200	0	180.00	180.00	未列入负面清单			5.91%
6444	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线大板分霍家支后韩支12号变压器	400	1.42	354.32	354.32	未列入负面清单			-1.81%
6445	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线腰四分岐南四分支7号变压器	315	1.03	280.26	280.26	未列入负面清单			0.71%

6446	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线大板分霍家支63号变压器	200	1.12	177.76	177.76	未列入负面清单			9.37%
6447	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线东马分岐7号变压器	100	19.19	0.00	0.00	未列入负面清单			9.38%
6448	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线主干44号变压器	100	0.51	89.49	89.49	未列入负面清单			-6.20%
6449	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线东马分7号变压器	200	6.98	166.04	166.04	未列入负面清单			-7.89%
6450	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线西马分岐7号	200	0.22	179.56	179.56	未列入负面清单			-80.12%
6451	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西新线3546	10KV西六线忙海分八家子猪场支4#柱上变压器	100	1.44	88.56	88.56	未列入负面清单			8.47%
6452	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV7541福兴地南线主干14南1号	200	0.76	178.48	178.48	未列入负面清单			7.70%
6453	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	园区东下线7746	10kV7746园区东下线南分歧美亚分支1号变压器	200	9.69	160.62	160.62	未列入负面清单			2.47%
6454	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线刘春武分10号飞跃汽修变压器	50	17.77	36.12	36.12	未列入负面清单			4.83%
6455	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线道班支马五组支3号变压器	200	16.19	0.00	0.00	未列入负面清单			6.83%
6456	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线梨树分太平山支17右5号变压器	200	18.53	142.94	142.94	未列入负面清单			-7.54%
6457	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线高山台分歧17号变压器	315	0.14	283.06	283.06	未列入负面清单			-76.41%
6458	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线东太平支线05号变压器	100	49.58	40.42	40.42	未列入负面清单			4.32%
6459	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线岳家支线3号变压器	100	24.91	65.09	65.09	未列入负面清单			-30.35%
6460	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线粮库支线07号变压器	50	44.74	22.63	22.63	未列入负面清单			-2.11%
6461	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线联通分马家良支98号变压器	80	69.7	16.24	16.24	未列入负面清单			-12.00%
6462	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道不代线小间房分7号变压器	200	50.13	79.74	79.74	未列入负面清单			-31.31%
6463	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道不代线马家分82号变压器	50	61.16	14.42	14.42	未列入负面清单			-14.14%
6464	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道不代线道不代分7号变压器(后旗道不代前屯)	100	1.1	88.90	88.90	未列入负面清单			7.72%
6465	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV东沟台	30	46.33	13.10	13.10	未列入负面清单			-15.32%
6466	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV郭家沟一台	80	17.12	58.30	58.30	未列入负面清单			-4.38%
6467	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV山西二台	160	27.12	100.61	100.61	未列入负面清单			-22.52%
6468	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV周美台	200	30.41	119.18	119.18	未列入负面清单			-9.76%
6469	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分歧南长前支4号变压器	50	50.9	19.55	19.55	未列入负面清单			1.72%
6470	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线王家前分歧2号变压器	100	90.97	-0.97	-0.97	未列入负面清单			-12.33%
6471	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线平安堡分歧王家分支3号变压器	100	49.97	0.00	0.00	未列入负面清单			-4.28%
6472	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧唐家2号支2号变压器	100	41.71	48.29	48.29	未列入负面清单			1.65%
6473	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线王中分支北洼子支6号变压器	100	0.83	89.17	89.17	未列入负面清单			-2.92%
6474	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分前朝阳支3号变压器	200	32.45	115.10	115.10	未列入负面清单			8.88%
6475	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线衙门分47#变压器	100	38.33	51.67	51.67	未列入负面清单			-22.08%
6476	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分大官支9#变压器	100	31.21	58.79	58.79	未列入负面清单			-8.36%

6477	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线332#变压器	50	39.73	25.14	25.14	未列入负面清单			5.67%
6478	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分胡家沟支35#变压器	200	100.1	-20.20	-20.20	未列入负面清单			-11.25%
6479	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分110#变压器	50	80.46	4.77	4.77	未列入负面清单			9.38%
6480	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线苗圃分歧22号变压器	100	136.88	-46.88	-46.88	未列入负面清单			-26.83%
6481	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线烧锅分岐白山八台分支16号变压器	50	27.21	31.40	31.40	未列入负面清单			-2.27%
6482	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线木家分歧48号变压器	10	168.61	-7.86	-7.86	未列入负面清单			-5.50%
6483	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线主干97号变压器	100	41.94	48.06	48.06	未列入负面清单			-13.27%
6484	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线白山七分岐白山五分支4号变压器	200	62.93	54.14	54.14	未列入负面清单			2.66%
6485	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV二道联络线小五家子分南黄家支4号变压器	100	19.24	70.76	70.76	未列入负面清单			0.03%
6486	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线拉拉屯分2号支13号变压器	80	37.81	41.75	41.75	未列入负面清单			2.77%
6487	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线东六分西六支2号变压器	100	107.39	-17.39	-17.39	未列入负面清单			-5.12%
6488	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线小房分27号变压器	200	56.14	67.72	67.72	未列入负面清单			5.43%
6489	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线陈家坑分24号变压器	200	49.13	81.74	81.74	未列入负面清单			-25.00%
6490	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线曹家分姜花支8号变压器	50	87.66	1.17	1.17	未列入负面清单			-0.79%
6491	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线东六分腰六支2号变压器	100	50.17	39.83	39.83	未列入负面清单			34.17%
6492	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分84号变压器	80	41.3	38.96	38.96	未列入负面清单			-16.06%
6493	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线10号变压器	200	70.83	38.34	38.34	未列入负面清单			-13.53%
6494	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分26号变压器	100	45.06	44.94	44.94	未列入负面清单			-32.33%
6495	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联络线保险支线2号	200	23.25	133.50	133.50	未列入负面清单			1.84%
6496	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线千亩方支线2右4号	100	39.72	50.28	50.28	未列入负面清单			-0.28%
6497	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线31号	160	62.88	43.39	43.39	未列入负面清单			12.53%
6498	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线69右7号	100	44.74	45.26	45.26	未列入负面清单			-19.17%
6499	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线61号	250	47.19	107.03	107.03	未列入负面清单			-1.40%
6500	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线36号	160	68.25	34.80	34.80	未列入负面清单			-3.65%
6501	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线镇北线医备支线8号	200	67.46	0.00	0.00	未列入负面清单			8.83%
6502	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线71号	200	47.24	85.52	85.52	未列入负面清单			4.99%
6503	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧西石岭子分支7号变压器	200	34.35	0.00	0.00	未列入负面清单			10.54%
6504	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线支家分8#变压器	80	57.36	26.11	26.11	未列入负面清单			-16.03%
6505	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线赵家分9#变压器	50	72.32	8.84	8.84	未列入负面清单			-11.61%
6506	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分胜利支25#变压器	50	75.91	7.05	7.05	未列入负面清单			0.98%
6507	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线衙门分衙门东支5#变压器	80	69.89	16.09	16.09	未列入负面清单			-23.79%

6508	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分邵龙支2#变压器	20	61.32	5.74	5.74	未列入负面清单			-9.35%
6509	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分石场支4#变压器	100	35.05	54.95	54.95	未列入负面清单			-29.74%
6510	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线二吉百分32#变压器	30	75.07	4.48	4.48	未列入负面清单			-0.01%
6511	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线马占房分6号变压器	160	44.06	73.50	73.50	未列入负面清单			-13.96%
6512	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线49右3号	315	2.21	276.54	276.54	未列入负面清单			-19.01%
6513	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线邮备分线2号	315	26.05	201.44	201.44	未列入负面清单			-2.72%
6514	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线邮备分线9左3号	315	58.13	100.39	100.39	未列入负面清单			11.92%
6515	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线邮备分线4号	315	54.5	111.83	111.83	未列入负面清单			-0.18%
6516	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分歧前丛东支7号	50	65.12	12.44	12.44	未列入负面清单			-15.26%
6517	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分一家子一组支03号变压器	400	2.85	348.60	348.60	未列入负面清单			-58.35%
6518	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分一家子三支支22号变压器	100	62.15	27.85	27.85	未列入负面清单			17.58%
6519	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分那都来支81号变压器	400	0.12	359.52	359.52	未列入负面清单			-85.93%
6520	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线老虎分歧1号变压器	100	25.87	64.13	64.13	未列入负面清单			6.23%
6521	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线二土村一组分9号柱上变压器	50	54.71	17.65	17.65	未列入负面清单			-11.71%
6522	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线二土二组分07号变压器	30	71.71	5.49	5.49	未列入负面清单			-6.20%
6523	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线大林台分支大有亨支1号变压器	200	20.72	138.56	138.56	未列入负面清单			-19.15%
6524	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线于家分支江家支5号变压器	100	31.87	58.13	58.13	未列入负面清单			-21.82%
6525	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10KV铁北2台支线2#变压器	200	20.03	139.94	139.94	未列入负面清单			21.17%
6526	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线大林台分支齐户支4号变压器	50	82.06	3.97	3.97	未列入负面清单			-0.47%
6527	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV7841白音花线菜园子分歧42号柱上变压器	50	32.65	28.68	28.68	未列入负面清单			-8.09%
6528	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线联通分梁百岁支5号变压器	50	17.93	0.00	0.00	未列入负面清单			-21.82%
6529	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线北屯分7号变压器	50	44.65	22.68	22.68	未列入负面清单			16.02%
6530	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线联通分猪场子支6号变压器	80	43.36	37.31	37.31	未列入负面清单			16.31%
6531	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线联通分八大股子支64号变压器	200	54.33	71.34	71.34	未列入负面清单			-4.54%
6532	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线菜园子支117号变压器	80	50.71	31.43	31.43	未列入负面清单			3.03%
6533	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线乐园四分线07#变压器	200	129.79	-79.58	-79.58	未列入负面清单			-22.64%
6534	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线小周家支线22#变压器	30	91.62	-0.49	-0.49	未列入负面清单			-19.17%
6535	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线供销社分1号变压器	200	61.73	56.54	56.54	未列入负面清单			-12.16%
6536	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线制瓶厂分制瓶厂支4号变压器	400	25.66	0.00	0.00	未列入负面清单			-3.37%
6537	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线制瓶厂分制瓶厂支2号变压器	400	13.01	307.96	307.96	未列入负面清单			-2.38%
6538	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线北屯移动分北屯支5号变压器	200	26.66	126.68	126.68	未列入负面清单			3.58%

6539	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线前屯分7号变压器	160	20.95	110.48	110.48	未列入负面清单			1.39%
6540	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城中线中西联络联络3号	100	28.04	61.96	61.96	未列入负面清单			-46.08%
6541	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分154号变压器	50	69.72	10.14	10.14	未列入负面清单			-2.76%
6542	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10KV章东线八堆子分西柳屯支8号柱上变压器	100	80.49	9.51	9.51	未列入负面清单			-7.68%
6543	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分腰郭家屯支15号变压器	100	43.6	46.40	46.40	未列入负面清单			8.55%
6544	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分东大间东屯支3号变压器	50	93.02	0.00	0.00	未列入负面清单			-2.44%
6545	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线乡直分5号变压器	400	66.13	95.48	95.48	未列入负面清单			-6.85%
6546	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分姚家支14#变压器	80	42.3	38.16	38.16	未列入负面清单			-23.75%
6547	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧屈家村台支2号变压器	100	27.25	62.75	62.75	未列入负面清单			7.80%
6548	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧三河四台分支3号变压器	100	65.23	24.77	24.77	未列入负面清单			-7.69%
6549	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线齐家一分歧4号变压器	160	19.89	112.18	112.18	未列入负面清单			-30.81%
6550	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧屈家六台支3号变压器	100	36.35	53.65	53.65	未列入负面清单			10.65%
6551	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧三河五台分支18号变压器	100	17.33	72.67	72.67	未列入负面清单			-0.57%
6552	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线烧锅分歧养牛小区台支4号变压器	100	52.45	37.55	37.55	未列入负面清单			-4.54%
6553	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线40号变压器	400	54.51	141.96	141.96	未列入负面清单			1.73%
6554	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线北沟分7号变压器	50	70.86	0.00	0.00	未列入负面清单			-2.24%
6555	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分范家支40号变压器	160	20.05	111.92	111.92	未列入负面清单			-8.97%
6556	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分北地支19号变压器	100	49.51	40.49	40.49	未列入负面清单			11.97%
6557	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线粮库分2号变压器	400	16.48	294.08	294.08	未列入负面清单			-6.28%
6558	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分范家支30号变压器	100	33.22	0.00	0.00	未列入负面清单			-8.10%
6559	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10KV冯东线北沟分歧贝四北支3号柱上变压器	200	28.06	123.88	123.88	未列入负面清单			36.76%
6560	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线贝四分21号变压器	160	30.56	95.10	95.10	未列入负面清单			13.23%
6561	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分歧赵家沟分支124号变压器	30	28.12	18.56	18.56	未列入负面清单			11.94%
6562	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分歧东沟三分支1号变压器	200	60.08	59.84	59.84	未列入负面清单			1.99%
6563	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分前四海支25号柱变	100	48.63	41.37	41.37	未列入负面清单			-20.30%
6564	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线小关家分05号柱变	50	81.74	4.13	4.13	未列入负面清单			5.93%
6565	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分杏树园支2号变压器	30	136.17	-13.85	-13.85	未列入负面清单			-7.27%
6566	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分西怀冷棚支1号变压器	30	6.98	24.91	24.91	未列入负面清单			-32.45%
6567	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分胡家分支12号变压器	100	2.1	87.90	87.90	未列入负面清单			-72.29%
6568	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分后三支18号变压器	100	34.61	55.39	55.39	未列入负面清单			-27.98%
6569	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分西怀2号葡萄园支6号变压器	30	0.17	26.95	26.95	未列入负面清单			-91.00%

6570	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线双山子四组分线5号变压器	200	77.67	24.66	24.66	未列入负面清单			4.85%
6571	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线24号变压器	100	171.36	-81.36	-81.36	未列入负面清单			-18.55%
6572	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线105号变压器	400	14.77	300.92	300.92	未列入负面清单			16.55%
6573	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线长沟沿四组分线4号变压器	30	105.86	-4.76	-4.76	未列入负面清单			-4.15%
6574	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线双山子五组分线13号变压器	30	88.96	0.31	0.31	未列入负面清单			-52.42%
6575	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧104号变压器	100	89.04	0.00	0.00	未列入负面清单			-1.58%
6576	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线东升八组支东升五组支1号变压器	80	71.58	14.74	14.74	未列入负面清单			20.28%
6577	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线于家分支张家支8号变压器	160	30.97	94.45	94.45	未列入负面清单			18.93%
6578	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧二组分支1号变压器	400	11.51	313.96	313.96	未列入负面清单			6.09%
6579	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧113号变压器	200	3.56	172.88	172.88	未列入负面清单			-66.53%
6580	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线果园分歧87号变压器	30	62.35	8.30	8.30	未列入负面清单			0.79%
6581	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线高山台分歧于家分支81号变压器	80	47.94	33.65	33.65	未列入负面清单			-23.49%
6582	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线高山台分歧铁西分支7号变压器	100	34	56.00	56.00	未列入负面清单			-2.85%
6583	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线于家分支小河套支3号变压器	100	80.23	9.77	9.77	未列入负面清单			-7.50%
6584	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分歧南长分支大棚支5号变压器	50	25.24	32.38	32.38	未列入负面清单			-6.95%
6585	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线主干42号变压器	30	100.85	-3.26	-3.26	未列入负面清单			-6.17%
6586	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分歧前道木支2号变压器	100	83.46	6.54	6.54	未列入负面清单			-31.32%
6587	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分歧程家支24号变压器	100	18.17	71.83	71.83	未列入负面清单			-24.56%
6588	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分薛家支39号(薛家)变压器	100	70.1	19.90	19.90	未列入负面清单			-26.19%
6589	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分何龙支14号变压器	30	110.73	-6.22	-6.22	未列入负面清单			-7.90%
6590	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分北陶家支25号变压器	100	29.26	60.74	60.74	未列入负面清单			8.45%
6591	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分艾木支1号变压器	80	49.55	0.00	0.00	未列入负面清单			-20.92%
6592	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分高呈支9#变压器	50	48.16	20.92	20.92	未列入负面清单			-20.57%
6593	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分秦家支2#变压器	30	98.75	-2.63	-2.63	未列入负面清单			-9.98%
6594	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分哈巴气支1#变压器	200	86.6	6.80	6.80	未列入负面清单			4.51%
6595	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线马家分23号柱变	100	38.49	51.51	51.51	未列入负面清单			0.90%
6596	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分小王家分支30号柱变	30	0.7	26.79	26.79	未列入负面清单			-0.02%
6597	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线后四间房分13号变压器	30	66.41	7.08	7.08	未列入负面清单			4.82%
6598	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线57号柱变	30	126.78	-11.03	-11.03	未列入负面清单			-11.45%
6599	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分东阎家支02号变压器	80	39.43	40.46	40.46	未列入负面清单			-25.82%
6600	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分西阎家支01号柱变	100	38.46	51.54	51.54	未列入负面清单			8.06%

6601	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐赵家沟分支53付1号变压器	160	38.05	83.12	83.12	未列入负面清单			6.30%
6602	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐85号变压器	200	53.01	73.98	73.98	未列入负面清单			8.69%
6603	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐东平东支6号变压器	160	39.47	0.00	0.00	未列入负面清单			3.54%
6604	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐支新发电支6付1号变压器	80	84.5	4.40	4.40	未列入负面清单			15.78%
6605	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线主干86号变压器	100	104.86	-14.86	-14.86	未列入负面清单			-13.90%
6606	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线主干89付2号变压器	200	48.88	82.24	82.24	未列入负面清单			3.34%
6607	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分东76支26号变压器	50	79.73	5.14	5.14	未列入负面清单			-13.29%
6608	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分三家子支2号变压器	30	104.43	-4.33	-4.33	未列入负面清单			-9.07%
6609	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线王中分支马少岗支22号变压器	50	161.67	-35.84	-35.84	未列入负面清单			-24.28%
6610	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分岐石岭六组分支5号变压器	200	19.18	141.64	141.64	未列入负面清单			-34.80%
6611	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分岐王中分支46号变压器	50	98.03	-4.02	-4.02	未列入负面清单			-10.34%
6612	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线采石场分岐4号变压器	315	1.87	277.61	277.61	未列入负面清单			-70.43%
6613	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线前甸子后分岐8号变压器	80	63.54	21.17	21.17	未列入负面清单			0.65%
6614	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分岐东岗支5号变压器	50	62.54	13.73	13.73	未列入负面清单			2.25%
6615	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10kV水源线壕北分养牛小区分支10号变压器	50	58.87	15.57	15.57	未列入负面清单			-3.20%
6616	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线西哨分44号变压器	200	38.51	102.98	102.98	未列入负面清单			-0.16%
6617	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线皋皋分前乌拉满屯支41号变压器	100	58.18	31.82	31.82	未列入负面清单			-6.60%
6618	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子小宝山支06号柱变	100	39.43	0.00	0.00	未列入负面清单			-39.46%
6619	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线十里堡分07号柱变	50	61.28	14.36	14.36	未列入负面清单			-22.50%
6620	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线于家分06号变压器	100	44.03	45.97	45.97	未列入负面清单			-1.91%
6621	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线后四间房分05号柱变	80	39.33	40.54	40.54	未列入负面清单			-24.17%
6622	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10kV城南线32号	200	21.08	137.84	137.84	未列入负面清单			6.56%
6623	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线付家分那古山支3号变压器	100	56.72	33.28	33.28	未列入负面清单			-7.69%
6624	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线147号变压器	160	28.84	97.86	97.86	未列入负面清单			-26.30%
6625	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分后纪家支2号变压器	80	44.87	36.10	36.10	未列入负面清单			-8.38%
6626	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分82号变压器	30	31.05	17.69	17.69	未列入负面清单			-8.24%
6627	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线木家分岐2号变压器	100	80.56	9.44	9.44	未列入负面清单			0.33%
6628	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分红山支15号变压器	30	51.65	11.51	11.51	未列入负面清单			2.96%
6629	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线前双分岐3号变压器	100	112.94	-22.94	-22.94	未列入负面清单			-11.04%
6630	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线白山七分岐14号变压器	200	64.01	51.98	51.98	未列入负面清单			-0.96%
6631	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线烧锅分岐依哈忙海分支1号变压器	30	0	27.00	27.00	未列入负面清单			-10.00%

6632	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线烧锅分歧后四方城台分支2号变压器	160	17.12	116.61	116.61	未列入负面清单			-21.43%
6633	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分六家子支12号变压器	200	17.55	144.90	144.90	未列入负面清单			3.32%
6634	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线四前分2号变压器	315	35.02	173.19	173.19	未列入负面清单			12.52%
6635	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线大棚支2号柱上变压器	50	15.52	37.24	37.24	未列入负面清单			26.81%
6636	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线八方支线31号(八方地台)柱上变压器	80	0.9	71.28	71.28	未列入负面清单			-80.47%
6637	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV高楼小区台	30	38.06	15.58	15.58	未列入负面清单			15.24%
6638	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线兰家分22号(兰家台)柱上变压器	400	7.45	330.20	330.20	未列入负面清单			8.58%
6639	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV前于太台	30	108.49	-5.55	-5.55	未列入负面清单			-12.13%
6640	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线马架子分西七方地分支11号变压器	50	50.65	19.68	19.68	未列入负面清单			-0.65%
6641	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分六合堂支63号变压器	30	4.2	25.74	25.74	未列入负面清单			-61.47%
6642	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分四合屯支9号变压器	50	87.8	1.10	1.10	未列入负面清单			-3.77%
6643	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线112号变压器	160	20.39	111.38	111.38	未列入负面清单			-15.65%
6644	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线宏丰分159号变压器	200	54.37	71.26	71.26	未列入负面清单			10.90%
6645	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线宏丰分高花东屯支5号变压器	100	55.41	34.59	34.59	未列入负面清单			-13.85%
6646	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线前那木东屯分6号变压器	50	90.19	-0.09	-0.09	未列入负面清单			-5.07%
6647	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线皋皋分后乌拉满屯支23号变压器	160	48.21	66.86	66.86	未列入负面清单			-18.15%
6648	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线宏丰分高花西屯支3号变压器	160	28.98	97.63	97.63	未列入负面清单			4.42%
6649	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线平安线梨树分102号变压器	100	30.03	59.97	59.97	未列入负面清单			2.23%
6650	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线23号园区支线02号变压器	100	160.38	-70.38	-70.38	未列入负面清单			-27.37%
6651	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线西山支线30号变压器	50	68.99	10.51	10.51	未列入负面清单			4.26%
6652	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线马家支线105号变压器	160	37.77	83.57	83.57	未列入负面清单			-6.61%
6653	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线社直支线37号变压器	100	51.3	38.70	38.70	未列入负面清单			-0.57%
6654	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线前进支线29号变压器	50	60.5	14.75	14.75	未列入负面清单			14.57%
6655	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线哈哈支05号变压器	100	39.15	0.00	0.00	未列入负面清单			-10.26%
6656	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧西六村台分支4号变压器	100	11.83	78.17	78.17	未列入负面清单			-39.39%
6657	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线主干130号变压器	100	47.59	42.41	42.41	未列入负面清单			-24.54%
6658	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分荒山子支25号变压器	200	21.9	136.20	136.20	未列入负面清单			-37.31%
6659	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线韩家杖子分北季家支1号变压器	100	105.7	-15.70	-15.70	未列入负面清单			-17.04%
6660	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线韩家杖子分后孙家支前孙家支12号变压器	160	1.93	140.91	140.91	未列入负面清单			-72.64%
6661	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线乡直分供电所支7号变压器	400	18.26	286.96	286.96	未列入负面清单			9.08%
6662	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线乡直分供电支4号变压器	200	43.67	92.66	92.66	未列入负面清单			4.22%

6663	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线西闹德海分1号变压器	50	65.19	12.41	12.41	未列入负面清单			6.24%
6664	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线太平分西太平支2号变压器	200	0.39	179.22	179.22	未列入负面清单			-84.21%
6665	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线韩家杖子分前季家支3号变压器	80	39.01	40.79	40.79	未列入负面清单			-23.14%
6666	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线冷北分11#变压器	30	29.55	18.14	18.14	未列入负面清单			-6.12%
6667	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线程沟分歧程一分支4号变压器	100	48.55	41.45	41.45	未列入负面清单			-3.79%
6668	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线石佛支线04号变压器	50	67	11.50	11.50	未列入负面清单			-23.06%
6669	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线西太平支线57号变压器	30	66.28	7.12	7.12	未列入负面清单			3.74%
6670	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线上朱东支线004号变压器	160	74.34	25.06	25.06	未列入负面清单			14.13%
6671	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线前十家子支线05号变压器	100	58.57	31.43	31.43	未列入负面清单			0.57%
6672	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线前板凳支线02号变压器	80	1.18	71.06	71.06	未列入负面清单			-76.27%
6673	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线后十家子支线03号变压器	100	60.34	29.66	29.66	未列入负面清单			-6.31%
6674	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线小山支线46号变压器	30	76.36	4.09	4.09	未列入负面清单			10.76%
6675	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线东大梨支线02号变压器	200	16.63	146.74	146.74	未列入负面清单			8.67%
6676	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线红旗分支76号变压器	80	50.55	0.00	0.00	未列入负面清单			-1.97%
6677	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线马家支三家子04号变压器	50	89.02	0.49	0.49	未列入负面清单			-9.67%
6678	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线下朱家支线06号变压器	100	45.38	44.62	44.62	未列入负面清单			-18.88%
6679	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线西大梨支线09号变压器	30	108.19	-5.46	-5.46	未列入负面清单			-2.51%
6680	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线红旗二组支线03号变压器	160	0.16	143.74	143.74	未列入负面清单			-86.29%
6681	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线北大梨支线03号变压器	50	47.84	21.08	21.08	未列入负面清单			-1.85%
6682	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线大板分歧清泉分支3号变压器	80	40.97	39.22	39.22	未列入负面清单			7.83%
6683	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线前房身分岐7号变压器	200	20.57	138.86	138.86	未列入负面清单			4.81%
6684	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV候家位子一台	200	0.81	178.38	178.38	未列入负面清单			-73.39%
6685	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线刘中支15号变压器	100	24.6	65.40	65.40	未列入负面清单			-24.96%
6686	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线兰家村井支5号变压器	30	28.07	18.58	18.58	未列入负面清单			13.28%
6687	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV刘半道台	100	3.81	86.19	86.19	未列入负面清单			-63.43%
6688	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV前后五台	80	68.03	17.58	17.58	未列入负面清单			-24.53%
6689	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV小二道河子台	80	42.42	38.06	38.06	未列入负面清单			6.24%
6690	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV山西三台	50	71.98	9.01	9.01	未列入负面清单			-3.60%
6691	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV山西一台	100	32.87	57.13	57.13	未列入负面清单			9.73%
6692	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分浩力保东台支9号变压器	200	18.65	142.70	142.70	未列入负面清单			-3.31%
6693	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线移动通讯分支苇子沟村东台支2号变压器	400	50.63	157.48	157.48	未列入负面清单			-18.29%

6694	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线朝阳沟分朝阳沟东台支7号变压器	100	26.97	63.03	63.03	未列入负面清单			6.16%
6695	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分110号变压器	80	50.79	31.37	31.37	未列入负面清单			13.70%
6696	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分柳编支7号变压器	160	91.49	-2.38	-2.38	未列入负面清单			-4.65%
6697	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线庙三分9号变压器	80	57.39	26.09	26.09	未列入负面清单			13.81%
6698	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线157号变压器	200	74.71	30.58	30.58	未列入负面清单			-14.48%
6699	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线套力分套五支2号变压器	200	83.39	13.22	13.22	未列入负面清单			-2.20%
6700	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分蒙中支5号变压器	400	26.54	0.00	0.00	未列入负面清单			2.83%
6701	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分木八十一号3号变压器	100	55.52	34.48	34.48	未列入负面清单			2.96%
6702	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线套力分68号变压器	100	34.1	55.90	55.90	未列入负面清单			-5.72%
6703	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分木九支7+1号变压器	100	110.99	-20.99	-20.99	未列入负面清单			-10.59%
6704	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线粮库家属分2变压器	100	52.38	37.62	37.62	未列入负面清单			-2.25%
6705	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线145+1号变压器	50	108.87	-9.44	-9.44	未列入负面清单			-11.25%
6706	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农机分乡联支3号变压器	200	74.68	30.64	30.64	未列入负面清单			24.91%
6707	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧支七家子东台支010号变压器	160	23.77	105.97	105.97	未列入负面清单			-16.31%
6708	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支西刘福支005号变压器	200	80.4	19.20	19.20	未列入负面清单			10.35%
6709	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线大六家北分歧002号变压器	200	7.59	164.82	164.82	未列入负面清单			-35.24%
6710	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线蛤蟆屯分哈七支4号变压器	200	89.88	0.24	0.24	未列入负面清单			20.62%
6711	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线下三四分歧下三五分支5号变压器	50	62.51	13.75	13.75	未列入负面清单			2.24%
6712	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线下三一分01#变压器	80	41.1	39.12	39.12	未列入负面清单			-1.95%
6713	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线石头山分线马圈山支线8号变压器	30	99.07	-2.72	-2.72	未列入负面清单			0.27%
6714	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线卧牛分线卧牛村支线8号变压器	200	80.3	19.40	19.40	未列入负面清单			32.51%
6715	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线石头山分线42号变压器	100	31.22	58.78	58.78	未列入负面清单			-23.90%
6716	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子村3号台支3号变压器	80	35.37	43.70	43.70	未列入负面清单			-25.62%
6717	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分112号变压器	30	83.41	1.98	1.98	未列入负面清单			6.13%
6718	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分凤凰城村东台支2号变压器	80	26.22	51.02	51.02	未列入负面清单			-32.60%
6719	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分王家大棚支3号变压器	100	182.13	-92.13	-92.13	未列入负面清单			-29.76%
6720	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子支37号变压器	100	22.38	67.62	67.62	未列入负面清单			4.57%
6721	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线46号变压器	80	110.13	-16.10	-16.10	未列入负面清单			-0.19%
6722	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分段家沟支15号变压器	50	70.36	9.82	9.82	未列入负面清单			0.46%
6723	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线岔山稿移动分岔山稿南台支17号变压器	80	70.86	15.31	15.31	未列入负面清单			4.54%
6724	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线岔山稿东台支7号变压器	200	20.71	138.58	138.58	未列入负面清单			-13.24%

6725	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线张家分线15号变压器	80	58.4	25.28	25.28	未列入负面清单			-24.73%
6726	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线杏山一组分线杏山七组支线4号变压器	200	82.77	14.46	14.46	未列入负面清单			-3.39%
6727	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线石头山分线14号变压器	30	84.88	1.54	1.54	未列入负面清单			0.63%
6728	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线石头山分线88号变压器	50	77.57	6.22	6.22	未列入负面清单			12.89%
6729	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线石头山分线姜家支线8号变压器	30	113.67	-7.10	-7.10	未列入负面清单			-3.51%
6730	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线石头山分线29号变压器	200	29.86	120.28	120.28	未列入负面清单			6.64%
6731	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分团结东支4号变压器	50	46.28	21.86	21.86	未列入负面清单			-22.34%
6732	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线菜家分16号变压器	200	30.31	119.38	119.38	未列入负面清单			-6.70%
6733	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分草房支2号变压器	100	40.3	49.70	49.70	未列入负面清单			-1.11%
6734	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分15号变压器	100	48.2	41.80	41.80	未列入负面清单			-23.87%
6735	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线马家分杏树支12号 变压器	160	26.82	101.09	101.09	未列入负面清单			-20.97%
6736	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分123号变压器	160	28.81	97.90	97.90	未列入负面清单			-4.85%
6737	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分南柳支8号变压器	50	80.92	4.54	4.54	未列入负面清单			-13.04%
6738	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分北陶家支15号变压器	100	34.95	55.05	55.05	未列入负面清单			0.84%
6739	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分北陶家支22号变压器	100	26.26	63.74	63.74	未列入负面清单			-1.00%
6740	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线邓家分201号变压器	100	41.3	48.70	48.70	未列入负面清单			-12.84%
6741	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线街内分综合场支1号上变压器	100	34.26	55.74	55.74	未列入负面清单			11.21%
6742	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线石油支线33号	100	42.95	47.05	47.05	未列入负面清单			3.15%
6743	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线化肥支线24号	30	41.97	14.41	14.41	未列入负面清单			12.50%
6744	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分陈营子支1号变压器	80	39.86	40.11	40.11	未列入负面清单			-30.79%
6745	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分南平安棚支10号变压器	50	1.6	44.20	44.20	未列入负面清单			-49.96%
6746	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分机关山支163号变压器	100	2.59	87.41	87.41	未列入负面清单			-68.27%
6747	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分前三支11号变压器	80	41.89	38.49	38.49	未列入负面清单			-30.98%
6748	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分机关山支李敬民山场支2号变压器	200	0.79	178.42	178.42	未列入负面清单			-77.67%
6749	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东街联络线房产支线3左5号	200	69.13	41.74	41.74	未列入负面清单			-3.38%
6750	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐政府家属楼支11号变压器	160	64.34	41.06	41.06	未列入负面清单			0.90%
6751	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐北乡直分支13号变压器	200	30.33	119.34	119.34	未列入负面清单			-29.96%
6752	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐133号变压器	100	42.58	47.42	47.42	未列入负面清单			-33.06%
6753	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐福号支16号变压器	50	58.85	15.58	15.58	未列入负面清单			-7.73%
6754	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐五家子支1号变压器	100	42.36	47.64	47.64	未列入负面清单			13.55%
6755	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐电管站分支4号变压器	250	41.58	121.05	121.05	未列入负面清单			-40.79%

6756	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐59号变压器	160	83.41	10.54	10.54	未列入负面清单			3.72%
6757	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联络线保险支线1右1号	160	92.59	-4.14	-4.14	未列入负面清单			-32.47%
6758	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联络线保险支线6右1号	160	71.84	29.06	29.06	未列入负面清单			6.34%
6759	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线26右9号	200	34.97	110.06	110.06	未列入负面清单			-7.97%
6760	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联络线11号	160	78.29	18.74	18.74	未列入负面清单			1.67%
6761	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联络线保险支线1左1号	200	72.01	35.98	35.98	未列入负面清单			19.06%
6762	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联络线保险支线1右3号	160	75.84	22.66	22.66	未列入负面清单			24.30%
6763	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联络线保险支线1右5号	100	92.68	-2.68	-2.68	未列入负面清单			-8.23%
6764	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线千亩方支线2号	160	47.36	68.22	68.22	未列入负面清单			-3.06%
6765	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线镇北线医备支线9左2号	200	51.72	76.56	76.56	未列入负面清单			1.49%
6766	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线26右3号	160	57.39	52.18	52.18	未列入负面清单			-22.05%
6767	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线工业园区分岐1号变压器3柱上变压器	100	0.61	89.39	89.39	未列入负面清单			-5.25%
6768	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线千亩方支线6右3号	100	48.35	41.65	41.65	未列入负面清单			6.62%
6769	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线62号	100	51.3	38.70	38.70	未列入负面清单			9.10%
6770	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线47右1号	200	40.82	98.36	98.36	未列入负面清单			1.97%
6771	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线镇北线91右1号变压器	200	27.69	124.62	124.62	未列入负面清单			6.06%
6772	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线11右11号	100	39.32	50.68	50.68	未列入负面清单			6.97%
6773	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线77号	400	30.45	238.20	238.20	未列入负面清单			-23.69%
6774	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线二道房分岐25号变压器	100	70.76	19.24	19.24	未列入负面清单			10.12%
6775	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线南洼分岐东朝阳分支2号变压器	100	34.3	55.70	55.70	未列入负面清单			1.18%
6776	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线二道房分岐他力盖分支29号变压器	100	81.28	8.72	8.72	未列入负面清单			-1.95%
6777	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线二道房分岐新窝铺分支2号变压器	100	54.38	35.62	35.62	未列入负面清单			9.20%
6778	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线南洼分岐137号变压器	50	50.56	19.72	19.72	未列入负面清单			-4.08%
6779	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线主干302号变压器	80	61.87	22.50	22.50	未列入负面清单			-26.79%
6780	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线南洼分岐77号变压器	200	0.35	179.30	179.30	未列入负面清单			-79.20%
6781	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线张胡井分岐2号	50	101.19	-5.60	-5.60	未列入负面清单			-6.26%
6782	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线牛奶厂分岐57号变压器	50	56.93	16.54	16.54	未列入负面清单			4.51%
6783	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线壕外分岐3号变压器	50	65.72	12.14	12.14	未列入负面清单			-24.17%
6784	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线小房分岐9号变压器	100	50.33	39.67	39.67	未列入负面清单			-12.37%
6785	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分刘家支6号变压器	400	11.04	315.84	315.84	未列入负面清单			-50.55%
6786	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线冯一分6号变压器	100	42.56	47.44	47.44	未列入负面清单			-9.25%

6787	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10KV冯东线北沟分歧贝四西支10号柱上变压器	200	34.56	110.88	110.88	未列入负面清单			7.74%
6788	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分范家支26号变压器	100	47.17	42.83	42.83	未列入负面清单			8.74%
6789	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分小电支27号变压器	80	6.97	66.42	66.42	未列入负面清单			-52.97%
6790	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城中线中西联络联络17右1号	400	66.59	93.64	93.64	未列入负面清单			4.08%
6791	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城磷线23左7号	400	72.86	68.56	68.56	未列入负面清单			0.31%
6792	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城磷线10右1右1号	400	18.36	286.56	286.56	未列入负面清单			1.81%
6793	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城中线中西联络联络27号	200	74.23	31.54	31.54	未列入负面清单			1.76%
6794	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城磷线10右5号	200	39.02	0.00	0.00	未列入负面清单			0.12%
6795	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV3345大四线扎兰分歧1号	400	41.35	194.60	194.60	未列入负面清单			4.82%
6796	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV3345大四线衙门分歧33加1号	200	0.16	179.68	179.68	未列入负面清单			3.67%
6797	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV3345大四线夕明分歧92加1号	200	0.23	179.54	179.54	未列入负面清单			1.37%
6798	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分晓秋农场支20号变压器	200	76.12	27.76	27.76	未列入负面清单			-5.72%
6799	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧四家子羊场支19号变压器	50	62.48	13.76	13.76	未列入负面清单			-9.74%
6800	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线主干95号变压器	200	40.65	98.70	98.70	未列入负面清单			-31.08%
6801	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV3641大德线大德北分歧辛立分支42号变压器	200	38.31	103.38	103.38	未列入负面清单			-29.35%
6802	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德二队分7号变压器	200	26.58	126.84	126.84	未列入负面清单			-14.77%
6803	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大三分5号变压器	200	61.51	56.98	56.98	未列入负面清单			8.75%
6804	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分王成分支东王成支2号变压器	100	13.39	76.61	76.61	未列入负面清单			-2.15%
6805	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分东大关分支前大官支9号变压器	100	70.95	19.05	19.05	未列入负面清单			-1.85%
6806	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分辛立分下马支11号变压器	30	100.52	-3.16	-3.16	未列入负面清单			-10.86%
6807	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分西来福分支27号变压器	100	44.81	0.00	0.00	未列入负面清单			4.14%
6808	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10KV大德线乡直支线9号变压器	200	13.56	152.88	152.88	未列入负面清单			-6.28%
6809	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分王成分支15号变压器	200	0.25	179.50	179.50	未列入负面清单			-80.61%
6810	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线主干153号变压器	160	21.73	109.23	109.23	未列入负面清单			8.46%
6811	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分张家分支薛家支19号变压器	100	37.76	0.00	0.00	未列入负面清单			-30.09%
6812	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV3641大德线大德北分歧54号变压器	50	89.88	0.06	0.06	未列入负面清单			3.53%
6813	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分辛立分于家支4号变压器	100	50.14	39.86	39.86	未列入负面清单			-13.67%
6814	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线36左3号	160	60.82	46.69	46.69	未列入负面清单			6.23%
6815	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线党校支线5右3左2号	200	40.91	98.18	98.18	未列入负面清单			4.28%
6816	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东街联络线房产支线3左2号	160	52.92	59.33	59.33	未列入负面清单			5.09%
6817	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东街联络线房产支线1右3号	200	72.78	34.44	34.44	未列入负面清单			14.55%

6818	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线冷库支线14号	400	22.85	268.60	268.60	未列入负面清单			-36.90%
6819	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东街联络线6号	400	77.86	48.56	48.56	未列入负面清单			14.58%
6820	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东街联络线房产支线6号	315	46.08	138.35	138.35	未列入负面清单			-1.33%
6821	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线冷库支线10号	400	53.38	146.48	146.48	未列入负面清单			-27.91%
6822	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线36左1号	200	43.67	92.66	92.66	未列入负面清单			5.39%
6823	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东街联络线4左1号	200	39.09	101.82	101.82	未列入负面清单			9.68%
6824	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东街联络线3号	200	36.23	107.54	107.54	未列入负面清单			-16.81%
6825	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络党校支线3号	400	71.64	73.44	73.44	未列入负面清单			-22.77%
6826	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东街联络线4左3号	200	41.71	96.58	96.58	未列入负面清单			5.33%
6827	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络党校支线4号	200	41.15	97.70	97.70	未列入负面清单			-0.02%
6828	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线党校支线5右4号	100	57.99	32.01	32.01	未列入负面清单			2.38%
6829	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线冷库支线11左2号	200	22.97	134.06	134.06	未列入负面清单			-8.35%
6830	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线电视台支线10号	100	22.76	67.24	67.24	未列入负面清单			-1.98%
6831	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线双庙分线西拉拉支2号变压器	100	94.29	-4.29	-4.29	未列入负面清单			-0.45%
6832	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线刘豆腐分13号变压器	100	95.86	-5.86	-5.86	未列入负面清单			1.05%
6833	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线孟家分7号变压器	30	107.12	-5.14	-5.14	未列入负面清单			-12.95%
6834	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线全家分后吉顺支6号变压器	100	77.44	12.56	12.56	未列入负面清单			-3.08%
6835	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线兴东后分医院支2号变压器	100	16.58	73.42	73.42	未列入负面清单			-31.61%
6836	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线全家分51号变压器	200	8.58	162.84	162.84	未列入负面清单			4.73%
6837	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线电业所分王家支27号变压器	200	45.14	89.72	89.72	未列入负面清单			0.16%
6838	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑二分8号变压器	100	64.26	25.74	25.74	未列入负面清单			3.57%
6839	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线邮备分线12号	50	44.94	22.53	22.53	未列入负面清单			-1.82%
6840	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线49右9号	160	53.65	58.16	58.16	未列入负面清单			-7.10%
6841	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小明水分支038号变压器	50	46.21	0.00	0.00	未列入负面清单			6.29%
6842	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线白家支线南甸子支线37#变压器	200	65.75	0.00	0.00	未列入负面清单			-16.84%
6843	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子壕外分歧023号变压器	30	70.61	5.82	5.82	未列入负面清单			6.56%
6844	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小明水支线东明水支线6#变压器	200	70.46	39.08	39.08	未列入负面清单			9.17%
6845	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家支线上岗子支线6#变压器	100	88.51	1.49	1.49	未列入负面清单			16.14%
6846	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支偏坡子支009号变压器	100	3.68	86.32	86.32	未列入负面清单			-66.36%
6847	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙南分线小关家支线34#变压器	100	40.58	49.42	49.42	未列入负面清单			9.50%
6848	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧蒙古包支037号变压器	100	51.15	38.85	38.85	未列入负面清单			-0.50%

6849	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙南分线小关家支线22#变压器	100	45.31	44.69	44.69	未列入负面清单			-1.84%
6850	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧蒙古包南支003号变压器	200	26.14	127.72	127.72	未列入负面清单			7.52%
6851	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧小明水分支081号变压器	100	42.67	47.33	47.33	未列入负面清单			21.48%
6852	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线两家子支4号变压器	200	42.68	94.64	94.64	未列入负面清单			-24.60%
6853	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线四中支线10左5号	400	61.33	114.68	114.68	未列入负面清单			17.41%
6854	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线主干88号(东岗子台)柱上变压器	50	38.42	25.79	25.79	未列入负面清单			-5.02%
6855	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线马占房二台支8号变压器	160	20.63	110.99	110.99	未列入负面清单			4.94%
6856	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线李春华支2号(宋家一台)柱上变压器	160	18.08	115.07	115.07	未列入负面清单			-5.96%
6857	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线双山子七组支线11号变压器	30	82.26	2.32	2.32	未列入负面清单			-3.56%
6858	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线自来水分线5号变压器	50	21.91	34.05	34.05	未列入负面清单			8.95%
6859	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线双山子二号棚分线1号变压器	30	78.53	3.44	3.44	未列入负面清单			6.28%
6860	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线东六七组支线1号变压器	100	91.06	-1.06	-1.06	未列入负面清单			-1.60%
6861	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线四号棚分线3号变压器	200	93.77	-7.54	-7.54	未列入负面清单			-7.29%
6862	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城中线中西联络联络32左4号	315	84.34	17.83	17.83	未列入负面清单			4.16%
6863	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分歧27号变压器	200	17.34	145.32	145.32	未列入负面清单			-43.86%
6864	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线前腰高分歧4号变压器	100	50.88	39.12	39.12	未列入负面清单			2.80%
6865	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分林家北台支1号变压器	315	21.89	214.55	214.55	未列入负面清单			-9.76%
6866	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分保险道支10号变压器	30	49.63	12.11	12.11	未列入负面清单			5.93%
6867	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线耿家支线06号变压器	100	32.17	0.00	0.00	未列入负面清单			-42.58%
6868	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线红旗大棚分后板凳前大棚支05号变压器	100	3.42	86.58	86.58	未列入负面清单			-60.18%
6869	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分前福兴支2#变压器	200	26.56	126.88	126.88	未列入负面清单			-25.01%
6870	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分小官支5#变压器	30	131.12	-12.34	-12.34	未列入负面清单			-6.54%
6871	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线宫家分宫家2#支2#变压器	100	12.75	77.25	77.25	未列入负面清单			7.16%
6872	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线大板分清泉支3号变压器	200	0.48	179.04	179.04	未列入负面清单			-72.54%
6873	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线东四分岐13号变压器	315	38.45	162.38	162.38	未列入负面清单			-3.37%
6874	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线大兴全分万家支4号变压器	100	29.44	60.56	60.56	未列入负面清单			-11.08%
6875	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线清沟井分04#变压器	80	31.67	46.66	46.66	未列入负面清单			7.76%
6876	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分歧烧锅地支30号变压器	50	77.73	6.14	6.14	未列入负面清单			-9.38%
6877	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分歧韩家分支3号变压器	80	48.72	33.02	33.02	未列入负面清单			-7.26%
6878	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西甘线3551	10KV西六线忙海分甘九冷棚支3#变压器	100	4.68	85.32	85.32	未列入负面清单			-4.83%
6879	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西甘线3551	10kV西六线忙海分新屯子冷棚支16号变压器	100	0	90.00	90.00	未列入负面清单			-10.00%

6880	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西甘线3551	10kV西六线忙海分歧新电子八支3号变压器	200	23.06	133.88	133.88	未列入负面清单			9.77%
6881	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西甘线3551	10kV西六线忙海分歧廿九二支10号变压器	400	13.44	306.24	306.24	未列入负面清单			-3.51%
6882	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线千亩方支线8号	160	40.6	79.04	79.04	未列入负面清单			-6.84%
6883	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线全家分5付1号变压器	160	22.1	108.64	108.64	未列入负面清单			-2.53%
6884	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线苏家分孙继国支奶站支1号变压器	100	9.31	80.69	80.69	未列入负面清单			-19.79%
6885	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	(前向家)变压器	100	1.08	88.92	88.92	未列入负面清单			-71.51%
6886	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分73+1号变压器	80	82.35	6.12	6.12	未列入负面清单			40.46%
6887	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分蒙中支5号柱变	315	37.56	165.19	165.19	未列入负面清单			3.43%
6888	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线套力分谢西支4号变压器	200	12.41	155.18	155.18	未列入负面清单			-45.61%
6889	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分吐力土井支12号变压器	200	29.12	121.76	121.76	未列入负面清单			8.06%
6890	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分后三支5号变压器	200	19.43	141.14	141.14	未列入负面清单			-32.25%
6891	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV兴隆山线三合分歧前古大棚支14号变压器	100	0	90.00	90.00	未列入负面清单			-7.80%
6892	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV兴隆山线三合分歧后古西支3号变压器	100	33.9	56.10	56.10	未列入负面清单			6.66%
6893	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分凤凰村台支3号变压器	100	48.32	41.68	41.68	未列入负面清单			-19.17%
6894	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线岔山稿村台支7号变压器	80	87.83	1.74	1.74	未列入负面清单			2.69%
6895	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线乡政府分4号变压器	160	52.14	60.58	60.58	未列入负面清单			4.77%
6896	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分歧边家二三号大棚支9号柱上变压器	30	5.5	25.35	25.35	未列入负面清单			-54.13%
6897	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分219号变压器	50	84.82	2.59	2.59	未列入负面清单			1.80%
6898	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10KV专业线东平东南台支线3#柱上变压器	100	40.7	0.00	0.00	未列入负面清单			11.65%
6899	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线14右9号	100	21.86	0.00	0.00	未列入负面清单			-12.69%
6900	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线邮备分线11号	315	34.63	174.42	174.42	未列入负面清单			-10.13%
6901	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线木材分线5右3号	160	48.63	66.19	66.19	未列入负面清单			14.87%
6902	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西甘线3551	10kV西六线忙海分歧廿九一支3号变压器	50	87.05	1.48	1.48	未列入负面清单			6.07%
6903	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分歧东杨家分支7号变压器	200	0.5	179.00	179.00	未列入负面清单			-78.48%
6904	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV铁西线味精支线7左4号	100	35.88	54.12	54.12	未列入负面清单			-4.04%
6905	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线41号	315	8.29	257.39	257.39	未列入负面清单			-5.43%
6906	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线粮车支线2左1号	200	63.57	52.86	52.86	未列入负面清单			-20.91%
6907	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV铁西线18号	50	0.27	44.87	44.87	未列入负面清单			-7.26%
6908	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV铁西线40左2号	50	25.28	32.36	32.36	未列入负面清单			-16.85%
6909	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV3245哈西线机关山支123号柱上变压器	50	26.83	31.59	31.59	未列入负面清单			2.52%
6910	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分东哈一棚支45号变压器	50	66.99	11.51	11.51	未列入负面清单			-14.73%

6911	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV3245哈西线小六分支7号(小六台)柱上变压器	80	38.83	40.94	40.94	未列入负面清单			-31.49%
6912	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分前苏暖棚支18号变压器	50	36.43	26.79	26.79	未列入负面清单			9.31%
6913	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分塔柳南棚支4号变压器	50	10.31	39.85	39.85	未列入负面清单			-3.07%
6914	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分周家棚支14号变压器	100	24.02	65.98	65.98	未列入负面清单			-1.16%
6915	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分大六东冷棚支13号 变压器	100	0.94	89.06	89.06	未列入负面清单			-45.84%
6916	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分塔柳北支4号变压器	50	23.5	33.25	33.25	未列入负面清单			-25.14%
6917	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分沙力沟支75号变压器	30	136.41	-13.92	-13.92	未列入负面清单			-4.17%
6918	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分22号变压器	80	3	69.60	69.60	未列入负面清单			-74.03%
6919	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力土分前李家暖棚支3号变压器	100	3.44	86.56	86.56	未列入负面清单			-52.29%
6920	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV7542福兴地北线星火分枝鹅场分支4号滴灌支3号(西二老3#滴灌井)	100	0.42	89.58	89.58	未列入负面清单			-29.72%
6921	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线联通分白音花移动支2号变压器	400	4.54	0.00	0.00	未列入负面清单			-30.65%
6922	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城磷线10右8号	315	35.01	173.22	173.22	未列入负面清单			1.68%
6923	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线镇北线88号柱上变压器	100	41.34	48.66	48.66	未列入负面清单			4.64%
6924	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线61左6号	315	37.13	166.54	166.54	未列入负面清单			3.78%
6925	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线党校支线3右3号	200	39.38	101.24	101.24	未列入负面清单			-2.77%
6926	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线11号	315	57.19	103.35	103.35	未列入负面清单			3.08%
6927	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东街联络线房产支线1右2号	315	82.07	24.98	24.98	未列入负面清单			-9.81%
6928	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东街联络线房产支线3左3号	160	30.49	95.22	95.22	未列入负面清单			5.52%
6929	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分三家子2号大棚支6号变压器	30	0.09	26.97	26.97	未列入负面清单			-75.26%
6930	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分敬老院支24号变压器	80	35.35	43.72	43.72	未列入负面清单			3.77%
6931	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分大队部支5号变压器	50	53.2	18.40	18.40	未列入负面清单			1.57%
6932	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分西郊葡萄园支13号变压器	30	13.02	23.09	23.09	未列入负面清单			-4.01%
6933	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分3655井支3号变压器	100	51.31	38.69	38.69	未列入负面清单			-29.87%
6934	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分胡家支10号变压器	30	641.62	-165.49	-165.49	未列入负面清单			-54.40%
6935	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分黑龙南棚支9号9变压器	30	2.86	26.14	26.14	未列入负面清单			-23.34%
6936	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分张家南棚支3号变压器	30	63.76	0.00	0.00	未列入负面清单			2.39%
6937	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分艾木南棚支6号变压器	30	45.88	13.24	13.24	未列入负面清单			0.60%
6938	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分南广冷棚支82号变压器	50	5.04	42.48	42.48	未列入负面清单			-85.84%
6939	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分果菜站支14号变压器	80	1.81	0.00	0.00	未列入负面清单			-70.53%
6940	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线129号变压器	50	2.93	43.54	43.54	未列入负面清单			-43.17%
6941	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分南广冷棚支42号变压器	30	1.98	26.41	26.41	未列入负面清单			-27.62%

6942	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分后金西棚支11号变压器	30	15.28	22.42	22.42	未列入负面清单			-18.27%
6943	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线菜家分7号7变压器	30	0.01	27.00	27.00	未列入负面清单			-79.78%
6944	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分靠山西棚支11号 变压器	30	0.01	27.00	27.00	未列入负面清单			-94.79%
6945	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分靠山西棚支18号 变压器	30	15.56	22.33	22.33	未列入负面清单			-0.68%
6946	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分团结支91号变压器	80	26.12	0.00	0.00	未列入负面清单			-28.77%
6947	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分18号变压器	50	1.64	0.00	0.00	未列入负面清单			47.29%
6948	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分团结冷棚支13号变压器	30	38.74	15.38	15.38	未列入负面清单			-1.24%
6949	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线前何家分前何家棚支5号变压器	50	59.28	15.36	15.36	未列入负面清单			7.84%
6950	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线西黄花棚分7号变压器	50	0.28	0.00	0.00	未列入负面清单			-10.00%
6951	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分北太平西棚支9号变压器	30	17.67	0.00	0.00	未列入负面清单			0.24%
6952	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分小赵支6号变压器	100	23.53	66.47	66.47	未列入负面清单			-38.24%
6953	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分齐家分支59+1号变压器	200	34.29	111.42	111.42	未列入负面清单			-6.10%
6954	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线交警分后三支12号变压器	30	24.29	19.71	19.71	未列入负面清单			-25.77%
6955	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道不代线55号变压器	10	68.42	2.16	2.16	未列入负面清单			13.60%
6956	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道不代线马家分王振海支13号变压器	10	69.11	2.09	2.09	未列入负面清单			2.91%
6957	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道不代线苏力士分得力莫支30号变压器	50	50.76	19.62	19.62	未列入负面清单			-7.11%
6958	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	北甸子线7845	10kV北甸子线银海矿分贾文治支9号变压器	30	2.54	26.24	26.24	未列入负面清单			-58.65%
6959	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	北甸子线7845	10kV北甸子线39号变压器	200	22.04	135.92	135.92	未列入负面清单			-16.93%
6960	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四家分线小房申支11#变压器	10	88.41	0.16	0.16	未列入负面清单			12.94%
6961	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线076#变压器	50	35.31	27.35	27.35	未列入负面清单			14.20%
6962	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线董家良分线下甸子支8#变压器	30	55.72	10.28	10.28	未列入负面清单			-12.45%
6963	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线吉岗子分25右5号变压器	50	20.65	34.68	34.68	未列入负面清单			-13.72%
6964	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑六东葡萄园支3号变压器	30	3.36	25.99	25.99	未列入负面清单			-38.31%
6965	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑五栋葡萄园分3号变压器	30	23.52	19.94	19.94	未列入负面清单			-5.12%
6966	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑一西葡萄园分8号变压器	100	0.82	89.18	89.18	未列入负面清单			-22.77%
6967	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线单家大棚支10付1号压器	200	37.77	104.46	104.46	未列入负面清单			5.07%
6968	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线电业所分王家支19号变压器	200	8.19	0.00	0.00	未列入负面清单			-41.94%
6969	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线农高大井分岗上大棚支4号变压器	50	11.69	39.16	39.16	未列入负面清单			-12.53%
6970	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线东郊2号大棚分2号变压器	50	45.5	22.25	22.25	未列入负面清单			-8.86%
6971	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑一保护地北支1号变压器	100	23.95	66.05	66.05	未列入负面清单			-2.63%
6972	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线乡直分加油站支6号变压器	100	54.46	0.00	0.00	未列入负面清单			-0.14%

6973	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线街内分政府支20号变压器	200	28.25	123.50	123.50	未列入负面清单			1.23%
6974	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线中学分12号变压器	100	57.69	32.31	32.31	未列入负面清单			-2.72%
6975	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线37号变压器	315	31.66	183.77	183.77	未列入负面清单			-2.15%
6976	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分腰郭家屯支33号变压器	100	94.56	-4.56	-4.56	未列入负面清单			-10.52%
6977	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分215号变压器	100	30.48	59.52	59.52	未列入负面清单			4.07%
6978	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线高山台分歧西南段分支10号变压器	200	15.27	149.46	149.46	未列入负面清单			-4.42%
6979	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四家分线井家西支线07#变压器	50	37.28	26.36	26.36	未列入负面清单			-0.18%
6980	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老烧分线12#变压器	50	81.01	4.50	4.50	未列入负面清单			-11.12%
6981	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线扒力联通支线扒力北大棚支线24#变压器	50	51.21	19.40	19.40	未列入负面清单			9.22%
6982	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线董家良分线博音花支线46#变压器	30	79.78	3.07	3.07	未列入负面清单			-6.78%
6983	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线白音皋大棚支线白音皋东棚支线13#变压器	30	23.72	19.88	19.88	未列入负面清单			13.23%
6984	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四家分线井家东支线04#变压器	50	37.73	26.14	26.14	未列入负面清单			0.42%
6985	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四家分线两家子支线06#变压器	100	37.88	52.12	52.12	未列入负面清单			-3.87%
6986	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧143号变压器	160	28.75	98.00	98.00	未列入负面清单			-5.28%
6987	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧5号变压器	30	63.67	7.90	7.90	未列入负面清单			1.09%
6988	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分三河村支6号三河村变压器	100	43.43	46.57	46.57	未列入负面清单			15.70%
6989	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线后双分歧4号变压器	200	57.32	65.36	65.36	未列入负面清单			-1.48%
6990	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧五家子分支73号变压器	80	61.62	22.70	22.70	未列入负面清单			6.99%
6991	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分三河七3号支4号3#变压器	100	30.29	59.71	59.71	未列入负面清单			-23.91%
6992	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线烧锅分歧白山六台支7号变压器	100	12.98	77.02	77.02	未列入负面清单			-34.55%
6993	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧红山分支39号变压器	80	1.13	71.10	71.10	未列入负面清单			-70.53%
6994	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧红山三四台支7号变压器	200	36.28	107.44	107.44	未列入负面清单			-9.35%
6995	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧五家子分支38号变压器	200	46.36	87.28	87.28	未列入负面清单			-1.90%
6996	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线烧锅分歧陈平台分支2号柱上变压器	315	0.08	283.25	283.25	未列入负面清单			1.25%
6997	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧三河八台分支5号变压器	100	55.51	34.49	34.49	未列入负面清单			-10.92%
6998	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线烧锅分歧果园东井台分支27号变压器	50	25.66	32.17	32.17	未列入负面清单			-22.03%
6999	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线双坨子一二组分线31号变压器	80	89.48	0.42	0.42	未列入负面清单			1.91%
7000	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线杏山二组分线3号变压器	30	122.29	-9.69	-9.69	未列入负面清单			-15.74%
7001	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线卧牛分线陈范家支线8号变压器	200	28.28	123.44	123.44	未列入负面清单			-43.17%
7002	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线石头山分线南石头山支线9号变压器	30	71.25	5.63	5.63	未列入负面清单			-31.21%
7003	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线卧牛分线30号变压器	30	22.71	20.19	20.19	未列入负面清单			-7.47%

7004	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分嘎立马西支10#变压器	200	2.63	174.74	174.74	未列入负面清单			-25.30%
7005	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分东良支44#变压器	100	35.3	54.70	54.70	未列入负面清单			-13.20%
7006	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线大四分2#变压器	30	66.07	7.18	7.18	未列入负面清单			-1.51%
7007	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分西米壕支22#变压器	200	16.87	146.26	146.26	未列入负面清单			-2.55%
7008	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线175#变压器	10	41.55	4.85	4.85	未列入负面清单			17.65%
7009	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10KV大四线阿古庙分歧五家子农场分9号柱上变压器	100	0.3	89.70	89.70	未列入负面清单			3.57%
7010	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分千佛山办事处支3#变压器	100	8.29	81.71	81.71	未列入负面清单			-8.86%
7011	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线衙门分衙门西支15#变压器	10	37.56	0.00	0.00	未列入负面清单			-3.19%
7012	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线三家子分线6号变压器	200	131.98	-83.96	-83.96	未列入负面清单			0.04%
7013	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线双山子三号棚分线2号变压器	200	63.93	52.14	52.14	未列入负面清单			4.16%
7014	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV何家大棚台	30	20.58	20.83	20.83	未列入负面清单			6.37%
7015	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线宏丰分东三家窑屯支3号变压器	100	54.64	35.36	35.36	未列入负面清单			-20.38%
7016	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线四间房大棚分11号柱变	50	12.45	38.78	38.78	未列入负面清单			-5.39%
7017	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分董家大棚支12号柱变	30	25.08	19.48	19.48	未列入负面清单			-3.40%
7018	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线小区暖棚分03号柱变	50	28.46	30.77	30.77	未列入负面清单			41.90%
7019	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线于家北台分09号柱变	50	90.2	0.00	0.00	未列入负面清单			-15.02%
7020	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线后腰窝分08号柱变	50	76.23	6.89	6.89	未列入负面清单			4.03%
7021	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分二达子支13号柱变	200	13.37	153.26	153.26	未列入负面清单			2.51%
7022	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线程子沟分15号柱变	50	24.73	32.64	32.64	未列入负面清单			-40.63%
7023	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分76号变压器	50	32.7	28.65	28.65	未列入负面清单			-14.67%
7024	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧学校支2号变压器	400	80.78	36.88	36.88	未列入负面清单			3.47%
7025	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧广德分支010号变压器	20	23.97	13.21	13.21	未列入负面清单			-23.37%
7026	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧东任家东支005号变压器	200	22.85	134.30	134.30	未列入负面清单			3.68%
7027	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子壕外分歧壕外西分支003号变压器	100	1.92	88.08	88.08	未列入负面清单			-63.68%
7028	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线5号园区支线04号变压器	20	59.34	6.13	6.13	未列入负面清单			32.27%
7029	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线梨树分丰产支23号变压器	100	40.97	49.03	49.03	未列入负面清单			23.33%
7030	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线红旗大棚支线02号变压器	30	2	26.40	26.40	未列入负面清单			-57.89%
7031	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线北马家支线10号变压器	160	34.99	88.02	88.02	未列入负面清单			-22.87%
7032	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线7号园区支线03号变压器	30	30.35	17.90	17.90	未列入负面清单			-6.20%
7033	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线中西联络联络43号	200	58.8	62.40	62.40	未列入负面清单			-0.54%
7034	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线清真支线7号	100	65.71	24.29	24.29	未列入负面清单			0.52%

7035	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线西六大棚分歧9号变压器	200	57.82	64.36	64.36	未列入负面清单			-5.69%
7036	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线盘山楼分2号变压器	80	38.28	41.38	41.38	未列入负面清单			-12.37%
7037	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV3743中窑线盘山楼1号分歧4号变压器	100	0.62	89.38	89.38	未列入负面清单			-8.74%
7038	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线拉拉屯分冷三2号支6号变压器	200	62.37	55.26	55.26	未列入负面清单			28.67%
7039	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线拉拉屯分21号变压器	50	71.27	9.37	9.37	未列入负面清单			10.98%
7040	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线东六分后腰支5号变压器	100	46.92	43.08	43.08	未列入负面清单			-2.65%
7041	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分95号柱变	50	92.26	-1.13	-1.13	未列入负面清单			-2.15%
7042	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线前孔家分后拉马大棚支04号柱变	30	18.2	21.54	21.54	未列入负面清单			-17.52%
7043	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线后拉马山分拉马山2大棚支05号柱变	50	1.37	44.32	44.32	未列入负面清单			-63.99%
7044	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV铁西线味精支线7北1号	50	17.2	36.40	36.40	未列入负面清单			-22.40%
7045	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线28号	100	35.8	54.20	54.20	未列入负面清单			-6.72%
7046	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支曹家1#支5号变压器	100	0.91	89.09	89.09	未列入负面清单			-78.31%
7047	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线主干060号变压器	30	87.18	0.85	0.85	未列入负面清单			2.45%
7048	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线双庙分支立新支004号变压器	100	74.3	15.70	15.70	未列入负面清单			0.24%
7049	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧双庙分支040号变压器	30	7.18	24.85	24.85	未列入负面清单			-20.43%
7050	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小山分歧杜家大棚分支004号变压器	50	17.88	36.06	36.06	未列入负面清单			-14.02%
7051	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支北台子支012号变压器	315	12	245.70	245.70	未列入负面清单			-11.83%
7052	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线王花滴灌2号台变压器	100	44.58	45.42	45.42	未列入负面清单			35.20%
7053	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小明水分支陈家支028号变压器	30	3.46	0.00	0.00	未列入负面清单			-59.41%
7054	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线沈家分支三台子沈家2支004号变压器	100	65.72	24.28	24.28	未列入负面清单			3.91%
7055	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线前关家分歧009号变压器	30	105.75	-4.73	-4.73	未列入负面清单			-0.52%
7056	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分一家子支7号变压器	100	1.01	88.99	88.99	未列入负面清单			-72.27%
7057	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧双庙分支033号变压器	30	55.5	10.35	10.35	未列入负面清单			1.95%
7058	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线杜家3655井分歧西杜家分支004号变压器	200	15.17	149.66	149.66	未列入负面清单			1.35%
7059	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV3344后新秋线小四分乐园二支7号变压器	200	73.27	33.46	33.46	未列入负面清单			-2.06%
7060	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线18号变压器	400	24.33	262.68	262.68	未列入负面清单			-6.68%
7061	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线21右7号	160	38.15	82.96	82.96	未列入负面清单			-32.46%
7062	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线67左10号	100	78.67	11.33	11.33	未列入负面清单			0.95%
7063	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV古兴线三合分后古井子井支长青牧业分8号变压器	200	52.16	75.68	75.68	未列入负面清单			6.39%
7064	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线姜家分12号变压器	100	9.1	80.90	80.90	未列入负面清单			-6.81%
7065	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线主干39号变压器	400	13.15	307.40	307.40	未列入负面清单			2.20%

7066	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线风沙所分风沙所2号井支1号变压器	50	0.83	44.59	44.59	未列入负面清单			-58.45%
7067	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线46号	200	83.63	12.74	12.74	未列入负面清单			6.03%
7068	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线20号	200	20.12	139.76	139.76	未列入负面清单			-24.49%
7069	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线城南线40号	100	28.46	61.54	61.54	未列入负面清单			-15.84%
7070	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV赵家沟支线杨家东暖棚支线05#变压器2	400	18.68	285.28	285.28	未列入负面清单			-2.24%
7071	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV赵家沟支线杨家东暖棚支线05#变压器	50	0.57	44.72	44.72	未列入负面清单			-20.87%
7072	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分关家分2号变压器	200	41.05	97.90	97.90	未列入负面清单			-25.78%
7073	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分南张家分支14号变压器	200	72.46	35.08	35.08	未列入负面清单			-39.46%
7074	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分韩家分支大五支2号变压器	200	3.16	173.68	173.68	未列入负面清单			-61.10%
7075	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线上三四号分歧15号变压器	50	0.54	44.73	44.73	未列入负面清单			-9.89%
7076	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分10号变压器	50	76.17	6.92	6.92	未列入负面清单			-11.62%
7077	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分歧后郑北分支16号变压器	100	56.61	33.39	33.39	未列入负面清单			-18.16%
7078	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线苗圃分歧20号变压器	315	20.64	218.48	218.48	未列入负面清单			4.57%
7079	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线后中东井分歧5号变压器	200	72.38	35.24	35.24	未列入负面清单			5.70%
7080	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线水泥分罗家南台水井支10#柱上变压器	50	0.05	44.98	44.98	未列入负面清单			0.00%
7081	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	北中线1541	10KV北中线84加1号	315	12.35	244.60	244.60	未列入负面清单			-18.29%
7082	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线水泥支线14右6号	50	20.56	34.72	34.72	未列入负面清单			-54.58%
7083	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线水泥分罗家北台水井支7#柱上变压器	50	0.03	44.99	44.99	未列入负面清单			-30.66%
7084	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分歧前丛家分支6号变压器	100	11.38	78.62	78.62	未列入负面清单			37.90%
7085	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线后中东井分歧4号变压器	200	1.18	177.64	177.64	未列入负面清单			-70.47%
7086	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV7342兴隆山线花家分歧8号变压器	50	0.03	44.99	44.99	未列入负面清单			-74.96%
7087	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线黑一分歧8号变压器	30	0.86	26.74	26.74	未列入负面清单			-8.83%
7088	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分歧前花分支17号变压器	250	20.15	174.63	174.63	未列入负面清单			9.66%
7089	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线养鸡场分歧9号变压器	100	43.48	46.52	46.52	未列入负面清单			4.45%
7090	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线黑三分歧4号变压器	30	0.52	26.84	26.84	未列入负面清单			-50.16%
7091	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV7342兴隆山线苗圃分歧后郑家屯井支3号	50	0.06	44.97	44.97	未列入负面清单			-84.65%
7092	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线老虎分歧后中西分支2号变压器	400	22.88	268.48	268.48	未列入负面清单			-23.61%
7093	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分歧加工厂支3号变压器	100	60.19	29.81	29.81	未列入负面清单			4.80%
7094	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分歧前花分支21号变压器	200	25	130.00	130.00	未列入负面清单			8.32%
7095	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分歧后丛家支2号变压器	100	27.16	62.84	62.84	未列入负面清单			-0.26%
7096	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10KV兴隆山线老虎分老虎南井支5号柱上变压器	50	37.02	26.49	26.49	未列入负面清单			751.32%

7097	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线老虎分歧29号变压器	200	1.91	176.18	176.18	未列入负面清单			-71.03%
7098	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线何家分歧5号变压器	50	18.47	35.77	35.77	未列入负面清单			-11.18%
7099	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV7342兴隆山线后中东井分歧0+1号	200	0.8	178.40	178.40	未列入负面清单			-69.43%
7100	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV7342兴隆山线花家分歧彰北分支从家房西分支3#柱上变压器	100	0.44	89.56	89.56	未列入负面清单			14.91%
7101	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线烧锅分歧烧锅村台分支1号变压器	50	74.05	7.98	7.98	未列入负面清单			-13.07%
7102	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分尤家支50号变压器	100	1.01	88.99	88.99	未列入负面清单			-65.14%
7103	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线大刘家分7号变压器	200	0.27	179.46	179.46	未列入负面清单			-73.57%
7104	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线52号	50	54.01	18.00	18.00	未列入负面清单			-1.67%
7105	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线63左4号	50	63.89	13.06	13.06	未列入负面清单			-6.48%
7106	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线67左6号	50	0.18	44.91	44.91	未列入负面清单			-5.16%
7107	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线63左7+1号柱上变压器	50	0.34	44.83	44.83	未列入负面清单			-69.14%
7108	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线63左11号	80	111.76	-17.41	-17.41	未列入负面清单			-17.09%
7109	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线一家子分21号变压器	100	55.57	34.43	34.43	未列入负面清单			24.45%
7110	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线行行屯分10号变压器	200	22.68	134.64	134.64	未列入负面清单			-37.06%
7111	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分南太平棚支6号变压器	50	26	32.00	32.00	未列入负面清单			18.58%
7112	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线丁家分歧2号变压器	80	112.44	-17.95	-17.95	未列入负面清单			-11.44%
7113	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分宁卜支64号变压器	80	43.39	37.29	37.29	未列入负面清单			-28.56%
7114	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线五块石支线08号变压器	200	53.03	73.94	73.94	未列入负面清单			-0.49%
7115	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线四中支线11号	200	57.37	65.26	65.26	未列入负面清单			9.12%
7116	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线四中支线10左4号	400	64.47	102.12	102.12	未列入负面清单			25.86%
7117	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10kV城南线36右2右1号	160	46.87	69.01	69.01	未列入负面清单			1.19%
7118	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10kV城南线18右3左1号	315	41.83	151.74	151.74	未列入负面清单			-27.14%
7119	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10KV城南线29右3号	315	38.7	0.00	0.00	未列入负面清单			1.48%
7120	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10kV城南线18右3左2号	100	40.41	0.00	0.00	未列入负面清单			-0.25%
7121	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10kV城南线行政4号	315	39.34	159.58	159.58	未列入负面清单			9.77%
7122	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10kV城南线18右2号	100	35.74	54.26	54.26	未列入负面清单			-5.22%
7123	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10KV城南线22号	315	40.16	157.00	157.00	未列入负面清单			-23.70%
7124	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10KV城南线32附1号	315	54.72	111.13	111.13	未列入负面清单			-1.12%
7125	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10KV城南线22付1号	315	60.06	94.31	94.31	未列入负面清单			-0.84%
7126	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10kV城南线36右1号	315	49.28	128.27	128.27	未列入负面清单			-14.35%
7127	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10KV城南线21加1号	315	41.91	151.48	151.48	未列入负面清单			-0.69%

7128	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10kV城南线行政1号	315	26.98	198.51	198.51	未列入负面清单			-2.70%
7129	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10kV城南线29右2号	315	57.35	102.85	102.85	未列入负面清单			-1.17%
7130	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV3641大德线大德南分歧韩家分支马尾棚支8左2号变压器	50	0.24	44.88	44.88	未列入负面清单			1.63%
7131	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10KV两家子线马林分线马尾七组支4号	200	10.1	159.80	159.80	未列入负面清单			-0.73%
7132	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分白家支13号变压器	200	6.09	167.82	167.82	未列入负面清单			7.13%
7133	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10KV满堂红北线二道分西二道支9号	200	0.27	179.46	179.46	未列入负面清单			-82.78%
7134	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线二道分大泉支20号变压器	200	47.02	0.00	0.00	未列入负面清单			2.33%
7135	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线卧牛分线陈家支线7号变压器	30	59.28	9.22	9.22	未列入负面清单			-2.55%
7136	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西甘线3551	10kV西六线忙海分歧新屯子六支2号变压器	100	0.81	89.19	89.19	未列入负面清单			-75.95%
7137	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10KV章东线章古台村北章屯北变压器	100	1.52	88.48	88.48	未列入负面清单			-66.06%
7138	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑一保护地分3号变压器	315	0.18	282.93	282.93	未列入负面清单			-84.12%
7139	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10KV大四线阿古庙分胜利冷库支2#柱上变压器	100	0.45	89.55	89.55	未列入负面清单			-7.78%
7140	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线8号-1园区支线02号变压器	30	41.89	0.00	0.00	未列入负面清单			33.09%
7141	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四家南棚支线小四家北棚支线07#变压器	30	0.36	26.89	26.89	未列入负面清单			-5.25%
7142	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线政府家属楼分线05#变压器	250	59.19	0.00	0.00	未列入负面清单			28.54%
7143	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四家分线木头沟支线31#变压器	100	50.34	39.66	39.66	未列入负面清单			-23.66%
7144	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线后哈支线11号变压器	200	5.72	168.56	168.56	未列入负面清单			-52.22%
7145	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线后板凳分07号变压器	200	24.03	131.94	131.94	未列入负面清单			6.52%
7146	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV3344后新秋线老烧分老烧锅窝2#支4号变压器	200	0.64	178.72	178.72	未列入负面清单			2.72%
7147	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线20#变压器	400	60.89	116.44	116.44	未列入负面清单			6.97%
7148	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线马四支西马四支7号变压器	200	11.5	157.00	157.00	未列入负面清单			15.93%
7149	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线主干195号	100	19.13	70.87	70.87	未列入负面清单			-1.05%
7150	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线庙四2号台变压器	100	8.91	81.09	81.09	未列入负面清单			-2.62%
7151	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线杆厂分歧1号变压器	400	0.1	359.60	359.60	未列入负面清单			-78.70%
7152	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分小六棚支11号(小六棚)变压器	50	23.72	33.14	33.14	未列入负面清单			-8.90%
7153	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线双庙分线东拉拉支11号变压器	200	30.83	118.34	118.34	未列入负面清单			-40.42%
7154	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV4041团结线尚家分歧李恒分支16号	100	18.62	0.00	0.00	未列入负面清单			2.88%
7155	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线随老三分15号变压器	50	24.56	0.00	0.00	未列入负面清单			-42.23%
7156	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV二道联络线袁家分南沟支12号变压器	100	1.03	88.97	88.97	未列入负面清单			-0.56%
7157	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线152号变压器	100	2.42	87.58	87.58	未列入负面清单			-2.91%
7158	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团周线TS42线	10kV两家子线周家分前傲及马支02号变压器	200	10.11	159.78	159.78	未列入负面清单			-46.77%

7159	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大柳分30号变压器	200	0.18	179.64	179.64	未列入负面清单			-86.41%
7160	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线全家分前吉顺支6号	100	81.23	8.77	8.77	未列入负面清单			12.15%
7161	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线杨家分52号变压器	200	21.29	137.42	137.42	未列入负面清单			2.68%
7162	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	北甸子线7845	10kV北甸子线121号变压器	200	55.92	68.16	68.16	未列入负面清单			-16.15%
7163	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分西大2号支21#变压器	80	86.47	2.82	2.82	未列入负面清单			6.37%
7164	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线92号变压器	200	18.69	142.62	142.62	未列入负面清单			-3.91%
7165	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分歧朱兴龙分支6号变压器	80	41.61	38.71	38.71	未列入负面清单			1.91%
7166	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线47号变压器	400	5.77	336.92	336.92	未列入负面清单			-16.86%
7167	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线东韩家分歧2号变压器	30	67.81	6.66	6.66	未列入负面清单			6.15%
7168	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分明家支03号变压器	100	47.47	0.00	0.00	未列入负面清单			-11.07%
7169	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线小六家子支线13号变压器	100	5.33	84.67	84.67	未列入负面清单			-54.46%
7170	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分西怀大棚支10号变压器	50	5.84	42.08	42.08	未列入负面清单			-37.36%
7171	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分马尾六组支16号变压器	400	1.37	354.52	354.52	未列入负面清单			-20.92%
7172	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分两家子3号大棚支21号变压器	160	5.72	134.85	134.85	未列入负面清单			-19.51%
7173	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线张家分线33号变压器	100	20.91	69.09	69.09	未列入负面清单			12.51%
7174	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分何龙暖棚支17号变压器	200	0.39	179.22	179.22	未列入负面清单			-9.64%
7175	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线连家支线05号变压器	100	72.27	17.73	17.73	未列入负面清单			-7.26%
7176	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分团山子支33号变压器	50	69.61	10.20	10.20	未列入负面清单			-0.93%
7177	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线赵祥岗子分22号变压器	400	0.95	356.20	356.20	未列入负面清单			-69.03%
7178	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线下三二分03#变压器	80	58.26	25.39	25.39	未列入负面清单			-12.16%
7179	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10KV二道联络线袁家分线袁家北台支6#柱上变压器	200	7.39	165.22	165.22	未列入负面清单			-15.80%
7180	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线平安堡分歧38号变压器	315	32.78	0.00	0.00	未列入负面清单			15.11%
7181	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线85右2号变压器	50	0.58	44.71	44.71	未列入负面清单			-5.40%
7182	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线西郭家屯分17号变压器	200	14.74	150.52	150.52	未列入负面清单			5.06%
7183	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分胡家支26号变压器	100	21.78	68.22	68.22	未列入负面清单			-9.53%
7184	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线菜园子分99号变压器	100	76.27	13.73	13.73	未列入负面清单			4.04%
7185	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线下三六分05#变压器	160	35.84	86.66	86.66	未列入负面清单			2.16%
7186	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线前那木东屯2号台分7号变压器	100	47.57	42.43	42.43	未列入负面清单			12.96%
7187	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV东西平台	200	20.65	138.70	138.70	未列入负面清单			10.25%
7188	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分歧三道沟分支3号变压器	50	89.17	0.41	0.41	未列入负面清单			-4.60%
7189	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分北平安支5号变压器	200	0.34	179.32	179.32	未列入负面清单			-75.38%

7190	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分92号变压器	160	27.49	100.02	100.02	未列入负面清单			-0.68%
7191	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线小清沟分08#变压器	30	14.54	22.64	22.64	未列入负面清单			-14.70%
7192	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10KV西六线7345沙九分支沙坨子支线2+1#变压器	200	16.54	146.92	146.92	未列入负面清单			5.84%
7193	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	北甸子线7845	10kV北甸子线54号变压器	400	4.95	340.20	340.20	未列入负面清单			-14.10%
7194	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV东门栋台	100	25.15	64.85	64.85	未列入负面清单			3.63%
7195	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV田家沟台	30	52.68	11.20	11.20	未列入负面清单			-6.25%
7196	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线蛤蟆屯分歧蛤八分支24号变压器	100	1.27	88.73	88.73	未列入负面清单			0.70%
7197	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线主干163号变压器	160	9.81	128.30	128.30	未列入负面清单			-4.17%
7198	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线二道房分歧英窝山分支13号变压器	200	79.76	20.48	20.48	未列入负面清单			12.03%
7199	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV小二道河子二台	80	28.06	49.55	49.55	未列入负面清单			3.42%
7200	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧宋家大棚支1号变压器	30	20.35	20.90	20.90	未列入负面清单			1.89%
7201	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV3345大四线社稷分歧13右2号变压器	200	0.26	179.48	179.48	未列入负面清单			-1.59%
7202	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分后新窝堡屯支1+1号变压器	100	33.14	56.86	56.86	未列入负面清单			-13.18%
7203	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线29号变压器	200	48.25	83.50	83.50	未列入负面清单			-1.18%
7204	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线镇北线水备支线10号	200	35.22	109.56	109.56	未列入负面清单			-27.77%
7205	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线小荒山养鸭小区支1号变压器	80	23.98	52.82	52.82	未列入负面清单			3.66%
7206	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线苗圃分大四支5号变压器	200	21.35	137.30	137.30	未列入负面清单			9.86%
7207	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线183+1号变压器	100	45.36	0.00	0.00	未列入负面清单			-4.89%
7208	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分东大关分支东大关支2号变压器	100	1.04	88.96	88.96	未列入负面清单			-67.41%
7209	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线付家分张家支4号变压器	200	10.96	158.08	158.08	未列入负面清单			3.03%
7210	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分齐家分支梁德海支22号变压器	100	59.13	0.00	0.00	未列入负面清单			-17.04%
7211	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分韩家分支韩四二台支8号变压器	200	14.52	150.96	150.96	未列入负面清单			4.35%
7212	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑七葡萄园分1付1号变压器	30	75.36	4.39	4.39	未列入负面清单			2.54%
7213	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线王家支单家支22号变压器	400	4.72	341.12	341.12	未列入负面清单			-26.93%
7214	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城磷线26左4号	160	36.13	86.19	86.19	未列入负面清单			-8.70%
7215	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分齐家分韩家三台支2号变压器	315	11.73	246.55	246.55	未列入负面清单			13.51%
7216	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分歧小林家分支23号变压器	100	44.23	45.77	45.77	未列入负面清单			1.67%
7217	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线乐元一组3号变压器	200	20.93	138.14	138.14	未列入负面清单			-9.78%
7218	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西甘线3551	10kV西六线忙海分歧新电子二支2号变压器	200	39.8	100.40	100.40	未列入负面清单			8.78%
7219	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分歧邱家大棚支9号变压器	30	0	27.00	27.00	未列入负面清单			-10.00%
7220	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线王家支单家支30号变压器	200	10.64	158.72	158.72	未列入负面清单			12.67%

7221	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线吉二三支3号变压器	100	74.94	15.06	15.06	未列入负面清单			4.11%
7222	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线建材市场分7号变压器	30	0.03	26.99	26.99	未列入负面清单			14.47%
7223	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线22#变压器	250	0.68	223.30	223.30	未列入负面清单			-75.12%
7224	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线061#变压器	100	48.64	41.36	41.36	未列入负面清单			14.80%
7225	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线万宝城分7号(后佟台)柱上变压器	100	32.17	57.83	57.83	未列入负面清单			-32.14%
7226	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线渔场分联通支07号变压器	100	53.28	36.72	36.72	未列入负面清单			0.09%
7227	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线农机分02号变压器	200	9.79	160.42	160.42	未列入负面清单			-54.90%
7228	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分小马尾支45号变压器	200	32.27	115.46	115.46	未列入负面清单			-19.90%
7229	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10KV施家2#台支11#变压器	200	16.51	146.98	146.98	未列入负面清单			44.87%
7230	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分两家子七组支02号变压器	100	59.93	30.07	30.07	未列入负面清单			12.29%
7231	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线柏家5井分柏家大棚支4号变压器	30	26.54	19.04	19.04	未列入负面清单			4.04%
7232	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线中西联络联络37号	160	40.2	79.68	79.68	未列入负面清单			-6.84%
7233	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线双庙分双庙电支2号变压器	160	26.85	101.04	101.04	未列入负面清单			-38.26%
7234	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线哈大冷井分哈北支1#	50	0.5	44.75	44.75	未列入负面清单			0.39%
7235	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线塘坊井分乐不等滴灌井支1号变压器	50	84.59	2.71	2.71	未列入负面清单			-7.11%
7236	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线四中支线4右4号	100	19.33	70.67	70.67	未列入负面清单			-9.19%
7237	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分歧150号变压器	30	0.83	26.75	26.75	未列入负面清单			-69.56%
7238	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分歧西房二台支10号变压器	30	115.23	-7.57	-7.57	未列入负面清单			-7.14%
7239	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线二吉百分二吉百果园支11#变压器	100	3.41	86.59	86.59	未列入负面清单			6.99%
7240	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线左家分22号变压器	200	12.38	155.24	155.24	未列入负面清单			-11.53%
7241	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV老烧分线白音皋支07#变压器	100	65.93	24.07	24.07	未列入负面清单			-18.81%
7242	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线社直分马家二台支04号变压器	50	32.9	28.55	28.55	未列入负面清单			-20.22%
7243	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧八家子一2号支7号变压器	160	23.38	106.59	106.59	未列入负面清单			6.53%
7244	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线前孔家分06#杆变压器	100	33.39	56.61	56.61	未列入负面清单			-10.52%
7245	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支雷家支012号变压器	200	67.36	45.28	45.28	未列入负面清单			-6.08%
7246	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线那东支那西支02#变压器	100	30.83	59.17	59.17	未列入负面清单			-21.52%
7247	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分前马支5号变压器	200	25.17	129.66	129.66	未列入负面清单			-17.96%
7248	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线程一二号分02#变压器	30	98.66	-2.60	-2.60	未列入负面清单			-1.66%
7249	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线四中支线6左2号	100	36.91	0.00	0.00	未列入负面清单			6.88%
7250	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线东南屯2台分7号变压器	160	18.63	114.19	114.19	未列入负面清单			0.11%
7251	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV党家台	400	11.3	314.80	314.80	未列入负面清单			2.84%

7252	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV3344后新秋线小四分岐25右1号	50	0.42	44.79	44.79	未列入负面清单			-4.24%
7253	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分叶喇嘛土东台支7号变压器	80	54.46	28.43	28.43	未列入负面清单			-10.86%
7254	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线110号变压器	160	0.41	143.34	143.34	未列入负面清单			-80.18%
7255	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧五家子分支014号变压器	200	2.84	0.00	0.00	未列入负面清单			-65.02%
7256	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线大六家林场分歧002号变压器	100	54.78	35.22	35.22	未列入负面清单			32.84%
7257	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线五峰街二分岐5号变压器	200	36.48	107.04	107.04	未列入负面清单			8.46%
7258	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分小电支28号变压器	50	0.01	45.00	45.00	未列入负面清单			-76.79%
7259	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城中线中西联络联络32号	200	55.08	0.00	0.00	未列入负面清单			-18.59%
7260	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10KV农机线卧牛分杏山颗粒支8#柱上变压器	100	0.44	0.00	0.00	未列入负面清单			-7.81%
7261	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分腰窝堡2#支8#变压器	50	2.59	43.71	43.71	未列入负面清单			-64.70%
7262	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10KV农机线佳美分6#	100	0.56	89.44	89.44	未列入负面清单			7.71%
7263	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分两家子支3#变压器	100	11.47	78.53	78.53	未列入负面清单			-21.95%
7264	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线大四分18#变压器	200	8.11	163.78	163.78	未列入负面清单			-57.26%
7265	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV1345城磷线主干25号	200	0.02	179.96	179.96	未列入负面清单			6.50%
7266	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线交警分西哈小四支1号变压器	200	58.47	63.06	63.06	未列入负面清单			14.01%
7267	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线大兴全分吐鲁花支4号变压器	100	33.52	56.48	56.48	未列入负面清单			-15.16%
7268	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线178号变压器	200	23.7	132.60	132.60	未列入负面清单			-9.80%
7269	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线后荆林分11号变压器	100	49.41	40.59	40.59	未列入负面清单			-28.92%
7270	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线前板凳大棚支线02号变压器	30	15.58	22.33	22.33	未列入负面清单			3.53%
7271	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分二达子北台支11号柱变	200	8.09	163.82	163.82	未列入负面清单			-10.10%
7272	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分小王家支27号柱变	30	95.09	-1.53	-1.53	未列入负面清单			-11.37%
7273	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分苏家3号大棚支03号柱变	50	0.26	44.87	44.87	未列入负面清单			-54.88%
7274	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分小王家屠宰场支20号柱变	100	2.39	87.61	87.61	未列入负面清单			-68.03%
7275	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线碱锅分26号柱变	30	56.56	0.00	0.00	未列入负面清单			-14.42%
7276	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线07号柱变	50	73.81	8.10	8.10	未列入负面清单			-10.28%
7277	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10KV城郊线吉岗子分吉五北支11#柱上变压器	100	2.44	87.56	87.56	未列入负面清单			7.58%
7278	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分后四海支04号柱变	200	42.05	0.00	0.00	未列入负面清单			9.84%
7279	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线西莫分程沟支东莫支2号变压器	200	109.83	-39.66	-39.66	未列入负面清单			-16.93%
7280	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线白音歹分89号变压器	200	25.43	129.14	129.14	未列入负面清单			2.59%
7281	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线姜家分于家2号大棚支3号变压器	50	13.05	38.48	38.48	未列入负面清单			-11.96%
7282	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线30右5号	200	55.73	68.54	68.54	未列入负面清单			-2.72%

7283	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线72右5号	100	71.43	18.57	18.57	未列入负面清单			-7.92%
7284	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线合不土分70+1号柱上变压器	100	0.34	89.66	89.66	未列入负面清单			-79.40%
7285	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV3343专业线西旧府分45号变压器	200	30.53	118.94	118.94	未列入负面清单			-2.85%
7286	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线敖西分歧敖中分支6号变压器	80	114.06	-19.25	-19.25	未列入负面清单			-9.17%
7287	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10KV农机线卧牛分双河支1#变压器	100	17.47	72.53	72.53	未列入负面清单			-9.50%
7288	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线后来虎二台分7号变压器	200	15.11	149.78	149.78	未列入负面清单			0.45%
7289	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV庆丰永台	400	11.41	314.36	314.36	未列入负面清单			-26.82%
7290	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	1物流线7743	10kV园区东下线北分歧9号变压器	315	130.15	-126.47	-126.47	未列入负面清单			-4.08%
7291	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线太平分南公台子支4号变压器	400	3.38	346.48	346.48	未列入负面清单			-39.40%
7292	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线电信分4号变压器	400	62.7	109.20	109.20	未列入负面清单			-4.39%
7293	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10KV大德线南分歧南张家2号台支4号	315	0.21	282.84	282.84	未列入负面清单			-82.45%
7294	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线二道分99号变压器	100	15.64	0.00	0.00	未列入负面清单			-47.13%
7295	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分83号变压器	100	10.18	0.00	0.00	未列入负面清单			-45.86%
7296	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线西山支线16号变压器	50	2.41	43.80	43.80	未列入负面清单			-62.97%
7297	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线菜园子分125号变压器	80	40.23	39.82	39.82	未列入负面清单			4.13%
7298	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分风沙所4号井支5号变压器	50	75.38	7.31	7.31	未列入负面清单			0.16%
7299	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线小四家中支支02#变压器	200	21.28	137.44	137.44	未列入负面清单			-2.34%
7300	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分69+1号变压器	160	64.09	41.46	41.46	未列入负面清单			45.19%
7301	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分后马线10号变压器	50	1.52	44.24	44.24	未列入负面清单			26.55%
7302	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧三河七台分支1号变压器	50	27.53	0.00	0.00	未列入负面清单			5.75%
7303	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线烧锅分歧四方城台分支11号变压器	30	24.12	19.76	19.76	未列入负面清单			-7.64%
7304	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线周家井分周家井支9#变压器	200	23.36	133.28	133.28	未列入负面清单			-4.03%
7305	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分后红土支4号变压器	100	37.88	52.12	52.12	未列入负面清单			-4.28%
7306	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线291#变压器	400	6.73	333.08	333.08	未列入负面清单			-11.74%
7307	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线大板分回采沟支2号变压器	100	62.9	27.10	27.10	未列入负面清单			4.44%
7308	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线冯一分冯二支4号变压器	200	41.57	96.86	96.86	未列入负面清单			6.75%
7309	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线主干84号变压器	200	1.61	176.78	176.78	未列入负面清单			-65.48%
7310	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线北沟分20号变压器	630	27.26	395.26	395.26	未列入负面清单			7.02%
7311	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线果园分歧彭家分支12号变压器	80	61.11	23.11	23.11	未列入负面清单			-19.92%
7312	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线十里堡分10号柱变	50	6.66	41.67	41.67	未列入负面清单			-18.91%
7313	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线高山台分歧于家分支29号变压器	160	23.71	106.06	106.06	未列入负面清单			-35.66%

7314	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分歧北太平猪厂支5号变压器	200	71.39	37.22	37.22	未列入负面清单			4.49%
7315	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分草房果园支25号变压器	50	6.64	41.68	41.68	未列入负面清单			410.19%
7316	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分下三支47号变压器	30	91.04	-0.31	-0.31	未列入负面清单			-4.11%
7317	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分西付棚支线2号 变压器	30	31.77	0.00	0.00	未列入负面清单			-18.79%
7318	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分腰苏暖棚支14号变压器	50	28.07	30.97	30.97	未列入负面清单			-16.69%
7319	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线大林台分支东固力支38号变压器	200	46.05	87.90	87.90	未列入负面清单			17.76%
7320	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线西南段分支正南段支5号变压器	30	74.23	4.73	4.73	未列入负面清单			-7.36%
7321	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分小五八组支12号变压器	100	50.58	39.42	39.42	未列入负面清单			-27.90%
7322	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分马尾四组支04号变压器	400	1.36	354.56	354.56	未列入负面清单			-74.11%
7323	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线周家分3号变压器	200	32.96	114.08	114.08	未列入负面清单			14.56%
7324	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线壕外滴灌1号台变压器	100	3.34	86.66	86.66	未列入负面清单			-32.87%
7325	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分七家子支16号变压器	30	64.38	7.69	7.69	未列入负面清单			-1.11%
7326	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西城线3541	10kV西城线果园分21号变压器	100	26.21	63.79	63.79	未列入负面清单			2.07%
7327	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线北沟分29号变压器	315	1.18	279.78	279.78	未列入负面清单			-73.96%
7328	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分三后支4#变压器	100	119.04	-29.04	-29.04	未列入负面清单			-15.00%
7329	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧东刘福支024号变压器	100	33.17	56.83	56.83	未列入负面清单			-27.33%
7330	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10KV团结线尚家屯1号	200	0.27	179.46	179.46	未列入负面清单			-2.70%
7331	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线北王家分12号柱变	315	30.72	186.73	186.73	未列入负面清单			14.55%
7332	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线红山分社直东台支06号	50	68.45	10.78	10.78	未列入负面清单			37.75%
7333	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV7342兴隆山线花家分歧彰北分支6号加1变压器	50	0.1	44.95	44.95	未列入负面清单			-90.55%
7334	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分大赵屯支3号变压器	315	17.15	229.48	229.48	未列入负面清单			10.36%
7335	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线覆膜砂厂分德信支6号变压器	80	40.24	39.81	39.81	未列入负面清单			9.19%
7336	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分八里支5#变压器	50	105.26	-7.63	-7.63	未列入负面清单			-15.25%
7337	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分沙力沟支4号变压器	100	35.48	54.52	54.52	未列入负面清单			-3.03%
7338	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV3245哈西线富有鸡场支8号	50	81.97	4.02	4.02	未列入负面清单			-1.83%
7339	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线苏家分拉二支8号变压器	200	0.65	178.70	178.70	未列入负面清单			-84.70%
7340	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线一家子分一家子支4号变压器	100	1.79	88.21	88.21	未列入负面清单			-60.53%
7341	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线主干13号变压器	315	13.52	240.91	240.91	未列入负面清单			4.32%
7342	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线团结2号井分团结屯支2号变压器	100	44.15	45.85	45.85	未列入负面清单			-3.24%
7343	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线主干177号变压器	200	0.23	179.54	179.54	未列入负面清单			-79.54%
7344	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分后马支5号变压器	200	13.54	152.92	152.92	未列入负面清单			-21.39%

7345	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线联通分八大股子支60号变压器	80	42.62	37.90	37.90	未列入负面清单			0.97%
7346	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线大林家分歧东公主分支3号变压器	100	43.3	46.70	46.70	未列入负面清单			4.29%
7347	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分歧前花分支11号变压器	200	15.11	149.78	149.78	未列入负面清单			-2.19%
7348	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分新屯支5号变压器	30	16.37	22.09	22.09	未列入负面清单			-12.08%
7349	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线万宝城村支5号(万宝城台)柱上变压器	400	7.04	331.84	331.84	未列入负面清单			-17.92%
7350	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小房申支线小四家南棚支线09#变压器	30	0	27.00	27.00	未列入负面清单			-9.74%
7351	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线乐园二支线05#变压器	400	17.1	291.60	291.60	未列入负面清单			1.36%
7352	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线10右4号	100	64.91	0.00	0.00	未列入负面清单			-16.56%
7353	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧刘家井2号分支32号变压器	100	8.06	81.94	81.94	未列入负面清单			6.73%
7354	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线平安堡分歧王家北分支4号变压器	200	26.37	127.26	127.26	未列入负面清单			7.66%
7355	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线阿古庙分13号变压器	200	29.31	121.38	121.38	未列入负面清单			-8.35%
7356	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分金牛养殖场支2号	50	3.9	43.05	43.05	未列入负面清单			-22.96%
7357	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分太平山支57号变压器	200	16.6	146.80	146.80	未列入负面清单			-44.05%
7358	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线东固力支西固力支1号变压器	200	20.78	138.44	138.44	未列入负面清单			-26.95%
7359	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线朝阳沟分29号变压器	200	45.68	88.64	88.64	未列入负面清单			-19.64%
7360	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线东六八组大棚分6号变压器	50	24.18	32.91	32.91	未列入负面清单			8.48%
7361	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线曲家北支1号变压器	200	46.56	86.88	86.88	未列入负面清单			-20.43%
7362	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分养鸭小区支2号变压器	200	23.58	132.84	132.84	未列入负面清单			-8.32%
7363	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分大坨子2#台支16号变压器	100	1.33	88.67	88.67	未列入负面清单			-61.99%
7364	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分歧邮局分支1号变压器	315	52.13	119.29	119.29	未列入负面清单			16.49%
7365	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分歧程子沟分支20号变压器	100	62.63	27.37	27.37	未列入负面清单			7.21%
7366	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10KV冯东线沙力土分沙一南支4#	200	1.08	177.84	177.84	未列入负面清单			-0.28%
7367	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分木四支10号变压器	100	66.71	23.29	23.29	未列入负面清单			39.11%
7368	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子村支2号变压器	160	32.69	0.00	0.00	未列入负面清单			-11.57%
7369	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线后林分5号变压器	200	31.26	117.48	117.48	未列入负面清单			1.38%
7370	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	两家子线周家分歧那都来分支三块石支	200	10.64	158.72	158.72	未列入负面清单			1.75%
7371	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线17号变压器	160	23.47	106.45	106.45	未列入负面清单			-24.64%
7372	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV4043李家线袁家分歧前袁家分支3号	50	1.01	44.50	44.50	未列入负面清单			-75.53%
7373	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线罗家分04号变压器	80	35.79	43.37	43.37	未列入负面清单			0.11%
7374	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线复合肥厂分西新窝堡东2台支6号变压器	50	88.48	0.76	0.76	未列入负面清单			-2.65%
7375	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10KV广正线宋家分大刘家东台支14号柱上变压器	200	18.43	143.14	143.14	未列入负面清单			5.13%

7376	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线大兴全分赵家支4号变压器	100	40.35	49.65	49.65	未列入负面清单			-29.90%
7377	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧小王家分支15号变压器	30	93.51	-1.05	-1.05	未列入负面清单			-9.37%
7378	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线南洼分歧南洼大棚地分支6号变压器	30	30.33	17.90	17.90	未列入负面清单			12.34%
7379	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分小三道沟支10号变压器	50	86.6	1.70	1.70	未列入负面清单			5.79%
7380	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分一组支02号变压器	160	51.54	61.54	61.54	未列入负面清单			17.67%
7381	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分尤家北支线1号变压器	100	28.45	61.55	61.55	未列入负面清单			7.72%
7382	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线三家子分歧22号变压器	100	91.74	-1.74	-1.74	未列入负面清单			-16.39%
7383	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV3143章东线采矿支线11号柱上变压器	100	0.14	89.86	89.86	未列入负面清单			-8.58%
7384	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线岔山稿北台分11#变压器	100	6.63	83.37	83.37	未列入负面清单			-2.80%
7385	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线果园分歧高山台村分支15号变压器	200	1.39	177.22	177.22	未列入负面清单			-56.66%
7386	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线果园分歧101号变压器	30	56.17	10.15	10.15	未列入负面清单			2.59%
7387	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线升八组支东升六组支4号变压器	30	107.48	-5.24	-5.24	未列入负面清单			0.08%
7388	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线大兴全分三家子支10号变压器	200	9.98	160.04	160.04	未列入负面清单			-1.71%
7389	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分106号变压器	100	0.62	89.38	89.38	未列入负面清单			-81.08%
7390	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线联通分19号变压器	80	21.83	54.54	54.54	未列入负面清单			-14.45%
7391	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分歧西平西支3付1号变压器	100	38.07	51.93	51.93	未列入负面清单			1.49%
7392	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV7841白音花线主干140号	50	3.44	43.28	43.28	未列入负面清单			-34.37%
7393	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线主干68号变压器	200	54.99	70.02	70.02	未列入负面清单			-10.61%
7394	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分前三义合大棚支05号柱变	200	1.05	177.90	177.90	未列入负面清单			9.47%
7395	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分韩家分韩三支2号变压器	400	19.96	280.16	280.16	未列入负面清单			-43.04%
7396	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分歧马家沟分支30号变压器	200	11.91	156.18	156.18	未列入负面清单			-8.88%
7397	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分歧77号变压器	50	14.68	37.66	37.66	未列入负面清单			20.60%
7398	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分前三义合支05号变压器	100	100.93	0.00	0.00	未列入负面清单			-14.02%
7399	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线大板分沈家支4号变压器	400	4.81	340.76	340.76	未列入负面清单			-5.90%
7400	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分44号变压器	400	1.2	355.20	355.20	未列入负面清单			-46.80%
7401	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分大天地分后大关支13号变压器	100	40.38	49.62	49.62	未列入负面清单			12.13%
7402	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10KV满堂红南线71号柱上变压器	200	7.59	164.82	164.82	未列入负面清单			2.98%
7403	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线48左7号	160	40.45	79.28	79.28	未列入负面清单			-17.89%
7404	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线100号变压器	200	24.13	131.74	131.74	未列入负面清单			-9.09%
7405	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分薛家鸡场支5号变压器	30	47.18	12.85	12.85	未列入负面清单			-3.71%
7406	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV铁西线26号	200	54.9	70.20	70.20	未列入负面清单			7.74%

7407	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线后福兴地分11号变压器	50	95.74	-2.87	-2.87	未列入负面清单			-3.98%
7408	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线腰马分歧5号变压器	200	1.31	177.38	177.38	未列入负面清单			8.15%
7409	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线七家子分邱家支1号变压器	100	35.15	54.85	54.85	未列入负面清单			8.49%
7410	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线福西2台分2号变压器	200	34.11	111.78	111.78	未列入负面清单			2.89%
7411	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分西福昌分支8号变压器	200	40.87	98.26	98.26	未列入负面清单			1.91%
7412	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线51号变压器	200	60.69	58.62	58.62	未列入负面清单			30.56%
7413	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧大五分支63号变压器	200	15.82	148.36	148.36	未列入负面清单			4.63%
7414	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV3546五峰北线升八组支东升七组支5号变压器	100	35.34	54.66	54.66	未列入负面清单			-0.03%
7415	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线砖厂分4号变压器	200	37	106.00	106.00	未列入负面清单			-4.15%
7416	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线96号变压器	200	77.66	24.68	24.68	未列入负面清单			1.06%
7417	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10KV兴隆山线三合分三台9号井支2号柱上变压器	50	1.62	44.19	44.19	未列入负面清单			-48.07%
7418	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线下三三分03#变压器	80	47.84	33.73	33.73	未列入负面清单			-27.02%
7419	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城中线中西联络联络22左2号	200	33.71	112.58	112.58	未列入负面清单			-12.13%
7420	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线六股道分歧大板分支39号变压器	100	51.43	0.00	0.00	未列入负面清单			2.17%
7421	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线程四分17#变压器	50	63.72	13.14	13.14	未列入负面清单			-10.69%
7422	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线六股道分51#变压器	100	26.36	63.64	63.64	未列入负面清单			-25.98%
7423	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线六股道分歧六股道北分支5号变压器	100	30.97	59.03	59.03	未列入负面清单			-18.41%
7424	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线下三六分歧下三六分2#支12#	100	67.05	22.95	22.95	未列入负面清单			-4.94%
7425	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线主干71号变压器	100	62.71	27.29	27.29	未列入负面清单			-12.69%
7426	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙支线立新一组支线1#变压器	50	95.3	-2.65	-2.65	未列入负面清单			-0.15%
7427	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分一家子三队支38号变压器	100	43.35	46.65	46.65	未列入负面清单			2.53%
7428	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分南广冷棚支32号变压器	400	0.25	359.00	359.00	未列入负面清单			-84.63%
7429	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线老堡井分老堡屯支1号变压器	200	26.22	0.00	0.00	未列入负面清单			-8.09%
7430	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线西古西分1#变压器	200	10.25	159.50	159.50	未列入负面清单			4.78%
7431	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线小房分51号变压器	80	30.49	47.61	47.61	未列入负面清单			-12.39%
7432	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子东2号台支3号变压器	100	14.05	75.95	75.95	未列入负面清单			-33.80%
7433	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线化纤支线2号	315	76.88	41.33	41.33	未列入负面清单			-17.52%
7434	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线铁东支铁东二号台支6号变压器	100	7.22	82.78	82.78	未列入负面清单			12.88%
7435	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线果园分歧马丈房分支44号变压器	200	15.72	148.56	148.56	未列入负面清单			10.55%
7436	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线果园分歧119号变压器	100	15.3	74.70	74.70	未列入负面清单			-40.15%
7437	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰线果园分歧高山台井分支9号变压器	50	5.14	42.43	42.43	未列入负面清单			-19.24%

7438	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线林厂分5号变压器	315	59.59	95.79	95.79	未列入负面清单			-14.96%
7439	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分塔柳支2号变压器	100	11.34	78.66	78.66	未列入负面清单			1.60%
7440	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分腰苏支10号变压器	200	10.55	158.90	158.90	未列入负面清单			1.26%
7441	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10KV广正线采石场支青龙家庭农场支8#	200	30.63	118.74	118.74	未列入负面清单			0.03%
7442	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分荒山子支5号变压器	50	66.2	11.90	11.90	未列入负面清单			13.88%
7443	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分大木头支30号变压器	100	1.34	88.66	88.66	未列入负面清单			-61.87%
7444	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分小区支1号变压器	50	57.39	0.00	0.00	未列入负面清单			4.02%
7445	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分柳官屯东支4号变压器	200	59.03	61.94	61.94	未列入负面清单			14.47%
7446	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV3941广正线光正线三官分支线11号柱上变压器	200	11.92	156.16	156.16	未列入负面清单			16.40%
7447	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线宋家分31号变压器	315	37.94	163.99	163.99	未列入负面清单			6.59%
7448	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分六家子南台	50	0.92	44.54	44.54	未列入负面清单			1.34%
7449	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV3943马莲侵线付家分那古山南台支线15号	50	44	23.00	23.00	未列入负面清单			-5.96%
7450	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线烧锅分烧锅养殖场支16#	100	0.25	89.75	89.75	未列入负面清单			-7.96%
7451	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线29号变压器	200	58.7	62.60	62.60	未列入负面清单			6.46%
7452	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10KV城郊线吉岗子分吉岗子六组机井支5#柱上变压器	400	2.03	351.88	351.88	未列入负面清单			307.50%
7453	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧石岭北岗分支18号变压器	200	35.31	109.38	109.38	未列入负面清单			20.80%
7454	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧46号变压器	30	44.27	13.72	13.72	未列入负面清单			-0.66%
7455	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV兴隆山线三合分歧西高家大棚支3号变压器	160	10.84	126.66	126.66	未列入负面清单			-24.15%
7456	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟公分花窝铺台支2号变压器	200	31.88	116.24	116.24	未列入负面清单			-13.61%
7457	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线东八南分6#变压器	200	0.31	179.38	179.38	未列入负面清单			-80.24%
7458	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线马德分08号变压器	100	1392.9	-1302.90	-1302.90	未列入负面清单			-18.38%
7459	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线左家分20号变压器	400	8.97	324.12	324.12	未列入负面清单			6.10%
7460	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分124号变压器	50	41.67	24.17	24.17	未列入负面清单			-15.84%
7461	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分付元屯支3号变压器	200	47.81	84.38	84.38	未列入负面清单			16.16%
7462	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线林业站分3号变压器	50	91.65	-0.83	-0.83	未列入负面清单			-17.77%
7463	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线东郭家屯分14号变压器	200	25.78	128.44	128.44	未列入负面清单			-28.22%
7464	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线上三西南分歧2号变压器	200	0.19	179.62	179.62	未列入负面清单			-4.14%
7465	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10KV城中线粮宾支线7+1号柱上变压器	400	0.61	357.56	357.56	未列入负面清单			3.35%
7466	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大一分3号变压器	400	10.03	319.88	319.88	未列入负面清单			9.21%
7467	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线乡直分3号变压器	400	29.4	242.40	242.40	未列入负面清单			3.19%
7468	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线白音歹分它其屯支4号变压器	200	35.44	109.12	109.12	未列入负面清单			4.13%

7469	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分东三座土支22号变压器	200	6.91	166.18	166.18	未列入负面清单			-41.99%
7470	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线干椒项目区滴灌2号台变压器	50	54.13	17.94	17.94	未列入负面清单			-3.80%
7471	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线中学分四后支线2号变压器	200	27.29	125.42	125.42	未列入负面清单			19.48%
7472	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分木九支24号变压器	200	50.03	79.94	79.94	未列入负面清单			-29.55%
7473	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线稿稿分稿稿滴灌1井支17号变压器	50	25.05	32.48	32.48	未列入负面清单			7.99%
7474	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线海家屯分17号变压器	200	29.43	121.14	121.14	未列入负面清单			3.81%
7475	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分西前支4号变压器	400	9.99	320.04	320.04	未列入负面清单			-54.37%
7476	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑三分12号变压器	400	2.15	351.40	351.40	未列入负面清单			-41.47%
7477	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV3741大庙线张洪奎分歧庙三1号分支2号柱上变压器	400	13.44	306.24	306.24	未列入负面清单			-5.71%
7478	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线粮库家属分小镇支8号柱上变压器	100	60.37	29.63	29.63	未列入负面清单			19.12%
7479	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分木二支8号变压器	80	73.25	13.40	13.40	未列入负面清单			-1.69%
7480	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10KV大庙线农牧分歧木二1#支2#	100	1.32	88.68	88.68	未列入负面清单			-7.00%
7481	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10KV西六线木家分歧木家屯支6号柱上变压器	200	0.25	179.50	179.50	未列入负面清单			1.53%
7482	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线马占房分6号变压器	200	29.54	120.92	120.92	未列入负面清单			-17.71%
7483	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线主干135号变压器	100	57.87	32.13	32.13	未列入负面清单			8.18%
7484	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10KV团结线四合屯2号台支5号	100	0.98	89.02	89.02	未列入负面清单			-70.68%
7485	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线行行分3号台变压器	100	0.04	89.96	89.96	未列入负面清单			-2.04%
7486	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线行行大棚分3号变压器	50	6.37	41.82	41.82	未列入负面清单			0.74%
7487	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线木材厂支张凤支1号变压器	100	129.01	-39.01	-39.01	未列入负面清单			-2.50%
7488	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线滑沙分歧三道沟分支24号变压器	100	20.18	69.82	69.82	未列入负面清单			6.96%
7489	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10kV水源线壕北分郑家大棚支3号变压器	50	1.02	44.49	44.49	未列入负面清单			0.00%
7490	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线安达分08号柱变	200	30.65	118.70	118.70	未列入负面清单			3.98%
7491	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线273号柱变	50	4.69	42.66	42.66	未列入负面清单			-43.81%
7492	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线前何家分后何家支6号变压器	400	29.03	243.88	243.88	未列入负面清单			-33.68%
7493	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV3741大庙线庙八组分歧20号	200	1.03	177.94	177.94	未列入负面清单			-7.54%
7494	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10KV两家子线周家分线薄家2#支7号	100	1.28	88.72	88.72	未列入负面清单			-72.15%
7495	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10KV两家子线周家分线李家店2#支4号	200	11.66	156.68	156.68	未列入负面清单			-5.25%
7496	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分004号变压器	200	30.5	119.00	119.00	未列入负面清单			14.29%
7497	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线下二北分歧5号变压器	100	39.86	50.14	50.14	未列入负面清单			7.35%
7498	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV西庙台	200	13.38	153.24	153.24	未列入负面清单			-8.75%
7499	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线乡直分三井支1号变压器	200	40.86	98.28	98.28	未列入负面清单			8.80%

7500	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV1546镇南线冷库支线棉织分支5号柱上变压器	200	1.92	176.16	176.16	未列入负面清单			-2.14%
7501	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线镇直分线东六四组支线14号变压器	400	4.87	0.00	0.00	未列入负面清单			12.61%
7502	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线石头山分线姜家支线22号变压器	200	65.68	48.64	48.64	未列入负面清单			-10.19%
7503	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV刘半道二台	315	13.32	241.54	241.54	未列入负面清单			22.20%
7504	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线主干136号变压器	200	0.13	179.74	179.74	未列入负面清单			4.52%
7505	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10KV荆林线尚家屯2号变压器	100	1.31	88.69	88.69	未列入负面清单			0.12%
7506	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西甘线3551	10kV西六线忙海分歧新电子五支9号变压器	200	17.38	0.00	0.00	未列入负面清单			10.16%
7507	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线主干125号变压器	400	3.46	346.16	346.16	未列入负面清单			-41.93%
7508	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧四家子六支12号变压器	200	18.42	143.16	143.16	未列入负面清单			-27.74%
7509	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV1546镇南线冷库支线棉织分支3号柱上变压器	400	0.64	357.44	357.44	未列入负面清单			-8.74%
7510	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分东二老支3号变压器	100	3.48	86.52	86.52	未列入负面清单			-73.67%
7511	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线西旧府分歧姜家支6付1号变压器	200	27.01	0.00	0.00	未列入负面清单			10.10%
7512	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV3344小东沟分线乐园五大棚支线02#变压器	30	0	0.00	0.00	未列入负面清单			-10.00%
7513	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分歧敦家支32号变压器	100	38.73	51.27	51.27	未列入负面清单			-23.55%
7514	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线主干98号变压器	200	27.4	125.20	125.20	未列入负面清单			8.86%
7515	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线西旧府分歧姜家大棚支4号变压器	50	16	0.00	0.00	未列入负面清单			-1.22%
7516	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分歧东沟五大棚支15号变压器	30	24.53	19.64	19.64	未列入负面清单			4.32%
7517	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线万宝城分42号(前赵台)柱上变压器	50	78.76	5.62	5.62	未列入负面清单			16.88%
7518	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV乡直台	315	17.47	228.47	228.47	未列入负面清单			-16.31%
7519	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线董家良分线17#变压器	100	56.01	33.99	33.99	未列入负面清单			0.63%
7520	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线五块石支线09号变压器	200	11.88	156.24	156.24	未列入负面清单			-1.02%
7521	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线福兴隆支线12号变压器	200	25.9	128.20	128.20	未列入负面清单			-27.27%
7522	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线红旗大棚分08号变压器	80	76.42	10.86	10.86	未列入负面清单			93.18%
7523	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10KV平安线梨树分西太平支46+1#柱上变压器	100	0.23	89.77	89.77	未列入负面清单			-81.91%
7524	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV郭家沟二台	100	36.92	53.08	53.08	未列入负面清单			-0.90%
7525	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV江家台	400	0.12	359.52	359.52	未列入负面清单			-86.25%
7526	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10KV平安线红旗分43# +1柱上变压器	50	1.53	44.24	44.24	未列入负面清单			-62.06%
7527	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线十家子分四台子88号变压器	200	0.39	179.22	179.22	未列入负面清单			-78.92%
7528	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10KV章西线开发区西台	200	0.47	179.06	179.06	未列入负面清单			5.00%
7529	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线梨树分歧朱家冷棚支1号	100	0.29	89.71	89.71	未列入负面清单			-8.74%
7530	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线哈哈居支线10号变压器	200	36.3	107.40	107.40	未列入负面清单			11.95%

7531	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV7846道布代线马家分歧76号柱上变压器	50	3.16	43.42	43.42	未列入负面清单			-5.96%
7532	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV何家台	200	0.36	179.28	179.28	未列入负面清单			-75.65%
7533	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分两家子支12号变压器	100	53.33	36.67	36.67	未列入负面清单			22.31%
7534	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10KV平安线申金分歧小申金2号支3#柱上变压器	400	0.09	0.00	0.00	未列入负面清单			-6.41%
7535	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线40左1号	315	62.73	85.90	85.90	未列入负面清单			-1.45%
7536	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV3344后新秋线小四分新窝堡支新生联通支那什挠东2#支21号变压器	50	0	45.00	45.00	未列入负面清单			2.12%
7537	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线下朱家北大棚08号变压器	200	37.13	105.74	105.74	未列入负面清单			-15.46%
7538	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线镇北线96号	400	57.87	128.52	128.52	未列入负面清单			-4.65%
7539	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四家分线放龙大棚支2#变压器	50	8.38	40.81	40.81	未列入负面清单			-26.96%
7540	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线李家支线03号变压器	400	0.06	359.76	359.76	未列入负面清单			-81.86%
7541	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV五福堂台	200	4.57	170.86	170.86	未列入负面清单			-50.84%
7542	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线红山支线016号变压器	400	0.08	359.68	359.68	未列入负面清单			-72.76%
7543	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线社直分支32号变压器	200	56.79	66.42	66.42	未列入负面清单			0.91%
7544	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10kV水源线壕北分前郑北后支2号变压器	315	1.05	280.19	280.19	未列入负面清单			0.98%
7545	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线石油支线21右1#变压器	200	0.05	179.90	179.90	未列入负面清单			8.23%
7546	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线前九分歧后九分支3号	160	2.13	140.59	140.59	未列入负面清单			-30.52%
7547	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老烧分线2付1#变压器	100	56.8	33.20	33.20	未列入负面清单			0.05%
7548	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分歧杨家大棚支4号变压器	400	5.13	339.48	339.48	未列入负面清单			-18.05%
7549	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV3741大庙线庙六2号分歧5号	100	0.58	89.42	89.42	未列入负面清单			-1.94%
7550	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线14号变压器	80	81.07	0.00	0.00	未列入负面清单			-5.29%
7551	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线大兴全分五家子支7号变压器	100	36.35	53.65	53.65	未列入负面清单			1.39%
7552	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10KV1两家子线周家分大地木业支5#柱上变压器	315	0.56	281.74	281.74	未列入负面清单			1.50%
7553	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线大兴全分二道河子电支3号变压器	200	22.71	134.58	134.58	未列入负面清单			-12.31%
7554	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线苏家分37号变压器	200	28.77	122.46	122.46	未列入负面清单			10.54%
7555	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分兴东前支4号变压器	50	59.04	15.48	15.48	未列入负面清单			-3.19%
7556	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分张家支10号变压器	400	16.9	292.40	292.40	未列入负面清单			42.10%
7557	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分李恒支9号变压器	200	20.79	138.42	138.42	未列入负面清单			9.51%
7558	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分牯东支5号变压器	315	28.44	193.91	193.91	未列入负面清单			9.81%
7559	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分大棚支27号变压器	50	68.65	10.68	10.68	未列入负面清单			7.44%
7560	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线102#变压器	400	8.6	325.60	325.60	未列入负面清单			-24.06%
7561	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10KVA双庙线南分黄花3号台支5#	50	1.28	44.36	44.36	未列入负面清单			-9.61%

7562	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV3343专业线陈家良分歧陈家良大棚分支16号变压器	50	0.03	44.99	44.99	未列入负面清单			-86.91%
7563	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道不代线道不代分20号变压器	50	73.67	8.17	8.17	未列入负面清单			-23.31%
7564	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线联通分西七棵树枝2号变压器	400	5.01	339.96	339.96	未列入负面清单			1.61%
7565	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	北甸子线7845	10kV北甸子线政府住宅分3号变压器	400	25.79	256.84	256.84	未列入负面清单			-8.15%
7566	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线化纤支线9右1号	315	39.35	159.55	159.55	未列入负面清单			2.32%
7567	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线党校支线6左2号	200	35.85	108.30	108.30	未列入负面清单			-20.05%
7568	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线中西联络联络仁和1号	315	37.48	165.44	165.44	未列入负面清单			2.76%
7569	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分71+1号变压器	100	41.21	48.79	48.79	未列入负面清单			12.35%
7570	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线宏丰分西盖顶屯支3号变压器	100	86.08	3.92	3.92	未列入负面清单			8.22%
7571	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线皋皋分103号变压器	200	41.88	96.24	96.24	未列入负面清单			-25.47%
7572	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线马丈房分支马一组支2号变压器	200	21.06	137.88	137.88	未列入负面清单			10.01%
7573	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV3642冯东线沙力土分刘家西台支2号柱上变压器	50	11.06	39.47	39.47	未列入负面清单			-50.01%
7574	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线双山子三组支线34号变压器	400	18.75	285.00	285.00	未列入负面清单			12.64%
7575	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线大五分支大五二屯支6号变压器	200	16.79	146.42	146.42	未列入负面清单			3.74%
7576	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道布代线26号变压器	30	43.04	14.09	14.09	未列入负面清单			-20.38%
7577	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线冷库支线9右3号	400	36.83	212.68	212.68	未列入负面清单			-8.10%
7578	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分东柳屯支20号变压器	200	5.94	168.12	168.12	未列入负面清单			-18.54%
7579	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线腰中分歧4号变压器	100	32.11	57.89	57.89	未列入负面清单			11.08%
7580	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线双坨子一二组分线20号变压器	50	75.75	7.13	7.13	未列入负面清单			-0.79%
7581	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧三河七台3号支3号变压器	100	24.9	65.10	65.10	未列入负面清单			7.07%
7582	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10KV夕明养殖场支20#	100	0.63	89.37	89.37	未列入负面清单			-6.31%
7583	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分57#变压器	80	101.35	-9.08	-9.08	未列入负面清单			-5.45%
7584	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线清真支线6左3号	400	56.45	134.20	134.20	未列入负面清单			4.05%
7585	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分西郊葡萄园支8号变压器	50	10.54	39.73	39.73	未列入负面清单			-7.32%
7586	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分歧席房分支53号变压器	200	22.85	134.30	134.30	未列入负面清单			-28.30%
7587	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线工业园区分歧1号变压器	400	9.9	320.40	320.40	未列入负面清单			-38.54%
7588	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分104号变压器	200	0.83	178.34	178.34	未列入负面清单			-66.31%
7589	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10KV兴隆山北线刘家分歧敬老院分支1+2号柱上变压器	100	1	89.00	89.00	未列入负面清单			43.22%
7590	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV7544兴隆山北线农机厂分歧13号变压器	200	1.27	0.00	0.00	未列入负面清单			5.61%
7591	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线金分冷棚支线02号变压器	100	31.19	58.81	58.81	未列入负面清单			-40.03%
7592	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线木家分歧木家屯分支3号变压器	200	13.92	152.16	152.16	未列入负面清单			-22.29%

7593	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线刘家分歧16号变压器	200	2.93	174.14	174.14	未列入负面清单			-41.49%
7594	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10KV兴隆山北线刘家分全盛木业1#变压器	200	1.04	177.92	177.92	未列入负面清单			4.26%
7595	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10KV兴隆山北线刘家分宏图支4#	200	0.38	179.24	179.24	未列入负面清单			-10.50%
7596	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线东柳分1号变压器	315	19.15	223.18	223.18	未列入负面清单			-1.39%
7597	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分靠山冷棚支18号变压器	30	0.82	26.75	26.75	未列入负面清单			-33.75%
7598	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线宏丰分32号变压器	200	37.64	104.72	104.72	未列入负面清单			3.01%
7599	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线主干72号变压器	200	0.78	178.44	178.44	未列入负面清单			-71.77%
7600	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线主干76号变压器	200	39.73	100.54	100.54	未列入负面清单			8.74%
7601	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分风沙所9号井支4号变压器	50	3.07	43.47	43.47	未列入负面清单			-35.74%
7602	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分风沙所6号井支5号变压器	50	6.73	41.64	41.64	未列入负面清单			-48.33%
7603	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分歧彰北分支12号变压器	200	132.1	-84.20	-84.20	未列入负面清单			-6.52%
7604	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10KV二道线东沟三台支线16#柱上变压器	200	6.74	166.52	166.52	未列入负面清单			-2.18%
7605	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV东沟二台	200	10.81	158.38	158.38	未列入负面清单			-0.06%
7606	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10KV大德线供电所分歧5号柱上变压器	200	40.85	98.30	98.30	未列入负面清单			4.69%
7607	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线上三东南分歧10号	200	0.24	179.52	179.52	未列入负面清单			4.06%
7608	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分歧171号变压器	100	49.45	40.55	40.55	未列入负面清单			2.54%
7609	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线菜园子分60号变压器	80	21.36	54.91	54.91	未列入负面清单			-2.01%
7610	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城中线中西联络联络26右5号	200	72.74	34.52	34.52	未列入负面清单			-0.05%
7611	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分歧席房分支140号变压器	100	32.27	57.73	57.73	未列入负面清单			2.38%
7612	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线鸡冠山分歧16号变压器	100	28.75	61.25	61.25	未列入负面清单			-2.63%
7613	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线主干104号变压器	100	58.69	31.31	31.31	未列入负面清单			8.33%
7614	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分歧南长后支3号变压器	200	20.36	139.28	139.28	未列入负面清单			0.83%
7615	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分西哈五棚支7号变压器	30	19.37	21.19	21.19	未列入负面清单			-13.37%
7616	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分北广西棚支12号变压器	200	3.37	173.26	173.26	未列入负面清单			-12.56%
7617	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV兴隆山线杆厂分歧19号变压器	315	32.78	180.24	180.24	未列入负面清单			1.18%
7618	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线中西联络联络客运支线2右4号	200	0.87	178.26	178.26	未列入负面清单			-4.85%
7619	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线39号变压器	160	0	144.00	144.00	未列入负面清单			-5.55%
7620	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线于家分支铁东支10号变压器	100	15.98	74.02	74.02	未列入负面清单			-50.80%
7621	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老烧分线白音皋支线04#变压器	200	20.93	138.14	138.14	未列入负面清单			-9.15%
7622	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分忙海冷棚支12号棚变压器	100	0.01	89.99	89.99	未列入负面清单			-10.00%
7623	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧沙坨子支8号变压器	100	46.21	43.79	43.79	未列入负面清单			12.42%

7624	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10千伏西农线忙海分八家子一支2#变压器	200	39.51	100.98	100.98	未列入负面清单			-3.94%
7625	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线南洼分歧南洼大棚地分支9号变压器	400	0.12	359.52	359.52	未列入负面清单			-86.88%
7626	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线主干261号变压器	100	45.22	44.78	44.78	未列入负面清单			4.11%
7627	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线木家分歧郑家分支3号变压器	200	1.97	176.06	176.06	未列入负面清单			-8.88%
7628	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分11号)变压器	50	79.77	5.12	5.12	未列入负面清单			-23.29%
7629	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10KV兴隆山线老虎分歧35#柱上变压器	100	13.28	76.72	76.72	未列入负面清单			-78.57%
7630	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分沙力沟支55号变压器	200	55.58	68.84	68.84	未列入负面清单			-24.90%
7631	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分西太平沟支2号变压器	50	14.29	37.86	37.86	未列入负面清单			-3.93%
7632	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分西太平沟支10号变压器	30	79.49	3.15	3.15	未列入负面清单			-8.02%
7633	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分机关山支143号变压器	200	13.52	152.96	152.96	未列入负面清单			-0.10%
7634	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线5右3号	315	55.16	109.75	109.75	未列入负面清单			-3.17%
7635	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10KV镇南线中东联络线5右5号柱上变压器	200	56.21	67.58	67.58	未列入负面清单			15.54%
7636	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV车家台	200	14.1	151.80	151.80	未列入负面清单			6.57%
7637	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10KV二道联络线乡直分14#柱上变压器	200	39.8	100.40	100.40	未列入负面清单			-18.77%
7638	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线北苏支李家支1号变压器	100	39.69	50.31	50.31	未列入负面清单			-38.28%
7639	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分大六棚支7号变压器	30	0.9	26.73	26.73	未列入负面清单			-3.77%
7640	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分北苏支130号变压器	200	3.73	172.54	172.54	未列入负面清单			-48.93%
7641	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分北苏支152号变压器	100	0.64	89.36	89.36	未列入负面清单			2.12%
7642	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分周家支46号变压器	315	0.17	282.96	282.96	未列入负面清单			-74.28%
7643	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线新窝堡支线那东支线13#变压器	200	8.27	163.46	163.46	未列入负面清单			-24.15%
7644	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线石头窖支线13号变压器	80	50.63	31.50	31.50	未列入负面清单			5.07%
7645	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分歧五家子支24号变压器	100	41.28	48.72	48.72	未列入负面清单			-0.54%
7646	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线社稷分社稷2#支4#变压器	100	21.47	68.53	68.53	未列入负面清单			-32.61%
7647	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道不代线苏力土分25号变压器	50	65.21	12.40	12.40	未列入负面清单			10.02%
7648	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城双一线CJ46	10KV城双二线116号柱上变压器	100	0.27	89.73	89.73	未列入负面清单			-6.48%
7649	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV三道沟支清沟居民支02#变压器	50	32.95	28.53	28.53	未列入负面清单			-23.97%
7650	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线果园井分2号变压器1	50	0.45	44.78	44.78	未列入负面清单			3.41%
7651	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线滑沙分歧三道沟分支11+1号变压器	315	0.15	283.03	283.03	未列入负面清单			6.14%
7652	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线小房分沙格土支4号变压器	50	81.57	4.22	4.22	未列入负面清单			-16.36%
7653	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线上三北分歧上三北井分支上三西2号变压器	100	1.11	88.89	88.89	未列入负面清单			8.23%
7654	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线吉岗子分电业所支12号变压器	400	8.41	326.36	326.36	未列入负面清单			-13.06%

7655	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线吉岗子分41号变压器	315	0.34	282.43	282.43	未列入负面清单			-83.32%
7656	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线吉七屯支8号变压器	100	65.69	24.31	24.31	未列入负面清单			-0.32%
7657	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线吉岗子分13号变压器	400	59.05	123.80	123.80	未列入负面清单			-31.94%
7658	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线俱乐部支线12左1号	400	54.26	142.96	142.96	未列入负面清单			-15.51%
7659	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线俱乐部支线14号	400	45.5	178.00	178.00	未列入负面清单			-21.73%
7660	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线俱乐部支线5右3号	200	33.25	113.50	113.50	未列入负面清单			3.98%
7661	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线俱乐部支线5右5号	315	20.65	218.45	218.45	未列入负面清单			0.00%
7662	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线化纤支线9左1号	200	59.32	61.36	61.36	未列入负面清单			1.20%
7663	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线电业所分王家分支23号变压器	80	23.32	53.34	53.34	未列入负面清单			-11.34%
7664	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线镇北线81左2号变压器	80	22.77	53.78	53.78	未列入负面清单			7.96%
7665	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线单家分马仗房大棚支6号变压器	200	0.33	179.34	179.34	未列入负面清单			-72.47%
7666	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联络线保险支线8号	400	40.21	199.16	199.16	未列入负面清单			2.08%
7667	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线017#变压器	100	29.07	60.93	60.93	未列入负面清单			-40.02%
7668	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线19左13左1号	200	70.42	39.16	39.16	未列入负面清单			0.56%
7669	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线37右7号	315	15.43	234.90	234.90	未列入负面清单			1.41%
7670	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线电业所分王家支8号上变压器	80	15.43	59.66	59.66	未列入负面清单			-59.69%
7671	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线19左22号	160	42.36	76.22	76.22	未列入负面清单			-5.56%
7672	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线电业所分王家支5号上变压器	200	9.9	160.20	160.20	未列入负面清单			-16.88%
7673	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线电业所分法院支8号变压器	315	33.08	179.30	179.30	未列入负面清单			-29.18%
7674	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑四分1号变压器	315	2.02	277.14	277.14	未列入负面清单			-70.40%
7675	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线东郊3号大棚支4号变压器	50	42.06	23.97	23.97	未列入负面清单			9.62%
7676	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑七分支10号变压器	100	51.46	38.54	38.54	未列入负面清单			4.52%
7677	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线59号	160	1.38	141.79	141.79	未列入负面清单			-72.20%
7678	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线北屯移动分3号变压器	100	39.87	0.00	0.00	未列入负面清单			12.77%
7679	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联络线保险支线4左2号	400	34.86	220.56	220.56	未列入负面清单			-3.51%
7680	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联络线印刷支线2号	200	53.36	73.28	73.28	未列入负面清单			-2.69%
7681	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分40号变压器	30	38.9	15.33	15.33	未列入负面清单			7.12%
7682	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联络线保险支线4左3号	315	46.12	138.22	138.22	未列入负面清单			9.47%
7683	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线综合厂分1号变压器	315	72.25	0.00	0.00	未列入负面清单			-23.61%
7684	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线印刷支线2加1	500	13.98	380.10	380.10	未列入负面清单			-70.15%
7685	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联络线印刷支线4号	200	60.24	59.52	59.52	未列入负面清单			2.57%

7686	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10KV大四线夕明分石场支12#柱上变压器	200	0.75	178.50	178.50	未列入负面清单			-3.45%
7687	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分东良支86#变压器	100	28.47	61.53	61.53	未列入负面清单			-6.18%
7688	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分韩家分支韩三二台支7号变压器	160	11.52	125.57	125.57	未列入负面清单			-4.10%
7689	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分齐家分支富霖支2号变压器	315	0.82	280.92	280.92	未列入负面清单			-6.09%
7690	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线刘家分13号变压器	30	93.91	-1.17	-1.17	未列入负面清单			1.85%
7691	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线150#变压器	200	18.92	142.16	142.16	未列入负面清单			-29.84%
7692	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分韩家分支水库支大六支2号变压器	100	40.85	49.15	49.15	未列入负面清单			-29.16%
7693	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分韩家分洞子地支20号变压器	100	36.06	53.94	53.94	未列入负面清单			-8.56%
7694	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分蒋家支7号变压器	100	29.93	60.07	60.07	未列入负面清单			-32.30%
7695	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分79号变压器	100	25.28	64.72	64.72	未列入负面清单			2.38%
7696	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10kV城南线14号	100	31.43	58.57	58.57	未列入负面清单			-19.20%
7697	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线付家分那古山支21号变压器	100	1.25	88.75	88.75	未列入负面清单			-55.68%
7698	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线张家坑分陈家坑支33号变压器	100	53.96	36.04	36.04	未列入负面清单			14.14%
7699	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线西关分1号变压器	80	60.91	23.27	23.27	未列入负面清单			-23.63%
7700	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分韩家分洞子地支16号变压器	50	31.75	0.00	0.00	未列入负面清单			-17.16%
7701	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑一保护地分11号变压器	50	0	45.00	45.00	未列入负面清单			-10.00%
7702	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线59号	200	118.06	0.00	0.00	未列入负面清单			-11.14%
7703	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城中线中西联络联络14右3号	160	33.25	90.80	90.80	未列入负面清单			-2.61%
7704	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑一分1号变压器	30	0	27.00	27.00	未列入负面清单			-10.00%
7705	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线农高井分3号变压器	50	1.98	44.01	44.01	未列入负面清单			-44.48%
7706	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线东关分2号变压器	100	34.12	0.00	0.00	未列入负面清单			-28.93%
7707	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分韩家分支27号变压器	100	22.31	67.69	67.69	未列入负面清单			-26.31%
7708	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线47号	200	0.19	179.62	179.62	未列入负面清单			-80.07%
7709	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线前来虎分5号变压器	200	0.3	179.40	179.40	未列入负面清单			-74.46%
7710	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分马伟支2号变压器	30	90.84	-0.25	-0.25	未列入负面清单			0.58%
7711	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线粮车支2左2号	100	26.4	0.00	0.00	未列入负面清单			109.04%
7712	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分韩家分支韩四一台支1号变压器	315	8.47	256.82	256.82	未列入负面清单			5.52%
7713	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分西来福分支14号变压器	200	16.75	146.50	146.50	未列入负面清单			4.78%
7714	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分西来福分支35号变压器	400	6.18	335.28	335.28	未列入负面清单			-0.32%
7715	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分齐家分支76号变压器	315	13.21	241.89	241.89	未列入负面清单			-3.30%
7716	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线43号	50	48.96	20.52	20.52	未列入负面清单			-3.01%

7717	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	彰武县兴教房地产开发有限公司柱上变压器	315	22.7	212.00	212.00	未列入负面清单			-16.90%
7718	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分么高葡萄园支4号变压器	30	0.08	26.98	26.98	未列入负面清单			-82.07%
7719	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV3641大德线大德北分歧79号变压器	200	17.22	145.56	145.56	未列入负面清单			-1.66%
7720	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线主干57号变压器	100	43.84	46.16	46.16	未列入负面清单			-19.86%
7721	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分169号变压器	315	8.74	255.97	255.97	未列入负面清单			-4.23%
7722	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线33左1号	200	42.95	94.10	94.10	未列入负面清单			0.57%
7723	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分辛立分支33号变压器	200	10.1	159.80	159.80	未列入负面清单			4.62%
7724	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分199号变压器	200	3.7	172.60	172.60	未列入负面清单			-39.27%
7725	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线71#变压器	50	0.23	44.89	44.89	未列入负面清单			-77.89%
7726	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分5号变压器	315	0.4	282.24	282.24	未列入负面清单			-75.59%
7727	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线烧锅西南大棚分歧1号变压器	30	31.63	0.00	0.00	未列入负面清单			-14.79%
7728	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	福兴地南线双派锅炉变压器	200	0.79	178.42	178.42	未列入负面清单			5.11%
7729	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线西旧府分歧38号变压器	200	11.88	156.24	156.24	未列入负面清单			-48.00%
7730	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线稻地屯分27号变压器	200	13.35	153.30	153.30	未列入负面清单			-3.77%
7731	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分歧赵家沟分支137号变压器	50	35.11	27.45	27.45	未列入负面清单			2.74%
7732	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分歧西平东支1付1号变压器	50	0.21	44.90	44.90	未列入负面清单			-4.35%
7733	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	福兴地南线干线117+1#变压器	50	1.06	44.47	44.47	未列入负面清单			-10.00%
7734	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV后新秋线西平村东屯2#变压器	100	35.41	54.59	54.59	未列入负面清单			9.60%
7735	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑六果园分2付1号变压器	30	3.2	26.04	26.04	未列入负面清单			-46.63%
7736	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10KV城中线中西联络线客运支线8#柱上变压器	200	29.44	121.12	121.12	未列入负面清单			-9.43%
7737	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线吉二三支5号变压器	200	60.42	59.16	59.16	未列入负面清单			4.50%
7738	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线主干36号变压器	400	5.97	336.12	336.12	未列入负面清单			-35.64%
7739	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑五分2号变压器	200	0.31	179.38	179.38	未列入负面清单			-78.43%
7740	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线吉岗子分32号变压器	400	38.05	207.80	207.80	未列入负面清单			6.93%
7741	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑四果园分3付1号变压器	30	0.23	26.93	26.93	未列入负面清单			-77.96%
7742	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑六分6号变压器	100	34.43	55.57	55.57	未列入负面清单			-11.28%
7743	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑一分4号变压器	100	53.26	36.74	36.74	未列入负面清单			3.26%
7744	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧19号变压器	50	106.79	-8.40	-8.40	未列入负面清单			-56.73%
7745	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线北沟分2号变压器	200	32.46	115.08	115.08	未列入负面清单			-30.78%
7746	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10KV冯东线沙力土分沙二支9号柱上变压器	200	25.7	128.60	128.60	未列入负面清单			8.97%
7747	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小东沟分线16#变压器	50	48.11	20.95	20.95	未列入负面清单			8.22%

7748	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV3344扒力支线烘干塔支线03#变压器	30	40.92	14.72	14.72	未列入负面清单			24.31%
7749	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老烧分线羊山皋支线03#变压器	200	9.31	161.38	161.38	未列入负面清单			-26.18%
7750	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线11右3左2号	200	61.47	57.06	57.06	未列入负面清单			14.50%
7751	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线11右9号	250	8.36	204.10	204.10	未列入负面清单			-20.07%
7752	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分团山子一三组支8号变压器	315	10.91	249.13	249.13	未列入负面清单			-5.99%
7753	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线中西联络联络仁和2号	315	77.78	38.49	38.49	未列入负面清单			10.88%
7754	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道联络线石头叫支19号柱上变压器	80	40.23	39.82	39.82	未列入负面清单			1.52%
7755	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线二土二组分14号变压器	80	1.5	70.80	70.80	未列入负面清单			-63.58%
7756	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分肖家支46号变压器	200	14.41	151.18	151.18	未列入负面清单			1.04%
7757	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV3542两家子线马林分歧七家子六2号支6号	50	0.49	44.76	44.76	未列入负面清单			8.05%
7758	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分两家子五组支08号变压器	200	41.27	97.46	97.46	未列入负面清单			-31.82%
7759	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分两家子三四组支04号变压器	200	92.78	-5.56	-5.56	未列入负面清单			-11.84%
7760	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分两家子三四组支09号变压器	200	54.94	70.12	70.12	未列入负面清单			9.51%
7761	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团周线TS42线	10kV两家子线周家分后傲及马支06号变压器	100	49.91	40.09	40.09	未列入负面清单			-3.55%
7762	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分长坨子六组支02号变压器	200	0.25	179.50	179.50	未列入负面清单			-73.71%
7763	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分马尾一组支16号变压器	315	14.8	236.88	236.88	未列入负面清单			7.90%
7764	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分团山子六组支03号变压器	200	20.04	139.92	139.92	未列入负面清单			13.63%
7765	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分021号变压器	200	98.57	-17.14	-17.14	未列入负面清单			-31.60%
7766	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分养牛小区支03号变压器	160	53.71	58.06	58.06	未列入负面清单			-8.66%
7767	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线中西联络联络客运支线1右1左2号	400	38.83	204.68	204.68	未列入负面清单			-12.60%
7768	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV高楼台	100	40.55	49.45	49.45	未列入负面清单			8.10%
7769	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分009号变压器	100	1.18	88.82	88.82	未列入负面清单			-70.69%
7770	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV后太平河台	315	15.17	235.71	235.71	未列入负面清单			7.39%
7771	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线柏家分7号变压器	315	15.62	234.30	234.30	未列入负面清单			1.76%
7772	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线乐不等分8号变压器	200	17.45	145.10	145.10	未列入负面清单			1.84%
7773	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线哈大冷2号台分4号变压器	315	13.57	240.75	240.75	未列入负面清单			9.63%
7774	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线西占家分39号变压器	400	20.85	276.60	276.60	未列入负面清单			16.70%
7775	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线镇北线医备支线24号	200	56.32	67.36	67.36	未列入负面清单			-16.56%
7776	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线44号	315	32.34	181.63	181.63	未列入负面清单			6.22%
7777	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线烧锅分岐49号变压器	80	91.14	-0.91	-0.91	未列入负面清单			-29.47%
7778	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线张家坑分65号变压器	160	1.33	141.87	141.87	未列入负面清单			-71.98%

7779	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线清真支线6右5号	315	70.89	60.20	60.20	未列入负面清单			-13.37%
7780	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线清真支线6右3左2号	315	26.26	200.78	200.78	未列入负面清单			10.39%
7781	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线古井分1号变压器	200	15.81	148.38	148.38	未列入负面清单			-34.47%
7782	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV铁西线40左21号	100	41.03	48.97	48.97	未列入负面清单			-3.56%
7783	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线西占家分47号变压器	160	56.17	54.13	54.13	未列入负面清单			6.39%
7784	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐烧锅地支19号变压器	20	51.23	7.75	7.75	未列入负面清单			-20.89%
7785	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线东古井分1号变压器	100	46.48	43.52	43.52	未列入负面清单			7.01%
7786	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线佟四家分岐5号变压器	30	103.12	-3.94	-3.94	未列入负面清单			-6.80%
7787	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV铁西线48号	100	0.08	89.92	89.92	未列入负面清单			-84.74%
7788	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线得力屯分9号变压器	315	23.01	211.02	211.02	未列入负面清单			12.48%
7789	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线老堡北台分12号	200	0.38	179.24	179.24	未列入负面清单			-76.15%
7790	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线谢林分西占家移动支12号变压器	50	23.85	33.08	33.08	未列入负面清单			12.86%
7791	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线西占家分26号变压器	400	0.08	359.68	359.68	未列入负面清单			-91.40%
7792	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线小周家支线05#变压器	200	19.02	141.96	141.96	未列入负面清单			4.38%
7793	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分木头支6#变压器	100	2.28	87.72	87.72	未列入负面清单			-60.80%
7794	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV小五家子台	200	4.71	170.58	170.58	未列入负面清单			-40.24%
7795	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线55号变压器	200	37.31	105.38	105.38	未列入负面清单			-24.32%
7796	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分东太平山支19号变压器	80	79.25	8.60	8.60	未列入负面清单			1.27%
7797	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分白音华支28号变压器	10	20.5	6.95	6.95	未列入负面清单			3.30%
7798	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线朝阳沟分引水工程一号支1号变压器	30	17.92	21.62	21.62	未列入负面清单			-11.68%
7799	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分8号变压器	30	14.87	22.54	22.54	未列入负面清单			-6.76%
7800	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线左家分陈家2号棚支07号变压器	80	6.52	66.78	66.78	未列入负面清单			-23.18%
7801	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线陈家分01号变压器	80	49.11	0.00	0.00	未列入负面清单			-27.91%
7802	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分西那都来支06号变压器	200	45.45	0.00	0.00	未列入负面清单			-25.83%
7803	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线倒廷二组分04号变压器	100	93.11	-3.11	-3.11	未列入负面清单			-4.63%
7804	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线西吴家分岐10号变压器	200	40.07	99.86	99.86	未列入负面清单			-37.73%
7805	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线果园分岐20号变压器	100	91.08	-1.08	-1.08	未列入负面清单			-42.36%
7806	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线二道房分岐东王分支2号变压器	100	25.13	64.87	64.87	未列入负面清单			-1.94%
7807	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线大六家南分岐002号变压器	200	39.62	0.00	0.00	未列入负面清单			1.06%
7808	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分岐080号变压器	315	18.58	224.97	224.97	未列入负面清单			-15.06%
7809	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子王花分岐039号变压器	315	17.52	228.31	228.31	未列入负面清单			5.50%

7810	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV3845双庙线杜家3655井分西杜家2#台支4号柱上变压器	200	18.34	143.32	143.32	未列入负面清单			-8.87%
7811	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV3344后新秋线八家子分平安地东2#支3号变压器	200	0.29	179.42	179.42	未列入负面清单			-78.20%
7812	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧八家子分支88号变压器	100	47.99	42.01	42.01	未列入负面清单			10.19%
7813	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧五家肉牛小区台支8号变压器	50	60.52	14.74	14.74	未列入负面清单			0.35%
7814	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧八家子分支102号变压器	200	0.44	179.12	179.12	未列入负面清单			-76.11%
7815	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分吴成店屯支2号变压器	160	32.62	91.81	91.81	未列入负面清单			13.33%
7816	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子分歧037号变压器	100	0.47	89.53	89.53	未列入负面清单			-77.05%
7817	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧八家子分支3号变压器	100	42.52	47.48	47.48	未列入负面清单			-18.18%
7818	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线马家分37号柱变	160	27.62	99.81	99.81	未列入负面清单			8.22%
7819	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧欣荣家园1号楼分支014号变压器	200	12.69	154.62	154.62	未列入负面清单			24.54%
7820	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线双庙移动支双庙南支015号变压器	200	8.06	163.88	163.88	未列入负面清单			11.66%
7821	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧丰堡南分支011号变压器	30	63.85	0.00	0.00	未列入负面清单			5.30%
7822	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧广德东支002号变压器	200	19.64	140.72	140.72	未列入负面清单			2.08%
7823	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线支白家支三合屯支027号变压器	200	20.31	139.38	139.38	未列入负面清单			5.33%
7824	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧学校分支011号变压器	30	54.5	10.65	10.65	未列入负面清单			8.29%
7825	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	1物流线7743	10kV园区东下线北分歧木材分支1号变压器	200	63.62	52.76	52.76	未列入负面清单			6.77%
7826	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线平安堡支线11号变压器	200	15.65	148.70	148.70	未列入负面清单			0.98%
7827	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线搭拉腰子支线03号变压器	100	53.38	36.62	36.62	未列入负面清单			4.07%
7828	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线八五0分腰堡冷棚支19号变压器	50	8.84	40.58	40.58	未列入负面清单			-35.46%
7829	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线歧鹅场分支1号滴灌支6号柱上变压器	100	0.01	89.99	89.99	未列入负面清单			-91.38%
7830	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古福线GJ55	10kV兴隆山线三合分歧东高家分支2号变压器	100	0.92	0.00	0.00	未列入负面清单			-63.38%
7831	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线旅游区分线大黑山支线01#变压器	100	5.26	84.74	84.74	未列入负面清单			-23.65%
7832	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10KV城中线客运支线仁和3#柱上变压器	400	93.31	-13.24	-13.24	未列入负面清单			-8.24%
7833	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线木材分线7号	315	31	185.85	185.85	未列入负面清单			-0.21%
7834	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分前76支8号变压器	200	24.74	130.52	130.52	未列入负面清单			13.77%
7835	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分后马东#支3号柱上变压器	30	0.62	26.81	26.81	未列入负面清单			6.26%
7836	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线兴隆山分6号变压器	200	11.48	157.04	157.04	未列入负面清单			3.25%
7837	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10KV马莲侵线二家西屯1号变压器	100	0.73	89.27	89.27	未列入负面清单			3.72%
7838	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV二道联络线袁家分69号变压器	100	0.3	89.70	89.70	未列入负面清单			-6.41%
7839	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分后三支16号变压器	100	72.07	17.93	17.93	未列入负面清单			33.59%
7840	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分八间房支7号变压器	200	4.09	171.82	171.82	未列入负面清单			-61.59%

7841	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10KV四堡子南线韩家二号台分2#柱上变压器	100	0.5	89.50	89.50	未列入负面清单			3.51%
7842	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线大于家分2号变压器1	400	17.24	291.04	291.04	未列入负面清单			-0.81%
7843	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线09#变压器	400	26	256.00	256.00	未列入负面清单			-27.58%
7844	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线乐元一组2号变压器	200	1.07	177.86	177.86	未列入负面清单			2.68%
7845	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线八家子四组支线4号变压器	400	15.76	296.96	296.96	未列入负面清单			1.84%
7846	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线138号变压器	200	25	0.00	0.00	未列入负面清单			8.60%
7847	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧小关家分支白家支059号变压器	200	22.49	135.02	135.02	未列入负面清单			4.67%
7848	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线白家支七家子西台支003号变压器	315	9.93	252.22	252.22	未列入负面清单			-16.72%
7849	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10KV双庙线南分歧养殖场支17#柱上变压器	100	0.06	89.94	89.94	未列入负面清单			8.11%
7850	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小岗子分歧杜家滴灌1分支005号变压器	80	15.71	59.43	59.43	未列入负面清单			-24.13%
7851	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小岗子分歧038号变压器	80	33.56	45.15	45.15	未列入负面清单			-31.09%
7852	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线衙门支线11号变压器	160	17.11	116.62	116.62	未列入负面清单			-12.39%
7853	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV7342兴隆山线三台分歧34号柱上变压器	50	0	45.00	45.00	未列入负面清单			-10.00%
7854	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV兴隆山线三台分歧前古分支28号变压器	200	19.84	140.32	140.32	未列入负面清单			7.55%
7855	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线镇直北分中学支5号变压器	200	35.67	108.66	108.66	未列入负面清单			-11.90%
7856	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧任家分支006号变压器	200	20.24	139.52	139.52	未列入负面清单			0.00%
7857	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线23号变压器	400	8.26	326.96	326.96	未列入负面清单			-26.53%
7858	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线东二台子滴灌1号台变压器	80	66.55	18.76	18.76	未列入负面清单			50.12%
7859	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子王花分歧028号变压器	50	34.73	27.64	27.64	未列入负面清单			-25.37%
7860	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线石头山分线东洼子支线4号变压器	80	38.81	40.95	40.95	未列入负面清单			6.86%
7861	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线万兴号支线09号变压器	200	24.71	130.58	130.58	未列入负面清单			14.32%
7862	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线申金分支153号变压器	200	23.54	132.92	132.92	未列入负面清单			13.29%
7863	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线四家子大棚支线07号变压器	30	29.2	18.24	18.24	未列入负面清单			0.31%
7864	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV3641大德线大德北分歧王成分支46号变压器	200	19.61	0.00	0.00	未列入负面清单			7.40%
7865	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线套力分套二支4号变压器	100	50.96	39.04	39.04	未列入负面清单			-5.02%
7866	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线东六养牛小区分线5号变压器	100	70.55	19.45	19.45	未列入负面清单			-1.45%
7867	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线北沟分78号变压器	200	27.07	125.86	125.86	未列入负面清单			-40.28%
7868	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分194号变压器	200	7.28	165.44	165.44	未列入负面清单			-3.81%
7869	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分齐家分三合城支2号变压器	100	47.98	42.02	42.02	未列入负面清单			-26.73%
7870	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10KV冯东线北沟分歧贝四北台支2号支2号变压器	315	0.2	282.87	282.87	未列入负面清单			-4.04%
7871	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城中线中西联络联络7号	315	29.03	192.06	192.06	未列入负面清单			-17.35%

7872	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线周家井分西棚支6号变压器	50	0	45.00	45.00	未列入负面清单			-10.00%
7873	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小明水分支东南营子支005号变压器	200	15.67	148.66	148.66	未列入负面清单			9.06%
7874	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧替克申支020号变压器	200	13.28	153.44	153.44	未列入负面清单			-31.23%
7875	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV3444农机线镇直分歧联通分支东六四组支1右1号	200	0.34	179.32	179.32	未列入负面清单			-4.38%
7876	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分小五三组支06号变压器	200	0.39	179.22	179.22	未列入负面清单			-70.26%
7877	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线前杜家分歧020号变压器	50	75.46	7.27	7.27	未列入负面清单			-21.56%
7878	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10KV两家子线周家分彭家大棚支33号柱上变压器	100	2.44	87.56	87.56	未列入负面清单			1.41%
7879	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线卧牛分线杏山四组支线4号变压器	80	41.03	39.18	39.18	未列入负面清单			-21.75%
7880	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线卧牛分线杏山五组支线23号变压器	100	1.52	88.48	88.48	未列入负面清单			-75.69%
7881	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分36号变压器	200	17.24	145.52	145.52	未列入负面清单			-35.97%
7882	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分北地大棚支8号变压器	100	12.52	77.48	77.48	未列入负面清单			-30.92%
7883	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线烤烟一区分1号变压器	160	6.6	133.44	133.44	未列入负面清单			-36.75%
7884	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线套力分谢东支3号变压器	100	77.15	12.85	12.85	未列入负面清单			5.24%
7885	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线镇直分线1号变压器	100	2.07	87.93	87.93	未列入负面清单			-58.93%
7886	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线23号变压器	100	2.16	87.84	87.84	未列入负面清单			-78.39%
7887	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线杏山一组分线9号变压器	100	57.72	32.28	32.28	未列入负面清单			-24.03%
7888	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线二道分西十家子支2号变压器	200	6.95	166.10	166.10	未列入负面清单			-57.99%
7889	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线八家子分线14号变压器	400	0.27	358.92	358.92	未列入负面清单			2.82%
7890	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV3542两家子线周家分歧水田井分支5号	50	3.88	43.06	43.06	未列入负面清单			-30.52%
7891	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分哈大冷支08号变压器	100	33.38	56.62	56.62	未列入负面清单			-18.41%
7892	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分刘半道支12号变压器	100	40.93	49.07	49.07	未列入负面清单			-8.25%
7893	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分薄家支14号柱上变压器	100	1.55	88.45	88.45	未列入负面清单			-62.36%
7894	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线前五大门2号分线1号变压器	50	125.28	-17.64	-17.64	未列入负面清单			-24.06%
7895	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支曹家支026号变压器	200	8.6	162.80	162.80	未列入负面清单			-9.52%
7896	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧小关家分支091号变压器	200	59.53	60.94	60.94	未列入负面清单			9.05%
7897	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10KV双庙线南分歧9右2#变压器	50	2.83	43.59	43.59	未列入负面清单			1.82%
7898	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小山分歧014号变压器	200	20.35	139.30	139.30	未列入负面清单			6.35%
7899	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧黄花分支007号变压器	100	44.41	45.59	45.59	未列入负面清单			-28.94%
7900	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线红星三组支线5号变压器	160	48.32	66.69	66.69	未列入负面清单			13.24%
7901	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线双庙分支西立新支009号变压器	315	15.05	236.09	236.09	未列入负面清单			-21.93%
7902	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV3242镇直线大庙支陈氏肉羊支8#柱上变压器	200	3.13	173.74	173.74	未列入负面清单			1.11%

7903	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线陈坨子二组分线2号变压器	200	58.63	62.74	62.74	未列入负面清单			0.76%
7904	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10KV平安线十家子分83+1#柱上变压器	100	1.49	88.51	88.51	未列入负面清单			-62.39%
7905	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子分歧西二台子北电分支001号变压器	160	28.16	98.94	98.94	未列入负面清单			13.07%
7906	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子分歧西二台子南台分支004号变压器	100	41.42	48.58	48.58	未列入负面清单			10.61%
7907	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线周家支线09号变压器	80	39.86	40.11	40.11	未列入负面清单			-28.95%
7908	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线自来水分线2号变压器	200	28.33	123.34	123.34	未列入负面清单			-23.57%
7909	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线自来水分线长沟沿暖棚支线3号变压器	80	57.85	25.72	25.72	未列入负面清单			6.62%
7910	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线长沟沿一组分线12号变压器	200	39.21	101.58	101.58	未列入负面清单			-33.85%
7911	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线长沟沿六组分线6号变压器	400	1.33	354.68	354.68	未列入负面清单			3.49%
7912	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线红旗一组支线06号变压器	400	9.48	322.08	322.08	未列入负面清单			-27.70%
7913	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV3542两家子线周家分歧双汇支9左1号变压器	80	3.5	69.20	69.20	未列入负面清单			-4.60%
7914	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南甸子支大明水支003号变压器	200	23.9	132.20	132.20	未列入负面清单			8.58%
7915	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线韩家杖子分51号变压器	100	71.74	18.26	18.26	未列入负面清单			14.09%
7916	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小明水分支小柳条沟支004号变压器	200	10.55	158.90	158.90	未列入负面清单			-9.41%
7917	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小明水分支塘坊支004号变压器	200	18.85	142.30	142.30	未列入负面清单			5.14%
7918	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分分场屯支7号变压器	30	70.47	5.86	5.86	未列入负面清单			15.11%
7919	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	北甸子线7845	10KV北甸子线北甸子2#台分5#变压器	200	0.76	178.48	178.48	未列入负面清单			-1.84%
7920	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线前孔家2大棚分07号柱变	50	0.57	44.72	44.72	未列入负面清单			0.27%
7921	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分小王家支31号变压器	315	4.22	0.00	0.00	未列入负面清单			-51.05%
7922	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分苏家大棚支06号柱变	30	0.76	26.77	26.77	未列入负面清单			9.26%
7923	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线前张家大棚分01号柱变	200	7.44	165.12	165.12	未列入负面清单			-21.72%
7924	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线新窝铺分边家支05号柱变	100	20.18	69.82	69.82	未列入负面清单			-38.67%
7925	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线马家分马家大棚支08号柱变	200	0.18	179.64	179.64	未列入负面清单			-75.00%
7926	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线新窝铺分29号柱变	100	0.75	89.25	89.25	未列入负面清单			-76.55%
7927	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线马家分马家大棚支15号柱变	50	10.25	39.88	39.88	未列入负面清单			-41.94%
7928	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线西双龙分04号柱变4	80	19.08	56.74	56.74	未列入负面清单			-48.24%
7929	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线246号柱变	30	7.9	24.63	24.63	未列入负面清单			-83.82%
7930	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线红山分大那支06号	100	46.98	43.02	43.02	未列入负面清单			-27.83%
7931	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线南王家分后张家支03号变压器	50	64.87	12.57	12.57	未列入负面清单			-9.86%
7932	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线老阳沟分09号柱变	50	63.47	13.27	13.27	未列入负面清单			-24.07%
7933	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线73号柱变	100	45.89	44.11	44.11	未列入负面清单			9.14%

7934	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线杨家分05号柱变	30	114.44	-7.33	-7.33	未列入负面清单			-10.56%
7935	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV7345西六线中学分歧西六联通分支4号	50	0.28	44.86	44.86	未列入负面清单			-7.10%
7936	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线兴隆屠宰场分3#	100	0.29	89.71	89.71	未列入负面清单			1.43%
7937	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV7541福兴地南线同创科技分歧3号	100	1.78	88.22	88.22	未列入负面清单			0.02%
7938	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分散老院支3号变压器	200	3.47	173.06	173.06	未列入负面清单			-38.28%
7939	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分中三葡萄园支5号变压器	30	0.06	26.98	26.98	未列入负面清单			-81.79%
7940	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	西杨滴灌井柱上变压器	50	0.04	44.98	44.98	未列入负面清单			-89.46%
7941	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线乡直分88号变压器	200	23.17	133.66	133.66	未列入负面清单			2.27%
7942	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线二道分姜家店支2号变压器	200	71.74	36.52	36.52	未列入负面清单			6.35%
7943	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线二道分二道支3号变压器	315	24.01	207.87	207.87	未列入负面清单			-5.35%
7944	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线王家店分8号变压器	315	16.53	231.43	231.43	未列入负面清单			-0.42%
7945	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线韩家杖子分东木支2号变压器	200	5.29	169.42	169.42	未列入负面清单			-59.13%
7946	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV7342兴隆山线花家分歧前花分支后花支2号变压器	100	0.5	89.50	89.50	未列入负面清单			9.75%
7947	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线高山台分歧孔家分支5号变压器	400	2.39	350.44	350.44	未列入负面清单			-49.71%
7948	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线果园分歧69号变压器	160	13.37	122.61	122.61	未列入负面清单			-43.64%
7949	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	大庙线谢东支永成养殖场支04号变压器	200	0.53	178.94	178.94	未列入负面清单			-5.91%
7950	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线杨家分马家支9号变压器	200	7.64	164.72	164.72	未列入负面清单			16.68%
7951	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线杨家分供销社支4号变压器	200	0.23	179.54	179.54	未列入负面清单			-74.48%
7952	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分二家支4号变压器	200	34.91	110.18	110.18	未列入负面清单			-32.19%
7953	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分王凤桐支14号变压器	30	0.59	26.82	26.82	未列入负面清单			-6.39%
7954	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线铁鹏分36号变压器	200	0.53	178.94	178.94	未列入负面清单			-62.13%
7955	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线装砂机分2号变压器	100	35.6	54.40	54.40	未列入负面清单			6.10%
7956	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线白音歹分110号变压器	100	1.18	0.00	0.00	未列入负面清单			-66.61%
7957	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线水泥支线20号	50	25.27	32.37	32.37	未列入负面清单			-1.40%
7958	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10KV李家线姜家分歧木材支线3#柱上变压器	100	0.01	0.00	0.00	未列入负面清单			-6.47%
7959	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线姜家井分8号变压器	100	11.93	78.07	78.07	未列入负面清单			12.95%
7960	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线袁家分前袁家支5号	100	76.95	13.05	13.05	未列入负面清单			-19.32%
7961	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线车站分歧北地分支8号变压器	200	17.2	145.60	145.60	未列入负面清单			17.66%
7962	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线冯三分7号变压器	400	12.88	308.48	308.48	未列入负面清单			3.28%
7963	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10KV兴隆山北线兴安堡支线铁塔支线养路分支柱上变压器	100	0.31	89.69	89.69	未列入负面清单			0.00%
7964	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线综合厂分17号变压器	200	25.84	128.32	128.32	未列入负面清单			1.61%

7965	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线27号变压器	100	29.79	60.21	60.21	未列入负面清单			-29.32%
7966	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线东于家分10号变压器	200	0.38	179.24	179.24	未列入负面清单			-61.41%
7967	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV7544兴隆山北线田家分歧南长分支39号	200	0.12	179.76	179.76	未列入负面清单			-5.18%
7968	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线稿稿分26号变压器	100	1.46	88.54	88.54	未列入负面清单			-65.90%
7969	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线兴东后分4号变压器	200	23.26	133.48	133.48	未列入负面清单			6.11%
7970	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV7542福兴地北线八五0分歧038号变压器	100	0	90.00	90.00	未列入负面清单			-4.67%
7971	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线清真支线6左1号	200	77.89	24.22	24.22	未列入负面清单			-20.43%
7972	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线主干152号变压器	200	4.15	171.70	171.70	未列入负面清单			-45.69%
7973	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV7542福兴地北线八五0分歧048号变压器	50	0	45.00	45.00	未列入负面清单			0.03%
7974	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力土分沙三二屯支10号变压器	50	3.81	43.10	43.10	未列入负面清单			-67.94%
7975	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV7542福兴地北线沙力土分歧48号	315	0.14	283.06	283.06	未列入负面清单			-2.83%
7976	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线八五0分50付1号变压器	250	0.41	223.98	223.98	未列入负面清单			-79.63%
7977	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10KV白音花线菜园子分嘉诚支16#柱上变压器	200	0.06	179.88	179.88	未列入负面清单			3.58%
7978	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV7841白音花线升压站分歧14号柱上变压器	200	0.71	178.58	178.58	未列入负面清单			6.78%
7979	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV7841白音花线联通分歧八大股子分支马家良支102号变压器	200	0.29	179.42	179.42	未列入负面清单			9.14%
7980	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线大五分歧大五分二屯井变压器	100	0	90.00	90.00	未列入负面清单			-10.00%
7981	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线东升移动支东南段大棚支2号变压器	100	49.07	40.93	40.93	未列入负面清单			113.25%
7982	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线高山台分歧果园分支2号变压器	200	18.66	142.68	142.68	未列入负面清单			-21.85%
7983	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV3343专业线东沟分赵家沟支东沟二组2#支7号变压器	200	21.93	136.14	136.14	未列入负面清单			-9.17%
7984	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线俱乐部支线2号	400	49.12	163.52	163.52	未列入负面清单			0.22%
7985	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联络线保险支线1左3号	315	45.18	141.18	141.18	未列入负面清单			3.21%
7986	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线贝四分28号变压器	200	0.61	178.78	178.78	未列入负面清单			-72.30%
7987	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线中西联络联络客运支线2右3号	400	72.72	69.12	69.12	未列入负面清单			2.79%
7988	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV3241哈东线许四暖棚支8号变压器	100	37.24	52.76	52.76	未列入负面清单			-8.93%
7989	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线后来虎一台分4号变压器	315	10.9	249.17	249.17	未列入负面清单			-4.26%
7990	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线32号	100	31.69	58.31	58.31	未列入负面清单			-1.08%
7991	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线38左1号	315	8.05	258.14	258.14	未列入负面清单			-49.79%
7992	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10KV大德线南分科农农业支17#	100	0.32	89.68	89.68	未列入负面清单			8.51%
7993	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10KV满堂红北线西莫分西莫东台支2号	200	1.74	176.52	176.52	未列入负面清单			-52.37%
7994	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线韩家杖子分木家棚地支8号变压器	30	55.65	10.31	10.31	未列入负面清单			14.38%
7995	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV7542福兴地北线八五0分歧058号变压器	50	0	45.00	45.00	未列入负面清单			3.26%

7996	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐电管站分支2号变压器	100	49.53	40.47	40.47	未列入负面清单			6.60%
7997	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线乡直分加油站支3号变压器	80	9.79	64.17	64.17	未列入负面清单			3.21%
7998	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐福号支30号变压器	100	36.72	53.28	53.28	未列入负面清单			2.45%
7999	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐东菜分支3号变压器	100	154.27	-64.27	-64.27	未列入负面清单			-22.25%
8000	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10KV四堡子南线兴隆分乡直一号台支4号柱上变压器	315	38.27	162.95	162.95	未列入负面清单			8.53%
8001	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线韩家杖子分后孙家支8号变压器	100	28.6	61.40	61.40	未列入负面清单			0.06%
8002	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分岐唐王家1号分支7号变压器	160	22.77	107.57	107.57	未列入负面清单			-4.14%
8003	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四家分线镇直南支7号变压器	200	0.34	179.32	179.32	未列入负面清单			-0.26%
8004	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线市场分东洋饭店支6号变压器	200	44.72	0.00	0.00	未列入负面清单			-4.45%
8005	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线白山四分歧4号变压器	200	59.2	61.60	61.60	未列入负面清单			3.54%
8006	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线11号变压器	200	18.88	142.24	142.24	未列入负面清单			-2.60%
8007	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10KV四堡子南线兴隆分政府家属2号支3#柱上变压器	100	1.04	88.96	88.96	未列入负面清单			-1.46%
8008	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线牛奶厂分歧7号变压器	100	26.49	63.51	63.51	未列入负面清单			-5.65%
8009	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐李家支4号变压器	200	10.58	158.84	158.84	未列入负面清单			-30.78%
8010	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线于东分6号柱上变压器	200	29.47	121.06	121.06	未列入负面清单			-15.93%
8011	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线清真支线4左2号	400	62.78	108.88	108.88	未列入负面清单			-1.18%
8012	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV7841白音花线升压站分歧8右1号	200	0.57	178.86	178.86	未列入负面清单			-9.49%
8013	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线乐园一大棚支线07#变压器	50	82.5	3.75	3.75	未列入负面清单			5.41%
8014	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV7542福兴地北线八五0分歧029号变压器	50	0.91	44.55	44.55	未列入负面清单			-9.50%
8015	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV7649四堡子南线兴隆分岐小林家分支21号	100	0.97	89.03	89.03	未列入负面清单			-2.48%
8016	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	北甸子线7845	10KV北甸子线农业分1#	200	0.39	179.22	179.22	未列入负面清单			3.02%
8017	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV3743中窑线中窑分歧16号变压器	100	0.34	89.66	89.66	未列入负面清单			-8.69%
8018	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	北甸子线7845	10KV北甸子线二兵分2#	200	0.29	179.42	179.42	未列入负面清单			-3.42%
8019	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线十家子分歧安力采石场分支021号	200	1.12	177.76	177.76	未列入负面清单			-6.29%
8020	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10KV四堡子北线果园分歧亨力2#台支3#	50	3.05	43.48	43.48	未列入负面清单			-4.65%
8021	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV1344城中线中西客运支线1右3号	400	24.87	260.52	260.52	未列入负面清单			-11.80%
8022	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV3743中窑线东六分歧前腰分支后腰支9号变压器	100	0.98	0.00	0.00	未列入负面清单			-0.61%
8023	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10KV冯东线欣源分朱丽华支3#	50	3.15	43.43	43.43	未列入负面清单			4.50%
8024	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线清真支线3号	315	70.16	62.50	62.50	未列入负面清单			-5.41%
8025	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线中西联络联络客运支线3号	250	39.84	125.40	125.40	未列入负面清单			-8.23%
8026	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV3743中窑线拉拉屯分歧拉拉屯2号分支12左8号变压器	100	32.25	0.00	0.00	未列入负面清单			4.51%

8027	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西六南线3542	10kV新城线常家分15号变压器	50	13.36	38.32	38.32	未列入负面清单			-8.38%
8028	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分原种场南支7号变压器	50	41.55	24.23	24.23	未列入负面清单			-27.87%
8029	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分西哈五棚支3号变压器	30	53.51	10.95	10.95	未列入负面清单			10.33%
8030	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线太平分东太平支8号变压器	50	78.98	5.51	5.51	未列入负面清单			5.02%
8031	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子蔬菜大棚分歧3号变压器	50	15.5	37.25	37.25	未列入负面清单			-2.75%
8032	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV铁西线40左19号	50	46.84	21.58	21.58	未列入负面清单			-6.33%
8033	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线白山四2分歧5号白山四2#变压器	50	16.86	36.57	36.57	未列入负面清单			-37.61%
8034	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分五家子支27号曲家七变压器	100	17.08	72.92	72.92	未列入负面清单			-19.97%
8035	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧三河七台2号台支7号变压器	80	50.27	31.78	31.78	未列入负面清单			19.74%
8036	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线养牛小区分4号变压器	200	73.03	33.94	33.94	未列入负面清单			5.45%
8037	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线韩家杖子分后孙家支32号变压器	100	27.06	62.94	62.94	未列入负面清单			-19.54%
8038	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线卧牛分线范家支线8号变压器	100	38.18	51.82	51.82	未列入负面清单			-30.24%
8039	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线下三四分08#变压器	200	60.68	0.00	0.00	未列入负面清单			-23.37%
8040	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线36+1号变压器	30	45.62	13.31	13.31	未列入负面清单			-16.62%
8041	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线19号	315	38.89	161.00	161.00	未列入负面清单			-1.06%
8042	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线石油支线37号	400	2.83	348.68	348.68	未列入负面清单			-72.09%
8043	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线邮备分线15号	315	28.4	194.04	194.04	未列入负面清单			5.48%
8044	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分歧程胡井分支1号变压器	50	46.49	21.76	21.76	未列入负面清单			-23.43%
8045	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道布代线赵福一分11号变压器	10	64.15	2.59	2.59	未列入负面清单			-21.96%
8046	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧五家子分支005号变压器	100	48.2	41.80	41.80	未列入负面清单			-11.18%
8047	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分下窝堡杨家支03号变压器	100	62.66	27.34	27.34	未列入负面清单			-11.16%
8048	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线前佟支7号变压器	80	54.72	28.22	28.22	未列入负面清单			-21.11%
8049	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分52号变压器	80	71.91	14.47	14.47	未列入负面清单			8.58%
8050	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线红旗分团结49号变压器	200	46.32	87.36	87.36	未列入负面清单			26.76%
8051	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线南洼分歧西朝阳分支3号变压器	80	56.4	26.88	26.88	未列入负面清单			14.34%
8052	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线红旗分支36号变压器	50	35.88	27.06	27.06	未列入负面清单			-30.96%
8053	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线二道洼支线13号变压器	100	32.6	57.40	57.40	未列入负面清单			15.72%
8054	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线二道房分歧西王大棚支1号变压器	50	8.75	40.63	40.63	未列入负面清单			-15.82%
8055	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线东吴家分歧4号变压器	315	25.93	201.82	201.82	未列入负面清单			-29.85%
8056	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线果园分歧33号变压器	100	75.83	14.17	14.17	未列入负面清单			0.70%
8057	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线付家分9号变压器	50	18.26	35.87	35.87	未列入负面清单			5.80%

8058	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线上河分13号变压器	100	0.68	89.32	89.32	未列入负面清单			-69.20%
8059	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线张家坑分歧滴灌五井分支017号	100	13.24	76.76	76.76	未列入负面清单			-2.21%
8060	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线道班北滴灌2号台变压器	100	15.6	74.40	74.40	未列入负面清单			46.61%
8061	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线前三家子屯分11号变压器	200	22.41	135.18	135.18	未列入负面清单			-9.01%
8062	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧五组分支4付1号变压器	100	38.39	51.61	51.61	未列入负面清单			4.79%
8063	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV7649四堡子南线兴隆分歧关家店分支016号变压器	315	14.45	237.98	237.98	未列入负面清单			5.74%
8064	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线155号变压器	200	33.2	113.60	113.60	未列入负面清单			-37.76%
8065	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧团山子分支17号变压器	160	22.76	107.58	107.58	未列入负面清单			4.42%
8066	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线新生分10号柱上变压器	315	1.52	278.71	278.71	未列入负面清单			-72.63%
8067	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线三家子分歧8号变压器	30	64.45	7.67	7.67	未列入负面清单			4.09%
8068	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线东升八支东升八组支27号变压器	100	28.87	0.00	0.00	未列入负面清单			-28.52%
8069	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线69号变压器	400	2.48	350.08	350.08	未列入负面清单			6.73%
8070	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城中线中西联络联络26右4号	400	57.62	129.52	129.52	未列入负面清单			-2.31%
8071	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线宫家一二分7#变压器	100	5.08	84.92	84.92	未列入负面清单			-61.25%
8072	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分村部支1#变压器	80	92.57	-2.06	-2.06	未列入负面清单			-6.17%
8073	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线宫家三分3#变压器	100	46.46	43.54	43.54	未列入负面清单			0.20%
8074	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线红山分提力滚支24号柱变	100	32.02	57.98	57.98	未列入负面清单			11.61%
8075	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线贝四分6号变压器	160	97.41	-11.86	-11.86	未列入负面清单			-5.56%
8076	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分北黄花北暖棚支15号变压器	50	10.98	0.00	0.00	未列入负面清单			-21.43%
8077	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线42号变压器	30	38.47	15.46	15.46	未列入负面清单			4.50%
8078	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线北沟分后贝小区支1号变压器	160	0.55	143.12	143.12	未列入负面清单			-71.99%
8079	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线周家井分前周家北井支1号变压器	30	35.33	16.40	16.40	未列入负面清单			-2.30%
8080	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线冯一分13号柱上变压器	200	24.99	130.02	130.02	未列入负面清单			-2.89%
8081	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV1348城北线41左1付1号	400	6.47	334.12	334.12	未列入负面清单			0.56%
8082	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线前九分歧后九分支3号变压器	200	27.29	125.42	125.42	未列入负面清单			4.07%
8083	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分沙力沟支124号变压器	100	43.95	0.00	0.00	未列入负面清单			-1.31%
8084	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧西南窝堡分支3号变压器	200	13.5	153.00	153.00	未列入负面清单			-2.91%
8085	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV7542福兴地北线八五0分歧056号5号滴灌井分11号变压器	50	0	45.00	45.00	未列入负面清单			-9.20%
8086	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧大五分支12付1号变压器	200	12.83	154.34	154.34	未列入负面清单			1.64%
8087	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线大五分支大五山西支5号变压器	200	16.41	147.18	147.18	未列入负面清单			8.30%
8088	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线大五分支大五山西支15号变压器	200	9.63	160.74	160.74	未列入负面清单			-15.50%

8089	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线大五山西支大五屯2号支7号变压器	200	13.39	153.22	153.22	未列入负面清单			8.82%
8090	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧大五分支42付1号变压器	160	24.02	105.57	105.57	未列入负面清单			1.60%
8091	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线镇直分线花园小区支线1号变压器	315	2.82	274.62	274.62	未列入负面清单			-1.49%
8092	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分浩力堡支38号变压器	100	42.48	47.52	47.52	未列入负面清单			12.75%
8093	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线冯后分1号变压器	200	34.15	111.70	111.70	未列入负面清单			-18.41%
8094	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV夏家台	100	96.44	-6.44	-6.44	未列入负面清单			-5.29%
8095	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV敬老院台	100	22.05	67.95	67.95	未列入负面清单			-18.89%
8096	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分95#变压器	400	15.01	299.96	299.96	未列入负面清单			7.24%
8097	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分嘎立马支43#变压器	10	45.39	4.46	4.46	未列入负面清单			41.06%
8098	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV3345大四线电信分5#变压器	250	0.7	223.25	223.25	未列入负面清单			-3.98%
8099	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线社稷大棚分19#变压器	50	10.29	39.86	39.86	未列入负面清单			-4.68%
8100	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线镇砂矿分西北屯支2号变压器	400	27.66	249.36	249.36	未列入负面清单			12.84%
8101	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线农机厂分1号变压器	315	67.83	69.84	69.84	未列入负面清单			-15.32%
8102	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV南沟台	50	62.81	13.60	13.60	未列入负面清单			-1.05%
8103	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV3441二道联络线东西平支13#柱上变压器	400	8.65	325.40	325.40	未列入负面清单			9.27%
8104	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线白音歹分18号变压器	400	0.1	359.60	359.60	未列入负面清单			-76.49%
8105	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线大四分大四2#支4#变压器	100	0.45	89.55	89.55	未列入负面清单			-73.60%
8106	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线大四分东台子支2#变压器	100	13.44	76.56	76.56	未列入负面清单			-44.57%
8107	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分老道北台支11号柱变	200	23.66	132.68	132.68	未列入负面清单			-10.60%
8108	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分董家支48号	50	71.03	9.49	9.49	未列入负面清单			-8.22%
8109	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分范家大棚支11号变压器	50	0.06	44.97	44.97	未列入负面清单			-89.54%
8110	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线主干77号(李家线主干81号)	200	71.45	37.10	37.10	未列入负面清单			3.59%
8111	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分三姓屯支03号柱变	315	21.25	0.00	0.00	未列入负面清单			4.04%
8112	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线主干105号变压器	200	5.7	168.60	168.60	未列入负面清单			-57.86%
8113	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线后拉马山分03号柱变	30	0.12	26.96	26.96	未列入负面清单			6.26%
8114	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线南王家分42号柱变	100	68.4	21.60	21.60	未列入负面清单			-30.62%
8115	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分王海军大棚支09号柱变	80	11.06	63.15	63.15	未列入负面清单			10.03%
8116	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分林家井支8号变压器	200	6.65	166.70	166.70	未列入负面清单			-25.56%
8117	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线前周家西棚支线1号变压器	50	24.95	32.53	32.53	未列入负面清单			7.33%
8118	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线东八堆子分5号变压器	200	23.92	0.00	0.00	未列入负面清单			-26.49%
8119	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分苏家2号大棚支02号变压器	100	0	90.00	90.00	未列入负面清单			-10.00%

8120	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线66号变压器	100	0.48	89.52	89.52	未列入负面清单			-82.42%
8121	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线贝四分13号变压器	200	33.17	113.66	113.66	未列入负面清单			17.49%
8122	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分126号变压器	315	1.69	278.18	278.18	未列入负面清单			-4.33%
8123	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线西莫分程沟支35号变压器	100	1.57	0.00	0.00	未列入负面清单			-64.92%
8124	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线乡直-2分6号变压器	100	11.35	78.65	78.65	未列入负面清单			3.19%
8125	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线太平分北大沟支26号变压器	80	39.02	40.78	40.78	未列入负面清单			11.08%
8126	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线65号变压器	400	2.49	350.04	350.04	未列入负面清单			3.28%
8127	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线太平分北公台子支2号变压器	100	30.28	59.72	59.72	未列入负面清单			-2.23%
8128	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线宋家分辉山乳业支16号变压器	100	49.54	40.46	40.46	未列入负面清单			8.74%
8129	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线粮库分5号变压器	200	22.23	135.54	135.54	未列入负面清单			24.82%
8130	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线西哨分西树林支34号变压器	100	54.33	0.00	0.00	未列入负面清单			13.74%
8131	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分支线181号变压器	100	13.92	76.08	76.08	未列入负面清单			-27.30%
8132	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分六家子支8号变压器	400	1.27	354.92	354.92	未列入负面清单			-67.67%
8133	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分大木头支线45号变压器	200	21.68	136.64	136.64	未列入负面清单			4.26%
8134	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线前林分支线1号变压器	200	30.11	119.78	119.78	未列入负面清单			-15.13%
8135	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线5号变压器	50	71.47	9.27	9.27	未列入负面清单			-8.83%
8136	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小岗子分歧靠边屯分支010号变压器	50	52.7	18.65	18.65	未列入负面清单			-14.58%
8137	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分小朝阳支79号变压器	100	38.99	0.00	0.00	未列入负面清单			-2.59%
8138	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线太平分西张家支3号变压器	200	0.45	0.00	0.00	未列入负面清单			-77.37%
8139	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线贝四分贝二支5号变压器	200	27.24	125.52	125.52	未列入负面清单			-28.21%
8140	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线西哨分17号变压器	400	1.08	355.68	355.68	未列入负面清单			-50.13%
8141	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分平安鸡支5号变压器	100	1.24	88.76	88.76	未列入负面清单			-59.87%
8142	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线宋家分大发河支6号变压器	400	10.94	316.24	316.24	未列入负面清单			17.52%
8143	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线曹家分李家良支5号变压器	100	35.99	54.01	54.01	未列入负面清单			-7.28%
8144	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线东六分63号变压器	100	1.54	88.46	88.46	未列入负面清单			-47.63%
8145	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线中窑分13号变压器	100	53.43	36.57	36.57	未列入负面清单			-36.18%
8146	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分新屯支45号变压器	100	37.55	52.45	52.45	未列入负面清单			15.52%
8147	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分新屯支29号变压器	160	0.61	143.02	143.02	未列入负面清单			-71.65%
8148	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线13左2号	315	47.17	134.91	134.91	未列入负面清单			1.46%
8149	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10KV白音花线苗圃农业分4#	200	0.42	179.16	179.16	未列入负面清单			-9.86%
8150	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线53号	400	31.42	0.00	0.00	未列入负面清单			-4.87%

8151	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV房产支线2号柱上变压器	200	38.62	102.76	102.76	未列入负面清单			7.02%
8152	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线曹家分姜花西支3号变压器	50	84.83	2.59	2.59	未列入负面清单			-11.16%
8153	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线曹家分李家良支14号变压器	80	32.24	46.21	46.21	未列入负面清单			0.05%
8154	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线拉拉屯分冷三支3号变压器	400	7.18	331.28	331.28	未列入负面清单			-12.96%
8155	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线小房分小房西支6号变压器	50	31.99	29.01	29.01	未列入负面清单			4.12%
8156	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线5右4号	200	39.3	101.40	101.40	未列入负面清单			-24.96%
8157	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线50右2号	200	48.53	82.94	82.94	未列入负面清单			10.06%
8158	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线曹家分金家支8号变压器	100	61.37	0.00	0.00	未列入负面清单			1.73%
8159	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分阿莫1号台支6号	100	39.35	50.65	50.65	未列入负面清单			5.16%
8160	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线东六分前腰支32号变压器	100	40.25	49.75	49.75	未列入负面清单			-0.31%
8161	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线安达大棚06号变压器	200	1.28	177.44	177.44	未列入负面清单			12.29%
8162	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线安达分东安达支04号变压器	100	67.54	22.46	22.46	未列入负面清单			2.19%
8163	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分苏家南台支04号柱变	315	3.14	273.61	273.61	未列入负面清单			-36.22%
8164	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线四合三分3号变压器	200	3.18	173.64	173.64	未列入负面清单			-37.93%
8165	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线苏家分拉三3号台支2号变压器	160	45.6	71.04	71.04	未列入负面清单			-4.11%
8166	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线主干167号变压器	200	2.97	174.06	174.06	未列入负面清单			-34.48%
8167	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分周家支6号变压器	200	15.89	148.22	148.22	未列入负面清单			0.92%
8168	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分养羊小区支2号变压器	200	9.85	160.30	160.30	未列入负面清单			0.62%
8169	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线主干81号变压器	100	27.59	62.41	62.41	未列入负面清单			-17.02%
8170	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线沙包分05号变压器	200	38.59	102.82	102.82	未列入负面清单			-27.27%
8171	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线养羊小区分04号柱变	100	37.91	52.09	52.09	未列入负面清单			-4.76%
8172	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线主干104号变压器	100	46.98	43.02	43.02	未列入负面清单			2.80%
8173	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分歧南坨子分支23号变压器	100	22.46	67.54	67.54	未列入负面清单			-4.06%
8174	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分西三座土支13号变压器	200	0.47	0.00	0.00	未列入负面清单			-70.25%
8175	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分牯西支4号变压器	80	52.83	29.74	29.74	未列入负面清单			-22.49%
8176	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分东二郎支6号变压器	100	0.83	89.17	89.17	未列入负面清单			-67.89%
8177	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	1物流线7743	10KV东下线北分11号柱上变压器	250	31.3	146.75	146.75	未列入负面清单			-2.52%
8178	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分西怀1号葡萄园支6号变压器	30	0.17	26.95	26.95	未列入负面清单			-80.08%
8179	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分1+1号变压器	50	2.22	43.89	43.89	未列入负面清单			-10.00%
8180	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线37号变压器	50	43.75	23.13	23.13	未列入负面清单			-23.79%
8181	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线乡直分供电所支2号变压器	100	61.13	0.00	0.00	未列入负面清单			13.50%

8182	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线11号变压器	200	25.86	128.28	128.28	未列入负面清单			13.51%
8183	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分三家子2号大棚支17号变压器	100	1.91	88.09	88.09	未列入负面清单			-56.78%
8184	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分种畜场家属支1号变压器	100	27.08	62.92	62.92	未列入负面清单			-21.76%
8185	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分50号变压器	100	46.01	43.99	43.99	未列入负面清单			-22.94%
8186	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分敬老院支8号变压器	400	18.25	287.00	287.00	未列入负面清单			-2.80%
8187	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分敬老院支32号变压器	30	67.76	6.67	6.67	未列入负面清单			-2.55%
8188	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分胡家二台支5号变压器	200	10.92	0.00	0.00	未列入负面清单			3.22%
8189	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线南乡直分8号变压器	400	57.18	131.28	131.28	未列入负面清单			-6.32%
8190	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分徐家暖棚支3号变压器	30	15	22.50	22.50	未列入负面清单			7.60%
8191	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线林厂分22号变压器	200	80.79	18.42	18.42	未列入负面清单			-9.44%
8192	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线林厂分25号变压器	200	41.18	97.64	97.64	未列入负面清单			12.40%
8193	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线镇直北分西哈一支4号变压器	200	59.95	60.10	60.10	未列入负面清单			1.28%
8194	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线砖厂分12号变压器	200	21.1	137.80	137.80	未列入负面清单			-3.60%
8195	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线交警分玉米芯支7号变压器	200	6.38	167.24	167.24	未列入负面清单			17.19%
8196	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线镇直北分12号变压器	400	4.9	340.40	340.40	未列入负面清单			-21.60%
8197	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分西高家支2号变压器	200	14.67	150.66	150.66	未列入负面清单			-4.06%
8198	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线花家冷棚分17号变压器	80	16.04	59.17	59.17	未列入负面清单			30.79%
8199	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西六南线3542	10千伏西六南线常家分大集支2#变压器	200	90.24	-0.48	-0.48	未列入负面清单			-2.57%
8200	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线交警分西哈小西支6号变压器	200	9.93	160.14	160.14	未列入负面清单			12.36%
8201	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分东朝阳支6号变压器	80	44.46	36.43	36.43	未列入负面清单			-18.32%
8202	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分红旗支10#变压器	200	36.26	107.48	107.48	未列入负面清单			5.45%
8203	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线187号变压器	50	26.59	31.71	31.71	未列入负面清单			-15.45%
8204	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分南太平南暖棚支17号变压器	30	0	27.00	27.00	未列入负面清单			-0.05%
8205	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分后金支6号变压器	100	71.75	18.25	18.25	未列入负面清单			-18.74%
8206	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分沙三支2号变压器	200	32.3	115.40	115.40	未列入负面清单			6.08%
8207	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线前卫分岐12号变压器	100	51.53	38.47	38.47	未列入负面清单			-14.00%
8208	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线南洼分岐八棵树分支2号变压器	200	23.2	133.60	133.60	未列入负面清单			-32.58%
8209	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线大林家分岐24号变压器	100	51.91	38.09	38.09	未列入负面清单			-23.62%
8210	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线北黄花分5号5变压器	315	11.56	247.09	247.09	未列入负面清单			5.66%
8211	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线大林家分岐二湾子分支19号变压器	200	0.3	179.40	179.40	未列入负面清单			-85.99%
8212	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分许家暖棚园区支8号变压器	80	0.12	71.90	71.90	未列入负面清单			-88.55%

8213	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分柴家支34#变压器	20	88.08	0.38	0.38	未列入负面清单			17.33%
8214	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线太平台分8#变压器	200	25.36	129.28	129.28	未列入负面清单			-41.68%
8215	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线南洼分岐130号变压器	100	29.25	60.75	60.75	未列入负面清单			16.23%
8216	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧74号变压器	400	3.73	345.08	345.08	未列入负面清单			-27.55%
8217	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分前敖南支3号)变压器	100	38.05	51.95	51.95	未列入负面清单			-28.51%
8218	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分下三支19号变压器	30	0.71	26.79	26.79	未列入负面清单			-7.26%
8219	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分北广西棚支18号变压器	50	52.72	18.64	18.64	未列入负面清单			2.54%
8220	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧忙海四分支3号变压器	160	37.04	84.74	84.74	未列入负面清单			26.59%
8221	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV5西六线忙海分歧八家子分支6号变压器	30	104.66	-4.40	-4.40	未列入负面清单			1.31%
8222	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分闫家沙场支15号变压器	200	48.28	83.44	83.44	未列入负面清单			4.11%
8223	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分郑家支13号变压器	100	1.57	88.43	88.43	未列入负面清单			-72.19%
8224	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分沙二支6号变压器	200	0.32	0.00	0.00	未列入负面清单			-77.39%
8225	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分东哈二棚支5号变压器	160	0.33	143.47	143.47	未列入负面清单			-70.72%
8226	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分北苏支158号变压器	400	9.11	323.56	323.56	未列入负面清单			9.92%
8227	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分前苏暖棚支6号变压器	400	1.32	354.72	354.72	未列入负面清单			-64.16%
8228	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分北苏支58号变压器	200	0.31	179.38	179.38	未列入负面清单			-79.28%
8229	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分北苏支10号变压器	200	7.97	164.06	164.06	未列入负面清单			-20.68%
8230	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分北广西棚支3号变压器	100	36.86	53.14	53.14	未列入负面清单			7.92%
8231	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分沙五支5号变压器	200	11.71	156.58	156.58	未列入负面清单			-14.72%
8232	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线周家井分前周家支4号变压器	200	22.43	135.14	135.14	未列入负面清单			-3.65%
8233	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分23号变压器	30	10.29	23.91	23.91	未列入负面清单			-31.97%
8234	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分新电子三支2号变压器	200	30.05	119.90	119.90	未列入负面清单			0.14%
8235	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分西太平沟支40号变压器	30	0.35	26.90	26.90	未列入负面清单			-4.73%
8236	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分北广南棚支2号 变压器	50	7.99	41.01	41.01	未列入负面清单			-40.45%
8237	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线袁家分47号变压器	200	1.78	176.44	176.44	未列入负面清单			-67.48%
8238	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分风沙所8号井支5号变压器	50	45.26	22.37	22.37	未列入负面清单			9.53%
8239	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线102+1号变压器	50	1.02	44.49	44.49	未列入负面清单			-55.49%
8240	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线东北屯井分东北屯支2号变压器	200	57.22	65.56	65.56	未列入负面清单			-1.44%
8241	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV后于台	100	43.79	46.21	46.21	未列入负面清单			13.71%
8242	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV王包台	200	0.34	179.32	179.32	未列入负面清单			-78.70%
8243	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后三家子屯分3号变压器	200	35.38	109.24	109.24	未列入负面清单			5.43%

8244	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分下窝堡九组支17号变压器	400	0.08	359.68	359.68	未列入负面清单			-91.71%
8245	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分运家屯支20号变压器	200	30.05	119.90	119.90	未列入负面清单			8.31%
8246	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分后新窝堡屯支128号变压器	100	1.01	88.99	88.99	未列入负面清单			-68.27%
8247	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分甘泡子屯支4号变压器	200	14.55	150.90	150.90	未列入负面清单			1.96%
8248	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线107+1号变压器	50	5.11	42.45	42.45	未列入负面清单			-78.42%
8249	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分54号变压器	200	12.03	155.94	155.94	未列入负面清单			-16.75%
8250	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分木六1号支4号变压器	160	13.85	121.84	121.84	未列入负面清单			4.98%
8251	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分西升支1号变压器	100	30.02	59.98	59.98	未列入负面清单			-5.27%
8252	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线双龙东分17号柱变	315	22.96	211.18	211.18	未列入负面清单			3.66%
8253	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线286号柱变	200	29.54	0.00	0.00	未列入负面清单			7.33%
8254	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线行行分2号台变压器	100	0.3	89.70	89.70	未列入负面清单			1.68%
8255	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线腰窝卜支21号(郭家台)柱上变压器	100	5.87	84.13	84.13	未列入负面清单			-49.74%
8256	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线施家支22号(施家台)柱上变压器	315	12.64	243.68	243.68	未列入负面清单			8.09%
8257	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分南场屯支3号变压器	200	9.6	160.80	160.80	未列入负面清单			-23.51%
8258	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线公家分10号变压器	200	5.93	168.14	168.14	未列入负面清单			-17.02%
8259	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线付家分线49号变压器	100	0.88	89.12	89.12	未列入负面清单			-65.03%
8260	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线果园分枝王家2号分支15号变压器	160	20.51	111.18	111.18	未列入负面清单			-16.98%
8261	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线果园分枝王家分支7号变压器	160	0.72	142.85	142.85	未列入负面清单			-64.80%
8262	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线果园分枝高山台村分支29号变压器	80	38.37	41.30	41.30	未列入负面清单			-9.01%
8263	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV马莲侵线上河分7号变压器	200	19.03	141.94	141.94	未列入负面清单			-5.22%
8264	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线养猪小区分枝10号变压器	400	1.98	352.08	352.08	未列入负面清单			-6.60%
8265	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线于家分支木材厂支14号变压器	400	7.23	331.08	331.08	未列入负面清单			-20.76%
8266	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线政府分枝政府分支10号变压器	400	70.11	79.56	79.56	未列入负面清单			-24.64%
8267	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线合不土分合不土井井通2号井支9号变压器	50	0.1	44.95	44.95	未列入负面清单			-79.48%
8268	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分枝团山子分支21号变压器	200	80.01	19.98	19.98	未列入负面清单			9.13%
8269	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线化家分小区支6号变压器	100	1.22	88.78	88.78	未列入负面清单			-65.69%
8270	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线八五0分杨家支15号变压器	100	3.28	86.72	86.72	未列入负面清单			-60.22%
8271	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力土分沙一支2号变压器	200	13.05	153.90	153.90	未列入负面清单			-34.02%
8272	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线化家分12号变压器	30	23.02	20.09	20.09	未列入负面清单			-15.85%
8273	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线下三四分枝下三五分支11号柱上变压器	100	103.96	-13.96	-13.96	未列入负面清单			-21.42%
8274	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分马尾二组支03号变压器	200	0.26	179.48	179.48	未列入负面清单			-74.31%

8275	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分小五一组支03号变压器	200	14.15	151.70	151.70	未列入负面清单			15.43%
8276	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分三块石支10号变压器	200	20.12	139.76	139.76	未列入负面清单			-2.23%
8277	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分小五二组支03号变压器	200	4.28	171.44	171.44	未列入负面清单			-40.03%
8278	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线福东分3号变压器	200	55.97	0.00	0.00	未列入负面清单			6.61%
8279	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线八五0分八五0西台分支4号变压器	30	66.3	7.11	7.11	未列入负面清单			-2.88%
8280	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线八五0分21号变压器	100	31.85	58.15	58.15	未列入负面清单			3.83%
8281	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线八五0分腰堡支16号变压器	400	12.78	308.88	308.88	未列入负面清单			-1.48%
8282	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线八五0分8号变压器	50	50.91	19.55	19.55	未列入负面清单			-20.11%
8283	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分六合堂冷棚支30号变压器	100	10.65	79.35	79.35	未列入负面清单			-18.41%
8284	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分东76支41号变压器	50	46.13	21.94	21.94	未列入负面清单			4.30%
8285	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分东76支西76台支4号变压器	100	10.04	79.96	79.96	未列入负面清单			-39.17%
8286	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分22号变压器	100	3.06	86.94	86.94	未列入负面清单			-65.96%
8287	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV7542福兴地北线沙力土分歧大山移动分支2号柱上变压器	100	15.07	74.93	74.93	未列入负面清单			-25.77%
8288	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV7542福兴地北线沙力土分歧19号柱上变压器	100	24.93	65.07	65.07	未列入负面清单			-2.38%
8289	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线六合堂分歧西二老三号台支线5号杆	200	15.23	149.54	149.54	未列入负面清单			-0.55%
8290	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火分西二老三屯支6号变压器	200	23.45	133.10	133.10	未列入负面清单			3.75%
8291	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力土分后李家支4号变压器	100	38.72	51.28	51.28	未列入负面清单			-2.31%
8292	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火分六合堂支二台支线7#变压器	200	18.22	143.56	143.56	未列入负面清单			-0.44%
8293	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分160号变压器	200	31.44	117.12	117.12	未列入负面清单			2.76%
8294	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线六股道分歧六股道前2号分支7号变压器	200	30.82	118.36	118.36	未列入负面清单			-1.67%
8295	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分马尾五组支16号变压器	400	8.32	326.72	326.72	未列入负面清单			-22.17%
8296	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分七家子支07号变压器	200	42.41	95.18	95.18	未列入负面清单			-24.93%
8297	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线192付1#变压器	100	56.88	33.12	33.12	未列入负面清单			-0.57%
8298	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线上三北分歧6号变压器	315	0.33	282.46	282.46	未列入负面清单			-76.33%
8299	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线南湾子分12号变压器	30	109.4	-5.82	-5.82	未列入负面清单			-1.93%
8300	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线程东南分02#变压器	30	121.07	-9.32	-9.32	未列入负面清单			1.46%
8301	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线蛤蟆屯分26#变压器	200	84.58	10.84	10.84	未列入负面清单			12.45%
8302	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火分西二老支4号	200	0.25	179.50	179.50	未列入负面清单			-83.10%
8303	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力土分69付1号变压器	200	0.32	179.36	179.36	未列入负面清单			-79.41%
8304	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力土分大山屯支1号变压器	315	15.45	234.83	234.83	未列入负面清单			-8.33%
8305	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线马架子分51号变压器	200	19.23	141.54	141.54	未列入负面清单			6.90%

8306	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线蛤蟆屯分31#变压器	30	91.12	-0.34	-0.34	未列入负面清单			-7.22%
8307	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10KV清沟线蛤蟆屯分歧蛤七2号台支3号柱上变压器	80	56.3	26.96	26.96	未列入负面清单			-19.26%
8308	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线蛤蟆屯分歧蛤八分支12号变压器	100	12.67	77.33	77.33	未列入负面清单			-40.93%
8309	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线蛤蟆屯分42#变压器	50	6.6	41.70	41.70	未列入负面清单			-62.50%
8310	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线上三南分07#变压器	200	46.01	87.98	87.98	未列入负面清单			7.79%
8311	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线后关家滴灌5分歧001号变压器	50	32.83	28.59	28.59	未列入负面清单			2.17%
8312	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子壕外分歧王花4#分支6号变压器	100	4.47	85.53	85.53	未列入负面清单			-9.68%
8313	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线道班北滴灌1号台变压器	100	70.52	19.48	19.48	未列入负面清单			5.39%
8314	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线东二台子滴灌台区台变压器	50	0.83	44.59	44.59	未列入负面清单			-58.45%
8315	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线杜家3655井分歧东杜家分支002号变压器	200	12.48	155.04	155.04	未列入负面清单			-5.88%
8316	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线明水分线小明水支线116#变压器	200	29.9	120.20	120.20	未列入负面清单			0.97%
8317	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支小六家子支018号变压器	200	14.08	151.84	151.84	未列入负面清单			17.23%
8318	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支西白家支007号变压器	200	25.28	129.44	129.44	未列入负面清单			3.60%
8319	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支白家村支006号变压器	50	30.51	29.75	29.75	未列入负面清单			-18.34%
8320	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧任家水库分支014号变压器	200	12.84	154.32	154.32	未列入负面清单			4.35%
8321	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子壕外分歧035号变压器	200	13.77	152.46	152.46	未列入负面清单			4.40%
8322	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线主干271号变压器	200	24.64	130.72	130.72	未列入负面清单			1.60%
8323	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小明水分支肖家支003号变压器	200	22.96	134.08	134.08	未列入负面清单			-3.59%
8324	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支东刘福16支012号变压器	200	7.4	165.20	165.20	未列入负面清单			-13.31%
8325	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧任家分支023号变压器	200	46.75	0.00	0.00	未列入负面清单			-3.53%
8326	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线双庙分支双庙北支005号变压器	200	48.14	83.72	83.72	未列入负面清单			4.08%
8327	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧沈家分支018号变压器	50	60.04	14.98	14.98	未列入负面清单			5.18%
8328	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线主干143号变压器	100	37.28	52.72	52.72	未列入负面清单			-28.19%
8329	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧沈家分支008号变压器	100	36.91	53.09	53.09	未列入负面清单			0.17%
8330	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支良后支011号变压器	200	21.34	137.32	137.32	未列入负面清单			4.99%
8331	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV兴隆山线三合分歧前古分支12号变压器	200	7.94	164.12	164.12	未列入负面清单			-5.03%
8332	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10KV兴隆山线三合分歧前古支20号柱上变压器	50	0	45.00	45.00	未列入负面清单			-10.00%
8333	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV兴隆山线三合分歧前古大棚支10号变压器	50	11.42	39.29	39.29	未列入负面清单			-9.49%
8334	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10KV兴隆山线三合分歧腰古西井支6号柱上变压器	50	0	45.00	45.00	未列入负面清单			-10.00%
8335	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支东白家大棚支005号变压器	50	15.48	37.26	37.26	未列入负面清单			-26.92%
8336	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV3845双庙线南分歧小关家分支雷家支004号变压器	200	22.45	135.10	135.10	未列入负面清单			3.34%

8337	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧他力盖支012号变压器	400	11.26	314.96	314.96	未列入负面清单			-18.69%
8338	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线大六家子分04号变压器	200	84.01	11.98	11.98	未列入负面清单			19.50%
8339	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线蛤蟆屯分歧蛤八分支蛤九3号变压器	80	0.79	71.37	71.37	未列入负面清单			-2.03%
8340	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线北台子支北台子西支011号变压器	200	3.4	173.20	173.20	未列入负面清单			-0.80%
8341	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线元家分20号变压器	200	27.17	125.66	125.66	未列入负面清单			15.71%
8342	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子分歧010号变压器	200	16.59	146.82	146.82	未列入负面清单			3.25%
8343	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线孟家支线06号变压器	100	70.09	19.91	19.91	未列入负面清单			-6.74%
8344	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线敬老院支线03号变压器	400	12.71	309.16	309.16	未列入负面清单			-37.53%
8345	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支小关家支005号变压器	50	63.53	13.24	13.24	未列入负面清单			21.11%
8346	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线119号变压器	80	0.3	71.76	71.76	未列入负面清单			-8.88%
8347	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线136号变压器	200	0	180.00	180.00	未列入负面清单			-1.00%
8348	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线十家子分红山支红山23号变压器	315	11.02	248.79	248.79	未列入负面清单			5.74%
8349	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线91号变压器	50	1.03	44.49	44.49	未列入负面清单			9.11%
8350	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线四家子南大棚支线02号变压器	80	0.97	71.22	71.22	未列入负面清单			-65.36%
8351	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线大申金支线19号变压器	100	58.06	31.94	31.94	未列入负面清单			-21.00%
8352	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线马家支线109号变压器	100	10.66	79.34	79.34	未列入负面清单			-50.58%
8353	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线五块石支线01号变压器	50	39.28	0.00	0.00	未列入负面清单			-21.39%
8354	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线赵家支线09号变压器	200	0.49	179.02	179.02	未列入负面清单			-76.64%
8355	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线东阿尔乡分10号变压器	400	5.55	337.80	337.80	未列入负面清单			-26.08%
8356	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线太平山大棚支线02号变压器	30	16.38	22.09	22.09	未列入负面清单			-21.98%
8357	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线卡拉木支线03号变压器	400	13.56	305.76	305.76	未列入负面清单			-14.41%
8358	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线太平山支线19号变压器	100	56.42	33.58	33.58	未列入负面清单			13.36%
8359	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV菜园子分泡子沿支6号变压器	50	64.69	12.66	12.66	未列入负面清单			27.56%
8360	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线联通分东七棵树支3号变压器	400	15.54	297.84	297.84	未列入负面清单			-37.72%
8361	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线大申金支线12号变压器	200	30.48	119.04	119.04	未列入负面清单			22.13%
8362	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线郑家支线14号变压器	315	7.16	260.95	260.95	未列入负面清单			-28.28%
8363	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线五块石支线23号变压器	200	26.7	126.60	126.60	未列入负面清单			-17.24%
8364	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线小申金支线09号变压器	200	4.99	0.00	0.00	未列入负面清单			-66.64%
8365	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分歧程家支12号变压器	100	10.74	79.26	79.26	未列入负面清单			7.73%
8366	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线社直分支59号变压器	200	47.39	85.22	85.22	未列入负面清单			7.26%
8367	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线社直分支54号变压器	200	0.7	178.60	178.60	未列入负面清单			-74.15%

8368	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧广德分支042变压器	200	15.79	0.00	0.00	未列入负面清单			1.72%
8369	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子屯1#台分线6#变压器	200	36.73	106.54	106.54	未列入负面清单			44.32%
8370	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线卧牛分线卧牛村支线4号变压器	200	30.96	118.08	118.08	未列入负面清单			-33.78%
8371	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线卧牛分线杏山五组支线7号变压器	80	39.21	40.63	40.63	未列入负面清单			7.00%
8372	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分沙三支7号变压器	200	29.6	120.80	120.80	未列入负面清单			4.26%
8373	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线王家分5号变压器	200	18.13	143.74	143.74	未列入负面清单			-19.71%
8374	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线北沟分贝八分支3号变压器	315	33.34	178.48	178.48	未列入负面清单			-31.77%
8375	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线北沟分13加1号变压器	315	28.17	194.76	194.76	未列入负面清单			-7.41%
8376	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分范家支38号变压器	160	21.87	109.01	109.01	未列入负面清单			3.20%
8377	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线镇直分线中学支线7号变压器	200	38.23	103.54	103.54	未列入负面清单			-25.80%
8378	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线130号变压器	200	0.35	179.30	179.30	未列入负面清单			-85.44%
8379	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线卧牛分线东六二组支线2号变压器	160	32.24	92.42	92.42	未列入负面清单			6.41%
8380	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线主干138号变压器	200	5.83	168.34	168.34	未列入负面清单			-40.92%
8381	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧欣荣家园支1+1号柱上变压器	200	12.44	155.12	155.12	未列入负面清单			4.43%
8382	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分风沙所10号井支4号变压器	50	2.32	43.84	43.84	未列入负面清单			-41.47%
8383	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10KV大林台二支线7#变压器	400	1.12	355.52	355.52	未列入负面清单			-3.65%
8384	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10KV大四线双赢分12#	100	0	90.00	90.00	未列入负面清单			8.68%
8385	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧035号变压器	315	64.44	80.51	80.51	未列入负面清单			7.70%
8386	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10KV双庙线陈家南分歧22#杆变压器	200	16.56	146.88	146.88	未列入负面清单			-2.76%
8387	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线卧牛分线64号变压器	200	67.31	45.38	45.38	未列入负面清单			-10.10%
8388	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	兴隆山北线车站分歧4+1号变压器	200	0.23	179.54	179.54	未列入负面清单			-7.72%
8389	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线后五大门分线11号变压器	100	73.51	16.49	16.49	未列入负面清单			-15.47%
8390	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线东六二组分线3号变压器	200	38.33	103.34	103.34	未列入负面清单			-18.93%
8391	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线后五大门分线5号变压器	200	81.22	17.56	17.56	未列入负面清单			-4.97%
8392	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	兴隆山南线三合分歧后古井子分001号变压器	100	0	90.00	90.00	未列入负面清单			-4.64%
8393	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线43号变压器	200	41.48	97.04	97.04	未列入负面清单			-26.28%
8394	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线养息木东分线4号变压器	100	58.1	31.90	31.90	未列入负面清单			13.64%
8395	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力土分曹家支6号	100	40.16	49.84	49.84	未列入负面清单			-28.81%
8396	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力土分白家联通支2号	100	70.95	19.05	19.05	未列入负面清单			-4.93%
8397	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线镇直分线15号变压器	200	61.03	57.94	57.94	未列入负面清单			-15.10%
8398	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线六大门分线33号变压器	400	19.29	282.84	282.84	未列入负面清单			-8.51%

8399	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分六合堂支95号变压器	200	24.27	0.00	0.00	未列入负面清单			-1.79%
8400	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子分歧西二台子一号滴灌井支15#变压器	100	0.01	89.99	89.99	未列入负面清单			-88.87%
8401	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线镇直分线联通支线8号变压器	400	40.1	199.60	199.60	未列入负面清单			3.67%
8402	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线镇直分线7号变压器	315	60.76	92.11	92.11	未列入负面清单			18.12%
8403	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分浩力堡支线73号变压器	200	10.17	159.66	159.66	未列入负面清单			6.37%
8404	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线石头山分线花山支线8号变压器	50	138.53	-24.27	-24.27	未列入负面清单			-6.30%
8405	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线镇直分线花园小区支线2号变压器	315	30.56	187.24	187.24	未列入负面清单			4.40%
8406	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分东升支9号变压器	100	1.6	88.40	88.40	未列入负面清单			-65.95%
8407	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线地河分16号变压器	200	8.93	162.14	162.14	未列入负面清单			-5.47%
8408	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线石头山分线花山大棚支线15号变压器	80	9.31	64.55	64.55	未列入负面清单			-0.25%
8409	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分嘎立马支9#变压器	400	1.42	354.32	354.32	未列入负面清单			7.91%
8410	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分西米二台支12#变压器	200	16.68	146.64	146.64	未列入负面清单			-1.42%
8411	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV赏电台	315	22.97	211.14	211.14	未列入负面清单			16.92%
8412	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV前平台	200	11.69	156.62	156.62	未列入负面清单			-7.27%
8413	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV7344城郊线黑一保护地分歧7号柱上变压器	50	0.02	44.99	44.99	未列入负面清单			-73.86%
8414	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10KV团结线尚家分牯牛海北井支14号柱上变压器	50	0	45.00	45.00	未列入负面清单			-10.00%
8415	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线供电所分1号变压器	250	50.44	98.90	98.90	未列入负面清单			-10.13%
8416	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分五家子支18#变压器	100	41.31	48.69	48.69	未列入负面清单			4.42%
8417	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分后福兴支15#变压器	100	26.13	0.00	0.00	未列入负面清单			-24.86%
8418	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线扎兰一二分8#变压器	400	4.33	342.68	342.68	未列入负面清单			-32.61%
8419	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑五大棚支9付1号变压器	50	11.12	39.44	39.44	未列入负面清单			1.13%
8420	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线林场分2号变压器	200	28.01	123.98	123.98	未列入负面清单			-3.93%
8421	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV西门栋台	200	16.15	147.70	147.70	未列入负面清单			8.43%
8422	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线社稷大棚分17#变压器	200	2.72	174.56	174.56	未列入负面清单			-50.10%
8423	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线26号变压器	100	43.75	46.25	46.25	未列入负面清单			2.97%
8424	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线西南屯分西南屯3号台支2号变压器	80	2.07	70.34	70.34	未列入负面清单			-71.31%
8425	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线杨家分马家支13号变压器	200	0.32	179.36	179.36	未列入负面清单			-75.45%
8426	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV6丰田线前孔家分10号柱变	100	20.05	69.95	69.95	未列入负面清单			-16.69%
8427	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线前拉马分15号变压器	50	78.45	5.78	5.78	未列入负面清单			-6.22%
8428	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线十里堡大棚分03号柱变	200	18.74	142.52	142.52	未列入负面清单			-22.24%
8429	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线老阳沟分36号柱变	100	54.56	35.44	35.44	未列入负面清单			-26.53%

8430	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线194号柱变	50	0	45.00	45.00	未列入负面清单			2.14%
8431	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线红山分20号柱变	200	28.65	122.70	122.70	未列入负面清单			-43.42%
8432	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线150号柱变	400	29.87	240.52	240.52	未列入负面清单			9.89%
8433	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线361号柱变	200	27.65	124.70	124.70	未列入负面清单			24.79%
8434	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线南王家分03号柱变	400	2.4	350.40	350.40	未列入负面清单			-65.01%
8435	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线后三义分03号变压器	100	37.26	52.74	52.74	未列入负面清单			-33.57%
8436	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线南王家分13号柱变	30	39.96	15.01	15.01	未列入负面清单			17.54%
8437	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分东天兴阜支10号变压器	100	30.76	59.24	59.24	未列入负面清单			-7.70%
8438	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	北甸子线7845	10kV北甸子线46号变压器	200	31.6	116.80	116.80	未列入负面清单			-25.37%
8439	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线城子沟大棚分06#变压器	100	1.01	88.99	88.99	未列入负面清单			-70.38%
8440	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分84号柱变	30	102.74	-3.82	-3.82	未列入负面清单			1.79%
8441	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分53号柱变	400	9.77	320.92	320.92	未列入负面清单			-25.30%
8442	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分西白己支05号柱变	30	79.82	3.05	3.05	未列入负面清单			6.50%
8443	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线南王家分19号柱变	30	12.09	23.37	23.37	未列入负面清单			27.52%
8444	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	北甸子线7845	10kV北甸子线37号变压器	200	40.18	99.64	99.64	未列入负面清单			15.58%
8445	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	北甸子线7845	10kV北甸子线西屯分2号变压器	400	0.12	359.52	359.52	未列入负面清单			-78.36%
8446	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分东大间西屯支3号变压器	200	26.34	127.32	127.32	未列入负面清单			-0.60%
8447	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线两家子屯分5号变压器	400	8.56	325.76	325.76	未列入负面清单			-19.30%
8448	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线杏山大棚分02号柱变	50	19.19	35.41	35.41	未列入负面清单			6.19%
8449	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线中学分1号变压器	80	98.03	-6.42	-6.42	未列入负面清单			-27.56%
8450	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线袁家分于西支5号变压器	200	18.38	143.24	143.24	未列入负面清单			-4.01%
8451	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线郑家分郑家屯支1号变压器	315	17.51	228.34	228.34	未列入负面清单			1.80%
8452	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线姜家分15号变压器	315	17.97	226.89	226.89	未列入负面清单			-41.33%
8453	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线万宝城分26号变压器	100	18.8	71.20	71.20	未列入负面清单			14.18%
8454	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线主干24号变压器	200	9.37	161.26	161.26	未列入负面清单			5.28%
8455	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线刘中支21号变压器	160	12.94	123.30	123.30	未列入负面清单			-6.26%
8456	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV前太平河台	400	11.49	314.04	314.04	未列入负面清单			0.80%
8457	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线腰窝卜支46分4号(腰窝卜台)柱上变压器	200	0.31	179.38	179.38	未列入负面清单			-69.67%
8458	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线西岗子分4号(西岗子台)柱上变压器	160	23.43	106.51	106.51	未列入负面清单			10.64%
8459	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线十四家子屯分14号变压器	200	15.74	148.52	148.52	未列入负面清单			-3.84%
8460	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分前新窝堡屯支5号变压器	400	13.65	305.40	305.40	未列入负面清单			-4.37%

8461	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分种子园支10号变压器	100	31.45	58.55	58.55	未列入负面清单			2.05%
8462	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分孙家坑屯支3号变压器	400	3.33	346.68	346.68	未列入负面清单			-25.46%
8463	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分三家子工区支9号变压器	50	5.27	42.37	42.37	未列入负面清单			-23.06%
8464	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分243号变压器	100	83.32	6.68	6.68	未列入负面清单			-25.44%
8465	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线宋家二台支线6号(宋家二台)柱上变压器	100	23.31	66.69	66.69	未列入负面清单			-15.66%
8466	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线兰家大棚分8号(兰家大棚台)柱上变压器	50	62.66	13.67	13.67	未列入负面清单			-39.11%
8467	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线风沙所分3号变压器	200	27.07	125.86	125.86	未列入负面清单			3.99%
8468	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线主干34号变压器	400	7.3	0.00	0.00	未列入负面清单			18.06%
8469	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分小朝阳支42号变压器	100	34.34	55.66	55.66	未列入负面清单			5.64%
8470	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线马莲侵新房子分6号变压器	400	11.91	312.36	312.36	未列入负面清单			4.86%
8471	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分许四暖棚支26号变压器	50	0.07	44.97	44.97	未列入负面清单			-86.24%
8472	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分生态园区支2号变压器	100	34.76	55.24	55.24	未列入负面清单			-23.33%
8473	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分许四暖棚支1号 变压器	30	0.51	26.85	26.85	未列入负面清单			5.58%
8474	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分张家鸡厂分支17号变压器	50	14.25	37.88	37.88	未列入负面清单			-30.96%
8475	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线马家分29号(马家)变压器	30	0.81	26.76	26.76	未列入负面清单			-12.28%
8476	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分大赵暖棚支30号变压器	80	3.14	69.49	69.49	未列入负面清单			-89.47%
8477	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分草房果园支12号变压器	100	35.4	54.60	54.60	未列入负面清单			-0.95%
8478	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分机关山支74号变压器	100	62.11	27.89	27.89	未列入负面清单			-11.45%
8479	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分南平安支6号变压器	100	44.15	45.85	45.85	未列入负面清单			-4.77%
8480	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分张家北棚支2号变压器	30	0.76	26.77	26.77	未列入负面清单			-0.76%
8481	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线红星五组二台支线5号变压器	80	38.26	41.39	41.39	未列入负面清单			8.55%
8482	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分前金支3号变压器	100	35.91	54.09	54.09	未列入负面清单			-3.64%
8483	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分塔柳北支22号变压器	315	0.07	283.28	283.28	未列入负面清单			-89.35%
8484	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分富有鸡场支20号变压器	100	14.35	75.65	75.65	未列入负面清单			-51.56%
8485	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线47号变压器	200	17.59	144.82	144.82	未列入负面清单			-9.19%
8486	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV新袁家台	200	9.91	160.18	160.18	未列入负面清单			-15.25%
8487	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线稿稿分31号变压器	100	1.71	88.29	88.29	未列入负面清单			-65.84%
8488	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线东那力分4号变压器	200	26.24	127.52	127.52	未列入负面清单			1.09%
8489	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线白音歹分九间房支21号变压器	100	63.45	26.55	26.55	未列入负面清单			4.73%
8490	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线小于家南台支7号变压器	200	5.37	169.26	169.26	未列入负面清单			-5.83%
8491	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线曹家分曹家北支8号变压器	200	17	146.00	146.00	未列入负面清单			5.89%

8492	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分前敖北支3变压器	315	2.22	276.51	276.51	未列入负面清单			-2.02%
8493	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线长沟沿一组分线42号变压器	400	65.04	99.84	99.84	未列入负面清单			-20.09%
8494	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线敬老院分果园支2号变压器	50	0.06	44.97	44.97	未列入负面清单			0.49%
8495	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线陈家坑分陈家坑西支27号变压器	30	27.9	18.63	18.63	未列入负面清单			5.98%
8496	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线小房分小房滴灌支8号变压器	50	37.99	26.01	26.01	未列入负面清单			8.87%
8497	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV3743中窑线盘山楼2号分歧3号柱上变压器	100	38.39	51.61	51.61	未列入负面清单			-29.49%
8498	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分阿莫2号台支5号	160	37.19	84.50	84.50	未列入负面清单			5.66%
8499	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分8号变压器	100	28.92	61.08	61.08	未列入负面清单			-4.22%
8500	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分兴东前支6号变压器	200	26.12	127.76	127.76	未列入负面清单			8.08%
8501	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线苏家分拉三1号台支2号变压器	160	22.28	108.35	108.35	未列入负面清单			12.26%
8502	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分高家支3号变压器	200	0.34	179.32	179.32	未列入负面清单			-78.94%
8503	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分布墩花支24号变压器	200	9.69	160.62	160.62	未列入负面清单			-8.26%
8504	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10KV团结线尚家分牯牛海井支32号柱上变压器	50	0	45.00	45.00	未列入负面清单			-10.00%
8505	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分西二郎支2号变压器	80	45.28	35.78	35.78	未列入负面清单			-27.03%
8506	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分苏家支10号变压器	200	28.01	123.98	123.98	未列入负面清单			-1.80%
8507	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10KV丰田线杏山移动分杏山屯3号支6号柱上变压器	200	16.79	146.42	146.42	未列入负面清单			2.93%
8508	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10KV团结线高家分宝德成分支17号柱上变压器	200	0	180.00	180.00	未列入负面清单			-10.00%
8509	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分兴西前支2号变压器	160	18.61	114.22	114.22	未列入负面清单			8.08%
8510	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分大棚支22号变压器	50	15.92	37.04	37.04	未列入负面清单			-12.92%
8511	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分宝德成支6号变压器	200	11.99	0.00	0.00	未列入负面清单			0.93%
8512	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线全家分齐家支9号变压器	200	16.85	146.30	146.30	未列入负面清单			-10.90%
8513	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线果园分歧马丈房分支23号变压器	200	11.74	156.52	156.52	未列入负面清单			-12.24%
8514	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分商业街支2号变压器	100	65.68	24.32	24.32	未列入负面清单			-4.50%
8515	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线交警分后三支19号变压器	200	10.91	158.18	158.18	未列入负面清单			-16.77%
8516	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线镇直北分西哈三支3号变压器	200	52.32	75.36	75.36	未列入负面清单			6.65%
8517	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线合不土分合不土村井井通3号支2号变压器	200	0.25	179.50	179.50	未列入负面清单			0.03%
8518	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分32号变压器	200	28.61	122.78	122.78	未列入负面清单			6.93%
8519	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分高家大棚支1号变压器	80	32.9	45.68	45.68	未列入负面清单			-34.78%
8520	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分西葡萄园支2号变压器	80	18.57	57.14	57.14	未列入负面清单			-62.49%
8521	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分歧南长分支腰长支3号变压器	200	3.72	172.56	172.56	未列入负面清单			-24.63%
8522	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分七家子支3号变压器	315	11.42	247.53	247.53	未列入负面清单			-0.46%

8523	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线林场分市场西台支1号变压器	400	17.77	288.92	288.92	未列入负面清单			-3.76%
8524	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线得力东台分8号变压器	200	20.63	138.74	138.74	未列入负面清单			2.44%
8525	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线林场地毯厂支2号变压器	160	41.26	77.98	77.98	未列入负面清单			-21.28%
8526	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线163#变压器	30	44.2	13.74	13.74	未列入负面清单			-8.47%
8527	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线镇直北分东哈三支3号变压器	200	40.37	99.26	99.26	未列入负面清单			7.86%
8528	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线医院分工区支2号变压器	315	63.05	84.89	84.89	未列入负面清单			13.09%
8529	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线镇直北分政府支1号变压器	200	58.55	62.90	62.90	未列入负面清单			-15.92%
8530	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线医院分9号变压器	400	2.73	349.08	349.08	未列入负面清单			-65.40%
8531	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线交警分支7号变压器	200	10.2	159.60	159.60	未列入负面清单			17.30%
8532	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线砖厂分6号变压器	200	38.22	103.56	103.56	未列入负面清单			-12.69%
8533	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线李家分4号变压器	400	3.03	347.88	347.88	未列入负面清单			10.76%
8534	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分王家支10号变压器	200	0.38	179.24	179.24	未列入负面清单			-83.78%
8535	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分原种场北支3号变压器	200	22.77	134.46	134.46	未列入负面清单			6.11%
8536	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线花家冷棚分15号变压器	50	18.41	35.80	35.80	未列入负面清单			-6.89%
8537	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线南乡直分2号变压器	160	57.13	0.00	0.00	未列入负面清单			12.23%
8538	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线乡直分偏坡子支6号变压器	200	15.09	149.82	149.82	未列入负面清单			-12.40%
8539	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线乡直分加油站支4号变压器	30	81.83	2.45	2.45	未列入负面清单			13.75%
8540	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线太平分北洼子支19号变压器	100	81.79	8.21	8.21	未列入负面清单			11.65%
8541	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线太平分东张家支2号变压器	50	100.63	-5.32	-5.32	未列入负面清单			-12.57%
8542	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线西哨分西树林支76号变压器	50	30.93	29.54	29.54	未列入负面清单			-27.73%
8543	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑一保护地分5+1号变压器	30	60.84	0.00	0.00	未列入负面清单			5.55%
8544	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线中学分6号变压器	100	20.22	69.78	69.78	未列入负面清单			-20.94%
8545	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线宋家分支66号变压器	315	17.38	228.75	228.75	未列入负面清单			16.79%
8546	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分三官支4号变压器	200	41.32	97.36	97.36	未列入负面清单			-23.50%
8547	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分3号变压器	400	1.21	355.16	355.16	未列入负面清单			-57.77%
8548	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分柳官支3号变压器	200	43.73	92.54	92.54	未列入负面清单			-1.86%
8549	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线西莫分34号变压器	200	12.73	154.54	154.54	未列入负面清单			10.02%
8550	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线铁棚分下河支2号变压器	200	6.22	167.56	167.56	未列入负面清单			-7.04%
8551	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分浩力堡支77号变压器	100	9.09	80.91	80.91	未列入负面清单			14.98%
8552	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线西那力分4号变压器	315	21.98	214.26	214.26	未列入负面清单			-18.34%
8553	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10KV冯南线果园分歧8#柱上变压器	10	112.06	-2.21	-2.21	未列入负面清单			-13.40%

8554	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线白音歹分后歹屯支13号变压器	100	30.62	59.38	59.38	未列入负面清单			-14.54%
8555	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分腰敖北支29号变压器	100	42.47	47.53	47.53	未列入负面清单			-40.95%
8556	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分下三支10号变压器	50	3.99	43.01	43.01	未列入负面清单			46.85%
8557	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分腰苏冷棚支6号变压器	100	18.53	71.47	71.47	未列入负面清单			0.08%
8558	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分下三支12号变压器	100	47.83	42.17	42.17	未列入负面清单			-35.93%
8559	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分沙力沟支6号变压器	100	36.91	53.09	53.09	未列入负面清单			3.96%
8560	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线28号	200	75.31	29.38	29.38	未列入负面清单			9.66%
8561	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分北苏支46号变压器	200	33.02	113.96	113.96	未列入负面清单			-19.21%
8562	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线10右3号	315	51.57	121.05	121.05	未列入负面清单			1.13%
8563	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线冷库支线4号	400	44.74	181.04	181.04	未列入负面清单			0.14%
8564	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线6号	400	31.87	232.52	232.52	未列入负面清单			-21.42%
8565	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线电视台支线3号	315	25.87	202.01	202.01	未列入负面清单			-30.76%
8566	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线曹家分李家良支10号变压器	100	48.64	41.36	41.36	未列入负面清单			-5.25%
8567	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线曹家分曹家支2号变压器	100	43.72	46.28	46.28	未列入负面清单			-9.55%
8568	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线30右1号	100	48.61	41.39	41.39	未列入负面清单			0.92%
8569	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分87号变压器	200	3.74	172.52	172.52	未列入负面清单			-44.10%
8570	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分2号变压器	100	0.97	89.03	89.03	未列入负面清单			-61.58%
8571	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线2号	400	38.27	206.92	206.92	未列入负面清单			-20.19%
8572	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐39号变压器	315	13.65	240.50	240.50	未列入负面清单			-1.74%
8573	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线街内分乡直支线1号变压器	200	31.72	116.56	116.56	未列入负面清单			-0.32%
8574	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧宣女分支22号变压器	200	31.85	116.30	116.30	未列入负面清单			14.41%
8575	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧宋家分支2号变压器	200	21.03	137.94	137.94	未列入负面清单			5.60%
8576	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线陈家良分歧23号变压器	50	89.32	0.34	0.34	未列入负面清单			-10.89%
8577	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧刘家支2号变压器	200	27.36	125.28	125.28	未列入负面清单			15.07%
8578	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线后大分16号变压器	315	11.13	248.44	248.44	未列入负面清单			1.04%
8579	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线郭家分69号变压器	200	15.41	149.18	149.18	未列入负面清单			-20.90%
8580	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线街内分林场支1号变压器	315	37.05	166.79	166.79	未列入负面清单			6.32%
8581	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线郭家分城子支线6号变压器	100	54.24	35.76	35.76	未列入负面清单			-4.34%
8582	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线前大分5号变压器	200	16.84	146.32	146.32	未列入负面清单			-22.84%
8583	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线邓家分16号上变压器	160	8.66	130.14	130.14	未列入负面清单			-43.23%
8584	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV1552铁西线3号柱上变压器	400	15.25	299.00	299.00	未列入负面清单			-18.75%

8585	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧北洼子2支12号变压器	100	86.79	3.21	3.21	未列入负面清单			-3.81%
8586	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线前甸子东分歧19号变压器	315	2.63	275.22	275.22	未列入负面清单			-67.56%
8587	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线五峰二组分歧7号变压器	100	22.11	67.89	67.89	未列入负面清单			10.92%
8588	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线前甸子东分歧前甸子西分支2号变压器	400	1.05	355.80	355.80	未列入负面清单			-62.04%
8589	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线五峰二组分歧11号变压器	160	46.46	69.66	69.66	未列入负面清单			-1.81%
8590	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线吴家分歧9号变压器	30	96.95	-2.09	-2.09	未列入负面清单			-11.15%
8591	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧乱山子东支4号变压器	160	37.93	83.31	83.31	未列入负面清单			13.00%
8592	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线供销社分歧1号变压器	160	19.49	112.82	112.82	未列入负面清单			-25.81%
8593	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧乱山子西支11号变压器	30	84.01	1.80	1.80	未列入负面清单			3.58%
8594	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧石岭四电支8号变压器	200	12.89	154.22	154.22	未列入负面清单			3.71%
8595	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧后赵家分支5号变压器	200	14.48	151.04	151.04	未列入负面清单			9.04%
8596	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧95号变压器	200	16.11	147.78	147.78	未列入负面清单			-8.09%
8597	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宋志举分歧15号变压器	200	5.37	0.00	0.00	未列入负面清单			-52.33%
8598	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧西窝堡分支10号变压器	100	67.76	22.24	22.24	未列入负面清单			-12.76%
8599	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线焦家分支焦家3号支9号变压器	100	17.49	72.51	72.51	未列入负面清单			12.57%
8600	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线焦家分支焦家1号支4号变压器	160	15.38	119.39	119.39	未列入负面清单			-7.30%
8601	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧东南街2号分支5号变压器	100	2.32	87.68	87.68	未列入负面清单			-62.49%
8602	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧焦家分支28号变压器	160	12.99	123.22	123.22	未列入负面清单			-19.15%
8603	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道布代线马家分朱殿玉支6号变压器	10	21.45	0.00	0.00	未列入负面清单			-0.50%
8604	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV铁西线5号	315	21	217.35	217.35	未列入负面清单			4.17%
8605	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道不代线马家分好堡起支1号变压器	100	27.37	62.63	62.63	未列入负面清单			14.95%
8606	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线羽绒厂分歧7号变压器	200	30.81	118.38	118.38	未列入负面清单			10.40%
8607	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线五峰街一分歧6号变压器	400	6.89	332.44	332.44	未列入负面清单			15.34%
8608	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线农高分歧11号变压器	160	62.84	43.46	43.46	未列入负面清单			-14.00%
8609	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线3号变压器	200	30.15	119.70	119.70	未列入负面清单			-30.20%
8610	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧刘家井2号分支31号变压器	30	16.87	21.94	21.94	未列入负面清单			-4.46%
8611	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线五峰二组分歧1号变压器	50	49.22	20.39	20.39	未列入负面清单			16.54%
8612	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线木头沟支线敖龙支线04#变压器	200	5.69	168.62	168.62	未列入负面清单			-60.78%
8613	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线下甸子分线董家良大棚支线11#变压器	50	0.69	44.66	44.66	未列入负面清单			3.08%
8614	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧八家子分支96号变压器	200	11.64	156.72	156.72	未列入负面清单			-31.51%
8615	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧八家子分支49号变压器	100	38.75	51.25	51.25	未列入负面清单			-0.49%

8616	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧八家子三支8号变压器	160	45.95	70.48	70.48	未列入负面清单			19.87%
8617	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10千伏西农线忙海分八家子六支4#变压器	200	20.77	138.46	138.46	未列入负面清单			-3.14%
8618	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四家分线新窝堡支线46#变压器	200	23.52	132.96	132.96	未列入负面清单			4.35%
8619	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线108#变压器	200	16.78	146.44	146.44	未列入负面清单			5.14%
8620	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老烧分线扒力支线09#变压器	200	35.92	108.16	108.16	未列入负面清单			9.54%
8621	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老烧分线老烧支线01#变压器	200	19.88	0.00	0.00	未列入负面清单			-6.88%
8622	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线4右2号	160	75.5	23.20	23.20	未列入负面清单			0.88%
8623	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线50右3号	50	50.02	19.99	19.99	未列入负面清单			3.54%
8624	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分92号变压器	200	57.39	65.22	65.22	未列入负面清单			6.72%
8625	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧屈家一台支5号变压器	400	15.22	299.12	299.12	未列入负面清单			-0.38%
8626	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧59号变压器	50	66.84	11.58	11.58	未列入负面清单			12.48%
8627	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧43号变压器	200	44.23	0.00	0.00	未列入负面清单			-8.69%
8628	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线新生大棚支线05#变压器	100	1.1	88.90	88.90	未列入负面清单			3.47%
8629	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线中学分歧5号变压器	50	93.17	-1.59	-1.59	未列入负面清单			-15.83%
8630	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧28号变压器	100	20.69	69.31	69.31	未列入负面清单			18.01%
8631	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线两家子二号支线两家子一号支线10#变压器	160	24.9	104.16	104.16	未列入负面清单			9.39%
8632	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线两家子支线两家子二号支线07#变压器	100	22.56	67.44	67.44	未列入负面清单			5.27%
8633	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线乐园一大棚支线乐园一西支线03#变压器	80	41.46	38.83	38.83	未列入负面清单			-30.85%
8634	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子支40+1号变压器	200	97.6	-15.20	-15.20	未列入负面清单			-7.91%
8635	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子南大棚支2号变压器	200	26.32	127.36	127.36	未列入负面清单			18.37%
8636	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线6号	400	5.03	339.88	339.88	未列入负面清单			8.48%
8637	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分三道沟村台支5号变压器	400	7.47	330.12	330.12	未列入负面清单			-54.90%
8638	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分大五分支59号变压器	200	12.4	155.20	155.20	未列入负面清单			4.23%
8639	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分白音花村支5号变压器	200	33.09	113.82	113.82	未列入负面清单			-24.02%
8640	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线大五分大五支井井通3号变压器	100	4.46	85.54	85.54	未列入负面清单			-54.33%
8641	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线刘家分歧兴隆山大棚分支20号变压器	50	115.1	-12.55	-12.55	未列入负面清单			-5.87%
8642	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分大五井井通4号井支变压器	100	0.27	89.73	89.73	未列入负面清单			-81.66%
8643	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线刘家分歧3号变压器	100	10.37	79.63	79.63	未列入负面清单			-35.31%
8644	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分歧头道分支31号变压器	200	21.96	136.08	136.08	未列入负面清单			3.88%
8645	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分歧南长分支6号变压器	200	19.33	141.34	141.34	未列入负面清单			5.02%
8646	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧刘家井2号分支22号变压器	200	21.02	137.96	137.96	未列入负面清单			-3.25%

8647	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线前九分岐7号变压器	200	0.47	179.06	179.06	未列入负面清单			-74.01%
8648	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分岐东田分支10号变压器	200	23.74	132.52	132.52	未列入负面清单			4.86%
8649	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线北赵分岐4号变压器	100	57.64	32.36	32.36	未列入负面清单			-19.36%
8650	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分岐180号变压器	200	10.49	159.02	159.02	未列入负面清单			-9.81%
8651	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线平安堡分岐平安堡大棚分支7号变压器	50	0	45.00	45.00	未列入负面清单			-10.00%
8652	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子移动支17号变压器	30	34.35	16.70	16.70	未列入负面清单			-1.66%
8653	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线工业园区分岐1号变压器1	100	46.39	43.61	43.61	未列入负面清单			5.09%
8654	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分白音花支11号变压器	160	70.75	30.80	30.80	未列入负面清单			-2.38%
8655	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线郭家分城子支3号变压器	160	20.27	111.57	111.57	未列入负面清单			0.90%
8656	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子村支2#变压器	100	68.54	21.46	21.46	未列入负面清单			-16.94%
8657	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线朝阳沟分苇子沟东台支11号变压器	100	16.42	0.00	0.00	未列入负面清单			-15.56%
8658	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分叶喇嘛土西大棚支9号变压器	50	6.3	41.85	41.85	未列入负面清单			-15.76%
8659	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分岐程家大棚支6号变压器	50	183.22	0.00	0.00	未列入负面清单			-53.38%
8660	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线宋家分乳业支线16号变压器	100	55.37	34.63	34.63	未列入负面清单			11.77%
8661	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线主干170号变压器	200	5.89	168.22	168.22	未列入负面清单			-42.39%
8662	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线主干101号变压器	160	34.08	89.47	89.47	未列入负面清单			2.63%
8663	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线主干157号变压器	200	24.22	131.56	131.56	未列入负面清单			-28.52%
8664	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线169号变压器	80	57.97	25.62	25.62	未列入负面清单			19.89%
8665	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分岐乡政府分支政府北支8号变压器	100	0.83	0.00	0.00	未列入负面清单			-4.74%
8666	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分政府支07号变压器	100	73.69	16.31	16.31	未列入负面清单			-9.47%
8667	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线朝阳沟分养猪小区支3号变压器	160	11.24	126.02	126.02	未列入负面清单			-57.29%
8668	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线曲家南大棚分16号变压器	200	14.53	150.94	150.94	未列入负面清单			-47.34%
8669	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线岔山稿南大棚分4号	160	1.22	142.05	142.05	未列入负面清单			-37.00%
8670	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分白音花支67号变压器	200	29.68	120.64	120.64	未列入负面清单			-33.83%
8671	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线朝阳沟分朝阳沟西台支3号变压器	400	13.92	304.32	304.32	未列入负面清单			-34.11%
8672	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分小南窝堡支2号变压器	200	32.6	114.80	114.80	未列入负面清单			-16.06%
8673	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线乡政府分10号变压器	200	20.27	139.46	139.46	未列入负面清单			-20.96%
8674	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐西平西棚支7号变压器	30	32.71	17.19	17.19	未列入负面清单			-7.75%
8675	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐雷家支6号变压器	160	39.63	80.59	80.59	未列入负面清单			7.41%
8676	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线敖西分岐敖西水库支19号变压器	100	43.82	46.18	46.18	未列入负面清单			-13.18%
8677	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐赵家沟分支150号变压器	30	1.32	26.60	26.60	未列入负面清单			3.81%

8678	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐赵家沟分支128号变压器	200	10.83	158.34	158.34	未列入负面清单			6.09%
8679	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分旧屯东台支2号变压器	315	16.18	232.53	232.53	未列入负面清单			11.63%
8680	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分旧屯村台支5号变压器	160	59.8	48.32	48.32	未列入负面清单			-11.39%
8681	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分白音华大棚支15号变压器	100	15.27	74.73	74.73	未列入负面清单			-11.90%
8682	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10KV专业线西旧府分西采石场支27#	100	0.08	89.92	89.92	未列入负面清单			1.19%
8683	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分太平山支33+1号变压器	80	64.95	20.04	20.04	未列入负面清单			-11.74%
8684	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分叶喇嘛土村台支1号变压器	100	4.39	85.61	85.61	未列入负面清单			-58.64%
8685	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分浩力保东台2号支2号变压器	200	23	134.00	134.00	未列入负面清单			6.04%
8686	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线民家北2#台柱上变压器	200	14.44	151.12	151.12	未列入负面清单			5.06%
8687	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分移动支1号	200	12.78	154.44	154.44	未列入负面清单			10.59%
8688	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线西旧府分岐袁家分支43号变压器	100	33.23	56.77	56.77	未列入负面清单			-32.40%
8689	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐西平东支2付1号变压器	200	1.99	176.02	176.02	未列入负面清单			-58.26%
8690	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐老畜支3付1号变压器	200	0.53	178.94	178.94	未列入负面清单			-83.13%
8691	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐东平西支7号变压器	80	74.29	12.57	12.57	未列入负面清单			19.24%
8692	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐东平西支2付1号变压器	50	42.62	23.69	23.69	未列入负面清单			5.10%
8693	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分岐大林台分支70号变压器	200	25.44	129.12	129.12	未列入负面清单			11.75%
8694	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐赵家沟分支215号变压器	50	64.65	12.68	12.68	未列入负面清单			-7.03%
8695	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐赵家沟分支188号变压器	30	38.25	15.53	15.53	未列入负面清单			0.18%
8696	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐高家暖棚支7号变压器	50	22.23	33.89	33.89	未列入负面清单			-6.70%
8697	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分大林台二支大有亨机井17号井变压器	50	19.24	35.38	35.38	未列入负面清单			-4.87%
8698	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐赵家沟分支168号变压器	30	0	27.00	27.00	未列入负面清单			-10.00%
8699	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐邱家支36号变压器	50	73.99	8.01	8.01	未列入负面清单			-5.83%
8700	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐赵家沟分支119号变压器	50	0	45.00	45.00	未列入负面清单			-10.00%
8701	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分大林台二支大有亨机井16号井变压器	100	0.7	89.30	89.30	未列入负面清单			6.42%
8702	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线敖西分岐23号变压器	100	55.97	34.03	34.03	未列入负面清单			-23.29%
8703	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐老畜2井支6号变压器	160	21.96	108.86	108.86	未列入负面清单			13.52%
8704	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线敖西分岐29号变压器	100	57.36	32.64	32.64	未列入负面清单			-23.66%
8705	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐16号变压器	50	44.29	22.86	22.86	未列入负面清单			-19.08%
8706	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分广播站家属支02号变压器	200	73.82	32.36	32.36	未列入负面清单			0.38%
8707	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分两家子一二组支01号变压器	100	38.97	0.00	0.00	未列入负面清单			-5.48%
8708	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分两家子一二组支08号变压器	160	23.26	106.78	106.78	未列入负面清单			-4.13%

8709	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10KV专业线粘土矿支5付1#柱上变压器	200	13.23	153.54	153.54	未列入负面清单			14.21%
8710	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐7号变压器	30	50.29	11.91	11.91	未列入负面清单			-1.39%
8711	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐杨家大棚支7付1号变压器	50	30.36	29.82	29.82	未列入负面清单			10.49%
8712	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线朝阳沟分腰岭子东台支10号变压器	400	7.65	329.40	329.40	未列入负面清单			-56.09%
8713	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线朝阳沟分39号变压器	30	9.66	24.10	24.10	未列入负面清单			-25.25%
8714	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线乡政府分苇子沟村北台支2号变压器	200	10.33	159.34	159.34	未列入负面清单			-34.70%
8715	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV3444农机线镇直分岐联通分支社直2号支1号	200	58.87	62.26	62.26	未列入负面清单			2.85%
8716	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分疙瘩苏支52号变压器	160	24.01	0.00	0.00	未列入负面清单			-15.71%
8717	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分大驼子台支5号变压器	200	0.39	179.22	179.22	未列入负面清单			-78.97%
8718	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线陈家街分5号变压器	200	21.61	136.78	136.78	未列入负面清单			-12.82%
8719	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线曲家南大棚分曲家东台支3#柱上变压器	100	0.32	89.68	89.68	未列入负面清单			-5.61%
8720	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分太平山支65号变压器	80	68.13	17.50	17.50	未列入负面清单			-14.12%
8721	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线主干163#变压器	80	82.79	5.77	5.77	未列入负面清单			4.92%
8722	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线敬老院分岐14号变压器	30	62.8	8.16	8.16	未列入负面清单			10.02%
8723	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐赵家沟分支23号变压器	200	6.34	167.32	167.32	未列入负面清单			-36.38%
8724	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐赵家沟分支60付1号变压器	30	28.65	18.41	18.41	未列入负面清单			2.85%
8725	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分2号变压器	200	0.16	179.68	179.68	未列入负面清单			-90.58%
8726	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐赵家沟分支15付1号变压器	50	16.4	36.80	36.80	未列入负面清单			-2.34%
8727	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐东沟二大棚支3号变压器	200	32.69	114.62	114.62	未列入负面清单			-7.49%
8728	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分叶喇嘛土西台支2号变压器	160	15.76	118.78	118.78	未列入负面清单			-39.53%
8729	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分叶喇嘛土东大棚支5号变压器	50	42.35	23.83	23.83	未列入负面清单			-16.87%
8730	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分叶喇嘛土村台支7号变压器	200	18.4	143.20	143.20	未列入负面清单			-37.09%
8731	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐乐园二大棚支8号变压器	100	0.3	89.70	89.70	未列入负面清单			-37.35%
8732	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐东沟二分支2号变压器	200	27.44	125.12	125.12	未列入负面清单			8.22%
8733	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线政府家属楼分线02#变压器	315	25.1	204.44	204.44	未列入负面清单			6.86%
8734	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐席房支3号变压器	100	52.51	37.49	37.49	未列入负面清单			8.43%
8735	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐席房分支105号变压器	50	47.18	0.00	0.00	未列入负面清单			-22.20%
8736	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线主干130号变压器	50	48.04	0.00	0.00	未列入负面清单			7.53%
8737	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐程胡井分支29号变压器	80	40.88	39.30	39.30	未列入负面清单			-38.03%
8738	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线粮库家属分7号变压器	30	33.9	16.83	16.83	未列入负面清单			-4.56%
8739	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线庙八分12号变压器	30	145.65	-16.70	-16.70	未列入负面清单			-23.20%

8740	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分歧电管站分支3号变压器	50	58.37	15.82	15.82	未列入负面清单			-16.03%
8741	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线高树员分园区支18号变压器	100	25.71	64.29	64.29	未列入负面清单			-6.81%
8742	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分歧程子沟分支25号变压器	100	31.94	58.06	58.06	未列入负面清单			-20.02%
8743	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分103号变压器	100	27.31	62.69	62.69	未列入负面清单			9.07%
8744	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分东太平山台支3号变压器	80	75.15	11.88	11.88	未列入负面清单			10.28%
8745	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线小河西分24号变压器	100	47.38	42.62	42.62	未列入负面清单			0.50%
8746	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线套力分谢林支5号变压器	50	37.43	26.29	26.29	未列入负面清单			4.95%
8747	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线091#变压器	30	18.44	21.47	21.47	未列入负面清单			1.38%
8748	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分木八十一2号支6号变压器	100	52.28	37.72	37.72	未列入负面清单			-0.61%
8749	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线42+1号变压器	30	29.93	18.02	18.02	未列入负面清单			-0.76%
8750	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分木六四号支10变压器	80	32.23	46.22	46.22	未列入负面清单			-1.01%
8751	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线粮库家属分政府支1号变压器	400	23.46	266.16	266.16	未列入负面清单			-46.57%
8752	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线批发市场分线14号变压器	100	38.83	51.17	51.17	未列入负面清单			23.53%
8753	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老烧分扒力北支8号变压器	200	18.48	143.04	143.04	未列入负面清单			-3.63%
8754	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老烧分烘干塔支12号变压器	315	7.09	261.17	261.17	未列入负面清单			0.00%
8755	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线56号	50	60.85	14.58	14.58	未列入负面清单			8.52%
8756	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线中学家属楼分线01#变压器	250	68.42	53.95	53.95	未列入负面清单			-1.43%
8757	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线批发市场分线06#变压器	200	16.63	0.00	0.00	未列入负面清单			-25.40%
8758	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线乐园三分线04#变压器	200	56.92	66.16	66.16	未列入负面清单			-12.94%
8759	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老烧分线66#变压器	30	36.52	16.04	16.04	未列入负面清单			-0.41%
8760	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老烧分线羊山阜大棚支24#变压器	30	82.13	2.36	2.36	未列入负面清单			-1.31%
8761	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老烧分线烧锅南棚支07#变压器	30	77.1	3.87	3.87	未列入负面清单			-26.83%
8762	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老烧分线曲家沟支25#变压器	200	12.65	154.70	154.70	未列入负面清单			13.16%
8763	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分10号变压器	400	23.23	267.08	267.08	未列入负面清单			0.80%
8764	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农机分1号变压器	400	1.92	352.32	352.32	未列入负面清单			-71.66%
8765	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线养牛小区分歧3号变压器	30	96.91	-2.07	-2.07	未列入负面清单			-8.60%
8766	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线套力分30号变压器	200	10.12	159.76	159.76	未列入负面清单			-51.53%
8767	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分木四支28号变压器	50	41.38	24.31	24.31	未列入负面清单			11.18%
8768	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分吐力土大棚支15号变压器	160	4.74	136.42	136.42	未列入负面清单			41.59%
8769	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分木四支17号变压器	80	36.78	42.58	42.58	未列入负面清单			19.88%
8770	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分马鞍山支08号变压器	200	59.05	61.90	61.90	未列入负面清单			-7.55%

8771	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分北苏支6号变压器	30	20.57	20.83	20.83	未列入负面清单			0.24%
8772	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分东哈一棚支24号变压器	200	90.89	-1.78	-1.78	未列入负面清单			-11.23%
8773	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分45号变压器	200	14.8	150.40	150.40	未列入负面清单			-9.05%
8774	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分马尾一组支03号变压器	200	1.73	176.54	176.54	未列入负面清单			-71.16%
8775	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线主干119号变压器	200	21.8	136.40	136.40	未列入负面清单			-1.84%
8776	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分东哈五二支10号变压器	80	21.73	54.62	54.62	未列入负面清单			-52.94%
8777	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子支45号变压器	160	36.87	85.01	85.01	未列入负面清单			-16.44%
8778	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧西六三分支3号变压器	400	0	360.00	360.00	未列入负面清单			-4.74%
8779	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧四家子大棚支2号变压器	100	0.62	0.00	0.00	未列入负面清单			-34.93%
8780	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧51号变压器	400	1.9	352.40	352.40	未列入负面清单			-30.85%
8781	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西甘线3551	10kV西六线忙海分甘九二支18号变压器	80	29.41	48.47	48.47	未列入负面清单			2.64%
8782	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线闫家支14号变压器	30	0	27.00	27.00	未列入负面清单			-10.00%
8783	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分薛家西棚支7号变压器	160	0	144.00	144.00	未列入负面清单			2.25%
8784	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分北广北支2号 变压器	100	22.37	0.00	0.00	未列入负面清单			-4.37%
8785	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分西哈六井支1号变压器	80	16.44	58.85	58.85	未列入负面清单			-45.79%
8786	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分周家支21号变压器	200	0.29	179.42	179.42	未列入负面清单			-78.83%
8787	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分许四支27号变压器	200	0.36	179.28	179.28	未列入负面清单			-73.98%
8788	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分腰敖北支线39变压器	50	77.33	6.34	6.34	未列入负面清单			18.30%
8789	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧于家分支3号变压器	200	20.55	138.90	138.90	未列入负面清单			12.79%
8790	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分塔柳支101号变压器	200	51.87	76.26	76.26	未列入负面清单			30.46%
8791	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧忙海六支7号变压器	200	16.11	147.78	147.78	未列入负面清单			6.81%
8792	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧宣女分支18号变压器	200	25.47	129.06	129.06	未列入负面清单			18.23%
8793	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧八家子分支15号变压器	100	54.44	35.56	35.56	未列入负面清单			19.69%
8794	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线116号变压器	200	9.74	0.00	0.00	未列入负面清单			14.61%
8795	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分边家支14号变压器	200	74.87	30.26	30.26	未列入负面清单			3.70%
8796	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分上敖支32号变压器	200	27.11	125.78	125.78	未列入负面清单			7.03%
8797	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分东太平沟支19号变压器	50	42.45	23.78	23.78	未列入负面清单			-23.35%
8798	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分西太平沟支25号变压器	50	28.15	30.93	30.93	未列入负面清单			18.08%
8799	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分六合屯支03号变压器	100	25.35	64.65	64.65	未列入负面清单			-3.73%
8800	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分下三支17号变压器	100	27.69	62.31	62.31	未列入负面清单			5.20%
8801	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分小五六组支19号变压器	200	0.5	179.00	179.00	未列入负面清单			-75.57%

8802	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分小五五组支04号变压器	200	29.82	120.36	120.36	未列入负面清单			8.63%
8803	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分张德支05号变压器	100	23.89	66.11	66.11	未列入负面清单			0.15%
8804	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分小五四组支04号变压器	315	12.42	244.38	244.38	未列入负面清单			-2.36%
8805	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分下窝堡二组支03号变压器	100	15.24	74.76	74.76	未列入负面清单			-49.12%
8806	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10KV城南线行政支5号柱上变压器	400	20.44	278.24	278.24	未列入负面清单			-3.90%
8807	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线化肥支5+1号柱上变压器	50	0	45.00	45.00	未列入负面清单			-10.00%
8808	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分长大支6号变压器	100	0.03	0.00	0.00	未列入负面清单			-10.00%
8809	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10kV水源线壕北分前郑北支5号变压器	200	41.35	97.30	97.30	未列入负面清单			-6.26%
8810	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线左家分19号变压器	100	25.85	64.15	64.15	未列入负面清单			-13.77%
8811	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10kV兴隆山线杆厂分歧37号变压器	50	25.65	32.18	32.18	未列入负面清单			-16.96%
8812	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线敬老院分02号变压器	100	52.03	37.97	37.97	未列入负面清单			-2.62%
8813	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分210号变压器	100	58.21	31.79	31.79	未列入负面清单			-1.89%
8814	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线罗家分08号变压器	80	45.24	35.81	35.81	未列入负面清单			1.37%
8815	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分彭家支05号变压器	200	27.41	125.18	125.18	未列入负面清单			-41.61%
8816	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分网通支04号变压器	200	0.37	179.26	179.26	未列入负面清单			-70.95%
8817	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线181号变压器	200	0.38	179.24	179.24	未列入负面清单			-74.49%
8818	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分陈家支07号变压器	160	1.45	141.68	141.68	未列入负面清单			-73.44%
8819	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分191号变压器	200	49.73	80.54	80.54	未列入负面清单			3.42%
8820	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10KV平安线平安村五块石东变压器	50	0.16	44.92	44.92	未列入负面清单			3.64%
8821	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分团山子支29号变压器	315	13.15	242.08	242.08	未列入负面清单			-30.56%
8822	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分二组支04号变压器	100	77.99	12.01	12.01	未列入负面清单			15.00%
8823	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分杨家支10号变压器	100	106.37	-16.37	-16.37	未列入负面清单			-2.37%
8824	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分后李家支07号变压器	200	0.49	179.02	179.02	未列入负面清单			-68.34%
8825	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分北岗子支04号变压器	200	79.4	21.20	21.20	未列入负面清单			-3.96%
8826	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分前李家支04号变压器	100	1.71	88.29	88.29	未列入负面清单			-64.77%
8827	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线长岗子分04号变压器	100	15.6	74.40	74.40	未列入负面清单			21.35%
8828	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线470号变压器	200	0.41	179.18	179.18	未列入负面清单			-70.04%
8829	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团周线TS42线	10kV两家子线周家分李围子支06号变压器	200	0.34	179.32	179.32	未列入负面清单			-70.97%
8830	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分白音华大棚台支2号变压器	100	39.35	50.65	50.65	未列入负面清单			-34.54%
8831	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团周线TS42线	10kV两家子线周家分做大支6号变压器	50	0	45.00	45.00	未列入负面清单			-10.00%
8832	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分浩力堡西台支3号变压器	200	36.42	107.16	107.16	未列入负面清单			18.06%

8833	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分团山子二组支5号变压器	200	21.59	136.82	136.82	未列入负面清单			16.31%
8834	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分团山子五组支4号变压器	315	10.81	249.45	249.45	未列入负面清单			0.62%
8835	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分西庙支4号变压器	315	12.22	245.01	245.01	未列入负面清单			19.06%
8836	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线长岗子西大棚分01号变压器	50	0.04	44.98	44.98	未列入负面清单			-10.00%
8837	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分凤凰城四五组南台支11号变压器	200	0.24	179.52	179.52	未列入负面清单			-7.02%
8838	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分28号变压器	200	19.89	140.22	140.22	未列入负面清单			-33.98%
8839	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线二土五组分05号变压器	50	72.11	8.95	8.95	未列入负面清单			0.11%
8840	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线176+1号变压器	30	23.44	0.00	0.00	未列入负面清单			-14.16%
8841	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线172+1号变压器	50	17.42	36.29	36.29	未列入负面清单			-5.32%
8842	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线小荒山分13号变压器	200	31	118.00	118.00	未列入负面清单			-45.47%
8843	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线乡政府分歧16号变压器	400	22.28	270.88	270.88	未列入负面清单			-43.75%
8844	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线马德分02号变压器	100	88.54	1.46	1.46	未列入负面清单			14.85%
8845	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线阿古庙分48号变压器	200	50.5	79.00	79.00	未列入负面清单			-17.35%
8846	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线34左5号	50	51.75	19.13	19.13	未列入负面清单			10.78%
8847	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线64右10号	315	57.17	103.41	103.41	未列入负面清单			0.38%
8848	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线石岭北岗分支福元养殖场石岭子大棚支7#变压器	100	7	83.00	83.00	未列入负面清单			-17.38%
8849	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线11右4号	315	24.3	206.96	206.96	未列入负面清单			-1.13%
8850	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线东六九组分4号变压器	200	21.33	137.34	137.34	未列入负面清单			4.80%
8851	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线曲家南大棚分25号变压器	100	5.82	84.18	84.18	未列入负面清单			-34.63%
8852	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV7342兴隆山线三合分歧27号柱上变压器	50	3.25	0.00	0.00	未列入负面清单			1.76%
8853	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线宏丰分东盖顶屯支8号变压器	80	86.51	2.79	2.79	未列入负面清单			-15.10%
8854	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线皋皋分大山湾屯支7号变压器	200	35.82	108.36	108.36	未列入负面清单			11.46%
8855	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线皋皋分114号变压器	200	18.72	0.00	0.00	未列入负面清单			11.62%
8856	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线皋皋分后皋皋屯支18号变压器	200	0.81	178.38	178.38	未列入负面清单			-74.65%
8857	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线皋皋分前皋皋屯支8号变压器	400	23.38	266.48	266.48	未列入负面清单			-2.12%
8858	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线前那木西屯分3号变压器	100	48.91	41.09	41.09	未列入负面清单			-18.61%
8859	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线西新窝堡分21号变压器	200	26.96	126.08	126.08	未列入负面清单			2.42%
8860	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线7号变压器	50	45.41	22.30	22.30	未列入负面清单			4.73%
8861	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV兴隆山线三合分歧后古东分支2号变压器	200	24.35	131.30	131.30	未列入负面清单			-22.02%
8862	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV兴隆山线三合分歧18付1号变压器	200	3.01	173.98	173.98	未列入负面清单			-41.49%
8863	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线老虎分歧18号变压器	200	0.21	179.58	179.58	未列入负面清单			-75.56%

8864	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子机井支1#变压器	50	0.57	44.72	44.72	未列入负面清单			-69.76%
8865	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福双一线7546	前碱家属柱上变压器	30	49.33	12.20	12.20	未列入负面清单			7.45%
8866	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线开发区分9号变压器	200	39.14	0.00	0.00	未列入负面清单			-34.81%
8867	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线开发区分4号变压器	50	25.94	32.03	32.03	未列入负面清单			6.06%
8868	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线西新窝堡分17号变压器	100	39.97	50.03	50.03	未列入负面清单			-2.91%
8869	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分西富友支6号变压器	400	12.69	309.24	309.24	未列入负面清单			17.81%
8870	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分149号变压器	160	20.14	111.78	111.78	未列入负面清单			-64.47%
8871	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线何家分歧前中西分支5号变压器	200	7.75	164.50	164.50	未列入负面清单			10.40%
8872	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线扎兰一二分4#变压器	315	15.17	235.71	235.71	未列入负面清单			3.53%
8873	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分塔柳支85号变压器	100	18.54	71.46	71.46	未列入负面清单			-15.88%
8874	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分歧80号变压器	100	0.36	89.64	89.64	未列入负面清单			-79.84%
8875	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分歧西杨家分支8号变压器	200	23.35	133.30	133.30	未列入负面清单			6.72%
8876	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分歧吴兴龙分支4号变压器	100	0.73	0.00	0.00	未列入负面清单			-76.25%
8877	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线季家分歧17号变压器	100	51.71	38.29	38.29	未列入负面清单			-0.36%
8878	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分歧谭家支5号变压器	200	22.72	134.56	134.56	未列入负面清单			-38.58%
8879	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线31号变压器	80	62.14	22.29	22.29	未列入负面清单			-11.00%
8880	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分歧96号变压器	200	16.36	147.28	147.28	未列入负面清单			-23.46%
8881	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线长沟沿一组分线二组支线4号变压器	200	3.51	172.98	172.98	未列入负面清单			-67.65%
8882	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线红星四组支线9号变压器	200	40.95	98.10	98.10	未列入负面清单			6.22%
8883	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线130号变压器	400	7.34	330.64	330.64	未列入负面清单			-17.68%
8884	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线双山子三组支线23号变压器	200	59.94	60.12	60.12	未列入负面清单			-7.53%
8885	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线大五分支前碱锅支6号变压器	160	23.53	106.35	106.35	未列入负面清单			-38.45%
8886	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线华盛禽业支线14号变压器	100	1.56	88.44	88.44	未列入负面清单			-78.40%
8887	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV3442苇子沟线三道沟分歧土城子分支白音花支14号变压器	160	0.56	143.10	143.10	未列入负面清单			-3.37%
8888	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线新力分歧5号变压器	100	40.38	49.62	49.62	未列入负面清单			-7.15%
8889	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线95号变压器	100	55.89	0.00	0.00	未列入负面清单			-24.23%
8890	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线61号变压器	100	16.78	73.22	73.22	未列入负面清单			-49.01%
8891	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分机关山支197号变压器	200	15.74	148.52	148.52	未列入负面清单			-16.55%
8892	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线八家子二组支线17号变压器	100	62.74	27.26	27.26	未列入负面清单			-24.83%
8893	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线八家子五组支线57号变压器	200	8.83	162.34	162.34	未列入负面清单			-54.97%
8894	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线吐力土分14号变压器	400	40.25	199.00	199.00	未列入负面清单			-34.24%

8895	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线八家子二组支线9号变压器	200	51.31	0.00	0.00	未列入负面清单			-33.78%
8896	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线大兴全分林家支17号变压器	100	50.49	0.00	0.00	未列入负面清单			-12.99%
8897	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线大兴全分103号变压器	200	17.2	145.60	145.60	未列入负面清单			-17.35%
8898	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线主干139号变压器	200	35.06	109.88	109.88	未列入负面清单			17.27%
8899	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线大兴全分吐鲁花支17号变压器	100	78.16	11.84	11.84	未列入负面清单			-13.21%
8900	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线大兴全分后地支3号变压器	200	0.47	179.06	179.06	未列入负面清单			-85.23%
8901	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线双庙分干沟子支12号变压器	200	0.41	179.18	179.18	未列入负面清单			-74.62%
8902	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧合不土养殖场分支3号变压器	100	13.94	76.06	76.06	未列入负面清单			-16.32%
8903	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线马蹄山分歧4号变压器	100	22.14	67.86	67.86	未列入负面清单			-18.30%
8904	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧五组分支10号变压器	160	22.25	108.40	108.40	未列入负面清单			8.85%
8905	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线双山子六组分线5号变压器	200	117.14	-54.28	-54.28	未列入负面清单			-14.72%
8906	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分歧烧锅地支38号变压器	100	44.82	45.18	45.18	未列入负面清单			7.34%
8907	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线98号变压器	400	21.99	272.04	272.04	未列入负面清单			14.39%
8908	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线后太平分7号变压器	200	19.66	140.68	140.68	未列入负面清单			11.38%
8909	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线红星五组支线2号变压器	80	40.64	39.49	39.49	未列入负面清单			-22.71%
8910	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧30号变压器	100	14.33	75.67	75.67	未列入负面清单			-16.35%
8911	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧东南街1号分支3号变压器	160	55.24	55.62	55.62	未列入负面清单			-22.50%
8912	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线中荆林分5号变压器	200	3.82	172.36	172.36	未列入负面清单			-66.09%
8913	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线刘豆腐分小陆家支3号变压器	100	19.78	70.22	70.22	未列入负面清单			11.84%
8914	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线主干65号变压器	200	34.15	111.70	111.70	未列入负面清单			-19.83%
8915	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线双庙分前太平支12号变压器	200	23.16	133.68	133.68	未列入负面清单			3.96%
8916	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线大兴全分五家子大棚支7号变压器	50	27.73	31.14	31.14	未列入负面清单			-9.01%
8917	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线街内分乡直支5号变压器	315	43.05	147.89	147.89	未列入负面清单			21.81%
8918	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线前甸子前分歧3号变压器	200	60.71	58.58	58.58	未列入负面清单			-19.81%
8919	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线二道房分歧他力盖分支2号变压器	100	39.16	50.84	50.84	未列入负面清单			-30.89%
8920	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线2号变压器	400	55.12	139.52	139.52	未列入负面清单			5.55%
8921	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线西韩家分歧7号变压器	200	54.21	71.58	71.58	未列入负面清单			-22.43%
8922	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线交警分12号变压器	50	11.58	39.21	39.21	未列入负面清单			-3.59%
8923	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV哈西线东哈一支线1号变压器	400	0.82	356.72	356.72	未列入负面清单			-69.16%
8924	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线镇直北分东哈三支14号变压器	200	44.54	90.92	90.92	未列入负面清单			0.55%
8925	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧焦家分支4号变压器	100	0.23	89.77	89.77	未列入负面清单			-6.17%

8926	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分大南窝堡支6号变压器	200	45.87	88.26	88.26	未列入负面清单			-8.30%
8927	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线邓家西支线11号变压器	100	25.7	64.30	64.30	未列入负面清单			1.79%
8928	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV3546五峰北线主干1号	200	76.12	27.76	27.76	未列入负面清单			8.81%
8929	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧小前甸子分支7号变压器	200	28.29	123.42	123.42	未列入负面清单			8.93%
8930	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分八堆子屯2台支3号变压器	100	52.57	37.43	37.43	未列入负面清单			10.47%
8931	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线前荆林分4号变压器	200	11.29	157.42	157.42	未列入负面清单			14.35%
8932	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线111号变压器	100	103.95	-13.95	-13.95	未列入负面清单			-9.53%
8933	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分风沙所5号井支4号变压器	50	78.63	5.69	5.69	未列入负面清单			89.42%
8934	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线王家分支后王家支3号变压器	200	19.92	140.16	140.16	未列入负面清单			25.61%
8935	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线彭家分支陆家支3号变压器	200	14.8	150.40	150.40	未列入负面清单			-3.10%
8936	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线高山台分歧铁北分支1号变压器	200	24.59	130.82	130.82	未列入负面清单			-10.54%
8937	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线张家支闫家支4号变压器	80	45.38	35.70	35.70	未列入负面清单			-26.63%
8938	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线马丈房分支马四支16号变压器	200	23.39	0.00	0.00	未列入负面清单			9.70%
8939	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线主干42号变压器	100	28.15	61.85	61.85	未列入负面清单			-38.01%
8940	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分西大间屯支5号变压器	200	40.63	98.74	98.74	未列入负面清单			-0.65%
8941	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV东太平河台	30	5.2	25.44	25.44	未列入负面清单			-68.53%
8942	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线周家支5号变压器	200	16.81	0.00	0.00	未列入负面清单			2.65%
8943	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV候家位子二台	80	42.27	38.18	38.18	未列入负面清单			-8.04%
8944	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线马少岗子支南大棚支3号变压器	100	3.98	86.02	86.02	未列入负面清单			16.02%
8945	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV二道联络线东沟分线南沟二台支4#柱上变压器	50	1.56	44.22	44.22	未列入负面清单			-65.77%
8946	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分六合堂支4号变压器	50	7.69	41.16	41.16	未列入负面清单			-32.59%
8947	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线14右6右2号	315	27.13	198.04	198.04	未列入负面清单			12.73%
8948	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉子线26号	100	37.05	52.95	52.95	未列入负面清单			11.71%
8949	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线木材分线3号	400	49.15	163.40	163.40	未列入负面清单			2.65%
8950	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线马架子分东七方地支9号变压器	30	62.43	8.27	8.27	未列入负面清单			3.60%
8951	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线马架子分靠山屯支10号	220	0.31	197.32	197.32	未列入负面清单			9.45%
8952	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分歧何龙支4变压器	50	0.31	44.85	44.85	未列入负面清单			-70.08%
8953	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线西旧府分歧西旧府中台支3号变压器	200	71.32	37.36	37.36	未列入负面清单			35.45%
8954	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线西旧府分歧西旧府东分支5号变压器	160	31.79	93.14	93.14	未列入负面清单			11.15%
8955	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV3343专业线西旧府分袁家支西采石场支西旧府北支7号变压器	200	70.46	39.08	39.08	未列入负面清单			0.77%
8956	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线33右2号	200	57.29	65.42	65.42	未列入负面清单			0.29%

8957	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分46号变压器	50	50.71	0.00	0.00	未列入负面清单			-18.29%
8958	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分东白己支02号柱变	50	94.82	-2.41	-2.41	未列入负面清单			-19.89%
8959	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线四中支线6左3号	200	25.62	128.76	128.76	未列入负面清单			-6.08%
8960	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线四中支线13号	200	81.6	16.80	16.80	未列入负面清单			5.08%
8961	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线敖西分岐9号变压器	30	77.18	3.85	3.85	未列入负面清单			6.44%
8962	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线142号柱变	200	57.35	65.30	65.30	未列入负面清单			40.20%
8963	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线前腰窝分22号柱变	30	64.78	7.57	7.57	未列入负面清单			-7.49%
8964	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线155号柱变	400	48.46	166.16	166.16	未列入负面清单			10.62%
8965	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分前三义合大棚支19号柱变	200	38.45	103.10	103.10	未列入负面清单			-9.49%
8966	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分前三义合大棚支20号柱变	200	15.66	148.68	148.68	未列入负面清单			75.04%
8967	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线申博分后三义合大棚支07#变压器	100	14.56	75.44	75.44	未列入负面清单			11.48%
8968	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐马家沟分支21号变压器	200	5.3	169.40	169.40	未列入负面清单			-42.50%
8969	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV3643冯西线谢林分歧坤旺支4号	100	0.41	89.59	89.59	未列入负面清单			-3.74%
8970	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线后拉马山分12号柱变	100	30.75	59.25	59.25	未列入负面清单			-34.66%
8971	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分靠山支3号变压器	100	47.15	42.85	42.85	未列入负面清单			-33.86%
8972	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分黑龙支45号变压器	200	8.45	163.10	163.10	未列入负面清单			-8.22%
8973	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分张家暖棚支8号变压器	50	21.57	34.22	34.22	未列入负面清单			-14.32%
8974	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分生态园区支5号变压器	100	38.76	51.24	51.24	未列入负面清单			4.23%
8975	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分许家暖棚园区支14号变压器	80	0.27	71.78	71.78	未列入负面清单			-8.90%
8976	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分齐家分支齐家支4号变压器	100	41.35	48.65	48.65	未列入负面清单			7.33%
8977	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线韩二支线67左5号沙泉米业变压器	200	10.31	159.38	159.38	未列入负面清单			7.23%
8978	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV铁西线40左11号	200	94.69	0.00	0.00	未列入负面清单			-16.30%
8979	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分东福昌分支4号变压器	100	16.95	73.05	73.05	未列入负面清单			7.41%
8980	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线敖东分岐4号变压器	200	7.91	164.18	164.18	未列入负面清单			-54.23%
8981	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分张家支34号变压器	200	37.52	104.96	104.96	未列入负面清单			-7.72%
8982	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10KV大德线前大官支林业灌溉支21号柱上变压器	100	0.65	89.35	89.35	未列入负面清单			-74.43%
8983	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线林场分01号柱变	30	58.83	9.35	9.35	未列入负面清单			-15.88%
8984	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力土分林场支16号变压器	200	0.46	179.08	179.08	未列入负面清单			-59.72%
8985	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力土分何家支3号变压器	315	16.35	232.00	232.00	未列入负面清单			-41.42%
8986	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力土分沙二支7号变压器	200	0.36	179.28	179.28	未列入负面清单			-81.81%
8987	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线沙力土分沙一二台支7#柱上变压器	200	0.79	178.42	178.42	未列入负面清单			8.55%

8988	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分歧邱家支高家支7号变压器	200	71.11	0.00	0.00	未列入负面清单			-8.15%
8989	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线北柳分1号变压器	200	31.91	116.18	116.18	未列入负面清单			13.70%
8990	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线西黄花分3号变压器	100	27.62	62.38	62.38	未列入负面清单			0.56%
8991	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线东黄花分4号变压器	100	1.25	88.75	88.75	未列入负面清单			-68.00%
8992	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分南广冷棚支52号变压器	200	0.25	179.50	179.50	未列入负面清单			-84.22%
8993	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线169号变压器	100	0.26	89.74	89.74	未列入负面清单			-81.16%
8994	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分艾木暖棚支25号变压器	200	29.08	121.84	121.84	未列入负面清单			1.15%
8995	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线马家分36号(马家)变压器	100	35.83	54.17	54.17	未列入负面清单			-32.20%
8996	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分西76西台支3号变压器	100	473.27	-383.27	-383.27	未列入负面清单			-14.77%
8997	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线马家分歧杏树棚支10号变压器	200	0.13	179.74	179.74	未列入负面清单			-83.32%
8998	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线星火分腰七十六2号台柱上变压器	100	1.26	88.74	88.74	未列入负面清单			-3.81%
8999	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线金家分金家二号支9号变压器	100	24.02	65.98	65.98	未列入负面清单			2.06%
9000	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线邮备分线16号	400	66.55	93.80	93.80	未列入负面清单			-11.97%
9001	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10KV大三2号台支1号	200	41.34	97.32	97.32	未列入负面清单			-4.94%
9002	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线苗圃分大四支4+1号变压器	200	17.37	145.26	145.26	未列入负面清单			4.60%
9003	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10KV中窑线东六分东六大棚支2#柱上变压器	200	0	180.00	180.00	未列入负面清单			3.25%
9004	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线程子沟分05号柱变	200	27.32	125.36	125.36	未列入负面清单			-17.20%
9005	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线杏山东分04号变压器	200	22.79	134.42	134.42	未列入负面清单			1.51%
9006	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分歧南场屯3号台区支线5号柱上变压器	200	0.2	179.60	179.60	未列入负面清单			-82.50%
9007	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线杏山移动分杏山西大棚支05#变压器	100	63.76	26.24	26.24	未列入负面清单			7.81%
9008	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线56号柱上变压器	400	27.01	251.96	251.96	未列入负面清单			2.72%
9009	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线福西分2号变压器	200	0.58	178.84	178.84	未列入负面清单			-75.99%
9010	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线中西联络联络金都3号	400	30.14	239.44	239.44	未列入负面清单			-26.04%
9011	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线158号变压器	200	0.57	178.86	178.86	未列入负面清单			-83.56%
9012	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线西南屯分7号变压器	200	31.13	0.00	0.00	未列入负面清单			10.50%
9013	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10KV林占线综合厂分3#柱上变压器	200	0.34	179.32	179.32	未列入负面清单			8.68%
9014	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线果园分歧马丈房分支37号变压器	200	19.79	140.42	140.42	未列入负面清单			21.22%
9015	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线高山台分歧21号变压器	400	4.9	340.40	340.40	未列入负面清单			-27.69%
9016	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线白音歹分后歹支后歹东支九西支4#变压器	100	0.59	89.41	89.41	未列入负面清单			-75.67%
9017	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV3642冯东线西八南分2号柱上变压器	200	0.23	179.54	179.54	未列入负面清单			4.20%
9018	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城汇线ZN51	金桂园6号小区5号变压器	500	0.1	449.50	449.50	未列入负面清单			-0.82%

9019	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线拉拉屯分拉拉屯3号支9号变压器	80	33.8	44.96	44.96	未列入负面清单			-5.09%
9020	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线东六分猴头支16号变压器	100	33.72	56.28	56.28	未列入负面清单			12.25%
9021	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线东六分西六2#支12#	160	45.88	70.59	70.59	未列入负面清单			-6.80%
9022	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线南王家分东王家支06号柱变	100	54.49	35.51	35.51	未列入负面清单			-28.62%
9023	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线民家二组大棚分歧3号变压器	50	11.19	39.41	39.41	未列入负面清单			11.55%
9024	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10KV西六线三河分歧19右1#	200	0	180.00	180.00	未列入负面清单			-5.28%
9025	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV3343专业线西旧府分歧袁家分支24-1号变压器	200	38.74	102.52	102.52	未列入负面清单			-2.56%
9026	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线二道房分歧前王支4号变压器	100	1.44	0.00	0.00	未列入负面清单			-79.68%
9027	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线南洼分歧12号变压器	400	0.14	359.44	359.44	未列入负面清单			-87.69%
9028	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10KV两家子线周家分线哈大冷支2#支15号	50	0.18	44.91	44.91	未列入负面清单			-9.05%
9029	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分下窝堡九组支15号变压器	200	0.78	178.44	178.44	未列入负面清单			-64.44%
9030	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV兴隆山线三合分歧45付1号变压器	200	7.99	164.02	164.02	未列入负面清单			-18.41%
9031	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10KV兴隆山线三合分前古分16+1号柱上变压器	50	2.42	43.79	43.79	未列入负面清单			-40.64%
9032	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线曲家分11加1#变压器	50	0	45.00	45.00	未列入负面清单			-10.00%
9033	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线东六十组分5号变压器	200	48.19	83.62	83.62	未列入负面清单			10.58%
9034	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线岔山稿东2#台2#变压器	200	0.22	179.56	179.56	未列入负面清单			7.90%
9035	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线侯家沟分25号变压器	100	34.8	55.20	55.20	未列入负面清单			-29.28%
9036	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分凤凰城四五组北台支3号变压器	200	0.23	179.54	179.54	未列入负面清单			-2.85%
9037	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分木四2号北支4号变压器	30	54.29	10.71	10.71	未列入负面清单			10.95%
9038	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城中线中西联络联络22右1号	315	28.46	193.85	193.85	未列入负面清单			1.67%
9039	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV1344城中线中西联络线9号柱上变压器	315	0.14	283.06	283.06	未列入负面清单			-8.71%
9040	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城中线中西联络联络12号	400	27.29	250.84	250.84	未列入负面清单			-22.41%
9041	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV3741大庙线高树员分歧庙五1号分支3号柱上变压器	30	66.24	7.13	7.13	未列入负面清单			1.89%
9042	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分蒙中支冷七四号支9号变压器	200	23.27	133.46	133.46	未列入负面清单			11.56%
9043	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线003#变压器	200	92.13	-4.26	-4.26	未列入负面清单			-8.22%
9044	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线叶喇嘛土分歧叶喇嘛土西3号台支2#柱上变压器	100	1.31	88.69	88.69	未列入负面清单			1.70%
9045	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10KV四堡子北线南洼分冷家2号支8#柱上变压器	200	0.27	179.46	179.46	未列入负面清单			7.67%
9046	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10KV四堡子北线南洼分冷家3号支1柱上变压器	200	0.15	179.70	179.70	未列入负面清单			6.80%
9047	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10KV荆林线荆林东分5#柱上变压器	100	1.82	88.18	88.18	未列入负面清单			-9.14%
9048	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线套力分套四支4号变压器	100	66.84	23.16	23.16	未列入负面清单			2.58%
9049	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV3846丰田线后腰窝分歧003号变压器	50	44.93	22.54	22.54	未列入负面清单			-2.40%

9050	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10KV大德线来虎分12号	100	0.6	89.40	89.40	未列入负面清单			-8.78%
9051	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV3641大德线大德北分歧125号	50	2.14	43.93	43.93	未列入负面清单			43.02%
9052	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV3442苇子沟线朝阳沟分歧腰岭岗子东台分支2号柱上变压器	200	0.24	179.52	179.52	未列入负面清单			3.48%
9053	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线八五02台分支4#柱上变压器	200	0.35	179.30	179.30	未列入负面清单			1.66%
9054	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧高峰支45号柱上变压器	100	0.73	89.27	89.27	未列入负面清单			-11.26%
9055	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线四合一四组2号变压器	100	0.97	89.03	89.03	未列入负面清单			70.78%
9056	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV3343专业线乐园三南分1号变压器	200	0.84	178.32	178.32	未列入负面清单			68.93%
9057	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV7342兴隆山线三合分歧养殖厂分支1加001柱上变压器	400	0	360.00	360.00	未列入负面清单			-4.90%
9058	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV3542两家子线周家分歧30号	200	16.09	147.82	147.82	未列入负面清单			8.65%
9059	国网彰武县供电公司			10kV六股道分六股道大棚支28#(六股道大棚)	50	73.27	8.37	8.37	未列入负面清单			1.64%
9060	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10KV平安线社直分赵家支5#柱上变压器	200	0.26	179.48	179.48	未列入负面清单			78.98%
9061	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10KV双庙线丰堡分任家2号台支3号柱上变压器	200	0.16	179.68	179.68	未列入负面清单			11.21%
9062	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10KV城北线俱乐部支线13+1号柱上变压器	400	0.91	356.36	356.36	未列入负面清单			7.86%
9063	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线高家分歧腰高井支3号	100	1.4	88.60	88.60	未列入负面清单			57.63%
9064	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线高山台分歧西南段分支西南段2号支2号变压器	200	0.16	179.68	179.68	未列入负面清单			82.50%
9065	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10KV冯东线范家支林家井支林家南支8#变压器	200	31.31	117.38	117.38	未列入负面清单			-14.64%
9066	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线前甸子东分前甸子东2号支8号变压器	200	0.24	179.52	179.52	未列入负面清单			79.54%
9067	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV3344后新秋线小四分木头沟支傲龙屯2#支5号变压器	400	0.09	359.64	359.64	未列入负面清单			85.24%
9068	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四家分线镇直南支8号变压器	200	54.23	71.54	71.54	未列入负面清单			-17.08%
9069	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10KV两家子线马林分线马尾九组支7号	200	25.51	128.98	128.98	未列入负面清单			-13.28%
9070	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线西太平支线朱家冷棚07号变压器	100	15.57	74.43	74.43	未列入负面清单			8.13%
9071	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线中西联络联络金都2号	400	32.42	230.32	230.32	未列入负面清单			-2.30%
9072	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线康家南棚分3号变压器	200	28.82	122.36	122.36	未列入负面清单			20.19%
9073	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线张家坑分哈大冷1支1号变压器	100	26.63	63.37	63.37	未列入负面清单			-8.05%
9074	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分许家暖棚园区支9号变压器	80	0.42	71.66	71.66	未列入负面清单			83.53%
9075	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分张家鸡厂分支9号变压器	30	0.12	26.96	26.96	未列入负面清单			86.58%
9076	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线谢林分20号变压器	200	0.49	179.02	179.02	未列入负面清单			72.75%
9077	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分黑龙支49号变压器	100	54.2	35.80	35.80	未列入负面清单			-2.95%
9078	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分南太平西冷棚支7号变压器	200	5.48	169.04	169.04	未列入负面清单			-51.05%
9079	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线84号变压器	200	17.52	144.96	144.96	未列入负面清单			-6.98%
9080	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线乐不等二台分2号变压器	100	46.19	43.81	43.81	未列入负面清单			-5.58%

9081	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线哈大冷井分13号变压器	50	22.75	33.63	33.63	未列入负面清单			2.98%
9082	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分大朝阳支5号变压器	200	51.14	77.72	77.72	未列入负面清单			26.46%
9083	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线张家坑分陈家坑滴灌3井支3号变压器	50	4.84	0.00	0.00	未列入负面清单			35.19%
9084	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分许一支2号变压器	400	1.32	354.72	354.72	未列入负面清单			19.82%
9085	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分黑龙支14号变压器	200	28.36	123.28	123.28	未列入负面清单			-7.85%
9086	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线张家坑分东家站支3号变压器	200	12.63	154.74	154.74	未列入负面清单			1.24%
9087	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分艾木南梁棚支8号变压器	100	0.86	89.14	89.14	未列入负面清单			82.74%
9088	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分许家暖棚园区支13号变压器	80	0.27	71.78	71.78	未列入负面清单			66.07%
9089	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分南兴隆支22号变压器	200	15.01	149.98	149.98	未列入负面清单			-2.56%
9090	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线菜家分菜家棚支3号变压器	50	3.33	43.34	43.34	未列入负面清单			59.18%
9091	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线南兴隆分支19号变压器	200	16.8	146.40	146.40	未列入负面清单			12.48%
9092	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号西柳支1号变压器	160	44.82	72.29	72.29	未列入负面清单			18.96%
9093	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分北太平支1号变压器	160	1.03	142.35	142.35	未列入负面清单			67.25%
9094	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分三家子北鸡厂支7号变压器	100	0.09	89.91	89.91	未列入负面清单			86.77%
9095	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线东黄花棚分7号变压器	50	0.48	44.76	44.76	未列入负面清单			40.42%
9096	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分薛家支20号(薛家)变压器	100	51.88	38.12	38.12	未列入负面清单			22.14%
9097	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分一棵树暖棚支4号变压器	30	9.6	24.12	24.12	未列入负面清单			-8.05%
9098	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分许家暖棚园区支18号 变压器	50	0.02	44.99	44.99	未列入负面清单			92.61%
9099	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线谢林分谢林二台支9号变压器	200	30.08	119.84	119.84	未列入负面清单			45.25%
9100	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分靠山暖棚支6号 变压器	30	26.64	19.01	19.01	未列入负面清单			28.53%
9101	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线塘坊井分塘坊屯支6号变压器	100	94.47	-4.47	-4.47	未列入负面清单			-20.69%
9102	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线乐不等二台分8号变压器	200	18.12	143.76	143.76	未列入负面清单			30.16%
9103	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小明水分支恒泰兴支003号变压器	200	31.04	117.92	117.92	未列入负面清单			-7.81%
9104	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10KV阿尔乡街线青年矿支综合厂2号变压器	400	12.42	310.32	310.32	未列入负面清单			10.82%
9105	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线电业所分01号变压器	200	23.12	133.76	133.76	未列入负面清单			-0.36%
9106	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线阿古庙分2号变压器	400	25.25	259.00	259.00	未列入负面清单			21.29%
9107	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线239#变压器	400	83.15	27.40	27.40	未列入负面清单			11.15%
9108	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线2号柱上变压器	200	50.35	79.30	79.30	未列入负面清单			-11.23%
9109	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉子线24号	400	47.36	170.56	170.56	未列入负面清单			-0.64%
9110	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	祥宇上品06号箱变变压器间隔配电变压器	630	53.09	232.53	232.53	未列入负面清单			15.51%
9111	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	碧桂园2号配电室102间隔变压器	630	0.09	566.43	566.43	未列入负面清单			-5.38%

9112	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	祥宇臻品01号配电室2#变压器	800	0.08	719.36	719.36	未列入负面清单			0.71%
9113	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	北方小区箱变变压器	630	20.31	439.05	439.05	未列入负面清单			0.07%
9114	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	殊景天成小区01#箱变01#变压器	315	64.88	79.13	79.13	未列入负面清单			7.06%
9115	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	森宇商业中心01号箱变配电变压器	630	52.81	234.30	234.30	未列入负面清单			-0.28%
9116	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山奥线XS57	银通紫荆园10kV配电站3#变压器	800	20.27	557.84	557.84	未列入负面清单			-6.97%
9117	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	非凡逸阁1#箱变102配电变压器	315	0.41	0.00	0.00	未列入负面清单			0.00%
9118	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	阜新市热力有限公司3	1000	52.16	0.00	0.00	未列入负面清单			1.80%
9119	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	种子箱变102配电变压器	630	18.68	449.32	449.32	未列入负面清单			-6.47%
9120	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	中华线天宇花园01号箱变	630	0.18	565.87	565.87	未列入负面清单			4.34%
9121	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山通线XS41	山市线西市场01号箱变变压器	630	0.24	565.49	565.49	未列入负面清单			1.31%
9122	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	汽贸小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.13	566.18	566.18	未列入负面清单			6.69%
9123	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	西山九郡01#配电站1号变压器间隔	800	27.4	0.00	0.00	未列入负面清单			4.77%
9124	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	新人类家居01号箱变变压器间隔配电变压器	630	27.65	392.81	392.81	未列入负面清单			11.59%
9125	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山宝线XS47	宝地太阳广场02#配电室103配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未列入负面清单			-3.57%
9126	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中山线144	中山线西市场04号箱变变压器	400	32.79	228.84	228.84	未列入负面清单			1.66%
9127	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	滨北线西市场04号箱变变压器	630	86.03	25.01	25.01	未列入负面清单			-0.38%
9128	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	清水畔小区6号箱变103配电变压器	315	0.26	282.68	282.68	未列入负面清单			10.96%
9129	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平西线P42	文欣苑1号箱变102配电变压器	630	29.78	379.39	379.39	未列入负面清单			-11.21%
9130	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	西山新玛特01#箱变102配电变压器	200	0.16	179.68	179.68	未列入负面清单			13.82%
9131	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平西线P42	平西线43号电缆分支平中二期3号箱变配电变压器	500	0.28	448.60	448.60	未列入负面清单			-3.85%
9132	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平西线P42	平中二期6号箱变102	630	31.15	370.76	370.76	未列入负面清单			-2.71%
9133	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平西线P42	平西线28号电缆分支平中二期12号箱变配电变压器	500	0.26	448.70	448.70	未列入负面清单			-2.70%
9134	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	印象江南小区1#箱变变压器	630	0.09	566.43	566.43	未列入负面清单			-2.48%
9135	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	平中二期5号箱变配电变压器	630	33.53	355.76	355.76	未列入负面清单			-7.34%
9136	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	民安小区箱变变压器	800	19.37	565.04	565.04	未列入负面清单			0.78%
9137	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平西线P42	文欣苑2号箱变102	630	36.61	336.36	336.36	未列入负面清单			-9.26%
9138	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	乐园小区2#箱变变压器间隔配电变压器	630	13.05	484.79	484.79	未列入负面清单			13.45%
9139	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	盛邦茗雅苑2#箱变变压器间隔配电变压器	630	48.91	258.87	258.87	未列入负面清单			11.89%
9140	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	华山线河畔家园02号箱变变压器配电变压器	315	67.13	72.04	72.04	未列入负面清单			4.32%
9141	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平西线P42	文欣苑6号箱变102	630	23.4	419.58	419.58	未列入负面清单			-6.10%
9142	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	海蕴楼01号箱变变压器间隔配电变压器	630	3.46	545.20	545.20	未列入负面清单			-7.06%

9143	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	平中二期15号箱变102配电变压器	500	0.15	449.25	449.25	未列入负面清单			7.58%
9144	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	颐泉庄园3号配电站1#变	800	0.09	719.28	719.28	未列入负面清单			-58.74%
9145	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	惠南新居B号箱变103配电变压器	315	0.48	281.99	281.99	未列入负面清单			-24.29%
9146	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	惠畅佳苑小区02#箱变变压器	630	29.39	381.84	381.84	未列入负面清单			-4.41%
9147	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平西线P42	文欣苑5号箱变102	630	19.89	441.69	441.69	未列入负面清单			-2.63%
9148	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	金色家园2#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.36	0.00	0.00	未列入负面清单			-5.75%
9149	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平西线P42	文欣苑9号箱变102配电变压器	630	42.42	299.75	299.75	未列入负面清单			-12.33%
9150	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	平中二期4号箱变102配电变压器	630	25.29	407.67	407.67	未列入负面清单			-7.90%
9151	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平西线P42	文欣苑4号箱变102	630	33.81	354.00	354.00	未列入负面清单			-8.80%
9152	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	金色家园1#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.11	566.31	566.31	未列入负面清单			-11.20%
9153	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	水岸新城01号配电室01号变压器	630	0.14	566.12	566.12	未列入负面清单			-3.23%
9154	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	和平颐泉庄园1#配电站3#变压器	800	15.03	599.76	599.76	未列入负面清单			-13.45%
9155	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	惠南新居C号102配电变压器	315	0.45	0.00	0.00	未列入负面清单			-3.15%
9156	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	嘉合园小区1号箱变变压器	630	19.13	446.48	446.48	未列入负面清单			-5.19%
9157	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	和平颐泉庄园1#配电站2#变压器	800	11.42	628.64	628.64	未列入负面清单			0.00%
9158	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	惠南新居E号箱变103配电变压器	315	0.46	282.05	282.05	未列入负面清单			-3.91%
9159	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	平桥线14#电缆开关平西A区1#箱变配电变压器	630	42.52	299.12	299.12	未列入负面清单			-6.94%
9160	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	民安小区箱变（40右1）1变压器	630	24.1	415.17	415.17	未列入负面清单			2.35%
9161	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	都市小区C区B号箱变变压器间隔配电变压器	630	24.9	410.13	410.13	未列入负面清单			-5.98%
9162	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平西线P42	平中二期7号箱变102	400	0.24	359.04	359.04	未列入负面清单			2.63%
9163	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	盛夏经典01#配电室2#变压器	800	8.91	648.72	648.72	未列入负面清单			9.46%
9164	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	印象江南1#箱变变压器	800	41.19	390.48	390.48	未列入负面清单			-28.35%
9165	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	乐园小区1#箱变变压器间隔配电变压器	630	15.53	469.16	469.16	未列入负面清单			15.79%
9166	国网阜新市海州供电公司	东五一66kV变电站	五东线5545	五东线东梁镇棚改小区1#箱变间隔配电变压器	500	0.7	446.50	446.50	未列入负面清单			-2.34%
9167	国网阜新市海州供电公司	东五一66kV变电站	五东线5545	五东线东梁镇棚改小区5#箱变间隔配电变压器	630	0.88	561.46	561.46	未列入负面清单			-61.22%
9168	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	河畔人家1号102	630	14.95	472.82	472.82	未列入负面清单			4.51%
9169	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	平西B区8箱变102配电变压器	500	0.29	448.55	448.55	未列入负面清单			-1.18%
9170	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山宝线XS47	宝地太阳广场02#配电室106配电变压器	800	19.52	563.84	563.84	未列入负面清单			-6.96%
9171	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山岸线XS64	水岸新城3号配电室10号变压器	400	0.31	358.76	358.76	未列入负面清单			-35.72%
9172	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	滨海线联汇支线57#箱变变压器	800	19.41	564.72	564.72	未列入负面清单			-1.16%
9173	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山宝线XS47	宝地太阳广场1#箱变变压器间隔配电变压器	630	39.14	320.42	320.42	未列入负面清单			11.64%

9174	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山奥线XS57	银通紫荆园10kV配电站2#变压器	800	25.05	519.60	519.60	未列入负面清单			2.32%
9175	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	银通华府2#配电站3#变压器	800	27.21	502.32	502.32	未列入负面清单			-11.44%
9176	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	清水畔小区4号箱变102配电变压器	630	26.73	398.60	398.60	未列入负面清单			-2.85%
9177	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	宝地福湾小区1号配电站102配电变压器	800	25.4	516.80	516.80	未列入负面清单			-3.36%
9178	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山奥线XS57	奥体中心小区03#箱变2#变压器	315	36.69	167.93	167.93	未列入负面清单			-2.18%
9179	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	平中二期1号箱102间隔配电变压器	315	0.26	282.68	282.68	未列入负面清单			-1.32%
9180	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	滨客线59#平北新居2#箱变配电变压器	630	27.77	392.05	392.05	未列入负面清单			-5.63%
9181	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	清水畔小区1号箱变102配电变压器	630	20.18	439.87	439.87	未列入负面清单			0.62%
9182	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	宝地福湾3#配电室配电变压器	800	0.07	719.44	719.44	未列入负面清单			83.23%
9183	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	滨客线34右5#非凡逸阁2#箱变103配电变压器	315	0.26	282.68	282.68	未列入负面清单			0.00%
9184	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	滨客线34右5#非凡逸阁3#箱变103配电变压器	315	0.09	0.00	0.00	未列入负面清单			-4.00%
9185	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	锦绣江南小区一期1#箱变配电变压器	315	0.38	282.30	282.30	未列入负面清单			-0.89%
9186	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	宝地城三期1号配电室103间隔变压器	800	0.03	719.76	719.76	未列入负面清单			-8.96%
9187	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	宝地城御世园一号变压器	800	23.72	530.24	530.24	未列入负面清单			4.87%
9188	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	清水畔小区5号箱变102配电变压器	630	24.8	410.76	410.76	未列入负面清单			-0.14%
9189	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山岸线XS64	水岸新城1号配电室2号变压器	500	0.16	449.20	449.20	未列入负面清单			-18.56%
9190	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	清水畔小区6号箱变102配电变压器	315	0.27	282.65	282.65	未列入负面清单			4.50%
9191	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山奥线XS57	银通紫荆园10kV配电站4#变压器	800	23.52	531.84	531.84	未列入负面清单			-0.28%
9192	国网阜新市海州供电公司	#N/A	10kV平安线1452	平中二期13号箱变102配电变压器	630	31.31	369.75	369.75	未列入负面清单			-11.01%
9193	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山宝线XS47	宝地太阳广场2#箱变变压器间隔配电变压器	630	33.78	354.19	354.19	未列入负面清单			13.90%
9194	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北线主干28号开关2号箱变102配电变压器106	800	17.83	0.00	0.00	未列入负面清单			9.54%
9195	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	非凡逸阁3#箱变配电变压器	315	0.4	282.24	282.24	未列入负面清单			80.54%
9196	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山奥线XS57	银通紫荆园10kV配电站1#变压器	800	20.24	558.08	558.08	未列入负面清单			-4.48%
9197	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	清水畔小区7号箱变102配电变压器	630	11.74	493.04	493.04	未列入负面清单			-4.16%
9198	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	宝地福湾3#配电室103间隔配电变压器	800	19.73	562.16	562.16	未列入负面清单			-4.70%
9199	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	滨客线59#平北新居1#箱变配电变压器	500	0.26	448.70	448.70	未列入负面清单			-2.70%
9200	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	爽仙小区01号箱变变压器配电变压器	630	30.44	375.23	375.23	未列入负面清单			13.01%
9201	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	滨城线联汇支线57号开关2号箱变103配电变压器	800	0.08	719.36	719.36	未列入负面清单			-4.55%
9202	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	宝地城二期1号配电室2号配电变压器	800	22.54	539.68	539.68	未列入负面清单			-21.15%
9203	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	碧桂园1号配电室102间隔变压器	630	0.09	566.43	566.43	未列入负面清单			-8.74%
9204	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	清水畔小区7号箱变103配电变压器	315	0.33	0.00	0.00	未列入负面清单			-1.03%

9205	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	宝地福湾4#配电室配电变压器	800	26.01	511.92	511.92	未列入负面清单			1.22%
9206	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	清水畔小区3号箱变102配电变压器	630	28.71	386.13	386.13	未列入负面清单			-0.12%
9207	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	河畔人家4号102配电变压器	630	0.08	566.50	566.50	未列入负面清单			0.00%
9208	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	宝地城三期1号配电室102间隔变压器	800	0.05	719.60	719.60	未列入负面清单			-6.00%
9209	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	碧桂园2号配电室103间隔变压器	630	0.07	566.56	566.56	未列入负面清单			3.97%
9210	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	矿联街3号箱变102	630	30.95	372.02	372.02	未列入负面清单			-13.32%
9211	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	河畔人家3号102配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未列入负面清单			-3.57%
9212	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	锦绣江南2期1号箱变间隔配电变压器	630	33.45	356.27	356.27	未列入负面清单			-5.16%
9213	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	清水畔小区8号箱变102配电变压器	630	27.76	392.11	392.11	未列入负面清单			-1.29%
9214	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	河畔人家2号102配电变压器	630	0.09	0.00	0.00	未列入负面清单			0.00%
9215	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山岸线XS64	水岸新城1号配电室1号变压器	500	0.23	448.85	448.85	未列入负面清单			-5.27%
9216	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山岸线XS64	水岸新城3号配电室9号变压器	800	0.17	718.64	718.64	未列入负面清单			7.17%
9217	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北线23号开关1号箱变102配电变压器105	1000	0.09	899.10	899.10	未列入负面清单			7.39%
9218	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山东线XS60	城建雅馨10千伏配电站02#变压器	800	28.65	490.80	490.80	未列入负面清单			-18.38%
9219	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山东线XS60	城建雅馨10千伏配电站01#变压器	800	20.83	553.36	553.36	未列入负面清单			0.63%
9220	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	菁华人家4#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.81	561.90	561.90	未列入负面清单			0.85%
9221	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	菁华人家3#箱变变压器间隔配电变压器	630	19.28	445.54	445.54	未列入负面清单			-4.28%
9222	国网阜新市海州供电公司	#N/A	10kV平安线1452	平中二期9号箱变102配电变压器	500	0.29	448.55	448.55	未列入负面清单			-1.18%
9223	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	红宇线祥宇上品二期北区1号箱变配电变压器	630	0.17	565.93	565.93	未列入负面清单			7.17%
9224	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北线主干28号开关4号箱变102配电变压器128	800	0.04	719.68	719.68	未列入负面清单			-8.01%
9225	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨桥线1461	三达房屋开发公司1号箱变变压器间隔配电变压器	630	17.54	456.50	456.50	未列入负面清单			15.40%
9226	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北线19右6号开关5号箱变102配电变压器111	800	13.37	613.04	613.04	未列入负面清单			-4.97%
9227	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北线25右3号开关1号箱变102配电变压器115	500	0.09	449.55	449.55	未列入负面清单			6.71%
9228	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北线23号开关3号箱变102配电变压器123	1000	0.1	899.00	899.00	未列入负面清单			1.53%
9229	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	红宇线祥宇上品二期北区6号箱变配电变压器	500	0.34	448.30	448.30	未列入负面清单			0.00%
9230	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	祥宇上品05号箱变变压器间隔配电变压器	630	51.42	243.05	243.05	未列入负面清单			16.27%
9231	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	盛邦茗雅苑1#箱变变压器间隔配电变压器	630	49.52	255.02	255.02	未列入负面清单			3.27%
9232	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	阜新祥宇房地产开发有限公司(祥宇上品二期小区)配电变压器	630	12.62	487.49	487.49	未列入负面清单			4.94%
9233	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	祥宇臻品02号配电室2#变压器	800	0.11	719.12	719.12	未列入负面清单			5.90%
9234	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	红宇线祥宇上品二期北区3号箱变配电变压器	630	27.34	394.76	394.76	未列入负面清单			-13.20%
9235	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	矿联街1号箱变102	630	24.14	414.92	414.92	未列入负面清单			-6.38%

9236	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北线25左1号开关6号箱变102配电变压器102	800	0.04	719.68	719.68	未列入负面清单		4.95%
9237	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北17支惠馨小区2箱变102配电变压器	500	0.21	448.95	448.95	未列入负面清单		-3.39%
9238	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北线17#支惠馨小区1号箱变配电变压器	500	0.27	448.65	448.65	未列入负面清单		-10.52%
9239	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	阜华小区05号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.08	566.50	566.50	未列入负面清单		17.02%
9240	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	红宇线祥宇上品二期南区变电所1号变压器	800	1.03	711.76	711.76	未列入负面清单		0.83%
9241	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	红宇线祥宇上品二期北区8号箱变配电变压器	400	0.32	358.72	358.72	未列入负面清单		5.73%
9242	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北线23号开关2号箱变102配电变压器110	1000	0.08	899.20	899.20	未列入负面清单		-9.09%
9243	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	矿联街2号箱变102	630	27.31	394.95	394.95	未列入负面清单		-7.62%
9244	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	祥宇上品04号箱变变压器间隔配电变压器	630	41.81	303.60	303.60	未列入负面清单		13.88%
9245	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北线23号开关4号箱变102配电变压器129	500	0.11	449.45	449.45	未列入负面清单		7.30%
9246	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北线主干34号开关2号箱变102配电变压器109	630	0.1	566.37	566.37	未列入负面清单		-8.79%
9247	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	红宇线祥宇上品二期北区10号箱变配电变压器	630	0.09	566.43	566.43	未列入负面清单		3.45%
9248	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	红宇线祥宇上品二期北区7号箱变配电变压器	500	0.28	448.60	448.60	未列入负面清单		0.00%
9249	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北线19右6号开关6号箱变102配电变压器103	250	0.29	224.28	224.28	未列入负面清单		3.48%
9250	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北19右10工业园区1#102配电变压器	315	0.22	282.81	282.81	未列入负面清单		-5.01%
9251	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	祥宇上品03号箱变变压器间隔配电变压器	630	43.89	290.49	290.49	未列入负面清单		14.28%
9252	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北线主干28号开关1号箱变102配电变压器105	800	0.05	719.60	719.60	未列入负面清单		8.90%
9253	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山通线XS41	和平中央公馆小区配电站3号配电变压器	800	28.09	495.28	495.28	未列入负面清单		3.59%
9254	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	滨海42#七中住宅箱变配电变压器	400	0.22	359.12	359.12	未列入负面清单		77.16%
9255	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北37#惠西小区1号102间隔配电变压器	400	0.14	359.44	359.44	未列入负面清单		0.00%
9256	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	祥宇上品08号箱变变压器间隔配电变压器	630	7.87	517.42	517.42	未列入负面清单		21.57%
9257	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨桥线1461	橡胶园小区箱变变压器	630	1.59	556.98	556.98	未列入负面清单		1.08%
9258	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北线25左1号开关5号箱变102配电变压器112	800	12.27	621.84	621.84	未列入负面清单		-8.63%
9259	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	红宇线祥宇上品二期北区5号箱变配电变压器	630	0.17	565.93	565.93	未列入负面清单		0.00%
9260	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北线19右6号开关7号箱变102配电变压器113	800	14.54	603.68	603.68	未列入负面清单		-2.57%
9261	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北线主干28号开关3号箱变102配电变压器126	630	0.08	566.50	566.50	未列入负面清单		2.84%
9262	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北线主干33号开关8号箱变102配电变压器	800	0.04	719.68	719.68	未列入负面清单		0.00%
9263	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	祥宇上品07号箱变变压器间隔配电变压器	630	46.74	272.54	272.54	未列入负面清单		9.95%
9264	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北线主干33号开关9号箱变102配电变压器	800	14.92	600.64	600.64	未列入负面清单		-12.14%
9265	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	红宇线祥宇上品二期南区变电所2号变压器	800	2.42	700.64	700.64	未列入负面清单		3.16%
9266	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西兴线449	玻璃厂东2号箱变配电变压器	500	0.13	449.35	449.35	未列入负面清单		-9.14%

9267	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山通线XS41	和平中央公馆小区配电站2号配电变压器	800	8.27	653.84	653.84	未列入负面清单			3.09%
9268	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	红宇线祥宇上品二期北区2号箱变配电变压器	630	27.9	0.00	0.00	未列入负面清单			3.95%
9269	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北37#惠西小区2号102间隔配电变压器	400	0.24	359.04	359.04	未列入负面清单			-2.94%
9270	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北线主干34号开关1号箱变102配电变压器108	630	16.23	464.75	464.75	未列入负面清单			-5.63%
9271	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	祥宇上品01号箱变变压器间隔配电变压器	630	49.88	252.76	252.76	未列入负面清单			2.56%
9272	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山奥线XS57	奥体中心小区03#箱变1#变压器	315	45.9	138.92	138.92	未列入负面清单			-7.65%
9273	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	祥宇臻品02号配电室1#变压器	800	0.12	719.04	719.04	未列入负面清单			-3.99%
9274	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北线主干33号开关10号箱变102配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未列入负面清单			-3.57%
9275	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山通线XS41	和平中央公馆小区配电站1号配电变压器	800	13.37	613.04	613.04	未列入负面清单			-4.41%
9276	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	祥宇上品02号箱变变压器间隔配电变压器	630	29.34	382.16	382.16	未列入负面清单			17.21%
9277	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	红宇线祥宇上品二期北区9号箱变配电变压器	500	0.25	448.75	448.75	未列入负面清单			1.47%
9278	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北线25左1号开关7号箱变102配电变压器114	800	14.9	600.80	600.80	未列入负面清单			8.94%
9279	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北37#惠西小区3号102间隔配电变压器	630	30.95	372.02	372.02	未列入负面清单			-6.39%
9280	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中滨线145	银座大厦配电室1#变压器	315	0.31	282.52	282.52	未列入负面清单			-14.66%
9281	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	宝地城1号地下配电室1号开关柜105配电变压器（3号）	630	16.4	463.68	463.68	未列入负面清单			-4.77%
9282	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线兴东小区01#箱变02#变压器	315	53.5	114.98	114.98	未列入负面清单			-2.82%
9283	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	逸邇轩小区1#箱变变压器	630	12.54	488.00	488.00	未列入负面清单			-3.78%
9284	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	金色家园3#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.58	563.35	563.35	未列入负面清单			0.99%
9285	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	公共1号配电室1号柜变压器1#	800	20.93	552.56	552.56	未列入负面清单			5.59%
9286	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	世纪花园03号箱变变压器间隔配电变压器	630	23.81	417.00	417.00	未列入负面清单			19.02%
9287	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	印象江南2#配电室3#变压器	800	0.18	718.56	718.56	未列入负面清单			82.92%
9288	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	世纪花园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	32.79	360.42	360.42	未列入负面清单			11.86%
9289	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	印象江南2#配电室4#变压器	800	17.74	578.08	578.08	未列入负面清单			-8.56%
9290	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平西线P42	文欣苑8号箱变102配电变压器	630	33.87	353.62	353.62	未列入负面清单			-5.87%
9291	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	惠南新居F号箱变103配电变压器	315	0.34	282.43	282.43	未列入负面清单			-4.40%
9292	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	平西A区4号箱变间隔102配电变压器	400	0.28	358.88	358.88	未列入负面清单			-2.50%
9293	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	颐泉庄园3号配电站2#变	800	0.09	719.28	719.28	未列入负面清单			-51.83%
9294	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	人民街27中学西箱变变压器间隔配电变压器	630	0	567.00	567.00	未列入负面清单			8.45%
9295	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	中滨线供电公司01号箱变变压器	1000	0.07	899.30	899.30	未列入负面清单			24.09%
9296	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	北方花园E号箱变变压器间隔配电变压器	630	26.66	399.04	399.04	未列入负面清单			13.21%
9297	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线兴东小区03#箱变01#变压器	315	53.22	115.86	115.86	未列入负面清单			-3.57%

9298	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平西线P42	文欣苑7号箱变102配电变压器	630	30.1	377.37	377.37	未列入负面清单			-5.31%
9299	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	都市小区东区A#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.2	565.74	565.74	未列入负面清单			1.70%
9300	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平西线P42	文欣苑3号箱变102	630	36.58	336.55	336.55	未列入负面清单			-8.11%
9301	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	嘉园小区箱变	400	24.69	261.24	261.24	未列入负面清单			-0.01%
9302	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	桑港1号箱变变压器间隔配电变压器_1	630	10.18	502.87	502.87	未列入负面清单			11.20%
9303	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	印象江南2#箱变变压器	800	28.33	493.36	493.36	未列入负面清单			-13.44%
9304	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	金海小区03号箱变变压器间隔配电变压器	630	12.65	487.31	487.31	未列入负面清单			2.02%
9305	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	水岸新城01号配电室02号变压器	800	16.39	588.88	588.88	未列入负面清单			-20.02%
9306	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	惠南新居A号箱变103配电变压器	315	0.37	282.33	282.33	未列入负面清单			-6.08%
9307	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	惠畅佳苑小区01#箱变变压器	630	27.03	396.71	396.71	未列入负面清单			1.98%
9308	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平西线P42	平中二期11号箱变配电变压器	630	29.64	380.27	380.27	未列入负面清单			-4.86%
9309	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	和平颐泉庄园1#配电站1#变压器	800	23.74	530.08	530.08	未列入负面清单			-1.35%
9310	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	嘉合园小区2号箱变变压器	630	0.42	564.35	564.35	未列入负面清单			2.26%
9311	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	华山线河畔家园01号箱变变压器配电变压器	315	5.02	267.69	267.69	未列入负面清单			22.65%
9312	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	桑港1号箱变变压器间隔配电变压器	630	13.03	484.91	484.91	未列入负面清单			-0.86%
9313	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	平西A区3号箱变配电变压器	630	25.35	407.30	407.30	未列入负面清单			-4.54%
9314	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	惠南新居D号102配电变压器	630	19.17	446.23	446.23	未列入负面清单			-1.19%
9315	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	西滨线50#左2#惠福小区3号箱变配电变压器	630	0.13	566.18	566.18	未列入负面清单			-3.23%
9316	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	沈铁·盛世馨苑小区1#母线配电变压器	500	0.15	449.25	449.25	未列入负面清单			-4.89%
9317	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	西滨线30#阳光小区箱变103配电变压器	315	0.32	282.49	282.49	未列入负面清单			-2.17%
9318	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西韩线448	沈铁锦苑雅居一期1#箱式变电站102配电变压器	500	0.12	449.40	449.40	未列入负面清单			-10.06%
9319	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	都市小区西区A箱变变压器间隔配电变压器	630	18.8	448.56	448.56	未列入负面清单			10.73%
9320	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	恒泰箱变配电变压器	630	13.11	484.41	484.41	未列入负面清单			4.77%
9321	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	菁华人家1#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.97	560.89	560.89	未列入负面清单			5.06%
9322	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西韩线448	锦绣春天3号箱变102	630	0.09	566.43	566.43	未列入负面清单			-4.00%
9323	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	平西B区3箱变102配电变压器	400	0.4	358.40	358.40	未列入负面清单			-0.85%
9324	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	平西B区4箱变102配电变压器	250	0.32	224.20	224.20	未列入负面清单			2.94%
9325	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	宝地城1号地下配电室1号开关柜104配电变压器(2号)	800	84.16	46.72	46.72	未列入负面清单			-3.61%
9326	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西韩线448	沈铁锦苑雅居二期6#箱式变电站102配电变压器	500	0.17	449.15	449.15	未列入负面清单			-2.04%
9327	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	河北小区1号箱变	630	23.7	417.69	417.69	未列入负面清单			-4.69%
9328	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	平西B区14箱变102配电变压器	500	0.24	448.80	448.80	未列入负面清单			-1.43%

9329	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	菁华人家2#箱变变压器间隔配电变压器	630	2.85	549.05	549.05	未列入负面清单			5.06%
9330	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	宝地城二期1号配电室1号配电变压器	800	20.65	554.80	554.80	未列入负面清单			-8.82%
9331	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	西滨线惠福小区1号箱变102配电变压器	630	0.07	566.56	566.56	未列入负面清单			0.00%
9332	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	菁华人家5#箱变变压器间隔配电变压器	630	18.51	0.00	0.00	未列入负面清单			15.63%
9333	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中桥线159	华鼎大厦10kV配电站302#1#变	800	0.05	719.60	719.60	未列入负面清单			-0.25%
9334	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	昊海花园小区01#箱变变压器	630	22.98	422.23	422.23	未列入负面清单			2.99%
9335	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	宝地城1号地下配电室1号开关柜103配电变压器(1号)	800	30.46	476.32	476.32	未列入负面清单			-3.49%
9336	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	平西B区6箱变102配电变压器	500	0.15	449.25	449.25	未列入负面清单			5.90%
9337	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	昊海花园小区02#箱变变压器	630	41.59	304.98	304.98	未列入负面清单			3.38%
9338	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西韩线448	锦绣春天1号箱变102间隔配电变压器	630	15.92	466.70	466.70	未列入负面清单			-7.94%
9339	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	河北住宅2#箱变变压器间隔配电变压器	630	30.53	374.66	374.66	未列入负面清单			2.38%
9340	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	西阜新棚户区01号102	315	2.08	276.95	276.95	未列入负面清单			3.71%
9341	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	平西B区5箱变变压器配电变压器	500	0.21	448.95	448.95	未列入负面清单			0.00%
9342	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	圣明鹿苑1#配电室1#变压器	800	17.47	580.24	580.24	未列入负面清单			-6.89%
9343	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	现代城1号箱变102配电变压器	800	26.37	509.04	509.04	未列入负面清单			-11.76%
9344	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	沈铁·盛世馨苑小区变电所1#变压器配电变压器	630	0.09	566.43	566.43	未列入负面清单			-4.00%
9345	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	平西B区1箱变102配电变压器	630	17.07	459.46	459.46	未列入负面清单			-3.34%
9346	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西韩线448	沈铁锦苑雅居一期2#箱式变电站102配电变压器	500	0.1	449.50	449.50	未列入负面清单			0.00%
9347	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	沈铁·盛世馨苑小区2#箱变配电变压器	500	0.13	449.35	449.35	未列入负面清单			0.00%
9348	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	平西B区10箱变102配电变压器	630	22.73	423.80	423.80	未列入负面清单			1.77%
9349	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	西滨50左1惠福小区2号箱变配电变压器	630	0.11	566.31	566.31	未列入负面清单			0.00%
9350	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山奥线XS57	山奥线电厂小区变压器	630	17.21	458.58	458.58	未列入负面清单			-1.66%
9351	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	恒泰生2#箱变变压器间隔配电变压器	630	26.21	401.88	401.88	未列入负面清单			-7.45%
9352	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西韩线448	沈铁锦苑雅居二期8#箱式变电站102配电变压器	400	0.21	359.16	359.16	未列入负面清单			0.00%
9353	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西韩线448	沈铁锦苑雅居一期3#箱式变电站102配电变压器	630	0.07	566.56	566.56	未列入负面清单			9.14%
9354	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	平西B区13箱变102配电变压器	500	0.24	448.80	448.80	未列入负面清单			-4.55%
9355	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西韩线448	锦绣春天2号箱变102	400	0.12	359.52	359.52	未列入负面清单			-6.27%
9356	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山奥线XS57	奥体中心小区02#箱变02#变压器	400	26.42	254.32	254.32	未列入负面清单			-0.93%
9357	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	都市小区西区B箱变变压器间隔配电变压器	630	20.84	435.71	435.71	未列入负面清单			12.45%
9358	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山奥线XS57	奥体中心小区01#箱变1#变压器	315	34.14	175.96	175.96	未列入负面清单			2.34%
9359	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山奥线XS57	奥体中心小区01#箱变2#变压器	315	31.91	182.98	182.98	未列入负面清单			-5.21%

9360	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山东线XS60	鑫维世纪广场配电室变压器间隔配电变压器	630	38.9	321.93	321.93	未列入负面清单			10.77%
9361	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	友爱家园4#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.14	566.12	566.12	未列入负面清单			-2.50%
9362	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	善华人家6#箱变变压器间隔配电变压器	630	22.95	422.42	422.42	未列入负面清单			14.77%
9363	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	西山花园2号箱变变压器	630	81.97	50.59	50.59	未列入负面清单			3.36%
9364	国网阜新市海州供电公司	#N/A	10kV平安线1452	平中二期14号箱变变压器	400	0.26	358.96	358.96	未列入负面清单			-1.32%
9365	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山岸线XS64	水岸新城2号配电室6号变压器	800	0.08	719.36	719.36	未列入负面清单			-58.74%
9366	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	金海小区02号箱变变压器间隔配电变压器	630	18.49	450.51	450.51	未列入负面清单			14.28%
9367	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	橡胶小区01号箱变103配电变压器	400	31.26	234.96	234.96	未列入负面清单			-5.04%
9368	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	都市小区A区A号箱变变压器间隔配电变压器	630	29.35	382.10	382.10	未列入负面清单			6.07%
9369	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	金海小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	12.88	485.86	485.86	未列入负面清单			11.36%
9370	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	世纪华庭01号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.19	565.80	565.80	未列入负面清单			-1.92%
9371	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	西山花园02号箱变变压器间隔配电变压器	630	35.26	344.86	344.86	未列入负面清单			3.82%
9372	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	西山花园03号箱变变压器间隔配电变压器	630	24.05	415.49	415.49	未列入负面清单			2.00%
9373	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线金水街01号箱变变压器	315	5.45	266.33	266.33	未列入负面清单			-1.42%
9374	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	西山花园01号箱变配电变压器	630	20.7	436.59	436.59	未列入负面清单			-3.56%
9375	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	都市小区A区B号箱变变压器间隔配电变压器	630	24.06	415.42	415.42	未列入负面清单			6.75%
9376	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	银通华府1#配电站2#变压器	800	18.51	571.92	571.92	未列入负面清单			-11.04%
9377	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	宝地城1号地下配电室1号开关柜106配电变压器(4号)	630	31.8	366.66	366.66	未列入负面清单			-1.44%
9378	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	滨河路美丽湾01号箱变变压器间隔配电变压器	630	16.38	463.81	463.81	未列入负面清单			2.12%
9379	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	西山九郡03#配电站2号变压器间隔配电变压器	630	23.9	416.43	416.43	未列入负面清单			-5.22%
9380	国网阜新市海州供电公司	东五一66kV变电站	五东线5545	东梁棚改三期2号箱变102间隔配电变压器	500	0.03	449.85	449.85	未列入负面清单			-4.05%
9381	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中滨线145	兴隆大家庭10KV配电站1#变压器变压器间隔配电变压器	500	52.3	188.50	188.50	未列入负面清单			1.33%
9382	国网阜新市海州供电公司	东五一66kV变电站	五东线5545	东梁棚改三期1号箱变102间隔配电变压器6190377	500	0.08	449.60	449.60	未列入负面清单			3.18%
9383	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	银通国际花园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.43	564.29	564.29	未列入负面清单			-5.14%
9384	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	殊景天成小区02#箱变01#变压器	315	29.71	189.91	189.91	未列入负面清单			-0.07%
9385	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	山市线海州庙小区01号箱变	630	47.18	269.77	269.77	未列入负面清单			-1.98%
9386	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中滨线145	兴隆大家庭10KV配电站2#变压器变压器间隔配电变压器	630	39.79	316.32	316.32	未列入负面清单			10.59%
9387	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	金海小区04号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.99	560.76	560.76	未列入负面清单			4.35%
9388	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	西山九郡01#配电站3号变压器间隔	800	55.47	276.24	276.24	未列入负面清单			1.89%
9389	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	西市场不夜城01号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.21	565.68	565.68	未列入负面清单			-1.82%
9390	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中滨线145	兴隆大家庭10KV配电站3#变压器变压器间隔配电变压器	630	0.09	566.43	566.43	未列入负面清单			83.75%

9391	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	西阜新小区4号102配电变压器	315	23.9	208.22	208.22	未列入负面清单			0.24%
9392	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中滨线145	兴隆大家庭10KV变电所变压器间隔配电变压器	630	54.9	221.13	221.13	未列入负面清单			-0.91%
9393	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	海州街矿总院01号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.27	565.30	565.30	未列入负面清单			0.00%
9394	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	西山九郡04#配电站1号变压器间隔配电变压器	630	42.64	298.37	298.37	未列入负面清单			-1.57%
9395	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中山线144	中山线西市场01号箱变变压器	630	60.86	183.58	183.58	未列入负面清单			0.38%
9396	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	西市场不夜城02号箱变变压器间隔配电变压器	630	2.23	552.95	552.95	未列入负面清单			6.19%
9397	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	西山九郡02#配电站2号变压器间隔	800	0.18	718.56	718.56	未列入负面清单			71.47%
9398	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	银通国际花园03号箱变变压器间隔配电变压器	800	4.63	682.96	682.96	未列入负面清单			5.35%
9399	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	西山九郡04#配电站2号变压器间隔配电变压器	630	10.3	502.11	502.11	未列入负面清单			-10.81%
9400	国网阜新市海州供电公司	东五一66kV变电站	五东线5545	东梁棚改三期3号箱变102间隔配电变压器	630	0	567.00	567.00	未列入负面清单			-8.27%
9401	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中滨线145	兴隆大家庭10KV配电站4#变压器变压器间隔配电变压器	630	41.72	304.16	304.16	未列入负面清单			11.04%
9402	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中滨线145	银座大厦配电室2#变压器	315	0.17	282.96	282.96	未列入负面清单			-86.63%
9403	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线兴东小区02#箱变02#变压器	315	26.64	199.58	199.58	未列入负面清单			-10.05%
9404	国网阜新市海州供电公司	东五一66kV变电站	五东线5545	五东线东梁镇棚改小区2#箱变间隔配电变压器	630	1.09	560.13	560.13	未列入负面清单			-85.78%
9405	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线兴东小区02#箱变01#变压器	315	49.67	127.04	127.04	未列入负面清单			-7.03%
9406	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	银通华府2#配电站5#变压器	800	13.55	611.60	611.60	未列入负面清单			-9.47%
9407	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	中工线65667部队01号箱变变压器间隔配电变压器	630	50.65	247.91	247.91	未列入负面清单			-1.04%
9408	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	银通华府2#配电站4#变压器	800	34.94	440.48	440.48	未列入负面清单			-4.92%
9409	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	宝地城三期1号配电室变压器	800	0.06	719.52	719.52	未列入负面清单			6.99%
9410	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山宝线XS47	宝地太阳广场02#配电室102配电变压器	630	0.21	565.68	565.68	未列入负面清单			1.61%
9411	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山宝线XS47	宝地太阳广场02#配电室105配电变压器	800	21.2	550.40	550.40	未列入负面清单			-3.81%
9412	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山宝线XS47	宝地太阳广场02#配电室104配电变压器	800	31.79	465.68	465.68	未列入负面清单			-10.71%
9413	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山宝线XS47	宝地太阳广场02#配电室107配电变压器	800	17.06	583.52	583.52	未列入负面清单			-8.82%
9414	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北线25右3号开关2号箱变102配电变压器120	630	20.94	435.08	435.08	未列入负面清单			9.36%
9415	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	祥宇臻品01号配电室1#变压器	800	0.07	719.44	719.44	未列入负面清单			2.48%
9416	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	荣盛小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	29	384.30	384.30	未列入负面清单			7.29%
9417	国网阜新市海州供电公司	东五一66kV变电站	五东线5545	五东线东梁镇棚改小区4#箱变间隔配电变压器	500	1.09	444.55	444.55	未列入负面清单			-93.69%
9418	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	嘉成嘉园1#箱变变压器	630	12.67	487.18	487.18	未列入负面清单			-3.72%
9419	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	东方花园02号箱变变压器间隔配电变压器	630	19.78	442.39	442.39	未列入负面清单			0.40%
9420	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	都市家园B区1#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.18	565.87	565.87	未列入负面清单			5.01%
9421	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	都市家园B区2#箱变变压器间隔配电变压器	630	44.83	284.57	284.57	未列入负面清单			6.80%

9422	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	平北线25右3号开关3号箱变102配电变压器121	500	0.12	449.40	449.40	未列入负面清单			-5.79%
9423	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东照线G78	五道桥小区1号箱变103间隔配电变压器	315	0.38	282.30	282.30	未列入负面清单			2.50%
9424	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	蓉市花园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.25	565.43	565.43	未列入负面清单			5.01%
9425	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	市妇幼保健院1号箱变变压器间隔配电变压器	630	1.31	558.75	558.75	未列入负面清单			-5.65%
9426	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	森宇商业中心02号箱变配电变压器	630	26.22	401.81	401.81	未列入负面清单			9.23%
9427	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	容大开发01号箱变变压器间隔配电变压器	630	12.11	490.71	490.71	未列入负面清单			10.52%
9428	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	长安花园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	39.84	316.01	316.01	未列入负面清单			14.37%
9429	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	滨河路南侧观景台01号箱变变压器间隔配电变压器	630	22.27	426.70	426.70	未列入负面清单			11.12%
9430	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	月亮广场步行街1号箱变01变压器	630	8.1	515.97	515.97	未列入负面清单			12.27%
9431	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	检察院北手管楼01号箱变变压器间隔配电变压器	630	1.52	557.42	557.42	未列入负面清单			1.66%
9432	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	东方花园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	25.98	403.33	403.33	未列入负面清单			-5.21%
9433	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	八一路东苑01号箱变变压器间隔配电变压器	630	39.13	320.48	320.48	未列入负面清单			-8.72%
9434	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨泰线1442	圣新园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	37	333.90	333.90	未列入负面清单			9.87%
9435	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	殊景天成二期变电所变压器	630	1.49	557.61	557.61	未列入负面清单			-7.17%
9436	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	滨河花园02号箱变变压器间隔配电变压器	630	67.05	144.59	144.59	未列入负面清单			9.33%
9437	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	民安春华苑2#箱变变压器间隔配电变压器	630	45.82	278.33	278.33	未列入负面清单			1.56%
9438	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	新华大厦01#配电室变压器	315	52.23	118.98	118.98	未列入负面清单			-1.69%
9439	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	北方花园F号箱变变压器间隔配电变压器	630	20.61	437.16	437.16	未列入负面清单			17.16%
9440	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	西阜新小区3号102配电变压器	315	0.21	282.84	282.84	未列入负面清单			55.60%
9441	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	橡胶小区02号箱变变压器间隔配电变压器	630	20.12	440.24	440.24	未列入负面清单			13.08%
9442	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	红六线兴东小区01#箱变01#变压器	315	17.53	228.28	228.28	未列入负面清单			0.88%
9443	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	世纪花园02号箱变变压器间隔配电变压器	630	25.71	405.03	405.03	未列入负面清单			14.07%
9444	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	橡胶小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	15.34	470.36	470.36	未列入负面清单			21.19%
9445	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	维也纳1#箱变变压器间隔配电变压器	630	1.04	560.45	560.45	未列入负面清单			10.07%
9446	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	北方花园C号箱变变压器间隔配电变压器	630	34.4	350.28	350.28	未列入负面清单			17.83%
9447	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	民安小区箱变(自维)配电变压器	630	18.01	453.54	453.54	未列入负面清单			-8.81%
9448	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	北方花园A号箱变变压器间隔配电变压器	630	40.35	312.80	312.80	未列入负面清单			3.89%
9449	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线新华街远大01号箱变变压器间隔配电变压器	630	28.61	386.76	386.76	未列入负面清单			-6.85%
9450	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	维也纳2#箱变变压器间隔配电变压器	630	4.78	536.89	536.89	未列入负面清单			19.12%
9451	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	东苑小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	6.54	525.80	525.80	未列入负面清单			-0.33%
9452	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	滨北线西市场01号箱变变压器	630	10.29	502.17	502.17	未列入负面清单			1.61%

9453	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	滨河花园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.15	566.06	566.06	未列入负面清单			0.00%
9454	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	新华丽都配电室变压器间隔配电变压器	630	4.82	536.63	536.63	未列入负面清单			3.26%
9455	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	市委市政府02号箱变变压器	500	50.36	198.20	198.20	未列入负面清单			20.45%
9456	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	友爱家园7#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.27	565.30	565.30	未列入负面清单			-2.70%
9457	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	市委市政府02号箱变变压器间隔配电变压器	500	30.63	296.85	296.85	未列入负面清单			-0.39%
9458	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	北方花园G号箱变变压器间隔配电变压器	630	26.53	399.86	399.86	未列入负面清单			12.37%
9459	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	友爱家园5#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.13	566.18	566.18	未列入负面清单			-9.14%
9460	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山东线XS60	银通大厦01号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.07	566.56	566.56	未列入负面清单			5.90%
9461	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	建设路远大房产开发01号箱变变压器间隔配电变压器	630	20.39	438.54	438.54	未列入负面清单			8.35%
9462	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	友爱家园3#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.12	566.24	566.24	未列入负面清单			3.13%
9463	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	橡胶小区02号箱变变压器	400	44	184.00	184.00	未列入负面清单			3.96%
9464	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	银通华府1#配电站1#变压器	800	28.76	489.92	489.92	未列入负面清单			-12.97%
9465	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山庭线XS43	北滨线西山宾馆01号箱变变压器	400	0	360.00	360.00	未列入负面清单			100.00%
9466	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	正阳街检察院01号箱变变压器间隔配电变压器	630	29.42	381.65	381.65	未列入负面清单			11.69%
9467	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	友爱家园6#箱变变压器间隔配电变压器577917	630	0.21	565.68	565.68	未列入负面清单			5.25%
9468	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	滨北线西市场02号箱变变压器	315	10.71	249.76	249.76	未列入负面清单			4.79%
9469	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	滨海线阜新锦港宝地1号配电室1号配电变压器	800	0.04	719.68	719.68	未列入负面清单			1.66%
9470	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	滨海线阜新锦港宝地1号配电室2号配电变压器	800	1.02	711.84	711.84	未列入负面清单			3.01%
9471	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	殊景嘉成小区01#箱变变压器	500	34.12	279.40	279.40	未列入负面清单			-0.13%
9472	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	惠誉湾小区2号箱变	400	1.03	355.88	355.88	未列入负面清单			-0.09%
9473	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	惠誉湾小区1号箱变	500	39.86	250.70	250.70	未列入负面清单			3.16%
9474	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	友爱家园2#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.17	565.93	565.93	未列入负面清单			-4.26%
9475	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	阜新市热力有限公司2	1000	1.92	880.80	880.80	未列入负面清单			-4.34%
9476	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	碧桂园1号配电室103间隔变压器	630	0.12	566.24	566.24	未列入负面清单			-5.41%
9477	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中滨线145	中滨线西市场03号箱变变压器	630	35.7	342.09	342.09	未列入负面清单			8.11%
9478	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中滨线145	中山线西市场02号箱变变压器	500	43.42	232.90	232.90	未列入负面清单			10.95%
9479	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	红兴三和蓝湾01号箱变变压器间隔配电变压器	800	39.46	404.32	404.32	未列入负面清单			-0.03%
9480	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	阜新市热力有限公司4	1000	0.64	893.60	893.60	未列入负面清单			0.59%
9481	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	迎宾小区1号箱变102配电变压器	500	0.13	449.35	449.35	未列入负面清单			-2.70%
9482	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	滨客线60右3号开关4号箱变102配电变压器	500	0.3	448.50	448.50	未列入负面清单			4.09%
9483	国网阜新市海州供电公司	东五一66kV变电站	五东线5545	五东线东梁镇棚改小区3#箱变间隔配电变压器	500	1.25	443.75	443.75	未列入负面清单			-12.48%

9484	国网阜新市海州供电公司	东五一66kV变电站	五东线5545	五东线东梁镇棚改小区6#箱变间隔配电变压器	630	1.03	560.51	560.51	未列入负面清单			-67.29%
9485	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	殊景天成小区02#箱变02#变压器	315	29.22	191.46	191.46	未列入负面清单			-3.12%
9486	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西韩线448	沈铁锦苑雅居一期4#箱式变电站102配电变压器	630	0.12	566.24	566.24	未列入负面清单			-6.27%
9487	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西韩线448	锦苑雅居一期5#箱变间隔2配电变压器	630	0.11	566.31	566.31	未列入负面清单			5.42%
9488	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西韩线448	沈铁锦苑雅居二期7#箱式变电站102配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未列入负面清单			-3.57%
9489	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	友爱家园1#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.22	565.61	565.61	未列入负面清单			-5.57%
9490	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	阜新市热力有限公司1	1000	0.47	895.30	895.30	未列入负面清单			-7.90%
9491	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西兴线449	玻璃厂东1号箱变配电变压器	500	0.06	449.70	449.70	未列入负面清单			0.00%
9492	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山东线XS60	北滨线西市场01号箱变变压器	500	0.11	449.45	449.45	未列入负面清单			23.94%
9493	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	西滨线30#阳光小区箱变102配电变压器	315	0.22	282.81	282.81	未列入负面清单			-3.23%
9494	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	沈铁·盛世馨苑小区变电所2#变压器配电变压器	800	0.07	719.44	719.44	未列入负面清单			64.54%
9495	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	现代城2号箱变102配电变压器	800	13.89	608.88	608.88	未列入负面清单			-6.71%
9496	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	西阜新棚户区02号102配电变压器	315	12.73	243.40	243.40	未列入负面清单			16.96%
9497	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	平西A区2号箱变间隔102配电变压器	630	25.95	403.52	403.52	未列入负面清单			-5.39%
9498	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	平中二期2号箱变间隔102配电变压器	315	0.47	282.02	282.02	未列入负面清单			-3.01%
9499	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	平安供电所箱变间隔102配电变压器	315	0.09	283.22	283.22	未列入负面清单			-4.00%
9500	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西沙线441	西荒村1#环网柜2#箱变配电变压器	630	19.03	447.11	447.11	未列入负面清单			-6.64%
9501	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	西韩线40右02#箱变102配电变压器	800	6.87	665.04	665.04	未列入负面清单			-8.83%
9502	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	锦绣江南小区2号箱变102	315	0.33	282.46	282.46	未列入负面清单			71.63%
9503	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山岸线XS64	水岸新城2号配电室5号变压器	800	0.06	719.52	719.52	未列入负面清单			-6.27%
9504	国网阜新市海州供电公司	#N/A	10kV平安线1452	平中二期10号箱变102配电变压器	500	0.27	448.65	448.65	未列入负面清单			-7.06%
9505	国网阜新市海州供电公司	#N/A	10kV平安线1452	平中二期8号箱变102配电变压器	630	31.79	366.72	366.72	未列入负面清单			-4.26%
9506	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线新华大厦01号箱变变压器	800	1.05	711.60	711.60	未列入负面清单			5.52%
9507	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	东方花园04号箱变变压器间隔配电变压器	630	7.35	520.70	520.70	未列入负面清单			0.06%
9508	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨泰线1442	滨泰线体育馆网点1号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.58	563.35	563.35	未列入负面清单			-0.65%
9509	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	双跃小区1#箱变1#配电变压器	315	0.04	283.37	283.37	未列入负面清单			78.99%
9510	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	碧波花园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	25.14	408.62	408.62	未列入负面清单			11.72%
9511	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	阜华小区02号箱变变压器间隔配电变压器	630	31.04	371.45	371.45	未列入负面清单			13.20%
9512	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	西山花园1号箱变变压器	630	26.54	399.80	399.80	未列入负面清单			6.61%
9513	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	容大开发02号箱变变压器间隔配电变压器	630	11.27	496.00	496.00	未列入负面清单			2.48%
9514	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	民安小区1号箱变	630	1.06	560.32	560.32	未列入负面清单			0.38%

9515	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	东方花园03号箱变变压器间隔配电变压器	630	20.98	434.83	434.83	未列入负面清单			-0.14%
9516	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	东苑小区01号箱变102配电变压器	630	1.28	558.94	558.94	未列入负面清单			-0.15%
9517	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线利民小区01号箱变变压器	400	0.63	357.48	357.48	未列入负面清单			18.39%
9518	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	碧波花园02号箱变变压器间隔配电变压器	630	19.09	446.73	446.73	未列入负面清单			18.17%
9519	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	和平中央公馆小区配电站4号配电变压器	800	11.29	629.68	629.68	未列入负面清单			-9.45%
9520	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	阜新市热力有限公司5	1000	1.27	887.30	887.30	未列入负面清单			6.44%
9521	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨桥线1461	滨河大厦小区配电室01#变压器	800	25.5	516.00	516.00	未列入负面清单			0.10%
9522	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	滨北线西市场03号箱变变压器	1000	44.47	455.30	455.30	未列入负面清单			18.43%
9523	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	月亮广场步行街1号箱变02变压器	400	1.04	355.84	355.84	未列入负面清单			-8.69%
9524	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨桥线1461	滨河大厦小区配电室02#变压器	800	21.86	545.12	545.12	未列入负面清单			3.09%
9525	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	嘉成嘉园2#箱变变压器	630	13.11	484.41	484.41	未列入负面清单			-2.97%
9526	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西韩线448	锦绣春天4号箱变102	400	0.21	359.16	359.16	未列入负面清单			-9.49%
9527	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	北方花园B号箱变变压器间隔配电变压器	630	35.02	346.37	346.37	未列入负面清单			10.48%
9528	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	北方花园D号箱变变压器间隔配电变压器	630	33.17	358.03	358.03	未列入负面清单			14.62%
9529	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线金水街03号箱变变压器间隔配电变压器	630	13.92	479.30	479.30	未列入负面清单			-15.69%
9530	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	公共1号配电室1号柜变压器2#	800	1.97	704.24	704.24	未列入负面清单			6.04%
9531	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	银通华府2#配电站6#变压器	800	9.23	646.16	646.16	未列入负面清单			-1.99%
9532	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	华禾商厦01号箱变变压器间隔配电变压器	630	25.42	406.85	406.85	未列入负面清单			9.08%
9533	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	平西B区12箱变102配电变压器	500	0.27	448.65	448.65	未列入负面清单			-4.00%
9534	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	平西B区9箱变102配电变压器	400	0.24	359.04	359.04	未列入负面清单			1.47%
9535	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	平西B区11箱变102配电变压器	500	0.16	449.20	449.20	未列入负面清单			3.85%
9536	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	平西B区2箱变102配电变压器	400	0.2	359.20	359.20	未列入负面清单			0.00%
9537	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	平西B区7箱变102配电变压器	500	0.43	447.85	447.85	未列入负面清单			-6.10%
9538	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	康乐园小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	14.96	472.75	472.75	未列入负面清单			-1.85%
9539	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	滨客线34右5#非凡逸阁1#箱变103配电变压器	315	0.33	282.46	282.46	未列入负面清单			-6.92%
9540	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	清水畔小区2号箱变102配电变压器	630	38.94	321.68	321.68	未列入负面清单			-3.88%
9541	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	滨客线59#平北新居3#箱变配电变压器	400	0.26	358.96	358.96	未列入负面清单			-1.32%
9542	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	康乐园小区02号箱变变压器间隔配电变压器	630	12.9	485.73	485.73	未列入负面清单			-1.57%
9543	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	非凡逸阁2#箱变配电变压器	315	0.41	282.21	282.21	未列入负面清单			-2.57%
9544	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线康乐园小区3号箱变变压器间隔配电变压器	630	14.97	472.69	472.69	未列入负面清单			9.49%
9545	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线实验中学01号箱变变压器	630	0.9	561.33	561.33	未列入负面清单			-2.70%

9546	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山奥线XS57	奥体中心小区02#箱变01#变压器	400	37.04	211.84	211.84	未列入负面清单			-0.67%
9547	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	圣明鹿苑1#配电室2#变压器	800	0.64	714.88	714.88	未列入负面清单			-8.59%
9548	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西沙线441	西沙线1#箱变102间隔配电变压器	500	0.12	449.40	449.40	未列入负面清单			2.63%
9549	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西沙线441	西荒村2#环网柜6#箱变配电变压器	315	0.22	282.81	282.81	未列入负面清单			0.00%
9550	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西沙线441	西荒村2#环网柜4#箱变配电变压器	315	0.2	282.87	282.87	未列入负面清单			9.52%
9551	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	西韩线36左02#箱变配电变压器	630	0.11	566.31	566.31	未列入负面清单			20.63%
9552	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西沙线441	西沙线3#箱变102间隔配电变压器	630	0.09	566.43	566.43	未列入负面清单			13.69%
9553	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西沙线441	西荒村2#环网柜5#箱变配电变压器	500	0.12	449.40	449.40	未列入负面清单			7.17%
9554	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	宝地城御世园二号变压器	800	22.77	537.84	537.84	未列入负面清单			-9.23%
9555	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中军线154	清华园小区01号箱变变压器间隔配电变压器_1	630	5.05	535.19	535.19	未列入负面清单			-26.08%
9556	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	福邸龙湾02#箱变变压器	500	0.05	449.75	449.75	未列入负面清单			-18.56%
9557	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线时代花园05号箱变变压器	400	23.47	266.12	266.12	未列入负面清单			-2.64%
9558	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线时代花园02号箱变变压器	630	25.92	403.70	403.70	未列入负面清单			3.36%
9559	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	富丽国际02#箱变配电变压器	630	28.79	385.62	385.62	未列入负面清单			1.58%
9560	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	政府住宅01号箱变变压器间隔配电变压器	630	10.78	499.09	499.09	未列入负面清单			17.93%
9561	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中北线156	书画院小区01号箱变变压器间隔配电变压器_2	400	0.03	359.88	359.88	未列入负面清单			0.00%
9562	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中北线156	中南花园01#箱变变压器间隔配电变压器	630	43.16	295.09	295.09	未列入负面清单			12.33%
9563	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中北线156	华园手机商城01号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.36	564.73	564.73	未列入负面清单			-0.94%
9564	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	北西线金色城三期01号箱变变压器	630	0.17	565.93	565.93	未列入负面清单			-6.69%
9565	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	宏运华城C1配电室02#变压器	630	20.95	435.02	435.02	未列入负面清单			-3.47%
9566	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	桑港花园二期01#箱变01#变压器	400	34.93	220.28	220.28	未列入负面清单			0.78%
9567	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线时代花园04号箱变变压器	400	23.93	264.28	264.28	未列入负面清单			9.43%
9568	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	桑港花园二期01#箱变02#变压器	400	24.93	260.28	260.28	未列入负面清单			2.64%
9569	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	金色城小区03号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.09	566.43	566.43	未列入负面清单			13.69%
9570	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	金羽小区2号箱变变压器	400	52.23	151.08	151.08	未列入负面清单			-3.82%
9571	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	枫涛2#箱变变压器	400	38.34	206.64	206.64	未列入负面清单			-2.99%
9572	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	金月湾1号箱变变压器	630	26.71	398.73	398.73	未列入负面清单			0.06%
9573	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	雅欣园小区1号箱变变压器	400	40.92	196.32	196.32	未列入负面清单			3.59%
9574	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	桑港花园二期02#箱变02#变压器	400	0.19	359.24	359.24	未列入负面清单			-3.78%
9575	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	市北B区2#箱变变压器	630	28.73	386.00	386.00	未列入负面清单			-5.78%
9576	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	市北B区1#箱变变压器	630	18.39	451.14	451.14	未列入负面清单			-0.72%

9577	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	越秀2#箱变变压器	400	57.63	129.48	129.48	未列入负面清单			1.70%
9578	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	市北A区2#箱变变压器	400	42.47	190.12	190.12	未列入负面清单			-1.04%
9579	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	金月湾三期1#箱变变压器	400	38.54	205.84	205.84	未列入负面清单			0.69%
9580	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	越秀1#箱变变压器	400	64.28	102.88	102.88	未列入负面清单			2.27%
9581	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	塑料线祥宇小区01号箱变变压器	400	35.11	219.56	219.56	未列入负面清单			-6.82%
9582	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	居园小区02#箱变变压器	400	29.39	242.44	242.44	未列入负面清单			3.16%
9583	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	北六线桃园小区箱变01号变压器	400	35.41	218.36	218.36	未列入负面清单			-20.64%
9584	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北农线842	龙泽雅苑1号配电室1号配电变压器	800	26.85	505.20	505.20	未列入负面清单			-4.41%
9585	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线矿务局01号箱变变压器	630	35.95	340.52	340.52	未列入负面清单			3.51%
9586	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	北六线容大佳园02号箱变	630	0.62	563.09	563.09	未列入负面清单			-8.69%
9587	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线祥宇商厦01号箱变变压器	630	29.61	380.46	380.46	未列入负面清单			6.84%
9588	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	居园小区03#箱变变压器	500	22.39	338.05	338.05	未列入负面清单			8.59%
9589	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	北六线旱河小区03号箱变变压器	630	0.3	565.11	565.11	未列入负面清单			-1.78%
9590	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	龙泽雅苑03#配电室01#配电变压器	800	28.85	489.20	489.20	未列入负面清单			-3.84%
9591	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北茵线856	莱茵小镇05号箱变变压器	630	0.15	566.06	566.06	未列入负面清单			-2.50%
9592	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北茵线856	中央公园05#变压器	630	0.09	566.43	566.43	未列入负面清单			1.78%
9593	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红北线-1154	阜新市住房建设投资有限公司(热电厂东棚户区二期小区3#变)	500	0.12	449.40	449.40	未列入负面清单			0.00%
9594	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红北线-1154	北方花苑01#箱变变压器间隔配电变压器	630	23.77	417.25	417.25	未列入负面清单			-11.52%
9595	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	富丽国际居民配电室2#变压器	500	0.25	448.75	448.75	未列入负面清单			-1.37%
9596	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	10kV龙泽雅苑小区03号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.08	566.50	566.50	未列入负面清单			8.04%
9597	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	10kV龙泽雅苑小区02号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.21	565.68	565.68	未列入负面清单			1.54%
9598	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中东线时代花园06号箱变变压器	500	31.09	294.55	294.55	未列入负面清单			3.29%
9599	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中东线祥宇一品02号箱变	630	1.07	560.26	560.26	未列入负面清单			-0.63%
9600	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	正阳馨居06#配电室变压器	800	12.45	620.40	620.40	未列入负面清单			-1.87%
9601	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	正阳馨居01#配电室变压器	800	8.64	650.88	650.88	未列入负面清单			2.73%
9602	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北茵线856	中央公园01#变压器	630	0.1	566.37	566.37	未列入负面清单			6.86%
9603	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	塑料线繁荣小区B号箱变变压器间隔配电变压器	630	12.21	490.08	490.08	未列入负面清单			12.35%
9604	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	八一路园林02号箱变变压器间隔配电变压器	630	10.72	499.46	499.46	未列入负面清单			11.07%
9605	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	塑料线繁荣小区A号箱变变压器间隔配电变压器	630	15.84	467.21	467.21	未列入负面清单			9.40%
9606	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	塑料线祥宇小区02号箱变变压器	400	0.2	359.20	359.20	未列入负面清单			3.86%
9607	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	城市花园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	34.4	350.28	350.28	未列入负面清单			9.25%

9608	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	八一路一中01号箱变变压器间隔配电变压器	630	17.93	454.04	454.04	未列入负面清单			-5.50%
9609	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	祥宇家园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	28.15	389.66	389.66	未列入负面清单			-4.02%
9610	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	开发小区2号箱变变压器	630	23.1	421.47	421.47	未列入负面清单			-9.13%
9611	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	盛誉极第10kV配电站2#变压器	800	78.71	90.32	90.32	未列入负面清单			-4.73%
9612	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	阜金线金地盛园小区03号箱变	630	0.27	565.30	565.30	未列入负面清单			-0.84%
9613	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	正阳馨居02#箱变变压器	500	30.82	295.90	295.90	未列入负面清单			-2.52%
9614	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红北线-1154	龙城天下2#配电室1#变压器	630	0.17	565.93	565.93	未列入负面清单			1.95%
9615	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	北六线盛世誉庭01号箱变	630	8.6	512.82	512.82	未列入负面清单			-4.67%
9616	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	八一路宏运02号箱变变压器间隔配电变压器	630	3.62	544.19	544.19	未列入负面清单			15.22%
9617	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	柏翠园10kV配电站1#变压器	800	0.08	719.36	719.36	未列入负面清单			-10.06%
9618	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中东线祥宇一品05号箱变	630	3.5	544.95	544.95	未列入负面清单			-6.40%
9619	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV农民新民小区5#箱变间隔配电变压器	500	0.16	449.20	449.20	未列入负面清单			0.00%
9620	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV农民新民小区3#箱变间隔配电变压器	630	0.09	566.43	566.43	未列入负面清单			13.69%
9621	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	盛世公馆5#箱变变压器	500	0.17	449.15	449.15	未列入负面清单			82.54%
9622	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	盛邦茗园01#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.23	565.55	565.55	未列入负面清单			83.95%
9623	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北辽线852	翡翠01#配电室01#变压器间隔配电变压器	400	0.24	359.04	359.04	未列入负面清单			-28.06%
9624	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	阜南线金地盛园03号箱变	630	0.57	563.41	563.41	未列入负面清单			-5.08%
9625	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845	威尼斯居民配电站1#变压器	800	0.12	719.04	719.04	未列入负面清单			-1.43%
9626	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	巩家洼子小区4#箱变配电变压器	400	32.35	230.60	230.60	未列入负面清单			-0.61%
9627	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	旱河小区04号箱变变压器	630	24.68	411.52	411.52	未列入负面清单			1.01%
9628	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	远大华通苑配电站2#配电变压器	800	8.55	651.60	651.60	未列入负面清单			27.76%
9629	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	柏翠园10kV配电站3#变压器	800	0.09	719.28	719.28	未列入负面清单			-14.47%
9630	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV农民新民小区7#箱变间隔配电变压器	500	0.15	449.25	449.25	未列入负面清单			4.09%
9631	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	志诚慧府10KV配电站3#变压器	800	0.05	719.60	719.60	未列入负面清单			5.90%
9632	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北农线842	龙泽雅苑1号配电室3号配电变压器	800	49.79	321.68	321.68	未列入负面清单			-6.19%
9633	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	金地佳园一期2号箱变变压器	630	26.92	397.40	397.40	未列入负面清单			1.11%
9634	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中东线时代花园02号箱变变压器	630	23.82	416.93	416.93	未列入负面清单			0.37%
9635	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	金地佳园小区1号箱变变压器	630	43.43	293.39	293.39	未列入负面清单			0.96%
9636	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北畔线855	龙畔家园10号箱变变压器间隔配电变压器	630	1.49	557.61	557.61	未列入负面清单			-1.62%
9637	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	盛世公馆4#箱变变压器	500	19.19	354.05	354.05	未列入负面清单			6.57%
9638	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	新都四季城三期小区10#箱变变压器	630	0.76	562.21	562.21	未列入负面清单			-5.31%

9639	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	印象江南1#配电室1#变压器	800	30.43	476.56	476.56	未列入负面清单		10.01%
9640	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北农线842	龙泽雅苑1号配电室2号配电变压器	630	0.06	566.62	566.62	未列入负面清单		10.61%
9641	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北畔线855	龙畔家园03号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.17	565.93	565.93	未列入负面清单		-2.04%
9642	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	10kV龙泽雅苑小区10号箱变变压器间隔配电变压器	630	26.05	402.89	402.89	未列入负面清单		-6.87%
9643	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	新都小区2#箱变变压器	630	16.11	465.51	465.51	未列入负面清单		6.87%
9644	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	新都小区1#箱变1#变压器	630	12.7	486.99	486.99	未列入负面清单		-4.17%
9645	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	新都小区6#箱变变压器	630	30.69	373.65	373.65	未列入负面清单		-5.64%
9646	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	印象江南1#配电室2#变压器	800	39.06	407.52	407.52	未列入负面清单		-1.40%
9647	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜园线FD41	02配电变压器配电变压器	630	17.52	456.62	456.62	未列入负面清单		-15.37%
9648	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北阜线851	局维02#配电室102变压器间隔配电变压器	400	0.04	359.84	359.84	未列入负面清单		-5.02%
9649	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	金地佳园一期1号箱变变压器	630	33.82	353.93	353.93	未列入负面清单		4.14%
9650	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	水岸畅园1#箱变变压器	630	16.33	464.12	464.12	未列入负面清单		9.36%
9651	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	中林小区2#箱变变压器	630	0.28	565.24	565.24	未列入负面清单		2.57%
9652	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	中林小区3#箱变变压器	630	0.29	565.17	565.17	未列入负面清单		4.93%
9653	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	新都小区3#箱变变压器	630	18.61	449.76	449.76	未列入负面清单		-5.09%
9654	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	新都小区4#箱变2#变压器	630	11.31	495.75	495.75	未列入负面清单		7.96%
9655	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北畔线855	龙畔家园05号箱变变压器间隔配电变压器	630	5.77	530.65	530.65	未列入负面清单		1.46%
9656	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北畔线855	龙畔家园09号箱变变压器间隔配电变压器	630	2.72	549.86	549.86	未列入负面清单		-0.37%
9657	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜辽线FD42	祥宇玉品二期01#箱变变压器间隔配电变压器	500	0.15	449.25	449.25	未列入负面清单		-8.37%
9658	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	新都小区5#箱变变压器	630	16.73	461.60	461.60	未列入负面清单		-2.50%
9659	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	海罗3#配电室1#变压器	630	0.06	566.62	566.62	未列入负面清单		-9.31%
9660	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	新都四季城三期2号箱变变压器	630	12.77	486.55	486.55	未列入负面清单		4.63%
9661	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	富海宜居1号箱变102配电变压器	400	0.12	359.52	359.52	未列入负面清单		-2.94%
9662	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	市北园中小区02#箱变变压器	500	1.36	443.20	443.20	未列入负面清单		-6.06%
9663	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北阜线851	局维01#配电室103变压器间隔配电变压器	500	0.06	449.70	449.70	未列入负面清单		-6.05%
9664	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	龙泽雅苑04#配电室02#配电变压器	800	23.66	530.72	530.72	未列入负面清单		1.29%
9665	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	沙海新村04#箱变变压器	500	28.22	0.00	0.00	未列入负面清单		-1.05%
9666	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北畔线855	龙畔家园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.17	565.93	565.93	未列入负面清单		-2.04%
9667	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	金地小区2#箱变变压器	400	1.78	352.88	352.88	未列入负面清单		-6.09%
9668	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北畔线855	龙畔家园06号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.24	565.49	565.49	未列入负面清单		-1.43%
9669	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	龙泽雅苑03#配电室02#配电变压器	800	22.11	543.12	543.12	未列入负面清单		1.02%

9670	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北畔线855	龙畔家园02号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.16	565.99	565.99	未列入负面清单			-2.17%
9671	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北畔线855	龙畔家园02号箱变103配电变压器	630	0.18	565.87	565.87	未列入负面清单			1.79%
9672	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北畔线855	龙畔家园04号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.24	565.49	565.49	未列入负面清单			3.85%
9673	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北阜线851	祥宇玉品小区01#箱变变压器	630	26.26	401.56	401.56	未列入负面清单			-3.09%
9674	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	水岸畅园2#箱变变压器	630	19.4	444.78	444.78	未列入负面清单			-2.45%
9675	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北畔线855	龙畔家园08号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.22	565.61	565.61	未列入负面清单			-1.56%
9676	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北农线842	龙泽雅苑2号配电室2号配电变压器	800	0.12	719.04	719.04	未列入负面清单			-6.27%
9677	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	龙泽雅苑04#配电室01#配电变压器	800	23.52	531.84	531.84	未列入负面清单			-11.89%
9678	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北阜线851	祥宇玉品小区02#箱变变压器	630	20.46	438.10	438.10	未列入负面清单			-4.54%
9679	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	沙海新村1#箱变变压器	630	0.18	565.87	565.87	未列入负面清单			1.79%
9680	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	巩家洼子小区02#箱变01#变压器	315	21.67	215.24	215.24	未列入负面清单			2.65%
9681	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜辽线FD42	祥宇玉品二期07#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.15	566.06	566.06	未列入负面清单			-11.87%
9682	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	新都小区4#箱变1#变压器	630	9.9	504.63	504.63	未列入负面清单			-9.42%
9683	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北农线842	龙泽雅苑2号配电室1号配电变压器	800	1800.37	-13682.96	-13682.96	未列入负面清单			-8.21%
9684	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜辽线FD42	祥宇玉品二期04#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.15	566.06	566.06	未列入负面清单			6.27%
9685	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	沙海新村2#箱变变压器	630	25.28	407.74	407.74	未列入负面清单			-5.76%
9686	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	新都四季城三期小区9#箱变变压器	630	0.5	563.85	563.85	未列入负面清单			4.91%
9687	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	巩家洼子小区02#箱变02#变压器	315	21.31	216.37	216.37	未列入负面清单			-11.28%
9688	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红北线-1154	城东棚户区04#箱变102配电变压器	630	0.11	566.31	566.31	未列入负面清单			11.20%
9689	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中东线时代花园01号箱变变压器	630	22.46	425.50	425.50	未列入负面清单			-3.05%
9690	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	巩家洼子小区01#箱变01#变压器	315	0	283.50	283.50	未列入负面清单			8.96%
9691	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	地上配电站02#变压器	630	14.32	476.78	476.78	未列入负面清单			-39.11%
9692	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	福鑫一品08号箱变变压器间隔配电变压器	630	23.34	419.96	419.96	未列入负面清单			-15.82%
9693	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	宏运02号配电站1#变	800	0.09	719.28	719.28	未列入负面清单			3.10%
9694	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	和美家园小区2#箱变变压器	630	0.2	565.74	565.74	未列入负面清单			-1.89%
9695	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	和美A区2号箱式变电站变压器	500	0.12	449.40	449.40	未列入负面清单			-1.28%
9696	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北工线859	恒强马德里05#06#变电所09#	630	0.53	563.66	563.66	未列入负面清单			-0.90%
9697	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	枫丹丽都1#配电站1#配电变压器	800	7.35	661.20	661.20	未列入负面清单			-5.03%
9698	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	东方龙城C1箱变变压器	630	0.06	566.62	566.62	未列入负面清单			14.47%
9699	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	康桥水郡03号箱变变压器间隔配电变压器	630	1.1	560.07	560.07	未列入负面清单			-10.91%
9700	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	宏运华城C3配电室01#变压器	500	35.68	271.60	271.60	未列入负面清单			-8.38%

9701	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	康桥水郡02#配电室2#变压器间隔配电变压器	630	0.21	565.68	565.68	未列入负面清单			-6.47%
9702	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	康桥水郡02#配电室变压器	800	23.77	529.84	529.84	未列入负面清单			1.70%
9703	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	东方龙城C2箱变变压器	630	0.07	566.56	566.56	未列入负面清单			11.87%
9704	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	康桥水郡四期配电室103配电变压器	630	0.22	565.61	565.61	未列入负面清单			-3.13%
9705	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红北线-1154	东城天下2#箱变变压器间隔配电变压器	630	29.98	378.13	378.13	未列入负面清单			-7.19%
9706	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	康桥水郡07号箱变变压器配电变压器	630	0.2	565.74	565.74	未列入负面清单			-3.28%
9707	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	恒大箱变变压器	630	18.35	451.40	451.40	未列入负面清单			6.13%
9708	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北工线859	恒强马德里02#变电所03#变	400	0.59	357.64	357.64	未列入负面清单			1.51%
9709	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红北线-1154	东城天下3#箱变变压器间隔配电变压器	630	41.95	302.72	302.72	未列入负面清单			-7.46%
9710	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北工线859	恒强马德里01#变电所01#变	400	25.27	258.92	258.92	未列入负面清单			0.89%
9711	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	福鑫一品07号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.21	565.68	565.68	未列入负面清单			-17.79%
9712	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	金色家园02号箱变变压器间隔配电变压器	630	16.04	465.95	465.95	未列入负面清单			0.41%
9713	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北工线859	恒强马德里01#变电所02#变	400	21.93	272.28	272.28	未列入负面清单			3.08%
9714	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	海罗3#配电室2#变压器	630	0.09	566.43	566.43	未列入负面清单			-9.94%
9715	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	正阳馨居04#箱变变压器	500	26.67	316.65	316.65	未列入负面清单			-1.29%
9716	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	育才馨园01#配电室变压器间隔	800	0.08	719.36	719.36	未列入负面清单			10.06%
9717	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	金地花园3#箱变变压器	400	37.24	211.04	211.04	未列入负面清单			-4.74%
9718	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红北线-1154	阜新市住房建设投资有限公司(热电厂东棚户区二期小区2#变)	500	0.14	449.30	449.30	未列入负面清单			0.00%
9719	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	康桥水郡01号箱变变压器间隔配电变压器	630	37.71	329.43	329.43	未列入负面清单			-13.68%
9720	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	和美A区3号箱式变电站变压器	500	0.09	449.55	449.55	未列入负面清单			3.15%
9721	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	东方龙城C3箱变变压器	100	0.34	89.66	89.66	未列入负面清单			21.41%
9722	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	枫涛1#箱变变压器	400	31.62	233.52	233.52	未列入负面清单			2.82%
9723	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中东线祥宇一品01号箱变	500	0.34	448.30	448.30	未列入负面清单			2.67%
9724	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	10kV龙泽雅苑小区04号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.14	566.12	566.12	未列入负面清单			-4.35%
9725	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	金羽小区1号箱变变压器	400	61.03	115.88	115.88	未列入负面清单			1.07%
9726	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红北线-1154	城东棚户区02#箱变102配电变压器	400	0.22	359.12	359.12	未列入负面清单			40.10%
9727	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北工线859	恒强马德里03#变电所06#变	630	44.72	0.00	0.00	未列入负面清单			7.54%
9728	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	果园小区箱变变压器	400	24.43	262.28	262.28	未列入负面清单			-1.13%
9729	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	康桥水郡四期配电室102配电变压器	800	21.22	550.24	550.24	未列入负面清单			1.06%
9730	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红北线-1154	龙城天下3#配电室1#变压器	500	0.45	447.75	447.75	未列入负面清单			4.45%
9731	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	地质家园小区01号箱变变压器间隔配电变压器	400	40.84	196.64	196.64	未列入负面清单			1.78%

9732	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	金地盛园三期03#箱变变压器	630	23.92	416.30	416.30	未列入负面清单		9.82%
9733	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	福鑫一品09号箱变变压器间隔配电变压器	630	22.58	424.75	424.75	未列入负面清单		-12.59%
9734	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	正阳馨居03#箱变变压器	630	22.22	427.01	427.01	未列入负面清单		-2.21%
9735	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	富海宜居2号箱变102配电变压器	500	0.19	449.05	449.05	未列入负面清单		3.78%
9736	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中东线时代花园07号箱变变压器	630	31.17	370.63	370.63	未列入负面清单		5.73%
9737	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红北线-1154	东城天下4#箱变变压器间隔配电变压器	630	51.08	245.20	245.20	未列入负面清单		-4.67%
9738	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	金色家园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.18	565.87	565.87	未列入负面清单		-6.47%
9739	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红北线-1154	城东棚户区03#箱变102配电变压器	630	0.12	566.24	566.24	未列入负面清单		19.68%
9740	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	福鑫一品03号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.14	566.12	566.12	未列入负面清单		-9.68%
9741	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	海罗2#配电室2#变压器	800	0.06	719.52	719.52	未列入负面清单		3.90%
9742	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	金地盛园三期01#箱变变压器	400	54.57	141.72	141.72	未列入负面清单		46.86%
9743	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	居园小区06#箱变2#变压器	400	25.64	257.44	257.44	未列入负面清单		-4.35%
9744	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	居园小区06#箱变1#变压器	400	13.05	307.80	307.80	未列入负面清单		-1.28%
9745	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	地上配电站01#变压器	630	14.16	477.79	477.79	未列入负面清单		9.74%
9746	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	阜金线金地盛园01号箱变	630	0.57	563.41	563.41	未列入负面清单		0.64%
9747	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	和美A区1号配电站1#变	630	0.14	566.12	566.12	未列入负面清单		2.29%
9748	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	居园小区07#箱变变压器	630	23.55	418.64	418.64	未列入负面清单		-5.74%
9749	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	居园小区01#箱变变压器	630	28.14	389.72	389.72	未列入负面清单		11.46%
9750	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	东方龙城B1箱变变压器	630	9.03	510.11	510.11	未列入负面清单		15.90%
9751	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	正阳馨居07#配电室变压器	630	25.66	405.34	405.34	未列入负面清单		11.14%
9752	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	华金线21#箱变2#变压器	400	23.57	265.72	265.72	未列入负面清单		9.48%
9753	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	金府小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	22.15	427.46	427.46	未列入负面清单		-2.46%
9754	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中工线惠誉馨居01号箱变	630	32.25	363.83	363.83	未列入负面清单		-0.31%
9755	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	居园小区04#箱变1#变压器	400	40.4	198.40	198.40	未列入负面清单		4.16%
9756	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	东方龙城A1箱变变压器	630	0.09	566.43	566.43	未列入负面清单		31.04%
9757	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	福鑫一品05号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.15	566.06	566.06	未列入负面清单		-15.66%
9758	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红北线-1154	龙城天下2#配电室2号变压器	630	0.16	565.99	565.99	未列入负面清单		9.89%
9759	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	华金线3#箱变变压器	630	0.56	563.47	563.47	未列入负面清单		-4.91%
9760	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	福鑫一品04号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.2	565.74	565.74	未列入负面清单		-81.77%
9761	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	东方龙城B2箱变变压器	630	0.07	566.56	566.56	未列入负面清单		11.87%
9762	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	宏运01号配电站1#变	800	0.11	719.12	719.12	未列入负面清单		-2.57%

9763	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	和美家园01#配电站1#变压器	500	0.22	448.90	448.90	未列入负面清单			7.45%
9764	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	福鑫一品01号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.19	565.80	565.80	未列入负面清单			-10.86%
9765	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	华金线21#箱变1#变压器	250	27.99	155.03	155.03	未列入负面清单			-1.74%
9766	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	金月湾三期2#箱变变压器	400	67.36	90.56	90.56	未列入负面清单			2.92%
9767	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	B3配电室02号变压器	630	0.03	566.81	566.81	未列入负面清单			44.22%
9768	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	康桥水郡05号箱变变压器间隔配电变压器	630	7.47	519.94	519.94	未列入负面清单			-10.17%
9769	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	康桥水郡02号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.21	565.68	565.68	未列入负面清单			-17.63%
9770	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中东线时代花园04号箱变变压器	500	0.12	449.40	449.40	未列入负面清单			-2.63%
9771	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	福鑫一品10号箱变变压器间隔配电变压器	630	9.48	0.00	0.00	未列入负面清单			7.41%
9772	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红北线-1154	东城天下1#箱变变压器间隔配电变压器	630	24.88	410.26	410.26	未列入负面清单			9.04%
9773	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	福鑫一品02号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.21	565.68	565.68	未列入负面清单			-12.17%
9774	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红北线-1154	城东棚户区01#箱变102配电变压器	400	0.14	359.44	359.44	未列入负面清单			40.95%
9775	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中东线时代花园03号箱变变压器	500	0.17	449.15	449.15	未列入负面清单			-3.85%
9776	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	海罗4#配电站1#变压器	630	0.11	566.31	566.31	未列入负面清单			-3.88%
9777	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV农民新民小区4#箱变间隔配电变压器	630	0.13	566.18	566.18	未列入负面清单			0.00%
9778	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV农民新民小区2#箱变间隔配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未列入负面清单			7.72%
9779	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV农民新民小区6#箱变间隔配电变压器	500	0.14	449.30	449.30	未列入负面清单			-2.27%
9780	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	富海馨居二期配电站变压器	800	29.37	485.04	485.04	未列入负面清单			8.89%
9781	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	宏运华城C2配电室01#变压器	630	21.24	433.19	433.19	未列入负面清单			-3.99%
9782	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中东线160	福源学苑小区02#箱变变压器	500	44.31	228.45	228.45	未列入负面清单			-4.35%
9783	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中东线160	盛誉誉庭二期2#箱变变压器	400	33.86	224.56	224.56	未列入负面清单			-6.58%
9784	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	辽工大公寓14号箱变间隔配电变压器	400	0.33	358.68	358.68	未列入负面清单			0.00%
9785	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	海罗4#配电站2#变压器	630	0.08	566.50	566.50	未列入负面清单			-5.55%
9786	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北茵线856	中央公园02#变压器	630	0.09	566.43	566.43	未列入负面清单			-7.61%
9787	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	巩家洼子小区03#箱变01#变压器	315	25.04	204.62	204.62	未列入负面清单			-5.47%
9788	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	巩家洼子小区03#箱变02#变压器	315	18.16	226.30	226.30	未列入负面清单			-12.76%
9789	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	巩家洼子二期回迁楼1号变压器配电变压器	630	0.08	566.50	566.50	未列入负面清单			-5.49%
9790	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	辽工大住宅05号箱变变压器间隔配电变压器	630	23.92	416.30	416.30	未列入负面清单			-7.82%
9791	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北茵线856	中央公园03#变压器	630	0.16	565.99	565.99	未列入负面清单			1.66%
9792	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845	威尼斯小区三期箱变1#变压器	630	0.22	565.61	565.61	未列入负面清单			-9.99%
9793	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北茵线856	01#配电室02#变压器	800	0.05	719.60	719.60	未列入负面清单			-1.97%

9794	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中东线160	盛誉誉庭二期3#箱变变压器	315	46.83	135.99	135.99	未列入负面清单			-0.94%
9795	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	辽工大公寓12号间隔箱变配电变压器	400	5.48	338.08	338.08	未列入负面清单			-4.62%
9796	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	嘉科花园02#箱变变压器	630	0.47	564.04	564.04	未列入负面清单			7.34%
9797	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中局线157	新天地10KV变电所变压器间隔配电变压器	1250	85.25	59.38	59.38	未列入负面清单			17.12%
9798	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北辽线852	翡翠二期04#配电室2#变间隔配电变压器	400	0.22	359.12	359.12	未列入负面清单			23.86%
9799	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845	殊景嘉园配电室2#变压器	400	0.15	359.40	359.40	未列入负面清单			0.00%
9800	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	海罗2#配电室1#变压器	800	0.04	719.68	719.68	未列入负面清单			4.48%
9801	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	海罗1#配电室2#变压器	800	0.04	719.68	719.68	未列入负面清单			9.72%
9802	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	辽工大住宅03号箱变变压器间隔配电变压器	630	20.63	437.03	437.03	未列入负面清单			-14.73%
9803	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	志诚慧府10KV配电站2#变压器	800	0.09	719.28	719.28	未列入负面清单			0.00%
9804	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	辽工大住宅06号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.16	565.99	565.99	未列入负面清单			-12.64%
9805	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中东线时代花园05号箱变变压器	630	29.97	378.19	378.19	未列入负面清单			-5.12%
9806	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北辽线852	翡翠二期02#配电室02变间隔配电变压器	500	0.13	449.35	449.35	未列入负面清单			25.99%
9807	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北茵线856	大唐龙城04#变压器间隔配电变压器	800	0.07	719.44	719.44	未列入负面清单			4.55%
9808	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	河西小区1号配电室1#配电变压器	800	0.03	719.76	719.76	未列入负面清单			9.88%
9809	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	远大华通苑配电站1#配电变压器	800	10.31	637.52	637.52	未列入负面清单			21.28%
9810	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉茵线YL42	公园里局维1号配电室01号高压柜2号变	800	14.45	604.40	604.40	未列入负面清单			2.65%
9811	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845	罗马假日01号配电室1#配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未列入负面清单			-8.30%
9812	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845	罗马假日01号配电室2#配电变压器	630	0.13	566.18	566.18	未列入负面清单			-5.04%
9813	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜农线FD46	万合臻园小区03#箱变变压器	400	0.8	356.80	356.80	未列入负面清单			27.06%
9814	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜农线FD46	阜新驰宇石油机械有限公司536858	200	2.48	175.04	175.04	未列入负面清单			4.62%
9815	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北茵线856	中央公园07#变压器	630	0.06	566.62	566.62	未列入负面清单			-2.33%
9816	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845	北局线贡园小区01号箱变02号变压器	400	90.71	-2.84	-2.84	未列入负面清单			-3.61%
9817	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845	恒业馨居二期02号箱变变压器	630	22.82	423.23	423.23	未列入负面清单			-1.25%
9818	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	嘉科0#箱变变压器	630	0.5	563.85	563.85	未列入负面清单			5.98%
9819	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉茵线YL42	绿地剑桥03#配电站7#配电变压器	800	0.05	719.60	719.60	未列入负面清单			4.68%
9820	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北茵线856	莱茵小镇01号箱变间隔配电变压器	630	51.55	242.24	242.24	未列入负面清单			-2.46%
9821	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845	恒业馨居01号箱变变压器间隔配电变压器	630	26.68	398.92	398.92	未列入负面清单			-15.24%
9822	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845	恒业馨居二期01号箱变变压器间隔配电变压器	630	30	378.00	378.00	未列入负面清单			-8.24%
9823	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845	恒业馨居二期03号箱变变压器间隔配电变压器	630	21.06	434.32	434.32	未列入负面清单			-14.34%
9824	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	恒盛国际1号配电室变压器	800	0.1	719.20	719.20	未列入负面清单			4.00%

9825	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	富海馨居农贸市场1号箱变102配电变压器	315	0.09	283.22	283.22	未列入负面清单			8.74%
9826	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	02号配电室1#变压器配电变压器	500	0.09	449.55	449.55	未列入负面清单			65.10%
9827	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中东线160	阜华小区04号箱变变压器间隔配电变压器	630	17	459.90	459.90	未列入负面清单			-8.04%
9828	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	恒盛国际2号配电室变压器	800	0.11	719.12	719.12	未列入负面清单			-2.86%
9829	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845	恒业馨居二期04号箱变变压器	630	21.21	433.38	433.38	未列入负面清单			0.56%
9830	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	巩家洼子小区05#箱变变压器间隔配电变压器	630	23.99	415.86	415.86	未列入负面清单			-12.55%
9831	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	辽工大住宅07号箱变变压器间隔配电变压器	630	1.95	554.72	554.72	未列入负面清单			-5.06%
9832	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845	北局线越秀小区A号箱变变压器间隔配电变压器	630	26.83	397.97	397.97	未列入负面清单			-9.12%
9833	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉茵线YL42	公园里局维1号配电室02号高压柜101# 公园里局维1号配电室02号高压柜103#04号变压器	800	6.47	668.24	668.24	未列入负面清单			-0.63%
9834	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中东线160	福源学苑小区01#箱变变压器	400	37.16	211.36	211.36	未列入负面清单			-1.58%
9835	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	八一路宏运01号箱变变压器间隔配电变压器	630	15.54	469.10	469.10	未列入负面清单			-14.15%
9836	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北茵线856	莱茵小镇04号箱变变压器	630	1.48	557.68	557.68	未列入负面清单			2.64%
9837	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845	电网_恒业馨居01号箱变变压器间隔配电变压器_1	800	0.7	714.40	714.40	未列入负面清单			-6.28%
9838	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中局线157	工人大厦10KV变电所变压器间隔配电变压器	630	44.25	288.23	288.23	未列入负面清单			-13.52%
9839	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中东线160	辽工大乐居小区2号箱变变压器间隔配电变压器	630	52.72	234.86	234.86	未列入负面清单			-1.62%
9840	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北茵线856	01#配电室01#变压器	800	0.06	719.52	719.52	未列入负面清单			-3.16%
9841	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	02号配电室2#变压器	630	0.12	566.24	566.24	未列入负面清单			128.94%
9842	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北茵线856	02#配电室03#变压器	800	0.04	719.68	719.68	未列入负面清单			1.57%
9843	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北茵线856	中央公园04#变压器	630	0.09	566.43	566.43	未列入负面清单			-3.64%
9844	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	辽工大公寓09号箱变间隔配电变压器	400	1.7	353.20	353.20	未列入负面清单			-0.20%
9845	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北辽线852	翡翠二期02#配电室01变间隔配电变压器	500	0.12	449.40	449.40	未列入负面清单			35.72%
9846	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	威尼斯小区01#箱变变压器	630	37.3	332.01	332.01	未列入负面清单			-16.30%
9847	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中东线160	阜华小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	19.49	444.21	444.21	未列入负面清单			-12.47%
9848	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉茵线YL42	公园里局维1号配电室01号高压柜1号变	800	0.35	717.20	717.20	未列入负面清单			-7.37%
9849	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中东线160	盛誉誉庭二期1#箱变变压器	500	70.88	95.60	95.60	未列入负面清单			1.73%
9850	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845	北局线龙馨家园02号箱变变压器	630	51.6	241.92	241.92	未列入负面清单			2.39%
9851	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	翡翠公园2#配电室1#变压器	500	0.32	448.40	448.40	未列入负面清单			6.78%
9852	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北辽线852	翡翠二期03#配电室01#变间隔配电变压器	400	0.3	358.80	358.80	未列入负面清单			27.72%
9853	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845	北局线书香家园01号箱变变压器	315	86.6	10.71	10.71	未列入负面清单			8.85%
9854	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	翡翠公园1#配电室2#变压器	500	0.26	448.70	448.70	未列入负面清单			-79.95%
9855	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	河西小区1号配电室2号配电变压器	800	0.03	719.76	719.76	未列入负面清单			44.22%

9856	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	巩家洼子小区06#箱变变压器间隔配电变压器	630	26.93	397.34	397.34	未列入负面清单			-1.71%
9857	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	辽工大公寓08#箱变变压器	500	0.43	447.85	447.85	未列入负面清单			7.10%
9858	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	辽工大公寓13号箱变间隔配电变压器	400	2.81	348.76	348.76	未列入负面清单			-1.61%
9859	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北茵线856	02#配电室05#变压器	800	0.05	719.60	719.60	未列入负面清单			7.00%
9860	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845	北局线龙馨家园01号箱变变压器	400	80.43	38.28	38.28	未列入负面清单			1.43%
9861	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	嘉科花园04#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.59	563.28	563.28	未列入负面清单			17.90%
9862	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	和平颐泉庄园2#配电站1#	500	0.26	448.70	448.70	未列入负面清单			1.53%
9863	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	和平颐泉庄园2#配电站2#	500	0.21	448.95	448.95	未列入负面清单			-7.75%
9864	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	东方龙城C4配电室变压器	500	0.06	449.70	449.70	未列入负面清单			25.99%
9865	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北辽线852	翡翠二期05#配电室03变间隔配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未列入负面清单			25.99%
9866	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	六合国际2#配电室2#变压器	800	0.09	719.28	719.28	未列入负面清单			-5.98%
9867	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	阜金线金地盛园02号箱变	630	0.3	565.11	565.11	未列入负面清单			0.35%
9868	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	康桥水郡10KV1号配电站变压器间隔配电变压器	630	0.13	566.18	566.18	未列入负面清单			-12.64%
9869	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	盛世公馆3#箱变变压器	500	0.3	448.50	448.50	未列入负面清单			-1.63%
9870	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	盛世公馆6#箱变变压器	500	25.1	324.50	324.50	未列入负面清单			-1.24%
9871	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	金地小区1#箱变变压器	400	0	360.00	360.00	未列入负面清单			9.33%
9872	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北阜线851	局维01#配电室102变压器间隔配电变压器	500	0.06	0.00	0.00	未列入负面清单			-6.15%
9873	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北畔线855	龙畔家园07号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.16	565.99	565.99	未列入负面清单			-3.85%
9874	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	公共1号配电室1号变压器	800	1.03	711.76	711.76	未列入负面清单			6.05%
9875	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	公共1号配电室2号变压器	800	1.12	711.04	711.04	未列入负面清单			-6.68%
9876	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	公共02号配电室1号变压器	800	19.19	566.48	566.48	未列入负面清单			2.23%
9877	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	沙海新村02#箱变变压器	630	24.69	411.45	411.45	未列入负面清单			-1.10%
9878	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	新都四季城三期1号箱变变压器	630	17.54	456.50	456.50	未列入负面清单			2.31%
9879	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北畔线855	变压器间隔配电变压器	630	0.64	562.97	562.97	未列入负面清单			-3.45%
9880	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜辽线FD42	祥宇玉品二期06#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.13	566.18	566.18	未列入负面清单			2.70%
9881	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北阜线851	祥宇玉品小区03#箱变变压器	630	30.27	376.30	376.30	未列入负面清单			1.31%
9882	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜辽线FD42	祥宇玉品二期05#箱变变压器间隔配电变压器	500	0.17	449.15	449.15	未列入负面清单			4.55%
9883	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	10kV龙泽雅苑小区07号箱变变压器	630	0.16	565.99	565.99	未列入负面清单			7.72%
9884	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	市北园中小区01#箱变变压器	500	2.53	437.35	437.35	未列入负面清单			6.41%
9885	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北阜线851	局维02#配电室103变压器间隔配电变压器	400	0.09	359.64	359.64	未列入负面清单			-1.27%
9886	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	沙海新村03#箱变变压器	630	27.9	391.23	391.23	未列入负面清单			3.00%

9887	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	物业1号配电室1号变压器	800	0.51	715.92	715.92	未列入负面清单			0.09%
9888	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	物业2号箱变供18#楼宾馆主供	250	0.76	223.10	223.10	未列入负面清单			-7.07%
9889	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	公共1号配电室1号变压器供3#8#楼居民、网点供热泵	315	9.69	252.98	252.98	未列入负面清单			3.16%
9890	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	公共2号配电室1号变压器供13#15#楼居民、网点加压泵	400	17.77	288.92	288.92	未列入负面清单			6.13%
9891	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	公共1号配电室2号变压器供3#8#楼居民、网点供热泵	315	18.53	225.13	225.13	未列入负面清单			5.62%
9892	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	公共1号配电室3号变压器供11#12#18#楼居民、网点	315	1.1	280.04	280.04	未列入负面清单			3.52%
9893	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	公共3号配电室2号变压器供2#7#9#楼居民、网点	800	0.83	713.36	713.36	未列入负面清单			-2.10%
9894	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	物业2号配电室2号变压器供1#2#6#13#楼公共设施备用	315	19.24	222.89	222.89	未列入负面清单			3.08%
9895	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	物业3号箱变供供热泵备用	80	0.7	71.44	71.44	未列入负面清单			-7.46%
9896	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	公共2号配电室2号变压器供16#17#楼居民物业楼、水泵房	400	58.87	124.52	124.52	未列入负面清单			-5.55%
9897	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	公共3号配电室1号变压器供1#6#楼居民、网点	800	20.57	555.44	555.44	未列入负面清单			-7.20%
9898	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	物业1号箱变供12#楼宾馆主供	250	27.69	155.78	155.78	未列入负面清单			2.21%
9899	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	物业1号配电室2号变压器供3#10#12#18#楼公共设施备用地下室公共设施备用	800	41.35	389.20	389.20	未列入负面清单			-0.14%
9900	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	物业2号配电室1号变压器	315	0.16	283.00	283.00	未列入负面清单			0.17%
9901	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北畔线855	龙畔家园04号箱变103配电变压器	630	0.04	566.75	566.75	未列入负面清单			-35.63%
9902	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	金地佳园一期3号箱变变压器	630	0.18	565.87	565.87	未列入负面清单			4.00%
9903	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	沙海新村3#箱变变压器	630	25.4	406.98	406.98	未列入负面清单			7.80%
9904	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	盛世公馆7#箱变变压器	250	0.11	224.73	224.73	未列入负面清单			0.00%
9905	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北阜线851	祥宇玉品小区08#箱变变压器	630	50.7	247.59	247.59	未列入负面清单			20.56%
9906	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北畔线855	龙畔家园11号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.16	565.99	565.99	未列入负面清单			-7.17%
9907	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北阜线851	祥宇玉品小区06#箱变变压器	630	39.75	316.58	316.58	未列入负面清单			4.50%
9908	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	10kV龙泽雅苑小区09号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.12	566.24	566.24	未列入负面清单			-9.14%
9909	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北阜线851	祥宇玉品小区04#箱变变压器	630	38.96	321.55	321.55	未列入负面清单			5.73%
9910	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	盛世公馆2#箱变变压器	500	0.23	448.85	448.85	未列入负面清单			-2.69%
9911	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜辽线FD42	祥宇玉品二期03#箱变变压器间隔配电变压器	500	0.25	448.75	448.75	未列入负面清单			8.97%
9912	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜园线FD41	01配电变压器配电变压器	630	0.13	566.18	566.18	未列入负面清单			37.51%
9913	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	盛世公馆1#箱变变压器	630	76.12	87.44	87.44	未列入负面清单			-4.35%
9914	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	馨苑小区01号箱变变压器间隔配电变压器	400	0.09	359.64	359.64	未列入负面清单			-8.04%
9915	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	锦绣家园04号箱变变压器间隔配电变压器	630	16.17	465.13	465.13	未列入负面清单			-0.28%
9916	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	辽工大职业技术学院01号箱变变压器间隔配电变压器	500	0.03	449.85	449.85	未列入负面清单			0.00%
9917	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线锦绣家园02号箱变变压器	500	31.4	293.00	293.00	未列入负面清单			1.02%

9918	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	金地盛园三期04#箱变变压器	630	20.5	437.85	437.85	未列入负面清单		0.42%
9919	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中军线154	清华园小区01号箱变变压器间隔配电变压器_2	630	33.09	358.53	358.53	未列入负面清单		4.91%
9920	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	八一小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	18.03	453.41	453.41	未列入负面清单		-19.01%
9921	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	辽工大职业技术学院01号箱变变压器间隔配电变压器_1	630	6.06	528.82	528.82	未列入负面清单		-3.39%
9922	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	六合国际1#配电室2#变压器	800	0.1	719.20	719.20	未列入负面清单		2.20%
9923	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中军线154	八一路恒业01号箱变变压器间隔配电变压器	630	58.28	199.84	199.84	未列入负面清单		-14.99%
9924	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	六合国际2#配电室1#变压器	800	0.11	719.12	719.12	未列入负面清单		2.01%
9925	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	六合国际1#配电室1#变压器	800	0.1	719.20	719.20	未列入负面清单		9.99%
9926	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉畔线YL44	六合嘉际01配1#配电变压器间隔配电变压器	800	0.11	719.12	719.12	未列入负面清单		-5.42%
9927	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	锦绣家园03号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.82	561.83	561.83	未列入负面清单		7.50%
9928	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉畔线YL44	六合嘉际02配3#配电变压器间隔配电变压器	500	0.14	449.30	449.30	未列入负面清单		0.00%
9929	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉畔线YL44	六合嘉际02配4#配电变压器间隔配电变压器	500	0.13	449.35	449.35	未列入负面清单		-7.17%
9930	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红北线-1154	龙城天下1#配电室1#变压器	800	0.17	718.64	718.64	未列入负面清单		4.08%
9931	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	翡翠公园2#配电室2#变压器	500	0.36	448.20	448.20	未列入负面清单		10.06%
9932	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	金地花园4#箱变变压器	630	41.55	305.24	305.24	未列入负面清单		-5.99%
9933	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中东线祥宇一品04号箱变	630	70.46	123.10	123.10	未列入负面清单		1.37%
9934	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	正阳馨居05#箱变变压器	315	23.41	209.76	209.76	未列入负面清单		-1.26%
9935	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中大公共1号配电室1号变压器	800	38.45	412.40	412.40	未列入负面清单		6.13%
9936	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉茵线YL42	绿地剑桥01配电室1#配电变压器	800	0.12	719.04	719.04	未列入负面清单		0.00%
9937	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北辽线852	翡翠二期05#配电室04变间隔配电变压器	630	0.07	566.56	566.56	未列入负面清单		32.64%
9938	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中工线学府雅院01号箱变	400	0.27	358.92	358.92	未列入负面清单		-4.64%
9939	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉茵线YL42	绿地剑桥01配电室2#配电变压器	800	0.08	719.36	719.36	未列入负面清单		0.00%
9940	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	热力小区1号箱变变压器	630	14.36	476.53	476.53	未列入负面清单		-6.31%
9941	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	金地花园6#箱变变压器	400	0.21	359.16	359.16	未列入负面清单		-0.47%
9942	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中东线祥宇一品03号箱变	630	10.31	502.05	502.05	未列入负面清单		6.17%
9943	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	金地盛园三期02#箱变变压器	400	0.17	359.32	359.32	未列入负面清单		-80.63%
9944	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	康桥水郡06号箱变变压器配电变压器	400	0.48	358.08	358.08	未列入负面清单		-0.86%
9945	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	和美家园小区3#箱变配电变压器	500	0.25	448.75	448.75	未列入负面清单		2.94%
9946	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北茵线856	莱茵小镇02号箱变变压器	630	0.95	561.02	561.02	未列入负面清单		0.76%
9947	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北辽线852	翡翠二期04#配电室01变间隔配电变压器	400	0.29	358.84	358.84	未列入负面清单		31.48%
9948	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北阜线851	祥宇玉品小区05#箱变变压器	630	33.32	357.08	357.08	未列入负面清单		-0.44%

9949	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北阜线851	祥宇玉品小区07#箱变变压器	630	26.5	400.05	400.05	未列入负面清单			2.15%
9950	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北茵线856	莱茵小镇03号箱变变压器	500	0.15	449.25	449.25	未列入负面清单			2.33%
9951	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉茵线YL42	绿地剑桥02配电室4#配电变压器	800	0.13	718.96	718.96	未列入负面清单			44.22%
9952	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉茵线YL42	绿地剑桥04#配电站9#配电变压器	800	0.1	719.20	719.20	未列入负面清单			-11.54%
9953	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	北六线兴惠小区箱变变压器	630	29.94	378.38	378.38	未列入负面清单			5.30%
9954	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	阜南线金地盛园05号箱变	630	24.02	415.67	415.67	未列入负面清单			0.00%
9955	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	福邸龙湾01#箱变变压器	500	0.1	449.50	449.50	未列入负面清单			7.72%
9956	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	黄园线5右4#(黄家沟钢材市场)102配电变压器	630	0.04	566.75	566.75	未列入负面清单			4.25%
9957	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	天成国际02号箱变变压器间隔配电变压器	630	45.95	277.52	277.52	未列入负面清单			1.23%
9958	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	阳光水岸二期01#箱变变压器	630	41.34	306.56	306.56	未列入负面清单			9.61%
9959	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	银通河畔花园10KV配电站02#变压器	630	0.13	566.18	566.18	未列入负面清单			7.20%
9960	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	顺吉四季03号箱变3#变压器	630	0.13	566.18	566.18	未列入负面清单			8.13%
9961	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中北线156	书画院小区03号箱变变压器间隔配电变压器_4	400	0.15	359.40	359.40	未列入负面清单			2.33%
9962	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	祥宇一品04号箱变变压器间隔配电变压器	630	36.7	335.79	335.79	未列入负面清单			-2.12%
9963	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中北线156	书画院小区03号箱变变压器间隔配电变压器_3	630	0.12	566.24	566.24	未列入负面清单			6.27%
9964	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	凯旋帝景5号配电室4#变压器	630	0.07	566.56	566.56	未列入负面清单			0.40%
9965	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	北六线旱河小区09号箱变	630	63.76	165.31	165.31	未列入负面清单			13.30%
9966	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	北六线容大佳园01号箱变	630	45.88	277.96	277.96	未列入负面清单			-1.29%
9967	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉茵线YL42	公园里局维1号配电室02号高压柜101# 公园里局维1号配电室02号高压柜102#3号变压器	800	38.74	410.08	410.08	未列入负面清单			2.99%
9968	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	北六线桃园小区箱变02号变压器	400	53.25	147.00	147.00	未列入负面清单			16.19%
9969	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	祥宇一品二期03#箱变1#变压器	315	30.39	187.77	187.77	未列入负面清单			-3.64%
9970	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	红南线北方花园01号箱变变压器	500	58.04	159.80	159.80	未列入负面清单			-0.64%
9971	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉茵线YL42	绿地剑桥04#配电站8#配电变压器	800	0.1	719.20	719.20	未列入负面清单			-10.07%
9972	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	红南线北方花园05号箱变变压器	500	0.39	448.05	448.05	未列入负面清单			-80.14%
9973	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	八一路丹阳01号箱变变压器间隔配电变压器	630	20.19	439.80	439.80	未列入负面清单			-21.04%
9974	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	北六线盛世誉庭02号箱变	630	73.27	105.40	105.40	未列入负面清单			-2.96%
9975	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	祥宇一品二期04#箱变1#变压器	250	42.29	119.28	119.28	未列入负面清单			-0.74%
9976	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	世纪家园01#箱变变压器	400	42.52	189.92	189.92	未列入负面清单			1.22%
9977	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	凯旋帝景4号配电室02#变压器	630	0.08	566.50	566.50	未列入负面清单			5.24%
9978	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉茵线YL42	公园里局维2号配电室01号高压柜01号变压器	800	52.16	302.72	302.72	未列入负面清单			-7.65%
9979	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	北六线旱河小区10号箱变	630	18.68	449.32	449.32	未列入负面清单			21.71%

9980	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	祥宇一品二期01#箱变1#变压器	315	50.53	124.33	124.33	未列入负面清单			1.35%
9981	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	阜南线金地盛园02号箱变	630	0.18	565.87	565.87	未列入负面清单			-0.43%
9982	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	黄西线22#(馨怡小区箱变)102配电变压器	200	42.86	94.28	94.28	未列入负面清单			9.07%
9983	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	顺吉四季01号箱变1#变压器	500	0.13	449.35	449.35	未列入负面清单			-1.47%
9984	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	北六线旱河小区02号箱变变压器	630	0.24	565.49	565.49	未列入负面清单			-0.41%
9985	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉茵线YL42	公园里局维2号配电室01号高压柜02号变压器	800	0.36	717.12	717.12	未列入负面清单			5.01%
9986	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	供热小区箱变变压器	800	15.56	595.52	595.52	未列入负面清单			-0.06%
9987	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	盛誉支45#箱变变压器	630	0.23	565.55	565.55	未列入负面清单			7.64%
9988	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中北线156	书画院小区02号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.09	566.43	566.43	未列入负面清单			0.00%
9989	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	红南线北方花园04号箱变变压器	630	48.67	260.38	260.38	未列入负面清单			-3.97%
9990	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉茵线YL42	公园里局维2号配电室02号高压柜03号变压器	800	19.13	566.96	566.96	未列入负面清单			8.84%
9991	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	北六线盛世誉庭03号箱变	630	8.91	510.87	510.87	未列入负面清单			3.73%
9992	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	红南线北方花园02#箱变配电变压器	400	53.28	146.88	146.88	未列入负面清单			-3.55%
9993	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	开发小区1号箱变变压器	630	33.98	352.93	352.93	未列入负面清单			-6.58%
9994	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉茵线YL42	绿地剑桥04#配电站10#配电变压器	800	0.06	719.52	719.52	未列入负面清单			-12.64%
9995	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	银通河畔花园10KV配电站01#变压器	630	0.28	565.24	565.24	未列入负面清单			-7.12%
9996	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	祥宇一品二期02#箱变1#变压器	500	0.12	449.40	449.40	未列入负面清单			-85.24%
9997	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	北六线旱河小区05号箱变变压器	630	23.72	417.56	417.56	未列入负面清单			3.50%
9998	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	北六线旱河小区01#箱变变压器	630	31.65	367.61	367.61	未列入负面清单			-0.52%
9999	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	北六线旱河小区06号箱变变压器	630	1.03	560.51	560.51	未列入负面清单			0.01%
10000	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	红南线北方花园03号箱变变压器	630	0.24	565.49	565.49	未列入负面清单			-8.09%
10001	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	凯旋帝景5号配电室3#变压器	630	0.15	566.06	566.06	未列入负面清单			-1.34%
10002	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	顺吉四季02号箱变2#变压器	630	0.1	566.37	566.37	未列入负面清单			-3.08%
10003	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	阜南线金地盛园04号箱变	630	2.42	551.75	551.75	未列入负面清单			3.77%
10004	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	银通河畔花园10KV配电站03#变压器	630	0.15	566.06	566.06	未列入负面清单			2.99%
10005	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	枫丹丽都2#配电站2#配电变压器	800	17.31	581.52	581.52	未列入负面清单			-1.88%
10006	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	北六线旱河小区08号箱变	630	0.58	563.35	563.35	未列入负面清单			2.26%
10007	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	C4配电室2号变压器	630	0.05	566.69	566.69	未列入负面清单			35.72%
10008	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	祥宇一品二期04#箱变2#变压器	250	21.55	171.13	171.13	未列入负面清单			-0.49%
10009	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北工线859	恒强马德里02#变电所04#变	400	20.93	276.28	276.28	未列入负面清单			-7.28%
10010	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	海罗1#配电室1#变压器	800	0.07	719.44	719.44	未列入负面清单			9.70%

10011	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	银通水岸2#居民变电所2#变压器	800	0.42	716.64	716.64	未列入负面清单			-6.31%
10012	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	富丽国际居民配电室1#变压器	500	0.23	448.85	448.85	未列入负面清单			5.27%
10013	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	宏运02号配电站2#变	800	0.07	719.44	719.44	未列入负面清单			-4.81%
10014	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	10kV龙泽雅苑小区06号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.17	565.93	565.93	未列入负面清单			-7.58%
10015	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中东线160	辽工大乐居小区2号箱变102配电变压器	630	3.02	547.97	547.97	未列入负面清单			-0.97%
10016	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	宏运华城C4配电室配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未列入负面清单			-5.90%
10017	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	宏运C4配电室104 02变压器	500	0.26	448.70	448.70	未列入负面清单			-5.65%
10018	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北茵线856	中央公园06#变压器	630	0.06	566.62	566.62	未列入负面清单			7.71%
10019	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中大公共1号配电室3号变压器	800	23.7	530.40	530.40	未列入负面清单			4.53%
10020	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中大公共1号配电室2号变压器	800	30.53	475.76	475.76	未列入负面清单			5.17%
10021	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	宏运02号配电站3#变	800	0.09	719.28	719.28	未列入负面清单			-5.96%
10022	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	凯旋帝景01#配电室变压器1	800	17.47	580.24	580.24	未列入负面清单			5.27%
10023	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	阜南线金地盛园01号箱变	630	26.21	401.88	401.88	未列入负面清单			-4.02%
10024	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线时代花园03号箱变变压器	400	81.97	32.12	32.12	未列入负面清单			8.00%
10025	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	公共3号配电室1号变压器	800	31.26	469.92	469.92	未列入负面清单			6.04%
10026	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	广厦小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	15.83	467.27	467.27	未列入负面清单			-11.56%
10027	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	公共02号配电室3号变压器	800	47.18	342.56	342.56	未列入负面清单			7.59%
10028	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	辽工大住宅02号箱变变压器间隔配电变压器	630	1.99	554.46	554.46	未列入负面清单			-8.88%
10029	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	枫丹丽都3#箱变配电变压器	630	0.12	566.24	566.24	未列入负面清单			33.89%
10030	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北工线859	恒强马德里04#箱变07#变压器	630	54.9	221.13	221.13	未列入负面清单			-6.79%
10031	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	广厦小区03号箱变变压器间隔配电变压器	630	15.43	469.79	469.79	未列入负面清单			0.68%
10032	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线时代花园01号箱变变压器	400	37.22	211.12	211.12	未列入负面清单			-0.59%
10033	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	广厦小区02号箱变变压器间隔配电变压器	630	19.33	445.22	445.22	未列入负面清单			-0.66%
10034	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	八一支线桑港花园1号箱变变压器间隔配电变压器	630	77.71	77.43	77.43	未列入负面清单			-2.56%
10035	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	宏运01号配电站2#变	800	0.09	719.28	719.28	未列入负面清单			-5.23%
10036	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	园林处01#箱变102配电变压器	200	8.61	162.78	162.78	未列入负面清单			-12.36%
10037	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线常青街工大01号箱变102配电变压器	400	1.31	354.76	354.76	未列入负面清单			2.87%
10038	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	金色城小区02号箱变变压器间隔配电变压器	630	20.12	440.24	440.24	未列入负面清单			-16.25%
10039	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	广厦小区04号箱变变压器间隔配电变压器	630	18.39	451.14	451.14	未列入负面清单			8.27%
10040	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	殊景嘉园配电室1#变压器	400	0.18	359.28	359.28	未列入负面清单			-68.94%
10041	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	金色小区02号箱变变压器间隔配电变压器	630	26.28	401.44	401.44	未列入负面清单			-16.06%

10042	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	公共02号配电室2号变压器	800	37	424.00	424.00	未列入负面清单			-5.27%
10043	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	城市花园02号箱变变压器间隔配电变压器	630	36.15	339.26	339.26	未列入负面清单			-11.76%
10044	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	富丽国际居民配电室3#变压器	500	0.3	0.00	0.00	未列入负面清单			0.00%
10045	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	桑港花园二期02#箱变01#变压器	400	22.7	269.20	269.20	未列入负面清单			-0.11%
10046	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	盛誉云顶01#箱变变压器	500	3.54	432.30	432.30	未列入负面清单			2.53%
10047	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	世纪家园02#箱变变压器	400	28.12	247.52	247.52	未列入负面清单			-4.25%
10048	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	凯隆幸福里配电室1#变压器	800	0.09	719.28	719.28	未列入负面清单			2.20%
10049	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华北线-1047	银通水岸2#居民变电所1#变压器	800	67.05	183.60	183.60	未列入负面清单			9.76%
10050	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	盛誉极第10kV配电站1#变压器	800	38.02	415.84	415.84	未列入负面清单			1.14%
10051	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845	威尼斯居民配电站2#变压器	800	0.13	718.96	718.96	未列入负面清单			-1.87%
10052	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	公共3号配电室2号变压器	800	30.63	474.96	474.96	未列入负面清单			-0.51%
10053	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	市北B区3#箱变变压器	400	0.22	359.12	359.12	未列入负面清单			-80.18%
10054	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845	恒业馨居02号箱变变压器间隔配电变压器	630	38.83	322.37	322.37	未列入负面清单			-15.00%
10055	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	辽工大东住宅02#箱变配电变压器	630	44	289.80	289.80	未列入负面清单			4.48%
10056	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	辽工大东住宅01#箱变变压器	630	0.04	566.75	566.75	未列入负面清单			9.86%
10057	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	辽工大东住宅03#箱变配电变压器	630	1.02	560.57	560.57	未列入负面清单			9.47%
10058	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉茵线YL42	公园里局维2号配电室02号高压柜04号变压器	800	1.03	711.76	711.76	未列入负面清单			-9.94%
10059	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜纺线FD50	阜新宏大供热有限公司(备)	630	39.86	315.88	315.88	未列入负面清单			5.86%
10060	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	宏运华城C1配电室01#变压器	630	0.42	564.35	564.35	未列入负面清单			3.39%
10061	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线市委01号箱变	630	1.92	554.90	554.90	未列入负面清单			42.91%
10062	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北辽线852	银通中央公园二期公共1号配电室2号变压器	800	0.64	714.88	714.88	未列入负面清单			1.29%
10063	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北辽线852	银通中央公园二期公共1号配电室1号变压器	800	0.47	716.24	716.24	未列入负面清单			8.18%
10064	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北辽线852	翡翠二期05#配电室02变间隔配电变压器	630	0.11	566.31	566.31	未列入负面清单			31.04%
10065	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉茵线YL42	绿地剑桥03#配电站5#配电变压器	800	0.13	718.96	718.96	未列入负面清单			-8.55%
10066	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉茵线YL42	绿地剑桥03#配电站6#配电变压器	800	0.15	718.80	718.80	未列入负面清单			0.00%
10067	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北辽线852	翡翠二期05#配电室01变间隔配电变压器	630	0.09	566.43	566.43	未列入负面清单			21.64%
10068	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红北线-1154	北方小区01#箱变变压器	500	0.32	448.40	448.40	未列入负面清单			0.00%
10069	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	东方龙城B3配电室01号变压器间隔	630	0.06	566.62	566.62	未列入负面清单			25.99%
10070	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	军韵家园10KV3#配电站3#变压器间隔配电变压器	630	32.7	360.99	360.99	未列入负面清单			-7.84%
10071	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	东方龙城A3箱变变压器	500	0.04	449.80	449.80	未列入负面清单			0.00%
10072	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中南花园备用配电变压器	400	7.47	330.12	330.12	未列入负面清单			2.63%

10073	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜园线FD41	03配电变压器配电变压器	630	24.28	414.04	414.04	未列入负面清单			9.45%
10074	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	金地佳园小区2号箱变变压器	630	39.93	315.44	315.44	未列入负面清单			0.85%
10075	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	金地佳园小区3号箱变变压器	630	0.29	565.17	565.17	未列入负面清单			-8.47%
10076	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北畔线855	龙畔家园03号箱变103配电变压器	630	0.17	565.93	565.93	未列入负面清单			2.04%
10077	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北辽线852	翡翠03#配电室02#变压器间隔配电变压器	400	0.23	359.08	359.08	未列入负面清单			28.06%
10078	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	辽工大公寓11号箱变间隔配电变压器	400	27.17	251.32	251.32	未列入负面清单			3.01%
10079	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	辽工大公寓10号箱变间隔配电变压器	630	0.11	566.31	566.31	未列入负面清单			0.00%
10080	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	惠民小区变压器	500	1.05	444.75	444.75	未列入负面清单			1.57%
10081	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	居园小区05#箱变变压器	630	10.7	499.59	499.59	未列入负面清单			-5.48%
10082	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	雅欣园小区2号箱变变压器	630	32.09	364.83	364.83	未列入负面清单			0.19%
10083	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	凯隆幸福里配电室2#变压器	800	0.09	719.28	719.28	未列入负面清单			-4.91%
10084	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	辽工大住宅01号箱变变压器间隔配电变压器	630	22.48	425.38	425.38	未列入负面清单			-7.49%
10085	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	祥宇一品01号箱变变压器间隔配电变压器	400	59.84	120.64	120.64	未列入负面清单			3.44%
10086	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	辽工大住宅04号箱变变压器间隔配电变压器	630	14.98	472.63	472.63	未列入负面清单			-16.12%
10087	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜辽线FD42	祥宇玉品二期02#箱变变压器间隔配电变压器	500	0.19	449.05	449.05	未列入负面清单			19.98%
10088	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV农民新民小区1#箱变配电变压器	630	0.11	566.31	566.31	未列入负面清单			-11.74%
10089	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	祥宇一品二期03#箱变2#变压器	315	69.32	65.14	65.14	未列入负面清单			-3.68%
10090	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	开发小区箱变变压器	630	0.58	563.35	563.35	未列入负面清单			-13.19%
10091	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红北线-1154	红纺线北方小区02号箱变变压器	500	45.68	221.60	221.60	未列入负面清单			-2.75%
10092	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉畔线YL44	六合嘉际01配2#配电变压器间隔配电变压器	800	0.12	719.04	719.04	未列入负面清单			0.00%
10093	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	富丽国际01#箱变配电变压器	500	0.22	448.90	448.90	未列入负面清单			0.00%
10094	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	铂翠二期公共2号配电室2#变压器	630	0.08	566.50	566.50	未列入负面清单			8.41%
10095	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	福鑫一品11号箱变变压器间隔配电变压器	630	6.91	523.47	523.47	未列入负面清单			-1.46%
10096	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	康桥水郡04号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.34	564.86	564.86	未列入负面清单			-14.73%
10097	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	热力小区2号箱变变压器	400	15.45	298.20	298.20	未列入负面清单			-7.67%
10098	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858	金色小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	28.91	384.87	384.87	未列入负面清单			-13.70%
10099	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	馨苑小区01号箱变变压器间隔配电变压器_1	630	0.05	566.69	566.69	未列入负面清单			0.00%
10100	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线锦绣家园01号箱变变压器	500	40.83	245.85	245.85	未列入负面清单			3.56%
10101	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	书画院小区01号箱变变压器间隔配电变压器_1	630	0.09	566.43	566.43	未列入负面清单			5.27%
10102	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	柏翠园10kV配电站4#变压器	800	0.02	719.84	719.84	未列入负面清单			-12.64%
10103	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	冶金税务局住宅01号箱变变压器间隔配电变压器	630	13.74	480.44	480.44	未列入负面清单			-12.65%

10104	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	柏翠园10kV配电站2#变压器	800	0.1	719.20	719.20	未列入负面清单			12.62%
10105	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	铂翠二期公共1号配电室1#变压器	800	0.08	719.36	719.36	未列入负面清单			9.76%
10106	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	嘉科01#箱变变压器间隔配电变压器	630	1.28	558.94	558.94	未列入负面清单			11.87%
10107	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	翡翠公园1#配电室1#变压器	500	0.32	448.40	448.40	未列入负面清单			14.47%
10108	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	嘉科花园03#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.32	564.98	564.98	未列入负面清单			8.58%
10109	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	军韵家园10KV1#配电站1#变压器间隔	630	0.12	566.24	566.24	未列入负面清单			-7.17%
10110	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	祥宇一品二期02#箱变2#变压器	500	37.88	260.60	260.60	未列入负面清单			4.36%
10111	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	祥宇一品03号箱变变压器间隔配电变压器	630	38.56	324.07	324.07	未列入负面清单			-5.08%
10112	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	祥宇一品二期01#箱变2#变压器	315	28.17	194.76	194.76	未列入负面清单			-2.99%
10113	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	祥宇一品02号箱变变压器间隔配电变压器	630	40.5	311.85	311.85	未列入负面清单			-7.36%
10114	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	天成国际01号箱变变压器间隔配电变压器	630	34.38	350.41	350.41	未列入负面清单			-9.32%
10115	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	红南线市委01箱变102变压器	630	0.63	563.03	563.03	未列入负面清单			9.91%
10116	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	阳光水岸二期02#箱变变压器	630	25.34	407.36	407.36	未列入负面清单			0.50%
10117	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉茵线YL42	绿地剑桥02配电室3#配电变压器	800	0.07	719.44	719.44	未列入负面清单			11.87%
10118	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	富海馨居小区01#箱变变压器	630	20.53	437.66	437.66	未列入负面清单			1.18%
10119	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜农线FD46	万合臻园02#变压器	500	0.17	449.15	449.15	未列入负面清单			-7.18%
10120	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜农线FD46	万合臻园小区01#变压器	500	0.58	447.10	447.10	未列入负面清单			64.62%
10121	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北工线859	恒强马德里05#06#变电所08#变	630	1.27	559.00	559.00	未列入负面清单			5.49%
10122	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	凯旋帝景4号配电室01#变压器	630	0.13	566.18	566.18	未列入负面清单			9.07%
10123	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	凯旋帝景03#配电室变压器	800	0.05	719.60	719.60	未列入负面清单			-5.90%
10124	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	盛誉云顶03#箱变变压器	630	30.16	376.99	376.99	未列入负面清单			0.86%
10125	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	凯旋帝景02#配电室变压器	800	20.29	557.68	557.68	未列入负面清单			-8.50%
10126	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	盛誉云顶02#箱变变压器	630	32.9	359.73	359.73	未列入负面清单			7.07%
10127	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	枫丹丽都2#配电站1#配电变压器	800	43.97	368.24	368.24	未列入负面清单			7.28%
10128	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	枫丹丽都1#箱变配电变压器	630	0.22	565.61	565.61	未列入负面清单			13.62%
10129	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	阳光水岸二期03#箱变变压器	630	1.04	560.45	560.45	未列入负面清单			5.64%
10130	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	10kV龙泽雅苑小区08号箱变变压器间隔配电变压器	630	34.76	348.01	348.01	未列入负面清单			6.76%
10131	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	中林小区1#箱变变压器	630	1.97	554.59	554.59	未列入负面清单			8.28%
10132	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	金地佳园一期4号箱变变压器	400	39.09	203.64	203.64	未列入负面清单			0.47%
10133	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	沙海新村01#箱变变压器	630	20.5	437.85	437.85	未列入负面清单			0.46%
10134	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	新都小区1#箱变2#变压器	630	10.96	497.95	497.95	未列入负面清单			-9.08%

10135	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	金地花园5#箱变变压器	400	2.27	350.92	350.92	未列入负面清单			-1.83%
10136	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	金地花园1#箱变变压器	400	5.9	336.40	336.40	未列入负面清单			9.47%
10137	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	和美家园01#配电站2#变压器	500	0.15	449.25	449.25	未列入负面清单			-0.18%
10138	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	枫丹丽都2#配电站3#配电变压器	800	30.96	472.32	472.32	未列入负面清单			0.91%
10139	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	枫丹丽都2#箱变配电变压器	630	0.04	566.75	566.75	未列入负面清单			0.00%
10140	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	和美家园小区1#箱变变压器	630	0.16	565.99	565.99	未列入负面清单			-61.93%
10141	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北工线859	恒强马德里03#变电所05#变	630	0.9	561.33	561.33	未列入负面清单			-1.27%
10142	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中东线160	阜华小区03号箱变变压器间隔配电变压器	630	30.56	374.47	374.47	未列入负面清单			-0.93%
10143	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中东线160	福源学苑小区03#箱变变压器	630	27.04	396.65	396.65	未列入负面清单			-0.17%
10144	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	市北A区1#箱变变压器	400	51.64	153.44	153.44	未列入负面清单			8.14%
10145	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	越秀佳园配电室变压器	630	0.11	0.00	0.00	未列入负面清单			7.72%
10146	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	金地花园2#箱变变压器	400	0.64	357.44	357.44	未列入负面清单			7.98%
10147	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	10kV龙泽雅苑小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.17	565.93	565.93	未列入负面清单			-78.72%
10148	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	和美A区1号配电站2#变	630	0.1	566.37	566.37	未列入负面清单			-5.87%
10149	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	阜新凯斯宾捷物业服务有限公司(康桥水郡一期备用)102配电变压器	500	0.24	448.80	448.80	未列入负面清单			-75.98%
10150	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	东方龙城A2箱变变压器	400	0.11	359.56	359.56	未列入负面清单			16.26%
10151	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	10kV龙泽雅苑小区05号箱变变压器	630	28.7	386.19	386.19	未列入负面清单			10.33%
10152	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	金月湾2号箱变变压器	630	27.02	396.77	396.77	未列入负面清单			4.67%
10153	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红北线-1154	阜新市住房建设投资有限公司(热电厂东棚户区二期小区1#变)	500	0.14	449.30	449.30	未列入负面清单			2.50%
10154	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	枫丹丽都1#配电站2#配电变压器	800	30.29	477.68	477.68	未列入负面清单			-1.94%
10155	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	福鑫一品06号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.2	565.74	565.74	未列入负面清单			-14.50%
10156	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	康桥水郡四期配电室104配电变压器	630	0.16	565.99	565.99	未列入负面清单			-6.27%
10157	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红北线-1154	龙城天下1#配电室2#变压器	800	0.2	718.40	718.40	未列入负面清单			3.83%
10158	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	天德保健街01号箱变变压器间隔配电变压器	630	17.11	0.00	0.00	未列入负面清单			-4.17%
10159	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	铂翠二期公共1号配电室2#变压器	800	0.17	718.64	718.64	未列入负面清单			-5.58%
10160	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	军韵家园10KV2#配电站2#变压器间隔配电变压器	630	33.49	356.01	356.01	未列入负面清单			-3.72%
10161	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV农民新民小区8#箱变间隔配电变压器	500	0.15	449.25	449.25	未列入负面清单			-5.90%
10162	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	铂翠二期公共2号配电室1#变压器	630	0.09	566.43	566.43	未列入负面清单			-2.45%
10163	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	正大房地产开发1-4号楼箱变变压器间隔配电变压器	630	14.97	472.69	472.69	未列入负面清单			-2.94%
10164	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	远大开发花园综合市场01号箱变变压器间隔配电变压器	630	0.15	566.06	566.06	未列入负面清单			0.00%
10165	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	志诚慧府10KV配电站1#变压器	800	0.1	719.20	719.20	未列入负面清单			-3.13%

10166	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	市北A区3#箱变变压器	400	50.52	157.92	157.92	未列入负面清单			1.52%
10167	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	清逸园小区3号102配电变压器	630	0.18	565.87	565.87	未列入负面清单			-80.49%
10168	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	清逸园小区1号102配电变压器	315	52.83	117.09	117.09	未列入负面清单			0.58%
10169	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	龙跃华庭1号102配电变压器	400	0.13	359.48	359.48	未列入负面清单			5.73%
10170	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	清河园小区2号102配电变压器	500	0.2	449.00	449.00	未列入负面清单			-79.18%
10171	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	棚户区B区2#箱变102配电变压器	315	53.68	0.00	0.00	未列入负面清单			0.48%
10172	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	棚户区A区1#箱变102配电变压器	500	37.18	264.10	264.10	未列入负面清单			1.34%
10173	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	棚户区D区1#102配电变压器	500	0.3	448.50	448.50	未列入负面清单			10.06%
10174	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	商业街小区3#箱变102配电变压器	400	0.23	359.08	359.08	未列入负面清单			-78.45%
10175	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	丹琦嘉苑小区箱变102间隔配电变压器	630	0.08	566.50	566.50	未列入负面清单			10.06%
10176	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	商业街小区5#箱变102配电变压器	400	0.13	359.48	359.48	未列入负面清单			-79.32%
10177	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	商业街小区1#箱变102配电变压器	400	0.14	359.44	359.44	未列入负面清单			-81.22%
10178	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	棚户区C区4#箱变102配电变压器	630	35.19	345.30	345.30	未列入负面清单			4.03%
10179	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	棚户区D区3#箱变102配电变压器	630	36.82	335.03	335.03	未列入负面清单			-3.27%
10180	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	棚户区A区3#箱变102配电变压器	315	0.22	282.81	282.81	未列入负面清单			-77.17%
10181	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	天逸家园小区2号箱变103配电变压器	400	0.21	359.16	359.16	未列入负面清单			-2.99%
10182	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	天逸家园小区3号箱变103配电变压器	400	0.18	359.28	359.28	未列入负面清单			1.92%
10183	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	商业街小区2#102配电变压器	500	0.08	449.60	449.60	未列入负面清单			-81.64%
10184	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	棚户区C区5#箱变102配电变压器	630	37.82	328.73	328.73	未列入负面清单			8.97%
10185	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	棚户区B区1#箱变102配电变压器	500	30.88	295.60	295.60	未列入负面清单			1.51%
10186	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	棚户区A区4#箱变102配电变压器	315	49.96	126.13	126.13	未列入负面清单			3.63%
10187	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	棚户区A区5#箱变102配电变压器	315	39.12	160.27	160.27	未列入负面清单			-3.70%
10188	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	天逸家园小区1号箱变103配电变压器	400	0.13	359.48	359.48	未列入负面清单			-80.38%
10189	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	清逸园小区7号箱变102配电变压器	630	0.18	565.87	565.87	未列入负面清单			-83.18%
10190	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	清逸园小区4号箱变102配电变压器	630	20.04	440.75	440.75	未列入负面清单			-0.07%
10191	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	清逸园小区2号102配电变压器	500	28.88	305.60	305.60	未列入负面清单			3.72%
10192	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期D区14箱变102配电变压器	500	0.14	449.30	449.30	未列入负面清单			11.87%
10193	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期7#102配电变压器	630	34.44	350.03	350.03	未列入负面清单			2.28%
10194	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期12箱变102配电变压器	630	21.43	431.99	431.99	未列入负面清单			6.24%
10195	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期9箱变102配电变压器	630	29.17	383.23	383.23	未列入负面清单			1.06%
10196	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	清逸园小区8号箱变102配电变压器	630	55.46	217.60	217.60	未列入负面清单			6.17%

10197	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期3箱变102配电变压器	630	32.62	361.49	361.49	未列入负面清单			5.09%
10198	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期4箱变102配电变压器	630	30.36	375.73	375.73	未列入负面清单			0.34%
10199	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	沉陷区北台区102配电变压器	800	39.51	403.92	403.92	未列入负面清单			6.27%
10200	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期1#102配电变压器	630	23.66	417.94	417.94	未列入负面清单			5.53%
10201	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期10#102配电变压器	500	0.15	449.25	449.25	未列入负面清单			4.89%
10202	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期4箱变102配电变压器	500	0.16	449.20	449.20	未列入负面清单			7.17%
10203	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	清河新居1号102配电变压器	400	41.35	194.60	194.60	未列入负面清单			10.38%
10204	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	清河园小区3号102配电变压器	400	0.16	359.36	359.36	未列入负面清单			-78.62%
10205	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期B区8箱变102配电变压器	500	0.13	449.35	449.35	未列入负面清单			17.57%
10206	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	清河园小区4号102配电变压器	315	0.25	282.71	282.71	未列入负面清单			-74.85%
10207	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期3箱变102配电变压器	630	0.15	566.06	566.06	未列入负面清单			7.72%
10208	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期B区9箱变102配电变压器	630	0.15	566.06	566.06	未列入负面清单			18.56%
10209	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	清逸园小区6号箱变102配电变压器	630	0.15	566.06	566.06	未列入负面清单			-81.25%
10210	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	北山新居102配电变压器	630	0.13	566.18	566.18	未列入负面清单			-80.80%
10211	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	清河园小区1号102配电变压器	500	0.13	449.35	449.35	未列入负面清单			-80.79%
10212	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期11箱变102配电变压器	630	33.38	356.71	356.71	未列入负面清单			8.33%
10213	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期C区13箱变102配电变压器	500	0.14	449.30	449.30	未列入负面清单			5.27%
10214	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	清逸园小区5号箱变102配电变压器	630	0.15	566.06	566.06	未列入负面清单			-81.44%
10215	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期2箱变102配电变压器	630	32.66	361.24	361.24	未列入负面清单			14.60%
10216	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期B区5箱变102配电变压器	400	0.19	359.24	359.24	未列入负面清单			5.90%
10217	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	清河园小区二期1号箱变102配电变压器	500	0.22	448.90	448.90	未列入负面清单			25.99%
10218	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期C区12箱变102配电变压器	500	0.19	449.05	449.05	未列入负面清单			3.78%
10219	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期C区11箱变102配电变压器	630	0.12	566.24	566.24	未列入负面清单			19.68%
10220	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	华信置业有限公司箱变102间隔配电变压器	315	0.32	282.49	282.49	未列入负面清单			11.64%
10221	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期8箱变102配电变压器	630	32.95	359.42	359.42	未列入负面清单			5.93%
10222	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期13箱变102配电变压器	630	23.5	418.95	418.95	未列入负面清单			10.28%
10223	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期5箱变102配电变压器	630	24.67	411.58	411.58	未列入负面清单			9.93%
10224	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	商业街小区4#箱变102配电变压器	500	0.06	449.70	449.70	未列入负面清单			-79.54%
10225	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	棚户区D区2#箱变102配电变压器	630	30.15	377.06	377.06	未列入负面清单			3.05%
10226	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	棚户区A区2#箱变102配电变压器	315	40.1	157.19	157.19	未列入负面清单			5.93%
10227	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期2箱变102配电变压器	500	0.18	449.10	449.10	未列入负面清单			8.74%

10228	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期6102配电变压器	500	0.25	448.75	448.75	未列入负面清单			1.37%
10229	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期C区10箱变102配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未列入负面清单			18.56%
10230	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	名仕苑102配电变压器	630	28.74	385.94	385.94	未列入负面清单			2.91%
10231	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期B区7箱变102配电变压器	630	0.17	565.93	565.93	未列入负面清单			9.35%
10232	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期1箱变102配电变压器	500	0.11	449.45	449.45	未列入负面清单			0.00%
10233	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期B区6102配电变压器	630	0.12	566.24	566.24	未列入负面清单			10.06%
10234	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	沉陷区20号楼102配电变压器	250	0.22	224.45	224.45	未列入负面清单			-79.05%
10235	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	沉陷区南102配电变压器	630	23.39	419.64	419.64	未列入负面清单			-3.48%
10236	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	龙跃华庭2号102配电变压器	500	0.1	449.50	449.50	未列入负面清单			0.00%
10237	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期D区15箱变102配电变压器	500	0.13	449.35	449.35	未列入负面清单			9.14%
10238	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高东小区二期07号箱变102配电变压器	500	0.37	448.15	448.15	未列入负面清单			3.89%
10239	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高东小区二期12号箱变102配电变压器	500	0.29	448.55	448.55	未列入负面清单			-3.23%
10240	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东丰线251	翠城小区02号102配电变压器	630	28.84	385.31	385.31	未列入负面清单			9.49%
10241	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高东小区二期05号箱变102配电变压器	630	36.81	335.10	335.10	未列入负面清单			2.91%
10242	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东丰线251	翠城小区4#箱变配电变压器	400	0.13	359.48	359.48	未列入负面清单			-80.64%
10243	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高东小区二期02号箱变102配电变压器	500	0.31	448.45	448.45	未列入负面清单			10.46%
10244	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高德东山5号箱式变电站102配电变压器	630	0.15	566.06	566.06	未列入负面清单			4.89%
10245	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高东小区二期6号箱变间隔102配电变压器	500	0.28	448.60	448.60	未列入负面清单			1.22%
10246	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东丰线251	翠城小区6#箱变配电变压器	630	0.05	566.69	566.69	未列入负面清单			-84.89%
10247	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东丰线251	翠城小区8#箱变配电变压器	630	19.42	444.65	444.65	未列入负面清单			3.08%
10248	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东丰线251	翠城小区5#箱变102配电变压器	630	13.98	478.93	478.93	未列入负面清单			5.40%
10249	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高东小区二期04号箱变102配电变压器	500	0.32	448.40	448.40	未列入负面清单			2.17%
10250	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东丰线251	翠城小区1#箱变配电变压器	630	20.59	437.28	437.28	未列入负面清单			-1.11%
10251	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红庆线1143	金水湾二期小区1号102配电变压器	400	0.2	359.20	359.20	未列入负面清单			10.06%
10252	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红庆线1143	金水湾二期小区4号102配电变压器	400	0.21	359.16	359.16	未列入负面清单			14.47%
10253	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	红树37家佳小区5箱变配电变压器	315	0.22	282.81	282.81	未列入负面清单			0.00%
10254	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红庆线1143	维多利亚湾小区一期地下配电室3#变压器配电变压器	500	22.77	336.15	336.15	未列入负面清单			-6.05%
10255	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	红玛瑙家园二期2号箱变102配电变压器	630	24.5	412.65	412.65	未列入负面清单			4.60%
10256	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红高线1144	维多利亚港局维1#变电所2#配电变压器	630	0.24	565.49	565.49	未列入负面清单			33.89%
10257	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区13号箱变102配电变压器	630	25.89	403.89	403.89	未列入负面清单			-1.28%
10258	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区11号箱变102配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未列入负面清单			3.57%

10259	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	煤海小区二期1号102配电变压器	315	0.18	282.93	282.93	未列入负面清单			1.92%
10260	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	嘉城太平大街A号箱变103配电变压器	400	0.19	359.24	359.24	未列入负面清单			-1.70%
10261	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	上河湾一期4号地下配电室环网柜102（5号）配电变压器	800	38	416.00	416.00	未列入负面清单			3.88%
10262	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	海泰小区1号102配电变压器	400	0.2	359.20	359.20	未列入负面清单			-16.21%
10263	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	上河湾一期3号地下配电室环网柜102（4号）配电变压器	800	44.99	360.08	360.08	未列入负面清单			2.31%
10264	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	电厂小区1号箱变102配电变压器	630	17.75	455.18	455.18	未列入负面清单			-2.21%
10265	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	滨红线创业小区1#箱变102配电变压器	630	38.9	321.93	321.93	未列入负面清单			1.68%
10266	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	高德花园7号小区2号箱变配电变压器	630	34.34	350.66	350.66	未列入负面清单			0.45%
10267	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	高德花园7号小区4号箱变配电变压器	630	42.76	297.61	297.61	未列入负面清单			5.94%
10268	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	高德花园7号小区3号箱变配电变压器	630	34.38	350.41	350.41	未列入负面清单			4.44%
10269	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	高德花园6号小区4号箱变配电变压器	630	39.02	321.17	321.17	未列入负面清单			-6.32%
10270	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	高德花园6号小区3号箱变配电变压器	630	47.61	267.06	267.06	未列入负面清单			1.51%
10271	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	高德花园7号小区1号配电变压器	630	25.74	404.84	404.84	未列入负面清单			-0.97%
10272	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	红东线崇光房产B102配电变压器	500	0.25	448.75	448.75	未列入负面清单			2.82%
10273	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	高德花园6号小区2号箱变配电变压器	630	31.16	370.69	370.69	未列入负面清单			2.76%
10274	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	海河小区4号箱变配电变压器	630	38.38	325.21	325.21	未列入负面清单			0.87%
10275	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	电厂小区3号箱变102间隔配电变压器	500	0.09	449.55	449.55	未列入负面清单			4.00%
10276	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	宝地城1号箱变102	630	4.64	537.77	537.77	未列入负面清单			4.18%
10277	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	宝地城2号地下配电室4号开关柜103配电变压器（6号）	630	27.29	395.07	395.07	未列入负面清单			6.50%
10278	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	宝地城2号地下配电室4号开关柜102配电变压器（5号）	630	0.24	565.49	565.49	未列入负面清单			4.89%
10279	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	海河小区5号箱变102间隔配电变压器	630	31.38	369.31	369.31	未列入负面清单			6.62%
10280	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	电缆分支修配厂2号箱变配电变压器	315	0.42	282.18	282.18	未列入负面清单			0.81%
10281	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高德东山三期6号102配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未列入负面清单			-83.76%
10282	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区25号箱变102配电变压器	630	15.19	471.30	471.30	未列入负面清单			-1.26%
10283	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家二期小区1#箱变间隔配电变压器	500	0.88	445.60	445.60	未列入负面清单			3.23%
10284	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区28号箱变102配电变压器	500	0.16	449.20	449.20	未列入负面清单			10.06%
10285	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高德东山三期3号102配电变压器	500	10.29	398.55	398.55	未列入负面清单			-2.02%
10286	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高德东山三期5号102配电变压器	630	22.44	425.63	425.63	未列入负面清单			5.95%
10287	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区24号箱变102配电变压器	315	0.22	282.81	282.81	未列入负面清单			1.56%
10288	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区16号箱变102配电变压器	630	12.41	488.82	488.82	未列入负面清单			9.90%
10289	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高德东山三期4号102配电变压器	630	14.93	472.94	472.94	未列入负面清单			3.85%

10290	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高德东山1号102配电变压器	630	25.16	408.49	408.49	未列入负面清单			7.50%
10291	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区8号箱变102配电变压器	400	27.76	248.96	248.96	未列入负面清单			3.86%
10292	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区18号箱变102配电变压器	630	17.67	455.68	455.68	未列入负面清单			-0.47%
10293	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区12号箱变102配电变压器	630	0.11	566.31	566.31	未列入负面清单			3.57%
10294	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高东小区二期01号箱变102配电变压器	500	0.39	448.05	448.05	未列入负面清单			0.00%
10295	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高德东山3号箱变102配电变压器	630	23.26	420.46	420.46	未列入负面清单			5.55%
10296	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区26号箱变102配电变压器	400	0.23	359.08	359.08	未列入负面清单			10.60%
10297	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高德东山三期2号102配电变压器	630	18.81	448.50	448.50	未列入负面清单			8.00%
10298	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高德东山三期1号102配电变压器	400	17.18	291.28	291.28	未列入负面清单			1.79%
10299	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家二期小区2#箱变间隔配电变压器	100	0.86	89.14	89.14	未列入负面清单			7.62%
10300	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区10#箱变配电变压器	630	24.62	411.89	411.89	未列入负面清单			2.67%
10301	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区1号箱变102配电变压器	400	5.6	337.60	337.60	未列入负面清单			4.62%
10302	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区14号箱变102配电变压器	400	35.78	216.88	216.88	未列入负面清单			2.10%
10303	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区21号箱变102配电变压器	630	16.5	0.00	0.00	未列入负面清单			1.43%
10304	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高东小区二期09号箱变102配电变压器	400	0.39	358.44	358.44	未列入负面清单			-1.65%
10305	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区22号箱变102配电变压器	630	18.24	452.09	452.09	未列入负面清单			-0.68%
10306	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高德东山07号102配电变压器	315	0.48	281.99	281.99	未列入负面清单			2.17%
10307	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高东小区二期11号箱变102配电变压器	500	0.26	448.70	448.70	未列入负面清单			-1.25%
10308	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高德东山4号102配电变压器	630	29.82	379.13	379.13	未列入负面清单			10.39%
10309	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区20号箱变102	500	0.06	449.70	449.70	未列入负面清单			0.00%
10310	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区19号箱变102配电变压器	400	31.05	235.80	235.80	未列入负面清单			-5.73%
10311	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区2号箱变102配电变压器	630	29.42	381.65	381.65	未列入负面清单			2.86%
10312	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高东小区二期03号箱变102配电变压器	400	0.35	358.60	358.60	未列入负面清单			1.98%
10313	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高东小区二期08号箱变102配电变压器	500	0.34	448.30	448.30	未列入负面清单			-77.38%
10314	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	上河湾一期1号地下配电室环网柜103（2号）配电变压器	800	30.05	479.60	479.60	未列入负面清单			2.30%
10315	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红庆线1143	维多利亚湾小区一期地下配电室2#变压器配电变压器	800	35.11	439.12	439.12	未列入负面清单			4.53%
10316	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	滨红线电厂小区1#箱变102配电变压器	500	0.08	449.60	449.60	未列入负面清单			4.55%
10317	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	鑫维玛瑞城一期2号箱变103配电变压器	630	0.12	566.24	566.24	未列入负面清单			0.00%
10318	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	煤海小区二期6号箱变103间隔配电变压器	400	0.15	359.40	359.40	未列入负面清单			7.72%
10319	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	海泰小区3号102配电变压器	400	21.44	274.24	274.24	未列入负面清单			4.26%
10320	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红庆线1143	维多利亚湾小区一期地下配电室1#变压器配电变压器	800	35.41	436.72	436.72	未列入负面清单			7.55%

10321	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	海泰小区1号箱变103配电变压器	400	0.23	359.08	359.08	未列入负面清单			4.77%
10322	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	X红安线高德花园5号小区4#箱变配电变压器	500	0.24	448.80	448.80	未列入负面清单			1.43%
10323	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	滨红线电厂小区1#箱变103间隔配电变压器	500	0.05	449.75	449.75	未列入负面清单			7.72%
10324	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	滨红线电厂小区2#箱变102配电变压器	500	0.08	449.60	449.60	未列入负面清单			-3.85%
10325	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	滨红线创业小区3#箱变102配电变压器	500	0.15	449.25	449.25	未列入负面清单			0.00%
10326	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	太平花园1号小区4号箱变102配电变压器	630	19.14	446.42	446.42	未列入负面清单			3.89%
10327	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	太平花园新区5号102配电变压器	400	0.18	359.28	359.28	未列入负面清单			-1.79%
10328	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	太平西街小区B102配电变压器	315	0.47	282.02	282.02	未列入负面清单			0.00%
10329	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	滨红线电厂小区2#箱变103间隔配电变压器	500	0.07	449.65	449.65	未列入负面清单			0.00%
10330	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	红玛瑙广场小区2号箱变102配电变压器	500	0.21	448.95	448.95	未列入负面清单			-2.99%
10331	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	太平花园新区3号箱变103间隔配电变压器	400	0.13	359.48	359.48	未列入负面清单			-81.83%
10332	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	海泰小区2号102配电变压器	315	0.33	282.46	282.46	未列入负面清单			-80.09%
10333	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	海泰小区2号箱变103配电变压器	315	0.42	282.18	282.18	未列入负面清单			0.81%
10334	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	煤海小区二期5号102配电变压器	400	0.11	359.56	359.56	未列入负面清单			-78.98%
10335	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	鑫维玛瑙城一期1号箱变103配电变压器	630	0.12	566.24	566.24	未列入负面清单			0.00%
10336	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	太平花园新区1号102配电变压器	400	0.17	359.32	359.32	未列入负面清单			6.69%
10337	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	煤海小区二期4号箱变103间隔配电变压器	400	0.14	359.44	359.44	未列入负面清单			0.00%
10338	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	鑫维玛瑙城一期箱变102间隔配电变压器	500	0.37	448.15	448.15	未列入负面清单			-48.43%
10339	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	太平花园新区2号102配电变压器	400	0.23	359.08	359.08	未列入负面清单			-6.87%
10340	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	老年公寓102配电变压器	630	25.05	409.19	409.19	未列入负面清单			-0.01%
10341	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	太平花园新区3号102配电变压器	400	0.09	359.64	359.64	未列入负面清单			4.00%
10342	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	太平西街小区C102配电变压器	315	0.33	282.46	282.46	未列入负面清单			3.23%
10343	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	太平花园1#102配电变压器	315	0.24	282.74	282.74	未列入负面清单			-1.35%
10344	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	太平西街小区A102配电变压器	315	0.19	282.90	282.90	未列入负面清单			-8.74%
10345	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	鑫维玛瑙城一期3号箱变103配电变压器	630	0.12	566.24	566.24	未列入负面清单			2.94%
10346	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	煤海小区二期4号102配电变压器	400	0.14	359.44	359.44	未列入负面清单			2.50%
10347	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	太平花园1号小区2号箱变配电变压器	400	0.37	358.52	358.52	未列入负面清单			-0.93%
10348	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	太平花园新区1号箱变102间隔配电变压器	400	0.14	359.44	359.44	未列入负面清单			-2.27%
10349	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	煤海小区二期2号102配电变压器	315	0.17	282.96	282.96	未列入负面清单			2.04%
10350	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	嘉城太平大街A号箱变102配电变压器	400	0.23	359.08	359.08	未列入负面清单			0.00%
10351	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	红安线高德花园5号小区2#箱变配电变压器	500	0.15	449.25	449.25	未列入负面清单			7.72%

10352	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	煤海小区二期5号箱变103间隔配电变压器	400	0.14	359.44	359.44	未列入负面清单			2.50%
10353	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	太平花园1#箱变103配电变压器	315	0.25	282.71	282.71	未列入负面清单			-4.17%
10354	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	高德花园5号小区3#箱变102配电变压器	630	25.89	403.89	403.89	未列入负面清单			3.41%
10355	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	五洲御景园二期1#102配电变压器	630	34.81	347.70	347.70	未列入负面清单			-5.99%
10356	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	太平花园1号小区3号箱变配电变压器	630	35.54	343.10	343.10	未列入负面清单			-0.87%
10357	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	煤海小区二期3号102配电变压器	315	0.21	282.84	282.84	未列入负面清单			-77.75%
10358	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	太平花园新区4号箱变103间隔配电变压器	400	0.1	359.60	359.60	未列入负面清单			-67.82%
10359	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	太平花园新区4号102配电变压器	400	0.18	359.28	359.28	未列入负面清单			4.00%
10360	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	滨红线创业小区2#箱变102配电变压器	1000	16.55	734.50	734.50	未列入负面清单			12.80%
10361	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	红安线高德花园5号小区1#箱变配电变压器	500	0.2	449.00	449.00	未列入负面清单			3.57%
10362	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	红玛瑙广场小区1号箱变102配电变压器	500	0.41	447.95	447.95	未列入负面清单			0.85%
10363	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	太平花园新区5号箱变103间隔配电变压器	400	0.14	359.44	359.44	未列入负面清单			2.50%
10364	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	五洲御景园二期2#102配电变压器	630	39.67	317.08	317.08	未列入负面清单			-1.97%
10365	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	太平花园新区2号箱变103间隔配电变压器	400	0.1	359.60	359.60	未列入负面清单			-3.13%
10366	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高德东山06号102配电变压器	630	18.34	451.46	451.46	未列入负面清单			7.07%
10367	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	五洲御景园1#102配电变压器	630	12.08	490.90	490.90	未列入负面清单			1.54%
10368	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	红玛瑙家园二期1号箱变配电变压器	500	0.3	448.50	448.50	未列入负面清单			-1.09%
10369	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	红玛瑙家园二期3号箱式变电站101间隔配电变压器	630	36.01	340.14	340.14	未列入负面清单			-1.24%
10370	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红高线1144	维多利亚港局维2#变电所1#配电变压器	800	7.21	662.32	662.32	未列入负面清单			5.13%
10371	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	红东线红玛瑙广场小区02号102配电变压器	630	44.23	288.35	288.35	未列入负面清单			1.63%
10372	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	红玛瑙三期（局维）配电室102（1号）配电变压器	800	74.28	125.76	125.76	未列入负面清单			6.79%
10373	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	电厂小区3号箱变102配电变压器	630	0.02	566.87	566.87	未列入负面清单			-12.64%
10374	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	红东线崇光房产A102配电变压器	500	0.2	449.00	449.00	未列入负面清单			3.57%
10375	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	红东线红玛瑙广场小区01号102配电变压器	630	40.83	309.77	309.77	未列入负面清单			-2.86%
10376	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	上河湾一期2号地下配电室环网柜102（3号）配电变压器	800	36.91	424.72	424.72	未列入负面清单			3.19%
10377	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红高线1144	维多利亚港局维1#变电所1#配电变压器	630	0.08	566.50	566.50	未列入负面清单			10.06%
10378	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	五洲御景园2#102配电变压器	630	13.94	479.18	479.18	未列入负面清单			0.22%
10379	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	红纬小区2号箱变102配电变压器	500	0.12	449.40	449.40	未列入负面清单			2.94%
10380	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	高德花园6号小区1号箱变变压器配电变压器	630	27.01	396.84	396.84	未列入负面清单			0.64%
10381	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	海河小区3号箱变配电变压器	630	14.88	473.26	473.26	未列入负面清单			2.40%
10382	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东丰线251	翠城小区7#箱变配电变压器	500	17.16	364.20	364.20	未列入负面清单			7.20%

10383	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	电厂小区2号箱变102配电变压器	500	0.12	449.40	449.40	未列入负面清单			-2.63%
10384	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	海河小区7号箱变配电变压器	630	28.94	384.68	384.68	未列入负面清单			3.48%
10385	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	上河湾二期1号102配电变压器	630	0.14	566.12	566.12	未列入负面清单			0.00%
10386	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	海河新村1号102配电变压器	630	20.26	439.36	439.36	未列入负面清单			2.51%
10387	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	顺吉地下3#箱变间隔102配电变压器	315	0.17	282.96	282.96	未列入负面清单			-9.59%
10388	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	红纬路南鼎鑫B号102配电变压器	630	17.71	455.43	455.43	未列入负面清单			2.37%
10389	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	上河湾一期1号地下配电室环网柜102（1号）配电变压器	800	37.3	421.60	421.60	未列入负面清单			3.10%
10390	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10KV滨海线34#盐业小区箱变间隔配电变压器	315	0.29	282.59	282.59	未列入负面清单			-5.16%
10391	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	红纬小区B号箱变102配电变压器	500	0.23	448.85	448.85	未列入负面清单			1.49%
10392	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	滨海线12号电缆分支修配厂1号箱变间隔配电变压器	800	0.01	719.92	719.92	未列入负面清单			0.00%
10393	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	上河湾二期2号102配电变压器	500	0.21	448.95	448.95	未列入负面清单			9.49%
10394	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	滨安线26号红纬小区1号箱变间隔102配电变压器	630	54.97	220.69	220.69	未列入负面清单			7.95%
10395	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	宝地城2号箱变102	630	7.41	520.32	520.32	未列入负面清单			-9.97%
10396	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	红纬小区2#箱变配电变压器	500	0.25	448.75	448.75	未列入负面清单			-4.83%
10397	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	顺吉三期红海线局维配电室出线103间隔配电变压器	800	11.51	627.92	627.92	未列入负面清单			-1.49%
10398	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区5号箱变102配电变压器	400	30.64	237.44	237.44	未列入负面清单			7.90%
10399	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区27号箱变102配电变压器	315	0.2	282.87	282.87	未列入负面清单			10.06%
10400	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区4号箱变102配电变压器	400	19.31	282.76	282.76	未列入负面清单			0.12%
10401	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	鑫源小区6号配电室103配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未列入负面清单			-3.13%
10402	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	红树线37家佳小区5#箱变配电变压器	315	0.27	282.65	282.65	未列入负面清单			-1.20%
10403	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	城南棚户区二期6号102配电变压器	315	0.4	282.24	282.24	未列入负面清单			7.72%
10404	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	城南8号棚户区西区E102配电变压器	500	0.23	448.85	448.85	未列入负面清单			1.49%
10405	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	鑫源小区1号配电室102配电变压器	630	0.04	566.75	566.75	未列入负面清单			10.06%
10406	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	红安线4号棚户区路北小区B号102配电变压器	630	30.56	374.47	374.47	未列入负面清单			3.29%
10407	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	佳家西区1号102配电变压器	315	0.25	282.71	282.71	未列入负面清单			5.01%
10408	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高丰线GD42	翠城二期3#箱变102间隔配电变压器	400	0.21	359.16	359.16	未列入负面清单			20.51%
10409	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高丰线GD42	翠城二期2#箱变102间隔配电变压器	400	0.18	359.28	359.28	未列入负面清单			17.84%
10410	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	城南棚户区二期5号102配电变压器	500	0.27	448.65	448.65	未列入负面清单			12.43%
10411	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	城南8号棚户区西区A102配电变压器	500	0.17	449.15	449.15	未列入负面清单			9.35%
10412	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	城南棚户区二期1号102配电变压器	630	13.94	479.18	479.178	未列入负面清单			4.43%
10413	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高丰线GD42	翠城二期4#箱变1/102间隔配电变压器	400	0.13	359.48	359.48	未列入负面清单			2.70%

10414	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	高德花园2号小区2号箱变配电变压器	630	25.79	404.52	404.523	未列入负面清单			5.17%
10415	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	高德花园2号小区3号箱变配电变压器	630	31.63	367.73	367.731	未列入负面清单			8.13%
10416	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	红安线4号棚户区路北小区E号102配电变压器	630	18.78	448.69	448.686	未列入负面清单			8.00%
10417	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高丰线GD42	翠城二期小区5#配电室1102间隔配电变压器	630	0.06	566.62	566.622	未列入负面清单			6.27%
10418	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	太平西街小区A103配电变压器	315	0.18	282.93	282.933	未列入负面清单			-5.01%
10419	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	城南8号棚户区南区E102配电变压器	500	0.21	448.95	448.95	未列入负面清单			1.64%
10420	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	鑫维玛瑙钻石小区二期配电室103配电变压器	800	23.57	531.44	531.44	未列入负面清单			12.90%
10421	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	4号棚户区4号小区B箱变102配电变压器	630	42.25	300.83	300.825	未列入负面清单			0.60%
10422	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	城南8号棚户区南区B102配电变压器	500	0.14	449.30	449.3	未列入负面清单			2.50%
10423	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高丰线GD42	翠城小区1号配电室102间隔配电变压器	630	0.06	566.62	566.622	未列入负面清单			-0.46%
10424	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	红安线3号棚户区小区C号102配电变压器	500	0.45	447.75	447.75	未列入负面清单			0.00%
10425	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	城南8号棚户区西区B102配电变压器	500	0.23	448.85	448.85	未列入负面清单			1.49%
10426	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	城南8号棚户区南区A102配电变压器	630	14.65	474.71	474.705	未列入负面清单			5.07%
10427	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	鑫源小区4号箱变102配电变压器	400	0.11	359.56	359.56	未列入负面清单			0.00%
10428	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	佳家西区3号102配电变压器	630	21.99	428.46	428.463	未列入负面清单			-4.13%
10429	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	高德综合市场住宅楼箱变间隔102配电变压器	630	0.18	565.87	565.866	未列入负面清单			-10.86%
10430	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	高德花园2号小区4号箱变102配电变压器	630	32.45	362.57	362.565	未列入负面清单			2.73%
10431	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	城南8号棚户区南区D102配电变压器	500	0.18	449.10	449.1	未列入负面清单			6.27%
10432	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	城南棚户区二期2号102配电变压器	630	17.57	456.31	456.309	未列入负面清单			7.69%
10433	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	红安线4号棚户区路北小区F号102配电变压器	630	18.85	448.25	448.245	未列入负面清单			2.86%
10434	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	加城南8号棚户区东区A号箱变间隔102配电变压器	630	12.7	486.99	486.99	未列入负面清单			5.91%
10435	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	红纬路西段小区箱变102配电变压器	400	0.53	357.88	357.88	未列入负面清单			7.22%
10436	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	鑫源小区7号箱变102配电变压器	630	0.13	566.18	566.181	未列入负面清单			2.70%
10437	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	佳家西区2号102配电变压器	630	7.8	517.86	517.86	未列入负面清单			4.48%
10438	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	城南棚户区二期3号102配电变压器	630	24.95	409.82	409.815	未列入负面清单			6.56%
10439	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	城南棚户区二期4号102配电变压器	630	18.73	449.00	449.001	未列入负面清单			4.57%
10440	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	高德花园2号小区5号箱变102配电变压器	500	0.17	449.15	449.15	未列入负面清单			-1.89%
10441	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	红安线4号棚户区路北小区D号102配电变压器	630	23.15	421.16	421.155	未列入负面清单			2.77%
10442	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	红安线3号棚户区小区E号102配电变压器	630	30.82	372.83	372.834	未列入负面清单			4.11%
10443	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	城南8号棚户区东区D号102配电变压器	500	0.21	448.95	448.95	未列入负面清单			0.00%
10444	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	鑫源小区2号配电室102配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未列入负面清单			7.72%

10445	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	4号棚户区4号小区C箱变102配电变压器	630	25	409.50	409.5	未列入负面清单			10.46%
10446	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	4号棚户区5号小区D箱变102配电变压器	500	0.19	449.05	449.05	未列入负面清单			1.92%
10447	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	红安线4号棚户区路北小区C号102配电变压器	630	25	409.50	409.5	未列入负面清单			6.91%
10448	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	城南8号棚户区东区B号102配电变压器	630	19.64	443.27	443.268	未列入负面清单			5.43%
10449	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	红纬小区二期箱变间隔配电变压器	630	32.11	364.71	364.707	未列入负面清单			-0.48%
10450	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	城南8号棚户区南区F102配电变压器	315	0.29	282.59	282.5865	未列入负面清单			1.18%
10451	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	4号棚户区5号小区A箱变102配电变压器	630	23.95	416.12	416.115	未列入负面清单			5.51%
10452	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	红安线3号棚户区小区B号102配电变压器	500	0.31	448.45	448.45	未列入负面清单			2.25%
10453	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	鑫源小区9号配电室102配电变压器	630	0.12	566.24	566.244	未列入负面清单			6.27%
10454	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	家佳小区东区2#箱变配电变压器	1000	0.03	899.70	899.7	未列入负面清单			-9.14%
10455	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区15号箱变102配电变压器	630	0.03	566.81	566.811	未列入负面清单			-83.03%
10456	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红庆线1143	金水湾二期小区3号102配电变压器	315	0.43	282.15	282.1455	未列入负面清单			15.37%
10457	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	城南8号棚户区南区C102配电变压器	500	0.17	449.15	449.15	未列入负面清单			-9.59%
10458	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	佳佳小区2#102配电变压器	1000	0.04	899.60	899.6	未列入负面清单			0.00%
10459	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	红安线4号棚户区路北小区A号102配电变压器	500	0.16	449.20	449.2	未列入负面清单			0.00%
10460	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	佳家东区16号楼102配电变压器	630	32.21	364.08	364.077	未列入负面清单			2.75%
10461	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	煤海小区二期6号102配电变压器	400	0.14	359.44	359.44	未列入负面清单			0.00%
10462	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	鑫维玛瑙钻石小区二期配电室102配电变压器	800	41.48	388.16	388.16	未列入负面清单			23.53%
10463	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	五洲御景园一期2号102配电变压器	630	22.41	425.82	425.817	未列入负面清单			-5.82%
10464	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	顺吉三期红海线局维配电室出线104间隔配电变压器	800	50.32	317.44	317.44	未列入负面清单			39.22%
10465	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	红安线3号棚户区小区D号102配电变压器	630	25.65	405.41	405.405	未列入负面清单			-5.41%
10466	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	红安线3号棚户区小区A号102配电变压器	630	22.18	427.27	427.266	未列入负面清单			10.79%
10467	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	高德花园2号小区1号变压器	630	27.67	392.68	392.679	未列入负面清单			1.39%
10468	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	红安线4号棚户区路北小区G号102配电变压器	630	0.18	565.87	565.866	未列入负面清单			0.00%
10469	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	4号棚户区4号小区E箱变102配电变压器	630	25.85	404.15	404.145	未列入负面清单			6.14%
10470	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	顺吉三期红海线局维配电室出线102间隔配电变压器	800	25.37	517.04	517.04	未列入负面清单			5.20%
10471	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高东小区二期10号箱变102配电变压器	500	0.33	448.35	448.35	未列入负面清单			3.23%
10472	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区29号箱变102配电变压器	500	0.08	449.60	449.6	未列入负面清单			10.06%
10473	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	城南棚户区二期7号102配电变压器	630	22.76	423.61	423.612	未列入负面清单			4.81%
10474	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	城南8号棚户区西区C102配电变压器	630	21.67	430.48	430.479	未列入负面清单			5.36%
10475	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	城南8号棚户区西区D102配电变压器	500	0.27	448.65	448.65	未列入负面清单			4.00%

10476	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	鑫源小区3号箱变102配电变压器	400	0.07	359.72	359.72	未列入负面清单			20.51%
10477	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	鑫源小区8号配电室102配电变压器	630	0.13	566.18	566.181	未列入负面清单			5.73%
10478	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区7号箱变102配电变压器	400	0.25	359.00	359	未列入负面清单			13.72%
10479	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	鑫源小区5号箱变102配电变压器	500	0.15	449.25	449.25	未列入负面清单			7.72%
10480	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区17号箱变102配电变压器	400	20.25	279.00	279	未列入负面清单			5.11%
10481	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区3号箱变102配电变压器	400	37.07	211.72	211.72	未列入负面清单			5.23%
10482	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区9号箱变102配电变压器	630	18.66	449.44	449.442	未列入负面清单			4.10%
10483	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	鑫源小区10号配电室102配电变压器	630	0.14	566.12	566.118	未列入负面清单			5.27%
10484	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	鑫源小区6号配电室102配电变压器	630	0.12	566.24	566.244	未列入负面清单			6.27%
10485	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	城南8号棚户区东区C号102配电变压器	500	0.14	449.30	449.3	未列入负面清单			-2.27%
10486	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	佳佳小区1#102配电变压器	630	0.06	566.62	566.622	未列入负面清单			0.00%
10487	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	米家小区23号箱变102配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未列入负面清单			0.00%
10488	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	红勿小区箱变配电变压器间隔配电变压器	630	11.55	494.24	494.235	未列入负面清单			-2.73%
10489	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	红纬小区A号箱变102配电变压器	630	27.15	395.96	395.955	未列入负面清单			0.44%
10490	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	海河小区6号箱变配电变压器	630	23.79	417.12	417.123	未列入负面清单			4.03%
10491	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	五洲御景园一期3号箱变102配电变压器	500	0.49	447.55	447.55	未列入负面清单			-7.72%
10492	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东丰线251	翠城小区03号102配电变压器	630	15.46	469.60	469.602	未列入负面清单			7.60%
10493	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	五洲御景园一期1号102配电变压器	630	22.29	426.57	426.573	未列入负面清单			-5.48%
10494	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	海河小区2号箱变102间隔配电变压器	500	0.19	449.05	449.05	未列入负面清单			5.90%
10495	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	高德东山2号102配电变压器	630	0.16	565.99	565.992	未列入负面清单			-78.25%
10496	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红庆线1143	金水湾二期小区2号102配电变压器	400	0.34	358.64	358.64	未列入负面清单			17.42%
10497	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红庆线1143	金水湾二期小区5号102配电变压器	500	2.39	438.05	438.05	未列入负面清单			13.15%
10498	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	森隆三期2#箱变配电变压器	500	0.62	446.90	446.9	未列入负面清单			-5.70%
10499	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	新民线新园小区3#箱变配电变压器	630	36.73	335.60	335.601	未列入负面清单			11.38%
10500	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	金水家园2#箱变配电变压器	630	0.3	565.11	565.11	未列入负面清单			3.87%
10501	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	金水家园1#箱变配电变压器	630	1.07	560.26	560.259	未列入负面清单			-8.34%
10502	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	新民线新园小区1#箱变配电变压器	500	0.26	448.70	448.7	未列入负面清单			-1.25%
10503	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	海新线北西小区3#箱变变压器	630	0.2	565.74	565.74	未列入负面清单			-0.97%
10504	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	新邱阳光小区1号箱变变压器	630	0.27	565.30	565.299	未列入负面清单			-6.27%
10505	国网阜新市新邱区供电分公司	中华66kV变电站	华北线-1047	阳光水岸B小区2#箱变	630	8.6	512.82	512.82	未列入负面清单			-6.59%
10506	国网阜新市新邱区供电分公司	中华66kV变电站	华北线-1047	印象江南3#配电室2#变压器	800	0.05	719.60	719.6	未列入负面清单			-5.40%

10507	国网阜新市新邱区供电分公司	中华66kV变电站	华北线-1047	盛夏经典02#配电室变压器	315	63.54	83.35	83.349	未列入负面清单			-8.66%
10508	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	海新线北西小区9#箱变变压器	630	3.5	544.95	544.95	未列入负面清单			8.78%
10509	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	海新线北西小区12#箱变变压器	630	0.57	563.41	563.409	未列入负面清单			-2.34%
10510	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	新民线益民小区1#箱变配电变压器	315	0.19	282.90	282.9015	未列入负面清单			-1.70%
10511	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	海新线北西小区7#箱变变压器	630	0.76	562.21	562.212	未列入负面清单			1.85%
10512	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	新邱棚户区北东区东9号箱变变压器	630	0.28	565.24	565.236	未列入负面清单			9.18%
10513	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	新邱棚户区北东区东7号箱变变压器	630	0.29	565.17	565.173	未列入负面清单			-0.22%
10514	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	海新线北西小区1#箱变变压器	630	1.78	555.79	555.786	未列入负面清单			6.44%
10515	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	海新线北西小区15#箱变变压器	630	0.5	563.85	563.85	未列入负面清单			-9.12%
10516	国网阜新市新邱区供电分公司	中心66kV变电站	中郡线147	银通国际10KV配电站2#变压器	800	30	480.00	480	未列入负面清单			-0.68%
10517	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	森隆小区19#箱变1#配电变压器	315	0.53	281.83	281.8305	未列入负面清单			8.67%
10518	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	新邱步行街01#箱变配电变压器	630	0.59	563.28	563.283	未列入负面清单			-7.08%
10519	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	新北线新邱南区10#箱变配电变压器	630	0.17	565.93	565.929	未列入负面清单			2.04%
10520	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	新北线新邱南区11#箱变配电变压器	630	0.14	566.12	566.118	未列入负面清单			2.50%
10521	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	新邱棚户区南区8#箱变配电变压器	630	25.27	407.80	407.799	未列入负面清单			3.31%
10522	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	长新小区9#箱变变压器	800	21.93	544.56	544.56	未列入负面清单			-3.07%
10523	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	七家子新村1井变压器	500	37.24	263.80	263.8	未列入负面清单			5.53%
10524	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	长新小区6#箱变变压器	1000	0.34	896.60	896.6	未列入负面清单			0.03%
10525	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	新北线新邱南区16#箱变配电变压器	630	0.13	566.18	566.181	未列入负面清单			5.73%
10526	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	长新小区12#箱变变压器	800	44.72	362.24	362.24	未列入负面清单			0.88%
10527	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	新北线新邱南区3#箱变配电变压器	500	0.24	448.80	448.8	未列入负面清单			-1.35%
10528	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	长新小区14#箱变变压器	400	0.57	357.72	357.72	未列入负面清单			-1.50%
10529	国网阜新市新邱区供电分公司	西山66kV变电站	山通线XS41	阳光小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	6.23	527.75	527.751	未列入负面清单			-2.95%
10530	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	新北线新邱南区9#箱变配电变压器	630	32.25	363.83	363.825	未列入负面清单			2.69%
10531	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	长新小区20#箱变变压器	500	14.45	377.75	377.75	未列入负面清单			-7.91%
10532	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	长新小区17#箱变变压器	800	2.48	700.16	700.16	未列入负面清单			-4.73%
10533	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	长新小区21#箱变变压器	500	6.47	417.65	417.65	未列入负面清单			-9.00%
10534	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	长新小区3#箱变变压器	800	0.7	714.40	714.4	未列入负面清单			3.08%
10535	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	新北线新邱南区15#箱变配电变压器	630	0.13	566.18	566.181	未列入负面清单			0.00%
10536	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	华盛园小区1#箱变变压器	630	52.72	234.86	234.864	未列入负面清单			7.26%
10537	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	新北线新邱南区17#箱变配电变压器	315	0.26	282.68	282.681	未列入负面清单			1.32%

10538	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	新北线新邱南区18#箱变配电变压器	630	0.11	566.31	566.307	未列入负面清单			3.23%
10539	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	长新小区22#箱变变压器	500	0.35	448.25	448.25	未列入负面清单			-5.07%
10540	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	新北线新邱南区14#箱变配电变压器	630	0.12	566.24	566.244	未列入负面清单			6.27%
10541	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	长新小区1#箱变变压器	800	0.3	717.60	717.6	未列入负面清单			-0.17%
10542	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	新北线新邱南区6#箱变配电变压器	630	0.3	565.11	565.11	未列入负面清单			-8.59%
10543	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	新邱步行街02#箱变配电变压器	630	0	567.00	567	未列入负面清单			9.54%
10544	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	华盛园小区2#箱变变压器	630	1.03	560.51	560.511	未列入负面清单			-8.90%
10545	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	长新小区19#箱变变压器	500	1.12	444.40	444.4	未列入负面清单			3.00%
10546	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	新北线新邱南区2#箱变配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未列入负面清单			3.57%
10547	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	长新小区7#箱变变压器	800	19.19	566.48	566.48	未列入负面清单			7.29%
10548	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	七家子新村3井变压器	400	0.51	357.96	357.96	未列入负面清单			-7.22%
10549	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	长新小区2#箱变变压器	800	0.76	713.92	713.92	未列入负面清单			-8.32%
10550	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	新北线新邱南区5#箱变配电变压器	500	0.27	448.65	448.65	未列入负面清单			-1.20%
10551	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	长新小区16#箱变变压器	800	9.69	642.48	642.48	未列入负面清单			-2.48%
10552	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	森隆二期1#箱变配电变压器	630	17.77	455.05	455.049	未列入负面清单			1.50%
10553	国网阜新市新邱区供电分公司	中华66kV变电站	华北线-1047	阳光小区A区1#箱变	630	18.53	450.26	450.261	未列入负面清单			2.35%
10554	国网阜新市新邱区供电分公司	中华66kV变电站	华北线-1047	盛夏经典03#配电室变压器	315	0.31	282.52	282.5235	未列入负面清单			-84.02%
10555	国网阜新市新邱区供电分公司	中华66kV变电站	华北线-1047	阳光水岸B小区1#箱变	630	1.1	560.07	560.07	未列入负面清单			-6.53%
10556	国网阜新市新邱区供电分公司	中华66kV变电站	华北线-1047	阳光小区A区2#箱变	630	0.83	561.77	561.771	未列入负面清单			-5.20%
10557	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	新民线益民小区5#箱变配电变压器	630	30.81	372.90	372.897	未列入负面清单			6.37%
10558	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	海新线北西小区5#箱变变压器	630	19.24	445.79	445.788	未列入负面清单			9.06%
10559	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	海新线北西小区10#箱变配电变压器	630	22.03	428.21	428.211	未列入负面清单			9.50%
10560	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	新邱棚户区北东区东10号箱变变压器	500	0.7	446.50	446.5	未列入负面清单			2.69%
10561	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	新邱棚户区北东区东1号箱变变压器	500	58.87	155.65	155.65	未列入负面清单			-0.75%
10562	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	吴海馨居小区3#箱变变压器	630	20.57	437.41	437.409	未列入负面清单			-9.85%
10563	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	新民线新园小区2#箱变变压器	630	27.69	392.55	392.553	未列入负面清单			-6.29%
10564	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	海新线北西小区2#箱变变压器	630	41.35	306.50	306.495	未列入负面清单			3.91%
10565	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	益民小区三期箱变变压器	500	0.16	449.20	449.2	未列入负面清单			1.06%
10566	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	大金住宅楼小区1#箱变变压器	630	0.23	565.55	565.551	未列入负面清单			8.05%
10567	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	河汇小区3号箱变间隔102配电变压器	630	0.09	566.43	566.433	未列入负面清单			14.47%
10568	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	森泰三期1#箱变配电变压器	500	76.12	69.40	69.4	未列入负面清单			-7.67%

10569	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	新邱棚户区北区东5号箱变变压器	630	70.46	123.10	123.102	未列入负面清单			-0.32%
10570	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	新民线益民小区6#箱变配电变压器	500	0.19	449.05	449.05	未列入负面清单			1.82%
10571	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	河汇小区2号箱变间隔102配电变压器	500	0.13	449.35	449.35	未列入负面清单			13.04%
10572	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	新民线益民小区9#箱变配电变压器	315	38.45	162.38	162.3825	未列入负面清单			8.97%
10573	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	新邱棚户区北区东2#箱变变压器	400	0.27	358.92	358.92	未列入负面清单			4.05%
10574	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	海新线北西小区17#箱变变压器	630	10.31	502.05	502.047	未列入负面清单			-2.17%
10575	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	海新线北西小区8#箱变变压器	630	24.02	415.67	415.674	未列入负面清单			-1.54%
10576	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	新邱棚户区北区东4号箱变变压器	630	41.34	306.56	306.558	未列入负面清单			0.04%
10577	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	海新线北西小区18#箱变变压器	500	63.76	131.20	131.2	未列入负面清单			6.63%
10578	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	河汇小区1号箱变间隔102配电变压器	630	0.11	566.31	566.307	未列入负面清单			0.00%
10579	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	河汇小区5号箱变间隔102配电变压器	630	0.13	566.18	566.181	未列入负面清单			9.14%
10580	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	昊海馨居小区1#配电室2#变压器	800	45.88	352.96	352.96	未列入负面清单			-3.96%
10581	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	新民线益民小区4#箱变变压器	630	38.74	322.94	322.938	未列入负面清单			4.25%
10582	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	新邱棚户区北西区14号箱变变压器	630	73.27	105.40	105.399	未列入负面清单			1.89%
10583	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	新民线益民小区7#箱变配电变压器	630	31.17	370.63	370.629	未列入负面清单			5.97%
10584	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	新邱棚户区北区东8号箱变变压器	630	52.16	238.39	238.392	未列入负面清单			-2.07%
10585	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	新邱阳光小区2号箱变	630	18.68	449.32	449.316	未列入负面清单			-8.53%
10586	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	海新线北西小区4#箱变变压器	400	0.18	359.28	359.28	未列入负面清单			7.47%
10587	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	海新线北西小区6#箱变变压器	630	0.24	565.49	565.488	未列入负面清单			-5.18%
10588	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	海新线北西小区13#箱变变压器	400	0.36	358.56	358.56	未列入负面清单			-9.17%
10589	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	新邱棚户区北区东6号箱变变压器	630	19.13	446.48	446.481	未列入负面清单			2.28%
10590	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	新民线益民小区12#箱变配电变压器	800	8.91	648.72	648.72	未列入负面清单			5.87%
10591	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	新民线益民小区10#箱变配电变压器	500	0.15	449.25	449.25	未列入负面清单			7.72%
10592	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	海新线北西小区11#箱变配电变压器	400	0.28	358.88	358.88	未列入负面清单			3.85%
10593	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	益民小区2#箱变配电变压器	500	23.72	331.40	331.4	未列入负面清单			-9.79%
10594	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	海新线北西小区16#箱变变压器	630	1.03	560.51	560.511	未列入负面清单			-3.44%
10595	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	昊海馨居小区1#配电室1#变压器	800	2.42	700.64	700.64	未列入负面清单			-7.69%
10596	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	新民线益民小区3#箱变变压器	315	0.58	281.67	281.673	未列入负面清单			9.96%
10597	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	新邱棚户区北区东3号箱变变压器	630	20.93	435.14	435.141	未列入负面清单			-8.99%
10598	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	河汇小区4号箱变间隔102配电变压器	630	0.1	566.37	566.37	未列入负面清单			12.62%
10599	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	新民线益民小区8#箱变配电变压器	315	25.76	202.36	202.356	未列入负面清单			7.30%

10600	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	新邱棚户区北东区东11号箱变变压器	315	0.42	282.18	282.177	未列入负面清单			-0.91%
10601	国网阜新市新邱区供电分公司	中华66kV变电站	华北线-1047	印象江南3#配电室1#变压器	800	0.03	719.76	719.76	未列入负面清单			-9.75%
10602	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	森隆二期2#箱变配电变压器	630	23.7	417.69	417.69	未列入负面清单			2.66%
10603	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	益民小区11#箱变配电变压器	630	30.53	374.66	374.661	未列入负面清单			-7.39%
10604	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	新民线新园小区5#箱变配电变压器	500	0.21	448.95	448.95	未列入负面清单			3.39%
10605	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	新北线新邱南区12#箱变配电变压器	400	0.29	358.84	358.84	未列入负面清单			-1.12%
10606	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	森隆小区箱变配电变压器	630	17.47	456.94	456.939	未列入负面清单			-9.63%
10607	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	新北线新邱南区4#箱变配电变压器	630	0.08	566.50	566.496	未列入负面清单			-7.17%
10608	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	新北线新邱南区1#箱变配电变压器	630	0.13	566.18	566.181	未列入负面清单			0.00%
10609	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	新北线新邱南区13#箱变配电变压器	500	0.3	448.50	448.5	未列入负面清单			9.26%
10610	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	长新小区4#箱变变压器	800	26.21	510.32	510.32	未列入负面清单			1.78%
10611	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	长新小区8#箱变变压器	800	81.97	64.24	64.24	未列入负面清单			-6.55%
10612	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	新民线新园小区4#箱变配电变压器	630	33.51	355.89	355.887	未列入负面清单			4.59%
10613	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	长新小区10#箱变变压器	1000	31.26	587.40	587.4	未列入负面清单			-2.39%
10614	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	长新小区13#箱变变压器	800	47.18	342.56	342.56	未列入负面清单			7.11%
10615	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	长新小区18#箱变变压器	500	54.9	175.50	175.5	未列入负面清单			-3.91%
10616	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	长新小区15#箱变变压器	400	1.31	354.76	354.76	未列入负面清单			-5.44%
10617	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	七家子新村2井变压器	400	37	212.00	212	未列入负面清单			-8.51%
10618	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	新北线新邱南区7#箱变配电变压器	630	0.13	566.18	566.181	未列入负面清单			-2.44%
10619	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	金贵家园02102	630	31.62	367.79	367.794	未列入负面清单			2.43%
10620	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	金贵家园箱变102配电变压器	630	44.46	286.90	286.902	未列入负面清单			3.15%
10621	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	阜新市恒源矿业有限责任公司_782442539	315	67.05	72.29	72.2925	未列入负面清单			-3.52%
10622	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	阜新市恒源矿业有限责任公司	1260	30.63	748.06	748.062	未列入负面清单			-2.85%
10623	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	金贵家园03102	630	34.58	349.15	349.146	未列入负面清单			3.45%
10624	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	和美雅苑(2)箱变102配电变压器	630	75.78	89.59	89.586	未列入负面清单			25.91%
10625	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	官营子小区03号箱变103间隔配电变压器	400	44	184.00	184	未列入负面清单			8.10%
10626	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	官营子小区01号箱变102间隔配电变压器	630	0.04	566.75	566.748	未列入负面清单			0.98%
10627	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	鑫向阳3#箱变102	630	17.24	458.39	458.388	未列入负面清单			3.16%
10628	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	南环线345	世纪豪庭小区5号箱式变电站间隔102配电变压器	400	1.02	355.92	355.92	未列入负面清单			2.83%
10629	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	阳光上城A区01号箱变102间隔配电变压器	630	1.03	560.51	560.511	未列入负面清单			-9.57%
10630	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	和美雅苑(4)箱变102配电变压器	630	25.22	408.11	408.114	未列入负面清单			-0.22%

10631	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	龙宇大厦东箱变102配电变压器	500	24.37	328.15	328.15	未列入负面清单			-2.46%
10632	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	南环线345	世纪豪庭小区8号箱式变电站间隔102配电变压器	630	39.86	315.88	315.882	未列入负面清单			0.24%
10633	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	和美雅苑（3）箱变102配电变压器	630	41.67	304.48	304.479	未列入负面清单			6.48%
10634	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	阳光上城箱变102配电变压器	630	51.38	243.31	243.306	未列入负面清单			2.87%
10635	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	南环线345	世纪豪庭小区6号箱式变电站间隔102配电变压器	400	1.92	352.32	352.32	未列入负面清单			2.87%
10636	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	南环线345	世纪豪庭小区7号箱式变电站间隔102配电变压器	500	0.64	446.80	446.8	未列入负面清单			1.91%
10637	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	和美雅苑05号箱变102间隔配电变压器	630	0.47	564.04	564.039	未列入负面清单			3.81%
10638	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	和美雅苑06号箱变102间隔配电变压器	630	1.05	560.39	560.385	未列入负面清单			-9.97%
10639	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	南环线345	世纪豪庭小区6号变压器间隔102配电变压器	800	0.58	715.36	715.36	未列入负面清单			-6.45%
10640	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	南环线345	世纪豪庭小区9号变压器间隔102配电变压器	1000	1.28	887.20	887.2	未列入负面清单			-4.94%
10641	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	南环线345	南环线01号箱变102间隔配电变压器	400	0.32	358.72	358.72	未列入负面清单			0.00%
10642	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	南环线345	世纪豪庭03号环网柜1号变压器间隔102配电变压器	1000	0.63	893.70	893.7	未列入负面清单			3.45%
10643	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	南环线345	世纪豪庭03号环网柜4号箱变间隔102配电变压器	500	1.27	443.65	443.65	未列入负面清单			-2.72%
10644	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	官营子小区02号箱变102间隔配电变压器	630	1.04	560.45	560.448	未列入负面清单			-7.64%
10645	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	信通小区02号箱变102间隔配电变压器	630	1.97	554.59	554.589	未列入负面清单			-3.61%
10646	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	智发二期箱变102配电变压器	400	31.44	234.24	234.24	未列入负面清单			-3.41%
10647	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	阜干线信通花园1#箱变102	500	35.69	271.55	271.55	未列入负面清单			2.55%
10648	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	阜干线信通花园2#箱变102	500	48.71	206.45	206.45	未列入负面清单			-2.43%
10649	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	义乌01号箱变102配电变压器	630	21.72	430.16	430.164	未列入负面清单			4.76%
10650	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	西关佳园小区2#箱变间隔102配电变压器	500	0.9	445.50	445.5	未列入负面清单			-6.29%
10651	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	阜干线信通花园3#箱变102配电变压器	500	46.85	215.75	215.75	未列入负面清单			10.02%
10652	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	双利园小区箱变102配电变压器	315	26.24	200.84	200.844	未列入负面清单			-1.04%
10653	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	佳怡小区箱变102间隔配电变压器	315	45.64	139.73	139.734	未列入负面清单			-0.05%
10654	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	京都国际广场小区2号箱变102间隔配电变压器	500	11.37	393.15	393.15	未列入负面清单			9.20%
10655	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	信通住宅箱变102配电变压器	630	43.18	294.97	294.966	未列入负面清单			4.90%
10656	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	智发三期箱变102配电变压器	500	44.93	225.35	225.35	未列入负面清单			-5.81%
10657	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	京都国际广场小区1号配电室变压器间隔配电变压器	500	68.15	109.25	109.25	未列入负面清单			4.27%
10658	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	鑫鼎广场小区01号配电室102间隔配电变压器	800	0.64	714.88	714.88	未列入负面清单			9.58%
10659	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	毕生小区箱变102配电变压器	400	31.5	234.00	234	未列入负面清单			3.14%
10660	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	鑫鼎广场小区01号配电室105间隔配电变压器	800	22.77	537.84	537.84	未列入负面清单			-9.98%
10661	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	鑫鼎广场小区01号配电室104间隔配电变压器	800	35.11	439.12	439.12	未列入负面清单			0.03%

10662	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	鑫鼎广场小区01号配电室103间隔配电变压器	800	35.41	436.72	436.72	未列入负面清单			9.24%
10663	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	西关佳园小区1#箱变间隔102配电变压器	630	0.62	563.09	563.094	未列入负面清单			7.94%
10664	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	智发益民一期箱变102配电变压器	500	43.67	231.65	231.65	未列入负面清单			1.24%
10665	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	书香水岸03号箱变102间隔配电变压器	630	0.3	565.11	565.11	未列入负面清单			-7.83%
10666	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张兴线7244	玉檀山庄1号配电变压器	630	1.07	560.26	560.259	未列入负面清单			-3.96%
10667	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张兴线7244	玉檀山庄2号配电变压器	630	0.2	565.74	565.74	未列入负面清单			0.06%
10668	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	木器厂住宅箱变102配电变压器	630	31.14	370.82	370.818	未列入负面清单			-6.26%
10669	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	鑫向阳2#箱变102	630	30.36	375.73	375.732	未列入负面清单			17.16%
10670	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	湖畔花园四期2号箱变102间隔配电变压器	630	25.82	404.33	404.334	未列入负面清单			2.81%
10671	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	鑫向阳1#箱变102	630	23.81	417.00	416.997	未列入负面清单			-0.25%
10672	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	湖畔橙饰3号箱变102间隔配电变压器	630	0.27	565.30	565.299	未列入负面清单			4.03%
10673	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	湖畔花园四期箱变配电变压器	630	8.6	512.82	512.82	未列入负面清单			6.42%
10674	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	益民二期2号箱变102配电变压器	800	0.19	718.48	718.48	未列入负面清单			8.07%
10675	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	兴荣幸福里小区01号配电室102间隔配电变压器	630	3.5	544.95	544.95	未列入负面清单			2.23%
10676	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	广厦东1号箱变102配电变压器	630	20.14	440.12	440.118	未列入负面清单			9.19%
10677	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	阳光小区7、8号楼箱变102配电变压器	630	52.28	237.64	237.636	未列入负面清单			-12.66%
10678	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	地税住宅1号箱变102配电变压器	400	68.31	86.76	86.76	未列入负面清单			-4.19%
10679	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	益民二期箱变102配电变压器	1000	83.64	63.60	63.6	未列入负面清单			-2.66%
10680	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	凯旋国际2号配电室102配电变压器	800	0.57	715.44	715.44	未列入负面清单			1.87%
10681	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	广厦西1号箱变102配电变压器	630	17.37	457.57	457.569	未列入负面清单			-15.71%
10682	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	民政局住宅箱变102配电变压器	315	29.31	191.17	191.1735	未列入负面清单			0.90%
10683	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	乌兰小区1号箱变102配电变压器	630	25.3	407.61	407.61	未列入负面清单			-1.36%
10684	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	凯旋国际1号配电室102配电变压器	800	0.76	713.92	713.92	未列入负面清单			4.54%
10685	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	康大天成一品2号箱变配电变压器	315	0.28	282.62	282.618	未列入负面清单			-3.76%
10686	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	爱伊家园小区01号箱变102间隔配电变压器	630	37.81	328.80	328.797	未列入负面清单			16.69%
10687	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	爱伊家园小区13号箱变102间隔配电变压器	500	34.07	279.65	279.65	未列入负面清单			14.92%
10688	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	爱伊家园小区03号箱变102间隔配电变压器	630	38.37	325.27	325.269	未列入负面清单			23.64%
10689	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	爱伊家园小区11号箱变102间隔配电变压器	630	28.3	388.71	388.71	未列入负面清单			27.02%
10690	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	人寿保险公司箱变102配电变压器	315	29.09	191.87	191.8665	未列入负面清单			-9.72%
10691	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	阳光小区5、6号楼箱变102配电变压器	500	0.29	448.55	448.55	未列入负面清单			0.02%
10692	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	康大天成一品4号箱变配电变压器	630	1.78	555.79	555.786	未列入负面清单			6.14%

10693	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线主干14号（顺民小区）箱变102配电变压器	630	13.84	479.81	479.808	未列入负面清单		19.90%
10694	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	金水佳园2#箱变102配电变压器	630	16.41	463.62	463.617	未列入负面清单		12.45%
10695	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	智发四期箱变102配电变压器	630	54.15	225.86	225.855	未列入负面清单		-2.66%
10696	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉康线YL54	育鸿小区2号箱变102配电变压器	630	21.4	432.18	432.18	未列入负面清单		-0.60%
10697	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉康线YL54	育鸿小区3号箱变102配电变压器	630	24.91	410.07	410.067	未列入负面清单		0.89%
10698	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉康线YL54	育鸿小区1号箱变102配电变压器	630	21.2	433.44	433.44	未列入负面清单		-3.29%
10699	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	辽宁省高速公路实业发展总公司阜新服务区	1000	0.5	895.00	895	未列入负面清单		4.32%
10700	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	阳光上城1#箱变102配电变压器	630	43.36	293.83	293.832	未列入负面清单		0.59%
10701	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	和美雅苑（1）箱变102配电变压器	630	49.77	253.45	253.449	未列入负面清单		14.94%
10702	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	康大天成一品1号箱变配电变压器	630	0.53	563.66	563.661	未列入负面清单		4.82%
10703	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	阳光上城2#箱变102配电变压器	630	58.62	197.69	197.694	未列入负面清单		-2.38%
10704	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	锦绣家园1#箱变102配电变压器	315	63.96	82.03	82.026	未列入负面清单		7.29%
10705	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	金水佳园1#箱变102配电变压器	630	16.44	463.43	463.428	未列入负面清单		15.72%
10706	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	金贵橡树湾小区箱变102间隔配电变压器	500	0.59	447.05	447.05	未列入负面清单		2.28%
10707	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	育鸿花园二期箱变102配电变压器	315	25.27	203.90	203.8995	未列入负面清单		-7.49%
10708	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	书香水岸01号箱变102间隔配电变压器	400	21.93	272.28	272.28	未列入负面清单		-3.65%
10709	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	广厦西2号箱变102配电变压器	630	32.55	361.94	361.935	未列入负面清单		-6.33%
10710	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	凯旋国际3号配电室102配电变压器	800	19.96	560.32	560.32	未列入负面清单		7.65%
10711	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	阳光小区9、10号楼箱变102配电变压器	400	50.05	159.80	159.8	未列入负面清单		-8.31%
10712	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	东梁吐呼噜温泉三台102	200	22.17	135.66	135.66	未列入负面清单		-3.39%
10713	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	东顺城03#箱变102	400	40.63	197.48	197.48	未列入负面清单		-4.04%
10714	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	东顺城02#箱变102	630	56.23	212.75	212.751	未列入负面清单		6.75%
10715	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	东顺城01#箱变102	630	40.94	309.08	309.078	未列入负面清单		1.72%
10716	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	玉龙湖畔三期箱变102	630	90.23	-1.45	-1.449	未列入负面清单		-2.42%
10717	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	东新新城（2）箱变102配电变压器	400	53.06	147.76	147.76	未列入负面清单		-11.32%
10718	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	南环线345	世纪豪庭小区10号箱式变电站间隔102配电变压器	400	37.24	211.04	211.04	未列入负面清单		-8.96%
10719	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	东新新城（1）箱变102配电变压器	500	32.68	286.60	286.6	未列入负面清单		1.67%
10720	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	龙宇大厦西箱变102配电变压器	630	14.04	478.55	478.548	未列入负面清单		4.97%
10721	国网阜新蒙古族自治县供电公司	创业66kV变电站	创泉2号线1258	温泉小筑02号箱变102间隔配电变压器	400	0.13	359.48	359.48	未列入负面清单		-3.05%
10722	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	毕生钱程小区1号箱变102配电变压器	315	28.93	192.37	192.3705	未列入负面清单		5.22%
10723	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	爱伊家园小区07号箱变102间隔配电变压器	500	0.34	448.30	448.3	未列入负面清单		-2.59%

10724	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	鑫向阳西城箱变102配电变压器	630	27.81	391.80	391.797	未列入负面清单		1.32%
10725	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	利民小区箱变1102配电变压器	630	26.65	399.11	399.105	未列入负面清单		-7.40%
10726	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	爱伊家园小区10号箱变102间隔配电变压器	500	38.36	258.20	258.2	未列入负面清单		-19.69%
10727	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	爱伊家园小区12号箱变102间隔配电变压器	630	32.11	364.71	364.707	未列入负面清单		-19.26%
10728	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	继电器住宅01号箱变102配电变压器	500	17.52	362.40	362.4	未列入负面清单		-0.23%
10729	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	信通小区01号箱变102间隔配电变压器	630	44.72	285.26	285.264	未列入负面清单		2.16%
10730	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	爱伊家园小区09号箱变102间隔配电变压器	630	29.95	378.32	378.315	未列入负面清单		-13.95%
10731	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	弹簧厂住宅1#箱变102配电变压器	630	13.62	481.19	481.194	未列入负面清单		5.97%
10732	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	爱伊家园小区02号箱变102间隔配电变压器	500	48.06	209.70	209.7	未列入负面清单		-20.82%
10733	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	爱伊家园小区04号箱变102间隔配电变压器	400	47.77	168.92	168.92	未列入负面清单		-18.79%
10734	国网阜新蒙古族自治县供电公司	创业66kV变电站	创泉2号线1258	温泉小筑01号箱变102间隔配电变压器	400	0.1	359.60	359.6	未列入负面清单		-35.72%
10735	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	爱伊家园小区08号箱变102间隔配电变压器	500	41.9	240.50	240.5	未列入负面清单		-12.22%
10736	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	爱伊家园小区05号箱变102间隔配电变压器	630	36.57	336.61	336.609	未列入负面清单		-15.93%
10737	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	爱伊家园小区06号箱变102间隔配电变压器	500	34.56	277.20	277.2	未列入负面清单		-10.90%
10738	国网阜新蒙古族自治县供电公司	创业66kV变电站	创泉2号线1258	温泉小筑二期2号箱变102配电变压器	630	0.13	566.18	566.181	未列入负面清单		6.75%
10739	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	金贵家园01102	630	72.71	108.93	108.927	未列入负面清单		-0.25%
10740	国网阜新蒙古族自治县供电公司	创业66kV变电站	创泉2号线1258	温泉小筑二期1号箱变102配电变压器	630	0.09	566.43	566.433	未列入负面清单		-44.22%
10741	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10KV城磷线中西联络线客运支线6左1#(金桂圆二期高层)102配电变压器	630	39.35	319.10	319.095	未列入负面清单		0.39%
10742	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	金湾1号箱变出线间隔配电变压器	630	14.57	475.21	475.209	未列入负面清单		-10.50%
10743	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	御景园4号箱变102配电变压器	500	32.12	289.40	289.4	未列入负面清单		1.09%
10744	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	御景园箱变102配电变压器	400	53.68	145.28	145.28	未列入负面清单		1.76%
10745	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	城南线31二中小区西_BBF102配电变压器	315	41.67	152.24	152.2395	未列入负面清单		-2.11%
10746	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	御景园3号箱变102配电变压器	400	29.81	240.76	240.76	未列入负面清单		2.81%
10747	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	城南线6号杆6#箱变102间隔配电变压器	400	24.86	260.56	260.56	未列入负面清单		-5.13%
10748	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	金湾4号箱变出线间隔配电变压器	630	12.15	490.46	490.455	未列入负面清单		1.75%
10749	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	金湾铭城2号箱变出线间隔配电变压器	500	0.57	447.15	447.15	未列入负面清单		-1.50%
10750	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	御景园2号箱变102配电变压器	500	32.82	285.90	285.9	未列入负面清单		1.85%
10751	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	林场小区1号箱变配电变压器	400	35.48	218.08	218.08	未列入负面清单		-1.65%
10752	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城汇线ZN51	中汇金泰小区1号箱变出线间隔配电变压器	630	32.25	363.83	363.825	未列入负面清单		-8.11%
10753	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	众慧4号箱变102配电变压器	500	27.26	313.70	313.7	未列入负面清单		-10.29%
10754	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	中央商务区3号箱变102配电变压器	630	37.41	331.32	331.317	未列入负面清单		-3.09%

10755	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	北中线1541	豪德1号箱变出线间隔配电变压器	630	25	409.50	409.5	未列入负面清单			-19.08%
10756	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	泰达园四期2号箱变变压器	630	14.45	475.97	475.965	未列入负面清单			0.72%
10757	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	时代花园1号箱变间隔配电变压器	630	35.9	340.83	340.83	未列入负面清单			0.93%
10758	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10千伏镇南线冷库支线5左1#变压器	315	56.89	104.30	104.2965	未列入负面清单			-3.99%
10759	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	众慧1号箱变102配电变压器	500	27.05	314.75	314.75	未列入负面清单			-7.77%
10760	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	金桂圆四期1-1号箱变配电变压器	630	19.26	445.66	445.662	未列入负面清单			-5.80%
10761	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	御景园5号箱变102配电变压器	500	55.96	170.20	170.2	未列入负面清单			-5.18%
10762	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	众慧3号箱变102配电变压器	500	32.88	285.60	285.6	未列入负面清单			-4.00%
10763	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城汇线ZN51	10kV城汇线红美国国际1号箱变变压器1	630	2.48	551.38	551.376	未列入负面清单			-5.40%
10764	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城汇线ZN51	10kV城汇线红美国国际2号箱变变压器	630	6.47	526.24	526.239	未列入负面清单			-8.93%
10765	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城汇线ZN51	10kV城汇线红美国国际3号箱变变压器	315	0.7	281.30	281.295	未列入负面清单			-0.33%
10766	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	北中线1541	豪德3号箱变出线间隔配电变压器	630	20.36	438.73	438.732	未列入负面清单			-5.31%
10767	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	柳河小区2号箱变变压器	500	52.72	186.40	186.4	未列入负面清单			-7.76%
10768	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	北中线1541	豪德2号箱变出线间隔配电变压器	630	47.43	268.19	268.191	未列入负面清单			-8.50%
10769	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	北中线1541	10kV北中线89号惠盛小区1号箱变变压器	630	0.35	564.80	564.795	未列入负面清单			-1.04%
10770	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	北中线1541	10kV北中线89号惠盛小区2号箱变变压器	400	0.3	358.80	358.8	未列入负面清单			3.06%
10771	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10KV城磷线36右4#分界点下金源荣城小区1#箱变102配电变压器	630	25.69	405.15	405.153	未列入负面清单			-0.38%
10772	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	华泰金都1号箱变102配电变压器	630	29.93	378.44	378.441	未列入负面清单			-13.06%
10773	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	众慧2号箱变102配电变压器	500	43.4	233.00	233	未列入负面清单			-17.83%
10774	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10KV城磷线36右4号分界点下金源荣城小区3#箱变102配电变压器	500	33.51	282.45	282.45	未列入负面清单			-10.73%
10775	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10KV城磷线36右4号分界点下金源荣城小区2#箱变102配电变压器	500	31.36	293.20	293.2	未列入负面清单			-12.04%
10776	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10千伏镇南线东街联络线4左4号1号环网柜2#箱变102配电变压器	500	30.53	297.35	297.35	未列入负面清单			-22.50%
10777	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	武业兴安1号箱变102配电变压器	500	27.43	312.85	312.85	未列入负面清单			1.38%
10778	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	武业兴安2号箱变102配电变压器	630	22.38	426.01	426.006	未列入负面清单			-17.04%
10779	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	金桂园二期3号箱变配电变压器	500	39.23	253.85	253.85	未列入负面清单			-4.91%
10780	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	金桂园二期4号箱变配电变压器	500	47.26	213.70	213.7	未列入负面清单			1.71%
10781	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	悦澜湾尚品箱式变电站出线间隔配电变压器	500	32.67	286.65	286.65	未列入负面清单			-9.25%
10782	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	金桂园二期5号箱变102配电变压器	630	79.06	68.92	68.922	未列入负面清单			-8.67%
10783	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	荣祥宾馆二期一号箱变出线间隔配电变压器	400	27.11	251.56	251.56	未列入负面清单			-2.52%
10784	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	东环铭郡1#箱变102间隔配电变压器	500	29.13	304.35	304.35	未列入负面清单			-10.18%
10785	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	金桂圆四期1-2号箱变配电变压器	630	38.95	321.62	321.615	未列入负面清单			8.18%

10786	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	利民高层箱变配电变压器	630	20.6	437.22	437.22	未列入负面清单			-4.30%
10787	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	馨悦家园小区3号箱变102配电变压器	630	42.36	300.13	300.132	未列入负面清单			-0.66%
10788	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10KV城北线化纤支线9右1—2#(武业静园小区二期)变压器 配电变压器	400	30.13	239.48	239.48	未列入负面清单			-6.08%
10789	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城汇线ZN51	金桂园6号2号箱变出线间隔配电变压器	630	0.3	565.11	565.11	未列入负面清单			-2.09%
10790	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	城磷线中西联络线客运支线8号杆金桂园小区变压器配电变 压器	500	32.91	285.45	285.45	未列入负面清单			0.88%
10791	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	金百洋小区2号箱变出线间隔配电变压器	500	0.12	449.40	449.4	未列入负面清单			8.49%
10792	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城汇线ZN51	新金桂园6号4号箱变	500	0	450.00	450	未列入负面清单			2.05%
10793	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	金悦华庭小区2号箱变配电变压器	315	58.82	98.22	98.217	未列入负面清单			-2.37%
10794	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	建兴小区1号箱变102配电变压器	500	1116.13	-5130.65	-5130.65	未列入负面清单			-6.25%
10795	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	荣祥宾馆二期二号箱变出线间隔配电变压器	400	48.96	164.16	164.16	未列入负面清单			-7.99%
10796	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	金桂圆四期2-2号箱变配电变压器	500	52.6	187.00	187	未列入负面清单			3.71%
10797	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10KV城中线11号杆(悦澜湾上城小区1号箱变)102配电变 压器	500	25.62	321.90	321.9	未列入负面清单			-7.28%
10798	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	馨悦家园小区1号箱变102配电变压器	630	51.78	240.79	240.786	未列入负面清单			-4.70%
10799	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	鑫地家园1号箱变102配电变压器	630	39.11	320.61	320.607	未列入负面清单			-3.22%
10800	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	金湾铭城1号箱变出线间隔配电变压器	630	1.03	560.51	560.511	未列入负面清单			-5.91%
10801	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	馨悦家园小区2号箱变102配电变压器	630	41.04	308.45	308.448	未列入负面清单			8.10%
10802	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	泰达园2号箱变出线间隔配电变压器	400	41.26	194.96	194.96	未列入负面清单			-8.71%
10803	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	泰达园3号箱变出线间隔配电变压器	630	0.11	566.31	566.307	未列入负面清单			-49.38%
10804	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	金都花园1号箱变102配电变压器	400	27.21	251.16	251.16	未列入负面清单			-2.62%
10805	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	泰达园三期2号箱变出线间隔配电变压器	630	1.12	559.94	559.944	未列入负面清单			-7.23%
10806	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	泰达园三期1号箱变出线间隔配电变压器	630	19.19	446.10	446.103	未列入负面清单			3.69%
10807	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	武装部住宅2号箱变102配电变压器	315	21.95	214.36	214.3575	未列入负面清单			-3.44%
10808	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10KV客运支线1右4#箱变配电变压器	400	20.77	276.92	276.92	未列入负面清单			2.76%
10809	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	鑫地家园2号箱变102配电变压器	630	23.62	418.19	418.194	未列入负面清单			-6.25%
10810	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	泰达园三期3号箱式变电站出线间隔配电变压器	630	0.51	563.79	563.787	未列入负面清单			-4.90%
10811	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10KV城北线19左6号(金桂圆四期小区3-1号箱变)102配电 变压器	500	37.46	262.70	262.7	未列入负面清单			-2.26%
10812	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	鑫地家园3号箱变102配电变压器	630	41.75	303.98	303.975	未列入负面清单			-4.11%
10813	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10KV城中线28#(鼎信佳苑小区1号箱变)变压器配电变 压器	1250	34.52	693.50	693.5	未列入负面清单			-0.36%
10814	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	金悦华庭小区1号箱变配电变压器	315	44.29	143.99	143.9865	未列入负面清单			-2.21%
10815	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10KV城中线ZN46线路2#开关315箱变(回迁)102间隔配 电变压器	315	34.71	174.16	174.1635	未列入负面清单			-3.39%
10816	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10KV城中线ZN46线路2#开关下3#箱变102间隔配 电变压器	630	23.01	422.04	422.037	未列入负面清单			-2.18%

10817	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	泰达园1号箱变出线间隔配电变压器	400	24.43	262.28	262.28	未列入负面清单			-10.52%
10818	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	安鑫雅苑箱式变电站出线间隔配电变压器	400	23.47	266.12	266.12	未列入负面清单			-35.76%
10819	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城汇线ZN51	金桂园6号3号箱变出线间隔配电变压器	500	0.76	446.20	446.2	未列入负面清单			-9.39%
10820	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	梧桐墅小区1号箱式变压器出线间隔配电变压器	630	0.09	566.43	566.433	未列入负面清单			-20.51%
10821	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城汇线ZN51	金桂园6号1号箱变出线间隔配电变压器	630	0.16	565.99	565.992	未列入负面清单			-67.11%
10822	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西六南线3542	新城线皇华支4号箱变出线间隔配电变压器	500	0.06	449.70	449.7	未列入负面清单			-14.47%
10823	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城汇线ZN51	金桂园6号6号箱变变压器	500	9.69	401.55	401.55	未列入负面清单			-8.29%
10824	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	北中线1541	鼎信佳苑小区2#箱变102配电变压器	630	88.17	11.53	11.529	未列入负面清单			10.81%
10825	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	金百洋小区1号箱变出线间隔配电变压器	500	0.11	449.45	449.45	未列入负面清单			-1.33%
10826	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	东环铭郡2#箱变102间隔配电变压器	500	24.24	328.80	328.8	未列入负面清单			-1.59%
10827	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	泰达园4号箱变出线间隔配电变压器	630	0.13	566.18	566.181	未列入负面清单			-40.10%
10828	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	翰林华府小区1号箱式变电站出线间隔配电变压器	630	17.77	455.05	455.049	未列入负面清单			9.98%
10829	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城汇线唐宁府三期箱变变压器	800	18.53	571.76	571.76	未列入负面清单			-0.40%
10830	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	武业房地产箱变间隔配电变压器	500	50.03	199.85	199.85	未列入负面清单			0.05%
10831	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	中医院回迁楼箱变102配电变压器	315	1.1	280.04	280.035	未列入负面清单			-6.31%
10832	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	悦澜湾小区2-1号箱变102配电变压器	630	25.87	404.02	404.019	未列入负面清单			-3.01%
10833	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	悦澜湾小区3-2号箱变102配电变压器	500	27.37	313.15	313.15	未列入负面清单			-10.04%
10834	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	悦澜湾小区1-2号箱变102配电变压器	630	32.11	364.71	364.707	未列入负面清单			-3.22%
10835	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	新城线1343	金桂园5号1号箱变出线间隔配电变压器	400	41.72	193.12	193.12	未列入负面清单			-9.13%
10836	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	翰林华府小区3号箱式变电站出线间隔配电变压器	630	0.83	561.77	561.771	未列入负面清单			8.19%
10837	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	新城线1343	金桂园5号7号箱变出线间隔配电变压器	630	0.13	566.18	566.181	未列入负面清单			-25.99%
10838	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	唐宁府二期箱变出线间隔配电变压器	630	19.24	445.79	445.788	未列入负面清单			-1.06%
10839	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	翰林华府小区2号箱式变电站出线间隔配电变压器	630	0.7	562.59	562.59	未列入负面清单			3.69%
10840	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	唐宁府箱变出线间隔配电变压器	500	51.48	192.60	192.6	未列入负面清单			-32.54%
10841	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	新城线1343	10KV新城线企业家园小区2#箱变102间隔配电变压器	500	14.48	377.60	377.6	未列入负面清单			-12.83%
10842	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	四中新城城磷线四中支线11左6-368台区102配电变压器	630	38.54	324.20	324.198	未列入负面清单			-5.70%
10843	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	新城线1343	金桂园5号5号箱变出线间隔配电变压器	630	25.4	406.98	406.98	未列入负面清单			-19.95%
10844	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	武业兴安3号箱变102配电变压器	500	26.66	316.70	316.7	未列入负面清单			3.80%
10845	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	铁西箱变出线间隔配电变压器	500	14.27	378.65	378.65	未列入负面清单			-3.80%
10846	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10千伏镇南线中东联络线党校支线6左3(中汇金府小区1号箱变)102配电变压器	500	20.68	346.60	346.6	未列入负面清单			-11.10%
10847	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	站前小区1号箱变出线间隔配电变压器	500	40.69	246.55	246.55	未列入负面清单			-1.16%

10848	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10KV城北线19左6号（金桂圆四期小区3-2号箱变）102配电变压器	400	35.47	218.12	218.12	未列入负面清单			-3.46%
10849	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	福泰家园箱变配电变压器	630	15.31	470.55	470.547	未列入负面清单			2.90%
10850	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	兴福小区1号箱变102配电变压器	630	19.95	441.32	441.315	未列入负面清单			-9.68%
10851	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	中汜农机小区2号箱变102配电变压器	500	26.44	317.80	317.8	未列入负面清单			-7.36%
10852	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	中央商务区1号箱变102配电变压器	630	46	277.20	277.2	未列入负面清单			-4.89%
10853	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	铁路小区1#箱变出线间隔配电变压器	400	25.57	257.72	257.72	未列入负面清单			-4.64%
10854	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10KV城中线ZN46线路2#开关下2号箱变102间隔配电变压器	630	24.39	413.34	413.343	未列入负面清单			-7.56%
10855	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	金湾5号箱变出线间隔配电变压器	400	21.97	272.12	272.12	未列入负面清单			-11.83%
10856	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	城南线4左2汇海房地产箱变变压器1	630	58.87	196.12	196.119	未列入负面清单			-5.95%
10857	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	御景园1号箱变102配电变压器	500	36.14	269.30	269.3	未列入负面清单			0.59%
10858	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	金都花园2号箱变102配电变压器	400	56.8	132.80	132.8	未列入负面清单			-3.97%
10859	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	中汜农机小区1号箱变102配电变压器	500	25.05	324.75	324.75	未列入负面清单			1.98%
10860	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西六南线3542	新城线金泰家园小区2#箱变102配电变压器	400	24.82	260.72	260.72	未列入负面清单			-5.91%
10861	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	新城线1343	10KV新城线企业家园小区1#箱变102间隔配电变压器	500	16.92	365.40	365.4	未列入负面清单			-12.42%
10862	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	彰武县总工会困难职工帮扶中心102配电变压器	250	32.4	144.00	144	未列入负面清单			-3.71%
10863	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西六南线3542	新城线金泰家园小区5#箱变102配电变压器	400	23.45	266.20	266.2	未列入负面清单			-3.60%
10864	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西六南线3542	新城线金泰家园小区3号箱变102间隔配电变压器	500	18.03	359.85	359.85	未列入负面清单			-1.08%
10865	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西六南线3542	新城线金泰家园小区4#箱变102配电变压器	400	28.22	247.12	247.12	未列入负面清单			-6.47%
10866	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	悦澜湾小区3-1号箱变102配电变压器102配电变压器	500	27.75	311.25	311.25	未列入负面清单			-8.81%
10867	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	新城线1343	金桂园5号4号箱变出线间隔配电变压器	500	33.86	280.70	280.7	未列入负面清单			-7.06%
10868	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	新城线1343	金桂园5号3号箱变出线间隔配电变压器	500	27.96	310.20	310.2	未列入负面清单			-2.49%
10869	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	新商业城箱变配电变压器	500	28.38	308.10	308.1	未列入负面清单			15.66%
10870	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西六南线3542	新城线金泰家园小区1#箱变102间隔配电变压器	400	22.23	271.08	271.08	未列入负面清单			-8.08%
10871	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10KV镇南线东街联络线4左4号杆变电所1号箱变变压器配电变压器	800	55.47	276.24	276.24	未列入负面清单			-9.95%
10872	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	金桂圆四期2-1号箱变配电变压器	630	40.89	309.39	309.393	未列入负面清单			-2.12%
10873	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	新城线1343	金桂园5号6号箱变出线间隔配电变压器	630	22.87	422.92	422.919	未列入负面清单			-11.37%
10874	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	新城线1343	金桂园5号2号箱变出线间隔配电变压器	400	45.24	179.04	179.04	未列入负面清单			-2.98%
10875	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	华泰金都2号箱变102配电变压器	630	44.59	286.08	286.083	未列入负面清单			-21.32%
10876	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	建兴小区2号箱变102配电变压器	500	979.67	-4448.35	-4448.35	未列入负面清单			-3.90%
10877	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	悦澜湾小区3-2号箱变102102配电变压器	500	37.03	264.85	264.85	未列入负面清单			-0.57%
10878	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	铁路小区2号箱变出线间隔配电变压器	500	31.32	293.40	293.4	未列入负面清单			-4.98%

10879	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	铁路小区3#箱变出线间隔配电变压器	400	27.34	250.64	250.64	未列入负面清单			-8.42%
10880	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	站前小区2号箱变出线间隔配电变压器	500	25.97	320.15	320.15	未列入负面清单			-4.36%
10881	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	锦绣华城3#箱变	630	20.57	437.41	437.409	未列入负面清单			9.60%
10882	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	锦绣华城1#箱变	630	27.69	392.55	392.553	未列入负面清单			3.16%
10883	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	锦绣华城2#箱变	630	41.35	306.50	306.495	未列入负面清单			-9.18%
10884	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	泰达园4期箱变	630	0.16	565.99	565.992	未列入负面清单			-5.67%
10885	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	建兴小区3号箱变102配电变压器	500	685.67	-2978.35	-2978.35	未列入负面清单			-9.25%
10886	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	澳海广场小区1号箱变配电变压器	500	23.16	334.20	334.2	未列入负面清单			4.67%
10887	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	回迁1号箱变配电变压器	315	11.51	247.24	247.2435	未列入负面清单			-3.54%
10888	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	金桂园小区三期箱变配电变压器	630	47.49	267.81	267.813	未列入负面清单			-7.65%
10889	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	城南线4左2汇海房地产箱变变压器2	630	0.23	565.55	565.551	未列入负面清单			-1.14%
10890	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	悦澜湾小区2-2号箱变102配电变压器	630	35.41	343.92	343.917	未列入负面清单			0.93%
10891	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	怡景园箱变102配电变压器	400	36.53	213.88	213.88	未列入负面清单			-1.94%
10892	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	悦澜湾小区1-1号箱变102配电变压器	500	26.27	318.65	318.65	未列入负面清单			-2.20%
10893	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	奉泰荣盛豪庭小区箱式变电站101间隔配电变压器	400	31.1	235.60	235.6	未列入负面清单			-47.76%

2025年第一季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率(%)	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图变	伊化2号线052	10	423	222	52.48%			52.48%	2749	2749				-55.12%
2	国网阜新蒙古族自治县供电公司	工业变	工业园线GY48	10	423	64	15.13%			15.13%	5485	5485				25.63%
3	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店变	张泉线7247	10	240	67	27.92%			27.92%	2581	2581				-23.88%
4	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺变	于西线YS41	10	251	244	97.21%			97.21%	-313	0				-28.33%
5	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内变	兴光线343	10	423	354	83.69%	46	308	83.69%	462	462				15.70%
6	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内变	南环线345	10	423	137	32.39%			32.39%	4221	4221				12.69%
7	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图变	伊南二线056	10	423	0	0.00%	750	136	0.00%	6594	6594				25.18%
8	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图变	伊北二线057	10	423	300	70.92%	41	344	70.92%	1398	1398				31.90%
9	国网阜新蒙古族自治县供电公司	工业变	工建一线GY47	10	423	365	86.29%			86.29%	272	272				-0.02%
10	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦变	和老线HM47	10	345	163	47.25%			47.25%	2555	2555				-34.44%
11	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店变	张园二线7253	10	423	246	58.16%			58.16%	2333	2333				-100.00%
12	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图变	氟化二线058	10	423	180	42.55%			42.55%	3476	3476				-28.68%
13	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图变	伊化1号线044	10	423	222	52.48%	26	300	52.48%	2749	2749				13.10%
14	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店变	张园一线7249	10	423	230	54.37%			54.37%	2610	2610				-31.89%
15	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店变	张兴线7244	10	324	16	4.94%			4.94%	4773	4773				9.95%
16	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一变	五兴线5546	10	324	0	0.00%			0.00%	5051	5051				-33.91%
17	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店变	张东线7245	10	324	194	59.88%			59.88%	1690	1690				2.45%
18	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地变	福西线5347	10	373	149	39.95%			39.95%	3234	3234				7.82%
19	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地变	福北线5355	10	335	197	58.81%			58.81%	1810	1810				-11.77%
20	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地变	福南线5346	10	270	48	17.78%			17.78%	3377	3377				-23.84%
21	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地变	麦红线MD50	10	270	219	81.11%			81.11%	416	416				10.78%
22	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板变	海旧线4743	10	553	335	60.58%			60.58%	2818	2818				-0.13%
23	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子变	十南线5244	10	335	148	44.18%			44.18%	2659	2659				10.58%
24	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子变	十西线5242	10	335	92	27.46%			27.46%	3629	3629				12.35%
25	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池变	务北线4442	10	380	321	84.47%			84.47%	364	364				-1.91%
26	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池变	务南线4447	10	270	95	35.19%			35.19%	2563	2563				5.33%
27	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池变	务工线4444	10	270	157	58.15%			58.15%	1490	1490				8.27%
28	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴变	大苍线4243	10	423	287	67.85%			67.85%	1623	1623				44.10%
29	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰变	扎北线6943	10	335	184	54.93%			54.93%	2035	2035				7.31%
30	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰变	扎七线6941	10	335	27	8.06%			8.06%	4754	4754				93.82%
31	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子变	大五北线4644	10	335	53	15.82%			15.82%	4304	4304				17.50%
32	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子变	大五东线4643	10	335	174	51.94%			51.94%	2208	2208				7.46%
33	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子变	大五南线4641	10	335	155	46.27%			46.27%	2537	2537				0.96%
34	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平变	太矿线8745	10	373	99	26.54%			26.54%	4100	4100				3.93%
35	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平变	太五线8744	10	373	142	38.07%			38.07%	3355	3355				-34.27%
36	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地变	平北线PAD42	10	335	297	88.66%			88.66%	78	78				9.26%
37	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰变	乌七线7041	10	270	34	12.59%			12.59%	3620	3620				24.03%
38	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰变	乌水线7042	10	423	14	3.31%			3.31%	6351	6351				-20.18%
39	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰变	乌脉线7044	10	270	32	11.85%			11.85%	3655	3655				-31.84%
40	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰变	乌果线7045	10	423	37	8.75%			8.75%	5953	5953				-3.46%
41	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰变	乌农线7046	10	335	59	17.61%			17.61%	4200	4200				0.64%
42	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴变	大工线4242	10	373	66	17.69%			17.69%	4671	4671				159.74%
43	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴变	大南线4244	10	335	180	53.73%			53.73%	2104	2104				19.41%
44	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴变	大北线4246	10	335	140	41.79%			41.79%	2797	2797				-4.01%
45	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板变	大华线4341	10	373	147	39.41%			39.41%	3268	3268				-3.14%
46	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦变	和宝线HM50	10	403	228	56.58%			56.58%	2333	2333				-1.22%
47	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦变	和太线HM49	10	403	94	23.33%			23.33%	4654	4654				-2.36%
48	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦变	和苏线HM42	10	403	236	58.56%			58.56%	2194	2194				-13.55%
49	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦变	和固线HM41	10	270	203	75.19%			75.19%	693	693				9.80%

50	国网阜新蒙古族自治县供电公司	创业变	创泉1号线1256	10	304	25	8.22%			8.22%	4306	4306				126.54%
51	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板变	海哈线4745	10	270	231	85.56%			85.56%	208	208				11.61%
52	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店变	佛寺线7243	10	373	200	53.62%			53.62%	2350	2350				10.78%
53	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板变	大富线4342	10	373	350	93.83%	15	306	93.83%	-248	0	负面清单	是	2025.6	14.59%
54	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台变	紫水线4553	10	270	87	32.22%			32.22%	2702	2702				-1.97%
55	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台变	紫七线4552	10	270	72	26.67%			26.67%	2962	2962				9.46%
56	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店变	张化线7252	10	373	220	58.98%	48	835	58.98%	2004	2004				2.53%
57	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店变	联网线7241	10	615	216	35.12%			35.12%	5846	5846				7.86%
58	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店变	东部井线7242	10	615	89	14.47%			14.47%	8045	8045				-6.16%
59	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图变	伊北一线046	10	423	1326	313.48%			313.48%	-16373	0				-24.19%
60	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图变	土城线047	10	553	97	17.54%			17.54%	6940	6940				-34.60%
61	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图变	伊南一线048	10	423	59	13.95%			13.95%	5572	5572				-41.31%
62	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图变	氟化一线042	10	428	215	50.23%			50.23%	2948	2948				-17.27%
63	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五变	沙西线4845	10	335	165	49.25%			49.25%	2364	2364				3.33%
64	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五变	沙东线4844	10	335	93	27.76%			27.76%	3611	3611				-18.61%
65	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本变	他园线6442	10	515	50	9.71%			9.71%	7162	7162				-18.88%
66	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本变	他西线6443	10	423	288	68.09%			68.09%	1606	1606				9.66%
67	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本变	他同线6447	10	373	208	55.76%			55.76%	2212	2212				15.72%
68	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本变	他南线6441	10	270	265	98.15%	18	309	98.15%	-381	0	负面清单	是	2025.6	20.87%
69	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本变	他北线6444	10	270	116	42.96%			42.96%	2200	2200				-0.04%
70	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本变	他东线6445	10	270	140	51.85%			51.85%	1784	1784				8.68%
71	国网阜新蒙古族自治县供电公司	工业变	工博1#线GY51	10	423	229	54.14%			54.14%	2627	2627				-5.85%
72	国网阜新蒙古族自治县供电公司	工业变	工博2#线GY56	10	423	384	90.78%			90.78%	-57	0				-5.30%
73	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一变	五新线5541	10	270	241	89.26%			89.26%	35	35				4.12%
74	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺变	于太线4943	10	251	0	0.05%			0.05%	3911	3911				-49.09%
75	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平变	于于线8749	10	373	131	35.12%			35.12%	3545	3545				2.67%
76	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平变	太南线8741	10	373	114	30.56%			30.56%	3840	3840				18.30%
77	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平变	太北线8751	10	373	173	46.38%			46.38%	2818	2818				-23.85%
78	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台变	紫农线4554	10	270	77	28.52%			28.52%	2875	2875				6.42%
79	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台变	紫工线4543	10	270	76	28.15%			28.15%	2892	2892				3.62%
80	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴变	大招线4245	10	335	322	96.12%	14	304	96.12%	-355	0	负面清单	是	2025.6	36.91%
81	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地变	平塔线PAD46	10	270	181	67.04%			67.04%	1074	1074				-3.52%
82	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺变	于东线YS45	10	251	116	46.22%			46.22%	1903	1903				9.08%
83	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设变	建西线5041	10	373	160	42.90%			42.90%	3043	3043				-5.23%
84	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设变	建东线5042	10	373	204	54.69%			54.69%	2281	2281				4.61%
85	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设变	建北线5046	10	373	210	56.30%			56.30%	2177	2177				-14.07%
86	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子变	泡南线PZ43	10	373	137	36.73%			36.73%	3441	3441				3.80%
87	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子变	泡固线PZ46	10	270	12	4.44%			4.44%	4001	4001				0.30%
88	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子变	泡北线PZ42	10	270	138	51.11%			51.11%	1819	1819				11.10%
89	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台变	紫化线4544	10	335	229	68.36%			68.36%	1256	1256				-9.21%
90	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地变	麦王线MD42	10	553	424	76.67%			76.67%	1276	1276				13.42%
91	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子变	十北线SJZ46	10	380	234	61.58%			61.58%	1871	1871				9.97%
92	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五变	扎兰线4841	10	335	0	0.00%			0.00%	5222	5222				-29.17%
93	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子变	十老线5241	10	335	176	52.54%			52.54%	2174	2174				-1.18%
94	国网阜新蒙古族自治县供电公司	创业变	创泉2号线1258	10	423	106	25.06%			25.06%	4758	4758				1.30%
95	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五变	沙南线4848	10	373	263	70.51%			70.51%	1259	1259				-9.25%
96	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平变	太工线8752	10	373	88	23.59%			23.59%	4290	4290				-6.73%
97	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内变	东水源线348	10	553	246	44.48%			44.48%	4359	4359				-12.32%
98	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内变	刨花线347	10	553	477	86.26%			86.26%	359	359				-5.71%
99	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内变	西干线344	10	423	282	66.67%			66.67%	1709	1709				10.11%
100	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图变	吕家线053	10	270	123	45.56%			45.56%	2078	2078				-37.04%
101	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池变	水泥线4446	10	380	27	7.11%			7.11%	5456	5456				6.54%
102	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东变	阜干线FD52	10	373	324	86.86%			86.86%	203	203				1.76%

103	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东变	阜江线FD48	10	373	279	74.80%			74.80%	982	982				-0.36%
104	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子变	海化线741	10	373	498	133.51%	80	300	133.51%	-2811	0	负面清单	是	2025.6	8.37%
105	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板变	海八线4741	10	335	0	0.00%			0.00%	5222	5222				-
106	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子变	海城线742	10	373	64	17.16%	1	2	17.16%	4706	4706				57.27%
107	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰变	扎南线6942	10	335	129	38.51%			38.51%	2988	2988				2.95%
108	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一变	五卧线5542	10	324	102	31.48%			31.48%	3284	3284				37.17%
109	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板变	铁矿线4744	10	220	76	34.55%			34.55%	2113	2113				57.10%
110	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内变	西水源线342	10	423	263	62.17%			62.17%	2039	2039				6.24%
111	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板变	大板东线4349	10	373	76	20.38%			20.38%	4498	4498				-6.29%
112	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地变	平南线PAD47	10	270	197	72.96%			72.96%	797	797				38.39%
113	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板变	大板南线4350	10	270	98	36.30%			36.30%	2511	2511				15.71%
114	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙变	玉利线YL65	10	423	201	47.52%			47.52%	3112	3112				-10.71%
115	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙变	玉京线YL62	10	423	492	116.31%			116.31%	-1928	0				-9.98%
116	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子变	泡排线PZ47	10	270	290	107.41%	12	300	107.41%	-814	0	负面清单	是	2025.6	12.17%
117	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板变	雷达线4347	10	373	47	12.60%			12.60%	5000	5000				0.47%
118	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一变	五北线5544	10	335	102	30.45%			30.45%	3455	3455				-5.25%
119	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内变	东干线341	10	423	141	33.33%			33.33%	4152	4152				11.54%
120	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板变	大板北线4348	10	373	69	18.50%			18.50%	4619	4619				5.94%
121	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一变	五南线5543	10	324	64	19.75%			19.75%	3942	3942				1.18%
122	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙变	玉康线YL54	10	423	278	65.72%			65.72%	1779	1779				-15.25%
123	国网阜新市海州供电公司	西山变	山润线XS62	10	428	121	28.27%			28.27%	4576	4576				-3.64%
124	国网阜新市细河区供电公司	北郊变	北巩线858	10	553	428	77.40%			77.40%	1207	1207				-3.24%
125	国网阜新市细河区供电公司	北郊变	北兴线857	10	553	138	24.95%			24.95%	6230	6230				-20.28%
126	国网阜新市海州供电公司	西山变	山岸线XS64	10	428	309	72.20%			72.20%	1320	1320				20.21%
127	国网阜新市海州供电公司	中心变	中桥线159	10	423	154	36.41%			36.41%	3926	3926				96.42%
128	国网阜新市海州供电公司	红树变	红丰线1147	10	553	0	0.00%			0.00%	8620	8620				-100.00%
129	国网阜新市海州供电公司	中心变	中郡线147	10	428	95	22.20%			22.20%	5026	5026				1.48%
130	国网阜新市细河区供电公司	北郊变	塑料线844	10	553	265	47.92%			47.92%	4030	4030				-3.31%
131	国网阜新市细河区供电公司	北郊变	解放线846	10	553	277	50.09%			50.09%	3823	3823				49.30%
132	国网阜新市细河区供电公司	北郊变	北农线842	10	553	134	24.23%			24.23%	6299	6299				1.20%
133	国网阜新市海州供电公司	西山变	山滨线XS55	10	553	160	28.93%			28.93%	5849	5849				3.46%
134	国网阜新市细河区供电公司	红树变	红阳线1142	10	553	472	85.35%			85.35%	445	445				7.01%
135	国网阜新市海州供电公司	红树变	红六线1150	10	553	296	53.53%			53.53%	3493	3493				-5.36%
136	国网阜新市海州供电公司	红树变	红院线1145	10	553	131	23.69%			23.69%	6351	6351				-29.53%
137	国网阜新市海州供电公司	滨河变	滨北线1451	10	553	318	57.50%			57.50%	3112	3112				-3.62%
138	国网阜新市海州供电公司	滨河变	滨泰线1442	10	553	246	44.48%			44.48%	4359	4359				11.57%
139	国网阜新市海州供电公司	西山变	山放线XS54	10	553	141	25.50%			25.50%	6178	6178				12.02%
140	国网阜新市海州供电公司	西山变	山海线XS56	10	553	149	26.94%			26.94%	6039	6039				-4.50%
141	国网阜新市细河区供电公司	中心变	中工线141	10	553	457	82.64%			82.64%	705	705				7.08%
142	国网阜新市细河区供电公司	中心变	中东线160	10	553	260	47.02%			47.02%	4117	4117				-2.26%
143	国网阜新市海州供电公司	中心变	中华线143	10	553	262	47.38%			47.38%	4082	4082				-23.37%
144	国网阜新市细河区供电公司	中心变	中军线154	10	553	209	37.79%			37.79%	5000	5000				46.36%
145	国网阜新市海州供电公司	中心变	中民线142	10	553	231	41.77%			41.77%	4619	4619				-21.90%
146	国网阜新市海州供电公司	中心变	中滨线145	10	553	259	46.84%			46.84%	4134	4134				1.64%
147	国网阜新市细河区供电公司	中心变	中塑线158	10	553	286	51.72%			51.72%	3667	3667				4.09%
148	国网阜新市海州供电公司	中心变	中兴线146	10	553	314	56.78%			56.78%	3182	3182				19.10%
149	国网阜新市海州供电公司	中心变	中山线144	10	553	60	10.85%			10.85%	7581	7581				-37.66%
150	国网阜新市细河区供电公司	中心变	中局线157	10	553	103	18.63%			18.63%	6836	6836				8.38%
151	国网阜新市细河区供电公司	中心变	中北线156	10	553	354	64.01%			64.01%	2489	2489				1.75%
152	国网阜新市海州供电公司	中华变	华北线1047	10	553	471	85.17%			85.17%	462	462				12.91%
153	国网阜新市海州供电公司	中华变	华滨线1046	10	553	106	19.17%			19.17%	6784	6784				-15.23%
154	国网阜新市海州供电公司	西山变	山郡线XS59	10	428	231	53.97%			53.97%	2671	2671				11.02%
155	国网阜新市海州供电公司	中心变	中润线155	10	428	286	66.82%			66.82%	1718	1718				3.44%

156	国网阜新市海州供电公司	西山变	山宝线XS47	10	428	95	22.20%			22.20%	5026	5026			6.45%
157	国网阜新市海州供电公司	西山变	山奥线XS57	10	423	99	23.40%			23.40%	4879	4879			6.24%
158	国网阜新市海州供电公司	滨河变	滨桥线1461	10	553	125	22.60%			22.60%	6455	6455			-17.18%
159	国网阜新市海州供电公司	西山变	山通线XS41	10	428	82	19.16%			19.16%	5251	5251			-3.92%
160	国网阜新市海州供电公司	西山变	山河线XS58	10	553	98	17.72%			17.72%	6923	6923			34.67%
161	国网阜新市海州供电公司	西山变	山西线XS42	10	553	91	16.46%			16.46%	7044	7044			2.37%
162	国网阜新市细河区供电公司	红树变	红北线1154	10	553	255	46.11%			46.11%	4204	4204			-3.38%
163	国网阜新市海州供电公司	西山变	山北线XS45	10	553	319	57.69%			57.69%	3095	3095			5.09%
164	国网阜新市细河区供电公司	北郊变	北西线849	10	553	252	45.57%			45.57%	4256	4256			-13.89%
165	国网阜新市海州供电公司	滨河变	滨兴线1459	10	553	297	53.71%			53.71%	3476	3476			-0.37%
166	国网阜新市细河区供电公司	北郊变	北局线845	10	553	230	41.59%			41.59%	4637	4637			0.79%
167	国网阜新市海州供电公司	红树变	红南线1151	10	553	301	54.43%			54.43%	3407	3407			2.18%
168	国网阜新市海州供电公司	西山变	山东线XS60	10	553	133	24.05%			24.05%	6317	6317			-9.38%
169	国网阜新市海州供电公司	西山变	山市线XS44	10	553	339	61.30%			61.30%	2749	2749			4.80%
170	国网阜新市海州供电公司	西山变	山庭线XS43	10	553	198	35.80%			35.80%	5191	5191			-25.83%
171	国网阜新市细河区供电公司	北郊变	北滨线847	10	553	162	29.29%			29.29%	5814	5814			-39.55%
172	国网阜新市细河区供电公司	红树变	红纺线1146	10	553	11	1.99%			1.99%	8430	8430			-61.92%
173	国网阜新市细河区供电公司	北郊变	北六线843	10	553	419	75.77%			75.77%	1363	1363			-1.15%
174	国网阜新市海州供电公司	红树变	红祥线HS58	10	423	263	62.17%			62.17%	2039	2039			2.15%
175	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝变	10kV乌关线WLB44	10	550	485	88.18%					800			86.45%
176	国网阜新市清河门区供电公司	清河门变	10kV清新线QHM55	10	550	0	0.00%			0.00%	8573	8573			-100.00%
177	国网阜新市清河门区供电公司	张九店变	10kV7248张山线	10	550	602	109.45%			109.45%	-1853	0			-236.91%
178	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图变	10kV清马线049	10	550	159	28.91%			28.91%	5820	5820			-5.02%
179	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝变	10kV乌矿线WLB50	10	550	281	51.09%			51.09%	3706	3706			-13.71%
180	国网阜新市清河门区供电公司	清河门变	10kV清一线QHM47	10	550	0	0.00%			0.00%	8573	8573			-100.00%
181	国网阜新市清河门区供电公司	清河门变	10kV清山线QHM43	10	265	176	66.42%			66.42%	1083	1083			-30.52%
182	国网阜新市清河门区供电公司	清河门变	10kV清六线QHM56	10	550	0	0.00%			0.00%	8573	8573			-100.00%
183	国网阜新市清河门区供电公司	清河门变	10kV清东线QHM45	10	335	135	40.30%			40.30%	2884	2884			-43.71%
184	国网阜新市清河门区供电公司	清河门变	10kV清南线QHM42	10	550	133	24.18%			24.18%	6270	6270			11.32%
185	国网阜新市清河门区供电公司	清河门变	10kV清岭线QHM50	10	550	485	88.18%					800			3.47%
186	国网阜新市清河门区供电公司	清河门变	10kV清马线QHM46	10	550	186	33.82%			33.82%	5352	5352			-100.00%
187	国网阜新市清河门区供电公司	清河门变	10kV清北线QHM44	10	550	274	49.82%			49.82%	3828	3828			18.33%
188	国网阜新市清河门区供电公司	清河门变	10kV清镇线QHM51	10	550	387	70.36%			70.36%	1871	1871			12.24%
189	国网阜新市清河门区供电公司	清河门变	10kV清西线QHM52	10	550	162	29.45%			29.45%	5768	5768			-100.00%
190	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝变	10kV财旺线WLB52	10	550	6	1.09%	50	256	1.09%	8469	8469			47.71%
191	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝变	忠信线8047	10	550	0	0.00%			0.00%	8573	8573			4.81%
192	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝变	乌一线8046	10	550	85	15.45%			15.45%	7101	7101			-4.98%
193	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝变	乌东线8048	10	550	57	10.36%			10.36%	7586	7586			-15.48%
194	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝变	乌六线8052	10	550	198	36.00%			36.00%	5144	5144			2.67%
195	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝变	乌镇线8045	10	550	287	52.18%			52.18%	3603	3603			-4.36%
196	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝变	乌清线8051	10	550	44	8.00%			8.00%	7811	7811			-22.19%
197	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝变	10kV鸚鵡线WLB53	10	550	0	0.00%	79	304	0.00%	8573	8573			19.75%
198	国网阜新市清河门区供电公司	清河门变	10kV清红线QHM49	10	550	485	88.18%					800			98.48%
199	国网阜新市海州供电公司	创业变	创西1号线1250	10	553	1	0.18%			0.18%	8603	8603			-100.00%
200	国网阜新市海州供电公司	创业变	创西2号线1253	10	553	1	0.18%			0.18%	8603	8603			-100.00%
202	国网阜新市海州供电公司	东岗变	东二线G73	6	373	36	9.65%			9.65%	5191	5191			58.94%
203	国网阜新市海州供电公司	东岗变	东四线G79	6	373	4	1.07%			1.07%	5745	5745			172.38%
204	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子变	海新线766	10	553	390	70.52%			70.52%	1865	1865			3.16%
205	国网阜新市海州供电公司	西郊变	西化线453	10	553	114	20.61%			20.61%	6646	6646			-14.59%
206	国网阜新市太平供电公司	高德变	高双线GD45	10	553	86	15.55%			15.55%	7131	7131			-45.93%
207	国网阜新市太平供电公司	高德变	10kV高城线GD41	10	553	247	44.67%			44.67%	4342	4342			-4.19%
208	国网阜新市太平供电公司	高德变	10kV高丰线GD42	10	553	46	8.32%			8.32%	7823	7823			-1.05%
209	国网阜新市太平供电公司	高德变	10kV高园线GD56	10	553	257	46.47%			46.47%	4169	4169			-2.77%

210	国网阜新市太平供电公司	高德变	10kV高新线GD55	10	553	245	44.30%		44.30%	4377	4377			-13.93%
211	国网阜新市新邱区供电分公司	新中变	新民线Z52	10	553	294	53.16%		53.16%	3528	3528			-5.55%
212	国网阜新市海州供电公司	滨河变	10KV平安线1452	10	553	495	89.51%		89.51%	47	47			60.48%
213	国网阜新市海州供电公司	创业变	创平线1248	10	553	42	7.59%		7.59%	7893	7893			10.35%
214	国网阜新市海州供电公司	滨河变	滨客线1446	10	553	259	46.84%		46.84%	4134	4134			-17.96%
215	国网阜新市海州供电公司	滨河变	滨海线1447	10	553	207	37.43%		37.43%	5035	5035			19.69%
216	国网阜新市海州供电公司	西郊变	西滨线445	10	553	193	34.90%		34.90%	5277	5277			-6.84%
217	国网阜新市海州供电公司	平安变	平西线P42	10	373	143	38.34%		38.34%	3338	3338			5.35%
218	国网阜新市海州供电公司	平安变	平桥线P52	10	373	225	60.32%		60.32%	1917	1917			-0.57%
219	国网阜新市海州供电公司	平安变	平东线P43	10	373	93	24.93%		24.93%	4204	4204			-50.65%
220	国网阜新市海州供电公司	平安变	平北线P53	10	373	231	61.93%		61.93%	1813	1813			2.63%
221	国网阜新市海州供电公司	平安变	平南线P54	10	373	274	73.46%				1480			3.19%
222	国网阜新市海州供电公司	西郊变	西韩线448	10	373	60	16.09%		16.09%	4775	4775			1.48%
223	国网阜新市海州供电公司	创业变	创釉线1251	10	373	50	13.40%		13.40%	4948	4948			21.06%
224	国网阜新市海州供电公司	西郊变	西源线456	10	373	275	73.73%		73.73%	1051	1051			-49.34%
225	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图变	水源线	10	553	89	16.09%		16.09%	7079	7079			15.47%
226	国网阜新市太平供电公司	东郊变	东红线242	10	553	34	6.15%		6.15%	8031	8031			-11.72%
227	国网阜新市太平供电公司	红树变	红东线1152	10	553	178	32.19%		32.19%	5537	5537			-33.66%
228	国网阜新市太平供电公司	红树变	红树线1149	10	553	163	29.48%		29.48%	5797	5797			10.34%
229	国网阜新市新邱区供电分公司	新中变	新北线Z50	10	553	206	37.25%		37.25%	5052	5052			-14.70%
230	国网阜新市太平供电公司	红树变	红庆线1143	10	553	119	21.52%		21.52%	6559	6559			14.44%
231	国网阜新市新邱区供电分公司	新中变	新六线Z49	10	553	14	2.53%		2.53%	8378	8378			-64.77%
232	国网阜新市新邱区供电分公司	新中变	新西线Z51	10	465	275	59.14%		59.14%	2485	2485			-5.97%
233	国网阜新市太平供电公司	红树变	红安线1153	10	553	231	41.77%		41.77%	4619	4619			-34.78%
234	国网阜新市太平供电公司	滨河变	滨勿线	10	553	238	43.04%		43.04%	4498	4498			12.29%
235	国网阜新市太平供电公司	红树变	红海线1148	10	553	337	60.94%		60.94%	2783	2783			3.82%
236	国网阜新市太平供电公司	滨河变	滨安线1458	10	553	97	17.54%		17.54%	6940	6940			-9.90%
237	国网阜新市太平供电公司	滨河变	滨红线1460	10	553	221	39.96%		39.96%	4792	4792			6.41%
238	国网阜新市太平供电公司	红树变	红高线1144	10	553	125	22.60%		22.60%	6455	6455			-6.33%
239	国网阜新市太平供电公司	东郊变	东丰线251	10	553	101	18.26%		18.26%	6871	6871			12.56%
240	国网阜新市太平供电公司	滨河变	滨园线1445	10	553	208	37.61%		37.61%	5018	5018			-2.39%
241	国网阜新市海州供电公司	西郊变	西科线447	10	553	2	0.36%		0.36%	8586	8586			-38.09%
242	国网阜新市海州供电公司	西郊变	西兴线449	10	553	34	6.15%		6.15%	8031	8031			-12.76%
243	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图变	艾友线051	10	553	545	98.55%		98.55%	-819	0			0.76%
244	国网阜新市海州供电公司	东五一变	五东线5545	10	373	94	25.20%		25.20%	4186	4186			51.44%
245	国网阜新市太平供电公司	东郊变	东安线248	10	553	295	53.35%		53.35%	3511	3511			-4.79%
246	国网阜新市太平供电公司	东郊变	东立线245	10	553	52	9.40%		9.40%	7720	7720			-12.66%
247	国网阜新市太平供电公司	东郊变	东高线249	10	553	214	38.70%		38.70%	4914	4914			-5.80%
248	国网阜新市太平供电公司	东郊变	东煤线249	10	553	13	2.35%		2.35%	8395	8395			5.77%
249	国网阜新市新邱区供电分公司	新中变	新宅线Z43	10	553	19	3.44%		3.44%	8291	8291			-1.27%
250	国网阜新市海州供电公司	西郊变	西塑线454	10	380	253	66.58%		66.58%	1541	1541			122.70%
251	国网阜新市海州供电公司	西郊变	西双线452	10	553	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A			-100.00%
252	国网阜新市海州供电公司	西郊变	西沙线441	10	553	27	4.88%		4.88%	8153	8153			-1.90%
253	国网阜新市海州供电公司	西郊变	西专线444	10	553	164	29.66%		29.66%	5780	5780			10.11%
254	国网阜新市海州供电公司	平安变	平隆线P41	10	553	81	14.65%		14.65%	7217	7217			-4.86%
255	国网阜新市海州供电公司	创业变	创塑线1257	10	380	22	5.79%		5.79%	5542	5542			10.72%
259	国网阜新市新邱区供电分公司	新中变	新发线Z82	6	553	192	34.72%		34.72%	5295	5295			10.51%
260	国网阜新市海州供电公司	平安变	平矿线P83	6	373	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A			-100.00%
261	国网阜新市海州供电公司	平安变	平六线P86	6	352	1	0.28%		0.28%	5470	5470			-100.00%
262	国网阜新市海州供电公司	东岗变	东永线G80	6	352	43	12.22%		12.22%	4742	4742			-6.80%
263	国网阜新市海州供电公司	东岗变	东镇线G77	6	352	46	13.07%		13.07%	4690	4690			-8.07%
264	国网阜新市海州供电公司	东岗变	东矿线G83	6	335	10	2.99%		2.99%	5049	5049			226.12%
265	国网阜新市海州供电公司	东岗变	东平线G82	6	335	11	3.28%		3.28%	5031	5031			-13.75%

266	国网阜新书海州供电公司	东岗变	东照线G78	6	335	42	12.54%			12.54%	4495	4495					-1.54%
267	国网阜新书海州供电公司	东岗变	东选线G74	6	335	2	0.60%			0.60%	5187	5187					383.70%
268	国网阜新书海州供电公司	东岗变	东宅线G72	6	335	55	16.42%			16.42%	4269	4269					-17.67%
269	国网阜新书新邱区供电分公司	新中变	新井线Z83	6	553	149	26.94%			26.94%	6039	6039					88.30%
270	国网阜新书海州供电公司	西郊变	西山线443	10	553	330	59.67%			59.67%	2905	2905					6.30%
271	国网阜新书太平供电公司	滨河变	滨城线1444	10	553	154	27.85%			27.85%	5953	5953					0.12%
272	国网阜新书新邱区供电分公司	兴合变	10kV兴家线XH46	10	553	373	67.45%			67.45%	2160	2160					3.60%
273	国网阜新书新邱区供电分公司	兴合变	10kV兴岗线XH47	10	553	218	39.42%			39.42%	4844	4844					11.72%
274	国网阜新书细河区供电公司	开发变	开华线KF46	10	553	93	16.82%			16.82%	7009	7009					-32.28%
275	国网阜新书细河区供电公司	西山变	山青线XS63	10	553	155	28.03%			28.03%	5936	5936					-1.47%
276	国网阜新书细河区供电公司	开发变	开双线KF42	10	553	167	30.20%			30.20%	5728	5728					27.60%
277	国网阜新书细河区供电公司	开发变	开园线KF60	10	553	240	43.40%			43.40%	4463	4463					9.58%
278	国网阜新书细河区供电公司	开发变	开玻线KF61	10	553	273	49.37%			49.37%	3892	3892					-23.68%
279	国网阜新书细河区供电公司	开发变	开浩线KF62	10	553	338	61.12%			61.12%	2766	2766					2.96%
280	国网阜新书细河区供电公司	中华变	华巩线1041	10	553	210	37.97%			37.97%	4983	4983					-34.51%
281	国网阜新书细河区供电公司	中华变	华西线1051	10	553	142	25.68%			25.68%	6161	6161					-6.39%
282	国网阜新书细河区供电公司	中华变	华玻线1043	10	553	116	20.98%			20.98%	6611	6611					-24.95%
283	国网阜新书细河区供电公司	中华变	华双线1048	10	553	145	26.22%			26.22%	6109	6109					1.77%
284	国网阜新书细河区供电公司	中华变	华沙线1042	10	553	281	50.81%			50.81%	3753	3753					3.10%
285	国网阜新书细河区供电公司	中华变	华南线1045	10	553	151	27.31%			27.31%	6005	6005					-6.32%
286	国网阜新书细河区供电公司	开发变	开西线KF43	10	553	290	52.44%			52.44%	3597	3597					-0.91%
287	国网阜新书细河区供电公司	开发变	开山线KF64	10	553	230	41.59%			41.59%	4637	4637					14.14%
288	国网阜新书细河区供电公司	开发变	开汇线KF41	10	553	361	65.28%			65.28%	2368	2368					14.20%
289	国网阜新书蒙古族自治县供电公司	麦地变	麦军线944	10	423	11	2.60%			2.60%	6403	6403					-12.44%
290	国网阜新书蒙古族自治县供电公司	麦地变	水王线942	10	423	178	42.08%			42.08%	3511	3511					-14.79%
291	国网阜新书细河区供电公司	黄家变	黄园线HJ49	10	553	354	64.01%			64.01%	2489	2489					0.80%
292	国网阜新书细河区供电公司	中华变	华金线1044	10	553	188	34.00%			34.00%	5364	5364					5.83%
293	国网阜新书细河区供电公司	中华变	华山线1049	10	553	261	47.20%			47.20%	4100	4100					3.04%
294	国网阜新书细河区供电公司	北郊变	北安线853	10	428	236	55.14%			55.14%	2584	2584					-13.14%
295	国网阜新书细河区供电公司	玉龙变	玉畔线YL44	10	428	116	27.10%			27.10%	4663	4663					32.03%
296	国网阜新书细河区供电公司	玉龙变	玉茵线YL42	10	428	156	36.45%			36.45%	3970	3970					20.86%
297	国网阜新书太平供电公司	高德变	10kV高长线GD43	10	428	182	42.52%			42.52%	3519	3519					-1.51%
298	国网阜新书细河区供电公司	北郊变	北辽线852	10	428	117	27.34%			27.34%	4645	4645					-10.27%
299	国网阜新书细河区供电公司	玉龙变	万达二线YL47	10	428	211	49.30%			49.30%	3017	3017					29.53%
300	国网阜新书细河区供电公司	北郊变	万达一线861	10	428	198	46.26%			46.26%	3242	3242					1.05%
301	国网阜新书细河区供电公司	黄家变	10kV黄通线HJ42	10	428	236	55.14%					800					16.41%
302	国网阜新书细河区供电公司	玉龙变	玉森线YL61	10	428	308	71.96%			71.96%	1337	1337					7.09%
303	国网阜新书细河区供电公司	玉龙变	玉湖线YL50	10	428	83	19.39%			19.39%	5234	5234					-22.18%
304	国网阜新书细河区供电公司	阜东变	阜辽线FD42	10	428	62	14.49%			14.49%	5598	5598					13.01%
305	国网阜新书细河区供电公司	北郊变	北湖线860	10	428	78	18.22%			18.22%	5321	5321					-100.00%
306	国网阜新书新邱区供电分公司	兴合变	10kV兴五线XH41	10	428	80	18.69%			18.69%	5286	5286					-19.74%
307	国网阜新书太平供电公司	高德变	高西线GD60	10	428	364	85.05%			85.05%	367	367					7.21%
308	国网阜新书新邱区供电分公司	高德变	10kV高木线GD62	10	428	248	57.94%			57.94%	2376	2376					13.04%
309	国网阜新书太平供电公司	高德变	高硕线GD61	10	428	367	85.75%			85.75%	315	315					11.09%
310	国网阜新书细河区供电公司	黄家变	10kV黄瑞线HJ51	10	428	281	65.65%			65.65%	1805	1805					6.04%
311	国网阜新书细河区供电公司	黄家变	10kV黄石线HJ52	10	428	0	0.00%			0.00%	6672	6672					-100.00%
312	国网阜新书新邱区供电分公司	城内变	长营线319	10	428	250	58.41%			58.41%	2342	2342					5.05%
313	国网阜新书新邱区供电分公司	海州营子变	海基线765	10	403	166	41.19%			41.19%	3407	3407					1.92%
314	国网阜新书太平供电公司	东郊变	农业线246	10	428	163	38.08%			38.08%	3849	3849					13.50%
315	国网阜新书细河区供电公司	黄家变	黄沟线HJ48	10	428	533	124.53%			124.53%	-2560	0					-6.18%
316	国网阜新书细河区供电公司	黄家变	黄安线HJ44	10	428	144	33.64%			33.64%	4178	4178					4.84%
317	国网阜新书细河区供电公司	北郊变	北工线859	10	428	35	8.18%			8.18%	6065	6065					-100.00%
318	国网阜新书细河区供电公司	北郊变	北茵线856	10	428	134	31.31%			31.31%	4351	4351					24.07%

319	国网阜新市细河区供电公司	北郊变	北阜线851	10	428	130	30.37%			30.37%	4420	4420				12.10%
320	国网阜新市细河区供电公司	阜东变	阜北线FD51	10	428	1	0.23%			0.23%	6654	6654				-100.00%
321	国网阜新市细河区供电公司	阜东变	阜纺线FD50	10	428	37	8.64%			8.64%	6031	6031				27.99%
322	国网阜新市细河区供电公司	北郊变	工农线841	10	265	116	43.77%			43.77%	2122	2122				-14.10%
323	国网阜新市细河区供电公司	阜东变	阜金线FD54	10	428	130	30.37%			30.37%	4420	4420				16.13%
324	国网阜新市细河区供电公司	北郊变	北畔线855	10	428	140	32.71%			32.71%	4247	4247				-3.90%
325	国网阜新市细河区供电公司	阜东变	阜科线FD44	10	428	86	20.09%			20.09%	5182	5182				-3.08%
326	国网阜新市细河区供电公司	阜东变	阜南线FD53	10	428	158	36.92%			36.92%	3935	3935				5.97%
327	国网阜新市细河区供电公司	阜东变	阜桥线FD55	10	428	238	55.61%			55.61%	2550	2550				7.41%
328	国网阜新市细河区供电公司	阜东变	阜园线FD41	10	428	137	32.01%			32.01%	4299	4299				10.14%
329	国网阜新市细河区供电公司	玉龙变	玉工线YL66	10	428	275	64.25%			64.25%	1909	1909				37.27%
330	国网阜新市细河区供电公司	玉龙变	玉园线YL45	10	428	51	11.92%			11.92%	5788	5788				-27.78%
331	国网阜新市细河区供电公司	玉龙变	玉辽线YL41	10	428	201	46.96%			46.96%	3190	3190				7.29%
332	国网阜新市海州供电公司	创业变	韩梁线1241	10	428	157	36.68%			36.68%	3952	3952				-1.16%
333	国网阜新市海州供电公司	创业变	创矿线1242	10	428	170	39.72%			39.72%	3727	3727				5.42%
334	国网阜新市细河区供电公司	开发变	开村线KF63	10	428	419	97.90%			97.90%	-585	0				-5.23%
335	国网阜新市细河区供电公司	开发变	开新线KF44	10	428	353	82.48%	50	107	82.48%	558	558				11.10%
336	国网阜新市细河区供电公司	黄家变	黄四线HJ47	10	428	178	41.59%			41.59%	3589	3589				-0.61%
337	国网阜新市细河区供电公司	黄家变	黄西线HJ53	10	428	404	94.39%	12	302	94.39%	-326	0	负面清单	是	2025.6	13.34%
338	国网阜新市细河区供电公司	阜东变	阜农线FD46	10	428	79	18.46%			18.46%	5303	5303				4.55%
339	国网阜新市细河区供电公司	北郊变	四合线848	10	428	167	39.02%			39.02%	3779	3779				1.03%
340	国网阜新市海州供电公司	东郊变	东南瓦线244	10	428	105	24.53%			24.53%	4853	4853				-5.35%
341	国网阜新市细河区供电公司	玉龙变	玉科线YL63	10	428	290	67.76%			67.76%	1649	1649				-6.80%
342	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合变	10kV兴大线XH45	10	428	380	88.79%			88.79%	90	90				37.29%
343	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合变	10kV兴园线XH43	10	210	104	49.52%			49.52%	1472	1472				24.89%
344	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合变	10kV兴查线XH42	10	210	81	38.57%			38.57%	1871	1871				-42.95%
345	国网彰武县供电公司	章古台变	林占线3144	10	210	118	56.19%			56.19%	1230	1230				24.09%
346	国网彰武县供电公司	镇南变	城南线1347	10	553	488	88.25%			88.25%	168	168				-10.26%
347	国网彰武县供电公司	兴隆山变	山园线7748	10	553	424	76.67%			76.67%	1276	1276				-13.29%
348	国网彰武县供电公司	四合城变	马莲侵线3943	10	210	201	95.71%			95.71%	-208	0				1.76%
349	国网彰武县供电公司	章古台变	章东线3143	10	210	138	65.71%			65.71%	883	883				-10.57%
350	国网彰武县供电公司	城郊变	二道河子线7343	10	210	343	163.33%	15	306	163.33%	-2667	0	负面清单	是	2025.6	2.96%
351	国网彰武县供电公司	兴隆山变	山工线XLS46	10	553	643	116.27%			116.27%	-2517	0				-4.72%
352	国网彰武县供电公司	城郊变	城双二线CJ55	10	553	533	96.38%	10	300	96.38%	-611	0	负面清单	是	2025.6	13.01%
353	国网彰武县供电公司	城郊变	城双一线CJ46	10	553	327	59.13%			59.13%	2957	2957				12.55%
354	国网彰武县供电公司	兴隆山变	山永二线XLS51	10	553	256	46.29%			46.29%	4186	4186				-2.87%
355	国网彰武县供电公司	兴隆山变	山永一线XLS41	10	553	0	0.00%			0.00%	8620	8620				-100.00%
356	国网彰武县供电公司	古井变	10kV古上线GJ49	10	553	330	59.67%			59.67%	2905	2905				-19.46%
357	国网彰武县供电公司	古井变	10kV古下线GJ51	10	553	648	117.18%			117.18%	-2603	0				0.27%
358	国网彰武县供电公司	城郊变	城郊线7344	10	265	283	106.79%			106.79%	-771	0				0.84%
359	国网彰武县供电公司	镇南变	新城线1343	10	553	142	25.68%			25.68%	6161	6161				-21.08%
360	国网彰武县供电公司	镇南变	城汇线ZN51	10	553	190	34.36%			34.36%	5329	5329				134.88%
361	国网彰武县供电公司	兴隆山变	山联线XLS52	10	553	380	68.72%			68.72%	2039	2039				32.80%
362	国网彰武县供电公司	兴隆山变	山玉线XLS45	10	553	530	95.84%	68	310	95.84%	-559	0	负面清单	是	2025.6	40.07%
363	国网彰武县供电公司	兴隆山变	山松线XLS47	10	553	257	46.47%			46.47%	4169	4169				-20.71%
364	国网彰武县供电公司	城郊变	福兴地线CJ54	10	553	279	50.45%			50.45%	3788	3788				-22.59%
365	国网彰武县供电公司	前福兴地变	福双一线7546	10	553	144	26.04%			26.04%	6126	6126				-39.08%
366	国网彰武县供电公司	兴隆山变	1物流线7743	10	553	264	47.74%			47.74%	4048	4048				-12.94%
367	国网彰武县供电公司	兴隆山变	1园区南线7747	10	553	243	43.94%	23	487	43.94%	4411	4411				30.61%
368	国网彰武县供电公司	兴隆山变	园区东上线7741	10	553	29	5.24%			5.24%	8118	8118				-66.88%
369	国网彰武县供电公司	兴隆山变	园区东下线7746	10	553	323	58.41%			58.41%	3026	3026				-24.84%
370	国网彰武县供电公司	抬头山变	双庙线3845	10	210	187	89.05%			89.05%	35	35				2.34%
371	国网彰武县供电公司	抬头山变	平安线3849	10	210	354	168.57%	149	307	168.57%	-2858	0	负面清单	是	2025.6	5.38%

372	国网彰武县供电公司	大冷变	清沟线3742	10	553	64	11.57%			11.57%	7512	7512					-17.46%
373	国网彰武县供电公司	大冷变	中窑线3743	10	210	67	31.90%			31.90%	2113	2113					-0.02%
374	国网彰武县供电公司	大冷变	大庙线3741	10	553	124	22.42%			22.42%	6472	6472					3.35%
375	国网彰武县供电公司	阿尔乡变	白音花线7841	10	265	47	17.74%			17.74%	3317	3317					-100.00%
376	国网彰武县供电公司	阿尔乡变	阿尔乡街线7842	10	265	143	53.96%			53.96%	1654	1654					28.51%
377	国网彰武县供电公司	阿尔乡变	道布代线7846	10	265	61	23.02%			23.02%	3074	3074					-34.65%
378	国网彰武县供电公司	阿尔乡变	北甸子线7845	10	265	146	55.09%			55.09%	1602	1602					1.69%
379	国网彰武县供电公司	满堂红变	四堡子北线7648	10	210	93	44.29%			44.29%	1663	1663					-1.22%
380	国网彰武县供电公司	满堂红变	四堡子南线7643	10	175	227	129.71%	32	300	129.71%	-1204	0	负面清单	是	2025.6		17.09%
381	国网彰武县供电公司	城郊变	兴隆山线7342	10	553	306	55.33%	284	68	55.33%	3320	3320					5.16%
382	国网彰武县供电公司	满堂红变	满堂红南线7650	10	210	85	40.48%			40.48%	1801	1801					-14.42%
383	国网彰武县供电公司	满堂红变	满堂红北线7647	10	210	163	77.62%			77.62%	450	450					0.41%
384	国网彰武县供电公司	东六变	东六线3443	10	210	262	124.76%	17	300	124.76%	-1264	0	负面清单	是	2025.6		44.30%
385	国网彰武县供电公司	东六变	苇子沟线3442	10	210	255	121.43%	89	302	121.43%	-1143	0	负面清单	是	2025.6		62.07%
386	国网彰武县供电公司	东六变	农机线3444	10	210	153	72.86%			72.86%	624	624					20.70%
387	国网彰武县供电公司	北山变	北中线1541	10	553	200	36.17%			36.17%	5156	5156					-6.38%
388	国网彰武县供电公司	哈尔套变	哈西线3245	10	553	116	20.98%			20.98%	6611	6611					-8.21%
389	国网彰武县供电公司	哈尔套变	哈东线3241	10	553	129	23.33%			23.33%	6386	6386					-11.26%
390	国网彰武县供电公司	北山变	水源线1542	10	553	242	43.76%			43.76%	4429	4429					-0.99%
391	国网彰武县供电公司	东六变	二道联络线3441	10	335	197	58.81%			58.81%	1810	1810					48.59%
392	国网彰武县供电公司	哈尔套变	镇直线3242	10	553	125	22.60%			22.60%	6455	6455					10.18%
393	国网彰武县供电公司	四合城变	广正线3941	10	210	260	123.81%	124	301	123.81%	-1230	0	负面清单	是	2025.6		43.08%
394	国网彰武县供电公司	四合城变	四合城线3942	10	210	45	21.43%			21.43%	2494	2494					6.75%
395	国网彰武县供电公司	五峰变	两家子线3542	10	210	141	67.14%					2240					18.47%
396	国网彰武县供电公司	镇南变	城中线1344	10	553	364	65.82%			65.82%	2316	2316					1.51%
397	国网彰武县供电公司	冯家变	大德线FJ41	10	330	126	38.18%			38.18%	2962	2962					-6.37%
398	国网彰武县供电公司	冯家变	冯南线3644	10	210	125	59.52%			59.52%	1108	1108					0.53%
399	国网彰武县供电公司	前福兴地变	福兴地北线7542	10	210	221	105.24%			105.24%	-554	0					0.58%
400	国网彰武县供电公司	前福兴地变	兴隆山北线7544	10	553	120	21.70%			21.70%	6542	6542					-35.58%
401	国网彰武县供电公司	前福兴地变	福兴地南线7541	10	210	97	46.19%			46.19%	1593	1593					-23.32%
402	国网彰武县供电公司	兴隆堡变	李家线4043	10	210	34	16.19%			16.19%	2685	2685					-0.02%
403	国网彰武县供电公司	兴隆堡变	荆林线4042	10	210	94	44.76%			44.76%	1645	1645					-227.50%
404	国网彰武县供电公司	兴隆堡变	团结线4041	10	210	218	103.81%	12	305	103.81%	-502	0	负面清单	是	2025.6		3.48%
405	国网彰武县供电公司	北山变	镇南线1546	10	553	437	79.02%			79.02%	1051	1051					-29.60%
406	国网彰武县供电公司	北山变	铁西线1552	10	553	267	48.28%			48.28%	3996	3996					67.25%
407	国网彰武县供电公司	镇南变	城磷线1345	10	553	228	41.23%			41.23%	4671	4671					-16.94%
408	国网彰武县供电公司	北山变	镇北线1545	10	553	247	44.67%			44.67%	4342	4342					-23.55%
409	国网彰武县供电公司	镇南变	城北线1348	10	553	576	104.16%	16	320	104.16%	-1356	0	负面清单	是	2025.6		6.46%
410	国网彰武县供电公司	五峰变	五峰南线3544	10	330	372	112.73%			112.73%	-1299	0					-227.46%
411	国网彰武县供电公司	五峰变	五峰北线3546	10	553	335	60.58%			60.58%	2818	2818					25.86%
412	国网彰武县供电公司	城郊变	西六线7345	10	210	107	50.95%	30	720	50.95%	1420	1420					6.78%
413	国网彰武县供电公司	章古台变	章西线3141	10	210	93	44.29%			44.29%	1663	1663					-30.96%
414	国网彰武县供电公司	冯家变	冯西线FJ42	10	210	120	57.14%			57.14%	1195	1195					19.09%
415	国网彰武县供电公司	冯家变	冯东线3642	10	265	257	96.98%			96.98%	-320	0					1.20%
416	国网彰武县供电公司	抬头山变	丰田线3846	10	210	141	67.14%			67.14%	831	831					2.02%
417	国网彰武县供电公司	后新秋变	专业线3343	10	210	176	83.81%			83.81%	225	225					7.44%
418	国网彰武县供电公司	后新秋变	后新秋线3344	10	330	249	75.45%			75.45%	831	831					15.69%
419	国网彰武县供电公司	后新秋变	大四线3345	10	210	140	66.67%			66.67%	849	849					11.45%
420	国网彰武县供电公司	古井变	10kV古南线GJ57	10	553	423	76.49%			76.49%	1294	1294					-44.34%
421	国网彰武县供电公司	东六变	东河线3448	10	553	233	42.13%			42.13%	4585	4585					121.26%
422	国网彰武县供电公司	古井变	10kV古城二号线GJ53	10	553	13	2.35%			2.35%	8395	8395					380.37%
423	国网彰武县供电公司	西六变	10kV西农线3547	10	553	142	25.68%			25.68%	6161	6161					62.21%
424	国网彰武县供电公司	西六变	10kV西城线3541	10	553	3	0.54%			0.54%	8568	8568					-100.00%

425	国网彰武县供电公司	西六变	10kV西六南线3542	10	553	287	51.90%			51.90%	3649	3649					-5.20%
426	国网彰武县供电公司	西六变	10kV西甘线3551	10	553	241	43.58%			43.58%	4446	4446					-
427	国网彰武县供电公司	西六变	10kV西新线3546	10	553	107	19.35%			19.35%	6767	6767					-
428	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合变	6kV兴露线XH54	6	380	98	25.79%			25.79%	4226	4226					-
429	国网阜新市太平供电公司	高德变	10kV高合线GD44	10	553	258	46.65%			46.65%	4152	4152					11.05%
430	国网彰武县供电公司	满堂红变	淀粉厂线MTH47	10	553	125	22.60%			22.60%	6455	6455					180.11%
431	国网彰武县供电公司	古井变	10kV古流线GJ54	10	553	452	81.74%			81.74%	792	792					-29.45%
432	国网阜新市细河区供电公司	黄家变	黄海线HJ41	10	428	227	53.04%					1200					46.72%
433	国网阜新市太平供电公司	高德变	高南线GD59	10	428	343	80.14%					1200					3.57%
434	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变	周园一线ZJ41	10	423	195	46.10%			46.10%	3216	3216					104.30%
435	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变	周园二线ZJ42	10	423	277	65.48%			65.48%	1796	1796					-8.92%
436	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变	周西一线ZJ43	10	423	116	27.42%			27.42%	4585	4585					-75.79%
437	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变	周西二线ZJ44	10	423	77	18.20%			18.20%	5260	5260					21.04%
438	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变	周南一线ZJ54	10	423	107	25.30%			25.30%	4740	4740					-66.02%
439	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变	周南二线ZJ55	10	423	304	71.87%			71.87%	1328	1328					23.46%
440	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变	周化一线ZJ56	10	423	217	51.30%			51.30%	2835	2835					181.29%
441	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变	周化二线ZJ57	10	423	433	102.36%			102.36%	-906	0					-14.75%
442	国网阜新蒙古族自治县供电公司	工业变	工建二线GY69	10	423	272	64.30%			64.30%	1883	1883					2.64%
443	国网阜新市细河区供电公司	黄家变	10kV黄满线HJ54	10	428	590	137.85%			137.85%	-3547	0					-2.68%
444	国网阜新市细河区供电公司	开发变	10kV开丰线KF47	10	553	423	76.49%			76.49%	1294	1294					-0.54%
445	国网阜新市细河区供电公司	开发变	10kV开加线KF65	10	553	104	18.81%			18.81%	6819	6819					-46.79%
446	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合变	10kV兴盛线XH48	10	553	157	28.39%			28.39%	5901	5901					-
447	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合变	6kV兴沙线XH53线	6	553	379	68.54%			68.54%	2056	2056					-
448	国网彰武县供电公司	古井变	10kV古福线GJ55	10	553	508	91.86%	16	350	91.86%	-178	0	负面清单	是	2025.6		212.25%
449	国网彰武县供电公司	古井变	10kV古兴线GJ56	10	553	374	67.63%			67.63%	2142	2142					-53.90%
450	国网彰武县供电公司	城郊变	西六二线CJ48	10	553	596	107.78%			107.78%	-1703	0					0.00%