

2025年一季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	10千伏线路名称	额定电流 (A)	最大负荷电流 (A)	最大负载率 (%)	可开放容量 (kVA)	是否列入 负面清单	预计整改完 成时间	备注
1	顺城供电分公司	戈布变	西戈干线	423	331	79.50	321	否		
2	抚顺县供电分公司	锦桥变	锦阳干线	320	252	79.14	145	否		
3	新宾供电分公司	上夹河变	上邵线	423	338	78.42	11	否		
4	抚顺县供电分公司	前甸变	台山干线	400	315	78.29	171	否		
5	抚顺县供电分公司	塔峪变	塔峪线	320	251	78.04	641	否		
6	抚顺县供电分公司	碾盘变	马和线	423	337	77.98	58	否		
7	抚顺县供电分公司	毛燕变	燕石一线	285	220	76.93	381	否		
8	顺城供电分公司	戈布变	油毡干线	377	291	76.87	469	否		
9	清原供电分公司	南杂木变	铁路线	50	39	76.76	34	否		
10	开发区供电分公司	高新变	高新四线	423	337	76.61	757	否		
11	抚顺县供电分公司	南章党变	后安干线	423	323	75.92	1199	否		
12	新抚供电分公司	华山变	水泥二线	423	324	75.80	982	否		
13	东洲供电分公司	章党变	章土一线	423	332	75.73	1354	否		
14	抚顺县供电分公司	詹家变	关岭干线	320	246	75.68	658	否		
15	东洲供电分公司	碾盘变	碾醇一线	423	329	75.63	570	否		
16	抚顺县供电分公司	海浪变	杨木线	285	226	75.59	42	否		
17	清原供电分公司	南杂木变	采石线	196	152	74.87	31	否		
18	新宾供电分公司	大四平变	大杨线	200	151	74.78	502	否		
19	抚顺县供电分公司	马金变	马金二线	475	379	74.48	67	否		
20	开发区供电分公司	中兴街变	高新一线	423	338	74.34	726	否		
21	清原供电分公司	南杂木变	清农北杂木线	240	189	73.56	87	否		
22	新宾供电分公司	木奇变	新农木下线	423	336	73.23	32	否		
23	望花供电分公司	凤城变	凤和三线	292	216	73.05	707	否		
24	新宾供电分公司	老城变	永四线	423	312	72.80	1190	否		
25	顺城供电分公司	新城变	新东一线	423	309	72.05	616	否		
26	清原供电分公司	北三家变	中继线	240	175	71.88	710	否		
27	顺城供电分公司	城东变	城东四线	377	274	71.60	828	否		
28	顺城、抚顺县	詹家变	詹北二线	423	305	70.98	154	否		
29	东洲供电分公司	东洲变	东武一线	423	305	70.94	887	否		

30	望花供电分公司	和平变	北部干线	377	270	70.42	106	否		
31	抚顺县供电分公司	会元变	横道线	285	204	70.34	909	否		
32	顺城供电分公司	将军变	将军干线	400	285	69.97	779	否		
33	新抚供电分公司	福民变	福中二线	377	267	69.50	54	否		
34	顺城供电分公司	顺城变	顺丰二线	423	299	69.33	783	否		
35	开发区供电分公司	高新变	高新二线	423	302	69.19	830	否		
36	新抚供电分公司	华山变	水泥一线	423	298	69.01	1432	否		
37	开发区供电分公司	高新变	高开三线	423	296	68.50	731	否		
38	东洲供电分公司	台东变	茨沟干线	423	294	67.98	696	否		
39	新宾供电分公司	苇子峪变	下夹河线	150	103	67.11	554	否		
40	新宾供电分公司	榆树变	榆红线	405	274	66.05	1567	否		
41	抚顺县供电分公司	望花变	抚农望花线	320	215	63.78	1264	否		
42	清原供电分公司	清原变	专用线	403	270	63.08	1606	否		
43	新宾供电分公司	南杂木变	新农南聂线	319	213	62.90	1283	否		
44	清原供电分公司	清原变	化纤线	240	160	62.80	970	否		
45	顺城供电分公司	顺城变	抚顺城二线	423	281	62.53	262	否		
46	抚顺县供电分公司	金家变	碾盘线	423	278	62.48	1779	否		
47	新宾供电分公司	苇子峪变	苇一号线	195	128	61.75	823	否		
48	抚顺县供电分公司	金家变	万和线	240	157	61.69	1022	否		
49	顺城供电分公司	北站变	站东干线	423	277	61.42	402	否		
50	清原供电分公司	清原变	北干线	403	261	61.33	1761	否		
51	清原供电分公司	南口前变	市街线	195	126	61.20	857	否		
52	抚顺县供电分公司	马和变	孟家线	285	184	61.11	1256	否		
53	清原供电分公司	清原变	五〇三线	300	193	60.94	1334	否		
54	抚顺县供电分公司	毛燕变	海浪线	285	182	59.92	1290	否		
55	抚顺县供电分公司	塔峪变	肖家线	475	300	59.86	260	否		
56	清原供电分公司	清原变	斗虎屯线	300	187	59.65	1438	否		
57	顺城供电分公司	戈布变	戈跃联线	423	266	59.62	521	否		
58	顺城供电分公司	新城变	车站干线	423	265	59.58	539	否		
59	抚顺县供电分公司	李家变	李汤线	405	252	59.39	1949	否		
60	开发区供电分公司	高新变	高方二线	423	265	59.28	194	否		
61	顺城供电分公司	将军变	将戈二线	400	248	58.96	554	否		
62	新抚供电分公司	南阳变	解放干线	400	244	58.78	69	否		

63	望花、东洲	五老变	五平二线	423	257	58.74	677	否		
64	望花供电分公司	凤城变	风和联线	292	178	58.70	457	否		
65	东洲供电分公司	武家堡变	阿金一线	423	257	58.28	677	否		
66	新抚供电分公司	福民变	中和一线	377	228	57.56	31	否		
67	开发区供电分公司	高新变	高新一线	423	257	57.52	677	否		
68	开发区供电分公司	李开变	开四一线	423	257	57.35	677	否		
69	望花供电分公司	凤城变	凤工一线	400	235	57.33	779	否		
70	新抚供电分公司	青年路变	电瓷干线	320	192	57.16	0	否		
71	抚顺县供电分公司	会元变	方晓线	285	167	57.14	69	否		
72	东洲供电分公司	醇醅变	醇台一线	423	247	56.91	850	否		
73	抚顺县供电分公司	峡河变	台沟线	320	192	56.89	1208	否		
74	新抚供电分公司	中新变	市内专线	423	249	56.77	83	否		
75	东洲供电分公司	张甸变	伊科思二线	423	249	56.74	2281	否		
76	抚顺县供电分公司	马和变	王木线	400	243	56.71	52	否		
77	清原供电分公司	清原变	南部干线	423	249	56.68	2281	否		
78	抚顺县供电分公司	南章党变	台沟干线	403	234	56.50	135	否		
79	清原供电分公司	南口前变	王家堡线	240	143	56.48	1264	否		
80	清原供电分公司	汪家沟变	大孤家线	200	120	56.46	1039	否		
81	新宾供电分公司	新宾变	河南线	403	234	56.44	2229	否		
82	清原供电分公司	敖家堡变	西干线	195	113	56.31	1083	否		
83	顺城供电分公司	顺城变	顺丰一线	423	245	56.26	152	否		
84	新宾供电分公司	老城变	永驿线	423	245	56.24	2350	否		
85	新宾供电分公司	新宾变	河北二线	403	232	55.87	2264	否		
86	抚顺县供电分公司	章党变	章木一线	155	89	55.70	875	否		
87	清原供电分公司	马前变	马清一线	320	182	55.14	1836	否		
88	清原供电分公司	汪家沟变	草汪联线	235	132	54.41	753	否		
89	顺城供电分公司	跃进变	粮库干线	423	236	54.01	308	否		
90	新宾供电分公司	老城变	永陡线	423	236	53.99	2506	否		
91	新宾供电分公司	南杂木变	南杂木二线	403	223	53.51	2420	否		
92	顺城供电分公司	顺城变	大甲干线	423	226	51.43	481	否		
93	顺城供电分公司	城东变	城东一线	377	195	51.29	540	否		
94	新抚供电分公司	南阳变	西七干线	400	217	50.91	398	否		
95	东洲供电分公司	武家堡变	东洲干线	423	219	50.90	603	否		

96	新宾供电分公司	新宾变	河北一线	403	217	50.84	2524	否		
97	清原供电分公司	南山城变	南柳线	200	107	50.66	1264	否		
98	望花供电分公司	和平变	滴临干线	377	191	50.65	610	否		
99	新宾供电分公司	旺清门变	旺清门线	195	102	50.65	1273	否		
100	东洲供电分公司	万新变	万新二线	423	218	50.65	620	否		
101	抚顺县供电分公司	会元变	黄旗线	240	121	50.42	1645	否		
102	抚顺县供电分公司	救兵变	救兵线	285	149	50.42	1862	否		
103	东洲供电分公司	万新变	万平一线	423	226	50.35	1214	否		
104	新宾供电分公司	榆树变	榆边线	405	208	50.34	2711	否		
105	新抚供电分公司	南阳变	南大街一线	400	209	50.25	2615	否		
106	望花供电分公司	凤城变	凤工二线	400	206	50.25	1282	否		
107	开发区供电分公司	望花变	望开北线	423	226	50.21	481	否		
108	开发区供电分公司	李开变	开发区六线	423	223	50.20	533	否		
109	抚顺县供电分公司	塔峪变	千金线	320	176	50.17	1940	否		
110	顺城供电分公司	跃进变	泵站一线	423	232	50.07	378	否		
111	开发区供电分公司	四方变	科技一线	423	220	49.97	2783	否		
112	抚顺县供电分公司	金家变	花岭干线	300	159	49.96	1923	否		
113	东洲供电分公司	台东变	台青二线	400	201	49.12	675	否		
114	望花供电分公司	凤城变	小额干线	423	221	49.05	1301	否		
115	新抚供电分公司	榆林变	礼泉北线	423	220	48.85	585	否		
116	抚顺县供电分公司	金家变	关口线	240	120	48.84	1663	否		
117	顺城供电分公司	城东变	城东五线	423	210	48.48	1491	否		
118	抚顺县供电分公司	南章党变	抚农上马线	285	148	48.47	398	否		
119	顺城供电分公司	詹家变	詹顺一线	377	187	48.41	679	否		
120	开发区供电分公司	四方变	沈链干线	285	141	48.02	2000	否		
121	开发区供电分公司	四方变	四海干线	423	216	47.96	1387	否		
122	望花供电分公司	光明变	中部二线	423	208	47.95	793	否		
123	清原供电分公司	孤山子变	二洼干线	240	118	47.94	1697	否		
124	新宾供电分公司	杨家变	杨林线	240	118	47.93	1697	否		
125	清原供电分公司	汪家沟变	土仁干线	200	98	47.75	1420	否		
126	顺城供电分公司	将军变	将戈联线	400	195	47.49	779	否		
127	新抚供电分公司	榆林变	榆中联线	423	206	47.43	1561	否		
128	抚顺县供电分公司	金家变	金家干线	423	206	47.42	3026	否		

129	抚顺县供电分公司	詹家变	抚农大柳线	320	155	47.15	641	否		
130	顺城、抚顺县	戈布变	康乐干线	423	204	46.93	1595	否		
131	新宾供电分公司	红庙子变	红二号线	195	94	46.90	1412	否		
132	开发区供电分公司	工农变	高湾干线	285	139	46.85	554	否		
133	开发区供电分公司	桓仁变	砂石干线	423	208	46.82	2991	否		
134	清原供电分公司	草市变	草市线	405	195	46.81	2936	否		
135	开发区供电分公司	高新变	高新五线	423	204	46.67	863	否		
136	新抚供电分公司	南阳变	民建干线	400	192	46.64	1524	否		
137	望花供电分公司	演武变	五老一线	423	203	46.62	880	否		
138	顺城供电分公司	詹家变	詹顺二线	377	180	46.37	800	否		
139	新宾供电分公司	木奇变	706线	285	136	46.33	2087	否		
140	新抚供电分公司	华山变	水源专线	423	201	46.12	914	否		
141	顺城供电分公司	跃进变	北关干线	423	201	46.11	914	否		
142	望花供电分公司	工农变	工光一线	400	190	46.08	866	否		
143	东洲供电分公司	万新变	万台一线	400	190	46.07	1559	否		
144	清原供电分公司	汪家沟变	罗圈沟线	200	95	46.06	1472	否		
145	清原供电分公司	湾甸子变	北甸子线	200	95	46.05	1472	否		
146	新宾供电分公司	苇子峪变	苇二号线	300	142	45.87	2217	否		
147	顺城供电分公司	将军变	将戈一线	423	200	45.81	1664	否		
148	开发区供电分公司	李开变	开发区五线	320	154	45.67	658	否		
149	新宾供电分公司	南杂木变	南杂木一线	403	190	45.66	2991	否		
150	望花供电分公司	演武变	演武干线	423	198	45.31	1699	否		
151	开发区供电分公司	李开变	开发区二线	423	202	45.07	3095	否		
152	东洲供电分公司	章党变	章土二线	423	197	45.05	1716	否		
153	东洲供电分公司	武家堡变	新太干线	423	197	45.04	984	否		
154	抚顺县供电分公司	石文变	石文二线	423	197	45.03	1716	否		
155	新宾供电分公司	大四平变	小四平线	240	108	45.00	1871	否		
156	东洲供电分公司	武家堡变	武洲一线	423	190	44.92	3303	否		
157	东洲供电分公司	万新变	万台二线	423	190	44.92	1838	否		
158	新抚供电分公司	天水变	天裕二线	423	196	44.79	3199	否		
159	抚顺县供电分公司	板石变	田屯线	320	148	44.69	2425	否		
160	清原供电分公司	湾甸子变	兴湾联线	292	135	44.66	696	否		
161	新抚供电分公司	新抚变	千西干线	423	188	44.44	1140	否		

162	望花供电分公司	凤城变	凤和一线	292	129	44.18	1306	否		
163	抚顺县供电分公司	哈达变	抚农河清线	320	141	44.06	2546	否		
164	清原供电分公司	北三家变	清农北海线	195	89	44.06	1498	否		
165	顺城供电分公司	城东变	城府一线	423	193	44.04	1786	否		
166	抚顺县供电分公司	板石变	太平洋二线	423	193	44.03	1053	否		
167	顺城供电分公司	跃进变	中跃西线	423	186	43.97	1174	否		
168	望花供电分公司	工农变	工光二线	400	182	43.89	1697	否		
169	抚顺县供电分公司	望花变	青台子线	352	159	43.55	2733	否		
170	顺城供电分公司	跃进变	中跃东线	423	184	43.50	1209	否		
171	东洲供电分公司	东洲变	东武二线	423	184	43.50	1209	否		
172	新抚供电分公司	榆林变	榆青联线	320	139	43.44	1472	否		
173	望花供电分公司	光明变	中部一线	423	183	43.26	1226	否		
174	顺城供电分公司	新城变	新东二线	423	183	43.26	1959	否		
175	抚顺县供电分公司	高湾变	方大二线	423	183	43.26	1226	否		
176	望花、开发区	凤城变	凤工联线	400	173	43.25	1160	否		
177	顺城供电分公司	新城变	新北二线	400	173	43.25	1853	否		
178	新宾供电分公司	西山变	西园一线	403	174	43.18	3268	否		
179	抚顺县供电分公司	救兵变	峡河线	195	84	43.08	572	否		
180	清原供电分公司	苍石变	苗沿线	195	84	43.08	1585	否		
181	顺城供电分公司	新城变	乾安干线	423	182	43.03	1244	否		
182	抚顺县供电分公司	石文变	南庙干线	195	83	42.56	589	否		
183	东洲供电分公司	土口子变	黑虎干线	423	180	42.55	1278	否		
184	东洲供电分公司	青年路变	食品干线	423	179	42.32	2028	否		
185	顺城供电分公司	将军变	石化干线	423	177	41.84	2063	否		
186	新抚供电分公司	福民变	福华北线	377	157	41.64	1852	否		
187	顺城供电分公司	詹家变	万豪干线	423	176	41.61	2080	否		
188	抚顺县供电分公司	马金变	马环联线	377	156	41.38	1216	否		
189	东洲供电分公司	武家堡变	阿金二线	423	174	41.13	1382	否		
190	新宾供电分公司	兴京变	城郊线	423	174	41.13	3580	否		
191	开发区供电分公司	桓仁变	花仁联线	400	163	40.76	1334	否		
192	顺城供电分公司	跃进变	跃北联线	423	172	40.66	1417	否		
193	顺城供电分公司	戈布变	英石干线	423	172	40.66	2149	否		
194	新宾供电分公司	老城变	永陵二线	465	188	40.43	3992	否		

195	抚顺县供电分公司	拉古变	大甸子线	423	171	40.43	2533	否		
196	抚顺县供电分公司	救兵变	郎士线	400	161	40.25	1368	否		
197	望花供电分公司	演武变	演工联线	423	170	40.19	2184	否		
198	望花供电分公司	五老变	五西一线	423	170	40.19	2184	否		
199	顺城供电分公司	跃进变	净水干线	423	170	40.19	1451	否		
200	东洲供电分公司	万新变	万平二线	423	170	40.19	2184	否		
201	抚顺县供电分公司	拉古变	拉古园区一线	423	170	40.19	3649	否		
202	清原供电分公司	敖家堡变	东干线	100	40	40.00	866	否		
203	新抚供电分公司	福民变	福南一线	400	158	39.50	2113	否		
204	开发区供电分公司	李开变	开发区三线	423	170	39.11	3753	否		
205	顺城供电分公司	城东变	城顺二线	423	165	39.01	1538	否		
206	东洲供电分公司	张甸变	张环干线	423	165	39.01	3736	否		
207	抚顺县供电分公司	会元变	赵尔干线	423	164	38.77	1555	否		
208	望花供电分公司	凤城变	凤工三线	400	152	38.00	2217	否		
209	望花供电分公司	光明变	光华一线	423	160	37.83	1625	否		
210	新宾供电分公司	西山变	西园二线	445	168	37.75	4027	否		
211	抚顺县供电分公司	顺城变	顺前一线	400	151	37.75	1541	否		
212	东洲供电分公司	醇醜变	千户干线	423	159	37.59	1642	否		
213	新宾供电分公司	新宾变	新红线	565	212	37.52	5135	否		
214	抚顺县供电分公司	哈达变	抚农上年线	320	120	37.50	2910	否		
215	清原供电分公司	大苏河变	复兴线	195	73	37.44	1775	否		
216	东洲供电分公司	醇醜变	醇青联线	377	141	37.40	1476	否		
217	清原供电分公司	清原变	清南干线	423	158	37.35	3857	否		
218	新抚供电分公司	福民变	福华南线	377	140	37.14	2146	否		
219	顺城供电分公司	顺城变	富城一线	423	157	37.12	1677	否		
220	抚顺县供电分公司	碾盘变	塔二丈线	423	157	37.12	1677	否		
221	新宾供电分公司	北四平变	新北联线	400	148	37.00	3672	否		
222	新宾供电分公司	榆树变	榆工线	475	175	36.84	4373	否		
223	新抚供电分公司	福民变	福南二线	400	146	36.50	2321	否		
224	新抚供电分公司	南阳变	南大街二线	400	146	36.50	3706	否		
225	望花供电分公司	五老变	五东二线	423	154	36.41	1729	否		
226	新抚供电分公司	福民变	新抚一线	377	137	36.34	2198	否		
227	新宾供电分公司	杨家变	杨红线	240	87	36.25	2234	否		

228	望花供电分公司	凤城变	本溪路一线	423	153	36.17	1746	否		
229	顺城供电分公司	顺城变	富城二线	423	153	36.17	1746	否		
230	东洲供电分公司	万新变	万新一线	423	153	36.17	1746	否		
231	抚顺县供电分公司	救兵变	洋湖线	200	72	36.00	1871	否		
232	新抚供电分公司	中新变	东十干线	423	152	35.93	1763	否		
233	东洲供电分公司	平山变	平塑一线	423	152	35.93	1763	否		
234	开发区供电分公司	工农变	耐火干线	400	146	35.89	1628	否		
235	清原供电分公司	北三家变	清农北树线	240	86	35.83	2252	否		
236	开发区供电分公司	中兴街变	山推线	423	151	35.70	3978	否		
237	新宾供电分公司	新宾变	新兴二线	423	150	35.46	1798	否		
238	开发区供电分公司	李开变	开四二线	423	148	35.41	2565	否		
239	开发区供电分公司	高新变	高新六线	423	147	35.26	1850	否		
240	新抚供电分公司	中新变	北台一线	423	149	35.22	2548	否		
241	顺城供电分公司	城东变	城顺一线	423	148	34.99	2565	否		
242	抚顺县供电分公司	泗水变	泗丰二线	320	111	34.69	1403	否		
243	顺城供电分公司	跃进变	新跃联线	423	146	34.52	2600	否		
244	顺城供电分公司	将军变	将跃联线	423	146	34.52	1867	否		
245	抚顺县供电分公司	郑同变	抚农郑家线	300	103	34.33	1334	否		
246	开发区供电分公司	工农变	工桓联线	400	140	34.16	2425	否		
247	新抚供电分公司	中新变	北台二线	423	144	34.04	1902	否		
248	顺城供电分公司	詹家变	詹北一线	423	144	34.04	1902	否		
249	开发区供电分公司	锦桥变	极地干线	423	143	33.81	4117	否		
250	顺城供电分公司	将军变	将北一线	400	135	33.75	2511	否		
251	顺城供电分公司	顺城变	恒大一线	423	140	33.10	4169	否		
252	清原供电分公司	夏家堡变	西主干线	300	99	33.00	2962	否		
253	新宾供电分公司	兴京变	新兴四线	403	132	32.75	3996	否		
254	新抚供电分公司	中新变	中阳二线	423	138	32.62	2738	否		
255		台东变	万台二线	423	138	32.62	2738	否		
256	新宾供电分公司	上夹河变	上大线	240	78	32.50	2390	否		
257	东洲供电分公司	醇醅变	醇台二线	423	137	32.39	2756	否		
258	顺城供电分公司	北站变	新华干线	423	136	32.15	2773	否		
259	望花供电分公司	五老变	五东一线	423	135	31.91	2058	否		
260	抚顺县供电分公司	高湾变	方大一线	423	135	31.91	4256	否		

261	抚顺县供电分公司	锦桥变	锦丰一线	423	134	31.68	2075	否		
262	开发区供电分公司	李开变	开发区一线	423	139	31.25	4204	否		
263	新抚、东洲	南阳变	南平二线	400	124	31.00	2009	否		
264	清原供电分公司	马架子变	四方台线	100	31	31.00	1022	否		
265	抚顺县供电分公司	南章党变	抚农五龙线	285	88	30.88	2918	否		
266	抚顺县供电分公司	马和变	马郎线	352	107	30.40	1805	否		
267	抚顺县供电分公司	望花变	污水干线	319	96	30.09	3310	否		
268	望花、东洲	五老变	五平一线	423	127	30.02	2929	否		
269	抚顺县供电分公司	峡河变	胜子线	240	72	30.00	1247	否		
270	抚顺县供电分公司	郑同变	抚农马圈子线	320	96	30.00	3325	否		
271	望花供电分公司	凤城变	凤和二线	292	87	29.79	2033	否		
272	顺城供电分公司	顺城变	石化城二线	423	126	29.79	2213	否		
273	抚顺县供电分公司	马金变	抚农马金线	553	164	29.66	5780	否		
274	抚顺县供电分公司	救兵变	板城干线	400	118	29.50	4191	否		
275	清原供电分公司	杨树变	杨南联线	200	59	29.50	1057	否		
276	抚顺县供电分公司	锦桥变	锦丰二线	423	124	29.31	2248	否		
277	新宾供电分公司	上夹河变	上西线	240	70	29.17	2529	否		
278	东洲供电分公司	青年路变	张甸干线	423	123	29.08	2998	否		
279	东洲供电分公司	平山变	平塑二线	423	123	29.08	2265	否		
280	顺城供电分公司	新城变	新北三线	400	116	29.00	2148	否		
281	清原供电分公司	南山城变	南山城线	200	58	29.00	2113	否		
282	开发区供电分公司	四方变	科技二线	423	124	28.99	4446	否		
283	清原供电分公司	北三家变	清农北下线	195	56	28.72	2070	否		
284	抚顺县供电分公司	会元变	北环线	553	158	28.57	3010	否		
285	清原供电分公司	苍石变	红透山线	319	91	28.53	3396	否		
286	新抚、东洲	南阳变	南平一线	400	114	28.50	2875	否		
287	开发区、抚顺县	和平变	东沟干线	405	115	28.40	2918	否		
288	望花供电分公司	凤城变	本溪路二线	423	120	28.37	2317	否		
289	顺城供电分公司	顺城变	抚顺城一线	423	120	28.37	3050	否		
290	新宾供电分公司	红庙子变	红一号线	195	55	28.21	2087	否		
291	顺城供电分公司	新城变	新北一线	400	112	28.00	2910	否		
292	抚顺县供电分公司	顺城变	顺前二线	400	112	28.00	3256	否		
293	抚顺县供电分公司	板石变	太平洋一线	423	117	27.66	2369	否		

294	顺城供电分公司	北站变	临江干线	400	109	27.25	2269	否		
295	清原供电分公司	夏家堡变	东主干线	300	81	27.00	3273	否		
296	抚顺县供电分公司	营盘变	营盘干线	320	86	26.88	1836	否		
297	新宾供电分公司	杨家变	杨甸线	285	76	26.67	3126	否		
298	清原供电分公司	大苏河变	转水湖线	200	53	26.50	2200	否		
299	抚顺县供电分公司	望花变	达山干线	352	93	26.42	3876	否		
300	抚顺县供电分公司	高湾变	高阳线	405	107	26.42	3408	否		
301	顺城供电分公司	跃进变	宾馆二线	423	111	26.24	2473	否		
302	新抚供电分公司	中新变	民主专线	423	110	26.00	4689	否		
303	顺城供电分公司	跃进变	高山干线	423	110	26.00	3223	否		
304	顺城供电分公司	詹家变	新区一线	423	110	26.00	3223	否		
305	顺城供电分公司	城东变	城东二线	377	98	25.99	2220	否		
306	开发区供电分公司	高新变	高新三线	423	114	25.99	4619	否		
307	清原供电分公司	苍石变	安居一线	352	91	25.85	3911	否		
308	新抚供电分公司	榆林变	礼泉南线	423	109	25.77	2508	否		
309	抚顺县供电分公司	营盘变	二伙络线	195	50	25.64	1160	否		
310	新宾供电分公司	新宾变	照阳线	195	50	25.64	2174	否		
311	清原供电分公司	杨树变	北阳沟线	195	49	25.13	2191	否		
312	顺城供电分公司	詹家变	新区二线	423	106	25.06	3293	否		
313	清原供电分公司	马前变	马工二线	423	106	25.06	2560	否		
314	东洲供电分公司	台东变	台青一线	400	99	24.75	2442	否		
315	顺城供电分公司	詹家变	詹恒二线	800	197	24.63	9058	否		
316	开发区供电分公司	高新变	高方一线	423	108	24.59	3258	否		
317	抚顺县供电分公司	毛燕变	民政线	285	70	24.56	1749	否		
318	抚顺县供电分公司	前甸变	李其干线	320	78	24.38	3637	否		
319	新抚供电分公司	榆林变	榆南联线	400	97	24.25	3170	否		
320	新宾供电分公司	富尔变	富旺联线	400	96	24.00	4572	否		
321	新抚供电分公司	中新变	中阳一线	423	101	23.88	3379	否		
322	顺城供电分公司	戈布变	新地干线	423	101	23.88	2646	否		
323	新宾供电分公司	兴京变	兴园二线	423	101	23.88	4844	否		
324	顺城供电分公司	将军变	将北二线	400	95	23.75	3204	否		
325	开发区供电分公司	刘尔变	北湖干线	423	100	23.64	4862	否		
326	顺城供电分公司	詹家变	詹府一线	423	99	23.40	2681	否		

327	清原供电分公司	金鼎变	金苍联线	352	82	23.30	2238	否		
328	抚顺县供电分公司	毛燕变	燕石二线	285	66	23.16	2559	否		
329	开发区供电分公司	刘尔变	刘尔一线	423	97	22.93	4914	否		
330	顺城供电分公司	新城变	花园一线	423	97	22.93	3448	否		
331	开发区供电分公司	桓仁变	桓火联线	405	93	22.78	2598	否		
332	新抚供电分公司	南阳变	南台二线	400	91	22.75	3273	否		
333	抚顺县供电分公司	前甸变	前甸二线	423	96	22.70	2733	否		
334	抚顺县供电分公司	李家变	竖碑线	195	44	22.56	2278	否		
335	开发区供电分公司	李开变	开四三线	423	91	22.51	2820	否		
336	顺城供电分公司	将军变	河堤二线	400	90	22.50	3291	否		
337	新抚供电分公司	华山变	华农联线	423	94	22.22	2768	否		
338	东洲供电分公司	万新变	虎西二线	423	94	22.22	4966	否		
339	开发区供电分公司	望花变	望开南线	423	89	22.00	2854	否		
340	清原供电分公司	马架子变	民用线	100	22	22.00	1178	否		
341	开发区、抚顺县	工农变	三二五干线	377	86	21.99	3081	否		
342	开发区供电分公司	同城变	金风干线	423	93	21.99	4983	否		
343	望花供电分公司	五老变	五西二线	423	93	21.99	3518	否		
344	顺城供电分公司	城东变	城府二线	423	93	21.99	2785	否		
345	东洲供电分公司	台东变	夜台联线	423	93	21.99	2785	否		
346	东洲供电分公司	土口子变	水库干线	320	70	21.88	2113	否		
347	新抚供电分公司	新抚变	天朗二线	423	92	21.75	5000	否		
348	新抚供电分公司	天水变	天华干线	423	92	21.75	2802	否		
349	清原供电分公司	清原变	构乃甸线	264	57	21.59	3128	否		
350	清原供电分公司	湾甸子变	湾七线	292	63	21.58	3461	否		
351	新抚供电分公司	华山变	华山干线	423	91	21.51	3552	否		
352	清原供电分公司	马前变	马工一线	423	91	21.51	2820	否		
353	开发区供电分公司	刘尔变	亿丰干线	423	90	21.28	5035	否		
354	顺城供电分公司	顺城变	恒大二线	423	90	21.28	5035	否		
355	顺城供电分公司	戈布变	北街一线	423	90	21.28	3570	否		
356	新宾供电分公司	新宾变	新兴三线	475	100	21.05	3204	否		
357	清原供电分公司	草市变	草汪联线	352	74	21.02	4205	否		
358	顺城供电分公司	詹家变	詹恒一线	800	168	21.00	9561	否		
359	新抚供电分公司	天水变	天裕一线	423	88	20.80	5070	否		

360	顺城供电分公司	跃进变	泵站二线	423	88	20.80	2872	否		
361	顺城供电分公司	将军变	河堤一线	423	88	20.80	3604	否		
362	东洲供电分公司	青年路变	化二干线	377	78	20.69	2567	否		
363	新宾供电分公司	富尔变	富民线	195	40	20.51	2347	否		
364	新宾供电分公司	老城变	永陵一线	465	95	20.43	5603	否		
365	抚顺县供电分公司	李家变	通什线	240	49	20.42	2892	否		
366	新抚供电分公司	新抚变	天朗一线	423	85	20.09	5122	否		
367	东洲供电分公司	张甸变	张碾二线	423	85	20.09	2924	否		
368	东洲供电分公司	东洲变	东青二线	423	85	20.09	5122	否		
369	清原供电分公司	南山城变	南小线	200	39	19.50	2442	否		
370	清原供电分公司	夏家堡变	硅厂线	300	58	19.33	3672	否		
371	东洲供电分公司	东洲变	合江一线	423	81	19.15	5191	否		
372	新抚供电分公司	福民变	新抚二线	377	72	19.10	3324	否		
373	开发区供电分公司	刘尔变	核心二线	423	80	18.91	5208	否		
374	顺城供电分公司	戈布变	牛奶干线	423	80	18.91	3010	否		
375	新宾供电分公司	南杂木变	五一厂线	283	53	18.73	3493	否		
376	新宾供电分公司	新宾变	新兴四线	403	75	18.61	2889	否		
377	抚顺县供电分公司	土口子变	抚农土口子线	285	53	18.60	2044	否		
378	清原供电分公司	文屯变	硫化铁矿线	195	36	18.46	2416	否		
379	抚顺县供电分公司	郑同变	西川干线	300	55	18.33	3724	否		
380	开发区供电分公司	砂石变	绿地一线	423	83	18.29	2958	否		
381	顺城供电分公司	新城变	新春二线	423	77	18.20	3062	否		
382	清原供电分公司	北三家变	黑石木线	377	68	18.04	4699	否		
383	新抚供电分公司	南阳变	南台一线	400	72	18.00	3603	否		
384	开发区供电分公司	高新变	高开二线	423	80	17.99	3010	否		
385	开发区供电分公司	刘尔变	刘方二线	423	76	17.97	3079	否		
386	望花供电分公司	光明变	光华二线	423	76	17.97	3812	否		
387	新抚供电分公司	中新变	东六专线	423	75	17.73	5295	否		
388	抚顺县供电分公司	哈达变	阿及干线	285	50	17.54	3577	否		
389	顺城供电分公司	詹家变	雷锋干线	423	74	17.49	3847	否		
390	望花供电分公司	演武变	五老二线	423	73	17.26	3131	否		
391	望花供电分公司	光明变	建昌二线	423	72	17.02	3881	否		
392	新抚供电分公司	新抚变	嘉园一线	423	72	17.02	5347	否		

393	清原供电分公司	北三家变	镁砂线	283	48	16.96	3580	否		
394	新宾供电分公司	榆树变	榆岔线	403	67	16.63	5122	否		
395	清原供电分公司	苍石变	十八道岭线	195	32	16.41	2485	否		
396	望花供电分公司	凤城变	凤演二线	423	69	16.31	3201	否		
397	新宾供电分公司	新宾变	新兴一线	423	69	16.31	3201	否		
398	抚顺县供电分公司	海浪变	松树线	285	46	16.14	2165	否		
399	开发区供电分公司	高新变	高开一线	423	68	16.08	3218	否		
400	新抚供电分公司	中新变	中央专线	423	68	16.08	5416	否		
401	抚顺县供电分公司	板石变	拉古线	320	51	15.94	4105	否		
402	顺城供电分公司	跃进变	宾馆一线	423	67	15.84	3235	否		
403	顺城供电分公司	詹家变	詹府二线	423	67	15.84	3235	否		
404	清原供电分公司	孤山子变	英额门线	240	38	15.83	3083	否		
405	望花供电分公司	凤城变	凤演一线	423	65	15.37	3270	否		
406	开发区供电分公司	锦桥变	锦东联线	423	64	15.13	5485	否		
407	东洲供电分公司	万新变	虎西一线	423	63	14.89	5503	否		
408	新抚供电分公司	福民变	体育干线	377	56	14.85	4907	否		
409	新抚供电分公司	榆林变	凤翔干线	377	56	14.85	2948	否		
410	清原供电分公司	苍石变	六家子线	283	42	14.84	3684	否		
411	新宾供电分公司	北四平变	北宝线	400	59	14.75	5213	否		
412	东洲供电分公司	台东变	郎台联线	423	61	14.42	3339	否		
413	抚顺县供电分公司	高湾变	友爱线	300	43	14.33	2373	否		
414	清原供电分公司	草市变	长兴线	405	58	14.32	3204	否		
415	开发区供电分公司	砂石变	砂四一线	423	59	14.27	3391	否		
416	抚顺县供电分公司	锦桥变	锦兴一线	423	60	14.18	5555	否		
417	开发区供电分公司	四方变	开四三线	423	59	14.12	3374	否		
418	新抚供电分公司	榆林变	榆林干线	377	53	14.06	3000	否		
419	新宾供电分公司	富尔变	富江线	320	44	13.75	4226	否		
420	新抚供电分公司	中新变	东三专线	423	58	13.71	5589	否		
421	东洲供电分公司	东洲变	合江二线	423	58	13.71	5589	否		
422	新宾供电分公司	兴京变	新兴三线	475	65	13.68	6279	否		
423	开发区供电分公司	砂石变	绿地二线	423	58	13.54	3391	否		
424	开发区供电分公司	刘尔变	核心一线	423	57	13.48	5606	否		
425	望花、开发区	工农变	凤工联线	400	53	13.25	3932	否		

426	望花供电分公司	光明变	和光一线	423	56	13.24	5624	否		
427	新抚供电分公司	新抚变	六道街一线	423	56	13.24	3426	否		
428	新宾供电分公司	北四平变	北六干线	352	46	13.07	4690	否		
429	开发区供电分公司	刘尔变	刘方一线	423	55	13.00	3443	否		
430	东洲供电分公司	万新变	虎东一线	423	55	13.00	3443	否		
431	新抚供电分公司	天水变	裕民干线	377	49	13.00	3722	否		
432	东洲供电分公司	万新变	虎东二线	423	54	12.77	3461	否		
433	开发区供电分公司	刘尔变	刘同二线	423	53	12.53	3478	否		
434	开发区供电分公司	砂石变	浑河城一线	423	52	12.41	5693	否		
435	开发区供电分公司	锦桥变	锦工联线	423	52	12.29	5693	否		
436	抚顺县供电分公司	马和变	马醇线	423	52	12.29	3495	否		
437	新抚供电分公司	华山变	油三污水线	320	39	12.19	2650	否		
438	抚顺县供电分公司	胜开变	经开一线	423	51	12.06	5710	否		
439	清原供电分公司	夏家堡变	夏杨线	300	36	12.00	4053	否		
440	开发区供电分公司	刘尔变	腾远一线	423	48	11.35	5762	否		
441	顺城供电分公司	城东变	城东三线	377	42	11.14	3190	否		
442	开发区供电分公司	锦桥变	锦三联线	423	47	11.11	5780	否		
443	新宾供电分公司	旺清门变	旺南线	400	44	11.00	5473	否		
444	望花供电分公司	光明变	光裕线	423	45	10.64	5814	否		
445	新抚供电分公司	华山变	大官一线	423	45	10.64	5814	否		
446	抚顺县供电分公司	胜开变	经开二线	423	44	10.40	5832	否		
447	清原供电分公司	湾甸子变	马架子线	292	30	10.27	4032	否		
448	新抚供电分公司	华山变	演华联线	423	43	10.17	3651	否		
449	东洲供电分公司	碾盘变	碾醇二线	423	43	10.17	4384	否		
450	新宾供电分公司	新宾变	新北线	565	57	10.09	7820	否		
451	抚顺县供电分公司	前甸变	前甸一线	423	42	9.93	3668	否		
452	抚顺县供电分公司	泗水变	泗高二线	423	41	9.69	3686	否		
453	东洲供电分公司	东洲变	凯旋一线	423	40	9.46	3703	否		
454	新宾供电分公司	大四平变	大马联线	423	40	9.46	5901	否		
455	望花供电分公司	光明变	玫瑰一线	423	39	9.22	3720	否		
456	新抚供电分公司	中新变	永安一线	423	39	9.22	5918	否		
457	新抚供电分公司	中新变	永安二线	423	39	9.22	5918	否		
458	东洲供电分公司	青年路变	印染干线	352	32	9.09	4933	否		

459	新抚供电分公司	中新变	中天二线	423	38	8.98	4470	否		
460	顺城供电分公司	新城变	新春一线	423	36	8.51	3772	否		
461	抚顺县供电分公司	昱源变	纺织线	320	27	8.44	4521	否		
462	东洲供电分公司	东洲变	凯旋二线	423	34	8.04	3807	否		
463	清原供电分公司	草市变	草杨联线	352	28	7.95	5002	否		
464	新宾供电分公司	南杂木变	西南二线	403	32	7.94	3634	否		
465	抚顺县供电分公司	板石变	园区线	320	25	7.81	2892	否		
466	开发区供电分公司	锦桥变	锦海干线	423	33	7.80	3824	否		
467	开发区供电分公司	刘尔变	总部一线	423	33	7.80	6022	否		
468	新抚供电分公司	福民变	千金二线	377	29	7.69	3416	否		
469	抚顺县供电分公司	李家变	三道线	195	15	7.69	2780	否		
470	清原供电分公司	南口前变	五零九线	160	12	7.50	2286	否		
471	清原供电分公司	马前变	中寨子线	423	31	7.33	6057	否		
472	开发区供电分公司	锦桥变	海岸干线	423	30	7.09	6074	否		
473	开发区供电分公司	刘尔变	刘尔二线	423	30	7.09	6074	否		
474	顺城供电分公司	顺城变	石化城一线	423	29	6.86	3894	否		
475	新抚供电分公司	天水变	东一路干线	423	28	6.62	6109	否		
476		台东变	万台一线	400	26	6.50	4399	否		
477	清原供电分公司	苍石变	安居二线	352	21	5.97	5123	否		
478	清原供电分公司	马前变	九道河线	423	25	5.91	6161	否		
479	抚顺县供电分公司	胜开变	胜碾线	352	20	5.68	5141	否		
480	抚顺县供电分公司	板石变	板古二线	377	21	5.57	4534	否		
481	望花供电分公司	光明变	建昌一线	423	22	5.20	4747	否		
482	清原供电分公司	复兴变	兴湾联线	292	15	5.14	2775	否		
483	清原供电分公司	孤山子变	孤新线	240	12	5.00	3533	否		
484	新抚供电分公司	新抚变	嘉园二线	423	20	4.73	6247	否		
485	新宾供电分公司	木奇变	602线	240	11	4.58	3551	否		
486	新抚供电分公司	中新变	中天三线	423	19	4.49	4067	否		
487	开发区供电分公司	锦桥变	御龙湾二线	423	18	4.26	4084	否		
488	新抚供电分公司	福民变	福中一线	377	16	4.24	4294	否		
489	抚顺县供电分公司	毛燕变	景长线	285	12	4.21	2754	否		
490	抚顺县供电分公司	郑同变	二零五线	240	10	4.17	3568	否		
491	开发区供电分公司	刘尔变	刘同一线	423	16	3.78	4119	否		

492	清原供电分公司	南口前变	苍石干线	377	14	3.71	5634	否		
493	开发区供电分公司	砂石变	浑河城二线	423	15	3.62	6334	否		
494	清原供电分公司	孤山子变	长兴线	300	10	3.33	2944	否		
495	新宾供电分公司	大四平变	大四平线	240	8	3.33	3603	否		
496	顺城供电分公司	新城变	花园二线	423	14	3.31	4886	否		
497	新抚供电分公司	华山变	油库一线	423	13	3.07	6369	否		
498	新抚供电分公司	华山变	油库二线	423	13	3.07	6369	否		
499	新抚供电分公司	榆林变	榆新联线	377	11	2.92	5686	否		
500	清原供电分公司	复兴变	石庙子线	240	7	2.92	3620	否		
501	开发区供电分公司	高新变	深井干线	423	12	2.91	6386	否		
502	开发区供电分公司	刘尔变	总部二线	423	9	2.13	6438	否		
503	望花供电分公司	和平变	和裕线	423	9	2.13	6438	否		
504	东洲供电分公司	东洲变	东青一线	423	8	1.89	4257	否		
505	抚顺县供电分公司	泗水变	泗高一线	423	7	1.65	4275	否		
506	新宾供电分公司	兴京变	兴园一线	423	6	1.42	6490	否		
507	抚顺县供电分公司	泗水变	泗丰一线	423	5	1.18	6507	否		
508	抚顺县供电分公司	高湾变	高丰线	377	4	1.06	3849	否		
509	新抚供电分公司	华山变	大官二线	423	4	0.95	6524	否		
510	顺城供电分公司	戈布变	北街二线	423	3	0.71	4344	否		
511	东洲供电分公司	张甸变	张碾一线	423	2	0.47	4361	否		
512	新抚供电分公司	福民变	千金一线	377	1	0.27	4553	否		
513	新抚供电分公司	福民变	道街干线	377	1	0.27	4553	否		
514	开发区供电分公司	锦桥变	御龙湾一线	423	1	0.24	4378	否		
515	开发区供电分公司	李开变	开发区四线	320	0	0.00	4988	否		
516	开发区供电分公司	刘尔变	腾远二线	423	0	0.00	6594	否		
517	望花供电分公司	工农变	抚农工农线	320	0	0.00	4988	否		
518	望花供电分公司	光明变	和光二线	423	0	0.00	6594	否		
519	望花供电分公司	光明变	玫瑰二线	423	0	0.00	4396	否		
520	新抚供电分公司	华山变	戈华联线	377	0	0.00	5877	否		
521	新抚供电分公司	福民变	中和二线	377	0	0.00	3918	否		
522	新抚供电分公司	新抚变	六道街二线	423	0	0.00	4396	否		
523	新抚供电分公司	新抚变	千东干线	423	0	0.00	4396	否		
524	新抚供电分公司	中新变	中天一线	423	0	0.00	5128	否		

525	顺城供电分公司	北站变	北东一线	423	0	0.00	4396	否		
526	顺城供电分公司	北站变	北东二线	423	0	0.00	4396	否		
527	抚顺县供电分公司	锦桥变	锦兴二线	423	0	0.00	6594	否		
528	抚顺县供电分公司	板石变	板古一线	377	0	0.00	4897	否		
529	抚顺县供电分公司	石文变	石文一线	423	0	0.00	6594	否		
530	抚顺县供电分公司	胜开变	胜和线	423	0	0.00	6594	否		
531	清原供电分公司	工业园变	安格药业	200	0	0.00	3118	否		
532	清原供电分公司	工业园变	黄旗沟线	200	0	0.00	3118	否		
533	清原供电分公司	工业园变	工业一号线	319	0	0.00	3315	否		
534	清原供电分公司	工业园变	工业二号线	264	0	0.00	2743	否		
535	清原供电分公司	工业园变	吴家沟线	200	0	0.00	3118	否		
536	清原供电分公司	高家街变	北大林线	200	0	0.00	3118	否		
537	清原供电分公司	高家街变	下甸子线	200	0	0.00	3118	否		
538	清原供电分公司	马前变	马清二线	423	0	0.00	6594	否		
539	清原供电分公司	椴木沟变	小孤家线	200	0	0.00	3118	否		
540	清原供电分公司	椴木沟变	长山堡线	200	0	0.00	3118	否		
541	清原供电分公司	椴木沟变	东岭线	200	0	0.00	3118	否		
542	新宾供电分公司	五一厂变	五苇线	283	0	0.00	2941	否		
543	新宾供电分公司	南杂木变	西南一线	283	0	0.00	2941	否		

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (KVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划
1	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线杨木三台分6号杨木三台变压器	100	79.89	10		未进入负面清单	否
2	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆林干线	榆林干线33左2柱上变压器	250	79.89	25		未进入负面清单	否
3	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	凤工一线机住分线3右1	200	79.88	20		未进入负面清单	否

4	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	10kV方大一 线大田支 001#大田南 台变压器	50	79.88	5		未进入负面 清单	否
5	国网抚顺市东洲区供 电分公司	武家堡66kV变电 站	新太干线	新太干线苗圃 分6左7#	100	79.87	10		未进入负面 清单	否
6	国网抚顺市顺城区供 电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#17 柱上变压器	250	79.87	25		未进入负面 清单	否
7	国网清原满族自治县 供电公司	新南口前66kV变 电站	市街线	10kV市街线 047号703台 区变压器	200	79.86	20		未进入负面 清单	否
8	国网清原满族自治县 供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线 36号红河小区 变压器	400	79.85	41		未进入负面 清单	否
9	国网抚顺市望花区供 电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一 线	翰林苑小区2# 配变站1#变压 器	500	79.84	51		未进入负面 清单	否
10	国网清原满族自治县 供电公司	敖家堡66kV变电 站	敖家堡变131西干线	10kV西干线 大院分线11号 大院变压器	100	79.83	10		未进入负面 清单	否
11	国网新宾满族自治县 供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线 台宝支线57号 台宝变压器	50	79.82	5		未进入负面 清单	否
12	国网抚顺市顺城区供 电分公司			将戈一线45# 变压器	100	79.81	10		未进入负面 清单	否
13	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV胜碾线 戈布沟台区分 7#戈布沟台变 压器	100	79.8	10		未进入负面 清单	否
14	国网清原满族自治县 供电公司	汪家沟66kV变电 站	大孤家线	10kV大孤家 线半拉山村支 线3号半拉山 村变压器	100	79.79	10		未进入负面 清单	否
15	国网抚顺市顺城区供 电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#21 柱上变压器	250	79.78	26		未进入负面 清单	否

16	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分线12变台	100	79.78	10		未进入负面清单	否
17	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线王关分线42号关家街变压器	50	79.77	5		未进入负面清单	否
18	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分线15右2#-乙烯小区3#配电站变压器	500	79.77	51		未进入负面清单	否
19	国网抚顺市顺城区供电公司			高山干线49变压器	200	79.76	20		未进入负面清单	否
20	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂东分3#	250	79.76	26		未进入负面清单	否
21	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线12-2	315	79.76	32		未进入负面清单	否
22	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线大央分线黄旗后堡支线03号黄旗后堡变压器	100	79.75	10		未进入负面清单	否
23	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	三二五干线	三二五干线#70变压器	160	79.75	16		未进入负面清单	否
24	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	水木山城2箱式变变压器间隔配电变压器	500	79.74	51		未进入负面清单	否
25	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线79左2变压器	100	79.74	10		未进入负面清单	否
26	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线29号建行变台变压器	100	79.74	10		未进入负面清单	否

27	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公 线	10kV石文二 线55#邮局住 宅变压器	100	79.73	10		未进入负面 清单	否
28	国网新宾满族自治县 供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下 线	10kV木下线 耿家台分线01 号耿家变台变 压器	100	79.73	10		未进入负面 清单	否
29	国网新宾满族自治县 供电公司	上夹河66kV变电 站	上夹河变543上西线	10kV上西线 144号胜利大 队变台变压器	400	79.72	41		未进入负面 清单	否
30	国网清原满族自治县 供电公司	汪家沟66kV变电 站	大孤家线	10kV大孤家 线半拉山公2 组支线2号半 拉山公2组变 压器	200	79.72	21		未进入负面 清单	否
31	国网清原满族自治县 供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线 杨树崴木器分 线7号杨树崴 木器变压器	400	79.72	41		未进入负面 清单	否
32	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变131拉古线	10kV拉古线 101号赵家三 台变压器 (新)	200	79.72	21		未进入负面 清单	否
33	国网新宾满族自治县 供电公司	南杂木66kV变电 站	南杂木变416新农南 聂线	10kV新农南 聂线邱皮沟支 线019号邱皮 沟变压器	200	79.71	21		未进入负面 清单	否
34	国网新宾满族自治县 供电公司	旺清门66kV变电 站	旺清门变449旺响线	10kV富旺联 线55#南江沿 变压器	30	79.71	3		未进入负面 清单	否
35	国网清原满族自治县 供电公司	南山城66kV变电 站	南柳线	10kV南柳线 大蛤蟆塘支线 34号大蛤蟆塘 村变压器	100	79.7	10		未进入负面 清单	否

36	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线大堡分线006号大堡北变压器	200	79.7	21		未进入负面清单	否
37	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线泉源分线21号北道变压器	50	79.7	5		未进入负面清单	否
38	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	西七干线12右2柱上变压器	315	79.69	32		未进入负面清单	否
39	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线西一分线12号滨河三台变压器	250	79.69	26		未进入负面清单	否
40	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线万宝坡支线4号万宝坡变压器	50	79.68	5		未进入负面清单	否
41	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线268号五队变压器	50	79.67	5		未进入负面清单	否
42	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线137号孟旗沟变压器	100	79.66	10		未进入负面清单	否
43	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线197号杆T接边山分线42号何家二台变压器	100	79.66	10		未进入负面清单	否
44	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线151号杆T接红石二队分线02号红石二队变压器	30	79.65	3		未进入负面清单	否

45	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线木材分35右7	200	79.64	21		未进入负面清单	否
46	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线93号庙家沟公用变压器	50	79.63	5		未进入负面清单	否
47	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈1号配变站2号变压器	400	79.62	42		未进入负面清单	否
48	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线将军商场南2号配变站1号变压器	500	79.61	52		未进入负面清单	否
49	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	九道河线	10kV九道河线六道河分线1号六道河变压器	50	79.61	5		未进入负面清单	否
50	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线66右2-变台	315	79.6	33		未进入负面清单	否
51	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632第二号线	10kV第二号线小堡西支线002号小堡西变压器	200	79.6	21		未进入负面清单	否
52	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线佟家沟支线3号佟家沟变压器	100	79.59	10		未进入负面清单	否
53	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV东主干线赵堡支线4号赵堡村变压器	50	79.59	5		未进入负面清单	否
54	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	铁岭小区1#配变站1	400	79.58	42		未进入负面清单	否
55	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线36-4#箱变2#变压器	315	79.58	33		未进入负面清单	否

56	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线台沟支72号台沟村变压器	100	79.58	10		未进入负面清单	否
57	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线172号苍石村变压器	200	79.57	21		未进入负面清单	否
58	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	台山分线#56	315	79.57	33		未进入负面清单	否
59	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线秋木分线26号秋木变台变压器	200	79.56	21		未进入负面清单	否
60	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线轻工厅3#站内变压器	500	79.55	52		未进入负面清单	否
61	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线庄家支线002号庄家变压器	20	79.54	2		未进入负面清单	否
62	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线8右3	315	79.54	33		未进入负面清单	否
63	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线木家岭分线3号木家岭变压器	50	79.53	5		未进入负面清单	否
64	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线冯家上吕分线01号冯家上吕变压器	50	79.52	5		未进入负面清单	否
65	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV板城干线板城分030号板城二台变压器	200	79.51	21		未进入负面清单	否
66	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线东岗支线3号东岗变压器	100	79.5	11		未进入负面清单	否

67	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	中寨子线	10kV中寨子线中寨南山分线03号中寨南山变压器	100	79.49	11		未进入负面清单	否
68	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	前甸一线	顺前二线114	100	79.48	11		未进入负面清单	否
69	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期4号变压器	630	79.47	66		未进入负面清单	否
70	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	挖掘机住宅2#配电站变压器	315	79.47	33		未进入负面清单	否
71	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线沟外分线1号沟外变压器	10	79.46	1		未进入负面清单	否
72	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线王家堡公用变分线4号王家堡公用变压器	200	79.45	21		未进入负面清单	否
73	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线葡萄园分17#-二厂小区10#配电站	315	79.44	33		未进入负面清单	否
74	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线243号上寺村变压器	200	79.44	21		未进入负面清单	否
75	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线265号杆金家二队公变变压器	10	79.43	1		未进入负面清单	否
76	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	小孤家线	10kV小孤家线13号小孤家变压器	100	79.42	11		未进入负面清单	否

77	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	和平市场2#配电站1#变压器	400	79.42	42		未进入负面清单	否
78	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线南天门大冰沟支线22号朱树春蛤蟆塘变压器	5	79.41	1		未进入负面清单	否
79	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线140号杆T接蔡家分线13号蔡家变压器	100	79.41	11		未进入负面清单	否
80	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘三台分17号养殖厂住宅变压器	80	79.41	8		未进入负面清单	否
81	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线泉眼头公用变分线5号泉眼头公用变变压器	100	79.4	11		未进入负面清单	否
82	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线老虎林分线020号老虎林变压器	50	79.4	5		未进入负面清单	否
83	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线26	200	79.4	21		未进入负面清单	否
84	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线新民屯岐线10号新民屯变压器	50	79.39	5		未进入负面清单	否
85	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线宁家店支线1号宁家店变压器	50	79.39	5		未进入负面清单	否

86	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV孟家线 唐力二分5号 唐力二台变 压器	200	79.39	21		未进入负面 清单	否
87	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线 15右1号林业 局变压器	400	79.38	42		未进入负面 清单	否
88	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土 口子线	10kV抚农土 口子线宏业猪 厂支2号石门 南山变压器	10	79.38	1		未进入负面 清单	否
89	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变 电站	北甸子14952	10kV马架子 线南边沟公用 变支线5号南 边沟公用变变 压器	200	79.38	21		未进入负面 清单	否
90	国网抚顺市顺城区供 电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线将军 嘉苑2号箱变1 号变压器	400	79.38	42		未进入负面 清单	否
91	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变 电站	转水湖线	10kV转水湖 线转水湖分线 7号转水湖变 压器	20	79.37	2		未进入负面 清单	否
92	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新 红线东昌分线 南沟二台支 线04号南沟二 台变压器	100	79.37	11		未进入负面 清单	否
93	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变 电站	北三家变244清农北 树线	10kV清农北 树线152号树 基沟变压器	200	79.36	21		未进入负面 清单	否

94	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线民族住宅支线02号民族住宅台变压器	315	79.36	34		未进入负面清单	否
95	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线水手一二队支05号一二队变压器	50	79.35	5		未进入负面清单	否
96	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线46左2柱上变压器	315	79.34	34		未进入负面清单	否
97	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线大荒沟支线118号南岔变压器	50	79.33	5		未进入负面清单	否
98	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线48#变压器	400	79.33	43		未进入负面清单	否
99	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	古城子小区3#配变站1#变压器	315	79.32	34		未进入负面清单	否
100	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线西堡分线3号西堡公用变变压器	200	79.32	21		未进入负面清单	否
101	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线大琵琶新支线001号大琵琶新变压器	200	79.31	21		未进入负面清单	否
102	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线赵任分线81号任家街变压器	50	79.31	5		未进入负面清单	否

103	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线12右2柱上变压器	315	79.3	34		未进入负面清单	否
104	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线36号杆T接新立屯分线09号杆河北一队支线10号河北一队变压器	315	79.3	34		未进入负面清单	否
105	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线271号岔路子变台变压器	100	79.3	11		未进入负面清单	否
106	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线幸福里2#配电站变压器1	315	79.3	34		未进入负面清单	否
107	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线黄沟支线001号黄沟新变压器	50	79.12	5		未进入负面清单	否
108	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分线2#-乙烯小区2#配电站变压器	400	79.06	44		未进入负面清单	否
109	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	煤研小区1#配电站2#变压器	315	79.06	34		未进入负面清单	否
110	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线清南二分线(右)3号二小学变压器	400	79.06	44		未进入负面清单	否
111	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线邱窝棚支线10号邱窝棚村公变变压器	100	79.06	11		未进入负面清单	否

112	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线得胜堡分线02号得胜卜变压器	80	79.06	9		未进入负面清单	否
113	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线5	315	79.06	34		未进入负面清单	否
114	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线卜屯公用变分线2号卜屯公用变变压器	100	79.06	11		未进入负面清单	否
115	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分连刀支连刀外大支001#连外大变压器	50	79.05	5		未进入负面清单	否
116	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	化纤线	10kV清南一分线14号林场西502变压器	200	79.05	22		未进入负面清单	否
117	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线峡河三家子分001号峡河三家子西队变压器	315	79.05	34		未进入负面清单	否
118	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线015号哈达村变压器	200	77.89	24		未进入负面清单	否
119	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线二十三中分线4变压器	100	77.88	12		未进入负面清单	否
120	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线12号政府台变压器	200	77.88	24		未进入负面清单	否

121	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线40右1柱上变压器	315	77.87	38		未进入负面清单	否
122	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线大房子分线163号大房子村变压器	50	77.87	6		未进入负面清单	否
123	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线三道河分线五道河支线02号五道河变台变压器	20	77.86	2		未进入负面清单	否
124	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将军干线	金凤春城3#箱变-1号变压器	400	76.74	53		未进入负面清单	否
125	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线小板河分线28号小板河变压器	50	76.74	7		未进入负面清单	否
126	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线36号杆T接新立屯分线25号河北三队变压器	100	76.74	13		未进入负面清单	否
127	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV南部干线60右12号液化气站527变压器	100	76.73	13		未进入负面清单	否
128	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线半拉山1组支线4号半拉山1组变压器	50	76.73	7		未进入负面清单	否
129	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	高兴苑小区箱变配电变压器	315	76.73	42		未进入负面清单	否

130	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线东大道新村分线10号东大道新村变压器	200	76.72	27		未进入负面清单	否
131	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线阁老分柏家一支2号变压器（新）	200	76.71	27		未进入负面清单	否
132	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线南四平变压器	100	76.71	13		未进入负面清单	否
133	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线六十垡地分线4号六十垡地变压器	50	76.7	7		未进入负面清单	否
134	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线大秧下堡支线2号大秧下堡变压器	50	76.7	7		未进入负面清单	否
135	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线026号706台区变压器	200	76.7	27		未进入负面清单	否
136	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北1#站内变压器	630	75.4	92		未进入负面清单	否
137	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV夏杨线卢堡支线04号卢堡村变压器	200	75.38	29		未进入负面清单	否
138	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线69号大洛下卜变压器	80	75.36	12		未进入负面清单	否

139	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线老城道北分线07号老城汉队道北变压器	100	75.33	15		未进入负面清单	否
140	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线前二道2台支012号前二道2台变压器	100	75.31	15		未进入负面清单	否
141	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线太平沟分线13号太平沟变压器	200	75.29	29		未进入负面清单	否
142	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线砍椽沟分线109号复兴屯变压器	200	75.27	29		未进入负面清单	否
143	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线转祁支线139号祁家卜公二变压器	20	75.26	3		未进入负面清单	否
144	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线20#变压器	100	75.25	15		未进入负面清单	否
145	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线河东小区2#配变电站变压器	630	75.23	93		未进入负面清单	否
146	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线永胜分线29号永胜一组变压器	50	75.21	7		未进入负面清单	否
147	国网抚顺市望花区供电分公司			辽中小区2#配变电站1#变压器	630	75.19	93		未进入负面清单	否
148	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线长兴沟支线24号长兴沟变压器	50	75.17	7		未进入负面清单	否

149	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线康家支线佟家支线02号佟家台变压器	100	75.15	15		未进入负面清单	否
150	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线黄岗子东分线002号岗子东变压器	100	75.13	15		未进入负面清单	否
151	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线东猴分线42号东猴村变压器	50	75.1	7		未进入负面清单	否
152	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线三道背支线23号祁家卜公四变压器	10	75.1	1		未进入负面清单	否
153	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	九道河线	10kV九道河线61号四道河变压器	80	75.1	12		未进入负面清单	否
154	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线11左14变压器（原粮库干线11左13）	315	75.09	47		未进入负面清单	否
155	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑3#箱变1#变压器	400	75.09	60		未进入负面清单	否
156	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线49号下海浪五变压器	100	75.08	15		未进入负面清单	否
157	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线庙沟变压器	50	75.06	7		未进入负面清单	否
158	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	中部二线7	315	75.04	47		未进入负面清单	否

159	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变042新兴三线	10kV新兴三线南茶棚分线12号南茶棚二台变压器	100	75.02	15		未进入负面清单	否
160	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线西沟分34号西沟变压器	50	75.01	7		未进入负面清单	否
161	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线128箱变1#变压器	250	75.01	37		未进入负面清单	否
162	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线#12	250	75	38		未进入负面清单	否
163	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线水泥分线14右4号水泥厂西610变压器	200	75	30		未进入负面清单	否
164	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线松树嘴西支5号松树嘴西变压器	100	75	15		未进入负面清单	否
165	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线甘井沟分线43号甘井沟公变变压器	50	74.99	8		未进入负面清单	否
166	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线#14	315	74.99	47		未进入负面清单	否
167	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	听涛雅苑二台第一间隔配电变压器	500	74.98	75		未进入负面清单	否
168	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线多木支线20号多木变压器	50	74.96	8		未进入负面清单	否

169	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线拐抹沟分线077号拐抹沟村变压器	100	74.94	15		未进入负面清单	否
170	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤工一线12	315	74.94	47		未进入负面清单	否
171	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线8右#6变压器	500	74.94	75		未进入负面清单	否
172	国网抚顺市顺城区供电公司			将军干线42配电变压器	315	74.92	48		未进入负面清单	否
173	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线河北分线10号公变五号变压器	50	74.9	8		未进入负面清单	否
174	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线双河南支线2号双河南变压器	100	74.87	15		未进入负面清单	否
175	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线大泉眼分线143号大泉眼村变压器	50	74.85	8		未进入负面清单	否
176	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线314号大孤家村变压器	400	74.84	61		未进入负面清单	否
177	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线五龙分线96号五龙四队变压器	20	74.84	3		未进入负面清单	否
178	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线小蛤蟆塘村支线6号小蛤蟆塘村变压器	100	74.83	15		未进入负面清单	否

179	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线南粮库支线7号试验场村变压器	200	74.83	30		未进入负面清单	否
180	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线大庙村支线2号大庙村变压器	50	74.83	8		未进入负面清单	否
181	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线三道沟支线号三道沟变压器	50	74.82	8		未进入负面清单	否
182	国网抚顺市东洲区供电公司			夜台联线20#柱上变压器	100	74.82	15		未进入负面清单	否
183	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	辽中小区1#配电站1#变压器	400	74.81	61		未进入负面清单	否
184	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后堡北分支线头道砬子四队分线08号头道砬子四队变压器	50	74.81	8		未进入负面清单	否
185	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线刘家沟支线14号刘家沟村变压器	50	74.8	8		未进入负面清单	否
186	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线客运四号支线02号客运9#变台变压器	100	74.78	15		未进入负面清单	否
187	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线106号大莱河变压器	50	74.71	8		未进入负面清单	否

188	国网抚顺市新抚区供电公司			北台一线6右2柱上变压器1	315	74.71	48		未进入负面清单	否
189	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线小流域支线20号孙焕文小流域变压器	5	74.68	1		未进入负面清单	否
190	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分三家子南台支003#三家子南变压器	100	74.68	15		未进入负面清单	否
191	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线萝卜坎四台03#萝卜坎村北变压器	100	74.68	15		未进入负面清单	否
192	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线兴隆台公用变分线10号兴隆台公用变变压器	200	74.68	31		未进入负面清单	否
193	国网抚顺市东洲区供电公司			万台二线疗北分线7左1#柱上变压器	200	74.66	31		未进入负面清单	否
194	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醪66kV变电站	千户干线	千户干线48右#1	50	74.66	8		未进入负面清单	否
195	国网清原满族自治县供电公司			10kV市街线709台区支线003号709台区变压器	100	74.6	15		未进入负面清单	否
196	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线公用一号支线04号公变一号变压器	200	74.6	31		未进入负面清单	否

197	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线25号夏家堡3号变压器	315	74.53	49		未进入负面清单	否
198	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线双台子分线松树支线3号松树变压器	100	74.53	15		未进入负面清单	否
199	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	香山美墅一期1箱变-02	315	74.53	49		未进入负面清单	否
200	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线汪良支008号汪良南变压器	100	74.53	15		未进入负面清单	否
201	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线大南分线187号大南沟变压器	200	74.51	31		未进入负面清单	否
202	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变345抚农纺织线	10kV燕石一线燕卜村分006号燕卜村分变压器	100	74.51	15		未进入负面清单	否
203	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线林场家属分线01号林场家属变压器	315	74.5	49		未进入负面清单	否
204	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤和三线9左08	250	74.5	39		未进入负面清单	否
205	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分线红石支007号红石村变压器	50	74.49	8		未进入负面清单	否

206	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线 黄沙汀分线45号大堡河西变压器	20	74.45	3		未进入负面清单	否
207	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	中阳二线	1	500	74.44	78		未进入负面清单	否
208	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线述德分线河北村支线29号河北村变压器	50	74.33	8		未进入负面清单	否
209	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线南波湾分2柱上变压器	315	74.33	49		未进入负面清单	否
210	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线文屯支线4号文屯变压器	100	74.31	16		未进入负面清单	否
211	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变952五西二线	西矸子小区3#配变站1#变压器	315	74.31	49		未进入负面清单	否
212	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福南一线	福南一线22#柱上变压器	315	74.26	50		未进入负面清单	否
213	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线后乱泥支7号后乱泥变压器	100	74.26	16		未进入负面清单	否
214	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城一起6#配变站1#变压器	315	74.26	50		未进入负面清单	否
215	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线台沟二组支线2号台沟二组变压器	50	74.26	8		未进入负面清单	否

216	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线湾龙背分线29号茧厂沟变压器	50	74.25	8		未进入负面清单	否
217	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线西山支14号长岭七组变压器	100	74.24	16		未进入负面清单	否
218	国网抚顺市东洲区供电分公司			张甸干线64右1#柱上变压器	200	74.24	32		未进入负面清单	否
219	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线甘井子二组支线1号甘井子二组变压器	50	74.19	8		未进入负面清单	否
220	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线高砬子支线2号高砬子公变变压器	100	74.19	16		未进入负面清单	否
221	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线唐屯支线2号唐屯公变变压器	100	74.15	16		未进入负面清单	否
222	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线石碑分线石碑上堡支线13号上堡变压器	50	74.15	8		未进入负面清单	否
223	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子14952	10kV湾七线尖山子支线1号尖山子变压器	100	74.15	16		未进入负面清单	否
224	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线于家分线04号苇鲜队变压器	400	74.15	63		未进入负面清单	否

225	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前一线	顺前一线129	100	74.15	16		未进入负面清单	否
226	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线037号710台区变压器	200	74.13	32		未进入负面清单	否
227	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线大坡子支线2号大坡村变压器	50	74.12	8		未进入负面清单	否
228	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线40号大百货变压器	400	74.12	64		未进入负面清单	否
229	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线074号锅炉房台区	400	74.12	64		未进入负面清单	否
230	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	千西干线	千金一线千金路北5#站内变压器	400	74.06	64		未进入负面清单	否
231	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线疗养分11号田屯南台变压器	100	74.06	16		未进入负面清单	否
232	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线13左3柱上变压器	400	74.05	64		未进入负面清单	否
233	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线松树嘴公用变支线2号松树嘴公用变压器	100	74.05	16		未进入负面清单	否
234	国网抚顺市东洲区供电分公司			张甸干线66左5右1#柱上变压器	200	74.02	32		未进入负面清单	否
235	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	日新箱式变供暖配变间隔配电变压器	315	74.02	50		未进入负面清单	否

236	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线头道岭山分线001号头道岭变台变压器	50	73.99	8		未进入负面清单	否
237	国网抚顺县供电公司			10kV孟家线孟家二台分24号孟家二台变压器	100	73.99	16		未进入负面清单	否
238	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线同太沟分4号同太沟变压器	200	73.98	32		未进入负面清单	否
239	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	化纤线	10kV清南一分线25号西卜变压器	80	73.98	13		未进入负面清单	否
240	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	凤城小区4#配变站2	400	73.98	64		未进入负面清单	否
241	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分047号北李变压器	50	73.98	8		未进入负面清单	否
242	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	古城子小区4#配变站1#变压器	400	73.95	64		未进入负面清单	否
243	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线夏家分096号夏家台变压器	50	73.95	8		未进入负面清单	否
244	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线公用变3号分线1号公变三号变压器	100	73.95	16		未进入负面清单	否
245	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线腰岭子分7号南台区变压器	100	73.95	16		未进入负面清单	否

246	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线368号西岭北变压器	100	73.94	16		未进入负面清单	否
247	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分窝朋沟支5号窝朋沟变压器变压器	100	73.94	16		未进入负面清单	否
248	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线钟灵寺分线003号钟灵寺变压器	30	73.89	5		未进入负面清单	否
249	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线林业加工厂支线2号公变五号变压器	100	73.89	16		未进入负面清单	否
250	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线153号下甸子变压器	20	73.87	3		未进入负面清单	否
251	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线8#柱上变压器	100	73.87	16		未进入负面清单	否
252	国网清原满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线老虎洞支线009号老虎洞变压器	10	73.83	2		未进入负面清单	否
253	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线172号新卜大队变压器	30	73.83	5		未进入负面清单	否
254	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线122号椴子沟变压器	50	73.8	8		未进入负面清单	否

255	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线英家支021号英家台变压器	100	73.8	16		未进入负面清单	否
256	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线2#环网柜-乙烯小区1#配电站-1#变压器	400	73.76	65		未进入负面清单	否
257	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线二道河分线143号二道河村变压器	100	73.76	16		未进入负面清单	否
258	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线11柱上变压器	200	73.75	33		未进入负面清单	否
259	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	中部二线光明分线10左1	315	73.75	51		未进入负面清单	否
260	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线019右003号黑石木205号变压器	250	73.73	41		未进入负面清单	否
261	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分线19左2#睛纶小区4#配电站1#变压器	800	73.73	130		未进入负面清单	否
262	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线#28变压器	315	73.73	51		未进入负面清单	否
263	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南台一线	南台一线1左2柱上变压器2	200	73.73	33		未进入负面清单	否
264	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线耿杨分线大东沟支线21号大东沟变压器	50	73.7	8		未进入负面清单	否

265	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线18左1#柱上变压器	100	73.7	16		未进入负面清单	否
266	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线胡家支线003号胡家变压器	50	73.66	8		未进入负面清单	否
267	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	榆中联线	榆中联线3#智能变压器	400	73.66	65		未进入负面清单	否
268	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线百货分线10号百货一台变压器	630	73.63	103		未进入负面清单	否
269	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分131#南庙东台变压器	100	73.63	16		未进入负面清单	否
270	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤和三线6	160	73.6	26		未进入负面清单	否
271	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线朴葳分线15号刘家堡变压器	200	73.6	33		未进入负面清单	否
272	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线燕家分线02号燕家变变压器	50	73.55	8		未进入负面清单	否
273	国网抚顺市望花区供电公司			凤和一线雷锋分线01	400	73.55	66		未进入负面清单	否
274	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一线	10kV苇一号线杉松上堡东支线01号上堡东变压器	200	73.54	33		未进入负面清单	否

275	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线林场家属分线02号林场家属变台变压器	50	73.52	8		未进入负面清单	否
276	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线赵加新分黑背西支001号黑背西变压器	400	73.52	66		未进入负面清单	否
277	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线30#	160	73.52	26		未进入负面清单	否
278	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线和平自来水分005号1532台区变压器	200	73.52	33		未进入负面清单	否
279	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线将军八方块1号配变站	500	73.52	82		未进入负面清单	否
280	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线弯沟分1号洪光机井变压器	100	73.48	17		未进入负面清单	否
281	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	东沟干线煤研分线16右10#变压器	80	73.48	13		未进入负面清单	否
282	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醚66kV变电站	千户干线	千户干线#37	100	73.48	17		未进入负面清单	否
283	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线78号二高东343变压器	50	73.45	8		未进入负面清单	否
284	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线永六分线二龙支线60号四道卜前队变压器	200	73.4	33		未进入负面清单	否

285	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线北沟分当中沟支45号当中沟（七队）变压器	50	73.39	8		未进入负面清单	否
286	国网抚顺市开发区供电公司			绿地二线充电桩变配电变压器	400	73.39	66		未进入负面清单	否
287	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线66左2	400	73.38	66		未进入负面清单	否
288	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV板城干线银矿分1号救兵西分变压器（新）	100	73.36	17		未进入负面清单	否
289	国网清原满族自治县供电公司			10kV复兴线016号前街变压器	100	73.35	17		未进入负面清单	否
290	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	阳光丽景2#箱变-1变压器	500	73.35	83		未进入负面清单	否
291	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线下营子东分线07号下营子东变压器	100	73.34	17		未进入负面清单	否
292	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	二区住宅箱变变压器间隔配电变压器	315	73.34	52		未进入负面清单	否
293	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线开发支线03号开发二台变压器	250	73.34	42		未进入负面清单	否
294	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线022号北三家三队变压器	100	73.32	17		未进入负面清单	否

295	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV西主干线24号公用1号公变变压器	50	73.29	8		未进入负面清单	否
296	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线小苏河支线2号小苏河变压器	50	73.29	8		未进入负面清单	否
297	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变131拉古线	10kV拉古线096号赵家二台变压器	100	73.29	17		未进入负面清单	否
298	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分11左06右09左003号河西变压器	315	73.29	53		未进入负面清单	否
299	国网抚顺市东洲区供电公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线43+1右2#-2#箱变-1#变压器	250	73.29	42		未进入负面清单	否
300	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线甘井子二号支线2号甘井子2号村变压器	100	73.27	17		未进入负面清单	否
301	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线北岔沟支线5号北岔村变压器	50	73.25	8		未进入负面清单	否
302	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线邓家沟支线14号下湖公一变压器	10	73.24	2		未进入负面清单	否
303	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线文屯公用变支线1号文屯公用变压器	50	73.24	8		未进入负面清单	否

304	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	化二干线	化二干线纺织小区1#-1变压器	400	73.23	67		未进入负面清单	否
305	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线红土庙支线11号红土庙变压器	50	73.22	8		未进入负面清单	否
306	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线二龙支线31号三道卜后队变压器	100	73.22	17		未进入负面清单	否
307	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线望山三台分001号望花三台（供电所）变压器	100	73.22	17		未进入负面清单	否
308	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	福南二线44#南分苑1#变压器	500	73.21	84		未进入负面清单	否
309	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线大那路支线1号大那路变压器	50	73.21	8		未进入负面清单	否
310	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富民线配件支线配件变压器	100	73.2	17		未进入负面清单	否
311	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线头道沟分线108号头道沟变压器	50	73.2	8		未进入负面清单	否
312	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线支家支线3号支家变压器	50	73.2	8		未进入负面清单	否

313	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线091号路家五队变压器	200	73.2	34		未进入负面清单	否
314	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线礮子沟分线032号礮子沟变压器	50	73.18	8		未进入负面清单	否
315	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	千西干线	千金一线千金路北1#站内变压器	500	73.16	84		未进入负面清单	否
316	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线瓦窑分线17号八里村变压器	80	73.08	14		未进入负面清单	否
317	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分线7左1变台	160	73.08	27		未进入负面清单	否
318	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线平山分线22#平山村变压器	100	73.08	17		未进入负面清单	否
319	国网抚顺市东洲区供电分公司			平塑一线37#柱上变压器	100	73.07	17		未进入负面清单	否
320	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	中阳一线21右3右1柱上变压器	200	73.07	34		未进入负面清单	否
321	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10kV后安干线前安分前安二台支004号变压器	200	73.05	34		未进入负面清单	否
322	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线长春街4#配变站变压器	160	73.05	27		未进入负面清单	否
323	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线31号醋精台区变压器	200	72.98	34		未进入负面清单	否

324	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线55# 环网箱配出3# 箱式变电站母 线间隔配电变 压器	400	72.98	68		未进入负面 清单	否
325	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新 红线胜利鲜分 线02号胜利鲜 变压器	100	72.95	17		未进入负面 清单	否
326	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变 电站	苇子峪变633下夹河 线	10kV下夹河 线大背分线1 号大背变压器	50	72.95	9		未进入负面 清单	否
327	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变 电站	南小线	10kV南小线 大秧上堡支线 3号大秧上堡 变压器	100	72.94	17		未进入负面 清单	否
328	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变 电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线 三道河支线54 号三道河变台 变压器	50	72.94	9		未进入负面 清单	否
329	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变 电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干 线农场分姚家 山前分001号 姚家山前变 压器	200	72.9	34		未进入负面 清单	否
330	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变 电站	夏家堡变935东主干 线	10kV东主干 线马丈沟分线 29号杆金家一 队变压器	5	72.9	1		未进入负面 清单	否
331	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线 樱桃分4号樱 桃变压器	50	72.87	9		未进入负面 清单	否

332	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线大柳树分线富裕九队支线07号富裕九队变压器	50	72.87	9		未进入负面清单	否
333	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线258号崴子变压器	100	72.86	17		未进入负面清单	否
334	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线11号楼支线02号开发7#楼变台变压器	250	72.86	43		未进入负面清单	否
335	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线富江东变压器	80	72.85	14		未进入负面清单	否
336	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线渠道西分002#农电楼变压器	400	72.85	69		未进入负面清单	否
337	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线东沟支24号小寨子东沟变压器	50	72.82	9		未进入负面清单	否
338	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线后屯支线4号后屯变压器	50	72.82	9		未进入负面清单	否
339	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线西三嘴支线005号西山嘴变压器	400	72.8	69		未进入负面清单	否

340	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	恒大二线	恒大二线恒大华府7#箱变间隔配电变压器	400	72.8	69		未进入负面清单	否
341	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线松树嘴六队8号松六队变压器	100	72.65	17		未进入负面清单	否
342	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线马金九队分10号马金九队变压器	315	72.65	55		未进入负面清单	否
343	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线3号林场公变	50	72.58	9		未进入负面清单	否
344	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线大顺店分线03号大顺店变压器	30	72.58	5		未进入负面清单	否
345	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线苇南子线20号苇南变压器	50	72.58	9		未进入负面清单	否
346	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线西山支1号长岭西山变压器	50	72.56	9		未进入负面清单	否
347	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线东砬沟分线009号东砬沟变压器	50	72.56	9		未进入负面清单	否
348	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线双平支线胭脂房支线4号前胭脂房变压器	50	72.54	9		未进入负面清单	否

349	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线榆木沟支线27号榆木沟变压器	20	72.54	3		未进入负面清单	否
350	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线下湾子3号分线05号下湾子三号变压器	200	72.54	35		未进入负面清单	否
351	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线上汉二台分上鲜支上鲜二台柱上变压器	100	72.54	17		未进入负面清单	否
352	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	10kV抚农景长线	10kV抚农景长线前斗分24号前斗变压器(新)	160	72.54	28		未进入负面清单	否
353	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV清南干线61号东园小区517变压器	400	72.54	70		未进入负面清单	否
354	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线街东分支线07号前街西台区变压器	100	72.5	18		未进入负面清单	否
355	国网抚顺市顺城区供电分公司			将军干线16左1配变站将军市场北1#	400	72.5	70		未进入负面清单	否
356	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变151望花线	10kV抚农望花线(下)30号河东二队变压器	200	72.42	35		未进入负面清单	否

357	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线168号聂尔库西变压器	200	72.42	35		未进入负面清单	否
358	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	凤工联线	凤工联线76左4#变压器	400	72.41	70		未进入负面清单	否
359	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线054号王什路变压器	50	72.41	9		未进入负面清单	否
360	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线坎上工区一号台分线02号坎上工区一号台变压器	50	72.38	9		未进入负面清单	否
361	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV西主干线夏家堡村3号分线03号夏家堡村3号变压器	50	72.38	9		未进入负面清单	否
362	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	凤城小区2#配变站1#变压器	315	72.38	56		未进入负面清单	否
363	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线施家分051号施家五队变压器	630	72.38	111		未进入负面清单	否
364	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线马家店村分线3号马家店村变压器	100	72.37	18		未进入负面清单	否
365	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福南二线	福中二线#34柱上变压器	315	72.37	56		未进入负面清单	否
366	国网抚顺市新抚区供电公司	新抚66kV变电站	千西干线	千金一线51右1柱上变压器	200	72.36	35		未进入负面清单	否

367	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线丰大分线071号大河东二台变压器	50	72.36	9		未进入负面清单	否
368	国网抚顺市新抚区供电公司			福华北线48柱上变压器	315	72.3	56		未进入负面清单	否
369	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	琥珀分线14左3右#1柱上变压器	400	72.3	71		未进入负面清单	否
370	国网抚顺市新抚区供电公司	新抚66kV变电站	千西干线	千金一线千金路北3#站内变压器	400	72.25	71		未进入负面清单	否
371	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线关家街分线王家窑支线20号王家窑变压器	50	72.25	9		未进入负面清单	否
372	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线二杆沟上堡支线54号二杆沟下堡变压器	20	72.23	4		未进入负面清单	否
373	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新农河南线河南二线西四分线邮政支线01号小栏桥台变压器	200	72.23	36		未进入负面清单	否
374	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线102号上烟沟变压器	100	72.22	18		未进入负面清单	否
375	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线刘家崴子村分线16号刘家崴子村变压器	30	72.22	5		未进入负面清单	否

376	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV燕石一线景家分景004号景家台变压器	200	72.16	36		未进入负面清单	否
377	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线87#变压器	315	72.16	56		未进入负面清单	否
378	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线29左3#柱上变压器	400	72.15	71		未进入负面清单	否
379	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北二线	师范附小北2#配变站变压器	500	72.15	89		未进入负面清单	否
380	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线英家大棚支006号英家大棚变压器	50	72.13	9		未进入负面清单	否
381	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线兴隆河家属分线3号兴隆河公变变压器	50	72.13	9		未进入负面清单	否
382	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线187号北山变压器	50	72.09	9		未进入负面清单	否
383	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线东昌分线南沟一台支线03号南沟一台变压器	200	72.09	36		未进入负面清单	否
384	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线王家支线02号王家台变压器	100	72.06	18		未进入负面清单	否

385	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线11右4#柱上变压器	200	72.06	36		未进入负面清单	否
386	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线254号杆金家二队变压器	200	72.05	36		未进入负面清单	否
387	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV友爱线72大泗分006#大泗水变压器	200	72.05	36		未进入负面清单	否
388	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城线	10kV南山城线供电所分线11号公用变5号变压器(二批)	100	72.05	18		未进入负面清单	否
389	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线34变压器	315	72.05	57		未进入负面清单	否
390	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分陆家支004号那家村变压器	100	72.02	18		未进入负面清单	否
391	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线134号通什二台变压器	50	72.02	9		未进入负面清单	否
392	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线房产分线网通支线04号网通变压器	100	72.02	18		未进入负面清单	否
393	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线土窝棚分线003号土窝棚变压器	100	72.02	18		未进入负面清单	否

394	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线马金部队支6号马金西沟变压器	200	71.98	36		未进入负面清单	否
395	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线四平二队分线28号四平二队公用台变压器	50	71.98	9		未进入负面清单	否
396	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线40号杆T接红旗二台分线02号红旗二台变压器	100	71.9	18		未进入负面清单	否
397	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线西猴分线72号西猴公变变压器	20	71.9	4		未进入负面清单	否
398	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线067号铁路变压器	100	71.85	18		未进入负面清单	否
399	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线北旺清南台支线05号北旺清南台变压器	160	71.85	29		未进入负面清单	否
400	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗南分线7变台	400	71.82	73		未进入负面清单	否
401	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线267号新农村变压器	200	71.82	36		未进入负面清单	否
402	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线敬老院分004号马和一台变压器	200	71.77	36		未进入负面清单	否

403	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线200号王 太郎沟变压器	50	71.77	9		未进入负面 清单	否
404	国网清原满族自治县 供电公司	北三家66kV变电 站	北三家变246黑石木 线	10kV黑石木 线097号东卜 变压器	200	71.76	36		未进入负面 清单	否
405	国网抚顺市望花区供 电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区 4#配变站1# 变压器	500	71.76	91		未进入负面 清单	否
406	国网清原满族自治县 供电公司	南山城66kV变电 站	南山城线	10kV南山城 线供电所分线 7号公用变2号 变压器	200	71.73	37		未进入负面 清单	否
407	国网抚顺市开发区供 电公司	和平220kV变电站	东沟干线	YHG_东沟干 线19右1, 滴 水湾1#箱变A 开关间隔配电 变压器	250	71.73	46		未进入负面 清单	否
408	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电 站	南章党变245后安干 线	10kV后安干 线前安分003 号后安三台变 压器	200	71.71	37		未进入负面 清单	否
409	国网清原满族自治县 供电公司	孤山子66kV变电 站	孤新线	10kV孤新线 桦树哨支线41 号桦树哨变压 器	50	71.71	9		未进入负面 清单	否
410	国网清原满族自治县 供电公司	孤山子66kV变电 站	二洼干线	10kV二洼干 线泡子沿分线 3号泡子沿变 压器	100	71.7	18		未进入负面 清单	否
411	国网抚顺市顺城区供 电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方 块1#箱变变压 器间隔配电变 压器	630	71.7	115		未进入负面 清单	否

412	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线上青二台支线001号上青二台变压器	50	71.69	9		未进入负面清单	否
413	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线012号立交桥一号变压器	100	71.69	18		未进入负面清单	否
414	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线150号大堡河南变压器	10	71.69	2		未进入负面清单	否
415	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线斗虎沟分线48号斗虎沟变压器	20	71.69	4		未进入负面清单	否
416	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线56左#2	200	71.67	37		未进入负面清单	否
417	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线221#塔二丈一台变压器	100	71.67	18		未进入负面清单	否
418	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线大柳树分线富裕村支线03号富裕村变台变压器	200	71.66	37		未进入负面清单	否
419	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线六家子分056号北房子村变压器	50	71.66	9		未进入负面清单	否
420	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线西川支线074号西川变压器	100	71.63	18		未进入负面清单	否

421	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线罗圈沟分线13号罗圈沟村变压器	50	71.63	9		未进入负面清单	否
422	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线兴隆台七组支线15号兴隆台七组变压器	50	71.6	9		未进入负面清单	否
423	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	桓火联线	桓火联线18右#2	200	71.6	37		未进入负面清单	否
424	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线14左3#变压器	315	71.6	58		未进入负面清单	否
425	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线铁矿分龙凤沟支26#龙凤沟二台区变压器	50	71.6	9		未进入负面清单	否
426	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线北台1#配变站变压器	100	71.58	18		未进入负面清单	否
427	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10kV后安干线前安分滨河小区支后安四台分支004号后安四台变压器	200	71.58	37		未进入负面清单	否
428	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线妈妈伙落分线66号妈妈伙落变压器	100	71.56	18		未进入负面清单	否
429	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线外加剂分013号塔峪北台变压器	315	71.56	58		未进入负面清单	否

430	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线秀水甸公用变支线2号秀水甸公用变变压器	50	71.45	9		未进入负面清单	否
431	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线36箱变-2#变压器	500	71.45	93		未进入负面清单	否
432	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	锦绣澜湾1#箱变变压器1	315	71.41	59		未进入负面清单	否
433	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线69	250	71.41	46		未进入负面清单	否
434	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线192号小堡变压器	100	71.37	19		未进入负面清单	否
435	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线述德分线述贤支线62号述贤村变压器	100	71.37	19		未进入负面清单	否
436	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	小额干线	小额干线2#地变	250	71.34	47		未进入负面清单	否
437	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线22号自来水厂变压器	200	71.34	37		未进入负面清单	否
438	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线修理连分20号变压器	50	71.33	9		未进入负面清单	否
439	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV郎士线关山分034号水库移民住宅变压器	200	71.33	37		未进入负面清单	否
440	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	凤翔干线	凤翔干线#37柱上变压器	315	71.33	59		未进入负面清单	否

441	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632第二号线	10kV苇二号线大堡分线013#大堡南变压器	200	71.33	37		未进入负面清单	否
442	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	凤城小区1#配电站2#变压器	400	71.33	75		未进入负面清单	否
443	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线王大堡支线5号王大堡村变压器	80	71.31	15		未进入负面清单	否
444	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线二洼分线5号二洼变压器	160	71.31	30		未进入负面清单	否
445	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线30号长春屯四队变压器	50	71.28	9		未进入负面清单	否
446	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线小青岛分29号石富一台变压器(新)	200	71.26	37		未进入负面清单	否
447	国网抚顺县供电公司			10kV抚农马圈子线太平2台区柱上变压器	200	71.25	38		未进入负面清单	否
448	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线教师楼分007号程家1540变压器	100	71.25	19		未进入负面清单	否
449	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线308号大孤家供销社变压器	50	71.25	9		未进入负面清单	否
450	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线68#变台	200	71.24	38		未进入负面清单	否

451	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线农药分线29#变压器(原农药分线28)	200	71.23	38		未进入负面清单	否
452	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10kV后安干线后安中学分同安三支001号同安三台变压器	200	71.23	38		未进入负面清单	否
453	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分水库局支014号白家店东岭变压器	100	71.21	19		未进入负面清单	否
454	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线大窝棚南分线2号大窝棚南变压器	50	71.21	9		未进入负面清单	否
455	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线康家街分线5号康家街村变压器	50	71.21	9		未进入负面清单	否
456	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变345抚农纺织线	10kV纺织线119号养树二台变压器	100	71.21	19		未进入负面清单	否
457	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线搭连分13左#3	200	71.15	38		未进入负面清单	否
458	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV工业一号线西八家支线8号西八家公变	100	71.15	19		未进入负面清单	否
459	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线46左2#变压器	500	71.1	95		未进入负面清单	否
460	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线河西分48号哈达河西变压器	100	71.1	19		未进入负面清单	否

461	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三 线城郊分线15 号15419部队 家属台区变 压器	50	70.98	10		未进入负面 清单	否
462	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	万科隆小区台 区箱式变 电站第一 间隔配 电变 压器	200	70.98	38		未进入负面 清单	否
463	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前 戈分线#9 变 压器	400	70.96	76		未进入负面 清单	否
464	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	前甸一线	顺前二 线118 右5	100	70.96	19		未进入负面 清单	否
465	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市 线245号 公用变 4号变 压器	200	70.95	38		未进入负面 清单	否
466	国网抚顺市顺城区供电公司			粮库干 线永安 小区1# 配 电 站2# 变 压器	400	70.95	76		未进入负面 清单	否
467	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	听涛雅苑一 台箱变 出线间 隔配 电变 压器	400	70.93	76		未进入负面 清单	否
468	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二 线欧家 分12 右6	315	70.93	60		未进入负面 清单	否
469	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变 电 站	北三家变246黑石木 线	10kV黑石 木线127 号黑石 木西卜 变 压器	50	70.92	10		未进入负面 清单	否
470	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸 线	10kV杨甸 线暖泉子 分线013 号暖泉子 变 压器	100	70.92	19		未进入负面 清单	否

471	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线 汤林分线083 号石鹏子南台 变压器	200	70.87	38		未进入负面 清单	否
472	国网清原满族自治县 供电公司	新湾甸子66kV变 电站	湾七线	10kV湾七线 荒沟支线1号 荒沟变压器	50	70.87	10		未进入负面 清单	否
473	国网新宾满族自治县 供电公司	上夹河66kV变电 站	上夹河变543上西线	10kV上西线 15号西卜东变 台变压器	200	70.85	38		未进入负面 清单	否
474	国网抚顺市东洲区供 电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线12左 1变台	250	70.85	48		未进入负面 清单	否
475	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干 线驿马一台分 12号驿马一变 压器	200	70.82	38		未进入负面 清单	否
476	国网新宾满族自治县 供电公司	上夹河66kV变电 站	上夹河变545上大线	10kV上大线 贵石分线04号 马尔敦大队变 压器	50	70.82	10		未进入负面 清单	否
477	国网清原满族自治县 供电公司	夏家堡66kV变电 站	夏家堡变932西主干 线	10kV西主干 线川高分线 168号高窝棚 公变变压器	100	70.77	19		未进入负面 清单	否
478	国网抚顺市新抚区供 电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线46柱 上变压器1	315	70.77	61		未进入负面 清单	否
479	国网新宾满族自治县 供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河 北线河北二线 西一分线10号 滨河二台变压 器	200	70.72	39		未进入负面 清单	否
480	国网清原满族自治县 供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线 董家街分线3 号董家街村变 压器	100	70.72	19		未进入负面 清单	否

481	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	金凤春城3#箱变-2号变压器	400	70.7	77		未进入负面清单	否
482	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线双台子分线90号双台子变压器	100	70.7	19		未进入负面清单	否
483	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线11右6柱上变压器1	315	70.64	61		未进入负面清单	否
484	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线2#环网柜-石油机械厂楼1#配电站	500	70.64	97		未进入负面清单	否
485	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线排水支1号三宝河西变压器	200	70.58	39		未进入负面清单	否
486	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线#27柱上变压器	315	70.58	61		未进入负面清单	否
487	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线蜂蜜砾子2号支线蜂蜜砾子2#变压器	50	70.58	10		未进入负面清单	否
488	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线四道支002号四道台变压器	100	70.58	19		未进入负面清单	否
489	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线罗坎店分线043号王家卜3队变压器	50	70.55	10		未进入负面清单	否
490	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线银虎沟分线26号银虎沟村变压器	50	70.55	10		未进入负面清单	否

491	国网抚顺市顺城区供电公司			北关干线18右1智能变	315	70.53	61		未进入负面清单	否
492	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线山河支线005号山河变压器	50	70.53	10		未进入负面清单	否
493	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分荒地支南花园支005号南花园台区变压器	50	70.52	10		未进入负面清单	否
494	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	翰林苑小区1#配变站1#变压器	500	70.52	97		未进入负面清单	否
495	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线330号大板河变压器	200	70.49	39		未进入负面清单	否
496	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线供热支线01号供热住宅变台变压器	100	70.49	20		未进入负面清单	否
497	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	风和二线05+1	315	70.49	61		未进入负面清单	否
498	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线26左4变压器	315	70.49	61		未进入负面清单	否
499	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	光明变650玫瑰一线	玫瑰城小区5#配变站1#变压器	315	70.44	62		未进入负面清单	否
500	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线百货分线01号林业小区变台变压器	200	70.44	39		未进入负面清单	否

501	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	古城子小区8#配变站1#变压器	400	70.42	78		未进入负面清单	否
502	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇支线03号木奇三号台区变压器	200	70.42	39		未进入负面清单	否
503	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线松树嘴村支线14号松树嘴村变压器	315	70.42	62		未进入负面清单	否
504	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线英守支英守中台支002#英守中台变压器	200	70.42	39		未进入负面清单	否
505	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV孟家线唐力一分3号唐力四台变压器	200	70.4	39		未进入负面清单	否
506	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线五龙林场分001号五龙林场变压器	200	70.4	39		未进入负面清单	否
507	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线张家堡支线3号张家堡变压器	50	70.28	10		未进入负面清单	否
508	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线山城堡分013#三家东台变压器	160	70.28	32		未进入负面清单	否

509	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	中部二线七百支线11+1	400	70.28	79		未进入负面清单	否
510	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线西一分线18号游泳馆变台变压器	315	70.28	62		未进入负面清单	否
511	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南台二线	电宅分线5左3柱上变压器2	100	70.25	20		未进入负面清单	否
512	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线放牛沟分线34号放牛沟公变变压器	50	70.25	10		未进入负面清单	否
513	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线西岔支线046号西岔变压器	50	70.24	10		未进入负面清单	否
514	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线下坎子支线2号下坎子变压器	100	70.24	20		未进入负面清单	否
515	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线洪发分006号黄旗北台变压器	160	70.24	32		未进入负面清单	否
516	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线199号杆T接边罗分线147号罗圈一台变压器	100	70.24	20		未进入负面清单	否
517	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线166号新卜一队变压器	50	70.21	10		未进入负面清单	否

518	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	凤城小区4#配电站1#变压器	400	70.21	79		未进入负面清单	否
519	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线136变台	315	70.18	62		未进入负面清单	否
520	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线局典式楼配电变压器	400	70.18	79		未进入负面清单	否
521	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线红草沟分016+2号红草沟变压器	30	70.16	6		未进入负面清单	否
522	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线121号杨木二变压器	100	70.16	20		未进入负面清单	否
523	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦三联线	锦三联线力城分线6左6-1#变压器	200	70.16	40		未进入负面清单	否
524	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线太平甸支线14号太平甸村变压器	200	70.16	40		未进入负面清单	否
525	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线移动支线009号十八岭公三变压器(二批)	50	70.15	10		未进入负面清单	否
526	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线95号英六队变压器	100	70.15	20		未进入负面清单	否
527	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线小甸子分线009号小甸子变压器	100	70.13	20		未进入负面清单	否

528	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	水木山城1号箱变变压器间隔配电变压器	400	70.13	79		未进入负面清单	否
529	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线小堡中分线002号小堡中变压器	100	70.13	20		未进入负面清单	否
530	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	西矸子小区2#配变站1#变压器	250	70.13	50		未进入负面清单	否
531	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	演武干线39支1变压器	100	70.02	20		未进入负面清单	否
532	国网清原满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线开发区2号支线002号开发区2号变压器	200	70.02	40		未进入负面清单	否
533	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线小洛三队分线07号小洛三队变台变压器	50	69.98	10		未进入负面清单	否
534	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线097号祝西变压器	100	69.98	20		未进入负面清单	否
535	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线瓦房分线2号瓦房变压器	200	69.97	40		未进入负面清单	否
536	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭7#箱变变压器	630	69.97	126		未进入负面清单	否
537	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	高新二线大南分线14#	160	69.94	32		未进入负面清单	否
538	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	裕民干线	裕民干线28柱上变压器	400	69.94	80		未进入负面清单	否

539	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线三胜堡公用变支线4号三胜堡公用变变压器	50	69.89	10		未进入负面清单	否
540	国网抚顺市新抚区供电公司	新抚66kV变电站	千西干线	千金一线39右2柱上变压器	250	69.89	50		未进入负面清单	否
541	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线2右8号北山大庙601变压器	250	69.8	51		未进入负面清单	否
542	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线平三分线006号福寿楼变压器	160	69.8	32		未进入负面清单	否
543	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线129变台	200	69.79	40		未进入负面清单	否
544	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#13柱上变压器	400	69.79	81		未进入负面清单	否
545	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线145号大房子变压器	200	69.68	41		未进入负面清单	否
546	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线岔沟一台分线02号岔沟一台变压器	10	69.68	2		未进入负面清单	否
547	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线孙会东羊场支线20号孙会东羊场变压器	10	69.67	2		未进入负面清单	否

548	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线西堡东台分支线02号西堡东台变压器	160	69.67	33		未进入负面清单	否
549	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线邱家三台分1号邱家三台变压器	315	69.63	64		未进入负面清单	否
550	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	中和一线幸福里1#配电站变压器	315	69.63	64		未进入负面清单	否
551	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线12右3配电站变压器	500	69.57	102		未进入负面清单	否
552	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线塔二丈三台分2#塔二丈三台变压器	100	69.57	20		未进入负面清单	否
553	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线毛台分04号碾盘村变压器	100	69.56	20		未进入负面清单	否
554	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV清南干线61+1号东园小区518变压器	200	69.56	41		未进入负面清单	否
555	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV东主干线杨堡支线8号杨堡村变压器	50	69.55	10		未进入负面清单	否
556	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线150号南三家北变压器	50	69.55	10		未进入负面清单	否

557	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线梨树沟分线016号梨树沟变压器	200	69.54	41		未进入负面清单	否
558	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线马前分16号马前村变压器(新)	200	69.54	41		未进入负面清单	否
559	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线14号苏水2#楼台变压器	315	69.51	65		未进入负面清单	否
560	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线湾龙背分线63号湾龙背变压器	50	69.47	10		未进入负面清单	否
561	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线六家子支线002号六家子公用变压器	200	69.37	41		未进入负面清单	否
562	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线邱窝棚公用变支线5号邱窝棚公变变压器	50	69.28	10		未进入负面清单	否
563	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线西一分线15号滨河四台变压器	400	69.25	83		未进入负面清单	否
564	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线治安九队分线15号治安九队变压器	50	69.24	10		未进入负面清单	否

565	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区1#配变站2#变压器	500	69.23	104		未进入负面清单	否
566	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线24变压器	400	69.22	83		未进入负面清单	否
567	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线106号27号楼变压器	315	69.22	65		未进入负面清单	否
568	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线东猴分线17号东猴三组变压器	30	69.17	6		未进入负面清单	否
569	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	草大干线	10kV草大干线水帘洞分线30号水帘洞南变压器	50	69.15	10		未进入负面清单	否
570	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线琥珀分线#15柱上变压器	315	69.08	66		未进入负面清单	否
571	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线板庙分线106号板庙村变压器	50	69.07	10		未进入负面清单	否
572	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线36号英八队变压器	20	69.05	4		未进入负面清单	否
573	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线达子营分线09号达子营台变压器	100	69.02	21		未进入负面清单	否
574	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线葡萄园分17#-二厂小区9#配电站	315	68.98	66		未进入负面清单	否

575	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城线	10kV南山城线33号公用3号变压器	400	68.95	84		未进入负面清单	否
576	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线鸡厂支001号鸡场台区变压器	100	68.91	21		未进入负面清单	否
577	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线171#六中变压器	50	68.89	11		未进入负面清单	否
578	国网抚顺市新抚区供电分公司			北市分线2柱上变压器1	200	68.89	42		未进入负面清单	否
579	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	钢北小区1#配电站1#变压器	400	68.87	85		未进入负面清单	否
580	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线黄旗三组支线41号黄旗三组公变	10	68.87	2		未进入负面清单	否
581	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线夹皮沟西队分线2号夹皮沟西队变压器	50	68.84	11		未进入负面清单	否
582	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分线20右2变台	315	68.84	67		未进入负面清单	否
583	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分106号杨树村变压器	63	68.82	13		未进入负面清单	否
584	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线聋哑支线02号聋哑厂变台变压器	200	68.8	42		未进入负面清单	否

585	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线27号东三环变压器	400	68.73	85		未进入负面清单	否
586	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV燕石二线091#苏子村台变压器	400	68.64	85		未进入负面清单	否
587	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	临江干线	临江干线18#变压器	200	68.63	43		未进入负面清单	否
588	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线六家子分六家子村支001号六家子村变压器	100	68.62	21		未进入负面清单	否
589	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线汇丰集材支线3号镇东村公用变变压器	160	68.56	34		未进入负面清单	否
590	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线274号马圈子一台变压器	200	68.54	43		未进入负面清单	否
591	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二线	10kV苇二线大堡河北庙前支线004号庙前变压器	30	68.52	6		未进入负面清单	否
592	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线靠山屯支线12号靠山屯支村变压器	100	68.48	22		未进入负面清单	否
593	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变252五老二线	五老二线70右5	100	68.47	22		未进入负面清单	否
594	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线五里分线19号五里变压器	200	68.47	43		未进入负面清单	否

595	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线大庙公用变支3号大庙公用变变压器	50	68.41	11		未进入负面清单	否
596	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线西崴子分007号西崴子变压器	50	68.39	11		未进入负面清单	否
597	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线房申分021号房申西台变压器	200	68.33	43		未进入负面清单	否
598	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线64右6柱上变压器	200	68.33	43		未进入负面清单	否
599	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分三家子北台004#三家子北变压器	50	68.29	11		未进入负面清单	否
600	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变151望花线	10kV抚农望花线东方支7号有机化住宅变压器	100	68.25	22		未进入负面清单	否
601	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线91号郑家二台变压器	200	68.25	44		未进入负面清单	否
602	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线永安分#7	315	68.24	69		未进入负面清单	否
603	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线二伙洛四台分2号二伙洛四台变压器	100	68.22	22		未进入负面清单	否

604	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线半拉背分线45号半拉背村变压器	80	68.21	17		未进入负面清单	否
605	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平沟分线136号双泉沟变压器	50	68.19	11		未进入负面清单	否
606	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线榆树三台分6号榆树三台变压器	50	68.19	11		未进入负面清单	否
607	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV西主干线15号夏家堡村2号变压器	50	68.17	11		未进入负面清单	否
608	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西三分线09号盐业台变压器	200	68.17	44		未进入负面清单	否
609	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变952五西二线	窑地小区3#配电站1#变压器	315	68.16	69		未进入负面清单	否
610	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线大四平镇内分线029号集资楼变压器	160	68.15	35		未进入负面清单	否
611	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线徐国小流域支线49号徐国小流域变压器	5	68.14	1		未进入负面清单	否
612	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV北部干线74左3号五里庙312变压器	100	68.12	22		未进入负面清单	否

613	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线大四平镇内分线009号大四平村台变压器	400	68.05	88		未进入负面清单	否
614	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线农电支线04号农电变台变台变压器	315	68.03	69		未进入负面清单	否
615	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	中跃西线41智能变压器	400	68.01	88		未进入负面清单	否
616	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线政府分线001号711电信变压器	50	68	11		未进入负面清单	否
617	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线11	400	68	88		未进入负面清单	否
618	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑7#箱变2#变压器	315	67.97	69		未进入负面清单	否
619	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线119号胜子村变压器	200	67.96	44		未进入负面清单	否
620	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线红林分线96号贾屯变压器	160	67.96	35		未进入负面清单	否
621	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城1#箱变-2变压器	315	67.91	70		未进入负面清单	否
622	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线北一分线4右#7柱上变压器	200	67.79	44		未进入负面清单	否

623	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	10kV抚农大柳线建联分003号建联鑫都变压器	315	67.77	70		未进入负面清单	否
624	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分千金堡支011号千金堡一台变压器	160	67.76	36		未进入负面清单	否
625	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线137号丁堡村公用变变压器	50	67.73	11		未进入负面清单	否
626	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线29左4将军尚层1#变压器	400	67.73	89		未进入负面清单	否
627	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	本溪路一线36	200	67.64	45		未进入负面清单	否
628	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线兴京宾馆支线06号统建3台变压器	250	67.63	56		未进入负面清单	否
629	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线火车站分线2号西街一表变压器	50	67.63	11		未进入负面清单	否
630	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府5#变压器	630	67.62	141		未进入负面清单	否
631	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线客运四号支线04号客运4#变台变压器	160	67.59	36		未进入负面清单	否

632	国网清原满族自治县供电公司	金鼎66kV变电站	苍石干线	10kV苍石干线北苍石分线24号镇政府北变压器	315	67.58	71		未进入负面清单	否
633	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线施家分040号施家四队变压器	315	67.5	71		未进入负面清单	否
634	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线70号老水厂西311变压器	200	67.49	45		未进入负面清单	否
635	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线傲牛分傲牛二台区支003号傲牛二台变压器	100	67.44	23		未进入负面清单	否
636	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线迟家分010号林场住宅变压器	200	67.44	45		未进入负面清单	否
637	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV西主干线20号夏家堡村一号变压器	100	67.43	23		未进入负面清单	否
638	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线西岗支线33号西岗变压器	10	67.25	2		未进入负面清单	否
639	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线06号杆T接榆树街里分线03号T接榆树二台支线09号榆树二台变压器	200	67.21	46		未进入负面清单	否

640	国网抚顺市顺城区供电公司			西戈干线#51柱上变压器	160	67.18	37		未进入负面清单	否
641	国网抚顺县供电公司			10kV马环联线马金十队分15号马金五队变压器	400	67.02	92		未进入负面清单	否
642	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线马前分47号马前六队变压器	20	66.86	5		未进入负面清单	否
643	国网清原满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线开发区分线018+1号开发区三号变压器	200	66.8	46		未进入负面清单	否
644	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变142新农六0二二二	10kV新农六0二二二132号台沟三队变台变压器	100	66.8	23		未进入负面清单	否
645	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线9左1	160	66.79	37		未进入负面清单	否
646	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线半拉山公用变支7号半拉山公用变变压器	50	66.77	12		未进入负面清单	否
647	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分后楼五间房支26号后楼村变压器	50	66.69	12		未进入负面清单	否
648	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线大甸子分060号新古村二台变压器	80	66.66	19		未进入负面清单	否

649	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线会元分线2#环网柜右1变压器	100	66.61	23		未进入负面清单	否
650	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线南平山分线6号南平山变压器	100	66.6	23		未进入负面清单	否
651	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线62左2柱上变压器	160	66.57	37		未进入负面清单	否
652	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线太阳沟分线32号太阳沟变压器	20	66.56	5		未进入负面清单	否
653	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线油坊分36号油坊村变压器	400	66.54	94		未进入负面清单	否
654	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线章京二队支线04号章京二队变压器	200	66.52	47		未进入负面清单	否
655	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线西岔工区分线西岔工区变压器	10	66.51	2		未进入负面清单	否
656	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	丹东路小区4#配变站1#变压器	400	66.51	94		未进入负面清单	否
657	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线五龙分线五龙街里支线02号五龙街里变压器	100	66.5	24		未进入负面清单	否

658	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线丁家街西分线1号丁家街西公变变压器	50	66.49	12		未进入负面清单	否
659	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	凤城小区1#配变站1#变压器	400	66.46	94		未进入负面清单	否
660	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线林场分线01号林场公用变压器	100	66.41	24		未进入负面清单	否
661	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	昌图小区2#配变站2#变压器	500	66.4	118		未进入负面清单	否
662	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈3号配变站1号变压器	400	66.4	94		未进入负面清单	否
663	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	新邻居与贤华小区台区箱式变电站第一间隔配电变压器	315	66.39	74		未进入负面清单	否
664	国网抚顺市新抚区供电公司			南台一线1左2柱上变压器1	500	66.38	118		未进入负面清单	否
665	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北4#间隔配电变压器	630	66.38	149		未进入负面清单	否
666	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	花仁联线64变压器	100	66.34	24		未进入负面清单	否
667	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线79号大地变压器	50	66.34	12		未进入负面清单	否

668	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线06号夏家堡5号变压器	315	66.33	75		未进入负面清单	否
669	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线西街分线004号西街北台变压器	100	66.32	24		未进入负面清单	否
670	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线荒地支线7号荒地公变变压器	200	66.29	47		未进入负面清单	否
671	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线36-5#箱变2#变压器	250	66.28	59		未进入负面清单	否
672	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	古城子小区5#配变站1#变压器	400	66.28	95		未进入负面清单	否
673	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线牟家沟分线5号大苏河村变压器	50	66.26	12		未进入负面清单	否
674	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线065号36号楼2号变压器	315	66.26	75		未进入负面清单	否
675	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV上马线八盘分章党二台003号章党二台变压器	200	66.22	48		未进入负面清单	否
676	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线12号箱变1号变压器	160	66.21	38		未进入负面清单	否
677	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富旺联线转水湖支线01号转水湖变压器	50	66.2	12		未进入负面清单	否

678	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线 23号李家南台 变压器	100	66.14	24		未进入负面 清单	否
679	国网抚顺县供电公司			关岭干线部队 分1	400	66.14	95		未进入负面 清单	否
680	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	郎士干线 162#小红沟 台变压器	30	66.14	7		未进入负面 清单	否
681	国网抚顺市新抚区供 电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	中阳一线南台 9#配电站变压 器	400	66	96		未进入负面 清单	否
682	国网清原满族自治县 供电公司	夏家堡66kV变电 站	10kV夏杨线	10kV东主干 线朱堡支线5 号朱堡村变压 器	100	65.93	24		未进入负面 清单	否
683	国网抚顺市新抚区供 电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线北一 分线4右#5柱 上变压器	100	65.87	24		未进入负面 清单	否
684	国网新宾满族自治县 供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下 线	10kV木下线 小桥子台分线 04号小桥子变 台变压器	100	65.86	24		未进入负面 清单	否
685	国网清原满族自治县 供电公司	工业园66kV变电 站	工业一号线	10kV南部干 线54右2号消 防队西变压器	200	65.81	48		未进入负面 清单	否
686	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线 二道支89号二 道变压器	50	65.78	12		未进入负面 清单	否
687	国网抚顺市顺城区供 电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	YHG_戈跃联 线88#箱变开 关间隔配电变 压器	500	65.75	121		未进入负面 清单	否

688	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左3号所带3#箱变配电变压器	315	65.71	77		未进入负面清单	否
689	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线庄家支小李家支039号小李家变压器	50	65.71	12		未进入负面清单	否
690	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线61#柱上变压器	100	65.7	24		未进入负面清单	否
691	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线98号公变四号变压器	160	65.63	39		未进入负面清单	否
692	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	丹东路小区6#配变站1#变压器	315	65.59	77		未进入负面清单	否
693	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线南关分线9智能变	400	65.55	98		未进入负面清单	否
694	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线后小卜公用变支线2号后小卜公用变变压器	50	65.5	12		未进入负面清单	否
695	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线西五队一台分线001号东五队一台变压器	50	65.47	12		未进入负面清单	否
696	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线治安村分线8号治安村变压器	200	65.43	49		未进入负面清单	否

697	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线孟家分大东一台006号变压器	200	65.41	49		未进入负面清单	否
698	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线予制分线12左6支1变压器	400	65.39	98		未进入负面清单	否
699	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线70右#1	250	65.34	62		未进入负面清单	否
700	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	北住宅小区1#配变站2#变压器	315	65.33	78		未进入负面清单	否
701	国网抚顺市开发区供电公司			三二五干线#65变压器	160	65.31	40		未进入负面清单	否
702	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线12左3#变压器	315	65.3	78		未进入负面清单	否
703	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线棒槌沟分线棒槌沟变压器	50	65.29	12		未进入负面清单	否
704	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线大荒沟支线052号变压器	100	65.23	25		未进入负面清单	否
705	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线卜屯分线9号卜屯公变变压器	100	65.22	25		未进入负面清单	否
706	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线112号腰卜变压器	100	65.14	25		未进入负面清单	否
707	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线11右4左#4柱上变压器	100	65.14	25		未进入负面清单	否

708	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线汤甸子支线16号赵斌小流域变压器	5	65.12	1		未进入负面清单	否
709	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线马前二台支1号马前二台变压器	50	65.11	12		未进入负面清单	否
710	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线121号石家卜变压器	200	65.07	50		未进入负面清单	否
711	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线百花分021号百花台变压器	200	65.05	50		未进入负面清单	否
712	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	草大干线	10kV草大干线粘泥岭分线8号粘泥岭变压器	100	65.03	25		未进入负面清单	否
713	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线公变1号支线4号公变1号变压器	100	65.02	25		未进入负面清单	否
714	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线四平二队分线02号四平三队公用台变压器	50	65	13		未进入负面清单	否
715	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	台山分4（原关岭干线台山分1）	200	64.99	50		未进入负面清单	否
716	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线二千沟支线037号正岔变压器	50	64.95	13		未进入负面清单	否

717	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线阁老八家子二台3号变压器	200	64.89	50		未进入负面清单	否
718	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线18左#2	315	64.86	79		未进入负面清单	否
719	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV燕石二线105#瓦房一队变压器	100	64.84	25		未进入负面清单	否
720	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线和庆村支线1号和庆村变压器	50	64.76	13		未进入负面清单	否
721	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线移动子线005号苍石矿务局林场变压器	100	64.76	25		未进入负面清单	否
722	国网抚顺市顺城区供电分公司			花园一线半岛假日4#配变站2#变压器	500	64.74	126		未进入负面清单	否
723	国网抚顺市顺城区供电分公司			站东干线乾安小区1配电站1#变压器	315	64.74	80		未进入负面清单	否
724	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线193号新卜三队变压器	50	64.73	13		未进入负面清单	否
725	国网抚顺市望花区供电分公司			五西一线51右1左12右3左1	50	64.73	13		未进入负面清单	否

726	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线兴京宾馆支线01号京东台变压器	250	64.72	63		未进入负面清单	否
727	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	前甸一线	关岭二队柱上变压器	200	64.7	51		未进入负面清单	否
728	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线(左)33号地税变压器	160	64.67	41		未进入负面清单	否
729	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线018号马架子一队变压器	50	64.61	13		未进入负面清单	否
730	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线19变压器	315	64.59	80		未进入负面清单	否
731	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线瓦房分线004号瓦房变压器	100	64.57	25		未进入负面清单	否
732	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线周家沟分线10号周家沟变台变压器	50	64.56	13		未进入负面清单	否
733	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	东十干线民主小区1#变压器	500	64.53	127		未进入负面清单	否
734	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线红哈分线查家变压器	200	64.5	51		未进入负面清单	否
735	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线宝汤分线07号宝汤变压器	200	64.49	51		未进入负面清单	否

736	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线275号小北岔村变压器	50	64.49	13		未进入负面清单	否
737	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线范家支线001号范家变压器	100	64.47	26		未进入负面清单	否
738	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线东卜支线5号东卜变压器	100	64.42	26		未进入负面清单	否
739	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线下黄村分4号下黄村变压器(新)	200	64.41	51		未进入负面清单	否
740	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线11号楼支线04号开发11#楼变台变压器	250	64.39	64		未进入负面清单	否
741	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线57-变台	100	64.38	26		未进入负面清单	否
742	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	石庙子线	10kV石庙子线砍椽沟分线135号石庙子变压器	50	64.37	13		未进入负面清单	否
743	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线18号胜利村台变压器	200	64.36	51		未进入负面清单	否
744	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线祁家支051号小四1519台变压器	100	64.35	26		未进入负面清单	否

745	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线小寨二台支3号小寨子村变压器	100	64.33	26		未进入负面清单	否
746	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线95	315	64.27	81		未进入负面清单	否
747	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线22号下海浪一变压器	200	64.24	52		未进入负面清单	否
748	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线十八岭村二支线004号十八岭村二变压器	50	64.23	13		未进入负面清单	否
749	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	小额干线	锦州路2#配变电站1#变压器	315	64.22	81		未进入负面清单	否
750	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线230号台沟二台变压器	200	64.22	52		未进入负面清单	否
751	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	和工中一线雷锋分线1	250	64.19	65		未进入负面清单	否
752	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	九道河线	10kV九道河线马前寨南山西分线05号马前寨南山西变压器	100	64.15	26		未进入负面清单	否
753	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV板城干线25号(1414)东山变压器(新)	400	64.13	103		未进入负面清单	否
754	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线猴石村支线4号猴石村变压器	200	64.12	52		未进入负面清单	否
755	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线53左1右4	400	64.01	104		未进入负面清单	否

756	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	榆中联线	榆中联线2#环网柜琥珀泉配电站3	630	63.97	164		未进入负面清单	否
757	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线联通支线02号信用社住宅变压器	80	63.95	21		未进入负面清单	否
758	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线柳青分线柳青2#支线01号柳青二号变压器	160	63.95	42		未进入负面清单	否
759	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线述德分线124号述德村变压器	100	63.91	26		未进入负面清单	否
760	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线华丰支线2号华丰变压器	100	63.89	26		未进入负面清单	否
761	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线苗圃支2号田屯苗圃变压器	250	63.88	65		未进入负面清单	否
762	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	市内专线	市内专线28柱上变压器	250	63.86	65		未进入负面清单	否
763	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线长兴支线6号长兴公变变压器	200	63.86	52		未进入负面清单	否
764	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分孤家子支005号孤家子一台变压器	100	63.84	26		未进入负面清单	否

765	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗北分线78号五道沟变压器	20	63.8	5		未进入负面清单	否
766	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线城郊分线2号八里村小学105变压器	50	63.76	13		未进入负面清单	否
767	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线268号莲岛三队变压器	315	63.74	83		未进入负面清单	否
768	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线庙北支线1号庙北变压器	100	63.74	26		未进入负面清单	否
769	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线镀锌厂分10号粮库住宅变压器	50	63.73	13		未进入负面清单	否
770	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线西堡西台分支线03号西堡西台变压器	100	63.69	26		未进入负面清单	否
771	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变444三道线	10kV三道线三道沟分002#三道沟变压器	50	63.69	13		未进入负面清单	否
772	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线建兴小区支线04号建兴小区变压器	250	63.62	66		未进入负面清单	否
773	国网抚顺市开发区供电公司			三二五干线#54变压器	315	63.6	83		未进入负面清单	否

774	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线17#	200	63.59	53		未进入负面清单	否
775	国网抚顺市新抚区供电分公司			榆青联线#83柱上变压器	315	63.59	83		未进入负面清单	否
776	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线132+1号下青新变压器	50	63.52	13		未进入负面清单	否
777	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	金凤春城1#箱变-1号变压器	400	63.48	106		未进入负面清单	否
778	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平沟分线068号阿尔当变压器	315	63.47	84		未进入负面清单	否
779	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变650玫瑰一线	玫瑰城小区4#配变站1#变压器	315	63.42	84		未进入负面清单	否
780	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线40左3柱上变压器	160	63.41	43		未进入负面清单	否
781	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线新村分线26号新村小学329变压器	100	63.38	27		未进入负面清单	否
782	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线供销社4号楼分线001号供销社4号楼变压器	160	63.35	43		未进入负面清单	否
783	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子14952	10kV湾七线31号南边沟变压器	160	63.35	43		未进入负面清单	否

784	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新农河南线河南二线西四分线联通支线04号联通过住宅变台变压器	250	63.32	67		未进入负面清单	否
785	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川线西川分068号西川村变压器	200	63.31	53		未进入负面清单	否
786	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线东兴支线004号东兴变压器	100	63.26	27		未进入负面清单	否
787	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线庄家支014号庄家台变压器	50	63.23	13		未进入负面清单	否
788	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线350号高丽一台变压器	100	63.22	27		未进入负面清单	否
789	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	北住宅小区1#配变站1	315	63.11	85		未进入负面清单	否
790	国网抚顺市顺城区供电公司			将军干线16左3将军市场北2#配变站	315	63.06	85		未进入负面清单	否
791	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	榆林干线	榆林干线#29柱上变压器	100	63.06	27		未进入负面清单	否
792	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线八旗街支线04号水利变台变压器	315	62.97	85		未进入负面清单	否
793	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线前小卜支线3号前小卜变压器	50	62.96	14		未进入负面清单	否

794	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线大央支线03号大央变压器	50	62.85	14		未进入负面清单	否
795	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线134号黄旗东台变压器	200	62.8	54		未进入负面清单	否
796	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤和三线9左03	315	62.8	86		未进入负面清单	否
797	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线26右4变压器	315	62.8	86		未进入负面清单	否
798	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线偏道子公用变分线5号偏道子公用变压器	50	62.77	14		未进入负面清单	否
799	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线33左4左3石油机械厂2#配电站变压器	630	62.74	172		未进入负面清单	否
800	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10kV后安干线前安分前安一台支004号前安一台变压器	200	62.73	55		未进入负面清单	否
801	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线11左4变压器	315	62.68	86		未进入负面清单	否
802	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	幸福城2#配电站1#变压器	315	62.65	86		未进入负面清单	否
803	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线温家一台分005号温家一台变压器	200	62.61	55		未进入负面清单	否
804	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	县局关岭85#台区柱上变压器	200	62.59	55		未进入负面清单	否

805	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线 驿马小区分线 02号皇寺新区 变压器	50	62.58	14		未进入负面 清单	否
806	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖 线柳圈沟分线 35号柳圈沟公 用变变压器	30	62.56	8		未进入负面 清单	否
807	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线武功 街1#配电站变 压器	500	62.55	137		未进入负面 清单	否
808	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政 线	10kV抚农民 政线121号小 甸子变压器	100	62.49	28		未进入负面 清单	否
809	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线 汪良支019号 汪良北1548 变压器	200	62.42	55		未进入负面 清单	否
810	国网抚顺市顺城区供电分公司			西戈干线前戈 分线#9变压器	400	62.42	110		未进入负面 清单	否
811	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV孟家线 190号前邓村 变压器（新）	315	62.34	87		未进入负面 清单	否
812	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林 线	10kV杨林线 蚊子沟支线 002号蚊子沟 变压器	50	62.34	14		未进入负面 清单	否
813	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四 线西三分线13 号制药住宅台 变压器	160	62.28	44		未进入负面 清单	否

814	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线150号吴家沟一三组变压器	80	62.27	22		未进入负面清单	否
815	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线刘家东台支线001号变压器	50	62.27	14		未进入负面清单	否
816	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线兴隆台八组支线2号兴隆台八组变压器	160	62.2	44		未进入负面清单	否
817	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	千东干线	千金二线13支4柱上变压器	400	62.18	111		未进入负面清单	否
818	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线河南分线030号河南变压器	50	62.16	14		未进入负面清单	否
819	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线51号草庙子变压器	20	62.15	6		未进入负面清单	否
820	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线江五队支线001号江五队变压器	30	62.12	8		未进入负面清单	否
821	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分029号施家南台变压器	315	62.12	88		未进入负面清单	否
822	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤工一线22	400	62.1	112		未进入负面清单	否

823	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV西主干线夏家堡村4号分线1号夏家堡村4号变压器	315	62.09	88		未进入负面清单	否
824	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线甸心子分线58号甸心子公用变变压器	20	62.07	6		未进入负面清单	否
825	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	海城小区1#配电站1#变压器	400	62.04	112		未进入负面清单	否
826	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线14右#1变压器	315	62.01	88		未进入负面清单	否
827	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线17号教师学校302变压器	400	61.91	112		未进入负面清单	否
828	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上头支040号下头变压器	100	61.9	28		未进入负面清单	否
829	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线双井沟支线5号双井沟变压器	100	61.83	28		未进入负面清单	否
830	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线祁家支084号大四村台1546变压器	100	61.81	28		未进入负面清单	否
831	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线予制分线21	200	61.8	56		未进入负面清单	否
832	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	和平市场1#配电站2	400	61.76	113		未进入负面清单	否

833	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线1号公变三号变压器	100	61.73	28		未进入负面清单	否
834	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线2左#1	160	61.66	45		未进入负面清单	否
835	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线小西卜支线015+1号小西堡二号变压器	100	61.66	28		未进入负面清单	否
836	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变131拉古线	10kV拉古线刘山二台分004号刘山二台变压器	100	61.64	28		未进入负面清单	否
837	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线028号房申综合变压器	50	61.61	14		未进入负面清单	否
838	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线15	200	61.59	57		未进入负面清单	否
839	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线幸福城4#配变站1#变压器	250	61.56	71		未进入负面清单	否
840	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线二道支线02号二道变台变压器	100	61.48	29		未进入负面清单	否
841	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线新村分线22右15号老农科所住宅变压器	160	61.47	46		未进入负面清单	否

842	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV新农城郊线照阳分线佟家沟支线下坎支线03号下坎变压器	100	61.43	29		未进入负面清单	否
843	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线123号斗虎屯变压器	200	61.42	57		未进入负面清单	否
844	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线712台区支线003号712台区变压器	100	61.21	29		未进入负面清单	否
845	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线长岭二组分4号长岭二组变压器	50	61.18	14		未进入负面清单	否
846	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线022左001号后道一台变压器	200	61.17	58		未进入负面清单	否
847	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线065号36号楼变压器	315	61.1	91		未进入负面清单	否
848	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南干线52#县社513-1变压器	400	61.09	116		未进入负面清单	否
849	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线21支4#柱上变压器	400	61.03	116		未进入负面清单	否
850	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线养蜂沟支线002号养蜂沟变压器	50	61.01	14		未进入负面清单	否
851	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线26左2变压器	400	60.95	116		未进入负面清单	否

852	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线15右4号卫生局变压器	400	60.95	116		未进入负面清单	否
853	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线75所带箱变变压器备用	250	60.92	73		未进入负面清单	否
854	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新农河南线西四分中心小学支03号中心小学变压器	200	60.87	58		未进入负面清单	否
855	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线河东小区1#配电站变压器	500	60.84	146		未进入负面清单	否
856	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线前进九队分线33号下堡台变压器	100	60.8	29		未进入负面清单	否
857	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线金太分线100号太平沟变压器	200	60.78	58		未进入负面清单	否
858	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线下寨沟支线008号下寨沟变压器	50	60.76	15		未进入负面清单	否
859	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线109号门脸村变变压器	100	60.75	29		未进入负面清单	否
860	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线公用变5号分线7号公用变5号变压器	200	60.73	59		未进入负面清单	否

861	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线夏园东村分支线01号夏园东村变压器	100	60.7	29		未进入负面清单	否
862	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	达山干线	10kV达山干线达山分12号达山村变压器	100	60.69	29		未进入负面清单	否
863	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	建设小区1#配电站1#变压器	400	60.68	117		未进入负面清单	否
864	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	九道河线	10kV九道河线153号九道河变压器	20	60.68	6		未进入负面清单	否
865	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线42左#4变压器	100	60.65	29		未进入负面清单	否
866	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV清南干线53号清原供电公司变压器	200	60.64	59		未进入负面清单	否
867	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线桦树哨支线58号桦树哨公用变变压器	50	60.61	15		未进入负面清单	否
868	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	中部二线七百支线2#配电站1#变压器	315	60.59	93		未进入负面清单	否
869	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	桃园雅居小区1#配电站1#变压器	315	60.58	93		未进入负面清单	否
870	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线两家子分009#两家子村变压器	100	60.57	29		未进入负面清单	否

871	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线北岭分线19号北岭变压器	50	60.46	15		未进入负面清单	否
872	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线肖尔岭分一营支1号一营变压器	200	60.45	59		未进入负面清单	否
873	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	琥珀分线9号柱上变压器	100	60.43	30		未进入负面清单	否
874	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线61左3	200	60.42	59		未进入负面清单	否
875	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线筐子沟分线45号筐子沟变压器	20	60.42	6		未进入负面清单	否
876	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线49柱上变压器	500	60.41	148		未进入负面清单	否
877	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线169号综合厂变压器	100	60.37	30		未进入负面清单	否
878	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线42-箱变-2#变压器	250	60.36	74		未进入负面清单	否
879	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	北部干线39	160	60.33	47		未进入负面清单	否
880	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线220号台沟三台变压器	200	60.33	59		未进入负面清单	否
881	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线#25柱上变压器	200	60.31	59		未进入负面清单	否
882	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	开源小区1#配电站1#变压器	315	60.3	94		未进入负面清单	否
883	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	10kV抚农大柳线073号后岗村变压器	315	60.3	94		未进入负面清单	否

884	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线007号林业站变压器	50	60.29	15		未进入负面清单	否
885	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线9柱上变压器	200	60.26	59		未进入负面清单	否
886	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线108号解家村台区变压器	100	60.21	30		未进入负面清单	否
887	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分东沟支050号东沟村变压器	200	60.1	60		未进入负面清单	否
888	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线北头号支线08号北头变台变压器	100	60.09	30		未进入负面清单	否
889	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线86#	160	60.05	48		未进入负面清单	否
890	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线大边沟林场家属变压器	200	60.05	60		未进入负面清单	否
891	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线采购站支线04号采购站变压器	200	59.96	60		未进入负面清单	否
892	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线下湾子3号分线01号下湾子一号变压器	200	59.95	60		未进入负面清单	否
893	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线网通分线2右1#柱上变压器	400	59.95	120		未进入负面清单	否

894	国网抚顺市望花区供电公司	平山66kV变电站	五平二线	盘北小区5#配电站2#变压器	315	59.94	95		未进入负面清单	否
895	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线腰卜一台分001号腰卜一台变压器	100	59.9	30		未进入负面清单	否
896	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线下汉移民分05号下汉移民台区变压器	100	59.89	30		未进入负面清单	否
897	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线述德分线述贤支线增庆屯子线5号增庆屯变压器	50	59.83	15		未进入负面清单	否
898	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线15右8号岗山小区变压器	400	59.77	121		未进入负面清单	否
899	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府4#变压器	630	59.76	191		未进入负面清单	否
900	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线281号嘎叭寨变压器	50	59.74	15		未进入负面清单	否
901	国网抚顺供电公司	凤城66kV变电站	小额干线	小额干线惠缘分线11	100	59.7	30		未进入负面清单	否
902	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	公寓分#19左6	315	59.7	95		未进入负面清单	否
903	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线45智能变压器	400	59.66	121		未进入负面清单	否

904	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继线253号南三家公用变一号变压器	50	59.64	15		未进入负面清单	否
905	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线朝阳分线朝阳东新变压器	50	59.63	15		未进入负面清单	否
906	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	古城子小区14#配变站1#变压器	400	59.61	122		未进入负面清单	否
907	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	卫校西小区3#配变站1#变压器	250	59.58	76		未进入负面清单	否
908	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线电业分15柱上变压器	315	59.56	96		未进入负面清单	否
909	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线双台子分线蜂蜜沟支线50号蜂蜜沟变压器	50	59.55	15		未进入负面清单	否
910	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线09号丽怡小区301变压器	250	59.54	76		未进入负面清单	否
911	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线登厂分线002号登厂变压器	100	59.44	31		未进入负面清单	否
912	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	YHG_泵站一线42#开关间隔配电变压器	500	59.4	153		未进入负面清单	否

913	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线九组支线3号九组变压器	100	59.39	31		未进入负面清单	否
914	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期6号变压器	630	59.34	193		未进入负面清单	否
915	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁连线	花仁连线国化分线#6	315	59.32	97		未进入负面清单	否
916	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和连线	凤和连线工行分线9右1	315	59.3	97		未进入负面清单	否
917	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线48右3#变压器	315	59.25	97		未进入负面清单	否
918	国网抚顺市开发区供电公司	凤城66kV变电站	凤工连线	凤工连线84#煤研西小区配电站变压器	630	59.24	194		未进入负面清单	否
919	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北5#站内变压器	630	59.24	194		未进入负面清单	否
920	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	YHG_东沟干线19右1,滴水湾1#箱变B配电变压器	250	59.19	77		未进入负面清单	否
921	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线06号嘉禾动迁小区变压器	200	59.14	62		未进入负面清单	否
922	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线甘井子支线3号甘井子变压器	200	59.14	62		未进入负面清单	否
923	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线小城子分线27号小城子变压器	100	59.14	31		未进入负面清单	否

924	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	琥珀分线#25柱上变压器	200	59.11	62		未进入负面清单	否
925	国网抚顺市顺城区供电公司			北关干线南关小区1#配电站变压器	630	59.08	195		未进入负面清单	否
926	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北7#站内变压器	630	59.07	195		未进入负面清单	否
927	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线36号杆T接新立屯分线49号杆T接李大沟分线03号李大沟变压器	100	59.07	31		未进入负面清单	否
928	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV清南干线41号二小学北510变压器	400	59.06	124		未进入负面清单	否
929	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线长山卜分线8号长山卜变压器	100	59.04	31		未进入负面清单	否
930	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线粮古支线桥南支6号桥南变压器	50	58.98	16		未进入负面清单	否
931	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	西七干线	西七干线38柱上变压器	315	58.97	98		未进入负面清单	否
932	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线河东分17号河东台变压器	80	58.92	25		未进入负面清单	否
933	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	体育干线	体育干线24右4柱上变压器	315	58.89	98		未进入负面清单	否

934	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林小镇3号箱变1号变压器	250	58.88	78		未进入负面清单	否
935	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线18左2（原市场分8右2）	315	58.82	98		未进入负面清单	否
936	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线后街支线008号二级站综合台区变压器	200	58.76	62		未进入负面清单	否
937	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	古城子小区2#配变站1#变压器	400	58.76	125		未进入负面清单	否
938	国网抚顺市顺城区供电公司			将军干线16左7将军商场北市场3#配变站	800	58.74	250		未进入负面清单	否
939	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线大孤家11组分线1号政府变压器	100	58.7	31		未进入负面清单	否
940	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	凤演一线	和平路南小区1#配变站1#变压器	630	58.69	197		未进入负面清单	否
941	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇河西支线02号木奇河西公用台区变压器	100	58.6	31		未进入负面清单	否
942	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	詹顺一线新河家园1#配变站2#配电变压器	500	58.58	157		未进入负面清单	否

943	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线北山分线014号毛纺台变压器	100	58.49	32		未进入负面清单	否
944	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	中部二线七百支线5	400	58.49	126		未进入负面清单	否
945	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线153号(1408)五牛西队变压器(新)	200	58.48	63		未进入负面清单	否
946	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线北关小区1#配变站变压器	500	58.48	158		未进入负面清单	否
947	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线二十四间房支6号二十四间房变压器	50	58.4	16		未进入负面清单	否
948	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线于家堡公变支线3号于家堡公变变压器	50	58.39	16		未进入负面清单	否
949	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线钓鱼台支线59号钓鱼台村变压器	100	58.36	32		未进入负面清单	否
950	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线57#小学住宅变压器	100	58.28	32		未进入负面清单	否
951	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分线1变台	160	58.27	51		未进入负面清单	否
952	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线06号杆T接榆树街里分线23号榆树三台变压器	315	58.2	100		未进入负面清单	否

953	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线汪家沟村支线3号汪家沟村变压器	200	58.15	64		未进入负面清单	否
954	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	凤和联线	宏钢家园小区3#配变站1#变压器	400	58.13	127		未进入负面清单	否
955	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈3号配变站2号变压器	400	58.13	127		未进入负面清单	否
956	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线(右)36号广播局509变压器	315	58.12	100		未进入负面清单	否
957	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤工一线37	160	58.07	51		未进入负面清单	否
958	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	中阳二线	中阳二线23柱上变压器	315	58.07	101		未进入负面清单	否
959	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线房产支线05号房产台变压器	250	58.05	80		未进入负面清单	否
960	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	小额干线	小额干线30#柱上变压器	315	58.03	101		未进入负面清单	否
961	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	詹顺一线盛世华庭8#箱变配电变压器	630	57.96	202		未进入负面清单	否
962	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线上黄村分06号上黄村变压器	200	57.96	64		未进入负面清单	否

963	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分42号白家店一台变压器（新）	200	57.9	64		未进入负面清单	否
964	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线板石庙支线10号椴子沟五队变压器	20	57.88	6		未进入负面清单	否
965	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	腰二支18#柱上变压器	100	57.82	32		未进入负面清单	否
966	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分线18#睛纶小区3#配电站变压器	630	57.81	203		未进入负面清单	否
967	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	丹东路小区2#配变站1	630	57.78	203		未进入负面清单	否
968	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线237号小东沟变压器	30	57.75	10		未进入负面清单	否
969	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	教委开发1#配变站1	400	57.74	129		未进入负面清单	否
970	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线大四平镇内分线023号南台变压器	400	57.74	129		未进入负面清单	否
971	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	中部二线七百支线1#配变站1#变压器	315	57.71	102		未进入负面清单	否
972	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线023号鸽子村一台变压器	100	57.7	32		未进入负面清单	否

973	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线23右1号工行变压器	400	57.67	129		未进入负面清单	否
974	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线195号六道变台变压器	50	57.67	16		未进入负面清单	否
975	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线二道沟分线120号二道沟变压器	50	57.66	16		未进入负面清单	否
976	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线大哪分线182#大哪变压器	200	57.63	65		未进入负面清单	否
977	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV南部干线75左1号老造纸厂变压器	10	57.57	3		未进入负面清单	否
978	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线附件厂分线税务支线07号税务变压器	200	57.57	65		未进入负面清单	否
979	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线43+1右4-1#箱变1#变压器	400	57.53	130		未进入负面清单	否
980	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线41号打石场变台变压器	80	57.49	26		未进入负面清单	否
981	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线百货分线04号农机住宅楼变台变压器	200	57.47	65		未进入负面清单	否

982	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线103右1号117变压器	20	57.45	7		未进入负面清单	否
983	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线瓦窑分线25号八里村小区变压器	160	57.42	52		未进入负面清单	否
984	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线西石场分线07号西石场台变压器	100	57.38	33		未进入负面清单	否
985	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线偏道子分线5号偏道子村变压器	50	57.37	16		未进入负面清单	否
986	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台二线	醇台二线116右2	100	57.35	33		未进入负面清单	否
987	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线38右4所带1#箱变变压器主用	250	57.3	82		未进入负面清单	否
988	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线东沟分线31号东沟变压器	100	57.23	33		未进入负面清单	否
989	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	凤工二线钢中分线03	400	57.22	131		未进入负面清单	否
990	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线44右4柱上变压器	500	57.22	164		未进入负面清单	否
991	国网抚顺市顺城区供电分公司			城东一线水岸东城8#配变站1#变压器	400	57.18	131		未进入负面清单	否

992	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北11#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	57.18	131		未进入负面清单	否
993	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线二道河公用1号分线1号二道河公用1号变压器	50	57.16	16		未进入负面清单	否
994	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线小孤家支线3号小孤家公变变压器	100	57.14	33		未进入负面清单	否
995	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线将北小区3号箱变1号变压器	400	57.12	132		未进入负面清单	否
996	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线倒穴沟分线7号倒穴沟变压器	100	57.09	33		未进入负面清单	否
997	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线11	315	57.06	104		未进入负面清单	否
998	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线81右25#柱上变压器	200	57.06	66		未进入负面清单	否
999	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	天通苑小区1#箱变1#变压器	500	57.04	165		未进入负面清单	否
1000	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线永安分#7-2	315	57.04	104		未进入负面清单	否
1001	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	新河家园2#配电站2#	500	56.97	165		未进入负面清单	否
1002	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线尖山子分线002号尖山子变压器	50	56.95	17		未进入负面清单	否

1003	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线阁老分205号石棚子变压器	100	56.84	33		未进入负面清单	否
1004	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线栏木桥公变子线7#栏木桥公变一	100	56.83	33		未进入负面清单	否
1005	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线92号上岗子变压器	50	56.81	17		未进入负面清单	否
1006	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期3#箱变变压器	630	56.8	209		未进入负面清单	否
1007	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线008号颜家沟变压器	100	56.78	33		未进入负面清单	否
1008	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	三二五干线	三二五干线方晓分线12#	315	56.78	105		未进入负面清单	否
1009	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV工业一号线西八家东支线1号西八家东公变	50	56.74	17		未进入负面清单	否
1010	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	明泽家园小区1#配变站2#变压器	315	56.73	105		未进入负面清单	否
1011	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线下黄二台分03号下黄二台变压器	100	56.73	33		未进入负面清单	否
1012	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线80左1变压器	315	56.72	105		未进入负面清单	否
1013	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线供电分线3右2#柱上变压器	400	56.71	133		未进入负面清单	否

1014	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线金太分线天桥公用变支线4号天桥村变压器	200	56.68	67		未进入负面清单	否
1015	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线4号乡政府变压器	200	56.64	67		未进入负面清单	否
1016	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线下营子小区支线07号下营子小区变压器	30	56.64	10		未进入负面清单	否
1017	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线敖家堡村支线04号敖家堡村变压器	200	56.6	67		未进入负面清单	否
1018	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	10kV北环线69号何家街变压器	200	56.6	67		未进入负面清单	否
1019	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北一分线9柱上变压器	200	56.55	67		未进入负面清单	否
1020	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线庙沟分线冰湖沟南台分线07号冰湖沟南台变变压器	50	56.54	17		未进入负面清单	否
1021	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线4	400	56.52	134		未进入负面清单	否
1022	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线26号支25号会元三台变压器	315	56.52	105		未进入负面清单	否

1023	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线36左4#所带3#箱变-2#变压器	400	56.5	134		未进入负面清单	否
1024	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线神树沟分线37号神树沟变压器	20	56.48	7		未进入负面清单	否
1025	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期2#箱变变压器	630	56.4	212		未进入负面清单	否
1026	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线-1#25柱上变压器	200	56.37	67		未进入负面清单	否
1027	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV郎士线房申分004号王木一台变压器	160	56.36	54		未进入负面清单	否
1028	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线马寨沟支线34号小井沟变压器	100	56.34	34		未进入负面清单	否
1029	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线北道南支线02号北道南变台变压器	250	56.34	84		未进入负面清单	否
1030	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线红林分线红土庙支线5号红土庙变压器	200	56.31	67		未进入负面清单	否
1031	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线#37	250	56.3	84		未进入负面清单	否

1032	国网抚顺市新抚区供电公司			凤翔干线28柱上变压器	200	56.27	67		未进入负面清单	否
1033	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	油三小区2#配变站1#变压器	400	56.27	135		未进入负面清单	否
1034	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线马寨沟公变支线30号马寨沟公变变压器	50	56.26	17		未进入负面清单	否
1035	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线30号人民银行418变压器	400	56.24	135		未进入负面清单	否
1036	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分8-8#箱变	250	56.24	84		未进入负面清单	否
1037	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭15#箱变母线间隔配电变压器	400	56.23	135		未进入负面清单	否
1038	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线前堡分16号前卜变压器(新)	200	56.21	68		未进入负面清单	否
1039	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	花岭干线	10kV花岭干线34号政府住宅台区变压器	200	56.19	68		未进入负面清单	否
1040	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线王家分线01号王家变台变压器	50	56.16	17		未进入负面清单	否
1041	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线养殖场分3#右五台区柱上变压器	400	56.16	135		未进入负面清单	否

1042	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线46右3柱上变压器	315	56.11	107		未进入负面清单	否
1043	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线金星支线04号金星台变压器	50	56.1	17		未进入负面清单	否
1044	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	新太干线	青岛分46+1右1#变压器	100	56.1	34		未进入负面清单	否
1045	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	丹东路小区5#配变站1#变压器	400	56.09	136		未进入负面清单	否
1046	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线32左2左3#箱变2#变压器	400	56.09	136		未进入负面清单	否
1047	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城顺一线	碧海馨居3#配变站2#变压器	315	56.08	107		未进入负面清单	否
1048	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线果木分001号眼望村变压器	200	56.07	68		未进入负面清单	否
1049	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线徐家分线08号徐家变台变压器	100	56.04	34		未进入负面清单	否
1050	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线19左4#	160	56.03	54		未进入负面清单	否
1051	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	市内专线	局营销综合楼智能变配电变压器	315	56.03	107		未进入负面清单	否
1052	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线3#变压器	315	56.02	107		未进入负面清单	否
1053	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变952五西二线	窰地小区6#配变站1#变压器	315	55.99	107		未进入负面清单	否

1054	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线塔湾支线#13左2	200	55.96	68		未进入负面清单	否
1055	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	古城子小区7#配变站1#变压器	315	55.96	107		未进入负面清单	否
1056	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福南一线	福中一线33右2柱上变压器	400	55.94	136		未进入负面清单	否
1057	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线冷沟分线3号冷沟变压器	50	55.91	17		未进入负面清单	否
1058	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线21右1	30	55.91	10		未进入负面清单	否
1059	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	东沟干线41右1#变压器	200	55.89	68		未进入负面清单	否
1060	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	郎台联线	郎台联线37	100	55.88	34		未进入负面清单	否
1061	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线14号李家北台变压器	200	55.88	68		未进入负面清单	否
1062	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线贵石分线63号贵石变压器	50	55.87	17		未进入负面清单	否
1063	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线参场支线参场变压器	50	55.83	17		未进入负面清单	否
1064	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线081号十八岭村一变压器	100	55.79	34		未进入负面清单	否
1065	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线马架子西台分线002号马架子西变压器	100	55.69	34		未进入负面清单	否

1066	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	红光小区3#配电站配电变压器	500	55.67	172		未进入负面清单	否
1067	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟分045号排房一队变压器	50	55.64	17		未进入负面清单	否
1068	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线将军商场1#配变站1号变压器	500	55.61	172		未进入负面清单	否
1069	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线#10	250	55.56	86		未进入负面清单	否
1070	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富民线响汉3#支线响汉3#变压器	200	55.56	69		未进入负面清单	否
1071	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线华源1#配变站1#变压器	500	55.56	172		未进入负面清单	否
1072	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线30变压器	315	55.55	109		未进入负面清单	否
1073	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线秀水甸公变1号支线7号秀水甸公用变1号变压器	50	55.55	17		未进入负面清单	否
1074	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线柳木桥支线4号柳木桥变压器	50	55.5	17		未进入负面清单	否
1075	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分松树支42号松树村变压器(新)	100	55.47	35		未进入负面清单	否

1076	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线治安公变支线5号治安公用变压器	400	55.45	138		未进入负面清单	否
1077	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线15右9号副食一门变压器	200	55.44	69		未进入负面清单	否
1078	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科7号变压器	800	55.43	277		未进入负面清单	否
1079	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线牟家沟分线89号牟家沟变压器	50	55.42	17		未进入负面清单	否
1080	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线40#上汉二台	100	55.4	35		未进入负面清单	否
1081	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线袁庙公变支线7号变压器	160	55.37	55		未进入负面清单	否
1082	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线11左10变压器	315	55.36	109		未进入负面清单	否
1083	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	道街干线11左2柱上变压器	315	55.34	109		未进入负面清单	否
1084	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块10#配变站1#变压器	400	55.32	139		未进入负面清单	否
1085	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线城郊分线24号粘土矿家属台区变压器	50	55.32	17		未进入负面清单	否

1086	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	华城小区箱变 变压器间隔配 电变压器	400	55.31	139		未进入负面 清单	否
1087	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络 线洼子三台支 6号洼子三台 变压器	50	55.28	17		未进入负面 清单	否
1088	国网清原满族自治县 供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线 胜龙子支线27 号胜龙村变压 器(二批)	100	55.27	35		未进入负面 清单	否
1089	国网抚顺市顺城区供 电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	挖掘机厂北3# 配变站2#变压 器	400	55.27	139		未进入负面 清单	否
1090	国网抚顺市东洲区供 电分公司	章党66kV变电站	章土一线	腰二支28#柱 上变压器	315	55.24	109		未进入负面 清单	否
1091	国网抚顺市顺城区供 电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线6右 2#变压器	315	55.23	110		未进入负面 清单	否
1092	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线 峡河西队分 005号峡河西 队变压器	200	55.22	70		未进入负面 清单	否
1093	国网清原满族自治县 供电公司	新湾甸子66kV变 电站	湾七线	10kV湾七线 七道河公用变 分线3号七道 河公用变变压 器	100	55.22	35		未进入负面 清单	否
1094	国网抚顺市开发区供 电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线9变 压器	160	55.21	56		未进入负面 清单	否
1095	国网抚顺市顺城区供 电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线21右 6变压器	400	55.2	139		未进入负面 清单	否
1096	国网清原满族自治县 供电公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线 崔家街支线2 号崔家街变压 器	50	55.14	17		未进入负面 清单	否

1097	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线24号三建台区变压器	200	55.1	70		未进入负面清单	否
1098	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线22左6#变压器	160	55.08	56		未进入负面清单	否
1099	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	中阳一线	10千伏中阳一线19号柱上变压器2	315	55.06	110		未进入负面清单	否
1100	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线开发支线02号开发一台变压器	250	55.04	87		未进入负面清单	否
1101	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线79左29#柱上变压器	200	55.03	70		未进入负面清单	否
1102	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV孟家线唐力三分5号唐力三台变压器	160	55.03	56		未进入负面清单	否
1103	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线关家支线57号张家坎变压器	50	55.01	17		未进入负面清单	否
1104	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线北道北支线08号北道北变台变压器	200	55	70		未进入负面清单	否
1105	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线黄屯支线4号黄屯变压器	100	55	35		未进入负面清单	否
1106	国网抚顺市新抚区供电公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区二线2#变压器	800	54.96	280		未进入负面清单	否

1107	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线林场公用变分线1号林场公变2#变压器	200	54.91	70		未进入负面清单	否
1108	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线对窝沟门支线022号窝沟门变压器	200	54.91	70		未进入负面清单	否
1109	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线小二道分丝绸厂支007#丝绸小区变压器	30	54.91	11		未进入负面清单	否
1110	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线交行小区1#变压器	400	54.88	140		未进入负面清单	否
1111	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后堡北支线后堡五队分支线04号后堡五队变压器	100	54.86	35		未进入负面清单	否
1112	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线上河套支线02号上河套台变压器	100	54.84	35		未进入负面清单	否
1113	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	中部二线光明分线13变台	400	54.83	141		未进入负面清单	否
1114	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线三家子分3号三家子变压器	100	54.82	35		未进入负面清单	否
1115	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	本溪路一线18	315	54.81	111		未进入负面清单	否

1116	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	演武干线87右3	315	54.8	111		未进入负面清单	否
1117	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线下湖分线4号椴木沟变压器	50	54.8	18		未进入负面清单	否
1118	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	惠缘佳居小区4#配变站2#变压器	400	54.75	141		未进入负面清单	否
1119	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线台沟分039号徐家变压器	100	54.75	35		未进入负面清单	否
1120	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线双河北支线3号双河北变压器	30	54.73	11		未进入负面清单	否
1121	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线32右5左1变压器	315	54.73	111		未进入负面清单	否
1122	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线92号杆T接彭家分线03号彭家一台变压器	200	54.67	71		未进入负面清单	否
1123	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期6#箱变变压器	630	54.67	223		未进入负面清单	否
1124	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线北工地分线02号北工地变压器	200	54.63	71		未进入负面清单	否

1125	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线 111号营城山 头六队变压器	200	54.61	71		未进入负面 清单	否
1126	国网抚顺市顺城区供 电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线电业 分线12柱上变 压器	400	54.61	142		未进入负面 清单	否
1127	国网抚顺市新抚区供 电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线安居 北区5-1#站内 变压器	400	54.59	142		未进入负面 清单	否
1128	国网抚顺市新抚区供 电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二线37支 1柱上变压器	200	54.57	71		未进入负面 清单	否
1129	国网新宾满族自治县 供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一 线18号食品台 区变压器	400	54.56	142		未进入负面 清单	否
1130	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线 松树分前楼支 7号前楼村变 压器	160	54.56	57		未进入负面 清单	否
1131	国网清原满族自治县 供电公司	汪家沟66kV变电 站	大孤家线	10kV大孤家 线农场分线9 号农场变压器	100	54.56	35		未进入负面 清单	否
1132	国网新宾满族自治县 供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二 线育才小区分 线供热支线04 号教师公寓变 压器	200	54.51	71		未进入负面 清单	否
1133	国网清原满族自治县 供电公司	工业园66kV变电 站	黄旗线	10kV黄旗线 古城分线15号 古城公变变压 器	400	54.5	142		未进入负面 清单	否
1134	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	花岭干线	10kV花岭干 线鹿队分西沟 支009号西沟 村变压器	20	54.5	7		未进入负面 清单	否

1135	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线西一分线08号滨河一台变压器	200	54.49	71		未进入负面清单	否
1136	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线道石沟分线51号道石沟里组变压器	50	54.46	18		未进入负面清单	否
1137	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线50#-二厂小区1#配电站-1#变压器	500	54.42	178		未进入负面清单	否
1138	国网抚顺市顺城区供电分公司			花园一线半岛假日4#配变站1#变压器	500	54.37	178		未进入负面清单	否
1139	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线连刀分检查站支005号镰刀三台变压器	30	54.37	11		未进入负面清单	否
1140	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线(右)25号一小学505变压器	200	54.34	71		未进入负面清单	否
1141	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	春光印象小区1#配变站1#变压器	400	54.34	143		未进入负面清单	否
1142	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线211号黄旗六组变压器	50	54.32	18		未进入负面清单	否
1143	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前一线	前甸北山一队台区柱上变压器	100	54.32	36		未进入负面清单	否

1144	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城二期1#箱变2#变压器	400	54.32	143		未进入负面清单	否
1145	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富民线响汉2#变台	200	54.31	71		未进入负面清单	否
1146	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	宾馆二线22	315	54.3	112		未进入负面清单	否
1147	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线#84变压器	200	54.3	71		未进入负面清单	否
1148	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线付尔哈村东台支2号变压器	50	54.29	18		未进入负面清单	否
1149	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线32左6	200	54.27	71		未进入负面清单	否
1150	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线安居南区4#配变站1#变压器	500	54.23	179		未进入负面清单	否
1151	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线黑背三台分001号黑背三台变压器	200	54.19	72		未进入负面清单	否
1152	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线11左5	315	54.17	113		未进入负面清单	否
1153	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线二中分线04号二中变压器	200	54.14	72		未进入负面清单	否
1154	国网抚顺市新抚区供电公司	新抚66kV变电站	千西干线	千金一线千金路北2#站内变压器	315	54.14	113		未进入负面清单	否
1155	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线林场分线2号林场公变变压器	100	54.13	36		未进入负面清单	否

1156	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南连线11949	10kV南杨线太平沟村分线17号太平沟村变压器	50	54.11	18		未进入负面清单	否
1157	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线窑沟村西支2号窑沟村变压器	200	54.1	72		未进入负面清单	否
1158	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华连线	演华连线30右2柱上变压器	400	54.08	144		未进入负面清单	否
1159	国网抚顺市望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘北小区6#配变站1#变压器	250	54.04	90		未进入负面清单	否
1160	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	幸福城1#配变站1#变压器	315	54.02	113		未进入负面清单	否
1161	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤一线	河堤一线15右1#变压器	50	54	18		未进入负面清单	否
1162	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	挖掘机住宅1#配变站2#变压器	315	53.99	113		未进入负面清单	否
1163	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线15#柱上变压器	160	53.98	58		未进入负面清单	否
1164	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线22#变压器	315	53.97	113		未进入负面清单	否
1165	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线78变压器	200	53.96	72		未进入负面清单	否
1166	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	风和连线	宏钢家园小区1#配变站1#变压器	315	53.93	114		未进入负面清单	否
1167	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	窑地小区5#配变站1#变压器	315	53.9	114		未进入负面清单	否

1168	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一 线上汉二台分 04号邱家二台 区变压器	80	53.9	29		未进入负面 清单	否
1169	国网抚顺市新抚区供 电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	新抚一线西七 路开闭所43# 配变站01变压 器	630	53.89	227		未进入负面 清单	否
1170	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	金顺小区1号 箱变变压器间 隔配电变压器	630	53.88	228		未进入负面 清单	否
1171	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线 路家村分002 号路家一台变 压器	200	53.87	72		未进入负面 清单	否
1172	国网新宾满族自治县 供电公司	苇子峪66kV变电 站	苇子峪变631苇一号 线	10kV苇一号 线镇内分线09 号金华路六号 变压器	250	53.87	90		未进入负面 清单	否
1173	国网清原满族自治县 供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV清农北 下线大家沟支 线009号大家 沟变压器	100	53.85	36		未进入负面 清单	否
1174	国网抚顺市顺城区供 电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线43右 6#变压器	200	53.79	72		未进入负面 清单	否
1175	国网抚顺市顺城区供 电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线予制 分线15左#2 变压器	100	53.78	36		未进入负面 清单	否
1176	国网新宾满族自治县 供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新 红线河北分线 05号河南台变 压器	200	53.78	72		未进入负面 清单	否

1177	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北小区8-1#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	53.77	145		未进入负面清单	否
1178	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10kV后安干线后安二台分后安二台箱变变压器间隔配电变压器	400	53.72	145		未进入负面清单	否
1179	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线#33柱上变压器	400	53.72	145		未进入负面清单	否
1180	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭18#箱变变压器间隔配电变压器	500	53.72	181		未进入负面清单	否
1181	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线城建支线03号城建台变压器	250	53.71	91		未进入负面清单	否
1182	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城顺二线	新河佳苑5#箱变1#	400	53.7	145		未进入负面清单	否
1183	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线荒地沟支线47号荒地沟台变压器	50	53.66	18		未进入负面清单	否
1184	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线大窝棚北分线10号大窝棚北变压器	100	53.62	36		未进入负面清单	否
1185	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线五道沟变压器	250	53.6	91		未进入负面清单	否

1186	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV清南干线48号印刷厂512变压器	400	53.54	146		未进入负面清单	否
1187	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	望开南线22右2#变压器	200	53.48	73		未进入负面清单	否
1188	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线32#箱变变压器主用	250	53.48	91		未进入负面清单	否
1189	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线西岔分线赵家支线01号赵家变压器	200	53.48	73		未进入负面清单	否
1190	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV苍石干线70号韩家堡变压器	100	53.47	37		未进入负面清单	否
1191	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分荒地支024号荒地一变压器	100	53.46	37		未进入负面清单	否
1192	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区1#配变站2#变压器	500	53.44	183		未进入负面清单	否
1193	国网抚顺市顺城区供电分公司			詹北一线32	200	53.39	73		未进入负面清单	否
1194	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	顺安分线#15变压器	200	53.38	73		未进入负面清单	否
1195	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线38号苏水花园2#变压器	315	53.33	116		未进入负面清单	否
1196	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线罗台分线13-变台	200	53.3	73		未进入负面清单	否
1197	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	风和二线邮水分线10	315	53.3	116		未进入负面清单	否

1198	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	西七干线	西七干线12右1柱上变压器	315	53.3	116		未进入负面清单	否
1199	国网抚顺市顺城区供电公司			英石干线37左2变压器	315	53.24	116		未进入负面清单	否
1200	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线74左5变压器	200	53.24	74		未进入负面清单	否
1201	国网抚顺市新抚区供电公司			北台一线北一分线4左#1柱上变压器	200	53.2	74		未进入负面清单	否
1202	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线73左3	200	53.19	74		未进入负面清单	否
1203	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线上堡支线3号上堡1号变压器	50	53.17	18		未进入负面清单	否
1204	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线111号刘家卜子变压器	50	53.13	18		未进入负面清单	否
1205	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线水炉分线2变台	160	53.09	59		未进入负面清单	否
1206	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线甘井沟上堡分线33号甘井沟上卜变压器	50	53.06	18		未进入负面清单	否
1207	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期3号变压器	400	53.05	148		未进入负面清单	否
1208	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10KV红二号线油站分线中街南台支线中街南台变压器	200	53.05	74		未进入负面清单	否

1209	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府1#变压器	630	53.05	233		未进入负面清单	否
1210	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分11左016号西沟台区变压器	80	53.03	30		未进入负面清单	否
1211	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线外加剂分011号塔峪1504变压器	200	53.02	74		未进入负面清单	否
1212	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线林青分线003号林青变压器	100	53.01	37		未进入负面清单	否
1213	国网抚顺市新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷线电台分线8左11柱上变压器	200	52.98	74		未进入负面清单	否
1214	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线大甸子分线06号大甸子变压器	100	52.97	37		未进入负面清单	否
1215	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线北夹沟分线15号北夹沟变压器	50	52.97	19		未进入负面清单	否
1216	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变131拉古线	10kV拉古线065号刘山四台变压器	50	52.97	19		未进入负面清单	否
1217	国网抚顺市顺城区供电分公司			城东一线六方块2#配变变压器北01	500	52.89	186		未进入负面清单	否
1218	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线街西分支线01号前街东台区变压器	400	52.86	149		未进入负面清单	否

1219	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线 高家分007号 高家村变压器	100	52.83	37		未进入负面 清单	否
1220	国网抚顺市顺城区供 电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三 方块6#配变站 1#变压器	630	52.82	234		未进入负面 清单	否
1221	国网抚顺市顺城区供 电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线74左 4	400	52.79	149		未进入负面 清单	否
1222	国网清原满族自治县 供电公司	北三家66kV变电 站	北三家变245中继专 线	10kV中继专 线太平沟分线 116号新立屯 变压器	100	52.79	37		未进入负面 清单	否
1223	国网清原满族自治县 供电公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV清南干 线清南二分线 10左7号邮政 局522变压器	400	52.77	149		未进入负面 清单	否
1224	国网抚顺市顺城区供 电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线永安 小区2#配变站 1#配电变压器	500	52.77	186		未进入负面 清单	否
1225	国网清原满族自治县 供电公司	北三家66kV变电 站	北三家变244清农北 树线	10kV清农北 树线西大林村 分线003号西 大林村变压器	200	52.73	75		未进入负面 清单	否
1226	国网清原满族自治县 供电公司	椴木沟66kV变电 站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线 93号村办林场 变压器	100	52.72	37		未进入负面 清单	否
1227	国网抚顺市新抚区供 电分公司			南台一线12柱 上变压器	400	52.64	149		未进入负面 清单	否
1228	国网抚顺市顺城区供 电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线#46 变压器	200	52.61	75		未进入负面 清单	否
1229	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	靠山分17右 20	50	52.61	19		未进入负面 清单	否

1230	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线117号驿马一队变压器	50	52.6	19		未进入负面清单	否
1231	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线8右2	100	52.6	37		未进入负面清单	否
1232	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线阁老分吴家支057号八家子一变压器	315	52.58	118		未进入负面清单	否
1233	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线93右6所带箱变配电变压器	250	52.51	94		未进入负面清单	否
1234	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线43右#2柱上变压器	315	52.5	118		未进入负面清单	否
1235	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线四方台支线026号四方台二台变压器	100	52.47	38		未进入负面清单	否
1236	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线093号陡岭子村南变压器	200	52.44	75		未进入负面清单	否
1237	国网清原满族自治县供电公司	金鼎66kV变电站	苍石干线	10kV苍石干线北苍石分线027+1号红透山二组变压器	400	52.43	150		未进入负面清单	否
1238	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线56#所带17#箱变电站内变	315	52.39	118		未进入负面清单	否
1239	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤一线	河堤一线4#变压器	100	52.37	38		未进入负面清单	否
1240	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线77号转山村一台变压器	200	52.36	75		未进入负面清单	否

1241	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线 化工二分008 号塔峪1535 变压器	200	52.35	75		未进入负面 清单	否
1242	国网抚顺市开发区供电公司			花仁联线46#	100	52.33	38		未进入负面 清单	否
1243	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党 分3左5#	250	52.26	94		未进入负面 清单	否
1244	国网抚顺市新抚区供电公司			凤翔干线34柱 上变压器	315	52.25	119		未进入负面 清单	否
1245	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线44# 变压器	100	52.24	38		未进入负面 清单	否
1246	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	恒大二线	恒大二线恒大 9#箱变母线配 电变压器	630	52.2	238		未进入负面 清单	否
1247	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线70# 变压器	400	52.13	151		未进入负面 清单	否
1248	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所 带1#箱变备变	315	52.13	119		未进入负面 清单	否
1249	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛 世华庭二期4# 箱变变压器	630	52.13	239		未进入负面 清单	否
1250	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线 英守支028# 英守南变压器	200	52.11	76		未进入负面 清单	否
1251	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV清南干 线50号县社 513变压器	500	52.04	190		未进入负面 清单	否
1252	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线 于小分线62号 小莱河公变变 压器	100	52.03	38		未进入负面 清单	否

1253	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线12左#2变压器	400	52.03	152		未进入负面清单	否
1254	国网抚顺市新抚区供电公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷线电台分线5左3柱上变压器	315	52.01	120		未进入负面清单	否
1255	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	化纤线	10kV清南一分线05号554台区变压器	50	52.01	19		未进入负面清单	否
1256	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线120号冰湖沟公用变变压器	50	52.01	19		未进入负面清单	否
1257	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线草市村分线8号草市村变压器	400	52	152		未进入负面清单	否
1258	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线大东分005号大东三台变压器	200	51.97	76		未进入负面清单	否
1259	国网新宾满族自治县供电公司			10kV上大线五龙分线五龙三队支线03号五龙三队变压器	100	51.96	38		未进入负面清单	否
1260	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东青一线	东青一线22变台	100	51.93	38		未进入负面清单	否
1261	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线#19柱上变压器	315	51.89	120		未进入负面清单	否
1262	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分21右3	200	51.89	76		未进入负面清单	否
1263	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线东猴分线公变支线9号东猴三组公变变压器	20	51.88	8		未进入负面清单	否

1264	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城线	10kV南山城线政府住宅支线001号政府住宅变压器	80	51.86	31		未进入负面清单	否
1265	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线永六分线二龙支线133号五道卜变压器	100	51.82	38		未进入负面清单	否
1266	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线70左4-1#箱变-2#变压器	400	51.78	153		未进入负面清单	否
1267	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线129号冰湖沟变压器	80	51.78	31		未进入负面清单	否
1268	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线吴忠业鸡场支线12号吴忠业鸡场变压器	10	51.76	4		未进入负面清单	否
1269	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线南坦子分线25号南坦子变压器	50	51.73	19		未进入负面清单	否
1270	国网抚顺市顺城区供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线康乐分五小队分12#康乐五小队变压器	100	51.72	38		未进入负面清单	否
1271	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线汇银东第三期2号配电变压器	500	51.72	191		未进入负面清单	否
1272	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线57号鲜四队台变压器	100	51.71	38		未进入负面清单	否

1273	国网抚顺市望花区供电公司			五平二线21支1柱上-变压器	200	51.71	77		未进入负面清单	否
1274	国网抚顺市望花区供电公司			凤工二线法库南分06右1	400	51.7	153		未进入负面清单	否
1275	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分线22-变压器	200	51.7	77		未进入负面清单	否
1276	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线26变压器	400	51.69	153		未进入负面清单	否
1277	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线庙沟分线10号二砖家属房变压器	200	51.68	77		未进入负面清单	否
1278	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线64号四号公变变压器	200	51.67	77		未进入负面清单	否
1279	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线下通什分2号下通什变压器	30	51.67	11		未进入负面清单	否
1280	国网新宾满族自治县供电公司			10kV下夹河线284号下房子变压器	200	51.63	77		未进入负面清单	否
1281	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线2	315	51.62	121		未进入负面清单	否
1282	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤和三线12右1	400	51.53	154		未进入负面清单	否
1283	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线197号杆T接边山分线115号山前变压器	100	51.52	38		未进入负面清单	否
1284	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线048号移民小区变压器	50	51.52	19		未进入负面清单	否

1285	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线058号北三家西卜变压器	100	51.48	39		未进入负面清单	否
1286	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线石阳村支线5号石阳村变压器	200	51.48	77		未进入负面清单	否
1287	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线油医分线16变压器	315	51.47	121		未进入负面清单	否
1288	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线扁前分#12	50	51.46	19		未进入负面清单	否
1289	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线30右2智能变压器	400	51.44	154		未进入负面清单	否
1290	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线8右10 1#箱变2#变压器	500	51.43	193		未进入负面清单	否
1291	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线粮食住宅支线01号粮食住宅台变压器	315	51.39	122		未进入负面清单	否
1292	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区1#配变站1#变压器	500	51.39	193		未进入负面清单	否
1293	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线9#所带23#箱变站内变	400	51.36	155		未进入负面清单	否
1294	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线12左1号风阳小区345变压器	250	51.33	97		未进入负面清单	否

1295	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线黄沟支线028号黄沟变压器	30	51.33	12		未进入负面清单	否
1296	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北二线	双阳花园1号台区柱上变压器	200	51.31	77		未进入负面清单	否
1297	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线22左2左1#柱上变压器	315	51.3	122		未进入负面清单	否
1298	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线汇银东第三期1号配电变压器	500	51.28	194		未进入负面清单	否
1299	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线局教培2-1#站内变压器	400	51.27	155		未进入负面清单	否
1300	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线窑沟五组支2号窑沟五变压器	50	51.26	19		未进入负面清单	否
1301	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	和平市场1#配电站1	400	51.26	155		未进入负面清单	否
1302	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分29#柱上变压器	50	51.23	19		未进入负面清单	否
1303	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线(下)27号会元一台变压器	200	51.23	78		未进入负面清单	否
1304	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线小王家分009号小王家变压器	30	51.22	12		未进入负面清单	否
1305	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线东三嘴支线010号东三嘴变压器	100	51.2	39		未进入负面清单	否

1306	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线 汤河分线后三 道支09左026 号占贝西沟变 压器	50	51.14	19		未进入负面 清单	否
1307	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干 线南庙分三家 子中台支 007#三家 中 支变压器	200	51.13	78		未进入负面 清单	否
1308	国网新宾满族自治县 供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河 南线东一分线 03号剧场变台 变压器	200	51.13	78		未进入负面 清单	否
1309	国网清原满族自治县 供电公司	椴木沟66kV变 电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线 英新分线新卜 二队支线29号 新卜二队变 压器	20	51.09	8		未进入负面 清单	否
1310	国网新宾满族自治县 供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六 线	10kV新农七0 六线木章分线 南甸队支线03 号南甸队变台 变压器	100	51.07	39		未进入负面 清单	否
1311	国网抚顺市望花区供 电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	东沟小区1#配 变站1#变压器	315	51.05	123		未进入负面 清单	否
1312	国网抚顺市望花区供 电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线水炉 分线7	315	51.03	123		未进入负面 清单	否
1313	国网抚顺市开发区供 电公司			花仁联线国化 分线9右4	315	51.03	123		未进入负面 清单	否
1314	国网抚顺市望花区供 电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	古城子小区9# 配变站1#变 压器	315	51.02	123		未进入负面 清单	否

1315	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线西街分8号下哈达四队变压器	200	51	78		未进入负面清单	否
1316	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美墅一期4箱变-01	400	50.99	156		未进入负面清单	否
1317	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线丝绸厂住宅分006#石文二队变压器	315	50.98	123		未进入负面清单	否
1318	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线石门车站住宅分3#石门车站住宅变压器	30	50.93	12		未进入负面清单	否
1319	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	和工中二线法库南分线2	250	50.92	98		未进入负面清单	否
1320	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线黄旗一组支线17号黄旗一组变压器	30	50.9	12		未进入负面清单	否
1321	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所44#配变站变压器	500	50.89	196		未进入负面清单	否
1322	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醪66kV变电站	醇台一线	矿前分线5左#4	200	50.86	78		未进入负面清单	否
1323	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线11右5右1	160	50.85	63		未进入负面清单	否
1324	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线岔沟分线岔沟变压器	50	50.82	20		未进入负面清单	否
1325	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富民线响汉1#变台	200	50.82	78		未进入负面清单	否

1326	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线109号李家下堡台变压器	50	50.8	20		未进入负面清单	否
1327	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线46右1柱上变压器	200	50.8	78		未进入负面清单	否
1328	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线老二校综合变分线001号富丽皇变压器	400	50.79	157		未进入负面清单	否
1329	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线上砖分57号下砖分变压器	100	50.76	39		未进入负面清单	否
1330	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线123号王家卜二队东街变压器	100	50.76	39		未进入负面清单	否
1331	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	溪岸家园箱式变电站低压间隔配电变压器	400	50.71	157		未进入负面清单	否
1332	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	油毡干线	19左11号2#箱变1号变压器	250	50.67	98		未进入负面清单	否
1333	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线大琵琶支线004号大琵琶变压器	200	50.66	79		未进入负面清单	否
1334	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川线太平分004号太平村变压器	100	50.64	39		未进入负面清单	否

1335	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北一线	在水一方1#配电站1#变压器	500	50.61	197		未进入负面清单	否
1336	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线15号养路段住宅变压器	200	50.59	79		未进入负面清单	否
1337	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10kV后安干线木器分011号后安一台变压器	315	50.58	124		未进入负面清单	否
1338	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线台沟分线48号台沟变压器	30	50.56	12		未进入负面清单	否
1339	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV郎士线房申分王木支3号王木村变压器	200	50.53	79		未进入负面清单	否
1340	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线新村分线32号新村330变压器	100	50.53	39		未进入负面清单	否
1341	国网抚顺市新抚区供电公司			礼泉北线51#柱上变压器	400	50.5	158		未进入负面清单	否
1342	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线台宝支线下房子支线02号下房子变压器	200	50.48	79		未进入负面清单	否
1343	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	新钢小区2号箱变变压器间隔配电变压器	315	50.48	124		未进入负面清单	否

1344	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线040号二级站变压器	80	50.44	32		未进入负面清单	否
1345	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线21号上夹河东山变压器	100	50.41	40		未进入负面清单	否
1346	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线20左#2	315	50.37	125		未进入负面清单	否
1347	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线二伙洛五台分7号二伙洛五台变压器	200	50.37	79		未进入负面清单	否
1348	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线108右5变台	200	50.34	79		未进入负面清单	否
1349	国网抚顺市东洲区供电分公司			章土二线30#柱上变压器	200	50.32	79		未进入负面清单	否
1350	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线新区分线1号下夹河新区变压器	50	50.3	20		未进入负面清单	否
1351	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线115变台	315	50.28	125		未进入负面清单	否
1352	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线240号红石六队变压器	30	50.26	12		未进入负面清单	否
1353	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线教师楼分011号程家北台变压器	100	50.24	40		未进入负面清单	否
1354	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	凤工二线法库南分线05	400	50.23	159		未进入负面清单	否
1355	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线黄金一队01号黄金一队变压器	100	50.18	40		未进入负面清单	否

1356	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线朝阳子线3# 沔阳四组一	100	50.18	40		未进入负面清单	否
1357	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公 线	10kV石文二 线丝绸厂住宅 分015#丝绸 住宅变压器	100	50.15	40		未进入负面清单	否
1358	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干 线	10kV赵尔干 线康乐四队支 21号康乐四队 变压器	200	50.14	80		未进入负面清单	否
1359	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸 线	10kV杨甸线 桦树河北分线 005号桦树河 北变压器	50	50.13	20		未进入负面清单	否
1360	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变 电 站	南杂木变416新农南 聂线	10kV新农南 聂线转弯子分 线031号东山 二号变压器	80	50.13	32		未进入负面清单	否
1361	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	腾远一线	德商春天里2# 箱变变压器配 电变压器	400	50.12	160		未进入负面清单	否
1362	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联 线砍椽沟分线 67号东山变 压器	50	50.11	20		未进入负面清单	否
1363	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线17左 1变压器	630	50.1	251		未进入负面清单	否
1364	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干 线	10kV北部干 线新村分线08 号锅炉厂家属 院325变压器	315	50.09	126		未进入负面清单	否

1365	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线2#所带24#箱变变压器	315	50.09	126		未进入负面清单	否
1366	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线袁庙支线13号公变变压器	160	50.09	64		未进入负面清单	否
1367	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线38号新世界变压器	400	50.08	160		未进入负面清单	否
1368	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线赵家街支线3号赵家街变压器	200	50.06	80		未进入负面清单	否
1369	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	翠岭明珠1号箱变变压器间隔配电变压器	400	50.06	160		未进入负面清单	否
1370	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线19#配电站	400	50.01	160		未进入负面清单	否
1371	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	琥珀分线14左1#柱上变压器	200	49.97	80		未进入负面清单	否
1372	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线29左4#	315	49.97	126		未进入负面清单	否
1373	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV峡河线	10kV峡河线075号三道村变压器	30	49.96	12		未进入负面清单	否
1374	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	小额干线	宏钢家园小区4#配变站1#变压器	315	49.95	126		未进入负面清单	否
1375	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线031号马架子公用变压器	100	49.95	40		未进入负面清单	否

1376	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线四道分前古北台支前古台区分一台9号前古北台分一台(新)	200	49.94	80		未进入负面清单	否
1377	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	古城子小区15#配变站1#变压器	400	49.91	160		未进入负面清单	否
1378	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线16号夏家堡4号变压器	250	49.91	100		未进入负面清单	否
1379	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线岔沟二台分线01号岔沟二台变压器	50	49.91	20		未进入负面清单	否
1380	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线72所带箱变变压器主用	250	49.88	100		未进入负面清单	否
1381	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线夹关分线06号夹皮沟东村变压器	50	49.82	20		未进入负面清单	否
1382	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分156号九组变压器	50	49.81	20		未进入负面清单	否
1383	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线宋家街分线030号宋家街变压器	50	49.78	20		未进入负面清单	否
1384	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤工一线机住分线6	315	49.77	127		未进入负面清单	否
1385	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线市场分线09号市场变台变压器	315	49.76	127		未进入负面清单	否

1386	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线26左7变压器	400	49.72	161		未进入负面清单	否
1387	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	三二五干线	三五干线#43变压器	315	49.72	127		未进入负面清单	否
1388	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线114号吴家沟二组变压器	200	49.7	81		未进入负面清单	否
1389	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	部队分3左1变压器	400	49.7	161		未进入负面清单	否
1390	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府2#变压器	630	49.67	254		未进入负面清单	否
1391	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线树脂分线7变压器	315	49.66	127		未进入负面清单	否
1392	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线220+1号暖泉子一队变压器	100	49.66	40		未进入负面清单	否
1393	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线网户分线11号网户一队台变变压器	100	49.65	40		未进入负面清单	否
1394	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线电信住宅支线01号电信住宅台变变压器	250	49.65	101		未进入负面清单	否
1395	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	演武干线下洼分线11	200	49.65	81		未进入负面清单	否

1396	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线北道北支线02号朝小北变台变压器	160	49.64	65		未进入负面清单	否
1397	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线鹿甸沟分043号鹿甸沟二台变压器	50	49.63	20		未进入负面清单	否
1398	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线迟家分由家支002号由家变压器	80	49.62	32		未进入负面清单	否
1399	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线河清分30号河清西变压器	200	49.61	81		未进入负面清单	否
1400	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	建设小区1#配电站2	400	49.6	162		未进入负面清单	否
1401	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线沔阳分线021号沔阳四组变压器	100	49.59	40		未进入负面清单	否
1402	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线驿马四队分线01号驿马四队变压器	50	49.56	20		未进入负面清单	否
1403	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线羊台分支线03号羊台变压器	100	49.55	40		未进入负面清单	否
1404	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线腰站分55号腰站一台区变压器	100	49.55	40		未进入负面清单	否

1405	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	盘北小区2期2#配变站1#变压器	315	49.54	127		未进入负面清单	否
1406	国网抚顺市顺城区供电公司			城东四线十方块9#配变站2#变压器	400	49.52	162		未进入负面清单	否
1407	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线林场分线6号林场公用变压器	100	49.52	40		未进入负面清单	否
1408	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分3#环网柜6#变压器	200	49.49	81		未进入负面清单	否
1409	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线太阳沟支线7号太阳沟变压器	200	49.49	81		未进入负面清单	否
1410	国网抚顺市新抚区供电公司	华山66kV变电站	华山干线	华山干线67柱上变压器	200	49.48	81		未进入负面清单	否
1411	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线响鲜分线响鲜变台变压器	100	49.46	41		未进入负面清单	否
1412	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变952五西二线	窑地小区1#配变站1#变压器	250	49.44	101		未进入负面清单	否
1413	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线下老坎公变支线2号下老坎公变变压器	200	49.43	81		未进入负面清单	否
1414	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	中寨子线	10kV中寨子线中寨子分线06号中寨七队变压器	80	49.39	32		未进入负面清单	否

1415	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线李家堡公用变一支线002号李家堡二号公用变压器	20	49.38	8		未进入负面清单	否
1416	国网抚顺市新抚区供电公司	天水66kV变电站	天裕一线	A区一线3#变压器	800	49.37	325		未进入负面清单	否
1417	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线得胜分线2号得胜变压器	50	49.36	20		未进入负面清单	否
1418	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线145号杨树葦村变压器	100	49.31	41		未进入负面清单	否
1419	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西二分线02号商贸街用变压器	200	49.31	81		未进入负面清单	否
1420	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线碓和分线98号和睦西台变压器	160	49.3	65		未进入负面清单	否
1421	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤林分线石鹏北台支004号石棚子北台变压器	160	49.25	65		未进入负面清单	否
1422	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线河南分2左1	315	49.16	129		未进入负面清单	否
1423	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线抄道分017号抄道村变压器	100	49.16	41		未进入负面清单	否

1424	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线板石分033号板石村变压器	50	49.14	20		未进入负面清单	否
1425	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线牛千号支线3号牛千号村变压器	50	49.14	20		未进入负面清单	否
1426	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线双曲分线下围子变压器	200	49.13	82		未进入负面清单	否
1427	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV东主干线甸心子支线4号甸心子村变压器	50	49.11	20		未进入负面清单	否
1428	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	丹东路小区1#配变站1#变压器	500	49.05	205		未进入负面清单	否
1429	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑1#箱变2#变压器	315	49.05	129		未进入负面清单	否
1430	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新农河南线河南二线西四分线衍水支线03号衍水3#号楼变压器	200	49.05	82		未进入负面清单	否
1431	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线上二道分线050号上二道沟变压器	50	49.04	20		未进入负面清单	否
1432	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线针织分线29#变压器	200	49.03	82		未进入负面清单	否

1433	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	中阳一线	东六专线东六路开闭所16#配变站变压器	630	49.01	258		未进入负面清单	否
1434	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线大庙西山支线7号大庙西山变压器	50	49	21		未进入负面清单	否
1435	国网抚顺市顺城区供电公司			詹北二线#84变压器	200	49	82		未进入负面清单	否
1436	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线肉联厂小区5箱变1#变压器	400	49	164		未进入负面清单	否
1437	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线后背分线18号后背变压器	50	48.99	21		未进入负面清单	否
1438	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线64右1#	200	48.99	82		未进入负面清单	否
1439	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线永胜分线55号永胜二组变压器	50	48.98	21		未进入负面清单	否
1440	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北14-1#站内变压器	500	48.98	205		未进入负面清单	否
1441	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线砬子后支线13号砬子后公变变压器	50	48.95	21		未进入负面清单	否
1442	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线32号新世界北331变压器	400	48.91	164		未进入负面清单	否

1443	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分13#-14#箱变	250	48.89	103		未进入负面清单	否
1444	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变131拉古线	10kV拉古线柳条分南沟支020号南沟变压器	100	48.88	41		未进入负面清单	否
1445	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV北部干线12左3号读秀花园348变压器	400	48.88	164		未进入负面清单	否
1446	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线48变压器	200	48.87	82		未进入负面清单	否
1447	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线140号三人村变压器(新)	200	48.84	82		未进入负面清单	否
1448	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗北分线大中央支1号大中央变压器	50	48.83	21		未进入负面清单	否
1449	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子四队支线004号转弯子四队变压器	50	48.82	21		未进入负面清单	否
1450	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	古城子小区11#配变站1#变压器	400	48.81	165		未进入负面清单	否
1451	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线鹞鹞窝分线38号鹞鹞窝变压器	50	48.8	21		未进入负面清单	否
1452	国网抚顺市顺城区供电分公司			花园一线半岛假日3#配变站2#变压器	500	48.79	206		未进入负面清单	否

1453	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线072号农贸台变压器	100	48.78	41		未进入负面清单	否
1454	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线74右8-箱变-2#变压器	315	48.78	130		未进入负面清单	否
1455	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线21右8#变压器	315	48.76	130		未进入负面清单	否
1456	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线沔阳公用分支线1号沔阳公用变变压器	200	48.75	83		未进入负面清单	否
1457	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富民线响汉分线响汉支线杆响汉5号变压器	200	48.72	83		未进入负面清单	否
1458	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线会元分线2柜左2变压器	50	48.7	21		未进入负面清单	否
1459	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线中街分线008号步行街变压器	200	48.7	83		未进入负面清单	否
1460	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线学校分8变压器	315	48.68	130		未进入负面清单	否
1461	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	风和联线	宏钢家园小区2#配电站1#变压器	500	48.66	207		未进入负面清单	否
1462	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线126号吴家变压器	80	48.66	33		未进入负面清单	否
1463	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#18柱上变压器	315	48.64	130		未进入负面清单	否

1464	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线 驿马二队分线 23号驿马二队 变压器	50	48.62	21		未进入负面清单	否
1465	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线北站 分14变压器	315	48.61	130		未进入负面清单	否
1466	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡 线034号北腰 卜变压器	200	48.6	83		未进入负面清单	否
1467	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁 矿线丁堡三队 分线5号丁堡 三队变压器	50	48.58	21		未进入负面清单	否
1468	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线 15号公变二号 变压器	200	48.57	83		未进入负面清单	否
1469	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线戈布 北小区2号箱 变-2	315	48.57	131		未进入负面清单	否
1470	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干 线三道背支线 1号三道背变 压器	50	48.56	21		未进入负面清单	否
1471	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线 074号任家堡 变压器	100	48.54	41		未进入负面清单	否
1472	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线37右 1#柱上变压器	100	48.53	41		未进入负面清单	否
1473	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	花仁联线氧气 分线2变压器	250	48.51	104		未进入负面清单	否
1474	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醪66kV变电站	醇台二线	醇台二线123 右1-变台	315	48.51	131		未进入负面清单	否

1475	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线43右2#所带5#箱变配电变压器	400	48.47	166		未进入负面清单	否
1476	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	凤翔干线	凤翔干线凤翔路北1#变压器	400	48.47	166		未进入负面清单	否
1477	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林小镇1号箱变1号变压器	400	48.46	166		未进入负面清单	否
1478	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线#44柱上变压器	400	48.44	166		未进入负面清单	否
1479	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	翰林苑小区2#配变站2#变压器	500	48.4	208		未进入负面清单	否
1480	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线336号王家店变压器(新)	100	48.35	42		未进入负面清单	否
1481	国网抚顺市新抚区供电分公司			南台一线26柱上变压器1	50	48.34	21		未进入负面清单	否
1482	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线62左1柱上变压器	400	48.33	167		未进入负面清单	否
1483	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线前进东河沟支线01号前进东河沟台变压器	160	48.32	67		未进入负面清单	否
1484	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分015号施家仓库变压器	400	48.31	167		未进入负面清单	否
1485	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东三专线	2	500	48.28	209		未进入负面清单	否

1486	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线制镜分线1-1变压器	250	48.28	104		未进入负面清单	否
1487	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线70#箱变1#变压器	315	48.28	131		未进入负面清单	否
1488	国网抚顺市开发区供电公司			花仁联线60#	200	48.26	83		未进入负面清单	否
1489	国网抚顺市开发区供电公司			花仁联线油库分线12左1	200	48.25	84		未进入负面清单	否
1490	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线(下)85号金花变压器	200	48.25	84		未进入负面清单	否
1491	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线38右4所带3#箱变配电变压器	315	48.24	132		未进入负面清单	否
1492	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	高丽街箱变新2配电变压器	630	48.22	263		未进入负面清单	否
1493	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线191号红升道南台变压器	200	48.18	84		未进入负面清单	否
1494	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线转弯河支线2号转弯河变压器	200	48.17	84		未进入负面清单	否
1495	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	凤和二线03	315	48.16	132		未进入负面清单	否
1496	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	枫泽家苑小区3#配变站2#变压器	500	48.16	209		未进入负面清单	否
1497	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线北站分线15右3柱上变压器	200	48.14	84		未进入负面清单	否

1498	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公 线	山城雅居第一 间隔配电变 压器	315	48.13	132		未进入负面 清单	否
1499	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上 年线青石村支 3号青石村变 压器	200	48.08	84		未进入负面 清单	否
1500	国网抚顺市东洲区供 电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线33左 2左1	315	48.07	132		未进入负面 清单	否
1501	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	安逸小区箱变 变压器间隔配 电变压器	315	48.07	132		未进入负面 清单	否
1502	国网清原满族自治县 供电公司	夏家堡66kV变 电站	10kV硅厂线	10kV西主干 线夏家堡5号 分线1号夏家 堡5号变压器	200	48.02	84		未进入负面 清单	否
1503	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈 子线	10kV抚农马 圈子线283号 马圈子二台变 压器	200	48	84		未进入负面 清单	否
1504	国网抚顺市东洲区供 电分公司	武家堡66kV变 电站	东洲干线	东洲干线59左 6#所带10#楼 小区变压器2#	400	47.99	168		未进入负面 清单	否
1505	国网抚顺市东洲区供 电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线89#- 2#箱变-2#变 压器	400	47.96	168		未进入负面 清单	否
1506	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干 线256号孤家 河东变压器	50	47.96	21		未进入负面 清单	否
1507	国网抚顺市望花区供 电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	工光二线5	315	47.88	133		未进入负面 清单	否
1508	国网抚顺市东洲区供 电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西 分线32变台	315	47.88	133		未进入负面 清单	否

1509	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇4号支线09号木奇四号台区变压器	400	47.87	169		未进入负面清单	否
1510	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	九道河线	10kV九道河线69号自来水变压器	100	47.87	42		未进入负面清单	否
1511	国网抚顺市望花区供电分公司			南住宅小区1#配变站2#变压器	630	47.87	265		未进入负面清单	否
1512	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	工光二线3右3	250	47.85	105		未进入负面清单	否
1513	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	前甸新村联社住宅台区柱上变压器	315	47.79	133		未进入负面清单	否
1514	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线12左#5	315	47.78	133		未进入负面清单	否
1515	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线159号偏砍村变压器	200	47.77	84		未进入负面清单	否
1516	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线后三道河支025号栏河哨变压器	30	47.77	13		未进入负面清单	否
1517	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31#环网柜悦鑫国际3#	400	47.73	169		未进入负面清单	否
1518	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北台二线北市分线#14柱上变压器	315	47.72	133		未进入负面清单	否
1519	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分段树枝23号段树沟变压器	80	47.68	34		未进入负面清单	否

1520	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	油毡干线	YHG_油毡干线10# 开关间隔配电变压器	630	47.67	267		未进入负面清单	否
1521	国网抚顺市新抚区供电公司			榆林干线21左1柱上变压器	315	47.65	133		未进入负面清单	否
1522	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	中寨子线	10kV中寨子线马前寨堡里支线3号马前寨村变压器	315	47.64	133		未进入负面清单	否
1523	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线017左010号小学变压器	200	47.62	85		未进入负面清单	否
1524	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线川高分线8号下川公变变压器	100	47.62	42		未进入负面清单	否
1525	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	凤工三线11	315	47.59	134		未进入负面清单	否
1526	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV东主干线马堡支线2号马堡村变压器	160	47.56	68		未进入负面清单	否
1527	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线千金乡政府分9号乡政府变压器	200	47.49	85		未进入负面清单	否
1528	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线8右10 2#箱变-1#变压器	500	47.48	213		未进入负面清单	否
1529	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北5#站内变压器	630	47.46	268		未进入负面清单	否

1530	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线 351号张士变 压器	100	47.46	43		未进入负面 清单	否
1531	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	盛世嘉苑第一 间隔配电变 压器	200	47.46	85		未进入负面 清单	否
1532	国网抚顺市顺城区供 电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋 城三期6#箱变 配电变压器	630	47.43	268		未进入负面 清单	否
1533	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线 英德分017号 英德四台变 压器	100	47.41	43		未进入负面 清单	否
1534	国网抚顺市东洲区供 电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线32左 3-2	200	47.4	85		未进入负面 清单	否
1535	国网新宾满族自治县 供电公司	上夹河66kV变 电站	上夹河变543上西线	10kV上西线 24号西卜西 变台变 压器	100	47.4	43		未进入负面 清单	否
1536	国网抚顺市顺城区供 电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左 3#-1#箱变02 变 压器	400	47.39	170		未进入负面 清单	否
1537	国网清原满族自治县 供电公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干 线清南二分 线5支1号镇 医院520变 压器	160	47.37	68		未进入负面 清单	否
1538	国网抚顺市望花区供 电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	中部一线4	400	47.37	171		未进入负面 清单	否
1539	国网抚顺市顺城区供 电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线金丰 园3#东变 压器	630	47.37	269		未进入负面 清单	否
1540	国网新宾满族自治县 供电公司	南杂木66kV变 电站	南杂木变412南杂木 二号线	10kV南杂木 二线004号 新通路4号 (自来水) 变 压器	250	47.36	107		未进入负面 清单	否

1541	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线上窑子支线22号上窑公变变压器	50	47.36	21		未进入负面清单	否
1542	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线174号杆T接样子沟分线54号样子二队变压器	80	47.35	34		未进入负面清单	否
1543	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线5柱上变压器	315	47.34	134		未进入负面清单	否
1544	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线3#环网柜-金帝浴业箱变-1#变压器	315	47.34	134		未进入负面清单	否
1545	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线20号教育台变压器	200	47.33	85		未进入负面清单	否
1546	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线大东沟分线86号西堡变压器	50	47.33	21		未进入负面清单	否
1547	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分11右14#柱上变压器	50	47.32	21		未进入负面清单	否
1548	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线16柱上变压器	160	47.3	68		未进入负面清单	否
1549	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	鑫花园箱变变压器间隔配电变压器	200	47.29	85		未进入负面清单	否
1550	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线予制分线3	100	47.24	43		未进入负面清单	否
1551	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线#44柱上变压器	100	47.23	43		未进入负面清单	否

1552	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	西七干线	新抚一线西七路开闭所区政府配变电站变压器	500	47.21	214		未进入负面清单	否
1553	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线将军八方块2号箱变2号	630	47.2	270		未进入负面清单	否
1554	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线35号大东二台变压器（新）	200	47.11	86		未进入负面清单	否
1555	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分队28号东方台变压器	200	47.11	86		未进入负面清单	否
1556	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线上通什南台分1号上通什南变压器	100	47.1	43		未进入负面清单	否
1557	国网抚顺市新抚区供电公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区二线1#变压器	800	47.07	343		未进入负面清单	否
1558	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线四方台支线020号四方台一台变压器	100	47.05	43		未进入负面清单	否
1559	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线老政府分线004号老颜门前台区变压器	200	47.04	86		未进入负面清单	否
1560	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线58右3柱上变压器	315	47.02	135		未进入负面清单	否

1561	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线机关南山支线6号机关南山公用变2号变压器	20	46.98	9		未进入负面清单	否
1562	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线278号莲岛大队变压器	200	46.97	86		未进入负面清单	否
1563	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	天朗二线	天朗国际1#变电所变压器	1250	46.96	538		未进入负面清单	否
1564	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变132田屯线	10kV田屯线东靠山分14号东靠山村变压器	200	46.95	86		未进入负面清单	否
1565	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线19左4号箱内2号变压器	315	46.94	136		未进入负面清单	否
1566	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	汽贸小区1#配电站母线配电变压器	400	46.93	172		未进入负面清单	否
1567	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线抚挖机住宅2#箱变变压器	630	46.89	272		未进入负面清单	否
1568	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线龙凤分线28左15	200	46.89	86		未进入负面清单	否
1569	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	YHG_油毡干线21# 开关间隔配电变压器	630	46.89	272		未进入负面清单	否
1570	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	风和联线	证券大楼1#配电站配电变压器	400	46.88	172		未进入负面清单	否
1571	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北1#站内变压器	630	46.88	272		未进入负面清单	否

1572	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线8柱上变压器	400	46.88	172		未进入负面清单	否
1573	国网抚顺市顺城区供电公司			幸福城3#配变站1#变压器	315	46.87	136		未进入负面清单	否
1574	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	凤工三线法库北分线05	315	46.86	136		未进入负面清单	否
1575	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北一线	挖掘机住宅1#配变站变压器	400	46.83	173		未进入负面清单	否
1576	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线56号长春屯公二变压器	50	46.82	22		未进入负面清单	否
1577	国网抚顺市顺城区供电公司			北关干线23变压器	200	46.81	86		未进入负面清单	否
1578	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	10kV高阳线金湾雅居小区箱变变压器间隔配电变压器	400	46.8	173		未进入负面清单	否
1579	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线将军堡公变支线4号将军堡变压器	100	46.8	43		未进入负面清单	否
1580	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭1#箱变变压器	630	46.77	272		未进入负面清单	否
1581	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分19右12新建变压器	400	46.76	173		未进入负面清单	否
1582	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线130#椴子沟二号变压器	200	46.74	87		未进入负面清单	否
1583	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线#49柱上变压器	200	46.71	87		未进入负面清单	否

1584	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台一线矿前分线11右1右1#柱上变压器	200	46.7	87		未进入负面清单	否
1585	国网抚顺市新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷线84柱上变压器	100	46.67	43		未进入负面清单	否
1586	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	挖掘机厂北1#配变站1#变压器	400	46.62	174		未进入负面清单	否
1587	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线栏木桥公用分支线6号栏木桥公用变变压器	200	46.62	87		未进入负面清单	否
1588	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线55#环网箱配出2#箱式变电站母线间隔配电变压器	400	46.59	174		未进入负面清单	否
1589	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草汪联线分水岭分线52号分水岭变压器	50	46.54	22		未进入负面清单	否
1590	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线下南沟分线27号阿及九队变压器	100	46.54	43		未进入负面清单	否
1591	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变444三道线	10kV三道线四道沟柱上变压器	30	46.54	13		未进入负面清单	否
1592	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线49变压器	400	46.49	174		未进入负面清单	否
1593	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线23变压器	400	46.48	174		未进入负面清单	否

1594	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线22右4号中信超市110变压器	200	46.48	87		未进入负面清单	否
1595	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线057号十八道岭五队变压器	50	46.48	22		未进入负面清单	否
1596	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线51#所带8#箱变变压器主用	315	46.45	137		未进入负面清单	否
1597	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	中部二线光明分线3	315	46.42	137		未进入负面清单	否
1598	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线南土口村支线003号南土口村变压器	200	46.41	87		未进入负面清单	否
1599	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线新村分线22右12号幸福家园东328变压器	160	46.39	70		未进入负面清单	否
1600	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线兰鲜分线07号兰鲜台变压器	100	46.38	44		未进入负面清单	否
1601	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线马金八队分31号马金八队变压器	100	46.38	44		未进入负面清单	否
1602	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线光明沟支线15号新卜四队变压器	50	46.37	22		未进入负面清单	否

1603	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线龙凤分33—变压器	315	46.35	137		未进入负面清单	否
1604	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线小夹河支线4号小夹河变压器	200	46.29	87		未进入负面清单	否
1605	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线砬子沟支线16号天桥八队变压器	20	46.29	9		未进入负面清单	否
1606	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线南荒地分线015号南荒地变压器	200	46.28	87		未进入负面清单	否
1607	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	古城子小区10#配变站2#变压器	315	46.27	138		未进入负面清单	否
1608	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线赵家二队分线02号赵家二队变压器	100	46.25	44		未进入负面清单	否
1609	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV南部干线60右6号清原高中变压器	200	46.25	88		未进入负面清单	否
1610	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线阁老分047号楼子村变压器	100	46.23	44		未进入负面清单	否
1611	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线281号下湾子四号变压器	50	46.18	22		未进入负面清单	否

1612	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线73号西山变压器	100	46.17	44		未进入负面清单	否
1613	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线636家属支线002号636家属变压器	200	46.17	88		未进入负面清单	否
1614	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线参茸厂分线17号参茸厂变压器	50	46.16	22		未进入负面清单	否
1615	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线天宇小区2号箱变1号配电变压器	315	46.15	138		未进入负面清单	否
1616	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线89	80	46.14	35		未进入负面清单	否
1617	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线古城分线5号古城变压器	315	46.12	138		未进入负面清单	否
1618	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线海洋公二分线001号海洋公二变压器	100	46.12	44		未进入负面清单	否
1619	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线#53左3	160	46.11	70		未进入负面清单	否
1620	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线河南分线24号河南变压器	100	46.09	44		未进入负面清单	否
1621	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北1#站内变压器	630	46.08	277		未进入负面清单	否

1622	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块11#配变站2#变压器	400	46.07	176		未进入负面清单	否
1623	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线17变压器	315	46.03	139		未进入负面清单	否
1624	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北二线	卫校西小区2#配变站2#变压器	315	46.03	139		未进入负面清单	否
1625	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线06号杆T接榆树街里分线03号T接榆树二台支线02号榆树一台变压器	200	46.02	88		未进入负面清单	否
1626	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线#9变压器	315	46	139		未进入负面清单	否
1627	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北6-1#站内变压器	400	46	176		未进入负面清单	否
1628	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV东主干线赵下分线222号下王堡村变压器	200	45.99	88		未进入负面清单	否
1629	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线10左6	315	45.98	139		未进入负面清单	否
1630	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV河南线东二分线21号东盛小区变压器	400	45.97	176		未进入负面清单	否
1631	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线三道河村支线5号三道河村变压器	50	45.95	22		未进入负面清单	否

1632	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线腰岭沟支线18号腰岭沟变压器	50	45.94	22		未进入负面清单	否
1633	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线17-1变压器	315	45.93	139		未进入负面清单	否
1634	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线面厂分线1变压器	315	45.91	139		未进入负面清单	否
1635	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线009号北台变压器	80	45.9	35		未进入负面清单	否
1636	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	曙光世家小区2#配电站变压器	400	45.88	176		未进入负面清单	否
1637	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线石门分石门一队1号石门一队变压器(新)	100	45.86	44		未进入负面清单	否
1638	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线49变压器	315	45.84	139		未进入负面清单	否
1639	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线409号邵家变台变压器	50	45.83	22		未进入负面清单	否
1640	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分线14#	315	45.79	139		未进入负面清单	否
1641	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线07号造纸厂变台变压器	100	45.77	44		未进入负面清单	否
1642	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线027号新农二台变压器	80	45.77	35		未进入负面清单	否

1643	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城顺二线	城顺二线二十二方块18#箱变2#配电变压器	500	45.74	221		未进入负面清单	否
1644	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	星光社区小区1#配变站1#变压器	500	45.72	221		未进入负面清单	否
1645	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线6#所带21#箱变站内变	315	45.72	139		未进入负面清单	否
1646	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线8右10 3#箱变1#变压器	500	45.72	221		未进入负面清单	否
1647	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线学校分线12#变压器	400	45.71	177		未进入负面清单	否
1648	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子14952	10kV湾七线红小学支线1号红树沟小学变压器	100	45.71	44		未进入负面清单	否
1649	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭16#箱变配出配电变压器	400	45.71	177		未进入负面清单	否
1650	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线33号京都商厦变压器	400	45.68	177		未进入负面清单	否
1651	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	凤和联线	凤和联线20右1柱上变压器	400	45.66	177		未进入负面清单	否
1652	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线高山明珠小区1#配电变压器	315	45.63	140		未进入负面清单	否
1653	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将北二线	将北二线3柜左1	160	45.62	71		未进入负面清单	否

1654	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城二期3#箱变1#变压器	400	45.59	178		未进入负面清单	否
1655	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	枫泽家苑小区1#配变站1#变压器	500	45.58	222		未进入负面清单	否
1656	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV孟家线唐力二分9号唐力二台变压器	200	45.57	89		未进入负面清单	否
1657	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线62变压器	200	45.55	89		未进入负面清单	否
1658	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线228#太平变压器	200	45.53	89		未进入负面清单	否
1659	国网抚顺市顺城区供电公司			城东一线六方块1#配变站1#变压器	500	45.52	222		未进入负面清单	否
1660	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线戈布新区1#配电站1号变压器	315	45.51	140		未进入负面清单	否
1661	国网抚顺市新抚区供电公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线48号柱上变压器	200	45.51	89		未进入负面清单	否
1662	国网抚顺市新抚区供电公司			礼泉南线#42柱上变压器	315	45.5	140		未进入负面清单	否
1663	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线金木沟村东支线007号金木沟村东变压器	200	45.48	89		未进入负面清单	否
1664	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线五组分线7号吴家沟五组变压器	30	45.47	13		未进入负面清单	否

1665	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	10kV北环线 前兴安分14号 前兴安分变 压器	315	45.43	140		未进入负面 清单	否
1666	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线 小林北分004 号小林北变 压器	100	45.42	45		未进入负面 清单	否
1667	国网清原满族自治县 供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三 线军工分线16 号红帽沟115 变压器	50	45.41	22		未进入负面 清单	否
1668	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政 线	10kV抚农民 政线杜家分 043号陡山村 变压器	200	45.39	89		未进入负面 清单	否
1669	国网抚顺市东洲区供 电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线45左 2所带6#箱变 变压器	400	45.38	178		未进入负面 清单	否
1670	国网抚顺市新抚区供 电分公司			榆青联线11右 6柱上变压器2	400	45.37	179		未进入负面 清单	否
1671	国网抚顺市顺城区供 电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线88	400	45.35	179		未进入负面 清单	否
1672	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	挪威一台	500	45.35	223		未进入负面 清单	否
1673	国网抚顺市望花区供 电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一 线	铁岭小区2#配 变站2	630	45.32	281		未进入负面 清单	否
1674	国网清原满族自治县 供电公司	新南口前66kV变 电站	王家堡线	10kV王家堡 线西街分线 007号王家卜 西街变 压器	50	45.3	22		未进入负面 清单	否
1675	国网新宾满族自治县 供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河 北线东一分线 信合支线04号 信合台变变 压器	400	45.29	179		未进入负面 清单	否

1676	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分22右1#	160	45.28	72		未进入负面清单	否
1677	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线西五里堡支线3号西五里堡村变压器	100	45.28	45		未进入负面清单	否
1678	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线33右#3变压器	400	45.27	179		未进入负面清单	否
1679	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线024号东山一号变压器	100	45.26	45		未进入负面清单	否
1680	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线94#杆所带箱变变压器备用	315	45.26	141		未进入负面清单	否
1681	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线北道北支线14号北山变台变压器	315	45.25	141		未进入负面清单	否
1682	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	煤研小区1#配电站1#变压器	315	45.22	141		未进入负面清单	否
1683	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线碧海馨居1#配电站2#变压器	400	45.2	179		未进入负面清单	否
1684	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线6右1#柱上变压器	200	45.19	90		未进入负面清单	否
1685	国网抚顺市东洲区供电分公司			新苑小区1#开闭所配出2#配电室配电变压器1	400	45.17	179		未进入负面清单	否

1686	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线74# 变压器	200	45.13	90		未进入负面清单	否
1687	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线安居 南区3-1#站内 变压器	500	45.13	224		未进入负面清单	否
1688	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口 分17右4#环 网柜-17#箱变	200	45.13	90		未进入负面清单	否
1689	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干 线208号驿马 二变压器	200	45.12	90		未进入负面清单	否
1690	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线部队 分5	315	45.11	141		未进入负面清单	否
1691	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变 电站	英额门线	10kV英额门 线英三分线 299号转湘湖 变压器	200	45.1	90		未进入负面清单	否
1692	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变 电站	和平变578和工南一 线	凤和三线3	315	45.09	141		未进入负面清单	否
1693	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变 电站	新北一线	幸福城5#配 变站2#变 压器	315	45.09	141		未进入负面清单	否
1694	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变 电站	夏家堡变935东主 干线	10kV东主 干线100号猴 石东变 压器	200	45.09	90		未进入负面清单	否
1695	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变 电站	苍石变249六家 子线	10kV六家 子线098号 六家子新 屯变 压器	100	45.05	45		未进入负面清单	否
1696	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变 电站	桓火联线	桓火联线22 右 #8	200	45.05	90		未进入负面清单	否
1697	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变 电站	南平一线	南平一线安 居北区2-2# 箱式变 电站高 压间 隔配 电变 压器	400	45.05	180		未进入负面清单	否

1698	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线黄旗八组分线31号黄旗八组变压器	50	45.02	22		未进入负面清单	否
1699	国网抚顺市望花区供电公司			中部二线光明分线3	400	44.99	180		未进入负面清单	否
1700	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线33#	315	44.99	142		未进入负面清单	否
1701	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继线下烟沟公变分线1#下烟沟公变变压器	50	44.95	23		未进入负面清单	否
1702	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线印象新城5#配电变压器	630	44.9	284		未进入负面清单	否
1703	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线前古二台支010号前古北台变压器	200	44.9	90		未进入负面清单	否
1704	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线79号张家四队台区变压器	100	44.88	45		未进入负面清单	否
1705	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线121号上年三台变压器	200	44.87	90		未进入负面清单	否
1706	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	幼师小区1#配电站1#变压器	500	44.87	226		未进入负面清单	否
1707	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线41+1左1#柱上变压器	200	44.87	90		未进入负面清单	否
1708	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	东沟小区4#配电站1#变压器	500	44.85	226		未进入负面清单	否

1709	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线赵家分线根艺市场支线02号根艺市场变压器	200	44.81	90		未进入负面清单	否
1710	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线关东厂支线32号关东厂变压器	50	44.8	23		未进入负面清单	否
1711	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将跃联线	天宇小区3号箱变1号变压器	315	44.78	142		未进入负面清单	否
1712	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章支线悠山美地分线01号悠山美地变台变压器	160	44.76	72		未进入负面清单	否
1713	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线008号大东沟台变压器	100	44.73	45		未进入负面清单	否
1714	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	东沟干线72变压器	200	44.71	91		未进入负面清单	否
1715	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线救兵五台柱上变压器	200	44.7	91		未进入负面清单	否
1716	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分14左5-8#箱变	250	44.7	113		未进入负面清单	否
1717	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线南关分线17变压器	400	44.65	181		未进入负面清单	否
1718	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线河北村分线3号河北村变压器	200	44.61	91		未进入负面清单	否

1719	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线67号杆T接关家一队分线02号关家一队变压器	30	44.6	14		未进入负面清单	否
1720	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线林场分线3号林场公用二号变压器	160	44.6	73		未进入负面清单	否
1721	国网抚顺市顺城区供电分公司			粮库干线永安小区1#配电站1#变压器	500	44.59	227		未进入负面清单	否
1722	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线164号红石三队变压器	30	44.58	14		未进入负面清单	否
1723	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线夹河北分线007号夹河北变压器	200	44.57	91		未进入负面清单	否
1724	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线33号新华书店变压器	400	44.57	182		未进入负面清单	否
1725	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线75变压器	315	44.56	143		未进入负面清单	否
1726	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线34左1变压器	315	44.53	143		未进入负面清单	否
1727	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线北崴子支线001号北崴子变压器	200	44.51	91		未进入负面清单	否
1728	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线金太分线天桥公用变支线9号天桥公用变	200	44.5	91		未进入负面清单	否

1729	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线五棵杨树支线4号五棵杨树变压器	50	44.49	23		未进入负面清单	否
1730	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线东岭分线2#萝卜坎东岭变压器	100	44.49	46		未进入负面清单	否
1731	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线三道河子分线004号三道河子变压器	50	44.49	23		未进入负面清单	否
1732	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线西山支线05号刘家河西台变压器	100	44.47	46		未进入负面清单	否
1733	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府15#箱变配变变压器配变变压器	630	44.46	287		未进入负面清单	否
1734	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线33-变压器	200	44.46	91		未进入负面清单	否
1735	国网抚顺市开发区供电公司			桓火联线13#	250	44.46	114		未进入负面清单	否
1736	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭9#箱变变压器	630	44.45	287		未进入负面清单	否
1737	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线陡岭沟支线058号陡岭沟南变压器	50	44.43	23		未进入负面清单	否
1738	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线161号鸽子洞变压器	50	44.43	23		未进入负面清单	否

1739	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线格林书香苑1#配变站2#变压器	315	44.42	144		未进入负面清单	否
1740	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线(右)33号老粮食局508变压器	400	44.39	182		未进入负面清单	否
1741	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线44#所带11#箱变站内变	315	44.38	144		未进入负面清单	否
1742	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线新村分线19号教会变压器	50	44.38	23		未进入负面清单	否
1743	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线陈单支线50号单家岗变压器	200	44.37	91		未进入负面清单	否
1744	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线述德分线小荒沟公用变支线01号小荒沟公二变压器	200	44.36	91		未进入负面清单	否
1745	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	枫泽家苑小区4#配变站2#变压器	500	44.34	228		未进入负面清单	否
1746	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分2#柱上变压器	200	44.3	91		未进入负面清单	否
1747	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线91#-3#箱变-1#变压器	315	44.3	144		未进入负面清单	否
1748	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线310号七道河变压器	100	44.3	46		未进入负面清单	否

1749	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	高新二线大南 分线8左2#	315	44.29	144		未进入负面 清单	否
1750	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新 红线红升北分 线14号河北台 变压器	200	44.28	91		未进入负面 清单	否
1751	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变 电站	南杂木变411南杂木 一号线	10kV南杂木 一线哥俩好家 属楼分线007 号开发2号楼 台变压器	400	44.27	183		未进入负面 清单	否
1752	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线 祝东分018号 祝东变压器	100	44.25	46		未进入负面 清单	否
1753	国网抚顺市新抚区供 电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民 路北4#站内变 压器	630	44.25	288		未进入负面 清单	否
1754	国网抚顺市顺城区供 电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	永安小区2#配 变站2#变压器	630	44.23	288		未进入负面 清单	否
1755	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	千金家园1台 区第一间隔配 电变压器	500	44.23	229		未进入负面 清单	否
1756	国网抚顺市顺城区供 电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线18左 2	315	44.21	144		未进入负面 清单	否
1757	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河 北线河北二线 东二分线55号 八队北山变压 器	50	44.2	23		未进入负面 清单	否
1758	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线 哈塘分3号哈 塘村变压器	100	44.2	46		未进入负面 清单	否

1759	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线 双曲分线双汉 支线双汉变 压器	100	44.18	46		未进入负面 清单	否
1760	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓 分27#德才房 地产1#变 压器	400	44.16	183		未进入负面 清单	否
1761	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上 年线三家子支 1号三家子村 变 压器	100	44.14	46		未进入负面 清单	否
1762	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV胜碾线 146#腰沟台 变 压器	100	44.12	46		未进入负面 清单	否
1763	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线 红土崖子支 线3号红土崖 子 变 压器	50	44.06	23		未进入负面 清单	否
1764	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线8右6	100	44.05	46		未进入负面 清单	否
1765	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木 二线东街支 线003号东 街商 店变 压器	400	44.05	184		未进入负面 清单	否
1766	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线 老城城里分 线03号老 城城 里 变 台变 压器	200	43.97	92		未进入负面 清单	否
1767	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子14952	10kV湾七线 东屯支线3 号东屯里 变 压器	50	43.96	23		未进入负面 清单	否
1768	国网抚顺市东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜 海分107# 柱上 变 压器	250	43.95	115		未进入负面 清单	否

1769	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线27右7号1105变压器	200	43.94	92		未进入负面清单	否
1770	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线头道沟支线1号头道沟变	50	43.9	23		未进入负面清单	否
1771	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	安居小区1#配变站2#变压器	400	43.88	184		未进入负面清单	否
1772	国网抚顺市顺城区供电分公司			新区二线水岸东城1#箱变2#变压器	500	43.88	231		未进入负面清单	否
1773	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线姚家后山分002号姚家后山变压器	50	43.87	23		未进入负面清单	否
1774	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变345抚农纺织线	10kV燕石一线毛公河东分009号毛公河东变压器	100	43.85	46		未进入负面清单	否
1775	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线53号前进东台变压器	200	43.85	92		未进入负面清单	否
1776	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分线8#变压器	315	43.85	145		未进入负面清单	否
1777	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线29左3#	315	43.85	145		未进入负面清单	否
1778	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线王油坊分线5号王油坊变压器	200	43.84	92		未进入负面清单	否

1779	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线临江路小区1#配变电站2#变压器	500	43.82	231		未进入负面清单	否
1780	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线盘抚小区1#配变电站变压器	400	43.79	185		未进入负面清单	否
1781	国网抚顺市东洲区供电公司			黑虎干线28#柱上变压器	200	43.78	92		未进入负面清单	否
1782	国网抚顺市顺城区供电公司			花园一线半岛假日2#配变电站1#变压器	500	43.75	231		未进入负面清单	否
1783	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线52左4#所带3#箱变-1#变压器	315	43.75	146		未进入负面清单	否
1784	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线6配变电站2变压器	500	43.73	231		未进入负面清单	否
1785	国网抚顺市望花区供电公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南小区2#配变电站1#变压器	400	43.73	185		未进入负面清单	否
1786	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线管厂支线001号管厂2号变压器	100	43.72	46		未进入负面清单	否
1787	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线（农电局）配电变压器	315	43.7	146		未进入负面清单	否
1788	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线小区分10#-二厂小区13#配电站2#变压器	315	43.7	146		未进入负面清单	否
1789	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线28右4	400	43.6	186		未进入负面清单	否

1790	国网抚顺县供电公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分11左011号挖掘机住宅1变压器	160	43.59	74		未进入负面清单	否
1791	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线幼儿园分后腰二台支003号变压器	200	43.59	93		未进入负面清单	否
1792	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线朱家分线001号101台区变压器	160	43.58	74		未进入负面清单	否
1793	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭4#箱变变压器	400	43.57	186		未进入负面清单	否
1794	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线南夹河分线12号南夹河二台变压器	80	43.52	37		未进入负面清单	否
1795	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	3#环网柜裕景上都4#配变站1#	315	43.51	146		未进入负面清单	否
1796	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	中跃西线15智能变压器	400	43.5	186		未进入负面清单	否
1797	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线41+1左2#柱上变压器	200	43.47	93		未进入负面清单	否
1798	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32右5#柱上变压器	200	43.46	93		未进入负面清单	否
1799	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分5号下马变压器(新)	200	43.44	93		未进入负面清单	否
1800	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线冯家分线02号冯家变台变压器	200	43.44	93		未进入负面清单	否

1801	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭5#箱变变压器	630	43.44	293		未进入负面清单	否
1802	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	21方块6#配电箱2#变压器	400	43.39	186		未进入负面清单	否
1803	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城二期2#箱变2#变压器	400	43.38	186		未进入负面清单	否
1804	国网新宾满族自治县供电公司			10kV红二号线红西街变压器	400	43.37	187		未进入负面清单	否
1805	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线30#1号箱变	315	43.35	147		未进入负面清单	否
1806	国网抚顺市开发区供电公司			三二五干线#77变压器	160	43.32	75		未进入负面清单	否
1807	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线2#环网柜7#地块A	400	43.31	187		未进入负面清单	否
1808	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线于家堡分线3号于家堡变压器	200	43.29	93		未进入负面清单	否
1809	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线高新分线107号蚂蚁岭变压器	50	43.29	23		未进入负面清单	否
1810	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线靖宇街1号箱变1号变压器	400	43.29	187		未进入负面清单	否
1811	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线下青分线006号下青变压器	200	43.29	93		未进入负面清单	否
1812	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	凤工三线08	315	43.27	147		未进入负面清单	否

1813	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公 线	10kV石文二 线44#石文一 队变压器	400	43.25	187		未进入负面 清单	否
1814	国网抚顺市东洲区供 电分公司	章党66kV变电站	章土二线	河东南分2左2	315	43.23	147		未进入负面 清单	否
1815	国网抚顺市顺城区供 电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	双阳花园3号 台区柱上变压 器	200	43.22	94		未进入负面 清单	否
1816	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电 站	南章党246台沟干线	10kV台沟干 线迟家分115 号迟家变压器	100	43.22	47		未进入负面 清单	否
1817	国网清原满族自治县 供电公司	大苏河66kV变电 站	转水湖线	10kV转水湖 线河上沟分线 105号三道河 村变压器	30	43.21	14		未进入负面 清单	否
1818	国网新宾满族自治县 供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河 北线河北二线 东二分线华第 支线05号华第 一号变变压器	250	43.21	117		未进入负面 清单	否
1819	国网新宾满族自治县 供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河 南线东一分线 前进七队支线 36号前进七队 变台变压器	100	43.2	47		未进入负面 清单	否
1820	国网抚顺市顺城区供 电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家 分线19右11 号变压器	400	43.2	187		未进入负面 清单	否
1821	国网抚顺市顺城区供 电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	阳光馨城1号 箱变2号变压 器	315	43.17	148		未进入负面 清单	否
1822	国网抚顺市望花区供 电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一 线	开原小区2#配 变站1	630	43.16	295		未进入负面 清单	否

1823	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线186号(1421)小虎台二台区变压器	100	43.15	47		未进入负面清单	否
1824	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线黄屯支线12号黄屯公用变压器	50	43.15	23		未进入负面清单	否
1825	国网抚顺市顺城区供电分公司			石化干线21#柱上变压器	250	43.14	117		未进入负面清单	否
1826	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分先前进桥东分线05号前进桥东变压器	400	43.14	187		未进入负面清单	否
1827	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线林场工区分线2号林场工区变压器	80	43.12	38		未进入负面清单	否
1828	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线二十三中分线9变压器	200	43.12	94		未进入负面清单	否
1829	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	前甸一线	顺前二线154	160	43.1	75		未进入负面清单	否
1830	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线6箱变-站内变压器01	500	43.09	235		未进入负面清单	否
1831	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤和三线9左09	400	43.08	188		未进入负面清单	否
1832	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线新农村分线新农村变压器	50	43.07	23		未进入负面清单	否

1833	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线北沟分9号郑家一台变压器	400	43.07	188		未进入负面清单	否
1834	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线一面山河沿支线10号一面山河沿变压器	100	43.05	47		未进入负面清单	否
1835	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线21#变压器	160	43.04	75		未进入负面清单	否
1836	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线68#-2#箱变-2#变压器	400	43.02	188		未进入负面清单	否
1837	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城12#箱变变压器	630	43.02	296		未进入负面清单	否
1838	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线288号莲岛一队变压器(新)	200	43	94		未进入负面清单	否
1839	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园二线	花园二线半岛假日1#配变站1#变压器	400	42.99	188		未进入负面清单	否
1840	国网新宾满族自治县供电公司			10kV上邵线南夹河分线08号南夹河一台变压器	200	42.99	94		未进入负面清单	否
1841	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	县局(台山大队南总表)	400	42.98	188		未进入负面清单	否
1842	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	电宅分线9柱上变压器	200	42.97	94		未进入负面清单	否

1843	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线海洋公三分线005号海洋公三变压器	100	42.97	47		未进入负面清单	否
1844	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线朝阳村分线008号朝阳变压器	200	42.96	94		未进入负面清单	否
1845	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	星河城小区5#配变电站配电变压器	400	42.96	188		未进入负面清单	否
1846	国网抚顺市顺城区供电分公司			油毡干线33右4#柱上变压器	200	42.95	94		未进入负面清单	否
1847	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线东猴分线东猴一组支线38号东猴一组变压器	50	42.94	24		未进入负面清单	否
1848	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线104右3变压器	200	42.9	94		未进入负面清单	否
1849	国网抚顺市新抚区供电分公司			体育干线24右1柱上变压器	315	42.9	148		未进入负面清单	否
1850	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	中跃西线23智能变压器	400	42.89	188		未进入负面清单	否
1851	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变345抚农纺织线	毛公村住宅楼1号台区第一间隔配电变压器	400	42.89	188		未进入负面清单	否
1852	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线101右4变台	200	42.87	94		未进入负面清单	否

1853	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线西一分线保险支线01号保险变台变压器	250	42.85	118		未进入负面清单	否
1854	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变131拉古线	10kV拉古线089号赵家一台变压器	50	42.84	24		未进入负面清单	否
1855	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线29左2变压器	315	42.84	149		未进入负面清单	否
1856	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线107所带箱变变压器备用	500	42.84	236		未进入负面清单	否
1857	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV峡河线	10kV峡河线马郡五台分3号柱上变压器	400	42.82	189		未进入负面清单	否
1858	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线41+1柱上变压器	315	42.82	149		未进入负面清单	否
1859	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线南大棚分015号山城子南大棚变压器	50	42.79	24		未进入负面清单	否
1860	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线50#所带16#箱变电站内变	400	42.79	189		未进入负面清单	否
1861	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线310号陡岭东台变压器	200	42.78	94		未进入负面清单	否
1862	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线苇西分线07号苇西变压器	200	42.77	94		未进入负面清单	否

1863	国网抚顺县供电公司			10kV台沟线 果木分064号 果木村变压器 (新)	50	42.76	24		未进入负面 清单	否
1864	国网清原满族自治县 供电公司	工业园66kV变 电站	黄旗线	10kV黄旗线 西猴分线40号 西猴四组变 压器	30	42.76	14		未进入负面 清单	否
1865	国网新宾满族自治县 供电公司	上夹河66kV变 电站	上夹河变545上 大线	10kV上大线 上夹河小区分 线03号上夹河 小区变 压器	400	42.75	189		未进入负面 清单	否
1866	国网抚顺市顺城区 供电分公司			城顺一线碧海 金阁2#配变 站2#变 压器	400	42.75	189		未进入负面 清单	否
1867	国网清原满族自治县 供电公司	新湾甸子66kV 变 电站	北甸子14952	10kV湾七线 北甸子分线97 号北甸子变 压器	50	42.73	24		未进入负面 清单	否
1868	国网清原满族自治县 供电公司	大苏河66kV变 电站	转水湖线	10kV转水湖 线河上沟分 线37号南天 门村变 压器	100	42.7	47		未进入负面 清单	否
1869	国网抚顺市顺城区 供电分公司	将军66kV变 电站	将军干线	金凤春城2# 箱变-2号变 压器	400	42.7	189		未进入负面 清单	否
1870	国网新宾满族自治县 供电公司	老城66kV变 电站	老城变243永 四线	10kV永四线 三道沟分线19 号三道沟变 压器	50	42.68	24		未进入负面 清单	否
1871	国网抚顺市东洲区 供电分公司	万新66kV变 电站	万台二线	万台二线100 左3所带箱 变 压器备用	315	42.67	149		未进入负面 清单	否

1872	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线小三道分033号小三道变压器	100	42.67	47		未进入负面清单	否
1873	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北9-1#站内变压器	630	42.67	298		未进入负面清单	否
1874	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	星光社区小区2#配变站1#变压器	500	42.66	237		未进入负面清单	否
1875	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线那大路支线1号那大路公变变压器	50	42.66	24		未进入负面清单	否
1876	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线8右10 4#箱变-2#变压器	500	42.65	237		未进入负面清单	否
1877	国网抚顺市新抚区供电公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区三线1#变压器	800	42.65	379		未进入负面清单	否
1878	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城二期4#配变站2#变压器	400	42.64	189		未进入负面清单	否
1879	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线199号杆T接边罗分线68号杆T接纪家支线03号纪家变压器	100	42.63	47		未进入负面清单	否
1880	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线台沟一台分007号台沟一台变压器	100	42.63	47		未进入负面清单	否
1881	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV兰山线金家西二分金家西四台区柱上变压器	50	42.62	24		未进入负面清单	否

1882	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV胜碾线 126#郎士二 台变压器	100	42.59	47		未进入负面 清单	否
1883	国网抚顺市东洲区供 电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线51# 所带8#箱变变 压器备用	315	42.58	149		未进入负面 清单	否
1884	国网清原满族自治县 供电公司	新南口前66kV变 电站	市街线	10kV市街线 暖泉子七队支 线36号暖泉子 三队公变	50	42.57	24		未进入负面 清单	否
1885	国网抚顺市顺城区供 电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线北站 分13变压器	315	42.56	149		未进入负面 清单	否
1886	国网抚顺市东洲区供 电分公司			东武一线32左 3#柱上变压器	200	42.56	95		未进入负面 清单	否
1887	国网抚顺市顺城区供 电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线47右 #1柱上变压器	200	42.5	95		未进入负面 清单	否
1888	国网新宾满族自治县 供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三 线新李分线赫 家支线07号赫 家变压器	200	42.49	95		未进入负面 清单	否
1889	国网抚顺市东洲区供 电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线河西 分2#	315	42.43	150		未进入负面 清单	否
1890	国网抚顺市东洲区供 电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口 分3#环网柜 7#	200	42.42	95		未进入负面 清单	否
1891	国网新宾满族自治县 供电公司	旺清门66kV变 电站	旺清门变433旺清门 线	10kV旺清门 线丰大分线蜂 蜜沟支线006 号蜂蜜沟台变 压器	100	42.41	48		未进入负面 清单	否

1892	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	天麒嘉苑小区1#配变站1#变压器	315	42.41	150		未进入负面清单	否
1893	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线百货分线11号百货二台变压器	250	42.39	119		未进入负面清单	否
1894	国网抚顺市新抚区供电公司			榆林干线99左8柱上变压器	500	42.39	238		未进入负面清单	否
1895	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线化工二分017号和平1537变压器	100	42.38	48		未进入负面清单	否
1896	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分关山四台支004#关山四台变压器	100	42.36	48		未进入负面清单	否
1897	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤工一线7右5	315	42.35	150		未进入负面清单	否
1898	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线13	400	42.32	191		未进入负面清单	否
1899	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线7	315	42.32	150		未进入负面清单	否
1900	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线3#环网柜-金帝浴业箱变-2#变压器	315	42.27	150		未进入负面清单	否
1901	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线和平一支003号和平大队1503变压器	200	42.26	95		未进入负面清单	否
1902	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	砂石干线	砂石干线叉车分线1	100	42.23	48		未进入负面清单	否

1903	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线 汤林分线腰卜 支004号腰卜 变压器	200	42.19	96		未进入负面 清单	否
1904	国网抚顺市顺城区供 电分公司			花园一线半岛 假日2#配变站 2#变压器	500	42.18	239		未进入负面 清单	否
1905	国网抚顺市顺城区供 电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线宁远 西小区1#配变 站2#变压器	400	42.17	191		未进入负面 清单	否
1906	国网抚顺市顺城区供 电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	石油销售办公 室1#配变站1 号变压器	500	42.16	239		未进入负面 清单	否
1907	国网抚顺市顺城区供 电分公司			泵站二线#33 柱上变压器	400	42.14	191		未进入负面 清单	否
1908	国网清原满族自治县 供电公司	夏家堡66kV变电 站	夏家堡变932西主干 线	10kV西主干 线长垄地支线 1号长垄地公 变变压器	50	42.12	24		未进入负面 清单	否
1909	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变131拉古线	10kV拉古线 刘山一台分 004号刘山一 台变压器	200	42.11	96		未进入负面 清单	否
1910	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV郎士线 新堡分017号 新堡村变压器	200	42.1	96		未进入负面 清单	否
1911	国网抚顺市顺城区供 电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	詹顺一线24箱 变变压器	250	42.09	120		未进入负面 清单	否
1912	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪 线	10kV抚农海 浪线阁老分柏 家二台支001 号柏家二台变 压器	50	42.07	24		未进入负面 清单	否

1913	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线18右5柱上变压器	200	42.07	96		未进入负面清单	否
1914	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线上章党车队分线1号上章党车队变压器	50	42.04	24		未进入负面清单	否
1915	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分8-9#箱变	200	42.01	96		未进入负面清单	否
1916	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤工一线机住分线3右1	315	42	151		未进入负面清单	否
1917	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	君安小区2号箱变2号变压器间隔配电变压器	315	41.95	151		未进入负面清单	否
1918	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分84号五组变压器	50	41.93	24		未进入负面清单	否
1919	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#49柱上变压器	315	41.92	151		未进入负面清单	否
1920	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线新村分线02号土产公司323变压器	160	41.92	77		未进入负面清单	否
1921	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线李家分线004号李家变压器	200	41.92	96		未进入负面清单	否
1922	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线#38	250	41.9	120		未进入负面清单	否
1923	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线黑石头分线29号黑石头变压器	50	41.89	24		未进入负面清单	否

1924	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线大院分线42号大院变压器	50	41.88	24		未进入负面清单	否
1925	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线24	50	41.84	24		未进入负面清单	否
1926	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线南梁分线43号南梁变压器	50	41.83	24		未进入负面清单	否
1927	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线长沙屯支线1号长沙屯变压器	400	41.81	193		未进入负面清单	否
1928	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线小板河2号水库支线8号小板河2号水库变压器	10	41.81	5		未进入负面清单	否
1929	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV马金线118#马金三队一台	200	41.8	96		未进入负面清单	否
1930	国网抚顺市顺城区供电公司			将军干线45左4#柱上变压器	400	41.79	193		未进入负面清单	否
1931	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分荒地二支9号荒地二变压器(新)	200	41.79	96		未进入负面清单	否
1932	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线后二道四台分6号后二道四台(新)	200	41.77	96		未进入负面清单	否

1933	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线92号杆T接彭家分线11号彭家三台变压器	100	41.75	48		未进入负面清单	否
1934	国网抚顺市东洲区供电公司			万平二线8支3所带箱变变压器主用	315	41.74	152		未进入负面清单	否
1935	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新东二线	挖掘机住宅1#配变站1#变压器	630	41.73	304		未进入负面清单	否
1936	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线上沟分017号上沟变压器	200	41.73	97		未进入负面清单	否
1937	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线45号小山城变压器	80	41.72	39		未进入负面清单	否
1938	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线78所带箱变变压器主用	250	41.71	121		未进入负面清单	否
1939	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分张家支007号张家村变压器	100	41.69	48		未进入负面清单	否
1940	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线施家分龚家支线007号龚家联社变压器	315	41.69	152		未进入负面清单	否
1941	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前一线	顺前一线31右28	100	41.67	48		未进入负面清单	否
1942	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	花岭干线	10kV花岭干线鹿队分兰山支014号兰山北变压器	200	41.66	97		未进入负面清单	否

1943	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线柳青分线液化气支线04号柳青一号变压器	250	41.65	121		未进入负面清单	否
1944	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线#64变压器	400	41.64	193		未进入负面清单	否
1945	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中天二线	粮栈二线18柱上变压器	200	41.64	97		未进入负面清单	否
1946	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线南甸子支线南甸子变压器	20	41.64	10		未进入负面清单	否
1947	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	九道河线	10kV九道河线58号四道河公用变变压器	80	41.64	39		未进入负面清单	否
1948	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大8号箱变变压器间隔配电变压器	315	41.63	152		未进入负面清单	否
1949	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线301号北沟村变压器	50	41.61	24		未进入负面清单	否
1950	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线6#环网柜-移动通信箱变1#变压器	500	41.61	242		未进入负面清单	否
1951	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线青年分线4柱上变压器	315	41.6	152		未进入负面清单	否
1952	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	三二五干线	三二五干线#60左2变压器	400	41.52	194		未进入负面清单	否
1953	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区三线4#变压器	800	41.5	388		未进入负面清单	否

1954	国网抚顺市新抚区供电分公司			体育干线24右3柱上变压器	315	41.5	153		未进入负面清单	否
1955	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线康乐村01号康乐村变压器	200	41.49	97		未进入负面清单	否
1956	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线望山分望山东支001号变压器	100	41.45	49		未进入负面清单	否
1957	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线69#柱上变压器	100	41.44	49		未进入负面清单	否
1958	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	中部一线辽中分线7	315	41.43	153		未进入负面清单	否
1959	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线马鹿沟分线7号马鹿沟变压器	200	41.42	97		未进入负面清单	否
1960	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城5#箱变变压器	630	41.41	306		未进入负面清单	否
1961	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	富甲之邦一期3#箱变	630	41.4	306		未进入负面清单	否
1962	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	卫校西小区4#配变站变压器	250	41.38	122		未进入负面清单	否
1963	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	新河佳苑3#箱变1#	500	41.38	243		未进入负面清单	否
1964	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线陈家沟支线5号陈家沟变压器	160	41.37	78		未进入负面清单	否
1965	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线6#所带20#箱变站内变	315	41.35	153		未进入负面清单	否

1966	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	中和一线幸福里1#配电站变压器2	315	41.29	153		未进入负面清单	否
1967	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘四队分17号营盘四队变压器	100	41.28	49		未进入负面清单	否
1968	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分031号施家北台变压器	200	41.28	97		未进入负面清单	否
1969	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线河西分线50号河西变台变压器	200	41.26	97		未进入负面清单	否
1970	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线46左1柱上变压器	315	41.25	154		未进入负面清单	否
1971	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线上堡3号支线50号上堡3号变压器	10	41.24	5		未进入负面清单	否
1972	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	10kV北环线后兴安分7+1号后兴安分变压器	200	41.24	98		未进入负面清单	否
1973	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线台沟分20号台沟村变压器	100	41.22	49		未进入负面清单	否
1974	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线滴水砬子分线9号滴水砬子变压器	100	41.21	49		未进入负面清单	否

1975	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线参厂分线大青沟支线大清沟变压器	50	41.21	24		未进入负面清单	否
1976	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	高安小区1号箱变变压器间隔配电变压器	400	41.21	195		未进入负面清单	否
1977	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线富丰屯支线37号富丰屯变压器	50	41.2	24		未进入负面清单	否
1978	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线粮库支011号汤图北北台变压器	400	41.2	195		未进入负面清单	否
1979	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线杨西支线72号西岔村变压器	20	41.17	10		未进入负面清单	否
1980	国网抚顺市新抚区供电分公司			福中一线37右1#柱上变压器	200	41.17	98		未进入负面清单	否
1981	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线甘苇塘沟支线10号甘苇塘沟变压器	50	41.15	24		未进入负面清单	否
1982	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线窑沟分80号窑沟六队变压器	50	41.12	24		未进入负面清单	否
1983	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线96#变压器	200	41.11	98		未进入负面清单	否

1984	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线政府分线002号政府变压器	250	41.1	122		未进入负面清单	否
1985	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线新区支线006号新区变压器	50	41.09	24		未进入负面清单	否
1986	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#41柱上变压器	315	41.08	154		未进入负面清单	否
1987	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	开四三线金鼎世纪城1#箱变变压器1间隔配电变压器	400	41.07	196		未进入负面清单	否
1988	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线清南二分线(右)8号花溪521变压器	400	41.06	196		未进入负面清单	否
1989	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线13号教委变压器	200	41.06	98		未进入负面清单	否
1990	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线兴林嘉苑支线02号变台变压器	200	41.06	98		未进入负面清单	否
1991	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线50左3#柱上变压器	200	41.05	98		未进入负面清单	否
1992	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑6#箱变1#变压器	315	41.05	154		未进入负面清单	否

1993	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线康大分005号康大村变压器	200	41.03	98		未进入负面清单	否
1994	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线北山分线5号北山村变压器	50	41.02	24		未进入负面清单	否
1995	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线石文三队分006#石文三队分变压器	160	41.01	78		未进入负面清单	否
1996	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城1#箱变-1变压器	400	41	196		未进入负面清单	否
1997	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线84所带箱变变压器主用	400	41	196		未进入负面清单	否
1998	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线化工二分011号塔峪1505变压器	200	40.99	98		未进入负面清单	否
1999	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线木材分30智能变	160	40.99	78		未进入负面清单	否
2000	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线公变1号支线4号公变1号变压器	50	40.96	25		未进入负面清单	否
2001	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线前腰一二队分50号前腰一二队变压器(新)	200	40.95	98		未进入负面清单	否

2002	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线21号朝中西台变压器	160	40.94	78		未进入负面清单	否
2003	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线080号营城子村水果店变压器	100	40.92	49		未进入负面清单	否
2004	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线永六分线二龙支线156号龙头变压器	50	40.91	25		未进入负面清单	否
2005	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线160号太平屯变压器	50	40.88	25		未进入负面清单	否
2006	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线下古台区分3号下古变压器(新)	200	40.87	98		未进入负面清单	否
2007	国网抚顺市新抚区供电公司	华山66kV变电站	油三污水	油三污水74柱上变压器	160	40.86	79		未进入负面清单	否
2008	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区2#配变站2#变压器	500	40.84	246		未进入负面清单	否
2009	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	矿前分线5左#6	250	40.83	123		未进入负面清单	否
2010	国网抚顺市顺城区供电公司	十二方块开闭所(用户自维)	新区二线	新区二线十三方块11#配变站1#变压器	630	40.81	310		未进入负面清单	否
2011	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线肉联厂小区2箱变2#变压器	400	40.8	197		未进入负面清单	否

2012	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线九旺沟分线29号九旺沟变压器	20	40.79	10		未进入负面清单	否
2013	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	凤工三线29	200	40.78	98		未进入负面清单	否
2014	国网抚顺市新抚区供电公司			新抚一线西七路开闭所29-1#配变电站	500	40.77	246		未进入负面清单	否
2015	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线戈布新区3#配电站1号变压器	400	40.77	197		未进入负面清单	否
2016	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线高家沟支线16号椴子沟三队变压器	50	40.77	25		未进入负面清单	否
2017	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线069号阿及村(东)变压器	315	40.76	155		未进入负面清单	否
2018	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	农民公寓3#箱变-2	315	40.75	155		未进入负面清单	否
2019	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块12#配电站2#变压器	400	40.75	197		未进入负面清单	否
2020	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线—4环网柜-1#智能变	400	40.71	197		未进入负面清单	否
2021	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线大洛上下支线02号大洛上下变压器	100	40.7	49		未进入负面清单	否

2022	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线路家分线5号路家变压器	200	40.69	99		未进入负面清单	否
2023	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣澜湾2#B	400	40.69	197		未进入负面清单	否
2024	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	10千伏中阳一线27号柱上变压器	200	40.68	99		未进入负面清单	否
2025	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	光明城市小区1#配变站2#变压器	500	40.68	247		未进入负面清单	否
2026	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线粮古支线古佛峪新区支线1号古佛峪新区变压器	50	40.68	25		未进入负面清单	否
2027	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	翔安家园箱式变电站第一间隔配电变压器	200	40.67	99		未进入负面清单	否
2028	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线13-变台	50	40.67	25		未进入负面清单	否
2029	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左3号所带5#箱变配电变压器	315	40.66	155		未进入负面清单	否
2030	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	矿前分线11左#2	250	40.64	123		未进入负面清单	否
2031	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线大荒沟支线1号大荒沟变压器	50	40.64	25		未进入负面清单	否
2032	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右5#所带3#箱变变压器	315	40.63	156		未进入负面清单	否

2033	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线东江道分线038号东江道台变压器	30	40.61	15		未进入负面清单	否
2034	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线南岔子线15号南岔公用变变压器	50	40.61	25		未进入负面清单	否
2035	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分050号千金堡二台变压器	100	40.61	49		未进入负面清单	否
2036	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线#60	50	40.59	25		未进入负面清单	否
2037	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线龙王庙分线23号龙王庙变压器	100	40.57	49		未进入负面清单	否
2038	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	新河家园1#配电站1#	500	40.56	247		未进入负面清单	否
2039	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线治安十队分线12号治安十队变压器	100	40.55	49		未进入负面清单	否
2040	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线拉古二台分005号拉古二台变压器	400	40.54	198		未进入负面清单	否
2041	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线4#变台	200	40.54	99		未进入负面清单	否
2042	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线24号二伙洛三台变压器	200	40.51	99		未进入负面清单	否

2043	国网抚顺县供电公司			10kV杨木线 西沟分营盘一 支15号营盘一 变压器	200	40.5	99		未进入负面 清单	否
2044	国网新宾满族自治县 供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三 线刘家农场分 线02号刘家农 场台变压器	80	40.5	40		未进入负面 清单	否
2045	国网抚顺市顺城区供 电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线19	315	40.49	156		未进入负面 清单	否
2046	国网抚顺市顺城区供 电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线农药 分线13	100	40.45	50		未进入负面 清单	否
2047	国网新宾满族自治县 供电公司	大四平66kV变电 站	大四平变547大杨线	10kV大杨线 马家大院支线 039号马家大 院变压器	50	40.45	25		未进入负面 清单	否
2048	国网新宾满族自治县 供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河 北线河北二线 柳青分线国税 支线04号国税 变台变压器	250	40.43	124		未进入负面 清单	否
2049	国网抚顺市顺城区供 电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线40变 压器	315	40.4	156		未进入负面 清单	否
2050	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电 站	南章党变243抚农五 龙线	10kV抚农五 龙线287号四 道二台变压器	50	40.39	25		未进入负面 清单	否
2051	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干 线南庙分连刀 支连刀里支 001#镰刀里 变压器	200	40.39	99		未进入负面 清单	否
2052	国网抚顺市顺城区供 电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线盛隆 开发3#变压器	630	40.38	313		未进入负面 清单	否

2053	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线 大湖分线05号 长沙滩变压器	160	40.33	79		未进入负面清单	否
2054	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	演武干线63	160	40.3	80		未进入负面清单	否
2055	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线 高河分线01号 高河汀变台变压器	50	40.28	25		未进入负面清单	否
2056	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子 线二道沟公用 变一变压器	100	40.25	50		未进入负面清单	否
2057	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV峡河线	10kV峡河线 头道分036号 头道村变压器	100	40.18	50		未进入负面清单	否
2058	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线43右 8所带6#箱变 变压器备用	250	40.17	125		未进入负面清单	否
2059	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新农河 南线河南二线 西四分三教寺 支线15号供电 所配电变压器	80	40.16	40		未进入负面清单	否
2060	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线 124号小堡村 变压器	50	40.15	25		未进入负面清单	否
2061	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线 双汉支线号双 鲜变压器	100	40.14	50		未进入负面清单	否
2062	国网抚顺市东洲区供电公司			台青一线31# 柱上变压器	400	40.13	199		未进入负面清单	否

2063	国网抚顺市顺城区供电公司			中跃西线20智能变压器	400	40.11	200		未进入负面清单	否
2064	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线8号椴木沟公变变压器	50	40.11	25		未进入负面清单	否
2065	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV清南干线46号万客隆511变压器	500	40.11	249		未进入负面清单	否
2066	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线200号都督一台变压器	100	40.1	50		未进入负面清单	否
2067	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线新卜二队支线09号新卜二队公变变压器	20	40.08	10		未进入负面清单	否
2068	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线138	315	40.08	157		未进入负面清单	否
2069	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区1#配变站1#变压器	500	40.07	250		未进入负面清单	否
2070	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线二道河支009号二道河变压器	50	40.07	25		未进入负面清单	否
2071	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线15左#1	315	40.06	157		未进入负面清单	否
2072	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线212号箱变高压间隔配电变压器	400	40.05	200		未进入负面清单	否
2073	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线菜河背支线6号西地公用变压器	50	40.04	25		未进入负面清单	否

2074	国网抚顺市顺城区供电公司			中跃西线吉顺小区1号箱变2号变压器	315	40.01	157		未进入负面清单	否
2075	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线环卫分线19#	250	39.97	125		未进入负面清单	否
2076	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变548小四平线	10kV小四平线腰段支线005号腰段变压器	100	39.97	50		未进入负面清单	否
2077	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线赵尔村支04号赵尔村变压器	200	39.97	100		未进入负面清单	否
2078	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	开四三线1#箱变变压器	315	39.96	158		未进入负面清单	否
2079	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	挪威二台	400	39.96	200		未进入负面清单	否
2080	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线查家北山分线查家北山变压器	200	39.93	100		未进入负面清单	否
2081	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线3号箱变1号变压器	400	39.92	200		未进入负面清单	否
2082	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线暖泉子七队支线31号暖泉子三队变压器	100	39.91	50		未进入负面清单	否
2083	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出2#环网箱8A-1#箱变配电变压器	400	39.91	200		未进入负面清单	否

2084	国网抚顺市新抚区供电公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线巨航分线4右6号柱上变压器	100	39.88	50		未进入负面清单	否
2085	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	小额干线	安居小区2#配电站2#变压器	500	39.87	251		未进入负面清单	否
2086	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	煤研小区2#配电站1#变压器	250	39.85	125		未进入负面清单	否
2087	国网抚顺市东洲区供电公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线43+1右3-3#箱变1#变压器	315	39.85	158		未进入负面清单	否
2088	国网抚顺市东洲区供电公司			张甸干线80+1左1#柱上变压器	200	39.84	100		未进入负面清单	否
2089	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线55右7变压器	200	39.84	100		未进入负面清单	否
2090	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	北台二线	北市分线5柱上变压器	200	39.83	100		未进入负面清单	否
2091	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线塔二丈分67#塔二丈二台变压器	200	39.83	100		未进入负面清单	否
2092	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线吕家分线04号吕家变台变压器	200	39.83	100		未进入负面清单	否
2093	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	锦工联线1左1#	30	39.81	15		未进入负面清单	否
2094	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线47右3变台	160	39.81	80		未进入负面清单	否
2095	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分11左013号抚挖机住宅2变压器	315	39.81	158		未进入负面清单	否

2096	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	凤城小区3#配电站1#变压器	315	39.79	158		未进入负面清单	否
2097	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线59号加油站变压器	200	39.78	100		未进入负面清单	否
2098	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线肉联厂小区4箱变1#变压器	400	39.75	201		未进入负面清单	否
2099	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线面厂分线7变压器	200	39.74	101		未进入负面清单	否
2100	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线柳树泉眼分线24号柳树泉眼变压器	50	39.74	25		未进入负面清单	否
2101	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线3柱上变压器	315	39.72	158		未进入负面清单	否
2102	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线东一地块2号楼分线001号东一地块2号楼变压器	160	39.69	80		未进入负面清单	否
2103	国网抚顺市新抚区供电公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区3#配电站2号变压器	800	39.66	403		未进入负面清单	否
2104	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分24#	200	39.66	101		未进入负面清单	否
2105	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭3#箱变变压器	630	39.66	317		未进入负面清单	否
2106	国网抚顺市开发区供电公司			三二五干线机场北分线6#变压器	160	39.63	81		未进入负面清单	否

2107	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分一区东支9号一区东台变压器	315	39.63	159		未进入负面清单	否
2108	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线82-1配电变压器	630	39.6	318		未进入负面清单	否
2109	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘同二线(备用)	沈链干线46变压器	50	39.6	25		未进入负面清单	否
2110	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右2#所带2#箱变变压器主用	315	39.59	159		未进入负面清单	否
2111	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线—3环网柜-5#智能变—变压器	100	39.57	50		未进入负面清单	否
2112	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线小青岛分石富二台支001号石富二台变压器	200	39.57	101		未进入负面清单	否
2113	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线43右6右1所带箱变变压器	250	39.56	126		未进入负面清单	否
2114	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线河西分10#	315	39.56	159		未进入负面清单	否
2115	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区17#配变站1#变压器	400	39.56	202		未进入负面清单	否
2116	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线51右1左15柱上变压器	200	39.55	101		未进入负面清单	否
2117	国网抚顺市顺城区供电公司			河堤二线30右2智能变压器	400	39.55	202		未进入负面清单	否

2118	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线西猴分线西猴石沟一队1号西猴一组变压器	30	39.54	15		未进入负面清单	否
2119	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线(右)12号天桥528变压器	400	39.52	202		未进入负面清单	否
2120	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分连刀支连刀外小支004#连外小变压器(新)	30	39.52	15		未进入负面清单	否
2121	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	解放干线	解放干线23柱上变压器	250	39.52	126		未进入负面清单	否
2122	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	拉古二台(二)变压器	200	39.51	101		未进入负面清单	否
2123	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线团山子支线3号新富屯变压器	100	39.5	51		未进入负面清单	否
2124	国网抚顺市东洲区供电分公司			东武一线8右10 5#箱变-1#变压器	400	39.49	202		未进入负面清单	否
2125	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线板庙分线25号南大号变压器	100	39.46	51		未进入负面清单	否
2126	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	中寨子线	10kV中寨子线中寨村公用变支线5号中寨村公用变变压器	160	39.46	81		未进入负面清单	否

2127	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线 关家支线66号 关家变压器	100	39.45	51		未进入负面清单	否
2128	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线 后二道二台分 001号后道二 台变压器	200	39.44	101		未进入负面清单	否
2129	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东 分7右3#	315	39.43	159		未进入负面清单	否
2130	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线22左 2左4#柱上变 压器	315	39.39	159		未进入负面清单	否
2131	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV郎士线 康西三台柱上 变(新)	30	39.38	15		未进入负面清单	否
2132	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线27变 压器	315	39.38	159		未进入负面清单	否
2133	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线124 左7变台	200	39.37	101		未进入负面清单	否
2134	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变345抚农纺织线	10kV纺织线 110号养树村 变压器	100	39.37	51		未进入负面清单	否
2135	国网抚顺市新抚区供电分公司			千金一线10柱 上变压器	400	39.35	203		未进入负面清单	否
2136	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河 南线东一分线 鲜族教堂支线 02号鲜族变台 变压器	100	39.32	51		未进入负面清单	否
2137	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	裕民干线	裕民干线25柱 上变压器	400	39.31	203		未进入负面清单	否
2138	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31# 环网柜悦鑫国 际1#	630	39.31	319		未进入负面清单	否

2139	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线农药分线21左5	200	39.3	101		未进入负面清单	否
2140	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线前房子支线003号前房子综合变压器	100	39.29	51		未进入负面清单	否
2141	国网抚顺市新抚区供电公司			千金一线47右1柱上变压器	400	39.29	203		未进入负面清单	否
2142	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤工一线14左2	315	39.29	160		未进入负面清单	否
2143	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线31#带4#箱变-2#变压器	315	39.27	160		未进入负面清单	否
2144	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线绿色实业支003号下二电井变压器	200	39.26	101		未进入负面清单	否
2145	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线024号塔鲜变压器	200	39.26	101		未进入负面清单	否
2146	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	枫泽家苑小区4#配变站1#变压器	500	39.25	254		未进入负面清单	否
2147	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二线	10kV红二线丁家分线丁家变压器	100	39.24	51		未进入负面清单	否
2148	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线47右#3柱上变压器	315	39.23	160		未进入负面清单	否
2149	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	北部干线36	315	39.17	160		未进入负面清单	否
2150	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块大自然二期10#配变站1#变压器	400	39.16	203		未进入负面清单	否

2151	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分35号一区西小井变压器	100	39.16	51		未进入负面清单	否
2152	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线政府分线06号苇东变压器	400	39.15	203		未进入负面清单	否
2153	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线#21变压器	100	39.15	51		未进入负面清单	否
2154	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线47#所带7#箱变变压器主用	315	39.14	160		未进入负面清单	否
2155	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线062号中学台区变压器	100	39.13	51		未进入负面清单	否
2156	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线排子分线15号排子变压器	30	39.13	15		未进入负面清单	否
2157	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线#31	315	39.12	160		未进入负面清单	否
2158	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线中学支线01号中学变压器	50	39.1	25		未进入负面清单	否
2159	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑5#箱变1#变压器	400	39.04	204		未进入负面清单	否
2160	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线腰站分门进支06号门进村台区变压器	200	39.02	102		未进入负面清单	否

2161	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线22右7号煤矿西116变压器	315	39.02	161		未进入负面清单	否
2162	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632第二号线	10kV苇二号线新立屯分线016号新立屯变压器	50	39.01	25		未进入负面清单	否
2163	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变131拉古线	10kV拉古线056号刘山三台变压器	200	39	102		未进入负面清单	否
2164	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线孤家村支07号孤家村变压器	200	38.99	102		未进入负面清单	否
2165	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分7左1#	250	38.96	128		未进入负面清单	否
2166	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线十八道岭三分线014号十八岭公一变压器	200	38.93	102		未进入负面清单	否
2167	国网抚顺市望花区供电分公司			工光二线8	315	38.91	161		未进入负面清单	否
2168	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线双曲分线上围子三组变压器	50	38.9	26		未进入负面清单	否
2169	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线31左3柱上变压器	315	38.9	161		未进入负面清单	否
2170	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	中部一线台安分线2#配变站1#变压器	315	38.89	161		未进入负面清单	否

2171	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线南街分线018号西街南变压器	400	38.88	204		未进入负面清单	否
2172	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线12所带4#箱变站内变	315	38.86	161		未进入负面清单	否
2173	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	惠缘佳居小区3#配变站2#变压器	315	38.86	161		未进入负面清单	否
2174	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线安居南区2-1#站内变压器	400	38.86	205		未进入负面清单	否
2175	国网抚顺市新抚区供电公司			琥珀分线3柱上变压器	315	38.85	161		未进入负面清单	否
2176	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	开四三线27#变压器	160	38.83	82		未进入负面清单	否
2177	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线大南沟分线038号大南沟变压器	50	38.83	26		未进入负面清单	否
2178	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线43右4+1变压器	200	38.82	102		未进入负面清单	否
2179	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变131拉古线	10kV拉古线板石分28右2号杆板石二台(新)	200	38.82	102		未进入负面清单	否
2180	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	昌图小区1#配变站1#变压器	500	38.81	256		未进入负面清单	否
2181	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线铁道分线006号铁道南变压器	50	38.77	26		未进入负面清单	否

2182	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线瓦窑分线10号八里庙桥头变压器	200	38.77	102		未进入负面清单	否
2183	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线西山支线刘鲜支线04号刘鲜台变压器	200	38.73	103		未进入负面清单	否
2184	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分12右8	500	38.73	256		未进入负面清单	否
2185	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线29左1变压器	400	38.72	205		未进入负面清单	否
2186	国网抚顺市望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南小区2期1#配变站1变压器	315	38.72	162		未进入负面清单	否
2187	国网抚顺市新抚区供电分公司			新抚一线西七路开闭所47#配变站变压器	500	38.7	257		未进入负面清单	否
2188	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线台宝支线啊伙洛支线03号啊伙洛变压器	100	38.69	51		未进入负面清单	否
2189	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线大公2号分线2号大公2号变压器	100	38.69	51		未进入负面清单	否
2190	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	枫丹雅筑小区1#配变站1#变压器	630	38.68	323		未进入负面清单	否
2191	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	福中二线32#轻工厅1#站内变压器	315	38.67	162		未进入负面清单	否

2192	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线57#柱上变压器	200	38.66	103		未进入负面清单	否
2193	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线13号公变七号变压器	50	38.63	26		未进入负面清单	否
2194	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线林场分6号林场二道沟变压器	50	38.62	26		未进入负面清单	否
2195	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线55#箱变-1#变压器	250	38.61	128		未进入负面清单	否
2196	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线坎木沟支线12号坎木沟公变变压器	20	38.61	10		未进入负面清单	否
2197	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线28	200	38.6	103		未进入负面清单	否
2198	国网抚顺市望花区供电分公司			裕宝新城小区1#配变站1#变压器	630	38.58	324		未进入负面清单	否
2199	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线37#柱上变压器	200	38.57	103		未进入负面清单	否
2200	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线85右#8变压器	200	38.56	103		未进入负面清单	否
2201	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线99右5-1#变压器	315	38.55	162		未进入负面清单	否
2202	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线洼子二台支6号洼子二台变压器	200	38.54	103		未进入负面清单	否

2203	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线造纸前台分线01号造纸前台变台变压器	250	38.52	129		未进入负面清单	否
2204	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	市内专线	网通分线2右6柱上变压器	500	38.52	257		未进入负面清单	否
2205	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线杉松分线58号杉松上堡西变压器	100	38.51	51		未进入负面清单	否
2206	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线滨河国际2号箱变压器	400	38.51	206		未进入负面清单	否
2207	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富民线岗山林场小区分线岗山林场小区变压器	250	38.5	129		未进入负面清单	否
2208	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线295号杨家变压器	100	38.49	52		未进入负面清单	否
2209	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线上堡分线177号上堡村变压器	100	38.49	52		未进入负面清单	否
2210	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线钢球厂分012号和平1529变压器	200	38.49	103		未进入负面清单	否
2211	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	风和联线	水司嘉苑小区1#配变站1#变压器	400	38.47	206		未进入负面清单	否
2212	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	风和一线12左2	200	38.45	103		未进入负面清单	否

2213	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线 催化剂支008 号程家村2台 1501变压器	315	38.45	162		未进入负面 清单	否
2214	国网新宾满族自治县 供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河 北线东一分线 兴京宾馆支线 07号统建6台 变压器	250	38.44	129		未进入负面 清单	否
2215	国网清原满族自治县 供电公司	敖家堡66kV变 电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线 佟家沟分线41 号佟家沟公变 -后堡变压器	50	38.43	26		未进入负面 清单	否
2216	国网抚顺市望花区供 电分公司	五老66kV变电站	五老变952五西二线	古城子小区 16#配变站2# 变压器	400	38.42	206		未进入负面 清单	否
2217	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子 线092号拉古 三台变压器	200	38.4	103		未进入负面 清单	否
2218	国网新宾满族自治县 供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河 南线东二分线 06号胜利南山 台变压器	250	38.39	129		未进入负面 清单	否
2219	国网清原满族自治县 供电公司	南山城66kV变 电站	南柳线	10kV南柳线 甘林场住宅支 线1号甘林场 住宅变压器	200	38.37	103		未进入负面 清单	否
2220	国网抚顺市顺城区供 电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	城顺二线二十 一方块8#箱变 2#变压器	500	38.37	258		未进入负面 清单	否
2221	国网抚顺市东洲区供 电分公司	土口子66kV变 电站	黑虎干线	黑虎干线#34	100	38.36	52		未进入负面 清单	否

2222	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期8#箱变变压器	630	38.35	325		未进入负面清单	否
2223	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV清南干线59号美食城南516变压器	400	38.32	207		未进入负面清单	否
2224	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线敬老院分线40号庙西沟村变压器	50	38.32	26		未进入负面清单	否
2225	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线小西卜支线6+1号小西卜变压器	315	38.32	163		未进入负面清单	否
2226	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线热电厂1智能变	160	38.31	83		未进入负面清单	否
2227	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线金厂支线86号线金厂公变变压器	50	38.3	26		未进入负面清单	否
2228	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线劳模公寓2号箱变1号变压器	500	38.19	259		未进入负面清单	否
2229	国网抚顺市开发区供电公司			花仁联线国化分线15	250	38.18	130		未进入负面清单	否
2230	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	北台二线	北市分线11柱上变压器2	100	38.18	52		未进入负面清单	否
2231	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线康家堡公用变支线007号康家堡公用变压器	100	38.17	52		未进入负面清单	否
2232	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡7#配变电站1#变压器	315	38.16	163		未进入负面清单	否

2233	国网抚顺市东洲区供电公司	土口子66kV变电站	水库干线	水库干线16左7#柱上变压器	100	38.14	52		未进入负面清单	否
2234	国网清原满族自治县供电公司			10kV东岭线36#长春屯4队公变变压器	200	38.14	104		未进入负面清单	否
2235	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线大四平镇内分线003号大四平二台变压器	400	38.12	208		未进入负面清单	否
2236	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线070号楼南台区变压器	80	38.11	42		未进入负面清单	否
2237	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线步兵连分团部支14号部队锅炉房变压器	100	38.11	52		未进入负面清单	否
2238	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线朱家分线003号朱家台区变压器	160	38.09	83		未进入负面清单	否
2239	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线韩家支线17号王家变台变压器	100	38.06	52		未进入负面清单	否
2240	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分三宝北支6号三宝北变压器	200	38.05	104		未进入负面清单	否

2241	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线北山二号台支线001号北山台变压器	80	38.04	42		未进入负面清单	否
2242	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线4#地块2#箱变2#变压器	400	38.04	208		未进入负面清单	否
2243	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋小区8#箱变配电变压器	315	38.02	164		未进入负面清单	否
2244	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线#17	315	38.01	164		未进入负面清单	否
2245	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线葡萄园分2-配电站二厂小区7#配电站	500	38.01	260		未进入负面清单	否
2246	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线河北分线22号河北变台变压器	50	38	26		未进入负面清单	否
2247	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线制镜分线6	315	37.97	164		未进入负面清单	否
2248	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线颜小卜支线017号孙小卜变压器	50	37.97	26		未进入负面清单	否
2249	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区3-3#箱变配电变压器	250	37.97	130		未进入负面清单	否
2250	国网抚顺市东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分99#柱上变压器	315	37.96	164		未进入负面清单	否

2251	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变952五西二线	古城子小区17#配变站1#变压器	400	37.96	208		未进入负面清单	否
2252	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分三道关动迁小区变压器	30	37.91	16		未进入负面清单	否
2253	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线17右4#-鼎新国际-2-2#变压器	400	37.9	208		未进入负面清单	否
2254	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线66号河东前组变压器	100	37.9	52		未进入负面清单	否
2255	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线20号三星宾馆东303变压器	315	37.86	164		未进入负面清单	否
2256	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线格林书香苑4#配变站2#变压器	315	37.82	164		未进入负面清单	否
2257	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	新湖国际2#配变站1#变压器	400	37.82	209		未进入负面清单	否
2258	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线029号705台区变压器	100	37.82	52		未进入负面清单	否
2259	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	友爱西台1变压器	200	37.81	104		未进入负面清单	否
2260	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	中华源2#配变站1#变压器	400	37.8	209		未进入负面清单	否

2261	国网清原满族自治县供电公司	金鼎66kV变电站	苍石干线	10kV苍石干线新进小区支线001号新进小区变压器	160	37.8	84		未进入负面清单	否
2262	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线丰大分线河东一台支线01号大河东一台变压器	50	37.79	26		未进入负面清单	否
2263	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北8-1#站内变压器	630	37.77	329		未进入负面清单	否
2264	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线2#环网柜（裕景上都1）	315	37.76	165		未进入负面清单	否
2265	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	新河佳苑5#箱变2#	400	37.76	209		未进入负面清单	否
2266	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线36号铁路3#楼305变压器	400	37.76	209		未进入负面清单	否
2267	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线09号头道卜变压器	315	37.76	165		未进入负面清单	否
2268	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线088号营城子变压器	200	37.73	105		未进入负面清单	否
2269	国网抚顺市顺城区供电分公司			花园一线半岛假日3#配变站1#变压器	500	37.73	261		未进入负面清单	否

2270	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线钢厂分线01号钢厂居民变台变压器	100	37.71	52		未进入负面清单	否
2271	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分21#-23#箱变	315	37.67	165		未进入负面清单	否
2272	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线北山分北山三台支线002号变压器	100	37.67	52		未进入负面清单	否
2273	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	东沟干线化工分线11变压器	315	37.65	165		未进入负面清单	否
2274	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线124号夏园西村变压器	200	37.64	105		未进入负面清单	否
2275	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线金丰园西3#配变站1#变压器	500	37.63	262		未进入负面清单	否
2276	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线土口子村分线006号土口子村变压器	400	37.63	209		未进入负面清单	否
2277	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线东井支线60号东井一组变压器	200	37.63	105		未进入负面清单	否
2278	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线104号公变二号变压器	160	37.62	84		未进入负面清单	否

2279	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线199号(1406)小虎台村变压器	200	37.6	105		未进入负面清单	否
2280	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭9#箱变变压器	630	37.59	330		未进入负面清单	否
2281	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	西七干线15右3柱上变压器	315	37.59	165		未进入负面清单	否
2282	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线46左#3	315	37.55	165		未进入负面清单	否
2283	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线荒草沟支线021号807台区变压器	50	37.52	26		未进入负面清单	否
2284	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线东升分线009号东升变压器	400	37.51	210		未进入负面清单	否
2285	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线孤家四队支35号孤家四队变压器	200	37.5	105		未进入负面清单	否
2286	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线毛台分东大支37号东大沟村变压器	100	37.49	53		未进入负面清单	否
2287	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期7#箱变变压器	400	37.49	210		未进入负面清单	否
2288	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线工农支1号牛毛沟变压器	200	37.46	105		未进入负面清单	否

2289	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线前进南沟支线01号前进南河沟台变压器	100	37.45	53		未进入负面清单	否
2290	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线8配变站2变压器	500	37.45	263		未进入负面清单	否
2291	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区24#配变站配电变压器	400	37.42	210		未进入负面清单	否
2292	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	郎台联线	郎台联线#82	100	37.41	53		未进入负面清单	否
2293	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线医院支线007号医院变压器	80	37.4	42		未进入负面清单	否
2294	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线5	315	37.36	166		未进入负面清单	否
2295	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线砍椽沟分线55号砍椽西组变压器	100	37.27	53		未进入负面清单	否
2296	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期7号变压器	630	37.24	332		未进入负面清单	否
2297	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线55右4-2号变压器	400	37.21	211		未进入负面清单	否
2298	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线06号杆T接榆树街里分线17号榆树四台变压器	315	37.18	166		未进入负面清单	否

2299	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线西井分线106号西井三组变压器	100	37.18	53		未进入负面清单	否
2300	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线果品支线03号果品变台变压器	160	37.16	85		未进入负面清单	否
2301	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	榆中联线1号智能变	500	37.15	264		未进入负面清单	否
2302	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线90号公八变压器	200	37.14	106		未进入负面清单	否
2303	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线54#被服厂(直供十三)变压器	315	37.13	167		未进入负面清单	否
2304	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线马金新村分1号马金新村变压器(新)	315	37.09	167		未进入负面清单	否
2305	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线沔阳分线012号沔阳村变压器	400	37.08	212		未进入负面清单	否
2306	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线新屯支线2号新屯变压器	50	37.08	26		未进入负面清单	否
2307	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线15左3右3	200	37.07	106		未进入负面清单	否
2308	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线水炉分线4右2	315	37.05	167		未进入负面清单	否
2309	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线4变压器	200	37.05	106		未进入负面清单	否

2310	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线#6左8	50	37.04	26		未进入负面清单	否
2311	国网抚顺市望花区供电分公司			五东一线13右1柱上变压器	100	37.02	53		未进入负面清单	否
2312	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线大王家分005号大王家变压器	100	36.99	53		未进入负面清单	否
2313	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线37右3柱上变压器	315	36.99	167		未进入负面清单	否
2314	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线哈塘沟分线1号哈塘沟变压器	50	36.98	27		未进入负面清单	否
2315	国网抚顺市望花区供电分公司			凤工二线法库南分线07	400	36.97	212		未进入负面清单	否
2316	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台一线	醇台一线70#-箱变-变压器	250	36.97	133		未进入负面清单	否
2317	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分7号上年一台变压器	160	36.96	85		未进入负面清单	否
2318	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线西沟分营盘一支12右15号营盘二变压器(新)	100	36.95	53		未进入负面清单	否
2319	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线19号分支箱2号箱变1号变压器	400	36.95	212		未进入负面清单	否

2320	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北部分沙石井支20号三宝沙石井变压器	200	36.94	106		未进入负面清单	否
2321	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线聂尔库分线005号聂尔库动迁楼变压器	50	36.94	27		未进入负面清单	否
2322	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福的家箱变压器	400	36.92	212		未进入负面清单	否
2323	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线24号苏水一号变台变压器	400	36.92	212		未进入负面清单	否
2324	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线韩家分线95号上房子变台变压器	30	36.92	16		未进入负面清单	否
2325	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线59左6#所带10#楼小区变压器1#	400	36.91	212		未进入负面清单	否
2326	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	凤和一线开源分线06	400	36.88	212		未进入负面清单	否
2327	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线14号马峰沟台变变压器	30	36.88	16		未进入负面清单	否
2328	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线802支线023号榔头沟新台支线02#杆榔头沟新台变压器	100	36.87	53		未进入负面清单	否

2329	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线 孙家分044号 小桥村变压器	100	36.87	53		未进入负面 清单	否
2330	国网新宾满族自治县 供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线 75号杆T接月 亮分线17号月 亮一台变压器	100	36.87	53		未进入负面 清单	否
2331	国网清原满族自治县 供电公司	孤山子66kV变 电站	英额门线	10kV英额门 线英三分线太 阳沟支线019 号太阳沟变 压器	50	36.86	27		未进入负面 清单	否
2332	国网新宾满族自治县 供电公司	苇子峪66kV变 电站	苇子峪变632 苇二号线	10kV苇二 号线上偏砬河 子支线001号 上偏砬河子变 压器	100	36.85	53		未进入负面 清单	否
2333	国网抚顺市开发 区供电公司	李开66kV变 电站	开发六线	开发六线万 科一期箱变变 压器2	800	36.83	425		未进入负面 清单	否
2334	国网抚顺市望 花区供电公司	光明66kV变 电站	光明变659 光裕线	裕宝新城小 区3#配变站1 #变压器	315	36.82	168		未进入负面 清单	否
2335	国网抚顺市顺 城区供电公司	詹家66kV变 电站	詹顺一线	盛世华庭2 #箱变变压器	400	36.78	213		未进入负面 清单	否
2336	国网抚顺市东 洲区供电公司	万新66kV变 电站	虎西二线	虎西二线51 #箱变1#配 电变压器	250	36.76	133		未进入负面 清单	否
2337	国网抚顺市东 洲区供电公司	章党66kV变 电站	章土一线	章土一线河 东分7右2#	315	36.76	168		未进入负面 清单	否
2338	国网抚顺市东 洲区供电公司	章党66kV变 电站	章土一线	章土一线厂 西分10#	250	36.74	133		未进入负面 清单	否
2339	国网抚顺市望 花区供电公司	凤城66kV变 电站	凤工联线	文化天成小 区3#配变站1 #变压器	500	36.7	267		未进入负面 清单	否

2340	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线上通什北台分2号上通什北台变压器	100	36.7	53		未进入负面清单	否
2341	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线12号货运住宅台变压器	250	36.69	133		未进入负面清单	否
2342	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线大北岔村支线2号大北岔变压器	200	36.68	107		未进入负面清单	否
2343	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线70号城郊林场住宅变压器	80	36.68	43		未进入负面清单	否
2344	国网抚顺市顺城区供电分公司			城东一线六方块4#配变站1#变压器	400	36.65	213		未进入负面清单	否
2345	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线坎上支线03号坎上变台变压器	200	36.65	107		未进入负面清单	否
2346	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV东主干线于小堡支线30号于小堡村变压器	20	36.65	11		未进入负面清单	否
2347	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线泊林铭郡3号箱变1号变压器	315	36.64	168		未进入负面清单	否
2348	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线3#环网柜（裕景上都3.1）	315	36.64	168		未进入负面清单	否

2349	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线前进九队分线47号上堡台变压器	200	36.62	107		未进入负面清单	否
2350	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线93右7所带箱变	400	36.61	214		未进入负面清单	否
2351	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	东沟干线56#	315	36.6	168		未进入负面清单	否
2352	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线下老坎支线6号下老坎公用变压器	200	36.6	107		未进入负面清单	否
2353	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV燕石二线111#瓦房村变压器	160	36.59	85		未进入负面清单	否
2354	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	欧景华庭小区2#配变站1#变压器	500	36.58	267		未进入负面清单	否
2355	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区19#配变站配申变压器	400	36.58	214		未进入负面清单	否
2356	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一线	10kV苇一号线蛤蟆沟北分线01号蛤蟆沟北变压器	50	36.56	27		未进入负面清单	否
2357	国网抚顺市顺城区供电分公司	十二方块开闭所(用户自维)	新区二线	十二方块1#箱变2#变压器	250	36.53	134		未进入负面清单	否
2358	国网抚顺县供电公司			10kV北环线何家街五台分6号何家街五台变压器	200	36.53	107		未进入负面清单	否

2359	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线130号红石一队变压器	50	36.52	27		未进入负面清单	否
2360	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线长岭三组分5号长岭三组变压器	200	36.5	107		未进入负面清单	否
2361	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	光明变650玫瑰一线	玫瑰城小区2#配变站1#变压器	250	36.5	134		未进入负面清单	否
2362	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	阳光丽景1#箱变-2变压器	400	36.47	214		未进入负面清单	否
2363	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	惠缘佳居小区3#配变站1#变压器	315	36.45	169		未进入负面清单	否
2364	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城2#箱变-2变压器	500	36.42	268		未进入负面清单	否
2365	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	石化油三小区2#配变站配电变压器	500	36.41	268		未进入负面清单	否
2366	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线关家分2#关家村变压器	80	36.39	43		未进入负面清单	否
2367	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	锦东联线御龙湾6#箱变B	400	36.39	214		未进入负面清单	否
2368	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线11左9变台	315	36.35	169		未进入负面清单	否
2369	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线上寺库里分32号库里村变压器	100	36.35	54		未进入负面清单	否
2370	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线小二道分小二道村支002#小二道变压器	100	36.34	54		未进入负面清单	否

2371	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线马鹿沟村支线3号马鹿沟村变压器	100	36.34	54		未进入负面清单	否
2372	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分014号右1号三道村变压器	200	36.32	107		未进入负面清单	否
2373	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线红哈分线哈塘工区变压器	50	36.32	27		未进入负面清单	否
2374	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线陡岭沟支线049号陡岭沟北变压器	30	36.3	16		未进入负面清单	否
2375	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线22右5号种子分公司108变压器	200	36.29	107		未进入负面清单	否
2376	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南太分050号变压器	100	36.28	54		未进入负面清单	否
2377	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线183号黄旗五组变压器	50	36.26	27		未进入负面清单	否
2378	国网抚顺市东洲区供电分公司			茨沟干线70左2#带6#箱变变压器	400	36.26	215		未进入负面清单	否
2379	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线54柱上变压器	200	36.25	108		未进入负面清单	否
2380	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线44#所带12#箱变电站内变	400	36.25	215		未进入负面清单	否

2381	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线101左1#学苑社区1#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	36.24	215		未进入负面清单	否
2382	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线23右3号电信局变压器	400	36.22	215		未进入负面清单	否
2383	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线草库分001号草库变压器	100	36.21	54		未进入负面清单	否
2384	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线13变压器	315	36.21	169		未进入负面清单	否
2385	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线戈布新区2#配电站1号变压器	500	36.21	269		未进入负面清单	否
2386	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线99	250	36.21	134		未进入负面清单	否
2387	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期1#箱变变压器	630	36.21	339		未进入负面清单	否
2388	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线东猴分线东猴一组支线49号东猴一组公变变压器	20	36.2	11		未进入负面清单	否
2389	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线韩家分线黄家支线02号黄家变台变压器	50	36.2	27		未进入负面清单	否

2390	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线43变台	200	36.17	108		未进入负面清单	否
2391	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线赵家一队分线02号赵家一队变台变压器	200	36.16	108		未进入负面清单	否
2392	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	古城子小区11#配变站2#变压器	400	36.16	215		未进入负面清单	否
2393	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线新华现代城2#箱变1#配电变压器	400	36.16	215		未进入负面清单	否
2394	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线干河子支线003号干河子变压器	100	36.15	54		未进入负面清单	否
2395	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变650玫瑰一线	玫瑰城小区3#配变站1#变压器	315	36.14	170		未进入负面清单	否
2396	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线159号海洋村变压器	200	36.14	108		未进入负面清单	否
2397	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线双曲分线上围子变压器	100	36.14	54		未进入负面清单	否
2398	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	高丽街箱变新1配电变压器	630	36.13	339		未进入负面清单	否
2399	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线平湖峰影2号箱变1号变压器	400	36.13	215		未进入负面清单	否
2400	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	农民公寓1#箱变-2	400	36.13	215		未进入负面清单	否

2401	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线韩家支线03号韩家变台变压器	200	36.12	108		未进入负面清单	否
2402	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分荒地支003号新发沟变压器	100	36.12	54		未进入负面清单	否
2403	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	曙光世家小区1#配变站变压器	630	36.11	340		未进入负面清单	否
2404	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线7柱上变压器	315	36.1	170		未进入负面清单	否
2405	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线长春街1#配变站变压器	315	36.1	170		未进入负面清单	否
2406	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线199号杆T接边罗分线06号杆T接边外二台支线05号边外二台变压器	200	36.09	108		未进入负面清单	否
2407	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线肉联厂小区1箱变2#变压器	400	36.09	216		未进入负面清单	否
2408	国网抚顺县供电公司			10kV李汤线汤河分龙凤三台变压器	100	36.09	54		未进入负面清单	否
2409	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线034号双河西堡变压器	200	36.07	108		未进入负面清单	否

2410	国网抚顺市新抚区供电公司			体育干线24右2右1柱上变压器	315	36.07	170		未进入负面清单	否
2411	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福南一线	中央专线中央大街开闭所30#配变电站变压器	630	36.05	340		未进入负面清单	否
2412	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分后楼五间房支60号五间房变压器	50	36.05	27		未进入负面清单	否
2413	国网抚顺市望花区供电公司			五西一线古城子分线6左6柱上-变压器	100	36.05	54		未进入负面清单	否
2414	国网抚顺市新抚区供电公司	华山66kV变电站	演华联线	起重分线4左1柱上变压器	100	36.02	54		未进入负面清单	否
2415	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线36号箱变2号变压器	315	36.01	170		未进入负面清单	否
2416	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线085号下寨子二号变压器	200	35.99	108		未进入负面清单	否
2417	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	油毡干线	YHG_油毡干线56左19# 开关间隔配电变压器	630	35.99	340		未进入负面清单	否
2418	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632第二号线	10kV苇二号线大南分线149号三道关林家属区变压器	200	35.98	108		未进入负面清单	否
2419	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线泊林铭郡1号箱变1号变压器	315	35.98	170		未进入负面清单	否

2420	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供3#箱式开闭所供8#箱变	400	35.98	216		未进入负面清单	否
2421	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线47#所带1#箱变-1#变压器	315	35.98	170		未进入负面清单	否
2422	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线黄代沟支线1号黄代沟变压器	50	35.98	27		未进入负面清单	否
2423	国网抚顺市新抚区供电分公司			南台二分线13支1柱上变压器	315	35.97	170		未进入负面清单	否
2424	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线17+1右1#变压器	200	35.94	108		未进入负面清单	否
2425	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西一分线28号针织住宅变压器	200	35.93	108		未进入负面清单	否
2426	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线111右1号蓄电池厂106变压器	50	35.92	27		未进入负面清单	否
2427	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线71#柱上变压器	200	35.92	108		未进入负面清单	否
2428	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北台二线北市分线7左3柱上变压器	200	35.9	108		未进入负面清单	否
2429	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线腰岗分线腰堡1#变压器	100	35.9	54		未进入负面清单	否
2430	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线葡萄园分6左1配电站	315	35.9	170		未进入负面清单	否

2431	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线阁老分槽子支004号槽子变压器(新)	100	35.87	54		未进入负面清单	否
2432	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线183号白草甸变压器	200	35.85	108		未进入负面清单	否
2433	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福中二线	福中二线2#环网柜左2柱上变压器	315	35.85	171		未进入负面清单	否
2434	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线上马分003号上马变压器	100	35.83	54		未进入负面清单	否
2435	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线187号五龙一台变压器(新)	200	35.82	108		未进入负面清单	否
2436	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线下哈达村北台分2号变压器	100	35.8	54		未进入负面清单	否
2437	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线下湖分线52号下湖变压器	50	35.79	27		未进入负面清单	否
2438	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线赵家林场1号台分线1号赵家林场一号台变压器	20	35.79	11		未进入负面清单	否
2439	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变952五西二线	古城子小区16#配变站1#变压器	400	35.78	217		未进入负面清单	否

2440	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线23#箱变2#变压器	315	35.78	171		未进入负面清单	否
2441	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭17#箱变变压器间隔配电变压器	500	35.78	271		未进入负面清单	否
2442	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线139号通什村变压器	200	35.76	108		未进入负面清单	否
2443	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线葫芦头分线17号葫芦头变压器	20	35.74	11		未进入负面清单	否
2444	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线下崴子支线05号下崴子变压器	20	35.74	11		未进入负面清单	否
2445	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城6#箱变变压器2	400	35.74	217		未进入负面清单	否
2446	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草汪联线上甸子支线4号上甸子变压器	160	35.73	87		未进入负面清单	否
2447	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线23#-2#箱变-1#变压器	315	35.73	171		未进入负面清单	否
2448	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线257号山龙村变压器（新）	315	35.71	171		未进入负面清单	否
2449	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线化工分4+1左3#柱上变压器	100	35.71	54		未进入负面清单	否
2450	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线11左11变台	315	35.7	171		未进入负面清单	否

2451	国网抚顺市顺城区供电公司			城东一线水岸东城4#配变站2#变压器	400	35.68	217		未进入负面清单	否
2452	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗高二线	小泗水1号箱变变压器间隔配电变压器	400	35.68	217		未进入负面清单	否
2453	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分3#环网柜5#变压器	200	35.67	109		未进入负面清单	否
2454	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线8右4右3#变压器	400	35.66	217		未进入负面清单	否
2455	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线15号红山变台变压器	160	35.66	87		未进入负面清单	否
2456	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线夏家分炮首支28号炮首台变压器(新)	200	35.65	109		未进入负面清单	否
2457	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线77左#4变压器	100	35.65	54		未进入负面清单	否
2458	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线大棚2支9号大棚2台变压器	100	35.63	54		未进入负面清单	否
2459	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	后安供电所台区变压器	80	35.63	43		未进入负面清单	否
2460	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线029号梨树沟变压器	160	35.61	87		未进入负面清单	否

2461	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线44# 所带6#箱变站 内变	315	35.6	171		未进入负面 清单	否
2462	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线21号 箱变1号变 压器	315	35.57	171		未进入负面 清单	否
2463	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城 10#箱变变 压器	630	35.49	343		未进入负面 清单	否
2464	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳 海澜庭1#变 压器	630	35.47	344		未进入负面 清单	否
2465	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变 电站	南柳线	10kV南柳线 河南林场分 线8号河南 林场变 压器	50	35.47	27		未进入负面 清单	否
2466	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变 电站	大孤家线	10kV大孤家 线卜家沟分 线78号卜 家沟变 压器	50	35.47	27		未进入负面 清单	否
2467	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线47# 所带7#箱变 变 压器备用	315	35.46	172		未进入负面 清单	否
2468	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变 电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线 吕家分线12 号吕家二台 变 压器	30	35.45	16		未进入负面 清单	否
2469	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线146 左2#柱上变 压器	400	35.45	218		未进入负面 清单	否
2470	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线 296号挡石 河村变 压器	400	35.44	218		未进入负面 清单	否
2471	国网抚顺市新抚区供电公司	新抚66kV变电站	千西干线	千金一线千 金路北4#站 内变 压器	400	35.43	218		未进入负面 清单	否

2472	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线新立屯分线85号新立屯变压器	100	35.42	55		未进入负面清单	否
2473	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线124左3变台	315	35.4	172		未进入负面清单	否
2474	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线9柱上变	200	35.4	109		未进入负面清单	否
2475	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣澜湾3#A	500	35.39	273		未进入负面清单	否
2476	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线西沟分线32号西沟村变压器	50	35.39	27		未进入负面清单	否
2477	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线36变压器	400	35.36	219		未进入负面清单	否
2478	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线6#所带19#箱变站内变	400	35.36	219		未进入负面清单	否
2479	国网清原满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线北杂木村分线005号北杂木村变压器	400	35.35	219		未进入负面清单	否
2480	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线150号怀宝沟变压器	100	35.35	55		未进入负面清单	否
2481	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期4#箱变变压器	400	35.34	219		未进入负面清单	否
2482	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线58-3#箱变-2	315	35.33	172		未进入负面清单	否
2483	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线电信局分线上01号夹河街里变压器	400	35.33	219		未进入负面清单	否

2484	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线黑沟子分线010号黑沟子台变压器	50	35.33	27		未进入负面清单	否
2485	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线水泥分线2左5号村部612变压器	100	35.33	55		未进入负面清单	否
2486	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线庄家支062号庄村变压器	200	35.32	109		未进入负面清单	否
2487	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线31号长山堡公一变压器	400	35.32	219		未进入负面清单	否
2488	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分岑泰小区三期变压器	160	35.3	88		未进入负面清单	否
2489	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线银行箱变变压器配电变压器	400	35.29	219		未进入负面清单	否
2490	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	古城子小区1#配变站1#变压器	630	35.28	345		未进入负面清单	否
2491	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线72所带箱变变压器备用	250	35.27	137		未进入负面清单	否
2492	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤林分线新立屯支062号新立屯变压器	200	35.26	109		未进入负面清单	否

2493	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江二线	合江二线23#海赋外滩5#箱变变压器	630	35.25	345		未进入负面清单	否
2494	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	10kV抚农大柳线044号新北联社变压器	315	35.21	173		未进入负面清单	否
2495	国网抚顺县供电公司			10kV石文二线被服厂二台变压器	200	35.2	110		未进入负面清单	否
2496	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗高二线	小泗水2号箱变变压器间隔配电变压器	400	35.2	219		未进入负面清单	否
2497	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线磴和分线森林公园支线03号和睦东台变压器	100	35.16	55		未进入负面清单	否
2498	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV燕石二线145#新村变压器	200	35.15	110		未进入负面清单	否
2499	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线转祁支线95号祁家卜公一变压器	50	35.14	27		未进入负面清单	否
2500	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线56左#5变压器	50	35.13	27		未进入负面清单	否
2501	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线湾龙背一组支线2号湾龙背一组变压器	50	35.12	27		未进入负面清单	否
2502	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区三线3#变压器	800	35.1	439		未进入负面清单	否

2503	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	油三小区1#配变站2#变压器	400	35.1	220		未进入负面清单	否
2504	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线马寨沟支线66号马寨沟变压器	200	35.1	110		未进入负面清单	否
2505	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线庙沟分线56号庙沟变变压器	50	35.09	27		未进入负面清单	否
2506	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	欧景华庭小区1#配变站1#变压器	400	35.09	220		未进入负面清单	否
2507	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线53#所带9#箱变变压器主用	400	35.09	220		未进入负面清单	否
2508	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线岭前上堡支线01号岭前上堡台变压器	80	35.08	44		未进入负面清单	否
2509	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线47号索家沟变压器	200	35.06	110		未进入负面清单	否
2510	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线53#所带9#箱变变压器备用	400	35.06	220		未进入负面清单	否
2511	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美墅一期3箱变-01	400	35.05	220		未进入负面清单	否
2512	国网抚顺市东洲区供电分公司			茨沟干线70左2#带7#箱变变压器	400	35.03	220		未进入负面清单	否
2513	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线16柱上变压器	250	35.02	137		未进入负面清单	否

2514	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线网户分线25号网户三队台变变压器	200	35.02	110		未进入负面清单	否
2515	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北二线	卫校西小区3#配变站2#变压器	250	35.01	137		未进入负面清单	否
2516	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线南岔分线18号南岔变压器	50	35	28		未进入负面清单	否
2517	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线河南组支线2号河南组变压器	200	34.99	110		未进入负面清单	否
2518	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线#61	50	34.99	28		未进入负面清单	否
2519	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分线9右5所带环卫小区配电站变压器	630	34.99	347		未进入负面清单	否
2520	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线河西分5#	315	34.98	173		未进入负面清单	否
2521	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV东主干线赵下分线186号上王堡村变压器	50	34.97	28		未进入负面清单	否
2522	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线YHG_前戈分线23# 开关间隔配电变压器	630	34.97	347		未进入负面清单	否

2523	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线北沟分57号北沟村变压器	100	34.96	55		未进入负面清单	否
2524	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平沟分线169号太平公用变压器	100	34.94	55		未进入负面清单	否
2525	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线徐家分39号徐家村变压器	100	34.94	55		未进入负面清单	否
2526	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香墅湾一期3号配电变压器	400	34.93	220		未进入负面清单	否
2527	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	欧景华庭小区3#配变站2#变压器	400	34.93	220		未进入负面清单	否
2528	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线东岔支线001号东岔变压器	80	34.89	44		未进入负面清单	否
2529	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	塔二丈线碾盘三台分2#碾盘三台变压器	160	34.89	88		未进入负面清单	否
2530	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线41#开关间隔配电变压器	630	34.89	347		未进入负面清单	否
2531	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北3#配变站01变压器	630	34.88	347		未进入负面清单	否
2532	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二线	10kV红二线黑沟分线黑沟变压器	100	34.88	55		未进入负面清单	否

2533	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线 蜂蜜砾子支线 蜂蜜砾子1#变 压器	50	34.87	28		未进入负面清单	否
2534	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线B# 环网柜城东小 区2#配变站 1#变压器	630	34.84	348		未进入负面清单	否
2535	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一 线	凤工一线机住 分线3右5	315	34.82	174		未进入负面清单	否
2536	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线51变 压器	315	34.8	174		未进入负面清单	否
2537	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线 汤河分线庄家 支052号庄西 河变压器	50	34.8	28		未进入负面清单	否
2538	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	东沟干线煤研 分线5变压器	200	34.76	110		未进入负面清单	否
2539	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变 电站	上夹河变543上西线	10kV上西线 二道沟分支线 06号二道河变 压器	200	34.76	110		未进入负面清单	否
2540	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变 电站	老城变254永驿线	10kV永驿线 驿205号驿马 六队变压器	200	34.75	111		未进入负面清单	否
2541	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变 电站	杨家变533单元杨林 线	10kV杨林线 052号中街变 压器	80	34.73	44		未进入负面清单	否
2542	国网抚顺市顺城区供电公司			城东一线水岸 东城5#配变站 1#变压器	400	34.71	221		未进入负面清单	否
2543	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变 电站	粮库干线	粮库干线41右 2	315	34.7	174		未进入负面清单	否

2544	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线四平联络分线北四平北台支线4号杆北台变压器	200	34.7	111		未进入负面清单	否
2545	国网抚顺市望花区供电公司			石化公寓1#配电站2#变压器	400	34.69	221		未进入负面清单	否
2546	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府13#箱变间隔配电变压器	500	34.69	277		未进入负面清单	否
2547	国网抚顺市新抚区供电公司			榆青联线#12柱上变压器	400	34.68	221		未进入负面清单	否
2548	国网新宾满族自治县供电公司			10kV富民线响汉6号变台	400	34.66	221		未进入负面清单	否
2549	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线3右4#变压器	200	34.64	111		未进入负面清单	否
2550	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期7#箱变变压器配电变压器	630	34.63	349		未进入负面清单	否
2551	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分15#-16#箱变	200	34.62	111		未进入负面清单	否
2552	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡10配电站1#变压器	315	34.62	174		未进入负面清单	否
2553	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线上河郡3#箱变2#变压器	315	34.62	174		未进入负面清单	否
2554	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线78-7D#箱变	160	34.6	89		未进入负面清单	否

2555	国网抚顺市望花区供电公司			演武干线18支1柱上-变压器	100	34.57	55		未进入负面清单	否
2556	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块8#配变站1#变压器	400	34.56	222		未进入负面清单	否
2557	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线50#所带15#箱变站内变	315	34.55	175		未进入负面清单	否
2558	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线09右1号前进村变压器	400	34.55	222		未进入负面清单	否
2559	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	塔二丈线碾盘小学分3#碾盘二台变压器	80	34.55	44		未进入负面清单	否
2560	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块11#配变站2#变压器	500	34.54	277		未进入负面清单	否
2561	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线51右#1变压器	400	34.53	222		未进入负面清单	否
2562	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线国道旁分线002号国道旁综合变压器	200	34.52	111		未进入负面清单	否
2563	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线23右1#变压器	315	34.52	175		未进入负面清单	否
2564	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线37右2柱上变压器	200	34.52	111		未进入负面清单	否
2565	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线133号南屯变压器	100	34.5	56		未进入负面清单	否
2566	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线35#	100	34.49	56		未进入负面清单	否

2567	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公 线	10kV石文二 线39#教导队 住宅变压器	160	34.49	89		未进入负面 清单	否
2568	国网新宾满族自治县 供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三 线新李分线西 山支线19号刘 家西山台变压 器	100	34.49	56		未进入负面 清单	否
2569	国网抚顺市开发区供 电公司	高新66kV变电站	深井干线	深井干线小瓦 分线05#变压 器	100	34.47	56		未进入负面 清单	否
2570	国网抚顺市开发区供 电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31# 环网柜悦鑫国 际2#	630	34.46	350		未进入负面 清单	否
2571	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线 邓家分邓家一 支003号邓家 一变压器	100	34.46	56		未进入负面 清单	否
2572	国网新宾满族自治县 供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河 北线东一分线 54号民主七八 队变台变压器	100	34.44	56		未进入负面 清单	否
2573	国网清原满族自治县 供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线 东大道支线5 号东大道变压 器	160	34.43	89		未进入负面 清单	否
2574	国网清原满族自治县 供电公司	新湾甸子66kV变 电站	兴湾联线	10kV兴湾联 线30号公用变 二变压器	100	34.43	56		未进入负面 清单	否
2575	国网抚顺市新抚区供 电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	琥珀分线27左 7#柱上变压器	315	34.43	175		未进入负面 清单	否
2576	国网抚顺市东洲区供 电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线49# 所带4#箱变站 内变	400	34.4	222		未进入负面 清单	否

2577	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	光明变658光华二线	香水湾小区5#配变站1#变压器	630	34.38	350		未进入负面清单	否
2578	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府6#变压器	630	34.38	350		未进入负面清单	否
2579	国网抚顺市东洲区供电公司			醇台二线制钉分线2左6#柱上变压器	200	34.37	111		未进入负面清单	否
2580	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线边强分042#边强北台变压器	100	34.34	56		未进入负面清单	否
2581	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期5#箱变变压器	630	34.32	351		未进入负面清单	否
2582	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线116号东猴四组变压器	50	34.31	28		未进入负面清单	否
2583	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线正岔公用变支线1号正岔公用变变压器	50	34.31	28		未进入负面清单	否
2584	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线17左5东方家园箱变-1#变压器	250	34.29	139		未进入负面清单	否
2585	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科地下变电站2号变压器	500	34.29	279		未进入负面清单	否
2586	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线151号忠直门台区变压器	250	34.28	139		未进入负面清单	否

2587	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线8右3所带7#箱变电站内变	315	34.27	176		未进入负面清单	否
2588	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	惠缘佳居小区5#配变电站1#变压器	250	34.27	139		未进入负面清单	否
2589	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线中学分线11号中学变压器	50	34.26	28		未进入负面清单	否
2590	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角4#箱变1#变压器	400	34.25	223		未进入负面清单	否
2591	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区6#配变电站1#变压器	500	34.24	279		未进入负面清单	否
2592	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北2-2#站内变压器	500	34.23	279		未进入负面清单	否
2593	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线26左6号箱变1号变压器	400	34.23	223		未进入负面清单	否
2594	国网抚顺市新抚区供电公司	新抚66kV变电站	千东干线	新抚变所用	315	34.23	176		未进入负面清单	否
2595	国网抚顺市望花区供电公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	工光二线新民分线4左7	160	34.22	89		未进入负面清单	否
2596	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块1#配变电站2#变压器	400	34.2	223		未进入负面清单	否
2597	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线22所带9号地5#箱变2#变压器	315	34.19	176		未进入负面清单	否
2598	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线56柱上变压器	160	34.18	89		未进入负面清单	否

2599	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV燕石一线008号景家二台变压器	200	34.17	112		未进入负面清单	否
2600	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大御府四台区箱变第一间隔配电变压器	400	34.17	223		未进入负面清单	否
2601	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线65号下年一台变压器	100	34.17	56		未进入负面清单	否
2602	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线78所带箱变配电变压器	250	34.16	140		未进入负面清单	否
2603	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西三分线国税宾馆支线02号国税变台变压器	250	34.16	140		未进入负面清单	否
2604	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线上海浪分豆子沟支5号豆子沟二变压器	160	34.14	89		未进入负面清单	否
2605	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤工一线机住分线3右3	315	34.13	176		未进入负面清单	否
2606	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线朴葳分线52号朴葳子变压器	50	34.13	28		未进入负面清单	否
2607	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	中部二线9右2	315	34.12	176		未进入负面清单	否
2608	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线68柱上变压器	400	34.11	224		未进入负面清单	否
2609	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线32右8变压器	400	34.1	224		未进入负面清单	否

2610	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城二线	汇银东第小区10#箱变变压器间隔配电变压器	630	34.08	352		未进入负面清单	否
2611	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线20变台	315	34.08	176		未进入负面清单	否
2612	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线83+1左1#柱上变压器	200	34.08	112		未进入负面清单	否
2613	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线小林南分002号小林南变压器	400	34.07	224		未进入负面清单	否
2614	国网抚顺市望花区供电公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	洗化东小区1#配电室1#配电变压器	630	34.07	352		未进入负面清单	否
2615	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	枫泽家苑小区3#配变站1#变压器	500	34.06	280		未进入负面清单	否
2616	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福中二线	10千伏福中二线电业局5#配变站1号变压器	630	34.03	353		未进入负面清单	否
2617	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡9#配变站1#变压器	315	34.03	176		未进入负面清单	否
2618	国网抚顺市顺城区供电公司			城东一线六方块5#配变站1#变压器	400	34.02	224		未进入负面清单	否
2619	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤林分线长垄地002号长垄地变压器	200	34.02	112		未进入负面清单	否

2620	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线华泰支线002号邮局台变压器	200	33.99	112		未进入负面清单	否
2621	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	千户干线	千户干线48右#3	100	33.99	56		未进入负面清单	否
2622	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋小区3#箱变变压器	315	33.96	177		未进入负面清单	否
2623	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	中跃西线20智能变压器	400	33.95	224		未进入负面清单	否
2624	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线8右10 2#箱变-2#变压器	500	33.92	280		未进入负面清单	否
2625	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变658光华二线	联发香水湾小区2#配变站变压器	630	33.9	353		未进入负面清单	否
2626	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线渠道西分008#渠道西变压器	200	33.9	112		未进入负面清单	否
2627	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线047号靠山屯变压器	315	33.89	177		未进入负面清单	否
2628	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	教委开发1#配变站2	400	33.87	225		未进入负面清单	否
2629	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线工业楼支线02号工业楼台变压器	250	33.87	140		未进入负面清单	否
2630	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	金凤春城2#箱变-1号变压器	400	33.86	225		未进入负面清单	否
2631	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线332号林家沟变压器	100	33.86	56		未进入负面清单	否

2632	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线格林书香苑2#配变站1#变压器	400	33.85	225		未进入负面清单	否
2633	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线马家分线07号马家变台变压器	100	33.84	56		未进入负面清单	否
2634	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线富甲之邦二期1#箱变变压器	630	33.84	354		未进入负面清单	否
2635	国网抚顺市顺城区供电分公司			21方块3#配变站1#变压器	500	33.83	281		未进入负面清单	否
2636	国网抚顺市望花区供电分公司			演工联线95	400	33.82	225		未进入负面清单	否
2637	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分8#	315	33.81	177		未进入负面清单	否
2638	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线035号江西小区台变压器	100	33.79	56		未进入负面清单	否
2639	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线69	250	33.79	141		未进入负面清单	否
2640	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台一线矿前分1+1#柱上变压器	100	33.78	56		未进入负面清单	否
2641	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	顺安分线#2变压器	400	33.77	225		未进入负面清单	否
2642	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线刘家分线007号刘家变压器	200	33.76	112		未进入负面清单	否

2643	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线8右1号国际公寓地下变电所1#变压器	1250	33.76	703		未进入负面清单	否
2644	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线关家支线何家分支线01号何家变压器	200	33.74	113		未进入负面清单	否
2645	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV民政线杜家分044#陡山二台	100	33.74	56		未进入负面清单	否
2646	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线英汉分线英西支线英汉西变压器	400	33.74	225		未进入负面清单	否
2647	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线任霸分线092号高立屯1号公用变	100	33.72	56		未进入负面清单	否
2648	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子14952	10kV湾七线红树沟支线2号红树沟变压器	50	33.72	28		未进入负面清单	否
2649	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线荒草沟支线008号荒草沟公用变压器	50	33.71	28		未进入负面清单	否
2650	国网抚顺市望花区供电公司			五老二线天宝分线9右2柱上-变压器	200	33.71	113		未进入负面清单	否
2651	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线61香山美墅一期2箱变-02	400	33.7	225		未进入负面清单	否

2652	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线57#阿金湾佳苑小区1#箱变变压器	630	33.69	355		未进入负面清单	否
2653	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线78#-8B#智能变	200	33.69	113		未进入负面清单	否
2654	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一线	10kV苇一号线杉松下堡东支线03号杉松下堡东变压器	200	33.68	113		未进入负面清单	否
2655	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线023号老百货车库变压器	250	33.67	141		未进入负面清单	否
2656	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线碧海馨居2#配变站2#变压器	315	33.66	177		未进入负面清单	否
2657	国网抚顺市顺城区供电公司			净水干线新城一品2配变站2变压器	315	33.64	178		未进入负面清单	否
2658	国网抚顺市东洲区供电公司			万台二线125#柱上变压器	400	33.62	226		未进入负面清单	否
2659	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线74所带箱变变压器	315	33.6	178		未进入负面清单	否
2660	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	农民公寓7#箱变-1	400	33.59	226		未进入负面清单	否
2661	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线任霸分线023号工区变压器(二批)	50	33.58	28		未进入负面清单	否

2662	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线 105号小台沟 变压器（新）	100	33.58	56		未进入负面 清单	否
2663	国网清原满族自治县 供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线 19号西三环变 压器	400	33.58	226		未进入负面 清单	否
2664	国网新宾满族自治县 供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四 线西一分线22 号西门变台变 压	100	33.57	56		未进入负面 清单	否
2665	国网抚顺市顺城区供 电分公司	戈布66kV变电站	戈跃连线	戈跃连线6右4 箱变2号变压 器	400	33.57	226		未进入负面 清单	否
2666	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线 上海浪分12号 上海浪一变压 器（新）	200	33.55	113		未进入负面 清单	否
2667	国网抚顺市顺城区供 电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大 华府3#变压器	630	33.54	356		未进入负面 清单	否
2668	国网清原满族自治县 供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线 黑瞎沟支线35 号黑瞎沟变压 器	160	33.53	90		未进入负面 清单	否
2669	国网新宾满族自治县 供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河 北线河北二线 柳青分线修家 支线01号修家 变台变压器	400	33.53	226		未进入负面 清单	否
2670	国网清原满族自治县 供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干 线苗沿分线 217号沿小沟 变压器	200	33.52	113		未进入负面 清单	否

2671	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线16+1#柱上变压器	50	33.52	28		未进入负面清单	否
2672	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线25三相（原市场分2）	160	33.51	90		未进入负面清单	否
2673	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马清一线	10kV马清一线48号西卜电井变压器	50	33.5	28		未进入负面清单	否
2674	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线印象新城3#配电变压器	630	33.49	356		未进入负面清单	否
2675	国网抚顺市顺城区供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线康乐分坤华园支4#康乐一队变压器	200	33.49	113		未进入负面清单	否
2676	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线09号葡萄酒变台变压器	160	33.48	90		未进入负面清单	否
2677	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线62号长春屯公一变压器	400	33.46	226		未进入负面清单	否
2678	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线45#所带1#箱变站内变	315	33.44	178		未进入负面清单	否
2679	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线—2环网柜-6#智能变-变压器	100	33.44	57		未进入负面清单	否
2680	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	翠岭明珠2号箱变2号变压器间隔配电变压器	315	33.4	178		未进入负面清单	否

2681	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线房身沟二队支线2号房身沟二台区变压器	100	33.4	57		未进入负面清单	否
2682	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线143右5变台	315	33.39	178		未进入负面清单	否
2683	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV孟家线窑才分025号窑材村变压器	200	33.39	113		未进入负面清单	否
2684	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	印象新城1#变压器	630	33.38	357		未进入负面清单	否
2685	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分2#变台	200	33.37	113		未进入负面清单	否
2686	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线水晶宫支线4号水晶宫变压器	50	33.34	28		未进入负面清单	否
2687	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线168号王家卜4队变压器	100	33.33	57		未进入负面清单	否
2688	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线小大院分线21号塘房组变压器	50	33.33	28		未进入负面清单	否
2689	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线水泥厂住宅支4号水泥厂住宅变压器	20	33.32	11		未进入负面清单	否
2690	国网抚顺市顺城区供电分公司			城东一线水岸东城7#配变站2#变压器	315	33.26	179		未进入负面清单	否

2691	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线4所带15#箱变站内变	250	33.26	142		未进入负面清单	否
2692	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线水库家属支线7号后楼水库家属变压器	80	33.26	45		未进入负面清单	否
2693	国网抚顺县供电公司			10kV孟家线22右5台区柱上变压器	200	33.26	113		未进入负面清单	否
2694	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线8右3所带2#箱变站内变	400	33.25	227		未进入负面清单	否
2695	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线93右8所带箱变1#变压器	250	33.24	142		未进入负面清单	否
2696	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线乱基石支线03号乱查石变台变压器	100	33.23	57		未进入负面清单	否
2697	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线房产分线02号蔬菜村变压器	10	33.21	6		未进入负面清单	否
2698	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线7所带2#箱变站内变	250	33.21	142		未进入负面清单	否
2699	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分12#-2#箱变	315	33.21	179		未进入负面清单	否

2700	国网抚顺市望花区供电公司			玫瑰城小区6-1#配变站1#变压器	400	33.21	227		未进入负面清单	否
2701	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分六号支木奇五号变压器	200	33.19	114		未进入负面清单	否
2702	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线杨树葺子林场分线14号杨树葺子林场变压器	200	33.19	114		未进入负面清单	否
2703	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线网通分线2右2柱上变压器	400	33.19	227		未进入负面清单	否
2704	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线甘井沟分线25号王小堡公变变压器	50	33.19	28		未进入负面清单	否
2705	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	高新二线大南分线四家支线31#	200	33.19	114		未进入负面清单	否
2706	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期8#箱变变压器配电变压器	630	33.17	358		未进入负面清单	否
2707	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线183变台	250	33.17	142		未进入负面清单	否
2708	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线甘井子一号支线6号甘井子1号变压器	400	33.17	227		未进入负面清单	否
2709	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科2号配电室母线6配电变压器	1000	33.16	568		未进入负面清单	否

2710	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线55#变台	315	33.15	179		未进入负面清单	否
2711	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	古城子小区12#配变站1#变压器	500	33.15	284		未进入负面清单	否
2712	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线204号清沟子台变压器	100	33.15	57		未进入负面清单	否
2713	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线77#变台	250	33.12	142		未进入负面清单	否
2714	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线排山分40号排山村变压器	315	33.1	179		未进入负面清单	否
2715	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线29左4号将军尚层2#变压器	400	33.1	228		未进入负面清单	否
2716	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线古城子分线2#变压器	400	33.1	228		未进入负面清单	否
2717	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	道街干线新抚路南1#站内变压器	400	33.08	228		未进入负面清单	否
2718	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区3#配变站1号变压器	800	33.07	455		未进入负面清单	否
2719	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线朝阳沟支线2号朝阳沟变压器	50	33.06	28		未进入负面清单	否
2720	国网抚顺市顺城区供电分公司			净水干线新城一品2配变站1变压器	315	33.06	179		未进入负面清单	否
2721	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线安居北区4-1#站内变压器	400	33.05	228		未进入负面清单	否

2722	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线51#所带2#箱变-2#变压器	315	33.03	179		未进入负面清单	否
2723	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线北边分线善道支线002号善道变压器	50	33.03	28		未进入负面清单	否
2724	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	农民公寓4#箱变-2	315	33.03	179		未进入负面清单	否
2725	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线英守支020#英守北变压器	200	33.03	114		未进入负面清单	否
2726	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线53#带莫地3#箱变1#配电变压器	400	33.02	228		未进入负面清单	否
2727	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线耿杨分线130号团飘变压器	50	33.02	28		未进入负面清单	否
2728	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	石化干线	远洋小区5#箱变变压器	315	33.01	180		未进入负面清单	否
2729	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区27#配变电站配电变压器	400	33.01	228		未进入负面清单	否
2730	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	光明变650玫瑰一线	玫瑰城小区1#配变站1#变压器	315	33.01	180		未进入负面清单	否
2731	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分3#环网柜4#变压器	200	33.01	114		未进入负面清单	否
2732	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线076号阿及村(西)变压器	200	32.99	114		未进入负面清单	否

2733	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	香山美墅一期1箱变-01	315	32.99	180		未进入负面清单	否
2734	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	B区一线3#变压器	800	32.99	456		未进入负面清单	否
2735	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分矿 山支3号矿山机械锻造变压器	200	32.99	114		未进入负面清单	否
2736	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线北甸子村支线18号北甸子村变压器	50	32.98	29		未进入负面清单	否
2737	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线金庄一支线2号金庄公用一变压器	100	32.96	57		未进入负面清单	否
2738	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线国营林场支线001号北三家国营林场变压器	250	32.96	143		未进入负面清单	否
2739	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线50#所带13#箱变站内变	315	32.95	180		未进入负面清单	否
2740	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线17分支箱-3号变压器	315	32.95	180		未进入负面清单	否
2741	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线120杆T接大石沟分线11号大石沟变压器	50	32.93	29		未进入负面清单	否
2742	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变548小四平线	10kV小四平线078号烟筒沟变压器	200	32.91	114		未进入负面清单	否

2743	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑4#箱变1#变压器	400	32.91	228		未进入负面清单	否
2744	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线143右1右3#柱上变压器	200	32.91	114		未进入负面清单	否
2745	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线双岭沟支线1号双岭沟变压器	50	32.9	29		未进入负面清单	否
2746	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线后街支线003号后街变压器	315	32.9	180		未进入负面清单	否
2747	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线教师楼分029号教师楼变压器	200	32.9	114		未进入负面清单	否
2748	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线油医分线18#柱上变压器	200	32.89	114		未进入负面清单	否
2749	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线206号边外三台变压器	400	32.88	228		未进入负面清单	否
2750	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	YHG_将跃联线30#2开关间隔配电变压器	500	32.87	286		未进入负面清单	否
2751	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线关家分线张家北支线02号张家村变压器	200	32.86	114		未进入负面清单	否
2752	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线#57变压器	400	32.83	229		未进入负面清单	否

2753	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线张刘分线34号张道沟变压器	200	32.81	114		未进入负面清单	否
2754	国网抚顺市顺城区供电公司			英石干线37左2变压器	400	32.8	229		未进入负面清单	否
2755	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线大道分线8右1变压器	100	32.78	57		未进入负面清单	否
2756	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋小区6#箱变配电变压器	315	32.77	180		未进入负面清单	否
2757	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线5号分支箱2号箱变2号变压器	400	32.77	229		未进入负面清单	否
2758	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线4#环网柜晴纶小区1#配电站	500	32.77	286		未进入负面清单	否
2759	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线26右1变压器	315	32.77	180		未进入负面清单	否
2760	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线48右2#箱变变压器	315	32.76	180		未进入负面清单	否
2761	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线百货分线人民银行支线03号人民银行变台变压器	400	32.74	229		未进入负面清单	否
2762	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线金庄四队分线1#金庄四队变压器	50	32.73	29		未进入负面清单	否

2763	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	西研子小区1#配变站1#变压器	400	32.73	229		未进入负面清单	否
2764	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线12所带5#箱变站内变	400	32.72	229		未进入负面清单	否
2765	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV兰山线金家西2分013号金家西2变压器(新)	50	32.72	29		未进入负面清单	否
2766	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线汇银东第一期4#箱变变压器间隔	630	32.69	361		未进入负面清单	否
2767	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西二分线08号粮食住宅变台变压器	200	32.69	115		未进入负面清单	否
2768	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线红西分线红西变压器	200	32.69	115		未进入负面清单	否
2769	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线团结村支线01号木业变台变压器	200	32.69	115		未进入负面清单	否
2770	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV峡河线	10kV峡河线马郡二分1号马郡二台变压器(新)	400	32.67	229		未进入负面清单	否
2771	国网抚顺市开发区供电公司			高丽家园二期1#箱变配电变压器	400	32.67	229		未进入负面清单	否

2772	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线下北台分线003号下寨子村变压器	200	32.66	115		未进入负面清单	否
2773	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线河西分2左2#	315	32.66	181		未进入负面清单	否
2774	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线峡河三家子分006号峡河三家子东队变压器	160	32.65	92		未进入负面清单	否
2775	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城7#箱变变压器	630	32.65	361		未进入负面清单	否
2776	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线杨家店分线138号正岔变压器	50	32.64	29		未进入负面清单	否
2777	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	光明变659光裕线	裕宝新城小区2#配变站1#变压器	800	32.64	459		未进入负面清单	否
2778	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线34#柱上变压器	200	32.61	115		未进入负面清单	否
2779	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线柳青分线液化气支线13号民主新村变压器	160	32.6	92		未进入负面清单	否
2780	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线英树分025号英树分变压器	50	32.58	29		未进入负面清单	否
2781	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线258号榆树二台变压器	100	32.58	57		未进入负面清单	否

2782	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左6刘山2#箱变压器主用	315	32.57	181		未进入负面清单	否
2783	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632第二号线	10kV苇二号线老城沟支线040号老城沟变压器	100	32.57	57		未进入负面清单	否
2784	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线黄烟沟分线14号木家岭公用变压器	50	32.54	29		未进入负面清单	否
2785	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线曲柳树分17号洼子移民变压器	50	32.54	29		未进入负面清单	否
2786	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线195号下湾子二号变压器	200	32.52	115		未进入负面清单	否
2787	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分线10	315	32.5	181		未进入负面清单	否
2788	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑2#箱变1#变压器	400	32.47	230		未进入负面清单	否
2789	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线戈布南1号箱变1号变压器	315	32.47	181		未进入负面清单	否
2790	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线116号西藏子公用变压器	50	32.45	29		未进入负面清单	否
2791	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分104号六组变压器	50	32.45	29		未进入负面清单	否

2792	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线黄旗八组分线10号黄旗二组变压器	50	32.45	29		未进入负面清单	否
2793	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区25#配变电站配电变压器	400	32.43	230		未进入负面清单	否
2794	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线2变压器	315	32.43	181		未进入负面清单	否
2795	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线90右5	100	32.43	58		未进入负面清单	否
2796	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变345抚农纺织线	10kV纺织线养树四队分008号养树四队变压器	100	32.41	58		未进入负面清单	否
2797	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	新华国际5#箱变1#变压器	400	32.41	230		未进入负面清单	否
2798	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	辽阳社区小区2#配变电站1#变压器	630	32.4	363		未进入负面清单	否
2799	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品2#箱变2#变压器	400	32.4	230		未进入负面清单	否
2800	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线东井支线19号东井二组变压器	100	32.39	58		未进入负面清单	否
2801	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线河西分14#	315	32.39	181		未进入负面清单	否
2802	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	曙光世家小区3#配变电站变压器	630	32.37	363		未进入负面清单	否

2803	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	星光社区小区3#配变站1#变压器	500	32.36	288		未进入负面清单	否
2804	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线丁庄支线15#丁庄村变压器	400	32.36	231		未进入负面清单	否
2805	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变952五西二线	古城子小区18#配变站1#变压器	500	32.34	288		未进入负面清单	否
2806	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线010号木器厂变压器	315	32.34	182		未进入负面清单	否
2807	国网抚顺市东洲区供电公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线29左1#变台	50	32.33	29		未进入负面清单	否
2808	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线董家街分线24号董家街变压器	50	32.33	29		未进入负面清单	否
2809	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	风和联线	风和联线4左2	315	32.32	182		未进入负面清单	否
2810	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线119号佟家变压器	100	32.32	58		未进入负面清单	否
2811	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线施家分龚家支线21左007号水库总表变压器	400	32.32	231		未进入负面清单	否
2812	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分房申二台支6号房申二变压器	100	32.31	58		未进入负面清单	否

2813	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线大石沟支线048号尤家卜变压器	50	32.31	29		未进入负面清单	否
2814	国网抚顺市顺城区供电公司			净水干线轻轨高层2配变电站1变压器	500	32.28	289		未进入负面清单	否
2815	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	启运家园小区1#配电站1#变压器	630	32.28	364		未进入负面清单	否
2816	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线将北小区2号箱变1号变压器	400	32.28	231		未进入负面清单	否
2817	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋小区1#箱变配电变压器	630	32.27	364		未进入负面清单	否
2818	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线外和睦北台支线28号外和睦北台变压器	200	32.27	115		未进入负面清单	否
2819	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线黄西坎分线003号黄西坎变压器	100	32.27	58		未进入负面清单	否
2820	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线前腰三分队002号前腰三分队变压器	200	32.26	115		未进入负面清单	否
2821	国网抚顺市新抚区供电公司			礼泉南线青年分线2柱上变压器	315	32.26	182		未进入负面清单	否
2822	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线#41	315	32.25	182		未进入负面清单	否

2823	国网抚顺市顺城区供电公司			新华干线附中西配变站2#变压器	315	32.25	182		未进入负面清单	否
2824	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线122号蛤蟆沟变压器	200	32.24	116		未进入负面清单	否
2825	国网抚顺市望花区供电公司	平山66kV变电站	五平二线	盘北小区4#配变站1#变压器	315	32.24	182		未进入负面清单	否
2826	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	中阳二线	中阳二线25左1柱上变压器	315	32.23	182		未进入负面清单	否
2827	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线曲小堡分线004号曲小卜台区变压器	100	32.22	58		未进入负面清单	否
2828	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线82#-15#变压器	315	32.22	182		未进入负面清单	否
2829	国网清原满族自治县供电公司	金鼎66kV变电站	苍石干线	10kV苍石干线东岭支线002号东岭变压器	200	32.22	116		未进入负面清单	否
2830	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线造纸厂后山分线07号造纸厂后山变压器	100	32.21	58		未进入负面清单	否
2831	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	和平1532分台柱上变压器	100	32.21	58		未进入负面清单	否
2832	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV上年线小寨子二台支3号小寨子村柱上变压器	100	32.19	58		未进入负面清单	否

2833	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线大院分线2号大边沟变压器	200	32.19	116		未进入负面清单	否
2834	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线网户分线21号网户二队台变变压器	400	32.19	231		未进入负面清单	否
2835	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	本溪路二线45	200	32.18	116		未进入负面清单	否
2836	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区2#配变站2#变压器	500	32.17	289		未进入负面清单	否
2837	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线皇木厂分线002号皇木厂变压器	200	32.13	116		未进入负面清单	否
2838	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#20柱上变压器	315	32.13	182		未进入负面清单	否
2839	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线43右3右1所带箱变变压器	315	32.12	182		未进入负面清单	否
2840	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分12右4	315	32.12	182		未进入负面清单	否
2841	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马清一线	10kV马清一线大沙沟分线008号大沙沟变压器	200	32.12	116		未进入负面清单	否
2842	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线124号西葳子变压器	50	32.11	29		未进入负面清单	否
2843	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线后窑沟支28号后窑沟变压器	50	32.11	29		未进入负面清单	否

2844	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线 192+1号 (1512)小虎台 三台区变压器	200	32.11	116		未进入负面 清单	否
2845	国网抚顺市东洲区供 电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线17右 4#-鼎新国际- 1B	500	32.11	289		未进入负面 清单	否
2846	国网抚顺市顺城区供 电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科 2号配电室母 线5号配电变 压器	800	32.09	463		未进入负面 清单	否
2847	国网抚顺市顺城区供 电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干 线33# 开关间 隔配电变压器	630	32.08	365		未进入负面 清单	否
2848	国网抚顺市开发区供 电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际2B# 箱变变压器	400	32.07	232		未进入负面 清单	否
2849	国网抚顺市新抚区供 电分公司			北市分线10左 1柱上变压器	200	32.06	116		未进入负面 清单	否
2850	国网抚顺市东洲区供 电分公司			平塑一线55# 柱上变压器	400	32.04	232		未进入负面 清单	否
2851	国网抚顺市东洲区供 电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线84所 带箱变变压器 备用	400	32.04	232		未进入负面 清单	否
2852	国网抚顺市顺城区供 电分公司			泵站二线43右 4+1变压器	200	32.03	116		未进入负面 清单	否
2853	国网抚顺市东洲区供 电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线6#所 带18#箱变站 内变	400	32.03	232		未进入负面 清单	否
2854	国网抚顺市东洲区供 电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线18# 箱变1	315	32.01	183		未进入负面 清单	否
2855	国网抚顺市望花区供 电分公司			开原小区3#配 电站1#变压器	400	32.01	232		未进入负面 清单	否

2856	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线46号祥云小区307变压器	315	32	183		未进入负面清单	否
2857	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科地下变电站3号变压器	500	32	290		未进入负面清单	否
2858	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线13#	315	31.99	183		未进入负面清单	否
2859	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线李其分6号李其变压器	200	31.99	116		未进入负面清单	否
2860	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线西川支线020号草盆政府变压器	200	31.94	116		未进入负面清单	否
2861	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	油毡干线	19左11号1#箱变2号变压器	315	31.94	183		未进入负面清单	否
2862	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	净水干线	新城一品4配变站2变压器	315	31.94	183		未进入负面清单	否
2863	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线145号小河东变压器	50	31.9	29		未进入负面清单	否
2864	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线24#开关间隔1配电变压器	630	31.9	366		未进入负面清单	否
2865	国网抚顺市顺城区供电公司			高山干线26变压器	400	31.89	232		未进入负面清单	否
2866	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分17右4#-19#箱变	200	31.89	116		未进入负面清单	否
2867	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	农民公寓5#箱变-1	400	31.89	232		未进入负面清单	否

2868	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线辖子村台分1号辖子村台变压器	100	31.88	58		未进入负面清单	否
2869	国网抚顺市顺城区供电公司			新东二线装饰分线3变压器	400	31.85	233		未进入负面清单	否
2870	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线52左11-变台	100	31.82	58		未进入负面清单	否
2871	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线109甲帮一台区变压器	200	31.82	116		未进入负面清单	否
2872	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线三道岭河东分线4号三道岭河东变压器	50	31.82	29		未进入负面清单	否
2873	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	石文农贸市场1号台区第一间隔配电变压器	200	31.81	116		未进入负面清单	否
2874	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变132田屯线	10kV田屯线29号六家西台变压器	100	31.81	58		未进入负面清单	否
2875	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线64号金家沟变压器	160	31.8	93		未进入负面清单	否
2876	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线047号小八队变压器	50	31.79	29		未进入负面清单	否
2877	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线安居北区4-2#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	31.78	233		未进入负面清单	否

2878	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632第二号线	10kV苇二号线小哪咩支线002号小哪咩变压器	400	31.77	233		未进入负面清单	否
2879	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线246号暖泉子四队东大队变压器	200	31.77	116		未进入负面清单	否
2880	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际1B#箱变变压器	400	31.76	233		未进入负面清单	否
2881	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	南一雅苑二期2#配电站变压器	315	31.76	183		未进入负面清单	否
2882	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线胜利小学分线02号胜利小学变台变压器	50	31.76	29		未进入负面清单	否
2883	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳二线	东三专线东三路开闭所所内1#配电站变压器	500	31.76	291		未进入负面清单	否
2884	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	君安小区1号箱变出线间隔配电变压器	400	31.76	233		未进入负面清单	否
2885	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大6号箱变变压器间隔配电变压器	400	31.75	233		未进入负面清单	否
2886	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线385号台沟变台变压器	30	31.74	17		未进入负面清单	否
2887	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV郎士线新堡分新堡二台变压器	80	31.7	47		未进入负面清单	否

2888	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线16号高家街变压器	100	31.68	58		未进入负面清单	否
2889	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	高安小区2号箱变变压器间隔配电变压器	400	31.68	233		未进入负面清单	否
2890	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线84右2号斗虎屯中学609变压器	100	31.67	58		未进入负面清单	否
2891	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线瓦厂分8号田屯水井变压器	100	31.67	58		未进入负面清单	否
2892	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	惠湾小区箱变变压器间隔配电变压器	400	31.67	233		未进入负面清单	否
2893	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线夏园政府分支线01号夏园政府变压器	100	31.66	58		未进入负面清单	否
2894	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城2#箱变-1变压器	500	31.65	292		未进入负面清单	否
2895	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	石庙子线	10kV石庙子线地车沟分线72号地车沟变压器	50	31.64	29		未进入负面清单	否
2896	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线43+1右3-3#箱变2#变压器	315	31.63	184		未进入负面清单	否
2897	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线31#带4#箱变-1#变压器	315	31.62	184		未进入负面清单	否

2898	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线63#所带23#箱变电站内变	400	31.61	234		未进入负面清单	否
2899	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	北厚小区1#箱变-2	250	31.61	146		未进入负面清单	否
2900	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	新湖国际3#配电站1#变压器	400	31.61	234		未进入负面清单	否
2901	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线063号701台区变压器	50	31.61	29		未进入负面清单	否
2902	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线印象新城4#配电变压器	400	31.6	234		未进入负面清单	否
2903	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	华城三期1号箱变变压器间隔配电变压器	630	31.6	368		未进入负面清单	否
2904	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线湾龙背分线28号湾龙背变压器	50	31.59	29		未进入负面清单	否
2905	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	10kV金地小区1号箱变变压器间隔配电变压器	400	31.56	234		未进入负面清单	否
2906	国网抚顺市望花区供电公司			凤工一线37	400	31.56	234		未进入负面清单	否
2907	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	东沟干线56左7#变压器	100	31.56	58		未进入负面清单	否
2908	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带1#箱变主变	315	31.55	184		未进入负面清单	否
2909	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线夹皮沟分线1号夹皮沟变压器	50	31.55	29		未进入负面清单	否

2910	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线服务处支线31号服务处三号变压器	50	31.53	29		未进入负面清单	否
2911	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	矿前分线11右1左3	400	31.52	234		未进入负面清单	否
2912	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	蓝天水岸1#箱变-1变压器	500	31.52	292		未进入负面清单	否
2913	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科9号变压器	800	31.51	468		未进入负面清单	否
2914	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	小额干线	小额干线惠缘分线9	315	31.49	184		未进入负面清单	否
2915	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线99右5-2#变压器	315	31.47	184		未进入负面清单	否
2916	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线夹板支线002号夹板变压器	100	31.47	59		未进入负面清单	否
2917	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	海城小区1#配电站2#变压器	400	31.46	234		未进入负面清单	否
2918	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线2配电站1变压器	400	31.41	234		未进入负面清单	否
2919	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线下坎子支线1号下坎子公用变压器	160	31.41	94		未进入负面清单	否
2920	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线43# 开关间隔配电变压器	630	31.39	369		未进入负面清单	否
2921	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线19左2号箱内变压器	400	31.38	234		未进入负面清单	否

2922	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线047号松树沟三台变压器	100	31.38	59		未进入负面清单	否
2923	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线西岔工区分线大院变压器	100	31.36	59		未进入负面清单	否
2924	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线河清东支3号河清东变压器	200	31.36	117		未进入负面清单	否
2925	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	马清一线	10kV马清一线59号镇西公变变压器	80	31.36	47		未进入负面清单	否
2926	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线32左2左5#二厂小区4#箱变1#变压器	400	31.35	235		未进入负面清单	否
2927	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线大甸分甸东沟支15号东沟变压器（新）	100	31.34	59		未进入负面清单	否
2928	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线22右11号煤场109变压器	400	31.33	235		未进入负面清单	否
2929	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线学校分10变压器	315	31.33	185		未进入负面清单	否
2930	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线安居南区1-1#站内变压器	630	31.31	370		未进入负面清单	否

2931	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线连刀分顺意支004号镰刀二台变压器	100	31.3	59		未进入负面清单	否
2932	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大御府二台区箱变第一间隔配电变压器	500	31.29	294		未进入负面清单	否
2933	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分14右2左1#	315	31.29	185		未进入负面清单	否
2934	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线王家堡一队分线002号王小卜变压器	315	31.29	185		未进入负面清单	否
2935	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线四平联络分线北四平南台支线1号杆南台变压器	200	31.28	117		未进入负面清单	否
2936	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线15左#2	200	31.28	117		未进入负面清单	否
2937	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线31	315	31.28	185		未进入负面清单	否
2938	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线巨里支线6号巨匠沟变压器	100	31.28	59		未进入负面清单	否
2939	国网抚顺市望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线6右8右14柱上变压器	200	31.27	117		未进入负面清单	否
2940	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	矿前分线11右1右1	200	31.26	117		未进入负面清单	否

2941	国网抚顺市新抚区供电公司	榆中联线1#环网柜	榆中联线1#环网柜配出北台SOHO电缆头	北台SOHO配电站变压器03间隔配电变压器	1000	31.25	588		未进入负面清单	否
2942	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科10号变压器	800	31.24	470		未进入负面清单	否
2943	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	盖平宝居小区1#配变站1#变压器	500	31.22	294		未进入负面清单	否
2944	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香墅湾三期2#箱变配电变压器	630	31.22	370		未进入负面清单	否
2945	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇支线24号木奇一号台区变压器	200	31.21	118		未进入负面清单	否
2946	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二号线5柱上变压器	315	31.21	185		未进入负面清单	否
2947	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带2#箱变主变	400	31.15	235		未进入负面清单	否
2948	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	市内专线	网通分线3柱上变压器	500	31.14	294		未进入负面清单	否
2949	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线纵横开发2-1#站内变压器	315	31.14	185		未进入负面清单	否
2950	国网抚顺市顺城区供电公司			将戈一线针织分线45#柱上变压器	200	31.14	118		未进入负面清单	否
2951	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区4#配变站1#变压器	400	31.14	235		未进入负面清单	否

2952	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线房申沟分线05号房申沟变台变压器	30	31.14	18		未进入负面清单	否
2953	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际3B#箱变变压器	400	31.12	236		未进入负面清单	否
2954	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	石化公寓3#配电站1#变压器	315	31.11	186		未进入负面清单	否
2955	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线18右1#	250	31.09	147		未进入负面清单	否
2956	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线53#开关间隔配电变压器	630	31.09	371		未进入负面清单	否
2957	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线74+1-19#箱变	315	31.08	186		未进入负面清单	否
2958	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块2#配电站1#变压器	500	31.07	295		未进入负面清单	否
2959	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线33号林森变台变压器	200	31.06	118		未进入负面清单	否
2960	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线养殖分005号前腰四台变压器	200	31.06	118		未进入负面清单	否
2961	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线葡萄园分17#-二厂小区11#配电站	315	31.03	186		未进入负面清单	否
2962	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	新河佳苑4#箱变1#	315	31.02	186		未进入负面清单	否

2963	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品3#箱变2#变压器	400	31.02	236		未进入负面清单	否
2964	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左8#柱上变压器	200	31.01	118		未进入负面清单	否
2965	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线8右3所带1#箱变站内变	400	31	236		未进入负面清单	否
2966	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右1左2#柱上变压器	200	31	118		未进入负面清单	否
2967	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线51#所带2#箱变-1#变压器	315	30.99	186		未进入负面清单	否
2968	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高方二线	高方二线104高科公寓A	400	30.99	236		未进入负面清单	否
2969	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城二线	汇银东第小区12#箱变配电变压器间隔配电变压器	400	30.97	236		未进入负面清单	否
2970	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武一线	富甲之邦一期4#箱变	630	30.97	372		未进入负面清单	否
2971	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线16#柱上变压器	315	30.97	186		未进入负面清单	否
2972	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线25号假日变压器	400	30.96	236		未进入负面清单	否
2973	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新东一线	顺城小学西1#配电站变压器	500	30.96	295		未进入负面清单	否

2974	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线葫头沟水库分线21号葫头沟水库英九对变压器	10	30.95	6		未进入负面清单	否
2975	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	草大干线	10kV草大干线水帘洞分线38号水帘洞北变压器	50	30.94	30		未进入负面清单	否
2976	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线哈达背分50号哈达背变压器	100	30.93	59		未进入负面清单	否
2977	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线东江沿支线012号东江沿南台变压器	200	30.92	118		未进入负面清单	否
2978	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东六专线	东六专线东六路开闭所26#配变站变压器	630	30.91	372		未进入负面清单	否
2979	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角1#箱变1#变压器	500	30.91	295		未进入负面清单	否
2980	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线西沟分线029号树基沟公用变1号变压器	200	30.9	118		未进入负面清单	否
2981	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线017左001号老乡政府变压器	200	30.89	118		未进入负面清单	否

2982	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线74右5-箱变-2#变压器	315	30.89	186		未进入负面清单	否
2983	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分14右7#	250	30.89	148		未进入负面清单	否
2984	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线对窝沟门支线005号对窝沟门变压器	100	30.88	59		未进入负面清单	否
2985	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线腰岭子分4号竖碑北台区变压器	400	30.88	236		未进入负面清单	否
2986	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线37变台	100	30.87	59		未进入负面清单	否
2987	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科地下变电站4号变压器	800	30.87	473		未进入负面清单	否
2988	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#3柱上变压器	315	30.86	186		未进入负面清单	否
2989	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线48#石文街道变压器	400	30.85	237		未进入负面清单	否
2990	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋城二期2#箱变配电变压器	630	30.85	373		未进入负面清单	否
2991	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线河西分15#	315	30.84	186		未进入负面清单	否
2992	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线怡和分15#柱上变压器	100	30.82	59		未进入负面清单	否
2993	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线度假村分11#杆左15#杆柱上变压器	100	30.82	59		未进入负面清单	否

2994	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线26右8	400	30.82	237		未进入负面清单	否
2995	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV西主干线10号公用2号变压器	200	30.82	118		未进入负面清单	否
2996	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线68左1#	315	30.81	186		未进入负面清单	否
2997	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线皇马6配变站1变压器	500	30.8	296		未进入负面清单	否
2998	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线2右#4	160	30.79	95		未进入负面清单	否
2999	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区6#配变站配电变压器	630	30.79	373		未进入负面清单	否
3000	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变658光华二线	香水湾小区4#配变站1#变压器	630	30.78	373		未进入负面清单	否
3001	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线三道河分线三道河二台支线02号三道河二台变台变压器	50	30.78	30		未进入负面清单	否
3002	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线西山新台区支线002号西山二台变压器	100	30.76	59		未进入负面清单	否
3003	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线69柱上变压器	400	30.76	237		未进入负面清单	否
3004	国网抚顺市望花区供电分公司			枫丹雅筑小区1#配变站新变压器	630	30.76	373		未进入负面清单	否
3005	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	21方块1#配变站1#变压器	400	30.75	237		未进入负面清单	否

3006	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科8号变压器	800	30.75	474		未进入负面清单	否
3007	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林逸水苑二期2号箱变变压器	500	30.73	296		未进入负面清单	否
3008	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线10左2	315	30.72	187		未进入负面清单	否
3009	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣澜湾4#B	400	30.71	237		未进入负面清单	否
3010	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期9#箱变变压器配电变压器	630	30.71	374		未进入负面清单	否
3011	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线马德里皇家水岸4号箱变配电变压器	630	30.7	374		未进入负面清单	否
3012	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线葫头沟分线036号葫头沟九队变压器	50	30.68	30		未进入负面清单	否
3013	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	金鼎世纪城2#箱变变压器1间隔配电变压器	400	30.66	237		未进入负面清单	否
3014	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线18#箱变2	315	30.66	187		未进入负面清单	否
3015	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线放牛沟分线12号猴石公变二变压器	200	30.66	119		未进入负面清单	否
3016	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变142新农六0二线	10kV新农六0二线105号台沟二台变压器	100	30.66	59		未进入负面清单	否

3017	国网抚顺市顺城区供电分公司			新区二线十二方块3#箱变2#变压器	250	30.65	148		未进入负面清单	否
3018	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	矿前分线8左#2	315	30.63	187		未进入负面清单	否
3019	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线锅炉分11#柱上变压器	100	30.62	59		未进入负面清单	否
3020	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分22#	160	30.61	95		未进入负面清单	否
3021	国网抚顺市顺城区供电分公司			净水干线轻轨高层1配变站2#变压器	500	30.6	297		未进入负面清单	否
3022	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品2#箱变1#变压器	400	30.6	238		未进入负面清单	否
3023	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林逸水苑二期3#箱变1#变压器	500	30.59	297		未进入负面清单	否
3024	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区21#配变站配电变压器	400	30.59	238		未进入负面清单	否
3025	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线28号大商304变压器	400	30.58	238		未进入负面清单	否
3026	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	挖掘机厂北2#配变站1#变压器	400	30.57	238		未进入负面清单	否
3027	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线376号高丽三台变压器	100	30.56	59		未进入负面清单	否
3028	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区23#配变站配电变压器	400	30.55	238		未进入负面清单	否

3029	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城9#箱变变压器	630	30.54	375		未进入负面清单	否
3030	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线碱厂沟分线016号碱厂沟变压器	100	30.52	59		未进入负面清单	否
3031	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线富甲之邦二期2#箱变变压器	630	30.5	375		未进入负面清单	否
3032	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福中一线	福中一线0#环网柜配出1#智能变01#变压器	400	30.49	238		未进入负面清单	否
3033	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线皇家马德里2#环网柜7#箱变2	500	30.49	298		未进入负面清单	否
3034	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线24#开关间隔2配电变压器	630	30.49	375		未进入负面清单	否
3035	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线#61	50	30.47	30		未进入负面清单	否
3036	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋小区4#箱变配电变压器	630	30.47	375		未进入负面清单	否
3037	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线55#所带4#箱变-1#变压器	315	30.46	188		未进入负面清单	否
3038	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	水库住宅箱变变压器	500	30.46	298		未进入负面清单	否
3039	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左3刘山4#箱变变压器主用	315	30.46	188		未进入负面清单	否

3040	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线老政府分线001号金马台区变压器	400	30.46	238		未进入负面清单	否
3041	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线皇马5配变站1变压器	400	30.45	238		未进入负面清单	否
3042	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北一线	在水一方1#配变站2#变压器	500	30.44	298		未进入负面清单	否
3043	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线河西分4#	315	30.43	188		未进入负面清单	否
3044	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	矿前分线5支#2	160	30.42	95		未进入负面清单	否
3045	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线沙河子后沟支线8号沙河子后沟变压器	20	30.41	12		未进入负面清单	否
3046	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线14-1#变压器	400	30.4	238		未进入负面清单	否
3047	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	窑地小区7#配变站1#变压器	400	30.4	238		未进入负面清单	否
3048	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线农电家属支线02号农电家属变压器	100	30.39	60		未进入负面清单	否
3049	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区8-1箱变配电变压器	200	30.39	119		未进入负面清单	否
3050	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	东沟干线19右3#变压器	100	30.38	60		未进入负面清单	否

3051	国网抚顺市望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南小区3#配电站1#变压器	400	30.37	239		未进入负面清单	否
3052	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线河马分线235号马鹿沟变压器	200	30.35	119		未进入负面清单	否
3053	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线43右8所带6#箱变变压器主用	250	30.33	149		未进入负面清单	否
3054	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线新立屯支线2号新立屯变压器	50	30.32	30		未进入负面清单	否
3055	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线79#-14#变压器	315	30.32	188		未进入负面清单	否
3056	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线87+1左3#柱上变压器	200	30.32	119		未进入负面清单	否
3057	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	台南华府1#配电站变压器	630	30.31	376		未进入负面清单	否
3058	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线兴林嘉苑支线01号变台变压器	200	30.3	119		未进入负面清单	否
3059	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北边分线杨树支线04号杨树河北变台变压器	200	30.3	119		未进入负面清单	否
3060	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线学校分线11变压器	315	30.3	188		未进入负面清单	否

3061	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线41+1右4#柱上变压器	200	30.3	119		未进入负面清单	否
3062	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前一线	顺前一线63左8	100	30.3	60		未进入负面清单	否
3063	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线62#所带21#箱变电站内变	400	30.29	239		未进入负面清单	否
3064	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线五里庙支线2号五里庙开发区变压器	200	30.29	119		未进入负面清单	否
3065	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线8右3所带6#箱变电站内变	315	30.28	188		未进入负面清单	否
3066	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分12#-3#箱变	315	30.28	188		未进入负面清单	否
3067	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分051号白家店二台变压器	400	30.27	239		未进入负面清单	否
3068	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线泊林铭郡2号箱变1号变压器	315	30.25	188		未进入负面清单	否
3069	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四一线	绿地剑桥1#开闭站1#箱变变压器B	315	30.25	188		未进入负面清单	否
3070	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线29左2#变压器	250	30.24	149		未进入负面清单	否
3071	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线69#柱上变压器	100	30.22	60		未进入负面清单	否
3072	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分南李台区支001号南李变压器	100	30.22	60		未进入负面清单	否

3073	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线台南华府3#箱变站内变压器	630	30.21	377		未进入负面清单	否
3074	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线#41	315	30.2	188		未进入负面清单	否
3075	国网新宾满族自治县供电公司			国网(辽宁)电动汽车服务公司	630	30.2	377		未进入负面清单	否
3076	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线萝卜坎分06#萝卜坎村变压器	400	30.18	239		未进入负面清单	否
3077	国网清原满族自治县供电公司	金鼎66kV变电站	苍石干线	10kV苍石干线北苍石分线003号东卜变压器	400	30.18	239		未进入负面清单	否
3078	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	国化小区4#箱变新配电变压器	400	30.16	239		未进入负面清单	否
3079	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东二线	城东开发局2#箱变母线配电变压器	400	30.16	239		未进入负面清单	否
3080	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线100左3所带箱变变压器主用	315	30.14	189		未进入负面清单	否
3081	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线国际鑫城3期4#A	500	30.13	299		未进入负面清单	否
3082	国网清原满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线(下)102+1号开发区一号变压器	315	30.13	189		未进入负面清单	否

3083	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉北线琥珀分线27左7+1#柱上变压器	400	30.12	240		未进入负面清单	否
3084	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线32#柱上变压器	200	30.11	120		未进入负面清单	否
3085	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线10号变压器	250	30.09	150		未进入负面清单	否
3086	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线4号变压器	200	30.08	120		未进入负面清单	否
3087	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭11#箱变变压器	630	30.08	377		未进入负面清单	否
3088	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线84号南天门变压器	200	30.06	120		未进入负面清单	否
3089	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线金坑公用变二号变压器	50	30.05	30		未进入负面清单	否
3090	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线16左1#柱上变压器	200	30.05	120		未进入负面清单	否
3091	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	隆达世纪花园小区3#配变站1#变压器	315	30.04	189		未进入负面清单	否
3092	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线（平山）	南平一线44+1#左1支5#柱上变压器	400	30.03	240		未进入负面清单	否
3093	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线匠人沟支线07号河沿公用2/匠人沟变压器	50	30.03	30		未进入负面清单	否

3094	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线120号公变一号变压器	160	30.02	96		未进入负面清单	否
3095	国网抚顺市东洲区供电公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分87#柱上变压器	200	30.01	120		未进入负面清单	否
3096	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线3右#4	400	30	240		未进入负面清单	否
3097	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块4#配电站2#变压器	400	30	240		未进入负面清单	否
3098	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城顺二线	新河佳苑4#箱变2#	315	30	189		未进入负面清单	否
3099	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福南二线	福南二线新世纪嘉园1#配电站1#变压器	500	30	300		未进入负面清单	否
3100	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线富江二组变压器	50	30	30		未进入负面清单	否
3101	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线赵家河南分线02号赵家河南变台变压器	100	29.99	60		未进入负面清单	否
3102	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线国际鑫城3期3#A	400	29.99	240		未进入负面清单	否
3103	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线4#环网柜晴纶小区2#配电站	630	29.97	378		未进入负面清单	否
3104	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线后古分后古三台支1号后古三台(新)	200	29.97	120		未进入负面清单	否

3105	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线国际鑫城3期4#B	500	29.96	300		未进入负面清单	否
3106	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线二道南台分线06号二道南台变变压器	400	29.94	240		未进入负面清单	否
3107	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	道街干线14柱上变压器	315	29.89	189		未进入负面清单	否
3108	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线8右1号国际公寓地下变电所2#变压器	1250	29.89	751		未进入负面清单	否
3109	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线8右3-箱变1号变压器	315	29.88	189		未进入负面清单	否
3110	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线438号林子头变压器	50	29.87	30		未进入负面清单	否
3111	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带4#箱变备变	500	29.86	301		未进入负面清单	否
3112	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线油房支线002号油房变压器	100	29.86	60		未进入负面清单	否
3113	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线草市村分线2号草市1队变压器	200	29.83	120		未进入负面清单	否
3114	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线马丈沟分线65号杆马丈沟变压器	50	29.83	30		未进入负面清单	否

3115	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线63#箱变配电变压器	250	29.82	150		未进入负面清单	否
3116	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	枫泽家苑小区1#配变站2#变压器	500	29.82	301		未进入负面清单	否
3117	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线演武支019号小演武变压器	200	29.81	120		未进入负面清单	否
3118	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线刘小堡一队支线2号公变变压器	50	29.81	30		未进入负面清单	否
3119	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线农科站支线农科站变压器	100	29.8	60		未进入负面清单	否
3120	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线胜利分线9号胜利村变压器	200	29.78	120		未进入负面清单	否
3121	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分队35号前进西台变压器	200	29.78	120		未进入负面清单	否
3122	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	东沟小区6#配变站1#变压器	400	29.78	241		未进入负面清单	否
3123	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线排子分线9号排子公变变压器	30	29.78	18		未进入负面清单	否
3124	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线33号湾西组一变压器	315	29.77	190		未进入负面清单	否

3125	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线南窑分线008号南窑变压器	100	29.74	60		未进入负面清单	否
3126	国网抚顺市新抚区供电公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷干线榆金分线62左1柱上变压器(原130+1)	400	29.74	241		未进入负面清单	否
3127	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线树脂分线3变压器	200	29.74	121		未进入负面清单	否
3128	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线38右8所带4#箱变变压器	400	29.74	241		未进入负面清单	否
3129	国网抚顺市望花区供电公司			五平一线25支1变压器	315	29.73	190		未进入负面清单	否
3130	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块8#配变站1#变压器	400	29.73	241		未进入负面清单	否
3131	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大御府一台区箱变第一间隔配电变压器	500	29.72	301		未进入负面清单	否
3132	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	北台一线	10千伏北台一线18号柱上变压器	100	29.72	60		未进入负面清单	否
3133	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线96左1#柱上变压器	200	29.72	121		未进入负面清单	否
3134	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线小洛一二队分线05号小洛一二队变压器	80	29.69	48		未进入负面清单	否
3135	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线3配变站2变压器	400	29.69	241		未进入负面清单	否

3136	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋城二期3#箱变配电变压器	630	29.68	380		未进入负面清单	否
3137	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线宏兴集团支线001号宏兴集团台变压器	100	29.66	60		未进入负面清单	否
3138	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#带2#箱变1#配电变压器	315	29.66	190		未进入负面清单	否
3139	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线70+1#箱变1#变压器	315	29.65	190		未进入负面清单	否
3140	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右6#所带1#箱变站内变	400	29.63	241		未进入负面清单	否
3141	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线安居南区5#站内变压器	500	29.62	302		未进入负面清单	否
3142	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	净水干线	阳光丽城4#变压器	630	29.62	380		未进入负面清单	否
3143	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭2#箱变变压器	630	29.61	380		未进入负面清单	否
3144	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线青石分112号付哈村变压器	160	29.6	97		未进入负面清单	否
3145	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线67#带8#莫地2#配电变压器	315	29.59	190		未进入负面清单	否
3146	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线#56	100	29.59	60		未进入负面清单	否

3147	国网抚顺市开发区供电公司			花仁联线国化分线13左2#	200	29.58	121		未进入负面清单	否
3148	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线汪家沟分线30号汪家沟公用变压器	200	29.57	121		未进入负面清单	否
3149	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期1号变压器	630	29.56	381		未进入负面清单	否
3150	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳二线	中阳二线启元花园2#落地智能变	500	29.56	302		未进入负面清单	否
3151	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线澳海澜庭6#变压器	630	29.56	381		未进入负面清单	否
3152	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块5#配电站1#变压器	315	29.55	190		未进入负面清单	否
3153	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	星河城小区2#配电站配电变压器	630	29.55	381		未进入负面清单	否
3154	国网抚顺市顺城区供电分公司			新区二线十二方块5#箱变1#变压器	400	29.54	242		未进入负面清单	否
3155	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园6#箱变-2	250	29.54	151		未进入负面清单	否
3156	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工农南分线9变压器	100	29.53	60		未进入负面清单	否
3157	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘三台分23号营盘三变压器	30	29.52	18		未进入负面清单	否

3158	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块13#配变站2#变压器	250	29.48	151		未进入负面清单	否
3159	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香墅湾一期1号配电变压器	630	29.47	381		未进入负面清单	否
3160	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线82#-17#变压器	315	29.47	191		未进入负面清单	否
3161	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线古城沟公用变支线019号古城沟公用变压器	50	29.45	30		未进入负面清单	否
3162	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线谭家岭支线001号谭家岭变压器	100	29.44	61		未进入负面清单	否
3163	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	解放干线	解放干线解放路开闭所所内配变站变压器	500	29.44	303		未进入负面清单	否
3164	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线新湖国际1#配变站1#配电变压器	500	29.44	303		未进入负面清单	否
3165	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线公用变2号支 线2号公用变3号变压器	400	29.43	242		未进入负面清单	否
3166	国网抚顺市顺城区供电公司			新区二线水岸东城3#箱变2#变压器	500	29.43	303		未进入负面清单	否
3167	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线城东小区3#配变站	500	29.43	303		未进入负面清单	否

3168	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线下营子西支线01号下营子西一号变压器	200	29.42	121		未进入负面清单	否
3169	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线125号李家上堡台变压器	100	29.4	61		未进入负面清单	否
3170	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线26右7变压器	315	29.39	191		未进入负面清单	否
3171	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋城二期4#箱变配电变压器	630	29.38	382		未进入负面清单	否
3172	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城4#箱变变压器	630	29.38	382		未进入负面清单	否
3173	国网抚顺市顺城区供电分公司			油毡干线33右#3变压器	400	29.38	242		未进入负面清单	否
3174	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线14左1柱上变压器1	200	29.38	121		未进入负面清单	否
3175	国网抚顺市望花区供电分公司			南住宅小区1#配变站1#变压器	630	29.37	382		未进入负面清单	否
3176	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变444三道线	10kV三道线大西沟分046#大西沟变压器	50	29.37	30		未进入负面清单	否
3177	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线大央分线黄旗前堡支线03号黄旗前堡变压器	200	29.36	121		未进入负面清单	否

3178	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	台山分线#18 变压器	400	29.35	243		未进入负面 清单	否
3179	国网清原满族自治县 供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯 线水泥分线2 右4号火车站 南607变压器	100	29.34	61		未进入负面 清单	否
3180	国网抚顺市望花区供 电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一 线	凤工一线10	315	29.33	191		未进入负面 清单	否
3181	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络 线新屯南山分 10号新屯南山 变压器	50	29.32	30		未进入负面 清单	否
3182	国网清原满族自治县 供电公司	北三家66kV变电 站	北三家变245中继专 线	10kV中继专 线养殖场分线 7#青草沟食用 菌小区	200	29.31	121		未进入负面 清单	否
3183	国网抚顺市开发区供 电公司	望花66kV变电站	望开南线	望开南线18	160	29.29	97		未进入负面 清单	否
3184	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线 前古一台分 003号前古南 台变压器	200	29.28	121		未进入负面 清单	否
3185	国网抚顺市顺城区供 电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线面厂 分线5变压器	315	29.27	191		未进入负面 清单	否
3186	国网抚顺市新抚区供 电分公司	中新66kV变电站	北台一线	10千伏北台一 线6右2号柱上 变压器2	315	29.27	191		未进入负面 清单	否
3187	国网抚顺市东洲区供 电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北 分线9右1变台	50	29.24	30		未进入负面 清单	否
3188	国网抚顺市望花区供 电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	抚铝小区1#配 变站1#变压器	400	29.24	243		未进入负面 清单	否
3189	国网抚顺市东洲区供 电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线38左 2#柱上变压器	200	29.23	122		未进入负面 清单	否

3190	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右9#柱上变压器	200	29.23	122		未进入负面清单	否
3191	国网抚顺市新抚区供电公司	天水66kV变电站	天裕一线	B区一线2#变压器	800	29.22	486		未进入负面清单	否
3192	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发六线	开发六线圣大2期箱变变压器	800	29.22	486		未进入负面清单	否
3193	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城二期5#箱变2#变压器	400	29.21	243		未进入负面清单	否
3194	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线31号二道岭变压器	315	29.21	191		未进入负面清单	否
3195	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线174号崔庄子变压器变压器	100	29.2	61		未进入负面清单	否
3196	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线永安分2	315	29.2	192		未进入负面清单	否
3197	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分19右7柱上变压器	315	29.2	192		未进入负面清单	否
3198	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左3#-2#箱变02变压器	400	29.19	243		未进入负面清单	否
3199	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西一分线11号南山教堂变压器	100	29.18	61		未进入负面清单	否
3200	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线二龙支线09号二道堡变压器	200	29.17	122		未进入负面清单	否

3201	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	砂石干线	砂石干线40	250	29.16	152		未进入负面清单	否
3202	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区15#配变站1#变压器	500	29.16	304		未进入负面清单	否
3203	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线汇银东第一期1#变压器	630	29.15	383		未进入负面清单	否
3204	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角2#箱变1#变压器	400	29.14	243		未进入负面清单	否
3205	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线弯沟支线2号大东沟变压器	400	29.14	243		未进入负面清单	否
3206	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV南聂线008号房申新台变压器	100	29.13	61		未进入负面清单	否
3207	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	A区一线1#变压器	800	29.09	487		未进入负面清单	否
3208	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV马金线122#马金大队一台1	315	29.08	192		未进入负面清单	否
3209	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	中阳一线19柱上变压器1	200	29.06	122		未进入负面清单	否
3210	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线128箱变2#变压器	250	29.04	152		未进入负面清单	否
3211	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线大四平六台支线004号大四平六台变压器	400	29.03	244		未进入负面清单	否
3212	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线2#环网柜7#地块B	400	29.03	244		未进入负面清单	否

3213	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线142左1-变台	100	29.02	61		未进入负面清单	否
3214	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线93右3所带箱变变压器主用	315	29.02	192		未进入负面清单	否
3215	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线上河郡1#箱变2#配电变压器	315	29	192		未进入负面清单	否
3216	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线12所带3#箱变站内变	315	28.98	192		未进入负面清单	否
3217	国网抚顺市顺城区供电分公司			新区二线十二方块8#箱变2#变压器	315	28.98	192		未进入负面清单	否
3218	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块2#配变站1#变压器	315	28.98	192		未进入负面清单	否
3219	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV河清线71#关山村东台分001#柱上变压器	200	28.98	122		未进入负面清单	否
3220	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城3#箱变-2变压器	400	28.97	244		未进入负面清单	否
3221	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线54#柱上变压器	315	28.96	192		未进入负面清单	否
3222	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	锦东联线御龙湾6#箱变A	400	28.96	244		未进入负面清单	否
3223	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城线	10kV南山城线45号12队变压器	160	28.95	98		未进入负面清单	否
3224	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	窑地小区4#配变站1#变压器	400	28.94	244		未进入负面清单	否
3225	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	2#环网柜裕景上都2#配变站2#	400	28.94	244		未进入负面清单	否

3226	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线龙头分线9号龙头变压器	200	28.92	122		未进入负面清单	否
3227	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线93右8所带箱变主用配电变压器	250	28.9	153		未进入负面清单	否
3228	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线戈布南2号箱变-1变压器	315	28.86	193		未进入负面清单	否
3229	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线栗子分084号栗子台变压器	200	28.86	122		未进入负面清单	否
3230	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线四合支线1号四合变压器	100	28.85	61		未进入负面清单	否
3231	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线古城子分线9#变压器	400	28.83	245		未进入负面清单	否
3232	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品5#箱变2#变压器	400	28.82	245		未进入负面清单	否
3233	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线澳海澜庭4#变压器	630	28.82	385		未进入负面清单	否
3234	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线196号北葳子公用变变压器	100	28.79	61		未进入负面清单	否
3235	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	浙商星座1#变压器配电变压器	630	28.79	386		未进入负面清单	否

3236	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线礼泉路北1#变压器	500	28.79	306		未进入负面清单	否
3237	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线82#-16#变压器	400	28.78	245		未进入负面清单	否
3238	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线土口子村分线010号公用变2号变压器	200	28.77	122		未进入负面清单	否
3239	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线56#所带18#箱变站内变	250	28.76	153		未进入负面清单	否
3240	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线326号高家店村变压器	400	28.74	245		未进入负面清单	否
3241	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线53左1	400	28.74	245		未进入负面清单	否
3242	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	三二五干线	三二五干线#52左2变压器	200	28.74	123		未进入负面清单	否
3243	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	8-2#地块1#箱变变压器1	400	28.74	245		未进入负面清单	否
3244	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV清南干线57号美食城515变压器	400	28.73	245		未进入负面清单	否
3245	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线17所带6#箱变站内变	315	28.72	193		未进入负面清单	否
3246	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线38右4所带2#箱变变压器	400	28.72	245		未进入负面清单	否
3247	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主 干线	10kV东主 干线220号杆金窝棚村变压器	400	28.7	245		未进入负面清单	否

3248	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线189号章京胃口变压器	100	28.69	61		未进入负面清单	否
3249	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线2左#2	200	28.69	123		未进入负面清单	否
3250	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线古城子分线12#变压器	400	28.69	245		未进入负面清单	否
3251	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东洼支线上北头支线02号洞上北头变压器	50	28.68	31		未进入负面清单	否
3252	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV金家干线砖厂分碳素支9号五味西沟台区变压器	50	28.68	31		未进入负面清单	否
3253	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线四平一队分线01号四平一队公用台变压器	50	28.67	31		未进入负面清单	否
3254	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线林场分线7#大孤家林场公用变三号变压器	200	28.67	123		未进入负面清单	否
3255	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线015号北口前变压器	100	28.67	61		未进入负面清单	否
3256	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线兴旺小区支线002号兴旺小区变压器	400	28.67	245		未进入负面清单	否

3257	国网抚顺市顺城区供电分公司			河堤二线45智能变压器	400	28.64	245		未进入负面清单	否
3258	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线1配变电站1变压器	500	28.64	307		未进入负面清单	否
3259	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线马架子南台分线004号南台变压器	100	28.64	61		未进入负面清单	否
3260	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区20#配变电站配电变压器	400	28.64	245		未进入负面清单	否
3261	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	何家街二台变压器	200	28.63	123		未进入负面清单	否
3262	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线28左#1变压器	200	28.61	123		未进入负面清单	否
3263	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	师范附小北1#配变电站2#变压器	630	28.58	387		未进入负面清单	否
3264	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线16右1-5#箱变变压器	400	28.58	246		未进入负面清单	否
3265	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线15#-2箱变间隔配电变压器	630	28.57	387		未进入负面清单	否
3266	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线演武支002号五道东变压器(新)	200	28.56	123		未进入负面清单	否
3267	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左6刘山1#箱变变压器主用	400	28.56	246		未进入负面清单	否
3268	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆中联线1#环网柜	榆中联线1#环网柜配出北台SOHO电缆头	北台SOHO配电站变压器04间隔配电变压器	1000	28.56	614		未进入负面清单	否

3269	国网抚顺市望花区供电公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	星河城小区6#配变电站配电变压器	630	28.56	387		未进入负面清单	否
3270	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线苗沿分线074号下大卜变压器	400	28.55	246		未进入负面清单	否
3271	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香墅湾一期2号配电变压器	500	28.53	307		未进入负面清单	否
3272	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	农民公寓2#箱变-1	400	28.53	246		未进入负面清单	否
3273	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	新华国际4#箱变2#变压器	400	28.52	246		未进入负面清单	否
3274	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线25棚户区安置工程1#	315	28.51	194		未进入负面清单	否
3275	国网抚顺市顺城区供电公司			万豪干线24	200	28.51	123		未进入负面清单	否
3276	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	昌图小区1#配变电站2#变压器	500	28.51	307		未进入负面清单	否
3277	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线丁山拐分线57号丁山拐变压器	30	28.5	18		未进入负面清单	否
3278	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分023号杜家村变压器	400	28.49	246		未进入负面清单	否
3279	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线山城堡分门进支017#小门进变压器	100	28.47	62		未进入负面清单	否

3280	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇六号支线03号木奇六号台区变压器	400	28.46	246		未进入负面清单	否
3281	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分18号窝棚沟二变压器	100	28.46	62		未进入负面清单	否
3282	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	中华源3#配变电站2#变压器	200	28.46	123		未进入负面清单	否
3283	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线57号前组烘炉变压器	80	28.46	49		未进入负面清单	否
3284	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美墅二期2箱变-变压器	315	28.45	194		未进入负面清单	否
3285	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线孙家分071号孙家村变压器	100	28.45	62		未进入负面清单	否
3286	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分15#-15#箱变	200	28.44	123		未进入负面清单	否
3287	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线马德里皇家水岸1号箱变配电变压器	630	28.42	388		未进入负面清单	否
3288	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线20-2#变压器	400	28.41	246		未进入负面清单	否
3289	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线高山明珠小区2#配电变压器	315	28.41	194		未进入负面清单	否

3290	国网抚顺市新抚区供电公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区8#配电室间隔配电变压器	800	28.41	493		未进入负面清单	否
3291	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	富邦华润万家小区1#配变站变压器	630	28.4	388		未进入负面清单	否
3292	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线塔湾支线#11	100	28.4	62		未进入负面清单	否
3293	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线殷家变分线008号殷家变压器	100	28.39	62		未进入负面清单	否
3294	国网抚顺市顺城区供电公司			城顺一线碧海金阁1#配变站2#变压器	400	28.39	246		未进入负面清单	否
3295	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV工业一号线工业园区公变2号变压器	160	28.39	99		未进入负面清单	否
3296	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	惠缘佳居小区1#配变站1#变压器	400	28.36	247		未进入负面清单	否
3297	国网抚顺市新抚区供电公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区三线2#变压器	800	28.35	493		未进入负面清单	否
3298	国网清原满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线115号北杂木公用变压器	400	28.34	247		未进入负面清单	否
3299	国网抚顺市顺城区供电公司			西戈干线格林小镇2号箱变2号变压器	400	28.34	247		未进入负面清单	否
3300	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线青石分187号青石二队变压器	100	28.3	62		未进入负面清单	否

3301	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线3配变电站1变压器	400	28.29	247		未进入负面清单	否
3302	国网抚顺市新抚区供电公司			千金一线35右2柱上变压器	400	28.29	247		未进入负面清单	否
3303	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福南一线	福中一线38右2-1柱上变压器	200	28.29	123		未进入负面清单	否
3304	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线下夹河东支线5号下夹河东变压器	200	28.28	123		未进入负面清单	否
3305	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线2#所带8#箱变站内变	400	28.28	247		未进入负面清单	否
3306	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线123左#1	315	28.27	194		未进入负面清单	否
3307	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线青年分线19右1柱上变压器	315	28.25	195		未进入负面清单	否
3308	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线夹关分线01号夹皮沟村变压器	100	28.24	62		未进入负面清单	否
3309	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV友爱线117胡西分006#胡家西晟辉工贸变压器	100	28.23	62		未进入负面清单	否
3310	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	小额干线	小额干线21右1	200	28.23	124		未进入负面清单	否
3311	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	三二五干线	三二五干线方晓分线#9变压器	315	28.23	195		未进入负面清单	否

3312	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线翁泉支线15号翁泉村变压器	50	28.21	31		未进入负面清单	否
3313	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线153号红雁变压器	100	28.2	62		未进入负面清单	否
3314	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区2#配电站1号变压器	800	28.19	494		未进入负面清单	否
3315	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江二线	合江二线23#海赋外滩3#箱变变压器	630	28.19	389		未进入负面清单	否
3316	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线将北小区1号箱变1号配电变压器	400	28.17	247		未进入负面清单	否
3317	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线2#所带14#箱变站内变	400	28.17	247		未进入负面清单	否
3318	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线50右6柱上变压器	400	28.17	247		未进入负面清单	否
3319	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线南关门砬子分线07号南关门砬子变压器	200	28.16	124		未进入负面清单	否
3320	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园3#箱变-2	315	28.16	195		未进入负面清单	否
3321	国网抚顺市顺城区供电分公司			英石干线良种分19#柱上变压器	400	28.15	247		未进入负面清单	否
3322	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线5号分支箱1号箱变1号变压器	400	28.15	247		未进入负面清单	否

3323	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线12左1左2变压器	400	28.14	247		未进入负面清单	否
3324	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	壹品楼小区1#配变站1#变压器	500	28.14	309		未进入负面清单	否
3325	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线国际鑫城3期3#B	400	28.13	247		未进入负面清单	否
3326	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线北拨分线08号北拨变压器	50	28.1	31		未进入负面清单	否
3327	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线41+1右1右1#柱上变压器	200	28.1	124		未进入负面清单	否
3328	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线21支3+1变压器	315	28.09	195		未进入负面清单	否
3329	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线2配变站2变压器	400	28.05	248		未进入负面清单	否
3330	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线014号饲料公司变压器	200	28.05	124		未进入负面清单	否
3331	国网抚顺市顺城区供电分公司	十二方块开闭所(用户自维)	新区二线	新区二线十三方块8#箱变变压器	630	28.03	390		未进入负面清单	否
3332	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左1#柱上变压器	200	28.03	124		未进入负面清单	否
3333	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线36号农业小区变压器	250	28.02	155		未进入负面清单	否
3334	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	光明城市小区1#配变站1#变压器	500	28.01	310		未进入负面清单	否

3335	国网抚顺市顺城区供电分公司			城顺一线碧海金阁1#配变站1#变压器	400	28.01	248		未进入负面清单	否
3336	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线110变台	315	28.01	195		未进入负面清单	否
3337	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	北部干线41	315	27.99	195		未进入负面清单	否
3338	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线28右8	315	27.98	195		未进入负面清单	否
3339	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	21方块4#配变站1#变压器	400	27.98	248		未进入负面清单	否
3340	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	御龙湾分14,2#箱变A	315	27.98	195		未进入负面清单	否
3341	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城6#箱变变压器	630	27.97	391		未进入负面清单	否
3342	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	农民公寓6#箱变-1	400	27.95	248		未进入负面清单	否
3343	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区16#配电站1#变压器	400	27.95	248		未进入负面清单	否
3344	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	阳光城小区4#配变站间隔配电变压器	630	27.94	391		未进入负面清单	否
3345	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线47#所带8#箱变站内变	250	27.92	155		未进入负面清单	否
3346	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线栗子分023号山城子二台变压器	200	27.92	124		未进入负面清单	否
3347	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	春光印象小区5#配变站2#变压器	500	27.91	310		未进入负面清单	否

3348	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新北联 线北边分线南 头支线03号南 头变压器	100	27.9	62		未进入负面 清单	否
3349	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线50右 3柱上变压器	400	27.9	248		未进入负面 清单	否
3350	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线 和平二支001 号和平井 1502变压器	200	27.89	124		未进入负面 清单	否
3351	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区 15#配变站2# 变压器	500	27.88	311		未进入负面 清单	否
3352	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线澳 海澜庭8#变压 器	630	27.87	391		未进入负面 清单	否
3353	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区 17#配变站2# 变压器	400	27.87	249		未进入负面 清单	否
3354	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环 网柜所带中兴 一品3#箱变 1#变压器	400	27.86	249		未进入负面 清单	否
3355	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将跃联线	YHG_将跃联 线30#1开关 间隔配电变压 器	500	27.86	311		未进入负面 清单	否
3356	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线 91号小夏园变 压器	400	27.85	249		未进入负面 清单	否
3357	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线58- 1#箱变-1	400	27.84	249		未进入负面 清单	否
3358	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西 分5#	315	27.84	196		未进入负面 清单	否

3359	国网抚顺市新抚区供电分公司			道街干线45柱上变压器	400	27.84	249		未进入负面清单	否
3360	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV东主干线赵下分线161号蔺堡村变压器	50	27.84	31		未进入负面清单	否
3361	国网新宾满族自治县供电公司			10kV榆边线140号杆T接蔡家分线26号蔡家二台变压器	100	27.84	62		未进入负面清单	否
3362	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线任霸分线080号高立屯变压器(二批)	200	27.81	124		未进入负面清单	否
3363	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分036号龚家村村委会变压器	315	27.81	196		未进入负面清单	否
3364	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右13#柱上变压器	200	27.81	124		未进入负面清单	否
3365	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线下大堡三队支线004号大堡三队变压器	100	27.8	62		未进入负面清单	否
3366	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线37左4变压器	100	27.8	62		未进入负面清单	否
3367	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#带4#箱变2#配电变压器	500	27.79	311		未进入负面清单	否
3368	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线砍椽二组支线3号砍椽二组变压器	250	27.79	156		未进入负面清单	否

3369	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线肉联厂小区3#箱变1#变压器	400	27.78	249		未进入负面清单	否
3370	国网抚顺市望花区供电分公司			本溪路二线08	400	27.78	249		未进入负面清单	否
3371	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线西沟分030号西沟二台变压器	200	27.78	124		未进入负面清单	否
3372	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线#39柱上变压器	200	27.77	124		未进入负面清单	否
3373	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线50左2左1#柱上变压器	200	27.77	124		未进入负面清单	否
3374	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科地下变电站1号变压器	800	27.77	498		未进入负面清单	否
3375	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	华城三期2号箱变变压器间隔配电变压器	400	27.77	249		未进入负面清单	否
3376	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	学府壹品2#配电站配电变压器	630	27.76	392		未进入负面清单	否
3377	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线101地质队3#配电变压器	630	27.75	392		未进入负面清单	否
3378	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线87+1左1右1#柱上变压器	200	27.74	125		未进入负面清单	否
3379	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	锦工联线左岸公园3#箱变变压器1	500	27.73	311		未进入负面清单	否
3380	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线7配变站1变压器	400	27.71	249		未进入负面清单	否

3381	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城3期2#箱变变压器2	400	27.68	249		未进入负面清单	否
3382	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府16#箱变配变变压器配变变压器	630	27.66	393		未进入负面清单	否
3383	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线兴隆台四组分线1号隆台四组变压器	50	27.66	31		未进入负面清单	否
3384	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线江东支线006号江东变压器	100	27.65	62		未进入负面清单	否
3385	国网抚顺市新抚区供电公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷干线榆金分线28-1柱上变压器(原99左1)	50	27.65	31		未进入负面清单	否
3386	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线敖石哈分线3号敖石哈村变压器	100	27.64	62		未进入负面清单	否
3387	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线51#箱变2#配电变压器	250	27.63	156		未进入负面清单	否
3388	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	小额干线	宏钢家园小区4#配变站2#变压器	315	27.63	196		未进入负面清单	否
3389	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线26+1号博雅居2#变压器	400	27.63	249		未进入负面清单	否

3390	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北边分线西清沟支线15号西清沟台变压器	100	27.62	62		未进入负面清单	否
3391	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭6#箱变变压器	630	27.62	393		未进入负面清单	否
3392	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#带4#箱变1#配电变压器	500	27.61	312		未进入负面清单	否
3393	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分69号四组变压器	200	27.61	125		未进入负面清单	否
3394	国网抚顺县供电公司			10kV李汤线223号汤图西河住宅变压器	100	27.6	62		未进入负面清单	否
3395	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块6#箱变变压器间隔配电变压器	630	27.6	393		未进入负面清单	否
3396	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	格林水馨苑小区1#配电站1#变压器	400	27.59	250		未进入负面清单	否
3397	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	解放干线	解放干线5右2柱上变压器	315	27.58	197		未进入负面清单	否
3398	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	望开南线教堂分线7变压器	80	27.57	50		未进入负面清单	否
3399	国网抚顺市新抚区供电公司			解放干线解放路开闭所33-1#配电站变压器	500	27.57	312		未进入负面清单	否
3400	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线78-7C#箱变	250	27.57	156		未进入负面清单	否

3401	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	10kV抚农大柳线092号后岗三队变压器	200	27.57	125		未进入负面清单	否
3402	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	古城子小区6#配变站1#变压器	400	27.56	250		未进入负面清单	否
3403	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变132田屯线	10kV田屯线六家子东分04号六家子中台变压器	100	27.56	62		未进入负面清单	否
3404	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线杨西支线7号巨外村变压器	50	27.55	31		未进入负面清单	否
3405	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线青年分线7柱上变压器	315	27.54	197		未进入负面清单	否
3406	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带4#箱变主变	500	27.53	312		未进入负面清单	否
3407	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分083#关山三台变压器	100	27.52	62		未进入负面清单	否
3408	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线344号边外林场变压器	80	27.5	50		未进入负面清单	否
3409	国网抚顺市望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南小区1#配变站1#变压器	400	27.5	250		未进入负面清单	否
3410	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线任霸分线142号霸王沟变压器	200	27.5	125		未进入负面清单	否

3411	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分022号施家台区变压器	315	27.5	197		未进入负面清单	否
3412	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线90左1柱上变压器	315	27.49	197		未进入负面清单	否
3413	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线4#地块2#箱变1#变压器	315	27.49	197		未进入负面清单	否
3414	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线103#大柳南台变压器	200	27.48	125		未进入负面清单	否
3415	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线牛肺沟分线125号张小卜变压器	50	27.47	31		未进入负面清单	否
3416	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	洗化西小区2#配变电站配电变压器	630	27.47	394		未进入负面清单	否
3417	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线老城道南分线04号老城鲜队道变压器	400	27.47	250		未进入负面清单	否
3418	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线121甲帮二台区变压器	200	27.47	125		未进入负面清单	否
3419	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块1#配变电站2#变压器	400	27.44	250		未进入负面清单	否
3420	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线58-1#箱变-2	400	27.42	250		未进入负面清单	否
3421	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块2#配变电站1#变压器	400	27.42	250		未进入负面清单	否

3422	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分14右2左2#	315	27.42	197		未进入负面清单	否
3423	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线193号五龙二台变压器	200	27.41	125		未进入负面清单	否
3424	国网抚顺市顺城区供电公司			净水干线新城一品1配变站1变压器	315	27.41	197		未进入负面清单	否
3425	国网抚顺市顺城区供电公司			净水干线新城一品3配变站1变压器	315	27.41	197		未进入负面清单	否
3426	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线二十三中分线10变压器	315	27.41	197		未进入负面清单	否
3427	国网抚顺市新抚区供电公司	新抚66kV变电站	天朗二线	天朗二线天朗国际2#变电所2#变压器配电变压器	1250	27.4	783		未进入负面清单	否
3428	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品5#箱变1#变压器	400	27.39	250		未进入负面清单	否
3429	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线荒地分线15#荒地公用变1#变压器	200	27.39	125		未进入负面清单	否
3430	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线烟筒沟分线043号烟筒沟变压器	200	27.38	125		未进入负面清单	否

3431	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	油毡干线	19左11号1#箱变1号变压器	315	27.38	197		未进入负面清单	否
3432	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭11#箱变变压器	630	27.37	395		未进入负面清单	否
3433	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线48左10柱上变压器1	400	27.37	251		未进入负面清单	否
3434	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线傲牛分142号轿家变压器	50	27.37	31		未进入负面清单	否
3435	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线河西分9#	315	27.37	197		未进入负面清单	否
3436	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	惠缘佳居小区2#配变站1#变压器	250	27.36	157		未进入负面清单	否
3437	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线外加剂分004号塔峪1507变压器	400	27.36	251		未进入负面清单	否
3438	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左20#柱上变压器	200	27.36	125		未进入负面清单	否
3439	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线79#-12#变压器	400	27.35	251		未进入负面清单	否
3440	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线阁老分013号安家村变压器	200	27.34	125		未进入负面清单	否
3441	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线什排地支线008号什排地变压器	200	27.33	125		未进入负面清单	否
3442	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线8右103#箱变2#变压器	500	27.33	313		未进入负面清单	否

3443	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线37变压器	400	27.33	251		未进入负面清单	否
3444	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线4#环网柜带国际鑫城3期1#箱变B	400	27.32	251		未进入负面清单	否
3445	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线18右2#变压器	200	27.31	125		未进入负面清单	否
3446	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线050号程家台1533变压器	100	27.31	63		未进入负面清单	否
3447	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块2#配电站1#变压器	400	27.3	251		未进入负面清单	否
3448	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线东五里堡村分线7号东五里堡村变压器	200	27.29	125		未进入负面清单	否
3449	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线31左7柱上变压器	315	27.29	198		未进入负面清单	否
3450	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线北甸分线02号北甸变压器	50	27.28	31		未进入负面清单	否
3451	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右4所带1#箱变主变	315	27.26	198		未进入负面清单	否
3452	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线59右2柱上变压器	400	27.26	251		未进入负面清单	否
3453	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线清沟子分线07号清沟子变压器	200	27.25	126		未进入负面清单	否

3454	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分4-5#箱变	250	27.25	157		未进入负面清单	否
3455	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线古城子分线15#变压器	400	27.25	251		未进入负面清单	否
3456	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线连刀分020号连刀村变压器	200	27.24	126		未进入负面清单	否
3457	国网抚顺市新抚区供电公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达D区1#配电站1号变压器	800	27.23	502		未进入负面清单	否
3458	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	10kV关岭干线台山分线30#台山三台柱上变压器	80	27.23	50		未进入负面清单	否
3459	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线木材分35支3#柱上变压器	200	27.23	126		未进入负面清单	否
3460	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线004右1号黑石木变压器	160	27.22	100		未进入负面清单	否
3461	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线中街箱式变电站001号配电变压器	250	27.21	157		未进入负面清单	否
3462	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线河南分线02号河南变压器	200	27.2	126		未进入负面清单	否
3463	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品4#箱变1#变压器	500	27.2	314		未进入负面清单	否

3464	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线3	315	27.2	198		未进入负面清单	否
3465	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期2号变压器	630	27.19	396		未进入负面清单	否
3466	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分3+1#所带2#箱变1#变压器	315	27.18	198		未进入负面清单	否
3467	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	10千伏福中一线新抚供电1#变压器	630	27.18	396		未进入负面清单	否
3468	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线20+2号箱变2号变压器	315	27.18	198		未进入负面清单	否
3469	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线一0九库分1号坎木村西台区变压器	200	27.18	126		未进入负面清单	否
3470	国网抚顺市东洲区供电分公司			新苑小区1#开闭所配出1#箱变配电变压器	400	27.16	251		未进入负面清单	否
3471	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区2#配电站2号变压器	800	27.15	503		未进入负面清单	否
3472	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线69+1#柱上变压器	200	27.13	126		未进入负面清单	否
3473	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城4#箱变A	400	27.12	252		未进入负面清单	否
3474	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	锦州路1#配电站1#变压器	200	27.12	126		未进入负面清单	否

3475	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线二道河北分线06号二道河北变变压器	100	27.11	63		未进入负面清单	否
3476	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	风和二线邮电分线3	315	27.1	198		未进入负面清单	否
3477	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线沔阳分线060号栏木桥村变压器	400	27.1	252		未进入负面清单	否
3478	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线13号石庙子变压器	200	27.08	126		未进入负面清单	否
3479	国网抚顺市顺城区供电公司			河堤二线21+1智能变压器	200	27.06	126		未进入负面清单	否
3480	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线样子沟分线3号样子沟变压器	100	27.06	63		未进入负面清单	否
3481	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线蛤蟆灰分027号蛤蟆灰变压器	200	27.06	126		未进入负面清单	否
3482	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线水炉分线4右3	315	27.06	198		未进入负面清单	否
3483	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	皇家海岸4期3#箱变变压器	630	27.06	397		未进入负面清单	否
3484	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线尹家三队支01号尹家三队变压器	100	27.06	63		未进入负面清单	否

3485	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区26#配变电站配电变压器	400	27.05	252		未进入负面清单	否
3486	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线#13	315	27.05	198		未进入负面清单	否
3487	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线21右3变压器	315	27.04	198		未进入负面清单	否
3488	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区18#配变站1#变压器	315	27.03	198		未进入负面清单	否
3489	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分10左1右1#柱上变压器	200	27.03	126		未进入负面清单	否
3490	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左6刘山1#箱变变压器备用	400	27.03	252		未进入负面清单	否
3491	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	四海干线	皇家海岸1#箱变-2	400	27.03	252		未进入负面清单	否
3492	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	澳海澜庭20#箱变变压器间隔配电变压器	630	27.03	397		未进入负面清单	否
3493	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区4-2箱变配电变压器	400	27.03	252		未进入负面清单	否
3494	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城3#箱变变压器	630	27.02	397		未进入负面清单	否
3495	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线东堡支线004号海洋公一变压器	50	27.01	31		未进入负面清单	否

3496	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江二线	合江二线23#海赋外滩1#箱变变压器	400	27.01	252		未进入负面清单	否
3497	国网抚顺市望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南小区2期3#配变电站1变压器	400	27.01	252		未进入负面清单	否
3498	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线阁老分170号阁老一变压器	200	27.01	126		未进入负面清单	否
3499	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	上河郡4#箱变2#变压器	400	27	252		未进入负面清单	否
3500	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV河清线82#关山一队东台分001#柱上变压器	200	27	126		未进入负面清单	否
3501	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际4B#箱变变压器	400	26.98	252		未进入负面清单	否
3502	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线马德里皇家水岸3号箱变配电变压器	630	26.98	397		未进入负面清单	否
3503	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线66右6#柱上变压器	400	26.98	252		未进入负面清单	否
3504	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线关东厂支线47号关东厂公用变变压器	50	26.96	32		未进入负面清单	否
3505	国网抚顺市新抚区供电分公司			榆林干线89左2#柱上变压器	400	26.96	252		未进入负面清单	否
3506	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线五冲支11号五冲村变压器	200	26.95	126		未进入负面清单	否

3507	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	中华源1#配变站1#变压器	500	26.95	315		未进入负面清单	否
3508	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线11左1所带3#箱变站内变	315	26.94	199		未进入负面清单	否
3509	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线(右)5号榆树街501变压器	200	26.93	126		未进入负面清单	否
3510	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线31右3	315	26.93	199		未进入负面清单	否
3511	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分132号八组变压器	50	26.93	32		未进入负面清单	否
3512	国网抚顺市东洲区供电公司			化二干线24左2#柱上变压器	400	26.93	252		未进入负面清单	否
3513	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈联线	水岸虹桥1号分支箱2号箱变1号变压器	315	26.92	199		未进入负面清单	否
3514	国网抚顺市东洲区供电公司			食品干线53+1-东方清华园-2#变压器	500	26.92	315		未进入负面清单	否
3515	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二线南台2#站内变压器	400	26.91	252		未进入负面清单	否
3516	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线马金一队支19号马金一队变压器	200	26.9	126		未进入负面清单	否

3517	国网抚顺市顺城区供电公司			新区二线十二方 块2#箱变1# 变压器	315	26.89	199		未进入负面清单	否
3518	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线公 五号分线10 号公用变1号 变压器	400	26.87	253		未进入负面清单	否
3519	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变 电站	南柳线	10kV南柳线 东沟分线48号 东沟村变压器	50	26.87	32		未进入负面清单	否
3520	国网抚顺市望花区供电公司			工光二线5	400	26.85	253		未进入负面清单	否
3521	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变 电站	平塑一线	平塑一线62# 所带22#箱变 站内变	315	26.85	199		未进入负面清单	否
3522	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变 电站	城顺一线	城顺一线万泉 小区5#配电变 压器	630	26.85	398		未进入负面清单	否
3523	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变 电站	榆中联线	榆中连线63柱 上变压器	200	26.85	126		未进入负面清单	否
3524	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变 电站	海浪变646杨 木线	10kV杨木线 110号杨木一 变压器	400	26.85	253		未进入负面清单	否
3525	国网抚顺市顺城区供电公司			中跃西线工商 公寓1号变 压器	315	26.84	199		未进入负面清单	否
3526	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66k V变电站	兴湾联线	10kV兴湾联 线后沟分线4 号湾西组二变 压器	200	26.84	126		未进入负面清单	否
3527	国网抚顺县供电公司	南章党66kV 变电站	南章党246台 沟干线	10kV台沟干 线四家子二台 分003号四家 子二台变压器	100	26.84	63		未进入负面清单	否

3528	国网抚顺市东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分54右1#柱上变压器	100	26.83	63		未进入负面清单	否
3529	国网抚顺市顺城区供电分公司			大甲干线77左6前甸村变压器	315	26.83	199		未进入负面清单	否
3530	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分12#-4#箱变	315	26.82	199		未进入负面清单	否
3531	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线4#地块变压器2	315	26.82	199		未进入负面清单	否
3532	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	腾远一线	德商春天里3#箱变变压器配电变压器	630	26.82	398		未进入负面清单	否
3533	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV燕石二线苏子分001#苏子二变压器	200	26.81	126		未进入负面清单	否
3534	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线55# 开关间隔配电变压器	630	26.8	398		未进入负面清单	否
3535	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变546大四平线	10kV大四平线西河掌分线004号西河掌变压器	400	26.79	253		未进入负面清单	否
3536	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	福中一线38#柱上变压器	400	26.78	253		未进入负面清单	否
3537	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分线6变台	400	26.78	253		未进入负面清单	否
3538	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块14#配变站1#变压器	400	26.78	253		未进入负面清单	否
3539	国网抚顺市新抚区供电分公司			南台二线#28柱上变压器	315	26.77	199		未进入负面清单	否

3540	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线27左1所带17#箱变电站内变	315	26.77	199		未进入负面清单	否
3541	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	凤和二线9#	160	26.76	101		未进入负面清单	否
3542	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线18右7柱上变压器	400	26.76	253		未进入负面清单	否
3543	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线外和睦支线24号外和睦南台变压器	200	26.76	126		未进入负面清单	否
3544	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV金家干线五味分4号五味二台区变压器	200	26.74	127		未进入负面清单	否
3545	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线双泉沟支线002号双泉沟1号变压器	200	26.73	127		未进入负面清单	否
3546	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北3#站内变压器	630	26.73	399		未进入负面清单	否
3547	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二线南台3#站内变压器	400	26.73	253		未进入负面清单	否
3548	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	化二干线	化二干线29柱上变压器	315	26.72	199		未进入负面清单	否
3549	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网柜带李石8-2地块3#箱变B	315	26.72	199		未进入负面清单	否
3550	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线39+1左2#柱上变压器	200	26.72	127		未进入负面清单	否

3551	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	家和美1#配电室1#配电变压器	800	26.72	506		未进入负面清单	否
3552	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	21方块5#变电站1#变压器	400	26.71	253		未进入负面清单	否
3553	国网抚顺市东洲区供电公司			碾醇一线夜海分82右1#柱上变压器	200	26.7	127		未进入负面清单	否
3554	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	望开南线13左2	315	26.7	199		未进入负面清单	否
3555	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美墅二期5箱变-变压器	315	26.69	199		未进入负面清单	否
3556	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线1#环网柜右3#变压器	100	26.69	63		未进入负面清单	否
3557	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线南岗子分线012号南土口公用变变压器	200	26.68	127		未进入负面清单	否
3558	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线查家小北山支线查家小北山变压器	100	26.68	63		未进入负面清单	否
3559	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线29#变压器	315	26.67	199		未进入负面清单	否
3560	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线军工分线6左10号林产公司101变压器	315	26.67	199		未进入负面清单	否
3561	国网抚顺市望花区供电公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南二期东1#变压器	500	26.67	317		未进入负面清单	否

3562	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线4#环网柜带国际鑫城3期1#箱变A	400	26.66	253		未进入负面清单	否
3563	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带2#箱变备变	400	26.66	253		未进入负面清单	否
3564	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线45#所带2#箱变站内变	315	26.64	200		未进入负面清单	否
3565	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线寰家支线65号红顺子变台变压器	100	26.64	63		未进入负面清单	否
3566	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	盘北小区2#配变站1#变压器	400	26.64	253		未进入负面清单	否
3567	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左15所带箱变变压器	630	26.64	399		未进入负面清单	否
3568	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线石庙子支线1号石庙子变压器	50	26.63	32		未进入负面清单	否
3569	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	核心一线	中立诚悦府1#箱变变压器间隔配电变压器	630	26.63	399		未进入负面清单	否
3570	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	夜台连线	夜台连线36左2所带2#箱变-变压器	400	26.62	254		未进入负面清单	否
3571	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	阳光城小区2#配变站间隔配电变压器	630	26.62	399		未进入负面清单	否

3572	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右1右1#柱上变压器	200	26.62	127		未进入负面清单	否
3573	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线39+1左1#柱上变压器	200	26.62	127		未进入负面清单	否
3574	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区3#配电站3号变压器	800	26.62	507		未进入负面清单	否
3575	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	水岸虹桥1号分支箱1号箱变1号变压器	400	26.61	254		未进入负面清单	否
3576	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线109库分坎木西分台变压器	100	26.6	63		未进入负面清单	否
3577	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线二道河公用2号支线29号二道河公用2号变压器	50	26.59	32		未进入负面清单	否
3578	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中天二线	中天二线粮栈二分线21#柱上变压器	250	26.58	159		未进入负面清单	否
3579	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线6配电站1变压器	500	26.58	317		未进入负面清单	否
3580	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	监狱分线23变台	200	26.57	127		未进入负面清单	否
3581	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳二线	东三专线东三路开闭所1#配电站变压器	630	26.57	400		未进入负面清单	否
3582	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线丰大分线016号窑地台变压器	200	26.57	127		未进入负面清单	否

3583	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	小额干线1#地变	315	26.55	200		未进入负面清单	否
3584	国网抚顺市东洲区供电分公司			万台二线疗北分线12#柱上变压器	315	26.54	200		未进入负面清单	否
3585	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	石化公寓5#配电站1#变压器	400	26.54	254		未进入负面清单	否
3586	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线监狱分35#柱上变压器	100	26.54	63		未进入负面清单	否
3587	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线46号山崴子变压器	50	26.53	32		未进入负面清单	否
3588	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线343号旧门一台变压器	400	26.53	254		未进入负面清单	否
3589	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线56左#16变压器	315	26.52	200		未进入负面清单	否
3590	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线三组支线腰堡4#变压器	200	26.52	127		未进入负面清单	否
3591	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线朝阳子线026号朝阳村变压器	200	26.52	127		未进入负面清单	否
3592	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分龚家支线015号施家二队变压器	315	26.51	200		未进入负面清单	否
3593	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	新河佳苑3#箱变2#	500	26.5	318		未进入负面清单	否
3594	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线#24	400	26.5	254		未进入负面清单	否

3595	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线68右4号铁路泵房310变压器	80	26.5	51		未进入负面清单	否
3596	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江二线	合江二线23#海赋外滩2#箱变变压器	400	26.5	254		未进入负面清单	否
3597	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线杉松下堡西支05号杉松下堡西变压器	200	26.49	127		未进入负面清单	否
3598	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线康家堡分线003号康家卜变压器	200	26.48	127		未进入负面清单	否
3599	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线皇木厂腰站分线005号皇木厂腰站变压器	100	26.47	64		未进入负面清单	否
3600	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右4所带2#箱变主变	400	26.46	254		未进入负面清单	否
3601	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	明泽家园小区1#配变站1#变压器	315	26.45	200		未进入负面清单	否
3602	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线陆家分线43号陆家变压器	200	26.44	127		未进入负面清单	否
3603	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园11#箱变B	250	26.41	159		未进入负面清单	否

3604	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线八盘分章党一台005号章党一台变压器	400	26.41	254		未进入负面清单	否
3605	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线后小卜支线3号后小卜变压器	100	26.4	64		未进入负面清单	否
3606	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	阳光丽城2#变压器	630	26.4	401		未进入负面清单	否
3607	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线前二道三台分002号前二道三台变压器	200	26.39	127		未进入负面清单	否
3608	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线57号箱变变压器	160	26.39	102		未进入负面清单	否
3609	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线山嘴村支003号山嘴村变压器	200	26.39	127		未进入负面清单	否
3610	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线庙沟支022号庙沟台变压器	200	26.35	127		未进入负面清单	否
3611	国网抚顺市顺城区供电分公司			将戈一线56右7柱上变压器	315	26.35	200		未进入负面清单	否
3612	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线45#开关间隔配电变压器	630	26.35	401		未进入负面清单	否
3613	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线平四队分线01号商住楼变压器	160	26.33	102		未进入负面清单	否

3614	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府11#箱变间隔配电变压器	630	26.33	401		未进入负面清单	否
3615	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角3#箱变1#变压器	400	26.32	255		未进入负面清单	否
3616	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分21#-20#箱变	250	26.32	159		未进入负面清单	否
3617	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带9#箱变变压器	315	26.32	201		未进入负面清单	否
3618	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	中部二线七百支线8	400	26.31	255		未进入负面清单	否
3619	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	东一路干线	东方新天地CDE座配电室高压间隔1#配电变压器	800	26.3	510		未进入负面清单	否
3620	国网抚顺市望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南小区2期2#配变站1变压器	315	26.3	201		未进入负面清单	否
3621	国网抚顺市顺城区供电分公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线康乐分77号杆72台区	400	26.3	255		未进入负面清单	否
3622	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	国化小区2#箱变-1变压器	315	26.29	201		未进入负面清单	否
3623	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线上沟分林场住宅支001号后腰林场变压器	100	26.26	64		未进入负面清单	否
3624	国网抚顺市望花区供电分公司			演武干线29支1柱上-变压器	200	26.26	127		未进入负面清单	否

3625	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线后古分008号后古台变压器	200	26.26	127		未进入负面清单	否
3626	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线安居北区6-2#站内变压器	500	26.25	319		未进入负面清单	否
3627	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线富甲之邦二期4#箱变变压器	630	26.25	402		未进入负面清单	否
3628	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线112号石门村三台变压器	200	26.25	128		未进入负面清单	否
3629	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV胜碾线130#戈布沟二台变压器	200	26.25	128		未进入负面清单	否
3630	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区12#配变站1#变压器	400	26.24	255		未进入负面清单	否
3631	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线09号刘家河东台变压器	400	26.23	255		未进入负面清单	否
3632	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左23#柱上变压器	200	26.23	128		未进入负面清单	否
3633	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分16#-1#箱变	315	26.22	201		未进入负面清单	否
3634	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线5配变站2变压器	400	26.22	255		未进入负面清单	否
3635	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	花园二线	半岛假日1#配变站2#变压器	500	26.21	319		未进入负面清单	否

3636	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	西矸子小区4#配变站1#变压器	500	26.21	319		未进入负面清单	否
3637	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线158号小堡村变压器	200	26.21	128		未进入负面清单	否
3638	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线转祁支线74号张家卜变压器	100	26.19	64		未进入负面清单	否
3639	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线湾龙背二组支线2号湾龙背二组变压器	50	26.18	32		未进入负面清单	否
3640	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	国化小区2#箱变-2变压器	315	26.16	201		未进入负面清单	否
3641	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线56#所带20#箱变电站内变	315	26.15	201		未进入负面清单	否
3642	国网抚顺市新抚区供电公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	博雅居然2#箱变母线间隔配电变压器	400	26.15	255		未进入负面清单	否
3643	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块7#配变站2#变压器	315	26.14	201		未进入负面清单	否
3644	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘车站支2号营盘车站变压器	100	26.14	64		未进入负面清单	否
3645	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线军工分线10右3左3号矿山住宅楼113变压器	315	26.13	201		未进入负面清单	否

3646	国网抚顺市望花区供电公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分95左7#柱上变压器	315	26.12	201		未进入负面清单	否
3647	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线前二道一台分005号前二道一台变压器	200	26.12	128		未进入负面清单	否
3648	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	皇家海岸4期4#箱变变压器	630	26.11	403		未进入负面清单	否
3649	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线28#柱上变压器	400	26.1	256		未进入负面清单	否
3650	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醜66kV变电站	醇台一线	醇台一线123左3左1#-3	800	26.09	511		未进入负面清单	否
3651	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	新华国际4#箱变1#变压器	400	26.09	256		未进入负面清单	否
3652	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线28左2金丰国际配电变压器	400	26.07	256		未进入负面清单	否
3653	国网抚顺市东洲区供电公司			醇台二线搭连分13左#4	200	26.07	128		未进入负面清单	否
3654	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块13#配变站1#变压器	250	26.07	160		未进入负面清单	否
3655	国网抚顺市顺城区供电公司			城顺一线碧海金阁2#配变站1#变压器	400	26.06	256		未进入负面清单	否
3656	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	油院小区1#配变站1#变压器	630	26.06	403		未进入负面清单	否
3657	国网抚顺市东洲区供电公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线43+1右12#	100	26.05	64		未进入负面清单	否

3658	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线林业分线61号林业小区变压器	200	26.05	128		未进入负面清单	否
3659	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线房产分线粮仓分线01号满乡家园变压器	200	26.04	128		未进入负面清单	否
3660	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线毛纺道口支线003号气压机台区变压器	200	26.04	128		未进入负面清单	否
3661	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑7#箱变1#变压器	315	26.04	201		未进入负面清单	否
3662	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块3#配电站1#变压器	400	26.04	256		未进入负面清单	否
3663	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线45#柱上变压器	400	26.04	256		未进入负面清单	否
3664	国网抚顺县供电公司			10kV郎士线49左7号台区柱上变压器	200	26.04	128		未进入负面清单	否
3665	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分14右2右1#	315	26.03	202		未进入负面清单	否
3666	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线香墅湾2#箱变变压器	630	26.02	403		未进入负面清单	否
3667	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	极地干线海岸分线皇家海岸2#箱变变压器1	500	26.02	320		未进入负面清单	否

3668	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线缸窑分线003号缸窑变压器	400	26	256		未进入负面清单	否
3669	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线腰岭子分18号鸡厂变压器	100	25.99	64		未进入负面清单	否
3670	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右2右3#柱上变压器	200	25.98	128		未进入负面清单	否
3671	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线142号606变压器	200	25.96	128		未进入负面清单	否
3672	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线杨木林分线2号杆杨木林村(二批)	200	25.95	128		未进入负面清单	否
3673	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	阳光城小区5#配变电站间隔配电变压器	500	25.95	320		未进入负面清单	否
3674	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线81右10左1#柱上变压器	200	25.93	128		未进入负面清单	否
3675	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线4配变电站2变压器	500	25.91	320		未进入负面清单	否
3676	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二线	10kV苇二号线下偏砬河子支线001号下偏砬河子变压器	200	25.9	128		未进入负面清单	否
3677	国网抚顺市顺城区供电分公司			净水干线新城一品3配变电站2变压器	315	25.9	202		未进入负面清单	否

3678	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	YHG_东南书香苑配电变压器	315	25.9	202		未进入负面清单	否
3679	国网抚顺市东洲区供电分公司			新苑小区2#开闭所配出3#环网箱7-2#箱变配电变压器	400	25.89	256		未进入负面清单	否
3680	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	汇银东第小区11#箱变配电变压器间隔配电变压器	400	25.88	256		未进入负面清单	否
3681	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	东沟小区5#配电站1#变压器	400	25.88	256		未进入负面清单	否
3682	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分7左2#	250	25.88	160		未进入负面清单	否
3683	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江二线	合江二线23#海赋外滩6#箱变变压器	630	25.86	404		未进入负面清单	否
3684	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线丰大分线008号粮库家属变压器	100	25.85	64		未进入负面清单	否
3685	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线45#所带3#箱变站内变	315	25.84	202		未进入负面清单	否
3686	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变132田屯线	10kV田屯线砖厂分03号田屯一队二队变压器	200	25.84	128		未进入负面清单	否
3687	国网抚顺市顺城区供电分公司			油毡干线96#变压器	200	25.84	128		未进入负面清单	否
3688	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线2左8#柱上变压器	315	25.83	202		未进入负面清单	否

3689	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线16右1-2#箱变变压器	630	25.83	404		未进入负面清单	否
3690	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线夏家分007号夏家村变压器	200	25.82	128		未进入负面清单	否
3691	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线押虎沟分线013号押虎沟变压器	50	25.82	32		未进入负面清单	否
3692	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区3#配变站2#变压器	400	25.82	257		未进入负面清单	否
3693	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线9配变站2变压器	400	25.8	257		未进入负面清单	否
3694	国网抚顺市顺城区供电公司			净水干线新城一品1配变站2变压器	315	25.78	202		未进入负面清单	否
3695	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	惠缘家居小区二期1#配变站1#变压器	400	25.78	257		未进入负面清单	否
3696	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带8#箱变变压器	400	25.77	257		未进入负面清单	否
3697	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分北山支037号龙须岭变压器	100	25.77	64		未进入负面清单	否
3698	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城4#箱变B	400	25.77	257		未进入负面清单	否
3699	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分16右4#	315	25.77	202		未进入负面清单	否

3700	国网抚顺市顺城区供电分公司			城顺一线碧海金阁小区3#配电站1变压器	400	25.76	257		未进入负面清单	否
3701	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线汇银东第三期5号箱变变压器	630	25.76	405		未进入负面清单	否
3702	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线牛肺沟分线006号三道关变压器	200	25.73	129		未进入负面清单	否
3703	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	上河郡1#箱变1#变压器	315	25.73	202		未进入负面清单	否
3704	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	中部一线辽中分线4+1	315	25.72	202		未进入负面清单	否
3705	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	东沟小区2#配电站1#变压器	500	25.71	321		未进入负面清单	否
3706	国网抚顺市开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	绿地二期1#箱变变压器间隔配电变压器	630	25.71	405		未进入负面清单	否
3707	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线尹家九队分线03号尹家九队台变压器	100	25.71	64		未进入负面清单	否
3708	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	刘尔家园3#箱变变压器1	400	25.71	257		未进入负面清单	否
3709	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分20号三宝西变压器	100	25.71	64		未进入负面清单	否
3710	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	刘尔家园1#箱变变压器1	400	25.7	257		未进入负面清单	否

3711	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线33+1号变压器	400	25.69	257		未进入负面清单	否
3712	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线马德里皇家水岸7号箱变配电压器	630	25.69	405		未进入负面清单	否
3713	国网抚顺市望花区供电分公司			凤工二线法库南分线02	400	25.69	257		未进入负面清单	否
3714	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大御府三区箱变第一间隔配电变压器	400	25.68	257		未进入负面清单	否
3715	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线富甲之邦二期5#箱变变压器	630	25.68	405		未进入负面清单	否
3716	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线68左3#箱变1#箱变	400	25.67	257		未进入负面清单	否
3717	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线45左#3柱上变压器	315	25.67	203		未进入负面清单	否
3718	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线梁家屯分线2号梁家屯变压器	200	25.65	129		未进入负面清单	否
3719	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	澳海澜庭5#变压器	630	25.65	405		未进入负面清单	否
3720	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线#3柱上变压器	400	25.64	257		未进入负面清单	否
3721	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线41+1右5#柱上变压器	200	25.62	129		未进入负面清单	否
3722	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线6变压器	400	25.61	258		未进入负面清单	否

3723	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	顺美家园13#箱变B	500	25.61	322		未进入负面清单	否
3724	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线大棚支6号上年大棚变压器	100	25.6	64		未进入负面清单	否
3725	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线幸福分线长二队支线7号长春屯二队变压器	160	25.6	103		未进入负面清单	否
3726	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632第二号线	10kV苇二号线小堡老学校支线003号小堡老学校变压器	30	25.59	19		未进入负面清单	否
3727	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线4所带14#箱变站内变	250	25.58	161		未进入负面清单	否
3728	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线123左7#所带箱变	500	25.57	322		未进入负面清单	否
3729	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线28号下海浪二变压器（新）	200	25.57	129		未进入负面清单	否
3730	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线34	315	25.57	203		未进入负面清单	否
3731	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南2#箱变变压器	400	25.54	258		未进入负面清单	否
3732	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线康乐农沟支11号康乐东沟变压器	200	25.54	129		未进入负面清单	否

3733	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线11左8左3变台	200	25.53	129		未进入负面清单	否
3734	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线75#-1变压器	160	25.53	103		未进入负面清单	否
3735	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线南关分线4智能变	400	25.51	258		未进入负面清单	否
3736	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线5号分支箱2号箱变1号变压器	400	25.51	258		未进入负面清单	否
3737	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	中阳一线	东六专线东六路开闭所所内变变压器	630	25.51	406		未进入负面清单	否
3738	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线81右5左3#柱上变压器	100	25.51	64		未进入负面清单	否
3739	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分6右1#柱上变压器	200	25.5	129		未进入负面清单	否
3740	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV友爱线160#友爱西台变压器(新)	200	25.5	129		未进入负面清单	否
3741	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线10左3	315	25.5	203		未进入负面清单	否
3742	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线香墅湾5#箱变变压器	630	25.5	406		未进入负面清单	否
3743	国网抚顺市顺城区供电公司			英石干线49变压器	400	25.5	258		未进入负面清单	否
3744	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线11左1所带4#箱变站内变	315	25.49	203		未进入负面清单	否

3745	国网抚顺市新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷线75右4柱上变压器	100	25.49	65		未进入负面清单	否
3746	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左3刘山4#箱变变压器备用	315	25.49	203		未进入负面清单	否
3747	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	矿前分线11右1右#3	200	25.48	129		未进入负面清单	否
3748	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线38-2#箱变-2#变压器	315	25.48	203		未进入负面清单	否
3749	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋小区7#箱变变压器	630	25.47	407		未进入负面清单	否
3750	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线8右10 1#箱变1#变压器	500	25.47	323		未进入负面清单	否
3751	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	国化小区3#箱变新配电变压器	400	25.46	258		未进入负面清单	否
3752	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	东沟小区3#配电站1#变压器	400	25.46	258		未进入负面清单	否
3753	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线汇银东第三期4号箱变变压器	630	25.46	407		未进入负面清单	否
3754	国网抚顺市顺城区供电分公司	十二方块开闭所(用户自维)	新区二线	新区二线十三方块10#配电站1#变压器	500	25.44	323		未进入负面清单	否
3755	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线冬涛源分线002号冬涛源变压器	200	25.44	129		未进入负面清单	否

3756	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线牟家沟分线10号公变2号变压器	160	25.44	103		未进入负面清单	否
3757	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变345抚农纺织线	10kV燕石二线毛公南矿分002号毛公南矿住宅变压器	100	25.43	65		未进入负面清单	否
3758	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	花岭干线	10kV花岭干线鹿队分紫花二台柱上变压器	100	25.43	65		未进入负面清单	否
3759	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分8#柱上变压器	200	25.42	129		未进入负面清单	否
3760	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	荔景庭苑小区1#配变站1#变压器	315	25.42	203		未进入负面清单	否
3761	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园5#箱变-2	400	25.42	258		未进入负面清单	否
3762	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线16右1-3#箱变变压器	630	25.4	407		未进入负面清单	否
3763	国网抚顺县供电公司			10kV章木一线腰站四台支5号腰站四台区变压器	100	25.4	65		未进入负面清单	否
3764	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线37号实验小学变压器	400	25.39	258		未进入负面清单	否
3765	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线榆树分028号榆树村变压器	50	25.38	32		未进入负面清单	否
3766	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	新城家园2#箱变开关柜	630	25.38	407		未进入负面清单	否

3767	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线皇马1配变站1变压器	400	25.38	258		未进入负面清单	否
3768	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	恒大二线	恒大一线恒大华府14#箱变间隔配电变压器	500	25.38	323		未进入负面清单	否
3769	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上二分149号上二变压器	315	25.37	204		未进入负面清单	否
3770	国网抚顺市望花区供电公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	星河城小区1#配变站配电变压器	630	25.37	407		未进入负面清单	否
3771	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右3#柱上变压器	200	25.36	129		未进入负面清单	否
3772	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	前戈分18左4#1箱变变压器间隔配电变压器	500	25.36	323		未进入负面清单	否
3773	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变142新农六0二线	10kV新农六0二线02号台沟门台变压器	20	25.36	13		未进入负面清单	否
3774	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线汇银东第一期7#汇银变压器配电变压器	630	25.36	407		未进入负面清单	否
3775	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	华城三期3号箱变变压器间隔配电变压器	630	25.35	407		未进入负面清单	否

3776	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线大堡支线03号大堡变压器	50	25.34	32		未进入负面清单	否
3777	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线38号河东公变变压器	50	25.34	32		未进入负面清单	否
3778	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线十八道岭三队公变	50	25.32	32		未进入负面清单	否
3779	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期4号箱变2号变压器间隔配电变压器	315	25.31	204		未进入负面清单	否
3780	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	华山干线75柱上变压器	400	25.31	259		未进入负面清单	否
3781	国网抚顺市顺城区供电分公司			城东一线六方块3#配变站1#变压器	500	25.3	324		未进入负面清单	否
3782	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线81右4#柱上变压器	200	25.3	129		未进入负面清单	否
3783	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线20-1#变压器	400	25.29	259		未进入负面清单	否
3784	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线汇银东第一期8#变压器	400	25.29	259		未进入负面清单	否
3785	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线八宝分线后仓支线06号后仓台变压器	400	25.29	259		未进入负面清单	否
3786	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区4#配电变压器	630	25.28	408		未进入负面清单	否

3787	国网抚顺市望花区供电公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	星河城小区8#配变电站配电变压器	630	25.28	408		未进入负面清单	否
3788	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分14左5-9#箱变	315	25.27	204		未进入负面清单	否
3789	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线猪场分线01号猪场变压器	50	25.27	32		未进入负面清单	否
3790	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	小额干线	安居小区3#配变电站1#变压器	400	25.26	259		未进入负面清单	否
3791	国网抚顺市顺城区供电公司			新区二线十二方块6#箱变1#变压器	315	25.26	204		未进入负面清单	否
3792	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块6#配变电站1#变压器	315	25.26	204		未进入负面清单	否
3793	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线刘尔分009号刘尔变压器	200	25.25	130		未进入负面清单	否
3794	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二线	10kV红二线线红东街变压器	400	25.25	259		未进入负面清单	否
3795	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线安居北区1-1#站内变压器	400	25.25	259		未进入负面清单	否
3796	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线61#所带5#箱变-2#变压器	200	25.24	130		未进入负面清单	否
3797	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线001号上青变压器	100	25.24	65		未进入负面清单	否

3798	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变952五西二线	古城子小区19#配变站1#变压器	500	25.22	324		未进入负面清单	否
3799	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	枫泽家苑小区2#配变站2#变压器	400	25.21	259		未进入负面清单	否
3800	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线监狱分4右1#柱上变压器	200	25.21	130		未进入负面清单	否
3801	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线16右1-4#箱变变压器	630	25.2	408		未进入负面清单	否
3802	国网抚顺市顺城区供电公司			新区二线十二方块7#箱变2#变压器	315	25.2	204		未进入负面清单	否
3803	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期9#箱变变压器	630	25.2	408		未进入负面清单	否
3804	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	抚铝小区2#配变站1#变压器	400	25.19	259		未进入负面清单	否
3805	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线52#箱变变压器	315	25.19	204		未进入负面清单	否
3806	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福南二线	新世纪嘉园2#配变站2#变压器	500	25.19	324		未进入负面清单	否
3807	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大五期4号箱变变压器间隔配电变压器	315	25.19	204		未进入负面清单	否
3808	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块35#箱变变压器	400	25.18	259		未进入负面清单	否
3809	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区22#配变站配电变压器	400	25.18	259		未进入负面清单	否

3810	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线14-2#变压器	400	25.17	259		未进入负面清单	否
3811	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线22所带9号地5#箱变1#变压器	315	25.17	204		未进入负面清单	否
3812	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线033左5号西瓦厂变压器	200	25.17	130		未进入负面清单	否
3813	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线2#环网柜四地块1#箱变A	400	25.17	259		未进入负面清单	否
3814	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	李其线187左1号柱上变压器	100	25.17	65		未进入负面清单	否
3815	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线暖泉子七队公变支线10号暖泉子七队公变	50	25.14	32		未进入负面清单	否
3816	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线双曲分线双汉支线双汉3号变压器	200	25.13	130		未进入负面清单	否
3817	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#带1#箱变2#配电变压器	400	25.13	259		未进入负面清单	否
3818	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城5#箱变变压器1	315	25.12	204		未进入负面清单	否

3819	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线岭前下堡支线01号岭前下堡台变压器	50	25.12	32		未进入负面清单	否
3820	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线吴家分线01号吴家变台变压器	100	25.11	65		未进入负面清单	否
3821	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分线5右9变台	200	25.11	130		未进入负面清单	否
3822	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	明泽家园小区2#配变站2#变压器	250	25.1	162		未进入负面清单	否
3823	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城线	10kV南山城线42号11队变压器(二批)	200	25.09	130		未进入负面清单	否
3824	国网抚顺县供电公司			10kV友爱线156友爱东分001#友爱东台变压器(新)	100	25.09	65		未进入负面清单	否
3825	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园6#箱变-1	250	25.09	162		未进入负面清单	否
3826	国网抚顺市东洲区供电公司	土口子66kV变电站	水库干线	水库干线16左4三相	100	25.08	65		未进入负面清单	否
3827	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	前戈分18左4#2箱变变压器配电变压器	500	25.07	325		未进入负面清单	否
3828	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线泊林铭郡2号箱变2号变压器	315	25.07	205		未进入负面清单	否

3829	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福南一线	福中一线38右#2柱上变压器	315	25.07	205		未进入负面清单	否
3830	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园4#箱变-2	315	25.07	205		未进入负面清单	否
3831	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线什付匠沟036号什付匠变压器	200	25.07	130		未进入负面清单	否
3832	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	方大七期一号箱变出线间隔配电变压器	630	25.06	409		未进入负面清单	否
3833	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右3#柱上变压器	200	25.06	130		未进入负面清单	否
3834	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV南部干线80号老农科所513变压器	100	25.04	65		未进入负面清单	否
3835	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	21方块7#配电站1#变压器	500	25.03	325		未进入负面清单	否
3836	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线澳海澜庭10#变压器	630	25.03	409		未进入负面清单	否
3837	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	隆达世纪花园小区4#配电站1#变压器	630	25.02	409		未进入负面清单	否
3838	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇支线03号木奇三号1台区变压器	200	25.02	130		未进入负面清单	否

3839	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线53左#7	400	25.01	260		未进入负面清单	否
3840	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分7左1#柱上变压器	200	25.01	130		未进入负面清单	否
3841	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分63号二组变压器	100	25.01	65		未进入负面清单	否
3842	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线马德里皇家水岸5号箱变配电变压器	630	24.98	410		未进入负面清单	否
3843	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分17右4#-18#箱变	315	24.98	205		未进入负面清单	否
3844	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线二杆沟上堡支线80号二杆沟上堡变压器	50	24.97	33		未进入负面清单	否
3845	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线鲍家分005号鲍家村变压器	200	24.96	130		未进入负面清单	否
3846	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV东主干线赵堡公用支线2号赵堡公用变压器	50	24.96	33		未进入负面清单	否
3847	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线哈达一组分线4号下哈达车街变压器	400	24.95	260		未进入负面清单	否

3848	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新农河南线河南二线西四分线印刷支线04号印刷住宅变压器	200	24.95	130		未进入负面清单	否
3849	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线水厂分线6	50	24.95	33		未进入负面清单	否
3850	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线碧海馨居4#配变站1#变压器	400	24.95	260		未进入负面清单	否
3851	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线前葺子分线2号前葺子变压器	200	24.94	130		未进入负面清单	否
3852	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	望花供电1#配变站1#变压器	630	24.94	410		未进入负面清单	否
3853	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线综合楼支线01号综合楼台变压器	200	24.94	130		未进入负面清单	否
3854	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线17左6变台	315	24.93	205		未进入负面清单	否
3855	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤和三线19	250	24.93	163		未进入负面清单	否
3856	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分养树台支001号养树村变压器	200	24.93	130		未进入负面清单	否
3857	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线#104变压器	200	24.92	130		未进入负面清单	否

3858	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	锦工联线左岸公园1#箱变A	400	24.92	260		未进入负面清单	否
3859	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分15#	315	24.91	205		未进入负面清单	否
3860	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线社办林场支线52号潘家店公用变变压器	50	24.9	33		未进入负面清单	否
3861	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	10kV高阳线明德小区2号箱变变压器配电变压器	400	24.9	260		未进入负面清单	否
3862	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线小三道分005号前二道南台变压器	100	24.9	65		未进入负面清单	否
3863	国网抚顺市顺城区供电分公司			新华干线附中西配变站1#变压器	315	24.89	205		未进入负面清单	否
3864	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线苏龙背支线27号苏龙背变压器	50	24.89	33		未进入负面清单	否
3865	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线50#所带14#箱变站内变	315	24.88	205		未进入负面清单	否
3866	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线八宝分线前岗支线04号前岗变台变压器	50	24.88	33		未进入负面清单	否
3867	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	3	500	24.88	326		未进入负面清单	否

3868	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出5A-1#箱变配电变压器	400	24.88	260		未进入负面清单	否
3869	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区4#配变站2#变压器	400	24.87	261		未进入负面清单	否
3870	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线大泉眼分线94号平安堡村变压器(二批)	200	24.83	130		未进入负面清单	否
3871	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线101号石门村二台变压器	400	24.83	261		未进入负面清单	否
3872	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	千金家园2箱式变电站第一间隔配电变压器	500	24.83	326		未进入负面清单	否
3873	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线86	315	24.82	205		未进入负面清单	否
3874	国网抚顺市望花区供电公司			演武干线22	200	24.81	130		未进入负面清单	否
3875	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分5右5#柱上变压器	200	24.8	130		未进入负面清单	否
3876	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林逸水苑4号箱变2#变压器	400	24.8	261		未进入负面清单	否
3877	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV峡河线	10kV峡河线035号马郡三台变压器	400	24.8	261		未进入负面清单	否

3878	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线树杈沟支线15号树杈沟变压器	160	24.78	104		未进入负面清单	否
3879	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线#86变压器	400	24.78	261		未进入负面清单	否
3880	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线小青岛分049号石富三台变压器	200	24.76	130		未进入负面清单	否
3881	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	皇家海岸4期1#箱变变压器	630	24.76	411		未进入负面清单	否
3882	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线文治号支线37号文治号公变变压器	5	24.75	3		未进入负面清单	否
3883	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北小区6#箱式变电站母线间隔配电变压器	630	24.74	411		未进入负面清单	否
3884	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线马架子分线5号马架子变压器	100	24.74	65		未进入负面清单	否
3885	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线55#箱变-2#变压器	250	24.74	163		未进入负面清单	否
3886	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线皇马3配变站1变压器	400	24.74	261		未进入负面清单	否
3887	国网抚顺市新抚区供电公司	华山66kV变电站	油三污水	10千伏油三污水线42号柱上变压器	315	24.74	206		未进入负面清单	否

3888	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线宏福邺景1#配变站1#变压器	500	24.73	326		未进入负面清单	否
3889	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	新华国际5#箱变2#变压器	400	24.73	261		未进入负面清单	否
3890	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期5号变压器	630	24.72	411		未进入负面清单	否
3891	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线59左1柱上变压器	400	24.72	261		未进入负面清单	否
3892	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块16#配变站1#变压器	400	24.72	261		未进入负面清单	否
3893	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线莱河背支线55号莱河背中街变压器	200	24.72	131		未进入负面清单	否
3894	国网抚顺市望花区供电分公司			凤和二线邮分线3#变台	400	24.71	261		未进入负面清单	否
3895	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区18#配变站2#变压器	315	24.7	206		未进入负面清单	否
3896	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线74+1-9B#箱变	315	24.69	206		未进入负面清单	否
3897	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线针织分线54#柱上变压器	200	24.68	131		未进入负面清单	否
3898	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线油机社区2#箱变变压器	315	24.68	206		未进入负面清单	否

3899	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线104变台	315	24.68	206		未进入负面清单	否
3900	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线管厂支线001号车队台变压器	200	24.66	131		未进入负面清单	否
3901	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分8-10#箱变	315	24.66	206		未进入负面清单	否
3902	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线杨家沟分线1号杨家沟变压器	50	24.66	33		未进入负面清单	否
3903	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	石化油三小区1#配电站配电变压器	500	24.65	327		未进入负面清单	否
3904	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城2#箱变变压器	630	24.65	412		未进入负面清单	否
3905	国网抚顺市东洲区供电分公司			台青一线木材分20#柱上变压器	100	24.65	65		未进入负面清单	否
3906	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线沙河子村分线1号沙河子村变压器	100	24.64	65		未进入负面清单	否
3907	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线样儿沟支线007号样儿沟变压器	400	24.63	261		未进入负面清单	否
3908	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线61#柱上变压器	250	24.63	163		未进入负面清单	否
3909	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东六专线	3	500	24.63	327		未进入负面清单	否
3910	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	新湖国际1#配电站2#变压器	500	24.63	327		未进入负面清单	否

3911	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线新华现代城1#箱变1#配电变压器	315	24.63	206		未进入负面清单	否
3912	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线24左1#柱上变压器	200	24.6	131		未进入负面清单	否
3913	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线66号万金屯变压器	200	24.6	131		未进入负面清单	否
3914	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园2#箱变-2	315	24.59	206		未进入负面清单	否
3915	国网抚顺市新抚区供电公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达D区2#配电站3号变压器	800	24.59	523		未进入负面清单	否
3916	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线大南沟分线001号莱河变压器	50	24.59	33		未进入负面清单	否
3917	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线二道支66号三道变压器	200	24.58	131		未进入负面清单	否
3918	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线17所带7#箱变站内变	315	24.58	206		未进入负面清单	否
3919	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	中阳一线	2	500	24.58	327		未进入负面清单	否
3920	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	车站干线	新华现代城1#箱变2#变压器	315	24.58	206		未进入负面清单	否
3921	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线富贵佳苑2号箱变2#变压器	400	24.58	262		未进入负面清单	否

3922	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线林家沟下台分线002号林家沟下台变压器	50	24.58	33		未进入负面清单	否
3923	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线边强分032#边强变压器	100	24.57	65		未进入负面清单	否
3924	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变132田屯线	10kV田屯线朱家沟分10号朱家沟村变压器(新)	100	24.56	65		未进入负面清单	否
3925	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城3#箱变-1变压器	400	24.56	262		未进入负面清单	否
3926	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	春光印象小区5#配变站1#变压器	500	24.56	327		未进入负面清单	否
3927	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	澳海澜庭19#箱变变压器间隔配电变压器	500	24.56	327		未进入负面清单	否
3928	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线西大林公用变支线001号西大林公用变变压器	200	24.54	131		未进入负面清单	否
3929	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线61香山美墅一期2箱变-01	400	24.54	262		未进入负面清单	否
3930	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线董家街分线10号坑许变压器	50	24.53	33		未进入负面清单	否

3931	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带1#箱变站内变	400	24.53	262		未进入负面清单	否
3932	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线河上沟分线158号河上沟变压器	50	24.52	33		未进入负面清单	否
3933	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	矿前分线11左#5	200	24.52	131		未进入负面清单	否
3934	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块7#配变站1#变压器	315	24.52	206		未进入负面清单	否
3935	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分3+1#所带2#箱变2#变压器	315	24.5	206		未进入负面清单	否
3936	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土一线	腰二支分线12-变台	100	24.49	66		未进入负面清单	否
3937	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线荒草沟支线003号荒草沟变压器	50	24.49	33		未进入负面清单	否
3938	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线向阳楼分线002号向阳楼变压器	200	24.47	131		未进入负面清单	否
3939	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭14号配电变压器	630	24.47	413		未进入负面清单	否
3940	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线69#箱变2#箱变	400	24.47	262		未进入负面清单	否
3941	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线52左1#-2#箱变变压器	400	24.43	262		未进入负面清单	否

3942	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品4#箱变2#变压器	500	24.43	328		未进入负面清单	否
3943	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线东千号支线4号东千号变压器	100	24.41	66		未进入负面清单	否
3944	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线构乃甸村支线3号构乃甸变压器	400	24.41	262		未进入负面清单	否
3945	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线四平联络分线北四平支线12号杆北二台变压器	200	24.4	131		未进入负面清单	否
3946	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东站分线二队支线04号东站西台变压器	200	24.37	131		未进入负面清单	否
3947	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线皇家马德里2#环网柜7号箱变1	500	24.37	328		未进入负面清单	否
3948	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线朝阳子线013号朝阳公用变压器	100	24.36	66		未进入负面清单	否
3949	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线小东分001号小东村变压器	200	24.36	131		未进入负面清单	否

3950	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	本溪路一线22	315	24.35	207		未进入负面清单	否
3951	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦兴一线	紫龙小区1号箱变变压器间隔配电变压器	630	24.35	414		未进入负面清单	否
3952	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线19右1#变压器	400	24.33	263		未进入负面清单	否
3953	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线60柱上变压器	400	24.33	263		未进入负面清单	否
3954	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线河上沟分线136号庙上变压器	50	24.33	33		未进入负面清单	否
3955	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	琥珀分线14左10#柱上变压器	200	24.33	131		未进入负面清单	否
3956	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线大东沟分线二八沟支线04号二八沟变压器	50	24.33	33		未进入负面清单	否
3957	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线监狱分4右4#柱上变压器	200	24.33	131		未进入负面清单	否
3958	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线长刘分线41号刘大房变压器	50	24.32	33		未进入负面清单	否
3959	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线46	200	24.32	131		未进入负面清单	否
3960	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城14#箱变变压器	630	24.3	414		未进入负面清单	否

3961	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分南李支028号林场住宅变压器	50	24.29	33		未进入负面清单	否
3962	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分线22+1#所带1#箱变变压器	630	24.29	414		未进入负面清单	否
3963	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线毛纺道口支线007号冬涛一、二号变压器	400	24.29	263		未进入负面清单	否
3964	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大五期2号箱变变压器间隔配电变压器	630	24.28	414		未进入负面清单	否
3965	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	华城三期4号箱变变压器间隔配电变压器	630	24.28	414		未进入负面清单	否
3966	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线38带2#箱变-2	400	24.25	263		未进入负面清单	否
3967	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分17右4#-21#箱变	315	24.22	207		未进入负面清单	否
3968	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线两家分005号两家村变压器	100	24.21	66		未进入负面清单	否
3969	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大7号箱式变变压器间隔配电变压器	400	24.2	263		未进入负面清单	否

3970	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线44#所带10#箱变电站内变	315	24.19	207		未进入负面清单	否
3971	国网抚顺市开发区供电公司			花仁联线国化分线18	315	24.18	207		未进入负面清单	否
3972	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分12#柱上变压器	200	24.17	132		未进入负面清单	否
3973	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线大东沟分线27号大东沟变压器	50	24.17	33		未进入负面清单	否
3974	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福南二线	浙商佳苑1#箱变1变压器间隔配电变压器	630	24.17	415		未进入负面清单	否
3975	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	皇家海岸4期2#箱变变压器	630	24.16	415		未进入负面清单	否
3976	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	深井干线	深井干线大瓦分线20左04#变压器	100	24.16	66		未进入负面清单	否
3977	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线11左1所带10#箱变电站内变	400	24.16	263		未进入负面清单	否
3978	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线油医分线14右2变压器	200	24.15	132		未进入负面清单	否
3979	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左7右1#柱上变压器	200	24.14	132		未进入负面清单	否
3980	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线四道沟变压器	400	24.13	263		未进入负面清单	否

3981	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线小西沟分线004号小西沟变压器	50	24.11	33		未进入负面清单	否
3982	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线51#柱上变压器	400	24.1	264		未进入负面清单	否
3983	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线66号关山村变压器(新)	200	24.1	132		未进入负面清单	否
3984	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园5#箱变-1	400	24.1	264		未进入负面清单	否
3985	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线公用变1号分线7号公用变1号变压器	200	24.1	132		未进入负面清单	否
3986	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线巨龙家园配变站变压器间隔1配电变压器	400	24.1	264		未进入负面清单	否
3987	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出8B-2#箱变配电变压器	400	24.09	264		未进入负面清单	否
3988	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线朝阳沟支线2号朝阳公变变压器	200	24.08	132		未进入负面清单	否
3989	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线44右6#变压器	100	24.08	66		未进入负面清单	否
3990	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线上砖分34号四会村变压器	315	24.07	208		未进入负面清单	否

3991	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32左3左3#柱上变压器	200	24.06	132		未进入负面清单	否
3992	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线怡和分9左1#柱上变压器	200	24.05	132		未进入负面清单	否
3993	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	阳光丽城3#变压器	630	24.05	415		未进入负面清单	否
3994	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线军工分线10右3左1号金亿源小区104变压器	200	24.05	132		未进入负面清单	否
3995	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线123号宋家卜子变压器	100	24.04	66		未进入负面清单	否
3996	国网抚顺市东洲区供电分公司			新苑小区2#开闭所配出3#环网箱6B-1#箱变配电变压器	400	24.04	264		未进入负面清单	否
3997	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线什排地公用子线006号什排地公用变压器	100	24.04	66		未进入负面清单	否
3998	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线苇塘沟村支线3号苇塘沟村变压器	100	24.04	66		未进入负面清单	否
3999	国网抚顺市望花区供电分公司			二院东小区1#配电站新变压器	630	24.02	416		未进入负面清单	否
4000	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线56#所带19#箱变站内变	315	24.02	208		未进入负面清单	否

4001	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线8右4右1#变压器	315	24.02	208		未进入负面清单	否
4002	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线一面山村支线6号一面山村变压器	100	24.01	66		未进入负面清单	否
4003	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线九道沟分线8号九道沟村变压器	200	24.01	132		未进入负面清单	否
4004	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线46柱上变压器	315	24.01	208		未进入负面清单	否
4005	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线38变压器	315	24.01	208		未进入负面清单	否
4006	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线7右3变台	200	24	132		未进入负面清单	否
4007	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	塔峪线26号塔鲜中台(新)	200	24	132		未进入负面清单	否
4008	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线苇塘沟公用变支线2号苇塘沟公用变变压器	50	23.97	33		未进入负面清单	否
4009	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#带2#箱变2#配电变压器	315	23.97	208		未进入负面清单	否
4010	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	卧龙湾1#箱变1#变压器	630	23.97	416		未进入负面清单	否
4011	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线李家南台分线03号李家南台变变压器	200	23.96	132		未进入负面清单	否

4012	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线张刘分线99号刘小堡变压器	400	23.96	264		未进入负面清单	否
4013	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	锦工联线左岸公园2#箱变B	400	23.95	264		未进入负面清单	否
4014	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线敬老院分线08号敬老院变台变压器	100	23.95	66		未进入负面清单	否
4015	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线北沟新支线002号北沟新变压器	100	23.93	66		未进入负面清单	否
4016	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线14支1#柱上变压器	200	23.93	132		未进入负面清单	否
4017	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	上河郡4#箱变1#变压器	400	23.92	264		未进入负面清单	否
4018	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线40#柱上变压器	400	23.92	264		未进入负面清单	否
4019	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中天二线	中天二线粮栈二分线17#柱上变压器	315	23.91	208		未进入负面清单	否
4020	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	御龙湾分14,1#箱变A	315	23.89	208		未进入负面清单	否
4021	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线香墅湾1#箱变变压器	630	23.89	416		未进入负面清单	否
4022	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	石化海城小区2#箱变配电变压器	630	23.87	417		未进入负面清单	否
4023	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	A区一线2#变压器	800	23.83	529		未进入负面清单	否

4024	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈联线	水岸虹桥1号分支箱2号箱变2号变压器	315	23.83	208		未进入负面清单	否
4025	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北二线	卫校西环网柜卫校西5#配变电站1#	500	23.82	331		未进入负面清单	否
4026	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线上河郡2#箱变1#变压器	315	23.82	208		未进入负面清单	否
4027	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右8所带1#箱变主变	315	23.82	208		未进入负面清单	否
4028	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区7-3配电变压器	630	23.82	417		未进入负面清单	否
4029	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大2号箱变变压器间隔配电变压器	315	23.82	208		未进入负面清单	否
4030	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线黄旗七组支线3号黄旗七组变压器	50	23.81	33		未进入负面清单	否
4031	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线二组分线022号吴家沟公变变压器	30	23.81	20		未进入负面清单	否
4032	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线57#阿金湾佳苑小区2#箱变变压器	630	23.8	417		未进入负面清单	否
4033	国网抚顺市顺城区供电公司			北关干线南关分线9智能变	400	23.8	265		未进入负面清单	否
4034	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线090号下寨子三号变压器	160	23.79	106		未进入负面清单	否

4035	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线16-3号变压器	250	23.79	166		未进入负面清单	否
4036	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线白庙子分线50号白庙子变压器	200	23.79	132		未进入负面清单	否
4037	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福南二线	新世纪嘉园3#配变站2#变压器	500	23.78	331		未进入负面清单	否
4038	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块26#箱变变压器间隔配电变压器	630	23.78	417		未进入负面清单	否
4039	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分庙沟村西支001#南庙一台变压器	200	23.77	132		未进入负面清单	否
4040	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带5#箱变站内变	400	23.77	265		未进入负面清单	否
4041	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线79号关山一组变压器	200	23.76	132		未进入负面清单	否
4042	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	开发一线1#环网柜带阳光丽景三期A区配电室变压器2配电变压器	800	23.76	530		未进入负面清单	否
4043	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线38右8	315	23.75	209		未进入负面清单	否

4044	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网柜带李石医院东地块2#箱变A	250	23.75	166		未进入负面清单	否
4045	国网抚顺市望花区供电公司			五老一线39左1柱上-变压器	50	23.74	33		未进入负面清单	否
4046	国网抚顺市新抚区供电公司			解放干线解放路开闭所32-2#变压器	500	23.72	331		未进入负面清单	否
4047	国网抚顺市东洲区供电公司			东武一线8右10 5#箱变-2#变压器	400	23.71	265		未进入负面清单	否
4048	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线24号箱变2号变压器	400	23.68	265		未进入负面清单	否
4049	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#带1#箱变1#配电变压器	400	23.68	265		未进入负面清单	否
4050	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线汇银东第一期9#汇银变压器配电变压器	630	23.66	418		未进入负面清单	否
4051	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业二号线	10kV二建住宅楼530箱变负荷柜间隔配电变压器	400	23.65	265		未进入负面清单	否
4052	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线苇东分线65号苇东村变压器	50	23.65	33		未进入负面清单	否
4053	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	小额干线	南一雅苑二期3#配电站变压器	400	23.65	265		未进入负面清单	否

4054	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线32右2	315	23.65	209		未进入负面清单	否
4055	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线面厂分线3左4变压器	315	23.64	209		未进入负面清单	否
4056	国网抚顺市新抚区供电分公司			北台二线28柱上变压器	200	23.64	133		未进入负面清单	否
4057	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋一线	10kV凯旋一线巴黎都市3#箱变进线间隔配电变压器	630	23.64	418		未进入负面清单	否
4058	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线西沟支47号小寨子西沟变压器	200	23.63	133		未进入负面清单	否
4059	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线上河郡2#箱变2#变压器	315	23.63	209		未进入负面清单	否
4060	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线212号板桥子变压器	200	23.63	133		未进入负面清单	否
4061	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台一线矿前分线11左2#柱上变压器	400	23.62	266		未进入负面清单	否
4062	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城二期5#箱变1#变压器	400	23.62	266		未进入负面清单	否
4063	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线114号门脸公用变变压器	100	23.6	66		未进入负面清单	否
4064	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线5配变站1变压器	400	23.6	266		未进入负面清单	否

4065	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线代东沟支线35号代东沟变压器	50	23.6	33		未进入负面清单	否
4066	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大12#箱变变压器	630	23.59	418		未进入负面清单	否
4067	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	站东干线	格林晟博苑1#箱变变压器	630	23.58	418		未进入负面清单	否
4068	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北小区7#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	23.57	266		未进入负面清单	否
4069	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块5#配变站1#变压器	500	23.56	332		未进入负面清单	否
4070	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北二线	卫校西小区1#配变站1#变压器	400	23.54	266		未进入负面清单	否
4071	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	春光印象小区3#配变站1#变压器	500	23.54	332		未进入负面清单	否
4072	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线48左2#-2#箱变-2#变压器	315	23.54	209		未进入负面清单	否
4073	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	前戈西箱变变压器间隔配电变压器	400	23.52	266		未进入负面清单	否
4074	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园8#箱变B	400	23.52	266		未进入负面清单	否
4075	国网抚顺市新抚区供电公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达D区1#配变站2号变压器	800	23.52	532		未进入负面清单	否

4076	国网抚顺市新抚区供电公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达D区1#配 变电站3号变 压器	800	23.52	532		未进入负面 清单	否
4077	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林 线	10kV杨林线 李三队支线 024号李三队 变压器	100	23.52	66		未进入负面 清单	否
4078	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区2# 配变电站1#变 压器	500	23.51	332		未进入负面 清单	否
4079	国网抚顺市东洲区供电公司			1#配电站变 压器间隔1配 电变压器	400	23.51	266		未进入负面 清单	否
4080	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变 电站	夏家堡变935东主 干线	10kV东主 干线3#林场公 用变1#变 压器	100	23.5	67		未进入负面 清单	否
4081	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变 电站	和平变574中 部二线	抚铝小区2# 配变电站2# 变压器	315	23.49	210		未进入负面 清单	否
4082	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变 电站	平塑一线	平塑一线62# 所带24#箱 变站内变	315	23.46	210		未进入负面 清单	否
4083	国网抚顺市顺城区供电公司			北关干线南 关分线4智 能变	400	23.45	266		未进入负面 清单	否
4084	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变 电站	石化城二线	石化城二线 7配变电站 2变压器	400	23.45	266		未进入负面 清单	否
4085	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变 电站	救兵变348 救兵线	10kV板城 干线板城分 302号大坎 村变 压器	200	23.44	133		未进入负面 清单	否
4086	国网抚顺市顺城区供电公司			中跃西线15 智能变 压器	400	23.41	266		未进入负面 清单	否

4087	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区16#配电站2#变压器	400	23.4	266		未进入负面清单	否
4088	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线051号孟家村变压器	400	23.4	266		未进入负面清单	否
4089	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	御龙湾分14,4#箱变A	315	23.4	210		未进入负面清单	否
4090	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV南部干线64号腰站523变压器	250	23.4	167		未进入负面清单	否
4091	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	抚顺城二线盛世华庭二期10#箱变变压器	400	23.4	266		未进入负面清单	否
4092	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线179号猴石变压器	100	23.39	67		未进入负面清单	否
4093	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线19变台	200	23.39	133		未进入负面清单	否
4094	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线猴石一分线1号猴石一变压器	200	23.38	133		未进入负面清单	否
4095	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福中二线	福中二线电业局5#配变站2号变压器	400	23.37	267		未进入负面清单	否
4096	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线568庄园1#箱变变压器间隔1配电变压器	800	23.37	533		未进入负面清单	否
4097	国网抚顺市顺城区供电公司			新区二线十二方块4#箱变2#变压器	400	23.36	267		未进入负面清单	否
4098	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	本溪路一线38	160	23.36	107		未进入负面清单	否

4099	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线搭连分19左#4	100	23.36	67		未进入负面清单	否
4100	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线55#1箱变间隔配电变压器	630	23.36	420		未进入负面清单	否
4101	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线140号永安卜变压器	200	23.34	133		未进入负面清单	否
4102	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	隆达世纪花园小区1#配变站1#变压器	630	23.34	420		未进入负面清单	否
4103	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线上西分线391号新屯变压器	100	23.34	67		未进入负面清单	否
4104	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线汇银东第一期6#变压器	630	23.33	420		未进入负面清单	否
4105	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分13#-13#箱变	200	23.33	133		未进入负面清单	否
4106	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大4号箱变变压器间隔配电变压器	400	23.33	267		未进入负面清单	否
4107	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线天桥分线23号天桥变压器	50	23.32	33		未进入负面清单	否
4108	国网抚顺市望花区供电公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	星河城小区7#配变站配电变压器	630	23.32	420		未进入负面清单	否

4109	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所37#配变电站变压器	630	23.31	420		未进入负面清单	否
4110	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线87+1左7#柱上变压器	200	23.31	133		未进入负面清单	否
4111	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	山城北大棚2变压器	100	23.3	67		未进入负面清单	否
4112	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线2#所带16#箱变电站内变	250	23.29	167		未进入负面清单	否
4113	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变415五一厂线	10kV南杂木五一厂线五一厂分线001号五一厂沟里变压器	200	23.28	133		未进入负面清单	否
4114	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块27#箱变变压器间隔配电变压器	630	23.28	420		未进入负面清单	否
4115	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线河西分6号新村小区变压器	50	23.28	33		未进入负面清单	否
4116	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线78-5B#箱变	200	23.28	133		未进入负面清单	否
4117	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上二分上头支93#上头二台变压器	200	23.27	133		未进入负面清单	否
4118	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线171号柴家店变压器	200	23.26	133		未进入负面清单	否
4119	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右1左3#柱上变压器	200	23.26	133		未进入负面清单	否

4120	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线21号孤山子东公变变压器	400	23.26	267		未进入负面清单	否
4121	国网抚顺市顺城区供电公司			城顺一线碧海金阁小区3#配变站2变压器	400	23.26	267		未进入负面清单	否
4122	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分7右3#	250	23.26	167		未进入负面清单	否
4123	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV兰山线金家分4#金家东一台	100	23.25	67		未进入负面清单	否
4124	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线孤山子分线1号孤山子西公变变压器	400	23.24	267		未进入负面清单	否
4125	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线49#所带5#箱变站内变	315	23.24	210		未进入负面清单	否
4126	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线78#-6B#智能变	200	23.24	134		未进入负面清单	否
4127	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线代东沟公变支线1号代东沟公变变压器	50	23.23	33		未进入负面清单	否
4128	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线凯顺小区1#配变站母线间隔配电变压器	630	23.23	421		未进入负面清单	否
4129	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线南关分线13变压器	400	23.22	267		未进入负面清单	否

4130	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块10#箱变变压器间隔配电变压器	630	23.22	421		未进入负面清单	否
4131	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	阳光丽城5#变压器	630	23.22	421		未进入负面清单	否
4132	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工农南分线18#变压器	160	23.21	107		未进入负面清单	否
4133	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块9#箱变变压器间隔配电变压器	400	23.21	267		未进入负面清单	否
4134	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线78#-6A#智能变	315	23.21	210		未进入负面清单	否
4135	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	B区二线1#变压器	800	23.2	534		未进入负面清单	否
4136	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所38#配变站变压器	630	23.2	421		未进入负面清单	否
4137	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线11#变压器	400	23.19	267		未进入负面清单	否
4138	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线粮库分线003号粮库变压器	100	23.19	67		未进入负面清单	否
4139	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	武警住宅小区1#配变站1#变压器	400	23.19	267		未进入负面清单	否
4140	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线56号金庄村变压器	200	23.18	134		未进入负面清单	否
4141	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	YHG_本溪路一线20油三房产处维护开关间隔配电变压器	800	23.18	535		未进入负面清单	否

4142	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	辽阳社区小区3#配变电站1#变压器	630	23.17	421		未进入负面清单	否
4143	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带1#箱变变压器	400	23.17	267		未进入负面清单	否
4144	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分17左4#	315	23.16	211		未进入负面清单	否
4145	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出2#环网箱6A-1#箱变配电变压器	315	23.16	211		未进入负面清单	否
4146	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线公用变4号分线3号公用变4号南山城公用变	200	23.15	134		未进入负面清单	否
4147	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线大柳树分线148号哑巴岭变台变压器	100	23.15	67		未进入负面清单	否
4148	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分线61+1左1-变台	100	23.14	67		未进入负面清单	否
4149	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	盘北小区1#配变电站1#变压器	400	23.14	267		未进入负面清单	否
4150	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带6#箱变站内变	400	23.13	267		未进入负面清单	否
4151	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线弘福邨景2#配变电站2#变压器	500	23.1	335		未进入负面清单	否

4152	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线时代养猪场分线3号双圆住宅变压器	200	23.07	134		未进入负面清单	否
4153	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	油机社区1#箱变变压器	400	23.07	268		未进入负面清单	否
4154	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美墅二期3箱变-变压器	630	23.06	422		未进入负面清单	否
4155	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	石油医院1号箱变1号变压器	500	23.06	335		未进入负面清单	否
4156	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城13#箱变变压器	630	23.05	422		未进入负面清单	否
4157	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林逸水苑二期1号-2箱变变压器	500	23.04	335		未进入负面清单	否
4158	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块1#配变站变压器	500	23.03	335		未进入负面清单	否
4159	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线8#杨木林公用变压器	200	23.03	134		未进入负面清单	否
4160	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线四方台家园1#箱变-2变压器	400	23.03	268		未进入负面清单	否
4161	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线北庙子支线4号北庙子变压器	50	23.02	33		未进入负面清单	否

4162	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	凯旋一线	10kV凯旋一线巴黎都市1#箱变进线间隔配电变压器	630	23.01	422		未进入负面清单	否
4163	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区3#配变电站配电变压器	630	23	422		未进入负面清单	否
4164	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	花岭干线	10kV花岭干线鹿队分簸箕支004号簸箕一台变压器(新)	100	22.99	67		未进入负面清单	否
4165	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线茨戈支线026号茨戈变压器	50	22.99	34		未进入负面清单	否
4166	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武一线	富甲之邦一期2#箱变	315	22.97	211		未进入负面清单	否
4167	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线10#-1#箱变间隔配电变压器	630	22.97	422		未进入负面清单	否
4168	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线红墅湾1#箱变1#配电变压器	400	22.97	268		未进入负面清单	否
4169	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东三线	城东三线银河湾小区6#配变电站配电变压器	630	22.97	422		未进入负面清单	否
4170	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭13号配电变压器	630	22.96	422		未进入负面清单	否

4171	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线196号驿马三变压器	100	22.95	67		未进入负面清单	否
4172	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线4#环网柜带国际鑫城3期2#箱变A	400	22.95	268		未进入负面清单	否
4173	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块14#配变站2#变压器	400	22.94	268		未进入负面清单	否
4174	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#带3#箱变1#配电变压器	400	22.94	268		未进入负面清单	否
4175	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线大甘河村支线5号大甘河村变压器	400	22.92	268		未进入负面清单	否
4176	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线23#-2#箱变-2#变压器	315	22.9	211		未进入负面清单	否
4177	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块4#配变站1#变压器	400	22.9	268		未进入负面清单	否
4178	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分11#柱上变压器	200	22.9	134		未进入负面清单	否
4179	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	青云林海5#箱变变压器	630	22.9	423		未进入负面清单	否
4180	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线44#所带7#箱变站内变	250	22.89	168		未进入负面清单	否
4181	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线48+1所带2#箱变	630	22.89	423		未进入负面清单	否

4182	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线72# 变压器	200	22.88	134		未进入负面清单	否
4183	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线 韩家分线50号 韩家变台变压器	100	22.88	67		未进入负面清单	否
4184	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左 14右1+1#柱 上变压器	200	22.88	134		未进入负面清单	否
4185	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门 线新民屯岐线 3号新民屯变 压器	200	22.86	134		未进入负面清单	否
4186	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线#66	50	22.86	34		未进入负面清单	否
4187	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	油三小区1#配 变站1#变压器	400	22.86	269		未进入负面清单	否
4188	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园2#箱 变-1	315	22.86	211		未进入负面清单	否
4189	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线 南山分线南 山变压器	50	22.86	34		未进入负面清单	否
4190	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家 分线美庭雅居 箱变变压器	315	22.85	212		未进入负面清单	否
4191	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV南部干 线60右23号 公路工程段 534变压器	100	22.85	67		未进入负面清单	否
4192	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32右 1#柱上变压器	200	22.83	134		未进入负面清单	否

4193	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线4所带13#箱变站内变	250	22.83	168		未进入负面清单	否
4194	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线皇马5配变站2变压器	400	22.83	269		未进入负面清单	否
4195	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线任霸分线136号霸王沟西队公变	100	22.83	67		未进入负面清单	否
4196	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	阳光丽景1#箱变-1#变压器	400	22.82	269		未进入负面清单	否
4197	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线格林书香苑3#配变站1#变压器	400	22.82	269		未进入负面清单	否
4198	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线将北小区2号箱变2号变压器	400	22.82	269		未进入负面清单	否
4199	国网抚顺市新抚区供电公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区1#配变站1号变压器	800	22.81	538		未进入负面清单	否
4200	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线4所带12#箱变站内变	315	22.8	212		未进入负面清单	否
4201	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分9右2#柱上变压器	100	22.79	67		未进入负面清单	否
4202	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线49#所带5#箱变站内变	315	22.79	212		未进入负面清单	否

4203	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供2#环网柜供1#箱变变压器	400	22.79	269		未进入负面清单	否
4204	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线安家沟支线3号安家沟变压器	100	22.78	67		未进入负面清单	否
4205	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线67#带8#莫地1#配电变压器	315	22.77	212		未进入负面清单	否
4206	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线皇家马德里4#箱变2#配电变压器	400	22.75	269		未进入负面清单	否
4207	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	南平一线（平山）	南平一线44+1左6#柱上变压器	200	22.75	135		未进入负面清单	否
4208	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线78#-8A#智能变	315	22.72	212		未进入负面清单	否
4209	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块4#配变站2#变压器	630	22.71	424		未进入负面清单	否
4210	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线9配变站1变压器	400	22.71	269		未进入负面清单	否
4211	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块3#配变站变压器	500	22.68	337		未进入负面清单	否
4212	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线红林分线86号贾屯公用变压器	100	22.68	67		未进入负面清单	否

4213	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线地震台分线2号地震台变压器	200	22.66	135		未进入负面清单	否
4214	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线上龙湾南台分线1号上龙湾南台变压器	200	22.65	135		未进入负面清单	否
4215	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右2右1支1#柱上变压器	200	22.63	135		未进入负面清单	否
4216	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线174号杆T接样子沟分线96号样子三队变压器	30	22.63	20		未进入负面清单	否
4217	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右5#柱上变压器	200	22.63	135		未进入负面清单	否
4218	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线什排地支线021号什排地公变二号变	100	22.63	67		未进入负面清单	否
4219	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线071号门坎哨变压器	200	22.62	135		未进入负面清单	否
4220	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线夏家分杜家东支004号变压器	315	22.62	212		未进入负面清单	否
4221	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线荒地二台柱上变压器	100	22.61	67		未进入负面清单	否

4222	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	曙光世家小区4#配变站变压器	630	22.6	425		未进入负面清单	否
4223	国网抚顺市新抚区供电公司			中央专线中央大街开闭所27#配变站变压器	500	22.6	337		未进入负面清单	否
4224	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	新河家园2#配变站1#	500	22.6	337		未进入负面清单	否
4225	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线21 1号箱变配电变压器	500	22.6	337		未进入负面清单	否
4226	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	凯旋二线	10kV凯旋二线巴黎都市2#箱变进线间隔配电变压器	500	22.58	337		未进入负面清单	否
4227	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线上砖分102号上砖分变压器	400	22.58	270		未进入负面清单	否
4228	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	站东干线	站东26#乾安小区2#箱变变压器	630	22.56	425		未进入负面清单	否
4229	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	雷锋干线	雷锋干线19	50	22.55	34		未进入负面清单	否
4230	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	光明变644建昌一线	帝景翰苑小区11#配变站配电变压器	500	22.55	337		未进入负面清单	否
4231	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线9+1柱上变压器	315	22.54	212		未进入负面清单	否
4232	国网抚顺市东洲区供电公司			新苑小区1#开闭所配出3A-2#箱变配电变压器	630	22.54	425		未进入负面清单	否

4233	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	极地干线海岸分线皇家海岸3期5#箱变变压器B	500	22.53	337		未进入负面清单	否
4234	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线21+1智能变压器	200	22.52	135		未进入负面清单	否
4235	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分8-11#箱变	315	22.52	213		未进入负面清单	否
4236	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	合江二线	合江二线23#海赋外滩4#箱变变压器	630	22.52	425		未进入负面清单	否
4237	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线47#所带9#箱变站内变	400	22.51	270		未进入负面清单	否
4238	国网抚顺市新抚区供电公司	新抚66kV变电站	天朗二线	天朗国际2#变电所变压器	1250	22.51	844		未进入负面清单	否
4239	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线17分支箱-2号变压器	400	22.51	270		未进入负面清单	否
4240	国网抚顺市新抚区供电公司	天水66kV变电站	天裕一线	B区一线1#变压器	800	22.5	540		未进入负面清单	否
4241	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线27左1所带21#箱变站内变	400	22.5	270		未进入负面清单	否
4242	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线尹家七队分线14号尹家四队台变压器	100	22.5	68		未进入负面清单	否

4243	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	北台二线	北台二线北台分线北台3#配变电站变压器	315	22.5	213		未进入负面清单	否
4244	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线35+1左2#柱上变压器	200	22.5	135		未进入负面清单	否
4245	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线82变台	315	22.49	213		未进入负面清单	否
4246	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	富邦华润万家小区2#配变电站变压器	630	22.49	425		未进入负面清单	否
4247	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线二道岭公用分线2号二道岭公用变变压器	100	22.49	68		未进入负面清单	否
4248	国网抚顺市新抚区供电公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷干线55柱上变压器（原48右7）	200	22.49	135		未进入负面清单	否
4249	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线张家台分04号张家台区变压器	315	22.48	213		未进入负面清单	否
4250	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线崴子村支线1号崴子村变压器	100	22.46	68		未进入负面清单	否
4251	国网抚顺市东洲区供电公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分84#柱上变压器	100	22.45	68		未进入负面清单	否
4252	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线马德里皇家水岸6号箱变配电变压器	630	22.44	426		未进入负面清单	否

4253	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线皇马6配变站2变压器	500	22.44	338		未进入负面清单	否
4254	国网抚顺县供电公司			10kV横道线河东分2号会元2台变压器	400	22.44	270		未进入负面清单	否
4255	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线55右4-1号变压器	400	22.42	270		未进入负面清单	否
4256	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	隆达世纪花园小区5#配变站1#变压器	400	22.42	270		未进入负面清单	否
4257	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线宁远西小区2#配变站变压器	400	22.41	270		未进入负面清单	否
4258	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线平塑二线61右4右9左3#变台	315	22.41	213		未进入负面清单	否
4259	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线敬老院分线01号敬老院变压器	50	22.4	34		未进入负面清单	否
4260	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线22右1#	315	22.4	213		未进入负面清单	否
4261	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线马圈沟分20号上黄五队变压器	100	22.38	68		未进入负面清单	否
4262	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分2+1左4#柱上变压器	200	22.38	135		未进入负面清单	否
4263	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所45#配变站变压器	630	22.37	426		未进入负面清单	否

4264	国网抚顺市望花区供电公司			玫瑰城小区6#箱变新1#变压器	400	22.37	271		未进入负面清单	否
4265	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线腰领分线腰领变压器	100	22.36	68		未进入负面清单	否
4266	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡8#配变电站2#变压器	400	22.36	271		未进入负面清单	否
4267	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线霸王沟一队支线2号霸王沟西变压器(二批)	200	22.35	135		未进入负面清单	否
4268	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西一分线04号和平新村变压器	200	22.35	135		未进入负面清单	否
4269	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块12#箱变变压器配电变压器	630	22.35	426		未进入负面清单	否
4270	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	隆达世纪花园小区2#配变电站1#变压器	630	22.34	426		未进入负面清单	否
4271	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线宏福郦景1#配变电站2#变压器	500	22.34	338		未进入负面清单	否
4272	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区9-1#箱变变压器	315	22.33	213		未进入负面清单	否
4273	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	站东干线	格林晟博苑2#箱变变压器	630	22.32	426		未进入负面清单	否

4274	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	明骏小区1#配电站变配电变压器	500	22.32	338		未进入负面清单	否
4275	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线白旗沟支线19号白旗沟变压器	30	22.32	20		未进入负面清单	否
4276	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	郎台联线	郎台联线炭黑分1+1#柱上变压器	100	22.32	68		未进入负面清单	否
4277	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线皇马1配变站变压器	400	22.32	271		未进入负面清单	否
4278	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线孤家一队支02号孤家一队变压器	400	22.31	271		未进入负面清单	否
4279	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线哈塘沟分线哈塘沟变压器	100	22.31	68		未进入负面清单	否
4280	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线栗子分21#1514二台支山城子村分台变压器	200	22.31	135		未进入负面清单	否
4281	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城8#箱变变压器	630	22.29	427		未进入负面清单	否
4282	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线育才小区分线供热支线02号合作七号楼变压器	200	22.29	135		未进入负面清单	否

4283	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线7所带8#箱变站内变	400	22.29	271		未进入负面清单	否
4284	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分汽配支5号三宝南变压器	400	22.28	271		未进入负面清单	否
4285	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线74右5-箱变-1#变压器	315	22.28	213		未进入负面清单	否
4286	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	锦工联线左岸公园3#箱变变压器2	500	22.28	339		未进入负面清单	否
4287	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块12#配电站1#变压器	400	22.27	271		未进入负面清单	否
4288	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南台一线	YHG_南台一线25#开关间隔配电变压器	630	22.25	427		未进入负面清单	否
4289	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31#环网柜悦鑫国际5#	630	22.23	427		未进入负面清单	否
4290	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线房申分038号房申东台变压器	200	22.23	136		未进入负面清单	否
4291	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线101地质队2#配电变压器	500	22.22	339		未进入负面清单	否
4292	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分21#-22#箱变	200	22.22	136		未进入负面清单	否

4293	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线11左1所带11#箱变站内变	250	22.21	169		未进入负面清单	否
4294	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	解放干线	配电变压器666	630	22.2	427		未进入负面清单	否
4295	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线15号气象南山台变压器	160	22.19	108		未进入负面清单	否
4296	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线52变压器	100	22.19	68		未进入负面清单	否
4297	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右1右4#柱上变压器	200	22.18	136		未进入负面清单	否
4298	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园3#箱变-1	315	22.17	214		未进入负面清单	否
4299	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线皇家马德里4#箱变1#变压器	400	22.17	271		未进入负面清单	否
4300	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV达山干线59号青台子北变压器	200	22.17	136		未进入负面清单	否
4301	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大3号箱变变压器间隔配电变压器	400	22.17	271		未进入负面清单	否
4302	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	科技二线	科技二线59#变压器	50	22.15	34		未进入负面清单	否
4303	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线红墅湾2#箱变1#配电变压器	315	22.14	214		未进入负面清单	否

4304	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	10kV方大一线大田支006#大田北台变压器	200	22.14	136		未进入负面清单	否
4305	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线台南华府4#配变站内变压器	315	22.13	214		未进入负面清单	否
4306	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线185号瓦房二台变压器	50	22.13	34		未进入负面清单	否
4307	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	道街干线	道街干线28#新抚路北10-1#变压器	400	22.11	272		未进入负面清单	否
4308	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线108号大柳三台变压器(新)	200	22.11	136		未进入负面清单	否
4309	国网抚顺市开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	绿地二期3#箱变变压器间隔配电变压器	630	22.1	428		未进入负面清单	否
4310	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大6号箱变2号变压器间隔配电变压器	400	22.09	272		未进入负面清单	否
4311	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线鹅脖二台分004号变压器	100	22.08	68		未进入负面清单	否
4312	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	本溪路二线08	315	22.08	214		未进入负面清单	否
4313	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线16-2号变压器	250	22.08	170		未进入负面清单	否

4314	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出8B-1#箱变配电变压器	400	22.07	272		未进入负面清单	否
4315	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分17左8所带1#箱变变压器	630	22.06	428		未进入负面清单	否
4316	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	宏钢家园小区5#配变站1#变压器	630	22.05	428		未进入负面清单	否
4317	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线#89	200	22.05	136		未进入负面清单	否
4318	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线21号东河沟变压器	200	22.05	136		未进入负面清单	否
4319	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右4#柱上变压器	200	22.05	136		未进入负面清单	否
4320	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线2#所带10#箱变站内变	400	22.05	272		未进入负面清单	否
4321	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线四道分后古二台支7号后古二台(新)	200	22.05	136		未进入负面清单	否
4322	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线58-2#箱变-2	400	22.04	272		未进入负面清单	否
4323	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线7所带1#箱变站内变	400	22.04	272		未进入负面清单	否
4324	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	高开三线沈抚新城回迁楼1#箱变变压器	630	22.01	428		未进入负面清单	否

4325	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线甘井沟水库支线17号甘井沟水库变压器	10	22	7		未进入负面清单	否
4326	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线丁堡公用2号支线19号丁堡公用2变压器	50	22	34		未进入负面清单	否
4327	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	监狱分线1变台	400	21.99	272		未进入负面清单	否
4328	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线坎木分1号坎木东台区变压器	200	21.99	136		未进入负面清单	否
4329	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	博雅居然1#箱变母线间隔配电变压器	400	21.99	272		未进入负面清单	否
4330	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	监狱分线24右9右1变台	100	21.98	68		未进入负面清单	否
4331	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带7#箱变变压器	400	21.98	272		未进入负面清单	否
4332	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡8#配变电站1#变压器	400	21.98	272		未进入负面清单	否
4333	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区4-3箱变配电变压器	250	21.96	170		未进入负面清单	否
4334	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	风和二线12右1	315	21.95	214		未进入负面清单	否

4335	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线瓦厂分3号李一变住宅变压器	100	21.95	68		未进入负面清单	否
4336	国网抚顺市望花区供电公司			二院东小区1#配变站1#变压器	630	21.94	429		未进入负面清单	否
4337	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	小额干线	南一雅苑小区2#配变站1#变压器	630	21.93	429		未进入负面清单	否
4338	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线顺前二线靠山分线12	315	21.92	214		未进入负面清单	否
4339	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	沈抚新城回迁楼3、4、5期1#箱变配电变压器	630	21.92	429		未进入负面清单	否
4340	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线富甲之邦二期3#箱变变压器	630	21.92	429		未进入负面清单	否
4341	国网抚顺市东洲区供电公司			新苑小区1#开闭所配出3A-1#箱变配电变压器	630	21.92	429		未进入负面清单	否
4342	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	惠缘佳居小区2#配变站2#变压器	250	21.91	170		未进入负面清单	否
4343	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	盘北小区3#配变站1#变压器	315	21.91	214		未进入负面清单	否
4344	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线弘福郦景2#配变站1#配电变压器	500	21.9	341		未进入负面清单	否
4345	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	凤工三线18	630	21.9	429		未进入负面清单	否

4346	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线18左6左2变压器	315	21.9	215		未进入负面清单	否
4347	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线山嘴分线010号山嘴变压器	50	21.9	34		未进入负面清单	否
4348	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线70右1箱变1#变压器	400	21.9	272		未进入负面清单	否
4349	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线46柱上变压器2	315	21.9	215		未进入负面清单	否
4350	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线#95	250	21.89	170		未进入负面清单	否
4351	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线仓库支6#柱上变压器	200	21.88	136		未进入负面清单	否
4352	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	千户干线	千户干线园区分线33右11#变台	100	21.87	68		未进入负面清单	否
4353	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋一线	10kV凯旋一线巴黎都市2#箱变进线间隔配电变压器	400	21.87	273		未进入负面清单	否
4354	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线大孤家二组支线2号大孤家二组变压器	200	21.86	136		未进入负面清单	否
4355	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡5#箱变1#变压器	400	21.84	273		未进入负面清单	否
4356	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线皇马3配变站2变压器	400	21.84	273		未进入负面清单	否

4357	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线南三家南分线003号南三家变压器	200	21.83	136		未进入负面清单	否
4358	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线神树沟分线9号长岭屯变压器	100	21.83	68		未进入负面清单	否
4359	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线32右10	200	21.83	136		未进入负面清单	否
4360	国网抚顺市东洲区供电分公司			阿金一线66#柱上变压器	200	21.83	136		未进入负面清单	否
4361	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线高新分线172号大金厂变压器	200	21.8	136		未进入负面清单	否
4362	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线新屯二台分2号新屯二台变压器	100	21.8	68		未进入负面清单	否
4363	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线2#所带11#箱变电站内变	400	21.8	273		未进入负面清单	否
4364	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭3#箱变变压器	630	21.78	430		未进入负面清单	否
4365	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线四平联络分线北四平南二台支1号杆南二台变压器	200	21.78	136		未进入负面清单	否
4366	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线零道街1#配变电站变压器	630	21.78	430		未进入负面清单	否

4367	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线北太支018号变压器	100	21.78	68		未进入负面清单	否
4368	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线100左6变台	100	21.78	68		未进入负面清单	否
4369	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城11#箱变变压器	630	21.78	430		未进入负面清单	否
4370	国网抚顺市东洲区供电公司			台青二线虎坡分#16	315	21.77	215		未进入负面清单	否
4371	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线大沔阳沟分线044号大沔阳八队变压器	100	21.75	68		未进入负面清单	否
4372	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线长砬沟分043号长砬村变压器	100	21.75	68		未进入负面清单	否
4373	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线15左3#柱上变压器	200	21.74	137		未进入负面清单	否
4374	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	拉古三台(三)变压器	200	21.74	137		未进入负面清单	否
4375	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	红光小区4#配电站配电变压器	500	21.74	341		未进入负面清单	否
4376	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线上河郡5#箱变2#配电变压器	400	21.73	273		未进入负面清单	否
4377	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线16-3号变压器	400	21.73	273		未进入负面清单	否

4378	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线房申支010号房申村变压器	200	21.73	137		未进入负面清单	否
4379	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线蚕种厂支线2号蚕种厂变压器	100	21.73	68		未进入负面清单	否
4380	国网抚顺市望花区供电公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	工光二线新民分线4左6	315	21.73	215		未进入负面清单	否
4381	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	澳海澜庭7#变压器	630	21.73	430		未进入负面清单	否
4382	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线7所带9#箱变站内变	315	21.72	215		未进入负面清单	否
4383	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线38右9变台	315	21.72	215		未进入负面清单	否
4384	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分147号松树一变压器	200	21.72	137		未进入负面清单	否
4385	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	御龙湾分14,2#箱变B	400	21.7	273		未进入负面清单	否
4386	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线高立屯公变三号分线05号高立屯公变三号	200	21.7	137		未进入负面清单	否
4387	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将军干线	汽贸小区3#配电站母线配电变压器	630	21.7	430		未进入负面清单	否
4388	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线西沟分线060号王小堡变压器	50	21.68	34		未进入负面清单	否

4389	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线68号矽子后变压器	20	21.68	14		未进入负面清单	否
4390	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期3号箱变变压器间隔配电变压器	400	21.67	273		未进入负面清单	否
4391	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线兴隆摩尔世界2号配电变压器	1000	21.65	684		未进入负面清单	否
4392	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线48左2#-1#箱变1#变压器	400	21.65	273		未进入负面清单	否
4393	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林逸水苑二期1号箱变变压器	500	21.64	342		未进入负面清单	否
4394	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分17右1#	200	21.63	137		未进入负面清单	否
4395	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线45左1柱上变压器	200	21.62	137		未进入负面清单	否
4396	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供3#箱式开闭所供7#箱变	400	21.61	274		未进入负面清单	否
4397	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线7号变压器	315	21.61	215		未进入负面清单	否
4398	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4#柱上变压器	200	21.59	137		未进入负面清单	否
4399	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线53#带莫地3#箱变2#变压器	400	21.59	274		未进入负面清单	否

4400	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	曙光世家小区5#配电站变压器	630	21.58	431		未进入负面清单	否
4401	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线上汉二台分上鲜台支03号上鲜台村区变压器	200	21.56	137		未进入负面清单	否
4402	国网抚顺市望花区供电公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	星河城小区3#配电站配电变压器	630	21.56	431		未进入负面清单	否
4403	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林逸水苑二期3#箱变2#变压器	500	21.55	342		未进入负面清单	否
4404	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线55#箱变-2配电变压器	315	21.55	216		未进入负面清单	否
4405	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线6#所带22#箱变站内变	400	21.54	274		未进入负面清单	否
4406	国网抚顺市东洲区供电公司			南平一线44+1左1支4左1#柱上变压器	400	21.54	274		未进入负面清单	否
4407	国网抚顺市顺城区供电公司			新区二线水岸东城2#箱变1#变压器	400	21.53	274		未进入负面清单	否
4408	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线北大井分002#北大井变压器	200	21.52	137		未进入负面清单	否
4409	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后堡林场后沟分支线01号林场住宅变压器	30	21.52	21		未进入负面清单	否

4410	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线082号水电营业所变压器	400	21.51	274		未进入负面清单	否
4411	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线香墅湾3#箱变变压器	400	21.51	274		未进入负面清单	否
4412	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线香墅湾三期1#箱变配电变压器	630	21.51	431		未进入负面清单	否
4413	国网抚顺市顺城区供电公司	十二方块开闭所(用户自维)	新区二线	新区二线十三方块7#箱变变压器	630	21.5	432		未进入负面清单	否
4414	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美墅二期4箱变-变压器	630	21.5	432		未进入负面清单	否
4415	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线小甘河村支线2号小甘河村变压器	400	21.49	274		未进入负面清单	否
4416	国网抚顺市顺城区供电公司			油毡干线#57变压器	400	21.49	274		未进入负面清单	否
4417	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线和美馨居2#箱变变压器	400	21.48	274		未进入负面清单	否
4418	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带3#箱变主变	400	21.48	274		未进入负面清单	否
4419	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线5右1#柱上变压器	200	21.47	137		未进入负面清单	否
4420	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线四方台家园5#箱变-1变压器	400	21.47	274		未进入负面清单	否

4421	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线61#所带5#箱变-1#变压器	200	21.47	137		未进入负面清单	否
4422	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大二期洋房1号箱变变压器间隔配电变压器	400	21.46	274		未进入负面清单	否
4423	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线汇银东第三期3号箱变变压器	630	21.44	432		未进入负面清单	否
4424	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	新钢小区4号箱变变压器间隔配电变压器	400	21.43	274		未进入负面清单	否
4425	国网抚顺市东洲区供电公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线27变台	315	21.42	216		未进入负面清单	否
4426	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线74+1-9A#箱变	200	21.42	137		未进入负面清单	否
4427	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分5右2#柱上变压器	200	21.41	137		未进入负面清单	否
4428	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线碧水庭园1#配变站1#变压器	400	21.4	274		未进入负面清单	否
4429	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块11#配变站1#变压器	500	21.4	343		未进入负面清单	否
4430	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	开四三线18,金鼎世纪城1#箱变A	400	21.39	274		未进入负面清单	否
4431	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分006号施家西台变压器	315	21.37	216		未进入负面清单	否

4432	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区4#配变电站配电变压器	630	21.37	432		未进入负面清单	否
4433	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右8所带2#箱变主变	400	21.36	275		未进入负面清单	否
4434	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线17左5东方家园箱变-2#变压器	250	21.36	172		未进入负面清单	否
4435	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线黑背东分001号黑背东变压器	400	21.36	275		未进入负面清单	否
4436	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线四平联络分线北四平南一台支1号杆南一台变压器	200	21.34	137		未进入负面清单	否
4437	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线61右1#小老虎沟5#变压器	400	21.34	275		未进入负面清单	否
4438	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线锅炉分13#柱上变压器	200	21.33	137		未进入负面清单	否
4439	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线湾龙背三组支线3号湾龙背三组变压器	200	21.33	137		未进入负面清单	否
4440	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线184号梁家卜子变压器	100	21.31	69		未进入负面清单	否

4441	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网柜带李石8-2地块2#箱变A	400	21.31	275		未进入负面清单	否
4442	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线兴隆摩尔世界4号配电变压器	1000	21.3	687		未进入负面清单	否
4443	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东六专线	1	500	21.29	344		未进入负面清单	否
4444	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线10#箱变1#间隔配电变压器	500	21.29	344		未进入负面清单	否
4445	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	天贵小区1#配电站1#变压器	500	21.29	344		未进入负面清单	否
4446	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线2#所带15#箱变站内变	400	21.28	275		未进入负面清单	否
4447	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分014号关口三台变压器	400	21.27	275		未进入负面清单	否
4448	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带10#箱变变压器	400	21.26	275		未进入负面清单	否
4449	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV海浪线果木分果木村二台区(新)柱上变压器	200	21.26	137		未进入负面清单	否
4450	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线中街分线005号电业门前台变压器	315	21.24	217		未进入负面清单	否

4451	国网抚顺市顺城区供电公司			净水干线新城一品4配变电站1变压器	315	21.24	217		未进入负面清单	否
4452	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	下年二台区(二)上年线74左2#变压器	200	21.24	138		未进入负面清单	否
4453	国网清原满族自治县供电公司	金鼎66kV变电站	苍石干线	10kV苍石干线北苍石分线034号红透山公用变压器	400	21.23	275		未进入负面清单	否
4454	国网抚顺市望花区供电公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	洗化小区4#配电站间隔配电变压器	500	21.22	344		未进入负面清单	否
4455	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线秋皮沟支线秋皮沟变压器	50	21.22	34		未进入负面清单	否
4456	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线103号皇寺驿马小区变压器	50	21.2	34		未进入负面清单	否
4457	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线大甸分034号大甸子村变压器	400	21.2	275		未进入负面清单	否
4458	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线王小堡分线155号王小堡村变压器	400	21.2	275		未进入负面清单	否
4459	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区5#配电站配电变压器	630	21.2	433		未进入负面清单	否
4460	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线36号806库变压器	50	21.19	34		未进入负面清单	否

4461	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	窑地小区2#配变站1#变压器	500	21.17	344		未进入负面清单	否
4462	国网抚顺市新抚区供电公司	天水66kV变电站	裕民干线	裕民干线16左1柱上变压器	400	21.16	275		未进入负面清单	否
4463	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线栗子分020号山城子一台变压器(新)	200	21.16	138		未进入负面清单	否
4464	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	枫泽家苑小区2#配变站1#变压器	400	21.16	275		未进入负面清单	否
4465	国网抚顺市顺城区供电公司			油毡干线69左3+1支2柱上变压器	400	21.16	275		未进入负面清单	否
4466	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线皇家马德里2#箱变1#变压器	400	21.14	275		未进入负面清单	否
4467	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网柜带李石8-2地块1#箱变B	400	21.13	275		未进入负面清单	否
4468	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块6#配变站2#变压器	400	21.12	276		未进入负面清单	否
4469	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线50右3#柱上变压器	200	21.12	138		未进入负面清单	否
4470	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线西井分线1号朱家卜变压器	50	21.11	34		未进入负面清单	否

4471	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线137号曲家变压器	100	21.1	69		未进入负面清单	否
4472	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31#环网柜悦鑫国际4#	630	21.09	434		未进入负面清单	否
4473	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	春光印象小区4#配变站2#变压器	500	21.09	345		未进入负面清单	否
4474	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV新农河北线东一分线农电支线02号华帝6号变压器	160	21.09	110		未进入负面清单	否
4475	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	方大七期二号箱变出现间隔配电变压器	630	21.08	434		未进入负面清单	否
4476	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线北岔支线042号北岔变压器	50	21.07	34		未进入负面清单	否
4477	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分17左8所带3#箱变变压器	630	21.07	434		未进入负面清单	否
4478	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园11#箱变A	250	21.06	172		未进入负面清单	否
4479	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线英家支038号英家二台变压器	200	21.06	138		未进入负面清单	否
4480	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	幸福小区1#配变站1#变压器	315	21.06	217		未进入负面清单	否
4481	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线79#-11#变压器	250	21.06	172		未进入负面清单	否

4482	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城5#箱变变压器2	315	21.06	217		未进入负面清单	否
4483	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线33#柱上变压器	200	21.05	138		未进入负面清单	否
4484	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线金沟支线大秧变压器	100	21.05	69		未进入负面清单	否
4485	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线029号苍石中街变压器	400	21.05	276		未进入负面清单	否
4486	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线90右9	50	21.05	34		未进入负面清单	否
4487	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线096号邹家一台变压器	400	21.02	276		未进入负面清单	否
4488	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV清农北下线拴马树支线030号拴马树变压器	200	21.02	138		未进入负面清单	否
4489	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线61支3	315	21.02	217		未进入负面清单	否
4490	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	锦工联线左岸公园1#箱变B	400	21.02	276		未进入负面清单	否
4491	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线甸东沟支6左1号大甸子二台变压器	200	21.02	138		未进入负面清单	否
4492	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	御龙湾分14,1#箱变B	250	21.01	172		未进入负面清单	否
4493	国网抚顺市开发区供电公司			开发五线万科二期1#箱变变压器间隔配电变压器	630	21.01	435		未进入负面清单	否

4494	国网抚顺市东洲区供电分公司			章士二线33#柱上变压器	400	21.01	276		未进入负面清单	否
4495	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线24号箱变1号变压器	400	21.01	276		未进入负面清单	否
4496	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线王小堡分线031号沟门口村变压器	400	21	276		未进入负面清单	否
4497	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农木下农科队分线农科队变台变压器	100	20.98	69		未进入负面清单	否
4498	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1右3右2#柱上变压器	200	20.98	138		未进入负面清单	否
4499	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线27左1所带16#箱变站内变	400	20.97	276		未进入负面清单	否
4500	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线油匠沟分线7号河东变压器	200	20.96	138		未进入负面清单	否
4501	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1右3左1左1#柱上变压器	200	20.96	138		未进入负面清单	否
4502	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线南小堡支线4号南小堡村变压器	200	20.95	138		未进入负面清单	否
4503	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左7#柱上变压器	200	20.95	138		未进入负面清单	否

4504	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线四合堡支线004号四合堡变压器	200	20.95	138		未进入负面清单	否
4505	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	台山分线#12变压器	315	20.94	218		未进入负面清单	否
4506	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分13#-12#箱变	200	20.93	138		未进入负面清单	否
4507	国网清原满族自治县供电公司			10kV市街线什排地支线5#什排地南公变变压器	200	20.93	138		未进入负面清单	否
4508	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网柜带李石8-2地块3#箱变A	315	20.92	218		未进入负面清单	否
4509	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园1#箱变-2	315	20.92	218		未进入负面清单	否
4510	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	阳光丽城1#变压器	630	20.92	435		未进入负面清单	否
4511	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线山城子北大棚支018号山城子北大棚变压器	100	20.91	69		未进入负面清单	否
4512	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线18右2#	315	20.9	218		未进入负面清单	否
4513	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	中部一线辽中分线3+1柱上变压器	400	20.9	276		未进入负面清单	否
4514	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10KV红一号线长岭子东台分线长岭子东台变压器	200	20.89	138		未进入负面清单	否

4515	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线13-1号变压器	250	20.89	173		未进入负面清单	否
4516	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线仓库支3#柱上变压器	200	20.87	138		未进入负面清单	否
4517	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线油匠沟分线38号油匠沟变压器	100	20.87	69		未进入负面清单	否
4518	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美墅二期1箱变-变压器	630	20.86	436		未进入负面清单	否
4519	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大五期3号箱变变压器间隔配电变压器	630	20.86	436		未进入负面清单	否
4520	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线王小堡分线147号王小堡公变变压器	400	20.85	277		未进入负面清单	否
4521	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分长山支005号长山村变压器(新)	200	20.84	138		未进入负面清单	否
4522	国网抚顺市开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线10456	绿地二期8#箱变变压器间隔配电变压器	400	20.83	277		未进入负面清单	否
4523	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区1#配电站2号变压器	800	20.83	553		未进入负面清单	否

4524	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线市政支线01号市政变台变压器	400	20.83	277		未进入负面清单	否
4525	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区3-2#箱变配电变压器	200	20.83	138		未进入负面清单	否
4526	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线13柱上变压器	400	20.82	277		未进入负面清单	否
4527	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	开发一线柏宁宾馆箱变变压器	500	20.82	346		未进入负面清单	否
4528	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	施家六队三台	400	20.81	277		未进入负面清单	否
4529	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	贵族家园小区1#箱式配变站间隔	400	20.79	277		未进入负面清单	否
4530	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	小孤家线	10kV小孤家线小孤家水库分线6号小孤家公变变压器	100	20.77	69		未进入负面清单	否
4531	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线窝瓜沟分线014号窝瓜沟变压器	50	20.77	35		未进入负面清单	否
4532	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线鸽子分001号鸽子村二台变压器	100	20.77	69		未进入负面清单	否
4533	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线170号大坎子变压器	200	20.77	138		未进入负面清单	否

4534	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线#52	200	20.77	138		未进入负面清单	否
4535	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	青云林海4#箱变变压器	400	20.76	277		未进入负面清单	否
4536	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV燕石二线168#饲料住宅变压器	200	20.76	138		未进入负面清单	否
4537	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二线	10kV红二线东岔支线东岔变压器	100	20.76	69		未进入负面清单	否
4538	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线12-1配电变压器	315	20.76	218		未进入负面清单	否
4539	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线48左2#-2#箱变-1#变压器	315	20.76	218		未进入负面清单	否
4540	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线138号河北公用变变压器	50	20.76	35		未进入负面清单	否
4541	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线东河堤分线09号河堤路变台变压器	100	20.75	69		未进入负面清单	否
4542	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线前戈分8左1开关间隔配电变压器	630	20.75	436		未进入负面清单	否
4543	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	10kV高阳线明德小区1号箱变出线配电变压器	630	20.74	436		未进入负面清单	否
4544	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线24左1#	160	20.74	111		未进入负面清单	否

4545	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线巨龙家园配变电站变压器间隔2配电变压器	400	20.74	277		未进入负面清单	否
4546	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线小西卜支线14#小西卜三号变压器	100	20.74	69		未进入负面清单	否
4547	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线70号下年二台变压器	200	20.73	139		未进入负面清单	否
4548	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线77+1#柱上变压器	200	20.73	139		未进入负面清单	否
4549	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线23#01变压器	315	20.72	218		未进入负面清单	否
4550	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	北台二线	北台二线北市分线7左2柱上变压器	315	20.7	218		未进入负面清单	否
4551	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线三道岭分线3号三道岭村变压器	400	20.7	277		未进入负面清单	否
4552	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右1左5#柱上变压器	200	20.7	139		未进入负面清单	否
4553	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线马德里皇家水岸2号箱变配电变压器	630	20.69	437		未进入负面清单	否

4554	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新农河南线河南二线西四分线三教寺支线30号双庙子北台变压器	160	20.69	111		未进入负面清单	否
4555	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变131拉古线	10kV拉古线板石分028号板石变压器	200	20.69	139		未进入负面清单	否
4556	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线古城子分线7#变压器	400	20.66	277		未进入负面清单	否
4557	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区2#配变电站配电变压器	500	20.66	347		未进入负面清单	否
4558	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	城东三线银河湾小区7#配变电站母线间隔配电变压器	630	20.66	437		未进入负面清单	否
4559	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	本溪路一线24左5	160	20.65	111		未进入负面清单	否
4560	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线柳圈沟分线21号柳圈沟村变压器	50	20.63	35		未进入负面清单	否
4561	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区3#配变电站1#变压器	400	20.61	278		未进入负面清单	否
4562	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	辽阳社区小区1#配变电站1#变压器	630	20.61	437		未进入负面清单	否
4563	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达D区2#配变电站2号变压器	800	20.61	555		未进入负面清单	否

4564	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线碧水庭园2#配变站2#变压器	500	20.6	347		未进入负面清单	否
4565	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	北厚小区1#箱变-1	250	20.6	174		未进入负面清单	否
4566	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线20支1#柱上变压器	200	20.6	139		未进入负面清单	否
4567	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线马湾分线51号金坑公用变一变压器	50	20.59	35		未进入负面清单	否
4568	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左2-3号变压器	250	20.58	174		未进入负面清单	否
4569	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线8号变压器	400	20.58	278		未进入负面清单	否
4570	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	四海干线	皇家海岸2#箱变-2	400	20.58	278		未进入负面清单	否
4571	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线马德里皇家水岸8号箱变配电变压器	630	20.58	437		未进入负面清单	否
4572	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	新钢小区1号箱变变压器间隔配电变压器	400	20.58	278		未进入负面清单	否
4573	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线富甲之邦二期6#箱变变压器	630	20.57	437		未进入负面清单	否
4574	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线西甸子分线01号西甸子变压器	200	20.56	139		未进入负面清单	否

4575	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线 栗子分034号 山城子三台变 压器	160	20.56	111		未进入负面 清单	否
4576	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大4号箱变2 号变压器间隔 配电变压器	400	20.55	278		未进入负面 清单	否
4577	国网抚顺市顺城区供 电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈 分线#2柱上变 压器	100	20.55	69		未进入负面 清单	否
4578	国网清原满族自治县 供电公司	新湾甸子66kV变 电站	湾七线	10kV湾七线 甸心子支线2 号甸心子变压 器	200	20.54	139		未进入负面 清单	否
4579	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈 线萝卜坎分 14#萝卜坎二 台变压器	200	20.53	139		未进入负面 清单	否
4580	国网新宾满族自治县 供电公司	苇子峪66kV变电 站	苇子峪变633下夹河 线	10kV下夹河 线河南分线东 2台支线下夹 河东2号变压 器	200	20.53	139		未进入负面 清单	否
4581	国网抚顺市望花区供 电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二 线	明泽家园小区 2#配变站1# 变压器	250	20.52	174		未进入负面 清单	否
4582	国网新宾满族自治县 供电公司	大四平66kV变电 站	大四平变547大杨线	10kV大杨线 草盆西台分线 002号草盆西 台变压器	400	20.51	278		未进入负面 清单	否
4583	国网抚顺市开发区供 电公司	李开66kV变电站	开四一线	绿地剑桥1#开 闭站3#箱变变 压器A	315	20.51	219		未进入负面 清单	否

4584	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区2-1箱变配电变压器	315	20.51	219		未进入负面清单	否
4585	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右8所带2#箱变备变	400	20.5	278		未进入负面清单	否
4586	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	竖碑线130左3哈唐东台区变压器	200	20.5	139		未进入负面清单	否
4587	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线棒槌沟芳草支线芳草变压器	30	20.5	21		未进入负面清单	否
4588	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福华北线	10千伏福华北线43号柱上变压器	100	20.5	70		未进入负面清单	否
4589	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	腾远一线	德商春天里1#箱变变压器配电变压器	630	20.5	438		未进入负面清单	否
4590	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期5#箱变变压器	630	20.49	438		未进入负面清单	否
4591	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV郎士线房申分019号王木房申变压器	200	20.49	139		未进入负面清单	否
4592	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线监狱分5右1#柱上变压器	200	20.49	139		未进入负面清单	否
4593	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线后古四台分9号后古四台(新)	200	20.49	139		未进入负面清单	否

4594	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线东泰家园箱变变压器	400	20.48	278		未进入负面清单	否
4595	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线27左1所带18#箱变站内变	400	20.48	278		未进入负面清单	否
4596	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线219号庙上变压器	100	20.48	70		未进入负面清单	否
4597	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线四方台家园6#箱变-2变压器	400	20.48	278		未进入负面清单	否
4598	国网抚顺市东洲区供电公司			醇台一线矿前分线5支2#柱上变压器	200	20.46	139		未进入负面清单	否
4599	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将跃联线	天宇小区1号箱变2号变压器	400	20.46	278		未进入负面清单	否
4600	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线123左3左1#-1	800	20.45	556		未进入负面清单	否
4601	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线汇银东第一期3#变压器	630	20.45	438		未进入负面清单	否
4602	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV北海线037北三家供电所变压器	315	20.44	219		未进入负面清单	否
4603	国网抚顺市东洲区供电公司			平塑二线11右5#柱上变压器	100	20.44	70		未进入负面清单	否
4604	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二分线8柱上变压器	400	20.44	278		未进入负面清单	否
4605	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线盛隆开发4#变压器	630	20.44	438		未进入负面清单	否

4606	国网抚顺市新抚区供电公司			解放干线解放路开闭所32-1#配变电站变压器	500	20.43	348		未进入负面清单	否
4607	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632第二号线	10kV苇二号线三道关支线004号三道关变压器	400	20.42	278		未进入负面清单	否
4608	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线29#柱上变压器	200	20.42	139		未进入负面清单	否
4609	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福华南线	东方房地产1#箱变1#变压器间隔配电变压器	315	20.41	219		未进入负面清单	否
4610	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线三胜堡村支线7号三胜堡村变压器	200	20.4	139		未进入负面清单	否
4611	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线半拉背支线27号杆天桥六队变压器	50	20.39	35		未进入负面清单	否
4612	国网抚顺市东洲区供电公司			醇台二线搭连分线1左1#柱上变压器	200	20.39	139		未进入负面清单	否
4613	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线西矸子分线23柱上变压器	400	20.39	278		未进入负面清单	否
4614	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线52左4#所带3#箱变-2#变压器	315	20.38	219		未进入负面清单	否

4615	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线大孤家11组分线6号大孤家11组变压器	400	20.38	278		未进入负面清单	否
4616	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右2#柱上变压器	200	20.38	139		未进入负面清单	否
4617	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线大石沟支线012号砬子前变压器	200	20.37	139		未进入负面清单	否
4618	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线转弯子支线4号转弯子公变变压器	50	20.35	35		未进入负面清单	否
4619	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线四方台家园5#箱变-2变压器	400	20.35	279		未进入负面清单	否
4620	国网抚顺市新抚区供电公司			西七干线15柱上变压器	315	20.34	219		未进入负面清单	否
4621	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变444三道线	10kV三道线046#三栋房变压器	50	20.34	35		未进入负面清单	否
4622	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区5-2箱变变压器间隔配电变压器	315	20.34	219		未进入负面清单	否
4623	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分支尹家五队分06号尹家五队变压器	100	20.33	70		未进入负面清单	否

4624	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线57#带莫地5#箱变配电变压器	400	20.33	279		未进入负面清单	否
4625	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线门坎哨分线002号门坎哨变压器	315	20.3	220		未进入负面清单	否
4626	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右3左2左1#柱上变压器	200	20.29	139		未进入负面清单	否
4627	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	阳光城小区3#配变站间隔配电变压器	500	20.29	349		未进入负面清单	否
4628	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区8-2箱变变压器间隔配电变压器	250	20.29	174		未进入负面清单	否
4629	国网抚顺市开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线10456	绿地二期9#箱变变压器间隔配电变压器	400	20.28	279		未进入负面清单	否
4630	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区2-3箱变配电变压器	315	20.28	220		未进入负面清单	否
4631	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	蓝天水岸3#箱变-1变压器	500	20.27	349		未进入负面清单	否
4632	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	前街分8#, 8#箱变	400	20.27	279		未进入负面清单	否
4633	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分花红沟支30号花红沟变压器	200	20.27	139		未进入负面清单	否

4634	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	顺丰一线上河郡6#箱变2#配电变压器	500	20.26	349		未进入负面清单	否
4635	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	光明变658光华二线	联发香水湾小区1#配变电站变压器	630	20.25	439		未进入负面清单	否
4636	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南台一线	南台一线南台1#站内变压器	400	20.25	279		未进入负面清单	否
4637	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	顺美家园13#箱变A	500	20.24	349		未进入负面清单	否
4638	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线164#六家子村一号变压器	200	20.23	140		未进入负面清单	否
4639	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块3#配变电站2#变压器	315	20.23	220		未进入负面清单	否
4640	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线56左19#箱变配电变压器	630	20.23	440		未进入负面清单	否
4641	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	凯旋一线	10kV凯旋一线巴黎都市4#箱变进线间隔配电变压器	630	20.23	440		未进入负面清单	否
4642	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32左4右3#柱上变压器	200	20.22	140		未进入负面清单	否
4643	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线078号腰岭子变压器	50	20.21	35		未进入负面清单	否

4644	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线三道河支线06号河沿公用1三道河变压器	50	20.21	35		未进入负面清单	否
4645	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线51右1左5左2柱上变压器	400	20.19	279		未进入负面清单	否
4646	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带2#箱变变压器	400	20.18	279		未进入负面清单	否
4647	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区1#配电站配电变压器	630	20.18	440		未进入负面清单	否
4648	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带7#箱变站内变	400	20.16	279		未进入负面清单	否
4649	国网抚顺市东洲区供电公司			平塑二线61右15#柱上变压器	100	20.15	70		未进入负面清单	否
4650	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线90右3#柱上变压器	200	20.13	140		未进入负面清单	否
4651	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇支线18号木奇二号台区变压器	400	20.12	280		未进入负面清单	否
4652	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	光明变658光华二线	玫瑰城小区6#配变站1#变压器	400	20.12	280		未进入负面清单	否
4653	国网抚顺市顺城区供电公司			高山干线37变压器	400	20.12	280		未进入负面清单	否
4654	国网抚顺市顺城区供电公司			新北一线6变压器	400	20.11	280		未进入负面清单	否

4655	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线杨木沟分线杨木沟变压器	100	20.11	70		未进入负面清单	否
4656	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新农河南线河南二线西四分线消防支线02号消防队台变压器	200	20.09	140		未进入负面清单	否
4657	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线45#柱上变压器	400	20.09	280		未进入负面清单	否
4658	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线甸心子分线31号甸心子变压器	200	20.09	140		未进入负面清单	否
4659	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线179号台堡村变压器（新）	200	20.08	140		未进入负面清单	否
4660	国网抚顺市东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分91#柱上变压器	160	20.04	112		未进入负面清单	否
4661	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	盘北小区2期1#配变站1#变压器	400	20.04	280		未进入负面清单	否
4662	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线143号色家变压器	400	20.02	280		未进入负面清单	否
4663	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	四海干线	皇家海岸1#箱变-1	400	20.02	280		未进入负面清单	否
4664	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线草盆腰站分线002号草盆腰站变压器	100	20	70		未进入负面清单	否
4665	国网抚顺市新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷线52左2柱上变压器	400	20	280		未进入负面清单	否

4666	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线54#变台	200	19.97	140		未进入负面清单	否
4667	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线16-1号变压器	400	19.97	280		未进入负面清单	否
4668	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分4#柱上变压器	200	19.96	140		未进入负面清单	否
4669	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线23-2号变压器	315	19.96	221		未进入负面清单	否
4670	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线157左03左分线014号部队住宅变压器	100	19.96	70		未进入负面清单	否
4671	国网抚顺市东洲区供电公司			章土二线章党分22右1#柱上变压器	200	19.96	140		未进入负面清单	否
4672	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林逸水苑4号箱变1#变压器	400	19.95	280		未进入负面清单	否
4673	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线怡和分4#柱上变压器	200	19.94	140		未进入负面清单	否
4674	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV马圈子线金斗分孤家子二台柱上变压器	100	19.94	70		未进入负面清单	否
4675	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线耿杨分线176号冯家街变压器	50	19.94	35		未进入负面清单	否
4676	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右7#柱上变压器	200	19.93	140		未进入负面清单	否

4677	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变131拉古线	10kV拉古线柳条分030号柳条二台变压器	200	19.92	140		未进入负面清单	否
4678	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福华北线	橡胶坝1#配变电站变压器	315	19.91	221		未进入负面清单	否
4679	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	凤演二线	抚铝南住宅小区2#配电站配电变压器	630	19.91	442		未进入负面清单	否
4680	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线军工分线6左4二中西102支线2号二中西102变压器	200	19.9	140		未进入负面清单	否
4681	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线2#所带9#箱变站内变	400	19.88	280		未进入负面清单	否
4682	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线腰站支线9号腰站支线变压器	20	19.86	14		未进入负面清单	否
4683	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线黄旗三组支线32号黄旗三组变压器	50	19.85	35		未进入负面清单	否
4684	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线哥俩好家属楼分线005号哥俩好家属楼变压器	100	19.85	70		未进入负面清单	否
4685	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线104号房申村变压器	200	19.85	140		未进入负面清单	否

4686	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线 20+1支1#柱 上变压器	200	19.84	140		未进入负面 清单	否
4687	国网抚顺市望花区供电分公司			玫瑰城小区 12#配变站1# 变压器	630	19.83	442		未进入负面 清单	否
4688	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32左 2左1#柱上变 压器	200	19.82	140		未进入负面 清单	否
4689	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#15 柱上变压器	315	19.82	221		未进入负面 清单	否
4690	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左 22#柱上变压 器	200	19.82	140		未进入负面 清单	否
4691	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线53 2#箱变间隔配 电变压器	500	19.82	351		未进入负面 清单	否
4692	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖 线44号碾盘沟 变压器	50	19.8	35		未进入负面 清单	否
4693	国网抚顺市望花区供电分公司			凤和三线9左 05	315	19.8	221		未进入负面 清单	否
4694	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木 线	10kV黑石木 线157号头道 岭南变压器	200	19.8	140		未进入负面 清单	否
4695	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台一线矿前 分线11右1右 3#柱上变压器	200	19.8	140		未进入负面 清单	否
4696	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线 89+1#柱上变 压器	200	19.79	140		未进入负面 清单	否
4697	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线61左 1变压器	400	19.77	281		未进入负面 清单	否

4698	国网抚顺市新抚区供电公司			解放干线解放路开闭所33-2#配变站变压器	500	19.75	351		未进入负面清单	否
4699	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线16右1-1#箱变变压器	630	19.74	443		未进入负面清单	否
4700	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线南岔支线15号南叉变压器	50	19.74	35		未进入负面清单	否
4701	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	公安小区1#配变站1#变压器	315	19.73	221		未进入负面清单	否
4702	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	詹顺一线8号变压器	160	19.73	112		未进入负面清单	否
4703	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线1配变站2变压器	500	19.72	351		未进入负面清单	否
4704	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区6-3箱变配电变压器	315	19.72	221		未进入负面清单	否
4705	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分14右3#	400	19.7	281		未进入负面清单	否
4706	国网抚顺市新抚区供电公司			南台一线#24柱上变压器	400	19.7	281		未进入负面清单	否
4707	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线100号工商银行变压器	250	19.69	176		未进入负面清单	否
4708	国网抚顺市顺城区供电公司			北街一线金地富山7#变压器	400	19.69	281		未进入负面清单	否
4709	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大1号箱变变压器间隔配电变压器	400	19.68	281		未进入负面清单	否

4710	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线毛台分38号爱山变压器	160	19.67	113		未进入负面清单	否
4711	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发六线	开发六线圣大英伦箱变变压器1	630	19.67	443		未进入负面清单	否
4712	国网抚顺市望花区供电分公司			演工联线69	400	19.67	281		未进入负面清单	否
4713	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线大庙工区支线2号大庙工区变压器	50	19.66	35		未进入负面清单	否
4714	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线肖家支004号肖家村变压器	200	19.65	141		未进入负面清单	否
4715	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线48+1所带1#箱变	630	19.63	443		未进入负面清单	否
4716	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右4#柱上变压器	200	19.63	141		未进入负面清单	否
4717	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	翠岭明珠2号箱变变压器间隔配电变压器	315	19.63	222		未进入负面清单	否
4718	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	古城子小区13#配变站1#变压器	500	19.62	352		未进入负面清单	否
4719	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线半拉背支线74号杆天桥七队变压器	10	19.62	7		未进入负面清单	否
4720	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带3#箱变变压器	630	19.59	444		未进入负面清单	否

4721	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线香墅湾4#箱变变压器	400	19.59	282		未进入负面清单	否
4722	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左8#柱上变压器	200	19.59	141		未进入负面清单	否
4723	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线小荒沟村支线4号述德分线小荒沟村变压器	200	19.57	141		未进入负面清单	否
4724	国网抚顺市望花区供电公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	星河城小区4#配变电站配电变压器	630	19.57	444		未进入负面清单	否
4725	国网抚顺市顺城区供电公司			北关干线28右7#柱上变压器	400	19.56	282		未进入负面清单	否
4726	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线23分支箱-3号变压器	315	19.56	222		未进入负面清单	否
4727	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区7-1配电变压器	250	19.56	176		未进入负面清单	否
4728	国网抚顺市新抚区供电公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	嘉园一线1#环网柜1#2开关间隔配电变压器	400	19.55	282		未进入负面清单	否
4729	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线江六队支线004号江六队变压器	100	19.55	70		未进入负面清单	否
4730	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线二洼支005号二洼变压器	100	19.55	70		未进入负面清单	否
4731	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线8右10 4#箱变-1#变压器	500	19.52	352		未进入负面清单	否

4732	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线明馨居1号配电变压器	500	19.52	352		未进入负面清单	否
4733	国网抚顺市开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	绿地二期2#箱变变压器间隔配电变压器	630	19.5	444		未进入负面清单	否
4734	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV孟家线窑才分40号马连沟台区柱上变压器	200	19.5	141		未进入负面清单	否
4735	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线新果园分002号新农一台变压器	200	19.5	141		未进入负面清单	否
4736	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线米家堡支线27号米家堡变压器	50	19.5	35		未进入负面清单	否
4737	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线51-变台	315	19.5	222		未进入负面清单	否
4738	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块8#箱变变压器间隔配电变压器	630	19.49	444		未进入负面清单	否
4739	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线221号福民屯变压器	200	19.47	141		未进入负面清单	否
4740	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线秀水甸支线3号秀水甸村变压器	200	19.47	141		未进入负面清单	否
4741	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右2#所带2#箱变变压器备用	315	19.47	222		未进入负面清单	否

4742	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	民建干线	学府壹品1#配电站配电变压器	630	19.47	444		未进入负面清单	否
4743	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线034右1号瓦厂气站变压器	200	19.47	141		未进入负面清单	否
4744	国网抚顺市东洲区供电公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线#6左1	50	19.46	35		未进入负面清单	否
4745	国网抚顺市新抚区供电公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区9#配电室间隔配电变压器	800	19.46	564		未进入负面清单	否
4746	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分109号金斗后变压器	400	19.45	282		未进入负面清单	否
4747	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线66左5柱上变压器	200	19.45	141		未进入负面清单	否
4748	国网抚顺市东洲区供电公司			新苑小区2#开闭所配出3#环网箱7-1#箱变配电变压器	400	19.45	282		未进入负面清单	否
4749	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线祁家支064号小四1520台变压器	200	19.44	141		未进入负面清单	否
4750	国网抚顺市新抚区供电公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区4#配电室间隔	1000	19.44	706		未进入负面清单	否
4751	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线青年分线12左3柱上变压器	250	19.42	176		未进入负面清单	否

4752	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左2-4号变压器	250	19.42	176		未进入负面清单	否
4753	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线三间房支线47号三间房村变压器(二批)	200	19.4	141		未进入负面清单	否
4754	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线47左1#柱上变压器	400	19.4	282		未进入负面清单	否
4755	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右1左2#柱上变压器	200	19.39	141		未进入负面清单	否
4756	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	北街一线	金地富山8#变压器	630	19.39	445		未进入负面清单	否
4757	国网抚顺市开发区供电公司			东沟干线滴水湾小区2#箱变配电变压器	400	19.38	282		未进入负面清单	否
4758	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线碧水庭园1#配变站2#变压器	400	19.38	282		未进入负面清单	否
4759	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线28+1柱上变压器	400	19.37	283		未进入负面清单	否
4760	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区8#配变站配电变压器	630	19.37	445		未进入负面清单	否
4761	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线桦树分线11号桦树变台变压器	200	19.36	141		未进入负面清单	否

4762	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线赵家分线29号赵家村变压器	400	19.34	283		未进入负面清单	否
4763	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	石化干线	远洋城二期5#箱变变压器	315	19.33	223		未进入负面清单	否
4764	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线53+1-东方清华园-1#变压器	500	19.33	353		未进入负面清单	否
4765	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区7-2配电变压器	315	19.33	223		未进入负面清单	否
4766	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园8#箱变A	400	19.32	283		未进入负面清单	否
4767	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线牛圈沟分线13号牛圈沟变压器	100	19.32	71		未进入负面清单	否
4768	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线50左5#所带箱变站内变	315	19.32	223		未进入负面清单	否
4769	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线林场支线2号九号变压器	50	19.32	35		未进入负面清单	否
4770	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线小呼伦支线006号小呼伦变压器	200	19.31	141		未进入负面清单	否
4771	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线92柱上变压器	315	19.31	223		未进入负面清单	否
4772	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分6#柱上变压器	100	19.31	71		未进入负面清单	否

4773	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	开四三线21#，金鼎世纪城3#箱变	630	19.3	445		未进入负面清单	否
4774	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业一号线	河南加油站箱变出线间隔配电变压器	315	19.3	223		未进入负面清单	否
4775	国网抚顺市东洲区供电分公司			茨沟干线72#带10#箱变变压器	400	19.29	283		未进入负面清单	否
4776	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线砍椽沟分线94号砍椽公用变变压器	50	19.29	35		未进入负面清单	否
4777	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线#31柱上变压器	250	19.28	177		未进入负面清单	否
4778	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线06号杆T接榆树街里分线22号中心路台变压器	315	19.28	223		未进入负面清单	否
4779	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线276号鲜族村变压器	400	19.28	283		未进入负面清单	否
4780	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线古城子分线014号古城子变压器	50	19.28	35		未进入负面清单	否
4781	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带6#箱变变压器	400	19.27	283		未进入负面清单	否
4782	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分9左4#	200	19.26	141		未进入负面清单	否
4783	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路南10#站内变压器	630	19.26	446		未进入负面清单	否

4784	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	宾馆一线浑河花园高层变电所1#变压器	1000	19.26	707		未进入负面清单	否
4785	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网柜带李石医院东地块2#箱变B	250	19.26	177		未进入负面清单	否
4786	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线仓库支1右1#柱上变压器	200	19.25	142		未进入负面清单	否
4787	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	站东干线	卧龙湾3#箱变1#变压器	630	19.25	446		未进入负面清单	否
4788	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线城东小区1#箱变间隔配电变压器	630	19.25	446		未进入负面清单	否
4789	国网抚顺市新抚区供电公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区3#配电室间隔变压器	1000	19.24	708		未进入负面清单	否
4790	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线288号白家村变压器	160	19.23	113		未进入负面清单	否
4791	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线44变压器	200	19.22	142		未进入负面清单	否
4792	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	凤演二线	抚铝南住宅小区1#配变电站配电变压器	630	19.22	446		未进入负面清单	否
4793	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV板城干线板城分032号板城村变压器	400	19.21	283		未进入负面清单	否
4794	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线58-3#箱变-1	315	19.2	223		未进入负面清单	否

4795	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分6#柱上变压器	400	19.2	283		未进入负面清单	否
4796	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右8#柱上变压器	200	19.2	142		未进入负面清单	否
4797	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支2#柱上变压器	200	19.19	142		未进入负面清单	否
4798	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线24支1#柱上变压器	200	19.19	142		未进入负面清单	否
4799	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	星光社区小区3#配变站2#变压器	500	19.18	354		未进入负面清单	否
4800	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右1右7#柱上变压器	200	19.17	142		未进入负面清单	否
4801	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线杨家店村支线1号杨家店村变压器	400	19.17	283		未进入负面清单	否
4802	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	国化小区1#箱变新1配电变压器	630	19.15	446		未进入负面清单	否
4803	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线小东沟分线04号小东沟变压器	10	19.15	7		未进入负面清单	否
4804	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	凯旋二线	10kV凯旋二线巴黎都市1#箱变进线间隔配电变压器	630	19.15	446		未进入负面清单	否
4805	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线小区分线#4	315	19.15	223		未进入负面清单	否

4806	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线小腰岭支线7号小腰岭变压器	100	19.14	71		未进入负面清单	否
4807	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线二伙洛一台分2号二伙洛一台变压器	200	19.14	142		未进入负面清单	否
4808	国网抚顺市顺城区供电公司			花园一线浑河花园7#变压器	630	19.14	446		未进入负面清单	否
4809	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线康家支线78号康家台变压器	100	19.13	71		未进入负面清单	否
4810	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线后二道五台分1号后二道五台(新)	200	19.12	142		未进入负面清单	否
4811	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	中阳一线	东六专线金汇广场住宅变电站变压器01	1250	19.11	886		未进入负面清单	否
4812	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线新立屯分线夏家卜支线05号夏家卜变压器	100	19.09	71		未进入负面清单	否
4813	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	极地干线海岸分线皇家海岸2#箱变变压器2	500	19.09	355		未进入负面清单	否
4814	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	风和连线	风和连线15右2柱上变压器	400	19.09	284		未进入负面清单	否

4815	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线月亮沟支线2号月亮沟变压器	100	19.08	71		未进入负面清单	否
4816	国网抚顺县供电公司			10kV石文二线石文三队二台分石文三队二台变压器	200	19.08	142		未进入负面清单	否
4817	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分9右4#柱上变压器	200	19.07	142		未进入负面清单	否
4818	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线28#柱上变压器	200	19.07	142		未进入负面清单	否
4819	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线大沔阳沟分线024号大沔阳七队变压器	100	19.07	71		未进入负面清单	否
4820	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线大蒿分031号大蒿村变压器	200	19.06	142		未进入负面清单	否
4821	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线月亮沟公变支线2号月亮沟公变变压器	100	19.06	71		未进入负面清单	否
4822	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线政府居民楼支线1号政府居民楼变压器	200	19.05	142		未进入负面清单	否
4823	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线25棚户区安置工程2#	315	19.05	223		未进入负面清单	否

4824	国网清原满族自治县供电公司			10kV土仁汪家沟分线061号汪家沟2号公变变压器	100	19.05	71		未进入负面清单	否
4825	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千山支线23左4#变压器	400	19.05	284		未进入负面清单	否
4826	国网抚顺市东洲区供电公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分77#柱上变压器	200	19.05	142		未进入负面清单	否
4827	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块30#箱变变压器	630	19.05	447		未进入负面清单	否
4828	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32左2右1#柱上变压器	200	19.04	142		未进入负面清单	否
4829	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线5#柱上变压器	200	19.04	142		未进入负面清单	否
4830	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线69#箱变1#变压器	400	19.02	284		未进入负面清单	否
4831	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线大柁沟分线18号大柁沟变压器	400	19.01	284		未进入负面清单	否
4832	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	春光印象小区4#配变站1#变压器	500	19.01	355		未进入负面清单	否
4833	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	星光社区小区4#配变站1#变压器	315	18.99	224		未进入负面清单	否
4834	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线远洋城四期1#箱变变压器配电变压器	630	18.98	447		未进入负面清单	否

4835	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线参厂分线参厂变压器	100	18.97	71		未进入负面清单	否
4836	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线51右1左2柱上变压器	400	18.96	284		未进入负面清单	否
4837	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区2#配电室间隔配电变压器	1000	18.95	711		未进入负面清单	否
4838	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块15#配电站1#变压器	400	18.94	284		未进入负面清单	否
4839	国网抚顺市东洲区供电分公司			新苑小区2#开闭所配出1#环网箱5B-2#箱变配电变压器	630	18.93	448		未进入负面清单	否
4840	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线2左4#柱上变压器	200	18.92	142		未进入负面清单	否
4841	国网抚顺市顺城区供电分公司	十二方块开闭所(用户自维)	新区二线	新区二线十三方块9#箱变变压器	500	18.92	355		未进入负面清单	否
4842	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线066号关口一台变压器	200	18.91	142		未进入负面清单	否
4843	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业二号线	10kV南干线谷峰植物油箱变负荷间隔配电变压器	400	18.91	284		未进入负面清单	否
4844	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左6刘山2#箱变变压器备用	315	18.91	224		未进入负面清单	否

4845	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及线粮种场分粮种场东台	100	18.9	71		未进入负面清单	否
4846	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达D区2#配电站1号变压器	800	18.9	569		未进入负面清单	否
4847	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线张木分34号黄金村台区变压器	400	18.89	284		未进入负面清单	否
4848	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线西井分线140号西井四组变压器	100	18.89	71		未进入负面清单	否
4849	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线西沟分009号西沟变压器	200	18.89	142		未进入负面清单	否
4850	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	红光小区2#配电站配电变压器	500	18.89	356		未进入负面清单	否
4851	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线鱼塘分线15#北沟二台变压器	50	18.89	36		未进入负面清单	否
4852	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	丹北小区2#箱变配电变压器	630	18.88	448		未进入负面清单	否
4853	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华联线	演华联线59柱上变压器	400	18.88	284		未进入负面清单	否
4854	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块13#箱变变压器	630	18.88	448		未进入负面清单	否
4855	国网抚顺县供电公司			10kV李汤线高丽沟分017号高丽沟变压器	200	18.87	142		未进入负面清单	否

4856	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线木材分37	160	18.86	114		未进入负面清单	否
4857	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线太阳沟分线12号下河套变压器	200	18.86	142		未进入负面清单	否
4858	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网柜带李石8-2地块2#箱变B	400	18.86	285		未进入负面清单	否
4859	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线063号路家村变压器	160	18.86	114		未进入负面清单	否
4860	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1右2#柱上变压器	200	18.85	142		未进入负面清单	否
4861	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线87+1左8#柱上变压器	200	18.85	142		未进入负面清单	否
4862	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线52左1#-1#箱变变压器	400	18.84	285		未进入负面清单	否
4863	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线富江路支线02号富江路台变压器	200	18.83	142		未进入负面清单	否
4864	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线39右6左4号台区柱上变压器	400	18.81	285		未进入负面清单	否
4865	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线上大堡支线001号上大堡支线变压器	400	18.81	285		未进入负面清单	否

4866	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线#31	250	18.81	178		未进入负面清单	否
4867	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线四方台家园1#箱变-1变压器	400	18.81	285		未进入负面清单	否
4868	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线八宝分线后仓支线17号后仓河东台变压器	200	18.81	142		未进入负面清单	否
4869	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区9-3箱变变压器配电变压器	315	18.81	224		未进入负面清单	否
4870	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分21右2#柱上变压器	200	18.8	142		未进入负面清单	否
4871	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线西沟分线046号树基沟公用变二号变压器	200	18.8	142		未进入负面清单	否
4872	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线041号双河东堡变压器	400	18.8	285		未进入负面清单	否
4873	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线119号林场实验基地变压器	100	18.8	71		未进入负面清单	否
4874	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线四方台家园6#箱变-1变压器	400	18.8	285		未进入负面清单	否
4875	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31#环网柜悦鑫国际6#	630	18.8	449		未进入负面清单	否

4876	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	榆南联线	台南壹品1#配 变电站400变 压器	400	18.79	285		未进入负面 清单	否
4877	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变 电站	夏家堡变932西主 干线	10kV西主干 线王玉臣支 线20号王玉 臣变变 压器	10	18.78	7		未进入负面 清单	否
4878	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变 电站	高湾干线	耐火干线7-5# 地变变 压器	315	18.77	224		未进入负面 清单	否
4879	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变 电站	演武变249演工 联线	惠缘佳居小 区1#配 变电站2# 变 压器	400	18.77	285		未进入负面 清单	否
4880	国网抚顺市开发区供电公司	砂石66kV变 电站	绿地一线10448	绿地二期5# 箱变变 压器间 隔配 电变 压器	630	18.76	449		未进入负面 清单	否
4881	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变 电站	将戈二线	将戈二线远 洋城四期 4#箱变 变 压器配 电变 压器	630	18.76	449		未进入负面 清单	否
4882	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变 电站	茨沟干线	茨沟干线60# 柱上变 压器	200	18.76	142		未进入负面 清单	否
4883	国网抚顺县供电公司	金家66kV变 电站	金家变146金家 干线	10kV兰山 线金家西 2分003 号金家 西一 变 压器 (新)	200	18.76	142		未进入负面 清单	否
4884	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变 电站	哈达变432河 清线	10kV抚农 河清线 河西分 79号 林场 工区 变 压器	50	18.74	36		未进入负面 清单	否
4885	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变 电站	章土二线	章土二线 章党分 17左 8所带 2#箱 变 变 压器	630	18.74	449		未进入负面 清单	否

4886	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林小镇2号箱变1号变压器	400	18.74	285		未进入负面清单	否
4887	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦兴一线	紫龙小区2号箱变变压器间隔配电变压器	500	18.74	356		未进入负面清单	否
4888	国网抚顺市东洲区供电公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分79#柱上变压器	100	18.73	71		未进入负面清单	否
4889	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分8右1#1#配电变压器	800	18.73	570		未进入负面清单	否
4890	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方一线	君悦国际城4#箱变变压器	630	18.73	449		未进入负面清单	否
4891	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线河宝分004号河宝村变压器	50	18.72	36		未进入负面清单	否
4892	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变252五老二线	五老二线47左1	100	18.72	71		未进入负面清单	否
4893	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32右1左1#柱上变压器	315	18.7	225		未进入负面清单	否
4894	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	演武干线22	200	18.68	143		未进入负面清单	否
4895	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	西七干线	新抚一线西七路开闭所42#配变站变压器	630	18.68	449		未进入负面清单	否
4896	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线耿杨分线112号团飘公变变压器	50	18.67	36		未进入负面清单	否

4897	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线 松树分42号房 申一变压器	400	18.66	285		未进入负面 清单	否
4898	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变 电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干 线四家大沟分 015号四家大 沟变压器	200	18.66	143		未进入负面 清单	否
4899	国网抚顺市东洲区供 电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线 85+1右1右3# 柱上变压器	200	18.65	143		未进入负面 清单	否
4900	国网抚顺市开发区供 电公司	刘尔66kV变电站	刘方一线	君悦国际城3# 箱变变压器	630	18.64	450		未进入负面 清单	否
4901	国网抚顺市东洲区供 电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭 分10#柱上变 压器	200	18.63	143		未进入负面 清单	否
4902	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线 肖尔岭分和顺 支11号和顺变 压器	400	18.63	285		未进入负面 清单	否
4903	国网抚顺市望花区供 电分公司			玫瑰城小区7# 配变站1#变压 器	630	18.63	450		未进入负面 清单	否
4904	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线 后二道三台分 001号后道三 台变压器	200	18.62	143		未进入负面 清单	否
4905	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线 毛台分52号爱 林变压器	315	18.62	225		未进入负面 清单	否
4906	国网抚顺市望花区供 电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	石化海城小区 1#箱变配电变 压器	630	18.62	450		未进入负面 清单	否
4907	国网抚顺市顺城区供 电分公司			城东一线六方 块5#配变站 2#变压器	400	18.61	286		未进入负面 清单	否

4908	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	演武干线下洼分线5右3	315	18.61	225		未进入负面清单	否
4909	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园9#箱变B	400	18.61	286		未进入负面清单	否
4910	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南台一线	南台一线34柱上变压器1	315	18.6	225		未进入负面清单	否
4911	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线26#柱上变压器	400	18.58	286		未进入负面清单	否
4912	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#带3#箱变2#配电变压器	400	18.57	286		未进入负面清单	否
4913	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线英德分英德三支014号英德三台变压器	400	18.56	286		未进入负面清单	否
4914	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线#110	250	18.56	179		未进入负面清单	否
4915	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	盖县街东小区1#配变站1#变压器	400	18.56	286		未进入负面清单	否
4916	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线香墅湾6#箱变变压器	400	18.56	286		未进入负面清单	否
4917	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线55右4-3号变压器	400	18.54	286		未进入负面清单	否
4918	国网抚顺市开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线10456	绿地二期7#箱变变压器间隔配电变压器	630	18.53	450		未进入负面清单	否
4919	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线16-1号变压器	400	18.53	286		未进入负面清单	否

4920	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV板城干线074号(1413)救兵三四队变压器	400	18.53	286		未进入负面清单	否
4921	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线2#所带17#箱变站内变	250	18.52	179		未进入负面清单	否
4922	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线61右1#小老虎沟3#变压器	630	18.52	450		未进入负面清单	否
4923	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园1#箱变-1	400	18.5	286		未进入负面清单	否
4924	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线四方台家园4#箱变-2变压器	400	18.49	286		未进入负面清单	否
4925	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区2#配变站1#变压器	500	18.47	358		未进入负面清单	否
4926	国网抚顺市东洲区供电公司			阿金一线龙凤分线#11	100	18.47	72		未进入负面清单	否
4927	国网抚顺市东洲区供电公司			万台二线疗北分线6#柱上变压器	400	18.47	286		未进入负面清单	否
4928	国网抚顺市顺城区供电公司			西戈干线#44柱上变压器	400	18.46	286		未进入负面清单	否
4929	国网抚顺市新抚区供电公司	天水66kV变电站	东一路干线	东方新天地CDE座配电室高压间隔2#配电变压器	800	18.46	572		未进入负面清单	否
4930	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线边沟分线十五房间变压器	400	18.46	286		未进入负面清单	否
4931	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线17左4同城港湾1#变压器	400	18.46	286		未进入负面清单	否

4932	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线兴隆摩尔世界3号配电变压器	800	18.45	572		未进入负面清单	否
4933	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分9#柱上变压器	200	18.45	143		未进入负面清单	否
4934	国网抚顺县供电公司			10kV章木一线上汉二台分上汉一台支03号上汉一台区变压器（新）	200	18.45	143		未进入负面清单	否
4935	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线255号红石湾变压器	100	18.45	72		未进入负面清单	否
4936	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线小区分5#-二厂小区12#配电站	630	18.45	451		未进入负面清单	否
4937	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高方二线	高方二线亿丰7#箱变变压器配电变压器	400	18.45	286		未进入负面清单	否
4938	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线琥珀分线华龙小区1#变压器	315	18.43	225		未进入负面清单	否
4939	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	青云林海2#箱变	630	18.43	451		未进入负面清单	否
4940	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分7#柱上变压器	200	18.42	143		未进入负面清单	否
4941	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园12#箱变	400	18.42	286		未进入负面清单	否

4942	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡7#配电站2#变压器	315	18.42	225		未进入负面清单	否
4943	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线60右4#柱上变压器	50	18.41	36		未进入负面清单	否
4944	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线24变压器	315	18.4	226		未进入负面清单	否
4945	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线英鲜变压器	200	18.39	143		未进入负面清单	否
4946	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线79#-13#变压器	250	18.39	179		未进入负面清单	否
4947	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线（平山）	南平一线63左1#柱上变压器	100	18.39	72		未进入负面清单	否
4948	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	南一雅苑二期1#配电站变压器	400	18.38	286		未进入负面清单	否
4949	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线026号石门二队变压器	200	18.37	143		未进入负面清单	否
4950	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线任霸分线104号高立屯公变4号	50	18.37	36		未进入负面清单	否
4951	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右3#柱上变压器	200	18.36	143		未进入负面清单	否
4952	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	春光印象小区2#配电站2#变压器	500	18.36	358		未进入负面清单	否
4953	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	新抚路北8#配电站变压器	500	18.36	358		未进入负面清单	否
4954	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	御龙湾分14, 3#箱变A	500	18.35	358		未进入负面清单	否

4955	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线17所带5#箱变站内变	400	18.35	287		未进入负面清单	否
4956	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线86+1#柱上变压器	200	18.34	143		未进入负面清单	否
4957	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块21#箱变变压器	630	18.34	451		未进入负面清单	否
4958	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线老医院分线002号老医院变压器	50	18.32	36		未进入负面清单	否
4959	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线台宝支线湾沟子分支线10号湾沟子变压器	100	18.32	72		未进入负面清单	否
4960	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左4左2#柱上变压器	200	18.31	143		未进入负面清单	否
4961	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘七组支9号七组变压器(新)	100	18.31	72		未进入负面清单	否
4962	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线腰卜二台分011号腰卜二台变压器(新)	400	18.31	287		未进入负面清单	否
4963	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线风道支线03号风道变压器	200	18.31	143		未进入负面清单	否

4964	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线78-7A#箱变	250	18.3	179		未进入负面清单	否
4965	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线十八道岭三分线058号十八道岭三队变	200	18.29	143		未进入负面清单	否
4966	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	今日学府小区2#配变电站	400	18.29	287		未进入负面清单	否
4967	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区5#配电室间隔	1000	18.29	717		未进入负面清单	否
4968	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带5#箱变变压器	315	18.27	226		未进入负面清单	否
4969	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线房身沟分线41号房身沟一队变压器	200	18.26	143		未进入负面清单	否
4970	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	北部干线31	315	18.25	226		未进入负面清单	否
4971	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	华山干线40柱上变压器	200	18.24	144		未进入负面清单	否
4972	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块16#配电站2#变压器	400	18.24	287		未进入负面清单	否
4973	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线双曲分线双汉支线双汉2号变压器	200	18.24	144		未进入负面清单	否
4974	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线46左6#变压器	160	18.23	115		未进入负面清单	否
4975	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区9-2箱变变压器	315	18.23	226		未进入负面清单	否

4976	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二线南台8#站内变压器	500	18.22	359		未进入负面清单	否
4977	国网抚顺市顺城区供电公司			新华干线惠景台小区1#变压器	400	18.21	287		未进入负面清单	否
4978	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线165号小荒沟公变变压器	50	18.21	36		未进入负面清单	否
4979	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东五线	印象新城2#变压器	630	18.21	452		未进入负面清单	否
4980	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线48+1所带4#箱变变压器	630	18.2	452		未进入负面清单	否
4981	国网抚顺市新抚区供电公司	新抚66kV变电站	千西干线	千金一线24右1变压器	200	18.2	144		未进入负面清单	否
4982	国网抚顺市东洲区供电公司			新苑小区1#开闭所配出3B-2#箱变配电变压器	400	18.2	287		未进入负面清单	否
4983	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线驿185号驿马五队变压器	50	18.19	36		未进入负面清单	否
4984	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线马家店公用变分线1号马家店变压器	50	18.19	36		未进入负面清单	否
4985	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线58-2#箱变-1	400	18.18	287		未进入负面清单	否
4986	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	丰西分线27左1左6变台	315	18.18	226		未进入负面清单	否
4987	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线四方台家园3#箱变-1变压器	315	18.18	226		未进入负面清单	否

4988	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区2-4箱变配电变压器	315	18.17	226		未进入负面清单	否
4989	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10kV后安干线同安分011号同安二台变压器	400	18.15	287		未进入负面清单	否
4990	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	东十干线财富广场1#智能变	500	18.15	359		未进入负面清单	否
4991	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分12#柱上变压器	200	18.14	144		未进入负面清单	否
4992	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线下北台分线007号下寨子一号变压器	200	18.14	144		未进入负面清单	否
4993	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线32	200	18.14	144		未进入负面清单	否
4994	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线黑石头林业支线5号黑石头林业变压器	200	18.13	144		未进入负面清单	否
4995	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线11左3#变压器	315	18.13	226		未进入负面清单	否
4996	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左2#柱上变压器	200	18.13	144		未进入负面清单	否
4997	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线228号茨沟变压器	50	18.13	36		未进入负面清单	否

4998	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	油毡干线	YHG_油毡干线15# 开关间隔配电变压器	630	18.13	453		未进入负面清单	否
4999	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线北腰卜台区分003号北腰卜变压器	400	18.12	288		未进入负面清单	否
5000	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分8#	250	18.12	180		未进入负面清单	否
5001	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线302号陡岭西台变变压器	400	18.11	288		未进入负面清单	否
5002	国网抚顺市望花区供电公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	洗化东小区2#箱变间隔配电变压器	630	18.11	453		未进入负面清单	否
5003	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线金丰园西2#配变站变压器	630	18.11	453		未进入负面清单	否
5004	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	凤演二线	洪福小区1#配变站配电变压器	630	18.11	453		未进入负面清单	否
5005	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后堡北分支线134号头道砬子六队变压器	80	18.1	58		未进入负面清单	否
5006	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武一线	富甲之邦一期1#箱变	630	18.1	453		未进入负面清单	否
5007	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1右3右1左1#柱上变压器	200	18.1	144		未进入负面清单	否
5008	国网抚顺市东洲区供电公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分95左3#柱上变压器	200	18.09	144		未进入负面清单	否

5009	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线怡和分13#柱上变压器	200	18.07	144		未进入负面清单	否
5010	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方一线	君悦国际城1#箱变变压器	630	18.07	453		未进入负面清单	否
5011	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线木材分#52	315	18.07	227		未进入负面清单	否
5012	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线鹿厂支线12号二道沟公用变二变压器	100	18.07	72		未进入负面清单	否
5013	国网抚顺市望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南二期东2#变压器	500	18.06	360		未进入负面清单	否
5014	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线（平山）	南平一线44+1左8#柱上变压器	200	18.06	144		未进入负面清单	否
5015	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	腰二支22左6#柱上变压器	200	18.05	144		未进入负面清单	否
5016	国网抚顺市望花区供电分公司			演工联线水炉分线4右3	400	18.05	288		未进入负面清单	否
5017	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	YHG_南台一线11左1#配电变压器	400	18.04	288		未进入负面清单	否
5018	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1右3左3#柱上变压器	200	18.04	144		未进入负面清单	否
5019	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线55#环网箱配出1#箱式变电站母线间隔配电变压器	630	18.04	453		未进入负面清单	否

5020	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线白杨分线118号杨木林子变压器	200	18.03	144		未进入负面清单	否
5021	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线21号公用变一变压器	400	18.03	288		未进入负面清单	否
5022	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	东十干线财富广场2#箱变1#变压器	400	18.03	288		未进入负面清单	否
5023	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	公寓分19左4	315	18.03	227		未进入负面清单	否
5024	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线龙凤分36—变压器	400	18.03	288		未进入负面清单	否
5025	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	石庙子线	10kV石庙子线砍椽沟分线144号大沙河变压器	50	18.03	36		未进入负面清单	否
5026	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV南部干线82左8号老党校513变压器	100	18.02	72		未进入负面清单	否
5027	国网抚顺市东洲区供电分公司			新苑小区2#开闭所配出1#环网箱5B-1#箱变配电变压器	400	18.02	288		未进入负面清单	否
5028	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线20	315	18.01	227		未进入负面清单	否
5029	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线119号金岗子村台变变压器	400	17.99	288		未进入负面清单	否
5030	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线13-3号变压器	400	17.98	288		未进入负面清单	否

5031	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左2-1号变压器	400	17.96	288		未进入负面清单	否
5032	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分线22+1#所带5#箱变变压器	315	17.95	227		未进入负面清单	否
5033	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线碧水庭园2#配变站1#变压器	500	17.94	360		未进入负面清单	否
5034	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	御华苑箱变2#变压器	500	17.93	360		未进入负面清单	否
5035	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线5	200	17.93	144		未进入负面清单	否
5036	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	蓝天水岸2#箱变-2变压器	500	17.93	360		未进入负面清单	否
5037	国网清原满族自治县供电公司			10kV东岭线英新分线高金德小流域支线7号高金德变压器	5	17.92	4		未进入负面清单	否
5038	国网抚顺市顺城区供电分公司			新华干线卧龙湾1#箱变2#变压器	500	17.91	360		未进入负面清单	否
5039	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	新湖国际3#配变站2#变压器	400	17.91	288		未进入负面清单	否
5040	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	青云林海3#箱变变压器	630	17.9	454		未进入负面清单	否
5041	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	开发一线阳光丽景三期B区配电室1#变压器配电变压器	800	17.89	577		未进入负面清单	否

5042	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区3-1#箱变配电变压器	315	17.89	227		未进入负面清单	否
5043	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线滨河国际1号配电站1-1	630	17.88	454		未进入负面清单	否
5044	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线李家堡村支线002号李家堡村变压器	400	17.88	288		未进入负面清单	否
5045	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线泉眼分新发沟支003#新发沟变压器	200	17.87	144		未进入负面清单	否
5046	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线北阳沟分线33号四道碱厂公用变变压器	400	17.86	289		未进入负面清单	否
5047	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线小区分15#-二厂小区14#配电站2#变压器	500	17.86	361		未进入负面清单	否
5048	国网清原满族自治县供电公司			10kV长兴线水帘洞公变支线39#水帘洞公变变压器	50	17.85	36		未进入负面清单	否
5049	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区5#配变站1#变压器	400	17.84	289		未进入负面清单	否
5050	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡6#箱变1#变压器	500	17.84	361		未进入负面清单	否

5051	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将跃联线	天宇小区1号箱变1号变压器	400	17.84	289		未进入负面清单	否
5052	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线高砬子分线004号高砬子变压器	200	17.84	144		未进入负面清单	否
5053	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线庞大沟分线3号庞大沟村变压器	100	17.84	72		未进入负面清单	否
5054	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线九中支6号九中住宅变压器	50	17.83	36		未进入负面清单	否
5055	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线张刘分线41号张道沟公变变压器	200	17.83	144		未进入负面清单	否
5056	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	詹顺一线盛世华庭10#箱变配电变压器	630	17.83	455		未进入负面清单	否
5057	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线大虎分009号大虎村变压器	200	17.83	144		未进入负面清单	否
5058	国网抚顺市望花区供电公司			凤和一线雷锋分线04右2	200	17.82	144		未进入负面清单	否
5059	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线东岔支线西岔变压器	200	17.82	144		未进入负面清单	否
5060	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线阁老分吴家支098号吴家村变压器	200	17.8	144		未进入负面清单	否

5061	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线 074号后腰一 队变压器	160	17.8	116		未进入负面 清单	否
5062	国网抚顺市望花区供 电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线西矸 子分线20柱上 变压器	400	17.8	289		未进入负面 清单	否
5063	国网抚顺市顺城区供 电分公司			站东干线北站 分线12+1号 变压器	400	17.8	289		未进入负面 清单	否
5064	国网抚顺市东洲区供 电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线 74+1-18#箱 变	250	17.79	181		未进入负面 清单	否
5065	国网清原满族自治县 供电公司	工业园66kV变电 站	黄旗线	10kV黄旗线 黄旗四组支线 1号黄旗四组 变压器	200	17.78	144		未进入负面 清单	否
5066	国网抚顺市顺城区供 电分公司			花园一线浑河 花园8#变压器	630	17.78	455		未进入负面 清单	否
5067	国网抚顺市望花区供 电分公司			五老一线污水 分线2左6变压 器	200	17.78	144		未进入负面 清单	否
5068	国网抚顺市望花区供 电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	春光印象小区 2#配变站1# 变压器	500	17.77	361		未进入负面 清单	否
5069	国网抚顺市望花区供 电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二 线	隆达嘉苑小区 1#配变站1# 变压器	400	17.77	289		未进入负面 清单	否
5070	国网抚顺市望花区供 电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	凤凰小区1#配 变站1#变压器	400	17.77	289		未进入负面 清单	否
5071	国网新宾满族自治县 供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六 线	10kV新农七0 六线174号北 沟三四队变压 器	200	17.76	144		未进入负面 清单	否

5072	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变548小四平线	10kV小四平线肚脐岭分线009号肚脐岭变压器	50	17.76	36		未进入负面清单	否
5073	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线西井分线155号西井五组变压器	100	17.75	72		未进入负面清单	否
5074	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线城东支4号马金三队三台变压器	400	17.74	289		未进入负面清单	否
5075	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线皇家马德里2#箱变2#变压器	400	17.72	289		未进入负面清单	否
5076	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	中华源3#配电站1#变压器	200	17.72	145		未进入负面清单	否
5077	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	YHG_南台一线11左1#开关间隔配电变压器	400	17.7	289		未进入负面清单	否
5078	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	高开三线沈抚新城回迁楼4#箱变变压器	400	17.69	289		未进入负面清单	否
5079	国网抚顺县供电公司			10kV南庙干线庙沟西二台分1号庙沟西二台柱上变压器	200	17.68	145		未进入负面清单	否
5080	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线上汉二台分16号上鲜西沟台区变压器	100	17.67	72		未进入负面清单	否

5081	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线金银塘小区变压器	400	17.67	289		未进入负面清单	否
5082	国网抚顺市东洲区供电分公司			万新一线东山分线10左12#柱上变压器	200	17.65	145		未进入负面清单	否
5083	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线锅炉分6#柱上变压器	200	17.64	145		未进入负面清单	否
5084	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线48左2#-1#箱变2#变压器	400	17.64	289		未进入负面清单	否
5085	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线21支1#柱上变压器	200	17.64	145		未进入负面清单	否
5086	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线新立屯支线39号新立屯村变压器	200	17.63	145		未进入负面清单	否
5087	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大二期洋房2号箱变变压器间隔配电变压器	400	17.63	289		未进入负面清单	否
5088	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线英德分英德三支006号英德二台变压器	400	17.61	290		未进入负面清单	否
5089	国网抚顺市开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	绿地二期4#箱变变压器间隔配电变压器	500	17.6	362		未进入负面清单	否
5090	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线68左3#箱变2#箱变	400	17.6	290		未进入负面清单	否

5091	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分7#柱上变压器	200	17.59	145		未进入负面清单	否
5092	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线下龙湾分线002号下龙湾变压器	400	17.59	290		未进入负面清单	否
5093	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线568庄园2#箱变变压器2配电变压器	800	17.59	579		未进入负面清单	否
5094	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线#121	315	17.58	228		未进入负面清单	否
5095	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线阿行分二松支020号二松村变压器	200	17.58	145		未进入负面清单	否
5096	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区6-1箱变配电变压器	250	17.58	181		未进入负面清单	否
5097	国网抚顺市东洲区供电公司			新苑小区1#开闭所配出3B-1#箱变配电变压器	400	17.57	290		未进入负面清单	否
5098	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线锅炉分11右1#柱上变压器	200	17.56	145		未进入负面清单	否
5099	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线萨满小区支线05号萨满小区变压器	250	17.56	181		未进入负面清单	否
5100	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线坎木东分台变压器	200	17.55	145		未进入负面清单	否

5101	国网抚顺市开发区供电公司			东沟干线滴水湾小区1#箱变配电变压器	630	17.54	456		未进入负面清单	否
5102	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线化工二分009号塔峪供电所柱上变压器	50	17.53	36		未进入负面清单	否
5103	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左11右2#柱上变压器	200	17.53	145		未进入负面清单	否
5104	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块2#箱变变压器间隔配电变压器	630	17.52	457		未进入负面清单	否
5105	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区6#箱变变压器	400	17.52	290		未进入负面清单	否
5106	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带4#箱变变压器	400	17.5	290		未进入负面清单	否
5107	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区6-2箱变配电变压器	250	17.5	181		未进入负面清单	否
5108	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线34左8#柱上变压器	315	17.49	228		未进入负面清单	否
5109	国网抚顺市新抚区供电分公司			北一分线10柱上变压器	400	17.48	290		未进入负面清单	否
5110	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线二道支20号小三道变压器	100	17.47	73		未进入负面清单	否

5111	国网抚顺市顺城区供电分公司			新区二线水岸东城2#箱变2#变压器	400	17.47	290		未进入负面清单	否
5112	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟分排房村支010号排房村变压器	400	17.47	290		未进入负面清单	否
5113	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	福南二线新世纪嘉园2#配电站1#变压器	500	17.47	363		未进入负面清单	否
5114	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带3#箱变站内变	400	17.47	290		未进入负面清单	否
5115	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线上海浪分豆子沟支11号豆子沟一变压器	200	17.46	145		未进入负面清单	否
5116	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线161柱上变压器	200	17.45	145		未进入负面清单	否
5117	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线41+1右1右2#柱上变压器	200	17.44	145		未进入负面清单	否
5118	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	丹北小区1#箱变配电变压器	630	17.43	457		未进入负面清单	否
5119	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左5#柱上变压器	200	17.42	145		未进入负面清单	否
5120	国网抚顺市望花区供电分公司			玫瑰城小区7#配电站新1#变压器	630	17.42	457		未进入负面清单	否
5121	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线16变压器	400	17.42	290		未进入负面清单	否

5122	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线兴隆摩尔世界5号配电变压器	1000	17.41	726		未进入负面清单	否
5123	国网抚顺市望花区供电公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	工光二线二院分线5	200	17.39	145		未进入负面清单	否
5124	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	沈抚新城回迁楼3、4、5期2#箱变配电变压器	630	17.39	457		未进入负面清单	否
5125	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	青云林海1#箱变变压器	630	17.39	457		未进入负面清单	否
5126	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线40#百合二区3#间隔配电变压器	630	17.38	458		未进入负面清单	否
5127	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线38带1#箱变-1	400	17.38	290		未进入负面清单	否
5128	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线83号石门村一台变压器	200	17.36	145		未进入负面清单	否
5129	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线望山分019号望山西变压器	400	17.36	291		未进入负面清单	否
5130	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	春光印象小区1#配变站2#变压器	400	17.35	291		未进入负面清单	否
5131	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线鸽子分4台区鸽子四台(新)	200	17.35	145		未进入负面清单	否
5132	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园10#箱变A	315	17.34	229		未进入负面清单	否

5133	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分线22+1#所带3#箱变变压器	630	17.34	458		未进入负面清单	否
5134	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	中部一线29左4	315	17.33	229		未进入负面清单	否
5135	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线怡和分12#柱上变压器	200	17.32	145		未进入负面清单	否
5136	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线莱河背支线72号北岔变压器	50	17.32	36		未进入负面清单	否
5137	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线仓库支5#柱上变压器	200	17.29	145		未进入负面清单	否
5138	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大7号箱变2号变压器间隔配电变压器	400	17.28	291		未进入负面清单	否
5139	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线古城沟分线45号古城沟变压器	50	17.28	36		未进入负面清单	否
5140	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园4#箱变-1	400	17.26	291		未进入负面清单	否
5141	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线后堡支线1号机关山公用变1号变压器	50	17.25	36		未进入负面清单	否
5142	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线窦家支线100号常家变台变压器	200	17.24	146		未进入负面清单	否

5143	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块3#箱变变压器间隔配电变压器	630	17.24	458		未进入负面清单	否
5144	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新农河南线河南二线西四分线三教寺支线03号三教寺台变压器	315	17.24	229		未进入负面清单	否
5145	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继线太平沟分线216#太平沟公变1变压器	50	17.21	36		未进入负面清单	否
5146	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线英德分041号英德一台变压器	400	17.21	291		未进入负面清单	否
5147	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城1#箱变变压器	630	17.2	459		未进入负面清单	否
5148	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分3左6抚县1#配电站变压器	630	17.19	459		未进入负面清单	否
5149	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线葡萄园分3变台	315	17.18	229		未进入负面清单	否
5150	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区4-1箱变配电变压器	400	17.18	291		未进入负面清单	否
5151	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线六方块地下变电所1#变压器	1250	17.17	910		未进入负面清单	否

5152	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线258号草盆东变压器	400	17.16	291		未进入负面清单	否
5153	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分8右1#2#配电变压器	800	17.16	583		未进入负面清单	否
5154	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线山城堡分092#山城堡变压器	200	17.16	146		未进入负面清单	否
5155	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	榆中联线	北台二线1左1上变压器	250	17.15	182		未进入负面清单	否
5156	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线迟家分009号温道三台变压器	400	17.15	291		未进入负面清单	否
5157	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块34#箱变变压器	630	17.15	459		未进入负面清单	否
5158	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线天桥分线5号天桥公变变压器	50	17.14	36		未进入负面清单	否
5159	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线吉顺小区3号箱变1号变压器	400	17.14	291		未进入负面清单	否
5160	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线057号702台区变压器	160	17.14	117		未进入负面清单	否
5161	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变578和工南一线	凤和三线16左1	315	17.11	230		未进入负面清单	否
5162	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线4配变站1变压器	630	17.11	459		未进入负面清单	否

5163	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线香墅湾4#地块箱变配电变压器	315	17.11	230		未进入负面清单	否
5164	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线牛肺沟分线026号肖家卜变压器	200	17.1	146		未进入负面清单	否
5165	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线26#-1#箱变变压器	315	17.1	230		未进入负面清单	否
5166	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块9#配电站2#变压器	315	17.1	230		未进入负面清单	否
5167	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	2#环网柜裕景上都2#配变站1#	400	17.09	292		未进入负面清单	否
5168	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线施家沟支线27号施家沟变压器	50	17.09	36		未进入负面清单	否
5169	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线白杨分线56号白家腰堡变压器	200	17.08	146		未进入负面清单	否
5170	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线养蜂沟分线020号养蜂沟台区变压器	50	17.08	36		未进入负面清单	否
5171	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线27左1所带20#箱变站内变	400	17.08	292		未进入负面清单	否

5172	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线丁家街东分线002号丁家街东变压器	400	17.07	292		未进入负面清单	否
5173	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32左3右2#柱上变压器	200	17.06	146		未进入负面清单	否
5174	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线湾龙背公用变支线15号湾龙背公用变变压器	50	17.06	36		未进入负面清单	否
5175	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左12+1#柱上变压器	200	17.06	146		未进入负面清单	否
5176	国网抚顺市顺城区供电公司			中跃西线23智能变压器	400	17.06	292		未进入负面清单	否
5177	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线32号土口子二台变压器	100	17.06	73		未进入负面清单	否
5178	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	极地干线海岸分线皇家海岸1#箱变变压器2	500	17.04	365		未进入负面清单	否
5179	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线62号金庄村公变变压器	400	17.03	292		未进入负面清单	否
5180	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线南输分夹心支4号河夹台变压器	200	17.03	146		未进入负面清单	否
5181	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分19#柱上变压器	200	17	146		未进入负面清单	否

5182	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线四队分线05号四队变压器	100	17	73		未进入负面清单	否
5183	国网抚顺市新抚区供电分公司			新抚一线西七路开闭所48-2#配变电站变压器	400	16.98	292		未进入负面清单	否
5184	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线123右13号长山堡车站变压器	80	16.98	58		未进入负面清单	否
5185	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线下堡村支线2号下堡村变压器	200	16.98	146		未进入负面清单	否
5186	国网抚顺市望花区供电分公司			五平二线24右5柱上-变压器	50	16.98	37		未进入负面清单	否
5187	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线滨河国际1号配电站1-2	630	16.97	460		未进入负面清单	否
5188	国网抚顺市东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分93#柱上变压器	400	16.96	292		未进入负面清单	否
5189	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线062号八中1567变压器	50	16.95	37		未进入负面清单	否
5190	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线魏家沟2#箱变变压器	400	16.95	292		未进入负面清单	否
5191	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线肉联厂小区3#箱变2#变压器	400	16.95	292		未进入负面清单	否
5192	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线78-5A#箱变	315	16.95	230		未进入负面清单	否

5193	国网抚顺市顺城区供电公司			新华干线惠景台小区2#变压器	400	16.94	292		未进入负面清单	否
5194	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线库仓沟分线库仓沟变压器	100	16.94	73		未进入负面清单	否
5195	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线157号山河公二变压器	50	16.91	37		未进入负面清单	否
5196	国网抚顺市新抚区供电公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线巨航分线12号柱上变压器	200	16.91	146		未进入负面清单	否
5197	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线39号会元北岭变压器	315	16.89	230		未进入负面清单	否
5198	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分9右3#柱上变压器	200	16.88	146		未进入负面清单	否
5199	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分松树井支松树二台分支3号松树二变压器	400	16.88	292		未进入负面清单	否
5200	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32右1右3#柱上变压器	200	16.88	146		未进入负面清单	否
5201	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	九道河线	10kV九道河线127号八股流变压器	100	16.88	73		未进入负面清单	否
5202	国网抚顺县供电公司			10kV关口线白家店分28号关口六台柱上变压器	200	16.86	146		未进入负面清单	否

5203	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网柜带李石医院东地块1#箱变B	500	16.86	366		未进入负面清单	否
5204	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线安居北区3-2#箱式变电站高压间隔配电变压器	630	16.86	461		未进入负面清单	否
5205	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV新农城郊线照阳分线130号大块地变压器	200	16.86	146		未进入负面清单	否
5206	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	民建干线	学府壹品3#配电站配电变压器	400	16.85	293		未进入负面清单	否
5207	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	翠岭明珠3号箱变变压器间隔配电变压器	315	16.85	230		未进入负面清单	否
5208	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线61右1#小老虎沟1#变压器	630	16.79	461		未进入负面清单	否
5209	国网清原满族自治县供电公司			10kV苍石干线污水处理厂支线001号政府小区变压器	200	16.79	146		未进入负面清单	否
5210	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分线22+1#所带2#箱变变压器	630	16.78	461		未进入负面清单	否
5211	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左13+1#柱上变压器	200	16.78	146		未进入负面清单	否

5212	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	东十干线	东十干线财富广场2#箱变2#变压器	400	16.77	293		未进入负面清单	否
5213	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变132田屯线	10kV田屯线91右1号田屯北2号变压器	100	16.77	73		未进入负面清单	否
5214	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区3#箱变-1变压器	400	16.77	293		未进入负面清单	否
5215	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线颜小卜支线079号颜小卜变压器	50	16.76	37		未进入负面清单	否
5216	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线112号庄家店变压器	50	16.76	37		未进入负面清单	否
5217	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线17右1#变压器	400	16.74	293		未进入负面清单	否
5218	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32右3#柱上变压器	200	16.72	147		未进入负面清单	否
5219	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品1#箱变2#变压器	400	16.72	293		未进入负面清单	否
5220	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线泊林铭郡1号箱变2号变压器	315	16.71	231		未进入负面清单	否
5221	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线窑沟村支14号窑沟东变压器	200	16.71	147		未进入负面清单	否

5222	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林逸水苑二期2号-2箱变变压器	500	16.71	366		未进入负面清单	否
5223	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区5-1箱变变压器间隔配电变压器	400	16.71	293		未进入负面清单	否
5224	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支7#柱上变压器	200	16.7	147		未进入负面清单	否
5225	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线窠家支线133号窠家变台变压器	200	16.7	147		未进入负面清单	否
5226	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线杨家岗支线2号杨家岗变压器	200	16.69	147		未进入负面清单	否
5227	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线龙头支线龙头变压器	200	16.68	147		未进入负面清单	否
5228	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川线馒首分002号馒首二台变压器	200	16.68	147		未进入负面清单	否
5229	国网清原满族自治县供电公司			10kV土仁干线单家岗公变支线38#单家岗公变变压器	200	16.68	147		未进入负面清单	否
5230	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区10#配变站1#变压器	500	16.68	367		未进入负面清单	否

5231	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带2#箱变站内变	400	16.68	293		未进入负面清单	否
5232	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线242号暖泉子六队变压器	100	16.63	73		未进入负面清单	否
5233	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分10#柱上变压器	200	16.62	147		未进入负面清单	否
5234	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	光明变644建昌一线	帝景翰苑小区14#配变电站配电变压器	630	16.62	462		未进入负面清单	否
5235	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线三道岗分线06号三道岗台变压器	200	16.61	147		未进入负面清单	否
5236	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线四方台家园4#箱变-1变压器	400	16.61	294		未进入负面清单	否
5237	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	北台二线	北台4#配变电站1#开关间隔配电变压器	630	16.61	462		未进入负面清单	否
5238	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线傲牛分062号傲牛三台变压器	400	16.61	294		未进入负面清单	否
5239	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	小额干线	今日学府小区1#配变站	630	16.61	462		未进入负面清单	否
5240	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线65右1箱变变压器	400	16.61	294		未进入负面清单	否
5241	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线赵家堡子支线007号赵家堡子变压器	200	16.6	147		未进入负面清单	否

5242	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线军工分线01号二中住宅107变压器	315	16.6	231		未进入负面清单	否
5243	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线1左5#柱上变压器	50	16.58	37		未进入负面清单	否
5244	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线2变压器	100	16.58	73		未进入负面清单	否
5245	国网抚顺市新抚区供电公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区6#配电室间隔	1000	16.58	734		未进入负面清单	否
5246	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线吕家三台分线01号吕家三台变压器	50	16.58	37		未进入负面清单	否
5247	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区6#配电变压器	630	16.57	463		未进入负面清单	否
5248	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角1#箱变2#变压器	500	16.57	367		未进入负面清单	否
5249	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	高开三线沈抚新城回迁楼3#箱变变压器	630	16.56	463		未进入负面清单	否
5250	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线上河郡3#箱变1#变压器	315	16.55	231		未进入负面清单	否
5251	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线耿家卜支线1号耿家卜变压器	200	16.55	147		未进入负面清单	否

5252	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变345抚农纺织线	10kV燕石一线毛公林场分001号毛公林场住宅变压器	100	16.54	73		未进入负面清单	否
5253	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线苏沟子分线05号苏沟子变台变压器	100	16.53	73		未进入负面清单	否
5254	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分2+1左6#柱上变压器	200	16.53	147		未进入负面清单	否
5255	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线101地质队1#配电变压器	630	16.52	463		未进入负面清单	否
5256	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	下年南台	200	16.5	147		未进入负面清单	否
5257	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线06号杆T接榆树街里分线28号政府东台变压器	250	16.5	184		未进入负面清单	否
5258	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	和工中一线雷锋分线4右2	200	16.49	147		未进入负面清单	否
5259	国网抚顺市新抚区供电公司			礼泉南线28左2柱上变压器	315	16.49	232		未进入负面清单	否
5260	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	油三小区2#配电站2#变压器	400	16.49	294		未进入负面清单	否
5261	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线夏家分兄弟沟支006号变压器	200	16.49	147		未进入负面清单	否

5262	国网抚顺市望花区供电分公司			中部一线启运分线4#变台	400	16.48	294		未进入负面清单	否
5263	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线下烟沟分线055号下烟沟变压器	200	16.47	147		未进入负面清单	否
5264	国网抚顺县供电公司			10kV抚农五龙线腰堡三台柱上变压器	200	16.46	147		未进入负面清单	否
5265	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇支线后堡分线01号后堡变台变压器	400	16.45	294		未进入负面清单	否
5266	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右1右2#柱上变压器	200	16.44	147		未进入负面清单	否
5267	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线六方块地下变电所2#变压器	1250	16.44	920		未进入负面清单	否
5268	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	欧景华庭小区3#配变站1#变压器	400	16.44	294		未进入负面清单	否
5269	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	开发一线阳光丽景三期B区配电室2#变压器配电变压器	800	16.43	589		未进入负面清单	否
5270	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右7#柱上变压器	200	16.42	147		未进入负面清单	否

5271	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线 东站分线53号 将军卜变压器	50	16.42	37		未进入负面清单	否
5272	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右 6#柱上变压器	200	16.41	147		未进入负面清单	否
5273	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北 分1右4#柱上 变压器	100	16.4	74		未进入负面清单	否
5274	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一 线团结村支线 07号机械厂后 变压器	400	16.39	294		未进入负面清单	否
5275	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线125 箱变	630	16.39	464		未进入负面清单	否
5276	国网抚顺市望花区供电公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	洗化东小区1# 箱变间隔配电 变压器	630	16.38	464		未进入负面清单	否
5277	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变132田屯线	10kV田屯线 96号田屯北台 变压器	100	16.38	74		未进入负面清单	否
5278	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线华源 1#配变站2# 变压器	500	16.36	368		未进入负面清单	否
5279	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新 红线五付甲村 分线07号五付 甲村变压器	400	16.36	295		未进入负面清单	否
5280	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线 169号(1407) 五牛变压器 (新)	400	16.36	295		未进入负面清单	否
5281	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方一线	君悦国际城2# 箱变变压器	630	16.36	464		未进入负面清单	否

5282	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线山阳沟支线014号山阳沟变压器	100	16.35	74		未进入负面清单	否
5283	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线八岔沟分线03号八岔沟变压器	50	16.34	37		未进入负面清单	否
5284	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块19#箱变变压器	630	16.34	464		未进入负面清单	否
5285	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线四方台家园3#箱变-2变压器	315	16.33	232		未进入负面清单	否
5286	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线34#柱上变压器	200	16.33	147		未进入负面清单	否
5287	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左2-2号变压器	400	16.33	295		未进入负面清单	否
5288	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	格林晟博苑3#箱变变压器	630	16.32	464		未进入负面清单	否
5289	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区4#箱变-2变压器	400	16.32	295		未进入负面清单	否
5290	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块14#箱变变压器	630	16.32	464		未进入负面清单	否
5291	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线401支线02号401变台变压器	100	16.31	74		未进入负面清单	否
5292	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线61右1#小老虎沟2#变压器	630	16.31	464		未进入负面清单	否

5293	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线568庄园2#箱变变压器1配电变压器	800	16.31	590		未进入负面清单	否
5294	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出2#环网箱8A-2#箱变配电变压器	400	16.3	295		未进入负面清单	否
5295	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线纵横开发1#站内变压器	315	16.28	232		未进入负面清单	否
5296	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线戈布南1号箱变2号变压器	315	16.28	232		未进入负面清单	否
5297	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线五道沟北分线五道沟北变压器	100	16.28	74		未进入负面清单	否
5298	国网抚顺市新抚区供电公司	新抚66kV变电站	千西干线	千金一线24右4巨龙开发配变站巨龙开发1#站内变压器	400	16.27	295		未进入负面清单	否
5299	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线徐大沟支线047号徐大沟变压器	400	16.26	295		未进入负面清单	否
5300	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	御龙湾分14,3#箱变B	400	16.26	295		未进入负面清单	否
5301	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线金沟支线金沟变压器	100	16.25	74		未进入负面清单	否
5302	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线腰岗分线岗山林场变压器	30	16.25	22		未进入负面清单	否

5303	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线78-7B#箱变	315	16.25	232		未进入负面清单	否
5304	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区7#配电站配电变压器	630	16.25	465		未进入负面清单	否
5305	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左6#柱上变压器	200	16.24	148		未进入负面清单	否
5306	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	卫校西小区1#配变站2#变压器	400	16.24	295		未进入负面清单	否
5307	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块31#箱变变压器	630	16.24	465		未进入负面清单	否
5308	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线四家子一台分005号四家子一台变压器	400	16.23	295		未进入负面清单	否
5309	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	东六专线21#变压器	630	16.22	465		未进入负面清单	否
5310	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线073号砬子前变压器	100	16.21	74		未进入负面清单	否
5311	国网抚顺市望花区供电分公司			凤工三线16	200	16.21	148		未进入负面清单	否
5312	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线(左)017号马和二台变压器	400	16.2	295		未进入负面清单	否
5313	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线60#变压器	315	16.18	233		未进入负面清单	否
5314	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	嘉园一线1#环网柜1#1开关间隔配电变压器	400	16.16	295		未进入负面清单	否

5315	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后堡北分支线172号头道砬子七八队变压器	50	16.16	37		未进入负面清单	否
5316	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线肖尔岭分赵家沟支28号赵家沟变压器	200	16.15	148		未进入负面清单	否
5317	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线碾子沟分53号碾子沟变压器	200	16.12	148		未进入负面清单	否
5318	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线31右17右11	100	16.12	74		未进入负面清单	否
5319	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区1#配电室间隔配电变压器	800	16.12	591		未进入负面清单	否
5320	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	巨航分线4右1柱上变压器	100	16.11	74		未进入负面清单	否
5321	国网抚顺市开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线10456	绿地二期6#箱变变压器间隔配电变压器	630	16.1	466		未进入负面清单	否
5322	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线29#变压器	400	16.1	296		未进入负面清单	否
5323	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线旺后山分线003号旺后山台变压器	100	16.1	74		未进入负面清单	否

5324	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线半道子分线03号半道子变压器	200	16.09	148		未进入负面清单	否
5325	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	古城名都小区1#箱式变电站间隔配电变压器	400	16.09	296		未进入负面清单	否
5326	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线黄沙汀分线03号大堡变压器	400	16.09	296		未进入负面清单	否
5327	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线2#所带13#箱变站内变	315	16.09	233		未进入负面清单	否
5328	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线寰家支线19号房申变压器	400	16.07	296		未进入负面清单	否
5329	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线那家分线29号那家变压器	200	16.06	148		未进入负面清单	否
5330	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线154号老虎庙子AB台变压器	200	16.06	148		未进入负面清单	否
5331	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线16右5左1#变压器	50	16.06	37		未进入负面清单	否
5332	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线平岭后村分线1号平岭后村变压器	100	16.06	74		未进入负面清单	否
5333	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	深井干线	深井干线小瓦分线31#	200	16.05	148		未进入负面清单	否

5334	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线74	100	16.05	74		未进入负面清单	否
5335	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线531#箱变间隔配电变压器	630	16.05	466		未进入负面清单	否
5336	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线后斗分013号后斗二台变压器	200	16.04	148		未进入负面清单	否
5337	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右8所带1#箱变备变	315	16.03	233		未进入负面清单	否
5338	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变151望花线	10kV抚农望花线牛毛沟支3号牛毛沟村变压器	100	16.02	74		未进入负面清单	否
5339	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右1左5#柱上变压器	200	16	148		未进入负面清单	否
5340	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	工行社区5#配电站母线间隔配电变压器	400	16	296		未进入负面清单	否
5341	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	恒大二线	恒大二线恒大华府8#箱变间隔配电变压器	500	16	370		未进入负面清单	否
5342	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东岭支线05号东岭变压器	80	15.99	59		未进入负面清单	否
5343	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变151望花线	10kV抚农望花线河东分17号李石河东变压器	200	15.99	148		未进入负面清单	否

5344	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分16右3#变台	315	15.99	233		未进入负面清单	否
5345	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区2#配电变压器	630	15.98	466		未进入负面清单	否
5346	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块24#箱变变压器间隔配电变压器	630	15.98	466		未进入负面清单	否
5347	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右18#柱上变压器	200	15.98	148		未进入负面清单	否
5348	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线兰汉分线02号蓝旗变压器	400	15.97	296		未进入负面清单	否
5349	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线30左2#柱上变压器	400	15.96	296		未进入负面清单	否
5350	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南4#箱变变压器	630	15.95	467		未进入负面清单	否
5351	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线苇一队东分线001号苇一队东变压器	400	15.94	296		未进入负面清单	否
5352	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32右1左2#柱上变压器	200	15.92	148		未进入负面清单	否
5353	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1右4#柱上变压器	200	15.92	148		未进入负面清单	否
5354	国网抚顺市开发区供电公司			德商国际5#A箱变配电变压器	400	15.92	296		未进入负面清单	否

5355	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线32# 凤东社区1#箱 式变电站高压 间隔配电变 压器	400	15.92	296		未进入负面 清单	否
5356	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV新农城 郊线照阳分 线41号照 阳北变 压器	200	15.91	148		未进入负面 清单	否
5357	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	油研小区1# 配 变站配 电变 压器	500	15.9	371		未进入负面 清单	否
5358	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变142新农六0二 线	10kV新农六0 二线六0二 公用分 线01号 六0二 公用台 区59 变 压 器	50	15.88	37		未进入负面 清单	否
5359	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV板城干 线板城分 083号 上房村 变 压 器	200	15.87	148		未进入负面 清单	否
5360	国网抚顺市望花区供电公司			五西一线古 城子分 线6左 2左 2柱上 -变 压 器	100	15.86	74		未进入负面 清单	否
5361	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31 带1#环 网柜带 李石医 院东地 块1# 箱变A	500	15.85	371		未进入负面 清单	否
5362	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变 电 站	大孤家线	10kV大孤 家线一 面山公 用变支 线6号 一面山 公用变 变 压 器	100	15.84	74		未进入负面 清单	否

5363	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	民主专线	民主专线民主路开闭所内配变电站变压器	500	15.84	371		未进入负面清单	否
5364	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	阳光城小区1#配变电站间隔配电变压器	500	15.84	371		未进入负面清单	否
5365	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	开三线沈抚新城回迁楼2#箱变变压器	630	15.83	467		未进入负面清单	否
5366	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线台沟分014号台沟一变压器	400	15.83	297		未进入负面清单	否
5367	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线47#所带1#箱变-2#变压器	315	15.82	234		未进入负面清单	否
5368	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线怡和分12右1#柱上变压器	200	15.81	148		未进入负面清单	否
5369	国网抚顺市东洲区供电公司			万新一线东山分10左6支1#柱上变压器	200	15.81	148		未进入负面清单	否
5370	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线10#-2#箱变站内变压器	100	15.8	74		未进入负面清单	否
5371	国网抚顺市东洲区供电公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分92#柱上变压器	315	15.8	234		未进入负面清单	否
5372	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线102号冰湖沟公用变二号变压器	50	15.79	37		未进入负面清单	否

5373	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线台沟分线62号台沟山嘴变压器	200	15.78	148		未进入负面清单	否
5374	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美墅二期6箱变-变压器	630	15.78	468		未进入负面清单	否
5375	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线磁和分线22号洞上西头变压器	50	15.77	37		未进入负面清单	否
5376	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线东分线002号长山堡变压器	400	15.76	297		未进入负面清单	否
5377	国网抚顺县供电公司			10kV郎士线140号右11台区变压器	200	15.76	148		未进入负面清单	否
5378	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线石灰窑分37号石灰窑子变压器	50	15.75	37		未进入负面清单	否
5379	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线61右1#小老虎沟4#变压器	630	15.75	468		未进入负面清单	否
5380	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块4#箱变变压器间隔配电变压器	630	15.75	468		未进入负面清单	否
5381	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	极地干线海岸分线皇家海岸1#箱变变压器1	500	15.72	371		未进入负面清单	否

5382	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线土窑子支线工区家属房变压器	50	15.72	37		未进入负面清单	否
5383	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	矿前分线14左3	315	15.69	234		未进入负面清单	否
5384	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	泽林小区1号箱变	500	15.69	372		未进入负面清单	否
5385	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变132田屯线	10kV田屯线59号青台子河南变压器	100	15.68	74		未进入负面清单	否
5386	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线19左#3变压器	400	15.68	297		未进入负面清单	否
5387	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右1左8#柱上变压器	100	15.68	74		未进入负面清单	否
5388	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	城东开发局1#箱变母线配电变压器	400	15.67	297		未进入负面清单	否
5389	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线胡头支线32号胡头沟台变压器	200	15.63	149		未进入负面清单	否
5390	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线傲牛分052号傲牛一台变压器	400	15.63	297		未进入负面清单	否
5391	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线华泰支线026号华泰变压器	100	15.63	74		未进入负面清单	否
5392	国网抚顺市顺城区供电分公司			西戈干线24#柱上变压器	400	15.63	297		未进入负面清单	否
5393	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	总部一线	北方大厦2#箱变变压器配电变压器	400	15.62	298		未进入负面清单	否

5394	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块5#配变站1#变压器	400	15.61	298		未进入负面清单	否
5395	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际1A#箱变变压器	630	15.61	469		未进入负面清单	否
5396	国网抚顺市望花区供电公司			枫丹雅筑小区1-1#配变站1#变压器	630	15.61	469		未进入负面清单	否
5397	国网抚顺市顺城区供电公司			车站干线26右7变压器	400	15.61	298		未进入负面清单	否
5398	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线56变压器	400	15.6	298		未进入负面清单	否
5399	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线劳模公寓2号箱变2号变压器	500	15.6	372		未进入负面清单	否
5400	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福南二线	浙商佳苑1#变电站站内变压器	630	15.59	469		未进入负面清单	否
5401	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线劳模公寓1号箱变	315	15.59	234		未进入负面清单	否
5402	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线71#箱变	400	15.58	298		未进入负面清单	否
5403	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线44右1柱上变压器	315	15.58	234		未进入负面清单	否
5404	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线31右3#柱上变压器	100	15.58	74		未进入负面清单	否
5405	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线73变台	315	15.57	234		未进入负面清单	否
5406	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线西猴分线西猴二组支线3号西猴二组变压器	100	15.56	74		未进入负面清单	否

5407	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线40左3	315	15.54	235		未进入负面清单	否
5408	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	变压器	500	15.54	372		未进入负面清单	否
5409	国网抚顺市东洲区供电分公司			新苑小区2#开闭所配出5A-2#箱变配电变压器	400	15.53	298		未进入负面清单	否
5410	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线下湖分线67号下湖公二变压器	20	15.53	15		未进入负面清单	否
5411	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线铁矿分龙凤沟支16#龙凤沟台区变压器	400	15.52	298		未进入负面清单	否
5412	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线154号驿马三队变压器	30	15.5	22		未进入负面清单	否
5413	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线41右4+1柱上变压器	100	15.5	75		未进入负面清单	否
5414	国网抚顺市顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块9#配电站1#变压器	315	15.49	235		未进入负面清单	否
5415	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线南关分12	400	15.48	298		未进入负面清单	否
5416	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	东十干线22矿档案馆间隔配电变压器	500	15.48	373		未进入负面清单	否
5417	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线008号灯具厂1560变压器	400	15.48	298		未进入负面清单	否

5418	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线水库家属分线02号水库家属台变压器	100	15.47	75		未进入负面清单	否
5419	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线13-3号变压器	400	15.46	298		未进入负面清单	否
5420	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线占贝支003号占贝村变压器	400	15.46	298		未进入负面清单	否
5421	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线13#柱上变压器	200	15.46	149		未进入负面清单	否
5422	国网抚顺市开发区供电公司			高丽家园二期2#箱变配电变压器	400	15.44	298		未进入负面清单	否
5423	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区2-2箱变配电变压器	400	15.44	298		未进入负面清单	否
5424	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	红光小区1#配电站配电变压器	500	15.43	373		未进入负面清单	否
5425	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南6#箱变变压器	630	15.41	470		未进入负面清单	否
5426	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线二道沟分线20号二道沟变压器	200	15.41	149		未进入负面清单	否
5427	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分叶家支004号叶家村变压器	100	15.41	75		未进入负面清单	否
5428	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支5右2#柱上变压器	200	15.4	149		未进入负面清单	否

5429	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线油路沟分线油路沟变压器	200	15.4	149		未进入负面清单	否
5430	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线钢炉支线13号钢炉变压器	20	15.4	15		未进入负面清单	否
5431	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线玉花园支线31号玉花园变压器	100	15.39	75		未进入负面清单	否
5432	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线学校分7.2变压器	630	15.39	470		未进入负面清单	否
5433	国网抚顺市顺城区供电分公司			西戈干线前戈分线3右2#变压器	400	15.38	298		未进入负面清单	否
5434	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗东东一号支线1号岗东一号变压器	200	15.38	149		未进入负面清单	否
5435	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线306号四平五队公用变台变压器	100	15.37	75		未进入负面清单	否
5436	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线南输分7#三宝小卜柱上变压器	50	15.36	37		未进入负面清单	否
5437	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新农河南线河南二线西四分线三教寺支线16号菜大队北台变压器	200	15.36	149		未进入负面清单	否

5438	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线080号水库台变压器	100	15.35	75		未进入负面清单	否
5439	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块8#配变站2#变压器	400	15.34	299		未进入负面清单	否
5440	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左11右1#柱上变压器	200	15.34	149		未进入负面清单	否
5441	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线夏家分杜家支7号变压器(新)	400	15.33	299		未进入负面清单	否
5442	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线朝阳分线朝阳东变压器	400	15.32	299		未进入负面清单	否
5443	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线白杨分线35号白家大堡变变压器	200	15.31	149		未进入负面清单	否
5444	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发五线	开发五线万科二期2#箱变变压器间隔配电变压器	630	15.31	471		未进入负面清单	否
5445	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线远洋城四期2#箱变变压器配电变压器	630	15.3	471		未进入负面清单	否
5446	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线军工分线3右3号四小学西103变压器	315	15.3	235		未进入负面清单	否

5447	国网清原满族自治县供电公司			10kV夏杨线上王堡公变分线9#上王堡公变变压器	100	15.28	75		未进入负面清单	否
5448	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线十八道岭四队变压器	100	15.28	75		未进入负面清单	否
5449	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	工行社区1#配电站母线间隔配电变压器	630	15.27	471		未进入负面清单	否
5450	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线丁家分线都家变压器	200	15.24	150		未进入负面清单	否
5451	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东三专线	东三专线东三路开闭所2#配电站变压器	630	15.23	471		未进入负面清单	否
5452	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线6#支1#柱上变压器	200	15.23	150		未进入负面清单	否
5453	国网抚顺市新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷线电台分线6柱上变压器	100	15.22	75		未进入负面清单	否
5454	国网抚顺市顺城区供电分公司			北街一线金地富山9#变压器	630	15.21	471		未进入负面清单	否
5455	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区二线3#变压器	800	15.2	598		未进入负面清单	否
5456	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区5-3箱变压器间隔配电变压器	315	15.19	236		未进入负面清单	否

5457	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线石头人分线004号石头人变压器	400	15.18	299		未进入负面清单	否
5458	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线高新分线179号大金厂公用变变压器	200	15.17	150		未进入负面清单	否
5459	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线碰和分线洞上六队支线09号洞上六队变压器	100	15.17	75		未进入负面清单	否
5460	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线-1环网柜-7智能变-变压器	315	15.16	236		未进入负面清单	否
5461	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线37	400	15.16	299		未进入负面清单	否
5462	国网抚顺县供电公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线田屯东分2号田屯东台变压器	160	15.16	120		未进入负面清单	否
5463	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	花岭干线	10kV花岭干线鹿队分殡仪馆支009号兰山对沟变压器	100	15.16	75		未进入负面清单	否
5464	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南3#箱变变压器	630	15.15	472		未进入负面清单	否
5465	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线28#柱上变压器	500	15.15	374		未进入负面清单	否
5466	国网抚顺市望花区供电分公司			本溪路一线24左5	200	15.14	150		未进入负面清单	否

5467	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线 吴家分线关家 支线02号关家 台变压器	200	15.14	150		未进入负面 清单	否
5468	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线百合 小区2-1#站内 变压器	400	15.14	299		未进入负面 清单	否
5469	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪 线	10kV抚农海 浪线松树分 019号松树沟 一台变压器	200	15.13	150		未进入负面 清单	否
5470	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福南一线	中央专线28变 台	315	15.13	236		未进入负面 清单	否
5471	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城线	10kV南山城 线26号公用1 号变压器	315	15.12	236		未进入负面 清单	否
5472	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好 运角2#箱变 2#变压器	400	15.12	300		未进入负面 清单	否
5473	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号 线	10kV红一号 线边沟分线边 沟变压器	100	15.1	75		未进入负面 清单	否
5474	国网抚顺市新抚区供电公司			南大街一线6# 柱上变压器	50	15.1	37		未进入负面 清单	否
5475	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线 015号石门三 队变压器	100	15.09	75		未进入负面 清单	否
5476	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场 支4右5#柱上 变压器	100	15.08	75		未进入负面 清单	否
5477	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线 上海浪分25号 上海浪二变 压器	100	15.08	75		未进入负面 清单	否

5478	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线88+1#柱上变压器	200	15.07	150		未进入负面清单	否
5479	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左2右4#柱上变压器	200	15.07	150		未进入负面清单	否
5480	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线61左2#变台	160	15.05	120		未进入负面清单	否
5481	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线河北分线河北支线5号公变六号变压器	200	15.05	150		未进入负面清单	否
5482	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线四方台家园2#箱变-2变压器	315	15.05	236		未进入负面清单	否
5483	国网抚顺市望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	工光二线新民分线6	160	15.04	120		未进入负面清单	否
5484	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线祁家支113号齐家1557变压器	200	15.04	150		未进入负面清单	否
5485	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线59	100	15.03	75		未进入负面清单	否
5486	国网抚顺市新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	千东干线	千金嘉园1#配电站变压器	630	15.03	472		未进入负面清单	否
5487	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线48+1所带3#箱变变压器	630	15.02	472		未进入负面清单	否
5488	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线冷沟分线11号冷沟公变变压器	50	15.02	37		未进入负面清单	否
5489	国网抚顺市新抚区供电分公司			华山干线12左11柱上变压器	400	15.01	300		未进入负面清单	否

5490	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线果木分016号果木村变压器	200	15	150		未进入负面清单	否
5491	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	启运家园小区2#配变站2#变压器	630	15	473		未进入负面清单	否
5492	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台二线83#所带10#箱变配电变压器	400	15	300		未进入负面清单	否
5493	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线3#环网柜东盛家园	1000	14.99	750		未进入负面清单	否
5494	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线38带2#箱变-1	400	14.99	300		未进入负面清单	否
5495	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	皇家海岸4期5#箱变变压器	630	14.99	473		未进入负面清单	否
5496	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变132田屯线	10kV田屯线六家子东分16号六家子东变压器	100	14.98	75		未进入负面清单	否
5497	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线45号河东组变压器	400	14.96	300		未进入负面清单	否
5498	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块18#箱变变压器	630	14.96	473		未进入负面清单	否
5499	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线2左3#柱上变压器	200	14.95	150		未进入负面清单	否
5500	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线湾龙泡公用变支线3号湾龙泡公用变压器	400	14.95	300		未进入负面清单	否

5501	国网抚顺市新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	B区二线2#变压器	800	14.94	600		未进入负面清单	否
5502	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带11#箱变变压器	630	14.93	473		未进入负面清单	否
5503	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	中寨子线	10kV中寨子线38号中寨村变压器	315	14.93	236		未进入负面清单	否
5504	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台二线搭连分#20	100	14.92	75		未进入负面清单	否
5505	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	新城家园1#箱变变压器	630	14.9	473		未进入负面清单	否
5506	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工农南分线1左6变压器	160	14.88	120		未进入负面清单	否
5507	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线长春街2#配变电站变压器	630	14.87	473		未进入负面清单	否
5508	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	古城名都小区3#箱式变电站间隔配电变压器	630	14.85	473		未进入负面清单	否
5509	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV孟家线140#唐力五台柱上变压器	80	14.83	60		未进入负面清单	否
5510	国网新宾满族自治县供电公司			10kV杨甸线074号西五队变压器	400	14.83	301		未进入负面清单	否
5511	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线6#所带12#箱变电站内变	400	14.83	301		未进入负面清单	否
5512	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线杨木林子支线007号杨木林子变压器	200	14.81	150		未进入负面清单	否

5513	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台一线矿前分线5左2#柱上变压器	200	14.81	150		未进入负面清单	否
5514	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线小大院分线42号小大院变压器	50	14.8	38		未进入负面清单	否
5515	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分30#柱上变压器	200	14.79	150		未进入负面清单	否
5516	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线肖尔岭分69号肖尔岭变压器	250	14.79	188		未进入负面清单	否
5517	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	南湖国际2#配电站2#变压器	400	14.78	301		未进入负面清单	否
5518	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变242镁砂线	10kV镁砂线005号镁砂变压器	160	14.78	120		未进入负面清单	否
5519	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	恒大二线恒大10#箱变变压器	630	14.77	474		未进入负面清单	否
5520	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线滩州沟支线005号滩州村变压器	315	14.75	237		未进入负面清单	否
5521	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线#65	100	14.75	75		未进入负面清单	否
5522	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南7#箱变变压器	630	14.75	474		未进入负面清单	否
5523	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	卧龙湾2#箱变2#变压器	630	14.75	474		未进入负面清单	否
5524	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线黑石头支线4号黑石头村变压器	400	14.74	301		未进入负面清单	否

5525	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	城东三线银河湾小区4#配变电站配电变压器	630	14.74	474		未进入负面清单	否
5526	国网抚顺市顺城区供电分公司			武警住宅小区1#配变电站2#变压器	400	14.72	301		未进入负面清单	否
5527	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线河北支线21号木家河北变台变压器	200	14.71	151		未进入负面清单	否
5528	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分2+1左3右1#柱上变压器	200	14.71	151		未进入负面清单	否
5529	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线29支1#柱上变压器	200	14.68	151		未进入负面清单	否
5530	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南山城线	10kV南山城线六队分线9号六队变压器	400	14.68	301		未进入负面清单	否
5531	国网抚顺市东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角3#箱变2#变压器	400	14.66	301		未进入负面清单	否
5532	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线电业分线3柱上变压器	315	14.66	237		未进入负面清单	否
5533	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线错草大卜支线2号错草大卜变压器	400	14.65	301		未进入负面清单	否

5534	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线凯顺小区2#配变站母线间隔配电变压器	630	14.64	475		未进入负面清单	否
5535	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千山支线25左5#变压器	400	14.63	301		未进入负面清单	否
5536	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发六线	开发六线圣大2期箱变变压器1配电变压器	800	14.62	603		未进入负面清单	否
5537	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线174号杆T接样子沟分线14号T接都督一队支线35号都督一队变压器	50	14.62	38		未进入负面清单	否
5538	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线136甲帮三台区变压器	100	14.62	75		未进入负面清单	否
5539	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线小青沟分线小青沟变压器	100	14.61	75		未进入负面清单	否
5540	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	恒大二线	恒大二线17#变压器	400	14.59	302		未进入负面清单	否
5541	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	10kV高阳线助剂分07号液化气变压器	100	14.59	75		未进入负面清单	否
5542	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线041号马和六队变压器	400	14.59	302		未进入负面清单	否

5543	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线江畔新苑4#箱变间隔配电变压器	630	14.59	475		未进入负面清单	否
5544	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线141号猫脸变压器	50	14.57	38		未进入负面清单	否
5545	国网抚顺市东洲区供电公司			阿金二线小区分线4#柱上变压器	400	14.57	302		未进入负面清单	否
5546	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线向阳一队分线009号向阳一队变压器	50	14.57	38		未进入负面清单	否
5547	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东青二线	东青二线14右21柱上变压器	100	14.56	75		未进入负面清单	否
5548	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线汇银东第一期2#变压器	630	14.54	475		未进入负面清单	否
5549	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块7#箱变变压器间隔配电变压器	630	14.53	475		未进入负面清单	否
5550	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分3+1#所带1#箱变1#变压器	315	14.53	238		未进入负面清单	否
5551	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线化工厂分公墓支015号路家二台变压器	100	14.52	75		未进入负面清单	否
5552	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	望花苑箱变变压器	315	14.52	238		未进入负面清单	否

5553	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线大夹皮沟分线5号大夹皮沟变压器	50	14.52	38		未进入负面清单	否
5554	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	怡景家园小区1#配变站1#变压器	160	14.48	121		未进入负面清单	否
5555	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区13#配电变压器	630	14.48	476		未进入负面清单	否
5556	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线高家分丁家一支003号丁西变压器	400	14.48	302		未进入负面清单	否
5557	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左2右1#柱上变压器	200	14.48	151		未进入负面清单	否
5558	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	华诚一期台区第一间隔配电变压器	630	14.48	476		未进入负面清单	否
5559	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线19	100	14.47	76		未进入负面清单	否
5560	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线123左3左1#-2	800	14.47	604		未进入负面清单	否
5561	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右4#柱上变压器	200	14.46	151		未进入负面清单	否
5562	国网抚顺市新抚区供电公司			南台一分线17柱上变压器	200	14.46	151		未进入负面清单	否
5563	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分7左2#柱上变压器	200	14.46	151		未进入负面清单	否
5564	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线2左2#柱上变压器	200	14.45	151		未进入负面清单	否

5565	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线243号白家变压器	400	14.45	302		未进入负面清单	否
5566	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线114号窑沟变压器	400	14.45	302		未进入负面清单	否
5567	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分003号关口二台变压器	400	14.44	302		未进入负面清单	否
5568	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	三二五干线	三二五干线9+1#双水湾箱变变压器	500	14.44	378		未进入负面清单	否
5569	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线157左03左分线009号小学西变压器	400	14.44	302		未进入负面清单	否
5570	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线小哈塘支线小哈塘变压器	50	14.44	38		未进入负面清单	否
5571	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线朝阳分线老戏厂变压器	400	14.43	302		未进入负面清单	否
5572	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二分线10柱上变压器	400	14.43	302		未进入负面清单	否
5573	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线东至沟分27#东至沟变压器	100	14.43	76		未进入负面清单	否
5574	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线石庙公用变支线3号石庙公用变变压器	50	14.43	38		未进入负面清单	否

5575	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	深井干线	深井干线小瓦分线17#变压器	200	14.42	151		未进入负面清单	否
5576	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分7左5#柱上变压器	200	14.41	151		未进入负面清单	否
5577	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线错草大坎子支线2号错草大坎子变压器	50	14.39	38		未进入负面清单	否
5578	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变252五老二线	五老二线38右7柱上变压器	100	14.39	76		未进入负面清单	否
5579	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线127号马尔墩新村台变压器	30	14.39	23		未进入负面清单	否
5580	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线下营子西支线02号下营子西二号变压器	200	14.39	151		未进入负面清单	否
5581	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子14952	10kV湾七线北甸子分线83号红树沟公用变变压器	50	14.39	38		未进入负面清单	否
5582	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线礅子沟养殖场支线14号礅子沟养殖场变压器	10	14.39	8		未进入负面清单	否

5583	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线姜家屯灌分线姜家变压器	400	14.37	303		未进入负面清单	否
5584	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左6#柱上变压器	200	14.37	151		未进入负面清单	否
5585	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线章京西卜支线04号木章分线章京西卜变压器	100	14.36	76		未进入负面清单	否
5586	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线399号高丽四台变压器	100	14.32	76		未进入负面清单	否
5587	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分60号浅沟村变压器(新)	400	14.31	303		未进入负面清单	否
5588	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	凤工三线16	160	14.3	121		未进入负面清单	否
5589	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线36号箱变1号变压器	315	14.29	238		未进入负面清单	否
5590	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右3左4#柱上变压器	200	14.28	151		未进入负面清单	否
5591	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分074#关山二台变压器	400	14.28	303		未进入负面清单	否
5592	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线87+1左5右1#柱上变压器	200	14.28	151		未进入负面清单	否

5593	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线八宝分线砬嘴支线20号砬嘴变台变压器	400	14.26	303		未进入负面清单	否
5594	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线大西卜分线001号大西卜变压器	200	14.25	152		未进入负面清单	否
5595	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线大林子支线7号变压器	400	14.25	303		未进入负面清单	否
5596	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线29右3变压器	315	14.23	239		未进入负面清单	否
5597	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线耿杨分线160号河沿变压器	50	14.23	38		未进入负面清单	否
5598	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块16#箱变变压器	630	14.23	477		未进入负面清单	否
5599	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线泉眼头村分线5号泉眼头村变压器	400	14.22	303		未进入负面清单	否
5600	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线199号杆T接边罗分线01号杆T接边外一台支线06号边外一台变压器	100	14.22	76		未进入负面清单	否
5601	国网抚顺市东洲区供电分公司			万新一线东山分线10左3右16#柱上变压器	100	14.21	76		未进入负面清单	否

5602	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线31右 20右2	200	14.21	152		未进入负面清单	否
5603	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	体育干线	体育干线37右 4柱上变压器	200	14.21	152		未进入负面清单	否
5604	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左 4左4右19#柱 上变压器	200	14.21	152		未进入负面清单	否
5605	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	新天德小区2# 箱式变出线间 隔配电变压器	400	14.2	303		未进入负面清单	否
5606	国网抚顺市望花区供电公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	洗化西小区3# 箱变变压器	630	14.19	478		未进入负面清单	否
5607	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变548小四平 线	10kV小四平 线057号小四 平变压器	400	14.16	303		未进入负面清单	否
5608	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	光明变658光华二线	联发香水湾小 区3#配变站变 压器	630	14.16	478		未进入负面清单	否
5609	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线 公五号分线20 号公用变5号 变压器	400	14.12	304		未进入负面清单	否
5610	国网抚顺市东洲区供电公司			醇台二线83# 所带5#箱变配 电变压器	400	14.12	304		未进入负面清单	否
5611	国网抚顺县供电公司			10kV青台子 线26加1号田 屯中台变压器	400	14.12	304		未进入负面清单	否
5612	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象 分11右1#柱 上变压器	100	14.11	76		未进入负面清单	否
5613	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线12# 柱上变压器	200	14.11	152		未进入负面清单	否

5614	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大二期洋房1号箱变2号变压器间隔	630	14.1	478		未进入负面清单	否
5615	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变132田屯线	10kV田屯线朱家支3#朱家沟村2号变压器	100	14.1	76		未进入负面清单	否
5616	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线马和三台分003号马和三台变压器	400	14.1	304		未进入负面清单	否
5617	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线大堡村分线2号大堡村变压器	200	14.08	152		未进入负面清单	否
5618	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线南台10#配变电站变压器	500	14.07	380		未进入负面清单	否
5619	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线（平山）	南平一线44+1左4#柱上变压器	400	14.07	304		未进入负面清单	否
5620	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	家和美1#配电室2#配电变压器	800	14.07	607		未进入负面清单	否
5621	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线287号徐家二台变压器	100	14.05	76		未进入负面清单	否
5622	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV燕石二线067#樟木村变压器	400	14.03	304		未进入负面清单	否
5623	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	花岭干线	10kV花岭干线药厂分1号五味一台区变压器	100	14.02	76		未进入负面清单	否
5624	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	左小区1#箱变变压器	315	14.01	239		未进入负面清单	否

5625	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	中戈南西戈干线43#箱变变压器配电变压器	630	14	479		未进入负面清单	否
5626	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线小夹皮沟分线17号小夹皮变压器	100	13.99	76		未进入负面清单	否
5627	国网抚顺市新抚区供电公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区7#配电室间隔配电变压器	1000	13.99	760		未进入负面清单	否
5628	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	石门岭四台区变压器	200	13.97	152		未进入负面清单	否
5629	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线170号暖泉子五队公变一号变压器(二批)	50	13.97	38		未进入负面清单	否
5630	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分3+1#所带1#箱变2#变压器	315	13.97	239		未进入负面清单	否
5631	国网抚顺市新抚区供电公司			南台一线31柱上变压器	250	13.97	190		未进入负面清单	否
5632	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	碾盘变842马和线	10kV马和线台沟分1号台沟1号变压器	400	13.96	304		未进入负面清单	否
5633	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线10#箱变2#间隔配电变压器	400	13.96	304		未进入负面清单	否
5634	国网抚顺市新抚区供电公司	华山66kV变电站	华山干线	巨航分线8柱上变压器	200	13.96	152		未进入负面清单	否
5635	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	拉古三台(一)变压器	200	13.94	152		未进入负面清单	否

5636	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福华南线	YHG_福华南线59左2#开关间隔1配电变压器	630	13.93	479		未进入负面清单	否
5637	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线企业家开发5#配变电站母线配电变压器	630	13.9	479		未进入负面清单	否
5638	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分5右4#柱上变压器	200	13.88	152		未进入负面清单	否
5639	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线磁和分线洞上二队支线02号洞上二队变压器	200	13.88	152		未进入负面清单	否
5640	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线拉古八队分39号八队变压器(新)	200	13.86	152		未进入负面清单	否
5641	国网抚顺市顺城区供电公司			詹北一线师专南5#箱变变压器	630	13.86	480		未进入负面清单	否
5642	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线38-1#箱变-变压器	400	13.86	305		未进入负面清单	否
5643	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线039号苍石东街变压器	400	13.83	305		未进入负面清单	否
5644	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线北大林公用变支线3号北大林公用变变压器	160	13.82	122		未进入负面清单	否

5645	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线秋木分线小红庙支线04号小红庙变台变压器	100	13.81	76		未进入负面清单	否
5646	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四一线	绿地剑桥1#开闭站1#箱变变压器A	315	13.8	240		未进入负面清单	否
5647	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线三道沟分线01号四道沟变压器	200	13.8	152		未进入负面清单	否
5648	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线泉眼分046#大石村变压器	400	13.79	305		未进入负面清单	否
5649	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线108#大柳北台变压器	200	13.79	152		未进入负面清单	否
5650	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线038号中学变压器(二批)	200	13.77	152		未进入负面清单	否
5651	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线菜家支005号菜家村变压器	200	13.77	152		未进入负面清单	否
5652	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变548小四平线	10kV小四平线冰湖沟分线005号冰湖沟变压器	50	13.77	38		未进入负面清单	否
5653	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园10#箱变B	315	13.76	240		未进入负面清单	否

5654	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线腰站三台分1#杆腰站三台柱上变压器	200	13.76	152		未进入负面清单	否
5655	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	塔二丈线碾盘小学分13#碾盘小学变压器	200	13.74	153		未进入负面清单	否
5656	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	花岭干线	10kV花岭干线鹿队分簸箕支010号簸箕二台变压器(新)	200	13.73	153		未进入负面清单	否
5657	国网抚顺市新抚区供电分公司			市计划委开发配变站1#配电变压器	500	13.73	381		未进入负面清单	否
5658	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线19左3#	160	13.71	122		未进入负面清单	否
5659	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线38左3#柱上变压器	200	13.7	153		未进入负面清单	否
5660	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线百合小区1-1#站内变压器	630	13.68	481		未进入负面清单	否
5661	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块20#箱变变压器	630	13.68	481		未进入负面清单	否
5662	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分24#柱上变压器	200	13.67	153		未进入负面清单	否
5663	国网抚顺市望花区供电分公司			凤和联线4左2	400	13.67	305		未进入负面清单	否
5664	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右3左1#柱上变压器	200	13.66	153		未进入负面清单	否

5665	国网抚顺市东洲区供电公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分66#柱上变压器	100	13.66	76		未进入负面清单	否
5666	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草杨联线王油坊新村分线22号王油坊新村变压器	100	13.65	76		未进入负面清单	否
5667	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线大石沟公变支线2号大石沟公变变压器	400	13.64	305		未进入负面清单	否
5668	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线扒牛沟分线2号扒牛沟村变压器	100	13.64	76		未进入负面清单	否
5669	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线车站住宅支1号车站住宅变压器	100	13.63	76		未进入负面清单	否
5670	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线和美馨居1#箱变变压器	400	13.61	306		未进入负面清单	否
5671	国网抚顺市东洲区供电公司			醇台二线83#所带9#箱变配电变压器	400	13.61	306		未进入负面清单	否
5672	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线22右2变台	315	13.6	241		未进入负面清单	否
5673	国网抚顺市新抚区供电公司			中天首府2#配电站高压间隔2#配电变压器	1000	13.58	764		未进入负面清单	否

5674	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘同二线(备用)	刘同二线1#环网柜带抚顺银行箱变变压器配电变压器	1000	13.58	764		未进入负面清单	否
5675	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线2#环网柜法雅庄园2#箱变A	400	13.58	306		未进入负面清单	否
5676	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线六旺沟支线11号六旺沟变压器	50	13.58	38		未进入负面清单	否
5677	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线14号土口子村变压器	200	13.57	153		未进入负面清单	否
5678	国网抚顺市望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南小区2期4#配变站1变压器	630	13.56	482		未进入负面清单	否
5679	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟分009号小排房村变压器	200	13.55	153		未进入负面清单	否
5680	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线16-2号变压器	400	13.53	306		未进入负面清单	否
5681	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右1#柱上变压器	200	13.53	153		未进入负面清单	否
5682	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变345抚农纺织线	10kV燕石一线毛公河西分015号毛公河西变压器	200	13.52	153		未进入负面清单	否
5683	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左1右4#柱上变压器	200	13.51	153		未进入负面清单	否

5684	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变042新兴三线	10kV新兴三线双庙子南分线04号双庙子南变压器	200	13.51	153		未进入负面清单	否
5685	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线076号四家子南台变压器	400	13.5	306		未进入负面清单	否
5686	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分7#柱上变压器	200	13.5	153		未进入负面清单	否
5687	国网抚顺市望花区供电分公司			五平二线24右10柱上-变压器	200	13.5	153		未进入负面清单	否
5688	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线5#金融街1#地下变电所1#变压器	1000	13.49	765		未进入负面清单	否
5689	国网抚顺市望花区供电分公司			凤和二线9#变台	200	13.49	153		未进入负面清单	否
5690	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右3左3#柱上变压器	200	13.47	153		未进入负面清单	否
5691	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线水厂分线18左3	200	13.47	153		未进入负面清单	否
5692	国网抚顺市新抚区供电分公司			榆青联线#42柱上变压器	160	13.47	122		未进入负面清单	否
5693	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分线2右1箱变	400	13.46	306		未进入负面清单	否
5694	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线12左1#变压器	100	13.45	77		未进入负面清单	否
5695	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线林场南分线003号林场南变压器	100	13.44	77		未进入负面清单	否

5696	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线湾龙泡村分线3号湾龙泡村变压器	400	13.44	306		未进入负面清单	否
5697	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	御龙湾分14,5#箱变B	400	13.44	306		未进入负面清单	否
5698	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线333号三家子变压器	200	13.43	153		未进入负面清单	否
5699	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线大石沟支线073号大石沟变压器	400	13.43	306		未进入负面清单	否
5700	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	东六专线东六路开闭所24#配变站变压器	630	13.43	482		未进入负面清单	否
5701	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线#38柱上变压器	160	13.43	123		未进入负面清单	否
5702	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分线22+1#所带4#箱变变压器	630	13.43	482		未进入负面清单	否
5703	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线古城沟支线027号古城沟变压器	50	13.41	38		未进入负面清单	否
5704	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线98#变压器	315	13.41	241		未进入负面清单	否
5705	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线35+1左3#柱上变压器	400	13.41	306		未进入负面清单	否
5706	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东六专线	2	500	13.39	383		未进入负面清单	否

5707	国网抚顺市新抚区供电公司	华山66kV变电站	油三污水	油三污水60右2#	400	13.38	306		未进入负面清单	否
5708	国网抚顺市顺城区供电公司			北关干线南关分线13变压器	400	13.38	306		未进入负面清单	否
5709	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线粮库分线6变压器	315	13.38	241		未进入负面清单	否
5710	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线2#环网柜所带东泰嘉苑	400	13.37	307		未进入负面清单	否
5711	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线磁和分线东洼支线26号东洼变压器	20	13.36	15		未进入负面清单	否
5712	国网抚顺市顺城区供电公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块6#配变站2#变压器	630	13.35	483		未进入负面清单	否
5713	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	凤和联线	凤和联线工行分线5	100	13.35	77		未进入负面清单	否
5714	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	蓝天水岸3#箱变-2变压器	500	13.35	383		未进入负面清单	否
5715	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左19右1#柱上变压器	200	13.35	153		未进入负面清单	否
5716	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线耿杨分线197号杨木沟变压器	50	13.34	38		未进入负面清单	否
5717	国网抚顺市望花区供电公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	洗化西小区1#配变站配电变压器	630	13.34	483		未进入负面清单	否
5718	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线93号小林子变压器	100	13.32	77		未进入负面清单	否

5719	国网抚顺市东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分96右1#柱上变压器	400	13.31	307		未进入负面清单	否
5720	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线9左1#柱上变压器	400	13.29	307		未进入负面清单	否
5721	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线五道支003号五道西变压器	160	13.26	123		未进入负面清单	否
5722	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线关口五台分002号关口五台变压器	200	13.26	153		未进入负面清单	否
5723	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	锦工联线左岸公园2#箱变A	400	13.25	307		未进入负面清单	否
5724	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线21+1#柱上变压器	100	13.25	77		未进入负面清单	否
5725	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	红光小区5#配电站配电变压器	500	13.24	384		未进入负面清单	否
5726	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线龙头堡支线008号龙头堡村变压器	200	13.23	154		未进入负面清单	否
5727	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	御龙湾分14,4#箱变B	400	13.21	307		未进入负面清单	否
5728	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分那家支004号那家村变压器	100	13.21	77		未进入负面清单	否
5729	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	榆中联线望江楼1#配电站01变压器	400	13.2	307		未进入负面清单	否

5730	国网抚顺市东洲区供电分公司			阿金二线葡萄园分3#柱上变压器	400	13.19	307		未进入负面清单	否
5731	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	台山五台柱上变压器	100	13.15	77		未进入负面清单	否
5732	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线盛隆开发1#变压器	630	13.14	484		未进入负面清单	否
5733	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线针织分线31左10柱上变压器	100	13.12	77		未进入负面清单	否
5734	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分线66左1-变台	315	13.09	242		未进入负面清单	否
5735	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线19左4号箱内1号变压器	315	13.09	242		未进入负面清单	否
5736	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线#22变压器	400	13.07	308		未进入负面清单	否
5737	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线2-1箱变配电变压器	500	13.06	385		未进入负面清单	否
5738	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线184号大梨树沟公变变压器	50	13.04	38		未进入负面清单	否
5739	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线北阳沟分线40号四道碱厂村变压器	400	13.03	308		未进入负面清单	否
5740	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线企业家开发3#配变电站母线配电变压器	400	13.03	308		未进入负面清单	否
5741	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北台二线24柱上变压器v	315	13.02	242		未进入负面清单	否

5742	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线64左1变压器	400	13.02	308		未进入负面清单	否
5743	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线33号下海浪三变压器	200	13.02	154		未进入负面清单	否
5744	国网抚顺市顺城区供电分公司			北街一线金地富山5#变压器	630	13.01	485		未进入负面清单	否
5745	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	乾安小区3#箱变变压器	630	13	485		未进入负面清单	否
5746	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园7#箱变B	400	13	308		未进入负面清单	否
5747	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线141右05号车站北613变压器	160	12.99	123		未进入负面清单	否
5748	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV河清线河清分河清零九变压器	200	12.98	154		未进入负面清单	否
5749	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区2#箱变-1变压器	400	12.98	308		未进入负面清单	否
5750	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	银河湾小区2#配变站变压器01	630	12.97	485		未进入负面清单	否
5751	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	塔峪线塔鲜北台分9号塔鲜北台(新)	200	12.95	154		未进入负面清单	否
5752	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线耿杨分线大东沟支线35号大东沟公用变	50	12.94	39		未进入负面清单	否
5753	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	水库干线	水库干线73左6#柱上变压器	100	12.94	77		未进入负面清单	否

5754	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线小甲分1#环网柜-3#箱变	160	12.93	123		未进入负面清单	否
5755	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区5#箱变-1变压器	400	12.93	308		未进入负面清单	否
5756	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线68左5#	160	12.92	123		未进入负面清单	否
5757	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大二期洋房2号箱变2号变压器间隔	630	12.9	486		未进入负面清单	否
5758	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	凤翔干线	凤翔干线#21柱上变压器	315	12.9	243		未进入负面清单	否
5759	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV苍石干线014号苍石站前变压器	400	12.9	308		未进入负面清单	否
5760	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线刘小卜子线002号刘小卜变压器	100	12.86	77		未进入负面清单	否
5761	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	北街一线	金地富山13#变压器	400	12.85	309		未进入负面清单	否
5762	国网抚顺市新抚区供电公司			电瓷干线榆金分线56-1#柱上变压器(原126)	200	12.85	154		未进入负面清单	否
5763	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线112#大柳二台(分台)柱上变压器	200	12.85	154		未进入负面清单	否
5764	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线凯顺小区4#配变站母线间隔配电变压器	630	12.85	486		未进入负面清单	否

5765	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高方二线	高方二线亿丰6#箱变变压器 配电变压器	400	12.82	309		未进入负面清单	否
5766	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线马金二队支4号马金二队变压器(新)	315	12.8	243		未进入负面清单	否
5767	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分20#柱上变压器	200	12.8	154		未进入负面清单	否
5768	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV上马线八盘分二道支005号二道变压器	100	12.8	77		未进入负面清单	否
5769	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线30#人民银行-1台区变压器	400	12.79	309		未进入负面清单	否
5770	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线北阳沟分线164号北阳沟村变压器	400	12.77	309		未进入负面清单	否
5771	国网抚顺市新抚区供电分公司			凤翔干线4柱上变压器	400	12.77	309		未进入负面清单	否
5772	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块6#配变站1#变压器	400	12.77	309		未进入负面清单	否
5773	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南9#箱变变压器	400	12.76	309		未进入负面清单	否
5774	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前一线	顺前一线20右3#变压器	100	12.76	77		未进入负面清单	否
5775	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华联线	演华联线54柱上变压器	200	12.76	154		未进入负面清单	否
5776	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰一线	2号箱变进线间隔配电变压器	400	12.75	309		未进入负面清单	否

5777	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线 大东沟分大东 沟支005号大 东沟变压器	200	12.75	155		未进入负面 清单	否
5778	国网新宾满族自治县 供电公司	红庙子66kV变电 站	红庙子变434红二号 线	10kV红二号 线英汉东分线 英汉东变压器	400	12.75	309		未进入负面 清单	否
5779	国网抚顺市望花区供 电分公司			玫瑰城小区 10#配变站1# 变压器	630	12.71	487		未进入负面 清单	否
5780	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大五期1号 箱变变压器间 隔配电变压器	630	12.7	487		未进入负面 清单	否
5781	国网新宾满族自治县 供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线 后堡北分支线 108号头道砬 子五队变压器	50	12.69	39		未进入负面 清单	否
5782	国网抚顺市顺城区供 电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#51 柱上变压器	400	12.69	309		未进入负面 清单	否
5783	国网抚顺市新抚区供 电分公司	新抚66kV变电站	千东干线	千金嘉园2#配 变站配电变压 器	400	12.67	309		未进入负面 清单	否
5784	国网抚顺市顺城区供 电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线金丰 园西1#配变站 1#变压器	400	12.66	309		未进入负面 清单	否
5785	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	友爱东台1变 压器	200	12.63	155		未进入负面 清单	否
5786	国网新宾满族自治县 供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新 红线关家分线 104号党校台 变压器	50	12.63	39		未进入负面 清单	否

5787	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福南一线	pms_福南一线20右8柱上变压器	315	12.63	244		未进入负面清单	否
5788	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31#环网柜悦鑫国际7#	630	12.62	487		未进入负面清单	否
5789	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线徐小卜分线136号徐小卜村变压器	200	12.61	155		未进入负面清单	否
5790	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线夹关分线78号关木山村变压器	160	12.59	124		未进入负面清单	否
5791	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线王大沟支线029号王大沟村变压器	200	12.58	155		未进入负面清单	否
5792	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线2左2左1#柱上变压器	200	12.57	155		未进入负面清单	否
5793	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线良种分线11变压器	400	12.56	310		未进入负面清单	否
5794	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福南一线	pms_福南一线7左4柱上变压器	315	12.56	244		未进入负面清单	否
5795	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	草大干线	10kV草大干线孤山子种畜场下支线3号种畜场下变压器	50	12.56	39		未进入负面清单	否
5796	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分33#柱上变压器	200	12.55	155		未进入负面清单	否
5797	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分线2右#2	315	12.54	244		未进入负面清单	否

5798	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北12-1#站内变压器	630	12.53	488		未进入负面清单	否
5799	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线12左2右1#变压器	400	12.53	310		未进入负面清单	否
5800	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV孟家线小东分大岭台支大岭一台	100	12.51	77		未进入负面清单	否
5801	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块5#箱变变压器间隔配电变压器	630	12.51	488		未进入负面清单	否
5802	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线107所带箱变变压器主用	500	12.51	387		未进入负面清单	否
5803	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线110号东徐家变压器	400	12.5	310		未进入负面清单	否
5804	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台二线	坑南分线7变台	250	12.48	194		未进入负面清单	否
5805	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线136号山河公一变压器	50	12.47	39		未进入负面清单	否
5806	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线088号荒地村变压器	400	12.45	310		未进入负面清单	否
5807	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线粮种厂分线27号粮种厂变压器	200	12.45	155		未进入负面清单	否

5808	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线34#变压器	400	12.44	310		未进入负面清单	否
5809	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区2#箱变-2变压器	400	12.44	310		未进入负面清单	否
5810	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线166号崔庄子变压器	400	12.43	310		未进入负面清单	否
5811	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	开发一线1#环网柜带阳光丽景三期A区配电室变压器1配电变压器1	800	12.41	621		未进入负面清单	否
5812	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线27左1柱上变压器	200	12.41	155		未进入负面清单	否
5813	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线81号砬崴子变台变压器	30	12.39	23		未进入负面清单	否
5814	国网抚顺市新抚区供电公司			新抚一线西七路开闭所48-1#配变站配电变压器	400	12.37	311		未进入负面清单	否
5815	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	工业二号线	10kV工业一号线工业园区公变1号变压器	400	12.34	311		未进入负面清单	否
5816	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	光明变644建昌一线	帝景翰苑小区12#配变站配电变压器	630	12.34	489		未进入负面清单	否
5817	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北9#站内变压器	400	12.34	311		未进入负面清单	否

5818	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线宝山支线3号宝山堡村变压器	200	12.32	155		未进入负面清单	否
5819	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	开四三线2#箱变变压器	315	12.32	245		未进入负面清单	否
5820	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左3#-1#箱变-01变压器	400	12.29	311		未进入负面清单	否
5821	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线腰站分线3号腰站变压器	200	12.28	155		未进入负面清单	否
5822	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线上汉分上汉一台支4#柱上变压器	200	12.27	155		未进入负面清单	否
5823	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块22#箱变变压器间隔配电变压器	400	12.25	311		未进入负面清单	否
5824	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线龙凤分27	100	12.25	78		未进入负面清单	否
5825	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右15#柱上变压器	200	12.25	156		未进入负面清单	否
5826	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线小区分15#-二厂小区14#配电站1#变压器	500	12.22	389		未进入负面清单	否
5827	国网抚顺县供电公司			10kV马环联线长背村支11号长背村变压器	400	12.21	311		未进入负面清单	否

5828	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福南二线	福南二线新世纪嘉园1#配电站2#变压器	500	12.21	389		未进入负面清单	否
5829	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线庙沟分线22号南山变变压器	200	12.2	156		未进入负面清单	否
5830	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二线南台6#站内变压器	500	12.2	389		未进入负面清单	否
5831	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	左小区2#箱变变压器	400	12.19	311		未进入负面清单	否
5832	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线039号松树沟二台变压器	200	12.18	156		未进入负面清单	否
5833	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线003号汤图南台变压器	400	12.18	311		未进入负面清单	否
5834	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线上汉分上汉支48#上汉二台分台新建变压器	200	12.17	156		未进入负面清单	否
5835	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	矿前分线5左#2	200	12.17	156		未进入负面清单	否
5836	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块15#箱变变压器间隔配电变压器	400	12.17	311		未进入负面清单	否
5837	国网抚顺市新抚区供电公司	天水66kV变电站	东一路干线	东方新天地AB座配电室高压间隔1#配电变压器	800	12.15	623		未进入负面清单	否

5838	国网抚顺市望花区供电公司			石化公寓4#配 变电站1#变压器	630	12.13	491		未进入负面 清单	否
5839	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公 线	10kV石文二 线泉眼分029 号敬老院变压 器	200	12.13	156		未进入负面 清单	否
5840	国网抚顺市顺城区供 电分公司			北关干线南关 分12	400	12.12	312		未进入负面 清单	否
5841	国网抚顺市顺城区供 电分公司			新华干线卧龙 湾1#箱变1# 变压器	500	12.1	390		未进入负面 清单	否
5842	国网抚顺市东洲区供 电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线 118#柱上变 压器	315	12.1	245		未进入负面 清单	否
5843	国网抚顺市东洲区供 电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线1左 1#柱上变压器	200	12.07	156		未进入负面 清单	否
5844	国网清原满族自治县 供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线 公用变2号支 线6号公用变2 号变压器	400	12.06	312		未进入负面 清单	否
5845	国网抚顺市东洲区供 电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山 分23左2#柱 上变压器	200	12.06	156		未进入负面 清单	否
5846	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上 年线古塘分47 号一组变压器	200	12.06	156		未进入负面 清单	否
5847	国网抚顺市望花区供 电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	凤城变凤演一 线18左3	400	12.05	312		未进入负面 清单	否
5848	国网清原满族自治县 供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸 线北大林村支 线4号北大林 村变压器	315	12.02	246		未进入负面 清单	否

5849	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线王家店二台分1#王家店二台变压器	200	12.02	156		未进入负面清单	否
5850	国网抚顺市顺城区供电公司			油毡干线51右#1变压器	400	12	312		未进入负面清单	否
5851	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线关山大棚分7号关山大棚变压器(新)	100	12	78		未进入负面清单	否
5852	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10KV红一号线长岭子分线长岭子变压器	200	12	156		未进入负面清单	否
5853	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线19号分支箱1号箱变1号变压器	400	12	312		未进入负面清单	否
5854	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分山城支010号山城沟变压器	200	11.99	156		未进入负面清单	否
5855	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上二分107号中二变压器	400	11.99	312		未进入负面清单	否
5856	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千山支线12左4#变压器	400	11.99	312		未进入负面清单	否

5857	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线河东村支线4号河东村变压器	400	11.98	312		未进入负面清单	否
5858	国网抚顺市望花区供电公司			石化公寓4#配电站新变压器	630	11.98	492		未进入负面清单	否
5859	国网清原满族自治县供电公司	复兴66kV变电站	石庙子线	10kV石庙子线速冻厂家属支线1号速冻厂家属变压器	50	11.98	39		未进入负面清单	否
5860	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线71#开关间隔配电变压器	500	11.97	390		未进入负面清单	否
5861	国网抚顺市望花区供电公司			洗化南小区2#配电站新	630	11.97	492		未进入负面清单	否
5862	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	北部干线水源分线7右1	200	11.96	156		未进入负面清单	否
5863	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线46#柱上变压器	50	11.96	39		未进入负面清单	否
5864	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线白草甸公用变子线004号白草甸公用变压器	50	11.94	39		未进入负面清单	否
5865	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	中部一线24	100	11.94	78		未进入负面清单	否
5866	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	花岭干线	10kV花岭干线鹿队分簸箕三支簸箕三台柱上变压器	100	11.94	78		未进入负面清单	否
5867	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线大央分线56号大央变台变压器	200	11.93	156		未进入负面清单	否

5868	国网抚顺市东洲区供电分公司			章士一线腰二支22左6#柱上变压器	200	11.92	156		未进入负面清单	否
5869	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线塔湾支线#5	200	11.92	156		未进入负面清单	否
5870	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分松树支16号腰站变压器(新)	100	11.92	78		未进入负面清单	否
5871	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	城东三线银河湾小区9#配变电站母线间隔配电变压器	630	11.92	492		未进入负面清单	否
5872	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线13#-2#箱变变压器	400	11.92	312		未进入负面清单	否
5873	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线鲍家西台柱上变压器	200	11.91	156		未进入负面清单	否
5874	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南8#箱变变压器	630	11.9	492		未进入负面清单	否
5875	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际2A#箱变变压器	630	11.9	492		未进入负面清单	否
5876	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块23#箱变变压器间隔配电变压器	630	11.89	492		未进入负面清单	否
5877	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园一线	宾馆一线浑河花园高层变电所3#变压器	1000	11.89	781		未进入负面清单	否
5878	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	锦兴一线	紫龙小区三台区变压器间隔配电变压器	500	11.89	391		未进入负面清单	否

5879	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	凤工三线25	315	11.87	246		未进入负面清单	否
5880	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线206号上龙湾变压器	400	11.86	313		未进入负面清单	否
5881	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高方一线	高方一线亿丰3#箱变变压器	630	11.86	492		未进入负面清单	否
5882	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线夏家分39号李家村变压器(新)	400	11.85	313		未进入负面清单	否
5883	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变132田屯线	10kV田屯线53#青台子河南二台变压器	200	11.85	156		未进入负面清单	否
5884	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	新华干线	建业小区1#变压器	630	11.83	492		未进入负面清单	否
5885	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线庄家西沟支034号庄西沟变压器	200	11.83	156		未进入负面清单	否
5886	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗高一线	YHG_泛海小区一台区变压器间隔配电变压器	630	11.83	492		未进入负面清单	否
5887	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线7#柱上变压器	200	11.82	156		未进入负面清单	否
5888	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线西一分线西山支线09号西山变台变压器	200	11.81	156		未进入负面清单	否

5889	国网抚顺市东洲区供电公司			武洲一线公寓分24左3右4#柱上变压器	400	11.81	313		未进入负面清单	否
5890	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线驿马五队支3号驿马五队变压器	200	11.79	156		未进入负面清单	否
5891	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线任霸分线046号什排地变压器	100	11.79	78		未进入负面清单	否
5892	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	开四三线18,金鼎世纪城2#箱变A	400	11.77	313		未进入负面清单	否
5893	国网抚顺市望花区供电公司			中部一线24#变台	100	11.74	78		未进入负面清单	否
5894	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线沔阳东公用支线017号沔阳东公用变压器	200	11.73	157		未进入负面清单	否
5895	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	蓝天水岸2#箱变-1变压器	500	11.72	391		未进入负面清单	否
5896	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线11右2	200	11.72	157		未进入负面清单	否
5897	国网抚顺市顺城区供电公司			詹北二线#86变压器	400	11.71	313		未进入负面清单	否
5898	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线38#箱变2#变压器间隔配电变压器	400	11.7	313		未进入负面清单	否
5899	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线朝阳分线朝阳厂部变压器	400	11.69	313		未进入负面清单	否

5900	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线盘抚小区1#配变站变压器01	400	11.69	313		未进入负面清单	否
5901	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤林分线013号汤图医院变压器	200	11.67	157		未进入负面清单	否
5902	国网抚顺市东洲区供电公司			醇台二线83#所带8#箱变配电变压器	400	11.66	313		未进入负面清单	否
5903	国网抚顺市望花区供电公司			洗化南小区2#配变站1#变压器	630	11.65	494		未进入负面清单	否
5904	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线毛台分90号毛台变压器(新)	200	11.64	157		未进入负面清单	否
5905	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线夏家分079号大房子变压器	400	11.62	314		未进入负面清单	否
5906	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线四平四队分线01号四平四队公用变台变压器	100	11.6	78		未进入负面清单	否
5907	国网抚顺市新抚区供电公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷线101左1柱上变压器	100	11.6	78		未进入负面清单	否
5908	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线幸福分线19号幸福变压器	400	11.58	314		未进入负面清单	否
5909	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期3#箱变变压器	630	11.57	494		未进入负面清单	否

5910	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	花岭干线	10kV花岭干线鹿队分紫花一台柱上变压器(新)	100	11.57	78		未进入负面清单	否
5911	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线23右2#变压器	400	11.56	314		未进入负面清单	否
5912	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北琥珀分2#变台	400	11.56	314		未进入负面清单	否
5913	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	沈抚新城回迁楼3、4、5期3#箱变配电变压器	630	11.56	494		未进入负面清单	否
5914	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左1右3#柱上变压器	200	11.55	157		未进入负面清单	否
5915	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线康家支线05号尹家八队台变压器	200	11.54	157		未进入负面清单	否
5916	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分17#柱上变压器	200	11.54	157		未进入负面清单	否
5917	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线五0五支线11号五0五变压器	50	11.54	39		未进入负面清单	否
5918	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线天通苑小区1#箱变2#配电变压器	500	11.52	392		未进入负面清单	否

5919	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线22支1#柱上变压器	200	11.52	157		未进入负面清单	否
5920	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线34左1柱上变压器	200	11.51	157		未进入负面清单	否
5921	国网抚顺市开发区供电公司			三二五干线方晓分线10	500	11.51	392		未进入负面清单	否
5922	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线三道关支线17号水手三队变压器	200	11.49	157		未进入负面清单	否
5923	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线92号松岗树变压器(新)	200	11.47	157		未进入负面清单	否
5924	国网抚顺市新抚区供电公司			礼泉南线青年分线22柱上变压器	200	11.47	157		未进入负面清单	否
5925	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线小钓鱼台支线1号小钓鱼台变压器	50	11.45	39		未进入负面清单	否
5926	国网抚顺市开发区供电公司			高新二线大南分线2左12#柱上变压器	200	11.44	157		未进入负面清单	否
5927	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV胜碾线180右5台区	100	11.44	79		未进入负面清单	否
5928	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北二线	卫校西环网柜卫校西5#配变电站2#	500	11.44	393		未进入负面清单	否
5929	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线40柱上变压器	50	11.44	39		未进入负面清单	否

5930	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线093号公安处变压器	100	11.42	79		未进入负面清单	否
5931	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线高家分丁家二支004号丁东变压器	400	11.39	314		未进入负面清单	否
5932	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园一线	浑河花园1#变压器	630	11.39	495		未进入负面清单	否
5933	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线后斗分017号后斗一台变压器	400	11.38	314		未进入负面清单	否
5934	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分021号关口四台变压器	100	11.38	79		未进入负面清单	否
5935	国网抚顺市新抚区供电分公司			琥珀分线27左8柱上变压器	400	11.38	314		未进入负面清单	否
5936	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区9#配变电站配电变压器	630	11.38	495		未进入负面清单	否
5937	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线傲牛分金矿支001号梨树变压器	200	11.37	157		未进入负面清单	否
5938	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线板桥子分线03号板桥子变压器	400	11.36	315		未进入负面清单	否
5939	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线26+1号博雅居1#变压器	400	11.35	315		未进入负面清单	否
5940	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线印象新城6#配电变压器	630	11.32	496		未进入负面清单	否

5941	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线19右4#变压器	400	11.3	315		未进入负面清单	否
5942	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线荒地分线33号荒地台区变压器	100	11.29	79		未进入负面清单	否
5943	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区14#配电变压器	630	11.28	496		未进入负面清单	否
5944	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变252五老二线	五老二线23右3变压器	100	11.28	79		未进入负面清单	否
5945	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分12#柱上变压器	200	11.27	157		未进入负面清单	否
5946	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线栗子分23#1513支山城子大队分台变压器	200	11.27	157		未进入负面清单	否
5947	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区7#配电变压器	630	11.25	496		未进入负面清单	否
5948	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线54柱上变压器	200	11.25	158		未进入负面清单	否
5949	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线闹子沟分线002号闹子沟变压器	200	11.24	158		未进入负面清单	否
5950	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线29支1#柱上变压器	400	11.23	315		未进入负面清单	否
5951	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	花园一线浑河花园5#变压器	630	11.22	496		未进入负面清单	否

5952	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线金厂支线73号线金厂村变压器	400	11.21	315		未进入负面清单	否
5953	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	民建干线	10千伏民建干线15左1号柱上变压器	100	11.18	79		未进入负面清单	否
5954	国网抚顺市望花区供电公司			本溪路一线22	400	11.18	315		未进入负面清单	否
5955	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线大甸子分后二道六台支1号后二道六台(新)	200	11.18	158		未进入负面清单	否
5956	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线171号新区变压器	400	11.17	315		未进入负面清单	否
5957	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区11#配电变压器	630	11.16	497		未进入负面清单	否
5958	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分线69左1	200	11.16	158		未进入负面清单	否
5959	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	科技一线	科技一线育才一品1#箱变变压器间隔配电变压器	800	11.14	631		未进入负面清单	否
5960	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一线	铁岭小区2#配电站1	630	11.13	497		未进入负面清单	否
5961	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线下岗子分线02号下岗子变压器	200	11.13	158		未进入负面清单	否
5962	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分18#柱上变压器	200	11.12	158		未进入负面清单	否

5963	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线 邓家分邓家二 支002号邓家 二变压器	400	11.11	316		未进入负面 清单	否
5964	国网抚顺市东洲区供 电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线 #101	315	11.11	249		未进入负面 清单	否
5965	国网抚顺县供电公司			10kV抚农马 金线康乐农沟 支2号康乐东 沟二台变压器	400	11.09	316		未进入负面 清单	否
5966	国网抚顺市东洲区供 电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士 分65#柱上变 压器	100	11.09	79		未进入负面 清单	否
5967	国网抚顺市望花区供 电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	南一雅苑小区 1#配变站1# 变压器	630	11.08	497		未进入负面 清单	否
5968	国网抚顺市顺城区供 电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方 块32#箱变变 压器间隔配电 变压器	630	11.08	497		未进入负面 清单	否
5969	国网抚顺市顺城区供 电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62 香山美墅一期 3箱变-02	400	11.07	316		未进入负面 清单	否
5970	国网抚顺市顺城区供 电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡9#配变 站2#变压器	315	11.07	249		未进入负面 清单	否
5971	国网新宾满族自治县 供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六 线	10kV新农七0 六线北沟滴村 分线01号北沟 五六队变压器	200	11.06	158		未进入负面 清单	否
5972	国网新宾满族自治县 供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新林木下 线	10kV木下线 砬和分线森林 公园支线38号 和睦腰卜台变 压器	200	11.06	158		未进入负面 清单	否

5973	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	蛤蟆灰二台变压器	200	11.05	158		未进入负面清单	否
5974	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线钓鱼台支线47号钓鱼台变压器	100	11.04	79		未进入负面清单	否
5975	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线江畔新苑1#箱变间隔配电变压器	630	11.04	497		未进入负面清单	否
5976	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线2右2	315	11.03	249		未进入负面清单	否
5977	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线54	50	11.03	39		未进入负面清单	否
5978	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线水库分线39号许金武鸡厂变压器	50	11.02	39		未进入负面清单	否
5979	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区5#箱变-2变压器	400	11.01	316		未进入负面清单	否
5980	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左18支1#柱上变压器	200	11	158		未进入负面清单	否
5981	国网抚顺县供电公司			10kV田屯线40左1台区柱上变压器	400	11	316		未进入负面清单	否
5982	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线高新分线207号新房子变压器	200	11	158		未进入负面清单	否
5983	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线下二道分线023号北三家下二道变压器	400	10.97	316		未进入负面清单	否

5984	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线监狱分24右9右4#柱上变压器	100	10.95	79		未进入负面清单	否
5985	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线赵家林场分线03号赵家林场二号变台变压器	20	10.95	16		未进入负面清单	否
5986	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线小沟子支线001号小沟子变压器	80	10.94	63		未进入负面清单	否
5987	国网抚顺市新抚区供电公司			中天首府2#配电站高压间隔1#配电变压器	1000	10.93	791		未进入负面清单	否
5988	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32左6#柱上变压器	200	10.93	158		未进入负面清单	否
5989	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线毛台分19号碾盘小北沟	315	10.92	249		未进入负面清单	否
5990	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇青联线	醇青联线29左2	400	10.91	316		未进入负面清单	否
5991	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左16所带箱变变压器	400	10.91	316		未进入负面清单	否
5992	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线426号林场家属北变压器	100	10.9	79		未进入负面清单	否
5993	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线魏家支线6#魏家村变压器	400	10.9	316		未进入负面清单	否

5994	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高方一线	高方一线亿丰2#箱变变压器 配电变压器	630	10.89	498		未进入负面清单	否
5995	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线魏家沟1#箱变变压器	400	10.88	316		未进入负面清单	否
5996	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线企业家开发4#配变电站母线配电变压器	400	10.88	316		未进入负面清单	否
5997	国网抚顺市新抚区供电公司			中天首府1#配电站高压间隔 2#配电变压器	1000	10.86	791		未进入负面清单	否
5998	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际4A#箱变变压器	630	10.82	499		未进入负面清单	否
5999	国网抚顺市东洲区供电公司			醇台二线83#所带1#箱变配电变压器	400	10.82	317		未进入负面清单	否
6000	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	古城名都小区2#箱式变电站 间隔配电变压器	630	10.8	499		未进入负面清单	否
6001	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北8-1#站内 变压器	400	10.78	317		未进入负面清单	否
6002	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线 猴石分线裴家支 线02号裴家变 压器	100	10.78	79		未进入负面清单	否
6003	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干 线煤矿支 线012号南小 卜变 压器	100	10.77	79		未进入负面清单	否
6004	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变577和工中一 线	凤工三线06	200	10.77	158		未进入负面清单	否

6005	国网抚顺市望花区供电公司			石化公寓6#配电站新变压器	630	10.77	499		未进入负面清单	否
6006	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线八宝分线122号八宝变台变压器	400	10.76	317		未进入负面清单	否
6007	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线榔头沟支线15号高立屯2号公用变	50	10.75	40		未进入负面清单	否
6008	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供2#环网柜供2#箱变变压器	400	10.74	317		未进入负面清单	否
6009	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线二干沟支线056号西岔变压器	100	10.73	79		未进入负面清单	否
6010	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线94号查良子变台变压器	50	10.72	40		未进入负面清单	否
6011	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线昊林木业02#洼子一区柱上变压器	200	10.69	159		未进入负面清单	否
6012	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线高新分线142号四合水变压器	200	10.69	159		未进入负面清单	否
6013	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线潘家店支线4号潘家店变压器	200	10.66	159		未进入负面清单	否
6014	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线101右5变台	160	10.65	127		未进入负面清单	否

6015	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东二线	城东开发局3#箱变母线配电变压器	630	10.62	500		未进入负面清单	否
6016	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块25#箱变变压器间隔配电变压器	630	10.62	500		未进入负面清单	否
6017	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线大泉眼分线91号平安堡公用变	200	10.61	159		未进入负面清单	否
6018	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区1#箱变-1变压器	400	10.6	318		未进入负面清单	否
6019	国网抚顺市新抚区供电公司			中天首府1#配电站高压间隔1#配电变压器	1000	10.59	794		未进入负面清单	否
6020	国网抚顺市新抚区供电公司			电瓷干线坑北分线9#柱上变压器	50	10.58	40		未进入负面清单	否
6021	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线23左2#变压器	400	10.57	318		未进入负面清单	否
6022	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	氧气分线8#变压器	315	10.56	250		未进入负面清单	否
6023	国网抚顺市顺城区供电公司			城东一线六方块2#配变变压器南02	500	10.56	397		未进入负面清单	否
6024	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	本溪路一线33	315	10.56	250		未进入负面清单	否
6025	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	东十干线	东十干线财富广场2#智能变	500	10.56	397		未进入负面清单	否

6026	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区15#配电变压器	630	10.54	501		未进入负面清单	否
6027	国网抚顺市顺城区供电公司			北街一线金地富山14#变压器	630	10.52	501		未进入负面清单	否
6028	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北边分线170号边沟里台变压器	100	10.51	79		未进入负面清单	否
6029	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线145#北沟一台变压器	315	10.48	250		未进入负面清单	否
6030	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	上年线青石分8#变压器	200	10.47	159		未进入负面清单	否
6031	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线186号暖泉子五队二号变压器	50	10.44	40		未进入负面清单	否
6032	国网抚顺市望花区供电公司			二院小区1#配电站新变压器	630	10.42	501		未进入负面清单	否
6033	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左3#柱上变压器	200	10.4	159		未进入负面清单	否
6034	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	北台二线	北台二线长寿宫智能变配电变压器	400	10.4	318		未进入负面清单	否
6035	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	南平一线（平山）	南平一线60支1#柱上变压器	100	10.4	80		未进入负面清单	否
6036	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线90	315	10.39	251		未进入负面清单	否
6037	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左1右1#柱上变压器	200	10.39	159		未进入负面清单	否

6038	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	开发三线四方台家园2#箱变-1变压器	315	10.39	251		未进入负面清单	否
6039	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线南窑2台分线022号南窑二台变压器	50	10.35	40		未进入负面清单	否
6040	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	极地干线海岸分线皇家海岸3期5#箱变变压器A	500	10.34	398		未进入负面清单	否
6041	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变658光华二线	玫瑰城小区9#配变站1#变压器	630	10.34	502		未进入负面清单	否
6042	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线元帅林分12号高丽二台变压器	200	10.34	159		未进入负面清单	否
6043	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左1#柱上变压器	200	10.3	159		未进入负面清单	否
6044	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	矿前分线2右#3	315	10.3	251		未进入负面清单	否
6045	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西三分线02号生产资料台变压器	500	10.28	399		未进入负面清单	否
6046	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线暖泉子二队支线009号暖泉子二队公变	50	10.28	40		未进入负面清单	否
6047	国网抚顺市望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	春光印象小区3#配变站2#变压器	500	10.26	399		未进入负面清单	否

6048	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线 碰和分线森林 公园支线49号 和睦厂部台变 压器	200	10.26	159		未进入负面 清单	否
6049	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山 分31#柱上变 压器	200	10.26	159		未进入负面 清单	否
6050	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方 块17#箱变变 压器	630	10.26	502		未进入负面 清单	否
6051	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线9左1 柱上变压器	400	10.25	319		未进入负面 清单	否
6052	国网抚顺县供电公司	板石66kV变电站	刘山变131拉古线	10kV拉古线 柳条分南沟支 017号柳条村 一台变压器	400	10.25	319		未进入负面 清单	否
6053	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干 线上头支101 号上头变压器 (新)	200	10.24	160		未进入负面 清单	否
6054	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线 什付匠沟030 号什付匠公变	100	10.21	80		未进入负面 清单	否
6055	国网抚顺市望花区供电公司			玫瑰城小区9# 配变站1#变 压器	630	10.2	503		未进入负面 清单	否
6056	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干 线连刀分69# 连刀里二台区 柱上变压器	200	10.2	160		未进入负面 清单	否
6057	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线143 右1右2#柱上 变压器	400	10.19	319		未进入负面 清单	否

6058	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线135号胜利三队变台变压器	100	10.18	80		未进入负面清单	否
6059	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线56支1#柱上变压器	200	10.18	160		未进入负面清单	否
6060	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线庙西沟支线1号庙西沟公变变压器	100	10.15	80		未进入负面清单	否
6061	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线鹿甸沟分25号鹿甸沟变压器(新)	200	10.13	160		未进入负面清单	否
6062	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	新华干线	建业小区2#箱变间隔配电变压器	630	10.13	503		未进入负面清单	否
6063	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线四道一台分001号四道一台变压器	400	10.12	320		未进入负面清单	否
6064	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线大柳树分线苇塘沟支线33号苇塘沟台变压器	100	10.12	80		未进入负面清单	否
6065	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线马寨沟支线13号平房变压器	100	10.12	80		未进入负面清单	否
6066	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线窦家支线77号九寨沟变台变压器	50	10.12	40		未进入负面清单	否

6067	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园一线	浑河花园2#变压器	630	10.11	503		未进入负面清单	否
6068	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线38-2#箱变-1#变压器	315	10.08	252		未进入负面清单	否
6069	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰一线	1号箱变进线间隔配电变压器	400	10.05	320		未进入负面清单	否
6070	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	桓火联线	桓火联线22右#1	200	10.04	160		未进入负面清单	否
6071	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	花园一线浑河花园6#变压器	630	10.04	504		未进入负面清单	否
6072	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线林场分线004号林场变压器	400	10.03	320		未进入负面清单	否
6073	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	欧家分线1+1号1#箱变变压器	500	10.02	400		未进入负面清单	否
6074	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线45左2右1#	200	10	160		未进入负面清单	否
6075	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台二线制钉分线2右4#柱上变压器	200	10	160		未进入负面清单	否
6076	国网抚顺市东洲区供电分公司			章土一线腰二支28+1#柱上变压器	400	10	320		未进入负面清单	否
6077	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线19右2#变压器	400	9.99	320		未进入负面清单	否
6078	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线大碾子分线001号大碾子变压器	50	9.96	40		未进入负面清单	否

6079	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线暖泉子七队支线41号暖泉子七队变压器	200	9.95	160		未进入负面清单	否
6080	国网抚顺市顺城区供电公司			油毡干线19左#3变压器	400	9.95	320		未进入负面清单	否
6081	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	演武干线10柱上变压器	200	9.95	160		未进入负面清单	否
6082	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	演武干线33变压器	200	9.94	160		未进入负面清单	否
6083	国网抚顺市顺城区供电公司			中跃西线41智能变压器	400	9.93	320		未进入负面清单	否
6084	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线17右3#变压器	400	9.91	320		未进入负面清单	否
6085	国网抚顺市新抚区供电公司			礼泉南线25#	100	9.88	80		未进入负面清单	否
6086	国网抚顺市东洲区供电公司			醇台二线83#所带2#箱变配电变压器	400	9.88	320		未进入负面清单	否
6087	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线盛隆开发2#变压器	630	9.88	505		未进入负面清单	否
6088	国网抚顺市东洲区供电公司			醇台二线83#所带4#箱变配电变压器	400	9.84	321		未进入负面清单	否
6089	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区3#配电变压器	630	9.83	505		未进入负面清单	否
6090	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线暖泉子二队支线017号暖泉子二队变压器	200	9.83	160		未进入负面清单	否

6091	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线 后沟分后沟村 支003号后沟 村变压器	400	9.81	321		未进入负面 清单	否
6092	国网抚顺市东洲区供 电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉 分线27-智能 变台	250	9.8	201		未进入负面 清单	否
6093	国网清原满族自治县 供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山 线129号黄泥 岭一号变压器	100	9.79	80		未进入负面 清单	否
6094	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈 子线	10kV抚农马 圈子线金斗分 119号金斗前 变压器	400	9.78	321		未进入负面 清单	否
6095	国网抚顺市开发区供 电公司	高新66kV变电站	深井干线	深井干线大瓦 分线13左3#	315	9.77	253		未进入负面 清单	否
6096	国网抚顺市顺城区供 电分公司	戈布66kV变电站	北街二线	北街二线盛世 隆城1#变压器	500	9.76	401		未进入负面 清单	否
6097	国网清原满族自治县 供电公司	大苏河66kV变电 站	复兴线	10kV复兴线 葳子支线25号 葳子村变压器	100	9.74	80		未进入负面 清单	否
6098	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河 清线10号东甸 葡萄园变压器	100	9.73	80		未进入负面 清单	否
6099	国网抚顺市新抚区供 电分公司	福民66kV变电站	福华南线	东方房地产1# 箱变2#变压器 间隔配电变压 器	315	9.72	253		未进入负面 清单	否
6100	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干 线榆树一台分 6号榆树一台 变压器	400	9.7	321		未进入负面 清单	否

6101	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区10#配变电站配电变压器	500	9.7	402		未进入负面清单	否
6102	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供3#箱式开闭所供10#箱变	400	9.66	321		未进入负面清单	否
6103	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左4#柱上变压器	200	9.66	161		未进入负面清单	否
6104	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	花岭干线	10kV花岭干线鹿队分兰山支021号兰山村南变压器	63	9.66	51		未进入负面清单	否
6105	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东站分线41号福来沟二号变压器	100	9.64	80		未进入负面清单	否
6106	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线143#六家子公用变一号变压器	200	9.61	161		未进入负面清单	否
6107	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV河清线大棚分6#关山村四台支003#柱上变压器	200	9.61	161		未进入负面清单	否
6108	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线157号左03号右分线007号车站南变压器	100	9.6	80		未进入负面清单	否
6109	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线2左2左4#柱上变压器	200	9.59	161		未进入负面清单	否

6110	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV上马线八盘分107号八盘村变压器	100	9.57	80		未进入负面清单	否
6111	国网清原满族自治县供电公司			10kV北大林线树杈沟支线38号树杈沟公变变压器	200	9.53	161		未进入负面清单	否
6112	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	花园一线浑河花园3#变压器	630	9.53	507		未进入负面清单	否
6113	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	碾盘变842马和线	10kV塔二丈线小卜分1号小卜变压器	80	9.53	64		未进入负面清单	否
6114	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线苇塘沟支线2号苇塘沟变压器	200	9.51	161		未进入负面清单	否
6115	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块28#箱变变压器间隔配电变压器	500	9.51	402		未进入负面清单	否
6116	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线猴石三分线1号猴石三变压器	400	9.5	322		未进入负面清单	否
6117	国网抚顺市望花区供电分公司			二院小区1#配电站1#变压器	630	9.49	507		未进入负面清单	否
6118	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高新一线	高新一线52#变压器	315	9.49	254		未进入负面清单	否
6119	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块33#箱变变压器	500	9.47	403		未进入负面清单	否

6120	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四一线	绿地剑桥1#开闭站3#箱变变压器B	315	9.46	254		未进入负面清单	否
6121	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线一面山分线07号刘国庆养殖场变压器	50	9.46	40		未进入负面清单	否
6122	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线鹅脖一台分007号变压器	400	9.45	322		未进入负面清单	否
6123	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线塔连分9右2	200	9.44	161		未进入负面清单	否
6124	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线43+1右6#	50	9.4	40		未进入负面清单	否
6125	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线16#变压器	400	9.4	322		未进入负面清单	否
6126	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线道班分线道班变压器	50	9.39	40		未进入负面清单	否
6127	国网抚顺市顺城区供电分公司			西戈干线前戈分线3右2#变压器	400	9.37	323		未进入负面清单	否
6128	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线97变台	315	9.33	254		未进入负面清单	否
6129	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	沈抚新城回迁楼3、4、5期4#箱变配电变压器	630	9.33	508		未进入负面清单	否
6130	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线117号朱家变压器	160	9.32	129		未进入负面清单	否

6131	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线二央支线54号二央变压器	100	9.32	81		未进入负面清单	否
6132	国网抚顺市开发区供电公司			望开北线24左7#柱上变压器	400	9.32	323		未进入负面清单	否
6133	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东四线	银河湾小区1#配变电站变压器01	630	9.31	508		未进入负面清单	否
6134	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线徐大沟支线023号徐甸子变压器	400	9.28	323		未进入负面清单	否
6135	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线一白灰分4号何家沟变压器	315	9.28	254		未进入负面清单	否
6136	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高方一线	高方一线亿丰1#箱变变压器配电变压器	630	9.28	509		未进入负面清单	否
6137	国网抚顺县供电公司	顺城66kV变电站	顺前二线	YHG_县局(前甸二队)	200	9.24	162		未进入负面清单	否
6138	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线#82变压器	400	9.24	323		未进入负面清单	否
6139	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山1#变压器	630	9.23	509		未进入负面清单	否
6140	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线磨石沟分60号磨石沟变压器	100	9.23	81		未进入负面清单	否
6141	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线27左1所带19#箱变电站内变	400	9.22	323		未进入负面清单	否

6142	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线43左1	250	9.22	202		未进入负面清单	否
6143	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供1#环网柜供3#箱变变压器	630	9.21	509		未进入负面清单	否
6144	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线贵石分线14号马尔敦东队变压器	30	9.21	24		未进入负面清单	否
6145	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变142新农六0二线	10kV新农六0二线78号影壁子变台变压器	100	9.19	81		未进入负面清单	否
6146	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线林场家属支线004号苍石林场家属变压器	400	9.19	323		未进入负面清单	否
6147	国网抚顺市望花区供电分公司			石化公寓2#配电站新变压器	630	9.16	509		未进入负面清单	否
6148	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线泉源分线66号泉眼变压器	400	9.11	324		未进入负面清单	否
6149	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线五丰楼分线五丰楼变压器	100	9.1	81		未进入负面清单	否
6150	国网抚顺市东洲区供电分公司			万新一线东山分线10左3右1#柱上变压器	100	9.08	81		未进入负面清单	否

6151	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线长春屯五队分线6号长春屯五队变压器	50	9.08	40		未进入负面清单	否
6152	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线15左1#柱上变压器	400	9.02	324		未进入负面清单	否
6153	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线13-1号变压器	315	9.01	255		未进入负面清单	否
6154	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	总部二线	茂林大厦箱变变压器	630	9	510		未进入负面清单	否
6155	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公线	10kV石文二线泉眼分021#二厂变压器	100	8.97	81		未进入负面清单	否
6156	国网抚顺市望花区供电公司			石化公寓6#配电站1#变压器	630	8.97	510		未进入负面清单	否
6157	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	抚铝南住宅3#配电站配电变压器	630	8.97	510		未进入负面清单	否
6158	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线32左2左5#箱变2#变压器	400	8.96	324		未进入负面清单	否
6159	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线述德分线小荒沟公用变支线11号小荒沟公一变压器	400	8.95	324		未进入负面清单	否
6160	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千山支25左4右1#变压器	400	8.95	324		未进入负面清单	否

6161	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分138号样子岭变压器（新）	200	8.94	162		未进入负面清单	否
6162	国网抚顺县供电公司			10kV燕石二线瓦房三台分4号瓦房三台变压器	100	8.93	81		未进入负面清单	否
6163	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线178左1变台	160	8.93	130		未进入负面清单	否
6164	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	工行社区3#配电站母线间隔配电变压器	630	8.93	511		未进入负面清单	否
6165	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左1右2#柱上变压器	200	8.9	162		未进入负面清单	否
6166	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	凤城变凤演一线4#	200	8.87	162		未进入负面清单	否
6167	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线174号粮库家属变压器	50	8.87	41		未进入负面清单	否
6168	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线台沟分台沟二台003号台沟二变压器	200	8.87	162		未进入负面清单	否
6169	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线王强鸡场支线2号王强鸡场变压器	50	8.84	41		未进入负面清单	否

6170	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线河南支线01号木家河南变台变压器	200	8.82	162		未进入负面清单	否
6171	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线23右4#变压器	400	8.8	325		未进入负面清单	否
6172	国网抚顺县供电公司			房申东二台变压器	200	8.79	162		未进入负面清单	否
6173	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区1#箱变-2变压器	400	8.76	325		未进入负面清单	否
6174	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华联线	演华联线30右4#柱上变压器	315	8.75	256		未进入负面清单	否
6175	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线23#箱变1#变压器	315	8.74	256		未进入负面清单	否
6176	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭12号配电变压器	630	8.71	512		未进入负面清单	否
6177	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡10配变电站2#变压器	315	8.69	256		未进入负面清单	否
6178	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆林干线#90柱上变压器	400	8.69	325		未进入负面清单	否
6179	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线桑树沟分线065号桑树沟变压器	50	8.68	41		未进入负面清单	否

6180	国网清原满族自治县供电公司			10kV二洼线坑许公变支线19#坑许公变变压器	50	8.66	41		未进入负面清单	否
6181	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线英德机井支机井一台区	100	8.65	81		未进入负面清单	否
6182	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线丁家分线063号丁家变压器	10	8.65	8		未进入负面清单	否
6183	国网抚顺市望花区供电分公司			凤城变凤演一线15左3	50	8.62	41		未进入负面清单	否
6184	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线92号杆T接彭家分线03号彭家二台变压器	200	8.61	163		未进入负面清单	否
6185	国网抚顺市新抚区供电分公司			中天首府1#配电站高压间隔3#配电变压器	1000	8.6	814		未进入负面清单	否
6186	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	高开三线东台分线19#变压器	100	8.59	81		未进入负面清单	否
6187	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线50右1右5#柱上变压器	400	8.59	326		未进入负面清单	否
6188	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线暖泉子五队支线014号暖泉子五队变压器	100	8.59	81		未进入负面清单	否
6189	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富民线岗山支线杆响汉4号变压器	200	8.58	163		未进入负面清单	否

6190	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线17#-1#箱变间隔配电变压器	630	8.58	513		未进入负面清单	否
6191	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东四线	银河湾小区1#配变站变压器02	630	8.57	513		未进入负面清单	否
6192	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带4#箱变站内变	400	8.57	326		未进入负面清单	否
6193	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线草市二队分线4号草市二队变压器	400	8.56	326		未进入负面清单	否
6194	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线53变台	400	8.56	326		未进入负面清单	否
6195	国网抚顺市顺城区供电公司			北街一线金地富山12#变压器	630	8.55	513		未进入负面清单	否
6196	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线170号崔三四队变压器	400	8.55	326		未进入负面清单	否
6197	国网抚顺市望花区供电公司			玫瑰城小区14#配变站1#变压器	630	8.54	513		未进入负面清单	否
6198	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	光明变644建昌一线	帝景翰苑小区13#配变站配电变压器	500	8.54	407		未进入负面清单	否
6199	国网抚顺市东洲区供电公司			黑虎干线64+2右2#柱上变压器	200	8.53	163		未进入负面清单	否
6200	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线10#-2#箱变间隔配电变压器	630	8.52	513		未进入负面清单	否

6201	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线1#配 变电站变压器	500	8.51	407		未进入负面 清单	否
6202	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干 线营盘三台分 11号营盘住宅 变压器	315	8.51	257		未进入负面 清单	否
6203	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线 色家南台分线 07号色家南台 变变压器	200	8.5	163		未进入负面 清单	否
6204	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山 线125号庄家 变压器	160	8.5	130		未进入负面 清单	否
6205	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变 电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线 旺南江西分线 002号江西变 压器	50	8.5	41		未进入负面 清单	否
6206	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线搭连 分#3	250	8.48	204		未进入负面 清单	否
6207	国网抚顺市新抚区供电公司			新抚一线西七 路开闭所46# 配变电站变压器	500	8.46	408		未进入负面 清单	否
6208	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新 北线五里分线 五里上台支线 02号五里上台 变压器	200	8.45	163		未进入负面 清单	否
6209	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下 线	10kV木下线 东沟分线45号 赵家东沟变压 器	100	8.45	82		未进入负面 清单	否

6210	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线荒地分线16号房身沟二队公用变压器	100	8.45	82		未进入负面清单	否
6211	国网抚顺市东洲区供电公司			阿金二线53#柱上变压器	400	8.45	326		未进入负面清单	否
6212	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线161号双榆树变压器	200	8.43	163		未进入负面清单	否
6213	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高方一线	高方一线亿丰4#箱变变压器	630	8.43	514		未进入负面清单	否
6214	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线50右6#柱上变压器	400	8.42	326		未进入负面清单	否
6215	国网清原满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线(下)078号边玉声林蛙养殖变压器	50	8.41	41		未进入负面清单	否
6216	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角4#箱变2#变压器	400	8.41	326		未进入负面清单	否
6217	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东四线	银河湾小区2#配变站变压器02	630	8.4	514		未进入负面清单	否
6218	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线矿后分9	315	8.4	257		未进入负面清单	否
6219	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线61左6-依兰雅居	400	8.39	326		未进入负面清单	否
6220	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线冯家沟支线9号冯家街变压器	50	8.38	41		未进入负面清单	否

6221	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线162#三家子一台变压器	160	8.38	131		未进入负面清单	否
6222	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分15#柱上变压器	200	8.33	163		未进入负面清单	否
6223	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线道石沟分线果脯支线05号果木厂变压器	10	8.33	8		未进入负面清单	否
6224	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	科技一线	科技一线育才一品1#箱变变压器间隔1配电变压器	800	8.33	653		未进入负面清单	否
6225	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变342抚农民政线	10kV抚农民政线杜家分北山村支001号变压器	400	8.32	327		未进入负面清单	否
6226	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线土窑子支线土窑子变压器	100	8.28	82		未进入负面清单	否
6227	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线猴石西支线03号猴石西变压器	315	8.28	257		未进入负面清单	否
6228	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左3右1#柱上变压器	200	8.28	163		未进入负面清单	否
6229	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平沟分线080号阿尔当公用变压器	315	8.26	257		未进入负面清单	否

6230	国网抚顺市望花区供电公司			工光二线二院分线5	200	8.26	163		未进入负面清单	否
6231	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线企业家开发6#配变电站母线配电变压器	630	8.26	515		未进入负面清单	否
6232	国网抚顺市东洲区供电公司			万平一线监狱分17左1#柱上变压器	200	8.24	164		未进入负面清单	否
6233	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分6#柱上变压器	400	8.22	327		未进入负面清单	否
6234	国网抚顺市东洲区供电公司			万台一线99右6左1#柱上变压器	200	8.21	164		未进入负面清单	否
6235	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	高新二线大南分线四家支线10#	100	8.21	82		未进入负面清单	否
6236	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右1右4#柱上变压器	200	8.21	164		未进入负面清单	否
6237	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	御龙湾分14,5#箱变A	400	8.2	327		未进入负面清单	否
6238	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线南关分线15	400	8.17	327		未进入负面清单	否
6239	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线城东小区2#箱变间隔配电变压器	630	8.17	516		未进入负面清单	否
6240	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块29#箱变变压器	630	8.16	516		未进入负面清单	否
6241	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千山支线21#变压器	100	8.15	82		未进入负面清单	否

6242	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线 砬和分线东洼 支线03号洞上 大河东变压器	200	8.14	164		未进入负面 清单	否
6243	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山 分16#柱上变 压器	200	8.14	164		未进入负面 清单	否
6244	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北 树线	10kV清农北 树线牛肺沟分 线067号草甸 变压器	400	8.13	327		未进入负面 清单	否
6245	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线152 右3	100	8.12	82		未进入负面 清单	否
6246	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号 线	10kV苇二号 线甸边子支线 035号甸鲜村 变压器	200	8.08	164		未进入负面 清单	否
6247	国网抚顺市新抚区供电公司	华山66kV变电站	演华联线	演华联线78右 3左1#柱上变 压器	200	8.08	164		未进入负面 清单	否
6248	国网抚顺市东洲区供电公司			茨沟干线75# 带2#箱变压器	400	8.07	328		未进入负面 清单	否
6249	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸 线大猴窝棚支 线2号大猴窝 棚变压器	315	8.07	258		未进入负面 清单	否
6250	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六 线	10kV新农七0 六线木章分线 后堡小区分支 线03号后堡小 区台变压器	400	8.05	328		未进入负面 清单	否

6251	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分9右1右1#柱上变压器	200	8.05	164		未进入负面清单	否
6252	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线71右1箱变2#变压器	400	8.04	328		未进入负面清单	否
6253	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线28右2	200	8.04	164		未进入负面清单	否
6254	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	望开南线河西分线8	250	8.01	205		未进入负面清单	否
6255	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	开四三线20右5#变压器	200	8	164		未进入负面清单	否
6256	国网抚顺市新抚区供电公司			华山干线12左1右8柱上变压器	400	7.98	328		未进入负面清单	否
6257	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醪66kV变电站	醇台二线	醇台二线搭连分19左#2	160	7.98	131		未进入负面清单	否
6258	国网抚顺市望花区供电公司			五东一线11左2柱上-变压器	200	7.96	164		未进入负面清单	否
6259	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线古石分21#柱上变压器	400	7.94	328		未进入负面清单	否
6260	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线四道河支线03号四道河变台变压器	50	7.93	41		未进入负面清单	否
6261	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期1#箱变变压器	630	7.91	517		未进入负面清单	否
6262	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线章京北头支线21号章京北头变压器	100	7.9	82		未进入负面清单	否

6263	国网抚顺市望花区供电公司			玫瑰城小区8#配变站新1#变压器	630	7.9	517		未进入负面清单	否
6264	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公 线	10kV石文二 线泉眼分 016#一中住 宅变压器	400	7.85	329		未进入负面清单	否
6265	国网抚顺市开发区供电公司			望开北线27右 8#柱上变压器	400	7.85	329		未进入负面清单	否
6266	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山 线殷家变分线 003号五养沟 台区变压器	160	7.84	131		未进入负面清单	否
6267	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下 线	10kV木下线 猴石分线服务 处南支线01号 服务处一号变 压器	200	7.82	164		未进入负面清单	否
6268	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁 矿线北叉分线 06号北叉变 压器	50	7.82	41		未进入负面清单	否
6269	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉 小区12#配 电变压器	630	7.81	518		未进入负面清单	否
6270	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线凯顺 小区3#配变站 母线间隔配 电变压器	630	7.76	518		未进入负面清单	否
6271	国网抚顺市新抚区供电公司			中天首府1#配 电站高压间隔 4#配电变压器	1000	7.75	823		未进入负面清单	否

6272	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV郑家线佟庄子3台区柱上变压器	100	7.75	82		未进入负面清单	否
6273	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线30左6#柱上变压器	400	7.74	329		未进入负面清单	否
6274	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线西岔分线42号西岔变压器	50	7.72	41		未进入负面清单	否
6275	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线17左7#柱上变压器	200	7.72	165		未进入负面清单	否
6276	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线2#环网柜法雅庄园1#箱变A	400	7.72	329		未进入负面清单	否
6277	国网抚顺县供电公司	碾盘66kV变电站	碾盘变842马和线	10kV马和线台沟分13号台沟2号变压器	400	7.71	329		未进入负面清单	否
6278	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北二线	将北二线2#配电站变压器	200	7.68	165		未进入负面清单	否
6279	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	东沟干线煤研分线17变压器	315	7.63	259		未进入负面清单	否
6280	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线疗养分4号台区变压器	400	7.62	330		未进入负面清单	否
6281	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线74号西猴三组变压器	30	7.61	25		未进入负面清单	否
6282	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线117右3右3#柱上变压器	200	7.61	165		未进入负面清单	否

6283	国网抚顺市东洲区供电公司			茨沟干线75#带1#箱变压器	400	7.57	330		未进入负面清单	否
6284	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线59+2支1#柱上变压器	400	7.57	330		未进入负面清单	否
6285	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线50右1右6#柱上变压器	200	7.54	165		未进入负面清单	否
6286	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新城郊线向阳西沟支线18号向阳西沟变压器	20	7.5	17		未进入负面清单	否
6287	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左15#柱上变压器	200	7.46	165		未进入负面清单	否
6288	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	塔峪线钢球厂分和平2支2号和平2台(新)	400	7.46	330		未进入负面清单	否
6289	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV孟家线窑才分11号窑材二台变压器(新)	100	7.45	83		未进入负面清单	否
6290	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线53-变台	200	7.44	165		未进入负面清单	否
6291	国网抚顺市望花区供电公司			二院小区2#配变站1#变压器	630	7.44	520		未进入负面清单	否
6292	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线半砬山子支线016号半砬山子变压器	50	7.44	41		未进入负面清单	否
6293	国网抚顺市望花区供电公司			玫瑰城小区13#配变站新1#变压器	630	7.38	521		未进入负面清单	否

6294	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线远洋城四期5#箱变变压器配电变压器	630	7.32	521		未进入负面清单	否
6295	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供1#环网柜供4#箱变变压器	630	7.3	521		未进入负面清单	否
6296	国网抚顺市望花区供电公司			洗化南小区1#配变站新变压器	630	7.29	521		未进入负面清单	否
6297	国网抚顺县供电公司			10kV田屯线45号青台南台变压器	200	7.26	165		未进入负面清单	否
6298	国网抚顺市望花区供电公司			石化公寓2#配变站1#变压器	630	7.22	522		未进入负面清单	否
6299	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇支线29号木奇七号台区变压器	400	7.19	331		未进入负面清单	否
6300	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线任家支009号任家变压器	200	7.19	166		未进入负面清单	否
6301	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线173号肖家台变压器	400	7.18	331		未进入负面清单	否
6302	国网抚顺市望花区供电公司			玫瑰城小区8#配变站1#变压器	630	7.16	522		未进入负面清单	否
6303	国网抚顺市东洲区供电公司			阿金二线葡萄园分线13左2#柱上变压器	100	7.12	83		未进入负面清单	否

6304	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线六家子村分线002号六家子村变压器	400	7.11	332		未进入负面清单	否
6305	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线2#环网柜1#箱变	200	7.1	166		未进入负面清单	否
6306	国网抚顺市望花区供电公司			洗化南小区1#配变站1#变压器	630	7.08	522		未进入负面清单	否
6307	国网抚顺市顺城区供电公司			北关干线南关分线15	400	7.08	332		未进入负面清单	否
6308	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线汤甸子支线31号椴子沟四队变压器	20	7.08	17		未进入负面清单	否
6309	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	中阳一线	1	500	6.99	415		未进入负面清单	否
6310	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	花园一线浑河花园4#变压器	630	6.99	523		未进入负面清单	否
6311	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线165号古楼西队变台变压器	100	6.99	83		未进入负面清单	否
6312	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区3#箱变-2变压器	400	6.96	332		未进入负面清单	否
6313	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线75左5#柱上变压器	400	6.96	332		未进入负面清单	否
6314	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线30左2#柱上变压器	400	6.93	332		未进入负面清单	否

6315	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线32#变压器	400	6.92	332		未进入负面清单	否
6316	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线针织分线远洋支线12#柱上变压器	200	6.92	166		未进入负面清单	否
6317	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线10#高家街公用变变压器	100	6.92	83		未进入负面清单	否
6318	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线北沟分线095号北沟上变压器	30	6.9	25		未进入负面清单	否
6319	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗南分线8变台	315	6.86	262		未进入负面清单	否
6320	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山6#配电变压器	630	6.82	524		未进入负面清单	否
6321	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线道石沟分线42号道石沟外组变压器	50	6.82	42		未进入负面清单	否
6322	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线40百合二区1#箱变配电变压器	630	6.8	524		未进入负面清单	否
6323	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线48左1号李其村2台柱上变压器	100	6.77	83		未进入负面清单	否
6324	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	台山干线上头支70右1#变压器	100	6.74	83		未进入负面清单	否

6325	国网抚顺市望花区供电公司			玫瑰城小区13#配变站2#变压器	630	6.73	525		未进入负面清单	否
6326	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线31+1左3左2台区柱上变压器	400	6.72	333		未进入负面清单	否
6327	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线远洋城三期2#箱变变压器	630	6.71	525		未进入负面清单	否
6328	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线019号峡河东队2台变压器	200	6.71	167		未进入负面清单	否
6329	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线桦树分线003号桦树变压器	50	6.7	42		未进入负面清单	否
6330	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	千户干线	千户干线园区分线33右3变压器	200	6.68	167		未进入负面清单	否
6331	国网抚顺市新抚区供电公司			榆林干线#59柱上变压器	50	6.68	42		未进入负面清单	否
6332	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城东三线	城东三线银河湾小区8#配变电站母线间隔配电变压器	630	6.68	525		未进入负面清单	否
6333	国网抚顺市新抚区供电公司	天水66kV变电站	东一路干线	东方新天地AB座配电室高压间隔2#配电变压器	800	6.66	667		未进入负面清单	否
6334	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线服务处支线22号服务处二号变压器	200	6.63	167		未进入负面清单	否

6335	国网抚顺市开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区4#箱变-1变压器	400	6.63	333		未进入负面清单	否
6336	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线杨家北分线003号杨家北变压器	50	6.61	42		未进入负面清单	否
6337	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	金地富山11#变压器	630	6.61	525		未进入负面清单	否
6338	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线六队支线01号章京六队变压器	200	6.6	167		未进入负面清单	否
6339	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油三污水	原油三污水南堤分线27#变台母线配电变压器	200	6.55	167		未进入负面清单	否
6340	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV城郊线西岔分机井支4号西岔机井变压器	50	6.54	42		未进入负面清单	否
6341	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线西山住宅支6号西山住宅变压器	400	6.52	334		未进入负面清单	否
6342	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	高新二线大南分线20#	315	6.51	263		未进入负面清单	否
6343	国网抚顺市开发区供电公司			望开北线24左2#柱上变压器	400	6.5	334		未进入负面清单	否
6344	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线驿马四台分1号驿马四变压器	100	6.49	84		未进入负面清单	否

6345	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区8#配电变压器	630	6.45	526		未进入负面清单	否
6346	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线弯沟支线11号大东沟公变变压器	200	6.45	167		未进入负面清单	否
6347	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线50右2#柱上变压器	400	6.45	334		未进入负面清单	否
6348	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	城东三线银河湾小区5#配电站配电变压器	630	6.43	526		未进入负面清单	否
6349	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	东六专线19#变压器	630	6.42	527		未进入负面清单	否
6350	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	开发一路路灯箱变变压器	500	6.4	418		未进入负面清单	否
6351	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线林场家属分线06号林场家属变压器	100	6.39	84		未进入负面清单	否
6352	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线3右2变压器	100	6.37	84		未进入负面清单	否
6353	国网抚顺市东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分96右2#柱上变压器	100	6.36	84		未进入负面清单	否
6354	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台二线83#所带7#箱变配电变压器	400	6.36	335		未进入负面清单	否
6355	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线14-变台	100	6.34	84		未进入负面清单	否
6356	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线122变台	315	6.3	264		未进入负面清单	否

6357	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	城东开发局4#箱变母线配电变压器	630	6.29	527		未进入负面清单	否
6358	国网抚顺市望花区供电分公司			玫瑰城小区14#配变站1#变压器	630	6.29	527		未进入负面清单	否
6359	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线#16	250	6.28	209		未进入负面清单	否
6360	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左7#柱上变压器	200	6.27	167		未进入负面清单	否
6361	国网抚顺县供电公司			10千伏土口子线磨石沟分24号石门岭五台柱上变压器	80	6.26	67		未进入负面清单	否
6362	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线湾沟支线058号湾沟变压器	50	6.25	42		未进入负面清单	否
6363	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线39左6号台区柱上变压器	400	6.23	335		未进入负面清单	否
6364	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块11#箱变变压器间隔配电变压器	400	6.23	335		未进入负面清单	否
6365	国网抚顺县供电公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV塔二丈线萝卜坎大队分02#萝卜坎大队变压器	400	6.16	335		未进入负面清单	否
6366	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线55左2支2#智能变压器	200	6.16	168		未进入负面清单	否

6367	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高新五线	高新五线112 变压器	100	6.15	84		未进入负面清单	否
6368	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线 #137	50	6.14	42		未进入负面清单	否
6369	国网抚顺县供电公司			10kV青台子 线疗养分2左4 号台区变压器	400	6.07	336		未进入负面清单	否
6370	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线#19	160	6.04	134		未进入负面清单	否
6371	国网抚顺市新抚区供电公司			榆林干线99左 7柱上变压器	400	6.01	336		未进入负面清单	否
6372	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台 线	10kV四方台 线徐大沟支线 026号孟矿住 宅变压器	400	5.98	336		未进入负面清单	否
6373	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	演武干线15	160	5.97	134		未进入负面清单	否
6374	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线 后堡南分线08 号后堡鲜七队 变压器	100	5.96	84		未进入负面清单	否
6375	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开四一线	绿地剑桥1#开 闭站2#箱变变 压器	200	5.95	168		未进入负面清单	否
6376	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线罗台 分35#柱上变 压器	400	5.95	336		未进入负面清单	否
6377	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子 线鹿场支线14 号腰岭子鹿场 变压器	50	5.94	42		未进入负面清单	否

6378	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后堡北分支线后沟分支线02号后堡四队变压器	200	5.93	168		未进入负面清单	否
6379	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平西支线003号太平西变压器	50	5.92	42		未进入负面清单	否
6380	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线榆堡分线001号榆堡变压器	50	5.88	42		未进入负面清单	否
6381	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北边分线秋木支线33号秋木变台变压器	50	5.88	42		未进入负面清单	否
6382	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线腰沟分13右6#柱上变压器	100	5.88	84		未进入负面清单	否
6383	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线苗圃分4#柱上变压器	100	5.85	84		未进入负面清单	否
6384	国网抚顺市开发区供电公司			德商国际5#B箱变配电变压器	630	5.84	530		未进入负面清单	否
6385	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线锅炉分9#柱上变压器	200	5.83	168		未进入负面清单	否
6386	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线五一厂支线037号五一厂变压器	30	5.83	25		未进入负面清单	否
6387	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线疗养分2左2号台区变压器	200	5.82	168		未进入负面清单	否

6388	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线远洋城二期1#箱变配电变压器	630	5.82	530		未进入负面清单	否
6389	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山2#箱变配电变压器	400	5.79	337		未进入负面清单	否
6390	国网抚顺县供电公司			10kV关岭干线台山分83号台山六台柱上变压器	100	5.72	84		未进入负面清单	否
6391	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线北站分16变压器	315	5.72	265		未进入负面清单	否
6392	国网清原满族自治县供电公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线康家堡分线009号康家卜公变二号变压器	200	5.72	169		未进入负面清单	否
6393	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线高家分2左2号台区变压器	400	5.67	337		未进入负面清单	否
6394	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线8配变站1变压器	500	5.66	422		未进入负面清单	否
6395	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线28号杆T接河北二队分线09号河北二队变压器	100	5.65	84		未进入负面清单	否

6396	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线邹家粮库分邹家一台区005号邹家一变压器	400	5.64	337		未进入负面清单	否
6397	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线31左1柱上变压器	315	5.63	266		未进入负面清单	否
6398	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	千户干线	千户干线碾盘分线13右5#变台	50	5.62	42		未进入负面清单	否
6399	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线丁堡公用1号支线5号丁堡公用1号变压器	50	5.62	42		未进入负面清单	否
6400	国网抚顺市望花区供电分公司			二院小区2#配电站新变压器	630	5.61	532		未进入负面清单	否
6401	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线吴家店支线004号吴家店变压器	20	5.57	17		未进入负面清单	否
6402	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线腰站分线02号腰站变台变压器	100	5.57	84		未进入负面清单	否
6403	国网抚顺市望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变252五老二线	五老二线19	100	5.57	84		未进入负面清单	否
6404	国网抚顺市新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷干线榆金分线37-1柱上变压器(原106)	315	5.54	266		未进入负面清单	否
6405	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北边分线杨树支线09号杨树河南变压器	100	5.54	84		未进入负面清单	否

6406	国网抚顺市望花区供电公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	YHG_水源分线14油三宾馆1公开间隔配电变压器	800	5.53	676		未进入负面清单	否
6407	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线1左8#柱上变压器	200	5.51	169		未进入负面清单	否
6408	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线关门山支线02号关门山变压器	200	5.51	169		未进入负面清单	否
6409	国网抚顺市东洲区供电公司			醇台二线83#所带3#箱变配电变压器	400	5.51	338		未进入负面清单	否
6410	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支3#柱上变压器	200	5.47	169		未进入负面清单	否
6411	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线镇参厂支线002号镇参厂变压器	50	5.47	42		未进入负面清单	否
6412	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线龙凤支002号龙凤变压器	50	5.47	42		未进入负面清单	否
6413	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线杨木沟分线002号杨木沟变压器	50	5.45	42		未进入负面清单	否
6414	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线41+1右3#柱上变压器	200	5.45	169		未进入负面清单	否

6415	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线39右6左5号台区柱上变压器	200	5.42	169		未进入负面清单	否
6416	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线33#-2箱变间隔配电变压器	500	5.41	423		未进入负面清单	否
6417	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线802支线041号榔头沟变压器	100	5.4	85		未进入负面清单	否
6418	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线大道分线15变压器	100	5.39	85		未进入负面清单	否
6419	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线158号大河东变压器	50	5.36	42		未进入负面清单	否
6420	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线阁老分柏家大堡支002号大堡台区变压器	400	5.34	339		未进入负面清单	否
6421	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线40#百合二区4#间隔配电变压器	630	5.33	533		未进入负面清单	否
6422	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醪66kV变电站	醇台一线	矿前分线5左#10	315	5.32	267		未进入负面清单	否
6423	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	工行社区4#配电站母线间隔配电变压器	630	5.32	533		未进入负面清单	否
6424	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线31+1左5左1台区柱上变压器	400	5.31	339		未进入负面清单	否

6425	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线29左1台区柱上变压器	200	5.28	169		未进入负面清单	否
6426	国网抚顺市顺城区供电公司			北街一线金地富山15#变压器	400	5.27	339		未进入负面清单	否
6427	国网抚顺市东洲区供电公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线#9右3	315	5.24	267		未进入负面清单	否
6428	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线39右4号台区柱上变压器	200	5.23	170		未进入负面清单	否
6429	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区7-4配电变压器	400	5.22	339		未进入负面清单	否
6430	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北边分线善道二组支线001号朝鲜屯变压器	50	5.21	42		未进入负面清单	否
6431	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东站分线33号福来沟一台变压器	100	5.19	85		未进入负面清单	否
6432	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线金木沟村东支线006号金木沟村西变压器	100	5.18	85		未进入负面清单	否
6433	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分荒地支033号荒地三台变压器	80	5.17	68		未进入负面清单	否
6434	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线向阳分线03号向阳台变压器	400	5.16	339		未进入负面清单	否

6435	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线北关门砬子支线028号北关门砬子变压器	50	5.15	42		未进入负面清单	否
6436	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线15右8号修配厂504变压器	200	5.14	170		未进入负面清单	否
6437	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线号复兴屯分线1号复兴屯变压器	50	5.14	42		未进入负面清单	否
6438	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线都督二三队分线04号都督三台变压器	50	5.11	42		未进入负面清单	否
6439	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线高家分2左5号台区变压器	400	5.09	340		未进入负面清单	否
6440	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线前进九队分线20号前进九队变压器	50	5.09	42		未进入负面清单	否
6441	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	北台二线	北台4#配变电站1#变压器	630	5.07	535		未进入负面清单	否
6442	国网抚顺市顺城区供电公司			北街一线金地富山4#变压器	630	5.06	535		未进入负面清单	否
6443	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线2#环网柜法雅庄园1#箱变B	400	5.06	340		未进入负面清单	否

6444	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公 线	10kV石文二 线泉眼分 068#泉眼村 变压器	400	5	340		未进入负面 清单	否
6445	国网抚顺市顺城区供 电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	工行社区2#配 变站母线间隔 配电变压器	630	4.98	536		未进入负面 清单	否
6446	国网抚顺市顺城区供 电分公司			北街一线金地 富山10#变压 器	630	4.91	536		未进入负面 清单	否
6447	国网抚顺市东洲区供 电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场 支5右1#柱上 变压器	200	4.89	170		未进入负面 清单	否
6448	国网新宾满族自治县 供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新 北线前仓分线 04号前仓变台 变压器	200	4.89	170		未进入负面 清单	否
6449	国网新宾满族自治县 供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线 75号杆T接月 亮分线12号杆 T接月亮二台 支线04号月亮 二台变压器	30	4.86	26		未进入负面 清单	否
6450	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干 线山城堡分 023#公家变 压器	80	4.85	68		未进入负面 清单	否
6451	国网抚顺市顺城区供 电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线百合 二区2#箱变间 隔配电变压器	630	4.83	537		未进入负面 清单	否
6452	国网抚顺市开发区供 电公司			深井干线大瓦 分线23#变压 器	315	4.82	268		未进入负面 清单	否

6453	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线#39柱上变压器	315	4.82	268		未进入负面清单	否
6454	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV友爱线50移动分004#下台变压器	100	4.82	85		未进入负面清单	否
6455	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线杨大堡分线23号杨大堡变压器	20	4.8	17		未进入负面清单	否
6456	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线山城堡分127号山城塘坝水库台区	50	4.8	43		未进入负面清单	否
6457	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线2#环网柜法雅庄园2#箱变B	400	4.79	341		未进入负面清单	否
6458	国网抚顺市开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线568庄园箱变变压器配电变压器	630	4.78	537		未进入负面清单	否
6459	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	核心一线	中立诚悦府2#箱变变压器间隔配电变压器	630	4.78	537		未进入负面清单	否
6460	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线三道背支线3号祁家卜村变压器	200	4.76	170		未进入负面清单	否
6461	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章支线银矿公用台分线08号银矿公用台变压器	50	4.75	43		未进入负面清单	否

6462	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线小河北分线4号小河北村变压器	200	4.73	171		未进入负面清单	否
6463	国网抚顺县供电公司			10kV台山干线上头三台支30号杆上头三台变压器	200	4.72	171		未进入负面清单	否
6464	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线141号河北台变压器	50	4.71	43		未进入负面清单	否
6465	国网抚顺市东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线21左3-变台	50	4.71	43		未进入负面清单	否
6466	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线24左3号台区柱上变压器	400	4.66	341		未进入负面清单	否
6467	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线61号北茶棚变压器	400	4.65	341		未进入负面清单	否
6468	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线25#柱上变压器	100	4.63	85		未进入负面清单	否
6469	国网抚顺市东洲区供电分公司			醇台二线83#所带6#箱变配电变压器	400	4.63	341		未进入负面清单	否
6470	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线东卜村分线2号东堡村变压器	30	4.6	26		未进入负面清单	否
6471	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线24左7号台区柱上变压器	400	4.58	342		未进入负面清单	否

6472	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线向阳东分线16号向阳东沟变压器	50	4.58	43		未进入负面清单	否
6473	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线210号红石五队变压器	100	4.57	85		未进入负面清单	否
6474	国网抚顺市新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	安居南区5#配电站2#变压器	500	4.57	427		未进入负面清单	否
6475	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线砬子沟分线26号砬子沟变变压器	50	4.56	43		未进入负面清单	否
6476	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线533#箱变间隔配电变压器	500	4.56	427		未进入负面清单	否
6477	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后堡北分支线后堡二三队分支线01号后堡二三队变压器	80	4.54	68		未进入负面清单	否
6478	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线腰沟分9#	100	4.53	85		未进入负面清单	否
6479	国网抚顺县供电公司			10kV田屯线60右1柱上变压器	400	4.52	342		未进入负面清单	否
6480	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线45#	250	4.51	214		未进入负面清单	否
6481	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上二分048号下二村变压器	315	4.51	269		未进入负面清单	否

6482	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线159号古楼东队变台变压器	100	4.5	86		未进入负面清单	否
6483	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线青年分线13柱上变压器	315	4.49	269		未进入负面清单	否
6484	国网抚顺县供电公司			10kV达山干线61+1右1台区柱上变压器	400	4.48	342		未进入负面清单	否
6485	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线209号(1513)小虎台四台区变压器	160	4.46	137		未进入负面清单	否
6486	国网抚顺县供电公司			10kV马圈子线金斗分88右1台区柱上变压器	100	4.45	86		未进入负面清单	否
6487	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线72#变压器	200	4.45	171		未进入负面清单	否
6488	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4+1#柱上变压器	200	4.44	171		未进入负面清单	否
6489	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线南沟支线3号南沟变压器	50	4.44	43		未进入负面清单	否
6490	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门老虎道沟支线15号祁家卜公三变压器	20	4.42	17		未进入负面清单	否
6491	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线新村分2号上哈达村变压器	100	4.38	86		未进入负面清单	否

6492	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线罗台分18#柱上变压器	100	4.36	86		未进入负面清单	否
6493	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线上夹河工区分线02号上夹河工区变压器	100	4.36	86		未进入负面清单	否
6494	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线杨西支线45号杨树沟村变压器	100	4.35	86		未进入负面清单	否
6495	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线柳河沟分线29号柳河沟变台变压器	50	4.35	43		未进入负面清单	否
6496	国网抚顺县供电公司			10kV达山干线62台区柱上变压器	400	4.34	343		未进入负面清单	否
6497	国网抚顺县供电公司			10kV李汤线汤河分线082号润水变压器	200	4.32	171		未进入负面清单	否
6498	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	开发一线1#箱变变压器	315	4.29	270		未进入负面清单	否
6499	国网抚顺市望花区供电分公司			五西一线50右5柱上-变压器	200	4.27	171		未进入负面清单	否
6500	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后头分线58号头道拉子一二三变压器	400	4.26	343		未进入负面清单	否
6501	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东三专线	1	500	4.25	429		未进入负面清单	否
6502	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线27右4#变压器	400	4.24	343		未进入负面清单	否

6503	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线下砖二台变压器	200	4.22	172		未进入负面清单	否
6504	国网抚顺市东洲区供电分公司			新太干线青岛分线66左1#柱上变压器	400	4.22	343		未进入负面清单	否
6505	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线九号楼支线001号旺清门9号楼变台变压器	50	4.2	43		未进入负面清单	否
6506	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	花仁联线31左1#	315	4.19	270		未进入负面清单	否
6507	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线双曲分线小黄沟变台变压器	50	4.18	43		未进入负面清单	否
6508	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	109库台区	50	4.18	43		未进入负面清单	否
6509	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线增庆六队子线21号增庆六队变压器	50	4.18	43		未进入负面清单	否
6510	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线36左1号台区柱上变压器	400	4.17	343		未进入负面清单	否
6511	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV上年线古塘分古塘北沟变压器	200	4.13	172		未进入负面清单	否
6512	国网抚顺市新抚区供电分公司			10千伏永安一线1#箱变配电变压器	400	4.1	344		未进入负面清单	否
6513	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	道街干线42柱上变压器	315	4.08	271		未进入负面清单	否

6514	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线曲柳树分44号曲柳树变压器	400	4.07	344		未进入负面清单	否
6515	国网抚顺市顺城区供电公司			詹北一线72#变压器	200	4.06	172		未进入负面清单	否
6516	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区9#配电变压器	630	4.05	541		未进入负面清单	否
6517	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线东街北分线006号东街北台变压器	100	4.05	86		未进入负面清单	否
6518	国网抚顺市东洲区供电公司			茨沟干线75#带3#箱变压器	400	4.03	344		未进入负面清单	否
6519	国网抚顺市东洲区供电公司			张甸干线144#柱上变压器	100	4.03	86		未进入负面清单	否
6520	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	凤工联线	凤工联线83#变压器	100	4.03	86		未进入负面清单	否
6521	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变142新农六0二线	10kV新农六0二线54号台沟一台变压器	30	4.02	26		未进入负面清单	否
6522	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线五号支05号小学集资楼变压器	100	4.02	86		未进入负面清单	否
6523	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线16号佟庄子一台变压器	100	4	86		未进入负面清单	否
6524	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线西出口办公室箱变配电变压器	400	4	344		未进入负面清单	否

6525	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV板城干线救兵分41号救兵东分变压器(新)	100	3.98	86		未进入负面清单	否
6526	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线78号错草苇子沟变压器	50	3.98	43		未进入负面清单	否
6527	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线40号下海浪四变压器	100	3.97	86		未进入负面清单	否
6528	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线江套子分线05号江套子变压器	50	3.96	43		未进入负面清单	否
6529	国网抚顺市东洲区供电分公司			东武一线32左2+1#柱上变压器	400	3.96	344		未进入负面清单	否
6530	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线71号长春屯一队变压器	50	3.94	43		未进入负面清单	否
6531	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线124号胜利东街变台变压器	100	3.91	86		未进入负面清单	否
6532	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	金地富山16#变压器	630	3.9	542		未进入负面清单	否
6533	国网抚顺市开发区供电公司			花仁联线12#	160	3.9	138		未进入负面清单	否
6534	国网抚顺市开发区供电公司			望开北线25#柱上变压器	400	3.89	344		未进入负面清单	否
6535	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线仓库支2右1#柱上变压器	100	3.89	86		未进入负面清单	否
6536	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分12	200	3.89	172		未进入负面清单	否

6537	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线31左6右2柱上变压器	400	3.88	344		未进入负面清单	否
6538	国网抚顺市顺城区供电公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区10#配电变压器	630	3.87	543		未进入负面清单	否
6539	国网抚顺市新抚区供电公司			华山干线29左1#	400	3.86	345		未进入负面清单	否
6540	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线棒砬子支线034号棒砬子变压器	100	3.85	86		未进入负面清单	否
6541	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10竖碑线鸡场二台柱上变压器	200	3.84	172		未进入负面清单	否
6542	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线企业家开发2#配变电站母线配电变压器	630	3.8	543		未进入负面清单	否
6543	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分7右1#	315	3.79	272		未进入负面清单	否
6544	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分洋湖台区分支1号洋湖村变压器(新)	100	3.75	86		未进入负面清单	否
6545	国网抚顺市新抚区供电公司			10千伏榆青联线#69柱上变压器	100	3.73	86		未进入负面清单	否
6546	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线98左1#杆庙沟三台区柱上变压器	200	3.73	173		未进入负面清单	否

6547	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线115号上年二台变压器	100	3.71	86		未进入负面清单	否
6548	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	草大干线	10kV草大干线孤山子种畜场分线15号孤山子种畜场上变压器	160	3.7	138		未进入负面清单	否
6549	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632第二号线	10kV苇二号线西岭南台分线002号西岭南台变压器	50	3.68	43		未进入负面清单	否
6550	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分05右006号施新路北变压器	315	3.68	272		未进入负面清单	否
6551	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线幸福分线37号幸福台变压器	100	3.63	86		未进入负面清单	否
6552	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北边分线143号边沟外变台变压器	100	3.63	86		未进入负面清单	否
6553	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线河西支线08号木家河西变台变压器	100	3.6	86		未进入负面清单	否
6554	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线西吉分015号西吉村变压器	100	3.6	86		未进入负面清单	否

6555	国网抚顺县供电公司			10kV达山干线63右1台区柱上变压器	400	3.59	346		未进入负面清单	否
6556	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线179号红石四队变压器	100	3.58	86		未进入负面清单	否
6557	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线45号杆T接红旗一台分线04号红旗一台变压器	100	3.58	86		未进入负面清单	否
6558	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线007号立交桥二号变压器	100	3.57	86		未进入负面清单	否
6559	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨林线上西分线367号老屯变压器	50	3.56	43		未进入负面清单	否
6560	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线36号楼上变台变压器	200	3.56	173		未进入负面清单	否
6561	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线疗养分6右4号柱上变压器	400	3.55	346		未进入负面清单	否
6562	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线31+1左3台区柱上变压器	400	3.55	346		未进入负面清单	否
6563	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘三台分2号营盘二台变压器	100	3.55	86		未进入负面清单	否

6564	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线57号峡河西队2台分001号变压器	200	3.55	173		未进入负面清单	否
6565	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线山北头支线002号山北头变压器	50	3.54	43		未进入负面清单	否
6566	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线174号杆T接样子沟分线31号样子一队变压器	50	3.53	43		未进入负面清单	否
6567	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高方二线	高方二线亿丰5#箱变变压器间隔配电变压器	630	3.53	545		未进入负面清单	否
6568	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线12号佟庄子二台变压器	100	3.52	86		未进入负面清单	否
6569	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线后三道河支049号后三道变压器	50	3.52	43		未进入负面清单	否
6570	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线泊林铭郡3号箱变2号变压器	315	3.51	272		未进入负面清单	否
6571	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	凤翔干线	凤翔干线2#2开关间隔配电变压器	500	3.51	432		未进入负面清单	否
6572	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV胜碾线120#郎士一台变压器	100	3.51	86		未进入负面清单	否

6573	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线兴隆摩尔世界1号配电变压器	1000	3.5	865		未进入负面清单	否
6574	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线幸福分7号孙宪波支5号机井变压器	50	3.49	43		未进入负面清单	否
6575	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线97号腰站三队变台变压器	100	3.49	87		未进入负面清单	否
6576	国网抚顺市东洲区供电公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线23变台	160	3.47	138		未进入负面清单	否
6577	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线39右5号台区柱上变压器	400	3.46	346		未进入负面清单	否
6578	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线85号赵家村变压器	50	3.42	43		未进入负面清单	否
6579	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线湾沟分线29号湾沟变台变压器	100	3.4	87		未进入负面清单	否
6580	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线粮古支线56号古佛峪变压器	50	3.4	43		未进入负面清单	否
6581	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV新兴三线照阳分机井支9号照阳机井变压器	50	3.39	43		未进入负面清单	否

6582	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线38左1号台区柱上变压器	400	3.38	346		未进入负面清单	否
6583	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线39右12号台区柱上变压器	400	3.38	346		未进入负面清单	否
6584	国网抚顺县供电公司			10kV达山干线61+1右2台区柱上变压器	400	3.35	347		未进入负面清单	否
6585	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线三道河支线2号三道河公用变变压器	50	3.34	43		未进入负面清单	否
6586	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线企业家开发1#配变电站母线配电变压器	630	3.34	546		未进入负面清单	否
6587	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	化二干线	化二干线32左6柱上变压器	50	3.29	43		未进入负面清单	否
6588	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线五孔桥综合支线002号立交桥北综合变变压器	100	3.29	87		未进入负面清单	否
6589	国网清原满族自治县供电公司			10kV西主干线上窑支线11#邱窝棚村公变2号变压器	50	3.28	43		未进入负面清单	否
6590	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际3A#箱变变压器	630	3.26	546		未进入负面清单	否

6591	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线20右1台区柱上变压器	400	3.26	347		未进入负面清单	否
6592	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线登厂新台分线003号登厂新台变压器	50	3.26	43		未进入负面清单	否
6593	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线09号杨家中变压器	80	3.24	69		未进入负面清单	否
6594	国网抚顺市望花区供电分公司			五西一线51右1左12右3	400	3.24	347		未进入负面清单	否
6595	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富民线小荒沟支线小荒沟变压器	50	3.23	43		未进入负面清单	否
6596	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线水库支018号台山四台变压器	100	3.23	87		未进入负面清单	否
6597	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线迟家分002号温道二台变压器	100	3.23	87		未进入负面清单	否
6598	国网抚顺县供电公司			10kV海浪线阁老分英守四台支33号英守四台柱上变压器	100	3.21	87		未进入负面清单	否
6599	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线北旺清北台支线02号北旺清北台变压器	100	3.2	87		未进入负面清单	否
6600	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线78右8#变压器	100	3.17	87		未进入负面清单	否

6601	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	公寓分#12	200	3.16	174		未进入负面清单	否
6602	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线马金十队分32号马金十队变压器	100	3.14	87		未进入负面清单	否
6603	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子三队支线001号转弯子三队变压器	100	3.11	87		未进入负面清单	否
6604	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线后屯公用支线13号后屯公用变压器	50	3.11	43		未进入负面清单	否
6605	国网抚顺市顺城区供电分公司			大甲干线大道分线15变压器	100	3.09	87		未进入负面清单	否
6606	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线105号黄岗子变压器	100	3.09	87		未进入负面清单	否
6607	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线双曲分线大曲麻菜变压器	50	3.07	43		未进入负面清单	否
6608	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线91号杆T接董家分线08号董家变压器	100	3.06	87		未进入负面清单	否
6609	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线二龙支线19号三道卜变压器	100	3.03	87		未进入负面清单	否

6610	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV郎士线康西分003号康西村变压器	200	2.96	174		未进入负面清单	否
6611	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线金抛沟支线10号金抛沟变压器	20	2.94	17		未进入负面清单	否
6612	国网抚顺市新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷线坑北分线32#柱上变压器	200	2.94	174		未进入负面清单	否
6613	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线于家分线31号于家北变压器	100	2.92	87		未进入负面清单	否
6614	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线房产分线08号粮库后变压器	100	2.89	87		未进入负面清单	否
6615	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	土口子线36号分土口子二台支1号杆二台区(二)(新)	200	2.89	174		未进入负面清单	否
6616	国网抚顺市顺城区供电分公司			净水干线轻轨高层1配变电站1变压器	500	2.88	436		未进入负面清单	否
6617	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线腰岗分线腰堡2#变压器	100	2.84	87		未进入负面清单	否
6618	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗东村支线3号岗东村变压器	100	2.82	87		未进入负面清单	否

6619	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线腰站分62号腰站二台区变压器	30	2.8	26		未进入负面清单	否
6620	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线小菜河支线2号小菜河变压器	50	2.79	44		未进入负面清单	否
6621	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分4#柱上变压器	100	2.79	87		未进入负面清单	否
6622	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪线	10kV抚农海浪线阁老分通什支007号通什村变压器	400	2.78	349		未进入负面清单	否
6623	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线31+1左5右2台区柱上变压器	400	2.78	349		未进入负面清单	否
6624	国网清原满族自治县供电公司			10kV斗虎屯线西堡公变支线5#西堡公用变变压器	100	2.77	87		未进入负面清单	否
6625	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线章京北头支线09号章京河北变压器	100	2.75	87		未进入负面清单	否
6626	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线双平支线胭脂房支线19号后胭脂房变压器	50	2.75	44		未进入负面清单	否

6627	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线179号砬子沟变压器	50	2.74	44		未进入负面清单	否
6628	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线腰岭子分44号腰岭子变压器	50	2.71	44		未进入负面清单	否
6629	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV胜碾线142#中郎士台变压器	100	2.7	87		未进入负面清单	否
6630	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线丁山拐分线大堡房申沟支线03号大堡房申沟变压器	50	2.69	44		未进入负面清单	否
6631	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线90号李福有蛤蟆塘变压器	5	2.68	4		未进入负面清单	否
6632	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线富家北台分线001号富家北变压器	200	2.65	175		未进入负面清单	否
6633	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线069号四家子北台变压器	100	2.63	87		未进入负面清单	否
6634	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线太子城支线6号太子城变压器	100	2.63	87		未进入负面清单	否
6635	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线头道沟分线002号头道沟变压器	100	2.63	87		未进入负面清单	否

6636	国网抚顺县供电公司			10kV关口线榆树分13右1号榆树二台柱上变压器	200	2.63	175		未进入负面清单	否
6637	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线家和花园分线001号家和花园小区台变压器	80	2.62	70		未进入负面清单	否
6638	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线平桦分线147号桦皮甸变压器	100	2.61	87		未进入负面清单	否
6639	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线东石场分线01号东石场台变变压器	200	2.6	175		未进入负面清单	否
6640	国网抚顺市东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线腰沟分20#	80	2.59	70		未进入负面清单	否
6641	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线东昌分线49号东昌变压器	100	2.56	87		未进入负面清单	否
6642	国网抚顺市望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变951五东二线	五东二线五老东路分线5右5变压器	100	2.56	87		未进入负面清单	否
6643	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线村住宅楼分线1号住宅楼变压器	200	2.55	175		未进入负面清单	否
6644	国网抚顺市望花区供电分公司			五平二线24右7右2柱上-变压器	100	2.54	87		未进入负面清单	否
6645	国网抚顺市顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线万泉小区1#配电变压器	630	2.53	551		未进入负面清单	否

6646	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线泉源分线44号杉木厂变压器	100	2.52	87		未进入负面清单	否
6647	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟分百花支048号百花村变压器	50	2.49	44		未进入负面清单	否
6648	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV友爱线113胡东分013#胡家东变压器	100	2.47	88		未进入负面清单	否
6649	国网新宾满族自治县供电公司			10kV苇一号线粮库家属分线01号粮库家属变台变压器	50	2.47	44		未进入负面清单	否
6650	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线草盆分草盆村支002号草盆村变压器	200	2.46	175		未进入负面清单	否
6651	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线洪发分020号黄旗南台变压器	80	2.44	70		未进入负面清单	否
6652	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线190号杆T接都督二台分线12号都督二台变压器	100	2.43	88		未进入负面清单	否
6653	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线白旗道北分线01号白旗河南变压器	200	2.43	175		未进入负面清单	否

6654	国网抚顺市望花区供电公司	凤城66kV变电站	凤工联线	凤工联线74# 变压器	100	2.43	88		未进入负面清单	否
6655	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线 前乱泥分26号 前乱泥变压器	100	2.43	88		未进入负面清单	否
6656	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线 191号台沟村 变压器	50	2.43	44		未进入负面清单	否
6657	国网抚顺县供电公司			10kV李其干 线山城堡分 113号山城堡 石场变压器	200	2.41	175		未进入负面清单	否
6658	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV板城干 线救兵分33号 (1412)救兵一 二队变压器 (新)	200	2.41	175		未进入负面清单	否
6659	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门 线	10kV旺清门 线269号横山 子台变压器	100	2.41	88		未进入负面清单	否
6660	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变347抚农海浪 线	10kV抚农海 浪线阁老分阁 老二台区支 001号阁老二 变压器	50	2.41	44		未进入负面清单	否
6661	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线 头六分线二龙 支86号线薛家 店变压器	50	2.4	44		未进入负面清单	否
6662	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干 线35#杆三家 子四台区柱上 变压器	200	2.38	175		未进入负面清单	否

6663	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线关家分线54号张家南台变压器	100	2.37	88		未进入负面清单	否
6664	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线综合楼商住一号分线002号综合楼商住一号变压器	50	2.37	44		未进入负面清单	否
6665	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线边条沟分线34号头道沟变台变压器	100	2.35	88		未进入负面清单	否
6666	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线116号黄旗西台变压器	160	2.35	140		未进入负面清单	否
6667	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线23号邱家一台区变压器	100	2.34	88		未进入负面清单	否
6668	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北二线	施家河西分台变压器	100	2.34	88		未进入负面清单	否
6669	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线朝阳分线朝阳西变压器	50	2.34	44		未进入负面清单	否
6670	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土二线	河东南分3	160	2.34	140		未进入负面清单	否
6671	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分线6右2#柱上变压器	100	2.33	88		未进入负面清单	否
6672	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘一台支4号变压器	100	2.3	88		未进入负面清单	否

6673	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线三道关支线36号三道关变压器	200	2.27	175		未进入负面清单	否
6674	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线桥头支线02号桥头变压器	100	2.26	88		未进入负面清单	否
6675	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线南拨分线16号南拨变压器	50	2.26	44		未进入负面清单	否
6676	国网抚顺市新抚区供电分公司			华山干线巨航分线6柱上变压器2	250	2.25	219		未进入负面清单	否
6677	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线#144	100	2.25	88		未进入负面清单	否
6678	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富江线腰岗分线腰堡一队变压器	50	2.25	44		未进入负面清单	否
6679	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	中寨子线	10kV中寨子线马前寨南山东分线005号马前寨南山东变压器	100	2.25	88		未进入负面清单	否
6680	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线中堡村支线7号中堡村变压器	50	2.24	44		未进入负面清单	否
6681	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线21号杆T接哈山分线02号哈山变压器	200	2.23	176		未进入负面清单	否

6682	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线胜利屯支线5号胜利屯变压器	50	2.22	44		未进入负面清单	否
6683	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线平四队分线平四队台变压器	200	2.22	176		未进入负面清单	否
6684	国网抚顺县供电公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川线馒首分008号馒首一台变压器	100	2.22	88		未进入负面清单	否
6685	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线西谷二台分1号西谷二台变压器(新)	200	2.21	176		未进入负面清单	否
6686	国网清原满族自治县供电公司	马前66kV变电站	中寨子线	10kV中寨子线中寨八队分线22号中寨八队变压器	30	2.21	26		未进入负面清单	否
6687	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变042新兴三线	10kV新兴三线日光大棚分线01号日光大棚台变压器	20	2.2	18		未进入负面清单	否
6688	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线29支2#柱上变压器	200	2.2	176		未进入负面清单	否
6689	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线江畔新苑2#箱变间隔配电变压器	630	2.2	553		未进入负面清单	否

6690	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络 线下窝棚分24 号下窝棚变 压器	100	2.17	88		未进入负面 清单	否
6691	国网新宾满族自治县 供电公司	苇子峪66kV变 电站	苇子峪变632第 二号线	10kV苇二号 线小堡东分 线008号小堡 东变 压器	200	2.16	176		未进入负面 清单	否
6692	国网新宾满族自治县 供电公司	杨家66kV变 电站	杨家变532单 元杨甸 线	10kV杨甸 线南台子分 线001号南 台子变 压器	100	2.15	88		未进入负面 清单	否
6693	国网抚顺市东 洲区供电分 公司			醇台二线搭 连分#7	315	2.14	277		未进入负面 清单	否
6694	国网抚顺县 供电公司	马和66kV变 电站	马和变141 王木线	10kV王木 线小东分小 东支001号 小东二台 区变 压器	30	2.13	26		未进入负面 清单	否
6695	国网新宾满 族自治县 供电公司	马架子66kV 变 电站	马架子变741 民用线	10kV民用 线马海分 线012号 鸡场变 压器	100	2.11	88		未进入负面 清单	否
6696	国网清原满 族自治县 供电公司	大苏河66kV 变 电站	转水湖线	10kV转水 湖线大甸 子分线5号 大甸子变 压器	160	2.11	141		未进入负面 清单	否
6697	国网抚顺县 供电公司	南章党66kV 变 电站	南章党变245 后安干 线	10kV后安 干线同安 分024号 同安一台 变 压器	100	2.11	88		未进入负面 清单	否
6698	国网抚顺县 供电公司	南章党66kV 变 电站	南章党变243 抚农五 龙线	10kV五龙 线196# 五龙四 台变 压器	100	2.11	88		未进入负面 清单	否
6699	国网新宾满 族自治县 供电公司	旺清门66kV 变 电站	旺清门变435 旺南线	10kV旺南 线234号 北山变 压器	50	2.1	44		未进入负面 清单	否

6700	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线56#柱上变压器	200	2.09	176		未进入负面清单	否
6701	国网抚顺县供电公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线张木分83号张木村台区变压器	100	2.08	88		未进入负面清单	否
6702	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线白旗道北分线05号白旗道北变压器	200	2.08	176		未进入负面清单	否
6703	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线东江沿支线007号东江沿北台变压器	100	2.05	88		未进入负面清单	否
6704	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线乡政府分峡河东支队分002号峡河东队变压器	200	2.05	176		未进入负面清单	否
6705	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线新屯一台分1号新屯一台变压器	200	2.04	176		未进入负面清单	否
6706	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线后邓分11号后邓二变压器(新)	100	2.04	88		未进入负面清单	否
6707	国网抚顺县供电公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线长岭四组分9号金家窝棚变压器	50	2.02	44		未进入负面清单	否
6708	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线河西支线河西变压器	100	2.02	88		未进入负面清单	否

6709	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线41+1右1右3#柱上变压器	100	2.01	88		未进入负面清单	否
6710	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗北分线北道支线1号北道变压器	50	2	44		未进入负面清单	否
6711	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线116号东瓜岭变压器	200	2	176		未进入负面清单	否
6712	国网抚顺县供电公司			10kV达山干线64号青台子中变压器	400	2	352		未进入负面清单	否
6713	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线49号变台变压器	200	1.99	176		未进入负面清单	否
6714	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线013号供销社变压器	160	1.99	141		未进入负面清单	否
6715	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变449旺响线	10kV富旺联线转水湖2号支线08号转水湖2#变压器	50	1.97	44		未进入负面清单	否
6716	国网抚顺县供电公司			10kV南庙干线恒威碎石分三家子五台支10号三家子五台变压器	100	1.96	88		未进入负面清单	否
6717	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线南街分线026号东街南变压器	100	1.95	88		未进入负面清单	否

6718	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632第二号线	10kV苇二号线黄岗子分线003号黄岗子变压器	100	1.95	88		未进入负面清单	否
6719	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV友爱线190#宝石沟变压器	100	1.93	88		未进入负面清单	否
6720	国网抚顺县供电公司	前甸66kV变电站	前甸一线	顺前二线140左1	100	1.93	88		未进入负面清单	否
6721	国网抚顺市顺城区供电分公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线康乐分外环分线2#康乐三小队变压器	80	1.93	70		未进入负面清单	否
6722	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线西岭沟分线004号西岭沟变压器	50	1.91	44		未进入负面清单	否
6723	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线镁砂厂分线001号镁砂厂变压器	100	1.9	88		未进入负面清单	否
6724	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线大东沟支线01号大东沟变压器	100	1.88	88		未进入负面清单	否
6725	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线东三分线051号东三分队变压器	200	1.88	176		未进入负面清单	否
6726	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分线15+1#柱上变压器	100	1.87	88		未进入负面清单	否
6727	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线68左1	200	1.86	176		未进入负面清单	否

6728	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线85号杆T接关家二队分线08号关家二队变压器	80	1.85	71		未进入负面清单	否
6729	国网新宾满族自治县供电公司			10kV大杨线缸窑分线011号大四平缸窑养殖场变压器	100	1.85	88		未进入负面清单	否
6730	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线大柳树分线老营厂支线变台变压器	100	1.82	88		未进入负面清单	否
6731	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV板城干线东山二台区柱上变压器	200	1.82	176		未进入负面清单	否
6732	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高新一线	高新一线52右1#变压器	160	1.81	141		未进入负面清单	否
6733	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北琥珀分1#变压器	400	1.81	353		未进入负面清单	否
6734	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线后街二台分线004号后街二台变压器	200	1.81	176		未进入负面清单	否
6735	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线08号榆树二队变压器	100	1.81	88		未进入负面清单	否
6736	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线126号南沟变压器	50	1.77	44		未进入负面清单	否
6737	国网抚顺市东洲区供电分公司			平塑一线61右10右1#柱上变压器	200	1.77	176		未进入负面清单	否

6738	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线81右1+1#柱上变压器	100	1.76	88		未进入负面清单	否
6739	国网抚顺市顺城区供电分公司			新东一线琿春分线6变压器	630	1.76	556		未进入负面清单	否
6740	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线江畔新苑3#箱变间隔配电变压器	630	1.76	556		未进入负面清单	否
6741	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线大甸子分069号新古村一台变压器	100	1.75	88		未进入负面清单	否
6742	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线刘家沟分线06号刘家沟变压器	100	1.74	88		未进入负面清单	否
6743	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线6变压器	250	1.73	221		未进入负面清单	否
6744	国网抚顺市开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线1地变变压器	100	1.72	88		未进入负面清单	否
6745	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线边条沟分线外变台支线03号边条沟外变压器	200	1.71	177		未进入负面清单	否
6746	国网抚顺市新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷干线64柱上变压器(原75右2左12)	200	1.71	177		未进入负面清单	否
6747	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线马塘分支04号马塘变台变压器	200	1.7	177		未进入负面清单	否

6748	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将戈一线	北关一队提水站柱上变压器	200	1.68	177		未进入负面清单	否
6749	国网抚顺市望花区供电公司			五平二线24右1左1柱上变压器	100	1.68	88		未进入负面清单	否
6750	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线汤河分线庄家支101号新围子变压器	50	1.67	44		未进入负面清单	否
6751	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线边条沟分线红石砬子支线05号红砬子变台变压器	100	1.67	88		未进入负面清单	否
6752	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线57左2左9#柱上变压器	100	1.65	88		未进入负面清单	否
6753	国网抚顺县供电公司			10kV郑家线北沟分当中沟支7号郑家三台变压器	200	1.64	177		未进入负面清单	否
6754	国网清原满族自治县供电公司			10kV下甸子线74#框子沟景区变压器	200	1.64	177		未进入负面清单	否
6755	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线172号聂尔库东综合变压器	50	1.64	44		未进入负面清单	否
6756	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线闹子沟支线041号梁山变压器	50	1.63	44		未进入负面清单	否

6757	国网抚顺市开发区供电公司			锦海干线568庄园3#箱变变压器间隔1配电变压器	800	1.63	707		未进入负面清单	否
6758	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	化二干线	化二干线41#柱上变压器	160	1.62	141		未进入负面清单	否
6759	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV板城干线五牛三台柱上变压器	200	1.61	177		未进入负面清单	否
6760	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线30-变台	315	1.59	278		未进入负面清单	否
6761	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线101号东瓜岭西台变压器	50	1.58	44		未进入负面清单	否
6762	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后堡北分支线林场分支线14号大修厂变压器	50	1.57	44		未进入负面清单	否
6763	国网抚顺市望花区供电公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线五老东路分线千台山支线9左3#变压器	100	1.57	88		未进入负面清单	否
6764	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线镇内分线04号苇二队变压器	100	1.57	88		未进入负面清单	否
6765	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线于家分线37号于家南变压器	200	1.57	177		未进入负面清单	否
6766	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线房产分线04号老房产变压器	100	1.55	88		未进入负面清单	否

6767	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线53号后堡一队变压器	100	1.54	88		未进入负面清单	否
6768	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线富家南台分线002号富家南变压器	100	1.54	88		未进入负面清单	否
6769	国网抚顺市新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	10千伏电瓷线坑北分线38号柱上变压器	160	1.54	142		未进入负面清单	否
6770	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线榔头沟分线公用台支线21#杆榔头沟公用变台区变压器	160	1.53	142		未进入负面清单	否
6771	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线地税分线02号工商地税仁和变压器	200	1.52	177		未进入负面清单	否
6772	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	水库干线	水库干线78#带2#箱变变压器间隔配电变压器	800	1.52	708		未进入负面清单	否
6773	国网抚顺县供电公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV孟家线大岭台分037号大岭二台	200	1.51	177		未进入负面清单	否
6774	国网抚顺县供电公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分068#关山一台变压器	100	1.51	88		未进入负面清单	否
6775	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线大冰沟分线22号大冰沟变压器	50	1.5	44		未进入负面清单	否

6776	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线预制分线15左10变压器	200	1.49	177		未进入负面清单	否
6777	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线施家分061号施家六队变压器	100	1.49	89		未进入负面清单	否
6778	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线160号左1鲍家村委会方塘柱上变压器	100	1.49	89		未进入负面清单	否
6779	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新联联线北边分线玄真沟支线20号玄真沟台变压器	100	1.49	89		未进入负面清单	否
6780	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线马海分线030号马海变压器	100	1.48	89		未进入负面清单	否
6781	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线14左3#柱上变压器	100	1.47	89		未进入负面清单	否
6782	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线秋木分线06号甸子变台变压器	100	1.47	89		未进入负面清单	否
6783	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线榔头沟分线003号榔头沟2号(村台区)变压器	100	1.47	89		未进入负面清单	否

6784	国网抚顺市东洲区供电公司			章土一线腰沟分13右5+1#柱上变压器	200	1.46	177		未进入负面清单	否
6785	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	三二五干线	10kV三二五干线方晓分方晓一台(分台新建)柱上变压器	200	1.46	177		未进入负面清单	否
6786	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分15左1#	250	1.46	221		未进入负面清单	否
6787	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线哥俩好家属楼分线003号政府台区变压器	200	1.46	177		未进入负面清单	否
6788	国网新宾满族自治县供电公司			10kV新农新红线白鲜分线05号白鲜变压器	200	1.43	177		未进入负面清单	否
6789	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线43号供销变台变压器	200	1.43	177		未进入负面清单	否
6790	国网抚顺县供电公司			10kV北环线张祖明分13号何家街三台变压器	200	1.43	177		未进入负面清单	否
6791	国网抚顺县供电公司			10kV峡河线头道分5右1马郡六台变压器	200	1.42	177		未进入负面清单	否
6792	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线25右1台区柱上变压器	400	1.41	354		未进入负面清单	否

6793	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线 大柳树分线90号腰堡变台变压器	200	1.4	177		未进入负面清单	否
6794	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木章分线木奇支线03号木奇三号2台区变压器	50	1.38	44		未进入负面清单	否
6795	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线双河支线3号双河变压器	100	1.35	89		未进入负面清单	否
6796	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线大甸子支线001号大甸子变压器	200	1.35	177		未进入负面清单	否
6797	国网抚顺县供电公司			10kV峡河线头道分5右1马郡六台变压器	200	1.33	177		未进入负面清单	否
6798	国网新宾满族自治县供电公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线杖杆场分线01号杖杆沟变台变压器	50	1.33	44		未进入负面清单	否
6799	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线大猪圈支线001号大猪圈变压器	100	1.32	89		未进入负面清单	否
6800	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线小洛四队分线08号小洛四队变压器	100	1.3	89		未进入负面清单	否

6801	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线74右2号二高中313变压器	315	1.28	279		未进入负面清单	否
6802	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV新农城郊线照阳分线佟家沟支线65号佟家沟变压器	100	1.28	89		未进入负面清单	否
6803	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线107号黄旗厂部台区变压器(新)	200	1.27	177		未进入负面清单	否
6804	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线11右12#柱上变压器	200	1.25	178		未进入负面清单	否
6805	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左16左1#柱上变压器	100	1.24	89		未进入负面清单	否
6806	国网抚顺市开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	10kV东沟干线煤研分新分台柱上变压器	400	1.24	355		未进入负面清单	否
6807	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	高新二线大南分线四家支线5#	160	1.24	142		未进入负面清单	否
6808	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线小哪咩支线030号小哪咩变压器	20	1.24	18		未进入负面清单	否
6809	国网抚顺县供电公司			顺前二线前岭东台分1号副杆前岭东台变压器	200	1.23	178		未进入负面清单	否

6810	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线39左2号台区柱上变压器	400	1.22	355		未进入负面清单	否
6811	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线平三分线004号平三队变压器	200	1.22	178		未进入负面清单	否
6812	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线东街支线004号天和家园	200	1.21	178		未进入负面清单	否
6813	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线南沟分24号南沟村变压器	100	1.21	89		未进入负面清单	否
6814	国网清原满族自治县供电公司			10kV草市线公变二号分线12#公变六号变压器	200	1.2	178		未进入负面清单	否
6815	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线双台子分线双台子新区支线2号双台子新区变压器	100	1.2	89		未进入负面清单	否
6816	国网抚顺市东洲区供电分公司			公寓分#24左4#柱上变压器	200	1.19	178		未进入负面清单	否
6817	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线036号老中学变压器	200	1.18	178		未进入负面清单	否
6818	国网抚顺县供电公司			孟家线189右分2台区柱上变压器	200	1.17	178		未进入负面清单	否

6819	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线中街分线大厅综合台区001号大厅综合台区变压器	160	1.16	142		未进入负面清单	否
6820	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线53号前进南台变压器	200	1.15	178		未进入负面清单	否
6821	国网抚顺市东洲区供电分公司			章土一线腰沟分2左1#柱上变压器	200	1.14	178		未进入负面清单	否
6822	国网抚顺市东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	水库干线	水库干线78#带1#箱变变压器间隔配电变压器	800	1.14	711		未进入负面清单	否
6823	国网抚顺市新抚区供电分公司			榆林干线#110柱上变压器	200	1.13	178		未进入负面清单	否
6824	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线193号李家北台变变压器	200	1.13	178		未进入负面清单	否
6825	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线马路支线2号马路变压器	80	1.12	71		未进入负面清单	否
6826	国网新宾满族自治县供电公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线199号杆T接边罗分线147号杆T接罗圈二台支线01号罗圈二台变压器	200	1.12	178		未进入负面清单	否

6827	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线47号三队二台变压器	200	1.11	178		未进入负面清单	否
6828	国网清原满族自治县供电公司			10kV清农北杂木线107#北杂木村一变压器	200	1.09	178		未进入负面清单	否
6829	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线40左5柱上变压器	315	1.09	280		未进入负面清单	否
6830	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV新农河北线河北二线东二分线82号小五付甲变台变压器	100	1.07	89		未进入负面清单	否
6831	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#9柱上变压器	400	1.06	356		未进入负面清单	否
6832	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变415五一厂线	10kV南杂木五一厂线五一厂住宅台支线001号五一厂住宅变压器	200	1.06	178		未进入负面清单	否
6833	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线北关分线05号北关鲜队变压器	400	1.06	356		未进入负面清单	否
6834	国网抚顺县供电公司			10kV田屯线砖厂分12右3台区柱上变压器	400	1.05	356		未进入负面清单	否
6835	国网抚顺市东洲区供电分公司			平塑二线2#柱上变压器	200	1.05	178		未进入负面清单	否

6836	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线高速分线4号腰站公变变压器	200	1.03	178		未进入负面清单	否
6837	国网清原满族自治县供电公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线瓦窑分线37号瓦窑变压器	100	1.03	89		未进入负面清单	否
6838	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线油医分线4变压器	250	1.03	222		未进入负面清单	否
6839	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线关家分线80号关家变压器	200	1.03	178		未进入负面清单	否
6840	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线77#柱上变压器	200	1.03	178		未进入负面清单	否
6841	国网抚顺县供电公司			10kV李其干线山城堡分113号山城堡石场变压器	200	1.02	178		未进入负面清单	否
6842	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新农河南线河南二线西四分线邮政支线02号邮政住宅变台变压器	200	1.02	178		未进入负面清单	否
6843	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线20号林场变台变压器	200	1.01	178		未进入负面清单	否
6844	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线二伙洛东山025号二伙洛东山变压器	200	1.01	178		未进入负面清单	否

6845	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线中街分线021号扎锦组变压器	160	1.01	142		未进入负面清单	否
6846	国网新宾满族自治县供电公司			10kV杨甸线道清沟分线道清沟台区	200	1.01	178		未进入负面清单	否
6847	国网抚顺县供电公司			10kV马郎线敬老院分38号马和四台变压器	200	1	178		未进入负面清单	否
6848	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线砖厂分012甲帮新台变压器	100	1	89		未进入负面清单	否
6849	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线金坑支线2号金坑变压器	80	0.99	71		未进入负面清单	否
6850	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线良种厂支线03号良种厂变压器	160	0.99	142		未进入负面清单	否
6851	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线20变台	100	0.99	89		未进入负面清单	否
6852	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线甸边子分线004号甸边子变压器	200	0.98	178		未进入负面清单	否
6853	国网抚顺县供电公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线农场分19号南沟村变压器	30	0.98	27		未进入负面清单	否
6854	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线后邓分011号后邓二变压器	200	0.97	178		未进入负面清单	否

6855	国网新宾满族自治县供电公司			10kV下夹河线岗支分线双平支线99号平河变压器	200	0.97	178		未进入负面清单	否
6856	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗东机关分线3号岗东机关变压器	400	0.97	356		未进入负面清单	否
6857	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线四平联络分线北四平北台支3号杆北一台变压器	200	0.95	178		未进入负面清单	否
6858	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线镇内分线14号中心变压器	200	0.95	178		未进入负面清单	否
6859	国网抚顺市东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线70+1左2#柱上变压器	200	0.95	178		未进入负面清单	否
6860	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线5#	100	0.94	89		未进入负面清单	否
6861	国网抚顺市望花区供电分公司			五东一线五老东路分线千台山支线23右6	200	0.93	178		未进入负面清单	否
6862	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	中跃西线17智能变压器	200	0.93	178		未进入负面清单	否
6863	国网抚顺县供电公司			10kV青台子线17右1台区柱上变压器	400	0.92	356		未进入负面清单	否
6864	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线71右3#柱上变压器	50	0.92	45		未进入负面清单	否

6865	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	中跃西线27左1智能变压器	250	0.92	223		未进入负面清单	否
6866	国网抚顺市东洲区供电公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线锅炉分12#柱上变压器	200	0.92	178		未进入负面清单	否
6867	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线38号苇一队西变压器	400	0.91	356		未进入负面清单	否
6868	国网清原满族自治县供电公司			10kV二洼干线丁家街公变分线7#丁家街公变变压器	200	0.91	178		未进入负面清单	否
6869	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线286号北沟台变压器	200	0.91	178		未进入负面清单	否
6870	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线2道沟支线085号江八队变压器	50	0.91	45		未进入负面清单	否
6871	国网抚顺市望花区供电公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线12左8变压器	200	0.91	178		未进入负面清单	否
6872	国网抚顺市东洲区供电公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分53右1#柱上变压器	200	0.9	178		未进入负面清单	否
6873	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线苏水宾馆支线01号苏水宾馆台变压器	250	0.89	223		未进入负面清单	否
6874	国网清原满族自治县供电公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线38号客运公司305变压器	315	0.89	281		未进入负面清单	否

6875	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线大甸子分039号大甸子1511台变压器	200	0.88	178		未进入负面清单	否
6876	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线五一厂支线013号小哪咩小堡变压器	200	0.88	178		未进入负面清单	否
6877	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线马金五队二台变压器	400	0.88	356		未进入负面清单	否
6878	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线杨家南分线11号杨家南变压器	100	0.87	89		未进入负面清单	否
6879	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV新农城郊线照阳分线82号关家变压器	200	0.87	178		未进入负面清单	否
6880	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线网户东沟支线40号网户东沟变压器	50	0.86	45		未进入负面清单	否
6881	国网新宾满族自治县供电公司			10kV下夹河线岗支分线双平支线平河新区支线6号下夹平河新区变压器	50	0.86	45		未进入负面清单	否
6882	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线赵家堡分线32号赵家堡变台变压器	100	0.85	89		未进入负面清单	否

6883	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线59左#1	200	0.85	178		未进入负面清单	否
6884	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线30号菜队变台变压器	200	0.84	178		未进入负面清单	否
6885	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线陡岭子北分005号陡岭子村变压器	200	0.84	178		未进入负面清单	否
6886	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线荒迫子分线4号荒迫子变压器	100	0.83	89		未进入负面清单	否
6887	国网抚顺县供电公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线夏家分100号夏家变压器	200	0.83	178		未进入负面清单	否
6888	国网抚顺县供电公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线331号三二五变压器	315	0.83	281		未进入负面清单	否
6889	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线河东小区3#配变站变压器	315	0.83	281		未进入负面清单	否
6890	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右2#柱上变压器	200	0.83	178		未进入负面清单	否
6891	国网抚顺市东洲区供电分公司			千户干线园区分线9-变台	160	0.82	143		未进入负面清单	否
6892	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线河西分线12号下夹河西变压器	80	0.81	71		未进入负面清单	否
6893	国网抚顺市望花区供电分公司			风和三线16左4右1	315	0.8	281		未进入负面清单	否
6894	国网抚顺县供电公司	李家66kV变电站	李家变443李汤线	10kV李汤线红威子分009号红威子变压器	80	0.8	71		未进入负面清单	否

6895	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线18所带箱变配电变压器	400	0.79	357		未进入负面清单	否
6896	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线北环分25号北关三队变压器(新)	400	0.79	357		未进入负面清单	否
6897	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线45左3	160	0.79	143		未进入负面清单	否
6898	国网抚顺市顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线90#变压器	315	0.78	281		未进入负面清单	否
6899	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线23变压器	315	0.78	281		未进入负面清单	否
6900	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线农药分线28右1变压器(原农药分线27右1)	200	0.77	178		未进入负面清单	否
6901	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线41号前进新村台变压器	200	0.76	178		未进入负面清单	否
6902	国网抚顺市顺城区供电分公司			詹北二线55左2支2#智能变压器	200	0.76	178		未进入负面清单	否
6903	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线43右#4柱上变压器	315	0.76	281		未进入负面清单	否
6904	国网抚顺市东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线45左4-变台	160	0.76	143		未进入负面清单	否
6905	国网清原满族自治县供电公司			10kV草市线公变二号分线12#公变六号变压器	200	0.75	179		未进入负面清单	否

6906	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线大柳树分线富源支线02号富源变台变压器	200	0.75	179		未进入负面清单	否
6907	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线15	200	0.75	179		未进入负面清单	否
6908	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将北二线	将北二线3柜右3变压器	200	0.75	179		未进入负面清单	否
6909	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线48右3变台	315	0.75	281		未进入负面清单	否
6910	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV新农城郊线照阳分线佟家沟南支线01号照阳南变压器	200	0.74	179		未进入负面清单	否
6911	国网抚顺县供电公司			10kV松树线松树分前楼三台支2号前楼三台变压器	100	0.74	89		未进入负面清单	否
6912	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线023号老医院新变压器	50	0.73	45		未进入负面清单	否
6913	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线29变压器	250	0.73	223		未进入负面清单	否
6914	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线23右4	160	0.72	143		未进入负面清单	否
6915	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#8柱上变压器	400	0.72	357		未进入负面清单	否
6916	国网抚顺县供电公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线大队二台分1号大队二台变压器	400	0.71	357		未进入负面清单	否
6917	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线91左1#柱上变压器	200	0.71	179		未进入负面清单	否

6918	国网新宾满族自治县供电公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线老矿部支线001号老矿部变压器	200	0.71	179		未进入负面清单	否
6919	国网抚顺市东洲区供电分公司			千户干线园区分9#柱上变压器	200	0.69	179		未进入负面清单	否
6920	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	YHG_天福小区配电变压器	315	0.68	281		未进入负面清单	否
6921	国网新宾满族自治县供电公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线赵家支线002号赵家变压器	200	0.68	179		未进入负面清单	否
6922	国网抚顺市东洲区供电分公司			章士一线厂东分9支1#柱上变压器	200	0.67	179		未进入负面清单	否
6923	国网抚顺县供电公司			10kV章木一线腰站分门进二台支15号门进二台变压器	200	0.67	179		未进入负面清单	否
6924	国网抚顺县供电公司			10kV千金线后邓分17号后邓五台柱上变压器	200	0.66	179		未进入负面清单	否
6925	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV新农城郊线照阳分线佟家沟东支线01号大房子变压器	100	0.65	89		未进入负面清单	否
6926	国网新宾满族自治县供电公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线江南分线037号江南变压器	200	0.65	179		未进入负面清单	否

6927	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线11右3#柱上变压器	100	0.65	89		未进入负面清单	否
6928	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线64变台	315	0.65	281		未进入负面清单	否
6929	国网抚顺市新抚区供电公司			榆林干线99左6柱上变压器	400	0.64	357		未进入负面清单	否
6930	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线71右4	315	0.64	281		未进入负面清单	否
6931	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线91号那家街里变压器	400	0.63	357		未进入负面清单	否
6932	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线41变压器	315	0.63	282		未进入负面清单	否
6933	国网抚顺县供电公司			10kV关口线白家店分白家店五台支1号白家店五台变压器	100	0.63	89		未进入负面清单	否
6934	国网清原满族自治县供电公司			10kV罗圈沟线松树嘴支线9#松树嘴公变一号变压器	200	0.63	179		未进入负面清单	否
6935	国网抚顺市东洲区供电公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线17左8变台	315	0.63	282		未进入负面清单	否
6936	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线赵家堡分线火石支线05号火石变压器	400	0.63	357		未进入负面清单	否

6937	国网抚顺县供电公司			10kV马圈子线金斗分金斗河东支2号金斗河东变压器	100	0.62	89		未进入负面清单	否
6938	国网抚顺县供电公司			友爱水库支2号柱上变压器	100	0.61	89		未进入负面清单	否
6939	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线庙沟分线冰湖沟分线11号冰湖沟变变压器	200	0.61	179		未进入负面清单	否
6940	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	远洋城小区2#箱变变压器	315	0.6	282		未进入负面清单	否
6941	国网抚顺市东洲区供电分公司			章土二线11右5右1#柱上变压器	200	0.6	179		未进入负面清单	否
6942	国网抚顺市顺城区供电分公司			中跃西线吉顺小区1号箱变1号变压器	315	0.6	282		未进入负面清单	否
6943	国网抚顺市顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线50	400	0.6	358		未进入负面清单	否
6944	国网抚顺市东洲区供电分公司			万台二线54左6左7右1号柱上变压器	100	0.6	89		未进入负面清单	否
6945	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线075号拉古一台变压器(新)	200	0.59	179		未进入负面清单	否
6946	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线11	315	0.59	282		未进入负面清单	否
6947	国网新宾满族自治县供电公司			10kV北宝线冯家分线05号冯家北变台变压器	200	0.59	179		未进入负面清单	否

6948	国网抚顺市东洲区供电分公司			10kV章土一线河东分线33号柱上变压器	200	0.59	179		未进入负面清单	否
6949	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线边条沟分线里变台支线14号边条沟里变台变压器	200	0.58	179		未进入负面清单	否
6950	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线173号大堡公变变压器	50	0.58	45		未进入负面清单	否
6951	国网新宾满族自治县供电公司			10kV苇一号线商业支线07+1号副杆商业区变压器	400	0.57	358		未进入负面清单	否
6952	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线261号代家堡变压器	200	0.56	179		未进入负面清单	否
6953	国网抚顺县供电公司			10kV抚农上马线南沟分150号洋湖二台变压器	100	0.56	89		未进入负面清单	否
6954	国网抚顺市顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线砖厂分027砖厂住宅变压器	400	0.56	358		未进入负面清单	否
6955	国网抚顺市新抚区供电分公司			千金一线24右2柱上变压器	400	0.55	358		未进入负面清单	否
6956	国网抚顺市开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线西出口分线9#变压器	315	0.55	282		未进入负面清单	否
6957	国网抚顺市顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线10	400	0.55	358		未进入负面清单	否

6958	国网新宾满族自治县供电公司			10kV下夹河线金抛沟支线010号金抛沟变压器	160	0.55	143		未进入负面清单	否
6959	国网新宾满族自治县供电公司	大四平66kV变电站	大四平变548小四平线	10kV小四平线013号小四平家属变压器	50	0.55	45		未进入负面清单	否
6960	国网抚顺县供电公司	救兵66kV变电站	10kV峡河线	10kV峡河线马郡一分001号马郡一台变压器	315	0.55	282		未进入负面清单	否
6961	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线凤东社区2#箱式变电站高压间隔配电变压器	200	0.55	179		未进入负面清单	否
6962	国网抚顺市开发区供电公司			耐火干线23右4#变压器	50	0.54	45		未进入负面清单	否
6963	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北7#站内变压器	315	0.54	282		未进入负面清单	否
6964	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10KV红二号线油站分线变压器	200	0.53	179		未进入负面清单	否
6965	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线#46	160	0.53	143		未进入负面清单	否
6966	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	深井干线	深井干线23#变压器	160	0.53	143		未进入负面清单	否
6967	国网抚顺县供电公司			10kV台沟线小排房二台分1号小排房二台变压器	200	0.52	179		未进入负面清单	否
6968	国网清原满族自治县供电公司			10kV十八道岭线公用变4号分线1#公变4号变压器	100	0.5	90		未进入负面清单	否

6969	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线凤东社区3#箱式变电站高压间隔配电变压器	315	0.5	282		未进入负面清单	否
6970	国网抚顺市东洲区供电分公司			化二干线纺织小区1#-2变压器	400	0.49	358		未进入负面清单	否
6971	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线局教培1#站内变压器	250	0.48	224		未进入负面清单	否
6972	国网抚顺市顺城区供电分公司			泵站一线#8柱上变压器	400	0.48	358		未进入负面清单	否
6973	国网抚顺市东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线49#所带4#箱变站内变	315	0.47	282		未进入负面清单	否
6974	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632第二号线	10kV苇二号线团瓢支线051号团瓢变压器	100	0.47	90		未进入负面清单	否
6975	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	白云社区1#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	0.47	358		未进入负面清单	否
6976	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线附件厂支线003号附件厂变压器	200	0.47	179		未进入负面清单	否
6977	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线荒沟分线18号荒沟变压器	200	0.46	179		未进入负面清单	否
6978	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	君安小区3号箱变变压器配电变压器	315	0.46	282		未进入负面清单	否

6979	国网抚顺县供电公司			10kV阿及干线放牛沟支1号放牛沟变压器	100	0.46	90		未进入负面清单	否
6980	国网抚顺市东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线53	400	0.45	358		未进入负面清单	否
6981	国网抚顺市东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	矿前分线11右1左1	200	0.45	179		未进入负面清单	否
6982	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线靖宇街2号配变站1号变压器	500	0.45	448		未进入负面清单	否
6983	国网抚顺市顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线树脂分线2右1柱上变压器	315	0.45	282		未进入负面清单	否
6984	国网清原满族自治县供电公司			10kV工业1#线党校支线21#微波站变压器	50	0.45	45		未进入负面清单	否
6985	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干线四平联络分线北四平支线23号北四平乡政府变台变压器	200	0.44	179		未进入负面清单	否
6986	国网清原满族自治县供电公司			10kV长山堡线下湖分线10#椴木沟公变二号变压器	200	0.44	179		未进入负面清单	否
6987	国网抚顺市望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	凤工联线89#柱上变压器	315	0.44	282		未进入负面清单	否
6988	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线28号头道卜后变台变压器	400	0.43	358		未进入负面清单	否

6989	国网抚顺市顺城区供电分公司			城东一线水岸东城6#配变站1#变压器	315	0.42	282		未进入负面清单	否
6990	国网新宾满族自治县供电公司			10kV永驿线北关分线3号杆北关西台支线8号杆老城北关西台变压器	200	0.42	179		未进入负面清单	否
6991	国网抚顺市东洲区供电分公司			东武二线19#柱上变压器	200	0.41	179		未进入负面清单	否
6992	国网清原满族自治县供电公司			10kV东主干线197号马家店公变2号变压器	200	0.41	179		未进入负面清单	否
6993	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大9号箱变压器间隔配电变压器	315	0.41	282		未进入负面清单	否
6994	国网新宾满族自治县供电公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线055号刘三队变压器	100	0.4	90		未进入负面清单	否
6995	国网新宾满族自治县供电公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东站分线东台支线01号东台东台变压器	200	0.4	179		未进入负面清单	否
6996	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东三专线	东三专线东三路开闭所7#配变站变压器	400	0.39	358		未进入负面清单	否
6997	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	土口子线林场住宅台区第一间隔配电变压器	250	0.38	224		未进入负面清单	否

6998	国网抚顺县供电公司			10kV台沟线 峡河西三台分 1号峡河西三 台变压器	200	0.38	179		未进入负面 清单	否
6999	国网抚顺县供电公司			10kV西川干 线馒头三台分 8右1号馒头四 台变压器	200	0.38	179		未进入负面 清单	否
7000	国网清原满族自治县 供电公司			城郊供电所充 电桩	400	0.38	358		未进入负面 清单	否
7001	国网抚顺市东洲区供 电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线 35+1左4#柱 上变压器	400	0.37	359		未进入负面 清单	否
7002	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大5号箱变 变压器间隔配 电变压器	400	0.37	359		未进入负面 清单	否
7003	国网清原满族自治县 供电公司			10kV九道河 线驾校分线 23#驾校公变 变压器	200	0.36	179		未进入负面 清单	否
7004	国网新宾满族自治县 供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北六干 线北旺清南一 台支5号变压 器	200	0.36	179		未进入负面 清单	否
7005	国网抚顺市东洲区供 电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线81右 4+1#柱上变 压器	200	0.36	179		未进入负面 清单	否
7006	国网清原满族自治县 供电公司			10kV市街线 什排地公变三 支线1#杆什排 地公三变压器	100	0.35	90		未进入负面 清单	否

7007	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线房产分线粮仓支线02号粮库卡表变压器	315	0.35	282		未进入负面清单	否
7008	国网抚顺市东洲区供电公司			醇台一线矿前分线11右1左1#柱上变压器	200	0.35	179		未进入负面清单	否
7009	国网抚顺县供电公司			10kV台沟线后沟二台分1号后沟二台变压器	200	0.35	179		未进入负面清单	否
7010	国网新宾满族自治县供电公司			10kV永驿线大山灵芝农场分线04号大山灵芝农场变台变压器	200	0.34	179		未进入负面清单	否
7011	国网抚顺县供电公司			10kV马金线荣泰支1+1左2号马金八队二台变压器	200	0.34	179		未进入负面清单	否
7012	国网抚顺市新抚区供电公司			榆南联线40左5柱上变压器	50	0.34	45		未进入负面清单	否
7013	国网抚顺县供电公司			峡河变844台沟线三家子分13号上三家子东二台变压器	200	0.34	179		未进入负面清单	否
7014	国网抚顺县供电公司			10kV上马线八盘分章党三支1号章党三台变压器	200	0.34	179		未进入负面清单	否

7015	国网抚顺市新抚区供电公司			榆青联线13左2柱上变压器	400	0.33	359		未进入负面清单	否
7016	国网抚顺县供电公司			10kV台沟干线西吉分016+1右3变压器	100	0.33	90		未进入负面清单	否
7017	国网清原满族自治县供电公司			10kV苗沿线25#大崴子变压器	200	0.33	179		未进入负面清单	否
7018	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线安居北区1-2#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	0.33	359		未进入负面清单	否
7019	国网抚顺县供电公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线鸽子分009号鸽子村三台变压器	200	0.33	179		未进入负面清单	否
7020	国网抚顺市新抚区供电公司			榆青联线57左6#箱式变电站	400	0.33	359		未进入负面清单	否
7021	国网抚顺市新抚区供电公司			华山干线马架子分线4支14#柱上变压器	400	0.32	359		未进入负面清单	否
7022	国网抚顺市东洲区供电公司			东武二线17左8#柱上变压器	400	0.32	359		未进入负面清单	否
7023	国网抚顺县供电公司			10kV郎士线76号后腰三台变压器	200	0.32	179		未进入负面清单	否
7024	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线51-1变压器	315	0.32	282		未进入负面清单	否
7025	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北4#站内变压器	630	0.32	565		未进入负面清单	否

7026	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	道街干线	道街干线新抚路北2#站内变压器	630	0.32	565		未进入负面清单	否
7027	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	金顺小区2号箱变变压器间隔配电变压器	400	0.32	359		未进入负面清单	否
7028	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线安居北区5-2#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	0.31	359		未进入负面清单	否
7029	国网抚顺市顺城区供电公司			泵站一线#9柱上变压器	400	0.31	359		未进入负面清单	否
7030	国网抚顺市望花区供电公司			雷锋纪念馆1#箱式变电站1#变压器	630	0.31	565		未进入负面清单	否
7031	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	华诚小区2#箱式变出线间隔配电变压器	400	0.31	359		未进入负面清单	否
7032	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	10KV关岭干线台山分64台山河西柱上变压器	200	0.31	179		未进入负面清单	否
7033	国网抚顺市新抚区供电公司			榆南联线17左9左1#柱上变压器	400	0.3	359		未进入负面清单	否
7034	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	市内专线	白云社区2#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	0.3	359		未进入负面清单	否
7035	国网抚顺市顺城区供电公司			22方块11#配电站1#变压器	400	0.3	359		未进入负面清单	否

7036	国网抚顺市顺城区供电公司			北关干线28右7柱上变压器	400	0.3	359		未进入负面清单	否
7037	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	金地2#箱式变出线201间隔配电变压器	400	0.29	359		未进入负面清单	否
7038	国网新宾满族自治县供电公司			10kV杨甸线养殖场支线4号中街二台	200	0.29	179		未进入负面清单	否
7039	国网抚顺市新抚区供电公司			抚一线西七路开闭所40#配电变压器	500	0.28	449		未进入负面清单	否
7040	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	新天德小区箱变变压器间隔配电变压器	400	0.28	359		未进入负面清单	否
7041	国网新宾满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线哥俩好家属楼分线004号停车场楼台区变压器	315	0.28	283		未进入负面清单	否
7042	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线白石沟支线6号白石沟变压器	20	0.28	18		未进入负面清单	否
7043	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北11-1#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	0.28	359		未进入负面清单	否

7044	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	民主专线	民主路开闭所民主4#线12#箱变变压器间隔配电变压器	500	0.28	449		未进入负面清单	否
7045	国网新宾满族自治县供电公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线桦树背变压器	200	0.28	179		未进入负面清单	否
7046	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北二线	师范附小北1#配变站1#变压器	630	0.27	565		未进入负面清单	否
7047	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	市内专线	白云社区3#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	0.27	359		未进入负面清单	否
7048	国网抚顺市开发区供电公司			高新二线大南分线23#	315	0.27	283		未进入负面清单	否
7049	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北3#站内变压器	630	0.27	565		未进入负面清单	否
7050	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线尹家七队分线24号尹家七队台变压器	200	0.26	179		未进入负面清单	否
7051	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	明德1#箱式变(二)出线间隔配电变压器	630	0.26	565		未进入负面清单	否
7052	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期3号箱变2号变压器间隔配电变压器	315	0.26	283		未进入负面清单	否
7053	国网抚顺市顺城区供电公司			新北三线新1#箱变变压器	400	0.26	359		未进入负面清单	否

7054	国网抚顺市新抚区供电公司			榆林加油站电动箱式变电站配电变压器	630	0.26	565		未进入负面清单	否
7055	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	水木山城1#箱变(二)出线间隔配电变压器	400	0.25	359		未进入负面清单	否
7056	国网抚顺市开发区供电公司			绿地二期北2#箱变配电变压器	10	0.25	9		未进入负面清单	否
7057	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	明德2#箱式变(二)出线间隔配电变压器	400	0.25	359		未进入负面清单	否
7058	国网抚顺县供电公司			10kV石文二线小二道分二道沟东台支1号二道沟东台变压器	200	0.25	180		未进入负面清单	否
7059	国网新宾满族自治县供电公司			10kV上大线五龙分线五龙街里二台支线02号杆五龙街里二台变压器	200	0.25	180		未进入负面清单	否
7060	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北13-1#站内变压器	630	0.25	565		未进入负面清单	否
7061	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线新抚供电2-1#站内变压器	630	0.25	565		未进入负面清单	否
7062	国网抚顺市东洲区供电公司			碾醇二线郎士分43左1#柱上变压器	200	0.24	180		未进入负面清单	否
7063	国网抚顺市东洲区供电公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线塔湾支线#4	100	0.24	90		未进入负面清单	否

7064	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北2#站内变压器	630	0.24	565		未进入负面清单	否
7065	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线安居北区2-1#站内变压器	400	0.24	359		未进入负面清单	否
7066	国网抚顺县供电公司			10kV燕石一线昱源分毛公河东二台变压器	200	0.24	180		未进入负面清单	否
7067	国网抚顺市新抚区供电公司			海城桥1#箱式变电站站内变压器	630	0.24	565		未进入负面清单	否
7068	国网抚顺县供电公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	YHG_营盘车站二台柱上变压器	250	0.24	224		未进入负面清单	否
7069	国网清原满族自治县供电公司			10kV草杨联线2#草市渔场公变变压器	200	0.23	180		未进入负面清单	否
7070	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线北台2#配变站变压器	400	0.23	359		未进入负面清单	否
7071	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线32右11	315	0.23	283		未进入负面清单	否
7072	国网抚顺市望花区供电公司			古城子小区17#配变站2#变压器	400	0.23	359		未进入负面清单	否
7073	国网抚顺市东洲区供电公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线61右6#变台	100	0.23	90		未进入负面清单	否
7074	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	金湾雅居小区2#箱变出线间隔配电变压器	400	0.23	359		未进入负面清单	否
7075	国网抚顺市望花区供电公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	望花房管处3#	500	0.22	449		未进入负面清单	否

7076	国网抚顺县供电公司			救兵变10kV 郎士线上沟二 台支7号上沟 二台变压器	200	0.22	180		未进入负面 清单	否
7077	国网抚顺市望花区供 电分公司			玫瑰城小区新 1#配变站1# 变压器	400	0.22	359		未进入负面 清单	否
7078	国网抚顺市新抚区供 电分公司			榆林干线89左 2#柱上变压器	400	0.22	359		未进入负面 清单	否
7079	国网抚顺县供电公司			10kV塔二丈 线127左1号 萝卜坎台区 变压器	200	0.22	180		未进入负面 清单	否
7080	国网抚顺市新抚区供 电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和 路北小区6#箱 式变电站高压 间隔配电变压 器	630	0.22	566		未进入负面 清单	否
7081	国网抚顺市新抚区供 电分公司			10千伏中天三 线万达停车场 1#箱式变电站 变压器	630	0.22	566		未进入负面 清单	否
7082	国网抚顺县供电公司	南章党66kV变电 站	南章党变243抚农五 龙线	10kV五龙线 185#五龙三 台分2#变压器	200	0.22	180		未进入负面 清单	否
7083	国网清原满族自治县 供电公司			10kV苗沿线 25#大崴子变 压器	200	0.21	180		未进入负面 清单	否
7084	国网抚顺市新抚区供 电分公司			礼泉南线25# 柱上变压器	100	0.21	90		未进入负面 清单	否
7085	国网抚顺县供电公司	毛燕66kV变电站	毛燕变343抚农毛公 线	山城明珠台区 第一间隔配电 变压器	500	0.21	449		未进入负面 清单	否

7086	国网抚顺市顺城区供电公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线30右1教师公寓1#间隔配电变压器	630	0.2	566		未进入负面清单	否
7087	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北小区6-1#箱式变电站母线间隔配电变压器	400	0.2	359		未进入负面清单	否
7088	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	民主专线	民主专线3#线13#变台2	315	0.2	283		未进入负面清单	否
7089	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北小区7-1#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	0.2	359		未进入负面清单	否
7090	国网抚顺县供电公司			10kV北环线45左1号前兴安二台变压器	200	0.2	180		未进入负面清单	否
7091	国网抚顺市东洲区供电公司			万新一线东山分线10左9#柱上变压器	100	0.19	90		未进入负面清单	否
7092	国网抚顺县供电公司	詹家66kV变电站	关岭干线	青云林海6#箱变变压器	400	0.19	359		未进入负面清单	否
7093	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线金矿家属支线001号金矿家属变压器	200	0.19	180		未进入负面清单	否
7094	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期2号箱变变压器间隔配电变压器	400	0.19	359		未进入负面清单	否

7095	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期4号箱变变压器间隔配电变压器	400	0.19	359		未进入负面清单	否
7096	国网抚顺市顺城区供电公司			车站干线26右8#柱上变压器	400	0.19	359		未进入负面清单	否
7097	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北小区3-1#箱式变电站高压间隔配电变压器	630	0.18	566		未进入负面清单	否
7098	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线6#	400	0.18	359		未进入负面清单	否
7099	国网抚顺市新抚区供电公司			榆中联线2#环网柜琥珀泉配电站1	630	0.18	566		未进入负面清单	否
7100	国网抚顺县供电公司			10kV千金线望山四台分1号望山四台变压器	400	0.17	359		未进入负面清单	否
7101	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期2号箱变2号变压器间隔配电变压器	400	0.17	359		未进入负面清单	否
7102	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福南一线	中央专线中央大街开闭所31#站内变压器	630	0.17	566		未进入负面清单	否
7103	国网抚顺市开发区供电公司			望开南线河西分线18#变压器	100	0.17	90		未进入负面清单	否
7104	国网抚顺市新抚区供电公司			华农联线海城桥1#箱式变电站高压间隔配电变压器	630	0.17	566		未进入负面清单	否

7105	国网抚顺县供电公司			10kV大柳线 二道沟分10号 二道沟台区变 压器	400	0.17	359		未进入负面 清单	否
7106	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大3号箱变2 号变压器间隔 配电变压器	400	0.16	359		未进入负面 清单	否
7107	国网抚顺市新抚区供 电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线台南 华府2#箱变站 内变压器	630	0.16	566		未进入负面 清单	否
7108	国网抚顺市新抚区供 电分公司	福民66kV变电站	道街干线	道街干线28# 新抚路北小区 10#-2箱式变 电站高压间隔 配电变压器	400	0.16	359		未进入负面 清单	否
7109	国网抚顺市顺城区供 电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家 分线12右9柱 上变压器	315	0.16	283		未进入负面 清单	否
7110	国网清原满族自治县 供电公司			10kV罗圈沟 线王小卜分线 66#王大卜公 变一号变压器	200	0.16	180		未进入负面 清单	否
7111	国网抚顺市新抚区供 电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚 路北小区6#箱 式变电站（终 端型）高压间 隔配电变压器	630	0.16	566		未进入负面 清单	否

7112	国网抚顺县供电公司			10kV台沟线 六家子分六家子二台支1号六家子二台变压器	200	0.15	180		未进入负面清单	否
7113	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期1号箱变2号变压器间隔配电变压器	500	0.15	449		未进入负面清单	否
7114	国网抚顺市新抚区供电分公司			新抚二线英达一线1#配变站2#开关间隔配电变压器	800	0.15	719		未进入负面清单	否
7115	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所29-2#箱变变压器	630	0.15	566		未进入负面清单	否
7116	国网抚顺市望花区供电分公司			玫瑰城小区11#配变站新1#变压器	630	0.15	566		未进入负面清单	否
7117	国网抚顺市新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北12-1#箱式变电站高压间隔配电变压器	630	0.14	566		未进入负面清单	否
7118	国网抚顺市顺城区供电分公司			中跃西线27左1智能变压器	400	0.14	359		未进入负面清单	否
7119	国网抚顺市东洲区供电分公司			章土二线11右1右1号柱上变压器	200	0.14	180		未进入负面清单	否
7120	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期5号箱变2号变压器间隔	500	0.14	449		未进入负面清单	否

7121	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线安居南区2-2#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	0.14	359		未进入负面清单	否
7122	国网抚顺市顺城区供电公司	戈布66kV变电站	北街一线	金地富山17#变压器	400	0.14	359		未进入负面清单	否
7123	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	新抚二线	解放干线解放路开闭所35#配变站	500	0.14	449		未进入负面清单	否
7124	国网抚顺市望花区供电公司			玫瑰城小区11#配变站1#变压器	500	0.14	449		未进入负面清单	否
7125	国网抚顺市望花区供电公司			五西一线西矸子分线19左2柱上-变压器	400	0.14	359		未进入负面清单	否
7126	国网抚顺县供电公司			充电桩台区箱变出线间隔配电变压器	630	0.14	566		未进入负面清单	否
7127	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线348号旧门二台变压器	400	0.14	359		未进入负面清单	否
7128	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期5号箱变变压器间隔配电变压器	500	0.14	449		未进入负面清单	否
7129	国网抚顺市开发区供电公司	李开66kV变电站	开发五线	开发五线2-1箱变配电变压器	500	0.14	449		未进入负面清单	否
7130	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线石碑分线10号石碑下堡变压器	400	0.13	359		未进入负面清单	否

7131	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北5#站内变压器	630	0.13	566		未进入负面清单	否
7132	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分6#	250	0.13	225		未进入负面清单	否
7133	国网抚顺市开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	阳光丽景2#箱变变压器2	500	0.13	449		未进入负面清单	否
7134	国网抚顺县供电公司			10kV西川干线中草药2台区柱上变压器	100	0.13	90		未进入负面清单	否
7135	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线北阳沟公用变支线14号北阳沟公用变变压器	50	0.12	45		未进入负面清单	否
7136	国网抚顺县供电公司			10kV石文二线泉眼分大石二台支大石二台变压器	200	0.12	180		未进入负面清单	否
7137	国网抚顺县供电公司			10kV方晓线会元四台变压器	400	0.12	360		未进入负面清单	否
7138	国网抚顺市东洲区供电公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出3#环网箱6B-2#箱变配电变压器	400	0.12	360		未进入负面清单	否
7139	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线百合小区3#配变站母线间隔配电变压器	400	0.12	360		未进入负面清单	否
7140	国网抚顺县供电公司			10kV抚农上马线下马二台区变压器	100	0.12	90		未进入负面清单	否

7141	国网抚顺县供电公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期1号箱变变压器间隔配电变压器	400	0.12	360		未进入负面清单	否
7142	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分前楼二台支1号前楼二台变压器	100	0.11	90		未进入负面清单	否
7143	国网抚顺县供电公司			10kV台沟线后沟三台分1号后沟三台变压器	200	0.11	180		未进入负面清单	否
7144	国网抚顺县供电公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线栗子分31#山城子二队1536住上变压器	100	0.11	90		未进入负面清单	否
7145	国网抚顺县供电公司			10kV马圈子线金斗分腰站二台支1号腰站二台变压器	200	0.11	180		未进入负面清单	否
7146	国网抚顺市新抚区供电分公司			华农联线加油站母线间隔配电变压器	315	0.11	283		未进入负面清单	否
7147	国网抚顺市望花区供电分公司			玫瑰城小区新2-1#配变站1#变压器	400	0.11	360		未进入负面清单	否
7148	国网抚顺县供电公司			10kV土口子线南沟二台支6号南沟二台变压器	200	0.11	180		未进入负面清单	否
7149	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线4#开关间隔配电变压器	500	0.1	450		未进入负面清单	否

7150	国网抚顺市东洲区供电公司	青年路66kV变电站	化二干线	化二干线37左3柱上变压器	315	0.1	283		未进入负面清单	否
7151	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所39#配变站变压器	630	0.1	566		未进入负面清单	否
7152	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二线南台7#站内变压器	500	0.1	450		未进入负面清单	否
7153	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	新钢小区3号箱变变压器间隔配电变压器	250	0.1	225		未进入负面清单	否
7154	国网抚顺市望花区供电公司			玫瑰城小区新2#配变站1#变压器	400	0.1	360		未进入负面清单	否
7155	国网抚顺市东洲区供电公司			海赋外滩第三期2#箱变配电变压器	630	0.09	566		未进入负面清单	否
7156	国网抚顺市东洲区供电公司			10千伏张甸干线96+1号柱上变压器	200	0.09	180		未进入负面清单	否
7157	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线英达一线1#配变站1#开关间隔配电变压器	630	0.09	566		未进入负面清单	否
7158	国网抚顺市新抚区供电公司			华山干线马架子分线4支31#柱上变压器	400	0.09	360		未进入负面清单	否
7159	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	沈抚新城回迁楼3、4、5期7#箱变配电变压器	400	0.09	360		未进入负面清单	否

7160	国网抚顺市新抚区供电公司	福民66kV变电站	福南二线	福南二线新世纪嘉园3#配电站变压器	500	0.09	450		未进入负面清单	否
7161	国网抚顺县供电公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	华诚一期2号箱变高压出线间隔配电变压器	630	0.09	566		未进入负面清单	否
7162	国网抚顺市东洲区供电公司			化二干线37左3#柱上变压器	400	0.09	360		未进入负面清单	否
7163	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	西七干线	新抚一线西七路开闭所41#配电站变压器	630	0.08	566		未进入负面清单	否
7164	国网抚顺市新抚区供电公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线安居南区1-2#箱式变电站配电变压器	400	0.08	360		未进入负面清单	否
7165	国网抚顺市新抚区供电公司			华山干线29左1#柱上变压器	400	0.08	360		未进入负面清单	否
7166	国网抚顺县供电公司			10kV千金线石材分新发沟一台支1号新发沟一台变压器	200	0.08	180		未进入负面清单	否
7167	国网抚顺市新抚区供电公司	榆林66kV变电站	榆中联线	榆中联线水泥小区1#变压器	630	0.08	566		未进入负面清单	否
7168	国网新宾满族自治县供电公司			10kV华第7号(原实验幼儿园)间隔配电变压器	630	0.08	566		未进入负面清单	否

7169	国网抚顺县供电公司			10kV王木线 大东分大东四 台支6号大东 四台区变压器	200	0.08	180		未进入负面 清单	否
7170	国网抚顺市顺城区供 电分公司	城东66kV变电站	城东三线	城东三线银河 湾小区3#配变 站配电变压器	630	0.08	566		未进入负面 清单	否
7171	国网抚顺市新抚区供 电分公司			马德里瑞景小 区4#变压器	800	0.07	719		未进入负面 清单	否
7172	国网抚顺县供电公司			10kV关岭干 线台山分台山 桥头支7号柱 上变压器	200	0.06	180		未进入负面 清单	否
7173	国网抚顺市新抚区供 电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	榆中联线税务 小区1#配电站 变压器	500	0.06	450		未进入负面 清单	否
7174	国网抚顺市顺城区供 电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线5#金 融街1#地下变 电所2#变压器	1000	0.06	899		未进入负面 清单	否
7175	国网抚顺市开发区供 电公司	高新66kV变电站	高开三线	沈抚新城回迁 楼3、4、5期 6#箱变配电变 压器	400	0.06	360		未进入负面 清单	否
7176	国网抚顺县供电公司			10kV台沟线 眼望二台变压 器	200	0.06	180		未进入负面 清单	否
7177	国网抚顺市东洲区供 电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山 分10左17#柱 上变压器	200	0.06	180		未进入负面 清单	否
7178	国网抚顺市开发区供 电公司			耐火干线北厚 小区1-1箱变 配电变压器	315	0.06	283		未进入负面 清单	否

7179	国网抚顺市顺城区供电公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线113左1#柱上变压器	400	0.05	360		未进入负面清单	否
7180	国网抚顺市新抚区供电公司			华山干线马架子分线25左4#柱上变压器	400	0.05	360		未进入负面清单	否
7181	国网抚顺市东洲区供电公司			张甸干线113左1#柱上变压器	200	0.05	180		未进入负面清单	否
7182	国网新宾满族自治县供电公司			凤来雁归人参有限公司变压器	630	0.05	567		未进入负面清单	否
7183	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗高一线	YHG_泛海小区二台区变压器间隔配电变压器	630	0.05	567		未进入负面清单	否
7184	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	中跃东线	中跃东线滨江景苑1#配电变压器	500	0.05	450		未进入负面清单	否
7185	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	中跃东线	中跃东线滨江景苑2#配电变压器	630	0.05	567		未进入负面清单	否
7186	国网抚顺县供电公司			10kV西川干线馒头三台分20号馒头三台变压器	200	0.05	180		未进入负面清单	否
7187	国网新宾满族自治县供电公司			10kV河北二线西一分线03岸芷兰亭	500	0.04	450		未进入负面清单	否
7188	国网抚顺市新抚区供电公司			华山干线马架子分线29#柱上变压器	400	0.04	360		未进入负面清单	否
7189	国网抚顺市东洲区供电公司			海赋外滩第三期1#箱变配电变压器	630	0.04	567		未进入负面清单	否

7190	国网抚顺市开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	沈抚新城回迁楼3、4、5期5#箱变配电变压器	630	0.04	567		未进入负面清单	否
7191	国网抚顺市顺城区供电公司	新城66kV变电站	新北二线	欧家分线1+1号2#箱变间隔配电变压器	500	0.04	450		未进入负面清单	否
7192	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线王道伟支线016号王道伟参厂变压器	5	0.04	4		未进入负面清单	否
7193	国网抚顺市顺城区供电公司	跃进66kV变电站	中跃东线	中跃东线滨江景苑3#配电变压器	630	0.04	567		未进入负面清单	否
7194	国网抚顺市东洲区供电公司			台青一线50右1右1#柱上变压器	100	0.03	90		未进入负面清单	否
7195	国网抚顺市新抚区供电公司			华山干线马架子分线18#柱上变压器	400	0.03	360		未进入负面清单	否
7196	国网抚顺市新抚区供电公司			华山干线马架子分线21左2#柱上变压器	400	0.03	360		未进入负面清单	否
7197	国网新宾满族自治县供电公司			10kV红二号线五道沟西台变压器	50	0.03	45		未进入负面清单	否
7198	国网抚顺市顺城区供电公司			汇银东樾三期10#箱变间隔变压器	400	0.03	360		未进入负面清单	否
7199	国网抚顺市新抚区供电公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷线101左5柱上变压器	100	0.03	90		未进入负面清单	否
7200	国网抚顺市顺城区供电公司			汇银东樾三期6箱变变压器	630	0.03	567		未进入负面清单	否

7201	国网抚顺市顺城区供电分公司			汇银东樾三期7箱变变压器	630	0.03	567		未进入负面清单	否
7202	国网抚顺市顺城区供电分公司			汇银东樾三期11箱变变压器	630	0.03	567		未进入负面清单	否
7203	国网抚顺市顺城区供电分公司			汇银东樾三期13箱变变压器	630	0.03	567		未进入负面清单	否
7204	国网抚顺县供电公司			10kV塔峪线五道分演武四台支8号演武四台变压器	200	0.03	180		未进入负面清单	否
7205	国网新宾满族自治县供电公司			凤来雁归人参有限公司2变压器	630	0.03	567		未进入负面清单	否
7206	国网抚顺市顺城区供电分公司			恒大广场E2.1配电变压器	630	0.03	567		未进入负面清单	否
7207	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	滨江景苑4#变压器	630	0.03	567		未进入负面清单	否
7208	国网抚顺市顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	滨江景苑5#变压器	630	0.03	567		未进入负面清单	否
7209	国网抚顺市新抚区供电分公司			华山干线马架子分线4支22#柱上变压器	400	0.02	360		未进入负面清单	否
7210	国网抚顺市新抚区供电分公司			明骏峰景（二期）1#箱式变电站配电变压器	630	0.02	567		未进入负面清单	否
7211	国网抚顺市东洲区供电分公司			台青一线57左8号柱上变压器	400	0.02	360		未进入负面清单	否

7212	国网抚顺县供电公司			10kV西川干线馒头首五台分1号馒头首五台柱上变压器	200	0.02	180		未进入负面清单	否
7213	国网抚顺市东洲区供电公司			平塑二线11右7#柱上变压器	200	0.02	180		未进入负面清单	否
7214	国网新宾满族自治县供电公司			凤来雁归人参有限公司4变压器	630	0.02	567		未进入负面清单	否
7215	国网新宾满族自治县供电公司			凤来雁归人参有限公司2变压器	630	0.02	567		未进入负面清单	否
7216	国网抚顺市新抚区供电公司	天水66kV变电站	裕民干线	天水变所用	80	0.02	72		未进入负面清单	否
7217	国网抚顺市新抚区供电公司			明骏峰景（二期）2#箱式变电站配电变压器	630	0.02	567		未进入负面清单	否
7218	国网抚顺市新抚区供电公司			马德里瑞景小区2#变压器	800	0.02	720		未进入负面清单	否
7219	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启城1#	1000	0.01	900		未进入负面清单	否
7220	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启城1#变电站2	800	0.01	720		未进入负面清单	否
7221	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启城3#	500	0.01	450		未进入负面清单	否
7222	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启城4#	1000	0.01	900		未进入负面清单	否
7223	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启城5#	800	0.01	720		未进入负面清单	否
7224	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启城6#	800	0.01	720		未进入负面清单	否
7225	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启城7#	800	0.01	720		未进入负面清单	否

7226	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启城8#	800	0.01	720		未进入负面清单	否
7227	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启9#	800	0.01	720		未进入负面清单	否
7228	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启城14#	800	0.01	720		未进入负面清单	否
7229	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启城12#	800	0.01	720		未进入负面清单	否
7230	国网抚顺市顺城区供电分公司			恒大广场F2.2配电变压器	800	0.01	720		未进入负面清单	否
7231	国网抚顺市新抚区供电分公司			马德里瑞景小区1#配电室配电变压器	800	0.01	720		未进入负面清单	否
7232	国网抚顺市新抚区供电分公司			马德里瑞景小区3#变压器	800	0.01	720		未进入负面清单	否
7233	国网抚顺市新抚区供电分公司			华山干线马架子分线4支17右1#柱上变压器	400	0.01	360		未进入负面清单	否
7234	国网抚顺市新抚区供电分公司			中天首府3#配电站配出1#变压器	1000	0.01	900		未进入负面清单	否
7235	国网抚顺市新抚区供电分公司			马德里瑞景小区5#变压器	800	0.01	720		未进入负面清单	否
7236	国网抚顺市顺城区供电分公司			汇银东樾三期9箱变变压器	630	0.01	567		未进入负面清单	否
7237	国网抚顺市顺城区供电分公司			汇银东樾三期12箱变变压器	630	0.01	567		未进入负面清单	否

7238	国网抚顺市望花区供电公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	中部一线台安分线1#配变站1#变压器	160	0.01	144		未进入负面清单	否
7239	国网抚顺市顺城区供电公司			恒大广场F2.1配电变压器	800	0.01	720		未进入负面清单	否
7240	国网抚顺县供电公司	泗水66kV变电站	泗高一线	YHG_泛海小区三台区变压器间隔配电变压器	630	0.01	567		未进入负面清单	否
7241	国网抚顺市新抚区供电公司			中天首府3#配电站配出3#变压器	1000	0.01	900		未进入负面清单	否
7242	国网抚顺县供电公司			10kV西川干线中草药1台区柱上变压器	100	0.01	90		未进入负面清单	否
7243	国网抚顺市新抚区供电公司			马德里瑞景小区6#变压器	800	0.01	720		未进入负面清单	否
7244	国网抚顺市望花区供电公司			五西一线51右1左12右5	400	0.01	360		未进入负面清单	否
7245	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线806家属分线02号806家属变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7246	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线孙和平水库分线4号孙和平水库变压器	10	0	9		未进入负面清单	否
7247	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线北阳沟工区支线4号北阳沟工区变压器	50	0	45		未进入负面清单	否

7248	国网抚顺市东洲区供电公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线39#	50	0	45		未进入负面清单	否
7249	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启城10#	1000	0	900		未进入负面清单	否
7250	国网抚顺市开发区供电公司			中金公元启城11#	800	0	720		未进入负面清单	否
7251	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线南大号生安华支线44号南大号公用变变压器	5	0	5		未进入负面清单	否
7252	国网清原满族自治县供电公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线153号新卜公变变压器	10	0	9		未进入负面清单	否
7253	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV南杨线318号挡石河公用变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7254	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线庙北公用分支线1号庙北公用变变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7255	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线莱河背支线23号将军堡公变变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7256	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线腰岭子分线11号腰岭子公用变变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7257	国网新宾满族自治县供电公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线123号夏园村机井变压器	50	0	45		未进入负面清单	否

7258	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线李家堡公用变支线008号李家堡公用变压器	20	0	18		未进入负面清单	否
7259	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线215号冯启祥果园变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7260	国网抚顺市望花区供电分公司			五平一线32左1变压器	200	0	180		未进入负面清单	否
7261	国网抚顺市东洲区供电分公司			制钉分线2左#14柱上变压器	200	0	180		未进入负面清单	否
7262	国网清原满族自治县供电公司			10kV罗圈沟线王小卜分线157号王小卜公变2变压器	100	0	90		未进入负面清单	否
7263	国网抚顺市新抚区供电分公司			中天首府3#配电站配出2#变压器	1000	0	900		未进入负面清单	否
7264	国网抚顺市新抚区供电分公司			中天首府3#配电站配出4#变压器	1000	0	900		未进入负面清单	否
7265	国网清原满族自治县供电公司			10kV草汪联线362号公用变7号变压器	200	0	180		未进入负面清单	否
7266	国网清原满族自治县供电公司			10kV湾七线道穴沟公用变分线6#道穴沟公用变变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7267	国网抚顺市望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变583和工中二线	风和二线28	400	0	360		未进入负面清单	否

7268	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线崔连伟鸡场支线6号崔连伟鸡场变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7269	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV北宝线68号燕家机井变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7270	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线王油坊水库支线15号王油坊水库变压器	10	0	9		未进入负面清单	否
7271	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线任家街水库支线23号任家街水库变压器	10	0	9		未进入负面清单	否
7272	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线蚂蚁沟分线18号蚂蚁沟公用变变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7273	国网清原满族自治县供电公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV南杨线董家街公用变分线20号董家街公用变变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7274	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线张吉庆参园支线13号张吉庆参园变压器	5	0	5		未进入负面清单	否

7275	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线五里分西大地支12号五里一号机井变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7276	国网新宾满族自治县供电公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线五里分南大地支6号五里二号机井变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7277	国网新宾满族自治县供电公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分机井支1号尹家九队机井变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7278	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	草市线135	50	0	45		未进入负面清单	否
7279	国网抚顺县供电公司			10kV方晓线三二五库二台变压器	400	0	360		未进入负面清单	否
7280	国网抚顺县供电公司			10kV西川干线白菜沟一台分1号白菜沟一台变压器	200	0	180		未进入负面清单	否
7281	国网抚顺市新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线18右4柱上变压器	200	0	180		未进入负面清单	否
7282	国网抚顺市新抚区供电分公司			礼泉南线31左6左1柱上变压器	315	0	284		未进入负面清单	否
7283	国网抚顺市新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线新抚供电2-2#站内变压器	500	0	450		未进入负面清单	否

7284	国网抚顺市新抚区供电公司	中新66kV变电站	东三专线	东三专线东三路开闭所所内2#配变站变压器	500	0	450		未进入负面清单	否
7285	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线机关山支线15号机关山公用3号变压器	10	0	9		未进入负面清单	否
7286	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线马鹿沟养鸡场分线14号马路沟变压器	10	0	9		未进入负面清单	否
7287	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线王圣淼支线4号王圣淼变压器	5	0	5		未进入负面清单	否
7288	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线板庙十八道沟支线25号板庙公用一变压器	5	0	5		未进入负面清单	否
7289	国网抚顺市东洲区供电公司			万平一线57左2左4#柱上变压器	100	0	90		未进入负面清单	否
7290	国网清原满族自治县供电公司			10kV吴家沟线89#吴家沟五组公变变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7291	国网抚顺县供电公司			10kV塔峪线五道分演武一台支1号演武一台变压器	100	0	90		未进入负面清单	否

7292	国网抚顺县供电公司			10kV塔峪线 五道分演武二 台支9号演武 二台变压器	100	0	90		未进入负面 清单	否
7293	国网抚顺县供电公司			10kV塔峪线 五道分演武三 台支4号演武 三台变压器	100	0	90		未进入负面 清单	否
7294	国网抚顺县供电公司			10kV塔峪线 五道分演武五 台支2号演武 五台变压器	100	0	90		未进入负面 清单	否
7295	国网清原满族自治县 供电公司			10kV二洼线 甘井沟水库支 线4#甘井沟上 卜公用变变压 器	50	0	45		未进入负面 清单	否
7296	国网清原满族自治县 供电公司			10kV长山堡 线椴木沟公变 3号支线5#椴 木沟公变3号 变压器	50	0	45		未进入负面 清单	否
7297	国网清原满族自治县 供电公司	北三家66kV变电 站	北三家变247清农北 海线	10kV清农北 海线房身沟分 线54号房身沟 二队变压器	20	0	18		未进入负面 清单	否
7298	国网清原满族自治县 供电公司	南山城66kV变电 站	南小线	10kV南小线 前秧水库分线 11号前秧公用 变变压器	50	0	45		未进入负面 清单	否

7299	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线小蛤蟆塘支线4号小蛤蟆塘变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7300	国网抚顺市顺城区供电公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南1#箱变变压器	400	0	360		未进入负面清单	否
7301	国网清原满族自治县供电公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线王晓光养鸡分线6号王晓光养鸡厂公变变压器	20	0	18		未进入负面清单	否
7302	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线西岗支线7号十三道河公用变压器	10	0	9		未进入负面清单	否
7303	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线大湖分线36号炕洞沟公变变压器	5	0	5		未进入负面清单	否
7304	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线旗杆沟支线18号徐国利蛤蟆塘变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7305	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线李凤良鸡场支线4号李凤良鸡场变压器	20	0	18		未进入负面清单	否
7306	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线仲义支线14号板庙公用二变压器	5	0	5		未进入负面清单	否
7307	国网抚顺县供电公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分195号佟家变压器	100	0	90		未进入负面清单	否

7308	国网清原满族自治县供电公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线苏龙背公变支线2号苏龙背公变变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7309	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线北夹沟分线25号北夹沟公用变压器	20	0	18		未进入负面清单	否
7310	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线十八道岭三队分线033号十八道岭公二变压器	5	0	5		未进入负面清单	否
7311	国网清原满族自治县供电公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线孙亚军参厂支线13号孙亚军参厂变压器	5	0	5		未进入负面清单	否
7312	国网清原满族自治县供电公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线上堡村2号支线31号上堡村2号变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7313	国网清原满族自治县供电公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线蚂蚁岭公用变支线3号蚂蚁岭公用变变压器	20	0	18		未进入负面清单	否
7314	国网清原满族自治县供电公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苍石干线英志小流域支线12号英志小流域变压器	20	0	18		未进入负面清单	否

7315	国网抚顺市新抚区供电公司			礼泉南线青年分线11柱上变压器	315	0	284		未进入负面清单	否
7316	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线白塘沟变台子线001号白塘沟变压器	10	0	9		未进入负面清单	否
7317	国网清原满族自治县供电公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线小板河1号水库支线22号小板河1号水库变压器	10	0	9		未进入负面清单	否
7318	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线哈塘沟公变分线1号哈塘沟公变变压器	10	0	9		未进入负面清单	否
7319	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线西岗支线43号西岗公用变压器	10	0	9		未进入负面清单	否
7320	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线姚秀文蛤蟆塘支线31号姚秀文蛤蟆塘变压器	5	0	5		未进入负面清单	否
7321	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线许金武鸡场支线23号许金武鸡场变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7322	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线冰湖沟养殖场28号冰湖沟养殖场变压器	10	0	9		未进入负面清单	否

7323	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线红旗沟支线2号红旗沟变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7324	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线炕洞沟支线4号杨国家林蛙厂变压器	5	0	5		未进入负面清单	否
7325	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线郭亚军支线9号郭亚军公变变压器	5	0	5		未进入负面清单	否
7326	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线大院分线74号大院养殖变压器	30	0	27		未进入负面清单	否
7327	国网抚顺市望花区供电分公司			五老一线污水分线2左12柱上-变压器	400	0	360		未进入负面清单	否
7328	国网清原满族自治县供电公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平沟分线009号侯淑琴养殖场变压器	5	0	5		未进入负面清单	否
7329	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线甸心子猪厂支线11号甸心子猪厂变压器	10	0	9		未进入负面清单	否
7330	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线一面山公用变支线27号水库变压器	50	0	45		未进入负面清单	否

7331	国网清原满族自治县供电公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线黑石头分线14号陈延清养殖场变压器	5	0	5		未进入负面清单	否
7332	国网清原满族自治县供电公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线大北沟分线041号边玉沟变压器	10	0	9		未进入负面清单	否
7333	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线刘刚养殖场支线10号刘刚养殖场变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7334	国网清原满族自治县供电公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线王善文中药园支线2号王善文中药园变压器	5	0	5		未进入负面清单	否
7335	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线孙宏林分线18号孙宏林分线变压器	20	0	18		未进入负面清单	否
7336	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子14952	10kV湾七线逢宝仁支线13号逢宝仁变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7337	国网清原满族自治县供电公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线刘卜水库支线12号刘卜水库变压器	10	0	9		未进入负面清单	否

7338	国网新宾满族自治县供电公司			10kV南杂木二线华泰支线充电桩支线充电桩台区	200	0	180		未进入负面清单	否
7339	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线左殿虎支线6号左殿虎变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7340	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土口子干线	10kV土口子干线张怀安分线46号张怀安变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7341	国网清原满族自治县供电公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线刘忠元支线14号刘忠元养殖场变压器	20	0	18		未进入负面清单	否
7342	国网抚顺市新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华联线	演华联线起重分线8右1柱上变压器	100	0	90		未进入负面清单	否
7343	国网抚顺市开发区供电公司	刘尔66kV变电站	总部一线	北方大厦1#箱变变压器配电变压器	630	0	567		未进入负面清单	否
7344	国网清原满族自治县供电公司			10kV英额门线北圣源支线24#北圣源农场变压器	50	0	45		未进入负面清单	否
7345	国网抚顺县供电公司			10kV北环线兴禾分17右3号何家街四台变压器	200	0	180		未进入负面清单	否
7346	国网抚顺县供电公司			10KV上年线后窑沟二台支8#后窑沟二台变压器	100	0	90		未进入负面清单	否

7347	国网抚顺县供电公司			李汤线汤河分 110左4占贝 二台变压器	200	0	180		未进入负面 清单	否
7348	国网抚顺县供电公司			10kV花岭干 线鹿队分 150+1号紫花 三台变压器	100	0	90		未进入负面 清单	否
7349	国网新宾满族自治县 供电公司			10kV苇二号 线小堡老学校 二号分线003 号小堡老学校 二号变压器	200	0	180		未进入负面 清单	否

10千伏配变负面清单

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容 量值 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清 单时间	是否纳入 整改计划
				无						

10千伏线路负面清单

序号	供电单位	变电站 名称	线路名称	电压 等级 (kV)	线路 限额 (A)	最大 电流 (A)	一年内最大负 载率	异常 次数	发生累计时 长	上年度最 大负载率
			无							

计划整改 完成时间	配变近3年 负荷增长 率
无	
无	
无	

无	
无	
无	

计划整改 完成时间	配变近三 年负荷增 长率

计算可开 放容量值 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整改 完成时间	线路近3年 负荷增长 率