

## 2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率 (%)
1	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	爱华线	河沿巷箱式配电站变压器	630	10.19	503	402	未进入负面清单	否	无	5
2	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	爱华线	河沿巷配电站1#变压器	630	10.18	503	402	未进入负面清单	否	无	13
3	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	爱华线	河沿巷配电站2#变压器	630	10.07	504	403	未进入负面清单	否	无	15
4	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	八一线	星火街箱式配电站变压器	315	30.30	188	150	未进入负面清单	否	无	6
5	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	八一线	西麓街配电站变压器	500	4.35	428	343	未进入负面清单	否	无	13
6	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	八一线	石百分3#配电站1#变压器	630	17.15	459	367	未进入负面清单	否	无	9
7	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	八一线	石百分3#配电站2#变压器	630	35.11	346	277	未进入负面清单	否	无	8
8	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	八一线	新石道街配电站1#变压器	630	4.43	539	431	未进入负面清单	否	无	6
9	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	八一线	新石道街配电站2#变压器	630	4.39	539	431	未进入负面清单	否	无	9
10	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	保健线	三元街2#配电站变压器	630	4.35	540	432	未进入负面清单	否	无	13
11	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	保健线	峰景山中心配电站2#变压器	800	4.34	685	548	未进入负面清单	否	无	10
12	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	保健线	峰景山中心配电站4#变压器	630	4.34	540	432	未进入负面清单	否	无	6
13	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	保健线	通山街中心配电站2#变压器	630	38.10	327	262	未进入负面清单	否	无	15
14	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	保健线	一二九街箱式配电站变压器	630	33.53	356	285	未进入负面清单	否	无	9
15	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	保健线	红岩派出所箱式配电站变压器	630	4.50	539	431	未进入负面清单	否	无	7
16	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干32-1#箱式配电站变压器	630	39.46	318	255	未进入负面清单	否	无	9
17	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干17#变台变压器	315	3.39	273	218	未进入负面清单	否	无	5
18	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干26#配电站1#变压器	630	5.13	535	428	未进入负面清单	否	无	15
19	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干26#配电站2#变压器	630	4.38	539	432	未进入负面清单	否	无	14
20	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干26#配电站3#变压器	630	5.14	535	428	未进入负面清单	否	无	15
21	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干26#配电站4#变压器	630	4.35	540	432	未进入负面清单	否	无	13
22	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干32#配电站1#变压器	630	54.80	222	177	未进入负面清单	否	无	5
23	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干32#配电站2#变压器	630	35.48	343	275	未进入负面清单	否	无	8
24	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干32#配电站3#变压器	630	30.46	375	300	未进入负面清单	否	无	7
25	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	环卫箱式配电站变压器	630	33.74	354	284	未进入负面清单	否	无	13
26	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗新居1#配电站1#变压器	630	15.33	470	376	未进入负面清单	否	无	15
27	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗新居1#配电站2#变压器	630	30.47	375	300	未进入负面清单	否	无	14
28	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗新居2#配电站1#变压器	630	61.40	180	144	未进入负面清单	否	无	6
29	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗新居2#配电站2#变压器	630	13.33	483	386	未进入负面清单	否	无	8
30	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗新居2#配电站3#变压器	630	30.81	373	298	未进入负面清单	否	无	5
31	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	悦泰福里2#配电站1#变压器	630	5.11	535	428	未进入负面清单	否	无	12
32	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	悦泰福里2#配电站2#变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	12
33	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	悦泰福里5#配电站1#变压器	800	6.06	672	537	未进入负面清单	否	无	14
34	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	悦泰福里5#配电站2#变压器	800	4.37	685	548	未进入负面清单	否	无	10
35	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	悦泰福里8#配电站1#变压器	800	1.06	712	569	未进入负面清单	否	无	13
36	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	悦泰福里8#配电站2#变压器	800	4.34	685	548	未进入负面清单	否	无	5
37	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	滨海线	动物园2#变台变压器	315	8.31	257	206	未进入负面清单	否	无	12
38	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	北京分6#配电站变压器	630	4.40	539	431	未进入负面清单	否	无	15
39	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	北京分9#配电站1#变压器	630	4.34	540	432	未进入负面清单	否	无	14
40	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	北京分9#配电站2#变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	9
41	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	博爱支3#配电站变压器	630	4.35	540	432	未进入负面清单	否	无	5
42	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	大胜街配电站变压器	630	4.36	540	432	未进入负面清单	否	无	12
43	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	丰登街配电站1#变压器	630	4.31	540	432	未进入负面清单	否	无	9
44	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	丰登街配电站2#变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	11
45	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	沈阳路配电站变压器	630	4.36	540	432	未进入负面清单	否	无	12
46	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	永丰街配电站1#变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	6
47	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	永丰街配电站2#变压器	630	4.47	539	431	未进入负面清单	否	无	5
48	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	永丰街配电站3#变压器	630	45.56	280	224	未进入负面清单	否	无	8
49	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	永丰街配电站4#变压器	400	50.26	159	127	未进入负面清单	否	无	14
50	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	福兴里中心配电站1#变压器	800	5.10	679	543	未进入负面清单	否	无	13

51	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	永丰街箱式配电站变压器	630	5.15	535	428	未进入负面清单	否	无	9
52	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	沈阳路箱式配电站变压器	630	4.58	538	431	未进入负面清单	否	无	11
53	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	北京街箱式配电站变压器	500	5.19	424	339	未进入负面清单	否	无	9
54	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	博爱支7#变台1#变压器	315	4.33	270	216	未进入负面清单	否	无	9
55	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	博爱支7#变台2#变压器	400	4.84	341	273	未进入负面清单	否	无	5
56	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	胜鼎桃源2#配电站1#变压器	800	13.08	615	492	未进入负面清单	否	无	8
57	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	胜鼎桃源2#配电站2#变压器	800	5.13	679	543	未进入负面清单	否	无	8
58	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	胜鼎桃源4#配电站1#变压器	800	10.07	639	512	未进入负面清单	否	无	15
59	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	胜鼎桃源4#配电站2#变压器	800	5.13	679	543	未进入负面清单	否	无	10
60	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里1#中心配电站3#变压器	630	38.15	327	261	未进入负面清单	否	无	11
61	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里2#中心配电站2#变压器	630	31.00	372	297	未进入负面清单	否	无	14
62	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里2#配电站1#变压器	800	4.37	685	548	未进入负面清单	否	无	11
63	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里2#配电站2#变压器	800	4.35	685	548	未进入负面清单	否	无	11
64	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里2#配电站3#变压器	800	4.34	685	548	未进入负面清单	否	无	6
65	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里4#配电站1#变压器	800	15.71	594	475	未进入负面清单	否	无	9
66	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里4#配电站2#变压器	800	15.16	599	479	未进入负面清单	否	无	11
67	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里4#配电站3#变压器	800	14.13	607	486	未进入负面清单	否	无	10
68	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里5#配电站1#变压器	800	10.01	640	512	未进入负面清单	否	无	10
69	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里5#配电站2#变压器	800	10.03	640	512	未进入负面清单	否	无	12
70	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里5#配电站3#变压器	800	4.33	685	548	未进入负面清单	否	无	8
71	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	豪森茗家1#中心配电站1#变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	15
72	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	绿港湾1#箱式配电站变压器	630	38.17	327	261	未进入负面清单	否	无	12
73	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	绿港湾2#箱式配电站变压器	630	11.59	494	395	未进入负面清单	否	无	9
74	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	通海街2#箱式配电站变压器	400	34.33	223	178	未进入负面清单	否	无	12
75	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	兴业干2间1#箱式配电站变压器	630	5.11	535	428	未进入负面清单	否	无	6
76	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	通海二支3#配电站变压器	630	73.67	103	82	未进入负面清单	否	无	7
77	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	通海支12#配电站变压器	630	71.07	119	95	未进入负面清单	否	无	7
78	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	通江街配电站1#变压器	630	53.05	233	186	未进入负面清单	否	无	15
79	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	通江街配电站2#变压器	315	46.33	138	110	未进入负面清单	否	无	15
80	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	兴业干12#配电站变压器	630	64.75	159	127	未进入负面清单	否	无	7
81	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	新成巷配电站变压器	630	53.55	230	184	未进入负面清单	否	无	9
82	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	付起分9#配电站1#变压器	630	4.59	538	430	未进入负面清单	否	无	9
83	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	付起分9#配电站2#变压器	630	5.17	534	428	未进入负面清单	否	无	9
84	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	石道街邮电局配电站变压器	630	30.08	377	302	未进入负面清单	否	无	15
85	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	新河街配电站变压器	630	5.10	535	428	未进入负面清单	否	无	14
86	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	天源秀景中心配电站2#变压器	630	5.18	534	427	未进入负面清单	否	无	15
87	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	新秀街箱式配电站变压器	630	34.79	348	278	未进入负面清单	否	无	9
88	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	长春路1#箱式配电站变压器	630	41.33	307	245	未进入负面清单	否	无	5
89	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	仲夏路1#箱式配电站变压器	630	4.35	540	432	未进入负面清单	否	无	11
90	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	隆泉华庭配电站1#变压器	630	51.93	240	192	未进入负面清单	否	无	10
91	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	隆泉华庭配电站2#变压器	630	10.57	500	400	未进入负面清单	否	无	9
92	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	隆泉华庭配电站3#变压器	630	60.04	189	151	未进入负面清单	否	无	8
93	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	隆泉华庭配电站4#变压器	630	10.18	503	402	未进入负面清单	否	无	13
94	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	顾合园配电站变压器	800	31.01	472	378	未进入负面清单	否	无	13
95	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	新起点配电站1#变压器	630	13.33	483	386	未进入负面清单	否	无	12
96	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	新起点配电站2#变压器	630	7.44	520	416	未进入负面清单	否	无	6
97	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	纪念干12#配电站1#变压器	630	39.56	318	254	未进入负面清单	否	无	12
98	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	纪念干12#配电站2#变压器	630	34.40	350	280	未进入负面清单	否	无	8
99	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	纪念干19#配电站1#变压器	630	35.10	346	277	未进入负面清单	否	无	7
100	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	纪念干19#配电站2#变压器	630	34.75	348	278	未进入负面清单	否	无	8
101	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	英雄配电站变压器	630	5.18	534	427	未进入负面清单	否	无	7
102	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	纪念干37左2#箱式配电站变压器	630	65.17	156	125	未进入负面清单	否	无	8
103	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	纪念干35#变台变压器	315	34.37	175	140	未进入负面清单	否	无	12
104	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	保利熙悦1#配电站1#变压器	800	4.36	685	548	未进入负面清单	否	无	5
105	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	保利熙悦1#配电站2#变压器	800	4.37	685	548	未进入负面清单	否	无	12
106	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	盛阳山庄配电站1#变压器	630	13.68	481	385	未进入负面清单	否	无	14

107	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	盛阳山庄配电站2#变压器	630	30.35	376	301	未进入负面清单	否	无	15
108	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	盛阳山庄配电站3#变压器	630	17.08	459	368	未进入负面清单	否	无	12
109	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	天琴山配电站1#变压器	800	35.09	439	351	未进入负面清单	否	无	14
110	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	天琴山配电站2#变压器	800	47.50	340	272	未进入负面清单	否	无	11
111	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	天琴山配电站3#变压器	800	34.35	445	356	未进入负面清单	否	无	10
112	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	天琴山中心配电站1#变压器	800	32.36	461	369	未进入负面清单	否	无	10
113	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	天琴山中心配电站2#变压器	800	34.35	445	356	未进入负面清单	否	无	14
114	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	天琴山中心配电站3#变压器	800	4.36	685	548	未进入负面清单	否	无	5
115	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	北石道街1#箱式配电站变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	8
116	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	北石道街2#箱式配电站变压器	630	38.65	324	259	未进入负面清单	否	无	10
117	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	人防办1#箱式配电站变压器	630	4.08	541	433	未进入负面清单	否	无	12
118	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	纪念干17间1#变台变压器	250	19.78	176	140	未进入负面清单	否	无	13
119	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	新风街变台变压器	400	9.00	324	259	未进入负面清单	否	无	10
120	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	风光支11#配电站1#变压器	630	9.40	508	406	未进入负面清单	否	无	14
121	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	风光支11#配电站2#变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	14
122	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	风光支12#配电站1#变压器	630	4.34	540	432	未进入负面清单	否	无	12
123	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	风光支12#配电站2#变压器	630	5.19	534	427	未进入负面清单	否	无	5
124	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	风光支4左2#配电站变压器	630	4.39	539	431	未进入负面清单	否	无	7
125	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	黄河分6右2#变台变压器	200	33.53	113	90	未进入负面清单	否	无	14
126	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	英华分11#变台变压器	400	64.50	102	82	未进入负面清单	否	无	8
127	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	风光支8#箱式配电站变压器	630	4.38	539	432	未进入负面清单	否	无	11
128	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	英华分18右2#配电站变压器	630	4.34	540	432	未进入负面清单	否	无	15
129	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	英华分5#变台变压器	315	57.99	101	81	未进入负面清单	否	无	10
130	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	长寿线	润德公馆2#配电站1#变压器	800	14.36	605	484	未进入负面清单	否	无	13
131	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	长寿线	润德公馆2#配电站2#变压器	800	4.33	685	548	未进入负面清单	否	无	13
132	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	长寿线	庆贺配电站1#变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	11
133	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	长寿线	庆贺配电站2#变压器	630	4.53	538	431	未进入负面清单	否	无	8
134	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	长寿线	庆贺配电站3#变压器	630	4.43	539	431	未进入负面清单	否	无	14
135	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	长寿线	北京公园1#中心配电站2#变压器	800	36.89	425	340	未进入负面清单	否	无	6
136	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	长寿线	北京公园2#中心配电站3#变压器	800	42.88	377	302	未进入负面清单	否	无	5
137	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	长寿线	北京公园3#中心配电站3#变压器	800	34.74	442	354	未进入负面清单	否	无	8
138	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	晨光线	都市首府1#中心配电站2#变压器	630	10.06	504	403	未进入负面清单	否	无	13
139	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	晨光线	都市首府2#中心配电站2#变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	15
140	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	高原街2#箱式配电站变压器	630	36.69	336	269	未进入负面清单	否	无	8
141	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	海景山庄3#配电站1#变压器	630	31.79	367	293	未进入负面清单	否	无	11
142	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	海景山庄3#配电站2#变压器	630	33.13	358	287	未进入负面清单	否	无	7
143	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	高原街配电站2#变压器	400	37.50	210	168	未进入负面清单	否	无	8
144	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	武警医院配电站3#变压器	50	1.2	44	36	未进入负面清单	否	无	5
145	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	虎滩海滨花园配电站1#变压器	800	34.74	442	354	未进入负面清单	否	无	6
146	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	虎滩海滨花园配电站2#变压器	800	13.31	614	491	未进入负面清单	否	无	14
147	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	虎滩海滨花园配电站3#变压器	800	17.83	577	462	未进入负面清单	否	无	5
148	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	武警医院配电站1#变压器	630	38.45	325	260	未进入负面清单	否	无	6
149	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	武警医院配电站2#变压器	630	44.43	287	230	未进入负面清单	否	无	13
150	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北11#配电站1#变压器	630	15.10	472	377	未进入负面清单	否	无	11
151	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北11#配电站2#变压器	630	15.13	472	377	未进入负面清单	否	无	12
152	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北12#配电站1#变压器	800	24.36	525	420	未进入负面清单	否	无	10
153	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北12#配电站2#变压器	800	34.30	446	356	未进入负面清单	否	无	6
154	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北2#配电站1#变压器	800	25.10	519	415	未进入负面清单	否	无	6
155	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北2#配电站2#变压器	800	14.37	605	484	未进入负面清单	否	无	15
156	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北2#配电站3#变压器	800	14.38	605	484	未进入负面清单	否	无	10
157	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北4#配电站1#变压器	800	24.38	525	420	未进入负面清单	否	无	14
158	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北4#配电站2#变压器	800	25.10	519	415	未进入负面清单	否	无	5
159	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北6#配电站1#变压器	630	14.30	477	382	未进入负面清单	否	无	13
160	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北6#配电站2#变压器	630	15.13	472	377	未进入负面清单	否	无	7
161	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北8#配电站1#变压器	630	24.36	414	331	未进入负面清单	否	无	6
162	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北8#配电站2#变压器	630	34.39	350	280	未进入负面清单	否	无	7

163	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北8#配电站3#变压器	630	38.06	327	262	未进入负面清单	否	无	10
164	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	沈铁铭悦2#配电站1#变压器	630	34.37	350	280	未进入负面清单	否	无	13
165	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	沈铁铭悦2#配电站2#变压器	630	44.35	288	230	未进入负面清单	否	无	9
166	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	电瓷线	北海公寓配电站1#变压器	630	30.07	378	302	未进入负面清单	否	无	11
167	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	电瓷线	北海公寓配电站2#变压器	630	46.61	273	219	未进入负面清单	否	无	14
168	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	电瓷线	双兴街东中心配电站1#变压器	800	33.36	453	362	未进入负面清单	否	无	11
169	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	电瓷线	双兴街西中心配电站1#变压器	800	30.94	472	378	未进入负面清单	否	无	6
170	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北1#配电站1#变压器	630	14.37	476	381	未进入负面清单	否	无	9
171	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北1#配电站2#变压器	630	25.10	409	327	未进入负面清单	否	无	5
172	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北1#配电站3#变压器	630	35.17	345	276	未进入负面清单	否	无	5
173	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北3#配电站1#变压器	800	14.38	605	484	未进入负面清单	否	无	5
174	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北3#配电站2#变压器	800	32.67	459	367	未进入负面清单	否	无	14
175	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北3#配电站3#变压器	800	4.39	685	548	未进入负面清单	否	无	5
176	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北5#配电站1#变压器	630	4.37	539	432	未进入负面清单	否	无	15
177	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北5#配电站2#变压器	630	5.11	535	428	未进入负面清单	否	无	8
178	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北5#配电站3#变压器	630	5.13	535	428	未进入负面清单	否	无	12
179	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北7#配电站1#变压器	630	4.39	539	431	未进入负面清单	否	无	6
180	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北7#配电站2#变压器	630	4.37	539	432	未进入负面清单	否	无	12
181	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北9#配电站1#变压器	630	4.39	539	431	未进入负面清单	否	无	8
182	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北9#配电站2#变压器	630	4.39	539	431	未进入负面清单	否	无	14
183	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北9#配电站3#变压器	630	5.14	535	428	未进入负面清单	否	无	9
184	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北10#配电站1#变压器	800	4.34	685	548	未进入负面清单	否	无	9
185	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北10#配电站2#变压器	800	5.10	679	543	未进入负面清单	否	无	5
186	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	沈铁铭悦中心配电站1#变压器	630	4.37	539	432	未进入负面清单	否	无	7
187	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	沈铁铭悦1#配电站1#变压器	630	4.36	540	432	未进入负面清单	否	无	5
188	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	沈铁铭悦1#配电站2#变压器	630	4.38	539	432	未进入负面清单	否	无	9
189	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	秀月麒林2#配电站1#变压器	630	1.03	561	448	未进入负面清单	否	无	15
190	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	秀月麒林2#配电站2#变压器	630	57.99	202	161	未进入负面清单	否	无	12
191	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	秀月麒林4#配电站1#变压器	630	4.39	539	431	未进入负面清单	否	无	11
192	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	秀月麒林4#配电站2#变压器	630	30.47	375	300	未进入负面清单	否	无	8
193	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	半山悦景2#配电站1#变压器	800	4.37	685	548	未进入负面清单	否	无	8
194	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	半山悦景2#配电站2#变压器	800	4.36	685	548	未进入负面清单	否	无	14
195	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	半山悦景4#配电站1#变压器	800	4.36	685	548	未进入负面清单	否	无	13
196	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	半山悦景4#配电站2#变压器	800	4.38	685	548	未进入负面清单	否	无	15
197	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	景山秀居1#中心配电站3#变压器	630	14.05	478	383	未进入负面清单	否	无	5
198	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	景山秀居3#配电站1#变压器	800	16.01	592	474	未进入负面清单	否	无	7
199	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	景山秀居3#配电站2#变压器	800	14.33	605	484	未进入负面清单	否	无	9
200	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	东青线	中华名城3#配电站1#变压器	800	31.76	466	373	未进入负面清单	否	无	10
201	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	东青线	中华名城3#配电站2#变压器	800	36.38	429	343	未进入负面清单	否	无	5
202	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	东青线	中华名城3#配电站3#变压器	800	11.45	628	503	未进入负面清单	否	无	7
203	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	东仲线	天源秀景中心配电站1#变压器	630	4.35	540	432	未进入负面清单	否	无	5
204	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	北海街西配电站1#变压器	630	37.74	329	263	未进入负面清单	否	无	10
205	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	北海街西配电站2#变压器	630	38.85	322	258	未进入负面清单	否	无	8
206	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	振富1#配电站1#变压器	630	31.34	370	296	未进入负面清单	否	无	12
207	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	振富1#配电站2#变压器	630	36.93	334	267	未进入负面清单	否	无	7
208	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	振富2#配电站1#变压器	800	17.49	580	464	未进入负面清单	否	无	15
209	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	振富2#配电站2#变压器	800	33.36	453	362	未进入负面清单	否	无	11
210	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	双兴街东中心配电站2#变压器	800	33.01	456	365	未进入负面清单	否	无	15
211	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	双兴街西中心配电站2#变压器	800	36.75	426	341	未进入负面清单	否	无	15
212	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	北海街箱式配电站变压器	630	13.45	482	386	未进入负面清单	否	无	15
213	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	北海街东配电站变压器	630	65.73	153	122	未进入负面清单	否	无	5
214	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	更新配电站2#变压器	630	36.69	336	269	未进入负面清单	否	无	13
215	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	裕景1#配电站1#变压器	800	36.66	427	341	未进入负面清单	否	无	6
216	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	裕景1#配电站2#变压器	800	31.64	467	374	未进入负面清单	否	无	10
217	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	裕景3#配电站1#变压器	800	30.55	476	380	未进入负面清单	否	无	11
218	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	裕景3#配电站2#变压器	800	34.73	442	354	未进入负面清单	否	无	7



219	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	裕景5#配电站1#变压器	800	35.88	433	346	未进入负面清单	否	无	11
220	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	裕景5#配电站2#变压器	800	33.04	456	365	未进入负面清单	否	无	11
221	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	更新配电站1#变压器	630	5.19	534	427	未进入负面清单	否	无	10
222	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	丽都花园箱式配电站变压器	630	33.90	353	283	未进入负面清单	否	无	10
223	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	英华配电站变压器	630	4.31	540	432	未进入负面清单	否	无	15
224	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	海环1#箱式配电站变压器	630	10.13	503	403	未进入负面清单	否	无	7
225	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	海环2#箱式配电站变压器	400	39.71	201	161	未进入负面清单	否	无	11
226	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	煤疗住宅箱式配电站变压器	630	30.30	376	301	未进入负面清单	否	无	12
227	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	付煤分12左2#箱式配电站变压器	400	11.33	315	252	未进入负面清单	否	无	5
228	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	仲夏路2#箱式配电站变压器	630	19.83	442	354	未进入负面清单	否	无	15
229	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	疗养院住宅箱式配电站变压器	630	31.09	371	297	未进入负面清单	否	无	14
230	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	付煤分3右1#配电站2#变压器	630	44.84	285	228	未进入负面清单	否	无	11
231	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	亚细亚配电站1#变压器	630	30.73	373	299	未进入负面清单	否	无	10
232	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	亚细亚配电站2#变压器	630	36.19	339	271	未进入负面清单	否	无	9
233	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	惠君庭配电站1#变压器	400	10.05	320	256	未进入负面清单	否	无	14
234	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	惠君庭配电站2#变压器	400	5.11	340	272	未进入负面清单	否	无	7
235	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	富家庄园1#配电站1#变压器	800	4.37	685	548	未进入负面清单	否	无	13
236	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	富家庄园1#配电站2#变压器	800	5.11	679	543	未进入负面清单	否	无	7
237	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	富家庄园2#配电站1#变压器	800	4.37	685	548	未进入负面清单	否	无	8
238	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	富家庄园2#配电站2#变压器	800	4.38	685	548	未进入负面清单	否	无	14
239	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	沈空干部公寓配电站1#变压器	630	35.77	342	273	未进入负面清单	否	无	6
240	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	沈空干部公寓配电站2#变压器	630	13.67	481	385	未进入负面清单	否	无	7
241	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	沿海城市中心配电站1#变压器	800	16.55	588	470	未进入负面清单	否	无	14
242	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	付煤分3右1#配电站1#变压器	630	16.54	463	370	未进入负面清单	否	无	8
243	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	付煤分9右1#配电站1#变压器	630	5.19	534	427	未进入负面清单	否	无	9
244	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	付煤分9右1#配电站2#变压器	630	5.17	534	428	未进入负面清单	否	无	12
245	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	付煤分17左1#箱式配电站变压器	630	46.47	274	219	未进入负面清单	否	无	9
246	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	仲夏村配电站变压器	315	4.31	270	216	未进入负面清单	否	无	9
247	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付家庄线	静海山庄箱式配电站变压器	630	10.55	501	400	未进入负面清单	否	无	13
248	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付家庄线	二一四1#配电站2#变压器	630	39.34	319	255	未进入负面清单	否	无	5
249	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付家庄线	二一四2#配电站变压器	630	8.93	511	409	未进入负面清单	否	无	13
250	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付家庄线	维多利亚配电站1#变压器	800	53.61	291	233	未进入负面清单	否	无	15
251	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付家庄线	维多利亚配电站2#变压器	800	30.31	478	382	未进入负面清单	否	无	7
252	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付家庄线	维多利亚配电站3#变压器	800	68.71	170	136	未进入负面清单	否	无	12
253	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付家庄线	桃源别墅配电站变压器	800	36.43	429	343	未进入负面清单	否	无	12
254	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付家庄线	二一四1#配电站1#变压器	630	19.37	445	356	未进入负面清单	否	无	12
255	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	北岗分22#变台变压器	100	4.86	85	68	未进入负面清单	否	无	10
256	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里3#配电站1#变压器	800	4.37	685	548	未进入负面清单	否	无	12
257	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里3#配电站2#变压器	800	4.37	685	548	未进入负面清单	否	无	11
258	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里3#配电站3#变压器	800	4.31	686	548	未进入负面清单	否	无	5
259	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里4#配电站1#变压器	800	4.33	685	548	未进入负面清单	否	无	11
260	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里4#配电站2#变压器	800	4.37	685	548	未进入负面清单	否	无	13
261	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里6#配电站变压器	630	13.08	485	388	未进入负面清单	否	无	10
262	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里7#配电站1#变压器	800	5.10	679	543	未进入负面清单	否	无	6
263	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里7#配电站2#变压器	800	4.34	685	548	未进入负面清单	否	无	6
264	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	昌乐分2左2#配电站变压器	630	4.43	539	431	未进入负面清单	否	无	14
265	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里1#配电站1#变压器	630	4.36	540	432	未进入负面清单	否	无	5
266	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里1#配电站2#变压器	630	4.37	539	432	未进入负面清单	否	无	8
267	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高尚线	卡纳意乡1#中心配电站1#变压器	800	43.91	369	295	未进入负面清单	否	无	12
268	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高尚线	卡纳意乡2#中心配电站1#变压器	800	33.66	451	361	未进入负面清单	否	无	14
269	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高尚线	卡纳意乡3#中心配电站1#变压器	800	13.93	609	487	未进入负面清单	否	无	13
270	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高尚线	卡纳意乡4#中心配电站1#变压器	800	31.10	471	377	未进入负面清单	否	无	14
271	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高尚线	卡纳意乡5#中心配电站2#变压器	800	35.88	433	346	未进入负面清单	否	无	12
272	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高尚线	卡纳意乡5#中心配电站1#变压器	800	30.46	476	381	未进入负面清单	否	无	6
273	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高原线	北大桥变台变压器	400	46.61	174	139	未进入负面清单	否	无	6
274	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高原线	绪好分2#变台变压器	400	59.85	121	96	未进入负面清单	否	无	9

275	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高原线	迎宾楼配电站2#变压器	630	30.35	376	301	未进入负面清单	否	无	12
276	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高原线	商会大厦配电站1#变压器	400	33.90	224	180	未进入负面清单	否	无	10
277	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高原线	商会大厦配电站2#变压器	630	31.51	368	295	未进入负面清单	否	无	13
278	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高原线	迎宾楼配电站1#变压器	630	15.46	470	376	未进入负面清单	否	无	5
279	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高原线	迎宾楼配电站3#变压器	630	37.80	329	263	未进入负面清单	否	无	6
280	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	共庆线	青春桥箱式配电站变压器	500	4.33	428	343	未进入负面清单	否	无	14
281	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	共庆线	河沿支6#配电站1#变压器	630	46.14	276	221	未进入负面清单	否	无	6
282	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	共庆线	河沿支6#配电站2#变压器	630	9.95	504	403	未进入负面清单	否	无	11
283	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	共庆线	河沿支10#配电站变压器	630	30.14	377	302	未进入负面清单	否	无	12
284	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	共庆线	明秀嘉园中心配电站1#变压器	800	4.34	685	548	未进入负面清单	否	无	15
285	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	共庆线	明秀嘉园中心配电站2#变压器	630	5.17	534	428	未进入负面清单	否	无	13
286	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	桃源雅居箱式配电站变压器	630	4.36	540	432	未进入负面清单	否	无	10
287	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	龙江分6#变台变压器	400	1.19	355	284	未进入负面清单	否	无	15
288	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	龙江支7#变台变压器	400	58.93	124	99	未进入负面清单	否	无	8
289	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	锦府桃源1#中心配电站1#变压器	630	30.18	377	301	未进入负面清单	否	无	12
290	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	锦府桃源1#中心配电站2#变压器	630	10.19	503	402	未进入负面清单	否	无	6
291	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	锦府桃源2#中心配电站1#变压器	630	6.63	525	420	未进入负面清单	否	无	15
292	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	半山悦景1#配电站1#变压器	800	4.30	686	548	未进入负面清单	否	无	5
293	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	半山悦景1#配电站2#变压器	800	30.19	478	383	未进入负面清单	否	无	5
294	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	半山悦景3#配电站1#变压器	630	5.18	534	427	未进入负面清单	否	无	10
295	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	半山悦景3#配电站2#变压器	630	4.37	539	432	未进入负面清单	否	无	14
296	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	半山悦景5#配电站1#变压器	800	4.33	685	548	未进入负面清单	否	无	13
297	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	半山悦景5#配电站2#变压器	800	4.36	685	548	未进入负面清单	否	无	8
298	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	半山悦景5#配电站3#变压器	800	4.33	685	548	未进入负面清单	否	无	6
299	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	景山秀居1#中心配电站1#变压器	630	48.54	261	209	未进入负面清单	否	无	15
300	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	景山秀居1#中心配电站2#变压器	630	34.78	348	278	未进入负面清单	否	无	10
301	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	景山秀居2#配电站1#变压器	800	16.97	584	467	未进入负面清单	否	无	15
302	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	景山秀居2#配电站2#变压器	800	15.95	592	474	未进入负面清单	否	无	8
303	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	秀月麒林1#配电站1#变压器	630	4.30	540	432	未进入负面清单	否	无	12
304	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	秀月麒林1#配电站2#变压器	630	5.10	535	428	未进入负面清单	否	无	6
305	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	秀月麒林3#配电站1#变压器	630	5.15	535	428	未进入负面清单	否	无	15
306	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	秀月麒林3#配电站2#变压器	630	40.05	315	252	未进入负面清单	否	无	10
307	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	锦府桃源3#中心配电站1#变压器	630	68.33	137	109	未进入负面清单	否	无	8
308	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	海洋线	云阳配电站1#变压器	630	58.60	198	158	未进入负面清单	否	无	8
309	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	海洋线	火车站箱式配电站变压器	630	4.37	539	432	未进入负面清单	否	无	15
310	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	海洋线	建设街配电站1#变压器	630	5.13	535	428	未进入负面清单	否	无	5
311	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	海洋线	建设街配电站2#变压器	630	4.30	540	432	未进入负面清单	否	无	15
312	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	海洋线	云阳配电站2#变压器	630	66.88	146	117	未进入负面清单	否	无	13
313	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森甲线	豪森茗家2#中心配电站1#变压器	800	14.48	604	483	未进入负面清单	否	无	10
314	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森甲线	豪森茗家3#中心配电站1#变压器	630	31.07	371	297	未进入负面清单	否	无	11
315	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森甲线	豪森茗家4#中心配电站1#变压器	800	61.43	229	183	未进入负面清单	否	无	12
316	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森甲线	豪森茗家5#中心配电站1#变压器	800	45.56	356	284	未进入负面清单	否	无	8
317	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森甲线	豪森茗家6#中心配电站1#变压器	400	4.36	343	274	未进入负面清单	否	无	8
318	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森甲线	葵丰路中心配电站1#变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	15
319	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森甲线	葵丰路中心配电站2#变压器	630	4.39	539	431	未进入负面清单	否	无	8
320	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森乙线	豪森茗家1#中心配电站2#变压器	630	32.69	361	289	未进入负面清单	否	无	13
321	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森乙线	豪森茗家2#中心配电站2#变压器	800	13.89	609	487	未进入负面清单	否	无	6
322	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森乙线	豪森茗家3#中心配电站2#变压器	630	9.88	505	404	未进入负面清单	否	无	10
323	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森乙线	豪森茗家4#中心配电站2#变压器	800	10.16	639	511	未进入负面清单	否	无	14
324	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森乙线	豪森茗家4#中心配电站3#变压器	800	34.36	445	356	未进入负面清单	否	无	13
325	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森乙线	豪森茗家5#中心配电站2#变压器	800	28.51	492	394	未进入负面清单	否	无	10
326	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森乙线	豪森茗家6#中心配电站2#变压器	400	31.63	233	187	未进入负面清单	否	无	7
327	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森乙线	葵丰路中心配电站3#变压器	630	4.37	539	432	未进入负面清单	否	无	12
328	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌1#箱式配电站变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	15
329	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌2#箱式配电站变压器	630	36.34	338	270	未进入负面清单	否	无	9
330	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌分4-1#箱式配电站变压器	500	34.33	278	223	未进入负面清单	否	无	11

331	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	福利支1#箱式配电站变压器	630	18.57	450	360	未进入负面清单	否	无	12
332	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	盛福巷1#箱式配电站变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	15
333	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	盛福巷2#箱式配电站变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	5
334	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌二分2#变台变压器	315	40.43	156	125	未进入负面清单	否	无	10
335	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	大外公寓配电站1#变压器	630	33.53	356	285	未进入负面清单	否	无	11
336	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	大外公寓配电站2#变压器	630	33.05	359	287	未进入负面清单	否	无	13
337	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	大外公寓配电站3#变压器	630	14.07	478	383	未进入负面清单	否	无	7
338	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	仁平街配电站变压器	630	30.08	377	302	未进入负面清单	否	无	15
339	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	金生家苑1#配电站1#变压器	800	11.93	625	500	未进入负面清单	否	无	13
340	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	金生家苑1#配电站2#变压器	800	16.03	592	473	未进入负面清单	否	无	6
341	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	金生家苑2#配电站1#变压器	800	17.55	580	464	未进入负面清单	否	无	5
342	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	金生家苑2#配电站2#变压器	800	34.13	447	358	未进入负面清单	否	无	14
343	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌分3#配电站1#变压器	630	33.64	355	284	未进入负面清单	否	无	13
344	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌分3#配电站2#变压器	630	36.95	334	267	未进入负面清单	否	无	11
345	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌分4#配电站1#变压器	630	31.56	368	295	未进入负面清单	否	无	14
346	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌分4#配电站2#变压器	630	33.56	356	284	未进入负面清单	否	无	11
347	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌分4#配电站3#变压器	630	42.15	301	241	未进入负面清单	否	无	11
348	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌分4#配电站4#变压器	630	35.98	340	272	未进入负面清单	否	无	9
349	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌分8#配电站1#变压器	630	69.43	130	104	未进入负面清单	否	无	15
350	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	仁平支1#配电站变压器	630	63.58	166	133	未进入负面清单	否	无	11
351	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	南委置业1#配电站1#变压器	630	5.17	534	428	未进入负面清单	否	无	5
352	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	南委置业1#配电站2#变压器	630	4.39	539	431	未进入负面清单	否	无	9
353	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	南委置业1#配电站3#变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	5
354	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	金晨国际中心配电站1#变压器	800	30.74	474	379	未进入负面清单	否	无	5
355	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	金晨国际中心配电站2#变压器	800	15.99	592	474	未进入负面清单	否	无	10
356	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	润德广场1#中心配电站1#变压器	800	4.30	686	548	未进入负面清单	否	无	6
357	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	润德广场1#中心配电站2#变压器	800	5.10	679	543	未进入负面清单	否	无	9
358	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	润德广场2#中心配电站1#变压器	800	4.37	685	548	未进入负面清单	否	无	7
359	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	润德广场2#中心配电站2#变压器	800	4.37	685	548	未进入负面清单	否	无	10
360	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	远洋风景1#中心配电站1#变压器	800	11.87	625	500	未进入负面清单	否	无	10
361	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	远洋风景1#中心配电站3#变压器	800	18.46	572	458	未进入负面清单	否	无	15
362	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	远洋风景2#中心配电站1#变压器	800	13.31	614	491	未进入负面清单	否	无	8
363	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	繁荣1#箱式配电站变压器	630	36.90	335	268	未进入负面清单	否	无	13
364	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	繁荣2#箱式配电站变压器	630	53.83	228	182	未进入负面清单	否	无	10
365	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	繁荣3#箱式配电站变压器	315	54.33	112	90	未进入负面清单	否	无	12
366	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	繁荣4#箱式配电站变压器	315	4.39	270	216	未进入负面清单	否	无	14
367	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	繁荣5#箱式配电站变压器	630	44.79	285	228	未进入负面清单	否	无	6
368	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	繁荣6#箱式配电站变压器	315	53.07	116	93	未进入负面清单	否	无	8
369	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	久寿2#箱式配电站变压器	630	5.11	535	428	未进入负面清单	否	无	14
370	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	久寿3#箱式配电站变压器	630	30.03	378	302	未进入负面清单	否	无	14
371	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	久寿4#箱式配电站变压器	630	8.34	514	412	未进入负面清单	否	无	11
372	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	久寿5#箱式配电站变压器	630	35.81	341	273	未进入负面清单	否	无	14
373	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	同济1#箱式配电站变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	7
374	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	同济2#箱式配电站变压器	630	4.44	539	431	未进入负面清单	否	无	12
375	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	同济3#箱式配电站变压器	630	5.17	534	428	未进入负面清单	否	无	11
376	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	物业1#箱式配电站变压器	630	35.13	346	277	未进入负面清单	否	无	12
377	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	物业2#箱式配电站变压器	630	37.74	329	263	未进入负面清单	否	无	11
378	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	物业3#箱式配电站变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	12
379	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	物业4#箱式配电站变压器	630	43.06	296	237	未进入负面清单	否	无	5
380	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	物业5#箱式配电站变压器	630	30.70	374	299	未进入负面清单	否	无	6
381	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	物业6#箱式配电站变压器	630	33.90	353	283	未进入负面清单	否	无	15
382	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	久寿1#箱式配电站变压器	630	38.56	324	259	未进入负面清单	否	无	9
383	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	红岩3#配电站1#变压器	800	5.13	679	543	未进入负面清单	否	无	14
384	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	红岩3#配电站2#变压器	800	4.33	685	548	未进入负面清单	否	无	10
385	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	民众箱式配电站变压器	630	4.35	540	432	未进入负面清单	否	无	13
386	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	水仙名苑2#箱式配电站变压器	630	5.10	535	428	未进入负面清单	否	无	15

387	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	水仙名苑3#箱式配电站变压器	630	5.10	535	428	未进入负面清单	否	无	14
388	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	万峰1#箱式配电站变压器	750	5.14	636	509	未进入负面清单	否	无	10
389	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	万峰2#箱式配电站变压器	750	5.16	636	509	未进入负面清单	否	无	6
390	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	唐宁中心配电站3#变压器	800	34.31	446	356	未进入负面清单	否	无	13
391	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	红岩1#配电站变压器	630	4.34	540	432	未进入负面清单	否	无	6
392	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	红岩2#配电站1#变压器	630	4.34	540	432	未进入负面清单	否	无	13
393	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	红岩2#配电站2#变压器	630	4.30	540	432	未进入负面清单	否	无	11
394	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	纪念街1#配电站变压器	630	4.30	540	432	未进入负面清单	否	无	14
395	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	六一中心配电站1#变压器	315	4.38	270	216	未进入负面清单	否	无	9
396	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	六一中心配电站2#变压器	630	5.19	534	427	未进入负面清单	否	无	11
397	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	五四路箱式配电站变压器	630	37.53	331	264	未进入负面清单	否	无	9
398	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	明秀庄园1#配电站1#变压器	800	34.35	445	356	未进入负面清单	否	无	10
399	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	明秀庄园1#配电站2#变压器	800	54.38	285	228	未进入负面清单	否	无	7
400	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	明秀庄园1#配电站3#变压器	800	34.37	445	356	未进入负面清单	否	无	9
401	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	明秀庄园3#配电站1#变压器	630	14.38	476	381	未进入负面清单	否	无	15
402	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	明秀庄园3#配电站2#变压器	630	24.35	414	331	未进入负面清单	否	无	6
403	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街1#配电站1#变压器	800	36.38	429	343	未进入负面清单	否	无	10
404	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街1#配电站2#变压器	800	38.09	415	332	未进入负面清单	否	无	6
405	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街3#配电站1#变压器	800	43.35	373	299	未进入负面清单	否	无	13
406	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街3#配电站2#变压器	800	38.96	408	327	未进入负面清单	否	无	13
407	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街5#配电站1#变压器	800	34.08	447	358	未进入负面清单	否	无	6
408	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街5#配电站2#变压器	800	13.38	613	490	未进入负面清单	否	无	15
409	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街5#配电站3#变压器	800	28.14	495	396	未进入负面清单	否	无	8
410	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街7#配电站1#变压器	800	16.61	587	470	未进入负面清单	否	无	13
411	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街7#配电站2#变压器	800	9.84	641	513	未进入负面清单	否	无	8
412	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	沈铁1#配电站1#变压器	630	13.63	481	385	未进入负面清单	否	无	12
413	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	沈铁1#配电站2#变压器	630	19.50	444	355	未进入负面清单	否	无	14
414	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	沈铁2#配电站1#变压器	630	15.93	467	373	未进入负面清单	否	无	6
415	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	沈铁2#配电站2#变压器	630	15.14	472	377	未进入负面清单	否	无	15
416	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	沈铁铭悦中心配电站2#变压器	630	4.37	539	432	未进入负面清单	否	无	11
417	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	沈铁中心配电站1#变压器	630	19.90	442	353	未进入负面清单	否	无	13
418	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	沈铁中心配电站2#变压器	630	19.94	441	353	未进入负面清单	否	无	14
419	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	同庆分23#变台变压器	200	38.73	103	82	未进入负面清单	否	无	15
420	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	三元支5#配电站变压器	630	4.39	539	431	未进入负面清单	否	无	10
421	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	宏济支4#变台变压器	630	40.48	312	250	未进入负面清单	否	无	14
422	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	同庆分14#变台变压器	630	4.43	539	431	未进入负面清单	否	无	13
423	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	同庆分6#变台变压器	400	1.01	356	285	未进入负面清单	否	无	6
424	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	纪念线	纪念干3#配电站2#变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	12
425	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	纪念线	纪念干46#配电站变压器	630	53.43	230	184	未进入负面清单	否	无	8
426	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	纪念线	石葵干38#配电站变压器	630	68.71	134	107	未进入负面清单	否	无	15
427	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	纪念线	丙寅巷配电站变压器	630	50.38	250	200	未进入负面清单	否	无	13
428	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	纪念线	纪念干3#配电站1#变压器	315	4.55	269	215	未进入负面清单	否	无	14
429	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	纪念线	纪念干7左4#配电站1#变压器	630	4.49	539	431	未进入负面清单	否	无	13
430	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	纪念线	纪念干7左4#配电站2#变压器	630	4.31	540	432	未进入负面清单	否	无	12
431	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	节能线	华航街箱式配电站变压器	630	10.06	504	403	未进入负面清单	否	无	11
432	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	节能线	仲夏路3#箱式配电站变压器	630	14.75	474	379	未进入负面清单	否	无	6
433	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	节能线	滨海分7#变台变压器	100	1.03	89	71	未进入负面清单	否	无	15
434	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	节能线	滨涛园配电站1#变压器	800	10.34	637	510	未进入负面清单	否	无	10
435	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	节能线	滨涛园配电站2#变压器	800	10.07	639	512	未进入负面清单	否	无	15
436	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	节能线	沿海城市中心配电站2#变压器	800	9.91	641	513	未进入负面清单	否	无	14
437	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	节能线	滨海支2#变台变压器	315	34.39	175	140	未进入负面清单	否	无	11
438	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下1#配电站1#变压器	800	14.30	606	484	未进入负面清单	否	无	12
439	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下1#配电站2#变压器	800	35.10	439	351	未进入负面清单	否	无	14
440	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下1#配电站3#变压器	800	25.10	519	415	未进入负面清单	否	无	7
441	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下2#配电站1#变压器	800	35.13	439	351	未进入负面清单	否	无	7
442	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下2#配电站2#变压器	800	14.30	606	484	未进入负面清单	否	无	6

443	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下2#配电站3#变压器	800	24.39	525	420	未进入负面清单	否	无	11
444	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下4#配电站1#变压器	800	15.11	599	479	未进入负面清单	否	无	15
445	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下4#配电站2#变压器	800	25.18	519	415	未进入负面清单	否	无	8
446	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下4#配电站3#变压器	800	24.39	525	420	未进入负面清单	否	无	6
447	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下7#配电站1#变压器	800	35.91	433	346	未进入负面清单	否	无	13
448	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下7#配电站2#变压器	800	33.16	455	364	未进入负面清单	否	无	14
449	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下8#配电站1#变压器	800	13.95	608	487	未进入负面清单	否	无	5
450	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下8#配电站2#变压器	800	34.33	445	356	未进入负面清单	否	无	11
451	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下10#配电站1#变压器	800	13.33	613	491	未进入负面清单	否	无	12
452	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下10#配电站2#变压器	800	30.81	474	379	未进入负面清单	否	无	5
453	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下10#配电站3#变压器	800	11.68	627	501	未进入负面清单	否	无	12
454	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下11#配电站1#变压器	800	4.36	685	548	未进入负面清单	否	无	10
455	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下11#配电站2#变压器	800	24.34	525	420	未进入负面清单	否	无	10
456	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下11#配电站3#变压器	800	4.33	685	548	未进入负面清单	否	无	12
457	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下13#配电站1#变压器	800	35.87	433	346	未进入负面清单	否	无	14
458	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下13#配电站2#变压器	800	35.87	433	346	未进入负面清单	否	无	8
459	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	进步甲线	站前北箱式配电站变压器	630	37.04	334	267	未进入负面清单	否	无	10
460	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	进步乙线	站前南1#箱式配电站变压器	630	39.63	317	254	未进入负面清单	否	无	11
461	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	进步乙线	站前南2#箱式配电站变压器	630	40.03	315	252	未进入负面清单	否	无	8
462	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	进步乙线	站前南3#箱式配电站变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	9
463	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	进步乙线	站前南4#箱式配电站变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	9
464	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分2左3#配电站1#变压器	630	13.33	483	386	未进入负面清单	否	无	11
465	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	丰盛街中心配电站2#变压器	630	7.44	520	416	未进入负面清单	否	无	13
466	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山街1#箱式配电站变压器	630	30.10	377	302	未进入负面清单	否	无	13
467	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山街2#箱式配电站变压器	200	41.33	97	78	未进入负面清单	否	无	13
468	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	蔷薇园箱式配电站变压器	500	4.33	428	343	未进入负面清单	否	无	14
469	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山干4#配电站1#变压器	630	49.40	256	205	未进入负面清单	否	无	5
470	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山干4#配电站2#变压器	630	34.79	348	278	未进入负面清单	否	无	12
471	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山干9右3#配电站1#变压器	630	16.03	466	373	未进入负面清单	否	无	9
472	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山干9右3#配电站2#变压器	630	14.65	475	380	未进入负面清单	否	无	12
473	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山干17#配电站变压器	630	10.71	500	400	未进入负面清单	否	无	13
474	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分2左3#配电站2#变压器	630	18.41	451	361	未进入负面清单	否	无	11
475	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分5右1#配电站1#变压器	630	38.06	327	262	未进入负面清单	否	无	8
476	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分5右1#配电站2#变压器	630	38.15	327	262	未进入负面清单	否	无	8
477	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分8#配电站1#变压器	400	37.35	211	168	未进入负面清单	否	无	8
478	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分8#配电站2#变压器	630	31.76	367	294	未进入负面清单	否	无	5
479	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分16#配电站变压器	630	36.38	338	270	未进入负面清单	否	无	15
480	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分20配电站1#变压器	400	11.45	314	251	未进入负面清单	否	无	8
481	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分20配电站2#变压器	630	30.31	376	301	未进入负面清单	否	无	8
482	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山街1#配电站1#变压器	630	33.64	355	284	未进入负面清单	否	无	14
483	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山街1#配电站2#变压器	630	36.95	334	267	未进入负面清单	否	无	8
484	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山街2#配电站1#变压器	400	4.33	343	274	未进入负面清单	否	无	10
485	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	九三线	北京公园1#中心配电站1#变压器	800	37.50	420	336	未进入负面清单	否	无	13
486	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	九三线	北京公园2#中心配电站1#变压器	800	18.07	575	460	未进入负面清单	否	无	13
487	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	九三线	北京公园2#中心配电站2#变压器	800	35.49	436	349	未进入负面清单	否	无	7
488	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	九三线	北京公园3#中心配电站1#变压器	800	5.17	679	543	未进入负面清单	否	无	12
489	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	九三线	北京公园3#中心配电站2#变压器	800	39.13	407	326	未进入负面清单	否	无	14
490	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	卡纳线	卡纳意乡4#中心配电站2#变压器	800	39.34	405	324	未进入负面清单	否	无	12
491	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	卡纳线	卡纳意乡1#中心配电站2#变压器	800	8.93	649	519	未进入负面清单	否	无	14
492	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	卡纳线	卡纳意乡2#中心配电站2#变压器	800	36.43	429	343	未进入负面清单	否	无	15
493	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	卡纳线	卡纳意乡3#中心配电站2#变压器	800	17.10	583	467	未进入负面清单	否	无	15
494	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	卡纳线	卡纳意乡5#中心配电站3#变压器	800	33.84	449	359	未进入负面清单	否	无	5
495	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环配电站1#变压器	630	4.30	540	432	未进入负面清单	否	无	15
496	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环配电站2#变压器	630	4.34	540	432	未进入负面清单	否	无	10
497	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环支7-1#配电站1#变压器	630	5.14	535	428	未进入负面清单	否	无	11
498	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环支7-1#配电站2#变压器	630	5.17	534	428	未进入负面清单	否	无	15

499	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环支7-1#配电站3#变压器	630	4.35	540	432	未进入负面清单	否	无	15
500	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	红旗巷中心配电站2#变压器	800	33.56	452	361	未进入负面清单	否	无	12
501	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环支7-2#配电站1#变压器	630	14.75	474	379	未进入负面清单	否	无	6
502	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环支7-2#配电站2#变压器	630	5.11	535	428	未进入负面清单	否	无	5
503	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环支7-2#配电站3#变压器	630	4.34	540	432	未进入负面清单	否	无	7
504	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环支11#配电站1#变压器	630	5.13	535	428	未进入负面清单	否	无	12
505	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环支11#配电站2#变压器	630	5.13	535	428	未进入负面清单	否	无	5
506	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	军医北院配电站变压器	630	30.06	378	302	未进入负面清单	否	无	9
507	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	葵英线	于家巷变变台变压器	630	31.37	369	295	未进入负面清单	否	无	11
508	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利安甲线	塞维利1#中心配电站1#变压器	630	14.36	477	381	未进入负面清单	否	无	15
509	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利安甲线	塞维利2#中心配电站1#变压器	800	13.37	613	490	未进入负面清单	否	无	13
510	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利安乙线	塞维利1#中心配电站2#变压器	630	53.21	232	185	未进入负面清单	否	无	10
511	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利安乙线	塞维利1#中心配电站3#变压器	630	33.86	354	283	未进入负面清单	否	无	6
512	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利安乙线	塞维利2#中心配电站2#变压器	800	11.49	628	502	未进入负面清单	否	无	13
513	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利安乙线	合谊街配电站1#变压器	630	10.01	504	403	未进入负面清单	否	无	11
514	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利安乙线	合谊街配电站2#变压器	630	4.31	540	432	未进入负面清单	否	无	9
515	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利安乙线	合谊街箱式配电站变压器	630	5.13	535	428	未进入负面清单	否	无	12
516	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利光线	裕景2#配电站1#变压器	800	35.55	436	348	未进入负面清单	否	无	8
517	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利光线	裕景2#配电站2#变压器	800	36.69	426	341	未进入负面清单	否	无	8
518	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利光线	裕景4#配电站1#变压器	800	31.79	466	373	未进入负面清单	否	无	12
519	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利光线	裕景4#配电站2#变压器	800	33.13	455	364	未进入负面清单	否	无	13
520	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利光线	裕景6#配电站1#变压器	800	18.96	568	455	未进入负面清单	否	无	5
521	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利光线	裕景6#配电站2#变压器	800	39.86	401	321	未进入负面清单	否	无	15
522	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利光线	兴旺1#箱式配电站变压器	630	5.18	534	427	未进入负面清单	否	无	8
523	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利光线	兴旺2#箱式配电站变压器	630	4.31	540	432	未进入负面清单	否	无	11
524	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利真线	火车头箱式配电站变压器	630	4.83	537	429	未进入负面清单	否	无	11
525	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	雁水支6右3-1#箱式配电站变压器	630	5.14	535	428	未进入负面清单	否	无	6
526	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	雁水支6右3-2#箱式配电站变压器	630	34.40	350	280	未进入负面清单	否	无	12
527	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	半岛故乡1#箱式配电站变压器	630	14.83	474	379	未进入负面清单	否	无	6
528	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	半岛故乡2#箱式配电站变压器	630	13.83	480	384	未进入负面清单	否	无	11
529	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	半岛故乡3#箱式配电站变压器	630	11.93	492	393	未进入负面清单	否	无	12
530	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	半岛故乡4#箱式配电站变压器	630	16.03	466	373	未进入负面清单	否	无	6
531	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	迎春路2#配电站变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	10
532	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	新日分4#配电站变压器	630	4.44	539	431	未进入负面清单	否	无	11
533	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	新日分15#配电站2#变压器	630	5.11	535	428	未进入负面清单	否	无	8
534	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	南石源居1#中心配电站1#变压器	630	16.30	464	371	未进入负面清单	否	无	11
535	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	南石源居1#中心配电站2#变压器	630	33.81	354	283	未进入负面清单	否	无	11
536	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	南石源居2#中心配电站1#变压器	630	14.75	474	379	未进入负面清单	否	无	12
537	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	南石源居2#中心配电站2#变压器	630	6.51	526	421	未进入负面清单	否	无	5
538	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	新泉巷配电站1#变压器	630	35.08	346	277	未进入负面清单	否	无	14
539	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	新泉巷配电站2#变压器	630	5.13	535	428	未进入负面清单	否	无	8
540	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	迎春路1#配电站1#变压器	400	30.39	238	191	未进入负面清单	否	无	7
541	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	迎春路1#配电站2#变压器	400	14.83	301	241	未进入负面清单	否	无	8
542	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	新日分15#配电站1#变压器	630	4.43	539	431	未进入负面清单	否	无	6
543	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	石松分7#配电站1#变压器	630	38.80	323	258	未进入负面清单	否	无	12
544	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	石松分7#配电站2#变压器	630	59.68	191	153	未进入负面清单	否	无	11
545	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	石松分16#配电站变压器	630	4.30	540	432	未进入负面清单	否	无	14
546	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	石松支4#配电站1#变压器	630	34.33	351	281	未进入负面清单	否	无	15
547	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	石松支4#配电站2#变压器	630	18.57	450	360	未进入负面清单	否	无	14
548	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	雁水支8#配电站1#变压器	630	14.53	475	380	未进入负面清单	否	无	15
549	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	雁水支8#配电站2#变压器	630	37.73	329	263	未进入负面清单	否	无	10
550	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	雁水支16#配电站1#变压器	630	7.55	519	416	未进入负面清单	否	无	10
551	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	雁水支16#配电站2#变压器	315	34.13	176	141	未进入负面清单	否	无	13
552	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	风光街1#箱式配电站变压器	400	9.30	323	258	未进入负面清单	否	无	11
553	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	风光街2#箱式配电站变压器	630	31.30	370	296	未进入负面清单	否	无	12
554	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	风光街3#箱式配电站变压器	630	44.79	285	228	未进入负面清单	否	无	8

555	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	文化支4#箱式配电站变压器	630	41.39	306	245	未进入负面清单	否	无	10
556	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	文化街1#箱式配电站变压器	630	1.34	559	447	未进入负面清单	否	无	11
557	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	文化街2#箱式配电站变压器	630	37.53	331	264	未进入负面清单	否	无	8
558	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	文化分5#变台变压器	400	45.14	179	144	未进入负面清单	否	无	7
559	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	捷庆里配电站变压器	630	38.46	325	260	未进入负面清单	否	无	8
560	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	文化支3#配电站变压器	400	33.58	226	181	未进入负面清单	否	无	14
561	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	教育巷配电站变压器	630	5.11	535	428	未进入负面清单	否	无	12
562	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	岭前2#配电站1#变压器	630	5.11	535	428	未进入负面清单	否	无	5
563	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	岭前2#配电站2#变压器	630	5.19	534	427	未进入负面清单	否	无	12
564	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	不朽街配电站1#变压器	630	34.07	352	282	未进入负面清单	否	无	15
565	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	不朽街配电站2#变压器	630	10.34	502	401	未进入负面清单	否	无	12
566	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	白云街配电站1#变压器	800	11.10	631	505	未进入负面清单	否	无	5
567	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	白云街配电站2#变压器	800	30.03	480	384	未进入负面清单	否	无	9
568	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	高福分3右1#配电站2#变压器	630	38.75	323	258	未进入负面清单	否	无	7
569	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	景山干6右1#配电站1#变压器	630	31.77	367	293	未进入负面清单	否	无	12
570	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	景山干6右1#配电站2#变压器	630	19.97	441	353	未进入负面清单	否	无	12
571	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	高福分3右1#配电站1#变压器	630	38.95	322	257	未进入负面清单	否	无	15
572	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	高福分7#配电站1#变压器	630	30.40	375	300	未进入负面清单	否	无	15
573	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	高福分7#配电站2#变压器	630	13.64	481	385	未进入负面清单	否	无	12
574	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	白云街3#箱式配电站变压器	630	31.53	368	295	未进入负面清单	否	无	9
575	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	绿山线	调度中心箱式配电站变压器	630	31.43	369	295	未进入负面清单	否	无	12
576	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	汇智云顶配电站1#变压器	500	4.38	428	342	未进入负面清单	否	无	10
577	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	汇智云顶配电站2#变压器	630	4.37	539	432	未进入负面清单	否	无	11
578	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	富泽园箱式配电站变压器	500	5.14	424	339	未进入负面清单	否	无	13
579	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	建民1#箱式配电站变压器	630	30.08	377	302	未进入负面清单	否	无	6
580	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	建民2#箱式配电站变压器	630	30.94	372	298	未进入负面清单	否	无	5
581	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	实德2#箱式配电站变压器	750	5.18	636	509	未进入负面清单	否	无	7
582	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	市场街箱式配电站变压器	500	36.07	270	216	未进入负面清单	否	无	14
583	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	水仙花园1#箱式配电站变压器	630	5.13	535	428	未进入负面清单	否	无	10
584	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	水仙花园2#箱式配电站变压器	630	39.71	317	253	未进入负面清单	否	无	6
585	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	水仙街箱式配电站变压器	630	65.39	155	124	未进入负面清单	否	无	10
586	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	北京二分3右2#变台变压器	630	31.17	371	297	未进入负面清单	否	无	7
587	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	唐宁中心配电站1#变压器	800	4.34	685	548	未进入负面清单	否	无	9
588	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	唐宁中心配电站2#变压器	800	4.33	685	548	未进入负面清单	否	无	10
589	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	茂田巷配电站1#变压器	630	29.53	381	305	未进入负面清单	否	无	11
590	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	茂田巷配电站2#变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	8
591	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	民乐分13#配电站1#变压器	630	10.51	501	401	未进入负面清单	否	无	9
592	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	民乐分13#配电站2#变压器	630	36.59	336	269	未进入负面清单	否	无	15
593	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	文欣花园配电站1#变压器	630	53.71	229	183	未进入负面清单	否	无	13
594	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	文欣花园配电站2#变压器	630	30.85	373	298	未进入负面清单	否	无	14
595	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	文欣花园配电站3#变压器	630	33.18	358	286	未进入负面清单	否	无	12
596	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	沿海分4#配电站变压器	630	33.48	356	285	未进入负面清单	否	无	15
597	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	疏港路西1#箱式配电站变压器	315	33.31	179	143	未进入负面清单	否	无	6
598	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	疏港路西箱式配电站变压器	630	30.99	372	297	未进入负面清单	否	无	15
599	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	联海分8左1#变台变压器	500	4.66	427	341	未进入负面清单	否	无	12
600	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	荣华干3#变台变压器	100	33.55	56	45	未进入负面清单	否	无	9
601	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	荣华干8#变台1#变压器	160	1.38	142	113	未进入负面清单	否	无	6
602	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	四码分1#变台2#变压器	100	53.34	37	29	未进入负面清单	否	无	14
603	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	民乐分5#配电站1#变压器	500	64.33	128	103	未进入负面清单	否	无	12
604	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	民乐分5#配电站2#变压器	630	35.65	342	274	未进入负面清单	否	无	14
605	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	民乐分5#配电站3#变压器	630	36.89	335	268	未进入负面清单	否	无	7
606	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	忠诚巷配电站1#变压器	630	5.14	535	428	未进入负面清单	否	无	7
607	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	忠诚巷配电站2#变压器	630	5.19	534	427	未进入负面清单	否	无	9
608	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	疏港路东箱式配电站变压器	630	4.37	539	432	未进入负面清单	否	无	6
609	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	四码分1#变台1#变压器	315	33.56	178	142	未进入负面清单	否	无	12
610	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	平顺线	北京街中心配电站1#变压器	630	5.16	534	428	未进入负面清单	否	无	13

611	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	平顺线	华府中心配电站1#变压器	800	5.13	679	543	未进入负面清单	否	无	9
612	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	群英1#箱式配电站变压器	630	5.13	535	428	未进入负面清单	否	无	5
613	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	群英2#箱式配电站变压器	630	56.73	210	168	未进入负面清单	否	无	10
614	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	青春街箱式配电站变压器	630	15.35	470	376	未进入负面清单	否	无	14
615	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	青春二巷箱式配电站变压器	500	4.39	428	342	未进入负面清单	否	无	8
616	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	青春二支1(A)箱式配电站变压器	630	30.18	377	301	未进入负面清单	否	无	6
617	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	青春二支1(B)箱式配电站变压器	630	38.64	324	259	未进入负面清单	否	无	10
618	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	青春支8#变台变压器	400	17.66	289	231	未进入负面清单	否	无	9
619	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	星光家园配电站变压器	630	4.30	540	432	未进入负面清单	否	无	13
620	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	捷山观海配电站1#变压器	630	35.89	341	273	未进入负面清单	否	无	13
621	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	捷山观海配电站2#变压器	630	30.39	376	300	未进入负面清单	否	无	6
622	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	捷山观海中心配电站1#变压器	800	18.36	573	458	未进入负面清单	否	无	10
623	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	捷山观海中心配电站2#变压器	800	39.54	404	323	未进入负面清单	否	无	8
624	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	靠山巷配电站变压器	500	66.11	119	96	未进入负面清单	否	无	11
625	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	长春街箱式配电站变压器	500	11.01	395	316	未进入负面清单	否	无	8
626	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	青春支5#变台变压器	315	68.39	68	54	未进入负面清单	否	无	8
627	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	文化变台变压器	315	71.74	58	46	未进入负面清单	否	无	9
628	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	优秀二支1#变台变压器	315	14.43	238	190	未进入负面清单	否	无	8
629	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	根深巷配电站变压器	630	4.30	540	432	未进入负面清单	否	无	7
630	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	黎明配电站1#变压器	630	4.31	540	432	未进入负面清单	否	无	11
631	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	黎明配电站2#变压器	630	31.17	371	297	未进入负面清单	否	无	12
632	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	黎明配电站3#变压器	630	4.39	539	431	未进入负面清单	否	无	8
633	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	青春支9#配电站变压器	630	44.35	288	230	未进入负面清单	否	无	6
634	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	河沿三支2#配电站1#变压器	630	56.79	209	167	未进入负面清单	否	无	8
635	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	河沿三支2#配电站2#变压器	630	34.31	351	281	未进入负面清单	否	无	5
636	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	河沿三支7#配电站1#变压器	630	44.31	288	230	未进入负面清单	否	无	11
637	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	河沿三支7#配电站2#变压器	630	38.38	325	260	未进入负面清单	否	无	6
638	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下3#配电站1#变压器	800	15.13	599	479	未进入负面清单	否	无	7
639	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下3#配电站2#变压器	800	25.10	519	415	未进入负面清单	否	无	12
640	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下3#配电站3#变压器	800	14.34	605	484	未进入负面清单	否	无	13
641	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下5#配电站1#变压器	800	24.30	526	420	未进入负面清单	否	无	10
642	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下5#配电站2#变压器	800	35.13	439	351	未进入负面清单	否	无	13
643	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下5#配电站3#变压器	800	25.11	519	415	未进入负面清单	否	无	5
644	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下6#配电站1#变压器	800	15.11	599	479	未进入负面清单	否	无	15
645	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下6#配电站2#变压器	800	14.30	606	484	未进入负面清单	否	无	6
646	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下6#配电站3#变压器	800	34.38	445	356	未进入负面清单	否	无	8
647	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下9#配电站1#变压器	800	35.87	433	346	未进入负面清单	否	无	15
648	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下9#配电站2#变压器	800	33.17	455	364	未进入负面清单	否	无	15
649	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下12#配电站1#变压器	800	16.19	590	472	未进入负面清单	否	无	9
650	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下12#配电站2#变压器	800	10.78	634	507	未进入负面清单	否	无	9
651	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下12#配电站3#变压器	800	4.34	685	548	未进入负面清单	否	无	7
652	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下13#配电站3#变压器	800	35.87	433	346	未进入负面清单	否	无	5
653	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前城国际西配电站1#变压器	800	38.40	413	330	未进入负面清单	否	无	15
654	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前城国际西配电站2#变压器	800	16.90	585	468	未进入负面清单	否	无	5
655	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前城国际西配电站3#变压器	800	57.55	260	208	未进入负面清单	否	无	14
656	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	长江杰座中心配电站1#变压器	630	4.37	539	432	未进入负面清单	否	无	13
657	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	长江杰座中心配电站2#变压器	630	4.37	539	432	未进入负面清单	否	无	9
658	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前程国际1#中心配电站1#变压器	800	43.73	370	296	未进入负面清单	否	无	12
659	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前程国际1#中心配电站2#变压器	800	38.78	410	328	未进入负面清单	否	无	8
660	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前程国际2#中心配电站1#变压器	800	33.69	450	360	未进入负面清单	否	无	11
661	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前程国际2#中心配电站2#变压器	800	33.31	454	363	未进入负面清单	否	无	5
662	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前程国际3#中心配电站1#变压器	800	53.34	293	235	未进入负面清单	否	无	7
663	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前程国际3#中心配电站2#变压器	800	34.17	447	357	未进入负面清单	否	无	8
664	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	福星里中心配电站2#变压器	800	4.36	685	548	未进入负面清单	否	无	7
665	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	金晨国际中心配电站3#变压器	800	10.71	634	507	未进入负面清单	否	无	12
666	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	金晨国际中心配电站4#变压器	800	39.19	406	325	未进入负面清单	否	无	7



667	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	南娄置业2#配电站1#变压器	630	4.36	540	432	未进入负面清单	否	无	15
668	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	南娄置业2#配电站2#变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	5
669	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	南娄置业2#配电站3#变压器	630	5.13	535	428	未进入负面清单	否	无	13
670	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	润德广场1#中心配电站3#变压器	800	4.38	685	548	未进入负面清单	否	无	15
671	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	润德广场2#中心配电站3#变压器	800	30.34	477	382	未进入负面清单	否	无	13
672	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	市场二支4#箱式配电站变压器	630	10.35	502	401	未进入负面清单	否	无	13
673	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	远洋风景1#中心配电站2#变压器	800	9.88	641	513	未进入负面清单	否	无	7
674	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	远洋风景2#中心配电站2#变压器	800	17.83	577	462	未进入负面清单	否	无	9
675	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	越秀配电站1#变压器	800	30.38	477	382	未进入负面清单	否	无	15
676	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	越秀配电站2#变压器	800	10.33	637	510	未进入负面清单	否	无	10
677	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	福德配电站1#变压器	630	4.36	540	432	未进入负面清单	否	无	12
678	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	福德配电站2#变压器	630	4.38	539	432	未进入负面清单	否	无	9
679	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	久寿6#箱式配电站变压器	630	33.47	356	285	未进入负面清单	否	无	9
680	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	久寿7#箱式配电站变压器	630	5.13	535	428	未进入负面清单	否	无	5
681	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	市场二支9#变台1#变压器	400	30.21	239	191	未进入负面清单	否	无	15
682	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	市场二支9#变台2#变压器	400	5.10	340	272	未进入负面清单	否	无	10
683	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	老干部配电站变压器	1000	4.33	857	685	未进入负面清单	否	无	15
684	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	双厦3#配电站1#变压器	500	5.19	424	339	未进入负面清单	否	无	8
685	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	双厦3#配电站2#变压器	500	5.11	424	340	未进入负面清单	否	无	11
686	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	大球配电站1#变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	8
687	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	大球配电站2#变压器	400	17.10	292	233	未进入负面清单	否	无	14
688	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	中山住宅配电站变压器	630	4.43	539	431	未进入负面清单	否	无	9
689	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	双厦1#配电站1#变压器	630	31.33	370	296	未进入负面清单	否	无	12
690	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	双厦1#配电站2#变压器	630	4.37	539	432	未进入负面清单	否	无	13
691	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	双厦2#配电站变压器	630	55.06	220	176	未进入负面清单	否	无	5
692	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	胜鼎桃源1#配电站1#变压器	800	35.13	439	351	未进入负面清单	否	无	5
693	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	胜鼎桃源1#配电站2#变压器	800	24.39	525	420	未进入负面清单	否	无	6
694	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	胜鼎桃源3#配电站1#变压器	800	14.36	605	484	未进入负面清单	否	无	15
695	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	胜鼎桃源3#配电站2#变压器	800	4.38	685	548	未进入负面清单	否	无	12
696	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里1#中心配电站1#变压器	630	34.38	350	280	未进入负面清单	否	无	8
697	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里1#中心配电站2#变压器	630	24.38	413	331	未进入负面清单	否	无	11
698	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里2#中心配电站1#变压器	630	31.34	370	296	未进入负面清单	否	无	7
699	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里1#配电站1#变压器	800	14.37	605	484	未进入负面清单	否	无	15
700	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里1#配电站2#变压器	800	16.38	589	471	未进入负面清单	否	无	11
701	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里1#配电站3#变压器	800	17.38	581	465	未进入负面清单	否	无	12
702	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里3#配电站1#变压器	800	23.11	535	428	未进入负面清单	否	无	9
703	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里3#配电站2#变压器	800	15.77	594	475	未进入负面清单	否	无	12
704	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里3#配电站3#变压器	800	14.51	604	483	未进入负面清单	否	无	7
705	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	友爱分6#箱式配电站变压器	400	30.05	240	192	未进入负面清单	否	无	11
706	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	中经信1#箱式配电站变压器	630	30.34	376	301	未进入负面清单	否	无	13
707	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	友爱1#箱式配电站变压器	630	10.30	502	402	未进入负面清单	否	无	10
708	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	友爱2#箱式配电站变压器	630	9.67	506	405	未进入负面清单	否	无	12
709	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	中青箱式配电站变压器	630	30.33	376	301	未进入负面清单	否	无	7
710	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	真理配电站变压器	630	39.13	320	256	未进入负面清单	否	无	11
711	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	葵英中心配电站1#变压器	630	47.33	269	215	未进入负面清单	否	无	14
712	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	葵英中心配电站2#变压器	630	31.43	369	295	未进入负面清单	否	无	10
713	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	青云映山1#中心配电站2#变压器	630	34.07	352	282	未进入负面清单	否	无	11
714	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	青云映山2#中心配电站2#变压器	630	38.75	323	258	未进入负面清单	否	无	8
715	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	青云映山3#中心配电站2#变压器	630	19.97	441	353	未进入负面清单	否	无	10
716	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	青云映山4#中心配电站2#变压器	630	30.40	375	300	未进入负面清单	否	无	9
717	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	奕立巷箱式配电站变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	8
718	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	中经信2#箱式配电站变压器	500	30.07	300	240	未进入负面清单	否	无	12
719	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	友爱分7#配电站1#变压器	630	47.96	265	212	未进入负面清单	否	无	14
720	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	友爱分7#配电站2#变压器	630	45.56	280	224	未进入负面清单	否	无	13
721	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	中青街配电站变压器	630	4.30	540	432	未进入负面清单	否	无	11
722	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵干23右2#配电站变压器	630	59.85	190	152	未进入负面清单	否	无	6

723	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵干23右2#箱式配电站变压器	630	37.80	329	263	未进入负面清单	否	无	8
724	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵干31#配电站1#变压器	630	19.97	441	353	未进入负面清单	否	无	10
725	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵干31#配电站2#变压器	630	30.86	373	298	未进入负面清单	否	无	10
726	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵干31#配电站3#变压器	630	4.38	539	432	未进入负面清单	否	无	9
727	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵干3右2#配电站变压器	630	50.09	251	201	未进入负面清单	否	无	8
728	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵秀景配电站1#变压器	630	31.10	371	297	未进入负面清单	否	无	8
729	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵秀景配电站2#变压器	630	34.30	351	281	未进入负面清单	否	无	11
730	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵秀景配电站3#变压器	630	31.00	372	297	未进入负面清单	否	无	15
731	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵干12间1#变台变压器	315	4.39	270	216	未进入负面清单	否	无	9
732	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵干8间1#变台变压器	315	4.66	269	215	未进入负面清单	否	无	14
733	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵路3#配电站变压器	400	65.34	99	79	未进入负面清单	否	无	15
734	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	向阳分3#变台变压器	315	4.69	269	215	未进入负面清单	否	无	13
735	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新起支4间1#箱式配电站变压器	630	5.16	534	428	未进入负面清单	否	无	10
736	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新起支8#箱式配电站变压器	630	5.11	535	428	未进入负面清单	否	无	10
737	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	文城1#箱式配电站变压器	315	59.83	95	76	未进入负面清单	否	无	5
738	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	威华箱式配电站变压器	630	5.19	534	427	未进入负面清单	否	无	7
739	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新起支4#箱式配电站变压器	630	34.36	351	280	未进入负面清单	否	无	10
740	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新茂巷1#箱式配电站变压器	500	9.88	401	320	未进入负面清单	否	无	15
741	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新茂巷2#箱式配电站变压器	500	36.40	268	214	未进入负面清单	否	无	15
742	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	圣桃源1#箱式配电站变压器	630	13.03	485	388	未进入负面清单	否	无	8
743	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	圣桃源2#箱式配电站变压器	630	14.70	474	380	未进入负面清单	否	无	8
744	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	长春路2#箱式配电站变压器	630	37.65	330	264	未进入负面清单	否	无	10
745	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	长春路3#箱式配电站变压器	630	39.68	317	254	未进入负面清单	否	无	15
746	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	连桥巷1#箱式配电站变压器	500	5.13	424	339	未进入负面清单	否	无	14
747	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	迎春小区配电站1#变压器	630	10.08	503	403	未进入负面清单	否	无	11
748	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	迎春小区配电站2#变压器	630	4.37	539	432	未进入负面清单	否	无	14
749	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	茂沟分13#配电站1#变压器	800	37.19	422	338	未进入负面清单	否	无	5
750	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	茂沟分13#配电站2#变压器	800	58.97	248	199	未进入负面清单	否	无	8
751	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新起二分8#配电站变压器	630	65.46	155	124	未进入负面清单	否	无	10
752	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	茂沟分18#配电站变压器	400	63.86	105	84	未进入负面清单	否	无	12
753	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新起分5#配电站变压器	630	48.15	264	211	未进入负面清单	否	无	6
754	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新起二分2#配电站1#变压器	630	68.33	137	109	未进入负面清单	否	无	14
755	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新起二分2#配电站2#变压器	630	10.10	503	403	未进入负面清单	否	无	15
756	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新起支5左3#配电站变压器	400	31.07	236	189	未进入负面清单	否	无	9
757	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	市场线	都市首府1#中心配电站1#变压器	630	37.31	332	266	未进入负面清单	否	无	15
758	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	市场线	都市首府2#中心配电站1#变压器	630	31.17	371	297	未进入负面清单	否	无	10
759	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	市场线	日新街箱式配电站变压器	630	5.10	535	428	未进入负面清单	否	无	14
760	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	市场线	日新街配电站变压器	630	4.30	540	432	未进入负面清单	否	无	5
761	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	鞍山路配电站1#变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	12
762	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	鞍山路配电站2#变压器	630	35.39	344	275	未进入负面清单	否	无	12
763	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	长江杰座中心配电站3#变压器	630	5.11	535	428	未进入负面清单	否	无	11
764	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	建设干14右1#配电站1#变压器	630	65.35	155	124	未进入负面清单	否	无	11
765	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	建设干8#变台变压器	100	3.03	87	70	未进入负面清单	否	无	5
766	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	前程国际1#中心配电站3#变压器	800	30.15	479	383	未进入负面清单	否	无	12
767	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	前程国际1#中心配电站4#变压器	800	30.08	479	383	未进入负面清单	否	无	5
768	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	前程国际2#中心配电站3#变压器	800	33.60	451	361	未进入负面清单	否	无	11
769	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	前程国际2#中心配电站4#变压器	800	36.10	431	345	未进入负面清单	否	无	7
770	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	前程国际3#中心配电站3#变压器	800	31.97	464	371	未进入负面清单	否	无	12
771	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	前程国际3#中心配电站4#变压器	800	57.34	261	209	未进入负面清单	否	无	6
772	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	前程国际3#中心配电站5#变压器	800	36.65	427	341	未进入负面清单	否	无	9
773	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	鞍山路箱式配电站变压器	500	5.19	424	339	未进入负面清单	否	无	6
774	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	鞍山干10#变台变压器	500	4.48	428	342	未进入负面清单	否	无	14
775	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	建设干14右1#配电站2#变压器	630	40.45	312	250	未进入负面清单	否	无	6
776	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	建设干6右3#配电站1#变压器	630	35.74	342	273	未进入负面清单	否	无	14
777	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	建设干6右3#配电站2#变压器	630	59.84	190	152	未进入负面清单	否	无	7
778	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	团结街配电站1#变压器	630	30.86	373	298	未进入负面清单	否	无	13

779	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	团结街配电站2#变压器	315	47.33	134	108	未进入负面清单	否	无	14
780	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	北海分9#配电站1#变压器	630	5.13	535	428	未进入负面清单	否	无	13
781	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	北海分9#配电站2#变压器	630	5.13	535	428	未进入负面清单	否	无	11
782	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	北海分9#配电站3#变压器	630	5.10	535	428	未进入负面清单	否	无	11
783	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	绿港湾配电站1#变压器	800	53.07	295	236	未进入负面清单	否	无	10
784	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	绿港湾配电站2#变压器	800	35.55	436	348	未进入负面清单	否	无	14
785	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	绿港湾配电站3#变压器	800	38.01	416	333	未进入负面清单	否	无	8
786	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干12#配电站1#变压器	630	4.31	540	432	未进入负面清单	否	无	10
787	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干12#配电站2#变压器	630	4.30	540	432	未进入负面清单	否	无	9
788	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干17#配电站1#变压器	630	4.64	538	430	未进入负面清单	否	无	7
789	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干17#配电站2#变压器	630	4.43	539	431	未进入负面清单	否	无	12
790	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	北海分6右1#箱式配电站变压器	500	33.68	282	225	未进入负面清单	否	无	12
791	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干4#箱式配电站变压器	500	36.47	268	214	未进入负面清单	否	无	9
792	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干5#箱式配电站变压器	630	33.17	358	286	未进入负面清单	否	无	11
793	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干11-1#箱式配电站变压器	630	30.35	376	301	未进入负面清单	否	无	9
794	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干11-2#箱式配电站变压器	630	46.70	273	218	未进入负面清单	否	无	12
795	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干11-3#箱式配电站变压器	630	30.07	378	302	未进入负面清单	否	无	12
796	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干11#变台变压器	315	4.35	270	216	未进入负面清单	否	无	9
797	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	北海分8#配电站1#变压器	630	4.36	540	432	未进入负面清单	否	无	13
798	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	北海分8#配电站2#变压器	630	5.14	535	428	未进入负面清单	否	无	8
799	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干19#变台变压器	400	53.10	148	118	未进入负面清单	否	无	14
800	国网中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	畅通花园1#箱式配电站变压器	630	5.13	535	428	未进入负面清单	否	无	13
801	国网中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	畅通花园2#箱式配电站变压器	630	4.36	540	432	未进入负面清单	否	无	6
802	国网中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	峰景山中心配电站1#变压器	800	36.68	427	341	未进入负面清单	否	无	13
803	国网中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	峰景山中心配电站3#变压器	630	19.60	444	355	未进入负面清单	否	无	14
804	国网中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	配水支5#配电站2#变压器	400	4.36	343	274	未进入负面清单	否	无	15
805	国网中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	配水支15左2#变台1#变压器	50	73.64	8	7	未进入负面清单	否	无	9
806	国网中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	配水支15左2#变台2#变压器	200	1.14	178	142	未进入负面清单	否	无	8
807	国网中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	配水支15左2#变台3#变压器	200	30.14	120	96	未进入负面清单	否	无	12
808	国网中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	三元街1#配电站1#变压器	630	4.37	539	432	未进入负面清单	否	无	12
809	国网中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	通山街中心配电站1#变压器	630	9.93	504	404	未进入负面清单	否	无	7
810	国网中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	云山二支4#变台变压器	315	31.53	184	147	未进入负面清单	否	无	7
811	国网中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	云山支4#配电站变压器	630	31.43	369	295	未进入负面清单	否	无	10
812	国网中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	长红街箱式配电站变压器	630	30.08	377	302	未进入负面清单	否	无	9
813	国网中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	丰源1#配电站变压器	630	30.94	372	298	未进入负面清单	否	无	14
814	国网中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	丰源2#配电站1#变压器	630	31.17	371	297	未进入负面清单	否	无	11
815	国网中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	丰源2#配电站2#变压器	630	33.31	357	286	未进入负面清单	否	无	15
816	国网中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	海运住宅箱式配电站变压器	630	53.34	231	185	未进入负面清单	否	无	10
817	国网中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	配水支4#配电站变压器	630	30.39	376	300	未进入负面清单	否	无	11
818	国网中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	三元街1#配电站2#变压器	630	31.43	369	295	未进入负面清单	否	无	7
819	国网中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	云山支7#配电站变压器	630	5.16	534	428	未进入负面清单	否	无	14
820	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃高线	白云街1#箱式配电站变压器	400	30.08	240	192	未进入负面清单	否	无	11
821	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃高线	白云街2#箱式配电站变压器	400	30.94	236	189	未进入负面清单	否	无	8
822	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃高线	训练基地箱式配电站变压器	630	34.43	350	280	未进入负面清单	否	无	5
823	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃高线	丰盛街中心配电站1#变压器	630	31.17	371	297	未进入负面清单	否	无	5
824	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃高线	红旗巷中心配电站1#变压器	800	33.31	454	363	未进入负面清单	否	无	5
825	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃高线	军医学院2#配电站3#变压器	100	24.76	65	52	未进入负面清单	否	无	15
826	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃高线	军医学院2#配电站1#变压器	630	40.47	312	250	未进入负面清单	否	无	14
827	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃高线	军医学院2#配电站2#变压器	630	5.18	534	427	未进入负面清单	否	无	11
828	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃靠线	桃源桥南箱式配电站变压器	630	40.48	312	250	未进入负面清单	否	无	8
829	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃靠线	军勤部中心配电站3#变压器	630	33.34	357	286	未进入负面清单	否	无	14
830	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	桃仙街中心配电站1#变压器	630	4.34	540	432	未进入负面清单	否	无	14
831	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	明秀山庄1#中心配电站1#变压器	630	37.53	331	264	未进入负面清单	否	无	11
832	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	明秀山庄2#中心配电站1#变压器	800	22.13	543	434	未进入负面清单	否	无	8
833	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	明秀山庄3#中心配电站1#变压器	800	21.14	551	441	未进入负面清单	否	无	14
834	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	明秀山庄4#中心配电站1#变压器	630	35.19	345	276	未进入负面清单	否	无	12

835	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃甲明线	明秀山庄5#中心配电站1#变压器	630	47.73	266	213	未进入负面清单	否	无	5
836	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃甲明线	明秀山庄6#中心配电站1#变压器	800	24.38	525	420	未进入负面清单	否	无	10
837	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃甲明线	明秀山庄7#中心配电站1#变压器	630	16.18	465	372	未进入负面清单	否	无	7
838	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃甲明线	秀月街箱式配电站变压器	630	34.44	350	280	未进入负面清单	否	无	13
839	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃甲明线	共存巷配电站1#变压器	630	35.14	346	276	未进入负面清单	否	无	11
840	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃甲明线	共存巷配电站2#变压器	630	55.16	219	176	未进入负面清单	否	无	13
841	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃甲明线	明秀山庄1#中心配电站2#变压器	630	30.68	374	299	未进入负面清单	否	无	8
842	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃甲明线	明秀山庄2#中心配电站2#变压器	800	34.33	445	356	未进入负面清单	否	无	8
843	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃甲明线	明秀山庄3#中心配电站2#变压器	800	33.99	448	358	未进入负面清单	否	无	12
844	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃甲明线	明秀山庄4#中心配电站2#变压器	630	5.18	534	427	未进入负面清单	否	无	10
845	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃甲明线	明秀山庄5#中心配电站2#变压器	630	30.39	376	300	未进入负面清单	否	无	6
846	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃甲明线	明秀山庄6#中心配电站2#变压器	800	31.34	469	375	未进入负面清单	否	无	10
847	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃甲明线	明秀山庄7#中心配电站2#变压器	630	5.19	534	427	未进入负面清单	否	无	8
848	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃甲明线	明秀山庄配电站变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	15
849	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃青线	军勤部中心配电站1#变压器	630	15.77	468	374	未进入负面清单	否	无	12
850	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃青线	军勤部中心配电站2#变压器	630	14.51	476	380	未进入负面清单	否	无	12
851	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃庆线	秀月嘉园配电站1#变压器	800	4.34	685	548	未进入负面清单	否	无	11
852	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃庆线	秀月嘉园配电站2#变压器	800	4.37	685	548	未进入负面清单	否	无	13
853	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃庆线	秀月配电站1#变压器	630	44.31	288	230	未进入负面清单	否	无	6
854	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃庆线	秀月配电站2#变压器	630	25.14	409	327	未进入负面清单	否	无	10
855	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃庆线	秀月配电站3#变压器	630	4.39	539	431	未进入负面清单	否	无	10
856	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃庆线	秀月配电站4#变压器	400	30.10	240	192	未进入负面清单	否	无	12
857	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃商线	桃源商城中心配电站2#变压器	800	31.53	468	374	未进入负面清单	否	无	10
858	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃商线	锦府桃源1#中心配电站3#变压器	630	10.06	504	403	未进入负面清单	否	无	9
859	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃商线	锦府桃源2#中心配电站2#变压器	630	37.47	331	265	未进入负面清单	否	无	13
860	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃商线	锦府桃源3#中心配电站2#变压器	630	10.07	504	403	未进入负面清单	否	无	7
861	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	明秀庄园2#配电站1#变压器	800	5.10	679	543	未进入负面清单	否	无	5
862	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	明秀庄园2#配电站2#变压器	800	34.38	445	356	未进入负面清单	否	无	7
863	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	明秀庄园2#配电站3#变压器	800	54.37	285	228	未进入负面清单	否	无	14
864	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	明秀庄园4#配电站1#变压器	500	45.11	224	180	未进入负面清单	否	无	8
865	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	明秀庄园4#配电站2#变压器	500	28.36	308	247	未进入负面清单	否	无	8
866	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	明秀庄园5#配电站1#变压器	630	25.13	409	327	未进入负面清单	否	无	15
867	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	明秀庄园5#配电站2#变压器	630	14.36	477	381	未进入负面清单	否	无	10
868	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	明秀庄园5#配电站3#变压器	630	34.35	351	280	未进入负面清单	否	无	14
869	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街2#配电站1#变压器	800	17.50	580	464	未进入负面清单	否	无	8
870	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街2#配电站2#变压器	800	19.34	565	452	未进入负面清单	否	无	9
871	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街2#配电站3#变压器	800	19.98	560	448	未进入负面清单	否	无	12
872	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街4#配电站1#变压器	630	14.39	476	381	未进入负面清单	否	无	12
873	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街4#配电站2#变压器	630	13.81	480	384	未进入负面清单	否	无	15
874	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街6#配电站1#变压器	800	9.40	645	516	未进入负面清单	否	无	13
875	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街6#配电站2#变压器	800	4.31	686	548	未进入负面清单	否	无	10
876	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街6#配电站3#变压器	800	13.83	609	487	未进入负面清单	否	无	10
877	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街8#配电站1#变压器	800	33.53	452	361	未进入负面清单	否	无	11
878	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街8#配电站2#变压器	800	14.43	605	484	未进入负面清单	否	无	6
879	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	清溪南街配电站1#变压器	630	13.38	483	386	未进入负面清单	否	无	14
880	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	清溪南街配电站2#变压器	630	13.86	480	384	未进入负面清单	否	无	12
881	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	春阳分13#配电站变压器	400	11.53	314	251	未进入负面清单	否	无	5
882	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	清溪南苑1#箱式配电站变压器	630	31.75	367	294	未进入负面清单	否	无	11
883	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	清溪南苑2#箱式配电站变压器	630	19.39	445	356	未进入负面清单	否	无	11
884	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	春阳分10左4#箱式配电站变压器	630	30.94	372	298	未进入负面清单	否	无	14
885	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	春阳二支2#箱式配电站变压器	630	30.01	378	302	未进入负面清单	否	无	11
886	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	舰艇学院2#箱式配电站变压器	630	36.08	340	272	未进入负面清单	否	无	5
887	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	春阳二支4#配电站变压器	315	30.03	189	151	未进入负面清单	否	无	9
888	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	胜海街配电站变压器	630	60.71	185	148	未进入负面清单	否	无	5
889	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云映山1#中心配电站1#变压器	630	16.64	462	370	未进入负面清单	否	无	11
890	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云映山2#中心配电站1#变压器	630	31.43	369	295	未进入负面清单	否	无	8

891	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云映山3#中心配电站1#变压器	630	31.77	367	293	未进入负面清单	否	无	10
892	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云映山4#中心配电站1#变压器	630	38.95	322	257	未进入负面清单	否	无	11
893	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海中心配电站1#变压器	630	15.63	469	375	未进入负面清单	否	无	9
894	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海中心配电站2#变压器	630	30.11	377	302	未进入负面清单	否	无	5
895	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海中心配电站3#变压器	630	30.86	373	298	未进入负面清单	否	无	15
896	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海1#配电站1#变压器	630	33.53	356	285	未进入负面清单	否	无	6
897	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海1#配电站2#变压器	630	25.13	409	327	未进入负面清单	否	无	15
898	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海2#配电站1#变压器	630	14.36	477	381	未进入负面清单	否	无	13
899	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海2#配电站2#变压器	630	24.35	414	331	未进入负面清单	否	无	7
900	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海3#配电站1#变压器	630	24.34	414	331	未进入负面清单	否	无	10
901	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海3#配电站2#变压器	800	33.53	452	361	未进入负面清单	否	无	13
902	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海4#配电站1#变压器	630	34.39	350	280	未进入负面清单	否	无	7
903	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海4#配电站2#变压器	630	14.37	476	381	未进入负面清单	否	无	10
904	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海5#配电站1#变压器	630	17.15	459	367	未进入负面清单	否	无	9
905	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海5#配电站2#变压器	630	5.19	534	427	未进入负面清单	否	无	11
906	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海6#配电站1#变压器	630	36.69	336	269	未进入负面清单	否	无	8
907	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海6#配电站2#变压器	630	31.79	367	293	未进入负面清单	否	无	8
908	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	繁荣箱式配电站变压器	630	33.13	358	287	未进入负面清单	否	无	14
909	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	繁荣支8#配电站1#变压器	630	37.50	331	265	未进入负面清单	否	无	9
910	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	繁荣支8#配电站2#变压器	630	34.74	348	279	未进入负面清单	否	无	15
911	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃勇线	连捷箱式配电站变压器	500	31.06	295	236	未进入负面清单	否	无	13
912	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃勇线	放光巷箱式配电站变压器	630	16.49	463	370	未进入负面清单	否	无	14
913	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃勇线	秀月支3左3#变台变压器	400	4.47	342	274	未进入负面清单	否	无	10
914	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃勇线	秀月支10#配电站变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	13
915	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃勇线	放光巷配电站1#变压器	630	5.14	535	428	未进入负面清单	否	无	6
916	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃勇线	放光巷配电站2#变压器	630	18.06	453	363	未进入负面清单	否	无	14
917	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃勇线	放光巷配电站3#变压器	630	5.17	534	428	未进入负面清单	否	无	15
918	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃勇线	秀月支7#变台变压器	315	11.07	249	199	未进入负面清单	否	无	12
919	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	智仁街箱式配电站变压器	630	13.31	483	387	未进入负面清单	否	无	7
920	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	合力支4#箱式配电站变压器	630	17.83	455	364	未进入负面清单	否	无	10
921	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	同福家园配电站1#变压器	630	4.39	539	431	未进入负面清单	否	无	13
922	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	同福家园配电站2#变压器	630	4.39	539	431	未进入负面清单	否	无	10
923	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	合力分5#配电站1#变压器	500	38.06	260	208	未进入负面清单	否	无	13
924	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	合力分5#配电站2#变压器	500	10.07	400	320	未进入负面清单	否	无	9
925	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	岭前1#配电站2#变压器	630	46.61	273	219	未进入负面清单	否	无	12
926	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	捷山配电站1#变压器	630	35.93	341	273	未进入负面清单	否	无	10
927	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	捷山配电站2#变压器	630	61.38	180	144	未进入负面清单	否	无	15
928	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	合力分4#配电站变压器	630	1.03	561	448	未进入负面清单	否	无	7
929	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	合力分11#配电站1#变压器	630	57.99	202	161	未进入负面清单	否	无	7
930	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	合力分11#配电站2#变压器	630	30.47	375	300	未进入负面清单	否	无	15
931	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	岭前1#配电站1#变压器	630	5.17	534	428	未进入负面清单	否	无	8
932	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	桃仙街中心配电站2#变压器	630	4.38	539	432	未进入负面清单	否	无	6
933	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	舰艇学校1#箱式配电站变压器	400	37.74	209	167	未进入负面清单	否	无	8
934	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支4-1#箱式配电站变压器	500	5.10	425	340	未进入负面清单	否	无	13
935	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支4-2#箱式配电站变压器	500	5.19	424	339	未进入负面清单	否	无	7
936	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支5#箱式配电站变压器	630	30.84	373	298	未进入负面清单	否	无	6
937	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支7#变台1#变压器	400	4.73	341	273	未进入负面清单	否	无	15
938	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支7#变台2#变压器	400	4.67	341	273	未进入负面清单	否	无	5
939	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支7#变台3#变压器	400	4.45	342	274	未进入负面清单	否	无	15
940	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支14#配电站变压器	400	59.47	122	98	未进入负面清单	否	无	8
941	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支17#配电站1#变压器	630	5.10	535	428	未进入负面清单	否	无	11
942	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支17#配电站2#变压器	630	33.63	355	284	未进入负面清单	否	无	11
943	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支18#配电站1#变压器	630	5.15	535	428	未进入负面清单	否	无	7
944	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支18#配电站2#变压器	630	4.30	540	432	未进入负面清单	否	无	7
945	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支6左4#配电站1#变压器	630	33.73	355	284	未进入负面清单	否	无	13
946	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支6左4#配电站2#变压器	630	13.38	483	386	未进入负面清单	否	无	15

947	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支6左4#配电站3#变压器	630	30.86	373	298	未进入负面清单	否	无	15
948	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	桃庄线	保利熙悦2#配电站1#变压器	800	4.35	685	548	未进入负面清单	否	无	9
949	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	桃庄线	保利熙悦2#配电站2#变压器	800	4.34	685	548	未进入负面清单	否	无	6
950	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	桃庄线	东北路1#箱式配电站变压器	200	4.33	171	137	未进入负面清单	否	无	5
951	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	桃庄线	同香山庄1#配电站1#变压器	800	61.33	229	183	未进入负面清单	否	无	6
952	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	桃庄线	同香山庄1#配电站2#变压器	800	35.43	437	349	未进入负面清单	否	无	9
953	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	桃庄线	同香山庄2#配电站1#变压器	630	30.14	377	302	未进入负面清单	否	无	6
954	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	桃庄线	同香山庄2#配电站2#变压器	630	31.34	370	296	未进入负面清单	否	无	8
955	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	同仁甲线	锦绣配电站变压器	800	5.11	679	543	未进入负面清单	否	无	7
956	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	同仁乙线	金福配电站变压器	800	19.96	560	448	未进入负面清单	否	无	15
957	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	同仁乙线	同仁街箱式配电站变压器	630	5.15	535	428	未进入负面清单	否	无	11
958	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	望山线	劳动公园配电站变压器	100	33.90	56	45	未进入负面清单	否	无	5
959	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	海昌枫桥园3#箱式配电站变压器	630	4.37	539	432	未进入负面清单	否	无	12
960	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	海昌枫桥园4#箱式配电站变压器	630	4.39	539	431	未进入负面清单	否	无	6
961	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	海昌枫桥园5#箱式配电站变压器	630	4.36	540	432	未进入负面清单	否	无	8
962	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	绿山城北3#配电站1#变压器	800	14.35	605	484	未进入负面清单	否	无	10
963	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	绿山城北3#配电站2#变压器	800	12.36	621	497	未进入负面清单	否	无	11
964	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	绿山城北3#配电站3#变压器	800	41.53	388	310	未进入负面清单	否	无	13
965	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	绿山城南2#配电站1#变压器	800	11.37	629	503	未进入负面清单	否	无	6
966	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	绿山城南2#配电站2#变压器	800	13.34	613	491	未进入负面清单	否	无	11
967	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	绿山城南2#配电站3#变压器	800	4.36	685	548	未进入负面清单	否	无	6
968	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	绿山花园1#箱式配电站变压器	630	19.04	447	358	未进入负面清单	否	无	9
969	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	松花街箱式配电站变压器	630	5.18	534	427	未进入负面清单	否	无	10
970	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	西岗线	润德公馆1#配电站1#变压器	800	4.36	685	548	未进入负面清单	否	无	9
971	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	西岗线	润德公馆1#配电站2#变压器	800	4.33	685	548	未进入负面清单	否	无	14
972	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	西岗线	润德公馆3#配电站1#变压器	800	24.75	522	418	未进入负面清单	否	无	11
973	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	西岗线	润德公馆3#配电站2#变压器	800	4.31	686	548	未进入负面清单	否	无	6
974	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	希望站甲线	忠氏箱式配电站变压器	630	44.17	289	231	未进入负面清单	否	无	15
975	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	希望站甲线	福泉变台变压器	315	4.58	269	215	未进入负面清单	否	无	13
976	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	军医学校箱式配电站变压器	630	4.31	540	432	未进入负面清单	否	无	5
977	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳1#配电站1#变压器	630	30.13	377	302	未进入负面清单	否	无	15
978	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳1#配电站2#变压器	630	31.77	367	293	未进入负面清单	否	无	6
979	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳2#配电站2#变压器	100	48.77	41	33	未进入负面清单	否	无	9
980	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳2#配电站3#变压器	100	19.97	70	56	未进入负面清单	否	无	5
981	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳3#配电站1#变压器	400	38.95	204	163	未进入负面清单	否	无	11
982	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳3#配电站2#变压器	400	30.40	238	191	未进入负面清单	否	无	10
983	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	军医学校1#配电站1#变压器	630	13.64	481	385	未进入负面清单	否	无	9
984	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	军医学校1#配电站2#变压器	630	31.53	368	295	未进入负面清单	否	无	9
985	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	桃源商厦中心配电站1#变压器	800	13.64	611	489	未进入负面清单	否	无	13
986	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳2#配电站1#变压器	630	39.36	319	255	未进入负面清单	否	无	12
987	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳4#配电站1#变压器	630	31.43	369	295	未进入负面清单	否	无	11
988	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳4#配电站2#变压器	630	30.08	377	302	未进入负面清单	否	无	14
989	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	川南配电站变压器	400	30.94	236	189	未进入负面清单	否	无	15
990	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	骨胶二支14#箱式配电站变压器	630	14.93	473	378	未进入负面清单	否	无	7
991	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	骨胶二支8#变台1#变压器	315	4.44	270	216	未进入负面清单	否	无	8
992	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	骨胶二支8#变台2#变压器	200	4.53	171	137	未进入负面清单	否	无	11
993	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	葵英林苑配电站1#变压器	630	14.65	475	380	未进入负面清单	否	无	6
994	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	葵英林苑配电站2#变压器	630	10.71	500	400	未进入负面清单	否	无	6
995	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路1#箱式配电站变压器	630	38.38	325	260	未进入负面清单	否	无	5
996	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路2#箱式配电站变压器	630	5.11	535	428	未进入负面清单	否	无	6
997	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路3#箱式配电站变压器	630	31.17	371	297	未进入负面清单	否	无	5
998	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路4#配电站变压器	500	31.37	293	235	未进入负面清单	否	无	9
999	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路4#箱式配电站变压器	500	11.13	394	315	未进入负面清单	否	无	12
1000	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	西山巷箱式配电站变压器	500	41.49	243	194	未进入负面清单	否	无	7
1001	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	新城街配电站1#变压器	630	33.37	357	285	未进入负面清单	否	无	12
1002	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	骨胶二支13#配电站变压器	630	19.97	441	353	未进入负面清单	否	无	5

1003	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	骨胶支6#配电站变压器	630	43.33	294	235	未进入负面清单	否	无	14
1004	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路1#配电站1#变压器	630	33.84	354	283	未进入负面清单	否	无	15
1005	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路1#配电站2#变压器	630	34.85	347	278	未进入负面清单	否	无	11
1006	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路2#配电站1#变压器	630	5.19	534	427	未进入负面清单	否	无	8
1007	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路2#配电站2#变压器	630	4.34	540	432	未进入负面清单	否	无	13
1008	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路5#配电站变压器	630	39.43	319	255	未进入负面清单	否	无	9
1009	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	新城街配电站2#变压器	630	43.34	294	235	未进入负面清单	否	无	13
1010	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	杏环线	中华名城1#配电站1#变压器	800	18.41	573	458	未进入负面清单	否	无	12
1011	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	杏环线	中华名城1#配电站2#变压器	800	16.44	588	471	未进入负面清单	否	无	6
1012	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	杏环线	中华名城2#配电站1#变压器	800	15.69	594	476	未进入负面清单	否	无	11
1013	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	杏环线	中华名城2#配电站2#变压器	800	37.35	421	337	未进入负面清单	否	无	15
1014	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	杏环线	中华名城4#配电站1#变压器	800	30.31	478	382	未进入负面清单	否	无	6
1015	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	杏环线	中华名城4#配电站2#变压器	800	33.31	454	363	未进入负面清单	否	无	7
1016	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	杏环线	中华名城4#配电站3#变压器	800	53.34	293	235	未进入负面清单	否	无	7
1017	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	海贝花园1#箱式配电站变压器	630	30.39	376	300	未进入负面清单	否	无	7
1018	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	海贝花园2#箱式配电站变压器	630	10.30	502	402	未进入负面清单	否	无	9
1019	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	小龙街箱式配电站变压器	500	30.34	298	239	未进入负面清单	否	无	9
1020	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	海景山庄1#配电站1#变压器	630	30.35	376	301	未进入负面清单	否	无	6
1021	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	海景山庄1#配电站2#变压器	630	30.33	376	301	未进入负面清单	否	无	11
1022	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	海景山庄2#配电站1#变压器	800	13.33	613	491	未进入负面清单	否	无	8
1023	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	海景山庄2#配电站2#变压器	800	30.81	474	379	未进入负面清单	否	无	14
1024	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	海景山庄2#配电站3#变压器	800	30.81	474	379	未进入负面清单	否	无	12
1025	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	海校礼堂配电站变压器	630	30.15	377	302	未进入负面清单	否	无	6
1026	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	高原街1#箱式配电站变压器	315	30.10	189	151	未进入负面清单	否	无	6
1027	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	友好线	渤海分3#变台变压器	100	30.33	60	48	未进入负面清单	否	无	8
1028	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	友好线	友好八区配电站变压器	500	48.98	205	164	未进入负面清单	否	无	15
1029	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	友好线	友好七区配电站变压器	630	35.07	346	277	未进入负面清单	否	无	11
1030	国网中山区供电分公司	荣华66kV变电站	友好线	友好四区配电站变压器	315	19.38	222	178	未进入负面清单	否	无	11
1031	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	智勇线	杏园配电站变压器	630	36.04	340	272	未进入负面清单	否	无	13
1032	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	智勇线	河沿二支6#配电站1#变压器	630	39.57	318	254	未进入负面清单	否	无	6
1033	国网中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	智勇线	河沿二支6#配电站2#变压器	630	54.34	225	180	未进入负面清单	否	无	9
1034	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	海昌枫桥园1#箱式配电站变压器	630	5.14	535	428	未进入负面清单	否	无	12
1035	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	海昌枫桥园2#箱式配电站变压器	630	4.38	539	432	未进入负面清单	否	无	8
1036	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	海昌华城配电站1#变压器	630	45.93	278	222	未进入负面清单	否	无	7
1037	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	海昌华城配电站2#变压器	630	46.14	276	221	未进入负面清单	否	无	15
1038	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	海昌华城配电站3#变压器	630	31.34	370	296	未进入负面清单	否	无	13
1039	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	红岩子3左2#配电站变压器	630	9.95	504	403	未进入负面清单	否	无	7
1040	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山城北1#配电站1#变压器	630	4.39	539	431	未进入负面清单	否	无	9
1041	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山城北1#配电站2#变压器	630	4.39	539	431	未进入负面清单	否	无	15
1042	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山城北2#配电站1#变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	11
1043	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山城北2#配电站2#变压器	630	4.36	540	432	未进入负面清单	否	无	12
1044	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山城南1#配电站1#变压器	800	4.38	685	548	未进入负面清单	否	无	11
1045	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山城南1#配电站2#变压器	800	4.33	685	548	未进入负面清单	否	无	5
1046	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山城南3#配电站1#变压器	800	33.47	452	362	未进入负面清单	否	无	14
1047	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山城南3#配电站2#变压器	800	11.93	625	500	未进入负面清单	否	无	14
1048	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山箱式配电站变压器	630	4.30	540	432	未进入负面清单	否	无	10
1049	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	胜芳街箱式配电站变压器	200	1.34	177	142	未进入负面清单	否	无	12
1050	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	松山分3#变台变压器	315	4.83	268	215	未进入负面清单	否	无	15
1051	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	通山街箱式配电站变压器	250	15.40	187	149	未进入负面清单	否	无	15
1052	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中山站甲线	雍景台配电站1#变压器	800	14.46	604	483	未进入负面清单	否	无	15
1053	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中山站甲线	雍景台配电站2#变压器	800	16.83	585	468	未进入负面清单	否	无	5
1054	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中山站甲线	雍景台配电站3#变压器	800	15.77	594	475	未进入负面清单	否	无	12
1055	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	莲花干19#变台变压器	315	11.37	248	198	未进入负面清单	否	无	8
1056	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	付家庄箱式配电站变压器	500	5.11	424	340	未进入负面清单	否	无	6
1057	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	空疗1#箱式配电站变压器	630	19.31	445	356	未进入负面清单	否	无	12
1058	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	空疗2#箱式配电站变压器	630	34.33	351	281	未进入负面清单	否	无	12

1059	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	海滨花园配电站1#变压器	500	4.31	428	343	未进入负面清单	否	无	8
1060	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	海滨花园配电站2#变压器	630	4.36	540	432	未进入负面清单	否	无	9
1061	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	华良海景配电站1#变压器	630	33.33	357	286	未进入负面清单	否	无	10
1062	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	华良海景配电站2#变压器	630	10.63	500	400	未进入负面清单	否	无	12
1063	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	华良海景配电站3#变压器	630	15.38	470	376	未进入负面清单	否	无	7
1064	国网中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	华良海景配电站4#变压器	630	14.51	476	380	未进入负面清单	否	无	6
1065	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	珠江线	北京街中心配电站2#变压器	630	5.11	535	428	未进入负面清单	否	无	10
1066	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	珠江线	华府中心配电站2#变压器	800	5.15	679	543	未进入负面清单	否	无	7
1067	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	珠江线	新开路箱式配电站变压器	630	31.53	368	295	未进入负面清单	否	无	15
1068	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	碧桂园桃源1#配电站1#变压器	800	4.33	685	548	未进入负面清单	否	无	5
1069	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	碧桂园桃源1#配电站2#变压器	800	4.33	685	548	未进入负面清单	否	无	9
1070	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	碧桂园桃源2#配电站1#变压器	800	4.31	686	548	未进入负面清单	否	无	8
1071	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	碧桂园桃源2#配电站2#变压器	800	4.33	685	548	未进入负面清单	否	无	11
1072	国网中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前城国际西配电站4#变压器	800	30.45	476	381	未进入负面清单	否	无	12
1073	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	保健线	唐山街箱式配电站变压器	630	5.11	535	428	未进入负面清单	否	无	12
1074	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	沈政中心配电站1#变压器	630	4.33	540	432	未进入负面清单	否	无	6
1075	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	沈政中心配电站2#变压器	630	4.31	540	432	未进入负面清单	否	无	8
1076	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	沈政中心配电站3#变压器	630	5.11	535	428	未进入负面清单	否	无	5
1077	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃甲甲线	明秀山景1#箱式配电站变压器	500	4.33	428	343	未进入负面清单	否	无	13
1078	国网中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃甲乙线	明秀山景2#箱式配电站变压器	500	4.34	428	343	未进入负面清单	否	无	15
1079	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	真民线	爱华街配电站1#变压器	630	37.30	332	266	未进入负面清单	否	无	14
1080	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	真民线	爱华街配电站2#变压器	630	57.90	202	162	未进入负面清单	否	无	5
1081	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	爱阳配电站1#变压器	630	68.88	133	106	未进入负面清单	否	无	12
1082	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	爱阳配电站2#变压器	630	36.54	337	269	未进入负面清单	否	无	15
1083	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民意线	安乐街1#箱式配电站变压器	630	38.07	327	262	未进入负面清单	否	无	5
1084	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	白兰街配电站变压器	630	30.50	375	300	未进入负面清单	否	无	12
1085	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	白兰街箱式配电站变压器	500	46.49	218	174	未进入负面清单	否	无	7
1086	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	渔港线	棒槌二支8#变台1#柱上变压器	250	30.50	149	119	未进入负面清单	否	无	10
1087	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	保安街配电站1#变压器	630	38.90	322	258	未进入负面清单	否	无	5
1088	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	保安街配电站2#变压器	630	37.80	329	263	未进入负面清单	否	无	11
1089	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	保华旺苑中心配电站1#变压器	630	30.80	373	298	未进入负面清单	否	无	9
1090	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	保华旺苑中心配电站2#变压器	630	38.00	328	262	未进入负面清单	否	无	15
1091	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	保利天禧1#配电站1#变压器	800	31.50	468	374	未进入负面清单	否	无	11
1092	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	保利天禧1#配电站2#变压器	800	35.00	440	352	未进入负面清单	否	无	9
1093	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧10#配电站1#变压器	800	33.90	449	359	未进入负面清单	否	无	13
1094	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧10#配电站2#变压器	800	35.80	434	347	未进入负面清单	否	无	15
1095	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	保利天禧2#配电站1#变压器	800	38.66	411	329	未进入负面清单	否	无	10
1096	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	保利天禧2#配电站2#变压器	800	34.71	442	354	未进入负面清单	否	无	9
1097	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	保利天禧3#配电站1#变压器	800	35.80	434	347	未进入负面清单	否	无	5
1098	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	保利天禧3#配电站2#变压器	800	45.90	353	282	未进入负面清单	否	无	10
1099	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	保利天禧4#配电站1#变压器	800	36.50	428	342	未进入负面清单	否	无	10
1100	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	保利天禧4#配电站2#变压器	800	34.80	442	353	未进入负面清单	否	无	8
1101	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	保利天禧5#配电站1#变压器	800	31.40	469	375	未进入负面清单	否	无	5
1102	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	保利天禧5#配电站2#变压器	800	38.50	412	330	未进入负面清单	否	无	12
1103	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧6#配电站1#变压器	800	30.70	474	380	未进入负面清单	否	无	11
1104	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧6#配电站2#变压器	800	38.30	414	331	未进入负面清单	否	无	10
1105	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧7#配电站1#变压器	800	33.00	456	365	未进入负面清单	否	无	12
1106	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧7#配电站2#变压器	800	30.40	477	381	未进入负面清单	否	无	12
1107	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧8#配电站1#变压器	800	36.40	429	343	未进入负面清单	否	无	10
1108	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧8#配电站2#变压器	800	39.90	401	321	未进入负面清单	否	无	13
1109	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧8#配电站3#变压器	800	40.77	394	315	未进入负面清单	否	无	5
1110	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧9#配电站1#变压器	800	33.00	456	365	未进入负面清单	否	无	14
1111	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧9#配电站2#变压器	800	39.10	407	326	未进入负面清单	否	无	7
1112	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧海纳1#配电站1#变压器	630	13.10	484	388	未进入负面清单	否	无	5
1113	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧海纳1#配电站2#变压器	630	10.80	499	399	未进入负面清单	否	无	15
1114	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧海纳2#配电站1#变压器	630	16.40	464	371	未进入负面清单	否	无	9



1115	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧海纳2#配电站2#变压器	630	15.30	471	376	未进入负面清单	否	无	11
1116	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧海纳3#配电站1#变压器	630	40.38	313	250	未进入负面清单	否	无	14
1117	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧海纳3#配电站2#变压器	630	39.70	317	253	未进入负面清单	否	无	9
1118	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧海纳4#配电站1#变压器	630	18.30	452	361	未进入负面清单	否	无	9
1119	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧海纳4#配电站2#变压器	630	15.50	469	375	未进入负面清单	否	无	8
1120	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧海纳4#配电站3#变压器	630	15.10	472	377	未进入负面清单	否	无	15
1121	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧海纳5#配电站1#变压器	630	47.15	270	216	未进入负面清单	否	无	11
1122	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧海纳5#配电站2#变压器	630	15.10	472	377	未进入负面清单	否	无	12
1123	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧海纳5#配电站3#变压器	630	59.07	195	156	未进入负面清单	否	无	10
1124	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧海纳6#配电站1#变压器	630	18.40	451	361	未进入负面清单	否	无	11
1125	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧海纳6#配电站2#变压器	630	13.60	481	385	未进入负面清单	否	无	12
1126	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧海纳6#配电站3#变压器	630	15.30	471	376	未进入负面清单	否	无	14
1127	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗二分12#变台柱上变压器	200	53.90	72	58	未进入负面清单	否	无	14
1128	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗二分2#变台柱上变压器	400	64.80	101	81	未进入负面清单	否	无	12
1129	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗二分5#变台柱上变压器	400	30.85	237	189	未进入负面清单	否	无	15
1130	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗干3#配电站1#变压器	800	54.70	282	226	未进入负面清单	否	无	12
1131	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗干3#配电站2#变压器	800	57.60	259	207	未进入负面清单	否	无	11
1132	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗干6右3#配电站1#变压器	630	55.57	217	174	未进入负面清单	否	无	14
1133	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗干6右3#配电站2#变压器	630	53.10	232	186	未进入负面清单	否	无	14
1134	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗干7配电站1#变压器	500	34.35	278	223	未进入负面清单	否	无	10
1135	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗干7配电站2#变压器	630	55.00	221	176	未进入负面清单	否	无	11
1136	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗干8#配电站1#变压器	630	48.80	260	208	未进入负面清单	否	无	15
1137	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗干8#配电站2#变压器	630	55.80	215	172	未进入负面清单	否	无	10
1138	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	北斗配电站1#变压器	800	35.40	437	349	未进入负面清单	否	无	10
1139	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	北斗配电站2#变压器	630	50.60	248	199	未进入负面清单	否	无	14
1140	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	北沟干22#配电站1#变压器	630	37.70	329	264	未进入负面清单	否	无	13
1141	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	北沟干22#配电站2#变压器	630	51.90	240	192	未进入负面清单	否	无	15
1142	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	北沟干22#配电站3#变压器	630	30.90	372	298	未进入负面清单	否	无	13
1143	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	北沟干25-1#配电站1#变压器	630	36.80	335	268	未进入负面清单	否	无	15
1144	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	北沟干25-1#配电站2#变压器	630	19.52	444	355	未进入负面清单	否	无	6
1145	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	北沟干25-2#配电站1#变压器	630	43.70	292	233	未进入负面清单	否	无	8
1146	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	北沟干25-2#配电站2#变压器	630	46.35	275	220	未进入负面清单	否	无	12
1147	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	北沟干25-2#配电站3#变压器	630	45.94	278	222	未进入负面清单	否	无	5
1148	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	北沟干39#箱式配电站变压器	315	31.96	183	146	未进入负面清单	否	无	14
1149	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站甲线	北良1#箱式配电站变压器	630	54.70	222	178	未进入负面清单	否	无	9
1150	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站乙线	北良2#箱式配电站变压器	630	41.30	307	245	未进入负面清单	否	无	15
1151	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧波园1#箱式配电站变压器	630	33.10	358	287	未进入负面清单	否	无	8
1152	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧波园配电站1#变压器	630	45.76	279	223	未进入负面清单	否	无	8
1153	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧波园配电站2#变压器	630	46.71	273	218	未进入负面清单	否	无	9
1154	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧波园配电站3#变压器	630	51.33	244	195	未进入负面清单	否	无	5
1155	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	碧浪园1#配电站1#变压器	630	66.51	148	118	未进入负面清单	否	无	8
1156	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	碧浪园1#配电站2#变压器	630	43.75	291	233	未进入负面清单	否	无	14
1157	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	碧浪园1#配电站3#变压器	630	33.77	354	283	未进入负面清单	否	无	5
1158	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	碧浪园2#配电站1#变压器	630	53.60	229	183	未进入负面清单	否	无	10
1159	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	碧浪园2#配电站2#变压器	630	18.32	452	361	未进入负面清单	否	无	9
1160	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涟园1#箱式配电站变压器	630	58.40	199	159	未进入负面清单	否	无	13
1161	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涟园2#配电站1#变压器	630	48.50	261	209	未进入负面清单	否	无	12
1162	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涟园2#配电站2#变压器	630	33.32	357	286	未进入负面清单	否	无	11
1163	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涟园2#箱式配电站变压器	630	43.30	294	235	未进入负面清单	否	无	7
1164	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涟园3#配电站1#变压器	630	40.75	310	248	未进入负面清单	否	无	5
1165	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涟园3#配电站2#变压器	630	50.86	247	197	未进入负面清单	否	无	15
1166	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涟园中心配电站1#变压器	800	33.69	450	360	未进入负面清单	否	无	9
1167	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涟园中心配电站2#变压器	800	40.48	396	317	未进入负面清单	否	无	5
1168	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园1#配电站1#变压器	630	43.11	295	236	未进入负面清单	否	无	5
1169	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园1#配电站2#变压器	630	33.59	355	284	未进入负面清单	否	无	9
1170	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园1#配电站3#变压器	630	48.35	262	210	未进入负面清单	否	无	9

1171	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园2#配电站1#变压器	630	34.10	352	282	未进入负面清单	否	无	13
1172	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园2#配电站2#变压器	630	51.80	241	193	未进入负面清单	否	无	11
1173	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园2#配电站3#变压器	630	35.55	343	274	未进入负面清单	否	无	14
1174	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园3#配电站1#变压器	630	31.50	369	295	未进入负面清单	否	无	6
1175	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园3#配电站2#变压器	630	35.60	343	274	未进入负面清单	否	无	11
1176	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园3#配电站3#变压器	630	35.83	341	273	未进入负面清单	否	无	14
1177	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	渔港线	滨海东路1#箱式配电站变压器	400	30.70	237	190	未进入负面清单	否	无	6
1178	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	渔港线	滨海东路2#箱式配电站变压器	400	37.10	212	169	未进入负面清单	否	无	15
1179	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	常青街配电站变压器	630	43.10	295	236	未进入负面清单	否	无	5
1180	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	晨光山水配电站1#变压器	800	44.10	367	294	未进入负面清单	否	无	10
1181	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	晨光山水配电站2#变压器	800	55.00	280	224	未进入负面清单	否	无	13
1182	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	晨光山水配电站3#变压器	800	66.37	189	151	未进入负面清单	否	无	10
1183	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	城市广场1#配电站1#变压器	800	65.39	197	158	未进入负面清单	否	无	8
1184	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	城市广场1#配电站2#变压器	800	53.50	292	234	未进入负面清单	否	无	11
1185	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	城市广场2#配电站1#变压器	630	51.30	244	195	未进入负面清单	否	无	8
1186	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	城市广场2#配电站2#变压器	630	49.88	253	202	未进入负面清单	否	无	12
1187	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	大众线	春海分2#变台柱上变压器	315	43.19	147	118	未进入负面清单	否	无	12
1188	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春海街1#配电站1#变压器	630	34.08	352	282	未进入负面清单	否	无	10
1189	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春海街1#配电站2#变压器	630	36.01	340	272	未进入负面清单	否	无	14
1190	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春海街2#配电站1#变压器	630	35.44	344	275	未进入负面清单	否	无	10
1191	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春海街2#配电站2#变压器	630	53.03	233	186	未进入负面清单	否	无	11
1192	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春海街3#配电站1#变压器	630	45.76	279	223	未进入负面清单	否	无	5
1193	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春海街3#配电站2#变压器	630	47.60	267	214	未进入负面清单	否	无	6
1194	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	春海街箱式配电站变压器	630	46.70	273	218	未进入负面清单	否	无	5
1195	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春海西巷配电站1#变压器	630	34.18	352	281	未进入负面清单	否	无	7
1196	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春海西巷配电站2#变压器	630	34.08	352	282	未进入负面清单	否	无	12
1197	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春和花园中心配电站1#变压器	800	49.11	327	262	未进入负面清单	否	无	10
1198	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	荣民线	春和花园中心配电站2#变压器	800	45.30	358	286	未进入负面清单	否	无	7
1199	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	春和街箱式配电站变压器	630	48.80	260	208	未进入负面清单	否	无	10
1200	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春和市场1#配电站1#变压器	800	61.81	225	180	未进入负面清单	否	无	10
1201	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春和市场1#配电站2#变压器	800	53.00	296	237	未进入负面清单	否	无	9
1202	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	荣民线	春和市场2#配电站1#变压器	800	51.80	306	244	未进入负面清单	否	无	6
1203	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	荣民线	春和市场2#配电站2#变压器	800	69.94	161	128	未进入负面清单	否	无	9
1204	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	春和支5#台1#柱上变压器	400	41.50	194	155	未进入负面清单	否	无	8
1205	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	春花支3#配电站2#变压器	800	53.60	291	233	未进入负面清单	否	无	8
1206	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	春花支3#配电站1#变压器	630	33.75	354	284	未进入负面清单	否	无	11
1207	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春生街1#配电站1#变压器	630	37.81	329	263	未进入负面清单	否	无	8
1208	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春生街1#配电站2#变压器	630	55.19	219	175	未进入负面清单	否	无	12
1209	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春生街1#配电站3#变压器	630	33.42	356	285	未进入负面清单	否	无	7
1210	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春生街2#配电站变压器	630	34.39	350	280	未进入负面清单	否	无	9
1211	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	春园里配电站1#变压器	400	44.90	180	144	未进入负面清单	否	无	11
1212	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	春园里配电站2#变压器	400	53.75	145	116	未进入负面清单	否	无	9
1213	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春苑支10#配电站变压器	630	34.10	352	282	未进入负面清单	否	无	8
1214	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	崔家分2#变台柱上变压器	315	39.10	160	128	未进入负面清单	否	无	10
1215	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春亿线	达沃斯广场1#配电站1#变压器	800	60.98	232	186	未进入负面清单	否	无	10
1216	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春亿线	达沃斯广场1#配电站2#变压器	800	31.17	471	377	未进入负面清单	否	无	11
1217	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春亿线	达沃斯广场2#配电站1#变压器	800	56.50	268	214	未进入负面清单	否	无	8
1218	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春亿线	达沃斯广场2#配电站2#变压器	800	33.07	455	364	未进入负面清单	否	无	5
1219	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金融线	达沃斯广场3#配电站1#变压器	800	48.50	332	266	未进入负面清单	否	无	5
1220	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金融线	达沃斯广场3#配电站2#变压器	800	33.40	453	362	未进入负面清单	否	无	11
1221	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	大安街配电站1#变压器	630	33.44	356	285	未进入负面清单	否	无	9
1222	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	大安街配电站2#变压器	630	63.94	164	131	未进入负面清单	否	无	13
1223	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	大众线	大众分5-1箱式配电站变压器	630	57.40	205	164	未进入负面清单	否	无	6
1224	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	大众线	大众分5-2箱式配电站变压器	630	39.56	318	254	未进入负面清单	否	无	13
1225	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	大众线	大众分5-3箱式配电站变压器	630	40.20	314	251	未进入负面清单	否	无	7
1226	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	大众线	大众分5-4箱式配电站变压器	400	46.01	176	141	未进入负面清单	否	无	9

1227	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	民德线	丹东2#箱式配电站变压器	630	58.90	196	157	未进入负面清单	否	无	11
1228	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	益民线	丹东3#箱式配电站变压器	400	53.70	145	116	未进入负面清单	否	无	5
1229	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	民德线	丹东街配电站变压器	630	40.80	310	248	未进入负面清单	否	无	8
1230	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	当代艺术雷诺阿1#配电站1#变压器	630	36.10	340	272	未进入负面清单	否	无	14
1231	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	当代艺术雷诺阿1#配电站2#变压器	630	30.80	373	298	未进入负面清单	否	无	8
1232	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	当代艺术雷诺阿2#配电站1#变压器	630	60.65	185	148	未进入负面清单	否	无	15
1233	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	当代艺术雷诺阿2#配电站2#变压器	630	51.30	244	195	未进入负面清单	否	无	14
1234	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	当代艺术雷诺阿3#配电站1#变压器	630	34.86	347	278	未进入负面清单	否	无	8
1235	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	当代艺术雷诺阿3#配电站2#变压器	630	53.19	232	186	未进入负面清单	否	无	11
1236	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	当代艺术雷诺阿3#配电站3#变压器	630	63.08	170	136	未进入负面清单	否	无	5
1237	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	虎山线	帝泊湾中心配电站1#变压器	800	51.00	312	250	未进入负面清单	否	无	8
1238	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	帝泊湾中心配电站2#变压器	800	44.33	365	292	未进入负面清单	否	无	11
1239	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	虎山线	帝泊湾配电站1#变压器	800	58.40	253	202	未进入负面清单	否	无	8
1240	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	虎山线	帝泊湾配电站2#变压器	800	53.00	296	237	未进入负面清单	否	无	15
1241	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港第1#配电站1#变压器	800	53.30	294	235	未进入负面清单	否	无	13
1242	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港第1#配电站2#变压器	800	56.30	270	216	未进入负面清单	否	无	15
1243	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港第2#配电站1#变压器	630	55.30	219	175	未进入负面清单	否	无	11
1244	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港第2#配电站2#变压器	630	39.30	319	256	未进入负面清单	否	无	13
1245	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港第3#配电站1#变压器	630	37.40	331	265	未进入负面清单	否	无	11
1246	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港第3#配电站2#变压器	630	44.60	286	229	未进入负面清单	否	无	11
1247	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春亿线	东港佳兆业1#配电站1#变压器	800	69.54	164	131	未进入负面清单	否	无	10
1248	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春亿线	东港佳兆业1#配电站2#变压器	800	56.00	272	218	未进入负面清单	否	无	5
1249	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金融线	东港佳兆业2#配电站1#变压器	800	33.30	454	363	未进入负面清单	否	无	7
1250	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金融线	东港佳兆业2#配电站2#变压器	800	33.40	453	362	未进入负面清单	否	无	15
1251	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港龙湖天璞1#配电站1#变压器	800	55.10	279	223	未进入负面清单	否	无	14
1252	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港龙湖天璞1#配电站2#变压器	800	35.90	433	346	未进入负面清单	否	无	11
1253	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港龙湖天璞1#配电站3#变压器	800	38.40	413	330	未进入负面清单	否	无	8
1254	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	东港龙湖天璞2#配电站1#变压器	800	34.30	446	356	未进入负面清单	否	无	7
1255	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	东港龙湖天璞2#配电站2#变压器	800	50.63	315	252	未进入负面清单	否	无	15
1256	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象1#配电站1#变压器	630	33.74	354	284	未进入负面清单	否	无	6
1257	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象1#配电站2#变压器	630	60.75	184	147	未进入负面清单	否	无	9
1258	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象1#配电站3#变压器	630	48.43	262	209	未进入负面清单	否	无	13
1259	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象2#配电站1#变压器	800	54.60	283	227	未进入负面清单	否	无	5
1260	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象2#配电站2#变压器	800	33.04	456	365	未进入负面清单	否	无	12
1261	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象3#配电站1#变压器	630	59.70	191	153	未进入负面清单	否	无	12
1262	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象3#配电站2#变压器	630	33.70	355	284	未进入负面清单	否	无	10
1263	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象4#配电站1#变压器	500	55.83	171	137	未进入负面清单	否	无	7
1264	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象4#配电站2#变压器	500	47.60	212	170	未进入负面清单	否	无	11
1265	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春牛线	东海岸1#中心配电站1#变压器	800	33.19	494	364	未进入负面清单	否	无	15
1266	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	东海岸1#中心配电站2#变压器	800	53.66	291	233	未进入负面清单	否	无	15
1267	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春牛线	东海岸2#中心配电站1#变压器	800	30.78	474	379	未进入负面清单	否	无	9
1268	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	东海岸2#中心配电站2#变压器	800	31.30	470	376	未进入负面清单	否	无	15
1269	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春牛线	东海岸3#中心配电站1#变压器	800	34.37	445	356	未进入负面清单	否	无	6
1270	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	东海岸3#中心配电站2#变压器	800	39.71	402	322	未进入负面清单	否	无	7
1271	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春牛线	东海岸4#中心配电站1#变压器	800	35.17	439	351	未进入负面清单	否	无	15
1272	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	东海岸4#中心配电站2#变压器	800	45.31	358	286	未进入负面清单	否	无	12
1273	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春牛线	东海岸5#中心配电站1#变压器	800	30.60	475	380	未进入负面清单	否	无	5
1274	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	东海岸5#中心配电站2#变压器	800	41.2	390	312	未进入负面清单	否	无	13
1275	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春牛线	东海岸6#中心配电站1#变压器	800	33.90	449	359	未进入负面清单	否	无	7
1276	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	东海岸6#中心配电站2#变压器	800	34.52	444	355	未进入负面清单	否	无	10
1277	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春牛线	东海明珠1#配电站1#变压器	630	36.00	340	272	未进入负面清单	否	无	12
1278	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春牛线	东海明珠1#配电站2#变压器	630	39.46	318	255	未进入负面清单	否	无	5
1279	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春牛线	东海明珠2#配电站1#变压器	630	28.53	387	310	未进入负面清单	否	无	14
1280	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春牛线	东海明珠2#配电站2#变压器	630	15.05	472	378	未进入负面清单	否	无	8
1281	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春牛线	东海明珠2#配电站3#变压器	630	43.60	292	234	未进入负面清单	否	无	15
1282	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春牛线	东海明珠3#配电站1#变压器	630	33.30	357	286	未进入负面清单	否	无	11

1283	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海明珠3#配电站2#变压器	630	25.26	408	326	未进入负面清单	否	无	7
1284	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海明珠3#配电站3#变压器	630	38.10	327	262	未进入负面清单	否	无	15
1285	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	东海渔村箱式配电站变压器	630	35.70	342	274	未进入负面清单	否	无	12
1286	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	东海园中心配电站1#变压器	630	37.80	329	263	未进入负面清单	否	无	11
1287	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海园中心配电站2#变压器	630	45.30	282	225	未进入负面清单	否	无	13
1288	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	东海园中心配电站3#变压器	630	46.15	276	221	未进入负面清单	否	无	8
1289	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	东平配电站1#变压器	630	36.90	335	268	未进入负面清单	否	无	14
1290	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	东平配电站2#变压器	630	45.90	278	222	未进入负面清单	否	无	10
1291	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	都市海景配电站1#变压器	800	37.10	423	339	未进入负面清单	否	无	9
1292	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	都市海景配电站2#变压器	800	40.80	394	315	未进入负面清单	否	无	15
1293	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	都市海景配电站3#变压器	800	67.32	181	145	未进入负面清单	否	无	8
1294	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	独立配电站1#变压器	630	37.30	332	266	未进入负面清单	否	无	13
1295	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	独立配电站2#变压器	630	36.90	335	268	未进入负面清单	否	无	13
1296	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	二七公寓配电站1#变压器	630	50.10	251	201	未进入负面清单	否	无	5
1297	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	二七公寓配电站2#变压器	630	56.70	210	168	未进入负面清单	否	无	10
1298	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	二七公寓配电站3#变压器	630	38.10	327	262	未进入负面清单	否	无	7
1299	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	职工甲线	泛华领域中心配电站1#变压器	800	33.50	452	362	未进入负面清单	否	无	15
1300	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	职工甲线	泛华领域中心配电站2#变压器	800	46.30	350	280	未进入负面清单	否	无	8
1301	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	学士线	泛华领域中心配电站3#变压器	800	50.60	315	252	未进入负面清单	否	无	6
1302	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站甲线	纺织甲箱式配电站变压器	630	38.00	328	262	未进入负面清单	否	无	15
1303	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站乙线	纺织乙箱式配电站变压器	630	65.78	153	122	未进入负面清单	否	无	5
1304	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	中信线	丰悦城1#配电站1#变压器	500	59.90	151	120	未进入负面清单	否	无	7
1305	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	中信线	丰悦城1#配电站2#变压器	500	30.30	299	239	未进入负面清单	否	无	15
1306	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	丰悦线	丰悦城2#配电站1#变压器	500	30.50	298	238	未进入负面清单	否	无	7
1307	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	丰悦线	丰悦城2#配电站2#变压器	500	14.02	380	304	未进入负面清单	否	无	13
1308	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	中信线	丰悦城3#配电站1#变压器	500	38.70	257	205	未进入负面清单	否	无	13
1309	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	中信线	丰悦城3#配电站2#变压器	500	50.60	197	158	未进入负面清单	否	无	15
1310	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	丰悦线	丰悦城4#配电站1#变压器	500	16.50	368	294	未进入负面清单	否	无	9
1311	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	丰悦线	丰悦城4#配电站2#变压器	500	18.30	359	287	未进入负面清单	否	无	8
1312	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	枫合万嘉1#中心配电站1#变压器	800	33.50	452	362	未进入负面清单	否	无	7
1313	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	枫合万嘉1#中心配电站2#变压器	800	58.30	254	203	未进入负面清单	否	无	7
1314	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	枫合万嘉1#中心配电站3#变压器	800	33.30	454	363	未进入负面清单	否	无	13
1315	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	枫合万嘉2#中心配电站1#变压器	800	47.30	342	273	未进入负面清单	否	无	8
1316	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	枫合万嘉2#中心配电站2#变压器	800	49.53	324	259	未进入负面清单	否	无	9
1317	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	枫合万嘉2#中心配电站3#变压器	800	31.30	470	376	未进入负面清单	否	无	9
1318	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	枫林二分15#配电站1#变压器	500	47.70	212	169	未进入负面清单	否	无	11
1319	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	枫林二分3#配电站1#变压器	630	35.94	341	272	未进入负面清单	否	无	5
1320	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	枫林二分8-1#箱式配电站变压器	500	51.77	191	153	未进入负面清单	否	无	14
1321	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	枫林二分8-2#箱式配电站变压器	500	43.90	231	184	未进入负面清单	否	无	12
1322	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	枫林苑配电站1#变压器	800	51.80	306	244	未进入负面清单	否	无	11
1323	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	枫林苑配电站2#变压器	800	56.70	266	213	未进入负面清单	否	无	9
1324	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	峰尚中南中心配电站1#变压器	630	38.37	325	260	未进入负面清单	否	无	11
1325	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	峰尚中南中心配电站2#变压器	630	65.06	157	126	未进入负面清单	否	无	5
1326	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	福利1#箱式配电站变压器	500	38.70	257	205	未进入负面清单	否	无	6
1327	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	福利2#箱式配电站变压器	500	54.30	179	143	未进入负面清单	否	无	15
1328	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	福利3#箱式配电站变压器	400	33.94	224	179	未进入负面清单	否	无	8
1329	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	福利街配电站1#变压器	630	45.40	281	225	未进入负面清单	否	无	8
1330	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	福利街配电站2#变压器	630	53.60	229	183	未进入负面清单	否	无	8
1331	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	福寿街箱式配电站变压器	500	68.50	108	86	未进入负面清单	否	无	13
1332	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	职工甲线	福寿中心配电站1#变压器	630	33.70	355	284	未进入负面清单	否	无	15
1333	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	职工甲线	福寿中心配电站2#变压器	630	35.90	341	273	未进入负面清单	否	无	8
1334	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	复生巷箱式配电站变压器	630	33.95	353	282	未进入负面清单	否	无	5
1335	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	富贵支2右1配电站变压器	315	56.50	106	84	未进入负面清单	否	无	6
1336	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	富贵支3#配电站变压器	630	40.36	313	250	未进入负面清单	否	无	12
1337	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	富贵支3#箱式配电站变压器	630	49.35	256	205	未进入负面清单	否	无	9
1338	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	富丽华国际1#配电站1#变压器	800	39.62	403	322	未进入负面清单	否	无	15

1339	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	富丽华国际1#配电站2#变压器	800	36.34	429	343	未进入负面清单	否	无	13
1340	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	富丽华国际1#配电站3#变压器	800	47.10	343	275	未进入负面清单	否	无	12
1341	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	富丽华国际2#配电站1#变压器	800	56.30	270	216	未进入负面清单	否	无	7
1342	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	富丽华国际2#配电站2#变压器	800	56.50	268	214	未进入负面清单	否	无	7
1343	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	富丽华国际2#配电站3#变压器	800	70.66	155	124	未进入负面清单	否	无	12
1344	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	富丽华国际3#配电站1#变压器	800	34.51	444	355	未进入负面清单	否	无	10
1345	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	富丽华国际3#配电站2#变压器	800	39.80	402	321	未进入负面清单	否	无	7
1346	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景1#配电站1#变压器	800	49.17	327	261	未进入负面清单	否	无	9
1347	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景1#配电站2#变压器	800	56.50	268	214	未进入负面清单	否	无	14
1348	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景2#配电站1#变压器	800	30.70	474	380	未进入负面清单	否	无	14
1349	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景2#配电站2#变压器	800	43.90	369	295	未进入负面清单	否	无	8
1350	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景3#配电站1#变压器	800	47.50	340	272	未进入负面清单	否	无	12
1351	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景3#配电站2#变压器	800	56.60	267	214	未进入负面清单	否	无	14
1352	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景4#配电站1#变压器	800	35.31	438	350	未进入负面清单	否	无	6
1353	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景4#配电站2#变压器	800	45.00	360	288	未进入负面清单	否	无	6
1354	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景5#配电站1#变压器	800	53.10	295	236	未进入负面清单	否	无	6
1355	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景5#配电站2#变压器	800	59.10	247	198	未进入负面清单	否	无	6
1356	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景6#配电站1#变压器	800	43.50	372	298	未进入负面清单	否	无	9
1357	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景6#配电站2#变压器	800	57.30	262	209	未进入负面清单	否	无	13
1358	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景7#配电站1#变压器	800	49.60	323	259	未进入负面清单	否	无	8
1359	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景7#配电站2#变压器	800	37.70	418	335	未进入负面清单	否	无	14
1360	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景8#配电站1#变压器	800	36.95	424	340	未进入负面清单	否	无	10
1361	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隽景8#配电站2#变压器	800	55.74	274	219	未进入负面清单	否	无	8
1362	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	益民线	港湾壹号A中心配电站1#变压器	800	39.90	401	321	未进入负面清单	否	无	12
1363	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民兴线	港湾壹号A中心配电站2#变压器	800	53.70	290	232	未进入负面清单	否	无	10
1364	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	益民线	港湾壹号B中心配电站1#变压器	800	48.17	335	268	未进入负面清单	否	无	15
1365	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民兴线	港湾壹号B中心配电站2#变压器	800	63.14	215	172	未进入负面清单	否	无	6
1366	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	益民线	港湾壹号C中心配电站1#变压器	800	58.70	250	200	未进入负面清单	否	无	6
1367	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民兴线	港湾壹号C中心配电站2#变压器	800	31.36	469	375	未进入负面清单	否	无	15
1368	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	共建巷配电站1#变压器	630	43.90	290	232	未进入负面清单	否	无	6
1369	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	共建巷配电站2#变压器	630	36.13	339	271	未进入负面清单	否	无	15
1370	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	春德线	桂林苑配电站1#变压器	800	68.10	175	140	未进入负面清单	否	无	10
1371	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	春德线	桂林苑配电站2#变压器	800	16.08	591	473	未进入负面清单	否	无	11
1372	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	春德线	桂林苑配电站3#变压器	800	33.30	454	363	未进入负面清单	否	无	12
1373	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	春德线	桂林苑配电站4#变压器	200	61.37	57	46	未进入负面清单	否	无	13
1374	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	国滨苑1#配电站1#变压器	630	45.50	280	224	未进入负面清单	否	无	13
1375	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	国滨苑1#配电站2#变压器	630	57.70	203	163	未进入负面清单	否	无	6
1376	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	国滨苑1#配电站3#变压器	630	30.90	372	298	未进入负面清单	否	无	13
1377	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	国滨苑2#配电站1#变压器	630	48.10	264	211	未进入负面清单	否	无	8
1378	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	国滨苑2#配电站2#变压器	630	50.50	249	199	未进入负面清单	否	无	8
1379	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	国滨苑2#配电站3#变压器	630	33.90	353	283	未进入负面清单	否	无	10
1380	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	国滨苑3#配电站1#变压器	630	47.08	270	216	未进入负面清单	否	无	13
1381	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	国滨苑3#配电站2#变压器	630	45.76	279	223	未进入负面清单	否	无	15
1382	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	国滨苑3#配电站3#变压器	630	38.10	327	262	未进入负面清单	否	无	11
1383	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	国滨苑4#配电站1#变压器	800	50.10	319	255	未进入负面清单	否	无	11
1384	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	国滨苑4#配电站2#变压器	800	50.00	320	256	未进入负面清单	否	无	5
1385	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	国滨苑5#配电站1#变压器	800	54.50	284	227	未进入负面清单	否	无	11
1386	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	国滨苑5#配电站2#变压器	800	73.64	131	105	未进入负面清单	否	无	8
1387	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	国合锦府中心配电站1#变压器	800	57.80	258	206	未进入负面清单	否	无	7
1388	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	国合锦府中心配电站2#变压器	800	51.04	312	249	未进入负面清单	否	无	6
1389	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	国合锦府中心配电站3#变压器	800	41.10	391	313	未进入负面清单	否	无	6
1390	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	九州站甲线	国泰港汇中心配电站1#变压器	800	55.60	275	220	未进入负面清单	否	无	15
1391	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	九州站甲线	国泰港汇中心配电站2#变压器	800	53.90	289	231	未进入负面清单	否	无	8
1392	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓乙线	国泰港汇中心配电站3#变压器	800	50.30	318	254	未进入负面清单	否	无	10
1393	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	华中线	海昌欣城中心配电站1#变压器	800	59.10	247	198	未进入负面清单	否	无	13
1394	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	海昌欣城中心配电站2#变压器	800	47.61	339	271	未进入负面清单	否	无	14

1395	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	华中线	海昌欣城中心配电站3#变压器	800	43.40	373	298	未进入负面清单	否	无	7
1396	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	海昌欣城中心配电站4#变压器	800	33.54	452	361	未进入负面清单	否	无	10
1397	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	海港宾馆箱式配电站变压器	630	39.30	319	256	未进入负面清单	否	无	8
1398	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	海港城峯汇1#配电站1#变压器	800	48.90	329	263	未进入负面清单	否	无	12
1399	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	海港城峯汇1#配电站2#变压器	800	43.37	373	298	未进入负面清单	否	无	14
1400	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民港线	海港城峯汇2#配电站1#变压器	800	38.90	409	327	未进入负面清单	否	无	10
1401	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民港线	海港城峯汇2#配电站2#变压器	800	48.90	329	263	未进入负面清单	否	无	6
1402	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	海港城峯汇3#配电站1#变压器	800	34.33	445	356	未进入负面清单	否	无	12
1403	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	海港城峯汇3#配电站2#变压器	800	43.94	369	295	未进入负面清单	否	无	5
1404	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民港线	海港城峯汇4#配电站1#变压器	800	34.18	447	357	未进入负面清单	否	无	5
1405	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民港线	海港城峯汇4#配电站2#变压器	800	33.17	455	364	未进入负面清单	否	无	6
1406	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油区线	海景1#配电站1#变压器	630	50.30	250	200	未进入负面清单	否	无	15
1407	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油区线	海景1#配电站2#变压器	630	56.60	210	168	未进入负面清单	否	无	6
1408	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油区线	海景1#配电站3#变压器	630	37.00	334	267	未进入负面清单	否	无	11
1409	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油区线	海景2#配电站1#变压器	630	46.00	277	222	未进入负面清单	否	无	14
1410	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油区线	海景2#配电站2#变压器	630	53.40	231	184	未进入负面清单	否	无	14
1411	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	海景3#配电站1#变压器	630	15.71	468	374	未进入负面清单	否	无	10
1412	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	海景3#配电站2#变压器	500	39.10	255	204	未进入负面清单	否	无	7
1413	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	棒槌线	海湾配电站变压器	630	56.74	210	168	未进入负面清单	否	无	13
1414	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	海王府1#配电站1#变压器	800	56.33	269	215	未进入负面清单	否	无	6
1415	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	海王府1#配电站2#变压器	800	63.40	213	170	未进入负面清单	否	无	9
1416	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	海王府2#配电站1#变压器	800	60.83	233	187	未进入负面清单	否	无	9
1417	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	海王府2#配电站2#变压器	800	41.76	386	309	未进入负面清单	否	无	8
1418	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	海王府3#配电站变压器	630	45.40	281	225	未进入负面清单	否	无	8
1419	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	虎山线	海洋监测箱式配电站变压器	80	40.60	40	32	未进入负面清单	否	无	10
1420	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	海洋卷变台1#柱上变压器	100	54.80	35	28	未进入负面清单	否	无	11
1421	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	海韵华府1#配电站1#变压器	800	47.30	342	273	未进入负面清单	否	无	8
1422	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	海韵华府1#配电站2#变压器	800	57.90	257	205	未进入负面清单	否	无	12
1423	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	海韵华府2#配电站1#变压器	800	30.40	477	381	未进入负面清单	否	无	10
1424	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	海韵华府2#配电站2#变压器	800	34.49	444	355	未进入负面清单	否	无	12
1425	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	海韵华府3#配电站1#变压器	800	31.00	472	378	未进入负面清单	否	无	5
1426	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	海韵华府3#配电站2#变压器	800	40.40	397	317	未进入负面清单	否	无	9
1427	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	海韵华府4#配电站1#变压器	630	73.43	104	83	未进入负面清单	否	无	7
1428	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	海韵华府4#配电站2#变压器	630	49.10	258	206	未进入负面清单	否	无	12
1429	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	海之恋1#配电站1#变压器	630	50.10	251	201	未进入负面清单	否	无	10
1430	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	海之恋1#配电站2#变压器	630	50	252	202	未进入负面清单	否	无	13
1431	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	海之恋2#配电站变压器	630	38.74	323	258	未进入负面清单	否	无	7
1432	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	海之恋3#配电站1#变压器	630	35.91	341	273	未进入负面清单	否	无	15
1433	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	海之恋3#配电站2#变压器	630	38.30	326	261	未进入负面清单	否	无	15
1434	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	海之韵东山箱式配电站变压器	100	65.84	24	19	未进入负面清单	否	无	14
1435	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	港湾线	航运中心配电站1#变压器	800	48.00	336	269	未进入负面清单	否	无	11
1436	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	航运中心配电站2#变压器	800	48.70	330	264	未进入负面清单	否	无	15
1437	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	和阳街箱式配电站变压器	500	43.30	234	187	未进入负面清单	否	无	12
1438	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站乙线	恒元公寓配电站1#变压器	800	38.95	408	327	未进入负面清单	否	无	9
1439	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站乙线	恒元公寓配电站2#变压器	800	37.40	421	337	未进入负面清单	否	无	13
1440	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站乙线	恒元公寓配电站3#变压器	630	46.90	272	217	未进入负面清单	否	无	12
1441	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	虎滩园配电站1#变压器	630	45.30	282	225	未进入负面清单	否	无	11
1442	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	虎滩园配电站2#变压器	630	53.01	233	186	未进入负面清单	否	无	11
1443	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳1#配电站1#变压器	800	39.30	406	324	未进入负面清单	否	无	9
1444	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳1#配电站2#变压器	800	44.30	366	292	未进入负面清单	否	无	12
1445	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳1#配电站3#变压器	800	53.87	289	231	未进入负面清单	否	无	12
1446	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳1#配电站4#变压器	800	46.05	352	281	未进入负面清单	否	无	12
1447	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳1#配电站5#变压器	800	35.72	434	347	未进入负面清单	否	无	15
1448	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳2#配电站1#变压器	800	58.48	252	202	未进入负面清单	否	无	9
1449	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳2#配电站2#变压器	800	34.39	445	356	未进入负面清单	否	无	5
1450	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳2#配电站3#变压器	800	36.87	425	340	未进入负面清单	否	无	14

1451	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳2#配电站4#变压器	800	61.34	229	183	未进入负面清单	否	无	14
1452	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	七一线	华昌街变台柱上变压器	315	31.50	184	147	未进入负面清单	否	无	7
1453	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	华丽山庄配电站1#变压器	800	38.25	414	331	未进入负面清单	否	无	9
1454	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	华丽山庄配电站2#变压器	630	38.43	325	260	未进入负面清单	否	无	5
1455	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	环海花园1#配电站1#变压器	800	56.38	269	215	未进入负面清单	否	无	6
1456	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	环海花园1#配电站2#变压器	800	35.77	434	347	未进入负面清单	否	无	13
1457	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	环海花园2#配电站1#变压器	800	39.30	406	324	未进入负面清单	否	无	8
1458	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	环海花园2#配电站2#变压器	800	58.40	253	202	未进入负面清单	否	无	7
1459	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	警卫线	汇邦国际配电站1#变压器	630	33.30	357	286	未进入负面清单	否	无	14
1460	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	警卫线	汇邦国际配电站2#变压器	630	43.63	292	234	未进入负面清单	否	无	11
1461	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	警卫线	汇邦国际配电站3#变压器	630	30.30	376	301	未进入负面清单	否	无	5
1462	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	警卫线	汇邦国际中心配电站1#变压器	800	49.90	321	257	未进入负面清单	否	无	8
1463	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	真民线	汇邦国际中心配电站2#变压器	800	43.90	369	295	未进入负面清单	否	无	15
1464	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	警卫线	汇邦国际中心配电站3#变压器	800	43.80	370	296	未进入负面清单	否	无	7
1465	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	吉庆街配电站变压器	630	53.30	231	185	未进入负面清单	否	无	9
1466	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	吉庆街箱式配电站变压器	630	47.70	266	213	未进入负面清单	否	无	6
1467	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	济南街箱式配电站变压器	630	46.00	277	222	未进入负面清单	否	无	7
1468	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场1#配电站1#变压器	630	31.90	366	293	未进入负面清单	否	无	8
1469	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场1#配电站2#变压器	630	55.80	215	172	未进入负面清单	否	无	8
1470	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场1#配电站3#变压器	630	56.40	212	169	未进入负面清单	否	无	7
1471	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场2#配电站1#变压器	630	38.10	327	262	未进入负面清单	否	无	15
1472	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场2#配电站2#变压器	630	46.10	277	221	未进入负面清单	否	无	6
1473	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场2#配电站3#变压器	630	49.30	256	205	未进入负面清单	否	无	14
1474	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场3#配电站1#变压器	800	37.40	421	337	未进入负面清单	否	无	5
1475	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场3#配电站2#变压器	800	33.70	450	360	未进入负面清单	否	无	7
1476	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场3#配电站3#变压器	800	36.73	426	341	未进入负面清单	否	无	7
1477	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场4#配电站1#变压器	800	57.50	260	208	未进入负面清单	否	无	8
1478	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场4#配电站2#变压器	800	55.70	274	220	未进入负面清单	否	无	13
1479	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场4#配电站3#变压器	800	30.80	474	379	未进入负面清单	否	无	15
1480	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	嘉和园1#中心配电站1#变压器	630	48.68	260	208	未进入负面清单	否	无	13
1481	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	嘉和园1#中心配电站2#变压器	500	36.99	265	212	未进入负面清单	否	无	13
1482	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	嘉和园1#中心配电站3#变压器	800	31.84	465	372	未进入负面清单	否	无	7
1483	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和园1#中心配电站4#变压器	800	39.40	405	324	未进入负面清单	否	无	7
1484	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和园1#中心配电站5#变压器	800	48.30	334	267	未进入负面清单	否	无	5
1485	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	嘉和园2#中心配电站1#变压器	800	54.57	283	227	未进入负面清单	否	无	14
1486	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	嘉和园2#中心配电站2#变压器	800	45.35	357	286	未进入负面清单	否	无	15
1487	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	嘉和园3#中心配电站1#变压器	800	31.70	466	373	未进入负面清单	否	无	7
1488	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	嘉和园3#中心配电站2#变压器	800	41.81	386	308	未进入负面清单	否	无	11
1489	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	嘉和园4#中心配电站1#变压器	800	30.70	474	379	未进入负面清单	否	无	7
1490	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	嘉和园4#中心配电站2#变压器	800	39.55	404	323	未进入负面清单	否	无	10
1491	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	嘉和园配电站1#变压器	800	58.10	255	204	未进入负面清单	否	无	9
1492	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	嘉和园配电站2#变压器	800	37.46	420	336	未进入负面清单	否	无	7
1493	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	丹东线	嘉州阳光1#中心配电站1#变压器	800	56.84	265	212	未进入负面清单	否	无	6
1494	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	维湾线	嘉州阳光1#中心配电站2#变压器	800	47.80	338	270	未进入负面清单	否	无	9
1495	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	丹东线	嘉州阳光2#中心配电站1#变压器	800	59.30	246	196	未进入负面清单	否	无	5
1496	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	维湾线	嘉州阳光2#中心配电站2#变压器	800	50.70	314	252	未进入负面清单	否	无	5
1497	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	丹东线	嘉州阳光3#中心配电站1#变压器	800	49.46	324	259	未进入负面清单	否	无	8
1498	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	维湾线	嘉州阳光3#中心配电站2#变压器	800	47.60	339	271	未进入负面清单	否	无	15
1499	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓甲线	建华配电站1#变压器	630	39.80	316	253	未进入负面清单	否	无	14
1500	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓甲线	建华配电站2#变压器	630	51.40	243	195	未进入负面清单	否	无	10
1501	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓甲线	建华箱式配电站变压器	630	38.50	324	260	未进入负面清单	否	无	8
1502	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	金城街北配电站1#变压器	630	36.55	337	269	未进入负面清单	否	无	6
1503	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	金城街北配电站2#变压器	630	36.69	336	269	未进入负面清单	否	无	12
1504	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	金城街南配电站1#变压器	630	30.39	376	300	未进入负面清单	否	无	11
1505	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	金城街南配电站2#变压器	630	31.73	367	294	未进入负面清单	否	无	11
1506	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	金城街南配电站3#变压器	630	33.31	357	286	未进入负面清单	否	无	11

1507	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	金城街南箱式配电站变压器	630	53.41	231	184	未进入负面清单	否	无	5
1508	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	金地云锦2#配电站1#变压器	800	49.40	325	260	未进入负面清单	否	无	15
1509	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	金地云锦2#配电站2#变压器	800	44.80	362	289	未进入负面清单	否	无	7
1510	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	金地云锦3#配电站1#变压器	800	38.30	414	331	未进入负面清单	否	无	6
1511	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	金地云锦3#配电站2#变压器	800	33.98	448	359	未进入负面清单	否	无	8
1512	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	春海线	金地云锦1#配电站1#变压器	800	43.80	370	296	未进入负面清单	否	无	6
1513	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	春海线	金地云锦1#配电站2#变压器	800	31.40	469	375	未进入负面清单	否	无	12
1514	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	金鼎配电站1#变压器	800	49.70	322	258	未进入负面清单	否	无	13
1515	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利源乙线	进步台柱上变压器1#柱上变压器	315	55.40	109	87	未进入负面清单	否	无	14
1516	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利源乙线	进步台柱上变压器2#柱上变压器	400	41.31	195	156	未进入负面清单	否	无	11
1517	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	庆功线	军分区箱式配电站变压器	315	38.67	162	129	未进入负面清单	否	无	10
1518	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	军区住宅中心配电站1#变压器	800	58.90	249	199	未进入负面清单	否	无	5
1519	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	军区住宅中心配电站2#变压器	800	47.00	344	275	未进入负面清单	否	无	9
1520	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	开明巷中心配电站变压器	800	44.40	365	292	未进入负面清单	否	无	6
1521	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	凯宾尊爵中心配电站1#变压器	630	39.60	317	254	未进入负面清单	否	无	8
1522	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	五惠线	凯宾尊爵中心配电站2#变压器	630	38.00	328	262	未进入负面清单	否	无	5
1523	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华郡线	凯丹1#配电站1#变压器	800	33.90	449	359	未进入负面清单	否	无	8
1524	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华郡线	凯丹1#配电站2#变压器	800	51.90	305	244	未进入负面清单	否	无	10
1525	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	凯丹2#配电站1#变压器	800	37.30	422	337	未进入负面清单	否	无	14
1526	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	凯丹2#配电站2#变压器	800	53.40	293	234	未进入负面清单	否	无	8
1527	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	凯丹3#配电站1#变压器	630	58.10	201	161	未进入负面清单	否	无	11
1528	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	凯丹3#配电站2#变压器	630	39.90	316	253	未进入负面清单	否	无	13
1529	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	港湾线	凯伦国际中心配电站1#变压器	800	46.02	352	281	未进入负面清单	否	无	5
1530	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	港湾线	凯伦国际中心配电站2#变压器	800	53.90	289	231	未进入负面清单	否	无	15
1531	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	凯伦国际中心配电站3#变压器	800	64.97	200	160	未进入负面清单	否	无	5
1532	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	七一线	昆明干10#变台柱上变压器	315	46.30	138	110	未进入负面清单	否	无	12
1533	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站甲线	昆明花园1#箱式配电站变压器	630	33.90	353	283	未进入负面清单	否	无	10
1534	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	朗城线	朗城1#配电站1#变压器	800	38.97	408	327	未进入负面清单	否	无	7
1535	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	朗城线	朗城1#配电站2#变压器	800	43.39	373	298	未进入负面清单	否	无	14
1536	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	东港线	朗城2#配电站1#变压器	800	38.30	414	331	未进入负面清单	否	无	7
1537	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	东港线	朗城2#配电站2#变压器	800	45.90	353	282	未进入负面清单	否	无	14
1538	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	朗城线	朗城3#配电站1#变压器	800	37.35	421	337	未进入负面清单	否	无	11
1539	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	朗城线	朗城3#配电站2#变压器	800	44.35	365	292	未进入负面清单	否	无	5
1540	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	东港线	朗城4#配电站1#变压器	800	43.40	373	298	未进入负面清单	否	无	14
1541	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	东港线	朗城4#配电站2#变压器	800	44.87	361	289	未进入负面清单	否	无	5
1542	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	黎明配电站1#变压器	800	39.30	406	324	未进入负面清单	否	无	7
1543	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	黎明配电站2#变压器	630	35.53	343	275	未进入负面清单	否	无	13
1544	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	黎明配电站3#变压器	630	40.40	312	250	未进入负面清单	否	无	15
1545	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	虎山线	丽景分5#变台1#柱上变压器	50	54.50	18	14	未进入负面清单	否	无	6
1546	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	连山街配电站1#变压器	400	37.70	209	167	未进入负面清单	否	无	10
1547	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	连山街配电站2#变压器	400	58.30	127	101	未进入负面清单	否	无	13
1548	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	良运花园配电站1#变压器	630	50.40	249	200	未进入负面清单	否	无	8
1549	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	良运花园配电站2#变压器	630	46.09	277	221	未进入负面清单	否	无	12
1550	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	良运花园配电站3#变压器	630	54.60	223	178	未进入负面清单	否	无	11
1551	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	良运四季汇1#中心配电站1#变压器	800	35.30	438	350	未进入负面清单	否	无	12
1552	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	兴和线	良运四季汇1#中心配电站2#变压器	800	47.80	338	270	未进入负面清单	否	无	10
1553	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	良运四季汇1#中心配电站3#变压器	800	39.60	403	323	未进入负面清单	否	无	14
1554	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	良运四季汇2#中心配电站1#变压器	800	59.30	246	196	未进入负面清单	否	无	12
1555	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	兴和线	良运四季汇2#中心配电站2#变压器	800	46.10	351	281	未进入负面清单	否	无	13
1556	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	柳林街中心配电站1#变压器	800	50.50	316	253	未进入负面清单	否	无	5
1557	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	柳林街中心配电站2#变压器	630	47.60	267	214	未进入负面清单	否	无	14
1558	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	龙湖水晶郦湾1#配电站1#变压器	800	35.30	438	350	未进入负面清单	否	无	13
1559	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	龙湖水晶郦湾1#配电站2#变压器	800	44.05	368	294	未进入负面清单	否	无	6
1560	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	龙湖水晶郦湾2#配电站1#变压器	800	50.70	314	252	未进入负面清单	否	无	12
1561	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	龙湖水晶郦湾2#配电站2#变压器	800	33.80	450	360	未进入负面清单	否	无	6
1562	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	龙湖水晶郦湾3#配电站1#变压器	800	58.30	254	203	未进入负面清单	否	无	9



1563	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	龙湖水晶郦湾3#配电站2#变压器	800	43.90	369	295	未进入负面清单	否	无	11
1564	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	龙湖水晶郦湾4#配电站1#变压器	800	36.70	426	341	未进入负面清单	否	无	14
1565	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	龙湖水晶郦湾4#配电站2#变压器	800	34.90	441	353	未进入负面清单	否	无	7
1566	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	龙湖水晶郦湾中心配电站1#变压器	800	53.30	294	235	未进入负面清单	否	无	15
1567	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	龙湖水晶郦湾中心配电站2#变压器	800	35.00	440	352	未进入负面清单	否	无	6
1568	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	海关甲线	龙泉街配电站1#变压器	630	51.60	242	194	未进入负面清单	否	无	5
1569	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	海关甲线	龙泉街配电站2#变压器	630	49.38	256	205	未进入负面清单	否	无	14
1570	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	隆富山庄箱式配电站变压器	630	30.05	378	302	未进入负面清单	否	无	13
1571	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站甲线	洛阳街配电站1#变压器	630	53.00	233	186	未进入负面清单	否	无	12
1572	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站甲线	洛阳街配电站2#变压器	630	35.90	341	273	未进入负面清单	否	无	8
1573	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	东检甲线	绿地1#配电站1#变压器	800	66.00	192	154	未进入负面清单	否	无	11
1574	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	东检甲线	绿地1#配电站2#变压器	800	43.90	369	295	未进入负面清单	否	无	5
1575	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春绿线	绿地2#配电站1#变压器	800	34.18	447	357	未进入负面清单	否	无	7
1576	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春绿线	绿地2#配电站2#变压器	800	47.86	337	270	未进入负面清单	否	无	10
1577	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春绿线	绿地3#配电站1#变压器	800	54.50	284	227	未进入负面清单	否	无	14
1578	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春绿线	绿地3#配电站2#变压器	800	57.32	261	209	未进入负面清单	否	无	6
1579	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	东检甲线	绿地4#配电站1#变压器	630	37.50	331	265	未进入负面清单	否	无	10
1580	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	东检甲线	绿地4#配电站2#变压器	630	49.40	256	205	未进入负面清单	否	无	12
1581	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	东检甲线	绿地5#配电站1#变压器	630	59.00	195	156	未进入负面清单	否	无	6
1582	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	东检甲线	绿地5#配电站2#变压器	630	53.90	227	182	未进入负面清单	否	无	8
1583	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民生2#配电站1#变压器	800	46.10	351	281	未进入负面清单	否	无	8
1584	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民生2#配电站2#变压器	800	44.80	362	289	未进入负面清单	否	无	15
1585	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利国线	民生分3#变台柱上变压器	200	57.98	64	51	未进入负面清单	否	无	15
1586	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	常青线	民生街中心配电站1#变压器	800	33.60	451	361	未进入负面清单	否	无	9
1587	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	常青线	民生街中心配电站2#变压器	800	33.78	450	360	未进入负面清单	否	无	5
1588	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民生街中心配电站3#变压器	800	48.80	330	264	未进入负面清单	否	无	11
1589	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	兴和线	民生里箱式配电站变压器	400	51.10	156	124	未进入负面清单	否	无	11
1590	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民意线	民意1#箱式配电站变压器	630	38.80	323	258	未进入负面清单	否	无	14
1591	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民意线	民意2#箱式配电站变压器	630	41.60	305	244	未进入负面清单	否	无	9
1592	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	寿云线	民意中心配电站1#变压器	630	49.30	256	205	未进入负面清单	否	无	15
1593	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	寿云线	民意中心配电站2#变压器	630	39.02	321	257	未进入负面清单	否	无	6
1594	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民意线	民意中心配电站3#变压器	630	30.10	377	302	未进入负面清单	否	无	5
1595	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民意线	民意中心配电站4#变压器	630	47.60	267	214	未进入负面清单	否	无	15
1596	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民主1#配电站1#变压器	800	44.80	362	289	未进入负面清单	否	无	8
1597	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民主1#配电站2#变压器	800	47.10	343	275	未进入负面清单	否	无	14
1598	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民主1#配电站3#变压器	800	36.33	429	343	未进入负面清单	否	无	11
1599	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民主2#配电站1#变压器	800	34.34	445	356	未进入负面清单	否	无	12
1600	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民主2#配电站2#变压器	800	63.09	215	172	未进入负面清单	否	无	10
1601	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	常青线	民主3#配电站1#变压器	800	74.54	124	99	未进入负面清单	否	无	5
1602	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	常青线	民主3#配电站2#变压器	800	64.30	206	164	未进入负面清单	否	无	11
1603	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	常青线	民主4#配电站1#变压器	800	45.60	355	284	未进入负面清单	否	无	6
1604	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	常青线	民主4#配电站2#变压器	800	55.61	275	220	未进入负面清单	否	无	10
1605	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	常青线	民主4#配电站3#变压器	800	54.30	286	228	未进入负面清单	否	无	9
1606	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利国线	民主干3#变台1#柱上变压器	315	46.10	138	111	未进入负面清单	否	无	5
1607	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民主中心配电站1#变压器	800	35.70	434	348	未进入负面清单	否	无	8
1608	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民主中心配电站2#变压器	800	58.00	256	205	未进入负面清单	否	无	12
1609	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	常青线	民主中心配电站3#变压器	800	44.04	368	294	未进入负面清单	否	无	9
1610	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	丹东线	名仕财富1#中心配电站1#变压器	800	40.10	399	319	未进入负面清单	否	无	14
1611	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	维湾线	名仕财富1#中心配电站2#变压器	800	41.50	388	310	未进入负面清单	否	无	12
1612	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	丹东线	名仕财富2#中心配电站1#变压器	800	55.70	274	220	未进入负面清单	否	无	9
1613	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	维湾线	名仕财富2#中心配电站2#变压器	800	57.60	259	207	未进入负面清单	否	无	12
1614	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	名仕国际公寓1#配电站1#变压器	800	38.30	414	331	未进入负面清单	否	无	9
1615	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	名仕国际公寓1#配电站2#变压器	800	35.60	435	348	未进入负面清单	否	无	6
1616	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	名仕国际公寓2#配电站1#变压器	800	56.70	266	213	未进入负面清单	否	无	13
1617	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	名仕国际公寓2#配电站2#变压器	800	43.70	370	296	未进入负面清单	否	无	15
1618	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油区线	明海干12#箱式配电站变压器	630	49.10	258	206	未进入负面清单	否	无	13

1619	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	明星支1#配电站1#变压器	630	40.80	310	248	未进入负面清单	否	无	9
1620	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	明星支1#配电站2#变压器	630	41.32	307	245	未进入负面清单	否	无	11
1621	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	明星支2#配电站1#变压器	630	44.80	285	228	未进入负面清单	否	无	14
1622	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	明星支2#配电站2#变压器	630	47.90	265	212	未进入负面清单	否	无	7
1623	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	明泽街配电站变压器	630	57.80	203	162	未进入负面清单	否	无	10
1624	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	春海线	明泽街1#箱式配电站变压器	630	31.31	370	296	未进入负面清单	否	无	14
1625	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	明泽街南箱式配电站变压器	630	58.32	200	160	未进入负面清单	否	无	13
1626	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	明泽苑配电站1#变压器	800	46.30	350	280	未进入负面清单	否	无	10
1627	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	明泽苑配电站2#变压器	800	58.90	249	199	未进入负面清单	否	无	7
1628	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	明泽苑配电站3#变压器	800	35.30	438	350	未进入负面清单	否	无	15
1629	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	明泽支4#变台柱上变压器	400	41.30	195	156	未进入负面清单	否	无	6
1630	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	明脂干1#箱式配电站变压器	630	39.70	317	254	未进入负面清单	否	无	5
1631	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	明脂干2#箱式配电站变压器	630	53.30	231	185	未进入负面清单	否	无	6
1632	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	明脂干3#箱式配电站变压器	630	48.60	261	209	未进入负面清单	否	无	9
1633	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	明脂干32#变台柱上变压器	500	46.90	216	172	未进入负面清单	否	无	8
1634	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	明脂干50#配电站1#变压器	400	33.84	225	180	未进入负面清单	否	无	15
1635	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	明脂干50#配电站2#变压器	400	47.30	171	137	未进入负面清单	否	无	7
1636	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	明脂干55#配电站1#变压器	800	46.90	345	276	未进入负面清单	否	无	8
1637	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	明脂干55#配电站2#变压器	800	36.00	432	346	未进入负面清单	否	无	5
1638	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	南山1#箱式配电站变压器	630	53.95	227	182	未进入负面清单	否	无	5
1639	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	南山1910配电站1#变压器	630	56.90	209	167	未进入负面清单	否	无	12
1640	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	南山1910配电站2#变压器	630	34.30	351	281	未进入负面清单	否	无	10
1641	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	南山1910配电站3#变压器	630	53.30	231	185	未进入负面清单	否	无	6
1642	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	南山1910箱式配电站变压器	630	58.30	200	160	未进入负面清单	否	无	13
1643	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	南山2#箱式配电站变压器	630	30.40	375	300	未进入负面清单	否	无	6
1644	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	南山3#箱式配电站变压器	630	48.33	262	210	未进入负面清单	否	无	12
1645	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	南山4#箱式配电站变压器	630	58.80	197	157	未进入负面清单	否	无	9
1646	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	南山5#箱式配电站变压器	630	51.33	244	195	未进入负面清单	否	无	13
1647	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	南山6#箱式配电站变压器	630	44.80	285	228	未进入负面清单	否	无	7
1648	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	春德线	南山街北配电站1#变压器	630	43.50	293	234	未进入负面清单	否	无	12
1649	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	春德线	南山街北配电站2#变压器	630	56.10	214	171	未进入负面清单	否	无	13
1650	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	南山首府1#配电站1#变压器	800	46.50	348	278	未进入负面清单	否	无	9
1651	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	南山首府1#配电站2#变压器	800	34.60	443	355	未进入负面清单	否	无	10
1652	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	南山首府2#配电站1#变压器	800	58.80	250	200	未进入负面清单	否	无	6
1653	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	南山首府2#配电站2#变压器	800	30.80	474	379	未进入负面清单	否	无	5
1654	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	南山首府中心配电站1#变压器	800	47.80	338	270	未进入负面清单	否	无	5
1655	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	南山首府中心配电站2#变压器	800	33.00	456	365	未进入负面清单	否	无	7
1656	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	南山苑配电站1#变压器	630	59.64	191	153	未进入负面清单	否	无	5
1657	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	南山苑配电站2#变压器	630	58.69	197	158	未进入负面清单	否	无	10
1658	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	欧洲小镇1#箱式配电站变压器	500	38.30	259	207	未进入负面清单	否	无	10
1659	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	欧洲小镇2#箱式配电站变压器	630	43.30	294	235	未进入负面清单	否	无	11
1660	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	欧洲小镇3#箱式配电站变压器	630	37.80	329	263	未进入负面清单	否	无	9
1661	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	欧洲小镇4#箱式配电站变压器	630	48.70	260	208	未进入负面清单	否	无	6
1662	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	欧洲小镇5#箱式配电站变压器	630	34.70	348	279	未进入负面清单	否	无	6
1663	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	欧洲小镇6#箱式配电站变压器	400	55.40	138	111	未进入负面清单	否	无	5
1664	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	平阳配电站变压器	630	31.00	372	297	未进入负面清单	否	无	12
1665	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓乙线	普照街广场箱式配电站变压器	630	45.80	278	223	未进入负面清单	否	无	6
1666	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓乙线	普照街台1#柱上变压器	400	53.97	144	115	未进入负面清单	否	无	9
1667	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓乙线	普照街台2#柱上变压器	180	38.00	94	75	未进入负面清单	否	无	11
1668	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓乙线	普照街箱式配电站变压器	630	56.60	210	168	未进入负面清单	否	无	5
1669	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	繁华线	普照商城中心配电站1#变压器	800	55.62	275	220	未进入负面清单	否	无	6
1670	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	繁华线	普照商城中心配电站2#变压器	800	31.00	472	378	未进入负面清单	否	无	12
1671	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	七星二支3#配电站1#变压器	630	45.90	278	222	未进入负面清单	否	无	7
1672	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	七星二支3#配电站2#变压器	630	45.30	282	225	未进入负面清单	否	无	15
1673	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	七星分13#变台柱上变压器	200	30.80	118	95	未进入负面清单	否	无	12
1674	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	七星分7#变台柱上变压器	315	58.30	100	80	未进入负面清单	否	无	11

1675	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	七星苑1#配电站1#变压器	630	36.30	338	271	未进入负面清单	否	无	12
1676	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	七星苑1#配电站2#变压器	630	47.30	269	215	未进入负面清单	否	无	15
1677	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	富华线	七星苑2#配电站2#变压器	630	33.70	355	284	未进入负面清单	否	无	15
1678	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	富华线	七星苑2#配电站3#变压器	630	47.1	270	216	未进入负面清单	否	无	7
1679	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	麒麟东箱式配电站变压器	630	35.40	344	275	未进入负面清单	否	无	13
1680	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	南山线	麒麟巷配电站1#变压器	630	47.30	269	215	未进入负面清单	否	无	7
1681	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	南山线	麒麟巷配电站2#变压器	630	43.10	295	236	未进入负面清单	否	无	8
1682	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	千江城1#箱式配电站变压器	630	43.80	291	233	未进入负面清单	否	无	6
1683	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	千江城2#箱式配电站变压器	630	36.61	336	269	未进入负面清单	否	无	5
1684	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	勤俭1#箱式配电站变压器	630	55.70	216	173	未进入负面清单	否	无	15
1685	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	勤俭2#箱式配电站变压器	630	33.10	358	287	未进入负面清单	否	无	12
1686	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中原站乙线	沁苑宾馆箱式配电站变压器	630	43.40	294	235	未进入负面清单	否	无	10
1687	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	青林街箱式配电站变压器	160	41.70	77	62	未进入负面清单	否	无	14
1688	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站甲线	青泥小学箱式配电站变压器	630	58.40	199	159	未进入负面清单	否	无	12
1689	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	清华园2#配电站1#变压器	800	48.77	330	264	未进入负面清单	否	无	5
1690	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	清华园2#配电站2#变压器	800	33.40	453	362	未进入负面清单	否	无	11
1691	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	清华园3#配电站1#变压器	800	39.37	405	324	未进入负面清单	否	无	5
1692	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	清华园3#配电站2#变压器	800	53.10	295	236	未进入负面清单	否	无	9
1693	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	清华园3#配电站3#变压器	800	30.86	473	378	未进入负面清单	否	无	11
1694	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站乙线	仁义配电站变压器	630	53.40	231	184	未进入负面清单	否	无	7
1695	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	荣民街1#配电站1#变压器	630	40.60	311	249	未进入负面清单	否	无	5
1696	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	荣民街1#配电站2#变压器	315	44.60	143	114	未进入负面清单	否	无	5
1697	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	荣民街2#配电站1#变压器	630	54.60	223	178	未进入负面清单	否	无	7
1698	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	荣民街2#配电站2#变压器	630	47.50	268	214	未进入负面清单	否	无	10
1699	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	荣泰街配电站1#变压器	630	60.89	183	147	未进入负面清单	否	无	8
1700	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	荣泰街配电站2#变压器	630	59.00	195	156	未进入负面清单	否	无	10
1701	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	荣泰街配电站3#变压器	630	54.80	222	177	未进入负面清单	否	无	15
1702	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	兴和线	三八配电站1#变压器	630	56.30	212	170	未进入负面清单	否	无	9
1703	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	兴和线	三八配电站2#变压器	630	48.30	263	210	未进入负面清单	否	无	8
1704	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	山林街中心配电站1#变压器	800	45.70	354	284	未进入负面清单	否	无	13
1705	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	山林街中心配电站2#变压器	800	48.80	330	264	未进入负面清单	否	无	15
1706	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	山岭巷御中南配电站1#变压器	630	58.60	198	158	未进入负面清单	否	无	6
1707	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	山岭巷御中南配电站2#变压器	630	45.90	278	222	未进入负面清单	否	无	11
1708	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	山峦1#配电站1#变压器	800	58.50	252	202	未进入负面清单	否	无	14
1709	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	山峦1#配电站2#变压器	630	38.00	328	262	未进入负面清单	否	无	7
1710	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	山峦2#配电站1#变压器	630	54.30	225	180	未进入负面清单	否	无	10
1711	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	山峦2#配电站2#变压器	630	38.60	324	259	未进入负面清单	否	无	14
1712	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	山峦箱式配电站变压器	630	58.90	196	157	未进入负面清单	否	无	8
1713	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	山屏东街配电站1#变压器	800	54.90	281	225	未进入负面清单	否	无	5
1714	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	山屏东街配电站2#变压器	800	43.70	370	296	未进入负面清单	否	无	13
1715	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	山屏分3#配电站变压器	630	48.60	261	209	未进入负面清单	否	无	13
1716	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	山屏街配电站1#变压器	630	33.90	353	283	未进入负面清单	否	无	11
1717	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	山屏街配电站2#变压器	630	36.30	338	271	未进入负面清单	否	无	12
1718	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	山屏美镜箱式配电站变压器	630	59.10	195	156	未进入负面清单	否	无	14
1719	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	山水家园1#配电站1#变压器	630	38.70	323	259	未进入负面清单	否	无	11
1720	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	山水家园1#配电站2#变压器	630	33.30	357	286	未进入负面清单	否	无	6
1721	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	山水家园2#配电站1#变压器	630	68.69	134	107	未进入负面清单	否	无	10
1722	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	山水家园2#配电站2#变压器	630	59.50	192	154	未进入负面清单	否	无	8
1723	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	港湾线	上方港景1#中心配电站1#变压器	800	53.00	296	237	未进入负面清单	否	无	10
1724	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	上方港景1#中心配电站2#变压器	800	41.80	386	308	未进入负面清单	否	无	14
1725	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	港湾线	上方港景2#中心配电站1#变压器	630	67.03	145	116	未进入负面清单	否	无	7
1726	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	上方港景2#中心配电站2#变压器	630	37.94	328	262	未进入负面清单	否	无	5
1727	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	尚品南山配电站1#变压器	800	48.80	330	264	未进入负面清单	否	无	14
1728	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	尚品南山配电站2#变压器	800	38.30	414	331	未进入负面清单	否	无	14
1729	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	尚品南山中心配电站1#变压器	800	39.10	407	326	未进入负面清单	否	无	10
1730	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	尚品南山中心配电站2#变压器	800	34.18	447	357	未进入负面清单	否	无	15

1731	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	高品中南配电站1#变压器	630	53.80	228	182	未进入负面清单	否	无	12
1732	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线乙线	高品中南配电站2#变压器	630	58.50	198	159	未进入负面清单	否	无	13
1733	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站乙线	沈后配电站变压器	630	37.00	334	267	未进入负面清单	否	无	13
1734	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站甲线	沈后中心配电站1#变压器	800	53.50	292	234	未进入负面清单	否	无	13
1735	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站乙线	沈后中心配电站2#变压器	800	43.10	375	300	未进入负面清单	否	无	5
1736	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站乙线	沈后中心配电站3#变压器	800	37.60	419	335	未进入负面清单	否	无	15
1737	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	胜利东路配电站1#变压器	630	51.50	243	194	未进入负面清单	否	无	9
1738	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	普照线	胜利桥南箱式配电站变压器	400	50.00	160	128	未进入负面清单	否	无	10
1739	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	盛世1#配电站1#变压器	800	40.10	399	319	未进入负面清单	否	无	10
1740	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	盛世1#配电站2#变压器	800	33.74	450	360	未进入负面清单	否	无	11
1741	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	盛世1#配电站3#变压器	800	58.10	255	204	未进入负面清单	否	无	5
1742	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	盛世2#配电站1#变压器	800	31.41	469	375	未进入负面清单	否	无	13
1743	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	盛世2#配电站2#变压器	800	33.94	448	359	未进入负面清单	否	无	7
1744	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	盛世2#配电站3#变压器	800	31.90	465	372	未进入负面清单	否	无	13
1745	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	盛世2#配电站4#变压器	800	31.51	468	374	未进入负面清单	否	无	14
1746	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	十六中箱式配电站变压器	400	74.43	62	50	未进入负面清单	否	无	9
1747	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	石槽干4#配电站1#变压器	630	35.09	346	277	未进入负面清单	否	无	9
1748	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	石槽干4#配电站2#变压器	630	40.30	313	250	未进入负面清单	否	无	14
1749	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	石槽干4#配电站3#变压器	630	59.80	190	152	未进入负面清单	否	无	6
1750	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	石槽干6#配电站1#变压器	630	33.39	357	285	未进入负面清单	否	无	8
1751	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	石槽干6#配电站2#变压器	630	32.73	361	289	未进入负面清单	否	无	7
1752	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	石槽干7#配电站1#变压器	630	73.93	101	81	未进入负面清单	否	无	10
1753	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	石槽干7#配电站2#变压器	630	46.84	272	218	未进入负面清单	否	无	9
1754	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	石槽箱式配电站变压器	250	61.75	71	57	未进入负面清单	否	无	15
1755	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	渔港线	石槽渔村箱式配电站变压器	630	54.10	226	181	未进入负面清单	否	无	10
1756	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	福寿线	时代广场1#配电站1#变压器	630	41.90	303	242	未进入负面清单	否	无	12
1757	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	福寿线	时代广场1#配电站2#变压器	630	35.10	346	277	未进入负面清单	否	无	14
1758	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	世纪线	时代广场2#配电站1#变压器	630	60.98	183	146	未进入负面清单	否	无	15
1759	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	世纪线	时代广场2#配电站2#变压器	630	51.70	241	193	未进入负面清单	否	无	7
1760	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	福寿线	时代广场3#配电站1#变压器	630	37.10	333	267	未进入负面清单	否	无	12
1761	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	福寿线	时代广场3#配电站2#变压器	630	39.20	320	256	未进入负面清单	否	无	13
1762	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	世纪线	时代广场4#配电站1#变压器	630	43.50	293	234	未进入负面清单	否	无	15
1763	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	世纪线	时代广场4#配电站2#变压器	630	33.17	358	286	未进入负面清单	否	无	12
1764	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	福寿线	时代广场中心配电站1#变压器	630	53.30	231	185	未进入负面清单	否	无	8
1765	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	世纪线	时代广场中心配电站2#变压器	630	59.95	189	151	未进入负面清单	否	无	5
1766	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	首开铂郡1#配电站1#变压器	800	30.50	476	381	未进入负面清单	否	无	13
1767	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	首开铂郡1#配电站2#变压器	800	59.30	246	196	未进入负面清单	否	无	15
1768	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	首开铂郡2#配电站1#变压器	800	47.73	338	271	未进入负面清单	否	无	12
1769	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	首开铂郡2#配电站2#变压器	800	37.70	418	335	未进入负面清单	否	无	5
1770	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	首开铂郡2#配电站3#变压器	800	58.43	253	202	未进入负面清单	否	无	5
1771	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华郡线	首开铂郡3#配电站1#变压器	800	35.10	439	351	未进入负面清单	否	无	5
1772	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华郡线	首开铂郡3#配电站2#变压器	800	43.60	371	297	未进入负面清单	否	无	10
1773	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	水泵分17#变台1#柱上变压器	315	31.50	184	147	未进入负面清单	否	无	6
1774	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	水泵分19#箱式配电站变压器	630	36.80	335	268	未进入负面清单	否	无	9
1775	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	水泵分6#配电站1#变压器	630	41.70	304	243	未进入负面清单	否	无	13
1776	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	水泵分7#配电站1#变压器	630	41.70	304	243	未进入负面清单	否	无	12
1777	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	水泵分7#配电站2#变压器	630	54.70	222	178	未进入负面清单	否	无	14
1778	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	水泵分7#箱式配电站变压器	630	51.10	245	196	未进入负面清单	否	无	6
1779	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	水泵干6左2#配电站1#变压器	630	46.30	275	220	未进入负面清单	否	无	13
1780	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	水泵干6左2#配电站2#变压器	630	43.00	296	237	未进入负面清单	否	无	6
1781	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	朗城线	顺和中心配电站1#变压器	800	44.90	361	289	未进入负面清单	否	无	6
1782	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	东港线	顺和中心配电站2#变压器	800	54.40	285	228	未进入负面清单	否	无	5
1783	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	春海线	松林街箱式配电站变压器	400	33.90	224	180	未进入负面清单	否	无	5
1784	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	普照线	松竹苑配电站1#变压器	630	56.50	211	169	未进入负面清单	否	无	7
1785	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	普照线	松竹苑配电站2#变压器	630	35.90	341	273	未进入负面清单	否	无	11
1786	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	宋家桥箱式配电站变压器	160	59.00	50	40	未进入负面清单	否	无	10

1787	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	寿云线	绥德街箱式配电站变压器	200	35.40	109	87	未进入负面清单	否	无	9
1788	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	太平干10#配电站1#变压器	630	53.80	228	182	未进入负面清单	否	无	5
1789	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	太平干10#配电站2#变压器	630	58.80	197	157	未进入负面清单	否	无	11
1790	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	太平干14#配电站1#变压器	400	43.90	184	148	未进入负面清单	否	无	13
1791	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	太平干14#配电站2#变压器	630	40.50	312	249	未进入负面清单	否	无	10
1792	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	太平干16#配电站1#变压器	315	53.00	117	93	未进入负面清单	否	无	8
1793	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	太平干16#配电站2#变压器	630	55.00	221	176	未进入负面清单	否	无	10
1794	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	太平干19右1#配电站变压器	630	64.55	160	128	未进入负面清单	否	无	13
1795	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	泰达配电站1#变压器	630	48.51	261	209	未进入负面清单	否	无	14
1796	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	泰达配电站2#变压器	500	39.48	253	202	未进入负面清单	否	无	10
1797	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	天鹅湾1#配电站1#变压器	630	33.10	358	287	未进入负面清单	否	无	6
1798	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	天鹅湾1#配电站2#变压器	630	57.90	202	162	未进入负面清单	否	无	12
1799	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	天鹅湾2#配电站1#变压器	630	38.50	324	260	未进入负面清单	否	无	15
1800	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	天鹅湾2#配电站2#变压器	630	48.70	260	208	未进入负面清单	否	无	9
1801	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	天鹅湾3#配电站1#变压器	630	59.30	193	155	未进入负面清单	否	无	6
1802	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	天鹅湾3#配电站2#变压器	630	41.10	308	246	未进入负面清单	否	无	10
1803	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	天鹅湾3#配电站3#变压器	630	30.14	377	302	未进入负面清单	否	无	10
1804	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	学士线	天通中心配电站1#变压器	800	55.10	279	223	未进入负面清单	否	无	13
1805	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	学士线	天通中心配电站2#变压器	800	36.50	428	342	未进入负面清单	否	无	14
1806	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	职工甲线	天通中心配电站3#变压器	800	35.40	437	349	未进入负面清单	否	无	12
1807	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	职工甲线	天通中心配电站4#变压器	800	24.09	527	422	未进入负面清单	否	无	8
1808	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	天泽中心配电站1#变压器	800	34.90	441	353	未进入负面清单	否	无	7
1809	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	天泽中心配电站2#变压器	800	43.40	373	298	未进入负面清单	否	无	11
1810	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站甲线	铁路公寓配电站变压器	630	59.10	195	156	未进入负面清单	否	无	11
1811	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站甲线	铁路医院配电站变压器	630	51.10	245	196	未进入负面清单	否	无	8
1812	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	南山线	铁山巷箱式配电站变压器	630	59.30	193	155	未进入负面清单	否	无	8
1813	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春牛线	听海新居配电站1#变压器	630	46.19	276	221	未进入负面清单	否	无	12
1814	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春牛线	听海新居配电站2#变压器	630	33.55	356	285	未进入负面清单	否	无	10
1815	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	同顺配电站1#变压器	630	35.30	345	276	未进入负面清单	否	无	8
1816	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	同顺配电站2#变压器	630	34.60	349	279	未进入负面清单	否	无	14
1817	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	庆功线	同兴1#箱式配电站变压器	630	43.40	294	235	未进入负面清单	否	无	9
1818	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	寿云线	同兴2#箱式配电站变压器	630	48.10	264	211	未进入负面清单	否	无	15
1819	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	寿云线	同兴3#箱式配电站变压器	630	31.18	371	296	未进入负面清单	否	无	8
1820	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中原站乙线	同兴巷箱式配电站变压器	315	58.93	98	78	未进入负面清单	否	无	12
1821	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春万线	万达公馆1#配电站1#变压器	800	36.80	426	340	未进入负面清单	否	无	13
1822	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春万线	万达公馆1#配电站2#变压器	800	30.44	476	381	未进入负面清单	否	无	11
1823	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春万线	万达公馆1#配电站3#变压器	800	33.40	453	362	未进入负面清单	否	无	11
1824	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春万线	万达公馆2#配电站1#变压器	800	54.60	283	227	未进入负面清单	否	无	11
1825	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春万线	万达公馆2#配电站2#变压器	800	51.60	307	246	未进入负面清单	否	无	6
1826	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	春万线	万达公馆2#配电站3#变压器	800	40.60	395	316	未进入负面清单	否	无	5
1827	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	海达线	万达公馆3#配电站1#变压器	800	44.30	366	292	未进入负面清单	否	无	12
1828	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	海达线	万达公馆3#配电站2#变压器	800	43.88	369	295	未进入负面清单	否	无	12
1829	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	海达线	万达公馆3#配电站3#变压器	800	45.70	354	284	未进入负面清单	否	无	8
1830	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	万科中南府中心配电站1#变压器	800	45.30	358	286	未进入负面清单	否	无	10
1831	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	万科中南府中心配电站2#变压器	800	59.37	245	196	未进入负面清单	否	无	13
1832	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站甲线	万民配电站变压器	315	30.80	186	149	未进入负面清单	否	无	11
1833	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	万云配电站1#变压器	630	33.52	356	285	未进入负面清单	否	无	8
1834	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	万云配电站2#变压器	630	33.90	353	283	未进入负面清单	否	无	15
1835	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	望海分3#变台1#柱上变压器	200	68.15	44	35	未进入负面清单	否	无	15
1836	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	望海分5#变台1#柱上变压器	315	55.83	108	86	未进入负面清单	否	无	8
1837	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	望海分7#箱式配电站变压器	630	54.80	222	177	未进入负面清单	否	无	6
1838	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	望海街箱式配电站变压器	630	36.39	338	270	未进入负面清单	否	无	6
1839	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆1#配电站1#变压器	630	43.15	295	236	未进入负面清单	否	无	13
1840	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆1#配电站2#变压器	630	39.36	319	255	未进入负面清单	否	无	14
1841	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	维多利亚公馆2#配电站1#变压器	630	39.80	316	253	未进入负面清单	否	无	12
1842	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	维多利亚公馆2#配电站2#变压器	630	56.10	214	171	未进入负面清单	否	无	13

1843	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆3#配电站1#变压器	630	41.90	303	242	未进入负面清单	否	无	5
1844	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆3#配电站2#变压器	630	37.30	332	266	未进入负面清单	否	无	8
1845	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	维多利亚公馆4#配电站1#变压器	630	31.30	370	296	未进入负面清单	否	无	6
1846	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	维多利亚公馆4#配电站2#变压器	630	53.90	227	182	未进入负面清单	否	无	7
1847	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆5#配电站1#变压器	800	57.89	257	206	未进入负面清单	否	无	11
1848	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆5#配电站2#变压器	800	53.60	291	233	未进入负面清单	否	无	12
1849	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	维多利亚公馆6#配电站1#变压器	800	58.70	250	200	未进入负面清单	否	无	10
1850	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	维多利亚公馆6#配电站2#变压器	800	47.30	342	273	未进入负面清单	否	无	12
1851	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆7#配电站1#变压器	630	30.36	376	301	未进入负面清单	否	无	11
1852	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆7#配电站2#变压器	630	49.30	256	205	未进入负面清单	否	无	10
1853	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆7#配电站3#变压器	630	39.60	318	254	未进入负面清单	否	无	6
1854	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	维多利亚公馆8#配电站1#变压器	500	53.00	185	148	未进入负面清单	否	无	12
1855	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	维多利亚公馆8#配电站2#变压器	500	43.00	235	188	未进入负面清单	否	无	15
1856	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	文海小区1#箱式配电站变压器	630	53.30	231	185	未进入负面清单	否	无	6
1857	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	文海小区2#箱式配电站变压器	630	43.00	296	237	未进入负面清单	否	无	8
1858	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	文林街配电站变压器	630	47.40	268	215	未进入负面清单	否	无	11
1859	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	文园别墅配电站1#变压器	630	31.62	368	294	未进入负面清单	否	无	6
1860	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	文园别墅配电站2#变压器	630	45.86	278	222	未进入负面清单	否	无	8
1861	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	五州配电站变压器	800	43.90	369	295	未进入负面清单	否	无	12
1862	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	五五路东区甲1#箱式配电站变压器	630	45.40	281	225	未进入负面清单	否	无	7
1863	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	五五路东区甲2#箱式配电站变压器	315	35.70	171	137	未进入负面清单	否	无	8
1864	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	五五路东区甲3#箱式配电站变压器	630	34.50	350	280	未进入负面清单	否	无	12
1865	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	五五路东区甲4#箱式配电站变压器	500	33.68	282	225	未进入负面清单	否	无	15
1866	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	五五路东区甲5#箱式配电站变压器	500	60.98	145	116	未进入负面清单	否	无	10
1867	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	五五路西区甲1#箱式配电站变压器	630	46.90	272	217	未进入负面清单	否	无	5
1868	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	五五路西区甲2#箱式配电站变压器	400	47.30	171	137	未进入负面清单	否	无	13
1869	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	向明配电站1#变压器	800	36.80	426	340	未进入负面清单	否	无	6
1870	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	向明配电站2#变压器	800	36.70	426	341	未进入负面清单	否	无	10
1871	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	胜友甲线	向前分2#变台柱上变压器	500	59.90	151	120	未进入负面清单	否	无	7
1872	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	胜友甲线	向前分4左3#台1#柱上变压器	400	53.30	147	117	未进入负面清单	否	无	13
1873	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	胜友甲线	向前分7#变台1#柱上变压器	315	33.40	178	143	未进入负面清单	否	无	6
1874	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	胜友甲线	向前分9#箱式配电站变压器	630	44.90	284	227	未进入负面清单	否	无	11
1875	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干11#配电站1#变压器	630	30.70	374	299	未进入负面清单	否	无	6
1876	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干11#配电站2#变压器	800	34.88	441	353	未进入负面清单	否	无	6
1877	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干11#配电站3#变压器	630	33.40	357	285	未进入负面清单	否	无	14
1878	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干11#配电站4#变压器	800	30.50	476	381	未进入负面清单	否	无	7
1879	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干11#配电站5#变压器	800	43.70	370	296	未进入负面清单	否	无	15
1880	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干11#配电站6#变压器	800	30.30	478	382	未进入负面清单	否	无	11
1881	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干4#配电站1#变压器	630	54.40	224	179	未进入负面清单	否	无	5
1882	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干4#配电站2#变压器	630	35.30	345	276	未进入负面清单	否	无	13
1883	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干5#变台柱上变压器	315	57.40	103	82	未进入负面清单	否	无	8
1884	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干8#变台柱上变压器	315	53.40	115	92	未进入负面清单	否	无	9
1885	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	新生干12#变台柱上变压器	315	36.70	168	134	未进入负面清单	否	无	11
1886	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	新生干15右2#配电站1#变压器	630	50.80	247	198	未进入负面清单	否	无	7
1887	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	新生干15右2#配电站2#变压器	630	44.80	285	228	未进入负面清单	否	无	6
1888	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	新生干4左2#变台柱上变压器	315	33.80	177	142	未进入负面清单	否	无	7
1889	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	新生支1#配电站1#变压器	800	30.80	474	379	未进入负面清单	否	无	8
1890	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	新生支1#配电站2#变压器	800	57.50	260	208	未进入负面清单	否	无	11
1891	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	新生支1#配电站3#变压器	800	50.30	318	254	未进入负面清单	否	无	12
1892	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓甲线	新世界广场配电站1#变压器	800	35.30	438	350	未进入负面清单	否	无	8
1893	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓甲线	新世界广场配电站2#变压器	800	53.30	294	235	未进入负面清单	否	无	10
1894	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓甲线	新世界广场配电站3#变压器	800	40.50	396	317	未进入负面清单	否	无	11
1895	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓甲线	新世界广场中心配电站1#变压器	800	58.38	253	202	未进入负面清单	否	无	5
1896	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓乙线	新世界广场中心配电站2#变压器	800	34.53	444	355	未进入负面清单	否	无	10
1897	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	福寿线	新世界中心配电站1#变压器	800	33.15	455	364	未进入负面清单	否	无	13
1898	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	世纪线	新世界中心配电站2#变压器	800	44.36	365	292	未进入负面清单	否	无	11

1899	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域1#配电站1#变压器	800	51.02	312	249	未进入负面清单	否	无	9
1900	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域1#配电站2#变压器	800	50.95	312	250	未进入负面清单	否	无	15
1901	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	星光域10#配电站1#变压器	800	49.53	324	259	未进入负面清单	否	无	6
1902	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	星光域10#配电站2#变压器	800	38.60	411	329	未进入负面清单	否	无	6
1903	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域2#配电站1#变压器	630	39.99	315	252	未进入负面清单	否	无	9
1904	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域2#配电站2#变压器	630	33.84	354	283	未进入负面清单	否	无	14
1905	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	星光域3#配电站1#变压器	800	37.30	422	337	未进入负面清单	否	无	11
1906	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	星光域3#配电站2#变压器	800	43.59	371	297	未进入负面清单	否	无	10
1907	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	星光域4#配电站1#变压器	630	38.33	325	260	未进入负面清单	否	无	6
1908	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	星光域4#配电站2#变压器	630	41.41	306	245	未进入负面清单	否	无	11
1909	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域5#配电站1#变压器	630	50.90	246	197	未进入负面清单	否	无	13
1910	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域5#配电站2#变压器	630	43.50	293	234	未进入负面清单	否	无	13
1911	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	星光域6#配电站1#变压器	630	50.71	248	198	未进入负面清单	否	无	11
1912	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	星光域6#配电站2#变压器	630	55.10	220	176	未进入负面清单	否	无	12
1913	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域7#配电站1#变压器	630	48.30	263	210	未进入负面清单	否	无	10
1914	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域7#配电站2#变压器	630	56.30	212	170	未进入负面清单	否	无	14
1915	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域8#配电站1#变压器	800	56.30	270	216	未进入负面清单	否	无	6
1916	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域8#配电站2#变压器	800	39.50	404	323	未进入负面清单	否	无	9
1917	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域9#配电站1#变压器	800	57.00	264	211	未进入负面清单	否	无	15
1918	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域9#配电站2#变压器	800	57.60	259	207	未进入负面清单	否	无	11
1919	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民兴线	兴和配电站1#变压器	630	44.14	289	231	未进入负面清单	否	无	9
1920	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民兴线	兴和配电站2#变压器	630	58.50	198	159	未进入负面清单	否	无	12
1921	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	益民线	兴和箱式配电站变压器	630	30.00	378	302	未进入负面清单	否	无	9
1922	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	兴隆分3#配电站1#变压器	315	50.60	124	99	未进入负面清单	否	无	11
1923	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	兴隆分3#配电站2#变压器	630	58.74	197	158	未进入负面清单	否	无	13
1924	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	兴隆分5#配电站1#变压器	630	35.90	341	273	未进入负面清单	否	无	15
1925	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	兴隆分5#配电站2#变压器	630	34.76	348	278	未进入负面清单	否	无	8
1926	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	兴隆分6#配电站1#变压器	800	40.39	397	318	未进入负面清单	否	无	7
1927	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	兴隆分6#配电站2#变压器	800	40.70	394	316	未进入负面清单	否	无	12
1928	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	海关乙线	兴盛里配电站1#变压器	630	39.70	317	254	未进入负面清单	否	无	5
1929	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	海关乙线	兴盛里配电站2#变压器	630	43.04	296	237	未进入负面清单	否	无	12
1930	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花1#配电站1#变压器	630	58.36	199	159	未进入负面清单	否	无	9
1931	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花1#配电站2#变压器	630	30.47	375	300	未进入负面清单	否	无	8
1932	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花1#配电站3#变压器	630	38.90	322	258	未进入负面清单	否	无	8
1933	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花1#箱式配电站变压器	630	67.16	144	115	未进入负面清单	否	无	15
1934	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花2#配电站1#变压器	630	35.09	346	277	未进入负面清单	否	无	13
1935	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花2#配电站2#变压器	630	37.31	332	266	未进入负面清单	否	无	5
1936	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花2#箱式配电站变压器	630	36.30	338	271	未进入负面清单	否	无	14
1937	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花3#配电站1#变压器	630	43.77	291	233	未进入负面清单	否	无	5
1938	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花3#配电站2#变压器	630	47.40	268	215	未进入负面清单	否	无	14
1939	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花3#配电站3#变压器	630	47.30	269	215	未进入负面清单	否	无	9
1940	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花3#配电站4#变压器	630	44.33	288	230	未进入负面清单	否	无	15
1941	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	普照线	修竹1#箱式配电站变压器	630	38.40	325	260	未进入负面清单	否	无	5
1942	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	普照线	修竹2#箱式配电站变压器	630	38.90	322	258	未进入负面清单	否	无	12
1943	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	修竹商厦1#配电站1#变压器	800	53.40	293	234	未进入负面清单	否	无	9
1944	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	修竹商厦1#配电站2#变压器	800	58.50	252	202	未进入负面清单	否	无	8
1945	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	修竹商厦2#配电站1#变压器	800	33.30	454	363	未进入负面清单	否	无	7
1946	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	修竹商厦2#配电站2#变压器	800	55.30	278	222	未进入负面清单	否	无	9
1947	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	学士街变台柱上变压器	400	38.90	204	164	未进入负面清单	否	无	6
1948	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	学士街配电站1#变压器	630	53.30	231	185	未进入负面清单	否	无	5
1949	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	学士街配电站2#变压器	500	73.07	85	68	未进入负面清单	否	无	8
1950	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	学士街箱式配电站变压器	630	43.30	294	235	未进入负面清单	否	无	7
1951	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	雅景华庭中心配电站1#变压器	800	36.84	425	340	未进入负面清单	否	无	10
1952	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	雅景华庭中心配电站2#变压器	800	30.64	475	380	未进入负面清单	否	无	6
1953	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	春德线	雅景华庭中心配电站3#变压器	800	43.75	370	296	未进入负面清单	否	无	15
1954	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	春德线	雅景华庭中心配电站4#变压器	800	73.85	129	103	未进入负面清单	否	无	13

1955	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	延安路东配电站1#变压器	500	40.52	247	198	未进入负面清单	否	无	10
1956	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	延安路东配电站2#变压器	630	44.40	287	230	未进入负面清单	否	无	8
1957	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站甲线	延长街箱式配电站变压器	630	39.00	321	257	未进入负面清单	否	无	10
1958	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	阳光分4#变台1#柱上变压器	200	56.30	67	54	未进入负面清单	否	无	11
1959	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站甲线	阳光巷配电站变压器	630	56.30	212	170	未进入负面清单	否	无	12
1960	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中原站乙线	一德街配电站变压器	630	58.30	200	160	未进入负面清单	否	无	6
1961	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	真民线	一德街箱式配电站变压器	500	48.40	208	166	未进入负面清单	否	无	15
1962	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	白云线	一德街中心配电站1#变压器	800	39.60	403	323	未进入负面清单	否	无	5
1963	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	白云线	一德街中心配电站2#变压器	800	35.80	434	347	未进入负面清单	否	无	15
1964	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	玉光线	一德街中心配电站3#变压器	800	39.40	405	324	未进入负面清单	否	无	14
1965	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	一方国际1#配电站1#变压器	630	40.60	311	249	未进入负面清单	否	无	12
1966	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	一方国际1#配电站2#变压器	630	55.64	216	173	未进入负面清单	否	无	9
1967	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	一方国际2#配电站1#变压器	630	58.74	197	158	未进入负面清单	否	无	8
1968	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	一方国际2#配电站2#变压器	630	55.74	216	173	未进入负面清单	否	无	14
1969	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	伊顿山庄1#箱式配电站变压器	630	47.50	268	214	未进入负面清单	否	无	6
1970	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	伊顿山庄2#箱式配电站变压器	500	37.30	264	211	未进入负面清单	否	无	15
1971	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	伊顿山庄配电站1#变压器	800	53.00	296	237	未进入负面清单	否	无	10
1972	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	伊顿山庄配电站2#变压器	800	42.11	383	306	未进入负面清单	否	无	8
1973	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	劳动线	伊景华园1#中心配电站1#变压器	800	45.00	360	288	未进入负面清单	否	无	7
1974	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	劳动线	伊景华园1#中心配电站2#变压器	800	35.70	434	348	未进入负面清单	否	无	11
1975	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	伊景华园1#中心配电站3#变压器	800	30.30	478	382	未进入负面清单	否	无	11
1976	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	伊景华园1#中心配电站4#变压器	800	46.00	352	282	未进入负面清单	否	无	8
1977	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	劳动线	伊景华园2#中心配电站1#变压器	800	46.60	347	278	未进入负面清单	否	无	12
1978	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	劳动线	伊景华园2#中心配电站2#变压器	800	36.70	426	341	未进入负面清单	否	无	14
1979	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	伊景华园2#中心配电站3#变压器	800	46.59	347	278	未进入负面清单	否	无	7
1980	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	仪表分6#变台1#柱上变压器	400	53.60	146	116	未进入负面清单	否	无	15
1981	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	怡和街箱式配电站变压器	630	44.10	289	231	未进入负面清单	否	无	15
1982	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	怡梦园箱式配电站变压器	630	47.30	269	215	未进入负面清单	否	无	9
1983	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	亿成花园配电站1#变压器	630	31.78	367	293	未进入负面清单	否	无	5
1984	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	亿成花园配电站2#变压器	630	61.09	182	146	未进入负面清单	否	无	10
1985	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	亿成花园配电站3#变压器	630	36.80	335	268	未进入负面清单	否	无	8
1986	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	亿成花园配电站4#变压器	630	32.09	365	292	未进入负面清单	否	无	7
1987	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	亿成花园配电站5#变压器	630	18.66	449	360	未进入负面清单	否	无	6
1988	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	亿成花园配电站6#变压器	630	44.82	285	228	未进入负面清单	否	无	7
1989	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	亿泰1#箱式配电站变压器	800	37.90	417	333	未进入负面清单	否	无	12
1990	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	亿泰2#箱式配电站变压器	800	55.30	278	222	未进入负面清单	否	无	11
1991	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	樱花园配电站1#变压器	630	54.70	222	178	未进入负面清单	否	无	13
1992	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	樱花园配电站2#变压器	630	50.50	249	199	未进入负面清单	否	无	13
1993	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	迎宾花园1#箱式配电站变压器	630	33.18	358	286	未进入负面清单	否	无	11
1994	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	迎宾花园2#箱式配电站变压器	630	38.80	323	258	未进入负面清单	否	无	13
1995	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	迎宾街配电站1#变压器	200	53.30	73	59	未进入负面清单	否	无	14
1996	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	迎宾街配电站2#变压器	315	36.40	169	135	未进入负面清单	否	无	13
1997	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	繁华线	永和小学箱式配电站变压器	500	31.50	293	234	未进入负面清单	否	无	11
1998	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	永胜配电站变压器	630	43.10	295	236	未进入负面清单	否	无	13
1999	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	胜友甲线	友好大厦中心配电站1#变压器	800	37.85	417	334	未进入负面清单	否	无	6
2000	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	胜友甲线	友好大厦中心配电站2#变压器	800	73.60	131	105	未进入负面清单	否	无	10
2001	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中原站乙线	友好大厦中心配电站3#变压器	800	39.30	406	324	未进入负面清单	否	无	6
2002	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中原站乙线	友好大厦中心配电站4#变压器	800	31.90	465	372	未进入负面清单	否	无	9
2003	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	学士线	友谊医院1#箱式配电站变压器	400	47.10	172	137	未进入负面清单	否	无	9
2004	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	学士线	友谊医院2#箱式配电站变压器	630	46.60	273	219	未进入负面清单	否	无	10
2005	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	朝山线	玉光街箱式配电站变压器	630	47.30	269	215	未进入负面清单	否	无	7
2006	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朔阳线	育才街箱式配电站变压器	630	39.70	317	254	未进入负面清单	否	无	15
2007	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	誉澜道1#配电站1#变压器	630	40.43	312	250	未进入负面清单	否	无	13
2008	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	誉澜道1#配电站2#变压器	630	40.70	311	248	未进入负面清单	否	无	14
2009	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	誉澜道2#配电站1#变压器	630	31.82	367	293	未进入负面清单	否	无	10
2010	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	誉澜道2#配电站2#变压器	630	30.84	373	298	未进入负面清单	否	无	9



2011	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华郡线	誉澜道3#配电站1#变压器	630	37.30	332	266	未进入负面清单	否	无	15
2012	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华郡线	誉澜道3#配电站2#变压器	630	34.50	350	280	未进入负面清单	否	无	9
2013	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华郡线	誉澜道3#配电站3#变压器	630	33.50	356	285	未进入负面清单	否	无	11
2014	国网中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	悦泰诚里中心配电站1#变压器	630	42.06	302	242	未进入负面清单	否	无	10
2015	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中原站乙线	悦泰诚里中心配电站2#变压器	800	30.70	474	380	未进入负面清单	否	无	7
2016	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	悦泰德里中心配电站1#变压器	800	57.60	259	207	未进入负面清单	否	无	13
2017	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	悦泰德里中心配电站2#变压器	800	24.6	523	419	未进入负面清单	否	无	11
2018	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	悦泰德里中心配电站3#变压器	800	45.18	359	287	未进入负面清单	否	无	6
2019	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	悦泰德里中心配电站4#变压器	800	30.60	475	380	未进入负面清单	否	无	11
2020	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	悦泰街里中心配电站1#变压器	630	40.80	310	248	未进入负面清单	否	无	15
2021	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	庆功线	悦泰街里中心配电站2#变压器	630	34.01	353	282	未进入负面清单	否	无	12
2022	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站乙线	云程配电站1#变压器	800	31.00	472	378	未进入负面清单	否	无	12
2023	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站乙线	云程配电站2#变压器	630	34.10	352	282	未进入负面清单	否	无	12
2024	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	造船厂2#箱式配电站变压器	630	35.70	342	274	未进入负面清单	否	无	15
2025	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	长江路1#变台柱上变压器	315	34.30	175	140	未进入负面清单	否	无	12
2026	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	普照线	长江路邮电公寓1#箱式配电站变压器	630	45.10	283	226	未进入负面清单	否	无	10
2027	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利国线	长江路邮电公寓2#箱式配电站变压器	630	30.73	373	299	未进入负面清单	否	无	15
2028	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站乙线	正阳街配电站变压器	630	43.30	294	235	未进入负面清单	否	无	12
2029	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站乙线	正阳街箱式配电站变压器	630	35.30	345	276	未进入负面清单	否	无	12
2030	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	兴和线	职工街配电站变压器	630	40.10	314	251	未进入负面清单	否	无	11
2031	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	植物园南箱式配电站变压器	400	55.60	138	110	未进入负面清单	否	无	14
2032	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	中翠街配电站1#变压器	630	37.60	330	264	未进入负面清单	否	无	13
2033	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	中翠街配电站2#变压器	630	43.60	292	234	未进入负面清单	否	无	12
2034	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚当代艺术1#配电站1#变压器	800	49.30	326	260	未进入负面清单	否	无	6
2035	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚当代艺术1#配电站2#变压器	800	46.34	349	279	未进入负面清单	否	无	11
2036	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚当代艺术1#配电站3#变压器	800	67.86	177	142	未进入负面清单	否	无	6
2037	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚当代艺术1#中心配电站1#变压器	630	30.05	378	302	未进入负面清单	否	无	6
2038	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚当代艺术1#中心配电站2#变压器	630	38.70	323	259	未进入负面清单	否	无	5
2039	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚当代艺术2#配电站1#变压器	800	40.90	393	314	未进入负面清单	否	无	12
2040	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚当代艺术2#配电站2#变压器	800	33.00	456	365	未进入负面清单	否	无	14
2041	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚当代艺术2#中心配电站1#变压器	800	30.48	476	381	未进入负面清单	否	无	12
2042	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚当代艺术2#中心配电站2#变压器	800	31.50	468	374	未进入负面清单	否	无	14
2043	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚当代艺术3#配电站1#变压器	630	34.94	347	277	未进入负面清单	否	无	15
2044	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚当代艺术3#配电站2#变压器	630	51.80	241	193	未进入负面清单	否	无	15
2045	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚当代艺术中心配电站1#变压器	630	50.50	249	199	未进入负面清单	否	无	9
2046	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚当代艺术中心配电站2#变压器	630	36.00	340	272	未进入负面清单	否	无	9
2047	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚克林姆特1#配电站1#变压器	800	31.60	467	374	未进入负面清单	否	无	6
2048	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚克林姆特1#配电站2#变压器	800	59.30	246	196	未进入负面清单	否	无	6
2049	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚克林姆特1#配电站3#变压器	800	55.16	279	223	未进入负面清单	否	无	6
2050	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚克林姆特2#配电站1#变压器	800	33.40	453	362	未进入负面清单	否	无	14
2051	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚克林姆特2#配电站2#变压器	800	57.80	258	206	未进入负面清单	否	无	13
2052	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚克林姆特2#配电站3#变压器	800	57.80	258	206	未进入负面清单	否	无	8
2053	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚克林姆特3#配电站1#变压器	800	53.80	290	232	未进入负面清单	否	无	12
2054	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚克林姆特3#配电站2#变压器	800	37.90	417	333	未进入负面清单	否	无	12
2055	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	中华街南配电站变压器	630	69.96	126	101	未进入负面清单	否	无	6
2056	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	中华街配电站1#变压器	630	48.81	260	208	未进入负面清单	否	无	7
2057	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	中华街配电站2#变压器	630	37.01	334	267	未进入负面清单	否	无	7
2058	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	中华街箱式配电站变压器	630	43.50	293	234	未进入负面清单	否	无	7
2059	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	中林园中心配电站1#变压器	630	59.10	195	156	未进入负面清单	否	无	11
2060	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	中林园中心配电站2#变压器	630	59.60	192	153	未进入负面清单	否	无	14
2061	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	中林园中心配电站3#变压器	630	34.00	353	282	未进入负面清单	否	无	15
2062	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	中南风景配电站1#变压器	630	33.31	357	286	未进入负面清单	否	无	9
2063	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	中南风景配电站2#变压器	630	35.60	343	274	未进入负面清单	否	无	13
2064	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	中南风景配电站3#变压器	630	36.14	339	271	未进入负面清单	否	无	11
2065	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	中南风景配电站4#变压器	630	33.94	353	283	未进入负面清单	否	无	12
2066	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	中南路1#箱式配电站变压器	630	48.80	260	208	未进入负面清单	否	无	9

2067	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	中南路2#箱式配电站变压器	630	41.70	304	243	未进入负面清单	否	无	9
2068	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	中南路3#箱式配电站变压器	630	36.30	338	271	未进入负面清单	否	无	5
2069	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	中南路4#箱式配电站变压器	630	59.00	195	156	未进入负面清单	否	无	9
2070	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	中南路5#箱式配电站变压器	630	40.60	311	249	未进入负面清单	否	无	7
2071	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	中南三分8#配电站1#变压器	800	56.80	266	212	未进入负面清单	否	无	7
2072	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	中南三分8#配电站2#变压器	800	53.30	294	235	未进入负面清单	否	无	15
2073	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	中南苑1#配电站1#变压器	630	39.67	317	254	未进入负面清单	否	无	10
2074	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	中南苑1#配电站2#变压器	630	49.40	256	205	未进入负面清单	否	无	6
2075	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	中南苑2#配电站1#变压器	630	40.30	313	250	未进入负面清单	否	无	13
2076	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	中南苑2#配电站2#变压器	630	23.63	418	335	未进入负面清单	否	无	13
2077	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	中南苑2#配电站3#变压器	630	45.10	283	226	未进入负面清单	否	无	15
2078	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	中南苑2#配电站4#变压器	630	25.22	408	326	未进入负面清单	否	无	8
2079	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	中青街变台1#柱上变压器	800	47.50	340	272	未进入负面清单	否	无	9
2080	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	中青街御中南配电站1#变压器	630	30.70	374	299	未进入负面清单	否	无	7
2081	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	中青街御中南配电站2#变压器	630	39.80	316	253	未进入负面清单	否	无	11
2082	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利源乙线	中山邮政箱式配电站变压器	630	61.71	178	143	未进入负面清单	否	无	13
2083	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	警卫线	中心小学配电站1#变压器	400	56.30	135	108	未进入负面清单	否	无	11
2084	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	警卫线	中心小学配电站2#变压器	630	41.30	307	245	未进入负面清单	否	无	12
2085	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城1#配电站1#变压器	800	15.00	600	480	未进入负面清单	否	无	9
2086	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城1#配电站2#变压器	800	33.50	442	362	未进入负面清单	否	无	14
2087	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城1#配电站3#变压器	800	34.90	451	353	未进入负面清单	否	无	8
2088	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中信海港城2#配电站1#变压器	800	10.40	637	509	未进入负面清单	否	无	8
2089	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中信海港城2#配电站2#变压器	800	71.35	149	119	未进入负面清单	否	无	9
2090	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中信海港城2#配电站3#变压器	800	48.30	334	267	未进入负面清单	否	无	13
2091	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城3#配电站1#变压器	800	16.80	586	468	未进入负面清单	否	无	13
2092	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城3#配电站2#变压器	800	30.00	480	384	未进入负面清单	否	无	15
2093	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城3#配电站3#变压器	800	11.00	632	506	未进入负面清单	否	无	13
2094	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城4#配电站1#变压器	800	19.00	568	454	未进入负面清单	否	无	8
2095	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城4#配电站2#变压器	800	17.90	577	461	未进入负面清单	否	无	7
2096	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城4#配电站3#变压器	800	19.40	565	452	未进入负面清单	否	无	7
2097	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中信海港城5#配电站1#变压器	800	46.44	348	279	未进入负面清单	否	无	13
2098	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中信海港城5#配电站2#变压器	800	36.51	428	342	未进入负面清单	否	无	8
2099	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中信海港城5#配电站3#变压器	800	68.53	172	137	未进入负面清单	否	无	5
2100	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓甲线	中央公馆中心配电站1#变压器	800	53.30	294	235	未进入负面清单	否	无	15
2101	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利源乙线	中央公馆中心配电站2#变压器	800	41.31	390	312	未进入负面清单	否	无	12
2102	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利源乙线	中央公馆中心配电站3#变压器	800	30.90	473	378	未进入负面清单	否	无	5
2103	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中原站乙线	中原箱式配电站变压器	630	34.10	352	282	未进入负面清单	否	无	10
2104	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	春海线	竹青街中心配电站1#变压器	800	34.74	442	354	未进入负面清单	否	无	7
2105	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	春海线	竹青街中心配电站2#变压器	800	53.13	295	236	未进入负面清单	否	无	10
2106	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	寿云线	祝贺配电站1#变压器	630	41.00	309	247	未进入负面清单	否	无	15
2107	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	寿云线	祝贺配电站2#变压器	630	58.57	198	158	未进入负面清单	否	无	5
2108	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利源乙线	姊妹楼配电站1#变压器	630	31.00	372	297	未进入负面清单	否	无	10
2109	国网中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利源乙线	姊妹楼配电站2#变压器	630	49.40	256	205	未进入负面清单	否	无	10
2110	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	紫御东方1#配电站1#变压器	800	40.80	394	315	未进入负面清单	否	无	10
2111	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	紫御东方1#配电站2#变压器	800	55.10	279	223	未进入负面清单	否	无	6
2112	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	紫御东方1#配电站3#变压器	800	55.30	278	222	未进入负面清单	否	无	5
2113	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	紫御东方2#配电站1#变压器	800	35.30	438	350	未进入负面清单	否	无	15
2114	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	紫御东方2#配电站2#变压器	800	38.89	409	327	未进入负面清单	否	无	14
2115	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	紫御东方2#配电站3#变压器	800	50.98	312	250	未进入负面清单	否	无	5
2116	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	自立配电站变压器	800	47.30	342	273	未进入负面清单	否	无	12
2117	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	南山线	自卫分3#配电站变压器	500	59.00	155	124	未进入负面清单	否	无	5
2118	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	南山线	自卫分5#箱式配电站变压器	630	44.60	286	229	未进入负面清单	否	无	7
2119	国网中山区供电分公司	真理66kV变电站	七一线	自卫街配电站变压器	500	43.90	231	184	未进入负面清单	否	无	8
2120	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺1#配电站1#配变变压器	800	11.00	632	506	未进入负面清单	否	无	7
2121	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺1#配电站2#配变变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	15
2122	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺1#配电站3#配变变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	15

2123	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	保利天禧之玺2#配电站1#配电变压器	800	18.00	576	461	未进入负面清单	否	无	14
2124	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	保利天禧之玺2#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	14
2125	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	保利天禧之玺2#配电站3#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	13
2126	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺3#配电站1#配电变压器	800	13.00	616	493	未进入负面清单	否	无	11
2127	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺3#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	7
2128	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	保利天禧之玺4#配电站1#配电变压器	800	18.00	576	461	未进入负面清单	否	无	11
2129	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	保利天禧之玺4#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	6
2130	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺5#配电站1#配电变压器	800	39.00	408	326	未进入负面清单	否	无	5
2131	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺5#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	7
2132	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺6#配电站1#配电变压器	800	14.00	608	486	未进入负面清单	否	无	14
2133	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺6#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	6
2134	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	碧桂园东港国际1#配电站1#配电变压器	800	30.00	480	384	未进入负面清单	否	无	11
2135	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	碧桂园东港国际1#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	10
2136	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	碧桂园东港国际2#配电站1#配电变压器	800	13.00	616	493	未进入负面清单	否	无	8
2137	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	碧桂园东港国际2#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	11
2138	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	碧桂园东港国际3#配电站1#配电变压器	800	19.00	568	454	未进入负面清单	否	无	13
2139	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	碧桂园东港国际3#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	6
2140	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	碧桂园东港国际4#配电站1#配电变压器	800	17.00	584	467	未进入负面清单	否	无	7
2141	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	碧桂园东港国际4#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	6
2142	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	碧桂园东港国际5#配电站1#配电变压器	800	11.00	632	506	未进入负面清单	否	无	12
2143	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	碧桂园东港国际5#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	10
2144	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	碧桂园东港国际5#配电站3#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	11
2145	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆1#配电站1#配电变压器	800	19.00	568	454	未进入负面清单	否	无	11
2146	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆1#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	6
2147	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆2#配电站1#配电变压器	800	13.00	616	493	未进入负面清单	否	无	6
2148	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆2#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	6
2149	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆3#配电站1#配电变压器	800	37.00	424	339	未进入负面清单	否	无	5
2150	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆3#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	7
2151	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆4#配电站1#配电变压器	800	10.00	640	512	未进入负面清单	否	无	8
2152	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆4#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	13
2153	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆5#配电站1#配电变压器	800	13.00	616	493	未进入负面清单	否	无	15
2154	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆5#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	10
2155	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中海天誉1#配电站1#配电变压器	800	36.00	432	346	未进入负面清单	否	无	9
2156	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中海天誉1#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	15
2157	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民信线	中海天誉2#配电站1#配电变压器	800	16.00	592	474	未进入负面清单	否	无	13
2158	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民信线	中海天誉2#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	12
2159	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民信线	中海天誉3#配电站1#配电变压器	800	13.00	616	493	未进入负面清单	否	无	10
2160	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民信线	中海天誉3#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	6
2161	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中海天誉4#配电站1#配电变压器	800	33.00	456	365	未进入负面清单	否	无	9
2162	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中海天誉4#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	10
2163	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中海天誉5#配电站1#配电变压器	800	36.00	432	346	未进入负面清单	否	无	5
2164	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中海天誉5#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	12
2165	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中海天誉6#配电站1#配电变压器	800	10.00	640	512	未进入负面清单	否	无	11
2166	国网中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中海天誉6#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	11
2167	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民信线	中海天誉7#配电站1#配电变压器	800	14.00	608	486	未进入负面清单	否	无	11
2168	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民信线	中海天誉7#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	13
2169	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	丰悦线	清华园1#配电站1#变压器	630	45.00	284	227	未进入负面清单	否	无	7
2170	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	丰悦线	清华园1#配电站2#变压器	630	33.00	359	287	未进入负面清单	否	无	11
2171	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	丰悦线	清华园1#配电站3#变压器	630	31.00	379	297	未进入负面清单	否	无	5
2172	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	石槽北沟箱式配电站变压器	630	33.00	359	287	未进入负面清单	否	无	9
2173	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	捷胜线	胜鼎育才中心配电站1#变压器	630	41.00	309	247	未进入负面清单	否	无	12
2174	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	捷胜线	胜鼎育才中心配电站2#变压器	630	35.00	440	352	未进入负面清单	否	无	12
2175	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	学士线	胜鼎育才中心配电站3#变压器	800	39.00	408	326	未进入负面清单	否	无	10
2176	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民港线	海港城峯汇2#配电站1#变压器	800	7.80	658	526	未进入负面清单	否	无	11
2177	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民港线	海港城峯汇2#配电站2#变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	8
2178	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民港线	海港城峯汇4#配电站1#变压器	800	11.70	626	501	未进入负面清单	否	无	13

2179	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民港线	海港城峯汇4#配电站2#变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	5
2180	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	民德线	明月听澜2#配电箱1#配电变压器	800	19.00	568	454	未进入负面清单	否	无	9
2181	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	民德线	中庚当代艺术箱式配电站变压器	630	17.90	454	363	未进入负面清单	否	无	9
2182	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	山屏街1#箱式配电站配电变压器	630	19.40	445	356	未进入负面清单	否	无	6
2183	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	大众线	明月听澜1#配电站103配电变压器	800	12.65	619	495	未进入负面清单	否	无	6
2184	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵7#配电站104配电变压器	630	0.00	567	454	未进入负面清单	否	无	13
2185	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	首开甲线	首开国风华韵1#配电站105配电变压器	630	0.00	567	454	未进入负面清单	否	无	13
2186	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	首开甲线	首开国风华韵5#配电站103配电变压器	630	0.00	567	454	未进入负面清单	否	无	8
2187	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵4#配电站103配电站变压器	630	0.00	567	454	未进入负面清单	否	无	11
2188	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵7#配电站105配电变压器	630	0.00	567	454	未进入负面清单	否	无	7
2189	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵4#配电站104配电站变压器	630	0.00	567	454	未进入负面清单	否	无	6
2190	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵6#配电站103配电站变压器	630	0.00	567	454	未进入负面清单	否	无	9
2191	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵6#配电站104配电站变压器	630	0.00	567	454	未进入负面清单	否	无	7
2192	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵2#配电站104配电站变压器	630	0.00	567	454	未进入负面清单	否	无	11
2193	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵2#配电站105配电站变压器	630	0.00	567	454	未进入负面清单	否	无	7
2194	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	首开甲线	首开国风华韵3#配电站103配电站变压器	630	0.00	567	454	未进入负面清单	否	无	12
2195	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵7#配电站103配电站变压器	630	0.00	567	454	未进入负面清单	否	无	11
2196	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵2#配电站103配电站变压器	630	0.00	567	454	未进入负面清单	否	无	8
2197	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	首开甲线	首开国风华韵3#配电站104配电站变压器	630	0.00	567	454	未进入负面清单	否	无	11
2198	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	招商臻园2#配电站103配电站变压器	800	14.12	607	486	未进入负面清单	否	无	14
2199	国网中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	竹青街中心配电站3#变压器	800	23.27	534	427	未进入负面清单	否	无	11
2200	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	招商臻园3#配电站103配电站变压器	800	26.82	505	404	未进入负面清单	否	无	7
2201	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	招商臻园4#配电站104配电站变压器	800	12.40	621	497	未进入负面清单	否	无	7
2202	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	民德线	明月听澜中心配电站2号变压器	800	32.30	462	369	未进入负面清单	否	无	11
2203	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金海线	碧桂园望海中心3#配电站2#变压器	800	14.27	606	485	未进入负面清单	否	无	9
2204	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	兴和线	南山悦源府中心配电站2#配电站变压器	630	15.63	469	375	未进入负面清单	否	无	7
2205	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金海线	碧桂园望海中心2#配电站2#变压器	800	9.37	645	516	未进入负面清单	否	无	13
2206	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金海线	碧桂园望海中心3#配电站3#变压器	800	24.32	525	420	未进入负面清单	否	无	6
2207	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金海线	碧桂园望海中心3#配电站1#变压器	800	13.38	613	490	未进入负面清单	否	无	15
2208	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳9#配电站3#配电站变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	7
2209	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳9#配电站2#配电站变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	9
2210	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳4#配电站2#配电站变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	14
2211	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳4#配电站1#配电站变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	5
2212	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳4#配电站3#配电站变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	7
2213	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳9#配电站1#配电站变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	15
2214	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳6#配电站1#配电站变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	12
2215	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳6#配电站2#配电站变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	5
2216	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳8#配电站2#配电站变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	10
2217	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳8#配电站1#配电站变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	11
2218	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳3#配电站1#配电站变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	6
2219	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳1#配电站1#配电站变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	11
2220	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳1#配电站2#配电站变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	7
2221	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳3#配电站2#配电站变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	6
2222	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	大众线	明月听澜中心配电站1号变压器	800	9.42	645	516	未进入负面清单	否	无	9
2223	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	招商臻园3#配电站2#配电站变压器	800	10.07	639	512	未进入负面清单	否	无	8
2224	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	保利天禧之玺7#配电站2#配电站变压器	800	25.30	518	414	未进入负面清单	否	无	5
2225	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	保利天禧之玺7#配电站3#配电站变压器	800	25.42	517	413	未进入负面清单	否	无	10
2226	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华紫线	紫御东方箱式配电站1#配电站变压器	630	24.58	412	330	未进入负面清单	否	无	14
2227	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	大众线	明月听澜1#配电站2#配电站变压器	800	28.45	492	394	未进入负面清单	否	无	6
2228	国网中山区供电分公司	明泽66kV变电站	明华线	海昌欣城箱式配电站1#配电站变压器	630	28.17	390	312	未进入负面清单	否	无	11
2229	国网中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	伊顿山庄配电站3#变压器	630	19.42	445	356	未进入负面清单	否	无	12
2230	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	招商臻园4#配电站1#配电站变压器	800	8.62	651	521	未进入负面清单	否	无	8
2231	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	保利天禧之玺7#配电站1#配电站变压器	800	26.92	505	404	未进入负面清单	否	无	8
2232	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	吕家屯箱式配电站变压器	630	15.17	471	377	未进入负面清单	否	无	11
2233	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金望线	碧桂园望海中心1#配电站1#变压器	800	17.83	577	462	未进入负面清单	否	无	14
2234	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	招商臻园1#配电站3#配电站变压器	800	10.60	635	508	未进入负面清单	否	无	11

2235	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金槽线	招商臻园1#配电站1#配电变压器	800	30.38	477	382	未进入负面清单	否	无	7
2236	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金海线	招商臻园1#配电站2#配电变压器	800	13.73	610	488	未进入负面清单	否	无	10
2237	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金海线	碧桂园望海中心2#配电站3#变压器	800	10.48	636	509	未进入负面清单	否	无	7
2238	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金海线	碧桂园望海中心2#配电站1#变压器	800	9.67	643	514	未进入负面清单	否	无	8
2239	国网中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	竹青街中心配电站4#变压器	630	13.97	479	383	未进入负面清单	否	无	9
2240	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	中海东港3#配电站2#变压器	800	9.27	646	517	未进入负面清单	否	无	14
2241	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	中海东港3#配电站1#变压器	800	25.37	517	414	未进入负面清单	否	无	14
2242	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	中海东港2#配电站2#变压器	800	24.10	527	422	未进入负面清单	否	无	11
2243	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	中海东港2#配电站1#变压器	800	16.43	589	471	未进入负面清单	否	无	7
2244	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳10#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	13
2245	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	中海东港1#配电站2#变压器	800	12.58	619	495	未进入负面清单	否	无	14
2246	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳2#配电站1#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	12
2247	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳10#配电站1#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	9
2248	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳5#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	6
2249	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	招商臻园2#配电站2#配电变压器	800	29.40	485	388	未进入负面清单	否	无	14
2250	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	首开甲线	首开国风华韵5#配电站2#配电变压器	630	9.20	509	407	未进入负面清单	否	无	7
2251	国网中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	南山悦源府中心配电站1#配电变压器	630	15.77	468	374	未进入负面清单	否	无	12
2252	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	首开甲线	首开国风华韵1#配电站2#配电变压器	630	29.75	380	304	未进入负面清单	否	无	10
2253	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳7#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	15
2254	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳5#配电站3#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	9
2255	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳10#配电站3#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	14
2256	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳7#配电站1#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	8
2257	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	中海东港1#配电站1#变压器	800	33.22	454	363	未进入负面清单	否	无	11
2258	国网中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳5#配电站1#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	13
2259	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳2#配电站2#配电变压器	800	0.00	720	576	未进入负面清单	否	无	10
2260	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	金望线	碧桂园望海中心1#配电站2#变压器	800	28.27	494	395	未进入负面清单	否	无	12
2261	国网中山区供电分公司	金融66kV变电站	首开甲线	首开国风华韵1#配电站1#配电变压器	630	15.07	472	378	未进入负面清单	否	无	7
2262	国网中山区供电分公司	东海66kV变电站	民德线	明月听澜2#配电站2#配电变压器	800	25.87	513	410	未进入负面清单	否	无	11
2263	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 前房支15#变台变压器	100	58.07	32	32	未进入负面清单	否	无	7.62
2264	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 后房支16#右3#变台变压器	50	66.41	12	12	未进入负面清单	否	无	5.90
2265	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 磨岭沟支9#变台变压器	30	48.84	12	12	未进入负面清单	否	无	2.01
2266	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤于459#变台变压器	30	67.67	7	7	未进入负面清单	否	无	3.05
2267	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤于442#变台变压器	30	60.6	9	9	未进入负面清单	否	无	2.66
2268	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 前房支17#变台变压器	80	47.22	34	34	未进入负面清单	否	无	8.80
2269	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 前房支28#右2#变台变压器	30	49.83	12	12	未进入负面清单	否	无	8.20
2270	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤于404#变台变压器	30	66.85	7	7	未进入负面清单	否	无	8.70
2271	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 秦张支27#左4#变台变压器	50	53.48	18	18	未进入负面清单	否	无	5.78
2272	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 前房支51#左2#变台变压器	20	64.83	5	5	未进入负面清单	否	无	3.88
2273	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 后房支23#变台变压器	30	61.94	8	8	未进入负面清单	否	无	4.24
2274	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 前房支67#变台变压器	30	62	8	8	未进入负面清单	否	无	1.68
2275	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 前房支16#间1#右1#变台变压器	50	68.36	11	11	未进入负面清单	否	无	3.21
2276	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 后房支29#变台变压器	30	45.33	13	13	未进入负面清单	否	无	2.00
2277	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 后房支10#变台变压器	30	49.66	12	12	未进入负面清单	否	无	1.52
2278	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 王沟支12#变台变压器	30	46.03	13	13	未进入负面清单	否	无	2.61
2279	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 前房支10#左4#变台变压器	200	57.06	66	66	未进入负面清单	否	无	4.55
2280	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 前房支30#右6#变台变压器	30	49.08	12	12	未进入负面清单	否	无	4.32
2281	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 前房支62#变台变压器	50	68.81	11	11	未进入负面清单	否	无	2.81
2282	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 前房支16#间1#左6#变台变压器	50	59.76	15	15	未进入负面清单	否	无	1.38
2283	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 前房支21#右4#变台变压器	400	48.9	164	164	未进入负面清单	否	无	0.42
2284	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 秦张分40#变台变压器	20	68.98	4	4	未进入负面清单	否	无	8.32
2285	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 前房支21#左6#变台变压器	200	57.29	65	65	未进入负面清单	否	无	7.52
2286	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 太阳分3#左4#变台变压器	30	64.55	8	8	未进入负面清单	否	无	2.20
2287	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 永茂支18#左4#变台变压器	30	50.08	12	12	未进入负面清单	否	无	6.16
2288	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤于316#右6#变台变压器	160	64.36	41	41	未进入负面清单	否	无	0.62
2289	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 太阳分1#左1#变台变压器	250	62.21	69	69	未进入负面清单	否	无	2.06
2290	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 龙王庙支2#变台变压器	20	49.34	8	8	未进入负面清单	否	无	6.96
2291	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 季威支21#变台变压器	30	59.58	9	9	未进入负面清单	否	无	6.95

2292	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 台岭分25#左3#变台变压器	20	55.68	7	7	未进入负面清单	否	无	0.68
2293	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 佷汤干308#变台变压器	100	49.6	40	40	未进入负面清单	否	无	1.02
2294	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 后房支21#左1#变台变压器	80	68.06	18	18	未进入负面清单	否	无	8.76
2295	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 后房支14#左9#变台变压器	80	55.3	28	28	未进入负面清单	否	无	5.02
2296	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 佷汤干297左1#变台变压器	30	53.85	11	11	未进入负面清单	否	无	8.69
2297	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 龙王庙支20#变台变压器	50	58.89	16	16	未进入负面清单	否	无	7.77
2298	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 台岭分55#变台变压器	20	62.79	5	5	未进入负面清单	否	无	8.24
2299	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 王沟支1#变台变压器	30	62.86	8	8	未进入负面清单	否	无	6.11
2300	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 太阳分23#变台变压器	400	57.64	129	129	未进入负面清单	否	无	7.08
2301	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 佷汤干284#左4#变台变压器	30	63.16	8	8	未进入负面清单	否	无	8.83
2302	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 转山分51#变台变压器	20	64.97	5	5	未进入负面清单	否	无	2.15
2303	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 台岭分42#左3#变台变压器	200	54.85	70	70	未进入负面清单	否	无	3.44
2304	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 后房支14#右1#变台变压器	80	60.82	23	23	未进入负面清单	否	无	2.03
2305	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 佷汤干321右1#变台变压器	50	47.88	21	21	未进入负面清单	否	无	8.52
2306	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 佷汤干358#变台变压器	30	61.28	9	9	未进入负面清单	否	无	1.58
2307	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 佷汤干326#变台变压器	50	68.45	11	11	未进入负面清单	否	无	3.54
2308	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 后房支14#左4#变台变压器	80	65.15	20	20	未进入负面清单	否	无	1.79
2309	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 台岭分37#变台变压器	200	64.42	51	51	未进入负面清单	否	无	4.68
2310	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 邓屯分7#变台变压器	20	53.57	7	7	未进入负面清单	否	无	1.26
2311	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 佷汤干341#变台变压器	30	60.56	9	9	未进入负面清单	否	无	7.64
2312	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 佷汤干334#左5#变台变压器	100	47.61	42	42	未进入负面清单	否	无	7.97
2313	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 季威支2#变台变压器	100	65.65	24	24	未进入负面清单	否	无	2.01
2314	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 官家分4#左1#变台变压器	80	50.61	32	32	未进入负面清单	否	无	1.36
2315	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 大卫沟分报恩寺支5#变台变压器	50	63.32	13	13	未进入负面清单	否	无	6.34
2316	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 隋屯支2#变台变压器	50	63.83	13	13	未进入负面清单	否	无	5.76
2317	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 官家分19#变台变压器	30	63.63	8	8	未进入负面清单	否	无	2.52
2318	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 官家分15#变台变压器	50	46.13	22	22	未进入负面清单	否	无	4.22
2319	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 报恩寺支6#右8#变台变压器	80	61.42	23	23	未进入负面清单	否	无	8.39
2320	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 尹屯分2#变台变压器	30	50.67	12	12	未进入负面清单	否	无	5.52
2321	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 佷汤干254左1#变台变压器	30	57.51	10	10	未进入负面清单	否	无	6.50
2322	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 官家分周沟支4#变台变压器	100	60.73	29	29	未进入负面清单	否	无	1.77
2323	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 报恩寺支6#右3#变台变压器	80	48.5	33	33	未进入负面清单	否	无	7.61
2324	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 报恩寺支7#右2#变台变压器	30	54.34	11	11	未进入负面清单	否	无	3.45
2325	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 尹屯分10#变台变压器	50	52.37	19	19	未进入负面清单	否	无	4.29
2326	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 佷汤干231左1#变台变压器	30	70	6	6	未进入负面清单	否	无	1.40
2327	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 官家分周沟支13#变台变压器	20	66.82	5	5	未进入负面清单	否	无	2.51
2328	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 官家分31#变台变压器	30	49.18	12	12	未进入负面清单	否	无	2.91
2329	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 官家分7#右2#变台变压器	20	53.55	7	7	未进入负面清单	否	无	0.24
2330	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 隋屯支13#左1#变台变压器	30	65.22	7	7	未进入负面清单	否	无	1.53
2331	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 官家分45#变台变压器	80	45.79	35	35	未进入负面清单	否	无	3.92
2332	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 官家分7#右1#间1#变台变压器	80	47.58	34	34	未进入负面清单	否	无	8.77
2333	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 隋屯支21#变台变压器	50	57.09	16	16	未进入负面清单	否	无	0.09
2334	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 官家分11#间1#右1#变台变压器	80	57.03	26	26	未进入负面清单	否	无	4.77
2335	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 报恩寺支20#变台变压器	80	57.57	26	26	未进入负面清单	否	无	5.94
2336	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 官家分49#变台变压器	50	62.83	14	14	未进入负面清单	否	无	2.61
2337	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 佷汤干210#变台变压器	100	61.14	29	29	未进入负面清单	否	无	4.43
2338	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 官家分58左2#变台变压器	50	67.23	11	11	未进入负面清单	否	无	8.32
2339	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 小卫沟分7#变台变压器	50	58.68	16	16	未进入负面清单	否	无	2.59
2340	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 报恩寺支2#变台变压器	30	48.65	12	12	未进入负面清单	否	无	7.48
2341	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 小卫沟分18#变台变压器	30	51.68	11	11	未进入负面清单	否	无	6.26
2342	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 佷汤干34左1#变台变压器	50	48.11	21	21	未进入负面清单	否	无	8.36
2343	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 佷汤干80右1#变台变压器	50	69.94	10	10	未进入负面清单	否	无	3.12
2344	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 北沟支33#变台变压器	50	49.47	20	20	未进入负面清单	否	无	1.68
2345	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 大卫沟分23#变台变压器	50	60.8	15	15	未进入负面清单	否	无	0.17
2346	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 佷汤干34#左1#变台变压器(佷汤干4	50	58.13	16	16	未进入负面清单	否	无	7.36
2347	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 丰富沟分14#变台变压器	50	46.52	22	22	未进入负面清单	否	无	4.22
2348	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 佷汤干117#变台变压器	200	52.84	74	74	未进入负面清单	否	无	7.15
2349	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 佷汤干46#左3#变台变压器	80	47.57	34	34	未进入负面清单	否	无	1.68
2350	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	佷汤线	电网 报恩寺支6右9#变台变压器	80	51.63	31	31	未进入负面清单	否	无	4.09

2351	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 龙头支12#变台变压器	50	56.03	17	17	未进入负面清单	否	无	7.97
2352	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干260#右6#变台变压器	80	55.8	27	27	未进入负面清单	否	无	3.36
2353	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	俭汤干3#变台变压器	20	56.41	7	7	未进入负面清单	否	无	2.59
2354	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 转山分94#左11#变台变压器	20	59.4	6	6	未进入负面清单	否	无	1.92
2355	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干269#左7#变台变压器	80	48.76	33	33	未进入负面清单	否	无	3.33
2356	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 转山分67#变台变压器	50	59.12	15	15	未进入负面清单	否	无	7.64
2357	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 转山分129#变台变压器	30	64.05	8	8	未进入负面清单	否	无	5.88
2358	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干汤南分12#变台变压器	30	52.11	11	11	未进入负面清单	否	无	5.82
2359	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 转山分29#变台变压器	30	55.71	10	10	未进入负面清单	否	无	3.03
2360	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 吕沟支8#左3#变台变压器	30	66.4	7	7	未进入负面清单	否	无	1.35
2361	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 转山分118#变台变压器	20	49.67	8	8	未进入负面清单	否	无	0.73
2362	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 后房支40#左5#变台变压器	50	64.39	13	13	未进入负面清单	否	无	0.86
2363	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 吕沟支21#变台变压器	20	67.19	5	5	未进入负面清单	否	无	2.60
2364	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 永茂支13#左6#变台变压器	20	69.48	4	4	未进入负面清单	否	无	4.05
2365	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 后房支52#变台变压器	50	57.37	16	16	未进入负面清单	否	无	2.99
2366	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 太阳分46#变台变压器	100	50.15	40	40	未进入负面清单	否	无	8.42
2367	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 转山分93#变台变压器	30	54.78	11	11	未进入负面清单	否	无	8.44
2368	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 转山分77#变台变压器	30	63.6	8	8	未进入负面清单	否	无	8.38
2369	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 后房支121#变台变压器	100	66.57	23	23	未进入负面清单	否	无	0.55
2370	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 后房支93#变台变压器	50	45.54	22	22	未进入负面清单	否	无	6.68
2371	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 转山分101#左5#变台变压器	30	58.44	9	9	未进入负面清单	否	无	2.50
2372	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 太阳分59#变台变压器	200	52.67	75	75	未进入负面清单	否	无	4.53
2373	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 泰张分30#变台变压器	30	54.38	11	11	未进入负面清单	否	无	3.41
2374	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干402#左6#变台变压器	50	49.84	20	20	未进入负面清单	否	无	0.43
2375	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 天益分12#变台变压器	50	60.77	15	15	未进入负面清单	否	无	1.99
2376	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 天益分35#变台变压器	50	62.23	14	14	未进入负面清单	否	无	2.53
2377	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 永茂支39#变台变压器	20	52.05	8	8	未进入负面清单	否	无	5.34
2378	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 永茂支10#右3#变台变压器	50	69.32	10	10	未进入负面清单	否	无	4.71
2379	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 天益分28#变台变压器	20	58.75	6	6	未进入负面清单	否	无	5.53
2380	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 永茂支21#右7#变台变压器	30	48.8	12	12	未进入负面清单	否	无	2.15
2381	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 永茂支29#左8#变台变压器	50	51.63	19	19	未进入负面清单	否	无	4.98
2382	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 天益分56#变台变压器	400	53.38	146	146	未进入负面清单	否	无	7.39
2383	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤线天益分49#左2#变台变压器	200	49.25	82	82	未进入负面清单	否	无	7.75
2384	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 天益分53#左3#变台变压器	400	47.44	170	170	未进入负面清单	否	无	7.60
2385	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 永茂支24#柱上变压器	100	48.2	42	42	未进入负面清单	否	无	8.59
2386	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 西岭支23#变台变压器	200	48.13	84	84	未进入负面清单	否	无	7.84
2387	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 天益分67#变台变压器	30	55.97	10	10	未进入负面清单	否	无	4.69
2388	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干364#左4#变台变压器	50	66	12	12	未进入负面清单	否	无	4.95
2389	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 昊岭支12#左7#变台变压器	50	55.87	17	17	未进入负面清单	否	无	0.44
2390	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 天益分87#变台变压器	50	53.27	18	18	未进入负面清单	否	无	1.28
2391	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干374#变台变压器	30	55.29	10	10	未进入负面清单	否	无	7.70
2392	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 昊岭支21#变台变压器	100	64.69	25	25	未进入负面清单	否	无	2.78
2393	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干392#变台变压器	50	51.98	19	19	未进入负面清单	否	无	0.03
2394	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 邓屯分13#变台变压器	30	47.85	13	13	未进入负面清单	否	无	8.99
2395	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干273#变台变压器	500	61.92	140	140	未进入负面清单	否	无	7.08
2396	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益干20#右1#变台变压器	200	59.23	62	62	未进入负面清单	否	无	7.64
2397	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 程家支12#变台变压器	100	62.26	28	28	未进入负面清单	否	无	1.19
2398	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益干15#左5#变台变压器	200	57.57	65	65	未进入负面清单	否	无	2.84
2399	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 和平支24#不同变压器	50	50.25	20	20	未进入负面清单	否	无	6.72
2400	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 姜沟支12#变台变压器	100	47.94	42	42	未进入负面清单	否	无	7.14
2401	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线程家支41#变台变压器	100	67.22	23	23	未进入负面清单	否	无	7.86
2402	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线程家支67#变台变压器	50	48.95	21	21	未进入负面清单	否	无	4.93
2403	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 晴天岭支13#变台变压器	50	68.75	11	11	未进入负面清单	否	无	8.07
2404	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 晴天岭支39#变台变压器	50	65.58	12	12	未进入负面清单	否	无	7.92
2405	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 晴天岭支7#变台变压器	50	69.35	10	10	未进入负面清单	否	无	2.78
2406	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线程家支23#变台变压器	50	48.74	21	21	未进入负面清单	否	无	0.19
2407	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 和平支5#变台变压器	100	63.81	26	26	未进入负面清单	否	无	6.55
2408	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分185#变台变压器	200	48.18	84	84	未进入负面清单	否	无	2.04
2409	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线蚕场支4右3#变台变压器	50	54.06	18	18	未进入负面清单	否	无	2.86

2410	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益干31#左2#变台变压器	50	62.5	14	14	未进入负面清单	否	无	6.32
2411	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 程家支5#变台变压器	30	49.92	12	12	未进入负面清单	否	无	0.54
2412	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 和平支15#变台变压器	50	46.13	22	22	未进入负面清单	否	无	2.10
2413	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分150#变台变压器	50	68.54	11	11	未进入负面清单	否	无	4.41
2414	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 四道河分36#变台变压器	100	58.74	31	31	未进入负面清单	否	无	1.57
2415	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 四道河分18#变台变压器	20	45	9	9	未进入负面清单	否	无	4.82
2416	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 四道河分29#变台变压器	50	68.73	11	11	未进入负面清单	否	无	2.91
2417	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 四道河分18#左4#变台变压器	100	46.31	44	44	未进入负面清单	否	无	2.67
2418	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 四道河分3#变台变压器	200	47.19	86	86	未进入负面清单	否	无	8.57
2419	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益干112右2#变台变压器	315	59.31	97	97	未进入负面清单	否	无	1.10
2420	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 特钢分4右1#变台变压器	200	57.31	65	65	未进入负面清单	否	无	4.52
2421	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 特钢分13#右1#变台变压器	80	58.93	25	25	未进入负面清单	否	无	8.77
2422	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线同益干112右5#变台变压器	50	58.46	16	16	未进入负面清单	否	无	6.21
2423	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益干112#右4#变台变压器	100	59.02	31	31	未进入负面清单	否	无	0.12
2424	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线向阳分73左2#变台变压器	80	58.24	25	25	未进入负面清单	否	无	2.73
2425	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分37左2#变台变压器	80	48.19	33	33	未进入负面清单	否	无	8.30
2426	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分48#左7#变台变压器	30	66.4	7	7	未进入负面清单	否	无	7.68
2427	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益干177#变台变压器	50	54.71	18	18	未进入负面清单	否	无	8.73
2428	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分57左1#变台变压器	80	64.61	20	20	未进入负面清单	否	无	6.43
2429	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 任屯支4右3#变台变压器	50	60.89	15	15	未进入负面清单	否	无	5.70
2430	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 寺院分6#左3#变台变压器	50	60.95	15	15	未进入负面清单	否	无	6.18
2431	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 寺院分33#变台变压器	20	55.83	7	7	未进入负面清单	否	无	1.32
2432	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 寺院分任沟支12#变台变压器	50	45.07	22	22	未进入负面清单	否	无	7.22
2433	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 寺院分21左6#变台变压器	20	58.96	6	6	未进入负面清单	否	无	6.26
2434	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分60右7#变台变压器	50	50.28	20	20	未进入负面清单	否	无	7.38
2435	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益干185左1#变台变压器	100	52.93	37	37	未进入负面清单	否	无	7.22
2436	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 特钢分21#变台变压器	50	48.05	21	21	未进入负面清单	否	无	5.68
2437	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 寺院分19#变台变压器	50	65.79	12	12	未进入负面清单	否	无	7.25
2438	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益线向阳分79#右4#变台变压器	80	66.55	19	19	未进入负面清单	否	无	8.97
2439	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分65#变台变压器	160	59.88	48	48	未进入负面清单	否	无	1.33
2440	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分40#变台变压器	100	66.78	23	23	未进入负面清单	否	无	1.01
2441	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 瓦房分4#变台变压器	200	60.71	59	59	未进入负面清单	否	无	2.61
2442	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益干167左1#变台变压器	50	47.72	21	21	未进入负面清单	否	无	7.49
2443	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 特钢分电信支6右6#变台变压器	30	60.62	9	9	未进入负面清单	否	无	2.80
2444	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 特钢分7#左9#变台变压器	80	48.96	33	33	未进入负面清单	否	无	6.14
2445	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 刘屯分54#变台变压器	100	59.9	30	30	未进入负面清单	否	无	2.80
2446	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 特钢分50#变台变压器	30	52.35	11	11	未进入负面清单	否	无	1.56
2447	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线同益干68#变台变压器	30	47.15	13	13	未进入负面清单	否	无	6.19
2448	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 特钢分7#左4#变台变压器	80	52.76	30	30	未进入负面清单	否	无	3.86
2449	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 刘屯分46#变台变压器	100	58.46	32	32	未进入负面清单	否	无	8.48
2450	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 东地分36#变台变压器	100	53.15	37	37	未进入负面清单	否	无	8.12
2451	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 东地分12#变台变压器	30	56.17	10	10	未进入负面清单	否	无	4.67
2452	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 东地分5#右7#变台变压器	100	68.06	22	22	未进入负面清单	否	无	5.53
2453	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	刘屯分3#左2#变台变压器	80	61.22	23	23	未进入负面清单	否	无	3.63
2454	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 瓜地沟支8#变台变压器	50	47.62	21	21	未进入负面清单	否	无	6.75
2455	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 瓜地沟支2#变台变压器	50	63.47	13	13	未进入负面清单	否	无	4.12
2456	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 特钢分30#变台变压器	80	66.66	19	19	未进入负面清单	否	无	0.05
2457	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益干135#右4#变台变压器	100	61.66	28	28	未进入负面清单	否	无	3.77
2458	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 特钢分电信支5#变台变压器	250	61.3	72	72	未进入负面清单	否	无	7.79
2459	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 瓜地沟支8#右3#变台变压器	30	45.21	13	13	未进入负面清单	否	无	3.75
2460	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 刘屯分20#变台变压器	80	65.58	20	20	未进入负面清单	否	无	2.36
2461	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 东地分25#变台变压器	50	59.32	15	15	未进入负面清单	否	无	7.68
2462	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 庆阳支56#变台变压器	50	50.05	20	20	未进入负面清单	否	无	5.75
2463	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分#88右6#变台变压器	80	45.99	35	35	未进入负面清单	否	无	4.54
2464	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 庆阳支59#变台变压器	80	49.03	33	33	未进入负面清单	否	无	0.65
2465	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分123#变台变压器	50	50.81	20	20	未进入负面清单	否	无	2.51
2466	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分109#变台变压器	50	63.06	13	13	未进入负面清单	否	无	8.72
2467	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分81#右5#变台变压器	30	62.13	8	8	未进入负面清单	否	无	3.13
2468	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 吴西支7#右2#变台变压器	100	50.31	40	40	未进入负面清单	否	无	6.59



2469	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分97#变台变压器	30	68.28	7	7	未进入负面清单	否	无	2.29
2470	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 庆阳支35#变台变压器	200	67.54	45	45	未进入负面清单	否	无	1.79
2471	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 庆阳支66#变台变压器	160	45.28	72	72	未进入负面清单	否	无	4.65
2472	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 庆阳支78#变台变压器	50	61.37	14	14	未进入负面清单	否	无	2.78
2473	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 庆阳支59#左6#变台变压器	50	63.06	13	13	未进入负面清单	否	无	3.36
2474	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 柳条支13#变台变压器	30	58.71	9	9	未进入负面清单	否	无	2.17
2475	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 庆阳支44#变台变压器	200	60.16	60	60	未进入负面清单	否	无	2.68
2476	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分117#变台变压器	50	51.36	19	19	未进入负面清单	否	无	3.26
2477	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 庆阳支51#左5#变台变压器	50	61.63	14	14	未进入负面清单	否	无	4.84
2478	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 庆阳支4#变台变压器	200	68.8	42	42	未进入负面清单	否	无	3.14
2479	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 庆阳支20#变台变压器	100	45.13	45	45	未进入负面清单	否	无	3.26
2480	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 瓦房分34左3间1左1#变台变压器	50	48.53	21	21	未进入负面清单	否	无	3.21
2481	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线瓦房分40左3#变台变压器	50	49.26	20	20	未进入负面清单	否	无	5.77
2482	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线柞树底支13#变台变压器	50	58.68	16	16	未进入负面清单	否	无	1.48
2483	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线吴西支46右1#变台变压器	80	52.5	30	30	未进入负面清单	否	无	4.23
2484	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线于家支47左9#变台变压器	20	60.54	6	6	未进入负面清单	否	无	5.63
2485	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线瓦房分31#变台变压器	50	64.63	13	13	未进入负面清单	否	无	3.26
2486	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线于家支41左4#变台变压器	50	53.05	18	18	未进入负面清单	否	无	1.89
2487	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线瓦房分24右3#变台变压器	30	49.36	12	12	未进入负面清单	否	无	5.82
2488	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线孟岭支16#变台变压器	200	49.03	82	82	未进入负面清单	否	无	0.55
2489	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线于家支19#变台变压器	100	63.39	27	27	未进入负面清单	否	无	6.30
2490	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线瓦房分45#变台变压器	30	49.12	12	12	未进入负面清单	否	无	6.17
2491	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线吴西支55右2#变台变压器	50	60.37	15	15	未进入负面清单	否	无	5.98
2492	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线吴西支50左3#变台变压器	50	47.92	21	21	未进入负面清单	否	无	5.58
2493	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线林屯支1#变台变压器	30	62.25	8	8	未进入负面清单	否	无	5.08
2494	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线于家支64#变台变压器	50	50.52	20	20	未进入负面清单	否	无	0.57
2495	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线东山嘴支9#变台变压器	30	54.9	11	11	未进入负面清单	否	无	8.74
2496	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线于家支47左6#变台变压器	50	54.22	18	18	未进入负面清单	否	无	7.87
2497	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线于家支74#变台变压器	20	49.88	8	8	未进入负面清单	否	无	8.18
2498	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线于家支32#变台变压器	100	64.75	25	25	未进入负面清单	否	无	0.05
2499	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线于家支56#变台变压器	50	58.59	16	16	未进入负面清单	否	无	3.66
2500	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 于家支6#右2#变台变压器	50	69.12	10	10	未进入负面清单	否	无	1.74
2501	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 吴西支24#变台变压器	50	47.02	21	21	未进入负面清单	否	无	0.54
2502	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 石庙支13#变台变压器	50	55.76	17	17	未进入负面清单	否	无	2.42
2503	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线石庙支8#变台变压器	30	52.67	11	11	未进入负面清单	否	无	4.18
2504	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分8#右7#变台变压器	30	52.33	11	11	未进入负面清单	否	无	4.65
2505	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益于58#左1#变台变压器	30	69.56	6	6	未进入负面清单	否	无	6.10
2506	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分9#变台变压器	30	62.11	8	8	未进入负面清单	否	无	1.75
2507	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 警平分2左1#变台变压器	100	59.98	30	30	未进入负面清单	否	无	3.90
2508	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内分2#右1#变台变压器	50	45.29	22	22	未进入负面清单	否	无	0.64
2509	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内分14右3#变台变压器	200	65.4	49	49	未进入负面清单	否	无	4.33
2510	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内分2#右2#变台变压器	200	58.12	64	64	未进入负面清单	否	无	2.59
2511	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内线安波干54#变台变压器	400	50.62	158	158	未进入负面清单	否	无	4.08
2512	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内线镇内分6#变台变压器	100	66.12	24	24	未进入负面清单	否	无	6.18
2513	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 邵屯分32左1左3#变台变压器	30	59.61	9	9	未进入负面清单	否	无	3.07
2514	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 电信支4#变台变压器	50	69.6	10	10	未进入负面清单	否	无	1.16
2515	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 杨屯分东张支5左1#变台变压器	50	52.34	19	19	未进入负面清单	否	无	6.28
2516	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 杨屯分东张支11#变台变压器	50	65.76	12	12	未进入负面清单	否	无	1.18
2517	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内线安波干31#变台变压器	630	54.16	226	226	未进入负面清单	否	无	5.64
2518	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 警平分2#左1#变台变压器	200	57.64	65	65	未进入负面清单	否	无	5.04
2519	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内线安波干55#变台变压器	200	51.88	76	76	未进入负面清单	否	无	1.39
2520	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 供电分8#右1#变台变压器	630	50.16	251	251	未进入负面清单	否	无	8.51
2521	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 杨屯分72左1#变台变压器	100	45.9	44	44	未进入负面清单	否	无	8.15
2522	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 杨屯分70左1#变台变压器	80	51.09	31	31	未进入负面清单	否	无	3.99
2523	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内分2右2#变台变压器	200	53.38	73	73	未进入负面清单	否	无	8.10
2524	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 分水岭分5#变台变压器	200	61.95	56	56	未进入负面清单	否	无	0.78
2525	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内分2#环网箱左2#变台变压器	400	45.62	178	178	未进入负面清单	否	无	6.37
2526	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 邵屯分32左1右6#变台变压器	30	57.56	10	10	未进入负面清单	否	无	4.69
2527	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 邵屯分8#变台变压器11	80	61.03	23	23	未进入负面清单	否	无	7.28

2528	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 邵屯分7#右7#变台变压器	200	46.94	86	86	未进入负面清单	否	无	4.45
2529	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 供电分6左1#变台变压器	50	54.24	18	18	未进入负面清单	否	无	5.88
2530	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	镇内分2#环网箱左1左1#变台变压器	50	51.75	19	19	未进入负面清单	否	无	7.84
2531	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内分13#变台变压器	30	69.52	6	6	未进入负面清单	否	无	1.27
2532	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 杨屯分35#变台变压器	50	50.99	20	20	未进入负面清单	否	无	3.89
2533	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内分15#左2#变台变压器	30	66.65	7	7	未进入负面清单	否	无	2.19
2534	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 杨屯分32右1#变台变压器	30	54.33	11	11	未进入负面清单	否	无	6.31
2535	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内分分水岭分8#变台变压器	50	59.49	15	15	未进入负面清单	否	无	0.28
2536	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 杨屯分移动支4#变台变压器	100	67.4	23	23	未进入负面清单	否	无	8.54
2537	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 杨屯分26#左1#变台变压器	30	53.62	11	11	未进入负面清单	否	无	3.22
2538	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内线安波干46#变台变压器	160	68.75	34	34	未进入负面清单	否	无	4.44
2539	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 杨屯分32右3#变台变压器	50	57.31	16	16	未进入负面清单	否	无	0.29
2540	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 杨屯分57#左3#变台变压器	20	57.65	6	6	未进入负面清单	否	无	7.04
2541	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内分2#环网箱左1#变台变压器	630	46.25	276	276	未进入负面清单	否	无	7.78
2542	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 安波干15#左6#变台变压器	200	66.29	47	47	未进入负面清单	否	无	1.73
2543	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 潘刘分8#变台变压器	160	50.31	64	64	未进入负面清单	否	无	4.86
2544	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 钟岭分房屯支3#变台变压器	50	56.25	17	17	未进入负面清单	否	无	4.81
2545	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	潘刘分4#变台变压器	160	63.51	42	42	未进入负面清单	否	无	1.22
2546	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 钟岭分房屯支10#变台变压器	20	63.82	5	5	未进入负面清单	否	无	5.99
2547	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 庙沟支14#变台变压器	200	64.11	52	52	未进入负面清单	否	无	3.55
2548	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 钟岭分64#变台变压器	30	62.14	8	8	未进入负面清单	否	无	0.91
2549	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	钟岭分4#变台变压器	50	52.34	19	19	未进入负面清单	否	无	7.08
2550	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 钟岭分89#变台变压器	100	62.2	28	28	未进入负面清单	否	无	2.73
2551	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 潘刘分16#变台变压器	100	55.05	35	35	未进入负面清单	否	无	0.06
2552	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 钟岭分西沟支21#变台变压器	100	50.64	39	39	未进入负面清单	否	无	5.67
2553	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 钟岭分沙沟支6#变台变压器	30	68.88	6	6	未进入负面清单	否	无	8.75
2554	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 钟岭分45#变台变压器	50	52.28	19	19	未进入负面清单	否	无	3.50
2555	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 庙沟支32#变台变压器	200	63.25	54	54	未进入负面清单	否	无	2.81
2556	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 钟岭分73#变台变压器	30	53.84	11	11	未进入负面清单	否	无	5.93
2557	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 八东支1右3#变台变压器	100	50.49	40	40	未进入负面清单	否	无	5.58
2558	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 庙沟支26右1#变台变压器	50	54.08	18	18	未进入负面清单	否	无	5.72
2559	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 钟岭分房屯9右5#变台变压器	50	65.28	12	12	未进入负面清单	否	无	4.67
2560	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干165#变台变压器	100	60.65	29	29	未进入负面清单	否	无	5.21
2561	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 钟岭分45左7#变台变压器	80	54.04	29	29	未进入负面清单	否	无	3.26
2562	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 八东支11#变台变压器	50	49.35	20	20	未进入负面清单	否	无	3.94
2563	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 钟岭分25#变台变压器	100	59.46	31	31	未进入负面清单	否	无	5.10
2564	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 钟岭分10左1#变台变压器	50	60.29	15	15	未进入负面清单	否	无	2.72
2565	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干198左6#变台变压器	50	54.79	18	18	未进入负面清单	否	无	0.25
2566	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 八东支6#变台变压器	50	50.53	20	20	未进入负面清单	否	无	0.86
2567	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 大岭分拉房支3#左1#变台变压器	80	61.92	22	22	未进入负面清单	否	无	1.09
2568	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 邓姜支11#变台变压器	80	68.74	17	17	未进入负面清单	否	无	0.63
2569	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 林场分石材支10#变台变压器	100	55.49	35	35	未进入负面清单	否	无	8.38
2570	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 大岭分双房支7#右8#变台变压器	80	45.66	35	35	未进入负面清单	否	无	5.52
2571	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 双房支12#变台变压器	50	47.59	21	21	未进入负面清单	否	无	2.81
2572	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 林场分19右1#变台变压器	20	64.04	5	5	未进入负面清单	否	无	0.03
2573	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干388左5#变台变压器	100	64.17	26	26	未进入负面清单	否	无	4.44
2574	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干372#右15#变台变压器	80	51.67	31	31	未进入负面清单	否	无	2.00
2575	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干360#左4#变台变压器	80	65.01	20	20	未进入负面清单	否	无	1.87
2576	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	双房支3#右11#变台变压器	80	61.61	23	23	未进入负面清单	否	无	3.03
2577	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 双房支3#右20#变台变压器	100	53.34	37	37	未进入负面清单	否	无	0.60
2578	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 大岭分12左1#变台变压器	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	7.45
2579	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 大岭分7#变台变压器	50	49.16	20	20	未进入负面清单	否	无	1.31
2580	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 林场分11右1#变台变压器	20	65.48	5	5	未进入负面清单	否	无	0.75
2581	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 拉房支11#变台变压器	50	60.76	15	15	未进入负面清单	否	无	6.41
2582	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干360左11#变台变压器	80	67.16	18	18	未进入负面清单	否	无	3.91
2583	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 林场分31右1#变台变压器	30	55.59	10	10	未进入负面清单	否	无	7.01
2584	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 拉房支5#变台变压器	50	49.51	20	20	未进入负面清单	否	无	3.73
2585	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干297左4#变台变压器	50	64.7	13	13	未进入负面清单	否	无	8.42
2586	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	双房支3#右8#变台变压器	80	52.45	30	30	未进入负面清单	否	无	7.66

2587	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 大岭分28#变台变压器	80	56.32	27	27	未进入负面清单	否	无	5.79
2588	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干336#左2#右5#变台变压器	50	62.08	14	14	未进入负面清单	否	无	7.61
2589	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	自然沟支9#变台变压器	200	51.35	77	77	未进入负面清单	否	无	0.14
2590	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干291#右2#变台变压器	100	65.29	25	25	未进入负面清单	否	无	8.24
2591	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干291#右4#右4#变台变压器	80	52.9	30	30	未进入负面清单	否	无	7.64
2592	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干350左4#变台变压器	30	48.54	12	12	未进入负面清单	否	无	7.29
2593	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 邓姜支26#变台变压器	30	68.56	6	6	未进入负面清单	否	无	4.37
2594	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干307右1#变台变压器	50	52.96	19	19	未进入负面清单	否	无	5.90
2595	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干291#右14#变台变压器	30	54.96	11	11	未进入负面清单	否	无	7.43
2596	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干350右1#变台变压器	80	48.04	34	34	未进入负面清单	否	无	2.14
2597	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干336左2左11#变台变压器	80	45.53	36	36	未进入负面清单	否	无	2.88
2598	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干283左12#变台变压器	80	68.01	18	18	未进入负面清单	否	无	3.12
2599	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 邓姜支14#变台变压器	50	59.6	15	15	未进入负面清单	否	无	1.84
2600	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 大岭分22#变台变压器	160	59.38	49	49	未进入负面清单	否	无	6.91
2601	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干336左2左14#变台变压器	80	48.84	33	33	未进入负面清单	否	无	4.83
2602	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 双房支8#变台变压器	100	54.98	35	35	未进入负面清单	否	无	5.89
2603	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 林场分83#变台变压器	30	55.01	10	10	未进入负面清单	否	无	5.75
2604	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干336#左7#变台变压器	50	60.27	15	15	未进入负面清单	否	无	6.59
2605	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干372#右8#变台变压器	50	48.94	21	21	未进入负面清单	否	无	0.62
2606	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干336左2左18#变台变压器	80	53.19	29	29	未进入负面清单	否	无	3.54
2607	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 邓姜支24右2#变台变压器	50	68.35	11	11	未进入负面清单	否	无	7.79
2608	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干336左2左25#变台变压器	100	58.83	31	31	未进入负面清单	否	无	2.73
2609	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干283左8#变台变压器	80	59.77	24	24	未进入负面清单	否	无	7.64
2610	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分2#变台变压器	100	62.1	28	28	未进入负面清单	否	无	6.05
2611	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分68左4#变台变压器	50	48.8	21	21	未进入负面清单	否	无	4.85
2612	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干152#变台变压器	30	67.74	7	7	未进入负面清单	否	无	4.65
2613	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干250左1#变台变压器	30	51.88	11	11	未进入负面清单	否	无	4.17
2614	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干230右3#变台变压器	50	69.68	10	10	未进入负面清单	否	无	8.42
2615	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分38#变台变压器	30	50.68	12	12	未进入负面清单	否	无	7.55
2616	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干253右1#变台变压器	50	49.46	20	20	未进入负面清单	否	无	6.96
2617	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分34右3#变台变压器	50	57.68	16	16	未进入负面清单	否	无	8.98
2618	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 米屯分19右8#变台变压器	20	52.92	7	7	未进入负面清单	否	无	2.27
2619	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分14右6#变台变压器	30	47.11	13	13	未进入负面清单	否	无	0.97
2620	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分南也支9#变台变压器	50	63.1	13	13	未进入负面清单	否	无	0.26
2621	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 米屯分16#变台变压器	100	51.06	39	39	未进入负面清单	否	无	7.65
2622	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干130左7#变台变压器	80	62.35	22	22	未进入负面清单	否	无	1.36
2623	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干112#变台变压器	100	51.21	39	39	未进入负面清单	否	无	5.15
2624	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分南也支5#变台变压器	30	56.33	10	10	未进入负面清单	否	无	0.26
2625	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干230右10#变台变压器	50	56	17	17	未进入负面清单	否	无	3.99
2626	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分权房支7#变台变压器	50	59.06	15	15	未进入负面清单	否	无	6.24
2627	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分27#变台变压器	100	64.95	25	25	未进入负面清单	否	无	6.41
2628	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 米屯分25#	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	0.13
2629	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分10右2#变台变压器	100	61.02	29	29	未进入负面清单	否	无	4.91
2630	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分74左9#变台变压器	30	59.79	9	9	未进入负面清单	否	无	8.14
2631	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 米屯分5#左2#变台变压器	50	46.86	22	22	未进入负面清单	否	无	1.73
2632	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分87#变台变压器	200	57.32	65	65	未进入负面清单	否	无	7.55
2633	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干137右1#变台变压器	50	54.55	18	18	未进入负面清单	否	无	7.92
2634	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分62#变台变压器	50	48.51	21	21	未进入负面清单	否	无	3.58
2635	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干176右4#变台变压器	50	67.5	11	11	未进入负面清单	否	无	6.52
2636	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干77#	200	47.39	85	85	未进入负面清单	否	无	8.46
2637	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干112左8#变台变压器	30	49.64	12	12	未进入负面清单	否	无	5.33
2638	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 潘沟分9#变台变压器	20	48.86	8	8	未进入负面清单	否	无	8.66
2639	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干112左1左9#变台变压器	20	65.66	5	5	未进入负面清单	否	无	2.15
2640	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干214右1#柱上变压器	100	62.42	28	28	未进入负面清单	否	无	5.45
2641	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干283左4#变台变压器	80	54.72	28	28	未进入负面清单	否	无	2.07
2642	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	童源线	童源1#配电站1#变压器	630	65.93	152	152	未进入负面清单	否	无	5.81
2643	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居1号配电站1#变压器	630	69.85	127	127	未进入负面清单	否	无	1.62
2644	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居1号配电站2#变压器	630	53.89	227	227	未进入负面清单	否	无	8.40
2645	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居1号配电站3#变压器	630	67.8	140	140	未进入负面清单	否	无	0.76

2646	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居2号配电站1#变压器	630	49.76	254	254	未进入负面清单	否	无	7.91
2647	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居2号配电站2#变压器	630	67.3	143	143	未进入负面清单	否	无	4.52
2648	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居2号配电站3#变压器	630	63.97	164	164	未进入负面清单	否	无	6.37
2649	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居3号配电站1#变压器	630	47.03	271	271	未进入负面清单	否	无	4.46
2650	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居3号配电站2#变压器	630	62.93	171	171	未进入负面清单	否	无	6.47
2651	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居3号配电站3#变压器	630	66.91	145	145	未进入负面清单	否	无	5.54
2652	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居4号配电站1#变压器	630	47.35	269	269	未进入负面清单	否	无	6.09
2653	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居4号配电站2#变压器	630	60.72	184	184	未进入负面清单	否	无	2.08
2654	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居4号配电站3#变压器	630	54.93	221	221	未进入负面清单	否	无	4.21
2655	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居5号配电站1#变压器	630	57.75	203	203	未进入负面清单	否	无	3.94
2656	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居5号配电站2#变压器	630	52.81	234	234	未进入负面清单	否	无	7.23
2657	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居5号配电站3#变压器	630	60.73	184	184	未进入负面清单	否	无	6.71
2658	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 后宋干34左1#变压器吴西2	100	46.84	43	43	未进入负面清单	否	无	7.41
2659	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前王支7#变压器吴西	200	56.6	67	67	未进入负面清单	否	无	1.91
2660	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 王坎支10#变压器王坎	100	56.28	34	34	未进入负面清单	否	无	6.83
2661	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 吴南支4左3#变压器吴南北	200	50.41	79	79	未进入负面清单	否	无	7.34
2662	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 吴南支7#变压器吴南	100	47.97	42	42	未进入负面清单	否	无	7.80
2663	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前王支11#变压器东山	100	48.14	42	42	未进入负面清单	否	无	4.94
2664	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 南刘支5#变压器吴东	200	59.46	61	61	未进入负面清单	否	无	7.52
2665	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	南刘支6左3#变台变压器吴东2	100	53.76	36	36	未进入负面清单	否	无	1.28
2666	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 南刘支15#变压器南刘屯	200	51.82	76	76	未进入负面清单	否	无	2.22
2667	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前王支19右5#变压器后王屯	100	64.33	26	26	未进入负面清单	否	无	3.48
2668	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前王支25左4#变压器季屯	100	61.45	29	29	未进入负面清单	否	无	7.23
2669	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 季屯支11#变台变压器季屯2	50	62.05	14	14	未进入负面清单	否	无	8.43
2670	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前王支27左4#变压器庄坎	200	56.42	67	67	未进入负面清单	否	无	3.77
2671	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前王支34#变压器邵坎	100	48.11	42	42	未进入负面清单	否	无	6.38
2672	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前王支39右4#变压器邢房	200	62.94	54	54	未进入负面清单	否	无	8.69
2673	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前王支45#变压器前王屯	200	52.12	76	76	未进入负面清单	否	无	1.79
2674	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前宋分128右3#变压器东长祥	200	65.55	49	49	未进入负面清单	否	无	8.43
2675	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前孙分3#变压器后孙	200	55.59	69	69	未进入负面清单	否	无	8.40
2676	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	前孙分4右4#变压器后孙西	100	61.03	29	29	未进入负面清单	否	无	0.04
2677	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前孙支8#变压器前孙	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	2.86
2678	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	新风支18#变台变压器董郭屯棚	100	57.6	32	32	未进入负面清单	否	无	5.13
2679	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 崖底支13#变压器隋屯	100	57.19	33	33	未进入负面清单	否	无	1.24
2680	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 崖底支20#变压器崖底	250	67.26	57	57	未进入负面清单	否	无	4.80
2681	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 北孙支12#变压器北孙	200	67.69	45	45	未进入负面清单	否	无	2.13
2682	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 北孙支21#变压器北孙2	200	60.27	59	59	未进入负面清单	否	无	3.00
2683	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前宋分161右2#变压器牟东	200	62.07	56	56	未进入负面清单	否	无	2.12
2684	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 牟东分13#变压器牟东2	100	47.64	42	42	未进入负面清单	否	无	6.05
2685	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前宋分168右3#变压器牟北	200	50.3	79	79	未进入负面清单	否	无	1.08
2686	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前宋分172#变压器牟西	200	45.12	90	90	未进入负面清单	否	无	2.89
2687	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前宋分173#变压器牟西2	100	69.17	21	21	未进入负面清单	否	无	5.23
2688	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 牟屯棚支9#变压器牟屯棚	200	55.08	70	70	未进入负面清单	否	无	2.16
2689	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前宋分193右1#林坎大棚	160	56.85	53	53	未进入负面清单	否	无	7.03
2690	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前宋分198左1#变压器林坎	200	67.21	46	46	未进入负面清单	否	无	5.37
2691	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前宋分205#变压器前宋	100	56.69	33	33	未进入负面清单	否	无	3.00
2692	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 后宋支7#变压器后宋	50	50.15	20	20	未进入负面清单	否	无	0.86
2693	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯于79右1#变压器孔屯2	200	65.87	48	48	未进入负面清单	否	无	4.41
2694	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干89#变压器小庞屯	160	56.97	53	53	未进入负面清单	否	无	5.41
2695	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干83左1#变压器碧流河孙屯	50	60.52	15	15	未进入负面清单	否	无	5.93
2696	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 水田分1左11#变压器董郭屯棚	100	49.58	40	40	未进入负面清单	否	无	7.74
2697	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 水田支3左2#变台变压器	80	54.45	28	28	未进入负面清单	否	无	7.66
2698	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 董家支8#变压器董家三、四队	100	55.99	34	34	未进入负面清单	否	无	0.61
2699	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 董家支5右2#变压器董家三、四队北	200	63.44	53	53	未进入负面清单	否	无	7.23
2700	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 河东水田分8#变压器董家三队东	200	58.21	64	64	未进入负面清单	否	无	4.59
2701	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 河东水田分14左2#变压器董家二队	100	65.17	25	25	未进入负面清单	否	无	5.23

2702	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 河东水田分24#变压器小花山	200	54.96	70	70	未进入负面清单	否	无	5.85
2703	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 大庄分24右1#变压器董郭屯	200	62.52	55	55	未进入负面清单	否	无	7.81
2704	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 大庄分26左1#变压器董郭屯西	200	48.54	83	83	未进入负面清单	否	无	7.09
2705	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 站前分11#变压器站前	200	63.27	53	53	未进入负面清单	否	无	0.04
2706	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 林山支2#变压器董郭屯大棚	200	55.25	70	70	未进入负面清单	否	无	6.95
2707	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 林山支16左1#变压器林山	100	45.95	44	44	未进入负面清单	否	无	2.27
2708	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 林山支21#变压器林山2	100	48.97	41	41	未进入负面清单	否	无	2.45
2709	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 大庄分50#变压器大庄	200	49.88	80	80	未进入负面清单	否	无	7.05
2710	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 大庄支2右2#变压器大庄2	200	65.33	49	49	未进入负面清单	否	无	3.39
2711	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 大庄支10#变压器大庄3	200	46.61	87	87	未进入负面清单	否	无	7.84
2712	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 孔屯分8#变压器孔屯	160	64.76	40	40	未进入负面清单	否	无	3.21
2713	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 综合厂分12#变压器宫屯	50	68.13	11	11	未进入负面清单	否	无	6.70
2714	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干98#变压器大庞屯	100	59.65	30	30	未进入负面清单	否	无	1.04
2715	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干103左3#变压器碧流河隋屯	100	54.01	36	36	未进入负面清单	否	无	7.07
2716	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 隋屯支8#变台变压器隋屯二队	100	69.14	21	21	未进入负面清单	否	无	8.97
2717	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 塔寺分13右3#变压器王屯	50	45.65	22	22	未进入负面清单	否	无	6.06
2718	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 塔寺分9右2#变压器王屯	100	59.85	30	30	未进入负面清单	否	无	0.37
2719	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 塔寺棚支8#变压器塔寺棚	100	67.9	22	22	未进入负面清单	否	无	4.44
2720	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 塔寺分25#变压器塔寺	50	49.25	20	20	未进入负面清单	否	无	0.81
2721	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干114#变压器柳屯	315	48.54	131	131	未进入负面清单	否	无	8.78
2722	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 东坦支8#变压器柳屯南	200	50.35	79	79	未进入负面清单	否	无	3.22
2723	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干140#变台变压器温家三队	315	66.57	74	74	未进入负面清单	否	无	1.96
2724	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干125左4#变压器温四	315	45.71	140	140	未进入负面清单	否	无	1.05
2725	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干131#变压器温家五队	100	57.85	32	32	未进入负面清单	否	无	7.67
2726	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 市干线133#变台变压器温家六队	160	46.62	69	69	未进入负面清单	否	无	1.53
2727	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_干岛分广支4#变台变压器温家六队南	100	60.4	30	30	未进入负面清单	否	无	4.81
2728	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干142#变台变压器于屯	200	66.43	47	47	未进入负面清单	否	无	1.71
2729	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干140#变压器于屯北	80	58.71	25	25	未进入负面清单	否	无	4.30
2730	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 干岛分49#变压器于屯	50	47.28	21	21	未进入负面清单	否	无	3.77
2731	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干165#变压器谢屯小台	100	64.32	26	26	未进入负面清单	否	无	6.32
2732	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干171左1#变台变压器渔业队	100	64.12	26	26	未进入负面清单	否	无	0.75
2733	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干153右2#变压器谢屯	160	55.19	56	56	未进入负面清单	否	无	2.72
2734	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 金哨干6#变压器医院1	400	47.78	169	169	未进入负面清单	否	无	6.28
2735	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 金哨干6#变台变压器医院2	315	61.06	91	91	未进入负面清单	否	无	3.67
2736	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	医院小区1	630	61.42	180	180	未进入负面清单	否	无	1.07
2737	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	医院小区2	630	49.09	258	258	未进入负面清单	否	无	7.76
2738	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	金哨干11#变台变压器县服装厂	160	59.03	50	50	未进入负面清单	否	无	4.27
2739	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	水泵小区	630	51.87	240	240	未进入负面清单	否	无	3.52
2740	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 金哨干16#变压器中心市场	400	59.9	120	120	未进入负面清单	否	无	0.73
2741	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 金哨干21#变压器自来水	315	63.36	84	84	未进入负面清单	否	无	3.97
2742	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 金哨干26#变压器城三队	125	65.81	30	30	未进入负面清单	否	无	6.35
2743	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	金哨干29右3#变台变压器造纸抽水	100	62.66	27	27	未进入负面清单	否	无	6.04
2744	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 金哨干33右2#变压器理石厂	400	54.69	141	141	未进入负面清单	否	无	4.27
2745	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 金哨干39#变压器老古十队	200	52.17	76	76	未进入负面清单	否	无	0.50
2746	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	金哨干53#变压器电管站	100	65.48	25	25	未进入负面清单	否	无	1.10
2747	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 金哨干60#变压器老古种站	80	51.35	31	31	未进入负面清单	否	无	6.47
2748	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 金哨干60#变压器老古种站西	250	48.52	104	104	未进入负面清单	否	无	8.60
2749	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 小付屯分2右1#变压器市场后	315	67.25	72	72	未进入负面清单	否	无	5.50
2750	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 小付屯分7#变压器小付屯	200	50.98	78	78	未进入负面清单	否	无	7.34
2751	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 西沟分5#变压器城复小学	100	60.44	30	30	未进入负面清单	否	无	2.47
2752	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 西沟支11#变压器西沟	100	60.81	29	29	未进入负面清单	否	无	3.47
2753	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 于屯分7#变压器于屯	50	49.97	20	20	未进入负面清单	否	无	0.52
2754	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 老古分1#变压器老古	80	55.64	27	27	未进入负面清单	否	无	1.94
2755	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 老古分7#变压器大老古	200	59.81	60	60	未进入负面清单	否	无	7.68

2756	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 老古分8#变压器大老古2	100	66.3	24	24	未进入负面清单	否	无	2.22
2757	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 东井分7#变压器大房	200	68.34	43	43	未进入负面清单	否	无	8.06
2758	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 东井分8#变压器大房东	200	55.41	69	69	未进入负面清单	否	无	2.21
2759	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 东井分9#变压器大房北	200	56.93	66	66	未进入负面清单	否	无	6.58
2760	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 隈屯分6#变压器隈屯	50	47.65	21	21	未进入负面清单	否	无	0.91
2761	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms 吴山干11#变压器后赵沟	50	54.47	18	18	未进入负面清单	否	无	1.44
2762	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms 吴山干27#前后刘	80	54.4	28	28	未进入负面清单	否	无	8.15
2763	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms 姜窠分14#变压器姜窠	30	63.15	8	8	未进入负面清单	否	无	5.56
2764	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms 姜窠分5左5#变压器姜窠大棚	100	53.6	36	36	未进入负面清单	否	无	8.63
2765	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms 吴山干39#变压器王窠	100	55.12	35	35	未进入负面清单	否	无	6.59
2766	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms 吴山干47#左3变压器高岚	50	56.91	17	17	未进入负面清单	否	无	3.14
2767	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms 牟沟分8#变压器牟沟屯	100	56.91	33	33	未进入负面清单	否	无	4.47
2768	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms 吴山干75#变压器高屯	100	63.76	26	26	未进入负面清单	否	无	3.82
2769	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms 高屯分8#变压器高屯棚	100	69.9	20	20	未进入负面清单	否	无	4.31
2770	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms 吴山干97#变压器吴山屯	400	48.07	168	168	未进入负面清单	否	无	8.89
2771	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms 电信分3#变压器楼材屯	50	55.99	17	17	未进入负面清单	否	无	2.82
2772	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms 吴山干108#变压器王屯	100	52.6	37	37	未进入负面清单	否	无	7.46
2773	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 应家干15#变压器元岭	100	65.21	25	25	未进入负面清单	否	无	8.68
2774	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 应家干25#变压器庙西沟	100	56.72	33	33	未进入负面清单	否	无	1.64
2775	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 应家干41#变压器庙下	160	65.18	40	40	未进入负面清单	否	无	3.47
2776	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 邢窠分12#变压器庙下	50	46.92	22	22	未进入负面清单	否	无	3.54
2777	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 邢窠分25#变压器邢窠	200	62.02	56	56	未进入负面清单	否	无	0.19
2778	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 郑沟分5右3#变压器王油坊	50	47.22	21	21	未进入负面清单	否	无	3.83
2779	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 郑沟分16左3#变压器前郑沟	200	66.75	47	47	未进入负面清单	否	无	4.54
2780	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 郑沟分26左2#变压器中郑棚	50	69.49	10	10	未进入负面清单	否	无	4.27
2781	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 郑沟分32#变压器中郑沟	200	67.6	45	45	未进入负面清单	否	无	1.31
2782	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 黑黄沟支27#变压器前进屯	100	63.24	27	27	未进入负面清单	否	无	3.24
2783	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 姜水支12#变压器自来水	200	58.21	64	64	未进入负面清单	否	无	5.48
2784	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 姜屯支12#变压器姜屯	250	48.63	103	103	未进入负面清单	否	无	2.40
2785	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 郑沟分37右3#变压器后郑沟	100	64.87	25	25	未进入负面清单	否	无	1.61
2786	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 崔沟棚支1右1#变压器崔沟	100	65.52	24	24	未进入负面清单	否	无	1.95
2787	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 崔沟棚支3左3#变台变压器崔沟南棚	80	55.5	28	28	未进入负面清单	否	无	6.68
2788	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 崔沟棚支11左2#变压器崔沟中棚	50	67.87	11	11	未进入负面清单	否	无	3.40
2789	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 崔沟棚支24#变压器崔沟北棚	80	67.03	18	18	未进入负面清单	否	无	5.91
2790	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 郑沟分75#变压器刘沟	400	51.84	153	153	未进入负面清单	否	无	2.64
2791	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 迟沟支18#变压器迟沟	100	58.4	32	32	未进入负面清单	否	无	8.35
2792	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 迟沟支16左1#柱上变压器迟沟2	200	49.11	82	82	未进入负面清单	否	无	7.33
2793	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 应家干49右2#变压器王油坊棚	160	54.75	56	56	未进入负面清单	否	无	5.19
2794	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 应家干61#变台变压器宫屯北棚	160	48.39	67	67	未进入负面清单	否	无	5.14
2795	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 宫屯分7左5#变压器宫屯棚3	160	66.12	38	38	未进入负面清单	否	无	3.60
2796	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 宫屯分7左1#变压器宫屯棚2	160	61.07	46	46	未进入负面清单	否	无	2.83
2797	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 宫屯分7右5#变压器宫屯大棚	160	66.7	37	37	未进入负面清单	否	无	7.31
2798	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 宫屯分20#变压器宫屯	100	59.14	31	31	未进入负面清单	否	无	7.47
2799	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 宫屯分16#变压器万生	100	51.65	38	38	未进入负面清单	否	无	0.65
2800	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 小毛房分13#变压器大毛房	200	49.36	81	81	未进入负面清单	否	无	1.45
2801	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 小毛房分24#变压器小毛房	100	68.5	22	22	未进入负面清单	否	无	8.18
2802	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 小毛房分27#变压器小毛房2	100	45.99	44	44	未进入负面清单	否	无	0.36
2803	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 应家干77#变压器王后	50	46.02	22	22	未进入负面清单	否	无	7.81
2804	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 姜屯支2#变压器王前	50	53.9	18	18	未进入负面清单	否	无	1.96
2805	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 姜屯分12#变压器应姜屯	100	46.26	44	44	未进入负面清单	否	无	4.56
2806	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 应家干88#变压器应屯	100	56.85	33	33	未进入负面清单	否	无	2.14
2807	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 邢屯分10#变压器邢屯	100	61.69	28	28	未进入负面清单	否	无	8.65
2808	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 应家干93#变压器应家村	100	65.6	24	24	未进入负面清单	否	无	4.69
2809	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 大森分2#变压器变电所前	100	65.95	24	24	未进入负面清单	否	无	1.74
2810	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 大森分8左2#变压器首批	160	48.43	67	67	未进入负面清单	否	无	8.34
2811	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 废品支7#变压器废品	50	52.7	19	19	未进入负面清单	否	无	5.02
2812	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 南沟支7左2#变压器油库	100	68.29	22	22	未进入负面清单	否	无	0.58

2813	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 南沟支18#变压器南沟	100	58.47	32	32	未进入负面清单	否	无	3.57
2814	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 南沟支13左3#变压器公寓	30	63.11	8	8	未进入负面清单	否	无	1.04
2815	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 大森分12#变压器城里	200	58.18	64	64	未进入负面清单	否	无	8.92
2816	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 花山支2#变压器四运	100	54.09	36	36	未进入负面清单	否	无	3.92
2817	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 花山支13#变压器油库抽油	400	56.42	134	134	未进入负面清单	否	无	8.38
2818	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 花山支26#变压器大花山	50	55.07	17	17	未进入负面清单	否	无	1.55
2819	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 大森分25#变压器水产	315	63.43	84	84	未进入负面清单	否	无	5.13
2820	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 大森分36#变压器百货	200	69.25	42	42	未进入负面清单	否	无	1.49
2821	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 市干干4左1#变压器众合	200	67.9	44	44	未进入负面清单	否	无	5.27
2822	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 市干干14#变压器二中家属	200	65.8	48	48	未进入负面清单	否	无	5.10
2823	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 中心小学分15左1#变台变压器	80	62.99	22	22	未进入负面清单	否	无	2.75
2824	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 市干干12#变压器地税	200	45.71	89	89	未进入负面清单	否	无	2.79
2825	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 市干干9#变压器邮局	315	66.31	75	75	未进入负面清单	否	无	5.14
2826	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 市干干29#变压器大卢幼儿园	400	65.6	98	98	未进入负面清单	否	无	1.49
2827	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 市干干51#变压器后刘	100	57.84	32	32	未进入负面清单	否	无	1.46
2828	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	市干线中心小学分14左1#变台变压器 22中学	80	55.43	28	28	未进入负面清单	否	无	1.46
2829	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 甸坦分97#变压器宁沟	100	48.07	42	42	未进入负面清单	否	无	0.66
2830	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 甸坦分85#变压器小庄	80	52.48	30	30	未进入负面清单	否	无	2.09
2831	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 甸坦分66#变压器大庄西街	100	45.21	45	45	未进入负面清单	否	无	0.59
2832	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 大甸支4#变压器前刘	200	62.92	54	54	未进入负面清单	否	无	2.66
2833	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 季屯支12#变压器季屯	200	59.78	60	60	未进入负面清单	否	无	1.85
2834	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 季屯支17#变压器新风	200	55.02	70	70	未进入负面清单	否	无	0.98
2835	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 大甸支10右4#变压器小甸	100	59.34	31	31	未进入负面清单	否	无	8.22
2836	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 大甸支26#变台变压器小甸水	315	52.1	119	119	未进入负面清单	否	无	3.67
2837	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 大东支9#变压器大西	50	59.64	15	15	未进入负面清单	否	无	4.45
2838	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 大东支13#变压器大东	100	47.49	43	43	未进入负面清单	否	无	0.31
2839	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 柳屯支1#柳屯东	100	55.47	35	35	未进入负面清单	否	无	0.95
2840	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 柳屯支6左2#柳屯南	100	53.38	37	37	未进入负面清单	否	无	4.02
2841	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 柳屯支11#柳屯西	100	56.24	34	34	未进入负面清单	否	无	1.28
2842	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 大甸支43#变压器柳屯	100	53.16	37	37	未进入负面清单	否	无	5.20
2843	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 大甸支51#变压器向阳	200	64.09	52	52	未进入负面清单	否	无	8.03
2844	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 大甸支76右5#变压器梁东	50	55.93	17	17	未进入负面清单	否	无	7.04
2845	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 大甸支79右3#变压器梁西	200	58.99	62	62	未进入负面清单	否	无	5.30
2846	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 甸坦分37#变压器大卢	200	46.55	87	87	未进入负面清单	否	无	1.31
2847	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 甸坦分27右2#变压器小卢	50	54.35	18	18	未进入负面清单	否	无	8.07
2848	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 敬老院支9左2#变压器敬老院	50	48.89	21	21	未进入负面清单	否	无	1.13
2849	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 敬老院支14#变压器大卢大棚	100	69.21	21	21	未进入负面清单	否	无	7.01
2850	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 甸坦分13右1#变压器甸坦	160	52.11	61	61	未进入负面清单	否	无	5.68
2851	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 甸坦分6#变台变压器甸坦二队	100	54.14	36	36	未进入负面清单	否	无	2.69
2852	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 甸坦分4左4#变压器西店	200	53.39	73	73	未进入负面清单	否	无	1.79
2853	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干3#变压器新城小区	400	62.8	109	109	未进入负面清单	否	无	2.30
2854	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干5#新城小区1#变压器	315	45.07	142	142	未进入负面清单	否	无	1.55
2855	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干7#变压器国税	200	51.47	77	77	未进入负面清单	否	无	6.58
2856	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干10#变压器工长楼	160	54.97	56	56	未进入负面清单	否	无	5.29
2857	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干8右1#变压器黑板厂家属	100	50.35	40	40	未进入负面清单	否	无	8.63
2858	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干24#变压器敬老院	30	47.2	13	13	未进入负面清单	否	无	4.51
2859	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干37#变台变压器	20	61.68	6	6	未进入负面清单	否	无	5.90
2860	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干39#变台变压器	50	69.97	10	10	未进入负面清单	否	无	7.39
2861	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 沙金分9#变压器李卧龙	80	60.68	23	23	未进入负面清单	否	无	2.71
2862	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 沙金分16#变压器半道	50	51.82	19	19	未进入负面清单	否	无	2.46
2863	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 公路支22#变压器王屯大棚	30	66.77	7	7	未进入负面清单	否	无	3.33
2864	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 王沟支7#变压器潘屯	200	54.32	71	71	未进入负面清单	否	无	0.41
2865	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 王沟支10#变压器金厂屯	100	57.39	33	33	未进入负面清单	否	无	2.67
2866	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 王沟支17右2#变压器金厂村	200	53.54	73	73	未进入负面清单	否	无	6.47
2867	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 王沟支23#变压器王沟	50	56.88	17	17	未进入负面清单	否	无	4.16
2868	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 沙金分30左3#变压器鲁屯	50	56.79	17	17	未进入负面清单	否	无	2.41
2869	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 沙金分45右3#变压器史屯	400	57.93	128	128	未进入负面清单	否	无	8.97
2870	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 王屯支6#变压器沙金王屯	50	64.36	13	13	未进入负面清单	否	无	7.84

2871	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 尹山支7右4#变压器后排	50	60.02	15	15	未进入负面清单	否	无	5.60
2872	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 尹山支8#变压器后排棚	80	65.15	20	20	未进入负面清单	否	无	0.86
2873	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 郭屯棚支5#变台变压器郭屯大棚	160	58.81	50	50	未进入负面清单	否	无	1.77
2874	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 尹山支17#变压器前排	50	48.04	21	21	未进入负面清单	否	无	8.99
2875	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 尹山支22#变压器郭屯	100	57.2	33	33	未进入负面清单	否	无	2.76
2876	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 尹山支34#变压器尹山	100	53.4	37	37	未进入负面清单	否	无	7.84
2877	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 沙金分63#变压器沙金沟	200	60.59	59	59	未进入负面清单	否	无	6.89
2878	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干80左2#变压器吕卧龙	200	51.08	78	78	未进入负面清单	否	无	0.68
2879	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 吕卧龙分6#变压器吕卧龙西	200	48.22	84	84	未进入负面清单	否	无	6.39
2880	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分13#变压器源发棚	200	49.07	82	82	未进入负面清单	否	无	3.96
2881	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 唐福兴支7#变压器包屯	100	53.66	36	36	未进入负面清单	否	无	8.76
2882	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 于沟支10#变压器于沟	400	50.95	156	156	未进入负面清单	否	无	3.77
2883	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 唐福兴支21#变台变压器小山	100	69.63	20	20	未进入负面清单	否	无	5.58
2884	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 唐福兴支24右7#变压器五小厂	80	50.16	32	32	未进入负面清单	否	无	2.73
2885	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 唐福兴支32#变台变压器唐福兴	100	52.13	38	38	未进入负面清单	否	无	0.91
2886	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 唐福兴支27右3#变压器唐福兴棚	30	58.03	10	10	未进入负面清单	否	无	2.75
2887	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分20右2#变压器源发电	250	55.33	87	87	未进入负面清单	否	无	0.04
2888	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分23左1#变压器原发北棚	100	54.08	36	36	未进入负面清单	否	无	7.05
2889	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 李东支8#变压器李东	400	51.86	153	153	未进入负面清单	否	无	1.95
2890	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 李东支14右2#变压器李东大棚	100	60.55	29	29	未进入负面清单	否	无	2.12
2891	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分38左1#变压器李西	400	64.25	103	103	未进入负面清单	否	无	7.46
2892	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分45左1#变压器董沟	50	57.76	16	16	未进入负面清单	否	无	5.09
2893	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分37右1#变压器董沟二队	30	50.92	12	12	未进入负面清单	否	无	6.95
2894	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 王窑支9#变压器刘窑屯	50	51.52	19	19	未进入负面清单	否	无	4.31
2895	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 徐蚂沟支13#变压器菜园	200	65.19	50	50	未进入负面清单	否	无	2.90
2896	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 徐蚂沟支17右6#变压器孙屯	200	56.56	67	67	未进入负面清单	否	无	1.62
2897	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 孙屯支9#柱上变压器孙屯2	200	61.33	57	57	未进入负面清单	否	无	3.39
2898	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 徐蚂沟支29#变压器徐蚂沟	100	59.31	31	31	未进入负面清单	否	无	3.27
2899	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 徐蚂沟支33#柱上变压器徐蚂沟2	100	65.79	24	24	未进入负面清单	否	无	6.93
2900	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分67#变压器刘护屯	400	48.11	168	168	未进入负面清单	否	无	8.24
2901	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分76#变压器高沟	100	62.77	27	27	未进入负面清单	否	无	7.73
2902	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分86#变压器香瓜沟	50	56.34	17	17	未进入负面清单	否	无	1.43
2903	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 张屯棚支6#变压器清泥洼	100	65.01	25	25	未进入负面清单	否	无	0.21
2904	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 张屯棚支4左5#变压器凡茂基	50	69.21	10	10	未进入负面清单	否	无	6.50
2905	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 张屯棚支17#变台变压器张屯棚	200	56.11	68	68	未进入负面清单	否	无	6.91
2906	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分106左5#变压器下吴屯	400	49.96	160	160	未进入负面清单	否	无	2.19
2907	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 修屯支16#变压器修屯	200	58.8	62	62	未进入负面清单	否	无	2.84
2908	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 王沟棚支4#变台变压器王沟大棚	100	50.07	40	40	未进入负面清单	否	无	3.57
2909	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分123#变压器下吴王沟	315	66.06	75	75	未进入负面清单	否	无	1.06
2910	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分135左2#变压器蔡屯	100	66.71	23	23	未进入负面清单	否	无	5.34
2911	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分145左4#变台变压器芦屯	50	60.06	15	15	未进入负面清单	否	无	8.32
2912	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分151#变台变压器小李屯	100	55.74	34	34	未进入负面清单	否	无	5.88
2913	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干122左3#变压器六、七队	200	56.5	67	67	未进入负面清单	否	无	6.87
2914	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干126左10#变压器五队	50	48.25	21	21	未进入负面清单	否	无	4.29
2915	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 东邓分4#变压器东邓西	400	52.3	151	151	未进入负面清单	否	无	7.09
2916	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干160#变台变压器小甸	400	62.74	109	109	未进入负面清单	否	无	0.46
2917	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干160左4#变压器平房	50	48.51	21	21	未进入负面清单	否	无	2.25
2918	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干168#变台变压器瑞达	160	65.9	39	39	未进入负面清单	否	无	0.94
2919	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干174#变压器油房	50	65.62	12	12	未进入负面清单	否	无	8.38
2920	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干189#变压器姜屯	50	65.45	12	12	未进入负面清单	否	无	0.44
2921	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 东邓分16#变压器东邓东	400	51.86	153	153	未进入负面清单	否	无	1.93
2922	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 东邓棚支18#变压器东邓棚	100	60.91	29	29	未进入负面清单	否	无	7.50
2923	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 山头分12#变压器山头	50	54.69	18	18	未进入负面清单	否	无	0.52



2924	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 永利分2#变压器苗屯	80	62.17	22	22	未进入负面清单	否	无	8.36
2925	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 永利分11左4#变压器西店	100	50.1	40	40	未进入负面清单	否	无	2.50
2926	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 永利分15左4#变压器永利	50	57.56	16	16	未进入负面清单	否	无	0.96
2927	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 杜屯支7#变压器杜屯	50	62.93	14	14	未进入负面清单	否	无	4.19
2928	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 半拉山分2#变压器金哨	100	45.57	44	44	未进入负面清单	否	无	6.90
2929	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 严屯分14左4#变压器石柱沟	80	46.02	35	35	未进入负面清单	否	无	1.73
2930	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 严屯分23右6#变压器刘沟	100	58.57	31	31	未进入负面清单	否	无	7.75
2931	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 严屯分25左1#变压器金山村	160	48.31	67	67	未进入负面清单	否	无	8.45
2932	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_金山小区支15#柱上变压器金山村 小区	200	57.76	64	64	未进入负面清单	否	无	4.19
2933	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 尹屯支8#变台变压器尹屯	50	67.95	11	11	未进入负面清单	否	无	1.19
2934	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 陶屯支8#变压器陶屯	50	66.46	12	12	未进入负面清单	否	无	8.16
2935	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 严屯分43#变压器和尚屯	50	66.46	12	12	未进入负面清单	否	无	6.15
2936	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 严屯分59左4#变压器占屯	200	68.05	44	44	未进入负面清单	否	无	0.60
2937	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 严屯分68右2#变压器陶店	50	53.15	18	18	未进入负面清单	否	无	1.39
2938	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 张屯支2左6#变压器李店	50	52.08	19	19	未进入负面清单	否	无	7.42
2939	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 张屯支5#变压器夏屯	50	57.43	16	16	未进入负面清单	否	无	6.64
2940	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 张屯支31#变台变压器李店大棚	50	68.76	11	11	未进入负面清单	否	无	2.70
2941	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 张屯支16#变压器张屯	100	65.88	24	24	未进入负面清单	否	无	4.84
2942	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 岳屯支2#变压器于屯	400	66.17	95	95	未进入负面清单	否	无	0.23
2943	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 岳屯支11#变压器岳屯	100	50.12	40	40	未进入负面清单	否	无	8.42
2944	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 严屯分95#变压器严屯	80	56.64	27	27	未进入负面清单	否	无	6.40
2945	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 杨房支1#变压器杨房	80	53.82	29	29	未进入负面清单	否	无	3.48
2946	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 金哨水利分3#变台变压器修利坤	80	53.23	29	29	未进入负面清单	否	无	0.86
2947	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 潮河沿分3左1#变压器宋屯	400	54.93	140	140	未进入负面清单	否	无	0.59
2948	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 潮河沿分8#变压器庙下	200	67.27	45	45	未进入负面清单	否	无	8.33
2949	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 潮河沿分14#变压器潮河沿	400	62.34	111	111	未进入负面清单	否	无	5.54
2950	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 城皮东干6#变压器农机	200	58.25	64	64	未进入负面清单	否	无	2.20
2951	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 城皮东干9左1#变压器东方小区	160	49.16	65	65	未进入负面清单	否	无	5.87
2952	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 城皮东干10#变压器君乐	250	51.53	96	96	未进入负面清单	否	无	7.75
2953	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 金三角箱变	100	64.04	26	26	未进入负面清单	否	无	1.22
2954	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 城皮东干13#变台变压器交通队	50	63.21	13	13	未进入负面清单	否	无	5.37
2955	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 初屯分6#变压器初屯	100	53.17	37	37	未进入负面清单	否	无	4.88
2956	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 城皮东干15左4#变压器大付屯	200	48.92	82	82	未进入负面清单	否	无	5.70
2957	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 城皮东干13右1#变台1#变压器	100	59.27	31	31	未进入负面清单	否	无	1.60
2958	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 城皮东干13右1#变台2#变压器	100	59.88	30	30	未进入负面清单	否	无	6.67
2959	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	城皮东干22右1#柱上变压器供电所	200	54.68	71	71	未进入负面清单	否	无	8.39
2960	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 金厂学校分2#变压器碧岸	50	61.19	14	14	未进入负面清单	否	无	8.63
2961	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_金厂学校分14#变台1#变压器金厂 小区	200	65.48	49	49	未进入负面清单	否	无	7.52
2962	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 城皮东干37右4#变压器王甸	200	66.28	47	47	未进入负面清单	否	无	7.47
2963	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 城皮东干52#变压器梁店棚	50	61.22	14	14	未进入负面清单	否	无	4.15
2964	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_梁屯水利分5左2#变台变压器钟梁 屯	100	59.34	31	31	未进入负面清单	否	无	5.76
2965	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_梁屯水利分5左2#变压器中梁屯小 台	100	54.26	36	36	未进入负面清单	否	无	2.99
2966	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 梁屯棚支9#梁屯棚	400	56.94	132	132	未进入负面清单	否	无	8.11
2967	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 阎王殿分2#梁店北	200	57.03	66	66	未进入负面清单	否	无	7.00
2968	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 阎王殿分14#变压器阎王店鲁屯	200	45.45	89	89	未进入负面清单	否	无	5.38
2969	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 阎王殿分19#变压器阎王殿棚	160	47.35	68	68	未进入负面清单	否	无	3.21
2970	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 城皮东干60#变压器梁店南	50	58.27	16	16	未进入负面清单	否	无	3.49
2971	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 城皮东干87#变压器小单屯	50	46.33	22	22	未进入负面清单	否	无	6.55
2972	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 柏棵分11#变压器半屯	50	52.91	19	19	未进入负面清单	否	无	7.52
2973	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 柏棵分18#变压器焦屯	100	52.19	38	38	未进入负面清单	否	无	7.56
2974	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 下吴支10左4#变压器任店	50	61.46	14	14	未进入负面清单	否	无	8.26
2975	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 下吴支16#变压器张吴屯	100	49.86	40	40	未进入负面清单	否	无	7.80
2976	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 下吴支27#变压器姜平房	160	64.84	40	40	未进入负面清单	否	无	3.39
2977	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 下吴支39#变压器黄坡	100	52.25	38	38	未进入负面清单	否	无	5.96
2978	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 下吴支53#变压器金屯	200	69.89	40	40	未进入负面清单	否	无	6.92

2979	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 张沟支11#变压器张沟	100	59.35	31	31	未进入负面清单	否	无	4.97
2980	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 姜沟支7#变压器姜沟	100	69.52	20	20	未进入负面清单	否	无	2.83
2981	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 柏棵分34右3#变压器马屯	50	54.89	18	18	未进入负面清单	否	无	6.53
2982	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 柏棵分39#变压器姜唐房	100	60.17	30	30	未进入负面清单	否	无	4.36
2983	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 王沟支11#变压器王沟	100	46.16	44	44	未进入负面清单	否	无	2.72
2984	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 团部支6右2#变压器尹屯	200	49.98	80	80	未进入负面清单	否	无	8.07
2985	国网普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 柏棵分68#变压器小柏棵	100	64.59	25	25	未进入负面清单	否	无	4.03
2986	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	电网 谭南线谭南干28右1#	160	56.46	54	54	未进入负面清单	否	无	4.41
2987	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	电网 谭南干22#变台变压器	200	51.13	78	78	未进入负面清单	否	无	0.86
2988	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南线谭南干61右1#变台变压器	100	47.14	43	43	未进入负面清单	否	无	5.66
2989	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南线谭南干65右1#变台变压器	100	45.71	44	44	未进入负面清单	否	无	6.04
2990	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南线谭南干68左6#	100	58	32	32	未进入负面清单	否	无	8.51
2991	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南干56#右3变台变压器	50	49.3	20	20	未进入负面清单	否	无	7.86
2992	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	李沟分6#右7变台变压器	100	69.37	21	21	未进入负面清单	否	无	8.76
2993	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	李沟分21#变台变压器	50	57.45	16	16	未进入负面清单	否	无	2.42
2994	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	李沟分砖厂支11#左1变台变压器	50	45.83	22	22	未进入负面清单	否	无	5.48
2995	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南干95#右6变台变压器	50	60.21	15	15	未进入负面清单	否	无	3.83
2996	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南干99#左4变台变压器	100	60.94	29	29	未进入负面清单	否	无	1.10
2997	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南干103#左4变台变压器	100	49.17	41	41	未进入负面清单	否	无	4.97
2998	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南干114#变台变压器	50	46.53	22	22	未进入负面清单	否	无	1.72
2999	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南线刘沟北支9#	100	66.76	23	23	未进入负面清单	否	无	5.36
3000	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分49左4#变台变压器	100	45.68	44	44	未进入负面清单	否	无	3.67
3001	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南线刘沟南支14#	100	47.48	43	43	未进入负面清单	否	无	1.16
3002	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分59#变台变压器	200	67.44	45	45	未进入负面清单	否	无	4.74
3003	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南线小学支6#	100	68.32	22	22	未进入负面清单	否	无	8.92
3004	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分52#右1	100	50.05	40	40	未进入负面清单	否	无	5.71
3005	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	卢屯支5左4#变台变压器	400	59.98	120	120	未进入负面清单	否	无	0.07
3006	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	卢屯支17#左1变台变压器	80	49.39	32	32	未进入负面清单	否	无	6.04
3007	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分卢屯支23#变台变压器	50	50.1	20	20	未进入负面清单	否	无	4.20
3008	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分#67变台变压器	80	51.69	31	31	未进入负面清单	否	无	4.47
3009	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分90#左9	100	47.62	42	42	未进入负面清单	否	无	7.80
3010	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分冷屯支6#	50	64.05	13	13	未进入负面清单	否	无	5.21
3011	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分冷屯支19#	100	61.25	29	29	未进入负面清单	否	无	3.05
3012	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分98#右3	30	48.73	12	12	未进入负面清单	否	无	2.64
3013	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	10kV刘沟分103右3#柱上变压器	200	59.96	60	60	未进入负面清单	否	无	1.08
3014	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分113#右2	80	47.85	34	34	未进入负面清单	否	无	7.50
3015	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分122#	50	54.42	18	18	未进入负面清单	否	无	4.93
3016	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分130#	100	68.63	21	21	未进入负面清单	否	无	1.50
3017	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干10#右4变台变压器	100	65.9	24	24	未进入负面清单	否	无	2.12
3018	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	李屯分10#变台变压器	200	48.03	84	84	未进入负面清单	否	无	5.00
3019	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干27右17#柱上变压器	100	54.46	36	36	未进入负面清单	否	无	1.71
3020	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干29#右5变台变压器	125	61.64	35	35	未进入负面清单	否	无	6.68
3021	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干54右5#	200	58.9	62	62	未进入负面清单	否	无	8.66
3022	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干54左5#	200	56.02	68	68	未进入负面清单	否	无	4.71
3023	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	徐屯支8#变台变压器	200	63.87	52	52	未进入负面清单	否	无	6.37
3024	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干40#左6变台变压器	100	48.32	42	42	未进入负面清单	否	无	0.68
3025	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西线中孙支9#变台变压器	200	46.53	87	87	未进入负面清单	否	无	8.83
3026	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干83左2#变台变压器	200	67.23	46	46	未进入负面清单	否	无	5.73
3027	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西线徐庄支1#变台变压器	100	61.19	29	29	未进入负面清单	否	无	7.22
3028	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西线徐庄南支3#变台变压器	100	60.53	29	29	未进入负面清单	否	无	8.09
3029	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	石板沟分7#变台变压器	200	63.6	53	53	未进入负面清单	否	无	4.89
3030	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	石板沟分18#变台变压器	100	69.46	21	21	未进入负面清单	否	无	2.90
3031	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干75#右1变台变压器	80	66.88	18	18	未进入负面清单	否	无	5.88
3032	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西线南陈沟分8#变台变压器	100	50.2	40	40	未进入负面清单	否	无	4.00
3033	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干94#变台变压器	100	64.46	26	26	未进入负面清单	否	无	0.30
3034	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	东陈沟分17#左4大范屯	100	66.33	24	24	未进入负面清单	否	无	6.86
3035	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	东陈沟分28#左4变台变压器	100	65.2	25	25	未进入负面清单	否	无	0.62
3036	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	葛沟支7#变台变压器	100	68.29	22	22	未进入负面清单	否	无	2.86
3037	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	东陈沟分35#左7变台变压器	30	59.38	9	9	未进入负面清单	否	无	7.45

3038	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	东陈沟分45#变台变压器	100	67.26	23	23	未进入负面清单	否	无	1.13
3039	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	长安庙分13#变台变压器	30	67.11	7	7	未进入负面清单	否	无	3.08
3040	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	二王支17#变台变压器	100	45.14	45	45	未进入负面清单	否	无	3.60
3041	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	二王支8右2#变台变压器	200	68.72	43	43	未进入负面清单	否	无	4.55
3042	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	范屯支2#变台变压器	100	60.41	30	30	未进入负面清单	否	无	0.41
3043	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	李沟支18左3#变台变压器	200	55.08	70	70	未进入负面清单	否	无	6.38
3044	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	李沟支24#变台变压器	50	45.62	22	22	未进入负面清单	否	无	6.48
3045	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	李沟支4右3#变台变压器	200	56.44	67	67	未进入负面清单	否	无	1.01
3046	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	吕屯支3#变台变压器	200	55.35	69	69	未进入负面清单	否	无	7.83
3047	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	庙岭支19#变台变压器	100	51.23	39	39	未进入负面清单	否	无	5.46
3048	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	庙岭支29右8#变台变压器	100	52.89	37	37	未进入负面清单	否	无	6.75
3049	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	庙岭支33#变台变压器	100	61.15	29	29	未进入负面清单	否	无	0.27
3050	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	庙岭支3#变台变压器	100	65.61	24	24	未进入负面清单	否	无	4.44
3051	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	庙岭支55#变台变压器	100	67.21	23	23	未进入负面清单	否	无	5.52
3052	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	庙岭支73#变台变压器	50	61.05	14	14	未进入负面清单	否	无	7.25
3053	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	山嘴支1#变台变压器	200	52.03	76	76	未进入负面清单	否	无	7.89
3054	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	双德支1#变台变压器	100	59.22	31	31	未进入负面清单	否	无	6.09
3055	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	孙家沟支10#变台变压器	100	56.93	33	33	未进入负面清单	否	无	6.12
3056	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西线杜屯支11#	100	68.14	22	22	未进入负面清单	否	无	5.60
3057	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西线李沟支6间1#	100	49.22	41	41	未进入负面清单	否	无	5.17
3058	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西线万沟支13#	100	61.17	29	29	未进入负面清单	否	无	7.83
3059	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西线郑屯南支9#	100	45.52	44	44	未进入负面清单	否	无	0.09
3060	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	陶窝支11#变压器	100	47.42	43	43	未进入负面清单	否	无	7.69
3061	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	王屯支13#变台变压器	200	67.92	44	44	未进入负面清单	否	无	5.54
3062	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	下沟分103#右3变台变压器	80	48.98	33	33	未进入负面清单	否	无	6.57
3063	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	下沟分115#右1变台变压器	30	48.95	12	12	未进入负面清单	否	无	6.73
3064	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	下沟分17#右3变台变压器	100	67.67	22	22	未进入负面清单	否	无	6.91
3065	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	下沟分38#左8变台变压器	100	45.37	45	45	未进入负面清单	否	无	2.44
3066	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	下沟分83#左1变台变压器	100	50.02	40	40	未进入负面清单	否	无	3.94
3067	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	下沟分95#右2	50	59.6	15	15	未进入负面清单	否	无	1.72
3068	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	夏沟分2右2#柱上变压器	200	60.84	58	58	未进入负面清单	否	无	1.86
3069	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	夹河线	西沟分10#变台变压器	30	64.39	8	8	未进入负面清单	否	无	6.04
3070	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	夹河线	西沟分15#变台变压器	30	50.01	12	12	未进入负面清单	否	无	8.68
3071	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	大崔分38#右6柱上变压器	400	52.37	151	151	未进入负面清单	否	无	4.21
3072	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	楼山分10#右5柱上变压器	200	54.99	70	70	未进入负面清单	否	无	1.82
3073	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	石山分117#变台变压器1	80	63.8	21	21	未进入负面清单	否	无	1.68
3074	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	石山分125#变台变压器	80	59.52	24	24	未进入负面清单	否	无	4.14
3075	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	石山分165右3#变台变压器	400	48.57	166	166	未进入负面清单	否	无	0.37
3076	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	石山分213#变台变压器	200	45.9	88	88	未进入负面清单	否	无	3.09
3077	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	石山分232#变台变压器	200	67.36	45	45	未进入负面清单	否	无	3.19
3078	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	石山分265右1#变台变压器	100	49.2	41	41	未进入负面清单	否	无	0.35
3079	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	石山分70右2#变台变压器	200	56.13	68	68	未进入负面清单	否	无	0.62
3080	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	宋屯支5#柱上变压器	50	59.61	15	15	未进入负面清单	否	无	0.72
3081	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	孙屯支3#左2变压器	100	46.11	44	44	未进入负面清单	否	无	1.73
3082	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东干9右2#变台变压器	200	48.98	82	82	未进入负面清单	否	无	4.63
3083	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线11#左7变台变压器	50	46.87	22	22	未进入负面清单	否	无	6.83
3084	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大崔分27#右5变台变压器	100	63.81	26	26	未进入负面清单	否	无	3.21
3085	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大崔分55#右4变台变压器	200	52.43	75	75	未进入负面清单	否	无	3.82
3086	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大崔分59#变台变压器	200	67.19	46	46	未进入负面清单	否	无	6.01
3087	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大崔分63#变台变压器	100	58.1	32	32	未进入负面清单	否	无	2.74
3088	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大王支10#右17变台变压器	50	59.28	15	15	未进入负面清单	否	无	7.40
3089	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大王支16#左2变台变压器	50	67.57	11	11	未进入负面清单	否	无	4.68
3090	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大王支26#变台变压器	80	63.01	22	22	未进入负面清单	否	无	3.31
3091	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大部分10#	10	46.06	4	4	未进入负面清单	否	无	0.27
3092	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大部分19#变台变压器	50	57.03	16	16	未进入负面清单	否	无	0.72
3093	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大部分23#变台变压器	50	50.03	20	20	未进入负面清单	否	无	5.44
3094	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大部分34#变台变压器	100	59.4	31	31	未进入负面清单	否	无	5.20
3095	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线楼山分43#变台变压器	100	67.45	23	23	未进入负面清单	否	无	4.30
3096	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线楼山分4#变台变压器	200	58.23	64	64	未进入负面清单	否	无	7.58

3097	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线楼山分54#	100	63.27	27	27	未进入负面清单	否	无	2.04
3098	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线卢北支15#右3	200	67.28	45	45	未进入负面清单	否	无	1.37
3099	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线卢北支20#变台变压器	100	46.89	43	43	未进入负面清单	否	无	5.44
3100	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线沙包支5#	100	55.73	34	34	未进入负面清单	否	无	4.50
3101	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分101#右4变台变压器	100	62.54	27	27	未进入负面清单	否	无	1.71
3102	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分#123左5变台变压器	200	62.93	54	54	未进入负面清单	否	无	8.21
3103	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分137#变台变压器	100	46.07	44	44	未进入负面清单	否	无	3.04
3104	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分#159变台变压器	50	49.84	20	20	未进入负面清单	否	无	7.95
3105	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分165#右6	50	50.71	20	20	未进入负面清单	否	无	4.50
3106	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分175#变台变压器	100	57.42	33	33	未进入负面清单	否	无	6.62
3107	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分1#变台变压器	200	66.41	47	47	未进入负面清单	否	无	7.31
3108	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分21#右5变台变压器	100	68.18	22	22	未进入负面清单	否	无	4.89
3109	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分223#	100	66.94	23	23	未进入负面清单	否	无	4.39
3110	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分26#左2变台变压器	160	58.55	50	50	未进入负面清单	否	无	6.85
3111	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分26#左6变台变压器	100	52.23	38	38	未进入负面清单	否	无	0.92
3112	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分40#右3变台变压器	50	53.84	18	18	未进入负面清单	否	无	3.31
3113	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分51#变台变压器	200	61.39	57	57	未进入负面清单	否	无	4.40
3114	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分70#变台变压器	100	64.5	26	26	未进入负面清单	否	无	3.73
3115	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线双伯支9#变台变压器	200	53.46	73	73	未进入负面清单	否	无	6.27
3116	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线宋屯支12#变台变压器	50	55.05	17	17	未进入负面清单	否	无	1.28
3117	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线宋屯支1#变台变压器	50	63.46	13	13	未进入负面清单	否	无	3.21
3118	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线孙屯支12#变台变压器	200	65.21	50	50	未进入负面清单	否	无	4.79
3119	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线孙西北支1#	100	55	35	35	未进入负面清单	否	无	6.19
3120	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线谭东干12#左1变台变压器	100	45.38	45	45	未进入负面清单	否	无	2.70
3121	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线谭东干15#变台变压器	200	56.02	68	68	未进入负面清单	否	无	1.96
3122	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线谭东干30#右5变台变压器	200	49.52	81	81	未进入负面清单	否	无	6.17
3123	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线谭东干47#左6变台变压器	50	54.79	18	18	未进入负面清单	否	无	0.00
3124	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线谭东干崔分屯支10#台区变压器	100	56.62	33	33	未进入负面清单	否	无	4.62
3125	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线谭前北支4#	100	52.89	37	37	未进入负面清单	否	无	4.13
3126	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线谭前分7#变台变压器	100	65.99	24	24	未进入负面清单	否	无	7.92
3127	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线王店支10#变台变压器	100	64.24	26	26	未进入负面清单	否	无	5.43
3128	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线王南支9#	100	67.85	22	22	未进入负面清单	否	无	3.57
3129	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线杨底东支9#	100	47.12	43	43	未进入负面清单	否	无	1.38
3130	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线杨底支20#	100	48.28	42	42	未进入负面清单	否	无	5.04
3131	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线杨沟支10#	100	64.4	26	26	未进入负面清单	否	无	2.15
3132	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线张店支7#右9变台变压器	200	65.11	50	50	未进入负面清单	否	无	0.18
3133	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线赵屯支5#右6变台变压器	100	65.23	25	25	未进入负面清单	否	无	0.31
3134	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭前支1#变台变压器	200	61.35	57	57	未进入负面清单	否	无	0.72
3135	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	王店支21#变压器	100	49.14	41	41	未进入负面清单	否	无	3.50
3136	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	小崔支1#变台变压器	100	48.51	41	41	未进入负面清单	否	无	3.40
3137	国网普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	杨底南支7#变台变压器	100	47.19	43	43	未进入负面清单	否	无	2.56
3138	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干3#配电站1#变压器	630	47.93	265	265	未进入负面清单	否	无	2.03
3139	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干15#配电站103间隔配电变压器	600	52.66	224	224	未进入负面清单	否	无	6.59
3140	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和缘小区配电站2#变压器	500	57.48	163	163	未进入负面清单	否	无	3.36
3141	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干5#箱变103间隔变压器配电变压器	400	58.62	126	126	未进入负面清单	否	无	8.48
3142	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干15#配电站104间隔配电变压器	600	47.22	257	257	未进入负面清单	否	无	8.80
3143	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干10#配电站变压器	630	56.45	211	211	未进入负面清单	否	无	4.54
3144	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干4#箱变变压器	630	51.82	241	241	未进入负面清单	否	无	1.86
3145	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园1#配电站3#变压器	630	68.23	137	137	未进入负面清单	否	无	7.05
3146	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园2#配电站1#变压器	630	64.87	158	158	未进入负面清单	否	无	8.49
3147	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	步行街1#箱式变电站101变压器	630	52.85	234	234	未进入负面清单	否	无	3.32
3148	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	步行街2#箱式变电站101变压器	630	45.77	279	279	未进入负面清单	否	无	2.65
3149	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园2#配电站3#变压器	630	49.66	254	254	未进入负面清单	否	无	5.04
3150	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园2#配电站2#变压器	630	56.58	211	211	未进入负面清单	否	无	0.39
3151	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园3#配电站1#变压器	630	58.1	201	201	未进入负面清单	否	无	5.49
3152	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	鑫凤线	鑫凤家园3#配电站2#变压器	630	56.5	211	211	未进入负面清单	否	无	0.67
3153	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	鑫凤线	鑫凤家园4#配电站2#变压器	630	67.42	142	142	未进入负面清单	否	无	3.80
3154	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园3#配电站2#变压器	630	67.65	141	141	未进入负面清单	否	无	4.31

3155	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园3#配电站3#变压器	630	50.29	250	250	未进入负面清单	否	无	2.90
3156	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	鑫凤线	鑫凤家园3#配电站1#变压器	630	67.94	139	139	未进入负面清单	否	无	3.86
3157	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	鑫凤线	鑫凤家园1#配电站1#变压器	630	60.86	184	184	未进入负面清单	否	无	3.53
3158	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	鑫凤线	鑫凤家园4#配电站1#变压器	630	52.27	238	238	未进入负面清单	否	无	7.94
3159	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	鑫凤线	鑫凤家园2#配电站2#变压器	630	59.53	192	192	未进入负面清单	否	无	2.15
3160	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	现代城1#配电站1#变压器间隔配电变压器	630	47.95	265	265	未进入负面清单	否	无	4.50
3161	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	现代城1#配电站2#变压器间隔配电变压器	630	65.72	153	153	未进入负面清单	否	无	0.67
3162	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干7#配电站1#变压器	630	59.15	194	194	未进入负面清单	否	无	6.04
3163	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干7#配电站2#变压器	630	59.96	189	189	未进入负面清单	否	无	6.56
3164	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干7#配电站3#变压器	630	65.24	156	156	未进入负面清单	否	无	1.06
3165	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干4#箱变103间隔变压器配电变压器	400	52.88	148	148	未进入负面清单	否	无	6.46
3166	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干11#配电站2#变压器	630	67.36	143	143	未进入负面清单	否	无	0.27
3167	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干11#配电站1#变压器	630	57.46	205	205	未进入负面清单	否	无	6.53
3168	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干5#箱变变压器	630	60.68	185	185	未进入负面清单	否	无	0.19
3169	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干13#配电站1#变压器	800	50.39	317	317	未进入负面清单	否	无	5.73
3170	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干13#配电站2#变压器	630	50.62	248	248	未进入负面清单	否	无	3.81
3171	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干15#配电站变压器	630	46.29	275	275	未进入负面清单	否	无	5.81
3172	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和缘小区配电站1#变压器间隔配电变压器	500	59.8	151	151	未进入负面清单	否	无	3.46
3173	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园1#配电站1#变压器	630	51.4	243	243	未进入负面清单	否	无	5.88
3174	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园1#配电站2#变压器	630	47.81	266	266	未进入负面清单	否	无	8.78
3175	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干8#配电站1#变压器	630	48.77	260	260	未进入负面清单	否	无	3.66
3176	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干1#配电站1#变压器	630	60.99	183	183	未进入负面清单	否	无	1.97
3177	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干9#配电站3#变压器	630	55.8	215	215	未进入负面清单	否	无	0.08
3178	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干8#配电站2#变压器	630	54.45	224	224	未进入负面清单	否	无	7.35
3179	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干2#配电站1#变压器	630	48.35	262	262	未进入负面清单	否	无	5.39
3180	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	嘉合园配电站2#变压器	630	55.57	217	217	未进入负面清单	否	无	1.20
3181	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	白领公寓1#配电站2#配电变压器	630	59.87	190	190	未进入负面清单	否	无	3.13
3182	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	现代城1#配电站4#变压器间隔配电变压器	630	47.08	270	270	未进入负面清单	否	无	0.96
3183	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	现代城1#配电站3#变压器间隔配电变压器	630	47.27	269	269	未进入负面清单	否	无	4.67
3184	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	鑫凤线	鑫凤家园2#配电站1#变压器	630	64.49	161	161	未进入负面清单	否	无	5.09
3185	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干8#配电站1#变压器	630	58.28	200	200	未进入负面清单	否	无	5.64
3186	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干9#配电站1#变压器	630	63.06	170	170	未进入负面清单	否	无	7.61
3187	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	旭日开发小区配电站2#变压器	400	53.66	145	145	未进入负面清单	否	无	8.13
3188	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干12#配电站1#变压器	630	48.97	258	258	未进入负面清单	否	无	7.16
3189	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	莲城人家1#配电站2#变压器间隔配电变压器	630	56.5	211	211	未进入负面清单	否	无	2.79
3190	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	白领公寓1#配电站3#配电变压器	800	57.24	262	262	未进入负面清单	否	无	8.51
3191	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干14#配电站2#变压器	630	50.23	251	251	未进入负面清单	否	无	5.37
3192	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	泰和居小区1#配电站2#变压器间隔配电变压器	500	49.12	204	204	未进入负面清单	否	无	8.75
3193	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干1#配电站2#变压器	630	64.17	163	163	未进入负面清单	否	无	0.88
3194	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	嘉合园配电站1#变压器	630	60.4	186	186	未进入负面清单	否	无	1.49
3195	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	旭日开发小区配电站1#变压器	400	57.94	128	128	未进入负面清单	否	无	7.11
3196	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	白领公寓1#配电站1#配电变压器	630	60.65	185	185	未进入负面清单	否	无	6.62
3197	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干9#配电站2#变压器	630	52.11	239	239	未进入负面清单	否	无	7.80
3198	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干14#配电站1#变压器	630	52.35	237	237	未进入负面清单	否	无	8.67
3199	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	泰和居小区1#配电站1#变压器间隔配电变压器	500	54.38	178	178	未进入负面清单	否	无	2.38
3200	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干6#配电站1#变压器	630	53.62	229	229	未进入负面清单	否	无	1.63
3201	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	莲城人家1#配电站1#变压器间隔配电变压器	630	50.05	252	252	未进入负面清单	否	无	2.51
3202	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	聚缘福地1#配电站3#变压器	800	59.54	244	244	未进入负面清单	否	无	5.98
3203	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	聚缘福地1#配电站1#变压器	630	54.38	224	224	未进入负面清单	否	无	8.21

3204	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	聚缘福地1#配电箱2#变压器	630	50.93	246	246	未进入负面清单	否	无	0.11
3205	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	农场分13#变台变压器	50	53.9	18	18	未进入负面清单	否	无	6.30
3206	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分17#变台变压器	80	48.51	33	33	未进入负面清单	否	无	7.52
3207	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	长山支5左2#变台变压器	160	45.65	71	71	未进入负面清单	否	无	0.23
3208	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	农场支21#	200	68.34	43	43	未进入负面清单	否	无	8.94
3209	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	中沟支1#变台变压器	400	54.86	141	141	未进入负面清单	否	无	3.45
3210	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	砖厂支9#	80	48.56	33	33	未进入负面清单	否	无	2.14
3211	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	金厂分24左5#变台变压器	100	54.27	36	36	未进入负面清单	否	无	7.52
3212	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	葛屯支1右4#	100	65.48	25	25	未进入负面清单	否	无	6.20
3213	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	绿源支5#变台变压器	200	58.35	63	63	未进入负面清单	否	无	3.57
3214	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	绿谷支8#变台变压器	200	50.57	79	79	未进入负面清单	否	无	6.73
3215	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干21#变台1#变压器	500	61.73	141	141	未进入负面清单	否	无	4.42
3216	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	新东支1#柱上变压器	10	63.05	3	3	未进入负面清单	否	无	4.83
3217	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干13#变台变压器	315	64.38	81	81	未进入负面清单	否	无	0.15
3218	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	信东支1#变台变压器	80	51.05	31	31	未进入负面清单	否	无	7.52
3219	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	信屯支4#变台变压器	250	57.2	82	82	未进入负面清单	否	无	2.93
3220	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	水利支7#	50	53.17	18	18	未进入负面清单	否	无	4.38
3221	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	宏远分14#	400	51.59	154	154	未进入负面清单	否	无	8.03
3222	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分30右3#	400	46.75	173	173	未进入负面清单	否	无	3.69
3223	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	长山支13#	400	64.41	102	102	未进入负面清单	否	无	8.25
3224	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分94左4#	200	67.41	45	45	未进入负面清单	否	无	2.27
3225	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	上拉支13#	200	48.49	83	83	未进入负面清单	否	无	0.73
3226	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	130台支10#变台变压器	200	67.02	46	46	未进入负面清单	否	无	6.43
3227	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	鲇鱼分40#变台变压器	200	53.31	73	73	未进入负面清单	否	无	3.13
3228	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	净水支8#变台变压器	200	52.64	75	75	未进入负面清单	否	无	6.62
3229	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	铁矿干113右5#变台变压器	100	61.19	29	29	未进入负面清单	否	无	5.83
3230	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	鑫凤线	建材干101#变台变压器	50	64.32	13	13	未进入负面清单	否	无	2.97
3231	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	刘屯支18右1#变台变压器	50	61.99	14	14	未进入负面清单	否	无	0.98
3232	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	刘屯支18右12#变台变压器	50	66.18	12	12	未进入负面清单	否	无	8.54
3233	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	刘屯支2#	50	67.76	11	11	未进入负面清单	否	无	1.23
3234	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干57#变台变压器	160	68.48	34	34	未进入负面清单	否	无	5.46
3235	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	刘屯支24#刘屯	50	54.72	18	18	未进入负面清单	否	无	7.44
3236	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	泡子干162左9#变台变压器	200	67.08	46	46	未进入负面清单	否	无	3.31
3237	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	福利支5左1#	80	63.24	21	21	未进入负面清单	否	无	0.95
3238	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分102#	50	68.56	11	11	未进入负面清单	否	无	5.98
3239	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	提水支5左1#变台变压器	200	63.4	53	53	未进入负面清单	否	无	0.14
3240	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	花棚支15#变台变压器	315	69.48	65	65	未进入负面清单	否	无	3.18
3241	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	提水支26#变台变压器	315	45.87	139	139	未进入负面清单	否	无	8.69
3242	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	鲇鱼分100左1#柱上变压器1	200	69.26	41	41	未进入负面清单	否	无	5.14
3243	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分22左5#	100	48.16	42	42	未进入负面清单	否	无	6.75
3244	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	农场支14#柱上变压器	100	67.9	22	22	未进入负面清单	否	无	4.73
3245	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	沟东支1#变台变压器	200	58.39	63	63	未进入负面清单	否	无	3.29
3246	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台干124#变台变压器	100	48.33	42	42	未进入负面清单	否	无	1.06
3247	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	梁沟分19#变台变压器	100	53.01	37	37	未进入负面清单	否	无	4.02
3248	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	葛屯支14#	160	62.51	44	44	未进入负面清单	否	无	8.10
3249	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	石矿分8#变台柱上变压器	200	58.77	62	62	未进入负面清单	否	无	0.16
3250	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	石矿分30#	50	47.81	21	21	未进入负面清单	否	无	6.40
3251	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	北互右线	良友支2#变台变压器	200	58.06	64	64	未进入负面清单	否	无	3.79
3252	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	北互右线	吴屯支20#变台变压器	200	68.73	43	43	未进入负面清单	否	无	2.05
3253	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	石屯支5#变台变压器	100	55.61	34	34	未进入负面清单	否	无	1.98
3254	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材分8左4#变台变压器	200	58.37	63	63	未进入负面清单	否	无	6.26
3255	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分27#	30	68.15	7	7	未进入负面清单	否	无	0.78
3256	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分4#	400	51.51	154	154	未进入负面清单	否	无	2.12
3257	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建石分10#变台变压器	100	47.94	42	42	未进入负面清单	否	无	2.72
3258	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干40#变台变压器	200	58.82	62	62	未进入负面清单	否	无	5.39
3259	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台干116右3#变台变压器	160	51.04	62	62	未进入负面清单	否	无	3.58
3260	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	大学分7#变台1#变压器	200	48.37	83	83	未进入负面清单	否	无	2.08
3261	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	水利支3右1#	200	54.8	70	70	未进入负面清单	否	无	8.52
3262	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	大学支19#变台变压器	315	66.61	74	74	未进入负面清单	否	无	2.83

3263	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	铁矿干100#	80	55	28	28	未进入负面清单	否	无	2.79
3264	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分10右1#变台变压器	100	49.91	40	40	未进入负面清单	否	无	6.51
3265	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干31#变台变压器	315	58.47	99	99	未进入负面清单	否	无	4.42
3266	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	张窝棚支12#变台变压器	100	50.77	39	39	未进入负面清单	否	无	5.89
3267	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	南山支15#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	1.18
3268	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	刘屯支17左4#变台变压器	50	60.95	15	15	未进入负面清单	否	无	5.09
3269	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	华东支1#变台变压器	630	50.84	247	247	未进入负面清单	否	无	6.86
3270	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	泡子干111#	30	45.32	13	13	未进入负面清单	否	无	0.24
3271	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	水源线金屯支20#变台变压器	200	56.19	68	68	未进入负面清单	否	无	7.19
3272	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	北互支4#变台变压器	10	55.94	3	3	未进入负面清单	否	无	3.84
3273	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	北互右线	筑建支1#变台变压器	315	49.94	126	126	未进入负面清单	否	无	8.93
3274	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	郊区线净水支1#左1#柱上变压器	200	48.96	82	82	未进入负面清单	否	无	2.53
3275	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干20#变台变压器	250	64.58	64	64	未进入负面清单	否	无	2.40
3276	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	公园分30#变台变压器	50	61.98	14	14	未进入负面清单	否	无	8.80
3277	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材线蚕厂支11#变台变压器	10	63.51	3	3	未进入负面清单	否	无	3.36
3278	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材线蚕厂支8#变台变压器	10	63.64	3	3	未进入负面清单	否	无	7.91
3279	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	线石分27左2#	30	65.02	7	7	未进入负面清单	否	无	7.29
3280	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	砖厂支3#	30	54.46	11	11	未进入负面清单	否	无	0.84
3281	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	金厂分42左6#变台变压器	50	66.91	12	12	未进入负面清单	否	无	2.22
3282	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	金厂分4#	80	53.99	29	29	未进入负面清单	否	无	3.73
3283	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	金厂分9右3#	80	58.34	25	25	未进入负面清单	否	无	5.54
3284	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	于屯支22#变台变压器	50	69.97	10	10	未进入负面清单	否	无	0.99
3285	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干27#变台变压器	315	51.28	122	122	未进入负面清单	否	无	7.27
3286	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干106右1#变台变压器	100	45.16	45	45	未进入负面清单	否	无	3.37
3287	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建石分33#变台变压器	100	57.66	32	32	未进入负面清单	否	无	8.11
3288	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分94#右1	200	48.08	84	84	未进入负面清单	否	无	7.20
3289	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干7#变台变压器	315	57.44	103	103	未进入负面清单	否	无	6.54
3290	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	石矿分10#	200	66.81	46	46	未进入负面清单	否	无	0.50
3291	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	铁矿干171#	160	68.63	34	34	未进入负面清单	否	无	1.57
3292	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	大坦支19#	100	66.58	23	23	未进入负面清单	否	无	0.62
3293	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	李屯支6#	50	62.8	14	14	未进入负面清单	否	无	5.73
3294	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	华太支8#变台变压器	200	65.62	49	49	未进入负面清单	否	无	4.16
3295	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	马岗支8#变台变压器	100	55.41	35	35	未进入负面清单	否	无	8.34
3296	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	市场分2#变台变压器	500	56.74	166	166	未进入负面清单	否	无	7.15
3297	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	平砖分18#变台变压器	200	68.69	43	43	未进入负面清单	否	无	5.04
3298	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	平砖分6#变台变压器	200	46.25	88	88	未进入负面清单	否	无	2.18
3299	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	长山支7#	80	69.33	17	17	未进入负面清单	否	无	0.11
3300	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分97左10#变台变压器	200	67.06	46	46	未进入负面清单	否	无	3.34
3301	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干4左3#变台变压器	200	65.9	48	48	未进入负面清单	否	无	6.66
3302	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	金矿分35#变台变压器	100	67.74	22	22	未进入负面清单	否	无	5.32
3303	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	自来水分48左13#变台变压器	315	55.26	109	109	未进入负面清单	否	无	7.19
3304	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	北互右线	东占支1左2#变台变压器	200	55.66	69	69	未进入负面清单	否	无	3.75
3305	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	北互右线	吴屯支6右3#变台变压器	400	50.81	157	157	未进入负面清单	否	无	4.59
3306	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	铁矿干137右5#	100	54.65	35	35	未进入负面清单	否	无	4.24
3307	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	石屯支15#变台变压器	200	58.89	62	62	未进入负面清单	否	无	7.02
3308	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	水利支6左4#变台变压器	200	69.24	42	42	未进入负面清单	否	无	0.71
3309	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	大荒分23左9#	50	46.59	22	22	未进入负面清单	否	无	5.40
3310	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	大邹支14	80	59.66	24	24	未进入负面清单	否	无	0.42
3311	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	大荒分15#	30	62.25	8	8	未进入负面清单	否	无	1.49
3312	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	大荒分23左1#	80	48.24	33	33	未进入负面清单	否	无	2.22
3313	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	提水支33右4#变台变压器	100	63.61	26	26	未进入负面清单	否	无	7.68
3314	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	泡砖支5#	100	55.2	35	35	未进入负面清单	否	无	4.59
3315	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	马前支10#	100	51.88	38	38	未进入负面清单	否	无	2.22
3316	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	泡砖支1#变台变压器	315	61.13	91	91	未进入负面清单	否	无	1.18
3317	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	毕沟支4#变台变压器	50	52.2	19	19	未进入负面清单	否	无	2.54
3318	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	毕沟分12右2#	100	57.04	33	33	未进入负面清单	否	无	3.92
3319	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	马店支4#变台变压器	100	51.85	38	38	未进入负面清单	否	无	8.73
3320	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	龙山分4左2#变台变压器	160	59.75	48	48	未进入负面清单	否	无	0.17
3321	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台干85左3#变台变压器	30	47.27	13	13	未进入负面清单	否	无	7.26

3322	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	郝沟支10#	160	49.66	65	65	未进入负面清单	否	无	0.84
3323	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	泡子干105左6#	50	56.47	17	17	未进入负面清单	否	无	7.34
3324	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	木碳分7#变台变压器	50	58.2	16	16	未进入负面清单	否	无	3.53
3325	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	水源线金屯支28#变台变压器	100	67.31	23	23	未进入负面清单	否	无	0.10
3326	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	泡子干148右5变台变压器	200	62.26	55	55	未进入负面清单	否	无	3.75
3327	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	杏花支17#	200	52.84	74	74	未进入负面清单	否	无	8.35
3328	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材于113#变台变压器	100	47.07	43	43	未进入负面清单	否	无	1.84
3329	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分20#	100	49.95	40	40	未进入负面清单	否	无	4.94
3330	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	花棚支8#变台变压器	200	60.9	58	58	未进入负面清单	否	无	8.63
3331	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	北屯支8#变台变压器	200	67.52	45	45	未进入负面清单	否	无	1.80
3332	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	郊区线新里支12#变台变压器	100	50.63	39	39	未进入负面清单	否	无	3.10
3333	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	金矿分23右2#变台变压器	100	52.63	37	37	未进入负面清单	否	无	0.50
3334	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	北互支6#变台变压器	200	55.56	69	69	未进入负面清单	否	无	8.51
3335	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	新里支2#变台变压器	200	51.95	76	76	未进入负面清单	否	无	7.71
3336	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	华顺支2#变台变压器	200	66.38	47	47	未进入负面清单	否	无	4.68
3337	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干44#变台变压器	200	50.29	79	79	未进入负面清单	否	无	6.98
3338	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干35#变台变压器	315	52.8	117	117	未进入负面清单	否	无	3.84
3339	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	长山支5#变台变压器	100	61.04	29	29	未进入负面清单	否	无	8.48
3340	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	大荒分34#	100	51.17	39	39	未进入负面清单	否	无	4.24
3341	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	大邹支10右2#	100	67.21	23	23	未进入负面清单	否	无	6.86
3342	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	铁矿于113右19#	200	46.42	87	87	未进入负面清单	否	无	3.50
3343	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	毕沟支41#变台变压器	100	61.15	29	29	未进入负面清单	否	无	8.58
3344	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材于64#变台变压器	200	60.74	59	59	未进入负面清单	否	无	8.19
3345	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材于24#变台变压器	500	46.01	220	220	未进入负面清单	否	无	8.28
3346	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	鲇屯分9#变台变压器	200	47.98	84	84	未进入负面清单	否	无	3.03
3347	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建右分18#变台变压器	100	50.86	39	39	未进入负面清单	否	无	8.52
3348	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	金左支8#变台变压器	100	59.08	31	31	未进入负面清单	否	无	8.72
3349	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	上拉支8左8#变台变压器	30	51.99	11	11	未进入负面清单	否	无	6.77
3350	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材分6右1#变台变压器	50	60.2	15	15	未进入负面清单	否	无	5.48
3351	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	北互右线	吴屯支12右1#变台变压器	200	48.42	83	83	未进入负面清单	否	无	6.23
3352	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	铁矿线铁矿于90#	100	48.09	42	42	未进入负面清单	否	无	1.73
3353	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台于128左4#变台变压器	80	58.19	25	25	未进入负面清单	否	无	4.79
3354	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台于149#变台变压器	100	66.85	23	23	未进入负面清单	否	无	7.53
3355	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台于63左10#变台变压器	100	69.96	20	20	未进入负面清单	否	无	4.51
3356	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	华炉支3#变台变压器	400	49.51	162	162	未进入负面清单	否	无	0.50
3357	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台于106#左3#变台变压器	100	58.87	31	31	未进入负面清单	否	无	8.60
3358	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台甲线龙头支24#变台变压器柱上变 压器	100	64.58	25	25	未进入负面清单	否	无	0.88
3359	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	磊山支11#	100	48.02	42	42	未进入负面清单	否	无	4.77
3360	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	金厂分23#	30	52.72	11	11	未进入负面清单	否	无	6.82
3361	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	四达支13右4#变台变压器	50	58.4	16	16	未进入负面清单	否	无	7.58
3362	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	金厂分35右2#变台变压器	50	63.21	13	13	未进入负面清单	否	无	5.14
3363	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	鲇鱼分15右1#变台变压器	315	48.33	131	131	未进入负面清单	否	无	4.89
3364	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	泡子干165左18#变台变压器	100	52.85	37	37	未进入负面清单	否	无	2.51
3365	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分54右7#	50	66.55	12	12	未进入负面清单	否	无	5.99
3366	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分105#	100	62.08	28	28	未进入负面清单	否	无	6.96
3367	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	沟前支7#柱上变压器	100	52.02	38	38	未进入负面清单	否	无	1.30
3368	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	金厂分15右7#	100	68.01	22	22	未进入负面清单	否	无	6.90
3369	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	郊区线净水支13#变压器	315	52.7	117	117	未进入负面清单	否	无	1.37
3370	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	马后支6#	50	56.1	17	17	未进入负面清单	否	无	0.89
3371	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	油水支1#变台变压器	200	46.17	88	88	未进入负面清单	否	无	5.75
3372	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	新里支20左1#变台变压器	50	47.69	21	21	未进入负面清单	否	无	1.76
3373	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	鲇屯支32#变台变压器	160	58.84	50	50	未进入负面清单	否	无	4.00
3374	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	太工线鲇鱼分97#变台变压器	200	66	48	48	未进入负面清单	否	无	7.23
3375	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	龙头支12#	100	57.11	33	33	未进入负面清单	否	无	1.62
3376	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台于71左8#变台变压器	250	62.08	70	70	未进入负面清单	否	无	7.18
3377	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台于60右6#变台变压器	100	45.59	44	44	未进入负面清单	否	无	1.20
3378	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	杏花支13右1#	400	58.02	128	128	未进入负面清单	否	无	4.10
3379	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干6右2#变台1#变压器	315	56.61	105	105	未进入负面清单	否	无	5.09



3380	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	自来水分50#变台变压器	315	53.12	116	116	未进入负面清单	否	无	3.70
3381	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	线石分12右3#	50	46.6	22	22	未进入负面清单	否	无	7.14
3382	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台干130左6#变台变压器	30	57.87	10	10	未进入负面清单	否	无	2.89
3383	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	葛屯支6左5#	200	47.59	85	85	未进入负面清单	否	无	4.84
3384	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	铁矿干165右5#	100	64.1	26	26	未进入负面清单	否	无	5.54
3385	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	梁沟支7#	160	60.92	47	47	未进入负面清单	否	无	0.18
3386	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	葛屯支9左8#	50	48.96	21	21	未进入负面清单	否	无	2.74
3387	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	郊区线净支1#变台2#柱上变压器	315	63.12	85	85	未进入负面清单	否	无	5.27
3388	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	鲇鱼分43#右7#柱上变压器	200	53.56	73	73	未进入负面清单	否	无	4.15
3389	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	金矿分33#变台变压器	30	48.87	12	12	未进入负面清单	否	无	6.42
3390	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	上拉支9#	200	56.65	67	67	未进入负面清单	否	无	7.17
3391	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	郝沟支14#	200	67.36	45	45	未进入负面清单	否	无	4.97
3392	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干120#变台变压器	100	62.57	27	27	未进入负面清单	否	无	5.09
3393	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干48#变台变压器	200	66.44	47	47	未进入负面清单	否	无	6.19
3394	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	公园分17#变台变压器	100	65.35	25	25	未进入负面清单	否	无	2.73
3395	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	金矿分9左1#变台变压器	100	56.13	34	34	未进入负面清单	否	无	3.65
3396	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分#29左3	100	47.51	42	42	未进入负面清单	否	无	1.22
3397	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	宏远分6#变台2#变压器	200	58.84	62	62	未进入负面清单	否	无	5.34
3398	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	金屯支13左4#变台变压器	200	55.94	68	68	未进入负面清单	否	无	5.98
3399	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚右线市场分2#变台变压器	400	62.36	111	111	未进入负面清单	否	无	4.11
3400	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚右线市场分1#变台1#变压器	200	53.8	72	72	未进入负面清单	否	无	4.63
3401	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	华砖支3#变台变压器	400	69.13	83	83	未进入负面清单	否	无	6.27
3402	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干41#变台变压器	400	68.23	87	87	未进入负面清单	否	无	4.38
3403	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	泡砖支5#变台2#变压器	315	53.06	116	116	未进入负面清单	否	无	5.08
3404	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	北道支3#变台变压器	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	5.92
3405	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	提水支39#变台变压器	200	53.01	74	74	未进入负面清单	否	无	7.55
3406	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	提水支33左1#变台变压器	200	50.29	79	79	未进入负面清单	否	无	0.82
3407	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	水岗支7#柱上变压器	315	63.77	83	83	未进入负面清单	否	无	2.31
3408	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	农场分4左2#变台变压器	200	46.02	88	88	未进入负面清单	否	无	8.02
3409	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	线石分3左1#变台变压器	100	59.15	31	31	未进入负面清单	否	无	2.77
3410	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	大学分5右7#变台变压器	200	57.91	64	64	未进入负面清单	否	无	8.96
3411	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	泡子干15左9#	100	66.2	24	24	未进入负面清单	否	无	4.16
3412	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	开北线	海湾支1#变压器（西山外台区）	50	64.86	13	13	未进入负面清单	否	无	5.56
3413	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	开北线	海湾分26#变压器（三官庙台区）	30	60.44	9	9	未进入负面清单	否	无	2.50
3414	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	开北线	马后分2#变压器（马后台区）	80	45.79	35	35	未进入负面清单	否	无	4.22
3415	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	开北线	马前支1#变压器（马前台区）	50	47.24	21	21	未进入负面清单	否	无	0.77
3416	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	圈龙线	开北分7#变压器（乔南台区）	50	67.68	11	11	未进入负面清单	否	无	6.08
3417	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	圈龙线	开北分20#变压器（乔屯台区）	200	48.26	83	83	未进入负面清单	否	无	2.12
3418	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	圈龙线	八队支10#变压器（八队台区）	200	50.63	79	79	未进入负面清单	否	无	7.07
3419	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	圈龙线	驿城堡分15#变压器（北棚台区）	400	55.48	138	138	未进入负面清单	否	无	5.63
3420	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	圈龙线	驿城堡分19#变压器（中棚台区）	400	45.1	180	180	未进入负面清单	否	无	1.94
3421	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	圈龙线	驿城堡分29左1#变压器（南棚台区）	200	66.5	47	47	未进入负面清单	否	无	5.57
3422	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	圈龙线	会房支8#变压器（会房台区）	200	58.19	64	64	未进入负面清单	否	无	1.83
3423	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	圈龙线	韩屯分8#变压器（韩屯棚台区）	200	45.68	89	89	未进入负面清单	否	无	6.69
3424	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	圈龙线	韩屯棚支8#变压器（韩屯棚北台区）	200	66.98	46	46	未进入负面清单	否	无	8.17
3425	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	圈龙线	韩屯分20#变压器（韩屯台区）	200	58.98	62	62	未进入负面清单	否	无	1.27
3426	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	圈龙线	偏南支13#变压器（偏坡南台区）	200	55.61	69	69	未进入负面清单	否	无	7.42
3427	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	圈龙线	偏坡支19#变压器（偏坡台区）	200	57.68	65	65	未进入负面清单	否	无	3.46
3428	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	圈龙线	振福支5右1#变压器（街道台区）	200	64.59	51	51	未进入负面清单	否	无	3.18
3429	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	圈龙线	信达支3#变压器（前花台区）	315	62.09	88	88	未进入负面清单	否	无	5.43
3430	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	圈龙线	后花支4#变压器（后花台区）	200	68.52	43	43	未进入负面清单	否	无	4.52
3431	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	圈龙线	后花支13#变压器（后花北台区）	200	64.47	51	51	未进入负面清单	否	无	6.44
3432	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	圈龙线	曲屯分13#变压器（养鸡场台区）	200	68.49	43	43	未进入负面清单	否	无	4.50
3433	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	圈龙线	曲屯分21间1#变压器（曲屯台区）	100	67.12	23	23	未进入负面清单	否	无	8.03
3434	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	圈龙线	曲屯东支9#变压器（曲屯东台区）	100	56.33	34	34	未进入负面清单	否	无	7.23
3435	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	圈龙线	管站分1左1#变压器（大道南（西）台	200	49.97	80	80	未进入负面清单	否	无	5.20
3436	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	圈龙线	政府支1#变压器（站东台区）	400	51.58	154	154	未进入负面清单	否	无	6.86
3437	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	圈龙线	北屯支1#变压器（大道北台区）	200	61.96	56	56	未进入负面清单	否	无	4.20
3438	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	圈龙线	北屯支3#变压器（大道北（南）台区）	200	62.87	54	54	未进入负面清单	否	无	5.16

3439	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	道北分11右1#变压器（果队台区）	200	52.36	75	75	未进入负面清单	否	无	8.83
3440	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	开北分99右1#变压器（大道南台区）	200	47.61	85	85	未进入负面清单	否	无	3.50
3441	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	敬老支13#变压器（敬老院台区）	200	61.89	56	56	未进入负面清单	否	无	2.26
3442	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	唐屯分8左1#变压器（小徐屯台区）	200	51.12	78	78	未进入负面清单	否	无	5.69
3443	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	唐屯分11#变压器（唐屯台区）	80	66.34	19	19	未进入负面清单	否	无	0.28
3444	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	唐屯分18#变压器（唐屯南台区）	100	55.11	35	35	未进入负面清单	否	无	0.96
3445	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	唐屯分26#变压器（唐屯东台区）	200	68.44	43	43	未进入负面清单	否	无	7.99
3446	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	盐场北支1#变压器（盐场北台区）	80	63.49	21	21	未进入负面清单	否	无	1.52
3447	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	盐场支5#变压器（盐场台区）	400	58.46	126	126	未进入负面清单	否	无	3.46
3448	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	马小店支3#变压器（河沿台区）	200	53.24	74	74	未进入负面清单	否	无	4.01
3449	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	马小店支9#变压器（马小店台区）	200	64.87	50	50	未进入负面清单	否	无	5.81
3450	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	吉来支2#变压器（六队台区）	200	69.13	42	42	未进入负面清单	否	无	2.79
3451	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	张屯支15#变压器（六队北台区）	200	58.1	64	64	未进入负面清单	否	无	3.66
3452	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	七队支4#变压器（七队台区）	200	49.58	81	81	未进入负面清单	否	无	1.55
3453	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	胜永支1#变压器（七队东台区）	200	68.91	42	42	未进入负面清单	否	无	6.97
3454	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分42左1#变压器（四队南台区）	200	58.02	64	64	未进入负面清单	否	无	6.86
3455	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	驿山支3左1#变压器（四队台区）	200	52.34	75	75	未进入负面清单	否	无	0.52
3456	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	驿山支4右1#变压器（四队北台区）	200	49.95	80	80	未进入负面清单	否	无	2.64
3457	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	大雪支9左2#变压器（三队南台区）	200	52.41	75	75	未进入负面清单	否	无	7.37
3458	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	驿灯支2#变压器（三队台区）	200	63.51	53	53	未进入负面清单	否	无	5.01
3459	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分55右1#变压器（二队台区）	200	68.71	43	43	未进入负面清单	否	无	5.42
3460	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分61右1#变压器（二队南台区）	200	69.44	41	41	未进入负面清单	否	无	7.73
3461	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分64#变压器（一队台区）	200	62.32	55	55	未进入负面清单	否	无	7.80
3462	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	东山东支5#变压器（一队南台区）	200	66.27	47	47	未进入负面清单	否	无	3.40
3463	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	大雪支27右1#变压器（河东台区）	200	61.19	58	58	未进入负面清单	否	无	2.78
3464	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	大雪支30#变压器（家属楼台区）	50	46.83	22	22	未进入负面清单	否	无	1.23
3465	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分71#变压器（柯屯西台区）	200	48.83	82	82	未进入负面清单	否	无	8.33
3466	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分76间1#变压器（柯屯台区）	200	49.33	81	81	未进入负面清单	否	无	2.65
3467	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分87#变压器（徐西台区）	160	45.14	72	72	未进入负面清单	否	无	3.85
3468	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	徐东支2#变压器（徐东台区）	50	50.41	20	20	未进入负面清单	否	无	0.81
3469	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	徐东支7#变压器（徐东棚台区）	50	61.8	14	14	未进入负面清单	否	无	1.13
3470	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	张沟支15#变压器（张沟台区）	80	61.26	23	23	未进入负面清单	否	无	4.07
3471	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分99右1#变压器（山嘴西台区）	200	59.69	61	61	未进入负面清单	否	无	8.32
3472	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分102右1#变压器（山嘴东台区）	200	46.95	86	86	未进入负面清单	否	无	8.47
3473	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	梁北支8#变压器（铁路台区）	80	56.32	27	27	未进入负面清单	否	无	1.57
3474	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	梁屯支8#变压器（梁屯台区）	80	56.35	27	27	未进入负面清单	否	无	0.81
3475	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	梁屯支14#变压器（南边台区）	50	53.93	18	18	未进入负面清单	否	无	1.53
3476	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分118#变压器（王吉海台区）	30	47.77	13	13	未进入负面清单	否	无	4.15
3477	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分133#变压器（和尚屯台区）	200	47.99	84	84	未进入负面清单	否	无	5.61
3478	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分149#变压器（小周屯台区）	80	47.49	34	34	未进入负面清单	否	无	5.27
3479	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	铁东支7#变压器（周屯棚台区）	100	65.9	24	24	未进入负面清单	否	无	2.34
3480	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	前苍支4左2#变压器（前苍台区）	200	45.48	89	89	未进入负面清单	否	无	3.70
3481	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	前苍支4右2#变压器（前苍北台区）	200	45.11	90	90	未进入负面清单	否	无	7.38
3482	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	山嘴支8#变压器（丑山嘴台区）	200	51.39	77	77	未进入负面清单	否	无	1.90
3483	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	砖厂支1#变压器（半道台区）	200	55.58	69	69	未进入负面清单	否	无	4.81
3484	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分189#变压器（后苍台区）	100	54.9	35	35	未进入负面清单	否	无	0.11
3485	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	苍东支1#变压器（后苍东台区）	100	64.73	25	25	未进入负面清单	否	无	3.06
3486	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	庙东支1#变压器（东庙东台区）	80	45.44	36	36	未进入负面清单	否	无	7.32
3487	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	枣房分5右1#变压器（东西台区）	200	47.82	84	84	未进入负面清单	否	无	1.16
3488	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	枣房分9右1#变压器（张店台区）	200	67.51	45	45	未进入负面清单	否	无	8.18
3489	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	平房支11右1#变压器（平房台区）	200	55.14	70	70	未进入负面清单	否	无	1.97
3490	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	平房支17#变压器（平房南台区）	200	52.1	76	76	未进入负面清单	否	无	2.05
3491	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	陈西支1#变压器（陈屯西台区）	100	60.47	30	30	未进入负面清单	否	无	7.97
3492	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	陈屯支8#变压器（陈屯台区）	100	62.7	27	27	未进入负面清单	否	无	1.56
3493	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	枣房分35左1#变压器（姜炉东台区）	200	66.08	48	48	未进入负面清单	否	无	5.91
3494	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	枣房分38#变压器（姜炉台区）	80	55.64	27	27	未进入负面清单	否	无	1.97
3495	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	黄屯支1#变压器（黄屯台区）	200	57.22	66	66	未进入负面清单	否	无	4.97
3496	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	黄屯支5#变压器（黄屯北台区）	200	52.07	76	76	未进入负面清单	否	无	4.68
3497	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	枣房分52#变压器（二道前台区）	200	46.78	86	86	未进入负面清单	否	无	1.20

3498	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	二道南支1#变压器（二道前南台区）	200	47.05	86	86	未进入负面清单	否	无	3.83
3499	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	学校支1右2#变压器（二道后台区）	200	57.83	64	64	未进入负面清单	否	无	8.17
3500	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	枣东支1#变压器（枣东台区）	80	63.6	21	21	未进入负面清单	否	无	5.20
3501	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	枣房分73#变压器（枣房台区）	100	45.85	44	44	未进入负面清单	否	无	6.61
3502	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	姜南分1#变压器（姜南南台区）	80	59	25	25	未进入负面清单	否	无	8.60
3503	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	姜屯分2#变压器（姜屯台区）	80	46.56	35	35	未进入负面清单	否	无	7.91
3504	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	二队东支1#变压器（二队东台区）	100	62.78	27	27	未进入负面清单	否	无	4.69
3505	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	二队支1#变压器（二队台区）	100	46.31	44	44	未进入负面清单	否	无	1.74
3506	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	三队支2#变压器（三队台区）	200	45.02	90	90	未进入负面清单	否	无	6.94
3507	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	三队西支1#变压器（三队西台区）	100	58.3	32	32	未进入负面清单	否	无	4.62
3508	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	谷沟支2#变压器（谷沟南台区）	200	68.43	43	43	未进入负面清单	否	无	6.01
3509	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	谷沟支5#变压器（谷沟台区）	200	54.32	71	71	未进入负面清单	否	无	0.61
3510	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	谷沟支11#变压器（谷沟北台区）	200	66.49	47	47	未进入负面清单	否	无	6.20
3511	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	苍房分7#变压器（苍房台区）	200	69.17	42	42	未进入负面清单	否	无	7.81
3512	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	丁屯分1#变压器（丁屯台区）	160	56.07	54	54	未进入负面清单	否	无	1.01
3513	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	丁西分8#变压器（丁西台区）	100	54.5	36	36	未进入负面清单	否	无	0.51
3514	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	孙东分4#变压器（孙屯东台区）	400	59.6	122	122	未进入负面清单	否	无	1.25
3515	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	王屯分1左1#变压器（孙屯台区）	200	50.9	78	78	未进入负面清单	否	无	7.20
3516	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	孙西支4#变压器（孙屯西台区）	100	50.24	40	40	未进入负面清单	否	无	4.20
3517	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	王南支2#变压器（南王南台区）	100	64.96	25	25	未进入负面清单	否	无	3.25
3518	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	南王分7#变压器（南王台区）	100	47.92	42	42	未进入负面清单	否	无	7.89
3519	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	南王分22#变压器（柞派台区）	100	50.91	39	39	未进入负面清单	否	无	7.93
3520	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	西拉西分1右1#变压器（西拉房台区）	200	58.93	62	62	未进入负面清单	否	无	4.70
3521	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	西拉西分3#变压器（西拉西台区）	100	47.48	43	43	未进入负面清单	否	无	4.03
3522	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	花儿山干169右1#变压器（西拉东台区）	200	57.91	64	64	未进入负面清单	否	无	2.23
3523	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	中拉分1#变压器（中拉房台区）	80	68.22	17	17	未进入负面清单	否	无	5.15
3524	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	花儿山干179左1#变压器（东拉房台区）	200	47.83	84	84	未进入负面清单	否	无	0.06
3525	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	花儿山干184右1#变压器（东拉东台区）	200	67.08	46	46	未进入负面清单	否	无	4.96
3526	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	拉房水分6#变压器（中拉后台区）	100	50.07	40	40	未进入负面清单	否	无	8.19
3527	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	花儿山干204左2#变压器（中沟西台区）	200	67.69	45	45	未进入负面清单	否	无	2.49
3528	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	中沟分2#变压器（中沟台区）	200	55.79	68	68	未进入负面清单	否	无	8.87
3529	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	西沟支4#变压器（西沟北台区）	100	54.59	35	35	未进入负面清单	否	无	1.99
3530	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	东沟分10#变压器（西沟台区）	100	62.57	27	27	未进入负面清单	否	无	7.63
3531	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	东沟分20#变压器（东沟台区）	80	46.04	35	35	未进入负面清单	否	无	6.01
3532	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	村后支4#变压器（村后台区）	100	47.45	43	43	未进入负面清单	否	无	6.78
3533	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	张沟分2#变压器（村后南台区）	100	51.3	39	39	未进入负面清单	否	无	3.42
3534	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	下沟分6#变压器（下沟台区）	200	69.13	42	42	未进入负面清单	否	无	6.35
3535	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	下沟分22#变压器（下沟南台区）	160	53.3	59	59	未进入负面清单	否	无	4.00
3536	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	盛阳分1右1#台区（快马台区）	200	51.98	76	76	未进入负面清单	否	无	1.01
3537	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	陈屯支13右2#变压器（快马东）	200	50.94	78	78	未进入负面清单	否	无	1.01
3538	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	盛阳分6#台区（快马南台区）	100	47.44	43	43	未进入负面清单	否	无	4.37
3539	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	花儿山干259#变压器（吴屯台区）	200	49.03	82	82	未进入负面清单	否	无	3.75
3540	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	川心店分2#变压器（川心店台区）	160	45.82	71	71	未进入负面清单	否	无	2.40
3541	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	川心店北支5#变压器（川心店北台区）	100	61.38	29	29	未进入负面清单	否	无	7.28
3542	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	高屯支10#变压器（高屯台区）	200	63.3	53	53	未进入负面清单	否	无	5.00
3543	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	陈屯分21左1#变压器（陈屯西台区）	160	56.11	54	54	未进入负面清单	否	无	4.36
3544	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	陈屯分26#变压器（陈屯台区）	160	46.07	70	70	未进入负面清单	否	无	6.24
3545	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	北沟支13#（北沟台区）	400	57.11	132	132	未进入负面清单	否	无	7.13
3546	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	西拉西分10#（西拉西北）	100	58.06	32	32	未进入负面清单	否	无	1.97
3547	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园3#配电站1#	800	66.94	184	184	未进入负面清单	否	无	5.53
3548	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园3#配电站2#	630	67.92	139	139	未进入负面清单	否	无	5.01
3549	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园3#配电站3#	800	66.05	192	192	未进入负面清单	否	无	8.53
3550	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园B区配电站1#	630	68.91	133	133	未进入负面清单	否	无	3.56
3551	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园B区配电站2#	630	47.87	265	265	未进入负面清单	否	无	1.69
3552	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园B区配电站3#	630	60.23	188	188	未进入负面清单	否	无	8.48
3553	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园5#配电站2#变压器	630	47.62	267	267	未进入负面清单	否	无	5.54
3554	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园5#配电站2#	630	48.41	262	262	未进入负面清单	否	无	0.30
3555	国网普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园5#配电站3#	800	46.06	352	352	未进入负面清单	否	无	7.27
3556	国网普兰店区供电公司	66KV安波变电站	四平线	邢屯支24#变压器	100	47.17	43	43	未进入负面清单	否	无	7.68

3557	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	刑屯支44左1#变变压器	30	52.43	11	11	未进入负面清单	否	无	7.45
3558	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	邢上支5#变压器	50	59.19	15	15	未进入负面清单	否	无	4.16
3559	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分144#变压器	30	62.9	8	8	未进入负面清单	否	无	1.37
3560	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分132#变压器	50	64.47	13	13	未进入负面清单	否	无	3.85
3561	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分117#变压器	50	69.73	10	10	未进入负面清单	否	无	1.37
3562	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分21左1#变压器	200	47.54	85	85	未进入负面清单	否	无	7.40
3563	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分32左1#变压器	200	69.95	40	40	未进入负面清单	否	无	1.92
3564	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分37#左3#变压器	100	46.9	43	43	未进入负面清单	否	无	3.84
3565	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分45#左3#变压器	200	60.43	59	59	未进入负面清单	否	无	7.38
3566	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分51#左3#变压器	100	56.21	34	34	未进入负面清单	否	无	4.45
3567	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	张山支10#右2#变压器	100	61.02	29	29	未进入负面清单	否	无	1.75
3568	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	张山支13#左5#变压器	50	46.62	22	22	未进入负面清单	否	无	3.99
3569	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	张山支26#变压器	30	46.05	13	13	未进入负面清单	否	无	3.54
3570	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分62左7#变压器	100	69.75	20	20	未进入负面清单	否	无	2.51
3571	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分74左1#变压器	100	45.58	44	44	未进入负面清单	否	无	5.03
3572	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分92右2#变压器	200	69.17	42	42	未进入负面清单	否	无	2.06
3573	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	栾屯支5#右1#变压器	100	55.69	34	34	未进入负面清单	否	无	1.85
3574	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	西南屯棚支3左4#变台变压器	100	52.92	37	37	未进入负面清单	否	无	1.54
3575	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	顾家村棚变台	50	65.98	12	12	未进入负面清单	否	无	5.09
3576	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	栾屯支19#右1#	50	45.21	22	22	未进入负面清单	否	无	5.45
3577	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	栾屯支38#变压器	50	61.2	14	14	未进入负面清单	否	无	4.07
3578	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分16#左2#变台变压器	30	48.68	12	12	未进入负面清单	否	无	3.06
3579	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分85#左9#变台变压器	50	61.64	14	14	未进入负面清单	否	无	1.76
3580	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分125#右6#变台变压器	50	58.99	16	16	未进入负面清单	否	无	3.47
3581	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分59#右3#变台变压器	50	67.56	11	11	未进入负面清单	否	无	4.55
3582	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干4#变台变压器	200	56.45	67	67	未进入负面清单	否	无	6.73
3583	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干7#左5#变台变压器	50	53.26	18	18	未进入负面清单	否	无	1.75
3584	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干13#右2#变台变压器	100	49.56	40	40	未进入负面清单	否	无	3.65
3585	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干20#变台变压器	200	52.3	75	75	未进入负面清单	否	无	0.11
3586	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干38#变台变压器	100	66.93	23	23	未进入负面清单	否	无	2.69
3587	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干39#右7#变台变压器	200	50.64	79	79	未进入负面清单	否	无	5.28
3588	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	雨林分8#变台变压器	30	65.65	7	7	未进入负面清单	否	无	6.71
3589	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	雨林分20#变台变压器	30	62.52	8	8	未进入负面清单	否	无	6.69
3590	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	梁隈支8#变台变压器	400	60.67	117	117	未进入负面清单	否	无	0.98
3591	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	吴隈棚支13#变台变压器	100	47.46	43	43	未进入负面清单	否	无	3.56
3592	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	梁隈支19#变台变压器	50	54.02	18	18	未进入负面清单	否	无	0.07
3593	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支4#右5#变台变压器	50	67.41	11	11	未进入负面清单	否	无	1.38
3594	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支9#变台变压器	100	54.39	36	36	未进入负面清单	否	无	1.43
3595	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支18右1#变台变压器	200	60.69	59	59	未进入负面清单	否	无	5.28
3596	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支18右6	100	52.38	38	38	未进入负面清单	否	无	5.01
3597	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	梁店支4#变台变压器	100	51.32	39	39	未进入负面清单	否	无	1.15
3598	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	梁店支21#变台变压器	315	58.77	98	98	未进入负面清单	否	无	7.72
3599	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干65#左1#变台变压器	100	58.41	32	32	未进入负面清单	否	无	8.87
3600	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支32#左3#变台变压器	100	62.07	28	28	未进入负面清单	否	无	4.52
3601	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支32#左6#变台变压器	50	64.8	13	13	未进入负面清单	否	无	5.22
3602	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支35右1#变台变压器	100	62.21	28	28	未进入负面清单	否	无	3.27
3603	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支35右2右5	200	53	74	74	未进入负面清单	否	无	1.66
3604	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支35右1左5#变台变压器	100	49.58	40	40	未进入负面清单	否	无	8.02
3605	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支41#右3#左2#变台变压器	50	64.7	13	13	未进入负面清单	否	无	5.41
3606	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支45#右1#变台变压器	100	55.46	35	35	未进入负面清单	否	无	1.74
3607	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支48#右7#变台变压器	100	48.01	42	42	未进入负面清单	否	无	1.65
3608	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支55#右3#变台变压器	100	52.09	38	38	未进入负面清单	否	无	4.91
3609	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	雨林分32右2左1	200	54.88	70	70	未进入负面清单	否	无	7.92
3610	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	雨林分36#变台变压器	100	51.56	38	38	未进入负面清单	否	无	2.95
3611	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	雨林分46#变台变压器	200	58.33	63	63	未进入负面清单	否	无	3.56
3612	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	雨林分52#变台变压器	50	55.72	17	17	未进入负面清单	否	无	8.54
3613	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	雨林分71#变台变压器	400	62.98	108	108	未进入负面清单	否	无	6.11
3614	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干50#变台变压器	200	65.8	48	48	未进入负面清单	否	无	5.41
3615	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	西山分4#变台变压器	50	69.23	10	10	未进入负面清单	否	无	4.97

3616	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干57#右3#变台变压器	200	53.12	74	74	未进入负面清单	否	无	2.59
3617	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	泵房支2#变台变压器	50	60.7	15	15	未进入负面清单	否	无	6.92
3618	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	泵房支4左6#变台变压器	100	67.12	23	23	未进入负面清单	否	无	8.35
3619	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	泵房支10#变台变压器	100	66.97	23	23	未进入负面清单	否	无	3.16
3620	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	泵房支23#变台变压器	50	46.05	22	22	未进入负面清单	否	无	5.76
3621	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	泵房支26右3#变台变压器	100	69.06	21	21	未进入负面清单	否	无	6.24
3622	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	泵房支34#变台变压器	200	58.39	63	63	未进入负面清单	否	无	7.48
3623	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	西连支5#右5#变台变压器	80	53.03	30	30	未进入负面清单	否	无	0.50
3624	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	西连支7#变台变压器	100	65.18	25	25	未进入负面清单	否	无	2.50
3625	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	西连支24#变台变压器	50	59.08	15	15	未进入负面清单	否	无	0.21
3626	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	东连分25#变台变压器	100	58.44	32	32	未进入负面清单	否	无	7.93
3627	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	刘东分9#变台变压器	80	53.01	30	30	未进入负面清单	否	无	0.27
3628	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干88#变台变压器	50	50.5	20	20	未进入负面清单	否	无	2.78
3629	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干78#变台变压器	100	65.17	25	25	未进入负面清单	否	无	7.25
3630	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	王屯分9#变台变压器	200	54.27	71	71	未进入负面清单	否	无	5.84
3631	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	甲店分7#变台变压器	100	56.21	34	34	未进入负面清单	否	无	2.42
3632	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	甲店分19#变台变压器	200	58.02	64	64	未进入负面清单	否	无	2.72
3633	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	肉食分2右1#变台变压器	200	65.92	48	48	未进入负面清单	否	无	2.87
3634	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	王屯棚支10#变台变压器	50	61.27	14	14	未进入负面清单	否	无	3.54
3635	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	甲屯分2#变台变压器	100	60.97	29	29	未进入负面清单	否	无	4.80
3636	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	松树底分5#变台变压器	100	66.12	24	24	未进入负面清单	否	无	1.96
3637	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	松树底分8#变台变压器	100	52.59	37	37	未进入负面清单	否	无	7.72
3638	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南线和尚分6加1右1#变台变压器	100	48.53	41	41	未进入负面清单	否	无	0.86
3639	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	松树底棚支10#变台变压器	100	61.99	28	28	未进入负面清单	否	无	7.48
3640	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	松树底棚支17#变台变压器	100	50.1	40	40	未进入负面清单	否	无	5.46
3641	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	和尚屯东支11#变台变压器	200	56.71	67	67	未进入负面清单	否	无	8.19
3642	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	和尚屯分19加1左1#变台变压器	200	61.93	56	56	未进入负面清单	否	无	5.21
3643	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	松树底支13#变台变压器	50	52.16	19	19	未进入负面清单	否	无	7.38
3644	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	和尚分28右2#变台变压器	100	63.75	26	26	未进入负面清单	否	无	8.03
3645	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南线和尚分35右3#柱上变压器	100	51.99	38	38	未进入负面清单	否	无	0.60
3646	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	和尚屯36#变台变压器	50	55.86	17	17	未进入负面清单	否	无	2.69
3647	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干120#变台变压器	50	55.4	17	17	未进入负面清单	否	无	5.25
3648	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	余屯分3#右7#变台变压器	100	69.26	21	21	未进入负面清单	否	无	2.55
3649	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	余屯分5#左2#变台变压器	200	51.99	76	76	未进入负面清单	否	无	2.35
3650	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	余屯分7#右1#变台变压器	100	62.35	28	28	未进入负面清单	否	无	1.59
3651	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	余屯分25#变台变压器	50	63.05	13	13	未进入负面清单	否	无	1.11
3652	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	平南线104四平南干131#左7#变台变压器	200	67.43	45	45	未进入负面清单	否	无	7.39
3653	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	周屯北分1#变台变压器	100	59.19	31	31	未进入负面清单	否	无	3.25
3654	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	周屯分1	100	60.38	30	30	未进入负面清单	否	无	7.22
3655	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干144#右6#变台变压器	100	49.73	40	40	未进入负面清单	否	无	8.13
3656	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	曹屯分2#变台变压器	100	65.24	25	25	未进入负面清单	否	无	0.66
3657	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	曹屯分6	100	54.87	35	35	未进入负面清单	否	无	1.18
3658	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干254#变台变压器	200	65.37	49	49	未进入负面清单	否	无	6.08
3659	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南线四平南干259#柱上变压器	100	67.71	22	22	未进入负面清单	否	无	5.70
3660	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干39#变台变压器	50	57.93	16	16	未进入负面清单	否	无	5.78
3661	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干42#变台变压器	50	58	16	16	未进入负面清单	否	无	0.39
3662	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103张店支13#变台变压器	100	54.46	36	36	未进入负面清单	否	无	2.22
3663	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北干62右1#柱上变压器	100	46.43	44	44	未进入负面清单	否	无	5.94
3664	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分2右8#变台变压器	50	69.57	10	10	未进入负面清单	否	无	5.46
3665	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分8右2#变台变压器	80	54.31	29	29	未进入负面清单	否	无	0.88
3666	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分19#变台变压器	100	51.09	39	39	未进入负面清单	否	无	2.53
3667	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	长发分25#左3左1	200	48.21	84	84	未进入负面清单	否	无	3.13
3668	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	长发分25左3左10#变台变压器	100	65.47	25	25	未进入负面清单	否	无	8.10
3669	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分29#变台变压器	50	46.59	22	22	未进入负面清单	否	无	8.03
3670	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分35左6#变台变压器	100	65.85	24	24	未进入负面清单	否	无	8.15
3671	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分39#变台变压器	30	50.98	12	12	未进入负面清单	否	无	5.35
3672	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分42左3#变台变压器	100	47.88	42	42	未进入负面清单	否	无	5.00
3673	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103于屯支13#变台变压器	100	63.96	26	26	未进入负面清单	否	无	2.16
3674	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103于屯支26#变台变压器	50	55.11	17	17	未进入负面清单	否	无	7.22

3675	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分49#变台变压器	20	64.38	5	5	未进入负面清单	否	无	0.36
3676	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分67#变台变压器	200	69.93	40	40	未进入负面清单	否	无	3.06
3677	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分73#变台变压器	100	55.03	35	35	未进入负面清单	否	无	3.63
3678	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干79#变台变压器	160	60.55	47	47	未进入负面清单	否	无	6.87
3679	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103姜上分6#变台变压器	100	45.41	45	45	未进入负面清单	否	无	7.78
3680	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103姜上分19#变台变压器	50	48.23	21	21	未进入负面清单	否	无	0.93
3681	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103姜上分29#变台变压器	50	63.88	13	13	未进入负面清单	否	无	5.78
3682	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103姜上分41#变台变压器	100	55.63	34	34	未进入负面清单	否	无	6.17
3683	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干93#左6#变台变压器	400	53.97	144	144	未进入负面清单	否	无	5.28
3684	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103杨屯分6#变台变压器	50	55.73	17	17	未进入负面清单	否	无	7.10
3685	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103杨屯分15#变台变压器	100	48.59	41	41	未进入负面清单	否	无	6.13
3686	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干113#变台变压器	50	57.07	16	16	未进入负面清单	否	无	3.92
3687	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干113#右2#变台变压器	160	59	50	50	未进入负面清单	否	无	0.98
3688	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干126#变台变压器	50	48.56	21	21	未进入负面清单	否	无	4.65
3689	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干129#右5#变台变压器	80	46.01	35	35	未进入负面清单	否	无	8.23
3690	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103苇沟分11#变台变压器	200	46.03	88	88	未进入负面清单	否	无	0.47
3691	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103苇沟分26#变台变压器	50	46.2	22	22	未进入负面清单	否	无	8.96
3692	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干141#变台变压器	50	60.75	15	15	未进入负面清单	否	无	1.04
3693	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干151#变台变压器	80	45.57	36	36	未进入负面清单	否	无	3.59
3694	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线孙吉沟分3左2左1#变台变压器	100	51.17	39	39	未进入负面清单	否	无	2.15
3695	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线孙吉沟分3左2右1#变台变压器	200	58.55	63	63	未进入负面清单	否	无	5.10
3696	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103研究所支1#右4#变台变压器	200	69.7	41	41	未进入负面清单	否	无	7.58
3697	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103王屯棚支3#变台变压器	80	61.6	23	23	未进入负面清单	否	无	3.04
3698	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103王屯棚支15#变台变压器	200	54.42	71	71	未进入负面清单	否	无	2.94
3699	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干160#右4#变台变压器	100	58.85	31	31	未进入负面清单	否	无	3.47
3700	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干163#变台变压器	50	60.66	15	15	未进入负面清单	否	无	3.31
3701	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103前进分11#变台变压器	50	60.67	15	15	未进入负面清单	否	无	3.40
3702	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线前进分26#变台变压器	100	64.28	26	26	未进入负面清单	否	无	2.27
3703	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干169#变台变压器	50	49.46	20	20	未进入负面清单	否	无	8.03
3704	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103赵南分10#变台变压器	50	56.42	17	17	未进入负面清单	否	无	7.03
3705	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干173#变台变压器	100	46.07	44	44	未进入负面清单	否	无	3.32
3706	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线177右1#变台变压器	200	69.57	41	41	未进入负面清单	否	无	5.22
3707	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103沙店分9#右1#变台变压器	50	64.29	13	13	未进入负面清单	否	无	0.74
3708	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103沙店分11#变台变压器	50	68.54	11	11	未进入负面清单	否	无	0.89
3709	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103沙店分17#右5#变台变压器	200	54.33	71	71	未进入负面清单	否	无	7.80
3710	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线沙西支1#右1#变台变压器	100	69.05	21	21	未进入负面清单	否	无	3.16
3711	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103沙店分25#右8#变台变压器	50	63.65	13	13	未进入负面清单	否	无	8.76
3712	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线沙西支19#变台变压器	100	53.17	37	37	未进入负面清单	否	无	0.70
3713	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线沙店分25加1右8#变台变压器	100	65.6	24	24	未进入负面清单	否	无	8.54
3714	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线四平村棚变台	50	46.72	22	22	未进入负面清单	否	无	3.42
3715	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103沙店分37#变台变压器	100	48.33	42	42	未进入负面清单	否	无	4.86
3716	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103沙店分46右2#变台变压器	50	52.28	19	19	未进入负面清单	否	无	8.00
3717	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干181#变台变压器	50	62.71	14	14	未进入负面清单	否	无	6.44
3718	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干182#变台变压器	200	56.38	67	67	未进入负面清单	否	无	2.04
3719	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103罐头厂分2#变台变压器	100	45.56	44	44	未进入负面清单	否	无	4.19
3720	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干191#变台变压器	200	56.27	67	67	未进入负面清单	否	无	6.57
3721	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干193#变台变压器	200	47.78	84	84	未进入负面清单	否	无	4.47
3722	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103厢房分14#变台变压器	400	56.45	134	134	未进入负面清单	否	无	4.12
3723	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干202#右7#变台变压器	50	65.41	12	12	未进入负面清单	否	无	2.29
3724	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干209#左3#变台变压器	80	60.39	24	24	未进入负面清单	否	无	8.03
3725	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干214#变台变压器	100	51.97	38	38	未进入负面清单	否	无	2.94
3726	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103河南分11#右3#变台变压器	50	55.61	17	17	未进入负面清单	否	无	0.61
3727	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103河南分25#变台变压器	30	57.5	10	10	未进入负面清单	否	无	7.92
3728	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103河南分35#变台变压器	50	45.28	22	22	未进入负面清单	否	无	0.73
3729	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103河南分44#变台变压器	200	69.97	40	40	未进入负面清单	否	无	7.76
3730	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北干219左4#变台变压器	100	60.6	29	29	未进入负面清单	否	无	5.37
3731	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线大棚基地分6#变台变压器	100	59.36	31	31	未进入负面清单	否	无	5.52
3732	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线大棚基地分13#变台变压器	200	57.33	65	65	未进入负面清单	否	无	4.42
3733	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干223#变台变压器	100	45.09	45	45	未进入负面清单	否	无	7.48

3734	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	同西分13#变台变压器	100	51.03	39	39	未进入负面清单	否	无	7.98
3735	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线229加1左1#变台变压器	200	49.33	81	81	未进入负面清单	否	无	7.46
3736	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平干232左2右1柱上变压器	200	61.63	57	57	未进入负面清单	否	无	6.45
3737	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平干230左5右1#变台变压器	100	64.8	25	25	未进入负面清单	否	无	0.29
3738	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平干230左6	200	45.17	90	90	未进入负面清单	否	无	3.96
3739	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平干235#变台变压器	200	65.58	49	49	未进入负面清单	否	无	7.66
3740	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	杨沟分5#右1#变台变压器	200	53.71	73	73	未进入负面清单	否	无	3.57
3741	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103杨沟分10#左1#变台变压器	100	47.22	43	43	未进入负面清单	否	无	2.54
3742	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103杨沟分10#右8#变台变压器	100	53.91	36	36	未进入负面清单	否	无	8.56
3743	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103杨沟分11#变台变压器	100	57.18	33	33	未进入负面清单	否	无	2.19
3744	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	杨沟分21左4右1#变台变压器	100	67.15	23	23	未进入负面清单	否	无	0.36
3745	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	杨沟分21左4右7	200	63.91	52	52	未进入负面清单	否	无	7.28
3746	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103杨沟分18#左9#变台变压器	50	58.6	16	16	未进入负面清单	否	无	6.53
3747	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103杨沟分21#变台变压器	100	48.65	41	41	未进入负面清单	否	无	6.09
3748	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103孙东支12#变台变压器	100	55.43	35	35	未进入负面清单	否	无	0.55
3749	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	杨沟分30#	200	50.09	80	80	未进入负面清单	否	无	4.77
3750	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平干241#左5	100	52.87	37	37	未进入负面清单	否	无	2.26
3751	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103东房身分11#变台变压器	50	54.9	18	18	未进入负面清单	否	无	1.75
3752	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	泉水分2#右1	200	48.22	84	84	未进入负面清单	否	无	3.58
3753	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103泉水分23#右6#变台变压器	50	53.96	18	18	未进入负面清单	否	无	6.99
3754	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103泉水分35#变台变压器	50	57.16	16	16	未进入负面清单	否	无	5.62
3755	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平干249#变台变压器	200	69.03	42	42	未进入负面清单	否	无	3.32
3756	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平干259#变台变压器	80	61.19	23	23	未进入负面清单	否	无	5.97
3757	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平干262#变台变压器	100	66.5	24	24	未进入负面清单	否	无	5.90
3758	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线268左1#变台变压器	100	47.55	42	42	未进入负面清单	否	无	1.42
3759	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线274加1左1#变台变压器	200	54.02	72	72	未进入负面清单	否	无	0.42
3760	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线孙屯棚分11#变台变压器	100	50.17	40	40	未进入负面清单	否	无	1.33
3761	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平干280#左3#变台变压器	200	48.75	83	83	未进入负面清单	否	无	4.21
3762	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平干280#左2#左9#变台变	50	58.21	16	16	未进入负面清单	否	无	1.43
3763	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平干283#变台变压器	400	61.54	114	114	未进入负面清单	否	无	6.48
3764	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平干293#变台变压器	200	53.26	73	73	未进入负面清单	否	无	8.48
3765	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益干203#变台变压器	50	68.81	11	11	未进入负面清单	否	无	4.91
3766	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	移动分6#变压器	100	68.06	22	22	未进入负面清单	否	无	4.26
3767	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	移动分17右1#变台变压器	100	60.76	29	29	未进入负面清单	否	无	7.90
3768	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益干228#右1#变台变压器	50	57.46	16	16	未进入负面清单	否	无	1.80
3769	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益干240#左2#变压器	50	60.05	15	15	未进入负面清单	否	无	4.97
3770	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益干248#左2#变压器	30	61.35	9	9	未进入负面清单	否	无	4.16
3771	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益干248#左6#变压器	50	51.07	19	19	未进入负面清单	否	无	1.60
3772	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益干276#右2左1#变台变压器	100	49.74	40	40	未进入负面清单	否	无	3.19
3773	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	军工线	军工干103#左2#	50	46.84	22	22	未进入负面清单	否	无	1.01
3774	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	沙河分8#变台变压器	50	50.19	20	20	未进入负面清单	否	无	1.87
3775	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	沙河分16#变台变压器	30	45.95	13	13	未进入负面清单	否	无	1.53
3776	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	粮库支9左4#变台变压器	30	65.3	7	7	未进入负面清单	否	无	7.11
3777	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	粮库支10#变台变压器	80	66.22	19	19	未进入负面清单	否	无	7.67
3778	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	粮库支13右6#变台变压器	30	52.66	11	11	未进入负面清单	否	无	6.07
3779	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	刘屯支3右1#变台变压器	20	58.07	6	6	未进入负面清单	否	无	1.07
3780	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	刘屯支14左5#变台变压器	50	68.08	11	11	未进入负面清单	否	无	3.63
3781	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	刘屯支18#变台变压器	50	65.62	12	12	未进入负面清单	否	无	6.92
3782	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	刘屯支23#变台变压器	200	63.73	53	53	未进入负面清单	否	无	2.38
3783	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	西山支4#变台变压器	50	59.11	15	15	未进入负面清单	否	无	0.86
3784	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	西山支10#变台变压器	100	49.76	40	40	未进入负面清单	否	无	2.03
3785	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	沙河分35#变台变压器	50	53.83	18	18	未进入负面清单	否	无	2.41
3786	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	庙岭线军工干6左2#变台变压器	200	59.05	62	62	未进入负面清单	否	无	7.80
3787	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干8左2#变台变压器	200	62.43	55	55	未进入负面清单	否	无	8.18
3788	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分2#变台变压器	200	49.34	81	81	未进入负面清单	否	无	5.14
3789	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分8左2#变台变压器	160	62.03	45	45	未进入负面清单	否	无	1.25
3790	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分17左4#变台变压器	100	46.12	44	44	未进入负面清单	否	无	8.34
3791	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分23左6柱上变压器	200	62.34	55	55	未进入负面清单	否	无	2.93
3792	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	碾子支5左3#变台变压器	100	52.16	38	38	未进入负面清单	否	无	4.43

3793	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	碾子支12#变台变压器	100	63.74	26	26	未进入负面清单	否	无	5.49
3794	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	碾子支24#变台变压器	50	57.31	16	16	未进入负面清单	否	无	8.28
3795	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分37右5#变台变压器	100	57.4	33	33	未进入负面清单	否	无	0.91
3796	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分40#变台变压器	50	62.71	14	14	未进入负面清单	否	无	5.23
3797	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分46左8#变台变压器	100	56.81	33	33	未进入负面清单	否	无	7.01
3798	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分47#变台变压器	30	58.18	10	10	未进入负面清单	否	无	1.56
3799	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分58#左4#变台变压器	100	59.83	30	30	未进入负面清单	否	无	3.83
3800	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	电信支11#左1#变台1变压器	100	48.52	41	41	未进入负面清单	否	无	3.63
3801	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分67左4#变台变压器	50	53.72	18	18	未进入负面清单	否	无	8.87
3802	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	同益线永茂分70左1#变台变压器	50	53.96	18	18	未进入负面清单	否	无	4.28
3803	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	同益线永茂分79右3#变压器	100	52.72	37	37	未进入负面清单	否	无	1.36
3804	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	张屯支13#变台变压器	50	52.69	19	19	未进入负面清单	否	无	4.67
3805	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	张屯支15右7#变台变压器	100	55.42	35	35	未进入负面清单	否	无	0.72
3806	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	张屯支23#变台变压器	50	58.28	16	16	未进入负面清单	否	无	3.02
3807	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	张屯支33#变台变压器	30	60.11	9	9	未进入负面清单	否	无	7.49
3808	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	北沟支2右6#变台变压器	50	49.97	20	20	未进入负面清单	否	无	6.73
3809	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	北沟支10#变台变压器	20	46.38	9	9	未进入负面清单	否	无	2.74
3810	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分90#变台变压器	50	54.72	18	18	未进入负面清单	否	无	2.49
3811	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干23右1#柱上变压器	100	68	22	22	未进入负面清单	否	无	1.92
3812	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	桦底分4#变台变压器	80	67.67	18	18	未进入负面清单	否	无	7.46
3813	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	庙岭线军工干21#变台变压器	200	45.31	89	89	未进入负面清单	否	无	0.16
3814	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	桦底分10#变台变压器	50	50.58	20	20	未进入负面清单	否	无	3.70
3815	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	桦底分15右2回1右4#变台变压器	80	50.1	32	32	未进入负面清单	否	无	0.46
3816	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	桦底分15左4#变台变压器	50	49.37	20	20	未进入负面清单	否	无	8.71
3817	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	桦底分19#变台变压器	80	64.97	20	20	未进入负面清单	否	无	7.68
3818	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干37#变台变压器	100	51.44	39	39	未进入负面清单	否	无	3.76
3819	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	庙岭线陶屯分9右5#变压器	200	47.95	84	84	未进入负面清单	否	无	4.59
3820	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	庙岭线陶屯分9右13#变压器	100	48.3	42	42	未进入负面清单	否	无	0.03
3821	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	陶屯分15#变台变压器	100	66.54	23	23	未进入负面清单	否	无	6.27
3822	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干44#变台变压器	50	45.24	22	22	未进入负面清单	否	无	0.40
3823	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干45左7#变台变压器	30	65.99	7	7	未进入负面清单	否	无	4.42
3824	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干45左11#变台变压器	50	61	15	15	未进入负面清单	否	无	1.85
3825	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干61#变台变压器	100	67.67	22	22	未进入负面清单	否	无	4.90
3826	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干64右2#变台变压器	100	53.56	36	36	未进入负面清单	否	无	4.05
3827	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	铁头分11#变台变压器1	100	54.37	36	36	未进入负面清单	否	无	3.29
3828	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	铁头沟分24#右8#变台变压器	200	66.67	47	47	未进入负面清单	否	无	1.78
3829	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	铁头沟分东山支7#变台变压器	200	55.21	70	70	未进入负面清单	否	无	8.37
3830	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	铁头沟分25#变台变压器	80	47.97	34	34	未进入负面清单	否	无	4.41
3831	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	铁头分11#变台变压器	50	61.07	14	14	未进入负面清单	否	无	5.35
3832	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	铁头沟分34右10#变台变压器	100	66.93	23	23	未进入负面清单	否	无	0.29
3833	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干84#变台变压器	50	67.75	11	11	未进入负面清单	否	无	1.36
3834	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分5左3#变台变压器	50	69.07	10	10	未进入负面清单	否	无	4.64
3835	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分20右7#变台变压器	100	47.36	43	43	未进入负面清单	否	无	1.58
3836	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分21左7#变台变压器	50	56.85	17	17	未进入负面清单	否	无	0.48
3837	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分电信支11#变台变压器	80	46.22	35	35	未进入负面清单	否	无	6.53
3838	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分移动支12#变台变压器	50	47.56	21	21	未进入负面清单	否	无	4.54
3839	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分30#变台变压器	200	52.26	75	75	未进入负面清单	否	无	6.77
3840	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分41左3#变台变压器	200	51.34	77	77	未进入负面清单	否	无	4.24
3841	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分43左6#变台变压器	30	45.74	13	13	未进入负面清单	否	无	2.72
3842	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分61左11#变台变压器	30	46.83	13	13	未进入负面清单	否	无	7.60
3843	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分63#变台变压器	50	59.96	15	15	未进入负面清单	否	无	4.37
3844	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干97#变台变压器	100	69.49	21	21	未进入负面清单	否	无	2.21
3845	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	庙上分18#变台变压器	80	53.69	29	29	未进入负面清单	否	无	7.67
3846	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	庙上分32#变台变压器	80	58.84	25	25	未进入负面清单	否	无	5.40
3847	国网普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干117#变台变压器	200	55.41	69	69	未进入负面清单	否	无	1.77
3848	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	北市区线5#箱式配电站1#变压器	630	65.62	154	154	未进入负面清单	否	无	1.66
3849	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	朗廷园2#配电站2#配电变压器	800	45.56	356	356	未进入负面清单	否	无	7.31
3850	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支3#箱式变1#变压器	630	67.18	144	144	未进入负面清单	否	无	1.09
3851	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾12#配电站2#配电变压器	630	50.34	250	250	未进入负面清单	否	无	8.58



3852	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	天都甲线	天都城2#配电站2#配电变压器	630	65.02	157	157	未进入负面清单	否	无	2.78
3853	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	天都甲线	天都城2#配电站1#变压器间隔配电变压器	630	69.93	126	126	未进入负面清单	否	无	1.84
3854	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	琥珀城4#配电站1#配电变压器	800	69.09	167	167	未进入负面清单	否	无	7.32
3855	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	万达线	海湾新城4#配电站1#变压器	800	58	256	256	未进入负面清单	否	无	6.68
3856	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支6#配电站2#变压器	400	61.02	116	116	未进入负面清单	否	无	2.28
3857	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾18#配电站1#变压器	800	63.12	215	215	未进入负面清单	否	无	1.60
3858	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾1#配电站2#变压器	800	60.32	237	237	未进入负面清单	否	无	7.26
3859	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	站前分6#配电站变压器	1000	46.65	434	434	未进入负面清单	否	无	3.99
3860	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场2#配电站1#变压器配电变压器	800	66.72	186	186	未进入负面清单	否	无	0.80
3861	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	西班牙印象3#配电站2#配电变压器	630	66.08	151	151	未进入负面清单	否	无	1.56
3862	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	文翰花园配电站1#变压器	500	56.65	167	167	未进入负面清单	否	无	2.91
3863	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干4#配电站1#变压器	630	63.01	170	170	未进入负面清单	否	无	4.73
3864	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	味食分8#配电站1#变压器	315	69.3	65	65	未进入负面清单	否	无	2.89
3865	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分1#箱式配电站变压器	800	54.28	286	286	未进入负面清单	否	无	6.58
3866	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	北沿海线1#箱式配电站1#变压器	630	47.68	267	267	未进入负面清单	否	无	3.47
3867	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	西班牙印象1#配电站2#变压器	630	46.71	273	273	未进入负面清单	否	无	2.99
3868	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鑫湾御景1#配电站3#变压器	630	53.64	229	229	未进入负面清单	否	无	0.56
3869	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	汽油机分2#配电站2#变压器	630	49.15	257	257	未进入负面清单	否	无	5.00
3870	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城7#配电站101间隔配电变压器	630	48.28	263	263	未进入负面清单	否	无	2.20
3871	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鑫湾御景3#配电站2#变压器间隔配电变压器	630	59.8	190	190	未进入负面清单	否	无	0.93
3872	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	水晶湾小区1#配电站1#变压器	800	55.87	273	273	未进入负面清单	否	无	4.71
3873	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分6#配电站2#变压器	630	52.96	233	233	未进入负面清单	否	无	1.89
3874	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	开南线	开南线6#配电站配电变压器	500	48.71	206	206	未进入负面清单	否	无	3.71
3875	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	公元乙线	公元九里2#配电站104间隔配电变压器	800	69.84	161	161	未进入负面清单	否	无	5.75
3876	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾11#配电站2#变压器	630	50.32	250	250	未进入负面清单	否	无	3.31
3877	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城9#配电站101配变压器	800	47.28	342	342	未进入负面清单	否	无	8.98
3878	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分1#箱变1#变压器	630	49.65	254	254	未进入负面清单	否	无	5.84
3879	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	祥和居配电站2#变压器间隔配电变压器	400	58.82	125	125	未进入负面清单	否	无	5.83
3880	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干5#配电站1#变压器	500	53.98	180	180	未进入负面清单	否	无	4.71
3881	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭甲线	金普广场5#配电站2#配电变压器	800	60.67	235	235	未进入负面清单	否	无	1.44
3882	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾19#配电站3#配电变压器	630	54.57	223	223	未进入负面清单	否	无	5.75
3883	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	外滩九号1#配电站2#变压器	630	60.25	187	187	未进入负面清单	否	无	1.67
3884	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干2#箱变2#变压器	630	65.26	156	156	未进入负面清单	否	无	1.08
3885	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场8#配电站1#配电变压器	800	59.14	247	247	未进入负面清单	否	无	0.88
3886	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场11#配电室102配电变压器	800	54.96	280	280	未进入负面清单	否	无	6.55
3887	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	机床分1#箱式变压器	315	53.85	114	114	未进入负面清单	否	无	0.25
3888	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾12#配电站1#变压器	630	59.95	189	189	未进入负面清单	否	无	0.77
3889	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾8#配电站2#变压器	630	68.78	134	134	未进入负面清单	否	无	1.09
3890	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	万达线	海湾新城5#配电站2#配电变压器	800	63.14	215	215	未进入负面清单	否	无	7.98
3891	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	荣信1#配电站102配电变压器	630	51.27	244	244	未进入负面清单	否	无	5.67
3892	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分3#配电站1#变压器	500	55.21	174	174	未进入负面清单	否	无	5.38
3893	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	盐场线2#配电站1#变压器	630	69.39	130	130	未进入负面清单	否	无	0.60
3894	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	南市区线4#箱变变压器	630	56.77	209	209	未进入负面清单	否	无	2.52
3895	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	外滩九号1#配电站3#变压器	630	58.33	200	200	未进入负面清单	否	无	0.01
3896	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	朗廷园1#配电站1#配电变压器	800	50.8	314	314	未进入负面清单	否	无	3.55
3897	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分1#配电站1#变压器	630	47.42	268	268	未进入负面清单	否	无	0.98
3898	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾20#配电站3#变压器间隔配电变压器	800	69.11	167	167	未进入负面清单	否	无	7.70
3899	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场1#配电站2#变压器配电变压器	800	50.25	318	318	未进入负面清单	否	无	4.03
3900	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	琥珀城2#配电站2#变压器间隔配电变压器	800	46.07	351	351	未进入负面清单	否	无	8.71
3901	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城11#配电站102配电变压器	800	57.86	257	257	未进入负面清单	否	无	2.42

3902	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾2#配电站1#变压器间隔配电变 压器	630	57.14	207	207	未进入负面清单	否	无	0.96
3903	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场11#配电站103配电变 压器	800	52.34	301	301	未进入负面清单	否	无	8.87
3904	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城6#配电站104间隔2#配 电变压器	630	61.2	181	181	未进入负面清单	否	无	6.27
3905	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	朗廷园2#配电站3#配电变 压器	800	68.16	175	175	未进入负面清单	否	无	0.17
3906	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场8#配电站3#配电变 压器	800	60.43	237	237	未进入负面清单	否	无	4.12
3907	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	公元甲线	公元九里1#配电站104间隔配 电变压器	800	65.35	197	197	未进入负面清单	否	无	5.97
3908	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城4#配电站2#变 压器	630	56.06	214	214	未进入负面清单	否	无	0.67
3909	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	沿海分8#配电站2#变 压器	315	55.24	109	109	未进入负面清单	否	无	6.06
3910	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南沿海线1#箱变变 压器	630	56.11	214	214	未进入负面清单	否	无	2.44
3911	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城5#配电站1#变 压器	630	47.91	265	265	未进入负面清单	否	无	2.56
3912	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾11#配电站3#配电变 压器	630	57.65	204	204	未进入负面清单	否	无	2.95
3913	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	公元乙线	公元九里2#配电站103间隔配 电变压器	800	54.4	285	285	未进入负面清单	否	无	6.85
3914	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	公元甲线	公元九里3#配电站103间隔配 电变压器	800	56.52	268	268	未进入负面清单	否	无	3.89
3915	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	朗廷园1#配电站2#配电变 压器	800	58.88	249	249	未进入负面清单	否	无	2.73
3916	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	水利分2#箱变变 压器	500	55.84	171	171	未进入负面清单	否	无	1.35
3917	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	外滩九号2#配电站1#变 压器	630	45.92	278	278	未进入负面清单	否	无	1.98
3918	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	沿海分8#配电站1#变 压器	500	56.71	166	166	未进入负面清单	否	无	6.52
3919	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	站前分5#配电站1#变 压器	630	57.2	207	207	未进入负面清单	否	无	3.43
3920	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干4#配电站3#变 压器	630	67.96	139	139	未进入负面清单	否	无	5.83
3921	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	北市区3#配电站2#变 压器	500	46.4	218	218	未进入负面清单	否	无	8.42
3922	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	九七甲线	海湾新家园1#配电站2#变 压器	630	48.73	260	260	未进入负面清单	否	无	3.03
3923	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	公租房3#配电站1#变 压器	630	56.3	212	212	未进入负面清单	否	无	7.62
3924	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾4#配电站2#变 压器	500	63.21	134	134	未进入负面清单	否	无	0.58
3925	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	汽油机分2#配电站1#变 压器	315	54.49	112	112	未进入负面清单	否	无	0.40
3926	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	公租房2#配电站2#变 压器	630	63.05	170	170	未进入负面清单	否	无	0.10
3927	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾20#配电站2#变 压器	800	45.65	355	355	未进入负面清单	否	无	4.62
3928	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	马岛线	塞纳名郡1#配电站2#变 压器	800	63.6	211	211	未进入负面清单	否	无	6.24
3929	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南沿海线2#配电站1#变 压器	630	62.4	174	174	未进入负面清单	否	无	6.21
3930	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城1#变电亭1#变 压器	800	60.18	239	239	未进入负面清单	否	无	2.13
3931	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	水晶湾小区2#配电站1#变 压器	800	58.25	254	254	未进入负面清单	否	无	0.56
3932	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	琥珀城1#配电站3#变 压器	800	58.33	253	253	未进入负面清单	否	无	5.91
3933	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	平安里1#配电站1#变 压器	630	48.29	263	263	未进入负面清单	否	无	5.68
3934	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	街心花园配电站2#变 压器	500	65.19	124	124	未进入负面清单	否	无	5.68
3935	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	公租房1#配电站1#变 压器	630	65.05	157	157	未进入负面清单	否	无	0.03
3936	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	逸鑫园1#配电站2#变 压器	630	61.75	178	178	未进入负面清单	否	无	5.18
3937	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	丰润园1#配电站2#配 电变压器	800	53.65	291	291	未进入负面清单	否	无	5.71
3938	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾2#配电站2#变 压器	630	61.68	178	178	未进入负面清单	否	无	1.36
3939	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	天都甲线	天都城3#配电站1#变 压器	630	45.5	280	280	未进入负面清单	否	无	7.67
3940	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	海湾新城3期B区变电亭3#变 压器	800	54.25	286	286	未进入负面清单	否	无	4.34
3941	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	水利分1#箱变变 压器	315	57.07	104	104	未进入负面清单	否	无	4.55
3942	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场1#配电站1#变 压器	800	51.42	309	309	未进入负面清单	否	无	4.58
3943	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	公元甲线	公元九里3#配电站104间隔配 电变压器	800	52.2	302	302	未进入负面清单	否	无	4.30
3944	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场10#配电站2#配 电变压器	800	50.91	313	313	未进入负面清单	否	无	8.93
3945	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	润竹线	润竹家园1#配电站2#配 电变压器	630	63.03	170	170	未进入负面清单	否	无	0.95
3946	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	天都甲线	天都城2#配电站3#配 电变压器	800	46.88	345	345	未进入负面清单	否	无	7.62
3947	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	开南线	开南线2#箱式配电站配 电变压器	315	47.27	135	135	未进入负面清单	否	无	0.51
3948	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾9#配电站1#变 压器	800	53.3	294	294	未进入负面清单	否	无	4.27
3949	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	润竹线	润竹家园5#配电站1#变 压器	630	66.73	147	147	未进入负面清单	否	无	8.39
3950	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	南市区线2#箱变变 压器	630	59.68	191	191	未进入负面清单	否	无	0.70

3951	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	琥珀城1#配电站2#变压器间隔配电变压器	800	47.49	340	340	未进入负面清单	否	无	3.40
3952	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	太工干1#配电站1#变压器	400	65.76	97	97	未进入负面清单	否	无	3.73
3953	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	盐场线1#配电站2#变压器	630	46.17	276	276	未进入负面清单	否	无	6.05
3954	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	公元甲线	公元九里3#配电站105间隔配电变压器	800	54.91	281	281	未进入负面清单	否	无	5.40
3955	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台乙线	李兰支12#配电站1#变压器	400	52.94	148	148	未进入负面清单	否	无	2.92
3956	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台乙线	南山别墅变电亭2#变压器	400	58.96	124	124	未进入负面清单	否	无	1.94
3957	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	纱厂线	纱厂干1#箱式配电站变压器	315	62.12	88	88	未进入负面清单	否	无	8.71
3958	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场4#配电站1#变压器配电变压器	630	68.47	136	136	未进入负面清单	否	无	0.86
3959	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城3#配电站103间隔配电变压器	630	48.54	261	261	未进入负面清单	否	无	0.79
3960	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城1#配电站102间隔配电变压器	630	66.2	150	150	未进入负面清单	否	无	5.24
3961	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	站前分2#箱变变压器	630	54.04	227	227	未进入负面清单	否	无	8.43
3962	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	南市区线3#箱变变压器	1000	55.37	346	346	未进入负面清单	否	无	4.56
3963	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场9#配电站2#配电变压器	800	51.19	310	310	未进入负面清单	否	无	3.73
3964	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城3#配电站1#变压器	800	49.9	321	321	未进入负面清单	否	无	0.41
3965	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	万达线	海湾新城4#配电站2#变压器	800	60.83	233	233	未进入负面清单	否	无	6.30
3966	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分9#配电站2#变压器	630	57.36	206	206	未进入负面清单	否	无	0.01
3967	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	南市区线1#箱变变压器	630	49.65	254	254	未进入负面清单	否	无	2.81
3968	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	锦园小区1#配电站3#配电变压器	630	66.78	146	146	未进入负面清单	否	无	8.71
3969	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	纱厂线	盛麟苑1号配电站1#变压器	630	49.43	256	256	未进入负面清单	否	无	6.06
3970	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场4#配电站2#变压器配电变压器	630	66.21	150	150	未进入负面清单	否	无	0.52
3971	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	公租房2#配电站1#变压器	630	52.74	235	235	未进入负面清单	否	无	5.29
3972	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鼎盛家园1#配电站2#变压器	630	58.12	201	201	未进入负面清单	否	无	0.51
3973	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分2#配电站1#变压器	630	69.61	128	128	未进入负面清单	否	无	2.78
3974	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭甲线	金普广场6#配电站1#配电变压器	800	52.59	299	299	未进入负面清单	否	无	4.16
3975	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场3#配电站3#变压器配电变压器	800	56.07	271	271	未进入负面清单	否	无	1.10
3976	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城6#配电站105间隔3#配电变压器	630	61.37	180	180	未进入负面清单	否	无	7.18
3977	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支6#配电站1#变压器	630	57.77	203	203	未进入负面清单	否	无	7.40
3978	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	公租房2#配电站3#变压器	630	57.72	203	203	未进入负面清单	否	无	8.99
3979	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	纱厂线	盛麟苑2号配电站2#变压器	630	49.2	257	257	未进入负面清单	否	无	6.66
3980	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场2#配电站2#变压器配电变压器	800	50.97	312	312	未进入负面清单	否	无	7.55
3981	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	逸鑫园1#配电站1#变压器	80	51.9	30	30	未进入负面清单	否	无	5.05
3982	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	御翠园1#配电站1#配电变压器	630	68.9	133	133	未进入负面清单	否	无	4.14
3983	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾10#配电站1#变压器	800	47.35	341	341	未进入负面清单	否	无	3.33
3984	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城5#配电站3#变压器	630	64.59	160	160	未进入负面清单	否	无	6.12
3985	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	幸福E家配电站1#变压器	400	63.09	108	108	未进入负面清单	否	无	2.08
3986	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干5#配电站2#变压器	500	59.03	155	155	未进入负面清单	否	无	7.80
3987	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城2#配电站1#变压器	630	65.03	157	157	未进入负面清单	否	无	4.95
3988	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	中央尚城1#配电站2#变压器	630	50.1	251	251	未进入负面清单	否	无	7.57
3989	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	水晶湾小区1#配电站2#变压器	800	59.88	241	241	未进入负面清单	否	无	0.87
3990	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	南市区线6#箱变变压器	315	60.4	93	93	未进入负面清单	否	无	0.48
3991	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	公租房1#配电站2#变压器	630	49.37	256	256	未进入负面清单	否	无	0.52
3992	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	外滩九号1#配电站1#变压器	630	47.43	268	268	未进入负面清单	否	无	3.27
3993	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场3#配电站2#变压器配电变压器	800	55.78	274	274	未进入负面清单	否	无	3.28
3994	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城10#配电站102配电变压器	800	47.57	339	339	未进入负面清单	否	无	0.87
3995	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾3#配电站1#变压器	800	57.67	259	259	未进入负面清单	否	无	4.18
3996	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	纱厂线	盛麟苑1号配电站2#变压器	630	61.55	179	179	未进入负面清单	否	无	6.96
3997	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城2#配电站2#变压器	630	68.92	133	133	未进入负面清单	否	无	6.89
3998	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	公元乙线	公元九里4#配电站103间隔配电变压器	800	64.43	205	205	未进入负面清单	否	无	8.46
3999	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城1#配电站103间隔配电变压器	630	53.44	230	230	未进入负面清单	否	无	3.61
4000	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城2#配电站3#变压器	800	53.39	293	293	未进入负面清单	否	无	4.36

4001	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	中央尚城1#配电站3#变压器	800	58.26	254	254	未进入负面清单	否	无	3.83
4002	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支2#箱式变1#变压器	315	54.31	112	112	未进入负面清单	否	无	4.11
4003	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	水果分2#箱式配电站变压器	630	57.56	204	204	未进入负面清单	否	无	0.70
4004	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场9#配电站3#配电变压器	800	57.04	264	264	未进入负面清单	否	无	5.48
4005	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干5#配电站3#变压器	800	59.2	246	246	未进入负面清单	否	无	1.17
4006	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	申台线	富贵南山1#变电亭1#变压器	630	68.03	138	138	未进入负面清单	否	无	5.96
4007	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾8#配电站1#变压器	630	46.03	277	277	未进入负面清单	否	无	3.73
4008	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鼎盛家园2#配电站1#变压器	800	46.87	345	345	未进入负面清单	否	无	4.75
4009	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	公元甲线	公元九里1#配电站103间隔配电变压器	800	67.32	181	181	未进入负面清单	否	无	3.69
4010	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	润竹线	润竹家园1#配电站1#配电变压器	630	63.19	169	169	未进入负面清单	否	无	2.40
4011	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	马岛线	塞纳名郡1#配电站1#变压器	800	51.76	306	306	未进入负面清单	否	无	3.42
4012	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鼎盛家园2#配电站2#变压器	630	58.46	199	199	未进入负面清单	否	无	5.54
4013	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾9#配电站2#变压器	800	58.17	255	255	未进入负面清单	否	无	4.74
4014	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城4#配电站3#变压器	630	57.12	207	207	未进入负面清单	否	无	6.66
4015	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干4#配电站2#变压器	630	49.02	258	258	未进入负面清单	否	无	6.19
4016	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干3#配电站变压器	630	53.87	228	228	未进入负面清单	否	无	7.86
4017	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城7#配电站103间隔配电变压器	630	64.13	163	163	未进入负面清单	否	无	5.30
4018	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	轴承分1#箱式配电站变压器间隔配电变压器	400	62.28	111	111	未进入负面清单	否	无	7.23
4019	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	万达线	海湾新城5#配电站3#配电变压器	800	63.2	214	214	未进入负面清单	否	无	2.04
4020	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭甲线	金普广场5#配电站3#配电变压器	800	53.42	293	293	未进入负面清单	否	无	5.97
4021	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	如意人家2#配电站1#变压器间隔配电变压器	630	48.64	261	261	未进入负面清单	否	无	0.08
4022	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	外滩九号2#配电站3#变压器	630	48.03	264	264	未进入负面清单	否	无	2.89
4023	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城5#配电站2#变压器	630	51.25	244	244	未进入负面清单	否	无	4.43
4024	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	站前分7#箱式配电站1#变压器配电变压器	200	45.2	90	90	未进入负面清单	否	无	1.49
4025	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	水晶湾小区2#配电站2#变压器	800	52.02	304	304	未进入负面清单	否	无	8.89
4026	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城7#配电站102间隔配电变压器	630	63.17	169	169	未进入负面清单	否	无	5.86
4027	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	中央尚城1#配电站1#变压器配电变压器	630	64.38	161	161	未进入负面清单	否	无	6.23
4028	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	北市区1#箱式配电站变压器	630	48.31	263	263	未进入负面清单	否	无	7.26
4029	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾4#配电站1#变压器	500	46.61	217	217	未进入负面清单	否	无	3.21
4030	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	万成海景1#配电站3#变压器	630	62.17	175	175	未进入负面清单	否	无	1.85
4031	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾12#配电站3#变压器间隔配电变压器	630	58.31	200	200	未进入负面清单	否	无	3.57
4032	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分10#箱变1#变压器	1000	46.99	430	430	未进入负面清单	否	无	4.06
4033	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	北市区2#箱式配电站变压器	630	66.46	148	148	未进入负面清单	否	无	0.02
4034	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	海湾新城3期B区变电亭1#变压器	800	67.42	181	181	未进入负面清单	否	无	8.41
4035	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	幸福E家配电站2#变压器	400	63.62	106	106	未进入负面清单	否	无	1.13
4036	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支13#配电站1#变压器	500	49.24	204	204	未进入负面清单	否	无	2.54
4037	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	纱厂线	盛麟苑2号配电站1#变压器	630	60.04	189	189	未进入负面清单	否	无	6.35
4038	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	公元乙线	公元九里4#配电站104间隔配电变压器	800	63.3	214	214	未进入负面清单	否	无	6.82
4039	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	天都甲线	天都城3#配电站2#变压器配电变压器	630	45.69	279	279	未进入负面清单	否	无	7.36
4040	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	天都甲线	天都城1#配电站2#配电变压器	630	61.54	179	179	未进入负面清单	否	无	1.60
4041	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	外滩九号2#配电站2#变压器	630	60.76	184	184	未进入负面清单	否	无	1.61
4042	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鼎盛家园4#配电站1#变压器	630	57.49	205	205	未进入负面清单	否	无	5.77
4043	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城9#配电站102配电变压器	800	52.53	300	300	未进入负面清单	否	无	2.45
4044	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾3#配电站2#变压器	800	56.66	267	267	未进入负面清单	否	无	8.04
4045	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	北沿海线2#箱变1#变压器	630	66.35	149	149	未进入负面清单	否	无	8.43
4046	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	西班牙印象3#配电站3#配电变压器	630	49.83	253	253	未进入负面清单	否	无	6.75
4047	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	丰润园1#配电站3#配电变压器	800	56.2	270	270	未进入负面清单	否	无	6.07
4048	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭甲线	金普广场6#配电站2#配电变压器	800	52.77	298	298	未进入负面清单	否	无	4.89
4049	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	西班牙印象1#配电站4#变压器	630	57.88	202	202	未进入负面清单	否	无	0.93
4050	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	市民服务中心箱变103配电变压器	630	48.37	262	262	未进入负面清单	否	无	5.30
4051	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分5#配电站1#变压器	315	68.73	67	67	未进入负面清单	否	无	7.07
4052	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分4#配电站1#变压器	630	66.78	146	146	未进入负面清单	否	无	1.00

4053	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	三川城配电站3#变压器间隔配电变压器	630	53.15	232	232	未进入负面清单	否	无	8.13
4054	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	盐场线1#配电站1#变压器	630	57.81	203	203	未进入负面清单	否	无	8.31
4055	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城4#配电站1#变压器	630	68.57	135	135	未进入负面清单	否	无	7.58
4056	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	站前分1#箱式配电站变压器	630	65.53	154	154	未进入负面清单	否	无	8.22
4057	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾2#配电站3#变压器	630	60.6	185	185	未进入负面清单	否	无	8.62
4058	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干2#箱变1#变压器	800	62.09	223	223	未进入负面清单	否	无	4.27
4059	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾19#配电站2#配电变压器	630	46.67	273	273	未进入负面清单	否	无	0.46
4060	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分5#箱变2#变压器	630	62.64	172	172	未进入负面清单	否	无	4.58
4061	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	御翠园1#配电站2#变压器	630	63.15	169	169	未进入负面清单	否	无	0.96
4062	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	公元乙线	公元九里4#配电站105间隔配电变压器	800	68.78	170	170	未进入负面清单	否	无	4.41
4063	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	如意人家1#配电站1#变压器间隔配电变压器	630	47.92	265	265	未进入负面清单	否	无	7.76
4064	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	开南线	开南线4#箱式配电站配电变压器	315	58.64	99	99	未进入负面清单	否	无	3.15
4065	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	天都甲线	天都城3#配电站3#变压器配电变压器	630	60.74	184	184	未进入负面清单	否	无	4.53
4066	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾10#配电站2#变压器	800	68.36	173	173	未进入负面清单	否	无	5.89
4067	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城1#变电亭4#变压器	800	61.06	232	232	未进入负面清单	否	无	0.28
4068	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	锦园小区1#配电站2#配电变压器	630	64.88	158	158	未进入负面清单	否	无	5.99
4069	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	公租房1#配电站3#变压器	630	57.67	204	204	未进入负面清单	否	无	7.27
4070	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	太工干1#配电站2#变压器	1000	68.77	212	212	未进入负面清单	否	无	7.48
4071	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分3#箱变1#变压器	800	65.72	194	194	未进入负面清单	否	无	2.60
4072	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分9#配电站1#变压器	630	66.54	148	148	未进入负面清单	否	无	0.13
4073	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾1#配电站1#变配电变压器	800	61.2	230	230	未进入负面清单	否	无	4.78
4074	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城3#配电站2#变压器	800	66.7	186	186	未进入负面清单	否	无	1.32
4075	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	万成海景2#配电站2#变压器	630	66.2	150	150	未进入负面清单	否	无	4.99
4076	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场10#配电站1#配电变压器	800	51.81	306	306	未进入负面清单	否	无	7.04
4077	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	润竹线	润竹家园1#配电站3#配电变压器	630	51.48	243	243	未进入负面清单	否	无	0.96
4078	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场8#配电站2#配电变压器	800	47.01	344	344	未进入负面清单	否	无	5.79
4079	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城1#配电站101间隔配电变压器	630	65.09	157	157	未进入负面清单	否	无	7.00
4080	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线1#箱变变压器	630	53.25	232	232	未进入负面清单	否	无	7.97
4081	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	泰安鑫居小区配电站1#变压器	630	51.27	244	244	未进入负面清单	否	无	1.28
4082	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南乙线	味食分7#配电站1#变压器	630	45.4	281	281	未进入负面清单	否	无	6.41
4083	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	三川大厦配电站1#变压器	630	45.79	279	279	未进入负面清单	否	无	3.12
4084	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭甲线	金普广场7#配电站2#配电变压器	630	61.93	177	177	未进入负面清单	否	无	6.34
4085	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台乙线	李兰支11#配电站1#变压器	630	50.01	252	252	未进入负面清单	否	无	8.54
4086	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	三川城配电站1#变压器	630	59.42	193	193	未进入负面清单	否	无	8.23
4087	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	水晶湾小区1#配电站3#变压器	800	68.6	171	171	未进入负面清单	否	无	2.04
4088	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分10#配电站1#变压器	630	50.79	247	247	未进入负面清单	否	无	2.46
4089	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	天都甲线	天都城1#配电站3#配电变压器	630	63.77	165	165	未进入负面清单	否	无	5.09
4090	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	公元乙线	公元九里2#配电站105间隔配电变压器	800	57.75	258	258	未进入负面清单	否	无	7.90
4091	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	枫丹丽舍小区配电站1#变压器间隔配电变压器	630	50.38	250	250	未进入负面清单	否	无	3.76
4092	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分9#箱变1#变压器	1000	64.37	256	256	未进入负面清单	否	无	7.38
4093	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场11#配电站101配电站变压器	800	66.77	186	186	未进入负面清单	否	无	2.12
4094	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾19#配电站1#配电变压器	630	52.97	233	233	未进入负面清单	否	无	8.96
4095	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分2#箱变1#变压器	400	50.49	158	158	未进入负面清单	否	无	1.61
4096	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城1#变电亭2#变压器	800	55.74	274	274	未进入负面清单	否	无	8.61
4097	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	北市区线4#箱变1#变压器	315	51.21	122	122	未进入负面清单	否	无	0.23
4098	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	供电公司箱变103配电站变压器	400	60.21	119	119	未进入负面清单	否	无	3.54
4099	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	九七甲线	海湾新家园1#配电站1#变压器	630	61.8	178	178	未进入负面清单	否	无	3.92
4100	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场12#配电站101配电站变压器	800	58.35	253	253	未进入负面清单	否	无	5.80
4101	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场3#配电站1#变压器配电站变压器	800	67.34	181	181	未进入负面清单	否	无	6.10
4102	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城2#配电站103间隔配电变压器	630	59.66	191	191	未进入负面清单	否	无	6.59
4103	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	丰润园1#配电站1#配电站变压器	800	60.51	236	236	未进入负面清单	否	无	0.53
4104	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	开南线	开南线1#箱式配电站变压器间隔配电变压器	630	67.61	141	141	未进入负面清单	否	无	6.10

4105	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	沿海分6#箱变1#变压器	630	45.47	281	281	未进入负面清单	否	无	7.26
4106	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	西班牙印象3#配电站1#配电变压器	800	69.49	164	164	未进入负面清单	否	无	0.50
4107	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	水晶湾小区2#配电站3#变压器	800	46.21	350	350	未进入负面清单	否	无	8.47
4108	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分6#配电站1#变压器	630	68.7	134	134	未进入负面清单	否	无	5.93
4109	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城11#配电站101配电变压器	800	52.14	303	303	未进入负面清单	否	无	2.47
4110	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	海湾新城3期B区变电亭2#变压器	800	60.46	236	236	未进入负面清单	否	无	4.34
4111	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	万达线	海湾新城5#配电站1#配电变压器	800	53.95	288	288	未进入负面清单	否	无	3.03
4112	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	溪毓水岸1#箱式配电站1#变压器	500	54.43	178	178	未进入负面清单	否	无	6.71
4113	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	马岛线	塞纳小镇1#配电站1#变压器	500	45.43	223	223	未进入负面清单	否	无	8.47
4114	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	马岛线	塞纳小镇1#配电站2#变压器	400	62.65	109	109	未进入负面清单	否	无	7.01
4115	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	水果分1#箱式配电站变压器	630	61.1	182	182	未进入负面清单	否	无	8.45
4116	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	公租房3#配电站2#变压器	630	63.76	165	165	未进入负面清单	否	无	7.27
4117	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	祥泉园2#配电站1#变压器	630	68.32	137	137	未进入负面清单	否	无	4.88
4118	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场12#配电站103配电变压器	800	59.44	244	244	未进入负面清单	否	无	8.59
4119	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城1#变电亭3#变压器	800	47.69	338	338	未进入负面清单	否	无	7.26
4120	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分4#箱变1#变压器	800	67.1	183	183	未进入负面清单	否	无	4.13
4121	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城6#配电站103间隔1#配电变压器	630	51.11	245	245	未进入负面清单	否	无	8.70
4122	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	煤场分1#箱变变压器	315	46.48	137	137	未进入负面清单	否	无	0.86
4123	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	朗廷园1#配电站3#配电变压器	800	59.06	248	248	未进入负面清单	否	无	3.27
4124	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场12#配电站102配电变压器	800	45.63	355	355	未进入负面清单	否	无	4.66
4125	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾20#配电站1#变压器间隔配电变压器	800	67.12	183	183	未进入负面清单	否	无	1.38
4126	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾17#配电站1#变压器	800	46.91	345	345	未进入负面清单	否	无	6.92
4127	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分8#箱变1#变压器	200	58.91	62	62	未进入负面清单	否	无	5.16
4128	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分2#箱变1#变压器	315	61.83	89	89	未进入负面清单	否	无	0.21
4129	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鼎盛家园1#配电站1#变压器	630	48.09	264	264	未进入负面清单	否	无	7.51
4130	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	沿海分2#配电站1#变压器	630	57.7	203	203	未进入负面清单	否	无	0.51
4131	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台乙线	李兰支12#配电站2#变压器	630	67.81	140	140	未进入负面清单	否	无	8.98
4132	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	琥珀城3#配电站1#变压器间隔配电变压器	800	60.09	239	239	未进入负面清单	否	无	6.88
4133	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	煤场分2#配电站变压器	630	47.97	265	265	未进入负面清单	否	无	7.77
4134	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	西班牙印象2#配电站3#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	8.30
4135	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	北沿海线3#配电站1#变压器	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	3.79
4136	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭甲线	金普广场5#配电站1#配电变压器	800	58.51	252	252	未进入负面清单	否	无	5.09
4137	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	中台线	富贵南山1#变电亭2#变压器	630	65.54	154	154	未进入负面清单	否	无	2.42
4138	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	南市区线5#箱变变压器	400	65.45	98	98	未进入负面清单	否	无	3.01
4139	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	开南线	北海家园1#配电站1#配电变压器	630	61.28	181	181	未进入负面清单	否	无	3.10
4140	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	朗廷园2#配电站1#配电变压器	800	64.2	206	206	未进入负面清单	否	无	2.67
4141	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城10#配电站101#配电变压器	800	60.08	239	239	未进入负面清单	否	无	0.63
4142	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	公元甲线	公元九里1#配电站105间隔配电变压器	800	60.86	233	233	未进入负面清单	否	无	0.49
4143	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场1#配电站3#变压器配电变压器	800	64.11	207	207	未进入负面清单	否	无	6.86
4144	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	荣信1#配电站101#配电变压器	630	53.25	232	232	未进入负面清单	否	无	8.97
4145	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭甲线	金普广场7#配电站1#配电变压器	630	63.06	170	170	未进入负面清单	否	无	5.32
4146	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场9#配电站1#配电变压器	800	47.89	337	337	未进入负面清单	否	无	0.02
4147	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	御景甲线	御景湾11#配电站1#变压器	630	59.77	190	190	未进入负面清单	否	无	0.97
4148	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	锦园小区1#配电站1#配电变压器	630	69.04	132	132	未进入负面清单	否	无	4.79
4149	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支10#配电站3#变压器	630	63.71	166	166	未进入负面清单	否	无	7.38
4150	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	万达线	海湾新城6#配电站2#配电变压器	800	63.92	209	209	未进入负面清单	否	无	2.67
4151	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	立安花园2#配电站3#变压器	630	56.75	209	209	未进入负面清单	否	无	6.46
4152	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	立安花园2#配电站1#变压器	630	68.76	134	134	未进入负面清单	否	无	2.97
4153	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	万成海景1#配电站2#变压器	630	55.02	220	220	未进入负面清单	否	无	1.80
4154	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支15#配电站1#变压器	630	68.94	133	133	未进入负面清单	否	无	0.84
4155	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	祥泉园1#配电站1#配电变压器	630	68.97	132	132	未进入负面清单	否	无	5.18
4156	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	逸鑫园2#配电站1#变压器	630	52.88	234	234	未进入负面清单	否	无	1.28
4157	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	河畔鑫莲2#配电站2#变压器	630	55.41	218	218	未进入负面清单	否	无	7.12
4158	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	河畔鑫莲2#配电站3#变压器	630	68.64	135	135	未进入负面清单	否	无	6.46

4159	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支10#配电站2#变压器	630	47.92	265	265	未进入负面清单	否	无	0.73
4160	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	河畔鑫莲1#配电站3#变压器	630	54.26	225	225	未进入负面清单	否	无	4.88
4161	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分11#配电站1#变压器	315	68.53	68	68	未进入负面清单	否	无	8.48
4162	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	立安花园1#配电站3#变压器	630	62.15	175	175	未进入负面清单	否	无	8.32
4163	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	万达线	海湾新城7#配电站2#配电站	800	59.19	246	246	未进入负面清单	否	无	1.45
4164	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支10#配电站1#配电站	630	52.29	238	238	未进入负面清单	否	无	8.47
4165	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支4#箱式变1#变压器	400	51.19	155	155	未进入负面清单	否	无	8.18
4166	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	锦绣园2#配电站2#变压器	800	55.03	280	280	未进入负面清单	否	无	3.63
4167	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支8#箱式配电站	630	65.68	153	153	未进入负面清单	否	无	0.91
4168	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	锦绣园2#配电站1#变压器	800	59.8	242	242	未进入负面清单	否	无	1.20
4169	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	锦绣园1#配电站1#变压器	800	58.81	250	250	未进入负面清单	否	无	7.09
4170	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鑫湾御景1#配电站1#变压器	630	67.13	144	144	未进入负面清单	否	无	4.22
4171	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴甲线	金海湾2#配电站1#变压器	800	64.57	203	203	未进入负面清单	否	无	7.02
4172	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分7#箱变1#变压器	630	49.94	252	252	未进入负面清单	否	无	1.41
4173	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	万达线	海湾新城7#配电站1#配电站	800	46.65	347	347	未进入负面清单	否	无	5.56
4174	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	河畔鑫莲1#配电站2#变压器	630	49.23	257	257	未进入负面清单	否	无	4.21
4175	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	万达线	海湾新城6#配电站3#配电站	800	53.54	292	292	未进入负面清单	否	无	7.27
4176	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鑫湾御景3#配电站1#变压器	630	49.96	252	252	未进入负面清单	否	无	6.78
4177	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴甲线	金海湾2#配电站2#变压器	800	69.1	167	167	未进入负面清单	否	无	5.50
4178	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	沿海分7#配电站2#变压器	630	46.88	272	272	未进入负面清单	否	无	8.93
4179	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	立安花园1#配电站1#变压器	630	63.16	169	169	未进入负面清单	否	无	1.39
4180	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	沿海分7#配电站1#变压器	630	63.93	164	164	未进入负面清单	否	无	6.80
4181	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	立安花园2#配电站2#变压器	630	58.21	200	200	未进入负面清单	否	无	4.00
4182	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴甲线	金海湾1#配电站3#变压器	630	54.05	226	226	未进入负面清单	否	无	8.86
4183	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	万成海景1#配电站1#变压器	630	62.09	176	176	未进入负面清单	否	无	1.25
4184	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	河畔鑫莲2#配电站1#变压器	630	52.54	236	236	未进入负面清单	否	无	6.44
4185	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金纶线	幸福家园1#配电站1#变压器	630	46.37	275	275	未进入负面清单	否	无	8.23
4186	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴甲线	金海湾1#配电站2#变压器	630	58.33	200	200	未进入负面清单	否	无	5.47
4187	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	立安花园1#配电站2#变压器	630	45.61	280	280	未进入负面清单	否	无	2.18
4188	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	河畔鑫莲1#配电站1#变压器	630	46.08	277	277	未进入负面清单	否	无	0.60
4189	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分6#配电站1#变压器	630	48.8	260	260	未进入负面清单	否	无	3.88
4190	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	万成海景2#配电站1#变压器	630	63.34	168	168	未进入负面清单	否	无	1.55
4191	国网普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	锦绣园1#配电站2#变压器	800	66.1	191	191	未进入负面清单	否	无	4.22
4192	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鑫湾御景1#配电站2#变压器	630	62.88	171	171	未进入负面清单	否	无	7.59
4193	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	九七甲线	制钉分1#变压器	100	57.29	33	33	未进入负面清单	否	无	1.90
4194	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	九七甲线	九七干7#变台1#变压器	400	54.82	141	141	未进入负面清单	否	无	7.62
4195	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	九七甲线	制钉分7#变台1#变压器	200	60.97	58	58	未进入负面清单	否	无	7.01
4196	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	九七甲线	制钉分15#变台	500	49.53	202	202	未进入负面清单	否	无	1.90
4197	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分10左4#变台2#变压器	200	52.43	75	75	未进入负面清单	否	无	7.82
4198	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分2#柱上变压器	315	60.47	93	93	未进入负面清单	否	无	6.16
4199	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分14#变台1#变压器	315	56.01	107	107	未进入负面清单	否	无	5.46
4200	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分7#变台变压器	315	61.54	90	90	未进入负面清单	否	无	0.63
4201	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	邮电分1#变台2#变压器	315	48.39	131	131	未进入负面清单	否	无	0.33
4202	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分10右5#变台1#变压器	400	53.01	148	148	未进入负面清单	否	无	2.78
4203	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	市场支5#变台变压器	315	49.81	127	127	未进入负面清单	否	无	8.14
4204	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支16#变台1#变压器	200	47.96	84	84	未进入负面清单	否	无	2.20
4205	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支6#	500	56.11	169	169	未进入负面清单	否	无	0.73
4206	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支16#变台2#变压器	315	58.59	99	99	未进入负面清单	否	无	4.80
4207	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	市场支11#变台变压器	315	49.81	127	127	未进入负面清单	否	无	0.71
4208	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	金龙支7#变台1#变压器	315	49.57	127	127	未进入负面清单	否	无	2.19
4209	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	市场支10#变台1#变压器	500	52.07	190	190	未进入负面清单	否	无	3.58
4210	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分10右4#变台1#变压器	400	65.86	97	97	未进入负面清单	否	无	2.19
4211	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分9#变台变压器	315	63.06	85	85	未进入负面清单	否	无	0.86
4212	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分23#变台变压器	315	45.81	139	139	未进入负面清单	否	无	6.99
4213	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分16#变台变压器	315	63.19	84	84	未进入负面清单	否	无	1.61
4214	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	站前分5#变台变压器	200	48.74	83	83	未进入负面清单	否	无	5.86
4215	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分20#变台变压器	315	59.29	97	97	未进入负面清单	否	无	1.07
4216	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分10左5#变台1#变压器	250	50.22	99	99	未进入负面清单	否	无	2.79

4217	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	化工支10#变台变压器	400	62.39	110	110	未进入负面清单	否	无	2.28
4218	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	盐场分8#变台变压器	315	59.47	96	96	未进入负面清单	否	无	5.89
4219	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干14左1#柱上2#变压器	100	59.59	30	30	未进入负面清单	否	无	8.08
4220	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线铁西干30#变压器	315	58.02	101	101	未进入负面清单	否	无	2.56
4221	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	铁西干23#变台变压器	200	62.35	55	55	未进入负面清单	否	无	8.82
4222	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线麦芽分1#变压器	315	45.84	139	139	未进入负面清单	否	无	6.66
4223	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线铁西干36#变压器	315	69.37	65	65	未进入负面清单	否	无	1.11
4224	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干32#变台1#变压器	200	69.47	41	41	未进入负面清单	否	无	6.31
4225	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线铁西干25右1#变压器	315	52.29	119	119	未进入负面清单	否	无	3.07
4226	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线铁西干25右3#电杆柱上变压器	315	68.31	68	68	未进入负面清单	否	无	0.10
4227	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线铁西干33右1#柱上1#变压器	400	56.83	133	133	未进入负面清单	否	无	1.16
4228	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线铁西干41#变压器	315	64.96	79	79	未进入负面清单	否	无	4.07
4229	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线铁西干44#变压器	315	60.39	93	93	未进入负面清单	否	无	6.44
4230	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	化工支13#变台变压器	315	59.68	96	96	未进入负面清单	否	无	1.94
4231	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线盐场分4#变压器	315	54.99	110	110	未进入负面清单	否	无	6.49
4232	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	盐场线化工支4#变台变压器	100	50.65	39	39	未进入负面清单	否	无	7.42
4233	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干14左1#柱上1#变压器	200	62.37	55	55	未进入负面清单	否	无	1.61
4234	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线铁西干34#变台变压器	315	56.16	107	107	未进入负面清单	否	无	5.46
4235	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	水利分3#变台	200	53.97	72	72	未进入负面清单	否	无	5.37
4236	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	体育分5#变台1#变压器	630	56.68	210	210	未进入负面清单	否	无	1.21
4237	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分16#变台变压器	315	51.89	120	120	未进入负面清单	否	无	4.10
4238	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分13#柱上变压器	315	49.21	128	128	未进入负面清单	否	无	0.74
4239	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分13#变台1#变压器	315	67.75	70	70	未进入负面清单	否	无	0.94
4240	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分9#变台1#变压器	500	56.12	169	169	未进入负面清单	否	无	8.07
4241	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	市区干3#变台变压器	200	54.3	71	71	未进入负面清单	否	无	8.54
4242	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分12左2#变台变压器	315	45.15	141	141	未进入负面清单	否	无	7.74
4243	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分18#变台1#变压器	200	47.89	84	84	未进入负面清单	否	无	5.80
4244	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分12左1#变台变压器	400	62.25	111	111	未进入负面清单	否	无	2.56
4245	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分7#变台1#变压器	400	47.81	169	169	未进入负面清单	否	无	8.33
4246	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分5#变台变压器	315	51.64	121	121	未进入负面清单	否	无	5.11
4247	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分18#变台2#变压器	315	52.09	119	119	未进入负面清单	否	无	2.96
4248	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分1#变台变压器	500	60.71	146	146	未进入负面清单	否	无	8.68
4249	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分8#变台变压器	315	50.95	123	123	未进入负面清单	否	无	6.59
4250	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分5#变台变压器	200	62.89	54	54	未进入负面清单	否	无	7.57
4251	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	李啤分18左2#变台变压器	200	50.6	79	79	未进入负面清单	否	无	2.04
4252	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	机床分8#变台变压器	250	47.88	105	105	未进入负面清单	否	无	4.51
4253	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	太工干28#变台变压器	315	65.02	79	79	未进入负面清单	否	无	0.72
4254	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	太工干9右2#变台2#变压器	160	49.48	65	65	未进入负面清单	否	无	7.15
4255	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	太工干8#变台变压器	200	67.79	44	44	未进入负面清单	否	无	1.75
4256	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	雪井支8右8#变台变压器	200	46.88	86	86	未进入负面清单	否	无	3.68
4257	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	化铁分5#变台变压器	200	58.9	62	62	未进入负面清单	否	无	3.55
4258	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	李啤分22#变台变压器	400	69.84	81	81	未进入负面清单	否	无	2.96
4259	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	化肥线太工干43#柱上变压器	400	67.81	89	89	未进入负面清单	否	无	5.46
4260	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	化肥线化拓支1#变台2#变压器	250	68.36	54	54	未进入负面清单	否	无	2.41
4261	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	中移支9右1#变台变压器	160	66.67	37	37	未进入负面清单	否	无	0.70
4262	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	化铁分10#变台2#变压器	80	69.88	16	16	未进入负面清单	否	无	3.97
4263	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	李啤分3#变台变压器	200	55.19	70	70	未进入负面清单	否	无	1.16
4264	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	机床分4#变台变压器	315	58.34	100	100	未进入负面清单	否	无	8.55
4265	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	太工干37#变台变压器	100	63.17	27	27	未进入负面清单	否	无	0.59
4266	国网普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	太工干19#变台变压器	400	53.76	145	145	未进入负面清单	否	无	2.14
4267	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	纱厂线	纱厂干14右2#变台变压器	315	52.27	119	119	未进入负面清单	否	无	8.90
4268	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	纱厂线	印染分1#变台变压器	400	62.23	111	111	未进入负面清单	否	无	0.89
4269	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	纱厂线	纱厂干7左1#变台变压器	100	67.92	22	22	未进入负面清单	否	无	1.58
4270	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	纱厂线	纱厂线印染分11#变台变压器	200	63.15	54	54	未进入负面清单	否	无	4.54
4271	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	纱厂线	纱厂干18#变台变压器	200	56.75	67	67	未进入负面清单	否	无	7.53
4272	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	纱厂线	土杂分9#变台变压器	315	66.58	74	74	未进入负面清单	否	无	4.26
4273	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	马岛线	马岛线开东干18#	200	49.1	82	82	未进入负面清单	否	无	3.65
4274	国网普兰店区供电公司	66kV铁西变电站	马岛线	开东干3#柱上变压器	200	62.03	56	56	未进入负面清单	否	无	6.03
4275	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	林吉沟分28#变台	30	54.38	11	11	未进入负面清单	否	无	1.78



4276	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	林吉沟分17#变台	30	62.97	8	9	未进入负面清单	否	无	5.08
4277	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干李屯分28#变台	30	60.55	9	9	未进入负面清单	否	无	3.30
4278	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干李屯分12#变台	200	58.26	63	63	未进入负面清单	否	无	3.89
4279	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干11#变台	315	47.05	135	135	未进入负面清单	否	无	4.94
4280	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干347#左1#变台变压器	30	59.16	9	9	未进入负面清单	否	无	1.90
4281	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	电站分7#变台变压器	80	46.43	35	35	未进入负面清单	否	无	8.19
4282	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	庙沟分15#变压器	50	67.98	11	11	未进入负面清单	否	无	0.07
4283	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干尹窝棚分19右4#变压器	20	51.26	8	8	未进入负面清单	否	无	7.28
4284	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干水后分12#变台	200	58.47	63	63	未进入负面清单	否	无	5.39
4285	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干80#左7#变台	50	51.83	19	19	未进入负面清单	否	无	8.99
4286	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	大官屯分12#左1#变台	30	68.76	6	6	未进入负面清单	否	无	6.41
4287	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干尹窝棚分35#左4#变压器	100	50.73	39	39	未进入负面清单	否	无	0.65
4288	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干1#变压器	200	46.65	87	87	未进入负面清单	否	无	5.90
4289	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	邹店后支5#变压器	30	54.53	11	11	未进入负面清单	否	无	0.42
4290	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干孙吉沟分27#变台)	200	68.2	44	44	未进入负面清单	否	无	5.13
4291	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	林吉沟分44#变台	100	45.88	44	44	未进入负面清单	否	无	5.65
4292	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包干24#左2#变压器	100	54.77	35	35	未进入负面清单	否	无	6.58
4293	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 张西支30#变台变压器	100	67.47	23	23	未进入负面清单	否	无	7.33
4294	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干248#右6#变台变压器	100	61.11	29	29	未进入负面清单	否	无	6.33
4295	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干248#右9#变台变压器	100	60.93	29	29	未进入负面清单	否	无	8.67
4296	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干395#变台变压器	200	58.21	64	64	未进入负面清单	否	无	4.39
4297	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干220#右1#变台变压器	100	60.03	30	30	未进入负面清单	否	无	6.41
4298	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包干75#左1#变压器	100	53.58	36	36	未进入负面清单	否	无	2.59
4299	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	信屯分4#右2#变台变压器	100	64.3	26	26	未进入负面清单	否	无	4.35
4300	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干267#右3#变台变压器	100	55.8	34	34	未进入负面清单	否	无	6.57
4301	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干282#左1#变台变压器	100	66.27	24	24	未进入负面清单	否	无	4.24
4302	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干147#变台变压器	100	54.2	36	36	未进入负面清单	否	无	0.32
4303	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干53#右7#变台变压器	100	52.01	38	38	未进入负面清单	否	无	1.63
4304	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	轿沟分21#变台变压器	200	67.46	45	45	未进入负面清单	否	无	3.66
4305	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 老庙支19#变台变压器	100	51.48	39	39	未进入负面清单	否	无	8.22
4306	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 团结支36#左5#变台变压器	100	65.68	24	24	未进入负面清单	否	无	0.03
4307	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 小寺庙支23#变台变压器	100	64.02	26	26	未进入负面清单	否	无	7.66
4308	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	杨炉支9#变台	200	58.77	62	62	未进入负面清单	否	无	8.81
4309	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南线五金厂分5#台区变压器	100	59.97	30	30	未进入负面清单	否	无	4.54
4310	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线上孙沟分3左4#	100	45.92	44	44	未进入负面清单	否	无	2.82
4311	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干429左1#	100	55.25	35	35	未进入负面清单	否	无	1.44
4312	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干220左1#	200	55.88	68	68	未进入负面清单	否	无	0.06
4313	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线396右1#	200	61.38	57	57	未进入负面清单	否	无	2.60
4314	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干409左2#	100	51.41	39	39	未进入负面清单	否	无	2.58
4315	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线南日城分19左3#	100	57.44	33	33	未进入负面清单	否	无	5.76
4316	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干右245右1#	100	56.88	33	33	未进入负面清单	否	无	3.04
4317	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线南日城分8右2#	100	49.62	40	40	未进入负面清单	否	无	2.27
4318	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干248右3#	100	63.35	27	27	未进入负面清单	否	无	2.66
4319	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干281右1#	100	69.27	21	21	未进入负面清单	否	无	2.02
4320	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包干38#	200	47.75	85	85	未进入负面清单	否	无	7.71
4321	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	张西支30右2#	200	52.68	75	75	未进入负面清单	否	无	6.67
4322	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干183左1#	100	69	21	21	未进入负面清单	否	无	5.91
4323	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	林沟分36#	200	50.9	78	78	未进入负面清单	否	无	1.01
4324	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	孙沟分26左1#	200	63.95	52	52	未进入负面清单	否	无	4.31
4325	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	移动分19右1#	100	52.41	38	38	未进入负面清单	否	无	2.14
4326	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干285右8#	100	66.1	24	24	未进入负面清单	否	无	1.92
4327	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线轿沟分46#	100	47.46	43	43	未进入负面清单	否	无	0.01
4328	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包干75右2#	200	58.63	63	63	未进入负面清单	否	无	3.38
4329	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干190左6#	100	51.42	39	39	未进入负面清单	否	无	3.66
4330	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线新建分17右1#	100	68.74	21	21	未进入负面清单	否	无	7.78
4331	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线沙包干87	100	64.91	25	25	未进入负面清单	否	无	2.21
4332	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线轿沟分27#	100	50.55	39	39	未进入负面清单	否	无	6.36
4333	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线老庙支19右11#	100	52.74	37	37	未进入负面清单	否	无	8.91
4334	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线团结支36左6#	100	69.74	20	20	未进入负面清单	否	无	6.82

4335	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线小寺庙24左1#	100	68.75	21	21	未进入负面清单	否	无	2.99
4336	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	信屯分4#左1#变台变压器	100	58.03	32	32	未进入负面清单	否	无	3.72
4337	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 团结支81#右2#变台变压器	100	65.52	24	24	未进入负面清单	否	无	8.63
4338	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干75#左7#变台变压器	100	55.34	35	35	未进入负面清单	否	无	5.76
4339	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干45右1变台	200	60.07	60	60	未进入负面清单	否	无	1.71
4340	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	孙吉沟王屯支7#变台	200	53.34	73	73	未进入负面清单	否	无	3.04
4341	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	孙吉沟王屯支9#变压器	200	69.44	41	41	未进入负面清单	否	无	7.30
4342	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	林吉沟分14#变台	200	54	72	72	未进入负面清单	否	无	6.05
4343	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	李屯分41#左5#变台	200	59.2	62	62	未进入负面清单	否	无	8.92
4344	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	李屯分募屯支7#变台	200	52.06	76	76	未进入负面清单	否	无	3.78
4345	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包干75#右2#变压器	200	68.14	44	44	未进入负面清单	否	无	2.90
4346	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干129#右3#变台变压器	200	54.71	71	71	未进入负面清单	否	无	6.61
4347	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	马西分6#变台	200	51.83	76	76	未进入负面清单	否	无	1.07
4348	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	永竹分15#变台	200	56.72	67	67	未进入负面清单	否	无	8.41
4349	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	马西分16#变台	200	57.51	65	65	未进入负面清单	否	无	7.97
4350	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	马屯分4右#2#变压器	200	48.59	83	83	未进入负面清单	否	无	5.73
4351	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	马西分10#变台	200	48.63	83	83	未进入负面清单	否	无	2.62
4352	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	李沟支3#变台	200	56.2	68	68	未进入负面清单	否	无	6.62
4353	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	马屯分4右#2#变台	200	50.56	79	79	未进入负面清单	否	无	1.13
4354	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	杨炉支8左3#变台	200	57.48	65	65	未进入负面清单	否	无	0.63
4355	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干162#右1#变台变压器	200	63.14	54	54	未进入负面清单	否	无	6.35
4356	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	梁粉房支9#变台	200	60.99	58	58	未进入负面清单	否	无	2.65
4357	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	永竹分李沟支2#变压器	100	58.29	32	32	未进入负面清单	否	无	6.78
4358	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分79#变台	200	60.36	59	59	未进入负面清单	否	无	2.32
4359	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干173#变压器	200	60.58	59	59	未进入负面清单	否	无	6.46
4360	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干187#变压器	200	62.47	55	55	未进入负面清单	否	无	7.29
4361	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干167左6#变压器	200	62.37	55	55	未进入负面清单	否	无	7.24
4362	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分55#变台	200	68.44	43	43	未进入负面清单	否	无	8.12
4363	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	小苏屯6#变台变压器	200	45.63	89	89	未进入负面清单	否	无	7.81
4364	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	马梁分5#杆塔变台变压器	200	49.42	81	81	未进入负面清单	否	无	6.33
4365	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干19#变台	200	53.55	73	73	未进入负面清单	否	无	6.99
4366	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	胡屯支4#变压器	200	68.14	44	44	未进入负面清单	否	无	3.98
4367	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南线104莲南干28#变台	50	53.48	18	18	未进入负面清单	否	无	5.83
4368	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分72左5#变台	100	67.16	23	23	未进入负面清单	否	无	6.00
4369	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分101#变台	100	69.16	21	21	未进入负面清单	否	无	7.24
4370	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	小苏屯分13#变台	30	61.24	9	9	未进入负面清单	否	无	5.68
4371	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	菜棚分11#变台	50	61.22	14	14	未进入负面清单	否	无	2.21
4372	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干113右4#变台	30	52.18	11	11	未进入负面清单	否	无	4.48
4373	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分23#变压器	20	53.72	7	7	未进入负面清单	否	无	0.70
4374	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分高沟支13#	50	50.34	20	20	未进入负面清单	否	无	2.37
4375	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分59#变压器	100	46.56	43	43	未进入负面清单	否	无	5.83
4376	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	虎沟分11#变压器	50	47.05	21	21	未进入负面清单	否	无	2.45
4377	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	水库支14#变台	160	62.67	44	44	未进入负面清单	否	无	4.48
4378	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	前高支12#变台	200	55.94	68	68	未进入负面清单	否	无	7.63
4379	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干97右1#变压器	160	58.92	50	50	未进入负面清单	否	无	7.87
4380	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	小苏屯分43#变台	100	65.59	24	24	未进入负面清单	否	无	7.35
4381	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分47+1#变压器	100	66.45	24	24	未进入负面清单	否	无	2.28
4382	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分154右2#变台	30	69.14	6	6	未进入负面清单	否	无	4.04
4383	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分小曲屯支13#变压器	100	63.92	26	26	未进入负面清单	否	无	6.02
4384	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分163#变台	20	54.18	7	7	未进入负面清单	否	无	3.32
4385	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	郭岭支13#变台	30	57.76	10	10	未进入负面清单	否	无	0.98
4386	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干154右4#变台	100	69.45	21	21	未进入负面清单	否	无	8.48
4387	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分149左1#变台	80	49.67	32	32	未进入负面清单	否	无	1.22
4388	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	梁屯棚支18#变台	50	69.18	10	10	未进入负面清单	否	无	7.34
4389	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	菜棚分15#变压器	50	48.27	21	21	未进入负面清单	否	无	6.00
4390	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干159右4#变台	30	50.57	12	12	未进入负面清单	否	无	6.21
4391	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干140#变台	50	63.08	13	13	未进入负面清单	否	无	0.99
4392	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	永竹分李沟支7#变压器	50	66.79	12	12	未进入负面清单	否	无	3.33
4393	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	于店支4#变压器	100	63.57	26	26	未进入负面清单	否	无	3.56

4394	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干49左2#变台	100	45.93	44	44	未进入负面清单	否	无	2.39
4395	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分33#变压器	50	68.18	11	11	未进入负面清单	否	无	7.97
4396	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分50右6#变压器	100	62.95	27	27	未进入负面清单	否	无	7.27
4397	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	刁窝支25#变台	20	67.72	4	4	未进入负面清单	否	无	1.72
4398	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	李沟支16#变台	30	52.85	11	11	未进入负面清单	否	无	8.53
4399	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干181#变台	50	64.29	13	13	未进入负面清单	否	无	6.58
4400	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	上孙沟分23#变台变压器	50	63.41	13	13	未进入负面清单	否	无	6.61
4401	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	上孙沟分53#变台变压器	50	45.36	22	22	未进入负面清单	否	无	0.83
4402	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干262#右1#变台变压器	30	60.13	9	9	未进入负面清单	否	无	8.20
4403	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干13#变台	30	58.73	9	9	未进入负面清单	否	无	4.56
4404	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分28左2#变台	100	55.84	34	34	未进入负面清单	否	无	3.72
4405	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	刁窝支5#变台	100	66.73	23	23	未进入负面清单	否	无	3.92
4406	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分69#变台	20	63.88	5	5	未进入负面清单	否	无	6.67
4407	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	岗店支5右4#变台	100	53.86	36	36	未进入负面清单	否	无	6.42
4408	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分69#变台	30	45.61	13	13	未进入负面清单	否	无	0.04
4409	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分48#变台	100	58.48	32	32	未进入负面清单	否	无	4.62
4410	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	吕沟分7#变台变压器	30	62.09	8	8	未进入负面清单	否	无	6.96
4411	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干147#右1#变台变压器	50	52.96	19	19	未进入负面清单	否	无	2.47
4412	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	庙沟分城沟支37#变压器	100	53.46	37	37	未进入负面清单	否	无	2.54
4413	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	孙西分15#变压器	50	66.38	12	12	未进入负面清单	否	无	1.37
4414	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干7#左1#变压器	50	60.31	15	15	未进入负面清单	否	无	0.29
4415	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干105#变压器	50	52.96	19	19	未进入负面清单	否	无	0.50
4416	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	王屯分7#变台变压器	50	45.79	22	22	未进入负面清单	否	无	2.97
4417	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	信屯棚分12#左1#变台变压器	20	63.45	5	5	未进入负面清单	否	无	7.44
4418	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	粘鱼湾分6#变台变压器	200	61.26	57	57	未进入负面清单	否	无	1.05
4419	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分孙屯支14#	50	57.58	16	16	未进入负面清单	否	无	6.57
4420	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分81#变压器	50	55.61	17	17	未进入负面清单	否	无	8.28
4421	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	前高支23#变台	30	45.08	13	13	未进入负面清单	否	无	6.29
4422	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分西庄支5#变压器	30	60.68	9	9	未进入负面清单	否	无	6.13
4423	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆房分125#变台	30	45.87	13	13	未进入负面清单	否	无	5.46
4424	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分138#变台	160	58.75	50	50	未进入负面清单	否	无	3.01
4425	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	砖厂支8右2#变台	100	55.59	34	34	未进入负面清单	否	无	1.69
4426	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分113右4#变台	50	65.62	12	12	未进入负面清单	否	无	2.65
4427	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干221#左1#变台变压器	80	69.16	17	17	未进入负面清单	否	无	2.96
4428	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干11右2右4#变压器	80	45.7	35	35	未进入负面清单	否	无	3.11
4429	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干22右1#变压器	30	50.06	12	12	未进入负面清单	否	无	8.16
4430	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	老妈沟分16#变压器	50	52.34	19	19	未进入负面清单	否	无	2.48
4431	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	张沟分3#左8#变压器	30	60.41	9	9	未进入负面清单	否	无	8.91
4432	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	庙沟分城沟支6右3#变压器	30	64.9	8	8	未进入负面清单	否	无	0.95
4433	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	郑店棚分变台变压器	50	58.18	16	16	未进入负面清单	否	无	1.43
4434	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	信屯分12#左6#变台变压器	30	46.47	13	13	未进入负面清单	否	无	3.71
4435	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	信屯棚分8#变台变压器	20	60.13	6	6	未进入负面清单	否	无	6.79
4436	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	前美支5#变台变压器	50	66.75	12	12	未进入负面清单	否	无	5.25
4437	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	赵房支12#变台变压器	80	58.11	26	26	未进入负面清单	否	无	7.10
4438	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	王屯分5#右5#变台变压器	50	51.81	19	19	未进入负面清单	否	无	8.05
4439	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	庙沟分城沟支9+1左1#变压器	30	56.07	10	10	未进入负面清单	否	无	3.07
4440	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	信屯棚分27#变台变压器	100	56.38	34	34	未进入负面清单	否	无	3.97
4441	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	上孙沟分34#右1#变台变压器	100	54.53	35	35	未进入负面清单	否	无	3.65
4442	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	余矿支5#变台变压器	30	54.74	11	11	未进入负面清单	否	无	7.68
4443	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干308#左1#变台变压器	50	69.55	10	10	未进入负面清单	否	无	6.46
4444	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	庙沟分城沟支26#变压器	30	64.62	8	8	未进入负面清单	否	无	3.94
4445	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	南日城分81#变台变压器	50	55.36	17	17	未进入负面清单	否	无	5.38
4446	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	采石厂分7#右7#变台变压器	50	65.54	12	12	未进入负面清单	否	无	4.38
4447	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干15右2#变台	80	57.64	26	26	未进入负面清单	否	无	1.94
4448	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干248#右4#变台变压器	50	50.76	20	20	未进入负面清单	否	无	4.23
4449	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干156#右1#变台变压器	30	61.6	9	9	未进入负面清单	否	无	4.16
4450	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干121#左4#	50	68.4	11	11	未进入负面清单	否	无	7.08
4451	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	王炉支9#变台变压器	100	67.89	22	22	未进入负面清单	否	无	3.52
4452	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	南日城分38#左2#变台变压器	100	47.73	42	42	未进入负面清单	否	无	2.97

4453	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干250#右2#变台变压器	30	48.18	13	13	未进入负面清单	否	无	3.86
4454	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干250#右6#变台变压器	80	50.61	32	32	未进入负面清单	否	无	2.80
4455	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	信屯棚分3#右1#变台变压器	100	64.21	26	26	未进入负面清单	否	无	8.44
4456	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	上孙沟分68#变台变压器	100	49.64	40	40	未进入负面清单	否	无	1.56
4457	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	张沟分18#变压器	50	46.36	22	22	未进入负面清单	否	无	8.60
4458	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	南日城分60#右1#变台变压器	30	64.18	8	8	未进入负面清单	否	无	0.82
4459	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	孙吉沟分西高支8#变台	30	48.08	13	13	未进入负面清单	否	无	6.34
4460	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干大宫屯分17#变台	30	51.55	12	12	未进入负面清单	否	无	6.33
4461	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干69#左4#变台	80	66.79	19	19	未进入负面清单	否	无	1.09
4462	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干李屯分47#变台	100	58.42	32	32	未进入负面清单	否	无	4.90
4463	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干李屯分26右2#变台	30	67.38	7	7	未进入负面清单	否	无	1.41
4464	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干尹窝棚分16#变台	160	64.8	40	40	未进入负面清单	否	无	6.54
4465	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	尹窝棚分张沟支11#变台	100	53.9	36	36	未进入负面清单	否	无	1.85
4466	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干尹窝棚分23#变台	30	60.13	9	9	未进入负面清单	否	无	4.43
4467	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干尹窝棚分62#变台	30	52.31	11	11	未进入负面清单	否	无	2.17
4468	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	张沟支6#左2#变台	30	68.87	6	6	未进入负面清单	否	无	5.83
4469	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	赵房支18#间1#右1#变台变压器	50	61.79	14	14	未进入负面清单	否	无	6.14
4470	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干322#左1#变台变压器	50	58.4	16	16	未进入负面清单	否	无	5.38
4471	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	信屯分15#变台变压器	80	49.16	33	33	未进入负面清单	否	无	4.51
4472	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干291#左1#变台变压器	80	59.92	24	24	未进入负面清单	否	无	5.96
4473	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干56#右1#变台变压器	50	51.85	19	19	未进入负面清单	否	无	5.83
4474	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	郑店棚分19#变台变压器	50	63.39	13	13	未进入负面清单	否	无	2.16
4475	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	南日城分88#变台变压器	30	68.33	7	7	未进入负面清单	否	无	7.26
4476	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	庙沟分28#变台变压器	30	68.75	6	6	未进入负面清单	否	无	7.16
4477	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	庙沟分24#变台变压器	30	47.07	13	13	未进入负面清单	否	无	5.31
4478	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干238#左1#变台变压器	100	60.63	29	29	未进入负面清单	否	无	0.39
4479	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干71#变台	30	66.3	7	7	未进入负面清单	否	无	0.38
4480	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干19#右2#变台	100	69.7	20	20	未进入负面清单	否	无	5.08
4481	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干孙吉沟分9右1#变台	100	47.52	42	42	未进入负面清单	否	无	1.27
4482	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干99#变台	30	58.49	9	9	未进入负面清单	否	无	1.18
4483	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干16#左1#变台变压器	100	67.34	23	23	未进入负面清单	否	无	3.71
4484	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干38#变台	30	51.27	12	12	未进入负面清单	否	无	8.81
4485	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	慕屯支4#变台	30	61.19	9	9	未进入负面清单	否	无	4.69
4486	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	粘鱼湾分23#变台变压器	20	55.96	7	7	未进入负面清单	否	无	7.67
4487	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干370#左1#变台变压器	50	65.51	12	12	未进入负面清单	否	无	8.52
4488	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干李屯分8#变台	30	45.47	13	13	未进入负面清单	否	无	1.30
4489	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干李屯分42右7#变台	30	54.81	11	11	未进入负面清单	否	无	5.91
4490	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干尹窝棚分47#变台	30	45.46	13	13	未进入负面清单	否	无	5.96
4491	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	林吉沟分7#左4#变台	30	58.41	9	9	未进入负面清单	否	无	1.90
4492	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	孙吉沟分西高支5#变台	30	62.52	8	8	未进入负面清单	否	无	1.70
4493	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	李屯分21#左3#变台	30	45.87	13	13	未进入负面清单	否	无	5.06
4494	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干93#变台	20	51.7	8	8	未进入负面清单	否	无	6.22
4495	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 三家沟分31#变台变压器	100	61.11	29	29	未进入负面清单	否	无	8.99
4496	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干138#变台变压器	50	69.14	10	10	未进入负面清单	否	无	7.92
4497	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 新建分42#变台变压器	50	56.86	17	17	未进入负面清单	否	无	3.75
4498	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 古庙支3#右2#变台变压器	50	54.33	18	18	未进入负面清单	否	无	2.40
4499	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干161#左1#变台变压器	50	68.5	11	11	未进入负面清单	否	无	3.57
4500	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沫浴沟分9#变台变压器	20	60.4	6	6	未进入负面清单	否	无	1.77
4501	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 新建分22#右7#变台变压器	50	53.78	18	18	未进入负面清单	否	无	4.28
4502	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干168#右3#变台变压器	50	50.89	20	20	未进入负面清单	否	无	0.34
4503	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 新建分58#变台变压器	80	60.63	23	23	未进入负面清单	否	无	3.35
4504	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 三家沟分11#变台变压器	100	46.67	43	43	未进入负面清单	否	无	0.71
4505	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 于沟分14#变台变压器	30	57.7	10	10	未进入负面清单	否	无	6.27
4506	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干235#右4#变台变压器	50	69.56	10	10	未进入负面清单	否	无	5.96
4507	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 赵沟分10#变台变压器	80	47.54	34	34	未进入负面清单	否	无	2.37
4508	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干241#变台变压器	50	49.54	20	20	未进入负面清单	否	无	4.01
4509	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 胜东棚支11#变台变压器	30	68.69	6	6	未进入负面清单	否	无	0.67
4510	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 团结支90#变台变压器	50	46.72	22	22	未进入负面清单	否	无	2.68
4511	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 新建分18#变台变压器	50	56.6	17	17	未进入负面清单	否	无	3.91

4512	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 前孙沟支11#变台变压器	50	67.79	11	11	未进入负面清单	否	无	2.73
4513	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 赵沟分20#变台变压器	30	49.4	12	12	未进入负面清单	否	无	0.77
4514	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干291#变台变压器	50	56.86	17	17	未进入负面清单	否	无	8.78
4515	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干265#变台变压器	30	53.67	11	11	未进入负面清单	否	无	8.04
4516	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 新建分28#右1#变台变压器	50	51.86	19	19	未进入负面清单	否	无	5.99
4517	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 团结支27#变台变压器	100	55.65	34	34	未进入负面清单	否	无	1.30
4518	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 古庙支10#变台变压器	30	56.56	10	10	未进入负面清单	否	无	2.82
4519	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 日城府支18#变台变压器	50	62.18	14	14	未进入负面清单	否	无	0.45
4520	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 张后支13#变台变压器	50	50.69	20	20	未进入负面清单	否	无	7.17
4521	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 永发分14#变台变压器	80	53.36	29	29	未进入负面清单	否	无	2.41
4522	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 韩屯分10#变台变压器	50	55.69	17	17	未进入负面清单	否	无	5.88
4523	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 政府分9#变台变压器	100	56.85	33	33	未进入负面清单	否	无	5.79
4524	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 移动支3#左2#变台变压器	100	53.26	37	37	未进入负面清单	否	无	8.06
4525	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 韩屯分4#右3#变台变压器	50	52.02	19	19	未进入负面清单	否	无	1.21
4526	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 石矿分40#变台变压器	80	64.89	20	20	未进入负面清单	否	无	4.10
4527	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干223#变台变压器	100	65.56	24	24	未进入负面清单	否	无	0.57
4528	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干70#变台变压器	50	57.94	16	16	未进入负面清单	否	无	8.94
4529	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 后庙岭支8#变台变压器	50	61.36	14	14	未进入负面清单	否	无	0.94
4530	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 小寺庙支4#变台变压器	50	56.45	17	17	未进入负面清单	否	无	0.05
4531	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 马沟分15#右2#变台变压器	100	66.65	23	23	未进入负面清单	否	无	0.37
4532	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干111#左2#变台变压器	80	45.76	35	35	未进入负面清单	否	无	7.31
4533	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 石矿分8#变台变压器	50	59.22	15	15	未进入负面清单	否	无	8.35
4534	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 马沟分27#变台变压器	100	55.14	35	35	未进入负面清单	否	无	8.31
4535	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干100#左4#变台变压器	50	59.97	15	15	未进入负面清单	否	无	7.80
4536	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 团结支73#变台变压器	100	51.78	38	38	未进入负面清单	否	无	5.39
4537	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 张西支4#变台变压器	100	57.13	33	33	未进入负面清单	否	无	2.40
4538	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 老庙支4#1#变台变压器	50	60.97	15	15	未进入负面清单	否	无	0.37
4539	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 团结支60#右3#变台变压器	100	47.29	43	43	未进入负面清单	否	无	1.61
4540	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 老庙支28#变台变压器	100	56.73	33	33	未进入负面清单	否	无	4.97
4541	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 团结支45#变台变压器	50	58.17	16	16	未进入负面清单	否	无	7.83
4542	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干259#变台变压器	100	61.71	28	28	未进入负面清单	否	无	2.84
4543	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 团结支4#变台变压器	50	56.51	17	17	未进入负面清单	否	无	3.22
4544	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 松树沟支10#变台变压器	20	59.86	6	6	未进入负面清单	否	无	7.58
4545	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干92#间1#右1#变台变压器	50	64.13	13	13	未进入负面清单	否	无	8.81
4546	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 新建沟支7#左1#变台变压器	50	55.57	17	17	未进入负面清单	否	无	6.97
4547	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干179#变台变压器	50	56.49	17	17	未进入负面清单	否	无	8.85
4548	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 上周分9#变台变压器	100	52.14	38	38	未进入负面清单	否	无	8.14
4549	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 团结支79#右7#变台变压器	100	45.67	44	44	未进入负面清单	否	无	7.05
4550	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 大曲屯支9#变台变压器	50	61.46	14	14	未进入负面清单	否	无	5.26
4551	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干105#右5#变台变压器	30	46.32	13	13	未进入负面清单	否	无	2.05
4552	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 庙岭分25#变台变压器	80	63.57	21	21	未进入负面清单	否	无	2.45
4553	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 三家沟分49#变台变压器	20	66.49	5	5	未进入负面清单	否	无	4.64
4554	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干193#变台变压器	20	68.32	4	4	未进入负面清单	否	无	4.68
4555	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 李屯分9#变台变压器	20	55.96	7	7	未进入负面清单	否	无	2.74
4556	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 团结支34#变台变压器	30	53.78	11	11	未进入负面清单	否	无	5.02
4557	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 新建分25#变台变压器	80	45.14	36	36	未进入负面清单	否	无	0.41
4558	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 张后支10#变台变压器	80	67.14	18	18	未进入负面清单	否	无	4.27
4559	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干252#变台变压器	50	53.89	18	18	未进入负面清单	否	无	3.65
4560	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 台山支17#变台变压器	50	56.14	17	17	未进入负面清单	否	无	3.38
4561	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 张西支41#变台变压器	50	51.26	19	19	未进入负面清单	否	无	7.93
4562	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 老庙支9#变台变压器	20	64.38	5	5	未进入负面清单	否	无	5.89
4563	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 团结支56#变台变压器	100	48.08	42	42	未进入负面清单	否	无	2.29
4564	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 团结支67#左7#变台变压器	50	55.41	17	17	未进入负面清单	否	无	5.16
4565	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 于沟分5#变台变压器	50	49.3	20	20	未进入负面清单	否	无	6.11
4566	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干168#左6#变台变压器	50	58.07	16	16	未进入负面清单	否	无	3.96
4567	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干181#左6#变台变压器	50	65.28	12	12	未进入负面清单	否	无	3.09
4568	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 邹沟分11#变台变压器	200	52.3	75	75	未进入负面清单	否	无	0.16
4569	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 赵沟分3#左5#变台变压器	30	61.68	8	8	未进入负面清单	否	无	1.33
4570	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干205#变台变压器	50	54.32	18	18	未进入负面清单	否	无	1.61

4571	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 王福来分26#变台变压器	30	50.78	12	12	未进入负面清单	否	无	4.82
4572	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 王府来分38#变台变压器	30	54.81	11	11	未进入负面清单	否	无	8.35
4573	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干96#左2#变台变压器	80	48.93	33	33	未进入负面清单	否	无	7.05
4574	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 政府分3#变台变压器	100	45.54	44	44	未进入负面清单	否	无	2.78
4575	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干218#变台变压器	80	54.96	28	28	未进入负面清单	否	无	7.71
4576	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干298#变台变压器	50	64.96	13	13	未进入负面清单	否	无	0.28
4577	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 石矿分19#右2#变台变压器	100	65.16	25	25	未进入负面清单	否	无	5.10
4578	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 山咀支10#变台变压器	100	65.59	24	24	未进入负面清单	否	无	1.43
4579	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干229#变台变压器	80	63.12	22	22	未进入负面清单	否	无	3.45
4580	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 大胜东支4#变台变压器	50	64.13	13	13	未进入负面清单	否	无	0.74
4581	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 政府分15#变台变压器	100	67.64	22	22	未进入负面清单	否	无	7.81
4582	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 水厂分13#变台变压器	100	46.14	44	44	未进入负面清单	否	无	6.08
4583	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 新建沟支13#变台变压器	30	67.14	7	7	未进入负面清单	否	无	4.30
4584	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 赵沟分30#变台变压器	100	65.51	24	24	未进入负面清单	否	无	6.07
4585	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 上周分21#变台变压器	30	60.69	9	9	未进入负面清单	否	无	4.32
4586	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干283#变台变压器	50	47.93	21	21	未进入负面清单	否	无	7.28
4587	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	小赵屯分1#变台变压器	160	49.26	65	65	未进入负面清单	否	无	8.73
4588	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包干399左4#变台变压器	100	47.11	43	43	未进入负面清单	否	无	7.59
4589	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	新建分86#变台变压器	50	46.92	22	22	未进入负面清单	否	无	2.95
4590	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	移动支6#右6#变台变压器	50	48.03	21	21	未进入负面清单	否	无	4.23
4591	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	庙岭分7#左1#变台变压器	100	52.06	38	38	未进入负面清单	否	无	6.71
4592	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	马沟分2#变台变压器	50	65.9	12	12	未进入负面清单	否	无	2.45
4593	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	下东支12#变台变压器	50	49.18	20	20	未进入负面清单	否	无	6.43
4594	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	干炉支21#变台变压器	50	55.5	17	17	未进入负面清单	否	无	2.34
4595	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	永发西分9#变台变压器	100	64.48	26	26	未进入负面清单	否	无	6.08
4596	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	石矿分23#右5#变台变压器	100	59.16	31	31	未进入负面清单	否	无	2.65
4597	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	前高棚支10#	80	66.73	19	19	未进入负面清单	否	无	3.49
4598	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包干331#变台变压器	50	67.31	11	11	未进入负面清单	否	无	6.47
4599	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包干315#右2#变台变压器	50	51.17	19	19	未进入负面清单	否	无	4.28
4600	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线团结支13#柱上变压器	200	67.37	45	45	未进入负面清单	否	无	6.53
4601	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线团结支77#柱上变压器	100	49.77	40	40	未进入负面清单	否	无	8.51
4602	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线团结支77左5#柱上变压器	100	64.61	25	25	未进入负面清单	否	无	0.21
4603	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	10kV莲南线邹店后支8#柱上变压器	100	47.47	43	43	未进入负面清单	否	无	1.86
4604	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东线莲东干61左7#柱上变压器	100	58.29	32	32	未进入负面清单	否	无	3.86
4605	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东线自来支8右1#柱上变压器	100	51.65	38	38	未进入负面清单	否	无	5.62
4606	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	张西支24#左1#变台变压器	50	55.06	17	17	未进入负面清单	否	无	3.16
4607	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	轻工线	轻工线老白山分5#柱上变压器	200	45	90	90	未进入负面清单	否	无	8.80
4608	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	10kV莲南线榆树房分133#柱上变压器	160	68.37	35	35	未进入负面清单	否	无	4.75
4609	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	欧屯支14#变台变压器	50	54.03	18	18	未进入负面清单	否	无	6.52
4610	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	石固分6#变压器14-72	100	60.04	30	30	未进入负面清单	否	无	2.56
4611	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	陈屯分8#变压器14-073	80	58.08	26	26	未进入负面清单	否	无	0.63
4612	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	石固分20#变台	125	67.52	28	28	未进入负面清单	否	无	4.20
4613	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	石固分11#变台	200	45.17	90	90	未进入负面清单	否	无	0.42
4614	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	大岭分17#变压器14-083	400	63.67	105	105	未进入负面清单	否	无	0.23
4615	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	大岭分9左2#变台变压器	50	50.9	20	20	未进入负面清单	否	无	1.13
4616	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	大岭分7#变压器14-085	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	5.31
4617	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干32#变压器14-086	200	47.05	86	86	未进入负面清单	否	无	2.62
4618	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干73左2#变压器87	100	63.24	27	27	未进入负面清单	否	无	7.07
4619	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	衣沟分3#变台变压器	100	48.1	42	42	未进入负面清单	否	无	1.52
4620	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干54#变台	50	66.86	12	12	未进入负面清单	否	无	3.68
4621	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	衣沟分13#变台变压器	400	67.93	88	88	未进入负面清单	否	无	5.58
4622	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干71#变压器14-099	50	46.22	22	22	未进入负面清单	否	无	1.23
4623	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干11#变台	100	53.54	36	36	未进入负面清单	否	无	3.75
4624	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干31#变压器14-109	200	60.51	59	59	未进入负面清单	否	无	1.32
4625	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	农机分7#变台	100	69.48	21	21	未进入负面清单	否	无	4.89
4626	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	姜树岚分4#变压器125	100	64.08	26	26	未进入负面清单	否	无	4.80
4627	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	姜树岚分7#变压器14-130	80	56.51	27	27	未进入负面清单	否	无	7.89
4628	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	沿海小区分变台变压器	50	55.48	17	17	未进入负面清单	否	无	0.97
4629	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	沿海小区分10#变压器140	50	45.45	22	22	未进入负面清单	否	无	1.86

4630	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮401台区配电变压器	315	69.25	65	65	未进入负面清单	否	无	8.51
4631	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	农机分1 3#变台	315	69.75	64	64	未进入负面清单	否	无	0.02
4632	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	农机分11右1#变压器403	400	52.67	149	149	未进入负面清单	否	无	8.15
4633	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	农机分11左1#变压器404	400	49.17	163	163	未进入负面清单	否	无	3.27
4634	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	农机分11右1#变台	315	68.31	68	68	未进入负面清单	否	无	8.28
4635	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	农机分11右1#变台	315	50.87	123	123	未进入负面清单	否	无	7.11
4636	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	海北路小区1号配电站1号变压器	630	56.35	212	212	未进入负面清单	否	无	8.37
4637	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	普林小区420台区配电变压器	800	54.54	284	284	未进入负面清单	否	无	1.98
4638	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	普林小区421台区配电变压器	800	62.74	218	218	未进入负面清单	否	无	6.95
4639	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	普林小区422台区配电变压器	800	63.45	212	212	未进入负面清单	否	无	1.26
4640	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干5#变台	50	61.55	14	14	未进入负面清单	否	无	7.08
4641	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干35#变压器662	50	54.82	18	18	未进入负面清单	否	无	2.73
4642	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干31右1#变台	50	53.45	18	18	未进入负面清单	否	无	0.38
4643	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	农机分11右1#变压器911	100	57.18	33	33	未进入负面清单	否	无	8.38
4644	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	南山分10#变压器南山	50	55.17	17	17	未进入负面清单	否	无	6.62
4645	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	大单分24左3#变压器	400	60.37	119	119	未进入负面清单	否	无	3.15
4646	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干19左3#变压器	400	52.15	151	151	未进入负面清单	否	无	6.53
4647	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	后赵支10#变压器	400	65.16	99	99	未进入负面清单	否	无	3.40
4648	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	前赵支16#变压器	50	68.17	11	11	未进入负面清单	否	无	4.73
4649	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	前赵支24#变压器	50	49.42	20	20	未进入负面清单	否	无	4.07
4650	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	大尹分3#变压器	50	64.45	13	13	未进入负面清单	否	无	4.26
4651	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	大尹分24左3#变压器新村	50	55.25	17	17	未进入负面清单	否	无	0.86
4652	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	大尹分19#变压器	50	50.35	20	20	未进入负面清单	否	无	4.70
4653	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	大尹村支9#变压器	50	56.66	17	17	未进入负面清单	否	无	7.31
4654	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	马屯分13#变压器	50	57.77	16	16	未进入负面清单	否	无	8.30
4655	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	王屯支8#变压器	200	52.62	75	75	未进入负面清单	否	无	4.35
4656	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	王屯支19#变压器	400	49.08	164	164	未进入负面清单	否	无	6.71
4657	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	大单分33#变压器	100	56.64	33	33	未进入负面清单	否	无	2.46
4658	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	宁屯分5#变压器	400	62.24	111	111	未进入负面清单	否	无	6.05
4659	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	宁屯分18#变台变压器	200	66.33	47	47	未进入负面清单	否	无	3.14
4660	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干65左1#变压器	50	49.22	20	20	未进入负面清单	否	无	3.02
4661	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干54右1#变压器	200	49.08	82	82	未进入负面清单	否	无	6.13
4662	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干47左2#变压器	50	65.48	12	12	未进入负面清单	否	无	1.88
4663	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干41#变压器	50	59.09	15	15	未进入负面清单	否	无	1.42
4664	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干34#变压器	50	53.86	18	18	未进入负面清单	否	无	4.91
4665	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干76右4左7#变压器	50	45.48	22	22	未进入负面清单	否	无	7.84
4666	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干60右3#变压器	50	57.14	16	16	未进入负面清单	否	无	2.88
4667	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干39左5#变压器	200	68.35	43	43	未进入负面清单	否	无	8.04
4668	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	大尹分11左3#变压器	400	66.01	96	96	未进入负面清单	否	无	1.42
4669	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干97左5#变压器	80	64.55	20	20	未进入负面清单	否	无	1.96
4670	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	后赵支5#变压器	50	67.1	11	11	未进入负面清单	否	无	2.36
4671	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	大单分15#左3#变台台区变压器	50	63.88	13	13	未进入负面清单	否	无	6.60
4672	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干76右4左2#变压器	50	47.78	21	21	未进入负面清单	否	无	2.39
4673	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干78左2#变台	50	69.86	10	10	未进入负面清单	否	无	0.36
4674	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干85#变台	50	60.07	15	15	未进入负面清单	否	无	2.46
4675	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干25#变压器14-093	200	68.6	43	43	未进入负面清单	否	无	6.43
4676	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干62#变压器14-94	50	67.85	11	11	未进入负面清单	否	无	7.62
4677	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干5 4 #变台	50	69.56	10	10	未进入负面清单	否	无	7.38
4678	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干46#变台	100	58.2	32	32	未进入负面清单	否	无	2.91
4679	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	李屯分3#变压器14-126	200	60.36	59	59	未进入负面清单	否	无	0.40
4680	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干36左2#变台	100	64.46	26	26	未进入负面清单	否	无	7.78
4681	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	李屯分9 #变台	400	51.43	154	154	未进入负面清单	否	无	2.82
4682	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸线200台区配电变压器	500	50.46	198	198	未进入负面清单	否	无	4.63
4683	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干5 #变台	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	4.73
4684	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸202台区配电变压器配电变压器	630	67.94	139	139	未进入负面清单	否	无	4.96
4685	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干10#变压器14-203	400	56.57	134	134	未进入负面清单	否	无	0.93
4686	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干14#变压器14-204	315	59.5	96	96	未进入负面清单	否	无	1.44
4687	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸线206台区配电变压器	315	54.66	111	111	未进入负面清单	否	无	8.33
4688	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干18#变压器207	200	58.3	63	63	未进入负面清单	否	无	6.97

4689	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	国宝鑫聚208台区1#配电变压器	630	45.85	278	278	未进入负面清单	否	无	0.54
4690	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	国宝鑫聚209台区2#配电变压器	630	66.41	149	149	未进入负面清单	否	无	1.64
4691	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干29右1#变压器210	315	54.05	113	113	未进入负面清单	否	无	6.77
4692	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	冷库支6#变台	100	51.96	38	38	未进入负面清单	否	无	0.46
4693	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干10右1#变台	200	64.2	52	52	未进入负面清单	否	无	6.44
4694	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸线230台区配电变压器	630	61.47	180	180	未进入负面清单	否	无	6.24
4695	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸线232台区配电变压器	315	50.29	125	125	未进入负面清单	否	无	1.59
4696	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸线234台区配电变压器	250	55.72	86	86	未进入负面清单	否	无	1.15
4697	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干8#变压器14-238	200	56.54	67	67	未进入负面清单	否	无	4.74
4698	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	皮口蔬菜小区2#变压器	400	69.97	80	80	未进入负面清单	否	无	3.71
4699	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	皮口蔬菜小区配电变压器	400	51.24	155	155	未进入负面清单	否	无	0.56
4700	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸线242台区1#配电变压器	630	56.55	211	211	未进入负面清单	否	无	4.10
4701	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	虾场分2右3#变台	100	58.5	32	32	未进入负面清单	否	无	2.91
4702	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干29左1#变压器910	30	51.32	12	12	未进入负面清单	否	无	4.61
4703	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	菜园支16#变压器	50	57.42	16	16	未进入负面清单	否	无	7.91
4704	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	水源分81左2#变压器	80	69.76	16	16	未进入负面清单	否	无	3.93
4705	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	水源分107左4#变压器	400	48.93	164	164	未进入负面清单	否	无	4.67
4706	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	徐瓦房支9#变压器	200	67.49	45	45	未进入负面清单	否	无	2.71
4707	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分3#变压器	100	57.51	32	32	未进入负面清单	否	无	7.19
4708	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分12#变压器	80	69.93	16	16	未进入负面清单	否	无	2.88
4709	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分19#变压器	200	45.76	88	88	未进入负面清单	否	无	1.55
4710	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分38#变压器	50	63.67	13	13	未进入负面清单	否	无	8.62
4711	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分35右6#变压器	30	63.2	8	8	未进入负面清单	否	无	8.27
4712	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分30左4#变压器	30	50.54	12	12	未进入负面清单	否	无	2.31
4713	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三关分23左5#变台变压器	50	53.52	18	18	未进入负面清单	否	无	2.48
4714	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分28#变压器	200	47.98	84	84	未进入负面清单	否	无	6.73
4715	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	大柱支19右2#变压器	50	46.04	22	22	未进入负面清单	否	无	0.60
4716	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	洼西支10#变压器	50	69.22	10	10	未进入负面清单	否	无	8.06
4717	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	大柱支33左3#变压器	100	55.94	34	34	未进入负面清单	否	无	0.28
4718	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	大柱支44#变压器	200	46.02	88	88	未进入负面清单	否	无	7.75
4719	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	菜园支19右4#变压器	200	46.42	87	87	未进入负面清单	否	无	1.37
4720	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	菜园支变压器	50	53.71	18	18	未进入负面清单	否	无	5.95
4721	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	西高支41#变压器	50	60.26	15	15	未进入负面清单	否	无	6.10
4722	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	西高支32右3#变压器	50	50.01	20	20	未进入负面清单	否	无	2.78
4723	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	西高支30左2#变压器	80	66.76	19	19	未进入负面清单	否	无	2.52
4724	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	河东支8#变压器	80	48.03	34	34	未进入负面清单	否	无	7.82
4725	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	猪场支9#变压器	100	46.31	44	44	未进入负面清单	否	无	3.86
4726	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	水源分66左4左2#变压器	50	61.25	14	14	未进入负面清单	否	无	1.27
4727	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	菜园支11左3#变压器	50	54.01	18	18	未进入负面清单	否	无	1.13
4728	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	菜园支6#变压器	100	59.68	30	30	未进入负面清单	否	无	3.22
4729	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	西高支11#变压器	50	46.89	22	22	未进入负面清单	否	无	2.94
4730	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	孙屯支13#变压器	50	51.22	19	19	未进入负面清单	否	无	5.81
4731	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	水源分29#变压器	200	49.88	80	80	未进入负面清单	否	无	1.91
4732	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	孙屯支5#变压器14-65	400	64.45	102	102	未进入负面清单	否	无	6.79
4733	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干43#变压器	50	57.66	16	16	未进入负面清单	否	无	2.04
4734	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干40#变压器	50	55	18	18	未进入负面清单	否	无	6.14
4735	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干33#变压器	50	54.9	18	18	未进入负面清单	否	无	0.42
4736	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干54右2#变台变压器	80	48.61	33	33	未进入负面清单	否	无	6.36
4737	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	水源分41#变台变压器	400	55.38	138	138	未进入负面清单	否	无	1.52
4738	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	敬老院支9#变压器	50	51.83	19	19	未进入负面清单	否	无	3.67
4739	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干28#变压器	50	68.02	11	11	未进入负面清单	否	无	1.77
4740	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支29#变台变压器	100	68.03	22	22	未进入负面清单	否	无	7.80
4741	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支23#变台变压器	200	65.1	50	50	未进入负面清单	否	无	4.62
4742	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支15右4#变台变压器	400	66.9	92	92	未进入负面清单	否	无	2.36
4743	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干12右5#变压器	250	47.71	106	106	未进入负面清单	否	无	8.99
4744	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支19左5#变台变压器	200	49.16	82	82	未进入负面清单	否	无	0.73
4745	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干12右1#变压器	250	65.4	62	62	未进入负面清单	否	无	3.43
4746	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干10#变压器	250	49.17	102	102	未进入负面清单	否	无	7.72
4747	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支12#变台变压器	50	46.66	22	22	未进入负面清单	否	无	8.54



4748	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支19左2#台变压器	50	60.38	15	15	未进入负面清单	否	无	7.66
4749	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支4右2#台变压器	50	56.01	17	17	未进入负面清单	否	无	7.08
4750	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	水源分4#变压器	200	54.61	71	71	未进入负面清单	否	无	2.08
4751	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支8左8#变压器	50	57.63	16	16	未进入负面清单	否	无	0.57
4752	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干13#变压器	50	46.66	22	22	未进入负面清单	否	无	1.39
4753	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	水源分#8左1#变压器	100	65.22	25	25	未进入负面清单	否	无	2.61
4754	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	基地支18#变压器	250	59.67	76	76	未进入负面清单	否	无	2.44
4755	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	基地支14#变压器	100	68.72	21	21	未进入负面清单	否	无	7.47
4756	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	基地支10左4#变压器	80	55.88	27	27	未进入负面清单	否	无	3.87
4757	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	基地支6左4#变压器	100	56.97	33	33	未进入负面清单	否	无	0.27
4758	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干50左3#变压器	80	59.9	24	24	未进入负面清单	否	无	5.82
4759	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	水源分8右3#台变压器	160	46.95	69	69	未进入负面清单	否	无	6.27
4760	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干23#变压器	50	47.17	21	21	未进入负面清单	否	无	2.19
4761	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干62#变压器	20	53.46	7	7	未进入负面清单	否	无	0.84
4762	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分23#左7#台变压器	250	57	83	83	未进入负面清单	否	无	3.09
4763	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分23#左20#台变压器	315	57.44	103	103	未进入负面清单	否	无	6.46
4764	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支19左9#台变压器	50	66.91	12	12	未进入负面清单	否	无	1.33
4765	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	皮杨分15#变压器14-137	100	61.71	28	28	未进入负面清单	否	无	1.42
4766	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	清水干16#变压器14-701	250	68.62	53	53	未进入负面清单	否	无	4.15
4767	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	清水干17左2#变压器706	315	68.12	69	69	未进入负面清单	否	无	3.16
4768	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	皮杨分5右2#变压器14-704	250	65.27	62	62	未进入负面清单	否	无	5.81
4769	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	皮杨分7左3#变压器14-705	160	48.88	66	66	未进入负面清单	否	无	8.90
4770	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	清水干16#变压器14-702	315	48.93	129	129	未进入负面清单	否	无	3.48
4771	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	皮杨分10左3#变压器708	200	66.03	48	48	未进入负面清单	否	无	3.64
4772	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	皮杨分10左2#变压器加油站	100	60.02	30	30	未进入负面清单	否	无	1.02
4773	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	阳光海岸二期1#配电站1#变压器配电变	630	66.94	145	145	未进入负面清单	否	无	5.68
4774	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	阳光海岸二期1#配电站2#变压器配电变	630	67.04	145	145	未进入负面清单	否	无	8.86
4775	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	阳光海岸二期1#配电站3#变压器配电变	630	64.47	161	161	未进入负面清单	否	无	2.76
4776	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	盛泉阳光海岸二期2#配电站1#变压器	630	69.59	129	129	未进入负面清单	否	无	2.55
4777	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	平岛置地823台区配电变压器	630	48.43	262	262	未进入负面清单	否	无	5.65
4778	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	盛泉阳光海岸二期2#配电站2#变压器	630	52.34	237	237	未进入负面清单	否	无	5.03
4779	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	盛泉阳光海岸二期2#配电站3#变压器	630	48.99	258	258	未进入负面清单	否	无	0.85
4780	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	海仕华府1号配电站1号变	630	49.45	255	255	未进入负面清单	否	无	8.32
4781	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	海仕华府1号配电站2号变	630	61.39	180	180	未进入负面清单	否	无	4.30
4782	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	海仕华府1号配电站3号变	630	54.14	226	226	未进入负面清单	否	无	5.01
4783	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	海仕华府2号配电站1号变	630	49.11	258	258	未进入负面清单	否	无	1.02
4784	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	海仕华府2号配电站2号变	630	62.61	173	173	未进入负面清单	否	无	5.22
4785	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	平岛置地2#配电站1#配电变压器	630	51.94	240	240	未进入负面清单	否	无	4.13
4786	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	平岛置地2#配电站2#配电变压器	630	69.75	128	128	未进入负面清单	否	无	7.94
4787	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	平岛置地2期1104配电变压器	630	64.73	159	159	未进入负面清单	否	无	3.08
4788	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	平岛置地3#配电站1#配电变压器	630	68.49	136	136	未进入负面清单	否	无	5.02
4789	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	平岛置地3#配电站2#配电变压器	630	58.27	200	200	未进入负面清单	否	无	1.66
4790	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	自来水支7右1#变压器902	100	63.15	27	27	未进入负面清单	否	无	8.31
4791	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	皮杨分63#变压器14-903	50	55.22	17	17	未进入负面清单	否	无	5.63
4792	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	皮杨分8#变压器14-904	50	68.94	11	11	未进入负面清单	否	无	3.44
4793	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	皮杨分38#变压器14-9053	100	52.58	37	37	未进入负面清单	否	无	3.17
4794	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	6-100)城南小区1#变电亭1#总表配电变	630	46.24	276	276	未进入负面清单	否	无	5.52
4795	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	6-103)城南小区2#变电亭1#总表配电变	630	67.05	145	145	未进入负面清单	否	无	7.73
4796	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	海仕华府小区3号配电站101配电变压器	630	62.11	176	176	未进入负面清单	否	无	0.39
4797	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	海仕华府小区3号配电站102配电变压器	630	60.83	184	184	未进入负面清单	否	无	0.53
4798	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	海仕华府小区3号配电站103配电变压器	630	59.03	195	195	未进入负面清单	否	无	0.25
4799	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李园甲线	园区分1#变压器宋家蔬菜队	100	64.77	25	25	未进入负面清单	否	无	6.97
4800	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	西山头分12左2#变压器	315	53.12	116	116	未进入负面清单	否	无	4.82
4801	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	占子河分10右2#变压器	50	58.81	16	16	未进入负面清单	否	无	7.82
4802	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	占子河分10#变压器	160	62.8	44	44	未进入负面清单	否	无	3.23
4803	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干35#变压器	50	50.36	20	20	未进入负面清单	否	无	1.76
4804	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	南庙分22#变压器	50	64.33	13	13	未进入负面清单	否	无	8.24
4805	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	水源支3#变压器	50	64.45	13	13	未进入负面清单	否	无	8.92
4806	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	邢家分11#变压器	50	69.55	10	10	未进入负面清单	否	无	6.22

4807	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	参圈支 2 左1#变台变压器	50	56.37	17	17	未进入负面清单	否	无	3.05
4808	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	宫家分32右6左2#变压器	50	55.86	17	17	未进入负面清单	否	无	6.50
4809	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	宫家分25#变压器	250	49.33	102	102	未进入负面清单	否	无	8.15
4810	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	西山头分1#变压器	200	64.25	52	52	未进入负面清单	否	无	4.21
4811	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	西山头分7#变压器	100	47.45	43	43	未进入负面清单	否	无	5.83
4812	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	许屯分8#变压器	30	51.63	12	12	未进入负面清单	否	无	8.94
4813	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干100左1#变压器	30	66.14	7	7	未进入负面清单	否	无	2.99
4814	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	宫家分7左5#变压器	400	61.44	114	114	未进入负面清单	否	无	7.16
4815	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	宫家分9#变压器	50	51.55	19	19	未进入负面清单	否	无	3.19
4816	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干69#变压器	50	64	13	13	未进入负面清单	否	无	0.03
4817	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干65左6#变压器	200	68.61	43	43	未进入负面清单	否	无	0.50
4818	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	曲屯支12#变压器	50	61.94	14	14	未进入负面清单	否	无	7.73
4819	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干45左2#变压器	50	48.49	21	21	未进入负面清单	否	无	5.31
4820	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干82左3#变压器	50	46.69	22	22	未进入负面清单	否	无	4.45
4821	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干40#变压器	50	68.09	11	11	未进入负面清单	否	无	5.30
4822	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	南庙分5#变台变压器	10	53.54	4	4	未进入负面清单	否	无	2.94
4823	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	大房水分10#变压器	50	57.08	16	16	未进入负面清单	否	无	2.95
4824	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干94左1#变压器	50	60.82	15	15	未进入负面清单	否	无	1.67
4825	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	西山头分30#变压器	200	51.61	77	77	未进入负面清单	否	无	0.15
4826	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	西山头分18#变压器	50	58.77	16	16	未进入负面清单	否	无	7.85
4827	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	厂部支8右2#变压器	315	55.63	108	108	未进入负面清单	否	无	6.47
4828	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	西山头分6左2#变压器	50	56.03	17	17	未进入负面清单	否	无	5.26
4829	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	厂部支5#变压器	100	48.15	42	42	未进入负面清单	否	无	2.27
4830	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干71右2#变压器	50	62.08	14	14	未进入负面清单	否	无	8.03
4831	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干71右7#变压器	50	49.19	20	20	未进入负面清单	否	无	0.18
4832	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干6#变压器	30	64.07	8	8	未进入负面清单	否	无	6.51
4833	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	虾场分18#变压器	20	51.62	8	8	未进入负面清单	否	无	8.59
4834	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干52#变压器	50	66.34	12	12	未进入负面清单	否	无	2.09
4835	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	宫家分32右9#变压器	100	66.54	23	23	未进入负面清单	否	无	2.07
4836	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	参圈支14左3#变压器	50	45.41	22	22	未进入负面清单	否	无	0.50
4837	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	平岛支88#变压器14-028	50	65.6	12	12	未进入负面清单	否	无	2.48
4838	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	平岛支90#变压器14-097	100	65.95	24	24	未进入负面清单	否	无	8.92
4839	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	北差分11#	125	57.32	41	41	未进入负面清单	否	无	8.98
4840	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	北差分5#变台变压器	100	57.32	33	33	未进入负面清单	否	无	1.84
4841	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	邹屯分14#变台变压器	200	46.65	87	87	未进入负面清单	否	无	0.24
4842	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	邹屯分4#变压器	400	60.73	117	117	未进入负面清单	否	无	5.03
4843	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	清水干42#变台	50	52.76	19	19	未进入负面清单	否	无	0.70
4844	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	清水干52#变台	100	58.29	32	32	未进入负面清单	否	无	8.82
4845	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	清水干35#变压器14-815	100	49.27	41	41	未进入负面清单	否	无	0.99
4846	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	清水线51右4#变台变压器	100	60.63	29	29	未进入负面清单	否	无	4.27
4847	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	清水干64#变压器14-907	50	58	16	16	未进入负面清单	否	无	3.93
4848	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水干1 1右3 #变台	80	56.33	27	27	未进入负面清单	否	无	3.98
4849	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	凉水湾分19#变台	30	46.09	13	13	未进入负面清单	否	无	8.57
4850	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水干8#变台	50	69.89	10	10	未进入负面清单	否	无	7.00
4851	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	沙沟支11#变压器南海沟120	100	46.91	43	43	未进入负面清单	否	无	2.06
4852	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水干5 #变台	50	69.12	10	10	未进入负面清单	否	无	3.11
4853	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	凉水湾分10右1#变台	400	58.9	124	124	未进入负面清单	否	无	5.89
4854	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水干38左2#变压器西城大棚	50	56.19	17	17	未进入负面清单	否	无	2.79
4855	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水干35#变台	100	68.75	21	21	未进入负面清单	否	无	5.72
4856	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	沙沟支4右4#变压器西城大队	50	48.97	21	21	未进入负面清单	否	无	6.68
4857	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	凉水湾分21右1#变台变压器	200	62.77	54	54	未进入负面清单	否	无	1.08
4858	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	凉水湾分24#变台	200	50.35	79	79	未进入负面清单	否	无	0.80
4859	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	凉水湾分2 9右1 #变台	200	60.08	60	60	未进入负面清单	否	无	0.26
4860	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	沙沟支3#变压器	50	55.42	17	17	未进入负面清单	否	无	7.96
4861	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水线817荣胜小区台区配电变压器	315	57.41	103	103	未进入负面清单	否	无	1.67
4862	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水干22#变压器822	315	65.35	78	78	未进入负面清单	否	无	3.95
4863	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水线829台区配电变压器	630	65.3	156	156	未进入负面清单	否	无	2.88
4864	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水干23#变压器868	200	59.42	61	61	未进入负面清单	否	无	1.13
4865	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水干21#变压器14-906	100	56.23	34	34	未进入负面清单	否	无	2.21

4866	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	凉水湾分1左1#变压器908	200	45.43	89	89	未进入负面清单	否	无	5.49
4867	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	001)科洋房地产开发1#变电亭1#变配电	630	54.35	225	225	未进入负面清单	否	无	8.65
4868	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	-1004)城南小区3#变电亭1#总表配电变	630	65.92	152	152	未进入负面清单	否	无	6.70
4869	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三官分138#变压器	100	46.34	44	44	未进入负面清单	否	无	6.40
4870	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三官分81#变压器	50	60.09	15	15	未进入负面清单	否	无	3.54
4871	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	甘河线蚕场支14#台区变压器	100	45.76	44	44	未进入负面清单	否	无	1.69
4872	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	甘河线蚕场支6#台区变压器	50	60.43	15	15	未进入负面清单	否	无	0.31
4873	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	老牧店支27#变台变压器	50	48.21	21	21	未进入负面清单	否	无	1.45
4874	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	老牧甸支22#变台变压器	80	47.15	34	34	未进入负面清单	否	无	8.39
4875	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	老牧店支19左3#变台变压器	80	59.34	25	25	未进入负面清单	否	无	8.87
4876	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	老牧店支4#变台变压器	80	48.83	33	33	未进入负面清单	否	无	8.53
4877	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	老牧店支13#变台变压器	200	51.92	76	76	未进入负面清单	否	无	8.89
4878	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	老牧店支9右2#变台变压器	50	54.87	18	18	未进入负面清单	否	无	2.07
4879	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	甘河线三官分55右3#变台变压器	200	50.46	79	79	未进入负面清单	否	无	4.86
4880	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	鱼粉支19#变台变压器	50	69.2	10	10	未进入负面清单	否	无	3.02
4881	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三官分58右3#变台变压器	200	46.69	87	87	未进入负面清单	否	无	6.82
4882	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	鱼粉支4#变台变压器	100	64.42	26	26	未进入负面清单	否	无	1.38
4883	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	鱼粉支8左3#变台变压器	100	57.08	33	33	未进入负面清单	否	无	2.93
4884	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三官分65右2#	50	68.4	11	11	未进入负面清单	否	无	3.47
4885	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三官分89右3#变台变压器	100	65.94	24	24	未进入负面清单	否	无	8.42
4886	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	果园支4#变台变压器	50	62.66	14	14	未进入负面清单	否	无	7.83
4887	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	果园支13左5#变台变压器	80	58.12	26	26	未进入负面清单	否	无	6.67
4888	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	果园支20左1#变台变压器	200	51.27	77	77	未进入负面清单	否	无	8.39
4889	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	果园支25左3#变台变压器	200	65.57	49	49	未进入负面清单	否	无	3.00
4890	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	果园支30左3#变台变压器	50	56.01	17	17	未进入负面清单	否	无	5.32
4891	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	果园支36#变台变压器	80	63.16	21	21	未进入负面清单	否	无	6.26
4892	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	前达支16#变台变压器	30	51.72	11	11	未进入负面清单	否	无	6.51
4893	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	前达支15左3#变台变压器	50	55.55	17	17	未进入负面清单	否	无	0.56
4894	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	前达支20左5#变台变压器	30	49.77	12	12	未进入负面清单	否	无	3.62
4895	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	前达支22#变台变压器	30	49.81	12	12	未进入负面清单	否	无	2.73
4896	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三关分78#变台变压器	50	58.39	16	16	未进入负面清单	否	无	2.62
4897	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三官分49右7#变台变压器万沟二队	100	60.06	30	30	未进入负面清单	否	无	2.64
4898	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	刘沟分15#变台变压器	50	59.75	15	15	未进入负面清单	否	无	1.54
4899	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	刘沟分3左2#变台变压器	50	55.92	17	17	未进入负面清单	否	无	5.66
4900	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三官干21#变台变压器	80	47.95	34	34	未进入负面清单	否	无	6.24
4901	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三官干35#变台变压器	30	67.28	7	7	未进入负面清单	否	无	8.43
4902	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	鱼粉支26#右6#变台变压器	80	67.49	18	18	未进入负面清单	否	无	4.18
4903	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	徐大屯支9#变台变压器	200	69.19	42	42	未进入负面清单	否	无	8.65
4904	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	孙沟支10#变台变压器	50	66.59	12	12	未进入负面清单	否	无	3.50
4905	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	岗子分1左7#变台变压器	100	62.73	27	27	未进入负面清单	否	无	8.04
4906	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	岗子分6#变台变压器	100	49.83	40	40	未进入负面清单	否	无	5.56
4907	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	孙沟支3#变台变压器安前	30	54.72	11	11	未进入负面清单	否	无	5.66
4908	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	岗子分20#变台变压器	50	48.93	21	21	未进入负面清单	否	无	8.33
4909	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	李屯分20左7#变台变压器	20	67.85	4	4	未进入负面清单	否	无	0.64
4910	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	李屯分3#变台变压器	50	45.44	22	22	未进入负面清单	否	无	5.18
4911	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	李屯分4#变台变压器	100	50.07	40	40	未进入负面清单	否	无	7.90
4912	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	李屯分8左2#变台变压器	400	66.49	94	94	未进入负面清单	否	无	8.46
4913	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	李屯分12左1#变台变压器	50	63.97	13	13	未进入负面清单	否	无	1.62
4914	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	李屯分22#变台变压器	50	64.22	13	13	未进入负面清单	否	无	7.54
4915	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	李屯分27#变台变压器	200	57.78	64	64	未进入负面清单	否	无	6.91
4916	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	李屯分39#变台变压器	50	65.16	12	12	未进入负面清单	否	无	1.61
4917	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	新台分18#变台变压器	200	52.67	75	75	未进入负面清单	否	无	1.42
4918	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	新台分4#变台变压器	30	60.7	9	9	未进入负面清单	否	无	6.96
4919	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	徐大屯支45左4#变台变压器	400	54.87	141	141	未进入负面清单	否	无	8.11
4920	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	徐大屯支43左5#变台变压器	30	46.52	13	13	未进入负面清单	否	无	3.63
4921	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线300台区配电变压器	630	59.93	189	189	未进入负面清单	否	无	4.14
4922	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	房产分4#变台变压器	200	46.03	88	88	未进入负面清单	否	无	7.54
4923	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线303台区配电变压器	630	65.65	153	153	未进入负面清单	否	无	4.27
4924	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢分8左3#变台变压器	80	63.17	21	21	未进入负面清单	否	无	7.95

4925	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢分9#变压器308	160	47.5	68	68	未进入负面清单	否	无	2.50
4926	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢分16右2#变压器台309	200	64.38	51	51	未进入负面清单	否	无	7.32
4927	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	虾场分7#变压器14-316	30	50.24	12	12	未进入负面清单	否	无	4.28
4928	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	虾场分4#变压器14-315	400	46.82	173	173	未进入负面清单	否	无	0.21
4929	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	虾场分2右3#变压器312	315	60.48	93	93	未进入负面清单	否	无	4.98
4930	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	虾场分12#变压器14-317	315	68.56	68	68	未进入负面清单	否	无	1.65
4931	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	皇冠假日1#配电1#变压器	1000	48.2	418	418	未进入负面清单	否	无	0.66
4932	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	虹湾岛嘉海景1#配电站1#变压器	630	61.09	182	182	未进入负面清单	否	无	1.51
4933	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	虹湾岛嘉海景2#配电站1#变压器	630	55.78	216	216	未进入负面清单	否	无	3.21
4934	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线324台区配电变压器	200	55.31	69	69	未进入负面清单	否	无	6.80
4935	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	海港分1#接线箱右1#变台325	315	66.03	76	76	未进入负面清单	否	无	3.55
4936	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线328台区配电变压器	800	57.93	257	257	未进入负面清单	否	无	1.14
4937	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线329台区配电变压器	630	64.31	162	162	未进入负面清单	否	无	6.05
4938	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢分4左1#变压器14-331	160	51.8	61	61	未进入负面清单	否	无	7.48
4939	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线332台区配电变压器	500	47.94	210	210	未进入负面清单	否	无	5.88
4940	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线333台区配电变压器	630	61.83	177	177	未进入负面清单	否	无	5.80
4941	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线334台区配电变压器	500	53.83	181	181	未进入负面清单	否	无	1.65
4942	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线338台区配电变压器	100	65.31	25	25	未进入负面清单	否	无	6.05
4943	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	海港分1#接线箱右1#变台340	200	51.08	78	78	未进入负面清单	否	无	3.33
4944	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢分5左1#变压器14-909	100	65.52	24	24	未进入负面清单	否	无	2.93
4945	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	阳光海滩914台区配电变压器	630	52.53	236	236	未进入负面清单	否	无	2.73
4946	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	阳光海滩916台区配电变压器	630	67.99	139	139	未进入负面清单	否	无	5.60
4947	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场干4左2#柱上变压器	30	52.34	11	11	未进入负面清单	否	无	2.47
4948	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干119#变台变压器北小岭	100	53.86	36	36	未进入负面清单	否	无	8.32
4949	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线郭屯分28#变台变压器王屯	80	66.15	19	19	未进入负面清单	否	无	1.16
4950	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支3#变台变压器	250	48.5	104	104	未进入负面清单	否	无	1.87
4951	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	葛兰支12#	100	57.07	33	33	未进入负面清单	否	无	4.77
4952	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线限子分51左6#变台变压器北洼	100	58.89	31	31	未进入负面清单	否	无	6.16
4953	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线郭屯分82#变台变压器郭前	200	58.69	63	63	未进入负面清单	否	无	2.64
4954	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线塔东支19#变台变压器塔西	200	49.48	81	81	未进入负面清单	否	无	3.94
4955	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支18#变台变压器	160	61.8	45	45	未进入负面清单	否	无	6.66
4956	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	屯屯支11右1#变台变压器	80	67.16	18	18	未进入负面清单	否	无	1.03
4957	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线郭屯分6右1#变台变压器马种站	100	47.88	42	42	未进入负面清单	否	无	3.86
4958	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	东岚支15#变台变压器	100	59.05	31	31	未进入负面清单	否	无	4.43
4959	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线车屯支48#变台变压器	100	57.84	32	32	未进入负面清单	否	无	6.34
4960	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线塔东支27#变台变压器酒厂	30	68.13	7	7	未进入负面清单	否	无	1.65
4961	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线塔东支22#变台变压器塔东	200	54.63	71	71	未进入负面清单	否	无	8.53
4962	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干70左6#变台变压器大杨屯	100	66.83	23	23	未进入负面清单	否	无	3.72
4963	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线卢店支19右3#变台变压器	100	49.02	41	41	未进入负面清单	否	无	4.35
4964	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线卢西支11#变台变压器卢店	100	66.77	23	23	未进入负面清单	否	无	8.18
4965	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	郭屯分66左3右3#变台变压器	80	64.02	21	21	未进入负面清单	否	无	4.99
4966	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支25#变台变压器	160	52.98	59	59	未进入负面清单	否	无	1.35
4967	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支82#变台变压器商品街	160	57.2	52	52	未进入负面清单	否	无	3.83
4968	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线赵房支11#变台变压器	50	50.71	20	20	未进入负面清单	否	无	7.36
4969	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线塔东支10#变台变压器老四中	200	54.17	72	72	未进入负面清单	否	无	8.07
4970	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支102#变台变压器夹沟	50	46.95	22	22	未进入负面清单	否	无	0.26
4971	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线王屯支6左2#变台变压器林屯	100	66.24	24	24	未进入负面清单	否	无	0.22
4972	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线贾棚支20#变台变压器	100	57.02	33	33	未进入负面清单	否	无	6.17
4973	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线王皮铺支4右1#变台变压器王皮铺	200	48.01	84	84	未进入负面清单	否	无	2.66
4974	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线小杨屯支8#变台变压器	80	55.77	27	27	未进入负面清单	否	无	3.84
4975	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支95#变台变压器库房	200	65.9	48	48	未进入负面清单	否	无	4.58
4976	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线梁屯支15#变台变压器梁屯	50	64.3	13	13	未进入负面清单	否	无	1.30
4977	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线车屯支37左8#变台变压器	50	46.17	22	22	未进入负面清单	否	无	1.28
4978	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线南院支21#变台变压器北院	100	52.86	37	37	未进入负面清单	否	无	1.83
4979	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干88左5#变台变压器山太	50	45.01	22	22	未进入负面清单	否	无	8.74
4980	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线郭屯分37左8#变台变压器鸡场	100	68.91	21	21	未进入负面清单	否	无	6.96
4981	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线郭屯分44#变台变压器姜子	100	46.43	44	44	未进入负面清单	否	无	1.76
4982	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干42左4#变台变压器山后	100	49.1	41	41	未进入负面清单	否	无	2.14
4983	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线南院支10#变台变压器南院	100	65.15	25	25	未进入负面清单	否	无	4.17

4984	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	场线水库支22左4#变台变压器珍珠河大	80	55.92	27	27	未进入负面清单	否	无	8.56
4985	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线郭屯分66#左9#变台变压器贾屯	200	62.7	55	55	未进入负面清单	否	无	2.13
4986	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干98左6#变台变压器小岭	100	58.88	31	31	未进入负面清单	否	无	1.76
4987	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线王屯支12#变台变压器王西	200	58.01	64	64	未进入负面清单	否	无	8.51
4988	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线石材分13#左1#变台变压器	50	60.84	15	15	未进入负面清单	否	无	7.17
4989	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线车屯支27#变台变压器	100	53.88	36	36	未进入负面清单	否	无	0.30
4990	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线郭屯分71#变台变压器郭屯小学	50	45.54	22	22	未进入负面清单	否	无	6.23
4991	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线隈子分61右6#变台变压器董屯	50	62.04	14	14	未进入负面清单	否	无	8.76
4992	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干1右2#变台变压器市场	400	59.08	124	124	未进入负面清单	否	无	5.04
4993	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干8右2#变台变压器水管区	200	65.33	49	49	未进入负面清单	否	无	4.03
4994	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线政府分9#变台变压器郑屯	100	50.37	40	40	未进入负面清单	否	无	8.07
4995	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支91#右5#变台变压器宫泡屯	50	53.99	18	18	未进入负面清单	否	无	3.00
4996	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线小刘屯分20#变台变压器小刘屯	50	49.43	20	20	未进入负面清单	否	无	4.14
4997	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线小杨屯支11#变台变压器	200	49.5	81	81	未进入负面清单	否	无	2.82
4998	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线政府分17#变台变压器政府台区	200	56.24	68	68	未进入负面清单	否	无	8.96
4999	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线隈子分16左8#变台变压器后窑	50	46.84	22	22	未进入负面清单	否	无	8.65
5000	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线郭屯分12#变台变压器刘屯队	200	57.61	65	65	未进入负面清单	否	无	5.29
5001	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线车屯支14右5#变台变压器南帝	100	49.73	40	40	未进入负面清单	否	无	5.59
5002	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线张屯支6#变台变压器小孟屯	30	67.03	7	7	未进入负面清单	否	无	3.12
5003	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干小杨屯	100	55.97	34	34	未进入负面清单	否	无	6.57
5004	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线南院支2左1#变台变压器林屯大棚	80	66.69	19	19	未进入负面清单	否	无	3.96
5005	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线车屯支21左3#变台变压器	100	66.2	24	24	未进入负面清单	否	无	7.78
5006	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线隈子分70右4#变台变压器董东	50	59.04	15	15	未进入负面清单	否	无	7.70
5007	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场变台变压器隈子队	100	62.35	28	28	未进入负面清单	否	无	0.21
5008	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支69#变台变压器沙东南	200	49.2	82	82	未进入负面清单	否	无	3.76
5009	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支90#变台变压器家属楼	200	64.79	50	50	未进入负面清单	否	无	8.28
5010	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线车屯支37左3#变台变压器	100	58.59	31	31	未进入负面清单	否	无	7.53
5011	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	隈子分16左4左3#变台变压器	80	54.57	28	28	未进入负面清单	否	无	0.79
5012	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场干13左3#变台变压器	200	65.43	49	49	未进入负面清单	否	无	4.30
5013	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线张屯支19#变台变压器	100	61.71	28	28	未进入负面清单	否	无	3.64
5014	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线山头支22#变台变压器山头	100	66.06	24	24	未进入负面清单	否	无	1.85
5015	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支41左5#变台变压器北山队	50	50.95	20	20	未进入负面清单	否	无	2.00
5016	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支76#变台变压器沙东北	160	55.41	55	55	未进入负面清单	否	无	3.32
5017	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线卢店支6#变台变压器	50	59.43	15	15	未进入负面清单	否	无	1.17
5018	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线贾棚支8#变台变压器郭屯南山	50	51.94	19	19	未进入负面清单	否	无	2.40
5019	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线隈子分16左4右3#变台变压器前窑	50	68	11	11	未进入负面清单	否	无	2.52
5020	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支53左1#变压器	100	69.7	20	20	未进入负面清单	否	无	3.94
5021	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线常甸分19#变台变压器	200	65.43	49	49	未进入负面清单	否	无	4.19
5022	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线塔底分11#变台变压器	100	55.38	35	35	未进入负面清单	否	无	1.29
5023	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干164左1#变台变压器瓦中	50	66.53	12	12	未进入负面清单	否	无	1.32
5024	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分9#变台变压器天茂队	50	50.78	20	20	未进入负面清单	否	无	7.19
5025	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干161#右5#变台变压器瓦西	80	51.47	31	31	未进入负面清单	否	无	3.84
5026	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线梨棚分10#变台变压器梨房棚	100	68.08	22	22	未进入负面清单	否	无	7.23
5027	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干24#左3#变台变压器马屯	100	67.1	23	23	未进入负面清单	否	无	1.57
5028	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线牟后支14#变台变压器	50	47.72	21	21	未进入负面清单	否	无	8.30
5029	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线水库分10#右1#变台变压器滕屯	100	50.59	39	39	未进入负面清单	否	无	3.61
5030	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分76右6#变台变压器沙包南	100	67.35	23	23	未进入负面清单	否	无	0.59
5031	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线提水支1左1	100	64.92	25	25	未进入负面清单	否	无	4.30
5032	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线茂盛支12#变台变压器	50	60.33	15	15	未进入负面清单	否	无	2.77
5033	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线常甸分48#变台变压器	200	52.05	76	76	未进入负面清单	否	无	8.71
5034	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线水库分73右7#变台变压器庄东	50	65.29	12	12	未进入负面清单	否	无	4.91
5035	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线常甸分6#变台变压器	50	49.1	20	20	未进入负面清单	否	无	3.34
5036	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线马拐分3右支5#变台变压器	50	55.41	17	17	未进入负面清单	否	无	6.75
5037	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线水库分33#右3#变台变压器高屯	50	58.92	16	16	未进入负面清单	否	无	1.71
5038	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线茂盛支6#变台变压器	200	62.14	56	56	未进入负面清单	否	无	0.06
5039	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	张屯支31右1#柱上变压器	100	64.45	26	26	未进入负面清单	否	无	3.11
5040	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线周屯分17#变台变压器周屯	200	68.8	42	42	未进入负面清单	否	无	1.29
5041	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分99#变台变压器荒前	50	66.26	12	12	未进入负面清单	否	无	7.28
5042	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支35#右8#变台变压器杨房	50	68.1	11	11	未进入负面清单	否	无	7.23

5043	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线达腰支25左8#变台变压器	100	59.63	30	30	未进入负面清单	否	无	6.30
5044	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线塔底分10右5	200	55.57	69	69	未进入负面清单	否	无	2.66
5045	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线水库分56左9#变压器	50	57.04	16	16	未进入负面清单	否	无	7.75
5046	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支42加1右1#变压器	100	68.05	22	22	未进入负面清单	否	无	5.95
5047	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线达腰支26#台区	100	66.78	23	23	未进入负面清单	否	无	7.08
5048	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分57#变台变压器荒东	100	56.67	33	33	未进入负面清单	否	无	2.70
5049	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分20#左4#变台变压器从屯	50	49.45	20	20	未进入负面清单	否	无	6.50
5050	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线马拐分26#变台变压器	20	65.39	5	5	未进入负面清单	否	无	8.94
5051	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分10右7#变台变压器天茂大棚	50	54.32	18	18	未进入负面清单	否	无	7.26
5052	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支42加1左12#变压器	50	64.59	13	13	未进入负面清单	否	无	1.55
5053	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线腾屯分29左6	50	61.01	14	14	未进入负面清单	否	无	5.63
5054	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线墨东支4左1#变台变压器墨西	200	61.9	56	56	未进入负面清单	否	无	8.21
5055	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线达腰支11右2#变台变压器	200	46.21	88	88	未进入负面清单	否	无	5.80
5056	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线西山根支10#变台变压器	50	63.17	13	13	未进入负面清单	否	无	8.26
5057	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线彭屯支17#变台变压器彭东屯	200	45.94	88	88	未进入负面清单	否	无	5.64
5058	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线甜水井支6#变台变压器	400	54.7	141	141	未进入负面清单	否	无	1.56
5059	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线甜水井支13#变台变压器	80	63.73	21	21	未进入负面清单	否	无	1.49
5060	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线瓦盆里分12#变台变压器瓦后屯	80	65.68	19	19	未进入负面清单	否	无	3.94
5061	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支35右2左1	100	62.18	28	28	未进入负面清单	否	无	8.31
5062	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干20右1#变台变压器小王屯	80	59.43	24	24	未进入负面清单	否	无	2.37
5063	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分42#变台变压器荒西	50	59.67	15	15	未进入负面清单	否	无	7.31
5064	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干109#右8#变台变压器达房屯	50	66.65	12	12	未进入负面清单	否	无	3.15
5065	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支28右6#变台变压器后于屯	50	52.35	19	19	未进入负面清单	否	无	4.19
5066	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	腾屯分38右4#变台变压器	200	61.66	57	57	未进入负面清单	否	无	5.30
5067	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线水库分67间1#变台变压器	200	61.48	57	57	未进入负面清单	否	无	4.57
5068	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线于屯支于后14#变台变压器	100	56.94	33	33	未进入负面清单	否	无	1.36
5069	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线腾屯分4右3#变台变压器	200	48.76	82	82	未进入负面清单	否	无	0.14
5070	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分89#变台变压器荒后	200	51.42	77	77	未进入负面清单	否	无	6.66
5071	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线于屯支13#变台变压器	50	60.92	15	15	未进入负面清单	否	无	1.17
5072	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分25左5#变台变压器从屯大棚	50	62.84	14	14	未进入负面清单	否	无	2.93
5073	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线墨东支9#变台变压器墨东	100	69.74	20	20	未进入负面清单	否	无	8.97
5074	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线常甸分31#变台变压器	100	52.91	37	37	未进入负面清单	否	无	0.29
5075	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干56#右5#变台变压器西唐	200	46.43	87	87	未进入负面清单	否	无	2.25
5076	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线下岚支21#变台变压器下岚	100	68.82	21	21	未进入负面清单	否	无	5.74
5077	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分61#变台变压器荒地村	50	46.21	22	22	未进入负面清单	否	无	3.23
5078	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线常甸分37#变台变压器	200	62.44	55	55	未进入负面清单	否	无	0.78
5079	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分40左1#变台变压器	200	59.88	60	60	未进入负面清单	否	无	6.07
5080	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线腾屯分19左5#变台变压器	200	58.38	63	63	未进入负面清单	否	无	7.36
5081	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支70#变台变压器	50	48.28	21	21	未进入负面清单	否	无	8.65
5082	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线庄沟支17#变台变压器庄西	50	51.48	19	19	未进入负面清单	否	无	8.22
5083	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支61#变台变压器	50	55.81	17	17	未进入负面清单	否	无	5.98
5084	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线水库分74间1左2#变台变压器	200	61.36	57	57	未进入负面清单	否	无	7.33
5085	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	张屯支35右6左6#变台变压器	100	58.08	32	32	未进入负面清单	否	无	6.11
5086	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	彭屯支13左6#变台变压器	100	68.23	22	22	未进入负面清单	否	无	6.64
5087	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线塔山分6#变台变压器小滕屯	50	48.67	21	21	未进入负面清单	否	无	1.04
5088	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线北岚支21#变台变压器北岚大棚	100	55.44	35	35	未进入负面清单	否	无	0.74
5089	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线瓦盆里分7#变台变压器瓦前	100	48.37	42	42	未进入负面清单	否	无	4.70
5090	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线下岚支6左1#变台变压器	200	58.83	62	62	未进入负面清单	否	无	5.46
5091	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线塔山分21#变台变压器西庙	100	65.2	25	25	未进入负面清单	否	无	7.50
5092	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	盘线石岭干14右8#变台变压器小王屯大	80	58.39	25	25	未进入负面清单	否	无	7.20
5093	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分73#变台变压器沙包队	50	60.24	15	15	未进入负面清单	否	无	7.44
5094	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支46右8#变台	100	63.87	26	26	未进入负面清单	否	无	7.08
5095	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线腾屯分38右12	100	52.72	37	37	未进入负面清单	否	无	7.45
5096	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线达拉腰支6左1#变台变压器	200	53.24	74	74	未进入负面清单	否	无	7.42
5097	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线北岚支5右1#变台变压器北岚	30	52.33	11	11	未进入负面清单	否	无	4.59
5098	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线塔山分20#右7#变台变压器牟前	100	48.69	41	41	未进入负面清单	否	无	0.23
5099	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干61#左2#变台变压器唐东	50	65.38	12	12	未进入负面清单	否	无	3.00
5100	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干61#右5#变台变压器唐屯村	400	68.75	85	85	未进入负面清单	否	无	1.43
5101	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线赵德兴支10#变台变压器	200	67.38	45	45	未进入负面清单	否	无	7.27

5102	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大刘屯分4#变台变压器	80	69.2	17	17	未进入负面清单	否	无	2.09
5103	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线后李屯分21#变台变压器	50	58.37	16	16	未进入负面清单	否	无	1.27
5104	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线中山支2#变台变压器	50	50.48	20	20	未进入负面清单	否	无	1.76
5105	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙季沟4右1	200	45.47	89	89	未进入负面清单	否	无	3.73
5106	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分127#变台变压器	30	61.13	9	9	未进入负面清单	否	无	5.81
5107	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分84右支6#变台变压器	100	63.02	27	27	未进入负面清单	否	无	1.07
5108	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙季沟支12#变台变压器	30	53.38	11	11	未进入负面清单	否	无	8.91
5109	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线治房支10#变压器	200	67.49	45	45	未进入负面清单	否	无	5.88
5110	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	梁沟支20#变台变压器	80	69.36	17	17	未进入负面清单	否	无	3.04
5111	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线后李屯分16右支6#变台变压器	160	49.99	64	64	未进入负面清单	否	无	8.71
5112	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干253#变台变压器	100	55.63	34	34	未进入负面清单	否	无	8.45
5113	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干207#变台变压器	50	45.66	22	22	未进入负面清单	否	无	0.68
5114	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大刘屯分22#变台变压器	100	52.84	37	37	未进入负面清单	否	无	7.36
5115	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干259#变台变压器	100	54.2	36	36	未进入负面清单	否	无	6.55
5116	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分90回1	100	69.82	20	20	未进入负面清单	否	无	3.78
5117	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大庙分40	100	69.39	21	21	未进入负面清单	否	无	7.93
5118	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	庙岭支34#	50	60.97	15	15	未进入负面清单	否	无	5.03
5119	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	邵屯分120左4#变台变压器	100	53.03	37	37	未进入负面清单	否	无	0.13
5120	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大院支候沟12#变台变压器	50	66.79	12	12	未进入负面清单	否	无	0.98
5121	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	慧琳支29#变台变压器	100	52.01	38	38	未进入负面清单	否	无	8.68
5122	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙季沟分16#变台变压器	50	48.82	21	21	未进入负面清单	否	无	0.00
5123	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大庙分21#变台变压器	50	51.27	19	19	未进入负面清单	否	无	1.40
5124	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线庙岭支9#变台变压器	50	52.91	19	19	未进入负面清单	否	无	1.97
5125	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干178#变台变压器	200	59.06	62	62	未进入负面清单	否	无	5.18
5126	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙季沟分20右支9#变台变压器	80	48.17	33	33	未进入负面清单	否	无	5.55
5127	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线中山支西沟12#变台变压器	80	56.85	27	27	未进入负面清单	否	无	2.27
5128	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干224右支3右7#变台变压器	50	60.7	15	15	未进入负面清单	否	无	1.16
5129	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分120左支6#变台变压器	100	55.54	34	34	未进入负面清单	否	无	7.14
5130	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线农具厂分7左支2#变台变压器	30	60.94	9	9	未进入负面清单	否	无	4.91
5131	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	大院支38右8#变台变压器	100	48.49	42	42	未进入负面清单	否	无	2.39
5132	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线后李屯分8#变台变压器	200	60.44	59	59	未进入负面清单	否	无	3.65
5133	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分42#变台变压器	50	67.37	11	11	未进入负面清单	否	无	2.76
5134	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干217右支4#变台变压器	50	64.85	13	13	未进入负面清单	否	无	4.89
5135	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线中山支10#变台变压器	100	67.37	23	23	未进入负面清单	否	无	1.17
5136	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	刘北支3左1#柱上变压器	200	52.87	74	74	未进入负面清单	否	无	1.05
5137	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线前张屯支13#变压器	100	47.28	43	43	未进入负面清单	否	无	1.95
5138	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分142左8#变压器	200	66.94	46	46	未进入负面清单	否	无	8.56
5139	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线刘大屯分18右8右1#变压器	50	45.64	22	22	未进入负面清单	否	无	6.06
5140	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线姜后支11#变压器	100	56.55	33	33	未进入负面清单	否	无	0.78
5141	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	刘庄分12左1#变台变压器	200	55.96	68	68	未进入负面清单	否	无	1.76
5142	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分78右支4#变台变压器	100	49.36	41	41	未进入负面清单	否	无	0.73
5143	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大刘屯分26#变台变压器	50	66.53	12	12	未进入负面清单	否	无	3.64
5144	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分10#变台变压器	50	61.62	14	14	未进入负面清单	否	无	5.67
5145	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干228#变台变压器	100	67.81	22	22	未进入负面清单	否	无	4.69
5146	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙季沟支8左4#变台变压器	80	46.63	35	35	未进入负面清单	否	无	4.10
5147	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大院支42#变台变压器	100	62.63	27	27	未进入负面清单	否	无	0.22
5148	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干187#变台变压器	50	56.98	17	17	未进入负面清单	否	无	4.79
5149	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大庙分33左3#变台变压器	100	65	25	25	未进入负面清单	否	无	5.96
5150	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分93回1右4	100	68.62	21	21	未进入负面清单	否	无	7.12
5151	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线提水支9右3#变台变压器	100	64.61	25	25	未进入负面清单	否	无	1.00
5152	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干172左支1左1#变台变压器	50	63.4	13	13	未进入负面清单	否	无	6.63
5153	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线徐沟分40#变台变压器	100	46.12	44	44	未进入负面清单	否	无	0.56
5154	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线中山支祝腰16#变台变压器	100	63.07	27	27	未进入负面清单	否	无	6.23
5155	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分19左支6#变台变压器	100	49.18	41	41	未进入负面清单	否	无	2.19
5156	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线刘沟分13#变台变压器	80	58.11	26	26	未进入负面清单	否	无	8.44
5157	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线庙岭支16#变台变压器	50	48.34	21	21	未进入负面清单	否	无	0.33
5158	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线徐沟分3#变台变压器	100	69.25	21	21	未进入负面清单	否	无	1.87
5159	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大院支20右1#变台变压器	160	56.34	54	54	未进入负面清单	否	无	5.80
5160	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙季沟分29#变台变压器	200	48.42	83	83	未进入负面清单	否	无	0.31



5161	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干233右支5#变台变压器	100	54.01	36	36	22	未进入负面清单	否	无	1.65
5162	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线姜后支9左5#变压器	50	45.24	22	22	64	未进入负面清单	否	无	7.14
5163	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大院支候沟3#变台变压器	200	57.89	64	64	36	未进入负面清单	否	无	8.15
5164	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	赵德兴支6右9#变台变压器	100	53.57	36	36	48	未进入负面清单	否	无	7.99
5165	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分149左3	200	66.09	48	48	23	未进入负面清单	否	无	2.96
5166	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线姜西支10#变台变压器	100	66.96	23	23	33	未进入负面清单	否	无	0.04
5167	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分29#变台变压器	80	48.36	33	33	48	未进入负面清单	否	无	8.96
5168	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大院支5右4#变台变压器	100	50.56	39	39	26	未进入负面清单	否	无	1.42
5169	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙季沟分43#变台变压器	50	54.64	18	18	26	未进入负面清单	否	无	5.07
5170	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线农具厂分4#变台变压器	100	64.49	26	26	40	未进入负面清单	否	无	3.19
5171	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大院支21右1#变台变压器	50	52.85	19	19	29	未进入负面清单	否	无	6.24
5172	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线后李屯分7#变台变压器	100	50.03	40	40	20	未进入负面清单	否	无	8.66
5173	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干224右支4#变台变压器	50	49.42	20	20	58	未进入负面清单	否	无	6.62
5174	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分24#变台变压器	160	53.98	58	58	53	未进入负面清单	否	无	3.38
5175	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙吉沟分6左2#变台变压器	200	63.41	53	53	20	未进入负面清单	否	无	5.36
5176	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙季沟3左3	200	53.41	73	73	22	未进入负面清单	否	无	3.59
5177	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线梁沟支10#变台变压器	100	67.6	22	22	22	未进入负面清单	否	无	0.32
5178	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线中山支26#变台变压器	50	46.73	22	22	20	未进入负面清单	否	无	0.04
5179	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线中山支祝腰6#变台变压器	50	49.55	20	20	21	未进入负面清单	否	无	4.85
5180	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	墨盘线石岭干125#左1#变台变压器梨房	100	69.21	21	21	31	未进入负面清单	否	无	1.50
5181	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	刘北支16#柱上变压器	100	59.13	31	31	10	未进入负面清单	否	无	3.44
5182	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线农具厂分2#变台变压器	30	55.81	10	10	21	未进入负面清单	否	无	2.54
5183	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分110#变台变压器	100	54.58	35	35	43	未进入负面清单	否	无	5.95
5184	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分4#变台变压器	100	46.81	43	43	26	未进入负面清单	否	无	0.36
5185	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	徐沟分18#变台1#变压器	100	64.22	26	26	43	未进入负面清单	否	无	6.53
5186	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	园林支5左2#变台变压器	100	46.8	43	43	22	未进入负面清单	否	无	5.38
5187	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	刘庄分17#柱上变压器	50	46.11	22	22	22	未进入负面清单	否	无	6.36
5188	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	龙山线	龙山线龙山干46#变台变压器一塔队	100	68.07	22	22	20	未进入负面清单	否	无	7.72
5189	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	龙山线	龙山线龙山干109右5#变台变压器蔡后	50	49.9	20	20	16	未进入负面清单	否	无	5.71
5190	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	龙山线	龙山线龙山干139塔支右1#变台变压器蔡前	50	57.24	16	16	24	未进入负面清单	否	无	8.89
5191	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	龙山线	龙山线龙山干80#变台变压器土城大棚	100	66.16	24	24	70	未进入负面清单	否	无	8.35
5192	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	龙山线	龙山干89右1#变台变压器	200	55.19	70	70	22	未进入负面清单	否	无	5.72
5193	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	龙山线	龙山干4右1#柱上变压器	200	53.77	72	72	48	未进入负面清单	否	无	2.27
5194	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山干217右3#柱上变压器	200	65.95	48	48	18	未进入负面清单	否	无	3.38
5195	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线向阳支23#变台变压器	50	54.22	18	18	83	未进入负面清单	否	无	2.32
5196	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线塔西分31间1#变台变压器坡店屯	200	48.75	83	83	89	未进入负面清单	否	无	7.32
5197	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线季屯支2#变台变压器	200	45.29	89	89	38	未进入负面清单	否	无	6.72
5198	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分53#变台变压器大杨屯	100	52.06	38	38	17	未进入负面清单	否	无	8.89
5199	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线刘沟支朱屯12#变台变压器	100	50.61	39	39	17	未进入负面清单	否	无	0.04
5200	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线姜洼分5左支6#变台变压器	50	56.13	17	17	64	未进入负面清单	否	无	3.93
5201	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线郭棚支12#变台变压器季屯大棚	50	64	13	13	97	未进入负面清单	否	无	8.80
5202	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线季窝支10变台变压器季西屯	400	65.83	97	97	72	未进入负面清单	否	无	1.53
5203	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线永宁分28左支3#变台变压器	200	54.13	72	72	15	未进入负面清单	否	无	8.66
5204	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山干217右3右9#变台变压器马	50	60.41	15	15	45	未进入负面清单	否	无	1.05
5205	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线王炉分16#变台变压器	100	45.41	45	45	11	未进入负面清单	否	无	7.18
5206	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线姜洼分10#变台变压器	50	67.93	11	11	36	未进入负面清单	否	无	6.21
5207	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分35#变台变压器福全西大棚	80	45.32	36	36	13	未进入负面清单	否	无	4.84
5208	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线林场分11#变台变压器林场	30	45.41	13	13	29	未进入负面清单	否	无	7.45
5209	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线姜洼分14右支2#变台变压器	30	63.34	8	8	41	未进入负面清单	否	无	3.21
5210	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线栗寺分51#变台变压器庆丰台	100	49.3	41	41	21	未进入负面清单	否	无	7.63
5211	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线小季屯支10左5#变台变压器	80	63.85	21	21	90	未进入负面清单	否	无	5.40
5212	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线黄屯分3左2#变台变压器王屯	200	45.1	90	90	11	未进入负面清单	否	无	1.98
5213	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线季屯支14#变台变压器	50	68.9	11	11	24	未进入负面清单	否	无	2.88
5214	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线塔西分#变台变压器	100	65.61	24	24	29	未进入负面清单	否	无	7.68
5215	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线刘沟支11右4#变台变压器	80	53.65	29	29	48	未进入负面清单	否	无	4.30
5216	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线朱屯支23#变台变压器朱后屯	400	57.78	129	129	22	未进入负面清单	否	无	0.53
5217	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线黄屯分3#变台1#变压器	200	48.78	82	82	69	未进入负面清单	否	无	5.09
5218	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线郭北支12#变台变压器	200	55.26	69	69	15	未进入负面清单	否	无	1.36
5219	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线塔西分18#变台变压器	50	59.8	15	15	26	未进入负面清单	否	无	2.68



5220	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线姜洼分18#变台变压器	50	65.5	12	12	未进入负面清单	否	无	1.43
5221	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山下282#左1#变台变压器林场	100	58.1	32	32	未进入负面清单	否	无	1.75
5222	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山东沟支13#变台变压器	80	54.14	29	29	未进入负面清单	否	无	6.00
5223	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线利寺分76#变台变压器前李屯	50	50.59	20	20	未进入负面清单	否	无	7.48
5224	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山路小屯支10#变台变压器	100	64.66	25	25	未进入负面清单	否	无	7.03
5225	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山路季屯支12右2#变台变压器	50	59.39	15	15	未进入负面清单	否	无	0.95
5226	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	季棚支8左9#变台1#变压器	160	68.51	34	34	未进入负面清单	否	无	1.53
5227	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山下161右1#变台变压器后王屯	100	52.61	37	37	未进入负面清单	否	无	1.67
5228	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线黄屯分6左6#变台变压器	200	51.86	76	76	未进入负面清单	否	无	1.03
5229	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线黄屯分26#变台变压器黄屯	200	69.5	41	41	未进入负面清单	否	无	7.82
5230	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分16右1#变台变压器大棚基址	30	51.92	11	11	未进入负面清单	否	无	0.73
5231	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山东沟支7#变台变压器	100	47.92	42	42	未进入负面清单	否	无	2.83
5232	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线黄屯分16左6#变台变压器北沟队	50	65.18	12	12	未进入负面清单	否	无	5.14
5233	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线利寺分91#变台变压器庙岭队	80	61.62	23	23	未进入负面清单	否	无	2.15
5234	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山路郭屯支14#变台变压器郭屯	200	46.76	86	86	未进入负面清单	否	无	2.71
5235	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山路永宁分3#变台变压器	100	46.8	43	43	未进入负面清单	否	无	1.03
5236	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线利寺分102#变台变压器林屯	100	53.26	37	37	未进入负面清单	否	无	2.23
5237	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山东沟支25#变台变压器	160	57.37	52	52	未进入负面清单	否	无	0.58
5238	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山路季棚支14#变台变压器	50	67.95	11	11	未进入负面清单	否	无	6.99
5239	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	小李屯支3右2#变台变压器	100	56.16	34	34	未进入负面清单	否	无	0.72
5240	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线单屯支14#变台变压器	50	69.54	10	10	未进入负面清单	否	无	8.97
5241	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分23左9#变台变压器	160	51.08	62	62	未进入负面清单	否	无	7.76
5242	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	永宁分55左1#变台变压器	100	52.29	38	38	未进入负面清单	否	无	7.06
5243	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山下233右3#变台变压器福全片	200	68.38	43	43	未进入负面清单	否	无	0.14
5244	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线元兴支9左3#变台变压器	200	67.91	44	44	未进入负面清单	否	无	5.83
5245	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山路永张屯支8左1#变台变压器	80	46.42	35	35	未进入负面清单	否	无	7.63
5246	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分52左3#变台变压器大杨屯大	50	51.62	19	19	未进入负面清单	否	无	0.19
5247	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线利寺分121#变台变压器后李屯	30	49.19	12	12	未进入负面清单	否	无	2.91
5248	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线栗寺分29#变台变压器石棚底	100	69.07	21	21	未进入负面清单	否	无	7.96
5249	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山路小李屯支11#变台变压器	100	63.52	26	26	未进入负面清单	否	无	8.67
5250	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山东沟支24右8#变台变压器	50	56.32	17	17	未进入负面清单	否	无	5.02
5251	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线望海寺分5#变台变压器九龙山	50	55.01	17	17	未进入负面清单	否	无	3.06
5252	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山路刘沟支5#变台变压器	100	54.26	36	36	未进入负面清单	否	无	5.32
5253	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山路塔张屯支11#变台变压器	200	50.33	79	79	未进入负面清单	否	无	0.65
5254	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线塔西分37#左2#变台变压器坡店大	80	50.38	32	32	未进入负面清单	否	无	4.94
5255	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分23左5#变台变压器	100	52.16	38	38	未进入负面清单	否	无	5.12
5256	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分42右3#变台变压器大杨屯后	80	51.02	31	31	未进入负面清单	否	无	1.57
5257	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山路永宁分120右支2#变台变压器	80	63.47	21	21	未进入负面清单	否	无	0.81
5258	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线机房支孙屯10#变台变压器	80	55.32	28	28	未进入负面清单	否	无	7.39
5259	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山下75#左5#变台变压器大东屯大	80	56.72	27	27	未进入负面清单	否	无	4.80
5260	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山路郭屯支9#变台变压器	80	53.6	29	29	未进入负面清单	否	无	5.76
5261	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	永张屯支20#变台1#变压器	250	48.28	104	104	未进入负面清单	否	无	8.49
5262	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山下201右1#变台1#变压器	100	61.59	28	28	未进入负面清单	否	无	4.10
5263	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	石矿分19右2#变台变压器	50	48.16	21	21	未进入负面清单	否	无	0.60
5264	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线塔西分51#变台变压器	100	69.5	21	21	未进入负面清单	否	无	5.33
5265	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线南沟支15#变台变压器栗南沟屯	30	67.23	7	7	未进入负面清单	否	无	8.27
5266	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分24右1#变台变压器马屯大	80	48.88	33	33	未进入负面清单	否	无	0.14
5267	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山下187右1#变台变压器祁屯	100	58.32	32	32	未进入负面清单	否	无	5.19
5268	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山路王炉分8#变台变压器	100	61.58	28	28	未进入负面清单	否	无	6.85
5269	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山路永宁分78#变台变压器	50	62.27	14	14	未进入负面清单	否	无	4.38
5270	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山路张屯支12#变台变压器永小张屯	50	45.03	22	22	未进入负面清单	否	无	5.00
5271	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线机房支14#变台变压器	50	47.13	21	21	未进入负面清单	否	无	8.82
5272	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分9#变台变压器小杨屯	200	60.84	58	58	未进入负面清单	否	无	3.94
5273	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线栗寺分14#变台变压器向阳沟	200	46.49	87	87	未进入负面清单	否	无	6.47
5274	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山路永宁分17右支2#变台变压器	50	60.94	15	15	未进入负面清单	否	无	8.45
5275	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线向阳支14右4#变台变压器夹心	200	63.44	53	53	未进入负面清单	否	无	4.13
5276	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线杨棚支16#变台变压器大杨屯西大	80	51.24	31	31	未进入负面清单	否	无	6.33
5277	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山下215左1#变台变压器	100	46.17	44	44	未进入负面清单	否	无	8.09
5278	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线元兴支21#变台变压器	100	54.19	36	36	未进入负面清单	否	无	6.55

5279	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙阳线永宁分131#变台变压器徐沟屯	50	62.54	14	14	未进入负面清单	否	无	6.45
5280	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	山线永宁分刘沟支16#变台变压器小刘沟	50	50.53	20	20	未进入负面清单	否	无	6.28
5281	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线利寺分108#变台变压器张屯	80	58.1	26	26	未进入负面清单	否	无	7.53
5282	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山于270#左2变台变压器鸡厂	400	57.18	131	131	未进入负面清单	否	无	6.12
5283	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线利寺分79#左8#变台变压器口后	50	67.36	11	11	未进入负面清单	否	无	4.81
5284	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙阳线永宁分22#变台变压器	50	66.91	12	12	未进入负面清单	否	无	4.53
5285	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙阳线永宁分82左支3#变台变压器	50	67.54	11	11	未进入负面清单	否	无	3.20
5286	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙阳线永宁分60左1#变台变压器	80	49.21	33	33	未进入负面清单	否	无	7.43
5287	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	全线杨棚支21#变台变压器大杨屯东大	200	53.61	73	73	未进入负面清单	否	无	3.09
5288	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	墨盘线张屯支47右8#变台变压器随前	100	54.57	35	35	未进入负面清单	否	无	4.14
5289	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	北水利支4右2#变台变压器（洼店村一队	80	65.42	20	20	未进入负面清单	否	无	0.07
5290	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大王沟支17#变台变压器（大王沟）	50	62	14	14	未进入负面清单	否	无	4.90
5291	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	刘于64#右8#变台变压器（洼店村五队	315	58.27	100	100	未进入负面清单	否	无	5.48
5292	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大刘于55#变台变压器（洼店村半道）	50	68.97	11	11	未进入负面清单	否	无	5.18
5293	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	黄金沟分4#变台变压器（庙下）	80	48.61	33	33	未进入负面清单	否	无	6.98
5294	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	洼店分4#右2#变台变压器（洼店村二队）	200	59.89	60	60	未进入负面清单	否	无	2.62
5295	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	管炉分3#右2#变台变压器（磨盘山）	80	63.57	21	21	未进入负面清单	否	无	1.08
5296	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	机站支18#变台变压器（洼店村西甸）	80	55.18	28	28	未进入负面清单	否	无	8.51
5297	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	机站支7#变台变压器（庙上东）	80	54.81	28	28	未进入负面清单	否	无	8.39
5298	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	黄金沟分大瓦房支12#变台变压器（大瓦房）	200	59.87	60	60	未进入负面清单	否	无	6.34
5299	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大刘于7#右1#变台变压器（唐东东）	100	47.52	42	42	未进入负面清单	否	无	2.98
5300	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大刘于129#变台变压器（麦北屯）	200	48.13	84	84	未进入负面清单	否	无	5.38
5301	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	洼店分19#变台变压器（洼店村北山）	80	46.99	34	34	未进入负面清单	否	无	5.33
5302	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	管炉分44#变台变压器（大徐屯）	50	64.97	13	13	未进入负面清单	否	无	8.62
5303	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	三维果业支3#右2#变台变压器（大刘屯）	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	0.80
5304	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	山嘴支30#变台变压器（山嘴）	50	45.21	22	22	未进入负面清单	否	无	4.53
5305	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	山嘴支9左5#变台变压器（王染坊）	50	58.88	16	16	未进入负面清单	否	无	2.80
5306	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	洼店分16#变台变压器（洼店村四队）	100	58.86	31	31	未进入负面清单	否	无	6.84
5307	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	黄金沟分14#变台变压器（庙上）	200	64.22	52	52	未进入负面清单	否	无	0.45
5308	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	山嘴支16#变台变压器（小刘屯）	50	64.42	13	13	未进入负面清单	否	无	4.48
5309	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	孙屯分24#变台变压器（姜家孙屯）	400	49.6	162	162	未进入负面清单	否	无	4.93
5310	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	孙屯分14左14#变台变压器（姜屯）	80	65.05	20	20	未进入负面清单	否	无	0.44
5311	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	肖屯支2#变台变压器（大刘村肖屯）	200	50.52	79	79	未进入负面清单	否	无	6.84
5312	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大刘于14#右2变台变压器（唐西）	200	55.18	70	70	未进入负面清单	否	无	6.30
5313	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	管炉分56#变台变压器（管炉）	80	49.11	33	33	未进入负面清单	否	无	2.83
5314	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	前大院支13#变台变压器（前大院）	160	67.57	36	36	未进入负面清单	否	无	1.24
5315	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	前大院支4#变台变压器（姜家村照明）	100	64.17	26	26	未进入负面清单	否	无	2.93
5316	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	前大院支8#右5#变台变压器（后大院）	100	64.12	26	26	未进入负面清单	否	无	2.57
5317	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	管炉分39#变台变压器（徐孙屯东）	30	55.99	10	10	未进入负面清单	否	无	6.69
5318	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	黄金沟分23#变台变压器（黄金沟）	200	50.43	79	79	未进入负面清单	否	无	1.28
5319	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	管炉分17右3#变台变压器（洼店小刘屯）	80	61.22	23	23	未进入负面清单	否	无	2.18
5320	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	肖屯支14#变台变压器（大刘村肖屯）	100	47.9	42	42	未进入负面清单	否	无	3.25
5321	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大刘线大刘于35#变台变压器（姜屯）	200	64.04	52	52	未进入负面清单	否	无	4.16
5322	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	孙屯分移动支10#（后大院西）	100	49.34	41	41	未进入负面清单	否	无	5.29
5323	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大刘于38右10#变台变压器（十八场）	50	45.87	22	22	未进入负面清单	否	无	5.19
5324	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨树分116#变台变压器（上派）	100	54.46	36	36	未进入负面清单	否	无	1.05
5325	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	沙庄支38#变台变压器（沙庄）	100	45.73	44	44	未进入负面清单	否	无	6.40
5326	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	西大井支4左1#变台变压器（花房村葛屯	50	56.86	17	17	未进入负面清单	否	无	6.30
5327	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨树分75#右1#变台变压器（小闫屯）	100	54.4	36	36	未进入负面清单	否	无	4.01
5328	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨树分115#左6#变台变压器（下派）	30	45.48	13	13	未进入负面清单	否	无	8.90
5329	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨树分56#左10#变台变压器（南曲王屯）	50	53.11	18	18	未进入负面清单	否	无	2.67
5330	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	果队支6#变台变压器（西曲）	50	54.41	18	18	未进入负面清单	否	无	5.45
5331	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨树分43#左3变台变压器（吴庄）	100	68.98	21	21	未进入负面清单	否	无	0.90
5332	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	小河南支31#变台变压器（小河南）	100	58.65	31	31	未进入负面清单	否	无	5.43
5333	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	达屯支13右5#变台变压器（小山前）	50	46.13	22	22	未进入负面清单	否	无	8.42
5334	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	达屯支6#左7#变台变压器（小闫屯大棚	100	63.91	26	26	未进入负面清单	否	无	0.23
5335	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大王沟支6#变台变压器（李塘房）	400	46.73	173	173	未进入负面清单	否	无	3.40
5336	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	粉皮墙支25变台变压器（柏岚）	100	47.34	43	43	未进入负面清单	否	无	8.65
5337	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	果队支14#变台变压器（小山王屯）	100	53.32	37	37	未进入负面清单	否	无	0.81

5338	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	粉皮墙支7#右3#变台变压器(黄塘房)	80	52.56	30	30	未进入负面清单	否	无	5.14
5339	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	果队支3#右6#变台变压器(昌沟)	200	57.84	64	64	未进入负面清单	否	无	4.39
5340	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	沙庄支28#变台变压器(吕曲)	50	60.49	15	15	未进入负面清单	否	无	6.03
5341	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	果队支4#变台变压器(生屯)	400	47.36	171	171	未进入负面清单	否	无	3.04
5342	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨屯支29#变台变压器(花房村杨屯)	50	59.23	15	15	未进入负面清单	否	无	2.07
5343	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨树分88#变台变压器(后杨)	200	65.04	50	50	未进入负面清单	否	无	7.39
5344	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	小河南支15右4#变台变压器(后山)	100	45.06	45	45	未进入负面清单	否	无	1.97
5345	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	修油房支15#变台变压器(修油坊)	100	52.81	37	37	未进入负面清单	否	无	8.00
5346	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	沙庄支24#左6#变台变压器(肖屯)	50	58.93	16	16	未进入负面清单	否	无	8.33
5347	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨屯支14#变台变压器(老庙)	200	59.5	61	61	未进入负面清单	否	无	5.43
5348	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨屯支20#变台变压器(前花)	50	62.93	14	14	未进入负面清单	否	无	1.24
5349	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	树分28#左3#变台变压器(花房村花西)	400	66.43	94	94	未进入负面清单	否	无	7.36
5350	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	小河南支1#变台变压器(生屯大棚)	100	58.28	32	32	未进入负面清单	否	无	7.44
5351	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	沙庄支9左9#变台变压器(大岗屯)	80	62.51	22	22	未进入负面清单	否	无	5.97
5352	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	小河南支6#变台变压器(盖屯)	200	58.53	63	63	未进入负面清单	否	无	8.51
5353	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	沙土国支11#变台变压器(沙土围)	100	56.41	34	34	未进入负面清单	否	无	5.33
5354	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	达屯支33左1#变台变压器(达屯)	100	54.87	35	35	未进入负面清单	否	无	5.05
5355	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	修油坊支8#变台变压器(前杨)	100	55.32	35	35	未进入负面清单	否	无	1.25
5356	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	服装支29#右2#变台变压器(许店)	400	45.95	176	176	未进入负面清单	否	无	4.70
5357	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分75#变台变压器(方屯)	100	62.4	28	28	未进入负面清单	否	无	8.97
5358	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分17#变台变压器(西桥西)	100	55.47	35	35	未进入负面清单	否	无	8.91
5359	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分43#变台变压器(广文后)	400	45.51	178	178	未进入负面清单	否	无	1.45
5360	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分丁屯支15#变台变压器(丁屯)	200	56.4	67	67	未进入负面清单	否	无	2.91
5361	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	服装支43#变台变压器(薛沟)	100	54.54	35	35	未进入负面清单	否	无	4.28
5362	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分62#左2#变台变压器(葛家王屯)	200	59.76	60	60	未进入负面清单	否	无	1.75
5363	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分60 #右3#变台变压器(刘店)	100	47.3	43	43	未进入负面清单	否	无	7.79
5364	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	服装支22#左3#变台变压器(宋庄)	400	59.92	120	120	未进入负面清单	否	无	6.72
5365	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分5#左3#变台变压器(韩店)	400	69.3	83	83	未进入负面清单	否	无	5.78
5366	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分53#右5#变台变压器(葛家)	50	68.99	11	11	未进入负面清单	否	无	5.22
5367	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分53#左4#变台变压器(石固沟)	100	69.83	20	20	未进入负面清单	否	无	6.32
5368	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分24#左4#变台变压器(东桥东)	400	62.65	109	109	未进入负面清单	否	无	8.69
5369	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分丁屯支1#左3#变台变压器(广文前)	200	64.32	51	51	未进入负面清单	否	无	4.21
5370	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分21#左2#变台变压器(西桥东)	200	47.56	85	85	未进入负面清单	否	无	5.29
5371	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	泡子线	兴西分12左1#变台变压器(兴南)	200	66.13	48	48	未进入负面清单	否	无	1.16
5372	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	泡子线	泡子支35#右5#变台变压器(小佟屯)	100	47.55	42	42	未进入负面清单	否	无	1.22
5373	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	泡子线	兴西分4#变台变压器(兴隆东屯)	100	53.27	37	37	未进入负面清单	否	无	2.77
5374	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	泡子线	10KV泡子线兴西分5#变台变压器(兴北)	400	50.87	157	157	未进入负面清单	否	无	1.83
5375	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	泡子线	10KV泡子线兴西分21#变台变压器(兴北)	100	56.62	33	33	未进入负面清单	否	无	8.73
5376	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	泡子线	0KV泡子线88#右3#变台变压器(示范农场)	200	68.45	43	43	未进入负面清单	否	无	4.16
5377	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分4右1#变台变压器(小郭屯)	100	54.62	35	35	未进入负面清单	否	无	6.21
5378	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分25#右1右2变台变压器(下张)	200	47.26	85	85	未进入负面清单	否	无	4.80
5379	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分42#右1变台变压器(大郭屯)	100	50.2	40	40	未进入负面清单	否	无	3.02
5380	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	支3#左3变台变压器(唐南大)(粮库分)	400	62.12	112	112	未进入负面清单	否	无	1.64
5381	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分99#变台变压器(李岭)	50	62.73	14	14	未进入负面清单	否	无	4.13
5382	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分87#右3变台变压器(庙东)	30	62.85	8	8	未进入负面清单	否	无	2.93
5383	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	粮库分9#变台变压器(唐东西)	200	64.82	50	50	未进入负面清单	否	无	4.78
5384	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分山嘴支15#变台变压器(山嘴)	200	56.61	67	67	未进入负面清单	否	无	3.95
5385	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分43#左8变台变压器(塔寺王屯)	200	49.38	81	81	未进入负面清单	否	无	8.38
5386	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	铁矿支37#左3变台变压器(洼子)	200	64.49	51	51	未进入负面清单	否	无	4.58
5387	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	金家窝棚分37#变台变压器(金家窝棚)	400	49.81	161	161	未进入负面清单	否	无	3.05
5388	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	铁矿支13#变台变压器(唐北)	400	67.07	92	92	未进入负面清单	否	无	7.29
5389	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分25#右8变台变压器(上张)	200	56.04	68	68	未进入负面清单	否	无	4.18
5390	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分82#右2变台变压器(庙西)	80	49.22	33	33	未进入负面清单	否	无	2.20
5391	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	泡子线兴西分11#(兴南)	200	48.95	82	82	未进入负面清单	否	无	2.23
5392	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分70#左2变台变压器(派子)	100	52.38	38	38	未进入负面清单	否	无	4.90
5393	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	铁矿支46#左7变台变压器(岗子)	400	55.31	139	139	未进入负面清单	否	无	4.44
5394	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	粮库分综合厂支6#变台变压器(唐南小)	200	56.4	67	67	未进入负面清单	否	无	8.05
5395	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分7#左4变台变压器(宋炉)	200	58.61	63	63	未进入负面清单	否	无	2.88
5396	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	106后张分花果山支20#变台变压器(东	80	55.54	28	28	未进入负面清单	否	无	6.98

5397	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	房106后张分44#右3变台变压器（大张	200	52.77	74	74	未进入负面清单	否	无	8.93
5398	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	房106后张分35#右2变台变压器（小冷	200	45.06	90	90	未进入负面清单	否	无	5.13
5399	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	房106后张分3#左6变台变压器（小于	200	45.03	90	90	未进入负面清单	否	无	0.84
5400	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	房106后张分马沟支17#变台变压器（马	20	46.76	9	9	未进入负面清单	否	无	2.33
5401	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	房106马沟支12#变台变压器（大冷屯	200	60.44	59	59	未进入负面清单	否	无	0.07
5402	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	树房106北曲分5#右2变台变压器（纪西	100	61.29	29	29	未进入负面清单	否	无	4.12
5403	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	106后张分花果山支9#变台变压器（西	200	49.7	81	81	未进入负面清单	否	无	4.37
5404	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	106北曲分化纤厂支16#变台变压器（何	100	66.07	24	24	未进入负面清单	否	无	5.59
5405	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	106北曲分化纤厂支6#变台变压器（河	200	62.8	54	54	未进入负面清单	否	无	2.93
5406	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	树房106北曲分35#变台变压器（西曲西	30	49.04	12	12	未进入负面清单	否	无	1.01
5407	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	树房106北曲分59#右4变台变压器（郎店	100	63.82	26	26	未进入负面清单	否	无	8.34
5408	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	106后张分小河沟支18#变台变压器（小	200	55.53	69	69	未进入负面清单	否	无	8.02
5409	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	树房106北曲分37#变台变压器（西曲东	80	47.84	34	34	未进入负面清单	否	无	0.74
5410	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	树房106北曲分79#变台变压器（石屯西	50	53.97	18	18	未进入负面清单	否	无	6.17
5411	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	树房106后张分60#变台变压器（后张屯	50	67.46	11	11	未进入负面清单	否	无	7.28
5412	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	树房106北曲分75#变台变压器（石屯东	30	57.15	10	10	未进入负面清单	否	无	4.08
5413	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	房106北曲分40#右8变台变压器（石屯	80	48.17	33	33	未进入负面清单	否	无	6.66
5414	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	树房106北曲分93#变台变压器（王洪沟	50	53.63	18	18	未进入负面清单	否	无	5.15
5415	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	房106后张分21#右3变台变压器（小张	100	51.86	38	38	未进入负面清单	否	无	8.44
5416	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	夹河北线田屯分4#台区变压器（田屯）	400	46.83	173	173	未进入负面清单	否	无	5.63
5417	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	宋店分10#左2左2#变器（唐屯）	160	49.14	65	65	未进入负面清单	否	无	6.67
5418	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	太平庄分21#右2#变器（山南头）	50	67.33	11	11	未进入负面清单	否	无	8.30
5419	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	夹河北干198#右1#变器（刘东队）	100	55.96	34	34	未进入负面清单	否	无	8.01
5420	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	太平庄分9#变器（老虎岭）	100	67.78	22	22	未进入负面清单	否	无	2.48
5421	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	太平庄分34#变器（太平庄）	30	54.17	11	11	未进入负面清单	否	无	8.98
5422	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	宋屯分4#变器（宋屯）	200	58.75	63	63	未进入负面清单	否	无	1.86
5423	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	夹河北干204#变器（刘西队）	50	52.13	19	19	未进入负面清单	否	无	6.93
5424	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	夹河北干188#右1#变器（孙屯）	100	57.69	32	32	未进入负面清单	否	无	1.89
5425	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	太平庄分3#右1#变器（陈屯）	50	68.85	11	11	未进入负面清单	否	无	6.60
5426	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	福利厂支7右3#（田屯屯）	50	45.65	22	22	未进入负面清单	否	无	1.42
5427	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	宋店分20#变器（宋店）	50	48.23	21	21	未进入负面清单	否	无	5.01
5428	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	夹河北干117#变器（郑屯）	50	53.82	18	18	未进入负面清单	否	无	5.95
5429	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	河北线大张分21#变台变压器（大张屯	100	47.12	43	43	未进入负面清单	否	无	2.15
5430	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	大张分8#间1#变器（陈屯）	30	49.11	12	12	未进入负面清单	否	无	0.79
5431	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	夹河北干90#变器（王店队）	50	45.34	22	22	未进入负面清单	否	无	5.39
5432	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	河北线王屯分4#台区变器（大张王屯	100	64.8	25	25	未进入负面清单	否	无	2.94
5433	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	夹河北干50右2#变器（小张屯）	50	55.12	17	17	未进入负面清单	否	无	6.76
5434	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	张沟分25#变器（张沟）	400	67.12	92	92	未进入负面清单	否	无	5.87
5435	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	姜隈分27#变器（梁西队）	50	48.51	21	21	未进入负面清单	否	无	4.57
5436	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	姜隈分五小支9#右1#变器（姜隈队）	400	53.82	145	145	未进入负面清单	否	无	3.98
5437	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	姜隈分郭圈支25#变器（郭圈队）	100	47.21	43	43	未进入负面清单	否	无	6.87
5438	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	姜隈分22#变器（梁东队）	100	60.59	29	29	未进入负面清单	否	无	1.59
5439	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	王庄支10#变器（王庄）	50	69.83	10	10	未进入负面清单	否	无	3.36
5440	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	夹河北干19#变器（巴屯）	160	67.05	37	37	未进入负面清单	否	无	2.60
5441	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	姜隈分18#变器（二庄屯）	200	61.34	57	57	未进入负面清单	否	无	5.07
5442	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河北线	姜隈分郭圈支20#右1#变器（村隈屯）	100	62.32	28	28	未进入负面清单	否	无	7.92
5443	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河东线	前肖分22#变台变器（后肖）	50	65.12	12	12	未进入负面清单	否	无	5.16
5444	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河东线	夹河东干71#变器（小梁东）	50	62.83	14	14	未进入负面清单	否	无	4.19
5445	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河东线	前肖分29#变台变器（前肖）	30	56.13	10	10	未进入负面清单	否	无	3.85
5446	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河东线	夹河东干46#变台变器（从屯）	200	63.81	52	52	未进入负面清单	否	无	5.91
5447	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河东线	夹河东干16#左2#变台变器（小区）	160	60.26	48	48	未进入负面清单	否	无	0.32
5448	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河东线	夹河东干67#变台变器（小梁西）	30	63.76	8	8	未进入负面清单	否	无	5.53
5449	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河东线	冷屯分6#左1#变台变器（冷家冷屯）	100	68.59	21	21	未进入负面清单	否	无	7.19
5450	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河东线	夹河东干91#变台变器（大梁东）	200	59.52	61	61	未进入负面清单	否	无	5.11
5451	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河东线	河东干11#左2#变台变器（冷家王屯	100	64.8	25	25	未进入负面清单	否	无	6.22
5452	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河东线	夹河东干31#右7#变台变器（曲屯）	200	45.23	90	90	未进入负面清单	否	无	0.78
5453	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河东线	下纪沟分19#变台变器（下纪沟）	50	65.36	12	12	未进入负面清单	否	无	2.95
5454	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河东线	夹河东干77#变台变器（青年点）	50	65.01	12	12	未进入负面清单	否	无	8.93
5455	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河东线	夹河东干28#间7#左3#变台变器（张屯	100	69.07	21	21	未进入负面清单	否	无	8.31

5456	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河东线	夹河东干99#变台变压器（大寨东水）	30	69.3	6	6	未进入负面清单	否	无	0.15
5457	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河东线	夹河东干54#左7#变台变压器（胡六头）	50	53.12	18	18	未进入负面清单	否	无	0.44
5458	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河东线	下纪沟分17#右8#变台变压器（上纪沟）	50	66.19	12	12	未进入负面清单	否	无	7.01
5459	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河东线	夹河东干86#左2#变台变压器（大寨西）	200	65.33	49	49	未进入负面清单	否	无	2.97
5460	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河东线	夹河东干15#右7#变台变压器（高屯）	100	47.15	43	43	未进入负面清单	否	无	3.57
5461	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河东线	前岗分6#左1#变台变压器（赵炉）	200	45.3	89	89	未进入负面清单	否	无	1.19
5462	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河东线	夹河东干12#变台变压器（供销社）	50	52.21	19	19	未进入负面清单	否	无	4.36
5463	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河南线	邱店分36#变压器（邱北）	400	50.11	160	160	未进入负面清单	否	无	6.96
5464	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河南线	杜屯支14#变台变压器（杜屯）	160	47.51	68	68	未进入负面清单	否	无	6.76
5465	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河南线	大于分104#变台变压器（南代屯）	200	49.18	82	82	未进入负面清单	否	无	6.08
5466	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河南线	大于分50左2#变压器（大郎屯）	400	50.5	158	158	未进入负面清单	否	无	5.76
5467	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河南线	大于分80#变压器（大于东）	100	49.59	40	40	未进入负面清单	否	无	5.63
5468	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河南线	大于分91左2#变压器（小于西）	50	51.82	19	19	未进入负面清单	否	无	7.58
5469	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河南线	大于分99左2#变压器（农场）	200	48.76	82	82	未进入负面清单	否	无	7.82
5470	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河南线	王屯支6#变压器（双山王屯）	100	64.67	25	25	未进入负面清单	否	无	0.99
5471	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河南线	夹河南线双山沟支21#变压器（双山沟）	200	47.01	86	86	未进入负面清单	否	无	3.32
5472	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河南线	大于分111#变压器（大于北代）	30	63.31	8	8	未进入负面清单	否	无	0.80
5473	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河南线	引水支16左2#变压器（冷家邱南）	200	63.49	53	53	未进入负面清单	否	无	8.92
5474	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河南线	邱店分12#变压器（山嘴屯）	100	54.57	35	35	未进入负面清单	否	无	7.08
5475	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河南线	大于分36右5#变压器（小郎屯）	50	64.82	13	13	未进入负面清单	否	无	0.60
5476	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河南线	王圈支7#变压器（王圈）	100	47.6	42	42	未进入负面清单	否	无	1.23
5477	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河南线	大于分移动支9#变压器（大于西）	200	65.52	49	49	未进入负面清单	否	无	4.11
5478	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	小区分2#（小区）	315	45.89	139	139	未进入负面清单	否	无	0.39
5479	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	泡子线	兴西分16右1#（兴南）	100	67.2	23	23	未进入负面清单	否	无	0.20
5480	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	泡子线	滕屯分1左1#（滕屯）	50	47.14	21	21	未进入负面清单	否	无	5.24
5481	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	泡子线	滕屯分4右3#变台变压器（滕屯）	200	47.6	85	85	未进入负面清单	否	无	7.24
5482	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	山咀支17右1#变台变压器（山咀）	200	51.24	78	78	未进入负面清单	否	无	6.84
5483	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	山咀支23#（山咀）	100	68.12	22	22	未进入负面清单	否	无	4.33
5484	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分4-1右5（小郭屯）	200	59.89	60	60	未进入负面清单	否	无	5.35
5485	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	唐家房干37左4#变台变压器（洼子）	200	65.35	49	49	未进入负面清单	否	无	6.54
5486	国网普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河东线	夹河东干55#右1（赵炉）	100	47.67	42	42	未进入负面清单	否	无	4.14
5487	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	东达分2#	160	54.68	57	57	未进入负面清单	否	无	6.13
5488	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达线4#箱变	630	50.84	247	247	未进入负面清单	否	无	4.17
5489	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达干35右2#	200	63.6	53	53	未进入负面清单	否	无	6.58
5490	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达干25左7#	315	48.99	129	129	未进入负面清单	否	无	2.17
5491	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达干25左8#	315	46.97	136	136	未进入负面清单	否	无	4.41
5492	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达线2#箱变	500	69.35	103	103	未进入负面清单	否	无	1.68
5493	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达线3#箱变	630	54.31	225	225	未进入负面清单	否	无	5.61
5494	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达干34左4#	315	63.84	82	82	未进入负面清单	否	无	1.07
5495	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达干34左1#	315	46.59	137	137	未进入负面清单	否	无	0.85
5496	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达干25左1左1#	200	52.67	75	75	未进入负面清单	否	无	7.01
5497	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达线1#环网箱104开关配出	200	54	72	72	未进入负面清单	否	无	7.11
5498	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达线1#环网箱103开关配出	200	63.08	54	54	未进入负面清单	否	无	4.68
5499	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	宾馆配电站	500	61.95	140	140	未进入负面清单	否	无	3.93
5500	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	盛源宾馆配电站	500	63.34	133	133	未进入负面清单	否	无	1.54
5501	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	中心配电站	630	62.7	172	172	未进入负面清单	否	无	0.15
5502	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	中心小学配电站	630	46.33	275	275	未进入负面清单	否	无	5.12
5503	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分8#	50	61.63	14	14	未进入负面清单	否	无	0.53
5504	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分83右1#	50	45.23	22	22	未进入负面清单	否	无	6.04
5505	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分78#	200	68.96	42	42	未进入负面清单	否	无	4.30
5506	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分71#	200	59.8	60	60	未进入负面清单	否	无	5.21
5507	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分56#	50	57.85	16	16	未进入负面清单	否	无	3.26
5508	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	吕屯支12右1#	50	54.75	18	18	未进入负面清单	否	无	5.66
5509	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干77#	50	65.63	12	12	未进入负面清单	否	无	8.28
5510	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干82#	50	64.66	13	13	未进入负面清单	否	无	6.20
5511	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干94左3#	100	54.71	35	35	未进入负面清单	否	无	2.34
5512	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干16左2#	100	51.21	39	39	未进入负面清单	否	无	4.84
5513	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分	100	69.56	20	20	未进入负面清单	否	无	8.99
5514	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分8#	200	46.12	88	88	未进入负面清单	否	无	8.53

5515	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战屯支7#	400	65.27	99	99	未进入负面清单	否	无	5.22
5516	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干177#	100	65.02	25	25	未进入负面清单	否	无	3.21
5517	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干179右6#	100	54.96	35	35	未进入负面清单	否	无	8.41
5518	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	大高屯分9左1#	100	60.64	29	29	未进入负面清单	否	无	8.60
5519	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	李丰明支4#	50	60.42	15	15	未进入负面清单	否	无	5.92
5520	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	农场支10#	50	57.52	16	16	未进入负面清单	否	无	4.02
5521	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	史台分13#	100	57.78	32	32	未进入负面清单	否	无	1.84
5522	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干18右3#	50	48.04	21	21	未进入负面清单	否	无	4.89
5523	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分138#	50	61.39	14	14	未进入负面清单	否	无	2.69
5524	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	小张屯支17#	30	62.16	8	8	未进入负面清单	否	无	4.77
5525	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	小张屯支11#	100	65.75	24	24	未进入负面清单	否	无	4.71
5526	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分91#	100	63.36	27	27	未进入负面清单	否	无	8.87
5527	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分40#	50	62.29	14	14	未进入负面清单	否	无	1.05
5528	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	黄屯支1#	50	65.45	12	12	未进入负面清单	否	无	2.49
5529	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	黄屯支5#	100	57.11	33	33	未进入负面清单	否	无	3.76
5530	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	黄屯支26#	200	63.33	53	53	未进入负面清单	否	无	1.50
5531	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	黄屯支17#	200	63.85	52	52	未进入负面清单	否	无	6.29
5532	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战屯支19#	200	56.13	68	68	未进入负面清单	否	无	5.42
5533	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分116#	200	47.61	85	85	未进入负面清单	否	无	2.63
5534	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分111#	100	67.79	22	22	未进入负面清单	否	无	4.93
5535	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	小张屯支1#	30	52.83	11	11	未进入负面清单	否	无	3.25
5536	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	化工厂支3#	10	60.05	3	3	未进入负面清单	否	无	2.71
5537	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分119#	50	62.1	14	14	未进入负面清单	否	无	8.03
5538	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干168#	100	58.89	31	31	未进入负面清单	否	无	0.02
5539	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干176#	100	53.71	36	36	未进入负面清单	否	无	6.46
5540	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干152左7#	100	51.84	38	38	未进入负面清单	否	无	1.83
5541	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干115#	50	48.92	21	21	未进入负面清单	否	无	0.22
5542	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干25左1#	250	46.57	109	109	未进入负面清单	否	无	0.19
5543	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	大高屯分17#	100	54.34	36	36	未进入负面清单	否	无	8.38
5544	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干37右1#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	5.92
5545	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	东小杨房分18左1#	100	61.22	29	29	未进入负面清单	否	无	0.95
5546	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	东小杨房分14右2#	100	56.34	34	34	未进入负面清单	否	无	5.45
5547	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	东小杨房分12左5#	100	55.06	35	35	未进入负面清单	否	无	3.35
5548	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	园区分16左4#	100	60.11	30	30	未进入负面清单	否	无	1.17
5549	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	李坦支26#	160	50.14	64	64	未进入负面清单	否	无	6.49
5550	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	李坦支12左6#	100	65.09	25	25	未进入负面清单	否	无	4.10
5551	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	李坦支15左2#	100	68.26	22	22	未进入负面清单	否	无	0.26
5552	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	李坦支7右3#	200	62.76	54	54	未进入负面清单	否	无	0.45
5553	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	东小杨树房分11左5#	315	62.24	87	87	未进入负面清单	否	无	2.02
5554	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	东小杨树房分11左4右1#	315	62.73	86	86	未进入负面清单	否	无	0.42
5555	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	通讯分6#	200	51.02	78	78	未进入负面清单	否	无	7.59
5556	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干121#	100	47.14	43	43	未进入负面清单	否	无	7.91
5557	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干127#	100	67.7	22	22	未进入负面清单	否	无	8.70
5558	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	通讯分2右7#	50	50.06	20	20	未进入负面清单	否	无	1.67
5559	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	通讯支2左3#	100	65.89	24	24	未进入负面清单	否	无	7.56
5560	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	康家分18右5左1#	100	47.64	42	42	未进入负面清单	否	无	2.06
5561	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	康家分32#	100	58.6	31	31	未进入负面清单	否	无	8.68
5562	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	康家分36#	100	59.32	30	30	未进入负面清单	否	无	6.69
5563	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	通讯分2右3#	50	45.91	22	22	未进入负面清单	否	无	7.67
5564	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干42右1#	200	66.6	47	47	未进入负面清单	否	无	4.46
5565	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干11右4#	160	62.16	45	45	未进入负面清单	否	无	2.70
5566	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦线1#环网箱I接1#杆	200	67.21	46	46	未进入负面清单	否	无	8.61
5567	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干91#	50	65.99	12	12	未进入负面清单	否	无	1.84
5568	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干81右5#	100	55.96	34	34	未进入负面清单	否	无	5.44
5569	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦线2#箱变	200	60.96	58	58	未进入负面清单	否	无	7.66
5570	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	康家分1#	100	62.8	27	27	未进入负面清单	否	无	7.78
5571	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干42右4#	160	51.37	62	62	未进入负面清单	否	无	7.00
5572	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干65右2#	10	64.37	3	3	未进入负面清单	否	无	3.94
5573	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干44右1#	500	45.47	223	223	未进入负面清单	否	无	3.38

5574	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦于44左1#	500	64.58	127	127	未进入负面清单	否	无	8.50
5575	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	东小杨树房分12左3左2#	315	59.09	97	97	未进入负面清单	否	无	8.23
5576	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	幸福家园1#箱变	630	69.9	127	127	未进入负面清单	否	无	5.34
5577	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	幸福家园1#变电所1#变	630	59.5	192	192	未进入负面清单	否	无	6.38
5578	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	幸福家园1#变电所2#变	630	59.45	192	192	未进入负面清单	否	无	8.59
5579	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	幸福家园2#变电所1#变	630	47.75	266	266	未进入负面清单	否	无	4.45
5580	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	莲花小区箱变	630	61.34	181	181	未进入负面清单	否	无	2.97
5581	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	龙珠雅居变电站	630	66.59	147	147	未进入负面清单	否	无	7.92
5582	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦线1#环网箱T接2#杆	160	60.35	47	47	未进入负面清单	否	无	2.86
5583	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	大徐屯支29#	50	47.1	21	21	未进入负面清单	否	无	3.69
5584	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	大徐屯支14左2#	100	46.86	43	43	未进入负面清单	否	无	0.24
5585	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	大徐屯支14左4#	50	48.65	21	21	未进入负面清单	否	无	6.28
5586	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分92#	100	68.53	21	21	未进入负面清单	否	无	5.48
5587	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分95左3#	100	64.92	25	25	未进入负面清单	否	无	0.65
5588	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分84#	100	57.18	33	33	未进入负面清单	否	无	0.82
5589	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	许店支2左4#	100	62.29	28	28	未进入负面清单	否	无	7.53
5590	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	许店支13#	50	45.64	22	22	未进入负面清单	否	无	0.47
5591	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	许店支17左8#	100	46.77	43	43	未进入负面清单	否	无	0.60
5592	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	长岭支12#	100	48.37	42	42	未进入负面清单	否	无	0.69
5593	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	大姜屯支12#	200	46.73	87	87	未进入负面清单	否	无	6.59
5594	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分18右3#	400	61.11	116	116	未进入负面清单	否	无	3.49
5595	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分35左4#	400	66.46	94	94	未进入负面清单	否	无	2.96
5596	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	小胡屯支10#	80	46.11	35	35	未进入负面清单	否	无	1.98
5597	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	小胡屯支4#	50	47.53	21	21	未进入负面清单	否	无	0.89
5598	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分73#	50	53.27	18	18	未进入负面清单	否	无	7.17
5599	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分75左14#	100	52.8	37	37	未进入负面清单	否	无	3.28
5600	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分61#	30	60.84	9	9	未进入负面清单	否	无	6.83
5601	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分62右9#	200	56.45	67	67	未进入负面清单	否	无	3.32
5602	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分29#	50	66	12	12	未进入负面清单	否	无	2.14
5603	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	许店支29#	50	49.41	20	20	未进入负面清单	否	无	5.54
5604	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	长岭支16#	50	67.32	11	11	未进入负面清单	否	无	3.70
5605	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	姜屯支5右1#	100	67.63	22	22	未进入负面清单	否	无	2.66
5606	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	姜屯支11#	100	60.91	29	29	未进入负面清单	否	无	5.44
5607	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分62右5#	30	58.54	9	9	未进入负面清单	否	无	1.95
5608	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	河西分46#	50	64.21	13	13	未进入负面清单	否	无	4.17
5609	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	赵家分11右3#	200	61.57	57	57	未进入负面清单	否	无	3.82
5610	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	帆布支1右1#	200	55.9	68	68	未进入负面清单	否	无	3.22
5611	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨卧龙支6左3#	50	51.62	19	19	未进入负面清单	否	无	1.96
5612	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨卧龙支15右3#	50	57.97	16	16	未进入负面清单	否	无	8.72
5613	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	河西分21#	80	55.68	27	27	未进入负面清单	否	无	1.31
5614	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨卧龙支2右14#	400	56.09	136	136	未进入负面清单	否	无	1.35
5615	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	赵家分7左1#	50	59.4	15	15	未进入负面清单	否	无	8.79
5616	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	赵家分80#	200	55.68	69	69	未进入负面清单	否	无	3.51
5617	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	唐咀支17#	400	57.82	129	129	未进入负面清单	否	无	4.77
5618	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	赵家分43左2#	400	55.79	137	137	未进入负面清单	否	无	8.48
5619	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨卧龙支31#	50	54.25	18	18	未进入负面清单	否	无	6.03
5620	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	河西分37左3#	200	59.67	61	61	未进入负面清单	否	无	7.65
5621	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	河西分42#	200	67.95	44	44	未进入负面清单	否	无	5.28
5622	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	姜家支27#	100	62.73	27	27	未进入负面清单	否	无	4.54
5623	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	姜家支14#	200	58.9	62	62	未进入负面清单	否	无	7.79
5624	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	河西分7#	100	54.57	35	35	未进入负面清单	否	无	1.74
5625	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	帆布支1右1#	200	47.09	86	86	未进入负面清单	否	无	5.94
5626	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	帆布支6右4#	400	67.13	91	91	未进入负面清单	否	无	8.18
5627	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	帆布支14#	315	54.09	113	113	未进入负面清单	否	无	5.75
5628	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	姜家支20#	50	57.26	16	16	未进入负面清单	否	无	5.65
5629	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	赵家分68#	200	49.45	81	81	未进入负面清单	否	无	3.61
5630	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	赵家分57#	100	65.85	24	24	未进入负面清单	否	无	7.45
5631	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	赵家分66#	50	63.85	13	13	未进入负面清单	否	无	5.36
5632	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	皮杨于57左5#	200	49.39	81	81	未进入负面清单	否	无	6.42

5633	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	皮杨干100左1#	80	55.08	28	28	未进入负面清单	否	无	1.92
5634	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	皮杨干88右9#	200	65.55	49	49	未进入负面清单	否	无	5.13
5635	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	姜家支9右1#	100	52.45	38	38	未进入负面清单	否	无	3.38
5636	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	皮杨干92左4#	400	47.43	170	170	未进入负面清单	否	无	7.95
5637	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	赵家分75右1#	400	51.23	155	155	未进入负面清单	否	无	2.60
5638	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店线初店干43右2左6#变台变压器	200	68.75	43	43	未进入负面清单	否	无	7.89
5639	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店线侯沟分24右1#变台变压器	50	59.5	15	15	未进入负面清单	否	无	1.82
5640	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	张店支27#	100	58.83	31	31	未进入负面清单	否	无	2.14
5641	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	李炉分70#变压器	200	53.21	74	74	未进入负面清单	否	无	8.50
5642	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	汤屯分6左6#变台变压器	200	68.25	44	44	未进入负面清单	否	无	5.25
5643	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支44右14	100	55	35	35	未进入负面清单	否	无	1.19
5644	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店线初店干81#变台变压器	200	63.96	52	52	未进入负面清单	否	无	2.13
5645	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	于沟口支29#变台变压器	200	69.05	42	42	未进入负面清单	否	无	2.34
5646	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	李炉分54#变压器	200	57.28	65	65	未进入负面清单	否	无	7.20
5647	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南移动支8#变台变压器	200	69.39	41	41	未进入负面清单	否	无	6.44
5648	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支61#变压器	80	66.58	19	19	未进入负面清单	否	无	3.48
5649	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	王山头支10#变台变压器	50	46.41	22	22	未进入负面清单	否	无	2.98
5650	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	碱厂支4#左1#变台变压器	50	45.64	22	22	未进入负面清单	否	无	5.09
5651	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	小林屯分1#变压器	50	51.79	19	19	未进入负面清单	否	无	2.47
5652	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	李炉分44#左1#变压器	100	51.89	38	38	未进入负面清单	否	无	6.78
5653	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初沟分11#变台变压器	80	63.42	21	21	未进入负面清单	否	无	1.03
5654	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初沟分25#变压器	50	65.38	12	12	未进入负面清单	否	无	5.39
5655	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	后沟分28#变台变压器	100	65.99	24	24	未进入负面清单	否	无	7.83
5656	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	李炉分2#变台变压器	20	60.81	6	6	未进入负面清单	否	无	8.21
5657	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	王锅盖支12#变台变压器	50	57.81	16	16	未进入负面清单	否	无	2.77
5658	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干98#变压器	200	68.1	44	44	未进入负面清单	否	无	6.67
5659	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初沟分34#变压器	30	68.91	6	6	未进入负面清单	否	无	5.62
5660	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干175#变压器	100	50.05	40	40	未进入负面清单	否	无	8.06
5661	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干141#变压器	30	51.3	12	12	未进入负面清单	否	无	7.38
5662	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	张店支20#变压器	100	60.9	29	29	未进入负面清单	否	无	7.61
5663	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干111#左9#变压器	200	52.51	75	75	未进入负面清单	否	无	6.96
5664	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支31#变压器	100	66.71	23	23	未进入负面清单	否	无	6.46
5665	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	杨炉支46右3#变台变压器	200	67.81	44	44	未进入负面清单	否	无	2.84
5666	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支48#变压器	50	64.04	13	13	未进入负面清单	否	无	1.20
5667	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支9左7#变台变压器	315	48.8	130	130	未进入负面清单	否	无	3.43
5668	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	汤屯分36右1#变台变压器	100	51.78	38	38	未进入负面清单	否	无	8.70
5669	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	小林屯分24#变压器	50	69.35	10	10	未进入负面清单	否	无	1.88
5670	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干222#变压器	50	53.89	18	18	未进入负面清单	否	无	0.15
5671	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	小王屯支24#变压器	50	51.81	19	19	未进入负面清单	否	无	2.92
5672	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	于沟口支8#变台变压器	200	58.07	64	64	未进入负面清单	否	无	6.84
5673	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支16#变压器	100	46.68	43	43	未进入负面清单	否	无	1.43
5674	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	汤屯分23#变台变压器	160	64.09	41	41	未进入负面清单	否	无	7.96
5675	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支35#变压器	200	64.69	51	51	未进入负面清单	否	无	8.00
5676	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	李炉分29#变压器	200	54.91	70	70	未进入负面清单	否	无	7.30
5677	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干137#左3#变压器	50	50.64	20	20	未进入负面清单	否	无	1.13
5678	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初沟分43#变压器	50	66.33	12	12	未进入负面清单	否	无	8.93
5679	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店分1#变台变压器	80	49.92	32	32	未进入负面清单	否	无	8.45
5680	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	后沟分14#变台变压器	100	57.55	32	32	未进入负面清单	否	无	3.18
5681	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干66#变台变压器	100	55.09	35	35	未进入负面清单	否	无	2.99
5682	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干74#变台变压器	200	47.67	85	85	未进入负面清单	否	无	4.05
5683	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	小王屯支10左6#变台变压器	50	50.92	20	20	未进入负面清单	否	无	5.86
5684	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干197#变压器	50	45.19	22	22	未进入负面清单	否	无	3.05
5685	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	李炉分38左5#变台变压器	50	63.02	13	13	未进入负面清单	否	无	4.24
5686	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干39右6#变台变压器	200	56.65	67	67	未进入负面清单	否	无	4.83
5687	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初沟分22#变台变压器	50	60.46	15	15	未进入负面清单	否	无	1.17
5688	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	汤东支8#变台变压器	100	65.55	24	24	未进入负面清单	否	无	7.09
5689	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	汤屯分8#变台变压器	50	64.8	13	13	未进入负面清单	否	无	8.72
5690	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店线汤屯分47#变台变压器	100	46.53	43	43	未进入负面清单	否	无	3.47
5691	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	后孙沟分14#变台变压器	100	65.02	25	25	未进入负面清单	否	无	4.02



5692	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干25左1#变台1#变压器	100	64.91	25	25	未进入负面清单	否	无	8.34
5693	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南移动支15左8#变台变压器	50	60.46	15	15	未进入负面清单	否	无	2.16
5694	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支9左6左6#变台变压器	100	55.74	34	34	未进入负面清单	否	无	7.90
5695	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	于沟口支8右4#变台变压器	100	50.11	40	40	未进入负面清单	否	无	1.19
5696	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	高沟北支19#变台变压器	50	66.03	12	12	未进入负面清单	否	无	5.57
5697	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干170左1#柱上变压器	50	58.01	16	16	未进入负面清单	否	无	5.59
5698	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支15右1#柱上变压器	50	68.54	11	11	未进入负面清单	否	无	5.30
5699	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	高沟北支6#变台变压器	50	62.46	14	14	未进入负面清单	否	无	6.27
5700	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	利源支11左1#	100	57.12	33	33	未进入负面清单	否	无	1.81
5701	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	高沟北分196左6#	100	56.78	33	33	未进入负面清单	否	无	2.99
5702	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	东沟支15右4#变台变压器	50	69.36	10	10	未进入负面清单	否	无	8.59
5703	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王山嘴支9#变台变压器	50	52.19	19	19	未进入负面清单	否	无	2.02
5704	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	二圣分13#变台变压器	30	58.53	9	9	未进入负面清单	否	无	3.59
5705	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	二圣分29#变台变压器	200	45.07	90	90	未进入负面清单	否	无	1.14
5706	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	二圣分8左6#变台变压器	200	65.31	49	49	未进入负面清单	否	无	4.17
5707	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	东沟支18#变台变压器	50	45.11	22	22	未进入负面清单	否	无	0.32
5708	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	东沟支24#变台变压器	30	69.06	6	6	未进入负面清单	否	无	4.04
5709	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	东沟支31#变台变压器	100	58.05	32	32	未进入负面清单	否	无	5.31
5710	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王山嘴支1#变台变压器	100	64.26	26	26	未进入负面清单	否	无	7.26
5711	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王山嘴支18#变台变压器	30	68.51	6	6	未进入负面清单	否	无	5.66
5712	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王山咀支22左5右2#变台变压器	100	54.2	36	36	未进入负面清单	否	无	3.76
5713	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王山咀支31#右7变台变压器	50	68.69	11	11	未进入负面清单	否	无	8.59
5714	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王山咀支22#左9变台变压器	315	45.28	141	141	未进入负面清单	否	无	3.25
5715	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王山咀分53#变台变压器	50	64.39	13	13	未进入负面清单	否	无	7.74
5716	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王山咀支35#变台变压器	30	62.48	8	8	未进入负面清单	否	无	7.63
5717	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小辛屯支11#变台变压器	50	62.19	14	14	未进入负面清单	否	无	6.64
5718	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小辛屯支6#变台变压器	50	60.9	15	15	未进入负面清单	否	无	7.56
5719	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	和尚屯支12左3#变台变压器	80	58.97	25	25	未进入负面清单	否	无	3.42
5720	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	和尚屯支12左11#变台变压器	100	69.58	20	20	未进入负面清单	否	无	8.56
5721	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	和尚屯支15#变台变压器	100	66.23	24	24	未进入负面清单	否	无	2.74
5722	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	和尚屯支4#变台变压器	100	47.46	43	43	未进入负面清单	否	无	4.71
5723	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	和尚屯支7#右1变台变压器	50	56.73	17	17	未进入负面清单	否	无	0.16
5724	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	后李炉支10#变台变压器	160	47.04	69	69	未进入负面清单	否	无	8.96
5725	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	华炉分18#左8#变台变压器	50	55.49	17	17	未进入负面清单	否	无	7.80
5726	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	华炉分12#右4变台变压器	400	49.3	163	163	未进入负面清单	否	无	4.18
5727	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	华炉分23变台变压器	100	69.82	20	20	未进入负面清单	否	无	3.33
5728	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	华炉分37左8#变台变压器	50	49.97	20	20	未进入负面清单	否	无	2.87
5729	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	华炉分39#变台变压器	50	46.19	22	22	未进入负面清单	否	无	8.22
5730	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	华炉分7#左4变台变压器	200	53.06	74	74	未进入负面清单	否	无	8.83
5731	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	锯条支6#变台变压器	200	57.04	66	66	未进入负面清单	否	无	7.07
5732	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	前赵沟支17左1#变台变压器	30	52.02	11	11	未进入负面清单	否	无	0.32
5733	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	前赵沟支17左6#变台变压器	50	69.16	10	10	未进入负面清单	否	无	5.37
5734	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王店分12#变台变压器	20	58.9	6	6	未进入负面清单	否	无	0.17
5735	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王店分16左2#变台变压器	100	47.26	43	43	未进入负面清单	否	无	7.54
5736	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王店分36左6#台区变压器	30	66.05	7	7	未进入负面清单	否	无	1.11
5737	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王店分37右3#变台变压器	50	49.67	20	20	未进入负面清单	否	无	4.12
5738	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王店分54#变台变压器	100	48.51	41	41	未进入负面清单	否	无	4.62
5739	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王店分63#变台变压器	50	68.39	11	11	未进入负面清单	否	无	1.38
5740	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	东于屯支12#变台变压器	100	53.8	36	36	未进入负面清单	否	无	6.24
5741	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	东于屯支3#左4#变台变压器	50	51.05	19	19	未进入负面清单	否	无	3.34
5742	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	东于屯支7#变台变压器	50	58.77	16	16	未进入负面清单	否	无	7.68
5743	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	前孙沟支1#变台变压器	200	61.37	57	57	未进入负面清单	否	无	4.43
5744	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	前孙沟支11#变台变压器	20	48.82	8	8	未进入负面清单	否	无	5.95
5745	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	前孙沟支22#变台变压器	100	55.82	34	34	未进入负面清单	否	无	6.11
5746	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	吴姑城分10#左5变台变压器	100	56.25	34	34	未进入负面清单	否	无	7.22
5747	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	吴姑城分16#右3变台变压器	50	56.47	17	17	未进入负面清单	否	无	1.06
5748	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	吴姑城分8#变台变压器	100	59.44	31	31	未进入负面清单	否	无	7.60
5749	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	肖屯支24#	50	67.56	11	11	未进入负面清单	否	无	4.74
5750	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分106#变台变压器	100	61.34	29	29	未进入负面清单	否	无	7.89

5751	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分109左7#变台变压器	100	56.48	34	34	未进入负面清单	否	无	2.60
5752	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分110#变台变压器	100	61.46	29	29	未进入负面清单	否	无	5.78
5753	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分123右2#变台变压器	200	66.26	47	47	未进入负面清单	否	无	1.29
5754	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分2#右3变台变压器	100	47.01	43	43	未进入负面清单	否	无	0.19
5755	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯2#右7变台变压器	80	52.9	30	30	未进入负面清单	否	无	2.98
5756	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分20#变台变压器	100	50.69	39	39	未进入负面清单	否	无	4.27
5757	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分33#变台变压器	30	46.31	13	13	未进入负面清单	否	无	5.04
5758	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分48#变台变压器	100	63.06	27	27	未进入负面清单	否	无	7.32
5759	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分58#变台变压器	100	50.18	40	40	未进入负面清单	否	无	5.45
5760	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分67#变台变压器	200	49.17	82	82	未进入负面清单	否	无	6.90
5761	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分80#变台变压器	50	65.84	12	12	未进入负面清单	否	无	6.97
5762	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	大吴屯支8左4#变台变压器	200	59.13	62	62	未进入负面清单	否	无	4.56
5763	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分95左9#变台变压器	200	47.18	86	86	未进入负面清单	否	无	8.93
5764	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分大张屯支10#变台变压器	200	59.27	61	61	未进入负面清单	否	无	2.16
5765	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分梁屯支11#变台变压器	200	52.19	76	76	未进入负面清单	否	无	8.58
5766	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分前赵沟支26#变台变压器	200	57.62	65	65	未进入负面清单	否	无	1.64
5767	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分前赵沟支7#变台变压器	100	62.09	28	28	未进入负面清单	否	无	8.23
5768	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	肖屯支1#变台变压器	100	61.63	28	28	未进入负面清单	否	无	3.39
5769	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	薛屯支11#变台变压器	200	52.5	75	75	未进入负面清单	否	无	5.81
5770	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干100右1#变台变压器	100	54.78	35	35	未进入负面清单	否	无	2.26
5771	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干100#左3变台变压器	20	48.6	8	8	未进入负面清单	否	无	6.82
5772	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干107#右4变台变压器	100	47.89	42	42	未进入负面清单	否	无	8.13
5773	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干107#右7变台变压器	200	48.04	84	84	未进入负面清单	否	无	0.59
5774	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干110左6#变台变压器	100	61.39	29	29	未进入负面清单	否	无	7.69
5775	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干112#变台变压器	50	50.13	20	20	未进入负面清单	否	无	3.43
5776	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干118#变台变压器	200	64.35	51	51	未进入负面清单	否	无	5.07
5777	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台线星台干136#变台变压器	30	45.5	13	13	未进入负面清单	否	无	4.17
5778	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干144#变台变压器	30	68.02	7	7	未进入负面清单	否	无	5.32
5779	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干14#变台变压器	100	51.46	39	39	未进入负面清单	否	无	3.07
5780	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干154#左5变台变压器	80	53.89	29	29	未进入负面清单	否	无	8.11
5781	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干157#变台变压器	50	49.18	20	20	未进入负面清单	否	无	3.68
5782	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干163#变台变压器	50	63.17	13	13	未进入负面清单	否	无	1.80
5783	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干171#左2变台变压器	50	61.51	14	14	未进入负面清单	否	无	8.48
5784	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干176#变台变压器	100	67.2	23	23	未进入负面清单	否	无	6.69
5785	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王店分52#变台变压器	100	50.6	39	39	未进入负面清单	否	无	2.09
5786	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王店分42左1#变台变压器	100	49.24	41	41	未进入负面清单	否	无	5.48
5787	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干15右6#变台变压器（9右4#）	200	68.41	43	43	未进入负面清单	否	无	5.93
5788	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干2#左3变台变压器	100	50.22	40	40	未进入负面清单	否	无	8.41
5789	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	押花沟11#变台变压器	100	65.38	25	25	未进入负面清单	否	无	4.74
5790	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干27#变台变压器	50	50.07	20	20	未进入负面清单	否	无	4.88
5791	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干41#右4变台变压器	100	48.35	42	42	未进入负面清单	否	无	2.22
5792	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干42右7#变台变压器	100	48.05	42	42	未进入负面清单	否	无	7.29
5793	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干84左3#变台变压器	200	69.05	42	42	未进入负面清单	否	无	2.39
5794	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干54#变台变压器	200	55.48	69	69	未进入负面清单	否	无	1.02
5795	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干101#变台变压器	50	50.84	20	20	未进入负面清单	否	无	5.05
5796	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干6#右3变台变压器	200	49.14	82	82	未进入负面清单	否	无	5.40
5797	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干70#变台变压器	400	62.68	109	109	未进入负面清单	否	无	2.12
5798	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干78#台区变压器	200	48.22	84	84	未进入负面清单	否	无	8.44
5799	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	杨庄分11#变台变压器	100	55.25	35	35	未进入负面清单	否	无	5.31
5800	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	杨庄分20#台区变压器	100	66.3	24	24	未进入负面清单	否	无	6.52
5801	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	杨庄分4左1右6#变台变压器	200	65.67	49	49	未进入负面清单	否	无	6.51
5802	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	杨庄分8#台区变压器	100	53.75	36	36	未进入负面清单	否	无	6.81
5803	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	张道分10#右4#变台变压器	200	49.91	80	80	未进入负面清单	否	无	8.75
5804	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	张道分14右7#变台变压器	315	64	82	82	未进入负面清单	否	无	8.69
5805	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	张道分19右6#	100	45.14	45	45	未进入负面清单	否	无	2.02
5806	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	张道分43#变台变压器	200	47.92	84	84	未进入负面清单	否	无	7.04
5807	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	张道分50#左4变台变压器	50	58.98	16	16	未进入负面清单	否	无	3.41
5808	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	张道分52#变台变压器	100	51.19	39	39	未进入负面清单	否	无	0.74
5809	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	后李炉支21#变台变压器	100	55.12	35	35	未进入负面清单	否	无	3.05

5810	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	上尹屯支16#变台变压器	200	49.76	80	80	未进入负面清单	否	无	8.32
5811	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	孙卧龙支24#变台变压器	200	67	46	46	未进入负面清单	否	无	6.79
5812	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	孙卧龙支8#变台变压器	200	58.3	63	63	未进入负面清单	否	无	8.39
5813	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	周山嘴分13#变台变压器	160	69.96	32	32	未进入负面清单	否	无	7.33
5814	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	周山嘴分5#右1变台变压器	160	59.86	48	48	未进入负面清单	否	无	3.21
5815	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	许屯支11#变台变压器	100	50.68	39	39	未进入负面清单	否	无	2.15
5816	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	大张屯支19#变台变压器	200	69.22	42	42	未进入负面清单	否	无	5.28
5817	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	许西支13#变台变压器	50	49.7	20	20	未进入负面清单	否	无	5.90
5818	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	张道北支12#柱上变压器	100	49.45	41	41	未进入负面清单	否	无	4.83
5819	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	刘屯南支12#柱上变压器	100	46.75	43	43	未进入负面清单	否	无	5.94
5820	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	初店于6#左1#柱上变压器	100	53.38	37	37	未进入负面清单	否	无	5.51
5821	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	肖屯支7#右2#柱上变压器	100	66.66	23	23	未进入负面清单	否	无	3.96
5822	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分123右11#柱上变压器	100	60.63	29	29	未进入负面清单	否	无	5.36
5823	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台于9右4#柱上变压器	200	46.56	87	87	未进入负面清单	否	无	6.74
5824	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	丁沟北支11#变台变压器	200	52.37	75	75	未进入负面清单	否	无	6.49
5825	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分2右5右1#变台变压器	200	64.18	52	52	未进入负面清单	否	无	8.11
5826	国网普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	梁屯支20#变台变压器	100	57.51	32	32	未进入负面清单	否	无	5.31
5827	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	北岚支12#变台变压器	100	62.59	27	27	未进入负面清单	否	无	8.40
5828	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	北岚支4#变台变压器	50	51.06	19	19	未进入负面清单	否	无	8.35
5829	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	大房支5#变台变压器	200	69.09	42	42	未进入负面清单	否	无	7.07
5830	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	刁家支13#变台变压器	100	68.44	22	22	未进入负面清单	否	无	0.93
5831	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	刁家支8#变台变压器	100	45.6	44	44	未进入负面清单	否	无	7.03
5832	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	东刘沟支10#变台变压器	200	56.41	67	67	未进入负面清单	否	无	6.13
5833	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	董岚支7左2变台变压器	100	69.8	20	20	未进入负面清单	否	无	3.60
5834	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜沟支14#变台变压器	30	66.98	7	7	未进入负面清单	否	无	3.05
5835	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜沟支22#变台变压器	30	48.79	12	12	未进入负面清单	否	无	4.15
5836	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜沟支6#变台变压器	80	49.98	32	32	未进入负面清单	否	无	3.57
5837	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜家分13#变台变压器	50	62.3	14	14	未进入负面清单	否	无	8.14
5838	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜家分23#变台变压器	50	52.87	19	19	未进入负面清单	否	无	7.91
5839	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜家分31#左7变变压器	100	60.3	30	30	未进入负面清单	否	无	8.70
5840	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜家分37#变台变压器	100	64.63	25	25	未进入负面清单	否	无	6.67
5841	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜家分46#右8变台变压器	200	62.85	54	54	未进入负面清单	否	无	8.82
5842	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜家分48#变台变压器	160	49.81	64	64	未进入负面清单	否	无	6.27
5843	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	方沟支8#变台变压器	50	46.83	22	22	未进入负面清单	否	无	6.45
5844	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	冯屯支10#变台变压器	100	61.29	29	29	未进入负面清单	否	无	4.08
5845	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	冯屯支7左8#变台变压器	200	65.84	48	48	未进入负面清单	否	无	5.53
5846	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	和城支11#变台变压器	200	52.63	75	75	未进入负面清单	否	无	3.95
5847	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支20#变台变压器	30	45.88	13	13	未进入负面清单	否	无	1.50
5848	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支25#变台变压器	50	62.79	14	14	未进入负面清单	否	无	3.28
5849	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支29#变台变压器	50	62.2	14	14	未进入负面清单	否	无	2.47
5850	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支43#变台变压器	200	60.47	59	59	未进入负面清单	否	无	3.33
5851	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支49#左1变台变压器	50	66.49	12	12	未进入负面清单	否	无	8.31
5852	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支49#左5变台变压器	100	53.63	36	36	未进入负面清单	否	无	4.30
5853	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支54#变台变压器	100	51.57	38	38	未进入负面清单	否	无	7.54
5854	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支65#变台变压器	200	60.03	60	60	未进入负面清单	否	无	8.99
5855	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支7#变台变压器	200	69.48	41	41	未进入负面清单	否	无	7.74
5856	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支70#变台变压器	50	62.37	14	14	未进入负面清单	否	无	3.84
5857	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	后徐分23#变台变压器	100	64.91	25	25	未进入负面清单	否	无	4.68
5858	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	后徐分25#变台变压器	30	60.35	9	9	未进入负面清单	否	无	7.32
5859	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	后徐分42#变台变压器	200	56.41	67	67	未进入负面清单	否	无	4.92
5860	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	后徐分47#变台变压器	50	61.12	14	14	未进入负面清单	否	无	6.71
5861	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	老窑支11#变台变压器	50	60.69	15	15	未进入负面清单	否	无	1.35
5862	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	老窑支25#变台变压器	200	48.04	84	84	未进入负面清单	否	无	1.90
5863	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	老窑支32#左5变台变压器	30	48.84	12	12	未进入负面清单	否	无	1.71
5864	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	老窑支36#变台变压器	100	49.63	40	40	未进入负面清单	否	无	2.74
5865	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	刘沟支16#变台变压器	100	58	32	32	未进入负面清单	否	无	2.40
5866	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	刘沟支22#左7变台变压器	100	65.93	24	24	未进入负面清单	否	无	8.97
5867	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	刘沟支29#变台变压器	200	69.15	42	42	未进入负面清单	否	无	5.69
5868	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	刘沟支8#变台变压器	100	51.1	39	39	未进入负面清单	否	无	2.63

5869	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	聂家分14#变台变压器	100	50.03	40	40	未进入负面清单	否	无	8.35
5870	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	聂家分20#变台变压器	200	45.75	89	89	未进入负面清单	否	无	1.94
5871	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	聂家分34#变台变压器	200	45.15	90	90	未进入负面清单	否	无	3.64
5872	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	聂家分41#变台变压器	200	45.38	89	89	未进入负面清单	否	无	3.05
5873	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	聂家分48#变台变压器	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	0.70
5874	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	聂家分5#变台变压器	400	68.3	87	87	未进入负面清单	否	无	1.29
5875	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	三十六中分3#变台变压器	100	68.48	22	22	未进入负面清单	否	无	6.16
5876	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	三十六中分6左3#变台变压器	100	47.58	42	42	未进入负面清单	否	无	7.72
5877	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	山前支1#变台变压器	200	65.65	49	49	未进入负面清单	否	无	7.36
5878	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	山前支24#变台变压器	200	55.39	69	69	未进入负面清单	否	无	8.58
5879	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	石矿支9#变台变压器	200	58.57	63	63	未进入负面清单	否	无	8.02
5880	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	孙屯分19#变台变压器	80	62.59	22	22	未进入负面清单	否	无	4.05
5881	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	孙屯分6#变台变压器	200	61.15	58	58	未进入负面清单	否	无	7.12
5882	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	孙屯分9#右4变台变压器	50	51.43	19	19	未进入负面清单	否	无	5.70
5883	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王店支10#变台1#变压器	100	61.69	28	28	未进入负面清单	否	无	4.56
5884	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王店支8#左9变台变压器	50	54.28	18	18	未进入负面清单	否	无	8.76
5885	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分25#左7变台变压器	100	69.3	21	21	未进入负面清单	否	无	3.89
5886	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分4#右2变台变压器	200	65.01	50	50	未进入负面清单	否	无	2.21
5887	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分42左6#变台变压器	80	57.33	26	26	未进入负面清单	否	无	7.37
5888	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分49#变台变压器	50	60.67	15	15	未进入负面清单	否	无	6.34
5889	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分54#变台变压器	100	67.33	23	23	未进入负面清单	否	无	1.72
5890	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分69#变台变压器	200	53.39	73	73	未进入负面清单	否	无	2.66
5891	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分81#变台变压器	100	46.03	44	44	未进入负面清单	否	无	8.51
5892	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分88#变台变压器	200	59.37	61	61	未进入负面清单	否	无	7.18
5893	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分90#变台变压器	100	59.44	31	31	未进入负面清单	否	无	7.28
5894	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	小吴沟分11#变台变压器	400	48.07	168	168	未进入负面清单	否	无	0.41
5895	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	小吴沟分29#变台变压器	100	45.9	44	44	未进入负面清单	否	无	6.60
5896	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	小吴沟分43#左2变台变压器	200	66.99	46	46	未进入负面清单	否	无	5.25
5897	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	小吴沟分48#变台变压器	200	55.24	70	70	未进入负面清单	否	无	2.70
5898	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	小吴沟分70#变台变压器	80	59.83	24	24	未进入负面清单	否	无	2.60
5899	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	小吴沟分76#变台变压器	160	50.48	63	63	未进入负面清单	否	无	8.23
5900	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干104#变台变压器	200	67.73	45	45	未进入负面清单	否	无	5.65
5901	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干121#左2#变压器	200	52.76	74	74	未进入负面清单	否	无	8.57
5902	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干132#变台变压器	50	57.02	16	16	未进入负面清单	否	无	7.30
5903	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干145左6#变台变压器	200	56.62	67	67	未进入负面清单	否	无	3.78
5904	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干149#变台变压器	100	60.98	29	29	未进入负面清单	否	无	5.32
5905	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干156#变台变压器	50	68.55	11	11	未进入负面清单	否	无	6.88
5906	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干161#变台变压器	50	69.71	10	10	未进入负面清单	否	无	2.66
5907	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干161右5#	50	45.5	22	22	未进入负面清单	否	无	2.46
5908	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干63#变台变压器	100	69.48	21	21	未进入负面清单	否	无	4.83
5909	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干78#左5变台变压器	200	47.57	85	85	未进入负面清单	否	无	5.65
5910	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干92#变台变压器	100	69.96	20	20	未进入负面清单	否	无	2.99
5911	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯线杜家分5左9右9#变压器	400	52.19	151	151	未进入负面清单	否	无	8.17
5912	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	张民铺支24#变台变压器	100	46.55	43	43	未进入负面清单	否	无	2.62
5913	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	张民铺支32#变台变压器	200	54.62	71	71	未进入负面清单	否	无	2.45
5914	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	轴承厂支3#变台变压器	100	68.86	21	21	未进入负面清单	否	无	1.29
5915	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	砖厂支5#变台变压器	200	69.85	40	40	未进入负面清单	否	无	7.43
5916	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	砖厂支9#变台变压器	200	59.55	61	61	未进入负面清单	否	无	1.87
5917	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	刁家石矿支12左1#柱上变压器	100	55.5	35	35	未进入负面清单	否	无	8.64
5918	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	和城支14#变台变压器	100	60.93	29	29	未进入负面清单	否	无	4.00
5919	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	李屯北支18#变台变压器	50	64.15	13	13	未进入负面清单	否	无	1.86
5920	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	小吴沟分23左3#变台变压器	100	64.16	26	26	未进入负面清单	否	无	4.75
5921	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	小吴沟分57左2#柱上变压器	100	60.92	29	29	未进入负面清单	否	无	0.93
5922	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干80左4左1#变台变压器	200	69.3	41	41	未进入负面清单	否	无	3.28
5923	国网普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干99左2#变台变压器	50	58.42	16	16	未进入负面清单	否	无	6.53
5924	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南柳乙线	南柳干41#变压器	100	54.36	36	36	未进入负面清单	否	无	7.68
5925	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队右线	部队分1右1#变压器	100	46.69	43	43	未进入负面清单	否	无	8.34
5926	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队右线	部队分7间左1#变压器	200	58.58	63	63	未进入负面清单	否	无	8.56
5927	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队右线	部队分26右1#变压器	200	59.57	61	61	未进入负面清单	否	无	2.00

5928	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队右线	部队分40右1#变压器	315	55.27	109	109	未进入负面清单	否	无	8.11
5929	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队右线	万能支2右1#变压器	200	49.02	82	82	未进入负面清单	否	无	8.84
5930	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队左线	部队分30#变压器	200	52.43	75	75	未进入负面清单	否	无	4.60
5931	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队左线	部队分31左3#变压器	100	60.43	30	30	未进入负面清单	否	无	4.31
5932	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队左线	水泥支12#变压器	100	70	20	20	未进入负面清单	否	无	2.17
5933	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队左线	水泥支21#变压器	200	52.13	76	76	未进入负面清单	否	无	3.03
5934	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	电和分19左2#变压器	400	63.69	105	105	未进入负面清单	否	无	2.74
5935	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	陈屯干17右2#变压器	315	53.89	114	114	未进入负面清单	否	无	4.75
5936	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	陈屯干31#变压器	315	56.19	107	107	未进入负面清单	否	无	0.33
5937	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	陈屯干35#变压器	200	67.07	46	46	未进入负面清单	否	无	5.12
5938	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	中学分5#变压器	200	45.75	89	89	未进入负面清单	否	无	2.88
5939	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	中学分12#变压器	100	53.13	37	37	未进入负面清单	否	无	6.90
5940	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	王屯分6#变压器	100	65.62	24	24	未进入负面清单	否	无	0.02
5941	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	王屯分15#变压器	100	68.41	22	22	未进入负面清单	否	无	0.39
5942	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	王屯分14右6#柱上变压器	400	47.66	169	169	未进入负面清单	否	无	5.64
5943	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支1左1#变压器	100	50.3	40	40	未进入负面清单	否	无	1.89
5944	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支5#变压器	200	57.07	66	66	未进入负面清单	否	无	4.71
5945	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支29左3#变压器	100	51.39	39	39	未进入负面清单	否	无	4.70
5946	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支29左8#变压器	100	60.43	30	30	未进入负面清单	否	无	5.03
5947	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支38右2#变压器	200	53.06	74	74	未进入负面清单	否	无	3.87
5948	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支39左4#变压器	100	60.92	29	29	未进入负面清单	否	无	1.04
5949	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支50#变压器	200	56.54	67	67	未进入负面清单	否	无	2.58
5950	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支50左3#变压器	100	59.71	30	30	未进入负面清单	否	无	5.22
5951	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支58#变压器	100	68.94	21	21	未进入负面清单	否	无	0.81
5952	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支68#变压器	50	51.7	19	19	未进入负面清单	否	无	4.72
5953	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	亿鑫支5#变压器	100	65.11	25	25	未进入负面清单	否	无	5.57
5954	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	南王分7#变压器	200	49.05	82	82	未进入负面清单	否	无	3.98
5955	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	粮库分2#变压器	200	60.35	59	59	未进入负面清单	否	无	2.79
5956	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	粮库分5#变台1#变压器	315	52.71	117	117	未进入负面清单	否	无	0.16
5957	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干5#变压器	315	61.43	90	90	未进入负面清单	否	无	4.42
5958	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干9#变压器	100	52.08	38	38	未进入负面清单	否	无	0.57
5959	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干14右2#变压器	315	63.6	83	83	未进入负面清单	否	无	6.18
5960	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干24右1#变压器	200	45.5	89	89	未进入负面清单	否	无	4.68
5961	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干24右5#变压器	400	52.57	150	150	未进入负面清单	否	无	5.36
5962	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干26#变台1#变压器	200	52.89	74	74	未进入负面清单	否	无	0.82
5963	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干26#变台2#变压器	200	49.09	82	82	未进入负面清单	否	无	5.29
5964	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干26右5#柱上变压器	200	64.1	52	52	未进入负面清单	否	无	5.57
5965	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干31右5#柱上变压器	200	57.92	64	64	未进入负面清单	否	无	4.13
5966	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干37右2#变压器	200	62.75	55	55	未进入负面清单	否	无	4.56
5967	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干48右2#变压器	200	58.87	62	62	未进入负面清单	否	无	5.39
5968	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	三合分3#变压器	200	63.8	52	52	未进入负面清单	否	无	1.85
5969	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲城线	莲城干27#变压器	315	56.83	104	104	未进入负面清单	否	无	6.53
5970	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲沟线	王屯支2右1#变压器	200	62.88	54	54	未进入负面清单	否	无	3.01
5971	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲沟线	王屯支9左6#变压器	100	47.67	42	42	未进入负面清单	否	无	7.40
5972	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲沟线	王屯支16#变压器	200	57.06	66	66	未进入负面清单	否	无	6.00
5973	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	皮粉线	和西分2右1#变压器	100	63.22	27	27	未进入负面清单	否	无	0.37
5974	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	皮粉线	和西分3#变压器	100	58.45	32	32	未进入负面清单	否	无	5.62
5975	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲沟线	姚家干12右1#变压器	315	51.15	122	122	未进入负面清单	否	无	5.73
5976	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲沟线	姚家干12右7#变压器	100	46.25	44	44	未进入负面清单	否	无	6.81
5977	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲沟线	富顺分5右1#变台变压器	315	45.46	140	140	未进入负面清单	否	无	4.72
5978	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台分53右1#变压器	200	50.04	80	80	未进入负面清单	否	无	0.35
5979	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线柳东支6#变压器	100	52.8	37	37	未进入负面清单	否	无	2.10
5980	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线大棚支7#变压器	50	56.18	17	17	未进入负面清单	否	无	5.48
5981	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线机出支3#变压器	200	51.95	76	76	未进入负面清单	否	无	4.10
5982	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线梁屯支10左1#变压器	200	48.55	83	83	未进入负面清单	否	无	7.94
5983	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线梁屯支23左2#变压器	100	62.34	28	28	未进入负面清单	否	无	3.27
5984	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线梁屯支26右6#变压器	250	52.5	94	94	未进入负面清单	否	无	6.81
5985	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线梁屯支23右2#变压器	100	63.96	26	26	未进入负面清单	否	无	4.22
5986	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线梁屯支28左5#变压器	100	49.97	40	40	未进入负面清单	否	无	5.35

5987	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线架电支50#变压器	100	65.89	24	24	未进入负面清单	否	无	3.67
5988	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南柳乙线	南柳干31#变压器	100	54.82	35	35	未进入负面清单	否	无	7.20
5989	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	柳南干16右1#变压器	200	48.5	83	83	未进入负面清单	否	无	3.72
5990	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	柳南干41左1	100	64.92	25	25	未进入负面清单	否	无	6.84
5991	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	龙山分1右2#变压器	315	46.98	136	136	未进入负面清单	否	无	7.54
5992	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	龙山分6#变压器	200	55.83	68	68	未进入负面清单	否	无	6.07
5993	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	龙山分11#变压器	50	57.88	16	16	未进入负面清单	否	无	4.49
5994	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	龙山分16#变压器	160	67.78	36	36	未进入负面清单	否	无	6.30
5995	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	龙山分21#变压器	50	63.47	13	13	未进入负面清单	否	无	6.61
5996	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	一互支2右1#变压器	200	52.49	75	75	未进入负面清单	否	无	1.74
5997	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	一互支7左6#变压器	315	66.08	75	75	未进入负面清单	否	无	2.80
5998	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	柳南干可乐分1#变压器	100	58.25	32	32	未进入负面清单	否	无	0.27
5999	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	龙园支14#变台1#变压器	250	65.84	60	60	未进入负面清单	否	无	2.10
6000	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	莲沟分36右4	100	56.01	34	34	未进入负面清单	否	无	3.90
6001	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	莲沟分40左1	200	50.23	80	80	未进入负面清单	否	无	2.62
6002	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	莲沟分44左1	100	57.77	32	32	未进入负面清单	否	无	6.79
6003	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	莲沟分48	315	52.64	118	118	未进入负面清单	否	无	3.42
6004	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	莲沟分56右2	100	63.68	26	26	未进入负面清单	否	无	2.08
6005	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	莲沟分76左1	100	46.22	44	44	未进入负面清单	否	无	0.21
6006	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	莲沟分80左4#变压器	200	61.53	57	57	未进入负面清单	否	无	1.60
6007	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	莲沟分90	100	58.72	31	31	未进入负面清单	否	无	2.86
6008	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	农业支6右2	315	50.85	123	123	未进入负面清单	否	无	5.80
6009	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	农业支11	100	69.02	21	21	未进入负面清单	否	无	2.90
6010	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	农业支30左7	100	47.47	43	43	未进入负面清单	否	无	2.98
6011	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	农业支35	200	62.57	55	55	未进入负面清单	否	无	8.07
6012	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	冯店支3右1#变压器	100	60.22	30	30	未进入负面清单	否	无	6.57
6013	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	冯店支10#变压器	200	50.05	80	80	未进入负面清单	否	无	7.37
6014	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	冯店支10右6#变压器	100	61.89	28	28	未进入负面清单	否	无	2.38
6015	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支3#变压器	100	46.6	43	43	未进入负面清单	否	无	8.08
6016	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支10右3#变压器	160	53.34	59	59	未进入负面清单	否	无	4.94
6017	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支33右1#变压器	100	51.91	38	38	未进入负面清单	否	无	4.75
6018	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支34右1#变压器	200	47.71	85	85	未进入负面清单	否	无	5.93
6019	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支53#变压器	100	69.87	20	20	未进入负面清单	否	无	6.20
6020	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支59左1#变压器	200	65.34	49	49	未进入负面清单	否	无	7.64
6021	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支71左1#变压器	200	69.42	41	41	未进入负面清单	否	无	4.94
6022	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支77右3#变压器	100	59.74	30	30	未进入负面清单	否	无	0.46
6023	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支80左1#变压器	100	48.98	41	41	未进入负面清单	否	无	3.96
6024	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支91#变压器	100	53.06	37	37	未进入负面清单	否	无	1.17
6025	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	水库支4右3#变压器	50	50.76	20	20	未进入负面清单	否	无	1.44
6026	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	水库支12#变压器	200	53.09	74	74	未进入负面清单	否	无	5.12
6027	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	棚区支8#变压器	200	50.6	79	79	未进入负面清单	否	无	3.01
6028	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	棚区支8左4#变压器	400	47.87	169	169	未进入负面清单	否	无	0.24
6029	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	棚区支12#变压器	50	64.1	13	13	未进入负面清单	否	无	0.80
6030	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	北沟支3右2#变压器	100	56.34	34	34	未进入负面清单	否	无	7.75
6031	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	北沟支9#变压器	100	50.67	39	39	未进入负面清单	否	无	5.01
6032	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	南三支19#变压器	400	52.07	152	152	未进入负面清单	否	无	7.96
6033	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	厂铸支2#变压器	315	50.85	123	123	未进入负面清单	否	无	5.92
6034	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	海滨支10#	200	57.29	65	65	未进入负面清单	否	无	7.74
6035	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陵园分4#变压器	200	48.78	82	82	未进入负面清单	否	无	1.94
6036	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陵园分9#变压器	200	68.32	43	43	未进入负面清单	否	无	3.40
6037	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陵园分17#变压器	80	54.95	28	28	未进入负面清单	否	无	2.99
6038	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陵园分19#变压器	50	47.17	21	21	未进入负面清单	否	无	5.12
6039	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陵园分23#变压器	160	60.17	48	48	未进入负面清单	否	无	0.31
6040	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚屯分8#变压器	200	54.65	71	71	未进入负面清单	否	无	7.79
6041	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚屯分17#变压器	100	53.45	37	37	未进入负面清单	否	无	1.95
6042	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陈屯分2右1#变压器	100	56.77	33	33	未进入负面清单	否	无	2.77
6043	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陈屯分11右1#变压器	100	53.31	37	37	未进入负面清单	否	无	4.10
6044	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陈屯分12右1#变压器	200	58.76	62	62	未进入负面清单	否	无	8.68
6045	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	袁屯分9右1#变压器	100	53.09	37	37	未进入负面清单	否	无	5.70

6046	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	袁屯分19#变压器	100	68.79	21	21	未进入负面清单	否	无	5.49
6047	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	宁炉分5#变压器	100	65.64	24	24	未进入负面清单	否	无	7.98
6048	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	毛屯分10#变压器	100	51.16	39	39	未进入负面清单	否	无	5.38
6049	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	代屯分11左1#变压器	100	63.93	26	26	未进入负面清单	否	无	4.97
6050	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚沟支3#变压器	100	47.62	42	42	未进入负面清单	否	无	6.61
6051	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚东支1#变压器	100	68.1	22	22	未进入负面清单	否	无	1.93
6052	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	李屯分5#变压器	100	65.98	24	24	未进入负面清单	否	无	4.68
6053	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	方屯分10#变压器	160	65.96	38	38	未进入负面清单	否	无	0.10
6054	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	邢屯分12#变压器	100	64.1	26	26	未进入负面清单	否	无	4.45
6055	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚家干18左1#变压器	100	48.04	42	42	未进入负面清单	否	无	7.92
6056	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚家干21#变压器	160	64.67	41	41	未进入负面清单	否	无	0.98
6057	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚家干31#变压器	250	54.81	88	88	未进入负面清单	否	无	2.20
6058	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚家干35#变压器	250	53.39	92	92	未进入负面清单	否	无	7.07
6059	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚家干86左9#变压器	100	51.47	39	39	未进入负面清单	否	无	1.45
6060	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚家干187#变压器	100	47.27	43	43	未进入负面清单	否	无	4.66
6061	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚家干204#变压器	50	54.94	18	18	未进入负面清单	否	无	1.43
6062	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚家干236#变压器	100	45.65	44	44	未进入负面清单	否	无	7.18
6063	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	陈屯线	山洞分4左3#变压器	200	66.18	48	48	未进入负面清单	否	无	1.42
6064	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	陈屯线	山洞分20左6#变压器	200	68.04	44	44	未进入负面清单	否	无	4.96
6065	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	陈屯线	山洞分32#变压器	100	56.07	34	34	未进入负面清单	否	无	8.57
6066	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	陈屯线	气象分7#变压器	160	55.5	55	55	未进入负面清单	否	无	0.43
6067	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	陈屯线	气象分23#变压器	160	54.55	57	57	未进入负面清单	否	无	8.49
6068	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	陈屯线	陈屯干2#变压器	80	52.45	30	30	未进入负面清单	否	无	1.69
6069	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	新南甲干2#变台1#变压器	200	47.32	85	85	未进入负面清单	否	无	5.79
6070	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	新南甲干8右4#变压器	315	61.47	90	90	未进入负面清单	否	无	1.16
6071	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	新南甲干76左1#变压器	315	58.31	100	100	未进入负面清单	否	无	0.83
6072	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	新南甲干76左5#变压器	100	48.23	42	42	未进入负面清单	否	无	2.12
6073	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	长堡干77#变台1#变压器	315	66.94	73	73	未进入负面清单	否	无	6.59
6074	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	长堡干81#变压器	400	55.89	136	136	未进入负面清单	否	无	3.66
6075	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	长堡干84左1#变压器	160	58.34	51	51	未进入负面清单	否	无	5.15
6076	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	长堡干96#变压器	30	66.8	7	7	未进入负面清单	否	无	1.81
6077	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	挂砖分5左1#变压器	200	47.95	84	84	未进入负面清单	否	无	5.78
6078	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	挂砖分7右1#变压器	100	49.13	41	41	未进入负面清单	否	无	2.33
6079	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干18#变压器	315	68.17	69	69	未进入负面清单	否	无	2.45
6080	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干31左3#变压器	200	64.71	51	51	未进入负面清单	否	无	8.30
6081	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干34右1#变压器	200	52.59	75	75	未进入负面清单	否	无	5.68
6082	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干37左2#变压器	200	56.18	68	68	未进入负面清单	否	无	6.53
6083	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干43右2#变压器	200	68.5	43	43	未进入负面清单	否	无	8.73
6084	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干47左1#变压器	160	48.76	66	66	未进入负面清单	否	无	1.11
6085	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干61#变压器	200	69.1	42	42	未进入负面清单	否	无	8.72
6086	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干69左1#柱上变压器	200	69.92	40	40	未进入负面清单	否	无	4.79
6087	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干73#变压器	200	52.55	75	75	未进入负面清单	否	无	3.52
6088	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分13右1#柱上变压器	100	53.33	37	37	未进入负面清单	否	无	4.62
6089	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分23左2#变压器	400	58.01	128	128	未进入负面清单	否	无	6.45
6090	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分32右1#变压器	200	57.69	65	65	未进入负面清单	否	无	3.09
6091	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分37右1#变压器	100	55.27	35	35	未进入负面清单	否	无	0.79
6092	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分44左1#变压器	100	47.28	43	43	未进入负面清单	否	无	0.06
6093	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分54#变压器	200	47.9	84	84	未进入负面清单	否	无	0.19
6094	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分80#变压器	160	51.45	62	62	未进入负面清单	否	无	5.18
6095	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分87右1#变压器	200	60.65	59	59	未进入负面清单	否	无	8.49
6096	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分102#变压器	100	54.07	36	36	未进入负面清单	否	无	5.63
6097	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分105右2#变压器	200	46.74	87	87	未进入负面清单	否	无	4.05
6098	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分109#变压器	100	69.48	21	21	未进入负面清单	否	无	7.16
6099	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	虾苗分4#变压器	400	65.15	99	99	未进入负面清单	否	无	6.56
6100	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	虾苗分29右3#变压器	200	69.06	42	42	未进入负面清单	否	无	7.09
6101	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	磨房分4#变压器	200	46.25	88	88	未进入负面清单	否	无	1.98
6102	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	永安分1右1#变压器	630	66.59	147	147	未进入负面清单	否	无	4.33
6103	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张屯支4右7#变压器	200	54.6	71	71	未进入负面清单	否	无	1.67
6104	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	坊沟支2右2#变压器	200	55.45	69	69	未进入负面清单	否	无	7.98

6105	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	冷库线1#配电站2#变压器	630	46.56	274	274	未进入负面清单	否	无	3.14
6106	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	冷库线1#配电站1#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	4.47
6107	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲城线	莲城线莲城干27#变压器	315	45.86	139	139	未进入负面清单	否	无	6.40
6108	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲城线	莲城线1#配电站1#变压器	800	59.46	244	244	未进入负面清单	否	无	6.61
6109	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲城线	莲城线1#配电站2#变压器	630	69.17	131	131	未进入负面清单	否	无	5.49
6110	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲城线	莲城线2#配电站1#变压器	630	60.6	185	185	未进入负面清单	否	无	2.80
6111	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲城线	莲城线2#配电站2#变压器	630	68.36	136	136	未进入负面清单	否	无	2.71
6112	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线南都欣城1#配电站1#变压器	800	51.34	309	309	未进入负面清单	否	无	2.03
6113	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线南都欣城1#配电站2#变压器	630	60.74	184	184	未进入负面清单	否	无	5.95
6114	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线南都欣城2#配电站1#变压器	800	63.97	208	208	未进入负面清单	否	无	8.75
6115	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线南都欣城3#配电站1#变压器	630	47.01	271	271	未进入负面清单	否	无	2.71
6116	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线南都欣城4#配电站1#变压器	630	55.42	218	218	未进入负面清单	否	无	8.26
6117	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线南都欣城4#配电站2#变压器	630	56.07	214	214	未进入负面清单	否	无	7.67
6118	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线中央华府1#配电站1#变压器	630	66.21	150	150	未进入负面清单	否	无	6.82
6119	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线中央华府1#配电站2#变压器	630	47.47	268	268	未进入负面清单	否	无	5.99
6120	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线骊都小区1号配电站1号变	800	56.45	268	268	未进入负面清单	否	无	7.69
6121	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线骊都小区1号配电站2号变	800	65.27	198	198	未进入负面清单	否	无	5.92
6122	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线骊都小区2号配电站1号变	630	49.1	258	258	未进入负面清单	否	无	2.47
6123	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线骊都小区2号配电站2号变	630	64.18	163	163	未进入负面清单	否	无	6.85
6124	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线骊都小区3号配电站1号变	630	58.69	197	197	未进入负面清单	否	无	6.21
6125	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线骊都小区3号配电站2号变	630	48.5	261	261	未进入负面清单	否	无	0.48
6126	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	柳南甲线建烨新城1号配电站变压器	800	62.96	216	216	未进入负面清单	否	无	5.88
6127	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	柳南甲线建烨新城2号配电站变压器	800	68.75	170	170	未进入负面清单	否	无	6.43
6128	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	柳南甲线建烨新城3号配电站1号变压器	630	68.7	134	134	未进入负面清单	否	无	8.68
6129	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	柳南甲线建烨新城3号配电站2号变压器	630	66.19	150	150	未进入负面清单	否	无	3.35
6130	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡线长堡干3#箱式配电站1#变压器	160	50.62	63	63	未进入负面清单	否	无	6.15
6131	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡线长堡干4#箱式配电站1#变压器	200	45.3	89	89	未进入负面清单	否	无	8.32
6132	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡线长堡干5#箱式配电站1#变压器	160	53.81	58	58	未进入负面清单	否	无	1.69
6133	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡线长堡干1#箱式配电站变压器	100	54.42	36	36	未进入负面清单	否	无	2.93
6134	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡线顾莲家园1#配电站1#变压器	800	68.72	170	170	未进入负面清单	否	无	2.53
6135	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡线顾莲家园2#配电站1#变压器	800	58.31	254	254	未进入负面清单	否	无	3.80
6136	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	电台线1#箱式配电站1#变压器	630	48.99	258	258	未进入负面清单	否	无	4.56
6137	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	电台线2#箱变变压器	315	65.67	77	77	未进入负面清单	否	无	0.12
6138	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	电台线3#箱变变压器	630	68.96	133	133	未进入负面清单	否	无	8.50
6139	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	电台分1#配电站1#变压器	200	53.98	72	72	未进入负面清单	否	无	1.74
6140	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	陈屯线	电台线5#配电站1#变压器	630	47.61	267	267	未进入负面清单	否	无	2.47
6141	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	陈屯线	电台线5#配电站2#变压器	630	53.26	231	231	未进入负面清单	否	无	8.63
6142	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	法蓝溪谷1#配电站101配电变压器	800	63	216	216	未进入负面清单	否	无	1.34
6143	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	法蓝溪谷1#配电站102配电变压器	800	52.29	302	302	未进入负面清单	否	无	5.72
6144	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	法蓝溪谷1#配电站103配电变压器	800	60.95	232	232	未进入负面清单	否	无	1.91
6145	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	裕和苑1#配电站103配电变压器	630	49.08	258	258	未进入负面清单	否	无	5.28
6146	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	裕和苑1#配电站104配电变压器	630	60.69	185	185	未进入负面清单	否	无	0.13
6147	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	裕和苑1#配电站105配电变压器	630	56.47	211	211	未进入负面清单	否	无	5.57
6148	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	裕和苑2#配电站103配电变压器	630	55.83	215	215	未进入负面清单	否	无	3.83
6149	国网普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	裕和苑2#配电站104配电变压器	630	62.88	171	171	未进入负面清单	否	无	4.62
6150	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干47#变台变压器	200	50.97	78	78	未进入负面清单	否	无	4.51
6151	国网普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陈屯分2右1#变台变压器	200	64.43	51	51	未进入负面清单	否	无	8.74
6152	国网普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	沿海小区分9右3#变台变压器	200	62.75	55	55	未进入负面清单	否	无	8.07
6153	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	村屯线水田支14左2#变台变压器董家二队	200	51.59	77	77	未进入负面清单	否	无	8.78
6154	国网普兰店区供电公司	66kV獐子河变电站	粮农线	占子河分9#变压器	200	51.38	77	77	未进入负面清单	否	无	8.09
6155	国网普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	泡子干135左9#	200	58.08	64	64	未进入负面清单	否	无	2.17
6156	国网普兰店区供电公司	66kV蓬山变电站	沙包线	沙包线沙包干88右7#	200	59.4	61	61	未进入负面清单	否	无	5.23
6157	国网普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	后宋甲线崖底支13#变台变压器隋屯	200	58.82	62	62	未进入负面清单	否	无	7.58
6158	国网普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	菜园支20#变压器	100	64.29	26	26	未进入负面清单	否	无	5.84
6159	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干66#右7#变台变压器双小杨	200	66.42	47	47	未进入负面清单	否	无	2.47
6160	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益线瓦房分31#变台变压器	100	54.64	35	35	未进入负面清单	否	无	2.57
6161	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	庆阳支51#左5#变台变压器	100	69.24	21	21	未进入负面清单	否	无	4.90
6162	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	石庙支13#变台变压器	100	54.9	35	35	未进入负面清单	否	无	2.13
6163	国网普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	梁沟分7#	200	61.32	57	57	未进入负面清单	否	无	1.21



6164	国网普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线塔西分10右支2#变台变压器	200	49.14	82	82	未进入负面清单	否	无	5.90
6165	国网普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益线于家支74#变台变压器	100	60.82	29	29	未进入负面清单	否	无	3.21
6166	国网普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分107左1#变压器	200	69.56	41	41	未进入负面清单	否	无	3.50
6167	国网普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	郑店棚分9#变台变压器	200	51.94	76	76	未进入负面清单	否	无	8.37
6168	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	井房身支4#变压器	200	35.67	109	109	未进入负面清单	否	无	2
6169	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	龙王分199#变压器	200	26.1	128	128	未进入负面清单	否	无	5
6170	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	龙王分176#变压器	200	26.33	127	127	未进入负面清单	否	无	5
6171	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	大山支1左1#变压器	100	32.64	57	57	未进入负面清单	否	无	6
6172	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	龙王分142左1#变压器	200	20.92	138	138	未进入负面清单	否	无	1
6173	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	北井电支26#变压器	30	30.35	18	18	未进入负面清单	否	无	6
6174	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	三队分4#变压器	160	31.2	94	94	未进入负面清单	否	无	5
6175	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	罗圈分36#变压器	30	22.61	20	20	未进入负面清单	否	无	0
6176	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪西头干11#变压器	315	29.71	190	190	未进入负面清单	否	无	8
6177	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	学校分4#变压器	200	42.32	95	95	未进入负面清单	否	无	0
6178	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪西头57右2#变压器	315	27.09	198	198	未进入负面清单	否	无	15
6179	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	松树咀支10#变压器	200	25.15	130	130	未进入负面清单	否	无	0
6180	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	一面山支28#变压器	80	28.203	49	49	未进入负面清单	否	无	7
6181	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	东支2#变压器	30	26.81	19	19	未进入负面清单	否	无	9
6182	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪西头干62左1#变压器	400	19.79	281	281	未进入负面清单	否	无	20
6183	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪西头100#变压器	315	25.05	205	205	未进入负面清单	否	无	2
6184	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪盐支3#变压器	200	29.63	121	121	未进入负面清单	否	无	10
6185	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	罗岛支6#变压器	100	54.54	35	35	未进入负面清单	否	无	7
6186	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	罗岛支14#变压器	100	32.65	57	57	未进入负面清单	否	无	21
6187	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪西头分37#变压器	315	37.65	165	165	未进入负面清单	否	无	5
6188	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	拉脖支5#变压器	200	28.2	124	124	未进入负面清单	否	无	4
6189	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪西头129#变压器	80	45.69	35	35	未进入负面清单	否	无	6
6190	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	水产分6#变压器	200	24.18	132	132	未进入负面清单	否	无	3
6191	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	水产分19#变压器	200	39.82	100	100	未进入负面清单	否	无	5
6192	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪西头分36#变压器	315	35.23	173	173	未进入负面清单	否	无	0
6193	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪西头干88右1#变压器	400	28.94	244	244	未进入负面清单	否	无	8
6194	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	北电分3#变压器	200	29.59	121	121	未进入负面清单	否	无	2

6195	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	北屯分11#变压器	100	27.49	63	63	未进入负面清单	否	无	4
6196	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	凤鸣干68#变压器	315	11.83	246	246	未进入负面清单	否	无	5
6197	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	张港分10#变压器	200	26.84	126	126	未进入负面清单	否	无	0
6198	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	赶牛分9#变压器	200	33.21	114	114	未进入负面清单	否	无	8
6199	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	凤鸣干85#变压器	200	26.18	128	128	未进入负面清单	否	无	8
6200	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	电镀支1#变压器	315	34.47	175	175	未进入负面清单	否	无	7
6201	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	郝窝分21左2#变压器	100	22.37	68	68	未进入负面清单	否	无	2
6202	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	郝窝分49#变压器	200	28.56	123	123	未进入负面清单	否	无	8
6203	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	郝窝分42#变压器	200	48.44	83	83	未进入负面清单	否	无	8
6204	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	东沟分7#变压器	315	20.39	219	219	未进入负面清单	否	无	5
6205	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	东沟分36#变压器	400	32.97	228	228	未进入负面清单	否	无	0
6206	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	杨屯分4右1#变压器	200	34.23	112	112	未进入负面清单	否	无	8
6207	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	杨屯分25左1#变压器	200	15.35	149	149	未进入负面清单	否	无	6
6208	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	老窝分5#变压器	200	31.55	117	117	未进入负面清单	否	无	1
6209	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	老窝分7左1#变压器	200	29.49	121	121	未进入负面清单	否	无	6
6210	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	老窝分16#变压器	200	36.31	107	107	未进入负面清单	否	无	5
6211	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	二道河分2#变压器	200	17.68	145	145	未进入负面清单	否	无	6
6212	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	二道河分15#变压器	200	13.4	153	153	未进入负面清单	否	无	1
6213	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	二道河分19#变压器	315	16.25	232	232	未进入负面清单	否	无	6
6214	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	凤鸣干159右1#变压器	200	76.8	26	26	未进入负面清单	否	无	5
6215	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	七一分5#变压器	100	32.54	57	57	未进入负面清单	否	无	10
6216	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	七一支2#变压器	200	31.03	118	118	未进入负面清单	否	无	6
6217	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	凤鸣干163间1#变压器	400	25.75	257	257	未进入负面清单	否	无	5
6218	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	西海头分18#右1#变压器	200	15.38	149	149	未进入负面清单	否	无	5
6219	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	凤鸣干185#变压器	200	25.3	129	129	未进入负面清单	否	无	8
6220	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	杨屯分18#变压器	200	42.41	95	95	未进入负面清单	否	无	0
6221	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	老窝分24左1#变压器	200	33.98	112	112	未进入负面清单	否	无	0
6222	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	联谢干家属分2#变压器	100	34.16	56	56	未进入负面清单	否	无	0
6223	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	联谢干31#变压器	80	39.02	41	41	未进入负面清单	否	无	7

6224	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	联谢干39#变压器	315	19.75	221	221	未进入负面清单	否	无	9
6225	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	联合分2#变压器	50	41.19	24	24	未进入负面清单	否	无	20
6226	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	凤鸣干9右1#变压器	80	37.91	42	42	未进入负面清单	否	无	2
6227	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分2#变压器	315	10.16	251	251	未进入负面清单	否	无	10
6228	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	马路支2#变压器	200	26.88	126	126	未进入负面清单	否	无	0
6229	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分20左2#变压器	315	25.31	204	204	未进入负面清单	否	无	2
6230	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	马路一支7#变压器	100	27.48	63	63	未进入负面清单	否	无	5
6231	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分38左1#变压器	315	32.3	182	182	未进入负面清单	否	无	5
6232	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分30#变压器	100	27.59	62	62	未进入负面清单	否	无	6
6233	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	马路二支5#变压器	200	33.64	113	113	未进入负面清单	否	无	1
6234	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分48左1#变压器	315	26.44	200	200	未进入负面清单	否	无	6
6235	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	大井支23#变压器	100	75.14	15	15	未进入负面清单	否	无	5
6236	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	管沟支11#变压器	100	27.42	63	63	未进入负面清单	否	无	0
6237	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分91#变压器	200	11.88	156	156	未进入负面清单	否	无	8
6238	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	东育支12#变压器	100	26.44	64	64	未进入负面清单	否	无	0
6239	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	敬老支14#变压器	315	15.35	235	235	未进入负面清单	否	无	0
6240	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分96#变压器	200	11.56	157	157	未进入负面清单	否	无	0
6241	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	七队支19#变压器	100	31.29	59	59	未进入负面清单	否	无	7
6242	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	七队支2右1#变压器	200	10.27	159	159	未进入负面清单	否	无	9
6243	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	八队支2#变压器	100	34.24	56	56	未进入负面清单	否	无	20
6244	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	九队支14#变压器	315	14.9	237	237	未进入负面清单	否	无	2
6245	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分129#左1#变压器	100	24.98	65	65	未进入负面清单	否	无	8
6246	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分144#变压器	200	25.31	129	129	未进入负面清单	否	无	0
6247	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	果队支16#变压器	100	25.63	64	64	未进入负面清单	否	无	0
6248	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	果队支20#变压器	100	25.61	64	64	未进入负面清单	否	无	0
6249	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分157左1#变压器	100	21.49	69	69	未进入负面清单	否	无	7
6250	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	西台支3#变压器	200	39.73	101	101	未进入负面清单	否	无	8
6251	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	海奥支3#变压器	315	27.47	197	197	未进入负面清单	否	无	0
6252	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	海奥支14#变压器	400	27.05	252	252	未进入负面清单	否	无	0

6253	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分185#变压器	160	31.14	94	94	未进入负面清单	否	无	0
6254	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分191#变压器	160	25.34	103	103	未进入负面清单	否	无	7
6255	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分211#变压器	200	22.25	136	136	未进入负面清单	否	无	9
6256	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	岳沟支17#变压器	100	29.06	61	61	未进入负面清单	否	无	20
6257	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	卡轮房支67#变压器	100	30.41	60	60	未进入负面清单	否	无	2
6258	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	三支支3#变压器	200	33.51	113	113	未进入负面清单	否	无	10
6259	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#1配电站1#变压器	630	15.27	471	471	未进入负面清单	否	无	0
6260	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#1配电站2#变压器	630	15.1	472	472	未进入负面清单	否	无	4
6261	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#2配电站1#变压器	630	34.1	352	352	未进入负面清单	否	无	6
6262	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#2配电站2#变压器	630	11.09	497	497	未进入负面清单	否	无	3
6263	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#3配电站1#变压器	630	25.09	409	409	未进入负面清单	否	无	8
6264	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#3配电站2#变压器	630	16.72	462	462	未进入负面清单	否	无	8
6265	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#4配电站1#变压器	630	26.62	399	399	未进入负面清单	否	无	7
6266	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#4配电站2#变压器	630	32.17	364	364	未进入负面清单	否	无	2
6267	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#5配电站1#变压器	630	13.01	485	485	未进入负面清单	否	无	4
6268	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#5配电站2#变压器	630	14.87	473	473	未进入负面清单	否	无	1
6269	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#6配电站1#变压器	630	10.2	503	503	未进入负面清单	否	无	6
6270	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#6配电站2#变压器	630	34.5	350	350	未进入负面清单	否	无	5
6271	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#7配电站1#变压器	630	12.7	487	487	未进入负面清单	否	无	9
6272	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#7配电站2#变压器	630	25.08	409	409	未进入负面清单	否	无	4
6273	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#8配电站1#变压器	630	25.07	409	409	未进入负面清单	否	无	6
6274	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#8配电站2#变压器	630	25.528	406	406	未进入负面清单	否	无	3
6275	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港干长五分环通支1左1#变压器	200	11.148	158	158	未进入负面清单	否	无	5
6276	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港干新世耀分7#变压器	30	37.488	16	16	未进入负面清单	否	无	6
6277	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港干新世耀分97右1#变压器	200	33.304	113	113	未进入负面清单	否	无	7
6278	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港干长五分炬烽支5#变压器	160	19.992	112	112	未进入负面清单	否	无	2
6279	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港干23#变压器	400	11.88	312	312	未进入负面清单	否	无	4
6280	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港干19#变压器（长14台）	100	32.548	57	57	未进入负面清单	否	无	6
6281	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港干7#变压器	100	30.772	59	59	未进入负面清单	否	无	6

6282	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干14#变压器	100	35.076	55	55	未进入负面清单	否	无	5
6283	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干62#变压器	200	21.576	137	137	未进入负面清单	否	无	5
6284	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干北海分3左1#变压器	100	44.532	45	45	未进入负面清单	否	无	6
6285	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干北海分北七支3右1#变压器	100	45.312	45	45	未进入负面清单	否	无	5
6286	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干北海分北四支4#变压器	80	25.768	51	51	未进入负面清单	否	无	7
6287	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干北海分北一支9#变压器	315	26.28	201	201	未进入负面清单	否	无	4
6288	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干沙四分4#变压器	50	64.768	13	13	未进入负面清单	否	无	6
6289	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干沙五分4左1#变压器	100	29.704	60	60	未进入负面清单	否	无	3
6290	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干石门分2左1#变压器	100	12.912	77	77	未进入负面清单	否	无	8
6291	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干新民分4#变压器	100	37.608	52	52	未进入负面清单	否	无	8
6292	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干新民分38右1#变压器	100	54.108	36	36	未进入负面清单	否	无	7
6293	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干新民分123左1#变压器	100	27.916	62	62	未进入负面清单	否	无	2
6294	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干新民分87#变压器	50	72.136	9	9	未进入负面清单	否	无	4
6295	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海分40#变压器	50	25.732	32	32	未进入负面清单	否	无	7
6296	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	西山支8右1#变压器	200	30.828	118	118	未进入负面清单	否	无	6
6297	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港小区1#配电站1#变压器	630	26.1544	402	402	未进入负面清单	否	无	5
6298	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港小区1#配电站2#变压器	630	66.84	146	146	未进入负面清单	否	无	8
6299	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港小区2#配电站1#变压器	630	25.668	405	405	未进入负面清单	否	无	12
6300	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港小区2#配电站2#变压器	630	25.596	406	406	未进入负面清单	否	无	13
6301	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港小区3#配电站1#变压器	630	51.312	244	244	未进入负面清单	否	无	0
6302	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港小区3#配电站2#变压器	630	34.884	347	347	未进入负面清单	否	无	0
6303	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港小区4#配电站1#变压器	630	25.524	406	406	未进入负面清单	否	无	0
6304	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港小区4#配电站2#变压器	630	21.456	432	432	未进入负面清单	否	无	0
6305	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	北山箱式配电站	250	13.968	190	190	未进入负面清单	否	无	0
6306	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX A区(海景花园)#1配电站1#变压器	630	25.288	408	408	未进入负面清单	否	无	0
6307	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX A区(海景花园)#1配电站2#变压器	630	30.492	375	375	未进入负面清单	否	无	0
6308	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX A区(海景花园)#2配电站1#变压器	500	25.012	325	325	未进入负面清单	否	无	0
6309	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX A区(海景花园)#2配电站2#变压器	500	25.072	325	325	未进入负面清单	否	无	0
6310	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX A区(海景花园)#3配电站1#变压器	630	25.06	409	409	未进入负面清单	否	无	0

6311	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX A区(海景花园) #3配电站2#变压器	500	17.448	363	363	未进入负面清单	否	无	0
6312	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX A区(海景花园) #4配电站1#变压器	630	33.916	353	353	未进入负面清单	否	无	0
6313	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX A区(海景花园) #4配电站2#变压器	630	38.304	326	326	未进入负面清单	否	无	0
6314	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX B区(海景花园) #5配电站1#变压器	630	32.704	361	361	未进入负面清单	否	无	0
6315	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX B区(海景花园) #5配电站2#变压器	630	21.084	434	434	未进入负面清单	否	无	0
6316	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX B区(海景花园) #6配电站1#变压器	630	25.108	409	409	未进入负面清单	否	无	0
6317	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX B区(海景花园) #6配电站2#变压器	630	21.18	434	434	未进入负面清单	否	无	0
6318	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX B区(海景花园) #7配电站1#变压器	630	13.068	485	485	未进入负面清单	否	无	0
6319	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX B区(海景花园) #7配电站2#变压器	630	34.24	351	351	未进入负面清单	否	无	0
6320	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX B区(海景花园) #8配电站1#变压器	630	24.384	413	413	未进入负面清单	否	无	0
6321	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX B区(海景花园) #8配电站2#变压器	630	25.048	409	409	未进入负面清单	否	无	0
6322	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期A区#1配电站1#变压器	630	35.004	346	346	未进入负面清单	否	无	0
6323	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期A区#1配电站2#变压器	630	25.3024	408	408	未进入负面清单	否	无	0
6324	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期A区#2配电站1#变压器	630	33.516	356	356	未进入负面清单	否	无	0
6325	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期A区#2配电站2#变压器	630	25.5064	406	406	未进入负面清单	否	无	0
6326	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期A区#3配电站1#变压器	630	18.84	448	448	未进入负面清单	否	无	0
6327	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期A区#3配电站2#变压器	630	25.672	405	405	未进入负面清单	否	无	0
6328	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期A区#4配电站1#变压器	630	10.2	503	503	未进入负面清单	否	无	0
6329	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期A区#4配电站2#变压器	630	34.516	350	350	未进入负面清单	否	无	0
6330	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区1#配电站1#变压器	630	10.656	500	500	未进入负面清单	否	无	0
6331	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区1#配电站2#变压器	630	14.28	477	477	未进入负面清单	否	无	0
6332	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区2#配电站1#变压器	630	12.504	488	488	未进入负面清单	否	无	0
6333	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区2#配电站2#变压器	630	13.32	483	483	未进入负面清单	否	无	0
6334	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区3#配电站1#变压器	630	10.152	503	503	未进入负面清单	否	无	0
6335	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区3#配电站2#变压器	630	25.264	408	408	未进入负面清单	否	无	0
6336	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区4#配电站1#变压器	630	12.78	486	486	未进入负面清单	否	无	0
6337	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区4#配电站2#变压器	630	32.62	361	361	未进入负面清单	否	无	0
6338	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区5#配电站1#变压器	630	33.4	357	357	未进入负面清单	否	无	0
6339	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区5#配电站2#变压器	630	34.324	351	351	未进入负面清单	否	无	0

6340	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区6#配电站1#变压器	630	11.364	495	495	未进入负面清单	否	无	0
6341	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区6#配电站2#变压器	630	10.368	502	502	未进入负面清单	否	无	4
6342	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区7#配电站1#变压器	630	30.22	377	377	未进入负面清单	否	无	6
6343	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区7#配电站2#变压器	630	34.552	349	349	未进入负面清单	否	无	3
6344	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区8#配电站1#变压器	630	12.984	485	485	未进入负面清单	否	无	8
6345	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区8#配电站2#变压器	630	32.284	364	364	未进入负面清单	否	无	8
6346	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座1#配电站1#变压器	800	20.976	552	552	未进入负面清单	否	无	7
6347	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座1#配电站2#变压器	800	34.432	445	445	未进入负面清单	否	无	2
6348	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座2#配电站1#变压器	800	13.884	609	609	未进入负面清单	否	无	4
6349	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座2#配电站2#变压器	800	11.424	629	629	未进入负面清单	否	无	1
6350	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座3#配电站1#变压器	800	30.4	477	477	未进入负面清单	否	无	6
6351	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座3#配电站2#变压器	800	32.212	462	462	未进入负面清单	否	无	5
6352	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座4#配电站1#变压器	800	29.548	484	484	未进入负面清单	否	无	9
6353	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座4#配电站2#变压器	800	31.54	468	468	未进入负面清单	否	无	4
6354	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座5#配电站1#变压器	800	28.18	495	495	未进入负面清单	否	无	6
6355	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座5#配电站2#变压器	800	32.92	457	457	未进入负面清单	否	无	3
6356	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	龙泉家园1#配电站1#变压器	630	10.512	501	501	未进入负面清单	否	无	5
6357	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	龙泉家园1#配电站2#变压器	630	11.604	494	494	未进入负面清单	否	无	0
6358	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	龙泉家园2#配电站1#变压器	630	10.356	502	502	未进入负面清单	否	无	0
6359	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	龙泉家园2#配电站2#变压器	630	34.36	351	351	未进入负面清单	否	无	0
6360	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	龙泉家园3#配电站1#变压器	630	12.792	486	486	未进入负面清单	否	无	0
6361	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	龙泉家园3#配电站2#变压器	630	27.196	396	396	未进入负面清单	否	无	0
6362	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干张三分5#变压器	50	65.472	12	12	未进入负面清单	否	无	8
6363	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干张屯分张六支7#变压器	50	47.628	21	21	未进入负面清单	否	无	12
6364	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干111#变压器	100	32.56	57	57	未进入负面清单	否	无	11
6365	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干广二支广六支11#变压器	100	33.468	57	57	未进入负面清单	否	无	8
6366	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干供热分12#变压器	100	40.428	50	50	未进入负面清单	否	无	2
6367	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干广二支广一支6#变压器	100	39.168	51	51	未进入负面清单	否	无	6
6368	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干广福分广十支6#变压器	30	67.524	7	7	未进入负面清单	否	无	0

6369	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张电线	张电干广7分5#变压器	100	37.332	53	53	未进入负面清单	否	无	0
6370	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张电线	张电干张电分丰机支1右1#变压器	200	25.168	130	130	未进入负面清单	否	无	13
6371	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张电线	张电分46左1#变压器	400	29.556	242	242	未进入负面清单	否	无	15
6372	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张电线	张电干张电分三八支7#变压器	200	30.652	119	119	未进入负面清单	否	无	16
6373	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张电线	张电干张电分张五支14#变压器	100	32.736	57	57	未进入负面清单	否	无	12
6374	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张电线	张八支2右1#变压器	200	30.412	119	119	未进入负面清单	否	无	11
6375	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张电线	张电干张电分张九支10左2#变压器	200	28.768	122	122	未进入负面清单	否	无	16
6376	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张电线	张电干张电分张十支7右1右2#变压器	200	10.344	159	159	未进入负面清单	否	无	17
6377	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张电线	张电干张电分张四支3#变压器	100	32.904	57	57	未进入负面清单	否	无	20
6378	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张电线	张电干张电分张一支6#变压器	200	20.304	139	139	未进入负面清单	否	无	11
6379	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张电线	张电干广福分23#变压器	100	13.056	77	77	未进入负面清单	否	无	8
6380	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张电线	张电干张电分张九支2右1#变压器	200	25.012	130	130	未进入负面清单	否	无	6
6381	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张电线	张一支10#变压器	100	38.016	52	52	未进入负面清单	否	无	10
6382	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张电线	张电分44右1#变压器	100	41.052	49	49	未进入负面清单	否	无	10
6383	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张电线	联合兴苑箱式配电站	500	18.204	359	359	未进入负面清单	否	无	24
6384	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张电线	怡海花园1#配电站1#变压器	630	18.204	452	452	未进入负面清单	否	无	3
6385	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张电线	怡海花园1#配电站2#变压器	630	11.16	497	497	未进入负面清单	否	无	5
6386	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张电线	怡海花园2#配电站1#变压器	400	16.98	292	292	未进入负面清单	否	无	6
6387	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张电线	怡海花园2#配电站2#变压器	400	19.32	283	283	未进入负面清单	否	无	7
6388	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山1#配电站1#变压器	630	30.172	377	377	未进入负面清单	否	无	2
6389	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山1#配电站2#变压器	630	28.948	385	385	未进入负面清单	否	无	4
6390	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山14#配电站1#变压器	630	25.528	406	406	未进入负面清单	否	无	6
6391	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山14#配电站2#变压器	630	25.072	409	409	未进入负面清单	否	无	6
6392	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山2#配电站1#变压器	630	25.42	407	407	未进入负面清单	否	无	5
6393	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山2#配电站2#变压器	630	30.868	373	373	未进入负面清单	否	无	3
6394	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山3#配电站1#变压器	630	25.072	409	409	未进入负面清单	否	无	5
6395	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山3#配电站2#变压器	630	31.24	370	370	未进入负面清单	否	无	6
6396	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山4#配电站1#变压器	630	22.44	426	426	未进入负面清单	否	无	7
6397	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山4#配电站2#变压器	630	25.828	404	404	未进入负面清单	否	无	2



6398	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山5#配电站1#变压器	630	25.42	407	407	未进入负面清单	否	无	4
6399	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山5#配电站2#变压器	630	25.42	407	407	未进入负面清单	否	无	6
6400	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山6#配电站1#变压器	630	28.036	390	390	未进入负面清单	否	无	6
6401	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山6#配电站2#变压器	630	25.084	409	409	未进入负面清单	否	无	5
6402	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山7#配电站1#变压器	630	25.072	409	409	未进入负面清单	否	无	3
6403	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山7#配电站2#变压器	630	25.42	407	407	未进入负面清单	否	无	5
6404	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	三堂回迁1#箱式配电站	315	10.728	250	250	未进入负面清单	否	无	6
6405	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛1#配电站1#变压器	630	61.02	183	183	未进入负面清单	否	无	7
6406	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛1#配电站2#变压器	630	25.072	409	409	未进入负面清单	否	无	4
6407	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛2#配电站1#变压器	630	43.992	290	290	未进入负面清单	否	无	6
6408	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛2#配电站2#变压器	630	25.384	407	407	未进入负面清单	否	无	3
6409	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛3#配电站1#变压器	630	28.728	386	386	未进入负面清单	否	无	8
6410	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛3#配电站2#变压器	630	19.26	446	446	未进入负面清单	否	无	8
6411	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛4#配电站1#变压器	630	22.104	428	428	未进入负面清单	否	无	7
6412	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛4#配电站2#变压器	630	25.504	406	406	未进入负面清单	否	无	2
6413	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛5#配电站1#变压器	630	17.688	456	456	未进入负面清单	否	无	4
6414	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛5#配电站2#变压器	630	12.96	485	485	未进入负面清单	否	无	1
6415	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛6#配电站1#变压器	630	18.972	447	447	未进入负面清单	否	无	6
6416	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛6#配电站2#变压器	630	10.86	499	499	未进入负面清单	否	无	5
6417	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛6#配电站3#变压器	630	23.364	420	420	未进入负面清单	否	无	9
6418	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	三堂回迁1#配电站1#变压器	400	26.208	255	255	未进入负面清单	否	无	4
6419	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	三堂回迁1#配电站2#变压器	630	14.076	478	478	未进入负面清单	否	无	6
6420	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	三堂回迁2#配电站1#变压器	630	19.416	445	445	未进入负面清单	否	无	3
6421	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	三堂回迁2#配电站2#变压器	630	16.128	465	465	未进入负面清单	否	无	5
6422	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	三堂回迁3#配电站1#变压器	630	18.288	452	452	未进入负面清单	否	无	6
6423	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	三堂回迁3#配电站2#变压器	630	28.924	385	385	未进入负面清单	否	无	7
6424	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛7#配电站1#变压器	630	13.272	483	483	未进入负面清单	否	无	2
6425	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛7#配电站2#变压器	630	13.032	485	485	未进入负面清单	否	无	4
6426	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	老二支1#变压器	50	46.8	22	22	未进入负面清单	否	无	6

6427	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	兴岛干134右3#变压器	100	30.1	60	60	未进入负面清单	否	无	6
6428	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	兴岛干89左1变压器	200	30.256	119	119	未进入负面清单	否	无	5
6429	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	老六支12#变压器	100	26.908	63	63	未进入负面清单	否	无	3
6430	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	东井分5#变压器	80	17.232	58	58	未进入负面清单	否	无	5
6431	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	东井分8#变压器	100	60.424	30	30	未进入负面清单	否	无	6
6432	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	东井分41右1#变压器	400	34.864	221	221	未进入负面清单	否	无	7
6433	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	东井分57#变压器	100	56.364	34	34	未进入负面清单	否	无	2
6434	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	老十五支7#变压器	200	24.228	132	132	未进入负面清单	否	无	4
6435	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	老十支7#变压器	200	17.868	144	144	未进入负面清单	否	无	6
6436	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	老五支13#变压器	100	34.96	55	55	未进入负面清单	否	无	6
6437	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	汇益华庭1#配电站1#变压器	630	13.692	481	481	未进入负面清单	否	无	5
6438	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	汇益华庭1#配电站2#变压器	630	28.54	387	387	未进入负面清单	否	无	3
6439	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	汇益华庭2#配电站1#变压器	630	25.324	407	407	未进入负面清单	否	无	5
6440	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	汇益华庭2#配电站2#变压器	630	15.396	470	470	未进入负面清单	否	无	6
6441	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	汇益华庭3#配电站1#变压器	630	22.968	422	422	未进入负面清单	否	无	7
6442	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	汇益华庭3#配电站2#变压器	630	25.42	407	407	未进入负面清单	否	无	2
6443	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成1#配电站1#变压器	630	34.704	348	348	未进入负面清单	否	无	4
6444	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成1#配电站2#变压器	630	25.42	407	407	未进入负面清单	否	无	6
6445	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成2#配电站1#变压器	630	23.16	421	421	未进入负面清单	否	无	3
6446	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成2#配电站2#变压器	630	25.228	408	408	未进入负面清单	否	无	8
6447	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成3#配电站1#变压器	630	25.228	408	408	未进入负面清单	否	无	8
6448	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成3#配电站2#变压器	630	24.492	413	413	未进入负面清单	否	无	7
6449	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成4#配电站1#变压器	630	22.908	423	423	未进入负面清单	否	无	2
6450	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成4#配电站2#变压器	630	25.456	407	407	未进入负面清单	否	无	4
6451	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成5#配电站1#变压器	630	37.224	332	332	未进入负面清单	否	无	1
6452	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成5#配电站2#变压器	630	32.476	362	362	未进入负面清单	否	无	6
6453	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成6#配电站1#变压器	630	25.174	408	408	未进入负面清单	否	无	5
6454	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成6#配电站2#变压器	630	27.46	394	394	未进入负面清单	否	无	9
6455	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成7#配电站1#变压器	500	25.468	323	323	未进入负面清单	否	无	4

6456	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成9#配电站1#变压器	500	12.684	387	387	未进入负面清单	否	无	6
6457	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成房产2#配电站1#变压器	500	28.164	309	309	未进入负面清单	否	无	3
6458	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成房产2#配电站2#变压器	500	25.072	325	325	未进入负面清单	否	无	5
6459	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成房产3#配电站1#变压器	500	25.348	323	323	未进入负面清单	否	无	4
6460	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成房产3#配电站2#变压器	500	42.888	236	236	未进入负面清单	否	无	6
6461	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成一期1#配电站1#变压器	500	31.152	294	294	未进入负面清单	否	无	3
6462	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成一期1#配电站2#变压器	500	25.072	325	325	未进入负面清单	否	无	8
6463	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际#4配电站1#变压器	630	25.156	409	409	未进入负面清单	否	无	8
6464	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际#4配电站2#变压器	630	25.456	407	407	未进入负面清单	否	无	7
6465	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际#5配电站1#变压器	630	31.264	370	370	未进入负面清单	否	无	2
6466	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际#5配电站2#变压器	630	50.052	252	252	未进入负面清单	否	无	4
6467	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际#5配电站3#变压器	630	25.084	409	409	未进入负面清单	否	无	1
6468	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际20kV公用1号配电站1#变压器	630	13.356	483	483	未进入负面清单	否	无	6
6469	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际20kV公用1号配电站2#变压器	630	25.92	404	404	未进入负面清单	否	无	5
6470	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际20kV公用2号配电站1#变压器	630	34.884	347	347	未进入负面清单	否	无	9
6471	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际20kV公用2号配电站2#变压器	630	25.072	409	409	未进入负面清单	否	无	4
6472	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际20kV公用3号配电站1#变压器	630	25.42	407	407	未进入负面清单	否	无	6
6473	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际20kV公用3号配电站2#变压器	630	27.672	393	393	未进入负面清单	否	无	3
6474	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际#6配电站1#变压器	630	25.024	409	409	未进入负面清单	否	无	5
6475	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际#6配电站2#变压器	630	27.376	395	395	未进入负面清单	否	无	4
6476	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	下新线	新港大厦1#配电站1#变压器	800	12.984	616	616	未进入负面清单	否	无	6
6477	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	下新线	新港大厦1#配电站2#变压器	800	10.26	638	638	未进入负面清单	否	无	3
6478	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	下新线	新港大厦1#配电站3#变压器	800	25.228	518	518	未进入负面清单	否	无	8
6479	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	塔兴线	世耀回迁小区#1配电站1#变压器	630	17.856	455	455	未进入负面清单	否	无	8
6480	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	塔兴线	世耀回迁小区#2配电站1#变压器	500	25.072	325	325	未进入负面清单	否	无	7
6481	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	塔兴线	世耀回迁小区#2配电站2#变压器	500	33.336	283	283	未进入负面清单	否	无	2
6482	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	塔兴线	世耀回迁小区#3配电站1#变压器	630	11.676	493	493	未进入负面清单	否	无	4
6483	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	塔兴线	世耀回迁小区#3配电站2#变压器	630	17.328	458	458	未进入负面清单	否	无	1
6484	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	塔兴线	世耀回迁小区#4配电站1#变压器	630	15.864	467	467	未进入负面清单	否	无	6

6485	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	塔兴线	世耀回迁小区#4配电站2#变压器	630	13.608	481	481	未进入负面清单	否	无	5
6486	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	朗庭山1#配电站1#变压器	630	34.216	351	351	未进入负面清单	否	无	9
6487	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	朗庭山1#配电站2#变压器	630	10.656	500	500	未进入负面清单	否	无	4
6488	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	朗庭山2#配电站1#变压器	630	25.084	409	409	未进入负面清单	否	无	6
6489	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	朗庭山2#配电站2#变压器	630	34.108	352	352	未进入负面清单	否	无	3
6490	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	三堂回迁4#配电站1#变压器	630	11.016	498	498	未进入负面清单	否	无	5
6491	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	三堂回迁4#配电站2#变压器	630	32.824	360	360	未进入负面清单	否	无	4
6492	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	三堂回迁5#配电站1#变压器	630	10.956	498	498	未进入负面清单	否	无	6
6493	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	三堂回迁5#配电站2#变压器	630	34.48	350	350	未进入负面清单	否	无	3
6494	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	三堂回迁6#配电站1#变压器	630	14.076	478	478	未进入负面清单	否	无	8
6495	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	三堂回迁6#配电站2#变压器	630	16.488	463	463	未进入负面清单	否	无	8
6496	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	三堂回迁7#配电站1#变压器	630	25.828	404	404	未进入负面清单	否	无	7
6497	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	三堂回迁7#配电站2#变压器	630	10.104	503	503	未进入负面清单	否	无	2
6498	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	三堂线	横山干中街分1#变压器	200	31.228	118	118	未进入负面清单	否	无	4
6499	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	三堂线	富祥家园箱式配电站	250	10.284	199	199	未进入负面清单	否	无	1
6500	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	三堂线	金銮香阁配电站1#变压器	400	10.032	320	320	未进入负面清单	否	无	6
6501	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	三堂线	金銮香阁配电站2#变压器	400	13.152	307	307	未进入负面清单	否	无	5
6502	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	三堂线	三堂南山1#配电站1#变压器	630	11.532	494	494	未进入负面清单	否	无	9
6503	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	三堂线	三堂南山1#配电站2#变压器	630	27.972	391	391	未进入负面清单	否	无	4
6504	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	塔山66kV变电站	南沟线	兴五支4#变压器	30	25.156	19	19	未进入负面清单	否	无	6
6505	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	安居小区1#配电站1#变压器	630	14.592	475	475	未进入负面清单	否	无	3
6506	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	安居小区1#配电站2#变压器	630	22.596	425	425	未进入负面清单	否	无	5
6507	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	安居小区2#配电站1#变压器	630	24.336	414	414	未进入负面清单	否	无	4
6508	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	安居小区2#配电站2#变压器	630	18.576	450	450	未进入负面清单	否	无	6
6509	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	安居小区3#配电站1#变压器	630	25.332	407	407	未进入负面清单	否	无	3
6510	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	安居小区3#配电站2#变压器	630	18.996	447	447	未进入负面清单	否	无	8
6511	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	金港湖畔花园小区#1配电站1#变压器	630	25.072	409	409	未进入负面清单	否	无	8
6512	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	金港湖畔花园小区#1配电站2#变压器	630	42.36	300	300	未进入负面清单	否	无	7
6513	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	金港湖畔花园小区#2配电站1#变压器	630	18.744	449	449	未进入负面清单	否	无	2

6514	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	金港湖畔花园小区#2配电站2#变压器	630	21.504	432	432	未进入负面清单	否	无	4
6515	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	金港湖畔花园小区#3配电站1#变压器	630	25.264	408	408	未进入负面清单	否	无	1
6516	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	金港湖畔花园小区#3配电站2#变压器	630	54.036	227	227	未进入负面清单	否	无	6
6517	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	美邻嘉园配电站1#变压器	500	59.892	151	151	未进入负面清单	否	无	5
6518	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	美邻嘉园配电站2#变压器	500	25.396	323	323	未进入负面清单	否	无	9
6519	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	桃房小区#4配电站1#变压器	630	42.3	301	301	未进入负面清单	否	无	4
6520	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	桃房小区#4配电站2#变压器	630	25.084	409	409	未进入负面清单	否	无	6
6521	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	桃房小区#6配电站1#变压器	630	12.06	491	491	未进入负面清单	否	无	3
6522	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	新湾花园#1配电站1#变压器	630	25.324	407	407	未进入负面清单	否	无	5
6523	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	新湾花园#1配电站2#变压器	630	25.3	408	408	未进入负面清单	否	无	4
6524	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	新湾花园#2配电站1#变压器	630	26.268	402	402	未进入负面清单	否	无	6
6525	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	新湾花园#2配电站2#变压器	630	25.252	408	408	未进入负面清单	否	无	3
6526	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	新湾花园#3配电站1#变压器	400	21.66	273	273	未进入负面清单	否	无	8
6527	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	新湾花园#3配电站2#变压器	400	40.572	198	198	未进入负面清单	否	无	8
6528	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	义兴小区5#配电站1#变压器	630	25.144	409	409	未进入负面清单	否	无	7
6529	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	义兴小区5#配电站2#变压器	630	25.396	407	407	未进入负面清单	否	无	2
6530	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	义兴小区6#配电站1#变压器	630	25.42	407	407	未进入负面清单	否	无	4
6531	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	义兴小区6#配电站2#变压器	630	75.792	90	90	未进入负面清单	否	无	1
6532	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区10#1#变压器	630	19.692	443	443	未进入负面清单	否	无	6
6533	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区10#2#变压器	630	25.432	407	407	未进入负面清单	否	无	5
6534	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区11#1#变压器	630	25.276	408	408	未进入负面清单	否	无	9
6535	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区11#2#变压器	630	47.124	270	270	未进入负面清单	否	无	4
6536	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区12#1#变压器	630	75.316	93	93	未进入负面清单	否	无	6
6537	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区12#2#变压器	630	33.084	359	359	未进入负面清单	否	无	3
6538	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区13#1#变压器	400	25.228	259	259	未进入负面清单	否	无	5
6539	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区13#2#变压器	400	64.476	102	102	未进入负面清单	否	无	9
6540	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区14#1#变压器	315	34.524	175	175	未进入负面清单	否	无	6
6541	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区15#1#变压器	630	25.252	408	408	未进入负面清单	否	无	5
6542	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区15#2#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	8

6543	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区16#1#变压器	630	25.276	408	408	未进入负面清单	否	无	11
6544	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区16#2#变压器	630	37.32	332	332	未进入负面清单	否	无	18
6545	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区17#1#变压器	630	25.084	409	409	未进入负面清单	否	无	7
6546	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区17#2#变压器	630	38.052	327	327	未进入负面清单	否	无	8
6547	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区18#1#变压器	630	25.288	408	408	未进入负面清单	否	无	8
6548	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区18#2#变压器	630	25.896	404	404	未进入负面清单	否	无	11
6549	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区19#1#变压器	500	25.228	324	324	未进入负面清单	否	无	6
6550	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区19#2#变压器	500	25.312	323	323	未进入负面清单	否	无	9
6551	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区5#1#变压器	630	25.444	407	407	未进入负面清单	否	无	11
6552	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区5#2#变压器	630	40.2	314	314	未进入负面清单	否	无	18
6553	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区6#1#变压器	630	25.288	408	408	未进入负面清单	否	无	11
6554	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区6#2#变压器	630	53.508	230	230	未进入负面清单	否	无	18
6555	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区7#1#变压器	630	25.132	409	409	未进入负面清单	否	无	7
6556	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区7#2#变压器	630	28.02	390	390	未进入负面清单	否	无	8
6557	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区8#1#变压器	630	25.384	407	407	未进入负面清单	否	无	8
6558	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区8#2#变压器	630	28.896	385	385	未进入负面清单	否	无	11
6559	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区9#1#变压器	630	25.156	409	409	未进入负面清单	否	无	6
6560	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区9#2#变压器	630	30.132	377	377	未进入负面清单	否	无	9
6561	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区酒店配电站1#变压器	400	42.384	190	190	未进入负面清单	否	无	6
6562	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区酒店配电站2#变压器	400	25.012	260	260	未进入负面清单	否	无	11
6563	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑1#配电站1#变压器	630	25.108	409	409	未进入负面清单	否	无	18
6564	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑1#配电站2#变压器	630	25.204	408	408	未进入负面清单	否	无	7
6565	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑1#配电站3#变压器	630	25.168	408	408	未进入负面清单	否	无	8
6566	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑2#配电站1#变压器	630	25.072	409	409	未进入负面清单	否	无	8
6567	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑2#配电站2#变压器	630	16.248	465	465	未进入负面清单	否	无	11
6568	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑3#配电站1#变压器	630	25.012	409	409	未进入负面清单	否	无	6
6569	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑3#配电站2#变压器	630	25.012	409	409	未进入负面清单	否	无	9
6570	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑4#配电站1#变压器	630	25.348	407	407	未进入负面清单	否	无	6
6571	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑4#配电站2#变压器	630	25.012	409	409	未进入负面清单	否	无	5

6572	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑4#配电站3#变压器	630	32.02	365	365	未进入负面清单	否	无	8
6573	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭1#配电站1#变压器	630	10.056	504	504	未进入负面清单	否	无	8
6574	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭1#配电站2#变压器	630	15.42	470	470	未进入负面清单	否	无	8
6575	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭2#配电站1#变压器	630	18.468	451	451	未进入负面清单	否	无	11
6576	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭2#配电站2#变压器	630	16.008	466	466	未进入负面清单	否	无	6
6577	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	朗庭山3#配电站1#变压器	630	10.068	504	504	未进入负面清单	否	无	9
6578	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	朗庭山3#配电站2#变压器	630	25.108	409	409	未进入负面清单	否	无	6
6579	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	联华1#配电站1#变压器	800	23.508	532	532	未进入负面清单	否	无	11
6580	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	联华1#配电站2#变压器	800	21.912	545	545	未进入负面清单	否	无	18
6581	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	联华2#配电站1#变压器	800	25.308	518	518	未进入负面清单	否	无	6
6582	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	联华2#配电站2#变压器	800	34.344	445	445	未进入负面清单	否	无	11
6583	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	联华3#配电站1#变压器	800	18.948	568	568	未进入负面清单	否	无	18
6584	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	联华3#配电站2#变压器	800	27.612	499	499	未进入负面清单	否	无	7
6585	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	联华4#配电站1#变压器	800	34.036	448	448	未进入负面清单	否	无	8
6586	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	联华4#配电站2#变压器	800	36.408	429	429	未进入负面清单	否	无	8
6587	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	北海回迁公建#1配电站1#变压器	500	25.084	325	325	未进入负面清单	否	无	11
6588	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	北海回迁公建#1配电站2#变压器	500	25.492	323	323	未进入负面清单	否	无	6
6589	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	北海回迁公建#2配电站1#变压器	500	25.624	322	322	未进入负面清单	否	无	8
6590	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	北海回迁公建#2配电站2#变压器	500	16.728	366	366	未进入负面清单	否	无	8
6591	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多7#配电站1#变压器	630	25.38	407	407	未进入负面清单	否	无	11
6592	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多7#配电站2#变压器	630	15.876	467	467	未进入负面清单	否	无	6
6593	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多8#配电站1#变压器	630	24.348	414	414	未进入负面清单	否	无	9
6594	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多8#配电站2#变压器	630	16.836	461	461	未进入负面清单	否	无	6
6595	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	凯立花园3#配电站1#变压器	630	29.532	381	381	未进入负面清单	否	无	11
6596	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	凯立花园3#配电站2#变压器	630	32.52	362	362	未进入负面清单	否	无	18
6597	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	三堂回迁公建配电站1#变压器	630	25.024	409	409	未进入负面清单	否	无	7
6598	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	三堂回迁公建配电站2#变压器	630	25.36	407	407	未进入负面清单	否	无	8
6599	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	回迁公建1#配电站1#变压器	500	25.084	325	325	未进入负面清单	否	无	8
6600	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	回迁公建1#配电站2#变压器	500	29.872	301	301	未进入负面清单	否	无	11

6601	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	回迁公建2#配电站1#变压器	500	25.336	323	323	未进入负面清单	否	无	6
6602	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	回迁公建2#配电站2#变压器	500	32.92	285	285	未进入负面清单	否	无	9
6603	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多三期1#配电站1#变压器	800	13.968	608	608	未进入负面清单	否	无	6
6604	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多三期1#配电站2#变压器	800	14.94	600	600	未进入负面清单	否	无	5
6605	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多三期1#配电站3#变压器	800	12.816	617	617	未进入负面清单	否	无	8
6606	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多三期4#配电站1#变压器	800	17.604	579	579	未进入负面清单	否	无	8
6607	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多三期4#配电站2#变压器	800	20.136	559	559	未进入负面清单	否	无	8
6608	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	衡逸3#配电站1#变压器	630	16.704	462	462	未进入负面清单	否	无	11
6609	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	衡逸3#配电站2#变压器	630	17.64	456	456	未进入负面清单	否	无	6
6610	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	衡逸3#配电站3#变压器	630	12.588	488	488	未进入负面清单	否	无	9
6611	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	衡逸4#配电站1#变压器	630	13.56	482	482	未进入负面清单	否	无	6
6612	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	衡逸4#配电站2#变压器	630	10.416	501	501	未进入负面清单	否	无	11
6613	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	衡逸4#配电站3#变压器	630	25.408	407	407	未进入负面清单	否	无	18
6614	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	衡逸5#配电站1#变压器	630	11.556	494	494	未进入负面清单	否	无	7
6615	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	衡逸5#配电站2#变压器	630	17.388	457	457	未进入负面清单	否	无	8
6616	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	衡逸5#配电站3#变压器	630	25.276	408	408	未进入负面清单	否	无	8
6617	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	衡逸6#配电站1#变压器	630	25.012	409	409	未进入负面清单	否	无	11
6618	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	衡逸6#配电站2#变压器	630	10.992	498	498	未进入负面清单	否	无	6
6619	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	衡逸6#配电站3#变压器	630	33.868	354	354	未进入负面清单	否	无	9
6620	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	金宇家园1#配电站1#变压器	630	19.488	444	444	未进入负面清单	否	无	6
6621	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	金宇家园1#配电站2#变压器	630	25.084	409	409	未进入负面清单	否	无	5
6622	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	金宇家园2#配电站1#变压器	630	25.096	409	409	未进入负面清单	否	无	8
6623	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	金宇家园2#配电站2#变压器	630	23.532	419	419	未进入负面清单	否	无	8
6624	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	联合兴苑1#配电站1#变压器	630	11.616	494	494	未进入负面清单	否	无	8
6625	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	联合兴苑1#配电站2#变压器	630	17.268	458	458	未进入负面清单	否	无	11
6626	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	联合兴苑2#配电站1#变压器	630	12.792	486	486	未进入负面清单	否	无	6
6627	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	联合兴苑2#配电站2#变压器	630	19.524	444	444	未进入负面清单	否	无	9
6628	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	新都明苑1#配电站1#变压器	630	25.3	408	408	未进入负面清单	否	无	6
6629	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	新都明苑1#配电站2#变压器	630	25.42	407	407	未进入负面清单	否	无	11



6630	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	新都明苑2#配电站1#变压器	630	25.096	409	409	未进入负面清单	否	无	18
6631	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	新都明苑2#配电站2#变压器	630	25.084	409	409	未进入负面清单	否	无	7
6632	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	奥纳广场1#配电站1#变压器	630	14.436	476	476	未进入负面清单	否	无	8
6633	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	奥纳广场1#配电站2#变压器	630	28.936	385	385	未进入负面清单	否	无	8
6634	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	慧海湾2#配电站1#变压器	630	27.76	392	392	未进入负面清单	否	无	8
6635	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	慧海湾2#配电站2#变压器	630	30.544	375	375	未进入负面清单	否	无	8
6636	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	慧海湾4#配电站1#变压器	630	29.752	380	380	未进入负面清单	否	无	11
6637	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	慧海湾4#配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	6
6638	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	慧海湾6#配电站1#变压器	630	30.004	378	378	未进入负面清单	否	无	9
6639	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	慧海湾6#配电站2#变压器	630	25.384	407	407	未进入负面清单	否	无	6
6640	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	慧海湾8#配电站1#变压器	630	17.664	456	456	未进入负面清单	否	无	11
6641	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	慧海湾8#配电站2#变压器	630	32.38	363	363	未进入负面清单	否	无	18
6642	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	金海明珠1#配电站1#变压器	630	27.396	394	394	未进入负面清单	否	无	7
6643	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	金海明珠1#配电站2#变压器	630	42.66	298	298	未进入负面清单	否	无	8
6644	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	金海明珠2#配电站1#变压器	630	18.444	451	451	未进入负面清单	否	无	8
6645	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	金海明珠2#配电站2#变压器	630	17.604	456	456	未进入负面清单	否	无	11
6646	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	金海明珠3#配电站1#变压器	630	13.8	480	480	未进入负面清单	否	无	6
6647	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	金海明珠3#配电站2#变压器	630	25.036	409	409	未进入负面清单	否	无	9
6648	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	海郡7#配电站1#变压器	630	25.048	409	409	未进入负面清单	否	无	6
6649	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	海郡7#配电站2#变压器	630	25.024	409	409	未进入负面清单	否	无	6
6650	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	海郡8#配电站1#变压器	630	25.036	409	409	未进入负面清单	否	无	11
6651	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	海郡8#配电站2#变压器	630	25.024	409	409	未进入负面清单	否	无	18
6652	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾1#配电站1#变压器	630	25.084	409	409	未进入负面清单	否	无	7
6653	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾1#配电站2#变压器	630	31.48	369	369	未进入负面清单	否	无	8
6654	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾1#配电站3#变压器	630	27.412	394	394	未进入负面清单	否	无	8
6655	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾3#配电站1#变压器	630	30.64	374	374	未进入负面清单	否	无	11
6656	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾3#配电站2#变压器	630	25.432	407	407	未进入负面清单	否	无	6
6657	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾3#配电站3#变压器	630	25.036	409	409	未进入负面清单	否	无	11
6658	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾5#配电站1#变压器	630	25.396	407	407	未进入负面清单	否	无	18

6659	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾5#配电站2#变压器	630	32.872	360	360	未进入负面清单	否	无	6
6660	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾7#配电站1#变压器	630	25.42	407	407	未进入负面清单	否	无	11
6661	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾7#配电站2#变压器	630	33.76	354	354	未进入负面清单	否	无	18
6662	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	琳熙美地1#配电站1#变压器	630	10.992	498	498	未进入负面清单	否	无	7
6663	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	琳熙美地1#配电站2#变压器	630	12.648	487	487	未进入负面清单	否	无	8
6664	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	琳熙美地2#配电站1#变压器	630	10.752	499	499	未进入负面清单	否	无	8
6665	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	琳熙美地2#配电站2#变压器	630	25.492	406	406	未进入负面清单	否	无	11
6666	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	格林菲尔配电站1#变压器	500	12.912	385	385	未进入负面清单	否	无	6
6667	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	格林菲尔配电站2#变压器	500	19.776	351	351	未进入负面清单	否	无	8
6668	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干5#变压器	160	22.548	108	108	未进入负面清单	否	无	8
6669	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干9#变压器	315	36.228	169	169	未进入负面清单	否	无	8
6670	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干13#变压器（富乐台）	100	37.8	52	52	未进入负面清单	否	无	11
6671	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干13#变压器（富乐南台）	80	39.6	40	40	未进入负面清单	否	无	6
6672	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干17#变压器	160	27.732	100	100	未进入负面清单	否	无	9
6673	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干22#变压器	100	44.208	46	46	未进入负面清单	否	无	6
6674	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干富康分4#变压器	50	28.74	31	31	未进入负面清单	否	无	11
6675	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干11#变压器	315	55.3	109	109	未进入负面清单	否	无	18
6676	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干科技分6#变压器	200	15.276	149	149	未进入负面清单	否	无	7
6677	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干科技分北房支1#变压器	160	36.336	86	86	未进入负面清单	否	无	8
6678	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干科技分北房支15#变压器	100	62.052	28	28	未进入负面清单	否	无	8
6679	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干科技分住宅支1#变压器	315	29.376	191	191	未进入负面清单	否	无	11
6680	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干64左1#变压器	400	10.19	319	319	未进入负面清单	否	无	6
6681	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干33右1#变压器	400	41.2	195	195	未进入负面清单	否	无	9
6682	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干44左1#变压器	200	28.19	124	124	未进入负面清单	否	无	6
6683	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干宾馆分7#变压器	100	68.28	22	22	未进入负面清单	否	无	5
6684	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干公园分右支2#变压器	200	42.04	96	96	未进入负面清单	否	无	8
6685	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干何三分18#变压器	400	12.37	311	311	未进入负面清单	否	无	8
6686	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干何十分何九支31右1#变压器	100	35.76	54	54	未进入负面清单	否	无	8
6687	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干何十分何六支4#变压器	200	25.072	130	130	未进入负面清单	否	无	11

6688	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	何电干西海分3右1#变压器	100	73.348	17	17	未进入负面清单	否	无	6
6689	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	何电干下堡分下八支1#变压器	50	39.492	25	25	未进入负面清单	否	无	9
6690	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	何电干下堡分14#变压器	50	52.296	19	19	未进入负面清单	否	无	6
6691	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	何电干伟业支2#变压器	315	42.264	150	150	未进入负面清单	否	无	11
6692	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	何电干何二分2#变压器	80	58.14	25	25	未进入负面清单	否	无	18
6693	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	何电干何十二分7#变压器	100	32.7	57	57	未进入负面清单	否	无	7
6694	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	何电干何十分9#变压器	80	63.19	21	21	未进入负面清单	否	无	8
6695	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	何电干何九支5右1#变压器	100	22.49	68	68	未进入负面清单	否	无	8
6696	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	何电干何十分何五支4右1#变压器	100	11.736	78	78	未进入负面清单	否	无	11
6697	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	何电干何十分何九支22#变压器	100	34.95	55	55	未进入负面清单	否	无	6
6698	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	何电干何三分4#变压器	50	71.07	9	9	未进入负面清单	否	无	9
6699	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	下堡六队箱式配电站	50	36.5	27	27	未进入负面清单	否	无	6
6700	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	合美1#配电站1#变压器	630	14.87	473	473	未进入负面清单	否	无	5
6701	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	合美1#配电站2#变压器	630	21.42	432	432	未进入负面清单	否	无	8
6702	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	合美2#配电站1#变压器	630	13.11	484	484	未进入负面清单	否	无	6
6703	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	合美2#配电站2#变压器	630	22.7	424	424	未进入负面清单	否	无	11
6704	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	衡逸1#配电站1#变压器	630	21.864	429	429	未进入负面清单	否	无	18
6705	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	衡逸1#配电站2#变压器	630	18.324	452	452	未进入负面清单	否	无	7
6706	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	衡逸2#配电站1#变压器	630	25.648	405	405	未进入负面清单	否	无	8
6707	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	衡逸2#配电站2#变压器	630	32.772	361	361	未进入负面清单	否	无	8
6708	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	理想家园配电站1#变压器	630	40.992	309	309	未进入负面清单	否	无	11
6709	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	理想家园配电站2#变压器	630	17.484	457	457	未进入负面清单	否	无	6
6710	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	理想家园配电站3#变压器	630	24.312	414	414	未进入负面清单	否	无	7
6711	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	明珠家园1#配电站1#变压器	630	21.612	431	431	未进入负面清单	否	无	8
6712	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	明珠家园1#配电站2#变压器	630	34.128	352	352	未进入负面清单	否	无	8
6713	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	明珠家园2#配电站1#变压器	630	27.91	391	391	未进入负面清单	否	无	11
6714	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	明珠家园2#配电站2#变压器	630	16.5	463	463	未进入负面清单	否	无	6
6715	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	何电线	星岛花园配电站1#变压器	630	45.6	280	280	未进入负面清单	否	无	4
6716	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	福源里1#配电站1#变压器	800	15.64	595	595	未进入负面清单	否	无	6

6717	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	福源里1#配电站2#变压器	800	16.4	589	589	未进入负面清单	否	无	3
6718	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	福源里2#配电站1#变压器	800	15.11	599	599	未进入负面清单	否	无	8
6719	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	福源里2#配电站2#变压器	800	12.96	616	616	未进入负面清单	否	无	8
6720	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区1#配电站1#变压器	630	25.6	406	406	未进入负面清单	否	无	7
6721	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区1#配电站2#变压器	630	28.04	390	390	未进入负面清单	否	无	2
6722	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区2#配电站1#变压器	630	21.07	434	434	未进入负面清单	否	无	4
6723	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区2#配电站2#变压器	630	30.8	373	373	未进入负面清单	否	无	1
6724	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区3#配电站1#变压器	630	12.97	485	485	未进入负面清单	否	无	6
6725	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区3#配电站2#变压器	630	13.77	480	480	未进入负面清单	否	无	5
6726	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区4#配电站1#变压器	630	32.23	364	364	未进入负面清单	否	无	9
6727	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区4#配电站2#变压器	630	10.46	501	501	未进入负面清单	否	无	4
6728	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区5#配电站1#变压器	630	12.56	488	488	未进入负面清单	否	无	6
6729	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区5#配电站2#变压器	630	28.21	389	389	未进入负面清单	否	无	3
6730	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区6#配电站1#变压器	630	18.57	450	450	未进入负面清单	否	无	5
6731	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区6#配电站2#变压器	630	28.09	390	390	未进入负面清单	否	无	6
6732	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区7#配电站1#变压器	630	27.61	393	393	未进入负面清单	否	无	11
6733	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区7#配电站2#变压器	630	13.56	482	482	未进入负面清单	否	无	18
6734	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	海天1#配电站1#变压器	630	25.03	409	409	未进入负面清单	否	无	7
6735	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	海天1#配电站2#变压器	630	29.52	381	381	未进入负面清单	否	无	8
6736	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	海天2#配电站1#变压器	630	25.37	407	407	未进入负面清单	否	无	8
6737	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	海天2#配电站2#变压器	630	25.14	409	409	未进入负面清单	否	无	11
6738	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	海天3#配电站1#变压器	630	30.05	378	378	未进入负面清单	否	无	6
6739	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干北山分2#变压器	400	39.1	204	204	未进入负面清单	否	无	12
6740	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干北山分5#变压器	30	28.4	18	18	未进入负面清单	否	无	6
6741	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干北山分5#变压器	30	33.2	17	17	未进入负面清单	否	无	5
6742	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干北山分岭支1#变压器	200	45.92	88	88	未进入负面清单	否	无	8
6743	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干水泥分31#变压器	100	33.9	56	56	未进入负面清单	否	无	8
6744	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干水泥分62#变压器	20	32.26	12	12	未进入负面清单	否	无	8
6745	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干水泥分41左1#变压器	100	23.03	67	67	未进入负面清单	否	无	11

6746	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干水泥分49左1#变压器	20	31.35	12	12	未进入负面清单	否	无	6
6747	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干小闸分3#变压器	315	29.09	192	192	未进入负面清单	否	无	9
6748	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	海港线	工业支5#变压器	80	33.21	45	45	未进入负面清单	否	无	6
6749	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干八六分5#变压器	315	34.11	176	176	未进入负面清单	否	无	11
6750	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干八村分6左1#变压器	100	21.15	69	69	未进入负面清单	否	无	18
6751	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干南海分鱼点支7#变压器	100	27.93	62	62	未进入负面清单	否	无	7
6752	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干山里分隧道二支2#变压器	50	30.72	30	30	未进入负面清单	否	无	8
6753	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干海风分东海支24#变压器	200	67.41	45	45	未进入负面清单	否	无	8
6754	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干口岸分12左1#变压器	200	43.95	92	92	未进入负面清单	否	无	11
6755	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	海港线	海风分海派西二支6#变压器	20	32.49	12	12	未进入负面清单	否	无	6
6756	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干世耀分世九支3#变压器	20	36.19	11	11	未进入负面清单	否	无	9
6757	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	海港线	耗山公用箱式配电站	315	27.91	196	196	未进入负面清单	否	无	4
6758	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多5#配电站1#变压器	630	16.66	462	462	未进入负面清单	否	无	6
6759	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多5#配电站2#变压器	630	11.03	498	498	未进入负面清单	否	无	3
6760	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多5#配电站3#变压器	630	18.73	449	449	未进入负面清单	否	无	8
6761	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多6#配电站1#变压器	630	15.17	471	471	未进入负面清单	否	无	8
6762	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多6#配电站2#变压器	630	12.34	489	489	未进入负面清单	否	无	7
6763	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多6#配电站3#变压器	630	20.25	439	439	未进入负面清单	否	无	2
6764	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	东方线	东方波尔多1#配电站1#变压器	630	15.81	467	467	未进入负面清单	否	无	4
6765	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	东方线	东方波尔多1#配电站2#变压器	630	14.55	475	475	未进入负面清单	否	无	1
6766	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	东方线	东方波尔多2#配电站1#变压器	630	18.09	453	453	未进入负面清单	否	无	6
6767	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	东方线	东方波尔多2#配电站2#变压器	630	16.74	462	462	未进入负面清单	否	无	5
6768	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	东方线	东方波尔多3#配电站1#变压器	630	11.83	492	492	未进入负面清单	否	无	9
6769	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	东方线	东方波尔多3#配电站2#变压器	630	17.84	455	455	未进入负面清单	否	无	4
6770	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	东方线	东方波尔多4#配电站1#变压器	630	19.79	442	442	未进入负面清单	否	无	6
6771	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	东方线	东方波尔多4#配电站2#变压器	630	34.12	352	352	未进入负面清单	否	无	3
6772	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	东方线	粮库1#配电站1#变压器	315	14.23	239	239	未进入负面清单	否	无	5
6773	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多三期2#配电站1#变压器	800	11.58	627	627	未进入负面清单	否	无	8
6774	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多三期2#配电站2#变压器	800	27.69	498	498	未进入负面清单	否	无	11

6775	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多三期2#配电站3#变压器	800	14.36	605	605	未进入负面清单	否	无	6
6776	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多三期3#配电站1#变压器	800	16.48	588	588	未进入负面清单	否	无	9
6777	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多三期3#配电站2#变压器	800	16.09	591	591	未进入负面清单	否	无	6
6778	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多三期5#配电站1#变压器	800	11.42	629	629	未进入负面清单	否	无	4
6779	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多三期5#配电站2#变压器	800	17.15	583	583	未进入负面清单	否	无	6
6780	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	何屯干宾艳分39#变压器	160	35.09	88	88	未进入负面清单	否	无	3
6781	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海上分147右1#变压器	100	20.61	69	69	未进入负面清单	否	无	8
6782	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海上分东升支11#变压器	100	18.74	71	71	未进入负面清单	否	无	8
6783	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海上分海村支20#变压器	100	19.76	70	70	未进入负面清单	否	无	7
6784	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海上分海村支2#变压器	200	21.72	137	137	未进入负面清单	否	无	2
6785	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海上分虾场支水坝支1左1#变压器	100	55.23	35	35	未进入负面清单	否	无	4
6786	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海上分银四支4#变压器	200	18.53	143	143	未进入负面清单	否	无	1
6787	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	船厂支19左1#变压器	100	41.09	49	49	未进入负面清单	否	无	6
6788	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海上分虾场支38间1#变压器	100	60.05	30	30	未进入负面清单	否	无	5
6789	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海上分银五支14#变压器	50	59.54	15	15	未进入负面清单	否	无	9
6790	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	长兴1#配电站1#变压器	630	37.68	330	330	未进入负面清单	否	无	4
6791	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	长兴1#配电站2#变压器	630	27.7	392	392	未进入负面清单	否	无	6
6792	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	长兴2#配电站1#变压器	630	35.64	342	342	未进入负面清单	否	无	3
6793	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	长兴2#配电站2#变压器	630	31.08	371	371	未进入负面清单	否	无	5
6794	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海郡1#配电站1#变压器	630	27.71	392	392	未进入负面清单	否	无	6
6795	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海郡1#配电站2#变压器	630	15.07	472	472	未进入负面清单	否	无	9
6796	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海郡2#配电站1#变压器	630	27.69	393	393	未进入负面清单	否	无	6
6797	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海郡2#配电站2#变压器	630	32.08	365	365	未进入负面清单	否	无	5
6798	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海郡3#配电站1#变压器	500	28.3	309	309	未进入负面清单	否	无	4
6799	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海郡3#配电站2#变压器	500	12.66	387	387	未进入负面清单	否	无	6
6800	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	宏德1#配电站1#变压器	630	24.6	412	412	未进入负面清单	否	无	3
6801	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	宏德1#配电站2#变压器	630	28.58	387	387	未进入负面清单	否	无	8
6802	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	宏德2#配电站1#变压器	630	27.76	392	392	未进入负面清单	否	无	8
6803	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	宏德2#配电站2#变压器	630	13.5	482	482	未进入负面清单	否	无	7

6804	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	宏德3#配电站1#变压器	500	35.93	270	270	未进入负面清单	否	无	2
6805	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	宏德3#配电站2#变压器	500	10.62	397	397	未进入负面清单	否	无	4
6806	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	金钧华府配电站1#变压器	630	27.76	392	392	未进入负面清单	否	无	1
6807	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	金钧华府配电站2#变压器	630	20.01	441	441	未进入负面清单	否	无	6
6808	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	凯立花园1#配电站1#变压器	500	34.82	276	276	未进入负面清单	否	无	5
6809	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	凯立花园1#配电站2#变压器	500	55.37	173	173	未进入负面清单	否	无	9
6810	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	凯立花园2#配电站1#变压器	500	47.24	214	214	未进入负面清单	否	无	4
6811	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	凯立花园2#配电站2#变压器	500	38.63	257	257	未进入负面清单	否	无	6
6812	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山10#配电站1#变压器	630	27.7	392	392	未进入负面清单	否	无	3
6813	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山10#配电站2#变压器	630	26.24	402	402	未进入负面清单	否	无	8
6814	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山11#配电站1#变压器	630	20.83	436	436	未进入负面清单	否	无	7
6815	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山11#配电站2#变压器	630	30.6	374	374	未进入负面清单	否	无	2
6816	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山12#配电站1#变压器	630	11.27	496	496	未进入负面清单	否	无	4
6817	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山12#配电站2#变压器	630	13.75	480	480	未进入负面清单	否	无	1
6818	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山13#配电站1#变压器	630	22.49	425	425	未进入负面清单	否	无	6
6819	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山13#配电站2#变压器	630	26.26	402	402	未进入负面清单	否	无	5
6820	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山15#配电站1#变压器	630	28.54	387	387	未进入负面清单	否	无	9
6821	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山15#配电站2#变压器	630	21.12	434	434	未进入负面清单	否	无	4
6822	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山16#配电站1#变压器	630	27.71	392	392	未进入负面清单	否	无	6
6823	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山16#配电站2#变压器	630	27.9	391	391	未进入负面清单	否	无	3
6824	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山17#配电站1#变压器	630	17.25	458	458	未进入负面清单	否	无	8
6825	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山17#配电站2#变压器	630	27.65	393	393	未进入负面清单	否	无	7
6826	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山8#配电站1#变压器	630	2.65	550	550	未进入负面清单	否	无	2
6827	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山8#配电站2#变压器	630	47.34	269	269	未进入负面清单	否	无	4
6828	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山9#配电站1#变压器	630	20.06	441	441	未进入负面清单	否	无	1
6829	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山9#配电站2#变压器	630	23.21	421	421	未进入负面清单	否	无	6
6830	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	翠岛8#配电站1#变压器	800	37.32	421	421	未进入负面清单	否	无	5
6831	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	翠岛8#配电站1#变压器	800	30.12	479	479	未进入负面清单	否	无	9
6832	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干8#	200	62.18	56	56	未进入负面清单	否	无	8

6833	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	长兴岛66kV变电站	张电线	永兴支6右1#变压器	200	43.08	94	94	未进入负面清单	否	无	7
6834	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭三期1#配电站1#变压器	800	37.32	421	421	未进入负面清单	否	无	2
6835	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭三期1#配电站2#变压器	800	30.12	479	479	未进入负面清单	否	无	4
6836	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭三期1#配电站3#变压器	800	47.24	342	342	未进入负面清单	否	无	1
6837	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭三期2#配电站1#变压器	800	38.63	411	411	未进入负面清单	否	无	6
6838	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭三期2#配电站2#变压器	800	30.12	479	479	未进入负面清单	否	无	5
6839	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭三期2#配电站3#变压器	800	47.24	342	342	未进入负面清单	否	无	9
6840	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干1#变压器	200	21.72	137	137	未进入负面清单	否	无	4
6841	国网大连长兴岛经济技术开发区供电公司	横山66kV变电站	山里线	建筑支14#变压器	200	35.09	110	110	未进入负面清单	否	无	6
6842	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105高屯支12#(红丰村高屯)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	4.48
6843	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	鞞沟南支1#(鞞沟北)变压器	200	32	116	116	未进入负面清单	否	无	6.60
6844	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105高炉支2#(高炉屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.87
6845	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105张粉房分9#(林屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	1.78
6846	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线小孙屯分7#(苗家村小孙屯)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	0.51
6847	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	高吴屯支2#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	4.37
6848	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	小王支2#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	5.24
6849	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	雷达支3#(高力沟)变压器	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	1.89
6850	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线东甸南支5#柱上变压器(东甸)	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	2.00
6851	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线苗屯南支4#柱上变压器(苗屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.61
6852	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105泡东分9#(泡东)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.22
6853	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105新房干245#(大山咀屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	4.28
6854	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	高力沟小区支5#(高力沟小区)变压器	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	0.62
6855	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105臧屯支9#(臧屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	8.18
6856	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	夹心分63#变压器	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	1.21
6857	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	张粉房分5#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.40
6858	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	姜屯支17#(四家)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	1.96
6859	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105鞞沟支58#(鞞沟北屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	0.75
6860	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线北沟北支15#柱上变压器(北沟)	200	31	118	118	未进入负面清单	否	无	7.65
6861	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105姜屯支2#(四门孙村姜屯)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	5.80
6862	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	夹心分14#(张屯)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	8.58
6863	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105李屯支1#(李屯)	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	3.58
6864	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线双庙支4#(四家村双庙屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.11
6865	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105新房干175#(大营东屯)	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	0.87
6866	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	林店北分1#(林店北)变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	4.55
6867	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	0千伏新房甲线泡东北支5#(泡东北屯)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	4.89
6868	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房干167#(东房身南屯)	200	28	124	124	未进入负面清单	否	无	8.68
6869	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	后薛支1#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	8.95
6870	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105刘屯支3#(刘屯)	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	2.88
6871	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房干187#	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	2.94
6872	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	房甲线小山咀东分8#柱上变压器(小山)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.96
6873	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线小王支20#柱上变压器(小王)	200	32	116	116	未进入负面清单	否	无	3.87
6874	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105小山咀分8#(小山咀屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	3.73
6875	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	伏新房甲线东甸分7#柱上变压器(东甸)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	3.74
6876	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	曹屯支17#	30	28	19	19	未进入负面清单	否	无	0.90
6877	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105姜沟支26#(姜沟屯)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	0.10
6878	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线新房干345#(苗家村大都屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.80
6879	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	西山分7#(西山)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	5.74
6880	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房支2#(新房)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	3.00
6881	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105山头支5#(山头屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.07
6882	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105房身支5#(房身)	200	42	96	96	未进入负面清单	否	无	3.13



6883	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105小都屯分2#(小都屯)	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	7.62
6884	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105小都屯分2#(小都屯)	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	8.00
6885	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线大王北支9#柱上变压器(大王北)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	7.21
6886	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105大王分89#(红丰村大王屯)	200	35	110	110	未进入负面清单	否	无	7.76
6887	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	夹心分49#(前薛)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	7.76
6888	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	刘屯支10#(刘屯)	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	6.28
6889	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105大院支4#(四家村大院屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	1.22
6890	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线刘店分1#(苗家村刘店屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	8.38
6891	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	鞞沟支21#(四家)变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	8.66
6892	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105孙家沟分3#(苗屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.51
6893	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105北沟支1#(红丰村北沟屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	6.04
6894	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线新房干158#柱上变压器(东房身)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	1.18
6895	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105孙屯分70#(四家村小孙屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.99
6896	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	杜屯支5#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.58
6897	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	德顺炉分15#变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	3.27
6898	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	孙西分12#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.35
6899	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	营西支12#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	5.91
6900	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线四家北支5#柱上变压器(四家)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	7.36
6901	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线鞞沟支40#柱上变压器(大营)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	1.51
6902	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线姜屯水支19#柱上变压器(姜屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	7.86
6903	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105小区支10#(新农村小区)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	8.68
6904	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105大王分65#(张屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	3.50
6905	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105孙屯分29#(富屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	7.99
6906	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	海青房支2#	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	6.66
6907	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105新房干296#(林店屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	1.38
6908	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105新房干329#(苗家村张屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	8.66
6909	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105孙家沟分31#(孙家沟屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.02
6910	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	营西支1#(营东)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.84
6911	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线天富支9#柱上变压器(四家)	200	42	96	96	未进入负面清单	否	无	5.96
6912	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线新房干林店南分7#柱上变压器(林店)	200	25	130	130	未进入负面清单	否	无	1.63
6913	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线营西屯西支10#柱上变压器(营西)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	3.06
6914	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108冷口支20#(冷口屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	3.28
6915	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108王屯支89#(四家村王屯)	200	43	94	94	未进入负面清单	否	无	7.88
6916	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108王屯支69#(碑上北)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.49
6917	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108王屯支47#(王皇庙)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.50
6918	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108新房分53#(唐屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.16
6919	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	碑上支5#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	4.65
6920	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108于沟支26#(姜屯)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	3.76
6921	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	王屯支22#(于屯)	50	30	30	30	未进入负面清单	否	无	3.88
6922	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108梁粉房支2#(梁粉房)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	1.82
6923	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108于沟支31#(于沟屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	3.99
6924	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108迟沟支7#(迟沟)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.78
6925	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	张屯支4#(新房)	20	86	1	1	未进入负面清单	否	无	4.33
6926	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108坎下支2#(坎下屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	8.84
6927	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108横宁支4#(横宁)	200	34	112	112	未进入负面清单	否	无	6.96
6928	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108初屯支4#(初屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.24
6929	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108新房分63#(闫屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	6.85
6930	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房分20#(唐窝棚)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	2.15
6931	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	焉磨房支19#	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	5.46
6932	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108王屯支13#(王屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.80
6933	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108新房分71#(大个岭)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	2.47
6934	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线碑上支13#柱上变压器(碑上)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	4.19
6935	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104八家分32#(西八屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	8.61
6936	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104八家分22#(姜屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.56
6937	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	瑞兴支29#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	1.95
6938	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104东房身分3#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	3.64
6939	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104新安屯支4#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	6.84
6940	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104瑞兴支2#(刘小店)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	1.48
6941	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	东桥支6#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	7.82

6942	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	长岭支6#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.94
6943	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104吴粉房支20#(王屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.27
6944	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104大连腰支2#(大连腰)	200	33	114	114	未进入负面清单	否	无	7.65
6945	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104祝岚分40#(祝岚屯)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	4.50
6946	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	河沿分56#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	0.30
6947	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104苏庄支21#(苏庄)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	8.76
6948	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104土门分9#(东屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.77
6949	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104苏庄支9#(东八)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.08
6950	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104大营干73#(杜炉屯)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	5.96
6951	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	西桥支2#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	7.09
6952	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	祝岚分8#	200	33	114	114	未进入负面清单	否	无	2.84
6953	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104元顺分8#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	3.19
6954	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104上横河支5#(上横河屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	7.33
6955	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	瑞兴支18#(土西)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	5.40
6956	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104土门分47#(土门屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.34
6957	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	吴粉房支29#	30	34	17	17	未进入负面清单	否	无	6.51
6958	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	吴粉房支3#(姚店)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	6.65
6959	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104李席房支4#(李席房)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	2.42
6960	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104大营干84#(山西屯)	200	27	126	126	未进入负面清单	否	无	2.41
6961	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104瑞兴支36#(瑞兴屯)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	2.48
6962	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104蒋隈支2#(蒋隈屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.46
6963	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	瑞兴支14#	20	46	9	9	未进入负面清单	否	无	4.56
6964	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	下东支3#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.79
6965	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104八家分38#(西北沟)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	5.12
6966	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104大营干35#(四门孙屯)	200	38	104	104	未进入负面清单	否	无	7.46
6967	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104姚炉支4#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	3.89
6968	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104张炉分3#	200	38	104	104	未进入负面清单	否	无	7.96
6969	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104丰山支10#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	4.72
6970	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104王沟支6#(王沟)	200	42	96	96	未进入负面清单	否	无	5.31
6971	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104祝岚分32#(宫岭屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	0.60
6972	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	新房甲线105大王分106#(大王西屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	5.26
6973	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	王派支3#变台变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	1.78
6974	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	东方红支20#变台变压器	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	4.28
6975	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	李明西分4#变台变压器	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	7.67
6976	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	明东干66#变台变压器	125	51	49	49	未进入负面清单	否	无	1.73
6977	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	明东干146#变台变压器	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	4.62
6978	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	后姚支1#	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	3.58
6979	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	刘直房分4#变台变压器	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	1.05
6980	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	老吉林支9#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.99
6981	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	生成支8#变台变压器	315	47	135	135	未进入负面清单	否	无	8.79
6982	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	肖庄分8#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.67
6983	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	后肖泊分14#变台变压器	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	4.08
6984	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	王派分55#变台变压器	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	0.78
6985	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	李三咀支10#变台变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	1.44
6986	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	三家支25#变台变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	1.85
6987	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	大秦屯支7#变台变压器	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	3.51
6988	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	唐屯支6#变台变压器	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	3.51
6989	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	明东线106平房西支6-1#变台变压器	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	0.97
6990	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	平房西支6#变台变压器	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	8.14
6991	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	孟店支41#变台变压器	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	5.90
6992	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	李屯分5#变台变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	5.27
6993	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	李明东分6#变台变压器	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	8.40
6994	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	前肖东分2#变台变压器	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	0.62
6995	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	东方红支04#变台变压器	400	26	256	256	未进入负面清单	否	无	5.02
6996	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	小秦屯支15#变台变压器	200	17	146	146	未进入负面清单	否	无	6.70
6997	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	三家支7#变台变压器	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	2.05
6998	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	王派分86#变台变压器	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	7.38
6999	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	明东干97#变台变压器	315	42	151	151	未进入负面清单	否	无	2.97
7000	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	明东干160#变台变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.71

7001	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	谢屯支1#变台变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	8.45
7002	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	孟店支14#变台变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	6.62
7003	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	孟东干141#变台变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	8.56
7004	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	三家支44#变台变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	2.18
7005	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	木匠沟支6#变台变压器	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	0.02
7006	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	老嘛沟分9#变台	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.03
7007	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	生成支16#变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.71
7008	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	郝屯支2#变台变压器(郝屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.41
7009	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	前肖西分12#变台变压器(前肖西)	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	1.92
7010	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	后隈支2#变台变压器(后隈)	30	26	19	19	未进入负面清单	否	无	4.64
7011	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	瓦房支36#变台变压器	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	2.24
7012	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	西隈支17#变台变压器(西隈)	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	2.58
7013	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	瓦房支18#变台变压器	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	4.46
7014	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明东干7#变台变压器(明阳山西)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	1.40
7015	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	花园口支3#变台变压器(花园口)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.20
7016	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	尹庄支1#变台变压器(九龙星)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	1.45
7017	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明阳山东8#变台变压器(明阳山东)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	8.90
7018	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明新支26#变台变压器(吴屯)	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	4.22
7019	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明新支43#变台变压器(梁屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	8.02
7020	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明新支33#变台变压器(李台)	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	5.46
7021	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	尹庄支13#变台变压器(尹庄)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	2.39
7022	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	南沿支4#变台变压器(南沿)	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	7.09
7023	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	前肖西分2#变台变压器(前肖南)	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	5.86
7024	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	王屯支23#变台变压器(王屯)	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	6.70
7025	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	老仁城支2#变台变压器(老仁城)	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	6.10
7026	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明新分19#变台变压器(端阳庙工业)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	8.79
7027	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	任屯支4#变台变压器(任屯)	30	36	16	16	未进入负面清单	否	无	2.94
7028	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	同城支3#变台变压器(同城)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	7.82
7029	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	大于支2#变台变压器(大于)	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	6.05
7030	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明新分40#变台变压器(齐有)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	1.92
7031	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	瓦房支15#变台变压器(钟屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.15
7032	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	瓦房支46#变台变压器	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	8.10
7033	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明新支11#变台变压器(杨屯)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	3.34
7034	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明新支47#变台变压器(貂厂居民)	10	48	4	4	未进入负面清单	否	无	1.30
7035	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明新支54#变台变压器(刘屯)	80	36	43	43	未进入负面清单	否	无	1.90
7036	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	船舶乙线	船舶干8#变台变压器	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	4.52
7037	国网庄河市供电公司	66kV龙河变	丽昌乙线	生物分22#变台变压器(坎上)	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	0.06
7038	国网庄河市供电公司	66kV龙河变	互感器甲线	互感器干2#变压器(花园口所)	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	6.72
7039	国网庄河市供电公司	66kV龙河变	大轮甲线	大轮分41#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	4.32
7040	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	地区所分6#	315	31	186	186	未进入负面清单	否	无	0.37
7041	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	医院分09#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	4.32
7042	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	敬老院支3#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	1.67
7043	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	修屯分10#	200	28	124	124	未进入负面清单	否	无	4.87
7044	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	坎南分06#	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	0.60
7045	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	永直放分11#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	6.13
7046	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	化工干09#	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	3.29
7047	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	从西分42#	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	1.48
7048	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	从西分91#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	7.24
7049	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	医院分04#	250	27	158	158	未进入负面清单	否	无	3.04
7050	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	宋西分19#	250	50	100	100	未进入负面清单	否	无	0.78
7051	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	化工干141#	315	17	230	230	未进入负面清单	否	无	0.77
7052	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	环网分02#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	0.06
7053	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	化工干96#	50	28	31	31	未进入负面清单	否	无	8.68
7054	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	姜湾北支2#	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	4.35
7055	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	坎子支04#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	7.94
7056	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	坎西分1#	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	4.86
7057	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	宋西分04#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.02
7058	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	化工干60#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	2.02
7059	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	从西分8#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	3.37

7060	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	化工干86#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	4.75
7061	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	李瓦西支9#	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	0.05
7062	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	工业支8#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	2.69
7063	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	大增支10#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	6.58
7064	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	陶房分17#	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	1.12
7065	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	从西分79#	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	5.92
7066	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	沙包分20#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	1.62
7067	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	坎南分20#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	6.60
7068	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	宋西分34#变台	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	7.88
7069	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	倪屯支6#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	4.87
7070	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	薛西支04#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.75
7071	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	郝屯分14#	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	8.59
7072	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	联网支20#变台	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	6.43
7073	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	三道沟支25#	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	4.66
7074	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	三道沟支42#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	3.53
7075	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	薛东支03#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	4.40
7076	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	恒发分3#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	2.70
7077	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	宋庄支09#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.74
7078	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	农场分17#	200	26	128	128	未进入负面清单	否	无	7.59
7079	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	河口干31#	100	33	57	57	未进入负面清单	否	无	0.10
7080	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	倪屯支02#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	6.78
7081	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	东虾场支14#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.23
7082	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	河口干124#	200	20	140	140	未进入负面清单	否	无	2.92
7083	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	文咀支19#	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	3.39
7084	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	胜利分4#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	7.57
7085	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	刘屯支02#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	0.86
7086	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	下力支16#	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	0.07
7087	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	南王分15#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	2.97
7088	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	宋庄支25#	200	24	132	132	未进入负面清单	否	无	1.83
7089	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	农场分05#	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	2.73
7090	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	东虾场支04#	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	3.47
7091	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	东虾场支27#	125	46	55	55	未进入负面清单	否	无	1.68
7092	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	河口干114#	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	7.55
7093	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	周东分1#	50	22	34	34	未进入负面清单	否	无	6.84
7094	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	万顺分4#	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	7.75
7095	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	庙沟支05#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	6.80
7096	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	码头分5#变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	4.28
7097	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	邹圈分03#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	6.41
7098	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	河口线农场分三山支9#(三山居民)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	5.60
7099	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	于岚支1#(于岚)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	5.65
7100	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	高山干145#	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	8.80
7101	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	高山干63#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	3.74
7102	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	陶泊分15#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	6.36
7103	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	才沟分24#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	4.18
7104	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	松树沟分10#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.27
7105	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	王炉支23#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	5.02
7106	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	王炉支19#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	8.09
7107	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	拉脖分3#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	4.06
7108	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	高山干30#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	2.31
7109	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	陶屯支3#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	4.41
7110	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	上沟支3#	200	20	140	140	未进入负面清单	否	无	4.48
7111	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	李屯分4#	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	3.55
7112	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	高山干46#	20	48	8	8	未进入负面清单	否	无	2.20
7113	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	王炉支55#	400	48	168	168	未进入负面清单	否	无	4.94
7114	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	李永店分4#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	3.54
7115	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	后庙支2#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	6.08
7116	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	松树沟分27#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	4.19
7117	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	小高山分6#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	1.45
7118	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	于岚西支5#	200	33	114	114	未进入负面清单	否	无	7.87

7119	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	邵屯支13#	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	2.01
7120	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	高西分1#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	7.42
7121	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	肖咀支7#	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	6.89
7122	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	前永店分2#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	7.16
7123	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	庙后沟分25#	50	21	35	35	未进入负面清单	否	无	0.50
7124	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	曲隈分26#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	6.85
7125	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	下沟分10#(下松树沟)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	6.23
7126	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	下河口支39#	400	34	224	224	未进入负面清单	否	无	3.29
7127	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	曲隈分5#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	1.23
7128	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	松树咀支14#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	4.82
7129	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	大棚支8#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	4.16
7130	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	前坝分12#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	1.94
7131	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	曲隈分37#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.71
7132	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	下河口支25#	80	44	37	37	未进入负面清单	否	无	7.91
7133	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	张岚支3#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	8.96
7134	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	孙屯支3#	200	25	130	130	未进入负面清单	否	无	3.78
7135	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	大兴城支8#	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	4.35
7136	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	下河口支60#	80	24	53	53	未进入负面清单	否	无	6.00
7137	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	兴城村支7#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	8.17
7138	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	才沟分30#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	1.42
7139	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	于店分4#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	1.83
7140	国网庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	陶泊分46#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	0.26
7141	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	山头支25#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	4.67
7142	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	时屯支5#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.48
7143	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	钓鱼台分20#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	7.02
7144	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	白虾场分106#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	0.42
7145	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	卧龙干61#	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	7.38
7146	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	卧龙干95#	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	1.07
7147	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	姜屯分5#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	4.61
7148	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	复元支1#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.40
7149	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	前文地支13#	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	3.52
7150	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	振兴支9#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	2.60
7151	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	永宁分5#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	2.54
7152	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	元吉后支06#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	5.19
7153	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	养文地分11#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.63
7154	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	西李支13#	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	7.18
7155	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	卧龙干5#变压器	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	7.56
7156	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	山头水支28#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	5.47
7157	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	旗杆底分03#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	7.44
7158	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	养文地分20#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	2.85
7159	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	养文地分42#	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	0.70
7160	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	宏昌分7#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	8.03
7161	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	浪窝庙支6#	200	41	98	98	未进入负面清单	否	无	7.48
7162	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	山头支14#	200	28	124	124	未进入负面清单	否	无	7.89
7163	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	卧龙干17#柱上变压器	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	4.47
7164	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	友谊支10#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	8.27
7165	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	钓鱼台分13#	200	28	124	124	未进入负面清单	否	无	1.21
7166	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	姜屯分29#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	2.28
7167	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	东李支4#	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	8.49
7168	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	崔西分4#柱上变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.11
7169	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	PMS 吉安堂分11#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	3.73
7170	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	前崔支3#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	3.60
7171	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	崔西分10#柱上变压器	200	37	106	106	未进入负面清单	否	无	5.35
7172	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	吉安堂分52#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	1.00
7173	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	崔西分16#柱上变压器	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	9.00
7174	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	吉安堂分18#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	3.94
7175	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	河口干02#变压器	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	8.74
7176	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	河口干11#变压器	200	28	124	124	未进入负面清单	否	无	8.37
7177	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	于屯支9#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	4.70

7178	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	综合厂支04#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	7.32
7179	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	永胜线	永胜干17#变台	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	8.73
7180	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	永胜线	西丰台支16#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	2.02
7181	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	永胜线	西丰台支42#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	5.03
7182	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	永胜线	墩台沟支07#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	4.33
7183	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	永胜线	孙泡支03#	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	8.17
7184	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	永胜线	永胜干36#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	5.57
7185	国网庄河市供电公司	66kV尖山变	永胜线	小区支03#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	5.21
7186	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干48#变台变压器	250	49	103	103	未进入负面清单	否	无	1.81
7187	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港干94#柱上变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	3.32
7188	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干21#柱上变压器	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	0.85
7189	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	西湖干25#变台变压器	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	3.39
7190	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	孙炉分4#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.38
7191	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干74#	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	7.13
7192	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	邢屯支2#变台变压器(邢屯北台)	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	5.05
7193	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干3#变台变压器	315	23	211	211	未进入负面清单	否	无	8.88
7194	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干15#变台变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	6.43
7195	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水泵分4#	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	0.60
7196	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干18#柱上变压器	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	4.02
7197	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	前张支3#变台变压器(前张总表)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	5.20
7198	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	干沟支2#变台变压器(大郝楼)	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	3.96
7199	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华分11#变台变压器	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	4.08
7200	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干50#变台变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	6.16
7201	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干15#变台变压器2	200	44	92	92	未进入负面清单	否	无	3.31
7202	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干9#变台变压器	250	49	103	103	未进入负面清单	否	无	0.55
7203	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	盛大支2#变台变压器(三门孙南台)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	8.30
7204	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	新建分5#变台变压器	250	49	103	103	未进入负面清单	否	无	6.21
7205	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干86#	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	3.23
7206	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干35#变台变压器	100	20	70	70	未进入负面清单	否	无	4.48
7207	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新医支1#变台变压器	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	3.23
7208	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	宏扬支1#变台	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	2.44
7209	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干44#变台变压器2	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.84
7210	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	水泵分6#	400	48	168	168	未进入负面清单	否	无	0.49
7211	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干11#变台变压器	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	8.84
7212	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干21#柱上变压器	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	3.29
7213	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干70#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.99
7214	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	寺庙分3右1#变台变压器	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	2.43
7215	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	工商分6#变台变压器	315	32	183	183	未进入负面清单	否	无	5.01
7216	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	建设分15#变台变压器(于西)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	3.55
7217	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干27#变台变压器2	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	4.68
7218	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	体育场分1#	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	8.26
7219	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干13#	315	26	202	202	未进入负面清单	否	无	0.12
7220	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港干94#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	5.31
7221	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	华海干10#	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	4.93
7222	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干86#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	4.59
7223	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干44#变台变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	5.40
7224	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	姜隈支11变压器	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	0.97
7225	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干27#变台变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	4.10
7226	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港干61#	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	8.04
7227	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干62#变台变压器	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	6.50
7228	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	医院分1#变台变压器	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	5.34
7229	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	建筑分3#变台变压器	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	2.57
7230	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	水泵分23#柱上变压器	315	47	135	135	未进入负面清单	否	无	4.18
7231	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园甲线	电机分7	250	50	100	100	未进入负面清单	否	无	1.96
7232	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干36#变台变压器	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	0.74
7233	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干18#	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	0.70
7234	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港干74#	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	0.76
7235	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干1左1#变台变压器	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	5.87
7236	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	冷库分3#	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	8.48

7237	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	建设干5#变台变压器	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	3.49
7238	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	东盐钢支2#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.47
7239	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	仲屯分5#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	1.26
7240	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	水泵分7#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	2.27
7241	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	申管支7#	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	0.14
7242	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	贝莽支4#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	4.14
7243	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	李屯分18#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	5.72
7244	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	盐锅分2#	50	21	35	35	未进入负面清单	否	无	1.11
7245	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	西王沟分5#	200	31	118	118	未进入负面清单	否	无	2.25
7246	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	大连庄河市城关街道海洋村东王沟屯总	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	1.17
7247	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	城山分21#变台变压器	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	1.49
7248	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	城山分13#变台变压器	315	17	230	230	未进入负面清单	否	无	5.52
7249	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	城山分4#变台变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.49
7250	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	城山分4#变台变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	3.97
7251	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三门孙支26#变台变压器（三门孙北）	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	1.42
7252	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	后张分24#变台变压器（邢屯西台）	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	6.61
7253	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	砖瓦支3#变台变压器（邢屯东台）	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	2.51
7254	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	黄海干88#变台变压器	315	38	164	164	未进入负面清单	否	无	0.27
7255	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	卧龙支10#变台变压器（王卧龙北台）	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	3.46
7256	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	后张分24#变台变压器（董海楼住宅）	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	1.02
7257	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	农东支1#变台变压器（农东总表）	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	5.77
7258	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	后张分28#变台变压器（徐岭李屯）	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	6.14
7259	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	山头支2#变台变压器（山东头南台）	200	17	146	146	未进入负面清单	否	无	4.57
7260	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	党校分1#变台变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.75
7261	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	黄海市场支1#变台变压器（孙桂琴总表）	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	8.36
7262	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	滩花支4#变台变压器（徐岭村住宅楼）	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	8.64
7263	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三环乙支1#变台变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	5.33
7264	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	卧龙支3#变台变压器（王卧龙南台）	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	5.93
7265	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三环乙支3#变台变压器	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	3.65
7266	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	衣西支29#变台变压器（衣西总表）	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	4.91
7267	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	财政分9#	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	8.54
7268	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	修建支2#柱上变压器	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	5.00
7269	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	财政分4#	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	2.39
7270	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	财政分9#	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	0.46
7271	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	财政分2#	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	4.94
7272	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	辽宁省电力有限公司大连供电公司柱上变	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	5.46
7273	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队分6#柱上变压器	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	4.61
7274	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队分11#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.34
7275	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	长青支1#变台变压器	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	6.98
7276	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	岭上分3#变台变压器	200	41	98	98	未进入负面清单	否	无	2.12
7277	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队5左3#柱上变压器	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	6.20
7278	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队分30#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	0.12
7279	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队12右1#	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	7.38
7280	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队分19#	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	7.54
7281	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳干38#变台变压器	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	0.14
7282	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳干29#变台变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	0.88
7283	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线纸箱分3#变台变压器	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	6.69
7284	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳干29#变台变压器	200	24	132	132	未进入负面清单	否	无	3.65
7285	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳干27#变台变压器	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	7.04
7286	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	向阳干38#变台变压器	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	8.53
7287	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳干51#变台变压器	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	6.29
7288	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳干31#变台变压器	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	4.59
7289	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳干45#变台变压器	315	23	211	211	未进入负面清单	否	无	6.12
7290	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干28#变台变压器	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	1.68
7291	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	庄河变205华丰线油库分1#变台变压器	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	2.00
7292	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	供电分6#	315	39	161	161	未进入负面清单	否	无	4.26
7293	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	胜利分1#	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	8.56
7294	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干73#柱上变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	5.75
7295	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干68#	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	1.75

7296	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	食井分2#	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	6.45
7297	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	华隆分5#变台变压器2	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	5.53
7298	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	华隆分5#变台变压器	250	32	145	145	未进入负面清单	否	无	8.78
7299	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干64#	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	5.92
7300	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	工人分1#变台变压器	315	45	142	142	未进入负面清单	否	无	5.62
7301	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干13#变台变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	6.84
7302	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	华隆分1#变台变压器	315	39	161	161	未进入负面清单	否	无	1.96
7303	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	供电分2#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	7.66
7304	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干53#	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	7.35
7305	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	供电分4#左分4#	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	5.78
7306	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	水果分4#变台变压器	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	8.98
7307	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干60#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	0.31
7308	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干36#变台变压器	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	4.18
7309	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	工人分4#变台变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	6.06
7310	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	油库分1#变台变压器	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	7.93
7311	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	食井分2#	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	2.77
7312	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干68#柱上变压器	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	7.59
7313	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	供电分4#左分4#	315	47	135	135	未进入负面清单	否	无	2.48
7314	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干28#变台变压器2#	250	50	100	100	未进入负面清单	否	无	4.74
7315	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干73#	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1.05
7316	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	公路分5#变台变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	5.72
7317	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干31#变台变压器	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	6.09
7318	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	塑料支4#变台变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	1.79
7319	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干60#柱上变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	0.71
7320	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	宏化干4#变台变压器	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	2.60
7321	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干4左1#变台变压器	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	5.81
7322	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	崔隈分10#变台变压器	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	2.49
7323	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	红光分2#变台变压器2	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	8.33
7324	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	泰和支1#变台变压器	250	46	110	110	未进入负面清单	否	无	7.04
7325	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	红冷分4#变台变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	8.70
7326	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干11#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.45
7327	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干24#变台变压器2	200	19	142	142	未进入负面清单	否	无	8.15
7328	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	网具分9#变台变压器	100	41	49	49	未进入负面清单	否	无	7.06
7329	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	红冷分1#变台变压器	315	47	135	135	未进入负面清单	否	无	7.67
7330	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干76#变台变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	6.19
7331	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁西分4#变台变压器	315	24	208	208	未进入负面清单	否	无	2.86
7332	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	红光分2#变台变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	8.74
7333	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干24#变台变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	2.93
7334	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干23#变台变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	8.78
7335	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干76#变台变压器2	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	0.99
7336	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干71#变台变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	4.75
7337	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	庄河变208铁东乙线铁东干21#变台变压器	315	34	176	176	未进入负面清单	否	无	0.78
7338	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干23#变台变压器2	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	6.74
7339	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	侯屯分3#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.86
7340	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干16#变台变压器	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	7.38
7341	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干9#变台变压器2	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	7.12
7342	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	庄河变208铁东乙线铁东干16#变台变压器	315	28	195	195	未进入负面清单	否	无	3.77
7343	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	崔隈分2#变台变压器柱上变压器	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	8.76
7344	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干76#变台变压器3	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	3.03
7345	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干3#变台变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	4.07
7346	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丝绸干11#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	2.92
7347	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	水产分8#	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	4.19
7348	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	水产分8#	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	7.14
7349	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丝绸干3左分2#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	3.17
7350	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丝绸干16#	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	2.86
7351	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丝绸干28#	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	3.33
7352	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	文化分3#	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	4.60
7353	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干62#变台变压器	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	5.94
7354	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	汽校分18右2#变台变压器	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	5.59



7355	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	汽校分1#变台变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.29
7356	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干70#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.66
7357	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新分1#变台变压器	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	0.08
7358	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新分1#变台变压器2	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	5.51
7359	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	花园支5#变台变压器	400	43	188	188	未进入负面清单	否	无	8.72
7360	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁东干53#变台变压器	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	1.33
7361	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁东干39#变台变压器	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	5.21
7362	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华分9右1#变台变压器	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	3.25
7363	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新分3#变台变压器	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	4.64
7364	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华分5右2#变台变压器	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	2.74
7365	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新医支1#变台变压器2	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	2.81
7366	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新医支2#变台变压器	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	3.24
7367	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新医支2#变台变压器2	315	45	142	142	未进入负面清单	否	无	5.19
7368	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	花园支5#变台变压器2	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	7.17
7369	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	站前分7#变台变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	5.25
7370	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	站前分3#变台变压器2	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	6.56
7371	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	站前分3#变台变压器	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	3.96
7372	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干17#变台变压器	400	39	204	204	未进入负面清单	否	无	7.75
7373	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分4#变台变压器2	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.83
7374	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	金属分4#变台变压器2	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	7.18
7375	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干25#变台变压器	315	20	221	221	未进入负面清单	否	无	7.63
7376	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分15#变台变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	5.09
7377	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	黄海分22#变台变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	0.33
7378	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	铁路干17右3#柱上变压器	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	2.45
7379	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	邵屯分6#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.71
7380	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干5#变台变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	2.90
7381	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干12#变台变压器	200	35	110	110	未进入负面清单	否	无	2.10
7382	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	华通支5#变台变压器2	250	50	100	100	未进入负面清单	否	无	1.04
7383	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分4#变台变压器	315	29	192	192	未进入负面清单	否	无	3.77
7384	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分24#变台变压器（黄炉屯南台）	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	0.80
7385	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干30#变台变压器	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	0.35
7386	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干1右1#变台变压器	315	47	135	135	未进入负面清单	否	无	6.01
7387	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分28#变台变压器（黄炉屯北台区）	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	6.77
7388	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分11#变台变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	7.66
7389	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	华通支5#变台变压器	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	3.42
7390	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	金属分4#变台变压器	315	47	135	135	未进入负面清单	否	无	7.34
7391	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	饵料厂分9#	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	6.39
7392	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	龙庙分10#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	8.67
7393	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	海港线	育才分3#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	8.27
7394	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	龙庙分2左2分2#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	1.19
7395	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	东冷支1#变台变压器(彩印厂楼)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	6.33
7396	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分19#变台变压器(检察院楼)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	5.29
7397	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	干沟支12#变台变压器(河东西台区)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	5.74
7398	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干33#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.89
7399	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分11#变台变压器(印刷楼)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	5.28
7400	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分8#变台变压器(柴油机楼)	160	47	69	69	未进入负面清单	否	无	4.83
7401	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分6#变台变压器(孙义秀楼)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.60
7402	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干38#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	1.10
7403	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干23#	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	8.78
7404	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干17#柱上变压器	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	8.62
7405	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	职教支1#变台变压器(公安局楼)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	3.65
7406	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	万宝分1#	315	47	135	135	未进入负面清单	否	无	3.46
7407	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干46#	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	7.21
7408	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干17#柱上变压器	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	2.83
7409	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干43#右分3#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	3.47
7410	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分31#变台变压器(鲍码小区)	200	34	112	112	未进入负面清单	否	无	1.97
7411	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干43#右分3#	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	3.76
7412	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干10#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	3.90
7413	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分4#变台变压器(河东农行)	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	5.60

7414	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	干沟支2#变台变压器(滨河小区)	250	39	128	128	未进入负面清单	否	无	3.46
7415	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	东海支1#石分1#变台变压器(农行家属)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	6.84
7416	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	干沟支4#变台变压器(河道楼)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	6.86
7417	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	三十五中支3#变台变压器(东达楼)	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	8.62
7418	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干50#	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	0.94
7419	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	一队支1#变台变压器(河东一队)	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	7.04
7420	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	教支1#变台变压器(废品楼)	100	45	45	45	未进入负面清单	否	无	5.55
7421	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	曹店分5#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	8.35
7422	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	北房身分7#(北房身屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	7.94
7423	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	都屯分5#(都屯)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	7.91
7424	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	南坡支13#(南坡屯)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	3.68
7425	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	德胜沟支3#(德胜沟屯)	200	21	138	138	未进入负面清单	否	无	5.92
7426	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	吴屯支18#(吴屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	1.89
7427	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	红塔线学房沟北支11	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	4.98
7428	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	三义庙支36#(前川)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	8.11
7429	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	红塔线三义庙支93	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	5.06
7430	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	赵屯分4#(赵屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.68
7431	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	前发娄屯支4#(前发娄屯)	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	1.82
7432	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	10kv红塔线孙屯北支3	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	1.83
7433	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	10kv红塔线小川西支1	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	5.77
7434	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	太升支3#(太升屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	8.14
7435	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	瓜地沟支3#(瓜地沟屯)	20	49	8	8	未进入负面清单	否	无	7.62
7436	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	唐窠支10#(唐窠屯)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	2.04
7437	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	姜龙屯支4#(姜龙屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	3.83
7438	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	朱隈支14#(前崔)	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	8.63
7439	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	北坡分10#(北坡屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	3.28
7440	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	唐窠支5#(庄沟)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.46
7441	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	10KV红塔线孙屯支1	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	3.72
7442	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	王沟支9#(三义庙王沟)	80	17	58	58	未进入负面清单	否	无	4.33
7443	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	耿屯支27#(耿屯西)变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	6.61
7444	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	刘沟支7#(刘沟屯)	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	3.26
7445	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	旭明支1#(旭明屯)	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	2.63
7446	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	小金分21#(小金屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	0.92
7447	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	闫屯分4#(王屯)	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	6.44
7448	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	红塔干68#(牛屯)	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	2.90
7449	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	红塔线玉宽支2#杆上变压器	400	48	168	168	未进入负面清单	否	无	4.36
7450	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	小川北支1#(小川屯)	200	23	134	134	未进入负面清单	否	无	5.19
7451	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	东瓜川分72#(后大甸)	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	2.30
7452	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	北兴隆支2#(北兴隆屯)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	5.11
7453	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	耿屯支13#(耿屯东)变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	4.55
7454	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	小川大棚支5#(小川大棚台)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	2.94
7455	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	后川支9#(后川屯)	200	39	102	102	未进入负面清单	否	无	3.63
7456	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	东沟支3#(东沟屯)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	5.70
7457	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	红塔干203#(山咀)	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	4.49
7458	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	闫屯分15#(闫屯)	400	17	292	292	未进入负面清单	否	无	0.68
7459	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	曲店分6#(曲店屯)	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	5.12
7460	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	南兴隆支5#(南兴隆屯)	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	8.15
7461	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	红塔线103红塔干160#(西河)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	7.21
7462	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	朱隈支5#(后崔)	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	8.31
7463	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	吕沟支1#(吕沟屯)	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	3.88
7464	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	旭升娄屯支5#(旭升娄屯)	50	19	36	36	未进入负面清单	否	无	4.96
7465	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	朱隈支52#(朱隈)	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	8.24
7466	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	三义庙支76#(西隈)	50	24	33	33	未进入负面清单	否	无	6.52
7467	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	吴屯支6#(吉玉塘)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	6.35
7468	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	小金分4#(张屯大棚)	50	21	35	35	未进入负面清单	否	无	8.97
7469	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	小金分1#(张屯)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	1.40
7470	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	东瓜川分19#(北兴隆2)	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	6.00
7471	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	西道分5#(西道屯)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	2.94
7472	国网庄河市供电公司	66kV莲花山变	红塔线	10KV红塔线东果林支1#(东林)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	3.07

7473	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	红塔线	王岭支5#(王岭屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	5.42
7474	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	红塔线	红塔干185#(红塔耿屯)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	4.40
7475	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	红塔线	10KV红塔线 赵屯分9#(赵屯西)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	7.03
7476	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	红塔线	红塔干195#(张屯)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	0.01
7477	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	红塔线	三义庙支83#(学房沟)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.03
7478	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	红塔线	康沟支9#(康沟屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.70
7479	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	红塔线	松树沟支12#(松树沟屯)	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	7.92
7480	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	红塔线	东河分7#(东河屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	2.03
7481	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	粮库线	红星南台支2#	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	5.90
7482	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	粮库线	粮库线104拦河坝分17#(韩屯南台)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	8.36
7483	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	粮库线	粮库线104拦河坝分5#(韩屯台区)	160	47	69	69	未进入负面清单	否	无	8.15
7484	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	粮库线	桥头分1#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	0.10
7485	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	粮库线	粮库分6#(董沟)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	0.99
7486	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	粮库线	粮库线医院分13#变压器	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	0.50
7487	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	粮库线	东道支1#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	7.66
7488	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	粮库线	粮库线汤家干7#(德兴街变压器)	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	1.31
7489	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	粮库线	医院分10#	315	47	135	135	未进入负面清单	否	无	5.18
7490	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	柞甸支7#(柞甸屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.48
7491	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	10KV汤家线于西支7#(于西屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	7.14
7492	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	林屯分7#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	0.34
7493	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	前阳支05#(后阳)	30	45	14	14	未进入负面清单	否	无	6.69
7494	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	牟屯分9#变压器	160	20	112	112	未进入负面清单	否	无	4.60
7495	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	王屯分12#变压器	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	7.74
7496	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	10KV汤家线 向阳支16#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	3.61
7497	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	汤家干132#(姜屯)	50	23	34	34	未进入负面清单	否	无	7.13
7498	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	卢沟支16#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	2.43
7499	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	潘屯分17#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	8.50
7500	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	10KV汤家线 张屯南支1#(张屯南屯)	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	6.41
7501	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	柞树分82#(大麻沟)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	7.74
7502	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	平顶分07#(林西沟)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	3.91
7503	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	大麻沟南支7#(大麻南屯)	30	32	17	17	未进入负面清单	否	无	1.47
7504	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	赵沟分31#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	1.02
7505	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	平顶分13#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	4.88
7506	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	柞树分12#(徐屯)	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	1.40
7507	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	柞树分22#(鸡冠岭)	50	39	26	26	未进入负面清单	否	无	0.16
7508	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	柞树分55#(孙大沟)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	8.69
7509	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	瓦后大棚分1#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	6.35
7510	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	10KV汤家线 孙大沟南支4#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	8.81
7511	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	汤家干48#(康西)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	6.96
7512	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	汤屯支2#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	0.43
7513	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	汤沟分3#	200	19	142	142	未进入负面清单	否	无	4.99
7514	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	10KV汤家线 向阳北支7#(向阳北)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.66
7515	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	小于屯分5#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	0.46
7516	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	常半坡支16#变压器(常半坡)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	3.08
7517	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	柞树分77#(耿屯)	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	4.93
7518	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	于东分9#	50	19	36	36	未进入负面清单	否	无	5.82
7519	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	常屯分11#(常屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	0.79
7520	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	常半坡支05#变压器(罗圈)	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	8.82
7521	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	福成沟分4#(福成沟屯)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	3.26
7522	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	张屯支3#(源发张屯)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	7.55
7523	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	朱屯分2#变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.72
7524	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	10KV汤家线瓦后支1#(瓦后)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	7.18
7525	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	董沟支7#(董沟)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	1.67
7526	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	林屯分4#(林屯大棚)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	4.45
7527	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	前阳支15#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	6.77
7528	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	10KV汤家线 向阳东支10#(向阳东)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	4.71
7529	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	汤家线101汤家干192#(汤家大岭)	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	8.61
7530	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	赵屯分4#	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	1.06
7531	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	同立沟支10#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	7.62

7532	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	曲沟支6#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.41
7533	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	汤家线于西北分1#(于西北)	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	3.75
7534	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	都沟分7#(都沟屯)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	1.35
7535	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	潘屯大棚分4#	50	44	23	23	未进入负面清单	否	无	6.87
7536	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	汤家线	瓦春分4#(瓦前)	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	3.84
7537	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	小半沟支9#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	1.78
7538	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	瓦春分66#(薛屯)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	6.63
7539	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	北台支(马家)32#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.86
7540	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	白店分4#(康东)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	3.86
7541	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	刘福沟分5#变压器	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	3.88
7542	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	河沿支4#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	1.10
7543	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	黄岭西支3#	100	43	47	47	未进入负面清单	否	无	1.77
7544	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	王店支3#	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	6.29
7545	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	雷沟分11#变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	3.69
7546	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	砬石加工厂支8#(碾坊)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	8.88
7547	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	唐西沟支20#	30	19	21	21	未进入负面清单	否	无	7.41
7548	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	大刘支7#(大刘屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.42
7549	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	刁桥支8#(黄岭屯)	160	47	69	69	未进入负面清单	否	无	7.55
7550	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	北台支(刁桥)6#(粮房2)	20	35	11	11	未进入负面清单	否	无	5.86
7551	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	桃园支3#	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	1.16
7552	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	尹屯支30#	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	8.15
7553	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	10KV汤家线 张沟北支2#(张沟北屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.51
7554	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	瓦春分185#(松树沟)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.36
7555	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	碗铺支2#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	5.98
7556	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	白店分26#	315	32	183	183	未进入负面清单	否	无	3.73
7557	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	曹沟支1#(曹沟)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	8.11
7558	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	小刘支8#	100	27	63	63	未进入负面清单	否	无	6.99
7559	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	10KV汤家线石门支3#(石门沟)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.72
7560	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	钱沟支8#	160	32	93	93	未进入负面清单	否	无	4.55
7561	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	汤家线101半上支23#(半上)	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	5.46
7562	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	小峪王沟支16#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	7.77
7563	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	南山支28#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	2.32
7564	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	0KV汤家线 唐西沟北支6#(唐西沟北)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	8.61
7565	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	洪真莹支17#(下韩2)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	7.97
7566	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	半上支8#(半下)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	6.63
7567	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	张沟支2#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	8.54
7568	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	下韩支40#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	4.19
7569	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	刁桥支20#(河南北)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	5.11
7570	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	邱屯支11#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	3.53
7571	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	瓦春分172#(李刘屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	4.89
7572	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	王沟支(七一)06#(杨屯)	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	5.83
7573	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	二大房支13#(马屯乙)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.82
7574	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	红碑支1#(红碑屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	5.43
7575	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	王沟支(七一)13#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	5.47
7576	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	西沟支8#(黄岭2)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	2.78
7577	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	10KV汤家线大房西支2#(大房西)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	6.58
7578	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	北台支(刁桥)17#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	0.40
7579	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	10KV汤家线大房东支1#(大房东)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	8.73
7580	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	姜沟支5#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	5.22
7581	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	10KV汤家线二大房南支1#(二大房)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	6.73
7582	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	瓦春分133#(大岭)	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	7.99
7583	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	黄岭东支1#(黄岭东屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	1.61
7584	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	大庙支2#	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	5.18
7585	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	10KV汤家线 小庙西支6#(小庙西)	200	24	132	132	未进入负面清单	否	无	8.85
7586	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	0KV汤家线 孙屯北支1#(刁桥孙屯北)	200	37	106	106	未进入负面清单	否	无	7.70
7587	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	10KV汤家线 雷沟分20#(雷沟北)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	0.55
7588	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	吕屯支5#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.80
7589	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	刁桥村支1#(刁桥村)	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	8.24
7590	国网庄河市供电公司	66kV葵花山变	瓦春线	于沟支5#	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	2.12

7591	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	瓦春线	(小峪) 孙屯支1#	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	0.78
7592	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	瓦春线	OKV 汤家线 孙屯西支14# (刁桥孙屯西)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.63
7593	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	瓦春线	10KV 汤家线大口井支2# (河沿)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	1.68
7594	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	瓦春线	秘沟支6#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	3.99
7595	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	瓦春线	刁桥支44# (孙屯)	200	40	100	100	未进入负面清单	否	无	5.79
7596	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	瓦春线	峨山支16# (峨山下)	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	5.13
7597	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	瓦春线	糖房支2#	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	2.51
7598	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	瓦春线	曲屯支2#	200	40	100	100	未进入负面清单	否	无	0.87
7599	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	瓦春线	小庙支10#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	7.79
7600	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	瓦春线	刁桥支68# (吕屯北)	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	2.77
7601	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	五道沟线	五道沟分23# (山东)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	4.08
7602	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	五道沟线	山后支12# (山后乙)	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	6.94
7603	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	五道沟线	10KV 五道沟线龙头支32# (龙头)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	2.09
7604	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	五道沟线	10KV 五道沟线龙头西支8# (龙头西)	200	36	108	108	未进入负面清单	否	无	0.03
7605	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	五道沟线	北台支17#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	6.88
7606	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	五道沟线	五道沟线102龙头支16# (曲屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	8.96
7607	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	五道沟线	10KV 五道沟线李屯支20# (李屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	3.63
7608	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	五道沟线	五道沟分41# (长龙北)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	7.15
7609	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	五道沟线	果园支12# (刘屯二)	20	29	12	12	未进入负面清单	否	无	7.99
7610	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	五道沟线	果园支03# (刘屯大棚)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.44
7611	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	五道沟线	红塔干4# (西院)	160	47	69	69	未进入负面清单	否	无	6.09
7612	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	五道沟线	10KV 五道沟线刘屯西支1# (刘屯西)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	5.10
7613	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	五道沟线	五道沟分46# (长龙西)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	5.35
7614	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	五道沟线	五道沟线102山西支1#	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	1.19
7615	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	五道沟线	10KV 五道沟线刘屯北支2# (刘屯北)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	7.37
7616	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	五道沟线	10KV 五道沟线刘屯支7# (刘屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	8.21
7617	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	五道沟线	长龙东支4#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	1.02
7618	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	五道沟线	山后支17# (山后甲)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	6.67
7619	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	红塔线	10kV 红塔线小金东支7#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	3.65
7620	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	红塔线	10kV 红塔线王屯北分1#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	8.31
7621	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	瓦春线	下韩支24# (孤山)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	7.52
7622	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	瓦春线	10kV 瓦春线白店南分2# 变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	3.54
7623	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	粮库线	10kV 粮库线红星支3#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.61
7624	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	粮库线	蓉花园配电站1# 变压器	500	51	195	195	未进入负面清单	否	无	1.85
7625	国网庄河市供电公司	66kV 蓉花山变	粮库线	蓉花园配电站2# 变压器	500	46	220	220	未进入负面清单	否	无	7.03
7626	国网庄河市供电公司	66kV 城山变	菜园线	孙屯支8#	20	34	11	11	未进入负面清单	否	无	5.99
7627	国网庄河市供电公司	66kV 城山变	菜园线	政府支1#	250	48	105	105	未进入负面清单	否	无	3.15
7628	国网庄河市供电公司	66kV 城山变	菜园线	王沟支15#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	8.38
7629	国网庄河市供电公司	66kV 城山变	菜园线	宋沟北支6#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	4.04
7630	国网庄河市供电公司	66kV 城山变	菜园线	对面沟支9#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	8.52
7631	国网庄河市供电公司	66kV 城山变	菜园线	库西支23#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	3.95
7632	国网庄河市供电公司	66kV 城山变	菜园线	和尚屯南分4#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	2.88
7633	国网庄河市供电公司	66kV 城山变	菜园线	梨树园西支9#	400	48	168	168	未进入负面清单	否	无	3.64
7634	国网庄河市供电公司	66kV 城山变	菜园线	小盖屯支24#	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	6.51
7635	国网庄河市供电公司	66kV 城山变	菜园线	小盖屯支10#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	2.10
7636	国网庄河市供电公司	66kV 城山变	菜园线	房身南支4#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	8.37
7637	国网庄河市供电公司	66kV 城山变	菜园线	后五四支5#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	3.52
7638	国网庄河市供电公司	66kV 城山变	菜园线	恒丰移动支4#	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	2.39
7639	国网庄河市供电公司	66kV 城山变	菜园线	后五支38#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	4.51
7640	国网庄河市供电公司	66kV 城山变	菜园线	背阴分7间1#	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	2.22
7641	国网庄河市供电公司	66kV 城山变	菜园线	沙西北支3#	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	5.03
7642	国网庄河市供电公司	66kV 城山变	菜园线	沙西支11#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	2.25
7643	国网庄河市供电公司	66kV 城山变	菜园线	老场北支7#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	0.30
7644	国网庄河市供电公司	66kV 城山变	菜园线	菜园线菜园干34#T	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	2.08
7645	国网庄河市供电公司	66kV 城山变	菜园线	沙金一支4#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.20
7646	国网庄河市供电公司	66kV 城山变	菜园线	林场分14#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	8.27
7647	国网庄河市供电公司	66kV 城山变	菜园线	菜园线背阴分5#	30	19	21	21	未进入负面清单	否	无	4.40
7648	国网庄河市供电公司	66kV 城山变	菜园线	沙东棚支2#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	2.67
7649	国网庄河市供电公司	66kV 城山变	菜园线	当东大棚分2#	160	32	93	93	未进入负面清单	否	无	3.70

7650	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	北姜分2#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	6.81
7651	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园干19#	200	42	96	96	未进入负面清单	否	无	0.93
7652	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	松树咀东支10#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	3.48
7653	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园干57#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	4.84
7654	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	干屯支15#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	7.21
7655	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	葛屯支3#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	3.22
7656	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	李屯分24#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	2.55
7657	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	李屯南支4#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	0.95
7658	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	吉丰满支5#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	4.08
7659	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	吉丰北10#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	8.80
7660	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	庙下支东支8#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.01
7661	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	田水井大棚支9#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	8.11
7662	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后五支21#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	5.41
7663	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	松树咀分8#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	4.72
7664	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	山前分1#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	1.52
7665	国网庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	磷肥干59间1#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	4.63
7666	国网庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	磷肥干52间1#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	2.41
7667	国网庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	胜利分28#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	6.94
7668	国网庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	磷肥干46#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	7.29
7669	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	闫屯分47#	20	46	9	9	未进入负面清单	否	无	8.04
7670	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	闫屯分32#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	0.16
7671	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	平房支8#	20	51	8	8	未进入负面清单	否	无	8.61
7672	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	房身支11#	20	47	9	9	未进入负面清单	否	无	3.35
7673	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	王官支26#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	0.38
7674	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	王官支12#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	0.11
7675	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	梨南分15#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	3.44
7676	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园干204#	100	18	72	72	未进入负面清单	否	无	0.96
7677	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	巩大屯分3#	50	39	26	26	未进入负面清单	否	无	0.56
7678	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	土城支2#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	7.54
7679	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	林场分33#	10	50	4	4	未进入负面清单	否	无	2.48
7680	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后甸支7#	100	33	57	57	未进入负面清单	否	无	4.80
7681	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	前王支6#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	0.10
7682	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后王支2#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	2.45
7683	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	和尚屯北分12#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	3.04
7684	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	小王屯支12#	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	1.60
7685	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	松树咀分44#	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	8.49
7686	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园干245#	200	40	100	100	未进入负面清单	否	无	8.34
7687	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园分2#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.12
7688	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	山南支4#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	6.70
7689	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	山北分9#	80	35	44	44	未进入负面清单	否	无	1.98
7690	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	背阴分18#	20	51	8	8	未进入负面清单	否	无	1.49
7691	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园干176#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	3.50
7692	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	万德分1#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	0.01
7693	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	闫屯分12#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	6.85
7694	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	王沟支8#(15#)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	0.40
7695	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	当西分2#	50	34	28	28	未进入负面清单	否	无	8.51
7696	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	张下分3#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	0.50
7697	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	张上分7#	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	0.24
7698	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	沙西支4#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	6.61
7699	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	沙东支6#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	7.52
7700	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	库西支13#	100	31	59	59	未进入负面清单	否	无	8.01
7701	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	库北支14#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.52
7702	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	库西支2#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	0.59
7703	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	盛沟支7#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	0.10
7704	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	石屯支1#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	8.76
7705	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	郝屯支3#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	4.28
7706	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	郭沟分21#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.84
7707	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	金房支5#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	4.14
7708	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	沙金分117#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	6.23

7709	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	张沟支8#	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	2.57
7710	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	李沟支1#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	6.94
7711	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	薛沟支12#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	0.43
7712	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	南房身支1#	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	4.46
7713	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园于129#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	0.44
7714	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园于120#	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	8.33
7715	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	小岭分16#	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	8.93
7716	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园于99#	20	46	9	9	未进入负面清单	否	无	6.73
7717	国网庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	郭沟分33#	50	42	24	24	未进入负面清单	否	无	5.87
7718	国网庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	郭沟分16#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	5.92
7719	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	北姜分11#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	2.43
7720	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	宋沟分9#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	0.62
7721	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	隋屯分10#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	6.00
7722	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	金星干3#	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	7.07
7723	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	曹沟支7#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	8.25
7724	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	栗中大棚支12#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	4.54
7725	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	五东支8#	50	24	33	33	未进入负面清单	否	无	4.35
7726	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	吉永支7#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	0.90
7727	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	当东分11#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.49
7728	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	丝绸分11#	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	3.91
7729	国网庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	磷肥于26#	50	35	28	28	未进入负面清单	否	无	7.34
7730	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	医院支7#	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	7.56
7731	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	城东分8#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	2.04
7732	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	前张支8#	100	39	51	51	未进入负面清单	否	无	6.12
7733	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后张支4#	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	4.32
7734	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	城东分37#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	7.17
7735	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	城东分43#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	7.67
7736	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	城东分51#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	8.05
7737	国网庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	磷肥于33#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	1.71
7738	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	李屯支1#	160	44	74	74	未进入负面清单	否	无	5.24
7739	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	城东分74#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	4.44
7740	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	大有支3#	50	22	34	34	未进入负面清单	否	无	5.70
7741	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	于屯支7#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	4.50
7742	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	姜东支12#	100	29	61	61	未进入负面清单	否	无	1.50
7743	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	姜西支2#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	8.51
7744	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后五支29#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	5.44
7745	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	河东支7#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	2.08
7746	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	刘屯村分4#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	8.96
7747	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	茶条支3#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	7.45
7748	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	福顺支6#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	8.96
7749	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	东国川支24#	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	1.53
7750	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	小盖屯支14#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	5.34
7751	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后安支31#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.10
7752	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后安支41#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.68
7753	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	大盖屯支7#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	4.78
7754	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后安支13#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	2.09
7755	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	矫沟支51#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	2.79
7756	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	矫沟支43#	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	0.30
7757	国网庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	小姜屯分1#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	3.79
7758	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	矫沟支25#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	0.31
7759	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	顾下支7#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	0.88
7760	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	老场支8#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	5.61
7761	国网庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	磷肥于64#	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	0.50
7762	国网庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	姜东支1#	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	8.53
7763	国网庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	姜西支2#	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	6.62
7764	国网庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	张卧龙支3#	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	6.94
7765	国网庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	宋屯支24#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	1.38
7766	国网庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	宋屯支44#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	3.78
7767	国网庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	胜利分67#	200	37	106	106	未进入负面清单	否	无	1.55

7768	国网庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	谭沟支5#	200	17	146	146	未进入负面清单	否	无	2.08
7769	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	光柴沟支5#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	4.24
7770	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	金星分3#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	0.77
7771	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	后甸西支2#	100	33	57	57	未进入负面清单	否	无	0.89
7772	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	木前支2#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.48
7773	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	木后支28#	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	7.38
7774	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	老梁房支3#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	2.71
7775	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	马庙支8#	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	8.30
7776	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	金星沟支5#	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	7.71
7777	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	山咀支2#	80	27	50	50	未进入负面清单	否	无	7.04
7778	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	吉丰支9#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	8.95
7779	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	土城支6#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	1.29
7780	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	庙下支4#	200	83	14	14	未进入负面清单	否	无	6.09
7781	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	庙上支8#	80	27	50	50	未进入负面清单	否	无	6.54
7782	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	王卧龙支7#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	3.62
7783	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	下王支18#	20	49	8	8	未进入负面清单	否	无	0.81
7784	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	栗西支4#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	4.80
7785	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	栗东支23#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	1.16
7786	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	彭屯支7#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	1.05
7787	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	孙岭支6#	200	19	142	142	未进入负面清单	否	无	7.81
7788	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	彭屯支22#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.84
7789	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	尹屯支5#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	8.71
7790	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	彭屯支46#	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	6.14
7791	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	下于支2#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.06
7792	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	上于支20#	30	38	16	16	未进入负面清单	否	无	5.58
7793	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	李屯支12#	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	1.89
7794	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	冷屯支23#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	8.87
7795	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	周屯支30#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	1.07
7796	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	小曹屯支1#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	1.03
7797	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	大东支21#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	0.32
7798	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	大西支2#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	8.55
7799	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	房身支5#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.67
7800	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	利东支7#	125	50	50	50	未进入负面清单	否	无	2.34
7801	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	吉庆支26#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	7.79
7802	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	光柴沟支9#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	1.22
7803	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	牟屯支4#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	7.48
7804	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	吉庆村支3#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	7.43
7805	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	吉庆支52#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	6.79
7806	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	东沟支10#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	6.12
7807	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	山东支14#	20	51	8	8	未进入负面清单	否	无	8.46
7808	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	曹沟支16#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	2.36
7809	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	高屯支14#	50	35	28	28	未进入负面清单	否	无	4.90
7810	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	福兴支11#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	1.30
7811	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	金星分11#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	3.91
7812	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	刘南沟支11#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	5.71
7813	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	刘北沟支9#	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	3.23
7814	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	刘南沟支20#	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	3.06
7815	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	中学支2#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	8.29
7816	国网庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	孙屯支22#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	2.77
7817	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	后梁房支17#	160	22	109	109	未进入负面清单	否	无	8.62
7818	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	石匠沟支16#	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	1.92
7819	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	上梨底支3#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	4.23
7820	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	下梨底支3#	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	7.51
7821	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	葛屯支10#	50	40	25	25	未进入负面清单	否	无	6.21
7822	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	上于饮水支4#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	5.80
7823	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	马大岗支3#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	6.42
7824	国网庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	木前小区支1#	50	38	26	26	未进入负面清单	否	无	4.11
7825	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 小学分7#	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	0.41
7826	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 财房西分4#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	5.52



7827	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 汽站分6#	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	5.85
7828	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 小财房支4#	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	3.24
7829	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 姜皮下支4#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	4.55
7830	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 闫屯支5#	50	35	28	28	未进入负面清单	否	无	8.29
7831	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 前张支12#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	1.22
7832	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 前张支26#	50	35	28	28	未进入负面清单	否	无	0.34
7833	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 前张支43#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	8.02
7834	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 前张支51#	50	43	24	24	未进入负面清单	否	无	8.05
7835	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 沈屯支7#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	2.86
7836	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 三门刘支7#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	7.88
7837	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 钱北支9#	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	0.70
7838	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 房屯支30#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	1.21
7839	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 董炉支20#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	3.96
7840	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 房屯支51#	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	7.84
7841	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 杨树沟支4#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.36
7842	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 万丰支3#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	8.59
7843	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 姜屯支4#	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	3.52
7844	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 万丰支26#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	7.63
7845	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 万丰支37#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	0.16
7846	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 光明山支6#	125	50	50	50	未进入负面清单	否	无	4.75
7847	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 娄沟支31#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.17
7848	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 娄沟支38#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	5.78
7849	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 上曹支4#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	5.83
7850	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 娄沟支66#	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	4.38
7851	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 娄沟支77#	20	51	8	8	未进入负面清单	否	无	3.79
7852	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 娄沟支84#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.64
7853	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 娄沟支101#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.95
7854	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 娄沟支109#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	8.89
7855	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 大曹支3#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	8.98
7856	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 下佟支20#	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	6.15
7857	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 大甸支8#	20	51	8	8	未进入负面清单	否	无	3.82
7858	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 上佟支10#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	7.77
7859	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 长兴支16#	200	33	114	114	未进入负面清单	否	无	1.68
7860	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 佟岭刘屯支9#	30	24	20	20	未进入负面清单	否	无	5.79
7861	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 佟岭郭屯支6#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	7.28
7862	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 南道分67#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	7.43
7863	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 北炉支13#	100	39	51	51	未进入负面清单	否	无	1.05
7864	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 夏屯支12#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	6.27
7865	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 叶屯支4#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	1.81
7866	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 叶屯支15#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	0.52
7867	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 南道分108#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	8.74
7868	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 移动支2#	20	48	8	8	未进入负面清单	否	无	4.65
7869	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 小河沿支12#	80	18	58	58	未进入负面清单	否	无	5.27
7870	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 南道分145#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	6.91
7871	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 房沟支4#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	4.13
7872	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 北拉支60#	20	19	14	14	未进入负面清单	否	无	8.86
7873	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 北拉支69#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	1.79
7874	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 李屯支5#	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	1.13
7875	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 刁沟支10#	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	0.30
7876	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 下杨支5#	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	1.16
7877	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 石云支4#	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	3.14
7878	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 南拉支5#	50	19	36	36	未进入负面清单	否	无	5.12
7879	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 肖屯支2#	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	1.66
7880	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 顺兴支4#	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	1.49
7881	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 梁沟支12#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	3.98
7882	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 太阳沟支5#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	4.56
7883	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 小河沿郭屯支3#	30	18	22	22	未进入负面清单	否	无	0.10
7884	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 上杨支2#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	5.32
7885	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 南道分194#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	3.92

7886	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 粮库分2#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	3.32
7887	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 邱水支2#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	1.66
7888	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 汽站分16#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	3.28
7889	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 南道分97#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	6.90
7890	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 北拉支06#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	6.66
7891	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	机干小学分2间1#变台变压器(财房中	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.78
7892	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 太阳沟支2#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	5.59
7893	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 财房东分6#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	2.79
7894	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 北拉支14#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	0.28
7895	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 农机线下杨井支1#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	5.24
7896	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 农机线小河沿支6#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	6.64
7897	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 农机线钱北井支2#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	6.75
7898	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 农机线董前井支1#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	6.41
7899	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 农机线三门刘井支4#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	1.87
7900	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 农机线南道分124#	50	27	32	32	未进入负面清单	否	无	4.64
7901	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 农机线夏屯井支2#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	0.04
7902	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 农机线林屯井支5#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	5.08
7903	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 农机线北拉支22#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	2.93
7904	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 光明山干17#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	7.98
7905	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 光明山干28#	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	5.45
7906	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 后松林支11#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	3.23
7907	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 光明山干45#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	8.77
7908	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 光明山干113#	50	21	35	35	未进入负面清单	否	无	1.13
7909	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 光明山干133#	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	8.40
7910	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 光明山干155#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	5.12
7911	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 光明山干166#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	7.34
7912	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 楞楞明分1#	400	17	292	292	未进入负面清单	否	无	8.59
7913	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 迎财沟分18#	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	6.84
7914	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 小赵屯分12#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	4.93
7915	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 小赵屯分21#	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	3.21
7916	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 玉皇分10#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	2.98
7917	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 玉皇分31#	125	50	50	50	未进入负面清单	否	无	2.81
7918	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 万福支17#	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	0.45
7919	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 玉皇分51#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	2.80
7920	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 玉皇分108#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	1.84
7921	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 玉皇分127#	100	18	72	72	未进入负面清单	否	无	1.41
7922	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 玉皇分133#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	5.47
7923	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 下刘支3#	50	37	27	27	未进入负面清单	否	无	2.48
7924	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 赵家张屯支6#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.96
7925	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 李水支5#	100	30	60	60	未进入负面清单	否	无	4.71
7926	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 李水支12#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	8.51
7927	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 吕沟支6#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	0.02
7928	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 玉皇分75#	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	4.81
7929	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 金黄沟支8#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	5.45
7930	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 韩屯支6#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	6.92
7931	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 北关村支1#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.09
7932	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 歪脖岭支25#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	7.08
7933	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 歪脖岭支37#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	2.06
7934	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 元兴支2#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	8.07
7935	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 双泉寺支9#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	6.83
7936	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 久财房支4#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	7.02
7937	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 油房分16#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	0.36
7938	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 油房分37#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.81
7939	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 南甸支1#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	0.85
7940	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 松林支6#	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	6.31
7941	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 松林支23#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	3.22
7942	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 高屯分5#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	6.24
7943	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 刘屯分2#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	4.06
7944	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 徐屯分8#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	5.34

7945	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 徐屯分26#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	8.80
7946	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 赵家董屯支5#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	2.59
7947	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 牟庙分06#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	8.35
7948	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 牟庙分26#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	1.08
7949	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 牟庙分37#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	3.33
7950	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 金水支3#	50	35	28	28	未进入负面清单	否	无	7.36
7951	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 元兴棚支5#	100	33	57	57	未进入负面清单	否	无	5.02
7952	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 财房棚支6#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	7.59
7953	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 李屯井支2#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.68
7954	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 久财房井支6#	50	32	29	29	未进入负面清单	否	无	6.12
7955	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 北关井支2#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	2.09
7956	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 柁楞咀井支4#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	2.87
7957	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 前王分22#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	2.97
7958	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 九中支3#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	1.01
7959	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 丛屯支10#	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	3.02
7960	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 粉房分43#	50	39	26	26	未进入负面清单	否	无	1.45
7961	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 小营支42#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	5.32
7962	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 小营支58#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	3.27
7963	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 小营支79#	160	42	77	77	未进入负面清单	否	无	6.98
7964	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 张庄支2#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	8.67
7965	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 王店支7#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	6.11
7966	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 马沟支12#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	1.37
7967	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 包店支2#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	2.56
7968	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 瓦房支3#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	3.29
7969	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 孙屯支2#	100	19	71	71	未进入负面清单	否	无	3.38
7970	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 钟营支4#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	4.30
7971	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 上窑支2#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	6.01
7972	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 上窑支24#	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	8.34
7973	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 粉房分53#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	0.49
7974	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 松树咀支19#	200	45	90	90	未进入负面清单	否	无	4.74
7975	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 杨木林支2#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	0.67
7976	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 洼子支5#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	1.52
7977	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 乔果支10#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	6.16
7978	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 乔屯支6#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	8.01
7979	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 中股支13#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	2.27
7980	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 中股支34#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	5.89
7981	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 中股支63#	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	5.91
7982	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 中股支71#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	7.58
7983	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 中股支83#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	3.62
7984	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 后卢支10#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	6.95
7985	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 辛屯支2#	20	46	9	9	未进入负面清单	否	无	4.80
7986	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 辛屯支5#	20	49	8	8	未进入负面清单	否	无	1.57
7987	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 腾口支10#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	1.57
7988	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 广德支2#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	4.93
7989	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 王沟支8#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	2.30
7990	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 周屯支6#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	8.77
7991	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 姜炉支7#	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	7.84
7992	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 王屯支5#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	1.21
7993	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 王屯支18#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	2.88
7994	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 后徐支24#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	1.41
7995	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 后徐支35#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	8.77
7996	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 长胜支6#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	7.52
7997	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 卧龙支4#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	1.76
7998	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 卧龙支6#	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	5.31
7999	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 上罗支10#	100	40	50	50	未进入负面清单	否	无	5.48
8000	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 前徐支1#	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	5.94
8001	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 大赵支15#	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	1.89
8002	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 兴季支4#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	0.22
8003	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 房身支4#	50	43	24	24	未进入负面清单	否	无	4.65

8004	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 李沟支2#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	7.30
8005	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 粉房分14#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	3.45
8006	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 粉房分155#	100	28	62	62	未进入负面清单	否	无	5.26
8007	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 乔工支1#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	2.19
8008	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 小营支31#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.13
8009	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 小营支73#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	6.32
8010	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 小营支48#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	1.80
8011	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 后徐支9#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	5.32
8012	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 乔屯支6#	50	27	32	32	未进入负面清单	否	无	7.99
8013	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 中殿支67#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	1.69
8014	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 王屯支12#	30	37	16	16	未进入负面清单	否	无	3.39
8015	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 后卢支10#	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	0.40
8016	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 中殿支13#	50	39	26	26	未进入负面清单	否	无	7.88
8017	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 房身棚支5#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	6.42
8018	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 粉房分28-1#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.17
8019	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 上窑支34#	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	6.62
8020	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 上窑井支3#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	5.69
8021	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 王屯支21#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	8.99
8022	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 长胜井支3#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.21
8023	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 从屯井支1#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	1.82
8024	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 从屯井支14#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	4.22
8025	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 平山干33#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.06
8026	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 平山干120#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	3.50
8027	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 平山干126#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	3.48
8028	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 平西分11#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	7.42
8029	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 平东分7#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	6.82
8030	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 溪河分2#	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	2.80
8031	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 包果分13#	160	47	69	69	未进入负面清单	否	无	1.94
8032	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 魏屯分7#	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	8.56
8033	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 梨底分11#	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	4.52
8034	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 梨底分20#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	2.26
8035	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 设备分2#	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	7.16
8036	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 曲沟分21#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	4.10
8037	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 曲沟分32#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	1.21
8038	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 华屯支3#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	2.39
8039	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 丁窑分51#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	6.51
8040	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 丁窑分71#	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	6.04
8041	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 中学支6#	160	31	94	94	未进入负面清单	否	无	7.80
8042	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 郑屯支3#	50	38	26	26	未进入负面清单	否	无	8.34
8043	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 郑屯支8#	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	7.69
8044	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 吕沟刘屯支09#	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	2.19
8045	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 糖房支2#	160	35	88	88	未进入负面清单	否	无	2.91
8046	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 东岗支12#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	1.40
8047	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 西岗支2#	20	49	8	8	未进入负面清单	否	无	3.21
8048	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 吕屯支2#	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	0.14
8049	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 臧沟分08#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.57
8050	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 臧沟分19#	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	6.68
8051	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 臧沟分31#	100	21	69	69	未进入负面清单	否	无	3.88
8052	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 佟西分7#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	8.89
8053	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 佟中分4#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.27
8054	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 后赵分38#	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	0.54
8055	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 佟东支5#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	5.09
8056	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 冯屯张屯分2#	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	0.76
8057	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 中赵支1#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	0.61
8058	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 赵水支15#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	3.24
8059	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 前赵分30#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	3.00
8060	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 甸张分28#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	8.70
8061	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 下窑支11#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	5.69
8062	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 后刘支9#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	8.11

8063	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	PMS 前刘支8#	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	6.07
8064	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 水库支71#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	3.15
8065	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 水库支99#	50	31	30	30	未进入负面清单	否	无	5.69
8066	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 水库支124#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	8.01
8067	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 吕沟董屯支10#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	0.23
8068	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 林炉支10#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	0.27
8069	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 吕沟张屯支4#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.70
8070	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 盖屯南支5#	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	6.75
8071	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 龙庙支8#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	8.23
8072	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 盖屯支2#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	7.74
8073	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 金上支11#	50	43	24	24	未进入负面清单	否	无	1.50
8074	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 金上支21#	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	0.14
8075	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 金上支35#	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	6.03
8076	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 西沟支10#	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	6.17
8077	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 前孙支22#	160	27	101	101	未进入负面清单	否	无	4.51
8078	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 前孙支40#	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	4.34
8079	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 前孙支46#	160	47	69	69	未进入负面清单	否	无	4.44
8080	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 银上支5#	400	22	272	272	未进入负面清单	否	无	4.73
8081	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 贾沟支11#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	8.64
8082	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 金线支11#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	8.06
8083	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 山头支3#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	3.69
8084	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 后南支2#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	8.98
8085	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 后南东支6#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	3.46
8086	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 后北支1#	50	21	35	35	未进入负面清单	否	无	8.65
8087	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 饲料支2#	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	4.61
8088	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 后北棚支3#	30	40	15	15	未进入负面清单	否	无	0.17
8089	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 西岗棚支2#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	7.24
8090	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 丁窑分18#	50	26	32	32	未进入负面清单	否	无	1.24
8091	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 张屯西支3#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	3.97
8092	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 甸张北支3#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	6.81
8093	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 姜沟棚支2#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	3.06
8094	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 糖房井支3#	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	2.40
8095	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 金上井支2#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	8.94
8096	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 盖屯井支11#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	7.24
8097	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 喇嘛井分6#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	8.91
8098	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 前杨井支4#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	6.50
8099	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 佟东井支2#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	5.92
8100	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 冯西井支1#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	8.47
8101	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 丁窑分43间1#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	8.69
8102	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 藏沟分1#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.66
8103	国网庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 冯东井分2#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	1.80
8104	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	兴元支2#变台变压器(兴元街)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	6.73
8105	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	庙下支5#变台变压器(庙下屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	7.54
8106	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	广大村支2#变台变压器(广大东坡)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	4.86
8107	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	韩隈支4#变台变压器(韩隈)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	7.98
8108	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	西高分12#变台变压器(西高)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	1.38
8109	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	镇内线	夹心分2#变台变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	1.51
8110	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	小王屯分38#变台变压器(小王屯)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	3.38
8111	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	向店支1#变台变压器(向店)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	6.45
8112	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	前白支3#变台变压器(大棚)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	8.40
8113	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	王大屯分16#变台变压器(唐坊)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	7.41
8114	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分17#变台变压器(白店)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	3.90
8115	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	王屯分28#变台变压器(洪昌王屯)	200	26	128	128	未进入负面清单	否	无	7.40
8116	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	汤家线	源发村潘屯北(小微增)	200	45	90	90	未进入负面清单	否	无	0.72
8117	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	石佛线105冯沟支8#变台变压器(冯沟)	80	30	48	48	未进入负面清单	否	无	5.87
8118	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分136#变台变压器(南窑)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	6.49
8119	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	黄屯分3#变台变压器(黄屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	3.86
8120	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	东台分11变台变压器(东台)	50	18	36	36	未进入负面清单	否	无	7.74
8121	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	前富贵支1#变台变压器(前富贵)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	4.06

8122	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	王屯分13#变台变压器(洪昌屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	6.27
8123	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	蒋屯支12#变台变压器(蒋屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	3.15
8124	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	段屯分31#变台变压器(段屯)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	0.67
8125	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	赵东支3#变台变压器(赵屯)	200	24	132	132	未进入负面清单	否	无	8.43
8126	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	杨屯分22#杆上变压器	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	3.04
8127	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	镇内线	镇内分7#变台变压器	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	2.60
8128	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	黄沟支16#变台变压器(黄沟)	100	19	71	71	未进入负面清单	否	无	7.44
8129	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	贵线模块局支1#变台变压器(二中大田)	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	5.42
8130	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	兴元分48#变台变压器(石硼底)	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	6.72
8131	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	小王屯分8#变台变压器(精品工程)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	1.48
8132	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	大栅分3#变台变压器(政府大棚)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	0.01
8133	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	镇内线	信用社支1#变台变压器	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	2.35
8134	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分41#变台变压器(徐屯)	50	42	24	24	未进入负面清单	否	无	3.44
8135	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	刘屯支4#变台变压器(丁房)	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	2.76
8136	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	刘屯支20#变台变压器(高屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	5.00
8137	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	前白支7#变台变压器(前白屯)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	0.70
8138	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	沙沟分3#变台变压器(沙沟)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.44
8139	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	小孙屯分68#变台变压器(小孙屯)	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	5.47
8140	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	和尚屯支2#变台变压器(和尚屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	5.50
8141	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	宫徐屯支5#变台变压器(宫徐屯)	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	4.06
8142	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	曲屯分34#变台变压器(曲屯)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	6.26
8143	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	山咀分8#变台变压器(山咀)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	6.28
8144	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	都甸支2#变台变压器(都甸)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	6.21
8145	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	八家支8#变台变压器(背阴)	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	1.70
8146	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	万增支5#变台变压器(万增)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	2.57
8147	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	10kV富贵线宫徐井支2#杆上变压器	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	3.53
8148	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线103杨屯分33#变台变压器(杨屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	3.08
8149	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分28#变台变压器(大栅)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	1.50
8150	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	山咀支4#变台变压器(山咀)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	8.07
8151	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	白灰支14#变台变压器(梁屯)	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	5.07
8152	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大王屯分4#变台变压器(王大屯)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	6.14
8153	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	石佛干91#变台变压器(谢沟)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	8.87
8154	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	德茂支4#变台变压器(德茂)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	0.20
8155	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	福生分12#变台变压器(福生)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.57
8156	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	由屯支5#变台变压器(由屯)	160	44	74	74	未进入负面清单	否	无	3.48
8157	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	和尚屯支9#变台变压器(徐坎)	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	8.56
8158	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵于158#变台变压器(富贵村)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	5.18
8159	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵干185#变台变压器(李屯)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	6.17
8160	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	迟屯支1#变台变压器(迟屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.03
8161	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线103兴元分40#变台变压器(林屯)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	0.37
8162	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	八家支19#变台变压器(八前)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	4.13
8163	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	洪昌村支3#变台变压器(洪昌村)	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	3.08
8164	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	郭沟支1#变台变压器(郭沟)	200	33	114	114	未进入负面清单	否	无	0.59
8165	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	兴元分63#变台变压器(中全福)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	7.23
8166	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	前高支6#变台变压器(前高)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	8.94
8167	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	西山支36#变台变压器(粉房)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.48
8168	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	西山支5#变台变压器(刘屯)	160	36	86	86	未进入负面清单	否	无	0.21
8169	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	学校支2#变台变压器(兽医站)	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	6.32
8170	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	王屯井支4#变台变压器(迟屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	3.55
8171	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	姜屯分18#变台变压器(姜屯)	30	18	22	22	未进入负面清单	否	无	4.73
8172	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	黄沟支8#变台变压器(东黄)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	0.95
8173	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	段屯分18#变台变压器(王巨)	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	5.99
8174	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	后富贵分2#变台变压器(后富贵)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	8.65
8175	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线103兴元分34#变台变压器	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	8.18
8176	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	迟沟分29#变台变压器(迟沟)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.86
8177	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	郭屯分4#变台变压器(郭屯)	200	42	96	96	未进入负面清单	否	无	3.58
8178	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	刘屯支26#变台变压器(刘屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	2.23
8179	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	庙下东井分1#杆上变压器	50	27	32	32	未进入负面清单	否	无	4.17
8180	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	西高分4#变台变压器(后高)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	1.29

8181	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	后沈分1#变台变压器(瓦北)	200	44	92	92	未进入负面清单	否	无	8.83
8182	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	初沟分16#变台变压器(初沟)	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	2.41
8183	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	屯线103水泥干31#变台变压器(平山)	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	3.24
8184	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	后沈分15#变台变压器(后沈)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	0.88
8185	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	前白支11#变台变压器(白家乙台)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	0.23
8186	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	石佛干33#变台变压器(背阴屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	8.55
8187	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	都沟分8#变台变压器(大田)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	2.71
8188	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	孙屯分11#变台变压器(孙屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.70
8189	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	都沟分22#变台变压器(北田)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	8.30
8190	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	杨屯分10#变台变压器(瓦南)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	8.71
8191	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	镇内线	气站支3#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.90
8192	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵线富贵干58#(永昌大井)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	7.37
8193	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	10kV富贵线王屯北支6#柱上变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.92
8194	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	10kV富贵线富贵干12#柱上变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	1.79
8195	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	10kV于屯线大棚分6#(辽店大棚)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	8.10
8196	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	白店井支4#柱上变压器	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	1.20
8197	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	石佛干141#变台变压器(山咀)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	3.71
8198	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	辽西支4#变台变压器(郭屯)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	4.04
8199	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分83#变台变压器(道土沟)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	7.62
8200	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分116#变台变压器(孙东)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	2.28
8201	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	袁沟分16#变台变压器(袁沟)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	7.44
8202	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分100#变台变压器(小隈)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	6.34
8203	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	小孙屯分32#变台变压器(乔屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	8.51
8204	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	供销补分1#变台变压器(庙下东)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	6.82
8205	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	于屯分13#变台变压器(洪昌于东)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.93
8206	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	山咀分2#变台变压器(菜园)	50	25	33	33	未进入负面清单	否	无	0.31
8207	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	小王屯分11#变台变压器(辽店)	100	21	69	69	未进入负面清单	否	无	3.27
8208	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	小院分11#变台变压器(小院)	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	3.22
8209	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	东窑支9#变台变压器(东窑)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.54
8210	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分4#变台变压器(杨柳圈)	30	41	15	15	未进入负面清单	否	无	4.98
8211	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	屯线103于东支12#变台变压器(于东)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	6.19
8212	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	前沈分7#变台变压器(前沈)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	3.32
8213	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	潘沟支4#变台变压器(潘沟)	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	3.04
8214	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	西窑支4#变台变压器(西窑)	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	2.11
8215	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	陈屯支3#变台变压器(陈屯)	100	27	63	63	未进入负面清单	否	无	7.97
8216	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	上川支11#变台变压器(上川屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	4.08
8217	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	果园分2#(河沿)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	8.11
8218	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	珍沟支9#变台变压器(振沟)	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	2.49
8219	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	管屯分3#变台变压器(管屯)	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	5.26
8220	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	王屯分3#变台变压器(永昌)	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	6.95
8221	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	都沟分41#变台变压器(都沟)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.90
8222	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵干126#变台变压器(山头)	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	4.98
8223	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	东山分3#变台变压器(东山)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	7.54
8224	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	佟屯分7#变台变压器(佟屯)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	3.07
8225	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	初沟分7#变台变压器(初店)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	4.72
8226	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	东台分1#柱上变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	8.48
8227	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	10kV于屯线郭屯支4#(郭屯大棚)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.60
8228	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	辽西南支2#变台变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	2.58
8229	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	10kV于屯线后高棚支1(后高大棚)	200	41	98	98	未进入负面清单	否	无	5.99
8230	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	松咀支7#变台变压器(松咀)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	7.75
8231	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	八家支22#变台变压器(八后)	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	5.46
8232	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	天园分1#变台变压器(天园)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	7.96
8233	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	黄棚支3#变台变压器(黄棚)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	6.59
8234	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分59#变台变压器(王屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	7.78
8235	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	石佛干52#变台变压器(万巨村)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	3.34
8236	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	福顺分3#变台变压器(苞米沟)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	3.58
8237	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	福顺分15#变台变压器(福顺沟)	30	40	15	15	未进入负面清单	否	无	8.27
8238	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵干182#变台变压器(李屯南)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	3.66
8239	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	大金分32#变台变压器(邵西)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.96

8240	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	邵东北支8#变压器(邵东)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	1.81
8241	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	广大分10#变台变压器(广大)	200	32	116	116	未进入负面清单	否	无	4.04
8242	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	背阴西支4#变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	8.85
8243	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	佟屯分16#变台变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	0.74
8244	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	北田支1#变台变压器	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	8.51
8245	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	佟屯分13#变台变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	5.13
8246	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	大孙屯支2#变台变压器(大孙屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.28
8247	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵线邵东支1#(邵东电东台)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.73
8248	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	三门孙支6#变台变压器(三门孙)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.78
8249	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	于屯分10#变台变压器(洪昌于西)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.79
8250	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	德茂支16#变压器	200	18	144	144	未进入负面清单	否	无	6.89
8251	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	于西井支6#柱上变压器(于西屯井)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.64
8252	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵线迟沟分33#(迟沟屯北台)	200	19	142	142	未进入负面清单	否	无	8.05
8253	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵线富贵干196#(富贵村大井)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	0.37
8254	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	德茂南支3#变压器	200	21	138	138	未进入负面清单	否	无	8.18
8255	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	小院分24#变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	5.55
8256	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	小院北支1#变压器(小院北台)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	9.00
8257	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	段屯分37#变台变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	1.22
8258	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	段屯南支2#变台变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	4.66
8259	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	石佛线赵西支2#(赵西西台)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	1.93
8260	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	东窑井支14#变台变压器(东窑)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	2.74
8261	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	杨沟支6#变台变压器(杨沟)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	8.67
8262	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	孙西支1#变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	1.13
8263	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	南窑井支1#(大井)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	0.90
8264	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	孙屯分19#变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	3.60
8265	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	西山北支14#变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	6.03
8266	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	西山南支17#变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.31
8267	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线刘屯南支6#(刘屯南台)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	3.55
8268	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线刘屯西支13#(刘屯西台)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	8.99
8269	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	西山支46#变台变压器(西山大棚)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	1.53
8270	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线兴元分75#(中全福电东台)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	5.79
8271	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	镇内线	供电所支2#变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.22
8272	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	石佛线福顺东支1#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	8.10
8273	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	石佛线迟屯井支7#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	8.81
8274	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵线和尚屯井支1#	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	6.35
8275	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵线于西井支8#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	8.41
8276	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵线大井分4#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.38
8277	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线平山井支1#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	0.62
8278	国网庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线瓦南井支7#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	8.06
8279	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	林粉房支3#(林粉房总表)	50	41	25	25	未进入负面清单	否	无	2.45
8280	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 黄圈支21#(黄圈)	30	29	18	18	未进入负面清单	否	无	7.24
8281	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	上管支07#(安屯)	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	6.20
8282	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	股屯支06#(股屯)	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	8.31
8283	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 楼上干90-1#(黑岛住户)	100	18	72	72	未进入负面清单	否	无	0.83
8284	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 徐堂支07#(徐堂屯)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	3.83
8285	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 北李屯支06#(北李屯)	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	6.81
8286	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 楼上干12#(沈西屯)	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	7.54
8287	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 下孙沟北支07#(下孙沟北屯)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	0.28
8288	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	白东支2#变压器(白东屯)	100	41	49	49	未进入负面清单	否	无	7.99
8289	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	张网干132#变压器(张东)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	4.55
8290	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	北吴屯支19#(小李屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	1.67
8291	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	西大城支23#(西大城)	160	36	86	86	未进入负面清单	否	无	0.54
8292	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	侯西分09#(侯西屯)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	4.26
8293	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	邹屯分10#变压器(邹屯)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	8.81
8294	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉分70#(隋屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	4.60
8295	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	饵料厂支1#(养殖公司住户)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	1.29
8296	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 楼上干02#(靠山屯)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	5.51
8297	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 凉水湾分03#(凉水湾屯)	50	32	29	29	未进入负面清单	否	无	6.01
8298	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	官岭支1#变压器(官岭屯)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	5.71



8299	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉分20#(梁屯)	100	50	40	20	未进入负面清单	否	无	8.51
8300	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	侯西分02#(候中屯)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	7.49
8301	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	周沟分30#(周沟屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	7.38
8302	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	pms 白西支03#变压器(白西屯)	100	27	63	63	未进入负面清单	否	无	3.80
8303	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	pms 兰屯支26#(兰屯)	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	5.73
8304	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉分55-1#(光辉韦炉)	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	5.13
8305	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	PMS 四门孙分41#(四门孙)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	5.98
8306	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	张网干82#变压器(岗上)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	0.80
8307	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	山南头分05#(山南头西台)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	4.22
8308	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	黄岭二队分08#村上变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	8.34
8309	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	高力坞支03#(高力坞屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	5.20
8310	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	郭东北支6#变压器(郭屯北)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.88
8311	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	蔡家七队西支2#(蔡家七队西)变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	8.36
8312	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	城街分2#(城街屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	6.80
8313	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉分11#(孟屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	3.43
8314	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	汪屯分10#(汪屯)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	8.22
8315	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	东管支01#(楼上屯)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	5.55
8316	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 冷家分46#(冷屯)	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	2.47
8317	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	下孙沟支04#(南李屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.92
8318	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 冷家分24#(松树岗)	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	0.99
8319	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	吴屯分10#变压器(吴屯)	100	22	68	68	未进入负面清单	否	无	2.54
8320	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	卧龙提水分04#(卧龙南台)	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	0.23
8321	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	浦屯支2#(浦屯)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	7.98
8322	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉二队支4#(光辉二队)	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	4.71
8323	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	养殖场支2#变压器(大南岛西)	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	5.04
8324	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	郭东北支1#变压器(郭东屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	8.61
8325	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	pms 肖炉分04#(肖炉屯)	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	4.84
8326	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	大朴三四队1#(大朴三四队)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	7.72
8327	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	东坨南支1#(东坨)	20	32	12	12	未进入负面清单	否	无	8.62
8328	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	于西分12#变压器(于西)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	3.34
8329	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	猪场分15#变压器(猪场)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	3.72
8330	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	pms 冷库干33#(小于屯)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	0.59
8331	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	船厂支08#(黄圈动迁户)	100	22	68	68	未进入负面清单	否	无	8.78
8332	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 冷家分34#(陈屯北)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	3.73
8333	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 孔西支2#(孔西屯)	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	7.02
8334	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	西吴屯分1#(西吴屯)	200	44	92	92	未进入负面清单	否	无	8.61
8335	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 黄圈北支03#(黄圈北屯)	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	0.66
8336	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	供电所分8#(沈南屯)	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	0.20
8337	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	于屯干125#变压器(于屯大棚)	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	7.17
8338	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	宫前支13#变压器(宫前屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.17
8339	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉分67#(浦屯大棚)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	2.03
8340	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 流网圈分24#(南台屯)	200	28	124	124	未进入负面清单	否	无	0.23
8341	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	玉皇山分23#变压器(小刘屯)	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	1.39
8342	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	前洼支4#(前洼)	315	27	198	198	未进入负面清单	否	无	4.36
8343	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	pms 葛沟支5#(葛沟)	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	8.70
8344	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	pms 小南岛支5#变压器(小南岛)	100	74	16	16	未进入负面清单	否	无	3.74
8345	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	pms 东北角分30#(东北角屯)	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	0.52
8346	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	pms 姜屯支13#(姜屯屯)	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	7.46
8347	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	pms 初口分06#(初口)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	2.83
8348	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	橡胶坝分12#(大朴橡胶坝)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	0.94
8349	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	看牛场分16#(看牛场)	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	4.87
8350	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	宋屯支12#(宋屯)	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	0.17
8351	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	黄岭干166#(大朴一队)	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	7.34
8352	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	pms 于粉房支4#(于粉房屯)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	4.83
8353	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	小孙屯支5#(小孙屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	2.70
8354	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	冷家分07#(沈前)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.07
8355	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	冷家分17#(松树岗北屯)	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	8.12
8356	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 张屯分1#(张屯)	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	5.50
8357	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 扇子石支10#(扇子石)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.17

8358	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 宁屯支04#(宁屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	7.76
8359	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	张网干119#变压器(于屯动迁户)	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	0.65
8360	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	供电所分7#(黑岛供电所)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	5.94
8361	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	张网干10#变压器(山南头东)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.40
8362	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	南岛分04#(董屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	4.37
8363	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	于北分06#变压器(于北)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	4.73
8364	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	看牛场分10#(看牛场西)变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.30
8365	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	景岚分13#(大堡五队)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	1.71
8366	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	王屯分03#(王屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	1.47
8367	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	后洼分04#(后洼)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	0.32
8368	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	王庄支3#(王庄屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.92
8369	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	黄圈支14#(王圈)	200	23	134	134	未进入负面清单	否	无	4.00
8370	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 王圈支1(王圈动迁户)	10	20	7	7	未进入负面清单	否	无	2.99
8371	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	楼上线201陈屯支2#(陈屯南台)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	5.70
8372	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	水产支1#(牛石圈)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	2.27
8373	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	楼上干18#(沈东屯)	50	39	26	26	未进入负面清单	否	无	7.02
8374	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	孔东支3#(孔东屯)	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	8.31
8375	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 下孙沟支29#(下孙沟)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	0.76
8376	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	黄岭干165#(大朴二队)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	1.96
8377	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	腊树院分08#(腊树院总表)	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	8.42
8378	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	黄岭干102#(蔡家四、五队)	50	27	32	32	未进入负面清单	否	无	8.71
8379	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	于西分04#变压器(于南)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	0.82
8380	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	大棚分3#(腊树院大棚)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	0.43
8381	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	肖窝棚支4#(肖窝棚屯)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	6.42
8382	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	PMS 黄岭干97#(蔡家二队)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.03
8383	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	庙上支9#(庙上屯)	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	0.81
8384	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	10千伏黄岭线周沟分40#变台	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	3.92
8385	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	10kV楼上线南李东支7#柱上变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	8.53
8386	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	四门孙分17#(葛屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	2.84
8387	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	黄岭干25#(卧龙北台)	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	7.26
8388	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	pms 东北角分19#(张粉房屯)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	2.64
8389	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	上孙沟分3#(上孙沟)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	3.92
8390	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	北泉屯支29#(北泉屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	8.49
8391	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	四门任支2#(四门任屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	0.27
8392	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	上管支14#(上管屯)	200	36	108	108	未进入负面清单	否	无	1.65
8393	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	后梁支10#(后梁屯)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	8.70
8394	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	潮海珠分05#(潮海珠屯)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	1.05
8395	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	台山支19#(台山屯)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	4.88
8396	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉分34#(光辉一队)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	7.40
8397	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 三队支06#(冷屯动迁户)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	6.60
8398	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	蔡家七队支1#(蔡家七队)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	6.42
8399	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	西大城支11#(东大城屯)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	4.73
8400	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	小林屯支3#(小林屯)	315	27	198	198	未进入负面清单	否	无	2.64
8401	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	冷沟支8#(隋圈屯)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	5.01
8402	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	黄岭干56#(黄岭三队)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.80
8403	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉分03#(黄岭一队)	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	1.89
8404	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	张网干136#变压器(张西)	100	41	49	49	未进入负面清单	否	无	3.01
8405	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	冷库干48#(东沟屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	4.28
8406	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	泡沿分17#(泡沿屯)	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	1.81
8407	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 冷家分59#(冷家尹屯)	100	19	71	71	未进入负面清单	否	无	6.64
8408	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 东管支07#(东管屯)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	6.14
8409	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	牛石圈分21#(南孙屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	5.49
8410	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	楼上干49-1#(西阳宫安屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.62
8411	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	黄岭干131#(蔡家八队)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	4.39
8412	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	蔡家虾场分06#(蔡家一队)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.64
8413	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉四队支4#(光辉四队)	50	43	24	24	未进入负面清单	否	无	3.11
8414	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	沙包分12#(沙包屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	4.33
8415	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	周沟分14#(郭屯)	200	42	96	96	未进入负面清单	否	无	1.64
8416	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	宫屯支7#变压器(宫东屯)	50	75	8	8	未进入负面清单	否	无	5.95

8417	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉分38#(光辉三队)	50	22	34	34	未进入负面清单	否	无	5.59
8418	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	孙屯支09#(孙屯)	315	47	135	135	未进入负面清单	否	无	8.87
8419	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	大南岛分48#(大南岛东台)	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	0.87
8420	国网庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	蔡家七队北支4#(蔡家七队北)变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.28
8421	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	东赵店分3#变压器(赵店东屯)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	7.73
8422	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	蔡家干9#变压器(西队)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	4.91
8423	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	胡营分21#变压器(胡营)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	8.10
8424	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	蔡家干75#变压器(孙卜一队)	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	8.09
8425	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	小孤山东队支6#变压器(东队)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	8.73
8426	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	孙堡三队分3#变压器(孙堡三队)	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	3.21
8427	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	小毕屯分9#变压器(小毕屯)	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	7.95
8428	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	靠山分3#变压器(靠山屯)	160	47	69	69	未进入负面清单	否	无	3.39
8429	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	蔡家干68#变压器(孙卜二队)	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	0.03
8430	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	庙上西支3#变压器(庙上西队)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.55
8431	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	庙上东支2#变压器(庙上东屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	8.29
8432	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	胡营分11#变压器(大毕屯)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	1.88
8433	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	西赵店分2#变压器(赵店西屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	2.81
8434	国网庄河市供电公司	#N/A	高堡线	西庄支7#变压器(西庄)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	8.55
8435	国网庄河市供电公司	#N/A	高堡线	光华分17#变压器(姜屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	0.72
8436	国网庄河市供电公司	#N/A	高堡线	小丁屯支7#变压器(小丁屯)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	1.90
8437	国网庄河市供电公司	#N/A	高堡线	光华分11#变压器(光华村)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	5.13
8438	国网庄河市供电公司	#N/A	高堡线	小刘屯支1#变压器(小刘屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	7.86
8439	国网庄河市供电公司	#N/A	高堡线	高堡干12#变压器(8155部队房地产)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	4.82
8440	国网庄河市供电公司	#N/A	高堡线	光华分55#变压器(刘洋)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	6.76
8441	国网庄河市供电公司	#N/A	高堡线	高堡干46#变压器(小坡)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.58
8442	国网庄河市供电公司	#N/A	高堡线	小杨屯分1#变压器(小杨屯)	100	17	73	73	未进入负面清单	否	无	4.18
8443	国网庄河市供电公司	#N/A	高堡线	姜营支5#变压器(姜营屯)	100	26	64	64	未进入负面清单	否	无	0.21
8444	国网庄河市供电公司	#N/A	高堡线	光华分7#变压器(上卧龙)	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	2.96
8445	国网庄河市供电公司	#N/A	高堡线	庙下支4#变压器(庙下屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	1.85
8446	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	姜西支5#变台变压器(姜东)	300	34	17	17	未进入负面清单	否	无	3.26
8447	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	邵屯支3#变台变压器(于西)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	1.78
8448	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	虎西支9#变压器(虎西)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	4.59
8449	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	关里支24#变压器(榆树房刘屯)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	4.95
8450	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	高力沟支9#变压器(高力沟)	20	48	8	8	未进入负面清单	否	无	3.93
8451	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	关西支2#变台变压器(关西)	100	43	47	47	未进入负面清单	否	无	7.60
8452	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	10kV和平线移动支4#变台	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.23
8453	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	前姜支1#变台变压器(姜西)	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	7.43
8454	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	吴炉大棚支3#变压器(吴炉蔬菜大棚)	100	32	58	58	未进入负面清单	否	无	2.74
8455	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	限前支2#变压器(限前屯)	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	4.25
8456	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	姜屯支3#变压器(姜屯村)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	6.56
8457	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	前姜分7#变压器(前姜屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.14
8458	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	邵屯分34#变台变压器(卧龙屯)	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	6.26
8459	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	姜西支10#变台变压器(姜西)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	7.82
8460	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	马西支11#变台变压器(马东屯)	50	38	26	26	未进入负面清单	否	无	0.51
8461	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	后炉支7#变台变压器(后炉)	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	3.35
8462	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	闫沟支15#变台变压器(闫沟屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	8.91
8463	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	周屯支12#变台变压器(周屯)	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	3.50
8464	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	榆西支6#变台变压器(榆西)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	6.62
8465	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	关东分3#变台变压器(关东)	100	25	65	65	未进入负面清单	否	无	4.13
8466	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	邵屯东支1#变台变压器(邵屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.71
8467	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	关沟支4#变压器(关沟屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	5.47
8468	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	和平线韩沟支1#变台	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	4.91
8469	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	大陈分15#变台变压器(大陈屯)	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	7.63
8470	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	宋屯支3#变台变压器(宋屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	4.28
8471	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	崔沟外支1#变压器(崔沟外屯)	10	49	4	4	未进入负面清单	否	无	2.97
8472	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	邵屯分1#变台变压器(和平工业)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	6.68
8473	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	丁南支2#变台变压器(丁南屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	4.58
8474	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	一队支9#变压器(孙营一队)	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	5.32
8475	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	东果林分8#变压器(东果林)	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	0.63

8476	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	崔沟分39#变台变压器(崔沟屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	4.98
8477	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	姜隈砖厂支19#变压器(大徐屯)	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	6.17
8478	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	东炉支2#变台变压器(东徐屯)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	5.32
8479	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	小窑支1#变台变压器(小窑)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	3.28
8480	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	王屯支5#变台变压器(王屯)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	0.23
8481	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	西口支13#变台变压器(西口)	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	1.71
8482	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	榆树房分17#变压器(后屯)	100	39	51	51	未进入负面清单	否	无	8.60
8483	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	殿义分105#变压器(孙营三队)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	5.60
8484	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	一队支4#变压器(孙营二队)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	8.41
8485	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	王沟支12#变压器(王沟)	20	48	8	8	未进入负面清单	否	无	8.11
8486	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	小徐屯支2#变压器(小徐屯)	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	0.54
8487	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	和平分106#变台变压器(小丁屯)	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	0.83
8488	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	山后分38#变压器(小宋屯)	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	3.83
8489	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	卧龙支3#变压器(卧龙屯)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	5.58
8490	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	徐粉坊支16#变压器(徐粉房屯)	160	27	101	101	未进入负面清单	否	无	4.21
8491	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	马西支26#变台变压器(马西屯)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	4.31
8492	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	陈西支4#变台变压器(陈西屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	3.42
8493	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	周屯支3#下屯变压器(邵炉屯)	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	4.54
8494	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	大王屯支10#变压器(大王屯)	100	44	46	46	未进入负面清单	否	无	8.93
8495	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	殿义分133#变压器(赵屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	6.76
8496	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	和平分93#变台变压器(大丁屯)	20	47	9	9	未进入负面清单	否	无	7.29
8497	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	隈后支1#变压器(隈后屯)	100	35	55	55	未进入负面清单	否	无	2.04
8498	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	刘屯支3#变台变压器(刘屯)	20	48	8	8	未进入负面清单	否	无	8.29
8499	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	前炉支5#变台变压器(前炉)	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	3.54
8500	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	徐营东支2#变压器(徐营东)	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	4.89
8501	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	张店分6#变台变压器(张店)	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1.24
8502	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	山后分111#变压器(山后屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	3.65
8503	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	徐营大棚支1#变压器(徐营大棚)	50	22	34	34	未进入负面清单	否	无	3.13
8504	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	富沟支7#变台变压器(富沟屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.65
8505	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	大刘屯支4#变压器(大刘屯)	80	31	47	47	未进入负面清单	否	无	3.01
8506	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	龙母分55#变台变压器(于洋屯)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	6.38
8507	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	卞屯支6#下屯变压器(卞屯)	50	43	24	24	未进入负面清单	否	无	2.44
8508	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	崔屯支1#变压器(崔屯)	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	3.03
8509	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	关中支1#变台变压器(关中)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	2.83
8510	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	殿义分9#变台变压器(庙沟屯)	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	1.20
8511	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	榆树房分30#变压器(郑山)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	1.11
8512	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	塘坊支1#变压器(塘坊)	160	47	69	69	未进入负面清单	否	无	3.20
8513	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	和平线徐营支14#变压器(徐营南屯)	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	3.35
8514	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	张沟支1#变压器(张沟)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	2.31
8515	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	榆树房支5#变压器(榆东)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	6.90
8516	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	小沟分3#变压器(小沟)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.49
8517	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	东果林支20#变压器(东口屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	3.96
8518	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	丁家小学支1#变压器(丁家小学)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	6.10
8519	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	陈东支5#变台变压器(陈东)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	7.54
8520	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	徐粉坊支21#变压器(张家炉)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	8.89
8521	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	姜东分4#变台变压器(姜东屯)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	5.08
8522	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	大陈闫沟支7#变压器(闫沟屯)	20	47	9	9	未进入负面清单	否	无	4.31
8523	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	于东支3#变台变压器(于东)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	7.23
8524	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	赵洎支4#变压器(赵洎)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.77
8525	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	一队支12#变压器(孙营一队)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	5.57
8526	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	鄂营支13#变压器(鄂营)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	7.21
8527	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	迟屯支2#变压器(迟屯)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	7.90
8528	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	镇东支5#变台变压器(镇东)	315	47	135	135	未进入负面清单	否	无	1.75
8529	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	桥上村分3#变台变压器(瓦房)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.27
8530	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	后小宋支5#变压器(后小宋)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	7.01
8531	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	祝沟分4#变台变压器(祝沟屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	2.43
8532	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	董屯分3#变台变压器(董屯)	50	23	34	34	未进入负面清单	否	无	7.52
8533	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	沟南支4#变台变压器(沟南屯)	100	28	62	62	未进入负面清单	否	无	3.96
8534	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	桥上模块局支2#变压器(川南屯)	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	0.73

8535	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	祝沟分33#变台变压器(李屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	0.35
8536	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	宋东分10#变压器(宋东屯)	100	23	67	67	未进入负面清单	否	无	2.72
8537	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	长岭支1#变台变压器(长岭)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	3.32
8538	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	小孙屯支15#变压器(小孙屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	7.95
8539	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	英烈十分15#变压器(年屯)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	8.16
8540	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	凉水湾分1#变压器(吴屯)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	4.95
8541	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	宋西支3#变压器(宋西屯)	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	3.46
8542	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	砬头店分7#变台变压器(砬头店)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.81
8543	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	沟北分9#变台变压器(沟北屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	7.02
8544	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	桥上屯支3#变压器(小郭屯)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	3.78
8545	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	东瓜川支9#变台变压器(川北屯)	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	6.60
8546	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	前小宋分12#变压器(前小宋)	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	5.82
8547	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	凉水湾支1#变台变压器(凉水湾屯)	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	8.02
8548	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	任沟支13#变台变压器(任沟屯)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	6.45
8549	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	两东支2#变台变压器(两东)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	6.85
8550	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	桥上屯支15#变压器(桥上屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	2.75
8551	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	桥上干108#变台变压器(曲卜屯)	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	7.67
8552	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	两西支1#变台变压器(两西)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	2.33
8553	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	大郭屯支6#变台变压器(大郭屯)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	1.19
8554	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	华联支1#变台变压器(华联街)	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	2.47
8555	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	棧房分6#变压器(棧房屯)	400	17	292	292	未进入负面清单	否	无	5.98
8556	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	桥上干2#变台变压器(小沟台山)	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	2.21
8557	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	孤山线	孤山干72#变台变压器(移民小区)	400	48	168	168	未进入负面清单	否	无	6.36
8558	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	孤山线	桥头分3#变台变压器(桥头屯)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	5.78
8559	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	孤山线	孤山干80#变台变压器(集镇台区)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.98
8560	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	吴炉屯支5#变压器(吴炉屯)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	2.03
8561	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	六队支7#变压器(六队)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	8.52
8562	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	王庄支5#变压器(王庄屯)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	4.17
8563	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	曹隈屯支10#变压器(曹隈屯)	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	0.19
8564	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	曹隈支83#变压器(唐后屯)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	1.50
8565	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	光大大棚支5#变压器(光大大棚)	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	4.74
8566	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	小高屯分5#变压器(小高屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.16
8567	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	曹隈支75#变压器(唐前屯)	200	31	118	118	未进入负面清单	否	无	1.45
8568	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	东炉支2#变压器(东炉屯)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	3.36
8569	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	单屯北分6#杆上变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	0.50
8570	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	山嘴西支4#(山嘴西屯)杆上变压器	200	33	114	114	未进入负面清单	否	无	8.82
8571	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	三队支2#变压器(三队)	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	4.88
8572	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	小房身分36#变压器(白东屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	7.01
8573	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	白西支4#变压器(白西屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	4.79
8574	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	西炉支20#变压器(西炉屯)	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	4.29
8575	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	八队支3#变压器(八队)	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	8.78
8576	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	前王窑支4#变压器(前王窑屯)	30	45	14	14	未进入负面清单	否	无	4.30
8577	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	小房身分48#变压器(孤家屯)	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	7.45
8578	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	唐屯支9#变压器(唐屯)	200	37	106	106	未进入负面清单	否	无	4.67
8579	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	山咀北支4#(山咀北屯)柱上变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.99
8580	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	下卧龙支8#变压器(下卧龙)	160	42	77	77	未进入负面清单	否	无	5.00
8581	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	后王窑屯支1#变压器(后王窑)	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	0.28
8582	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	小区支1#变压器(移民小区)	20	49	8	8	未进入负面清单	否	无	0.05
8583	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	姑嫂石支6#变压器(小房身分)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	7.41
8584	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	单屯分4#变压器(单屯)	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	1.89
8585	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	西高卜分10#变压器(高卜西屯)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	2.36
8586	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	田窑支22#变压器(田窑屯)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	7.91
8587	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	小张屯支3#变压器(小张屯)	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	3.03
8588	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	小白屯支5#变压器(小白屯)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	0.43
8589	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	山嘴分6#变压器(山嘴屯)	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	6.83
8590	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	田屯支5#变压器(田屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.43
8591	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	西炉支7#变压器(曹隈大棚)	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	1.30
8592	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	三尖泡分19#变压器(集镇屯)	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	8.57
8593	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	吴炉线104三尖泡分33#变压器(小洼屯)	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	4.95

8594	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	高卜东屯支1#变压器(高卜东屯)	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	5.56
8595	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	大任屯支8#变压器(大任屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	0.40
8596	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	曹隈支59#变压器(于店屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.23
8597	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	三尖泡分76#变压器(三尖泡五队)	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	5.39
8598	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	三尖泡分16#变压器(集镇西屯)	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	1.75
8599	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	二队支4#变压器(二队)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.22
8600	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	一队提水支5#(山嘴大棚)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	4.00
8601	国网庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	曹隈支21#变压器(王店屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	5.85
8602	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河线蒿房南支6#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.25
8603	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	嵩信支19#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.51
8604	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	李屯支7#(千太李屯)	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	5.99
8605	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	庙前支7#(庙前屯)	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	6.61
8606	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	大七支2#(大七屯)	100	18	72	72	未进入负面清单	否	无	2.88
8607	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	五队支2#(千太五队)	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	6.26
8608	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	荐屯支7#(横道河荐屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	3.41
8609	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	烧锅分3#(烧锅屯)	100	39	51	51	未进入负面清单	否	无	8.33
8610	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	铅矿支1#(温泉汤沿屯)	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	7.60
8611	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	聂屯支5#(温泉聂屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	8.30
8612	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	小七支9#(温泉小七屯)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	3.30
8613	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	小岭分3#(小岭屯)	20	48	8	8	未进入负面清单	否	无	3.74
8614	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	一里庄分3#(一里庄屯)	200	32	116	116	未进入负面清单	否	无	1.02
8615	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干119#(偏坡冷屯)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	5.79
8616	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干102#(新开岭西)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.17
8617	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	干沟支11#(干沟屯)	100	19	71	71	未进入负面清单	否	无	2.38
8618	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干258#(河南屯)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	4.02
8619	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干255#(横西屯)	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	2.07
8620	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干248#(横东屯)	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	4.71
8621	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干214#(三道河屯)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	0.78
8622	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干354#(达子房屯)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	6.58
8623	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	农场分16#(温泉孤山)	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	5.57
8624	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	后屯分1#(后屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.19
8625	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	温泉分74#(聂屯东)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	0.71
8626	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	温泉分107#(刘屯蒿房)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	4.57
8627	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	福德分6#(福德屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	1.17
8628	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	梁屯分2#(偏坡梁屯)	100	33	57	57	未进入负面清单	否	无	2.22
8629	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	温泉分128#(温泉东地屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	8.50
8630	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	火石岭分7#(火石岭屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	5.72
8631	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	砖厂分45#(双岭屯)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	3.91
8632	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	农场分27#(温泉李屯)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	0.19
8633	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	福德分23#(山咀北房身)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	6.52
8634	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	福德分39#(上下张)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	5.34
8635	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	梁沟分2#(梁沟屯)	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	4.83
8636	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	陶屯分6#(头道岭屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	4.12
8637	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	大阳沟分35#(大阳沟张屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	1.33
8638	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	半截沟分12#(下张西屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	2.84
8639	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	陶屯分26#(陶屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	4.15
8640	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	高山前支4#(高山前屯)	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	1.84
8641	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	木先沟支10#(木先沟屯1)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	4.14
8642	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	温泉分9-1#(大七棚区)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	5.04
8643	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	小区支4#(包店小区)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	6.62
8644	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	王屯支47#(王屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	3.68
8645	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	韩屯支4#(温泉韩屯)	160	22	109	109	未进入负面清单	否	无	7.70
8646	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	徐屯分3#(徐屯)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	3.08
8647	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	新东分1#(新开岭东)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	0.54
8648	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	半截沟分37#(上张屯)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	0.61
8649	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	上吴支7#(吴屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	6.17
8650	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	温泉分150#(温泉宫屯)	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	4.40
8651	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	九如支5#(温泉九如屯)	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	7.32
8652	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干269#(岭西屯)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	3.73

8653	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干139#(姚屯)	200	24	132	132	未进入负面清单	否	无	6.50
8654	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	福德分48#(洋屯)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	1.37
8655	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	太阳沟分49#(太阳沟腰岭)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	6.83
8656	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	陈屯支2#(太阳沟陈屯)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	5.17
8657	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	太阳沟分20#(太阳沟下房身)	100	33	57	57	未进入负面清单	否	无	5.76
8658	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	赵屯支2#(太阳沟赵屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	0.13
8659	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	下王支2#(下王沟屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	4.49
8660	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	王屯支4#(董场屯)	160	28	99	99	未进入负面清单	否	无	4.82
8661	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	上王支2#(上王沟屯)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	6.86
8662	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干158#(前后坡屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	8.27
8663	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	太阳沟分128#(楼下宋屯)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	3.29
8664	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	上吴支23#(上吴屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	2.06
8665	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	朱房支11#(温泉朱房屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	0.77
8666	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	下张东支1#(下张东屯)	100	36	54	54	未进入负面清单	否	无	6.61
8667	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	蒋屯分1#(偏坡蒋屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	0.11
8668	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	包店支12#(温泉包店)	100	17	73	73	未进入负面清单	否	无	4.72
8669	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	孤水支4#(孤山小区)	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	1.92
8670	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	大姜屯分3#(大姜屯南)	400	44	184	184	未进入负面清单	否	无	4.68
8671	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	南岭分2#(南岭屯)	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	6.26
8672	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	太阳沟分76#(福胜屯)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	5.66
8673	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	太阳沟分149#(太阳沟仵屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	6.32
8674	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	东李屯分21#(千太四队)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	2.86
8675	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河线刘屯南支8#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	8.57
8676	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	吴西支13#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	6.61
8677	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	10kV横道河线陶东支3#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	3.94
8678	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	10kV横道河线陶水支15#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.78
8679	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	10kV横道河线上吴东支2#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.50
8680	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	于屯分92#(于屯东)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.99
8681	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	于南支1#(于屯南)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	7.62
8682	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯干135#(崔店村半截沟)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	3.75
8683	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯干149#(崔店村隋屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	4.46
8684	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	木铺分7#(长巨村木铺)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	1.88
8685	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯干19#(长巨村东岭)	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	7.90
8686	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯干94#(崔店村崔屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	2.40
8687	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯干87#(崔店村八队)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	8.48
8688	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯干124#(崔店村周屯)	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	4.84
8689	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	四队支1#(崔店村四队)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	5.58
8690	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	六队支1#(崔店村六队)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	3.67
8691	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	于屯分57#(崔店村二队)	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	3.20
8692	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	于屯分81#(崔店村于屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	2.55
8693	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	头道沟分12#(崔店村泡沟)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	8.75
8694	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	曹沟支17#(崔店村曹沟)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	1.44
8695	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	三道沟分23#(崔店村三道沟)	100	41	49	49	未进入负面清单	否	无	5.77
8696	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	二道沟分31#(崔店村二道沟)	200	40	100	100	未进入负面清单	否	无	3.21
8697	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	崔北分7#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	7.25
8698	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯干9-1#(长九大棚)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	3.19
8699	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯干55#(崔店村宫屯)	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	5.72
8700	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	头道沟分53#(崔店村头道沟)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	5.00
8701	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	卫东分1#(崔店宫屯小区)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	0.37
8702	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	同顺支17#(崔店村三队)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	7.50
8703	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	六队南支1#(崔店大棚)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	1.35
8704	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	长九分4#(长巨村九队)	200	43	94	94	未进入负面清单	否	无	8.82
8705	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	崔东分7#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	1.07
8706	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	10千伏隋屯线泡沟东支2#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.10
8707	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	10千伏隋屯线头道沟7#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	3.76
8708	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯线隋屯西支4(隋屯西)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	7.27
8709	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯线张屯西支1(张屯西)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.60
8710	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	二道沟分53#(二道沟东)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.15
8711	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	小龙潭西支4#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	6.02

8712	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	小龙潭东支2#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	0.22
8713	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	种董场线五道沟北支5#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	6.04
8714	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	河顺西支1#(河顺西)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	4.63
8715	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	供电所支5#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	3.89
8716	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	种董场线五道沟东支1#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	7.72
8717	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	种董场线华店东支1#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	7.29
8718	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	长太支2#(小姜屯)	160	31	94	94	未进入负面清单	否	无	2.90
8719	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	高峰支51#(下坎屯)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	8.58
8720	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	谭卜分221#(山嘴屯)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	5.93
8721	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	谭卜分160#(小龙潭屯)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	7.91
8722	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	谭卜分251#(谭卜屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.79
8723	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	吕屯支2#(吕屯)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	4.46
8724	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	谭卜分241#(杨树沟屯)	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	4.16
8725	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	兴隆支32#(兴隆屯)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	5.40
8726	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	大叶沟支1#(赵卜屯)	100	29	61	61	未进入负面清单	否	无	7.39
8727	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	大于支1#(小周金屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	7.58
8728	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	大叶沟支9#(大叶沟屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	2.52
8729	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	柳庄支11#(柳庄屯)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	1.86
8730	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	横道河干14#(长巨屯大棚小区)	50	43	24	24	未进入负面清单	否	无	6.24
8731	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	谭卜分138#(华店屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.72
8732	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	长十分8#(长巨十队)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	0.72
8733	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	谭卜分26#(千太一队)	200	29	122	122	未进入负面清单	否	无	7.61
8734	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	曲隈支4#(曲隈东)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	0.25
8735	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	谭卜分69#(步云山腰岭屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.97
8736	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	高峰支4#(大杨屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	6.30
8737	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	龙潭支15#(五道沟屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	0.12
8738	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	下泮支1#(下泮屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.73
8739	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	龙潭支106#(三道沟屯)	50	24	33	33	未进入负面清单	否	无	0.05
8740	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	庙沟支17-1#(庙沟屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	4.61
8741	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	大川支1-1#(大川屯)	200	21	138	138	未进入负面清单	否	无	0.22
8742	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	庙沟支7#(人和屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.07
8743	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	四道沟支9#(四道沟屯)	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	0.17
8744	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	东沟分32#(长巨五队)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	5.90
8745	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	刘屯支4#(长巨刘屯)	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	6.64
8746	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	大于支44#(于屯庙岭)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	0.04
8747	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	长太支12#(长太屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	8.24
8748	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	小姜屯分1#(小姜屯棚区)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	8.30
8749	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	东沟分25#(长巨四队)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	1.57
8750	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	金粉支7#(长巨三队)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	6.32
8751	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	大周支1#(大周屯)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	1.84
8752	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	马屯支3#(马屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	0.26
8753	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	半截沟支2#(半截沟屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	2.67
8754	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	兴隆支25#(太平屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	8.41
8755	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	长巨分6#(长巨一队)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.31
8756	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	10kV种董场线柳庄支20#(柳庄东屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.56
8757	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	林屯支6#(长巨六队)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	5.17
8758	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	谭卜分40#(曲隈西屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	6.41
8759	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	谦太支2#(大姜屯北)	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	0.68
8760	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	井上沟支12#(井上沟屯)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	5.61
8761	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	10kV种董场线河顺东支1#(河顺东)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	8.02
8762	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	金屯支1#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.46
8763	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	小周东支1#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	1.05
8764	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	10千伏种董场线吕屯支11#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	7.95
8765	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	10千伏种董场线吕屯支6#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	4.43
8766	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	种董场线姜北支1(小姜屯北)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.92
8767	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	种董场线大周西支1(大周西台)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	3.34
8768	国网庄河市供电公司	66kV步云山变	种董场线	种董场线长十分13#(窑头南)	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	5.14
8769	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 大毕屯分9#(于屯)	200	33	114	114	未进入负面清单	否	无	7.72
8770	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 大圈干67#(高屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	1.72



8771	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 小杨屯支5#(票网)	200	50	80	80	80	未进入负面清单	否	无	0.37
8772	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 毕屯北支1#(毕北)	80	36	43	43	43	未进入负面清单	否	无	8.12
8773	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 大毕屯分24#(毕南)	50	51	20	20	20	未进入负面清单	否	无	8.65
8774	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 大圈分12#(调场居民)	100	46	44	44	44	未进入负面清单	否	无	6.71
8775	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	大圈线银行支5#	50	49	21	21	21	未进入负面清单	否	无	8.50
8776	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 董屯南支3#(董南屯)	50	48	21	21	21	未进入负面清单	否	无	5.89
8777	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	恩桥支1间1#(小杨屯)	200	31	118	118	118	未进入负面清单	否	无	7.70
8778	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 渔业冷库分2#(水产住户)	100	51	39	39	39	未进入负面清单	否	无	0.50
8779	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 大圈分22#(大圈西屯)	200	50	80	80	80	未进入负面清单	否	无	3.95
8780	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 蒋亮分16#(姜亮屯)	200	37	106	106	106	未进入负面清单	否	无	4.55
8781	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 蒋亮分6#(孙屯)	50	51	20	20	20	未进入负面清单	否	无	7.24
8782	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 大屯分4#(大屯)	200	49	82	82	82	未进入负面清单	否	无	4.11
8783	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 兴隆分7#(十四中居民)	160	46	70	70	70	未进入负面清单	否	无	8.12
8784	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	国成支1#(东山屯)	200	49	82	82	82	未进入负面清单	否	无	0.22
8785	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 于岚分2#(于蓝)	200	48	84	84	84	未进入负面清单	否	无	7.25
8786	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 邢屯分4#(邢屯)	50	36	27	27	27	未进入负面清单	否	无	5.46
8787	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 大王屯分3#(大王屯)	80	51	31	31	31	未进入负面清单	否	无	3.08
8788	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 陶屯村分1#(陶屯村民)	80	50	32	32	32	未进入负面清单	否	无	0.41
8789	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	大圈于于东支6#	315	46	139	139	139	未进入负面清单	否	无	0.13
8790	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 陶屯分13#(陶屯)	315	46	139	139	139	未进入负面清单	否	无	7.76
8791	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 董屯分1#(董北屯)	80	21	55	55	55	未进入负面清单	否	无	8.91
8792	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 镇冷库支3#(大圈屯)	400	50	160	160	160	未进入负面清单	否	无	8.19
8793	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 邮局支9#(于振才)	125	47	54	54	54	未进入负面清单	否	无	3.69
8794	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 小王屯支3#(小王屯)	200	48	84	84	84	未进入负面清单	否	无	6.41
8795	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	常南分19#(常北屯)	200	48	84	84	84	未进入负面清单	否	无	7.31
8796	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	鲁屯支3#(鲁屯)	160	50	64	64	64	未进入负面清单	否	无	0.46
8797	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	孙屯分25#(孙屯)	160	49	66	66	66	未进入负面清单	否	无	2.02
8798	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	于坎支9#(于坎)	200	46	88	88	88	未进入负面清单	否	无	2.52
8799	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	常南分8#(常南屯)	200	50	80	80	80	未进入负面清单	否	无	3.17
8800	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	孙屯分14#(前于屯)	200	50	80	80	80	未进入负面清单	否	无	8.10
8801	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	大部线大部北分6#(大部屯)	200	49	82	82	82	未进入负面清单	否	无	5.13
8802	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	邹屯支18#(邹屯)	50	46	22	22	22	未进入负面清单	否	无	2.95
8803	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	大部干67#(龙凤屯)	200	49	82	82	82	未进入负面清单	否	无	3.99
8804	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	东王支3#(东王屯)	200	49	82	82	82	未进入负面清单	否	无	4.21
8805	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	岳隈分25#(岳隈屯)	200	50	80	80	80	未进入负面清单	否	无	4.54
8806	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	前王分2#(前王屯)	200	51	78	78	78	未进入负面清单	否	无	3.56
8807	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	岳隈北支1#(岳隈北屯)	200	46	88	88	88	未进入负面清单	否	无	2.26
8808	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	丁屯支1#(丁屯)	50	24	33	33	33	未进入负面清单	否	无	1.73
8809	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	大部干108#(邓屯)	200	48	84	84	84	未进入负面清单	否	无	6.66
8810	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	东王支15#(曲屯)	200	48	84	84	84	未进入负面清单	否	无	0.20
8811	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	沙河分2#(北沙河屯)	30	48	13	13	13	未进入负面清单	否	无	6.11
8812	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	大部干100#(东邵屯)	400	50	160	160	160	未进入负面清单	否	无	4.56
8813	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	后王支3#(后王屯)	200	51	78	78	78	未进入负面清单	否	无	3.41
8814	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	大部北分24#(大部北屯)	200	48	84	84	84	未进入负面清单	否	无	1.26
8815	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	大部南分1#(大部南屯)	200	48	84	84	84	未进入负面清单	否	无	1.93
8816	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	山嘴分3#(山嘴屯)	200	25	130	130	130	未进入负面清单	否	无	7.45
8817	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	邹屯支4#(林屯)	50	49	21	21	21	未进入负面清单	否	无	8.38
8818	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	南沙河分4#(南沙河屯)	30	49	12	12	12	未进入负面清单	否	无	0.76
8819	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	岳隈分4#(福义屯)	200	49	82	82	82	未进入负面清单	否	无	5.45
8820	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	后于支8#(后于屯)	160	30	96	96	96	未进入负面清单	否	无	3.69
8821	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	高滩支1#(高滩小区)	200	46	88	88	88	未进入负面清单	否	无	6.96
8822	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	邓屯南支1#(邓屯南)	160	47	69	69	69	未进入负面清单	否	无	5.76
8823	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	李屯支5#(李屯)	50	24	33	33	33	未进入负面清单	否	无	5.38
8824	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	大十间分39#(大西屯)	80	48	34	34	34	未进入负面清单	否	无	0.01
8825	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	大十间分45#(大中屯)	50	50	20	20	20	未进入负面清单	否	无	0.51
8826	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗子房于17(西港居民)	80	46	35	35	35	未进入负面清单	否	无	3.70
8827	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	西方身分15#(东房身)	200	50	80	80	80	未进入负面清单	否	无	4.77
8828	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	于庄支2#(于庄屯)	30	50	12	12	12	未进入负面清单	否	无	3.95
8829	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	东果林支03#(东果林屯)	200	30	120	120	120	未进入负面清单	否	无	6.04

8830	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	砬腰分1#(车屯)	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	5.97
8831	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	林坨支3#(林坨屯)	200	36	108	108	未进入负面清单	否	无	8.81
8832	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	敬老院分8#(小孙屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.89
8833	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗西分5#(下栗屯)	400	22	272	272	未进入负面清单	否	无	6.10
8834	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	张屯支3#(张屯)	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	4.02
8835	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	张东支8#(张东屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	4.83
8836	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	砬腰分25#(东腰屯)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	1.60
8837	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	岳屯分4#(大杨屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	5.17
8838	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	大十间分24#(西南沟屯)	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	3.88
8839	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	砬腰分14#(西腰屯)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	0.26
8840	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	刘西支3#(刘西屯)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	5.84
8841	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	下川分48#(绿杨屯)	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	5.59
8842	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	南王沟支5#(南王沟屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.21
8843	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	川后支4#(川后屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	3.34
8844	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	鲍岚支2#(鲍岚屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	5.31
8845	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	下川分92#(鲍岚东屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	1.20
8846	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	火石岭分32#(火石岭屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	3.44
8847	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	小西支23#(小西屯)	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	2.24
8848	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	前刘分16#(南房身屯)	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	6.92
8849	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	徐屯支45#(徐屯)	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	2.96
8850	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	川前支20#(川前屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	8.49
8851	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	西南沟支8#(西南沟北屯)	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	3.05
8852	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	大十间分41#(大青屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	4.81
8853	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	大十间分46#(大东屯)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	5.68
8854	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	小东支1#(小东屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	6.08
8855	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	医院分2#(小区)	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	0.05
8856	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗东分15#(栗东屯)	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	5.65
8857	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	火石岭分7#(辛屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	8.20
8858	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗西分9#(栗西屯)	50	34	28	28	未进入负面清单	否	无	5.41
8859	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗东分8#(天成小区)	50	39	26	26	未进入负面清单	否	无	2.68
8860	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	前刘分20#(供销社)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	2.31
8861	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	邹沟支7#(邹沟屯)	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	0.46
8862	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	刘庄支4#(段兰屯)	200	32	116	116	未进入负面清单	否	无	2.31
8863	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗子房支42#(刘东屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.17
8864	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	林炉支2#(林炉屯)	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	3.56
8865	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗子房线栗子房干80#(辛西屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.46
8866	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	地音河南分5#(低音河南)	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	3.48
8867	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	赵屯支1#(小杨屯)	30	26	19	19	未进入负面清单	否	无	1.30
8868	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	前刘分6#(前刘屯)	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	8.38
8869	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	管厂支3#(派出所小区)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.32
8870	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	刘西南支2#(刘西南屯)	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	7.68
8871	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	西方身分20#(西房身屯)	100	31	59	59	未进入负面清单	否	无	8.02
8872	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	贾屯支3#(贾屯)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	1.52
8873	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	砬腰大棚支1#(砬腰大棚)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	1.65
8874	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	中腰支2#(中腰屯)	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	2.95
8875	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	岳屯分23#(岳屯)	160	39	82	82	未进入负面清单	否	无	1.03
8876	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	川中支2#(川中屯)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	6.75
8877	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	赵屯支21#(赵屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	7.58
8878	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	赵屯支10#(刘登沟)	50	20	35	35	未进入负面清单	否	无	4.24
8879	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗小区支3#(栗小区)	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	6.73
8880	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	西王沟支2#(西王屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	5.77
8881	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	王来店支3#(王来店屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	5.71
8882	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	东房身大棚支4#(东房身大棚)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	6.99
8883	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	大十间分10#(李卜屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	3.79
8884	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗子房线栗子房干21#	400	37	212	212	未进入负面清单	否	无	1.10
8885	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	刘庄支14#(刘庄屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.70
8886	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	西岗支1#(西岗小区)	400	28	248	248	未进入负面清单	否	无	4.69
8887	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	火石岭分24#(火石岭大棚)	20	51	8	8	未进入负面清单	否	无	3.29
8888	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 供销社支21#(南小区)	100	25	65	65	未进入负面清单	否	无	3.98

8889	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 邮局支10#(油站小区)	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	2.11
8890	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 风东分5#(冯东屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	4.96
8891	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 翁岭分19#(翁岭屯)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	4.61
8892	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 栾屯支31#(栾屯)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	3.68
8893	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 庙沟支1#(庙沟屯)	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	8.62
8894	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	风屯支1#(风屯)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	4.71
8895	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 风西分8#(风西屯)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	8.44
8896	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 赵屯分8#(赵屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.57
8897	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 吴店支4#(吴店屯)	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	7.09
8898	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 栾屯支9#(范屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	2.72
8899	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 栾屯支19#(刘炉屯)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	3.91
8900	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 草垛门支1#(草垛门屯)	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	7.99
8901	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 姜油坊分2#(姜油坊屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	2.72
8902	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 潘屯分1#(潘屯)	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	7.35
8903	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 陈屯分4#(陈屯)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	6.12
8904	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 西沟分46#(西沟屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	3.27
8905	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 二风支2#(二风电)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	2.66
8906	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 西沟分28#(三风电)	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	8.21
8907	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 前哨干35#(于沟屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.78
8908	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 前哨干82#(小吕屯)	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	2.77
8909	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 后牛分6#(后牛屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.93
8910	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 鯨岭支12#(鯨岭屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.99
8911	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 西沟分35#(三风大棚)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	1.21
8912	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 砖厂支3#(草们大棚)	160	45	72	72	未进入负面清单	否	无	6.07
8913	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 姜屯分1#(姜屯)	50	37	27	27	未进入负面清单	否	无	3.34
8914	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 卧龙支2#(吴腰屯)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	5.74
8915	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 供销社支25#(政府小区)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.10
8916	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 邮局支2#(北方小区)	80	26	51	51	未进入负面清单	否	无	3.29
8917	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 周岚支12#(周岚屯)	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	7.87
8918	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 大吕屯支4#(大吕屯)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	4.44
8919	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 前哨干103#(前牛屯)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	5.18
8920	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 卧龙支4#(卧龙屯)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	7.89
8921	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	10千伏前哨线周岚支20#(周岚东)	200	23	134	134	未进入负面清单	否	无	1.67
8922	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 王腰支2#(王腰屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	0.79
8923	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	前哨线所内分1#柱上变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.94
8924	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	富民支6#箱变1	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	4.64
8925	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	富民支6#箱变2	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.86
8926	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	粉后东支11#(粉后东屯)变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	8.84
8927	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	PMS 红有支4#(风卜红有居民)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	5.09
8928	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	同春支5#(同春屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	7.83
8929	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	三阳分14#(德元屯)	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	6.23
8930	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	梁屯支12#(梁屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	7.82
8931	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	鞠屯分36#(鞠屯)	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	8.65
8932	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	郑屯分12#(郑屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.71
8933	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	秦屯分35#(秦屯)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	3.67
8934	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	老虎房分18#(粉前屯)	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	1.50
8935	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	鱼圈支16#(小曲屯)	100	33	57	57	未进入负面清单	否	无	2.64
8936	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	松树沟分09#(松树沟屯)	20	48	8	8	未进入负面清单	否	无	4.00
8937	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	PMS 蔡东支3#(蔡东屯)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	8.40
8938	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	老虎房分12#(洋屯)	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	7.14
8939	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	三阳分59#(于粉房屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	5.42
8940	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	张炉大棚支07#(张炉大棚)	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	3.80
8941	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	鱼圈支7#(初屯)	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	7.27
8942	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	姜卧龙支21#(姜卧龙屯)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	2.50
8943	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	沙金房支14#(沙金房屯)	50	36	27	27	未进入负面清单	否	无	8.41
8944	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	风堡居民支10#(风堡居民南)变压器	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	4.50
8945	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	回生德支2#(回生德)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.61
8946	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	任屯支1#(任屯)	20	49	8	8	未进入负面清单	否	无	2.34
8947	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	张炉分67#(石牌坊屯)	50	43	24	24	未进入负面清单	否	无	4.68

8948	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	邵屯支19#(邵屯)	20	46	9	9	未进入负面清单	否	无	0.96
8949	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	大曲支3#(大曲屯)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	1.55
8950	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	孙炉支02#(孙炉屯)	80	45	36	36	未进入负面清单	否	无	4.37
8951	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	梁屯支04#(蔡西屯)	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	3.61
8952	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	鞠屯分30#(陈屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	8.81
8953	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	北王支19#(北王屯)	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	2.59
8954	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	地音河分7#(地音河屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	8.92
8955	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	三阳分95#(三阳屯)	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	1.45
8956	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	粉后北支8#(粉后北屯)	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	2.75
8957	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	大王屯分6#(大王屯)	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	7.47
8958	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	张炉支02#(张炉屯)	20	38	10	10	未进入负面清单	否	无	4.86
8959	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	秦屯分18#(纪屯大棚)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	8.59
8960	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	秦屯分26#(记屯)	50	34	28	28	未进入负面清单	否	无	0.07
8961	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	三阳分55#(王店屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	8.71
8962	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	张屯分1#(张屯)变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	6.78
8963	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	花院干135#(永记屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	0.37
8964	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	西房身西支2#(西房身西屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	1.64
8965	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	张炉分47#(张炉南屯)	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	8.52
8966	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	邵屯支08#(伊屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.66
8967	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	老虎房分39#(北王沟屯)	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	6.77
8968	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	老虎房分46#(老虎房屯)	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	6.34
8969	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	于沟支1#(于沟屯)	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	1.59
8970	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	南王支02#(南王屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	5.86
8971	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	半道支07#(半道屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	6.57
8972	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	粉后东支1#(粉后屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.30
8973	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	小刘屯支15#(小刘屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.17
8974	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	秦店支02#(秦店屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	2.32
8975	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	温屯支05#(温屯)	160	47	69	69	未进入负面清单	否	无	6.53
8976	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	三阳分29#(曲木房大棚)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	1.81
8977	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	大沟支10#(大沟屯)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	6.15
8978	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	张沟支02#(张沟屯)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	6.43
8979	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	二风后支09#(二风后屯)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	7.55
8980	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	松树线大宝支6#(柱上变压器)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.46
8981	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	蔡屯支02#(蔡屯)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	1.82
8982	国网庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	张炉分32-1风像居民北	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.76
8983	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 轻工分7#(轻工居民)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	0.93
8984	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 协成分59#(曹沟屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	8.78
8985	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 轻工分7#(今晨家园)	315	30	189	189	未进入负面清单	否	无	0.87
8986	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 姚屯支3#(姚屯)	30	25	20	20	未进入负面清单	否	无	8.98
8987	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 水泵分6#(兴隆居民)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	7.24
8988	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 协成分79#(协成屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.87
8989	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 后沟支3#(大屯居民)	200	39	102	102	未进入负面清单	否	无	7.36
8990	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 后沟支10#(后沟屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.73
8991	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 房身分5#(刘屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	1.30
8992	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 大圈干11#(刘屯小区)	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	5.30
8993	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 潮河沿支14#(潮河沿屯)	400	48	168	168	未进入负面清单	否	无	7.84
8994	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 协成分37#(蔡房屯)	200	29	122	122	未进入负面清单	否	无	7.78
8995	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 南岭支2#(南岭屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	1.29
8996	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 轻工分3#(兴隆小区)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.43
8997	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 小屯支4#(小屯)	50	40	25	25	未进入负面清单	否	无	2.09
8998	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 隋岚支8#(隋岚)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	0.33
8999	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 协成分43#(李沟屯)	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	5.47
9000	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 协成分28#(孙屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	8.46
9001	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 大屯虾场支11#(潮沟二队)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	8.81
9002	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 协成分72#(徐屯)	400	48	168	168	未进入负面清单	否	无	2.59
9003	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 房身分13#(房身屯)	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	4.29
9004	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 隋岚北支2#(隋岚北屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	0.93
9005	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 协成分53#(贾屯)	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	8.50
9006	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	老虎洞支17#(老虎洞屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.90

9007	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	10千伏协成线协成分35#(染坊东屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	0.33
9008	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	10kV协成线兴隆居民支1#	200	45	90	90	未进入负面清单	否	无	0.30
9009	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	市场支3#(兴隆岗)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	3.66
9010	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	老虎洞支37#(老虎洞东屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	1.61
9011	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	老虎洞支48#(老虎洞西屯)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	8.26
9012	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	前徐支8#(徐屯)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	6.24
9013	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	小川支46#(李屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	8.21
9014	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	大团支5#(东西谭屯)	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	4.26
9015	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	孙沟支28#(孙沟屯)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	8.41
9016	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	山南支10#(山南屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	8.12
9017	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	李沟支13#(张席房)	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	5.66
9018	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	姜屯支14#(姜屯)	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	3.09
9019	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	李沟支26#(于沟屯)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	1.30
9020	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	刘染坊支15#(刘染坊)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	5.75
9021	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	金秋育苗支1#(程屯)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	0.73
9022	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	鞠屯支14#(鞠屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	0.19
9023	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	徐染坊支3#(徐染坊)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.28
9024	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	姚屯支4#(姚屯)	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	8.55
9025	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	宋屯支4#(宋屯)	200	28	124	124	未进入负面清单	否	无	5.55
9026	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	木耳山居民支9#(木耳山居民)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	2.28
9027	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	幸福分49#(石山二队)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	0.18
9028	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	东团支3#(东团屯)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	8.71
9029	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	小川支33#(后四)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.93
9030	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	中四支3#(中四屯)	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	2.49
9031	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	刘染坊支3#(李染坊)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	5.66
9032	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	孙沟支16#(幸福沟屯)	20	48	8	8	未进入负面清单	否	无	8.61
9033	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	金秋育苗支11#(后沟屯)	80	23	54	54	未进入负面清单	否	无	4.76
9034	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	金秋育苗支16#(宋亮)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	5.09
9035	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	邹国支3#(邹国屯)	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	5.20
9036	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	李沟支40#(李沟屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	7.14
9037	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	宋提支5#(小谭屯)	160	27	101	101	未进入负面清单	否	无	4.32
9038	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	小鞠沟支31#(小鞠沟屯)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	3.54
9039	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	土桥支1#(土桥屯)	160	47	69	69	未进入负面清单	否	无	1.02
9040	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	小川支54#(小川屯)	160	38	83	83	未进入负面清单	否	无	7.65
9041	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	永泉沟支4#(永泉沟屯)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	0.85
9042	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	大徐屯支2#(大徐屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	1.75
9043	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	石山一队支6#(石山一队)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	3.86
9044	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	石山一队支38#(石山一队)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	3.14
9045	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	幸福分6#(东甸屯)	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	2.16
9046	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	山北支9#(喜鹊沟)	80	40	40	40	未进入负面清单	否	无	6.56
9047	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	山北支13#(山北屯)	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	8.82
9048	国网庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	徐屯西支6#(徐屯西)	200	43	94	94	未进入负面清单	否	无	7.68
9049	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同巨干51#	20	51	8	8	未进入负面清单	否	无	4.86
9050	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同巨干57#	20	29	12	12	未进入负面清单	否	无	4.58
9051	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同巨干42#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	4.80
9052	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同仁支69#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	1.94
9053	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	吴屯支3#	20	46	9	9	未进入负面清单	否	无	1.42
9054	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同仁支4#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	6.14
9055	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同仁支22#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	2.16
9056	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	坎子支12#	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	4.40
9057	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	荷北分57#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.15
9058	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	万丰支3#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	0.23
9059	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	坎子支39#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	4.93
9060	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	沙河口水1#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	1.94
9061	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	荷北分142#	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	7.04
9062	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同巨支6#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	3.81
9063	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	麻沟支4#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	4.40
9064	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	荷北分108#	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	8.50
9065	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	荷北分89#	20	46	9	9	未进入负面清单	否	无	1.92

9066	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	庙沟北支1#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	7.09
9067	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	姜窑支38#	20	46	9	9	未进入负面清单	否	无	8.83
9068	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	姜窑支14#	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	1.78
9069	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	白灰厂支5#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	7.42
9070	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同仁支119#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	1.21
9071	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	河南支8#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	0.17
9072	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	坎子支92#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	2.85
9073	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	马岭河南支9#	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	3.44
9074	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	东房身支107#	50	71	10	10	未进入负面清单	否	无	6.18
9075	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	城沟支10#	20	42	10	10	未进入负面清单	否	无	8.39
9076	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	马屯支2#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	6.30
9077	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	银钩支14#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	8.03
9078	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	东房身支61#	50	36	27	27	未进入负面清单	否	无	7.08
9079	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	东房身支111#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	6.77
9080	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	蛮岭支69#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	1.67
9081	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	祝沟分57#	20	49	8	8	未进入负面清单	否	无	0.06
9082	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	沙金支5#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	3.49
9083	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	齐发支98#	50	21	35	35	未进入负面清单	否	无	6.96
9084	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	赵屯支4#	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	2.05
9085	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	费屯支1#	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	6.02
9086	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	民主北支5#	200	38	104	104	未进入负面清单	否	无	0.09
9087	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	齐发支71#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	3.37
9088	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	大泡支12#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	8.35
9089	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	坎子支109#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	0.36
9090	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	蛮岭支14#	50	26	32	32	未进入负面清单	否	无	6.85
9091	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	蛮岭支35#	20	46	9	9	未进入负面清单	否	无	8.32
9092	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	后田支7#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	8.98
9093	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	前田支2#	80	17	58	58	未进入负面清单	否	无	4.13
9094	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	岗子支1#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	5.14
9095	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	郭屯支1#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	7.30
9096	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	姜西支1#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	2.30
9097	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	韩屯南支2#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	4.75
9098	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	沙西支8#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.13
9099	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	德西支2#	200	19	142	142	未进入负面清单	否	无	8.94
9100	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	于屯支23	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	1.07
9101	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	于西支4#	200	20	140	140	未进入负面清单	否	无	5.89
9102	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同仁屯北支2#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	4.62
9103	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	学校支9#	50	22	34	34	未进入负面清单	否	无	0.65
9104	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	学校支2#	20	47	9	9	未进入负面清单	否	无	0.24
9105	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	大泡南支6#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	3.80
9106	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	宫屯北支3#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.12
9107	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	于屯东东支10#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	1.84
9108	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	民主南支10#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	1.66
9109	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	大泡北支8#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	8.54
9110	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	关家沟支1#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	1.94
9111	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	万亿敬老院北支2#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	0.83
9112	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	坎子西支18#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.51
9113	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	于屯北支8#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	4.00
9114	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	吴屯西支2#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	7.31
9115	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	万亿支10#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.79
9116	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	关家沟东支14#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	7.88
9117	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	腰岭南支1#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	2.01
9118	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	前费南支1#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	8.02
9119	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	万亿西支1#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.74
9120	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	万亿东支1#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	5.82
9121	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	腰岭北支1#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	3.77
9122	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	祝沟分51间1#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	6.21
9123	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	蛮岭支94#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	3.33
9124	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	蛮岭支131#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	6.96

9125	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	蛮岭支111#	20	51	8	8	未进入负面清单	否	无	5.25
9126	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	腰岭支2#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	4.28
9127	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	大海支4#	200	44	92	92	未进入负面清单	否	无	2.00
9128	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	坎子支75#	80	41	39	39	未进入负面清单	否	无	8.12
9129	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	坎子支17#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	5.61
9130	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	齐发支66#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	3.24
9131	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	荷北分21#	10	37	5	5	未进入负面清单	否	无	0.51
9132	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	姜窑支7#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	0.50
9133	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	小区支8#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	1.46
9134	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	荷北分176#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	0.09
9135	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	小学支1#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	6.03
9136	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	坎子支64#	20	36	11	11	未进入负面清单	否	无	5.09
9137	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	镇内干19#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	8.27
9138	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	镇内干28#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	2.89
9139	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	服装厂分2#	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	3.37
9140	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	果汁厂分2#	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	1.03
9141	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	上涨分54#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	1.08
9142	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	上涨分32#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.92
9143	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	上涨分19#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	6.87
9144	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	半截沟分4#	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	4.84
9145	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干224#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	8.44
9146	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干240#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	6.52
9147	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干249#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	0.40
9148	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	二道沟分14#	20	51	8	8	未进入负面清单	否	无	1.93
9149	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	西阳安分44#	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	6.26
9150	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	臧下支2#	20	30	12	12	未进入负面清单	否	无	6.50
9151	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	林提支3#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	0.94
9152	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	韩屯支4#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	2.62
9153	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	许屯支2#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	3.98
9154	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	后坎分18#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	1.16
9155	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	半道分2#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	7.61
9156	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	五道沟支16#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	1.58
9157	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	李卜支13#	20	48	8	8	未进入负面清单	否	无	2.75
9158	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	大卜支1#	100	24	66	66	未进入负面清单	否	无	0.63
9159	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	宫东分1#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	7.57
9160	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	宫东分12#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	3.62
9161	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	大卜渔场分6#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	5.72
9162	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	和尚沟分3#	200	45	90	90	未进入负面清单	否	无	5.14
9163	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	大北山支3#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	8.14
9164	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	土城支2#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	1.28
9165	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	和尚沟分18#	20	26	13	13	未进入负面清单	否	无	7.76
9166	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	林屯分61#	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	7.70
9167	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	岗岭东屯支5#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	7.24
9168	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	林屯分74#	20	46	9	9	未进入负面清单	否	无	2.41
9169	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	曹屯分2#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	4.05
9170	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	纸箱厂支4#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	3.09
9171	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	黑石坎支6#	100	17	73	73	未进入负面清单	否	无	0.85
9172	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	小区分电信局支1#	250	50	100	100	未进入负面清单	否	无	0.19
9173	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	青龙山支11#	100	25	65	65	未进入负面清单	否	无	8.91
9174	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	杂屯南支5#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	3.28
9175	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	宫屯支14#	100	19	71	71	未进入负面清单	否	无	0.98
9176	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干253#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	7.91
9177	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	宫屯支2#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	1.37
9178	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	北山西支1#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	2.34
9179	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	大卜西支1#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	4.67
9180	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	林屯分35#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	1.78
9181	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	茂林峪北沟支2#	20	51	8	8	未进入负面清单	否	无	0.14
9182	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	跃记支7#	20	49	8	8	未进入负面清单	否	无	4.83
9183	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干40#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	4.77

9184	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	西窑分8#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	0.68
9185	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	九如分2#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.15
9186	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	陶屯分1#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	0.70
9187	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	杨岚分6#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	3.98
9188	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	前坎支16#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	3.32
9189	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	宝山支1#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	1.24
9190	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	俊山分36#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	4.92
9191	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	俊山分57#	10	46	4	4	未进入负面清单	否	无	3.20
9192	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	朱上支35#	20	51	8	8	未进入负面清单	否	无	3.60
9193	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	南隈支14#	20	46	9	9	未进入负面清单	否	无	1.69
9194	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	上张支44#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	0.43
9195	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	石碰支10#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	1.46
9196	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	上张支18#	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	4.17
9197	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	岭东分9#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	3.63
9198	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干30#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	7.72
9199	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	朱下支3#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	4.11
9200	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	朱上支5#	50	27	32	32	未进入负面清单	否	无	2.49
9201	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	山头支2#	20	34	11	11	未进入负面清单	否	无	2.23
9202	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	卜西支19#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	7.37
9203	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	卜西支6#	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	8.07
9204	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	岭东分51#	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	4.51
9205	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	岭东分34#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	4.61
9206	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	小区分5#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.44
9207	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	岭西分4#	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	4.62
9208	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	岭东分27#	20	48	8	8	未进入负面清单	否	无	2.77
9209	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	北道支10#	20	39	10	10	未进入负面清单	否	无	2.99
9210	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干116#	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	0.41
9211	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干74#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	7.29
9212	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	俊山分9#	100	26	64	64	未进入负面清单	否	无	0.41
9213	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干86#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	8.77
9214	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干81#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	7.82
9215	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	新农支1#	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	0.38
9216	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	供销社分2#	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	8.08
9217	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	半道电信分2#	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	4.27
9218	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	大卜渔场分1#	30	40	15	15	未进入负面清单	否	无	7.74
9219	国网庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	南隈支3#	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	0.62
9220	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	沙河线	沙河线镇内干15#	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	2.01
9221	国网庄河市供电公司	66kV荷花山变	沙河线	沙河线镇内干3#	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	0.13
9222	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	华工分4#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	1.85
9223	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	西山干98#	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	4.13
9224	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	砖厂分4#	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	7.04
9225	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	大砖支6#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	1.25
9226	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	辛屯支2#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	3.62
9227	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	山菜支5#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	4.87
9228	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	宁提分8#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.79
9229	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	周沟分24#	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	4.35
9230	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	砖厂分5#	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	3.63
9231	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	大棚分2#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	2.89
9232	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	西姜分16#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	8.76
9233	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	王城支8#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	8.22
9234	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	暖水分2#	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	1.11
9235	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	刘瓦房分6#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	5.40
9236	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	西山干59#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	5.76
9237	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	姜移支1#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	4.12
9238	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	西山干78#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	8.64
9239	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	宁提分19#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	0.66
9240	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	周沟分44#	200	20	140	140	未进入负面清单	否	无	2.52
9241	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	周沟分36#	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	2.39
9242	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	粉房分1#	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	6.35



9243	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	姜屯分4#	400	48	168	168	未进入负面清单	否	无	5.74
9244	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	西山干69#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	7.07
9245	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	周沟分5#	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	3.64
9246	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	云山分3#	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	7.98
9247	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	东王支2#	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	2.53
9248	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	东王8右分1#	50	31	30	30	未进入负面清单	否	无	7.18
9249	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	仓库支4#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	3.68
9250	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	后高分8#	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	2.44
9251	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	合堂分21#	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	7.41
9252	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	合堂分32#	20	30	12	12	未进入负面清单	否	无	8.83
9253	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	张楼分7#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	8.09
9254	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	前高分6#	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	1.99
9255	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	观架山干92#	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	6.83
9256	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	西王支1#	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	4.03
9257	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	韩工园分6#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	3.26
9258	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	沈屯支2#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	0.37
9259	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	董屯支3#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	8.68
9260	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	合堂分42#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	3.84
9261	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	汤沟分5#	20	23	13	13	未进入负面清单	否	无	2.94
9262	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	汤沟分7#	50	69	11	11	未进入负面清单	否	无	8.04
9263	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	孙屯支12#	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	3.48
9264	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	郝屯支2#	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	2.12
9265	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	王屯支1#	50	33	29	29	未进入负面清单	否	无	0.53
9266	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	黄古支20#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	6.13
9267	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	李嘴支1#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	7.58
9268	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	大队支3#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	2.25
9269	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	刘沟支3#	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	7.91
9270	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	陈沟支13#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	0.95
9271	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	西河支7#	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	3.48
9272	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	义华支8#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	7.26
9273	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	东盐支2#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	5.09
9274	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	大学分6#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	8.96
9275	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	西河支62#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	0.37
9276	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	西河支19#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.55
9277	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	赵嘴支7#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	5.43
9278	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	盐锅支8#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	6.61
9279	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	观果支1#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	7.83
9280	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	西盐支11#	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	0.00
9281	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	大庙支4左3#	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	1.48
9282	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	张屯支16#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	6.81
9283	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	曲屯分41#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	3.77
9284	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	王屯支3#	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	5.60
9285	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	曲屯分13#	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	1.78
9286	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	大庙支22#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	4.91
9287	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	曲屯分29#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	4.98
9288	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	工业提水支2#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	0.30
9289	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	河口分3#	80	24	53	53	未进入负面清单	否	无	1.27
9290	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	西河支72#	20	24	13	13	未进入负面清单	否	无	5.38
9291	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	中学支3#	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	2.49
9292	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰一新支4#变台变压器(兰店一队)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	3.51
9293	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰店干8#变台变压器(城东屯)	50	25	33	33	未进入负面清单	否	无	2.11
9294	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰店分13#变台变压器(兰店三队棚)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	1.69
9295	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	杨屯分2#变台变压器(城西屯)	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	0.84
9296	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	店甲线兰农分4#(兰店七队)杆上变压	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	7.72
9297	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	干四五支8#变台变压器(干沟五队)	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	7.93
9298	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰四支4#变台变压器(兰店四队)	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	6.04
9299	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰店分29#变台变压器(兰店五队)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.70
9300	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	林山分2#变台变压器(林山东屯)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	8.93
9301	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	杨工分2#变台变压器(城西小楼)	200	28	124	124	未进入负面清单	否	无	8.80

9302	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	林西分4#变台变压器(林西屯)	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	4.67
9303	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰一支6#变台变压器(政府小区)	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	2.39
9304	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰水支14#变台变压器(解放二队提水)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	7.70
9305	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰水支20#变台变压器(兰店南大棚)	100	41	49	49	未进入负面清单	否	无	8.52
9306	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	杨东支7#变台变压器(杨东屯)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	1.17
9307	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰店分2#变台变压器(兰店三队)	160	47	69	69	未进入负面清单	否	无	2.59
9308	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰水支7#变台变压器(解放一队提水)	200	23	134	134	未进入负面清单	否	无	2.36
9309	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	杨屯分28#变台变压器(杨西屯)	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	5.03
9310	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰棚支13#变台变压器(兰店一队大棚)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.69
9311	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	泉沟支3#变台变压器(泉眼沟屯)	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	2.58
9312	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	10KV兰店甲线兰水支26#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.76
9313	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	10KV兰店甲线兰水支30#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.78
9314	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰店分8-1#变台变压器(兰店小区)	200	43	94	94	未进入负面清单	否	无	6.12
9315	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	后坡支5#变台变压器(后坡屯)	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	0.22
9316	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰棚支7#变台变压器(兰店大棚)	100	25	65	65	未进入负面清单	否	无	5.49
9317	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	草制品	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	6.93
9318	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰二分3#变台变压器(兰店二队)	160	25	104	104	未进入负面清单	否	无	1.54
9319	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	线103千四五支13#变台变压器(干沟屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	2.59
9320	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	下张支4#变台变压器(下张屯)	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	2.14
9321	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	李甸支28#变台变压器(李甸东队)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	0.42
9322	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	复兴分149#变台变压器(于北屯)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	8.12
9323	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	张布支8#变台变压器(张布屯)	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	3.43
9324	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	枣岚支4#变台变压器(枣岚屯)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	4.97
9325	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	张西支3#变台变压器(复兴张炉西屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	7.20
9326	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	李西支16#变台变压器(前曲屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.35
9327	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	李甸支15#变台变压器(田屯屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.58
9328	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	翟屯支1#变台变压器(翟屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.85
9329	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	倪屯支14#变台变压器(倪西屯)	160	47	69	69	未进入负面清单	否	无	6.24
9330	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	房身支18#变台变压器(徐炉大房身屯)	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	8.17
9331	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	孙沟支26#变台变压器(孙家沟屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	4.09
9332	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	孟屯支9#变台变压器(周屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.77
9333	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	徐北支2#变台变压器(徐炉北屯)	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	3.43
9334	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	宋炉支42#变台变压器(宋炉东屯)	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	7.15
9335	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	干水支8#变台变压器(王甸)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.41
9336	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	宋炉支20#变台变压器(张炉东屯)	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	4.32
9337	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	小赵支11间1变台变压器(复兴小孟屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.09
9338	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	孟屯支14间1变台变压器(复兴大孟屯)	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	2.24
9339	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	兰店乙线宋炉西支11#	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	6.65
9340	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	孙沟支14#变台变压器(徐炉尹屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	8.53
9341	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	于南支3#变台变压器(于南屯)	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	2.03
9342	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	复兴分92#变台变压器(冷下屯)	100	39	51	51	未进入负面清单	否	无	8.22
9343	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	李西支2#变台变压器(后曲大棚)	200	25	130	130	未进入负面清单	否	无	4.76
9344	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	榛沟支21#变台变压器(榛沟屯)	160	47	69	69	未进入负面清单	否	无	0.31
9345	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	李西支29#变台变压器(李西屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.08
9346	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	孟屯支18#变台变压器(曹隈大孟屯)	100	21	69	69	未进入负面清单	否	无	6.97
9347	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	温屯支5#变台变压器(杨屯温屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	0.03
9348	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	房身支11#变台变压器(大房身屯大棚)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	3.62
9349	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	小李支2#变台变压器(小李屯)	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	7.10
9350	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	小赵支18#变台变压器(小赵屯)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	0.63
9351	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	于北大棚	50	35	28	28	未进入负面清单	否	无	4.70
9352	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	老屯支13#变台变压器(老屯)	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	3.89
9353	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	李东支4#变台变压器(徐炉李东屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.89
9354	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	庙上支12#变台变压器(庙上屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.55
9355	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	娘东支18#变台变压器(娘东屯)	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	3.63
9356	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	娘西支4#变台变压器(复兴娘西屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.54
9357	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	冷上支11#变台变压器(复兴冷上屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.87
9358	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	施店支4#变台变压器(杨屯施店屯)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	3.94
9359	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	倪屯支10#变台变压器(倪屯屯)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	8.20
9360	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	干水支31#变台变压器(徐炉南屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	8.76

9361	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	复兴分173#变台变压器(上张屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	4.28
9362	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	庙下支13#变台变压器(庙下屯)	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	8.71
9363	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	李甸支35#变台变压器(李甸屯)	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	4.21
9364	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	金隈支1#变台变压器(杨屯金隈屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	5.12
9365	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	李西支5#变台变压器(后曲屯)	100	22	68	68	未进入负面清单	否	无	6.16
9366	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	盖屯支1#变台变压器(元和四队)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	1.17
9367	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	四九分32#变台变压器(石山村四\十队)	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	1.25
9368	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	杏西支20#变台变压器(杏西屯)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	0.27
9369	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石六支2#变台变压器(石山村六队)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	2.06
9370	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	解四支3#变台变压器(解放四队)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.58
9371	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	城东分7#变台变压器(小甸总表)	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	2.05
9372	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	三四九分24#变台变压器(石山村三队)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	6.03
9373	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	三四九分6#变台变压器(石山村二队)	315	41	154	154	未进入负面清单	否	无	1.30
9374	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	干一支5#变台变压器(干沟一队)	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	6.62
9375	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	干二分5#变台变压器(干沟村二队)	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	3.52
9376	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	河东分33#变台变压器(建筑楼)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	6.81
9377	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	鲍码分6#变台变压器(鲍码一队)	200	19	142	142	未进入负面清单	否	无	8.62
9378	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	六棚西支1#柱上变压器	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.24
9379	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	10KV石山乙线李屯支5#变台变压器	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	0.90
9380	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石山乙线鲍四南支3#变台变压器(鲍码四队)	400	36	216	216	未进入负面清单	否	无	8.77
9381	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	后孙支38#变台变压器(元和五队)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	3.35
9382	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	元和支78#变台变压器(元和六队)	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	8.10
9383	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	元和支43#变台变压器(解放五队)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	4.98
9384	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	安屯支1#变台变压器(元和十队)	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	0.78
9385	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	六西支1#变台变压器(鲍码村六队西台)	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	4.94
9386	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	兰六支9#	20	21	14	14	未进入负面清单	否	无	7.73
9387	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	六棚南支12#柱上变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.86
9388	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	城东支1#变台变压器	200	28	124	124	未进入负面清单	否	无	2.46
9389	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	安屯支8#变台变压器(元和沟)	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	6.62
9390	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	三四九分10#变台变压器(石山一队)	160	42	77	77	未进入负面清单	否	无	0.08
9391	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	干六支1#变台变压器(干沟村六队)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	7.78
9392	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	冷库支6#变台变压器(水库住老楼)	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	1.90
9393	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	鲍码分16#变台变压器(鲍码二队)	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	2.07
9394	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石七支7#变台变压器(石山七队)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	1.35
9395	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	李屯支2#变台变压器(石灰窑李屯)	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	0.96
9396	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石九支5#变台变压器(石山九队)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	7.26
9397	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	刘屯支3#变台变压器(石窑小刘屯)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	1.12
9398	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	木铺支4#变台变压器(元和九队)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	6.16
9399	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	河东分52#变台变压器(河东二队)	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1.38
9400	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石山干102#变台变压器(杏东南台)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	4.10
9401	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	河东分11#变台变压器(王二棚)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	3.60
9402	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	解七支16#变台变压器(解放七队)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.04
9403	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	西沟支5#变台变压器(石灰窑八队)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	1.10
9404	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石山乙线窑西北支1#变台变压器(石灰窑七队)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	5.26
9405	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	宋屯支1#变台变压器(元和二队)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	7.38
9406	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	杏东支1#变台变压器(杏东东台)	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	1.48
9407	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	解六支11#变台变压器(解放六队)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.19
9408	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	平房支15#变台变压器(元和八队)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.17
9409	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	河东分19#变台变压器(王沟菜地)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	1.62
9410	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	干三分1#变台变压器(干沟村三队)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	6.20
9411	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	南邱支3#变台变压器(南邱)	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	3.52
9412	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	鲍四支1#变台变压器(鲍码四队)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	8.32
9413	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	窑东支1#变台变压器(石灰窑六队)	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	6.03
9414	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	鲍五支1#变台变压器(鲍码三队北台)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	4.33
9415	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	窑西支1#变台变压器(石灰窑七队)	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	0.84
9416	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	兰石支8#	160	41	78	78	未进入负面清单	否	无	7.02
9417	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	宋屯支15#(元和一队)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	6.96
9418	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	伏石山乙线一队提水支004#(一队提水)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.10
9419	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	北邱支2#变台变压器(北邱)	80	19	57	57	未进入负面清单	否	无	4.31

9420	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	元和支23#变台变压器(解放三队)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	8.03
9421	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	解八支12#变台变压器(解放八队南台)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	8.30
9422	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	解五支4#变台变压器(解放五队北)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	2.62
9423	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石八支10#变台变压器(石八队)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	8.96
9424	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	河东分34#变台变压器(干沟村七队)	315	33	180	180	未进入负面清单	否	无	2.93
9425	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石密支4#变台变压器(韩岭)	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	2.62
9426	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	鲍五支5#变台变压器(鲍码三队南台)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.13
9427	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	鲍五支12#变台变压器(鲍码五队)	50	39	26	26	未进入负面清单	否	无	0.48
9428	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	解一支1#变台变压器(解放一队)	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	1.31
9429	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	鲍四支8#变台变压器(鲍码村六队东台)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	5.63
9430	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	金场分13间1(高沟变压器)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	1.00
9431	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石山乙线元三支1#杆上变压器(元和三队)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	3.19
9432	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	六棚支6#变台变压器(石山六队大棚)	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	5.30
9433	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	解七支9#变台变压器(解放二队南)	50	35	28	28	未进入负面清单	否	无	8.35
9434	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	解二支5#变台变压器(解放二队北)	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	4.00
9435	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	大洼支2#变台变压器(元和七队)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.41
9436	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	蛤蜊岛支1#变台变压器(高沟南台)	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	1.60
9437	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石山乙线石山干兰石支41#	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	4.76
9438	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	石柱分3#变台变压器(石柱总表)	200	37	106	106	未进入负面清单	否	无	5.95
9439	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	两南支1#变台变压器(两家南台)	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	7.16
9440	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	四家支25#变台变压器(四家东总表)	160	47	69	69	未进入负面清单	否	无	2.95
9441	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	六一四分16#变台变压器(沙东总表)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	7.41
9442	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	山明南分1#变台变压器(山明南总表)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	5.01
9443	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	四家西北支16#(四家西北台区)	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	4.54
9444	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	10KV沙里线南沟南1支2#变台变压器	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	5.79
9445	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	老房身分16#变台变压器(老房身总表)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	7.28
9446	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	任屯支6#变台变压器(任屯总表)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.49
9447	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	沙里干160#变台变压器(沙西西区)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.79
9448	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	沙棚分12#变台变压器(石柱南台)	250	49	103	103	未进入负面清单	否	无	4.47
9449	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	10KV沙里线前洼南支5#变台变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	4.11
9450	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	苗岭分12#变台变压器(苗屯总表)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	7.11
9451	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	岗店支38#变台变压器(岗店南台)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.82
9452	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	官洼分98#变台变压器(后房身总表)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	6.41
9453	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	南唐支1#变台变压器(南沟南)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.08
9454	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	两北支4#变台变压器(两家北台)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	2.46
9455	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	陈屯支19#变台变压器(于屯总表)	50	24	33	33	未进入负面清单	否	无	2.43
9456	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	10KV沙里线移动支9#变台变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	4.30
9457	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	唐屯支2#变台变压器(唐屯总表)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	6.16
9458	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	后岗支20#变台变压器(后岗总表)	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	7.89
9459	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	岗北支7#变台变压器(岗店北台)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.38
9460	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	川东支2#变台变压器(川东总表)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	6.52
9461	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	幼儿园分1#变台变压器(曲屯总表)	400	48	168	168	未进入负面清单	否	无	5.18
9462	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	后岗支4#变台变压器(小陈屯)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	7.13
9463	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	桃园支3#变台变压器(桃园北台)	50	18	36	36	未进入负面清单	否	无	8.84
9464	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	屯支39#右支1#变台变压器(陈屯总表)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	3.00
9465	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	山北分8#变台变压器(山咀北东台)	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	2.82
9466	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	马南支3#变台变压器(双峰马沟南台)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	2.00
9467	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	10KV沙里线南唐支10#变台变压器	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	8.96
9468	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	山咀北分3#变台变压器(山咀北西台)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	0.06
9469	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	官学支3#变台变压器(南沟北台)	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	4.72
9470	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	双峰分11#变台变压器(桃园南台)	80	40	40	40	未进入负面清单	否	无	8.54
9471	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	双峰分4#变台变压器(双峰总表)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	4.50
9472	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	韩岭支3#变台变压器(韩岭北台)	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	3.91
9473	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	西沟支16#变台变压器(西沟总表)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	2.50
9474	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	两家支1#变台变压器(川西总表)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	0.26
9475	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	马北支5#变台变压器(双峰马沟北台)	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	5.84
9476	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	10KV沙里线后洼支16#变台变压器	100	31	59	59	未进入负面清单	否	无	8.74
9477	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	10KV沙里线岗店南支10#变台变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.20
9478	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	官洼分55#变台变压器(后洼北台)	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	8.34

9479	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	公社分6#变台变压器(老公社)	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	3.98
9480	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	西吕支11#变台变压器(吕屯总表)	200	19	142	142	未进入负面清单	否	无	4.90
9481	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	后岚支12#变台变压器(衣屯总表)	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	2.24
9482	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	后洼支12#变台变压器(后洼南台)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	1.25
9483	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	四家支15#变台变压器(四家西总表)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	0.55
9484	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	沙西支3#变台变压器(沙西总表)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	6.74
9485	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	里线沙里干48#变台变压器(转角房南台)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	1.22
9486	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	复肥支4#(邱屯东台)	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	1.41
9487	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	沙里干4#变台变压器(原岭东台)	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	8.00
9488	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	敬老院分13#变台变压器(邱屯西台)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	1.40
9489	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	沙里干3#变台变压器(原岭西台)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	0.32
9490	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	供销社支1#变台变压器(韩岭东台)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	5.47
9491	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	丽天支3#变台变压器(马沟西台)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	5.82
9492	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	沙里干3#变台变压器(寨屯总表)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.77
9493	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	沙里干16#变台变压器(工人村北台)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	4.34
9494	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	沙里干58#(转角房北台)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	8.64
9495	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	里干35#右分2#变台变压器(赵屯西台)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	4.77
9496	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	邱屯分5#变台变压器(邱屯南台)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.09
9497	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	沙里干8右分3#变台变压器	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	1.59
9498	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	场房分2#(韩岭南台总表)柱上变压器	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	1.03
9499	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	大房身支4#变台变压器(大房身平顶屯)	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	3.73
9500	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	毛东支2#变台变压器(毛屯东台)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	0.78
9501	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	教委支1#变台变压器(教委楼)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	7.70
9502	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	沙包支5#变台变压器(沙包屯北台)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	1.17
9503	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	杨北支3#变台变压器(杨北屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	1.62
9504	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	毛西支3#变台变压器(大房身毛西屯)	200	36	108	108	未进入负面清单	否	无	5.94
9505	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	炮里干63#变台变压器(马沟屯东台)	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	2.46
9506	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	南场院支7#变台变压器(南场院台)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	6.23
9507	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	学校支4#变台变压器(大房身小队东台)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	8.44
9508	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	杨南支3#变台变压器(杨南屯)	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	1.79
9509	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	水源分5#变台变压器(中心小学台)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	0.20
9510	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	大房身分11#变台变压器	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	7.51
9511	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	微波分7#变台变压器(马沟屯南台)	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	5.56
9512	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	韩沟支10#(韩沟屯)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	4.32
9513	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	炮里干67#变台变压器(马沟屯中台)	200	38	104	104	未进入负面清单	否	无	0.01
9514	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	沙包支18#变台变压器(沙包南台)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	1.05
9515	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	韩沟南支16#柱上变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	4.42
9516	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	赵屯东支2#变台变压器(赵屯东台)	50	43	24	24	未进入负面清单	否	无	1.70
9517	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	大房身分112#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.26
9518	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	房身分71#变台变压器(大房身小队西台)	200	40	100	100	未进入负面清单	否	无	7.43
9519	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	炮里干55#变台变压器(地震台)	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	8.20
9520	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	大房身分99#(毛屯果树农场)	100	23	67	67	未进入负面清单	否	无	6.21
9521	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	炸药库分7#变台变压器(马沟屯北台)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	7.78
9522	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	炮里干45#变台变压器(后炮小队台)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	5.99
9523	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	木冷分2#变台变压器	250	46	110	110	未进入负面清单	否	无	0.13
9524	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	园区支1#变台变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	4.11
9525	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	兴达分1#变台变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	7.75
9526	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	庙下西分1#变台变压器(庙下西屯台)	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	3.75
9527	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	苗圃支4#变台变压器	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	1.94
9528	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	pms 农变分3#变台变压器	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	1.57
9529	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	农变分6#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.98
9530	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	郑屯支2#变台变压器(吴东屯台)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	8.71
9531	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	郑屯支9#变台变压器(郑屯台)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	0.80
9532	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	后三棚分3#变台变压器(后炮三队棚)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	6.12
9533	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	后窑分6#变台变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.97
9534	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	后窑分6#变台变压器	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	1.19
9535	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	吴西分16#变台变压器(吴西台)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	3.11
9536	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	农变分12#变台变压器	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	0.68
9537	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	农变分9右1#变台变压器	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	8.59

9538	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	后窑分10#变台变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	1.86
9539	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	后三分4#变台变压器(后炮三队台区)	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	3.98
9540	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	农变分9#变台变压器	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	8.13
9541	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	后窑分2#变台变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	6.45
9542	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	庙下分1#变台变压器(庙下东屯台区)	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	7.22
9543	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	炮五队分14#变台变压器(后炮五队台区)	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	6.85
9544	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	炮五队分4#变台变压器(后炮四队西台区)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	8.63
9545	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	后窑分4#变台变压器	100	28	62	62	未进入负面清单	否	无	3.32
9546	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	pms 农变分2右3#变台变压器	50	18	36	36	未进入负面清单	否	无	2.68
9547	国网庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	炮五队10#变台变压器(后炮四队东台区)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	8.04
9548	国网庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	金场分121#变台变压器(金场二队北台)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	1.46
9549	国网庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	十八点支8#(金场四队)变压器	200	41	98	98	未进入负面清单	否	无	0.40
9550	国网庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	金一支6#变台变压器(金场一队)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	7.60
9551	国网庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	明珠甲线金场七队支3#变台变压器(金-	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	3.80
9552	国网庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	十八点支20#变台变压器(金场五队)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	5.32
9553	国网庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	10KV明珠甲线金八支4#变台	100	32	58	58	未进入负面清单	否	无	1.31
9554	国网庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	十八点支35#变台变压器(金场六队)	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	3.56
9555	国网庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	金场支28#变台变压器(金场二队南台)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	7.24
9556	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	磨房线	东一分30#变台变压器(河东四队北台区)	160	36	86	86	未进入负面清单	否	无	8.61
9557	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	磨房线	东四支1#变台变压器(河东四队南台区)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.44
9558	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	磨房线	东一分14#变台变压器(河东六队台区)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	6.14
9559	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	磨房线	东三支1#变台变压器(河东三队北)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	5.56
9560	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	磨房线	东三支4#变台变压器(河东三队南台)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	3.15
9561	国网庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	蛤蜊岛支37#变台变压器(大亮中台)	400	48	168	168	未进入负面清单	否	无	7.28
9562	国网庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	亮东支6#变台变压器(大亮东台)	200	41	98	98	未进入负面清单	否	无	8.51
9563	国网庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	五石支8#变台变压器(石灰窑十队)	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	6.97
9564	国网庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	10KV明珠甲线三队东支5#变台变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	8.02
9565	国网庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	亮东支4#变台变压器(大亮西台)	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	2.49
9566	国网庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	10kV石山乙线刘北屯分8#变台	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	5.07
9567	国网庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	磨东支2#变台变压器(磨西村)	200	45	90	90	未进入负面清单	否	无	0.13
9568	国网庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	楼水支3#变台变压器(六队西总表)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	6.14
9569	国网庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	种场支7#变台变压器(金场三队)	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	4.49
9570	国网庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	楼上支8#变台变压器(五块石)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	4.77
9571	国网庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	磨东支4#变台变压器(磨石房二队磨东)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	6.55
9572	国网庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	10KV石山乙线大亮西支12#变台变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	6.36
9573	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	孙东分1#(孙东)	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	1.59
9574	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	刁沟分21#变压器(刁沟)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	3.04
9575	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	孙卜分6#变压器(孙卜)	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	0.79
9576	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	管甸分4#变台变压器(管甸)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	3.50
9577	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	菜园分3#(菜园)	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	4.49
9578	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	干卜分6#变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.94
9579	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	前吴东分19#变压器(前吴东)	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	1.79
9580	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	黄柏树干18#(水利台区)	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	3.70
9581	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	胡沟大棚分9#变台	250	50	100	100	未进入负面清单	否	无	6.39
9582	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	后炉分9#(后炉)	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	3.22
9583	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	黄柏树干11#(兴业小区)	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	0.10
9584	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	10kV团结线六队支1#(沙岭六队)	400	29	244	244	未进入负面清单	否	无	4.72
9585	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	水库于69#(八家小沟)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	5.95
9586	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	高岭于83#变压器(卧龙)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	5.10
9587	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	潘屯支8#(潘屯)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	1.91
9588	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	范家支5#变压器(任屯)	250	50	100	100	未进入负面清单	否	无	5.40
9589	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	吉屯分1#变压器(吉屯)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	4.06
9590	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	古道口分5#(古道口水)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	0.04
9591	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	沙岭分57#变压器(小梁屯)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	2.18
9592	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	三队支3#变压器(磁三队)	400	42	192	192	未进入负面清单	否	无	6.90
9593	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	胡前分16#(胡前)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	4.89
9594	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	柯屯支5#变压器(柯屯)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	0.69
9595	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	后赵分2#变压器(后赵)	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	5.96
9596	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	赵粉房支7#变压器(赵粉房)	30	36	16	16	未进入负面清单	否	无	1.41

9597	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	大朱分85#变压器(乔屯)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	0.25
9598	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	沈屯支3#(沈屯)	160	39	82	82	未进入负面清单	否	无	6.77
9599	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	后八里支2#变台变压器(后八里)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	2.66
9600	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	单屯支4#变台变压器(单屯)	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	7.20
9601	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	卷下分8#(卷下)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	8.54
9602	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	水库干39#(关甸)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.99
9603	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	牙口分3#变压器(牙口)	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	6.20
9604	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	东方身分03#(南寮)	100	21	69	69	未进入负面清单	否	无	7.35
9605	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	医院分3#(前炉屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.60
9606	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	温屯支4#变台变压器(温屯)	50	27	32	32	未进入负面清单	否	无	2.32
9607	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	小赵屯支18#变压器(三和小赵屯)	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	6.40
9608	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	广文分41#变台变压器(广文)	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	1.74
9609	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	水库干45#(转角)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	2.72
9610	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	卧龙分13#(卧龙)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	8.17
9611	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	水库干90#(八家大沟)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	8.31
9612	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	大棚分4#(大棚)	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	7.90
9613	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	黄柏树干15#(物资站)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	3.14
9614	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	花园分1#(商业街)	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	6.42
9615	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	花园分1#(花园小区)	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	3.36
9616	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	东方身分15#(赵圈)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	7.50
9617	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	头道岭分13#变压器(华西)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.86
9618	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	李屯北支3#变压器	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	5.42
9619	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	大东分3#变压器(大东)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	6.38
9620	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	白东分2#变压器(白东)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	8.40
9621	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	背后阴分19#变压器(背后阴)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	8.09
9622	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	前吴东分5#	160	47	69	69	未进入负面清单	否	无	8.07
9623	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	二道岭支10#变压器(二道岭)	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	7.99
9624	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	后吴岚支14#变压器(后吴岚)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	6.71
9625	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	头道岭分42#变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	0.08
9626	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	庙下支2#变压器(庙下)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	3.99
9627	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	大朱支4#变压器(大朱)	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	4.98
9628	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	供销社分1#变压器(前赵)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	6.85
9629	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	小朱屯分3#变压器(朱屯)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	3.25
9630	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	孙沟支1#变压器(孙沟)	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	2.92
9631	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	白中分4#变压器(白中)	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	3.53
9632	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	前赵分2#变压器(前赵1)	200	25	130	130	未进入负面清单	否	无	6.29
9633	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	后林分19#变压器(后林)	30	20	21	21	未进入负面清单	否	无	7.18
9634	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	头道岭分9#变压器(华东)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	1.01
9635	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	大朱分71#变压器(东周)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	1.51
9636	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	大朱分43#变压器(林沟)	100	22	68	68	未进入负面清单	否	无	6.63
9637	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	大西分3#变压器(大西)	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	7.44
9638	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	木匠沟支1#变压器(木匠沟)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	1.90
9639	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	刘山咀分6#变压器(刘山咀)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	1.63
9640	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	前林支3#变压器(前林)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	4.03
9641	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	华南分6#变压器(华南)	30	44	14	14	未进入负面清单	否	无	3.82
9642	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	头道岭分32#变压器(小房身)	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	6.07
9643	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	西周支6#变压器(西周)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	7.80
9644	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	西山头支1#变压器(西山头)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	3.05
9645	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	前吴东分15#变压器(前吴西)	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	8.08
9646	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	李屯支15#变压器(李屯)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	6.10
9647	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	邹山咀支5#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	7.53
9648	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	大朱分61#变压器(张粉房)	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	0.40
9649	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	白西分10#变压器(白西)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	3.61
9650	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	东方身分37#(东房身)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	3.78
9651	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	李屯支4#变压器(盛四队)	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	1.41
9652	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	德西支5#变压器(德西)	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	4.38
9653	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	大钢支1#变压器(大钢)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	4.04
9654	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	大洼支4#变压器(大洼)	30	30	18	18	未进入负面清单	否	无	2.59
9655	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	八队支1#变压器(盛八队西)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	8.59

9656	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	沙包支4#变压器(沙包)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	3.62
9657	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	王庄水分11#变压器(关东)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	8.14
9658	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	团结干022#变压器(孔家北大棚)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	6.74
9659	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	德增分54#变压器(永增)	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	7.86
9660	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	团结分33#变压器(孟坡)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	4.92
9661	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	九队支4#变压器(沙九队)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	3.20
9662	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	五队支3#变压器(盛五队小)	50	20	35	35	未进入负面清单	否	无	0.59
9663	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	六吉支2#变压器(六吉)	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	6.83
9664	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	孔家村分1#变压器(孔新村)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.55
9665	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	板桥分5#变压器(板桥)	160	28	99	99	未进入负面清单	否	无	1.13
9666	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	团结干77#变压器(曲屯)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	7.56
9667	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	潘屯支8#变压器(孔潘屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	3.89
9668	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	任屯支11#变压器(三和任屯)	30	32	17	17	未进入负面清单	否	无	2.92
9669	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	虾场支4#变压器(沙二队)	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	8.47
9670	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	胜家支31#变压器(盛七队)	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	2.87
9671	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	小孙屯支7#变压器(小孙屯)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	5.21
9672	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	元和支3#变压器(元和)	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	2.78
9673	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	上黄支2#变压器(黄前)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	6.93
9674	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	大棚支2#变压器(南大棚)	200	20	140	140	未进入负面清单	否	无	1.86
9675	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	苇玉分11#变压器(苇玉)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	5.16
9676	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	六队水支16#变压器(沙八队)	160	38	83	83	未进入负面清单	否	无	7.96
9677	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	六队水支6#变压器(沙四队)	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	4.10
9678	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	团结分40#变压器(宋卧屯)	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	4.02
9679	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	小孙屯支4#变压器(三和小孙屯)	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	1.91
9680	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	小桥支12#变压器(盛一队)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	5.80
9681	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	六队支2#变压器(盛六队)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	4.31
9682	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	牌坊分1#变压器(牌坊小区)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	8.64
9683	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	六二支7#变压器(盛九队)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.86
9684	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	胜家支11#变压器(盛五队)	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	8.03
9685	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	刘屯支5#变压器(小刘屯)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	2.01
9686	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	团结干122#变压器(周二队)	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	8.92
9687	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	王庄支6#变压器(王庄)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	6.28
9688	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	中心村支6#变压器(孔小区)	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	7.89
9689	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	范西支2#变压器(范西)	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	8.72
9690	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	唐屯分30#变压器(唐屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	8.45
9691	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	六二支24#变压器(沙六二)	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	6.81
9692	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	七队支5#变压器(盛七队)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	4.15
9693	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	范家支1#变压器(范东)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	5.92
9694	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	于屯支14#变压器(于屯)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	8.39
9695	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	城鑫分8#变压器(碱炉)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	4.73
9696	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	胜家支27#变压器(盛八队东)	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	2.25
9697	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	水井支5#变压器(盛水井)	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	2.39
9698	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	大孔屯分7#变压器(大孔屯)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	3.62
9699	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	蔡前支2#变压器(蔡前)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	1.38
9700	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	沙岭分88#变压器(沙三队)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	6.56
9701	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	范家支19#变压器(侯屯)	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	5.87
9702	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	沙岭分93#变压器(小垵)	80	21	55	55	未进入负面清单	否	无	3.73
9703	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	小曲屯支7#变压器(盛二队)	100	39	51	51	未进入负面清单	否	无	0.81
9704	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	周店支10#变压器(周店)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	0.39
9705	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	一队水支5#变压器(沙工业家属)	250	50	100	100	未进入负面清单	否	无	8.18
9706	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	西洋支7#变压器(西洋)	30	31	18	18	未进入负面清单	否	无	2.74
9707	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	下黄支9#变压器(中下黄)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	1.44
9708	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	范家支67#变压器(蔡东)	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	8.28
9709	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	蔡后支2#变压器(蔡后)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	1.38
9710	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	小孔屯分2#变压器(小孔屯)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	1.48
9711	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	农场支12#变压器(盛小垵)	30	29	18	18	未进入负面清单	否	无	4.78
9712	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	大赵屯支4#变压器(大赵屯)	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	0.02
9713	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	小沙岭支17#变压器(五队)	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1.64
9714	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	德增分15#变压器(德东)	50	31	30	30	未进入负面清单	否	无	2.07



9715	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	关西支2#变压器(关西)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	2.90
9716	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	幸福分85#变台变压器(北黄)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	3.99
9717	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	幸福分115#变台变压器(大荒)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	8.61
9718	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	西下河口支1#变压器(西下河口)	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	6.33
9719	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	唐屯支4#变台变压器(唐屯)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	5.78
9720	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	干屯支14#变台变压器(干屯)	160	42	77	77	未进入负面清单	否	无	2.54
9721	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	锻造支2#变台变压器(核小区)	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	5.84
9722	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	中窑支3#变台变压器(中窑)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	0.87
9723	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	工业分8#变台变压器(忠德)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	8.04
9724	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	广文干6#变台变压器(柳条沟)	160	35	88	88	未进入负面清单	否	无	2.72
9725	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	沙包支1#变台变压器(核沙包)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	1.52
9726	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	清水支3#变台变压器(清水)	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	5.39
9727	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	隋屯分3#变台变压器(隋屯)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	6.25
9728	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	徐炉支10#变台变压器(徐炉)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	6.88
9729	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	富沟支8#柱上变压器	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	3.52
9730	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	王屯支2#变台变压器(王屯)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	7.10
9731	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	高卜支2#变台变压器(甲心)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	6.89
9732	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	沙包分14#变台变压器(沙包)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	1.40
9733	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	东窑支25#变台变压器(东窑)	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	5.50
9734	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	堡坑分12#变台变压器(堡坑)	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	8.68
9735	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	住宅分2#变台变压器(住宅楼)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.76
9736	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	东山支10#变台变压器(东山)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	4.96
9737	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	恒丰支3#变台变压器(恒丰)	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	2.33
9738	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	广文干14#变台变压器(小核房)	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	4.88
9739	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	后炉小区支1#变压器(后炉小区)	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	0.45
9740	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	李甸分21#变台变压器(李甸)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	2.40
9741	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	姜芝分4#变台变压器(姜芝)	30	31	18	18	未进入负面清单	否	无	5.40
9742	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	纪屯分4#变台变压器(纪屯)	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	7.22
9743	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	大棚支5#变台变压器(大棚)	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	9.00
9744	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	东管甸支2#变台变压器(东管甸)	20	48	8	8	未进入负面清单	否	无	6.08
9745	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	南沙支14#变台变压器(南沙)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.96
9746	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	陈卜分5#变台变压器(陈卜)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	0.83
9747	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	东窑支8#变台变压器(南窑)	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	8.13
9748	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	前八里分4#变台变压器(前八里)	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	0.16
9749	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	中黄支1#变台变压器(中黄)	50	35	28	28	未进入负面清单	否	无	4.43
9750	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	北沙支15#变台变压器(北沙)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	1.62
9751	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	黄金分5#变台变压器(陶屯)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	7.34
9752	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	幸福分103#变台变压器(下沟)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	3.24
9753	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	宁屯支1#变台变压器(宁屯)	50	44	23	23	未进入负面清单	否	无	0.19
9754	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	富沟支3#变台变压器(上沟)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	2.66
9755	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	张坑水支7#变台变压器(张坑水)	30	27	19	19	未进入负面清单	否	无	7.94
9756	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	大核房分6#变台变压器(大核房)	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	7.48
9757	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	东下河口支5#变台变压器(东下河口)	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	4.22
9758	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	山咀支2#变台变压器(山咀)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.52
9759	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	高卜支13#变台变压器(高卜)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	3.83
9760	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	黄金分26#变台变压器(黄金)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	4.90
9761	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	邓屯分5#变台变压器(邓屯)	160	17	117	117	未进入负面清单	否	无	3.92
9762	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	广文干112#变台变压器(蔡屯)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	2.78
9763	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	广文分76#变台变压器(高岭)	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	7.84
9764	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	上张支24#(上张)变压器	100	21	69	69	未进入负面清单	否	无	8.58
9765	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	南黄支2#变台变压器(南黄)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	5.18
9766	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	贾屯支3#变台变压器(贾屯)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	6.95
9767	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	广文分26#变台变压器(下张)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	0.47
9768	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	前牌坊分11#(前牌坊东)变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	4.66
9769	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	前牌坊分13#	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	8.48
9770	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干11#(四号楼)	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	6.41
9771	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	水产分1#(市场楼)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.12
9772	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	老市场分3#(老市场)	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	8.97
9773	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	大姜屯分5#(大姜屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.95

9774	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	政府分1#(政府楼)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	7.89
9775	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干2#(青堆所)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	3.89
9776	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	亿嘉支1#(老市场南)变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.17
9777	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	后牌坊分5#	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	3.02
9778	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	田水井分6#(田水井)	160	47	69	69	未进入负面清单	否	无	8.64
9779	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干43#(老三棉)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	1.31
9780	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干48#(姜大)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	7.95
9781	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	小赵屯分18#(小赵屯)	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	8.91
9782	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干23#(牌坊楼)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	4.28
9783	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干09#(五号楼)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	6.26
9784	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干33#(轴承前)	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	0.99
9785	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	手套支3#(东街道)	80	45	36	36	未进入负面清单	否	无	8.13
9786	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干26#(供销社)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	8.04
9787	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇线103古镇干63#(小姜屯)	315	21	217	217	未进入负面清单	否	无	7.89
9788	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	中街分1#(中街)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	3.14
9789	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	纸箱楼分1#(纸箱楼)	400	32	232	232	未进入负面清单	否	无	8.95
9790	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	车队分2#(鑫隆泰)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	2.20
9791	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	三包装支7#(三包装)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	1.52
9792	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干14#(三号楼)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	5.67
9793	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	十八队支1#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	4.70
9794	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	小赵屯分11#(高木卜)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	4.58
9795	国网庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干2#变压器(家园)	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	3.57
9796	国网庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	胡后支1#(胡后)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	7.53
9797	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	10kV帽盔线山咀分8#变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	1.19
9798	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	后陈屯支10#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	3.91
9799	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	前沟支04#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	6.89
9800	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	高屯支01#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	1.56
9801	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	胡沟西支9#(胡沟屯西)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	3.82
9802	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	帽盔干191#变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.09
9803	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	黑渔泡分03#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.78
9804	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	杨西支05#	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	6.73
9805	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	吴油坊支19#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.36
9806	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	吴油坊支04#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	1.74
9807	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	徐东分08#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	7.63
9808	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	帽盔干102#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	7.65
9809	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	帽盔干33#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	4.49
9810	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	青林东分03#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	6.99
9811	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	刘东支09#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.55
9812	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	后张分10#	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	2.38
9813	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	胡沟分27#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	1.83
9814	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	徐屯分4#	200	21	138	138	未进入负面清单	否	无	1.53
9815	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	胡沟东分13#(胡沟东)变压器	100	17	73	73	未进入负面清单	否	无	2.69
9816	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	刘西分04#	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	6.85
9817	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	帽盔线201耿西分2#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	4.88
9818	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	帽盔干青林西分5#柱上变压器	30	43	14	14	未进入负面清单	否	无	5.61
9819	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	帽盔干58#	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	5.28
9820	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	李屯北分6#变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	7.19
9821	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	耿东分2#变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	1.94
9822	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	帽盔线山咀分4#变压器	100	27	63	63	未进入负面清单	否	无	3.66
9823	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	前张分12#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.74
9824	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	申屯支13#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.33
9825	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	振山沟支08#	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	4.34
9826	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	庙下分12#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	1.49
9827	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	金棚分01#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	8.27
9828	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	耿移分11#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.97
9829	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	高屯支16#	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	8.35
9830	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	庙下分28#	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	8.78
9831	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	中学分03#(2)	200	18	144	144	未进入负面清单	否	无	6.59
9832	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	土城线陈石支8-1#(陈石总表)	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	8.07

9833	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	10kV土城线大营南支10#变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	1.01
9834	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	邵屯支4#	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	7.96
9835	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	10kV土城线大营支28间1#变压器	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	4.14
9836	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	歇马分121#	80	22	54	54	未进入负面清单	否	无	8.97
9837	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	唐屯分2#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	8.33
9838	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	施东支4#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	5.27
9839	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	歇马分141#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	5.38
9840	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	歇马分077#	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	5.58
9841	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	后土分8#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.69
9842	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	刘沟支20#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	6.55
9843	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	乔北支6#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.46
9844	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	王屯支6#	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	6.84
9845	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	大坝支7#变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	3.66
9846	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	前烧分14#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	6.89
9847	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	前泡北支8#	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	3.42
9848	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	陈东支04#	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	1.84
9849	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	东岗支4#	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	0.82
9850	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	大营支09#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	1.18
9851	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	后泡支9#	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	1.08
9852	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	10kV土城线唐屯南分1#变压器	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	3.97
9853	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	吴塘坊支5#	200	17	146	146	未进入负面清单	否	无	1.08
9854	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	陈中支2#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	5.31
9855	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	催屯支2#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	8.60
9856	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	邵屯支13#	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	8.17
9857	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	大坝大棚支9#	30	70	6	6	未进入负面清单	否	无	4.16
9858	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	顾屯分35#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	4.59
9859	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	史屯支2#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	6.08
9860	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	衣店南支1#	400	48	168	168	未进入负面清单	否	无	6.37
9861	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	孙屯东支4#变压器	100	21	69	69	未进入负面清单	否	无	7.89
9862	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	杨屯支8#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	8.04
9863	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	歇马分153#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	3.62
9864	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	歇马分001#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	7.09
9865	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	前土分1#	50	40	25	25	未进入负面清单	否	无	1.36
9866	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	一亩碑支4#	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	6.33
9867	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	干甸北支2#	30	21	21	21	未进入负面清单	否	无	6.87
9868	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	前烧分04#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	8.39
9869	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	姜隈支3#	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	4.22
9870	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	前烧分11#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.86
9871	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	林南分3#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	6.37
9872	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	10kV土城线供电分1#变压器	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	3.48
9873	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	染房沟增支13#	100	36	54	54	未进入负面清单	否	无	6.83
9874	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	前泡南支3#	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	4.94
9875	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	林北分3#	160	37	85	85	未进入负面清单	否	无	1.94
9876	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	施东支9#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	6.65
9877	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	干甸南支7#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	8.80
9878	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	陈东支13#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	1.55
9879	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	刘沟支12#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	3.47
9880	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	前烧分19#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.52
9881	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	大营支23#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	5.29
9882	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	小塘坊分18#	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	1.17
9883	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	染房沟支2#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	2.39
9884	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	歇马分098#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	0.81
9885	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	土城线土城干116#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	5.32
9886	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	顾屯分22#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.11
9887	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	山咀分4#	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	2.59
9888	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	石隈支03#	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	8.77
9889	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	孙屯北支03#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	8.08
9890	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	顾屯支01#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	6.62
9891	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	大赵支2#	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	4.16

9892	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	石隈南支1#	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	4.20
9893	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	石隈北支08#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	5.24
9894	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	衣沟支02#	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	4.07
9895	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	双河分37#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	2.09
9896	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	双河分69#	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	2.76
9897	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	顾屯支9#变压器	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	4.09
9898	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	孙屯支03#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	1.13
9899	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	夏沟支41#变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	1.94
9900	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	一亩碑西支1#	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	2.99
9901	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	衣店南支5#	400	37	212	212	未进入负面清单	否	无	5.02
9902	国网庄河市供电公司	#N/A	土城线	泡沿北支2#	400	37	212	212	未进入负面清单	否	无	5.32
9903	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	于西支13#	160	47	69	69	未进入负面清单	否	无	8.97
9904	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	黄屯支1#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.59
9905	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	尹屯支2#	200	24	132	132	未进入负面清单	否	无	7.98
9906	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	于西支4#	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	6.84
9907	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	黄屯井支3#变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	6.28
9908	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	潘屯支20#	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	7.69
9909	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	坤台支4#(青林屯井)变压器	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	8.59
9910	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	太平岭分75#	160	20	112	112	未进入负面清单	否	无	8.16
9911	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭乙线	太平岭线101太平岭分6#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	4.25
9912	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭乙线	太平岭分15#(综合)	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	2.76
9913	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭乙线	青林分3#变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.33
9914	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭乙线	太平岭分10#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.36
9915	国网庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭乙线	太西支7#	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	5.47
9916	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	西地分5#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	7.60
9917	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	机械厂分6#	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	7.94
9918	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	东炭堆支1#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	1.91
9919	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	姜屯水支8#	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	4.22
9920	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	西隈分21#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.52
9921	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	西隈分37#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	4.60
9922	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干24#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	5.62
9923	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干35#	315	41	154	154	未进入负面清单	否	无	6.48
9924	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	盖屯分7#	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	2.39
9925	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干44#	400	48	168	168	未进入负面清单	否	无	0.53
9926	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干57#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	7.29
9927	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	西塔支5#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	7.79
9928	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	东塔支2#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	5.15
9929	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	后石咀支3#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	5.84
9930	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	石咀分23#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	1.78
9931	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	姜屯分5#	100	43	47	47	未进入负面清单	否	无	2.05
9932	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	任山咀分10#	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	8.52
9933	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	干屯支3#	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	8.86
9934	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	秦屯支10#	200	27	126	126	未进入负面清单	否	无	3.36
9935	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	小房身支5#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	6.41
9936	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	大西分46#	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	7.32
9937	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干100#	80	41	39	39	未进入负面清单	否	无	0.78
9938	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	圣亚分2#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	4.71
9939	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	大东分16#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	3.04
9940	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	大东分26#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	3.51
9941	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房村支4#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.45
9942	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	李屯分22#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	6.80
9943	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	李屯分27#	200	27	126	126	未进入负面清单	否	无	5.92
9944	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高屯水支11#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	1.38
9945	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	于店支5#	200	37	106	106	未进入负面清单	否	无	1.07
9946	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	李屯分46#	30	24	20	20	未进入负面清单	否	无	4.39
9947	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干149#	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	5.95
9948	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干160#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	6.52
9949	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	南泡分8#	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	1.22
9950	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	小任屯分18#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	5.91

9951	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干185#	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	5.14
9952	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	前初分7#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	8.48
9953	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	后初支2#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	6.39
9954	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	前初分28#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	6.86
9955	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	瓦房分2#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	3.38
9956	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	赵水店分9#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	2.51
9957	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干217#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	0.50
9958	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	赵炉分2#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	3.70
9959	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干243#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	2.19
9960	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	中营支1#	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	6.23
9961	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	西营分14#	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	7.70
9962	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干260#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	4.92
9963	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	蒋沟分7#	20	51	8	8	未进入负面清单	否	无	0.85
9964	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干266#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	0.55
9965	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干282#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.43
9966	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	下腰支14#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.70
9967	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	上腰分13#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	7.62
9968	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	太平沟分8#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	5.64
9969	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	太平沟分26#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.28
9970	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	张西分5#	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	5.34
9971	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干313#	100	41	49	49	未进入负面清单	否	无	4.42
9972	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	花院分5#	50	27	32	32	未进入负面清单	否	无	2.23
9973	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	花院分14#	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	0.07
9974	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	小派支4#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	4.95
9975	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	花院分42#	80	18	58	58	未进入负面清单	否	无	0.14
9976	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	花院分67#	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	4.66
9977	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	花院分88#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	7.18
9978	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	花院分114#	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	3.70
9979	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	大厂利支4#	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	4.63
9980	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	庄屯支3#	50	20	35	35	未进入负面清单	否	无	0.32
9981	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	大任屯支19#	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	2.82
9982	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	大任屯支31#	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	3.17
9983	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	姜窑支4#	30	40	15	15	未进入负面清单	否	无	3.06
9984	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	富屯支2#	20	51	8	8	未进入负面清单	否	无	0.06
9985	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	李山咀支4#	20	49	8	8	未进入负面清单	否	无	7.06
9986	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	任粉房支5#	20	46	9	9	未进入负面清单	否	无	0.45
9987	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	刘屯支3#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	2.07
9988	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	明山支6#	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	2.38
9989	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	玉石岭支11#	400	34	224	224	未进入负面清单	否	无	3.12
9990	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	温沟支5#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.80
9991	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高沟支2#	200	46	9	9	未进入负面清单	否	无	6.79
9992	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	马沟支51#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	0.23
9993	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	七西支2#	50	18	36	36	未进入负面清单	否	无	1.80
9994	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	姜小店支3#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	0.90
9995	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	常屯支1#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	4.34
9996	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	东天支71#	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	5.01
9997	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	东天支88#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	1.17
9998	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	中心下棚分1#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	4.03
9999	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	后苏支4#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	3.74
10000	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	前苏分20#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.40
10001	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	包屯支1#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	6.73
10002	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	高屯支3#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.18
10003	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	南坨支1#	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	8.80
10004	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	山前水支2#	5	46	2	2	未进入负面清单	否	无	8.43
10005	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	四间房支1#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	2.71
10006	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	六农场东支1#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	7.74
10007	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	农业队分45#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.33
10008	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	恒致分10#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.35
10009	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	三场支21#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.71

10010	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	恒致分36#	200	33	114	114	未进入负面清单	否	无	1.27
10011	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	恒致分57#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	3.18
10012	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	恒致分67#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	8.55
10013	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	海洋支14#	400	48	168	168	未进入负面清单	否	无	2.47
10014	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	卧龙水分1#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.76	
10015	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	东海线	下八孔支10#	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	5.30
10016	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	东海线	新围海分45#	5	48	2	2	未进入负面清单	否	无	5.35
10017	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	中心卜分16#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	8.42
10018	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	三罗石分3#	315	34	176	176	未进入负面清单	否	无	8.47
10019	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	后乱东支3#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	1.51
10020	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	三罗石分19#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	0.74
10021	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	三罗石分29#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	4.71
10022	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	后林支7#	20	27	13	13	未进入负面清单	否	无	6.43
10023	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	三罗石分36#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	8.45
10024	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	三罗石分44#	100	20	70	70	未进入负面清单	否	无	7.21
10025	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	前柯支2#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	0.46
10026	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	三罗石分58#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	8.58
10027	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	三罗石分69#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	0.46
10028	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	李屯支4#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	6.44
10029	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	三罗石分82#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.78
10030	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	虾场干65#	50	30	30	30	未进入负面清单	否	无	1.94
10031	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	前乱分2#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.12
10032	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	虾场干106#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	6.97
10033	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	前林支1#	30	33	17	17	未进入负面清单	否	无	2.65
10034	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	磨盘山分18#	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	2.50
10035	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	老庙支2#	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	7.24
10036	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	梨底支4#	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	1.49
10037	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	磨盘山分40#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	5.24
10038	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	坡屯棚支19#	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	7.46
10039	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	西山支2#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	8.99
10040	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	磨盘山分60#	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	6.60
10041	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	东前支2#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	3.36
10042	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	磨盘山分72#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	5.64
10043	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	于屯分12#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	2.67
10044	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	虾场干122#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	4.42
10045	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	范屯分8#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	1.56
10046	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	虾场干130#	20	49	8	8	未进入负面清单	否	无	7.30
10047	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	大黑山分6#	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	6.97
10048	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	小黑山分4#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	6.34
10049	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	冯屯分1#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	8.77
10050	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	方西屯分3#	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	3.58
10051	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	方屯分2#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	7.39
10052	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	盐场分3#	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	6.13
10053	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	虾场干209#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.93
10054	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	虾场干218#	20	30	12	12	未进入负面清单	否	无	0.17
10055	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	乡一队分1#	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	3.65
10056	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	虾场干239#	100	25	65	65	未进入负面清单	否	无	5.90
10057	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	三家干4#	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	0.96
10058	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	鞍子山棚分3#	80	17	58	58	未进入负面清单	否	无	7.30
10059	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	永丰棚支7#	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	1.84
10060	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	唐屯支20#	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	3.87
10061	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	华炉棚支1#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	1.23
10062	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	西柯支5#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	7.03
10063	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	西柯支20#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	7.71
10064	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	东柯支16#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	4.25
10065	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	西柯支27#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	6.99
10066	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	华炉支5#	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	8.02
10067	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	台山分45#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	6.67
10068	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	台山分63#	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	3.85

10069	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	西河沿支2#	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	5.34
10070	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	赵屯支8#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	0.68
10071	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	台山分84#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	0.96
10072	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	台山分103#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	8.80
10073	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	三家分8#	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	7.21
10074	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	三家干28#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	7.86
10075	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	三家干43#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	6.88
10076	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	三家干50#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	1.01
10077	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	大泡沿分20#	20	51	8	8	未进入负面清单	否	无	3.62
10078	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	小泡沿分5#	20	51	8	8	未进入负面清单	否	无	7.12
10079	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	三家干67#	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	4.86
10080	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	后三家支3#	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	4.96
10081	国网庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	宏业冷库分15#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	8.97
10082	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	砖厂分12#	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	6.96
10083	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	小核房棚支10#	50	26	32	32	未进入负面清单	否	无	0.44
10084	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	花院干175#	50	35	28	28	未进入负面清单	否	无	1.95
10085	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	卢屯支2#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	3.35
10086	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	王粉房支2#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	8.20
10087	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	西泡分44#	50	23	34	34	未进入负面清单	否	无	8.76
10088	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	西泡分52#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.37
10089	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	周卜店分6#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	5.90
10090	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	林场分10#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	3.56
10091	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	坡子支1#	200	42	96	96	未进入负面清单	否	无	6.46
10092	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	西卜支1#	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	7.49
10093	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	于屯支1#	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	4.72
10094	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	东程沟支25#	200	38	104	104	未进入负面清单	否	无	1.85
10095	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	庙沟支24#	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	0.10
10096	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	月牙房支14#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	5.08
10097	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	东卜屯支1#	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	5.81
10098	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	小皮卜支1#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	4.49
10099	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	孙山咀分11#	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	0.23
10100	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	孙李屯支17#	200	31	118	118	未进入负面清单	否	无	1.55
10101	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	依楼支3#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.82
10102	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	依楼支13#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.14
10103	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	孙山咀屯支2#	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	1.10
10104	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	老虎洞分1#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	1.65
10105	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	陈屯分7#	100	45	45	45	未进入负面清单	否	无	5.08
10106	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	四门王分7#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.72
10107	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	高屯分5#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	0.89
10108	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	花院干254#	20	48	8	8	未进入负面清单	否	无	8.56
10109	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	西程沟分17#	10	48	4	4	未进入负面清单	否	无	4.09
10110	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	前后花分11#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	2.61
10111	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	红星分23#	20	49	8	8	未进入负面清单	否	无	4.76
10112	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	高房支3#	20	46	9	9	未进入负面清单	否	无	5.33
10113	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	万吉沟支14#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.45
10114	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	周腰支11#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	6.29
10115	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	红星分54#	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	2.03
10116	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	蒋岭分1#	20	46	9	9	未进入负面清单	否	无	2.21
10117	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	花院干289#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	8.57
10118	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	立新支4#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	2.15
10119	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	花院干322#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	6.56
10120	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	孙屯分7#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	0.44
10121	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	华屯支9#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	5.42
10122	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	孙屯分18#	200	20	140	140	未进入负面清单	否	无	5.59
10123	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	孙屯分37#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	0.22
10124	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	花院干338#	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	2.67
10125	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	坎底分13#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	7.91
10126	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	上程分6#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	6.22
10127	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	上程分29#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.08

10128	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	上程分65#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	4.53
10129	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	平地支4#	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	1.12
10130	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	梁沟分26#	20	36	11	11	未进入负面清单	否	无	2.74
10131	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	花院于35#	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	5.88
10132	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	高卜分4#	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	8.48
10133	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	干底分1#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	5.34
10134	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	张沟北分1#	200	29	122	122	未进入负面清单	否	无	8.01
10135	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	张沟南分7#	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	0.83
10136	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	湖水沟支2#	200	31	118	118	未进入负面清单	否	无	4.61
10137	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	毛卜分5#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	3.15
10138	国网庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	花院于429#	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	1.15
10139	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分宝甸支4#变台变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	7.12
10140	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分宝甸支43#变台变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	0.89
10141	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分从屯支10#变台变压器	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	1.36
10142	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分东沟支6#变台变压器	200	33	114	114	未进入负面清单	否	无	8.21
10143	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分东瓜川支2#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.77
10144	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分东瓜川支40#变台变压器	30	20	21	21	未进入负面清单	否	无	5.41
10145	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分东金支4#变台变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	6.75
10146	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分东庙支15#变台变压器	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	7.54
10147	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分东山咀支14#变台变压器	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	5.51
10148	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分东山咀支29#变台变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	8.46
10149	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分返车沟支8#变台变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	3.23
10150	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分福宁支1#变台变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	3.86
10151	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分高屯支14#变台变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	8.28
10152	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分高屯支25#变台变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.51
10153	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分关门支18#变台变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.97
10154	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分关门支2#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	3.56
10155	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分郭沟支8#变台变压器	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	7.99
10156	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分果园支5#变台变压器	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	3.79
10157	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分荒上支4#变台变压器	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	5.62
10158	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分荒下支3#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.21
10159	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分桥卜支22#变台变压器	20	49	8	8	未进入负面清单	否	无	4.72
10160	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分桥卜支7#变台变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	0.26
10161	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分来宝沟支5#变台变压器	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	6.98
10162	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分来宋沟支5#变台变压器	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	3.00
10163	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分林沟支23#变台变压器	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.08
10164	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分林沟支35#变台变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.38
10165	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分林沟支9#变台变压器	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	1.36
10166	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分刘窑支4#变台变压器	20	47	9	9	未进入负面清单	否	无	3.89
10167	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分吕卜支3#变台变压器	20	46	9	9	未进入负面清单	否	无	1.62
10168	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分庙沟支19#变台变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.36
10169	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分庙沟支5#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	5.52
10170	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分木场支13#变台变压器	200	26	128	128	未进入负面清单	否	无	8.46
10171	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分南尹卜支21#变台变压器	200	35	110	110	未进入负面清单	否	无	7.40
10172	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分洋沟支3#变台变压器	160	47	69	69	未进入负面清单	否	无	7.62
10173	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分坡子支10#变台变压器	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	3.94
10174	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分三家支13#变台变压器	100	45	45	45	未进入负面清单	否	无	8.73
10175	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分松树咀支9#变台变压器	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	8.51
10176	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分宋沟支7#变台变压器	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	1.20
10177	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分孙沟支1#变台变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	2.46
10178	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分孙沟支13#变台变压器	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	4.39
10179	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分土门支7#变台变压器	50	29	31	31	未进入负面清单	否	无	6.62
10180	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分王沟支38#变台变压器	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	4.00
10181	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分王沟支51#变台变压器	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	3.22
10182	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分王屯支18#变台变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.74
10183	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分夏屯支2#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.84
10184	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分小荒地支6#变台变压器	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	3.57
10185	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分小区支5#变台变压器	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	8.11
10186	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分新开岭支4#变台变压器	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	7.31



10187	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分杨树岚支1#变台变压器	20	49	8	8	未进入负面清单	否	无	8.50
10188	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分尹卜支8#变台变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	5.52
10189	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分营子支4#变台变压器	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	6.28
10190	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分院上支2#变台变压器（院上）	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	1.44
10191	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分赵沟支22#变台变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.29
10192	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分赵沟支3#变台变压器	30	31	18	18	未进入负面清单	否	无	1.18
10193	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分赵沟支33#变台变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	5.65
10194	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分赵沟支46#变台变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	7.34
10195	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分赵沟支71#变台变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	2.52
10196	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分赵沟支86#变台变压器	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	8.89
10197	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分赵沟支94#变台变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	7.36
10198	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分郑沟支10#变台变压器	400	48	168	168	未进入负面清单	否	无	6.20
10199	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳干朝阳分102#变台变压器	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	1.04
10200	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳干朝阳分120#变台变压器	200	26	128	128	未进入负面清单	否	无	5.37
10201	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳干朝阳分137#变台变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	1.43
10202	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳干朝阳分156#变台变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	6.63
10203	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳干朝阳分27#变台变压器	20	45	9	9	未进入负面清单	否	无	0.58
10204	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳干朝阳分304#变台变压器	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	6.20
10205	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳干朝阳分38#变台变压器	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	4.99
10206	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳干朝阳分93#变台变压器	30	32	17	17	未进入负面清单	否	无	3.94
10207	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳线北尹卜东支7#变台	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	6.90
10208	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳线北尹卜南支1#变台	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	3.65
10209	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	松树岗支3#变台变压器	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	7.75
10210	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	张丁沟支23#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	8.84
10211	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	英那河干44#变台变压器	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	3.89
10212	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	英那河干梨树沟分11#变台变压器	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	1.67
10213	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	英那河干梨树沟分29#变台变压器	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	0.84
10214	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	英那河干梨树沟分47#变台变压器	30	38	16	16	未进入负面清单	否	无	5.32
10215	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	英那河干林上分8#变台变压器	200	24	132	132	未进入负面清单	否	无	6.93
10216	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	英那河干林下分3#变台变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	8.64
10217	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	英那河干小甸分2#变台变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	7.39
10218	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	英那河干小甸分26#变台变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	7.00
10219	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	东山分6#变台变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	0.68
10220	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	董卜分2#变台变压器	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	1.22
10221	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	罐头厂分1#变台变压器	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	0.66
10222	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	后梨树分25#变台变压器	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	3.49
10223	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	后梨树分51#变台变压器	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	6.05
10224	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	后梨树分前梨树支4#变台变压器	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	3.04
10225	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	后梨树分西前支6#变台变压器	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	0.51
10226	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	搅拌站分白卜支3#变台变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	5.87
10227	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	刘家分3#变台变压器	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	7.33
10228	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	刘炉分6#变台变压器	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	1.33
10229	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	牌坊分5#变台变压器	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	2.21
10230	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	石岭小区分3#变台变压器（石岭）	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	1.65
10231	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	孙卜分14#变台变压器	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	0.61
10232	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	孙卜分29#变台变压器	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	8.79
10233	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	孙卜分8#变台变压器	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	1.03
10234	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	塔岭干173#变台变压器	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	6.87
10235	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	塔岭干27#变台变压器	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	7.02
10236	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	塔岭干46#变台变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	4.53
10237	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	塔岭干54#变台变压器	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	8.61
10238	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	隈子东分2#变台变压器	125	51	49	49	未进入负面清单	否	无	2.86
10239	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	围场分10#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	8.66
10240	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	围场分25#变台变压器	50	40	25	25	未进入负面清单	否	无	3.85
10241	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	围场分35#变台变压器	160	38	83	83	未进入负面清单	否	无	2.89
10242	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	围场分59#变台变压器	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	0.45
10243	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	围场分楼北支5#变台变压器	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	6.71
10244	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	吴卜分1#变台变压器	50	25	33	33	未进入负面清单	否	无	4.82
10245	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	西山分16#变台变压器	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	0.92

10246	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	西山分塔岭小区支3#变台变压器	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	7.71
10247	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	西山分限子支3#变台变压器	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	4.19
10248	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	西山分限子支4#变台变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	8.14
10249	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	西张分5#变台变压器	100	23	67	67	未进入负面清单	否	无	8.18
10250	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	小寺庙分10#变台变压器	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	3.53
10251	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	小隈分2#变台变压器	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	7.96
10252	国网庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	张北沟分12#变台变压器	100	28	62	62	未进入负面清单	否	无	7.33
10253	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	0千伏四道沟线小区东北支6#柱上变压器	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	7.94
10254	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	10千伏四道沟线小区南支5#柱上变压器	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	1.60
10255	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	大下南支1#变台变压器	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	2.06
10256	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	二西分4#变台变压器（二西）	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	3.50
10257	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	付店分04#变台变压器（付店）	400	48	168	168	未进入负面清单	否	无	0.61
10258	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	沟里分24#柱上变压器	200	40	100	100	未进入负面清单	否	无	2.49
10259	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	沟里分38#变台变压器（沟里）	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.87
10260	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	沟里分子屯支04#变台变压器（于屯）	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.59
10261	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	沟里分中心支04#变台变压器（中心）	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	4.34
10262	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	何屯北支4#柱上变压器	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	5.46
10263	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	何屯南支1#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.41
10264	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	李屯分06#变台变压器（李屯）	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	7.23
10265	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	南楼分25#变台变压器（南楼）	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	6.87
10266	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	三半截分07#变台变压器（张屯）	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	1.37
10267	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	三半截沟分16#变台变压器	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	0.50
10268	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	山上分16#变台变压器（山下）	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	3.96
10269	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	山上分21#变台变压器	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	2.57
10270	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	山上分35#变台变压器（山上二）	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	8.36
10271	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	四道沟干019#变台变压器	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1.66
10272	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	四道沟干050#变台变压器（二东）	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	1.12
10273	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	四道沟干106#变台变压器	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	0.27
10274	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	四道沟干16#变台变压器	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	3.46
10275	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	四道沟干22#变台变压器	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	0.10
10276	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分043#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	1.96
10277	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分106#变台变压器（台子）	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	8.45
10278	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分17#变台变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	0.34
10279	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分52#变台变压器（磨坊）	200	17	146	146	未进入负面清单	否	无	8.54
10280	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分都隈支03#变台变压器（都隈）	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	1.42
10281	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分君华支10#变台变压器	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	1.44
10282	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分龙发支08#变台变压器	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	3.15
10283	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分山咀支05#变台变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.08
10284	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分部屯支09#变台变压器	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	5.58
10285	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分石卜北2#变台变压器	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	2.37
10286	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分万河支5#变台变压器	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	0.29
10287	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分辛隈03#变台变压器	100	25	65	65	未进入负面清单	否	无	4.59
10288	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分衣岭支2#变台变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	4.52
10289	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分张卜支23#变台变压器（叶卜）	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	1.07
10290	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分张卜支35#变台变压器（张卜）	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	0.40
10291	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分张店支1#变台变压器（张店）	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	6.05
10292	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	于分屯屯移动支16#变台变压器（仲屯）	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	0.58
10293	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	王门分06#变台变压器	50	43	24	24	未进入负面清单	否	无	2.88
10294	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	小区北分1#变台变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	6.71
10295	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	于上分08#变台变压器	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	8.48
10296	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	于上分22#变台变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	4.12
10297	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	于上分于下支1#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.52
10298	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	长胜分11#变台变压器	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	2.33
10299	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	长胜分小区南支9#变台变压器	315	20	221	221	未进入负面清单	否	无	8.92
10300	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	祝岭分26#变台变压器（大棚）	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	0.61
10301	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	祝岭分35#变台变压器（祝岭）	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	1.99
10302	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	祝岭分东果林支01#变台变压器	200	44	92	92	未进入负面清单	否	无	6.35
10303	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	祝岭分西阳寺大棚支05#变台变压器	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	7.77
10304	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	祝岭分西阳寺东支06#变台变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	5.99

10305	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	祝岭分西阳寺西支13#变台变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	7.39
10306	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	冰峪线姜卜北支5#(姜卜北屯)柱上变	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	7.78
10307	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	八道岭分2#变台变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.20
10308	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	保护区分01#变台变压器	10	49	4	4	未进入负面清单	否	无	6.50
10309	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	保护区分16#变台变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.11
10310	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	保护区分粮库支1#变台变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	4.19
10311	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	冰峪分4#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.60
10312	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	差转台分应沟支10#变台变压器	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	5.85
10313	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	大白屯分15#柱上变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.62
10314	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	东山分东山支15#变台变压器	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	6.99
10315	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	东山分果园支2#变台变压器	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	3.21
10316	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	李洞联通分25#变压器	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	3.96
10317	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	李洞小区分1#变台变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	8.86
10318	国网庄河市供电公司	#N/A	冰峪沟线	栗子房分69#变台变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.10
10319	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	栗子房分89#变台变压器	20	46	9	9	未进入负面清单	否	无	5.83
10320	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	栗子房分坎下支2#变台变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.94
10321	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	栗子房分栗上南支5#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	3.29
10322	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	栗子房分栗下北支3#变台变压器	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	3.80
10323	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	栗子房分下河套支3#变台变压器	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	7.79
10324	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	栗子园东北支2#柱上变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	2.53
10325	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	联通分张沟支4#变台变压器	30	37	16	16	未进入负面清单	否	无	5.44
10326	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	曲下分02#变台变压器	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	4.16
10327	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干103#变台变压器	30	31	18	18	未进入负面清单	否	无	7.92
10328	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干172#汤沟分4#变台变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	1.64
10329	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干185#大白屯分9#变台变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	8.21
10330	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干192#河北分2#变台变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	3.57
10331	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干208#变台变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	8.17
10332	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干243#变台变压器(西马口)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	5.16
10333	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干93#变台变压器	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	8.78
10334	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干大马屯分5#变台变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	4.24
10335	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干李卜分4#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.22
10336	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干太平沟分30#变台变压器	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	7.81
10337	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山线103栗子房分14#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.88
10338	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山线103三架山干241#变台变压器	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	5.46
10339	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山线王沟北分7#变台	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.53
10340	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山线王沟南分3#柱上变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	6.82
10341	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山线小甸东分5#变台	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	1.79
10342	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	沙包地分8#变台变压器	20	47	9	9	未进入负面清单	否	无	2.25
10343	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	上河套支1#变台变压器	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	5.41
10344	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	上荒地分8#变压器	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	3.47
10345	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分12#变台变压器	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	5.91
10346	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分54#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	3.79
10347	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分72#变台变压器	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	1.02
10348	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分88#变台变压器	20	47	9	9	未进入负面清单	否	无	3.05
10349	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分白卜北支6#变台变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	5.46
10350	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分东湖支25#变台变压器	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	3.76
10351	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分东湖支8#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.05
10352	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分人和支5#变台变压器	50	18	36	36	未进入负面清单	否	无	8.93
10353	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分双小河沿支24#变台变压器	200	27	126	126	未进入负面清单	否	无	8.34
10354	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分西湖支11#变台变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	5.54
10355	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分西湖支22#变台变压器	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	6.49
10356	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分永院南支6#变台变压器	20	37	11	11	未进入负面清单	否	无	2.03
10357	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分张沟支19#变台变压器	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	2.76
10358	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分转小河沿支2#变台变压器	20	49	8	8	未进入负面清单	否	无	2.66
10359	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	太平沟分22#变压器	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	7.91
10360	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	下冰峪南支12#柱上变压器	100	35	55	55	未进入负面清单	否	无	7.60
10361	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	下冰峪南支2间1#变台变压器	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	4.25
10362	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	仙人洞所分1#柱上变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	7.39
10363	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	小甸子分6#变台变压器	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	2.04

10364	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	小马屯分19#李小店支8#变台变压器	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	5.73
10365	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	小马屯分3#四海炉支8#变台变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	5.39
10366	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	小马屯分67#变台变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	6.11
10367	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	小马屯分冰峪庄园支18#变台变压器	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	4.22
10368	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	小马屯分冰峪庄园支7#变台变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	8.40
10369	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	小马屯分常屯支5#变台变压器	100	19	71	71	未进入负面清单	否	无	3.67
10370	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	卜下分5#变台变压器	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	4.38
10371	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	张店西东支3#柱上变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.01
10372	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	大二队分03#变台变压器（二队）	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	3.34
10373	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	大六屯分03#变台变压器（六屯）	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	0.63
10374	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	大三队分02#变台变压器（三队）	200	43	94	94	未进入负面清单	否	无	3.38
10375	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	太阳沟分02#变台变压器（七队）	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	4.10
10376	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	太阳沟分24#变台变压器	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	5.24
10377	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	大一队分02#变台变压器（一队）	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	0.73
10378	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	丁沟分11#变台变压器（赵沟）	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	7.33
10379	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	丁沟分16#变台变压器（井沿）	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	0.67
10380	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	丁沟分27#变台变压器（邢卜）	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	5.80
10381	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	丁沟分50#变台变压器（丁沟）	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	7.89
10382	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	丁沟分那卜支04#变台变压器（那卜）	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.70
10383	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	二大棚分1#变台变压器（大棚）	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	1.99
10384	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	韩沟分1#柱上变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	4.70
10385	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	黄沟分08#变台变压器（斜哨）	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	3.16
10386	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	黄沟分17#变台变压器（头孙卜）	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	8.15
10387	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	黄沟分38#变台变压器（黄沟）	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	6.62
10388	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	黄沟分甄卜支02#变台变压器（头张卜）	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	3.28
10389	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	黄沟分甄卜支10#变台变压器（丛卜）	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	2.19
10390	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	黄沟分甄卜支18#变台变压器（甄卜）	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	6.20
10391	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分33#变台变压器（新兴卜）	200	19	142	142	未进入负面清单	否	无	4.69
10392	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分53#变台变压器（大房身）	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	6.50
10393	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分61#变台变压器（砬后）	20	48	8	8	未进入负面清单	否	无	7.98
10394	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分官卜支08#变台变压器（官卜）	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	6.86
10395	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分夹道沟支10#变台变压器（夹道沟）	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	5.06
10396	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分姜卜大棚支02#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	7.62
10397	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分姜卜支04#变台变压器（姜卜）	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	4.35
10398	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分金山支09#变台变压器（金山）	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	8.70
10399	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分南川支1#变台变压器（南川）	200	35	110	110	未进入负面清单	否	无	4.62
10400	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分王沟支09#变台变压器	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	6.63
10401	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分张卜支03#变台变压器	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	4.98
10402	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	粮种厂分02#变台变压器（大棚）	20	49	8	8	未进入负面清单	否	无	6.81
10403	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	粮种厂分05#变台变压器（下甸下台）	200	43	94	94	未进入负面清单	否	无	6.80
10404	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	粮种厂分14#变台变压器（下甸上台）	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	2.68
10405	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	粮种厂分28#柱上变压器	100	24	66	66	未进入负面清单	否	无	2.16
10406	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	梁卜分02#变台变压器（梁卜）	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	7.75
10407	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	马蹄沟分11#变台变压器（马蹄沟）	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.11
10408	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	庙上分08#变台变压器（六屯）	20	46	9	9	未进入负面清单	否	无	1.74
10409	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	南沟分03#变台变压器（山咀）	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	6.32
10410	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	南沟分11#变台变压器（庄卜）	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	7.80
10411	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	南沟分27#变台变压器（南沟）	30	24	20	20	未进入负面清单	否	无	3.51
10412	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	南沟分北沟支13#变台变压器	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	9.00
10413	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	南坎分02#变台变压器（南坎）	160	18	115	115	未进入负面清单	否	无	3.44
10414	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	七屯南分3#柱上变压器	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	7.57
10415	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三道沟分06#变台变压器（三道沟）	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	2.00
10416	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山干159#变台变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	2.67
10417	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山干253#变台变压器（大棚）	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	3.94
10418	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山干330#变台变压器（二道沟）	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	6.50
10419	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山干403#变台变压器（向庙沟）	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	8.44
10420	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山干411#变台变压器（村）	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	5.30
10421	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山干455#变台变压器（长垄地）	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	6.06
10422	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山干491#变台变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	1.15

10423	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山线石场支16#变台	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	6.86
10424	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山线石场支7#变台	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	7.86
10425	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山线五屯分2#变台	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	6.25
10426	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山线五屯西支17#变台	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	2.13
10427	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山线五屯支2#变台	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	5.03
10428	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	上南分04#变台变压器（上南）	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	8.72
10429	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	孙卜分01#变台变压器（东方红）	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	3.74
10430	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	孙卜分15#变台变压器（河北）	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	1.42
10431	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	孙卜分27#变台变压器（下福城）	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	1.69
10432	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	孙卜分46#变台变压器（二梁卜）	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	4.49
10433	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	孙卜分54#变台变压器（孙卜）	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.30
10434	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	卜分上福城支05#变台变压器（上福城）	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.60
10435	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	先进沟分17#变台变压器（先进沟）	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	8.90
10436	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	小马屯二分09#变台变压器（小马屯）	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	2.26
10437	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	于下分22#变台变压器（轿卜）	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	0.12
10438	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	于下分40#变台变压器（于卜）	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.54
10439	国网庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	于卜分板桥支11#变台变压器（板桥）	50	30	30	30	未进入负面清单	否	无	8.59
10440	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	海顺支1#变压器	20	30	12	12	未进入负面清单	否	无	7.30
10441	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	扒铺支4#变压器	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	7.56
10442	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	潘果支11#	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	7.04
10443	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	台山支3#变压器	30	42	14	14	未进入负面清单	否	无	0.84
10444	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	银窝分90#变台变压器（西坎）	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	3.56
10445	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	郭沟支7#变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	4.24
10446	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	银窝分108#变压器	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	2.87
10447	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	衙门沟支8#变压器	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	1.12
10448	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	银窝分85#变压器	30	26	19	19	未进入负面清单	否	无	5.62
10449	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	银窝分35#变压器	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	8.13
10450	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	银窝分71#变台变压器（台上）	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	6.23
10451	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	孙庄支3#变压器	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	5.59
10452	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	果队支4#变压器5	5	50	2	2	未进入负面清单	否	无	6.39
10453	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	西孙支1#变压器	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	1.14
10454	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	季屯支4#变台变压器（季屯）	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	5.49
10455	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	刘唐房支1#变台变压器	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	0.10
10456	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	姜屯支6#变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.01
10457	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	银窝分4#变压器	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	3.65
10458	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	韩屯支25#变台变压器（韩屯）	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	0.62
10459	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孙坦支右7#变台变压器（孙坦南）	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.36
10460	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	王屯支6#王屯变台变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	0.31
10461	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	王金坑7#变台变压器	200	32	116	116	未进入负面清单	否	无	7.11
10462	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	后窑支4#变台变压器	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	1.59
10463	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	王卧龙支9#王卧龙屯变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	2.81
10464	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	大盐场干98#变台变压器	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	4.93
10465	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	吴绳铺支3#（吴绳铺屯）	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.33
10466	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	杨西分163#杨西屯变压器	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	6.06
10467	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	银窝分22#潘店村房身屯	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	5.39
10468	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	十间房支5#变台变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	8.03
10469	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	吴山嘴2#变台变压器（山嘴）	200	43	94	94	未进入负面清单	否	无	8.20
10470	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	杨西分136#变台变压器	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	4.14
10471	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	陈岚前支19#潘店村陈岚前屯变压器	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	0.18
10472	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	李屯支1#变压器	30	36	16	16	未进入负面清单	否	无	0.74
10473	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	华炉支18#变台变压器（小于屯）	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.90
10474	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	天堂支1#变台变压器（天堂）	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	0.70
10475	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	西圈分9#变台变压器	80	36	43	43	未进入负面清单	否	无	1.02
10476	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	大屯支3#变台变压器（大屯）	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	7.69
10477	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	姜腰村支11#（姜腰1屯）	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.24
10478	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孔屯分24#变台变压器（潘屯）	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	0.07
10479	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	后洞支011#变台变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	7.72
10480	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孙坦支21#变台变压器（孙坦）	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.50
10481	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	杨西分54#变压器	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	2.75

10482	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	姜南支6#变台变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	1.09
10483	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	杨西分113#姜腰东屯变压器	20	28	12	12	未进入负面清单	否	无	0.95
10484	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	许沟支4#变台变压器	30	37	16	16	未进入负面清单	否	无	3.99
10485	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孙坦支5#变台变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	0.38
10486	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	门后分1#变台变压器(门后)	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	7.29
10487	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	北井支24#变台变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	8.16
10488	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孔屯分42#变台变压器(宋屯)	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	4.29
10489	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孔屯分50#变台变压器(郝屯)	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	1.78
10490	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	韩山分20#变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	6.00
10491	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	前后牟支6#变台变压器(南后牟)	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	5.46
10492	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	杨北支4#变台变压器(杨北)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	2.64
10493	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	北孙分13#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.43
10494	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	韩屯支15#变台变压器(于林)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	5.75
10495	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孔屯支3#变台变压器(孔屯)	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	7.50
10496	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	杨西分27#变台变压器(瓦房)	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	3.58
10497	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	杨西分156#杨东屯变压器	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	1.45
10498	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	前洞支20#变台变压器(老虎洞)	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	2.27
10499	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	陈岚前支9#潘店村陈岚屯变压器	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	2.29
10500	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孔屯分7#变台变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	3.66
10501	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	东岭南支24#变台变压器(东岭南)	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	6.78
10502	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	王金坑支16#变台变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.88
10503	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	华炉屯支5#变压器	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	1.53
10504	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	动养分6#变台变压器(岗岭)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.55
10505	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	大盐厂干38#变台变压器(潘店)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	4.17
10506	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孙坦支29#变台变压器(伙食)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	8.99
10507	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孙楼支11#姜腰移民小区	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	0.09
10508	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	前范支4#变台变压器(前范后屯)	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	3.98
10509	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	海星支19#变台变压器(前范)	30	31	18	18	未进入负面清单	否	无	8.87
10510	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	东岭分10#变台变压器(东岭)	315	29	192	192	未进入负面清单	否	无	4.17
10511	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孙楼支034#孙楼屯变压器	160	47	69	69	未进入负面清单	否	无	4.03
10512	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	大盐场干128#变台变压器	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	3.49
10513	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	姜腰西支003#变台变压器(姜腰)	200	24	132	132	未进入负面清单	否	无	1.76
10514	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	官地支19#变台变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	4.61
10515	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	后牟分1#潘店村北后牟屯变压器台	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.86
10516	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	动养分26#变台变压器(季屯南)	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	8.56
10517	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	杨西分87#染房屯变压器	400	48	168	168	未进入负面清单	否	无	2.02
10518	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	秦屯分3#变台变压器(秦屯)	100	40	50	50	未进入负面清单	否	无	0.75
10519	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	楚卧龙支1#变台变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.79
10520	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	大安支03#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	2.92
10521	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	张店支72#	200	26	128	128	未进入负面清单	否	无	3.99
10522	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	果队支(园林)12#变台(5)	5	51	2	2	未进入负面清单	否	无	3.99
10523	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	高村支02#	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	2.38
10524	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	林屯支5#	20	46	9	9	未进入负面清单	否	无	5.69
10525	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	唐水支12	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	3.44
10526	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	道班分2#柱上变压器	20	48	8	8	未进入负面清单	否	无	3.89
10527	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	果支15#(彭西)	50	17	37	37	未进入负面清单	否	无	0.30
10528	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	严屯支06#	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	7.23
10529	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	翁后支04#变台变压器	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	4.35
10530	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	钟屯支03#变台变压器	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	7.66
10531	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	林屯支40#(林屯)	200	17	146	146	未进入负面清单	否	无	1.22
10532	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	高家干02#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	5.10
10533	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	彭庄支04#变台变压器	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	2.17
10534	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	唐水支19#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	3.44
10535	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	高家分33#变台变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	1.31
10536	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	果队支02#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.23
10537	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	大于支06#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	5.01
10538	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	小郑支09#变台变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	3.08
10539	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	郭屯支14#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.06
10540	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	戈果支004#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	1.27

10541	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	孙屯支28#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	1.70
10542	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	戈果支013#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	0.31
10543	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	唐水支09#	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	4.61
10544	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	彭屯支02#变台变压器	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	7.85
10545	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	张庄支03#	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	4.66
10546	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	林屯支12#变台变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	7.79
10547	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	前崔南支1#(前崔南)	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	0.78
10548	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	王屯支04#	30	30	18	18	未进入负面清单	否	无	4.56
10549	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	高家分25#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	7.14
10550	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	东戈支11#	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	2.98
10551	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	小郑北支02#变台变压器	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	5.25
10552	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	金宴支1#(镇北居民)	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	6.16
10553	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	高屯北支3#(高屯北)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	6.39
10554	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	高屯支1#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	6.59
10555	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	林屯支29#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	8.87
10556	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	塔吊支06#变台变压器	50	18	36	36	未进入负面清单	否	无	6.26
10557	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	东戈支24#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	5.23
10558	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	苗屯支16#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	3.87
10559	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	新原支03#变台变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	4.77
10560	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	前唐支02#	200	32	116	116	未进入负面清单	否	无	8.82
10561	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	张店支24#(张庄南)	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	0.77
10562	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	王屯支10#(王屯南)	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	3.79
10563	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	南甸村支1#	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	1.44
10564	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	翁前支09#变台变压器	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	6.71
10565	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	高家于015#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.92
10566	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	西戈支1#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	3.46
10567	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	苗沟支13#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	3.87
10568	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	二炉支04#变台变压器	200	19	142	142	未进入负面清单	否	无	2.40
10569	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	初屯支24#变台变压器	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	3.59
10570	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	大于支12#	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	2.40
10571	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	张店支81#	400	35	220	220	未进入负面清单	否	无	2.71
10572	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	后炉支08#变台变压器	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	4.10
10573	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	高家于010#	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	3.33
10574	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	东戈支05#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	5.50
10575	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	杨屯支24#变台变压器	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	3.28
10576	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	翁沟支09#变台变压器	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	0.23
10577	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	顾屯支21#变台变压器	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	3.50
10578	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	砖厂分005#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	6.82
10579	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	小学支04#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	6.37
10580	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	梁东支04#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.51
10581	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	太兴分26#(官上)	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	3.94
10582	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	太兴分45#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.14
10583	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	周沟支022#(周沟变台)	20	50	8	8	未进入负面清单	否	无	8.36
10584	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	太兴分16#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	7.45
10585	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	梁东支8#柱上变压器(梁东北)	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	6.77
10586	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	王屯支006#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	0.89
10587	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	高阳干30#变台	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	3.13
10588	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	太兴分04#	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	4.40
10589	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	平工支002#	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	8.23
10590	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	高阳干15#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	3.01
10591	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	三家分15#变台变压器	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	6.60
10592	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	林东支8#变台变压器(林东)	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	7.06
10593	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	镇西小区分4#变压器	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	7.78
10594	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	于店支9#变台变压器(于店)	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	0.59
10595	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	孙沟支1#(孙沟屯)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.30
10596	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	宏发分101#(潘庄南)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	1.70
10597	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	宏发分104#变台变压器(洋庄)	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	1.23
10598	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	东瓜川分7#变台变压器(东瓜川)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	4.44
10599	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	大成支5#大林村大成珠屯变压器	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	1.07

10600	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	牛庄支13#变台变压器（牛庄）	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	3.23
10601	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	林西支3#变台变压器（林西）	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	5.86
10602	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	东山大棚支12#变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	5.77
10603	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	王沟支4#变台变压器（王沟）	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	1.54
10604	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	三嘴分1#山嘴变压器	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	1.12
10605	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	李屯线102新起屯静脉分4#	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	7.22
10606	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	唐屯支6#变台变压器（唐屯）	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	3.56
10607	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	西坡支4#变台变压器（西坡）	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	1.50
10608	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	向阳支5#变台变压器（向阳）	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	1.65
10609	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	曲沟支5#变台变压器（曲沟）	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.58
10610	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	郑上支19#（郑下北）	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	1.20
10611	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	响水支3#变台变压器	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	5.91
10612	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	王屯分27#变台变压器（王屯）	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	4.58
10613	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	三河支48#（山河屯）	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	1.90
10614	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	西阳分6#变台变压器（西阳）	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	8.43
10615	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	福合常支11#变压器	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	3.82
10616	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	坝沟支3#变台变压器（坝沟）	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	7.84
10617	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	宏发南支3#变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	4.29
10618	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	大岚支1#变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	5.52
10619	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	供销支3#变台变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.01
10620	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	于屯支14#变台变压器（于屯）	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	1.98
10621	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	福后分5#变台变压器（福后）	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	3.35
10622	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	西坡西分3#变台变压器	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	0.13
10623	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	高中分6#变台变压器（三高居民）	315	47	135	135	未进入负面清单	否	无	7.00
10624	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	高唐支2#高唐房屯变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	5.74
10625	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	郑上支15#（郑下屯）	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	1.01
10626	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	后沟支2#变台变压器（后沟）	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	7.97
10627	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	西阳分1#变台变压器（小潘屯）	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	3.70
10628	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	基地支8#变台变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.40
10629	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	宏昌支6#变台变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	3.74
10630	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	李粉支9#大林村李粉房屯变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	3.66
10631	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	福增分6#变台变压器（福增）	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	2.98
10632	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	太庙分3#变台变压器（太庙）	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	3.21
10633	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	宏发支1#（宏发屯）	315	47	135	135	未进入负面清单	否	无	6.53
10634	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	东山支1#变台变压器（山嘴屯）	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	6.75
10635	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	李屯分11#变台变压器（李屯）	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	5.05
10636	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	郑上支34#变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	4.24
10637	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	大郑分5#变台变压器（大郑）	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	5.29
10638	国网庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	下沟支3#变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.18
10639	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	宋屯支3#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	4.75
10640	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	李元支036#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	2.42
10641	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	刘沟支005#(20)	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	2.21
10642	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	赵店支005#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	8.72
10643	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	吕沟支019#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	0.50
10644	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	吕沟支003#(曲沟变台)	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.61
10645	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	曲屯支002#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	5.94
10646	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	刘沟支043#(刘沟变台)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	4.64
10647	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	前派支1#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.60
10648	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	李元支104#(李元变台)	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	8.06
10649	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	毛纺支001#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	8.94
10650	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	荷花湾支003#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	1.93
10651	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	前派支8#（后派）	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	4.61
10652	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	前派支022#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	7.72
10653	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	砖厂分012#	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	4.91
10654	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	砖厂分034#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	3.35
10655	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	曹房支08#	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	0.62
10656	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	曹房支14#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	4.62
10657	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	东派支001#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.85
10658	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	冷屯支004#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	4.55



10659	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	刘沟支021#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	6.13
10660	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	刘沟支009#	200	45	90	90	未进入负面清单	否	无	5.85
10661	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	华沟支001#(华沟变台)	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	4.53
10662	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	后张支007#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	2.05
10663	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	东沟支11#变台变压器	50	26	32	32	未进入负面清单	否	无	5.91
10664	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	东吕南支02#变台变压器1	20	49	8	8	未进入负面清单	否	无	0.54
10665	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	苏屯支4#变台变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	7.28
10666	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	东吕支02#变台变压器	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	8.77
10667	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	隈屯支5#变台变压器	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	5.41
10668	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	郭庄支1#变台变压器	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	8.67
10669	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	刘屯支14#变台变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.66
10670	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	庙下支7#变台变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	0.93
10671	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	船厂支31#变台变压器	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	3.45
10672	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	小甸分6#变台变压器	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	2.37
10673	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	太昌支8#变台变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	6.74
10674	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	后贾支5#变台变压器	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	3.38
10675	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	东卧龙支1#变台变压器	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	2.36
10676	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	移动支8#1杆上变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	6.43
10677	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	平房线10#变台变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	6.91
10678	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	前贾支1#变台变压器	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	1.81
10679	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	西吕支02#变台变压器	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	3.95
10680	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	张虹网支26#变台变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	6.51
10681	国网庄河市供电公司	66kV唐府变	前牟线	海南支31#变台变压器(海星南)	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	4.68
10682	国网庄河市供电公司	66kV唐府变	前牟线	海南支004#变台变压器(海星东)	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	1.38
10683	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	新兴分113#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	7.08
10684	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	王屯支11#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.50
10685	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	解屯分28#	50	39	26	26	未进入负面清单	否	无	0.33
10686	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	沙尖分1#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	8.86
10687	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	郭南支006#	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	3.37
10688	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	尹屯支17#	50	27	32	32	未进入负面清单	否	无	0.89
10689	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	郭工支19#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	2.49
10690	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	场部分51#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	4.24
10691	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	邓屯支08#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	4.18
10692	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	胡坎支07#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	1.63
10693	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	张屯支(邓屯)3#变台变压器(张屯)	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	3.22
10694	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	小宋支02#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	8.90
10695	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	解屯分58#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	8.06
10696	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	邓屯支79#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	8.82
10697	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	平房支1#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	6.04
10698	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	下河口支04#	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	3.19
10699	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	刘前支03#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.91
10700	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	郭屯支02#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	8.90
10701	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	刘后支07#	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	2.45
10702	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	施粉房支10#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	6.00
10703	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	小甸支02#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	0.24
10704	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	尹屯支31#	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	1.96
10705	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	马屯支03#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	2.69
10706	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	赵屯支05#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	6.65
10707	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	场部分11#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	2.93
10708	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	广利支04#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	8.60
10709	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	郭村支02#	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	7.63
10710	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	干岛支03#	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	7.11
10711	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	桥炉支03#	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	1.80
10712	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	新兴村支06#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	3.21
10713	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	育苗支61#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	5.06
10714	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	郭工支44#	80	69	17	17	未进入负面清单	否	无	0.41
10715	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	永兴支03#	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	5.89
10716	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	郝屯支13#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	2.50
10717	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	郭工支05#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	2.84

10718	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	大宋支03#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	0.91
10719	国网庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	张屯支03#	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	1.67
10720	国网庄河市供电公司	66kV唐府变	银窝甲线	大盐场线104育苗池支10#变压器	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	1.14
10721	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干48#变台变压器	250	51	98	98	未进入负面清单	否	无	3.08
10722	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港干94#柱上变压器	200	60	60	60	未进入负面清单	否	无	4.45
10723	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干21#柱上变压器	315	53	117	117	未进入负面清单	否	无	7.23
10724	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	西湖干25#变台变压器	50	66	12	12	未进入负面清单	否	无	4.99
10725	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	孙炉分4#变台变压器	200	75	30	30	未进入负面清单	否	无	6.43
10726	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干74#	160	53	59	59	未进入负面清单	否	无	0.37
10727	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	邢屯支2#变台变压器(邢屯北台)	80	61	23	23	未进入负面清单	否	无	1.31
10728	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干3#变台变压器	315	62	88	88	未进入负面清单	否	无	4.49
10729	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干15#变台变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	0.02
10730	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水养分4#	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	7.15
10731	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干18#柱上变压器	315	53	117	117	未进入负面清单	否	无	2.49
10732	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干79#	50	55	18	18	未进入负面清单	否	无	5.96
10733	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	前张支3#变台变压器(前张总表)	200	58	64	64	未进入负面清单	否	无	4.76
10734	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	干沟支2#变台变压器(大郑楼)	160	63	43	43	未进入负面清单	否	无	0.89
10735	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华分11#变台变压器	315	62	88	88	未进入负面清单	否	无	3.13
10736	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干50#变台变压器	200	59	62	62	未进入负面清单	否	无	2.19
10737	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干15#变台变压器2	200	62	56	56	未进入负面清单	否	无	2.90
10738	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干9#变台变压器	250	60	75	75	未进入负面清单	否	无	3.51
10739	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	盛大支2#变台变压器(三门孙南台)	50	61	15	15	未进入负面清单	否	无	7.55
10740	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	新建分5#变台变压器	250	50	100	100	未进入负面清单	否	无	7.99
10741	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干86#	315	55	110	110	未进入负面清单	否	无	0.04
10742	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干35#变台变压器	100	53	37	37	未进入负面清单	否	无	6.67
10743	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新医支1#变台变压器	315	60	95	95	未进入负面清单	否	无	7.63
10744	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	宏扬支1#变台	400	62	112	112	未进入负面清单	否	无	7.37
10745	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干44#变台变压器2	630	65	158	158	未进入负面清单	否	无	5.92
10746	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	水泵分6#	400	66	96	96	未进入负面清单	否	无	3.74
10747	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干11#变台变压器	315	64	82	82	未进入负面清单	否	无	5.68
10748	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干21#柱上变压器	315	53	117	117	未进入负面清单	否	无	4.50
10749	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干70#	200	53	74	74	未进入负面清单	否	无	1.65
10750	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	寺庙分3右1#变台变压器	30	52	11	11	未进入负面清单	否	无	1.55
10751	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	工商分6#变台变压器	315	66	76	76	未进入负面清单	否	无	6.65
10752	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	建设分15#变台变压器(于西)	50	70	10	10	未进入负面清单	否	无	5.65
10753	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干27#变台变压器2	200	71	38	38	未进入负面清单	否	无	5.71
10754	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	体育场分1#	315	68	69	69	未进入负面清单	否	无	4.12
10755	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干13#	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	6.41
10756	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港干94#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	4.06
10757	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	华海干10#	400	52	152	152	未进入负面清单	否	无	0.54
10758	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干86#	200	53	74	74	未进入负面清单	否	无	0.65
10759	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	干沟线	干沟干12#变台变压器2	250	54	90	90	未进入负面清单	否	无	2.27
10760	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干44#变台变压器	200	55	70	70	未进入负面清单	否	无	1.41
10761	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	姜隈支11变压器	80	62	22	22	未进入负面清单	否	无	7.49
10762	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干27#变台变压器	200	63	54	54	未进入负面清单	否	无	2.49
10763	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港干61#	400	64	104	104	未进入负面清单	否	无	5.53
10764	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干62#变台变压器	100	52	38	38	未进入负面清单	否	无	0.01
10765	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	医院分1#变台变压器	315	66	76	76	未进入负面清单	否	无	1.79
10766	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	建筑分3#变台变压器	160	67	37	37	未进入负面清单	否	无	0.81
10767	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	水泵分23#柱上变压器	315	59	98	98	未进入负面清单	否	无	7.83
10768	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园甲线	电机分7	250	58	80	80	未进入负面清单	否	无	8.25
10769	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干36#变台变压器	400	61	116	116	未进入负面清单	否	无	2.36
10770	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干18#	315	64	82	82	未进入负面清单	否	无	7.97
10771	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港干74#	400	65	100	100	未进入负面清单	否	无	7.38
10772	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干1左1#变台变压器	315	68	69	69	未进入负面清单	否	无	7.91
10773	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	冷库分3#	400	56	136	136	未进入负面清单	否	无	3.89
10774	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	建设干5#变台变压器	400	58	128	128	未进入负面清单	否	无	4.07
10775	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	东盐锅支2#	100	57	33	33	未进入负面清单	否	无	1.93
10776	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	仲屯分5#	200	53	74	74	未进入负面清单	否	无	7.72

10777	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	水泵分7#	200	56	68	68	未进入负面清单	否	无	6.26
10778	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	电管支7#	30	66	7	7	未进入负面清单	否	无	0.52
10779	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	贝养支4#	100	59	31	31	未进入负面清单	否	无	1.72
10780	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	李屯分18#	50	52	19	19	未进入负面清单	否	无	7.74
10781	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	盐锅分2#	50	59	16	16	未进入负面清单	否	无	8.54
10782	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	西王沟分5#	200	58	64	64	未进入负面清单	否	无	0.10
10783	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	大连庄河市城关街道海洋村东王沟屯总	50	53	19	19	未进入负面清单	否	无	6.68
10784	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	城山分21#变台变压器	50	56	17	17	未进入负面清单	否	无	4.20
10785	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	城山分13#变台变压器	315	66	76	76	未进入负面清单	否	无	7.38
10786	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	城山分4#变台变压器	200	65	50	50	未进入负面清单	否	无	4.72
10787	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	城山分4#变台变压器	200	64	52	52	未进入负面清单	否	无	6.90
10788	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三门孙支26#变台变压器（三门孙北）	100	63	27	27	未进入负面清单	否	无	1.61
10789	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	后张分24#变台变压器（邢屯西台）	80	68	18	18	未进入负面清单	否	无	1.80
10790	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	砖瓦支3#变台变压器（邢屯东台）	200	58	64	64	未进入负面清单	否	无	6.04
10791	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	黄海干88#变台变压器	315	59	98	98	未进入负面清单	否	无	8.97
10792	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	卧龙东支10#变台变压器（王卧龙北台）	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	4.94
10793	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	后张分24#变台变压器（董海楼住宅）	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	7.83
10794	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	衣东支1#变台变压器（衣东总表）	160	47	69	69	未进入负面清单	否	无	7.09
10795	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	后张分28#变台变压器（徐岭李屯）	160	62	45	45	未进入负面清单	否	无	5.94
10796	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	山头支2#变台变压器（山东头南台）	200	65	50	50	未进入负面清单	否	无	8.73
10797	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	党校分1#变台变压器	100	64	26	26	未进入负面清单	否	无	4.07
10798	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	普海市场支1#变台变压器（孙桂琴总表）	80	65	20	20	未进入负面清单	否	无	6.49
10799	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	弹花支4#变台变压器（徐岭村住宅楼）	315	63	85	85	未进入负面清单	否	无	8.15
10800	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三环乙支1#变台变压器	200	68	44	44	未进入负面清单	否	无	2.41
10801	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	卧龙支3#变台变压器（王卧龙南台）	200	53	74	74	未进入负面清单	否	无	1.83
10802	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三环乙支3#变台变压器	160	52	61	61	未进入负面清单	否	无	8.48
10803	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	衣西支29#变台变压器（衣西总表）	100	56	34	34	未进入负面清单	否	无	7.24
10804	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	财政分9#	160	55	56	56	未进入负面清单	否	无	0.24
10805	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	修建支2#柱上变压器	400	54	144	144	未进入负面清单	否	无	8.49
10806	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	财政分4#	315	57	104	104	未进入负面清单	否	无	2.89
10807	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	财政分9#	315	58	101	101	未进入负面清单	否	无	1.22
10808	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	财政分2#	400	59	124	124	未进入负面清单	否	无	2.09
10809	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队分6#柱上变压器	315	58	101	101	未进入负面清单	否	无	3.72
10810	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队分11#	200	62	56	56	未进入负面清单	否	无	7.64
10811	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	长青支1#变台变压器	315	63	85	85	未进入负面清单	否	无	1.85
10812	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	岭上分3#变台变压器	100	61	29	29	未进入负面清单	否	无	0.81
10813	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队5左3#柱上变压器	315	65	79	79	未进入负面清单	否	无	2.12
10814	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队分30#	50	65	13	13	未进入负面清单	否	无	2.63
10815	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队12右1#	160	68	35	35	未进入负面清单	否	无	3.46
10816	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队分19#	315	69	66	66	未进入负面清单	否	无	2.06
10817	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳于38#变台变压器	315	63	85	85	未进入负面清单	否	无	0.81
10818	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳于29#变台变压器	200	64	52	52	未进入负面清单	否	无	3.63
10819	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线纸箱分3#变台变压器	315	68	69	69	未进入负面清单	否	无	5.07
10820	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳于29#变台变压器	200	69	42	42	未进入负面清单	否	无	2.50
10821	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳于27#变台变压器	315	67	72	72	未进入负面清单	否	无	5.22
10822	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	向阳于38#变台变压器	400	66	96	96	未进入负面清单	否	无	3.20
10823	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳于51#变台变压器	315	55	110	110	未进入负面清单	否	无	4.51
10824	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳于31#变台变压器	315	58	101	101	未进入负面清单	否	无	3.39
10825	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线向阳于45#变台变压器	315	62	88	88	未进入负面清单	否	无	5.73
10826	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干28#变台变压器	315	63	85	85	未进入负面清单	否	无	4.81
10827	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	庄河变205华丰线油库分1#变台变压器	400	61	116	116	未进入负面清单	否	无	7.81
10828	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	供电分6#	315	65	79	79	未进入负面清单	否	无	8.05
10829	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	胜利分1#	315	65	79	79	未进入负面清单	否	无	8.93
10830	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干73#柱上变压器	200	68	44	44	未进入负面清单	否	无	0.82
10831	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干68#	315	69	66	66	未进入负面清单	否	无	8.86
10832	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	食井分2#	400	63	108	108	未进入负面清单	否	无	6.39
10833	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	华隆分5#变台变压器2	315	64	82	82	未进入负面清单	否	无	0.32
10834	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	华隆分5#变台变压器	250	68	55	55	未进入负面清单	否	无	1.01
10835	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干64#	315	69	66	66	未进入负面清单	否	无	1.00

10836	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	工人分1#变台变压器	315	67	72	72	未进入负面清单	否	无	3.15
10837	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干13#变台变压器	200	66	48	48	未进入负面清单	否	无	6.69
10838	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	华降分1#变台变压器	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	5.48
10839	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	供电分2#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	1.72
10840	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干53#	315	47	135	135	未进入负面清单	否	无	2.73
10841	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	供电分4#左分4#	400	62	112	112	未进入负面清单	否	无	8.57
10842	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	水果分4#变台变压器	315	65	79	79	未进入负面清单	否	无	2.00
10843	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干60#	200	64	52	52	未进入负面清单	否	无	5.58
10844	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干36#变台变压器	100	65	25	25	未进入负面清单	否	无	3.17
10845	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	工人分4#变台变压器	200	63	54	54	未进入负面清单	否	无	7.42
10846	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	油库分1#变台变压器	400	55	140	140	未进入负面清单	否	无	7.52
10847	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	食井分2#	315	58	101	101	未进入负面清单	否	无	6.11
10848	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干68#柱上变压器	315	62	88	88	未进入负面清单	否	无	4.16
10849	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	供电分4#左分4#	315	63	85	85	未进入负面清单	否	无	3.56
10850	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干28#变台变压器2#	250	61	73	73	未进入负面清单	否	无	0.27
10851	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干73#	315	65	79	79	未进入负面清单	否	无	3.31
10852	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	公路分5#变台变压器	200	65	50	50	未进入负面清单	否	无	7.96
10853	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干31#变台变压器	400	68	88	88	未进入负面清单	否	无	1.24
10854	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	塑料支4#变台变压器	200	69	42	42	未进入负面清单	否	无	4.73
10855	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干60#柱上变压器	200	63	54	54	未进入负面清单	否	无	6.16
10856	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	宏化干4#变台变压器	315	64	82	82	未进入负面清单	否	无	2.34
10857	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干4左1#变台变压器	315	68	69	69	未进入负面清单	否	无	8.93
10858	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	崔隈分10#变台变压器	100	69	21	21	未进入负面清单	否	无	5.88
10859	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	红光分2#变台变压器2	400	67	92	92	未进入负面清单	否	无	2.11
10860	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	泰和支1#变台变压器	250	66	60	60	未进入负面清单	否	无	7.51
10861	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	红冷分4#变台变压器	200	55	70	70	未进入负面清单	否	无	1.78
10862	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干11#变台变压器	200	58	64	64	未进入负面清单	否	无	4.36
10863	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干24#变台变压器2	200	62	56	56	未进入负面清单	否	无	8.49
10864	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	网具分9#变台变压器	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	5.08
10865	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	红冷分1#变台变压器	315	62	88	88	未进入负面清单	否	无	3.29
10866	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干76#变台变压器	100	65	25	25	未进入负面清单	否	无	7.78
10867	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁西分4#变台变压器	315	64	82	82	未进入负面清单	否	无	2.45
10868	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	红光分2#变台变压器	200	65	50	50	未进入负面清单	否	无	8.76
10869	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干24#变台变压器	200	63	54	54	未进入负面清单	否	无	8.44
10870	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干23#变台变压器	200	68	44	44	未进入负面清单	否	无	6.09
10871	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干76#变台变压器2	100	53	37	37	未进入负面清单	否	无	2.84
10872	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干71#变台变压器	200	52	76	76	未进入负面清单	否	无	1.97
10873	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	庄河变208铁东乙线铁东干21#变台变压器	315	56	107	107	未进入负面清单	否	无	5.06
10874	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干23#变台变压器2	315	55	110	110	未进入负面清单	否	无	0.22
10875	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	侯屯分3#变台变压器	100	54	36	36	未进入负面清单	否	无	0.46
10876	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干16#变台变压器	100	56	34	34	未进入负面清单	否	无	0.49
10877	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干9#变台变压器2	200	58	64	64	未进入负面清单	否	无	8.51
10878	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	庄河变208铁东乙线铁东干16#变台变压器	315	57	104	104	未进入负面清单	否	无	6.37
10879	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	崔隈分2#变台变压器柱上变压器	400	53	148	148	未进入负面清单	否	无	4.16
10880	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干76#变台变压器3	50	56	17	17	未进入负面清单	否	无	7.75
10881	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干3#变台变压器	200	66	48	48	未进入负面清单	否	无	0.41
10882	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丝绸干11#	200	59	62	62	未进入负面清单	否	无	4.19
10883	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	水产分8#	315	52	120	120	未进入负面清单	否	无	2.92
10884	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	水产分8#	315	59	98	98	未进入负面清单	否	无	2.31
10885	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丝绸干3左分2#	100	58	32	32	未进入负面清单	否	无	5.02
10886	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丝绸干16#	160	53	59	59	未进入负面清单	否	无	5.98
10887	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丝绸干28#	315	56	107	107	未进入负面清单	否	无	3.15
10888	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	文化分3#	160	66	38	38	未进入负面清单	否	无	6.86
10889	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干62#变台变压器	160	65	40	40	未进入负面清单	否	无	5.45
10890	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干70#	100	68	22	22	未进入负面清单	否	无	0.06
10891	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新分1#变台变压器	315	58	101	101	未进入负面清单	否	无	7.08
10892	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新分1#变台变压器2	315	59	98	98	未进入负面清单	否	无	4.54
10893	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	花园支5#变台变压器	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	5.99
10894	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁东干53#变台变压器	315	75	47	47	未进入负面清单	否	无	5.83

10895	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁东干39#变台变压器	160	53	59	59	未进入负面清单	否	无	7.11
10896	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华分9右1#变台变压器	315	61	91	91	未进入负面清单	否	无	7.25
10897	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新分3#变台变压器	315	62	88	88	未进入负面清单	否	无	6.88
10898	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华分5右2#变台变压器	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	3.42
10899	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新医支1#变台变压器2	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1.97
10900	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新医支2#变台变压器	315	53	117	117	未进入负面清单	否	无	0.15
10901	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新医支2#变台变压器2	315	55	110	110	未进入负面清单	否	无	1.99
10902	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	花园支5#变台变压器2	200	58	64	64	未进入负面清单	否	无	6.64
10903	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	站前分7#变台变压器	200	63	54	54	未进入负面清单	否	无	5.46
10904	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	站前分3#变台变压器2	200	62	56	56	未进入负面清单	否	无	8.06
10905	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	站前分3#变台变压器	315	59	98	98	未进入负面清单	否	无	7.45
10906	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干17#变台变压器	400	62	112	112	未进入负面清单	否	无	7.83
10907	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分4#变台变压器2	200	60	60	60	未进入负面清单	否	无	5.63
10908	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	金属分4#变台变压器2	200	61	58	58	未进入负面清单	否	无	3.66
10909	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干25#变台变压器	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	6.94
10910	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分15#变台变压器	200	55	70	70	未进入负面清单	否	无	7.04
10911	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	黄海分22#变台变压器	100	53	37	37	未进入负面清单	否	无	0.81
10912	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	铁路干17右3#柱上变压器	315	66	76	76	未进入负面清单	否	无	4.10
10913	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	邵屯分6#变台变压器	200	65	50	50	未进入负面清单	否	无	1.00
10914	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干5#变台变压器	100	64	26	26	未进入负面清单	否	无	1.94
10915	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干12#变台变压器	200	63	54	54	未进入负面清单	否	无	5.68
10916	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	华通支5#变台变压器2	250	68	55	55	未进入负面清单	否	无	6.61
10917	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分4#变台变压器	315	58	101	101	未进入负面清单	否	无	3.34
10918	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分24#变台变压器(黄炉屯南台)	200	59	62	62	未进入负面清单	否	无	1.04
10919	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干30#变台变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.97
10920	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干1右1#变台变压器	315	58	101	101	未进入负面清单	否	无	7.33
10921	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分28#变台变压器(黄炉屯北台区)	400	57	132	132	未进入负面清单	否	无	7.98
10922	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分11#变台变压器	200	53	74	74	未进入负面清单	否	无	5.79
10923	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	华通支5#变台变压器	315	56	107	107	未进入负面清单	否	无	8.47
10924	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	金属分4#变台变压器	315	66	76	76	未进入负面清单	否	无	8.62
10925	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	饵料厂分9#	315	59	98	98	未进入负面清单	否	无	7.51
10926	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	龙庙分10#	200	52	76	76	未进入负面清单	否	无	4.66
10927	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	海港线	育才分3#	100	59	31	31	未进入负面清单	否	无	2.25
10928	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	龙庙分2左分2#	100	58	32	32	未进入负面清单	否	无	4.92
10929	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	东冷支1#变台变压器(影印厂楼)	100	53	37	37	未进入负面清单	否	无	7.46
10930	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分19#变台变压器(检察院楼)	200	56	68	68	未进入负面清单	否	无	1.40
10931	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	干沟支12#变台变压器(河东西台区)	200	66	48	48	未进入负面清单	否	无	0.23
10932	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干33#	200	65	50	50	未进入负面清单	否	无	6.63
10933	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分11#变台变压器(印刷楼)	200	64	52	52	未进入负面清单	否	无	1.67
10934	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分8#变台变压器(柴油机楼)	160	63	43	43	未进入负面清单	否	无	0.80
10935	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分6#变台变压器(孙义秀楼)	200	68	44	44	未进入负面清单	否	无	4.37
10936	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干38#	200	68	44	44	未进入负面清单	否	无	4.06
10937	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干23#	400	58	128	128	未进入负面清单	否	无	0.37
10938	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干17#柱上变压器	315	66	76	76	未进入负面清单	否	无	0.07
10939	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	职教支1#变台变压器(公安局楼)	100	59	31	31	未进入负面清单	否	无	7.35
10940	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	万宝分1#	315	52	120	120	未进入负面清单	否	无	5.07
10941	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干46#	315	59	98	98	未进入负面清单	否	无	3.07
10942	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干17#柱上变压器	315	58	101	101	未进入负面清单	否	无	6.25
10943	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干43#右分3#	100	53	37	37	未进入负面清单	否	无	4.46
10944	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分31#变台变压器(鲍码小区)	200	56	68	68	未进入负面清单	否	无	4.18
10945	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干43#右分3#	100	66	24	24	未进入负面清单	否	无	0.11
10946	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干10#	200	65	50	50	未进入负面清单	否	无	5.23
10947	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分4#变台变压器(河东农行)	315	64	82	82	未进入负面清单	否	无	5.05
10948	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	干沟支2#变台变压器(滨河小区)	250	63	68	68	未进入负面清单	否	无	5.91
10949	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	东海支1#右分1#变台变压器(农行家属)	100	68	22	22	未进入负面清单	否	无	0.46
10950	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	干沟支4#变台变压器(河道楼)	200	58	64	64	未进入负面清单	否	无	0.29
10951	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	三十五中支3#变台变压器(东达楼)	80	59	25	25	未进入负面清单	否	无	4.41
10952	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干50#	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	0.82
10953	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	一队支1#变台变压器(河东一队)	315	75	47	47	未进入负面清单	否	无	6.66

10954	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	教支1#变台变压器(废品楼)	100	53	37	37	未进入负面清单	否	无	0.68
10955	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	曹店分5#	100	61	29	29	未进入负面清单	否	无	4.44
10956	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	铭润福邸配电站1#变压器	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	8.06
10957	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海鲜街箱式配电站103站内变压器	500	59	155	155	未进入负面清单	否	无	1.65
10958	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	新村家园配电站103站内变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	0.02
10959	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	阳光1#配电站103站内变压器	10	56	3	3	未进入负面清单	否	无	1.64
10960	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	滨河小区配电站104站内变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	4.36
10961	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	新天地商业城1#配电站103	800	65	200	200	未进入负面清单	否	无	6.49
10962	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	华宸兰庭1#配电站104站内配电变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	7.16
10963	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	华宸兰庭1#配电站103站内配电变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	2.17
10964	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	天地商业城2#配电站103站内配电变压器	10	58	3	3	未进入负面清单	否	无	2.44
10965	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	金宇园配电站103站内配电变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	4.73
10966	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	三环1#箱站103	800	59	248	248	未进入负面清单	否	无	6.76
10967	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	三环4#箱站103	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	6.60
10968	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	三环1#配电站103	315	59	98	98	未进入负面清单	否	无	5.27
10969	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	三环2#配电站103	1250	58	400	400	未进入负面清单	否	无	8.37
10970	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	金宇园配电站104站内配电变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	7.54
10971	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	盛惠箱式配电站站内配电变压器	315	56	107	107	未进入负面清单	否	无	6.59
10972	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	天地商业城2#配电站104站内配电变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	3.35
10973	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三环2#箱变103	800	59	248	248	未进入负面清单	否	无	0.10
10974	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三环3#箱变103	800	49	328	328	未进入负面清单	否	无	7.38
10975	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三环5#箱变103	800	75	120	120	未进入负面清单	否	无	3.96
10976	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居1#配电站103站内配电变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	5.57
10977	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	华宸佳园2#配电站103站内配电变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	6.63
10978	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居4#配电站103站内配电变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	2.00
10979	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	华宸佳园2#配电站104站内配电变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	1.01
10980	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	华宸佳园1#配电站103站内配电变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	0.45
10981	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	华宸佳园1#配电站104站内配电变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	2.52
10982	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居3#配电站104站内配电变压器	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	0.46
10983	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	百批配电站103 1#变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	0.87
10984	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	百批配电站104 2#变压器	500	65	125	125	未进入负面清单	否	无	7.04
10985	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	城市绿洲配电站103 1#变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	8.61
10986	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	城市绿洲配电站104 2#变压器	400	63	108	108	未进入负面清单	否	无	4.99
10987	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	城市绿洲配电站105 3#变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	0.98
10988	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	城市绿洲配电站106 4#变压器	400	58	128	128	未进入负面清单	否	无	5.09
10989	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	光明1#配电站103 1#变压器	1250	59	388	388	未进入负面清单	否	无	0.67
10990	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	光明1#配电站104 2#变压器	1000	49	410	410	未进入负面清单	否	无	6.27
10991	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	金河2#箱站103	400	75	60	60	未进入负面清单	否	无	7.31
10992	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	清华园配电站104 2#变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	6.02
10993	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	清华园配电站103 1#变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	1.69
10994	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	御华园配电站103 1#变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	6.69
10995	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	御华园配电站104 2#变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	0.73
10996	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	御华园配电站105 3#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	3.35
10997	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	御华园配电站106 4#变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	6.30
10998	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	御华园箱站103	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	5.61
10999	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	华隆配电站103	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	8.41
11000	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	城区配电站103 1#变压器	800	56	272	272	未进入负面清单	否	无	6.76
11001	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	城区配电站104 2#变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	7.03
11002	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	延安1#箱站103	630	65	158	158	未进入负面清单	否	无	3.12
11003	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居1#配电站105站内配电变压器	800	64	208	208	未进入负面清单	否	无	1.34
11004	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居2#配电站104站内配电变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	2.35
11005	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居5#配电站103站内配电变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	7.98
11006	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居1#配电站104站内配电变压器	800	58	256	256	未进入负面清单	否	无	5.58
11007	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居2#配电站103站内配电变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	5.74
11008	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居4#配电站104站内配电变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	4.69
11009	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新东方配电站103站内配电变压器	630	75	95	95	未进入负面清单	否	无	6.71
11010	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	长青箱变103	315	53	117	117	未进入负面清单	否	无	0.91
11011	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新东方配电站104站内配电变压器	630	61	183	183	未进入负面清单	否	无	4.53
11012	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居3#配电站103站内配电变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	3.03

11013	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	华宸佳园1#配电站105站内配电变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	7.22
11014	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水仙箱式配电站103站内变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	7.61
11015	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水仙3#配电站103站内变压器	630	61	183	183	未进入负面清单	否	无	2.91
11016	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水仙3#配电站104站内变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	3.84
11017	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水仙3#配电站105站内变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	1.47
11018	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	帝璟河畔配电站104站内变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	3.18
11019	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	景泰花园配电站103站内变压器	630	75	95	95	未进入负面清单	否	无	3.91
11020	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	景泰花园配电站104站内变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.30
11021	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水仙1#配电站104站内变压器	1250	61	363	363	未进入负面清单	否	无	5.40
11022	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水仙1#配电站103站内变压器	1250	53	463	463	未进入负面清单	否	无	5.77
11023	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	昌盛配电站103站内变压器	1000	59	310	310	未进入负面清单	否	无	6.66
11024	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	昌盛配电站104站内变压器	800	58	256	256	未进入负面清单	否	无	2.80
11025	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	帝璟河畔配电站103站内变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	3.07
11026	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	五一广场配电站华海线103站内变压器	400	56	136	136	未进入负面清单	否	无	6.35
11027	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水仙2#配电站103站内变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	4.54
11028	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	九鑫府配电站103站内变压器	630	65	158	158	未进入负面清单	否	无	5.16
11029	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水仙2#配电站104站内变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	6.14
11030	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	财政局箱式配电站103站内变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	6.46
11031	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	景泰花园配电站103站内变压器	630	57	208	208	未进入负面清单	否	无	3.62
11032	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	昌盛市场箱式配电站103站内变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.32
11033	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	百合3#箱式配电站103站内变压器	400	56	136	136	未进入负面清单	否	无	6.76
11034	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	亨利箱式配电站103站内变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	8.09
11035	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	沈龙箱式配电站103站内变压器	400	59	124	124	未进入负面清单	否	无	3.02
11036	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	芙蓉1#箱式配电站103站内变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	5.45
11037	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	金鹏配电站103站内变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	3.03
11038	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	金鹏配电站104站内变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	2.88
11039	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	百合1#箱式配电站103站内变压器	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	1.22
11040	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	金鹏2#配电站103站内变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	5.36
11041	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	城建局箱式配电站103站内变压器-2	1000	65	250	250	未进入负面清单	否	无	8.85
11042	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	百合2#箱式配电站103站内变压器	1000	64	260	260	未进入负面清单	否	无	5.79
11043	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	新馨配电站104站内变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	6.10
11044	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	滨河小区配电站103站内变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	6.98
11045	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	苏苑箱式配电站103站内变压器	800	68	176	176	未进入负面清单	否	无	3.84
11046	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	昌盛三期配电站103站内配电变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	7.21
11047	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	昌盛三期配电站104站内配电变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	7.67
11048	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	延安2#箱式配电站103站内变压器	400	59	124	124	未进入负面清单	否	无	1.74
11049	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	博金2#配电站103站内变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	8.73
11050	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	博金2#配电站104站内变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	4.79
11051	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	新馨配电站103站内变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	6.30
11052	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	鑫宇东城配电站103站内变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	4.15
11053	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	汇龙金畔中心配电站103站内变压器	800	56	272	272	未进入负面清单	否	无	4.50
11054	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	汇龙金畔中心配电站104站内变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	2.81
11055	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园1#配电站103站内变压器	630	65	158	158	未进入负面清单	否	无	4.29
11056	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园1#配电站104站内变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	3.07
11057	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园1#配电站105站内变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	7.95
11058	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园1#配电站106站内变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	7.38
11059	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园6#配电站103站内变压器	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	6.34
11060	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园6#配电站104站内变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	1.79
11061	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	五一小区配电站103站内变压器	630	65	158	158	未进入负面清单	否	无	1.55
11062	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	五一小区配电站104站内变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	5.72
11063	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	鑫兴书香苑配电站103站内变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	5.32
11064	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	鑫兴书香苑配电站104站内变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	5.67
11065	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园2#配电站103站内变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	7.03
11066	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园2#配电站104站内变压器	630	57	208	208	未进入负面清单	否	无	0.32
11067	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园5#配电站103站内变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	7.95
11068	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园6#配电站105站内变压器	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	3.97
11069	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园5#配电站104站内变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	4.57
11070	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园3#配电站104站内变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	7.39
11071	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园3#配电站103站内变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	8.51

11072	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园4#配电站104站内变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	7.44
11073	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园4#配电站103站内变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	0.45
11074	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丽景苑2#配电站105站内变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	4.17
11075	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丽景苑2#配电站104站内变压器	800	65	200	200	未进入负面清单	否	无	4.06
11076	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丽景苑1#配电站103站内变压器	800	64	208	208	未进入负面清单	否	无	8.91
11077	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丽景苑2#配电站103站内变压器	800	63	216	216	未进入负面清单	否	无	4.28
11078	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丽景苑1#配电站104站内变压器	800	68	176	176	未进入负面清单	否	无	2.86
11079	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丽景苑1#配电站105站内变压器	800	68	176	176	未进入负面清单	否	无	6.69
11080	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	新世纪变电站104 2#变压器	1000	58	320	320	未进入负面清单	否	无	0.89
11081	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	新世纪变电站103 1#变压器	315	66	76	76	未进入负面清单	否	无	5.09
11082	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	嘉隆苑配电站105站内配电变压器	800	59	248	248	未进入负面清单	否	无	0.00
11083	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁建配电站103	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	4.11
11084	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	顺河配电站103	800	59	248	248	未进入负面清单	否	无	3.33
11085	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	泰和小区配电站103	500	58	160	160	未进入负面清单	否	无	7.87
11086	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	桂林园配电站104站内配电变压器	400	53	148	148	未进入负面清单	否	无	0.93
11087	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	红光市场配电站103	315	56	107	107	未进入负面清单	否	无	6.39
11088	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	芙蓉3#箱站103	315	66	76	76	未进入负面清单	否	无	1.76
11089	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	华晨明府配电站103 1#变压器	630	65	158	158	未进入负面清单	否	无	0.35
11090	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	华晨明府配电站104 2#变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	7.33
11091	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	华晨明府配电站105 3#变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	1.95
11092	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	华晨明府配电站106 4#变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	3.65
11093	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	明星配电站103 1#变压器	630	65	158	158	未进入负面清单	否	无	6.16
11094	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	明星配电站104 2#变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	3.50
11095	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰花园配电站103 1#变压器	1000	63	270	270	未进入负面清单	否	无	3.26
11096	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰花园配电站104 2#变压器	1000	68	220	220	未进入负面清单	否	无	0.65
11097	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌2#箱站103	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	5.30
11098	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	桂林园配电站103站内配电变压器	400	59	124	124	未进入负面清单	否	无	8.61
11099	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	向阳家园配电站103 1#变压器	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	1.96
11100	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	向阳家园配电站104 2#变压器	400	75	60	60	未进入负面清单	否	无	5.20
11101	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	向阳家园配电站105 3#变压器	400	68	88	88	未进入负面清单	否	无	0.94
11102	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	都市人家配电站104 2#变压器	800	58	256	256	未进入负面清单	否	无	4.36
11103	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	枫林小镇3#配电站104站内配电变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	2.18
11104	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	枫林小镇1#配电站103站内配电变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	4.85
11105	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	枫林小镇3#配电站103站内配电变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	5.81
11106	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	枫林小镇2#配电站103站内配电变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	0.36
11107	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	枫林小镇1#箱式配电站103站内配电变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	3.53
11108	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	金龙箱变103	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	2.79
11109	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰1#箱站103	800	59	248	248	未进入负面清单	否	无	2.01
11110	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	红太阳箱式配电站103	400	58	128	128	未进入负面清单	否	无	5.47
11111	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰3#箱站103	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	6.55
11112	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰2#箱站103	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	6.19
11113	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰4#箱站103	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	7.23
11114	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰5#箱站103	630	65	158	158	未进入负面清单	否	无	7.88
11115	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰6#箱站103	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	6.57
11116	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰7#箱站103	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	5.00
11117	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌1#箱站103	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	8.45
11118	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	都市人家配电站103 1#变压器	800	63	216	216	未进入负面清单	否	无	5.18
11119	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌华府配电站103站内配电变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	3.83
11120	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌华府配电站104站内配电变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	8.33
11121	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	东方红配电站103站内变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	7.55
11122	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	东方红配电站104站内变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	6.15
11123	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	东方红配电站105 站内变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	8.59
11124	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	东城观海配电站103站内变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	2.05
11125	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	东城观海配电站104站内变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	4.97
11126	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	嘉隆苑配电站106站内配电变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	5.44
11127	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	嘉隆苑配电站104 2#变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	4.58
11128	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华1#箱式配电站103	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	5.91
11129	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	玉兰名住配电站104站内2#变压器	630	75	95	95	未进入负面清单	否	无	3.41
11130	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	玉兰名住配电站103站内1#变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	1.59



11131	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	巨兴配变站104a	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	5.36
11132	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	巨兴配变站104b	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	6.83
11133	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	高中配变站103	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	5.83
11134	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新配变站103	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	2.51
11135	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	金贸银座配变站103	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	4.60
11136	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔8#配电站变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	2.43
11137	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔4#配变站104变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	3.31
11138	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔4#配变站103变压器	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	4.84
11139	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	金贸银座配变站104	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	3.92
11140	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	祥瑞配变站104站内配电变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	7.72
11141	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	祥瑞配变站103站内配电变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	7.13
11142	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	幸福配变站103	800	58	256	256	未进入负面清单	否	无	2.52
11143	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新分1#箱变103	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	2.14
11144	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新分2#箱变103	630	75	95	95	未进入负面清单	否	无	6.74
11145	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华4#箱式配变站103	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	5.57
11146	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	景苑箱式配变站103	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	3.58
11147	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华2#箱式配变站103	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	6.82
11148	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔6#配变站103变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	7.38
11149	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔6#配变站104变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	3.50
11150	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔7#配变站104变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	4.68
11151	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔7#配变站103变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	6.20
11152	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔5#配变站103变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	5.23
11153	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔5#配变站104变压器	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	3.16
11154	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔9#配电站变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	3.21
11155	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔9#配电站变压器	630	65	158	158	未进入负面清单	否	无	7.08
11156	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔10#配电站变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	6.08
11157	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔10#配电站变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	7.86
11158	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	文汇配电站103站内配电变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	5.22
11159	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	金河1#箱站103	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	5.69
11160	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	金河3#箱站103	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	5.39
11161	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔2#配变站103站内配电变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	8.59
11162	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔2#配变站104站内配电变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	8.68
11163	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔1#配变站105站内配电变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	5.43
11164	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔11#配电站变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	6.81
11165	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔11#配变站变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	4.04
11166	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	锦绣乾城配电站105站内配电变压器	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	2.06
11167	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	锦绣乾城2#配电站104站内配电变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	4.16
11168	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	锦绣乾城2#配电站103站内配电变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	4.11
11169	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	步行街2#箱站103	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	5.21
11170	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	锦绣乾城配电站103站内配电变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	5.21
11171	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	锦绣乾城配电站104站内配电变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	2.71
11172	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	御景城1#配变站2#变压器	630	75	95	95	未进入负面清单	否	无	0.18
11173	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	向阳花园配电站103 1#变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	1.29
11174	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	向阳花园配电站104 2#变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	2.09
11175	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	步行街1#箱站103	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	2.40
11176	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	步行街3#箱站103	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	1.74
11177	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	三院配电站106 3#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	0.29
11178	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	新天地配电站104 2#变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	4.29
11179	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	新天地商业城1#配电站104	800	58	256	256	未进入负面清单	否	无	4.64
11180	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	辰洲配电站103变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.58
11181	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	阳光1#配电站105间隔配电变压器	800	65	200	200	未进入负面清单	否	无	1.04
11182	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	阳光1#配电站104站内变压器	800	64	208	208	未进入负面清单	否	无	6.39
11183	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	新天居三期配电站103间隔配电变压器	800	64	208	208	未进入负面清单	否	无	7.16
11184	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	新天居三期配电站104间隔	800	63	216	216	未进入负面清单	否	无	3.91
11185	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	铭城配电站103间隔配电变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	3.36
11186	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海洋新村1#配电站间隔103配电变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	5.19
11187	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	鑫兴紫郡2#配电站间隔103配电变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	8.40
11188	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	鑫兴紫郡2#配电站间隔104配电变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	8.86
11189	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	鑫兴紫郡1#配电站间隔103配电变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	1.64

11190	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	鑫兴紫郡1#配电站间隔104配电变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	5.49
11191	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	鑫兴紫郡1#配电站间隔105配电变压器	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	1.97
11192	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	金庄置业1#配电站间隔103配电变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	7.50
11193	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	金庄置业1#配电站间隔104配电变压器	630	65	158	158	未进入负面清单	否	无	1.56
11194	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	金庄置业2#配电站母线间隔配电变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.37
11195	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	华丰总厂配电站间隔配电变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	3.31
11196	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	壹品桃源三期1#配电站103配电变压器	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	3.37
11197	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	壹品桃源三期1#配电站104配电变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	1.55
11198	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	壹品桃源三期2#配电站103配电变压器	630	65	158	158	未进入负面清单	否	无	6.47
11199	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳1#配电站1#变压器	315	68	69	69	未进入负面清单	否	无	0.76
11200	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳1#配电站2#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	3.01
11201	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	华宸兰庭2#配电站1#变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	5.83
11202	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	华宸兰庭2#配电站2#变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	2.82
11203	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	城建局箱式配电站103站内变压器-1	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	4.45
11204	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	芙蓉2#箱式配电站103站内变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	0.16
11205	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五金箱式配电站103变压器配变压器	500	53	185	185	未进入负面清单	否	无	2.82
11206	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	海港线	洲城小区中心配电站104间隔配电变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	1.49
11207	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	海港线	洲城小区中心配电站204间隔配电变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	3.51
11208	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	红星中心配电站103配变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	5.88
11209	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	香港广场小区配电站103间隔配电变压器	800	58	256	256	未进入负面清单	否	无	2.16
11210	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	香港广场小区配电站104间隔配电变压器	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	6.47
11211	国网庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	香港广场小区配电站105间隔配电变压器	800	56	272	272	未进入负面清单	否	无	7.41
11212	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	鼎桥大厦箱式配电站103间隔配电变压器	500	65	125	125	未进入负面清单	否	无	4.68
11213	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	体育馆箱式配电站间隔配电变压器103	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	0.55
11214	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	金泰华府1#配电站103间隔配电变压器	800	63	216	216	未进入负面清单	否	无	3.47
11215	国网庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	金泰华府1#配电站104间隔配电变压器	800	59	248	248	未进入负面清单	否	无	6.20
11216	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	城市荣域2#配电站104配变压器	800	68	176	176	未进入负面清单	否	无	5.36
11217	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	城市荣域1#配电站104配变压器	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	5.53
11218	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	城市荣域1#配电站103配变压器	800	59	248	248	未进入负面清单	否	无	2.46
11219	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	城市荣域2#配电站103配变压器	800	58	256	256	未进入负面清单	否	无	6.79
11220	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港壹号1#配电站103间隔配电变压器	800	58	256	256	未进入负面清单	否	无	0.53
11221	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港壹号1#配电站104间隔配电变压器	800	56	272	272	未进入负面清单	否	无	6.24
11222	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港壹号2#配电站103间隔配电变压器	800	64	208	208	未进入负面清单	否	无	5.35
11223	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港壹号2#配电站104间隔配电变压器	800	58	256	256	未进入负面清单	否	无	8.22
11224	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	金岳福里配电站103间隔配电变压器	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	6.71
11225	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	金岳福里配电站104间隔配电变压器	800	56	272	272	未进入负面清单	否	无	4.88
11226	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	金岳福里配电站105间隔配电变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	8.65
11227	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	芙蓉壹号1#配电站103变	800	65	200	200	未进入负面清单	否	无	4.29
11228	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	芙蓉壹号1#配电站104变	800	64	208	208	未进入负面清单	否	无	4.40
11229	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	巴黎春田2#配电站103站内变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	0.01
11230	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	巴黎春田2#配电站104站内变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	6.25
11231	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	巴黎春田1#配电站103站内变压器	630	65	158	158	未进入负面清单	否	无	1.47
11232	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	巴黎春田1#配电站104站内变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	2.94
11233	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	巴黎春田3#配电站103站内变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	5.65
11234	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	巴黎春田3#配电站103站内变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	0.88
11235	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆5#配电站104站内变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	7.14
11236	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆5#配电站103站内变压器	630	65	158	158	未进入负面清单	否	无	8.93
11237	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆7#配电站103站内变压器	800	64	208	208	未进入负面清单	否	无	2.58
11238	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	景源配电站104站内变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	7.80
11239	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	景源配电站105站内变压器	630	65	158	158	未进入负面清单	否	无	8.38
11240	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	景源配电站106站内变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	0.14
11241	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆4#配电站104站内变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	8.18
11242	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	乾豪1#配电站105站内变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	8.46
11243	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	乾豪1#配电站106站内变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	2.51
11244	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆6#配电站104站内变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	0.99
11245	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆6#配电站103站内变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	2.34
11246	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆7#配电站104站内变压器	800	75	120	120	未进入负面清单	否	无	1.67
11247	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	水仙4#配电站103站内变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	3.45
11248	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	水仙4#配电站104站内变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	0.14

11249	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	水仙4#配电站105站内变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	0.90
11250	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	水仙4#配电站106站内变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	6.34
11251	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	瀚林苑配电站104站内变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	3.54
11252	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆2#配电站103站内变压器	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	1.77
11253	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	玫瑰园2#配电站103站内变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	6.46
11254	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	玫瑰园1#配电站103站内变压器	800	56	272	272	未进入负面清单	否	无	1.44
11255	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	玫瑰园1#配电站104站内变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	2.23
11256	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	玫瑰园2#配电站104站内变压器	800	65	200	200	未进入负面清单	否	无	7.03
11257	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠1#配电站104站内变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	1.37
11258	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠1#配电站105站内变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	2.80
11259	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	设计院箱式配电站103站内变压器	315	64	82	82	未进入负面清单	否	无	2.50
11260	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠1#配电站106站内变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	6.48
11261	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠2#配电站104站内变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	6.04
11262	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠中心配电站105站内变压器	630	65	158	158	未进入负面清单	否	无	6.93
11263	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠3#配电站105站内变压器	800	64	208	208	未进入负面清单	否	无	4.95
11264	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	雍鑫箱式配电站103站内变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	8.08
11265	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	天伦花园配电站103站内变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	6.31
11266	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	未来新家园配电站103站内变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	1.54
11267	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	未来新家园配电站105站内变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	8.36
11268	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	未来新家园配电站106站内变压器	630	75	95	95	未进入负面清单	否	无	0.96
11269	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	世纪海天配电站106站内变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	8.36
11270	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	世纪海天配电站105站内变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	5.28
11271	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	世纪海天配电站104站内变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	8.51
11272	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	工商局2#配电站103站内变压器	800	58	256	256	未进入负面清单	否	无	6.86
11273	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	未来新家园配电站104站内变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	3.97
11274	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天3#配电站103站内变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	7.24
11275	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天3#配电站105站内变压器	630	65	158	158	未进入负面清单	否	无	5.57
11276	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天3#配电站106站内变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	3.10
11277	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天3#配电站104站内变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	8.65
11278	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	实力大厦箱式配电站103站内变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	8.80
11279	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天2#配电站106站内变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	1.07
11280	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	乾豪1#配电站104站内变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	2.28
11281	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	乾力电子箱式配电站103站内变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	8.75
11282	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	乾豪2#配电站104站内变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	7.62
11283	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆3#配电站103站内变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	5.68
11284	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	乾豪1#配电站103站内变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	7.65
11285	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	工商局2#配电站104站内变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	4.60
11286	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	天伦花园配电站105站内变压器	630	75	95	95	未进入负面清单	否	无	8.69
11287	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	天伦花园配电站106站内变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	1.24
11288	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	鑫兴富力城配电站103站内变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	5.62
11289	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	鑫兴富力城配电站104站内变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	2.17
11290	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	鑫兴富力城配电站105站内变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	1.90
11291	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海事局箱式配电站103站内变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	3.08
11292	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天2#配电站104站内变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	5.26
11293	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天4#配电站103站内变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	2.39
11294	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天4#配电站104站内变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.06
11295	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天4#配电站106站内变压器	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	1.42
11296	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天4#配电站105站内变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	2.24
11297	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	鑫兴紫韵配电站103站内变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	7.01
11298	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	鑫兴紫韵配电站104站内变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	7.23
11299	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天2#配电站105站内变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	2.08
11300	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天2#配电站103站内变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	1.07
11301	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	乾豪2#配电站103站内变压器	630	75	95	95	未进入负面清单	否	无	1.21
11302	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	景源配电站103站内变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	6.13
11303	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	环涌1#配电站104站内变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	1.75
11304	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	环涌2#配电站104站内变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	6.01
11305	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	法院箱式配电站103站内变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	0.99
11306	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠2#配电站103站内变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	2.33
11307	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	世纪海天配电站103站内变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	0.96

11308	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠3#配电站103站内变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	6.00
11309	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠1#配电站103站内变压器	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	5.51
11310	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠3#配电站104站内变压器	500	66	120	120	未进入负面清单	否	无	1.18
11311	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	紫阳丽景配电站104站内变压器	630	65	158	158	未进入负面清单	否	无	3.62
11312	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	紫阳丽景配电站105站内变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	1.30
11313	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	紫阳丽景配电站103站内变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	8.02
11314	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆1#配电站103站内变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	6.36
11315	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	环通2#配电站103站内变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	7.69
11316	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆1#配电站104站内变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	4.80
11317	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆3#配电站104站内变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	1.09
11318	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆2#配电站104站内变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	1.08
11319	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆4#配电站103站内变压器	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	3.65
11320	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	环通1#配电站103站内变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	4.06
11321	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	老干局箱式配电站103站内变压器	630	65	158	158	未进入负面清单	否	无	3.00
11322	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	乾联箱式配电站103站内变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	4.58
11323	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	乾凌2#配电站105配电变压器间隔	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	6.13
11324	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	乾凌2#配电站106配电变压器间隔	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	6.37
11325	国网庄河市供电公司	#N/A	轧钢线	华府怡景配电站103配电变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	1.81
11326	国网庄河市供电公司	#N/A	轧钢线	华府怡景配电站104配电变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	8.19
11327	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	瀚林苑配电站105站内变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	6.91
11328	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠4#配电站103站内变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	5.50
11329	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	鑫兴富力城配电站106站内变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	1.17
11330	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	御河湾1#配电站5间隔配电变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	6.32
11331	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	御河湾1#配电站6间隔配电变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	6.18
11332	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	信蓝湾1#配电站一次侧间隔配电变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	4.82
11333	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	伟业御璟城1#配电站间隔103配电变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	4.37
11334	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	伟业御璟城1#配电站间隔104配电变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	7.49
11335	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	伟业御璟城2#配电站间隔103配电变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	1.28
11336	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	伟业御璟城2#配电站间隔104配电变压器	630	75	95	95	未进入负面清单	否	无	4.04
11337	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	永信蓝湾1#配电站间隔104配电变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	6.60
11338	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	永信蓝湾2#配电站间隔103配电变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	3.07
11339	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	永信蓝湾2#配电站间隔104配电变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	8.04
11340	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	将军小区1#配电站103间隔配电变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	5.03
11341	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	将军小区1#配电站104间隔配电变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	6.83
11342	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	瀚林苑配电站103站内变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	2.45
11343	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	韵坊2#配电站104变压器间隔配电变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	1.69
11344	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	韵坊4#配电站104变压器间隔配电变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.08
11345	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	韵坊4#配电站103变压器间隔配电变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	1.94
11346	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	千韵坊4#配电站105变压器配电变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	8.86
11347	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	龙王庙村箱式配电站103配电变压器	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	3.53
11348	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	玫瑰园3#配电站104站内变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	2.42
11349	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	玫瑰园3#配电站103站内变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	3.57
11350	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	伟业御璟城4#配电站1#配电变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	0.16
11351	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	伟业御璟城4#配电站2#配电变压器	800	64	208	208	未进入负面清单	否	无	8.77
11352	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	千韵坊3#配电站104配电变压器	800	63	216	216	未进入负面清单	否	无	1.68
11353	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	御璟城二期5#配电站104站内变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	1.26
11354	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	将军府3#配电站间隔104配电变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	4.50
11355	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	巴黎春田4#配电站间隔103配电变压器	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	1.90
11356	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	巴黎春田4#配电站间隔104配电变压器	800	63	216	216	未进入负面清单	否	无	0.24
11357	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	工商局1#配电站103站内变压器	630	65	158	158	未进入负面清单	否	无	1.85
11358	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	英伦河山1#配电站103配电变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	5.36
11359	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	英伦河山2#配电站104配电变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	5.59
11360	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	英伦河山2#配电站103配电变压器	630	59	195	195	未进入负面清单	否	无	7.80
11361	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	英伦河山1#配电站104配电变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	5.55
11362	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	浩丰103配电变压器	315	59	98	98	未进入负面清单	否	无	4.73
11363	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	凯盛2#配电站104站内变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	3.42
11364	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	御河湾2#配电站103间隔配电变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	8.55
11365	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	御河湾2#配电站104间隔配电变压器	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	6.35
11366	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	玫瑰园4#配电站103间隔配电变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	7.40

11367	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	玫瑰园4#配电站104间隔配电变压器	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	5.89
11368	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	海港明珠1#配电站103间隔配电变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.34
11369	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	明珠湾1#配电站104间隔配电变压器	800	56	272	272	未进入负面清单	否	无	2.76
11370	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	明珠湾1#配电站103间隔1配电变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	1.30
11371	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	阳光海岸配电站103间隔配电变压器	800	64	208	208	未进入负面清单	否	无	5.99
11372	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	阳光海岸配电站104间隔配电变压器	800	63	216	216	未进入负面清单	否	无	4.13
11373	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	珠湾壹公馆1#配电站103间隔配电变压器	800	58	256	256	未进入负面清单	否	无	3.17
11374	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	珠湾壹公馆1#配电站104间隔配电变压器	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	0.20
11375	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	珠湾壹公馆1#配电站105间隔配电变压器	800	63	216	216	未进入负面清单	否	无	7.26
11376	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	明珠湾公园里1#配电站103配电变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	7.08
11377	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	明珠湾公园里1#配电站104配电变压器	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	5.32
11378	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	明珠湾公园里1#配电站105配电变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	6.32
11379	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	紫阳丽景2#配电站103间隔配电变压器	800	65	200	200	未进入负面清单	否	无	0.29
11380	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	紫阳丽景2#配电站104间隔配电变压器	800	56	272	272	未进入负面清单	否	无	2.47
11381	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	紫阳丽景3#配电站103间隔配电变压器	800	64	208	208	未进入负面清单	否	无	5.92
11382	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	紫阳丽景3#配电站104间隔配电变压器	800	63	216	216	未进入负面清单	否	无	4.53
11383	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	鑫兴9号配电站103间隔配电变压器	800	68	176	176	未进入负面清单	否	无	8.39
11384	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	鑫兴9号配电站104间隔配电变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	3.56
11385	国网庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	视台线供电公司箱站103间隔配电变压器	400	63	108	108	未进入负面清单	否	无	3.84
11386	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	伦河山四期1#配电站103间隔配电变压器	800	59	248	248	未进入负面清单	否	无	8.61
11387	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	伦河山四期1#配电站104间隔配电变压器	800	58	256	256	未进入负面清单	否	无	0.80
11388	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	伦河山四期1#配电站105间隔配电变压器	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	4.09
11389	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	伦河山四期2#配电站103间隔配电变压器	800	63	216	216	未进入负面清单	否	无	1.65
11390	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	伦河山四期2#配电站104间隔配电变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	7.03
11391	国网庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	永信蓝湾开关站101间隔所用变	100	65	25	25	未进入负面清单	否	无	7.35
11392	旅顺供电分公司	创新变	王家线	92538部队配电站1号变压器	500	0.329	448.355	448.355	未进入负面清单	否	无	2.70
11393	旅顺供电分公司	创新变	王家线	92538部队配电站2号变压器	500	38.61%	448	448	未进入负面清单	否	无	3.20%
11394	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	白玉新苑箱式配电站	630	62.34%	563	563	未进入负面清单	否	无	3.30%
11395	旅顺供电分公司	旅顺变	船均线	白云街1#配电站1号变压器	500	49.58%	448	448	未进入负面清单	否	无	4.90%
11396	旅顺供电分公司	旅顺变	船均线	白云街1#配电站2号变压器	500	33.51%	448	448	未进入负面清单	否	无	2.30%
11397	旅顺供电分公司	旅顺变	泉城甲线	半岛印象#1配电站1号变压器	630	63.48%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.30%
11398	旅顺供电分公司	旅顺变	泉城甲线	半岛印象#1配电站2号变压器	630	46.50%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.50%
11399	旅顺供电分公司	旅顺变	乐购线	半岛印象#2配电站1号变压器	630	52.73%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.40%
11400	旅顺供电分公司	旅顺变	乐购线	半岛印象#2配电站2号变压器	800	48.38%	716	716	未进入负面清单	否	无	3.80%
11401	旅顺供电分公司	旅顺变	泉城甲线	半岛印象#3配电站1号变压器	630	51.84%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.50%
11402	旅顺供电分公司	旅顺变	泉城甲线	半岛印象#3配电站2号变压器	800	54.84%	716	716	未进入负面清单	否	无	2.70%
11403	旅顺供电分公司	旅顺变	乐购线	半岛印象#4配电站1号变压器	630	49.00%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.60%
11404	旅顺供电分公司	旅顺变	乐购线	半岛印象#4配电站2号变压器	630	47.98%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.80%
11405	旅顺供电分公司	旅顺变	泉城甲线	半岛印象#5配电站1号变压器	800	58.13%	715	715	未进入负面清单	否	无	3.50%
11406	旅顺供电分公司	旅顺变	泉城甲线	半岛印象#5配电站2号变压器	800	67.56%	715	715	未进入负面清单	否	无	2.20%
11407	旅顺供电分公司	旅顺变	乐购线	半岛印象#6配电站1号变压器	800	50.65%	716	716	未进入负面清单	否	无	2.60%
11408	旅顺供电分公司	旅顺变	乐购线	半岛印象#6配电站2号变压器	800	58.56%	715	715	未进入负面清单	否	无	2.50%
11409	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	冰粮干#37号台	200	22.53%	180	180	未进入负面清单	否	无	3.10%
11410	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	冰粮干#50号台2号变压器	250	23.44%	224	224	未进入负面清单	否	无	2.50%
11411	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	冰粮干#56间1号台	200	54.26%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.90%
11412	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	冰粮干#57号台	200	67.68%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.80%
11413	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	博爱家园#1箱式配电站	315	39.34%	282	282	未进入负面清单	否	无	3.80%
11414	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	博爱街#1配电站	800	65.19%	715	715	未进入负面清单	否	无	3.30%
11415	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	博爱街#1箱式配电站	630	54.69%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.10%
11416	旅顺供电分公司	大均变	港湾线	步行街#1箱式配电站	500	82.78%	446	446	2023.12	是	2024.12.30	4.70%
11417	旅顺供电分公司	大均变	海岸线	步行街#2箱式配电站	500	37.54%	448	448	未进入负面清单	否	无	1.70%
11418	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	菜市街#1箱式配电站	300	48.45%	269	269	未进入负面清单	否	无	4.30%
11419	旅顺供电分公司	大均变	港湾线	长江路#1配电站1号变压器	630	44.81%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.50%
11420	旅顺供电分公司	大均变	港湾线	长江路#1配电站2号变压器	630	56.28%	563	563	未进入负面清单	否	无	3.30%
11421	旅顺供电分公司	大均变	港湾线	长江路#2配电站1号变压器	500	68.16%	447	447	未进入负面清单	否	无	1.30%
11422	旅顺供电分公司	大均变	港湾线	长江路#2配电站2号变压器	500	42.79%	448	448	未进入负面清单	否	无	1.70%
11423	旅顺供电分公司	大均变	玉乃甫线	长兴街#1箱式配电站	630	59.68%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.50%
11424	旅顺供电分公司	大均变	港湾线	大华分#19右2号台	315	26.79%	283	283	未进入负面清单	否	无	4.00%
11425	旅顺供电分公司	大均变	港湾线	大华分#20号台	200	45.45%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.80%

11426	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华分#7右2号台	315	42.72%	282	282	未进入负面清单	否	无	2.30%
11427	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华分#7右3右2号台	315	22.49%	283	283	未进入负面清单	否	无	2.10%
11428	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华街#1配电箱	500	52.94%	447	447	未进入负面清单	否	无	2.10%
11429	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华街#1箱式配电站	630	53.99%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.10%
11430	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华街#2配电站1号变压器	500	63.41%	447	447	未进入负面清单	否	无	1.20%
11431	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华街#2配电站2号变压器	500	49.52%	448	448	未进入负面清单	否	无	1.30%
11432	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华街#3配电站1号变压器	500	54.51%	447	447	未进入负面清单	否	无	2.30%
11433	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华街#3配电站2号变压器	500	23.24%	449	449	未进入负面清单	否	无	1.90%
11434	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华街#3箱式配电站	500	45.13%	448	448	未进入负面清单	否	无	3.90%
11435	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	大众干#14号台	200	30.91%	179	179	未进入负面清单	否	无	1.90%
11436	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	大众干#24右2右1号台	400	65.59%	357	357	未进入负面清单	否	无	2.50%
11437	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	大众干#24右2右3号台	400	66.74%	357	357	未进入负面清单	否	无	4.50%
11438	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	大众干#31号台2号变压器	315	33.82%	282	282	未进入负面清单	否	无	4.00%
11439	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	得胜分#5右2号台	200	51.47%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.50%
11440	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	得胜分#8号台	200	57.94%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
11441	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	东华街#1配电箱	800	60.66%	715	715	未进入负面清单	否	无	3.90%
11442	旅顺供电分公司	创新变	王家线	洞庭#1箱式配电站	500	31.31%	448	448	未进入负面清单	否	无	2.70%
11443	旅顺供电分公司	创新变	王家线	洞庭分#21号台	250	26.38%	224	224	未进入负面清单	否	无	4.30%
11444	旅顺供电分公司	创新变	王家线	洞庭分#23号台	400	54.83%	358	358	未进入负面清单	否	无	2.00%
11445	旅顺供电分公司	创新变	王家线	洞庭分#25号台	400	37.42%	359	359	未进入负面清单	否	无	1.88%
11446	旅顺供电分公司	创新变	王家线	洞庭分#3右1号变压器	200	54.62%	179	179	未进入负面清单	否	无	1.70%
11447	旅顺供电分公司	创新变	新市线	洞庭花园配电站1号变压器	250	33.73%	224	224	未进入负面清单	否	无	3.80%
11448	旅顺供电分公司	创新变	新市线	洞庭花园配电站2号变压器	250	44.23%	224	224	未进入负面清单	否	无	2.20%
11449	旅顺供电分公司	创新变	王家线	洞庭街#1配电箱	500	27.75%	449	449	未进入负面清单	否	无	3.60%
11450	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	二零三分#16左3号台	200	20.82%	180	180	未进入负面清单	否	无	2.20%
11451	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	二零三分#3左2号台	315	29.79%	283	283	未进入负面清单	否	无	4.20%
11452	旅顺供电分公司	创新变	新市线	枫阳万嘉#1配电站1号变压器	630	60.26%	563	563	未进入负面清单	否	无	1.60%
11453	旅顺供电分公司	创新变	新市线	枫阳万嘉#1配电站2号变压器	630	49.52%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.70%
11454	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	港湾街#1配电箱	630	46.85%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.10%
11455	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	港湾街#1箱式配电站	300	65.06%	268	268	未进入负面清单	否	无	1.70%
11456	旅顺供电分公司	创新变	王家线	革新分#1左4号台	200	27.94%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.30%
11457	旅顺供电分公司	创新变	新市线	革新街#1配电站1号变压器	630	33.52%	565	565	未进入负面清单	否	无	1.53%
11458	旅顺供电分公司	创新变	新市线	革新街#1配电站2号变压器	630	47.65%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.80%
11459	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	革新街#2配电站1号变压器	630	64.49%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.00%
11460	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	革新街#2配电站2号变压器	630	40.78%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.60%
11461	旅顺供电分公司	创新变	新市线	革新街中心配电站1号变压器	630	58.67%	563	563	未进入负面清单	否	无	3.60%
11462	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	革新街中心配电站2号变压器	630	67.08%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.60%
11463	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	工人村#1箱式配电站	630	44.94%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.40%
11464	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	光辉#1箱式配电站	800	63.76%	715	715	未进入负面清单	否	无	2.30%
11465	旅顺供电分公司	大坞变	蓝甲线	海山花苑#1住宅配电站1号变压器	630	54.96%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.40%
11466	旅顺供电分公司	大坞变	蓝甲线	海山花苑#1住宅配电站2号变压器	630	62.87%	563	563	未进入负面清单	否	无	3.70%
11467	旅顺供电分公司	大坞变	蓝甲线	海山花苑#2住宅配电站1号变压器	800	41.00%	717	717	未进入负面清单	否	无	1.80%
11468	旅顺供电分公司	大坞变	蓝甲线	海山花苑#2住宅配电站2号变压器	800	60.49%	715	715	未进入负面清单	否	无	1.90%
11469	旅顺供电分公司	大坞变	蓝乙线	海山花苑#3住宅配电站1号变压器	800	62.71%	715	715	未进入负面清单	否	无	1.90%
11470	旅顺供电分公司	大坞变	蓝乙线	海山花苑#3住宅配电站2号变压器	800	51.34%	716	716	未进入负面清单	否	无	1.80%
11471	旅顺供电分公司	大坞变	蓝乙线	海山花苑#4住宅配电站1号变压器	800	46.92%	716	716	未进入负面清单	否	无	1.80%
11472	旅顺供电分公司	大坞变	蓝乙线	海山花苑#4住宅配电站2号变压器	800	56.74%	715	715	未进入负面清单	否	无	1.70%
11473	旅顺供电分公司	大坞变	蓝乙线	海山花苑#6住宅配电站1号变压器	800	24.94%	718	718	未进入负面清单	否	无	2.50%
11474	旅顺供电分公司	大坞变	蓝乙线	海山花苑#6住宅配电站2号变压器	800	38.09%	717	717	未进入负面清单	否	无	1.70%
11475	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	海印悠山#1配电站1号变压器	630	49.98%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.60%
11476	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	海印悠山#1配电站2号变压器	630	64.86%	563	563	未进入负面清单	否	无	1.50%
11477	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	和平街#1配电站	500	41.35%	448	448	未进入负面清单	否	无	3.20%
11478	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	横山阁箱式配电站	630	66.36%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.80%
11479	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	红光街#1配电站	500	64.72%	447	447	未进入负面清单	否	无	4.30%
11480	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	华中房地产配电站	315	39.28%	282	282	未进入负面清单	否	无	3.20%
11481	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	黄河街#1箱式配电站	300	39.37%	269	269	未进入负面清单	否	无	1.50%
11482	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	黄河街#2箱式配电站	300	69.25%	268	268	未进入负面清单	否	无	1.10%
11483	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	黄河路#1配电站1号变压器	500	52.05%	447	447	未进入负面清单	否	无	1.70%
11484	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	黄河路#1配电站2号变压器	500	59.07%	447	447	未进入负面清单	否	无	2.30%

11485	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	黄河路#3箱式配电站	630	53.87%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.10%
11486	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	黄河路#4箱式配电站1号配电站	500	24.72%	449	449	未进入负面清单	否	无	3.20%
11487	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	黄河路#4箱式配电站2号配电站	500	43.05%	448	448	未进入负面清单	否	无	3.40%
11488	旅顺供电分公司	大坞变	四二零九线	黄金分#16间1号台	315	23.69%	283	283	未进入负面清单	否	无	1.80%
11489	旅顺供电分公司	大坞变	四二零九线	黄金分#3号台2号变压器	400	27.54%	359	359	未进入负面清单	否	无	1.98%
11490	旅顺供电分公司	大坞变	四二零九线	黄金分#8号台	200	39.34%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.00%
11491	旅顺供电分公司	大坞变	四二零九线	黄金街#1配电站1号变压器	500	61.55%	447	447	未进入负面清单	否	无	3.80%
11492	旅顺供电分公司	大坞变	四二零九线	黄金街#1配电站2号变压器	500	61.89%	447	447	未进入负面清单	否	无	3.10%
11493	旅顺供电分公司	大坞变	四二零九线	黄金支#2号台	200	69.38%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.40%
11494	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	惠工街#1配电站	500	48.91%	448	448	未进入负面清单	否	无	3.70%
11495	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	惠工街#1箱式配电站	630	57.34%	563	563	未进入负面清单	否	无	3.80%
11496	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景乙线	惠工街#2箱式配电站	630	52.27%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.10%
11497	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	解放干#24号台	315	30.21%	283	283	未进入负面清单	否	无	1.90%
11498	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	解放干#36号台	315	20.55%	283	283	未进入负面清单	否	无	2.50%
11499	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	解放干#65号台	200	39.89%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.10%
11500	旅顺供电分公司	创新变	王家线	进卫支#10右2号台	400	47.35%	358	358	未进入负面清单	否	无	2.20%
11501	旅顺供电分公司	创新变	王家线	进卫支#14左2号台	200	63.94%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.90%
11502	旅顺供电分公司	创新变	王家线	进卫支#5号台	160	62.11%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.10%
11503	旅顺供电分公司	创新变	王家线	进卫支#7号台	315	54.33%	282	282	未进入负面清单	否	无	1.50%
11504	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	九三路#1配电站1号变压器	630	67.23%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.90%
11505	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	九三路#1配电站2号变压器	630	40.52%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.70%
11506	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	九三路#1箱式配电站	630	41.67%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.80%
11507	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	九三路#2箱式配电站	630	67.95%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.30%
11508	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	九三路#3箱式配电站	630	60.45%	563	563	未进入负面清单	否	无	1.90%
11509	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	九三路#4箱式配电站	400	60.06%	358	358	未进入负面清单	否	无	1.90%
11510	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	九三路二分#6号台	315	62.36%	282	282	未进入负面清单	否	无	2.20%
11511	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	九三路支#11号台	200	20.61%	180	180	未进入负面清单	否	无	2.30%
11512	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	九三路支#8号台	200	27.61%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.20%
11513	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	军心家园#1箱式配电站	630	58.90%	563	563	未进入负面清单	否	无	3.30%
11514	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#1配电站1号变压器	630	46.17%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.10%
11515	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#1配电站2号变压器	630	51.95%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.80%
11516	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#2配电站1号变压器	630	52.35%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.60%
11517	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#2配电站2号变压器	630	57.34%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.40%
11518	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#3配电站1号变压器	630	64.20%	563	563	未进入负面清单	否	无	1.80%
11519	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#3配电站2号变压器	630	65.95%	563	563	未进入负面清单	否	无	1.90%
11520	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#4配电站1号变压器	630	51.93%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.70%
11521	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#4配电站2号变压器	630	54.09%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.80%
11522	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#5配电站1号变压器	630	61.90%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.70%
11523	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#5配电站2号变压器	630	43.67%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.70%
11524	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	开明街#1配电站	630	57.17%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.60%
11525	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	开明街#1箱式配电站	630	59.94%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.20%
11526	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	开明街#2配电站	630	46.97%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.20%
11527	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	开世嘉年#1配电站1号变压器	630	56.59%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.00%
11528	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	开世嘉年#1配电站2号变压器	630	68.87%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.70%
11529	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	开世嘉年#4配电站1号变压器	630	47.30%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.60%
11530	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	开世嘉年#4配电站2号变压器	630	63.52%	563	563	未进入负面清单	否	无	1.80%
11531	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	开世嘉年#5配电站1号变压器	630	69.16%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.80%
11532	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	开世嘉年#5配电站2号变压器	630	50.52%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.70%
11533	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	开世嘉年#7配电站1号变压器	800	31.02%	718	718	未进入负面清单	否	无	2.60%
11534	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	开世嘉年#7配电站2号变压器	800	33.62%	717	717	未进入负面清单	否	无	1.80%
11535	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	开世嘉年#8配电站1号变压器	630	60.28%	563	563	未进入负面清单	否	无	1.60%
11536	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	开世嘉年#8配电站2号变压器	630	46.99%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
11537	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	开世嘉年#9配电站	630	34.98%	565	565	未进入负面清单	否	无	1.40%
11538	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	朗月花园#1配电站1号变压器	630	68.16%	563	563	未进入负面清单	否	无	1.60%
11539	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	朗月花园#1配电站2号变压器	630	57.85%	563	563	未进入负面清单	否	无	1.70%
11540	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	朗月花园#2配电站1号变压器	630	49.05%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.40%
11541	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	朗月花园#2配电站2号变压器	630	44.46%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.70%
11542	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	朗月花园#3配电站1号变压器	630	65.22%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.70%
11543	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	朗月花园#3配电站2号变压器	630	56.76%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.40%



11544	旅顺供电分公司	旅顺变	跃进线	浪琴湾#1配电站1号变压器	630	48.18%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.80%
11545	旅顺供电分公司	旅顺变	跃进线	浪琴湾#1配电站2号变压器	630	63.42%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.50%
11546	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	浪琴湾#2配电站1号变压器	630	58.04%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.70%
11547	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	浪琴湾#2配电站2号变压器	630	42.55%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.70%
11548	旅顺供电分公司	旅顺变	跃进线	浪琴湾#3配电站1号变压器	630	45.40%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.40%
11549	旅顺供电分公司	旅顺变	跃进线	浪琴湾#3配电站2号变压器	630	50.87%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.30%
11550	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	丽新箱变箱式配电站	500	48.58%	448	448	未进入负面清单	否	无	1.50%
11551	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	粮库分#9号台	315	30.59%	283	283	未进入负面清单	否	无	2.80%
11552	旅顺供电分公司	创新变	王家线	辽海支#6号台	100	22.80%	90	90	未进入负面清单	否	无	1.40%
11553	旅顺供电分公司	创新变	王家线	列宁街#1配电站1号变压器	500	68.14%	447	447	未进入负面清单	否	无	1.80%
11554	旅顺供电分公司	创新变	王家线	列宁街#1配电站2号变压器	500	40.37%	448	448	未进入负面清单	否	无	1.80%
11555	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	林山逸景#1配电站1号变压器	630	65.99%	563	563	未进入负面清单	否	无	1.50%
11556	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	林山逸景#1配电站2号变压器	630	67.31%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.40%
11557	旅顺供电分公司	大均变	四三零九线	零九干#27左1号台	200	40.80%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.80%
11558	旅顺供电分公司	大均变	四三零九线	零九干#2间1左1号台	200	29.77%	179	179	未进入负面清单	否	无	0.80%
11559	旅顺供电分公司	大均变	四三零九线	零九干#6号台	315	34.68%	282	282	未进入负面清单	否	无	1.80%
11560	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#1配电站1号变压器	500	63.30%	447	447	未进入负面清单	否	无	3.60%
11561	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#1配电站2号变压器	500	48.70%	448	448	未进入负面清单	否	无	1.70%
11562	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#2配电站1号变压器	630	51.58%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.70%
11563	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#2配电站2号变压器	630	28.77%	565	565	未进入负面清单	否	无	1.50%
11564	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#2配电站3号变压器	630	56.50%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.80%
11565	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#3配电站1号变压器	630	69.92%	563	563	未进入负面清单	否	无	1.90%
11566	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#3配电站2号变压器	630	59.25%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.90%
11567	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#3配电站3号变压器	630	22.60%	566	566	未进入负面清单	否	无	2.40%
11568	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#4配电站1号变压器	630	42.75%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.60%
11569	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#4配电站2号变压器	630	44.58%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.40%
11570	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#5配电站1号变压器	630	67.26%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.10%
11571	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#5配电站2号变压器	630	62.83%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.10%
11572	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#6配电站1号变压器	630	51.31%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.10%
11573	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#6配电站2号变压器	630	41.96%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.60%
11574	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	龙惠#1住宅配电站1号变压器	630	51.84%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.30%
11575	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	龙惠#1住宅配电站2号变压器	630	51.54%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.40%
11576	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	龙惠#2住宅配电站	630	46.56%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.40%
11577	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	鹿山#1住宅配电站1号变压器	630	69.58%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.40%
11578	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	鹿山#1住宅配电站2号变压器	630	32.42%	565	565	未进入负面清单	否	无	2.30%
11579	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	鹿山#1住宅配电站3号变压器	630	53.59%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.80%
11580	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景乙线	鹿山#2住宅配电站1号变压器	630	44.32%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.40%
11581	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景乙线	鹿山#2住宅配电站2号变压器	630	68.36%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.90%
11582	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	鹿山分#3右3	50	22.04%	45	45	未进入负面清单	否	无	4.60%
11583	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	鹿山干12号1号变压器	200	30.81%	179	179	未进入负面清单	否	无	1.10%
11584	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	鹿山干12号2号变压器	50	25.15%	45	45	未进入负面清单	否	无	5.00%
11585	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	鹿山干23号变压器	400	22.20%	359	359	未进入负面清单	否	无	5.00%
11586	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	旅龙干#3号台	80	23.57%	72	72	未进入负面清单	否	无	3.30%
11587	旅顺供电分公司	创新变	王家线	茂林街#1配电站1号变压器	630	55.82%	563	563	未进入负面清单	否	无	1.20%
11588	旅顺供电分公司	创新变	王家线	茂林街#1配电站2号变压器	630	28.59%	565	565	未进入负面清单	否	无	5.10%
11589	旅顺供电分公司	创新变	王家线	茂林支#13号台	250	27.83%	224	224	未进入负面清单	否	无	3.10%
11590	旅顺供电分公司	创新变	王家线	茂林支#5号台	400	47.22%	358	358	未进入负面清单	否	无	1.40%
11591	旅顺供电分公司	大均变	四三零九线	模珠礁分#4号台2号变压器	200	29.02%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.30%
11592	旅顺供电分公司	大均变	四三零九线	模珠礁分#6号台	200	37.70%	179	179	未进入负面清单	否	无	1.10%
11593	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#6	400	64.33%	357	357	未进入负面清单	否	无	2.70%
11594	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#10右4号台	400	27.41%	359	359	未进入负面清单	否	无	1.80%
11595	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#11号台	315	65.49%	281	281	未进入负面清单	否	无	2.10%
11596	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#16间1号台	400	45.30%	358	358	未进入负面清单	否	无	3.70%
11597	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#21左3	315	57.74%	282	282	未进入负面清单	否	无	4.20%
11598	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#22号台	200	41.77%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.20%
11599	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#24左2号台	200	43.09%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.50%
11600	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#32号台	200	46.34%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.40%
11601	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#42号台	315	41.19%	282	282	未进入负面清单	否	无	4.50%
11602	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#4号台	160	29.58%	144	144	未进入负面清单	否	无	1.60%



11603	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	挪威森林配电站1号变压器	400	65.52%	357	357	未进入负面清单	否	无	1.30%
11604	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	挪威森林配电站2号变压器	400	35.94%	359	359	未进入负面清单	否	无	5.20%
11605	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	鸥逸云祥#1配电站1号变压器	630	61.74%	563	563	未进入负面清单	否	无	1.50%
11606	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	鸥逸云祥#1配电站2号变压器	630	66.15%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.40%
11607	旅顺供电分公司	旅顺变	启新干#46号台	启新干#46号台	315	54.03%	282	282	未进入负面清单	否	无	2.60%
11608	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	启新干#48右1号台	315	45.89%	282	282	未进入负面清单	否	无	2.20%
11609	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#1配电站	800	60.79%	715	715	未进入负面清单	否	无	1.60%
11610	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#2配电站1号变压器	500	43.76%	448	448	未进入负面清单	否	无	2.00%
11611	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#2配电站2号变压器	500	62.41%	447	447	未进入负面清单	否	无	4.80%
11612	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#3配电站1号变压器	500	55.71%	447	447	未进入负面清单	否	无	1.60%
11613	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#3配电站2号变压器	500	68.01%	447	447	未进入负面清单	否	无	2.10%
11614	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	启新街#4配电站1号变压器	400	52.03%	358	358	未进入负面清单	否	无	4.10%
11615	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	启新街#4配电站2号变压器	400	50.81%	358	358	未进入负面清单	否	无	2.40%
11616	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#5配电站1号变压器	500	52.15%	447	447	未进入负面清单	否	无	2.10%
11617	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#5配电站2号变压器	500	48.70%	448	448	未进入负面清单	否	无	4.30%
11618	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#6配电站	630	57.50%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.50%
11619	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#7配电站1号变压器	630	47.67%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.60%
11620	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#7配电站2号变压器	630	62.64%	563	563	未进入负面清单	否	无	1.90%
11621	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新逸园配电站1号变压器	630	55.65%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.00%
11622	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新逸园配电站2号变压器	630	41.94%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.50%
11623	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	商城分#1号台2号变压器	200	27.31%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.20%
11624	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	商城分#3号台	400	27.80%	359	359	未进入负面清单	否	无	0.90%
11625	旅顺供电分公司	创新变	王家线	胜利分#8间1号台	200	26.68%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.80%
11626	旅顺供电分公司	创新变	王家线	石板桥分#10号台	400	66.07%	357	357	未进入负面清单	否	无	2.00%
11627	旅顺供电分公司	创新变	王家线	石板桥分#17号台	200	20.69%	180	180	未进入负面清单	否	无	2.40%
11628	旅顺供电分公司	创新变	王家线	石板桥分#21左1号台	100	39.48%	90	90	未进入负面清单	否	无	2.20%
11629	旅顺供电分公司	创新变	王家线	石板桥分#23号台	315	33.63%	282	282	未进入负面清单	否	无	2.80%
11630	旅顺供电分公司	创新变	王家线	石板桥分#28号台	315	49.26%	282	282	未进入负面清单	否	无	4.30%
11631	旅顺供电分公司	创新变	王家线	石板桥分#31右1号台	315	66.79%	281	281	未进入负面清单	否	无	2.10%
11632	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	世达嘉府配电站1号变压器	630	52.41%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.10%
11633	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	世达嘉府配电站2号变压器	630	48.97%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.20%
11634	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	世达箱式配电站	500	59.59%	447	447	未进入负面清单	否	无	2.60%
11635	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#1配电站	630	39.69%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.50%
11636	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#2配电站	630	31.74%	565	565	未进入负面清单	否	无	1.20%
11637	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#3配电站1号变压器	630	40.27%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.60%
11638	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#3配电站2号变压器	630	53.15%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.40%
11639	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#4配电站1号变压器	800	64.52%	715	715	未进入负面清单	否	无	2.30%
11640	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#4配电站2号变压器	800	49.03%	716	716	未进入负面清单	否	无	1.50%
11641	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#5配电站1号变压器	800	65.99%	715	715	未进入负面清单	否	无	1.80%
11642	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#5配电站2号变压器	800	55.40%	716	716	未进入负面清单	否	无	1.90%
11643	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#6配电站1号变压器	800	65.14%	715	715	未进入负面清单	否	无	1.70%
11644	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#6配电站2号变压器	800	64.67%	715	715	未进入负面清单	否	无	2.20%
11645	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#8配电站1号变压器	630	41.63%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.20%
11646	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#8配电站2号变压器	630	24.11%	565	565	未进入负面清单	否	无	4.70%
11647	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	顺山分#10号台	315	42.05%	282	282	未进入负面清单	否	无	2.40%
11648	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	顺山分#11间1号台	315	53.52%	282	282	未进入负面清单	否	无	1.40%
11649	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	顺山分#3左3号台	400	60.79%	358	358	未进入负面清单	否	无	2.60%
11650	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	顺山分#4间1号台	200	41.88%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.40%
11651	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	顺山分#5号台	400	48.55%	358	358	未进入负面清单	否	无	4.90%
11652	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	顺山街#1配电站	800	69.76%	714	714	未进入负面清单	否	无	2.40%
11653	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	顺山街#1箱式配电站	400	69.61%	357	357	未进入负面清单	否	无	1.50%
11654	旅顺供电分公司	铁山变	茂林线	四零六分#3号台2号变压器	200	33.35%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.20%
11655	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	孙家沟分#5号台	315	68.16%	281	281	未进入负面清单	否	无	2.40%
11656	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	孙家沟分#6右3号台	315	49.81%	282	282	未进入负面清单	否	无	3.20%
11657	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	索道支#12右1号台	160	30.74%	144	144	未进入负面清单	否	无	2.30%
11658	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	索道支#1号台	200	27.70%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.10%
11659	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	汤泉#1配电站1号变压器	630	46.16%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.50%
11660	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	汤泉#1配电站2号变压器	630	28.46%	565	565	未进入负面清单	否	无	3.50%
11661	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	汤泉#2配电站1号变压器	630	49.34%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%

11662	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	汤泉#2配电站2号变压器	630	47.73%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.40%
11663	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	汤泉#3配电站1号变压器	800	68.73%	715	715	未进入负面清单	否	无	3.50%
11664	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	汤泉#3配电站2号变压器	800	41.76%	717	717	未进入负面清单	否	无	2.20%
11665	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	铁山干#16号台	250	30.72%	224	224	未进入负面清单	否	无	1.10%
11666	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	铁山干#21号台	315	39.13%	282	282	未进入负面清单	否	无	4.50%
11667	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	铁山干#31号台	315	26.23%	283	283	未进入负面清单	否	无	2.20%
11668	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	铁山干#36号台	200	38.62%	179	179	未进入负面清单	否	无	1.80%
11669	旅顺供电分公司	创新变	新市线	铁山干#65号台	200	20.58%	180	180	未进入负面清单	否	无	4.70%
11670	旅顺供电分公司	创新变	新市线	铁山干#74号台	315	24.64%	283	283	未进入负面清单	否	无	4.00%
11671	旅顺供电分公司	创新变	新市线	铁山干#74间1号台	200	35.16%	179	179	未进入负面清单	否	无	1.50%
11672	旅顺供电分公司	创新变	王家线	铁山干#78号台	315	61.16%	282	282	未进入负面清单	否	无	3.80%
11673	旅顺供电分公司	创新变	王家线	铁山干#78左6号台	200	47.69%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
11674	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	铁山干#9号台	200	33.28%	179	179	未进入负面清单	否	无	1.00%
11675	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	庭林熙谷#1配电站1号变压器	630	39.74%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.80%
11676	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	庭林熙谷#1配电站2号变压器	630	51.83%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.20%
11677	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	庭林熙谷#2配电站1号变压器	630	54.15%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.10%
11678	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	庭林熙谷#2配电站2号变压器	630	37.37%	565	565	未进入负面清单	否	无	2.50%
11679	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	庭林熙谷#3配电站1号变压器	500	44.23%	448	448	未进入负面清单	否	无	4.90%
11680	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	庭林熙谷#3配电站2号变压器	500	25.08%	449	449	未进入负面清单	否	无	3.10%
11681	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	万隆居#2配电站1号变压器	800	57.74%	715	715	未进入负面清单	否	无	1.40%
11682	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	万隆居#2配电站2号变压器	800	40.23%	717	717	未进入负面清单	否	无	1.30%
11683	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	维也纳#1配电站	630	62.93%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.90%
11684	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	维也纳#2配电站1号变压器	630	43.39%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.70%
11685	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	维也纳#2配电站2号变压器	630	68.89%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.80%
11686	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	维也纳#3配电站	630	27.10%	565	565	未进入负面清单	否	无	1.30%
11687	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	维也纳#4配电站	630	30.22%	565	565	未进入负面清单	否	无	2.30%
11688	旅顺供电分公司	创新变	王家线	文化街#1配电站1号变压器	630	66.46%	563	563	未进入负面清单	否	无	3.60%
11689	旅顺供电分公司	创新变	王家线	文化街#1配电站2号变压器	630	66.61%	563	563	未进入负面清单	否	无	1.20%
11690	旅顺供电分公司	创新变	王家线	文明支#11号台	315	25.24%	283	283	未进入负面清单	否	无	2.80%
11691	旅顺供电分公司	创新变	王家线	文明支#2	100	36.58%	90	90	未进入负面清单	否	无	4.10%
11692	旅顺供电分公司	创新变	王家线	文明支#2号台	100	22.53%	90	90	未进入负面清单	否	无	2.70%
11693	旅顺供电分公司	创新变	王家线	文明支#5号台	315	68.85%	281	281	未进入负面清单	否	无	2.60%
11694	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	向阳街#1配电站1号变压器	630	42.55%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.20%
11695	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	向阳街#1配电站2号变压器	630	49.77%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.60%
11696	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	向阳街#2配电站1号变压器	500	61.91%	447	447	未进入负面清单	否	无	2.40%
11697	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	向阳街#2配电站2号变压器	500	43.39%	448	448	未进入负面清单	否	无	3.50%
11698	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	向阳街#3配电站	630	53.11%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.70%
11699	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	向阳街#4配电站	400	58.86%	358	358	未进入负面清单	否	无	1.80%
11700	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	向阳街#5配电站	500	42.34%	448	448	未进入负面清单	否	无	1.90%
11701	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	向阳街#6配电站1号变压器	500	29.06%	449	449	未进入负面清单	否	无	5.00%
11702	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	向阳街#6配电站2号变压器	500	40.38%	448	448	未进入负面清单	否	无	4.90%
11703	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	新开分#5右2号台2号变压器	200	65.44%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.90%
11704	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	新开分#6号台	200	51.45%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.70%
11705	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	新开分#8左3号台	315	57.81%	282	282	未进入负面清单	否	无	2.40%
11706	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	新开街#1配电站1号变压器	400	55.15%	358	358	未进入负面清单	否	无	4.70%
11707	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	新开街#1配电站2号变压器	400	66.69%	357	357	未进入负面清单	否	无	3.20%
11708	旅顺供电分公司	创新变	新市线	新市干#51左1号台	315	65.22%	281	281	未进入负面清单	否	无	2.40%
11709	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	鑫馨家园配电站1号变压器	630	58.04%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.50%
11710	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	鑫馨家园配电站2号变压器	630	47.44%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.30%
11711	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	盐厂干#10号台	315	31.81%	282	282	未进入负面清单	否	无	4.30%
11712	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	盐厂干#19号台	200	22.91%	180	180	未进入负面清单	否	无	1.50%
11713	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	盐厂干#19间1号台	315	34.70%	282	282	未进入负面清单	否	无	2.50%
11714	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	盐厂干#27间1号台	200	46.51%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.80%
11715	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	盐厂干#6号台	315	31.58%	283	283	未进入负面清单	否	无	1.60%
11716	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	盐厂干#6间1号台	200	52.53%	179	179	未进入负面清单	否	无	1.80%
11717	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	盐厂干#8左1号台	315	39.11%	282	282	未进入负面清单	否	无	2.10%
11718	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	盐迎分#12号台	200	29.65%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.54%
11719	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	盐迎分#14号台1号变压器	315	43.22%	282	282	未进入负面清单	否	无	2.30%
11720	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	盐迎分#3号台	200	37.14%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.80%

11721	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	盐迎分#6间1号台	200	50.16%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.10%
11722	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	一品昌鑫配电站1号变压器	630	48.27%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.10%
11723	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	一品昌鑫配电站2号变压器	630	42.13%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.30%
11724	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	英武街#1箱式配电站	630	69.15%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.40%
11725	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春分#15号台	315	48.10%	282	282	未进入负面清单	否	无	2.50%
11726	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春分#26右1号台	315	50.30%	282	282	未进入负面清单	否	无	2.40%
11727	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春分#26右5号台	315	21.55%	283	283	未进入负面清单	否	无	4.40%
11728	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春分#28号台	315	45.84%	282	282	未进入负面清单	否	无	2.80%
11729	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春分#30号台1号变压器	80	36.22%	72	72	未进入负面清单	否	无	1.60%
11730	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春分#30号台2号变压器	250	35.34%	224	224	未进入负面清单	否	无	4.30%
11731	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春分#50右3号台	200	36.13%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.20%
11732	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春分#50右5号台	315	43.60%	282	282	未进入负面清单	否	无	3.20%
11733	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春分#6号台	315	69.96%	281	281	未进入负面清单	否	无	2.30%
11734	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春分#6间1号台	315	31.50%	283	283	未进入负面清单	否	无	4.60%
11735	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春街#1配电站1号变压器	400	45.65%	358	358	未进入负面清单	否	无	2.40%
11736	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春街#1配电站2号变压器	400	26.21%	359	359	未进入负面清单	否	无	3.50%
11737	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春街#1箱式配电站	400	67.33%	357	357	未进入负面清单	否	无	2.50%
11738	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春街#2配电站1号变压器	630	67.97%	563	563	未进入负面清单	否	无	3.30%
11739	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春街#2配电站2号变压器	630	46.64%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.40%
11740	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春街#2箱式配电站	400	47.53%	358	358	未进入负面清单	否	无	2.20%
11741	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春街#3配电站	500	55.66%	447	447	未进入负面清单	否	无	1.60%
11742	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春街#4配电站1号变压器	250	35.68%	224	224	未进入负面清单	否	无	3.80%
11743	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春街#4配电站2号变压器	400	24.52%	359	359	未进入负面清单	否	无	1.70%
11744	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春街#5配电站1号变压器	315	57.74%	282	282	未进入负面清单	否	无	1.90%
11745	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春街#5配电站2号变压器	500	48.12%	448	448	未进入负面清单	否	无	1.80%
11746	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春街#6配电站1号变压器	630	46.02%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.70%
11747	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春街#6配电站2号变压器	630	52.85%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.70%
11748	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	油库分#15右6号台	315	67.77%	281	281	未进入负面清单	否	无	1.80%
11749	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	油库分#16号台	315	55.14%	282	282	未进入负面清单	否	无	4.10%
11750	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	油库分#18号台	315	65.79%	281	281	未进入负面清单	否	无	3.10%
11751	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	油库分#40号台	315	50.44%	282	282	未进入负面清单	否	无	3.40%
11752	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	油库分#9间1号台	315	38.43%	282	282	未进入负面清单	否	无	1.40%
11753	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	育慧名苑#1配电站	500	51.97%	447	447	未进入负面清单	否	无	1.60%
11754	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	育慧名苑#3配电站1号变压器	630	61.52%	563	563	未进入负面清单	否	无	1.40%
11755	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	育慧名苑#3配电站2号变压器	630	40.19%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.50%
11756	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	元宝#1箱式配电站	500	54.90%	447	447	未进入负面清单	否	无	3.30%
11757	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	元宝#2箱式配电站	500	62.57%	447	447	未进入负面清单	否	无	3.80%
11758	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	元宝分#16号台1号变压器	50	29.33%	45	45	未进入负面清单	否	无	1.40%
11759	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	针织干#42左3号台	200	20.72%	180	180	未进入负面清单	否	无	2.10%
11760	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	针织干#59号台	200	69.64%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.40%
11761	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	针织干#66号台2号变压器	200	32.56%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.40%
11762	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	忠诚街#1箱式配电站	630	46.01%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.70%
11763	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	自新街#1箱式配电站	630	45.24%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.20%
11764	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	蓝海悦府#2-1	630	63.41%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
11765	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	蓝海悦府#2-2	630	40.06%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.30%
11766	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	蓝海悦府#3-1	630	22.53%	566	566	未进入负面清单	否	无	4.10%
11767	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	蓝海悦府#3-2	630	64.16%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
11768	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	蓝海悦府#3-3	630	29.64%	565	565	未进入负面清单	否	无	3.90%
11769	旅顺供电分公司	方家变	水产线	明珠#1-2	630	45.65%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.00%
11770	旅顺供电分公司	方家变	水产线	明珠#1-3	630	58.19%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
11771	旅顺供电分公司	方家变	水产线	明珠#2-103间隔	630	53.57%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.35%
11772	旅顺供电分公司	方家变	水产线	明珠#2	630	46.48%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
11773	旅顺供电分公司	方家变	水产线	明珠#3-103间隔	630	45.56%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.20%
11774	旅顺供电分公司	方家变	水产线	明珠#3	630	49.23%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
11775	旅顺供电分公司	方家变	水产线	湾德里#1-1	630	67.25%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.50%
11776	旅顺供电分公司	方家变	水产线	湾德里#1-2	630	50.78%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.80%
11777	旅顺供电分公司	方家变	水产线	湾德里#2-1	630	52.70%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.80%
11778	旅顺供电分公司	方家变	水产线	湾德里#2-2	630	61.64%	563	563	未进入负面清单	否	无	3.50%
11779	旅顺供电分公司	方家变	水产线	湾德里#3-1	630	68.38%	563	563	未进入负面清单	否	无	0.00%

11780	旅顺供电分公司	方家变	水产线	湾德里#3-2	630	62.29%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.20%
11781	旅顺供电分公司	方家变	水产线	世纪泊湾#1-1	630	30.04%	565	565	未进入负面清单	否	无	5.00%
11782	旅顺供电分公司	方家变	水产线	世纪泊湾#1-2	630	28.05%	565	565	未进入负面清单	否	无	4.20%
11783	旅顺供电分公司	方家变	水产线	世纪泊湾#2-1	630	44.47%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.20%
11784	旅顺供电分公司	方家变	水产线	世纪泊湾#2-2	630	31.02%	565	565	未进入负面清单	否	无	4.00%
11785	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#1-1	1000	56.52%	894	894	未进入负面清单	否	无	3.00%
11786	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#1-2	1000	60.46%	894	894	未进入负面清单	否	无	3.00%
11787	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#2住宅配电	1000	63.46%	894	894	未进入负面清单	否	无	4.20%
11788	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#2-2	1000	50.43%	895	895	未进入负面清单	否	无	5.00%
11789	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#3-1	800	45.46%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
11790	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#3-2	800	61.55%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.20%
11791	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#4-1	800	46.30%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
11792	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#4-2	800	48.15%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.20%
11793	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#5-1	800	50.90%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.20%
11794	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#6-1	1000	49.47%	895	895	未进入负面清单	否	无	5.00%
11795	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#6-2	1000	55.99%	894	894	未进入负面清单	否	无	4.20%
11796	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#7-1	800	69.13%	714	714	未进入负面清单	否	无	4.20%
11797	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#7-2	800	55.72%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
11798	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#8住宅101配电	800	67.92%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.20%
11799	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#8住宅102配电	800	68.50%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.20%
11800	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#9-1	800	42.83%	717	717	未进入负面清单	否	无	4.20%
11801	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#9-2	800	28.72%	718	718	未进入负面清单	否	无	4.20%
11802	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#10-1	800	43.32%	717	717	未进入负面清单	否	无	4.00%
11803	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#10-2	800	45.33%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
11804	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#11-1	800	43.34%	717	717	未进入负面清单	否	无	5.00%
11805	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#11-2	800	35.42%	717	717	未进入负面清单	否	无	4.20%
11806	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#12-1	800	65.01%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.20%
11807	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#12-2	800	68.73%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
11808	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#13-1	800	56.45%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.20%
11809	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#13-2	800	35.06%	717	717	未进入负面清单	否	无	4.00%
11810	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#14-1	800	48.69%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
11811	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#14-2	800	39.82%	717	717	未进入负面清单	否	无	4.20%
11812	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	潘家#5住宅103配电	800	64.35%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
11813	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	潘家#6-1	800	63.39%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
11814	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	海韵山庄#1-2	630	67.97%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
11815	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	海韵山庄#2-1	630	50.56%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
11816	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	海韵山庄#1-1	630	40.97%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.00%
11817	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨港路#2住宅103间隔	630	42.24%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.00%
11818	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨港路#3住宅104间隔	630	51.34%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
11819	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨海路#4-2	500	52.28%	447	447	未进入负面清单	否	无	5.00%
11820	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	潘家#7-2	800	41.74%	717	717	未进入负面清单	否	无	4.00%
11821	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	潘家#8-2	800	46.12%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%
11822	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	潘家#7-1	800	64.40%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
11823	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	潘家#8-1	800	66.87%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
11824	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨港路#2住宅新2号	630	61.48%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
11825	旅顺供电分公司	和平变	和开线	亚细亚101	315	66.14%	281	281	未进入负面清单	否	无	5.00%
11826	旅顺供电分公司	方家变	杨树线	新船分#6号台1号	100	34.10%	90	90	未进入负面清单	否	无	4.00%
11827	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨港路#3-1	630	64.48%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.00%
11828	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨海路#4-1	500	66.09%	447	447	未进入负面清单	否	无	4.00%
11829	旅顺供电分公司	方家变	杨树线	新船分#9号台1号	315	35.64%	282	282	未进入负面清单	否	无	4.00%
11830	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨港路#1-1	630	42.30%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
11831	旅顺供电分公司	和平变	和开线	顺康街#1住宅101	500	49.94%	448	448	未进入负面清单	否	无	5.00%
11832	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨海路#5住宅103	630	63.09%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
11833	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨港路#1-2	630	54.35%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
11834	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨海路#5住宅104	630	26.94%	565	565	未进入负面清单	否	无	4.00%
11835	旅顺供电分公司	和平变	和开线	顺康街#1	500	21.89%	449	449	未进入负面清单	否	无	5.00%
11836	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	金鼎#3-1	800	49.93%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
11837	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	大潘村#1-1	800	52.79%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
11838	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	大潘村#2-1	800	67.87%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%

11839	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	金鼎#3-2	800	69.08%	714	714	未进入负面清单	否	无	4.00%
11840	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	金鼎#4-1	800	59.49%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
11841	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	大潘#1-2	800	63.02%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
11842	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	大潘#2-2	800	64.65%	715	715	未进入负面清单	否	无	3.00%
11843	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	金鼎#5-1	800	62.69%	715	715	未进入负面清单	否	无	3.00%
11844	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	金鼎#5-2	800	57.56%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
11845	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	金鼎#7-1	800	42.89%	717	717	未进入负面清单	否	无	5.00%
11846	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	金鼎#7-2	800	58.98%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
11847	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	金鼎#6-1	800	52.35%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
11848	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	金鼎#6-2	800	52.01%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
11849	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	金鼎#1-2	800	59.16%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
11850	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	金鼎#2-2	800	56.80%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
11851	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	金鼎#1-1	800	52.92%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
11852	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	金鼎#2-1	800	67.04%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
11853	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	金鼎#4-2	800	62.12%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
11854	旅顺供电分公司	和平变	华通#1-3	华通#1-3	630	57.92%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.00%
11855	旅顺供电分公司	和平变	香海线	华通#2住宅105间隔	630	43.54%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
11856	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#26住宅配电	630	59.19%	563	563	未进入负面清单	否	无	3.00%
11857	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#27-1	800	55.40%	716	716	未进入负面清单	否	无	3.00%
11858	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#29住宅配电	800	66.90%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
11859	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#30-1	800	49.51%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%
11860	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#28-1	800	69.98%	714	714	未进入负面清单	否	无	4.00%
11861	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#25-1	630	40.01%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
11862	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#24-1	800	45.31%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%
11863	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#23-1	800	59.56%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
11864	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	和平海岸#3-2	630	52.09%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
11865	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#25-住宅配电	630	59.76%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
11866	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#24-2	800	55.99%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
11867	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#23-2	800	48.85%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%
11868	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#26-1	630	48.01%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.00%
11869	旅顺供电分公司	和平变	香海线	和平海岸#4-1	630	40.86%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.00%
11870	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	和平海岸#1配电站104配电	630	57.00%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.00%
11871	旅顺供电分公司	和平变	香海线	和平海岸#2配电站104配电	630	43.93%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.00%
11872	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	和平海岸#3住宅新1号	630	23.96%	565	565	未进入负面清单	否	无	5.00%
11873	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	华通#1-1	630	54.59%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
11874	旅顺供电分公司	和平变	香海线	华通#2配电站103配电	630	51.41%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
11875	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	和平海岸#3配电站3号	630	23.96%	565	565	未进入负面清单	否	无	5.00%
11876	旅顺供电分公司	和平变	香海线	华通#4-3	630	41.27%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
11877	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#30-2	800	51.92%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%
11878	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#28-2	800	67.77%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
11879	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#27-2	800	52.01%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
11880	旅顺供电分公司	方家变	南区二线	一品山水#1-1	630	46.90%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.00%
11881	旅顺供电分公司	方家变	南区二线	一品山水#1-2	630	34.66%	565	565	未进入负面清单	否	无	4.00%
11882	旅顺供电分公司	方家变	南区二线	一品山水#2-1	630	54.68%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
11883	旅顺供电分公司	方家变	南区二线	一品山水#2-2	630	45.30%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.00%
11884	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夏威夷#1-1	630	31.43%	565	565	未进入负面清单	否	无	5.00%
11885	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夏威夷#1-2	630	46.46%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.00%
11886	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夏威夷#2-1	630	51.23%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
11887	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夏威夷#2-2	630	40.40%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
11888	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夕阳红#2号103	500	53.00%	447	447	未进入负面清单	否	无	5.00%
11889	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夕阳红#2号104	500	29.37%	449	449	未进入负面清单	否	无	4.00%
11890	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夕阳红#3号103	630	63.39%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
11891	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夕阳红#3号104	630	29.10%	565	565	未进入负面清单	否	无	3.00%
11892	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夕阳红#3号105	630	21.42%	566	566	未进入负面清单	否	无	3.00%
11893	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#1-1	630	63.52%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
11894	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#1-2	630	60.21%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.00%
11895	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#3-1	630	57.23%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.00%
11896	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#3-2	630	56.29%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.00%
11897	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#3-3	315	28.52%	283	283	未进入负面清单	否	无	4.00%

11898	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#5-1	630	42.42%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
11899	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#5-2	630	64.92%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
11900	旅顺供电分公司	和平变	美林线	美林#2-1	630	44.45%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.00%
11901	旅顺供电分公司	和平变	美林线	美林#2-2	630	48.87%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
11902	旅顺供电分公司	和平变	美林线	美林#4-1	800	41.37%	717	717	未进入负面清单	否	无	4.00%
11903	旅顺供电分公司	和平变	美林线	美林#4-2	800	48.65%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%
11904	旅顺供电分公司	和平变	美林线	美林#6-1	800	69.62%	714	714	未进入负面清单	否	无	5.00%
11905	旅顺供电分公司	和平变	美林线	美林#6-2	800	47.87%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%
11906	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#5-1	630	51.89%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.00%
11907	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#5-2	630	57.67%	563	563	未进入负面清单	否	无	3.00%
11908	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#6-1	630	57.55%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.00%
11909	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#6-2	630	45.91%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.00%
11910	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#7-1	630	68.92%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
11911	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#7-2	630	56.53%	563	563	未进入负面清单	否	无	3.50%
11912	旅顺供电分公司	和平变	香海线	华通#8-1	630	41.96%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.00%
11913	旅顺供电分公司	和平变	香海线	华通#9-1	630	44.05%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.00%
11914	旅顺供电分公司	和平变	香海线	华通#9-2	630	59.73%	563	563	未进入负面清单	否	无	1.00%
11915	旅顺供电分公司	和平变	香海线	华通#12-1	315	32.21%	282	282	未进入负面清单	否	无	3.00%
11916	旅顺供电分公司	和平变	华通乙线	华通#16-1	630	48.87%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.00%
11917	旅顺供电分公司	和平变	华通乙线	华通#16-2	630	52.62%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.00%
11918	旅顺供电分公司	和平变	华通乙线	华通#17-1	800	48.78%	716	716	未进入负面清单	否	无	3.00%
11919	旅顺供电分公司	和平变	华通乙线	华通#17-2	800	55.19%	716	716	未进入负面清单	否	无	3.00%
11920	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#18-1	800	49.49%	716	716	未进入负面清单	否	无	2.00%
11921	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#18-2	800	49.53%	716	716	未进入负面清单	否	无	3.00%
11922	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#19-1	630	41.87%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.00%
11923	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#19-2	630	67.83%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.00%
11924	旅顺供电分公司	和平变	华通#14	华通#14	630	49.58%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.00%
11925	旅顺供电分公司	和平变	香海线	华通#15	630	23.04%	566	566	未进入负面清单	否	无	4.00%
11926	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#20-2	630	45.03%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.00%
11927	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#2-1	630	40.91%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.00%
11928	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#2-2	630	48.85%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.00%
11929	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#1-1	630	54.38%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.00%
11930	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#3-1	630	64.66%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.00%
11931	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#3-2	630	29.76%	565	565	未进入负面清单	否	无	4.00%
11932	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#4-1	630	59.36%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.00%
11933	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#4-2	630	61.96%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.00%
11934	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#5-1	630	62.68%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.00%
11935	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#5	630	52.07%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.00%
11936	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#6-1	630	58.40%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.00%
11937	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东动迁#1住宅	630	42.50%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.00%
11938	旅顺供电分公司	创新变	方杨二线	滨海支#13右1	100	31.96%	90	90	未进入负面清单	否	无	2.00%
11939	旅顺供电分公司	创新变	方杨二线	玫瑰花园1号	500	39.37%	448	448	未进入负面清单	否	无	5.00%
11940	旅顺供电分公司	和平变	和方乙线	夕阳红1号	500	62.70%	447	447	未进入负面清单	否	无	4.20%
11941	旅顺供电分公司	江西变	江水甲线	江西干#27	250	21.79%	224	224	未进入负面清单	否	无	2.00%
11942	旅顺供电分公司	创新变	盐水线	大东支#11右3	50	24.69%	45	45	未进入负面清单	否	无	7.00%
11943	旅顺供电分公司	铁山变	方甲乙线	大东二分#23	160	32.17%	143	143	未进入负面清单	否	无	4.00%
11944	旅顺供电分公司	江西变	机车甲线	江安#1-1	800	68.60%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
11945	旅顺供电分公司	江西变	机车甲线	江安#1-2	800	44.79%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%
11946	旅顺供电分公司	江西变	机车甲线	江安#2-1	800	53.70%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%
11947	旅顺供电分公司	江西变	机车甲线	江安#2-2	800	34.37%	717	717	未进入负面清单	否	无	4.00%
11948	旅顺供电分公司	江西变	机车甲线	江安#3-1	800	67.59%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
11949	旅顺供电分公司	江西变	机车甲线	江安#3-2	800	24.99%	718	718	未进入负面清单	否	无	4.00%
11950	旅顺供电分公司	和平变	和开线	香海连天#1新变	1000	50.58%	895	895	未进入负面清单	否	无	4.00%
11951	旅顺供电分公司	和平变	和开线	香海连天#1-2	1000	44.62%	896	896	未进入负面清单	否	无	4.00%
11952	旅顺供电分公司	和平变	和开线	香海连天#2-2	800	67.36%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
11953	旅顺供电分公司	和平变	和开线	香海连天#3-1	800	60.36%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
11954	旅顺供电分公司	和平变	和开线	香海连天#3-2	800	61.82%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
11955	旅顺供电分公司	和平变	和开线	香海连天#5新变	1000	53.77%	895	895	未进入负面清单	否	无	4.00%
11956	旅顺供电分公司	方家变	方开乙线	香海连天#4-1	630	62.54%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.00%

11957	旅顺供电分公司	方家变	方开乙线	香海连天#4-2	630	68.13%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.00%
11958	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	潘家#11-1	800	46.41%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%
11959	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	潘家#11-2	800	31.63%	717	717	未进入负面清单	否	无	4.00%
11960	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	潘家#12-1	800	60.61%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
11961	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	潘家#12-2	800	39.74%	717	717	未进入负面清单	否	无	4.00%
11962	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	潘家#13-1	800	59.39%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
11963	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	潘家#13-2	800	31.94%	717	717	未进入负面清单	否	无	4.00%
11964	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#1-103	800	45.27%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%
11965	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#1-104	800	63.77%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
11966	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#2-103	800	46.92%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%
11967	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#2-104	800	55.48%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%
11968	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#3-103	800	46.89%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%
11969	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#3-104	800	47.50%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%
11970	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#4-103	630	64.99%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.00%
11971	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#5-103	500	69.40%	447	447	未进入负面清单	否	无	4.00%
11972	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#5-104	500	44.56%	448	448	未进入负面清单	否	无	4.00%
11973	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#6-103	630	65.96%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.00%
11974	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#6-104	630	51.21%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.00%
11975	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#7-103	800	42.92%	717	717	未进入负面清单	否	无	4.00%
11976	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#7-104	800	63.33%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
11977	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#8-103	800	61.93%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
11978	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#8-104	800	50.03%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%
11979	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#9-1	800	66.96%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
11980	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#9-2	1000	43.93%	896	896	未进入负面清单	否	无	4.00%
11981	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#9-3	800	58.48%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
11982	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#10-103	800	49.75%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%
11983	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#10-104	800	48.66%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%
11984	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#2公建	400	22.18%	359	359	未进入负面清单	否	无	4.00%
11985	旅顺供电分公司	方家变	水产线	德特分#3号台1号	250	67.56%	223	223	未进入负面清单	否	无	5.00%
11986	旅顺供电分公司	方家变	水产线	开发区3号箱式配电站1号	400	55.03%	358	358	未进入负面清单	否	无	5.00%
11987	旅顺供电分公司	方家变	水产线	海紫苑1号住宅103	630	48.32%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.20%
11988	旅顺供电分公司	方家变	水产线	联建住宅箱式配电站1号	315	26.84%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
11989	旅顺供电分公司	方家变	水产线	海紫苑1号住宅104	630	41.41%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
11990	旅顺供电分公司	方家变	建港线	荣世1号住宅102间隔	630	50.04%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.20%
11991	旅顺供电分公司	方家变	建港线	荣世1号住宅配电站2号	630	61.89%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
11992	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	月亮湾2号配电站1号	1000	43.09%	896	896	未进入负面清单	否	无	5.30%
11993	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	月亮湾1号配电站1间隔	630	21.16%	566	566	未进入负面清单	否	无	5.00%
11994	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	月亮湾#4-1	1000	67.77%	893	893	未进入负面清单	否	无	5.30%
11995	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	月亮湾#5-1	1000	56.12%	894	894	未进入负面清单	否	无	5.00%
11996	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	月亮湾4号新箱式配电站	1000	64.81%	894	894	未进入负面清单	否	无	5.00%
11997	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	月亮湾1号105间隔	1000	41.91%	896	896	未进入负面清单	否	无	6.00%
11998	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	书香苑#1住宅103配电	630	63.16%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
11999	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	书香苑#2住宅103配电	630	60.00%	563	563	未进入负面清单	否	无	1.75%
12000	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	书香苑#3住宅103配电	500	41.40%	448	448	未进入负面清单	否	无	6.00%
12001	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	书香苑#4住宅103配电	500	20.70%	449	449	未进入负面清单	否	无	2.54%
12002	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	书香苑#1住宅104配电	630	60.22%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.54%
12003	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	书香苑#2住宅104配电	630	49.61%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.70%
12004	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	书香苑#3住宅104配电	500	56.57%	447	447	未进入负面清单	否	无	2.54%
12005	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	书香苑#4住宅104配电	500	56.20%	447	447	未进入负面清单	否	无	2.54%
12006	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	保利2号	800	47.61%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
12007	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	保利4号	800	62.83%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12008	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城2号	630	61.04%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.00%
12009	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城3号	630	68.75%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12010	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城1号	800	58.56%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12011	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	后山羊分4号	200	35.73%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.00%
12012	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	海滨支4号	500	40.10%	448	448	未进入负面清单	否	无	4.00%
12013	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	铭城5号	800	60.73%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
12014	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城4号	800	62.82%	715	715	未进入负面清单	否	无	3.00%
12015	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城3号	800	50.70%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%

12016	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城2号	630	35.10%	565	565	未进入负面清单	否	无	4.00%
12017	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	保利1号	800	42.36%	717	717	未进入负面清单	否	无	4.00%
12018	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	保利2号	800	47.84%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%
12019	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城5号	800	64.40%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
12020	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城3号	800	44.40%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%
12021	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城4号	800	62.36%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12022	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城6号	800	42.83%	717	717	未进入负面清单	否	无	5.00%
12023	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城2号	630	65.40%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.00%
12024	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	保利3号	630	42.46%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12025	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	保利1号	800	52.11%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%
12026	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	保利4号	800	58.65%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12027	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	保利2号	800	47.69%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
12028	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城1号	630	54.28%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12029	旅顺供电分公司	方家变	水产线	阳光#1-1	630	50.86%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.50%
12030	旅顺供电分公司	方家变	水产线	顺乐#1-2	630	56.69%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.00%
12031	旅顺供电分公司	和平变	交大线	阳光#1-2	630	37.66%	565	565	未进入负面清单	否	无	1.80%
12032	旅顺供电分公司	和平变	交大线	郁林#2-2	630	36.68%	565	565	未进入负面清单	否	无	1.50%
12033	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	阳光#3-2	630	43.28%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.00%
12034	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	郁林#4-2	630	57.25%	563	563	未进入负面清单	否	无	1.20%
12035	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	观海#1住宅103配电	500	55.13%	447	447	未进入负面清单	否	无	2.00%
12036	旅顺供电分公司	方家变	水产线	旅环#48	630	45.18%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.00%
12037	旅顺供电分公司	方家变	水产线	顺乐#1-1	630	43.11%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.00%
12038	旅顺供电分公司	方家变	建港线	鞍旅#1	630	99.10%	-1	563	2023.12	是	2024.12.30	1.50%
12039	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	陈家#2间1	160	23.43%	144	144	未进入负面清单	否	无	4.00%
12040	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	尹家#22	315	26.43%	283	283	未进入负面清单	否	无	4.50%
12041	旅顺供电分公司	和平变	和方乙线	夕阳红#4左1	100	28.95%	90	90	未进入负面清单	否	无	2.00%
12042	旅顺供电分公司	方家变	南区支#19	南区支#19	100	31.53%	90	90	未进入负面清单	否	无	2.50%
12043	旅顺供电分公司	创新变	方杨二线	海滨支#25左1	80	30.71%	72	72	未进入负面清单	否	无	1.50%
12044	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家分#16	200	39.62%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.00%
12045	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	海裕支#10	50	37.48%	45	45	未进入负面清单	否	无	2.20%
12046	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#7-3	630	58.29%	563	563	未进入负面清单	否	无	3.00%
12047	旅顺供电分公司	创新变	方杨二线	后山半分#34右3	100	32.51%	90	90	未进入负面清单	否	无	2.20%
12048	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	阳光#1住宅104配电	500	68.63%	447	447	未进入负面清单	否	无	2.00%
12049	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#7-4	630	33.03%	565	565	未进入负面清单	否	无	2.00%
12050	旅顺供电分公司	和平变	美林线	美林#8-1	630	44.28%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.00%
12051	旅顺供电分公司	和平变	交大线	郁林#2-1	630	40.11%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.60%
12052	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	郁林#4-1	630	45.81%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.00%
12053	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	郁林#3-1	630	62.89%	563	563	未进入负面清单	否	无	1.00%
12054	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大力置业1号	630	48.25%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.00%
12055	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	海辉街2号	500	43.01%	448	448	未进入负面清单	否	无	4.00%
12056	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大力置业1号	630	53.36%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.00%
12057	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大力置业2号	630	51.69%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.00%
12058	旅顺供电分公司	和平变	和开线	西北分42左6	100	23.93%	90	90	未进入负面清单	否	无	4.00%
12059	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大力置业2号	630	68.61%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12060	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大力置业3号	800	57.32%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
12061	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大力置业3号	800	42.73%	717	717	未进入负面清单	否	无	4.00%
12062	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	江化分10号	100	33.10%	90	90	未进入负面清单	否	无	4.00%
12063	旅顺供电分公司	方家变	建港线	高家村1号	630	53.75%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12064	旅顺供电分公司	方家变	建港线	高家村2号	630	68.13%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12065	旅顺供电分公司	铁山变	方家乙线	方铁干2号	630	27.15%	565	565	未进入负面清单	否	无	4.00%
12066	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大力置业4号	800	55.67%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%
12067	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大力置业4号	800	57.81%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
12068	旅顺供电分公司	方家变	建港线	高家村1号	630	45.99%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.00%
12069	旅顺供电分公司	方家变	建港线	高家村2号	630	67.37%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12070	旅顺供电分公司	方家变	水产线	西北分37	200	29.84%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12071	旅顺供电分公司	方家变	水产线	西北分57	200	35.09%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12072	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	和方干9号	315	69.91%	281	281	未进入负面清单	否	无	4.00%
12073	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	和方干7号	200	48.31%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.00%
12074	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	海辉街1号	500	69.62%	447	447	未进入负面清单	否	无	4.00%



12075	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	夏家分4号	315	37.55%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12076	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	海韵街1号	630	22.78%	566	566	未进入负面清单	否	无	4.00%
12077	旅顺供电分公司	方家变	水产线	泵站分1号	315	37.96%	282	282	未进入负面清单	否	无	4.00%
12078	旅顺供电分公司	方家变	建港线	大显分2号	500	59.80%	447	447	未进入负面清单	否	无	4.00%
12079	旅顺供电分公司	方家变	水产线	西北分18号	200	22.38%	180	180	未进入负面清单	否	无	4.00%
12080	旅顺供电分公司	江西变	江水甲线	碧海新苑#1	800	62.82%	715	715	未进入负面清单	否	无	1.20%
12081	旅顺供电分公司	江西变	江水乙线	碧海新苑#2	800	49.70%	716	716	未进入负面清单	否	无	1.50%
12082	旅顺供电分公司	江西变	江水甲线	碧海新苑#3	800	44.46%	716	716	未进入负面清单	否	无	1.70%
12083	旅顺供电分公司	江西变	江水乙线	碧海新苑#4	800	65.10%	715	715	未进入负面清单	否	无	1.90%
12084	旅顺供电分公司	江西变	江水乙线	隋家沟支#5右1	200	33.90%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.80%
12085	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	矿业支#9	100	28.39%	90	90	未进入负面清单	否	无	5.00%
12086	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	隋家二支#5	200	29.75%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.23%
12087	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#50左7	200	50.43%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12088	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	大潘家分#8	200	43.80%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12089	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	大口井分#23右6	200	23.07%	180	180	未进入负面清单	否	无	4.20%
12090	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	安岭支#11	200	52.02%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12091	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	安岭支#17	200	31.71%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.27%
12092	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	安岭支#28	200	50.92%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12093	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#50左4	315	48.82%	282	282	未进入负面清单	否	无	4.30%
12094	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	江西干#118	200	20.32%	180	180	未进入负面清单	否	无	2.50%
12095	旅顺供电分公司	江西变	江双乙线	代岭支#5	315	20.46%	283	283	未进入负面清单	否	无	6.00%
12096	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	专家楼箱变	400	34.82%	359	359	未进入负面清单	否	无	3.20%
12097	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	大口井分#17	315	39.33%	282	282	未进入负面清单	否	无	3.50%
12098	旅顺供电分公司	江西变	江双乙线	代岭支#19	100	59.75%	89	89	未进入负面清单	否	无	5.00%
12099	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	大口井#4	315	61.24%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.20%
12100	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#86右1	400	51.96%	358	358	未进入负面清单	否	无	4.80%
12101	旅顺供电分公司	江西变	江双乙线	江双干#12	315	66.97%	281	281	未进入负面清单	否	无	4.27%
12102	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#44间1	200	57.63%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.90%
12103	旅顺供电分公司	江西变	江双乙线	代岭支#4间1	400	31.98%	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
12104	旅顺供电分公司	方家变	高家二分#21	200	55.29%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.00%	
12105	旅顺供电分公司	方家变	陈家线	轮渡支#5	160	51.84%	143	143	未进入负面清单	否	无	4.00%
12106	旅顺供电分公司	方家变	陈家线	隋家分#5	315	51.78%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12107	旅顺供电分公司	方家变	陈家线	隋家分#7左5	200	65.79%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.50%
12108	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	江家干#22	400	30.68%	359	359	未进入负面清单	否	无	4.50%
12109	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	山沟村分#2	200	29.63%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.00%
12110	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	山沟村分#14	315	32.52%	282	282	未进入负面清单	否	无	3.00%
12111	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#116	200	37.94%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.00%
12112	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	陈家沟分#9台	100	22.43%	90	90	未进入负面清单	否	无	4.00%
12113	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#157右1	100	33.25%	90	90	未进入负面清单	否	无	3.00%
12114	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#159	100	37.79%	90	90	未进入负面清单	否	无	4.00%
12115	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#169	100	38.08%	90	90	未进入负面清单	否	无	3.00%
12116	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董滨分#9	200	59.06%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12117	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董滨分#18	100	35.24%	90	90	未进入负面清单	否	无	4.00%
12118	旅顺供电分公司	江西变	海港线	天门山#1-1	800	60.59%	715	715	未进入负面清单	否	无	2.50%
12119	旅顺供电分公司	江西变	海港线	天门山#1-2	800	49.59%	716	716	未进入负面清单	否	无	2.50%
12120	旅顺供电分公司	江西变	江水甲线	碧海新苑#1	800	35.98%	717	717	未进入负面清单	否	无	2.70%
12121	旅顺供电分公司	江西变	江水乙线	碧海新苑#2	800	37.49%	717	717	未进入负面清单	否	无	2.70%
12122	旅顺供电分公司	江西变	江水甲线	碧海新苑#3	800	29.14%	718	718	未进入负面清单	否	无	2.70%
12123	旅顺供电分公司	江西变	江水乙线	碧海新苑#4	800	24.06%	718	718	未进入负面清单	否	无	2.70%
12124	旅顺供电分公司	方家变	陈家线	高家二分#32	50	31.96%	45	45	未进入负面清单	否	无	2.70%
12125	旅顺供电分公司	方家变	陈家线	江西干#91	100	32.89%	90	90	未进入负面清单	否	无	4.00%
12126	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	天门山#2-1	800	48.71%	716	716	未进入负面清单	否	无	2.00%
12127	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	天门山#2-2	800	45.31%	716	716	未进入负面清单	否	无	2.00%
12128	旅顺供电分公司	江西变	江家甲线	碧海新苑#1	800	51.65%	716	716	未进入负面清单	否	无	2.00%
12129	旅顺供电分公司	江西变	江家甲线	碧海新苑#2	800	65.09%	715	715	未进入负面清单	否	无	2.00%
12130	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	碧海新苑#3	800	53.68%	716	716	未进入负面清单	否	无	2.00%
12131	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	碧海新苑#4	800	45.66%	716	716	未进入负面清单	否	无	2.00%
12132	旅顺供电分公司	方家变	陈家线	江西干#78	315	38.11%	282	282	未进入负面清单	否	无	1.00%
12133	旅顺供电分公司	方家变	花月线	花间月#1-1	800	57.01%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.40%

12134	旅顺供电分公司	方家变	花月线	花间月#1-2	800	49.18%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.13%
12135	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	花间月#2-1	800	41.17%	717	717	未进入负面清单	否	无	4.00%
12136	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	花间月#2-2	800	47.64%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.30%
12137	旅顺供电分公司	方家变	花月线	花间月#3-1	800	43.79%	716	716	未进入负面清单	否	无	3.60%
12138	旅顺供电分公司	方家变	花月线	花间月#3-2	800	48.79%	716	716	未进入负面清单	否	无	3.90%
12139	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	花间月#4-1	800	42.88%	717	717	未进入负面清单	否	无	4.10%
12140	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	花间月#4-2	800	56.94%	715	715	未进入负面清单	否	无	3.50%
12141	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	龙头园区2号配电站2号变压器	630	48.02%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.00%
12142	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	龙头园区3号配电站1号变压器	630	49.17%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.50%
12143	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	1号配电站1号变压器	630	58.58%	563	563	未进入负面清单	否	无	3.00%
12144	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	1号配电站2号变压器	630	46.19%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.50%
12145	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	5号配电站1号变压器	630	47.20%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.50%
12146	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	5号配电站2号变压器	630	61.69%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.80%
12147	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	龙头园区4号配电站2号变压器	630	69.14%	563	563	未进入负面清单	否	无	3.00%
12148	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	龙头园区6号配电站1号变压器	630	58.99%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.00%
12149	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	大连亿通房地产开发有限公司(翠岫联芳小区1号住宅配电站1号变压器)	1000	21.41%	898	898	未进入负面清单	否	无	5.00%
12150	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	大连亿通房地产开发有限公司(翠岫联芳小区1号住宅配电站2号变压器)	1000	52.96%	895	895	未进入负面清单	否	无	5.00%
12151	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	大连亿通房地产开发有限公司(翠岫联芳小区2号住宅配电站1号变压器)	800	43.66%	717	717	未进入负面清单	否	无	5.00%
12152	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	水新干25号右3	50	24.35%	45	45	未进入负面清单	否	无	5.00%
12153	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	旅龙干号100号	315	27.77%	283	283	未进入负面清单	否	无	4.00%
12154	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	大孤山支12号	100	31.57%	90	90	未进入负面清单	否	无	4.50%
12155	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水乙线	五间房分10号	200	27.68%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.50%
12156	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	龙头支8号	200	35.20%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.50%
12157	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	龙头支17号	315	23.95%	283	283	未进入负面清单	否	无	6.00%
12158	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	塔龙干84号右9号	200	58.53%	179	179	未进入负面清单	否	无	6.00%
12159	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	塔龙干69左1	315	34.51%	282	282	未进入负面清单	否	无	4.00%
12160	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	塔龙干82号	200	34.66%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.50%
12161	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	塔龙干141右2号	200	30.57%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.00%
12162	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	塔龙干134右1号	200	62.16%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.00%
12163	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	塔龙干125左2号	200	26.23%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.50%
12164	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	塔龙干138号	200	34.51%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12165	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	塔龙干76号左5	200	38.61%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.00%
12166	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	龙头支2号左1号	315	26.17%	283	283	未进入负面清单	否	无	6.80%
12167	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	付家支11号左3号	400	37.13%	359	359	未进入负面清单	否	无	5.60%
12168	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	塔龙干114号右1号	200	28.45%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12169	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	塔龙干109号	200	33.52%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.80%
12170	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水乙线	塔龙干132号	315	22.29%	283	283	未进入负面清单	否	无	3.00%
12171	旅顺供电分公司	水营变	水泉甲线	付龙支17号	200	25.51%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.00%
12172	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	水龙干95号	400	26.19%	359	359	未进入负面清单	否	无	4.20%
12173	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	水龙干91号右2	400	56.01%	358	358	未进入负面清单	否	无	5.00%
12174	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	水龙干73号	100	33.36%	90	90	未进入负面清单	否	无	2.10%
12175	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	水龙干93号左2	100	34.34%	90	90	未进入负面清单	否	无	4.00%
12176	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	水龙干103号	200	36.59%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.30%
12177	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	硕城1号住宅配电站1号变压器	400	42.53%	358	358	未进入负面清单	否	无	4.00%
12178	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	硕城1号住宅配电站2号变压器	400	60.27%	358	358	未进入负面清单	否	无	4.00%
12179	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	欣家园1号住宅配电站1号变压器	630	65.18%	563	563	未进入负面清单	否	无	3.50%
12180	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	欣家园1号住宅配电站2号变压器	630	51.34%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.50%
12181	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	欣家园2号住宅配电站1号变压器	630	56.26%	563	563	未进入负面清单	否	无	3.00%
12182	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	欣家园2号住宅配电站2号变压器	630	68.81%	563	563	未进入负面清单	否	无	3.00%
12183	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	欣家园3号住宅配电站1号变压器	630	32.38%	565	565	未进入负面清单	否	无	3.50%
12184	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	欣家园3号住宅配电站2号变压器	630	29.81%	565	565	未进入负面清单	否	无	3.50%
12185	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	福胜支#2回1	400	22.21%	359	359	未进入负面清单	否	无	5.60%
12186	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	梨岚支#32	200	36.47%	179	179	未进入负面清单	否	无	7.00%
12187	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	梨岚支#17右3	200	45.25%	179	179	未进入负面清单	否	无	7.00%
12188	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	福胜支#20	80	22.89%	72	72	未进入负面清单	否	无	4.00%
12189	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	水龙干#29	200	33.10%	179	179	未进入负面清单	否	无	6.00%

12190	旅顺供电分公司	水营变	梨岗线	中路分#17	200	36.92%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.20%
12191	旅顺供电分公司	水营变	梨岗线	水龙分#9	200	22.16%	180	180	未进入负面清单	否	无	5.40%
12192	旅顺供电分公司	水营变	梨岗线	水龙分#4	400	32.54%	359	359	未进入负面清单	否	无	5.00%
12193	旅顺供电分公司	水营变	梨岗线	大八里支#2	315	61.04%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12194	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	丘岭支#18左1	400	53.98%	358	358	未进入负面清单	否	无	5.00%
12195	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	丘岭支#30右5	200	26.89%	179	179	未进入负面清单	否	无	6.40%
12196	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	旅龙干#174	315	50.38%	282	282	未进入负面清单	否	无	6.20%
12197	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	旅龙干#178左2	200	33.58%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.00%
12198	旅顺供电分公司	水营变	梨岗线	姜家支12号右2	315	21.64%	283	283	未进入负面清单	否	无	6.40%
12199	旅顺供电分公司	水营变	梨岗线	姜家支12号右8	200	69.60%	179	179	未进入负面清单	否	无	6.70%
12200	旅顺供电分公司	水营变	梨岗线	水龙干64号	400	25.36%	359	359	未进入负面清单	否	无	3.00%
12201	旅顺供电分公司	水营变	梨岗线	梨岗支3号左1	200	35.18%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.50%
12202	旅顺供电分公司	英歌石	英川甲线	欣家园4号住宅配电站1号变压器	630	55.47%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.50%
12203	旅顺供电分公司	英歌石	英川甲线	欣家园4号住宅配电站2号变压器	630	54.43%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.50%
12204	旅顺供电分公司	英歌石	英川乙线	欣家园5号住宅配电站1号变压器	800	55.98%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.50%
12205	旅顺供电分公司	英歌石	英川乙线	欣家园5号住宅配电站2号变压器	800	44.44%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.50%
12206	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	E06#6住宅配电站103间隔配电变压器	100	37.58%	90	90	未进入负面清单	否	无	5.50%
12207	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	E06#6住宅配电站104间隔配电变压器	500	48.34%	448	448	未进入负面清单	否	无	2.54%
12208	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝山#3住宅箱式配电站变压器	800	32.68%	717	717	未进入负面清单	否	无	2.54%
12209	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝湾中心变电所104变压器	500	35.27%	448	448	未进入负面清单	否	无	2.54%
12210	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	鲍鱼肚分23号变压器	800	62.28%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12211	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	鲍鱼肚分32号台1号变压器	200	69.99%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.54%
12212	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	鲍鱼肚分4号左1变压器	200	33.93%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12213	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	鲍鱼肚分6号右4变压器	160	22.23%	144	144	未进入负面清单	否	无	5.00%
12214	旅顺供电分公司	龙塘变	中濞线	宸泰配电站101配电变压器	400	51.86%	358	358	未进入负面清单	否	无	2.54%
12215	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	晨曦#1住宅配电站103间隔配电变压器	630	69.50%	563	563	未进入负面清单	否	无	1.65%
12216	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	晨曦#1住宅配电站104间隔配电变压器	630	69.04%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.54%
12217	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	晨曦#2住宅配电站103间隔配电变压器	630	47.30%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.54%
12218	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	晨曦#2住宅配电站104间隔配电变压器	630	49.43%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.54%
12219	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙乙线	大龙#6配电站103间隔配电变压器	160	20.01%	144	144	未进入负面清单	否	无	2.54%
12220	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙2号箱式配电站	400	26.06%	359	359	未进入负面清单	否	无	2.54%
12221	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙7号箱式配电站	315	32.53%	282	282	未进入负面清单	否	无	2.54%
12222	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙干33号台	630	56.50%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.54%
12223	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙干38号左1	250	54.48%	224	224	未进入负面清单	否	无	2.54%
12224	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙干38左2台1号变压器	630	53.70%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.60%
12225	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙干5间1台1号变压器	315	52.84%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.40%
12226	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙干79号右1变台变压器	315	26.12%	283	283	未进入负面清单	否	无	2.54%
12227	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	大龙王塘3号住宅配电站103配电变压器	630	53.79%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.54%
12228	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	大龙王塘3号住宅配电站104配电变压器	630	44.05%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.54%
12229	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	大石洞分#15	160	27.53%	144	144	未进入负面清单	否	无	3.50%
12230	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	大石洞分103#	160	34.28%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.00%
12231	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	大石洞分23#	200	25.31%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.54%
12232	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	大石洞分40#	100	31.86%	90	90	未进入负面清单	否	无	2.54%
12233	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	大石洞分57号	100	27.98%	90	90	未进入负面清单	否	无	5.00%
12234	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	大石洞分70号	200	34.22%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.54%
12235	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	大石洞分83间1变压器	315	33.01%	282	282	未进入负面清单	否	无	2.54%
12236	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	大石洞分85号	200	33.48%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.54%
12237	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	大石洞支11#	200	34.89%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.30%
12238	旅顺供电分公司	塔河湾	塔均乙线	大外1号住宅配电站1号变压器	800	55.86%	716	716	未进入负面清单	否	无	2.54%
12239	旅顺供电分公司	塔河湾	塔均乙线	大外1号住宅配电站2号变压器	800	62.74%	715	715	未进入负面清单	否	无	2.54%
12240	旅顺供电分公司	塔河湾	塔均乙线	大外2号住宅配电站1号变压器	800	60.75%	715	715	未进入负面清单	否	无	2.54%
12241	旅顺供电分公司	塔河湾	塔均乙线	大外2号住宅配电站2号变压器	800	63.20%	715	715	未进入负面清单	否	无	1.55%
12242	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	E06#1住宅配电站1#配电变压器	315	24.13%	283	283	未进入负面清单	否	无	2.54%
12243	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	E06#1住宅配电站2#配电变压器	630	61.63%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.54%
12244	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	E06#4住宅配电站103配电变压器	800	58.84%	715	715	未进入负面清单	否	无	1.50%
12245	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	E06#4住宅配电站104配电变压器	800	20.56%	718	718	未进入负面清单	否	无	2.54%
12246	旅顺供电分公司	黄泥川	黄中甲线	E06#5住宅配电站104间隔配电变压器	630	38.68%	565	565	未进入负面清单	否	无	2.54%
12247	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝湾#1配电站5变压器	500	36.16%	448	448	未进入负面清单	否	无	1.45%
12248	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	吴家村分#14左1台D	630	58.06%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.54%

12249	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙干55号	630	42.07%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.54%
12250	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙干72台1号变压器	315	21.84%	283	283	未进入负面清单	否	无	2.54%
12251	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	黄泥干112号	500	60.96%	447	447	未进入负面清单	否	无	1.40%
12252	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝山2号住宅箱式配电站1号配电变压器	630	25.63%	565	565	未进入负面清单	否	无	2.54%
12253	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝山9号住宅箱式配电站1号配电变压器	630	40.12%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.54%
12254	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾#2配电站1号变压器	200	25.21%	179	179	未进入负面清单	否	无	1.35%
12255	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾#2配电站2号变压器	100	35.82%	90	90	未进入负面清单	否	无	1.30%
12256	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	蓝湾6号住宅配电站2号配电变压器	400	36.87%	359	359	未进入负面清单	否	无	5.00%
12257	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	蓝湾6号住宅配电站新1间隔配电变压器	200	23.47%	180	180	未进入负面清单	否	无	5.00%
12258	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾小区2号箱式配电站1号配电变压器	100	22.82%	90	90	未进入负面清单	否	无	2.54%
12259	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾小区4号箱式配电站1号变压器	200	35.39%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.54%
12260	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	龙塘变102黄泥线黄泥干#126右7	500	48.07%	448	448	未进入负面清单	否	无	5.00%
12261	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	龙塘变102黄泥线黄泥干#128	800	50.38%	716	716	未进入负面清单	否	无	6.00%
12262	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	龙塘干75号	800	43.69%	717	717	未进入负面清单	否	无	6.00%
12263	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	龙王塘1号小区#2住宅配电站1号	630	52.21%	564	564	未进入负面清单	否	无	6.00%
12264	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	龙王塘1号小区#2住宅配电站2号	630	52.05%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.54%
12265	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	泥佛分#14变压器	200	35.81%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.54%
12266	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	日墩#1住宅配电站1号配电变压器	100	27.27%	90	90	未进入负面清单	否	无	2.54%
12267	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	日墩#1住宅配电站2号配电变压器	630	54.73%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.54%
12268	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	日墩#2住宅配电站1号	630	41.61%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.54%
12269	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	山水明园#1箱式配电站1号变压器	50	37.83%	45	45	未进入负面清单	否	无	2.54%
12270	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	山水明园1号住宅配电站新1号变压器	200	39.66%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.50%
12271	旅顺供电分公司	黄泥川	天软乙线	山水明园1号住宅配电站新2号变压器	630	29.49%	565	565	未进入负面清单	否	无	2.54%
12272	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	园2号住宅配电站新102变压器间隔配电	630	29.68%	565	565	未进入负面清单	否	无	5.90%
12273	旅顺供电分公司	龙塘变	海创甲线	万樱园#1住宅配电站1号	800	57.17%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.80%
12274	旅顺供电分公司	龙塘变	海创甲线	万樱园#1住宅配电站2号	800	43.35%	717	717	未进入负面清单	否	无	2.54%
12275	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	万樱园#2住宅配电站1号	800	42.62%	717	717	未进入负面清单	否	无	2.54%
12276	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	万樱园#2住宅配电站2号	800	63.48%	715	715	未进入负面清单	否	无	2.54%
12277	旅顺供电分公司	龙塘变	海创甲线	万樱园#4住宅配电站103间隔配电变压器	800	48.28%	716	716	未进入负面清单	否	无	2.54%
12278	旅顺供电分公司	龙塘变	海创甲线	万樱园#4住宅配电站104间隔配电变压器	800	63.84%	715	715	未进入负面清单	否	无	2.54%
12279	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	万樱园#5住宅配电站103间隔配电变压器	800	45.26%	716	716	未进入负面清单	否	无	2.54%
12280	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	万樱园#5住宅配电站104间隔配电变压器	800	52.93%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.70%
12281	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	吴家村分#14左1台4号变	800	27.85%	718	718	未进入负面清单	否	无	5.60%
12282	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	吴家村分14号左1台3号变改	800	30.83%	718	718	未进入负面清单	否	无	2.54%
12283	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	物华分4号	630	54.42%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.54%
12284	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	樱花园#3住宅配电站1号	630	58.45%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.54%
12285	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	樱花园#3住宅配电站2号	630	11.24%	566	566	未进入负面清单	否	无	2.54%
12286	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	樱花园#4住宅配电站1号	630	45.09%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.54%
12287	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	樱花园#4住宅配电站2号	630	47.33%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.54%
12288	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	龙湾1号住宅配电站1号变压器配电变	630	41.12%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.54%
12289	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	玉龙湾1号住宅配电站新103配电变压器	630	59.95%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.54%
12290	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙甲线	悦龙居#1住宅配电站103间隔配电变压器	800	43.70%	717	717	未进入负面清单	否	无	2.54%
12291	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙甲线	悦龙居#1住宅配电站104间隔配电变压器	800	59.38%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.60%
12292	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙乙线	悦龙居#2住宅配电站103配电变压器	800	69.05%	714	714	未进入负面清单	否	无	5.60%
12293	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙乙线	悦龙居#2住宅配电站104配电变压器	800	47.38%	716	716	未进入负面清单	否	无	2.54%
12294	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	中瀛2号住宅配电站2号变压器	630	60.59%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.60%
12295	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	佛门寺支33号变压器	800	60.46%	715	715	未进入负面清单	否	无	2.54%
12296	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	佛门寺支4号	500	24.02%	449	449	未进入负面清单	否	无	2.54%
12297	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	郭家沟#1箱式配电站S	315	29.97%	283	283	未进入负面清单	否	无	2.54%
12298	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	郭家沟分5号变压器	250	28.16%	224	224	未进入负面清单	否	无	2.54%
12299	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙乙线	海尚明珠3号住宅配电站1号变压器	800	45.64%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.50%
12300	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙乙线	海尚明珠3号住宅配电站2号变压器	800	50.66%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.50%
12301	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	海尚明珠4号住宅配电站1号变压器	100	21.94%	90	90	未进入负面清单	否	无	2.54%
12302	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	海尚明珠4号住宅配电站2号变压器	200	25.65%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.54%
12303	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙乙线	海尚明珠号1号住宅配电站1号变压器	100	33.97%	90	90	未进入负面清单	否	无	2.54%
12304	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙乙线	海尚明珠号1号住宅配电站2号变压器	800	55.57%	716	716	未进入负面清单	否	无	2.54%
12305	旅顺供电分公司	大均变	军用二线	海鲜1号箱式配电站	160	22.19%	144	144	未进入负面清单	否	无	2.54%
12306	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	海鲜2号箱式配电站	630	33.90%	565	565	未进入负面清单	否	无	2.54%
12307	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	海鲜3号箱变配电站	500	33.91%	448	448	未进入负面清单	否	无	5.90%

12308	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	横山寺支25号右4	160	36.30%	143	143	未进入负面清单	否	无	2.54%
12309	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	黄泥川二分8号变台变压器	800	48.93%	716	716	未进入负面清单	否	无	2.54%
12310	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	黄泥川分19号	200	38.82%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.50%
12311	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	黄泥川分7#	100	34.48%	90	90	未进入负面清单	否	无	5.40%
12312	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	黄泥干27号变压器	30	20.28%	27	27	未进入负面清单	否	无	2.54%
12313	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	黄泥干28左2#柱上变压器	630	12.13%	566	566	未进入负面清单	否	无	3.60%
12314	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	黄泥干33#柱上变压器	315	27.66%	283	283	未进入负面清单	否	无	2.54%
12315	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	黄泥干38#柱上变压器	200	39.29%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.54%
12316	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	黄泥干56号变台变压器	160	22.27%	144	144	未进入负面清单	否	无	3.50%
12317	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	黄泥干67号	100	34.32%	90	90	未进入负面清单	否	无	2.54%
12318	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞甲线	谷阳光1号配电站1#变压器间隔配电变	800	67.31%	715	715	未进入负面清单	否	无	2.54%
12319	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞甲线	谷阳光1号配电站2#变压器间隔配电变	800	68.49%	715	715	未进入负面清单	否	无	2.54%
12320	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	慧谷阳光2号配电站1号变压器	160	23.56%	144	144	未进入负面清单	否	无	2.54%
12321	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	慧谷阳光2号配电站2号变压器	630	52.09%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.54%
12322	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园#10配电站104配电变压器	315	20.01%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.30%
12323	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园10号配电站	500	62.60%	447	447	未进入负面清单	否	无	2.54%
12324	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园1号变电亭2号变压器	315	69.72%	281	281	未进入负面清单	否	无	5.30%
12325	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园1号配电站1号变压器	315	69.72%	281	281	未进入负面清单	否	无	3.50%
12326	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园2号配电站1号变压器	160	24.99%	144	144	未进入负面清单	否	无	3.50%
12327	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园3号配电站1号变压器	160	28.54%	144	144	未进入负面清单	否	无	3.60%
12328	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园4号配电站1号变压器	160	34.09%	143	143	未进入负面清单	否	无	2.54%
12329	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园5号变电亭2号变压器	630	50.56%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.54%
12330	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园5号配电站1号变压器	500	54.62%	447	447	未进入负面清单	否	无	5.30%
12331	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园7号配电站1号变压器	500	41.01%	448	448	未进入负面清单	否	无	5.30%
12332	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园8号配电站	500	53.95%	447	447	未进入负面清单	否	无	2.54%
12333	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园9号配电站	500	61.01%	447	447	未进入负面清单	否	无	2.54%
12334	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	军利1号住宅配电站103配电变压器	500	63.69%	447	447	未进入负面清单	否	无	2.54%
12335	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	军利1号住宅配电站104配电变压器	500	64.69%	447	447	未进入负面清单	否	无	2.54%
12336	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	军利2号住宅配电站103配电变压器	800	46.07%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.20%
12337	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝山#5住宅箱式配电站103配电变压器	630	31.40%	565	565	未进入负面清单	否	无	2.54%
12338	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝山1号住宅配电站1号配电变压器	630	33.50%	565	565	未进入负面清单	否	无	2.54%
12339	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝山1号住宅配电站2号变压器	315	21.98%	283	283	未进入负面清单	否	无	2.54%
12340	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝山1号住宅配电站3号配电变压器	500	33.02%	448	448	未进入负面清单	否	无	2.54%
12341	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝山1号住宅箱式配电站1号配电变压器	200	38.56%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.50%
12342	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝山4号住宅箱式配电站变压器	630	22.00%	566	566	未进入负面清单	否	无	5.20%
12343	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝山6号住宅箱式配电站变压器	100	27.38%	90	90	未进入负面清单	否	无	2.54%
12344	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝山7号住宅箱式配电站变压器	800	25.00%	718	718	未进入负面清单	否	无	5.20%
12345	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝山8号住宅箱式配电站1号配电变压器	630	16.30%	566	566	未进入负面清单	否	无	2.54%
12346	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	二期3号住宅配电站1号变压器间隔配电变	630	67.72%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.54%
12347	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	二期3号住宅配电站2号变压器间隔配电变	630	60.81%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.54%
12348	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾于44号右1变压器	800	69.16%	714	714	未进入负面清单	否	无	5.20%
12349	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾于小孤山支29号变压器	800	43.09%	717	717	未进入负面清单	否	无	5.10%
12350	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾于小孤山支49号变压器	315	55.75%	282	282	未进入负面清单	否	无	2.54%
12351	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾于小孤山支57号变压器	500	59.35%	447	447	未进入负面清单	否	无	2.54%
12352	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾于小孤山支77号变压器	315	37.12%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.10%
12353	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝湾小区3号箱式配电站	500	38.62%	448	448	未进入负面清单	否	无	5.10%
12354	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	4号住宅箱式配电站新1#变压器间隔配电变	800	46.81%	716	716	未进入负面清单	否	无	2.54%
12355	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	4号住宅箱式配电站新2#变压器间隔配电变	800	61.12%	715	715	未进入负面清单	否	无	2.54%
12356	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝湾中心变电所103	630	41.13%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12357	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	龙塘1号二期1号住宅配电站1号变压器	800	45.22%	716	716	未进入负面清单	否	无	2.54%
12358	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	龙塘1号二期1号住宅配电站2号变	200	36.85%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.50%
12359	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	龙塘1号二期2号住宅配电站1号变压器	800	67.69%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12360	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	龙塘1号二期2号住宅配电站2号变压器	315	61.17%	282	282	未进入负面清单	否	无	3.60%
12361	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	龙塘干#161	250	28.55%	224	224	未进入负面清单	否	无	2.54%
12362	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	龙塘干10号变压器	200	28.91%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.54%
12363	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	龙塘干144号变压器	200	35.27%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.54%
12364	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	龙塘干178号变压器	315	36.34%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12365	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	龙塘干181号变压器	630	36.76%	565	565	未进入负面清单	否	无	2.54%
12366	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	龙塘干26号变压器	315	23.13%	283	283	未进入负面清单	否	无	2.54%

12367	旅顺供电分公司	龙塘变	英歌石线	龙塘干3号变压器	200	20.09%	180	180	未进入负面清单	否	无	2.54%
12368	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	龙塘干69间1	200	32.23%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12369	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	龙塘干99号左10号变压器	315	37.57%	282	282	未进入负面清单	否	无	2.54%
12370	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	龙塘干99号左9号变压器	160	30.24%	144	144	未进入负面清单	否	无	5.30%
12371	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	龙王塘1号公建配电站	630	32.74%	565	565	未进入负面清单	否	无	5.00%
12372	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	龙王塘1号住宅配电站1号变压器	630	65.37%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.54%
12373	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	龙王塘1号住宅配电站2号变压器	630	41.80%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.54%
12374	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	泥佛分6号变台变压器	200	31.89%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12375	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	园2号住宅配电站新101变压器间隔配电	200	24.42%	180	180	未进入负面清单	否	无	2.54%
12376	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	湿地支2号变压器	630	61.70%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12377	旅顺供电分公司	龙塘变	工业线	水源干12左3#柱上变压器	100	24.76%	90	90	未进入负面清单	否	无	5.00%
12378	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	水源干13号柱上变压器	200	33.30%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.54%
12379	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	塔坞干#18右4台D	630	57.98%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.54%
12380	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	天软干#17	100	23.97%	90	90	未进入负面清单	否	无	2.54%
12381	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	天软干#29	630	26.91%	565	565	未进入负面清单	否	无	2.54%
12382	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	天软干3号变压器	630	31.24%	565	565	未进入负面清单	否	无	2.54%
12383	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	天软干44台1号变压器	630	55.25%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12384	旅顺供电分公司	龙塘变	海创甲线	万樱园3号住宅配电站1号变压器	630	18.83%	566	566	未进入负面清单	否	无	5.00%
12385	旅顺供电分公司	龙塘变	海创甲线	万樱园3号住宅配电站2号变压器	800	54.15%	716	716	未进入负面清单	否	无	2.54%
12386	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙乙线	网厂1号箱式配电站	800	45.53%	716	716	未进入负面清单	否	无	2.54%
12387	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	网厂分15号	400	36.17%	359	359	未进入负面清单	否	无	2.54%
12388	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	吴家村分14号左1台2号变压器	800	27.92%	718	718	未进入负面清单	否	无	2.54%
12389	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	吴家村分4号左2号变压器	1000	42.53%	896	896	未进入负面清单	否	无	2.54%
12390	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	吴家村支7号台	630	45.94%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.54%
12391	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	香海壹品1号住宅配电站	100	38.92%	90	90	未进入负面清单	否	无	2.54%
12392	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	香海壹品1号住宅配电站2号变压器	160	29.50%	144	144	未进入负面清单	否	无	5.00%
12393	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	香海壹品2号住宅配电站	315	37.46%	282	282	未进入负面清单	否	无	2.54%
12394	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	小孤山支40号变压器	630	27.78%	565	565	未进入负面清单	否	无	2.54%
12395	旅顺供电分公司	龙塘变	星月甲线	星月湾1号住宅配电站2间隔配电变压器	800	68.50%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12396	旅顺供电分公司	龙塘变	星月甲线	星月湾1号住宅配电站2间隔配电变压器	800	47.33%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
12397	旅顺供电分公司	龙塘变	星月甲线	星月湾2号住宅配电站2间隔配电变压器	800	43.03%	717	717	未进入负面清单	否	无	2.54%
12398	旅顺供电分公司	龙塘变	星月甲线	星月湾2号住宅配电站2间隔配电变压器	800	57.22%	715	715	未进入负面清单	否	无	2.54%
12399	旅顺供电分公司	龙塘变	星月乙线	星月湾3号住宅配电站2间隔配电变压器	630	46.06%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.54%
12400	旅顺供电分公司	龙塘变	星月乙线	星月湾3号住宅配电站2间隔配电变压器	630	43.37%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.54%
12401	旅顺供电分公司	龙塘变	星月甲线	星月湾4号住宅配电站1号变压器	800	25.72%	718	718	未进入负面清单	否	无	5.00%
12402	旅顺供电分公司	龙塘变	星月甲线	星月湾4号住宅配电站2号变压器	800	44.06%	716	716	未进入负面清单	否	无	2.54%
12403	旅顺供电分公司	龙塘变	星月甲线	星月湾4号住宅配电站3号变压器	800	68.08%	715	715	未进入负面清单	否	无	2.54%
12404	旅顺供电分公司	龙塘变	星月乙线	星月湾5号住宅配电站1号变压器	800	40.79%	717	717	未进入负面清单	否	无	2.54%
12405	旅顺供电分公司	龙塘变	星月乙线	星月湾5号住宅配电站2号变压器	800	23.36%	718	718	未进入负面清单	否	无	2.54%
12406	旅顺供电分公司	龙塘变	星月乙线	星月湾6号住宅配电站1号变压器	800	51.46%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
12407	旅顺供电分公司	龙塘变	星月乙线	星月湾6号住宅配电站2号变压器	800	31.59%	717	717	未进入负面清单	否	无	2.54%
12408	旅顺供电分公司	大均变	军用二线	盐厂分7右3台2号变压器	630	26.00%	565	565	未进入负面清单	否	无	5.80%
12409	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	盐场二分#16	630	55.12%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.54%
12410	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	盐场二分5号变压器	1000	54.13%	895	895	未进入负面清单	否	无	5.00%
12411	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	盐场二分8号左5变台变压器	400	32.34%	359	359	未进入负面清单	否	无	2.54%
12412	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	医大公寓1号住宅配电站1号变压器	100	29.07%	90	90	未进入负面清单	否	无	5.00%
12413	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	医大公寓1号住宅配电站2号变压器	630	69.31%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.54%
12414	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞甲线	医大公寓2号住宅配电站1号变压器	630	49.83%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12415	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞甲线	医大公寓2号住宅配电站2号变压器	630	66.10%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12416	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	医大公寓3号住宅配电站1号变压器	630	47.26%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.54%
12417	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	医大公寓3号住宅配电站2号变压器	630	65.03%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12418	旅顺供电分公司	龙塘变	英歌石线	英歌石干17号左1号变压器	200	10.70%	180	180	未进入负面清单	否	无	2.54%
12419	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	樱花园#2住宅配电站1号	630	63.19%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.54%
12420	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	樱花园#2住宅配电站2号	630	65.20%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.54%
12421	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	花园1号住宅配电站新103间隔配电变压器	630	57.50%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.54%
12422	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	樱花园1号住宅配电站新104配电变压器	630	43.56%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12423	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞甲线	渔夫1号住宅配电站1号变压器	630	41.60%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.54%
12424	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞甲线	渔夫1号住宅配电站2号变压器	630	56.29%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.54%
12425	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	渔夫2号住宅配电站1号变压器	800	67.89%	715	715	未进入负面清单	否	无	2.54%

12426	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	渔夫2号住宅配电站2号变压器	800	64.22%	715	715	未进入负面清单	否	无	2.54%
12427	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	玉龙湾2号住宅配电站103配电变压器	630	63.54%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12428	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	玉龙湾2号住宅配电站104配电变压器	630	38.50%	565	565	未进入负面清单	否	无	2.54%
12429	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	玉龙湾3号住宅配电站1号变压器	800	59.12%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12430	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	玉龙湾3号住宅配电站2号变压器	800	65.04%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12431	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	玉龙湾4号住宅配电站1号变压器	800	48.77%	716	716	未进入负面清单	否	无	2.54%
12432	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	玉龙湾4号住宅配电站2号变压器	800	56.02%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
12433	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	玉乃浦支15台1号变压器	315	37.51%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12434	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙甲线	悦龙居3号住宅配电站1号变压器	630	48.38%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12435	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙甲线	悦龙居3号住宅配电站2号变压器	630	47.37%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.54%
12436	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙乙线	悦龙居4号住宅配电站1号变压器	630	66.98%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.54%
12437	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙乙线	悦龙居4号住宅配电站2号变压器	630	41.24%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.54%
12438	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	云峰原著3号住宅配电站1号变压器	800	52.46%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
12439	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	云峰原著3号住宅配电站2号变压器	800	55.27%	716	716	未进入负面清单	否	无	2.54%
12440	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	云峰原著4号住宅配电站1号变压器	800	60.87%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12441	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	云峰原著4号住宅配电站2号变压器	800	26.88%	718	718	未进入负面清单	否	无	2.54%
12442	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	云峰原著5号住宅配电站1号变压器	800	45.38%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
12443	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	云峰原著5号住宅配电站2号变压器	800	36.25%	717	717	未进入负面清单	否	无	2.54%
12444	旅顺供电分公司	黄泥川	黄中甲线	中兴悦翠台1号住宅配电站1号变压器	500	67.92%	447	447	未进入负面清单	否	无	2.54%
12445	旅顺供电分公司	黄泥川	黄中甲线	中兴悦翠台1号住宅配电站2号变压器	500	64.76%	447	447	未进入负面清单	否	无	2.54%
12446	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	中兴悦翠台2号住宅配电站1号变压器	800	20.84%	718	718	未进入负面清单	否	无	2.54%
12447	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	中兴悦翠台2号住宅配电站2号变压器	500	59.58%	447	447	未进入负面清单	否	无	2.54%
12448	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	中瀛1号住宅配电站104配电变压器	630	40.80%	564	564	未进入负面清单	否	无	1.90%
12449	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	中瀛1号住宅配电站1号变压器	630	67.21%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.54%
12450	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	中瀛2号住宅配电站1号变压器配变压器	630	63.73%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12451	旅顺供电分公司	北海变	北岛乙线	北海支12台1号变压器	200	34.76%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12452	旅顺供电分公司	北海变	北岛乙线	北海支15号间1台	200	22.06%	180	180	未进入负面清单	否	无	6.00%
12453	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	北沙干101右1台1号变压器	160	32.27%	143	143	未进入负面清单	否	无	3.00%
12454	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	北沙干107右1台1号变压器	160	20.77%	144	144	未进入负面清单	否	无	5.00%
12455	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	北沙干114左1台1号变压器	400	34.29%	359	359	未进入负面清单	否	无	6.00%
12456	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	北沙干21左1台1号变压器	315	29.60%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12457	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	北沙干25右1台1号变压器	315	32.72%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12458	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	北沙干55左7台1号变压器	200	32.47%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12459	旅顺供电分公司	北海变	沙包乙线	北沙干72右1台1号变压器	315	39.38%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12460	旅顺供电分公司	北海变	沙包乙线	北沙干7号左1台变压器	200	19.54%	180	180	未进入负面清单	否	无	5.00%
12461	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	北沙干91号右1	200	48.75%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.20%
12462	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	北沙干95右4台1号变压器	160	23.97%	144	144	未进入负面清单	否	无	6.00%
12463	旅顺供电分公司	北海变	北绍乙线	北部分1右1号变压器	315	39.18%	282	282	未进入负面清单	否	无	6.00%
12464	旅顺供电分公司	北海变	北绍乙线	北部分21号右1台1号变压器	200	26.90%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12465	旅顺供电分公司	北海变	北绍乙线	北部分7台1号变压器	315	26.35%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12466	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	北邵干48左1台1号变压器	315	23.77%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12467	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	北邵干55号左1台	200	20.98%	180	180	未进入负面清单	否	无	6.00%
12468	旅顺供电分公司	北海变	开世乙线	大潮口分14号左2台1号变压器	200	39.26%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12469	旅顺供电分公司	北海变	开世乙线	大潮口分8台1号变压器	200	38.60%	179	179	未进入负面清单	否	无	6.00%
12470	旅顺供电分公司	北海变	北岛乙线	北海支23台1号变压器	200	64.54%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12471	旅顺供电分公司	北海变	开世乙线	开世熙郡#1住宅配电站101配电变压器	630	64.98%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12472	旅顺供电分公司	北海变	开世乙线	开世熙郡#1住宅配电站102配电变压器	630	65.01%	563	563	未进入负面清单	否	无	6.00%
12473	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	后泥河支6号台1号变压器	315	55.11%	282	282	未进入负面清单	否	无	6.00%
12474	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	后沙包二支11右8台1号变压器	315	31.03%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12475	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	后沙包二支13台2号变压器	315	37.57%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12476	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	后沙包分18台1号变压器	200	20.65%	180	180	未进入负面清单	否	无	6.00%
12477	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	后沙包分58台2号变压器	315	26.10%	283	283	未进入负面清单	否	无	6.00%
12478	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	岭袁支16台1号变压器	315	25.01%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12479	旅顺供电分公司	北海变	北绍甲线	邵家分16左5左1台1号变压器	400	22.57%	359	359	未进入负面清单	否	无	5.00%
12480	旅顺供电分公司	北海变	北绍甲线	邵家分5号右1台1号变压器	315	50.77%	282	282	未进入负面清单	否	无	6.00%
12481	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	双土干32号左1台1号变压器	160	40.54%	143	143	未进入负面清单	否	无	6.00%
12482	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	双土干39号右4台1号变压器	200	31.30%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%

12483	旅顺供电分公司	双岛变	双土一	双土干42号左2台1号变压器	200	26.23%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12484	旅顺供电分公司	双岛变	双土一	双土干54号左1台1号变压器	200	38.08%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12485	旅顺供电分公司	双岛变	双土一	双土干56左9台1号变压器	315	29.89%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12486	旅顺供电分公司	双岛变	双土一	双土干6号台1号变压器	160	21.00%	144	144	未进入负面清单	否	无	5.00%
12487	旅顺供电分公司	双岛变	双土一	双土干76号左1台1号变压器	315	37.60%	282	282	未进入负面清单	否	无	6.00%
12488	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	松毛沟支4右2台1号变压器	200	39.99%	179	179	未进入负面清单	否	无	6.00%
12489	旅顺供电分公司	双岛变	双土一	宋岭支10号台1号变压器	200	44.69%	179	179	未进入负面清单	否	无	6.00%
12490	旅顺供电分公司	双岛变	双土一	西泥河分10号变台变压器	30	32.16%	27	27	未进入负面清单	否	无	2.40%
12491	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	腰岭沟支7台1号变压器	315	27.35%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12492	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	袁家沟支11台1号变压器	160	29.63%	144	144	未进入负面清单	否	无	6.00%
12493	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	北大河分43号台1号变压器	315	37.41%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12494	旅顺供电分公司	双岛变	双土一	北海分20号台1号变压器	200	41.36%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.30%
12495	旅顺供电分公司	双岛变	双土一	北海分37号台1号变压器	315	54.64%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.60%
12496	旅顺供电分公司	双岛变	双土一	北海分48号台1号变压器	160	63.15%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.30%
12497	旅顺供电分公司	双岛变	双土一	北海分7号台1号变压器	315	20.69%	283	283	未进入负面清单	否	无	4.80%
12498	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	滨石分21号左1台1号变压器	315	54.60%	282	282	未进入负面清单	否	无	6.00%
12499	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	滨石分27号左1台1号变压器	315	61.92%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12500	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	滨石支2号右2间1台1号变压器	315	57.90%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12501	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	城水干37号左4台1号变压器	160	15.39%	144	144	未进入负面清单	否	无	5.00%
12502	旅顺供电分公司	三涧变	付家长甲线	道北支3号台1号变压器	315	33.21%	282	282	未进入负面清单	否	无	6.00%
12503	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	滨石分36台1号变压器	315	38.63%	282	282	未进入负面清单	否	无	6.00%
12504	旅顺供电分公司	土城变	付家线	韩家分13号台1号变压器	315	67.78%	281	281	未进入负面清单	否	无	5.00%
12505	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	理想新城#2配电站#1变压器	500	49.65%	448	448	未进入负面清单	否	无	5.00%
12506	旅顺供电分公司	土城变	付家线	三土干62号台1号变压器	315	56.90%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12507	旅顺供电分公司	土城变	付家线	三土干87号台1号变压器	315	55.63%	282	282	未进入负面清单	否	无	6.00%
12508	旅顺供电分公司	土城变	付家线	三土干89号左1台1号变压器	315	47.01%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12509	旅顺供电分公司	土城变	付家线	三土干92号右5台1号变压器	315	51.09%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12510	旅顺供电分公司	三涧变	三城甲线	水泥二支2台1号变压器	315	50.67%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12511	旅顺供电分公司	土城变	旅土线	洪屯分4号台1号变压器	315	54.58%	282	282	未进入负面清单	否	无	6.00%
12512	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	汇瑞支8号右13台1号变压器	100	37.26%	90	90	未进入负面清单	否	无	5.00%
12513	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	蒋家分12号台1号变压器	315	42.94%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12514	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	蒋家分3号台1号变压器	315	34.62%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12515	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	理想新城1号配电站1号变压器	630	34.98%	565	565	未进入负面清单	否	无	6.00%
12516	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	理想新城1号配电站2号变压器	630	69.08%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12517	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	理想新城2号配电站2号变压器	500	45.48%	448	448	未进入负面清单	否	无	6.00%
12518	旅顺供电分公司	土城变	八一线	理想新城3号配电站1号变压器	630	53.55%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12519	旅顺供电分公司	土城变	八一线	理想新城3号配电站2号变压器	630	49.52%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12520	旅顺供电分公司	土城变	八一线	龙头分13号台1号变压器	315	32.96%	282	282	未进入负面清单	否	无	6.00%
12521	旅顺供电分公司	土城变	八一线	龙头分13号左1台1号变压器	315	30.68%	283	283	未进入负面清单	否	无	6.00%
12522	旅顺供电分公司	土城变	八一线	龙头分19号台1号变压器	400	30.61%	359	359	未进入负面清单	否	无	5.00%
12523	旅顺供电分公司	土城变	八一线	龙头分6号台1号变压器	315	63.35%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12524	旅顺供电分公司	土城变	八一线	龙头分8号左2左8台1号变压器	200	54.14%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12525	旅顺供电分公司	土城变	八一线	龙头分8号左5台1号变压器	315	60.53%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12526	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	三北甲线三北干45#柱上变压器	315	33.73%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12527	旅顺供电分公司	长城变	轧钢二线	三城干61号右8台1号变压器	200	31.53%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12528	旅顺供电分公司	长城变	轧钢一线	三城干6号左8变台变压器	400	36.63%	359	359	未进入负面清单	否	无	6.00%
12529	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	三速支2右4台1号变压器	315	42.04%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12530	旅顺供电分公司	三涧变	三土甲线	三土干17#柱上变压器	315	66.20%	281	281	未进入负面清单	否	无	5.00%
12531	旅顺供电分公司	三涧变	三土甲线	三土干26#左1柱上变压器	200	22.25%	180	180	未进入负面清单	否	无	6.00%
12532	旅顺供电分公司	三涧变	三土甲线	三土干30#左1柱上变压器	315	33.28%	282	282	未进入负面清单	否	无	6.00%
12533	旅顺供电分公司	三涧变	三土甲线	三土干36#右4柱上变压器	315	46.74%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12534	旅顺供电分公司	土城变	付家线	三土干53号台1号变压器	315	55.04%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12535	旅顺供电分公司	土城变	付家线	三土干69号左1间1台1号变压器	400	24.76%	359	359	未进入负面清单	否	无	5.00%
12536	旅顺供电分公司	土城变	付家线	三土干78号变台变压器	315	35.63%	282	282	未进入负面清单	否	无	6.00%
12537	旅顺供电分公司	土城变	付家线	三土干95号台1号变压器	315	56.02%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12538	旅顺供电分公司	土城变	北海线	石槽分25号台1号变压器	315	29.20%	283	283	未进入负面清单	否	无	6.00%
12539	旅顺供电分公司	土城变	北海线	石槽分37号左1台1号变压器	315	46.29%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12540	旅顺供电分公司	土城变	北海线	石槽分4号台1号变压器	315	34.71%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12541	旅顺供电分公司	双岛变	双土二	石槽支35号台1号变压器	315	16.01%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%



12542	旅顺供电分公司	双岛变	双土二线	石槽支5号台1号变压器	200	38.08%	179	179	未进入负面清单	否	无	6.00%
12543	旅顺供电分公司	三涧变	三土甲线	石灰窑分3#右3柱上变压器	315	51.75%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12544	旅顺供电分公司	三涧变	三土甲线	石灰窑分9#柱上变压器	200	63.16%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12545	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干22号右1号变压器	315	46.02%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12546	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干23号右1台2号变压器	315	38.89%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12547	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干23号右1台1号变压器	315	26.03%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12548	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干28号右1台1号变压器	160	20.57%	144	144	未进入负面清单	否	无	5.00%
12549	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干28号右1台2号变压器	160	49.61%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.00%
12550	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干38号左1台1号变压器	400	55.69%	358	358	未进入负面清单	否	无	6.00%
12551	旅顺供电分公司	土城变	北海线	土城干41号左2台1号变压器	315	23.44%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12552	旅顺供电分公司	土城变	北海线	土城干50号右1台1号变压器	315	37.14%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12553	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干75号右1台1号变压器	250	38.78%	224	224	未进入负面清单	否	无	5.00%
12554	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干7号右1台1号变压器	315	54.37%	282	282	未进入负面清单	否	无	6.00%
12555	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干9号左3台1号变压器	200	38.46%	179	179	未进入负面清单	否	无	6.00%
12556	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干9号左3台2号变压器	315	31.15%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12557	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	西场分5号间3左1台1号变压器	200	32.15%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12558	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	西场分5号间3左1台2号变压器	315	38.65%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12559	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	西山支13#柱上变压器	200	39.66%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12560	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	西山支7#柱上变压器	315	36.32%	282	282	未进入负面清单	否	无	6.00%
12561	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	小黑石分13号右2台1号变压器	315	59.94%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12562	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	小黑石分15#柱上变压器	315	58.04%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12563	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	长寿庵分8号右7台1号变压器	250	31.18%	224	224	未进入负面清单	否	无	5.00%
12564	旅顺供电分公司	长城变	长土线	长土分11台1号变压器	160	48.72%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.00%
12565	旅顺供电分公司	长城变	长土线	长土分21右10台1号变压器	315	11.43%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12566	旅顺供电分公司	长城变	长土线	长土分25右2台1号变压器	315	50.10%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12567	旅顺供电分公司	长城变	长土线	长土分27左2台1号变压器	400	55.83%	358	358	未进入负面清单	否	无	6.00%
12568	旅顺供电分公司	长城变	长土线	长土分9号右1台1号变压器	200	59.53%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12569	旅顺供电分公司	长城变	长土线	长土干3号左1变台变压器	50	23.33%	45	45	未进入负面清单	否	无	5.00%
12570	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	钟家干20号右8台1号变压器	315	61.54%	282	282	未进入负面清单	否	无	6.00%
12571	旅顺供电分公司	土城变	钟家线	钟家干47号左7台1号变压器	315	54.30%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12572	旅顺供电分公司	北海变	李家乙线	北海阳光2号住宅配电站1号变压器	630	66.84%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12573	旅顺供电分公司	北海变	李家乙线	北海阳光2号住宅配电站2号变压器	630	21.49%	566	566	未进入负面清单	否	无	6.00%
12574	旅顺供电分公司	北海变	李家乙线	北海阳光4号住宅配电站1号变压器	630	48.88%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12575	旅顺供电分公司	北海变	李家乙线	北海阳光4号住宅配电站2号变压器	630	30.00%	565	565	未进入负面清单	否	无	5.00%
12576	旅顺供电分公司	北海变	北绍乙线	北部分20号变台变压器	200	27.74%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12577	旅顺供电分公司	北海变	北绍乙线	北部分23号右1左1变台变压器	200	39.52%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12578	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	北岛干34右1	200	33.28%	179	179	未进入负面清单	否	无	6.00%
12579	旅顺供电分公司	北海变	北绍乙线	北邵干#23右1柱上变压器	200	25.39%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12580	旅顺供电分公司	北海变	北绍甲线	北邵干#46右1柱上变压器	200	22.25%	180	180	未进入负面清单	否	无	5.00%
12581	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	北邵干#56右4右1柱上变压器	200	33.69%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12582	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	北邵干#64间1柱上变压器	400	38.94%	358	358	未进入负面清单	否	无	5.00%
12583	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	后泥河支#7柱上变压器	400	37.00%	359	359	未进入负面清单	否	无	5.00%
12584	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	后沙包二支#12左1台变压器	400	39.66%	358	358	未进入负面清单	否	无	5.00%
12585	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	后沙包分#15左1柱上变压器	200	24.50%	180	180	未进入负面清单	否	无	6.00%
12586	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	后沙包分#20左1柱上变压器	200	56.71%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12587	旅顺供电分公司	北海变	北绍乙线	联部分4#左1台变压器	200	33.84%	179	179	未进入负面清单	否	无	6.00%
12588	旅顺供电分公司	北海变	北绍甲线	邵家分#2左3柱上变压器	200	24.36%	180	180	未进入负面清单	否	无	5.00%
12589	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	双土干#14右1柱上变压器	200	20.42%	180	180	未进入负面清单	否	无	5.00%
12590	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	松毛沟支#13右1柱上变压器	200	25.43%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12591	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	松毛沟支7右1#柱上变压器	200	36.77%	179	179	未进入负面清单	否	无	6.00%
12592	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	袁家沟分#22左1变压器	400	22.56%	359	359	未进入负面清单	否	无	5.00%
12593	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	袁家沟支#5右1柱上变压器	200	22.08%	180	180	未进入负面清单	否	无	6.00%
12594	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	后沙包分4号左1变台变压器	400	28.28%	359	359	未进入负面清单	否	无	5.00%
12595	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	双土干65号台1号变压器	200	29.55%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12596	旅顺供电分公司	土城变	付家线	五洲成大1号住宅配电站1号变压器	800	59.57%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12597	旅顺供电分公司	土城变	付家线	五洲成大1号住宅配电站2号变压器	800	39.56%	717	717	未进入负面清单	否	无	5.00%
12598	旅顺供电分公司	土城变	付家线	五洲成大2号住宅配电站1号变压器	630	64.11%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12599	旅顺供电分公司	土城变	付家线	五洲成大2号住宅配电站2号变压器	630	42.88%	564	564	未进入负面清单	否	无	6.00%
12600	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	双西干6右3右1号	315	31.88%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.70%

12601	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	双西干13右1号	200	66.02%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12602	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	双西干20右1号	200	20.19%	180	180	未进入负面清单	否	无	5.00%
12603	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	双西干34号	315	59.55%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12604	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	冷家二支8左1号	315	54.41%	282	282	未进入负面清单	否	无	2.54%
12605	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	双西干30号	200	13.30%	180	180	未进入负面清单	否	无	1.00%
12606	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	双西干50号	315	47.29%	282	282	未进入负面清单	否	无	1.85%
12607	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	台山西支10号	315	40.44%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12608	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	台山西支23号	50	28.74%	45	45	未进入负面清单	否	无	5.10%
12609	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	张家沟支14号	50	36.72%	45	45	未进入负面清单	否	无	5.30%
12610	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	台联支4号	50	26.23%	45	45	未进入负面清单	否	无	5.00%
12611	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	台山西支38号	200	35.15%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.30%
12612	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	台山西支45号	200	23.06%	180	180	未进入负面清单	否	无	5.60%
12613	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干78号	315	63.99%	281	281	未进入负面清单	否	无	5.00%
12614	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	山头支14左1号	125	34.26%	112	112	未进入负面清单	否	无	5.30%
12615	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干93左2号	160	34.54%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.20%
12616	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干98号	315	32.81%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12617	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干101右5号	200	49.12%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.60%
12618	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	北岛干101右1号	80	25.38%	72	72	未进入负面清单	否	无	5.30%
12619	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	北岛干75右1号	200	24.25%	180	180	未进入负面清单	否	无	5.10%
12620	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	西官支5号	160	21.74%	144	144	未进入负面清单	否	无	5.00%
12621	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	西官支11号	160	55.96%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.50%
12622	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	艾子口支24左1号	100	24.46%	90	90	未进入负面清单	否	无	2.54%
12623	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	艾子口支49号	160	41.21%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.00%
12624	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	艾子口支60号	160	42.64%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.00%
12625	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	艾子口北支9号	200	38.91%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.20%
12626	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	艾子口支66号	200	21.60%	180	180	未进入负面清单	否	无	5.10%
12627	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	艾子口支78号	250	28.55%	224	224	未进入负面清单	否	无	6.50%
12628	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	小艾子口支10号	50	30.14%	45	45	未进入负面清单	否	无	5.20%
12629	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干113号	200	33.29%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12630	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干134号	315	60.75%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12631	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	西盐场分22号	315	33.91%	282	282	未进入负面清单	否	无	6.00%
12632	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	西盐场支4号	200	34.96%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.20%
12633	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干146号	315	45.16%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12634	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干154号	100	21.41%	90	90	未进入负面清单	否	无	6.00%
12635	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干165号	200	57.59%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12636	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	艾子口支49右7号	50	31.98%	45	45	未进入负面清单	否	无	6.00%
12637	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	冷家支13号	80	25.54%	72	72	未进入负面清单	否	无	5.00%
12638	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	胡家二支8号	200	20.58%	180	180	未进入负面清单	否	无	5.60%
12639	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	冷家支4号	160	30.14%	144	144	未进入负面清单	否	无	7.00%
12640	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	双化分12右4号	315	58.61%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12641	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	双化分11号	160	33.78%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.00%
12642	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛分121号	200	51.77%	179	179	未进入负面清单	否	无	1.80%
12643	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛分133号	315	68.07%	281	281	未进入负面清单	否	无	5.00%
12644	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	藉鑫支3右4号	160	26.53%	144	144	未进入负面清单	否	无	5.00%
12645	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	胡家支15号	315	60.41%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12646	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	科研支1号	160	33.65%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.00%
12647	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双旅干27左9号	160	23.10%	144	144	未进入负面清单	否	无	5.90%
12648	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	正翔支7号	160	21.88%	144	144	未进入负面清单	否	无	5.00%
12649	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛湾#2住宅配电站	800	68.50%	715	715	未进入负面清单	否	无	2.00%
12650	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛湾#1中心配电站#1主变	800	63.53%	715	715	未进入负面清单	否	无	2.00%
12651	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛湾#1中心配电站#2主变	800	68.94%	714	714	未进入负面清单	否	无	2.00%
12652	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	三涧干36号台1号变压器	630	33.20%	565	565	未进入负面清单	否	无	5.00%
12653	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	新加坡1号公建配电站1号变压器	630	60.29%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12654	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	新加坡2号公共配电站1号变压器	800	52.94%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
12655	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	北李分4号台1号变压器	315	47.92%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12656	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	北李分7号台1号1号变压器	315	26.83%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12657	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	北李分20号台1号变压器	100	35.46%	90	90	未进入负面清单	否	无	5.00%
12658	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	北李分25号台1号变压器	80	36.31%	72	72	未进入负面清单	否	无	5.00%
12659	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	三涧干86号右4右1号台1号变压器	315	32.60%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%

12660	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	三涧干86号右9号台1号变压器	160	39.61%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.00%
12661	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干30号台1号变压器	160	37.41%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.00%
12662	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干42号台1号变压器	160	20.33%	144	144	未进入负面清单	否	无	5.00%
12663	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干50号台1号变压器	200	30.28%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12664	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	新加坡1号变电亭1号变压器	630	67.85%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12665	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干55号台1号变压器	315	39.64%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12666	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干62号台1号变压器	315	17.75%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12667	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	大市场变电所	500	60.32%	447	447	未进入负面清单	否	无	5.00%
12668	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	东沟二分5号台1号变压器	500	49.41%	448	448	未进入负面清单	否	无	5.00%
12669	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	东沟二分6号左2号台1号变压器	315	42.00%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12670	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	西沟分7号台1号变压器	500	64.51%	447	447	未进入负面清单	否	无	5.00%
12671	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	永兴小区1#箱变1号变压器	400	59.29%	358	358	未进入负面清单	否	无	5.00%
12672	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	艺苑小区变电亭1号变压器	630	59.19%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12673	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	永兴2#箱变1号变压器	400	64.58%	357	357	未进入负面清单	否	无	5.00%
12674	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	艺苑小区2号变电亭1号变压器	630	56.71%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12675	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	艺苑小区2号变电亭2号变压器	630	29.24%	565	565	未进入负面清单	否	无	5.00%
12676	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	盘龙山支6号台1号变压器	315	55.32%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12677	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	盘龙山支9号右1号台1号变压器	315	29.48%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12678	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	盘龙山支15号台1号变压器	315	40.41%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12679	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	西沟分13号台1号变压器	315	43.10%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12680	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	机电支2号台1号变压器	200	51.00%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12681	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	水西支4间1号台1号变压器	315	20.02%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12682	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	水西支11号台1号变压器	315	22.42%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12683	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	圣帝庄园2号配电站1号变压器	630	40.05%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12684	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	圣帝庄园2号配电站2号变压器	630	68.20%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12685	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	圣帝庄园变电亭1号变压器	630	67.56%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12686	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	圣帝庄园变电亭2号变压器	630	61.43%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12687	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	水师营2号台1号变压器	500	67.25%	447	447	未进入负面清单	否	无	5.00%
12688	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干73号台1号变压器	315	20.95%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12689	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干77号台1号变压器	315	68.28%	281	281	未进入负面清单	否	无	5.00%
12690	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干79号台1号变压器	315	37.15%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12691	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干86号右2间1台	630	10.51%	566	566	未进入负面清单	否	无	5.00%
12692	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	国网大连供电公司公交#1电动车充电站箱式配电站	630	13.97%	566	566	未进入负面清单	否	无	5.00%
12693	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	旅环57号右2右1号台1号变压器	30	10.77%	27	27	未进入负面清单	否	无	5.00%
12694	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	旅环57号右4号台1号变压器	315	35.72%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12695	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	照明大孤山分#21左1	100	38.33%	90	90	未进入负面清单	否	无	5.00%
12696	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	三八里南支13号台1号变压器	200	28.50%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12697	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	新加坡7号住宅配电站1号变压器	800	60.31%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12698	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	新加坡7号住宅配电站2号变压器	800	13.52%	719	719	未进入负面清单	否	无	5.00%
12699	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	新加坡8号住宅配电站1号变压器	800	13.95%	719	719	未进入负面清单	否	无	5.00%
12700	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	新加坡8号住宅配电站2号变压器	800	67.54%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12701	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	新加坡9号住宅配电站1号变压器	800	14.35%	719	719	未进入负面清单	否	无	5.00%
12702	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	新加坡9号住宅配电站2号变压器	800	62.85%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12703	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	旅土干55号1号变压器	315	39.00%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12704	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	国网辽宁省电力有限公司大连供电公司	630	22.74%	566	566	未进入负面清单	否	无	5.00%
12705	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	旅土干19号左7号台1号变压器	200	69.67%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12706	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	旅环59号右1台1号变压器	315	20.94%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12707	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	旅土干42#左4	315	29.49%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12708	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡2号住宅配电站1号变压器	800	66.95%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12709	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡2号住宅配电站2号变压器	800	60.21%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12710	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡3号住宅配电站1号变压器	800	65.15%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12711	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡3号住宅配电站2号变压器	800	49.23%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
12712	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡4号住宅配电站1号变压器	800	67.59%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12713	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡5号住宅配电站1号变压器	800	54.90%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
12714	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡5号住宅配电站2号变压器	800	46.28%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
12715	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡6号住宅配电站1号变压器	500	45.58%	448	448	未进入负面清单	否	无	5.00%
12716	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡6号住宅配电站2号变压器	500	69.61%	447	447	未进入负面清单	否	无	2.54%

12717	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	梨岚分8号右7号台1号变压器	100	24.16%	90	90	未进入负面清单	否	无	5.00%
12718	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	梨岚分22号台1号变压器	315	39.80%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12719	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	水塔干13号台1号变压器	100	30.78%	90	90	未进入负面清单	否	无	5.00%
12720	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	梨岚分41号左2号台1号变压器	315	38.30%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12721	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	阳光波儿多1号配电站2号变压器	630	61.74%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12722	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	阳光波儿多1号配电站1号变压器	630	67.77%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12723	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	阳光波儿多2号配电站1号变压器	630	21.76%	566	566	未进入负面清单	否	无	5.00%
12724	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	阳光波儿多2号配电站2号变压器	630	47.59%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12725	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山14号台1号变压器	315	37.28%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12726	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山分22号左1台变压器	200	56.54%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12727	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山25号左5号台1号变压器	160	59.06%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.00%
12728	旅顺供电分公司	土城变	北海线	香河甸支5号台1号变压器	200	37.09%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12729	旅顺供电分公司	土城变	北海线	香河甸支13号台1号变压器	100	39.63%	90	90	未进入负面清单	否	无	5.00%
12730	旅顺供电分公司	土城变	北海线	大王支10号右1号台1号变压器	160	69.97%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.00%
12731	旅顺供电分公司	土城变	北海线	广隆分23号左1号台1号变压器	160	35.77%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.00%
12732	旅顺供电分公司	土城变	北海线	广隆分8号间1号台1号变压器	100	20.53%	90	90	未进入负面清单	否	无	5.00%
12733	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山分55号台1号变压器	200	32.77%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12734	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山62号右2号台1号变压器	160	21.92%	144	144	未进入负面清单	否	无	5.00%
12735	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山62号右6号台1号变压器	200	43.98%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12736	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山63号台1号变压器	160	43.74%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.00%
12737	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山79号台1号变压器	160	27.43%	144	144	未进入负面清单	否	无	5.00%
12738	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山83号台1号变压器	100	30.87%	90	90	未进入负面清单	否	无	5.00%
12739	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干125号左1号台1号变压器	315	58.28%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12740	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	新川分6号台1号变压器	100	36.29%	90	90	未进入负面清单	否	无	5.00%
12741	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛支6号台1号变压器	315	43.93%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12742	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛支9号台1号变压器	160	43.22%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.00%
12743	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛支19号台1号变压器	315	63.56%	281	281	未进入负面清单	否	无	5.00%
12744	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	农场支15号台1号变压器	315	24.51%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12745	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	农场支23号台1号变压器	160	38.37%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.00%
12746	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	农场支23号右1号台1号变压器	315	28.13%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12747	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛支26号台1号变压器	315	42.49%	282	282	未进入负面清单	否	无	6.00%
12748	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛支32号台1号变压器	125	59.27%	112	112	未进入负面清单	否	无	5.00%
12749	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	凤凰岭支1号台1号变压器	315	42.48%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12750	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	凤凰岭支12号台1号变压器	100	37.59%	90	90	未进入负面清单	否	无	5.00%
12751	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛分52号台1号变压器	200	30.08%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12752	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛分77号台1号变压器	100	67.57%	89	89	未进入负面清单	否	无	5.00%
12753	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛分86号右5左1号台1号变压器	315	29.85%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12754	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛分93号台1号变压器	100	69.37%	89	89	未进入负面清单	否	无	5.00%
12755	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛分98号台1号变压器	315	22.53%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12756	旅顺供电分公司	双岛变	双袁线	双岛二分13号台1号变压器	250	25.72%	224	224	未进入负面清单	否	无	5.00%
12757	旅顺供电分公司	双岛变	双袁线	双岛二分20号台1号变压器	50	22.23%	45	45	未进入负面清单	否	无	5.00%
12758	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟分25号右4号台1号变压器	200	38.32%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12759	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	砖厂支8号台1号变压器	315	65.54%	281	281	未进入负面清单	否	无	5.00%
12760	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟分34号台1号变压器	315	45.62%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12761	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟分45号台1号变压器	200	20.06%	180	180	未进入负面清单	否	无	5.00%
12762	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟支10号台1号变压器	200	43.02%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12763	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	水库支11号台1号变压器	315	40.49%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12764	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	水库支1号右1号台1号变压器	200	45.59%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12765	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟支30号台1号变压器	200	68.15%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12766	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟分51号台1号变压器	200	16.35%	180	180	未进入负面清单	否	无	5.00%
12767	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟南支3号台1号变压器	160	17.10%	144	144	未进入负面清单	否	无	5.00%
12768	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟南支9号台1号变压器	200	64.46%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12769	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟南支20号台1号变压器	160	25.22%	144	144	未进入负面清单	否	无	5.00%
12770	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	合金分7号台1号变压器	200	40.28%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12771	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟分12号台1号变压器	315	33.31%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12772	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟分12号台2号变压器	315	56.28%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12773	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟分14号右4号台1号变压器	315	55.96%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12774	旅顺供电分公司	水营变	营土线	营土干15号台1号变压器	200	34.34%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12775	旅顺供电分公司	水营变	营土线	营土干42号台1号变压器	315	21.87%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%

12776	旅顺供电分公司	水营变	营土线	沈家分3号台1号变压器	160	37.31%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.00%
12777	旅顺供电分公司	水营变	营土线	沈家分4号右3右3号台1号变压器	315	23.99%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12778	旅顺供电分公司	水营变	营土线	沈家分15号台1号变压器	200	21.13%	180	180	未进入负面清单	否	无	5.00%
12779	旅顺供电分公司	水营变	营土线	向阳分7号台1号变压器	200	29.55%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12780	旅顺供电分公司	水营变	营土线	向阳分8号台1号变压器	315	32.11%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12781	旅顺供电分公司	水营变	营土线	东北沟分4号右5号台1号变压器	315	54.53%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12782	旅顺供电分公司	水营变	营土线	东北沟分6号左4号台1号变压器	160	25.67%	144	144	未进入负面清单	否	无	5.00%
12783	旅顺供电分公司	水营变	营土线	东北沟分9号右1号台1号变压器	160	24.52%	144	144	未进入负面清单	否	无	5.00%
12784	旅顺供电分公司	水营变	营土线	东北沟分19号右3号台1号变压器	160	50.14%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.00%
12785	旅顺供电分公司	水营变	营土线	东北沟分24号右1号台1号变压器	400	55.76%	358	358	未进入负面清单	否	无	5.00%
12786	旅顺供电分公司	水营变	营土线	东北沟分42号右3号台1号变压器	315	57.22%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12787	旅顺供电分公司	水营变	营土线	东北沟分48号间1号台1号变压器	315	37.97%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12788	旅顺供电分公司	水营变	营土线	营土干83号右4号台1号变压器	315	25.00%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12789	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	水土干6号台1号变压器	160	38.24%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.00%
12790	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	水土干45号1号变压器	160	35.27%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.00%
12791	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营1号住宅配电站1号变压器	800	12.33%	719	719	未进入负面清单	否	无	5.00%
12792	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营1号住宅配电站2号变压器	800	68.94%	714	714	未进入负面清单	否	无	5.00%
12793	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营2号住宅配电站1号变压器	630	57.22%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12794	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营2号住宅配电站2号变压器	630	41.62%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12795	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营4号住宅配电站1号变压器	800	68.34%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12796	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营4号住宅配电站2号变压器	800	48.27%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
12797	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营5号住宅配电站1号变压器	630	66.74%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12798	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营6号住宅配电站1号变压器	800	44.59%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
12799	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营6号住宅配电站2号变压器	800	66.74%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12800	旅顺供电分公司	水营变	水晶线	三八里2号住宅配电站1号变压器	630	50.13%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12801	旅顺供电分公司	水营变	水晶线	三八里2号住宅配电站2号变压器	630	43.26%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12802	旅顺供电分公司	水营变	水晶线	三八里4号住宅配电站1号变压器	630	45.38%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12803	旅顺供电分公司	水营变	水晶线	三八里4号住宅配电站2号变压器	630	60.93%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12804	旅顺供电分公司	水营变	水晶线	三八里支10号台2号变压器	50	21.17%	45	45	未进入负面清单	否	无	5.00%
12805	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	三八里1号住宅配电站1号变压器	630	57.90%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12806	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	三八里1号住宅配电站2号变压器	630	54.36%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12807	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	三八里3号住宅配电站1号变压器	630	64.93%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12808	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	三八里3号住宅配电站2号变压器	630	62.90%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12809	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街2号配电站1号变压器	630	65.12%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12810	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街2号配电站2号变压器	630	29.56%	565	565	未进入负面清单	否	无	5.00%
12811	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街4号配电站1号变压器	630	48.32%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12812	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街4号配电站2号变压器	630	12.68%	566	566	未进入负面清单	否	无	5.00%
12813	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街6号配电站1号变压器	630	43.13%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12814	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街6号配电站2号变压器	630	25.77%	565	565	未进入负面清单	否	无	5.00%
12815	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街1号配电站1号变压器	630	63.55%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12816	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街1号配电站2号变压器	630	47.39%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12817	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街3号配电站1号变压器	630	42.36%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12818	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街3号配电站2号变压器	630	39.07%	565	565	未进入负面清单	否	无	5.00%
12819	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街5号配电站1号变压器	630	41.89%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12820	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街5号配电站2号变压器	630	51.95%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12821	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡1号配电站1号变压器	630	67.16%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12822	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡1号配电站2号变压器	630	39.39%	565	565	未进入负面清单	否	无	5.00%
12823	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡2号配电站1号变压器	630	43.18%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12824	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡2号配电站2号变压器	630	49.32%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12825	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡4号配电站1号变压器	800	66.97%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12826	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡4号配电站2号变压器	800	55.40%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
12827	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡5号配电站1号变压器	800	55.41%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
12828	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡5号配电站2号变压器	800	45.66%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
12829	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡6号配电站1号变压器	800	57.66%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12830	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡6号配电站2号变压器	800	47.87%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
12831	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	瑞景鑫城4号住宅配电站1号变压器	800	58.15%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12832	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	瑞景鑫城4号住宅配电站2号变压器	800	14.08%	719	719	未进入负面清单	否	无	5.00%
12833	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	瑞景鑫城3号公建配电站1号变压器	315	27.05%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12834	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	瑞景鑫城3号住宅配电站1号变压器	630	59.12%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%

12835	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	瑞景鑫城3号住宅配电站2号变压器	630	47.25%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12836	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	瑞景鑫城2号住宅配电站1号变压器	630	14.27%	566	566	未进入负面清单	否	无	5.00%
12837	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	瑞景鑫城2号住宅配电站2号变压器	630	43.54%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12838	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	瑞景鑫城5号配电站1号变压器	630	20.47%	566	566	未进入负面清单	否	无	5.00%
12839	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡7号配电站1号变压器	630	61.14%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12840	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡7号配电站2号变压器	630	44.75%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12841	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡9号配电站1号变压器	800	25.14%	718	718	未进入负面清单	否	无	5.00%
12842	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡9号配电站2号变压器	800	34.15%	717	717	未进入负面清单	否	无	5.00%
12843	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡11号配电站1号变压器	800	24.04%	718	718	未进入负面清单	否	无	5.00%
12844	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡11号配电站2号变压器	800	31.39%	717	717	未进入负面清单	否	无	5.00%
12845	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡13号配电站1号变压器	800	68.50%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12846	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡13号配电站2号变压器	800	60.32%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12847	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡15号配电站1号变压器	800	26.75%	718	718	未进入负面清单	否	无	5.00%
12848	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡15号配电站2号变压器	800	31.02%	718	718	未进入负面清单	否	无	5.00%
12849	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	幸福里4配电站1号变压器	800	29.56%	718	718	未进入负面清单	否	无	5.00%
12850	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	幸福里4配电站2号变压器	800	48.80%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
12851	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	幸福里6配电站1号变压器	800	32.44%	717	717	未进入负面清单	否	无	5.00%
12852	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	幸福里6配电站2号变压器	800	13.41%	719	719	未进入负面清单	否	无	5.00%
12853	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡3号配电站1号变压器	630	49.33%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12854	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡3号配电站2号变压器	630	34.40%	565	565	未进入负面清单	否	无	5.00%
12855	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡8号配电站1号变压器	630	58.43%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12856	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡8号配电站2号变压器	630	65.57%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12857	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡10号配电站1号变压器	630	42.24%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12858	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡10号配电站2号变压器	630	32.83%	565	565	未进入负面清单	否	无	5.00%
12859	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡12号配电站1号变压器	800	40.57%	717	717	未进入负面清单	否	无	5.00%
12860	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡12号配电站2号变压器	800	54.74%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
12861	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡14号配电站1号变压器	800	30.16%	718	718	未进入负面清单	否	无	5.00%
12862	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡14号配电站2号变压器	800	36.85%	717	717	未进入负面清单	否	无	5.00%
12863	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	幸福里1号配电站1号变压器	800	33.13%	717	717	未进入负面清单	否	无	5.00%
12864	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	幸福里1号配电站2号变压器	800	58.64%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12865	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	幸福里3号配电站1号变压器	800	30.01%	718	718	未进入负面清单	否	无	5.00%
12866	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	幸福里3号配电站2号变压器	800	61.66%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12867	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	幸福里5号配电站1号变压器	800	39.48%	717	717	未进入负面清单	否	无	5.00%
12868	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	幸福里5号配电站2号变压器	800	30.07%	718	718	未进入负面清单	否	无	5.00%
12869	旅顺供电分公司	水营变	水塔线	幸福里2号配电站1号变压器	800	32.80%	717	717	未进入负面清单	否	无	5.00%
12870	旅顺供电分公司	水营变	水塔线	幸福里2号配电站2号变压器	800	46.19%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
12871	旅顺供电分公司	水营变	招顺甲线	海德学府1号住宅配电站1号变压器	800	12.54%	719	719	未进入负面清单	否	无	3.00%
12872	旅顺供电分公司	水营变	招顺甲线	海德学府1号住宅配电站2号变压器	800	35.01%	717	717	未进入负面清单	否	无	2.00%
12873	旅顺供电分公司	水营变	招顺乙线	海德学府2号住宅配电站1号变压器	800	33.84%	717	717	未进入负面清单	否	无	2.00%
12874	旅顺供电分公司	水营变	招顺乙线	海德学府2号住宅配电站2号变压器	800	21.38%	718	718	未进入负面清单	否	无	2.00%
12875	旅顺供电分公司	水营变	招顺甲线	海德学府3号住宅配电站1号变压器	800	54.47%	716	716	未进入负面清单	否	无	3.00%
12876	旅顺供电分公司	水营变	招顺甲线	海德学府3号住宅配电站2号变压器	800	59.43%	715	715	未进入负面清单	否	无	3.00%
12877	旅顺供电分公司	水营变	招顺乙线	海德学府4号住宅配电站1号变压器	800	32.54%	717	717	未进入负面清单	否	无	2.00%
12878	旅顺供电分公司	水营变	招顺乙线	海德学府4号住宅配电站2号变压器	800	46.17%	716	716	未进入负面清单	否	无	2.00%
12879	旅顺供电分公司	创新变	军港线	旅星支#11	160	27.73%	144	144	未进入负面清单	否	无	6.00%
12880	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	白马石支8号台1号变压器	315	23.74%	283	283	未进入负面清单	否	无	7.00%
12881	旅顺供电分公司	创新变	军港线	柏港支3号左2台1号变压器	315	57.84%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12882	旅顺供电分公司	创新变	军港线	柏港支8号台1号变压器	315	48.13%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12883	旅顺供电分公司	创新变	军港线	柏岚分54号台1号变压器	200	62.62%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.10%
12884	旅顺供电分公司	创新变	军港线	柏岚分68号台1号变压器	160	53.41%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.00%
12885	旅顺供电分公司	创新变	军港线	柏岚分82号右3台1号变压器	160	68.08%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.00%
12886	旅顺供电分公司	创新变	军港线	北岭支7号台1号变压器	315	26.52%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12887	旅顺供电分公司	创新变	方家线	北牙分17号台1号变压器	630	24.20%	565	565	未进入负面清单	否	无	5.00%
12888	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	北牙支15号右2右5号台1号变压器	200	52.79%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.10%
12889	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	北牙支18号左1号台1号变压器	250	36.30%	224	224	未进入负面清单	否	无	5.20%
12890	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	北牙支19号1号台1号变压器	315	28.45%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12891	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	北牙支19号1号台2号变压器	315	16.77%	283	283	未进入负面清单	否	无	6.00%
12892	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	北牙支4号台1号变压器	200	37.03%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12893	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	北牙支9号1号台1号变压器	100	56.07%	89	89	未进入负面清单	否	无	6.00%

12894	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家二支12号左8号台1号变压器	100	36.29%	90	90	未进入负面清单	否	无	5.00%
12895	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家二支18号左4号台1号变压器	100	63.22%	89	89	未进入负面清单	否	无	5.00%
12896	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家二支27号台1号变压器	315	69.37%	281	281	未进入负面清单	否	无	5.60%
12897	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家二支9号台1号变压器	100	22.51%	90	90	未进入负面清单	否	无	5.20%
12898	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家分#50右2	200	30.30%	179	179	未进入负面清单	否	无	6.00%
12899	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家分35号右4号台1号变压器	100	27.39%	90	90	未进入负面清单	否	无	5.00%
12900	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家分44号右10号台1号变压器	315	22.15%	283	283	未进入负面清单	否	无	6.00%
12901	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家分47号台1号变压器	80	30.10%	72	72	未进入负面清单	否	无	5.00%
12902	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家支29号右1号台1号变压器	100	48.69%	90	90	未进入负面清单	否	无	5.10%
12903	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家支34号台1号变压器	315	27.45%	283	283	未进入负面清单	否	无	2.00%
12904	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家支5号左1号台1号变压器	315	63.61%	281	281	未进入负面清单	否	无	7.00%
12905	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	城头支35号台1号变压器	315	24.75%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12906	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	大刘二分#8	100	23.53%	90	90	未进入负面清单	否	无	6.00%
12907	旅顺供电分公司	创新变	老虎尾线	电机分11号左1号台1号变压器	250	40.11%	224	224	未进入负面清单	否	无	6.00%
12908	旅顺供电分公司	创新变	老虎尾线	电台支10号台1号变压器	200	55.44%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.00%
12909	旅顺供电分公司	创新变	老虎尾线	电台支7号台1号变压器	400	32.92%	359	359	未进入负面清单	否	无	5.50%
12910	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家分#64变压器	315	32.54%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12911	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家分68左1台1号变压器	160	35.51%	143	143	未进入负面清单	否	无	2.00%
12912	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	大刘家分12号台1号变压器	50	28.52%	45	45	未进入负面清单	否	无	2.00%
12913	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	大刘家分5号左1号台1号变压器	200	15.51%	180	180	未进入负面清单	否	无	3.00%
12914	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生2#住宅配电箱1#变压器	1250	22.75%	1122	1122	未进入负面清单	否	无	7.00%
12915	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生2#住宅配电箱2#变压器	1250	36.96%	1120	1120	未进入负面清单	否	无	6.00%
12916	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	红旗干33号台1号变压器	315	25.33%	283	283	未进入负面清单	否	无	4.00%
12917	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀#2住宅箱式变电站103配电变压器	315	24.82%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12918	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀#3住宅箱式变电站103配电变压器	315	38.91%	282	282	未进入负面清单	否	无	3.00%
12919	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀#5住宅箱式变电站103配电变压器	315	39.62%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12920	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀1号住宅配电箱101配电变压器	500	59.78%	447	447	未进入负面清单	否	无	6.00%
12921	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀1号住宅配电箱102配电变压器	500	46.09%	448	448	未进入负面清单	否	无	5.00%
12922	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀4号住宅配电箱101配电变压器	630	26.47%	565	565	未进入负面清单	否	无	2.00%
12923	旅顺供电分公司	创新变	中科甲线	科技城1号住宅配电箱2号变压器	500	46.15%	448	448	未进入负面清单	否	无	5.00%
12924	旅顺供电分公司	创新变	新市线	新市干16号左2号台1号变压器	100	30.07%	90	90	未进入负面清单	否	无	2.00%
12925	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨树沟分#02	315	31.91%	282	282	未进入负面清单	否	无	2.00%
12926	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨树沟分#06	315	27.36%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12927	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨树沟分#6右5	160	38.78%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.00%
12928	旅顺供电分公司	创新变	新市线	中水山庄配电箱1号配电变压器	630	58.23%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12929	旅顺供电分公司	创新变	新市线	中水山庄配电箱2号配电变压器	630	49.37%	564	564	未进入负面清单	否	无	7.00%
12930	旅顺供电分公司	创新变	军港线	刁窝棚支10号台1号变压器	160	35.72%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.00%
12931	旅顺供电分公司	创新变	军港线	刁窝棚支14号台1号变压器	200	39.99%	179	179	未进入负面清单	否	无	7.00%
12932	旅顺供电分公司	创新变	军港线	刁窝棚支14号右6号台1号变压器	160	28.93%	144	144	未进入负面清单	否	无	2.00%
12933	旅顺供电分公司	创新变	军港线	刁窝棚支1号台1号变压器	315	18.34%	283	283	未进入负面清单	否	无	2.00%
12934	旅顺供电分公司	创新变	军港线	刁窝棚支6号右4号台1号变压器	200	22.64%	180	180	未进入负面清单	否	无	2.00%
12935	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	对庄沟分17号台1号变压器	160	69.28%	143	143	未进入负面清单	否	无	2.00%
12936	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	对庄沟分9号台1号变压器	315	86.91%	281	281	未进入负面清单	否	无	3.00%
12937	旅顺供电分公司	创新变	方家线	方铁干13号右5变台变压器	315	40.13%	282	282	未进入负面清单	否	无	6.00%
12938	旅顺供电分公司	创新变	方家线	方铁干46号左2号台1号变压器	315	57.24%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12939	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	方杨干43号左1号台1号变压器	315	50.23%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12940	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	方杨干57号右2号台1号变压器	200	43.50%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.00%
12941	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	方杨干64号台1号变压器	160	41.70%	143	143	未进入负面清单	否	无	2.00%
12942	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	方州1号住宅配电箱1号变压器	800	63.85%	715	715	未进入负面清单	否	无	2.00%
12943	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	方州1号住宅配电箱2号变压器	800	49.97%	716	716	未进入负面清单	否	无	2.00%
12944	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	方州1号住宅配电箱3号变压器	800	52.66%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%
12945	旅顺供电分公司	创新变	山里线	果园分#30变压器	200	35.33%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.00%
12946	旅顺供电分公司	创新变	山里线	果园分22号右1台1号变压器	200	28.72%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.00%
12947	旅顺供电分公司	创新变	山里线	果园支8号右1台1号变压器	315	28.17%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12948	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生1地3号住宅配电箱1号变压器	800	38.34%	717	717	未进入负面清单	否	无	2.00%
12949	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生1地3号住宅配电箱2号变压器	800	53.70%	716	716	未进入负面清单	否	无	6.00%
12950	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生1地4号住宅配电箱1号变压器	800	50.58%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.00%
12951	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生1地4号住宅配电箱2号变压器	800	42.85%	717	717	未进入负面清单	否	无	5.00%
12952	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生1号住宅配电箱1号变压器	1250	69.97%	1116	1116	未进入负面清单	否	无	5.00%

12953	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生1号住宅配电箱2号变压器	1250	40.36%	1120	1120	未进入负面清单	否	无	3.00%
12954	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生3号住宅配电箱1号变压器	630	59.97%	563	563	未进入负面清单	否	无	3.00%
12955	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生3号住宅配电箱2号变压器	630	13.66%	566	566	未进入负面清单	否	无	4.00%
12956	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生4号住宅配电箱1号变压器	630	61.83%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.40%
12957	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生4号住宅配电箱2号变压器	630	50.42%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12958	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生5号住宅配电箱1号变压器	630	31.26%	565	565	未进入负面清单	否	无	6.00%
12959	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生5号住宅配电箱2号变压器	630	30.06%	565	565	未进入负面清单	否	无	4.00%
12960	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生6号住宅配电箱1号变压器	630	39.03%	565	565	未进入负面清单	否	无	4.00%
12961	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生6号住宅配电箱2号变压器	630	36.21%	565	565	未进入负面清单	否	无	5.00%
12962	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生7号住宅配电箱1号变压器	630	27.89%	565	565	未进入负面清单	否	无	3.00%
12963	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生7号住宅配电箱2号变压器	630	68.48%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
12964	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生8号住宅配电箱1号变压器	630	34.81%	565	565	未进入负面清单	否	无	3.00%
12965	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生8号住宅配电箱2号变压器	630	42.83%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
12966	旅顺供电分公司	和平变	和创线	和铁干17号左1号台1号变压器	200	35.71%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
12967	旅顺供电分公司	和平变	和创线	和铁干22号左1号台1号变压器	315	60.80%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12968	旅顺供电分公司	和平变	和创线	和铁干37号台1号变压器	315	31.87%	282	282	未进入负面清单	否	无	4.00%
12969	旅顺供电分公司	和平变	和创线	和铁干46号台1号变压器	315	38.33%	282	282	未进入负面清单	否	无	6.00%
12970	旅顺供电分公司	创新变	山里线	和铁干67号台1号变压器	315	20.64%	283	283	未进入负面清单	否	无	6.00%
12971	旅顺供电分公司	创新变	山里线	和铁干77号左3号台1号变压器	315	56.57%	282	282	未进入负面清单	否	无	6.00%
12972	旅顺供电分公司	创新变	山里线	和铁干91号左1号右4号台变压器	315	47.36%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12973	旅顺供电分公司	创新变	山里线	和铁干91号左5号台1号变压器	160	37.95%	143	143	未进入负面清单	否	无	2.00%
12974	旅顺供电分公司	创新变	方家线	河北村分3号左3号台1号变压器	315	50.23%	282	282	未进入负面清单	否	无	1.00%
12975	旅顺供电分公司	创新变	方家线	河北村分9号台1号变压器	160	63.40%	143	143	未进入负面清单	否	无	3.00%
12976	旅顺供电分公司	创新变	山里线	红旗干19号台1号变压器	50	12.16%	45	45	未进入负面清单	否	无	5.00%
12977	旅顺供电分公司	创新变	山里线	红旗干21号右5号台1号变压器	315	52.01%	282	282	未进入负面清单	否	无	6.00%
12978	旅顺供电分公司	创新变	山里线	红旗干26号右1号台1号变压器	315	52.96%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.20%
12979	旅顺供电分公司	创新变	山里线	红旗干26号左1号台1号变压器	315	37.21%	282	282	未进入负面清单	否	无	4.00%
12980	旅顺供电分公司	创新变	山里线	红旗干32号台1号变压器	500	27.23%	449	449	未进入负面清单	否	无	2.00%
12981	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	红旗干45号台1号变压器	315	20.09%	283	283	未进入负面清单	否	无	3.00%
12982	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	红旗干68号台1号变压器	315	38.37%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12983	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀4地1号住宅配电箱1号变压器	630	60.72%	563	563	未进入负面清单	否	无	3.00%
12984	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀4地1号住宅配电箱2号变压器	630	44.49%	564	564	未进入负面清单	否	无	7.00%
12985	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀4地1号住宅配电箱3号变压器	630	29.91%	565	565	未进入负面清单	否	无	3.00%
12986	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀4地1号住宅箱式配电箱1号变压器	315	26.04%	283	283	未进入负面清单	否	无	4.00%
12987	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀4地2号住宅箱式配电箱1号变压器	315	33.39%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12988	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀4地3号住宅箱式配电箱1号变压器	315	26.08%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12989	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀5地1号住宅配电箱1号变压器	800	44.77%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.00%
12990	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀5地1号住宅配电箱2号变压器	800	48.35%	716	716	未进入负面清单	否	无	6.00%
12991	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀5地1号住宅箱式配电箱	315	35.87%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
12992	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀5地2号住宅配电箱1号变压器	800	64.55%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.00%
12993	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀5地2号住宅配电箱2号变压器	800	25.85%	718	718	未进入负面清单	否	无	7.00%
12994	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀5地2号住宅箱式配电箱	315	34.37%	282	282	未进入负面清单	否	无	6.00%
12995	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀5地3号住宅箱式配电箱	315	26.24%	283	283	未进入负面清单	否	无	5.00%
12996	旅顺供电分公司	和平变	和创线	金山海景住宅配电箱1号变压器	500	40.94%	448	448	未进入负面清单	否	无	4.00%
12997	旅顺供电分公司	和平变	和创线	金山海景住宅配电箱2号变压器	630	43.77%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.00%
12998	旅顺供电分公司	和平变	和创线	韭菜房支25号台1号变压器	200	32.36%	179	179	未进入负面清单	否	无	7.00%
12999	旅顺供电分公司	和平变	和创线	韭菜房支5号台1号变压器	200	44.63%	179	179	未进入负面清单	否	无	6.00%
13000	旅顺供电分公司	和平变	和创线	韭菜房支9号左4变台变压器	160	11.81%	144	144	未进入负面清单	否	无	4.10%
13001	旅顺供电分公司	和平变	和创线	非张支13号右5号台变压器	315	29.92%	283	283	未进入负面清单	否	无	4.00%
13002	旅顺供电分公司	创新变	中科甲线	科技城2号住宅配电箱2号变压器	500	38.32%	448	448	未进入负面清单	否	无	5.00%
13003	旅顺供电分公司	创新变	老虎尾线	老虎尾干35号台1号变压器	315	69.23%	281	281	未进入负面清单	否	无	2.00%
13004	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	盛家沟分13号台1号变压器	315	54.30%	282	282	未进入负面清单	否	无	3.00%
13005	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	盛家沟分4号台1号变压器	315	23.68%	283	283	未进入负面清单	否	无	3.00%
13006	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	铁山观通1号箱式配电箱	400	34.05%	359	359	未进入负面清单	否	无	4.00%
13007	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	铁山观通2号箱式配电箱	400	20.02%	359	359	未进入负面清单	否	无	5.00%
13008	旅顺供电分公司	创新变	山里线	铁山家园1号住宅配电箱1号变压器	630	48.76%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.00%
13009	旅顺供电分公司	创新变	山里线	铁山家园1号住宅配电箱2号变压器	630	51.92%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.00%
13010	旅顺供电分公司	创新变	山里线	铁山家园2号住宅配电箱1号变压器	630	56.27%	563	563	未进入负面清单	否	无	3.00%
13011	旅顺供电分公司	创新变	山里线	铁山家园2号住宅配电箱2号变压器	630	60.41%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.00%



13012	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	铁山家园3号住宅配电站1号变压器	630	22.19%	566	566	未进入负面清单	否	无	2.00%
13013	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	铁山家园3号住宅配电站2号变压器	500	64.58%	447	447	未进入负面清单	否	无	2.00%
13014	旅顺供电分公司	创新变	山里线	铁山家园4号住宅配电站1号变压器	500	54.44%	447	447	未进入负面清单	否	无	3.00%
13015	旅顺供电分公司	创新变	山里线	铁山家园4号住宅配电站2号变压器	500	41.03%	448	448	未进入负面清单	否	无	2.00%
13016	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	王家分13号1号变压器	200	54.29%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.00%
13017	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	王家分15号台1号变压器	315	60.83%	282	282	未进入负面清单	否	无	3.00%
13018	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	王家分8号台1号变压器	160	66.93%	143	143	未进入负面清单	否	无	2.00%
13019	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	王家支19号左1号台1号变压器	160	37.33%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.00%
13020	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	西部铁山所)北牙支14号台1号变压器	315	45.44%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
13021	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	西部铁山所)城头支15号左1台1号变压器	400	35.25%	359	359	未进入负面清单	否	无	7.00%
13022	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	西部铁山所)船厂支13号台1号变压器	400	61.67%	358	358	未进入负面清单	否	无	6.00%
13023	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	部铁山所)方杨干57号左2号台1号变	200	66.71%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
13024	旅顺供电分公司	创新变	山里线	部铁山所)和铁干91号左2号台1号变	200	19.92%	180	180	未进入负面清单	否	无	4.00%
13025	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	部铁山所)尹家支14号右1号台1号变	160	31.82%	143	143	未进入负面清单	否	无	3.00%
13026	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	西部铁山所)尹家支9号台1号变压器	200	43.24%	179	179	未进入负面清单	否	无	7.00%
13027	旅顺供电分公司	创新变	新市线	新市干20号台1号变压器	100	27.44%	90	90	未进入负面清单	否	无	6.00%
13028	旅顺供电分公司	创新变	新市线	新市干32台1号变压器	100	36.57%	90	90	未进入负面清单	否	无	5.00%
13029	旅顺供电分公司	创新变	王家线	新市干7号台1号变压器	250	20.02%	224	224	未进入负面清单	否	无	5.00%
13030	旅顺供电分公司	创新变	山里线	牙户嘴3号台1号变压器	315	21.73%	283	283	未进入负面清单	否	无	7.00%
13031	旅顺供电分公司	创新变	山里线	牙户嘴分10号台1号变压器	200	24.84%	180	180	未进入负面清单	否	无	6.00%
13032	旅顺供电分公司	创新变	山里线	牙户嘴分7号右3号台1号变压器	315	54.59%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
13033	旅顺供电分公司	创新变	军港线	盐厂支9号左1号台1号变压器	500	94.34%	445	445	未进入负面清单	否	无	4.00%
13034	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨河支14号台1号变压器	315	37.09%	282	282	未进入负面清单	否	无	3.00%
13035	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨河支5号台1号变压器	200	44.58%	179	179	未进入负面清单	否	无	7.00%
13036	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨树沟分12号台1号变压器	160	24.83%	144	144	未进入负面清单	否	无	6.00%
13037	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨树沟分29号1号变压器	200	21.02%	180	180	未进入负面清单	否	无	5.00%
13038	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨树沟支4号台1号变压器	315	44.49%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
13039	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨树沟支8号左2号台1号变压器	160	26.23%	144	144	未进入负面清单	否	无	7.00%
13040	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	尹家支#40左1右3变压器	200	28.23%	179	179	未进入负面清单	否	无	6.00%
13041	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	尹家支19号右3左1台1号变压器	315	49.16%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
13042	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	尹家支24号左2号台1号变压器	200	50.68%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.00%
13043	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	尹家支38号左2左1台区变压器	200	33.08%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.00%
13044	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	尹家支38号左3台1号变压器	100	50.86%	89	89	未进入负面清单	否	无	7.00%
13045	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	尹家支39号台1号变压器	200	35.06%	179	179	未进入负面清单	否	无	6.00%
13046	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	尹家支51号1号变压器	160	10.05%	144	144	未进入负面清单	否	无	5.00%
13047	旅顺供电分公司	创新变	军港线	育明支2号台1号变压器	315	43.57%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
13048	旅顺供电分公司	创新变	军港线	育明支8号右3号台1号变压器	315	25.21%	283	283	未进入负面清单	否	无	7.00%
13049	旅顺供电分公司	创新变	老虎尾线	中恒1号住宅配电站1号变压器	630	51.21%	564	564	未进入负面清单	否	无	6.00%
13050	旅顺供电分公司	创新变	老虎尾线	中恒1号住宅配电站2号变压器	630	66.11%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
13051	旅顺供电分公司	创新变	军港线	中恒2号住宅配电站1号变压器	630	41.92%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.00%
13052	旅顺供电分公司	创新变	军港线	中恒2号住宅配电站2号变压器	630	62.11%	563	563	未进入负面清单	否	无	3.00%
13053	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	中水分18号台1号变压器	200	24.76%	180	180	未进入负面清单	否	无	7.00%
13054	旅顺供电分公司	创新变	山里线	猪厂支11号台1号变压器	315	30.44%	283	283	未进入负面清单	否	无	6.00%
13055	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	城山分17号台1号变压器	315	27.42%	283	283	未进入负面清单	否	无	3.00%
13056	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	城山分3左7号台1号变压器	200	37.73%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.90%
13057	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	锡川箱变1号变压器	630	56.52%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.60%
13058	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	锡川箱变2号变压器	630	44.07%	564	564	未进入负面清单	否	无	3.00%
13059	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	长岭分14号台1号变压器	100	40.97%	90	90	未进入负面清单	否	无	4.40%
13060	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	长岭干29左1号台1号变压器	200	47.99%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.20%
13061	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	长岭干40左3左2号台1号变	100	27.15%	90	90	未进入负面清单	否	无	2.50%
13062	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	长岭干40左4号台1号变	315	38.82%	282	282	未进入负面清单	否	无	1.30%
13063	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	长岭干40左5号台1号变	200	32.13%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.60%
13064	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	长岭干48右3号台1号变	400	45.61%	358	358	未进入负面清单	否	无	4.20%
13065	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	赵家分18左1号台1号变	400	59.04%	358	358	未进入负面清单	否	无	5.00%
13066	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	赵家分20右3号台1号变	200	23.68%	180	180	未进入负面清单	否	无	4.40%
13067	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干53号台1号变	315	25.09%	283	283	未进入负面清单	否	无	2.30%
13068	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	黄家村1号箱变1号变	630	52.05%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.00%
13069	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长城世家1号住宅配电站1号变	630	64.27%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.30%
13070	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长城世家1号住宅配电站2号变	630	28.65%	565	565	未进入负面清单	否	无	1.50%

13071	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长城世家2号住宅配电站1号变压器	630	17.15%	566	566	未进入负面清单	否	无	1.60%
13072	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长城世家2号住宅配电站2号变压器	630	24.49%	565	565	未进入负面清单	否	无	2.50%
13073	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干24号台1号变压器	200	48.31%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.70%
13074	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干34号台1号变压器	200	61.52%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.40%
13075	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干34右3号台1号变压器	200	35.08%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.20%
13076	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干36号台1号变压器	200	54.07%	179	179	未进入负面清单	否	无	6.20%
13077	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干36左3号台1号变压器	200	51.17%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.20%
13078	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干42号台1号变压器	315	26.17%	283	283	未进入负面清单	否	无	2.50%
13079	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干47号台1号变压器	200	45.41%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.00%
13080	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干59号台1号变压器	250	36.92%	224	224	未进入负面清单	否	无	2.70%
13081	旅顺供电分公司	长城变	长信线	北山分5左4号台1号变压器	315	48.66%	282	282	未进入负面清单	否	无	3.30%
13082	旅顺供电分公司	长城变	长信线	日新分3号台1号变压器	400	37.52%	358	358	未进入负面清单	否	无	4.80%
13083	旅顺供电分公司	长城变	长信线	鑫源分12号台1号变压器	200	22.76%	180	180	未进入负面清单	否	无	3.70%
13084	旅顺供电分公司	长城变	长信线	长信干46间1号台1号变压器	315	56.53%	282	282	未进入负面清单	否	无	4.90%
13085	旅顺供电分公司	长城变	长信线	长信干55间1号台1号变压器	315	20.49%	283	283	未进入负面清单	否	无	4.10%
13086	旅顺供电分公司	长城变	黄家甲线	长岭干86右2号台1号变压器	315	57.47%	282	282	未进入负面清单	否	无	3.30%
13087	旅顺供电分公司	长城变	黄家甲线	钟家二分1号台1号变压器	200	68.39%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.50%
13088	旅顺供电分公司	长城变	黄家甲线	长岭干81号变台变压器	200	28.30%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.10%
13089	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	东山分3左1号台1号变压器	100	47.97%	90	90	未进入负面清单	否	无	3.30%
13090	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	黄家干29右5号台1号变压器	100	19.40%	90	90	未进入负面清单	否	无	2.20%
13091	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	李家分12号台1号变压器	200	28.15%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.10%
13092	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	李家分9左3号台1号变压器	315	61.72%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.50%
13093	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	刘家分14号台1号变压器	200	56.58%	179	179	未进入负面清单	否	无	5.70%
13094	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	刘家分21号台1号变压器	315	57.65%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
13095	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	刘家分9号台1号变压器	200	21.29%	180	180	未进入负面清单	否	无	5.00%
13096	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	刘家支15左5号台1号变压器	315	64.27%	281	281	未进入负面清单	否	无	3.00%
13097	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	长岭干110右3号台1号变压器	200	33.18%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.60%
13098	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	长岭干110右7号台1号变压器	200	36.25%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.80%
13099	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	长岭干110左4号台1号变压器	200	34.17%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.80%
13100	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	长岭干123右1右1号台1号变压器	200	39.47%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.60%
13101	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	长岭干145左1号台1号变压器	200	34.98%	179	179	未进入负面清单	否	无	1.50%
13102	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	长岭干162左1号台1号变压器	315	50.52%	282	282	未进入负面清单	否	无	3.70%
13103	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	长岭干87右1号台1号变压器	315	45.59%	282	282	未进入负面清单	否	无	2.80%
13104	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	钟家分4右2号台1号变压器	200	59.38%	179	179	未进入负面清单	否	无	2.50%
13105	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	龙头分28号台1号变压器	315	35.15%	282	282	未进入负面清单	否	无	2.30%
13106	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	龙头分34号台1号变压器	315	21.76%	283	283	未进入负面清单	否	无	4.00%
13107	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	龙头分41号台1号变压器	315	40.86%	282	282	未进入负面清单	否	无	6.10%
13108	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	龙头分45号台1号变压器	200	55.13%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.00%
13109	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	龙头分47左4号台1号变压器	315	50.40%	282	282	未进入负面清单	否	无	3.90%
13110	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	龙头分48左1号台1号变压器	315	57.81%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.10%
13111	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	龙头分60号台1号变压器	160	35.35%	143	143	未进入负面清单	否	无	5.30%
13112	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	于大山支11号台1号变压器	200	11.00%	180	180	未进入负面清单	否	无	4.80%
13113	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	于大山支21号台1号变压器	315	25.34%	283	283	未进入负面清单	否	无	4.10%
13114	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	三周支15号台1号变压器	160	34.83%	143	143	未进入负面清单	否	无	1.50%
13115	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	大房身支32号台1号变压器	100	13.63%	90	90	未进入负面清单	否	无	6.00%
13116	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	大房身支42左2号台1号变压器	400	38.97%	358	358	未进入负面清单	否	无	2.00%
13117	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	大房身分11左3号台1号变压器	315	11.68%	283	283	未进入负面清单	否	无	6.10%
13118	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	大房身分7号台1号变压器	315	49.15%	282	282	未进入负面清单	否	无	5.00%
13119	旅顺供电分公司	长城变	曹地乙线	曹地二分25右1号台1号变压器	200	53.63%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.90%
13120	旅顺供电分公司	长城变	曹地乙线	曹地二分25右4号台1号变压器	200	55.32%	179	179	未进入负面清单	否	无	3.90%
13121	旅顺供电分公司	长城变	花溪甲线	花溪园2号住宅配电站1号变压器	630	51.71%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.80%
13122	旅顺供电分公司	长城变	花溪甲线	花溪园2号住宅配电站2号变压器	630	44.43%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.80%
13123	旅顺供电分公司	长城变	花溪甲线	花溪园3号住宅配电站1号变压器	630	40.53%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.50%
13124	旅顺供电分公司	长城变	花溪甲线	花溪园3号住宅配电站2号变压器	630	40.50%	564	564	未进入负面清单	否	无	2.80%
13125	旅顺供电分公司	长城变	花溪乙线	花溪园1号住宅配电站1号变压器	800	69.00%	714	714	未进入负面清单	否	无	3.00%
13126	旅顺供电分公司	长城变	花溪乙线	花溪园1号住宅配电站2号变压器	800	56.53%	715	715	未进入负面清单	否	无	3.10%
13127	旅顺供电分公司	长城变	花溪乙线	花溪园4号住宅配电站1号变压器	630	56.14%	563	563	未进入负面清单	否	无	2.20%
13128	旅顺供电分公司	长城变	花溪乙线	花溪园4号住宅配电站2号变压器	630	64.44%	563	563	未进入负面清单	否	无	1.90%
13129	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	六合#1住宅配电站1号变压器	800	61.95%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.70%

13130	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	六合#1住宅配电站2号变压器	800	56.85%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.90%
13131	旅顺供电分公司	江西变	大东乙线	六合#2住宅配电站1号变压器	800	45.47%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.80%
13132	旅顺供电分公司	江西变	大东乙线	六合#2住宅配电站2号变压器	800	43.54%	717	717	未进入负面清单	否	无	4.80%
13133	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	六合#3住宅配电站1号变压器	630	51.83%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.90%
13134	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	六合#3住宅配电站2号变压器	630	56.63%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
13135	旅顺供电分公司	江西变	大东乙线	六合#4住宅配电站1号变压器	630	59.45%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.10%
13136	旅顺供电分公司	江西变	大东乙线	六合#4住宅配电站2号变压器	630	45.88%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.10%
13137	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	大力置业#5配电站1号变压器	800	55.57%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.20%
13138	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	大力置业#5配电站2号变压器	800	68.04%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.70%
13139	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	大力置业#5配电站3号变压器	800	64.99%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.80%
13140	旅顺供电分公司	方家变	花月线	大力置业#6配电站1号变压器	800	48.66%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.80%
13141	旅顺供电分公司	方家变	花月线	大力置业#6配电站2号变压器	800	51.91%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.70%
13142	旅顺供电分公司	方家变	花月线	大力置业#6配电站3号变压器	800	49.42%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.40%
13143	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	大力置业#7配电站1号变压器	800	62.12%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.90%
13144	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	大力置业#7配电站2号变压器	800	68.68%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.60%
13145	旅顺供电分公司	方家变	花月线	大力置业#8配电站1号变压器	800	48.43%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.50%
13146	旅顺供电分公司	方家变	花月线	大力置业#8配电站2号变压器	800	65.42%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.10%
13147	旅顺供电分公司	方家变	花月线	大力置业#8配电站3号变压器	800	67.09%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.00%
13148	旅顺供电分公司	大均变	军用二线	旅顺供电分公司俱乐部变电所1号变压器	800	31.42%	717	717	未进入负面清单	否	无	5.50%
13149	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#1配电站1号变压器	800	66.54%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.50%
13150	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#1配电站2号变压器	800	42.34%	717	717	未进入负面清单	否	无	4.10%
13151	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#2配电站1号变压器	800	59.25%	715	715	未进入负面清单	否	无	3.80%
13152	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#2配电站2号变压器	800	42.53%	717	717	未进入负面清单	否	无	4.50%
13153	旅顺供电分公司	和平变	美林线	金韵#3配电站1号变压器	800	41.13%	717	717	未进入负面清单	否	无	4.30%
13154	旅顺供电分公司	和平变	美林线	金韵#3配电站2号变压器	800	55.17%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.80%
13155	旅顺供电分公司	方家变	水产线	德特#1箱式配电站1号变压器	630	67.37%	563	563	未进入负面清单	否	无	5.00%
13156	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	龙樱2#配电站103间隔配电变压器	800	42.35%	717	717	未进入负面清单	否	无	5.80%
13157	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	龙樱2#配电站104间隔配电变压器	800	50.67%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.70%
13158	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	龙樱#4配电站103间隔配电变压器	800	35.39%	717	717	未进入负面清单	否	无	5.60%
13159	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	龙樱#4配电站104间隔配电变压器	800	52.33%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.60%
13160	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	龙樱1#配电站103间隔配电变压器	800	40.05%	717	717	未进入负面清单	否	无	5.60%
13161	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	龙樱1#配电站104间隔配电变压器	800	67.36%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.60%
13162	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	龙樱#3配电站103间隔配电变压器	800	59.12%	715	715	未进入负面清单	否	无	5.50%
13163	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	龙樱#3配电站104间隔配电变压器	800	45.57%	716	716	未进入负面清单	否	无	5.50%
13164	旅顺供电分公司	三涧变	三城甲线	三城干#31左4变压器	200	38.75%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.00%
13165	旅顺供电分公司	三涧变	三城甲线	三城干#31左4变压器	200	27.62%	179	179	未进入负面清单	否	无	4.00%
13166	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛分135#	200	24.80%	180	180	未进入负面清单	否	无	5.50%
13167	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	冷家二支#3右1	20	62.96%	18	18	未进入负面清单	否	无	7.00%
13168	旅顺供电分公司	水营变	水晶线	中融#1住宅配电站1号变压器	630	35.18%	565	565	未进入负面清单	否	无	4.00%
13169	旅顺供电分公司	水营变	水晶线	中融#1住宅配电站2号变压器	630	32.78%	565	565	未进入负面清单	否	无	4.00%
13170	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	中融#2住宅配电站1号变压器	630	27.94%	565	565	未进入负面清单	否	无	4.00%
13171	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	中融#2住宅配电站2号变压器	630	35.02%	565	565	未进入负面清单	否	无	4.00%
13172	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生1地1号住宅配电站#1变压器	630	57.23%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.90%
13173	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生1地1号住宅配电站#2变压器	630	50.49%	564	564	未进入负面清单	否	无	5.00%
13174	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生1地2号住宅配电站#1变压器	800	44.47%	716	716	未进入负面清单	否	无	4.10%
13175	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生1地2号住宅配电站#2变压器	800	58.94%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.10%
13176	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀#3住宅配电站#1变压器	630	57.61%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.80%
13177	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀#3住宅配电站#2变压器	630	54.57%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.80%
13178	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀#4住宅配电站#1变压器	800	64.48%	715	715	未进入负面清单	否	无	4.90%
13179	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀#2住宅配电站#1变压器	630	43.60%	564	564	未进入负面清单	否	无	4.80%
13180	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀#2住宅配电站#2变压器	630	60.24%	563	563	未进入负面清单	否	无	4.80%
13181	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀#6住宅箱式配电站	315	33.59%	282	282	未进入负面清单	否	无	4.10%
13182	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀#7住宅箱式配电站	315	27.99%	283	283	未进入负面清单	否	无	4.80%
13183	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀#8住宅箱式配电站	315	37.72%	282	282	未进入负面清单	否	无	4.80%
13184	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀#9住宅箱式配电站	315	36.95%	282	282	未进入负面清单	否	无	4.10%
13185	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	星月湾#1配电站#1变压器	800	4.12%	720	720	未进入负面清单	否	无	3.00%
13186	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	星月湾#1配电站#2变压器	800	13.32%	719	719	未进入负面清单	否	无	2.30%
13187	旅顺供电分公司	和平变	美林线	星月湾#2配电站#1变压器	800	14.28%	719	719	未进入负面清单	否	无	3.50%
13188	旅顺供电分公司	和平变	美林线	星月湾#2配电站#2变压器	800	17.60%	719	719	未进入负面清单	否	无	3.50%

13189	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	双化干#65右4	200	8.11%	180	180	未进入负面清单	否	无	3.90%
13190	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	丘岭支#8	400	4.75%	360	360	未进入负面清单	否	无	3.90%
13191	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水乙线	上水分#3	200	17.47%	180	180	未进入负面清单	否	无	3.30%
13192	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#36配电站#1变压器	630	3.11%	567	567	未进入负面清单	否	无	2.40%
13193	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#36配电站#2变压器	630	9.46%	566	566	未进入负面清单	否	无	3.70%
13194	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#37配电站#1变压器	630	18.43%	566	566	未进入负面清单	否	无	2.40%
13195	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#36配电站#2变压器	630	17.66%	566	566	未进入负面清单	否	无	2.30%
13196	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#156左3	200	3.50%	180	180	未进入负面清单	否	无	3.50%
13197	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	江西干#54	400	9.91%	360	360	未进入负面清单	否	无	3.00%
13198	旅顺供电分公司	北海变	沙包乙线	炼铁分#9回1	400	15.49%	359	359	未进入负面清单	否	无	2.50%
13199	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#9配电站#1变压器	800	2.65%	720	720	未进入负面清单	否	无	2.00%
13200	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#9配电站#2变压器	800	3.81%	720	720	未进入负面清单	否	无	3.00%
13201	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#10配电站#1变压器	800	5.11%	720	720	未进入负面清单	否	无	2.80%
13202	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#10配电站#2变压器	800	12.43%	719	719	未进入负面清单	否	无	3.10%
13203	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#11配电站#1变压器	800	11.04%	719	719	未进入负面清单	否	无	2.10%
13204	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#11配电站#2变压器	800	17.19%	719	719	未进入负面清单	否	无	3.50%
13205	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#12配电站#1变压器	800	14.15%	719	719	未进入负面清单	否	无	2.10%
13206	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#12配电站#2变压器	800	13.36%	719	719	未进入负面清单	否	无	3.00%
13207	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#13配电站#1变压器	800	11.03%	719	719	未进入负面清单	否	无	2.70%
13208	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#13配电站#2变压器	800	1.64%	720	720	未进入负面清单	否	无	0
13209	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光甲线	保利拾光年#1配电站#1变压器	800	6.26%	719	719	未进入负面清单	否	无	2.60%
13210	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光甲线	保利拾光年#1配电站#2变压器	800	11.00%	719	719	未进入负面清单	否	无	2.70%
13211	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光甲线	保利拾光年#1配电站#2变压器	800	10.92%	719	719	未进入负面清单	否	无	3.10%
13212	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光乙线	保利拾光年#2配电站#1变压器	800	4.10%	720	720	未进入负面清单	否	无	2.00%
13213	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光乙线	保利拾光年#2配电站#2变压器	800	9.73%	719	719	未进入负面清单	否	无	3.30%
13214	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光甲线	保利拾光年#3配电站#1变压器	800	4.47%	720	720	未进入负面清单	否	无	3.50%
13215	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光甲线	保利拾光年#3配电站#2变压器	800	18.62%	719	719	未进入负面清单	否	无	3.00%
13216	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光乙线	保利拾光年#4配电站#1变压器	800	3.29%	720	720	未进入负面清单	否	无	2.20%
13217	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光乙线	保利拾光年#4配电站#2变压器	800	6.56%	719	719	未进入负面清单	否	无	3.20%
13218	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通38配电站#2变压器	630	3.28%	567	567	未进入负面清单	否	无	3.20%
13219	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#4配电站#1变压器	800	15.15%	719	719	未进入负面清单	否	无	2.20%
13220	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#4配电站#2变压器	800	4.68%	720	720	未进入负面清单	否	无	2.30%
13221	旅顺供电分公司	和平变	美林线	金韵#5配电站#1变压器	800	10.81%	719	719	未进入负面清单	否	无	2.40%
13222	旅顺供电分公司	和平变	美林线	金韵#5配电站#2变压器	800	14.23%	719	719	未进入负面清单	否	无	2.90%
13223	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#6配电站#1变压器	800	17.56%	719	719	未进入负面清单	否	无	2.10%
13224	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#6配电站#2变压器	800	13.86%	719	719	未进入负面清单	否	无	3.80%
13225	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#6配电站#3变压器	800	2.53%	720	720	未进入负面清单	否	无	2.10%
13226	旅顺供电分公司	和平变	美林线	金韵#7配电站#1变压器	800	3.69%	720	720	未进入负面清单	否	无	2.10%
13227	旅顺供电分公司	和平变	美林线	金韵#7配电站#2变压器	800	6.89%	719	719	未进入负面清单	否	无	3.00%
13228	旅顺供电分公司	和平变	美林线	金韵#7配电站#3变压器	800	8.00%	719	719	未进入负面清单	否	无	2.40%
13229	旅顺供电分公司	北海变	开世甲线	开世熙郡#2住宅配电站#1变压器	630	6.82%	567	567	未进入负面清单	否	无	2.60%
13230	旅顺供电分公司	北海变	开世甲线	开世熙郡#2住宅配电站#2变压器	630	15.24%	566	566	未进入负面清单	否	无	3.20%
13231	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	融创#1配电站#1变压器	800	16.19%	719	719	未进入负面清单	否	无	2.80%
13232	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	融创#1配电站#2变压器	800	16.37%	719	719	未进入负面清单	否	无	3.70%
13233	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水乙线	融创#2配电站#1变压器	800	4.16%	720	720	未进入负面清单	否	无	3.50%
13234	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水乙线	融创#2配电站#2变压器	800	18.09%	719	719	未进入负面清单	否	无	3.80%
13235	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	融创#3配电站#1变压器	800	8.60%	719	719	未进入负面清单	否	无	3.30%
13236	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	融创#3配电站#2变压器	800	13.78%	719	719	未进入负面清单	否	无	3.50%
13237	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	凤栖台#1配电站#1变压器	800	16.65%	719	719	未进入负面清单	否	无	2.80%
13238	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	凤栖台#1配电站#2变压器	800	13.93%	719	719	未进入负面清单	否	无	3.10%
13239	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水乙线	凤栖台#2配电站#1变压器	800	10.76%	719	719	未进入负面清单	否	无	3.30%
13240	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水乙线	凤栖台#2配电站#2变压器	800	12.14%	719	719	未进入负面清单	否	无	3.30%
13241	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	凤栖台#3配电站#1变压器	800	4.53%	720	720	未进入负面清单	否	无	3.50%
13242	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	凤栖台#3配电站#2变压器	800	12.74%	719	719	未进入负面清单	否	无	2.40%
13243	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	凤栖台#3配电站#3变压器	800	1.81%	720	720	未进入负面清单	否	无	0.00%
13244	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	港湾观海1#配电站1#变	800	14.15	607	607	未进入负面清单	否	无	7.00%
13245	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	港湾观海1#配电站2#变	800	19.6	563	563	未进入负面清单	否	无	3.00%

13246	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	港湾观海3#配电站1#变	800	17.36	581	581	未进入负面清单	否	无	4.00%
13247	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	港湾观海3#配电站2#变	800	14.04	608	608	未进入负面清单	否	无	5.00%
13248	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	港湾观海2#配电站1#变	800	18.44	572	572	未进入负面清单	否	无	5.00%
13249	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	港湾观海2#配电站2#变	800	18.22	574	574	未进入负面清单	否	无	4.00%
13250	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	港湾观海4#配电站1#变	800	19.22	566	566	未进入负面清单	否	无	6.00%
13251	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	港湾观海4#配电站2#变	800	16.54	588	588	未进入负面清单	否	无	5.00%
13252	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界1#配电站1#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	5.00%
13253	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界1#配电站2#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	7.00%
13254	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界1#配电站3#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	6.00%
13255	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界2#配电站1#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	5.00%
13256	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界2#配电站2#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	4.00%
13257	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界2#配电站3#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	3.00%
13258	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界3#配电站1#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	7.00%
13259	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界3#配电站2#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	6.00%
13260	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界3#配电站3#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	4.10%
13261	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界4#配电站1#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	4.00%
13262	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界4#配电站2#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	5.00%
13263	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界4#配电站3#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	2.00%
13264	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界5#配电站1#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	3.00%
13265	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界5#配电站2#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	3.00%
13266	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界6#配电站1#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	4.00%
13267	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	新界6#配电站2#变	800	0.11	719	719	未进入负面清单	否	无	5.00%
13268	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	乾豪新天地1#配电站1#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	3.00%
13269	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	乾豪新天地1#配电站2#变	800	0.07	719	719	未进入负面清单	否	无	4.00%
13270	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	乾豪新天地1#配电站3#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	3.00%
13271	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	乾豪新天地2#配电站1#变	800	0.07	719	719	未进入负面清单	否	无	4.00%
13272	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	乾豪新天地2#配电站2#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	2.00%
13273	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	乾豪新天地2#配电站3#变	800	0.07	719	719	未进入负面清单	否	无	2.00%
13274	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	宜宁里1#台区	315	65.47	77	77	未进入负面清单	否	无	3.00%

13275	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	官宁里2#台区	315	74.46	49	49	未进入负面清单	否	无	2.00%
13276	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金玉变电亭1#变	800	35.61	435	435	未进入负面清单	否	无	2.00%
13277	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金玉变电亭2#变	800	38.69	410	410	未进入负面清单	否	无	3.00%
13278	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金昕变电亭1#变	800	18.46	572	572	未进入负面清单	否	无	2.00%
13279	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金昕变电亭2#变	800	16.63	587	587	未进入负面清单	否	无	5.00%
13280	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金碧变电亭1#变	800	15.42	597	597	未进入负面清单	否	无	5.00%
13281	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金碧变电亭2#变	800	37.35	421	421	未进入负面清单	否	无	7.00%
13282	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	新金1#亭1#变	800	41.64	387	387	未进入负面清单	否	无	6.00%
13283	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	新金1#亭2#变	800	38.65	411	411	未进入负面清单	否	无	5.00%
13284	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	新金3#亭1#变	800	37.24	422	422	未进入负面清单	否	无	4.00%
13285	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	新金3#亭2#变	800	35.24	438	438	未进入负面清单	否	无	3.00%
13286	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾1#亭1#变	630	41.37	306	306	未进入负面清单	否	无	7.00%
13287	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾1#亭2#变	630	17.37	458	458	未进入负面清单	否	无	6.00%
13288	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾1#亭3#变	630	27.53	394	394	未进入负面清单	否	无	5.00%
13289	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾2#亭1#变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	5.00%
13290	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾2#亭2#变	630	15.59	469	469	未进入负面清单	否	无	7.00%
13291	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾2#亭3#变	630	16.6	462	462	未进入负面清单	否	无	6.00%
13292	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾4#亭1#变	630	17.64	456	456	未进入负面清单	否	无	5.00%
13293	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾4#亭2#变	630	18.06	453	453	未进入负面清单	否	无	4.00%
13294	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾4#亭3#变	630	18.65	450	450	未进入负面清单	否	无	3.00%
13295	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾5#亭1#变	630	15.74	468	468	未进入负面清单	否	无	7.00%
13296	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾5#亭2#变	630	13.45	482	482	未进入负面清单	否	无	6.00%
13297	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾5#亭3#变	630	0.09	566	566	未进入负面清单	否	无	5.00%
13298	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城1#配电站1#变	800	14.59	603	603	未进入负面清单	否	无	5.00%
13299	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城1#配电站2#变	800	34.61	443	443	未进入负面清单	否	无	7.00%
13300	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城3#配电站1#变	800	16.97	584	584	未进入负面清单	否	无	6.00%
13301	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城3#配电站2#变	800	13.24	614	614	未进入负面清单	否	无	5.00%
13302	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城五六期1#配电站1#变	800	17.74	578	578	未进入负面清单	否	无	4.00%
13303	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城五六期1#配电站2#变	800	35.29	438	438	未进入负面清单	否	无	3.00%

13304	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城五六期1#配电站3#变	800	36.02	432	432	未进入负面清单	否	无	7.00%
13305	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金兰变电亭1#变	800	28.67	491	491	未进入负面清单	否	无	6.00%
13306	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金兰变电亭2#变	800	29.17	487	487	未进入负面清单	否	无	5.00%
13307	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金辉变电亭1#变	800	14.64	603	603	未进入负面清单	否	无	5.00%
13308	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	新金4#亭1#变	630	18.92	448	448	未进入负面清单	否	无	7.00%
13309	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	新金4#亭2#变	630	17.73	455	455	未进入负面清单	否	无	6.00%
13310	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	新金2#亭1#变	800	16.89	585	585	未进入负面清单	否	无	5.00%
13311	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	新金2#亭2#变	800	30.18	479	479	未进入负面清单	否	无	4.00%
13312	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾3#亭1#变	630	15.98	466	466	未进入负面清单	否	无	3.00%
13313	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾3#亭2#变	630	11.29	496	496	未进入负面清单	否	无	7.00%
13314	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾3#亭3#变	630	14.32	477	477	未进入负面清单	否	无	6.00%
13315	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾6#亭1#变	630	15.48	469	469	未进入负面清单	否	无	3.00%
13316	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾6#亭2#变	630	20.51	438	438	未进入负面清单	否	无	3.90%
13317	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	南湾6#亭3#变	630	10.4	501	501	未进入负面清单	否	无	2.60%
13318	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城2#配电站1#变	800	29.57	483	483	未进入负面清单	否	无	3.00%
13319	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城2#配电站2#变	800	15.92	593	593	未进入负面清单	否	无	4.40%
13320	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城4#配电站1#变	800	28.62	491	491	未进入负面清单	否	无	4.20%
13321	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城4#配电站2#变	800	12.5	620	620	未进入负面清单	否	无	2.50%
13322	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城五六期2#配电站1#变	800	19.36	565	565	未进入负面清单	否	无	1.30%
13323	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城五六期2#配电站2#变	800	30.08	479	479	未进入负面清单	否	无	5.60%
13324	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	又一城五六期2#配电站3#变	800	11.79	626	626	未进入负面清单	否	无	4.20%
13325	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金湾4#亭1#变	800	19.81	562	562	未进入负面清单	否	无	5.00%
13326	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金湾4#亭2#变	800	26.21	510	510	未进入负面清单	否	无	4.40%
13327	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金湾5#亭1#变	800	30.64	475	475	未进入负面清单	否	无	2.30%
13328	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金湾5#亭2#变	800	8.41	653	653	未进入负面清单	否	无	2.00%
13329	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金湾2期1#变	630	40.12	314	314	未进入负面清单	否	无	2.30%
13330	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金湾2期2#变	630	30.98	372	372	未进入负面清单	否	无	1.50%
13331	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金湾3#亭1#变	800	32.07	463	463	未进入负面清单	否	无	1.60%
13332	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金湾3#亭2#变	800	36.57	427	427	未进入负面清单	否	无	2.50%

13333	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金湾6#亭1#变	800	33.08	455	455	未进入负面清单	否	无	4.70%
13334	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金湾6#亭2#变	800	41.91	385	385	未进入负面清单	否	无	3.40%
13335	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城1#亭1#变	630	29.37	382	382	未进入负面清单	否	无	3.20%
13336	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城1#亭2#变	630	9.85	505	505	未进入负面清单	否	无	6.20%
13337	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城1#亭3#变	630	18.18	452	452	未进入负面清单	否	无	5.20%
13338	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城2#亭1#变	630	11.22	496	496	未进入负面清单	否	无	2.50%
13339	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城2#亭2#变	630	13.47	482	482	未进入负面清单	否	无	5.00%
13340	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城2#亭3#变	630	35.96	340	340	未进入负面清单	否	无	2.70%
13341	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城3#亭1#变	630	37.29	332	332	未进入负面清单	否	无	3.30%
13342	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城3#亭2#变	630	15.23	471	471	未进入负面清单	否	无	4.80%
13343	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城3#亭3#变	630	17.23	458	458	未进入负面清单	否	无	3.70%
13344	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城4#亭1#变	630	29.37	382	382	未进入负面清单	否	无	4.90%
13345	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城4#亭2#变	630	35.19	345	345	未进入负面清单	否	无	4.10%
13346	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城4#亭3#变	630	37.26	332	332	未进入负面清单	否	无	3.30%
13347	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城5#亭1#变	800	18.69	570	570	未进入负面清单	否	无	4.50%
13348	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城5#亭2#变	800	11.26	630	630	未进入负面清单	否	无	2.10%
13349	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城6#亭1#变	800	14.26	606	606	未进入负面清单	否	无	3.30%
13350	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	东城6#亭2#变	800	17.66	579	579	未进入负面清单	否	无	2.20%
13351	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	隆泰家园1#亭1#变	800	39.54	404	404	未进入负面清单	否	无	2.10%
13352	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	隆泰家园1#亭2#变	800	16.44	588	588	未进入负面清单	否	无	5.50%
13353	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	隆泰家园2#亭1#变	800	53.86	289	289	未进入负面清单	否	无	5.70%
13354	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	东城线	隆泰家园2#亭2#变	800	36.77	426	426	未进入负面清单	否	无	5.00%
13355	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	一湾秀景1#配电站1#变	800	14.88	601	601	未进入负面清单	否	无	5.00%
13356	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	一湾秀景1#配电站2#变	800	15.4	597	597	未进入负面清单	否	无	3.00%
13357	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	一湾秀景2#配电站1#变	800	20.18	559	559	未进入负面清单	否	无	2.60%
13358	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	一湾秀景2#配电站2#变	800	19.24	566	566	未进入负面清单	否	无	2.80%
13359	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	一湾秀景3#配电站1#变	800	11.56	628	628	未进入负面清单	否	无	4.80%
13360	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	一湾秀景3#配电站2#变	800	13.8	610	610	未进入负面清单	否	无	4.60%
13361	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	欢乐颂#1配电站1#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	1.50%



13362	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	欢乐颂#1配电站2#变	800	0.11	719	719	未进入负面清单	否	无	3.70%
13363	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	欢乐颂#1配电站3#变	800	20.67	555	555	未进入负面清单	否	无	2.80%
13364	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	欢乐颂#3配电站1#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	2.50%
13365	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	欢乐颂#3配电站2#变	800	0.06	720	720	未进入负面清单	否	无	2.30%
13366	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	欢乐颂#3配电站3#变	800	0.06	720	720	未进入负面清单	否	无	4.00%
13367	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	欢乐颂#2配电站1#变	800	0.14	719	719	未进入负面清单	否	无	6.10%
13368	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	科创线	欢乐颂#2配电站2#变	800	38.97	408	408	未进入负面清单	否	无	3.00%
13369	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	卧龙港湾2#配电站1#变	800	11.25	630	630	未进入负面清单	否	无	3.90%
13370	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	卧龙港湾2#配电站2#变	800	12.14	623	623	未进入负面清单	否	无	5.10%
13371	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	卧龙港湾4#配电站1#变	800	10.49	636	636	未进入负面清单	否	无	5.30%
13372	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	卧龙港湾4#配电站2#变	800	12.99	616	616	未进入负面清单	否	无	4.80%
13373	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	滨海花园1#配电站1#变	800	0.03	720	720	未进入负面清单	否	无	4.10%
13374	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	滨海花园1#配电站2#变	800	0.04	720	720	未进入负面清单	否	无	1.50%
13375	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	滨海花园2#配电站1#变	800	0.04	720	720	未进入负面清单	否	无	6.00%
13376	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	滨海花园2#配电站2#变	800	30.86	473	473	未进入负面清单	否	无	2.00%
13377	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	滨海花园3#配电站1#变	800	0.04	720	720	未进入负面清单	否	无	6.10%
13378	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	滨海花园3#配电站2#变	800	28.34	493	493	未进入负面清单	否	无	5.00%
13379	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	滨海花园4#配电站1#变	800	0.03	720	720	未进入负面清单	否	无	3.90%
13380	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	滨海花园4#配电站2#变	800	25.67	515	515	未进入负面清单	否	无	3.90%
13381	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	鸿宇线	卧龙港湾1#配电站1#变	800	13.87	609	609	未进入负面清单	否	无	2.80%
13382	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	鸿宇线	卧龙港湾1#配电站2#变	800	13.42	613	613	未进入负面清单	否	无	2.80%
13383	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	鸿宇线	卧龙港湾3#配电站1#变	800	14.76	602	602	未进入负面清单	否	无	2.50%
13384	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	鸿宇线	卧龙港湾3#配电站2#变	800	5.79	674	674	未进入负面清单	否	无	2.80%
13385	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	中医线	生物研发生活区1#变	800	39.16	407	407	未进入负面清单	否	无	3.00%
13386	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	中医线	生物研发生活区2#变	800	40.08	399	399	未进入负面清单	否	无	3.10%
13387	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	苏提配电站1#变	800	36.31	430	430	未进入负面清单	否	无	2.20%
13388	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	苏提配电站2#变	800	0.09	719	719	未进入负面清单	否	无	1.90%
13389	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	曲苑配电站1#变	800	34.51	444	444	未进入负面清单	否	无	4.70%
13390	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	曲苑配电站2#变	800	0.09	719	719	未进入负面清单	否	无	4.90%

13391	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	平湖配电站1#变	800	28.64	491	491	未进入负面清单	否	无	4.80%
13392	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	平湖配电站2#变	800	19.61	563	563	未进入负面清单	否	无	4.80%
13393	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	平湖配电站3#变	800	6.65	667	667	未进入负面清单	否	无	4.90%
13394	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	断桥配电站1#变	800	32.21	462	462	未进入负面清单	否	无	5.00%
13395	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	断桥配电站2#变	800	17.63	579	579	未进入负面清单	否	无	4.10%
13396	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	柳浪配电站1#变	630	35.76	342	342	未进入负面清单	否	无	4.10%
13397	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	柳浪配电站2#变	630	17.23	458	458	未进入负面清单	否	无	4.20%
13398	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	花港配电站1#变	800	35.19	438	438	未进入负面清单	否	无	4.70%
13399	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	花港配电站2#变	800	37.29	422	422	未进入负面清单	否	无	4.80%
13400	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	雷锋配电站1#变	800	0.11	719	719	未进入负面清单	否	无	4.80%
13401	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	雷锋配电站2#变	800	20.07	559	559	未进入负面清单	否	无	4.70%
13402	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	南屏开关站1#变	800	17.41	581	581	未进入负面清单	否	无	4.40%
13403	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	南屏开关站2#变	800	20.79	554	554	未进入负面清单	否	无	4.90%
13404	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	双峰配电站1#变	800	9.47	644	644	未进入负面清单	否	无	4.60%
13405	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	双峰配电站2#变	800	20.37	557	557	未进入负面清单	否	无	4.50%
13406	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	三谭配电站1#变	800	20.31	558	558	未进入负面清单	否	无	4.10%
13407	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	三谭配电站2#变	800	12.25	622	622	未进入负面清单	否	无	4.00%
13408	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	西湖线	三谭配电站3#变	800	12.3	622	622	未进入负面清单	否	无	5.50%
13409	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	双D甲线	御西湖1#配电站1#主变	800	0.07	719	719	未进入负面清单	否	无	4.50%
13410	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	双D甲线	御西湖1#配电站2#主变	800	30.51	476	476	未进入负面清单	否	无	4.10%
13411	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	双D甲线	御西湖1#配电站3#主变	800	32.29	462	462	未进入负面清单	否	无	3.80%
13412	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	双D线	海纳科技配电站1#变	630	55.44	218	218	未进入负面清单	否	无	4.50%
13413	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	双D线	海纳科技配电站2#变	630	46.17	276	276	未进入负面清单	否	无	4.30%
13414	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	都悦里1#亭1#变	400	59.61	122	122	未进入负面清单	否	无	4.80%
13415	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	都悦里2#亭1#变	400	56.03	136	136	未进入负面清单	否	无	5.00%
13416	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	都悦里3#亭1#变	400	77.75	49	49	未进入负面清单	否	无	5.80%
13417	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	都悦里4#亭	400	61.51	114	114	未进入负面清单	否	无	5.70%
13418	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	康馨一品1#配电站1#变	630	36.19	339	339	未进入负面清单	否	无	5.60%
13419	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	康馨一品1#配电站2#变	630	34.28	351	351	未进入负面清单	否	无	5.60%

13420	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	康馨一品2#配电站1#变	630	18.79	449	449	未进入负面清单	否	无	5.60%
13421	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	康馨一品2#配电站2#变	630	37.19	333	333	未进入负面清单	否	无	5.60%
13422	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	康馨一品3#配电站1#变	630	38.02	327	327	未进入负面清单	否	无	5.50%
13423	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	康馨一品3#配电站2#变	630	18.33	452	452	未进入负面清单	否	无	5.50%
13424	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	康馨一品4#配电站1#变	630	0.13	566	566	未进入负面清单	否	无	4.00%
13425	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	康馨一品4#配电站2#变	630	0.12	566	566	未进入负面清单	否	无	4.00%
13426	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	青国青城1#配电站1#变	800	0.09	719	719	未进入负面清单	否	无	5.50%
13427	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	青国青城1#配电站2#变	800	0.07	719	719	未进入负面清单	否	无	7.00%
13428	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	青国青城2#配电站1#变	800	0.09	719	719	未进入负面清单	否	无	4.00%
13429	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	青国青城2#配电站2#变	800	0.05	720	720	未进入负面清单	否	无	4.00%
13430	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	青国青城4#配电站1#变	800	0.1	719	719	未进入负面清单	否	无	4.00%
13431	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	青国青城4#配电站2#变	800	20.61	555	555	未进入负面清单	否	无	4.00%
13432	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	青国青城5#配电站1#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	4.90%
13433	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	青国青城5#配电站2#变	800	0.09	719	719	未进入负面清单	否	无	5.00%
13434	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	青国青城3#配电站1#变	800	0.06	720	720	未进入负面清单	否	无	4.10%
13435	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	青国青城3#配电站2#变	800	0.07	719	719	未进入负面清单	否	无	4.10%
13436	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	青国青城6#配电站1#变	800	0.06	720	720	未进入负面清单	否	无	4.80%
13437	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	青国青城6#配电站2#变	800	0.07	719	719	未进入负面清单	否	无	4.80%
13438	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡7#配电站1#变	800	20.12	559	559	未进入负面清单	否	无	4.90%
13439	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡7#配电站2#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	4.80%
13440	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡8#配电站1#变	800	20.06	560	560	未进入负面清单	否	无	4.80%
13441	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡8#配电站2#变	800	0.09	719	719	未进入负面清单	否	无	4.10%
13442	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡9#配电站1#变	800	22.07	543	543	未进入负面清单	否	无	4.80%
13443	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡9#配电站2#变	800	0.06	720	720	未进入负面清单	否	无	4.80%
13444	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡1#配电站1#变	800	20.36	557	557	未进入负面清单	否	无	4.10%
13445	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡1#配电站2#变	800	0.04	720	720	未进入负面清单	否	无	3.00%
13446	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡2#配电站1#变	800	20.17	559	559	未进入负面清单	否	无	2.30%
13447	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡2#配电站2#变	800	0.04	720	720	未进入负面清单	否	无	3.50%
13448	国网大连市开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾1#配电站1#变	800	0.09	719	719	未进入负面清单	否	无	3.50%

13449	国网大连市开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾1#配电站2#变	800	0.1	719	719	未进入负面清单	否	无	3.90%
13450	国网大连市开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾2#配电站1#变	800	0.11	719	719	未进入负面清单	否	无	3.90%
13451	国网大连市开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾2#配电站2#变	800	0.05	720	720	未进入负面清单	否	无	3.30%
13452	国网大连市开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾3#配电站1#变	800	0.1	719	719	未进入负面清单	否	无	2.40%
13453	国网大连市开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾3#配电站2#变	800	0.07	719	719	未进入负面清单	否	无	3.70%
13454	国网大连市开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾3#配电站3#变	800	0.11	719	719	未进入负面清单	否	无	2.40%
13455	国网大连市开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾4#配电站1#变	800	0.15	719	719	未进入负面清单	否	无	2.30%
13456	国网大连市开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾5#配电站1#变	800	0.05	720	720	未进入负面清单	否	无	3.50%
13457	国网大连市开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾5#配电站2#变	800	0.07	719	719	未进入负面清单	否	无	3.00%
13458	国网大连市开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾6#配电站1#变	800	0.07	719	719	未进入负面清单	否	无	2.50%
13459	国网大连市开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾6#配电站2#变	800	0.07	719	719	未进入负面清单	否	无	2.00%
13460	国网大连市开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾7#配电站1#变	800	0.2	718	718	未进入负面清单	否	无	3.00%
13461	国网大连市开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾8#配电站1#变	800	26.37	509	509	未进入负面清单	否	无	2.80%
13462	国网大连市开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾8#配电站2#变	800	30.08	479	479	未进入负面清单	否	无	3.10%
13463	国网大连市开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾8#配电站3#变	800	27.46	500	500	未进入负面清单	否	无	2.10%
13464	国网大连市开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾9#配电站1#变	800	28.09	495	495	未进入负面清单	否	无	3.50%
13465	国网大连市开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾9#配电站2#变	800	29.34	485	485	未进入负面清单	否	无	2.10%
13466	国网大连市开发区东部供电分公司	#N/A	佳和甲线	聚美东湾9#配电站3#变	800	31.18	471	471	未进入负面清单	否	无	3.00%
13467	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	团地线	华南小区变电亭1#变	800	40.26	398	398	未进入负面清单	否	无	2.70%
13468	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	团地线	华南小区变电亭2#变	800	51.19	310	310	未进入负面清单	否	无	0
13469	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	团地线	高祥里2#亭1#变	400	38.46	206	206	未进入负面清单	否	无	2.60%
13470	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	团地线	高祥里2#亭2#变	400	36.19	215	215	未进入负面清单	否	无	2.70%
13471	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	团地线	高祥里1#配电站1#变	800	58.05	256	256	未进入负面清单	否	无	3.10%
13472	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	团地线	高祥里1#配电站2#变	800	50.45	316	316	未进入负面清单	否	无	2.00%
13473	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	团地线	高祥里1#配电站3#变	500	35.79	271	271	未进入负面清单	否	无	3.30%
13474	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	团地线	高祥里1#配电站4#变	500	66.02	120	120	未进入负面清单	否	无	3.50%
13475	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	团地线	高吉里小区1#变	800	38.14	415	415	未进入负面清单	否	无	3.00%
13476	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	团地线	高吉里小区2#变	800	36.29	430	430	未进入负面清单	否	无	2.20%
13477	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	团地线	中旅房地产箱式变电站变压器	315	65.91	76	76	未进入负面清单	否	无	3.20%

13478	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	新港甲线	新港家园1#变电亭1#变	800	20.37	557	557	未进入负面清单	否	无	3.20%
13479	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	新港甲线	新港家园1#变电亭2#变	800	22.63	539	539	未进入负面清单	否	无	2.20%
13480	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	安平甲线	28#动迁1#变电亭1#变	800	29.17	487	487	未进入负面清单	否	无	2.30%
13481	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	安平甲线	28#动迁1#变电亭2#变	800	28.16	495	495	未进入负面清单	否	无	2.40%
13482	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	安平甲线	幸福人家配电箱1#变	630	30.19	377	377	未进入负面清单	否	无	2.90%
13483	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	安平甲线	幸福人家配电箱2#变	630	32.07	365	365	未进入负面清单	否	无	2.10%
13484	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	安平甲线	城宁嘉园中心配电箱1#变	630	0.16	566	566	未进入负面清单	否	无	3.80%
13485	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	安平甲线	城宁嘉园中心配电箱2#变	630	0.12	566	566	未进入负面清单	否	无	2.10%
13486	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	安平乙线	28#动迁2#变电亭1#变	800	32.19	462	462	未进入负面清单	否	无	2.10%
13487	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	安平乙线	28#动迁2#变电亭2#变	800	33.76	450	450	未进入负面清单	否	无	3.00%
13488	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	安平乙线	高城北花园三期1#变	800	35.26	438	438	未进入负面清单	否	无	2.40%
13489	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	安平乙线	高城北花园三期2#变	800	58.64	251	251	未进入负面清单	否	无	2.60%
13490	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	安平乙线	高城北花园三期3#变	800	36.97	424	424	未进入负面清单	否	无	3.20%
13491	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚动迁1#配电箱1#变	630	29.18	383	383	未进入负面清单	否	无	2.80%
13492	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚动迁1#配电箱2#变	630	28.69	386	386	未进入负面清单	否	无	3.70%
13493	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚动迁1#配电箱3#变	630	27.39	394	394	未进入负面清单	否	无	3.50%
13494	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚动迁2#配电箱1#变	630	26.57	400	400	未进入负面清单	否	无	3.80%
13495	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚动迁2#配电箱2#变	630	61.95	177	177	未进入负面清单	否	无	7.00%
13496	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚动迁2#配电箱3#变	630	24.96	410	410	未进入负面清单	否	无	3.00%
13497	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作1#配电箱1#变	630	40.61	311	311	未进入负面清单	否	无	4.00%
13498	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作1#配电箱2#变	630	42.43	300	300	未进入负面清单	否	无	5.00%
13499	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作1#配电箱3#变	630	41.81	304	304	未进入负面清单	否	无	5.00%
13500	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作2#配电箱1#变	630	0.13	566	566	未进入负面清单	否	无	4.00%
13501	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作2#配电箱2#变	630	0.18	566	566	未进入负面清单	否	无	6.00%
13502	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作2#配电箱3#变	630	0.14	566	566	未进入负面清单	否	无	5.00%
13503	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作3#配电箱1#变	630	0.19	566	566	未进入负面清单	否	无	5.00%
13504	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作3#配电箱2#变	630	0.12	566	566	未进入负面清单	否	无	7.00%
13505	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作3#配电箱3#变	630	0.11	566	566	未进入负面清单	否	无	6.00%
13506	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	知洞山1#配电箱1#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	5.00%

13507	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山1#配电站2#变	800	0.05	720	720	未进入负面清单	否	无	4.00%
13508	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山1#配电站3#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	3.00%
13509	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山3#配电站1#变	800	0.1	719	719	未进入负面清单	否	无	7.00%
13510	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山3#配电站2#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	6.00%
13511	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山3#配电站3#变	800	0.05	720	720	未进入负面清单	否	无	4.10%
13512	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山2#配电站1#变	800	0.09	719	719	未进入负面清单	否	无	4.00%
13513	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山2#配电站2#变	800	0.07	719	719	未进入负面清单	否	无	5.00%
13514	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山2#配电站3#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	2.00%
13515	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山4#配电站1#变	800	0.09	719	719	未进入负面清单	否	无	3.00%
13516	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山4#配电站2#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	3.00%
13517	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山4#配电站3#变	800	0.06	720	720	未进入负面清单	否	无	4.00%
13518	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	松园线	大杏底电	160	71.43	30	30	未进入负面清单	否	无	5.00%
13519	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	机加线	山河嘉园1#配电站1#变	630	40.36	313	313	未进入负面清单	否	无	3.00%
13520	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	机加线	山河嘉园1#配电站2#变	630	18.57	450	450	未进入负面清单	否	无	4.00%
13521	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	机加线	山河嘉园2#配电站1#变	630	11.05	497	497	未进入负面清单	否	无	3.00%
13522	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	机加线	山河嘉园2#配电站2#变	630	20.09	440	440	未进入负面清单	否	无	4.00%
13523	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	理工线	知语山1#配电站1#变	630	43.12	295	295	未进入负面清单	否	无	2.00%
13524	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	理工线	知语山1#配电站2#变	630	58.55	198	198	未进入负面清单	否	无	2.00%
13525	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	理工线	知语山1#配电站3#变	630	41.37	306	306	未进入负面清单	否	无	3.00%
13526	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	理工线	知语山2#配电站1#变	630	42.19	301	301	未进入负面清单	否	无	2.00%
13527	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	理工线	知语山2#配电站2#变	630	84.97	32	32	未进入负面清单	否	无	2.00%
13528	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	理工线	知语山2#配电站3#变	630	43.18	295	295	未进入负面清单	否	无	3.00%
13529	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	新时代1#配电站1#变	800	25.67	515	515	未进入负面清单	否	无	2.00%
13530	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	新时代1#配电站2#变	800	28.61	491	491	未进入负面清单	否	无	5.00%
13531	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	新时代2#配电站1#变	800	30.02	480	480	未进入负面清单	否	无	5.00%
13532	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	新时代2#配电站2#变	800	28.47	492	492	未进入负面清单	否	无	7.00%
13533	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	新时代3#配电站1#变	800	19.28	566	566	未进入负面清单	否	无	6.00%
13534	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	新时代3#配电站2#变	800	9.92	641	641	未进入负面清单	否	无	5.00%
13535	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	新时代4#配电站1#变	800	19.89	561	561	未进入负面清单	否	无	4.00%

13536	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	新时代4#配电站2#变	800	34.29	446	446	未进入负面清单	否	无	3.00%
13537	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	新时代5#配电站1#变	800	12.66	619	619	未进入负面清单	否	无	7.00%
13538	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	新时代5#配电站2#变	800	26.73	506	506	未进入负面清单	否	无	6.00%
13539	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	山河枫景配电站1#变	630	15.12	472	472	未进入负面清单	否	无	5.00%
13540	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	山河枫景配电站2#变	630	13.93	479	479	未进入负面清单	否	无	5.00%
13541	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学东线	山河枫景配电站3#变	630	18.43	451	451	未进入负面清单	否	无	7.00%
13542	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城1#配电站1#变	800	36.97	424	424	未进入负面清单	否	无	6.00%
13543	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城1#配电站2#变	800	32.08	463	463	未进入负面清单	否	无	5.00%
13544	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城1#配电站3#变	800	18.73	570	570	未进入负面清单	否	无	4.00%
13545	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城2#配电站1#变	800	30.19	478	478	未进入负面清单	否	无	3.00%
13546	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城2#配电站2#变	800	19.43	565	565	未进入负面清单	否	无	7.00%
13547	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城2#配电站3#变	800	17.76	578	578	未进入负面清单	否	无	6.00%
13548	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城3#配电站1#变	800	19.22	566	566	未进入负面清单	否	无	5.00%
13549	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城3#配电站2#变	800	16.97	584	584	未进入负面清单	否	无	5.00%
13550	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城3#配电站3#变	800	8.55	652	652	未进入负面清单	否	无	7.00%
13551	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城4#配电站1#变	630	13.31	483	483	未进入负面清单	否	无	6.00%
13552	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城4#配电站2#变	630	16.4	464	464	未进入负面清单	否	无	5.00%
13553	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城4#配电站3#变	630	30.61	374	374	未进入负面清单	否	无	4.00%
13554	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城5#配电站1#变	630	30.28	376	376	未进入负面清单	否	无	3.00%
13555	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城5#配电站2#变	630	33.19	358	358	未进入负面清单	否	无	7.00%
13556	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城5#配电站3#变	630	18.69	449	449	未进入负面清单	否	无	6.00%
13557	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城6#配电站1#变	800	12.87	617	617	未进入负面清单	否	无	5.00%
13558	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城6#配电站2#变	800	29.64	483	483	未进入负面清单	否	无	5.00%
13559	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城7#配电站1#变	630	8.74	512	512	未进入负面清单	否	无	7.00%
13560	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城7#配电站2#变	630	19.33	445	445	未进入负面清单	否	无	6.00%
13561	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	时代城7#配电站3#变	630	29.38	382	382	未进入负面清单	否	无	5.00%
13562	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	宏泽1#配电站1#变	630	33.92	353	353	未进入负面清单	否	无	4.00%
13563	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	宏泽1#配电站2#变	630	20.23	440	440	未进入负面清单	否	无	3.00%
13564	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	宏泽2#配电站1#变	630	26.49	400	400	未进入负面清单	否	无	7.00%

13565	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	宏泽2#配电站2#变	630	24.37	413	413	未进入负面清单	否	无	6.00%
13566	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	宏泽3#配电站1#变	630	25.09	409	409	未进入负面清单	否	无	3.00%
13567	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	宏泽3#配电站2#变	630	27.19	396	396	未进入负面清单	否	无	3.90%
13568	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	宏泽4#配电站1#变	630	22.09	428	428	未进入负面清单	否	无	2.60%
13569	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	宏泽4#配电站2#变	630	24.61	412	412	未进入负面清单	否	无	3.00%
13570	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	宏泽物业配电站1#变	630	29.84	379	379	未进入负面清单	否	无	4.40%
13571	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	宏泽物业配电站2#变	630	28.67	386	386	未进入负面清单	否	无	4.20%
13572	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城1#配电站1#变	800	16.4	589	589	未进入负面清单	否	无	2.50%
13573	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城1#配电站2#变	800	26.57	507	507	未进入负面清单	否	无	1.30%
13574	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城2#配电站1#变	800	30.61	475	475	未进入负面清单	否	无	5.60%
13575	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城2#配电站2#变	800	28.17	495	495	未进入负面清单	否	无	4.20%
13576	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城3#配电站1#变	800	17.75	578	578	未进入负面清单	否	无	5.00%
13577	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城3#配电站2#变	800	26.49	508	508	未进入负面清单	否	无	4.40%
13578	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城4#配电站1#变	800	24.37	525	525	未进入负面清单	否	无	2.30%
13579	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城4#配电站2#变	800	25.09	519	519	未进入负面清单	否	无	2.00%
13580	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城5#配电站1#变	800	16.34	589	589	未进入负面清单	否	无	2.30%
13581	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城5#配电站2#变	800	29.67	483	483	未进入负面清单	否	无	1.50%
13582	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区9#配电站1#变	800	0.07	719	719	未进入负面清单	否	无	1.60%
13583	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区9#配电站2#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	2.50%
13584	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区7#配电站1#变	630	0.05	567	567	未进入负面清单	否	无	4.70%
13585	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区7#配电站2#变	630	0.06	567	567	未进入负面清单	否	无	3.40%
13586	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区10#配电站1#变	800	0.08	719	719	未进入负面清单	否	无	3.20%
13587	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区10#配电站2#变	800	0.09	719	719	未进入负面清单	否	无	6.20%
13588	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	山河御景1#配电站1#变	630	0.08	566	566	未进入负面清单	否	无	5.20%
13589	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	山河御景1#配电站2#变	630	0.11	566	566	未进入负面清单	否	无	2.50%
13590	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	山河御景1#配电站3#变	630	0.08	566	566	未进入负面清单	否	无	5.00%
13591	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	山河御景2#配电站1#变	630	0.08	566	566	未进入负面清单	否	无	2.70%
13592	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	山河御景2#配电站2#变	630	0.08	566	566	未进入负面清单	否	无	3.30%
13593	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	山河御景3#配电站1#变	630	0.15	566	566	未进入负面清单	否	无	4.80%



13594	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	安居线	山河御景3#配电站2#变	630	0.06	567	567	未进入负面清单	否	无	3.70%
13595	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	安居线	44#动迁1#配电站1#变	630	40.36	313	313	未进入负面清单	否	无	4.90%
13596	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	安居线	44#动迁1#配电站2#变	630	41.09	308	308	未进入负面清单	否	无	4.10%
13597	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	安居线	44#动迁2#配电站1#变	630	35.19	345	345	未进入负面清单	否	无	3.30%
13598	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	安居线	44#动迁2#配电站2#变	630	32.03	365	365	未进入负面清单	否	无	4.50%
13599	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	安居线	44#动迁3#配电站1#变	630	34.06	352	352	未进入负面清单	否	无	2.10%
13600	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	安居线	44#动迁3#配电站2#变	630	40.09	314	314	未进入负面清单	否	无	3.30%
13601	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	长湾线	湾里西变电亭1#变	1000	17.31	727	727	未进入负面清单	否	无	2.20%
13602	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	长湾线	湾里西变电亭2#变	1000	38.01	520	520	未进入负面清单	否	无	2.10%
13603	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	长湾线	52#动迁1#变	1000	44.36	456	456	未进入负面清单	否	无	5.50%
13604	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	长湾线	52#动迁2#变	1000	39.86	501	501	未进入负面清单	否	无	5.70%
13605	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	长湾线	澳东世纪1#配电站1#变	630	16.23	465	465	未进入负面清单	否	无	5.00%
13606	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	长湾线	澳东世纪1#配电站2#变	630	16.52	463	463	未进入负面清单	否	无	5.00%
13607	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	长湾线	澳东世纪2#配电站1#变	630	17.25	458	458	未进入负面清单	否	无	3.00%
13608	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	长湾线	澳东世纪2#配电站2#变	630	18.36	451	451	未进入负面清单	否	无	2.60%
13609	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	长湾线	澳东世纪3#配电站1#变	800	16.55	588	588	未进入负面清单	否	无	2.80%
13610	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	长湾线	澳东世纪3#配电站2#变	800	17.02	584	584	未进入负面清单	否	无	4.80%
13611	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	长湾线	澳东世纪4#配电站1#变	800	19.81	562	562	未进入负面清单	否	无	4.60%
13612	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	长湾线	澳东世纪4#配电站2#变	800	18.47	572	572	未进入负面清单	否	无	1.50%
13613	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	长湾线	裕民新苑1#亭1#变	800	16.11	591	591	未进入负面清单	否	无	3.70%
13614	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	长湾线	裕民新苑1#亭2#变	800	15.05	600	600	未进入负面清单	否	无	2.80%
13615	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	长湾线	裕民新苑2#亭1#变	800	18.27	574	574	未进入负面清单	否	无	2.50%
13616	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	长湾线	裕民新苑2#亭2#变	800	14.86	601	601	未进入负面清单	否	无	2.30%
13617	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	长湾线	裕民新苑3#亭1#变	800	16.78	586	586	未进入负面清单	否	无	4.00%
13618	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	长湾线	裕民新苑3#亭2#变	800	18.2	574	574	未进入负面清单	否	无	6.10%
13619	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	长湾线	长湾1#亭1#变	800	14.12	607	607	未进入负面清单	否	无	3.00%
13620	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	长湾线	长湾1#亭2#变	800	12.54	620	620	未进入负面清单	否	无	3.90%
13621	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	长湾线	长湾3#亭1#变	800	20.76	554	554	未进入负面清单	否	无	5.10%
13622	国网大连市开发区东部供电公司	赛河66kV变电站	长湾线	长湾3#亭2#变	800	23.35	533	533	未进入负面清单	否	无	5.30%

13623	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	长湾线	长湾2#亭1#变	800	26.32	509	509	未进入负面清单	否	无	4.80%
13624	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	长湾线	长湾2#亭2#变	800	27.05	504	504	未进入负面清单	否	无	4.10%
13625	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	长湾线	长湾4#亭1#变	800	19.71	562	562	未进入负面清单	否	无	1.50%
13626	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	长湾线	长湾4#亭2#变	800	18.71	570	570	未进入负面清单	否	无	6.00%
13627	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	新城线	高志里1#变台	315	70.01	63	63	未进入负面清单	否	无	2.00%
13628	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾1#配电站1#变	630	0.09	566	566	未进入负面清单	否	无	6.10%
13629	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾1#配电站2#变	630	24.24	414	414	未进入负面清单	否	无	5.00%
13630	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾1#配电站3#变	630	0.09	566	566	未进入负面清单	否	无	3.90%
13631	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾2#配电站1#变	630	0.1	566	566	未进入负面清单	否	无	3.90%
13632	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾2#配电站2#变	630	44.05	289	289	未进入负面清单	否	无	2.80%
13633	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾2#配电站3#变	630	0.13	566	566	未进入负面清单	否	无	2.80%
13634	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾3#配电站1#变	630	0.13	566	566	未进入负面清单	否	无	2.50%
13635	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾3#配电站2#变	630	0.21	566	566	未进入负面清单	否	无	2.80%
13636	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾3#配电站3#变	630	24.19	415	415	未进入负面清单	否	无	3.00%
13637	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾4#配电站1#变	630	25.28	408	408	未进入负面清单	否	无	3.10%
13638	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾4#配电站2#变	630	0.12	566	566	未进入负面清单	否	无	2.20%
13639	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾4#配电站3#变	630	0.12	566	566	未进入负面清单	否	无	1.90%
13640	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾5#配电站1#变	630	25.93	404	404	未进入负面清单	否	无	4.70%
13641	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾5#配电站2#变	630	0.09	566	566	未进入负面清单	否	无	4.90%
13642	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	新城线	金海湾5#配电站3#变	630	0.1	566	566	未进入负面清单	否	无	4.80%
13643	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	新城线	金港别墅箱变变压器	200	0.56	179	179	未进入负面清单	否	无	4.80%
13644	国网大连市开发区东部供电公司	董家66kV变电站	金豪乙线	御西湖2#配电站1#变	630	20.14	440	440	未进入负面清单	否	无	4.90%
13645	国网大连市开发区东部供电公司	董家66kV变电站	金豪乙线	御西湖2#配电站2#变	630	43.2	295	295	未进入负面清单	否	无	5.00%
13646	国网大连市开发区东部供电公司	董家66kV变电站	金豪乙线	御西湖3#配电站1#变	630	0.01	567	567	未进入负面清单	否	无	4.10%
13647	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	长湾线	澳东世纪1#配电站3#变	630	16.52	463	463	未进入负面清单	否	无	4.10%
13648	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	安居线	北信配电站1#变	800	12.89	617	617	未进入负面清单	否	无	4.20%
13649	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	安居线	北信配电站2#变	800	13.5	612	612	未进入负面清单	否	无	4.70%
13650	国网大连市开发区东部供电公司	#N/A	太仓甲线	长久汽车维修	160	14.85	120	120	未进入负面清单	否	无	4.80%
13651	国网大连市开发区东部供电公司	双科66kV变电站	湾里线	大地三队	50	15.5	37	37	未进入负面清单	否	无	4.80%

13652	国网大连市开发区东部供电公司	双科66kV变电站	湾里线	大地五队	100	0.73	89	89	未进入负面清单	否	无	4.70%
13653	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	安居线	东仁配电站1#变	800	11.04	632	632	未进入负面清单	否	无	4.40%
13654	国网大连市开发区东部供电公司	寨河66kV变电站	安居线	东仁配电站2#变	800	9.29	646	646	未进入负面清单	否	无	4.90%
13655	国网大连市开发区东部供电公司	双科66kV变电站	光信线	都悦里1#台区	400	46.8	173	173	未进入负面清单	否	无	4.60%
13656	国网大连市开发区东部供电公司	双科66kV变电站	光信线	都悦里2#台区	400	67.14	91	91	未进入负面清单	否	无	4.50%
13657	国网大连市开发区东部供电公司	双科66kV变电站	光信线	都悦里3#台区	400	46.95	172	172	未进入负面清单	否	无	4.10%
13658	国网大连市开发区东部供电公司	#N/A	福寨乙线	福寨1#变电亭1#变	630	20.14	440	440	未进入负面清单	否	无	4.00%
13659	国网大连市开发区东部供电公司	#N/A	福寨乙线	福寨1#变电亭2#变	630	18.17	453	453	未进入负面清单	否	无	5.50%
13660	国网大连市开发区东部供电公司	#N/A	福寨乙线	福寨1#变电亭3#变	630	26.2	402	402	未进入负面清单	否	无	4.50%
13661	国网大连市开发区东部供电公司	#N/A	福寨乙线	福寨2#变电亭1#变	630	20.32	439	439	未进入负面清单	否	无	4.10%
13662	国网大连市开发区东部供电公司	#N/A	福寨乙线	福寨2#变电亭2#变	630	22.32	426	426	未进入负面清单	否	无	3.80%
13663	国网大连市开发区东部供电公司	#N/A	福寨乙线	福寨2#变电亭3#变	630	22.77	424	424	未进入负面清单	否	无	4.50%
13664	国网大连市开发区东部供电公司	#N/A	福寨乙线	福寨3#变电亭1#变	800	15.57	595	595	未进入负面清单	否	无	4.30%
13665	国网大连市开发区东部供电公司	#N/A	福寨乙线	福寨3#变电亭2#变	800	16.43	589	589	未进入负面清单	否	无	4.80%
13666	国网大连市开发区东部供电公司	#N/A	福寨乙线	福寨4#变电亭1#变	800	20.09	559	559	未进入负面清单	否	无	5.00%
13667	国网大连市开发区东部供电公司	#N/A	福寨乙线	福寨4#变电亭2#变	800	16.24	590	590	未进入负面清单	否	无	5.80%
13668	国网大连市开发区东部供电公司	#N/A	福寨乙线	福寨5#变电亭1#变	630	11.87	492	492	未进入负面清单	否	无	5.70%
13669	国网大连市开发区东部供电公司	#N/A	福寨乙线	福寨5#变电亭2#变	630	19.14	446	446	未进入负面清单	否	无	5.60%
13670	国网大连市开发区东部供电公司	#N/A	福寨乙线	福寨5#变电亭3#变	630	34.51	350	350	未进入负面清单	否	无	5.60%
13671	国网大连市开发区东部供电公司	#N/A	福寨乙线	福寨6#变电亭1#变	630	26.29	401	401	未进入负面清单	否	无	5.60%
13672	国网大连市开发区东部供电公司	#N/A	福寨乙线	福寨6#变电亭2#变	630	22.07	428	428	未进入负面清单	否	无	5.60%
13673	国网大连市开发区东部供电公司	#N/A	福寨乙线	福寨6#变电亭3#变	630	26.83	398	398	未进入负面清单	否	无	5.50%
13674	国网大连市开发区东部供电公司	松岚66kV变电站	新港甲线	高民里变电亭1#变	800	29.17	487	487	未进入负面清单	否	无	5.50%
13675	国网大连市开发区东部供电公司	松岚66kV变电站	新港甲线	高民里变电亭2#变	800	33.95	448	448	未进入负面清单	否	无	4.00%
13676	国网大连市开发区东部供电公司	松岚66kV变电站	新港甲线	高民里变电亭3#变	800	20.56	556	556	未进入负面清单	否	无	4.00%
13677	国网大连市开发区东部供电公司	松岚66kV变电站	新港甲线	高民里变电亭4#变	800	49.77	322	322	未进入负面清单	否	无	5.50%
13678	国网大连市开发区东部供电公司	松岚66kV变电站	新港甲线	高民里小区变压器	630	33.06	359	359	未进入负面清单	否	无	7.00%
13679	国网大连市开发区东部供电公司	双科66kV变电站	湾里线	海产加工	160	0.01	144	144	未进入负面清单	否	无	4.00%
13680	国网大连市开发区东部供电公司	双科66kV变电站	光信线	宏都变电亭1#变	500	43.23	234	234	未进入负面清单	否	无	4.00%

13681	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	光信线	宏都变电亭2#变	500	37.26	264	264	未进入负面清单	否	无	4.00%
13682	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	金湾线	金辉变电亭2#变	800	22.02	544	544	未进入负面清单	否	无	4.00%
13683	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区1#配电站1#变	630	12.1	491	491	未进入负面清单	否	无	4.90%
13684	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区1#配电站2#变	630	13.14	484	484	未进入负面清单	否	无	5.00%
13685	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区1#配电站3#变	630	7.51	520	520	未进入负面清单	否	无	4.10%
13686	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区2#配电站1#变	630	0.07	567	567	未进入负面清单	否	无	4.10%
13687	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区2#配电站2#变	630	11.89	492	492	未进入负面清单	否	无	4.80%
13688	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区2#配电站3#变	630	0.04	567	567	未进入负面清单	否	无	4.80%
13689	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区3#配电站1#变	630	8.2	515	515	未进入负面清单	否	无	4.90%
13690	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区3#配电站2#变	630	10.59	500	500	未进入负面清单	否	无	4.80%
13691	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区3#配电站3#变	630	0.03	567	567	未进入负面清单	否	无	4.80%
13692	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区4#配电站1#变	630	0.08	566	566	未进入负面清单	否	无	4.10%
13693	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区4#配电站2#变	630	0.1	566	566	未进入负面清单	否	无	4.80%
13694	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区4#配电站3#变	630	0.04	567	567	未进入负面清单	否	无	4.80%
13695	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区5#配电站1#变	630	0.06	567	567	未进入负面清单	否	无	4.10%
13696	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区5#配电站2#变	630	0.07	567	567	未进入负面清单	否	无	3.00%
13697	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区6#配电站1#变	630	0.07	567	567	未进入负面清单	否	无	2.30%
13698	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区6#配电站2#变	630	0.06	567	567	未进入负面清单	否	无	3.50%
13699	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区8#配电站1#变	630	0.06	567	567	未进入负面清单	否	无	3.50%
13700	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区8#配电站2#变	630	0.05	567	567	未进入负面清单	否	无	3.90%
13701	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	科创园中心变电所1#变	800	34.19	446	446	未进入负面清单	否	无	3.90%
13702	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	科创园中心变电所2#变	800	33.26	454	454	未进入负面清单	否	无	3.30%
13703	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	科创园中心变电所3#变	800	38.36	413	413	未进入负面清单	否	无	2.40%
13704	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	绿得线	科创园中心变电所4#变	800	25.49	516	516	未进入负面清单	否	无	3.70%
13705	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	南礼配电站1#变	800	17.95	576	576	未进入负面清单	否	无	2.40%
13706	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	南礼配电站2#变	800	18.63	571	571	未进入负面清单	否	无	2.30%
13707	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	湾里线	南岭修船	100	13.69	76	76	未进入负面清单	否	无	3.50%
13708	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	新港甲线	尚都配电站1#变	800	15.33	597	597	未进入负面清单	否	无	3.00%
13709	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	新港甲线	尚都配电站2#变	800	14.27	606	606	未进入负面清单	否	无	2.50%

13710	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	石山线	石山三队	50	4.81	43	43	未进入负面清单	否	无	2.00%
13711	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	学府线	松岚变209时代线林场村五队	30	2.8	26	26	未进入负面清单	否	无	3.00%
13712	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	时代线	松岚变209时代线木炭厂	50	7.14	41	41	未进入负面清单	否	无	2.80%
13713	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚村二	315	6.95	262	262	未进入负面清单	否	无	3.10%
13714	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚五队	50	67.74	11	11	未进入负面清单	否	无	2.10%
13715	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚一二队	315	3.09	274	274	未进入负面清单	否	无	3.50%
13716	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	湾里线	王涛车队	50	15.22	37	37	未进入负面清单	否	无	2.10%
13717	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	西义配电站1#变	800	14.06	608	608	未进入负面清单	否	无	3.00%
13718	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	西义配电站2#变	800	13.79	610	610	未进入负面清单	否	无	2.70%
13719	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	松园线	小杏底屯	50	24.89	33	33	未进入负面清单	否	无	0
13720	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	新港甲线	新港家园2#变电亭1#变	800	20.56	556	556	未进入负面清单	否	无	2.60%
13721	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	新港甲线	新港家园2#变电亭2#变	800	18.26	574	574	未进入负面清单	否	无	2.70%
13722	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	新港甲线	新港家园3#变电亭1#变	800	21.12	551	551	未进入负面清单	否	无	3.10%
13723	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	新港甲线	新港家园3#变电亭2#变	800	12.03	624	624	未进入负面清单	否	无	2.00%
13724	国网大连市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	新港甲线	新港家园4#变电亭1#变	800	11.11	631	631	未进入负面清单	否	无	3.30%
13725	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	马达线	宜宁里3#台区	400	46.05	176	176	未进入负面清单	否	无	3.50%
13726	国网大连市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	湾里线	于敬积养殖	100	13.48	77	77	未进入负面清单	否	无	3.00%
13727	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	中智配电站1#变	800	10.84	633	633	未进入负面清单	否	无	2.20%
13728	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	安居线	中智配电站2#变	800	8.72	650	650	未进入负面清单	否	无	3.20%
13729	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语1#配电站1#变	630	7.12	522	522	未进入负面清单	否	无	3.20%
13730	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语1#配电站2#变	630	6.08	529	529	未进入负面清单	否	无	2.20%
13731	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语2#配电站1#变	630	8.06	516	516	未进入负面清单	否	无	2.30%
13732	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语2#配电站2#变	630	0.09	566	566	未进入负面清单	否	无	2.40%
13733	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语3#配电站1#变	630	11.07	497	497	未进入负面清单	否	无	2.90%
13734	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语3#配电站2#变	630	12.5	488	488	未进入负面清单	否	无	2.10%
13735	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语4#配电站1#变	630	19.36	445	445	未进入负面清单	否	无	3.80%
13736	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语4#配电站2#变	630	30.08	377	377	未进入负面清单	否	无	2.10%
13737	国网大连市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语4#配电站3#变	630	11.79	493	493	未进入负面清单	否	无	2.10%
13738	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	润天线	君临天下1#配电站1#变	800	13.37	613	613	未进入负面清单	否	无	3.00%

13739	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	润天线	君临天下1#配电站2#变	800	27.53	500	500	未进入负面清单	否	无	2.40%
13740	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	润天线	君临天下1#配电站3#变	800	20	560	560	未进入负面清单	否	无	2.60%
13741	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	润天线	君临天下2#配电站1#变	800	15.59	595	595	未进入负面清单	否	无	3.20%
13742	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	润天线	君临天下2#配电站2#变	800	16.6	587	587	未进入负面清单	否	无	2.80%
13743	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	润天线	君临天下3#配电站1#变	800	17.64	579	579	未进入负面清单	否	无	3.70%
13744	国网大连市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	润天线	君临天下3#配电站2#变	800	18.06	576	576	未进入负面清单	否	无	3.50%
13745	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	福港甲线	幸福港湾1#配电站1#变	630	0.08	566	566	未进入负面清单	否	无	7.00%
13746	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	福港甲线	幸福港湾1#配电站2#变	630	0.08	566	566	未进入负面清单	否	无	3.00%
13747	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	福港甲线	幸福港湾2#配电站1#变	630	0.08	566	566	未进入负面清单	否	无	4.00%
13748	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	福港甲线	幸福港湾2#配电站2#变	630	0.08	566	566	未进入负面清单	否	无	5.00%
13749	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	福港乙线	幸福港湾3#配电站1#变	630	0.08	566	566	未进入负面清单	否	无	5.00%
13750	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	福港乙线	幸福港湾3#配电站2#变	630	0.08	566	566	未进入负面清单	否	无	4.00%
13751	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	福港甲线	幸福港湾4#配电站1#变	630	0.08	566	566	未进入负面清单	否	无	6.00%
13752	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	福港甲线	幸福港湾4#配电站2#变	630	0.08	566	566	未进入负面清单	否	无	5.00%
13753	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	福港甲线	幸福港湾5#配电站1#变	630	0.08	566	566	未进入负面清单	否	无	5.00%
13754	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	福港甲线	幸福港湾5#配电站2#变	630	0.08	566	566	未进入负面清单	否	无	7.00%
13755	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	福港乙线	幸福港湾6#配电站1#变	630	0.08	566	566	未进入负面清单	否	无	6.00%
13756	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	福港乙线	幸福港湾6#配电站2#变	630	0.08	566	566	未进入负面清单	否	无	5.00%
13757	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	百合1#配电站1#变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	4.00%
13758	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	百合1#配电站2#变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	3.00%
13759	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	百合1#配电站3#变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	7.00%
13760	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	百合2#配电站1#变压器	630	71	120	120	未进入负面清单	否	无	6.00%
13761	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	百合2#配电站2#变压器	630	71	120	120	未进入负面清单	否	无	4.10%
13762	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	百合2#配电站3#变压器	630	71	120	120	未进入负面清单	否	无	4.00%
13763	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	百合箱式配电站1#变压器	160	80	16	16	未进入负面清单	否	无	5.00%
13764	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	保亿和院1#配电站1#变压器	630	77	82	82	未进入负面清单	否	无	2.00%
13765	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	保亿和院1#配电站2#变压器	630	77	82	82	未进入负面清单	否	无	3.00%
13766	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	保亿和院2#配电站1#变压器	630	77	82	82	未进入负面清单	否	无	3.00%
13767	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	保亿和院2#配电站2#变压器	630	73	107	107	未进入负面清单	否	无	4.00%

13768	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	北海箱变1#变压器	400	74	64	64	未进入负面清单	否	无	5.00%
13769	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	北马方庭1#配电站1#变压器	400	70	80	80	未进入负面清单	否	无	3.00%
13770	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	北马方庭1#配电站2#变压器	400	70	80	80	未进入负面清单	否	无	4.00%
13771	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	北马方庭2#配电站1#变压器	630	69	132	132	未进入负面清单	否	无	3.00%
13772	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	北马方庭2#配电站2#变压器	630	69	132	132	未进入负面清单	否	无	4.00%
13773	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	北亚箱变1#变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	2.00%
13774	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园1#配电站1#变压器	500	66	120	120	未进入负面清单	否	无	2.00%
13775	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园1#配电站2#变压器	500	66	120	120	未进入负面清单	否	无	3.00%
13776	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园2#配电站1#变压器	500	76	70	70	未进入负面清单	否	无	2.00%
13777	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园2#配电站2#变压器	500	70	100	100	未进入负面清单	否	无	2.00%
13778	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园3#配电站1#变压器	500	80	50	50	未进入负面清单	否	无	3.00%
13779	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园3#配电站2#变压器	500	73	85	85	未进入负面清单	否	无	2.00%
13780	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园3#配电站3#变压器	500	68	110	110	未进入负面清单	否	无	5.00%
13781	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园4#配电站1#变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	5.00%
13782	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园4#配电站2#变压器	630	71	120	120	未进入负面清单	否	无	7.00%
13783	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园5#配电站1#变压器	630	60	189	189	未进入负面清单	否	无	6.00%
13784	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园5#配电站2#变压器	630	60	189	189	未进入负面清单	否	无	5.00%
13785	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园5#配电站3#变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	4.00%
13786	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园6#配电站1#变压器	500	61	145	145	未进入负面清单	否	无	3.00%
13787	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园6#配电站2#变压器	500	76	70	70	未进入负面清单	否	无	7.00%
13788	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	波尔多1#配电站1#变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	6.00%
13789	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	波尔多1#配电站2#变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	5.00%
13790	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	波尔多1#配电站3#变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	5.00%
13791	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	波尔多1#箱式配电站1#变压器	500	67	115	115	未进入负面清单	否	无	7.00%
13792	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	波尔多2#配电站103配电变压器	800	74	128	128	未进入负面清单	否	无	6.00%
13793	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	波尔多2#配电站104配电变压器	800	60	240	240	未进入负面清单	否	无	5.00%
13794	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	波尔多2#箱式配电站1#变压器	500	74	80	80	未进入负面清单	否	无	4.00%
13795	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	波尔多3#配电站1#变压器	800	73	136	136	未进入负面清单	否	无	3.00%
13796	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	波尔多3#配电站2#变压器	800	77	104	104	未进入负面清单	否	无	7.00%

13797	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	车铺	20	65	5	5	未进入负面清单	否	无	6.00%
13798	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	船厂	100	69	21	21	未进入负面清单	否	无	5.00%
13799	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	船厂(局是)	160	76	22	22	未进入负面清单	否	无	5.00%
13800	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	大市场	80	89	1	1	未进入负面清单	否	无	7.00%
13801	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	德嘉1#配电站1#变压器	800	64	208	208	未进入负面清单	否	无	6.00%
13802	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	德嘉1#配电站2#变压器	800	69	168	168	未进入负面清单	否	无	5.00%
13803	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	德嘉2#配电站1#变压器	800	60	240	240	未进入负面清单	否	无	4.00%
13804	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	德嘉2#配电站2#变压器	800	60	240	240	未进入负面清单	否	无	3.00%
13805	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	德嘉3#配电站1#变压器	630	67	145	145	未进入负面清单	否	无	7.00%
13806	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	德嘉3#配电站2#变压器	630	67	145	145	未进入负面清单	否	无	6.00%
13807	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	德嘉4#配电站1#变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	5.00%
13808	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	德嘉4#配电站2#变压器	630	80	63	63	未进入负面清单	否	无	5.00%
13809	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	迪亚1#配电站1#变	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	7.00%
13810	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	迪亚1#配电站2#变	630	70	126	126	未进入负面清单	否	无	6.00%
13811	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	迪亚2#配电站1#变压器	630	76	88	88	未进入负面清单	否	无	5.00%
13812	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	迪亚2#配电站2#变压器	630	76	88	88	未进入负面清单	否	无	4.00%
13813	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	迪亚3#配电站1#主变	630	78	76	76	未进入负面清单	否	无	3.00%
13814	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	迪亚3#配电站2#主变	630	78	76	76	未进入负面清单	否	无	7.00%
13815	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	迪亚4#配电站1#变压器	630	79	69	69	未进入负面清单	否	无	6.00%
13816	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	迪亚4#配电站2#变压器	630	79	69	69	未进入负面清单	否	无	3.00%
13817	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	迪亚4#配电站3#变压器	630	79	69	69	未进入负面清单	否	无	3.90%
13818	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	迪亚5#配电站1#主变	630	62	176	176	未进入负面清单	否	无	2.60%
13819	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	迪亚5#配电站2#主变	630	62	176	176	未进入负面清单	否	无	3.00%
13820	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	迪亚5#配电站3#主变	630	62	176	176	未进入负面清单	否	无	4.40%
13821	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	东方百合箱式配电站1#变压器	250	68	55	55	未进入负面清单	否	无	4.20%
13822	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	叶枫线	枫和庭苑箱变1#变压器	630	67	145	145	未进入负面清单	否	无	2.50%
13823	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	枫洋九号箱变1#变压器	630	61	183	183	未进入负面清单	否	无	1.30%
13824	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	枫叶公寓1#变压器	500	70	100	100	未进入负面清单	否	无	5.60%
13825	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	海韵生活变电亭1#变压器	500	80	50	50	未进入负面清单	否	无	4.20%



13826	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	海韵生活变电亭2#变压器	500	80	50	50	未进入负面清单	否	无	5.00%
13827	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	中磁线	韩屯一队	100	76	14	14	未进入负面清单	否	无	4.40%
13828	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	和院乙线	和院1#配电站1#变压器	800	68	176	176	未进入负面清单	否	无	2.30%
13829	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	和院乙线	和院1#配电站2#变压器	800	79	88	88	未进入负面清单	否	无	2.00%
13830	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	中磁线	洪沟屯	50	70	10	10	未进入负面清单	否	无	2.30%
13831	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	中磁线	华沟	50	73	9	9	未进入负面清单	否	无	1.50%
13832	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰甲线	金城壹品箱式配电站1#变压器	250	78	30	30	未进入负面清单	否	无	1.60%
13833	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	金都别墅1#变压器	315	71	60	60	未进入负面清单	否	无	2.50%
13834	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	金海岸中心配电站1#变压器	630	76	88	88	未进入负面清单	否	无	4.70%
13835	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	金海二期1#变电亭1#变压器	800	68	176	176	未进入负面清单	否	无	3.40%
13836	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	金海二期1#变电亭2#变压器	800	68	176	176	未进入负面清单	否	无	3.20%
13837	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	金海二期2#变电亭1#变压器	800	73	136	136	未进入负面清单	否	无	6.20%
13838	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	金海人家1#箱1#变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	5.20%
13839	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	金海人家2#箱变1#变压器	315	71	60	60	未进入负面清单	否	无	2.50%
13840	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	金海人家3#箱变1#变压器	500	65	125	125	未进入负面清单	否	无	5.00%
13841	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金龙配电站1#变	630	77	82	82	未进入负面清单	否	无	2.70%
13842	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金龙配电站2#变	630	77	82	82	未进入负面清单	否	无	3.30%
13843	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	金迁三四期1#变电亭1#变压器	800	70	160	160	未进入负面清单	否	无	4.80%
13844	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	金迁三四期1#变电亭2#变压器	800	70	160	160	未进入负面清单	否	无	3.70%
13845	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	金迁三四期2#变电亭1#配电变压器	800	77	104	104	未进入负面清单	否	无	4.90%
13846	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	金迁三四期2#变电亭2#配电变压器	800	77	104	104	未进入负面清单	否	无	4.10%
13847	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	金石城1#配电站1#变压器	630	76	88	88	未进入负面清单	否	无	3.30%
13848	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	金石城1#配电站2#变压器	630	76	88	88	未进入负面清单	否	无	4.50%
13849	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	金石城1#配电站3#变压器	630	76	88	88	未进入负面清单	否	无	2.10%
13850	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	金石城2#配电站1#变压器	630	67	145	145	未进入负面清单	否	无	3.30%
13851	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	金石城2#配电站2#变压器	630	67	145	145	未进入负面清单	否	无	2.20%
13852	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	金石城2#配电站3#变压器	630	67	145	145	未进入负面清单	否	无	2.10%
13853	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	金石动迁1#亭1#变压器	800	76	112	112	未进入负面清单	否	无	5.50%
13854	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	金石动迁1#亭2#变压器	800	76	112	112	未进入负面清单	否	无	5.70%

13855	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	金石动迁2#亭1#变压器	800	63	216	216	未进入负面清单	否	无	5.00%
13856	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	金石动迁2#亭2#变压器	800	63	216	216	未进入负面清单	否	无	5.00%
13857	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	金石动迁3#亭1#变压器	630	70	126	126	未进入负面清单	否	无	3.00%
13858	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	金石动迁3#亭2#变压器	630	70	126	126	未进入负面清单	否	无	2.60%
13859	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	叶枫线	金石名苑二期箱式配电站1#变压器	400	64	104	104	未进入负面清单	否	无	2.80%
13860	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠1#配电站1#主变	800	76	112	112	未进入负面清单	否	无	4.80%
13861	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠1#配电站2#主变	800	76	112	112	未进入负面清单	否	无	4.60%
13862	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠2#配电站1#变压器	630	74	101	101	未进入负面清单	否	无	1.50%
13863	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠2#配电站2#变压器	630	74	101	101	未进入负面清单	否	无	3.70%
13864	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠3#配电站1#变压器	630	74	101	101	未进入负面清单	否	无	2.80%
13865	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠3#配电站2#变压器	630	74	101	101	未进入负面清单	否	无	2.50%
13866	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠4#配电站1#变压器	800	77	104	104	未进入负面清单	否	无	2.30%
13867	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠4#配电站2#变压器	800	77	104	104	未进入负面清单	否	无	4.00%
13868	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠5#配电站1#变压器	800	65	200	200	未进入负面清单	否	无	6.10%
13869	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠5#配电站2#变压器	800	67	184	184	未进入负面清单	否	无	3.00%
13870	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠四期配电站1#变压器	500	77	65	65	未进入负面清单	否	无	3.90%
13871	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠四期配电站2#变压器	500	77	65	65	未进入负面清单	否	无	5.10%
13872	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	金石茗苑箱式配电站1#变压器	250	75	38	38	未进入负面清单	否	无	5.30%
13873	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	宾馆线	金石食品厂	400	67	92	92	未进入负面清单	否	无	4.80%
13874	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	金石滩变108宾馆线河咀村	315	67	72	72	未进入负面清单	否	无	4.10%
13875	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	金石滩医院康复楼1#变压器	315	72	57	57	未进入负面清单	否	无	1.50%
13876	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城1#配电站1#变压器	630	77	82	82	未进入负面清单	否	无	6.00%
13877	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城1#配电站2#变压器	630	77	82	82	未进入负面清单	否	无	2.00%
13878	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城1#配电站3#变压器	630	77	82	82	未进入负面清单	否	无	6.10%
13879	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城2#配电站1#变压器	630	80	63	63	未进入负面清单	否	无	5.00%
13880	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城2#配电站2#变压器	630	80	63	63	未进入负面清单	否	无	3.90%
13881	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城2#配电站3#变压器	630	80	63	63	未进入负面清单	否	无	3.90%
13882	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城3#配电站1#变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	2.80%
13883	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城3#配电站2#变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	2.80%

13884	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城3#配电站3#变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	2.50%
13885	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城4#配电站1#变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	2.80%
13886	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城4#配电站2#变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	3.00%
13887	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城4#配电站3#变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	3.10%
13888	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城5#配电站1#变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	2.20%
13889	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城5#配电站2#变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	1.90%
13890	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城5#配电站3#变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	4.70%
13891	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	金石小区1#箱变1#变压器	500	73	85	85	未进入负面清单	否	无	4.90%
13892	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	金石小区2#箱变1#变压器	500	71	95	95	未进入负面清单	否	无	4.80%
13893	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	金石小区3#箱变1#变压器	400	79	44	44	未进入负面清单	否	无	4.80%
13894	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	金石小区4#箱变1#变压器	400	86	16	16	未进入负面清单	否	无	4.90%
13895	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	金石小区5#箱变1#变压器	400	80	40	40	未进入负面清单	否	无	5.00%
13896	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	金石小区6#箱变1#变压器	630	45	204	204	未进入负面清单	否	无	4.10%
13897	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	金石小区7#箱变1#变压器	315	87	9	9	未进入负面清单	否	无	4.10%
13898	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	金滩1#配电站1#变压器	800	76	112	112	未进入负面清单	否	无	4.20%
13899	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	金滩1#配电站2#变压器	800	76	112	112	未进入负面清单	否	无	4.70%
13900	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	金滩2#配电站1#变压器	800	71	152	152	未进入负面清单	否	无	4.80%
13901	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	金滩2#配电站2#变压器	800	71	152	152	未进入负面清单	否	无	4.80%
13902	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	金祥度假村箱式配电站1#变压器	315	71	60	60	未进入负面清单	否	无	4.70%
13903	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	金馨配电站1#变压器	630	71	120	120	未进入负面清单	否	无	4.40%
13904	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金水线	金座庄园二期1#配电站1#变压器	630	65	158	158	未进入负面清单	否	无	4.90%
13905	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金水线	金座庄园二期1#配电站2#变压器	630	61	183	183	未进入负面清单	否	无	4.60%
13906	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金水线	金座庄园二期1#配电站3#变压器	630	78	76	76	未进入负面清单	否	无	4.50%
13907	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金水线	金座庄园二期2#配电站1#变压器	630	72	113	113	未进入负面清单	否	无	4.10%
13908	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金水线	金座庄园二期2#配电站2#变压器	630	61	183	183	未进入负面清单	否	无	4.00%
13909	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金水线	金座庄园二期2#配电站3#变压器	630	63	170	170	未进入负面清单	否	无	5.50%
13910	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	景富轩箱式配电站1#变压器	250	67	58	58	未进入负面清单	否	无	4.50%
13911	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	开建天鹅湖1#变压器	200	78	24	24	未进入负面清单	否	无	4.10%
13912	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金水线	恐龙探海	80	76	11	11	未进入负面清单	否	无	3.80%

13913	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	华沟屯2#	200	78	24	24	未进入负面清单	否	无	4.50%
13914	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	宾馆线	蓝海湾1#箱式变电站1#变压器	630	79	69	69	未进入负面清单	否	无	4.30%
13915	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	蓝海湾2#箱式变电站1#变压器	630	76	88	88	未进入负面清单	否	无	4.80%
13916	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	蓝海湾3#箱变1#变压器	630	65	158	158	未进入负面清单	否	无	5.00%
13917	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	磊彩配电站1#变压器	630	79	69	69	未进入负面清单	否	无	5.80%
13918	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	磊彩配电站2#变压器	630	79	69	69	未进入负面清单	否	无	5.70%
13919	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	磊虹配电站1#变压器	630	61	183	183	未进入负面清单	否	无	5.60%
13920	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	磊虹配电站2#变压器	630	61	183	183	未进入负面清单	否	无	5.60%
13921	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	磊明配电站1#变压器	630	69	132	132	未进入负面清单	否	无	5.60%
13922	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	磊明配电站2#变压器	630	75	95	95	未进入负面清单	否	无	5.60%
13923	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	磊珠配电站1#变压器	630	77	82	82	未进入负面清单	否	无	5.50%
13924	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	新族线	磊珠配电站2#变压器	630	77	82	82	未进入负面清单	否	无	5.50%
13925	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	丽景山1#配电站1#变压器	800	69	168	168	未进入负面清单	否	无	4.00%
13926	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	丽景山1#配电站2#变压器	800	70	160	160	未进入负面清单	否	无	4.00%
13927	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	宾馆线	丽景山2#配电站1#变压器	800	65	200	200	未进入负面清单	否	无	5.50%
13928	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	宾馆线	丽景山2#配电站2#配电变压器	800	61	232	232	未进入负面清单	否	无	7.00%
13929	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	丽景山3#配电站1#变压器	800	68	176	176	未进入负面清单	否	无	4.00%
13930	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	丽景山3#配电站2#变压器	800	75	120	120	未进入负面清单	否	无	4.00%
13931	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	宾馆线	丽景山4#配电站1#变压器	800	64	208	208	未进入负面清单	否	无	4.00%
13932	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	宾馆线	丽景山4#配电站2#变压器	800	64	208	208	未进入负面清单	否	无	4.00%
13933	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	丽景山二期1#配电站1#变压器	800	63	216	216	未进入负面清单	否	无	4.90%
13934	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	丽景山二期1#配电站2#变压器	800	76	112	112	未进入负面清单	否	无	5.00%
13935	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	宾馆线	丽景山二期2#配电站1#变压器	800	76	112	112	未进入负面清单	否	无	4.10%
13936	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	宾馆线	丽景山二期2#配电站2#变压器	800	68	176	176	未进入负面清单	否	无	4.10%
13937	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金水线	凉水湾	315	73	54	54	未进入负面清单	否	无	4.80%
13938	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金水线	凉水湾3#	100	86	4	4	未进入负面清单	否	无	4.80%
13939	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	中磁线	刘屯	100	79	11	11	未进入负面清单	否	无	4.90%
13940	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	柳屯	50	71	10	10	未进入负面清单	否	无	4.80%
13941	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	龙山小区1#箱变1#变压器	315	79	35	35	未进入负面清单	否	无	4.80%

13942	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	龙山小区2#箱变1#变压器	315	64	82	82	未进入负面清单	否	无	4.10%
13943	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	龙山小区3#箱变1#变压器	315	76	44	44	未进入负面清单	否	无	4.80%
13944	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	龙山小区4#箱变1#变压器	500	76	70	70	未进入负面清单	否	无	4.80%
13945	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	鲁美变电亭1#变压器	800	74	128	128	未进入负面清单	否	无	4.10%
13946	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	鲁美变电亭2#变压器	800	74	128	128	未进入负面清单	否	无	3.00%
13947	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	鲁能B区一期1#配电站1#变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	2.30%
13948	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	鲁能B区一期1#配电站2#变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	3.50%
13949	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	宾馆线	鲁能B区一期2#配电站1#变压器	630	73	107	107	未进入负面清单	否	无	3.50%
13950	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	宾馆线	鲁能B区一期2#配电站2#变压器	630	73	107	107	未进入负面清单	否	无	3.90%
13951	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	鲁能优山美地北区公建箱式配电站1#变压器	630	79	69	69	未进入负面清单	否	无	3.90%
13952	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	马架子	30	70	6	6	未进入负面清单	否	无	3.30%
13953	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	庙上	100	67	23	23	未进入负面清单	否	无	2.40%
13954	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	庙上小区1#箱变1#变压器	400	76	56	56	未进入负面清单	否	无	3.70%
13955	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	庙上小区2#箱变1#变压器	400	67	92	92	未进入负面清单	否	无	2.40%
13956	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	庙上小区3#	315	89	3	3	未进入负面清单	否	无	2.30%
13957	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	海港线	庙上小区6#	400	87	12	12	未进入负面清单	否	无	3.50%
13958	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	明珠3#中心配电站1#变压器	630	79	69	69	未进入负面清单	否	无	3.00%
13959	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷1#配电站1#变压器	800	77	104	104	未进入负面清单	否	无	2.50%
13960	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷1#配电站2#变压器	800	77	104	104	未进入负面清单	否	无	2.00%
13961	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷1#配电站3#变压器	800	77	104	104	未进入负面清单	否	无	3.00%
13962	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷2#配电站1#变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	2.80%
13963	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷2#配电站2#变压器	630	80	63	63	未进入负面清单	否	无	3.10%
13964	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷3#配电站1#变压器	630	80	63	63	未进入负面清单	否	无	2.10%
13965	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷3#配电站2#变压器	630	79	69	69	未进入负面清单	否	无	3.50%
13966	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷3#配电站3#变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	2.10%
13967	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷4#配电站1#变压器	630	60	189	189	未进入负面清单	否	无	3.00%
13968	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷4#配电站2#变压器	630	71	120	120	未进入负面清单	否	无	2.70%
13969	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	南迪1#配电站1#变压器	630	74	101	101	未进入负面清单	否	无	0
13970	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	南迪1#配电站2#变压器	630	62	176	176	未进入负面清单	否	无	2.60%

13971	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	南迪2#配电站1#变压器	630	79	69	69	未进入负面清单	否	无	2.70%
13972	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	南迪2#配电站2#变压器	630	79	69	69	未进入负面清单	否	无	3.10%
13973	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	美地线	南迪2#配电站3#变压器	630	79	69	69	未进入负面清单	否	无	2.00%
13974	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	中磁线	漂场	80	75	12	12	未进入负面清单	否	无	3.30%
13975	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	宾馆线	葡萄沟屯	100	76	14	14	未进入负面清单	否	无	3.50%
13976	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	浅山配电站1#变压器	800	72	144	144	未进入负面清单	否	无	3.00%
13977	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	浅山配电站2#变压器	800	72	144	144	未进入负面清单	否	无	2.20%
13978	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	浅山配电站3#变压器	800	72	144	144	未进入负面清单	否	无	3.20%
13979	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	拾光小镇1#配电站1#变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	3.20%
13980	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	拾光小镇1#配电站2#变压器	630	60	189	189	未进入负面清单	否	无	2.20%
13981	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	拾光小镇2#配电站1#变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	2.30%
13982	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	拾光小镇2#配电站2#变压器	800	67	184	184	未进入负面清单	否	无	2.40%
13983	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	青澜山配电站1#变压器	400	78	48	48	未进入负面清单	否	无	2.90%
13984	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	青澜山配电站2#变压器	400	65	100	100	未进入负面清单	否	无	2.10%
13985	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	嘉华线	商墅1#配电站1#变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	3.80%
13986	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	嘉华线	商墅1#配电站2#变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	2.10%
13987	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	嘉华线	商墅2#配电站1#变压器	800	63	216	216	未进入负面清单	否	无	2.10%
13988	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	嘉华线	商墅2#配电站2#变压器	800	63	216	216	未进入负面清单	否	无	3.00%
13989	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	中磁线	什东屯	100	61	29	29	未进入负面清单	否	无	2.40%
13990	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	神农三期1#配电站1#变压器	800	65	200	200	未进入负面清单	否	无	2.60%
13991	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	神农三期2#配电站1#变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	3.20%
13992	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	神农三期3#配电站1#变压器	630	76	88	88	未进入负面清单	否	无	2.80%
13993	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	圣泰1#配电站2#变压器	800	64	208	208	未进入负面清单	否	无	3.70%
13994	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	圣泰2#配电站2#变压器	800	74	128	128	未进入负面清单	否	无	3.50%
13995	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	十五中工厂	200	80	20	20	未进入负面清单	否	无	3.80%
13996	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	墅园1#配电站1#变压器	630	73	107	107	未进入负面清单	否	无	3.30%
13997	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	墅园1#配电站2#变压器	630	73	107	107	未进入负面清单	否	无	3.50%
13998	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	墅园2#配电站1#变压器	630	80	63	63	未进入负面清单	否	无	2.80%
13999	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	墅园2#配电站2#变压器	630	69	132	132	未进入负面清单	否	无	3.10%

14000	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	水木华庭1#配电站1#变	800	77	104	104	未进入负面清单	否	无	3.30%
14001	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	水木华庭1#配电站2#变	800	62	224	224	未进入负面清单	否	无	3.30%
14002	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	水木华庭1#配电站3#变	800	60	240	240	未进入负面清单	否	无	7.00%
14003	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	水木华庭2#配电站1#变压器	800	60	240	240	未进入负面清单	否	无	3.00%
14004	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	水木华庭2#配电站2#变压器	800	69	168	168	未进入负面清单	否	无	4.00%
14005	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	水木华庭2#配电站3#变压器	800	71	152	152	未进入负面清单	否	无	5.00%
14006	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	顺迈配电站1#变压器	630	60	189	189	未进入负面清单	否	无	5.00%
14007	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	顺迈配电站2#变压器	630	60	189	189	未进入负面清单	否	无	4.00%
14008	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	顺迈配电站3#变压器	630	60	189	189	未进入负面清单	否	无	6.00%
14009	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	中磁线	寺沟	30	63	8	8	未进入负面清单	否	无	5.00%
14010	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	松山	63	64	16	16	未进入负面清单	否	无	5.00%
14011	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	汤景泽1#配电室1#变压器	630	69	132	132	未进入负面清单	否	无	7.00%
14012	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	汤景泽1#配电室2#变压器	630	67	145	145	未进入负面清单	否	无	6.00%
14013	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	汤景泽2#配电站102配电变压器	630	80	63	63	未进入负面清单	否	无	5.00%
14014	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	汤景泽2#配电站103配电变压器	630	75	95	95	未进入负面清单	否	无	4.00%
14015	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	龙山线	滕屯小区	315	73	54	54	未进入负面清单	否	无	3.00%
14016	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	王仔1#配电站1#变压器	630	77	82	82	未进入负面清单	否	无	7.00%
14017	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	王仔1#配电站2#变压器	630	76	88	88	未进入负面清单	否	无	6.00%
14018	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	王仔1#配电站3#变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	4.10%
14019	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	王仔2#配电站1#变压器	630	61	183	183	未进入负面清单	否	无	4.00%
14020	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	王仔2#配电站2#变压器	630	73	107	107	未进入负面清单	否	无	5.00%
14021	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	王仔2#配电站3#变压器	630	80	63	63	未进入负面清单	否	无	2.00%
14022	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	王仔3#配电站1#变压器	400	80	40	40	未进入负面清单	否	无	3.00%
14023	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	王仔3#配电站2#变压器	400	72	72	72	未进入负面清单	否	无	3.00%
14024	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	王子庄园变电亭1#变压器	500	69	105	105	未进入负面清单	否	无	4.00%
14025	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	王子庄园变电亭2#变压器	500	69	105	105	未进入负面清单	否	无	5.00%
14026	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	文化村	30	63	8	8	未进入负面清单	否	无	3.00%
14027	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	溪谷温泉1#配电站1#变压器	800	62	224	224	未进入负面清单	否	无	4.00%
14028	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	溪谷温泉1#配电站2#变压器	800	61	232	232	未进入负面清单	否	无	3.00%

14029	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	溪谷温泉2#配电站1#变压器	500	76	70	70	未进入负面清单	否	无	4.00%
14030	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	溪谷温泉2#配电站2#变压器	500	71	95	95	未进入负面清单	否	无	2.00%
14031	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	溪谷温泉3#配电站1#变压器	630	62	176	176	未进入负面清单	否	无	2.00%
14032	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	溪谷温泉3#配电站2#变压器	630	76	88	88	未进入负面清单	否	无	3.00%
14033	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	香槟小镇2#箱式变电站配电变压器	400	76	56	56	未进入负面清单	否	无	2.00%
14034	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	心田佳苑1#配电站1#变压器	630	65	158	158	未进入负面清单	否	无	2.00%
14035	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	心田佳苑1#配电站2#变压器	630	77	82	82	未进入负面清单	否	无	3.00%
14036	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	心田佳苑2#配电站1#变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	2.00%
14037	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	心田佳苑2#配电站2#变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	5.00%
14038	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	鑫电配电站1#变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	5.00%
14039	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	鑫电配电站2#变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	7.00%
14040	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	鑫国配电站1#主变	630	73	107	107	未进入负面清单	否	无	6.00%
14041	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	鑫国配电站2#主变	630	73	107	107	未进入负面清单	否	无	5.00%
14042	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	鑫家配电站1#变压器	630	60	189	189	未进入负面清单	否	无	4.00%
14043	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	鑫家配电站2#变压器	630	60	189	189	未进入负面清单	否	无	3.00%
14044	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	鑫网配电站1#变压器	630	77	82	82	未进入负面清单	否	无	7.00%
14045	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金满线	鑫网配电站2#变压器	630	77	82	82	未进入负面清单	否	无	6.00%
14046	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园1#配电站1#变压器	800	73	136	136	未进入负面清单	否	无	5.00%
14047	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园1#配电站2#变压器	800	75	120	120	未进入负面清单	否	无	5.00%
14048	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园1#配电站3#变压器	800	67	184	184	未进入负面清单	否	无	7.00%
14049	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园2#配电站1#变压器	500	73	85	85	未进入负面清单	否	无	6.00%
14050	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园2#配电站2#变压器	500	73	85	85	未进入负面清单	否	无	5.00%
14051	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园3#配电站1#变压器	630	70	126	126	未进入负面清单	否	无	4.00%
14052	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园3#配电站2#变压器	630	71	120	120	未进入负面清单	否	无	3.00%
14053	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园4#配电站1#变压器	800	78	96	96	未进入负面清单	否	无	7.00%
14054	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园4#配电站2#变压器	800	69	168	168	未进入负面清单	否	无	6.00%
14055	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园5#配电站1#变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	5.00%
14056	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园5#配电站2#变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	5.00%
14057	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园6#配电站1#变压器	400	68	88	88	未进入负面清单	否	无	7.00%



14058	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园6#配电站2#变压器	400	68	88	88	未进入负面清单	否	无	6.00%
14059	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园7#配电站1#变压器	630	74	101	101	未进入负面清单	否	无	5.00%
14060	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园7#配电站2#变压器	630	74	101	101	未进入负面清单	否	无	4.00%
14061	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园7#配电站3#变压器	630	74	101	101	未进入负面清单	否	无	3.00%
14062	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园8#配电站1#变压器	800	77	104	104	未进入负面清单	否	无	7.00%
14063	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园8#配电站2#变压器	800	74	128	128	未进入负面清单	否	无	6.00%
14064	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园六期1#配电站1#变压器	800	71	152	152	未进入负面清单	否	无	5.00%
14065	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园六期1#配电站2#变压器	800	71	152	152	未进入负面清单	否	无	5.00%
14066	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园六期1#配电站3#变压器	800	71	152	152	未进入负面清单	否	无	7.00%
14067	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园六期2#配电站1#变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	6.00%
14068	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园六期2#配电站2#变压器	800	67	184	184	未进入负面清单	否	无	5.00%
14069	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园六期2#配电站3#变压器	800	77	104	104	未进入负面清单	否	无	4.00%
14070	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	优山甲线	优美A区1#配电站1#变压器	630	71	120	120	未进入负面清单	否	无	3.00%
14071	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	优山甲线	优美A区2#配电站2#变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	7.00%
14072	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	优山甲线	优美A区3#配电站1#变压器	500	72	90	90	未进入负面清单	否	无	6.00%
14073	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	优山甲线	优山美地1#配电站2#变压器	800	62	224	224	未进入负面清单	否	无	3.00%
14074	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区1#配电站1#变压器	800	78	96	96	未进入负面清单	否	无	3.90%
14075	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区1#配电站2#变压器	800	69	168	168	未进入负面清单	否	无	2.60%
14076	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区1#配电站3#变压器	800	70	160	160	未进入负面清单	否	无	3.00%
14077	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区2#配电站1#变压器	800	73	136	136	未进入负面清单	否	无	4.40%
14078	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区2#配电站2#变压器	800	61	232	232	未进入负面清单	否	无	4.20%
14079	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区3#配电站1#变压器	800	69	168	168	未进入负面清单	否	无	2.50%
14080	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区3#配电站2#变压器	800	69	168	168	未进入负面清单	否	无	1.30%
14081	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区3#配电站3#变压器	800	69	168	168	未进入负面清单	否	无	5.60%
14082	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区4#配电室1#变压器	800	75	120	120	未进入负面清单	否	无	4.20%
14083	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区5#配电室2#变压器	800	60	240	240	未进入负面清单	否	无	5.00%
14084	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区5#配电室3#变压器	800	67	184	184	未进入负面清单	否	无	4.40%
14085	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区6#配电站1#变压器	800	74	128	128	未进入负面清单	否	无	2.30%
14086	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区7#配电站2#变压器	800	61	232	232	未进入负面清单	否	无	2.00%

14087	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期1#配电站1#变压器	800	60	240	240	未进入负面清单	否	无	2.30%
14088	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期1#配电站2#变压器	800	80	80	80	未进入负面清单	否	无	1.50%
14089	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期1#配电站3#变压器	800	62	224	224	未进入负面清单	否	无	1.60%
14090	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期2#配电站1#变压器	800	64	208	208	未进入负面清单	否	无	2.50%
14091	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期2#配电站2#变压器	800	72	144	144	未进入负面清单	否	无	4.70%
14092	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期2#配电站3#变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	3.40%
14093	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期3#配电站1#变压器	800	60	240	240	未进入负面清单	否	无	3.20%
14094	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期3#配电站2#变压器	800	60	240	240	未进入负面清单	否	无	6.20%
14095	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期3#配电站3#变压器	630	74	101	101	未进入负面清单	否	无	5.20%
14096	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期1#配电站1#变压器	800	68	176	176	未进入负面清单	否	无	2.50%
14097	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期1#配电站2#变压器	800	76	112	112	未进入负面清单	否	无	5.00%
14098	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期1#配电站3#变压器	630	60	189	189	未进入负面清单	否	无	2.70%
14099	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期2#配电站1#变压器	800	78	96	96	未进入负面清单	否	无	3.30%
14100	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期2#配电站2#变压器	800	72	144	144	未进入负面清单	否	无	4.80%
14101	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期2#配电站3#变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	3.70%
14102	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期3#配电站1#变压器	800	61	232	232	未进入负面清单	否	无	4.90%
14103	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期3#配电站2#变压器	800	68	176	176	未进入负面清单	否	无	4.10%
14104	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期3#配电站3#变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	3.30%
14105	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期4#配电站1#变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	4.50%
14106	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期4#配电站2#变压器	800	74	128	128	未进入负面清单	否	无	2.10%
14107	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期4#配电站3#变压器	800	72	144	144	未进入负面清单	否	无	3.30%
14108	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	假日线	中港酒店1#变压器	315	79	35	35	未进入负面清单	否	无	2.20%
14109	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金水线	紫荆园箱式配电站1#变压器	500	63	135	135	未进入负面清单	否	无	2.10%
14110	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	山海湾1#配电站1#变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	5.50%
14111	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	山海湾1#配电站2#变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	5.70%
14112	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	山海湾2#配电站1#变压器	630	74	101	101	未进入负面清单	否	无	5.00%
14113	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	山海湾2#配电站2#变压器	630	72	113	113	未进入负面清单	否	无	5.00%
14114	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾1#配电站1#变压器	800	74	128	128	未进入负面清单	否	无	3.00%
14115	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾1#配电站2#变压器	800	72	144	144	未进入负面清单	否	无	2.60%

14116	国网大连市开发区东部供电公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾2#配电站1#变压器	800	79	88	88	未进入负面清单	否	无	2.80%
14117	国网大连市开发区东部供电公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾2#配电站2#变压器	800	63	216	216	未进入负面清单	否	无	4.80%
14118	国网大连市开发区东部供电公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾2#配电站3#变压器	800	74	128	128	未进入负面清单	否	无	4.60%
14119	国网大连市开发区东部供电公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾3#配电站1#变压器	800	72	144	144	未进入负面清单	否	无	1.50%
14120	国网大连市开发区东部供电公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾3#配电站2#变压器	800	79	88	88	未进入负面清单	否	无	3.70%
14121	国网大连市开发区东部供电公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾3#配电站3#变压器	800	63	216	216	未进入负面清单	否	无	2.80%
14122	国网大连市开发区东部供电公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾4#配电站1#变压器	800	72	144	144	未进入负面清单	否	无	2.50%
14123	国网大连市开发区东部供电公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾4#配电站2#变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	2.30%
14124	国网大连市开发区东部供电公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾5#配电站3#变压器	800	61	232	232	未进入负面清单	否	无	4.00%
14125	国网大连市开发区东部供电公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾5#配电站1#变压器	800	68	176	176	未进入负面清单	否	无	6.10%
14126	国网大连市开发区东部供电公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾5#配电站2#变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	3.00%
14127	国网大连市开发区东部供电公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾5#配电站3#变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	3.90%
14128	国网大连市开发区东部供电公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾6#配电站1#变压器	800	74	128	128	未进入负面清单	否	无	5.10%
14129	国网大连市开发区东部供电公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾6#配电站2#变压器	800	72	144	144	未进入负面清单	否	无	5.30%
14130	国网大连市开发区东部供电公司	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾6#配电站3#变压器	800	63	216	216	未进入负面清单	否	无	4.80%
14131	国网大连市开发区东部供电公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方1#配电站1#变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	4.10%
14132	国网大连市开发区东部供电公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方1#配电站2#变压器	800	74	128	128	未进入负面清单	否	无	1.50%
14133	国网大连市开发区东部供电公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方1#配电站3#变压器	800	72	144	144	未进入负面清单	否	无	6.00%
14134	国网大连市开发区东部供电公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方2#配电站1#变压器	800	74	128	128	未进入负面清单	否	无	2.00%
14135	国网大连市开发区东部供电公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方2#配电站2#变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	6.10%
14136	国网大连市开发区东部供电公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方3#配电站1#变压器	800	74	128	128	未进入负面清单	否	无	5.00%
14137	国网大连市开发区东部供电公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方3#配电站2#变压器	800	72	144	144	未进入负面清单	否	无	3.90%
14138	国网大连市开发区东部供电公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方4#配电站1#变压器	800	74	128	128	未进入负面清单	否	无	3.90%
14139	国网大连市开发区东部供电公司	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方4#配电站2#变压器	800	72	144	144	未进入负面清单	否	无	2.80%
14140	国网大连市开发区东部供电公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	京都1#配电站1#变压器	800	70	160	160	未进入负面清单	否	无	2.80%
14141	国网大连市开发区东部供电公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	京都1#配电站2#变压器	800	68	176	176	未进入负面清单	否	无	2.50%
14142	国网大连市开发区东部供电公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	京都2#配电站1#变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	2.80%
14143	国网大连市开发区东部供电公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	京都2#配电站2#变压器	800	64	208	208	未进入负面清单	否	无	3.00%
14144	国网大连市开发区东部供电公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	京都3#配电站1#变压器	800	62	224	224	未进入负面清单	否	无	3.10%

14145	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	京都3#配电站2#变压器	800	60	240	240	未进入负面清单	否	无	2.20%
14146	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	山海赋1#配电站1#变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	1.90%
14147	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	山海赋1#配电站2#变压器	630	60	189	189	未进入负面清单	否	无	4.70%
14148	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	山海赋2#配电站1#变压器	630	80	63	63	未进入负面清单	否	无	4.90%
14149	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	山海赋2#配电站2#变压器	630	62	176	176	未进入负面清单	否	无	4.80%
14150	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	山海赋2#配电站3#变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	4.80%
14151	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	山海赋3#配电站1#变压器	630	72	113	113	未进入负面清单	否	无	4.90%
14152	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	山海赋3#配电站2#变压器	630	66	151	151	未进入负面清单	否	无	5.00%
14153	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	天城乙线	山海赋3#配电站3#变压器	630	60	189	189	未进入负面清单	否	无	4.10%
14154	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号3配电站1#变压器	800	77	104	104	未进入负面清单	否	无	4.10%
14155	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号3配电站2#变压器	800	62	224	224	未进入负面清单	否	无	4.20%
14156	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号3配电站3#变压器	800	60	240	240	未进入负面清单	否	无	4.70%
14157	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号4配电站1#变压器	800	60	240	240	未进入负面清单	否	无	4.80%
14158	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号4配电站2#变压器	800	69	168	168	未进入负面清单	否	无	4.80%
14159	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号4配电站3#变压器	800	71	152	152	未进入负面清单	否	无	4.70%
14160	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	王屯	80	37	42	42	未进入负面清单	否	无	4.40%
14161	国网大连市开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓金线	李屯堤水	160	38	83	83	未进入负面清单	否	无	4.90%
14162	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	张屯照明	80	24	53	53	未进入负面清单	否	无	4.60%
14163	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	吴屯照明	80	18	58	58	未进入负面清单	否	无	4.50%
14164	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	林家村大于西屯	50	10	40	40	未进入负面清单	否	无	4.10%
14165	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	水养线	老虎沟前	160	19	114	114	未进入负面清单	否	无	4.00%
14166	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	水养线	正明寺市场	50	19	36	36	未进入负面清单	否	无	5.50%
14167	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	水养线	老虎沟北	100	18	72	72	未进入负面清单	否	无	4.50%
14168	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	王屯自来水	160	25	104	104	未进入负面清单	否	无	4.10%
14169	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	养鸡场	100	12	78	78	未进入负面清单	否	无	3.80%
14170	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	得胜线	江家三四队照明	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	4.50%
14171	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	得胜线	葛沟照明	50	40	25	25	未进入负面清单	否	无	4.30%
14172	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	得胜线	姜家村照明	315	37	167	167	未进入负面清单	否	无	4.80%
14173	国网大连市开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓金线	西金李屯	80	42	38	38	未进入负面清单	否	无	5.00%

14174	国网大连市开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓金线	西金河南	80	44	37	37	未进入负面清单	否	无	5.80%
14175	国网大连市开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓金线	西金包装材料	315	59	98	98	未进入负面清单	否	无	5.70%
14176	国网大连市开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓金线	西金牟帘	100	30	60	60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14177	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	永泰纺绳厂	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	5.60%
14178	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	大岭东	80	59	25	25	未进入负面清单	否	无	5.60%
14179	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	郭成海	80	54	29	29	未进入负面清单	否	无	5.60%
14180	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	大岭西	80	58	26	26	未进入负面清单	否	无	5.50%
14181	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	得胜线	小区锅炉	200	60	60	60	未进入负面清单	否	无	5.50%
14182	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	得胜线	小区照明	200	56	68	68	未进入负面清单	否	无	4.00%
14183	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	得胜线	六七队东照明	80	70	16	16	未进入负面清单	否	无	4.00%
14184	国网大连市开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓金线	黄泥崖南屯	50	58	16	16	未进入负面清单	否	无	5.50%
14185	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	得胜线	六七队照明	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	7.00%
14186	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	宋屯	80	62	22	22	未进入负面清单	否	无	4.00%
14187	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	公安	30	79	3	3	未进入负面清单	否	无	4.00%
14188	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	西山小区照明	80	80	8	8	未进入负面清单	否	无	4.00%
14189	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	得胜线	小区南2	100	59	31	31	未进入负面清单	否	无	4.00%
14190	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	宋屯西	160	45	72	72	未进入负面清单	否	无	4.90%
14191	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	宋屯东屯	80	70	16	16	未进入负面清单	否	无	5.00%
14192	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	东金三队社员	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	4.10%
14193	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	石槽唐坊北台	80	69	17	17	未进入负面清单	否	无	4.10%
14194	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	石槽唐坊南台	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	4.80%
14195	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	石槽七队社员	80	37	42	42	未进入负面清单	否	无	4.80%
14196	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	石槽村	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	4.90%
14197	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	韩屯	80	69	17	17	未进入负面清单	否	无	4.80%
14198	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	李登线	大李南三队	80	28	50	50	未进入负面清单	否	无	4.80%
14199	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	和尚屯社员	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	4.10%
14200	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	东金二队社员	200	42	96	96	未进入负面清单	否	无	4.80%
14201	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	东金二队北社员	30	33	17	17	未进入负面清单	否	无	4.80%
14202	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	东金三队北社员	30	55	11	11	未进入负面清单	否	无	4.10%

14203	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	李登线	胡屯东	80	32	46	46	未进入负面清单	否	无	3.00%
14204	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	李登线	胡屯西	100	54	36	36	未进入负面清单	否	无	2.30%
14205	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	东金一队社员	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	3.50%
14206	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	得胜村东屯一台	50	29	31	31	未进入负面清单	否	无	3.50%
14207	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	西北山敬老院	80	40	40	40	未进入负面清单	否	无	3.90%
14208	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	许屯西台	80	38	42	42	未进入负面清单	否	无	3.90%
14209	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	李登线	李登线八队	315	37	167	167	未进入负面清单	否	无	3.30%
14210	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	李登线	五队西	30	37	16	16	未进入负面清单	否	无	2.40%
14211	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	许屯东台	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	3.70%
14212	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	得胜中心屯	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	2.40%
14213	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	大连航飞机械制造有限公司	100	30	60	60	未进入负面清单	否	无	2.30%
14214	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	杨屯	100	44	46	46	未进入负面清单	否	无	3.50%
14215	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	石槽商业街临时用电	200	65	50	50	未进入负面清单	否	无	3.00%
14216	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	中心屯	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	2.50%
14217	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	林家村社员	200	28	124	124	未进入负面清单	否	无	2.00%
14218	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	林家村大于东屯	80	69	17	17	未进入负面清单	否	无	3.00%
14219	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	林家大队提水	200	40	100	100	未进入负面清单	否	无	2.80%
14220	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	李登线	玉皇小区	160	59	50	50	未进入负面清单	否	无	3.10%
14221	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	林家村小于屯	400	70	80	80	未进入负面清单	否	无	2.10%
14222	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	李登线	大李四队西	80	39	41	41	未进入负面清单	否	无	3.50%
14223	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	李登线	大李二队西	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	2.10%
14224	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	李登线	大李四队东	180	44	83	83	未进入负面清单	否	无	3.00%
14225	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	得胜村刘扒沟屯	50	29	31	31	未进入负面清单	否	无	2.70%
14226	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	王屯前街社员	80	23	54	54	未进入负面清单	否	无	0
14227	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	林家王屯一台	80	20	56	56	未进入负面清单	否	无	2.60%
14228	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	林家王屯东北沟	50	25	33	33	未进入负面清单	否	无	2.70%
14229	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	羊山湖屯下	30	34	17	17	未进入负面清单	否	无	3.10%
14230	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	得胜上姜沟	80	30	48	48	未进入负面清单	否	无	2.00%
14231	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	羊山湖屯上	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	3.30%

14232	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江林线	得胜中姜沟	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	3.50%
14233	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	李登线	大李二队东	80	54	29	29	未进入负面清单	否	无	3.00%
14234	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	李登线	大李一队	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	2.20%
14235	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	太山二队照明变压器	50	68	11	11	未进入负面清单	否	无	3.20%
14236	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	魏家水库	80	36	43	43	未进入负面清单	否	无	3.20%
14237	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	缸西线	大麦屯1#	30	24	20	20	未进入负面清单	否	无	2.20%
14238	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	前张	80	14	61	61	未进入负面清单	否	无	2.30%
14239	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	达屯南灯	315	27	198	198	未进入负面清单	否	无	2.40%
14240	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	小房身右	80	39	41	41	未进入负面清单	否	无	2.90%
14241	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	魏沟灯	80	44	37	37	未进入负面清单	否	无	2.10%
14242	国网大连市开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓金线	三咀照明	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	3.80%
14243	国网大连市开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓金线	西金专业队	315	39	161	161	未进入负面清单	否	无	2.10%
14244	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	李登线	下白屯	80	38	42	42	未进入负面清单	否	无	2.10%
14245	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	大李五队	80	40	40	40	未进入负面清单	否	无	3.00%
14246	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	大岭三队	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	2.40%
14247	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	水养线	曹屯东社员	315	17	230	230	未进入负面清单	否	无	2.60%
14248	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	西南海养殖厂	80	40	40	40	未进入负面清单	否	无	3.20%
14249	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	水养线	昌盛高强螺栓厂	160	36	86	86	未进入负面清单	否	无	2.80%
14250	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	供电所	80	15	60	60	未进入负面清单	否	无	7.00%
14251	国网大连市开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓金线	胜发工贸	315	32	183	183	未进入负面清单	否	无	3.00%
14252	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	邱沟东	80	37	42	42	未进入负面清单	否	无	4.00%
14253	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	后张	50	35	28	28	未进入负面清单	否	无	5.00%
14254	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	五间房中	80	30	48	48	未进入负面清单	否	无	5.00%
14255	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	蔡沟	80	22	54	54	未进入负面清单	否	无	4.00%
14256	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	缸西线	许屯1#	30	35	17	17	未进入负面清单	否	无	6.00%
14257	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	五间房北	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	5.00%
14258	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	小房身西	80	39	41	41	未进入负面清单	否	无	5.00%
14259	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	东马二队	50	42	24	24	未进入负面清单	否	无	7.00%
14260	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	东马三四队	80	59	25	25	未进入负面清单	否	无	6.00%

14261	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	魏屯西	50	62	14	14	未进入负面清单	否	无	5.00%
14262	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	五间房南	30	67	7	7	未进入负面清单	否	无	4.00%
14263	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	大连经济技术开发区得胜宏达水泥制品厂	80	72	14	14	未进入负面清单	否	无	3.00%
14264	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	政府2	160	56	54	54	未进入负面清单	否	无	7.00%
14265	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	金塑住宅楼	400	59	124	124	未进入负面清单	否	无	6.00%
14266	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	医院	80	68	18	18	未进入负面清单	否	无	4.10%
14267	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	永丰塑料	100	64	26	26	未进入负面清单	否	无	4.00%
14268	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	水养线	崔庄社员	315	70	63	63	未进入负面清单	否	无	5.00%
14269	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	水养线	前王屯	200	59	62	62	未进入负面清单	否	无	2.00%
14270	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	水养线	后王屯十二队	80	59	25	25	未进入负面清单	否	无	3.00%
14271	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	大连北港仪表	200	68	44	44	未进入负面清单	否	无	3.00%
14272	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	南海2#小区	100	67	23	23	未进入负面清单	否	无	4.00%
14273	国网大连市开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓金线	徐窑徐屯	100	76	14	14	未进入负面清单	否	无	5.00%
14274	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	青云一队	50	73	9	9	未进入负面清单	否	无	3.00%
14275	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	青云二队	80	39	41	41	未进入负面清单	否	无	4.00%
14276	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	青云油房南	80	30	48	48	未进入负面清单	否	无	3.00%
14277	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	青云四队	30	26	19	19	未进入负面清单	否	无	4.00%
14278	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	吴秋菊	80	34	45	45	未进入负面清单	否	无	2.00%
14279	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	太山三队照明变压器	80	36	43	43	未进入负面清单	否	无	2.00%
14280	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	刘屯东照明变压器	80	30	48	48	未进入负面清单	否	无	3.00%
14281	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	城子孙屯2#台区变压器	80	22	54	54	未进入负面清单	否	无	2.00%
14282	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	黑咀照明变压器	200	27	126	126	未进入负面清单	否	无	2.00%
14283	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	城子石灰窑1#台区变压器	160	39	82	82	未进入负面清单	否	无	3.00%
14284	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	城子城山头变压器	80	30	48	48	未进入负面清单	否	无	2.00%
14285	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	盘道一队照明变压器	30	41	15	15	未进入负面清单	否	无	5.00%
14286	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	对面沟一队北变压器	50	20	35	35	未进入负面清单	否	无	5.00%
14287	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	江岚六队变压器	80	37	42	42	未进入负面清单	否	无	7.00%
14288	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	城子孙屯1#台区变压器	80	37	42	42	未进入负面清单	否	无	6.00%
14289	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	城子朱屯1#台区变压器	200	39	102	102	未进入负面清单	否	无	5.00%



14290	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	城子石灰窑3#台区变压器	160	29	98	98	未进入负面清单	否	无	4.00%
14291	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	城子石灰窑2#台区变压器	100	24	66	66	未进入负面清单	否	无	3.00%
14292	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	城子朱屯3#台区变压器	160	15	120	120	未进入负面清单	否	无	7.00%
14293	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	南山照明变压器	100	35	55	55	未进入负面清单	否	无	6.00%
14294	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	冷屯	30	26	19	19	未进入负面清单	否	无	5.00%
14295	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	二级提水	200	37	106	106	未进入负面清单	否	无	5.00%
14296	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	海纳	400	39	204	204	未进入负面清单	否	无	7.00%
14297	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	大岭一队	80	58	26	26	未进入负面清单	否	无	6.00%
14298	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	大岭一队南	30	39	15	15	未进入负面清单	否	无	5.00%
14299	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	邱下沟	100	52	38	38	未进入负面清单	否	无	4.00%
14300	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	胡沟西	80	40	40	40	未进入负面清单	否	无	3.00%
14301	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	胡沟东	30	67	7	7	未进入负面清单	否	无	7.00%
14302	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	张屯西变压器	80	39	41	41	未进入负面清单	否	无	6.00%
14303	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	张屯东变压器	50	39	26	26	未进入负面清单	否	无	5.00%
14304	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	城子宫屯变压器	80	37	42	42	未进入负面清单	否	无	5.00%
14305	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	城子鞞礁1#台区变压器	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	7.00%
14306	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	江岚七队照明变压器	80	39	41	41	未进入负面清单	否	无	6.00%
14307	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	盘道南沟照明变压器	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	5.00%
14308	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	沙岭一队照明变压器	80	29	49	49	未进入负面清单	否	无	4.00%
14309	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	城子鞞礁2#台区变压器	100	40	50	50	未进入负面清单	否	无	3.00%
14310	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	石槽小区社员	200	29	122	122	未进入负面清单	否	无	7.00%
14311	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	王忠伟加工厂	160	37	85	85	未进入负面清单	否	无	6.00%
14312	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	曹屯二队西	50	36	27	27	未进入负面清单	否	无	5.00%
14313	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	曹屯南海社员	315	38	164	164	未进入负面清单	否	无	5.00%
14314	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	曹屯一二队	100	45	45	45	未进入负面清单	否	无	7.00%
14315	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	水养线	曹屯四队北	100	39	51	51	未进入负面清单	否	无	6.00%
14316	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	缸西线	许屯4#	80	60	24	24	未进入负面清单	否	无	5.00%
14317	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	缸西线	小麦屯	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	4.00%
14318	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	缸西线	刘屯西照明变压器	50	37	27	27	未进入负面清单	否	无	3.00%

14319	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	旅游线	文窑南	30	34	17	17	未进入负面清单	否	无	7.00%
14320	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	后土城灯	160	39	82	82	未进入负面清单	否	无	6.00%
14321	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	前土城灯	80	25	52	52	未进入负面清单	否	无	3.00%
14322	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	沙包照明	80	38	42	42	未进入负面清单	否	无	3.90%
14323	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	魏屯东	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	2.60%
14324	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	五间房提水	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	3.00%
14325	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	缸西线	王炉	30	39	15	15	未进入负面清单	否	无	4.40%
14326	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	缸西线	许屯	50	37	27	27	未进入负面清单	否	无	4.20%
14327	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	城山线	自来水变压器	80	29	49	49	未进入负面清单	否	无	2.50%
14328	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	缸西线	小麦屯	50	40	25	25	未进入负面清单	否	无	1.30%
14329	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	大连命辰测试仪器有限公司	80	29	49	49	未进入负面清单	否	无	5.60%
14330	国网大连市开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓中线	金家沟南社员	30	37	16	16	未进入负面清单	否	无	4.20%
14331	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	小房身分东	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	5.00%
14332	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	西沟线	华晨分3#	250	39	128	128	未进入负面清单	否	无	4.40%
14333	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	后土城西	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	2.30%
14334	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	达屯北	100	78	12	12	未进入负面清单	否	无	2.00%
14335	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	永丰线	大连经济技术开发区高运农场	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	2.30%
14336	国网大连市开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓中线	金家沟北社员	50	39	26	26	未进入负面清单	否	无	1.50%
14337	国网大连市开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓中线	东金八队台上	50	36	27	27	未进入负面清单	否	无	1.60%
14338	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园4#配电站1#变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	2.50%
14339	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园4#配电站2#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	4.70%
14340	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园1#配电站2#主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	3.40%
14341	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园1#配电站1#主变	630	15	473	473	未进入负面清单	否	无	3.20%
14342	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园6#配电站1#变压器	630	17	460	460	未进入负面清单	否	无	6.20%
14343	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园6#配电站2#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	5.20%
14344	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园2#配电站2#主变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	2.50%
14345	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园3#配电站2#主变	630	58	202	202	未进入负面清单	否	无	5.00%
14346	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园3#配电站3#主变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	2.70%
14347	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园3#配电站1#主变	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	3.30%

14348	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园5#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	4.80%
14349	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园5#配电站2#变压器	630	67	145	145	未进入负面清单	否	无	3.70%
14350	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	春花配电站2#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	4.90%
14351	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	春花配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	4.10%
14352	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	夏荷配电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	3.30%
14353	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	夏荷配电站2#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	4.50%
14354	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	绿竹配电站2#变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	2.10%
14355	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	绿竹配电站3#变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	3.30%
14356	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	绿竹配电站1#变	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	2.20%
14357	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	翠柏配电站1#变	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	2.10%
14358	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	翠柏配电站2#变	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	5.50%
14359	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	苍松配电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	5.70%
14360	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	苍松配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	5.00%
14361	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	苍松配电站3#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	5.00%
14362	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	春兰配电站2#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	3.00%
14363	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	春兰配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	2.60%
14364	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	秋月配电站2#变压器	630	60	189	189	未进入负面清单	否	无	2.80%
14365	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	秋月配电站1#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	4.80%
14366	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	冬梅配电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	4.60%
14367	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	冬梅配电站2#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.50%
14368	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	秋菊配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	3.70%
14369	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	秋菊配电站2#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	2.80%
14370	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	冬雪配电站1#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	2.50%
14371	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	冬雪配电站2#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	2.30%
14372	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	夏风配电站1#变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	4.00%
14373	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	夏风配电站2#变	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	6.10%
14374	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	万福人家1#配电站1#变	630	1	561	561	未进入负面清单	否	无	3.00%
14375	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	万福人家1#配电站2#变	630	1	561	561	未进入负面清单	否	无	3.90%
14376	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	万福人家2#配电站2#变	630	1	561	561	未进入负面清单	否	无	5.10%

14377	国网大连市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	青云线	万福人家2#配电站3#变	630	1	561	561	未进入负面清单	否	无	5.30%
14378	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园10#配电站1#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	4.80%
14379	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园10#配电站2#变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	4.10%
14380	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园11#配电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.50%
14381	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园11#配电站2#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	6.00%
14382	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园7#配电站2#变	630	78	76	76	未进入负面清单	否	无	2.00%
14383	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园8#配电站2#变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	6.10%
14384	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园9#配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	5.00%
14385	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园9#配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	3.90%
14386	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区1#配电站1#变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	3.90%
14387	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区1#配电站2#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	2.80%
14388	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区1#配电站3#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	2.80%
14389	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区2#配电站1#变压器	630	15	473	473	未进入负面清单	否	无	2.50%
14390	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区2#配电站2#变压器	630	17	460	460	未进入负面清单	否	无	2.80%
14391	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区2#配电站3#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	3.00%
14392	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园四期B区3#配电站1#变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	3.10%
14393	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园四期B区3#配电站2#变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	2.20%
14394	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园四期B区3#配电站3#变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.90%
14395	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区4#配电站1#变	800	37	424	424	未进入负面清单	否	无	4.70%
14396	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区4#配电站2#变	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	4.90%
14397	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园四期B区5#配电站1#变	800	39	408	408	未进入负面清单	否	无	4.80%
14398	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园四期B区5#配电站2#变	800	37	424	424	未进入负面清单	否	无	4.80%
14399	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园四期B区5#配电站3#变	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	4.90%
14400	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区6#配电站1#变压器	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	5.00%
14401	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园4期B区7#配电站1#变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	4.10%
14402	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区8#配电站1#变压器	800	39	408	408	未进入负面清单	否	无	4.10%
14403	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区8#配电站2#变压器	800	39	408	408	未进入负面清单	否	无	4.20%
14404	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区8#配电站3#变压器	800	37	424	424	未进入负面清单	否	无	4.70%
14405	国网大连市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区4#配电站3#变	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	4.80%

14406	国网大连市开发区东部供电公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园8#配电站1#变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	4.80%
14407	国网大连市开发区东部供电公司	大李家66kV变电站	青云线	万福人家2#配电站1#变	630	1	561	561	未进入负面清单	否	无	4.70%
14408	国网大连市开发区东部供电公司	大李家66kV变电站	青云线	万福人家3#配电站1#变	630	1	561	561	未进入负面清单	否	无	4.40%
14409	国网大连市开发区东部供电公司	大李家66kV变电站	青云线	万福人家3#配电站2#变	630	1	561	561	未进入负面清单	否	无	4.90%
14410	国网大连市开发区东部供电公司	大李家66kV变电站	青云线	万福人家3#配电站3#变	630	1	561	561	未进入负面清单	否	无	4.60%
14411	国网大连市开发区东部供电公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区6#配电站2#变压器	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	4.50%
14412	国网大连市开发区东部供电公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区6#配电站3#变压器	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	4.10%
14413	国网大连市开发区东部供电公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园4期B区7#配电站2#变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	4.00%
14414	国网大连市开发区东部供电公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园4期B区7#配电站3#变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	5.50%
14415	国网大连市开发区东部供电公司	江家66kV变电站	江胜线	新胜园2#配电站1#主变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	4.50%
14416	国网大连市开发区东部供电公司	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园7#配电站1#变	630	78	76	76	未进入负面清单	否	无	4.10%
14417	国网大连市开发区东部供电公司	董家66kV变电站	双董线	农东屯	160	38	83	83	未进入负面清单	否	无	3.80%
14418	国网大连市开发区东部供电公司	董家66kV变电站	双董线	河东屯	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	4.50%
14419	国网大连市开发区东部供电公司	董家66kV变电站	双董线	部队	315	47	135	135	未进入负面清单	否	无	4.30%
14420	国网大连市开发区东部供电公司	董家66kV变电站	双董线	河西屯	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	4.80%
14421	国网大连市开发区东部供电公司	董家66kV变电站	双董线	农机修理厂	50	38	26	26	未进入负面清单	否	无	5.00%
14422	国网大连市开发区东部供电公司	董家66kV变电站	双董线	新河西	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	5.80%
14423	国网大连市开发区东部供电公司	董家66kV变电站	双董线	农西屯	50	44	23	23	未进入负面清单	否	无	5.70%
14424	国网大连市开发区东部供电公司	董家66kV变电站	双董线	新河西屯	30	40	15	15	未进入负面清单	否	无	5.60%
14425	国网大连市开发区东部供电公司	董家66kV变电站	双董线	董家沟供电所	80	52	30	30	未进入负面清单	否	无	5.60%
14426	国网大连市开发区东部供电公司	董家66kV变电站	双董线	福泉东里1#	315	82	25	25	未进入负面清单	否	无	5.60%
14427	国网大连市开发区东部供电公司	董家66kV变电站	双董线	福泉东里2#	315	0	284	284	未进入负面清单	否	无	5.60%
14428	国网大连市开发区东部供电公司	董家66kV变电站	康乐线	沟外屯	50	24	33	33	未进入负面清单	否	无	5.50%
14429	国网大连市开发区东部供电公司	董家66kV变电站	康乐线	沟里屯	80	44	37	37	未进入负面清单	否	无	5.50%
14430	国网大连市开发区东部供电公司	董家66kV变电站	康乐线	前沟屯	80	12	62	62	未进入负面清单	否	无	4.00%
14431	国网大连市开发区东部供电公司	董家66kV变电站	康乐线	后沟屯	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	4.00%
14432	国网大连市开发区东部供电公司	董家66kV变电站	窑龙线	南台子屯	100	16	74	74	未进入负面清单	否	无	5.50%
14433	国网大连市开发区东部供电公司	董家66kV变电站	窑龙线	东寺沟屯	30	8	25	25	未进入负面清单	否	无	7.00%
14434	国网大连市开发区东部供电公司	董家66kV变电站	窑龙线	朝阳坡屯	50	38	26	26	未进入负面清单	否	无	4.00%

14435	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	窑龙线	东房身屯	30	63	8	8	未进入负面清单	否	无	4.00%
14436	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	窑龙线	三道沟屯	50	52	19	19	未进入负面清单	否	无	4.00%
14437	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	窑龙线	西寺沟屯	100	71	19	19	未进入负面清单	否	无	4.00%
14438	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	窑龙线	大房身屯	50	3	44	44	未进入负面清单	否	无	4.90%
14439	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	窑龙线	养殖一场	160	1	142	142	未进入负面清单	否	无	5.00%
14440	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	窑龙线	润达水产	200	58	64	64	未进入负面清单	否	无	4.10%
14441	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	小董沟屯	30	60	9	9	未进入负面清单	否	无	4.10%
14442	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	李东屯	100	68	22	22	未进入负面清单	否	无	4.80%
14443	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	李北屯	200	58	64	64	未进入负面清单	否	无	4.80%
14444	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	李西屯	200	62	56	56	未进入负面清单	否	无	4.90%
14445	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	汪屯	160	65	40	40	未进入负面清单	否	无	4.80%
14446	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	汪屯南	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	4.80%
14447	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	付屯	50	60	15	15	未进入负面清单	否	无	4.10%
14448	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	潘屯	100	78	12	12	未进入负面清单	否	无	4.80%
14449	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	南岭屯2	160	66	38	38	未进入负面清单	否	无	4.80%
14450	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	上鹿圈	100	30	60	60	未进入负面清单	否	无	4.10%
14451	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	下鹿圈	100	28	62	62	未进入负面清单	否	无	3.00%
14452	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	牟屯1	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	2.30%
14453	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	牟屯2	100	53	37	37	未进入负面清单	否	无	3.50%
14454	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	尖山西沟屯	400	44	184	184	未进入负面清单	否	无	3.50%
14455	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	尖山屯	200	68	44	44	未进入负面清单	否	无	3.90%
14456	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	杨树村	400	80	40	40	未进入负面清单	否	无	3.90%
14457	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	高沟屯	100	28	62	62	未进入负面清单	否	无	3.30%
14458	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	孔屯	200	70	40	40	未进入负面清单	否	无	2.40%
14459	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	王屯	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	3.70%
14460	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	崖底屯、西英小学	400	70	80	80	未进入负面清单	否	无	2.40%
14461	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	河南屯西	400	28	248	248	未进入负面清单	否	无	2.30%
14462	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	宋屯	200	52	76	76	未进入负面清单	否	无	3.50%
14463	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	宋屯西	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	3.00%

14464	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	鸡场	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.50%
14465	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	寅屯	250	54	90	90	未进入负面清单	否	无	2.00%
14466	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	荒地屯	200	60	60	60	未进入负面清单	否	无	3.00%
14467	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	南岭屯	50	52	19	19	未进入负面清单	否	无	2.80%
14468	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	北沟屯	80	56	27	27	未进入负面清单	否	无	3.10%
14469	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	烧酒沟屯	50	4	43	43	未进入负面清单	否	无	2.10%
14470	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	烧酒沟后屯	80	58	26	26	未进入负面清单	否	无	3.50%
14471	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	河南屯	400	40	200	200	未进入负面清单	否	无	2.10%
14472	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	大院屯	80	42	38	38	未进入负面清单	否	无	3.00%
14473	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	端午沟屯	100	18	72	72	未进入负面清单	否	无	2.70%
14474	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	毕岚屯	100	18	72	72	未进入负面清单	否	无	0
14475	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	金家沟屯	100	44	46	46	未进入负面清单	否	无	2.60%
14476	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董英线	尖山上屯	200	10	160	160	未进入负面清单	否	无	2.70%
14477	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	北王线	阎店南屯	30	36.53	16	16	未进入负面清单	否	无	3.10%
14478	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	龙旅线	肖沟屯	63	6	53	53	未进入负面清单	否	无	2.00%
14479	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	西英线	赵屯	50	42	24	24	未进入负面清单	否	无	3.30%
14480	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	西英线	北山屯	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	3.50%
14481	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	山口线	赵西屯	30	60	9	9	未进入负面清单	否	无	3.00%
14482	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	山口线	大树村	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	2.20%
14483	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	山口线	大树底屯	50	52	19	19	未进入负面清单	否	无	3.20%
14484	国网大连市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	山口线	大山农场	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	3.20%
14485	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	福泉线	福泉1#配电站1#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	2.20%
14486	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	福泉线	福泉1#配电站2#变压器	630	0	567	567	未进入负面清单	否	无	2.30%
14487	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	福泉线	福泉2#配电站1#变压器	630	0	567	567	未进入负面清单	否	无	2.40%
14488	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	福泉线	福泉2#配电站2#变压器	630	72	113	113	未进入负面清单	否	无	2.90%
14489	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	福泉线	福泉3#配电站1#变压器	400	0	360	360	未进入负面清单	否	无	2.10%
14490	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	福泉线	福泉3#配电站2#变压器	400	54	144	144	未进入负面清单	否	无	3.80%
14491	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	福泉线	福泉4#配电站1#变压器	630	0	567	567	未进入负面清单	否	无	2.10%
14492	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	福泉线	福泉4#配电站2#变压器	630	64	164	164	未进入负面清单	否	无	2.10%

14493	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	福泉线	福泉5#配电站1#变压器	630	60	189	189	未进入负面清单	否	无	3.00%
14494	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	福泉线	福泉5#配电站2#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	2.40%
14495	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	福泉线	福泉5#配电站3#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	2.60%
14496	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路北1#亭1#变压器	800	74	128	128	未进入负面清单	否	无	7.00%
14497	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路北1#亭2#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	3.00%
14498	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路北2#亭1#变压器	630	74	101	101	未进入负面清单	否	无	4.00%
14499	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路北2#亭2#变压器	630	0	567	567	未进入负面清单	否	无	5.00%
14500	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路北3#亭1#变压器	800	73	136	136	未进入负面清单	否	无	5.00%
14501	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路北3#亭2#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	4.00%
14502	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路北4#亭1#变压器	800	74	128	128	未进入负面清单	否	无	6.00%
14503	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路北4#亭2#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	5.00%
14504	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路通1#亭1#变压器	800	81	72	72	未进入负面清单	否	无	5.00%
14505	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路通1#亭2#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	7.00%
14506	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路通2#亭1#变压器	800	73	136	136	未进入负面清单	否	无	6.00%
14507	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路通2#亭2#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	5.00%
14508	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路通3#亭1#变压器	800	71	152	152	未进入负面清单	否	无	4.00%
14509	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路通3#亭2#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	3.00%
14510	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路通4#亭1#变压器	800	80	80	80	未进入负面清单	否	无	7.00%
14511	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路通4#亭2#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	6.00%
14512	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路通5#亭1#变压器	800	85	40	40	未进入负面清单	否	无	4.10%
14513	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	路通5#亭2#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	4.00%
14514	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	卧龙园三期1#配电站1#变压器	630	75	95	95	未进入负面清单	否	无	5.00%
14515	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	卧龙园三期1#配电站2#变压器	630	78	76	76	未进入负面清单	否	无	2.00%
14516	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	卧龙园三期1#配电站3#变压器	630	72	113	113	未进入负面清单	否	无	3.00%
14517	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	卧龙园三期2#配电站1#变压器	630	0	567	567	未进入负面清单	否	无	3.00%
14518	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	卧龙园三期2#配电站2#变压器	630	70	126	126	未进入负面清单	否	无	4.00%
14519	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期1#配电站1#变压器	630	68	139	139	未进入负面清单	否	无	5.00%
14520	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期1#配电站2#变压器	630	75	95	95	未进入负面清单	否	无	3.00%
14521	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期2#配电站1#变压器	630	81	57	57	未进入负面清单	否	无	4.00%



14522	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期2#配电站2#变压器	630	75	95	95	未进入负面清单	否	无	3.00%
14523	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期3#配电站1#变压器	630	78	76	76	未进入负面清单	否	无	4.00%
14524	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期3#配电站2#变压器	630	75	95	95	未进入负面清单	否	无	2.00%
14525	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期4#配电站1#变压器	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	2.00%
14526	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期4#配电站2#变压器	630	80	63	63	未进入负面清单	否	无	3.00%
14527	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期5#配电站1#变压器	630	78	76	76	未进入负面清单	否	无	2.00%
14528	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期5#配电站2#变压器	630	76	88	88	未进入负面清单	否	无	2.00%
14529	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房1#配电站1#变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	3.00%
14530	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房1#配电站2#变压器	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	2.00%
14531	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房2#配电站1#变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	5.00%
14532	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房2#配电站2#变压器	800	58	256	256	未进入负面清单	否	无	5.00%
14533	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房3#配电站1#变压器	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	7.00%
14534	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房3#配电站2#变压器	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	6.00%
14535	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房4#配电站1#变压器	800	58	256	256	未进入负面清单	否	无	5.00%
14536	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房4#配电站2#变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	4.00%
14537	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房5#配电站1#变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	3.00%
14538	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房5#配电站2#变压器	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	7.00%
14539	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房6#配电站1#变压器	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	6.00%
14540	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房6#配电站2#变压器	800	62	224	224	未进入负面清单	否	无	5.00%
14541	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房7#配电站1#变压器	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	5.00%
14542	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房7#配电站2#变压器	800	62	224	224	未进入负面清单	否	无	7.00%
14543	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房8#配电站1#变压器	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	6.00%
14544	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房8#配电站2#变压器	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	5.00%
14545	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	贸龙线	海赫综合楼1#配电站1#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	4.00%
14546	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	贸龙线	海赫综合楼1#配电站2#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	3.00%
14547	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	贸龙线	海赫综合楼1#配电站3#变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	7.00%
14548	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商凤线	海赫综合楼2#配电站1#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	6.00%
14549	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商凤线	海赫综合楼2#配电站2#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	5.00%
14550	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商凤线	海赫综合楼2#配电站3#变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	5.00%

14551	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	和黄甲线	和黄1#配电站2#变压器	800	68	176	176	未进入负面清单	否	无	7.00%
14552	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	和黄甲线	和黄2#配电站1#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	6.00%
14553	国网大连市开发区东部供电分公司	#N/A	黄乙线	和黄2#配电站2#变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	5.00%
14554	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	和黄乙线	和黄2#配电站1#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	4.00%
14555	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	德厦线	泰大配电站1#变压器	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	3.00%
14556	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	德厦线	泰大配电站2#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	7.00%
14557	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	德厦线	泰大配电站3#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	6.00%
14558	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树甲线	香树花城1#配电站1#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	5.00%
14559	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树甲线	香树花城1#配电站2#变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	5.00%
14560	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树甲线	香树花城1#配电站3#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	7.00%
14561	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树甲线	香树花城3#配电站1#变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	6.00%
14562	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树甲线	香树花城3#配电站2#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	5.00%
14563	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城2#配电站1#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	4.00%
14564	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城2#配电站2#变压器	800	56	272	272	未进入负面清单	否	无	3.00%
14565	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城2#配电站3#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	7.00%
14566	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	窑龙线	贝佛利山1#配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	6.00%
14567	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	窑龙线	贝佛利山1#配电站2#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	3.00%
14568	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	福利综合楼配电站1#变压器	400	32	232	232	未进入负面清单	否	无	3.90%
14569	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	杨树线	福利综合楼配电站2#变压器	400	42	192	192	未进入负面清单	否	无	2.60%
14570	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	云台线	卧龙园一期变电所1#变压器	1600	38	832	832	未进入负面清单	否	无	3.00%
14571	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	云台线	卧龙园一期变电所2#变压器	1600	57	528	528	未进入负面清单	否	无	4.40%
14572	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	云台线	卧龙园一期变电所3#变压器	1600	46	704	704	未进入负面清单	否	无	4.20%
14573	国网大连市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	云台线	卧龙园一期变电所4#变压器	1600	60	480	480	未进入负面清单	否	无	2.50%
14574	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光1#配电站1#变压器	800	60	240	240	未进入负面清单	否	无	1.30%
14575	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光1#配电站2#变压器	800	62	224	224	未进入负面清单	否	无	5.60%
14576	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	未来之光乙线	未来之光2#配电站1#变压器	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	4.20%
14577	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	未来之光乙线	未来之光2#配电站2#变压器	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	5.00%
14578	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光3#配电站1#变压器	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	4.40%
14579	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光3#配电站2#变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	2.30%

14580	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	未来之光乙线	未来之光4#配电站1#变压器	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	2.00%
14581	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	未来之光乙线	未来之光4#配电站2#变压器	800	68	176	176	未进入负面清单	否	无	2.30%
14582	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光5#配电站1#变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.50%
14583	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光5#配电站2#变压器	800	60	240	240	未进入负面清单	否	无	1.60%
14584	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	未来之光乙线	未来之光6#配电站1#变压器	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	2.50%
14585	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	未来之光乙线	未来之光6#配电站2#变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	4.70%
14586	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光7#配电站1#变压器	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	3.40%
14587	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光7#配电站2#变压器	800	45	360	360	未进入负面清单	否	无	3.20%
14588	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	未来之光乙线	未来之光8#配电站1#变压器	800	55	280	280	未进入负面清单	否	无	6.20%
14589	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	未来之光乙线	未来之光8#配电站2#变压器	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	5.20%
14590	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	理想之光1#配电站1#变压器	800	58	256	256	未进入负面清单	否	无	2.50%
14591	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	理想之光1#配电站2#变压器	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	5.00%
14592	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	理想之光2#配电站1#变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	2.70%
14593	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	理想之光2#配电站2#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	3.30%
14594	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	理想之光3#配电站1#变压器	800	24	528	528	未进入负面清单	否	无	4.80%
14595	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	理想之光3#配电站2#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	3.70%
14596	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	国际线	理想之光3#配电站3#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	4.90%
14597	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	天钜线	龙湖天钜1#配电站1#变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	4.10%
14598	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	天钜线	龙湖天钜1#配电站2#变压器	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	3.30%
14599	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	天钜线	龙湖天钜2#配电站1#变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	4.50%
14600	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	天钜线	龙湖天钜2#配电站2#变压器	800	64	208	208	未进入负面清单	否	无	2.10%
14601	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	天钜线	龙湖天钜3#配电站1#变压器	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	3.30%
14602	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	天钜线	龙湖天钜3#配电站2#变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	2.20%
14603	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	天钜线	龙湖天钜4#配电站1#变压器	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	2.10%
14604	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	天钜线	龙湖天钜4#配电站2#变压器	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	5.50%
14605	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	昌樾线	江山樾1#配电站1#变压器	800	62	224	224	未进入负面清单	否	无	5.70%
14606	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	昌樾线	江山樾1#配电站2#变压器	800	58	256	256	未进入负面清单	否	无	5.00%
14607	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	昌樾线	江山樾1#配电站3#变压器	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	5.00%
14608	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	昌樾线	江山樾2#配电站1#变压器	800	22	544	544	未进入负面清单	否	无	3.00%

14609	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	昌轸线	江山樾2#配电站2#变压器	800	66	192	192	未进入负面清单	否	无	2.60%
14610	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	昌轸线	江山樾3#配电站1#变压器	800	68	176	176	未进入负面清单	否	无	2.80%
14611	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	昌轸线	江山樾3#配电站2#变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	4.80%
14612	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	昌轸线	江山樾4#配电站1#变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	4.60%
14613	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	昌轸线	江山樾4#配电站2#变压器	800	58	256	256	未进入负面清单	否	无	1.50%
14614	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	山语线	湖光山语7#配电站1#变压器	800	23	536	536	未进入负面清单	否	无	3.70%
14615	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤乙线	堤畔2#配电站1#变压器	800	25	520	520	未进入负面清单	否	无	2.80%
14616	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤乙线	堤畔4#配电站2#变压器	630	17	460	460	未进入负面清单	否	无	2.50%
14617	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤乙线	堤畔4#配电站1#变压器	630	23	422	422	未进入负面清单	否	无	2.30%
14618	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤乙线	堤畔10#配电站1#变压器	800	25	520	520	未进入负面清单	否	无	4.00%
14619	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔7#配电站1#变压器	630	16	466	466	未进入负面清单	否	无	6.10%
14620	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔9#配电站1#变压器	630	21	435	435	未进入负面清单	否	无	3.00%
14621	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔9#配电站2#变压器	630	12	491	491	未进入负面清单	否	无	3.90%
14622	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔1#配电站1#变压器	800	13	616	616	未进入负面清单	否	无	5.10%
14623	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔3#配电站1#变压器	630	15	473	473	未进入负面清单	否	无	5.30%
14624	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔1#配电站2#变压器	800	17	584	584	未进入负面清单	否	无	4.80%
14625	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔7#配电站2#变压器	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	4.10%
14626	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔5#配电站2#变压器	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	1.50%
14627	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔2#配电站2#变压器	800	12	624	624	未进入负面清单	否	无	6.00%
14628	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔5#配电站1#变压器	630	17	460	460	未进入负面清单	否	无	2.00%
14629	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔3#配电站2#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	6.10%
14630	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	煤窑线	东房身变压器	400	18	288	288	未进入负面清单	否	无	5.00%
14631	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第5#配电站1#变压器	800	10	640	640	未进入负面清单	否	无	3.90%
14632	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐4#配电站2#变压器	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	3.90%
14633	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光8#配电站2#配变变压器	800	15	600	600	未进入负面清单	否	无	2.80%
14634	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	山语线	湖光山语7#配电站2#变压器	800	20	560	560	未进入负面清单	否	无	2.80%
14635	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	东堤乙线	堤畔8#配电站2#变压器	800	19	568	568	未进入负面清单	否	无	2.50%
14636	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	东堤乙线	堤畔8#配电站1#变压器	800	13	616	616	未进入负面清单	否	无	2.80%
14637	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	东堤乙线	堤畔10#配电站2#变压器	800	13	616	616	未进入负面清单	否	无	3.00%

14638	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐4#配电站1#变压器	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	3.10%
14639	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第2#配电站2#变压器	800	23	536	536	未进入负面清单	否	无	2.20%
14640	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城5#配电站3#变压器	800	17	584	584	未进入负面清单	否	无	1.90%
14641	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	中交城甲线	中交城1#配电站1#变压器	800	20	560	560	未进入负面清单	否	无	4.70%
14642	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐7#配电站1#变压器	800	10	640	640	未进入负面清单	否	无	4.90%
14643	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	中交城甲线	中交城3#配电站2#变压器	800	13	616	616	未进入负面清单	否	无	4.80%
14644	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	中交城甲线	中交城2#配电站2#变压器	800	12	624	624	未进入负面清单	否	无	4.80%
14645	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐7#配电站2#变压器	800	22	544	544	未进入负面清单	否	无	4.90%
14646	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐7#配电站3#变压器	800	23	536	536	未进入负面清单	否	无	5.00%
14647	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐1#配电站2#变压器	800	18	576	576	未进入负面清单	否	无	4.10%
14648	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐2#配电站1#变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	4.10%
14649	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城8#配电站2#变压器	800	19	568	568	未进入负面清单	否	无	4.20%
14650	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城6#配电站2#变压器	800	20	560	560	未进入负面清单	否	无	4.70%
14651	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城7#配电站1#变压器	800	20	560	560	未进入负面清单	否	无	4.80%
14652	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	山语线	湖光山语6#配电站2#变压器	800	24	528	528	未进入负面清单	否	无	4.80%
14653	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐1#配电站1#变压器	800	11	632	632	未进入负面清单	否	无	4.70%
14654	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	商贸变107煤窑线	南台子变压器	400	17	292	292	未进入负面清单	否	无	4.40%
14655	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	商贸变106中交城甲线	中交城3#配电站3#变压器	800	19	568	568	未进入负面清单	否	无	4.90%
14656	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	商贸变106中交城甲线	中交城1#配电站2#变压器	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	4.60%
14657	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	商贸变204金教线	清华苑1#配电站1#变压器	800	19	568	568	未进入负面清单	否	无	4.50%
14658	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城8#配电站1#变压器	800	19	568	568	未进入负面清单	否	无	4.10%
14659	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城4#配电站2#变压器	800	25	520	520	未进入负面清单	否	无	4.00%
14660	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城9#配电站2#变压器	800	22	544	544	未进入负面清单	否	无	5.50%
14661	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城5#配电站2#变压器	800	24	528	528	未进入负面清单	否	无	4.50%
14662	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城4#配电站1#变压器	800	18	576	576	未进入负面清单	否	无	4.10%
14663	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城5#配电站1#变压器	800	22	544	544	未进入负面清单	否	无	3.80%
14664	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	金海人家1#箱1#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	4.50%
14665	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	金教线	清华苑2#配电站1#变压器	800	18	576	576	未进入负面清单	否	无	4.30%
14666	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金江线	金海人家3#箱变1#变压器	630	23	422	422	未进入负面清单	否	无	4.80%

14667	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	山语线	湖畔和庐8#配电站1#变压器	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	5.00%
14668	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城6#配电站1#变压器	800	25	520	520	未进入负面清单	否	无	5.80%
14669	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城9#配电站1#变压器	800	24	528	528	未进入负面清单	否	无	5.70%
14670	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城7#配电站2#变压器	800	10	640	640	未进入负面清单	否	无	5.60%
14671	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城9#配电站3#变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	5.60%
14672	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	中交城甲线	中交城3#配电站1#变压器	800	11	632	632	未进入负面清单	否	无	5.60%
14673	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐5#配电站1#变压器	800	18	576	576	未进入负面清单	否	无	5.60%
14674	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	山语线	湖光山语5#配电站1#变压器	800	10	640	640	未进入负面清单	否	无	5.50%
14675	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	山语线	湖光山语6#配电站1#变压器	800	16	592	592	未进入负面清单	否	无	5.50%
14676	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	山语线	湖畔和庐6#配电站1#变压器	800	11	632	632	未进入负面清单	否	无	4.00%
14677	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	特钢线	金融数据1#配电站2#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	4.00%
14678	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	特钢线	金融数据1#配电站3#变压器	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	5.50%
14679	国网大连市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	特钢线	金融数据1#配电站1#变压器	630	23	422	422	未进入负面清单	否	无	7.00%
14680	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号1#配电站1#变压器	800	25	520	520	未进入负面清单	否	无	4.00%
14681	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号1#配电站3#变压器	800	11	632	632	未进入负面清单	否	无	4.00%
14682	国网大连市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号1#配电站2#变压器	800	24	528	528	未进入负面清单	否	无	4.00%
14683	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	山语线	湖畔和庐6#配电站2#变压器	800	14	608	608	未进入负面清单	否	无	4.00%
14684	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第1#配电站2#变压器	800	24	528	528	未进入负面清单	否	无	4.90%
14685	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	山语线	湖光山语5#配电站2#变压器	800	24	528	528	未进入负面清单	否	无	5.00%
14686	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	山语线	湖畔和庐6#配电站3#变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	4.10%
14687	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第4#配电站2#变压器	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	4.10%
14688	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	东堤乙线	堤畔6#配电站1#变压器	630	13	485	485	未进入负面清单	否	无	4.80%
14689	国网大连市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	东堤乙线	堤畔6#配电站2#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	4.80%
14690	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	中交城甲线	中交城2#配电站1#变压器	800	13	616	616	未进入负面清单	否	无	4.90%
14691	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	中交城甲线	中交城1#配电站3#变压器	800	21	552	552	未进入负面清单	否	无	4.80%
14692	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	煤窑线	三道沟	400	25	260	260	未进入负面清单	否	无	4.80%
14693	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	煤窑线	大房身变压器	400	13	308	308	未进入负面清单	否	无	4.10%
14694	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第3#配电站1#变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	4.80%
14695	国网大连市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第2#配电站1#变压器	800	13	616	616	未进入负面清单	否	无	4.80%

14696	国网大连市开发区东部供电公司	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第1#配电站1#变压器	800	20	560	560	未进入负面清单	否	无	4.10%
14697	国网大连市开发区东部供电公司	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第4#配电站1#变压器	800	20	560	560	未进入负面清单	否	无	3.00%
14698	国网大连市开发区东部供电公司	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第3#配电站2#变压器	800	17	584	584	未进入负面清单	否	无	2.30%
14699	国网大连市开发区东部供电公司	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第1#配电站3#变压器	800	21	552	552	未进入负面清单	否	无	3.50%
14700	国网大连市开发区东部供电公司	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第5#配电站2#变压器	800	21	552	552	未进入负面清单	否	无	3.50%
14701	国网大连市开发区东部供电公司	商贸66kV变电站	金教线	清华苑2#配电站2#变压器	800	10	640	640	未进入负面清单	否	无	3.90%
14702	国网大连市开发区东部供电公司	商贸66kV变电站	金教线	清华苑1#配电站2#变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	3.90%
14703	国网大连市开发区东部供电公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐5#配电站3#变压器	800	10	640	640	未进入负面清单	否	无	3.30%
14704	国网大连市开发区东部供电公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐3#配电站2#变压器	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	2.40%
14705	国网大连市开发区东部供电公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐5#配电站2#变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	3.70%
14706	国网大连市开发区东部供电公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐3#配电站1#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	2.40%
14707	国网大连市开发区东部供电公司	湾里66kV变电站	山语线	湖畔和庐8#配电站2#变压器	800	11	632	632	未进入负面清单	否	无	2.30%
14708	国网大连市开发区东部供电公司	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐2#配电站2#变压器	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	3.50%
14709	国网大连市开发区东部供电公司	金石滩66kV变电站	金江线	金海人家2#箱变1#变压器	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	3.00%
14710	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	大华公园世家1#配电站1#配电变压器	800	43.85	449.216	603.027768	未进入负面清单	否	无	6.00%
14711	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	大华公园世家1#配电站2#配电变压器	800	79.07	167.424	667.614495	未进入负面清单	否	无	5.00%
14712	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	大华公园世家1#配电站3#配电变压器	800	75.59	195.312	652.371472	未进入负面清单	否	无	4.00%
14713	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	大华公园世家2#配电站1#配电变压器	800	16.48	668.176	689.897959	未进入负面清单	否	无	3.00%
14714	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	大华公园世家2#配电站2#配电变压器	800	41.90	464.784	605.246208	未进入负面清单	否	无	7.00%
14715	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	大华公园世家3#配电站1#配电变压器	800	52.28	381.792	600.414414	未进入负面清单	否	无	6.00%
14716	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	大华公园世家3#配电站2#配电变压器	800	78.74	170.112	666.060616	未进入负面清单	否	无	5.00%
14717	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	大华公园世家7#配电站1#配电变压器	800	57.34	341.248	604.314747	未进入负面清单	否	无	5.00%
14718	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	大华公园世家7#配电站2#配电变压器	800	16.84	665.264	687.956237	未进入负面清单	否	无	7.00%
14719	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	大华公园世家8#配电站1#配电变压器	800	62.22	302.272	611.938452	未进入负面清单	否	无	6.00%
14720	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	大华公园世家8#配电站2#配电变压器	800	31.25	550.016	628.131	未进入负面清单	否	无	5.00%
14721	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	中航华府1#配电站1#配电变压器	800	6.95	744.4	748.2642	未进入负面清单	否	无	4.00%
14722	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	中航华府1#配电站2#配电变压器	800	41.05	471.6	606.4082	未进入负面清单	否	无	3.00%
14723	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	中航华府3#配电站1#配电变压器	800	31.35	549.2	627.8258	未进入负面清单	否	无	7.00%
14724	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	中航华府3#配电站2#配电变压器	800	23.17	614.64	657.587912	未进入负面清单	否	无	6.00%
14725	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	中航华府5#配电站1#配电变压器	800	26.96	584.32	642.467328	未进入负面清单	否	无	3.00%
14726	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	中航华府5#配电站2#配电变压器	800	25.22	598.24	649.123872	未进入负面清单	否	无	3.90%
14727	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变202朱棋乙线	电缆隧道照明4号配电变压器	630	23.32	653.084	647.700811	未进入负面清单	否	无	2.60%
14728	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变202朱棋乙线	朱棋三分3#变压器	315	106.57	464.3045	305.190694	未进入负面清单	否	无	3.00%
14729	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变107羊圈线	精品园箱式配电站变压器	315	91.62	511.397	331.458609	未进入负面清单	否	无	4.40%
14730	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变107羊圈线	羊圈村二分19回1#变压器	160	89.43	656.912	212.523598	未进入负面清单	否	无	4.20%
14731	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	棋盘新居2#配电站1#变压器	630	30.94	605.078	612.788867	未进入负面清单	否	无	2.50%
14732	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	棋盘新居2#配电站2#变压器	630	71.73	348.101	550.307153	未进入负面清单	否	无	1.30%
14733	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	棋盘新居5#配电站1#变压器	630	30.85	605.645	613.158518	未进入负面清单	否	无	5.60%
14734	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	棋盘新居5#配电站2#变压器	630	60.83	416.771	546.478201	未进入负面清单	否	无	4.20%
14735	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	棋盘新居7#配电站1#配电变压器	630	75.55	324.035	555.191558	未进入负面清单	否	无	5.00%
14736	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	棋盘新居7#配电站2#配电变压器	630	31.53	601.361	610.390877	未进入负面清单	否	无	4.40%
14737	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	棋盘新居9#配电站1#配电变压器	630	54.1	459.17	551.58903	未进入负面清单	否	无	2.30%
14738	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	棋盘新居9#配电站2#配电变压器	630	8.57	746.009	736.067029	未进入负面清单	否	无	2.00%
14739	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变112基干线	基干线钢材市场南1#箱式配电站101	630	4.99	768.55	761.633496	未进入负面清单	否	无	2.30%
14740	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变112基干线	周锦2#箱开1#箱配1#变压器	315	9.00	771.65	730.5515	未进入负面清单	否	无	1.50%



14741	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变112基干线	周锦5#箱式开关站1#箱式配电站1#变压器	315	1.34	795.779	789.336561	未进入负面清单	否	无	1.60%
14742	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变112基干线	周锦3#箱开1#箱式配电站1#变压器	315	29.84	706.004	589.328406	未进入负面清单	否	无	2.50%
14743	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变112基干线	土官分5#台	200	13.20	773.6	697.8848	未进入负面清单	否	无	4.70%
14744	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变112基干线	基干线机场线1#变压器	400	6.00	776	753.44	未进入负面清单	否	无	3.40%
14745	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变108周航线	隽佳欣苑4#箱变1#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	3.20%
14746	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变108周航线	隽佳欣苑2#箱变1#变压器	630	12.25	722.825	711.453938	未进入负面清单	否	无	6.20%
14747	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变108周航线	隽佳欣苑1#箱变1#变压器	630	13.93	712.241	700.784829	未进入负面清单	否	无	5.20%
14748	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变108周航线	隽佳欣苑3#箱变1#变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	2.50%
14749	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变108周航线	隽佳欣苑5#箱变1#变压器	630	14.70	707.39	696.01367	未进入负面清单	否	无	5.00%
14750	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变108周航线	隽佳欣苑6#箱变1#变压器	630	14.27	710.099	698.668873	未进入负面清单	否	无	2.70%
14751	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变108周航线	隽佳欣苑7#箱变1#变压器	630	18.03	686.411	676.240097	未进入负面清单	否	无	3.30%
14752	高新园区供电分公司	由家66kV变电站	由家变210壹品线	华兴山庄1#配电站1#变压器	630	33.28	590.336	603.536179	未进入负面清单	否	无	4.80%
14753	高新园区供电分公司	由家66kV变电站	由家变210壹品线	壹品漫谷2#配电站1#变压器	800	26.40	588.8	644.5568	未进入负面清单	否	无	3.70%
14754	高新园区供电分公司	由家66kV变电站	由家变210壹品线	壹品漫谷2#配电站2#变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	4.90%
14755	高新园区供电分公司	由家66kV变电站	由家变210壹品线	壹品漫谷4#配电站1#变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	4.10%
14756	高新园区供电分公司	由家66kV变电站	由家变210壹品线	壹品漫谷4#配电站2#变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	3.30%
14757	高新园区供电分公司	由家66kV变电站	由家变210壹品线	华兴山庄1#配电站3#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	6.00%
14758	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	北方星城2#配电站1#变压器	630	40.51	544.787	579.306786	未进入负面清单	否	无	5.00%
14759	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	北方星城2#配电站2#变压器	630	25.25	640.925	638.166438	未进入负面清单	否	无	4.00%
14760	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	北方星城2#配电站3#变压器	630	72.99	340.163	551.715026	未进入负面清单	否	无	3.00%
14761	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	北方星城5#配电站1#变压器	630	37.28	565.136	589.317299	未进入负面清单	否	无	7.00%
14762	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	北方星城5#配电站2#变压器	630	74.24	332.288	553.309389	未进入负面清单	否	无	6.00%
14763	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	北方星城7#配电站1#变压器	630	76.15	320.255	556.125818	未进入负面清单	否	无	5.00%
14764	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	北方星城7#配电站2#变压器	630	69.82	360.134	548.554411	未进入负面清单	否	无	5.00%
14765	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	北方星城7#配电站3#变压器	630	42.75	530.675	573.136438	未进入负面清单	否	无	7.00%
14766	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	部队房管局1#变压器	630	57.67	436.679	548.167221	未进入负面清单	否	无	6.00%
14767	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	部队房管局2#变压器	630	42.44	532.628	573.952677	未进入负面清单	否	无	5.00%
14768	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	部队房管局3#变压器	630	80.51	292.787	564.277186	未进入负面清单	否	无	4.00%
14769	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变111营泰线	金龙三新5#配电站1#变压器	630	27.08	629.396	629.599663	未进入负面清单	否	无	3.00%
14770	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变111营泰线	金龙三新5#配电站2#变压器	630	34.22	584.414	600.013529	未进入负面清单	否	无	7.00%
14771	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变111营泰线	金龙三新6#配电站1#变压器	630	44.69	518.453	568.303354	未进入负面清单	否	无	6.00%
14772	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变111营泰线	金龙三新6#配电站2#变压器	630	47.61	500.057	561.922862	未进入负面清单	否	无	3.00%
14773	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变213鸡场线	沙岗三新4#配电站1#配变变压器	1000	17.05	629.5	692.67025	未进入负面清单	否	无	3.90%
14774	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变213鸡场线	沙岗三新4#配电站2#配变变压器	800	63.11	295.12	613.749768	未进入负面清单	否	无	2.60%
14775	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变213鸡场线	沙岗三新5#配电站1#配变变压器	1000	43.87	361.3	641.49769	未进入负面清单	否	无	3.00%
14776	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变213鸡场线	沙岗三新5#配电站2#配变变压器	800	10.56	715.52	724.441088	未进入负面清单	否	无	4.40%
14777	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变213鸡场线	沙岗三新5#配电站3#配变变压器	1000	48.43	315.7	647.10649	未进入负面清单	否	无	4.20%
14778	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城三新2#配电站1#变压器	400	71.18	515.296	433.232919	未进入负面清单	否	无	2.50%
14779	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城三新2#配电站2#变压器	400	69.51	521.96	437.185604	未进入负面清单	否	无	1.30%
14780	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城子1#亭1#变压器	500	49.87	550.65	525.390845	未进入负面清单	否	无	5.60%
14781	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城子2#变电亭1#变压器	630	14.33	709.721	698.296981	未进入负面清单	否	无	4.20%
14782	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城子2#变电亭2#变压器	630	95.78	196.586	611.709929	未进入负面清单	否	无	5.00%
14783	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	对门沟二分55#箱变1#配变变压器	200	32.33	735.34	562.264578	未进入负面清单	否	无	4.40%
14784	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	东方干26#	100	95.47	704.53	127.385209	未进入负面清单	否	无	2.30%
14785	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	东方线郭家沟支13#	160	75.27	679.568	288.489166	未进入负面清单	否	无	2.00%
14786	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	东方线郭家沟支2#	315	37.38	682.253	544.973829	未进入负面清单	否	无	2.30%
14787	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	东方线郭家沟支5#	315	34.36	691.766	562.309202	未进入负面清单	否	无	1.50%
14788	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	对门沟分12#柱上变压器	400	44.07	623.712	525.117647	未进入负面清单	否	无	1.60%
14789	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	对门沟分7#台	50	43.55	778.225	461.083013	未进入负面清单	否	无	2.50%
14790	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变211营牧线	对门沟四分2#台	200	58.07	683.86	402.882498	未进入负面清单	否	无	4.70%
14791	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变211营牧线	对门沟四分7左1#柱上变压器	80	30.09	775.9312	566.553339	未进入负面清单	否	无	3.40%
14792	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	红石分33#	315	73.18	569.483	383.252341	未进入负面清单	否	无	3.20%
14793	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	红石干49#柱上变压器	400	76.30	494.8	422.4676	未进入负面清单	否	无	6.20%
14794	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	红石干62#	315	55.59	624.8915	452.622815	未进入负面清单	否	无	5.20%
14795	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	红石干80#台S	315	36.12	686.222	552.136614	未进入负面清单	否	无	2.50%
14796	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	黄岭线对门沟二分12#	200	43.95	712.1	487.03205	未进入负面清单	否	无	5.00%
14797	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	黄岭线对门沟二分2#变台	630	93.78	209.186	603.825369	未进入负面清单	否	无	2.70%
14798	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	黄岭线对门沟二分22#变台	160	104.51	632.784	138.677442	未进入负面清单	否	无	3.30%
14799	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	黄岭线对门沟二分44#变台	160	92.05	652.72	199.17124	未进入负面清单	否	无	4.80%



14800	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	黄岭线对门沟二分8#变台	315	34.68	690.758	560.445126	未进入负面清单	否	无	3.70%
14801	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	黄岭线石山沟分29左1#变台	100	84.34	715.66	196.412356	未进入负面清单	否	无	4.90%
14802	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	黄岭线石山沟分45#变台	200	57.60	684.8	405.5552	未进入负面清单	否	无	4.10%
14803	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	黄岭线石山沟分6#变台	100	44.84	755.16	461.386256	未进入负面清单	否	无	3.30%
14804	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变213鸡场线	鸡场线北甸分12#	50	71.82	764.09	251.230562	未进入负面清单	否	无	4.50%
14805	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	联航分3#柱上变压器	315	49.48	644.138	481.280518	未进入负面清单	否	无	2.10%
14806	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	联航分5左1#变台	160	88.53	658.352	217.160974	未进入负面清单	否	无	3.30%
14807	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	牧城干109#柱上变压器	100	80.09	719.906	223.398488	未进入负面清单	否	无	2.20%
14808	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	牧城干63#柱上变压器	315	32.56	697.436	572.914838	未进入负面清单	否	无	2.10%
14809	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	牧城干82#柱上变压器	200	60.58	678.844	388.769882	未进入负面清单	否	无	5.50%
14810	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变116沙岗线	沙岗线营城干13左6#	100	101.03	698.97	93.830609	未进入负面清单	否	无	5.70%
14811	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变116沙岗线	沙岗线营城干13左6#	100	101.03	698.97	93.830609	未进入负面清单	否	无	5.00%
14812	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变116沙岗线	沙岗线营城支2#变压器	200	60.49	679.02	389.260802	未进入负面清单	否	无	5.00%
14813	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	石山沟分18#柱上变压器	400	59.49	562.056	465.655368	未进入负面清单	否	无	3.00%
14814	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	石山沟支9#柱上变压器	100	56.40	743.6	380.6096	未进入负面清单	否	无	2.60%
14815	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	双黑线小磨七支7#	315	88.74	520.469	338.135809	未进入负面清单	否	无	2.80%
14816	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	双黑线小磨三支11#	315	21.89	731.0465	639.973921	未进入负面清单	否	无	4.80%
14817	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	双台变107双黑线双黑线盐场支26左1#	100	48.84	751.16	433.133456	未进入负面清单	否	无	6.00%
14818	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	双台线红石干16右2	100	45.3	754.7	458.1209	未进入负面清单	否	无	5.00%
14819	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	双台线红石干68-2#台	315	65.21	594.5885	412.268839	未进入负面清单	否	无	4.00%
14820	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	双台线橡胶分18右7#	160	40.22	735.648	504.122374	未进入负面清单	否	无	3.00%
14821	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	同益分13#柱上变压器	400	44.04	623.824	525.242957	未进入负面清单	否	无	7.00%
14822	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	小磨分5#	400	24.60	701.6	627.4064	未进入负面清单	否	无	6.00%
14823	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	盐场分12左8#台	160	64.68	696.512	349.496038	未进入负面清单	否	无	5.00%
14824	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	盐场分20右1#柱上变压器	315	52.6	634.31	466.35294	未进入负面清单	否	无	5.00%
14825	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线牧城干1#变台	200	105.74	588.52	177.698952	未进入负面清单	否	无	7.00%
14826	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线牧城干1#变台	50	105.74	747.13	9.984738	未进入负面清单	否	无	6.00%
14827	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线牧城干118#变台	250	47.23	681.925	477.926823	未进入负面清单	否	无	5.00%
14828	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线牧城干65右2#变台	100	41.48	758.52	485.365904	未进入负面清单	否	无	4.00%
14829	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线牧城干68#变台	315	87.08	525.698	342.222182	未进入负面清单	否	无	3.00%
14830	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线牧城干77#变台	200	77.84	644.32	298.461312	未进入负面清单	否	无	7.00%
14831	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线沙岗三分5左1#变台	400	85.37	458.52	408.561476	未进入负面清单	否	无	6.00%
14832	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线沙岗四分14#变台	200	102.28	595.44	190.983968	未进入负面清单	否	无	3.00%
14833	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线沙岗四分18#变台	100	104.74	695.26	71.784676	未进入负面清单	否	无	3.90%
14834	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线沙岗四分8右1	250	57.14	657.15	424.50449	未进入负面清单	否	无	2.60%
14835	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线幸福二支3#变台	200	38.68	722.64	520.482848	未进入负面清单	否	无	3.00%
14836	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线幸福分16#变台	100	45.8	754.2	454.5764	未进入负面清单	否	无	4.40%
14837	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线幸福分20#变台	200	36.29	727.42	536.019282	未进入负面清单	否	无	4.20%
14838	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线幸福支3#变台	400	45.67	617.32	518.069956	未进入负面清单	否	无	2.50%
14839	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城分12#	400	48.39	606.44	506.543684	未进入负面清单	否	无	1.30%
14840	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城分3#	250	45.07	687.325	490.222623	未进入负面清单	否	无	5.60%
14841	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城分8#	315	99.39	486.9215	316.048721	未进入负面清单	否	无	4.20%
14842	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变116沙岗线	营城干19#柱上变压器	400	53.48	586.08	486.564416	未进入负面清单	否	无	5.00%
14843	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变116沙岗线	营城干19右2#变压器	250	37.2	707	536.996	未进入负面清单	否	无	4.40%
14844	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营城干53#	200	78.5	643	295.245	未进入负面清单	否	无	2.30%
14845	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营城干55#	160	73.16	682.944	300.35817	未进入负面清单	否	无	2.00%
14846	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营城干57#	200	41.27	717.46	503.904258	未进入负面清单	否	无	2.30%
14847	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营城干62#	160	55.00	712	408.4	未进入负面清单	否	无	1.50%
14848	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营城干68右03#	315	105.24	468.494	306.956914	未进入负面清单	否	无	1.60%
14849	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营城干68右03#	630	105.24	136.988	655.833829	未进入负面清单	否	无	2.50%
14850	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变116沙岗线	营城干9右2#柱上变压器	250	66.47	633.825	378.696523	未进入负面清单	否	无	4.70%
14851	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城三分2#	200	41.32	717.36	503.586848	未进入负面清单	否	无	3.40%
14852	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城三分3#	250	105.16	537.1	235.18564	未进入负面清单	否	无	3.20%
14853	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城三分3#	250	105.16	537.1	235.18564	未进入负面清单	否	无	6.20%
14854	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城三分3#	315	105.16	468.746	307.066706	未进入负面清单	否	无	5.20%
14855	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城三分9#柱上变压器	315	101.26	481.031	312.908009	未进入负面清单	否	无	2.50%
14856	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变116沙岗线	营城线营城干29#变台	100	102.9	697.1	82.6841	未进入负面清单	否	无	5.00%
14857	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	郭家沟分19#	200	67.88	664.24	349.113888	未进入负面清单	否	无	2.70%
14858	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	郭家二分13#	400	102.28	390.88	400.207936	未进入负面清单	否	无	3.30%

14859	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	营城子变112东方线郭家沟分35#	100	36.56	763.44	520.886336	未进入负面清单	否	无	4.80%
14860	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	营牧子3右1村上变压器	100	71.26	728.74	280.699876	未进入负面清单	否	无	3.70%
14861	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变211营牧线	营牧线营牧子41#	100	70.56	729.44	285.307136	未进入负面清单	否	无	4.90%
14862	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变211营牧线	营牧线营牧子46#	80	45.7	763.44	451.10792	未进入负面清单	否	无	4.10%
14863	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变211营牧线	营牧线营牧子54#2	100	34.78	765.22	533.856484	未进入负面清单	否	无	3.30%
14864	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变211营牧线	营牧线营牧子55#	100	84.26	715.74	196.917476	未进入负面清单	否	无	4.50%
14865	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营土分5左2#村上变压器	315	42.98	664.613	514.349333	未进入负面清单	否	无	2.10%
14866	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营土线红石干25#	100	55.88	744.12	384.185744	未进入负面清单	否	无	3.30%
14867	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营土线红石干28左4#	250	39.46	701.35	523.24729	未进入负面清单	否	无	2.20%
14868	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营土线红石干44左2#	315	81.21	544.1885	358.064519	未进入负面清单	否	无	2.10%
14869	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营土线小磨六支5#	200	106.88	586.24	173.426688	未进入负面清单	否	无	5.50%
14870	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营土线盐场分8#	100	89.88	710.12	161.744144	未进入负面清单	否	无	6.00%
14871	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营土线营城二分07#	200	108.12	583.76	168.838688	未进入负面清单	否	无	5.00%
14872	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营土线营城分53#台	250	58.94	652.65	415.32809	未进入负面清单	否	无	4.00%
14873	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营土线营城四分9#台	200	34.92	730.16	545.028129	未进入负面清单	否	无	3.00%
14874	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营土线营城五分7#	100	82.3	717.7	209.3329	未进入负面清单	否	无	7.00%
14875	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城变112慧谷线	海港中心配电站1#变压器	800	83.70	130.4	690.8552	未进入负面清单	否	无	6.00%
14876	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金中街配电站2#变压器	500	26.00	670	625.8	未进入负面清单	否	无	5.00%
14877	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金2号配电站2#变压器	630	44.00	522.8	569.968	未进入负面清单	否	无	5.00%
14878	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金东街2#配电站1#变压器	630	46.00	510.2	565.308	未进入负面清单	否	无	7.00%
14879	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金东街1#配电站1#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	6.00%
14880	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金2#配电站1#变压器	630	24.36	646.532	642.504805	未进入负面清单	否	无	5.00%
14881	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金3号配电站1#变压器	630	22.00	661.4	654.492	未进入负面清单	否	无	4.00%
14882	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	凌水路箱式配电站1#变压器	630	48.00	497.6	561.152	未进入负面清单	否	无	3.00%
14883	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾王1#配电站1#变压器	630	32.00	598.4	608.512	未进入负面清单	否	无	7.00%
14884	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾王1#配电站2#变压器	630	32.00	598.4	608.512	未进入负面清单	否	无	6.00%
14885	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金1#配电站1#变压器	630	50.00	485	557.5	未进入负面清单	否	无	3.00%
14886	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金3号配电站2#变压器	630	36.00	573.2	593.648	未进入负面清单	否	无	3.90%
14887	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金中街配电站2#变压器	500	36.00	620	576.8	未进入负面清单	否	无	2.60%
14888	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金东街2#配电站2#变压器	630	52.36	470.132	553.838885	未进入负面清单	否	无	3.00%
14889	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	海运配电站1#变压器	630	7.83	750.7	741.254746	未进入负面清单	否	无	4.40%
14890	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾王分2#变台	250	37.60	706	534.544	未进入负面清单	否	无	4.20%
14891	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	悦泰拾光里4#配电站1#电变变压器	800	2.02	783.872	784.19714	未进入负面清单	否	无	2.50%
14892	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	悦泰拾光里4#配电站2#电变变压器	800	1.01	791.936	792.017285	未进入负面清单	否	无	1.30%
14893	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	悦泰拾光里4#配电站3#电变变压器	800	2.02	783.872	784.19714	未进入负面清单	否	无	5.60%
14894	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	悦泰拾光里2#配电站2#电变变压器	800	4.80	761.6	763.4432	未进入负面清单	否	无	4.20%
14895	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	悦泰拾光里2#配电站3#电变变压器	800	0.11	799.15	799.150903	未进入负面清单	否	无	5.00%
14896	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	悦泰拾光里2#配电站1#电变变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	4.40%
14897	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府2#配电站1#变压器	630	0.06	799.622	799.520227	未进入负面清单	否	无	2.30%
14898	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府2#配电站2#变压器	630	0.03	799.811	799.760057	未进入负面清单	否	无	2.00%
14899	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府4#配电站1#变压器	630	0.03	799.811	799.760057	未进入负面清单	否	无	2.30%
14900	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府4#配电站2#变压器	630	0.06	799.622	799.520227	未进入负面清单	否	无	1.50%
14901	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府5#配电站1#变压器	630	0.09	799.433	799.28051	未进入负面清单	否	无	1.60%
14902	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府5#配电站2#变压器	630	0.09	799.433	799.28051	未进入负面清单	否	无	2.50%
14903	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府7#配电站1#变压器	630	0.05	799.685	799.600158	未进入负面清单	否	无	4.70%
14904	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府7#配电站2#变压器	630	0.12	799.244	799.040907	未进入负面清单	否	无	3.40%
14905	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府8#配电站1#变压器	630	0.08	799.496	799.360403	未进入负面清单	否	无	3.20%
14906	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府8#配电站2#变压器	630	0.09	799.433	799.28051	未进入负面清单	否	无	6.20%
14907	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变203西平线	恒大御景湾1#配电站1#变压器	800	0.09	799.28	799.280648	未进入负面清单	否	无	5.20%
14908	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变203西平线	恒大御景湾1#配电站2#变压器	800	0.12	799.04	799.041152	未进入负面清单	否	无	2.50%
14909	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变203西平线	恒大御景湾3#配电站1#变压器	800	0.10	799.2	799.2008	未进入负面清单	否	无	5.00%
14910	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变203西平线	恒大御景湾3#配电站2#变压器	800	0.06	799.52	799.520288	未进入负面清单	否	无	2.70%
14911	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#5配电站2#变压器	800	13.13	694.96	708.751752	未进入负面清单	否	无	3.30%
14912	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#5配电站1#变压器	800	10.31	717.52	726.023688	未进入负面清单	否	无	4.80%
14913	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#2配电站3#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	3.70%
14914	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#4配电站1#变压器	800	18.89	648.88	677.426568	未进入负面清单	否	无	4.90%
14915	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#4配电站2#变压器	800	11.27	709.84	720.001032	未进入负面清单	否	无	4.10%
14916	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#2配电站2#变压器	630	8.00	749.6	740.032	未进入负面清单	否	无	3.30%
14917	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#1配电站1#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	4.50%

14918	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#2配电站1#变压器	630	8.00	749.6	740.032	未进入负面清单	否	无	2.10%
14919	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#1配电站2#变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	3.30%
14920	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	兰溪谷南区1#配电站1#配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	2.20%
14921	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	兰溪谷北区1#配电站1#配电变压器	630	20.00	674	665.2	未进入负面清单	否	无	2.10%
14922	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	兰溪谷北区1#配电站2#配电变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	5.50%
14923	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	兰溪谷南区1#配电站2#配电变压器	800	21.60	627.2	664.5248	未进入负面清单	否	无	5.70%
14924	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	树源国宾馆#1配电站1#变压器	630	12.06	724.022	712.682947	未进入负面清单	否	无	5.00%
14925	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	树源国宾馆#1配电站2#变压器	630	13.62	714.194	702.726277	未进入负面清单	否	无	5.00%
14926	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	万达海公馆1#配电站103配电变压器	800	7.20	742.4	746.5472	未进入负面清单	否	无	3.00%
14927	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	万达海公馆1#配电站104配电变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	2.60%
14928	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	万达海公馆1#配电站105配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	2.80%
14929	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	万达海公馆2#配电站103配电变压器	800	21.60	627.2	664.5248	未进入负面清单	否	无	4.80%
14930	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	万达海公馆2#配电站104配电变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	4.60%
14931	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	万达海公馆2#配电站105配电变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	1.50%
14932	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	南海贤府#1配电站1#配电变压器	800	6.35	749.2	752.4258	未进入负面清单	否	无	3.70%
14933	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	亿海贤府#1配电站2#配电变压器	800	7.77	737.84	742.669832	未进入负面清单	否	无	2.80%
14934	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	中合置业中心配电站1#配电变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	6.00%
14935	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	南海壹号1#配电站1#配电变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	5.00%
14936	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	南海壹号1#配电站2#配电变压器	630	8.00	749.6	740.032	未进入负面清单	否	无	4.00%
14937	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	南海壹号中心配电站1#配电变压器	630	22.00	661.4	654.492	未进入负面清单	否	无	3.00%
14938	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	恒大御景湾2#配电站1#变压器	800	0.09	799.28	799.280648	未进入负面清单	否	无	7.00%
14939	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	恒大御景湾2#配电站2#变压器	800	0.13	798.96	798.961352	未进入负面清单	否	无	6.00%
14940	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	恒大御景湾4#配电站1#变压器	800	0.09	799.28	799.280648	未进入负面清单	否	无	5.00%
14941	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	恒大御景湾4#配电站2#变压器	800	0.12	799.04	799.041152	未进入负面清单	否	无	5.00%
14942	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	王家北配电站#1变压器	630	40.00	548	580.8	未进入负面清单	否	无	7.00%
14943	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	王家北配电站#2变压器	630	28.00	623.6	625.392	未进入负面清单	否	无	6.00%
14944	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	王家配电站2#变压器	500	16.00	720	684.8	未进入负面清单	否	无	5.00%
14945	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	王家配电站3#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	4.00%
14946	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	海事大学配电站1#变压器	800	39.10	487.2	609.5048	未进入负面清单	否	无	3.00%
14947	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	海事大学配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	7.00%
14948	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	海事大学配电站3#变压器	630	49.01	491.237	559.244746	未进入负面清单	否	无	6.00%
14949	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	凌学配电站1#变压器	500	34.00	630	585.8	未进入负面清单	否	无	3.00%
14950	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	凌学配电站2#变压器	500	52.00	540	519.2	未进入负面清单	否	无	3.90%
14951	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	凌水路1#箱变1#变压器	160	20.10	767.84	645.66416	未进入负面清单	否	无	2.60%
14952	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	海大回迁楼配电站1#变压器	500	12.80	736	705.792	未进入负面清单	否	无	3.00%
14953	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	王家配电站1#变压器	630	26.00	636.2	634.588	未进入负面清单	否	无	4.40%
14954	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	海大回迁楼配电站2#变压器	500	8.00	760	739.2	未进入负面清单	否	无	4.20%
14955	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	王家分2#变台	315	13.20	758.42	699.88856	未进入负面清单	否	无	2.50%
14956	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	十七中分9#变压器	315	43.00	664.55	514.2435	未进入负面清单	否	无	1.30%
14957	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	刘家村分15#	630	0.10	799.37	799.20063	未进入负面清单	否	无	5.60%
14958	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	三星大厦2#配电站2#变压器	800	11.30	709.6	719.8152	未进入负面清单	否	无	4.20%
14959	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	三星大厦2#配电站3#变压器	800	10.49	716.08	724.883208	未进入负面清单	否	无	5.00%
14960	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	宏都峰景中心配电站2#变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	4.40%
14961	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	君海阁中心配电站3#变压器	800	15.49	676.08	695.275208	未进入负面清单	否	无	2.30%
14962	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	宏都峰景中心配电站3#变压器	800	7.30	741.6	745.8632	未进入负面清单	否	无	2.00%
14963	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	菁英汇中心配电站2#变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	2.30%
14964	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	硅谷假日3#配电站1#变压器	800	21.45	628.4	665.2082	未进入负面清单	否	无	1.50%
14965	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	硅谷假日3#配电站3#变压器	800	26.40	588.8	644.5568	未进入负面清单	否	无	1.60%
14966	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	硅谷假日3#配电站2#变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	2.50%
14967	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	三星大厦2#配电站1#变压器	800	14.70	682.4	699.6872	未进入负面清单	否	无	4.70%
14968	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	园区荣伸配电站1#变压器	800	46.00	432	601.28	未进入负面清单	否	无	3.40%
14969	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	园区荣伸配电站2#变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.20%
14970	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	名仕智慧谷中心配电站2#变压器	800	18.60	651.2	678.8768	未进入负面清单	否	无	6.20%
14971	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	家豪新都1#配电站2#变压器	800	9.16	726.72	733.432448	未进入负面清单	否	无	5.20%
14972	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	名仕智慧谷中心配电站1#变压器	800	16.42	668.64	690.209312	未进入负面清单	否	无	2.50%
14973	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	雯君庭中心配电站1#变压器	800	22.00	624	662.72	未进入负面清单	否	无	5.00%
14974	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	雯君庭中心配电站2#变压器	800	15.37	677.04	695.938952	未进入负面清单	否	无	2.70%
14975	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	家豪新都1#配电站1#变压器	800	9.32	725.44	732.388992	未进入负面清单	否	无	3.30%
14976	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	预备役箱式配电站1号变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	4.80%



14977	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	万科华府1#配电站103变电器配电变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	3.70%
14978	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	万科华府1#配电站104配电变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	4.90%
14979	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	万科华府2#配电站103配电变压器	800	19.20	646.4	675.8912	未进入负面清单	否	无	4.10%
14980	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	万科华府2#配电站104配电变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	3.30%
14981	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	预备段2#箱式配电站	630	13.63	714.15	702.682893	未进入负面清单	否	无	4.50%
14982	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	胡大岭线东进站20#变压器	250	3.00	792.5	776.225	未进入负面清单	否	无	2.10%
14983	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	东进站23左1#台2#柱上变压器1	100	0.85	799.15	793.207225	未进入负面清单	否	无	3.30%
14984	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变102东进站	新昌小区箱变1#变压器配电变压器	630	1.35	791.495	789.314818	未进入负面清单	否	无	2.20%
14985	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变102东进站	东进站辛周于6#变压器	400	58.23	567.08	469.789316	未进入负面清单	否	无	2.10%
14986	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变102东进站	东进站辛周于6#变压器	200	58.23	683.54	401.974658	未进入负面清单	否	无	5.50%
14987	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡8#配电站3#变压器	800	11.22	710.24	720.311072	未进入负面清单	否	无	5.70%
14988	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡10#配电站2#变压器	800	9.79	721.68	729.347528	未进入负面清单	否	无	5.00%
14989	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡5#配电站3#变压器	800	7.70	738.4	743.1432	未进入负面清单	否	无	5.00%
14990	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡8#配电站1#变压器	800	21.58	627.36	664.615712	未进入负面清单	否	无	3.00%
14991	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡5#配电站2#变压器	800	6.84	745.28	749.022848	未进入负面清单	否	无	2.60%
14992	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡5#配电站1#变压器	800	9.24	726.08	732.910208	未进入负面清单	否	无	2.80%
14993	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡6#配电站2#变压器	800	7.20	742.4	746.5472	未进入负面清单	否	无	4.80%
14994	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡10#配电站3#变压器	800	18.08	655.36	681.510912	未进入负面清单	否	无	4.60%
14995	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡6#配电站1#变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	1.50%
14996	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡6#配电站3#变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	6.00%
14997	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡8#配电站2#变压器	800	15.33	677.36	696.160712	未进入负面清单	否	无	5.00%
14998	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡10#配电站1#变压器	800	20.13	638.96	671.377352	未进入负面清单	否	无	4.00%
14999	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	南华配电站1#变压器	630	28.15	622.655	624.722618	未进入负面清单	否	无	3.00%
15000	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	南华配电站2#变压器	630	12.08	723.896	712.553363	未进入负面清单	否	无	7.00%
15001	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	南山4#箱式配电站1#变压器	630	19.80	675.26	666.29852	未进入负面清单	否	无	6.00%
15002	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	南山2#箱式配电站1#变压器	630	28.00	623.6	625.392	未进入负面清单	否	无	5.00%
15003	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	南山3#箱式配电站1#变压器	630	29.39	614.843	619.297642	未进入负面清单	否	无	5.00%
15004	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	三鼎春天1#配电站2#变压器	800	7.18	742.56	746.684192	未进入负面清单	否	无	7.00%
15005	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	三鼎春天1#配电站1#变压器	800	10.83	713.36	722.743112	未进入负面清单	否	无	6.00%
15006	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	三鼎春天2#配电站2#变压器	800	11.86	705.12	716.372768	未进入负面清单	否	无	5.00%
15007	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	圣林园3#配电站3#配电变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	4.00%
15008	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	圣林园3#配电站2#配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	3.00%
15009	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	圣林园3#配电站1#配电变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	7.00%
15010	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	南山1#箱式配电站1#变压器	630	24.00	648.8	644.288	未进入负面清单	否	无	6.00%
15011	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	三鼎春天2#配电站1#变压器	800	10.28	717.76	726.214272	未进入负面清单	否	无	3.00%
15012	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	交通枢纽1#箱式配电站配电变压器	315	1.27	796	789.892063	未进入负面清单	否	无	3.90%
15013	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	阅麓山2#配电站1#配电变压器	630	2.00	787.4	784.252	未进入负面清单	否	无	2.60%
15014	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	阅麓山2#配电站2#配电变压器	630	8.00	749.6	740.032	未进入负面清单	否	无	3.00%
15015	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	阅麓山1#配电站1#配电变压器	630	2.00	787.4	784.252	未进入负面清单	否	无	4.40%
15016	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	阅麓山1#配电站2#配电变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	4.20%
15017	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	圣林园中心1#配电站2#配电变压器	800	7.20	742.4	746.5472	未进入负面清单	否	无	2.50%
15018	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	南村支10#变压器	160	25.50	759.2	606.404	未进入负面清单	否	无	1.30%
15019	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	南山甲线南村支3#柱上变压器	315	2.70	791.5	778.642063	未进入负面清单	否	无	5.60%
15020	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天3#配电站1#配电变压器	800	9.67	722.65	730.128778	未进入负面清单	否	无	4.20%
15021	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天3#配电站2#配电变压器	800	28.80	569.6	635.9552	未进入负面清单	否	无	5.00%
15022	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天3#配电站3#配电变压器	800	4.46	764.32	765.911328	未进入负面清单	否	无	4.40%
15023	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天4#配电站1#配电变压器	800	24.00	608	654.08	未进入负面清单	否	无	2.30%
15024	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天4#配电站2#配电变压器	800	31.20	550.4	628.2752	未进入负面清单	否	无	2.00%
15025	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天C区4#配电站1#变压器	800	6.98	744.16	748.057632	未进入负面清单	否	无	2.30%
15026	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天C区4#配电站2#变压器	800	21.60	627.2	664.5248	未进入负面清单	否	无	1.50%
15027	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天C区1#配电站1#变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	1.60%
15028	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天C区1#配电站2#变压器	800	9.62	723.04	730.443552	未进入负面清单	否	无	2.50%
15029	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天C区2#配电站1#变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	4.70%
15030	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天C区2#配电站2#变压器	800	19.20	646.4	675.8912	未进入负面清单	否	无	3.40%
15031	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变107棠梨线	棠梨线中铁十三局箱变	630	34.54	582.4	598.840889	未进入负面清单	否	无	3.20%
15032	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变107棠梨线	中铁十三局1#箱变	630	14.30	709.9	698.473032	未进入负面清单	否	无	6.20%
15033	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡12#配电站2#变压器	800	14.31	685.52	701.902088	未进入负面清单	否	无	5.20%
15034	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡12#配电站1#变压器	800	15.95	672.4	692.7522	未进入负面清单	否	无	2.50%
15035	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	橄榄季4#配电站1#变压器	630	30.00	611	616.7	未进入负面清单	否	无	5.00%

15036	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	橄榄季1#配电站2#配电站	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	2.70%
15037	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	橄榄季4#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.30%
15038	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	橄榄季1#配电站1#配电站	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	4.80%
15039	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	新昌线新昌1#亭1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.70%
15040	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	新昌线新昌1#亭2#变压器	630	34.13	584.95	600.327782	未进入负面清单	否	无	4.90%
15041	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	都市庭院1#配电站1#变压器	630	28.79	618.623	621.898438	未进入负面清单	否	无	4.10%
15042	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	都市庭院1#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.30%
15043	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	都市庭院2#配电站1#变压器	630	12.64	720.368	708.945485	未进入负面清单	否	无	4.50%
15044	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	都市庭院2#配电站2#变压器	630	10.87	731.519	720.483885	未进入负面清单	否	无	2.10%
15045	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡4#配电站2#变压器	800	11.56	707.52	718.210688	未进入负面清单	否	无	3.30%
15046	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡1#配电站1#变压器	800	15.47	676.24	695.385672	未进入负面清单	否	无	2.20%
15047	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡1#中心配电站1#变压器	800	10.61	715.12	724.125768	未进入负面清单	否	无	2.10%
15048	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡1#中心配电站2#变压器	800	9.43	724.56	731.673992	未进入负面清单	否	无	5.50%
15049	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡4#配电站1#变压器	800	17.50	660	684.5	未进入负面清单	否	无	5.70%
15050	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡3#配电站1#变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	5.00%
15051	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡3#配电站2#变压器	800	15.00	680	698	未进入负面清单	否	无	5.00%
15052	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡1#配电站2#变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.00%
15053	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡2#配电站1#变压器	800	15.00	680	698	未进入负面清单	否	无	2.60%
15054	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡2#配电站2#变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	2.80%
15055	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	新昌线新昌3#亭1#变压器用户重复	630	32.92	592.6	604.912317	未进入负面清单	否	无	4.80%
15056	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	新昌线新昌2#亭1#变压器	630	48.43	494.891	560.324289	未进入负面清单	否	无	4.60%
15057	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	新昌线新昌2#亭2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	1.50%
15058	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡2#中心配电站2#变压器	630	17.82	687.734	677.445801	未进入负面清单	否	无	6.00%
15059	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡1#配电站3#变压器	630	33.00	592.1	604.607	未进入负面清单	否	无	5.00%
15060	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡2#中心配电站1#变压器	630	18.86	681.182	671.529075	未进入负面清单	否	无	4.00%
15061	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡1#配电站2#变压器	500	10.82	745.9	719.29362	未进入负面清单	否	无	3.00%
15062	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡1#配电站1#变压器	500	9.49	752.55	728.583005	未进入负面清单	否	无	7.00%
15063	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	新昌线新昌3#亭2#变压器用户重复	630	30.22	609.6	615.765333	未进入负面清单	否	无	6.00%
15064	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变111辛冶线	中冶蓝城3#配电站2#变压器	800	13.16	694.72	708.574848	未进入负面清单	否	无	5.00%
15065	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变111辛冶线	中冶蓝城1#配电站104变压器	630	21.60	663.92	656.59328	未进入负面清单	否	无	5.00%
15066	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变111辛冶线	中冶蓝城1#配电站103变压器	630	25.24	640.988	638.214629	未进入负面清单	否	无	7.00%
15067	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变111辛冶线	中冶蓝城3#配电站1#变压器	800	11.77	705.84	716.922632	未进入负面清单	否	无	6.00%
15068	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变111辛冶线	中冶蓝城3#配电站3#变压器	800	9.09	727.28	733.890248	未进入负面清单	否	无	5.00%
15069	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变111辛冶线	中冶蓝城5#配电站1#变压器	800	22.72	618.24	659.535872	未进入负面清单	否	无	4.00%
15070	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变111辛冶线	中冶蓝城5#配电站2#变压器	800	18.03	655.76	681.766472	未进入负面清单	否	无	3.00%
15071	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变112辛城甲线	蝶园1#配电站2#配电站变压器	630	6.00	762.2	754.268	未进入负面清单	否	无	7.00%
15072	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变112辛城甲线	蝶园3#配电站1#配电站变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	6.00%
15073	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变112辛城甲线	蝶园3#配电站2#配电站变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	3.00%
15074	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变112辛城甲线	蝶园1#配电站1#配电站变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	3.90%
15075	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	天华家园133#配电站1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	2.60%
15076	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	天华家园133#配电站2#变压器	630	28.53	620.261	623.039537	未进入负面清单	否	无	3.00%
15077	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	大辛回迁楼配电站1#变压器	630	10.07	736.559	725.828509	未进入负面清单	否	无	4.40%
15078	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	大辛回迁楼配电站2#变压器	630	14.32	709.784	698.358931	未进入负面清单	否	无	4.20%
15079	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	小辛分T2#103配电站变压器	400	43.56	625.75	527.407656	未进入负面清单	否	无	2.50%
15080	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	综合楼箱式配电站变压器	200	31.20	737.6	569.8688	未进入负面清单	否	无	1.30%
15081	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	空港地铁2#箱式开关站3#变台	630	0.81	794.9	793.565095	未进入负面清单	否	无	5.60%
15082	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	小辛分T左1#变压器	160	30.00	752	574.4	未进入负面清单	否	无	4.20%
15083	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	小辛分T左1#柱上变压器	315	57.21	619.8	445.435048	未进入负面清单	否	无	5.00%
15084	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	辛寨子48#2号变压器	315	10.20	767.87	721.67726	未进入负面清单	否	无	4.40%
15085	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨子1#亭1#变压器	315	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	2.30%
15086	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨子1#亭2#变压器	630	44.45	519.965	568.875558	未进入负面清单	否	无	2.00%
15087	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	华鑫小区配电站104配电站变压器	315	108.80	457.28	302.47936	未进入负面清单	否	无	2.30%
15088	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	72#变电亭	400	1.49	794.05	788.188506	未进入负面清单	否	无	1.50%
15089	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	峡鑫箱式配电站1#配电站变压器	630	13.36	715.85	704.382893	未进入负面清单	否	无	1.60%
15090	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨子干8#新变压器	160	36.66	741.35	528.248891	未进入负面清单	否	无	2.50%
15091	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨子46左12#变压器	315	7.20	777.32	744.03296	未进入负面清单	否	无	4.70%
15092	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨子15左2#台2#变压器	315	7.83	775.35	739.325786	未进入负面清单	否	无	3.40%
15093	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	空港6#箱式开关站1#变台	200	0.43	799.15	796.603613	未进入负面清单	否	无	3.20%
15094	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨子干20#	315	18.40	742.04	663.46464	未进入负面清单	否	无	6.20%

15095	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	空港5号箱2#柱上变压器	200	0.43	799.15	796.603613	未进入负面清单	否	无	5.20%
15096	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨子变201前单线空港5#箱3#台	200	2.55	794.9	779.73005	未进入负面清单	否	无	2.50%
15097	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨子变15左2#台1#变压器	400	1.80	792.8	785.7296	未进入负面清单	否	无	5.00%
15098	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	小辛三分#4柱上变压器	315	1.35	795.75	789.26369	未进入负面清单	否	无	2.70%
15099	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	#箱式开关站华鑫4#环网箱103华鑫分1	400	9.78	760.9	725.622025	未进入负面清单	否	无	3.30%
15100	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	空港5号箱1号变台	100	5.10	794.9	759.4601	未进入负面清单	否	无	4.80%
15101	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨子5#柱上变压器1	200	25.80	748.4	606.9128	未进入负面清单	否	无	3.70%
15102	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线华鑫1#配电箱1#变压器	630	30.00	611	616.7	未进入负面清单	否	无	4.90%
15103	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线华鑫2#配电箱1#变压器	630	16.82	694.034	683.263481	未进入负面清单	否	无	4.10%
15104	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线华鑫2#配电箱2#变压器	630	13.66	713.942	702.475523	未进入负面清单	否	无	3.30%
15105	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线新星绿城1#配电箱1#变压器	630	19.21	678.977	669.568518	未进入负面清单	否	无	4.50%
15106	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线新星绿城1#配电箱2#变压器	630	26.00	636.2	634.588	未进入负面清单	否	无	2.10%
15107	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线新星绿城2#配电箱1#变压器	630	17.03	692.711	682.031317	未进入负面清单	否	无	3.30%
15108	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	华鑫1#配电箱3#变压器配电变压器	630	34.00	585.8	600.828	未进入负面清单	否	无	2.20%
15109	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线新星绿城2#配电箱2#变压器	630	25.69	638.153	636.058494	未进入负面清单	否	无	2.10%
15110	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线华鑫1#配电箱2#变压器	630	44.00	522.8	569.688	未进入负面清单	否	无	5.50%
15111	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	磊山支7#	50	71.50	764.25	253.56125	未进入负面清单	否	无	5.70%
15112	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线西沟干59#	200	24.60	750.8	615.3032	未进入负面清单	否	无	5.00%
15113	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线水库分7#	630	10.42	734.354	723.480313	未进入负面清单	否	无	5.00%
15114	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	中冶二支16#柱上变压器	400	9.60	761.6	726.8864	未进入负面清单	否	无	3.00%
15115	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	华鑫线中冶二支7#	400	18.60	725.6	665.0384	未进入负面清单	否	无	2.60%
15116	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	大辛回迁四环变台柱上变压器	630	34.00	585.8	600.828	未进入负面清单	否	无	2.80%
15117	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	华鑫线大辛二分6#	100	19.52	780.48	647.650304	未进入负面清单	否	无	4.80%
15118	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线大东沟支19#	200	1.60	796.8	787.2512	未进入负面清单	否	无	4.60%
15119	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	大辛二分14右1#柱上变压器	160	71.20	686.08	311.55104	未进入负面清单	否	无	1.50%
15120	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	春田融庄6#配电箱1#变压器	630	7.32	753.884	744.815691	未进入负面清单	否	无	3.70%
15121	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	东篱南山3#配电箱103变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	6.00%
15122	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	东篱南山2#配电箱105变压器	630	6.00	762.2	754.268	未进入负面清单	否	无	5.00%
15123	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	东篱南山1#配电箱103变压器	630	13.16	717.092	705.630693	未进入负面清单	否	无	4.00%
15124	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	东篱南山2#配电箱103变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	3.00%
15125	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	东篱南山2#配电箱104变压器	630	8.00	749.6	740.032	未进入负面清单	否	无	7.00%
15126	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	东篱南山3#配电箱104变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	6.00%
15127	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	东篱南山1#配电箱105变压器	630	12.60	720.62	709.20188	未进入负面清单	否	无	5.00%
15128	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	春田融庄4#配电箱2#变压器	630	5.10	767.87	760.83863	未进入负面清单	否	无	5.00%
15129	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	大东沟三新4#配电箱103变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	7.00%
15130	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	大东沟三新4#配电箱104变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	6.00%
15131	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	大东沟三新2#配电箱104变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	5.00%
15132	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	春田融庄2#配电箱1#变压器	630	8.60	745.82	735.85948	未进入负面清单	否	无	4.00%
15133	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	春田融庄2#配电箱2#变压器	630	5.86	763.082	755.283395	未进入负面清单	否	无	3.00%
15134	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	春田融庄4#配电箱1#变压器	630	10.54	733.598	722.678771	未进入负面清单	否	无	7.00%
15135	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	春田融庄6#配电箱2#变压器	630	14.58	708.146	696.752313	未进入负面清单	否	无	6.00%
15136	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	东篱南山1#配电箱104变压器	630	13.38	715.706	704.238537	未进入负面清单	否	无	3.00%
15137	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	大东沟三新2#配电箱103变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	3.90%
15138	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	华鑫线西沟干32#	400	3.77	784.92	770.408516	未进入负面清单	否	无	2.60%
15139	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	鸡场分16#	630	28.11	622.907	624.900842	未进入负面清单	否	无	3.00%
15140	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	机井变台柱上变压器	200	1.28	797.45	789.832513	未进入负面清单	否	无	4.40%
15141	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	新星绿城中心区5#亭1#变压器	630	10.33	734.921	724.082661	未进入负面清单	否	无	4.20%
15142	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	新星绿城中心区5#亭2#变压器	630	13.24	716.588	705.123749	未进入负面清单	否	无	2.50%
15143	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	新星绿城中心区1#亭2#变压器	630	14.13	710.981	699.538385	未进入负面清单	否	无	1.30%
15144	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	新星绿城中心区1#亭1#变压器	630	16.32	697.184	686.219571	未进入负面清单	否	无	5.60%
15145	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	新星线金马圣隆1#亭1#变压器	630	14.30	709.91	698.48287	未进入负面清单	否	无	4.20%
15146	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	新星线金马圣隆1#亭2#变压器	630	15.60	701.72	690.53168	未进入负面清单	否	无	5.00%
15147	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	帕尔美娜3#配电箱103变压器	630	20.00	674	665.2	未进入负面清单	否	无	4.40%
15148	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	帕尔美娜4#配电箱103变压器	630	20.00	674	665.2	未进入负面清单	否	无	2.30%
15149	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	圣隆小区箱变103	250	29.00	727.5	589.025	未进入负面清单	否	无	2.00%
15150	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	新星干20#柱上变压器	50	4.50	797.75	764.10125	未进入负面清单	否	无	2.30%
15151	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变207股家线	股家线西沟分14#	315	31.00	702.35	582.2715	未进入负面清单	否	无	1.60%
15152	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变207股家线	股家线西沟分28#	630	10.25	735.425	724.618938	未进入负面清单	否	无	1.50%
15153	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变207股家线	西沟支17#柱上变压器	100	16.80	783.2	668.4224	未进入负面清单	否	无	2.50%

15154	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变207股家线	(新)西沟分35#柱上变压器	630	46.40	507.68	564.43648	未进入负面清单	否	无	4.70%
15155	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变207股家线	股家线西沟分15左6#	100	52.05	747.95	410.692025	未进入负面清单	否	无	3.40%
15156	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	缙香漫城2#配电站3#变压器	800	12.97	696.24	709.697672	未进入负面清单	否	无	2.20%
15157	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	缙香漫城1#配电站1#变压器	800	12.77	697.84	710.885832	未进入负面清单	否	无	6.20%
15158	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	缙香漫城2#配电站1#变压器	800	6.80	745.6	749.2992	未进入负面清单	否	无	5.20%
15159	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	缙香漫城1#配电站2#变压器	800	5.18	758.56	760.706592	未进入负面清单	否	无	2.50%
15160	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	缙香漫城1#配电站3#变压器	800	12.73	698.16	711.124232	未进入负面清单	否	无	5.00%
15161	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	缙香漫城中心配电站1#变压器	800	13.24	694.08	708.103808	未进入负面清单	否	无	2.70%
15162	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	缙香漫城2#配电站2#变压器	800	11.42	708.64	719.073312	未进入负面清单	否	无	3.30%
15163	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	国民院子1#配电站1#变压器	630	15.65	701.405	690.230118	未进入负面清单	否	无	4.80%
15164	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	国民院子1#配电站2#变压器	630	15.94	699.578	688.487267	未进入负面清单	否	无	3.70%
15165	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	国民院子2#配电站1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	4.90%
15166	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	国民院子2#配电站2#变压器	630	13.01	718.037	706.583386	未进入负面清单	否	无	4.10%
15167	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	国民院子中心配电站1#变压器	800	12.33	701.36	713.522312	未进入负面清单	否	无	3.30%
15168	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	银杏园1#配电站103变压器	630	11.41	728.117	716.92185	未进入负面清单	否	无	4.50%
15169	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	银杏园3#配电站104变压器	630	16.65	695.105	684.265018	未进入负面清单	否	无	2.10%
15170	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	银杏园1#配电站104变压器	630	17.55	689.435	679.004158	未进入负面清单	否	无	3.30%
15171	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	银杏园3#配电站103变压器	630	15.47	702.539	691.317217	未进入负面清单	否	无	2.20%
15172	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	晴湾7#配电站1#变压器	800	9.46	724.32	731.479328	未进入负面清单	否	无	2.10%
15173	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	麓园1#配电站1#变压器	630	6.84	756.908	748.227493	未进入负面清单	否	无	5.50%
15174	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	晴湾3#配电站2#变压器	630	19.92	674.504	665.638803	未进入负面清单	否	无	5.70%
15175	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	麓园1#配电站2#变压器	630	11.55	727.235	716.004358	未进入负面清单	否	无	5.00%
15176	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	晴湾1#配电站2#变压器	630	12.80	719.36	707.92192	未进入负面清单	否	无	5.00%
15177	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	晴湾5#配电站1#变压器	630	10.81	731.897	720.881934	未进入负面清单	否	无	3.00%
15178	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	晴湾7#配电站2#变压器	800	22.37	621.04	661.073352	未进入负面清单	否	无	2.60%
15179	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	晴湾5#配电站2#变压器	630	11.35	728.495	717.315818	未进入负面清单	否	无	2.80%
15180	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	晴湾1#配电站1#变压器	630	12.75	719.675	708.241438	未进入负面清单	否	无	4.80%
15181	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	留庄1#配电站1#配电变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	4.60%
15182	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	留庄1#配电站2#配电变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	1.50%
15183	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	留庄3#配电站2#变压器	1000	9.60	704	732.416	未进入负面清单	否	无	3.70%
15184	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	留庄#5配电站103配电变压器	800	7.20	742.4	746.5472	未进入负面清单	否	无	2.80%
15185	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	留庄#5配电站104配电变压器	800	7.20	742.4	746.5472	未进入负面清单	否	无	6.00%
15186	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	春田里1#配电站1#配电变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	5.00%
15187	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	春田里1#配电站2#配电变压器	630	22.00	661.4	654.492	未进入负面清单	否	无	4.00%
15188	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	留庄#5配电站105配电变压器	800	7.20	742.4	746.5472	未进入负面清单	否	无	3.00%
15189	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	留庄3#配电站1#变压器	1000	12.00	680	718.4	未进入负面清单	否	无	7.00%
15190	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	晴湾3#配电站1#变压器	630	23.83	649.871	645.135741	未进入负面清单	否	无	6.00%
15191	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	新金地十二坊中心配电站1#配电变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	5.00%
15192	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	新金地十二坊中心配电站2#配电变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	5.00%
15193	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	股家线股家村支24#	250	61.00	647.5	405.025	未进入负面清单	否	无	7.00%
15194	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	股家线股家村五支2#	100	26.00	774	598.76	未进入负面清单	否	无	6.00%
15195	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	股家线股家村支28左4	315	24.00	724.4	626.144	未进入负面清单	否	无	5.00%
15196	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	创新干60#柱上变压器	315	54.00	629.9	459.854	未进入负面清单	否	无	4.00%
15197	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	股家线股家村分15#	315	30.00	705.5	588.35	未进入负面清单	否	无	3.00%
15198	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	股家线股家村分42#	315	2.40	792.44	780.98144	未进入负面清单	否	无	7.00%
15199	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	股家线股家村分49#	50	73.70	763.15	237.55845	未进入负面清单	否	无	6.00%
15200	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	股家线股家村三支8#	200	73.80	652.4	318.5288	未进入负面清单	否	无	3.00%
15201	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变212圣岛乙线	海悦山中心配电站3#配电变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	3.90%
15202	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变212圣岛乙线	海悦山#3配电站1#配电变压器	800	26.40	588.8	644.5568	未进入负面清单	否	无	2.60%
15203	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变212圣岛乙线	海悦山#3配电站2#配电变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	3.00%
15204	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变212圣岛乙线	海悦山#3配电站3#配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	4.40%
15205	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变209天河乙线	河口湾北区3#配电站1#变压器	800	0.10	799.2	799.2008	未进入负面清单	否	无	4.20%
15206	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变209天河乙线	河口湾北区3#配电站2#变压器	800	0.07	799.44	799.440392	未进入负面清单	否	无	2.50%
15207	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变209天河乙线	河口湾北区3#配电站3#变压器	800	0.04	799.68	799.680128	未进入负面清单	否	无	1.30%
15208	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变209天河乙线	河口湾北区5#配电站1#变压器	800	0.06	799.52	799.520288	未进入负面清单	否	无	5.60%
15209	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变209天河乙线	河口湾北区5#配电站2#变压器	800	0.11	799.12	799.120968	未进入负面清单	否	无	4.20%
15210	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变209天河乙线	河口湾北区5#配电站3#变压器	800	0.04	799.68	799.680128	未进入负面清单	否	无	5.00%
15211	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变209天河乙线	河口湾北区6#配电站1#变压器	800	0.10	799.2	799.2008	未进入负面清单	否	无	4.40%
15212	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变209天河乙线	河口湾北区6#配电站2#变压器	800	0.04	799.68	799.680128	未进入负面清单	否	无	2.30%



15213	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变209天河乙线	河口湾北区6#配电站3#变压器	800	0.05	799.6	799.6002	未进入负面清单	否	无	2.00%
15214	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变206悦丽乙线	悦丽海湾1#中心配电站2#变压器	630	8.00	749.6	740.032	未进入负面清单	否	无	2.30%
15215	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变206悦丽乙线	悦丽海湾2#配电站1#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	1.50%
15216	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变206悦丽乙线	悦丽海湾2#中心配电站3#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	1.60%
15217	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变206悦丽乙线	悦丽海湾2#配电站2#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	2.50%
15218	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变206悦丽乙线	悦丽海湾4#配电站1#配电变压器	800	11.59	707.28	718.026248	未进入负面清单	否	无	4.70%
15219	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变206悦丽乙线	悦丽海湾4#配电站2#配电变压器	800	6.47	748.24	751.588872	未进入负面清单	否	无	3.40%
15220	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变206悦丽乙线	悦丽海湾4#配电站3#配电变压器	800	17.06	663.52	686.803488	未进入负面清单	否	无	3.20%
15221	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	树源国宾馆#2配电站2#变压器	800	9.24	726.08	732.910208	未进入负面清单	否	无	6.20%
15222	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	万达海公馆3#配电站103配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	5.20%
15223	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	万达海公馆3#配电站104配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	6.00%
15224	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	万达海公馆4#配电站103配电变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	5.00%
15225	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	万达海公馆4#配电站104配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	4.00%
15226	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	亿海贤府#2配电站1#配电变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	3.00%
15227	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	亿海贤府#2配电站2#配电变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	7.00%
15228	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	树源国宾馆#2配电站1#变压器	800	14.20	686.4	702.5312	未进入负面清单	否	无	6.00%
15229	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	南海壹号2#配电站1#配电变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	5.00%
15230	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	南海壹号2#配电站2#配电变压器	630	18.00	686.6	676.412	未进入负面清单	否	无	5.00%
15231	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	南海壹号中心配电站2#配电变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	7.00%
15232	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	中合置业中心配电站2#配电变压器	800	4.13	766.96	768.324552	未进入负面清单	否	无	6.00%
15233	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯2#配电站2#变压器	500	9.61	751.95	727.737605	未进入负面清单	否	无	5.00%
15234	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯4#配电站2#变压器	500	18.94	705.3	666.41618	未进入负面清单	否	无	4.00%
15235	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯4#配电站1#变压器	500	9.59	752.05	727.878405	未进入负面清单	否	无	3.00%
15236	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯中心配电站3#变压器	800	12.64	698.88	711.661568	未进入负面清单	否	无	7.00%
15237	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯二期3#配电站1#变压器	630	20.32	671.984	663.452851	未进入负面清单	否	无	6.00%
15238	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯二期3#配电站2#变压器	630	19.81	675.197	666.243474	未进入负面清单	否	无	3.00%
15239	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯二期2#中心配电站3#变压器	630	15.88	699.956	688.846987	未进入负面清单	否	无	3.90%
15240	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯二期1#中心配电站2#变压器	800	16.52	667.84	689.672832	未进入负面清单	否	无	2.60%
15241	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	青峪西园3#配电站3#配电变压器	630	18.00	686.6	676.412	未进入负面清单	否	无	3.00%
15242	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	青峪西园1#箱式配电站1#配电变压器	500	11.20	744	716.672	未进入负面清单	否	无	4.40%
15243	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯2#配电站1#变压器	500	22.38	688.1	646.00322	未进入负面清单	否	无	4.20%
15244	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	青峪西园2#箱式配电站1#配电变压器	500	6.40	768	750.848	未进入负面清单	否	无	2.50%
15245	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	青峪西园1#配电站1#配电变压器	630	18.00	686.6	676.412	未进入负面清单	否	无	1.30%
15246	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	青峪西园1#配电站2#配电变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	5.60%
15247	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	邻海园1#配电站1#变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	4.20%
15248	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	邻海园1#配电站2#变压器	800	21.60	627.2	664.5248	未进入负面清单	否	无	5.00%
15249	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	邻海园2#配电站1#变压器	800	26.40	588.8	644.5568	未进入负面清单	否	无	4.40%
15250	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	邻海园2#配电站2#变压器	800	28.96	568.32	635.414528	未进入负面清单	否	无	2.30%
15251	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	亲海园1#配电站1#变压器	800	21.60	627.2	664.5248	未进入负面清单	否	无	2.00%
15252	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	亲海园1#配电站2#变压器	800	31.20	550.4	628.2752	未进入负面清单	否	无	2.30%
15253	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	亲海园2#配电站1#变压器	800	28.80	569.6	635.9552	未进入负面清单	否	无	1.50%
15254	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	亲海园2#配电站2#变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	1.60%
15255	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	亲海园3#配电站1#变压器	800	19.20	646.4	675.8912	未进入负面清单	否	无	2.50%
15256	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	亲海园3#配电站2#变压器	800	19.20	646.4	675.8912	未进入负面清单	否	无	4.70%
15257	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	亲海园3#配电站3#变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	3.40%
15258	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	小平岛中心配电站2#变压器	800	19.20	646.4	675.8912	未进入负面清单	否	无	3.20%
15259	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	小平岛中心配电站1#变压器	800	19.20	646.4	675.8912	未进入负面清单	否	无	6.20%
15260	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	海景御花园配电站#2变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	5.20%
15261	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	海景御花园配电站#1变压器	630	42.00	535.4	575.132	未进入负面清单	否	无	2.50%
15262	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	小平岛1#配电站1#变压器	630	36.00	573.2	593.648	未进入负面清单	否	无	5.00%
15263	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	小平岛1#配电站2#变压器	800	21.60	627.2	664.5248	未进入负面清单	否	无	2.70%
15264	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	小平岛1#配电站3#变压器	800	26.40	588.8	644.5568	未进入负面清单	否	无	3.30%
15265	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	波菲蓝岛1#配电站2#配电变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	4.80%
15266	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	波菲蓝岛1#配电站1#配电变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	3.70%
15267	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	波菲蓝岛2#配电站2#配电变压器	1000	18.87	611.3	684.64769	未进入负面清单	否	无	4.90%
15268	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	波菲蓝岛2#配电站1#配电变压器	1000	19.20	608	683.264	未进入负面清单	否	无	4.10%
15269	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	波菲蓝岛3#配电站2#配电变压器	800	19.20	646.4	675.8912	未进入负面清单	否	无	3.30%
15270	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	波菲蓝岛3#配电站1#配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	4.50%
15271	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	悦丽海湾7#配电站1#配电变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	2.10%



15272	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	悦丽海湾#7配电站2#配电变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	3.30%
15273	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	亿达河口湾3#配电站1#配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	2.20%
15274	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	亿达河口湾3#配电站2#配电变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	2.10%
15275	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	亿达河口湾3#配电站3#配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	5.50%
15276	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	月伴湾1#配电站1#变压器	800	0.02	799.84	799.840032	未进入负面清单	否	无	5.70%
15277	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	月伴湾1#配电站2#变压器	800	0.11	799.12	799.120968	未进入负面清单	否	无	5.00%
15278	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	月伴湾2#配电站1#变压器	800	0.11	799.12	799.120968	未进入负面清单	否	无	5.00%
15279	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	月伴湾2#配电站2#变压器	800	0.08	799.36	799.360512	未进入负面清单	否	无	3.00%
15280	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	月伴湾3#配电站1#变压器	800	0.09	799.28	799.280648	未进入负面清单	否	无	2.60%
15281	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	月伴湾3#配电站2#变压器	800	0.13	798.96	798.961352	未进入负面清单	否	无	2.80%
15282	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	月伴湾3#配电站3#变压器	800	0.08	799.36	799.360512	未进入负面清单	否	无	4.80%
15283	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛3号配电站3#变压器	800	24.00	608	654.08	未进入负面清单	否	无	4.60%
15284	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛1号配电站2#变压器	800	43.20	454.4	603.6992	未进入负面清单	否	无	1.50%
15285	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛4号配电站2#变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	3.70%
15286	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛1号配电站1#变压器	800	45.69	434.48	601.486088	未进入负面清单	否	无	2.80%
15287	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛中心配电站1#变压器	800	36.00	512	615.68	未进入负面清单	否	无	2.50%
15288	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛4号配电站1#变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	2.30%
15289	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛2号配电站1#变压器	800	43.20	454.4	603.6992	未进入负面清单	否	无	3.30%
15290	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛3号配电站2#变压器	800	26.40	588.8	644.5568	未进入负面清单	否	无	4.50%
15291	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛3号配电站1#变压器	800	28.80	569.6	635.9552	未进入负面清单	否	无	2.10%
15292	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	梦海园1#箱式配电站103配电变压器	630	50.00	485	557.5	未进入负面清单	否	无	3.30%
15293	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛2号配电站2#变压器	800	36.00	512	615.68	未进入负面清单	否	无	2.20%
15294	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	品海园1#配电站2#配电变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	2.10%
15295	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	品海园1#配电站1#配电变压器	800	21.60	627.2	664.5248	未进入负面清单	否	无	5.50%
15296	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变112圣岛甲线	海悦山中心配电站1#配电变压器	800	19.20	646.4	675.8912	未进入负面清单	否	无	5.70%
15297	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变112圣岛甲线	海悦山中心配电站2#配电变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	6.00%
15298	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变112圣岛甲线	海悦山#1配电站1#配电变压器	800	21.60	627.2	664.5248	未进入负面清单	否	无	5.00%
15299	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变112圣岛甲线	海悦山#1配电站2#配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	4.00%
15300	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变112圣岛甲线	海悦山#2配电站1#配电变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	3.00%
15301	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变112圣岛甲线	海悦山#2配电站2#配电变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	7.00%
15302	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	圣岛中心配电站2#变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	6.00%
15303	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	小平岛中心配电站3#变压器	800	36.00	512	615.68	未进入负面清单	否	无	5.00%
15304	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	品海园2#配电站1#配电变压器	800	31.20	550.4	628.2752	未进入负面清单	否	无	5.00%
15305	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	品海园2#配电站2#配电变压器	800	33.60	531.2	621.5168	未进入负面清单	否	无	7.00%
15306	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	梦海南园1#箱式配电站配电变压器	630	12.14	723.5	712.146429	未进入负面清单	否	无	6.00%
15307	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	梦海南园2#箱式配电站配电变压器	630	12.28	722.65	711.274639	未进入负面清单	否	无	5.00%
15308	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	梦海西园箱式配电站配电变压器	630	15.52	702.25	691.039782	未进入负面清单	否	无	4.00%
15309	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	月伴湾4#配电站1#变压器	800	0.03	799.76	799.760072	未进入负面清单	否	无	3.00%
15310	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	月伴湾4#配电站2#变压器	800	0.10	799.2	799.2008	未进入负面清单	否	无	7.00%
15311	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	泊岸观邸配电站1#变压器	800	0.09	799.28	799.280648	未进入负面清单	否	无	6.00%
15312	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	泊岸观邸配电站2#变压器	800	0.10	799.2	799.2008	未进入负面清单	否	无	3.00%
15313	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区1#配电站1#变压器	800	0.09	799.28	799.280648	未进入负面清单	否	无	3.90%
15314	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区1#配电站2#变压器	800	0.08	799.36	799.360512	未进入负面清单	否	无	2.60%
15315	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区2#配电站1#变压器	800	0.12	799.04	799.041152	未进入负面清单	否	无	3.00%
15316	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区2#配电站2#变压器	800	0.12	799.04	799.041152	未进入负面清单	否	无	4.40%
15317	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区2#配电站3#变压器	800	0.12	799.04	799.041152	未进入负面清单	否	无	4.20%
15318	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区4#配电站1#变压器	800	0.13	798.96	798.961352	未进入负面清单	否	无	2.50%
15319	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区4#配电站2#变压器	800	0.10	799.2	799.2008	未进入负面清单	否	无	1.30%
15320	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区6#配电站1#变压器	800	0.10	799.2	799.2008	未进入负面清单	否	无	5.60%
15321	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区6#配电站2#变压器	800	0.04	799.68	799.680128	未进入负面清单	否	无	4.20%
15322	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区6#配电站3#变压器	800	0.06	799.52	799.520288	未进入负面清单	否	无	5.00%
15323	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区7#配电站1#变压器	800	0.04	799.68	799.680128	未进入负面清单	否	无	4.40%
15324	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区7#配电站2#变压器	800	0.10	799.2	799.2008	未进入负面清单	否	无	2.30%
15325	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区7#配电站3#变压器	800	0.08	799.36	799.360512	未进入负面清单	否	无	2.00%
15326	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾2#中心配电站1#变压器	630	16.80	694.16	683.38112	未进入负面清单	否	无	2.30%
15327	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾1#中心配电站1#变压器	630	8.00	749.6	740.032	未进入负面清单	否	无	1.50%
15328	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾1#配电站2#变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	1.60%
15329	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾1#配电站1#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	2.50%
15330	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾#3配电站1#配电变压器	630	20.00	674	665.2	未进入负面清单	否	无	4.70%

15331	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾#3配电站2#配电变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	3.40%
15332	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾#5配电站1#配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	3.20%
15333	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾#5配电站2#配电变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	6.20%
15334	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾#6配电站1#配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	5.20%
15335	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾#6配电站2#配电变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	2.50%
15336	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	亿达河口湾1#配电站1#配电变压器	630	18.00	686.6	676.412	未进入负面清单	否	无	5.00%
15337	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	亿达河口湾1#配电站2#配电变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	2.70%
15338	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	亿达河口湾1#配电站3#配电变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	3.30%
15339	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	亿达河口湾2#配电站1#配电变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	4.80%
15340	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	亿达河口湾2#配电站2#配电变压器	630	15.07	705.059	693.747609	未进入负面清单	否	无	3.70%
15341	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	亿达河口湾2#配电站3#配电变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	4.90%
15342	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾2#中心配电站2#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	4.10%
15343	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	未名山#3配电站1#变压器	630	8.00	749.6	740.032	未进入负面清单	否	无	3.30%
15344	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	未名山#6配电站2#变压器	630	11.44	727.928	716.725037	未进入负面清单	否	无	4.50%
15345	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	未名山#6配电站1#变压器	630	6.57	758.609	750.159389	未进入负面清单	否	无	2.10%
15346	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	未名山#6配电站3#变压器	630	9.86	737.882	727.244835	未进入负面清单	否	无	3.30%
15347	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	未名山#3配电站2#变压器	630	6.00	762.2	754.268	未进入负面清单	否	无	2.20%
15348	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	未名山#3配电站3#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	2.10%
15349	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	兰溪谷南区2#配电站2#配电变压器	800	14.00	688	703.68	未进入负面清单	否	无	5.50%
15350	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	兰溪谷南区2#配电站1#配电变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	5.70%
15351	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	兰溪谷北区2#配电站2#配电变压器	630	26.00	636.2	634.588	未进入负面清单	否	无	5.00%
15352	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	兰溪谷北区2#配电站1#配电变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	5.00%
15353	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变101栾金线	香岛丽湾1#配电站2#变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	3.00%
15354	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变101栾金线	香岛丽湾2#配电站1#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	6.00%
15355	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变101栾金线	香岛丽湾2#配电站2#变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	5.00%
15356	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变101栾金线	香岛丽湾1#配电站1#变压器	630	8.00	749.6	740.032	未进入负面清单	否	无	4.00%
15357	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	大水1号配电站1#配电变压器	400	31.17	675.32	589.502756	未进入负面清单	否	无	3.00%
15358	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	大水1号配电站2#配电变压器	630	39.37	551.969	582.689805	未进入负面清单	否	无	7.00%
15359	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	大水2#配电站1#变压器	630	15.4	702.98	691.74108	未进入负面清单	否	无	6.00%
15360	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	大水2#配电站2#变压器	630	77.14	314.018	557.766515	未进入负面清单	否	无	5.00%
15361	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	大水2#配电站3#变压器	630	38.7	556.19	584.75447	未进入负面清单	否	无	5.00%
15362	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	和合美家配电站1#变压器	800	38.54	491.68	610.506528	未进入负面清单	否	无	7.00%
15363	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	和合美家配电站2#变压器	800	40.99	472.08	606.494408	未进入负面清单	否	无	6.00%
15364	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	和合美家配电站3#变压器	800	32.09	543.28	625.661448	未进入负面清单	否	无	5.00%
15365	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	红塔线88#配电站2#变压器	630	19.72	675.764	666.739339	未进入负面清单	否	无	4.00%
15366	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城10#配电站1#变压器	630	68.06	371.222	547.346307	未进入负面清单	否	无	3.00%
15367	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城10#配电站2#变压器	630	45.21	515.177	567.088478	未进入负面清单	否	无	7.00%
15368	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城13#配电站1#变压器	630	41.88	536.156	575.457867	未进入负面清单	否	无	6.00%
15369	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城13#配电站2#变压器	630	31.15	603.755	611.930318	未进入负面清单	否	无	3.00%
15370	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城15#配电站1#变压器	800	46.88	424.96	600.778752	未进入负面清单	否	无	3.90%
15371	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城15#配电站2#变压器	800	31.71	546.32	626.761928	未进入负面清单	否	无	2.60%
15372	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城17#配电站1#变压器	800	36.78	505.76	613.981472	未进入负面清单	否	无	3.00%
15373	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城17#配电站2#变压器	800	36.86	505.12	613.812768	未进入负面清单	否	无	4.40%
15374	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	华润二十四城2#配电站1#配电变压器	630	72.9	340.73	551.60783	未进入负面清单	否	无	4.20%
15375	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	华润二十四城2#配电站2#配电变压器	630	31	604.7	612.543	未进入负面清单	否	无	2.50%
15376	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	华润二十四城4#配电站1#配电变压器	630	39.51	551.087	582.265526	未进入负面清单	否	无	1.30%
15377	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	华润二十四城4#配电站2#配电变压器	630	20.11	673.307	664.597962	未进入负面清单	否	无	5.60%
15378	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	华润二十四城6#配电站1#变压器	630	5.24	766.988	759.809829	未进入负面清单	否	无	4.20%
15379	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	华润二十四城6#配电站2#变压器	630	52.21	471.077	554.050698	未进入负面清单	否	无	5.00%
15380	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城B区2#配电站1#配电变压器	630	56.92	441.3788	548.749532	未进入负面清单	否	无	4.40%
15381	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城B区2#配电站2#配电变压器	630	54.40	457.2548	551.235099	未进入负面清单	否	无	2.30%
15382	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城B区2#配电站3#配电变压器	630	23.07	654.6464	648.959983	未进入负面清单	否	无	2.00%
15383	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	415#亭3#配电变压器	630	26.02	636.074	634.493545	未进入负面清单	否	无	2.30%
15384	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园1#亭1#变压器	630	48.6	493.82	560.00348	未进入负面清单	否	无	1.50%
15385	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园1#亭2#变压器	630	65.91	384.767	546.40007	未进入负面清单	否	无	1.60%
15386	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园2#亭1#变压器	630	71.21	351.377	549.784438	未进入负面清单	否	无	2.50%
15387	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园2#亭2#变压器	630	51.25	477.125	555.473438	未进入负面清单	否	无	4.70%
15388	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园3#亭1#变压器	630	14.31	709.847	698.420894	未进入负面清单	否	无	3.40%
15389	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园3#亭2#变压器	630	68.23	370.151	547.445973	未进入负面清单	否	无	3.20%

15390	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园4#配电站1#变压器	630	79.82	297.134	562.827641	未进入负面清单	否	无	6.20%
15391	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园4#配电站2#变压器	630	28.57	620.009	622.863429	未进入负面清单	否	无	5.20%
15392	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园5#配电站1#变压器	630	52.53	469.061	553.602257	未进入负面清单	否	无	2.50%
15393	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园5#亭2#变压器	630	40.58	544.346	579.104393	未进入负面清单	否	无	5.00%
15394	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园6#亭1#变压器	630	18.13	685.781	675.667905	未进入负面清单	否	无	2.70%
15395	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园7#配电站1#变压器	630	58.87	429.119	547.377645	未进入负面清单	否	无	3.30%
15396	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园7#亭2#变压器	630	5.52	765.224	757.759635	未进入负面清单	否	无	4.80%
15397	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	美林园418配电站3#变压器	630	48.22	496.214	560.725609	未进入负面清单	否	无	3.70%
15398	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	美林园429#配电站1#变压器	630	28.58	619.946	622.819433	未进入负面清单	否	无	4.90%
15399	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	美林园429#配电站2#变压器	630	15.74	700.838	689.688099	未进入负面清单	否	无	4.10%
15400	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	美林园431#配电站1#变压器	630	31.82	599.534	609.228281	未进入负面清单	否	无	3.30%
15401	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	美林园431#配电站2#变压器	630	47.74	499.238	561.663779	未进入负面清单	否	无	4.50%
15402	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	美林园434#配电站1#变压器	630	79.58	298.646	562.337513	未进入负面清单	否	无	2.10%
15403	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	美林园434#配电站2#变压器	630	46.68	505.916	563.838411	未进入负面清单	否	无	3.30%
15404	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	泡崖C区1#配电站1#变压器	315	41.52	669.212	522.143178	未进入负面清单	否	无	2.20%
15405	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	泡崖C区1#配电站2#变压器	630	11.32	728.684	717.512971	未进入负面清单	否	无	2.10%
15406	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	泡崖C区3配电站1#变压器	630	39.68	550.016	581.753651	未进入负面清单	否	无	5.50%
15407	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	泡崖C区3配电站2#变压器	630	70.29	357.173	548.943098	未进入负面清单	否	无	5.70%
15408	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	泡崖C区3配电站3#变压器	630	17.19	691.703	681.096254	未进入负面清单	否	无	5.00%
15409	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	泡崖C区4#配电站1#变压器	630	49.35	489.095	558.631618	未进入负面清单	否	无	5.00%
15410	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	泡崖C区4#配电站2#变压器	630	15.06	705.122	693.808627	未进入负面清单	否	无	3.00%
15411	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	泡崖C区5#配电站1#变压器	630	72.25	344.825	550.863938	未进入负面清单	否	无	2.60%
15412	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	泡崖C区5#配电站2#变压器	630	20.88	668.456	660.426387	未进入负面清单	否	无	2.80%
15413	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	泡崖C区6#配电站1#变压器	630	26.32	634.184	633.082771	未进入负面清单	否	无	4.80%
15414	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	泡崖C区6#配电站2#变压器	630	44.59	519.083	568.54089	未进入负面清单	否	无	4.60%
15415	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	泡崖C区6#配电站3#变压器	630	36.5	570.05	591.93175	未进入负面清单	否	无	1.50%
15416	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	泡崖C区7#配电站1#变压器	500	6.9	765.5	747.1805	未进入负面清单	否	无	6.00%
15417	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	泡崖C区7#配电站2#变压器	500	17.02	714.9	678.32402	未进入负面清单	否	无	5.00%
15418	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	泡崖C区7#配电站3#变压器	500	69.18	454.1	485.85362	未进入负面清单	否	无	4.00%
15419	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区801配电站1#变压器	630	29.9	611.63	617.12263	未进入负面清单	否	无	3.00%
15420	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区801配电站2#变压器	630	49.08	490.796	559.117323	未进入负面清单	否	无	7.00%
15421	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区802配电站1#变压器	630	14.26	710.162	698.730899	未进入负面清单	否	无	6.00%
15422	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区802配电站2#变压器	630	56.59	443.483	549.03297	未进入负面清单	否	无	5.00%
15423	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区803配电站1#变压器	630	45.08	515.996	567.389003	未进入负面清单	否	无	5.00%
15424	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区803配电站2#变压器	630	57.94	434.978	547.973747	未进入负面清单	否	无	7.00%
15425	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区804配电站1#变压器	630	20.01	673.937	665.145206	未进入负面清单	否	无	6.00%
15426	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区804配电站2#变压器	630	34.39	583.343	599.388342	未进入负面清单	否	无	5.00%
15427	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区805配电站1#变压器	630	71.92	346.904	550.506643	未进入负面清单	否	无	4.00%
15428	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区805配电站2#变压器	630	46.76	505.412	563.669349	未进入负面清单	否	无	3.00%
15429	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区805配电站3#变压器	630	55.44	450.728	550.116397	未进入负面清单	否	无	7.00%
15430	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区806配电站1#变压器	630	49.58	487.646	558.225113	未进入负面清单	否	无	6.00%
15431	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区806配电站2#变压器	630	59.12	427.544	547.235987	未进入负面清单	否	无	3.00%
15432	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区806配电站3#变压器	630	42.67	531.179	573.345921	未进入负面清单	否	无	3.90%
15433	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区807配电站1#变压器	630	34.73	581.201	598.148893	未进入负面清单	否	无	2.60%
15434	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区807配电站2#变压器	630	47.77	499.049	561.604293	未进入负面清单	否	无	3.00%
15435	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区807配电站3#变压器	630	25.94	636.578	634.871667	未进入负面清单	否	无	4.40%
15436	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区808配电站1#变压器	630	64.48	393.776	546.093235	未进入负面清单	否	无	4.20%
15437	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区808配电站2#变压器	630	62.24	407.888	546.130509	未进入负面清单	否	无	2.50%
15438	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区808配电站3#变压器	630	40.13	547.181	580.416265	未进入负面清单	否	无	1.30%
15439	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉上线	泡崖八区809配电站1#变压器	630	17.06	692.522	681.855747	未进入负面清单	否	无	5.60%
15440	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉上线	泡崖八区809配电站2#变压器	630	9.21	741.977	731.663918	未进入负面清单	否	无	4.20%
15441	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉上线	泡崖八区809配电站3#变压器	630	71.36	350.432	549.931725	未进入负面清单	否	无	5.00%
15442	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉上线	泡崖八区810配电站1#变压器	630	20.62	670.094	661.826617	未进入负面清单	否	无	4.40%
15443	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉上线	泡崖八区810配电站2#变压器	630	31.68	600.416	609.788211	未进入负面清单	否	无	2.30%
15444	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉上线	泡崖八区811配电站1#变压器	630	79.63	298.331	562.439025	未进入负面清单	否	无	2.00%
15445	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉上线	泡崖八区811配电站2#变压器	630	39.62	550.394	581.933897	未进入负面清单	否	无	2.30%
15446	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉上线	泡崖八区812配电站1#变压器	630	9.26	741.662	731.322099	未进入负面清单	否	无	1.50%
15447	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉上线	泡崖八区812配电站2#变压器	630	54.55	456.335	551.069258	未进入负面清单	否	无	1.60%
15448	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉上线	泡崖八区813配电站1#变压器	630	42.05	535.085	574.996758	未进入负面清单	否	无	2.50%



15449	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山路	泡崖八区813配电站2#变压器	630	9.09	742.733	732.48557	未进入负面清单	否	无	4.70%
15450	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山路	泡崖八区813配电站3#变压器	630	85.09	263.933	575.41941	未进入负面清单	否	无	3.40%
15451	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	泡崖八区814配电站1#变压器	630	62.18	408.266	546.140201	未进入负面清单	否	无	3.20%
15452	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	泡崖八区814配电站2#变压器	630	53.09	465.533	552.84853	未进入负面清单	否	无	6.20%
15453	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	泡崖八区814配电站3#变压器	630	26.85	630.845	630.618118	未进入负面清单	否	无	5.20%
15454	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	泡崖八区815配电站1#变压器	630	88.92	239.804	586.766283	未进入负面清单	否	无	2.50%
15455	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	泡崖八区815配电站3#变压器	630	68.58	367.946	547.662633	未进入负面清单	否	无	5.00%
15456	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	泡崖八区815配电站2#变压器	630	54.04	459.548	551.660261	未进入负面清单	否	无	2.70%
15457	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖八区816配电站1#变压器	630	26.71	631.727	631.265718	未进入负面清单	否	无	3.30%
15458	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖八区816配电站2#变压器	630	29.02	617.174	620.896105	未进入负面清单	否	无	4.80%
15459	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖八区816配电站3#变压器	630	66.19	383.003	546.490314	未进入负面清单	否	无	3.70%
15460	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖八区817配电站1#变压器	630	64.06	396.422	546.052067	未进入负面清单	否	无	4.90%
15461	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖八区817配电站2#变压器	630	51.38	476.306	555.273977	未进入负面清单	否	无	4.10%
15462	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖八区817配电站3#变压器	630	65.39	388.043	546.258682	未进入负面清单	否	无	3.30%
15463	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖八区818配电站1#变压器	630	53.19	464.903	552.718094	未进入负面清单	否	无	4.50%
15464	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖八区818配电站2#变压器	630	94.47	204.839	606.488597	未进入负面清单	否	无	2.10%
15465	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖八区818配电站3#变压器	630	76.27	319.499	556.318113	未进入负面清单	否	无	3.30%
15466	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	泡崖八区820配电站1#变压器	630	75.27	325.799	554.771093	未进入负面清单	否	无	2.20%
15467	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	泡崖八区820配电站2#变压器	630	83.91	271.367	572.29595	未进入负面清单	否	无	2.10%
15468	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖二区201配电站1#变压器	630	6.21	760.877	752.749538	未进入负面清单	否	无	6.00%
15469	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖二区201配电站2#变压器	630	98.84	177.308	624.748773	未进入负面清单	否	无	5.00%
15470	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖二区202配电站1#变压器	500	52.86	535.7	516.82898	未进入负面清单	否	无	4.00%
15471	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖二区202配电站2#变压器	500	60.38	498.1	499.24722	未进入负面清单	否	无	3.00%
15472	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖二区203配电站1#变压器	630	21.66	663.542	656.276803	未进入负面清单	否	无	7.00%
15473	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖二区203配电站2#变压器	500	25.96	670.2	626.01608	未进入负面清单	否	无	6.00%
15474	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖二区204配电站1#变压器	500	12.11	739.45	710.452605	未进入负面清单	否	无	5.00%
15475	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖二区204配电站2#变压器	500	38.03	609.85	568.074045	未进入负面清单	否	无	5.00%
15476	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖二区205配电站1#变压器	630	56.72	442.664	548.920979	未进入负面清单	否	无	7.00%
15477	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工业	泡崖六区601配电站1#变压器	500	11.17	744.15	716.878445	未进入负面清单	否	无	6.00%
15478	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工业	泡崖六区601配电站2#变压器	500	80.44	397.8	480.00968	未进入负面清单	否	无	5.00%
15479	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工业	泡崖六区602配电站1#变压器	500	70.7	446.5	484.3245	未进入负面清单	否	无	4.00%
15480	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工业	泡崖六区602配电站2#变压器	500	62.41	487.95	495.470405	未进入负面清单	否	无	3.00%
15481	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工业	泡崖六区603配电站1#变压器	630	28.06	623.222	625.123907	未进入负面清单	否	无	7.00%
15482	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工业	泡崖六区603配电站2#变压器	630	99.15	175.355	626.135518	未进入负面清单	否	无	6.00%
15483	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖六区604配电站1#变压器	630	50.84	479.708	556.116453	未进入负面清单	否	无	3.00%
15484	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖六区604配电站2#变压器	630	78.83	303.371	560.852641	未进入负面清单	否	无	3.90%
15485	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工业	泡崖六区605配电站1#变压器	630	6.62	758.294	749.800937	未进入负面清单	否	无	2.60%
15486	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工业	泡崖六区605配电站2#变压器	630	62.73	404.801	546.068333	未进入负面清单	否	无	3.00%
15487	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工业	泡崖六区605配电站3#变压器	630	85.94	258.578	577.778067	未进入负面清单	否	无	4.40%
15488	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工业	泡崖六区607配电站1#变压器	630	27.2	628.64	629.00992	未进入负面清单	否	无	4.20%
15489	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工业	泡崖六区607配电站2#变压器	630	52.34	470.258	553.866963	未进入负面清单	否	无	2.50%
15490	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工业	泡崖六区607配电站3#变压器	630	51.61	474.857	554.926302	未进入负面清单	否	无	1.30%
15491	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工业	泡崖六区608配电站1#变压器	630	12.51	721.187	709.779506	未进入负面清单	否	无	5.60%
15492	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工业	泡崖六区608配电站2#变压器	630	76.87	315.719	557.306805	未进入负面清单	否	无	4.20%
15493	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工业	泡崖六区609配电站1#变压器	630	85.35	262.295	576.131218	未进入负面清单	否	无	5.00%
15494	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工业	泡崖六区609配电站2#变压器	630	88	245.6	583.872	未进入负面清单	否	无	4.40%
15495	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖七区701配电站1#变压器	630	63.65	399.005	546.033318	未进入负面清单	否	无	2.30%
15496	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖七区701配电站2#变压器	630	63.01	403.037	546.046386	未进入负面清单	否	无	2.00%
15497	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖七区701配电站3#变压器	630	19.89	674.693	665.803562	未进入负面清单	否	无	2.30%
15498	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区702配电站1#变压器	630	77.88	309.356	559.073547	未进入负面清单	否	无	1.50%
15499	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区702配电站2#变压器	630	57.81	435.797	548.065754	未进入负面清单	否	无	1.60%
15500	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖七区703配电站1#变压器	630	71.12	351.944	549.697427	未进入负面清单	否	无	2.50%
15501	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖七区703配电站2#变压器	630	12.77	719.549	708.113593	未进入负面清单	否	无	4.70%
15502	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区704配电站1#变压器	630	93.82	208.934	603.978121	未进入负面清单	否	无	3.40%
15503	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区704配电站2#变压器	630	31.1	604.07	612.13423	未进入负面清单	否	无	3.20%
15504	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖七区705配电站1#变压器	200	52.37	695.26	435.892338	未进入负面清单	否	无	6.20%
15505	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖七区705配电站2#变压器	200	87.7	624.6	252.2258	未进入负面清单	否	无	5.20%
15506	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖七区706配电站1#变压器	630	49.65	487.205	558.102718	未进入负面清单	否	无	2.50%
15507	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖七区706配电站2#变压器	630	36.38	570.806	592.340777	未进入负面清单	否	无	5.00%

15508	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖七区708配电站1#变压器	630	67.73	373.301	547.163233	未进入负面清单	否	无	2.70%
15509	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖七区708配电站2#变压器	630	14.79	706.823	695.460878	未进入负面清单	否	无	3.30%
15510	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变216宇峰线	泡崖七区709配电站1#变压器	630	13.13	717.281	705.821005	未进入负面清单	否	无	4.80%
15511	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区709配电站2#变压器	630	71.48	349.676	550.051595	未进入负面清单	否	无	3.70%
15512	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区710配电站1#变压器	630	18.75	681.875	672.148348	未进入负面清单	否	无	4.90%
15513	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区710配电站2#变压器	630	31.58	601.046	610.189673	未进入负面清单	否	无	4.10%
15514	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖三区1#配电站1#变压器	500	37.87	610.65	568.746845	未进入负面清单	否	无	3.30%
15515	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖三区1#配电站2#变压器	500	86.18	369.1	481.90962	未进入负面清单	否	无	4.50%
15516	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖三区1#配电站3#变压器	500	35.17	624.15	580.486445	未进入负面清单	否	无	6.00%
15517	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖三区2#配电站1#变压器	500	94.78	326.1	490.92242	未进入负面清单	否	无	5.00%
15518	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖三区2#配电站2#变压器	500	6.43	767.85	750.627245	未进入负面清单	否	无	4.00%
15519	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖三区2#配电站3#变压器	200	93.92	612.16	225.059328	未进入负面清单	否	无	3.00%
15520	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖三区2#配电站4号变压器	200	45.11	709.78	479.818242	未进入负面清单	否	无	7.00%
15521	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区401配电站1#变压器	630	64.55	393.335	546.102258	未进入负面清单	否	无	6.00%
15522	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区401配电站2#变压器	630	28.3	621.71	624.05607	未进入负面清单	否	无	5.00%
15523	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区401配电站3#变压器	630	91.5	223.55	595.45175	未进入负面清单	否	无	5.00%
15524	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区402配电站1#变压器	630	58.06	434.222	547.890707	未进入负面清单	否	无	7.00%
15525	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区402配电站2#变压器	315	62.8	602.18	421.83096	未进入负面清单	否	无	6.00%
15526	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区402配电站3#变压器	630	94.07	207.359	604.937389	未进入负面清单	否	无	5.00%
15527	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区403配电站1#变压器	630	94.58	204.146	606.918713	未进入负面清单	否	无	4.00%
15528	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区403配电站2#变压器	630	74.14	332.918	553.174595	未进入负面清单	否	无	3.00%
15529	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区403配电站3#变压器	630	52.54	468.998	553.588451	未进入负面清单	否	无	7.00%
15530	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区404配电站1#变压器	630	96.87	189.719	616.219205	未进入负面清单	否	无	6.00%
15531	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区404配电站2#变压器	630	82	283.4	567.612	未进入负面清单	否	无	3.00%
15532	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区405配电站1#变压器	630	34	585.8	600.828	未进入负面清单	否	无	3.90%
15533	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区405配电站2#变压器	630	61.2	414.44	546.36272	未进入负面清单	否	无	2.60%
15534	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区405配电站3#变压器	800	54.39	364.88	601.541768	未进入负面清单	否	无	3.00%
15535	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区406配电站1#变压器	630	32	598.4	608.512	未进入负面清单	否	无	4.40%
15536	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区406配电站2#变压器	630	79.06	301.922	561.300467	未进入负面清单	否	无	4.20%
15537	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区407配电站1#变压器	630	61.4	413.18	546.30748	未进入负面清单	否	无	2.50%
15538	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区407配电站2#变压器	630	41.93	535.841	575.321869	未进入负面清单	否	无	1.30%
15539	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区408配电站1#变压器	630	37.12	566.144	589.847347	未进入负面清单	否	无	5.60%
15540	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区408配电站2#变压器	630	97.89	183.293	620.574482	未进入负面清单	否	无	4.20%
15541	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区409配电站1#变压器	630	40.97	541.889	577.988077	未进入负面清单	否	无	5.00%
15542	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区409配电站2#变压器	630	95.33	199.421	609.891961	未进入负面清单	否	无	4.40%
15543	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区410配电站1#变压器	630	22.03	661.211	654.335217	未进入负面清单	否	无	2.30%
15544	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区410配电站2#变压器	630	85.74	259.838	577.214899	未进入负面清单	否	无	2.00%
15545	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区411配电站1#变压器	630	96.74	190.538	615.673539	未进入负面清单	否	无	2.30%
15546	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区411配电站2#变压器	630	76.57	317.609	556.806789	未进入负面清单	否	无	1.50%
15547	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区411配电站3#变压器	630	12.03	724.211	712.877417	未进入负面清单	否	无	1.60%
15548	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区412配电站1#变压器	630	23.56	651.572	646.489637	未进入负面清单	否	无	2.50%
15549	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区412配电站2#变压器	630	68.49	368.513	547.605446	未进入负面清单	否	无	4.70%
15550	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区412配电站3#变压器	630	63.79	398.123	546.037338	未进入负面清单	否	无	3.40%
15551	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区413配电站1#变压器	630	26.86	630.782	630.571955	未进入负面清单	否	无	3.20%
15552	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区413配电站2#变压器	630	90.86	227.582	593.218995	未进入负面清单	否	无	6.20%
15553	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区414配电站1#变压器	630	91.38	224.306	595.029177	未进入负面清单	否	无	5.20%
15554	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区414配电站2#变压器	630	31.56	601.172	610.270117	未进入负面清单	否	无	2.50%
15555	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区414配电站3#变压器	630	85.18	263.366	575.664841	未进入负面清单	否	无	5.00%
15556	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区415配电站1#变压器	630	25.7	638.09	636.01087	未进入负面清单	否	无	2.70%
15557	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区415配电站2#变压器	630	71.99	346.463	550.581286	未进入负面清单	否	无	3.30%
15558	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区416配电站1#变压器	630	97.53	185.561	619.022357	未进入负面清单	否	无	4.80%
15559	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区416配电站2#变压器	630	83.82	271.934	572.064921	未进入负面清单	否	无	3.70%
15560	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区416配电站3#变压器	630	35.05	579.185	596.995658	未进入负面清单	否	无	4.90%
15561	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区417配电站1#变压器	630	34.83	580.571	597.787121	未进入负面清单	否	无	4.10%
15562	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区417配电站2#变压器	630	89.86	233.882	589.833635	未进入负面清单	否	无	3.30%
15563	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区417配电站3#变压器	630	16.68	694.916	684.088011	未进入负面清单	否	无	4.50%
15564	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区418配电站1#变压器	630	16.9	693.53	682.79343	未进入负面清单	否	无	2.10%
15565	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区418配电站2#变压器	630	76.6	317.42	556.85628	未进入负面清单	否	无	3.30%
15566	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区419配电站1#变压器	630	70.57	355.409	549.187869	未进入负面清单	否	无	2.20%

15567	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区419配电站2#变压器	630	87.04	251.648	580.965581	未进入负面清单	否	无	2.10%
15568	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区419配电站3#变压器	630	19.32	678.284	668.955531	未进入负面清单	否	无	6.00%
15569	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区420配电站1#变压器	630	90.46	230.102	591.849731	未进入负面清单	否	无	5.00%
15570	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区420配电站2#变压器	630	83.06	276.722	570.154707	未进入负面清单	否	无	4.00%
15571	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区420配电站3#变压器	630	12.78	719.486	708.049689	未进入负面清单	否	无	3.00%
15572	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区421配电站1#变压器	630	88.97	239.489	586.926637	未进入负面清单	否	无	7.00%
15573	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区421配电站2#变压器	630	44.22	521.414	569.430729	未进入负面清单	否	无	6.00%
15574	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区421配电站3#变压器	630	41.25	540.125	577.198438	未进入负面清单	否	无	5.00%
15575	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区422配电站1#变压器	630	38.54	557.198	585.255891	未进入负面清单	否	无	5.00%
15576	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区422配电站2#变压器	630	37.66	562.742	588.071363	未进入负面清单	否	无	7.00%
15577	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区423配电站1#变压器	630	32.44	595.628	606.778277	未进入负面清单	否	无	6.00%
15578	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区423配电站2#变压器	630	89.32	237.284	588.057931	未进入负面清单	否	无	5.00%
15579	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区423配电站3#变压器	630	38.75	555.875	584.598438	未进入负面清单	否	无	4.00%
15580	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区424配电站1#变压器	630	31.36	602.432	611.077325	未进入负面清单	否	无	3.00%
15581	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区424配电站2#变压器	630	12.78	719.486	708.049689	未进入负面清单	否	无	7.00%
15582	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区424配电站3#变压器	630	83.5	273.95	571.25175	未进入负面清单	否	无	6.00%
15583	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区425配电站1#变压器	630	83.14	276.218	570.352355	未进入负面清单	否	无	3.00%
15584	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区425配电站2#变压器	630	51.5	475.55	555.09175	未进入负面清单	否	无	3.90%
15585	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区425配电站3#变压器	630	31.19	603.503	611.767414	未进入负面清单	否	无	2.60%
15586	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区426配电站1#变压器	630	41.02	541.574	577.846345	未进入负面清单	否	无	3.00%
15587	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区426配电站2#变压器	630	70.03	358.811	548.724657	未进入负面清单	否	无	4.40%
15588	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区426配电站3#变压器	630	81.25	288.125	565.898438	未进入负面清单	否	无	4.20%
15589	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区427配电站1#变压器	630	27.08	629.396	629.559663	未进入负面清单	否	无	2.50%
15590	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区427配电站3#变压器	630	57.02	440.774	548.670665	未进入负面清单	否	无	1.30%
15591	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区427配电站2#变压器	630	54.3	457.91	551.35487	未进入负面清单	否	无	5.60%
15592	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区428配电站1#变压器	630	87.67	247.679	582.859821	未进入负面清单	否	无	4.20%
15593	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区428配电站2#变压器	630	89.18	238.166	587.603561	未进入负面清单	否	无	5.00%
15594	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区428配电站3#变压器	630	88.41	243.017	585.14867	未进入负面清单	否	无	4.40%
15595	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖五区501配电站1#变压器	630	89.62	235.394	589.039997	未进入负面清单	否	无	2.30%
15596	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖五区501配电站2#变压器	630	85.45	261.665	576.407258	未进入负面清单	否	无	2.00%
15597	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖五区502配电站1#变压器	630	42.73	530.801	573.188733	未进入负面清单	否	无	2.30%
15598	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖五区502配电站2#变压器	630	34.41	583.217	599.31503	未进入负面清单	否	无	1.50%
15599	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖五区503配电站1#变压器	630	21.97	661.589	654.648897	未进入负面清单	否	无	1.60%
15600	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖五区503配电站2#变压器	630	93.04	213.848	601.035821	未进入负面清单	否	无	2.50%
15601	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖五区504配电站1#变压器	630	90.39	230.543	591.612182	未进入负面清单	否	无	4.70%
15602	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖五区504配电站2#变压器	630	39.7	549.89	581.69367	未进入负面清单	否	无	3.40%
15603	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖五区505配电站1#变压器	630	41.54	538.298	576.391011	未进入负面清单	否	无	3.20%
15604	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖五区505配电站2#变压器	630	8.34	747.458	737.662003	未进入负面清单	否	无	6.20%
15605	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖五区506配电站1#变压器	630	70.78	354.086	549.377929	未进入负面清单	否	无	5.20%
15606	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖五区506配电站2#变压器	630	88.89	239.993	586.670222	未进入负面清单	否	无	2.50%
15607	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖五区507配电站1#变压器	630	8.73	745.001	734.961413	未进入负面清单	否	无	5.00%
15608	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖五区507配电站2#变压器	630	20.13	673.181	664.488665	未进入负面清单	否	无	2.70%
15609	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖一区101配电站1#变压器	630	86.96	252.152	580.728621	未进入负面清单	否	无	3.30%
15610	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖一区101配电站3#变压器	500	32.14	639.3	594.52898	未进入负面清单	否	无	4.80%
15611	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖一区101配电站2#变压器	500	21.12	694.4	653.34272	未进入负面清单	否	无	3.70%
15612	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖一区102配电站1#变压器	630	29.26	615.662	619.857299	未进入负面清单	否	无	4.90%
15613	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖一区102配电站2#变压器	630	54.36	457.532	551.285605	未进入负面清单	否	无	4.10%
15614	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖一区102配电站3#变压器	500	89.79	351.05	484.792205	未进入负面清单	否	无	3.30%
15615	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖一区1#配电站1#变压器	500	24.87	675.65	631.965845	未进入负面清单	否	无	4.50%
15616	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖一区1#配电站2#变压器	500	41.64	591.8	553.57448	未进入负面清单	否	无	2.10%
15617	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖一区1#配电站3#变压器	500	47.11	564.45	534.087605	未进入负面清单	否	无	3.30%
15618	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖一区2#配电站1#变压器	500	35.8	621	577.682	未进入负面清单	否	无	2.20%
15619	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖一区2#配电站2#变压器	500	85.64	371.8	481.59048	未进入负面清单	否	无	2.10%
15620	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖一区2#配电站3#变压器	500	70.4	448	484.608	未进入负面清单	否	无	5.50%
15621	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	书香府第1#配电站1#变压器	630	74.03	333.611	553.027777	未进入负面清单	否	无	6.00%
15622	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	书香府第1#配电站2#变压器	630	43.38	526.706	571.514937	未进入负面清单	否	无	5.00%
15623	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	书香府第3#配电站1#变压器	630	13.36	715.832	704.364845	未进入负面清单	否	无	4.00%
15624	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	书香府第3#配电站2#变压器	630	18.4	684.08	674.12928	未进入负面清单	否	无	3.00%
15625	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	书香府第5#配电站1#变压器	630	96.51	191.987	614.713346	未进入负面清单	否	无	7.00%



15626	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	书香府第5#配电站2#变压器	630	79.26	300.662	561.695299	未进入负面清单	否	无	6.00%
15627	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	天泉小镇10#配电站1#配电变压器	630	62.73	404.801	546.068333	未进入负面清单	否	无	5.00%
15628	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	天泉小镇10#配电站2#配电变压器	630	30.97	604.889	612.665877	未进入负面清单	否	无	5.00%
15629	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇1号配电站1#变压器配电变压器	630	75.32	325.484	554.845451	未进入负面清单	否	无	7.00%
15630	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇1号配电站2#变压器配电变压器	630	78.27	306.899	559.790153	未进入负面清单	否	无	6.00%
15631	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇2号配电站1#变压器配电变压器	630	23.45	652.265	647.043858	未进入负面清单	否	无	5.00%
15632	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇2号配电站2#变压器配电变压器	630	88.13	244.781	584.274505	未进入负面清单	否	无	4.00%
15633	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	天泉小镇3号配电站1#变压器配电变压器	630	58.3	432.71	547.73007	未进入负面清单	否	无	3.00%
15634	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	天泉小镇3号配电站2#变压器配电变压器	630	51.72	474.164	554.762379	未进入负面清单	否	无	7.00%
15635	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇4#配电站1#变压器	800	37.74	498.08	612.024608	未进入负面清单	否	无	6.00%
15636	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇4#配电站2#变压器	800	43.99	448.08	602.889608	未进入负面清单	否	无	3.00%
15637	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇4#配电站3#变压器	800	45.62	435.04	601.534752	未进入负面清单	否	无	3.90%
15638	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	天泉小镇5#配电站1#变压器	630	38.68	556.316	584.816971	未进入负面清单	否	无	2.60%
15639	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	天泉小镇5#配电站2#变压器	800	3.14	774.88	775.668768	未进入负面清单	否	无	3.00%
15640	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇6#配电站1#变压器	800	28.15	574.8	638.1938	未进入负面清单	否	无	4.40%
15641	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇6#配电站2#变压器	800	37.16	502.72	613.189248	未进入负面清单	否	无	4.20%
15642	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	天泉小镇7#配电站1#变压器	800	30.78	553.76	629.552672	未进入负面清单	否	无	2.50%
15643	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	天泉小镇7#配电站2#变压器	800	39.16	486.72	609.400448	未进入负面清单	否	无	1.30%
15644	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇8#配电站1#配电变压器	800	10.77	713.84	723.119432	未进入负面清单	否	无	5.60%
15645	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇8#配电站2#配电变压器	800	24.46	604.32	652.183328	未进入负面清单	否	无	4.20%
15646	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇8#配电站3#配电变压器	800	28.94	568.48	635.481888	未进入负面清单	否	无	5.00%
15647	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇9#配电站1#配电变压器	630	96.37	192.869	614.132145	未进入负面清单	否	无	4.40%
15648	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇9#配电站2#配电变压器	630	81.81	284.597	567.171194	未进入负面清单	否	无	2.30%
15649	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	武警总队1#配电站1#变压器	630	34.72	581.264	598.185139	未进入负面清单	否	无	2.00%
15650	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	武警总队1#配电站2#变压器	630	30.4	608.48	615.02208	未进入负面清单	否	无	2.30%
15651	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	武警总队中心配电站2#变压器	630	49.64	487.268	558.120165	未进入负面清单	否	无	1.50%
15652	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	玉浓1#配电站1#变压器	630	81.08	289.196	565.519883	未进入负面清单	否	无	1.60%
15653	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	玉浓1#配电站2#变压器	630	77.8	309.86	558.92892	未进入负面清单	否	无	2.50%
15654	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	玉浓1#配电站3#变压器	630	57.87	435.419	548.023025	未进入负面清单	否	无	4.70%
15655	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	玉浓2#配电站1#变压器	630	91.3	224.81	594.74847	未进入负面清单	否	无	3.40%
15656	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	玉浓2#配电站2#变压器	630	38.5	557.45	585.38175	未进入负面清单	否	无	3.20%
15657	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	玉浓3#配电站1#变压器	630	13.81	712.997	701.535114	未进入负面清单	否	无	6.20%
15658	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	玉浓4#配电站1#变压器	630	86.13	257.381	578.317745	未进入负面清单	否	无	5.20%
15659	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	玉浓4#配电站2#变压器	630	49.22	489.914	558.864329	未进入负面清单	否	无	2.50%
15660	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	玉浓5#配电站1#变压器	630	107.77	121.049	669.545493	未进入负面清单	否	无	5.00%
15661	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	玉浓5#配电站2#变压器	630	65.04	390.248	546.182701	未进入负面清单	否	无	2.70%
15662	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	玉浓6#配电站1#变压器	630	49.4	488.78	558.54268	未进入负面清单	否	无	3.30%
15663	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	玉浓6#配电站2#变压器	630	79.29	300.473	561.754958	未进入负面清单	否	无	4.80%
15664	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	玉浓7#配电站1#变压器	630	44.72	518.264	568.232339	未进入负面清单	否	无	3.70%
15665	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	玉浓7#配电站2#变压器	630	36.31	571.247	592.580214	未进入负面清单	否	无	4.90%
15666	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	801箱变	630	53.68	461.816	552.097171	未进入负面清单	否	无	4.10%
15667	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	804箱变	630	74.18	332.666	553.228361	未进入负面清单	否	无	3.30%
15668	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山路	大水1#箱式配电站1#变压器	630	99.34	174.158	626.991443	未进入负面清单	否	无	4.50%
15669	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山路	大水2#箱式配电站1#变压器	630	95.76	196.712	611.628585	未进入负面清单	否	无	2.10%
15670	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	场快速路电缆隧道照明1号箱变1#变压器	630	47.37	501.569	562.406765	未进入负面清单	否	无	3.30%
15671	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖601箱变102配电变压器	630	71.12	351.944	549.697427	未进入负面清单	否	无	2.20%
15672	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区3#箱式配电站变压器	630	22.23	659.951	653.292893	未进入负面清单	否	无	2.10%
15673	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖二区1#箱式配电站变压器	630	93.12	213.344	601.334067	未进入负面清单	否	无	5.50%
15674	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖六区602#箱式配电站变压器	630	85.76	259.712	577.270989	未进入负面清单	否	无	5.70%
15675	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区2#箱式配电站变压器	630	13.76	713.312	701.848269	未进入负面清单	否	无	5.00%
15676	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山路	泡崖七区703箱式配电站变压器	100	55.75	744.25	385.080625	未进入负面清单	否	无	5.00%
15677	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区1#箱式配电站变压器	630	15.67	701.279	690.109581	未进入负面清单	否	无	3.00%
15678	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖五区1#箱式配电站变压器	630	74.61	329.957	553.819082	未进入负面清单	否	无	2.60%
15679	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖五区2#箱式配电站变压器	630	63.7	398.69	546.03447	未进入负面清单	否	无	2.80%
15680	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	青山1#箱式配电站变压器	630	7.09	755.333	746.44689	未进入负面清单	否	无	1.50%
15681	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	欣乐1#箱式配电站变压器	315	42.77	665.2745	515.462096	未进入负面清单	否	无	6.00%
15682	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	欣乐2#箱式配电站变压器	315	59.67	612.0395	434.79603	未进入负面清单	否	无	5.00%
15683	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	红塔线泡崖村分14#变压器	315	13.77	756.6245	695.812806	未进入负面清单	否	无	4.00%
15684	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	华美支17#	80	39.30	768.56	497.95592	未进入负面清单	否	无	3.00%

15685	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	金星线轻工干17# 台	100	30.12	769.88	568.112144	未进入负面清单	否	无	7.00%
15686	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工业	泡崖村分73#台	315	96.68	495.458	320.991206	未进入负面清单	否	无	6.00%
15687	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	西北路变102红塔线红塔线塑料二支3#台	200	51.95	696.1	438.37605	未进入负面清单	否	无	5.00%
15688	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欣乐线	欣乐线欣乐分7左3#变压器	160	43.54	730.336	482.011706	未进入负面清单	否	无	5.00%
15689	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山路	玉山路构件分8#变压器	50	98.23	750.885	62.4056645	未进入负面清单	否	无	7.00%
15690	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园7#配电站3#变压器	630	13.26	716.462	704.997139	未进入负面清单	否	无	6.00%
15691	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城2#配电站2#变压器	630	10.70	732.59	721.61287	未进入负面清单	否	无	5.00%
15692	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城4#配电站1#变压器	630	14.74	707.138	695.767859	未进入负面清单	否	无	4.00%
15693	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城4#配电站2#变压器	630	19.22	678.914	669.512729	未进入负面清单	否	无	3.00%
15694	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城5#配电站1#变压器	630	12.90	718.73	707.28383	未进入负面清单	否	无	7.00%
15695	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城5#配电站2#变压器	630	19.86	674.882	665.968435	未进入负面清单	否	无	6.00%
15696	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园1#配电站1#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	3.00%
15697	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园1#配电站2#变压器	630	12.03	724.211	712.877417	未进入负面清单	否	无	3.90%
15698	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园3#配电站1#变压器	630	19.20	679.04	669.62432	未进入负面清单	否	无	2.60%
15699	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园3#配电站2#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	3.00%
15700	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园7#配电站1#变压器	630	17.80	687.86	677.56092	未进入负面清单	否	无	4.40%
15701	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园7#配电站2#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	4.20%
15702	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园6#配电站1#变压器	630	14.40	709.28	697.86368	未进入负面清单	否	无	2.50%
15703	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园4#配电站1#变压器	630	10.53	733.661	722.745497	未进入负面清单	否	无	1.30%
15704	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园2#配电站1#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	5.60%
15705	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园2#配电站2#变压器	630	10.64	732.968	722.012205	未进入负面清单	否	无	4.20%
15706	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园4#配电站1#变压器	630	16.80	694.16	683.38112	未进入负面清单	否	无	5.00%
15707	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园4#配电站2#变压器	630	17.36	690.632	680.106285	未进入负面清单	否	无	4.40%
15708	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园5#配电站1#变压器	630	12.57	720.809	709.394309	未进入负面清单	否	无	2.30%
15709	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园5#配电站2#变压器	630	10.61	733.157	722.212042	未进入负面清单	否	无	2.00%
15710	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园5#配电站3#变压器	630	9.58	739.646	729.141913	未进入负面清单	否	无	2.30%
15711	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀1#配电站2#变压器	630	15.42	702.854	691.619913	未进入负面清单	否	无	1.50%
15712	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀2#配电站1#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	1.60%
15713	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀5#配电站1#变压器	630	9.28	741.536	731.185459	未进入负面清单	否	无	2.50%
15714	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀5#配电站2#变压器	630	14.40	709.28	697.86368	未进入负面清单	否	无	4.70%
15715	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀3#配电站1#变压器	630	12.57	720.809	709.394309	未进入负面清单	否	无	3.40%
15716	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀3#配电站2#变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	3.20%
15717	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀4#配电站1#变压器	630	15.36	703.232	691.983565	未进入负面清单	否	无	6.20%
15718	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀4#配电站2#变压器	630	14.40	709.28	697.86368	未进入负面清单	否	无	5.20%
15719	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀6#配电站1#变压器	630	9.07	742.859	732.622689	未进入负面清单	否	无	2.50%
15720	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀6#配电站2#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	5.00%
15721	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城2#配电站1#变压器	630	15.81	700.397	689.267234	未进入负面清单	否	无	2.70%
15722	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城1#配电站2#变压器	630	11.13	729.881	718.764245	未进入负面清单	否	无	3.30%
15723	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城3#配电站2#变压器	630	12.25	722.825	711.453938	未进入负面清单	否	无	4.80%
15724	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城3#配电站1#变压器	630	17.55	689.435	679.004158	未进入负面清单	否	无	3.70%
15725	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城1#配电站1#变压器	630	9.88	737.756	727.109707	未进入负面清单	否	无	4.90%
15726	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀1#配电站1#变压器	630	27.68	625.616	626.829491	未进入负面清单	否	无	4.10%
15727	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀2#配电站2#变压器	630	15.53	702.161	690.954397	未进入负面清单	否	无	3.30%
15728	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	旭辉家墅中心配电站3#配电站变压器	630	8.00	749.6	740.032	未进入负面清单	否	无	4.50%
15729	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	旭辉家墅中心配电站1#配电站变压器	630	2.00	787.4	784.252	未进入负面清单	否	无	2.10%
15730	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	旭辉家墅中心配电站2#配电站变压器	630	6.00	762.2	754.268	未进入负面清单	否	无	3.30%
15731	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	石英线绿波7#亭1#变压器	500	25.67	671.65	627.587445	未进入负面清单	否	无	2.20%
15732	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	石英线绿波7#亭2#变压器	630	23.61	651.25	646.232639	未进入负面清单	否	无	2.10%
15733	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	绿波1#亭1#变压器	500	59.33	503.35	501.362445	未进入负面清单	否	无	6.00%
15734	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	绿波1#亭2#变压器	500	57.29	513.55	505.787205	未进入负面清单	否	无	5.00%
15735	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	石英线绿波2#亭1#变压器	500	49.47	552.65	526.604045	未进入负面清单	否	无	4.00%
15736	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	石英线绿波2#亭2#变压器	500	45.05	574.75	541.075125	未进入负面清单	否	无	3.00%
15737	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	石英线绿波4#亭1#变压器	630	48.03	497.4	561.090095	未进入负面清单	否	无	7.00%
15738	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	石英线绿波4#亭2#变压器	630	22.26	659.75	653.127083	未进入负面清单	否	无	6.00%
15739	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	绿波1#箱变配电站变压器	630	24.42	646.15	642.206067	未进入负面清单	否	无	5.00%
15740	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	绿波8#箱变配电站变压器	630	17.27	691.2	680.630857	未进入负面清单	否	无	5.00%
15741	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	绿波4#亭3#变压器	630	26.58	632.55	631.872226	未进入负面清单	否	无	7.00%
15742	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	绿波7#亭3#配电站变压器	630	18.35	684.4	674.418032	未进入负面清单	否	无	6.00%
15743	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	绿波4#配电站变压器	800	21.14	630.85	666.614653	未进入负面清单	否	无	5.00%



15744	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	绿波8#箱变配电变压器	630	17.27	691.2	680.630857	未进入负面清单	否	无	4.00%
15745	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	石家沟线前分2#变压器	200	15.00	770	684.5	未进入负面清单	否	无	3.00%
15746	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	跃进线绿波8#亭1#变压器	630	17.40	690.35	679.846226	未进入负面清单	否	无	7.00%
15747	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	跃进线绿波8#亭2#变压器	630	20.24	672.5	663.89881	未进入负面清单	否	无	6.00%
15748	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	跃进线绿波6#亭1#变压器	630	20.37	671.65	663.164639	未进入负面清单	否	无	3.00%
15749	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	跃进线绿波6#亭2#变压器	630	25.37	640.2	637.612762	未进入负面清单	否	无	3.90%
15750	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	跃进线绿波3#亭1#变压器	630	33.19	590.9	603.877476	未进入负面清单	否	无	2.60%
15751	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	跃进线绿波3#亭2#变压器	630	22.80	656.35	650.341782	未进入负面清单	否	无	3.00%
15752	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	绿波2#箱变配电变压器	630	0.40	797.45	796.772226	未进入负面清单	否	无	4.40%
15753	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	绿波9号箱变103配电变压器	630	23.75	650.4	645.55581	未进入负面清单	否	无	4.20%
15754	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	绿波8#亭3#变	630	17.00	692.9	682.207	未进入负面清单	否	无	2.50%
15755	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	绿波3#亭3#变压器配电变压器	630	26.85	630.85	630.621782	未进入负面清单	否	无	1.30%
15756	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	绿波5#变电亭2#变压器	500	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	5.60%
15757	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	绿波3#箱变1#配电变压器	800	13.92	688.65	704.148528	未进入负面清单	否	无	4.20%
15758	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	9果品线西北路9#箱式开关站103果品线	315	0.27	799.15	797.843563	未进入负面清单	否	无	5.00%
15759	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	英伦观邸1#配电箱2#变压器	630	7.66	751.742	742.416563	未进入负面清单	否	无	4.40%
15760	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	英伦观邸1#配电箱1#变压器	630	15.50	702.35	691.13575	未进入负面清单	否	无	2.30%
15761	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	英伦观邸1#配电箱3#变压器	630	14.28	710.036	698.606859	未进入负面清单	否	无	2.00%
15762	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山5#配电箱2#变压器	630	18.00	686.6	676.412	未进入负面清单	否	无	2.30%
15763	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山5#配电箱1#变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	1.50%
15764	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山7#配电箱2#变压器	630	9.35	741.095	730.707618	未进入负面清单	否	无	1.60%
15765	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山3#配电箱1#变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	2.50%
15766	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山6#配电箱1#变压器	630	7.76	751.112	741.713709	未进入负面清单	否	无	4.70%
15767	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山8#配电箱2#变压器	630	8.00	749.6	740.032	未进入负面清单	否	无	3.40%
15768	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山6#配电箱2#变压器	630	18.00	686.6	676.412	未进入负面清单	否	无	3.20%
15769	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山8#配电箱1#变压器	630	8.00	749.6	740.032	未进入负面清单	否	无	6.20%
15770	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山3#配电箱2#变压器	630	10.95	731.015	719.953858	未进入负面清单	否	无	5.20%
15771	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	英伦观邸3#配电箱2#变压器	630	18.49	683.513	673.618446	未进入负面清单	否	无	2.50%
15772	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	英伦观邸3#配电箱3#变压器	630	14.63	707.831	696.444325	未进入负面清单	否	无	5.00%
15773	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	英伦观邸3#配电箱1#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	2.70%
15774	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	中海天賦山A区2#配电箱1#变压器	800	19.20	646.4	675.8912	未进入负面清单	否	无	3.30%
15775	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	中海天賦山A区2#配电箱2#变压器	800	21.60	627.2	664.5248	未进入负面清单	否	无	4.80%
15776	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	海天賦山B区#2配电箱103间隔配电变压	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	3.70%
15777	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	海天賦山B区#2配电箱104间隔配电变压	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	4.90%
15778	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山7#配电箱1#变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	4.10%
15779	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣9#配电箱A变压器	630	19.93	674.441	665.583909	未进入负面清单	否	无	3.30%
15780	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦泉南园1#配电箱2#变压器	400	26.50	694	616.09	未进入负面清单	否	无	4.50%
15781	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣6#亭A变压器	630	19.20	679.04	669.62432	未进入负面清单	否	无	6.00%
15782	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	英伦观邸2#配电箱2#变压器	630	12.21	723.077	711.712298	未进入负面清单	否	无	5.00%
15783	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	英伦观邸4#配电箱3#变压器	630	4.45	771.965	765.647558	未进入负面清单	否	无	4.00%
15784	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦泉南园3#配电箱B变压器	400	20.18	719.28	654.849296	未进入负面清单	否	无	3.00%
15785	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	英伦观邸2#配电箱3#变压器	630	6.91	756.467	747.72813	未进入负面清单	否	无	7.00%
15786	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	英伦观邸4#配电箱2#变压器	630	25.36	640.232	637.637165	未进入负面清单	否	无	6.00%
15787	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	英伦观邸4#配电箱1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	5.00%
15788	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣6#亭B变压器	630	11.20	729.44	718.30272	未进入负面清单	否	无	5.00%
15789	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣7#亭B变压器	630	19.20	679.04	669.62432	未进入负面清单	否	无	7.00%
15790	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦泉南园1#配电箱1#变压器	400	19.01	723.96	662.375204	未进入负面清单	否	无	6.00%
15791	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣7#亭A变压器	630	17.60	689.12	678.71488	未进入负面清单	否	无	5.00%
15792	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣8#亭B变压器	630	21.63	663.731	656.434985	未进入负面清单	否	无	4.00%
15793	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	粘土线绿波小区5#亭1#变压器	630	24.56	645.3	641.543	未进入负面清单	否	无	3.00%
15794	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	粘土线绿波小区5#亭2#变压器	630	23.21	653.8	648.276889	未进入负面清单	否	无	7.00%
15795	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣9#配电箱	630	26.00	636.2	634.588	未进入负面清单	否	无	6.00%
15796	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦泉南园3#配电箱1#变压器	400	27.08	691.68	612.693056	未进入负面清单	否	无	3.00%
15797	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦泉南园4#亭1#变压器	630	21.65	663.605	656.329518	未进入负面清单	否	无	3.90%
15798	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣1#箱变1#变压器	400	11.20	755.2	715.4176	未进入负面清单	否	无	2.60%
15799	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦泉南园4#亭2#变压器	630	8.02	749.474	739.892185	未进入负面清单	否	无	3.00%
15800	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦泉南园2#亭1#变压器	630	20.14	673.118	664.434035	未进入负面清单	否	无	4.40%
15801	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦泉南园2#亭2#变压器	630	18.20	685.34	675.26812	未进入负面清单	否	无	4.20%
15802	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	警校箱式配电箱103配电变压器	315	25.00	721.25	619.6875	未进入负面清单	否	无	2.50%

15803	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	绿波小区5#亭3#变压器配电变压器	630	22.80	656.35	650.341782	未进入负面清单	否	无	1.30%
15804	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	英伦观邸2#配电站1#变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	5.60%
15805	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣8#变压器	630	14.52	708.524	697.122315	未进入负面清单	否	无	4.20%
15806	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	大橡分17#2号变压器	200	32.80	734.4	559.1168	未进入负面清单	否	无	5.00%
15807	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	粘土线大橡分19#变压器	315	28.00	711.8	600.696	未进入负面清单	否	无	4.40%
15808	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	大橡分17#变压器	200	51.60	696.8	440.4512	未进入负面清单	否	无	2.30%
15809	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	爱心海岸配电站1#变压器	500	48.82	555.9	528.60962	未进入负面清单	否	无	2.00%
15810	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	北方星城1#配电站1#变压器	630	40.5	544.85	579.33575	未进入负面清单	否	无	2.30%
15811	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	北方星城1#配电站2#变压器	630	65.34	388.358	546.246883	未进入负面清单	否	无	1.50%
15812	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	北方星城3#配电站1#变压器	630	9.21	741.977	731.663918	未进入负面清单	否	无	1.60%
15813	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	北方星城3#配电站2#变压器	630	10.27	735.299	724.484793	未进入负面清单	否	无	2.50%
15814	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	北方星城4#配电站1#变压器	630	58.72	430.064	547.466419	未进入负面清单	否	无	4.70%
15815	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	北方星城4#配电站2#变压器	630	43.31	527.147	571.692634	未进入负面清单	否	无	3.40%
15816	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	北方星城6#配电站1#变压器	630	42.21	534.077	574.566098	未进入负面清单	否	无	3.20%
15817	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	北方星城6#配电站2#变压器	630	70.18	357.866	548.849641	未进入负面清单	否	无	6.20%
15818	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	大连巷1#配电站1#配电变压器	630	28.13	622.781	624.811705	未进入负面清单	否	无	5.20%
15819	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	大连巷1#配电站2#配电变压器	630	63.12	402.344	546.040467	未进入负面清单	否	无	2.50%
15820	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	东小磨1#亭1#变压器	630	56.88	441.656	548.786067	未进入负面清单	否	无	5.00%
15821	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	东小磨1#亭2#变压器	630	7.33	753.821	744.744921	未进入负面清单	否	无	2.70%
15822	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	东小磨2#亭1#变压器	630	25.97	636.389	634.729777	未进入负面清单	否	无	3.30%
15823	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	东小磨2#亭2#变压器	630	61.19	414.503	546.365614	未进入负面清单	否	无	4.80%
15824	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变102泰达线	慧岚园1#配电站1#配电变压器	630	14.14	710.918	699.476195	未进入负面清单	否	无	3.70%
15825	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变102泰达线	慧岚园1#配电站2#配电变压器	630	33.51	588.887	602.663966	未进入负面清单	否	无	4.90%
15826	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变205慧谷线	慧岚园2#配电站1#配电变压器	630	75.21	326.177	554.682278	未进入负面清单	否	无	4.10%
15827	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变205慧谷线	慧岚园2#配电站2#配电变压器	630	37.57	563.309	588.364809	未进入负面清单	否	无	3.30%
15828	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变205慧谷线	慧岚园2#配电站3#配电变压器	630	7.13	755.081	746.162725	未进入负面清单	否	无	4.50%
15829	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	假日海岸配电站1#配电变压器	500	58.98	505.1	502.09202	未进入负面清单	否	无	2.10%
15830	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新1#配电站1#变压器	630	32.53	595.061	606.426657	未进入负面清单	否	无	3.30%
15831	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新1#配电站2#变压器	630	63.3	401.21	546.03407	未进入负面清单	否	无	2.20%
15832	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新1#配电站3#变压器	630	61.6	411.92	546.257278	未进入负面清单	否	无	2.10%
15833	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新2#配电站1#变压器	630	57.45	438.065	548.331658	未进入负面清单	否	无	6.00%
15834	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新2#配电站2#变压器	630	53.31	464.147	552.563234	未进入负面清单	否	无	5.00%
15835	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新3#配电站1#变压器	630	74.81	328.697	554.101774	未进入负面清单	否	无	4.00%
15836	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新3#配电站2#变压器	630	64.76	392.012	546.133029	未进入负面清单	否	无	3.00%
15837	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新4#配电站1#变压器	630	63.74	398.438	546.035619	未进入负面清单	否	无	7.00%
15838	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新4#配电站2#变压器	630	42.9	529.73	572.74583	未进入负面清单	否	无	6.00%
15839	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	蓝海之星变电站1#变压器	400	68.9	524.4	438.6884	未进入负面清单	否	无	5.00%
15840	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	山海逸景配电站1#电变压器	500	52.35	538.25	518.226125	未进入负面清单	否	无	5.00%
15841	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线东小磨3#亭1#变压器	630	32.92	592.604	604.914763	未进入负面清单	否	无	7.00%
15842	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线东小磨3#亭2#变压器	630	59.66	424.142	546.956883	未进入负面清单	否	无	6.00%
15843	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线东小磨4#亭1#变压器	630	44.29	520.973	569.261058	未进入负面清单	否	无	5.00%
15844	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线东小磨4#亭2#变压器	630	94.01	207.737	604.706446	未进入负面清单	否	无	4.00%
15845	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线东小磨5#亭1#变压器	630	45.64	512.468	566.109605	未进入负面清单	否	无	3.00%
15846	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线东小磨5#亭2#变压器	630	41.8	536.66	575.67612	未进入负面清单	否	无	7.00%
15847	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	爱心海岸2#配电变压器	630	67.83	372.671	547.217261	未进入负面清单	否	无	6.00%
15848	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟1#配电站1#变压器	630	62.46	406.502	546.098851	未进入负面清单	否	无	3.00%
15849	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟1#配电站2#变压器	630	68.6	367.82	547.67548	未进入负面清单	否	无	3.90%
15850	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟1#配电站3#变压器	630	60.16	420.992	546.731213	未进入负面清单	否	无	2.60%
15851	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟2#配电站1#变压器	630	92.12	219.644	597.663947	未进入负面清单	否	无	3.00%
15852	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟2#配电站2#变压器	630	9.95	737.315	726.637158	未进入负面清单	否	无	4.40%
15853	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟2#配电站3#变压器	630	44.08	522.296	569.771923	未进入负面清单	否	无	4.20%
15854	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟3#配电站1#变压器	630	9.73	738.701	728.124393	未进入负面清单	否	无	2.50%
15855	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟3#配电站2#变压器	630	10.88	731.456	720.417587	未进入负面清单	否	无	1.30%
15856	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟3#配电站3#变压器	630	89.29	237.473	587.960358	未进入负面清单	否	无	5.60%
15857	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	泰达慧谷产业园区1#配电站1#变压器	630	27.05	629.585	629.697258	未进入负面清单	否	无	4.20%
15858	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	泰达慧谷产业园区1#配电站2#变压器	630	41.69	537.353	575.977534	未进入负面清单	否	无	5.00%
15859	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变102泰达线	泰达青筑1号配电站1号变压器	800	14.4	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	4.40%
15860	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变102泰达线	泰达青筑1号配电站2号变压器	400	23.23	707.08	635.745316	未进入负面清单	否	无	2.30%
15861	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变205慧谷线	泰达青筑2号配电站1号变压器	800	28.62	571.04	636.568352	未进入负面清单	否	无	2.00%

15862	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变205慧谷线	泰达青筑2号配电箱2号变压器	800	33.2	534.4	622.5792	未进入负面清单	否	无	2.30%
15863	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变102泰达线	泰达青筑3号配电箱1号变压器	800	32.75	538	623.805	未进入负面清单	否	无	1.50%
15864	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变102泰达线	泰达青筑3号配电箱2号变压器	400	30.82	676.72	591.434896	未进入负面清单	否	无	1.60%
15865	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	消防支队配电箱1#变压器	630	49.88	485.756	557.704907	未进入负面清单	否	无	2.50%
15866	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	小磨樱桃园配电箱1#变压器	630	84.22	269.414	573.099529	未进入负面清单	否	无	4.70%
15867	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	小磨樱桃园配电箱2#变压器	630	71.88	347.156	550.464267	未进入负面清单	否	无	3.40%
15868	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	晋城三新1#配电箱1#变压器	630	14.88	706.256	694.909107	未进入负面清单	否	无	3.20%
15869	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	晋城三新1#配电箱2#变压器	630	93.29	212.273	601.970518	未进入负面清单	否	无	6.20%
15870	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	哈连山水居箱变1#变压器	400	57.29	570.84	472.965764	未进入负面清单	否	无	5.20%
15871	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	假日海岸箱式配电箱S	200	31.72	736.56	566.363168	未进入负面清单	否	无	2.50%
15872	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	芦雁园1#箱式配电箱1#变压器	500	70.96	445.2	484.08608	未进入负面清单	否	无	5.00%
15873	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	芦雁园2#箱式配电箱1#变压器	500	76.94	415.3	480.46818	未进入负面清单	否	无	2.70%
15874	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线东小磨精品箱变	630	17.01	692.837	682.148426	未进入负面清单	否	无	3.30%
15875	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	双鑫假日海岸箱式配电箱配电变压器	630	12.63	720.431	709.009565	未进入负面清单	否	无	4.80%
15876	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	联想五常箱式配电箱变压器	630	12.63	720.431	709.009565	未进入负面清单	否	无	3.70%
15877	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	小磨樱桃园箱式配电箱	630	87.08	251.396	581.084363	未进入负面清单	否	无	4.90%
15878	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	拆船二支2#柱上变压器	400	49.71	601.16	501.163364	未进入负面清单	否	无	4.10%
15879	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	拆船支10左2#变压器	250	81.16	597.1	315.39364	未进入负面清单	否	无	3.30%
15880	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	黑石支6#柱上变压器	630	69.23	363.851	548.105953	未进入负面清单	否	无	4.50%
15881	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	红石分1#柱上变压器	100	31.71	768.29	556.375241	未进入负面清单	否	无	2.10%
15882	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	红石分37#	630	57.9	435.23	548.00183	未进入负面清单	否	无	3.30%
15883	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	红石分87#	200	94.64	610.72	222.014592	未进入负面清单	否	无	2.20%
15884	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	红石五支5#柱上变压器	200	26.73	746.548	600.477582	未进入负面清单	否	无	2.10%
15885	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变104双石乙线	金龙四支10右3#台	200	35.01	729.98	544.434002	未进入负面清单	否	无	5.50%
15886	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变104双石乙线	金龙四支18#台	200	81.47	637.06	280.987218	未进入负面清单	否	无	6.00%
15887	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变104双石乙线	金龙四支2#台	100	33.51	766.49	543.149201	未进入负面清单	否	无	5.00%
15888	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变113警戒线	警戒线红石四支6#	250	46.69	683.275	480.978903	未进入负面清单	否	无	4.00%
15889	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	鞠家沟分3#柱上变压器	400	43.19	627.24	529.095044	未进入负面清单	否	无	3.00%
15890	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	鞠家沟分55#	400	27.48	690.08	610.366016	未进入负面清单	否	无	7.00%
15891	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	蓝海支8#柱上变压器	200	81.48	637.04	280.939808	未进入负面清单	否	无	6.00%
15892	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	南沟支2#柱上变压器	100	79.90	720.102	224.652904	未进入负面清单	否	无	5.00%
15893	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	山口支22#台	50	36.59	781.705	513.974141	未进入负面清单	否	无	5.00%
15894	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变106双城乙线	双城支17#	100	81.08	718.92	217.099664	未进入负面清单	否	无	7.00%
15895	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变106双城乙线	双城乙线双城于12#	315	102.02	478.637	311.694533	未进入负面清单	否	无	6.00%
15896	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变107双黑线	双黑线双黑分17#	100	67.59	732.41	304.964081	未进入负面清单	否	无	5.00%
15897	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变107双黑线	双黑线双黑分9#	100	100.09	699.91	99.460081	未进入负面清单	否	无	4.00%
15898	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨于79#柱上变压器1	400	71.36	514.568	432.814567	未进入负面清单	否	无	3.00%
15899	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线双磨于67#	315	34.97	689.8445	558.761378	未进入负面清单	否	无	7.00%
15900	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线小磨二支48#	250	44.01	689.975	496.342003	未进入负面清单	否	无	6.00%
15901	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线小磨四支6#	200	43.17	713.66	491.912978	未进入负面清单	否	无	3.00%
15902	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线小磨五支7#	100	55.45	744.55	387.147025	未进入负面清单	否	无	3.90%
15903	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石干18#柱上变压器	315	23.48	726.038	629.526278	未进入负面清单	否	无	2.60%
15904	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石干68#柱上变压器	400	60.00	559.984	463.987201	未进入负面清单	否	无	3.00%
15905	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	双石甲线黑石二支8#	200	64.4	671.2	367.7472	未进入负面清单	否	无	4.40%
15906	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石甲线红石分37#台	200	67.98	664.032	348.564485	未进入负面清单	否	无	4.20%
15907	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石甲线红石分73#变压器	200	60.87	678.26	387.143138	未进入负面清单	否	无	2.50%
15908	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石甲线鞠家沟二支8#	200	66.33	667.34	357.353378	未进入负面清单	否	无	1.30%
15909	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石甲线鞠家沟支2#	160	68.21	690.864	328.761666	未进入负面清单	否	无	5.60%
15910	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石甲线鞠家沟支28#	400	70.05	519.8	435.8801	未进入负面清单	否	无	4.20%
15911	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石甲线南沟支19#	100	95.32	704.68	128.299024	未进入负面清单	否	无	5.00%
15912	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石甲线双石干17左1#	315	16.00	749.6	680.064	未进入负面清单	否	无	4.40%
15913	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石甲线双石干73左1#	400	82.82	468.72	411.806096	未进入负面清单	否	无	2.30%
15914	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石乙线大佛支5右1#柱上变压器	100	76.1	723.9	249.1121	未进入负面清单	否	无	2.00%
15915	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石乙线红石分109#	315	47.54	650.249	490.871625	未进入负面清单	否	无	2.30%
15916	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	双石乙线双石干27右1#台	200	56.27	687.46	413.166258	未进入负面清单	否	无	1.50%
15917	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	双石乙线双石干于62#	315	6.84	778.454	746.753746	未进入负面清单	否	无	1.60%
15918	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双台变101双石甲线红石分3左2	315	48.6	646.91	485.60174	未进入负面清单	否	无	2.50%
15919	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双台变101双石甲线双石甲线红石分33#	315	66.64	590.084	406.768022	未进入负面清单	否	无	4.70%
15920	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双台变101双石甲线双石甲线鞠家沟支11	100	33.11	766.89	546.082721	未进入负面清单	否	无	3.40%



15921	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	台变101双石甲线双石甲线蓝海支7#100#	200	55.36	689.28	418.414592	未进入负面清单	否	无	3.20%
15922	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双台变101双石甲线双石甲线蓝海支9#	30	56.74	782.978	355.738283	未进入负面清单	否	无	6.20%
15923	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双台变102双石乙线双石干35#	250	31.8	720.5	570.881	未进入负面清单	否	无	5.20%
15924	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变104双士乙线	双台变2#双士乙线双士乙线金龙分18#	30	94	771.8	74.508	未进入负面清单	否	无	2.50%
15925	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变105双城甲线	双台变3#双城甲线双城甲线双城干39#	315	86.06	528.911	344.819193	未进入负面清单	否	无	5.00%
15926	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变107双黑线	双台变107双黑线双黑线双台沟分15#	200	48.98	702.04	456.140808	未进入负面清单	否	无	2.70%
15927	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变107双黑线	双台变107双黑线双黑线双台沟分6#	315	28.80	709.28	595.72736	未进入负面清单	否	无	3.30%
15928	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双台变108双磨线小磨二2#19#变台	200	49.36	701.28	453.848192	未进入负面清单	否	无	4.80%
15929	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双台变204双石乙线红石分87#	80	34.61	772.312	532.702817	未进入负面清单	否	无	3.70%
15930	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	双台变204双石乙线鞠家沟二分8#	100	39.61	760.39	498.809521	未进入负面清单	否	无	4.90%
15931	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	双台变204双石乙线双石干#4	100	70.48	729.52	285.834304	未进入负面清单	否	无	4.10%
15932	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变104双士乙线	双士乙线金龙分16左2#柱上变压器	200	34.04	731.92	550.854432	未进入负面清单	否	无	3.30%
15933	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变104双士乙线	双士乙线金龙分33#柱上变压器	250	39.84	700.4	520.96064	未进入负面清单	否	无	1.50%
15934	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	水塘支11左1#柱上变压器	125	82.43	696.9625	225.493811	未进入负面清单	否	无	6.00%
15935	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	水塘支3#柱上变压器	500	86.6	367	482.178	未进入负面清单	否	无	5.00%
15936	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	水塘支5左2#柱上变压器	315	101.24	481.094	312.940434	未进入负面清单	否	无	4.00%
15937	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	小磨支2#12#柱上变压器	200	48.42	703.16	459.529928	未进入负面清单	否	无	3.00%
15938	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	小磨支7#柱上变压器	100	33.26	766.736	544.929397	未进入负面清单	否	无	7.00%
15939	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变207能源线	新居二分7左1#	315	55.25	625.9625	454.155719	未进入负面清单	否	无	6.00%
15940	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居1#变电亭1#变压器	630	72.73	341.801	551.408133	未进入负面清单	否	无	5.00%
15941	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居1#变电亭2#变压器	630	29.75	612.575	617.758938	未进入负面清单	否	无	5.00%
15942	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居3#变电亭1#变压器	630	61.78	410.786	546.216409	未进入负面清单	否	无	7.00%
15943	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居3#变电亭2#变压器	630	41.08	541.196	577.676683	未进入负面清单	否	无	6.00%
15944	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居3#变电亭3#变压器	630	57.7	436.49	548.14527	未进入负面清单	否	无	5.00%
15945	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居4#变电亭1#变压器	630	30.82	605.834	613.281961	未进入负面清单	否	无	4.00%
15946	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居4#变电亭2#变压器	630	79.15	301.355	561.477518	未进入负面清单	否	无	7.00%
15947	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居5#变电亭1#变压器	630	19.17	679.229	669.791801	未进入负面清单	否	无	3.00%
15948	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居5#变电亭2#变压器	630	70.52	355.724	549.143435	未进入负面清单	否	无	6.00%
15949	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居5#变电亭3#变压器	630	37.36	564.632	589.053485	未进入负面清单	否	无	3.00%
15950	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城筑策1#配电站1#配电变压器	630	73.78	335.186	552.699769	未进入负面清单	否	无	3.90%
15951	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城筑策1#配电站2#配电变压器	630	19.01	680.2244	670.675737	未进入负面清单	否	无	2.60%
15952	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城筑策2#配电站1#配电变压器	800	22.05	623.6	662.4962	未进入负面清单	否	无	3.00%
15953	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城筑策2#配电站2#配电变压器	800	80.47	156.224	674.283423	未进入负面清单	否	无	4.40%
15954	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城筑策3#配电站1#配电变压器	800	30.41	556.736	630.707717	未进入负面清单	否	无	4.20%
15955	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城筑策3#配电站2#配电变压器	800	22.61	619.12	660.016968	未进入负面清单	否	无	2.50%
15956	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城筑策4#配电站1#配电变压器	630	77.15	313.9298	557.790602	未进入负面清单	否	无	1.30%
15957	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城筑策4#配电站2#配电变压器	630	32.10	597.7574	608.107919	未进入负面清单	否	无	5.60%
15958	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城筑策5#配电站1#配电变压器	630	37.72	562.3892	587.889289	未进入负面清单	否	无	4.20%
15959	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城筑策5#配电站2#配电变压器	630	16.49	696.1004	685.199122	未进入负面清单	否	无	5.00%
15960	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城筑策6#配电站1#配电变压器	630	19.42	677.6666	668.4107	未进入负面清单	否	无	4.40%
15961	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城筑策6#配电站2#配电变压器	630	24.99	642.563	639.423506	未进入负面清单	否	无	2.30%
15962	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧雲山1#配电站1#配电变压器	800	32.70	538.368	623.932129	未进入负面清单	否	无	2.00%
15963	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧雲山1#配电站2#配电变压器	800	68.10	255.232	626.197217	未进入负面清单	否	无	2.30%
15964	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧雲山1#配电站3#配电变压器	800	36.29	509.696	615.041516	未进入负面清单	否	无	1.50%
15965	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧雲山3#配电站1#配电变压器	800	57.06	343.488	603.992008	未进入负面清单	否	无	1.60%
15966	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧雲山3#配电站2#配电变压器	800	42.43	460.528	604.579548	未进入负面清单	否	无	2.50%
15967	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧雲山5#配电站1#配电变压器	800	35.57	515.408	616.648758	未进入负面清单	否	无	4.70%
15968	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧雲山5#配电站2#配电变压器	800	60.37	317.056	608.599634	未进入负面清单	否	无	3.40%
15969	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗三新1#配电站1#配电变压器	800	60.1	319.2	608.1608	未进入负面清单	否	无	3.20%
15970	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗三新1#配电站2#配电变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	6.20%
15971	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗三新2#配电站1#配电变压器	800	6.2	750.4	753.4752	未进入负面清单	否	无	5.20%
15972	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗三新2#配电站2#配电变压器	800	26.29	589.68	644.973128	未进入负面清单	否	无	2.50%
15973	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗三新3#配电站2#配电变压器	800	15.08	679.36	697.552512	未进入负面清单	否	无	5.00%
15974	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	驿城新居2#变电亭1#变压器	630	49.9	485.63	557.67063	未进入负面清单	否	无	2.70%
15975	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	驿城新居2#变电亭2#变压器	630	86.62	254.294	579.730537	未进入负面清单	否	无	3.30%
15976	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	驿城新居2#变电亭3#变压器	630	69.96	359.252	548.667301	未进入负面清单	否	无	4.80%
15977	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	驿城新居6#亭1#变压器	630	98.44	179.828	622.977317	未进入负面清单	否	无	3.70%
15978	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	驿城新居6#亭2#变压器	630	18.32	684.584	674.584211	未进入负面清单	否	无	4.90%
15979	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	驿城新居7#亭1#变压器	630	28.63	619.631	622.599645	未进入负面清单	否	无	4.10%

15980	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	驿城新居7#变2#变压器	630	58.61	430.757	547.533322	未进入负面清单	否	无	3.30%
15981	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	中海凤凰熙岸1号配电站1#变压器	400	42.09	631.64	534.142724	未进入负面清单	否	无	4.50%
15982	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	中海凤凰熙岸1号配电站2#变压器	800	55.82	353.44	602.709792	未进入负面清单	否	无	2.10%
15983	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	中海凤凰熙岸2号配电站1#变压器	400	65.03	539.88	448.916036	未进入负面清单	否	无	3.30%
15984	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	中海凤凰熙岸2号配电站2#变压器	400	90.85	436.6	403.3489	未进入负面清单	否	无	2.20%
15985	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	中海凤凰熙岸4#配电站1#配变变压器	630	5.36	766.232	758.929965	未进入负面清单	否	无	2.10%
15986	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	中海凤凰熙岸4#配电站2#配变变压器	630	38.87	555.119	584.225245	未进入负面清单	否	无	6.00%
15987	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	中海凤凰熙岸5#配电站1#配变变压器	630	28.67	619.379	622.424041	未进入负面清单	否	无	5.00%
15988	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	中海凤凰熙岸5#配电站2#配变变压器	630	51.48	475.676	555.121995	未进入负面清单	否	无	4.00%
15989	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	北甸二分19左1#	315	102.03	478.6055	311.678808	未进入负面清单	否	无	3.00%
15990	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	北甸二分25#	100	68.85	731.15	296.603225	未进入负面清单	否	无	7.00%
15991	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	北甸二分3右1#柱上变压器	100	57.40	742.6	373.7476	未进入负面清单	否	无	6.00%
15992	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	后牧甲线沙岗二支6#变压器	100	54.05	745.95	396.814025	未进入负面清单	否	无	5.00%
15993	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	后牧乙线沙岗于56#	100	44.54	755.46	463.518116	未进入负面清单	否	无	5.00%
15994	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	后牧乙线沙岗于63#	315	60.95	608.0075	429.419429	未进入负面清单	否	无	7.00%
15995	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变210沙牧乙线	鸡场线北甸分18#	100	29.40	770.6	573.4436	未进入负面清单	否	无	6.00%
15996	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变210沙牧乙线	鸡场线北甸分26	100	45.53	754.47	456.489809	未进入负面清单	否	无	5.00%
15997	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	鸡场线沙岗分20#	250	35.28	711.8	548.87966	未进入负面清单	否	无	4.00%
15998	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	沙岗二分10#柱上变压器	315	82.2	541.07	355.24046	未进入负面清单	否	无	3.00%
15999	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗二分7#柱上变压器	100	76.9	723.1	243.9361	未进入负面清单	否	无	7.00%
16000	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	沙岗分26#柱上变压器	315	31.01	702.3185	582.211033	未进入负面清单	否	无	6.00%
16001	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	沙岗分3#柱上变压器	315	39.21	676.4885	534.748859	未进入负面清单	否	无	3.00%
16002	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	沙岗分4左5#柱上变压器	315	46.89	652.2965	494.138171	未进入负面清单	否	无	3.90%
16003	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗干32#柱上变压器	100	62.25	737.75	340.750625	未进入负面清单	否	无	2.60%
16004	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗于51右1#柱上变压器(1)	30	43.49	786.953	457.75414	未进入负面清单	否	无	3.00%
16005	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗于61#柱上变压器	200	45.23	709.54	479.075058	未进入负面清单	否	无	4.40%
16006	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	沙岗干64左3#	315	49.81	643.0985	479.672637	未进入负面清单	否	无	4.20%
16007	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	沙岗干80左3#柱上变压器	100	77.35	722.65	241.030225	未进入负面清单	否	无	2.50%
16008	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	沙岗干三支3#	100	31.52	768.48	557.775104	未进入负面清单	否	无	1.30%
16009	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	营叉线沙岗二分14#变台	200	43.74	712.52	488.343752	未进入负面清单	否	无	5.60%
16010	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	永福支17右1#	50	86.86	756.57	142.843298	未进入负面清单	否	无	4.20%
16011	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	永福支6右1#	80	107.41	714.072	33.0152648	未进入负面清单	否	无	5.00%
16012	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变106北方线	116#配电站1#变压器	500	76.4	418	480.648	未进入负面清单	否	无	4.40%
16013	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变106北方线	116#配电站2#变压器	500	89.88	350.6	484.88072	未进入负面清单	否	无	2.30%
16014	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	得乐1#配电站1#变压器	100	40.94	759.06	489.240836	未进入负面清单	否	无	2.00%
16015	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	得乐1#配电站2#变压器	100	37.01	762.99	517.617401	未进入负面清单	否	无	2.30%
16016	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变106北方线	得乐2#配电站1#配变变压器	630	12.29	722.573	711.195778	未进入负面清单	否	无	1.50%
16017	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变106北方线	得乐2#配电站2#配变变压器	630	10.32	734.984	724.149651	未进入负面清单	否	无	1.60%
16018	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变106北方线	得乐2#配电站3#配变变压器	630	28.25	622.025	624.277938	未进入负面清单	否	无	2.50%
16019	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变107革润线	朗润园2#配电站1#变压器	800	6.75	746	749.645	未进入负面清单	否	无	4.70%
16020	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变107革润线	朗润园2#配电站2#变压器	800	6.96	744.32	748.195328	未进入负面清单	否	无	3.40%
16021	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变107革润线	朗润园4#配电站1#配变变压器	800	14.34	685.28	701.730848	未进入负面清单	否	无	3.20%
16022	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变107革润线	朗润园4#配电站2#配变变压器	800	41.06	471.52	606.393888	未进入负面清单	否	无	6.20%
16023	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变107革润线	朗润园6#配电站1#配变变压器	800	49.82	401.44	600.002592	未进入负面清单	否	无	5.20%
16024	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变107革润线	朗润园6#配电站2#配变变压器	800	36.36	509.12	614.883968	未进入负面清单	否	无	2.50%
16025	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变107革润线	朗润园8#配电站1#变压器	630	38.53	557.261	585.287337	未进入负面清单	否	无	5.00%
16026	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变107革润线	朗润园8#配电站2#变压器	630	46.05	509.885	565.197958	未进入负面清单	否	无	2.70%
16027	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	镇中街变电亭1#变压器	630	84.78	265.886	574.581849	未进入负面清单	否	无	3.30%
16028	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	镇中街变电亭2#变压器	630	67.52	374.624	547.053875	未进入负面清单	否	无	4.80%
16029	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	镇中街变电亭3#变压器	630	46.58	506.546	564.050873	未进入负面清单	否	无	3.70%
16030	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会1#配电站1#变压器	800	45.02	439.84	601.984032	未进入负面清单	否	无	4.90%
16031	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会1#配电站2#变压器	800	61	312	609.68	未进入负面清单	否	无	4.10%
16032	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会3#配电站1#变压器	630	22.59	657.683	651.42941	未进入负面清单	否	无	3.30%
16033	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会3#配电站2#变压器	630	79.47	299.339	562.115297	未进入负面清单	否	无	4.50%
16034	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会3#配电站3#变压器	630	48.74	492.938	559.742019	未进入负面清单	否	无	6.00%
16035	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会5#配电站1#变压器	630	48.31	495.647	560.552394	未进入负面清单	否	无	5.00%
16036	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会5#配电站2#变压器	630	75.78	322.586	555.544329	未进入负面清单	否	无	4.00%
16037	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会5#配电站3#变压器	630	91.74	222.038	596.302339	未进入负面清单	否	无	3.00%
16038	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会7#配电站1#变压器	630	65.61	386.657	546.314342	未进入负面清单	否	无	7.00%

16039	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会7#配电站2#变压器	630	48.7	493.19	559.81647	未进入负面清单	否	无	6.00%
16040	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会7#配电站3#变压器	630	54.59	456.083	551.02429	未进入负面清单	否	无	5.00%
16041	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变202磊山线	磊山线磊山于36左2#箱变	630	70.63	355.031	549.241605	未进入负面清单	否	无	5.00%
16042	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	中革分2#局属箱式配电站配电变压器	200	6.00	788	752.72	未进入负面清单	否	无	7.00%
16043	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变111棋盘线	铁革镇堡居民箱式配电站1#配电变压器	50	50.17	774.915	411.225145	未进入负面清单	否	无	6.00%
16044	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	玻农分24#柱上变压器	200	82.18	635.64	277.631048	未进入负面清单	否	无	5.00%
16045	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	玻农分45#变压器	160	85.97	662.448	230.493454	未进入负面清单	否	无	4.00%
16046	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	玻农分9#台S柱上变压器	315	42.39	666.4715	517.482731	未进入负面清单	否	无	3.00%
16047	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	玻农支10右2#变压器	100	34.22	765.78	537.950084	未进入负面清单	否	无	7.00%
16048	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变106北方线	采石分8#变压器	50	46.69	776.655	437.379781	未进入负面清单	否	无	6.00%
16049	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变205辛乙线	革辛于5右1#柱上变压器	315	24.74	722.069	621.360129	未进入负面清单	否	无	3.00%
16050	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	革镇堡线中革干59#变压器	315	98.09	491.0165	318.361915	未进入负面清单	否	无	3.90%
16051	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	后革二支2左1#变压器	200	46.42	707.16	471.736328	未进入负面清单	否	无	2.60%
16052	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	后革二支6#台S	250	45.47	686.325	487.928023	未进入负面清单	否	无	3.00%
16053	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	后革三分6#变压器	200	71.72	656.56	329.115168	未进入负面清单	否	无	4.40%
16054	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	后革三支2右1#台	30	37.22	788.834	506.395985	未进入负面清单	否	无	4.20%
16055	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变106北方线	后革五分3#变压器	100	88.83	711.17	168.267689	未进入负面清单	否	无	2.50%
16056	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	后革支13#台S柱上变压器	250	74.47	613.825	342.884523	未进入负面清单	否	无	1.30%
16057	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	后革支6右2#变压器	160	42.82	731.488	486.776838	未进入负面清单	否	无	5.60%
16058	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变110磊热甲线	磊革甲线范家沟分29右1#变台	100	100.73	699.27	95.625329	未进入负面清单	否	无	4.20%
16059	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	磊革乙线后革二分4左1#变压器	200	84.00	632	269.12	未进入负面清单	否	无	5.00%
16060	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变202磊山线	磊山于50#变台	250	67.41	631.475	374.322703	未进入负面清单	否	无	4.40%
16061	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变202磊山线	磊山线磊山于21#变压器	100	101.34	698.66	91.977956	未进入负面清单	否	无	2.30%
16062	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变202磊山线	磊山线磊山于26#变压器	315	22.48	729.188	636.078538	未进入负面清单	否	无	2.00%
16063	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变202磊山线	磊山线磊山于37#变台	200	50.02	699.96	449.880008	未进入负面清单	否	无	2.30%
16064	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变202磊山线	磊山线磊山于43#变台	50	33.46	783.27	537.917858	未进入负面清单	否	无	1.50%
16065	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变111棋盘线	棋盘线亿华干3#台	100	82.12	717.88	210.476944	未进入负面清单	否	无	1.60%
16066	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	天华线磊山干32#变压器	50	48.4	775.8	424.5128	未进入负面清单	否	无	2.50%
16067	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	天华线麦花分15#变压器	160	15.00	776	683.6	未进入负面清单	否	无	4.70%
16068	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变208前泥线	污泥二分4	100	43.46	756.54	471.207716	未进入负面清单	否	无	3.40%
16069	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变208前泥线	污泥二分4#柱上变压器	100	46.16	753.84	452.027456	未进入负面清单	否	无	3.20%
16070	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变208前泥线	污泥分14#变压器	100	56.52	743.482	379.798843	未进入负面清单	否	无	6.20%
16071	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变208前泥线	污泥分14#柱上变压器	100	39.2	760.8	501.7664	未进入负面清单	否	无	5.20%
16072	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变208前泥线	污泥分32#变压器	160	73.05	683.12	300.98084	未进入负面清单	否	无	2.50%
16073	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	五轧二分13#台	250	49.05	677.375	467.747563	未进入负面清单	否	无	5.00%
16074	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	五轧二分4右1#变压器	315	23.35	726.4475	630.374509	未进入负面清单	否	无	2.70%
16075	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	五轧于129#变压器	200	82.23	635.54	277.395458	未进入负面清单	否	无	3.30%
16076	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	五轧于42左4#变	30	38.18	788.546	498.933137	未进入负面清单	否	无	4.80%
16077	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	五轧干42左4#台2#柱上变压器	100	107.31	692.69	56.674361	未进入负面清单	否	无	3.70%
16078	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	五轧线玻农分15#台	50	84.97	757.515	156.339505	未进入负面清单	否	无	4.90%
16079	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	五轧线羊圈村分14#台	100	88.87	711.13	168.018769	未进入负面清单	否	无	4.10%
16080	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	五轧线羊圈村分3右1#台	200	42.41	715.18	496.692162	未进入负面清单	否	无	3.30%
16081	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	夏家河干26#变台	315	22.58	728.873	635.420477	未进入负面清单	否	无	4.50%
16082	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	夏家河干32左1#柱上变压器	100	33.15	766.85	545.789225	未进入负面清单	否	无	2.10%
16083	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变208前泥线	夏家河干43左1#柱上变压器	100	97.98	702.02	112.160804	未进入负面清单	否	无	3.30%
16084	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	夏家河干49右1#柱上变压器	250	81.77	595.575	312.998323	未进入负面清单	否	无	2.20%
16085	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	夏家河干65#柱上变压器	200	26.01	747.976	605.436483	未进入负面清单	否	无	2.10%
16086	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	夏家河干88左1#柱上-变压器	100	21.41	778.594	633.334168	未进入负面清单	否	无	6.00%
16087	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	夏家河线夏家河干19右8#变压器	200	56.79	686.42	410.182082	未进入负面清单	否	无	5.00%
16088	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	夏家河线夏家河干8#变压器	100	92.38	707.62	146.300644	未进入负面清单	否	无	4.00%
16089	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	羊圈村分14#变压器	100	38.42	761.58	507.400964	未进入负面清单	否	无	3.00%
16090	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	羊圈村分23右2#变压器	160	43.33	730.672	483.399822	未进入负面清单	否	无	7.00%
16091	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	羊圈村分31#变压器	100	32.87	767.13	547.844369	未进入负面清单	否	无	6.00%
16092	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	羊圈村三分9#变压器	160	41.04	734.336	498.628506	未进入负面清单	否	无	5.00%
16093	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	羊圈村四分10#柱上变压器	630	63.8	398.06	546.03772	未进入负面清单	否	无	5.00%
16094	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	中革分15#变压器	200	44.18	711.64	485.597448	未进入负面清单	否	无	7.00%
16095	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	中革分2#柱上变压器	80	62.19	750.2496	333.434779	未进入负面清单	否	无	6.00%
16096	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干12#变压器	315	41.16	670.346	524.085586	未进入负面清单	否	无	5.00%
16097	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干21#变压器	200	82.72	634.56	275.091968	未进入负面清单	否	无	4.00%



16098	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干30#柱上变压器	200	50.46	699.088	447.268159	未进入负面清单	否	无	3.00%
16099	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干36左1#变压器	630	35.35	577.295	595.926218	未进入负面清单	否	无	7.00%
16100	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干36左1#柱上变压器	250	39.86	700.35	520.84049	未进入负面清单	否	无	6.00%
16101	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干42#变压器	250	74.51	613.725	342.713503	未进入负面清单	否	无	3.00%
16102	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干45#柱上变压器	315	90.00	516.5	335.15	未进入负面清单	否	无	2.90%
16103	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干42#变压器	200	38.99	722.02	518.484402	未进入负面清单	否	无	3.60%
16104	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变106北方线	中革干47右3#变压器	250	42.25	694.375	506.626563	未进入负面清单	否	无	3.00%
16105	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干51右3#变压器	160	55.2	711.68	407.15264	未进入负面清单	否	无	4.40%
16106	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干68#变压器	160	80.77	670.768	258.220686	未进入负面清单	否	无	4.20%
16107	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干68#柱上变压器	315	99.58	486.323	315.719557	未进入负面清单	否	无	2.50%
16108	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋盛园1#箱式配电站变压器	630	30.18	609.866	615.942441	未进入负面清单	否	无	1.30%
16109	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋盛园2#箱式配电站变压器	630	19.46	677.402	668.177571	未进入负面清单	否	无	5.60%
16110	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋盛园3#箱式配电站变压器	630	41.38	539.306	576.835177	未进入负面清单	否	无	4.20%
16111	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋盛园4#箱式配电站变压器	630	85.29	262.673	575.966198	未进入负面清单	否	无	5.00%
16112	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋盛园5#箱式配电站变压器	630	9.84	738.008	727.380013	未进入负面清单	否	无	4.40%
16113	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋盛园6#箱式配电站变压器	630	31.61	600.857	610.069102	未进入负面清单	否	无	2.30%
16114	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋盘村分12#变压器	80	24.00	780.8	612.608	未进入负面清单	否	无	2.00%
16115	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋新乙线茶叶沟分14#台	200	63.60	672.8	372.0992	未进入负面清单	否	无	2.30%
16116	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋新乙线棋盘村分11左4#变压器	200	36.05	727.9	537.59205	未进入负面清单	否	无	1.50%
16117	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋新乙线棋盘村分25#柱上变压器	200	58.25	683.5	401.86125	未进入负面清单	否	无	1.60%
16118	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋新乙线渔政二支4#变压器	100	37.98	762.02	510.584804	未进入负面清单	否	无	2.50%
16119	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	55#配电站1#变压器	630	33.3	590.21	603.46007	未进入负面清单	否	无	4.70%
16120	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	55#配电站2#变压器	630	81.72	285.164	566.963979	未进入负面清单	否	无	3.40%
16121	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	大山分19#变压器	100	49.43	750.57	428.993249	未进入负面清单	否	无	3.20%
16122	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	金鹏线中革干124间1#变压器	100	80.89	719.11	218.311921	未进入负面清单	否	无	6.20%
16123	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	两眼井支17#柱上变压器	200	25.10	749.796	611.786208	未进入负面清单	否	无	5.20%
16124	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	两眼井支1箱左1#变压器	100	82.02	717.98	211.112804	未进入负面清单	否	无	2.50%
16125	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	两眼井支3#变压器	315	101.59	479.9915	312.376635	未进入负面清单	否	无	5.00%
16126	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	棋盘干46#变压器	100	49.21	750.79	430.536241	未进入负面清单	否	无	2.70%
16127	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	棋盘变201棋新甲线棋盘干78#变压器	100	77	723	243.29	未进入负面清单	否	无	3.30%
16128	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	棋盘干18#变压器	200	48.4	703.2	459.6512	未进入负面清单	否	无	4.80%
16129	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	棋新甲线中革干142#台	100	45.03	754.97	460.037009	未进入负面清单	否	无	3.70%
16130	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居1#配电站1#变压器	630	66.83	378.971	546.733681	未进入负面清单	否	无	4.90%
16131	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居1#配电站2#变压器	630	17.92	687.104	676.870963	未进入负面清单	否	无	4.10%
16132	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居3#配电站1#变压器	630	72.13	345.581	550.732425	未进入负面清单	否	无	3.30%
16133	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居3#配电站2#变压器	630	6.45	759.365	751.020958	未进入负面清单	否	无	4.50%
16134	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居4#配电站1#变压器	630	66.11	383.507	546.463522	未进入负面清单	否	无	2.10%
16135	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居4#配电站2#变压器	630	58.63	430.631	547.521045	未进入负面清单	否	无	3.30%
16136	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居6#配电站1#配电站变压器	630	73.97	333.989	552.948337	未进入负面清单	否	无	2.20%
16137	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居6#配电站2#配电站变压器	630	40.72	543.464	578.701459	未进入负面清单	否	无	2.10%
16138	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居8#配电站1#配电站变压器	630	75.96	321.452	555.825061	未进入负面清单	否	无	5.50%
16139	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居8#配电站2#配电站变压器	630	98.95	176.615	625.239458	未进入负面清单	否	无	6.00%
16140	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	迎客线航空园箱变	630	24.64	644.768	641.129165	未进入负面清单	否	无	5.00%
16141	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	磊辛乙线前草分5右3#台	200	47.55	704.9	464.82005	未进入负面清单	否	无	4.00%
16142	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变105棋运甲线	中航华府2#配电站1#配电站变压器	800	30.25	558	631.205	未进入负面清单	否	无	3.00%
16143	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变105棋运甲线	中航华府2#配电站2#配电站变压器	800	78.09	175.28	663.123848	未进入负面清单	否	无	7.00%
16144	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变105棋运甲线	中航华府4#配电站1#配电站变压器	800	45.42	436.64	601.678112	未进入负面清单	否	无	6.00%
16145	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变105棋运甲线	中航华府4#配电站2#配电站变压器	800	44.83	441.36	602.138312	未进入负面清单	否	无	5.00%
16146	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变105棋运甲线	中航华府6#配电站1#配电站变压器	800	77.94	176.48	662.451488	未进入负面清单	否	无	5.00%
16147	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变105棋运甲线	中航华府6#配电站2#配电站变压器	800	73.15	214.8	642.8738	未进入负面清单	否	无	7.00%
16148	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变102海洋线	河口工业小区1#配电站1#变压器	630	22.25	659.825	653.188938	未进入负面清单	否	无	6.00%
16149	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变102海洋线	河口工业小区1#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	5.00%
16150	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变102海洋线	河口工业小区1#配电站4#变压器	630	13.51	714.887	703.418766	未进入负面清单	否	无	4.00%
16151	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变102海洋线	河口工业小区1#配电站3#变压器	630	23.75	650.375	645.535938	未进入负面清单	否	无	3.00%
16152	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	华录学生公寓配电站3#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	7.00%
16153	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口4#配电站3#变压器	630	40.00	548	580.8	未进入负面清单	否	无	6.00%
16154	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区3#配电站1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.00%
16155	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城5#配电站1#变压器	630	6.09	761.633	753.61655	未进入负面清单	否	无	3.90%
16156	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区5#配电站4#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	2.60%

16157	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区4#配电站2#变压器	630	13.56	714.572	703.104037	未进入负面清单	否	无	3.00%
16158	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	七贤岭2#配电站2#变压器	630	36.00	573.2	593.648	未进入负面清单	否	无	4.40%
16159	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城5#配电站3#变压器	630	16.31	697.247	686.279014	未进入负面清单	否	无	4.20%
16160	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城2#配电站1#变压器	630	48.31	495.647	560.552934	未进入负面清单	否	无	2.50%
16161	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城2#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	1.30%
16162	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城3#配电站1#变压器	630	30.00	611	616.7	未进入负面清单	否	无	5.60%
16163	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城3#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	4.20%
16164	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城1#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	5.00%
16165	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城1#配电站3#变压器	630	22.56	657.872	651.584077	未进入负面清单	否	无	4.40%
16166	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口4#配电站1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	2.30%
16167	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口4#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	2.00%
16168	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区2#配电站1#变压器	630	44.23	521.351	569.406453	未进入负面清单	否	无	2.30%
16169	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区2#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	1.50%
16170	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区4#配电站1#变压器	630	16.85	693.845	683.087118	未进入负面清单	否	无	1.60%
16171	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口1#配电站1#变压器	630	16.80	694.16	683.38112	未进入负面清单	否	无	2.50%
16172	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口1#配电站2#变压器	630	67.20	376.64	546.89792	未进入负面清单	否	无	4.70%
16173	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口1#配电站3#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.40%
16174	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口1#配电站4#变压器	630	40.00	548	580.8	未进入负面清单	否	无	3.20%
16175	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口2#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	6.20%
16176	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口3#配电站2#变压器	630	42.00	535.4	575.132	未进入负面清单	否	无	5.20%
16177	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口3#配电站1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	2.50%
16178	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	七贤岭2#配电站1#变压器	630	24.56	645.3	641.543	未进入负面清单	否	无	5.00%
16179	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区5#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	2.70%
16180	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区5#配电站1#变压器	630	45.41	513.917	566.63029	未进入负面清单	否	无	1.50%
16181	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	华录配电站1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	6.00%
16182	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	华录配电站2#变压器	630	48.00	497.6	561.152	未进入负面清单	否	无	5.00%
16183	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	华录学生公寓配电站1#变压器	630	21.92	661.904	654.910643	未进入负面清单	否	无	4.00%
16184	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	华录学生公寓配电站2#变压器	630	52.70	467.99	553.36927	未进入负面清单	否	无	3.00%
16185	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口3#箱式配电站1#变压器	315	11.20	764.72	714.35136	未进入负面清单	否	无	7.00%
16186	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口2#配电站1#变压器	630	54.00	459.8	551.708	未进入负面清单	否	无	6.00%
16187	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城5#配电站2#变压器	630	13.89	712.493	701.034722	未进入负面清单	否	无	5.00%
16188	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城1#配电站1#变压器	630	21.98	661.526	654.596585	未进入负面清单	否	无	5.00%
16189	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区3#配电站2#变压器	630	27.00	629.9	629.927	未进入负面清单	否	无	7.00%
16190	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区5#配电站3#变压器	630	33.41	589.517	603.04237	未进入负面清单	否	无	6.00%
16191	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变105园区线	名仕智慧谷中心配电站3#变压器	800	9.80	721.6	729.2832	未进入负面清单	否	无	5.00%
16192	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变105园区线	麦君庭中心配电站3#变压器	800	9.17	726.64	733.367112	未进入负面清单	否	无	4.00%
16193	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变105园区线	家豪新都2#配电站103配电变压器	630	22.04	661.148	654.282981	未进入负面清单	否	无	3.00%
16194	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变105园区线	家豪新都2#配电站104配电变压器	630	21.53	664.361	656.963077	未进入负面清单	否	无	7.00%
16195	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	三星大厦3#配电站1#变压器	800	11.43	708.56	719.011592	未进入负面清单	否	无	6.00%
16196	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	三星大厦3#配电站2#变压器	800	18.95	648.4	677.1282	未进入负面清单	否	无	3.00%
16197	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	三星大厦1#配电站1#变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	3.90%
16198	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	三星大厦1#配电站3#变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	2.60%
16199	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	三星大厦3#配电站3#变压器	800	21.29	629.68	665.941128	未进入负面清单	否	无	3.00%
16200	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	三星大厦1#配电站2#变压器	800	37.20	502.4	613.1072	未进入负面清单	否	无	4.40%
16201	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	宏都峰景1#配电站1#变压器	630	14.09	711.233	699.78727	未进入负面清单	否	无	4.20%
16202	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	宏都峰景1#配电站2#变压器	630	17.47	689.939	679.467657	未进入负面清单	否	无	2.50%
16203	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	硅谷假日1#配电站1#变压器	630	58.30	432.71	547.73007	未进入负面清单	否	无	1.30%
16204	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	硅谷假日1#配电站3#变压器	630	55.23	452.051	550.332233	未进入负面清单	否	无	5.60%
16205	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	硅谷假日2#配电站1#变压器	800	26.39	588.88	644.594568	未进入负面清单	否	无	4.20%
16206	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	硅谷假日2#配电站2#变压器	800	21.60	627.2	664.5248	未进入负面清单	否	无	5.00%
16207	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	硅谷假日2#配电站3#变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	4.40%
16208	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	菁英汇配电站1#变压器	800	19.20	646.4	675.8912	未进入负面清单	否	无	2.30%
16209	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	菁英汇配电站2#变压器	800	19.20	646.4	675.8912	未进入负面清单	否	无	2.00%
16210	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	菁英汇中心配电站1#变压器	800	19.20	646.4	675.8912	未进入负面清单	否	无	2.30%
16211	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	宏都峰景中心配电站1#变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	1.50%
16212	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	君海阁中心配电站1#变压器	800	12.27	701.84	713.884232	未进入负面清单	否	无	1.60%
16213	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	君海阁中心配电站2#变压器	800	5.57	755.44	757.921992	未进入负面清单	否	无	2.50%
16214	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	硅谷假日1#配电站2#变压器	630	62.00	409.4	546.172	未进入负面清单	否	无	4.70%
16215	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	御府山海观#1配电站1#配电变压器	800	8.40	732.8	738.4448	未进入负面清单	否	无	3.40%



16216	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	御府山海观#1配电站2#配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	3.20%
16217	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	御府山海观#1配电站3#配电变压器	800	7.30	741.6	745.8632	未进入负面清单	否	无	6.20%
16218	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	星海彼岸1#配电站1#配电变压器	800	19.20	646.4	675.8912	未进入负面清单	否	无	5.20%
16219	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	星海彼岸1#配电站2#配电变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	2.50%
16220	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	星海彼岸2#配电站1#配电变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	5.00%
16221	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	星海彼岸2#配电站2#配电变压器	800	9.37	725.04	732.063752	未进入负面清单	否	无	2.70%
16222	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	滨海大都会1#配电站1#变压器	630	8.00	749.6	740.032	未进入负面清单	否	无	3.30%
16223	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	滨海大都会1#配电站2#变压器	630	11.68	726.416	715.154611	未进入负面清单	否	无	4.80%
16224	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	硅谷箱式配电站1#变压器	200	10.20	779.6	720.4808	未进入负面清单	否	无	3.70%
16225	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	七贤岭6#箱式变电站1#变压器	200	23.40	753.2	623.7512	未进入负面清单	否	无	4.90%
16226	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	土海一家2#配电站1#变压器	630	63.30	401.21	546.03407	未进入负面清单	否	无	4.10%
16227	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	土海一家1#配电站1#变压器	630	15.79	700.523	689.387418	未进入负面清单	否	无	3.30%
16228	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	土海一家1#配电站2#变压器	630	17.17	691.829	681.212961	未进入负面清单	否	无	4.50%
16229	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	土海一家2#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	2.10%
16230	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	凌水湾支2#变台柱上变压器	250	1.10	797.25	791.23025	未进入负面清单	否	无	3.30%
16231	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	凌水桥二分5#	100	6.60	793.4	747.6356	未进入负面清单	否	无	2.20%
16232	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	凌水桥二分2#变台	200	6.60	786.8	748.0712	未进入负面清单	否	无	2.10%
16233	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变202轻工线	凌水桥1#配电站1#变压器	630	8.58	745.946	735.997833	未进入负面清单	否	无	6.00%
16234	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变202轻工线	凌水桥1#配电站2#变压器	630	7.74	751.238	741.854179	未进入负面清单	否	无	5.00%
16235	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变202轻工线	凌水桥1#配电站3#变压器	630	8.00	749.6	740.032	未进入负面清单	否	无	4.00%
16236	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变205刘家线	海院2#配电站1#变压器	630	40.47	545.039	579.422717	未进入负面清单	否	无	3.00%
16237	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变205刘家线	海院2#配电站2#变压器	630	14.40	709.28	697.86368	未进入负面清单	否	无	7.00%
16238	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变205刘家线	海院2#配电站3#变压器	630	41.17	540.629	577.423041	未进入负面清单	否	无	6.00%
16239	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变205刘家线	海院3#配电站1#变压器	630	18.36	684.332	674.356645	未进入负面清单	否	无	5.00%
16240	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变205刘家线	海院3#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	5.00%
16241	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变205刘家线	海院1#配电站1#变压器	800	61.76	305.92	611.063808	未进入负面清单	否	无	7.00%
16242	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变205刘家线	海院1#配电站2#变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	6.00%
16243	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大有文园中心配电站3#变压器	800	13.42	692.64	707.047712	未进入负面清单	否	无	5.00%
16244	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大有文园3#配电站1#变压器	630	12.19	723.203	711.841554	未进入负面清单	否	无	4.00%
16245	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大有文园3#配电站3#变压器	630	11.48	727.676	716.462795	未进入负面清单	否	无	3.00%
16246	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	哈佛世纪2#配电站2#变压器	630	17.93	687.041	676.813549	未进入负面清单	否	无	7.00%
16247	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	哈佛世纪3#配电站1#变压器	630	11.39	728.243	717.053122	未进入负面清单	否	无	6.00%
16248	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	哈佛世纪2#配电站1#变压器	630	33.26	590.462	603.612339	未进入负面清单	否	无	3.00%
16249	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	哈佛世纪3#配电站2#变压器	630	26.98	630.026	630.018985	未进入负面清单	否	无	3.90%
16250	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大有青春公社中心配电站2#配电变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	2.60%
16251	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大有青春公社#2配电站1#配电变压器	800	11.05	711.6	721.3682	未进入负面清单	否	无	3.00%
16252	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大有青春公社#2配电站2#配电变压器	800	4.62	763.04	764.747552	未进入负面清单	否	无	4.40%
16253	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大湖山语6#配电站1#变压器	800	14.45	684.4	701.1042	未进入负面清单	否	无	4.20%
16254	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大湖山语6#配电站2#变压器	800	20.83	633.4	668.09445	未进入负面清单	否	无	2.50%
16255	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大湖山语7#配电站1#变压器	800	14.24	686.1	702.316513	未进入负面清单	否	无	1.30%
16256	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大湖山语7#配电站2#变压器	800	14.03	687.8	703.53605	未进入负面清单	否	无	5.60%
16257	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大湖山语7#配电站3#变压器	800	14.03	687.8	703.53605	未进入负面清单	否	无	4.20%
16258	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	坦城2#配电站103配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	5.00%
16259	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	坦城2#配电站104配电变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	4.40%
16260	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	坦城2#配电站105配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	2.30%
16261	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大有文园3#配电站2#变压器	630	25.09	641.933	638.93901	未进入负面清单	否	无	2.00%
16262	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	凌奥街中心配电站1#配电变压器	630	32.25	596.85	607.53956	未进入负面清单	否	无	2.30%
16263	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大湖山语3#配电站2#配电变压器	800	33.60	531.2	621.5168	未进入负面清单	否	无	1.50%
16264	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	学仕名府中心配电站3#配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	1.60%
16265	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大湖山语3#配电站1#配电变压器	800	36.89	504.88	613.749768	未进入负面清单	否	无	2.50%
16266	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	大有青春公社#2配电站3#配电变压器	800	3.97	768.24	769.500872	未进入负面清单	否	无	4.70%
16267	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变209腾飞乙线	龙湖天琅中心配电站2#配电变压器	630	8.00	749.6	740.032	未进入负面清单	否	无	3.40%
16268	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变209腾飞乙线	龙湖天琅2#配电站1#配电变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	3.20%
16269	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变209腾飞乙线	龙湖天琅2#配电站2#配电变压器	630	18.00	686.6	676.412	未进入负面清单	否	无	6.20%
16270	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变209腾飞乙线	龙湖天琅2#配电站3#配电变压器	630	24.00	648.8	644.288	未进入负面清单	否	无	5.20%
16271	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园2#配电站3#变压器	630	25.39	640.043	637.493082	未进入负面清单	否	无	2.50%
16272	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园2#配电站1#变压器	630	23.10	654.47	648.81743	未进入负面清单	否	无	5.00%
16273	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	第八区2#配电站2#变压器	800	17.17	662.64	686.224712	未进入负面清单	否	无	2.70%
16274	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园4#配电站2#变压器	630	34.00	585.8	600.828	未进入负面清单	否	无	3.30%

16275	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园4#配电站1#变压器	630	22.40	658.88	652.41088	未进入负面清单	否	无	4.80%
16276	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园2#配电站2#变压器	630	29.26	615.662	619.857299	未进入负面清单	否	无	3.70%
16277	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	第八区2#配电站1#变压器	800	14.20	686.4	702.5312	未进入负面清单	否	无	4.90%
16278	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园4#配电站3#变压器	630	35.28	577.736	596.174739	未进入负面清单	否	无	4.10%
16279	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园6#配电站1#配电变压器	800	24.00	608	654.08	未进入负面清单	否	无	3.30%
16280	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园6#配电站2#配电变压器	800	26.40	588.8	644.5568	未进入负面清单	否	无	4.50%
16281	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园6#配电站3#配电变压器	800	19.20	646.4	675.8912	未进入负面清单	否	无	6.00%
16282	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	船舶设计中心配电站2#变压器	800	12.67	698.64	711.482312	未进入负面清单	否	无	5.00%
16283	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	奥泰2#配电站1#变压器	800	11.93	704.56	715.945992	未进入负面清单	否	无	4.00%
16284	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	柏悦国际中心配电站3#变压器	800	10.71	714.32	723.496328	未进入负面清单	否	无	3.00%
16285	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	柏悦国际中心配电站2#变压器	800	18.82	649.44	677.775392	未进入负面清单	否	无	1.50%
16286	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	东盛启城中心配电站2#变压器	800	6.90	744.8	748.6088	未进入负面清单	否	无	6.00%
16287	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	奥泰2#配电站3#变压器	800	13.12	695.04	708.810752	未进入负面清单	否	无	5.00%
16288	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	浦项道中心配电站2#变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	4.00%
16289	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海紫御观邸#5配电站2#变压器	800	17.34	661.28	685.334048	未进入负面清单	否	无	3.00%
16290	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海紫御观邸#5配电站1#变压器	800	24.00	608	654.08	未进入负面清单	否	无	7.00%
16291	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	浦项道3#配电站1#变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	6.00%
16292	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	浦项道3#配电站2#变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	5.00%
16293	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海华庭3#配电站3#变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	5.00%
16294	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海华庭2#配电站1#变压器	630	26.40	633.68	632.70848	未进入负面清单	否	无	7.00%
16295	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海华庭2#配电站2#变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	6.00%
16296	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海华庭2#配电站3#变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	5.00%
16297	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海华庭3#配电站1#变压器	630	12.00	724.4	713.0722	未进入负面清单	否	无	4.00%
16298	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海紫御观邸3#配电站1#变压器	800	15.47	676.24	695.385672	未进入负面清单	否	无	3.00%
16299	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	芝麻街中心配电站2#变压器	800	15.31	677.52	696.271688	未进入负面清单	否	无	7.00%
16300	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海紫御观邸3#配电站2#变压器	800	20.43	636.56	669.950792	未进入负面清单	否	无	6.00%
16301	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	奥泰2#配电站2#变压器	800	19.58	643.36	674.030112	未进入负面清单	否	无	3.00%
16302	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海紫御观邸6#配电站2#配电变压器	1000	10.00	700	730	未进入负面清单	否	无	3.90%
16303	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海紫御观邸6#配电站1#配电变压器	1000	8.00	720	742.4	未进入负面清单	否	无	2.60%
16304	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海华庭3#配电站2#变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	3.00%
16305	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	E人国际中心配电站3#变压器	800	14.61	683.12	700.196168	未进入负面清单	否	无	4.40%
16306	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	昊宇山海湾中心配电站2#配电变压器	800	21.60	627.2	664.5248	未进入负面清单	否	无	4.20%
16307	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	新沃金融中心配电站3#配电变压器	500	1.62	791.9	787.17122	未进入负面清单	否	无	2.50%
16308	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	七贤贡院#2配电站1#配电变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	1.30%
16309	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	七贤贡院#2配电站2#配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	5.60%
16310	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	七贤贡院#2配电站3#配电变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	4.20%
16311	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	航天科研中心配电站2#变压器	500	11.20	744	716.672	未进入负面清单	否	无	5.00%
16312	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	航天科技2#配电站1#变压器	630	0.11	799.307	799.120762	未进入负面清单	否	无	4.40%
16313	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	航天科技2#配电站2#变压器	630	0.05	799.685	799.600158	未进入负面清单	否	无	2.30%
16314	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有文园1#配电站1#变压器	630	14.34	709.658	698.235043	未进入负面清单	否	无	2.00%
16315	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有文园2#配电站1#变压器	630	21.41	665.117	657.59845	未进入负面清单	否	无	2.30%
16316	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有文园中心配电站1#变压器	800	13.41	692.72	707.106248	未进入负面清单	否	无	1.50%
16317	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有文园1#配电站2#变压器	630	7.44	753.128	743.967277	未进入负面清单	否	无	1.60%
16318	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有文园中心配电站2#变压器	800	12.60	699.2	711.9008	未进入负面清单	否	无	2.50%
16319	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有文园2#配电站2#变压器	630	8.81	744.497	734.409814	未进入负面清单	否	无	4.70%
16320	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	哈佛世纪1#配电站2#变压器	630	18.68	682.316	672.543371	未进入负面清单	否	无	3.40%
16321	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	哈佛世纪1#配电站3#变压器	630	16.04	698.948	687.888741	未进入负面清单	否	无	3.20%
16322	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	哈佛世纪1#配电站1#变压器	630	17.36	690.632	680.106285	未进入负面清单	否	无	6.20%
16323	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	学仕名府中心配电站2#配电变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	5.20%
16324	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有青春公社中心配电站1#配电变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	2.50%
16325	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有青春公社中心配电站3#配电变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	5.00%
16326	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有青春公社#1配电站2#配电变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	2.70%
16327	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有青春公社#1配电站3#配电变压器	800	7.02	743.84	747.782432	未进入负面清单	否	无	3.30%
16328	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有青春公社#1配电站1#配电变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	4.80%
16329	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大湖山语5#配电站1#变压器	800	22.39	620.88	660.984968	未进入负面清单	否	无	3.70%
16330	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大湖山语5#配电站2#变压器	800	19.20	646.4	675.8912	未进入负面清单	否	无	4.90%
16331	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大湖山语4#配电站1#变压器	800	11.58	707.35	718.080028	未进入负面清单	否	无	4.10%
16332	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	学仕名府中心配电站1#配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	3.30%
16333	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大湖山语1#配电站1#配电变压器	800	40.80	473.6	606.7712	未进入负面清单	否	无	4.50%

16334	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大湖山语1#配电站2#配电变压器	800	38.54	491.68	610.506528	未进入负面清单	否	无	2.10%
16335	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大湖山语2#配电站1#配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	3.30%
16336	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大湖山语2#配电站2#配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	2.20%
16337	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大湖山语4#配电站2#变压器	800	31.45	548.4	627.5282	未进入负面清单	否	无	2.10%
16338	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	凌奥街中心配电站2#配电变压器	630	1.21	792.35	790.378607	未进入负面清单	否	无	6.00%
16339	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园4#配电站3#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	5.00%
16340	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园3#配电站1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	4.00%
16341	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园3#配电站2#变压器	630	34.20	584.54	600.08732	未进入负面清单	否	无	3.00%
16342	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园3#配电站3#变压器	630	21.50	664.55	657.12175	未进入负面清单	否	无	7.00%
16343	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园4#配电站1#变压器	630	42.06	535.022	574.969747	未进入负面清单	否	无	6.00%
16344	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园4#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	5.00%
16345	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园5#配电站1#变压器	630	47.05	503.585	563.063258	未进入负面清单	否	无	5.00%
16346	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园5#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	7.00%
16347	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	壹品漫谷1#配电站1#变压器	800	24.00	608	654.08	未进入负面清单	否	无	6.00%
16348	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	壹品漫谷3#配电站1#变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	5.00%
16349	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	壹品漫谷3#配电站2#变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	4.00%
16350	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园6#配电站2#变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	3.00%
16351	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园6#配电站1#变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	7.00%
16352	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园6#配电站3#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	6.00%
16353	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园8#配电站1#变压器	630	18.00	686.6	676.412	未进入负面清单	否	无	3.00%
16354	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园8#配电站3#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	3.90%
16355	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	座山沟分20#箱变103配电变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	2.60%
16356	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园8#配电站2#变压器	630	17.50	689.75	679.29375	未进入负面清单	否	无	3.00%
16357	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	座山沟分3#变台	200	22.80	754.4	627.9968	未进入负面清单	否	无	4.40%
16358	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有干36#柱上变压器	250	34.40	714	554.384	未进入负面清单	否	无	4.20%
16359	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	座山沟分19#变台	200	35.40	729.2	541.8632	未进入负面清单	否	无	2.50%
16360	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	座山沟分26#柱上变压器	200	26.40	747.2	602.7392	未进入负面清单	否	无	1.30%
16361	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	叠锦园4#配电站2#变压器	630	26.57	632.609	631.915789	未进入负面清单	否	无	5.60%
16362	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	暖山2#配电站2#变压器	630	13.20	716.84	705.37712	未进入负面清单	否	无	4.20%
16363	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	暖山2#配电站1#变压器	630	13.30	716.21	704.74407	未进入负面清单	否	无	5.00%
16364	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	暖山2#配电站3#变压器	630	19.75	675.575	666.573938	未进入负面清单	否	无	4.40%
16365	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	暖山4#配电站1#变压器	800	13.33	693.36	707.575112	未进入负面清单	否	无	2.30%
16366	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	暖山4#配电站3#变压器	800	17.40	660.8	685.0208	未进入负面清单	否	无	2.00%
16367	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	暖山4#配电站2#变压器	800	7.83	737.36	742.264712	未进入负面清单	否	无	2.30%
16368	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	叠锦园2#配电站1#变压器	630	15.93	699.641	688.547189	未进入负面清单	否	无	1.50%
16369	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	叠锦园中心配电站2#变压器	630	28.29	621.773	624.100418	未进入负面清单	否	无	1.60%
16370	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	叠锦园2#配电站2#变压器	630	9.22	741.914	731.595529	未进入负面清单	否	无	2.50%
16371	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	叠锦园4#配电站1#变压器	630	14.74	707.138	695.767859	未进入负面清单	否	无	4.70%
16372	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	安邦2#配电站1#配电变压器	630	3.33	779.021	774.058601	未进入负面清单	否	无	3.40%
16373	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	安邦2#配电站2#配电变压器	630	16.80	694.16	683.38112	未进入负面清单	否	无	3.20%
16374	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	阳光润城1#配电站2#变压器	630	17.73	688.301	677.964233	未进入负面清单	否	无	6.20%
16375	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	阳光润城2#配电站1#变压器	800	18.13	654.96	681.255752	未进入负面清单	否	无	5.20%
16376	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	阳光润城1#配电站1#变压器	630	16.25	697.625	686.635938	未进入负面清单	否	无	2.50%
16377	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	泊林映山配电站1#变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	5.00%
16378	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	我爱我家配电站2#变压器	800	15.19	678.48	696.938888	未进入负面清单	否	无	2.70%
16379	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	翡翠春城2#配电站1#配电站	630	16.68	694.916	684.088011	未进入负面清单	否	无	3.30%
16380	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	翡翠春城2#配电站2#变压器	630	13.81	712.997	701.535114	未进入负面清单	否	无	4.80%
16381	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	翡翠春城3#配电站1#变压器	800	17.66	658.72	683.670048	未进入负面清单	否	无	3.70%
16382	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	翡翠春城4#配电站1#变压器	800	18.31	653.52	680.340488	未进入负面清单	否	无	4.90%
16383	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	翡翠春城4#配电站2#变压器	800	12.65	698.8	711.6018	未进入负面清单	否	无	4.10%
16384	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	我爱我家配电站1#变压器	800	13.28	693.76	707.868672	未进入负面清单	否	无	3.30%
16385	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	翡翠春城1#配电站103配电变压器	630	9.09	742.733	732.48557	未进入负面清单	否	无	4.50%
16386	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	翡翠春城1#配电站104配电变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	6.00%
16387	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	翡翠春城3#配电站2#变压器	800	10.78	713.76	723.056672	未进入负面清单	否	无	5.00%
16388	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	阳光润城2#配电站2#变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	4.00%
16389	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	美利山配电站1#配电变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	3.00%
16390	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	美利山配电站2#配电变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	7.00%
16391	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	泊林映山配电站2#变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	6.00%
16392	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	悦澜山配电站1#配电变压器	630	4.00	774.8	769.008	未进入负面清单	否	无	5.00%

16393	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	悦澜山配电站2#配电变压器	630	2.00	787.4	784.252	未进入负面清单	否	无	5.00%
16394	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	悦澜山配电站3#配电变压器	630	4.00	774.8	769.008	未进入负面清单	否	无	7.00%
16395	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	富春山居1#配电站1#配电变压器	800	4.80	761.6	763.4432	未进入负面清单	否	无	6.00%
16396	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	富春山居1#配电站2#配电变压器	800	2.40	780.8	781.2608	未进入负面清单	否	无	5.00%
16397	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	富春山居2#配电站1#配电变压器	800	4.80	761.6	763.4432	未进入负面清单	否	无	4.00%
16398	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	富春山居2#配电站2#配电变压器	800	2.40	780.8	781.2608	未进入负面清单	否	无	3.00%
16399	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	富春山居2#配电站3#配电变压器	800	2.40	780.8	781.2608	未进入负面清单	否	无	7.00%
16400	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海紫御观邸1#配电站2#变压器	800	18.89	648.88	677.426568	未进入负面清单	否	无	6.00%
16401	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	芝麻街1#配电站1#变压器	800	8.70	730.4	736.4552	未进入负面清单	否	无	3.00%
16402	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海紫御观邸1#配电站1#变压器	800	8.60	731.2	737.1168	未进入负面清单	否	无	3.90%
16403	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	奥泰3#配电站2#变压器	800	12.26	701.92	713.944608	未进入负面清单	否	无	2.60%
16404	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	东盛启城1#配电站1#变压器	800	18.00	656	681.92	未进入负面清单	否	无	3.00%
16405	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	东盛启城中心配电站1#变压器	800	9.71	722.32	729.862728	未进入负面清单	否	无	4.40%
16406	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海紫御观邸2#配电站2#变压器	800	16.38	668.96	690.424352	未进入负面清单	否	无	4.20%
16407	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	柏悦国际中心配电站1#变压器	800	10.73	714.16	723.370632	未进入负面清单	否	无	2.50%
16408	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	奥泰1#配电站1#变压器	800	19.23	646.16	675.743432	未进入负面清单	否	无	1.30%
16409	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	奥泰1#配电站2#变压器	800	17.15	662.8	686.3298	未进入负面清单	否	无	5.60%
16410	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	奥泰3#配电站1#变压器	800	12.16	702.72	714.549248	未进入负面清单	否	无	4.20%
16411	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	浦项道1#配电站2#变压器	800	8.57	731.44	737.315592	未进入负面清单	否	无	5.00%
16412	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	浦项道1#配电站1#变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	4.40%
16413	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	浦项道2#配电站1#变压器	800	21.60	627.2	664.5248	未进入负面清单	否	无	2.30%
16414	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	浦项道2#配电站2#变压器	800	21.60	627.2	664.5248	未进入负面清单	否	无	2.00%
16415	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	芝麻街1#配电站2#变压器	800	14.33	685.36	701.787912	未进入负面清单	否	无	2.30%
16416	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海华庭1#配电站2#变压器	800	8.64	730.88	736.851968	未进入负面清单	否	无	1.50%
16417	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海华庭1#配电站1#变压器	630	12.78	719.486	708.049688	未进入负面清单	否	无	1.60%
16418	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海紫御观邸1#配电站3#变压器	800	20.21	638.32	670.995528	未进入负面清单	否	无	2.50%
16419	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	芝麻街中心配电站1#变压器	800	9.46	724.32	731.479328	未进入负面清单	否	无	4.70%
16420	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海紫御观邸4#配电站103变压器	800	14.90	680.8	698.5608	未进入负面清单	否	无	3.40%
16421	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	浦项道中心配电站1#变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	3.20%
16422	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	奥泰1#配电站3#变压器	800	18.24	654.08	680.695808	未进入负面清单	否	无	6.20%
16423	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海紫御观邸2#配电站1#变压器	630	14.76	707.012	695.645029	未进入负面清单	否	无	5.20%
16424	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	东盛启城1#配电站2#变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	2.50%
16425	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海紫御观邸4#配电站104变压器	800	23.32	613.44	656.945792	未进入负面清单	否	无	5.00%
16426	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	逸林派配电站1#变压器	630	19.29	678.473	669.122558	未进入负面清单	否	无	2.70%
16427	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	绿色家园中心配电站2#变压器	800	15.00	680	698	未进入负面清单	否	无	3.30%
16428	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	阳光水岸2#配电站1#变压器	630	11.90	725.03	713.72143	未进入负面清单	否	无	4.80%
16429	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	阳光水岸2#配电站2#变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	3.70%
16430	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	水映西山1#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	4.90%
16431	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	保利7#配电站2#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	4.10%
16432	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	保利2#配电站1#变压器	630	16.82	694.034	683.263481	未进入负面清单	否	无	3.30%
16433	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	保利6#配电站1#变压器	630	27.61	626.057	627.145662	未进入负面清单	否	无	4.50%
16434	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	保利7#配电站1#变压器	630	9.60	739.52	729.00680	未进入负面清单	否	无	2.10%
16435	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	保利2#配电站2#变压器	630	10.56	733.472	722.545357	未进入负面清单	否	无	3.30%
16436	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	保利10#配电站1#配电变压器	800	14.88	680.96	698.673152	未进入负面清单	否	无	2.20%
16437	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	保利10#配电站2#配电变压器	800	10.13	718.96	727.169352	未进入负面清单	否	无	2.10%
16438	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	阳光水岸2#配电站3#变压器	630	8.00	749.6	740.032	未进入负面清单	否	无	6.00%
16439	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	逸林派配电站2#变压器	630	18.10	685.97	675.83943	未进入负面清单	否	无	5.00%
16440	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	水映西山2#配电站1#变压器	630	16.10	698.57	687.53023	未进入负面清单	否	无	4.00%
16441	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	水映西山1#配电站1#变压器	630	66.00	384.2	546.428	未进入负面清单	否	无	3.00%
16442	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红南西亭B变压器	630	40.00	548	580.8	未进入负面清单	否	无	7.00%
16443	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	魏塘沟亭A变压器	630	46.00	510.2	565.308	未进入负面清单	否	无	6.00%
16444	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红南西亭C变压器	630	36.00	573.2	593.648	未进入负面清单	否	无	5.00%
16445	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	魏塘沟亭B变压器	630	58.00	434.6	547.932	未进入负面清单	否	无	5.00%
16446	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红旗花园1#亭1#变压器	630	16.80	694.16	683.38112	未进入负面清单	否	无	7.00%
16447	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红旗花园1#亭2#变压器	630	14.40	709.28	697.86368	未进入负面清单	否	无	6.00%
16448	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红旗花园1#亭3#变压器	630	16.80	694.16	683.38112	未进入负面清单	否	无	5.00%
16449	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红旗花园2#配电站1#变压器	630	18.73	682.001	672.261213	未进入负面清单	否	无	4.00%
16450	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红旗花园2#配电站2#变压器	630	25.30	640.61	637.92567	未进入负面清单	否	无	3.00%
16451	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	兴达花园1#亭1#变压器	630	60.59	418.283	546.56233	未进入负面清单	否	无	7.00%

16452	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	兴达花园1#亭2#变压器	630	37.57	563.309	588.364809	未进入负面清单	否	无	6.00%
16453	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	兴达花园1#亭3#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.00%
16454	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	兴达花园2#配电站1#变压器	630	25.30	640.61	637.92567	未进入负面清单	否	无	3.90%
16455	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	兴达花园2#配电站2#变压器	630	24.00	648.8	644.288	未进入负面清单	否	无	2.60%
16456	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	水苑居配电站2#变压器	630	13.61	714.257	702.789622	未进入负面清单	否	无	3.40%
16457	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	水苑居配电站1#变压器	630	10.11	736.307	725.559362	未进入负面清单	否	无	4.40%
16458	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红旗小学配电站1#变压器	630	12.23	722.951	711.583093	未进入负面清单	否	无	4.20%
16459	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红南西配电站A变压器配变压器	630	32.00	598.4	608.512	未进入负面清单	否	无	2.50%
16460	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	张家干30间1#柱上变压器	315	15.60	750.86	682.86584	未进入负面清单	否	无	1.30%
16461	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	头道沟二分1#变压器	100	69.60	730.4	291.6416	未进入负面清单	否	无	5.60%
16462	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	吉祥街1#亭A变压器	630	44.24	521.288	569.382189	未进入负面清单	否	无	4.20%
16463	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	吉祥街1#亭B变压器	630	37.98	560.726	587.036265	未进入负面清单	否	无	5.00%
16464	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	吉祥3#亭2#变压器	630	10.54	733.598	722.678771	未进入负面清单	否	无	4.40%
16465	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	依山居1#亭1#变压器	630	15.85	700.145	689.027018	未进入负面清单	否	无	2.30%
16466	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	依山居1#亭2#变压器	630	18.23	685.151	675.096973	未进入负面清单	否	无	2.00%
16467	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	依山居2#亭1#变压器	630	15.92	699.704	688.607123	未进入负面清单	否	无	2.30%
16468	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	依山居2#亭2#变压器	630	19.31	678.347	669.011194	未进入负面清单	否	无	1.50%
16469	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	依山居3#亭1#变压器	630	33.66	587.942	602.098723	未进入负面清单	否	无	1.60%
16470	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	依山居3#亭2#变压器	630	2.89	781.793	777.406182	未进入负面清单	否	无	2.50%
16471	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	兴达花园3#亭1#变压器	630	30.00	611	616.7	未进入负面清单	否	无	4.70%
16472	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	兴达花园3#亭2#变压器	630	30.00	611	616.7	未进入负面清单	否	无	3.40%
16473	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	兴达花园4#配电站1#变压器	630	17.40	690.38	679.87388	未进入负面清单	否	无	3.20%
16474	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	兴达花园4#配电站2#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	6.20%
16475	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	湾家花园亭1#变压器	630	40.00	548	580.8	未进入负面清单	否	无	5.20%
16476	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	湾家花园亭2#变压器	630	26.00	636.2	634.588	未进入负面清单	否	无	2.50%
16477	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	西街晶品1#亭1#变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	5.00%
16478	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	西街晶品1#亭2#变压器	800	6.33	749.36	752.565512	未进入负面清单	否	无	2.70%
16479	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	西街晶品1#亭3#变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.30%
16480	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	吉祥3#亭1#变压器	630	38.15	559.655	586.491618	未进入负面清单	否	无	4.80%
16481	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	西街晶品2#亭1#变压器	630	36.00	573.2	593.648	未进入负面清单	否	无	3.70%
16482	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	红旗派出所亭A变压器	630	27.14	629.018	629.284515	未进入负面清单	否	无	4.90%
16483	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	吉祥街2#配电站1#变压器	630	40.00	548	580.8	未进入负面清单	否	无	4.10%
16484	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	吉祥街2#配电站2#变压器	500	68.80	456	486.272	未进入负面清单	否	无	3.30%
16485	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	兴达花园4#配电站3#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	4.50%
16486	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	依山居3#亭3#变压器	630	10.69	732.653	721.679394	未进入负面清单	否	无	2.10%
16487	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	红旗派出所亭B变压器	630	15.90	699.83	688.72703	未进入负面清单	否	无	3.30%
16488	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	西街晶品2#亭2#变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	2.20%
16489	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	乐家1#配电站3#变压器	630	9.72	738.764	728.192139	未进入负面清单	否	无	2.10%
16490	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	乐家2#配电站1#变压器	800	17.20	662.4	686.0672	未进入负面清单	否	无	5.50%
16491	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园亭1#变压器	630	8.35	747.395	737.92518	未进入负面清单	否	无	6.00%
16492	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园亭2#变压器	630	17.10	692.27	681.62183	未进入负面清单	否	无	5.00%
16493	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园1#配电站1#变压器	630	16.37	696.869	685.922545	未进入负面清单	否	无	4.00%
16494	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园1#配电站2#变压器	630	18.71	682.127	672.374038	未进入负面清单	否	无	3.00%
16495	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园2#配电站1#变压器	630	34.97	579.689	597.282757	未进入负面清单	否	无	7.00%
16496	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园2#亭2#变压器	630	11.23	729.251	718.105113	未进入负面清单	否	无	6.00%
16497	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园3#配电站1#变压器	630	18.83	681.371	671.697841	未进入负面清单	否	无	5.00%
16498	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园4#配电站1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	5.00%
16499	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园4#亭2#变压器	630	48.00	497.6	561.152	未进入负面清单	否	无	7.00%
16500	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园5#配电站1#变压器	630	12.80	719.36	707.92192	未进入负面清单	否	无	6.00%
16501	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园5#配电站2#变压器	630	13.35	715.895	704.428018	未进入负面清单	否	无	5.00%
16502	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园6#配电站1#变压器	630	16.62	695.294	684.442137	未进入负面清单	否	无	4.00%
16503	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园6#亭2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.00%
16504	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	叠锦园1#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	7.00%
16505	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	叠锦园3#配电站1#变压器	630	19.45	677.465	668.233058	未进入负面清单	否	无	6.00%
16506	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	叠锦园1#配电站1#变压器	630	23.38	652.706	647.397337	未进入负面清单	否	无	3.00%
16507	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	乐家1#配电站1#配电站	630	14.83	706.571	695.215521	未进入负面清单	否	无	3.90%
16508	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	乐家1#配电站2#变压器	630	14.97	705.689	694.358357	未进入负面清单	否	无	2.60%
16509	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	暖山1#配电站2#变压器	630	13.46	715.202	703.733811	未进入负面清单	否	无	3.00%
16510	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	暖山3#配电站1#变压器	630	12.88	718.856	707.411347	未进入负面清单	否	无	4.40%



16511	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	暖山3#配电站2#变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	4.20%
16512	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	暖山3#配电站2#变压器	630	17.90	687.23	676.98583	未进入负面清单	否	无	2.50%
16513	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	暖山1#配电站3#变压器	630	12.73	719.801	708.369333	未进入负面清单	否	无	1.30%
16514	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	叠翠线红凌桥箱变	630	13.80	713.06	701.59772	未进入负面清单	否	无	5.60%
16515	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	岱泉华庭7#箱式配电站1#变压器	630	8.02	749.474	739.892185	未进入负面清单	否	无	4.20%
16516	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	岱泉华庭8#箱式配电站变压器	630	16.80	694.16	683.38112	未进入负面清单	否	无	5.00%
16517	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	岱泉华庭2#箱式配电站变压器	630	11.34	728.558	717.381523	未进入负面清单	否	无	4.40%
16518	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园4#亭3#变压器	630	24.00	648.8	644.288	未进入负面清单	否	无	2.30%
16519	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园5#配电站3#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	2.00%
16520	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	叠翠园中心配电站1#变压器	630	15.48	702.476	691.256715	未进入负面清单	否	无	2.30%
16521	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	岱泉华庭9#箱式配电站变压器	630	7.16	754.892	745.949733	未进入负面清单	否	无	1.50%
16522	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	岱泉华庭1#箱式配电站变压器	630	10.61	733.157	722.212042	未进入负面清单	否	无	1.60%
16523	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	暖山1#配电站1#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	2.50%
16524	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	叠翠园3#配电站2#变压器	630	14.89	706.193	694.847862	未进入负面清单	否	无	4.70%
16525	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园2#亭3#变压器	630	19.82	675.134	666.188441	未进入负面清单	否	无	3.40%
16526	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	安邦1#配电站1#配电变压器	630	18.00	686.6	676.412	未进入负面清单	否	无	3.20%
16527	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	安邦1#配电站2#配电变压器	630	6.65	758.105	749.586018	未进入负面清单	否	无	6.20%
16528	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园3#配电站2#变压器	630	15.12	704.744	693.442707	未进入负面清单	否	无	5.20%
16529	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	泊林映山云岳2#配电站1#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	2.50%
16530	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	泊林映山云岳2#配电站2#变压器	630	11.70	726.29	715.02407	未进入负面清单	否	无	5.00%
16531	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	泊林映山云岳1#配电站1#	630	13.81	712.997	701.535114	未进入负面清单	否	无	2.70%
16532	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄2#亭2#变压器	630	18.02	686.474	676.297385	未进入负面清单	否	无	3.30%
16533	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄1#亭1#变压器	630	22.21	660.077	653.396898	未进入负面清单	否	无	4.80%
16534	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄1#亭2#变压器	630	18.06	686.222	676.068307	未进入负面清单	否	无	3.70%
16535	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	泊林和山2#配电站1#变压器	630	16.95	693.215	682.500058	未进入负面清单	否	无	4.90%
16536	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	金宝线泊林和山1#配电站1#变压器	630	20.04	673.748	664.980901	未进入负面清单	否	无	1.50%
16537	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	泊林和山1#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	6.00%
16538	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	金宝线泊林阳光2#亭1#变压器	630	27.48	626.876	627.734475	未进入负面清单	否	无	5.00%
16539	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	泊林阳光2#亭2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	4.00%
16540	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄5#亭1#变压器	630	17.60	689.12	678.71488	未进入负面清单	否	无	3.00%
16541	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄5#亭2#变压器	630	12.80	719.36	707.92192	未进入负面清单	否	无	7.00%
16542	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄4#亭1#变压器	630	21.60	663.92	656.59328	未进入负面清单	否	无	6.00%
16543	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄4#亭2#变压器	630	14.40	709.28	697.86368	未进入负面清单	否	无	5.00%
16544	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄4#亭3#变压器	630	19.20	679.04	669.62432	未进入负面清单	否	无	5.00%
16545	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄3#亭1#变压器	630	14.71	707.327	695.952198	未进入负面清单	否	无	7.00%
16546	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄2#亭1#变压器	630	14.10	711.17	699.72503	未进入负面清单	否	无	6.00%
16547	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	泊林映山云岳1#配电站2#	630	6.00	762.2	754.268	未进入负面清单	否	无	5.00%
16548	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	金宝线红凌路2#箱变	315	14.40	754.64	691.33184	未进入负面清单	否	无	4.00%
16549	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	柏林阳光1#亭2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.00%
16550	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	金宝线红凌路1#箱变	315	23.98	724.463	626.273773	未进入负面清单	否	无	7.00%
16551	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	金宝线红凌街箱变	200	49.16	701.68	455.054112	未进入负面清单	否	无	6.00%
16552	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	岱泉华庭3#箱式配电站变压器	630	8.36	747.332	737.523045	未进入负面清单	否	无	3.00%
16553	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	岱泉华庭6#箱式配电站1#变压器	630	8.10	748.97	739.33343	未进入负面清单	否	无	3.90%
16554	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	岱泉华庭5#箱式配电站1#变压器	630	15.31	703.547	692.286954	未进入负面清单	否	无	2.60%
16555	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	君悦晟景配电站103配电变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	3.00%
16556	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	君悦晟景配电站104配电变压器	800	7.34	741.28	745.590048	未进入负面清单	否	无	4.40%
16557	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	经纬配电站B#变压器	630	22.00	661.4	654.492	未进入负面清单	否	无	4.20%
16558	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	柏林阳光1#亭1#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	2.50%
16559	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	柏林阳光1#亭2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	1.30%
16560	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	岱泉华庭4#箱式配电站变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	5.60%
16561	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	经纬配电站A#变压器	630	50.00	485	557.5	未进入负面清单	否	无	4.20%
16562	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄3#亭2#变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	5.00%
16563	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	金柳路2#箱式配电站配电变压器	200	0.64	798.72	794.888192	未进入负面清单	否	无	4.40%
16564	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	泊林和山2#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	2.30%
16565	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	岱泉华庭1#箱式开关站102右1#变台	200	3.00	794	776.18	未进入负面清单	否	无	2.00%
16566	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	红柳线都源2#配电站2#变压器	630	31.67	600.479	609.828301	未进入负面清单	否	无	2.30%
16567	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	连海金源1#配电站2#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	1.50%
16568	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	西郊闲庭配电站1#变压器	630	11.26	729.062	717.907619	未进入负面清单	否	无	1.60%
16569	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	西郊闲庭配电站2#变压器	630	20.24	672.488	663.888429	未进入负面清单	否	无	2.50%

16570	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	红柳线都源2#配电站1#变压器	630	30.00	611	616.7	未进入负面清单	否	无	4.70%
16571	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	连海金源1#配电站1#变压器	630	15.21	704.177	692.894678	未进入负面清单	否	无	3.40%
16572	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	红柳线都源2#配电站3#变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	3.20%
16573	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	连海金源3#配电站2#变压器	630	10.19	735.803	725.021674	未进入负面清单	否	无	6.20%
16574	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	连海金源2#配电站2#变压器	630	13.02	717.974	706.519785	未进入负面清单	否	无	5.20%
16575	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	连海金源3#配电站3#变压器	630	17.09	692.333	681.68029	未进入负面清单	否	无	2.50%
16576	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	连海金源3#配电站1#变压器	630	14.53	708.461	697.060617	未进入负面清单	否	无	5.00%
16577	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	连海金源2#配电站1#变压器	630	10.35	734.795	723.948718	未进入负面清单	否	无	2.70%
16578	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	都源1#配电站2#变压器	800	24.00	608	654.08	未进入负面清单	否	无	3.30%
16579	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	都源1#配电站1#变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	4.80%
16580	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	西府御堂中心配电站1#配电变压器	800	2.02	783.872	784.19714	未进入负面清单	否	无	3.70%
16581	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	西府御堂中心配电站2#配电变压器	800	1.01	791.936	792.017285	未进入负面清单	否	无	4.90%
16582	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	云水线溪之谷4#配电站3#变压器	630	7.20	754.64	745.66592	未进入负面清单	否	无	4.10%
16583	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中海御湖4#亭2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.30%
16584	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体2#配电站1#变压器	630	14.39	709.343	697.925542	未进入负面清单	否	无	4.50%
16585	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体1#配电站1#变压器	630	13.97	711.989	700.535137	未进入负面清单	否	无	2.10%
16586	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷8#配电站1#变压器	630	28.00	623.6	625.392	未进入负面清单	否	无	3.30%
16587	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷8#配电站2#变压器	630	31.42	602.054	610.834633	未进入负面清单	否	无	2.20%
16588	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体3#配电站2#变压器	630	17.31	690.947	680.397074	未进入负面清单	否	无	2.10%
16589	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷5#配电站103变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	6.00%
16590	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体3#配电站1#变压器	630	25.81	637.397	635.487834	未进入负面清单	否	无	5.00%
16591	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷3#配电站2#变压器	630	7.85	750.545	741.082218	未进入负面清单	否	无	4.00%
16592	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体1#配电站3#变压器	630	13.30	716.21	704.74407	未进入负面清单	否	无	3.00%
16593	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷9#配电站2#变压器	630	13.56	714.572	703.104037	未进入负面清单	否	无	7.00%
16594	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷9#配电站1#变压器	630	24.00	648.8	644.288	未进入负面清单	否	无	6.00%
16595	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	云水线溪之谷2#配电站2#变压器	800	2.83	777.36	778.000712	未进入负面清单	否	无	5.00%
16596	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中海御湖4#亭1#变压器	630	38.00	560.6	586.972	未进入负面清单	否	无	5.00%
16597	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	云水线溪之谷2#配电站3#变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	7.00%
16598	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	云水线溪之谷4#配电站1#变压器	630	36.00	573.2	593.648	未进入负面清单	否	无	6.00%
16599	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	云水线溪之谷4#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	5.00%
16600	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	云水线溪之谷7#配电站2#变压器	630	12.01	724.337	713.007126	未进入负面清单	否	无	4.00%
16601	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	云水线溪之谷7#配电站1#变压器	630	18.00	686.6	676.412	未进入负面清单	否	无	3.00%
16602	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	云水线溪之谷2#配电站1#变压器	800	18.00	656	681.92	未进入负面清单	否	无	7.00%
16603	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷6#配电站104变压器	630	26.40	633.68	632.70848	未进入负面清单	否	无	6.00%
16604	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷1#配电站104变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	3.00%
16605	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷6#配电站103变压器	630	16.80	694.16	683.38112	未进入负面清单	否	无	3.90%
16606	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷1#配电站105变压器	630	27.25	628.3	628.763317	未进入负面清单	否	无	2.60%
16607	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷1#配电站103变压器	630	21.60	663.92	656.59328	未进入负面清单	否	无	3.00%
16608	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中海御湖2#亭1#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	4.40%
16609	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体6#配电站103变压器	630	21.02	667.574	659.675945	未进入负面清单	否	无	4.20%
16610	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中海御湖2#亭2#变压器	630	18.00	686.6	676.412	未进入负面清单	否	无	2.50%
16611	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体6#配电站104变压器	630	25.41	639.917	637.39709	未进入负面清单	否	无	1.30%
16612	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷9#配电站3#变压器	630	8.96	743.552	733.377741	未进入负面清单	否	无	5.60%
16613	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	恒大槽溪郡#1配电站#1配电变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	4.20%
16614	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	恒大槽溪郡#3配电站#1配电变压器	800	10.00	720	728	未进入负面清单	否	无	5.00%
16615	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	恒大槽溪郡#2配电站#1配电变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	4.40%
16616	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	恒大槽溪郡#1配电站#2配电变压器	800	10.00	720	728	未进入负面清单	否	无	2.30%
16617	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	恒大槽溪郡#2配电站#2配电变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	2.00%
16618	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	恒大槽溪郡#3配电站#2配电变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	2.30%
16619	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体5#配电站1#配电变压器	800	26.40	588.8	644.5568	未进入负面清单	否	无	1.50%
16620	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体5#配电站2#配电变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	1.60%
16621	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体5#配电站3#配电变压器	800	21.60	627.2	664.5248	未进入负面清单	否	无	2.50%
16622	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体2#配电站2#变压器	630	15.29	703.673	692.408398	未进入负面清单	否	无	4.70%
16623	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷5#配电站104变压器	630	16.80	694.16	683.38112	未进入负面清单	否	无	3.40%
16624	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷3#配电站1#变压器	630	15.01	705.437	694.113906	未进入负面清单	否	无	3.20%
16625	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体1#配电站2#变压器	630	9.09	742.733	732.48557	未进入负面清单	否	无	6.20%
16626	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体3#配电站3#变压器	630	13.41	715.517	704.04917	未进入负面清单	否	无	5.20%
16627	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	金柳路1#箱式配电站配电变压器	315	12.00	762.2	708.536	未进入负面清单	否	无	2.50%
16628	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	成园线柳树村支34#	50	18.75	790.625	651.757813	未进入负面清单	否	无	5.00%

16629	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	柳树村支44#柱上变压器	315	35.80	687.23	553.97166	未进入负面清单	否	无	2.70%
16630	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	成园线柳树村支27#	100	17.10	782.9	666.1241	未进入负面清单	否	无	3.30%
16631	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊董甲线	保利和府#3配电站1#配电变压器	800	55.03	359.728	602.027292	未进入负面清单	否	无	4.80%
16632	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊董甲线	保利和府#3配电站2#配电变压器	800	62.38	300.928	612.269706	未进入负面清单	否	无	3.70%
16633	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊董甲线	保利和府#3配电站3#配电变压器	800	74.70	202.368	648.823009	未进入负面清单	否	无	4.90%
16634	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号1#配电站1#变压器	630	39.6	550.52	581.99408	未进入负面清单	否	无	4.10%
16635	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号1#配电站2#变压器	630	80.69	291.653	564.665194	未进入负面清单	否	无	3.30%
16636	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号2#配电站1#变压器	630	52.7	467.99	553.36927	未进入负面清单	否	无	4.50%
16637	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号2#配电站2#变压器	630	34.1	585.17	600.45703	未进入负面清单	否	无	6.00%
16638	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号3#配电站1#变压器	630	8.4	747.08	737.24528	未进入负面清单	否	无	5.00%
16639	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号3#配电站2#变压器	630	32.39	595.943	606.974062	未进入负面清单	否	无	4.00%
16640	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号4#配电站1#变压器	630	16.57	695.609	684.737589	未进入负面清单	否	无	3.00%
16641	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号4#配电站2#变压器	630	20.69	669.653	661.448794	未进入负面清单	否	无	7.00%
16642	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号5#配电站1#变压器	630	69.36	363.032	548.201005	未进入负面清单	否	无	6.00%
16643	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号5#配电站2#变压器	630	32.15	597.455	607.918218	未进入负面清单	否	无	5.00%
16644	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号5#配电站3#变压器	630	51.2	477.44	555.55072	未进入负面清单	否	无	5.00%
16645	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	城市之光1#配电站1#配电变压器	800	30.61	555.12	630.077768	未进入负面清单	否	无	7.00%
16646	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	城市之光1#配电站2#配电变压器	800	41.33	469.36	606.013512	未进入负面清单	否	无	6.00%
16647	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	城市之光2#配电站1#配电变压器	800	31.58	547.36	627.143712	未进入负面清单	否	无	5.00%
16648	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	城市之光2#配电站2#配电变压器	800	15.57	675.44	694.833992	未进入负面清单	否	无	4.00%
16649	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	城市之光3#配电站1#配电变压器	800	11.46	708.32	718.826528	未进入负面清单	否	无	3.00%
16650	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	城市之光3#配电站2#配电变压器	800	37.68	498.56	612.142592	未进入负面清单	否	无	7.00%
16651	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	城市之光4#配电站1#配电变压器	800	48.51	411.92	600.177608	未进入负面清单	否	无	6.00%
16652	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	城市之光4#配电站2#配电变压器	800	42.73	458.16	604.228232	未进入负面清单	否	无	3.00%
16653	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	城市之光5#配电站1#配电变压器	800	32.57	539.44	624.304392	未进入负面清单	否	无	3.90%
16654	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	城市之光5#配电站2#配电变压器	800	19.15	646.8	676.1378	未进入负面清单	否	无	2.60%
16655	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	城市之光6#配电站1#配电变压器	800	17.9	656.8	682.4328	未进入负面清单	否	无	3.00%
16656	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	城市之光6#配电站2#配电变压器	800	38.18	494.56	611.176992	未进入负面清单	否	无	4.40%
16657	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	城市之光7#配电站1#配电变压器	800	32.47	540.24	624.584072	未进入负面清单	否	无	4.20%
16658	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	城市之光7#配电站2#配电变压器	800	37.17	502.64	613.168712	未进入负面清单	否	无	2.50%
16659	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	城市之光8#配电站1#配电变压器	800	35.59	515.28	616.611848	未进入负面清单	否	无	1.30%
16660	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	城市之光8#配电站2#配电变压器	800	31.19	550.48	628.305288	未进入负面清单	否	无	5.60%
16661	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城乙线	华润二十四城1#配电站1#配电变压器	630	17.72	688.364	678.021899	未进入负面清单	否	无	4.20%
16662	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城乙线	华润二十四城1#配电站2#配电变压器	630	7.56	752.372	743.120677	未进入负面清单	否	无	5.00%
16663	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城11#配电站1#变压器	630	24.29	646.973	642.850258	未进入负面清单	否	无	4.40%
16664	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城11#配电站2#变压器	630	78.47	305.639	560.165077	未进入负面清单	否	无	2.30%
16665	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城12#配电站1#变压器	630	16.47	696.239	685.329437	未进入负面清单	否	无	2.00%
16666	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城12#配电站2#变压器	630	33.62	588.194	602.249177	未进入负面清单	否	无	2.30%
16667	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城14#配电站1#变压器	800	14.4	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	1.50%
16668	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城14#配电站2#变压器	800	23.88	608.96	654.580352	未进入负面清单	否	无	1.60%
16669	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城16#配电站1#变压器	800	40.16	478.72	607.746048	未进入负面清单	否	无	2.50%
16670	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城16#配电站2#变压器	800	40.78	473.76	606.800672	未进入负面清单	否	无	4.70%
16671	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城乙线	华润二十四城3#配电站1#配电变压器	630	19.03	680.111	670.574877	未进入负面清单	否	无	3.40%
16672	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城乙线	华润二十四城3#配电站2#配电变压器	630	36.37	570.869	592.374945	未进入负面清单	否	无	3.20%
16673	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城乙线	华润二十四城5#配电站1#配电变压器	630	28.41	621.017	623.56907	未进入负面清单	否	无	6.20%
16674	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城乙线	华润二十四城5#配电站2#配电变压器	630	58.56	431.072	547.564237	未进入负面清单	否	无	5.20%
16675	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城乙线	华润二十四城7#配电站1#变压器	630	47.37	501.569	562.406765	未进入负面清单	否	无	2.50%
16676	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城乙线	华润二十四城7#配电站2#变压器	630	38.88	555.056	584.194227	未进入负面清单	否	无	5.00%
16677	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城8#配电站1#变压器	630	51.7	474.29	554.79207	未进入负面清单	否	无	2.70%
16678	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城8#配电站2#变压器	630	20.82	668.834	660.748761	未进入负面清单	否	无	3.30%
16679	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城9#配电站1#变压器	630	70.12	358.244	548.799307	未进入负面清单	否	无	4.80%
16680	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城9#配电站2#变压器	630	25.97	636.389	634.729777	未进入负面清单	否	无	3.70%
16681	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城B区1#配电站1#配电变压器	630	80.02	295.8488	563.249956	未进入负面清单	否	无	4.90%
16682	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城B区1#配电站2#配电变压器	630	49.85	485.9198	557.749543	未进入负面清单	否	无	4.10%
16683	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	华润二十四城B区1#配电站3#配电变压器	630	70.31	357.0596	548.958536	未进入负面清单	否	无	3.30%
16684	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	金马圣隆2#变1#变压器	630	21.43	664.991	657.492429	未进入负面清单	否	无	4.50%
16685	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	金马圣隆2#变2#变压器	630	74.56	330.272	553.749197	未进入负面清单	否	无	2.10%
16686	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	金马圣隆2#变3#变压器	630	68.7	367.19	547.74047	未进入负面清单	否	无	3.30%
16687	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	空港物流岛回迁楼1#配电站1#变压器	630	50.65	480.905	556.421618	未进入负面清单	否	无	2.20%



16688	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	空港物流岛回迁楼1#配电站2#变压器	630	27.92	624.104	625.750163	未进入负面清单	否	无	2.10%
16689	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	空港物流岛回迁楼2#配电站1#变压器	630	77.62	310.994	558.606457	未进入负面清单	否	无	6.00%
16690	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	空港物流岛回迁楼2#配电站2#变压器	630	33.77	587.249	601.686013	未进入负面清单	否	无	5.00%
16691	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园1#配电站1#变压器	800	33.45	532.4	621.9122	未进入负面清单	否	无	4.00%
16692	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园1#配电站2#变压器	800	36.15	510.8	615.3458	未进入负面清单	否	无	3.00%
16693	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园1#配电站3#变压器	800	17.58	659.36	684.084512	未进入负面清单	否	无	7.00%
16694	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园3#配电站1#变压器	800	27.74	578.08	639.640608	未进入负面清单	否	无	6.00%
16695	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园3#配电站2#变压器	800	25.87	593.04	646.580552	未进入负面清单	否	无	5.00%
16696	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园5#配电站1#配电变压器	800	28.13	574.96	638.263752	未进入负面清单	否	无	5.00%
16697	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园5#配电站2#配电变压器	800	9.71	722.32	729.862728	未进入负面清单	否	无	7.00%
16698	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园7#配电站2#变压器	630	64.79	391.823	546.137878	未进入负面清单	否	无	6.00%
16699	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园7#配电站3#变压器	800	39.1	487.2	609.5048	未进入负面清单	否	无	5.00%
16700	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园7号配电室1#变压器	630	24.43	646.091	642.159969	未进入负面清单	否	无	4.00%
16701	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀1#配电站1#变压器	630	46.96	504.152	563.250221	未进入负面清单	否	无	3.00%
16702	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀1#配电站2#变压器	630	43.17	528.029	572.049881	未进入负面清单	否	无	7.00%
16703	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀10#配电站1#变压器	630	45.87	511.019	565.595585	未进入负面清单	否	无	6.00%
16704	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀10#配电站2#变压器	630	35.52	576.224	595.325235	未进入负面清单	否	无	3.00%
16705	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀11#配电站1#变压器	630	52.47	469.439	553.685357	未进入负面清单	否	无	3.90%
16706	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀11#配电站2#变压器	630	68.32	369.584	547.500211	未进入负面清单	否	无	2.60%
16707	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀12#配电站1#变压器	630	53.12	465.344	552.809267	未进入负面清单	否	无	3.00%
16708	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀12#配电站2#变压器	630	65.73	385.901	546.347273	未进入负面清单	否	无	4.40%
16709	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀2#配电站1#变压器	630	76.12	320.444	556.078027	未进入负面清单	否	无	4.20%
16710	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀2#配电站2#变压器	630	63.76	398.312	546.036269	未进入负面清单	否	无	2.50%
16711	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀3#配电站1#变压器	630	48.48	494.576	560.229555	未进入负面清单	否	无	1.30%
16712	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀3#配电站2#变压器	630	64.72	392.264	546.126739	未进入负面清单	否	无	5.60%
16713	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀4#配电站1#变压器	630	39.87	548.819	581.185865	未进入负面清单	否	无	4.20%
16714	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀4#配电站2#变压器	630	56.28	445.436	549.308619	未进入负面清单	否	无	5.00%
16715	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀5#配电站1#变压器	630	87.22	250.514	581.501689	未进入负面清单	否	无	4.40%
16716	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀5#配电站2#变压器	630	94.27	206.099	605.710473	未进入负面清单	否	无	2.30%
16717	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀6#配电站1#变压器	630	31.01	604.637	612.502066	未进入负面清单	否	无	2.00%
16718	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀6#配电站2#变压器	630	39.94	548.378	580.977827	未进入负面清单	否	无	2.30%
16719	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀7#配电站1#变压器	630	84.07	270.359	572.709189	未进入负面清单	否	无	1.50%
16720	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀7#配电站2#变压器	630	81.72	285.164	566.963979	未进入负面清单	否	无	1.60%
16721	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀8#配电站1#变压器	630	89.66	235.142	589.171683	未进入负面清单	否	无	2.50%
16722	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀8#配电站2#变压器	630	13.07	717.659	706.201969	未进入负面清单	否	无	4.70%
16723	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀9#配电站1#变压器	630	99.46	173.402	627.534371	未进入负面清单	否	无	3.40%
16724	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀9#配电站2#变压器	630	78.39	306.143	560.014502	未进入负面清单	否	无	3.20%
16725	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	绿城线辛府园5#亭2#变压器	630	74.52	330.524	553.693515	未进入负面清单	否	无	6.20%
16726	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	美林园430配电站1#变压器	630	61.59	411.983	546.25967	未进入负面清单	否	无	5.20%
16727	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	美林园430配电站2#变压器	630	23.19	653.903	648.359894	未进入负面清单	否	无	2.50%
16728	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	美林园432配电站1#变压器	630	10.76	732.212	721.213989	未进入负面清单	否	无	5.00%
16729	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	美林园432配电站2#变压器	630	29.01	617.237	620.939546	未进入负面清单	否	无	2.70%
16730	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	美林园433配电站1#变压器	630	60.18	420.866	546.722841	未进入负面清单	否	无	3.30%
16731	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	美林园433配电站2#变压器	630	14.35	709.595	698.173118	未进入负面清单	否	无	4.80%
16732	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力1#配电站1#变压器	630	45.9	510.83	565.52903	未进入负面清单	否	无	3.70%
16733	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力1#配电站2#变压器	630	48.12	496.844	560.918667	未进入负面清单	否	无	4.90%
16734	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力10#配电站1#变压器	630	30.3	609.11	615.43967	未进入负面清单	否	无	4.10%
16735	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力10#配电站2#变压器	630	32.97	592.289	604.722317	未进入负面清单	否	无	3.30%
16736	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力11#配电站1#变压器	630	34.69	581.453	598.293954	未进入负面清单	否	无	4.50%
16737	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力11#配电站2#变压器	630	80	296	563.2	未进入负面清单	否	无	2.10%
16738	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力11#配电站3#变压器	630	71.41	350.117	549.98145	未进入负面清单	否	无	3.30%
16739	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力12#配电站1#变压器	630	47.04	503.648	563.083981	未进入负面清单	否	无	2.20%
16740	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力12#配电站2#变压器	630	55.5	450.35	550.05575	未进入负面清单	否	无	2.10%
16741	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力12#配电站3#变压器	630	32.58	594.746	606.231753	未进入负面清单	否	无	5.50%
16742	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力13#配电站1#变压器	630	64.92	391.004	546.160203	未进入负面清单	否	无	6.00%
16743	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力13#配电站2#变压器	630	49.9	485.63	557.67063	未进入负面清单	否	无	5.00%
16744	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力2#配电站1#变压器	630	33.37	589.769	603.194085	未进入负面清单	否	无	4.00%
16745	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力2#配电站2#变压器	630	76.17	320.129	556.157741	未进入负面清单	否	无	3.00%
16746	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力2#配电站3#变压器	630	55.52	450.224	550.035635	未进入负面清单	否	无	7.00%

16747	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力3#配电站1#变压器	630	51.75	473.975	554.717938	未进入负面清单	否	无	6.00%
16748	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力3#配电站2#变压器	630	24.2	647.54	643.29532	未进入负面清单	否	无	5.00%
16749	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力4#配电站1#变压器	630	14.85	706.445	695.092918	未进入负面清单	否	无	5.00%
16750	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力4#配电站2#变压器	630	26.8	631.16	630.84912	未进入负面清单	否	无	7.00%
16751	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力5#配电站1#变压器	630	61.34	413.558	546.323523	未进入负面清单	否	无	6.00%
16752	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力5#配电站2#变压器	630	35.2	578.24	596.45952	未进入负面清单	否	无	5.00%
16753	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力6#配电站1#变压器	630	32.54	594.998	606.387651	未进入负面清单	否	无	4.00%
16754	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力6#配电站2#变压器	630	50.1	484.37	557.33063	未进入负面清单	否	无	3.00%
16755	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力7#配电站1#变压器	630	15.54	702.098	690.893971	未进入负面清单	否	无	7.00%
16756	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力7#配电站2#变压器	630	42.37	533.069	574.138665	未进入负面清单	否	无	6.00%
16757	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力7#配电站3#变压器	630	55.47	450.539	550.086017	未进入负面清单	否	无	3.00%
16758	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力8#配电站1#变压器	630	11.67	726.479	715.219901	未进入负面清单	否	无	3.90%
16759	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力8#配电站2#变压器	630	73.21	338.777	551.981358	未进入负面清单	否	无	2.60%
16760	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力9#配电站1#变压器	630	24.86	643.382	640.055235	未进入负面清单	否	无	3.00%
16761	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力9#配电站2#变压器	630	29.22	615.914	620.029929	未进入负面清单	否	无	4.40%
16762	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力9#配电站3#变压器	630	61.98	409.526	546.175785	未进入负面清单	否	无	4.20%
16763	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	诺维溪谷10#配电站1#变压器	630	51.57	475.109	554.986289	未进入负面清单	否	无	2.50%
16764	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	诺维溪谷10#配电站2#变压器	630	61.92	409.904	546.187443	未进入负面清单	否	无	1.30%
16765	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	诺维溪谷4#配电站1#变压器	630	55.77	448.649	549.788453	未进入负面清单	否	无	5.60%
16766	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	诺维溪谷4#配电站2#变压器	630	20.28	672.236	663.670539	未进入负面清单	否	无	4.20%
16767	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	诺维溪谷8#配电站1#变压器	630	24.6	645.02	641.32508	未进入负面清单	否	无	5.00%
16768	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	诺维溪谷8#配电站2#变压器	630	68.94	365.678	547.901587	未进入负面清单	否	无	4.40%
16769	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	诺维溪谷9#配电站1#变压器	630	43.26	527.462	571.819939	未进入负面清单	否	无	2.30%
16770	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	诺维溪谷9#配电站2#变压器	630	17.67	688.679	678.310421	未进入负面清单	否	无	2.00%
16771	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212美林线	泡崖八区819配电站1#变压器	630	48.43	494.891	560.324289	未进入负面清单	否	无	2.30%
16772	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212美林线	泡崖八区819配电站2#变压器	630	27.6	626.12	627.19088	未进入负面清单	否	无	1.50%
16773	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新1#配电站1#变压器	630	5.63	764.531	756.956905	未进入负面清单	否	无	1.60%
16774	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新1#配电站2#变压器	630	67.19	376.703	546.893254	未进入负面清单	否	无	2.50%
16775	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新2#配电站1#变压器	630	18.41	684.017	674.07247	未进入负面清单	否	无	4.70%
16776	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新2#配电站2#变压器	630	41.87	536.219	575.485105	未进入负面清单	否	无	3.40%
16777	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新3#配电站1#变压器	630	102.58	153.746	642.287353	未进入负面清单	否	无	3.20%
16778	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新3#配电站2#变压器	630	32.14	597.4928	607.941914	未进入负面清单	否	无	6.20%
16779	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新4#配电站1#变压器	630	71.27	350.999	549.843013	未进入负面清单	否	无	5.20%
16780	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新4#配电站2#变压器	630	41.21	540.377	577.310638	未进入负面清单	否	无	2.50%
16781	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新5#配电站1#变压器	630	67.23	376.451	546.911993	未进入负面清单	否	无	5.00%
16782	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新5#配电站2#变压器	630	80.64	291.968	564.557005	未进入负面清单	否	无	2.70%
16783	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新6#配电站1#变压器	630	45.02	516.374	567.528425	未进入负面清单	否	无	1.50%
16784	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新6#配电站2#变压器	630	61	415.7	546.423	未进入负面清单	否	无	6.00%
16785	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新7#配电站1#变压器	800	22.59	619.28	660.104648	未进入负面清单	否	无	5.00%
16786	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新7#配电站2#变压器	800	79.47	164.24	669.478472	未进入负面清单	否	无	4.00%
16787	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新8#配电站1#变压器	630	48.74	492.938	559.742019	未进入负面清单	否	无	3.00%
16788	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新8#配电站2#变压器	630	48.31	495.647	560.552934	未进入负面清单	否	无	7.00%
16789	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	书香府第2#亭1#变压器	630	38.41	558.017	585.66567	未进入负面清单	否	无	6.00%
16790	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	书香府第2#亭2#变压器	630	91.14	225.818	594.189475	未进入负面清单	否	无	5.00%
16791	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	书香府第4#亭1#变压器	630	64.84	391.508	546.146213	未进入负面清单	否	无	5.00%
16792	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	书香府第4#亭2#变压器	630	79.01	302.237	561.202546	未进入负面清单	否	无	7.00%
16793	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	武警总队中心配电站1#变压器	630	71.01	352.637	549.592466	未进入负面清单	否	无	6.00%
16794	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	辛虹园1#配电站3#变压器	630	61.55	412.235	546.269358	未进入负面清单	否	无	5.00%
16795	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛府园1#亭1#变压器	630	96.85	189.845	616.135118	未进入负面清单	否	无	4.00%
16796	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛府园2#亭1#变压器	630	59.9	422.63	546.84463	未进入负面清单	否	无	3.00%
16797	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛府园3#亭1#变压器	630	60.35	419.795	546.653718	未进入负面清单	否	无	7.00%
16798	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛府园4#亭1#变压器	630	39.68	550.016	581.753651	未进入负面清单	否	无	6.00%
16799	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛府园5#亭1#变压器	630	55.23	452.051	550.332233	未进入负面清单	否	无	3.00%
16800	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	辛虹园1#配电站1#变压器	630	33.22	590.714	603.764809	未进入负面清单	否	无	3.90%
16801	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	辛虹园1#配电站2#变压器	630	93.13	213.281	601.371405	未进入负面清单	否	无	2.60%
16802	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	辛虹园2#配电站1#变压器	630	72.38	344.006	551.008457	未进入负面清单	否	无	3.00%
16803	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	辛虹园2#配电站2#变压器	630	35.13	578.681	596.709365	未进入负面清单	否	无	4.40%
16804	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	辛虹园中心配电站1#变压器	630	8.36	747.332	737.523045	未进入负面清单	否	无	4.20%
16805	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	辛虹园中心配电站2#变压器	630	36.8	568.16	590.91712	未进入负面清单	否	无	2.50%

16806	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛如街1#亭1#变压器	630	56.69	442.853	548.946634	未进入负面清单	否	无	1.30%
16807	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛如街2#亭1#变压器	630	30.23	609.551	615.732733	未进入负面清单	否	无	5.60%
16808	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛什园1#亭1#变压器	630	12.57	720.809	709.394309	未进入负面清单	否	无	4.20%
16809	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛什园2#亭1#变压器	630	89.59	235.583	588.94119	未进入负面清单	否	无	5.00%
16810	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛什园2#亭2#变压器	630	11.97	724.589	713.266697	未进入负面清单	否	无	4.40%
16811	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛什园3#亭1#变压器	630	51.92	472.904	554.468243	未进入负面清单	否	无	2.30%
16812	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛什园3#亭2#变压器	630	38.23	559.151	586.236573	未进入负面清单	否	无	2.00%
16813	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星绿城中心区2#亭1#变压器	630	67.62	373.994	547.105257	未进入负面清单	否	无	2.30%
16814	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星绿城中心区2#亭2#变压器	630	92.09	219.833	597.55579	未进入负面清单	否	无	1.50%
16815	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星绿城中心区3#亭1#变压器	630	33.03	591.911	604.491797	未进入负面清单	否	无	1.60%
16816	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星绿城中心区3#亭2#变压器	630	92.82	215.234	600.219801	未进入负面清单	否	无	2.50%
16817	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星绿城中心区4#亭1#变压器	630	13.93	712.241	700.784299	未进入负面清单	否	无	4.70%
16818	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星绿城中心区4#亭2#变压器	630	74.96	327.752	554.317101	未进入负面清单	否	无	3.40%
16819	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星帕尔美娜1#配电站1#变	630	58.4	432.08	547.66528	未进入负面清单	否	无	3.20%
16820	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星帕尔美娜1#配电站2#变	630	91.61	222.857	595.840702	未进入负面清单	否	无	6.20%
16821	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星帕尔美娜2#配电站1#变	630	34.26	584.162	599.866099	未进入负面清单	否	无	5.20%
16822	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星帕尔美娜2#配电站2#变	630	63.7	398.69	546.03447	未进入负面清单	否	无	2.50%
16823	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	公园都会2#配电站1#变压器	630	5.63	764.531	756.956905	未进入负面清单	否	无	5.00%
16824	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	公园都会2#配电站2#变压器	630	67.19	376.703	546.893254	未进入负面清单	否	无	2.70%
16825	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	公园都会2#配电站3#变压器	630	18.41	684.017	674.07247	未进入负面清单	否	无	3.30%
16826	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	公园都会4#配电站1#变压器	630	41.87	536.219	575.485105	未进入负面清单	否	无	4.80%
16827	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	公园都会4#配电站2#变压器	630	102.58	153.746	642.287353	未进入负面清单	否	无	3.70%
16828	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	公园都会6#配电站1#变压器	630	32.14	597.4928	607.941914	未进入负面清单	否	无	4.90%
16829	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	公园都会6#配电站2#变压器	630	71.27	350.999	549.843013	未进入负面清单	否	无	4.10%
16830	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	公园都会8#配电站1#变压器	630	41.21	540.377	577.310638	未进入负面清单	否	无	3.30%
16831	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	公园都会8#配电站2#变压器	630	67.23	376.451	546.911993	未进入负面清单	否	无	4.50%
16832	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	公园都会8#配电站3#变压器	630	80.64	291.968	564.557005	未进入负面清单	否	无	2.10%
16833	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	蓝天山庄1#箱变	630	33.32	590.084	603.384011	未进入负面清单	否	无	3.30%
16834	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	蓝天山庄箱变	630	33.32	590.084	603.384011	未进入负面清单	否	无	2.20%
16835	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊辛干32左2#箱变配变变压器	500	93.82	330.9	489.54962	未进入负面清单	否	无	2.10%
16836	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新盛1#箱式配电站1#变压器	500	28.63	656.85	611.943845	未进入负面清单	否	无	6.00%
16837	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新盛2#箱式配电站1#变压器	500	41.23	593.85	555.155645	未进入负面清单	否	无	5.00%
16838	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新盛3#箱式配电站1#变压器	500	79.49	402.55	480.013005	未进入负面清单	否	无	4.00%
16839	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	案子山分59#柱上变压器	100	39.52	760.478	499.443885	未进入负面清单	否	无	3.00%
16840	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	案子山分74#柱上变压器	315	65.56	593.486	410.910578	未进入负面清单	否	无	7.00%
16841	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	案子山分8右1#	200	104.04	591.92	184.166432	未进入负面清单	否	无	6.00%
16842	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	案子山四支3#柱上变压器	160	13.50	778.4	694.916	未进入负面清单	否	无	5.00%
16843	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	东海线案子山二分10右2#	100	60.27	739.73	354.164729	未进入负面清单	否	无	5.00%
16844	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	东海线案子山分8右01#	500	53.91	530.45	514.034405	未进入负面清单	否	无	7.00%
16845	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	东海线案子山分8右2左03#	80	12.41	790.072	701.952065	未进入负面清单	否	无	6.00%
16846	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	二十四城分2左4#柱上变压器	315	38.95	677.3075	536.188729	未进入负面清单	否	无	5.00%
16847	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	范家沟二分1#柱上变压器	200	24.70	750.608	614.629848	未进入负面清单	否	无	4.00%
16848	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	范家沟二分13#台	100	49.72	750.28	426.960784	未进入负面清单	否	无	3.00%
16849	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变211磊由甲线	丰华2#箱式开关站1号台柱上变压器	630	18.47	683.6642	673.754569	未进入负面清单	否	无	7.00%
16850	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	海滨线案子山分18#	400	43.20	627.2	529.0496	未进入负面清单	否	无	6.00%
16851	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	海滨线案子山分33#1	315	102.26	477.881	311.318889	未进入负面清单	否	无	3.00%
16852	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	海滨线案子山分47#变压器	100	30.97	769.03	561.831409	未进入负面清单	否	无	3.90%
16853	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	海滨线案子山四支5左02#	315	77.09	557.1665	370.480345	未进入负面清单	否	无	2.60%
16854	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	海滨线案子山支22#变压器	100	1.07	693	58.49	未进入负面清单	否	无	3.00%
16855	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	海滨线案子山支40#变压器	100	52.34	747.66	408.674756	未进入负面清单	否	无	4.40%
16856	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变201磊城甲线	磊城甲线磊城干54#台	200	83.47	633.06	271.584818	未进入负面清单	否	无	4.20%
16857	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊革甲线范家沟分2#变台	80	83.88	732.896	185.246835	未进入负面清单	否	无	2.50%
16858	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊革甲线范家沟分21#	250	53.61	665.975	442.970803	未进入负面清单	否	无	1.30%
16859	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊革甲线范家沟分39#变台	100	44.2	755.8	465.9364	未进入负面清单	否	无	5.60%
16860	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊革甲线范家沟分45#	100	84.15	715.85	197.612225	未进入负面清单	否	无	4.20%
16861	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊革甲线范家沟分53#变台	200	109.84	580.32	162.576512	未进入负面清单	否	无	5.00%
16862	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊革甲线磊河干119分1#变台	315	7.21	777.2885	743.957499	未进入负面清单	否	无	4.40%
16863	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊革甲线前草二分23#变台	100	101.37	698.63	91.798769	未进入负面清单	否	无	2.30%
16864	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊革甲线前草三支12#变台	100	33.82	766.18	540.877924	未进入负面清单	否	无	2.00%



16865	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊革甲线前革三支14右4#变台	50	41.81	779.095	474.260381	未进入负面清单	否	无	2.30%
16866	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊革甲线前革三支3#变台	80	39.62	768.304	495.597955	未进入负面清单	否	无	1.50%
16867	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊革甲线前革四支13右1#柱上变压器	250	36.12	709.7	543.65636	未进入负面清单	否	无	1.60%
16868	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	磊革乙线范家沟二分1#	200	102.43	595.14	190.398098	未进入负面清单	否	无	2.50%
16869	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	磊革乙线海滨分4左1	315	10.98	765.413	715.957653	未进入负面清单	否	无	4.70%
16870	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	磊革乙线夏家村二分2#变台2	200	93.66	612.68	226.163912	未进入负面清单	否	无	3.40%
16871	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	磊革乙线夏家村分10#	200	40.01	719.98	511.936002	未进入负面清单	否	无	3.20%
16872	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	磊革乙线夏家村分18#	80	72.56	741.952	261.639629	未进入负面清单	否	无	6.20%
16873	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	磊革乙线夏家村分5#	200	49.60	700.8	452.4032	未进入负面清单	否	无	5.20%
16874	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变107磊沟甲线	磊沟干35#	100	48.1	751.9	438.3361	未进入负面清单	否	无	2.50%
16875	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变108磊沟乙线	磊沟干49#柱上变压器	80	105.68	715.456	43.9060992	未进入负面清单	否	无	5.00%
16876	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变108磊沟乙线	磊沟干64#柱上变压器	100	52.06	747.94	410.622436	未进入负面清单	否	无	2.70%
16877	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊沟干109#柱上变压器	315	41.29	669.9365	523.383219	未进入负面清单	否	无	3.30%
16878	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	磊沟干147#台	250	48.13	679.675	472.872423	未进入负面清单	否	无	4.80%
16879	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊沟干22右2#变台用户	315	88.77	520.3745	338.063556	未进入负面清单	否	无	3.70%
16880	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊沟干22左2#变台	315	40.21	673.3385	529.250589	未进入负面清单	否	无	4.90%
16881	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊沟干88左2#变台	160	45.39	727.376	469.844034	未进入负面清单	否	无	4.10%
16882	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	磊辛乙线前革分8右1#变压器	250	32.19	719.525	568.384903	未进入负面清单	否	无	3.30%
16883	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变211磊由甲线	磊由甲线董家村分16#	315	35.99	686.6315	552.881323	未进入负面清单	否	无	4.50%
16884	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变211磊由甲线	磊由甲线董家村分3间1右1	250	45.6	686	487.184	未进入负面清单	否	无	6.00%
16885	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变211磊由甲线	磊由甲线磊由干4#变台	50	90.55	754.725	116.596513	未进入负面清单	否	无	5.00%
16886	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变211磊由甲线	磊由甲线磊由干4#台	200	98.12	603.76	207.590688	未进入负面清单	否	无	4.00%
16887	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变107磊沟甲线	磊子山变107磊沟甲线磊沟干20#	400	74.86	500.56	425.280784	未进入负面清单	否	无	3.00%
16888	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变107磊沟甲线	磊子山变107磊沟甲线磊沟干34	100	68.57	731.43	298.458449	未进入负面清单	否	无	7.00%
16889	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	绿城干30#柱上变压器	630	40.12	547.2188	580.433929	未进入负面清单	否	无	6.00%
16890	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	绿城干37左3#柱上变压器	400	21.00	716	649.64	未进入负面清单	否	无	5.00%
16891	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	前矿分4#台	200	39.33	721.34	516.296978	未进入负面清单	否	无	5.00%
16892	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	夏家村二分2#柱上变压器	400	60.90	556.4	461.1524	未进入负面清单	否	无	7.00%
16893	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	夏家村三分2#柱上变压器	400	50.89	596.44	496.471684	未进入负面清单	否	无	6.00%
16894	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	夏家河干131#	200	73.26	653.48	321.260552	未进入负面清单	否	无	5.00%
16895	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	夏家河干137#柱上变压器	100	49.59	750.41	427.871681	未进入负面清单	否	无	4.00%
16896	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	夏家河干143#柱上变压器	160	51.91	716.944	427.83437	未进入负面清单	否	无	3.00%
16897	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	夏家河干150#柱上变压器	200	83.66	632.68	270.699912	未进入负面清单	否	无	7.00%
16898	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	职院干53左1#柱上变压器	100	63.80	736.2	330.3044	未进入负面清单	否	无	6.00%
16899	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	职院干53左1#柱上变压器1	50	18.62	790.69	652.773522	未进入负面清单	否	无	3.00%
16900	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	职院干56左1#柱上变压器	50	44.41	777.795	454.581241	未进入负面清单	否	无	3.90%
16901	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	鼎润府4#配电站3#变压器	630	12.30	722.51	711.13127	未进入负面清单	否	无	2.60%
16902	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	锦江园2#配电站2#变压器	630	36.28	571.436	592.683019	未进入负面清单	否	无	3.00%
16903	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	空军干休所中心配电站2#变压器	800	28.80	569.6	635.9552	未进入负面清单	否	无	4.40%
16904	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	115#配电站2#变压器	630	13.36	715.85	704.382893	未进入负面清单	否	无	4.20%
16905	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	鼎润府2#配电站1#变压器	630	14.40	709.28	697.86368	未进入负面清单	否	无	2.50%
16906	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	鼎润府2#配电站2#变压器	630	26.40	633.68	632.70848	未进入负面清单	否	无	1.30%
16907	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	部队箱变1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	5.60%
16908	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	鼎润府4#配电站1#变压器	630	22.30	659.51	652.92927	未进入负面清单	否	无	4.20%
16909	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	锦江园2#配电站1#变压器	630	25.59	638.783	636.53543	未进入负面清单	否	无	5.00%
16910	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	鼎润府中心亭2#变压器	630	14.24	710.288	698.854989	未进入负面清单	否	无	4.40%
16911	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	鼎润府4#配电站2#变压器	630	18.00	686.6	676.412	未进入负面清单	否	无	2.30%
16912	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	锦江园4#配电站1#变压器	630	18.60	682.82	672.99548	未进入负面清单	否	无	2.00%
16913	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	原有3#箱变1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	2.30%
16914	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	迎客路8#箱变1#变压器	630	5.34	766.358	759.076483	未进入负面清单	否	无	1.50%
16915	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝苑花园东3#箱变1#变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	1.60%
16916	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	锦江园2#箱式配电站1#变压器	500	28.22	658.9	614.05842	未进入负面清单	否	无	2.50%
16917	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	锦江园4#箱式配电站1#变压器	630	7.32	753.884	744.815691	未进入负面清单	否	无	4.70%
16918	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	迎客路2#箱变1#变压器	630	9.60	739.52	729.00608	未进入负面清单	否	无	3.40%
16919	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝天2#箱变1#变压器	400	20.80	716.8	650.9056	未进入负面清单	否	无	3.20%
16920	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝天3#箱式配电站1#变压器	400	17.60	729.6	671.5904	未进入负面清单	否	无	6.20%
16921	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	迎客路4#箱变1#变压器	630	13.20	716.84	705.37712	未进入负面清单	否	无	5.20%
16922	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝苑花园东1#箱变1#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	2.50%
16923	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝天1#箱变1#变压器	400	9.60	761.6	726.8864	未进入负面清单	否	无	5.00%

16924	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝苑花园东2#箱变1#变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	2.70%
16925	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	锦江园4#配电箱2#变压器	630	21.78	662.786	655.645209	未进入负面清单	否	无	3.30%
16926	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	航空经济适用房箱式配电箱1#配电变压器	630	6.00	762.2	754.268	未进入负面清单	否	无	4.80%
16927	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	机场前1#箱变103配电变压器	630	26.70	631.79	631.31207	未进入负面清单	否	无	3.70%
16928	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	115#配电箱3#配电箱变压器	630	18.00	686.6	676.412	未进入负面清单	否	无	4.90%
16929	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝天3#箱变2#变压器配电变压器	400	25.60	697.6	621.4144	未进入负面清单	否	无	4.10%
16930	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	115#配电箱4#变压器配电变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.30%
16931	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝天2#箱变2#配电变压器	400	31.33	674.68	588.622756	未进入负面清单	否	无	4.50%
16932	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	115#配电箱1#变压器	630	26.04	635.95	634.400639	未进入负面清单	否	无	2.10%
16933	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	机场前2#箱变1#变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	3.30%
16934	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	迎宾路3#箱变1#变压器	630	7.50	752.75	743.54375	未进入负面清单	否	无	2.20%
16935	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝天1#箱变2#变压器	400	6.40	774.4	750.4384	未进入负面清单	否	无	2.10%
16936	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	机场前3#箱式配电箱1#配电变压器	400	7.50	770	742.25	未进入负面清单	否	无	6.00%
16937	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	机场前3#箱变台	400	16.00	736	682.24	未进入负面清单	否	无	5.00%
16938	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	机场前3#箱变台	200	16.80	766.4	671.2448	未进入负面清单	否	无	4.00%
16939	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变103石家沟线	锦绣园5#箱式配电箱1#变压器	500	13.74	731.3	699.51938	未进入负面清单	否	无	3.00%
16940	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变103石家沟线	锦绣园8#箱式配电箱1#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	7.00%
16941	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变103石家沟线	锦绣园4#箱式配电箱1#变压器	500	14.17	729.15	696.679445	未进入负面清单	否	无	6.00%
16942	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变103石家沟线	锦绣园7#箱式配电箱1#变压器	500	16.33	718.35	682.693445	未进入负面清单	否	无	5.00%
16943	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲1#配电箱2#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	5.00%
16944	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲1#配电箱1#变压器	630	14.40	709.28	697.86368	未进入负面清单	否	无	7.00%
16945	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲4#配电箱2#变压器	630	14.40	709.28	697.86368	未进入负面清单	否	无	6.00%
16946	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	石门山1#配电箱1#变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	5.00%
16947	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲5#配电箱1#变压器	800	12.80	697.6	710.7072	未进入负面清单	否	无	4.00%
16948	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲3#配电箱2#变压器	630	6.40	759.68	751.38048	未进入负面清单	否	无	3.00%
16949	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	石门山4#配电箱2#变压器	630	6.50	759.05	750.66175	未进入负面清单	否	无	7.00%
16950	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	石门山2#配电箱1#变压器	630	7.78	750.986	741.573289	未进入负面清单	否	无	6.00%
16951	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	石门山2#配电箱2#变压器	630	6.53	758.861	750.446377	未进入负面清单	否	无	3.00%
16952	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲4#配电箱2#变压器	630	24.00	648.8	644.288	未进入负面清单	否	无	3.90%
16953	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	石门山4#配电箱1#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	2.60%
16954	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲5#配电箱2#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	3.00%
16955	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲2#配电箱1#变压器	630	9.60	739.52	729.00608	未进入负面清单	否	无	4.40%
16956	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲2#配电箱3#变压器	630	11.20	729.44	718.30272	未进入负面清单	否	无	4.20%
16957	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲1#配电箱3#变压器	630	11.20	729.44	718.30272	未进入负面清单	否	无	2.50%
16958	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	石门山1#配电箱2#变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	1.30%
16959	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲4#配电箱1#变压器	630	12.80	719.36	707.92192	未进入负面清单	否	无	5.60%
16960	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲3#配电箱1#变压器	630	9.60	739.52	729.00608	未进入负面清单	否	无	4.20%
16961	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	中海天赋山A区1#配电箱1#变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	5.00%
16962	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	中海天赋山A区1#配电箱2#变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	4.40%
16963	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	中海天赋山B区#1配电箱103配电箱变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	2.30%
16964	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	中海天赋山B区#1配电箱104配电箱变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	2.00%
16965	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	恒大帝景#1配电箱1#变压器	800	7.20	742.4	746.5472	未进入负面清单	否	无	2.30%
16966	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	恒大帝景#1配电箱2#变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	1.50%
16967	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	恒大帝景#4配电箱1#变压器	800	14.44	684.48	701.161088	未进入负面清单	否	无	1.60%
16968	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	恒大帝景#4配电箱2#变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	2.50%
16969	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	恒大帝景#6配电箱2#变压器	800	7.58	739.36	743.956512	未进入负面清单	否	无	4.70%
16970	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	恒大帝景#6配电箱1#变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	3.40%
16971	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	恒大帝景#3配电箱2#变压器	800	7.20	742.4	746.5472	未进入负面清单	否	无	3.20%
16972	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	恒大帝景#3配电箱1#变压器	800	14.03	687.8	703.53605	未进入负面清单	否	无	6.20%
16973	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变106南山甲线	鼎润府5#配电箱2#变压器	630	14.25	710.225	698.792938	未进入负面清单	否	无	5.20%
16974	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变106南山甲线	鼎润府3#亭2#变压器	630	22.05	661.085	654.230758	未进入负面清单	否	无	2.50%
16975	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变106南山甲线	鼎润府中心亭1#变压器	630	9.75	738.575	727.988938	未进入负面清单	否	无	5.00%
16976	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变106南山甲线	鼎润府5#配电箱1#变压器	630	12.71	719.927	708.497278	未进入负面清单	否	无	2.70%
16977	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变106南山甲线	锦华小学箱式配电箱变压器	250	43.20	692	501.056	未进入负面清单	否	无	3.30%
16978	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变106南山甲线	鼎润府3#亭1#变压器	630	14.48	708.776	697.369235	未进入负面清单	否	无	4.80%
16979	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变106南山甲线	南山甲线南村支1#变压器	50	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.70%
16980	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	九干配电箱2#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	4.90%
16981	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	南山2#配电箱2#变压器	630	14.76	707.012	695.645029	未进入负面清单	否	无	4.10%
16982	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	南山1#配电箱1#变压器	630	25.10	641.9	638.913667	未进入负面清单	否	无	3.30%

16983	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	南山1#配电站2#变压器	630	20.35	671.795	663.289718	未进入负面清单	否	无	4.50%
16984	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	房管局家属楼配电站1#变压器	630	24.30	646.91	642.80087	未进入负面清单	否	无	2.10%
16985	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	九干配电站1#变压器	630	18.00	686.6	676.412	未进入负面清单	否	无	3.30%
16986	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	九干配电站3#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	2.20%
16987	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	房管局家属楼配电站2#变压器	630	12.13	723.581	712.229625	未进入负面清单	否	无	2.10%
16988	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	南山2#配电站1#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	5.50%
16989	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	南村于55#台	200	18.36	763.28	659.861792	未进入负面清单	否	无	6.00%
16990	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	空军干休所中心配电站1#变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	5.00%
16991	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	蓝苑1#配电站2#变压器	800	7.95	736.4	741.4562	未进入负面清单	否	无	4.00%
16992	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	空军干休所1#配电站1#变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	3.00%
16993	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	空军干休所1#配电站2#变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	7.00%
16994	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园8#配电站1#变压器	630	9.60	739.52	729.00608	未进入负面清单	否	无	6.00%
16995	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园8#配电站2#变压器	630	19.20	679.04	669.62432	未进入负面清单	否	无	5.00%
16996	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园1#配电站1#变压器	630	13.24	716.588	705.123749	未进入负面清单	否	无	5.00%
16997	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园1#配电站2#变压器	630	9.60	739.52	729.00608	未进入负面清单	否	无	7.00%
16998	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园2#配电站1#变压器	630	13.80	713.06	701.59772	未进入负面清单	否	无	6.00%
16999	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园2#配电站2#变压器	630	14.40	709.28	697.86368	未进入负面清单	否	无	5.00%
17000	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园3#配电站1#变压器	630	16.80	694.16	683.38112	未进入负面清单	否	无	4.00%
17001	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园3#配电站2#变压器	630	16.80	694.16	683.38112	未进入负面清单	否	无	3.00%
17002	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园4#配电站1#变压器	630	14.40	709.28	697.86368	未进入负面清单	否	无	7.00%
17003	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园4#配电站2#变压器	630	14.40	709.28	697.86368	未进入负面清单	否	无	6.00%
17004	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园6#配电站1#变压器	630	17.74	688.238	677.906579	未进入负面清单	否	无	3.00%
17005	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园6#配电站2#变压器	630	14.40	709.28	697.86368	未进入负面清单	否	无	3.90%
17006	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	金寓花园7#配电站1#变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	2.60%
17007	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	空军干休所2#配电站1#变压器	800	24.00	608	654.08	未进入负面清单	否	无	3.00%
17008	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	金寓花园7#配电站2#变压器	630	34.14	584.918	600.308995	未进入负面清单	否	无	4.40%
17009	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	蓝苑2#配电站2#变压器	630	16.80	694.16	683.38112	未进入负面清单	否	无	4.20%
17010	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	蓝苑1#箱变103变压器	630	8.00	749.6	740.032	未进入负面清单	否	无	2.50%
17011	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	蓝苑2#配电站1#变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	1.30%
17012	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	金寓花园8#配电站1#变压器	630	6.70	757.79	749.22807	未进入负面清单	否	无	5.60%
17013	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	金寓花园8#配电站2#变压器	630	15.73	700.901	689.748273	未进入负面清单	否	无	4.20%
17014	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园6#配电站3#变压器	630	5.86	763.082	755.283395	未进入负面清单	否	无	5.00%
17015	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园1#配电站3#变压器	630	17.27	691.199	680.629933	未进入负面清单	否	无	4.40%
17016	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	空军干休所2#配电站配电变压器	630	39.00	554.3	583.823	未进入负面清单	否	无	2.30%
17017	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	蓝苑1#配电站3#变压器	630	14.63	707.831	696.444325	未进入负面清单	否	无	2.00%
17018	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	蓝苑2#箱变1#变压器	630	14.45	708.965	697.554558	未进入负面清单	否	无	2.30%
17019	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	蓝苑1#配电站1#变压器	800	15.60	675.2	694.6688	未进入负面清单	否	无	1.50%
17020	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	银燕二支15#台	315	31.03	702.25	582.079563	未进入负面清单	否	无	1.60%
17021	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园2#配电站3#变压器	630	6.93	756.341	747.585569	未进入负面清单	否	无	2.50%
17022	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园5#配电站1#变压器	630	14.61	707.957	696.567482	未进入负面清单	否	无	4.70%
17023	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园5#配电站2#变压器	630	9.57	739.709	729.209849	未进入负面清单	否	无	3.40%
17024	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园5#配电站3#变压器	630	13.15	717.155	705.694118	未进入负面清单	否	无	3.20%
17025	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦虹南园2#配电站1#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	6.20%
17026	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦虹南园2#配电站2#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	5.20%
17027	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园1#配电站1#变压器	630	10.51	733.787	722.878986	未进入负面清单	否	无	2.50%
17028	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园1#配电站2#变压器	630	11.77	725.849	714.567573	未进入负面清单	否	无	5.00%
17029	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园1#配电站3#变压器	630	11.36	728.432	717.250125	未进入负面清单	否	无	2.70%
17030	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园2#配电站2#变压器	630	7.76	751.112	741.713709	未进入负面清单	否	无	3.30%
17031	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园2#配电站3#变压器	630	13.64	714.068	702.601125	未进入负面清单	否	无	4.80%
17032	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园3#配电站1#变压器	630	10.16	735.992	725.223213	未进入负面清单	否	无	3.70%
17033	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园3#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	4.90%
17034	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园3#配电站3#变压器	630	22.27	659.699	653.085033	未进入负面清单	否	无	4.10%
17035	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园4#配电站1#变压器	630	8.56	746.072	736.136237	未进入负面清单	否	无	3.30%
17036	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园4#配电站2#变压器	630	12.17	723.329	711.970861	未进入负面清单	否	无	1.50%
17037	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园4#配电站3#变压器	630	6.10	761.57	753.54423	未进入负面清单	否	无	6.00%
17038	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园1#配电站1#变压器	630	8.00	749.6	740.032	未进入负面清单	否	无	5.00%
17039	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园1#配电站2#变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	4.00%
17040	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园2#配电站1#变压器	500	10.00	750	725	未进入负面清单	否	无	3.00%
17041	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园2#配电站2#变压器	500	14.00	730	697.8	未进入负面清单	否	无	7.00%

17042	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园3#配电箱1#变压器	630	18.00	686.6	676.412	未进入负面清单	否	无	6.00%
17043	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园6#配电箱2#变压器	630	14.97	705.689	694.358357	未进入负面清单	否	无	5.00%
17044	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园6#配电箱3#变压器	630	14.50	708.65	697.24575	未进入负面清单	否	无	5.00%
17045	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园5#箱式配电箱1#变压器	500	25.60	672	627.968	未进入负面清单	否	无	7.00%
17046	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园3#箱式配电箱1#变压器	500	35.20	624	580.352	未进入负面清单	否	无	6.00%
17047	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园2#箱式配电箱1#变压器	500	12.80	736	705.792	未进入负面清单	否	无	5.00%
17048	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦虹南园1#箱式配电箱1#变压器	500	21.66	691.7	650.17778	未进入负面清单	否	无	4.00%
17049	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园6#箱式配电箱1#变压器	630	20.00	674	665.2	未进入负面清单	否	无	3.00%
17050	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦虹南园2#箱式配电箱1#变压器	500	16.69	716.55	680.407805	未进入负面清单	否	无	7.00%
17051	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园4#箱式配电箱1#变压器	500	16.00	720	684.8	未进入负面清单	否	无	6.00%
17052	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园1#箱式配电箱1#变压器	500	16.00	720	684.8	未进入负面清单	否	无	3.00%
17053	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园7#箱式配电箱1#变压器	630	40.00	548	580.8	未进入负面清单	否	无	3.90%
17054	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园2#配电箱1#变压器	630	15.93	699.641	688.547189	未进入负面清单	否	无	2.60%
17055	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园3#配电箱2#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	3.00%
17056	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园6#配电箱1#变压器	630	8.07	749.159	739.542869	未进入负面清单	否	无	4.40%
17057	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园4#配电箱1#变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	4.20%
17058	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园4#配电箱2#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	2.50%
17059	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园2#配电箱1#变压器	630	15.90	699.83	688.72703	未进入负面清单	否	无	1.30%
17060	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园2#配电箱2#变压器	630	25.94	636.578	634.871667	未进入负面清单	否	无	5.60%
17061	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园3#配电箱1#变压器	630	15.74	700.838	689.688099	未进入负面清单	否	无	4.20%
17062	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园3#配电箱2#变压器	630	20.69	669.653	661.448794	未进入负面清单	否	无	5.00%
17063	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园4#配电箱1#变压器	630	17.86	687.482	677.215715	未进入负面清单	否	无	4.40%
17064	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园4#配电箱2#变压器	630	18.34	684.458	674.470403	未进入负面清单	否	无	2.30%
17065	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园5#配电箱1#变压器	630	12.80	719.36	707.92192	未进入负面清单	否	无	2.00%
17066	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园5#配电箱2#变压器	630	24.00	648.8	644.288	未进入负面清单	否	无	2.30%
17067	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园6#配电箱1#变压器	630	15.10	704.87	693.56463	未进入负面清单	否	无	1.50%
17068	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园6#配电箱2#变压器	630	9.78	738.386	727.785849	未进入负面清单	否	无	1.60%
17069	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华南园配电箱1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	2.50%
17070	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华南园配电箱2#变压器	630	10.92	731.204	720.152523	未进入负面清单	否	无	4.70%
17071	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华南园配电箱3#变压器	630	7.19	754.703	745.736854	未进入负面清单	否	无	3.40%
17072	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园1#配电箱1#变压器	630	14.77	706.949	695.583633	未进入负面清单	否	无	3.20%
17073	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园1#配电箱2#变压器	630	2.00	787.4	784.252	未进入负面清单	否	无	6.20%
17074	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹南园1#配电箱3#变压器	630	5.93	762.641	754.775389	未进入负面清单	否	无	5.20%
17075	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹南园1#配电箱1#变压器	630	8.00	749.6	740.032	未进入负面清单	否	无	2.50%
17076	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园1#配电箱3#变压器	630	12.17	723.329	711.970861	未进入负面清单	否	无	5.00%
17077	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹北园5#箱式配电箱1#变压器	630	16.80	694.16	683.38112	未进入负面清单	否	无	2.70%
17078	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹北园6#箱式配电箱1#变压器	500	25.60	672	627.968	未进入负面清单	否	无	3.30%
17079	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦霞南园1#箱式配电箱1#变压器	500	35.01	624.95	581.205005	未进入负面清单	否	无	4.80%
17080	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦霞南园4#箱式配电箱1#变压器	500	29.24	653.8	608.82888	未进入负面清单	否	无	3.70%
17081	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华南园1#箱式配电箱1#变压器	630	10.76	732.212	721.213989	未进入负面清单	否	无	4.90%
17082	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹北园3#箱式配电箱1#变压器	500	25.60	672	627.968	未进入负面清单	否	无	4.10%
17083	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦云北园箱式配电箱1#变压器	630	28.80	618.56	621.85472	未进入负面清单	否	无	3.30%
17084	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华南园2#箱式配电箱1#变压器	250	12.57	768.575	703.390123	未进入负面清单	否	无	4.50%
17085	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹北园1#箱式配电箱1#变压器	500	33.60	632	587.648	未进入负面清单	否	无	2.10%
17086	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹北园4#箱式配电箱1#变压器	630	32.00	598.4	608.512	未进入负面清单	否	无	3.30%
17087	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦霞南园3#箱式配电箱1#变压器	500	57.32	513.4	505.71912	未进入负面清单	否	无	2.20%
17088	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园2#配电箱3#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	2.10%
17089	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹南园1#配电箱2#变压器	630	2.37	785.069	781.393685	未进入负面清单	否	无	6.00%
17090	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园6#配电箱3#变压器	630	19.48	677.276	668.066635	未进入负面清单	否	无	5.00%
17091	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹北园2#箱式配电箱1#变压器	400	14.40	742.4	693.0944	未进入负面清单	否	无	4.00%
17092	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦霞南园2#箱式配电箱1#变压器	500	37.33	613.35	571.036445	未进入负面清单	否	无	3.00%
17093	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园5#配电箱1#变压器	630	16.39	696.743	685.803822	未进入负面清单	否	无	7.00%
17094	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园5#配电箱3#变压器	630	3.81	775.997	770.434514	未进入负面清单	否	无	6.00%
17095	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园6#配电箱1#变压器	630	13.36	715.832	704.364845	未进入负面清单	否	无	5.00%
17096	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	城市印象2#配电箱2#变压器	800	13.93	688.56	704.083592	未进入负面清单	否	无	5.00%
17097	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	锦城园5#亭1#变压器	630	14.40	709.28	697.86368	未进入负面清单	否	无	7.00%
17098	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	锦城园5#亭2#变压器	630	14.40	709.28	697.86368	未进入负面清单	否	无	6.00%
17099	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	鹏辉新纪元1#配电箱1#变压器	630	12.50	721.25	709.84375	未进入负面清单	否	无	5.00%
17100	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	鹏辉新纪元1#配电箱2#变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	4.00%

17101	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	鹏辉新纪元2#配电站1#变压器	500	14.00	730	697.8	未进入负面清单	否	无	3.00%
17102	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园2#配电站1#变压器	630	16.80	694.16	683.38112	未进入负面清单	否	无	7.00%
17103	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园2#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	6.00%
17104	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园2#配电站3#变压器	630	9.60	739.52	729.00680	未进入负面清单	否	无	3.00%
17105	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	贤林园1#配电站1#变压器	630	9.19	742.103	731.800734	未进入负面清单	否	无	3.90%
17106	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	贤林园1#配电站2#变压器	630	26.93	630.341	630.249169	未进入负面清单	否	无	2.60%
17107	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	福典人家1#配电站1#变压器	500	15.32	723.4	689.17512	未进入负面清单	否	无	3.00%
17108	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	福典人家3#配电站1#变压器	630	14.51	708.587	697.184026	未进入负面清单	否	无	4.40%
17109	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	八一新居2#配电站1#变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	4.20%
17110	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	八一新居2#配电站2#变压器	800	22.78	617.76	659.274272	未进入负面清单	否	无	2.50%
17111	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	鹏辉新纪元2#配电站2#变压器	500	12.00	740	711.2	未进入负面清单	否	无	1.30%
17112	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	鹏辉新纪元2#配电站3#变压器	500	8.58	757.1	735.04082	未进入负面清单	否	无	5.60%
17113	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园3#配电站1#变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	4.20%
17114	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园3#配电站2#变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	5.00%
17115	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	城市印象2#配电站3#变压器	800	14.00	688	703.68	未进入负面清单	否	无	4.40%
17116	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	城市印象2#配电站1#变压器	800	13.68	690.56	705.531392	未进入负面清单	否	无	2.30%
17117	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	锦绣燕居配电站2#变压器	500	14.40	728	695.168	未进入负面清单	否	无	2.00%
17118	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	锦绣燕居配电站1#变压器	500	14.36	728.2	695.43048	未进入负面清单	否	无	2.30%
17119	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	锦城园7#配电站3#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	1.50%
17120	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	锦城园7#配电站2#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	1.60%
17121	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	锦城园7#配电站1#变压器	630	14.40	709.28	697.86368	未进入负面清单	否	无	2.50%
17122	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	易和紫园1#箱式配电站1#变压器	630	14.40	709.28	697.86368	未进入负面清单	否	无	4.70%
17123	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	易和紫园2#箱式配电站1#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	3.40%
17124	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	岭华佳苑配电站1#变压器	630	19.20	679.04	669.62432	未进入负面清单	否	无	3.20%
17125	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园5#配电站2#变压器	630	24.00	648.8	644.288	未进入负面清单	否	无	6.20%
17126	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园6#配电站2#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	5.20%
17127	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园2#配电站3#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	2.50%
17128	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	鑫鹏花园2#配电站1#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	5.00%
17129	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	鑫鹏花园2#配电站2#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	2.70%
17130	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	甘供114亭1#配电站变压器	630	30.63	607.05	614.078893	未进入负面清单	否	无	3.30%
17131	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	甘供114亭2#配电站变压器	630	21.59	664	656.660317	未进入负面清单	否	无	4.80%
17132	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	甘供114亭101配电站变压器	630	24.56	645.3	641.543	未进入负面清单	否	无	3.70%
17133	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园3#配电站3#变压器	630	24.00	648.8	644.288	未进入负面清单	否	无	4.90%
17134	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	干休所1、2、3箱变	315	37.24	682.7	545.775524	未进入负面清单	否	无	4.10%
17135	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	114-1号变电亭103配电站变压器	315	31.84	699.7	577.206635	未进入负面清单	否	无	3.30%
17136	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	锦城乙线银樾二支6#台	100	18.00	782	659.24	未进入负面清单	否	无	4.50%
17137	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#2配电站1#变压器	800	5.19	758.48	760.634888	未进入负面清单	否	无	6.00%
17138	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#2配电站2#变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	5.00%
17139	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#2配电站3#变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	4.00%
17140	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#5配电站1#变压器	800	17.24	662.08	685.857408	未进入负面清单	否	无	3.00%
17141	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#5配电站2#变压器	800	19.98	640.2	672.12005	未进入负面清单	否	无	7.00%
17142	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#5配电站3#变压器	800	5.10	759.2	761.2808	未进入负面清单	否	无	6.00%
17143	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#7配电站1#变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	5.00%
17144	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#7配电站2#变压器	800	4.70	762.4	764.1672	未进入负面清单	否	无	5.00%
17145	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#7配电站3#变压器	800	7.30	741.6	745.8632	未进入负面清单	否	无	7.00%
17146	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣3#配电站1#变压器	630	46.92	504.404	563.333643	未进入负面清单	否	无	6.00%
17147	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣2#配电站1#变压器	400	24.00	704	631.04	未进入负面清单	否	无	5.00%
17148	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣5#配电站1#变压器	630	20.80	668.96	660.85632	未进入负面清单	否	无	4.00%
17149	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣1#配电站1#变压器	630	11.60	726.92	715.67728	未进入负面清单	否	无	3.00%
17150	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣1#配电站2#变压器	630	12.53	721.061	709.651057	未进入负面清单	否	无	7.00%
17151	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣4#配电站1#变压器	630	25.61	638.657	636.439942	未进入负面清单	否	无	6.00%
17152	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣5#配电站2#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	3.00%
17153	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣3#配电站2#变压器	400	21.46	714.16	646.741264	未进入负面清单	否	无	3.90%
17154	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣2#配电站2#变压器	400	14.36	742.56	693.368384	未进入负面清单	否	无	2.60%
17155	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣4#配电站2#变压器	630	14.20	710.54	699.10332	未进入负面清单	否	无	3.00%
17156	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦绣市场配电站1#变压器	630	42.65	531.305	573.398418	未进入负面清单	否	无	4.40%
17157	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦绣市场配电站2#变压器	630	14.67	707.579	696.198161	未进入负面清单	否	无	4.20%
17158	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦泉中园配电站2#变压器	630	14.40	709.28	697.86368	未进入负面清单	否	无	2.50%
17159	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦绣园1#箱式配电站1#变压器	630	15.08	704.996	693.686603	未进入负面清单	否	无	1.30%



17160	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦绣园3#箱式配电站1#变压器	630	16.16	698.192	687.172173	未进入负面清单	否	无	5.60%
17161	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦绣园2#箱式配电站1#变压器	400	12.92	748.32	703.317056	未进入负面清单	否	无	4.20%
17162	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦泉中园1#箱式配电站1#变压器	630	23.57	651.509	646.439329	未进入负面清单	否	无	5.00%
17163	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	绿波10号箱式配电站103配电变压器	630	23.88	649.55	644.881274	未进入负面清单	否	无	4.40%
17164	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	绿波11号箱变103配电变压器	630	27.93	624.05	625.71175	未进入负面清单	否	无	2.30%
17165	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	绿波12号箱变103配电变压器	630	7.02	755.8	746.974032	未进入负面清单	否	无	2.00%
17166	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦泉中园配电站1#变压器	630	13.03	717.911	706.456197	未进入负面清单	否	无	2.30%
17167	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦泉中园2#箱式配电站变压器	630	16.84	693.908	683.145893	未进入负面清单	否	无	1.50%
17168	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	锦江园1#配电站1#变压器	400	30.40	678.4	593.7664	未进入负面清单	否	无	1.60%
17169	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	锦江园3#配电站2#变压器	630	13.57	714.509	703.041129	未进入负面清单	否	无	2.50%
17170	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	迎客线92#配电室1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	4.70%
17171	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	锦江园5#配电站1#变压器	630	15.44	702.728	691.498797	未进入负面清单	否	无	3.40%
17172	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	锦江园5#配电站2#变压器	630	10.80	731.96	720.94832	未进入负面清单	否	无	3.20%
17173	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	锦江园3#配电站1#变压器	630	22.27	659.699	653.085033	未进入负面清单	否	无	6.20%
17174	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	锦江园1#配电站2#变压器	400	20.80	716.8	650.9056	未进入负面清单	否	无	5.20%
17175	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	三木本田箱变1#变压器	500	18.96	705.2	666.29408	未进入负面清单	否	无	2.50%
17176	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	迎客路5#箱变1#变压器	630	13.03	717.911	706.456197	未进入负面清单	否	无	5.00%
17177	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	维修中心变电亭1#变压器	500	8.00	760	739.2	未进入负面清单	否	无	2.70%
17178	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	迎客路1#箱变1#变压器	630	34.00	585.8	600.828	未进入负面清单	否	无	3.30%
17179	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	锦江园3#箱式配电站1#变压器	400	32.14	671.44	584.199184	未进入负面清单	否	无	4.80%
17180	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	迎客路6#箱变1#变压器	400	4.00	784	768.64	未进入负面清单	否	无	3.70%
17181	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	迎客路7#箱变1#变压器	500	15.45	722.75	688.335125	未进入负面清单	否	无	4.90%
17182	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	92#配电室3#变压器配电变压器	800	35.81	513.55	616.117003	未进入负面清单	否	无	4.10%
17183	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	西北干5右2#箱变1#变压器配电变压器	630	32.92	592.6	604.912317	未进入负面清单	否	无	3.30%
17184	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	军团箱变	400	13.91	744.36	696.459524	未进入负面清单	否	无	4.50%
17185	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	辛周于85左1#箱配电变压器	800	10.73	714.15	723.362778	未进入负面清单	否	无	2.10%
17186	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	迎客线92#配电室2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.30%
17187	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	郭东二分3#柱上变压器	315	20.40	735.74	649.90904	未进入负面清单	否	无	2.20%
17188	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	郭东分3#柱上变压器	250	41.60	696	510.464	未进入负面清单	否	无	2.10%
17189	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	西北于13#	200	21.00	758	640.82	未进入负面清单	否	无	6.00%
17190	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	迎客线西北干4#变台	200	10.77	778.46	716.159858	未进入负面清单	否	无	5.00%
17191	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	郭东分3#台2#柱上变压器	80	41.70	766.64	480.31112	未进入负面清单	否	无	4.00%
17192	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	依山云水2#亭2#变压器	630	12.58	720.746	709.330153	未进入负面清单	否	无	3.00%
17193	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	福山居2#亭1#变压器	800	26.11	591.12	645.658568	未进入负面清单	否	无	7.00%
17194	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	福山居1#亭1#变压器	800	5.94	752.48	755.302688	未进入负面清单	否	无	6.00%
17195	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	亲亲阳光1#亭1#变压器	630	14.13	710.981	699.538385	未进入负面清单	否	无	5.00%
17196	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	亲亲阳光1#亭2#变压器	630	18.47	683.639	673.731877	未进入负面清单	否	无	5.00%
17197	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	亲亲阳光2#亭1#变压器	630	32.08	597.896	608.194963	未进入负面清单	否	无	7.00%
17198	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	亲亲阳光2#亭2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	6.00%
17199	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	依山云水1#配电站1#变压器	630	21.63	663.731	656.434985	未进入负面清单	否	无	5.00%
17200	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	依山云水1#配电站2#变压器	630	12.80	719.36	707.92192	未进入负面清单	否	无	4.00%
17201	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	依山云水2#亭1#变压器	630	9.60	739.52	729.00608	未进入负面清单	否	无	3.00%
17202	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	山居笔记2#配电站2#变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	7.00%
17203	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	依山云水3#亭2#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	6.00%
17204	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	亲亲阳光1#亭3#变压器	630	8.05	749.285	739.682558	未进入负面清单	否	无	3.00%
17205	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	依山云水3#亭1#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	3.90%
17206	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	山居笔记1#配电站1#变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	2.60%
17207	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	山居笔记1#配电站2#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	3.00%
17208	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	山居笔记2#配电站1#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	4.40%
17209	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	福山居2#亭2#变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	4.20%
17210	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	福山居1#亭2#变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	2.50%
17211	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变103魏台线	张家1#箱式配电站1#变压器	315	25.05	721.0925	619.366329	未进入负面清单	否	无	1.30%
17212	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	盛新花园2#亭1#变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	5.60%
17213	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	盛新花园2#亭2#变压器	630	10.43	734.291	723.413449	未进入负面清单	否	无	4.20%
17214	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	水畔香谷配电站1#变压器	630	21.35	665.495	657.916818	未进入负面清单	否	无	5.00%
17215	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	水畔香谷配电站2#变压器	630	21.60	663.92	656.59328	未进入负面清单	否	无	4.40%
17216	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	盛新花园1#亭1#变压器	630	17.01	692.837	682.148426	未进入负面清单	否	无	2.30%
17217	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	盛新花园1#亭2#变压器	630	22.00	661.4	654.492	未进入负面清单	否	无	2.00%
17218	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	盛新花园1#亭3#变压器	630	22.00	661.4	654.492	未进入负面清单	否	无	2.30%

17219	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	魏台线张家干9#变压器	200	21.00	758	640.82	未进入负面清单	否	无	1.50%
17220	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	张家村二分2号1#柱上变压器	630	0.27	798.3	797.845857	未进入负面清单	否	无	1.60%
17221	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变105北岭线	张辛路1#箱变1#变压器	315	1.00	796.85	792.0315	未进入负面清单	否	无	2.50%
17222	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变105北岭线	绿色家园箱变1#变压器	630	38.02	560.474	586.907785	未进入负面清单	否	无	4.70%
17223	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变105北岭线	易和熙园1#配电站1#配电变压器	630	24.00	648.8	644.288	未进入负面清单	否	无	3.40%
17224	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变105北岭线	易和熙园1#配电站2#配电变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.20%
17225	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变105北岭线	易和熙园1#配电站3#配电变压器	630	40.00	548	580.8	未进入负面清单	否	无	6.20%
17226	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变105北岭线	易和熙园2#配电站1#配电变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	5.20%
17227	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变105北岭线	易和熙园2#配电站2#配电变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	2.50%
17228	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变106南沟线	城西分2#台柱上变压器	315	3.60	788.66	771.60824	未进入负面清单	否	无	5.00%
17229	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	晶品森岚配电站1#变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	2.70%
17230	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	晶品森岚配电站2#变压器	630	20.00	674	665.2	未进入负面清单	否	无	3.30%
17231	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	西山丽水中心配电站1#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	4.80%
17232	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	绿色家园二期1#配电站2#变压器	500	15.08	724.6	690.73032	未进入负面清单	否	无	3.70%
17233	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	绿色家园二期1#配电站1#变压器	500	13.53	732.35	700.913045	未进入负面清单	否	无	4.90%
17234	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	怡情山水1#配电站2#变压器	630	31.40	602.18	610.91548	未进入负面清单	否	无	4.10%
17235	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	国安1#配电站1#变压器	630	9.04	743.048	732.828461	未进入负面清单	否	无	3.30%
17236	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	怡情山水1#配电站1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	4.50%
17237	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	国安1#配电站2#变压器	630	13.44	715.328	703.859917	未进入负面清单	否	无	2.10%
17238	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	悦湖岭上1#亭2#配电变压器	800	15.81	673.52	693.516488	未进入负面清单	否	无	3.30%
17239	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	悦湖岭上1#亭1#配电变压器	315	42.19	667.1015	518.549877	未进入负面清单	否	无	2.20%
17240	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	开成领地亭1#配电变压器	630	7.54	752.498	743.261651	未进入负面清单	否	无	2.10%
17241	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园2#配电站1#变压器	630	31.20	603.44	611.72672	未进入负面清单	否	无	5.50%
17242	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园2#配电站2#变压器	630	19.20	679.04	669.62432	未进入负面清单	否	无	6.00%
17243	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园2#配电站3#变压器	630	16.80	694.16	683.38112	未进入负面清单	否	无	5.00%
17244	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园3#配电站1#变压器	630	31.20	603.44	611.72672	未进入负面清单	否	无	4.00%
17245	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园3#配电站2#变压器	630	24.00	648.8	644.288	未进入负面清单	否	无	3.00%
17246	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园4#配电站1#变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	7.00%
17247	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园4#配电站2#变压器	800	39.00	488	609.68	未进入负面清单	否	无	6.00%
17248	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	阳光水岸1#配电站1#变压器	630	18.00	686.6	676.412	未进入负面清单	否	无	5.00%
17249	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	阳光水岸1#配电站2#变压器	630	16.07	698.759	687.709429	未进入负面清单	否	无	5.00%
17250	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园5#配电站2#变压器	630	24.00	648.8	644.288	未进入负面清单	否	无	7.00%
17251	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园1#配电站1#变压器	630	16.80	694.16	683.38112	未进入负面清单	否	无	6.00%
17252	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园5#配电站1#变压器	630	43.20	527.84	571.97312	未进入负面清单	否	无	5.00%
17253	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园1#配电站2#变压器	630	19.20	679.04	669.62432	未进入负面清单	否	无	4.00%
17254	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利4#配电站2#变压器	630	24.13	647.981	643.642185	未进入负面清单	否	无	3.00%
17255	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利1#配电站2#变压器	630	21.33	665.621	658.023041	未进入负面清单	否	无	7.00%
17256	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利4#配电站1#变压器	630	24.07	648.359	643.939989	未进入负面清单	否	无	6.00%
17257	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利5#配电站2#变压器	630	24.86	643.382	640.055235	未进入负面清单	否	无	3.00%
17258	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利8#配电站1#配电变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	3.90%
17259	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利8#配电站2#配电变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	2.60%
17260	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利9#配电站1#配电变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	3.00%
17261	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利9#配电站2#配电变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	4.40%
17262	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利3#配电站1#变压器间隔配电变压器	630	14.79	706.823	695.460878	未进入负面清单	否	无	4.20%
17263	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利3#配电站2#变压器间隔配电变压器	630	12.46	721.502	710.100851	未进入负面清单	否	无	2.50%
17264	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利5#配电站1#变压器	630	26.49	633.113	632.288366	未进入负面清单	否	无	1.30%
17265	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园中心配电站1#变压器	800	18.00	656	681.92	未进入负面清单	否	无	5.60%
17266	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园5#配电站3#变压器	630	19.20	679.04	669.62432	未进入负面清单	否	无	4.20%
17267	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利1#配电站1#变压器	630	16.92	693.404	682.676043	未进入负面清单	否	无	5.00%
17268	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	中海御湖3#亭1#变压器	630	17.80	687.86	677.56092	未进入负面清单	否	无	4.40%
17269	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	中海御湖3#亭2#变压器	630	24.00	648.8	644.288	未进入负面清单	否	无	2.30%
17270	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	欧洲小镇配电站1#变压器	630	9.60	739.52	729.00608	未进入负面清单	否	无	2.00%
17271	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	欧洲小镇配电站2#变压器	630	19.20	679.04	669.62432	未进入负面清单	否	无	2.30%
17272	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	中海御湖1#亭1#变压器	630	22.01	661.337	654.439726	未进入负面清单	否	无	1.50%
17273	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	柳树配电站1#变压器	630	12.80	719.36	707.92192	未进入负面清单	否	无	1.60%
17274	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	柳树配电站2#变压器	630	9.60	739.52	729.00608	未进入负面清单	否	无	2.50%
17275	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	温泉花园2#配电站1#变压器	630	17.20	691.64	681.03792	未进入负面清单	否	无	4.70%
17276	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	温泉花园2#配电站2#变压器	630	15.01	705.437	694.113906	未进入负面清单	否	无	3.40%
17277	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	温泉花园4#配电站2#变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	3.20%

17278	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	中海御湖3#亭3#变压器	630	24.05	648.485	644.039358	未进入负面清单	否	无	6.20%
17279	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	柳树1#箱式配电站变压器	630	6.66	758.042	749.514403	未进入负面清单	否	无	5.20%
17280	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	温泉花园4#配电站1#变压器	630	18.00	686.6	676.412	未进入负面清单	否	无	2.50%
17281	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	柳树3#箱式配电站变压器	315	12.00	762.2	708.536	未进入负面清单	否	无	5.00%
17282	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	柳树2#箱式配电站变压器	315	33.00	696.05	570.3035	未进入负面清单	否	无	2.70%
17283	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	欧洲小镇箱变S配电站变压器	500	22.00	690	648.2	未进入负面清单	否	无	3.30%
17284	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	西府御堂中心配电站3#配电站变压器	630	1.01	793.6496	792.000012	未进入负面清单	否	无	4.80%
17285	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	中海御湖1#亭2#变压器	630	20.00	674	665.2	未进入负面清单	否	无	3.70%
17286	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	温泉花园中心配电站2#变压器	630	8.00	749.6	740.032	未进入负面清单	否	无	4.90%
17287	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	成园线水库2#环开1#变台	250	28.50	728.75	592.30625	未进入负面清单	否	无	4.10%
17288	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	落凤沟支5#柱上变压器	50	21.00	789.5	634.205	未进入负面清单	否	无	1.50%
17289	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	成园线落凤沟支19#	50	17.00	791.5	665.445	未进入负面清单	否	无	6.00%
17290	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	远东学院配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	5.00%
17291	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线远东学院1#变压器	630	44.00	522.8	569.968	未进入负面清单	否	无	4.00%
17292	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线白鸽湾1#亭1#变压器	630	19.20	679.04	669.62432	未进入负面清单	否	无	3.00%
17293	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线白鸽湾1#亭2#变压器	630	9.60	739.52	729.00608	未进入负面清单	否	无	7.00%
17294	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线白鸽湾1#亭3#变压器	630	24.00	648.8	644.288	未进入负面清单	否	无	6.00%
17295	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线白鸽湾2#亭1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	5.00%
17296	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线白鸽湾2#亭2#变压器	630	32.00	598.4	608.512	未进入负面清单	否	无	5.00%
17297	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线白鸽湾3#亭1#变压器	630	15.74	700.838	689.688099	未进入负面清单	否	无	7.00%
17298	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线白鸽湾3#亭2#变压器	630	12.38	722.006	710.615657	未进入负面清单	否	无	6.00%
17299	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	棠梨园箱式配电站变压器	630	11.20	729.44	718.30272	未进入负面清单	否	无	5.00%
17300	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线西郊2#箱变变压器	315	12.00	762.2	708.536	未进入负面清单	否	无	4.00%
17301	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	北山箱式配电站1#配电站变压器	500	44.80	576	541.952	未进入负面清单	否	无	3.00%
17302	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线西郊1#箱变变压器	315	7.50	776.375	741.771875	未进入负面清单	否	无	7.00%
17303	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线岔鞍村分41#	315	26.40	716.84	610.75424	未进入负面清单	否	无	6.00%
17304	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	棠梨沟支34左1#柱上变压器	250	7.80	791.21	780.5	未进入负面清单	否	无	3.00%
17305	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	棠梨沟支41#柱上变压器	100	0.85	799.15	793.207225	未进入负面清单	否	无	3.90%
17306	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	岔鞍村分3右1#柱上变压器	315	28.80	709.28	595.72736	未进入负面清单	否	无	2.60%
17307	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	棠梨沟支63#柱上变压器	100	43.20	756.8	473.0624	未进入负面清单	否	无	3.00%
17308	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线金家沟支4#变台	100	35.10	764.9	531.5201	未进入负面清单	否	无	4.40%
17309	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线七胡芦沟支6#变台	315	15.00	752.75	687.0875	未进入负面清单	否	无	4.20%
17310	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线西郊2#2#变台	200	32.40	735.2	561.7952	未进入负面清单	否	无	2.50%
17311	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线花红沟支20#变台	50	14.20	792.9	687.4082	未进入负面清单	否	无	1.30%
17312	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	棠梨沟支45#柱上变压器	315	15.38	751.55	684.404452	未进入负面清单	否	无	5.60%
17313	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线花红沟支30右2#变台	100	4.20	795.8	766.5764	未进入负面清单	否	无	4.20%
17314	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	花红沟支37	100	1.80	798.2	785.6324	未进入负面清单	否	无	5.00%
17315	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	石岭支2	315	0.81	797.45	793.544452	未进入负面清单	否	无	4.40%
17316	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	岔鞍线棠梨园亭1#变压器	630	33.60	588.32	602.32448	未进入负面清单	否	无	2.30%
17317	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	岔鞍线棠梨园亭2#变压器	630	36.00	573.2	593.648	未进入负面清单	否	无	2.00%
17318	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	西山1#配电站1#变压器	630	20.03	673.811	665.035657	未进入负面清单	否	无	2.30%
17319	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	西山2#配电站2#变压器	630	20.00	674	665.2	未进入负面清单	否	无	1.50%
17320	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	西山1#配电站2#变压器	630	16.73	694.601	683.793253	未进入负面清单	否	无	1.60%
17321	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	西山2#配电站1#变压器	630	34.51	582.587	598.949226	未进入负面清单	否	无	2.50%
17322	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	西山2#配电站3#变压器配电站变压器	630	22.63	657.431	651.223365	未进入负面清单	否	无	4.70%
17323	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	岔鞍线棠梨沟支26#	400	36.00	656	563.84	未进入负面清单	否	无	3.40%
17324	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	岔鞍线石岭分4#	200	32.80	734.4	559.1168	未进入负面清单	否	无	3.20%
17325	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	岔鞍线棠梨沟支30#	80	74.70	740.24	247.04072	未进入负面清单	否	无	6.20%
17326	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	石岭二支12号柱上变压器	80	43.56	765.15	466.681531	未进入负面清单	否	无	5.20%
17327	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	棠梨沟支6#柱上变压器	100	79.00	721	230.41	未进入负面清单	否	无	2.50%
17328	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	成园线成园山庄西亭1#变压器	630	10.66	732.842	721.879043	未进入负面清单	否	无	5.00%
17329	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	成园线成园山庄西亭2#变压器	630	15.90	699.83	688.72703	未进入负面清单	否	无	2.70%
17330	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	成园线成园山庄西亭3#变压器	630	7.60	752.12	742.83888	未进入负面清单	否	无	3.30%
17331	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	成园线乐百年1#配电站2#变压器	630	31.20	603.44	611.72672	未进入负面清单	否	无	4.80%
17332	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	成园线乐百年1#配电站1#变压器	630	31.20	603.44	611.72672	未进入负面清单	否	无	3.70%
17333	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	成园线乐百年1#配电站3#变压器	630	14.40	709.28	697.86368	未进入负面清单	否	无	4.90%
17334	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	温泉花园1#配电站1#变压器	630	15.32	703.484	692.226251	未进入负面清单	否	无	4.10%
17335	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	温泉花园中心配电站1#变压器	630	8.00	749.6	740.032	未进入负面清单	否	无	3.30%
17336	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	乐百年2#配电站3#变压器	630	31.20	603.44	611.72672	未进入负面清单	否	无	4.50%

17337	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	乐百年2#配电站2#变压器	630	24.96	642.75	639.56756	未进入负面清单	否	无	2.10%
17338	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	乐百年2#配电站1#变压器	630	16.80	694.16	683.38112	未进入负面清单	否	无	3.30%
17339	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	温泉花园3#配电站2#变压器	630	20.00	674	665.2	未进入负面清单	否	无	2.20%
17340	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	柳树2#配电站2#变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	2.10%
17341	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	温泉花园3#配电站1#变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	6.00%
17342	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	柳树2#配电站1#变压器	630	20.57	670.409	662.096869	未进入负面清单	否	无	5.00%
17343	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	温泉花园1#配电站2#变压器	630	13.60	714.32	702.85248	未进入负面清单	否	无	4.00%
17344	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	金塘裕墅配电站1#变压器	630	10.54	733.598	722.678771	未进入负面清单	否	无	3.00%
17345	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	金塘裕墅配电站2#变压器	630	9.98	737.126	726.434825	未进入负面清单	否	无	7.00%
17346	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	鹏德西湖配电站1#变压器	800	15.37	677.04	695.938952	未进入负面清单	否	无	6.00%
17347	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	西山丽水中心配电站2#变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	5.00%
17348	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	西山丽水中心配电站3#变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	5.00%
17349	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	怡情山水2#配电站1#变压器	630	20.94	668.078	660.104467	未进入负面清单	否	无	7.00%
17350	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	国安2#配电站1#变压器	630	10.63	733.031	722.078805	未进入负面清单	否	无	6.00%
17351	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	悦湖岭上2#配电站2#变压器	800	11.04	711.68	721.430528	未进入负面清单	否	无	5.00%
17352	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	鹏德西湖配电站2#变压器	800	10.61	715.12	724.125768	未进入负面清单	否	无	4.00%
17353	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	悦湖岭上2#配电站1#变压器	800	14.70	682.4	699.6872	未进入负面清单	否	无	3.00%
17354	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	国安2#配电站2#变压器	630	5.82	763.334	755.573961	未进入负面清单	否	无	7.00%
17355	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	第八区1#配电站2#变压器	800	23.59	611.28	655.799048	未进入负面清单	否	无	6.00%
17356	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	半山3#配电站1#变压器	800	17.27	661.84	685.700232	未进入负面清单	否	无	3.00%
17357	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	半山2#配电站2#变压器	800	8.17	734.64	739.979912	未进入负面清单	否	无	3.90%
17358	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	半山2#配电站1#变压器	800	17.52	659.84	684.396032	未进入负面清单	否	无	2.60%
17359	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	半山3#配电站2#变压器	800	10.40	716.8	725.4528	未进入负面清单	否	无	3.00%
17360	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	诺德滨海花园3#配电站1#变压器	800	25.88	592.96	646.541952	未进入负面清单	否	无	4.40%
17361	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	诺德滨海花园3#配电站2#变压器	800	25.75	594	647.045	未进入负面清单	否	无	4.20%
17362	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	海逸诺丁山1#配电站2#变压器	800	20.52	635.84	669.525632	未进入负面清单	否	无	2.50%
17363	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	第八区1#配电站3#变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	1.30%
17364	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	海逸诺丁山2#配电站2#变压器	800	17.09	663.28	686.645448	未进入负面清单	否	无	5.60%
17365	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	诺德滨海花园1#配电站2#变压器	800	29.36	565.12	634.080768	未进入负面清单	否	无	4.20%
17366	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	船舶设计中心配电站3#变压器	800	17.17	662.64	686.224712	未进入负面清单	否	无	5.00%
17367	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	诺德滨海花园1#配电站1#变压器	800	23.38	612.96	656.689952	未进入负面清单	否	无	4.40%
17368	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	海逸诺丁山1#配电站1#变压器	800	15.66	674.72	694.338848	未进入负面清单	否	无	2.30%
17369	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	海逸诺丁山2#配电站1#变压器	800	14.35	685.2	701.6738	未进入负面清单	否	无	2.00%
17370	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	诺德滨海花园#5配电站103配电变压器	800	48.00	416	600.32	未进入负面清单	否	无	2.30%
17371	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	诺德滨海花园#5配电站104配电变压器	800	28.40	572.8	637.3248	未进入负面清单	否	无	1.50%
17372	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	诺德滨海花园#5配电站105配电变压器	800	26.40	588.8	644.5568	未进入负面清单	否	无	1.60%
17373	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	第八区1#配电站1#变压器	800	12.82	697.44	710.588192	未进入负面清单	否	无	2.50%
17374	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	船舶设计中心配电站1#变压器	800	12.02	703.84	715.398432	未进入负面清单	否	无	4.70%
17375	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	半山1#配电站1#变压器	800	14.33	685.36	701.787912	未进入负面清单	否	无	3.40%
17376	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	半山1#配电站2#变压器	800	11.46	708.32	718.826528	未进入负面清单	否	无	3.20%
17377	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯中心配电站1#变压器	800	12.74	698.08	711.064608	未进入负面清单	否	无	6.20%
17378	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯1#配电站1#变压器	500	16.92	715.4	678.95432	未进入负面清单	否	无	5.20%
17379	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯中心配电站2#变压器	800	20.22	638.24	670.947872	未进入负面清单	否	无	2.50%
17380	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯3#配电站2#变压器	500	14.94	725.3	691.64018	未进入负面清单	否	无	5.00%
17381	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯二期2#配电站1#变压器	630	49.20	490.04	558.90032	未进入负面清单	否	无	2.70%
17382	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯二期2#中心配电站1#变压器	630	15.10	704.87	693.56463	未进入负面清单	否	无	3.30%
17383	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯二期1#配电站1#变压器	630	17.30	691.01	680.45527	未进入负面清单	否	无	4.80%
17384	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	青峪西园2#配电站1#配电变压器	800	24.00	608	654.08	未进入负面清单	否	无	3.70%
17385	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	青峪西园3#箱式配电站1#配电变压器	500	9.60	752	727.808	未进入负面清单	否	无	4.90%
17386	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯二期1#中心配电站1#变压器	800	17.74	658.08	683.256608	未进入负面清单	否	无	4.10%
17387	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯1#配电站2#变压器	500	10.99	745.05	718.119005	未进入负面清单	否	无	3.30%
17388	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯二期2#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	4.50%
17389	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯3#配电站1#变压器	500	16.90	715.5	679.0805	未进入负面清单	否	无	6.00%
17390	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	青峪西园2#配电站2#配电变压器	800	19.20	646.4	675.8912	未进入负面清单	否	无	5.00%
17391	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯二期1#配电站2#变压器	630	14.40	709.28	697.86368	未进入负面清单	否	无	4.00%
17392	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯二期2#中心配电站2#变压器	630	28.45	620.765	623.392358	未进入负面清单	否	无	3.00%
17393	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	E人国际1#配电站3#变压器	630	13.44	715.328	703.859917	未进入负面清单	否	无	7.00%
17394	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	E人国际1#配电站1#变压器	630	14.13	710.981	699.538385	未进入负面清单	否	无	6.00%
17395	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	E人国际1#配电站2#变压器	630	17.86	687.482	677.215715	未进入负面清单	否	无	5.00%

17396	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	E人国际中心配电站1#变压器	800	26.93	584.56	642.577992	未进入负面清单	否	无	5.00%
17397	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	E人国际中心配电站2#变压器	800	16.02	671.84	692.371232	未进入负面清单	否	无	7.00%
17398	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	吴宇山海湾中心配电站1#配电变压器	800	19.20	646.4	675.8912	未进入负面清单	否	无	6.00%
17399	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	吴宇山海湾#1配电站1#配电变压器	630	20.00	674	665.2	未进入负面清单	否	无	5.00%
17400	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	新沃金融中心配电站2#配电变压器	500	12.75	736.25	706.128125	未进入负面清单	否	无	4.00%
17401	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	新沃金融中心配电站1#配电变压器	500	10.37	748.15	722.416845	未进入负面清单	否	无	3.00%
17402	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	吴宇山海湾#1配电站2#配电变压器	630	22.00	661.4	654.492	未进入负面清单	否	无	7.00%
17403	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	七贤贤院#1配电站1#配电变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	6.00%
17404	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	七贤贤院#1配电站2#配电变压器	800	9.58	723.36	730.702112	未进入负面清单	否	无	3.00%
17405	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	航天科研中心配电站1#变压器	500	12.80	736	705.792	未进入负面清单	否	无	3.90%
17406	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变106大山线	龙海滨城4#配电站2#变压器	630	28.80	618.56	621.85472	未进入负面清单	否	无	2.60%
17407	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变106大山线	龙海滨城4#配电站1#变压器	630	28.80	618.56	621.85472	未进入负面清单	否	无	3.00%
17408	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南7#配电站1#变压器	630	14.46	708.902	697.492771	未进入负面清单	否	无	4.40%
17409	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南6#配电站3#变压器	630	11.80	725.66	714.37212	未进入负面清单	否	无	4.20%
17410	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南5#配电站1#变压器	630	10.68	732.716	721.745931	未进入负面清单	否	无	2.50%
17411	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南5#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	1.30%
17412	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北2#配电站1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	5.60%
17413	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北2#配电站2#变压器	630	33.08	591.596	604.300043	未进入负面清单	否	无	4.20%
17414	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北3#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	5.00%
17415	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北3#配电站1#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	4.40%
17416	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北3#配电站3#变压器	630	40.00	548	580.8	未进入负面清单	否	无	2.30%
17417	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园1#配电站1#变压器	630	38.20	559.34	586.33212	未进入负面清单	否	无	2.00%
17418	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园1#配电站2#变压器	630	32.00	598.4	608.512	未进入负面清单	否	无	2.30%
17419	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南3#配电站1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	1.50%
17420	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园2#配电站1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	1.60%
17421	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园2#配电站2#变压器	630	28.00	623.6	625.392	未进入负面清单	否	无	2.50%
17422	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南4#配电站1#变压器	630	74.55	330.335	553.735258	未进入负面清单	否	无	4.70%
17423	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南4#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.40%
17424	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南4#配电站3#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.20%
17425	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南6#配电站1#变压器	630	17.12	692.144	681.504947	未进入负面清单	否	无	6.20%
17426	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南6#配电站2#变压器	630	14.03	711.611	700.160977	未进入负面清单	否	无	5.20%
17427	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南7#配电站2#变压器	630	16.79	694.223	683.439958	未进入负面清单	否	无	2.50%
17428	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北1#配电站2#变压器	630	38.00	560.6	586.972	未进入负面清单	否	无	5.00%
17429	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北1#配电站3#变压器	630	36.27	571.499	592.717313	未进入负面清单	否	无	2.70%
17430	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北1#配电站4#变压器	630	42.65	531.305	573.398418	未进入负面清单	否	无	3.30%
17431	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北1#配电站1#变压器	630	40.18	546.866	580.269241	未进入负面清单	否	无	4.80%
17432	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	柏林水郡1#配电站1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.70%
17433	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	柏林水郡1#配电站2#变压器	630	30.00	611	616.7	未进入负面清单	否	无	4.90%
17434	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	柏林水郡2#配电站1#变压器	630	25.41	639.917	637.39709	未进入负面清单	否	无	4.10%
17435	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园7#配电站3#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	3.30%
17436	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园7#配电站1#变压器	630	8.00	749.6	740.032	未进入负面清单	否	无	4.50%
17437	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园7#配电站2#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	2.10%
17438	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山水1#配电站2#变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	3.30%
17439	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山水1#配电站3#变压器	800	24.00	608	654.08	未进入负面清单	否	无	2.20%
17440	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山水2#配电站1#变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	2.10%
17441	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山水2#配电站3#变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	6.00%
17442	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	华兴山庄2#配电站1#变压器	630	19.20	679.04	669.62432	未进入负面清单	否	无	5.00%
17443	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	华兴山庄2#配电站2#变压器	630	16.80	694.16	683.38112	未进入负面清单	否	无	4.00%
17444	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	华兴山庄2#配电站3#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	3.00%
17445	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园9#配电站1#变压器	630	5.19	767.303	760.176974	未进入负面清单	否	无	7.00%
17446	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园9#配电站2#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	6.00%
17447	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南5#配电站3#变压器	630	13.74	713.438	701.973619	未进入负面清单	否	无	5.00%
17448	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南3#配电站2#变压器	630	31.83	599.471	609.188381	未进入负面清单	否	无	5.00%
17449	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山水2#配电站2#变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	7.00%
17450	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山水1#配电站1#变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	6.00%
17451	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	部队雷达配电站配变压器	315	1.27	796	789.892063	未进入负面清单	否	无	5.00%
17452	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园9#配电站3#变压器	630	8.48	746.576	736.690355	未进入负面清单	否	无	4.00%
17453	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	桑家村支43#柱上变压器	160	31.20	750.08	565.97504	未进入负面清单	否	无	3.00%
17454	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	桑家村支114#柱上变压器	200	18.00	764	662.48	未进入负面清单	否	无	7.00%

17455	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	桑家村支52#柱上变压器	100	18.38	781.62	656.338244	未进入负面清单	否	无	6.00%
17456	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	华兴支12#柱上变压器	200	15.60	768.8	680.0672	未进入负面清单	否	无	3.00%
17457	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	凌水寺变台	200	33.00	734	557.78	未进入负面清单	否	无	3.90%
17458	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	华兴分7#柱上变压器	180	25.80	753.56	605.58152	未进入负面清单	否	无	2.60%
17459	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大山村分3#柱上变压器	200	12.00	776	706.88	未进入负面清单	否	无	4.00%
17460	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	桑家村支17石3#柱上变压器	100	24.60	775.4	609.2516	未进入负面清单	否	无	4.40%
17461	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	桑家村支64#柱上变压器	100	25.00	775	606.25	未进入负面清单	否	无	4.20%
17462	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	桑家村支75#柱上变压器	100	47.00	753	446.09	未进入负面清单	否	无	2.50%
17463	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	华兴支2#柱上变压器	200	29.40	741.2	582.0872	未进入负面清单	否	无	1.30%
17464	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	桑家村二支22#柱上变压器	200	35.00	730	544.5	未进入负面清单	否	无	5.60%
17465	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	桑家村支92#柱上变压器	200	28.80	742.4	586.1888	未进入负面清单	否	无	4.20%
17466	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	百合山庄南2#配电箱2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	5.00%
17467	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	百合山庄南2#配电箱4#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	4.40%
17468	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	百合山庄南1#配电箱2#变压器	630	42.00	535.4	575.132	未进入负面清单	否	无	2.30%
17469	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	海苑花园2#配电箱2#变压器	630	51.00	478.7	555.863	未进入负面清单	否	无	2.00%
17470	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	百合山庄南2#配电箱1#变压器	630	42.58	531.746	573.582553	未进入负面清单	否	无	2.30%
17471	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	百合山庄南2#配电箱3#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	1.50%
17472	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	海苑花园1#配电箱1#变压器	630	24.00	648.8	644.288	未进入负面清单	否	无	1.60%
17473	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	海苑花园1#配电箱2#变压器	630	48.00	497.6	561.152	未进入负面清单	否	无	2.50%
17474	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	百合山庄南1#配电箱1#变压器	630	0.13	799.15	798.921782	未进入负面清单	否	无	4.70%
17475	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	凌秀配电箱1#变压器	630	27.68	625.616	626.829491	未进入负面清单	否	无	3.40%
17476	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	凌秀配电箱1#变压器	630	27.68	625.616	626.829491	未进入负面清单	否	无	3.20%
17477	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	百合1#箱式配电箱1#变压器	500	27.20	664	619.392	未进入负面清单	否	无	6.20%
17478	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	哈佛映像1#配电箱1#变压器	800	6.87	745.04	748.815752	未进入负面清单	否	无	5.20%
17479	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	哈佛映像2#配电箱1#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	2.50%
17480	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	哈佛映像1#配电箱2#变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	5.00%
17481	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	康桥小镇1#变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	2.70%
17482	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	康桥小镇3#变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	3.30%
17483	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	康桥小镇2#变压器	800	19.20	646.4	675.8912	未进入负面清单	否	无	4.80%
17484	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	海苑花园2#配电箱1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.70%
17485	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	哈佛映像2#配电箱2#变压器	630	20.00	674	665.2	未进入负面清单	否	无	4.90%
17486	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	梁家沟分1右2#柱上变压器	200	0.20	799.6	798.4008	未进入负面清单	否	无	4.10%
17487	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	梁家沟分24#柱上变压器	200	7.40	785.2	741.8952	未进入负面清单	否	无	3.30%
17488	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	七贤岭1号配电箱1#变压器	630	32.00	598.4	608.512	未进入负面清单	否	无	4.50%
17489	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	学府世家配电箱1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	2.10%
17490	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	学府世家配电箱2#变压器	630	33.83	586.871	601.461541	未进入负面清单	否	无	3.30%
17491	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	学府世家配电箱4#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	2.20%
17492	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	七贤岭1号配电箱2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	2.10%
17493	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	御府山海观#2配电箱2#配电箱	800	9.07	727.44	734.021192	未进入负面清单	否	无	5.50%
17494	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	御府山海观#2配电箱3#配电箱	800	4.39	764.88	766.421768	未进入负面清单	否	无	6.00%
17495	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	御府山海观#2配电箱1#配电箱	800	9.26	725.92	732.779808	未进入负面清单	否	无	5.00%
17496	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	星海彼岸3#配电箱1#配电箱	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	4.00%
17497	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	星海彼岸3#配电箱2#配电箱	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	3.00%
17498	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	星海彼岸3#配电箱3#配电箱	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	7.00%
17499	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	学府世家配电箱3#变压器	630	45.60	512.72	566.19968	未进入负面清单	否	无	6.00%
17500	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	滨海大都会2#配电箱1#变压器	630	4.13	773.981	768.034585	未进入负面清单	否	无	5.00%
17501	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	滨海大都会2#配电箱2#变压器	630	4.57	771.209	764.755749	未进入负面清单	否	无	5.00%
17502	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	梁家沟分1右2台变压器	200	35.40	729.2	541.8632	未进入负面清单	否	无	7.00%
17503	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	河口支6#柱上变压器	400	17.60	729.6	671.5904	未进入负面清单	否	无	6.00%
17504	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	七贤岭分5#柱上变压器	315	32.00	699.2	576.256	未进入负面清单	否	无	5.00%
17505	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	河口支6#	315	7.00	777.95	745.5435	未进入负面清单	否	无	4.00%
17506	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变204黄浦线	谷歌里3#配电箱2#变压器	630	21.39	665.243	657.704522	未进入负面清单	否	无	3.00%
17507	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变204黄浦线	谷歌里3#配电箱1#变压器	630	25.16	641.492	638.600613	未进入负面清单	否	无	7.00%
17508	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变204黄浦线	谷歌里2#配电箱1#变压器	1000	13.81	661.9	708.59161	未进入负面清单	否	无	6.00%
17509	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变204黄浦线	谷歌里1#配电箱1#变压器	630	9.78	738.386	727.785849	未进入负面清单	否	无	3.00%
17510	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变204黄浦线	谷歌里1#配电箱2#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	3.90%
17511	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变204黄浦线	谷歌里1#配电箱3#变压器	630	7.93	750.041	740.521749	未进入负面清单	否	无	2.60%
17512	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变204黄浦线	谷歌里2#配电箱2#变压器	1000	21.46	585.4	674.37316	未进入负面清单	否	无	3.00%
17513	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变205山海乙线	龙湖天琅中心配电箱1#配电箱	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	4.40%



17514	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变205山海乙线	龙湖天琅1#配电站1#配电变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	4.20%
17515	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变205山海乙线	龙湖天琅1#配电站2#配电变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	2.50%
17516	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变206半山乙线	半山5#配电站1#变压器	800	12.22	702.25	714.193828	未进入负面清单	否	无	1.30%
17517	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变206半山乙线	半山5#配电站2#变压器	800	10.65	714.8	723.8738	未进入负面清单	否	无	5.60%
17518	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变206半山乙线	半山4#配电站1#变压器	800	13.34	693.28	707.516448	未进入负面清单	否	无	4.20%
17519	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变206半山乙线	半山4#配电站2#变压器	800	12.10	703.2	714.9128	未进入负面清单	否	无	5.00%
17520	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	悦泰拾光里1#配电站1#配电变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	4.40%
17521	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	悦泰拾光里1#配电站2#配电变压器	800	4.80	761.6	763.4432	未进入负面清单	否	无	2.30%
17522	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	悦泰拾光里1#配电站3#配电变压器	800	9.60	723.2	730.5728	未进入负面清单	否	无	2.00%
17523	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	悦泰拾光里3#配电站1#变压器	800	2.02	783.872	784.19714	未进入负面清单	否	无	2.30%
17524	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	悦泰拾光里3#配电站2#变压器	800	1.01	791.936	792.017285	未进入负面清单	否	无	1.50%
17525	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	悦泰拾光里3#配电站3#变压器	800	1.01	791.936	792.017285	未进入负面清单	否	无	1.60%
17526	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	航天科技1#配电站1#变压器	630	0.08	799.496	799.360403	未进入负面清单	否	无	2.50%
17527	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	航天科技1#配电站2#变压器	630	0.07	799.559	799.440309	未进入负面清单	否	无	4.70%
17528	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	航天科技1#配电站3#变压器	630	0.07	799.559	799.440309	未进入负面清单	否	无	3.40%
17529	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	瑞府1#配电站1#变压器	630	0.10	799.37	799.20063	未进入负面清单	否	无	3.20%
17530	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	瑞府1#配电站2#变压器	630	0.09	799.433	799.28051	未进入负面清单	否	无	6.20%
17531	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	瑞府3#配电站1#变压器	630	0.07	799.559	799.440309	未进入负面清单	否	无	5.20%
17532	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	瑞府3#配电站2#变压器	630	0.10	799.37	799.20063	未进入负面清单	否	无	2.50%
17533	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	瑞府6#配电站1#变压器	630	0.03	799.811	799.760057	未进入负面清单	否	无	5.00%
17534	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	瑞府6#配电站2#变压器	630	0.03	799.811	799.760057	未进入负面清单	否	无	2.70%
17535	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	五郡7#配电站2#变压器	630	9.60	739.52	729.00608	未进入负面清单	否	无	3.30%
17536	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	五郡11#配电站1#变压器	800	27.55	579.6	640.3202	未进入负面清单	否	无	4.80%
17537	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	五郡7#配电站1#变压器	800	9.80	721.6	729.2832	未进入负面清单	否	无	1.50%
17538	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	五郡7#配电站3#变压器	800	7.21	742.32	746.478728	未进入负面清单	否	无	6.00%
17539	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	五郡9#配电站1#变压器	800	14.81	681.52	699.066888	未进入负面清单	否	无	5.00%
17540	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	五郡11#配电站2#变压器	800	25.36	597.12	648.570368	未进入负面清单	否	无	4.00%
17541	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	五郡9#配电站3#变压器	800	15.81	673.52	693.516488	未进入负面清单	否	无	3.00%
17542	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	五郡9#配电站2#变压器	800	6.48	748.15	751.510628	未进入负面清单	否	无	7.00%
17543	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记5#配电站1#变压器	500	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	6.00%
17544	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记2#配电站3#变压器	630	4.75	770.075	763.421438	未进入负面清单	否	无	5.00%
17545	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记8#配电站2#变压器	630	8.77	744.749	734.685513	未进入负面清单	否	无	5.00%
17546	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记7#配电站1#变压器	630	10.88	731.456	720.417587	未进入负面清单	否	无	7.00%
17547	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记1#配电站1#变压器	630	28.00	623.6	625.392	未进入负面清单	否	无	6.00%
17548	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记1#配电站3#变压器	800	12.09	703.28	714.973448	未进入负面清单	否	无	5.00%
17549	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记4#配电站2#变压器	315	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	4.00%
17550	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记4#配电站1#变压器	315	30.00	705.5	588.35	未进入负面清单	否	无	3.00%
17551	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记5#配电站2#变压器	500	27.20	664	619.392	未进入负面清单	否	无	7.00%
17552	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记2#配电站1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	6.00%
17553	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记2#配电站2#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	3.00%
17554	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记3#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.90%
17555	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记3#配电站3#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	2.60%
17556	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记1#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.00%
17557	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记8#配电站1#变压器	630	7.01	755.837	747.015826	未进入负面清单	否	无	4.40%
17558	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记6#配电站1#变压器	630	10.38	734.606	723.747897	未进入负面清单	否	无	4.20%
17559	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记7#配电站2#变压器	630	22.73	656.801	650.709133	未进入负面清单	否	无	2.50%
17560	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记6#配电站2#变压器	630	26.04	635.948	634.399141	未进入负面清单	否	无	1.30%
17561	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	三鼎春天5#配电站1#配电变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	5.60%
17562	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	三鼎春天5#配电站2#配电变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	4.20%
17563	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	三鼎春天C区5#配电站1#变压器	800	8.81	729.52	735.729288	未进入负面清单	否	无	5.00%
17564	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	三鼎春天C区5#配电站2#变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	4.40%
17565	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	三鼎春天C区6#配电站2#变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	2.30%
17566	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	三鼎春天C区3#配电站1#变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	2.00%
17567	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	三鼎春天C区3#配电站2#变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	2.30%
17568	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记3#配电站1#变压器	630	22.00	661.4	654.492	未进入负面清单	否	无	1.50%
17569	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	阅麓山3#配电站1#配电变压器	630	6.00	762.2	754.268	未进入负面清单	否	无	1.60%
17570	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	阅麓山3#配电站2#配电变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	2.50%
17571	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	三鼎春天C区6#配电站1#变压器	800	5.75	754	756.645	未进入负面清单	否	无	4.70%
17572	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	南村分2#	200	22.20	755.6	632.2568	未进入负面清单	否	无	3.40%



17573	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	虹港嘉园2#配电站1#变压器	630	16.55	695.735	684.855858	未进入负面清单	否	无	3.20%
17574	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	郭南分119#亭1#变压器	630	9.58	739.65	729.146226	未进入负面清单	否	无	6.20%
17575	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	胡大岭线郭南分119#亭2#变压器	630	19.83	675.05	666.115083	未进入负面清单	否	无	5.20%
17576	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	胡大岭线辛周于虹港路2#箱变	630	16.03	699.011	687.948537	未进入负面清单	否	无	2.50%
17577	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	胡大岭线辛周于虹港路3#箱变	630	19.75	675.575	666.573938	未进入负面清单	否	无	5.00%
17578	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	胡大岭线辛周于虹港路1#箱变	500	29.11	654.45	609.489605	未进入负面清单	否	无	2.70%
17579	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	金星苑2#配电站3#变压器	630	10.41	734.417	723.54719	未进入负面清单	否	无	3.30%
17580	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	虹港嘉园2#配电站2#变压器	630	4.66	770.642	764.088083	未进入负面清单	否	无	4.80%
17581	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	金星苑2#配电站1#变压器	630	20.47	671.039	662.638317	未进入负面清单	否	无	3.70%
17582	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	金星苑2#配电站2#变压器	630	10.93	731.141	720.086289	未进入负面清单	否	无	4.90%
17583	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	西北干16左1左1箱变变压器	500	19.38	703.1	663.73922	未进入负面清单	否	无	4.10%
17584	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	郭南分5#变压器	100	3.04	796.96	775.772416	未进入负面清单	否	无	3.30%
17585	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	西北干21#台	315	6.00	781.1	753.134	未进入负面清单	否	无	4.50%
17586	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	郭南分13#变压器	200	18.00	764	662.48	未进入负面清单	否	无	2.10%
17587	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	郭南分11左2#	315	1.80	794.33	785.70206	未进入负面清单	否	无	3.30%
17588	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变204郭辛线	华林配电站1#变压器	400	40.80	636.8	540.1856	未进入负面清单	否	无	2.20%
17589	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变204郭辛线	华林1#箱式配电站1#变压器	630	38.07	560.159	586.747469	未进入负面清单	否	无	2.10%
17590	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变204郭辛线	辛周于65左1#箱变1#变压器配电变压器	630	1.03	793.511	791.826837	未进入负面清单	否	无	6.00%
17591	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变204郭辛线	华林3#箱式配电站1#配电变压器	630	27.52	626.6	627.53581	未进入负面清单	否	无	5.00%
17592	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变204郭辛线	华林2#箱式配电站1#变压器	630	18.69	682.253	672.486914	未进入负面清单	否	无	4.00%
17593	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变204郭辛线	华林配电站2#变压器	400	51.60	593.6	493.7024	未进入负面清单	否	无	3.00%
17594	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	缙香漫城中心配电站2#变压器	800	10.49	716.08	724.883208	未进入负面清单	否	无	7.00%
17595	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	国民院子4#配电站1#变压器	630	9.10	742.67	732.41703	未进入负面清单	否	无	6.00%
17596	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	国民院子3#配电站2#变压器	630	12.57	720.809	709.394309	未进入负面清单	否	无	5.00%
17597	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	国民院子3#配电站1#变压器	630	15.08	704.996	693.686603	未进入负面清单	否	无	5.00%
17598	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	缙香漫城3#配电站1#变压器	800	6.25	750	753.125	未进入负面清单	否	无	7.00%
17599	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	国民院子4#配电站2#变压器	630	8.87	744.119	733.996645	未进入负面清单	否	无	6.00%
17600	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	国民院子中心配电站2#变压器	800	9.59	723.28	730.637448	未进入负面清单	否	无	5.00%
17601	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	缙香漫城3#配电站2#变压器	800	9.64	722.88	730.314368	未进入负面清单	否	无	4.00%
17602	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	橄榄季5#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.00%
17603	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	橄榄季3#配电站1#变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	7.00%
17604	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	橄榄季6#配电站1#变压器	500	17.31	713.45	676.501805	未进入负面清单	否	无	6.00%
17605	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	橄榄季3#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.00%
17606	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	橄榄季5#配电站1#变压器	630	24.00	648.8	644.288	未进入负面清单	否	无	3.90%
17607	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	橄榄季2#配电站1#变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	2.60%
17608	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	机场前院2#配电站1#配电变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	3.00%
17609	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	圆梦园配电站1#配电变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	4.40%
17610	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	圆梦园配电站2#配电变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	4.20%
17611	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	圆梦园配电站3#配电变压器	630	5.96	762.452	754.557861	未进入负面清单	否	无	2.50%
17612	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	橄榄季6#配电站2#变压器	500	19.35	703.25	663.921125	未进入负面清单	否	无	1.30%
17613	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	机场前院2#配电站2#配电变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	5.60%
17614	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	橄榄季2#配电站2#变压器	800	21.60	627.2	664.5248	未进入负面清单	否	无	4.20%
17615	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变113观贤线	观贤别墅2#配电站1#配电变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	5.00%
17616	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变113观贤线	观贤别墅2#配电站2#配电变压器	630	45.71	512	565.942857	未进入负面清单	否	无	4.40%
17617	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变113观贤线	观贤别墅5#配电站2#配电变压器	630	7.20	754.64	745.66592	未进入负面清单	否	无	2.30%
17618	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变113观贤线	观贤别墅5#配电站1#配电变压器	630	4.50	771.65	765.27575	未进入负面清单	否	无	2.00%
17619	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变109郭万线	圣林园中心1#配电站1#配电变压器	800	24.00	608	654.08	未进入负面清单	否	无	2.30%
17620	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变109郭万线	圣林园中心1#配电站3#配电变压器	800	9.53	723.76	731.025672	未进入负面清单	否	无	1.50%
17621	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变109郭万线	圣林园2#配电站3#配电变压器	800	4.80	761.6	763.4432	未进入负面清单	否	无	1.60%
17622	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变109郭万线	圣林园2#配电站2#配电变压器	800	21.60	627.2	664.5248	未进入负面清单	否	无	2.50%
17623	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变109郭万线	圣林园2#配电站1#配电变压器	800	19.20	646.4	675.8912	未进入负面清单	否	无	4.70%
17624	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变108郭绣线	万科华府3#配电站103配电变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	3.40%
17625	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变108郭绣线	万科华府3#配电站104配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	3.20%
17626	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	虹港小区6#箱式配电站1#变压器	630	21.99	661.45	654.533496	未进入负面清单	否	无	6.20%
17627	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	虹港小区5#箱式配电站1#变压器	630	73.30	338.21	552.09207	未进入负面清单	否	无	5.20%
17628	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	虹港小区1#箱式配电站1#变压器	630	12.22	723.014	711.647689	未进入负面清单	否	无	2.50%
17629	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	虹港小区2#箱式配电站1#变压器	630	27.79	624.9	626.317476	未进入负面清单	否	无	5.00%
17630	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	虹港小区3#箱式配电站1#变压器	630	26.85	630.85	630.621782	未进入负面清单	否	无	2.70%
17631	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	东站线恒宇祥苑1#箱变1#变压器	630	8.45	746.765	736.898358	未进入负面清单	否	无	3.30%

17632	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	虹港小区4#箱式配电站1#变压器	630	10.79	732	720.990476	未进入负面清单	否	无	4.80%
17633	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	东站线恒宇苑2#箱变1#变压器	630	16.48	696.176	685.270195	未进入负面清单	否	无	3.70%
17634	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	辛周干38左1#配电站2#变压器	630	18.75	681.85	672.126067	未进入负面清单	否	无	4.90%
17635	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	辛周干38左1#配电站1#变压器	630	28.87	618.1	621.535889	未进入负面清单	否	无	4.10%
17636	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	机场前院1#配电站2#配电变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	3.30%
17637	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	机场前院1#配电站1#配电变压器	630	28.00	623.6	625.392	未进入负面清单	否	无	4.50%
17638	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	金星苑1#配电站3#变压器	630	8.66	745.442	735.444723	未进入负面清单	否	无	6.00%
17639	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	金星苑1#配电站2#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	5.00%
17640	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	虹港嘉园3#配电站1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	4.00%
17641	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	虹港嘉园1#配电站2#变压器	630	12.50	721.25	709.84375	未进入负面清单	否	无	3.00%
17642	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	金星苑1#配电站1#变压器	630	19.83	675.071	666.133421	未进入负面清单	否	无	7.00%
17643	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	虹港嘉园1#配电站3#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	6.00%
17644	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	虹港嘉园1#配电站1#变压器	630	4.15	773.855	767.885018	未进入负面清单	否	无	5.00%
17645	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	虹港嘉园3#配电站2#变压器	630	5.90	762.83	754.99303	未进入负面清单	否	无	5.00%
17646	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	观贤别墅1#配电站1#配电变压器	630	36.00	573.2	593.648	未进入负面清单	否	无	7.00%
17647	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	观贤别墅1#配电站2#配电变压器	630	21.90	662	654.990476	未进入负面清单	否	无	6.00%
17648	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	观贤别墅3#配电站1#配电变压器	800	15.52	675.84	695.109632	未进入负面清单	否	无	5.00%
17649	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	观贤别墅3#配电站2#配电变压器	800	42.75	458	604.205	未进入负面清单	否	无	4.00%
17650	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	观贤别墅4#配电站1#配电变压器	630	58.10	434	547.866667	未进入负面清单	否	无	3.00%
17651	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	观贤别墅4#配电站2#配电变压器	630	19.20	679.04	669.62432	未进入负面清单	否	无	7.00%
17652	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	福典人家2#配电站2#变压器	630	7.07	755.459	746.589049	未进入负面清单	否	无	6.00%
17653	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	贤林园2#配电站2#变压器	630	16.77	694.349	683.557673	未进入负面清单	否	无	3.00%
17654	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	鑫鹏花园3#配电站1#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	3.90%
17655	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	八一新居1#配电站2#变压器	800	12.82	697.44	710.588192	未进入负面清单	否	无	2.60%
17656	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	城市印象3#配电站1#变压器	630	7.52	752.624	743.402675	未进入负面清单	否	无	3.00%
17657	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	贤林园2#配电站1#变压器	630	8.22	748.214	738.496809	未进入负面清单	否	无	4.40%
17658	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	城市印象3#配电站2#变压器	630	14.57	708.209	696.813949	未进入负面清单	否	无	4.20%
17659	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	城市印象1#配电站1#变压器	800	13.59	691.28	706.055048	未进入负面清单	否	无	2.50%
17660	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	八一新居1#配电站1#变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	1.30%
17661	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	城市印象1#配电站3#变压器	800	10.65	714.8	723.8738	未进入负面清单	否	无	5.60%
17662	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	城市印象4#配电站2#变压器	630	15.27	703.799	692.529893	未进入负面清单	否	无	4.20%
17663	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	金寓花园1#配电站1#变压器	630	14.40	709.28	697.86368	未进入负面清单	否	无	5.00%
17664	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	金寓花园1#配电站2#变压器	630	14.40	709.28	697.86368	未进入负面清单	否	无	4.40%
17665	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	金寓花园1#配电站3#变压器	630	5.30	766.61	759.36967	未进入负面清单	否	无	2.30%
17666	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	福典人家2#配电站1#变压器	630	9.03	743.111	732.897077	未进入负面清单	否	无	2.00%
17667	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	金寓花园4#配电站1#变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	2.30%
17668	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	金寓花园4#配电站2#变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	1.50%
17669	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	城市印象1#配电站2#变压器	800	23.08	615.36	657.974912	未进入负面清单	否	无	1.60%
17670	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	贤林园2#配电站3#变压器	630	21.81	662.597	655.487594	未进入负面清单	否	无	2.50%
17671	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	鑫鹏花园1#配电站2#变压器	630	8.00	749.6	740.032	未进入负面清单	否	无	4.70%
17672	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	城市印象3#配电站3#变压器	630	6.40	759.68	751.38048	未进入负面清单	否	无	3.40%
17673	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	鑫鹏花园1#配电站1#变压器	630	14.00	711.8	700.348	未进入负面清单	否	无	3.20%
17674	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	城市印象4#配电站1#变压器	630	7.55	752.435	743.191158	未进入负面清单	否	无	6.20%
17675	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	鑫鹏花园3#配电站2#变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	5.20%
17676	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	鑫鹏花园1#配电站3#变压器	630	20.00	674	665.2	未进入负面清单	否	无	2.50%
17677	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	新金地十二坊中心配电站3#配电变压器	630	83.09	276.533	570.22873	未进入负面清单	否	无	5.00%
17678	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	春田里2#配电站1#配电变压器	630	65.89	384.893	546.394002	未进入负面清单	否	无	2.70%
17679	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	春田里2#配电站2#配电变压器	630	56.16	446.192	549.418573	未进入负面清单	否	无	3.30%
17680	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	魏园2#配电站1#变压器	630	41.48	538.676	576.557195	未进入负面清单	否	无	4.80%
17681	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	魏园2#配电站2#变压器	630	45.7	512.09	565.97487	未进入负面清单	否	无	3.70%
17682	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	留庄2#配电站1#变压器	800	34.65	522.8	618.8498	未进入负面清单	否	无	4.90%
17683	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	留庄2#配电站2#变压器	800	34.72	522.24	618.678272	未进入负面清单	否	无	4.10%
17684	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	留庄2#配电站3#变压器	800	40.23	478.16	607.636232	未进入负面清单	否	无	3.30%
17685	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	留庄4#配电站1#变压器	1000	42.1	379	640.441	未进入负面清单	否	无	4.50%
17686	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	留庄4#配电站2#变压器	1000	35.14	448.6	642.36196	未进入负面清单	否	无	2.10%
17687	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	留庄6#配电站1#配电变压器	800	28.31	573.536	637.643429	未进入负面清单	否	无	3.30%
17688	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	留庄6#配电站2#配电变压器	800	77.32	181.424	659.719335	未进入负面清单	否	无	2.20%
17689	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	晴湾2#配电站1#配电站	630	75.78	322.586	555.544329	未进入负面清单	否	无	2.10%
17690	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	晴湾2#配电站2#变压器	630	91.74	222.038	596.302339	未进入负面清单	否	无	6.00%

17691	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变212东城乙线	晴湾4#配电站1#变压器	630	65.61	386.657	546.314342	未进入负面清单	否	无	5.00%
17692	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变212东城乙线	晴湾4#配电站2#变压器	630	48.7	493.19	559.81647	未进入负面清单	否	无	4.00%
17693	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变212东城乙线	晴湾6#配电站1#变压器	630	54.59	456.083	551.02429	未进入负面清单	否	无	3.00%
17694	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变212东城乙线	晴湾6#配电站2#变压器	630	42.24	533.888	574.485709	未进入负面清单	否	无	7.00%
17695	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变212东城乙线	晴湾8#配电站1#变压器	800	9.12	727.04	733.693952	未进入负面清单	否	无	6.00%
17696	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变212东城乙线	晴湾8#配电站2#变压器	800	12.35	701.2	713.4018	未进入负面清单	否	无	5.00%
17697	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变212东城乙线	银杏园2#配电站1#变压器	630	80.39	293.543	564.020782	未进入负面清单	否	无	5.00%
17698	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变212东城乙线	银杏园2#配电站2#变压器	630	30.06	610.622	616.447027	未进入负面清单	否	无	7.00%
17699	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变212东城乙线	银杏园4#配电站1#变压器	630	65.15	389.555	546.204918	未进入负面清单	否	无	6.00%
17700	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变212东城乙线	银杏园4#配电站2#变压器	630	19.24	678.788	669.401189	未进入负面清单	否	无	5.00%
17701	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变211山城甲线	牧雲山2#配电站1#配电变压器	800	63.98	288.16	615.635232	未进入负面清单	否	无	4.00%
17702	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变211山城甲线	牧雲山2#配电站2#配电变压器	800	51.79	385.712	600.255184	未进入负面清单	否	无	3.00%
17703	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变211山城甲线	牧雲山2#配电站3#配电变压器	800	18.35	653.168	680.117545	未进入负面清单	否	无	7.00%
17704	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变211山城甲线	牧雲山4#配电站1#配电变压器	800	74.20	206.4	646.8512	未进入负面清单	否	无	6.00%
17705	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变211山城甲线	牧雲山4#配电站2#配电变压器	800	28.69	570.512	636.342928	未进入负面清单	否	无	3.00%
17706	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变211山城甲线	牧雲山6#配电站1#配电变压器	800	29.09	567.264	634.971557	未进入负面清单	否	无	3.00%
17707	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变211山城甲线	牧雲山6#配电站2#配电变压器	800	67.77	257.808	625.273206	未进入负面清单	否	无	2.60%
17708	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变211山城甲线	牧雲山6#配电站3#配电变压器	800	29.61	563.12	633.260168	未进入负面清单	否	无	3.00%
17709	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变211山城甲线	中海凤凰熙岸3号配电站1#变压器	800	45.29	437.68	601.774728	未进入负面清单	否	无	4.40%
17710	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变211山城甲线	中海凤凰熙岸3号配电站2#变压器	800	73.13	214.96	642.799752	未进入负面清单	否	无	4.20%
17711	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变211山城甲线	中海凤凰熙岸6#配电站1#配电变压器	630	19.73	675.701	666.684193	未进入负面清单	否	无	2.50%
17712	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变211山城甲线	中海凤凰熙岸6#配电站2#配电变压器	630	25.4	639.98	637.44508	未进入负面清单	否	无	1.30%
17713	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变211山城甲线	后牧干7#箱式配电站配电变压器	250	51.57	671.075	453.926623	未进入负面清单	否	无	5.60%
17714	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变211山城甲线	后牧四支4#柱上变压器	315	86.41	527.8085	343.920675	未进入负面清单	否	无	4.20%
17715	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变211山城甲线	牧雲干11#	400	42.82	628.72	530.782096	未进入负面清单	否	无	5.00%
17716	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变211山城甲线	前牧1#箱式开关站1#台柱上变压器	160	93.34	650.656	192.67769	未进入负面清单	否	无	4.40%
17717	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变211山城甲线	前牧二14#	250	44.00	690	496.4	未进入负面清单	否	无	2.30%
17718	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变210职院乙线	金碧海景庄园1#配电站1#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	2.00%
17719	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变210职院乙线	金碧海景庄园2#配电站101	630	24.00	648.8	644.288	未进入负面清单	否	无	2.50%
17720	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变210职院乙线	东海线八一一分08#	160	38.18	738.912	517.883398	未进入负面清单	否	无	1.30%
17721	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变209东翠线	翡翠公园2#配电站1#配电变压器	800	43.24	454.08	603.655808	未进入负面清单	否	无	1.60%
17722	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变209东翠线	翡翠公园2#配电站2#配电变压器	800	24.58	603.36	651.694112	未进入负面清单	否	无	2.50%
17723	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变209东翠线	翡翠公园4#配电站1#配电变压器	800	25.59	595.28	647.667848	未进入负面清单	否	无	4.70%
17724	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变209东翠线	翡翠公园4#配电站2#配电变压器	800	12.1	703.2	714.9128	未进入负面清单	否	无	3.40%
17725	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变209东翠线	翡翠公园6#配电站1#配电变压器	800	35.5	516	616.82	未进入负面清单	否	无	3.20%
17726	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变209东翠线	翡翠公园6#配电站2#配电变压器	800	43.19	454.48	603.710088	未进入负面清单	否	无	6.20%
17727	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变209东翠线	梧桐语3#配电站1#配电变压器	800	14.68	682.56	699.800192	未进入负面清单	否	无	5.20%
17728	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变209东翠线	梧桐语3#配电站2#配电变压器	800	60.24	318.08	608.388608	未进入负面清单	否	无	2.50%
17729	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变208樱园线	后牧城分17右1#台	160	39.91	736.144	506.20493	未进入负面清单	否	无	5.00%
17730	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变208樱园线	后牧城分75#柱上变压器	400	32.39	670.44	582.844484	未进入负面清单	否	无	2.70%
17731	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线后牧2#环网箱1#变台	200	55.20	689.6	419.3408	未进入负面清单	否	无	3.30%
17732	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线后牧3#环开04#	800	96.02	31.84	769.427232	未进入负面清单	否	无	4.80%
17733	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线后牧八支5#柱上变压器	100	50.52	749.48	421.362704	未进入负面清单	否	无	3.70%
17734	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线后牧城分35右1#	315	107.75	460.5875	303.716969	未进入负面清单	否	无	4.90%
17735	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线后牧二支16#	315	25.40	719.99	617.12254	未进入负面清单	否	无	4.10%
17736	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线后牧二支30#	315	42.28	666.818	518.06935	未进入负面清单	否	无	3.30%
17737	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线后牧二支9左05#	200	84.23	631.54	268.053858	未进入负面清单	否	无	4.50%
17738	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线牧东分13#	200	102.16	595.68	191.453312	未进入负面清单	否	无	2.10%
17739	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线牧东分23#	100	45.56	754.44	456.277136	未进入负面清单	否	无	3.30%
17740	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线牧东分4#	160	51.32	717.888	431.579878	未进入负面清单	否	无	2.20%
17741	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变207前牧线	后牧城分59#	315	39.96	674.126	530.61925	未进入负面清单	否	无	2.10%
17742	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变207前牧线	牧东干70右4回1	400	38.29	646.84	552.324964	未进入负面清单	否	无	5.50%
17743	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变207前牧线	后牧七支16#柱上变压器	630	71.05	352.385	549.630458	未进入负面清单	否	无	6.00%
17744	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变207前牧线	前牧线后牧城分04#	100	31.97	768.03	554.460809	未进入负面清单	否	无	5.00%
17745	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变207前牧线	前牧线后牧城分11#	100	51.31	748.69	415.847161	未进入负面清单	否	无	4.00%
17746	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变207前牧线	前牧线后牧城分33左04#	250	90.07	574.825	282.255123	未进入负面清单	否	无	3.00%
17747	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变207前牧线	前牧线后牧城分40左1	315	52.53	634.5305	466.681128	未进入负面清单	否	无	7.00%
17748	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变207前牧线	前牧线后牧七支13#	315	18.00	743.3	666.206	未进入负面清单	否	无	6.00%
17749	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变207前牧线	前牧线后牧七支15#	315	28.92	708.902	594.985542	未进入负面清单	否	无	5.00%



17750	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变207前牧线	前牧线后牧七支17#	315	83.59	536.6915	351.379575	未进入负面清单	否	无	5.00%
17751	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变207前牧线	前牧线后牧七支8右1#	250	104.75	538.125	236.314063	未进入负面清单	否	无	7.00%
17752	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变206海滨线	海滨线东山干43#	315	80.67	545.8895	359.63094	未进入负面清单	否	无	6.00%
17753	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变206海滨线	海滨线东山干58#	200	45.91	708.18	474.874566	未进入负面清单	否	无	5.00%
17754	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变206海滨线	职院干43左1#柱上变压器	400	95.33	418.68	400.872352	未进入负面清单	否	无	4.00%
17755	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变206海滨线	周家沟分17#柱上变压器	100	61.33	738.666	346.946596	未进入负面清单	否	无	3.00%
17756	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变206海滨线	周家沟分24#柱上变压器	250	60.83	647.925	405.867223	未进入负面清单	否	无	7.00%
17757	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变205东海线	保利和府#1配电站1#配电变压器	800	29.46	564.352	633.764475	未进入负面清单	否	无	6.00%
17758	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变205东海线	保利和府#1配电站2#配电变压器	800	46.30	429.616	601.096384	未进入负面清单	否	无	3.00%
17759	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变205东海线	保利和府#1配电站3#配电变压器	800	59.98	320.192	607.961646	未进入负面清单	否	无	3.90%
17760	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变205东海线	保利和府#2配电站1#配电变压器	800	37.72	498.272	612.071732	未进入负面清单	否	无	2.60%
17761	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变205东海线	保利和府#2配电站2#配电变压器	800	71.11	231.152	635.637059	未进入负面清单	否	无	3.00%
17762	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变205东海线	东海线东山干97右03#	315	40.49	672.4565	527.722363	未进入负面清单	否	无	4.40%
17763	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变205东海线	职院干18右3#柱上变压器	200	32.24	735.52	562.868352	未进入负面清单	否	无	4.20%
17764	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变204由家工业乙线	樱园1#箱式配电站1#变压器	315	41.53	669.1805	522.089338	未进入负面清单	否	无	2.50%
17765	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变204由家工业乙线	世分7间1#	400	31.71	673.16	586.540964	未进入负面清单	否	无	1.30%
17766	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变204由家工业乙线	后牧干35右2	315	40.8	671.48	526.03616	未进入负面清单	否	无	5.60%
17767	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变204由家工业乙线	后牧干64#左1#柱上变压器	100	89.42	710.58	164.599364	未进入负面清单	否	无	4.20%
17768	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变204由家工业乙线	后牧干64#左1#2柱上变压器	100	34.27	765.73	537.584329	未进入负面清单	否	无	5.00%
17769	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变204由家工业乙线	后牧五支7#	100	40.9	759.1	489.5281	未进入负面清单	否	无	4.40%
17770	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变204由家工业乙线	山城乙线后牧干28右02#	315	82.22	541.007	355.184045	未进入负面清单	否	无	2.30%
17771	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变204由家工业乙线	山城乙线后牧干38左03#	315	41.91	667.9835	520.048115	未进入负面清单	否	无	2.00%
17772	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变204由家工业乙线	山城乙线后牧干54#1#变压器	250	37.49	706.275	535.217503	未进入负面清单	否	无	2.30%
17773	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变204由家工业乙线	山城乙线后牧干54#2#变压器	100	45.93	754.07	453.655649	未进入负面清单	否	无	1.50%
17774	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变203螺园线	螺园10#配电站1#变压器	800	14.11	687.12	703.047368	未进入负面清单	否	无	1.60%
17775	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变203螺园线	螺园10#配电站2#变压器	800	13.72	690.24	705.299072	未进入负面清单	否	无	2.50%
17776	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变203螺园线	螺园10#配电站3#变压器	800	33.19	534.48	622.606088	未进入负面清单	否	无	4.70%
17777	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变203螺园线	螺园11#配电站1#变压器	800	20.73	634.16	668.538632	未进入负面清单	否	无	3.40%
17778	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变203螺园线	螺园11#配电站2#变压器	800	45.57	435.44	601.569992	未进入负面清单	否	无	3.20%
17779	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变203螺园线	螺园5#配电站1#变压器	800	46.73	426.16	600.855432	未进入负面清单	否	无	6.20%
17780	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变203螺园线	螺园5#配电站2#变压器	800	29.49	564.08	633.652808	未进入负面清单	否	无	5.20%
17781	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变203螺园线	螺园7#配电站1#变压器	800	6.07	751.44	754.387592	未进入负面清单	否	无	2.50%
17782	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变203螺园线	螺园7#配电站2#变压器	800	32.78	537.76	623.722272	未进入负面清单	否	无	5.00%
17783	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变202由东线	诺维溪谷11#配电站1#变压器	630	40.67	543.779	578.845081	未进入负面清单	否	无	2.70%
17784	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变202由东线	诺维溪谷11#配电站2#变压器	630	62.47	406.439	546.097557	未进入负面清单	否	无	3.30%
17785	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变202由东线	诺维溪谷5#配电站1#变压器	630	27.62	625.994	627.100457	未进入负面清单	否	无	4.80%
17786	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变202由东线	诺维溪谷5#配电站2#变压器	630	19.32	678.284	668.955531	未进入负面清单	否	无	3.70%
17787	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变202由东线	诺维溪谷6#配电站1#变压器	630	45.03	516.311	567.505157	未进入负面清单	否	无	1.50%
17788	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变202由东线	诺维溪谷6#配电站2#变压器	630	49.11	490.607	559.062902	未进入负面清单	否	无	6.00%
17789	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变202由东线	诺维溪谷7#配电站1#变压器	630	58.72	430.064	547.466419	未进入负面清单	否	无	5.00%
17790	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变202由东线	诺维溪谷7#配电站2#变压器	630	44.49	519.713	568.779686	未进入负面清单	否	无	4.00%
17791	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变202由东线	由东6#箱1#柱上变压器	200	75.99	648.02	307.569602	未进入负面清单	否	无	3.00%
17792	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变202由东线	由东线由运二分1#变压器	315	102.59	476.8415	310.808305	未进入负面清单	否	无	7.00%
17793	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变201辛博线	诺维溪谷1#配电站102变压器	630	7.77	751.049	741.643493	未进入负面清单	否	无	6.00%
17794	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变201辛博线	诺维溪谷1#配电站1#变压器	800	13.8	689.6	704.8352	未进入负面清单	否	无	5.00%
17795	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变201辛博线	诺维溪谷2#配电站1#变压器	630	16.49	696.113	685.210966	未进入负面清单	否	无	5.00%
17796	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变201辛博线	诺维溪谷2#配电站2#变压器	630	32.54	594.998	606.387651	未进入负面清单	否	无	7.00%
17797	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变201辛博线	诺维溪谷3#配电站1#变压器	800	11.88	704.96	716.250752	未进入负面清单	否	无	6.00%
17798	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变201辛博线	诺维溪谷3#配电站2#变压器	800	31.47	548.24	627.468872	未进入负面清单	否	无	5.00%
17799	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变201辛博线	诺维溪谷1#箱式配电站变压器	800	35.27	517.84	617.357832	未进入负面清单	否	无	4.00%
17800	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变201辛博线	诺维溪谷2#箱式配电站变压器	800	48.58	411.36	600.161312	未进入负面清单	否	无	3.00%
17801	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变201辛博线	南山干4#柱上变压器	200	32.45	735.096	561.446646	未进入负面清单	否	无	7.00%
17802	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变109东园线	翡翠公园1#配电站1#配电变压器	800	45.06	439.52	601.952288	未进入负面清单	否	无	6.00%
17803	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变109东园线	翡翠公园1#配电站2#配电变压器	800	44.05	447.6	602.8322	未进入负面清单	否	无	3.00%
17804	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变109东园线	翡翠公园3#配电站1#配电变压器	800	21.83	625.36	663.483912	未进入负面清单	否	无	3.90%
17805	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变109东园线	翡翠公园3#配电站2#配电变压器	800	37.2	502.4	613.1072	未进入负面清单	否	无	2.60%
17806	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变109东园线	翡翠公园5#配电站1#配电变压器	800	40.09	479.28	607.856648	未进入负面清单	否	无	3.40%
17807	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变109东园线	翡翠公园5#配电站2#配电变压器	800	43.51	451.92	603.369608	未进入负面清单	否	无	4.00%
17808	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变109东园线	梧桐语1#配电站1#配电变压器	800	11.75	706	717.045	未进入负面清单	否	无	4.20%

17809	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变109东园线	梧桐语1#配电站2#配电变压器	800	41.39	468.88	605.930568	未进入负面清单	否	无	2.50%
17810	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变109东园线	梧桐语2#配电站1#配电变压器	800	9.74	722.08	729.669408	未进入负面清单	否	无	1.30%
17811	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变109东园线	梧桐语2#配电站2#配电变压器	800	64.45	284.4	616.7042	未进入负面清单	否	无	5.60%
17812	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	春田融庄1#配电站1#变压器	630	45.21	515.177	567.088478	未进入负面清单	否	无	4.20%
17813	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	春田融庄1#配电站2#变压器	630	98.23	181.151	622.055373	未进入负面清单	否	无	5.00%
17814	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	春田融庄3#配电站1#变压器	630	16.58	695.546	684.678473	未进入负面清单	否	无	4.40%
17815	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	春田融庄3#配电站2#变压器	630	45.43	513.791	566.584749	未进入负面清单	否	无	2.30%
17816	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	春田融庄5#配电站1#变压器	630	42.28	533.636	574.378699	未进入负面清单	否	无	2.00%
17817	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	春田融庄5#配电站2#变压器	630	75.21	326.177	554.682278	未进入负面清单	否	无	2.30%
17818	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	大东沟三新1#配电站1#变压器	630	85.31	262.547	576.021154	未进入负面清单	否	无	1.50%
17819	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	大东沟三新1#配电站2#变压器	630	88.38	243.206	585.054537	未进入负面清单	否	无	1.60%
17820	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	大东沟三新3#配电站1#变压器	630	24.37	646.469	642.455505	未进入负面清单	否	无	2.50%
17821	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	大东沟三新3#配电站2#变压器	630	63.83	397.871	546.038941	未进入负面清单	否	无	4.70%
17822	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	蝶园2#配电站1#配电变压器	630	29.19	616.103	620.159534	未进入负面清单	否	无	3.40%
17823	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	蝶园2#配电站2#配电变压器	630	48.06	497.222	561.035107	未进入负面清单	否	无	3.20%
17824	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	蝶园4#配电站1#配电变压器	630	68.42	368.954	547.561673	未进入负面清单	否	无	6.20%
17825	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	蝶园4#配电站2#配电变压器	630	21.27	665.999	658.342013	未进入负面清单	否	无	5.20%
17826	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	中冶蓝城2#配电站1#变压器	800	13.81	689.52	704.772888	未进入负面清单	否	无	2.50%
17827	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	中冶蓝城2#配电站2#变压器	800	30.9	552.8	629.1848	未进入负面清单	否	无	5.00%
17828	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	中冶蓝城4#配电站1#变压器	800	39.56	483.52	608.719488	未进入负面清单	否	无	2.70%
17829	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	中冶蓝城4#配电站2#变压器	800	12.14	702.88	714.670368	未进入负面清单	否	无	3.30%
17830	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	中冶蓝城6#配电站1#变压器	800	35.58	515.36	616.634912	未进入负面清单	否	无	4.80%
17831	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	中冶蓝城6#配电站2#变压器	800	69.52	243.84	630.482432	未进入负面清单	否	无	3.70%
17832	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城11#配电站1#配电变压器	800	35.32	517.424	617.235495	未进入负面清单	否	无	4.90%
17833	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城11#配电站2#配电变压器	800	74.59	203.264	648.381317	未进入负面清单	否	无	4.10%
17834	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城17#配电站1#配电变压器	800	27.22	582.272	641.528852	未进入负面清单	否	无	3.30%
17835	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城17#配电站2#配电变压器	800	73.85	209.2	645.5058	未进入负面清单	否	无	4.10%
17836	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城12#配电站	800	95.78	33.76	767.664672	未进入负面清单	否	无	2.50%
17837	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城12#配电站	800	81.08	151.36	677.277312	未进入负面清单	否	无	3.30%
17838	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城12#配电站	800	77.8	177.6	661.8272	未进入负面清单	否	无	2.20%
17839	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城18#配电站	800	57.87	337.04	604.954952	未进入负面清单	否	无	2.10%
17840	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城18#配电站	800	91.3	69.6	736.4552	未进入负面清单	否	无	6.00%
17841	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城7#配电站	800	38.5	492	610.58	未进入负面清单	否	无	5.00%
17842	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城7#配电站	800	13.81	689.52	704.772888	未进入负面清单	否	无	4.00%
17843	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城7#配电站	800	86.13	110.96	704.430152	未进入负面清单	否	无	3.00%
17844	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城9#配电站	800	49.22	406.24	600.048672	未进入负面清单	否	无	7.00%
17845	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	金地城9#配电站	800	107.77	-62.16	866.989832	未进入负面清单	否	无	6.00%
17846	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	龙腾科技配电站1#变压器	400	79.23	483.08	417.255716	未进入负面清单	否	无	5.00%
17847	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	龙腾科技配电站2#变压器	400	84.18	463.28	410.010896	未进入负面清单	否	无	5.00%
17848	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	未来城3#配电站1#配电变压器	800	67.56	259.52	624.668288	未进入负面清单	否	无	7.00%
17849	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	未来城3#配电站2#配电变压器	800	60.63	314.96	609.039752	未进入负面清单	否	无	6.00%
17850	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	未来城5#配电站1#配电变压器	800	25.38	596.96	648.491552	未进入负面清单	否	无	5.00%
17851	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	未来城5#配电站2#配电变压器	800	29.98	560.16	632.064032	未进入负面清单	否	无	4.00%
17852	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线黄岭分123#	100	36.62	763.38	520.450244	未进入负面清单	否	无	3.00%
17853	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线黄岭分99#	200	34.7	730.6	546.4818	未进入负面清单	否	无	7.00%
17854	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线黄岭三支13#	100	40.13	759.87	495.064169	未进入负面清单	否	无	6.00%
17855	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线黄岭四支4右1	250	36.43	708.925	541.738623	未进入负面清单	否	无	3.00%
17856	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线黄岭支18#	200	88.6	622.8	248.1992	未进入负面清单	否	无	3.90%
17857	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线黄岭支19左8	160	40.22	735.648	504.122374	未进入负面清单	否	无	2.60%
17858	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线黄岭支2右1#变压器	315	94.66	501.821	324.976241	未进入负面清单	否	无	3.00%
17859	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线黄岭支35#变压器	100	46.57	753.43	449.127649	未进入负面清单	否	无	4.40%
17860	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线前牧二支8#	100	32.62	767.38	549.680644	未进入负面清单	否	无	4.20%
17861	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线前牧分6右2#	200	63.55	672.9	372.37205	未进入负面清单	否	无	2.50%
17862	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	前红分26右2#杆上变压器	400	38.44	646.224	551.565645	未进入负面清单	否	无	1.30%
17863	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲养老中心配电站1#变压器	500	24.09	679.55	636.296405	未进入负面清单	否	无	5.60%
17864	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲养老中心配电站2#变压器	500	39.19	604.05	563.272805	未进入负面清单	否	无	4.20%
17865	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	大东沟二队箱变变压器	400	14.16	743.36	694.740224	未进入负面清单	否	无	5.00%
17866	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	大东沟箱式配电站配电站变压器	50	51.98	774.009	397.654642	未进入负面清单	否	无	4.40%
17867	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	东南干隧道1#箱式配电站变压器	50	59.92	770.04	338.592032	未进入负面清单	否	无	2.30%

17868	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变103东沟线	东南干隧道2#箱式配电站变压器	50	46.69	776.655	437.379781	未进入负面清单	否	无	2.00%
17869	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变103东沟线	东南干隧道3#箱式配电站变压器	50	46.69	776.655	437.379781	未进入负面清单	否	无	2.30%
17870	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲1#箱式配电站变压器	630	43.4	526.58	571.46428	未进入负面清单	否	无	1.50%
17871	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲2#箱式配电站变压器	630	73.93	334.241	552.895629	未进入负面清单	否	无	1.60%
17872	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲3#箱式配电站变压器	630	80.23	294.551	563.681733	未进入负面清单	否	无	2.50%
17873	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲4#箱式配电站变压器	400	99.4	402.4	400.0144	未进入负面清单	否	无	4.70%
17874	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲5#箱式配电站变压器	400	26.48	694.08	616.207616	未进入负面清单	否	无	3.40%
17875	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲6#箱式配电站变压器	315	38.65	678.2525	537.855409	未进入负面清单	否	无	3.20%
17876	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲7#箱式配电站变压器	315	34.63	690.9155	560.735962	未进入负面清单	否	无	6.20%
17877	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变103东沟线	东沟线黄岭二支16#杆上变台	100	41.10	758.9	488.0921	未进入负面清单	否	无	5.20%
17878	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变103东沟线	东沟线黄岭二支2#	200	83.83	632.34	269.909378	未进入负面清单	否	无	2.50%
17879	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变103东沟线	东沟线黄岭二支24#	50	42.2	778.9	471.3042	未进入负面清单	否	无	5.00%
17880	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变103东沟线	东沟线黄岭三分3#	100	83.85	716.15	199.508225	未进入负面清单	否	无	2.70%
17881	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变103东沟线	东沟线老虎沟支44#	250	75.65	610.875	337.873063	未进入负面清单	否	无	3.30%
17882	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变103东沟线	红莲线东南干33#	100	53.98	746.02	397.298404	未进入负面清单	否	无	4.80%
17883	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变103东沟线	黄岭分35#变台	315	67.91	586.0835	401.990695	未进入负面清单	否	无	3.70%
17884	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变103东沟线	老虎沟支14#杆上变压器	100	17.49	782.514	663.169602	未进入负面清单	否	无	4.90%
17885	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变103东沟线	老虎沟支30#杆上变压器	200	80.30	639.392	286.542648	未进入负面清单	否	无	4.10%
17886	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变103东沟线	老虎沟支59#	50	63.53	768.235	311.940305	未进入负面清单	否	无	3.30%
17887	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变102溪谷线	由家村1#箱式配电站配电变压器	160	55.23	711.632	406.965646	未进入负面清单	否	无	4.50%
17888	高新园区供电分公司	东南山166kV变电站	东南山变101辛东线	由东分5#	315	82.6	539.81	354.11694	未进入负面清单	否	无	6.00%
17889	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变202金地城乙线	金地城10#配电站1#配电变压器	800	38.04	495.696	611.447156	未进入负面清单	否	无	5.00%
17890	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变202金地城乙线	金地城10#配电站2#配电变压器	800	49.94	400.496	600.000308	未进入负面清单	否	无	4.00%
17891	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变202金地城乙线	金地城10#配电站3#配电变压器	800	27.76	577.904	639.562292	未进入负面清单	否	无	3.00%
17892	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	保利罗兰1#配电站1#配电变压器	800	36.69	506.48	614.172488	未进入负面清单	否	无	7.00%
17893	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	保利罗兰1#配电站2#配电变压器	800	22.56	619.52	660.236288	未进入负面清单	否	无	6.00%
17894	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	保利罗兰2#配电站1#配电变压器	800	39.98	480.16	608.032032	未进入负面清单	否	无	5.00%
17895	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	保利罗兰2#配电站2#配电变压器	800	21.14	630.88	666.631968	未进入负面清单	否	无	5.00%
17896	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	保利罗兰3#配电站1#配电变压器	800	49.88	400.96	600.001152	未进入负面清单	否	无	7.00%
17897	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	保利罗兰3#配电站2#配电变压器	800	52.15	382.8	600.3698	未进入负面清单	否	无	6.00%
17898	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	保利罗兰4#配电站1#配电变压器	800	13.99	688.08	703.737608	未进入负面清单	否	无	5.00%
17899	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	保利罗兰4#配电站2#配电变压器	800	75.81	193.52	653.292488	未进入负面清单	否	无	4.00%
17900	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	保利罗兰4#配电站3#配电变压器	800	32	544	625.92	未进入负面清单	否	无	3.00%
17901	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	保利罗兰5#配电站1#配电变压器	800	36.25	510	615.125	未进入负面清单	否	无	7.00%
17902	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	保利罗兰5#配电站2#配电变压器	800	48.26	413.92	600.242208	未进入负面清单	否	无	6.00%
17903	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	翡翠四季1#配电站1#配电变压器	800	52.75	377.984	600.60588	未进入负面清单	否	无	3.00%
17904	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	翡翠四季1#配电站2#配电变压器	800	67.69	258.48	625.034888	未进入负面清单	否	无	3.90%
17905	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	翡翠四季2#配电站1#配电变压器	800	73.30	213.568	643.446113	未进入负面清单	否	无	2.60%
17906	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	翡翠四季2#配电站2#配电变压器	800	68.70	250.416	627.969216	未进入负面清单	否	无	3.00%
17907	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	翡翠四季3#配电站1#配电变压器	800	20.23	638.16	670.900232	未进入负面清单	否	无	4.40%
17908	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	翡翠四季3#配电站2#配电变压器	800	32.89	536.912	623.43112	未进入负面清单	否	无	4.20%
17909	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	翡翠四季4#配电站1#配电变压器	800	70.81	233.504	634.651148	未进入负面清单	否	无	2.50%
17910	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	翡翠四季4#配电站2#配电变压器	800	37.28	501.744	612.939802	未进入负面清单	否	无	1.30%
17911	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	翡翠四季5#配电站1#配电变压器	800	54.39	364.88	601.541768	未进入负面清单	否	无	5.60%
17912	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	翡翠四季5#配电站2#配电变压器	800	24.47	604.224	652.134303	未进入负面清单	否	无	4.20%
17913	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	山语城1#配电站1#配电变压器	800	36.8	505.6	613.9392	未进入负面清单	否	无	5.00%
17914	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	山语城1#配电站2#配电变压器	800	24.53	603.76	651.897672	未进入负面清单	否	无	4.40%
17915	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	山语城2#配电站1#配电变压器	800	10.5	716	724.82	未进入负面清单	否	无	2.30%
17916	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	山语城2#配电站2#配电变压器	800	35.27	517.84	617.357832	未进入负面清单	否	无	2.00%
17917	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	山语城2#配电站3#配电变压器	800	32.62	539.04	624.165152	未进入负面清单	否	无	2.30%
17918	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	山语城3#配电站1#配电变压器	800	49.76	401.92	600.004608	未进入负面清单	否	无	1.50%
17919	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	山语城3#配电站2#配电变压器	800	34.84	521.28	618.386048	未进入负面清单	否	无	1.60%
17920	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	山语城4#配电站1#配电变压器	800	48.96	408.32	600.086528	未进入负面清单	否	无	2.50%
17921	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	山语城4#配电站2#配电变压器	800	38.09	495.28	611.347848	未进入负面清单	否	无	4.70%
17922	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	山语城5#配电站1#配电变压器	800	22.95	616.4	658.5362	未进入负面清单	否	无	3.40%
17923	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	山语城5#配电站2#配电变压器	800	23.11	615.12	657.845768	未进入负面清单	否	无	3.20%
17924	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变101外产线	蝶园6#配电站1#变压器	800	14.11	687.12	703.047368	未进入负面清单	否	无	6.20%
17925	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变101外产线	蝶园6#配电站2#变压器	800	13.72	690.24	705.299072	未进入负面清单	否	无	5.20%
17926	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变101外产线	蝶园8#配电站1#变压器	800	33.19	534.48	622.606088	未进入负面清单	否	无	2.50%



17927	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变101外产线	蝶园8#配电站2#变压器	800	20.73	634.16	668.538632	未进入负面清单	否	无	5.00%
17928	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变101外产线	蝶园8#配电站3#变压器	800	45.57	435.44	601.569992	未进入负面清单	否	无	2.70%
17929	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变101外产线	蝶园9#配电站1#变压器	630	29.19	616.103	620.159534	未进入负面清单	否	无	3.30%
17930	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变101外产线	蝶园9#配电站2#变压器	630	48.06	497.222	561.035107	未进入负面清单	否	无	4.80%
17931	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变202金地城乙线	金地城13#配电站	800	19.24	646.08	675.694208	未进入负面清单	否	无	3.70%
17932	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变202金地城乙线	金地城13#配电站	800	14.88	680.96	698.673152	未进入负面清单	否	无	4.90%
17933	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变202金地城乙线	金地城13#配电站	800	93.29	53.68	749.921928	未进入负面清单	否	无	4.10%
17934	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变202金地城乙线	金地城19#配电站	800	71.18	230.592	635.873838	未进入负面清单	否	无	3.30%
17935	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变202金地城乙线	金地城19#配电站	800	69.51	243.92	630.451208	未进入负面清单	否	无	4.50%
17936	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变202金地城乙线	金地城8#配电站	800	49.87	401.04	600.001352	未进入负面清单	否	无	2.10%
17937	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变202金地城乙线	金地城8#配电站	800	14.33	685.36	701.787912	未进入负面清单	否	无	3.30%
17938	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	岔鞍1#亭1#变压器	630	20.00	674	665.2	未进入负面清单	否	无	2.20%
17939	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	岔鞍1#亭2#变压器	630	8.83	744.371	734.272041	未进入负面清单	否	无	2.10%
17940	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	鞍柴干36#柱上变压器	315	7.08	777.698	744.938982	未进入负面清单	否	无	6.00%
17941	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	西岔4#箱式开关站104变台	315	29.00	708.65	594.4915	未进入负面清单	否	无	5.00%
17942	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	西岔沟支12#柱上变压器	160	15.40	775.36	680.59456	未进入负面清单	否	无	4.00%
17943	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	岔鞍村支7#柱上变压器1	400	37.00	652	558.76	未进入负面清单	否	无	3.00%
17944	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	鞍柴干4#柱上变压器	100	19.50	780.5	647.8025	未进入负面清单	否	无	7.00%
17945	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	西岔3#箱式开关站104柱上变压器	315	47.70	649.745	490.071635	未进入负面清单	否	无	6.00%
17946	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	鞍柴干20#柱上变压器	200	21.97	756.06	633.893618	未进入负面清单	否	无	5.00%
17947	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	龙湖3#配电站1#变压器	630	19.35	678.095	668.788618	未进入负面清单	否	无	5.00%
17948	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	龙湖3#配电站2#变压器	630	18.00	686.6	676.412	未进入负面清单	否	无	7.00%
17949	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	龙湖2#配电站1#变压器	630	31.30	602.81	611.32047	未进入负面清单	否	无	6.00%
17950	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	龙湖1#配电站2#变压器	630	37.03	566.711	590.146917	未进入负面清单	否	无	5.00%
17951	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	龙湖2#配电站2#变压器	630	18.49	683.513	673.618446	未进入负面清单	否	无	4.00%
17952	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	龙湖1#配电站1#变压器	630	17.58	689.246	678.830553	未进入负面清单	否	无	3.00%
17953	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	回头沟1#箱式配电站	400	9.60	761.6	726.8864	未进入负面清单	否	无	7.00%
17954	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城6#配电站103配电变压器	800	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	6.00%
17955	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城6#配电站104配电变压器	800	26.40	588.8	644.5568	未进入负面清单	否	无	3.00%
17956	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城6#配电站105间隔配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	3.90%
17957	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城4#配电站103配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	2.60%
17958	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城4#配电站104配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	3.00%
17959	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城1#配电站103配电变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	4.40%
17960	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城1#配电站104配电变压器	800	14.40	684.8	701.3888	未进入负面清单	否	无	4.20%
17961	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城2#配电站103配电变压器	800	12.00	704	715.52	未进入负面清单	否	无	2.50%
17962	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城2#配电站104配电变压器	800	16.80	665.6	688.1792	未进入负面清单	否	无	1.30%
17963	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	石岭线回头沟支19右4#柱上变压器	80	34.20	772.64	535.75712	未进入负面清单	否	无	5.60%
17964	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	回头沟支33#变柱上变压器	80	15.94	787.25	674.532031	未进入负面清单	否	无	4.20%
17965	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	回头沟二支13#柱上变压器	400	31.20	675.2	589.3376	未进入负面清单	否	无	5.00%
17966	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	石岭线回头沟支20#柱上变压器	250	15.66	760.85	680.85089	未进入负面清单	否	无	4.40%
17967	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	岔鞍变201石岭线回头沟二支4#变压器	250	76.00	610	336.4	未进入负面清单	否	无	2.30%
17968	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	西岔5#箱式开关站103-2#柱上变压器	630	5.63	764.531	756.956905	未进入负面清单	否	无	2.00%
17969	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	翠谷山庄2#配电站2#变压器	800	12.48	700.16	712.620032	未进入负面清单	否	无	2.30%
17970	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	红谷山庄2#配电站1#变压器	630	8.00	749.6	740.032	未进入负面清单	否	无	1.50%
17971	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	红谷山庄1#配电站1#变压器	630	13.21	716.777	705.313758	未进入负面清单	否	无	1.60%
17972	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	翠谷山庄3#配电站1#变压器	800	15.48	676.16	695.330432	未进入负面清单	否	无	2.50%
17973	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	红谷山庄2#配电站2#变压器	630	4.24	773.288	767.212589	未进入负面清单	否	无	4.70%
17974	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	翠谷山庄2#配电站1#变压器	800	8.71	730.32	736.389128	未进入负面清单	否	无	3.40%
17975	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	翠谷山庄1#配电站1#变压器	800	23.20	614.4	657.4592	未进入负面清单	否	无	3.20%
17976	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	翠谷山庄1#配电站2#变压器	800	6.32	749.44	752.635392	未进入负面清单	否	无	6.20%
17977	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	高尔夫庄园1#配电站1#变压器	630	7.20	754.64	745.66592	未进入负面清单	否	无	5.20%
17978	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	高尔夫庄园1#配电站2#变压器	630	16.80	694.16	683.38112	未进入负面清单	否	无	2.50%
17979	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	西郊公馆配电站1#变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	5.00%
17980	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	西郊公馆配电站2#变压器	630	10.00	737	726.3	未进入负面清单	否	无	2.70%
17981	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	红谷山庄3#配电站1#配电变压器	630	4.00	774.8	769.008	未进入负面清单	否	无	3.30%
17982	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	红谷山庄3#配电站3#配电变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	4.80%
17983	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	红谷山庄3#配电站2#配电变压器	630	4.00	774.8	769.008	未进入负面清单	否	无	3.70%
17984	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	红谷干29#变压器	100	77.40	722.6	240.7076	未进入负面清单	否	无	4.90%
17985	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	岔鞍变103乡村线红谷干37#变台	100	39.30	760.7	501.0449	未进入负面清单	否	无	4.10%



17986	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	红谷干7#变台	200	12.00	776	706.88	未进入负面清单	否	无	3.30%
17987	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	岔鞍变104红谷线红谷干56#变台	100	39.60	760.4	498.8816	未进入负面清单	否	无	4.50%
17988	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	柳树线北沟亭1#变压器	630	32.00	598.4	608.512	未进入负面清单	否	无	2.10%
17989	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	柳树线北沟亭2#变压器	630	8.03	749.411	739.822297	未进入负面清单	否	无	3.30%
17990	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	庙西沟配电箱1#变压器	630	19.20	679.04	669.62432	未进入负面清单	否	无	2.20%
17991	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	庙西沟配电箱2#变压器	630	24.00	648.8	644.288	未进入负面清单	否	无	2.10%
17992	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	庙西沟配电箱3#变压器	630	9.60	739.52	729.00608	未进入负面清单	否	无	5.50%
17993	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	南岔沟1#箱式配电站变压器	630	0.00	800	800	未进入负面清单	否	无	6.00%
17994	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	庙西沟2#箱变变压器配电变压器	630	22.40	658.9	652.427317	未进入负面清单	否	无	5.00%
17995	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	庙西沟1#箱式配电站103间隔配电变压器	630	4.45	771.95	765.629845	未进入负面清单	否	无	4.00%
17996	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	岔鞍变103乡村线隆支10#变台	315	32.00	699.2	576.256	未进入负面清单	否	无	3.00%
17997	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	岔鞍变103乡村线庄园支13#变台	200	8.40	783.2	734.2112	未进入负面清单	否	无	7.00%
17998	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	岔鞍变103乡村线南岔沟支9#变台	250	70.00	625	362.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
17999	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	南岔沟支26#柱上变压器	315	37.00	683.45	547.1235	未进入负面清单	否	无	5.00%
18000	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	南岔沟支3左4#柱上变压器	315	14.00	755.9	694.174	未进入负面清单	否	无	5.00%
18001	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	岔鞍变103乡村线北沟支11#变台	100	48.00	752	439.04	未进入负面清单	否	无	7.00%
18002	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	南岔沟支53#变台	315	14.00	755.9	694.174	未进入负面清单	否	无	6.00%
18003	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	南岔沟支17#柱上变压器	400	13.20	747.2	701.3696	未进入负面清单	否	无	5.00%
18004	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	映山红支7#柱上变压器	80	7.00	794.4	744.392	未进入负面清单	否	无	4.00%
18005	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	岔鞍变103乡村线北沟支21#变台	50	12.30	793.85	702.35645	未进入负面清单	否	无	3.00%
18006	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	南岔沟支44#柱上变压器	200	43.00	714	492.98	未进入负面清单	否	无	7.00%
18007	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥2#箱式配电站变压器	500	1.29	793.55	789.763205	未进入负面清单	否	无	6.00%
18008	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥1#箱式配电站1#配电变压器	315	11.00	765.35	715.8115	未进入负面清单	否	无	3.00%
18009	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干42右1#	100	46.20	753.8	451.7444	未进入负面清单	否	无	3.90%
18010	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干15右1#	100	35.39	764.61	529.404521	未进入负面清单	否	无	2.60%
18011	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干5右1#	50	30.40	784.8	561.4208	未进入负面清单	否	无	3.00%
18012	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干129#柱上变压器	100	60.00	740	356	未进入负面清单	否	无	4.40%
18013	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干30左1#柱上变压器	100	24.90	775.1	607.0001	未进入负面清单	否	无	4.20%
18014	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	柳树村分14右1#	630	7.20	754.64	745.66592	未进入负面清单	否	无	2.50%
18015	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干94#柱上变压器	315	25.00	721.25	619.6875	未进入负面清单	否	无	1.30%
18016	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干146#柱上变压器	160	22.20	764.48	630.28544	未进入负面清单	否	无	5.60%
18017	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干133#柱上变压器	100	75.10	724.9	255.6001	未进入负面清单	否	无	4.20%
18018	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干106#柱上变压器	80	10.20	791.84	719.23232	未进入负面清单	否	无	5.00%
18019	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	成园线柳树村三支19#	50	67.50	766.25	282.78125	未进入负面清单	否	无	4.40%
18020	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干119#柱上变压器	100	54.00	746	397.16	未进入负面清单	否	无	2.30%
18021	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	柳树1#配电站1#变压器	630	16.00	699.2	688.128	未进入负面清单	否	无	2.00%
18022	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	柳树4#箱式配电站变压器	630	12.05	724.085	712.747758	未进入负面清单	否	无	2.30%
18023	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	柳树1#配电站2#变压器	630	20.00	674	665.2	未进入负面清单	否	无	1.50%
18024	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	碧水轩亭#1配电站1#变压器	630	2.14	786.518	783.168515	未进入负面清单	否	无	1.60%
18025	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	碧水轩亭#1配电站2#变压器	630	16.80	694.16	683.38112	未进入负面清单	否	无	2.50%
18026	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	碧水轩亭#1配电站3#变压器	630	12.00	724.4	713.072	未进入负面清单	否	无	4.70%
18027	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	泥桥干154#柱上变压器	80	59.20	752.64	354.43712	未进入负面清单	否	无	3.40%
18028	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	成园线柳树10#箱左1#台	315	3.00	790.55	776.2835	未进入负面清单	否	无	3.20%
18029	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	柳树村分4#柱上变压器	400	11.83	752.68	710.957956	未进入负面清单	否	无	6.20%
18030	国网长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	菜园干32#变台变压器(刘家沟)	80	66.35	19	6	未进入负面清单	否	无	4
18031	国网长海供电分公司			菜园干21#变台变压器(海带湾)	80	45.12	36	7	未进入负面清单	否	无	3
18032	国网长海供电分公司			菜园干39#变台变压器(小盐场一队)	250	78.43	29	8	未进入负面清单	否	无	6
18033	国网长海供电分公司			北砣分14#右支1#变台变压器(小盐场三队)	200	56.23	68	9	未进入负面清单	否	无	8
18034	国网长海供电分公司			菜园干53#右分01#变台变压器(小盐场五队)	400	46.77	173	10	未进入负面清单	否	无	10
18035	国网长海供电分公司			菜园干67#变台变压器(小盐场六队)	200	65.43	49	11	未进入负面清单	否	无	5
18036	国网长海供电分公司			网场分7变台变压器(老网场一队)	315	72.13	56	12	未进入负面清单	否	无	7
18037	国网长海供电分公司			网场分13#变台变压器(老网场二队)	200	43.56	93	13	未进入负面清单	否	无	6
18038	国网长海供电分公司			网场分25#变台变压器(老网场三队)	200	68.45	43	14	未进入负面清单	否	无	9

18039	国网长海供电分公司		网场分31#变台变压器（老网场四队）	250	84.12	15	15	未进入负面清单	否	无	11
18040	国网长海供电分公司		育苗室支2#变台变压器（菜园一队）	160	89.23	1	16	未进入负面清单	否	无	3
18041	国网长海供电分公司		长海变121菜园线粮库莲花支6#变台变压器（菜园莲花泡）2	315	88.32	5	17	未进入负面清单	否	无	5
18042	国网长海供电分公司		菜园干114#变台变压器（菜园大队）	400	79.56	42	18	未进入负面清单	否	无	2
18043	国网长海供电分公司		长海变121菜园线菜园干135#变台变压器（菜园二队）	200	46.33	87	19	未进入负面清单	否	无	11
18044	国网长海供电分公司		菜园一队南海	200	81.25	18	20	未进入负面清单	否	无	9
18045	国网长海供电分公司		三源分4#变台变压器（三源）	100	71.23	19	21	未进入负面清单	否	无	8
18046	国网长海供电分公司		农机场分1#变台变压器（君成开发小区）	250	75.32	37	22	未进入负面清单	否	无	16
18047	国网长海供电分公司		高中分1#变台变压器（高中台区）	400	77.42	50	23	未进入负面清单	否	无	10
18048	国网长海供电分公司		小泡三四队	200	75.21	30	24	未进入负面清单	否	无	15
18049	国网长海供电分公司		杨家干37#变台变压器（小泡二队）	80	89.13	1	25	未进入负面清单	否	无	11
18050	国网长海供电分公司		杨家干37#右分03#变台变压器（小泡南海）	200	91.22	-2	26	未进入负面清单	否	无	9
18051	国网长海供电分公司		小泡一队分4#变台变压器（小泡一队）	200	68.56	43	27	未进入负面清单	否	无	16
18052	国网长海供电分公司		杨家干52#变台变压器（三官庙四队）	100	56.41	34	28	未进入负面清单	否	无	4
18053	国网长海供电分公司		三官庙大队分3#（三官庙八队）	400	92.31	-9	29	未进入负面清单	否	无	5
18054	国网长海供电分公司		杨家干74#变台变压器（连发小区）	400	72.54	70	30	未进入负面清单	否	无	3
18055	国网长海供电分公司		林厂分08#变台变压器（三官庙五队）	400	65.44	98	31	未进入负面清单	否	无	5
18056	国网长海供电分公司		殡仪馆支2#（林场）	200	85.32	9	32	未进入负面清单	否	无	10
18057	国网长海供电分公司		林厂分30#变台变压器（良种厂）	400	74.45	62	33	未进入负面清单	否	无	10
18058	国网长海供电分公司		椅圈移动支8#变台变压器（三官庙六队）	200	23.65	133	34	未进入负面清单	否	无	3
18059	国网长海供电分公司		杨家干88#变台变压器（三官庙一队）	200	85.45	9	35	未进入负面清单	否	无	7
18060	国网长海供电分公司	长海35kV变电站	北海分09#变台变压器（三官庙二、三队）	200	69.94	40	36	未进入负面清单	否	无	5
18061	国网长海供电分公司		北海分27#变台变压器（贻贝油）	400	76.25	55	37	未进入负面清单	否	无	10
18062	国网长海供电分公司		杨家干104#变台变压器（杨家五队）	630	42.44	300	38	未进入负面清单	否	无	13
18063	国网长海供电分公司		杨家三队分7#变台变压器（杨家三队）	315	38.65	162	39	未进入负面清单	否	无	11
18064	国网长海供电分公司		杨家干113#变台变压器（杨家二队）	125	45.66	55	40	未进入负面清单	否	无	3
18065	国网长海供电分公司		杨家干120#变台变压器（杨家四队）	160	32.33	92	41	未进入负面清单	否	无	3
18066	国网长海供电分公司		杨家干131右分1#变台变压器（杨家一队）	200	65.78	48	42	未进入负面清单	否	无	4
18067	国网长海供电分公司		杨家五队（南一）	400	23.89	264	43	未进入负面清单	否	无	7
18068	国网长海供电分公司		杨家干103#（南二）	400	35.44	218	44	未进入负面清单	否	无	9
18069	国网长海供电分公司		大连投资发展箱式配电站1#主变	400	71.22	75	45	未进入负面清单	否	无	6
18070	国网长海供电分公司		北海分16右9#变台变压器（三官庙北海）柱上变压器	200	68.56	43	46	未进入负面清单	否	无	9
18071	国网长海供电分公司		液化气支2#（三官庙一队F）	80	75.36	12	47	未进入负面清单	否	无	10
18072	国网长海供电分公司		杨家线小泡北海分18号（小泡大银窝北山）柱上变压器	400	74.26	63	48	未进入负面清单	否	无	9
18073	国网长海供电分公司		三官庙东北山屯台区	200	68.25	44	49	未进入负面清单	否	无	5
18074	国网长海供电分公司		小泡子村西前屯	200	74.65	31	50	未进入负面清单	否	无	6
18075	国网长海供电分公司		大桥南台区	400	34.58	222	51	未进入负面清单	否	无	7
18076	国网长海供电分公司		杨家饮牛湾台区	400	26.15	255	52	未进入负面清单	否	无	9
18077	国网长海供电分公司		战家屯台区	200	89.14	2	53	未进入负面清单	否	无	6
18078	国网长海供电分公司		小泡二队南海	200	79.46	21	54	未进入负面清单	否	无	4
18079	国网长海供电分公司		城镇干29#变台变压器（饮服二台）	400	89.41	2	55	未进入负面清单	否	无	4
18080	国网长海供电分公司		党校分5#变台变压器（党校）	400	74.26	63	56	未进入负面清单	否	无	6
18081	国网长海供电分公司		少年宫分1#柱上变压器（少年宫）	315	89.65	1	57	未进入负面清单	否	无	9
18082	国网长海供电分公司		华宫支1#柱上变压器（老局）	315	79.54	33	58	未进入负面清单	否	无	4



18126	国网长海供电分公司		盐海干43#变台变压器(三盘碾南)	100	86.27	4	102	未进入负面清单	否	无	4
18127	国网长海供电分公司		梦花园分03#(三盘碾北)	125	94.12	-5	103	未进入负面清单	否	无	4
18128	国网长海供电分公司		梦花园07#变台变压器(梦花园南)	250	89.65	1	104	未进入负面清单	否	无	4
18129	国网长海供电分公司		盐海干45#华龙四合院	315	91.34	-4	105	未进入负面清单	否	无	6
18130	国网长海供电分公司		水供分2#商业街支06#变台变压器(公路后身D)	630	89.27	5	106	未进入负面清单	否	无	5
18131	国网长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭干153#左19变台变压器(塞里岛)	200	41.55	97	40	未进入负面清单	否	无	3
18132	国网长海供电分公司		大岭干160左28#变台变压器(西沟)	100	42.58	47	46	未进入负面清单	否	无	3
18133	国网长海供电分公司		大岭干23#变台变压器(姚沟南海)	400	53.52	146	146	未进入负面清单	否	无	11
18134	国网长海供电分公司		大岭干37#右1变台变压器(老庙)	200	51.23	78	78	未进入负面清单	否	无	9
18135	国网长海供电分公司		大岭干42#右4变台变压器(郭庙东)	400	62.42	110	110	未进入负面清单	否	无	14
18136	国网长海供电分公司		大岭干51#变台变压器(郭庙西)	400	58.7	125	125	未进入负面清单	否	无	9
18137	国网长海供电分公司		大岭干55#右2右2变台变压器(苇子沟)	200	49.58	81	81	未进入负面清单	否	无	8
18138	国网长海供电分公司		大岭干55#右3变台变压器(乡政府)	400	66.41	94	94	未进入负面清单	否	无	13
18139	国网长海供电分公司		大岭干55#右5变台变压器(华阳小区)	400	55.48	138	138	未进入负面清单	否	无	7
18140	国网长海供电分公司		南甸台区	400	48.27	167	167	未进入负面清单	否	无	9
18141	国网长海供电分公司		大岭干55#右8变台变压器(水仙花园)	400	37.69	209	209	未进入负面清单	否	无	3
18142	国网长海供电分公司		大连江台区(综合)	400	68.75	85	85	未进入负面清单	否	无	11
18143	国网长海供电分公司		大岭干55#右10变台变压器(大连江小区)	200	41.86	96	96	未进入负面清单	否	无	5
18144	国网长海供电分公司		大岭干55#右20变台变压器(南山前)	80	56.66	27	27	未进入负面清单	否	无	9
18145	国网长海供电分公司		大岭干61#右2变台变压器(西沟)	125	40.45	62	62	未进入负面清单	否	无	7
18146	国网长海供电分公司		山后分3#变台变压器(大山后)	200	33.44	113	113	未进入负面清单	否	无	3
18147	国网长海供电分公司		大岭干88#左1变台变压器(黑咀)	100	24.36	66	66	未进入负面清单	否	无	5
18148	国网长海供电分公司		大岭干109#右2变台变压器(大岭四队)	100	29.58	60	60	未进入负面清单	否	无	5
18149	国网长海供电分公司		六队分12#变台变压器(大岭六队)	200	48.26	83	83	未进入负面清单	否	无	9
18150	国网长海供电分公司		大岭干128#左1变台变压器(大岭三队)	200	32.36	115	115	未进入负面清单	否	无	6
18151	国网长海供电分公司		大岭干142#变台变压器(大岭二队)	200	35.28	109	109	未进入负面清单	否	无	7
18152	国网长海供电分公司		大岭一队台区(综合)	200	29.92	120	120	未进入负面清单	否	无	2
18153	国网长海供电分公司		大岭干153左6左1#变台变压器(大岭一队2)	200	25.87	128	128	未进入负面清单	否	无	2
18154	国网长海供电分公司		南甸台区	400	79.94	40	40	未进入负面清单	否	无	11
18155	国网长海供电分公司		华阳分2#变台变压器(水仙小区2)	315	44.49	143	143	未进入负面清单	否	无	7
18156	国网长海供电分公司		桃树房台区	200	26.52	127	127	未进入负面清单	否	无	3
18157	国网长海供电分公司		苇子沟东台区	400	51.8	153	153	未进入负面清单	否	无	12
18158	国网长海供电分公司		朱沟台区	200	27.46	125	125	未进入负面清单	否	无	4
18159	国网长海供电分公司		幸福小区台区	400	48.28	167	167	未进入负面清单	否	无	6
18160	国网长海供电分公司		华阳水仙台区	400	34.46	222	222	未进入负面清单	否	无	3
18161	国网长海供电分公司		塞里四队	200	58.67	63	63	未进入负面清单	否	无	9
18162	国网长海供电分公司		南屯台区	200	29.35	121	121	未进入负面清单	否	无	4
18163	国网长海供电分公司		塞里东屯	100	62.44	28	28	未进入负面清单	否	无	16
18164	国网长海供电分公司		付滩台区	100	31.85	58	58	未进入负面清单	否	无	10
18165	国网长海供电分公司	房身66kV变电站	二中分3#变台变压器(西南沟)	100	67.76	22	22	未进入负面清单	否	无	15
18166	国网长海供电分公司		复三支4#变台变压器(复兴三队)	100	42.24	48	48	未进入负面清单	否	无	7
18167	国网长海供电分公司		大核沟分1#变台变压器(大核沟)	200	89.69	1	1	未进入负面清单	否	无	21
18168	国网长海供电分公司		复兴分06#变台变压器(复兴二队)	80	59.12	25	25	未进入负面清单	否	无	13
18169	国网长海供电分公司		复兴分18#变台变压器(复兴四队)	80	57.36	26	26	未进入负面清单	否	无	10
18170	国网长海供电分公司		大旺分15#变台变压器(大旺)	80	87.92	2	2	未进入负面清单	否	无	18
18171	国网长海供电分公司		复兴分28#变台变压器(复兴五队)	100	62.83	27	27	未进入负面清单	否	无	9
18172	国网长海供电分公司		羊圈分2#变台变压器(房身7队)	100	76.44	14	14	未进入负面清单	否	无	12
18173	国网长海供电分公司		复一支2#变台变压器(复兴一队)	30	57.24	10	10	未进入负面清单	否	无	5
18174	国网长海供电分公司		银窝分8#变台变压器(银窝)	100	52.36	38	38	未进入负面清单	否	无	9
18175	国网长海供电分公司		英七分9#变台变压器(英杰七队)	125	88.21	2	2	未进入负面清单	否	无	19

大岭线

18176	国网长海供电分公司	
18177	国网长海供电分公司	
18178	国网长海供电分公司	
18179	国网长海供电分公司	
18180	国网长海供电分公司	
18181	国网长海供电分公司	
18182	国网长海供电分公司	
18183	国网长海供电分公司	
18184	国网长海供电分公司	
18185	国网长海供电分公司	
18186	国网长海供电分公司	
18187	国网长海供电分公司	
18188	国网长海供电分公司	
18189	国网长海供电分公司	
18190	国网长海供电分公司	
18191	国网长海供电分公司	
18192	国网长海供电分公司	
18193	国网长海供电分公司	
18194	国网长海供电分公司	
18195	国网长海供电分公司	
18196	国网长海供电分公司	
18197	国网长海供电分公司	
18198	国网长海供电分公司	
18199	国网长海供电分公司	
18200	国网长海供电分公司	
18201	国网长海供电分公司	
18202	国网长海供电分公司	
18203	国网长海供电分公司	
18204	国网长海供电分公司	
18205	国网长海供电分公司	
18206	国网长海供电分公司	
18207	国网长海供电分公司	
18208	国网长海供电分公司	
18209	国网长海供电分公司	
18210	国网长海供电分公司	广鹿66kV变电站
18211	国网长海供电分公司	
18212	国网长海供电分公司	
18213	国网长海供电分公司	
18214	国网长海供电分公司	
18215	国网长海供电分公司	

核桃线

英杰支4#变台变压器（英杰四五六队）	200	83.67	13	13	未进入负面清单	否	无	20
核桃干37#变台变压器（修家沟台区）	100	47.28	43	43	未进入负面清单	否	无	13
全福分10#变台变压器（英杰二三队）	100	86.16	4	4	未进入负面清单	否	无	18
水冷分1#变台变压器（核桃五队）	100	57.89	32	32	未进入负面清单	否	无	9
核四分1#变台变压器（核桃四队）	100	80.82	9	9	未进入负面清单	否	无	12
核桃干75#变台变压器（核桃三队）	100	65.76	24	24	未进入负面清单	否	无	14
核桃干80#变台变压器（核桃二队）	100	70.68	19	19	未进入负面清单	否	无	16
核桃干93#变台变压器（砂珠砣）	100	35.37	55	55	未进入负面清单	否	无	5
房身变134核桃线核桃干103#变台变压器（渡螺砣）	100	48.69	41	41	未进入负面清单	否	无	9
核桃干112#配电室1#配电变压器	200	64.52	51	51	未进入负面清单	否	无	12
核桃干152#变台变压器（张家沟）	50	82.27	4	4	未进入负面清单	否	无	17
核桃干165#变台变压器（吴家沟）	50	88.36	1	1	未进入负面清单	否	无	19
核桃干159#变台变压器（孙家沟）	50	87.28	1	1	未进入负面清单	否	无	21
育二支3#变台变压器（小神庙）	30	67.94	7	7	未进入负面清单	否	无	13
盐场分房身支1#变台变压器（房身五六队）	200	42.76	94	94	未进入负面清单	否	无	5
回龙干24#变台变压器（姚沟）	400	37.81	209	209	未进入负面清单	否	无	3
回龙干36#变台变压器（兴达小区）	200	58.63	63	63	未进入负面清单	否	无	9
海湾支2#变台变压器（海带湾）	200	76.54	27	27	未进入负面清单	否	无	10
德福分07#变台变压器（海带湾2）	200	31.64	117	117	未进入负面清单	否	无	3
盐场支2#变台变压器（房身三四队）	200	42.27	95	95	未进入负面清单	否	无	5
后海支6#变台变压器（盐场后海）	400	57.48	130	130	未进入负面清单	否	无	10
回龙线海昌支7号（榛子沟）柱上变压器	80	78.29	9	9	未进入负面清单	否	无	14
盐场分15右1#（房身二队）	200	26.56	127	127	未进入负面清单	否	无	4
盐场东山	400	45.86	177	177	未进入负面清单	否	无	9
门后台区	400	71.36	75	75	未进入负面清单	否	无	17
柳条干27#西崖分11#变台变压器（新村西）	200	71.34	37	37	未进入负面清单	否	无	16
柳条干27#西崖分20#变台变压器（西崖上屯）	400	66.97	92	92	未进入负面清单	否	无	8
柳条干40#右分1#变台变压器（新村东）	400	69.44	82	82	未进入负面清单	否	无	11
柳条干41#水口分14#洪东支11#变台变压器（洪子东）	200	31.25	118	118	未进入负面清单	否	无	4
柳条干41#水口分16#变台变压器（山东一队）	50	68.71	11	11	未进入负面清单	否	无	9
柳条干41#水口分22#变台变压器（山东二队）	100	67.36	23	23	未进入负面清单	否	无	8
柳条干50#右分3#变台变压器（景山小区）	250	73.29	42	42	未进入负面清单	否	无	15
柳条干50#右分5#变台变压器（西崖下屯）	400	59.93	120	120	未进入负面清单	否	无	9
柳条干55#左分1#变台变压器（东崖二队）	200	56.81	66	66	未进入负面清单	否	无	7
柳条干57右4#柱上变压器（东崖一队）	400	64.83	101	101	未进入负面清单	否	无	6
柳条干68#右分5#变台变压器（码头）	100	72.56	17	17	未进入负面清单	否	无	11
柳条干74#变台变压器（南江）	100	67.43	23	23	未进入负面清单	否	无	10
柳条干27#西崖分20#变台变压器（阳光海景小区）	250	58.57	79	79	未进入负面清单	否	无	9
金海花园箱式变电站103间隔配电变压器	400	65.11	100	100	未进入负面清单	否	无	12
柳条干56#右分2#变台变压器（文体中心）	315	56.19	107	107	未进入负面清单	否	无	6

柳条线

18216	国网长海供电分公司			柳条线42#海昌回迁小区1#变压器	315	61.24	91	91	未进入负面清单	否	无	8		
18217	国网长海供电分公司			柳条干50#水口分2#右分1#(东崖三队)	200	54.33	71	71	未进入负面清单	否	无	7		
18218	国网长海供电分公司			柳条干39#右分1#右支1#(新村南屯)	200	52.21	76	76	未进入负面清单	否	无	7		
18219	国网长海供电分公司			宏志小区4箱式变电站102配电变压器	400	45.45	178	178	未进入负面清单	否	无	6		
18220	国网长海供电分公司			宏志小区3箱式变电站102配电变压器	400	38.85	205	205	未进入负面清单	否	无	2		
18221	国网长海供电分公司			宏志小区1箱式变电站102配电变压器	400	39.44	202	202	未进入负面清单	否	无	3		
18222	国网长海供电分公司			宏志小区2箱式变电站102配电变压器	400	37.29	211	211	未进入负面清单	否	无	9		
18223	国网长海供电分公司			西崖后队箱式变电站102配电变压器	400	43.55	186	186	未进入负面清单	否	无	9		
18224	国网长海供电分公司			瓜皮线26#程孙分27#变压器(邹南屯)	200	54.51	71	71	未进入负面清单	否	无	7		
18225	国网长海供电分公司			瓜皮线26#程孙分22#变压器(朱屯)	100	68.47	22	22	未进入负面清单	否	无	11		
18226	国网长海供电分公司			瓜皮干103#瓜皮分1#变台变压器(瓜皮一队)	250	58.33	79	79	未进入负面清单	否	无	8		
18227	国网长海供电分公司			瓜皮干103#瓜皮分10#变台变压器(瓜皮二队)	200	56.23	68	68	未进入负面清单	否	无	8		
18228	国网长海供电分公司			瓜皮干103#瓜皮分22#变台变压器(瓜皮三队)	250	62.29	69	69	未进入负面清单	否	无	13		
18229	国网长海供电分公司			瓜皮分6#格仙支8#右分6#变台变压器(格仙一队)	80	57.44	26	26	未进入负面清单	否	无	10		
18230	国网长海供电分公司			瓜皮分6#格仙支21#变台变压器(格仙二队)	100	51.61	38	38	未进入负面清单	否	无	9		
18231	国网长海供电分公司			瓜皮分6#格仙支37#变台变压器(格仙三队)	200	62.52	55	55	未进入负面清单	否	无	11		
18232	国网长海供电分公司			瓜皮分6#格仙支45#变台变压器(格仙四队)	250	59.58	76	76	未进入负面清单	否	无	16		
18233	国网长海供电分公司			瓜皮干68#变台变压器(多落母)	160	69.38	33	33	未进入负面清单	否	无	10		
18234	国网长海供电分公司			瓜皮干27#右分4#(北庙)	200	63.46	53	53	未进入负面清单	否	无	7		
18235	国网长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干14#左分4#变台变压器(西北屯)	250	65.12	62	62	未进入负面清单	否	无	9		
18236	国网长海供电分公司			瓜皮干10#右分5#变台变压器(程孙屯)	315	59.92	95	95	未进入负面清单	否	无	3		
18237	国网长海供电分公司			瓜皮分10#格仙支6#杆格一岐1#杆(居民委)	160	54.88	56	56	未进入负面清单	否	无	5		
18238	国网长海供电分公司			瓜皮线74#(多罗母2)	125	63.72	33	33	未进入负面清单	否	无	5		
18239	国网长海供电分公司			瓜皮干27#左分4#(北海)	200	51.71	77	77	未进入负面清单	否	无	9		
18240	国网长海供电分公司			瓜皮干87#瓜皮分6#右支3#变台变压器(后海)	100	58.66	31	31	未进入负面清单	否	无	8		
18241	国网长海供电分公司			瓜皮干70#左分6#左支1#变台变压器(西海1)	200	57.98	64	64	未进入负面清单	否	无	8		
18242	国网长海供电分公司			格仙支8#右支6#变台变压器(格仙小泡屯)	50	61.43	14	14	未进入负面清单	否	无	10		
18243	国网长海供电分公司			瓜皮干8#左分10#左支3#变台变压器(塘洼底播)	100	63.85	26	26	未进入负面清单	否	无	12		
18244	国网长海供电分公司			瓜皮干55#左分2#变台变压器(多罗母三队)	100	54.77	35	35	未进入负面清单	否	无	10		
18245	国网长海供电分公司			孙屯台区	200	47.73	85	85	未进入负面清单	否	无	7		
18246	国网长海供电分公司			拉脖子台区	100	46.49	44	44	未进入负面清单	否	无	6		
18247	国网长海供电分公司			(广鹿)后山台区	200	45.16	90	90	未进入负面清单	否	无	6		
18248	国网长海供电分公司			程屯台区	200	48.26	83	83	未进入负面清单	否	无	5		
18249	国网长海供电分公司					沙南干14#萝卜分2#左支1#变台变压器(萝卜墩)	400	58.28	127	127	未进入负面清单	否	无	7
18250	国网长海供电分公司					沙南干29#右分4#变台变压器(盐场)	100	56.19	34	34	未进入负面清单	否	无	8
18251	国网长海供电分公司					沙南干45#变台变压器(大三关)	200	47.16	86	86	未进入负面清单	否	无	8
18252	国网长海供电分公司					沙南干52#西北分13#变台变压器(西北海)	100	49.35	41	41	未进入负面清单	否	无	3
18253	国网长海供电分公司					沙南干54#变台变压器(小三关)	100	46.38	44	44	未进入负面清单	否	无	6

18254	国网长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干69#左分6#变台变压器（南山）	50	68.26	11	11	未进入负面清单	否	无	12
18255	国网长海供电分公司			沙南干71#变台变压器（东方红）	100	59.47	31	31	未进入负面清单	否	无	11
18256	国网长海供电分公司			沙南干74#变台变压器（南崖）	100	64.42	26	26	未进入负面清单	否	无	14
18257	国网长海供电分公司			沙南干96#变台变压器（南头）	80	65.39	20	20	未进入负面清单	否	无	10
18258	国网长海供电分公司			沙南干14#萝卜分13#变台变压器（萝卜墩后队）	100	56.32	34	34	未进入负面清单	否	无	9
18259	国网长海供电分公司			沙南干19#新港分13#左支3#变台变压器（北崖）	50	32.22	29	29	未进入负面清单	否	无	2
18260	国网长海供电分公司			沙南干52#西北分17#变台变压器（彩虹滩）	200	54.87	70	70	未进入负面清单	否	无	5
18261	国网长海供电分公司	广鹿66kV变电站	铁山线	铁山干25#右分6#变台变压器（潘鸭沟）	200	49.65	81	81	未进入负面清单	否	无	6
18262	国网长海供电分公司			铁山干61#右分3#变台变压器（小张屯）	100	48.56	41	41	未进入负面清单	否	无	6
18263	国网长海供电分公司			铁山干70#胡达分5#右支3#变台变压器（炉子屯）	100	56.24	34	34	未进入负面清单	否	无	5
18264	国网长海供电分公司			铁山干85#南台分11#变台变压器（上下屯）	200	49.39	81	81	未进入负面清单	否	无	8
18265	国网长海供电分公司			铁山线85#南台分25#杆（南小圈）	160	68.93	34	34	未进入负面清单	否	无	14
18266	国网长海供电分公司			铁山干61#粮库分4#右支7#（王屯）柱上变压器	80	49.52	32	32	未进入负面清单	否	无	9
18267	国网长海供电分公司			铁山干9#变台变压器（碾坊）	100	46.82	43	43	未进入负面清单	否	无	5
18268	国网长海供电分公司			寺沟台区	200	48.86	82	82	未进入负面清单	否	无	7
18269	国网长海供电分公司			胡达石	100	56.47	34	34	未进入负面清单	否	无	13
18270	国网长海供电分公司			左分9#变台变压器（和气沟南海）	400	73.69	65	65	未进入负面清单	否	无	15
18271	国网长海供电分公司	广鹿66kV变电站	昌达线	昌达线12#右分6#右支5#变台变压器（袁屯）柱上变压器	100	46.59	43	43	未进入负面清单	否	无	6
18272	国网长海供电分公司			昌达线12#右分14#变台变压器（吴屯）柱上变压器	315	51.29	122	122	未进入负面清单	否	无	10
18273	国网长海供电分公司			昌达线2#开关箱103#开关右分5#和气沟上屯柱上变压器	80	39.58	40	40	未进入负面清单	否	无	4
18274	国网长海供电分公司			昌达线2#开关箱103#开关左分1#和气沟下屯柱上变压器	100	47.47	43	43	未进入负面清单	否	无	6
18275	国网长海供电分公司			东崖分01#变台变压器（东崖）	200	59.87	60	60	未进入负面清单	否	无	11
18276	国网长海供电分公司			东崖分03#变台变压器（南窝铺）	200	51.25	78	78	未进入负面清单	否	无	12
18277	国网长海供电分公司			东沟里分01#变台变压器（东沟里）	200	41.85	96	96	未进入负面清单	否	无	8
18278	国网长海供电分公司	解放（综合）	200	52.69	75	75	未进入负面清单	否	无	5		
18279	国网长海供电分公司	庙下支03#变台变压器（庙下）	400	61.25	115	115	未进入负面清单	否	无	9		
18280	国网长海供电分公司	东獐干28#变台变压器（太平沟）	200	68.65	43	43	未进入负面清单	否	无	13		
18281	国网长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东獐干31#南滩1#变台变压器（南滩）	200	55.48	69	69	未进入负面清单	否	无	8
18282	国网长海供电分公司			东獐干36#变台变压器（东邦）	400	58.94	124	124	未进入负面清单	否	无	7
18283	国网长海供电分公司			东獐干30#东育分10#变台变压器（陀子）	200	45.36	89	89	未进入负面清单	否	无	6
18284	国网长海供电分公司			东崖新金海小区分01#变台变压器（东崖金海新区）	250	48.32	104	104	未进入负面清单	否	无	5
18285	国网长海供电分公司			东沟里分02#变台变压器（金泉小区）	200	58.95	62	62	未进入负面清单	否	无	9
18286	国网长海供电分公司			（獐子）金泉新区箱式变电站变压器	160	33.45	90	90	未进入负面清单	否	无	3
18287	国网长海供电分公司			东育分15#（龙王庙）	200	40.26	99	99	未进入负面清单	否	无	4
18288	国网长海供电分公司			富民街台区	200	30.12	120	120	未进入负面清单	否	无	2
18289	国网长海供电分公司			三角花园台区	200	55.23	70	70	未进入负面清单	否	无	9
18290	国网长海供电分公司			商业街台区	400	60.21	119	119	未进入负面清单	否	无	11
18291	国网长海供电分公司			沙岗台区	200	23.54	133	133	未进入负面清单	否	无	2
18292	国网长海供电分公司			东山台区	400	35.12	220	220	未进入负面清单	否	无	4
18293	国网长海供电分公司			信合区台区	200	40.23	100	100	未进入负面清单	否	无	6
18294	国网长海供电分公司			富贵区台区	200	29.36	121	121	未进入负面清单	否	无	3
18295	国网长海供电分公司			里沟台区	200	36.85	106	106	未进入负面清单	否	无	4



18296	国网长海供电分公司	獐子66kV变电站	沙包线	东坡台区	200	28.98	122	122	未进入负面清单	否	无	2
18297	国网长海供电分公司			马砣分1#配电变压器(西崖)	315	68.23	69	69	未进入负面清单	否	无	10
18298	国网长海供电分公司			马砣分1#配电变压器(金海小区)	250	58.96	78	78	未进入负面清单	否	无	8
18299	国网长海供电分公司			马砣分2#配电室变压器	250	78.98	28	28	未进入负面清单	否	无	15
18300	国网长海供电分公司			沙包干1#马砣分6#变台变压器(马砣)	200	55.98	68	68	未进入负面清单	否	无	8
18301	国网长海供电分公司			马砣分3#箱式变电站103配电变压器	200	43.21	94	94	未进入负面清单	否	无	7
18302	国网长海供电分公司			沙包干5#房屋式箱变103配电变压器	400	39.89	200	200	未进入负面清单	否	无	4
18303	国网长海供电分公司			沙包干09#变台变压器(东房身)	200	45.23	90	90	未进入负面清单	否	无	6
18304	国网长海供电分公司			沙包干13#变台变压器(南沟里)	400	49.89	160	160	未进入负面清单	否	无	6
18305	国网长海供电分公司			耕海小区箱式变电站配电变压器	315	55.95	107	107	未进入负面清单	否	无	5
18306	国网长海供电分公司			老石沟台区	200	42.36	95	95	未进入负面清单	否	无	4
18307	国网长海供电分公司			北沟台区	200	48.36	83	83	未进入负面清单	否	无	4
18308	国网长海供电分公司			二大滩(综合)	400	60.38	118	118	未进入负面清单	否	无	10
18309	国网长海供电分公司			外岛干19#变台变压器(大耗小泡)	315	46.75	136	136	未进入负面清单	否	无	6
18310	国网长海供电分公司			外岛干29#变台变压器(大耗后洋)	200	51.23	78	78	未进入负面清单	否	无	9
18311	国网长海供电分公司			外岛干41#变台变压器(青鱼沟)	50	2.36	44	44	未进入负面清单	否	无	0
18312	国网长海供电分公司	外岛干45#左分3#变台变压器(小耗后洋)	200	45.36	89	89	未进入负面清单	否	无	4		
18313	国网长海供电分公司	外岛干47#小养分1#变台变压器(小耗山东)	80	36.12	43	43	未进入负面清单	否	无	3		
18314	国网长海供电分公司	外岛干28#榕槌分18#变台变压器(乔麦地)	160	48.57	66	66	未进入负面清单	否	无	5		
18315	国网长海供电分公司	前窝铺(综合)	50	41.22	24	24	未进入负面清单	否	无	2		
18316	国网长海供电分公司	外岛干28#榕槌分38#大圈支3#变台变压器(大圈)	50	20.15	35	35	未进入负面清单	否	无	2		
18317	国网长海供电分公司	吊曹邦台区	50	15.36	37	37	未进入负面清单	否	无	0		
18318	国网长海供电分公司	西獐干10#变台变压器(庙沟)	200	42.89	94	94	未进入负面清单	否	无	3		
18319	国网长海供电分公司	西獐干14#右分2#变台变压器(里墙)	200	58.96	62	62	未进入负面清单	否	无	10		
18320	国网长海供电分公司	西獐干15#道沟分9#变台变压器(大道沟)	400	66.32	95	95	未进入负面清单	否	无	8		
18321	国网长海供电分公司	西獐干22#变台变压器(小道沟)	400	58.95	124	124	未进入负面清单	否	无	7		
18322	国网长海供电分公司	西獐干29#变台变压器(二扁滩)	200	42.12	96	96	未进入负面清单	否	无	4		
18323	国网长海供电分公司	西獐干33#变台变压器(大扁滩)	200	57.69	65	65	未进入负面清单	否	无	9		
18324	国网长海供电分公司	西獐干38#马滩分14#(后马滩)	200	10.08	160	160	未进入负面清单	否	无	0		
18325	国网长海供电分公司	西獐干40#育二分9#变台变压器(羊角沟)	200	8.12	164	164	未进入负面清单	否	无	0		
18326	国网长海供电分公司	西獐干44#变台变压器(大板江)	200	64.21	52	52	未进入负面清单	否	无	10		
18327	国网长海供电分公司	沙西台区	200	27.56	125	125	未进入负面清单	否	无	2		
18328	国网长海供电分公司	白石台区	200	41.89	96	96	未进入负面清单	否	无	4		
18329	国网长海供电分公司	福海台区	200	46.12	88	88	未进入负面清单	否	无	4		
18330	国网长海供电分公司	西洋台区	200	39.58	101	101	未进入负面清单	否	无	3		
18331	国网长海供电分公司	南山台	200	48.94	82	82	未进入负面清单	否	无	4		
18332	国网长海供电分公司	小兆沟台区柱上变压器	200	58.36	63	63	未进入负面清单	否	无	9		
18333	国网长海供电分公司	恒有源配电室变压器(影剧院)	250	88.78	6	6	未进入负面清单	否	无	15		
18334	国网长海供电分公司	恒有源配电室变压器(影剧院F)	250	89.99	3	3	未进入负面清单	否	无	18		
18335	国网长海供电分公司	花山干7#变台变压器(房身小区)	50	44.69	23	311	未进入负面清单	否	无	9		
18336	国网长海供电分公司	花山干14#变台变压器(大房身)	200	53.11	74	312	未进入负面清单	否	无	8		
18337	国网长海供电分公司	花山干34#变台变压器(塘房)	400	49.18	163	313	未进入负面清单	否	无	8		
18338	国网长海供电分公司	花山干50#变台变压器(大林屯)	100	30.69	59	314	未进入负面清单	否	无	5		
18339	国网长海供电分公司	花山干67#变台变压器(于庄屯)	200	44.7	91	315	未进入负面清单	否	无	7		
18340	国网长海供电分公司	花山干11#右分2#变台变压器(中心道东)	400	82.74	29	316	未进入负面清单	否	无	12		
18341	国网长海供电分公司	花山干16#右分4#变台变压器(粮管所)	160	59.26	49	317	未进入负面清单	否	无	9		
18342	国网长海供电分公司	新八分12#变台变压器(向阳屯)	400	43.34	187	318	未进入负面清单	否	无	6		
18343	国网长海供电分公司	新八家分29#变台变压器(新八家屯)	400	66.78	93	319	未进入负面清单	否	无	15		

18344	国网长海供电分公司			姚沟支7#变台变压器（前八家）	80	32.59	46	320	未进入负面清单	否	无	3
18345	国网长海供电分公司			姚沟支13#变台变压器（姚沟屯）	200	41.52	97	321	未进入负面清单	否	无	6
18346	国网长海供电分公司			石城变101花山线李炉支4#变台变压器（李炉屯）	200	49.26	81	322	未进入负面清单	否	无	8
18347	国网长海供电分公司			船厂分9#变台变压器（大蛤蟆沟）	400	39.78	201	323	未进入负面清单	否	无	5
18348	国网长海供电分公司			甘岛分6#变台变压器（毛沟屯）	50	89.66	0	324	未进入负面清单	否	无	19
18349	国网长海供电分公司			甘岛分16#变台变压器（甘岛）	200	41.12	98	325	未进入负面清单	否	无	4
18350	国网长海供电分公司			医院前台区	30	54.65	11	326	未进入负面清单	否	无	6
18351	国网长海供电分公司	石城35kV变电站	三胜线	石城变102三胜线三胜干21#变台变压器（西山）	100	53.89	36	327	未进入负面清单	否	无	9
18352	国网长海供电分公司			石城变102三胜线三胜干39#变台变压器（神佛沟）	200	52.96	74	328	未进入负面清单	否	无	6
18353	国网长海供电分公司			石城变102三胜线三胜干53#变台变压器（庙前沟）	200	44.63	91	329	未进入负面清单	否	无	8
18354	国网长海供电分公司			石城变102三胜线三胜干23#左3#变台变压器（三胜）	50	79.69	5	330	未进入负面清单	否	无	7
18355	国网长海供电分公司			三胜干26#右分3#变台变压器（西沟）	200	53.96	72	331	未进入负面清单	否	无	5
18356	国网长海供电分公司			石城变102三胜线三胜干33#左5#变台变压器（十二户）	100	41.25	49	332	未进入负面清单	否	无	9
18357	国网长海供电分公司	石城35kV变电站	东升线	三胜干61#柱上变压器（大树岚）	30	29.36	18	333	未进入负面清单	否	无	4
18358	国网长海供电分公司			东升干5#变台变压器（吕屯）	400	39.18	203	334	未进入负面清单	否	无	5
18359	国网长海供电分公司			东升干13#变台变压器（包屯）	400	34.85	221	335	未进入负面清单	否	无	5
18360	国网长海供电分公司			东升干40#变台变压器（来福沟）	200	79.88	20	336	未进入负面清单	否	无	12
18361	国网长海供电分公司			东升干49#变台变压器（金场）	400	52.98	148	337	未进入负面清单	否	无	9
18362	国网长海供电分公司			endpoints 21#变台变压器（ endpoints ）	200	49.56	81	338	未进入负面清单	否	无	6
18363	国网长海供电分公司			山后支12#变台变压器（山后）	200	53.91	72	339	未进入负面清单	否	无	8
18364	国网长海供电分公司			富德支10#变台变压器（富德）	200	79.22	22	340	未进入负面清单	否	无	14
18365	国网长海供电分公司			桑树底分5#变台变压器（银窝）	400	40.02	200	341	未进入负面清单	否	无	6
18366	国网长海供电分公司			桑树底分17#变台变压器（桑树底）	100	45.15	45	342	未进入负面清单	否	无	8
18367	国网长海供电分公司			山后支02#变台变压器（碾坊）	400	43.18	187	343	未进入负面清单	否	无	4
18368	国网长海供电分公司			虾场分24#变台变压器（东虾场）	50	39.76	25	344	未进入负面清单	否	无	3
18369	国网长海供电分公司			新民干14#变台变压器（王云军）2	160	57.55	52	345	未进入负面清单	否	无	8
18370	国网长海供电分公司			新民干35#变台变压器（翟沟）	200	58.13	64	346	未进入负面清单	否	无	4
18371	国网长海供电分公司	新民干67#变台变压器（周屯）	400	63.09	108	347	未进入负面清单	否	无	9		
18372	国网长海供电分公司	新民干75#变台变压器（牛石犬）	200	55.06	70	348	未进入负面清单	否	无	5		
18373	国网长海供电分公司	新民干17#左分2#变台变压器（道西）	315	80.24	31	349	未进入负面清单	否	无	17		
18374	国网长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	育苗室分1#变台变压器（潘屯）	200	66.78	46	350	未进入负面清单	否	无	9
18375	国网长海供电分公司			育苗室分10#变台变压器（苏屯）	400	42.89	188	351	未进入负面清单	否	无	6
18376	国网长海供电分公司			育苗室分19#变台变压器（西虾场）	160	41.32	78	352	未进入负面清单	否	无	3
18377	国网长海供电分公司			光明分15#变台变压器（张楼）	100	52.54	37	353	未进入负面清单	否	无	7
18378	国网长海供电分公司			光明分37#变台变压器（北嘴屯）	200	56.98	66	354	未进入负面清单	否	无	9
18379	国网长海供电分公司			西亮支7#变台变压器（西亮屯）	200	37.59	105	355	未进入负面清单	否	无	4
18380	国网长海供电分公司			东亮支3#变台变压器（东亮屯）	200	59.51	61	356	未进入负面清单	否	无	8
18381	国网长海供电分公司			马路支7#变台变压器（马路）	200	56.59	67	357	未进入负面清单	否	无	5
18382	国网长海供电分公司			新民干49#左3#变台变压器（庙岭后）	100	53.21	37	358	未进入负面清单	否	无	8
18383	国网长海供电分公司			杨楼分9#变台变压器（邵屯）	50	54.32	18	359	未进入负面清单	否	无	12
18384	国网长海供电分公司			杨楼分15#变台变压器（杨楼屯）	50	49.36	20	360	未进入负面清单	否	无	5
18385	国网长海供电分公司			西海支6#变台变压器（西海）	400	41.11	196	361	未进入负面清单	否	无	3
18386	国网长海供电分公司			新民干57#左分4#变台变压器（西城）	100	40.69	49	362	未进入负面清单	否	无	7
18387	国网长海供电分公司			山东分14#变台变压器（粮管所台区）	山东分4#变台变压器（山后台区）	400	65.98	96	96	未进入负面清单	否	无
18388	国网长海供电分公司	山东分12#变台变压器（山嘴台区）	400		50.49	158	158	未进入负面清单	否	无	5	
18389	国网长海供电分公司	山东分14#变台变压器（粮管所台区）	400		50.66	157	157	未进入负面清单	否	无	9	
18390	国网长海供电分公司	苏屯支02#变台变压器（后滩台区）	400		75.45	58	58	未进入负面清单	否	无	16	
18391	国网长海供电分公司	苏屯支8#变台变压器（东边台区）	100	78.32	12	12	未进入负面清单	否	无	14		

18392	国网长海供电分公司
18393	国网长海供电分公司
18394	国网长海供电分公司
18395	国网长海供电分公司
18396	国网长海供电分公司
18397	国网长海供电分公司
18398	国网长海供电分公司
18399	国网长海供电分公司
18400	国网长海供电分公司
18401	国网长海供电分公司
18402	国网长海供电分公司
18403	国网长海供电分公司
18404	国网长海供电分公司
18405	国网长海供电分公司
18406	国网长海供电分公司
18407	国网长海供电分公司
18408	国网长海供电分公司
18409	国网长海供电分公司
18410	国网长海供电分公司
18411	国网长海供电分公司
18412	国网长海供电分公司
18413	国网长海供电分公司
18414	国网长海供电分公司
18415	国网长海供电分公司
18416	国网长海供电分公司
18417	国网长海供电分公司
18418	国网长海供电分公司
18419	国网长海供电分公司
18420	国网长海供电分公司
18421	国网长海供电分公司
18422	国网长海供电分公司
18423	国网长海供电分公司
18424	国网长海供电分公司
18425	国网长海供电分公司
18426	国网长海供电分公司
18427	国网长海供电分公司
18428	国网长海供电分公司
18429	国网长海供电分公司
18430	国网长海供电分公司
18431	国网长海供电分公司
18432	国网长海供电分公司
18433	国网长海供电分公司
18434	国网长海供电分公司
18435	国网长海供电分公司
18436	国网长海供电分公司
18437	国网长海供电分公司
18438	国网长海供电分公司
18439	国网长海供电分公司
18440	国网长海供电分公司
18441	国网长海供电分公司
18442	国网长海供电分公司

石城35kV变电站

王家线

苏屯支16#变台变压器（山东台区）	200	79.48	21	21	未进入负面清单	否	无	12
苏屯变台变压器（苏屯台区）	200	79.65	21	21	未进入负面清单	否	无	15
山东分24#变台变压器（后楼台区）	400	48.16	167	167	未进入负面清单	否	无	5
山东分31#变台变压器（前楼）	400	45.18	179	179	未进入负面清单	否	无	7
山东分41#变台变压器（隈子）	200	79.27	21	21	未进入负面清单	否	无	15
西庙支8#变台变压器（前庙台区）	400	75.55	58	58	未进入负面清单	否	无	18
西庙支13#变台变压器（西庙台区）	200	69.96	40	40	未进入负面清单	否	无	14
山西分26#变台变压器（山西台区）	200	70.17	40	40	未进入负面清单	否	无	16
宋屯支9#变台变压器（宋屯台区）	200	45.37	89	89	未进入负面清单	否	无	9
山西分14#变台变压器（林疃台区）	315	78.89	35	35	未进入负面清单	否	无	18
船坞分2#变台变压器（船坞台区）	200	40.46	99	99	未进入负面清单	否	无	5
长砣分16#变台变压器（长砣北台区）	200	75.55	29	29	未进入负面清单	否	无	14
小王岛分8#变台变压器（元宝砣）	100	78.77	11	11	未进入负面清单	否	无	18
小王岛分14#变台变压器（小王岛台区）	100	40.81	49	49	未进入负面清单	否	无	6
王家干55#变压器（东腰台区）	400	50.93	156	156	未进入负面清单	否	无	7
王家干58#变台变压器（西腰台区）	160	45.69	71	71	未进入负面清单	否	无	8
王家干74#变台变压器（南头台区）	100	70.48	20	20	未进入负面清单	否	无	12
王家杆41#变台变压器（沙尖台区）	100	35.26	55	55	未进入负面清单	否	无	7
王家干62#变台变压器（大盐场台区）	100	35.33	55	55	未进入负面清单	否	无	6
长砣分19#变台变压器（长砣南台区）	100	78.74	11	11	未进入负面清单	否	无	16
冷库支3#变台变压器（苏屯小区台区）	80	75.89	11	11	未进入负面清单	否	无	15
王家线王家干山东分后江支1号杆（后江）柱上变压器	200	50.15	80	80	未进入负面清单	否	无	4
苏屯支10#变台变压器（苏屯东）	400	70.44	78	78	未进入负面清单	否	无	9
苏屯支4右2#柱上变压器（苏屯西）	200	60.36	59	59	未进入负面清单	否	无	9
西山台区	400	75.92	56	56	未进入负面清单	否	无	12
后山台区	400	60.47	118	118	未进入负面清单	否	无	8
杨湾台区	200	55.58	69	69	未进入负面清单	否	无	9
嘴前台区柱上变压器	400	70.36	79	79	未进入负面清单	否	无	11
井砣台区	100	40.25	50	50	未进入负面清单	否	无	2
北砣干3#变台变压器（大滩）	200	73.96	32	397	未进入负面清单	否	无	15
北砣干35#变台变压器（苇子沟）	200	45.65	89	398	未进入负面清单	否	无	6
北砣干13#变台变压器（龙口）	200	36.25	108	399	未进入负面清单	否	无	3
北砣干32号杆苇子沟2变台变压器	200	47.21	86	400	未进入负面清单	否	无	3
北砣干2号杆大滩台2柱上变压器	200	46.98	86	401	未进入负面清单	否	无	4
北砣干16号杆龙口2柱上变压器	160	55.91	55	402	未进入负面清单	否	无	8
母鸡台区	10	39.85	5	403	未进入负面清单	否	无	7
红石干32#变台变压器（北山下）	200	62.11	56	404	未进入负面清单	否	无	13
红石干38#南玉分4#变台变压器（西沟）	315	40.97	154	405	未进入负面清单	否	无	6
红石干54#变台变压器（西帮）	200	62.9	54	406	未进入负面清单	否	无	11
红石干66#变台变压器（后勤）	100	41.66	48	407	未进入负面清单	否	无	7
红石干90#变台变压器（红石）	100	44.91	45	408	未进入负面清单	否	无	4
红石干36#变台变压器（宾馆2）	400	39.75	201	409	未进入负面清单	否	无	5
西沟新台区	200	40.55	99	410	未进入负面清单	否	无	7
南玉新台区	200	56.37	67	411	未进入负面清单	否	无	9
孙家沟台区	200	51.94	76	412	未进入负面清单	否	无	8
魏家沟台区	200	59.63	61	413	未进入负面清单	否	无	10
空军分36#柱上变压器	100	41.78	48	414	未进入负面清单	否	无	5
南庄干12#变台变压器（高丽庄）	200	49.37	81	415	未进入负面清单	否	无	9
南庄干16#变台变压器（小码头）	200	51.78	76	416	未进入负面清单	否	无	14
南庄干29#变台变压器（北山）	315	78.9	35	417	未进入负面清单	否	无	14
南庄干33#青龙分3#变台变压器（夏家）	315	80.36	30	418	未进入负面清单	否	无	13

北砣线

红石线

海洋35kV变电站

18443	国网长海供电分公司			青龙分17#变台变压器（青龙山）	200	53.7	73	419	未进入负面清单	否	无	4
18444	国网长海供电分公司			南庄干33#青龙分33#变台变压器（南庄石）	200	46.25	88	420	未进入负面清单	否	无	9
18445	国网长海供电分公司			南庄干42#陆发分1#变台变压器（亮子沟）	200	47.95	84	421	未进入负面清单	否	无	7
18446	国网长海供电分公司			南庄干51#变台变压器（南玉）	160	41.26	78	422	未进入负面清单	否	无	5
18447	国网长海供电分公司		南庄线	南庄干57#变台变压器（十二小队台）	200	53.74	73	423	未进入负面清单	否	无	7
18448	国网长海供电分公司			南庄干81#刘家分8#变台变压器（刘家）	200	58.56	63	424	未进入负面清单	否	无	8
18449	国网长海供电分公司			南庄干82#变台变压器（小苇沟）	80	54.56	28	425	未进入负面清单	否	无	6
18450	国网长海供电分公司			南庄干92#变台变压器（育苗室）	250	57.33	82	426	未进入负面清单	否	无	10
18451	国网长海供电分公司			南庄干31号左分1号北山台2柱上变压器	200	41.95	96	427	未进入负面清单	否	无	8
18452	国网长海供电分公司			南庄干33号青龙分47号杆北砬石台柱上变压器	200	30.22	120	428	未进入负面清单	否	无	8
18453	国网长海供电分公司			南庄干21号杆小码头2柱上变压器	200	39.46	101	429	未进入负面清单	否	无	7
18454	国网长海供电分公司			南庄干33号青龙分2号杆夏家台2柱上变压器	200	33.63	113	430	未进入负面清单	否	无	5
18455	国网长海供电分公司			马蹄沟台区	400	57.98	128	431	未进入负面清单	否	无	9
18456	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV通辽线	西山A配电站1#变压器	400	28.78	400	284.88	未进入负面清单	否	无	8.63%
18457	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV通辽线	西山B配电站1#变压器	1600	21.08	1600	1262.72	未进入负面清单	否	无	6.32%
18458	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV通辽线	西山B配电站2#变压器	1600	26.91	1600	1169.44	未进入负面清单	否	无	8.07%
18459	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV通辽线	西山C配电站1#变压器	1000	24.35	1000	756.5	未进入负面清单	否	无	7.31%
18460	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV通辽线	西山C配电站2#变压器	1000	23.54	1000	764.6	未进入负面清单	否	无	7.06%
18461	开发区	66kV长春变电站	10kV港西线	岗松里14#、19#、20#楼变台	400	26.31	400	294.76	未进入负面清单	否	无	7.89%
18462	开发区	66kV长春路变	10kV别墅甲线	海滨花园1#配电站1#变压器	800	28.27	800	573.84	未进入负面清单	否	无	8.48%
18463	开发区	66kV长春路变	10kV别墅甲线	海滨花园1#配电站2#变压器	800	26.25	800	590	未进入负面清单	否	无	7.88%
18464	开发区	66kV长春路变	10kV别墅甲线	海滨花园2#配电站1#变压器	800	38.19	800	494.48	未进入负面清单	否	无	11.46%
18465	开发区	66kV长春路变	10kV别墅甲线	海滨花园2#配电站2#变压器	800	43.86	800	449.12	未进入负面清单	否	无	13.16%
18466	开发区	66kV长春路变	10kV别墅甲线	海滨花园3#配电站1#变压器	800	27.05	800	583.6	未进入负面清单	否	无	8.12%
18467	开发区	66kV长春路变	10kV别墅甲线	海滨花园3#配电站2#变压器	800	27.29	800	581.68	未进入负面清单	否	无	8.19%
18468	开发区	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里1#配电站1#变压器	800	24.44	800	604.48	未进入负面清单	否	无	7.33%
18469	开发区	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里1#配电站2#变压器	800	22.42	800	620.64	未进入负面清单	否	无	6.73%
18470	开发区	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里3#配电站1#变压器	800	10.06	800	719.52	未进入负面清单	否	无	3.02%
18471	开发区	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里3#配电站2#变压器	800	45.05	800	439.6	未进入负面清单	否	无	13.52%
18472	开发区	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里2#配电站1#变压器	800	23.94	800	608.48	未进入负面清单	否	无	7.18%
18473	开发区	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里2#配电站2#变压器	800	25.56	800	595.52	未进入负面清单	否	无	7.67%
18474	开发区	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里4#配电站1#变压器	800	36.82	800	505.44	未进入负面清单	否	无	11.05%
18475	开发区	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里4#配电站2#变压器	800	29.41	800	564.72	未进入负面清单	否	无	8.82%
18476	开发区	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里5#配电站1#变压器	630	32.57	630	424.809	未进入负面清单	否	无	9.77%
18477	开发区	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里5#配电站2#变压器	630	22.95	630	485.415	未进入负面清单	否	无	6.89%
18478	开发区	66kV辽河变	10kV团南线	富有1#配电站1#变压器	500	19.35	500	403.25	未进入负面清单	否	无	5.81%
18479	开发区	66kV辽河变	10kV团南线	富有1#配电站2#变压器	500	22.16	500	389.2	未进入负面清单	否	无	6.65%
18480	开发区	66kV十里岗变	10kV杏林甲线	杏林山庄三期配电站1#变压器	500	44.98	500	275.1	未进入负面清单	否	无	13.49%
18481	开发区	66kV十里岗变	10kV杏林甲线	杏林山庄三期配电站2#变压器	500	20.96	500	395.2	未进入负面清单	否	无	6.29%
18482	开发区	66kV二道河变	10kV海东甲线	群星1#配电站1#变压器	800	10.1	800	719.2	未进入负面清单	否	无	3.03%
18483	开发区	66kV二道河变	10kV海东甲线	群星1#配电站2#变压器	800	26.53	800	587.76	未进入负面清单	否	无	7.96%
18484	开发区	66kV二道河变	10kV海东甲线	群星2#配电站1#变压器	630	10.11	630	566.307	未进入负面清单	否	无	3.03%
18485	开发区	66kV二道河变	10kV海东甲线	群星2#配电站2#变压器	630	10.12	630	566.244	未进入负面清单	否	无	3.04%
18486	开发区	66kV二道河变	10kV奇山线	海岸明珠配电站1#变压器	800	39	800	488	未进入负面清单	否	无	11.70%
18487	开发区	66kV二道河变	10kV奇山线	欣怡花园配电站1#变压器	630	38.06	630	390.222	未进入负面清单	否	无	11.42%
18488	开发区	66kV二道河变	10kV奇山线	欣怡花园配电站2#变压器	630	10.11	630	566.307	未进入负面清单	否	无	3.03%
18489	开发区	66kV二道河变	10kV奇山线	水御兰庭1#配电站1#变压器	630	43.79	630	354.123	未进入负面清单	否	无	13.14%
18490	开发区	66kV二道河变	10kV奇山线	水御兰庭2#配电站1#变压器	630	26.78	630	461.286	未进入负面清单	否	无	8.03%
18491	开发区	66kV二道河变	10kV奇山线	水御兰庭2#配电站2#变压器	630	21.52	630	494.424	未进入负面清单	否	无	6.46%
18492	开发区	66kV二道河变	10kV奇山线	东庭印象2#配电站1#变压器	630	34.41	630	413.217	未进入负面清单	否	无	10.32%
18493	开发区	66kV二道河变	10kV绿洲线	绿洲1#配电站1#变压器	800	25.67	800	594.64	未进入负面清单	否	无	7.70%
18494	开发区	66kV二道河变	10kV绿洲线	绿洲1#配电站2#变压器	800	40.87	800	473.04	未进入负面清单	否	无	12.26%

18495	开发区	66kV二道河变	10kV绿洲线	绿洲2#配电站1#变压器	800	49.22	800	406.24	未进入负面清单	否	无	14.77%
18496	开发区	66kV二道河变	10kV绿洲线	绿洲2#配电站2#变压器	800	33.93	800	528.56	未进入负面清单	否	无	10.18%
18497	开发区	66kV二道河变	10kV绿洲线	绿洲3#配电站1#变压器	800	10.07	800	719.44	未进入负面清单	否	无	3.02%
18498	开发区	66kV二道河变	10kV绿洲线	绿洲3#配电站2#变压器	800	26.18	800	590.56	未进入负面清单	否	无	7.85%
18499	开发区	66kV二道河变	10kV绿洲线	绿洲4#配电站1#变压器	800	10.07	800	719.44	未进入负面清单	否	无	3.02%
18500	开发区	66kV二道河变	10kV绿洲线	绿洲4#配电站2#变压器	800	25.37	800	597.04	未进入负面清单	否	无	7.61%
18501	开发区	66kV金马变	10kV龙泉乙线	佳和海景2#配电站1#变压器	630	22.08	630	490.896	未进入负面清单	否	无	6.62%
18502	开发区	66kV金马变	10kV龙泉乙线	佳和海景2#配电站2#变压器	630	25.69	630	468.153	未进入负面清单	否	无	7.71%
18503	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV龙泉线	佳和海景1#配电站1#变压器	630	29.42	630	444.654	未进入负面清单	否	无	8.83%
18504	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV龙泉线	佳和海景1#配电站2#变压器	630	24.43	630	476.091	未进入负面清单	否	无	7.33%
18505	开发区	66kV临港变	10kV山港线	徐屯	100	36.05	100	63.95	未进入负面清单	否	无	10.82%
18506	开发区	66kV保税变	10kV金源线	金南1#配电站1#变压器	630	20.33	630	501.921	未进入负面清单	否	无	6.10%
18507	开发区	66kV保税变	10kV金源线	金南2#配电站1#变压器	500	22.95	500	385.25	未进入负面清单	否	无	6.89%
18508	开发区	66kV保税变	10kV金源线	金南2#配电站2#变压器	500	24.74	500	376.3	未进入负面清单	否	无	7.42%
18509	开发区	66kV保税变	10kV金源线	金南3#配电站1#变压器	630	25.82	630	467.334	未进入负面清单	否	无	7.75%
18510	开发区	66kV保税变	10kV金源线	金南3#配电站2#变压器	630	48.19	630	326.403	未进入负面清单	否	无	14.46%
18511	开发区	66kV长春路变	10kV机关甲线	嘉宝配电站1#变压器	800	26.8	800	585.6	未进入负面清单	否	无	8.04%
18512	开发区	66kV长春路变	10kV机关甲线	嘉宝配电站2#变压器	800	19.41	800	644.72	未进入负面清单	否	无	5.82%
18513	开发区	66kV长春路变	10kV北欧线	北欧4#配电站1#变压器	800	10.17	800	718.64	未进入负面清单	否	无	3.05%
18514	开发区	66kV长春路变	10kV北欧线	北欧4#配电站2#变压器	800	10.2	800	718.4	未进入负面清单	否	无	3.06%
18515	开发区	66kV二道河变	10kV海东甲线	景和园1#配电站1#变压器	800	44.07	800	447.44	未进入负面清单	否	无	13.22%
18516	开发区	66kV二道河变	10kV海东甲线	景和园2#配电站1#变压器	800	45.44	800	436.48	未进入负面清单	否	无	13.63%
18517	开发区	66kV二道河变	10kV奇山线	文华园1#配电站1#变压器	800	26.45	800	588.4	未进入负面清单	否	无	7.94%
18518	开发区	66kV二道河变	10kV奇山线	文华园1#配电站2#变压器	800	46.66	800	426.72	未进入负面清单	否	无	14.00%
18519	开发区	66kV二道河变	10kV奇山线	文华园2#配电站1#变压器	630	35.64	630	405.468	未进入负面清单	否	无	10.69%
18520	开发区	66kV二道河变	10kV奇山线	文华园2#配电站2#变压器	630	36.3	630	401.31	未进入负面清单	否	无	10.89%
18521	开发区	66kV二道河变	10kV奇山线	文华园2#配电站3#变压器	630	41.63	630	367.731	未进入负面清单	否	无	12.49%
18522	开发区	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸1#配电站1#变压器	630	10.1	630	566.37	未进入负面清单	否	无	3.03%
18523	开发区	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸1#配电站2#变压器	630	32.59	630	424.683	未进入负面清单	否	无	9.78%
18524	开发区	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸1#配电站3#变压器	630	10.09	630	566.433	未进入负面清单	否	无	3.03%
18525	开发区	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸2#配电站1#变压器	800	10.17	800	718.64	未进入负面清单	否	无	3.05%
18526	开发区	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸3#配电站1#变压器	630	10.06	630	566.622	未进入负面清单	否	无	3.02%
18527	开发区	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸3#配电站2#变压器	630	10.08	630	566.496	未进入负面清单	否	无	3.02%
18528	开发区	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸3#配电站3#变压器	630	27.22	630	458.514	未进入负面清单	否	无	8.17%
18529	开发区	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸4#配电站1#变压器	800	10.08	800	719.36	未进入负面清单	否	无	3.02%
18530	开发区	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸4#配电站2#变压器	800	46.7	800	426.4	未进入负面清单	否	无	14.01%
18531	开发区	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸4#配电站3#变压器	800	10.11	800	719.12	未进入负面清单	否	无	3.03%
18532	开发区	66kV二道河变	10kV西海线	富华玉都配电站1#变压器	315	50.48	315	155.988	未进入负面清单	否	无	15.14%
18533	开发区	66kV二道河变	10kV西海线	黄金海岸1#配电站1#变压器	630	28.2	630	452.34	未进入负面清单	否	无	8.46%
18534	开发区	66kV二道河变	10kV西海线	黄金海岸1#配电站2#变压器	630	10.17	630	565.929	未进入负面清单	否	无	3.05%
18535	开发区	66kV开发变	10kV丹抚线	宜家园配电站1#变压器	630	22.67	630	487.179	未进入负面清单	否	无	6.80%
18536	开发区	66kV开发变	10kV丹抚线	宜家园配电站2#变压器	630	29.49	630	444.213	未进入负面清单	否	无	8.85%
18537	开发区	66kV沈阳路变	10kV西安线	天际2#配电站1#变压器	800	10.09	800	719.28	未进入负面清单	否	无	3.03%
18538	开发区	66kV沈阳路变	10kV西安线	天际2#配电站2#变压器	800	10.03	800	719.76	未进入负面清单	否	无	3.01%
18539	开发区	66kV松岚变	10kV塑城乙线	亿佳府配电站1#变压器	800	27.9	800	576.8	未进入负面清单	否	无	8.37%
18540	开发区	66kV长春路变	10kV北欧线	北欧1#配电站1#变压器	800	27.58	800	579.36	未进入负面清单	否	无	8.27%
18541	开发区	66kV长春路变	10kV北欧线	北欧1#配电站2#变压器	800	18.75	800	650	未进入负面清单	否	无	5.63%
18542	开发区	66kV长春路变	10kV北欧线	北欧3#配电站1#变压器	800	10.22	800	718.24	未进入负面清单	否	无	3.07%
18543	开发区	66kV长春路变	10kV北欧线	北欧3#配电站2#变压器	800	10.09	800	719.28	未进入负面清单	否	无	3.03%
18544	开发区	66kV二道河变	10kV奇山线	东庭印象1#配电站1#变压器	500	39.89	500	300.55	未进入负面清单	否	无	11.97%
18545	开发区	66kV二道河变	10kV经典线	黄金海岸2#配电站1#变压器	800	33.14	800	534.88	未进入负面清单	否	无	9.94%
18546	开发区	66kV二道河变	10kV经典线	黄金海岸2#配电站2#变压器	800	24.33	800	605.36	未进入负面清单	否	无	7.30%
18547	开发区	66kV二道河变	10kV经典线	黄金海岸2#配电站3#变压器	800	15.88	800	672.96	未进入负面清单	否	无	4.76%
18548	开发区	66kV二道河变	10kV经典线	黄金海岸3#配电站1#变压器	800	10.08	800	719.36	未进入负面清单	否	无	3.02%
18549	开发区	66kV二道河变	10kV经典线	黄金海岸3#配电站2#变压器	800	10.08	800	719.36	未进入负面清单	否	无	3.02%
18550	开发区	66kV二道河变	10kV经典线	黄金海岸3#配电站3#变压器	800	10.03	800	719.76	未进入负面清单	否	无	3.01%
18551	开发区	66kV开发变	10kV龙滨线	盛德嘉州1#配电站1#变压器	630	10.07	630	566.559	未进入负面清单	否	无	3.02%
18552	开发区	66kV开发变	10kV龙滨线	盛德嘉州1#配电站2#变压器	630	10.06	630	566.622	未进入负面清单	否	无	3.02%
18553	开发区	66kV开发变	10kV龙滨线	盛德嘉州2#配电站1#变压器	630	10.08	630	566.496	未进入负面清单	否	无	3.02%

18554	开发区	66kV开发变	10kV龙滨线	盛德嘉州2#配电站2#变压器	630	10.03	630	566.811	未进入负面清单	否	无	3.01%
18555	开发区	66kV沈阳路变	10kV西安甲线	大际1#配电站1#变压器	800	10.08	800	719.36	未进入负面清单	否	无	3.02%
18556	开发区	66kV沈阳路变	10kV西安甲线	大际1#配电站2#变压器	800	10.1	800	719.2	未进入负面清单	否	无	3.03%
18557	开发区	66kV沈阳路变	10kV别墅乙线	北欧2#配电站1#变压器	800	37.24	800	502.08	未进入负面清单	否	无	11.17%
18558	开发区	66kV沈阳路变	10kV别墅乙线	北欧2#配电站2#变压器	800	47.38	800	420.96	未进入负面清单	否	无	14.21%
18559	开发区	66kV二道河变	10kV奇山线	九龙汇1#配电站1#变压器	630	10.17	630	565.929	未进入负面清单	否	无	3.05%
18560	开发区	66kV二道河变	10kV奇山线	九龙汇1#配电站2#变压器	630	10.12	630	566.244	未进入负面清单	否	无	3.04%
18561	开发区	66kV二道河变	10kV奇山线	九龙汇2#配电站1#变压器	630	10.07	630	566.559	未进入负面清单	否	无	3.02%
18562	开发区	66kV二道河变	10kV奇山线	九龙汇2#配电站2#变压器	630	10.1	630	566.37	未进入负面清单	否	无	3.03%
18563	开发区	66kV二道河变	10kV奇山线	九龙汇3#配电站1#变压器	800	10.1	800	719.2	未进入负面清单	否	无	3.03%
18564	开发区	66kV二道河变	10kV奇山线	九龙汇3#配电站2#变压器	800	10.05	800	719.6	未进入负面清单	否	无	3.02%
18565	开发区	66kV二道河变	10kV奇山线	九龙汇4#配电站1#变压器	800	44.83	800	441.36	未进入负面清单	否	无	13.45%
18566	开发区	66kV二道河变	10kV奇山线	九龙汇4#配电站2#变压器	800	10.13	800	718.96	未进入负面清单	否	无	3.04%
18567	开发区	66kV二道河变	10kV经典线	黄金海岸4#配电站1#变压器	800	10.06	800	719.52	未进入负面清单	否	无	3.02%
18568	开发区	66kV二道河变	10kV经典线	黄金海岸4#配电站2#变压器	800	41.39	800	468.88	未进入负面清单	否	无	12.42%
18569	开发区	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海8-1#配电站1#变压器	800	10.11	800	719.12	未进入负面清单	否	无	3.03%
18570	开发区	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海8-1#配电站2#变压器	800	22.57	800	619.44	未进入负面清单	否	无	6.77%
18571	开发区	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海8-2#配电站1#变压器	800	10.06	800	719.52	未进入负面清单	否	无	3.02%
18572	开发区	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海8-2#配电站2#变压器	800	23.37	800	613.04	未进入负面清单	否	无	7.01%
18573	开发区	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海12-1#配电站1#变压器	800	10.07	800	719.44	未进入负面清单	否	无	3.02%
18574	开发区	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海12-1#配电站2#变压器	800	25.79	800	593.68	未进入负面清单	否	无	7.74%
18575	开发区	66kV红星变	10kV星海乙线	红星海8-3#配电站1#变压器	400	31.21	400	275.16	未进入负面清单	否	无	9.36%
18576	开发区	66kV红星变	10kV星海乙线	红星海8-3#配电站2#变压器	400	41.97	400	232.12	未进入负面清单	否	无	12.59%
18577	开发区	66kV红星变	10kV星海乙线	红星海12-2#配电站1#变压器	800	27.54	800	579.68	未进入负面清单	否	无	8.26%
18578	开发区	66kV红星变	10kV星海乙线	红星海12-2#配电站2#变压器	800	39.49	800	484.08	未进入负面清单	否	无	11.85%
18579	开发区	66kV金马变	10kV鞍锦线	世元国际1#配电站1#变压器	800	10.08	800	719.36	未进入负面清单	否	无	3.02%
18580	开发区	66kV金马变	10kV鞍锦线	世元国际1#配电站2#变压器	800	30.6	800	555.2	未进入负面清单	否	无	9.18%
18581	开发区	66kV金马变	10kV鞍锦线	世元国际2#配电站1#变压器	800	10.09	800	719.28	未进入负面清单	否	无	3.03%
18582	开发区	66kV金马变	10kV鞍锦线	世元国际2#配电站2#变压器	800	35.26	800	517.92	未进入负面清单	否	无	10.58%
18583	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国4#配电站1#变压器	630	10.1	630	566.37	未进入负面清单	否	无	3.03%
18584	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国4#配电站2#变压器	630	10.09	630	566.433	未进入负面清单	否	无	3.03%
18585	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国5#配电站1#变压器	800	10.07	800	719.44	未进入负面清单	否	无	3.02%
18586	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国5#配电站2#变压器	800	10.07	800	719.44	未进入负面清单	否	无	3.02%
18587	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国1#配电站1#变压器	800	10.07	800	719.44	未进入负面清单	否	无	3.02%
18588	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国1#配电站2#变压器	800	10.12	800	719.04	未进入负面清单	否	无	3.04%
18589	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国1#配电站3#变压器	800	10.06	800	719.52	未进入负面清单	否	无	3.02%
18590	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国2#配电站1#变压器	800	10.06	800	719.52	未进入负面清单	否	无	3.02%
18591	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国2#配电站2#变压器	800	10.07	800	719.44	未进入负面清单	否	无	3.02%
18592	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3#配电站1#变压器	800	10.05	800	719.6	未进入负面清单	否	无	3.02%
18593	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3#配电站2#变压器	800	10.06	800	719.52	未进入负面清单	否	无	3.02%
18594	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3#配电站3#变压器	800	10.08	800	719.36	未进入负面清单	否	无	3.02%
18595	开发区	66kV十里岗变	10kV铁山线	鑫海家园配电站1#变压器	400	44.15	400	223.4	未进入负面清单	否	无	13.25%
18596	开发区	66kV十里岗变	10kV铁山线	鑫海家园配电站2#变压器	400	29.05	400	283.8	未进入负面清单	否	无	8.72%
18597	开发区	66kV保税变	10kV豪杰线	雍景公寓配电站1#变压器	630	10.07	630	566.559	未进入负面清单	否	无	3.02%
18598	开发区	66kV保税变	10kV豪杰线	雍景公寓配电站2#变压器	630	10.07	630	566.559	未进入负面清单	否	无	3.02%
18599	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东1#配电站1#变压器	800	28.19	800	574.48	未进入负面清单	否	无	8.46%
18600	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东1#配电站2#变压器	800	10.08	800	719.36	未进入负面清单	否	无	3.02%
18601	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东2#配电站1#变压器	800	10.08	800	719.36	未进入负面清单	否	无	3.02%
18602	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东2#配电站2#变压器	800	10.06	800	719.52	未进入负面清单	否	无	3.02%
18603	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东3#配电站1#变压器	800	10.04	800	719.68	未进入负面清单	否	无	3.01%
18604	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东3#配电站2#变压器	800	10.04	800	719.68	未进入负面清单	否	无	3.01%
18605	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东3#配电站3#变压器	800	25.73	800	594.16	未进入负面清单	否	无	7.72%
18606	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东4#配电站1#变压器	800	10.06	800	719.52	未进入负面清单	否	无	3.02%
18607	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东4#配电站2#变压器	800	10.05	800	719.6	未进入负面清单	否	无	3.02%
18608	开发区	66kV辽河变	10kV冰山乙线	华模1#配电站1#变压器	630	10.11	630	566.307	未进入负面清单	否	无	3.03%
18609	开发区	66kV辽河变	10kV冰山乙线	华模1#配电站2#变压器	630	10.06	630	566.622	未进入负面清单	否	无	3.02%
18610	开发区	66kV松岚变	10kV冰山甲线	华模2#配电站1#变压器	630	10.18	630	565.866	未进入负面清单	否	无	3.05%
18611	开发区	66kV松岚变	10kV冰山甲线	华模2#配电站2#变压器	630	41.18	630	370.566	未进入负面清单	否	无	12.35%
18612	开发区	66kV十里岗变	10kV杏林甲线	和顺人家1#配电站1#变压器	800	17.44	800	660.48	未进入负面清单	否	无	5.23%

18613	开发区	66kV十里岗变	10kV杏林甲线	和顺人家1#配电站2#变压器	800	28.62	800	571.04	未进入负面清单	否	无	8.59%
18614	开发区	66kV十里岗变	10kV杏林甲线	和顺人家1#配电站3#变压器	800	24.93	800	600.56	未进入负面清单	否	无	7.48%
18615	开发区	66kV十里岗变	10kV杏林甲线	和顺人家2#配电站1#变压器	800	24.92	800	600.64	未进入负面清单	否	无	7.48%
18616	开发区	66kV十里岗变	10kV杏林甲线	和顺人家2#配电站2#变压器	800	30.15	800	558.8	未进入负面清单	否	无	9.05%
18617	开发区	66kV十里岗变	10kV杏林甲线	和顺人家2#配电站3#变压器	800	23.65	800	610.8	未进入负面清单	否	无	7.10%
18618	开发区	66kV保税变	10kV华昆甲线	华昆1#配电站1#变压器	800	18.81	800	649.52	未进入负面清单	否	无	5.64%
18619	开发区	66kV保税变	10kV华昆甲线	华昆1#配电站2#变压器	800	47.02	800	423.84	未进入负面清单	否	无	14.11%
18620	开发区	66kV保税变	10kV华昆甲线	华昆2#配电站1#变压器	800	20.22	800	638.24	未进入负面清单	否	无	6.07%
18621	开发区	66kV保税变	10kV华昆甲线	华昆2#配电站2#变压器	800	21.68	800	626.56	未进入负面清单	否	无	6.50%
18622	开发区	66kV保税变	10kV华昆甲线	华昆2#配电站3#变压器	800	36.46	800	508.32	未进入负面清单	否	无	10.94%
18623	开发区	66kV保税变	10kV华昆甲线	华昆3#配电站1#变压器	800	20.88	800	632.96	未进入负面清单	否	无	6.26%
18624	开发区	66kV保税变	10kV华昆甲线	华昆3#配电站2#变压器	800	19.2	800	646.4	未进入负面清单	否	无	5.76%
18625	开发区	66kV保税变	10kV华昆甲线	华昆3#配电站3#变压器	800	17.1	800	663.2	未进入负面清单	否	无	5.13%
18626	开发区	66kV保税变	10kV国贸线	华昆4#配电站1#变压器	800	26.21	800	590.32	未进入负面清单	否	无	7.86%
18627	开发区	66kV保税变	10kV国贸线	华昆4#配电站2#变压器	800	24.59	800	603.28	未进入负面清单	否	无	7.38%
18628	开发区	66kV保税变	10kV国贸线	华昆4#配电站3#变压器	800	10.06	800	719.52	未进入负面清单	否	无	3.02%
18629	开发区	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐1#配电站1#变压器	630	47.28	630	332.136	未进入负面清单	否	无	14.18%
18630	开发区	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐1#配电站2#变压器	630	38.17	630	389.529	未进入负面清单	否	无	11.45%
18631	开发区	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐2#配电站1#变压器	630	47.27	630	332.199	未进入负面清单	否	无	14.18%
18632	开发区	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐2#配电站2#变压器	630	24.15	630	477.855	未进入负面清单	否	无	7.25%
18633	开发区	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐2#配电站3#变压器	630	33.86	630	416.682	未进入负面清单	否	无	10.16%
18634	开发区	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐3#配电站1#变压器	630	21.31	630	495.747	未进入负面清单	否	无	6.39%
18635	开发区	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐3#配电站2#变压器	630	40.55	630	374.535	未进入负面清单	否	无	12.17%
18636	开发区	66kV长春路变	10kV辽宁线	阳光馨苑5#配电站1#变压器	800	10.06	800	719.52	未进入负面清单	否	无	3.02%
18637	开发区	66kV长春路变	10kV辽宁线	阳光馨苑5#配电站2#变压器	800	22.67	800	618.64	未进入负面清单	否	无	6.80%
18638	开发区	66kV长春路变	10kV新桥甲线	新月配电站1#变压器	800	67.44	800	260.48	未进入负面清单	否	无	20.23%
18639	开发区	66kV长春路变	10kV新桥甲线	新月配电站2#变压器	800	68.08	800	255.36	未进入负面清单	否	无	20.42%
18640	开发区	66kV长春路变	10kV团东甲线	倚山里98#楼配电站1#变压器（山河友好）	630	28.38	630	451.206	未进入负面清单	否	无	8.51%
18641	开发区	66kV长春路变	10kV团东甲线	倚山里98#楼配电站2#变压器（山河友好）	630	49.56	630	317.772	未进入负面清单	否	无	14.87%
18642	开发区	66kV长春路变	10kV金湖线	金东亭配电站1#变压器	630	71.9	630	177.03	未进入负面清单	否	无	21.57%
18643	开发区	66kV长春路变	10kV金湖线	金东亭配电站2#变压器	630	10.2	630	565.74	未进入负面清单	否	无	3.06%
18644	开发区	66kV长春路变	10kV金湖线	润泽园1#配电站1#变压器	800	37.05	800	503.6	未进入负面清单	否	无	11.12%
18645	开发区	66kV长春路变	10kV金湖线	润泽园1#配电站2#变压器	800	21.32	800	629.44	未进入负面清单	否	无	6.40%
18646	开发区	66kV长春路变	10kV金湖线	润泽园2#配电站1#变压器	800	18.87	800	649.04	未进入负面清单	否	无	5.66%
18647	开发区	66kV长春路变	10kV金湖线	润泽园2#配电站2#变压器	800	22.6	800	619.2	未进入负面清单	否	无	6.78%
18648	开发区	66kV长春路变	10kV金湖线	润泽园3#配电站1#变压器	800	25.41	800	596.72	未进入负面清单	否	无	7.62%
18649	开发区	66kV长春路变	10kV金湖线	润泽园3#配电站2#变压器	800	18.7	800	650.4	未进入负面清单	否	无	5.61%
18650	开发区	66kV二道河变	10kV正海线	红星海1-1#配电站1#变压器	630	20.42	630	501.354	未进入负面清单	否	无	6.13%
18651	开发区	66kV二道河变	10kV正海线	红星海1-1#配电站2#变压器	630	23.95	630	479.115	未进入负面清单	否	无	7.19%
18652	开发区	66kV二道河变	10kV正海线	红星海1-2#配电站1#变压器	630	31.83	630	429.471	未进入负面清单	否	无	9.55%
18653	开发区	66kV二道河变	10kV正海线	红星海1-2#配电站2#变压器	630	23.82	630	479.934	未进入负面清单	否	无	7.15%
18654	开发区	66kV二道河变	10kV正海线	红星海1-3#配电站1#变压器	630	33.33	630	420.021	未进入负面清单	否	无	10.00%
18655	开发区	66kV二道河变	10kV正海线	红星海1-3#配电站2#变压器	630	33.55	630	418.635	未进入负面清单	否	无	10.07%
18656	开发区	66kV金马变	10kV宏城甲线	金丰1#配电站1#变压器	630	23.18	630	483.966	未进入负面清单	否	无	6.95%
18657	开发区	66kV金马变	10kV宏城甲线	金丰1#配电站2#变压器	630	47.22	630	332.514	未进入负面清单	否	无	14.17%
18658	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	万国1#配电站1#变压器	800	29.36	800	565.12	未进入负面清单	否	无	8.81%
18659	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	万国1#配电站2#变压器	800	44.84	800	441.28	未进入负面清单	否	无	13.45%
18660	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	万国1#配电站3#变压器	800	24.88	800	600.96	未进入负面清单	否	无	7.46%
18661	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	万国2#配电站1#变压器	800	31.23	800	550.16	未进入负面清单	否	无	9.37%
18662	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	万国2#配电站2#变压器	800	39.63	800	482.96	未进入负面清单	否	无	11.89%
18663	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	万国2#配电站3#变压器	800	24.51	800	603.92	未进入负面清单	否	无	7.35%
18664	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	万国3#配电站1#变压器	800	27.02	800	583.84	未进入负面清单	否	无	8.11%
18665	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	万国3#配电站2#变压器	800	24.38	800	604.96	未进入负面清单	否	无	7.31%
18666	开发区	66kV金马变	10kV宏城乙线	金丰2#配电站1#变压器	630	22.85	630	486.045	未进入负面清单	否	无	6.86%
18667	开发区	66kV金马变	10kV宏城乙线	金丰2#配电站2#变压器	630	24.85	630	473.445	未进入负面清单	否	无	7.46%
18668	开发区	66kV金马变	10kV城汇乙线	城润4-1#配电站1#变压器	800	28.26	800	573.92	未进入负面清单	否	无	8.48%
18669	开发区	66kV金马变	10kV城汇乙线	城润4-1#配电站2#变压器	800	31.29	800	549.68	未进入负面清单	否	无	9.39%



18670	开发区	66kV金马变	10kV城汇乙线	城润4-2#配电站1#变压器	800	25.68	800	594.56	未进入负面清单	否	无	7.70%
18671	开发区	66kV金马变	10kV城汇乙线	城润4-2#配电站2#变压器	800	34.26	800	525.92	未进入负面清单	否	无	10.28%
18672	开发区	66kV金马变	10kV城汇乙线	城润4-3#配电站1#变压器	800	28.59	800	571.28	未进入负面清单	否	无	8.58%
18673	开发区	66kV金马变	10kV城汇乙线	城润4-3#配电站2#变压器	800	24.28	800	605.76	未进入负面清单	否	无	7.28%
18674	开发区	66kV金马变	10kV城汇乙线	城润4-3#配电站3#变压器	800	29.92	800	560.64	未进入负面清单	否	无	8.98%
18675	开发区	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚1#配电站1#变压器	630	35.12	630	408.744	未进入负面清单	否	无	10.54%
18676	开发区	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚1#配电站2#变压器	630	40.83	630	372.771	未进入负面清单	否	无	12.25%
18677	开发区	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚2#配电站1#变压器	800	40.8	800	473.6	未进入负面清单	否	无	12.24%
18678	开发区	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚2#配电站2#变压器	800	24.49	800	604.08	未进入负面清单	否	无	7.35%
18679	开发区	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚3#配电站1#变压器	800	28.43	800	572.56	未进入负面清单	否	无	8.53%
18680	开发区	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚3#配电站2#变压器	800	21.61	800	627.12	未进入负面清单	否	无	6.48%
18681	开发区	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚3#配电站3#变压器	800	17.53	800	659.76	未进入负面清单	否	无	5.26%
18682	开发区	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚4#配电站1#变压器	630	42.43	630	362.691	未进入负面清单	否	无	12.73%
18683	开发区	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚4#配电站2#变压器	630	31.57	630	431.109	未进入负面清单	否	无	9.47%
18684	开发区	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚5#配电站1#变压器	630	31.56	630	431.172	未进入负面清单	否	无	9.47%
18685	开发区	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚5#配电站2#变压器	630	37.47	630	393.939	未进入负面清单	否	无	11.24%
18686	开发区	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚5#配电站3#变压器	630	29.49	630	444.213	未进入负面清单	否	无	8.85%
18687	开发区	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚6#配电站1#变压器	630	40.84	630	372.708	未进入负面清单	否	无	12.25%
18688	开发区	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚6#配电站2#变压器	630	40.15	630	377.055	未进入负面清单	否	无	12.05%
18689	开发区	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚6#配电站3#变压器	630	35.99	630	403.263	未进入负面清单	否	无	10.80%
18690	开发区	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚7#配电站1#变压器	800	27.36	800	581.12	未进入负面清单	否	无	8.21%
18691	开发区	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚7#配电站2#变压器	800	22.55	800	619.6	未进入负面清单	否	无	6.77%
18692	开发区	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚7#配电站3#变压器	800	17.03	800	663.76	未进入负面清单	否	无	5.11%
18693	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV通辽线	西山A配电站2#变压器	630	50.53	630	311.661	未进入负面清单	否	无	15.16%
18694	开发区	66kV保税变	10kV国贸线	万瑞达1#配电站1#变压器	630	46.49	630	337.113	未进入负面清单	否	无	13.95%
18695	开发区	66kV保税变	10kV国贸线	万瑞达1#配电站2#变压器	630	22.13	630	490.581	未进入负面清单	否	无	6.64%
18696	开发区	66kV保税变	10kV金源线	金南1#配电站2#变压器	630	44.36	630	350.532	未进入负面清单	否	无	13.31%
18697	开发区	66kV保税变	10kV金源线	金苑玉庭2#配电站1#变压器	630	31.14	630	433.818	未进入负面清单	否	无	9.34%
18698	开发区	66kV保税变	10kV金源线	金苑玉庭2#配电站2#变压器	630	26.13	630	465.381	未进入负面清单	否	无	7.84%
18699	开发区	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海7-1#配电站1#变压器	630	24.93	630	472.941	未进入负面清单	否	无	7.48%
18700	开发区	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海7-1#配电站2#变压器	630	30.52	630	437.724	未进入负面清单	否	无	9.16%
18701	开发区	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海7-2#配电站1#变压器	800	23.4	800	612.8	未进入负面清单	否	无	7.02%
18702	开发区	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海7-2#配电站2#变压器	800	25.74	800	594.08	未进入负面清单	否	无	7.72%
18703	开发区	66kV红星变	10kV星海乙线	红星海7-3#配电站1#变压器	800	28.01	800	575.92	未进入负面清单	否	无	8.40%
18704	开发区	66kV红星变	10kV星海乙线	红星海7-3#配电站2#变压器	800	24.99	800	600.08	未进入负面清单	否	无	7.50%
18705	开发区	66kV二道河变	10kV正海线	红星海3-1#配电站1#变压器	630	33.07	630	421.659	未进入负面清单	否	无	9.92%
18706	开发区	66kV二道河变	10kV正海线	红星海3-1#配电站2#变压器	630	23.46	630	482.202	未进入负面清单	否	无	7.04%
18707	开发区	66kV二道河变	10kV正海线	红星海3-2#配电站1#变压器	630	32.35	630	426.195	未进入负面清单	否	无	9.71%
18708	开发区	66kV二道河变	10kV正海线	红星海3-2#配电站2#变压器	630	26.5	630	463.05	未进入负面清单	否	无	7.95%
18709	开发区	66kV二道河变	10kV正海线	红星海4-3#配电站1#变压器	630	28.83	630	448.371	未进入负面清单	否	无	8.65%
18710	开发区	66kV二道河变	10kV正海线	红星海4-3#配电站2#变压器	630	10.06	630	566.622	未进入负面清单	否	无	3.02%
18711	开发区	66kV二道河变	10kV正海线	红星海4-4#配电站1#变压器	630	18.18	630	515.466	未进入负面清单	否	无	5.45%
18712	开发区	66kV二道河变	10kV正海线	红星海4-4#配电站2#变压器	630	24.94	630	472.878	未进入负面清单	否	无	7.48%
18713	开发区	66kV二道河变	10kV正海线	红星海4-5#配电站1#变压器	630	21.71	630	493.227	未进入负面清单	否	无	6.51%
18714	开发区	66kV二道河变	10kV正海线	红星海4-5#配电站2#变压器	630	30.77	630	436.149	未进入负面清单	否	无	9.23%
18715	开发区	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕家园1#配电站1#变压器	800	30.68	800	554.56	未进入负面清单	否	无	9.20%
18716	开发区	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕家园1#配电站2#变压器	800	25.75	800	594	未进入负面清单	否	无	7.73%
18717	开发区	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕家园2#配电站1#变压器	800	27.49	800	580.08	未进入负面清单	否	无	8.25%
18718	开发区	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕家园2#配电站2#变压器	800	21.09	800	631.28	未进入负面清单	否	无	6.33%
18719	开发区	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕家园2#配电站3#变压器	800	27.82	800	577.44	未进入负面清单	否	无	8.35%
18720	开发区	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕家园3#配电站1#变压器	800	26.63	800	586.96	未进入负面清单	否	无	7.99%
18721	开发区	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕家园3#配电站2#变压器	800	21.04	800	631.68	未进入负面清单	否	无	6.31%
18722	开发区	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕家园3#配电站3#变压器	800	41.75	800	466	未进入负面清单	否	无	12.53%
18723	开发区	66kV港前变	10kV物流甲线	平谷1#配电站1#变压器	800	22.24	800	622.08	未进入负面清单	否	无	6.67%
18724	开发区	66kV港前变	10kV物流甲线	平谷1#配电站2#变压器	800	15.32	800	677.44	未进入负面清单	否	无	4.60%
18725	开发区	66kV港前变	10kV物流甲线	平谷2#配电站1#变压器	800	20.17	800	638.64	未进入负面清单	否	无	6.05%
18726	开发区	66kV港前变	10kV物流甲线	平谷2#配电站2#变压器	800	46.08	800	431.36	未进入负面清单	否	无	13.82%
18727	开发区	66kV港前变	10kV物流甲线	平谷2#配电站3#变压器	800	21.56	800	627.52	未进入负面清单	否	无	6.47%
18728	开发区	66kV港前变	10kV物流甲线	平谷3#配电站1#变压器	630	23.7	630	480.69	未进入负面清单	否	无	7.11%

18729	开发区	66kV港前变	10kV物流甲线	平谷3#配电站2#变压器	630	19	630	510.3	未进入负面清单	否	无	5.70%
18730	开发区	66kV港前变	10kV阳光线	瑞景1#配电站1#变压器	630	19.02	630	510.174	未进入负面清单	否	无	5.71%
18731	开发区	66kV港前变	10kV阳光线	瑞景1#配电站2#变压器	630	21.95	630	491.715	未进入负面清单	否	无	6.59%
18732	开发区	66kV港前变	10kV阳光线	瑞景1#配电站3#变压器	630	15.71	630	531.027	未进入负面清单	否	无	4.71%
18733	开发区	66kV港前变	10kV阳光线	瑞景2#配电站1#变压器	630	22.52	630	488.124	未进入负面清单	否	无	6.76%
18734	开发区	66kV港前变	10kV阳光线	瑞景2#配电站2#变压器	630	33.18	630	420.966	未进入负面清单	否	无	9.95%
18735	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	金海1#配电站1#变压器	800	27.89	800	576.88	未进入负面清单	否	无	8.37%
18736	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	金海1#配电站2#变压器	800	27.28	800	581.76	未进入负面清单	否	无	8.18%
18737	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	金海3#配电站1#变压器	800	31.47	800	548.24	未进入负面清单	否	无	9.44%
18738	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	金海3#配电站2#变压器	800	32.74	800	538.08	未进入负面清单	否	无	9.82%
18739	开发区	66kV金马变	10kV鞍锦线	秀景1#配电站1#变压器	800	26.19	800	590.48	未进入负面清单	否	无	7.86%
18740	开发区	66kV金马变	10kV鞍锦线	秀景1#配电站2#变压器	800	24.09	800	607.28	未进入负面清单	否	无	7.23%
18741	开发区	66kV金马变	10kV鞍锦线	秀景2#配电站1#变压器	800	25.36	800	597.12	未进入负面清单	否	无	7.61%
18742	开发区	66kV金马变	10kV鞍锦线	秀景2#配电站2#变压器	800	23.39	800	612.88	未进入负面清单	否	无	7.02%
18743	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	万国4#配电站1#变压器	800	37.15	800	502.8	未进入负面清单	否	无	11.15%
18744	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	万国4#配电站2#变压器	800	33.48	800	532.16	未进入负面清单	否	无	10.04%
18745	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	万国5#配电站1#变压器	800	34.81	800	521.52	未进入负面清单	否	无	10.44%
18746	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	万国5#配电站2#变压器	800	10.09	800	719.28	未进入负面清单	否	无	3.03%
18747	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	万国6#配电站1#变压器	800	34.61	800	523.12	未进入负面清单	否	无	10.38%
18748	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	万国6#配电站2#变压器	800	26.55	800	587.6	未进入负面清单	否	无	7.97%
18749	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	万国6#配电站3#变压器	800	34.23	800	526.16	未进入负面清单	否	无	10.27%
18750	开发区	66kV金马变	10kV龙泉乙线	华桐2#配电站1#变压器	630	33.78	630	417.186	未进入负面清单	否	无	10.13%
18751	开发区	66kV金马变	10kV龙泉乙线	华桐2#配电站2#变压器	630	28.26	630	451.962	未进入负面清单	否	无	8.48%
18752	开发区	66kV金马变	10kV龙泉乙线	凯盟1#配电站1#变压器	800	17.15	800	662.8	未进入负面清单	否	无	5.15%
18753	开发区	66kV金马变	10kV龙泉乙线	凯盟1#配电站2#变压器	800	24.73	800	602.16	未进入负面清单	否	无	7.42%
18754	开发区	66kV金马变	10kV龙泉乙线	凯盟3#配电站1#变压器	800	30.78	800	553.76	未进入负面清单	否	无	9.23%
18755	开发区	66kV金马变	10kV龙泉乙线	凯盟3#配电站2#变压器	800	27.24	800	582.08	未进入负面清单	否	无	8.17%
18756	开发区	66kV金马变	10kV东山乙线	东山111#配电站1#变压器	630	22.37	630	489.069	未进入负面清单	否	无	6.71%
18757	开发区	66kV金马变	10kV东山乙线	东山111#配电站2#变压器	630	31.34	630	432.558	未进入负面清单	否	无	9.40%
18758	开发区	66kV金马变	10kV东山乙线	东山112#配电站1#变压器	630	25.82	630	467.334	未进入负面清单	否	无	7.75%
18759	开发区	66kV金马变	10kV东山乙线	东山112#配电站2#变压器	630	37.51	630	393.687	未进入负面清单	否	无	11.25%
18760	开发区	66kV辽河变	10kV团南甲线	富有2#配电站1#变压器	315	17.44	315	260.064	未进入负面清单	否	无	5.23%
18761	开发区	66kV辽河变	10kV团南甲线	富有2#配电站2#变压器	315	25.15	315	235.7775	未进入负面清单	否	无	7.55%
18762	开发区	66kV辽河变	10kV海科线	万瑞达2#配电站1#变压器	630	24.02	630	478.674	未进入负面清单	否	无	7.21%
18763	开发区	66kV辽河变	10kV海科线	万瑞达2#配电站2#变压器	630	23.52	630	481.824	未进入负面清单	否	无	7.06%
18764	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV龙泉线	凯盟2#配电站1#变压器	800	45.15	800	438.8	未进入负面清单	否	无	13.55%
18765	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV龙泉线	凯盟2#配电站2#变压器	800	27.31	800	581.52	未进入负面清单	否	无	8.19%
18766	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV龙泉线	华桐1#配电站1#变压器	630	36.8	630	398.16	未进入负面清单	否	无	11.04%
18767	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV龙泉线	华桐1#配电站2#变压器	630	38.7	630	386.19	未进入负面清单	否	无	11.61%
18768	开发区	66kV沈阳路变	10kV青松线	正泰园1#配电站1#变压器	630	23.68	630	480.816	未进入负面清单	否	无	7.10%
18769	开发区	66kV沈阳路变	10kV青松线	正泰园1#配电站2#变压器	630	27.27	630	458.199	未进入负面清单	否	无	8.18%
18770	开发区	66kV沈阳路变	10kV青松线	正泰园2#配电站1#变压器	630	24.95	630	472.815	未进入负面清单	否	无	7.49%
18771	开发区	66kV沈阳路变	10kV青松线	正泰园2#配电站2#变压器	630	29.32	630	445.284	未进入负面清单	否	无	8.80%
18772	开发区	66kV沈阳路变	10kV青松线	金都1#配电站1#变压器	800	25.87	800	593.04	未进入负面清单	否	无	7.76%
18773	开发区	66kV沈阳路变	10kV青松线	金都1#配电站2#变压器	800	27.89	800	576.88	未进入负面清单	否	无	8.37%
18774	开发区	66kV沈阳路变	10kV青松线	金都1#配电站3#变压器	800	22.54	800	619.68	未进入负面清单	否	无	6.76%
18775	开发区	66kV沈阳路变	10kV青松线	金都2#配电站1#变压器	800	30.89	800	552.88	未进入负面清单	否	无	9.27%
18776	开发区	66kV沈阳路变	10kV青松线	金都2#配电站2#变压器	800	29.4	800	564.8	未进入负面清单	否	无	8.82%
18777	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国3-2#配电站1#变压器	800	57.11	800	343.12	未进入负面清单	否	无	17.13%
18778	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国3-2#配电站2#变压器	800	49.07	800	407.44	未进入负面清单	否	无	14.72%
18779	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国3-4#配电站1#变压器	800	28.19	800	574.48	未进入负面清单	否	无	8.46%
18780	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国3-4#配电站2#变压器	800	17.03	800	663.76	未进入负面清单	否	无	5.11%
18781	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国3-6#配电站1#变压器	800	23.91	800	608.72	未进入负面清单	否	无	7.17%
18782	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国3-6#配电站2#变压器	800	23	800	616	未进入负面清单	否	无	6.90%
18783	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国2-1#配电站1#变压器	800	28.08	800	575.36	未进入负面清单	否	无	8.42%
18784	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国2-1#配电站2#变压器	800	24.93	800	600.56	未进入负面清单	否	无	7.48%
18785	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国2-3#配电站1#变压器	800	28.81	800	569.52	未进入负面清单	否	无	8.64%
18786	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国2-3#配电站2#变压器	800	22.31	800	621.52	未进入负面清单	否	无	6.69%
18787	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国2-5#配电站1#变压器	800	28.14	800	574.88	未进入负面清单	否	无	8.44%

18788	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国2-5#配电站2#变压器	800	28.84	800	569.28	未进入负面清单	否	无	8.65%
18789	开发区	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园1#配电站1#变压器	800	28.79	800	569.68	未进入负面清单	否	无	8.64%
18790	开发区	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园1#配电站2#变压器	800	22.86	800	617.12	未进入负面清单	否	无	6.86%
18791	开发区	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园1#配电站3#变压器	800	26.91	800	584.72	未进入负面清单	否	无	8.07%
18792	开发区	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园2#配电站1#变压器	800	27.33	800	581.36	未进入负面清单	否	无	8.20%
18793	开发区	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园2#配电站2#变压器	800	26.04	800	591.68	未进入负面清单	否	无	7.81%
18794	开发区	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园2#配电站3#变压器	800	27.05	800	583.6	未进入负面清单	否	无	8.12%
18795	开发区	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园3#配电站1#变压器	800	43.44	800	452.48	未进入负面清单	否	无	13.03%
18796	开发区	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园3#配电站2#变压器	800	47.58	800	419.36	未进入负面清单	否	无	14.27%
18797	开发区	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园3#配电站3#变压器	800	41.56	800	467.52	未进入负面清单	否	无	12.47%
18798	开发区	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园4#配电站1#变压器	800	47.79	800	417.68	未进入负面清单	否	无	14.34%
18799	开发区	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园4#配电站2#变压器	800	46.36	800	429.12	未进入负面清单	否	无	13.91%
18800	开发区	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园4#配电站3#变压器	800	40.54	800	475.68	未进入负面清单	否	无	12.16%
18801	开发区	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园5#配电站1#变压器	800	26.79	800	585.68	未进入负面清单	否	无	8.04%
18802	开发区	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园5#配电站2#变压器	800	24.9	800	600.8	未进入负面清单	否	无	7.47%
18803	开发区	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园5#配电站3#变压器	800	23.73	800	610.16	未进入负面清单	否	无	12.38%
18804	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV青南线	金海2#配电站1#变压器	800	25.13	800	598.96	未进入负面清单	否	无	7.54%
18805	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	金海2#配电站2#变压器	800	35.41	800	516.72	未进入负面清单	否	无	10.62%
18806	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	金海2#配电站3#变压器	800	41.28	800	469.76	未进入负面清单	否	无	12.38%
18807	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	金海4#配电站1#变压器	800	33.17	800	534.64	未进入负面清单	否	无	9.95%
18808	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	金海4#配电站2#变压器	800	27.63	800	578.96	未进入负面清单	否	无	8.29%
18809	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3-1#配电站1#变压器	800	28.38	800	572.96	未进入负面清单	否	无	8.51%
18810	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3-1#配电站2#变压器	800	17.22	800	662.24	未进入负面清单	否	无	5.17%
18811	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3-3#配电站1#变压器	800	31.62	800	547.04	未进入负面清单	否	无	9.49%
18812	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3-3#配电站2#变压器	800	20.7	800	634.4	未进入负面清单	否	无	6.21%
18813	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3-5#配电站1#变压器	800	25.38	800	596.96	未进入负面清单	否	无	7.61%
18814	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3-5#配电站2#变压器	800	22.45	800	620.4	未进入负面清单	否	无	6.74%
18815	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国2-2#配电站1#变压器	800	25.04	800	599.68	未进入负面清单	否	无	7.51%
18816	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国2-2#配电站2#变压器	800	29.33	800	565.36	未进入负面清单	否	无	8.80%
18817	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国2-4#配电站1#变压器	800	35.99	800	512.08	未进入负面清单	否	无	10.80%
18818	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国2-4#配电站2#变压器	800	23.92	800	608.64	未进入负面清单	否	无	7.18%
18819	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国2-6#配电站1#变压器	800	24.51	800	603.92	未进入负面清单	否	无	7.35%
18820	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国2-6#配电站2#变压器	800	23.66	800	610.72	未进入负面清单	否	无	7.10%
18821	开发区	66kV松岚变	10kV金源甲线	金苑玉庭1#配电站1#变压器	630	30.3	630	439.11	未进入负面清单	否	无	9.09%
18822	开发区	66kV松岚变	10kV金源甲线	金苑玉庭1#配电站2#变压器	630	32.45	630	425.565	未进入负面清单	否	无	9.74%
18823	开发区	66kV松岚变	10kV黑山线	顺浩1#配电站1#变压器	800	24.59	800	603.28	未进入负面清单	否	无	7.38%
18824	开发区	66kV松岚变	10kV黑山线	顺浩1#配电站2#变压器	800	21.74	800	626.08	未进入负面清单	否	无	6.52%
18825	开发区	66kV松岚变	10kV黑山线	顺浩1#配电站3#变压器	800	21.18	800	630.56	未进入负面清单	否	无	6.35%
18826	开发区	66kV松岚变	10kV黑山线	顺浩2#配电站1#变压器	800	12.82	800	697.44	未进入负面清单	否	无	3.85%
18827	开发区	66kV松岚变	10kV黑山线	顺浩2#配电站2#变压器	800	15.27	800	677.84	未进入负面清单	否	无	4.58%
18828	开发区	66kV松岚变	10kV黑山线	顺浩2#配电站3#变压器	800	19.77	800	641.84	未进入负面清单	否	无	5.93%
18829	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-1#配电站1#变压器	630	21.34	630	495.558	未进入负面清单	否	无	6.40%
18830	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-1#配电站2#变压器	630	19.56	630	506.772	未进入负面清单	否	无	5.87%
18831	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-1#配电站3#变压器	630	26.39	630	463.743	未进入负面清单	否	无	7.92%
18832	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-2#配电站1#变压器	630	10.07	630	566.559	未进入负面清单	否	无	3.02%
18833	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-2#配电站2#变压器	630	27.44	630	457.128	未进入负面清单	否	无	8.23%
18834	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-3#配电站1#变压器	630	19.86	630	504.882	未进入负面清单	否	无	5.96%
18835	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-3#配电站2#变压器	630	20.04	630	503.748	未进入负面清单	否	无	6.01%
18836	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-3#配电站3#变压器	630	22.28	630	489.636	未进入负面清单	否	无	6.68%
18837	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-4#配电站1#变压器	630	17.4	630	520.38	未进入负面清单	否	无	5.22%
18838	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-4#配电站2#变压器	630	19.23	630	508.851	未进入负面清单	否	无	5.77%
18839	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海16-1#配电站1#变压器	800	25.83	800	593.36	未进入负面清单	否	无	7.75%
18840	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海16-1#配电站2#变压器	800	21.83	800	625.36	未进入负面清单	否	无	6.55%
18841	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海16-1#配电站3#变压器	800	23.67	800	610.64	未进入负面清单	否	无	7.10%
18842	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海16-2#配电站1#变压器	800	26.73	800	586.16	未进入负面清单	否	无	8.02%
18843	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海16-2#配电站2#变压器	800	33	800	536	未进入负面清单	否	无	9.90%
18844	开发区	66kV保税变	10kV金源线	金源名府2#配电站1#变压器	630	35.27	630	407.799	未进入负面清单	否	无	10.58%
18845	开发区	66kV保税变	10kV金源线	金源名府2#配电站2#变压器	630	31.9	630	429.03	未进入负面清单	否	无	9.57%
18846	开发区	66kV保税变	10kV金源线	金源名府3#配电站1#变压器	630	35.58	630	405.846	未进入负面清单	否	无	10.67%

18847	开发区	66kV保税变	10kV金源线	金源名府3#配电站2#变压器	630	31.95	630	428.715	未进入负面清单	否	无	9.59%
18848	开发区	66kV长春路变	10kV长岭甲线	时代1#配电站1#变压器	630	30.17	630	439.929	未进入负面清单	否	无	9.05%
18849	开发区	66kV长春路变	10kV长岭甲线	时代1#配电站2#变压器	630	27.31	630	457.947	未进入负面清单	否	无	8.19%
18850	开发区	66kV长春路变	10kV长岭甲线	时代2#配电站1#变压器	630	25.1	630	471.87	未进入负面清单	否	无	7.53%
18851	开发区	66kV长春路变	10kV长岭甲线	时代2#配电站2#变压器	630	21.95	630	491.715	未进入负面清单	否	无	6.59%
18852	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	海湾城1#配电站1#变压器	630	27.48	630	456.876	未进入负面清单	否	无	8.24%
18853	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	海湾城1#配电站2#变压器	630	28.03	630	453.411	未进入负面清单	否	无	8.41%
18854	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	海湾城1#配电站3#变压器	630	32	630	428.4	未进入负面清单	否	无	9.60%
18855	开发区	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑1#配电站1#变压器	800	24.9	800	600.8	未进入负面清单	否	无	7.47%
18856	开发区	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑1#配电站2#变压器	800	27.04	800	583.68	未进入负面清单	否	无	8.11%
18857	开发区	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑2#配电站1#变压器	800	28.72	800	570.24	未进入负面清单	否	无	8.62%
18858	开发区	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑2#配电站2#变压器	800	33.53	800	531.76	未进入负面清单	否	无	10.06%
18859	开发区	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑2#配电站3#变压器	800	27.33	800	581.36	未进入负面清单	否	无	8.20%
18860	开发区	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑3#配电站1#变压器	800	25.52	800	595.84	未进入负面清单	否	无	7.66%
18861	开发区	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑3#配电站2#变压器	800	24.93	800	600.56	未进入负面清单	否	无	7.48%
18862	开发区	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑3#配电站3#变压器	800	28.63	800	570.96	未进入负面清单	否	无	8.59%
18863	开发区	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑4#配电站1#变压器	800	27.51	800	579.92	未进入负面清单	否	无	8.25%
18864	开发区	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑4#配电站2#变压器	800	30.6	800	555.2	未进入负面清单	否	无	9.18%
18865	开发区	66kV沈阳路变	10kV青松线	正泰园3#配电站1#变压器	800	24.66	800	602.72	未进入负面清单	否	无	7.40%
18866	开发区	66kV沈阳路变	10kV青松线	正泰园3#配电站2#变压器	800	27.58	800	579.36	未进入负面清单	否	无	8.27%
18867	开发区	66kV沈阳路变	10kV青松线	金领地配电站1#变压器	630	22.6	630	487.62	未进入负面清单	否	无	6.78%
18868	开发区	66kV沈阳路变	10kV青松线	金领地配电站2#变压器	630	21.49	630	494.613	未进入负面清单	否	无	6.45%
18869	开发区	66kV沈阳路变	10kV东山线	时代3#配电站1#变压器	630	20.61	630	500.157	未进入负面清单	否	无	6.18%
18870	开发区	66kV沈阳路变	10kV东山线	时代3#配电站2#变压器	630	21.09	630	497.133	未进入负面清单	否	无	6.33%
18871	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海湾城2#配电站1#变压器	630	27.83	630	454.671	未进入负面清单	否	无	8.35%
18872	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海湾城2#配电站2#变压器	630	31.3	630	432.81	未进入负面清单	否	无	9.39%
18873	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海湾城2#配电站3#变压器	630	29.92	630	441.504	未进入负面清单	否	无	8.98%
18874	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园1#配电站1#变压器	630	37.05	630	396.585	未进入负面清单	否	无	11.12%
18875	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园1#配电站2#变压器	630	21.32	630	495.684	未进入负面清单	否	无	6.40%
18876	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园2#配电站1#变压器	630	18.87	630	511.119	未进入负面清单	否	无	5.66%
18877	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园2#配电站2#变压器	630	22.6	630	487.62	未进入负面清单	否	无	6.78%
18878	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园2#配电站3#变压器	630	25.41	630	469.917	未进入负面清单	否	无	7.62%
18879	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园3#配电站1#变压器	630	18.7	630	512.19	未进入负面清单	否	无	5.61%
18880	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园3#配电站2#变压器	630	46.45	630	337.365	未进入负面清单	否	无	13.94%
18881	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园4#配电站1#变压器	630	49.09	630	320.733	未进入负面清单	否	无	14.73%
18882	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园4#配电站2#变压器	630	48.31	630	325.647	未进入负面清单	否	无	14.49%
18883	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园5#配电站1#变压器	630	32.87	630	422.919	未进入负面清单	否	无	9.86%
18884	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园5#配电站2#变压器	630	28.47	630	450.639	未进入负面清单	否	无	8.54%
18885	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园5#配电站3#变压器	630	29.92	630	441.504	未进入负面清单	否	无	8.98%
18886	开发区	66kV松岚变	10kV金源甲线	金源名府1#配电站1#变压器	630	33.54	630	418.698	未进入负面清单	否	无	10.06%
18887	开发区	66kV松岚变	10kV金源甲线	金源名府1#配电站2#变压器	630	31.54	630	431.298	未进入负面清单	否	无	9.46%
18888	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海18-1#配电站1#变压器	630	25.24	630	470.988	未进入负面清单	否	无	7.57%
18889	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海18-1#配电站2#变压器	630	26.92	630	460.404	未进入负面清单	否	无	8.08%
18890	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海18-1#配电站3#变压器	630	23.5	630	481.95	未进入负面清单	否	无	7.05%
18891	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海18-2#配电站1#变压器	630	31.08	630	434.196	未进入负面清单	否	无	9.32%
18892	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海18-2#配电站2#变压器	630	20.5	630	500.85	未进入负面清单	否	无	6.15%
18893	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海18-2#配电站3#变压器	630	27.94	630	453.978	未进入负面清单	否	无	8.38%
18894	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海19-1#配电站1#变压器	800	48.53	800	411.76	未进入负面清单	否	无	14.56%
18895	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海19-1#配电站2#变压器	800	36.61	800	507.12	未进入负面清单	否	无	10.98%
18896	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海19-2#配电站1#变压器	800	32.3	800	541.6	未进入负面清单	否	无	9.69%
18897	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海19-2#配电站2#变压器	800	28.25	800	574	未进入负面清单	否	无	8.48%
18898	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海19-3#配电站1#变压器	800	30.16	800	558.72	未进入负面清单	否	无	9.05%
18899	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海19-3#配电站2#变压器	800	28.13	800	574.96	未进入负面清单	否	无	8.44%
18900	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海19-4#配电站1#变压器	800	31.19	800	550.48	未进入负面清单	否	无	9.36%
18901	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海19-4#配电站2#变压器	800	27.46	800	580.32	未进入负面清单	否	无	8.24%
18902	开发区	66kV保税变	10kV国贸线	海航1#配电站1#变压器	630	32.19	630	427.203	未进入负面清单	否	无	9.66%
18903	开发区	66kV保税变	10kV国贸线	海航1#配电站2#变压器	630	30.99	630	434.763	未进入负面清单	否	无	9.30%
18904	开发区	66kV保税变	10kV国贸线	海航2#配电站1#变压器	630	27.34	630	457.758	未进入负面清单	否	无	8.20%
18905	开发区	66kV保税变	10kV国贸线	海航2#配电站2#变压器	630	31.63	630	430.731	未进入负面清单	否	无	9.49%

18906	开发区	66kV保税变	10kV国贸线	海航2#配电站3#变压器	630	21.06	630	497.322	未进入负面清单	否	无	6.32%
18907	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	水郡1#中心配电站1#变压器	800	27.92	800	576.64	未进入负面清单	否	无	8.38%
18908	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	水郡1#中心配电站2#变压器	800	25.13	800	598.96	未进入负面清单	否	无	7.54%
18909	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	水郡2#配电站1#变压器	800	25.46	800	596.32	未进入负面清单	否	无	7.64%
18910	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	水郡2#配电站2#变压器	800	21.92	800	624.64	未进入负面清单	否	无	6.58%
18911	开发区	66kV金马变	10kV鞍锦线	秀景3#配电站1#变压器	630	28.73	630	449.001	未进入负面清单	否	无	8.62%
18912	开发区	66kV金马变	10kV鞍锦线	秀景3#配电站2#变压器	630	26.13	630	465.381	未进入负面清单	否	无	7.84%
18913	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	自由向1#配电站1#变压器	630	34.17	630	414.729	未进入负面清单	否	无	10.25%
18914	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	自由向1#配电站2#变压器	630	35.84	630	404.208	未进入负面清单	否	无	10.75%
18915	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	自由向2#配电站1#变压器	630	27.41	630	457.317	未进入负面清单	否	无	8.22%
18916	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	自由向2#配电站2#变压器	630	32.05	630	428.085	未进入负面清单	否	无	9.62%
18917	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	自由向3#配电站1#变压器	800	28.83	800	569.36	未进入负面清单	否	无	8.65%
18918	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	自由向3#配电站2#变压器	800	26.51	800	587.92	未进入负面清单	否	无	7.95%
18919	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	自由向3#配电站3#变压器	800	24.52	800	603.84	未进入负面清单	否	无	7.36%
18920	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	万国7#配电站1#变压器	800	25.39	800	596.88	未进入负面清单	否	无	7.62%
18921	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	万国7#配电站2#变压器	800	10.15	800	718.8	未进入负面清单	否	无	3.05%
18922	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	万国7#配电站3#变压器	800	29.11	800	567.12	未进入负面清单	否	无	8.73%
18923	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	万国8#配电站1#变压器	800	10.09	800	719.28	未进入负面清单	否	无	3.03%
18924	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	万国8#配电站2#变压器	800	50.02	800	399.84	未进入负面清单	否	无	15.01%
18925	开发区	66kV金马变	10kV恒益线	万国8#配电站3#变压器	800	28.86	800	569.12	未进入负面清单	否	无	8.66%
18926	开发区	66kV金马变	10kV御苑线	御苑1#配电站1#变压器	630	26.45	630	463.365	未进入负面清单	否	无	7.94%
18927	开发区	66kV金马变	10kV御苑线	御苑1#配电站2#变压器	630	27.8	630	454.86	未进入负面清单	否	无	8.34%
18928	开发区	66kV金马变	10kV御苑线	御苑1#配电站3#变压器	630	26.1	630	465.57	未进入负面清单	否	无	7.83%
18929	开发区	66kV金马变	10kV御苑线	御苑2#配电站1#变压器	630	25.93	630	466.641	未进入负面清单	否	无	7.78%
18930	开发区	66kV金马变	10kV御苑线	御苑2#配电站2#变压器	630	24.43	630	476.091	未进入负面清单	否	无	7.33%
18931	开发区	66kV金马变	10kV御苑线	御苑2#配电站3#变压器	630	28.3	630	451.71	未进入负面清单	否	无	8.49%
18932	开发区	66kV金马变	10kV御苑线	御苑3#配电站1#变压器	630	28.96	630	447.552	未进入负面清单	否	无	8.69%
18933	开发区	66kV金马变	10kV御苑线	御苑3#配电站2#变压器	630	28.59	630	449.883	未进入负面清单	否	无	8.58%
18934	开发区	66kV金马变	10kV御苑线	御苑3#配电站3#变压器	630	31.14	630	433.818	未进入负面清单	否	无	9.34%
18935	开发区	66kV金马变	10kV御苑线	御苑4#配电站1#变压器	630	28.91	630	447.867	未进入负面清单	否	无	8.67%
18936	开发区	66kV金马变	10kV御苑线	御苑4#配电站2#变压器	630	26.26	630	464.562	未进入负面清单	否	无	7.88%
18937	开发区	66kV金马变	10kV御苑线	御苑4#配电站3#变压器	630	36.65	630	399.105	未进入负面清单	否	无	11.00%
18938	开发区	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇1#配电站1#变压器	630	36.77	630	398.349	未进入负面清单	否	无	11.03%
18939	开发区	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇1#配电站2#变压器	630	30.39	630	438.543	未进入负面清单	否	无	9.12%
18940	开发区	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇2#配电站1#变压器	630	33.71	630	417.627	未进入负面清单	否	无	10.11%
18941	开发区	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇2#配电站2#变压器	630	23.58	630	481.446	未进入负面清单	否	无	7.07%
18942	开发区	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇3#配电站1#变压器	630	39.72	630	379.764	未进入负面清单	否	无	11.92%
18943	开发区	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇3#配电站2#变压器	630	32.94	630	422.478	未进入负面清单	否	无	9.88%
18944	开发区	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇3#配电站3#变压器	630	20.74	630	499.338	未进入负面清单	否	无	6.22%
18945	开发区	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇4#配电站1#变压器	800	31.73	800	546.16	未进入负面清单	否	无	9.52%
18946	开发区	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇4#配电站2#变压器	800	34.32	800	525.44	未进入负面清单	否	无	10.30%
18947	开发区	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇4#配电站3#变压器	800	32.5	800	540	未进入负面清单	否	无	9.75%
18948	开发区	66kV开发变	10kV炮台线	泽林苑配电站1#变压器	630	30.03	630	440.811	未进入负面清单	否	无	9.01%
18949	开发区	66kV开发变	10kV炮台线	泽林苑配电站2#变压器	630	26.62	630	462.294	未进入负面清单	否	无	7.99%
18950	开发区	66kV开发变	10kV炮台线	泽林苑配电站3#变压器	630	26.63	630	462.231	未进入负面清单	否	无	7.99%
18951	开发区	66kV辽河变	10kV团南甲线	新城1#配电站1#变压器	630	28.04	630	453.348	未进入负面清单	否	无	8.41%
18952	开发区	66kV辽河变	10kV团南甲线	新城1#配电站2#变压器	630	25.6	630	468.72	未进入负面清单	否	无	7.68%
18953	开发区	66kV辽河变	10kV海科线	海航3#配电站1#变压器	630	30.5	630	437.85	未进入负面清单	否	无	9.15%
18954	开发区	66kV辽河变	10kV海科线	海航3#配电站2#变压器	630	34.11	630	415.107	未进入负面清单	否	无	10.23%
18955	开发区	66kV辽河变	10kV海科线	海航3#配电站3#变压器	630	25.79	630	467.523	未进入负面清单	否	无	7.74%
18956	开发区	66kV辽河变	10kV团南线	新城2#配电站1#变压器	630	25.91	630	466.767	未进入负面清单	否	无	7.77%
18957	开发区	66kV辽河变	10kV团南线	新城2#配电站2#变压器	630	23.06	630	484.722	未进入负面清单	否	无	6.92%
18958	开发区	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑1#配电站1#变压器	800	26.06	800	591.52	未进入负面清单	否	无	7.82%
18959	开发区	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑1#配电站2#变压器	800	27.23	800	582.16	未进入负面清单	否	无	8.17%
18960	开发区	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑1#配电站3#变压器	800	25.58	800	595.36	未进入负面清单	否	无	7.67%
18961	开发区	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑2#配电站1#变压器	800	24.9	800	600.8	未进入负面清单	否	无	7.47%
18962	开发区	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑2#配电站2#变压器	800	25.29	800	597.68	未进入负面清单	否	无	7.59%
18963	开发区	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑2#配电站3#变压器	800	25.37	800	597.04	未进入负面清单	否	无	7.61%
18964	开发区	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑3#配电站1#变压器	800	24.33	800	605.36	未进入负面清单	否	无	7.30%

18965	开发区	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑3#配电站2#变压器	800	20.81	800	633.52	未进入负面清单	否	无	6.24%
18966	开发区	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑3#配电站3#变压器	800	19.87	800	641.04	未进入负面清单	否	无	5.96%
18967	开发区	66kV沈阳路变	10kV青松线	心海阳光配电站1#变压器	630	29.19	630	446.103	未进入负面清单	否	无	8.76%
18968	开发区	66kV沈阳路变	10kV青松线	心海阳光配电站2#变压器	630	33.85	630	416.745	未进入负面清单	否	无	10.16%
18969	开发区	66kV沈阳路变	10kV青松线	心海阳光配电站3#变压器	630	22.57	630	487.809	未进入负面清单	否	无	6.77%
18970	开发区	66kV沈阳路变	10kV红南乙线	文园海景配电站1#变压器	800	23.73	800	610.16	未进入负面清单	否	无	7.12%
18971	开发区	66kV沈阳路变	10kV红南乙线	文园海景配电站2#变压器	800	29.73	800	562.16	未进入负面清单	否	无	8.92%
18972	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区1#配电站1#变压器	630	30.74	630	436.338	未进入负面清单	否	无	9.22%
18973	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区1#配电站2#变压器	630	26.62	630	462.294	未进入负面清单	否	无	7.99%
18974	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区2#配电站1#变压器	630	31.8	630	429.66	未进入负面清单	否	无	9.54%
18975	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区2#配电站2#变压器	630	25.21	630	471.177	未进入负面清单	否	无	7.56%
18976	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区3#配电站1#变压器	800	27.27	800	581.84	未进入负面清单	否	无	8.18%
18977	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区3#配电站2#变压器	800	24.03	800	607.76	未进入负面清单	否	无	7.21%
18978	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区3#配电站3#变压器	800	21.04	800	631.68	未进入负面清单	否	无	6.31%
18979	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区4#配电站1#变压器	800	21.39	800	628.88	未进入负面清单	否	无	6.42%
18980	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区4#配电站2#变压器	800	27.97	800	576.24	未进入负面清单	否	无	8.39%
18981	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区4#配电站3#变压器	800	28.8	800	569.6	未进入负面清单	否	无	8.64%
18982	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区5#配电站1#变压器	630	27.97	630	453.789	未进入负面清单	否	无	8.39%
18983	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区5#配电站2#变压器	630	10.07	630	566.559	未进入负面清单	否	无	3.02%
18984	开发区	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾1#配电站1#变压器	630	10.13	630	566.181	未进入负面清单	否	无	3.04%
18985	开发区	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾1#配电站2#变压器	630	28.64	630	449.568	未进入负面清单	否	无	8.59%
18986	开发区	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾2#配电站1#变压器	630	30.89	630	435.393	未进入负面清单	否	无	9.27%
18987	开发区	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾2#配电站2#变压器	630	10.07	630	566.559	未进入负面清单	否	无	3.02%
18988	开发区	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾3#配电站1#变压器	800	27.23	800	582.16	未进入负面清单	否	无	8.17%
18989	开发区	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾3#配电站2#变压器	800	23.53	800	611.76	未进入负面清单	否	无	7.06%
18990	开发区	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾3#配电站3#变压器	800	10.07	800	719.44	未进入负面清单	否	无	3.02%
18991	开发区	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾4#配电站1#变压器	800	10.05	800	719.6	未进入负面清单	否	无	3.02%
18992	开发区	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾4#配电站2#变压器	800	26.57	800	587.44	未进入负面清单	否	无	7.97%
18993	开发区	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾4#配电站3#变压器	800	27.09	800	583.28	未进入负面清单	否	无	8.13%
18994	开发区	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾5#配电站1#变压器	800	32.03	800	543.76	未进入负面清单	否	无	9.61%
18995	开发区	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾5#配电站2#变压器	800	10.08	800	719.36	未进入负面清单	否	无	3.02%
18996	开发区	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾5#配电站3#变压器	800	19.15	800	646.8	未进入负面清单	否	无	5.75%
18997	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海21-1#配电站1#变压器	630	27.6	630	456.12	未进入负面清单	否	无	8.28%
18998	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海21-1#配电站2#变压器	630	30.87	630	435.519	未进入负面清单	否	无	9.26%
18999	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海21-1#配电站3#变压器	630	23.57	630	481.509	未进入负面清单	否	无	7.07%
19000	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海21-2#配电站1#变压器	630	20.92	630	498.204	未进入负面清单	否	无	6.28%
19001	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海21-2#配电站2#变压器	630	24.72	630	474.264	未进入负面清单	否	无	7.42%
19002	开发区	66kV长春路变	10kV新桥甲线	星辰配电站1#变压器	800	44.74	800	442.08	未进入负面清单	否	无	13.42%
19003	开发区	66kV长春路变	10kV新桥甲线	星辰配电站2#变压器	800	36.98	800	504.16	未进入负面清单	否	无	11.09%
19004	开发区	66kV长春路变	10kV新桥甲线	星辰配电站3#变压器	800	21.92	800	624.64	未进入负面清单	否	无	6.58%
19005	开发区	66kV港前变	10kV谷地线	海天1#配电站1#变压器	630	33	630	422.1	未进入负面清单	否	无	9.90%
19006	开发区	66kV港前变	10kV谷地线	海天1#配电站2#变压器	630	31.74	630	430.038	未进入负面清单	否	无	9.52%
19007	开发区	66kV港前变	10kV谷地线	海天2#配电站1#变压器	630	31.77	630	429.849	未进入负面清单	否	无	9.53%
19008	开发区	66kV港前变	10kV谷地线	海天2#配电站2#变压器	630	33.89	630	416.493	未进入负面清单	否	无	10.17%
19009	开发区	66kV港前变	10kV谷地线	海天2#配电站3#变压器	630	10.13	630	566.181	未进入负面清单	否	无	3.04%
19010	开发区	66kV港前变	10kV谷地线	理想城1#配电站1#变压器	630	10.09	630	566.433	未进入负面清单	否	无	3.03%
19011	开发区	66kV港前变	10kV谷地线	理想城1#配电站2#变压器	630	10.08	630	566.496	未进入负面清单	否	无	3.02%
19012	开发区	66kV港前变	10kV谷地线	理想城1#配电站3#变压器	630	19.43	630	507.591	未进入负面清单	否	无	5.83%
19013	开发区	66kV港前变	10kV谷地线	理想城2#配电站1#变压器	630	10.11	630	566.307	未进入负面清单	否	无	3.03%
19014	开发区	66kV港前变	10kV谷地线	理想城2#配电站2#变压器	630	10.09	630	566.433	未进入负面清单	否	无	3.03%
19015	开发区	66kV港前变	10kV谷地线	理想城2#配电站3#变压器	630	10.09	630	566.433	未进入负面清单	否	无	3.03%
19016	开发区	66kV港前变	10kV谷地线	理想城3#配电站1#变压器	630	10.08	630	566.496	未进入负面清单	否	无	3.02%
19017	开发区	66kV港前变	10kV谷地线	理想城3#配电站2#变压器	630	11.08	630	560.196	未进入负面清单	否	无	3.32%
19018	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	览海园1#配电站1#变压器	630	10.06	630	566.622	未进入负面清单	否	无	3.02%
19019	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	览海园1#配电站2#变压器	630	10.08	630	566.496	未进入负面清单	否	无	3.02%
19020	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	览海园1#配电站3#变压器	630	10.09	630	566.433	未进入负面清单	否	无	3.03%
19021	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	览海园2#配电站1#变压器	630	10.11	630	566.307	未进入负面清单	否	无	3.03%
19022	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	览海园2#配电站2#变压器	630	10.07	630	566.559	未进入负面清单	否	无	3.02%
19023	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	览海园2#配电站3#变压器	630	10.07	630	566.559	未进入负面清单	否	无	3.02%

19024	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	览海园3#配电站1#变压器	630	10.09	630	566.433	未进入负面清单	否	无	3.03%
19025	开发区	66kV红星变	10kV渔港线	览海园3#配电站2#变压器	630	10.11	630	566.307	未进入负面清单	否	无	3.03%
19026	开发区	66kV金马变	10kV安盛甲线	安百配电站1#变压器	800	70.49	800	236.08	未进入负面清单	否	无	21.15%
19027	开发区	66kV金马变	10kV安盛甲线	安百配电站2#变压器	800	10.21	800	718.32	未进入负面清单	否	无	3.06%
19028	开发区	66kV辽河变	10kV日线	鹏羽花园1#配电站1#变压器	800	24.06	800	607.52	未进入负面清单	否	无	7.22%
19029	开发区	66kV辽河变	10kV日线	鹏羽花园1#配电站2#变压器	800	25.73	800	594.16	未进入负面清单	否	无	7.22%
19030	开发区	66kV辽河变	10kV日线	鹏羽花园1#配电站3#变压器	800	19.5	800	644	未进入负面清单	否	无	5.85%
19031	开发区	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓1#配电站1#变压器	630	28.23	630	452.151	未进入负面清单	否	无	8.47%
19032	开发区	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓1#配电站2#变压器	630	55.65	630	279.405	未进入负面清单	否	无	16.70%
19033	开发区	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓1#配电站3#变压器	630	50.03	630	314.811	未进入负面清单	否	无	15.01%
19034	开发区	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓2#配电站1#变压器	800	42.77	800	457.84	未进入负面清单	否	无	12.83%
19035	开发区	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓2#配电站2#变压器	800	40.34	800	477.28	未进入负面清单	否	无	12.10%
19036	开发区	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓3#配电站1#变压器	800	42.35	800	461.2	未进入负面清单	否	无	12.71%
19037	开发区	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓3#配电站2#变压器	800	36.58	800	507.36	未进入负面清单	否	无	10.97%
19038	开发区	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓4#配电站1#变压器	800	64.5	800	284	未进入负面清单	否	无	19.35%
19039	开发区	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓4#配电站2#变压器	800	59.82	800	321.44	未进入负面清单	否	无	17.95%
19040	开发区	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓4#配电站3#变压器	800	37.44	800	500.48	未进入负面清单	否	无	11.23%
19041	开发区	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓5#配电站1#变压器	800	65.75	800	274	未进入负面清单	否	无	19.73%
19042	开发区	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓5#配电站2#变压器	800	22.76	800	617.92	未进入负面清单	否	无	6.83%
19043	开发区	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓5#配电站3#变压器	800	55.57	800	355.44	未进入负面清单	否	无	16.67%
19044	开发区	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓6#配电站1#变压器	800	55.22	800	358.24	未进入负面清单	否	无	16.57%
19045	开发区	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓6#配电站2#变压器	800	10	800	720	未进入负面清单	否	无	3.00%
19046	开发区	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓6#配电站3#变压器	800	56.68	800	346.56	未进入负面清单	否	无	17.00%
19047	开发区	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓7#配电站1#变压器	630	36.43	630	400.491	未进入负面清单	否	无	10.93%
19048	开发区	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓7#配电站2#变压器	630	33	630	422.1	未进入负面清单	否	无	9.90%
19049	开发区	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓7#配电站3#变压器	630	41.26	630	370.062	未进入负面清单	否	无	12.38%
19050	开发区	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓8#配电站1#变压器	630	26.22	630	464.814	未进入负面清单	否	无	7.87%
19051	开发区	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓8#配电站2#变压器	630	31.21	630	433.377	未进入负面清单	否	无	9.36%
19052	开发区	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓8#配电站3#变压器	630	35.93	630	403.641	未进入负面清单	否	无	10.78%
19053	开发区	66kV辽河变	10kV团西线	鹏羽花园2#配电站1#变压器	800	24.03	800	607.76	未进入负面清单	否	无	7.21%
19054	开发区	66kV辽河变	10kV团西线	鹏羽花园2#配电站2#变压器	800	24.64	800	602.88	未进入负面清单	否	无	7.39%
19055	开发区	66kV辽河变	10kV团西线	鹏羽花园2#配电站3#变压器	800	18.98	800	648.16	未进入负面清单	否	无	5.69%
19056	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈西甲线	银帆国际1#配电站1#变压器	800	23	800	616	未进入负面清单	否	无	6.90%
19057	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈西甲线	银帆国际1#配电站2#变压器	800	26.94	800	584.48	未进入负面清单	否	无	8.08%
19058	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈西甲线	银帆国际1#配电站3#变压器	800	25.29	800	597.68	未进入负面清单	否	无	7.59%
19059	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈西甲线	银帆国际2#配电站1#变压器	800	26.73	800	586.16	未进入负面清单	否	无	8.02%
19060	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈西甲线	银帆国际2#配电站2#变压器	800	25.78	800	593.76	未进入负面清单	否	无	7.73%
19061	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈西甲线	银帆国际2#配电站3#变压器	800	18.16	800	654.72	未进入负面清单	否	无	5.45%
19062	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈西乙线	银帆国际3#配电站1#变压器	800	25.32	800	597.44	未进入负面清单	否	无	7.60%
19063	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈西乙线	银帆国际3#配电站2#变压器	800	27.36	800	581.12	未进入负面清单	否	无	8.21%
19064	开发区	66kV沈阳路变电站	10kV沈西乙线	银帆国际3#配电站3#变压器	800	19.24	800	646.08	未进入负面清单	否	无	5.77%
19065	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海22-1#配电站1#变压器	630	30.5	630	437.85	未进入负面清单	否	无	9.15%
19066	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海22-1#配电站2#变压器	630	23.17	630	484.029	未进入负面清单	否	无	6.95%
19067	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海22-1#配电站3#变压器	630	26.66	630	462.042	未进入负面清单	否	无	8.00%
19068	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海22-2#配电站1#变压器	630	10.12	630	566.244	未进入负面清单	否	无	3.04%
19069	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星海22-2#配电站2#变压器	630	25.73	630	467.901	未进入负面清单	否	无	7.72%
19070	开发区	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐4#配电站1#变压器	630	10.1	630	566.37	未进入负面清单	否	无	3.03%
19071	开发区	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐4#配电站2#变压器	630	10.1	630	566.37	未进入负面清单	否	无	3.03%
19072	开发区	66kV长春路变	10kV金湖线	金西配电站1#变压器	800	10.17	800	718.64	未进入负面清单	否	无	3.05%
19073	开发区	66kV长春路变	10kV金湖线	金西配电站2#变压器	800	10.1	800	719.2	未进入负面清单	否	无	3.03%
19074	开发区	66kV长春路变	10kV金湖线	金西配电站3#变压器	800	10.16	800	718.72	未进入负面清单	否	无	3.05%
19075	开发区	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座1#配电站1#变压器	630	10.08	630	566.496	未进入负面清单	否	无	3.02%
19076	开发区	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座1#配电站2#变压器	630	10.08	630	566.496	未进入负面清单	否	无	3.02%
19077	开发区	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座1#配电站3#变压器	630	10.08	630	566.496	未进入负面清单	否	无	3.02%
19078	开发区	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座2#配电站1#变压器	630	10.08	630	566.496	未进入负面清单	否	无	3.02%
19079	开发区	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座2#配电站2#变压器	630	28.53	630	450.261	未进入负面清单	否	无	8.56%
19080	开发区	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座2#配电站3#变压器	630	10.08	630	566.496	未进入负面清单	否	无	3.02%
19081	开发区	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座3#配电站1#变压器	630	24.81	630	473.697	未进入负面清单	否	无	7.44%
19082	开发区	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座3#配电站2#变压器	630	35.32	630	407.484	未进入负面清单	否	无	10.60%



19083	开发区	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座3#配电站3#变压器	630	21.1	630	497.07	未进入负面清单	否	无	6.33%
19084	开发区	66kV松岚变	10KV黑山线	圣地秋实1#配电站1#变压器	630	10.09	630	566.433	未进入负面清单	否	无	3.03%
19085	开发区	66kV松岚变	10KV黑山线	圣地秋实1#配电站2#变压器	630	10.12	630	566.244	未进入负面清单	否	无	3.04%
19086	开发区	66kV松岚变	10KV黑山线	圣地秋实1#配电站3#变压器	630	10.06	630	566.622	未进入负面清单	否	无	3.02%
19087	开发区	66kV松岚变	10KV黑山线	圣地秋实2#配电站1#变压器	630	10.08	630	566.496	未进入负面清单	否	无	3.02%
19088	开发区	66kV松岚变	10KV黑山线	圣地秋实2#配电站2#变压器	630	10.06	630	566.622	未进入负面清单	否	无	3.02%
19089	开发区	66kV松岚变	10KV黑山线	圣地秋实2#配电站3#变压器	630	44.1	630	352.17	未进入负面清单	否	无	13.23%
19090	开发区	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛1#配电站1#变压器	800	18.75	800	650	未进入负面清单	否	无	5.63%
19091	开发区	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛1#配电站2#变压器	800	10.04	800	719.68	未进入负面清单	否	无	3.01%
19092	开发区	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛1#配电站3#变压器	800	41.17	800	470.64	未进入负面清单	否	无	12.35%
19093	开发区	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛2#配电站1#变压器	800	36.8	800	505.6	未进入负面清单	否	无	11.04%
19094	开发区	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛2#配电站2#变压器	800	44.69	800	442.48	未进入负面清单	否	无	13.41%
19095	开发区	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛2#配电站3#变压器	800	46.52	800	427.84	未进入负面清单	否	无	13.96%
19096	开发区	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛3#配电站1#变压器	630	10.08	630	566.496	未进入负面清单	否	无	3.02%
19097	开发区	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛3#配电站2#变压器	630	42.56	630	361.872	未进入负面清单	否	无	12.77%
19098	开发区	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛3#配电站3#变压器	630	20.44	630	501.228	未进入负面清单	否	无	6.13%
19099	开发区	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西28#配电站1#变压器	630	10.16	630	565.992	未进入负面清单	否	无	3.05%
19100	开发区	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西28#配电站2#变压器	630	39.3	630	382.41	未进入负面清单	否	无	11.79%
19101	开发区	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西31#配电站1#变压器	630	36.31	630	401.247	未进入负面清单	否	无	10.89%
19102	开发区	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西31#配电站2#变压器	630	10.14	630	566.118	未进入负面清单	否	无	3.04%
19103	开发区	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西21#配电站1#变压器	630	10.08	630	566.496	未进入负面清单	否	无	3.02%
19104	开发区	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西21#配电站2#变压器	630	34.65	630	411.705	未进入负面清单	否	无	10.40%
19105	开发区	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西22-1#配电站1#变压器	630	10.02	630	566.874	未进入负面清单	否	无	3.01%
19106	开发区	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西22-1#配电站2#变压器	630	10.17	630	565.929	未进入负面清单	否	无	3.05%
19107	开发区	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西22-2#配电站1#变压器	630	10.09	630	566.433	未进入负面清单	否	无	3.03%
19108	开发区	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西22-2#配电站2#变压器	630	10.06	630	566.622	未进入负面清单	否	无	3.02%
19109	开发区	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西22-2#配电站2#变压器	630	10.06	630	566.622	未进入负面清单	否	无	3.02%
19110	开发区	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西33#配电站1#变压器	630	10.1	630	566.37	未进入负面清单	否	无	3.03%
19111	开发区	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西33#配电站2#变压器	630	10.13	630	566.181	未进入负面清单	否	无	3.04%
19112	开发区	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西33#配电站3#变压器	630	10.11	630	566.307	未进入负面清单	否	无	3.03%
19113	开发区	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西25#配电站1#变压器	630	10.04	630	566.748	未进入负面清单	否	无	3.01%
19114	开发区	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西25#配电站2#变压器	630	10.1	630	566.37	未进入负面清单	否	无	3.03%
19115	开发区	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西25#配电站3#变压器	630	25.69	630	468.153	未进入负面清单	否	无	7.71%
19116	开发区	66kV金马变	10kV安盛甲线	安百配电站3#变压器	630	23.88	630	479.556	未进入负面清单	否	无	7.16%
19117	开发区	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸1#配电站1#变压器	800	35.98	800	512.16	未进入负面清单	否	无	10.79%
19118	开发区	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸1#配电站2#变压器	800	10.06	800	719.52	未进入负面清单	否	无	3.02%
19119	开发区	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸1#配电站3#变压器	800	10.05	800	719.6	未进入负面清单	否	无	3.02%
19120	开发区	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸2#配电站1#变压器	800	46.46	800	428.32	未进入负面清单	否	无	13.94%
19121	开发区	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸2#配电站2#变压器	800	10.06	800	719.52	未进入负面清单	否	无	3.02%
19122	开发区	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸2#配电站3#变压器	800	10.05	800	719.6	未进入负面清单	否	无	3.02%
19123	开发区	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸3#配电站1#变压器	800	46.33	800	429.36	未进入负面清单	否	无	13.90%
19124	开发区	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸3#配电站2#变压器	800	10.04	800	719.68	未进入负面清单	否	无	3.01%
19125	开发区	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸3#配电站3#变压器	800	10.05	800	719.6	未进入负面清单	否	无	3.02%
19126	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星湾1#配电站1#变压器	630	26.56	630	462.672	未进入负面清单	否	无	7.97%
19127	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星湾1#配电站1#变压器	630	26.56	630	462.672	未进入负面清单	否	无	7.97%
19128	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星湾2#配电站1#变压器	630	45.77	630	341.649	未进入负面清单	否	无	13.73%
19129	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星湾2#配电站2#变压器	630	43.59	630	355.383	未进入负面清单	否	无	13.08%
19130	开发区	66kV红星变	10kV大渔线	红星湾2#配电站3#变压器	630	42.85	630	360.045	未进入负面清单	否	无	12.86%
19131	开发区	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸4#配电站1#变压器	630	10.08	630	566.496	未进入负面清单	否	无	3.02%
19132	开发区	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸4#配电站2#变压器	630	26.12	630	465.444	未进入负面清单	否	无	7.84%
19133	开发区	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸5#配电站1#变压器	630	33.78	630	417.186	未进入负面清单	否	无	10.13%
19134	开发区	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸5#配电站2#变压器	630	10.07	630	566.559	未进入负面清单	否	无	3.02%
19135	开发区	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸6#配电站1#变压器	630	10.09	630	566.433	未进入负面清单	否	无	3.03%
19136	开发区	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸6#配电站2#变压器	630	10.06	630	566.622	未进入负面清单	否	无	3.02%
19137	开发区	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸6#配电站3#变压器	630	10.06	630	566.622	未进入负面清单	否	无	3.02%
19138	开发区	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕二期1#配电站1#变压器	800	10.11	800	719.12	未进入负面清单	否	无	3.03%
19139	开发区	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕二期1#配电站2#变压器	800	10.05	800	719.6	未进入负面清单	否	无	3.02%
19140	开发区	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕二期2#配电站1#变压器	800	10.03	800	719.76	未进入负面清单	否	无	3.01%
19141	开发区	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕二期2#配电站2#变压器	800	10.05	800	719.6	未进入负面清单	否	无	3.02%

19142	开发区	66kV松岚变	10KV华山乙线	富林国际配电站1#变压器	630	38.63	630	386.631	未进入负面清单	否	无	11.59%
19143	开发区	66kV松岚变	10KV华山乙线	富林国际配电站2#变压器	630	28.19	630	452.403	未进入负面清单	否	无	8.46%
19144	开发区	66kV松岚变	10KV华山乙线	富林国际配电站3#变压器	630	46.07	630	339.759	未进入负面清单	否	无	13.82%
19145	开发区	66kV二道河变	10KV洛桑线	瑞仕家园4#配电站1#变压器	800	10.08	800	719.36	未进入负面清单	否	无	3.02%
19146	开发区	66kV二道河变	10KV洛桑线	瑞仕家园4#配电站2#变压器	800	10.06	800	719.52	未进入负面清单	否	无	3.02%
19147	开发区	66kV二道河变	10KV洛桑线	瑞仕家园5#配电站1#变压器	800	10.07	800	719.44	未进入负面清单	否	无	3.02%
19148	开发区	66kV二道河变	10KV洛桑线	瑞仕家园5#配电站2#变压器	800	10.09	800	719.28	未进入负面清单	否	无	3.03%
19149	开发区	66kV十里岗变	10KV杏林甲线	隆昌配电站1#变压器	800	10.07	800	719.44	未进入负面清单	否	无	3.02%
19150	开发区	66kV十里岗变	10KV杏林甲线	隆昌配电站2#变压器	800	10.07	800	719.44	未进入负面清单	否	无	3.02%
19151	开发区	66kV金马变	10KV山南线	山海公园1#配电站1#变压器	630	31.62	630	430.794	未进入负面清单	否	无	9.49%
19152	开发区	66kV金马变	10KV山南线	山海公园1#配电站2#变压器	630	36.82	630	398.034	未进入负面清单	否	无	11.05%
19153	开发区	66kV金马变	10KV山南线	山海公园2#配电站1#变压器	630	44.73	630	348.201	未进入负面清单	否	无	13.42%
19154	开发区	66kV金马变	10KV山南线	山海公园2#配电站2#变压器	630	43.87	630	353.619	未进入负面清单	否	无	13.16%
19155	开发区	66kV金马变	10KV山南线	山海公园3#配电站1#变压器	630	49.83	630	316.071	未进入负面清单	否	无	14.95%
19156	开发区	66kV金马变	10KV山南线	山海公园3#配电站2#变压器	630	49.8	630	316.26	未进入负面清单	否	无	14.94%
19157	开发区	66kV红星变	10KV大渔线	红星首府1#配电站1#变压器	630	36.98	630	397.026	未进入负面清单	否	无	11.09%
19158	开发区	66kV红星变	10KV大渔线	红星首府1#配电站2#变压器	630	46.43	630	337.491	未进入负面清单	否	无	13.93%
19159	开发区	66kV红星变	10KV大渔线	红星首府1#配电站3#变压器	630	10.13	630	566.181	未进入负面清单	否	无	3.04%
19160	开发区	66kV红星变	10KV大渔线	红星首府2#配电站1#变压器	630	40.81	630	372.897	未进入负面清单	否	无	12.24%
19161	开发区	66kV红星变	10KV大渔线	红星首府2#配电站2#变压器	630	24.56	630	475.272	未进入负面清单	否	无	7.37%
19162	开发区	66kV红星变	10KV大渔线	红星首府2#配电站3#变压器	630	31.63	630	430.731	未进入负面清单	否	无	9.49%
19163	开发区	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾1#配电站1#变压器	630	40.17	630	376.929	未进入负面清单	否	无	12.05%
19164	开发区	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾1#配电站2#变压器	630	49.62	630	317.394	未进入负面清单	否	无	14.89%
19165	开发区	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾1#配电站3#变压器	630	33.92	630	416.304	未进入负面清单	否	无	10.18%
19166	开发区	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾2#配电站1#变压器	630	47.86	630	328.482	未进入负面清单	否	无	14.36%
19167	开发区	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾2#配电站2#变压器	630	36.96	630	397.152	未进入负面清单	否	无	11.09%
19168	开发区	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾2#配电站3#变压器	630	37.77	630	392.049	未进入负面清单	否	无	11.33%
19169	开发区	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾3#配电站1#变压器	630	34.26	630	414.162	未进入负面清单	否	无	10.28%
19170	开发区	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾3#配电站2#变压器	630	39	630	384.3	未进入负面清单	否	无	11.70%
19171	开发区	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾3#配电站3#变压器	630	36.9	630	397.53	未进入负面清单	否	无	11.07%
19172	开发区	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾4#配电站1#变压器	630	34.19	630	414.603	未进入负面清单	否	无	10.26%
19173	开发区	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾4#配电站2#变压器	630	33.09	630	421.533	未进入负面清单	否	无	9.93%
19174	开发区	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾4#配电站3#变压器	630	22.48	630	488.376	未进入负面清单	否	无	6.74%
19175	开发区	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾5#配电站1#变压器	630	25.52	630	469.224	未进入负面清单	否	无	7.66%
19176	开发区	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾5#配电站2#变压器	630	10.04	630	566.748	未进入负面清单	否	无	3.01%
19177	开发区	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾5#配电站3#变压器	630	42.93	630	359.541	未进入负面清单	否	无	12.88%
19178	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期1#配电站1#变压器	630	10.06	630	566.622	未进入负面清单	否	无	3.02%
19179	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期1#配电站2#变压器	630	10.03	630	566.811	未进入负面清单	否	无	3.01%
19180	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期1#配电站3#变压器	630	10.06	630	566.622	未进入负面清单	否	无	3.02%
19181	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期2#配电站1#变压器	630	10.05	630	566.685	未进入负面清单	否	无	3.02%
19182	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期2#配电站2#变压器	630	10.05	630	566.685	未进入负面清单	否	无	3.02%
19183	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期2#配电站3#变压器	630	10.04	630	566.748	未进入负面清单	否	无	3.01%
19184	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期3#配电站1#变压器	630	17.61	630	519.057	未进入负面清单	否	无	5.28%
19185	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期3#配电站2#变压器	630	10.04	630	566.748	未进入负面清单	否	无	3.01%
19186	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期3#配电站3#变压器	630	10.03	630	566.811	未进入负面清单	否	无	3.01%
19187	开发区	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园1#配电站1#变压器	800	10.05	800	719.6	未进入负面清单	否	无	3.02%
19188	开发区	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园1#配电站2#变压器	800	10.06	800	719.52	未进入负面清单	否	无	3.02%
19189	开发区	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园1#配电站3#变压器	800	10.05	800	719.6	未进入负面清单	否	无	3.02%
19190	开发区	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园2#配电站1#变压器	800	10.07	800	719.44	未进入负面清单	否	无	3.02%
19191	开发区	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园2#配电站2#变压器	800	10.05	800	719.6	未进入负面清单	否	无	3.02%
19192	开发区	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园2#配电站3#变压器	800	10.05	800	719.6	未进入负面清单	否	无	3.02%
19193	开发区	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园3#配电站1#变压器	800	10.03	800	719.76	未进入负面清单	否	无	3.01%
19194	开发区	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园3#配电站2#变压器	800	10.05	800	719.6	未进入负面清单	否	无	3.02%
19195	开发区	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园3#配电站3#变压器	800	10.03	800	719.76	未进入负面清单	否	无	3.01%
19196	开发区	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园4#配电站1#变压器	800	10.05	800	719.6	未进入负面清单	否	无	3.02%
19197	开发区	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园4#配电站2#变压器	800	10.05	800	719.6	未进入负面清单	否	无	3.02%
19198	开发区	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园4#配电站3#变压器	800	10.05	800	719.6	未进入负面清单	否	无	3.02%
19199	开发区	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业1#配电站1#变压器	800	10.03	800	719.76	未进入负面清单	否	无	3.01%
19200	开发区	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业1#配电站2#变压器	800	10.04	800	719.68	未进入负面清单	否	无	3.01%

19201	开发区	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业2#配电站1#变压器	800	10.03	800	719.76	未进入负面清单	否	无	3.01%
19202	开发区	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业2#配电站2#变压器	800	10.04	800	719.68	未进入负面清单	否	无	3.01%
19203	开发区	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业3#配电站1#变压器	800	10.04	800	719.68	未进入负面清单	否	无	3.01%
19204	开发区	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业3#配电站2#变压器	800	10.03	800	719.76	未进入负面清单	否	无	3.01%
19205	开发区	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业4#配电站1#变压器	800	10.03	800	719.76	未进入负面清单	否	无	3.01%
19206	开发区	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业4#配电站2#变压器	800	10.04	800	719.68	未进入负面清单	否	无	3.01%
19207	开发区	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业4#配电站3#变压器	800	10.05	800	719.6	未进入负面清单	否	无	3.02%
19208	开发区	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期1#配电站1#变压器	630	10.08	630	566.496	未进入负面清单	否	无	3.02%
19209	开发区	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期1#配电站2#变压器	630	10.08	630	566.496	未进入负面清单	否	无	3.02%
19210	开发区	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期1#配电站3#变压器	630	10.04	630	566.748	未进入负面清单	否	无	3.01%
19211	开发区	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期2#配电站1#变压器	630	10.12	630	566.244	未进入负面清单	否	无	3.04%
19212	开发区	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期2#配电站2#变压器	630	10.13	630	566.181	未进入负面清单	否	无	3.04%
19213	开发区	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期2#配电站3#变压器	630	10.1	630	566.37	未进入负面清单	否	无	3.03%
19214	开发区	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期3#配电站1#变压器	630	10.03	630	566.811	未进入负面清单	否	无	3.01%
19215	开发区	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期3#配电站2#变压器	630	10.03	630	566.811	未进入负面清单	否	无	3.01%
19216	开发区	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期3#配电站3#变压器	630	10.04	630	566.748	未进入负面清单	否	无	3.01%
19217	开发区	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期4#配电站1#变压器	630	10.12	630	566.244	未进入负面清单	否	无	3.04%
19218	开发区	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期4#配电站2#变压器	630	10.14	630	566.118	未进入负面清单	否	无	3.04%
19219	开发区	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期4#配电站3#变压器	630	10.07	630	566.559	未进入负面清单	否	无	3.02%
19220	开发区	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期5#配电站1#变压器	630	10.1	630	566.37	未进入负面清单	否	无	3.03%
19221	开发区	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期5#配电站2#变压器	630	10.13	630	566.181	未进入负面清单	否	无	3.04%
19222	开发区	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期5#配电站3#变压器	630	10.03	630	566.811	未进入负面清单	否	无	3.01%
19223	开发区	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期6#配电站1#变压器	630	10.06	630	566.622	未进入负面清单	否	无	3.02%
19224	开发区	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期6#配电站2#变压器	630	10.09	630	566.433	未进入负面清单	否	无	3.03%
19225	开发区	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期6#配电站3#变压器	630	10.07	630	566.559	未进入负面清单	否	无	3.02%
19226	开发区	66kV长春路变	10KV新桥乙线	新中配电站1#变压器	800	41.6	800	467.2	未进入负面清单	否	无	12.48%
19227	开发区	66kV长春路变	10KV新桥乙线	新中配电站2#变压器	800	32.58	800	539.36	未进入负面清单	否	无	9.77%
19228	开发区	66kV长春路变	10KV新桥乙线	新中配电站3#变压器	800	10.16	800	718.72	未进入负面清单	否	无	3.05%
19229	开发区	66kV二道河变	10KV振鹏线	长河配电站1#变压器	800	45.9	800	432.8	未进入负面清单	否	无	13.77%
19230	开发区	66kV二道河变	10KV振鹏线	长河配电站2#变压器	800	43.57	800	451.44	未进入负面清单	否	无	13.07%
19231	开发区	66kV二道河变	10KV振鹏线	长河配电站3#变压器	800	10.11	800	719.12	未进入负面清单	否	无	3.03%
19232	开发区	66kV二道河变	10KV经典线	半岛北岸2#配电站2#变压器	800	34.29	800	525.68	未进入负面清单	否	无	10.29%
19233	开发区	66kV二道河变	10KV经典线	半岛北岸2#配电站3#变压器	800	10.11	800	719.12	未进入负面清单	否	无	3.03%
19234	开发区	66kV金马变	10KV东山乙线	新桥配电站1#变压器	800	22.01	800	623.92	未进入负面清单	否	无	6.60%
19235	开发区	66kV金马变	10KV东山乙线	新桥配电站2#变压器	800	38.46	800	492.32	未进入负面清单	否	无	11.54%
19236	开发区	66kV金马变	11KV东山乙线	新桥配电站3#变压器	800	10.17	800	718.64	未进入负面清单	否	无	3.05%
19237	开发区	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾1#配电站1#变压器	800	10	800	720	未进入负面清单	否	无	3.00%
19238	开发区	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾1#配电站2#变压器	800	10.03	800	719.76	未进入负面清单	否	无	3.01%
19239	开发区	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾1#配电站3#变压器	800	10	800	720	未进入负面清单	否	无	3.00%
19240	开发区	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾2#配电站1#变压器	800	10	800	720	未进入负面清单	否	无	3.00%
19241	开发区	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾2#配电站2#变压器	800	10.04	800	719.68	未进入负面清单	否	无	3.01%
19242	开发区	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾2#配电站3#变压器	800	10	800	720	未进入负面清单	否	无	3.00%
19243	开发区	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾3#配电站1#变压器	800	10.01	800	719.92	未进入负面清单	否	无	3.00%
19244	开发区	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾3#配电站2#变压器	800	10.04	800	719.68	未进入负面清单	否	无	3.01%
19245	开发区	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾3#配电站3#变压器	800	10	800	720	未进入负面清单	否	无	3.00%
19246	开发区	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾4#配电站1#变压器	800	10.01	800	719.92	未进入负面清单	否	无	3.00%
19247	开发区	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾4#配电站2#变压器	800	10.01	800	719.92	未进入负面清单	否	无	3.00%
19248	开发区	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾4#配电站3#变压器	800	10.04	800	719.68	未进入负面清单	否	无	3.01%
19249	开发区	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾5#配电站1#变压器	800	10.01	800	719.92	未进入负面清单	否	无	3.00%
19250	开发区	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾5#配电站2#变压器	800	10.01	800	719.92	未进入负面清单	否	无	3.00%
19251	开发区	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾5#配电站3#变压器	800	10.04	800	719.68	未进入负面清单	否	无	3.01%
19252	开发区	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾6#配电站1#变压器	800	10	800	720	未进入负面清单	否	无	3.00%
19253	开发区	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾6#配电站2#变压器	800	10.01	800	719.92	未进入负面清单	否	无	3.00%
19254	开发区	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾6#配电站3#变压器	800	10.04	800	719.68	未进入负面清单	否	无	3.01%
19255	开发区	66kV开发变	10KV亿嘉甲线	摩墅公馆1#配电站1#变压器	800	26.75	800	586	未进入负面清单	否	无	8.03%
19256	开发区	66kV开发变	10KV亿嘉甲线	摩墅公馆1#配电站2#变压器	800	27.34	800	581.28	未进入负面清单	否	无	8.20%
19257	开发区	66kV开发变	10KV亿嘉甲线	摩墅公馆1#配电站3#变压器	800	40.46	800	476.32	未进入负面清单	否	无	12.14%
19258	开发区	66kV金马变	10KV摩墅线	摩墅公馆2#配电站1#变压器	800	29.25	800	566	未进入负面清单	否	无	8.78%
19259	开发区	66kV金马变	10KV摩墅线	摩墅公馆2#配电站2#变压器	800	21.86	800	625.12	未进入负面清单	否	无	6.56%

19260	开发区	66kV开发变	10KV亿嘉甲线	摩墅公馆3#配电站1#变压器	800	41.49	800	468.08	未进入负面清单	否	无	12.45%
19261	开发区	66kV开发变	10KV亿嘉甲线	摩墅公馆3#配电站2#变压器	800	36.37	800	509.04	未进入负面清单	否	无	10.91%
19262	开发区	66kV金马变	10KV摩墅线	摩墅公馆4#配电站1#变压器	800	23.05	800	615.6	未进入负面清单	否	无	6.92%
19263	开发区	66kV金马变	10KV摩墅线	摩墅公馆4#配电站2#变压器	800	45.64	800	434.88	未进入负面清单	否	无	13.69%
19264	开发区	66kV金马变	10KV摩墅线	摩墅公馆4#配电站3#变压器	800	45.76	800	433.92	未进入负面清单	否	无	13.73%
19265	开发区	66kV金马变	10KV东山乙线	云顶国际公寓住宅1#箱变1#变压器	630	28.16	630	452.592	未进入负面清单	否	无	8.45%
19266	开发区	66kV金马变	10KV东山乙线	云顶国际公寓住宅2#箱变1#变压器	630	16.14	630	528.318	未进入负面清单	否	无	4.84%
19267	开发区	66kV港前变	10KV物流甲线	平谷4#配电站1#变压器	630	24.77	630	473.949	未进入负面清单	否	无	7.43%
19268	开发区	66kV港前变	10KV物流甲线	平谷4#配电站2#变压器	630	27.19	630	458.703	未进入负面清单	否	无	8.16%
19269	开发区	66kV港前变	10KV物流甲线	平谷4#配电站3#变压器	630	24.09	630	478.233	未进入负面清单	否	无	7.23%
19270	开发区	66kV港前变	10KV物流甲线	平谷5#配电站1#变压器	800	15.9	800	672.8	未进入负面清单	否	无	4.77%
19271	开发区	66kV港前变	10KV物流甲线	平谷5#配电站2#变压器	800	20.69	800	634.48	未进入负面清单	否	无	6.21%
19272	开发区	66kV保税变	10KV国贸线	宸龙1#配电站1#变压器	800	29.42	800	564.64	未进入负面清单	否	无	8.83%
19273	开发区	66kV保税变	10KV国贸线	宸龙1#配电站2#变压器	800	16.57	800	667.44	未进入负面清单	否	无	4.97%
19274	开发区	66kV保税变	10KV国贸线	宸龙2#配电站1#变压器	800	30.93	800	552.56	未进入负面清单	否	无	9.28%
19275	开发区	66kV保税变	10KV国贸线	宸龙2#配电站2#变压器	800	21.24	800	630.08	未进入负面清单	否	无	6.37%
19276	开发区	66kV保税变	10KV国贸线	宸龙3#配电站1#变压器	800	18.58	800	651.36	未进入负面清单	否	无	5.57%
19277	开发区	66kV保税变	10KV国贸线	宸龙3#配电站2#变压器	800	28.8	800	569.6	未进入负面清单	否	无	8.64%
19278	开发区	66kV开发变	10KV炮台乙线	翰林府中心配电站1#变压器	800	24.99	800	600.08	未进入负面清单	否	无	7.50%
19279	开发区	66kV开发变	10KV炮台乙线	翰林府中心配电站2#变压器	800	22.07	800	623.44	未进入负面清单	否	无	6.62%
19280	开发区	66kV开发变	10KV炮台乙线	翰林府中心配电站3#变压器	800	26.7	800	586.4	未进入负面清单	否	无	8.01%
19281	开发区	66kV沈阳路变	10KV金广乙线	水郡3#配电站1#变压器	800	25.57	800	595.44	未进入负面清单	否	无	7.67%
19282	开发区	66kV沈阳路变	10KV金广乙线	水郡3#配电站2#变压器	800	21.12	800	631.04	未进入负面清单	否	无	6.34%
19283	开发区	66kV大孤山变	10KV海青线	瑞柏广场1#配电站1#变压器	800	29.72	800	562.24	未进入负面清单	否	无	8.92%
19284	开发区	66kV大孤山变	10KV海青线	瑞柏广场1#配电站2#变压器	800	29.5	800	564	未进入负面清单	否	无	8.85%
19285	开发区	66kV大孤山变	10KV海青线	瑞柏广场1#配电站3#变压器	800	21.55	800	627.6	未进入负面清单	否	无	6.47%
19286	开发区	66kV大孤山变	10KV海青线	瑞柏广场2#配电站1#变压器	800	17.92	800	656.64	未进入负面清单	否	无	5.38%
19287	开发区	66kV大孤山变	10KV海青线	瑞柏广场2#配电站2#变压器	800	20.99	800	632.08	未进入负面清单	否	无	6.30%
19288	开发区	66kV大孤山变	10KV海青线	瑞柏广场2#配电站3#变压器	800	29.54	800	563.68	未进入负面清单	否	无	8.86%
19289	开发区	66kV大孤山变	10KV海青线	瑞柏广场3#配电站1#变压器	800	22.22	800	622.24	未进入负面清单	否	无	6.67%
19290	开发区	66kV大孤山变	10KV海青线	瑞柏广场3#配电站2#变压器	800	23.48	800	612.16	未进入负面清单	否	无	7.04%
19291	开发区	66kV保税变	10KV保北线	苏荷1#箱变1#变压器	800	17.07	800	663.44	未进入负面清单	否	无	5.12%
19292	开发区	66kV保税变	10KV保北线	苏荷2#箱变1#变压器	800	20.86	800	633.12	未进入负面清单	否	无	6.26%
19293	开发区	66kV保税变	10KV保北线	苏荷3#箱变1#变压器	800	29.82	800	561.44	未进入负面清单	否	无	8.95%
19294	开发区	66kV保税变	10KV保北线	苏荷4#箱变1#变压器	800	20.51	800	635.92	未进入负面清单	否	无	6.15%
19295	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创三期1#配电站1#变压器	800	25.36	800	597.12	未进入负面清单	否	无	7.61%
19296	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创三期1#配电站2#变压器	800	29.87	800	561.04	未进入负面清单	否	无	8.96%
19297	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创三期1#配电站3#变压器	800	29.96	800	560.32	未进入负面清单	否	无	8.99%
19298	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创三期2#配电站1#变压器	800	28.26	800	573.92	未进入负面清单	否	无	8.48%
19299	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创三期2#配电站2#变压器	800	24.58	800	603.36	未进入负面清单	否	无	7.37%
19300	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创三期2#配电站3#变压器	800	30.27	800	557.84	未进入负面清单	否	无	9.08%
19301	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创四期1#配电站1#变压器	800	27.26	800	581.92	未进入负面清单	否	无	8.18%
19302	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创四期1#配电站2#变压器	800	29.85	800	561.2	未进入负面清单	否	无	8.96%
19303	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创四期2#配电站1#变压器	800	28.46	800	572.32	未进入负面清单	否	无	8.54%
19304	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创四期2#配电站2#变压器	800	25.32	800	597.44	未进入负面清单	否	无	7.60%
19305	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创四期3#配电站1#变压器	800	28.59	800	571.28	未进入负面清单	否	无	8.58%
19306	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创四期3#配电站2#变压器	800	22.09	800	623.28	未进入负面清单	否	无	6.63%
19307	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创四期4#配电站1#变压器	800	21.68	800	626.56	未进入负面清单	否	无	6.50%
19308	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创四期4#配电站2#变压器	800	20.57	800	635.44	未进入负面清单	否	无	6.17%
19309	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创四期5#配电站1#变压器	800	25.38	800	596.96	未进入负面清单	否	无	7.61%
19310	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创四期5#配电站2#变压器	800	26.79	800	585.68	未进入负面清单	否	无	8.04%
19311	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创四期5#配电站3#变压器	800	28.47	800	572.24	未进入负面清单	否	无	8.54%
19312	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创四期6#配电站1#变压器	800	26.32	800	589.44	未进入负面清单	否	无	7.90%
19313	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创四期6#配电站2#变压器	800	25.91	800	592.72	未进入负面清单	否	无	7.77%
19314	开发区	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创四期6#配电站3#变压器	800	22.58	800	619.36	未进入负面清单	否	无	6.77%
19315	开发区	66kV红星变	10KV大渔线	红星海23#配电站1#变压器	800	20.69	800	634.48	未进入负面清单	否	无	6.21%
19316	开发区	66kV红星变	10KV大渔线	红星海23#配电站2#变压器	800	26.95	800	584.4	未进入负面清单	否	无	8.09%
19317	开发区	66kV金马变	10KV白石线	天海四期中心配电站1#变压器	800	28.75	800	570	未进入负面清单	否	无	8.63%
19318	开发区	66kV金马变	10KV白石线	天海四期中心配电站2#变压器	800	23.29	800	613.68	未进入负面清单	否	无	6.99%

19319	开发区	66kV临港变	10kV海河线	临港小区1#配电站1#变压器	800	20.58	800	635.36	未进入负面清单	否	无	6.17%
19320	开发区	66kV临港变	10kV海河线	临港小区1#配电站2#变压器	800	27.87	800	577.04	未进入负面清单	否	无	8.36%
19321	开发区	66kV临港变	10kV海河线	临港小区2#配电站1#变压器	800	29.68	800	562.56	未进入负面清单	否	无	8.90%
19322	开发区	66kV临港变	10kV海河线	临港小区2#配电站2#变压器	800	26.85	800	585.2	未进入负面清单	否	无	8.06%
19323	开发区	66kV保税变	10kV金源线	金源B配电站1#变压器	800	29.62	800	563.04	未进入负面清单	否	无	8.89%
19324	开发区	66kV保税变	10kV金源线	金源B配电站2#变压器	800	28.87	800	569.04	未进入负面清单	否	无	8.66%
19325	开发区	66kV保税变	10kV金源线	金源C配电站1#变压器	800	22.36	800	621.12	未进入负面清单	否	无	6.71%
19326	开发区	66kV保税变	10kV金源线	金源C配电站2#变压器	800	28.95	800	568.4	未进入负面清单	否	无	8.69%
19327	开发区	66kV保税变	10kV金源线	金源D配电站1#变压器	800	26.97	800	584.24	未进入负面清单	否	无	8.09%
19328	开发区	66kV保税变	10kV金源线	金源D配电站2#变压器	800	23.54	800	611.68	未进入负面清单	否	无	7.06%
19329	开发区	66kV金马变	10kV翠竹线	翠竹三组团配电站1#变压器	800	26.21	800	590.32	未进入负面清单	否	无	7.86%
19330	开发区	66kV金马变	10kV翠竹线	翠竹三组团配电站2#变压器	800	26.98	800	584.16	未进入负面清单	否	无	8.09%
19331	开发区	66kV金马变	10kV翠竹线	翠竹三组团配电站3#变压器	800	24.52	800	603.84	未进入负面清单	否	无	7.36%
19332	开发区	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商1#配电站1#变压器	800	28.95	800	568.4	未进入负面清单	否	无	8.69%
19333	开发区	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商1#配电站2#变压器	800	28.75	800	570	未进入负面清单	否	无	8.63%
19334	开发区	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商2#配电站1#变压器	800	28.65	800	570.8	未进入负面清单	否	无	8.60%
19335	开发区	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商2#配电站2#变压器	800	21.54	800	627.68	未进入负面清单	否	无	6.46%
19336	开发区	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商3#配电站1#变压器	800	22.36	800	621.12	未进入负面清单	否	无	6.71%
19337	开发区	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商3#配电站2#变压器	800	23.58	800	611.36	未进入负面清单	否	无	7.07%
19338	开发区	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商4#配电站1#变压器	800	25.85	800	593.2	未进入负面清单	否	无	7.76%
19339	开发区	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商4#配电站2#变压器	800	26.78	800	585.76	未进入负面清单	否	无	8.03%
19340	开发区	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商4#配电站3#变压器	800	24.63	800	602.96	未进入负面清单	否	无	7.39%
19341	开发区	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商5#配电站1#变压器	800	25.85	800	593.2	未进入负面清单	否	无	7.76%
19342	开发区	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商5#配电站2#变压器	800	22.95	800	616.4	未进入负面清单	否	无	6.89%
19343	开发区	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商5#配电站3#变压器	800	28.96	800	568.32	未进入负面清单	否	无	8.69%
19344	开发区	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商6#配电站1#变压器	800	21.74	800	626.08	未进入负面清单	否	无	6.52%
19345	开发区	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商6#配电站2#变压器	800	25.25	800	598	未进入负面清单	否	无	7.58%
19346	开发区	66kV金马变	10kV翠竹线	翠竹三组1#箱变	630	21.69	630	493.353	未进入负面清单	否	无	6.51%
19347	开发区	66kV金马变	10kV翠竹线	翠竹三组2#箱变	630	21.74	630	493.038	未进入负面清单	否	无	6.52%
19348	开发区	66kV沈阳路变	10kV红南线	合利达实业箱变	400	25.64	400	297.44	未进入负面清单	否	无	7.69%
19349	甘井子区供电公司	华南66kV变电站	华矿线	矿北17#配电站2#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
19350	甘井子区供电公司	华南66kV变电站	华矿线	矿北18#配电站2#变压器	500	25	325	325	未进入负面清单	否	无	1.20%
19351	甘井子区供电公司	华南66kV变电站	冷冻线	香周路4#箱式配电站变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
19352	甘井子区供电公司	华南66kV变电站	千心乙线	山东路18#配电站1#变压器	500	36	270	270	未进入负面清单	否	无	1.20%
19353	甘井子区供电公司	华南66kV变电站	冷冻线	香周路5#箱式配电站1#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
19354	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	椒房1#配电站1#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
19355	甘井子区供电公司	红嘴子66kV变电站	钻石线	钻石湾3#配电站2#变压器	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	1.20%
19356	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	石矿线	东翠鸣苑2#配电站1#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
19357	甘井子区供电公司	华南66kV变电站	自然线	远洋1#配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
19358	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	65053部队东方路2#配电站1#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
19359	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	亿达甲线	林语家话中心亭2#变压器	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	1.20%
19360	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	千心乙线	千山心城6#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
19361	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	千心甲线	千山心城1#配电站1#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
19362	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	刘家桥3#配电站	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
19363	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	梧桐路2#配电站2#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
19364	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友高线	凯旋门4#配电站1#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
19365	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	矿北乙线	矿北16#配电站1#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
19366	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	千心乙线	千山心城2#配电站1#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
19367	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	千心乙线	千山心城4#配电站1#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
19368	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	千心甲线	千山心城5#配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
19369	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	千心甲线	千山心城3#配电站2#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
19370	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	千心乙线	千山心城4#配电站2#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
19371	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	千心甲线	千山心城1#配电站2#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
19372	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	侯西乙线	李家街2#配电站2#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
19373	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	铝制品线	泰华府邸2#配电站2#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
19374	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	铝制品线	泰华府邸1#配电站1#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
19375	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	自然线	远洋1#配电站3#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
19376	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	华锦3#配电站1#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
19377	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	绅士花园1#配电站2#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%

19378	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	龙江线	山东路9#配电站1#变压器	500	53	185	185	未进入负面清单	否	无	1.20%
19379	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	矿北乙线	矿北14#变电站3#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
19380	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	侯西乙线	李家街1#配电站1#变压器	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	1%
19381	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	龙江线	山东路9#配电站2#变压器	500	34	280	280	未进入负面清单	否	无	1.20%
19382	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友高线	远洋广场1#配电站1#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
19383	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	华高线	远洋广场9#配电站1#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
19384	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	郎香小镇1#配电站2#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
19385	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	郎香小镇1#配电站3#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
19386	甘井子区供电公司	66kV华南变	华大甲线	枣园万象1#配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
19387	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园1#配电站1#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
19388	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园1#配电站2#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
19389	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园2#配电站2#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
19390	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园5#配电站1#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
19391	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园5#配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
19392	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园4#配电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
19393	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	矿北27#配电站2#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
19394	甘井子区供电公司	66kV华南变	铝制品线	泰华府邸1#配电站2#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
19395	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	山中村1#配电站1#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
19396	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	华矿线	悦泰1#配电站105	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
19397	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	秋实1#配电站1#变压器	400	42	192	192	未进入负面清单	否	无	1%
19398	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	衡逸园1#配电站2#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
19399	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	李家街2#配电站1#变压器	400	43	188	188	未进入负面清单	否	无	1%
19400	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	郎香小镇1#配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
19401	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园1#配电站3#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
19402	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园2#配电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
19403	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园3#配电站2#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
19404	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园3#配电站3#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
19405	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园4#配电站2#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
19406	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	衡逸园2#配电站1#变压器	315	42	151	151	未进入负面清单	否	无	1%
19407	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	衡逸园3#配电站1#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
19408	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	华锦2#配电站2#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
19409	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	山中村1#配电站2#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
19410	甘井子区供电公司	66kV华南变	华高线	远洋广场4#配电站1#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
19411	甘井子区供电公司	66kV华南变	华高线	远洋广场4#配电站2#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
19412	甘井子区供电公司	66kV华南变	自然线	沿海鉴筑1#配电站2#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
19413	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	华锦1#中心配电站1#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
19414	甘井子区供电公司	66kV华南变	新华甲线	壹品天城7#配电站2#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
19415	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园3#配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
19416	甘井子区供电公司	66kV华南变	千山甲线	千山心城5#配电站2#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
19417	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	矿北25#配电站1#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
19418	甘井子区供电公司	66kV华南变	友高线	凯旋门2#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
19419	甘井子区供电公司	66kV华南变	天城线	钻石湾7#配电站1#变压器	800	39	408	408	未进入负面清单	否	无	1.20%
19420	甘井子区供电公司	66kV华南变	天城线	钻石湾4#配电站2#变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
19421	甘井子区供电公司	66kV华南变	天城线	钻石湾6#配电站1#变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
19422	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	矿北23#配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
19423	甘井子区供电公司	66kV华南变	华高线	凯旋门3#配电站1#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
19424	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	东翠鸣苑1#配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
19425	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	梧桐路1#配电站2#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
19426	甘井子区供电公司	66kV华南变	华大甲线	鑫汇茗苑2#配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
19427	甘井子区供电公司	66kV华南变	华大甲线	华东路14#配电站1#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
19428	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	梧桐路2#配电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
19429	甘井子区供电公司	66kV华南变	亿达甲线	林语家话中心亭1#变压器	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	1.20%
19430	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	东方路1#配电站1#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
19431	甘井子区供电公司	66kV华南变	华大甲线	枣园万象1#配电站2#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
19432	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	刘家桥3#配电站	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
19433	甘井子区供电公司	66kV华南变	朱家线	宏苑1#配电站3#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
19434	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华甲线	新华绿洲1#配电站2#变压器	500	32	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
19435	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉8#配电站1#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
19436	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉8#配电站2#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%

19437	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉8#配电站3#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
19438	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	山中村2#配电站1#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
19439	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉乙线	鹏辉3#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
19440	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉乙线	鹏辉3#配电站2#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
19441	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉乙线	鹏辉3#配电站3#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
19442	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	山中村2#配电站2#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
19443	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华甲线	新华绿洲3#配电站1#变压器	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	1.20%
19444	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华甲线	新华绿洲3#配电站2#变压器	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	1.20%
19445	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华甲线	新华绿洲3#配电站3#变压器	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	1.20%
19446	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	山中村3#配电站1#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
19447	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	山中村9#配电站1#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
19448	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	山中村9#配电站2#变压器	400	34	224	224	未进入负面清单	否	无	1%
19449	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华乙线	新华绿洲2#配电站1#变压器	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
19450	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华乙线	新华绿洲2#配电站2#变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.20%
19451	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华乙线	新华绿洲2#配电站3#变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
19452	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱家线	宏苑2#配电站1#变压器	500	33	285	285	未进入负面清单	否	无	1.20%
19453	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉乙线	鹏辉4#配电站1#变压器	500	48	210	210	未进入负面清单	否	无	1.20%
19454	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉乙线	鹏辉4#配电站2#变压器	500	30	300	300	未进入负面清单	否	无	1.20%
19455	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉10#配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
19456	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉10#配电站2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
19457	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星中环中心配电站1#变压器	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	1.20%
19458	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	星中环中心配电站2#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
19459	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	骏腾线	骏腾名苑9#配电站2#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
19460	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉1#配电站1#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
19461	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	和润家园配电站1#变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
19462	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉1#配电站2#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
19463	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉11#配电站2#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
19464	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉11#配电站1#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
19465	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱家线	宏苑1#配电站1#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
19466	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华甲线	新华绿洲1#配电站1#变压器	500	30	300	300	未进入负面清单	否	无	1.20%
19467	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉2#配电站1#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
19468	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉2#配电站2#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
19469	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	悦泰1#配电站104	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	1.20%
19470	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华高线	远洋广场7#配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
19471	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	华东路7#配电站1#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
19472	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	福佳绿都1#配电站1#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
19473	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	福佳绿都1#配电站2#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
19474	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	华锦1#中心配电站2#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
19475	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	亿达甲线	唯美品格3#配电站1#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
19476	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	亿达甲线	唯美品格3#配电站2#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
19477	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	亿达甲线	唯美品格4#配电站1#变压器	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	1.20%
19478	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	亿达甲线	唯美品格4#配电站2#变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	1.20%
19479	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	亿达甲线	唯美品格7#配电站1#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
19480	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	亿达甲线	唯美品格1#配电站1#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
19481	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	亿达甲线	唯美品格1#配电站2#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
19482	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华乙线	唯美品格2#配电站1#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
19483	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华乙线	唯美品格6#配电站1#变压器	800	33	456	456	未进入负面清单	否	无	1.20%
19484	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华乙线	唯美品格5#配电站1#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
19485	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	友高线	远洋广场5#配电站1#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
19486	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华丰甲线	金山花园1#配电站1#变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	1.20%
19487	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华丰甲线	金山花园1#配电站2#变压器	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	1.20%
19488	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家1#配电站1#变压器	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	1.20%
19489	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家1#配电站2#变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.20%
19490	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华友甲线	动力院景2#配电站2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
19491	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华友甲线	动力院景4#配电站1#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
19492	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华友甲线	动力院景4#配电站2#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
19493	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华友甲线	动力院景8#配电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
19494	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华友甲线	动力院景8#配电站2#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
19495	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华友甲线	动力院景6#配电站1#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%



19496	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华友甲线	动力院景6#配电站2#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
19497	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华大甲线	华东人家3#配电站1#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
19498	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东北名苑1#配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
19499	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东北名苑1#配电站2#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
19500	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	秦岭线	华南国际公寓1#配电站2#变压器	400	53	148	148	未进入负面清单	否	无	1%
19501	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心甲线	友谊街2#配电站2#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
19502	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	鼎云都配电站1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
19503	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	鼎云都配电站2#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
19504	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东北名苑1#配电站3#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
19505	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心甲线	友谊街2#配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
19506	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华大甲线	华东人家2#配电站1#变压器	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
19507	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华大甲线	华东人家2#配电站2#变压器	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	1.20%
19508	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	秦岭线	华南国际公寓1#配电站1#变压器	400	41	196	196	未进入负面清单	否	无	1%
19509	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华大甲线	华东人家5#配电站1#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
19510	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东北名苑2#配电站1#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
19511	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东北名苑2#配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
19512	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东北名苑2#配电站3#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
19513	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	冷冻线	促进路1#配电站1#变压器	500	35	275	275	未进入负面清单	否	无	1.20%
19514	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	冷冻线	促进路1#配电站2#变压器	500	50	200	200	未进入负面清单	否	无	1.20%
19515	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心乙线	千山心城9#配电站2#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
19516	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心乙线	千山心城9#配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
19517	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海乙线	东北名苑3#配电站1#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
19518	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海乙线	东北名苑3#配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
19519	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	秦岭线	山东路14#配电站3#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
19520	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	秦岭线	山东路14#配电站2#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
19521	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	秦岭线	山东路14#配电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
19522	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华大乙线	华东路10#配电站2#变压器	500	45	225	225	未进入负面清单	否	无	1.20%
19523	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华大乙线	华东路10#配电站1#变压器	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	1%
19524	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	王家桥2#配电站1#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
19525	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海乙线	东北名苑4#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
19526	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海乙线	东北名苑4#配电站2#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
19527	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美凯乙线	北府2#配电站2#变压器	800	31	472	472	未进入负面清单	否	无	1.20%
19528	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美凯乙线	北府2#配电站1#变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
19529	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	和兴家园1#配电站1#变压器	500	51	195	195	未进入负面清单	否	无	1.20%
19530	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心乙线	友谊街3#配电站1#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
19531	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	亿海盛都2#配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
19532	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	和兴家园1#配电站2#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
19533	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	和兴家园2#配电站1#变压器	500	28	310	310	未进入负面清单	否	无	1.20%
19534	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	和兴家园2#配电站2#变压器	500	47	215	215	未进入负面清单	否	无	1.20%
19535	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	亿海盛都2#配电站2#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
19536	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	周水前1#配电站1#变压器	500	30	300	300	未进入负面清单	否	无	1.20%
19537	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	周水前1#配电站2#变压器	500	26	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
19538	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心乙线	山东路16#配电站2#变压器	500	34	280	280	未进入负面清单	否	无	1.20%
19539	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心乙线	山东路16#配电站1#变压器	500	29	305	305	未进入负面清单	否	无	1.20%
19540	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家2#配电站2#变压器	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	1.20%
19541	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	军香苑1#配电站1#变压器	800	31	472	472	未进入负面清单	否	无	1.20%
19542	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	军香苑配电站2#变压器	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
19543	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家3#配电站1#变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	1.20%
19544	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美域线	美域盛景2#配电站1#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
19545	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美域线	美域盛景2#配电站2#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
19546	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星中环1#配电站1#变压器	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	1.20%
19547	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星中环1#配电站2#变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	1.20%
19548	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美凯乙线	北府4#配电站3#变压器	800	28	416	416	未进入负面清单	否	无	1.20%
19549	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美凯乙线	北府4#配电站2#变压器	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	1.20%
19550	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美凯乙线	北府4#配电站1#变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.20%
19551	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	温馨苑2#配电站1#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
19552	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	温馨苑2#配电站2#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
19553	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	温馨苑2#配电站3#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
19554	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家4#配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%

19555	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家4#配电站1#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
19556	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美凯乙线	北府花园6#配电站2#变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
19557	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美凯乙线	北府6#配电站1#变压器	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	1.20%
19558	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	动力院景1#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
19559	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	动力院景1#配电站2#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
19560	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	盛世闲庭4#配电站2#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
19561	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	盛世闲庭4#配电站1#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
19562	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	温馨苑3#配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
19563	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	动力院景3#配电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
19564	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	动力院景3#配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
19565	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	动力院景5#配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
19566	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心乙线	盛世闲庭5#配电站2#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
19567	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心乙线	盛世闲庭5#配电站1#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
19568	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	动力院景5#配电站2#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
19569	甘井子区供电公司	66kV友谊变	美域线	美域盛景6#配电站1#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
19570	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	动力院景7#配电站1#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
19571	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	动力院景7#配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
19572	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	新华丽景配电站1#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
19573	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	新华丽景配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
19574	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	友谊街1#配电站2#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
19575	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	友谊街1#配电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
19576	甘井子区供电公司	66kV友谊变	美域线	美域盛景6#配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
19577	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华友甲线	动力院景2#配电站1#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
19578	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	盛世闲庭1#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
19579	甘井子区供电公司	66kV友谊变	亿达甲线	亿达世纪城2#配电站3#变压器	800	39	408	408	未进入负面清单	否	无	1.20%
19580	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	李家街3#配电站1#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
19581	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	李家街3#配电站2#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
19582	甘井子区供电公司	66kV友谊变	亿达甲线	林语家话2#配电站1#变压器	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	1.20%
19583	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉乙线	鹏辉5#配电站1#变压器	500	53	185	185	未进入负面清单	否	无	1.20%
19584	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉乙线	鹏辉5#配电站2#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
19585	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳2#配电站1#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
19586	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	山中村7#配电站1#变压器	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	1%
19587	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳2#配电站2#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
19588	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	山中村7#配电站2#变压器	400	26	256	256	未进入负面清单	否	无	1%
19589	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉乙线	鹏辉6#配电站1#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
19590	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉乙线	鹏辉6#配电站2#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
19591	甘井子区供电公司	66kV友谊变	亿达甲线	林语家话2#配电站2#变压器	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	1.20%
19592	甘井子区供电公司	66kV友谊变	亿达甲线	亿达世纪城3#配电站1#变压器	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
19593	甘井子区供电公司	66kV友谊变	亿达甲线	亿达世纪城3#配电站2#变压器	800	31	472	472	未进入负面清单	否	无	1.20%
19594	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心乙线	盛世闲庭2#配电站2#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
19595	甘井子区供电公司	66kV友谊变	冷冻线	刘家桥1#配电站1#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
19596	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	亿达世纪城4#配电站1#变压器	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	1.20%
19597	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	香周路1#配电站2#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
19598	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	香周路1#配电站1#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
19599	甘井子区供电公司	66kV友谊变	峨眉线	军晟1#配电站3#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
19600	甘井子区供电公司	66kV友谊变	峨眉线	军晟1#配电站2#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
19601	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心乙线	盛世闲庭2#配电站1#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
19602	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明甲线	光明路1#配电站1#变压器	315	33	180	180	未进入负面清单	否	无	1%
19603	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明甲线	光明路1#配电站2#变压器	315	52	120	120	未进入负面清单	否	无	1%
19604	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	亿达世纪城4#配电站2#变压器	800	55	280	280	未进入负面清单	否	无	1.20%
19605	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	亿达世纪城4#配电站3#变压器	800	33	456	456	未进入负面清单	否	无	1.20%
19606	甘井子区供电公司	66kV友谊变	峨眉线	军晟1#配电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
19607	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	林语家话1#配电站1#变压器	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	1.20%
19608	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	林语家话1#配电站2#变压器	800	43	376	376	未进入负面清单	否	无	1.20%
19609	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳3#配电站1#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
19610	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳3#配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
19611	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	刘家桥2#配电站2#变压器	500	37	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
19612	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	刘家桥2#配电站1#变压器	500	29	305	305	未进入负面清单	否	无	1.20%
19613	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	盛世闲庭3#配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%

19614	甘井子区供电公司	66kV友道变	千心甲线	盛世闲庭3#配电站1#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
19615	甘井子区供电公司	66kV友道变	新华乙线	亿达世纪城1#配电站1#变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
19616	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	王家桥1#配电站2#变压器	315	52	120	120	未进入负面清单	否	无	1%
19617	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	王家桥1#配电站1#变压器	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	1%
19618	甘井子区供电公司	66kV友道变	鹏辉乙线	鹏辉7#配电站1#变压器	500	47	215	215	未进入负面清单	否	无	1.20%
19619	甘井子区供电公司	66kV友道变	新华乙线	亿达世纪城1#配电站2#变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
19620	甘井子区供电公司	66kV友道变	新华乙线	亿达世纪城1#配电站3#变压器	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	1.20%
19621	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳3#配电站3#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
19622	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	山中村5#配电站1#变压器	400	34	224	224	未进入负面清单	否	无	1%
19623	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	山中村5#配电站2#变压器	400	30	240	240	未进入负面清单	否	无	1%
19624	甘井子区供电公司	66kV友道变	新华乙线	林语家话3#配电站1#变压器	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	1.20%
19625	甘井子区供电公司	66kV友道变	新华乙线	林语家话3#配电站2#变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
19626	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	山中村4#配电站1#变压器	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	1%
19627	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	亿海盛都1#配电站1#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
19628	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	亿海盛都1#配电站2#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
19629	甘井子区供电公司	66kV友道变	千心甲线	千山心城8#配电站1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
19630	甘井子区供电公司	66kV友道变	千心甲线	千山心城8#配电站2#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
19631	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	山中村4#配电站2#变压器	400	32	232	232	未进入负面清单	否	无	1%
19632	甘井子区供电公司	66kV友道变	鹏辉乙线	鹏辉9#配电站1#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
19633	甘井子区供电公司	66kV友道变	红嘴线	大纺2#配电站1#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
19634	甘井子区供电公司	66kV友道变	红嘴线	大纺2#配电站2#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
19635	甘井子区供电公司	66kV友道变	鹏辉乙线	鹏辉9#配电站2#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
19636	甘井子区供电公司	66kV友道变	鹏辉乙线	鹏辉12#配电站1#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
19637	甘井子区供电公司	66kV友道变	华材线	北府1#配电站1#变压器	800	45	360	360	未进入负面清单	否	无	1.20%
19638	甘井子区供电公司	66kV友道变	华材线	北府花园1#配电站1#变压器	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	1.20%
19639	甘井子区供电公司	66kV友道变	千心甲线	千山心城7#配电站2#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
19640	甘井子区供电公司	66kV友道变	千心甲线	千山心城7#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
19641	甘井子区供电公司	66kV友道变	钢丝绳	大纺1#配电站1#变压器	500	31	295	295	未进入负面清单	否	无	1.20%
19642	甘井子区供电公司	66kV友道变	钢丝绳	大纺1#配电站2#变压器	500	53	185	185	未进入负面清单	否	无	1.20%
19643	甘井子区供电公司	66kV友道变	华材线	北府3#配电站3#变压器	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	1.20%
19644	甘井子区供电公司	66kV友道变	亿达甲线	亿达世纪城2#配电站1#变压器	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	1.20%
19645	甘井子区供电公司	66kV友道变	华材线	北府3#配电站1#变压器	800	37	424	424	未进入负面清单	否	无	1.20%
19646	甘井子区供电公司	66kV友道变	华材线	北府3#配电站2#变压器	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	1.20%
19647	甘井子区供电公司	66kV友道变	亿达甲线	亿达世纪城2#配电站2#变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
19648	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	山中村6#配电站1#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
19649	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳1#配电站1#变压器	500	37	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
19650	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳1#配电站2#变压器	630	30	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
19651	甘井子区供电公司	66kV友道变	千心甲线	盛世闲庭1#配电站2#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
19652	甘井子区供电公司	66kV友道变	华材线	北府花园5#配电站1#变压器	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	1.20%
19653	甘井子区供电公司	66kV友道变	华材线	北府花园5#配电站2#变压器	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
19654	甘井子区供电公司	66kV友道变	华材线	北府花园5#配电站3#变压器	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	1.20%
19655	甘井子区供电公司	66kV友道变	华周乙线	山东路11#配电站1#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
19656	甘井子区供电公司	66kV友道变	华周乙线	山东路11#配电站2#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
19657	甘井子区供电公司	66kV友道变	华周乙线	山东路8#配电站1#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
19658	甘井子区供电公司	66kV友道变	华周乙线	山东路1#配电站1#变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	1.20%
19659	甘井子区供电公司	66kV友道变	华周乙线	山东路1#配电站2#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
19660	甘井子区供电公司	66kV友道变	华周乙线	山东路2#配电站1#变压器	400	41	196	196	未进入负面清单	否	无	1%
19661	甘井子区供电公司	66kV友道变	华周乙线	山东路2#配电站2#变压器	400	37	212	212	未进入负面清单	否	无	1%
19662	甘井子区供电公司	66kV友道变	华周乙线	山东路3#配电站1#变压器	500	43	235	235	未进入负面清单	否	无	1.20%
19663	甘井子区供电公司	66kV友道变	华周乙线	山东路3#配电站2#变压器	500	46	220	220	未进入负面清单	否	无	1.20%
19664	甘井子区供电公司	66kV友道变	龙江线	山东路12#配电站2#变压器	500	45	225	225	未进入负面清单	否	无	1.20%
19665	甘井子区供电公司	66kV友道变	龙江线	山东路12#配电站1#变压器	500	53	185	185	未进入负面清单	否	无	1.20%
19666	甘井子区供电公司	66kV友道变	泡崖线	怡景1#配电站1#变压器	500	30	300	300	未进入负面清单	否	无	1.20%
19667	甘井子区供电公司	66kV友道变	泡崖线	怡景1#配电站2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
19668	甘井子区供电公司	66kV友道变	红卫线	华东路1#配电站1#变压器	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	1%
19669	甘井子区供电公司	66kV友道变	煤气线	香周路3#箱式配电站1#变压器	315	30	189	189	未进入负面清单	否	无	1%
19670	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分1#箱式配电站变压器	315	44	145	145	未进入负面清单	否	无	1%
19671	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	华东路3#配电站1#变压器	500	41	245	245	未进入负面清单	否	无	1.20%
19672	甘井子区供电公司	66kV友道变	煤气线	香周路6#箱式配电站1#变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	0.80%

19673	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华大甲线	华东路9#配电站1#变压器	400	27	252	252	未进入负面清单	否	无	1%
19674	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华大甲线	华东路9#配电站2#变压器	400	54	144	144	未进入负面清单	否	无	1%
19675	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华南线	山东路13#配电站3#变压器	500	54	180	180	未进入负面清单	否	无	1.20%
19676	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华南线	山东路13#配电站2#变压器	500	29	305	305	未进入负面清单	否	无	1.20%
19677	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华南线	山东路13#配电站1#变压器	500	51	195	195	未进入负面清单	否	无	1.20%
19678	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华南线	中华西路1#公寓1#配电站2#变压器	500	53	185	185	未进入负面清单	否	无	1.20%
19679	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华南线	中华西路1#公寓1#配电站	500	48	210	210	未进入负面清单	否	无	1.20%
19680	甘井子区供电公司	66kV友谊变	红卫线	周家街1#配电站1#变压器	500	28	310	310	未进入负面清单	否	无	1.20%
19681	甘井子区供电公司	66kV友谊变	红卫线	周家街1#配电站2#变压器	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	1%
19682	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	华东路5#配电站1#变压器	500	37	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
19683	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	华东路6#配电站1#变压器	500	31	295	295	未进入负面清单	否	无	1.20%
19684	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	华东路8#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
19685	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	水泥线	山东路17#配电站3#变压器	500	37	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
19686	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	水泥线	山东路17#配电站2#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
19687	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分2#箱变变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
19688	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	水泥线	山东路17#配电站1#变压器	500	38	260	260	未进入负面清单	否	无	1.20%
19689	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	青林美地1#配电站1#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
19690	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	青林美地1#配电站2#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
19691	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	青林美地1#配电站3#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
19692	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	鼎云都中心配电站1#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
19693	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	鼎云都中心配电站2#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
19694	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉甲线	鹏辉中心配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
19695	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉甲线	鹏辉中心配电站2#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
19696	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	华大一	华东路2#配电站1#变压器	500	26	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
19697	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	中华园1#配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
19698	甘井子区供电公司	66kV友谊变	钢丝绳	万福园1#配电站1#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
19699	甘井子区供电公司	66kV友谊变	钢丝绳	万福园1#配电站2#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
19700	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	华大一	福佳绿都2#配电站1#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
19701	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	华大一	福佳绿都2#配电站2#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
19702	甘井子区供电公司	66kV友谊变	钢丝绳	万福园2#配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
19703	甘井子区供电公司	66kV友谊变	钢丝绳	万福园2#配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
19704	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	中华园3#配电站1#变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
19705	甘井子区供电公司	66kV友谊变	红卫线	福佳绿都3#配电站2#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
19706	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉甲线	万福园3#配电站1#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
19707	甘井子区供电公司	66kV友谊变	红卫线	福佳绿都3#配电站1#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
19708	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉甲线	万福园3#配电站2#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
19709	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华友甲线	中华园2#配电站2#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
19710	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华友甲线	中华园2#配电站1#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
19711	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉甲线	万福园4#配电站1#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
19712	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉甲线	万福园4#配电站2#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
19713	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	青林美地2#配电站1#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
19714	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	青林美地2#配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
19715	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华大乙线	华南商厦1#配电站2#变压器	400	52	152	152	未进入负面清单	否	无	1%
19716	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华友甲线	中华园4#配电站1#变压器	800	31	472	472	未进入负面清单	否	无	1.20%
19717	甘井子区供电公司	66kV友谊变	钢丝绳	万福园5#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
19718	甘井子区供电公司	66kV友谊变	钢丝绳	万福园5#配电站2#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
19719	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华大乙线	华南商厦1#配电站1#变压器	400	34	224	224	未进入负面清单	否	无	1%
19720	甘井子区供电公司	66kV香周路变	泡崖线	金南路1#箱式配电站1#变压器	500	27	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
19721	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙江线	山东路10#配电站1#变压器	500	38	260	260	未进入负面清单	否	无	1.20%
19722	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙江线	山东路10#配电站2#变压器	500	44	230	230	未进入负面清单	否	无	1.20%
19723	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周二线	金南路2#箱式配电站1#变压器	500	30	300	300	未进入负面清单	否	无	1.20%
19724	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周甲线	山东路4#配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
19725	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周二线	金南路3#箱式配电站1#变压器	500	41	245	245	未进入负面清单	否	无	1.20%
19726	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	山东路5#配电站1#变压器	500	47	215	215	未进入负面清单	否	无	1.20%
19727	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	山东路5#配电站2#变压器	500	52	190	190	未进入负面清单	否	无	1.20%
19728	甘井子区供电公司	66kV香周路变	山东线	天津物业18#箱式配电站变压器	400	27	252	252	未进入负面清单	否	无	1%
19729	甘井子区供电公司	66kV香周路变	山东线	天津物业16#箱式配电站变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
19730	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周二线	山东路15#配电站2#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
19731	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周二线	山东路15#配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%

19732	甘井子区供电公司	66kV香周路变	峨眉线	军晟1#箱式配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
19733	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	椒金山庄1#箱式配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
19734	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	椒金山庄2#箱式配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
19735	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	金西路1#箱式配电站1#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
19736	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	椒金山庄3#箱式配电站1#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
19737	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	华东路1#箱式配电站1#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
19738	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周甲线	金南路7#箱式配电站1#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
19739	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红嘴线	红嘴2#箱式配电站1#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
19740	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分3#箱式配电站变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
19741	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周乙线	金南路10#箱式配电站1#变压器	500	47	215	215	未进入负面清单	否	无	1.20%
19742	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	椒金山庄4#配电站1#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
19743	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分9#箱式配电站变压器	400	30	240	240	未进入负面清单	否	无	1%
19744	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	华北路7#箱式配电站1#变压器	500	31	295	295	未进入负面清单	否	无	1.20%
19745	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	椒金山庄5#配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
19746	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	椒金山庄6#配电站1#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
19747	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分4#箱式配电站变压器	500	28	310	310	未进入负面清单	否	无	1.20%
19748	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	华北路9#箱式配电站1#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
19749	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分5#箱式配电站变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
19750	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	椒金山庄7#配电站1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
19751	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分6#箱式配电站变压器	500	38	260	260	未进入负面清单	否	无	1.20%
19752	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分7#箱式配电站变压器	400	52	152	152	未进入负面清单	否	无	1%
19753	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分8#箱式配电站变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
19754	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	紫金风尚配电站1#变压器	800	43	376	376	未进入负面清单	否	无	1.20%
19755	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	紫金风尚配电站2#变压器	800	43	376	376	未进入负面清单	否	无	1.20%
19756	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	环馨小区1#配电站1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
19757	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	环馨小区1#配电站2#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
19758	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	环馨小区1#配电站3#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
19759	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	环馨小区2#配电站2#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
19760	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	环馨小区2#配电站1#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
19761	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	骏腾名苑6#配电站1#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
19762	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	骏腾名苑9#配电站1#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
19763	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	促进路1#箱式配电站1#变压器	500	55	175	175	未进入负面清单	否	无	1.20%
19764	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	美域盛景1#配电站1#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
19765	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	美域盛景1#配电站2#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
19766	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	美域盛景3#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
19767	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	美域盛景3#配电站2#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
19768	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	美域盛景4#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
19769	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	美域盛景4#配电站2#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
19770	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	美域盛景7#配电站1#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
19771	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	王家桥1#箱式配电站变压器	500	45	225	225	未进入负面清单	否	无	1.20%
19772	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	周水子1#箱式配电站变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
19773	甘井子区供电公司	66kV香周路变	冷冻线	华北路6#箱式配电站1#变压器	500	28	310	310	未进入负面清单	否	无	1.20%
19774	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	美域盛景7#配电站2#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
19775	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	秋实1#配电站2#变压器	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	1%
19776	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	秋实1#配电站3#变压器	315	45	142	142	未进入负面清单	否	无	1%
19777	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	华锦2#配电站1#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
19778	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	衡逸园3#配电站2#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
19779	甘井子区供电公司	66kV香周路变	友高线	远洋广场3#配电站2#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
19780	甘井子区供电公司	66kV香周路变	友高线	远洋广场8#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
19781	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华高线	远洋广场2#配电站1#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
19782	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北25#配电站3#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
19783	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北3#配电站1#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
19784	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	衡逸园2#配电站2#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
19785	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	静芸街1#箱式配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
19786	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	悦泰1#配电站103	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%
19787	甘井子区供电公司	66kV香周路变	友高线	远洋广场1#配电站2#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
19788	甘井子区供电公司	66kV香周路变	友高线	远洋广场5#配电站2#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
19789	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	华锦3#配电站2#变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	1.20%
19790	甘井子区供电公司	66kV香周路变	友高线	远洋广场8#配电站2#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%

19791	甘井子区供电公司	66kV香周路变	友高线	远洋广场3#配电站1#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
19792	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	衡逸园1#配电站1#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
19793	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华高线	远洋广场9#配电站2#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
19794	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	千山山城6#配电站2#变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	1.20%
19795	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北28#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
19796	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大甲线	鑫汇老苑2#配电站1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
19797	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华高线	远洋广场7#配电站1#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
19798	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华高线	远洋广场2#配电站2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
19799	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	衡逸园中心配电站2#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
19800	甘井子区供电公司	66kV香周路变	友高线	远洋广场6#配电站1#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
19801	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	衡逸园中心配电站1#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
19802	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	万亿香橙1#配电站1#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
19803	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北2#配电站2#变压器	400	30	240	240	未进入负面清单	否	无	1%
19804	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	万亿香橙1#配电站2#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
19805	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周甲线	山东路6#配电站2#变压器	500	54	180	180	未进入负面清单	否	无	1.20%
19806	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北10#配电站1#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
19807	甘井子区供电公司	66kV香周路变	冷冻线	香周路1#箱式配电站变压器	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	1%
19808	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	万成御园1#配电站2#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
19809	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	杨柳新居2#配电站2#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
19810	甘井子区供电公司	66kV香周路变	友高线	凯旋门1#配电站1#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
19811	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	华北路11#箱式变电站101开关	500	27	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
19812	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北16#配电站2#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
19813	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北3#配电站3#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
19814	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	石矿线	东翠鸣苑2#配电站2#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
19815	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	杨柳新居1#配电站2#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
19816	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	杨柳新居1#配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
19817	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北1#配电站1#变压器	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	1.20%
19818	甘井子区供电公司	66kV香周路变	山东线	桑尼小镇2#配电站2#变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
19819	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	椒房1#配电站2#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
19820	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	金泡路1#箱式配电站1#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
19821	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北28#配电站2#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
19822	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	65053部队椒北街1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
19823	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北1#配电站2#变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	1.20%
19824	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北9#配电站2#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
19825	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北3#配电站2#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
19826	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北23#配电站3#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
19827	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北14#变电站2#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
19828	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北14#变电站1#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
19829	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	王家桥3#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
19830	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	王家桥3#配电站2#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
19831	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北12#配电站3#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
19832	甘井子区供电公司	66kV香周路变	铝制品线	泰华府邸2#配电站1#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
19833	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北24#配电站1#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
19834	甘井子区供电公司	66kV香周路变	凯旋线	凯旋门8#配电站2#变压器	800	39	408	408	未进入负面清单	否	无	1.20%
19835	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	宏苑1#箱式配电站	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
19836	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	春柳人家配电站1#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
19837	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北26#配电站2#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
19838	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北29#配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
19839	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北26#配电站1#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
19840	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北7#配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
19841	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北13#配电站2号变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
19842	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北13#配电站1号变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
19843	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北13#配电站3号变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
19844	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北7#配电站2#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
19845	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北1#中心配电站104变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
19846	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北2#配电站3#变压器	400	48	168	168	未进入负面清单	否	无	1%
19847	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北8#配电站2#变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	1.20%
19848	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北4#配电站1#变压器	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	1.20%
19849	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北4#配电站3#变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	1.20%

19850	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北8#配电站1号变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
19851	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北4#配电站2#变压器	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
19852	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北1#中心配电站103变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
19853	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北6#配电站1#变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.20%
19854	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北5#配电站2#变压器	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	1.20%
19855	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北5#配电站1#变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
19856	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北5#配电站3#变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
19857	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北2#配电站1#变压器	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	1.20%
19858	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北6#配电站2#变压器	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
19859	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北6#配电站3#变压器	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	1.20%
19860	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北17#配电站1号变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
19861	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北18#配电站1#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
19862	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北19#配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
19863	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北19#配电站2#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
19864	甘井子区供电公司	66kV香周路变	凯旋线	凯旋门10#配电站2#变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
19865	甘井子区供电公司	66kV香周路变	凯旋线	凯旋门7#配电站2#变压器	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
19866	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	东翠鸣苑1#配电站3#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
19867	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北24#配电站2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
19868	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	春柳人家配电站2#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
19869	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北27#配电站1#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
19870	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北29#配电站2#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
19871	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北25#配电站2#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
19872	甘井子区供电公司	66kV香周路变	自然线	沿海鉴筑中心配电站1#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
19873	甘井子区供电公司	66kV香周路变	自然线	沿海鉴筑中心配电站2#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
19874	甘井子区供电公司	66kV香周路变	新华甲线	壹品天城1#配电站1#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
19875	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	壹品天城2#配电站2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
19876	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	壹品天城8#配电站2#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
19877	甘井子区供电公司	66kV香周路变	新华甲线	壹品天城1#配电站2#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
19878	甘井子区供电公司	66kV泉水变	新华甲线	壹品天城5#配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
19879	甘井子区供电公司	66kV泉水变	运腾线	远洋自然中心配电站2#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
19880	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	壹品天城4#配电站2#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
19881	甘井子区供电公司	66kV泉水变	新华甲线	壹品天城3#配电站2#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
19882	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	壹品天城4#配电站1#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
19883	甘井子区供电公司	66kV泉水变	自然线	远洋1#配电站2#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
19884	甘井子区供电公司	66kV泉水变	新华甲线	壹品天城9#配电站2#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
19885	甘井子区供电公司	66kV泉水变	自然线	沿海鉴筑1#配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
19886	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	壹品天城8#配电站1#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
19887	甘井子区供电公司	66kV泉水变	新华甲线	壹品天城3#配电站1#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
19888	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	向阳1#箱式配电站变压器	200	44	92	92	未进入负面清单	否	无	0.80%
19889	甘井子区供电公司	66kV泉水变	新华甲线	壹品天城7#配电站1#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
19890	甘井子区供电公司	66kV泉水变	自然线	远洋自然中心配电站1#变压器	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	1.20%
19891	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	壹品天城2#配电站1#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
19892	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	壹品天城6#配电站1#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
19893	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	壹品天城6#配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
19894	甘井子区供电公司	66kV泉水变	新华甲线	壹品天城9#配电站1#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
19895	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	华北路1#箱式配电站1#变压器	500	52	190	190	未进入负面清单	否	无	1.20%
19896	甘井子区供电公司	66kV泉水变	矿北甲线	矿北11#配电站3#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
19897	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华大甲线	千山富苑配电站2#变压器	500	26	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
19898	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华大甲线	千山富苑配电站1#变压器	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	1.20%
19899	甘井子区供电公司	66kV泉水变	矿北甲线	矿北9#配电站3#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
19900	甘井子区供电公司	66kV泉水变	矿北甲线	矿北9#配电站1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
19901	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华大甲线	华东路13#配电站1#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
19902	甘井子区供电公司	66kV泉水变	千山甲线	千山心城3#配电站1#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
19903	甘井子区供电公司	66kV泉水变	凯旋线	凯旋门7#配电站1#变压器	800	35	440	440	未进入负面清单	否	无	1.20%
19904	甘井子区供电公司	66kV泉水变	矿北乙线	矿北12#配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
19905	甘井子区供电公司	66kV泉水变	钻石线	钻石湾1#配电站1#变压器	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
19906	甘井子区供电公司	66kV泉水变	钻石线	钻石湾1#配电站3#变压器	800	25	520	520	未进入负面清单	否	无	1.20%
19907	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾7#配电站3#变压器	800	35	440	440	未进入负面清单	否	无	1.20%
19908	甘井子区供电公司	66kV泉水变	钻石线	钻石湾3#配电站1#变压器	800	35	440	440	未进入负面清单	否	无	1.20%



19909	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华盛线	亿合城1#配电站1#变压器	800	55	280	280	未进入负面清单	否	无	1.20%
19910	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾8#配电站1#变压器	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	1.20%
19911	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾8#配电站3#变压器	800	49	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
19912	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾6#配电站3#变压器	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
19913	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾7#配电站2#变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
19914	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾9#配电站2#变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
19915	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	绅士花园1#配电站1#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
19916	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友高线	远洋广场6#配电站2#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
19917	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	华北路2#箱式配电站1#变压器	500	26	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
19918	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	东翠鸣苑1#配电站2#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
19919	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	春柳1#配电站1#变压器	500	25	325	325	未进入负面清单	否	无	1.20%
19920	甘井子区供电公司	66kV泉水变	矿北甲线	矿北11#配电站1#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
19921	甘井子区供电公司	66kV泉水变	矿北乙线	矿北12#配电站2#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
19922	甘井子区供电公司	66kV泉水变	千心乙线	友谊街3#配电站2#变压器	500	48	210	210	未进入负面清单	否	无	1.20%
19923	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友高线	凯旋门4#配电站2#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
19924	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	大化东山2#配电站1#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
19925	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	华北路5#箱式配电站1#变压器	500	30	300	300	未进入负面清单	否	无	1.20%
19926	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	大化东山2#配电站2#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
19927	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘码线	大化东山1#配电站2#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
19928	甘井子区供电公司	66kV泉水变	黄山线	汽车人家1#配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
19929	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华大甲线	华东路13#配电站2#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
19930	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊乙线	汽车人家2#配电站2#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
19931	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华高线	凯旋门6#配电站2#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
19932	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友高线	凯旋门1#配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
19933	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊乙线	汽车人家2#配电站1#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
19934	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	春柳1#配电站2#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
19935	甘井子区供电公司	66kV泉水变	黄山线	汽车人家1#配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
19936	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华周甲线	山东路6#配电站2#变压器	500	37	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
19937	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华大甲线	华东路11#配电站2#变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
19938	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华大甲线	华东路14#配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
19939	甘井子区供电公司	66kV泉水变	矿北乙线	矿北10#配电站2#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
19940	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	华北路8#箱式配电站1#变压器	500	35	275	275	未进入负面清单	否	无	1.20%
19941	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	华北路3#箱式配电站1#变压器	500	48	210	210	未进入负面清单	否	无	1.20%
19942	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星家坡花园1#配电站1#变压器	250	46	110	110	未进入负面清单	否	无	1%
19943	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	星家坡花园3#箱式配电站103配电变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
19944	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾4#配电站3#变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	1.20%
19945	甘井子区供电公司	66kV泉水变	盐丰线	益丰乾城1#配电站2#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
19946	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾9#配电站1#变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.20%
19947	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华大甲线	华东路11#配电站1#变压器	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	1.20%
19948	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华周甲线	山东路7#配电站2#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
19949	甘井子区供电公司	66kV泉水变	千心乙线	山东路18#配电站2#变压器	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	1%
19950	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	梧桐路1#配电站1#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
19951	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘码线	大化东山1#配电站3#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
19952	甘井子区供电公司	66kV泉水变	红卫线	华东路11#配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
19953	甘井子区供电公司	66kV泉水变	凯旋线	凯旋门8#配电站1#变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	1.20%
19954	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友高线	凯旋门2#配电站2#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
19955	甘井子区供电公司	66kV泉水变	矿北甲线	矿北11#配电站2#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
19956	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华矿线	矿北23#配电站1#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
19957	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友高线	凯旋门5#配电站1#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
19958	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友高线	凯旋门5#配电站2#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
19959	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华高线	凯旋门6#配电站1#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
19960	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华高线	凯旋门3#配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
19961	甘井子区供电公司	66kV泉水变	钻石线	钻石湾2#配电站2#变压器	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	1.20%
19962	甘井子区供电公司	66kV泉水变	钻石线	钻石湾5#配电站1#变压器	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	1.20%
19963	甘井子区供电公司	66kV泉水变	钻石线	钻石湾1#配电站2#变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.20%
19964	甘井子区供电公司	66kV泉水变	红卫线	松源绿化配电站1#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
19965	甘井子区供电公司	66kV泉水变	盐丰线	益丰乾城1#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
19966	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友铭线	亿合城2#配电站1#变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
19967	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华盛线	亿合城3#配电站2#变压器	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	1.20%

19968	甘井子区供电公司	66kV泉水变	山东线	桑尼小镇2#配电站1#变压器	800	49	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
19969	甘井子区供电公司	66kV泉水变	钻石线	钻石湾5#配电站2#变压器	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	1.20%
19970	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华矿线	矿北28#配电站3#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
19971	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	山中村8#配电站1#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
19972	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	杨柳新居2#配电站1#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
19973	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	万成御园2#配电站2#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
19974	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	光明路2#箱式配电站变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
19975	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	万成御园1#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
19976	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	万成御园2#配电站1#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
19977	甘井子区供电公司	66kV泉水变	钻石线	钻石湾2#配电站1#变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
19978	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华盛线	亿合城1#配电站2#变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%
19979	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾8#配电站2#变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%
19980	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	周水子2#箱式配电站1#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
19981	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	华北路10#箱式配电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
19982	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘码线	大化东山1#配电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
19983	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友铭线	亿合城2#配电站2#变压器	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
19984	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华盛线	亿合城3#配电站1#变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
19985	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾4#配电站1#变压器	800	43	376	376	未进入负面清单	否	无	1.20%
19986	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾6#配电站2#变压器	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
19987	甘井子区供电公司	66kV泉水变	红卫线	松源绿化配电站2#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
19988	甘井子区供电公司	66kV泉水变	中华线	凯旋门11#配电站1#变压器	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	1.20%
19989	甘井子区供电公司	66kV泉水变	凯旋线	凯旋门10#配电站1#变压器	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	1.20%
19990	甘井子区供电公司	66kV泉水变	中华线	凯旋门9#配电站1#变压器	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
19991	甘井子区供电公司	66kV泉水变	中华线	凯旋门9#配电站2#变压器	800	37	424	424	未进入负面清单	否	无	1.20%
19992	甘井子区供电公司	66kV泉水变	中华线	凯旋门11#配电站2#变压器	800	37	424	424	未进入负面清单	否	无	1.20%
19993	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	翰林院1#配电站1#配电变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
19994	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	翰林院1#配电站2#配电变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
19995	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	翰林院2#配电站1#配电变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
19996	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	翰林院2#配电站2#配电变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
19997	甘井子区供电公司	66kV泉水变	香瑞线	香水湾4#配电站1#配电变压器	800	43	376	376	未进入负面清单	否	无	1.20%
19998	甘井子区供电公司	66kV泉水变	香瑞线	香水湾4#配电站2#配电变压器	800	31	472	472	未进入负面清单	否	无	1.20%
19999	甘井子区供电公司	66kV泉水变	香瑞线	香水湾5#配电站1#配电变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.20%
20000	甘井子区供电公司	66kV泉水变	香瑞线	香水湾5#配电站2#配电变压器	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	1.20%
20001	甘井子区供电公司	66kV泉水变	香瑞线	香水湾3#配电站1#配电变压器	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	1.20%
20002	甘井子区供电公司	66kV泉水变	香瑞线	香水湾3#配电站2#配电变压器	800	55	280	280	未进入负面清单	否	无	1.20%
20003	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	光明新居1#配电站1#配电变压器	500	51	195	195	未进入负面清单	否	无	1.20%
20004	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	光明新居1#配电站2#配电变压器	500	44	230	230	未进入负面清单	否	无	1.20%
20005	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华考线	考拉3#配电站103配电变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
20006	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华考线	考拉3#配电站104配电变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20007	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友考线	考拉4#配电站103配电变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
20008	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友考线	考拉4#配电站104配电变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	1.20%
20009	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友考线	考拉5#配电站103配电变压器	800	45	360	360	未进入负面清单	否	无	1.20%
20010	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友考线	考拉5#配电站104配电变压器	800	25	520	520	未进入负面清单	否	无	1.20%
20011	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华考线	考拉6#配电站103配电变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
20012	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华考线	考拉6#配电站104配电变压器	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	1.20%
20013	甘井子区供电公司	66kV姚家变	骏腾线	骏腾名苑3#配电站2#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20014	甘井子区供电公司	66kV姚家变	南关岭线	建材4#箱式配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20015	甘井子区供电公司	66kV姚家变	千心甲线	贵颜泉洗浴箱式配电站配电变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20016	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊乙线	变压器二分1#箱式配电站配电变压器	500	38	260	260	未进入负面清单	否	无	1.20%
20017	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	促进路3#配电站1#配电变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
20018	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	促进路3#配电站2#配电变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20019	甘井子区供电公司	66kV姚家变	红嘴线	金盛家园1#配电站1#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
20020	甘井子区供电公司	66kV姚家变	红嘴线	金盛家园1#配电站2#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
20021	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居1#箱式配电站1#配电变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20022	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居10#箱式配电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20023	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居11#箱式配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20024	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居12#箱式配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
20025	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居13#箱式配电站1#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
20026	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居14#箱式配电站1#变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	1.20%

20027	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居15#箱式配电站1#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
20028	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居16#箱式配电站1#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20029	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居17#箱式配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20030	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居19#箱式配电站1#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
20031	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居20#箱式配电站1#变压器	630	30	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
20032	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居21#箱式配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20033	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居2#箱式配电站1#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20034	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居3#箱式配电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20035	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居4#箱式配电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20036	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居5#箱式配电站1#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
20037	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居6#箱式配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20038	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居7#箱式配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20039	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居8#箱式配电站1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20040	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居9#箱式配电站1#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
20041	甘井子区供电公司	66kV姚家变	钢丝绳	金盛家园2#配电站103配电变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
20042	甘井子区供电公司	66kV姚家变	钢丝绳	金盛家园2#配电站104配电变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
20043	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	石矿线	甘泉1#配电站1#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
20044	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	华锦4#配电站1#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
20045	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	华锦4#配电站2#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20046	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	温馨苑1#配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
20047	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	温馨苑1#配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
20048	甘井子区供电公司	66kV姚家变	龙江线	天洋物业1#配电站1#变压器	400	48	168	168	未进入负面清单	否	无	1%
20049	甘井子区供电公司	66kV姚家变	龙江线	天洋物业1#配电站2#变压器	500	42	240	240	未进入负面清单	否	无	1.20%
20050	甘井子区供电公司	66kV姚家变	龙江线	天洋物业2#配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20051	甘井子区供电公司	66kV姚家变	龙江线	天洋物业2#配电站2#变压器	500	54	180	180	未进入负面清单	否	无	1.20%
20052	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周甲线	商业街3号配电站103配电变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20053	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星家坡花园3#配电站1#配电变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20054	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星家坡花园3#配电站2#配电变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
20055	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	促进路2#配电站1#配电变压器	500	45	225	225	未进入负面清单	否	无	1.20%
20056	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	促进路2#配电站2#配电变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20057	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周乙线	甘供44#亭1#配电变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
20058	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周乙线	甘供44#亭2#配电变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
20059	甘井子区供电公司	66kV姚家变	朱家线	甘供62#亭1#间隔配电1#变压器	500	45	225	225	未进入负面清单	否	无	1.20%
20060	甘井子区供电公司	66kV姚家变	朱家线	甘供62#亭1#间隔配电2#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
20061	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星家坡花园1#配电站2#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20062	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华远甲线	远洋荣域13#配电站1#配电变压器	800	55	280	280	未进入负面清单	否	无	1.20%
20063	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华远甲线	远洋荣域13#配电站2#配电变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
20064	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华远乙线	远洋荣域14#配电站1#配电变压器	800	25	520	520	未进入负面清单	否	无	1.20%
20065	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华远乙线	远洋荣域14#配电站2#配电变压器	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	1.20%
20066	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星家坡花园1#配电站3#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20067	甘井子区供电公司	66kV姚家变	冷冻线	香水湾#2配电站1#变压器	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
20068	甘井子区供电公司	66kV姚家变	冷冻线	香水湾#2配电站2#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20069	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香瑞线	香水湾#1配电站1#变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
20070	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香瑞线	香水湾#1配电站2#变压器	800	25	520	520	未进入负面清单	否	无	1.20%
20071	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科蓝山1#配电站104变压器	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	1.20%
20072	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科蓝山1#配电站103变压器	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	1.20%
20073	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科蓝山2#配电站103配电变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
20074	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科蓝山2#配电站104配电变压器	800	35	440	440	未进入负面清单	否	无	1.20%
20075	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华矿线	矿北20#配电站1#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20076	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华矿线	矿北20#配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20077	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华远甲线	远洋荣域11#配电站1#配电变压器	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
20078	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华远甲线	远洋荣域11#配电站2#配电变压器	800	31	472	472	未进入负面清单	否	无	1.20%
20079	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华远乙线	远洋荣域12#配电站1#配电变压器	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
20080	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华远乙线	远洋荣域12#配电站2#配电变压器	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
20081	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华矿线	矿北22#配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20082	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华矿线	矿北22#配电站2#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20083	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华矿线	矿北21#配电站1#变压器	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
20084	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华矿线	矿北21#配电站2#变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
20085	甘井子区供电公司	66kV姚家变	千心甲线	千山山城1#配电站3#配电变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%

20086	甘井子区供电公司	66kV姚家变	千心甲线	千山心城3#配电站3#配电变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20087	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	65053部队东方路2#配电站2#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20088	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联甲线87#2#配电变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20089	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联甲线87#1#配电变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20090	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	杨柳新居1#配电站3#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20091	甘井子区供电公司	66kV姚家变	铝制品线	泰华府邸1#配电站3#配电变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20092	甘井子区供电公司	66kV姚家变	运腾线	远洋自然中心配电站3#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20093	甘井子区供电公司	66kV姚家变	钢丝绳线	金盛家园2#亭(公)3#间隔3#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20094	甘井子区供电公司	66kV姚家变	红嘴线	金盛家园1#配电站3#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20095	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	石矿线	甘泉1#配电站2#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20096	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周乙线	山东路11#配电站3#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20097	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	万福山庄3#箱式变电站配电变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20098	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	钻石湾12#配电站3#变压器	800	45	360	360	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20099	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	钻石湾12#配电站2#变压器	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20100	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	钻石湾12#配电站1#变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20101	甘井子区供电公司	66kV姚家变	煤气线	春柳河2#配电站间隔3#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20102	甘井子区供电公司	66kV姚家变	煤气线	春柳河2#配电站间隔2#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20103	甘井子区供电公司	66kV姚家变	煤气线	春柳河2#配电站间隔1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20104	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	钻石湾11#配电站2#变压器	500	36	270	270	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20105	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	钻石湾11#配电站1#变压器	500	43	235	235	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20106	甘井子区供电公司	66kV姚家变	煤气线	春柳河3#配电站间隔3#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20107	甘井子区供电公司	66kV姚家变	煤气线	春柳河3#配电站间隔2#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20108	甘井子区供电公司	66kV姚家变	煤气线	春柳河3#配电站间隔1#变压器	500	46	220	220	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20109	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联干23左1促进小区1#配电变压器	500	39	255	255	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20110	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支7右2#1箱1#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20111	甘井子区供电公司	66kV姚家变	姚北线	甘供98#亭1#变压器	500	34	280	280	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20112	甘井子区供电公司	66kV姚家变	姚北线	甘供98#亭2#变压器	500	32	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20113	甘井子区供电公司	66kV姚家变	姚北线	甘供98#亭3#变压器	500	36	270	270	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20114	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支7右2#2箱1#变压器	500	32	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20115	甘井子区供电公司	66kV姚家变	后关线	大北2#箱1#变压器	500	27	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20116	甘井子区供电公司	66kV姚家变	秦岭线	亲情园2#配电站2#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20117	甘井子区供电公司	66kV姚家变	秦岭线	亲情园2#配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20118	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水子66kV变电站	大一线	大一干3左1#箱变1#配电变压器	500	42	240	240	未进入负面清单	否	无	1.20%
20119	甘井子区供电公司	66kV姚家变	秦岭线	天洋物业3#箱式配电站1#配电变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20120	甘井子区供电公司	66kV姚家变	秦岭线	天洋物业4#箱式配电站1#配电变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20121	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳4#配电站2#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20122	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳4#配电站1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20123	甘井子区供电公司	66kV姚家变	中华线	天洋物业5#配电站2#变压器	500	45	225	225	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20124	甘井子区供电公司	66kV姚家变	中华线	天洋物业5#配电站1#变压器	500	33	285	285	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20125	甘井子区供电公司	66kV姚家变	朱家线	5706小区2#配电站2#变压器	500	27	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20126	甘井子区供电公司	66kV姚家变	朱家线	5706小区2#配电站1#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20127	甘井子区供电公司	66kV姚家变	矿北丙线	甘供68#亭1#配电变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20128	甘井子区供电公司	66kV姚家变	矿北丙线	甘供68#亭3#配电变压器	500	42	240	240	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20129	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东海干8左1#配电站2#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20130	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东海干8左1#配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20131	甘井子区供电公司	66kV姚家变	龙江线	千山二支1左1#箱式变电站配电变压器	500	30	300	300	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20132	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	巾帽1#箱式变电站变压器	500	48	210	210	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20133	甘井子区供电公司	66kV姚家变	龙江线	天洋物业27#箱式配电站变压器	315	28	195	195	未进入负面清单	否	无	1%	
20134	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星家坡花园3#配电站3#配电变压器	500	29	305	305	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20135	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	星家坡花园2#配电站3#变压器	500	29	305	305	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20136	甘井子区供电公司	66kV姚家变	红卫线	椒房分8左1#箱变1#配电变压器	500	42	240	240	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20137	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周乙线	干67右1商业街4#箱式变电站间隔1#变	500	28	310	310	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20138	甘井子区供电公司	66kV姚家变	廉租线	阳光新城6号配电站3#变压器	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20139	甘井子区供电公司	66kV姚家变	廉租线	阳光新城6号配电站1#变压器	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20140	甘井子区供电公司	66kV姚家变	廉租线	阳光新城6号配电站2#变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	0.80%	
20141	甘井子区供电公司	66kV姚家变	钢丝绳线	红卫分5左4#2#箱1#变压器	400	29	244	244	未进入负面清单	否	无	1%	
20142	甘井子区供电公司	66kV姚家变	龙江线	天洋物业30#箱式配电站变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20143	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周乙线	天洋物业8#箱式配电站变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%	
20144	甘井子区供电公司	66kV姚家变	山东线	天洋物业17#箱式配电站变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%	

20145	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	衡逸园4号配电站2#配电变压器	800	31	472	472	未进入负面清单	否	无	1.20%
20146	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	衡逸园4号配电站1#配电变压器	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	1.20%
20147	甘井子区供电公司	66kV姚家变	沥青线	岭北街铁路家属箱式配电站103配电站	500	49	205	205	未进入负面清单	否	无	1.20%
20148	甘井子区供电公司	66kV姚家变	冷冻线	甘供85#亭1#配电变压器	500	31	295	295	未进入负面清单	否	无	1.20%
20149	甘井子区供电公司	66kV姚家变	龙江线	山东路9#配电站3#变压器	500	28	310	310	未进入负面清单	否	无	1.20%
20150	甘井子区供电公司	66kV姚家变	亿达甲线	林语家话中心亭3#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20151	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科公园里配电站103配电站	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	1.20%
20152	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科公园里配电站104配电站	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
20153	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周乙线	天洋物业12#箱式配电站变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20154	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科蓝山5#配电站103配电站	800	45	360	360	未进入负面清单	否	无	1.20%
20155	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科蓝山5#配电站104配电站	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	1.20%
20156	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科蓝山6#配电站103配电站	800	33	456	456	未进入负面清单	否	无	1.20%
20157	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科蓝山6#配电站104配电站	800	25	520	520	未进入负面清单	否	无	1.20%
20158	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东海干8左1#配电站间隔配电变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20159	甘井子区供电公司	66kV姚家变	山东线	天洋物业21#箱式配电站103配电站	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20160	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	远洋荣域10#配电站103配电站	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20161	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	远洋荣域10#配电站104配电站	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
20162	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域8#配电站103配电站	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
20163	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域8#配电站104配电站	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20164	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域9#配电站103配电站	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20165	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域9#配电站104配电站	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
20166	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	宏都熙景1#配电站103配电站	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%
20167	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	宏都熙景1#配电站104配电站	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	1.20%
20168	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	宏都熙景1#配电站105配电站	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	1.20%
20169	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	宏都熙景2#配电站103配电站	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
20170	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	宏都熙景2#配电站104配电站	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	1.20%
20171	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	宏都熙景2#配电站3#变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%
20172	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	宏都熙景3#配电站1#变压器	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	1.20%
20173	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	宏都熙景3#配电站2#变压器	800	49	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
20174	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	宏都熙景3#配电站3#变压器	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
20175	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	宏都熙景4#配电站2#变压器	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	1.20%
20176	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	宏都熙景4#配电站3#变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
20177	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	宏都熙景4#配电站1#配电站	800	39	408	408	未进入负面清单	否	无	1.20%
20178	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周乙线	洋物业9箱式配电站1#变压器配电站	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
20179	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	万福3#配电站2#配电站	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
20180	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	万福3#配电站1#配电站	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20181	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	市政1#配电站1#配电站	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20182	甘井子区供电公司	66kV姚家变	红嘴线	悦景轩配电站2#配电站	315	43	148	148	未进入负面清单	否	无	1%
20183	甘井子区供电公司	66kV姚家变	红嘴线	悦景轩配电站1#配电站	315	28	195	195	未进入负面清单	否	无	1%
20184	甘井子区供电公司	66kV姚家变	钢丝线	红卫分5左4#1#箱1#变压器	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	0
20185	甘井子区供电公司	66kV姚家变	泡崖线	怡景1#配电站3#配电站	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
20186	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华高线	凯旋门15号配电站1#变压器	315	32	183	183	未进入负面清单	否	无	1%
20187	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华高线	凯旋门15号配电站2#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
20188	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友高线	凯旋门14号配电站1#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
20189	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友高线	凯旋门14号配电站2#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20190	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华高线	凯旋门13号配电站1#变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
20191	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华高线	凯旋门13号配电站2#变压器	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	1.20%
20192	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友高线	凯旋门12号配电站1#变压器	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
20193	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友高线	凯旋门12号配电站2#变压器	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
20194	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华高线	凯旋门13号配电站105间隔配电站	315	33	180	180	未进入负面清单	否	无	1%
20195	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香红线	青秀蓝湾1#配电站103间隔配电站	315	26	202	202	未进入负面清单	否	无	1%
20196	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香红线	青秀蓝湾1#配电站104间隔配电站	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	1.20%
20197	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香红线	青秀蓝湾2#配电站103间隔配电站	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%
20198	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香红线	青秀蓝湾2#配电站104间隔配电站	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
20199	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	青秀蓝湾3#配电站103间隔配电站	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	1.20%
20200	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	青秀蓝湾3#配电站104间隔配电站	800	33	456	456	未进入负面清单	否	无	1.20%
20201	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香红线	青秀蓝湾4#配电站103间隔配电站	315	29	192	192	未进入负面清单	否	无	1%
20202	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香红线	青秀蓝湾4#配电站104间隔配电站	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
20203	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	青秀蓝湾5#配电站101配电站	315	52	120	120	未进入负面清单	否	无	1%

20204	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香红线	青秀蓝湾6#配电站102配电变压器	315	26	202	202	未进入负面清单	否	无	1%
20205	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香红线	青秀蓝湾6#配电站101配电变压器	315	28	195	195	未进入负面清单	否	无	1%
20206	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	青秀蓝湾7#配电站102配电变压器	800	37	424	424	未进入负面清单	否	无	1.20%
20207	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	青秀蓝湾7#配电站101配电变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20208	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	和通南园1#配电站103间隔配电变压器	800	37	424	424	未进入负面清单	否	无	1.20%
20209	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	和通南园1#配电站104间隔配电变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	1.20%
20210	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	和通南园1#配电站105间隔配电变压器	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	1.20%
20211	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	和通南园2#配电站103间隔配电变压器	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
20212	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	和通南园2#配电站104间隔配电变压器	800	39	408	408	未进入负面清单	否	无	1.20%
20213	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	和通南园3#配电站103间隔配电变压器	800	33	456	456	未进入负面清单	否	无	1.20%
20214	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	和通南园3#配电站104间隔配电变压器	800	49	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
20215	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	和通南园3#配电站105间隔配电变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
20216	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周甲线	商业银行箱式配电站母线配电变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20217	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友考线	考拉1#配电站1#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20218	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友考线	考拉2#配电站1#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20219	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友考线	考拉2#配电站2#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
20220	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	市政1#配电站2#变压器	315	47	135	135	未进入负面清单	否	无	1%
20221	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	星家坡花园2#配电站104配电变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
20222	甘井子区供电公司	66kV姚家变	朱家线	桑尼小镇1号配电站2#配电变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	1.20%
20223	甘井子区供电公司	66kV姚家变	朱家线	桑尼小镇1号配电站1#配电变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
20224	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	科蓝山3#配电站1#变压器间隔配电变压	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
20225	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科蓝山3#配电站2#配电变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
20226	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	万福山庄1#配电站1#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
20227	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	万福山庄1#箱式配电站配电变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
20228	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	万福山庄2#箱式配电站配电变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20229	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域1#配电站1#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20230	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域1#配电站2#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
20231	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域2#配电站1#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20232	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域2#配电站2#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
20233	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	远洋荣域3#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20234	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	远洋荣域3#配电站2#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20235	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域4#配电站1#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20236	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域4#配电站2#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20237	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	远洋荣域5#配电站1#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20238	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	远洋荣域5#配电站2#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
20239	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域6#配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20240	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域6#配电站2#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20241	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	远洋荣域7#配电站1#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
20242	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	远洋荣域7#配电站2#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20243	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	万科公园里二期中心配电站1#配电变压器	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
20244	甘井子区供电公司	66kV姚家变	冷冻线	万科公园里二期中心配电站2#配电变压器	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	1.20%
20245	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友考线	考拉9#配电站103配电变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
20246	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友考线	考拉9#配电站104配电变压器	800	37	424	424	未进入负面清单	否	无	1.20%
20247	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华考线	考拉10#配电站103配电变压器	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	1.20%
20248	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华考线	考拉10#配电站104配电变压器	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	1.20%
20249	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友考线	考拉7#配电站103配电变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20250	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	友考线	考拉7#配电站104间隔配电变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20251	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华考线	考拉8#配电站103配电变压器	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	1.20%
20252	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华考线	考拉8#配电站104配电变压器	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	1.20%
20253	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	和泰南园1#配电站1#配电变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
20254	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	和泰南园1#配电站2#配电变压器	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	1.20%
20255	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	和泰南园2#配电站1#配电变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.20%
20256	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	和泰南园2#配电站2#配电变压器	800	25	520	520	未进入负面清单	否	无	1.20%
20257	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	和泰南园3#配电站1#配电变压器	800	33	456	456	未进入负面清单	否	无	1.20%
20258	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	和泰南园3#配电站2#配电变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
20259	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	和泰南园4#配电站1#配电变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	1.20%
20260	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	和泰南园4#配电站2#配电变压器	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	1.20%
20261	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	山东线	天津物业32#箱式配电站103配电变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
20262	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	惠办2#配电站（甘供69#配电站）1#配电	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%

20263	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	光明路1#箱式配电站103间隔配电变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20264	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	衡逸园5#配电站1#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
20265	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	衡逸园5#配电站2#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
20266	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	山东线	天洋物业26#箱式配电站103配电变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20267	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华周二线	天洋物业7#箱式配电站103配电变压器	400	39	204	204	未进入负面清单	否	无	1%
20268	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华周二线	八栋墅1#配电站1#配电变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20269	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华周二线	八栋墅1#配电站2#配电变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20270	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	八栋墅2#配电站1#配电变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20271	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	八栋墅2#配电站2#配电变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20272	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华银甲线	融汇银城1#配电站1#配电变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
20273	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华银甲线	融汇银城1#配电站2#配电变压器	800	49	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
20274	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华银甲线	融汇银城2#配电站1#配电变压器	800	31	472	472	未进入负面清单	否	无	1.20%
20275	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华银甲线	融汇银城2#配电站2#配电变压器	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	1.20%
20276	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华银乙线	融汇银城3#配电站1#配电变压器	800	45	360	360	未进入负面清单	否	无	1.20%
20277	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华银乙线	融汇银城3#配电站2#配电变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	1.20%
20278	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华银甲线	融汇银城中心配电站1#配电变压器	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	1.20%
20279	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华银乙线	融汇银城中心配电站2#配电变压器	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	1.20%
20280	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	海语城1#配电站1#变压器	500	40	250	250	未进入负面清单	否	无	1.20%
20281	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	海语城1#配电站2#变压器	500	45	225	225	未进入负面清单	否	无	1.20%
20282	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	海语城2#配电站1#变压器	500	53	185	185	未进入负面清单	否	无	1.20%
20283	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	海语城2#配电站2#变压器	500	40	250	250	未进入负面清单	否	无	1.20%
20284	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	海语城3#配电站1#变压器	500	45	225	225	未进入负面清单	否	无	1.20%
20285	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	海语城3#配电站2#变压器	500	49	205	205	未进入负面清单	否	无	1.20%
20286	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	海语城4#配电站1#变压器	500	36	270	270	未进入负面清单	否	无	1.20%
20287	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	海语城4#配电站2#变压器	500	46	220	220	未进入负面清单	否	无	1.20%
20288	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华周二线	金南路6#箱式配电站1#变压器	500	51	195	195	未进入负面清单	否	无	1.20%
20289	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	朱锦线	万锦公馆3#配电站3#变压器	800	35	440	440	未进入负面清单	否	无	1.20%
20290	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和兴南园1#配电站1#变压器	500	31	295	295	未进入负面清单	否	无	1.20%
20291	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和兴南园1#配电站2#变压器	500	43	235	235	未进入负面清单	否	无	1.20%
20292	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	向阳线1#箱式配电站1#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
20293	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	心诚箱式配电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20294	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	星家城花园4#箱式配电站1#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
20295	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	中华线	北亚6#箱式配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20296	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰乙线	金山花园2#配电站2#变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	1.20%
20297	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰甲线	金山花园3#配电站1#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20298	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰乙线	金山花园2#配电站1#变压器	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	1.20%
20299	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰甲线	金山花园3#配电站2#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
20300	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰乙线	金山花园4#配电站1#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
20301	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰乙线	金山花园4#配电站2#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20302	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰甲线	金山花园5#配电站1#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
20303	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰甲线	金山花园5#配电站2#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
20304	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰乙线	金山花园6#配电站1#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20305	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰乙线	金山花园6#配电站2#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
20306	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰甲线	金山花园7#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20307	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰甲线	金山花园7#配电站2#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20308	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰乙线	金山花园8#配电站1#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
20309	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰乙线	金山花园8#配电站2#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20310	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	千心乙线	松江路1#箱式配电站1#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
20311	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	千心乙线	松江路2#箱式配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20312	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	千心乙线	千山支1#箱式配电站1#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20313	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	汇文中学箱式配电站1#变压器	400	40	200	200	未进入负面清单	否	无	1%
20314	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	中华线	北亚8#箱式配电站1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20315	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	甘区网点办1#配电站1#变压器	400	42	192	192	未进入负面清单	否	无	1%
20316	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	甘区网点办1#配电站2#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20317	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	翡翠书院1#配电站1#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20318	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	翡翠书院1#配电站2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20319	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	煤气线	翡翠书院2#配电站1#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
20320	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	煤气线	翡翠书院2#配电站2#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20321	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	松江路3#箱式配电站1#变压器	250	52	95	95	未进入负面清单	否	无	1%



20322	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	侯西甲线93#配电站1#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
20323	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	侯西甲线93#配电站2#变压器	400	54	144	144	未进入负面清单	否	无	1%
20324	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	春华园1#配电站1#变压器	500	30	300	300	未进入负面清单	否	无	1.20%
20325	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	春华园1#配电站2#变压器	500	46	220	220	未进入负面清单	否	无	1.20%
20326	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	金三角大汽贸充电站配电变压器	400	34	224	224	未进入负面清单	否	无	1%
20327	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	和风明月1#配电站1#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
20328	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	和风明月1#配电站2#变压器	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
20329	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和风明月2#配电站1#变压器	630	12	491	491	未进入负面清单	否	无	1.20%
20330	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和风明月2#配电站2#变压器	630	15	473	473	未进入负面清单	否	无	1.20%
20331	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	和风明月4#配电站1#变压器	800	14	608	608	未进入负面清单	否	无	1.20%
20332	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	和风明月4#配电站2#变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%
20333	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	和风明月3#配电站1#变压器	630	11	498	498	未进入负面清单	否	无	1.20%
20334	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	和风明月3#配电站2#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
20335	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和风明月5#配电站1#变压器	800	11	632	632	未进入负面清单	否	无	1.20%
20336	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和风明月5#配电站2#变压器	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	1.20%
20337	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	华东路4#配电站1#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
20338	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	华东路4#配电站2#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
20339	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	红嘴线	红嘴线3#箱式配电站1#变压器	400	53	148	148	未进入负面清单	否	无	1%
20340	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华周乙线	洋物业10箱式配电站103间隔配电变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
20341	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	中华线	天洋物业6#配电站1#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20342	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	中华线	天洋物业6#配电站2#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
20343	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	山东线	天洋物业19#箱式配电站变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20344	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	新华甲线	壹品天城5#配电站2#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
20345	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	红卫线	金街广场1#配电站103配电变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20346	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	红卫线	金街广场1#配电站104配电变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20347	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	远洋时代海2#配电站3#变压器	800	10	640	640	未进入负面清单	否	无	1.20%
20348	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	远洋时代海1#配电站3#变压器	800	10	640	640	未进入负面清单	否	无	1.20%
20349	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	远洋时代海1#配电站2#变压器	800	10	640	640	未进入负面清单	否	无	1.20%
20350	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	远洋时代海4#配电站1#变压器	800	10	640	640	未进入负面清单	否	无	1.20%
20351	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	远洋时代海1#配电站1#变压器	800	15	600	600	未进入负面清单	否	无	1.20%
20352	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	远洋时代海4#配电站2#变压器	800	10	640	640	未进入负面清单	否	无	1.20%
20353	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	远洋时代海3#配电站2#变压器	800	15	600	600	未进入负面清单	否	无	1.20%
20354	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	远洋时代海3#配电站1#变压器	800	10	640	640	未进入负面清单	否	无	1.20%
20355	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	远洋时代海2#配电站2#变压器	800	10	640	640	未进入负面清单	否	无	1.20%
20356	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	远洋时代海2#配电站1#变压器	800	12	624	624	未进入负面清单	否	无	1.20%
20357	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	甘供69#配电站2#配电变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
20358	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	甘供65#配电站104间隔配电变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20359	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	冷冻线	春柳园1#配电站103配电变压器	500	41	245	245	未进入负面清单	否	无	1.20%
20360	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	钢丝线	大纺1#配电站105配电变压器	500	53	185	185	未进入负面清单	否	无	1.20%
20361	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华大甲线	枣园万象1#配电站3#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20362	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达甲线	亿达世纪城3#配电站3#变压器	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	1%
20363	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	众恒家园配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20364	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	众恒家园配电站2#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
20365	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	众恒家园配电站3#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
20366	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	众恒家园配电站4#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20367	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	友考线	考拉1#配电站2#配电变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20368	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	山东线	天洋物业25#箱式配电站103配电变压器	315	43	148	148	未进入负面清单	否	无	1%
20369	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	中华线	东特新居18#箱式配电站103配电变压器	500	53	185	185	未进入负面清单	否	无	1.20%
20370	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	星加坡花园2#箱变1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20371	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	商城花园6#箱变103配电变压器	500	44	230	230	未进入负面清单	否	无	1.20%
20372	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	万福山庄1#配电站2#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20373	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	红卫干14右2#1#箱1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20374	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	红卫干14右2#2#箱1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20375	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘码线	铁路箱式配电站1#配电变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20376	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	联二支6#箱式配电站103间隔配电变压器	400	37	212	212	未进入负面清单	否	无	1%
20377	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	盖特地产1#箱式配电站变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
20378	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	大化4#箱式配电站103间隔配电变压器	200	33	114	114	未进入负面清单	否	无	0.80%
20379	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	温馨苑1#配电站3#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20380	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	长江线	农行箱式变变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%

20381	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	甘供65#配电站103间隔配电变压器	500	44	230	230	未进入负面清单	否	无	1.20%
20382	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	冷1环网箱2#箱式变电站103配电变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
20383	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华周乙线	天津物业13#箱式配电站2#配电变压器	400	30	240	240	未进入负面清单	否	无	1%
20384	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华周甲线	西干41石1#商业街2#箱母线配电变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20385	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	荣域甲线	V时代中心配电站1#配电变压器	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	1.20%
20386	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	荣域甲线	V时代中心配电站2#配电变压器	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
20387	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	荣域乙线	V时代中心配电站3#配电变压器	800	49	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
20388	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	商城花园7#箱式配电站1#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
20389	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	商城花园8#箱式配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20390	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	商城花园2#箱式配电站1#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
20391	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	pms 温馨苑3#配电站1#变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.20%
20392	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	友高线	北府茗苑1#配电站1#配电变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20393	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	友高线	北府茗苑1#配电站2#配电变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	1.20%
20394	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	友高线	北府茗苑2#配电站1#配电变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
20395	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	友高线	北府茗苑2#配电站2#配电变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20396	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华高线	北府茗苑3#配电站103配电变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20397	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华高线	北府茗苑3#配电站104配电变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
20398	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华高线	北府茗苑4#配电站1#配电变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20399	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华高线	北府茗苑4#配电站2#配电变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20400	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园5#配电站1#配电变压器	800	45	360	360	未进入负面清单	否	无	1.20%
20401	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园5#配电站2#配电变压器	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	1.20%
20402	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园4#配电站1#配电变压器	800	35	440	440	未进入负面清单	否	无	1.20%
20403	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园4#配电站2#配电变压器	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	1.20%
20404	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园3#配电站1#配电变压器	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	1.20%
20405	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园3#配电站2#配电变压器	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	1.20%
20406	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园2#配电站1#配电变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	1.20%
20407	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园2#配电站2#配电变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
20408	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园1#配电站1#配电变压器	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	1.20%
20409	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园1#配电站2#配电变压器	800	35	440	440	未进入负面清单	否	无	1.20%
20410	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	新华甲线	新华绿洲1#配电站3#配电变压器	500	41	245	245	未进入负面清单	否	无	1.20%
20411	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣甲线	远洋荣域15#配电站1#配电变压器	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	1.20%
20412	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣甲线	远洋荣域15#配电站2#配电变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%
20413	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣乙线	远洋荣域16#配电站1#配电变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	1.20%
20414	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣乙线	远洋荣域16#配电站2#配电变压器	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	1.20%
20415	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣甲线	远洋荣域17#配电站1#配电变压器	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	1.20%
20416	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣甲线	远洋荣域17#配电站2#配电变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	1.20%
20417	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣乙线	远洋荣域18#配电站1#配电变压器	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	1.20%
20418	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣乙线	远洋荣域18#配电站2#配电变压器	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	1.20%
20419	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓#1配电站1#配电变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
20420	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓#1配电站2#配电变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
20421	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓#2配电站1#配电变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
20422	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓#2配电站2#配电变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20423	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	天下粮仓#3配电站1#配电变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
20424	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	天下粮仓#3配电站2#配电变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
20425	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓#4配电站1#配电变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
20426	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓#4配电站2#配电变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20427	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓#5配电站1#配电变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20428	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓#5配电站2#配电变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
20429	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	天下粮仓#6配电站1#配电变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
20430	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	天下粮仓#6配电站2#配电变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20431	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	石材线	中华园1#配电变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
20432	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	和硕园1#配电站1#配电变压器	800	45	360	360	未进入负面清单	否	无	1.20%
20433	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	和硕园1#配电站2#配电变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
20434	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	和硕园2#配电站1#配电变压器	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	1.20%
20435	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	和硕园2#配电站2#配电变压器	800	25	520	520	未进入负面清单	否	无	1.20%
20436	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	和硕园3#配电站1#配电变压器	800	49	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
20437	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	和硕园3#配电站2#配电变压器	800	45	360	360	未进入负面清单	否	无	1.20%
20438	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	秦岭线	天津物业2#箱式配电站103配电变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20439	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	鞍钢家属楼箱式配电站1#配电变压器	100	35	55	55	未进入负面清单	否	无	0

20440	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	朱家线	宏苑1#配电箱2#配电变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20441	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	泡崖线	怡景1#箱式配电箱103配电变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20442	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣甲线	园著1#配电箱1#配电变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
20443	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣甲线	园著1#配电箱2#配电变压器	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	1.20%
20444	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣甲线	园著2#配电箱1#配电变压器	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	1.20%
20445	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣甲线	园著2#配电箱2#配电变压器	800	33	456	456	未进入负面清单	否	无	1.20%
20446	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣乙线	园著3#配电箱1#配电变压器	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	1.20%
20447	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣乙线	园著3#配电箱2#配电变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	1.20%
20448	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣乙线	园著3#配电箱3#配电变压器	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	1.20%
20449	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓7#配电箱1#配电变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
20450	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓7#配电箱2#配电变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20451	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓8#配电箱1#配电变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20452	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓8#配电箱2#配电变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
20453	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	天下粮仓9#配电箱1#配电变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
20454	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	天下粮仓9#配电箱2#配电变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20455	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和兴南园2#配电箱1#变压器	500	26	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
20456	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和兴南园2#配电箱2#变压器	500	48	210	210	未进入负面清单	否	无	1.20%
20457	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和兴南园3#配电箱1#变压器	500	27	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20458	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和兴南园3#配电箱2#变压器	500	38	260	260	未进入负面清单	否	无	1.20%
20459	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	千心乙线	富隆3#箱式配电箱103间隔配电变压器	500	50	200	200	未进入负面清单	否	无	1.20%
20460	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科大家1#配电箱1#变压器	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	1.20%
20461	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科大家1#配电箱2#变压器	800	35	440	440	未进入负面清单	否	无	1.20%
20462	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科大家1#配电箱3#变压器	800	33	456	456	未进入负面清单	否	无	1.20%
20463	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科大家2#配电箱1#变压器	800	49	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
20464	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科大家2#配电箱2#变压器	800	25	520	520	未进入负面清单	否	无	1.20%
20465	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科大家2#配电箱3#变压器	800	33	456	456	未进入负面清单	否	无	1.20%
20466	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城8#配电箱1#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
20467	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城7#配电箱2#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
20468	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城7#配电箱3#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20469	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城8#配电箱3#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20470	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	冷库线	丽水豪庭1#配电箱3#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20471	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	锦泉园16#配电箱1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20472	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城9#配电箱2#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20473	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	前进线	丽湾海景4#配电箱1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20474	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	东山线	半岛欣座3#配电箱2#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20475	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城8#配电箱2#配电箱	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
20476	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城4#配电箱2#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
20477	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城4#配电箱3#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
20478	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城2#配电箱3#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
20479	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐湖乙线	盐岛湖3#配电箱2#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20480	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾6#配电箱2#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20481	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	幸福线	幸福4#配电箱1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20482	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	幸福线	幸福6#配电箱1#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
20483	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉14#配电箱103开关柜1#变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	1.20%
20484	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	幸福线	钰桥4#配电箱2#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20485	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	锦泉园16#配电箱2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20486	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	宋家线	丽水豪庭中心配电箱2#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
20487	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	冷库线	丽水豪庭1#配电箱2#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
20488	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉14#配电箱2#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
20489	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉15#配电箱103开关柜1#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
20490	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日米线	锦泉17#配电箱1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20491	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华东线	华东1#配电箱2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20492	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	冷库线	丽水豪庭中心配电箱1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20493	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日米线	锦泉17#配电箱2#变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	1.20%
20494	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	冷库线	丽水豪庭1#配电箱1#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20495	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	冷库线	丽水豪庭4#配电箱1#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
20496	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	碧海线	佳地天成2#配电箱2#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20497	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙水甲线	幸福7#配电箱3#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20498	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城5#配电箱2#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%

20499	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城12#配电站3#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
20500	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉甲线	龙畔泉27#配电站1#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
20501	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙水甲线	钰桥3#配电站1#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20502	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租房	泉水怡家8#配电站1#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20503	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城10#配电站1#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20504	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城19#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20505	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳乙线	福佳新城20#配电站3#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
20506	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	尚品线	金地艺境1#配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
20507	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	廉租线	金地艺境2#配电站2#变压器	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	1.20%
20508	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	尚品线	金地艺境3#配电站1#变压器	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
20509	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家乙线	前关经济适用房10#配电站2#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
20510	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	润泽园5#配电站2#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20511	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	润泽园8#配电站1#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
20512	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	润泽线	润泽线9#配电站1#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20513	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	泉水线	泉水2#箱式配电站1#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20514	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广乙线	枫丹丽城9#配电站2#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
20515	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	宋家线	丽水豪庭3#配电站2#变压器	800	37	424	424	未进入负面清单	否	无	1.20%
20516	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华能线	丽湾海景1#配电站1#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20517	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	前进线	丽湾海景4#配电站2#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20518	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	润泽线	润泽线3#配电站2#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
20519	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城13#配电站2#开关柜	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20520	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城1#配电站1#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20521	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城21#配电站1#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
20522	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租房	泉水怡家10#配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
20523	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	枣园万象2#配电站2#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
20524	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	润泽线	润泽园1#配电站2#变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	1.20%
20525	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城21#配电站2#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
20526	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	润泽线	润泽线6#配电站1#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
20527	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广乙线	枫丹丽城6#配电站2#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20528	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租房	泉水怡家1#配电站1#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20529	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城5#配电站1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20530	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房4#配电站1#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
20531	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	经济适用房8#配电站2#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20532	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房9#配电站2#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20533	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	润泽园7#配电站1#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
20534	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	东山线	半岛欣座2#配电站2#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
20535	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城1#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20536	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳甲线	福佳新城17#配电站2#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
20537	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳甲线	福佳新城19#配电站1#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20538	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳乙线	福佳新城18#配电站2#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20539	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城20#配电站1#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20540	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房6#配电站2#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
20541	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城22#配电站1#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20542	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	锦泉21#配电站2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20543	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城21#配电站3#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20544	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广乙线	枫丹丽城6#配电站1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20545	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租房	泉水怡家2#配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
20546	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城2#配电站2#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
20547	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城13#配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20548	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城7#配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20549	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广乙线	锦泉19#配电站2#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
20550	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房4#配电站2#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20551	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城22#配电站2#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20552	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城22#配电站3#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
20553	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	润泽线	润泽线3#配电站1#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
20554	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	润泽线	润泽园6#配电站2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20555	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城9#配电站1#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20556	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城11#配电站3#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20557	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房1#配电站3#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%

20558	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家乙线	前关经济适用房7#配电站2#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
20559	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	润泽线	润泽线4#配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20560	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳甲线	福佳新城16#配电站1#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
20561	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城3#配电站1#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20562	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房6#配电站1#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20563	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城13#配电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20564	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城10#配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20565	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	尚品线	金地艺境1#配电站2#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20566	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	经济适用房8#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20567	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	前盐线	半岛欣座1#配电站1#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
20568	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	前进线	丽湾海景2#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20569	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华能线	丽湾海景3#配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20570	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租房	泉水怡家3#配电站1#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20571	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	民悦2#配电站2#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
20572	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	宋家线	丽湾海景花园1#配电站3#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20573	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉1#中心配电站2#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20574	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	尚品线	金地艺境3#配电站2#变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	1.20%
20575	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	尚品线	金地艺境4#配电站1#变压器	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	1.20%
20576	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租房	泉水怡家1#配电站2#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20577	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租房	泉水怡家4#配电站1#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
20578	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租房	泉水怡家13#配电站1#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
20579	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城3#配电站1#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20580	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城12#配电站1#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20581	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城17#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20582	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳乙线	福佳新城18#配电站1#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20583	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城2#配电站1#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
20584	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房9#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20585	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城2#配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
20586	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙水甲线	幸福3#配电站3#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20587	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	幸福线	幸福6#配电站2#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20588	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	幸福线	幸福8#配电站1#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
20589	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	枣园万象2#配电站1#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20590	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城4#配电站1#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20591	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城3#配电站2#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20592	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	廉租线	金地艺境2#配电站1#变压器	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	1.20%
20593	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	泉华线	集美6#配电站1#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20594	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳甲线	福佳新城17#配电站1#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20595	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城11#配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20596	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城15#配电站2#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
20597	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳甲线	福佳新城14#配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20598	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳甲线	福佳新城14#配电站3#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20599	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳乙线	福佳新城15#配电站2#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
20600	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	下沟线	富士庄园2#配电站2#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
20601	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	鹏辉新天居5#配电站1#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
20602	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	鹏辉新天居5#配电站2#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
20603	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	姚北线	雁南园2#配电站1#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20604	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	姚北线	雁南园2#配电站2#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
20605	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广乙线	枫丹丽城2#配电站1#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20606	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房9#配电站3#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20607	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	大连湾线	佳地天成变电亭1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20608	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	大连湾线	佳地天成变电亭2#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20609	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	前进线	丽湾新城配电站1#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20610	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	前进线	丽湾新城配电站2#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
20611	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	北市3#箱式配电站103配电站变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
20612	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城5#配电站2#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20613	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家乙线	前关经济适用房5#配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
20614	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	科技线	科技1#配电站3#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
20615	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	下沟线	富士庄园2#配电站1#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20616	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	科技线	富士庄园1#配电站1#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%

20617	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	科技线	富士庄园1#配电站2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20618	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	科技线	富士庄园3#配电站1#变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	1.20%
20619	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	科技线	富士庄园3#配电站2#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
20620	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	科技线	科技1#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20621	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	科技线	科技1#配电站2#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20622	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和乙线	祥和花园1#配电站1#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20623	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和乙线	祥和花园1#配电站2#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20624	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和乙线	祥和花园4#配电站2#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
20625	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城1#配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20626	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和乙线	祥和花园4#配电站1#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20627	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	华东人家1#配电站1#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
20628	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	华东人家1#配电站2#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20629	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	下沟线	下沟1#配电站1#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
20630	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	下沟线	下沟1#配电站2#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20631	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	下沟线	富士庄园4#配电站1#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20632	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	下沟线	富士庄园4#配电站2#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
20633	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和乙线	祥和花园6#配电站1#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
20634	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和乙线	祥和花园6#配电站2#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
20635	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	东南甲线	华东人家4#配电站1#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20636	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	东南甲线	华东人家4#配电站2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20637	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城1#配电站2#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
20638	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	美域盛景5#配电站1#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20639	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	美域盛景5#配电站2#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
20640	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑7#配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20641	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑5#配电站1#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
20642	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑5#配电站2#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20643	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑8#配电站1#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
20644	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑8#配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20645	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	圣泰线	圣泰小区1#配电站1#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
20646	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑10#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20647	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑10#配电站2#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20648	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日米线	日米线1#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20649	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日米线	日米线1#配电站2#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20650	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	圣泰线	圣泰小区2#配电站1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20651	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	圣泰线	圣泰小区2#配电站2#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
20652	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日米线	日米2#配电站2#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
20653	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日米线	日米2#配电站1#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
20654	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑2#配电站1#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20655	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑2#配电站2#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20656	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑4#配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20657	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美3#配电站1#变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	1.20%
20658	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美3#配电站2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20659	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城3#配电站1#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20660	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房1#配电站1#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
20661	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华泉甲线	华东路17#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20662	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华泉甲线	华东路17#配电站2#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
20663	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美5#配电站1#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20664	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美5#配电站2#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
20665	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美5#配电站3#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
20666	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美7#配电站1#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20667	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美7#配电站2#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20668	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美1#配电站1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20669	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美1#配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
20670	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美2#配电站1#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
20671	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美2#配电站2#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20672	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城10#配电站2#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20673	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城1#配电站1#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20674	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城1#配电站2#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
20675	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城10#配电站1#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%

20676	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城10#配电站2#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20677	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城2#配电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20678	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城2#配电站2#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20679	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城5#配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20680	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城5#配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20681	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城7#配电站1#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
20682	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城7#配电站2#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
20683	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	大北线	大北小区3#1#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
20684	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	大北线	大北小区3#2#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20685	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城9#配电站1#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
20686	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城9#配电站2#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20687	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	鹏辉新天居1#配电站1#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
20688	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	后关线	大北小区6#亭1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20689	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	后关线	大北小区6#亭2#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
20690	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	民悦线	民悦1#配电站1#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
20691	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	民悦线	民悦1#配电站2#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20692	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	鹏辉新天居3#配电站1#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20693	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	大连湾线	大连湾1#配电站1#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20694	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	大连湾线	大连湾1#配电站2#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20695	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华夏线	大北小区1#配电站1#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
20696	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华夏线	大北小区1#配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20697	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华夏线	大北小区2#配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
20698	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华夏线	大北小区2#配电站2#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
20699	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华夏线	大北小区2#配电站3#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20700	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南乙线	华东路12#配电站1#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
20701	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南乙线	华东路12#配电站2#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20702	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南乙线	华东路12#配电站3#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20703	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉4#配电站1#变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	1.20%
20704	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉4#配电站2#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
20705	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉4#配电站3#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
20706	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉6#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20707	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉6#配电站2#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20708	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉6#配电站3#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20709	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	泉华线	集美6#配电站2#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20710	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	圣泰线	圣泰小区3#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20711	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	圣泰线	圣泰小区3#配电站2#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20712	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	圣泰线	圣泰小区4#配电站1#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
20713	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线3#配电站2#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
20714	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线3#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20715	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和甲线	祥和花园5#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20716	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和甲线	祥和花园5#配电站2#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20717	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线3#配电站3#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
20718	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	绿园1#配电站1#变压器	500	31	295	295	未进入负面清单	否	无	1.20%
20719	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	绿园1#配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
20720	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线5#配电站2#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
20721	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线5#配电站1#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
20722	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉8#配电站1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20723	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉8#配电站2#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20724	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线5#配电站3#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
20725	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	绿园2#配电站1#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20726	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	绿园2#配电站2#变压器	500	48	210	210	未进入负面清单	否	无	1.20%
20727	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	绿园2#配电站3#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20728	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线4#配电站3#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
20729	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线4#配电站2#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
20730	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线4#配电站1#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20731	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉8#配电站3#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20732	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华周甲线	金南路9#箱式配电站1#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20733	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	民悦2#配电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20734	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	姚北线	雁南园中心配电站1#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%



20735	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	消防线	雁南园中心配电站2#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
20736	甘井子区供电公司	周水路66kV变电站	化实线	金南路8#箱式配电站1#变压器	500	35	275	275	未进入负面清单	否	无	1.20%
20737	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	南家线	南岭新城4#配电站1#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
20738	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	南家线	南岭新城4#配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20739	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉2#配电站1#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20740	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉2#配电站2#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
20741	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉2#配电站3#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20742	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	姚家线	大北小区7#亭3#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
20743	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉5#配电站1#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20744	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉5#配电站3#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20745	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉5#配电站2#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20746	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和甲线	祥和花园7#配电站1#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
20747	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾1#配电站1#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20748	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾1#配电站2#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
20749	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉7#配电站3#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
20750	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉7#配电站2#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20751	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾3#配电站1#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20752	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾3#配电站2#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
20753	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉7#配电站1#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20754	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	骏腾线	骏腾名苑1#配电站1#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20755	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	骏腾线	骏腾名苑1#配电站2#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
20756	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	泉水线	龙畔金泉29#配电站1#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
20757	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	姚家线	大北小区4#亭1#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
20758	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	姚家线	大北小区4#亭2#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20759	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾4#配电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20760	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	泉水线	龙畔金泉30#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20761	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐岛湖乙线	龙畔金泉31#配电站1#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20762	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾4#配电站2#变压器	400	53	148	148	未进入负面清单	否	无	1%
20763	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和甲线	祥和花园2#配电站2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20764	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和甲线	祥和花园2#配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20765	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和乙线	祥和花园3#配电站1#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20766	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾8#配电站1#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20767	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾8#配电站2#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20768	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾8#配电站3#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20769	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉3#配电站1#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20770	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉3#配电站2#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
20771	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城8#配电站2#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
20772	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广乙线	枫丹丽城7#配电站1#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20773	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广乙线	枫丹丽城7#配电站2#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
20774	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租房线	泉水怡家6#配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20775	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广乙线	锦泉22#配电站2#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
20776	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租房线	泉水怡家15#配电站1#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20777	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城9#配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20778	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	东山线	半岛欣座3#配电站1#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
20779	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	碧海线	佳地天成2#配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
20780	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	幸福线	幸福6#配电站3#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20781	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城12#配电站2#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20782	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	润泽线	润泽园1#配电站1#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
20783	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳甲线	福佳新城19#配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20784	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家乙线	前关经济适用房3#配电站1#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
20785	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城3#配电站2#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
20786	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城5#配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
20787	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租房线	泉水怡家7#配电站1#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20788	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳乙线	福佳新城15#配电站3#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20789	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城18#配电站1#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20790	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城4#配电站1#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20791	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家乙线	前关经济适用房7#配电站3#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20792	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城10#配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
20793	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城12#配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%

20794	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	东山线	半岛欣座2#配电站1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20795	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	前进线	儋湾海景4#配电站3#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
20796	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城12#配电站1#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20797	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城9#配电站3#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20798	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城11#配电站1#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
20799	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城11#配电站2#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
20800	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城10#配电站2#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20801	甘井子区供电公司	66kV华南变	华能线	儋湾海景3#配电站2#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20802	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广甲线	枫丹丽城8#配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20803	甘井子区供电公司	66kV华南变	日米线	润泽园8#配电站2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20804	甘井子区供电公司	66kV华南变	润泽线	润泽园4#配电站2#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
20805	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园5#配电站1#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
20806	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园3#配电站3#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
20807	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园5#配电站2#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20808	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广甲线	枫丹丽城12#配电站2#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
20809	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广乙线	锦泉19#配电站1#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
20810	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园1#配电站2#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
20811	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园2#配电站2#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
20812	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园6#配电站1#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20813	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐福线	福佳新城2#配电站1#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20814	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园4#配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20815	甘井子区供电公司	66kV华南变	华东线	华东1#配电站1#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20816	甘井子区供电公司	66kV华南变	华东线	华东2#配电站2#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20817	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	半岛欣座1#配电站2#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
20818	甘井子区供电公司	66kV华南变	棉福线	福佳新城13#配电站3#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20819	甘井子区供电公司	66kV华南变	前进线	儋湾海景2#配电站2#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20820	甘井子区供电公司	66kV华南变	民悦线	民悦1#配电站3#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20821	甘井子区供电公司	66kV华南变	日米线	润泽园5#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20822	甘井子区供电公司	66kV华南变	日米线	润泽园2#配电站1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20823	甘井子区供电公司	66kV华南变	润泽线	润泽园9#配电站2#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
20824	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租房线	泉水怡家4#配电站2#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20825	甘井子区供电公司	66kV华南变	商品线	金地艺境4#配电站2#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20826	甘井子区供电公司	66kV华南变	日米线	润泽园2#配电站2#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20827	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租房线	泉水怡家11#配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20828	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租房线	泉水怡家12#配电站1#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
20829	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉乙线	阳光驿城15#配电站1#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
20830	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉乙线	阳光驿城17#配电站2#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20831	甘井子区供电公司	66kV华南变	光彩线	红枫园3#配电站2#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
20832	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉乙线	阳光驿城19#配电站2#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
20833	甘井子区供电公司	66kV华南变	福佳乙线	福佳新城20#配电站2#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
20834	甘井子区供电公司	66kV华南变	欣家乙线	前关经济适用房3#配电站2#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
20835	甘井子区供电公司	66kV华南变	欣家乙线	前关经济适用房7#配电站1#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
20836	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广甲线	锦泉20#配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20837	甘井子区供电公司	66kV华南变	欣家乙线	前关经济适用房10#配电站1#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20838	甘井子区供电公司	66kV华南变	欣家乙线	前关经济适用房5#配电站3#变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	1.20%
20839	甘井子区供电公司	66kV华南变	棉福线	福佳新城7#配电站1#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20840	甘井子区供电公司	66kV华南变	福佳甲线	福佳新城14#配电站2#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
20841	甘井子区供电公司	66kV华南变	金水线	红枫园1#配电站2#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20842	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租房线	泉水怡家9#配电站1#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
20843	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租房线	泉水怡家5#配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20844	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园3#配电站2#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20845	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园1#配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20846	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租房线	泉水怡家9#配电站2#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
20847	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租房线	泉水怡家14#配电站1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20848	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园2#配电站1#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20849	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租房线	泉水怡家16#配电站1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20850	甘井子区供电公司	66kV华南变	福佳甲线	福佳新城19#配电站3#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20851	甘井子区供电公司	66kV华南变	福佳乙线	福佳新城15#配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20852	甘井子区供电公司	66kV华南变	福佳乙线	福佳新城20#配电站1#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%

20853	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉乙线	阳光驿城8#配电站1#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
20854	甘井子区供电公司	66kV华南变	欣家甲线	经济适用房2#配电站2#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20855	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广甲线	枫丹丽城16#配电站1#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20856	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租房	泉水怡家5#配电站2#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
20857	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广甲线	枫丹丽城1#配电站2#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
20858	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广甲线	枫丹丽城16#配电站2#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20859	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广乙线	锦泉22#配电站1#变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	1.20%
20860	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广乙线	枫丹丽城2#配电站2#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20861	甘井子区供电公司	66kV华南变	福佳甲线	福佳新城16#配电站2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20862	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉乙线	阳光驿城14#配电站1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20863	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉乙线	阳光驿城6#配电站1#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
20864	甘井子区供电公司	66kV华南变	欣家甲线	前关经济适用房1#配电站2#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
20865	甘井子区供电公司	66kV华南变	欣家甲线	前关经济适用房2#配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20866	甘井子区供电公司	66kV华南变	欣家乙线	前关经济适用房5#配电站2#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20867	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广甲线	锦泉20#配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20868	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐岛湖乙线	盐岛湖7#配电站1#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
20869	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐1#配电站2#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20870	甘井子区供电公司	66kV华南变	科技线	龙畔金泉24#配电站2#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20871	甘井子区供电公司	66kV华南变	宋家线	丽水豪庭3#配电站1#变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	1.20%
20872	甘井子区供电公司	66kV华南变	元宝线	甘供开关厂箱变变压器	500	41	245	245	未进入负面清单	否	无	1.20%
20873	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园4#配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
20874	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园6#配电站2#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
20875	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广甲线	锦泉21#配电站1#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20876	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园3#配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
20877	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐岛湖乙线	锦泉24#配电站1#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
20878	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐1#配电站1#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20879	甘井子区供电公司	66kV华南变	锦泉线	锦泉15#配电站104开关柜2#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
20880	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐19#配电站1#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20881	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐岛湖甲线	泉水33#配电站1#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
20882	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广乙线	枫丹丽城13#配电站1#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
20883	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租房	泉水怡家11#配电站2#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20884	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐岛湖甲线	锦泉23#配电站1#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20885	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐岛湖甲线	锦泉23#配电站2#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20886	甘井子区供电公司	66kV华南变	华东线	华东3#配电站1#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20887	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐福线	福佳新城6#配电站2#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20888	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐福线	福佳新城6#配电站1#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
20889	甘井子区供电公司	66kV华南变	棉福线	福佳新城5#配电站3#变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	1.20%
20890	甘井子区供电公司	66kV华南变	冷库线	丽水豪庭4#配电站2#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20891	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉甲线	龙畔金泉22#配电站2#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
20892	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广乙线	枫丹丽城14#配电站1#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
20893	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉甲线	龙畔金泉21#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20894	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广乙线	枫丹丽城11#配电站2#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20895	甘井子区供电公司	66kV华南变	锦泉线	锦泉13#配电站1#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
20896	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广乙线	枫丹丽城15#配电站2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20897	甘井子区供电公司	66kV华南变	华东线	华东3#配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20898	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广乙线	枫丹丽城15#配电站1#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
20899	甘井子区供电公司	66kV华南变	锦泉线	锦泉9#配电站3#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
20900	甘井子区供电公司	66kV华南变	锦泉线	锦泉10#配电站3#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
20901	甘井子区供电公司	66kV华南变	光彩线	红枫园2#配电站1#变压器	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	1.20%
20902	甘井子区供电公司	66kV华南变	姚北线	雁南园1#配电站1#变压器	800	39	408	408	未进入负面清单	否	无	1.20%
20903	甘井子区供电公司	66kV华南变	姚北线	雁南园1#配电站2#变压器	800	31	472	472	未进入负面清单	否	无	1.20%
20904	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙水甲线	钰桥3#配电站2#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20905	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐岛湖甲线	盐岛湖6#配电站3#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20906	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐4#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20907	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐4#配电站2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20908	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐5#配电站2#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
20909	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐17#配电站2#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20910	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐18#配电站2#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
20911	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐15#配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%

20912	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐15#配电站2#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
20913	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐8#配电站2#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
20914	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐7#配电站1#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20915	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐19#配电站2#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
20916	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租房	欧尚4#配电站2#变压器	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
20917	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐6#配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20918	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐11#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20919	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐7#配电站2#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20920	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐6#配电站2#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
20921	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐11#配电站2#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
20922	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐10#配电站1#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20923	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐12#配电站2#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20924	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐8#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20925	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐10#配电站2#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20926	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐13#配电站2#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20927	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐12#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20928	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐16#配电站1#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
20929	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐17#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20930	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐9#配电站1#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
20931	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐9#配电站2#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
20932	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐岛湖乙线	盐岛湖7#配电站3#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20933	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐岛湖乙线	盐岛湖7#配电站2#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20934	甘井子区供电公司	66kV华南变	宋家线	俪水豪庭2#配电站1#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20935	甘井子区供电公司	66kV华南变	元宝线	悦湾园10KV配电站2#变压器	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	1.20%
20936	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐5#配电站1#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
20937	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐3#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20938	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐2#配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20939	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐2#配电站2#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20940	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐18#配电站1#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20941	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐16#配电站2#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
20942	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐3#配电站2#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
20943	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐13#配电站1#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
20944	甘井子区供电公司	66kV华南变	光彩线	红枫园3#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20945	甘井子区供电公司	66kV华南变	光彩线	红枫园2#配电站2#变压器	315	31	186	186	未进入负面清单	否	无	1%
20946	甘井子区供电公司	66kV华南变	岚岭线	鹏辉新天居9#配电站1#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
20947	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉甲线	龙畔金泉21#配电站2#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
20948	甘井子区供电公司	66kV华南变	岚岭线	鹏辉新天居7#配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
20949	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙水甲线	幸福1#配电站2#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20950	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉甲线	龙畔金泉23#配电站1#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
20951	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉甲线	龙畔金泉23#配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
20952	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙泉甲线	龙畔金泉22#配电站1#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20953	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙泉甲线	龙畔金泉27#配电站2#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20954	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖6#配电站2#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20955	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	盐岛湖5#配电站1#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
20956	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	盐岛湖5#配电站2#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20957	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	盐岛湖3#配电站3#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20958	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖6#配电站1#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
20959	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	盐岛湖3#配电站1#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
20960	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	盐岛湖5#配电站3#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20961	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	幸福7#配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
20962	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖2#配电站2#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
20963	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖2#配电站3#变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	1.20%
20964	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	幸福1#配电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20965	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	幸福3#配电站2#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
20966	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	幸福5#配电站2#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
20967	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖2#配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
20968	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	幸福3#配电站1#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
20969	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖1#配电站1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
20970	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	幸福5#配电站1#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%

20971	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖1#配电站2#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
20972	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	泉水线	泉水1#箱式配电站1#变压器	500	27	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
20973	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	棉福线	福佳新城5#配电站1#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
20974	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	幸福5#配电站3#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20975	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	鹏辉新天居6#配电站1#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
20976	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	鹏辉新天居8#配电站1#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
20977	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	鹏辉新天居8#配电站2#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
20978	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	科技线	龙畔金泉25#配电站1#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
20979	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	科技线	龙畔金泉25#配电站2#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20980	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	科技线	龙畔金泉26#配电站1#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
20981	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	科技线	龙畔金泉24#配电站1#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20982	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	幸福2#配电站1#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
20983	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	幸福2#配电站2#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
20984	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	幸福2#配电站3#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
20985	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	幸福4#配电站2#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
20986	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	幸福4#配电站3#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
20987	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	科技线	龙畔金泉20#配电站1#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
20988	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	科技线	龙畔金泉28#配电站1#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
20989	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	科技线	龙畔金泉28#配电站2#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
20990	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	幸福1#配电站3#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
20991	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	幸福8#配电站2#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
20992	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	幸福8#配电站3#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
20993	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	双山线	云岭北园2#配电站2#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
20994	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广甲线	锦泉18#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
20995	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广乙线	锦泉3#中心配电站2#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
20996	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广甲线	锦泉18#配电站2#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
20997	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广甲线	锦泉3#中心配电站1#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
20998	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	泉水线	红枫园1#配电站1#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
20999	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水32#配电站1#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
21000	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水33#配电站2#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
21001	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水40#配电站2#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
21002	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水45#配电站2#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
21003	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水32#配电站2#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
21004	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水38#配电站3#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
21005	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水39#配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21006	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水43#配电站1#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
21007	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水38#配电站1#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
21008	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水41#配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
21009	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水43#配电站2#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
21010	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水47#配电站2#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
21011	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖4#配电站1#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
21012	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖4#配电站2#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
21013	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖4#配电站3#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
21014	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水35#配电站1#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
21015	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水40#配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
21016	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水38#配电站2#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
21017	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水47#配电站1#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
21018	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水32#配电站3#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
21019	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水37#配电站1#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
21020	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水39#配电站2#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
21021	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水45#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
21022	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水36#配电站3#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
21023	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水34#配电站1#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
21024	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水34#配电站2#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
21025	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水35#配电站2#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
21026	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水36#配电站1#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
21027	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水36#配电站2#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
21028	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水41#配电站1#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
21029	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水37#配电站2#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%

21030	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉13#配电站2#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
21031	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	运腾线	运腾2#配电站1#变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	1.20%
21032	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	运腾线	远洋自然2#配电站2#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
21033	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	钰桥2#配电站1#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
21034	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	钰桥2#配电站2#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
21035	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租房线	欧尚1#配电站1#变压器	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	1.20%
21036	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广乙线	枫丹丽城11#配电站1#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
21037	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广乙线	枫丹丽城14#配电站2#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21038	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉12#配电站1#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
21039	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉12#配电站3#变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	1.20%
21040	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	南岭新城6#配电站2#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
21041	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	南岭新城8#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
21042	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南甲线	鑫汇茗苑1#配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21043	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	前盐线	前盐5#配电站3#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
21044	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	时代线	电业局车管处箱变1#变压器	400	52	152	152	未进入负面清单	否	无	1%
21045	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	南岭新城8#配电站2#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
21046	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广乙线	枫丹丽城13#配电站2#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
21047	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	姚家线	大北小区4#亭3#变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	1.20%
21048	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉10#配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
21049	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉9#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
21050	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉11#配电站2#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
21051	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	南岭新城3#配电站2#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
21052	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	前盐线	前盐9#配电站3#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
21053	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广乙线	枫丹丽城9#配电站1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
21054	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	南岭新城11#配电站1#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
21055	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	南岭新城3#配电站1#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
21056	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉10#配电站1#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
21057	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉11#配电站1#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
21058	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉11#配电站3#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
21059	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉13#配电站3#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
21060	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	钰桥4#配电站1#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
21061	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	锦泉24#配电站2#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
21062	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉1#中心配电站3#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
21063	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	前盐线	前盐15#配电站3#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
21064	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租房线	泉水怡家17#配电站2#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
21065	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙泉乙线	阳光驿城16#配电站2#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
21066	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙王甲线	钰桥5#配电站1#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
21067	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	元宝线	悦湾园10KV配电站3#变压器	800	43	376	376	未进入负面清单	否	无	1.20%
21068	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	运腾线	运腾1#箱式变电站1#变压器	400	43	188	188	未进入负面清单	否	无	1%
21069	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙泉乙线	阳光驿城18#配电站2#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
21070	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	鹏辉新天居4#配电站1#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
21071	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	南岭新城6#配电站1#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
21072	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	鹏辉新天居2#配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
21073	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	鹏辉新天居6#配电站2#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
21074	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉2#中心配电站1#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
21075	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉3#配电站3#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
21076	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉1#中心配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21077	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	阳光驿城16#配电站2#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
21078	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	运腾线	运腾6#配电站1#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
21079	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐丰线	三合庭苑#2配电站1#配电站变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
21080	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐丰线	三合庭苑#1配电站1#配电站变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
21081	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐丰线	三合庭苑#1配电站2#配电站变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
21082	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广甲线	枫丹丽城4#配电站2#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
21083	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广甲线	枫丹丽城4#配电站1#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
21084	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	科技线	龙畔金泉19#配电站1#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
21085	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	运腾线	运腾2#配电站2#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
21086	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	运腾线	运腾7#配电站1#变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	1.20%
21087	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉12#配电站2#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
21088	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉9#配电站2#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%

21089	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	颐泊湾3#配电站1#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
21090	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	大连湾线	颐泊湾1#配电站2#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
21091	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	大连湾线	颐泊湾2#配电站2#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
21092	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	康租线	金地艺境5#配电站2#变压器	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
21093	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	尚品线	金地艺境7#配电站2#变压器	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	1.20%
21094	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	双山线	云岭北园3#配电站1#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
21095	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	宋家线	丽水华庭2#配电站2#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
21096	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	水文线	云岭北园1#配电站1#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
21097	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	运腾线	运腾7#配电站2#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
21098	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	千心乙线	金南路4#箱式配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
21099	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南甲线	鑫汇茗苑1#配电站2#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21100	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	康租线	金地艺境6#配电站2#变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
21101	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	康租线	金地艺境6#配电站1#变压器	800	45	360	360	未进入负面清单	否	无	1.20%
21102	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	宋家线	丽湾海景花园1#配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
21103	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	丽湾海景花园2#配电站2#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
21104	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	颐泊湾4#配电站2#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
21105	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	山东线	天津物业15#箱式配电站103变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
21106	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分5右1#箱变1#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
21107	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	联干23左1促进小区2#(公)箱变1#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
21108	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	丽湾海景花园2#配电站1#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
21109	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	丽湾海景花园2#配电站3#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
21110	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	康租线	金地艺境5#配电站1#变压器	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
21111	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	钰桥1#中心配电站1#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
21112	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	钰桥1#中心配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
21113	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租房线	欧尚4#配电站1#变压器	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	1.20%
21114	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	元宝线	悦湾园10KV配电站1#变压器	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	1.20%
21115	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	宋家线	丽湾海景花园1#配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
21116	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	宋家线	丽湾海景花园中心1#配电站2#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
21117	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租房线	欧尚1#配电站2#变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	1.20%
21118	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	钰桥5#配电站2#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
21119	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	南岭新城11#配电站2#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
21120	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	消防线	雁南园3#箱式配电站1#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
21121	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	消防线	雁南园4#箱式配电站1#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
21122	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	运腾线	远洋自然2#配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
21123	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	山东线	天津物业24#箱式配电站103变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
21124	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租房线	欧尚3#配电站1#变压器	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
21125	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	尚品线	金地艺境7#配电站1#变压器	800	55	280	280	未进入负面清单	否	无	1.20%
21126	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	丽湾海景花园中心1#配电站3#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
21127	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	丽湾海景花园中心1#配电站1#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
21128	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租房线	欧尚2#配电站1#变压器	800	39	408	408	未进入负面清单	否	无	1.20%
21129	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租房线	欧尚2#配电站2#变压器	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	1.20%
21130	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	大连湾线	颐泊湾1#配电站1#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
21131	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租房线	欧尚3#配电站2#变压器	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	1.20%
21132	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租房线	欧尚3#配电站3#变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.20%
21133	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	大连湾线	颐泊湾2#配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
21134	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	颐泊湾3#配电站2#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
21135	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	颐泊湾4#配电站1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
21136	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	尚品线	金地艺境B区4#配电站2#变压器	800	25	520	520	未进入负面清单	否	无	1.20%
21137	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	水文线	云岭北园1#配电站2#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
21138	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	双山线	云岭北园3#配电站2#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
21139	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	尚品线	金地艺境B区5#配电站1#变压器	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
21140	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	尚品线	金地艺境B区4#配电站1#变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%
21141	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	尚品线	金地艺境B区5#配电站2#变压器	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
21142	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	双山线	云岭北园2#配电站1#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
21143	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华材线	红星美凯龙#1配电站1#配电站变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
21144	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华材线	红星美凯龙#1配电站2#配电站变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
21145	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	美凯乙线	红星美凯龙#2配电站1#配电站变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
21146	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	美凯乙线	红星美凯龙#2配电站2#配电站变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
21147	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华材线	红星美凯龙#3配电站1#配电站变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%



21148	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华材线	红星美凯龙#3配电站2#配电变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
21149	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	美凯乙线	红星美凯龙#4配电站1#配电变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
21150	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	美凯乙线	红星美凯龙#4配电站2#配电变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21151	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华材线	红星美凯龙#5配电站1#配电变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
21152	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华材线	红星美凯龙#5配电站2#配电变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
21153	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	美凯乙线	红星美凯龙#6配电站1#配电变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21154	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	美凯乙线	红星美凯龙#6配电站2#配电变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
21155	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	集美线	美辰香醒#1配电站1#配电变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
21156	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华大乙线	美辰香醒#2配电站1#配电变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
21157	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华大乙线	美辰香醒#2配电站2#配电变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
21158	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华大乙线	美辰香醒#4配电站1#配电变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
21159	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华大乙线	美辰香醒#4配电站2#配电变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
21160	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华大乙线	美辰香醒#2配电站3#配电变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21161	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	廉租线	金地艺境B区6#配电站1#配电变压器	800	39	408	408	未进入负面清单	否	无	1.20%
21162	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	廉租线	金地艺境B区6#配电站2#配电变压器	800	45	360	360	未进入负面清单	否	无	1.20%
21163	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大北线	大北小区3#配电站3#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
21164	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	姚家线	大北小区5#配电站2#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
21165	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	姚家线	大北小区5#配电站1#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
21166	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	姚家线	大北小区5#配电站3#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
21167	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华泉乙线	华东路15#配电站1#变压器	500	34	280	280	未进入负面清单	否	无	1.20%
21168	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华泉乙线	华东路16#配电站2#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
21169	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华泉乙线	华东路16#配电站1#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
21170	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	岚岭线	鹏辉新天居7#配电站2#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
21171	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	岚岭线	鹏辉新天居9#配电站2#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
21172	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	东山线	前盐14#配电站2#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
21173	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	东山线	前盐14#配电站1#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
21174	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	南关岭线	北市五支1#箱变1#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
21175	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	外冷线	甘供94#配电站1#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
21176	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	南关岭线	建材2#箱式配电站1#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
21177	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	南关岭线	建材3#箱式配电站1#变压器	400	54	144	144	未进入负面清单	否	无	1%
21178	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关1#配电站103间隔配电变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
21179	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关1#配电站104间隔配电变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
21180	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关1#配电站105间隔配电变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
21181	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	元宝线	恒圣2#箱式变电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
21182	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关2#配电站1#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
21183	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关2#配电站2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
21184	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关4#配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21185	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关4#配电站2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
21186	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关4#配电站3#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
21187	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关6#配电站1#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
21188	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关6#配电站2#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
21189	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	东山线	前盐2#配电站105配电变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
21190	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	东山线	前盐4#配电站105配电变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
21191	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关7#配电站1#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
21192	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关7#配电站2#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
21193	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关7#配电站3#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
21194	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	前盐线	前盐6#配电站105配电变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
21195	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	东山线	前盐8#配电站105配电变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
21196	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	东山线	前盐18#配电站105配电变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
21197	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	碧海人家1#配电站1#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
21198	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	碧海人家1#配电站2#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
21199	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	碧海人家2#配电站1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
21200	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	碧海人家2#配电站2#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
21201	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	碧海人家3#配电站1#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
21202	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	碧海人家3#配电站2#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21203	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	碧海人家3#配电站3#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
21204	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	金地艺境B区1#号配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
21205	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	金地艺境B区1#号配电站2#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
21206	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	金地艺境B区2#配电站1#配电变压器	800	33	456	456	未进入负面清单	否	无	1.20%

21207	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	金地艺境B区2#配电站2#配电变压器	800	37	424	424	未进入负面清单	否	无	1.20%
21208	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉11#配电站1#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
21209	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉11#配电站2#变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
21210	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉10#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
21211	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉10#配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
21212	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉9#配电站1#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
21213	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉9#配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
21214	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉8#配电站1#变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	1.20%
21215	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉8#配电站2#变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
21216	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉13#配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
21217	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉13#配电站2#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
21218	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉17#配电站1#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
21219	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉17#配电站2#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
21220	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉16#配电站1#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
21221	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉16#配电站2#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
21222	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉14#配电站1#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
21223	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉14#配电站2#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
21224	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉1#配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
21225	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉1#配电站1#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
21226	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉3#配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
21227	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉3#配电站2#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
21228	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉5#配电站1#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
21229	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉5#配电站2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
21230	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	甘供67#配变站1#配电变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
21231	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	甘供67#配变站2#配电变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
21232	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉18#配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
21233	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉18#配电站2#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
21234	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉4#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
21235	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉4#配电站2#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
21236	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉12#配电站1#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
21237	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉12#配电站2#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
21238	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	甘供91#亭1#配电变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
21239	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	甘供91#亭2#配电变压器	630	44	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21240	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	元宝线	恒圣1#箱式变电站1#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
21241	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	泉水线	泉华1#配电站1#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
21242	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	泉水线	泉华支6左1#箱式配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21243	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	泉水线	泉水5#箱式变电站1#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
21244	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	天城线	钻石湾10号配电站3#变压器	800	25	520	520	未进入负面清单	否	无	1.20%
21245	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	天城线	钻石湾10号配电站2#变压器	800	37	424	424	未进入负面清单	否	无	1.20%
21246	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	天城线	钻石湾10号配电站1#变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
21247	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	运腾线	运腾6#配电站3#配电变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
21248	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关中心配电站1#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
21249	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关中心配电站2#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
21250	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关中心配电站3#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
21251	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关8#配电站3#变压器	500	25	325	325	未进入负面清单	否	无	1.20%
21252	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关8#配电站2#变压器	500	33	285	285	未进入负面清单	否	无	1.20%
21253	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关8#配电站1#变压器	500	30	300	300	未进入负面清单	否	无	1.20%
21254	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉14#配电站3#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
21255	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉1#配电站3#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
21256	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉2#配电站3#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
21257	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉2#配电站1#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
21258	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉2#配电站2#变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
21259	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉3#配电站3#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
21260	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉4#配电站3#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
21261	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋中甲线	中华城#3配电站1#配电变压器	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
21262	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋中甲线	中华城#3配电站2#配电变压器	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	1.20%
21263	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱华线	中华城#4配电站1#配电变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
21264	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱华线	中华城#4配电站2#配电变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%
21265	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉6#配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%

21266	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉6#配电站2#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
21267	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉7#配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21268	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉7#配电站2#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
21269	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉15#配电站1#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
21270	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉15#配电站2#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
21271	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	南关岭线	111#配电站1#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
21272	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	南关岭线	111#配电站2#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
21273	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	北市线	117#亭1#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
21274	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	运腾线	远洋自然2#配电站3#变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
21275	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	东北线	102#亭2#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
21276	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	东北线	102#亭1#变压器	160	44	74	74	未进入负面清单	否	无	0.80%
21277	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	姚北线	2#箱式开关站1#箱式配电站间隔配电变	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	1.20%
21278	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	南关岭线	五支2#箱式开关站2#箱式变电站配电变	500	47	215	215	未进入负面清单	否	无	1.20%
21279	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关3号配电站3#配电站变压器	500	33	285	285	未进入负面清单	否	无	1.20%
21280	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关3号配电站2#配电站变压器	500	26	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
21281	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关3号配电站1#配电站变压器	500	51	195	195	未进入负面清单	否	无	1.20%
21282	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	中华线	九西区2#箱变1#配电站变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
21283	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	甘供77#配电站1#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
21284	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	姚北线	120#亭配电站3#变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
21285	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	姚北线	120#亭配电站2#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
21286	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	姚北线	120#亭配电站1#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
21287	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	北市线	圣泰小区118#配电站3#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21288	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	北市线	圣泰小区118#配电站2#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
21289	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	北市线	圣泰小区118#配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
21290	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	万福2#配电站1#变压器	400	40	200	200	未进入负面清单	否	无	1%
21291	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南乙线	大电物业华龙街101#变压器	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	0
21292	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	连门小区1#箱式变电站间隔1#配电变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
21293	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	红嘴线	伟恒理想居1#箱变1#配电站变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
21294	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	元宝线	8#箱式配电站1#配电站变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
21295	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	元宝线	8#箱式配电站2#配电站变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
21296	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	益丰乾城2号配电站1#配电站变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
21297	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	益丰乾城2号配电站2#配电站变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
21298	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	连门小区2#箱式变电站间隔1#配电变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
21299	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	煤气线	福居1#配电站2#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
21300	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	煤气线	福居1#配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
21301	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	冷冻线	甘供85#亭2#配电站变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
21302	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	冷冻线	甘供85#亭3#配电站变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
21303	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	时代线	金龙路1#箱式变电站间隔1#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
21304	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	锦泉线	锦泉2#中心配电站3#配电站变压器	200	52	76	76	未进入负面清单	否	无	0.80%
21305	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	矿北甲线	矿北15#配电站103配电站变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
21306	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	矿北甲线	矿北15#配电站104配电站变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
21307	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	矿北甲线	矿北15#配电站105配电站变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
21308	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙江线	天洋物业28#箱式配电站变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
21309	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙江线	天洋物业29#箱式配电站变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
21310	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	泉水线	泉华支6左2#箱式配电站2#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
21311	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关5#配电站3#配电站变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
21312	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关5#配电站2#配电站变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
21313	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关5#配电站1#配电站变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
21314	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	山东线	天洋物业20#箱式配电站变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
21315	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	阳光新城2#配电站1#配电站变压器	800	43	376	376	未进入负面清单	否	无	1.20%
21316	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	阳光新城2#配电站2#配电站变压器	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	1.20%
21317	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	阳光新城3#配电站1#配电站变压器	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	1.20%
21318	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	阳光新城3#配电站2#配电站变压器	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
21319	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	阳光新城3#配电站3#配电站变压器	800	35	440	440	未进入负面清单	否	无	1.20%
21320	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	山东线	天洋物业22#箱式配电站配电站变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
21321	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	秦岭线	亲情园1#配电站2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
21322	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	秦岭线	亲情园1#配电站1#配电站变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21323	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	阳光新城4#配电站1#配电站变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
21324	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	阳光新城4#配电站2#配电站变压器	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	1.20%

21325	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	阳光新城4#配电站3#配电变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
21326	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	阳光新城5#配电站1#配电变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%
21327	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	阳光新城5#配电站2#配电变压器	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	1.20%
21328	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	阳光新城5#配电站3#配电变压器	800	33	456	456	未进入负面清单	否	无	1.20%
21329	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	中华线	(北亚1#)箱式变电站1#变压器间隔配	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
21330	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪#1配电站1#配电变压器	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	1.20%
21331	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪#1配电站2#配电变压器	800	43	376	376	未进入负面清单	否	无	1.20%
21332	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪#2配电站1#配电变压器	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	1.20%
21333	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪#2配电站2#配电变压器	800	25	520	520	未进入负面清单	否	无	1.20%
21334	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科蓝山4#配电站2#变压器	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	1.20%
21335	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科蓝山4#配电站1#变压器	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	1.20%
21336	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	山东线	大洋物业23#箱式配电站103配电变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
21337	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	中华线	(北亚2#)箱式变电站1#变压器间隔配	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
21338	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	下沟线	金地檀溪#3配电站103配电变压器	800	43	376	376	未进入负面清单	否	无	1.20%
21339	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	下沟线	金地檀溪#3配电站2#配电变压器	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	1.20%
21340	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪#4配电站1#配电变压器	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	1.20%
21341	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪#4配电站2#配电变压器	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	1.20%
21342	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	下沟线	金地檀溪#6配电站1#配电变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
21343	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	下沟线	金地檀溪#6配电站2#配电变压器	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	1.20%
21344	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪#5配电站1#	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
21345	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪#5配电站2#配电变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	1.20%
21346	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	商城花园5#箱式变电站变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
21347	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	中华线	北亚4#箱式变电站变压器	400	39	204	204	未进入负面清单	否	无	1%
21348	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心乙线	大洋物业31#箱式配电站103间隔变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
21349	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	枣园分10左1右1#箱变1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
21350	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	钢丝绳	红嘴子17左2右1#箱1#变压器	500	40	250	250	未进入负面清单	否	无	1.20%
21351	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	中华线	华南东区1#箱式变电站变压器	500	27	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
21352	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	中华线	华南东区2#箱式变电站变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
21353	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	中华线	华南东区3#箱式变电站变压器	500	40	250	250	未进入负面清单	否	无	1.20%
21354	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华周二线	华南西区1#箱式变电站变压器	400	35	220	220	未进入负面清单	否	无	1%
21355	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心乙线	商业街5#箱101配电变压器	315	27	198	198	未进入负面清单	否	无	1%
21356	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	光明路3#箱1#配电变压器	315	41	154	154	未进入负面清单	否	无	1%
21357	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	天城线	青秀蓝湾5#配电站102配电变压器	315	39	161	161	未进入负面清单	否	无	1%
21358	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	自然线	沿海鉴筑2#配电站1#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
21359	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	自然线	沿海鉴筑3#配电站1#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
21360	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	自然线	沿海鉴筑3#配电站2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
21361	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	万福2#配电站2#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
21362	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	集美线	美辰香醍3#配电站2#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
21363	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	集美线	美辰香醍3#配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
21364	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉6#配电站3#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
21365	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	姚北线	姚北线131#间隔101变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
21366	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	红卫线	甘井子干123右1#2#箱变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
21367	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	峨眉线	参玖家园1号配电站1号变压器	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	1.20%
21368	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	峨眉线	参玖家园1号配电站2号变压器	800	55	280	280	未进入负面清单	否	无	1.20%
21369	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙江线	参玖家园2号配电站1号变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	1.20%
21370	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙江线	参玖家园2号配电站2号变压器	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	1.20%
21371	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	南关岭线	水电线1#环网箱3箱	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
21372	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	碧海人家1#箱变1#配电变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
21373	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	外冷线	建材二分7#箱103配电变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
21374	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	自然线	沿海鉴筑4#配电站1#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
21375	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	自然线	沿海鉴筑4#配电站2#变压器	315	32	183	183	未进入负面清单	否	无	1%
21376	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华大甲线	六一支5#箱103配电变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
21377	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华泉乙线	华东路15#配电站3#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
21378	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	鹿港小镇3#配电站1#配电变压器	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	1.20%
21379	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	鹿港小镇3#配电站2#配电变压器	800	33	456	456	未进入负面清单	否	无	1.20%
21380	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	三合庭苑2#配电站2#配电变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
21381	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	三合庭苑#3配电站1#配电变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
21382	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	三合庭苑#3配电站2#配电变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
21383	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	三合庭苑4#配电站1#配电变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%

21384	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	三合庭苑4#配电站2#配电变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
21385	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	三合庭苑5#配电站1#配电变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
21386	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	三合庭苑5#配电站2#配电变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
21387	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	三合庭苑6#配电站1#配电变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
21388	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	三合庭苑6#配电站2#配电变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
21389	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	三合庭苑7#配电站1#配电变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
21390	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	三合庭苑7#配电站2#配电变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
21391	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	三合庭苑8#配电站1#配电变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
21392	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	三合庭苑8#配电站2#配电变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
21393	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	雁山线	鹿港小镇1#配电站1#配电变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
21394	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	雁山线	鹿港小镇1#配电站2#配电变压器	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	1.20%
21395	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	雁山线	鹿港小镇2#配电站2#配电变压器	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	1.20%
21396	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	雁山线	鹿港小镇2#配电站1#配电变压器	800	37	424	424	未进入负面清单	否	无	1.20%
21397	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	海洋线	军悦湾1#配电站1#配电变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
21398	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	海洋线	军悦湾1#配电站2#配电变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
21399	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	海洋线	军悦湾2#配电站1#配电变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
21400	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	海洋线	军悦湾2#配电站2#配电变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
21401	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	海洋线	军悦湾3#配电站1#配电变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
21402	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	海洋线	军悦湾3#配电站2#配电变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
21403	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	海洋线	军悦湾3#配电站3#配电变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21404	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋中甲线	中华城#1配电站1#配电变压器	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	1.20%
21405	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋中甲线	中华城#1配电站2#配电变压器	800	37	424	424	未进入负面清单	否	无	1.20%
21406	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱华线	中华城#2配电站1#配电变压器	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	1.20%
21407	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱华线	中华城#2配电站2#配电变压器	800	43	376	376	未进入负面清单	否	无	1.20%
21408	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	海洋线	交支2#箱式开关站104箱式配电站1#变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
21409	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪7#配电站1#配电变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
21410	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪7#配电站2#配电变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21411	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	欣家甲线	檀境1#配电站1#配电变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
21412	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	欣家甲线	檀境1#配电站2#配电变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
21413	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	欣家甲线	檀境2#配电站1#配电变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21414	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	欣家甲线	檀境2#配电站2#配电变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.20%
21415	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	欣家乙线	檀境3#配电站1#配电变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
21416	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	欣家乙线	檀境3#配电站2#配电变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
21417	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱新线	新都会1#配电站1#配电变压器	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	1.20%
21418	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱新线	新都会1#配电站2#配电变压器	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	1.20%
21419	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱新线	新都会2#配电站1#配电变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
21420	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱新线	新都会2#配电站2#配电变压器	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	1.20%
21421	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋海乙线	新都会3#配电站1#配电变压器	800	25	520	520	未进入负面清单	否	无	1.20%
21422	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋海乙线	新都会3#配电站2#配电变压器	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	1.20%
21423	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	辽渔子校箱式配电站103配电站	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21424	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	于华线	东电二公司1#箱式配电站1#配电变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
21425	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	于华线	东电二公司2#箱式配电站1#配电变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
21426	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华能线	辽公司辽渔西技校家属箱式配电站1#配	160	54	58	58	未进入负面清单	否	无	0.80%
21427	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	金地自在城1#配电站1#配电变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	1.20%
21428	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	金地自在城1#配电站2#配电变压器	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	1.20%
21429	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后自线	金地自在城2#配电站1#配电变压器	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	1.20%
21430	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后自线	金地自在城2#配电站2#配电变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%
21431	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	前进线	辽渔元宝山3#箱式配电站103配电站	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
21432	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	前进线	辽渔元宝山4#箱式配电站103配电站	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
21433	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	和尚岛线	辽渔元宝山1#箱式配电站103配电站	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
21434	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	和尚岛线	辽渔元宝山2#箱式配电站103配电站	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
21435	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	元宝线	元宝山3#配电站1#配电变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
21436	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	元宝线	元宝山3#配电站2#配电变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
21437	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	金地自在城3#配电站1#配电变压器	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	1.20%
21438	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	金地自在城3#配电站2#配电变压器	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	1.20%
21439	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	金地自在城4#配电站1#配电变压器	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
21440	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	金地自在城4#配电站2#配电变压器	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	1.20%
21441	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后自线	金地自在城5#配电站1#配电变压器	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	1.20%
21442	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后自线	金地自在城5#配电站2#配电变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%







21561	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱万线	万达体育新城10#配电站2#配电变压器	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	1.20%
21562	甘井子区供电公司	66kV友谊变	后自线	金地自在城7#配电站1#配电变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	1.20%
21563	甘井子区供电公司	66kV友谊变	后自线	金地自在城7#配电站2#配电变压器	800	31	472	472	未进入负面清单	否	无	1.20%
21564	甘井子区供电公司	66kV友谊变	后自线	金地自在城7#配电站3#配电变压器	800	37	424	424	未进入负面清单	否	无	1.20%
21565	甘井子区供电公司	66kV友谊变	元宝线	农行箱式配电1#配电变压器	315	40	158	158	未进入负面清单	否	无	1%
21566	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱新线	新都会4#配电站1#配电变压器	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	1.20%
21567	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱新线	新都会4#配电站2#配电变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
21568	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋海乙线	新都会5#配电站1#配电变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%
21569	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋海乙线	新都会5#配电站2#配电变压器	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
21570	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋海乙线	新都会5#配电站3#配电变压器	800	55	280	280	未进入负面清单	否	无	1.20%
21571	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园9#配电站1#配电变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
21572	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园9#配电站2#配电变压器	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	1.20%
21573	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园10#配电站1#配电变压器	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	1.20%
21574	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园10#配电站2#配电变压器	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	1.20%
21575	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园11#配电站1#配电变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.20%
21576	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园11#配电站2#配电变压器	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	1.20%
21577	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园12#配电站1#配电变压器	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	1.20%
21578	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园12#配电站2#配电变压器	800	43	376	376	未进入负面清单	否	无	1.20%
21579	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园13#配电站1#配电变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
21580	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园13#配电站2#配电变压器	800	31	472	472	未进入负面清单	否	无	1.20%
21581	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园13#配电站3#配电变压器	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	1.20%
21582	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园14#配电站1#配电变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.20%
21583	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园14#配电站2#配电变压器	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	1.20%
21584	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园15#配电站1#配电变压器	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	1.20%
21585	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园15#配电站2#配电变压器	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
21586	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园16#配电站1#配电变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	1.20%
21587	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园16#配电站2#配电变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.20%
21588	甘井子区供电公司	66kV友谊变	东山线	在用车辆街充电桩1#箱变配电变压器	400	45	180	180	未进入负面清单	否	无	1%
21589	甘井子区供电公司	66kV友谊变	东山线	在用车辆街充电桩2#箱变配电变压器	400	32	232	232	未进入负面清单	否	无	1%
21590	甘井子区供电公司	66kV友谊变	西洋线	盛宝家园1#箱式配电站1#配电变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
21591	甘井子区供电公司	66kV友谊变	西洋线	盛宝家园2#箱式配电站1#配电变压器	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
21592	甘井子区供电公司	66kV友谊变	元宝线	恒圣箱式配电站1#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
21593	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B3区1#配电站1#配电变压器	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	1.20%
21594	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B3区1#配电站2#配电变压器	800	35	440	440	未进入负面清单	否	无	1.20%
21595	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B3区2#配电站1#配电变压器	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	1.20%
21596	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B3区2#配电站2#配电变压器	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	1.20%
21597	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B3区3#配电站1#配电变压器	800	55	280	280	未进入负面清单	否	无	1.20%
21598	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B3区3#配电站2#配电变压器	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
21599	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B3区4#配电站1#配电变压器	800	43	376	376	未进入负面清单	否	无	1.20%
21600	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B3区4#配电站2#配电变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	1.20%
21601	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B1区2#配电站1#配电变压器	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	1.20%
21602	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B1区2#配电站2#配电变压器	800	39	408	408	未进入负面清单	否	无	1.20%
21603	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B1区1#配电站1#配电变压器	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	1.20%
21604	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B1区1#配电站2#配电变压器	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	1.20%
21605	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B4区1#配电站1#配电变压器	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	1.20%
21606	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B4区1#配电站2#配电变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.20%
21607	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B4区2#配电站1#配电变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%
21608	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B4区2#配电站2#配电变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.20%
21609	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城C2区3#配电站1#配电变压器	800	25	520	520	未进入负面清单	否	无	1.20%
21610	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城C2区3#配电站2#配电变压器	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	1.20%
21611	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城C2区2#配电站1#配电变压器	800	31	472	472	未进入负面清单	否	无	1.20%
21612	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城C2区2#配电站2#配电变压器	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	1.20%
21613	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城C2区1#配电站1#配电变压器	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	1.20%
21614	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城C2区1#配电站2#配电变压器	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	1.20%
21615	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B2区1#配电站1#配电变压器	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	1.20%
21616	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B2区1#配电站2#配电变压器	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	1.20%
21617	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B2区2#配电站1#配电变压器	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	1.20%
21618	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B2区2#配电站2#配电变压器	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	1.20%
21619	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B2区3#配电站1#配电变压器	800	45	360	360	未进入负面清单	否	无	1.20%

21620	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区B2区3#配电站2#配电变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.20%
21621	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	翡翠都会9#配电站1#变压器	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	1.20%
21622	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	翡翠都会8#配电站1#变压器	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	1.20%
21623	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	翡翠都会8#配电站2#变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	1.20%
21624	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	翡翠都会9#配电站2#变压器	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	1.20%
21625	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	翡翠都会10#配电站1#变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	1.20%
21626	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	翡翠都会10#配电站2#变压器	800	35	440	440	未进入负面清单	否	无	1.20%
21627	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	翡翠都会10#配电站3#变压器	800	43	376	376	未进入负面清单	否	无	1.20%
21628	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园1#配103配电变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
21629	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园1#配104配电变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
21630	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园1#配105配电变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
21631	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园2#配电站103配电变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
21632	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园2#配电站104配电变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
21633	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋招线	招商奥岭南园2#配电站105配电变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
21634	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	姚家线	家线2#箱开103开关箱式配电站1#变	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	1.20%
21635	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	公园上城1#配电站1#变压器	800	10	640	640	未进入负面清单	否	无	1.20%
21636	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	公园上城1#配电站2#变压器	800	11	632	632	未进入负面清单	否	无	1.20%
21637	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	公园上城2#配电站1#变压器	800	12	624	624	未进入负面清单	否	无	1.20%
21638	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	公园上城2#配电站2#变压器	800	11	632	632	未进入负面清单	否	无	1.20%
21639	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	公园上城3#配电站103配电变压器	800	12	624	624	未进入负面清单	否	无	1.20%
21640	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	公园上城3#配电站104配电变压器	800	10	640	640	未进入负面清单	否	无	1.20%
21641	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	公园上城4#配电站1#变压器	800	11	632	632	未进入负面清单	否	无	1.20%
21642	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	公园上城4#配电站2#变压器	800	12	624	624	未进入负面清单	否	无	1.20%
21643	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	公园上城5#配电站1#变压器	800	11	632	632	未进入负面清单	否	无	1.20%
21644	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	公园上城5#配电站2#变压器	800	12	624	624	未进入负面清单	否	无	1.20%
21645	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	公园上城6#配电站103配电变压器	800	10	640	640	未进入负面清单	否	无	1.20%
21646	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	公园上城6#配电站104配电变压器	800	11	632	632	未进入负面清单	否	无	1.20%
21647	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	公园上城7#配电站103配电变压器	800	12	624	624	未进入负面清单	否	无	1.20%
21648	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	公园上城7#配电站104配电变压器	800	11	632	632	未进入负面清单	否	无	1.20%
21649	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	绿城诚园3#配电站103配电变压器	800	12	624	624	未进入负面清单	否	无	1.20%
21650	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	绿城诚园3#配电站104配电变压器	800	10	640	640	未进入负面清单	否	无	1.20%
21651	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	绿城诚园3#配电站105配电变压器	800	11	632	632	未进入负面清单	否	无	1.20%
21652	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	绿城诚园4#配电站1#变压器	800	12	624	624	未进入负面清单	否	无	1.20%
21653	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	绿城诚园4#配电站2#变压器	800	11	632	632	未进入负面清单	否	无	1.20%
21654	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	绿城诚园5#配电站103配电变压器	800	12	624	624	未进入负面清单	否	无	1.20%
21655	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	绿城诚园5#配电站104配电变压器	800	10	640	640	未进入负面清单	否	无	1.20%
21656	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	绿城诚园5#配电站105配电变压器	800	11	632	632	未进入负面清单	否	无	1.20%
21657	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	外冷线	建材6#箱式配电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
21658	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	外冷线	甘供94配电站104配电变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
21659	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	华周乙线	金南路5-1#箱变变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
21660	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华泉乙线	华东路15#配电站105配电变压器	500	30	300	300	未进入负面清单	否	无	1.20%
21661	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	山东线	天洋物业33#箱式配电站变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
21662	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱华线	中华城6#配电站1#配电变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
21663	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱华线	中华城6#配电站2#配电变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
21664	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城5#配电站1#配电变压器	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	1.20%
21665	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城5#配电站2#配电变压器	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	1.20%
21666	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城7#配电站1#配电变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
21667	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城7#配电站2#配电变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
21668	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱华线	中华城8#配电站1#配电变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
21669	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱华线	中华城8#配电站2#配电变压器	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	1.20%
21670	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城9#配电站1#配电变压器	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	1.20%
21671	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城9#配电站2#配电变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.20%
21672	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱华线	中华城10#配电站1#配电变压器	800	35	440	440	未进入负面清单	否	无	1.20%
21673	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱华线	中华城10#配电站2#配电变压器	800	43	376	376	未进入负面清单	否	无	1.20%
21674	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱新线	海德公园1#配电站1#配电变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
21675	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱新线	海德公园1#配电站2#配电变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
21676	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋海乙线	海德公园2#配电站1#配电变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
21677	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋海乙线	海德公园2#配电站2#配电变压器	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	1.20%
21678	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	欣家甲线	檀境6#配电站1#配电变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%

21679	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	欣家甲线	槽境6#配电站2#配电变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	1.20%
21680	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	欣家乙线	槽境7#配电站1#配电变压器	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	1.20%
21681	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	欣家乙线	槽境7#配电站2#配电变压器	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	1.20%
21682	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	元宝线	元宝干14左1#配电站103间隔配电变压器	500	26	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
21683	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	华能线	丽湾海景1#配电站2#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
21684	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱锦线	万锦公馆6#配电站1#配电变压器	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
21685	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱锦线	万锦公馆6#配电站2#配电变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	1.20%
21686	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋锦线	万锦公馆7#配电站1#配电变压器	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	1.20%
21687	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋锦线	万锦公馆7#配电站2#配电变压器	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
21688	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱锦线	万锦公馆8#配电站1#配电变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	1.20%
21689	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱锦线	万锦公馆8#配电站2#配电变压器	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	1.20%
21690	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋锦线	万锦公馆9#配电站1#配电变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
21691	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋锦线	万锦公馆9#配电站2#配电变压器	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	1.20%
21692	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱锦线	万锦公馆10#配电站1#配电变压器	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	1.20%
21693	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱锦线	万锦公馆10#配电站2#配电变压器	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	1.20%
21694	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	碧海线	刘屯局属箱式配电站1#配电变压器	400	43	188	188	未进入负面清单	否	无	1%
21695	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	外冷线	北市2#箱式配电站103配电变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
21696	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	华周二线	金南路5#箱式配电站103配电变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
21697	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	欣家甲线	槽境4#配电站1#配电变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
21698	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	欣家甲线	槽境4#配电站2#配电变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
21699	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	欣家乙线	槽境5#配电站1#配电变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
21700	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	欣家乙线	槽境5#配电站2#配电变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
21701	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棉城甲线	城家小区1#配电站1#配电变压器	800	33	456	456	未进入负面清单	否	无	1.20%
21702	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棉城甲线	城家小区1#配电站2#配电变压器	800	37	424	424	未进入负面清单	否	无	1.20%
21703	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棉城甲线	城家小区1#配电站3#配电变压器	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	1.20%
21704	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棉城乙线	城家小区2#配电站1#配电变压器	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	1.20%
21705	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棉城乙线	城家小区2#配电站2#配电变压器	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
21706	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棉城乙线	城家小区2#配电站3#配电变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.20%
21707	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠1#配电站1#变压器	800	37	424	424	未进入负面清单	否	无	1.20%
21708	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠1#配电站2#变压器	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	1.20%
21709	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	宇圣明珠2#配电站1#变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%
21710	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	宇圣明珠2#配电站2#变压器	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	1.20%
21711	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠3#配电站1#变压器	800	35	440	440	未进入负面清单	否	无	1.20%
21712	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠3#配电站2#变压器	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	1.20%
21713	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠4#配电站1#变压器	800	39	408	408	未进入负面清单	否	无	1.20%
21714	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠4#配电站2#变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%
21715	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	宇圣明珠5#配电站1#变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
21716	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	宇圣明珠5#配电站2#变压器	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	1.20%
21717	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	117#亭2#变压器间隔配电变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
21718	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	北山分13右2#箱变1#配电变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
21719	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	外冷线	桥东1#配电站2#变	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
21720	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	泉水线	泉华小区亭104间隔配电变压器	315	53	117	117	未进入负面清单	否	无	1%
21721	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分9右1#箱式变电站1#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
21722	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	姚北线	姚北线131#配电站103间隔配电变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
21723	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	外冷线	建材5#箱式配电站1#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
21724	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	红卫线	甘井子干123右1#1#箱1#主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
21725	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	南关岭线	北市二支4#箱变1#主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
21726	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	春柳二分2左1大运亭箱变1#主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
21727	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠6#配电站1#配电变压器	800	33	456	456	未进入负面清单	否	无	1.20%
21728	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠6#配电站2#配电变压器	800	37	424	424	未进入负面清单	否	无	1.20%
21729	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	宇圣明珠7#配电站1#配电变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
21730	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	宇圣明珠7#配电站2#配电变压器	800	33	456	456	未进入负面清单	否	无	1.20%
21731	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠8#配电站1#配电变压器	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	1.20%
21732	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠8#配电站2#配电变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%
21733	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	宇圣明珠9#配电站1#配电变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
21734	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	宇圣明珠9#配电站2#配电变压器	800	35	440	440	未进入负面清单	否	无	1.20%
21735	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	和尚岛线	和尚干25#箱式配电站1#配电变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21736	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宋家线	北山1#配电站1#配电变压器	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	1.20%
21737	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宋家线	北山1#配电站2#配电变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.20%

21738	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棉花岛线	棉花岛干30#	30	44	14	14	未进入负面清单	否	无	0
21739	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	外冷线	北市4#箱式配电站1#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
21740	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	元宝线	渔四合院家属箱式配电站1#配变变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
21741	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	高品线	阳光新城1#配电站1#配变变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
21742	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	高品线	阳光新城1#配电站2#配变变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
21743	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	高品线	阳光新城1#配电站3#配变变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
21744	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园1#配电站1#配变变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
21745	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园1#配电站2#配变变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
21746	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	齐家西园2#配电站1#配变变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
21747	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	齐家西园2#配电站2#配变变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
21748	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园3#配电站103间隔配变变压器	800	43	376	376	未进入负面清单	否	无	1.20%
21749	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园3#配电站104间隔配变变压器	800	35	440	440	未进入负面清单	否	无	1.20%
21750	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	齐家西园4#配电站103间隔配变变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
21751	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	齐家西园4#配电站104间隔配变变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
21752	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园5#配电站103间隔配变变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
21753	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园5#配电站104间隔配变变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
21754	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	齐家西园6#配电站103间隔配变变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
21755	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	齐家西园6#配电站104间隔配变变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
21756	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园7#配电站103间隔配变变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21757	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园7#配电站104间隔配变变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
21758	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	齐家西园8#配电站103间隔配变变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
21759	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	齐家西园8#配电站104间隔配变变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
21760	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园9#配电站103间隔配变变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
21761	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园9#配电站104间隔配变变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%
21762	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	盐丰线	益丰乾城3#配电站1#配变变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
21763	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	盐丰线	益丰乾城3#配电站2#配变变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
21764	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	盐丰线	益丰乾城3#配电站3#配变变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
21765	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	后三乙线	益丰乾城4#配电站1#配变变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
21766	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	后三乙线	益丰乾城4#配电站2#配变变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
21767	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	后三乙线	益丰乾城4#配电站3#配变变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
21768	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	电校线	十三局家属楼箱变1#配变变压器	400	44	184	184	未进入负面清单	否	无	1%
21769	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	居家西园#1配电站1#配变变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
21770	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	居家西园#1配电站2#配变变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
21771	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	居家西园#2配电站1#配变变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
21772	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	居家西园#2配电站2#配变变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
21773	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	居家西园#3配电站1#配变变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
21774	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	居家西园#3配电站2#配变变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
21775	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	南关岭线	水文#2箱式配电站1#配变变压器	315	42	151	151	未进入负面清单	否	无	1%
21776	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	冷冻线	种子子公司箱式配电站103间隔配变变压器	500	37	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
21777	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城11#配电站1#配变变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
21778	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城11#配电站2#配变变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	1.20%
21779	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城12#配电站1#配变变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21780	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城12#配电站2#配变变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
21781	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱华线	中华城13#配电站1#配变变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21782	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱华线	中华城13#配电站2#配变变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
21783	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱新线	海德公园6#配电站1#配变变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
21784	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱新线	海德公园6#配电站2#配变变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
21785	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋海乙线	海德公园7#配电站1#配变变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
21786	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋海乙线	海德公园7#配电站2#配变变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21787	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱新线	海德公园8#配电站1#配变变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
21788	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱新线	海德公园8#配电站2#配变变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
21789	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋海乙线	海德公园9#配电站1#配变变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
21790	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋海乙线	海德公园9#配电站2#配变变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
21791	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	华夏线	65743部队配电站103间隔配变变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
21792	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南甲线	蠓苑小区中心配电站1#变压器	400	28	248	248	未进入负面清单	否	无	1%
21793	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	华大甲线	蠓苑小区中心配电站2#配变变压器	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	1%
21794	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南甲线	沁苑小区中心配电站1#配变变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21795	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	华大甲线	沁苑小区中心配电站2#配变变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
21796	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南甲线	珑苑小区中心配电站1#配变变压器	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	1%

21797	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	华大甲线	珑苑小区中心配电站2#配电变压器	400	40	200	200	未进入负面清单	否	无	1%
21798	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	华大一	线2右1用户箱式配电站103间隔配电变	315	44	145	145	未进入负面清单	否	无	1%
21799	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱家线	宏苑2#配电站2#变压器	500	40	250	250	未进入负面清单	否	无	1.20%
21800	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	下沟线	下沟1#配电站3#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
21801	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	千心乙线	友谊街3#配电站3#变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	1.20%
21802	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家2#配电站1#变压器	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	1.20%
21803	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家3#配电站2#变压器	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	1.20%
21804	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	红嘴线	红嘴1#箱式配电站1#变压器	500	30	300	300	未进入负面清单	否	无	1.20%
21805	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	千心乙线	千山心城2#配电站2#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
21806	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	华东线	华东2#配电站1#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
21807	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	日来线	润泽园7#配电站2#变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
21808	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	三道沟线	姚家变箱式配电站变压器	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	0
21809	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	龙水甲线	幸福7#配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21810	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	科技线	龙畔金泉20#配电站2#变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
21811	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	华北路12#箱式配电站1#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
21812	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	65053部队椒北街2#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
21813	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	煤气线	大连三合大厦有限公司变压器	160	44	74	74	未进入负面清单	否	无	0.80%
21814	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	山中村8#配电站2#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
21815	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	华大一	金街广场中心配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
21816	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	红卫线	金街广场中心配电站1#变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
21817	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	集美线	美辰香醒#1配电站2#配电变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	1.20%
21818	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	益远线	物业箱式配电站1#变压器	315	53	117	117	未进入负面清单	否	无	1%
21819	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	和尚岛线	甘供64号配电站1#配电变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
21820	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	和尚岛线	甘供64号配电站2#配电变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
21821	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	82#配电站2#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
21822	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	矿北丙线	甘供68#变2#配电变压器	500	36	270	270	未进入负面清单	否	无	1.20%
21823	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	秦岭线	天洋物业2#箱式变电站1#变压器	500	52	190	190	未进入负面清单	否	无	1.20%
21824	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	南关岭线	2#箱式开关站1#箱式配电站1#变压器配	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
21825	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	山东线	人才小区2#箱变1#配电变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
21826	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	冷冻线	刘家桥1#配电站2#变压器配变压器	500	50	200	200	未进入负面清单	否	无	1.20%
21827	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	水文线	水文#1箱式开关站1#箱变1#配电变压器	400	52	152	152	未进入负面清单	否	无	1%
21828	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	南关岭线	场快速路电缆隧道照明8号1#配电变	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
21829	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	华大一	东路#4配电站103变压器间隔配电变	100	44	46	46	未进入负面清单	否	无	0
21830	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	华大一	东路#4配电站104变压器间隔配电变	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
21831	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	山东线	天洋物业26#103间隔配电站变压器	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	1%
21832	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	化实线1#箱式配电站103间隔配电站变	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
21833	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家1#箱式配电站配变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
21834	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	泉水线	泉水加油站充电站配变压器	400	29	244	244	未进入负面清单	否	无	1%
21835	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	碧海新苑1#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
21836	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	碧海新苑1#配电站2#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
21837	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	碧海新苑2#配电站1#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
21838	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	碧海新苑2#配电站2#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
21839	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	香湾线	天下粮仓#11配电站104配电站变压器	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	1.20%
21840	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	香湾线	天下粮仓#10配电站105配电站变压器	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
21841	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	亿达乙线	天下粮仓#12配电站103配电站变压器	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
21842	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	香湾线	天下粮仓#10配电站103配电站变压器	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	1.20%
21843	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	香湾线	天下粮仓#10配电站104配电站变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
21844	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	香湾线	天下粮仓#11配电站103配电站变压器	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
21845	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	亿达乙线	天下粮仓#12配电站104配电站变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%
21846	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	香红线	悦和山海3#配电站103配电站变压器	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
21847	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	香红线	悦和山海3#配电站104配电站变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	1.20%
21848	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	天城线	悦和山海4#配电站103配电站变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%
21849	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	天城线	悦和山海4#配电站104配电站变压器	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
21850	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱万线	万达体育新城13#配电站2#配电站变	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
21851	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋万线	万达体育新城14#配电站1#配电站变	800	39	408	408	未进入负面清单	否	无	1.20%
21852	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋万线	万达体育新城14#配电站2#配电站变	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	1.20%
21853	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋万线	万达体育新城15#配电站1#配电站变	800	43	376	376	未进入负面清单	否	无	1.20%
21854	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋万线	万达体育新城15#配电站2#配电站变	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	1.20%
21855	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱万线	万达体育新城16#配电站1#配电站变	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	1.20%

21856	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱万线	万达体育新城16#配电站2#配电变压器	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	1.20%
21857	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱万线	万达体育新城17#配电站1#配电变压器	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	1.20%
21858	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱万线	万达体育新城17#配电站2#配电变压器	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
21859	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱万线	万达体育新城18#配电站1#配电变压器	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	1.20%
21860	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱万线	万达体育新城18#配电站2#配电变压器	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	1.20%
21861	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋万线	万达体育新城12#配电站1#配电变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	1.20%
21862	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋万线	万达体育新城11#配电站1#配电变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	1.20%
21863	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋万线	万达体育新城11#配电站2#配电变压器	800	33	456	456	未进入负面清单	否	无	1.20%
21864	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋万线	万达体育新城12#配电站2#配电变压器	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	1.20%
21865	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱万线	万达体育新城13#配电站1#配电变压器	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
21866	甘井子区供电公司	66kV香周路变	公租房	泉水怡家15#配电站2#变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
21867	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉湾线	国际社区C3区1#配电站103配电变压器	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	1.20%
21868	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉湾线	国际社区C3区1#配电站104配电变压器	800	33	456	456	未进入负面清单	否	无	1.20%
21869	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于城线	国际社区C3区2#配电站103配电变压器	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	1.20%
21870	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于城线	国际社区C3区2#配电站104配电变压器	800	45	360	360	未进入负面清单	否	无	1.20%
21871	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉湾线	国际社区C4区1#配电站103配电变压器	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	1.20%
21872	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉湾线	国际社区C4区1#配电站104配电变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
21873	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于城线	国际社区C4区2#配电站103配电变压器	800	39	408	408	未进入负面清单	否	无	1.20%
21874	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于城线	国际社区C4区2#配电站104配电变压器	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	1.20%
21875	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊甲线	加油站专用箱式配电站1#变压器	500	27	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
21876	甘井子区供电公司	66kV香周路变	祥和甲线	祥和花园7#配电站2#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
21877	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周二线	天洋物业8#箱式配电站母线配电变压器	400	48	168	168	未进入负面清单	否	无	1%
21878	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周二线	天洋物业9#箱式配电站母线配电变压器	400	34	224	224	未进入负面清单	否	无	1%
21879	甘井子区供电公司	66kV香周路变	毛营甲线	双海干42右1#柱上变压器	200	25	130	130	未进入负面清单	否	无	0.80%
21880	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房甲线	大房干25#柱上变压器	315	35	173	173	未进入负面清单	否	无	1%
21881	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房支3右1#变压器	80	28	50	50	未进入负面清单	否	无	0
21882	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	土城干39#变压器	100	54	36	36	未进入负面清单	否	无	0
21883	甘井子区供电公司	66kV香周路变	煤气线	万兴4#箱式开关站102柱上变压器	200	40	100	100	未进入负面清单	否	无	0.80%
21884	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	根房线	金家村二分20#变压器属	100	52	38	38	未进入负面清单	否	无	0
21885	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	温分3#箱式开关站保温分3#箱式开关站	315	43	148	148	未进入负面清单	否	无	1%
21886	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	棉花岛二支14#变压器	200	38	104	104	未进入负面清单	否	无	0.80%
21887	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	山后分2#变压器	100	45	45	45	未进入负面清单	否	无	0
21888	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	海茂干3#变压器	315	54	113	113	未进入负面清单	否	无	1%
21889	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	春柳干4#变压器A	100	30	60	60	未进入负面清单	否	无	0
21890	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	春柳干4#变压器	200	27	126	126	未进入负面清单	否	无	0.80%
21891	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干20#变压器	315	28	195	195	未进入负面清单	否	无	1%
21892	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚家线	姚家村分49#变压器台	200	53	74	74	未进入负面清单	否	无	0.80%
21893	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后关线	姚家村分18#柱上变压器	200	39	102	102	未进入负面清单	否	无	0.80%
21894	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北丙线	化院支5#变压器	315	53	117	117	未进入负面清单	否	无	1%
21895	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分17#变压器(1)	315	43	148	148	未进入负面清单	否	无	1%
21896	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊甲线	变压器分6#属属变压器	100	33	57	57	未进入负面清单	否	无	0
21897	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分4#变压器	250	26	160	160	未进入负面清单	否	无	1%
21898	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	乐园五分1#变压器	80	43	38	38	未进入负面清单	否	无	0
21899	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	甘码分11#变压器	200	35	110	110	未进入负面清单	否	无	0.80%
21900	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	箱式开关站金西路3#箱式开关站102站	200	27	126	126	未进入负面清单	否	无	0.80%
21901	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	开关站金西路3#箱式开关站102站内终站	400	31	236	236	未进入负面清单	否	无	1%
21902	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	箱式开关站金西路3#箱式开关站102站	400	45	180	180	未进入负面清单	否	无	1%
21903	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大姚甲线	大柴五分4#柱上变压器	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	0
21904	甘井子区供电公司	66kV香周路变	钢丝线	钢丝支6#变压器属	315	31	186	186	未进入负面清单	否	无	1%
21905	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支3#箱式开关站103右1#柱上变压器	315	40	158	158	未进入负面清单	否	无	1%
21906	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	周水分9右7#柱上变	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	0
21907	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	李家村二分10#	315	41	154	154	未进入负面清单	否	无	1%
21908	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	大盐乙线	茂变201大盐乙线大盐干4#变台2#变	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	1%
21909	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	土城干84#变压器台	250	28	155	155	未进入负面清单	否	无	1%
21910	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	建新线	金西干18#	315	28	195	195	未进入负面清单	否	无	1%
21911	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周二线	金西支12#右3柱上变压器	400	39	204	204	未进入负面清单	否	无	1%
21912	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	苏家分69#柱上变压器	315	35	173	173	未进入负面清单	否	无	1%
21913	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干18#变压器	315	36	170	170	未进入负面清单	否	无	1%
21914	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干19左1#变压器	315	43	148	148	未进入负面清单	否	无	1%

21915	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	pms 宝源分10右1#变压器	250	35	138	138	未进入负面清单	否	无	1%
21916	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分13#	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	1.20%
21917	甘井子区供电公司	66kV周路变	红卫线	椒房分2#b变压器	200	28	124	124	未进入负面清单	否	无	0.80%
21918	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联3分2#1号变压器	200	40	100	100	未进入负面清单	否	无	0.80%
21919	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	周联分9左6#柱上变压器	315	34	176	176	未进入负面清单	否	无	1%
21920	甘井子区供电公司	66kV周路变	华周甲线	山东支11#台2柱上变压器	315	27	198	198	未进入负面清单	否	无	1%
21921	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	海茂干30左5#柱上变压器	250	53	93	93	未进入负面清单	否	无	1%
21922	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	枣园分10左2#，变台D柱上变压器	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	1%
21923	甘井子区供电公司	66kV周路变	大连湾线	北山支2#变柱上变压器	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	0
21924	甘井子区供电公司	66kV周路变	后盐甲线	后关村四分27#台柱上变压器	200	43	94	94	未进入负面清单	否	无	0.80%
21925	甘井子区供电公司	66kV周路变	华周甲线	金西干36左7#台(公)2#柱上变压器	315	38	164	164	未进入负面清单	否	无	1%
21926	甘井子区供电公司	66kV周路变	前关线	沙家沟支27右1柱上变压器	315	31	186	186	未进入负面清单	否	无	1%
21927	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	春柳干29#变压器	315	43	148	148	未进入负面清单	否	无	1%
21928	甘井子区供电公司	66kV周路变	泉水线	泉华支7#台(公)	80	45	36	36	未进入负面清单	否	无	0
21929	甘井子区供电公司	66kV周路变	大姚乙线	大姚分1#柱上变压器	250	32	145	145	未进入负面清单	否	无	1%
21930	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿二支2#台(公)D	315	35	173	173	未进入负面清单	否	无	1%
21931	甘井子区供电公司	66kV周路变	西津线	西津干6左6#	200	27	126	126	未进入负面清单	否	无	0.80%
21932	甘井子区供电公司	66kV周路变	龙江线	龙江支5#	315	35	173	173	未进入负面清单	否	无	1%
21933	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支23#台2#变压器	500	40	250	250	未进入负面清单	否	无	1.20%
21934	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	交行支7#柱上变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
21935	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支23#柱上变压器	200	29	122	122	未进入负面清单	否	无	0.80%
21936	甘井子区供电公司	66kV周路变	姚家线	考场二支7#柱上变压器	200	36	108	108	未进入负面清单	否	无	0.80%
21937	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联干34#变压器	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	0
21938	甘井子区供电公司	66kV周路变	双海线	苏家支12右2#柱上变压器	315	55	110	110	未进入负面清单	否	无	1%
21939	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分13#台柱上变压器	200	34	112	112	未进入负面清单	否	无	0.80%
21940	甘井子区供电公司	66kV周路变	金水线	盐岛分20左1#变压器	400	36	216	216	未进入负面清单	否	无	1%
21941	甘井子区供电公司	66kV周路变	华能线	华能线1#箱式开关站103左1#柱上变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
21942	甘井子区供电公司	66kV周路变	泉水线	泉水干17#柱上变压器	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	0.80%
21943	甘井子区供电公司	66kV周路变	龙江线	千山二支20#	315	36	170	170	未进入负面清单	否	无	1%
21944	甘井子区供电公司	66kV周路变	龙彩线	光彩线泉水村分29左9#变压器台	315	26	202	202	未进入负面清单	否	无	1%
21945	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联分24#柱上变压器	200	53	74	74	未进入负面清单	否	无	0.80%
21946	甘井子区供电公司	66kV周路变	益远线	大房分40#变压器	100	33	57	57	未进入负面清单	否	无	0
21947	甘井子区供电公司	66kV周路变	土城甲线	土城干47#变压器	250	51	98	98	未进入负面清单	否	无	1%
21948	甘井子区供电公司	66kV周路变	煤气线	建立分2#柱上变压器	400	42	192	192	未进入负面清单	否	无	1%
21949	甘井子区供电公司	66kV周路变	西津线	西津线西津干31#变压器	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1%
21950	甘井子区供电公司	66kV周路变	西津线	西津分3#变压器	160	34	90	90	未进入负面清单	否	无	0.80%
21951	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	海茂干28#变压器	200	31	118	118	未进入负面清单	否	无	0.80%
21952	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	山后分5#变压器	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	0
21953	甘井子区供电公司	66kV周路变	碧海线	碧海分1#变压器	250	53	93	93	未进入负面清单	否	无	1%
21954	甘井子区供电公司	66kV周路变	海洋线	电校干4#变压器	200	33	114	114	未进入负面清单	否	无	0.80%
21955	甘井子区供电公司	66kV周路变	前关线	沙家沟支13#	100	33	57	57	未进入负面清单	否	无	0
21956	甘井子区供电公司	66kV周路变	金水线	金水线后盐支16#变压器	100	43	47	47	未进入负面清单	否	无	0
21957	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分10#右3#变压器	200	26	128	128	未进入负面清单	否	无	0.80%
21958	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	甘井干27#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
21959	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	甘井干27#变压器2	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	0.80%
21960	甘井子区供电公司	66kV周路变	红卫线	金家村分12#变压器	315	44	145	145	未进入负面清单	否	无	1%
21961	甘井子区供电公司	66kV周路变	红卫线	#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站	315	42	151	151	未进入负面清单	否	无	1%
21962	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	大盐乙线	大盐干12#变压器	250	33	143	143	未进入负面清单	否	无	1%
21963	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	液化分4#公变400	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	1%
21964	甘井子区供电公司	66kV周路变	后盐甲线	廉租支2#柱上变压器	200	39	102	102	未进入负面清单	否	无	0.80%
21965	甘井子区供电公司	66kV周路变	西津线	西津干27#变压器	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	0
21966	甘井子区供电公司	66kV周路变	和岛岛线	和岛干19#变压器局属	100	40	50	50	未进入负面清单	否	无	0
21967	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿分13#变压器	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	0
21968	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	交行支2#柱上变压器	315	53	117	117	未进入负面清单	否	无	1%
21969	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支11#柱上变压器	200	35	110	110	未进入负面清单	否	无	0.80%
21970	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿分13#柱上变压器	100	32	58	58	未进入负面清单	否	无	0
21971	甘井子区供电公司	66kV周路变	大房甲线	黑山三分1#变压器	100	54	36	36	未进入负面清单	否	无	0
21972	甘井子区供电公司	66kV周路变	华夏线	五零二支4#箱式开关站右1#变压器台	200	54	72	72	未进入负面清单	否	无	0.80%
21973	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干21#变压器	315	32	183	183	未进入负面清单	否	无	1%



21974	甘井子区供电公司	66kV香周路变	元宝线	元宝线屯屯支3#变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	0.80%
21975	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	宝源分5#变压器	315	39	161	161	未进入负面清单	否	无	1%
21976	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红嘴线	红嘴三分6#a变压器	315	55	110	110	未进入负面清单	否	无	1%
21977	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大姚乙线	大姚干70#台2变柱上变压器	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	0.80%
21978	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周甲线	金西干36左7#台(公)1#柱上变压器	200	37	106	106	未进入负面清单	否	无	0.80%
21979	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	联乙线5#箱式开关站104开关柱上变压器	200	42	96	96	未进入负面清单	否	无	0.80%
21980	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大甲线	华大于12#台柱上变压器	250	30	150	150	未进入负面清单	否	无	1%
21981	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	大一线2#接续箱右1(公)1#柱上变压器	400	29	244	244	未进入负面清单	否	无	1%
21982	甘井子区供电公司	66kV香周路变	考场线	石矿二分3#柱上变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.80%
21983	甘井子区供电公司	66kV香周路变	外冷线	外冷5#箱式开关站104右1柱上变压器	250	27	158	158	未进入负面清单	否	无	1%
21984	甘井子区供电公司	66kV香周路变	西洼线	西洼干6左6柱上变压器	315	35	173	173	未进入负面清单	否	无	1%
21985	甘井子区供电公司	66kV香周路变	元宝线	元宝干20右2#变压器	200	29	122	122	未进入负面清单	否	无	0.80%
21986	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳干10#2变压器	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	0
21987	甘井子区供电公司	66kV香周路变	盛华线	前关村分6#柱上变压器	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	0
21988	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华夏线	五零二支4#箱式开关站右1#柱上变压器	80	39	41	41	未进入负面清单	否	无	0
21989	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分10左1#A变压器	315	41	154	154	未进入负面清单	否	无	1%
21990	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城乙线	双龙分1#环网箱右1台	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	0
21991	甘井子区供电公司	66kV香周路变	北市线	北市1#箱式开关站右3#柱上变压器	80	55	28	28	未进入负面清单	否	无	0
21992	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后关线	姚家村三支9#变压器	315	36	170	170	未进入负面清单	否	无	1%
21993	甘井子区供电公司	66kV香周路变	双海线	苏家支7右2#柱上变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
21994	甘井子区供电公司	66kV香周路变	光彩线	泉水村分19间1#变压器	200	45	90	90	未进入负面清单	否	无	0.80%
21995	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支4#b柱上变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
21996	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	金三支6左1#柱上变压器	315	38	164	164	未进入负面清单	否	无	1%
21997	甘井子区供电公司	66kV香周路变	电校线	电校5#箱式开关站104左1#变压器	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	0
21998	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	前关分42#柱上变压器	400	55	140	140	未进入负面清单	否	无	1%
21999	甘井子区供电公司	66kV香周路变	和尚岛线	和尚岛干30#柱上变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	0
22000	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分13#公用变	500	48	210	210	未进入负面清单	否	无	1.20%
22001	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	红卫干4#变压器	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	0
22002	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	苏家线苏家分108右1#变压器台	400	39	204	204	未进入负面清单	否	无	1%
22003	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	苏家线苏家分105右1#变压器台	400	38	208	208	未进入负面清单	否	无	1%
22004	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大姚乙线	大姚干70#变压器	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	0.80%
22005	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房分39左6#变压器	100	41	49	49	未进入负面清单	否	无	0
22006	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	甘井干124#变压器局属	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	1%
22007	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	甘井干113#变压器	200	52	76	76	未进入负面清单	否	无	0.80%
22008	甘井子区供电公司	66kV香周路变	煤气线	建立分9#柱上变压器	200	53	74	74	未进入负面清单	否	无	0.80%
22009	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	大盐乙线	大盐干6#变压器	315	26	202	202	未进入负面清单	否	无	1%
22010	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊甲线	华北干31#变压器	200	31	118	118	未进入负面清单	否	无	0.80%
22011	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	液化分4#变压器A	100	40	50	50	未进入负面清单	否	无	0
22012	甘井子区供电公司	66kV香周路变	双石甲线	后关村四分27#柱上变压器	160	33	91	91	未进入负面清单	否	无	0.80%
22013	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干24#变压器	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	1%
22014	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	金水线金水干24#变压器	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	0
22015	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	金水线后盐支7左1#变压器	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	0
22016	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	前盐支7左3#变压器	100	43	47	47	未进入负面清单	否	无	0
22017	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房分22#	80	34	45	45	未进入负面清单	否	无	0
22018	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分14#左5#变压器	250	29	153	153	未进入负面清单	否	无	1%
22019	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分15#变压器	200	34	112	112	未进入负面清单	否	无	0.80%
22020	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站	315	38	164	164	未进入负面清单	否	无	1%
22021	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	开关站金西路3#箱式开关站102站内终	400	44	184	184	未进入负面清单	否	无	1%
22022	甘井子区供电公司	66kV香周路变	钢丝绳	红卫分7#变压器局属	315	38	164	164	未进入负面清单	否	无	1%
22023	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	式开关站金西路3#箱式开关站102站内终	400	37	212	212	未进入负面清单	否	无	1%
22024	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	椒房分2#变压器	315	39	161	161	未进入负面清单	否	无	1%
22025	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚北线	战水支4#变压器	250	27	158	158	未进入负面清单	否	无	1%
22026	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉花岛线	棉花岛干36#柱上变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
22027	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	金水线泉水村分27#变压器	400	39	204	204	未进入负面清单	否	无	1%
22028	甘井子区供电公司	66kV香周路变	毛营甲线	毛营五分1#柱上变压器	250	32	145	145	未进入负面清单	否	无	1%
22029	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后盐甲线	后关村四分21#柱上变压器	250	32	145	145	未进入负面清单	否	无	1%
22030	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支21左3#柱上变压器	200	42	96	96	未进入负面清单	否	无	0.80%
22031	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿分5#柱上变压器	200	39	102	102	未进入负面清单	否	无	0.80%
22032	甘井子区供电公司	66kV香周路变	盐盘湖乙线	泉水二分25左1#柱上变压器	315	47	135	135	未进入负面清单	否	无	1%

22033	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱家线	建新分16#台	315	43	148	148	未进入负面清单	否	无	1%
22034	甘井子区供电公司	66kV香周路变	日米线	桥南分6#柱上变压器	315	38	164	164	未进入负面清单	否	无	1%
22035	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	沙家沟支39#台	315	32	183	183	未进入负面清单	否	无	1%
22036	甘井子区供电公司	66kV香周路变	煤气线	建力分2#(公)2#变压器柱上变压器	250	55	88	88	未进入负面清单	否	无	1%
22037	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	电校支2左1#柱上变压器	315	31	186	186	未进入负面清单	否	无	1%
22038	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房支3右1#柱上变压器	400	33	228	228	未进入负面清单	否	无	1%
22039	甘井子区供电公司	66kV香周路变	碧海线	碧海干46右1#柱上变压器	100	52	38	38	未进入负面清单	否	无	0
22040	甘井子区供电公司	66kV香周路变	峨眉线	建新分32#柱上变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	1.20%
22041	甘井子区供电公司	66kV香周路变	考场线	中沟支1#变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	0
22042	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分3T1#台(公)S柱上变压器	250	33	143	143	未进入负面清单	否	无	1%
22043	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北丙线	化院支7右1#柱上变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.80%
22044	甘井子区供电公司	66kV香周路变	电校线	棉花岛二支1左6#柱上变压器	250	54	90	90	未进入负面清单	否	无	1%
22045	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	盐岛分23右10#柱上变压器	160	34	90	90	未进入负面清单	否	无	0.80%
22046	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	海茂干3#柱上变压器	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1%
22047	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	周水前分2#柱上变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
22048	甘井子区供电公司	66kV香周路变	水文线	双山于46#台变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	0.80%
22049	甘井子区供电公司	66kV香周路变	沙家线	振兴干3号变压器	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	1%
22050	甘井子区供电公司	66kV香周路变	西洋线	西洋分37#柱上变压器	250	35	138	138	未进入负面清单	否	无	1%
22051	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	电话支1#变压器	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	1%
22052	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	拉房干57#柱上变压器	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	1%
22053	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	棉花岛五支2左1#变压器	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	0.80%
22054	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	山后支10#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	0.80%
22055	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	海茂干9#a变压器	200	29	122	122	未进入负面清单	否	无	0.80%
22056	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支4#a柱上变压器	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	1%
22057	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	亨大二支2#变压器	315	45	142	142	未进入负面清单	否	无	1%
22058	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城乙线	乐园分11#柱上变压器	100	39	51	51	未进入负面清单	否	无	0
22059	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联干57右5#柱上变压器	400	53	148	148	未进入负面清单	否	无	1%
22060	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	大一线2#接续箱右1(公)2#柱上变压器	250	50	100	100	未进入负面清单	否	无	1%
22061	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	石矿支1#环网箱左4#(公)D	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	0
22062	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北丙线	石矿四支2#柱上变压器	100	35	55	55	未进入负面清单	否	无	0
22063	甘井子区供电公司	66kV香周路变	日米线	桥南分2右2变压器	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	0
22064	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	苏家分98左2#柱上变压器	200	44	92	92	未进入负面清单	否	无	0.80%
22065	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	汽修支6#柱上公用200	200	26	128	128	未进入负面清单	否	无	0.80%
22066	甘井子区供电公司	66kV香周路变	光彩线	金水干4左1#变压器	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	1%
22067	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	盐岛分24左5#柱上变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	0.80%
22068	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘码线	老甘井分25#变压器	100	39	51	51	未进入负面清单	否	无	0
22069	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	工校支4#柱上变压器	250	34	140	140	未进入负面清单	否	无	1%
22070	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	益远线大房分25#变压器	315	52	120	120	未进入负面清单	否	无	1%
22071	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房甲线	毛营二分7#柱上变压器	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	0.80%
22072	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	苏家线苏家分102左1#变压器台	250	30	150	150	未进入负面清单	否	无	1%
22073	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	五零二分4#变压器台	160	55	56	56	未进入负面清单	否	无	0.80%
22074	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	土城干47#变压器	250	51	98	98	未进入负面清单	否	无	1%
22075	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	金园支3#变压器局属	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	0
22076	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分12#变压器S7-200	315	45	142	142	未进入负面清单	否	无	1%
22077	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分3#变压器	315	40	158	158	未进入负面清单	否	无	1%
22078	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干42右2左1#变压器	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	1%
22079	甘井子区供电公司	66kV香周路变	碧海线	于电支3右1#变压器	200	52	76	76	未进入负面清单	否	无	0.80%
22080	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源于10#变压器	315	36	170	170	未进入负面清单	否	无	1%
22081	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明甲线	海明干36#变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	0.80%
22082	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	金水线后盐二支2#变压器	315	31	186	186	未进入负面清单	否	无	1%
22083	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	甘井干40#变压器	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	0
22084	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	周水变101红卫线金家村分4#变压器	200	35	110	110	未进入负面清单	否	无	0.80%
22085	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	山后分5#变压器	250	30	150	150	未进入负面清单	否	无	1%
22086	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内	400	45	180	180	未进入负面清单	否	无	1%
22087	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内	400	44	184	184	未进入负面清单	否	无	1%
22088	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内	400	27	252	252	未进入负面清单	否	无	1%
22089	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙海甲线	龙海干4#柱上变压器	100	45	45	45	未进入负面清单	否	无	0
22090	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站	315	39	161	161	未进入负面清单	否	无	1%
22091	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	前关于19#柱上变压器	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1%

22092	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊甲线	华北干31#柱上变	200	38	104	104	未进入负面清单	否	无	0.80%
22093	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分10右3#	315	27	198	198	未进入负面清单	否	无	1%
22094	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	枣园分18柱上公用315	315	26	202	202	未进入负面清单	否	无	1%
22095	甘井子区供电公司	66kV香周路变	元宝线	元宝干27#变压器	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	1%
22096	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干17右4#变压器	315	28	195	195	未进入负面清单	否	无	1%
22097	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	丰收支1#变台局属	315	28	195	195	未进入负面清单	否	无	1%
22098	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后盐乙线	后关村二分5右1#变压器	100	53	37	37	未进入负面清单	否	无	0
22099	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	周水分9右2#柱上变	400	31	236	236	未进入负面清单	否	无	1%
22100	甘井子区供电公司	66kV香周路变	元宝线	元宝干22#柱上变压器变压器1	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	0.80%
22101	甘井子区供电公司	66kV香周路变	光彩线	盐岛分7#柱上变压器	315	35	173	173	未进入负面清单	否	无	1%
22102	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干3#台柱上变压器	315	33	180	180	未进入负面清单	否	无	1%
22103	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	甘井子干79#柱上变压器	200	37	106	106	未进入负面清单	否	无	0.80%
22104	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	金泡支1右3#柱上变压器	200	36	108	108	未进入负面清单	否	无	0.80%
22105	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	金家村二分15#台(公)2#变压器	100	29	61	61	未进入负面清单	否	无	0
22106	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	沙家沟支34#变压器	200	52	76	76	未进入负面清单	否	无	0.80%
22107	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红嘴线	红嘴三分7#台柱上变压器	200	35	110	110	未进入负面清单	否	无	0.80%
22108	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	宝源二分21#柱上变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	0
22109	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房二支2右1#柱上变压器	315	37	167	167	未进入负面清单	否	无	1%
22110	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支3左4#柱上变压器	315	28	195	195	未进入负面清单	否	无	1%
22111	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	甘井子干135#变压器	100	36	54	54	未进入负面清单	否	无	0
22112	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	甘井干103	250	54	90	90	未进入负面清单	否	无	1%
22113	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联分23#柱上变压器	315	27	198	198	未进入负面清单	否	无	1%
22114	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房支7#变压器	315	36	170	170	未进入负面清单	否	无	1%
22115	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	棉花岛六支2#柱上变压器	100	54	36	36	未进入负面清单	否	无	0
22116	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	春柳干19#变压器-2	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	0
22117	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联三分2#2号变压器	315	30	189	189	未进入负面清单	否	无	1%
22118	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	李家村二分4#柱上变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
22119	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	红卫干20#柱上变压器	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1%
22120	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联支2#配电站1#变压器	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	0
22121	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前进线	和岛干22#柱上变压器	100	30	60	60	未进入负面清单	否	无	0
22122	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分7#变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	0
22123	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	周水分18左5#柱上变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
22124	甘井子区供电公司	66kV香周路变	新水线	新水干11#变压器	315	28	195	195	未进入负面清单	否	无	1%
22125	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	枣园支1#变压器	400	29	244	244	未进入负面清单	否	无	1%
22126	甘井子区供电公司	66kV香周路变	毛营甲线	毛营支12右7#柱上变压器	200	32	116	116	未进入负面清单	否	无	0.80%
22127	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘码线	老甘井分15#变压器	250	30	150	150	未进入负面清单	否	无	1%
22128	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联干44#柱上变压器	250	47	108	108	未进入负面清单	否	无	1%
22129	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联干49#柱上变压器	400	34	224	224	未进入负面清单	否	无	1%
22130	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大乙线	六平支13#变压器	315	44	145	145	未进入负面清单	否	无	1%
22131	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	大盐乙线	大盐干4#变台1#变压器	315	28	195	195	未进入负面清单	否	无	1%
22132	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	大盐乙线	大盐干11#变压器	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	1%
22133	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	海茂干24#变压器	200	37	106	106	未进入负面清单	否	无	0.80%
22134	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房分54#柱上变压器	160	31	94	94	未进入负面清单	否	无	0.80%
22135	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	光明干8#变压器	200	27	126	126	未进入负面清单	否	无	0.80%
22136	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳干6#变压器	200	25	130	130	未进入负面清单	否	无	0.80%
22137	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干41#变压器	100	30	60	60	未进入负面清单	否	无	0
22138	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	建新分12#柱上变压器	400	36	216	216	未进入负面清单	否	无	1%
22139	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干15#变压器1	315	26	202	202	未进入负面清单	否	无	1%
22140	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房分3#变压器	315	35	173	173	未进入负面清单	否	无	1%
22141	甘井子区供电公司	66kV香周路变	沙家线	宇华分4#柱上变压器	200	27	126	126	未进入负面清单	否	无	0.80%
22142	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房甲线	大房干21#柱上变压器	250	30	150	150	未进入负面清单	否	无	1%
22143	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	苏家线苏家七支4#变压器台	400	40	200	200	未进入负面清单	否	无	1%
22144	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚北线	战水分14左1#1#变压器	315	27	198	198	未进入负面清单	否	无	1%
22145	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚家线	姚家村分49#变压器台1	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.80%
22146	甘井子区供电公司	66kV香周路变	东北线	下沟分15左4#	160	54	58	58	未进入负面清单	否	无	0.80%
22147	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	金家村分12#柱上变压器	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	1%
22148	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊甲线	华北干17左1	160	44	74	74	未进入负面清单	否	无	0.80%
22149	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	椒房变2#柱上变压器	315	42	151	151	未进入负面清单	否	无	1%
22150	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉花岛线	棉花岛干30#柱上变压器	200	36	108	108	未进入负面清单	否	无	0.80%

22151	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	椒房二分7左2#柱上变压器	500	48	210	210	未进入负面清单	否	无	1.20%
22152	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	海洋线1#箱式开关站104左1#变压器	315	40	158	158	未进入负面清单	否	无	1%
22153	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	丁官寨支9#变压器	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	0.80%
22154	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大乙线	华大于23#台	100	45	45	45	未进入负面清单	否	无	0
22155	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	周水分20#台	160	41	78	78	未进入负面清单	否	无	0.80%
22156	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分12#a变压器	315	33	180	180	未进入负面清单	否	无	1%
22157	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	电校干3#柱上变压器	160	53	59	59	未进入负面清单	否	无	0.80%
22158	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	棋盘干96#柱上变压器	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	1%
22159	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	甘井子干63D柱上变压器	200	26	128	128	未进入负面清单	否	无	0.80%
22160	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北丙线	化院支5#柱上变压器	250	54	90	90	未进入负面清单	否	无	1%
22161	甘井子区供电公司	66kV香周路变	北市线	建材干2右5#台1#变	200	54	72	72	未进入负面清单	否	无	0.80%
22162	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚家线	泉水村分2#柱上变压器	100	32	58	58	未进入负面清单	否	无	0
22163	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房乙线	毛营分1#柱上变压器	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1%
22164	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	椒房二分2#台(公)1#柱上变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	0.80%
22165	甘井子区供电公司	66kV香周路变	元宝线	元宝干22#柱上变压器	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	0.80%
22166	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于和线	于和分4#柱上变压器	315	55	110	110	未进入负面清单	否	无	1%
22167	甘井子区供电公司	66kV香周路变	元宝线	元宝干11左3#变压器	80	43	38	38	未进入负面清单	否	无	0
22168	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支16#a柱上变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
22169	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北丙线	化院支14#变压器	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	1%
22170	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	石矿支1#环网箱左4#配电站2#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
22171	甘井子区供电公司	66kV香周路变	盛华线	夹四支6间1#柱上变压器	200	45	90	90	未进入负面清单	否	无	0.80%
22172	甘井子区供电公司	66kV香周路变	毛营甲线	毛营干14#柱上变压器	200	26	128	128	未进入负面清单	否	无	0.80%
22173	甘井子区供电公司	66kV香周路变	毛营甲线	双海干52#柱上变压器	200	53	74	74	未进入负面清单	否	无	0.80%
22174	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城乙线	拉房三分2#变压器	200	39	102	102	未进入负面清单	否	无	0.80%
22175	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	甘井干104#变压器局属	250	50	100	100	未进入负面清单	否	无	1%
22176	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	甘井干81#变压器局属	200	26	128	128	未进入负面清单	否	无	0.80%
22177	甘井子区供电公司	66kV香周路变	考场线	考场干5#变压器2	100	35	55	55	未进入负面清单	否	无	0
22178	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大乙线	六平支9#变压器	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	1%
22179	甘井子区供电公司	66kV香周路变	煤气线	周联干55#柱上变压器	200	41	98	98	未进入负面清单	否	无	0.80%
22180	甘井子区供电公司	66kV香周路变	西洼线	西洼干17#变压器	200	54	72	72	未进入负面清单	否	无	0.80%
22181	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	海茂干9#变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.80%
22182	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	光明干14#变压器	315	52	120	120	未进入负面清单	否	无	1%
22183	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	土城干56#变压器	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	0.80%
22184	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干29#变压器	315	43	148	148	未进入负面清单	否	无	1%
22185	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干26左2#变压器	200	34	112	112	未进入负面清单	否	无	0.80%
22186	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	金水线后盐支13#变压器	100	33	57	57	未进入负面清单	否	无	0
22187	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分17#变压器2	400	33	228	228	未进入负面清单	否	无	1%
22188	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	金家村分12#2#变压器	200	34	112	112	未进入负面清单	否	无	0.80%
22189	甘井子区供电公司	66kV香周路变	钢丝线	红嘴二分5间1#变压器局属	200	37	106	106	未进入负面清单	否	无	0.80%
22190	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	1%
22191	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	箱式开关站金西路3#箱式开关站102站外	400	43	188	188	未进入负面清单	否	无	1%
22192	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	光明干14#变压器2	160	34	90	90	未进入负面清单	否	无	0.80%
22193	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联干4#柱上变压器	315	47	135	135	未进入负面清单	否	无	1%
22194	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联分4#1柱上变压器	315	40	158	158	未进入负面清单	否	无	1%
22195	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房甲线	马桥分9#柱上变压器	80	41	39	39	未进入负面清单	否	无	0
22196	甘井子区供电公司	66kV香周路变	和尚岛线	马桥分9#柱上变压器	315	34	176	176	未进入负面清单	否	无	1%
22197	甘井子区供电公司	66kV香周路变	甘西乙线	海阳干3#柱上变压器	80	53	30	30	未进入负面清单	否	无	0
22198	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	电校干2#变压器	400	44	184	184	未进入负面清单	否	无	1%
22199	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳干35#2#变压器	100	31	59	59	未进入负面清单	否	无	0
22200	甘井子区供电公司	66kV香周路变	碧海线	于屯支7#柱上变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	0.80%
22201	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿二支12#柱上变压器	200	28	124	124	未进入负面清单	否	无	0.80%
22202	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支3#箱式开关站103右1#变压器	100	43	47	47	未进入负面清单	否	无	0
22203	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘码线	甘码分10左2#变压器	200	32	116	116	未进入负面清单	否	无	0.80%
22204	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分3#变压器	315	35	173	173	未进入负面清单	否	无	1%
22205	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干7#变压器	315	47	135	135	未进入负面清单	否	无	1%
22206	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	友谊干58#变压器	500	47	215	215	未进入负面清单	否	无	1.20%
22207	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	联乙线5#箱式开关站104开关柱上变压器	100	40	50	50	未进入负面清单	否	无	0
22208	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红嘴线	红嘴三分6#b变压器	100	45	45	45	未进入负面清单	否	无	0
22209	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	钢学支3#a变压器	315	28	195	195	未进入负面清单	否	无	1%

22210	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周甲线	山东支11#台柱上变压器	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	1%
22211	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚家线	姚家村分41#姚家村分41#	315	26	202	202	未进入负面清单	否	无	1%
22212	甘井子区供电公司	66kV香周路变	西洼线	西洼于17#台(公)2#变压器	250	30	150	150	未进入负面清单	否	无	1%
22213	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大连湾线	北山支11#柱上变压器	200	28	124	124	未进入负面清单	否	无	0.80%
22214	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	金家村支13#柱上变压器	315	32	183	183	未进入负面清单	否	无	1%
22215	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	甘井子干101#2#台柱上变压器	315	44	145	145	未进入负面清单	否	无	1%
22216	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房二支3右1#	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
22217	甘井子区供电公司	66kV香周路变	冷库线	冷库线2箱左1柱上变压器	315	27	198	198	未进入负面清单	否	无	1%
22218	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大甲线	华大于6左3#变压器	315	34	176	176	未进入负面清单	否	无	1%
22219	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房乙线	毛管分11#柱上变压器	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	0
22220	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱家线	粮运分3#变台2	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	1.20%
22221	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	电话支14左3台	100	27	63	63	未进入负面清单	否	无	0
22222	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	盐岛分25#变压器	315	52	120	120	未进入负面清单	否	无	1%
22223	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	友谊干36#变压器	200	27	126	126	未进入负面清单	否	无	0.80%
22224	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联分4#2变压器	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	0.80%
22225	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	红卫干20#2柱上变压器	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	0
22226	甘井子区供电公司	66kV香周路变	远东线	远东线2#箱式开关站104右1柱上变压器	315	33	180	180	未进入负面清单	否	无	1%
22227	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	液分化36#柱上变压器	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	0
22228	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北丙线	矿北干3#变压器	315	37	167	167	未进入负面清单	否	无	1%
22229	甘井子区供电公司	66kV香周路变	双海线	双海干27#柱上变压器	100	33	57	57	未进入负面清单	否	无	0
22230	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房甲线	大房干62	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	0.80%
22231	甘井子区供电公司	66kV香周路变	白灰线	白灰4#箱式开关站103左1柱上变压器	250	27	158	158	未进入负面清单	否	无	1%
22232	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊甲线	华北干49左4#柱上变压器	400	45	180	180	未进入负面清单	否	无	1%
22233	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后关线	姚家村分7右1#柱上变压器	250	50	100	100	未进入负面清单	否	无	1%
22234	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大北线	娉花支6#变压器	400	29	244	244	未进入负面清单	否	无	1%
22235	甘井子区供电公司	66kV香周路变	甘西乙线	海阳干3#变压器局属	100	43	47	47	未进入负面清单	否	无	0
22236	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	红卫干4#变压器	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	0
22237	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	红卫干16#变压器	250	31	148	148	未进入负面清单	否	无	1%
22238	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房分70#变压器	200	35	110	110	未进入负面清单	否	无	0.80%
22239	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	液分化16左1#变压器局属	200	42	96	96	未进入负面清单	否	无	0.80%
22240	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	液分化4#变压器B	100	27	63	63	未进入负面清单	否	无	0
22241	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	海茂干18#	160	30	96	96	未进入负面清单	否	无	0.80%
22242	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周甲线	金西干70#柱上变压器	315	40	158	158	未进入负面清单	否	无	1%
22243	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干19右1#变压器	315	55	110	110	未进入负面清单	否	无	1%
22244	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	棉花岛三支2右1#变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	0.80%
22245	甘井子区供电公司	66kV香周路变	钢丝绳	红嘴二分2#变压器局属	315	45	142	142	未进入负面清单	否	无	1%
22246	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	金水线后盐支10#变压器	315	28	195	195	未进入负面清单	否	无	1%
22247	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	李家村二分10#变压器200	200	45	90	90	未进入负面清单	否	无	0.80%
22248	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分6#变压器	200	52	76	76	未进入负面清单	否	无	0.80%
22249	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分2#变压器2	200	52	76	76	未进入负面清单	否	无	0.80%
22250	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱家线	粮运分3#柱上变压器	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	0
22251	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	土城干93#变压器台	400	25	260	260	未进入负面清单	否	无	1%
22252	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大乙线	华大于16#变压器	400	30	240	240	未进入负面清单	否	无	1%
22253	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚北线	战水分2#变压器	315	42	151	151	未进入负面清单	否	无	1%
22254	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	沙家沟支4#变压器台	315	27	198	198	未进入负面清单	否	无	1%
22255	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	金家村二分15#变压器	100	30	60	60	未进入负面清单	否	无	0
22256	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房乙线	毛管分11#柱上变压器	160	53	59	59	未进入负面清单	否	无	0.80%
22257	甘井子区供电公司	66kV香周路变	盛华线	前关于37#变压器	100	40	50	50	未进入负面清单	否	无	0
22258	甘井子区供电公司	66kV香周路变	中华线	汰贵支3#柱上变压器	200	29	122	122	未进入负面清单	否	无	0.80%
22259	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	周水前分5#柱上变压器	315	32	183	183	未进入负面清单	否	无	1%
22260	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚家线	磊由甲线磊由干8间1#变台	315	44	145	145	未进入负面清单	否	无	1%
22261	甘井子区供电公司	66kV香周路变	泉水线	泉水村支13左4#柱上变压器	200	53	74	74	未进入负面清单	否	无	0.80%
22262	甘井子区供电公司	66kV香周路变	盛华线	盛华线3#箱式开关站104右1#柱上变压器	100	44	46	46	未进入负面清单	否	无	0
22263	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	友谊干24#变压器	315	29	192	192	未进入负面清单	否	无	1%
22264	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明甲线	海明干5#柱上变压器	315	55	110	110	未进入负面清单	否	无	1%
22265	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	金园支3#a变压器	315	35	173	173	未进入负面清单	否	无	1%
22266	甘井子区供电公司	66kV香周路变	和尚岛线	和尚干7#台	315	54	113	113	未进入负面清单	否	无	1%
22267	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	石矿线	甘井子干24#柱上变压器	315	40	158	158	未进入负面清单	否	无	1%
22268	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大姚乙线	大姚乙线1#环网箱右2右1#柱上变压器	250	47	108	108	未进入负面清单	否	无	1%

22269	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大连湾线	北山支9#柱上变压器	200	42	96	96	未进入负面清单	否	无	0.80%
22270	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	宝源干86#变台2#变压器	250	30	150	150	未进入负面清单	否	无	1%
22271	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大甲线	华大于6左3#柱上变压器	250	53	93	93	未进入负面清单	否	无	1%
22272	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	椒房分9#台(公)2#变压器	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	1%
22273	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	金沟支1右3#台(公)1#柱上变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	0.80%
22274	甘井子区供电公司	66kV香周路变	纺东线	纺东干11#(公)S柱上变压器	200	55	70	70	未进入负面清单	否	无	0.80%
22275	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联支11#变台柱上变压器	315	34	176	176	未进入负面清单	否	无	1%
22276	甘井子区供电公司	66kV香周路变	双海线	双海线双海干8#变压器	80	54	29	29	未进入负面清单	否	无	0
22277	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚家线	考场支4左1#柱上变压器	315	29	192	192	未进入负面清单	否	无	1%
22278	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	友谊干50#柱上变压器	100	41	49	49	未进入负面清单	否	无	0
22279	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	金家村支8#台S2#柱上变压器	400	48	168	168	未进入负面清单	否	无	1%
22280	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	黄山路2箱开1变台柱上变压器	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	0
22281	甘井子区供电公司	66kV香周路变	北市线	建材干2右5#台3#变	200	40	100	100	未进入负面清单	否	无	0.80%
22282	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大乙线	华大于41(公用非局属改图)	100	44	46	46	未进入负面清单	否	无	0
22283	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联分23#台2#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
22284	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	椒房二分2#台(公)2#柱上变压器	250	32	145	145	未进入负面清单	否	无	1%
22285	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干10#柱上变压器	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	0
22286	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	宝源干86#变台1#变压器	200	41	98	98	未进入负面清单	否	无	0.80%
22287	甘井子区供电公司	66kV香周路变	北山线	北山干37#变压器	315	43	148	148	未进入负面清单	否	无	1%
22288	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前泉甲线	京海支25#柱上变压器	400	27	252	252	未进入负面清单	否	无	1%
22289	甘井子区供电公司	66kV香周路变	水文线	双山干9#柱上变压器	200	42	96	96	未进入负面清单	否	无	0.80%
22290	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北丙线	石矿分23右1柱上变压器	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	0
22291	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿二支3#b变压器	400	39	204	204	未进入负面清单	否	无	1%
22292	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	电话支7#柱上变压器	315	26	202	202	未进入负面清单	否	无	1%
22293	甘井子区供电公司	66kV香周路变	碧海线	碧海干60#柱上变压器	315	44	145	145	未进入负面清单	否	无	1%
22294	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干17右2#柱上变压器	315	43	148	148	未进入负面清单	否	无	1%
22295	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	李家村支4#变压器	400	31	236	236	未进入负面清单	否	无	1%
22296	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大北线	五零分74左1#变压器	400	34	224	224	未进入负面清单	否	无	1%
22297	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	枣园分25#变压器	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	1%
22298	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城乙线	双龙分1#箱式开关站103右1#变压器	100	36	54	54	未进入负面清单	否	无	0
22299	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前泉乙线	前泉干28#柱上变压器	250	53	93	93	未进入负面清单	否	无	1%
22300	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房分30#变压器	250	28	155	155	未进入负面清单	否	无	1%
22301	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房甲线	黑山二分7#柱上变压器	160	28	99	99	未进入负面清单	否	无	0.80%
22302	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联干49#柱上变压器	200	33	114	114	未进入负面清单	否	无	0.80%
22303	甘井子区供电公司	66kV香周路变	煤气线	建立分9#柱上变压器	200	37	106	106	未进入负面清单	否	无	0.80%
22304	甘井子区供电公司	66kV香周路变	碧海线	碧海干43#柱上变压器	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	1%
22305	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	金沟支1右1#2#变压器	200	36	108	108	未进入负面清单	否	无	0.80%
22306	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	大盐乙线	大盐干15#变压器	200	28	124	124	未进入负面清单	否	无	0.80%
22307	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳干10#变压器	250	52	95	95	未进入负面清单	否	无	1%
22308	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	海洋线5#箱式开关站104右1#变压器	400	41	196	196	未进入负面清单	否	无	1%
22309	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	春柳干7#变压器	200	32	116	116	未进入负面清单	否	无	0.80%
22310	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	宝源干4左3#变压器	315	31	186	186	未进入负面清单	否	无	1%
22311	甘井子区供电公司	66kV香周路变	新水线	新水干7#变压器	200	45	90	90	未进入负面清单	否	无	0.80%
22312	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	甘井子31#变压器	80	36	43	43	未进入负面清单	否	无	0
22313	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分2#变压器	315	43	148	148	未进入负面清单	否	无	1%
22314	甘井子区供电公司	66kV香周路变	盛华线	前关干50#柱上变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
22315	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分4右2#变压器	315	35	173	173	未进入负面清单	否	无	1%
22316	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	红卫线金家村二分8#变压器	315	38	164	164	未进入负面清单	否	无	1%
22317	甘井子区供电公司	66kV香周路变	煤气线	周联干32#柱上变压器	80	41	39	39	未进入负面清单	否	无	0
22318	甘井子区供电公司	66kV香周路变	下沟线	下沟二分7#柱上变压器	200	25	130	130	未进入负面清单	否	无	0.80%
22319	甘井子区供电公司	66kV香周路变	钢丝线	钢丝3#箱式开关站103台变压器局属	315	31	186	186	未进入负面清单	否	无	1%
22320	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	宝源二分2#变压器	200	27	126	126	未进入负面清单	否	无	0.80%
22321	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后关线	姚家村三支9#柱上变压器	315	28	195	195	未进入负面清单	否	无	1%
22322	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	沙家沟三支7#柱上变压器	80	30	48	48	未进入负面清单	否	无	0
22323	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大连湾线	北山支2#柱上变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	0.80%
22324	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于和线	于和干15左1左1#	100	37	59	59	未进入负面清单	否	无	0
22325	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	椒房二分11#柱上变压器	100	27	63	63	未进入负面清单	否	无	0
22326	甘井子区供电公司	66kV香周路变	电校线	电校干13左1#变压器	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	0
22327	甘井子区供电公司	66kV香周路变	考场线	考场干5#变压器1	315	44	145	145	未进入负面清单	否	无	1%

22328	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	制氨支1#变压器	160	26	102	102	未进入负面清单	否	无	0.80%
22329	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干12#变压器	315	31	186	186	未进入负面清单	否	无	1%
22330	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后盐乙线	后关村分8#变压器	100	32	58	58	未进入负面清单	否	无	0
22331	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	椒房分2#a变压器	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	1%
22332	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	交行支2#2#柱上变压器	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	1%
22333	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分7#柱上变压器	315	27	198	198	未进入负面清单	否	无	1%
22334	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	友谊干12#台柱上变压器	200	45	90	90	未进入负面清单	否	无	0.80%
22335	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	春柳干17#变压器	100	43	47	47	未进入负面清单	否	无	0
22336	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	枣园支3#台(公)D柱上变压器	250	32	145	145	未进入负面清单	否	无	1%
22337	甘井子区供电公司	66kV香周路变	考场线	考场分6#台柱上变压器	80	36	43	43	未进入负面清单	否	无	0
22338	甘井子区供电公司	66kV香周路变	北市线	建材干2右5#台2#变柱上变压器	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	0.80%
22339	甘井子区供电公司	66kV香周路变	和尚岛线	和尚干16#台	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
22340	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	丁官寨支2右1#柱上变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	0
22341	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	宝源二分21#柱上变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	1.20%
22342	甘井子区供电公司	66kV香周路变	元宝线	元宝支27#变压器2	315	34	176	176	未进入负面清单	否	无	1%
22343	甘井子区供电公司	66kV香周路变	外冷线	建材干7#柱上变压器	315	42	151	151	未进入负面清单	否	无	1%
22344	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后关线	姚家村三支14号柱上变压器	400	36	216	216	未进入负面清单	否	无	1%
22345	甘井子区供电公司	66kV香周路变	西洋线	西洋分26#变压器	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	1%
22346	甘井子区供电公司	66kV香周路变	水文线	建材分5#箱式开关站103右1#变台	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	0
22347	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	石矿支9左2#柱上变压器	200	37	106	106	未进入负面清单	否	无	0.80%
22348	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于华线	于华干1#柱上变压器	250	29	153	153	未进入负面清单	否	无	1%
22349	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华夏线	五零支4右4#变压器	250	47	108	108	未进入负面清单	否	无	1%
22350	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	春柳干19#变压器-1	100	45	45	45	未进入负面清单	否	无	0
22351	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分18#柱上变压器	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1%
22352	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支23#台1#柱上变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
22353	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支16#柱上变压器	200	38	104	104	未进入负面清单	否	无	0.80%
22354	甘井子区供电公司	66kV香周路变	钢丝绳	钢丝绳1T左1#变压器用户	315	27	198	198	未进入负面清单	否	无	1%
22355	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联支2#配电站2#变压器	200	42	96	96	未进入负面清单	否	无	0.80%
22356	甘井子区供电公司	66kV香周路变	盛华线	前关干52#柱上变压器	100	39	51	51	未进入负面清单	否	无	0
22357	甘井子区供电公司	66kV香周路变	甘西甲线	海阳干22#(公)S	160	45	72	72	未进入负面清单	否	无	0.80%
22358	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙江线	千山二支7#台	315	29	192	192	未进入负面清单	否	无	1%
22359	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉花岛线	棉花岛干36#(柱上变压器)	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	0
22360	甘井子区供电公司	66kV香周路变	煤气线	万兴2#箱式开关站103#柱上变压器	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	1%
22361	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	建新线	山东路1箱式配电站1#变压器	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	1%
22362	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	金山映海1#配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
22363	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	金山映海1#配电站2#变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	1.20%
22364	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	金山映海2#配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
22365	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	金山映海2#配电站2#变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	1.20%
22366	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香柳甲线	锦麟玖玺1#配电站1#变压器	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	1.20%
22367	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香柳甲线	锦麟玖玺1#配电站2#变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.20%
22368	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香柳乙线	锦麟玖玺2#配电站1#变压器	800	25	520	520	未进入负面清单	否	无	1.20%
22369	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香柳乙线	锦麟玖玺2#配电站2#变压器	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	1.20%
22370	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海1#配电站1#变压器	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
22371	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海1#配电站2#变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
22372	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海1#配电站3#变压器	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	1.20%
22373	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	悦和山海2#配电站1#变压器	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
22374	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	悦和山海2#配电站2#变压器	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	1.20%
22375	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海3#配电站1#变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%
22376	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海3#配电站2#变压器	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	1.20%
22377	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	悦和山海4#配电站1#变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
22378	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	悦和山海4#配电站2#变压器	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
22379	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海5#配电站1#变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
22380	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海5#配电站2#变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%
22381	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	悦和山海6#配电站1#变压器	800	55	280	280	未进入负面清单	否	无	1.20%
22382	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	悦和山海6#配电站2#变压器	800	35	440	440	未进入负面清单	否	无	1.20%
22383	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海7#配电站1#变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	1.20%
22384	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海7#配电站2#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
22385	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	悦和山海8#配电站1#变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	1.20%
22386	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	悦和山海8#配电站2#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%



22387	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜1#配电站1#变压器	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	1.20%
22388	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜1#配电站2#变压器	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
22389	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜1#配电站3#变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
22390	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜2#配电站1#变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.20%
22391	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜2#配电站2#变压器	800	55	280	280	未进入负面清单	否	无	1.20%
22392	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜3#配电站1#变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	1.20%
22393	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜3#配电站2#变压器	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	1.20%
22394	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜4#配电站1#变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%
22395	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜4#配电站2#变压器	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	1.20%
22396	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜5#配电站1#变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.20%
22397	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜5#配电站2#变压器	800	37	424	424	未进入负面清单	否	无	1.20%
22398	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜6#配电站1#变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	1.20%
22399	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜6#配电站2#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
22400	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜6#配电站3#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
22401	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜7#配电站1#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
22402	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜7#配电站2#变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	1.20%
22403	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜7#配电站3#变压器	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	1.20%
22404	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜8#配电站1#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
22405	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜8#配电站2#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
22406	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜8#配电站3#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
22407	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	椒房二分6间1#	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	1%
22408	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香湾线	天下粮仓10#配电站1#变压器	800	39	408	408	未进入负面清单	否	无	1.20%
22409	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香湾线	天下粮仓10#配电站2#变压器	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	1.20%
22410	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香湾线	天下粮仓10#配电站3#变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
22411	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香湾线	天下粮仓11#配电站1#变压器	800	43	376	376	未进入负面清单	否	无	1.20%
22412	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香湾线	天下粮仓11#配电站2#变压器	800	31	472	472	未进入负面清单	否	无	1.20%
22413	甘井子区供电公司	66kV香周路变	亿达乙线	天下粮仓12#配电站1#变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	1.20%
22414	甘井子区供电公司	66kV香周路变	亿达乙线	天下粮仓12#配电站2#变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	1.20%
22415	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红嘴线	芳华院中心配电站1#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
22416	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	芳华院中心配电站2#变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	1.20%
22417	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海乙线	尘林间1#配电站1#变压器	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	1.20%
22418	甘井子区供电公司	66kV香周路变	铝制品线	尘林间1#配电站2#变压器	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	1.20%
22419	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海乙线	尘林间2#配电站1#变压器	800	33	456	456	未进入负面清单	否	无	1.20%
22420	甘井子区供电公司	66kV香周路变	铝制品线	尘林间2#配电站2#变压器	800	37	424	424	未进入负面清单	否	无	1.20%
22421	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海乙线	尘林间3#配电站1#变压器	800	49	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
22422	甘井子区供电公司	66kV香周路变	铝制品线	尘林间3#配电站2#变压器	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	1.20%
22423	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海乙线	尘林间4#配电站1#变压器	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	1.20%
22424	甘井子区供电公司	66kV香周路变	铝制品线	尘林间4#配电站2#变压器	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	1.20%
22425	甘井子区供电公司	66kV香周路变	长白线	山西干14间1	200	41	98	98	未进入负面清单	否	无	0.80%
22426	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	石门雅居1#箱式配电站1#变压器	500	32	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
22427	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	石门雅居2#箱式配电站1#变压器	500	31	295	295	未进入负面清单	否	无	1.20%
22428	甘井子区供电公司	66kV香周路变	宇圣甲线	宇圣新苑1#配电站1#变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
22429	甘井子区供电公司	66kV香周路变	宇圣甲线	宇圣新苑1#配电站2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
22430	甘井子区供电公司	66kV香周路变	宇圣乙线	宇圣新苑2#配电站1#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
22431	甘井子区供电公司	66kV香周路变	宇圣乙线	宇圣新苑2#配电站2#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
22432	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	后盐支局属箱变	400	35	220	220	未进入负面清单	否	无	1%
22433	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	前盐桥局属箱变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
22434	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城11#配电站1#变压器	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	1.20%
22435	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城11#配电站2#变压器	800	25	520	520	未进入负面清单	否	无	1.20%
22436	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城12#配电站1#变压器	800	31	472	472	未进入负面清单	否	无	1.20%
22437	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城12#配电站2#变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
22438	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	公园上城13#配电站1#变压器	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	1.20%
22439	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	公园上城13#配电站2#变压器	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	1.20%
22440	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城14#配电站1#变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
22441	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城14#配电站2#变压器	800	31	472	472	未进入负面清单	否	无	1.20%
22442	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	公园上城15#配电站1#变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
22443	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	公园上城15#配电站2#变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	1.20%
22444	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城16#配电站1#变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
22445	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城16#配电站2#变压器	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	1.20%

22446	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	公园上城17#配电站1#变压器	800	31	472	472	未进入负面清单	否	无	1.20%
22447	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	公园上城17#配电站2#变压器	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	1.20%
22448	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城18#配电站1#变压器	800	49	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
22449	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城18#配电站2#变压器	800	49	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
22450	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	公园上城19#配电站1#变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
22451	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	公园上城19#配电站2#变压器	800	45	360	360	未进入负面清单	否	无	1.20%
22452	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	公园上城8#配电站1#变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	1.20%
22453	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	公园上城8#配电站2#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
22454	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	公园上城9#配电站1#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
22455	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	公园上城9#配电站2#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
22456	甘井子区供电公司	66kV香周路变	圣泰线	公园上城10#配电站1#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
22457	甘井子区供电公司	66kV香周路变	圣泰线	公园上城10#配电站2#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
22458	甘井子区供电公司	66kV香周路变	三星乙线	三星乙线1#局属箱式配电站	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	1%
22459	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于明甲线	金地湾和府1#配电站1#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
22460	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于明甲线	金地湾和府1#配电站2#变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	1.20%
22461	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于明甲线	金地湾和府1#配电站3#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
22462	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于明乙线	金地湾和府2#配电站1#变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	1.20%
22463	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于明乙线	金地湾和府2#配电站2#变压器	800	49	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
22464	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于明乙线	金地湾和府3#配电站1#变压器	800	37	424	424	未进入负面清单	否	无	1.20%
22465	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于明乙线	金地湾和府3#配电站2#变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%
22466	甘井子区供电公司	66kV香周路变	三星甲线	三星甲线1#局属配电站	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	1%
22467	甘井子区供电公司	66kV香周路变	南关岭线	北市分1#箱式配电站	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	1.20%
22468	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	绿城诚园1#配电站1#变压器	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	1.20%
22469	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	绿城诚园1#配电站2#变压器	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	1.20%
22470	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	绿城诚园1#配电站3#变压器	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	1.20%
22471	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	绿城诚园2#配电站1#变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
22472	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	绿城诚园2#配电站2#变压器	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
22473	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉国线	国际社区城A3区1#配电站1#变压器	800	39	408	408	未进入负面清单	否	无	1.20%
22474	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉国线	国际社区城A3区1#配电站2#变压器	800	45	360	360	未进入负面清单	否	无	1.20%
22475	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉国线	国际社区城A3区2#配电站1#变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	1.20%
22476	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉国线	国际社区城A3区2#配电站2#变压器	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	1.20%
22477	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于国线	国际社区城A3区3#配电站1#变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	1.20%
22478	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于国线	国际社区城A3区3#配电站2#变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
22479	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉国线	国际社区城A7区中心配电站1#变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	1.20%
22480	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉国线	国际社区城A7区中心配电站2#变压器	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	1.20%
22481	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙金甲线	金泉广场1#配电站1#变压器	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	1.20%
22482	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙金甲线	金泉广场1#配电站2#变压器	800	31	472	472	未进入负面清单	否	无	1.20%
22483	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙金甲线	金泉广场1#配电站3#变压器	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	1.20%
22484	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙金甲线	金泉广场2#配电站1#变压器	800	49	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
22485	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙金甲线	金泉广场2#配电站2#变压器	800	49	328	328	未进入负面清单	否	无	1.20%
22486	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙金乙线	金泉广场3#配电站1#变压器	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	1.20%
22487	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙金乙线	金泉广场3#配电站2#变压器	800	45	360	360	未进入负面清单	否	无	1.20%
22488	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙金乙线	金泉广场3#配电站3#变压器	800	43	376	376	未进入负面清单	否	无	1.20%
22489	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	招商1872 4#配电站 1#变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	1.20%
22490	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	招商1872 4#配电站 2#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
22491	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	招商1872 4#配电站 3#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
22492	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	招商1872 5#配电站 1#变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	1.20%
22493	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	招商1872 5#配电站 2#变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	1.20%
22494	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	招商1872 6#配电站 1#变压器	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	1.20%
22495	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	招商1872 6#配电站 2#变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	1.20%
22496	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	招商1872 6#配电站 3#变压器	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	1.20%
22497	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前明甲线	绿城海上明月1#配电站1#变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	1.20%
22498	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前明甲线	绿城海上明月1#配电站2#变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	1.20%
22499	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前明甲线	绿城海上明月1#配电站3#变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	1.20%
22500	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前明乙线	绿城海上明月2#配电站1#变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	1.20%
22501	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前明乙线	绿城海上明月2#配电站2#变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	1.20%
22502	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前明乙线	绿城海上明月2#配电站3#变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	1.20%
22503	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	拉房干6左1#局属箱式配电站	400	26	256	256	未进入负面清单	否	无	1%
22504	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	沙家沟支9左1#局属箱式配电站	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	1.20%

22505	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房三支16	400	32	232	232	未进入负面清单	否	无	1%
22506	甘井子区供电公司	66kV香周路变	拉树房线	拉房干15左1	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	1%
22507	甘井子区供电公司	66kV香周路变	丰源线	双海干14	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	1%
22508	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大宋线	嘉洋干15	400	27	252	252	未进入负面清单	否	无	1%
22509	甘井子区供电公司	66kV香周路变	雁山线	雁山干30	400	45	180	180	未进入负面清单	否	无	1%
22510	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于和线	于和干16左1	400	43	188	188	未进入负面清单	否	无	1%
22511	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大姚甲线	中铁隧道集团1#箱式开关站103左1	200	32	116	116	未进入负面清单	否	无	0.80%
22512	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚家线	考场支6右5	400	36	216	216	未进入负面清单	否	无	1%
22513	甘井子区供电公司	66kV香周路变	毛营甲线	毛营甲线1#箱式开关站103右1	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	1%
22514	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴409长兴乙线	尚品天城B区中心配电站3#变压器	800	58	336	336	未进入负面清单	否	无	23.20%
22515	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴409长兴乙线	尚品天城B区3#配电站3#变压器	800	53	376	376	未进入负面清单	否	无	21.20%
22516	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴409长兴乙线	尚品天城B区3#配电站2#变压器	800	47	424	424	未进入负面清单	否	无	18.80%
22517	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴409长兴乙线	尚品天城B区3#配电站1#变压器	800	38	496	496	未进入负面清单	否	无	15.20%
22518	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴409长兴乙线	尚品天城A区中心配电站3#变压器	630	29	447.3	447.3	未进入负面清单	否	无	11.60%
22519	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴409长兴乙线	尚品天城A区2#配电站2#变压器	630	59	258.3	258.3	未进入负面清单	否	无	23.60%
22520	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴409长兴乙线	尚品天城A区2#配电站1#变压器	630	55	283.5	283.5	未进入负面清单	否	无	22.00%
22521	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	永胜配电站2#变压器	630	42	365.4	365.4	未进入负面清单	否	无	16.80%
22522	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	永胜配电站1#变压器	630	44	352.8	352.8	未进入负面清单	否	无	17.60%
22523	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	五四华庭2#配电站2#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
22524	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	五四华庭2#配电站2#变压器	630	49	321.3	321.3	未进入负面清单	否	无	19.60%
22525	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	五四华庭2#配电站1#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
22526	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	五四高层A配电站2#变压器	630	66	214.2	214.2	未进入负面清单	否	无	26.40%
22527	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	五四高层A配电站1#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
22528	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	民勇商厦中心配电站2#变压器	630	62	239.4	239.4	未进入负面清单	否	无	24.80%
22529	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	和谐苑中心配电站2#变压器	800	63	296	296	未进入负面清单	否	无	25.20%
22530	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	和谐苑1#配电站2#变压器	800	65	280	280	未进入负面清单	否	无	26.00%
22531	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	和谐苑1#配电站1#变压器	800	63	296	296	未进入负面清单	否	无	25.20%
22532	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	百盛中心配电站2#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
22533	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴308海鸥线	科技2#中心配电站1#变压器	630	43	359.1	359.1	未进入负面清单	否	无	17.20%
22534	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	西安路移动中心配电站8#变压器	1000	48	520	520	未进入负面清单	否	无	19.20%
22535	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	西安路移动中心配电站7#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
22536	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	西安路移动中心配电站6#变压器	630	54	289.8	289.8	未进入负面清单	否	无	21.60%
22537	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	西安路移动中心配电站5#变压器	1000	49	510	510	未进入负面清单	否	无	19.60%
22538	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	西安路移动中心配电站4#变压器	1000	31	690	690	未进入负面清单	否	无	12.40%
22539	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	十三中配电站1#变压器	800	37	504	504	未进入负面清单	否	无	14.80%
22540	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	泉涌配电站1#变压器	630	70	189	189	未进入负面清单	否	无	28.00%
22541	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	泉涌街箱式配电站1#变压器	630	47	333.9	333.9	未进入负面清单	否	无	18.80%
22542	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	广平南配电站3#变压器	630	96.8	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	38.72%
22543	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	广平南配电站2#变压器	630	96.8	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	38.72%
22544	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	广平南配电站1#变压器	630	69	100	100	未进入负面清单	否	无	27.60%
22545	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴303罗斯福乙线	商业城2#配电站3#变压器	800	56	352	352	未进入负面清单	否	无	22.40%
22546	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴303罗斯福乙线	商业城2#配电站2#变压器	800	49	408	408	未进入负面清单	否	无	19.60%
22547	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴303罗斯福乙线	商业城2#配电站1#变压器	800	53	376	376	未进入负面清单	否	无	21.20%
22548	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	中山公寓配电站2#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
22549	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	中山公寓配电站1#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
22550	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	永平配电站2#变压器	630	46	340.2	340.2	未进入负面清单	否	无	18.40%
22551	沙河口水电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	永平配电站1#变压器	630	46	340.2	340.2	未进入负面清单	否	无	18.40%

22552	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	永平北配电站2#变压器	630	67	207.9	207.9	未进入负面清单	否	无	26.80%
22553	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	永平北配电站1#变压器	630	47	333.9	333.9	未进入负面清单	否	无	18.80%
22554	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	五星国际2#中心配电站2#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
22555	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	五星国际1#中心配电站2#变压器	630	48	327.6	327.6	未进入负面清单	否	无	19.20%
22556	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	万泰花园箱式配电站1#变压器	630	58	264.6	264.6	未进入负面清单	否	无	23.20%
22557	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	万岁配电站2#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
22558	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	万岁配电站1#变压器	630	42	365.4	365.4	未进入负面清单	否	无	16.80%
22559	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	美加华中心配电站2#变压器	800	70	240	240	未进入负面清单	否	无	28.00%
22560	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	金色年华中心配电站2#变压器	800	57	344	344	未进入负面清单	否	无	22.80%
22561	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	城市公元2#配电站2#变压器	800	35	520	520	未进入负面清单	否	无	14.00%
22562	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	城市公元2#配电站1#变压器	800	32	544	544	未进入负面清单	否	无	12.80%
22563	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴301新天地乙线	城品城中心配电站3#变压器	800	59	328	328	未进入负面清单	否	无	23.60%
22564	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴301新天地乙线	城品城中心配电站2#变压器	800	65	280	280	未进入负面清单	否	无	26.00%
22565	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	中盛家园配电站3#变压器	1000	31	690	690	未进入负面清单	否	无	12.40%
22566	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	中盛家园配电站2#变压器	1000	56	440	440	未进入负面清单	否	无	22.40%
22567	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	中盛家园配电站1#变压器	1000	36	640	640	未进入负面清单	否	无	14.40%
22568	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	万益花园中心配电站2#变压器	1000	35	650	650	未进入负面清单	否	无	14.00%
22569	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	万益花园中心配电站1#变压器	800	45	440	440	未进入负面清单	否	无	18.00%
22570	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	民权1#配电站2#变压器	630	41	371.7	371.7	未进入负面清单	否	无	16.40%
22571	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	民权1#配电站1#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
22572	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	国运壹号1#配电站3#变压器	630	46	340.2	340.2	未进入负面清单	否	无	18.40%
22573	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	国运壹号1#配电站2#变压器	630	61	245.7	245.7	未进入负面清单	否	无	24.40%
22574	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	国运壹号1#配电站1#变压器	630	46	340.2	340.2	未进入负面清单	否	无	18.40%
22575	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	富鸿花园中心配电站1#变压器	1000	69	310	310	未进入负面清单	否	无	27.60%
22576	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	迎春1#箱式配电站1#变压器	630	51	308.7	308.7	未进入负面清单	否	无	20.40%
22577	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	五四邮局箱式配电站1#变压器	630	63	233.1	233.1	未进入负面清单	否	无	25.20%
22578	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	天兴新家园箱式配电站2#变压器	500	44	280	280	未进入负面清单	否	无	17.60%
22579	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	天兴新家园箱式配电站1#变压器	500	64	180	180	未进入负面清单	否	无	25.60%
22580	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	天兴新家园2#配电站2#变压器	630	71	182.7	182.7	未进入负面清单	否	无	28.40%
22581	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	天兴新家园2#配电站1#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
22582	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	天兴新家园1#配电站2#变压器	630	45	346.5	346.5	未进入负面清单	否	无	18.00%
22583	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	天兴新家园1#配电站1#变压器	630	54	289.8	289.8	未进入负面清单	否	无	21.60%
22584	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	民勇分4#变压器	315	30	220.5	220.5	未进入负面清单	否	无	12.00%
22585	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	民勇分1#变压器	315	33	211.05	211.05	未进入负面清单	否	无	13.20%
22586	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	龙祥花园2#箱式配电站1#变压器	630	63	233.1	233.1	未进入负面清单	否	无	25.20%
22587	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	龙祥花园1#箱式配电站1#变压器	630	44	352.8	352.8	未进入负面清单	否	无	17.60%
22588	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴209至诚线	迎春街箱式配电站1#变压器	630	62	239.4	239.4	未进入负面清单	否	无	24.80%
22589	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴209至诚线	迎春干6#变压器	315	68	100.8	100.8	未进入负面清单	否	无	27.20%
22590	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴209至诚线	西安路移动中心配电站3#变压器	630	46	340.2	340.2	未进入负面清单	否	无	18.40%
22591	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴209至诚线	西安路移动中心配电站2#变压器	630	50	315	315	未进入负面清单	否	无	20.00%
22592	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴209至诚线	西安路移动中心配电站1#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
22593	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴209至诚线	龙祥花园配电站2#变压器	630	48	327.6	327.6	未进入负面清单	否	无	19.20%
22594	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴209至诚线	龙祥花园配电站1#变压器	630	56	277.2	277.2	未进入负面清单	否	无	22.40%
22595	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	中长配电站2#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
22596	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	中长配电站1#变压器	1000	50	500	500	未进入负面清单	否	无	20.00%
22597	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	中中东箱式配电站1#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
22598	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	中中东配电站1#变压器	630	105	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	42.00%

22599	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	长兴街配电站2#变压器	630	53	296.1	296.1	未进入负面清单	否	无	21.20%
22600	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	长兴街配电站1#变压器	630	63	233.1	233.1	未进入负面清单	否	无	25.20%
22601	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	天河100配电站2#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
22602	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	天河100配电站1#变压器	630	48	327.6	327.6	未进入负面清单	否	无	19.20%
22603	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	升平配电站2#变压器	630	92	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	36.80%
22604	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	升平配电站1#变压器	500	82	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	32.80%
22605	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	升平2#箱式配电站1#变压器	315	57	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	22.80%
22606	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	升平1#箱式配电站1#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
22607	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	如意配电站2#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
22608	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	如意配电站1#变压器	630	60	252	252	未进入负面清单	否	无	24.00%
22609	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	如意分8#变压器	315	47	166.95	166.95	未进入负面清单	否	无	18.80%
22610	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	如意2#箱式配电站1#变压器	500	42	290	290	未进入负面清单	否	无	16.80%
22611	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	如意1#箱式配电站1#变压器	500	118	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	47.20%
22612	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	广平配电站2#变压器	630	101	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	40.40%
22613	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	广平配电站1#变压器	630	107	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	42.80%
22614	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	广平1#箱式配电站1#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
22615	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	光华配电站1#变压器	500	54	230	230	未进入负面清单	否	无	21.60%
22616	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	昌黎配电站2#变压器	630	80	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	32.00%
22617	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	昌黎配电站1#变压器	630	131	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	52.40%
22618	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	鞍山路公寓配电站2#变压器	630	42	365.4	365.4	未进入负面清单	否	无	16.80%
22619	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	鞍山路公寓配电站1#变压器	630	64	226.8	226.8	未进入负面清单	否	无	25.60%
22620	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴204罗斯福甲线	商业城1#配电站3#变压器	800	69	248	248	未进入负面清单	否	无	27.60%
22621	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴204罗斯福甲线	商业城1#配电站2#变压器	800	52	384	384	未进入负面清单	否	无	20.80%
22622	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴204罗斯福甲线	商业城1#配电站1#变压器	800	28	576	576	未进入负面清单	否	无	11.20%
22623	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴203沁园乙线	沁园2#配电站2#变压器	800	31	552	552	未进入负面清单	否	无	12.40%
22624	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴203沁园乙线	沁园2#配电站1#变压器	800	12	704	704	未进入负面清单	否	无	4.80%
22625	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴202昌平线	五一桥配电站2#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
22626	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴202昌平线	五一桥配电站1#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
22627	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴202昌平线	水源地配电站2#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
22628	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴202昌平线	水源地配电站1#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
22629	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴202昌平线	泉涌大厦配电站2#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
22630	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴202昌平线	泉涌大厦配电站1#变压器	800	12	704	704	未进入负面清单	否	无	4.80%
22631	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴202昌平线	昌平配电站2#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
22632	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴202昌平线	昌平配电站1#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
22633	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴201新天地甲线	城品城中心配电站1#变压器	800	42	464	464	未进入负面清单	否	无	16.80%
22634	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	五星国际2#中心配电站1#变压器	630	47	333.9	333.9	未进入负面清单	否	无	18.80%
22635	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	五星国际1#中心配电站1#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
22636	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	万岁公寓配电站3#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
22637	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	万岁公寓配电站2#变压器	630	11	560.7	560.7	未进入负面清单	否	无	4.40%
22638	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	万岁公寓配电站1#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
22639	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	美加华中心配电站1#变压器	800	30	560	560	未进入负面清单	否	无	12.00%
22640	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	金色年华中心配电站1#变压器	800	23	616	616	未进入负面清单	否	无	9.20%
22641	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	金色年华1#配电站1#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
22642	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	建和1#箱式配电站1#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
22643	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	城市公元1#配电站2#变压器	800	32	544	544	未进入负面清单	否	无	12.80%
22644	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	城市公元1#配电站1#变压器	800	35	520	520	未进入负面清单	否	无	14.00%
22645	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	泰山西配电站2#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%

22646	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	泰山西配电站1#变压器	400	29	284	284	未进入负面清单	否	无	11.60%
22647	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	泰山东配电站2#变压器	800	43	456	456	未进入负面清单	否	无	17.20%
22648	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	泰山东配电站1#变压器	800	27	584	584	未进入负面清单	否	无	10.80%
22649	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	泰山北配电站1#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
22650	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	四中配电站2#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
22651	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	四中配电站1#变压器	630	27	459.9	459.9	未进入负面清单	否	无	10.80%
22652	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	民兴花园西4#配电站2#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
22653	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	民兴花园西4#配电站1#变压器	630	21	497.7	497.7	未进入负面清单	否	无	8.40%
22654	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	民兴花园西2#配电站2#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
22655	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	民兴花园西2#配电站1#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
22656	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴112联德线	民兴花园西3#配电站2#变压器	630	22	491.4	491.4	未进入负面清单	否	无	8.80%
22657	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴112联德线	民兴花园西3#配电站1#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
22658	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴112联德线	民兴花园西1#配电站2#变压器	630	44	352.8	352.8	未进入负面清单	否	无	17.60%
22659	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴112联德线	民兴花园西1#配电站1#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
22660	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城B区中心配电站2#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
22661	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城B区中心配电站1#变压器	800	23	616	616	未进入负面清单	否	无	9.20%
22662	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城B区2#配电站3#变压器	800	42	464	464	未进入负面清单	否	无	16.80%
22663	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城B区2#配电站2#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%
22664	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城B区2#配电站1#变压器	800	32	544	544	未进入负面清单	否	无	12.80%
22665	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城B区1#配电站3#变压器	800	26	592	592	未进入负面清单	否	无	10.40%
22666	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城B区1#配电站2#变压器	800	33	536	536	未进入负面清单	否	无	13.20%
22667	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城B区1#配电站1#变压器	800	19	648	648	未进入负面清单	否	无	7.60%
22668	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城A区中心配电站2#变压器	630	27	459.9	459.9	未进入负面清单	否	无	10.80%
22669	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城A区中心配电站1#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
22670	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城A区1#配电站2#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
22671	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城A区1#配电站1#变压器	630	43	359.1	359.1	未进入负面清单	否	无	17.20%
22672	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴105乐特线	绿城阑园中心配电站3#变压器	630	52	302.4	302.4	未进入负面清单	否	无	20.80%
22673	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴105乐特线	绿城阑园中心配电站2#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
22674	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴105乐特线	乐特1#中心配电站1#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
22675	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴103沁园甲线	沁园1#配电站3#变压器	800	24	608	608	未进入负面清单	否	无	9.60%
22676	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴103沁园甲线	沁园1#配电站2#变压器	800	29	568	568	未进入负面清单	否	无	11.60%
22677	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴103沁园甲线	沁园1#配电站1#变压器	800	12	704	704	未进入负面清单	否	无	4.80%
22678	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	中山南苑2#箱式配电站2#变压器	630	43	359.1	359.1	未进入负面清单	否	无	17.20%
22679	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	中山南苑2#箱式配电站1#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
22680	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	正仁2#箱式配电站1#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
22681	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	正仁1#箱式配电站1#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
22682	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	优豪斯A区配电站3#变压器	800	32	544	544	未进入负面清单	否	无	12.80%
22683	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	优豪斯A区配电站2#变压器	800	27	584	584	未进入负面清单	否	无	10.80%
22684	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	优豪斯A区配电站1#变压器	800	34	528	528	未进入负面清单	否	无	13.60%
22685	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	拥政高层配电站5#变压器	1000	43	570	570	未进入负面清单	否	无	17.20%
22686	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	拥政高层配电站4#变压器	1000	48	520	520	未进入负面清单	否	无	19.20%
22687	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	拥政高层配电站3#变压器	1000	42	580	580	未进入负面清单	否	无	16.80%
22688	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	拥政高层配电站2#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%

22689	沙河供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	拥政高层配电站1#变压器	630	47	333.9	333.9	未进入负面清单	否	无	18.80%
22690	沙河供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	亿达新世界A区配电站2#变压器	1000	15	850	850	未进入负面清单	否	无	6.00%
22691	沙河供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	亿达新世界A区配电站1#变压器	1000	43	570	570	未进入负面清单	否	无	17.20%
22692	沙河供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	天兴2#箱式配电站1#变压器	800	37	504	504	未进入负面清单	否	无	14.80%
22693	沙河供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	天兴1#箱式配电站2#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
22694	沙河供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	天兴1#箱式配电站1#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
22695	沙河供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	三星公寓中心配电站1#变压器	630	27	459.9	459.9	未进入负面清单	否	无	10.80%
22696	沙河供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	民政配电站2#变压器	630	22	491.4	491.4	未进入负面清单	否	无	8.80%
22697	沙河供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	民政配电站1#变压器	630	23	485.1	485.1	未进入负面清单	否	无	9.20%
22698	沙河供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	联合路1#箱式配电站1#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
22699	沙河供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	悍马箱式配电站1#变压器	630	11	560.7	560.7	未进入负面清单	否	无	4.40%
22700	沙河供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	动力花园2#箱式配电站1#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
22701	沙河供电分公司	66kV长兴变	长兴101广电线	民兴花园1#配电站3#变压器	800	34	528	528	未进入负面清单	否	无	13.60%
22702	沙河供电分公司	66kV长兴变	长兴101广电线	民兴花园1#配电站2#变压器	800	33	536	536	未进入负面清单	否	无	13.20%
22703	沙河供电分公司	66kV长兴变	长兴101广电线	民兴花园1#配电站1#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
22704	沙河供电分公司	66kV长兴变	长兴101广电线	公园北配电站1#变压器	630	42	365.4	365.4	未进入负面清单	否	无	16.80%
22705	沙河供电分公司	66kV由家变	由家213数码线	国际公寓2#配电站2#变压器	630	44	352.8	352.8	未进入负面清单	否	无	17.60%
22706	沙河供电分公司	66kV由家变	由家213数码线	国际公寓2#配电站1#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
22707	沙河供电分公司	66kV由家变	由家209云麓甲线	云麓公馆4#配电站2#变压器	800	20	640	640	未进入负面清单	否	无	8.00%
22708	沙河供电分公司	66kV由家变	由家209云麓甲线	云麓公馆4#配电站1#变压器	800	42	464	464	未进入负面清单	否	无	16.80%
22709	沙河供电分公司	66kV由家变	由家209云麓甲线	云麓公馆3#配电站2#变压器	800	60	320	320	未进入负面清单	否	无	24.00%
22710	沙河供电分公司	66kV由家变	由家209云麓甲线	云麓公馆3#配电站1#变压器	800	57	344	344	未进入负面清单	否	无	22.80%
22711	沙河供电分公司	66kV由家变	由家209云麓甲线	云麓公馆1#配电站2#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
22712	沙河供电分公司	66kV由家变	由家209云麓甲线	云麓公馆1#配电站1#变压器	800	30	560	560	未进入负面清单	否	无	12.00%
22713	沙河供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城9#配电站2#变压器	630	65	220.5	220.5	未进入负面清单	否	无	26.00%
22714	沙河供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城9#配电站1#变压器	630	53	296.1	296.1	未进入负面清单	否	无	21.20%
22715	沙河供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城7#配电站3#变压器	630	41	371.7	371.7	未进入负面清单	否	无	16.40%
22716	沙河供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城7#配电站2#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
22717	沙河供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城7#配电站1#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
22718	沙河供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城5#配电站2#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
22719	沙河供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城5#配电站1#变压器	630	51	308.7	308.7	未进入负面清单	否	无	20.40%
22720	沙河供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城3#配电站3#变压器	800	17	664	664	未进入负面清单	否	无	6.80%
22721	沙河供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城3#配电站2#变压器	800	16	672	672	未进入负面清单	否	无	6.40%
22722	沙河供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城3#配电站1#变压器	800	32	544	544	未进入负面清单	否	无	12.80%
22723	沙河供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城2#中心配电站3#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
22724	沙河供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城2#配电站3#变压器	800	16	672	672	未进入负面清单	否	无	6.40%
22725	沙河供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城2#配电站2#变压器	800	19	648	648	未进入负面清单	否	无	7.60%
22726	沙河供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城2#配电站1#变压器	800	28	576	576	未进入负面清单	否	无	11.20%
22727	沙河供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城16#配电站3#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
22728	沙河供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城16#配电站2#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
22729	沙河供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城16#配电站1#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%
22730	沙河供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城12#配电站3#变压器	800	38	496	496	未进入负面清单	否	无	15.20%
22731	沙河供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城12#配电站2#变压器	800	33	536	536	未进入负面清单	否	无	13.20%
22732	沙河供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城12#配电站1#变压器	800	15	680	680	未进入负面清单	否	无	6.00%
22733	沙河供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城1#中心配电站2#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
22734	沙河供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	大华、锦绣华城回迁楼中心配电站3#变压器	800	23	616	616	未进入负面清单	否	无	9.20%



22735	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	大华、锦绣华城回迁楼2#配电站3# 变压器	800	28	576	576	未进入负面清单	否	无	11.20%
22736	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	大华、锦绣华城回迁楼2#配电站2# 变压器	800	32	544	544	未进入负面清单	否	无	12.80%
22737	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	大华、锦绣华城回迁楼2#配电站1# 变压器	800	15	680	680	未进入负面清单	否	无	6.00%
22738	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	圣克拉5#配电站2#变压器	630	56	277.2	277.2	未进入负面清单	否	无	22.40%
22739	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	圣克拉5#配电站1#变压器	630	58	264.6	264.6	未进入负面清单	否	无	23.20%
22740	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	圣克拉2#中心配电站3#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
22741	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	圣克拉2#配电站3#变压器	800	24	608	608	未进入负面清单	否	无	9.60%
22742	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	圣克拉2#配电站2#变压器	800	15	680	680	未进入负面清单	否	无	6.00%
22743	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	圣克拉2#配电站1#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
22744	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	圣克拉1#中心配电站3#变压器	800	30	560	560	未进入负面清单	否	无	12.00%
22745	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	蓝星花园中心配电站3#变压器	800	30	560	560	未进入负面清单	否	无	12.00%
22746	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	红凌路中心配电站2#变压器	630	45	346.5	346.5	未进入负面清单	否	无	18.00%
22747	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	红凌路3#配电站3#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
22748	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	红凌路3#配电站2#变压器	630	58	264.6	264.6	未进入负面清单	否	无	23.20%
22749	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	红凌路3#配电站1#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
22750	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	红凌路2#配电站2#变压器	630	43	359.1	359.1	未进入负面清单	否	无	17.20%
22751	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	红凌路2#配电站1#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
22752	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	东方圣克拉III期5#配电站2#变压器	800	24	608	608	未进入负面清单	否	无	9.60%
22753	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	东方圣克拉III期5#配电站1#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
22754	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	东方圣克拉III期2#配电站2#变压器	800	26	592	592	未进入负面清单	否	无	10.40%
22755	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	东方圣克拉III期2#配电站1#变压器	800	24	608	608	未进入负面清单	否	无	9.60%
22756	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	东方圣克拉III期1#配电站2#变压器	800	22	624	624	未进入负面清单	否	无	8.80%
22757	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	东方圣克拉III期1#配电站1#变压器	800	30	560	560	未进入负面清单	否	无	12.00%
22758	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家206网络乙线	软件园软景中心配电站2#变压器	800	38	496	496	未进入负面清单	否	无	15.20%
22759	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	知心园5#配电站3#变压器	800	24	608	608	未进入负面清单	否	无	9.60%
22760	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	知心园5#配电站2#变压器	800	42	464	464	未进入负面清单	否	无	16.80%
22761	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	知心园5#配电站1#变压器	800	17	664	664	未进入负面清单	否	无	6.80%
22762	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	知心园4#配电站2#变压器	800	32	544	544	未进入负面清单	否	无	12.80%
22763	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	知心园4#配电站1#变压器	800	44	448	448	未进入负面清单	否	无	17.60%
22764	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	宅语原3#配电站2#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
22765	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	宅语原3#配电站1#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
22766	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	康派公寓B配电站3#变压器	800	27	584	584	未进入负面清单	否	无	10.80%
22767	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	康派公寓B配电站2#变压器	800	25	600	600	未进入负面清单	否	无	10.00%
22768	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	康派公寓B配电站1#变压器	800	30	560	560	未进入负面清单	否	无	12.00%
22769	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	东方圣荷西4#配电站1#变压器	630	44	352.8	352.8	未进入负面清单	否	无	17.60%
22770	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	东方圣荷西3#配电站2#变压器	630	46	340.2	340.2	未进入负面清单	否	无	18.40%
22771	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	东方圣荷西3#配电站1#变压器	630	41	371.7	371.7	未进入负面清单	否	无	16.40%
22772	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	学府1+1-2#配电站3#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
22773	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	学府1+1-2#配电站2#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%

22774	沙河供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	学府1+1-2#配电站1#变压器	630	41	371.7	371.7	未进入负面清单	否	无	16.40%
22775	沙河供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	学府1+1-1#配电站1#变压器	630	20	504	504	未进入负面清单	否	无	8.00%
22776	沙河供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	轻工学校配电站1#变压器	630	10	567	567	未进入负面清单	否	无	4.00%
22777	沙河供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	轻工分2#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
22778	沙河供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	凌源街箱式配电站1#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
22779	沙河供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	凌源街配电站1#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
22780	沙河供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	弘基书香园2#配电站3#变压器	800	32	544	544	未进入负面清单	否	无	12.80%
22781	沙河供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	弘基书香园2#配电站2#变压器	800	27	584	584	未进入负面清单	否	无	10.80%
22782	沙河供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	弘基书香园2#配电站1#变压器	800	24	608	608	未进入负面清单	否	无	9.60%
22783	沙河供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	弘基书香园1#配电站3#变压器	1000	19	810	810	未进入负面清单	否	无	7.60%
22784	沙河供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	弘基书香园1#配电站2#变压器	1000	32	680	680	未进入负面清单	否	无	12.80%
22785	沙河供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	弘基书香园1#配电站1#变压器	1000	23	770	770	未进入负面清单	否	无	9.20%
22786	沙河供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	翰林观海3#配电站3#变压器	800	30	560	560	未进入负面清单	否	无	12.00%
22787	沙河供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	翰林观海3#配电站2#变压器	800	22	624	624	未进入负面清单	否	无	8.80%
22788	沙河供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	翰林观海3#配电站1#变压器	800	27	584	584	未进入负面清单	否	无	10.80%
22789	沙河供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	翰林观海2#配电站2#变压器	800	28	576	576	未进入负面清单	否	无	11.20%
22790	沙河供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	翰林观海2#配电站1#变压器	800	19	648	648	未进入负面清单	否	无	7.60%
22791	沙河供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	翰林观海1#配电站3#变压器	800	37	504	504	未进入负面清单	否	无	14.80%
22792	沙河供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	翰林观海1#配电站2#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
22793	沙河供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	翰林观海1#配电站1#变压器	800	26	592	592	未进入负面清单	否	无	10.40%
22794	沙河供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	海洋环保箱式配电站1#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
22795	沙河供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	政通商贸配电站1#变压器	800	22	624	624	未进入负面清单	否	无	8.80%
22796	沙河供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	学苑广场箱式配电站1#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
22797	沙河供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	名仕苑2#配电站1#变压器	630	23	485.1	485.1	未进入负面清单	否	无	9.20%
22798	沙河供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	名仕苑1#配电站1#变压器	630	45	346.5	346.5	未进入负面清单	否	无	18.00%
22799	沙河供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	凌建配电站2#变压器	1000	28	720	720	未进入负面清单	否	无	11.20%
22800	沙河供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	凌建配电站1#变压器	1000	34	660	660	未进入负面清单	否	无	13.60%
22801	沙河供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	警贸3#配电站2#变压器	630	42	365.4	365.4	未进入负面清单	否	无	16.80%
22802	沙河供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	警贸3#配电站1#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
22803	沙河供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	警贸2#配电站1#变压器	630	16	529.2	529.2	未进入负面清单	否	无	6.40%
22804	沙河供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	警贸1#配电站2#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
22805	沙河供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	警贸1#配电站1#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
22806	沙河供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城别墅区2#配电站3#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
22807	沙河供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城别墅区2#配电站2#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
22808	沙河供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城别墅区2#配电站1#变压器	630	58	264.6	264.6	未进入负面清单	否	无	23.20%
22809	沙河供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城D1区中心配电站3#变压器	800	52	384	384	未进入负面清单	否	无	20.80%
22810	沙河供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城25#配电站2#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
22811	沙河供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城25#配电站1#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
22812	沙河供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城23#配电站2#变压器	800	42	464	464	未进入负面清单	否	无	16.80%
22813	沙河供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城23#配电站1#变压器	800	23	616	616	未进入负面清单	否	无	9.20%
22814	沙河供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城21#配电站2#变压器	800	37	504	504	未进入负面清单	否	无	14.80%
22815	沙河供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城21#配电站1#变压器	800	38	496	496	未进入负面清单	否	无	15.20%
22816	沙河供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城19#配电站3#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%

22817	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城19#配电站2#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
22818	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城19#配电站1#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
22819	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城14#配电站2#变压器	630	61	245.7	245.7	未进入负面清单	否	无	24.40%
22820	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城14#配电站1#变压器	630	61	245.7	245.7	未进入负面清单	否	无	24.40%
22821	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家108网络甲线	软件园软景中心配电站1#变压器	800	24	608	608	未进入负面清单	否	无	9.60%
22822	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	新新园北4#配电站2#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
22823	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	新新园北4#配电站1#变压器	630	27	459.9	459.9	未进入负面清单	否	无	10.80%
22824	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	新新园北3#配电站2#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
22825	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	新新园北3#配电站1#变压器	630	13	548.1	548.1	未进入负面清单	否	无	5.20%
22826	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	新新园北2#配电站2#变压器	630	42	365.4	365.4	未进入负面清单	否	无	16.80%
22827	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	新新园北2#配电站1#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
22828	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	新新园北1#配电站2#变压器	630	68	100	100	未进入负面清单	否	无	27.20%
22829	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	新新园北1#配电站1#变压器	630	83.61	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	33.44%
22830	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	理工大学博士公寓配电站2#变压器	630	20	504	504	未进入负面清单	否	无	8.00%
22831	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	理工大学博士公寓配电站1#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
22832	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	绘春2#配电站3#变压器	1000	24	760	760	未进入负面清单	否	无	9.60%
22833	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	绘春2#配电站2#变压器	1000	40	600	600	未进入负面清单	否	无	16.00%
22834	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	绘春2#配电站1#变压器	1000	28	720	720	未进入负面清单	否	无	11.20%
22835	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	学清园西配电站1#变压器	630	22	491.4	491.4	未进入负面清单	否	无	8.80%
22836	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	学清园3#配电站2#变压器	1000	37	630	630	未进入负面清单	否	无	14.80%
22837	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	学清园3#配电站1#变压器	1000	45	550	550	未进入负面清单	否	无	18.00%
22838	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	星球花园箱式配电站2#变压器	630	18	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	7.20%
22839	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	星球花园箱式配电站1#变压器	315	23	242.55	242.55	未进入负面清单	否	无	9.20%
22840	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	万奕配电站2#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
22841	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	万奕配电站1#变压器	800	33	536	536	未进入负面清单	否	无	13.20%
22842	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	软件园配电站2#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
22843	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	软件园配电站1#变压器	630	41	371.7	371.7	未进入负面清单	否	无	16.40%
22844	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	牛角山分6右2#变压器	315	37	198.45	198.45	未进入负面清单	否	无	14.80%
22845	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	牛角山分13#变压器	315	30	220.5	220.5	未进入负面清单	否	无	12.00%
22846	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	栾金村干9#变压器	100	37	63	63	未进入负面清单	否	无	14.80%
22847	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	理工大学2#配电站2#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
22848	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	理工大学2#配电站1#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
22849	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	理工大学1#配电站2#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
22850	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	理工大学1#配电站1#变压器	630	22	491.4	491.4	未进入负面清单	否	无	8.80%
22851	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	绘春1#配电站2#变压器	800	78.51	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	31.40%
22852	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	绘春1#配电站1#变压器	400	100	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	40.00%
22853	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	测绘大队箱式配电站1#变压器	630	41	371.7	371.7	未进入负面清单	否	无	16.40%
22854	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	八干配电站2#变压器	630	16	529.2	529.2	未进入负面清单	否	无	6.40%
22855	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	八干配电站1#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
22856	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家105黑石线	软景E居3#配电站3#变压器	800	24	608	608	未进入负面清单	否	无	9.60%
22857	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家105黑石线	软景E居3#配电站2#变压器	800	38	496	496	未进入负面清单	否	无	15.20%
22858	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家105黑石线	软景E居3#配电站1#变压器	800	25	600	600	未进入负面清单	否	无	10.00%
22859	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家104凌水线	软景E居2#配电站3#变压器	800	16	672	672	未进入负面清单	否	无	6.40%
22860	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家104凌水线	软景E居2#配电站2#变压器	800	19	648	648	未进入负面清单	否	无	7.60%
22861	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家104凌水线	软景E居2#配电站1#变压器	800	32	544	544	未进入负面清单	否	无	12.80%

22862	沙河供电分公司	66kV由家变	由家104凌水线	软景E居1#配电站3#变压器	800	11	712	712	未进入负面清单	否	无	4.40%
22863	沙河供电分公司	66kV由家变	由家104凌水线	软景E居1#配电站2#变压器	800	23	616	616	未进入负面清单	否	无	9.20%
22864	沙河供电分公司	66kV由家变	由家104凌水线	软景E居1#配电站1#变压器	800	37	504	504	未进入负面清单	否	无	14.80%
22865	沙河供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	学清园北1#配电站2#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
22866	沙河供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	学清园北1#配电站1#变压器	630	44	352.8	352.8	未进入负面清单	否	无	17.60%
22867	沙河供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	学清园2#配电站3#变压器	1000	28	720	720	未进入负面清单	否	无	11.20%
22868	沙河供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	学清园2#配电站2#变压器	1000	36	640	640	未进入负面清单	否	无	14.40%
22869	沙河供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	学清园2#配电站1#变压器	1000	25	750	750	未进入负面清单	否	无	10.00%
22870	沙河供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	学清园1#配电站2#变压器	1000	38	620	620	未进入负面清单	否	无	15.20%
22871	沙河供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	学清园1#配电站1#变压器	1000	29	710	710	未进入负面清单	否	无	11.60%
22872	沙河供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	理工大学配电站4#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
22873	沙河供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	理工大学配电站4#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
22874	沙河供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	理工大学配电站3#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
22875	沙河供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	理工大学配电站2#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
22876	沙河供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	理工大学配电站1#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
22877	沙河供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	大连高中配电站2#变压器	630	18	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	7.20%
22878	沙河供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	大连高中配电站1#变压器	630	43	359.1	359.1	未进入负面清单	否	无	17.20%
22879	沙河供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	八千南配电站2#变压器	630	41	371.7	371.7	未进入负面清单	否	无	16.40%
22880	沙河供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	八千南配电站1#变压器	630	29	447.3	447.3	未进入负面清单	否	无	11.60%
22881	沙河供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	斯坦福2#配电站1#变压器	630	22	491.4	491.4	未进入负面清单	否	无	8.80%
22882	沙河供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	斯坦福1#配电站2#变压器	800	22	624	624	未进入负面清单	否	无	8.80%
22883	沙河供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	斯坦福1#配电站1#变压器	800	16	672	672	未进入负面清单	否	无	6.40%
22884	沙河供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	辽财支4#变压器	315	17	261.45	261.45	未进入负面清单	否	无	6.80%
22885	沙河供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	辽财箱式配电站1#变压器	630	20	504	504	未进入负面清单	否	无	8.00%
22886	沙河供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	辽财北配电站2#变压器	630	41	371.7	371.7	未进入负面清单	否	无	16.40%
22887	沙河供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	辽财北配电站1#变压器	630	10	567	567	未进入负面清单	否	无	4.00%
22888	沙河供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	尖山3#配电站1#变压器	500	88.3	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	35.32%
22889	沙河供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	尖山2#配电站2#变压器	315	120	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	48.00%
22890	沙河供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	尖山2#配电站1#变压器	400	100	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	40.00%
22891	沙河供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	尖山1#配电站1#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
22892	沙河供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	高家村南1#配电站2#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
22893	沙河供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	高家村南1#配电站1#变压器	630	13	548.1	548.1	未进入负面清单	否	无	5.20%
22894	沙河供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	东大学生公寓配电站3#变压器	630	29	447.3	447.3	未进入负面清单	否	无	11.60%
22895	沙河供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	东大学生公寓配电站2#变压器	630	22	491.4	491.4	未进入负面清单	否	无	8.80%
22896	沙河供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	东大学生公寓配电站1#变压器	630	20	504	504	未进入负面清单	否	无	8.00%
22897	沙河供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	东大龙江箱式配电站1#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
22898	沙河供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	东大公寓箱式配电站1#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
22899	沙河供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	东财大箱式配电站2#变压器	630	16	529.2	529.2	未进入负面清单	否	无	6.40%
22900	沙河供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	东财大箱式配电站1#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
22901	沙河供电分公司	66kV由家变	由家101南沙线	油泵分10#变压器	100	21	79	79	未进入负面清单	否	无	8.40%
22902	沙河供电分公司	66kV由家变	由家101南沙线	洗染分8#变压器	400	35	260	260	未进入负面清单	否	无	14.00%
22903	沙河供电分公司	66kV由家变	由家101南沙线	软件园3#台变压器	160	43	91.2	91.2	未进入负面清单	否	无	17.20%
22904	沙河供电分公司	66kV由家变	由家101南沙线	净水厂台变压器	315	21	248.85	248.85	未进入负面清单	否	无	8.40%
22905	沙河供电分公司	66kV由家变	由家101南沙线	高家村北1#配电站3#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
22906	沙河供电分公司	66kV由家变	由家101南沙线	高家村北1#配电站2#变压器	630	22	491.4	491.4	未进入负面清单	否	无	8.80%
22907	沙河供电分公司	66kV由家变	由家101南沙线	高家村北1#配电站1#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
22908	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑205学富线	富丽庭3#配电站2#变压器	800	14	688	688	未进入负面清单	否	无	5.60%

22909	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑205学富线	富丽庭3#配电站1#变压器	800	28	576	576	未进入负面清单	否	无	11.20%
22910	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑112窦家沟线	水院配电站2#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
22911	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑112窦家沟线	水院配电站1#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
22912	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑112窦家沟线	水院东配电站2#变压器	630	14	541.8	541.8	未进入负面清单	否	无	5.60%
22913	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑112窦家沟线	水院东配电站1#变压器	500	25	375	375	未进入负面清单	否	无	10.00%
22914	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑112窦家沟线	水产学院台变压器	200	23	154	154	未进入负面清单	否	无	9.20%
22915	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑112窦家沟线	鹏辉广场2#配电站1#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
22916	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑112窦家沟线	鹏辉广场1#配电站1#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
22917	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑112窦家沟线	黑石三分15#变压器	315	22	245.7	245.7	未进入负面清单	否	无	8.80%
22918	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑112窦家沟线	黑石南配电站2#变压器	315	43	179.55	179.55	未进入负面清单	否	无	17.20%
22919	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑112窦家沟线	黑石南配电站1#变压器	500	13	435	435	未进入负面清单	否	无	5.20%
22920	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑112窦家沟线	黑石东配电站1#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
22921	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	星海壹景中心配电站3#变压器	800	28	576	576	未进入负面清单	否	无	11.20%
22922	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	星海壹景中心配电站2#变压器	800	31	552	552	未进入负面清单	否	无	12.40%
22923	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	浪花园配电站2#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
22924	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	浪花园配电站1#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
22925	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	浪花配电站1#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
22926	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	浪花南配电站1#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
22927	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	浪花北配电站1#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
22928	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	黑石北配电站1#变压器	500	14	430	430	未进入负面清单	否	无	5.60%
22929	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	辰熙4#配电站2#变压器	800	24	608	608	未进入负面清单	否	无	9.60%
22930	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	辰熙4#配电站1#变压器	800	16	672	672	未进入负面清单	否	无	6.40%
22931	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	辰熙3#配电站3#变压器	800	26	592	592	未进入负面清单	否	无	10.40%
22932	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	辰熙3#配电站2#变压器	800	20	640	640	未进入负面清单	否	无	8.00%
22933	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	辰熙3#配电站1#变压器	800	26	592	592	未进入负面清单	否	无	10.40%
22934	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	辰熙2#配电站2#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
22935	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	辰熙2#配电站1#变压器	800	37	504	504	未进入负面清单	否	无	14.80%
22936	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑110东财线	由家村1#配电站2#变压器	630	100	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	40.00%
22937	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑110东财线	由家村1#配电站1#变压器	630	103.19	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	41.28%
22938	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑110东财线	炮干配电站2#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
22939	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑110东财线	炮干配电站1#变压器	630	12	554.4	554.4	未进入负面清单	否	无	4.80%
22940	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑110东财线	东财支5#变压器	315	34	207.9	207.9	未进入负面清单	否	无	13.60%
22941	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑109学苑线	由家村2#配电站2#变压器	500	100.77	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	40.31%
22942	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑109学苑线	由家村2#配电站1#变压器	315	100	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	40.00%
22943	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	学苑九号2#配电站2#变压器	800	40	480	480	未进入负面清单	否	无	16.00%
22944	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	学苑九号2#配电站1#变压器	800	34	528	528	未进入负面清单	否	无	13.60%
22945	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基4#配电站3#变压器	630	46	340.2	340.2	未进入负面清单	否	无	18.40%
22946	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基4#配电站2#变压器	630	42	365.4	365.4	未进入负面清单	否	无	16.80%
22947	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基4#配电站1#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
22948	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基3#配电站2#变压器	1000	17	830	830	未进入负面清单	否	无	6.80%
22949	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基3#配电站1#变压器	1000	41	590	590	未进入负面清单	否	无	16.40%
22950	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基2#配电站3#变压器	630	57	270.9	270.9	未进入负面清单	否	无	22.80%
22951	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基2#配电站2#变压器	630	50	315	315	未进入负面清单	否	无	20.00%
22952	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基2#配电站1#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
22953	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基1#配电站2#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
22954	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基1#配电站1#变压器	630	45	346.5	346.5	未进入负面清单	否	无	18.00%
22955	沙河供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	弘基三期5#配电站3#变压器	800	11	712	712	未进入负面清单	否	无	4.40%

22956	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	弘基三期5#配电站2#变压器	800	15	680	680	未进入负面清单	否	无	6.00%
22957	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	弘基三期5#配电站1#变压器	800	33	536	536	未进入负面清单	否	无	13.20%
22958	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	弘基三期3#配电站3#变压器	800	25	600	600	未进入负面清单	否	无	10.00%
22959	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	弘基三期3#配电站2#变压器	800	34	528	528	未进入负面清单	否	无	13.60%
22960	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	弘基三期3#配电站1#变压器	800	20	640	640	未进入负面清单	否	无	8.00%
22961	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	兴工北配电站1#变压器	630	21	497.7	497.7	未进入负面清单	否	无	8.40%
22962	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	乐特1#中心配电站2#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
22963	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	华晨配电站2#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
22964	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	华晨配电站1#变压器	630	27	459.9	459.9	未进入负面清单	否	无	10.80%
22965	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	抚顺配电站1#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
22966	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	福佳新天地2#配电站2#变压器	400	35	260	260	未进入负面清单	否	无	14.00%
22967	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	福佳新天地2#配电站1#变压器	400	42	232	232	未进入负面清单	否	无	16.80%
22968	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	福佳新天地1#配电站3#变压器	800	37	504	504	未进入负面清单	否	无	14.80%
22969	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	福佳新天地1#配电站2#变压器	800	15	680	680	未进入负面清单	否	无	6.00%
22970	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	福佳新天地1#配电站1#变压器	800	14	688	688	未进入负面清单	否	无	5.60%
22971	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	永利配电站2#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
22972	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	永利配电站1#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
22973	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	永嘉配电站4#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
22974	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	永嘉配电站3#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
22975	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	永嘉配电站2#变压器	630	22	491.4	491.4	未进入负面清单	否	无	8.80%
22976	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	永嘉配电站1#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
22977	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	银杏配电站1#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
22978	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	五四华庭1#配电站3#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
22979	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	五四华庭1#配电站2#变压器	630	12	554.4	554.4	未进入负面清单	否	无	4.80%
22980	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	五四华庭1#配电站1#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
22981	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	五四高层B配电站2#变压器	630	45	346.5	346.5	未进入负面清单	否	无	18.00%
22982	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	五四高层B配电站1#变压器	630	27	459.9	459.9	未进入负面清单	否	无	10.80%
22983	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	民勇商厦中心配电站1#变压器	630	48	327.6	327.6	未进入负面清单	否	无	19.20%
22984	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	机车商厦配电站4#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
22985	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	机车商厦配电站3#变压器	630	20	504	504	未进入负面清单	否	无	8.00%
22986	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	机车商厦配电站2#变压器	630	23	485.1	485.1	未进入负面清单	否	无	9.20%
22987	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	机车商厦配电站1#变压器	630	20	504	504	未进入负面清单	否	无	8.00%
22988	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	和谐苑中心配电站1#变压器	800	20	640	640	未进入负面清单	否	无	8.00%
22989	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	百盛中心配电站1#变压器	800	40	480	480	未进入负面清单	否	无	16.00%
22990	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	中诚园箱式配电站1#变压器	500	36	320	320	未进入负面清单	否	无	14.40%
22991	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	绿城澜园中心配电站1#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
22992	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	丽景春天箱式配电站1#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
22993	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	丽景春天2#配电站2#变压器	800	29	568	568	未进入负面清单	否	无	11.60%
22994	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	丽景春天2#配电站1#变压器	800	25	600	600	未进入负面清单	否	无	10.00%
22995	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	丽景春天1#配电站2#变压器	800	33	536	536	未进入负面清单	否	无	13.20%
22996	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	丽景春天1#配电站1#变压器	800	32	544	544	未进入负面清单	否	无	12.80%
22997	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	缤纷四季3#配电站2#变压器	800	24	608	608	未进入负面清单	否	无	9.60%
22998	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	缤纷四季3#配电站1#变压器	800	12	704	704	未进入负面清单	否	无	4.80%
22999	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	缤纷四季2#配电站2#变压器	800	13	696	696	未进入负面清单	否	无	5.20%
23000	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	缤纷四季2#配电站1#变压器	800	52	384	384	未进入负面清单	否	无	20.80%
23001	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	缤纷四季1#配电站3#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
23002	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	缤纷四季1#配电站2#变压器	800	18	656	656	未进入负面清单	否	无	7.20%

23003	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	缤纷四季1#配电箱1#变压器	800	30	560	560	未进入负面清单	否	无	12.00%
23004	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	鞍山路1#箱式配电箱1#变压器	100	22	78	78	未进入负面清单	否	无	8.80%
23005	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	中盛家园2#配电箱3#变压器	630	14	541.8	541.8	未进入负面清单	否	无	5.60%
23006	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	中盛家园2#配电箱2#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
23007	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	中盛家园2#配电箱1#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
23008	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	玉华变箱式配电箱1#变压器	200	29	142	142	未进入负面清单	否	无	11.60%
23009	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	五一广场台1#变压器	400	19	324	324	未进入负面清单	否	无	7.60%
23010	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	五一广场2#台2#变压器	315	116	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	46.40%
23011	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	五一广场2#台1#变压器	315	80	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	32.00%
23012	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	江都春华配电箱3#变压器	630	27	459.9	459.9	未进入负面清单	否	无	10.80%
23013	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	江都春华配电箱2#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
23014	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	江都春华配电箱1#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
23015	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	中盛家园2#箱式配电箱2#变压器	500	13	435	435	未进入负面清单	否	无	5.20%
23016	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	中盛家园2#箱式配电箱1#变压器	500	18	410	410	未进入负面清单	否	无	7.20%
23017	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	中盛家园1#箱式配电箱2#变压器	500	30	350	350	未进入负面清单	否	无	12.00%
23018	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	中盛家园1#箱式配电箱1#变压器	500	44	280	280	未进入负面清单	否	无	17.60%
23019	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	至诚配电箱2#变压器	630	21	497.7	497.7	未进入负面清单	否	无	8.40%
23020	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	至诚配电箱1#变压器	630	20	504	504	未进入负面清单	否	无	8.00%
23021	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	万益花园中心配电箱4#变压器	1000	31	690	690	未进入负面清单	否	无	12.40%
23022	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	万益花园中心配电箱3#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
23023	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	民权3#配电箱2#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
23024	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	民权3#配电箱1#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
23025	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	民权2#配电箱2#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
23026	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	民权2#配电箱1#变压器	630	41	371.7	371.7	未进入负面清单	否	无	16.40%
23027	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	金光花园配电箱3#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
23028	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	金光花园配电箱2#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
23029	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	金光花园配电箱1#变压器	630	21	497.7	497.7	未进入负面清单	否	无	8.40%
23030	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	教师进修学校配电箱2#变压器	800	71	232	232	未进入负面清单	否	无	28.40%
23031	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	教师进修学校配电箱1#变压器	800	43	456	456	未进入负面清单	否	无	17.20%
23032	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	国运壹号2#配电箱2#变压器	800	22	624	624	未进入负面清单	否	无	8.80%
23033	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	国运壹号2#配电箱1#变压器	800	26	592	592	未进入负面清单	否	无	10.40%
23034	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	富鸿花园中心配电箱2#变压器	1000	37	630	630	未进入负面清单	否	无	14.80%
23035	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	电话四分局配电箱1#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
23036	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工126龙畔线	龙畔锦城3#配电箱2#变压器	800	19	648	648	未进入负面清单	否	无	7.60%
23037	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工126龙畔线	龙畔锦城3#配电箱1#变压器	800	14	688	688	未进入负面清单	否	无	5.60%
23038	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工126龙畔线	龙畔锦城1#配电箱2#变压器	800	33	536	536	未进入负面清单	否	无	13.20%
23039	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工126龙畔线	龙畔锦城1#配电箱1#变压器	800	31	552	552	未进入负面清单	否	无	12.40%
23040	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工124兴华线	长生分3#变压器	100	15	85	85	未进入负面清单	否	无	6.00%
23041	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工124兴华线	长生分10#变压器	250	26	185	185	未进入负面清单	否	无	10.40%
23042	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工124兴华线	新华苑配电箱2#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
23043	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工124兴华线	新华苑配电箱1#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
23044	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工124兴华线	美辰配电箱1#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
23045	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工123柴油线	连胜干8间1#变压器	100	22	78	78	未进入负面清单	否	无	8.80%
23046	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	中长花园配电箱4#变压器	630	20	504	504	未进入负面清单	否	无	8.00%
23047	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	中长花园配电箱3#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
23048	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	中长花园配电箱2#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
23049	沙河供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	中长花园配电箱1#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%



23050	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	友谊配电站2#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
23051	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	友谊配电站1#变压器	400	45	220	220	未进入负面清单	否	无	18.00%
23052	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	香沙配电站1#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
23053	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	香荣配电站1#变压器	630	13	548.1	548.1	未进入负面清单	否	无	5.20%
23054	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	香炉干4#变压器	400	31	276	276	未进入负面清单	否	无	12.40%
23055	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	四十五中配电站2#变压器	630	79	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	31.60%
23056	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	四十五中配电站1#变压器	630	123	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	49.20%
23057	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	三千西配电站2#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
23058	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	三千西配电站1#变压器	630	14	541.8	541.8	未进入负面清单	否	无	5.60%
23059	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	三千配电站2#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
23060	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	三千配电站1#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
23061	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	机车佳苑配电站4#变压器	630	21	497.7	497.7	未进入负面清单	否	无	8.40%
23062	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	机车佳苑配电站3#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
23063	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	机车佳苑配电站2#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
23064	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	机车佳苑配电站1#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
23065	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	华阳风尚配电站3#变压器	800	38	496	496	未进入负面清单	否	无	15.20%
23066	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	华阳风尚配电站2#变压器	800	15	680	680	未进入负面清单	否	无	6.00%
23067	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	华阳风尚配电站1#变压器	800	18	656	656	未进入负面清单	否	无	7.20%
23068	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	华顺配电站2#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
23069	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	华顺配电站1#变压器	400	35	260	260	未进入负面清单	否	无	14.00%
23070	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	华恒配电站1#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
23071	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	伽利亚配电站3#变压器	630	44	352.8	352.8	未进入负面清单	否	无	17.60%
23072	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	伽利亚配电站2#变压器	630	14	541.8	541.8	未进入负面清单	否	无	5.60%
23073	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	伽利亚配电站1#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
23074	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	叉车厂配电站1#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
23075	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	碧海花园配电站2#变压器	630	18	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	7.20%
23076	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	碧海花园配电站1#变压器	630	27	459.9	459.9	未进入负面清单	否	无	10.80%
23077	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	远东2#箱式配电站2#变压器	800	18	656	656	未进入负面清单	否	无	7.20%
23078	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	远东2#箱式配电站1#变压器	800	43	456	456	未进入负面清单	否	无	17.20%
23079	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	远东1#箱式配电站2#变压器	400	29	284	284	未进入负面清单	否	无	11.60%
23080	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	远东1#箱式配电站1#变压器	400	41	236	236	未进入负面清单	否	无	16.40%
23081	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	新居佳园中心配电站3#变压器	800	27	584	584	未进入负面清单	否	无	10.80%
23082	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	香盛配电站2#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
23083	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	香盛配电站1#变压器	630	20	504	504	未进入负面清单	否	无	8.00%
23084	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	香荣北配电站2#变压器	630	20	504	504	未进入负面清单	否	无	8.00%
23085	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	香荣北配电站1#变压器	630	13	548.1	548.1	未进入负面清单	否	无	5.20%
23086	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	香华街箱式配电站1#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
23087	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	盛兴配电站2#变压器	800	12	704	704	未进入负面清单	否	无	4.80%
23088	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	盛兴配电站1#变压器	800	34	528	528	未进入负面清单	否	无	13.60%
23089	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾402世纪甲线	星海长岛3#配电站3#变压器	800	30	560	560	未进入负面清单	否	无	12.00%
23090	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾402世纪甲线	星海长岛3#配电站2#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
23091	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾402世纪甲线	星海长岛3#配电站1#变压器	800	22	624	624	未进入负面清单	否	无	8.80%
23092	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾402世纪甲线	星海长岛1#配电站3#变压器	800	37	504	504	未进入负面清单	否	无	14.80%
23093	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾402世纪甲线	星海长岛1#配电站2#变压器	800	23	616	616	未进入负面清单	否	无	9.20%
23094	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾402世纪甲线	星海长岛1#配电站1#变压器	800	24	608	608	未进入负面清单	否	无	9.60%
23095	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾401环球乙线	星海大都会2#配电站3#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
23096	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾401环球乙线	星海大都会2#配电站2#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%

23097	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾401环球乙线	星海大都会2#配电站1#变压器	630	41	371.7	371.7	未进入负面清单	否	无	16.40%
23098	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	星海悦庭1#配电站2#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
23099	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	星海悦庭1#配电站1#变压器	630	56	277.2	277.2	未进入负面清单	否	无	22.40%
23100	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	新华配电站2#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
23101	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	新华配电站1#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
23102	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	莲花湾F区2#配电站3#变压器	800	24	608	608	未进入负面清单	否	无	9.60%
23103	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	莲花湾F区2#配电站2#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%
23104	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	莲花湾F区2#配电站1#变压器	800	25	600	600	未进入负面清单	否	无	10.00%
23105	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	莲花湾F区1#配电站3#变压器	800	38	496	496	未进入负面清单	否	无	15.20%
23106	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	莲花湾F区1#配电站2#变压器	800	40	480	480	未进入负面清单	否	无	16.00%
23107	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	莲花湾F区1#配电站1#变压器	800	33	536	536	未进入负面清单	否	无	13.20%
23108	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	莲花湾B区3#配电站3#变压器	800	31	552	552	未进入负面清单	否	无	12.40%
23109	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	莲花湾B区3#配电站2#变压器	800	16	672	672	未进入负面清单	否	无	6.40%
23110	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	莲花湾B区3#配电站1#变压器	800	28	576	576	未进入负面清单	否	无	11.20%
23111	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	莲花湾B区1#配电站2#变压器	800	42	464	464	未进入负面清单	否	无	16.80%
23112	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	莲花湾B区1#配电站1#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
23113	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲线	白山中心配电站1#变压器	630	13	548.1	548.1	未进入负面清单	否	无	5.20%
23114	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙线	星海国宝4#配电站2#变压器	1000	48	520	520	未进入负面清单	否	无	19.20%
23115	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙线	星海国宝4#配电站1#变压器	1000	40	600	600	未进入负面清单	否	无	16.00%
23116	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙线	星海国宝2#配电站2#变压器	1000	34	660	660	未进入负面清单	否	无	13.60%
23117	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙线	星海国宝2#配电站1#变压器	1000	57	430	430	未进入负面清单	否	无	22.80%
23118	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙线	国宝四期中心配电站2#变压器	800	20	640	640	未进入负面清单	否	无	8.00%
23119	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙线	国宝三期箱式配电站1#变压器	400	36	256	256	未进入负面清单	否	无	14.40%
23120	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙线	国宝三期2#配电站3#变压器	800	15	680	680	未进入负面清单	否	无	6.00%
23121	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙线	国宝三期2#配电站2#变压器	800	27	584	584	未进入负面清单	否	无	10.80%
23122	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙线	国宝三期2#配电站1#变压器	800	45	440	440	未进入负面清单	否	无	18.00%
23123	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙线	国宝三期1#配电站3#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%
23124	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙线	国宝三期1#配电站2#变压器	800	35	520	520	未进入负面清单	否	无	14.00%
23125	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙线	国宝三期1#配电站1#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
23126	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	自由港箱式配电站2#变压器	500	39	305	305	未进入负面清单	否	无	15.60%
23127	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	自由港箱式配电站1#变压器	500	28	360	360	未进入负面清单	否	无	11.20%
23128	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	星海人家5#配电站3#变压器	800	15	680	680	未进入负面清单	否	无	6.00%
23129	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	星海人家5#配电站2#变压器	800	29	568	568	未进入负面清单	否	无	11.60%
23130	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	星海人家5#配电站1#变压器	800	27	584	584	未进入负面清单	否	无	10.80%
23131	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	星海人家4#配电站3#变压器	800	16	672	672	未进入负面清单	否	无	6.40%
23132	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	星海人家4#配电站2#变压器	800	19	648	648	未进入负面清单	否	无	7.60%
23133	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	星海人家4#配电站1#变压器	800	23	616	616	未进入负面清单	否	无	9.20%
23134	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	星海人家3#配电站2#变压器	800	35	520	520	未进入负面清单	否	无	14.00%
23135	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	星海人家3#配电站1#变压器	800	34	528	528	未进入负面清单	否	无	13.60%
23136	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	星海人家2#配电站2#变压器	630	45	346.5	346.5	未进入负面清单	否	无	18.00%
23137	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	星海人家2#配电站1#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
23138	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	星海人家1#配电站2#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%
23139	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙线	星海人家1#配电站1#变压器	800	33	536	536	未进入负面清单	否	无	13.20%
23140	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾303污水乙线	山海云天中心配电站3#变压器	630	53	296.1	296.1	未进入负面清单	否	无	21.20%
23141	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾303污水乙线	山海云天中心配电站2#变压器	630	56	277.2	277.2	未进入负面清单	否	无	22.40%
23142	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	亿达杰特2#配电站2#变压器	800	30	560	560	未进入负面清单	否	无	12.00%
23143	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	亿达杰特2#配电站1#变压器	800	48	416	416	未进入负面清单	否	无	19.20%

23144	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	壹品星海4#配电站3#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
23145	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	壹品星海4#配电站2#变压器	800	15	680	680	未进入负面清单	否	无	6.00%
23146	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	壹品星海4#配电站1#变压器	800	58	336	336	未进入负面清单	否	无	23.20%
23147	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	壹品星海3#配电站2#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
23148	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	壹品星海3#配电站1#变压器	800	21	632	632	未进入负面清单	否	无	8.40%
23149	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	星海阳光2#配电站3#变压器	800	25	600	600	未进入负面清单	否	无	10.00%
23150	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	星海阳光2#配电站2#变压器	800	37	504	504	未进入负面清单	否	无	14.80%
23151	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	星海阳光2#配电站1#变压器	800	40	480	480	未进入负面清单	否	无	16.00%
23152	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	金玉星海中心配电站3#变压器	630	50	315	315	未进入负面清单	否	无	20.00%
23153	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	飞通广场2#配电站2#变压器	800	17	664	664	未进入负面清单	否	无	6.80%
23154	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	飞通广场2#配电站1#变压器	800	29	568	568	未进入负面清单	否	无	11.60%
23155	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	大连明珠4#配电站2#变压器	800	12	704	704	未进入负面清单	否	无	4.80%
23156	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	大连明珠4#配电站1#变压器	800	34	528	528	未进入负面清单	否	无	13.60%
23157	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	大连明珠2#配电站2#变压器	800	37	504	504	未进入负面清单	否	无	14.80%
23158	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	大连明珠2#配电站1#变压器	800	35	520	520	未进入负面清单	否	无	14.00%
23159	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	半岛听涛中心配电站1#变压器	800	31	552	552	未进入负面清单	否	无	12.40%
23160	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	半岛听涛配电站2#变压器	800	53	376	376	未进入负面清单	否	无	21.20%
23161	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	半岛听涛配电站1#变压器	800	27	584	584	未进入负面清单	否	无	10.80%
23162	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾216沿海乙线	沿海国际3#配电站3#变压器	800	38	496	496	未进入负面清单	否	无	15.20%
23163	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾216沿海乙线	沿海国际3#配电站2#变压器	800	31	552	552	未进入负面清单	否	无	12.40%
23164	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾216沿海乙线	沿海国际3#配电站1#变压器	800	15	680	680	未进入负面清单	否	无	6.00%
23165	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾216沿海乙线	沿海国际2#配电站2#变压器	800	25	600	600	未进入负面清单	否	无	10.00%
23166	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾216沿海乙线	沿海国际2#配电站1#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%
23167	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾214云海线	星海三街2#配电站1#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
23168	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾214云海线	星海三街1#配电站1#变压器	630	41	371.7	371.7	未进入负面清单	否	无	16.40%
23169	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾214云海线	星海二街箱式配电站1#变压器	400	20	320	320	未进入负面清单	否	无	8.00%
23170	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾214云海线	星海二街2#配电站2#变压器	630	18	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	7.20%
23171	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾214云海线	星海二街2#配电站1#变压器	630	18	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	7.20%
23172	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾214云海线	空三台变压器	315	33	211.05	211.05	未进入负面清单	否	无	13.20%
23173	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾214云海线	半岛听涛中心配电站2#变压器	800	32	544	544	未进入负面清单	否	无	12.80%
23174	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾213星浦线	星海二街1#配电站1#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
23175	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾213星浦线	化物所配电站2#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
23176	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾213星浦线	化物所配电站1#变压器	630	22	491.4	491.4	未进入负面清单	否	无	8.80%
23177	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾212南云线	星海湾加油站台变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
23178	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾212南云线	海印长城配电站2#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
23179	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾212南云线	海印长城配电站1#变压器	630	52	302.4	302.4	未进入负面清单	否	无	20.80%
23180	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾212南云线	白云山庄1#配电站1#变压器	630	48	327.6	327.6	未进入负面清单	否	无	19.20%
23181	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	星海阳光4#配电站2#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%
23182	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	星海阳光4#配电站1#变压器	800	29	568	568	未进入负面清单	否	无	11.60%
23183	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	星海阳光3#配电站2#变压器	800	30	560	560	未进入负面清单	否	无	12.00%
23184	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	星海阳光3#配电站1#变压器	800	19	648	648	未进入负面清单	否	无	7.60%
23185	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	伟岸花园1#配电站2#变压器	800	26	592	592	未进入负面清单	否	无	10.40%
23186	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	伟岸花园1#配电站1#变压器	800	20	640	640	未进入负面清单	否	无	8.00%
23187	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	世纪经典配电站2#变压器	1000	58	420	420	未进入负面清单	否	无	23.20%
23188	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	华润星海湾5#配电站2#变压器	800	45	440	440	未进入负面清单	否	无	18.00%
23189	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	华润星海湾5#配电站1#变压器	800	28	576	576	未进入负面清单	否	无	11.20%
23190	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	华润星海湾4#配电站2#变压器	800	30	560	560	未进入负面清单	否	无	12.00%

23191	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	华润星海湾4#配电站1#变压器	800	30	560	560	未进入负面清单	否	无	12.00%
23192	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	华润星海湾2#配电站3#变压器	800	26	592	592	未进入负面清单	否	无	10.40%
23193	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	华润星海湾2#配电站2#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
23194	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	华润星海湾2#配电站1#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%
23195	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	五豪大厦配电站2#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
23196	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	五豪大厦配电站1#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
23197	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	太原2#箱式配电站变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
23198	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	太原1#箱式配电站变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
23199	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	金地海景中心配电站2#变压器	800	23	616	616	未进入负面清单	否	无	9.20%
23200	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	金地海景中心配电站1#变压器	800	12	704	704	未进入负面清单	否	无	4.80%
23201	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	急救中心配电站1#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
23202	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	府佳家园配电站3#变压器	630	42	365.4	365.4	未进入负面清单	否	无	16.80%
23203	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	府佳家园配电站2#变压器	630	14	541.8	541.8	未进入负面清单	否	无	5.60%
23204	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	府佳家园配电站1#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
23205	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	新希望2#配电站3#变压器	1000	22	780	780	未进入负面清单	否	无	8.80%
23206	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	新希望2#配电站2#变压器	1000	45	550	550	未进入负面清单	否	无	18.00%
23207	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	新希望2#配电站1#变压器	1000	40	600	600	未进入负面清单	否	无	16.00%
23208	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	新希望1#配电站3#变压器	800	20	640	640	未进入负面清单	否	无	8.00%
23209	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	新希望1#配电站2#变压器	800	11	712	712	未进入负面清单	否	无	4.40%
23210	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	新希望1#配电站1#变压器	800	22	624	624	未进入负面清单	否	无	8.80%
23211	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	世嘉星海配电站2#变压器	800	20	640	640	未进入负面清单	否	无	8.00%
23212	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	世嘉星海配电站1#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
23213	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	绿城深蓝中心配电站1#变压器	630	55	283.5	283.5	未进入负面清单	否	无	22.00%
23214	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	绿城深蓝1#配电站2#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
23215	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	绿城深蓝1#配电站1#变压器	630	57	270.9	270.9	未进入负面清单	否	无	22.80%
23216	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	和平现代城4#配电站2#变压器	800	34	528	528	未进入负面清单	否	无	13.60%
23217	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	和平现代城4#配电站1#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
23218	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	和平现代城2#配电站2#变压器	800	33	536	536	未进入负面清单	否	无	13.20%
23219	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	和平现代城2#配电站1#变压器	800	35	520	520	未进入负面清单	否	无	14.00%
23220	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	和平现代城1#配电站3#变压器	800	26	592	592	未进入负面清单	否	无	10.40%
23221	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	和平现代城1#配电站2#变压器	800	22	624	624	未进入负面清单	否	无	8.80%
23222	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	和平现代城1#配电站1#变压器	800	21	632	632	未进入负面清单	否	无	8.40%
23223	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	福源5#配电站2#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
23224	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	福源5#配电站1#变压器	800	18	656	656	未进入负面清单	否	无	7.20%
23225	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	福源4#配电站2#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
23226	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	福源4#配电站1#变压器	800	32	544	544	未进入负面清单	否	无	12.80%
23227	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	福源3#配电站2#变压器	800	38	496	496	未进入负面清单	否	无	15.20%
23228	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	福源3#配电站1#变压器	800	35	520	520	未进入负面清单	否	无	14.00%
23229	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	福源1#配电站2#变压器	800	58	336	336	未进入负面清单	否	无	23.20%
23230	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	福源1#配电站1#变压器	800	42	464	464	未进入负面清单	否	无	16.80%
23231	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	大重箱式配电站1#变压器	630	18	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	7.20%
23232	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲线	体育馆台变压器	315	38	195.3	195.3	未进入负面清单	否	无	15.20%
23233	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲线	兰亭山水3#配电站3#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
23234	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲线	兰亭山水3#配电站2#变压器	630	53	296.1	296.1	未进入负面清单	否	无	21.20%
23235	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲线	兰亭山水3#配电站1#变压器	630	20	504	504	未进入负面清单	否	无	8.00%
23236	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲线	兰亭山水2#配电站3#变压器	630	46	340.2	340.2	未进入负面清单	否	无	18.40%
23237	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲线	兰亭山水2#配电站2#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%

23238	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲线	兰亭山水2#配电站1#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
23239	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲线	兰亭山水1#配电站3#变压器	630	46	340.2	340.2	未进入负面清单	否	无	18.40%
23240	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲线	兰亭山水1#配电站2#变压器	630	56	277.2	277.2	未进入负面清单	否	无	22.40%
23241	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲线	兰亭山水1#配电站1#变压器	630	43	359.1	359.1	未进入负面清单	否	无	17.20%
23242	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾203污水甲线	山海云天中心配电站1#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
23243	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾203污水甲线	甲天下配电站2#变压器	630	42	365.4	365.4	未进入负面清单	否	无	16.80%
23244	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾203污水甲线	甲天下配电站1#变压器	630	18	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	7.20%
23245	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾203污水甲线	甲天下2#箱式配电站1#变压器	630	21	497.7	497.7	未进入负面清单	否	无	8.40%
23246	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾203污水甲线	甲天下1#箱式配电站1#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
23247	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲线	渔人码头2#配电站2#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
23248	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲线	渔人码头2#配电站1#变压器	630	54	289.8	289.8	未进入负面清单	否	无	21.60%
23249	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲线	渔人码头1#配电站3#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
23250	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲线	渔人码头1#配电站2#变压器	800	29	568	568	未进入负面清单	否	无	11.60%
23251	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲线	渔人码头1#配电站1#变压器	800	15	680	680	未进入负面清单	否	无	6.00%
23252	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲线	星海国宝3#配电站2#变压器	1000	26	740	740	未进入负面清单	否	无	10.40%
23253	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲线	星海国宝3#配电站1#变压器	1000	30	700	700	未进入负面清单	否	无	12.00%
23254	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲线	星海国宝1#配电站2#变压器	800	25	600	600	未进入负面清单	否	无	10.00%
23255	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲线	星海国宝1#配电站1#变压器	800	40	480	480	未进入负面清单	否	无	16.00%
23256	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲线	国宝四期中心配电站3#变压器	800	40	480	480	未进入负面清单	否	无	16.00%
23257	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲线	国宝四期中心配电站1#变压器	800	40	480	480	未进入负面清单	否	无	16.00%
23258	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾117沿海甲线	沿海国际1#配电站2#变压器	800	24	608	608	未进入负面清单	否	无	9.60%
23259	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾117沿海甲线	沿海国际1#配电站1#变压器	800	35	520	520	未进入负面清单	否	无	14.00%
23260	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙线	星海翠庭中心配电站2#变压器	630	29	447.3	447.3	未进入负面清单	否	无	11.60%
23261	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙线	莲花湾C区6#配电站2#变压器	800	29	568	568	未进入负面清单	否	无	11.60%
23262	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙线	莲花湾C区6#配电站1#变压器	800	21	632	632	未进入负面清单	否	无	8.40%
23263	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙线	莲花湾C区3#配电站2#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%
23264	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙线	莲花湾C区3#配电站1#变压器	800	47	424	424	未进入负面清单	否	无	18.80%
23265	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙线	莲花湾A区2#配电站3#变压器	800	40	480	480	未进入负面清单	否	无	16.00%
23266	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙线	莲花湾A区2#配电站2#变压器	800	33	536	536	未进入负面清单	否	无	13.20%
23267	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙线	莲花湾A区2#配电站1#变压器	800	35	520	520	未进入负面清单	否	无	14.00%
23268	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙线	半山半海2#配电站2#变压器	630	45	346.5	346.5	未进入负面清单	否	无	18.00%
23269	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙线	半山半海2#配电站1#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
23270	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾111环球甲线	星海大都会1#配电站3#变压器	630	41	371.7	371.7	未进入负面清单	否	无	16.40%
23271	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾111环球甲线	星海大都会1#配电站2#变压器	630	43	359.1	359.1	未进入负面清单	否	无	17.20%
23272	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾111环球甲线	星海大都会1#配电站1#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
23273	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾110电热线	电热配电站1#变压器	400	41	236	236	未进入负面清单	否	无	16.40%
23274	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	玫瑰东方中心配电站3#变压器	630	48	327.6	327.6	未进入负面清单	否	无	19.20%
23275	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	玫瑰东方II期3#配电站2#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
23276	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	玫瑰东方II期3#配电站1#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
23277	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	玫瑰东方II期1#配电站2#变压器	800	32	544	544	未进入负面清单	否	无	12.80%
23278	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	玫瑰东方II期1#配电站1#变压器	800	32	544	544	未进入负面清单	否	无	12.80%
23279	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	玫瑰东方2#配电站3#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
23280	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	玫瑰东方2#配电站2#变压器	630	55	283.5	283.5	未进入负面清单	否	无	22.00%
23281	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	玫瑰东方2#配电站1#变压器	630	55	283.5	283.5	未进入负面清单	否	无	22.00%
23282	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	富国配电站1#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
23283	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	富国二分3#变压器	315	31	217.35	217.35	未进入负面清单	否	无	12.40%
23284	沙河供电分公司	66kV星海湾变	星海湾108黑东线	星海3#配电站1#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%

23285	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾108黑东线	星海2#配电站1#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
23286	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾108黑东线	星海1#配电站1#变压器	400	16	336	336	未进入负面清单	否	无	6.40%
23287	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾108黑东线	星光2#配电站2#变压器	630	21	497.7	497.7	未进入负面清单	否	无	8.40%
23288	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾108黑东线	星光2#配电站1#变压器	630	14	541.8	541.8	未进入负面清单	否	无	5.60%
23289	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾108黑东线	星光1#配电站1#变压器	630	86.91	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	34.76%
23290	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾108黑东线	功成配电站1#变压器	500	130	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	52.00%
23291	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾108黑东线	富工箱式配电站1#变压器	315	31	217.35	217.35	未进入负面清单	否	无	12.40%
23292	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾106连叶线	国税局中心配电站3#变压器	800	15	680	680	未进入负面清单	否	无	6.00%
23293	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾106连叶线	国税局中心配电站1#变压器	800	16	672	672	未进入负面清单	否	无	6.40%
23294	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾104百年甲线	福佳国宅1#配电站3#变压器	800	19	648	648	未进入负面清单	否	无	7.60%
23295	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾104百年甲线	福佳国宅1#配电站2#变压器	800	18	656	656	未进入负面清单	否	无	7.20%
23296	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾104百年甲线	福佳国宅1#配电站1#变压器	800	12	704	704	未进入负面清单	否	无	4.80%
23297	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾104百年甲线	百年汇中心配电站1#变压器	800	20	640	640	未进入负面清单	否	无	8.00%
23298	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾104百年甲线	百年汇配电站2#变压器	800	20	640	640	未进入负面清单	否	无	8.00%
23299	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾104百年甲线	百年汇配电站1#变压器	800	28	576	576	未进入负面清单	否	无	11.20%
23300	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路211大世界线	电台分4#台变压器	315	31	217.35	217.35	未进入负面清单	否	无	12.40%
23301	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路208长春乙线	长春路1#箱式配电站1#变压器	800	15	680	680	未进入负面清单	否	无	6.00%
23302	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路208长春乙线	星海商城中心配电站2#变压器	630	22	491.4	491.4	未进入负面清单	否	无	8.80%
23303	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路206沈阳线	银环C配电站2#变压器	1000	23	770	770	未进入负面清单	否	无	9.20%
23304	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路206沈阳线	银环A配电站3#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
23305	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路206沈阳线	福兴里3#配电站3#变压器	800	42	464	464	未进入负面清单	否	无	16.80%
23306	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路206沈阳线	福兴里3#配电站2#变压器	800	31	552	552	未进入负面清单	否	无	12.40%
23307	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路206沈阳线	福兴里3#配电站1#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
23308	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路206沈阳线	东方国际配电站2#变压器	800	15	680	680	未进入负面清单	否	无	6.00%
23309	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路206沈阳线	东方国际配电站1#变压器	800	13	696	696	未进入负面清单	否	无	5.20%
23310	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府D区配电站2#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
23311	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府D区配电站1#变压器	800	11	712	712	未进入负面清单	否	无	4.40%
23312	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府C区配电站3#变压器	800	20	640	640	未进入负面清单	否	无	8.00%
23313	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府C区配电站2#变压器	800	35	520	520	未进入负面清单	否	无	14.00%
23314	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府C区配电站1#变压器	800	15	680	680	未进入负面清单	否	无	6.00%
23315	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府B区配电站3#变压器	800	25	600	600	未进入负面清单	否	无	10.00%
23316	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府B区配电站2#变压器	800	63	296	296	未进入负面清单	否	无	25.20%
23317	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府B区配电站1#变压器	800	30	560	560	未进入负面清单	否	无	12.00%
23318	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府A区配电站2#变压器	800	27	584	584	未进入负面清单	否	无	10.80%
23319	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府A区配电站1#变压器	800	25	600	600	未进入负面清单	否	无	10.00%
23320	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	双盛配电站2#变压器	400	42	232	232	未进入负面清单	否	无	16.80%
23321	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	双盛配电站1#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
23322	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	华府中学配电站1#变压器	315	58	132.3	132.3	未进入负面清单	否	无	23.20%
23323	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	华府二期C4配电站2#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
23324	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	华府二期C4配电站1#变压器	630	27	459.9	459.9	未进入负面清单	否	无	10.80%
23325	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	华府二期C3配电站2#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
23326	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	华府二期C3配电站1#变压器	630	20	504	504	未进入负面清单	否	无	8.00%
23327	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	国合锦里2#配电站2#变压器	630	44	352.8	352.8	未进入负面清单	否	无	17.60%
23328	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	国合锦里2#配电站1#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
23329	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	第九频道2#配电站2#变压器	800	25	600	600	未进入负面清单	否	无	10.00%
23330	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	第九频道2#配电站1#变压器	800	34	528	528	未进入负面清单	否	无	13.60%
23331	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	不老支7#变压器	50	21	39.5	39.5	未进入负面清单	否	无	8.40%

23332	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	不老支18#变压器	400	41	236	236	未进入负面清单	否	无	16.40%
23333	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	不老支17#变压器	400	22	312	312	未进入负面清单	否	无	8.80%
23334	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	不老支14#变压器	315	12	277.2	277.2	未进入负面清单	否	无	4.80%
23335	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路202南昌线	长春花园1#箱式配电站1#变压器	630	22	491.4	491.4	未进入负面清单	否	无	8.80%
23336	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路202南昌线	颐和香榭2#配电站2#变压器	800	28	576	576	未进入负面清单	否	无	11.20%
23337	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路202南昌线	颐和香榭2#配电站1#变压器	800	22	624	624	未进入负面清单	否	无	8.80%
23338	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	长春花园4#箱式配电站1#变压器	800	28	576	576	未进入负面清单	否	无	11.20%
23339	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	长春花园3#箱式配电站1#变压器	800	11	712	712	未进入负面清单	否	无	4.40%
23340	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	颐和香榭1#配电站2#变压器	800	14	688	688	未进入负面清单	否	无	5.60%
23341	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	颐和香榭1#配电站1#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
23342	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	西站配电站3#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
23343	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	西站配电站2#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
23344	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	西站配电站1#变压器	630	29	447.3	447.3	未进入负面清单	否	无	11.60%
23345	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	龙畔锦城4#配电站1#变压器	800	17	664	664	未进入负面清单	否	无	6.80%
23346	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	龙畔锦城2#配电站2#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%
23347	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	龙畔锦城2#配电站1#变压器	800	27	584	584	未进入负面清单	否	无	10.80%
23348	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路113长春甲线	长春路2#箱式配电站1#变压器	315	40	189	189	未进入负面清单	否	无	16.00%
23349	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路113长春甲线	星海商城中心配电站1#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
23350	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路113长春甲线	水仙2#箱式配电站1#变压器	630	22	491.4	491.4	未进入负面清单	否	无	8.80%
23351	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路113长春甲线	水仙1#箱式配电站1#变压器	630	27	459.9	459.9	未进入负面清单	否	无	10.80%
23352	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路113长春甲线	春江花园箱式配电站1#变压器	630	29	447.3	447.3	未进入负面清单	否	无	11.60%
23353	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	长恒花园配电站2#变压器	1000	29	710	710	未进入负面清单	否	无	11.60%
23354	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	长恒花园配电站1#变压器	1000	30	700	700	未进入负面清单	否	无	12.00%
23355	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	银环C配电站1#变压器	1000	35	650	650	未进入负面清单	否	无	14.00%
23356	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	银环B配电站2#变压器	800	37	504	504	未进入负面清单	否	无	14.80%
23357	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	银环B配电站1#变压器	800	32	544	544	未进入负面清单	否	无	12.80%
23358	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	银环A配电站2#变压器	1000	39	610	610	未进入负面清单	否	无	15.60%
23359	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	银环A配电站1#变压器	1000	45	550	550	未进入负面清单	否	无	18.00%
23360	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	福兴里2#配电站3#变压器	800	31	552	552	未进入负面清单	否	无	12.40%
23361	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	福兴里2#配电站2#变压器	800	50	400	400	未进入负面清单	否	无	20.00%
23362	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	福兴里2#配电站1#变压器	800	25	600	600	未进入负面清单	否	无	10.00%
23363	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	福兴里1#配电站2#变压器	800	33	536	536	未进入负面清单	否	无	13.20%
23364	沙河供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	福兴里1#配电站1#变压器	800	22	624	624	未进入负面清单	否	无	8.80%
23365	沙河供电分公司	66kV香周路变	香周路210港湾乙线	百年港湾4#配电站3#变压器	800	25	600	600	未进入负面清单	否	无	10.00%
23366	沙河供电分公司	66kV香周路变	香周路210港湾乙线	百年港湾4#配电站2#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
23367	沙河供电分公司	66kV香周路变	香周路210港湾乙线	百年港湾4#配电站1#变压器	800	31	552	552	未进入负面清单	否	无	12.40%
23368	沙河供电分公司	66kV香周路变	香周路210港湾乙线	百年港湾2#配电站3#变压器	800	21	632	632	未进入负面清单	否	无	8.40%
23369	沙河供电分公司	66kV香周路变	香周路210港湾乙线	百年港湾2#配电站2#变压器	800	35	520	520	未进入负面清单	否	无	14.00%
23370	沙河供电分公司	66kV香周路变	香周路210港湾乙线	百年港湾2#配电站1#变压器	800	32	544	544	未进入负面清单	否	无	12.80%
23371	沙河供电分公司	66kV香周路变	香周路206工人村线	阅阳楼箱式配电站1#变压器	630	23	485.1	485.1	未进入负面清单	否	无	9.20%
23372	沙河供电分公司	66kV香周路变	香周路206工人村线	预备役箱式变电站1#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
23373	沙河供电分公司	66kV香周路变	香周路206工人村线	预备役配电站1#变压器	630	16	529.2	529.2	未进入负面清单	否	无	6.40%
23374	沙河供电分公司	66kV香周路变	香周路206工人村线	香园东配电站2#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
23375	沙河供电分公司	66kV香周路变	香周路206工人村线	香园东配电站1#变压器	630	20	504	504	未进入负面清单	否	无	8.00%
23376	沙河供电分公司	66kV香周路变	香周路206工人村线	天桥西配电站1#变压器	800	44	448	448	未进入负面清单	否	无	17.60%
23377	沙河供电分公司	66kV香周路变	香周路206工人村线	工三配电站1#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
23378	沙河供电分公司	66kV香周路变	香周路206工人村线	工人村支10#变压器	315	45	173.25	173.25	未进入负面清单	否	无	18.00%



23379	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路205车家村线	金海花园A区1#配电站3#变压器	630	11	560.7	560.7	未进入负面清单	否	无	4.40%
23380	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路205车家村线	金海花园A区1#配电站2#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
23381	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路205车家村线	金海花园A区1#配电站1#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
23382	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路110港湾甲线	百年港湾3#配电站3#配电站	800	29	568	568	未进入负面清单	否	无	11.60%
23383	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路110港湾甲线	百年港湾3#配电站2#配电站	800	15	680	680	未进入负面清单	否	无	6.00%
23384	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路110港湾甲线	百年港湾3#配电站1#配电站	800	29	568	568	未进入负面清单	否	无	11.60%
23385	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路110港湾甲线	百年港湾1#配电站3#变压器	800	18	656	656	未进入负面清单	否	无	7.20%
23386	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路110港湾甲线	百年港湾1#配电站2#变压器	800	21	632	632	未进入负面清单	否	无	8.40%
23387	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路110港湾甲线	百年港湾1#配电站1#变压器	800	46	432	432	未进入负面清单	否	无	18.40%
23388	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路109侯家沟线	香洲心城4#配电站2#变压器	630	21	497.7	497.7	未进入负面清单	否	无	8.40%
23389	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路109侯家沟线	香洲心城4#配电站1#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
23390	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路109侯家沟线	香洲心城3#配电站2#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
23391	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路109侯家沟线	香洲心城3#配电站1#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
23392	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路109侯家沟线	香洲心城2#配电站3#变压器	630	45	346.5	346.5	未进入负面清单	否	无	18.00%
23393	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路109侯家沟线	香洲心城2#配电站2#变压器	630	23	485.1	485.1	未进入负面清单	否	无	9.20%
23394	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路109侯家沟线	香洲心城2#配电站1#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
23395	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	学工西配电站2#变压器	630	29	447.3	447.3	未进入负面清单	否	无	11.60%
23396	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	学工西配电站1#变压器	500	34	330	330	未进入负面清单	否	无	13.60%
23397	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	学工街箱式配电站1#变压器	630	11	560.7	560.7	未进入负面清单	否	无	4.40%
23398	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	学工东配电站1#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
23399	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	香洲心城1#配电站3#变压器	800	43	456	456	未进入负面清单	否	无	17.20%
23400	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	香洲心城1#配电站2#变压器	800	27	584	584	未进入负面清单	否	无	10.80%
23401	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	香洲心城1#配电站1#变压器	800	24	608	608	未进入负面清单	否	无	9.60%
23402	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	侯家沟分6右2#变压器	250	26	185	185	未进入负面清单	否	无	10.40%
23403	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	侯家沟分6右1#变压器	200	21	158	158	未进入负面清单	否	无	8.40%
23404	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	远洋分3#变压器	200	15	170	170	未进入负面清单	否	无	6.00%
23405	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	香锦东配电站2#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
23406	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	香锦东配电站1#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
23407	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园B区3#配电站2#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
23408	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园B区3#配电站1#变压器	630	18	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	7.20%
23409	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园B区2#配电站2#变压器	630	29	447.3	447.3	未进入负面清单	否	无	11.60%
23410	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园B区2#配电站1#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
23411	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园B区1#配电站2#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
23412	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园B区1#配电站1#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
23413	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园A区4#配电站3#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
23414	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园A区4#配电站2#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
23415	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园A区4#配电站1#变压器	630	23	485.1	485.1	未进入负面清单	否	无	9.20%
23416	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园A区3#配电站2#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
23417	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园A区3#配电站1#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
23418	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园A区2#配电站1#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
23419	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	海防街3#箱式配电站1#变压器	200	24	152	152	未进入负面清单	否	无	9.60%
23420	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	海防街2#箱式配电站1#变压器	200	30	140	140	未进入负面清单	否	无	12.00%
23421	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路103香中线	香东干3右5#变压器	200	16	168	168	未进入负面清单	否	无	6.40%
23422	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路103香中线	海防街1#箱式配电站1#变压器	315	39	192.15	192.15	未进入负面清单	否	无	15.60%
23423	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路210西苑线	未来星城箱式配电站1#变压器	800	33	536	536	未进入负面清单	否	无	13.20%
23424	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路210西苑线	铁院台变压器	315	38	195.3	195.3	未进入负面清单	否	无	15.20%
23425	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路210西苑线	四十九中配电站1#变压器	630	102.2	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	40.88%

23426	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	西林3#配电站1#变压器	630	129.8	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	51.92%
23427	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	万泉公寓箱式配电站1#变压器	400	23	308	308	未进入负面清单	否	无	9.20%
23428	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	璞石墅1#配电站2#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
23429	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	璞石墅1#配电站1#变压器	630	45	346.5	346.5	未进入负面清单	否	无	18.00%
23430	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	鹏程分5#变压器	400	39	244	244	未进入负面清单	否	无	15.60%
23431	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	米利海辰配电站2#变压器	630	93.28	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	37.31%
23432	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	米利海辰配电站1#变压器	500	37	315	315	未进入负面清单	否	无	14.80%
23433	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	交通大学箱式配电站1#变压器	315	41	185.85	185.85	未进入负面清单	否	无	16.40%
23434	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	公交车库箱式配电站1#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
23435	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路208远东线	电业花园3#箱式配电站1#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
23436	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路208远东线	电业花园2#箱式配电站1#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
23437	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路208远东线	电业花园1#箱式配电站1#变压器	630	13	548.1	548.1	未进入负面清单	否	无	5.20%
23438	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路203台台线	星海华庭中心配电站1#变压器	630	18	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	7.20%
23439	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路203台台线	莲花湾C区5#配电站2#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%
23440	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路203台台线	莲花湾C区5#配电站1#变压器	800	19	648	648	未进入负面清单	否	无	7.60%
23441	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路203台台线	莲花湾C区4#配电站2#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
23442	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路203台台线	莲花湾C区4#配电站1#变压器	630	53	296.1	296.1	未进入负面清单	否	无	21.20%
23443	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路203台台线	莲花湾C区2#配电站2#变压器	630	54	289.8	289.8	未进入负面清单	否	无	21.60%
23444	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路203台台线	莲花湾C区2#配电站1#变压器	630	47	333.9	333.9	未进入负面清单	否	无	18.80%
23445	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路203台台线	莲花湾C区1#配电站2#变压器	800	40	480	480	未进入负面清单	否	无	16.00%
23446	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路203台台线	莲花湾C区1#配电站1#变压器	800	54	368	368	未进入负面清单	否	无	21.60%
23447	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路203台台线	莲花湾A区3#配电站3#变压器	800	29	568	568	未进入负面清单	否	无	11.60%
23448	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路203台台线	莲花湾A区3#配电站2#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
23449	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路203台台线	莲花湾A区3#配电站1#变压器	800	22	624	624	未进入负面清单	否	无	8.80%
23450	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路203台台线	莲花湾A区1#配电站3#变压器	800	45	440	440	未进入负面清单	否	无	18.00%
23451	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路203台台线	莲花湾A区1#配电站2#变压器	800	27	584	584	未进入负面清单	否	无	10.80%
23452	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路203台台线	莲花湾A区1#配电站1#变压器	800	42	464	464	未进入负面清单	否	无	16.80%
23453	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路203台台线	半山半海1#配电站2#变压器	800	44	448	448	未进入负面清单	否	无	17.60%
23454	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路203台台线	半山半海1#配电站1#变压器	800	48	416	416	未进入负面清单	否	无	19.20%
23455	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	云川源境5#配电站3#变压器	800	29	568	568	未进入负面清单	否	无	11.60%
23456	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	云川源境5#配电站2#变压器	800	19	648	648	未进入负面清单	否	无	7.60%
23457	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	云川源境5#配电站1#变压器	800	23	616	616	未进入负面清单	否	无	9.20%
23458	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	云川源境2#配电站2#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
23459	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	云川源境2#配电站1#变压器	630	12	554.4	554.4	未进入负面清单	否	无	4.80%
23460	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	美凯龙4#配电站2#变压器	800	56	352	352	未进入负面清单	否	无	22.40%
23461	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	美凯龙4#配电站1#变压器	800	23	616	616	未进入负面清单	否	无	9.20%
23462	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	美凯龙2#配电站2#变压器	800	22	624	624	未进入负面清单	否	无	8.80%
23463	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	美凯龙2#配电站1#变压器	800	34	528	528	未进入负面清单	否	无	13.60%
23464	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	世嘉星海二期2#配电站2#变压器	800	54	368	368	未进入负面清单	否	无	21.60%
23465	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	世嘉星海二期2#配电站1#变压器	800	30	560	560	未进入负面清单	否	无	12.00%
23466	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	世嘉星海二期1#配电站2#变压器	800	48	416	416	未进入负面清单	否	无	19.20%
23467	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	世嘉星海二期1#配电站1#变压器	800	23	616	616	未进入负面清单	否	无	9.20%
23468	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	绿城深蓝中心配电站2#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
23469	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	绿城深蓝2#配电站2#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
23470	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	绿城深蓝2#配电站1#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
23471	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	和平现代城5#配电站2#变压器	800	47	424	424	未进入负面清单	否	无	18.80%
23472	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	和平现代城5#配电站1#变压器	800	23	616	616	未进入负面清单	否	无	9.20%

23473	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	和平现代城3#配电站2#变压器	800	33	536	536	未进入负面清单	否	无	13.20%
23474	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	和平现代城3#配电站1#变压器	800	27	584	584	未进入负面清单	否	无	10.80%
23475	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	富工配电站3#变压器	630	18	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	7.20%
23476	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	富工配电站2#变压器	1000	36	640	640	未进入负面清单	否	无	14.40%
23477	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	富工配电站1#变压器	630	14	541.8	541.8	未进入负面清单	否	无	5.60%
23478	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	福源6#配电站2#变压器	800	21	632	632	未进入负面清单	否	无	8.40%
23479	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	福源6#配电站1#变压器	800	57	344	344	未进入负面清单	否	无	22.80%
23480	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	福源2#配电站2#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
23481	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	福源2#配电站1#变压器	800	46	432	432	未进入负面清单	否	无	18.40%
23482	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	德源筑座配电站2#变压器	800	53	376	376	未进入负面清单	否	无	21.20%
23483	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	德源筑座配电站1#变压器	800	21	632	632	未进入负面清单	否	无	8.40%
23484	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	德源配电站3#变压器	800	65	280	280	未进入负面清单	否	无	26.00%
23485	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	德源配电站2#变压器	800	15	680	680	未进入负面清单	否	无	6.00%
23486	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	德源配电站1#变压器	800	42	464	464	未进入负面清单	否	无	16.80%
23487	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明线	迎春2#箱式配电站1#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
23488	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明线	银都大厦箱式配电站1#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
23489	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明线	同泰花园中心配电站4#变压器	1000	53	470	470	未进入负面清单	否	无	21.20%
23490	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明线	同泰花园中心配电站3#变压器	1000	43	570	570	未进入负面清单	否	无	17.20%
23491	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明线	同泰花园中心配电站2#变压器	1000	27	730	730	未进入负面清单	否	无	10.80%
23492	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明线	同泰花园中心配电站1#变压器	1000	37	630	630	未进入负面清单	否	无	14.80%
23493	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明线	科技2#中心配电站2#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
23494	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明线	红星影院箱式配电站1#变压器	500	18	410	410	未进入负面清单	否	无	7.20%
23495	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明线	广荣商厦配电站2#变压器	315	29	223.65	223.65	未进入负面清单	否	无	11.60%
23496	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明线	广荣商厦配电站1#变压器	315	19	255.15	255.15	未进入负面清单	否	无	7.60%
23497	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明线	昌隆大厦箱式配电站1#变压器	500	117	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	46.80%
23498	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	中航国际D区2#配电站2#变压器	630	44	352.8	352.8	未进入负面清单	否	无	17.60%
23499	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	中航国际D区2#配电站1#变压器	630	48	327.6	327.6	未进入负面清单	否	无	19.20%
23500	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	中航国际D区1#配电站2#变压器	630	46	340.2	340.2	未进入负面清单	否	无	18.40%
23501	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	中航国际D区1#配电站1#变压器	630	51	308.7	308.7	未进入负面清单	否	无	20.40%
23502	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	中航国际C区1#配电站2#变压器	800	40	480	480	未进入负面清单	否	无	16.00%
23503	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	中航国际C区1#配电站1#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
23504	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	中航国际A区1#配电站2#变压器	800	37	504	504	未进入负面清单	否	无	14.80%
23505	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	中航国际A区1#配电站1#变压器	800	33	536	536	未进入负面清单	否	无	13.20%
23506	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	邮政配电站2#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
23507	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	邮政配电站1#变压器	630	44	352.8	352.8	未进入负面清单	否	无	17.60%
23508	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	同泰配电站3#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
23509	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	同泰配电站2#变压器	630	18	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	7.20%
23510	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	同泰配电站1#变压器	630	13	548.1	548.1	未进入负面清单	否	无	5.20%
23511	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	同泰公馆1#配电站2#变压器	800	52	384	384	未进入负面清单	否	无	20.80%
23512	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	同泰公馆1#配电站1#变压器	800	46	432	432	未进入负面清单	否	无	18.40%
23513	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	水幕墙箱式配电站1#变压器	500	14	430	430	未进入负面清单	否	无	5.60%
23514	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	连华配电站2#变压器	630	27	459.9	459.9	未进入负面清单	否	无	10.80%
23515	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	连华配电站1#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
23516	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	警工3#配电站2#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
23517	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	警工3#配电站1#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
23518	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	警工2#配电站1#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
23519	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	警工1#配电站2#变压器	630	12	554.4	554.4	未进入负面清单	否	无	4.80%

23520	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	警工1#配电站1#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
23521	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	华都文郡中心配电站2#变压器	800	34	528	528	未进入负面清单	否	无	13.60%
23522	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	华都文郡中心配电站1#变压器	800	20	640	640	未进入负面清单	否	无	8.00%
23523	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	华都文郡1#配电站3#变压器	800	20	640	640	未进入负面清单	否	无	8.00%
23524	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	华都文郡1#配电站2#变压器	800	23	616	616	未进入负面清单	否	无	9.20%
23525	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	华都文郡1#配电站1#变压器	800	16	672	672	未进入负面清单	否	无	6.40%
23526	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	电建箱式配电站1#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
23527	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	晨隆府配电站1#变压器	630	29	447.3	447.3	未进入负面清单	否	无	11.60%
23528	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	中龙园3#配电站2#变压器	630	10	567	567	未进入负面清单	否	无	4.00%
23529	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	中龙园3#配电站1#变压器	630	20	504	504	未进入负面清单	否	无	8.00%
23530	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	中龙园2#配电站2#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
23531	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	中龙园2#配电站1#变压器	630	18	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	7.20%
23532	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	中龙园1#配电站2#变压器	630	18	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	7.20%
23533	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	中龙园1#配电站1#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
23534	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	福源8#配电站2#变压器	800	61	312	312	未进入负面清单	否	无	24.40%
23535	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	福源8#配电站1#变压器	800	55	360	360	未进入负面清单	否	无	22.00%
23536	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	福源10#配电站2#变压器	800	51	392	392	未进入负面清单	否	无	20.40%
23537	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	福源10#配电站1#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%
23538	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	大华4#配电站2#变压器	800	60	320	320	未进入负面清单	否	无	24.00%
23539	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	大华4#配电站1#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
23540	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	大华2#配电站2#变压器	800	33	536	536	未进入负面清单	否	无	13.20%
23541	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	大华2#配电站1#变压器	800	18	656	656	未进入负面清单	否	无	7.20%
23542	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	桃山西配电站2#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
23543	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	桃山西配电站1#变压器	630	12	554.4	554.4	未进入负面清单	否	无	4.80%
23544	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	全景大厦配电站2#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
23545	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	全景大厦配电站1#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
23546	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	南平花园箱式配电站2#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
23547	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	南平花园箱式配电站1#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
23548	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	南平3#配电站3#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
23549	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	南平3#配电站2#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
23550	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	南平3#配电站1#变压器	630	10	567	567	未进入负面清单	否	无	4.00%
23551	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	南平2#配电站3#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
23552	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	南平2#配电站2#变压器	500	39	305	305	未进入负面清单	否	无	15.60%
23553	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	南平2#配电站1#变压器	500	20	400	400	未进入负面清单	否	无	8.00%
23554	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	丰台2#配电站2#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
23555	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	丰台2#配电站1#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
23556	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	丰台1#配电站2#变压器	630	29	447.3	447.3	未进入负面清单	否	无	11.60%
23557	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	丰台1#配电站1#变压器	630	20	504	504	未进入负面清单	否	无	8.00%
23558	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	幸福e家3#配电站2#变压器	800	50	400	400	未进入负面清单	否	无	20.00%
23559	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	幸福e家3#配电站1#变压器	800	32	544	544	未进入负面清单	否	无	12.80%
23560	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	幸福e家2#配电站3#变压器	800	29	568	568	未进入负面清单	否	无	11.60%
23561	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	幸福e家2#配电站2#变压器	800	37	504	504	未进入负面清单	否	无	14.80%
23562	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	幸福e家2#配电站1#变压器	800	22	624	624	未进入负面清单	否	无	8.80%
23563	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	幸福e家1#配电站2#变压器	800	44	448	448	未进入负面清单	否	无	17.60%
23564	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	幸福e家1#配电站1#变压器	800	17	664	664	未进入负面清单	否	无	6.80%
23565	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	鹏顺园配电站3#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
23566	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	鹏顺园配电站2#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%

23567	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	鹏顺园配电站1#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
23568	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	明月山庄2#箱式配电站1#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
23569	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	明月山庄1#箱式配电站1#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
23570	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	河川1#箱式配电站1#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
23571	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	福意园3#配电站2#变压器	800	35	520	520	未进入负面清单	否	无	14.00%
23572	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	福意园3#配电站1#变压器	800	32	544	544	未进入负面清单	否	无	12.80%
23573	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	福意园1#配电站2#变压器	800	51	392	392	未进入负面清单	否	无	20.40%
23574	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	福意园1#配电站1#变压器	800	44	448	448	未进入负面清单	否	无	17.60%
23575	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	福祥园配电站3#变压器	800	17	664	664	未进入负面清单	否	无	6.80%
23576	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	福祥园配电站2#变压器	800	51	392	392	未进入负面清单	否	无	20.40%
23577	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	福祥园配电站1#变压器	800	56	352	352	未进入负面清单	否	无	22.40%
23578	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方中心配电站2#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
23579	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方中心配电站1#变压器	630	45	346.5	346.5	未进入负面清单	否	无	18.00%
23580	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方II期4#配电站2#变压器	800	51	392	392	未进入负面清单	否	无	20.40%
23581	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方II期4#配电站1#变压器	800	34	528	528	未进入负面清单	否	无	13.60%
23582	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方II期2#配电站2#变压器	800	46	432	432	未进入负面清单	否	无	18.40%
23583	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方II期2#配电站1#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%
23584	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方1#配电站3#变压器	800	34	528	528	未进入负面清单	否	无	13.60%
23585	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方1#配电站2#变压器	800	52	384	384	未进入负面清单	否	无	20.80%
23586	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方1#配电站1#变压器	800	31	552	552	未进入负面清单	否	无	12.40%
23587	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	天丰街1#中心配电站1#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
23588	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	天丰街1#配电站2#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
23589	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	天丰街1#配电站1#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
23590	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	海警部队配电站2#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
23591	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	海警部队配电站1#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
23592	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	海角配电站2#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
23593	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	海角配电站1#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
23594	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	海角东配电站2#变压器	630	29	447.3	447.3	未进入负面清单	否	无	11.60%
23595	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	海角东配电站1#变压器	500	32	340	340	未进入负面清单	否	无	12.80%
23596	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	观山满庭芳5#配电站2#变压器	800	25	600	600	未进入负面清单	否	无	10.00%
23597	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	观山满庭芳5#配电站1#变压器	800	43	456	456	未进入负面清单	否	无	17.20%
23598	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	观山满庭芳3#配电站2#变压器	800	42	464	464	未进入负面清单	否	无	16.80%
23599	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	观山满庭芳3#配电站1#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
23600	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	观山满庭芳1#配电站1#变压器	630	22	491.4	491.4	未进入负面清单	否	无	8.80%
23601	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	耕海山尚中心配电站3#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
23602	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	富民路1#箱式配电站1#变压器	315	24	239.4	239.4	未进入负面清单	否	无	9.60%
23603	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟203铸造线	兰田配电站2#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
23604	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟203铸造线	兰田配电站1#变压器	500	27	365	365	未进入负面清单	否	无	10.80%
23605	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟203铸造线	兰田东配电站1#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
23606	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟202辽铁线	红旗干5#变压器	50	39	30.5	30.5	未进入负面清单	否	无	15.60%
23607	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟201岔沟线	天盛配电站2#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
23608	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟201岔沟线	天盛配电站1#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
23609	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟201岔沟线	马栏北台#变压器	315	20	252	252	未进入负面清单	否	无	8.00%
23610	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟201岔沟线	红旗分8#变压器	200	31	138	138	未进入负面清单	否	无	12.40%
23611	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟201岔沟线	富民公寓配电站2#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
23612	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟201岔沟线	富民公寓配电站1#变压器	630	41	371.7	371.7	未进入负面清单	否	无	16.40%
23613	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	御园中心配电站2#变压器	800	50	400	400	未进入负面清单	否	无	20.00%

23614	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	御园7#配电站3#变压器	800	23	616	616	未进入负面清单	否	无	9.20%
23615	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	御园7#配电站2#变压器	800	20	640	640	未进入负面清单	否	无	8.00%
23616	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	御园7#配电站1#变压器	800	38	496	496	未进入负面清单	否	无	15.20%
23617	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	御园4#配电站2#变压器	800	43	456	456	未进入负面清单	否	无	17.20%
23618	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	御园4#配电站1#变压器	800	46	432	432	未进入负面清单	否	无	18.40%
23619	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	御园2#配电站2#变压器	800	48	416	416	未进入负面清单	否	无	19.20%
23620	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	御园2#配电站1#变压器	800	44	448	448	未进入负面清单	否	无	17.60%
23621	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	双雅阁2#箱变变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
23622	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	恒富园4#配电站2#变压器	800	20	640	640	未进入负面清单	否	无	8.00%
23623	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	恒富园4#配电站1#变压器	800	19	648	648	未进入负面清单	否	无	7.60%
23624	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	恒富园2#配电站3#变压器	100	31	69	69	未进入负面清单	否	无	12.40%
23625	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	恒富园2#配电站2#变压器	630	61	245.7	245.7	未进入负面清单	否	无	24.40%
23626	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	恒富园2#配电站1#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
23627	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	兴文小学配电站2#变压器	630	14	541.8	541.8	未进入负面清单	否	无	5.60%
23628	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	兴文小学配电站1#变压器	630	18	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	7.20%
23629	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	兴港花园配电站3#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
23630	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	兴港花园配电站2#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
23631	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	兴港花园配电站1#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
23632	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	新建西3#配电站1#变压器	315	17	261.45	261.45	未进入负面清单	否	无	6.80%
23633	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	新建西2#配电站1#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
23634	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	新建西1#配电站2#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
23635	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	新建西1#配电站1#变压器	630	18	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	7.20%
23636	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	西山2#配电站2#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
23637	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	西山2#配电站1#变压器	630	13	548.1	548.1	未进入负面清单	否	无	5.20%
23638	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	西山1#配电站1#变压器	400	13	348	348	未进入负面清单	否	无	5.20%
23639	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	西林2#配电站2#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
23640	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	西林2#配电站1#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
23641	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	西林1#配电站2#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
23642	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	西林1#配电站1#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
23643	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	天河新苑4#配电站2#变压器	630	41	371.7	371.7	未进入负面清单	否	无	16.40%
23644	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	天河新苑4#配电站1#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
23645	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	天河新苑3#配电站3#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
23646	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	天河新苑3#配电站2#变压器	630	22	491.4	491.4	未进入负面清单	否	无	8.80%
23647	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	天河新苑3#配电站1#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
23648	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	天河新苑2#配电站2#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
23649	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	天河新苑2#配电站1#变压器	630	12	554.4	554.4	未进入负面清单	否	无	4.80%
23650	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	恒利园2#配电站3#变压器	630	51	308.7	308.7	未进入负面清单	否	无	20.40%
23651	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	恒利园2#配电站2#变压器	630	29	447.3	447.3	未进入负面清单	否	无	11.60%
23652	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	恒利园2#配电站1#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
23653	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	新建小学箱式配电站1#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
23654	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	新建南配电站1#变压器	630	13	548.1	548.1	未进入负面清单	否	无	5.20%
23655	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西山三配电站2#变压器	630	29	447.3	447.3	未进入负面清单	否	无	11.60%
23656	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西山三配电站1#变压器	630	42	365.4	365.4	未进入负面清单	否	无	16.80%
23657	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西山公寓2#箱式配电站1#变压器	500	28	360	360	未进入负面清单	否	无	11.20%
23658	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西山公寓1#箱式配电站1#变压器	500	25	375	375	未进入负面清单	否	无	10.00%
23659	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西山4#配电站2#变压器	630	18	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	7.20%
23660	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西山4#配电站1#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%

23661	沙河供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西山3#配电站2#变压器	500	37	315	315	未进入负面清单	否	无	14.80%
23662	沙河供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西山3#配电站1#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
23663	沙河供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西甸北配电站2#变压器	800	20	640	640	未进入负面清单	否	无	8.00%
23664	沙河供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西甸北配电站1#变压器	630	14	541.8	541.8	未进入负面清单	否	无	5.60%
23665	沙河供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	天河新苑1#配电站2#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
23666	沙河供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	天河新苑1#配电站1#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
23667	沙河供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	食品厂配电站1#变压器	400	16	336	336	未进入负面清单	否	无	6.40%
23668	沙河供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	恒利园1#配电站3#变压器	630	16	529.2	529.2	未进入负面清单	否	无	6.40%
23669	沙河供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	恒利园1#配电站2#变压器	630	41	371.7	371.7	未进入负面清单	否	无	16.40%
23670	沙河供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	恒利园1#配电站1#变压器	630	59	258.3	258.3	未进入负面清单	否	无	23.60%
23671	沙河供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	芳草园2#配电站2#变压器	800	55	360	360	未进入负面清单	否	无	22.00%
23672	沙河供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	芳草园2#配电站1#变压器	800	20	640	640	未进入负面清单	否	无	8.00%
23673	沙河供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	芳草园1#配电站2#变压器	800	40	480	480	未进入负面清单	否	无	16.00%
23674	沙河供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	芳草园1#配电站1#变压器	800	30	560	560	未进入负面清单	否	无	12.00%
23675	沙河供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	川甸配电站2#变压器	315	40	189	189	未进入负面清单	否	无	16.00%
23676	沙河供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	川甸配电站1#变压器	500	42	290	290	未进入负面清单	否	无	16.80%
23677	沙河供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	川甸东配电站1#变压器	400	17	332	332	未进入负面清单	否	无	6.80%
23678	沙河供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	川甸北配电站2#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
23679	沙河供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	川甸北配电站1#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
23680	沙河供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	城市佳园配电站3#变压器	630	20	504	504	未进入负面清单	否	无	8.00%
23681	沙河供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	城市佳园配电站2#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
23682	沙河供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	城市佳园配电站1#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
23683	沙河供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	北甸支12#变压器	315	38	195.3	195.3	未进入负面清单	否	无	15.20%
23684	沙河供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	北甸分14#变压器	315	34	207.9	207.9	未进入负面清单	否	无	13.60%
23685	沙河供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	桃山二巷配电站2#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
23686	沙河供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	桃山二巷配电站1#变压器	630	23	485.1	485.1	未进入负面清单	否	无	9.20%
23687	沙河供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	桃山东配电站2#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
23688	沙河供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	桃山东配电站1#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
23689	沙河供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	桃山北配电站1#变压器	630	43	359.1	359.1	未进入负面清单	否	无	17.20%
23690	沙河供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	台山配电站2#变压器	630	42	365.4	365.4	未进入负面清单	否	无	16.80%
23691	沙河供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	台山配电站1#变压器	400	75	100	100	未进入负面清单	否	无	30.00%
23692	沙河供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	南岳配电站2#变压器	630	21	497.7	497.7	未进入负面清单	否	无	8.40%
23693	沙河供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	南岳配电站1#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
23694	沙河供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	南岳南配电站3#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
23695	沙河供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	南岳南配电站2#变压器	630	27	459.9	459.9	未进入负面清单	否	无	10.80%
23696	沙河供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	南岳南配电站1#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
23697	沙河供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	电业花园配电站3#变压器	500	33	335	335	未进入负面清单	否	无	13.20%
23698	沙河供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	电业花园配电站2#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
23699	沙河供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	电业花园配电站1#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
23700	沙河供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	幸福e家2#箱式配电站2#变压器	630	14	541.8	541.8	未进入负面清单	否	无	5.60%
23701	沙河供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	幸福e家2#箱式配电站1#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
23702	沙河供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	幸福e家1#箱式配电站2#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
23703	沙河供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	幸福e家1#箱式配电站1#变压器	630	23	485.1	485.1	未进入负面清单	否	无	9.20%
23704	沙河供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	星台花园配电站2#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
23705	沙河供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	星台花园配电站1#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
23706	沙河供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南山1#配电站4#变压器	630	29	447.3	447.3	未进入负面清单	否	无	11.60%
23707	沙河供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南山1#配电站3#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%



23708	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南山1#配电站2#变压器	630	20	504	504	未进入负面清单	否	无	8.00%
23709	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南山1#配电站1#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
23710	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南沙2#配电站2#变压器	630	16	529.2	529.2	未进入负面清单	否	无	6.40%
23711	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南沙2#配电站1#变压器	630	45	346.5	346.5	未进入负面清单	否	无	18.00%
23712	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南沙1#配电站1#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
23713	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南平1#配电站3#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
23714	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南平1#配电站2#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
23715	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南平1#配电站1#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
23716	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南河2#配电站2#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
23717	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南河2#配电站1#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
23718	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南河1#配电站1#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
23719	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山205钢窗线	西南路加油站配电站2#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
23720	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山205钢窗线	西南路加油站配电站1#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
23721	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山205钢窗线	龙岗园2#配电站2#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
23722	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山205钢窗线	龙岗园2#配电站1#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
23723	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山205钢窗线	龙岗园1#配电站2#变压器	630	11	560.7	560.7	未进入负面清单	否	无	4.40%
23724	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山205钢窗线	龙岗园1#配电站1#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
23725	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山205钢窗线	公园里配电站2#变压器	630	50	315	315	未进入负面清单	否	无	20.00%
23726	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山205钢窗线	公园里配电站1#变压器	630	43	359.1	359.1	未进入负面清单	否	无	17.20%
23727	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	西南路配电站2#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
23728	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	西南路配电站1#变压器	630	20	504	504	未进入负面清单	否	无	8.00%
23729	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	通海花园配电站3#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
23730	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	通海花园配电站2#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
23731	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	通海花园配电站1#变压器	630	42	365.4	365.4	未进入负面清单	否	无	16.80%
23732	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	桃山新居箱式配电站1#变压器	630	20	504	504	未进入负面清单	否	无	8.00%
23733	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	桃山物业配电站2#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
23734	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	桃山物业配电站1#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
23735	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	莱州北配电站2#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
23736	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	莱州北配电站1#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
23737	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	胶州配电站2#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
23738	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	胶州配电站1#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
23739	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	城建花园箱式配电站2#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
23740	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	城建花园箱式配电站1#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
23741	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	常州配电站1#变压器	630	21	497.7	497.7	未进入负面清单	否	无	8.40%
23742	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	常州东配电站2#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
23743	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	常州东配电站1#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
23744	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山203连山线	心宁苑配电站2#变压器	800	47	424	424	未进入负面清单	否	无	18.80%
23745	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山203连山线	心宁苑配电站1#变压器	800	38	496	496	未进入负面清单	否	无	15.20%
23746	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山203连山线	龙头山1#箱式配电站1#变压器	630	122	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	48.80%
23747	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山203连山线	莱州西配电站2#变压器	630	23	485.1	485.1	未进入负面清单	否	无	9.20%
23748	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山203连山线	莱州西配电站1#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
23749	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山202星海乙线	星海嘉汇配电站3#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
23750	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山202星海乙线	星海嘉汇配电站2#变压器	800	61	312	312	未进入负面清单	否	无	24.40%
23751	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山202星海乙线	星海嘉汇配电站1#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
23752	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山202星海乙线	宏都筑景5#配电站1#变压器	800	44	448	448	未进入负面清单	否	无	17.60%
23753	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山202星海乙线	宏都筑景4#配电站2#变压器	800	33	536	536	未进入负面清单	否	无	13.20%
23754	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山202星海乙线	宏都筑景4#配电站1#变压器	800	62	304	304	未进入负面清单	否	无	24.80%

23755	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山202星海乙线	宏都筑景2#配电站2#变压器	800	50	400	400	未进入负面清单	否	无	20.00%
23756	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山202星海乙线	宏都筑景2#配电站1#变压器	800	27	584	584	未进入负面清单	否	无	10.80%
23757	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山111云麓乙线	云麓公馆5#配电站2#变压器	800	40	480	480	未进入负面清单	否	无	16.00%
23758	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山111云麓乙线	云麓公馆5#配电站1#变压器	800	48	416	416	未进入负面清单	否	无	19.20%
23759	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山111云麓乙线	云麓公馆2#配电站2#变压器	800	46	432	432	未进入负面清单	否	无	18.40%
23760	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山111云麓乙线	云麓公馆2#配电站1#变压器	800	47	424	424	未进入负面清单	否	无	18.80%
23761	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园3#配电站3#变压器	800	30	560	560	未进入负面清单	否	无	12.00%
23762	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园3#配电站2#变压器	800	46	432	432	未进入负面清单	否	无	18.40%
23763	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园3#配电站1#变压器	800	47	424	424	未进入负面清单	否	无	18.80%
23764	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园2#配电站3#变压器	800	46	432	432	未进入负面清单	否	无	18.40%
23765	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园2#配电站2#变压器	800	45	440	440	未进入负面清单	否	无	18.00%
23766	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园2#配电站1#变压器	800	45	440	440	未进入负面清单	否	无	18.00%
23767	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园1#配电站3#变压器	800	38	496	496	未进入负面清单	否	无	15.20%
23768	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园1#配电站2#变压器	800	42	464	464	未进入负面清单	否	无	16.80%
23769	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园1#配电站1#变压器	800	31	552	552	未进入负面清单	否	无	12.40%
23770	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	宅语原2#配电站2#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
23771	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	宅语原2#配电站1#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
23772	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	宅语原1#配电站2#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
23773	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	宅语原1#配电站1#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
23774	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	康派公寓A配电站3#变压器	800	54	368	368	未进入负面清单	否	无	21.60%
23775	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	康派公寓A配电站2#变压器	800	47	424	424	未进入负面清单	否	无	18.80%
23776	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	康派公寓A配电站1#变压器	800	27	584	584	未进入负面清单	否	无	10.80%
23777	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	东方圣荷西2#配电站2#变压器	800	19	648	648	未进入负面清单	否	无	7.60%
23778	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	东方圣荷西2#配电站1#变压器	800	45	440	440	未进入负面清单	否	无	18.00%
23779	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	东方圣荷西1#配电站2#变压器	800	43	456	456	未进入负面清单	否	无	17.20%
23780	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	东方圣荷西1#配电站1#变压器	800	47	424	424	未进入负面清单	否	无	18.80%
23781	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	水芙蓉竹2#配电站2#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
23782	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	水芙蓉竹2#配电站1#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
23783	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	水芙蓉竹1#配电站3#变压器	630	54	289.8	289.8	未进入负面清单	否	无	21.60%
23784	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	水芙蓉竹1#配电站2#变压器	630	46	340.2	340.2	未进入负面清单	否	无	18.40%
23785	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	水芙蓉竹1#配电站1#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
23786	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	健龙苑配电站4#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
23787	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	健龙苑配电站3#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
23788	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	健龙苑配电站2#变压器	630	45	346.5	346.5	未进入负面清单	否	无	18.00%
23789	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	健龙苑配电站1#变压器	630	21	497.7	497.7	未进入负面清单	否	无	8.40%
23790	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	福意园2#配电站2#变压器	800	52	384	384	未进入负面清单	否	无	20.80%
23791	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	福意园2#配电站1#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%
23792	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山108星化线	中药配电站1#变压器	500	26	370	370	未进入负面清单	否	无	10.40%
23793	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山108星化线	富华山庄北配电站1#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
23794	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	泰安花园2#配电站3#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
23795	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	泰安花园2#配电站2#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
23796	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	泰安花园2#配电站1#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
23797	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	泰安花园1#配电站4#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
23798	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	泰安花园1#配电站3#变压器	630	18	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	7.20%
23799	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	泰安花园1#配电站2#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
23800	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	泰安花园1#配电站1#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
23801	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	三环2#配电站2#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%

23802	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	三环2#配电站1#变压器	630	21	497.7	497.7	未进入负面清单	否	无	8.40%
23803	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	三环1#配电站2#变压器	630	13	548.1	548.1	未进入负面清单	否	无	5.20%
23804	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	三环1#配电站1#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
23805	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	璞石墅2#配电站2#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
23806	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	璞石墅2#配电站1#变压器	630	55	283.5	283.5	未进入负面清单	否	无	22.00%
23807	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	农园三分3#变压器	315	31	217.35	217.35	未进入负面清单	否	无	12.40%
23808	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	农园三分11间1右1#台变压器	315	39	192.15	192.15	未进入负面清单	否	无	15.60%
23809	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	龙居园3#配电站2#变压器	630	46	340.2	340.2	未进入负面清单	否	无	18.40%
23810	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	龙居园3#配电站1#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
23811	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	龙居园2#配电站2#变压器	630	48	327.6	327.6	未进入负面清单	否	无	19.20%
23812	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	龙居园2#配电站1#变压器	630	55	283.5	283.5	未进入负面清单	否	无	22.00%
23813	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	龙居园1#配电站2#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
23814	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	龙居园1#配电站1#变压器	630	42	365.4	365.4	未进入负面清单	否	无	16.80%
23815	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	福源9#配电站3#变压器	800	22	624	624	未进入负面清单	否	无	8.80%
23816	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	福源9#配电站2#变压器	800	19	648	648	未进入负面清单	否	无	7.60%
23817	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	福源9#配电站1#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%
23818	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	福源7#配电站3#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
23819	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	福源7#配电站2#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
23820	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	福源7#配电站1#变压器	630	18	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	7.20%
23821	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	福源11#配电站2#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
23822	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	福源11#配电站1#变压器	800	57	344	344	未进入负面清单	否	无	22.80%
23823	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	大华3#配电站2#变压器	630	14	541.8	541.8	未进入负面清单	否	无	5.60%
23824	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	大华3#配电站1#变压器	630	21	497.7	497.7	未进入负面清单	否	无	8.40%
23825	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	大华1#配电站2#变压器	800	57	344	344	未进入负面清单	否	无	22.80%
23826	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	大华1#配电站1#变压器	800	49	408	408	未进入负面清单	否	无	19.60%
23827	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海4#配电站3#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
23828	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海4#配电站2#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
23829	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海4#配电站1#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
23830	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海3#配电站3#变压器	630	44	352.8	352.8	未进入负面清单	否	无	17.60%
23831	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海3#配电站2#变压器	630	44	352.8	352.8	未进入负面清单	否	无	17.60%
23832	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海3#配电站1#变压器	630	45	346.5	346.5	未进入负面清单	否	无	18.00%
23833	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海1#配电站3#变压器	630	53	296.1	296.1	未进入负面清单	否	无	21.20%
23834	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海1#配电站2#变压器	630	41	371.7	371.7	未进入负面清单	否	无	16.40%
23835	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海1#配电站1#变压器	630	45	346.5	346.5	未进入负面清单	否	无	18.00%
23836	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府幼儿园箱式配电站1#变压器	315	21	248.85	248.85	未进入负面清单	否	无	8.40%
23837	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府二期C2配电站2#变压器	630	27	459.9	459.9	未进入负面清单	否	无	10.80%
23838	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府二期C2配电站1#变压器	630	48	327.6	327.6	未进入负面清单	否	无	19.20%
23839	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府二期C1配电站2#变压器	630	47	333.9	333.9	未进入负面清单	否	无	18.80%
23840	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府二期C1配电站1#变压器	630	46	340.2	340.2	未进入负面清单	否	无	18.40%
23841	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府二期B2配电站2#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
23842	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府二期B2配电站1#变压器	630	45	346.5	346.5	未进入负面清单	否	无	18.00%
23843	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府二期B1配电站2#变压器	630	49	321.3	321.3	未进入负面清单	否	无	19.60%
23844	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府二期B1配电站1#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
23845	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	国合锦里1#配电站2#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
23846	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	国合锦里1#配电站1#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
23847	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	第九频道1#配电站2#变压器	800	23	616	616	未进入负面清单	否	无	9.20%
23848	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	第九频道1#配电站1#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%

23849	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	组合机床箱式配电站1#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
23850	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	玉华小学配电站2#变压器	630	43	359.1	359.1	未进入负面清单	否	无	17.20%
23851	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	玉华小学配电站1#变压器	630	20	504	504	未进入负面清单	否	无	8.00%
23852	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	星海悦庭2#配电站2#变压器	630	56	277.2	277.2	未进入负面清单	否	无	22.40%
23853	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	星海悦庭2#配电站1#变压器	630	29	447.3	447.3	未进入负面清单	否	无	11.60%
23854	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	顺达配电站2#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
23855	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	顺达配电站1#变压器	630	13	548.1	548.1	未进入负面清单	否	无	5.20%
23856	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	莲花湾F区3#配电站3#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
23857	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	莲花湾F区3#配电站2#变压器	800	26	592	592	未进入负面清单	否	无	10.40%
23858	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	莲花湾F区3#配电站1#变压器	800	35	520	520	未进入负面清单	否	无	14.00%
23859	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	莲花湾B区4#配电站3#变压器	800	37	504	504	未进入负面清单	否	无	14.80%
23860	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	莲花湾B区4#配电站2#变压器	800	35	520	520	未进入负面清单	否	无	14.00%
23861	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	莲花湾B区4#配电站1#变压器	800	13	696	696	未进入负面清单	否	无	5.20%
23862	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	莲花湾B区2#配电站2#变压器	800	24	608	608	未进入负面清单	否	无	9.60%
23863	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	莲花湾B区2#配电站1#变压器	800	35	520	520	未进入负面清单	否	无	14.00%
23864	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	集贤配电站1#变压器	800	43	456	456	未进入负面清单	否	无	17.20%
23865	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	宏昌大厦配电站2#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
23866	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	宏昌大厦配电站1#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
23867	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	国泰配电站1#变压器	630	50	315	315	未进入负面清单	否	无	20.00%
23868	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	奔驰配电站1#变压器	630	52	302.4	302.4	未进入负面清单	否	无	20.80%
23869	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	正仁台变压器	400	40	240	240	未进入负面清单	否	无	16.00%
23870	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	亿达新世界B区配电站2#变压器	1000	54	460	460	未进入负面清单	否	无	21.60%
23871	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	亿达新世界B区配电站1#变压器	1000	29	710	710	未进入负面清单	否	无	11.60%
23872	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	星海绿山城2#配电站2#变压器	630	56	277.2	277.2	未进入负面清单	否	无	22.40%
23873	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	星海绿山城2#配电站1#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
23874	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	胜利花园中心配电站1#变压器	800	28	576	576	未进入负面清单	否	无	11.20%
23875	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	商都2#箱式配电站1#变压器	500	33	335	335	未进入负面清单	否	无	13.20%
23876	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	商都1#箱式配电站1#变压器	500	15	425	425	未进入负面清单	否	无	6.00%
23877	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	教师大厦3#配电站1#变压器	800	37	504	504	未进入负面清单	否	无	14.80%
23878	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	教师大厦2#配电站1#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
23879	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	教师大厦1#配电站1#变压器	800	57	344	344	未进入负面清单	否	无	22.80%
23880	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	对山台变压器	400	17	332	332	未进入负面清单	否	无	6.80%
23881	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭211软件园线	新新园南2#配电站2#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
23882	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭211软件园线	新新园南2#配电站1#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
23883	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭211软件园线	新新园南1#配电站4#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
23884	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭211软件园线	新新园南1#配电站3#变压器	630	44	352.8	352.8	未进入负面清单	否	无	17.60%
23885	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭211软件园线	新新园南1#配电站2#变压器	630	27	459.9	459.9	未进入负面清单	否	无	10.80%
23886	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭211软件园线	新新园南1#配电站1#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
23887	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭211软件园线	国际公寓1#配电站2#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
23888	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭211软件园线	国际公寓1#配电站1#变压器	630	27	459.9	459.9	未进入负面清单	否	无	10.80%
23889	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	学苑九号1#配电站2#变压器	630	53	296.1	296.1	未进入负面清单	否	无	21.20%
23890	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	学苑九号1#配电站1#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
23891	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	弘基三期4#配电站3#变压器	800	54	368	368	未进入负面清单	否	无	21.60%
23892	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	弘基三期4#配电站2#变压器	800	35	520	520	未进入负面清单	否	无	14.00%
23893	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	弘基三期4#配电站1#变压器	800	58	336	336	未进入负面清单	否	无	23.20%
23894	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	弘基三期2#配电站2#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
23895	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	弘基三期2#配电站1#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%

23896	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	弘基三期1#配电站3#变压器	800	48	416	416	未进入负面清单	否	无	19.20%
23897	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	弘基三期1#配电站2#变压器	800	59	328	328	未进入负面清单	否	无	23.60%
23898	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	弘基三期1#配电站1#变压器	800	34	528	528	未进入负面清单	否	无	13.60%
23899	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭206庙北线	鑫凌北2#箱式配电站1#变压器	315	32	214.2	214.2	未进入负面清单	否	无	12.80%
23900	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭206庙北线	头道沟干6#变压器	250	35	162.5	162.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
23901	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭206庙北线	蓝星花园中心配电站2#变压器	800	58	336	336	未进入负面清单	否	无	23.20%
23902	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭206庙北线	蓝星花园中心配电站1#变压器	800	35	520	520	未进入负面清单	否	无	14.00%
23903	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭108窑沟线	窑沟分3#变压器	315	25	236.25	236.25	未进入负面清单	否	无	10.00%
23904	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭108窑沟线	庙岭台变压器	30	20	24	24	未进入负面清单	否	无	8.00%
23905	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉4#配电站3#变压器	630	43	359.1	359.1	未进入负面清单	否	无	17.20%
23906	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉4#配电站2#变压器	630	43	359.1	359.1	未进入负面清单	否	无	17.20%
23907	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉4#配电站1#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
23908	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉3#配电站2#变压器	630	27	459.9	459.9	未进入负面清单	否	无	10.80%
23909	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉3#配电站1#变压器	630	41	371.7	371.7	未进入负面清单	否	无	16.40%
23910	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉2#中心配电站2#变压器	800	16	672	672	未进入负面清单	否	无	6.40%
23911	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉2#中心配电站1#变压器	800	60	320	320	未进入负面清单	否	无	24.00%
23912	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉1#中心配电站2#变压器	800	43	456	456	未进入负面清单	否	无	17.20%
23913	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉1#中心配电站1#变压器	800	49	408	408	未进入负面清单	否	无	19.60%
23914	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉1#配电站3#变压器	800	34	528	528	未进入负面清单	否	无	13.60%
23915	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉1#配电站2#变压器	800	33	536	536	未进入负面清单	否	无	13.20%
23916	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉1#配电站1#变压器	800	44	448	448	未进入负面清单	否	无	17.60%
23917	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	红凌路中心配电站1#变压器	630	51	308.7	308.7	未进入负面清单	否	无	20.40%
23918	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	红凌路1#配电站3#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
23919	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	红凌路1#配电站2#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
23920	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	红凌路1#配电站1#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
23921	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	东方圣克拉III期6#配电站2#变压器	800	30	560	560	未进入负面清单	否	无	12.00%
23922	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	东方圣克拉III期6#配电站1#变压器	800	40	480	480	未进入负面清单	否	无	16.00%
23923	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	东方圣克拉III期4#配电站2#变压器	800	28	576	576	未进入负面清单	否	无	11.20%
23924	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	东方圣克拉III期4#配电站1#变压器	800	56	352	352	未进入负面清单	否	无	22.40%
23925	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	东方圣克拉III期3#配电站2#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
23926	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	东方圣克拉III期3#配电站1#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%
23927	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭104红凌线	鑫凌北1#箱式配电站1#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
23928	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭104红凌线	头道沟干16右3#变压器	400	30	280	280	未进入负面清单	否	无	12.00%
23929	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭104红凌线	庙岭村二分8#变压器	100	30	70	70	未进入负面清单	否	无	12.00%
23930	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城8#配电站3#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
23931	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城8#配电站2#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
23932	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城8#配电站1#变压器	630	44	352.8	352.8	未进入负面清单	否	无	17.60%
23933	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城6#配电站2#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
23934	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城6#配电站1#变压器	800	38	496	496	未进入负面清单	否	无	15.20%
23935	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城4#配电站3#变压器	630	42	365.4	365.4	未进入负面清单	否	无	16.80%
23936	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城4#配电站2#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
23937	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城4#配电站1#变压器	630	22	491.4	491.4	未进入负面清单	否	无	8.80%

23938	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城2#中心配电站2#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
23939	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城2#中心配电站1#变压器	630	57	270.9	270.9	未进入负面清单	否	无	22.80%
23940	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城15#配电站3#变压器	800	32	544	544	未进入负面清单	否	无	12.80%
23941	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城15#配电站2#变压器	800	56	352	352	未进入负面清单	否	无	22.40%
23942	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城15#配电站1#变压器	800	35	520	520	未进入负面清单	否	无	14.00%
23943	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城11#配电站2#变压器	800	38	496	496	未进入负面清单	否	无	15.20%
23944	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城11#配电站1#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
23945	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城10#配电站3#变压器	800	37	504	504	未进入负面清单	否	无	14.80%
23946	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城10#配电站2#变压器	800	59	328	328	未进入负面清单	否	无	23.60%
23947	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城10#配电站1#变压器	800	37	504	504	未进入负面清单	否	无	14.80%
23948	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城1#中心配电站1#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
23949	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城1#配电站3#变压器	800	38	496	496	未进入负面清单	否	无	15.20%
23950	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城1#配电站2#变压器	800	13	696	696	未进入负面清单	否	无	5.20%
23951	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城1#配电站1#变压器	800	35	520	520	未进入负面清单	否	无	14.00%
23952	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	大华、锦绣华城回迁楼中心配电站2#变压器	800	42	464	464	未进入负面清单	否	无	16.80%
23953	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	大华、锦绣华城回迁楼中心配电站1#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
23954	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	大华、锦绣华城回迁楼1#配电站3#变压器	800	27	584	584	未进入负面清单	否	无	10.80%
23955	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	大华、锦绣华城回迁楼1#配电站2#变压器	800	49	408	408	未进入负面清单	否	无	19.60%
23956	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	大华、锦绣华城回迁楼1#配电站1#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
23957	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城别墅区1#配电站2#变压器	800	43	456	456	未进入负面清单	否	无	17.20%
23958	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城别墅区1#配电站1#变压器	800	59	328	328	未进入负面清单	否	无	23.60%
23959	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城D1区中心配电站2#变压器	800	57	344	344	未进入负面清单	否	无	22.80%
23960	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城D1区中心配电站1#变压器	800	58	336	336	未进入负面清单	否	无	23.20%
23961	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城24#配电站2#变压器	630	44	352.8	352.8	未进入负面清单	否	无	17.60%
23962	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城24#配电站1#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
23963	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城22#配电站3#变压器	800	25	600	600	未进入负面清单	否	无	10.00%
23964	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城22#配电站2#变压器	800	31	552	552	未进入负面清单	否	无	12.40%
23965	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城22#配电站1#变压器	800	21	632	632	未进入负面清单	否	无	8.40%
23966	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城20#配电站3#变压器	800	48	416	416	未进入负面清单	否	无	19.20%
23967	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城20#配电站2#变压器	800	54	368	368	未进入负面清单	否	无	21.60%
23968	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城20#配电站1#变压器	800	30	560	560	未进入负面清单	否	无	12.00%
23969	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城18#配电站3#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
23970	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城18#配电站2#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
23971	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城18#配电站1#变压器	630	22	491.4	491.4	未进入负面清单	否	无	8.80%
23972	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城17#配电站2#变压器	630	47	333.9	333.9	未进入负面清单	否	无	18.80%
23973	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城17#配电站1#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
23974	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城13#配电站2#变压器	800	37	504	504	未进入负面清单	否	无	14.80%
23975	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城13#配电站1#变压器	800	35	520	520	未进入负面清单	否	无	14.00%
23976	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭101庙工线	新新园北5#配电站2#变压器	630	110	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	44.00%

23977	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭101庙工线	新新园北5#配电站1#变压器	630	23	485.1	485.1	未进入负面清单	否	无	9.20%
23978	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭101庙工线	庙岭西箱式配电站1#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
23979	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭101庙工线	庙岭南箱式配电站1#变压器	630	29	447.3	447.3	未进入负面清单	否	无	11.60%
23980	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭101庙工线	庙岭北箱式配电站1#变压器	315	33	211.05	211.05	未进入负面清单	否	无	13.20%
23981	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏211宏业线	西苑花园2#配电站2#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
23982	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏211宏业线	西苑花园2#配电站1#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
23983	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏211宏业线	西苑花园1#配电站2#变压器	630	41	371.7	371.7	未进入负面清单	否	无	16.40%
23984	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏211宏业线	西苑花园1#配电站1#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
23985	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏211宏业线	未来星城配电站2#变压器	800	58	336	336	未进入负面清单	否	无	23.20%
23986	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏211宏业线	未来星城配电站1#变压器	800	26	592	592	未进入负面清单	否	无	10.40%
23987	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	通讯部队配电站2#变压器	630	23	485.1	485.1	未进入负面清单	否	无	9.20%
23988	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	通讯部队配电站1#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
23989	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	鹏程西配电站2#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
23990	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	鹏程西配电站1#变压器	500	17	415	415	未进入负面清单	否	无	6.80%
23991	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	鹏程配电站3#变压器	630	16	529.2	529.2	未进入负面清单	否	无	6.40%
23992	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	鹏程配电站2#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
23993	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	鹏程配电站1#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
23994	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	辽师南配电站1#变压器	500	36	320	320	未进入负面清单	否	无	14.40%
23995	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	兰玉配电站2#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
23996	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	兰玉配电站1#变压器	500	18	410	410	未进入负面清单	否	无	7.20%
23997	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	芙蓉园中心配电站2#变压器	800	61	312	312	未进入负面清单	否	无	24.40%
23998	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	芙蓉园中心配电站1#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
23999	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	二干配电站1#变压器	630	29	447.3	447.3	未进入负面清单	否	无	11.60%
24000	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	二干东配电站1#变压器	630	43	359.1	359.1	未进入负面清单	否	无	17.20%
24001	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	云川源境4#配电站2#变压器	800	40	480	480	未进入负面清单	否	无	16.00%
24002	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	云川源境4#配电站1#变压器	800	37	504	504	未进入负面清单	否	无	14.80%
24003	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	云川源境3#配电站2#变压器	800	31	552	552	未进入负面清单	否	无	12.40%
24004	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	云川源境3#配电站1#变压器	800	25	600	600	未进入负面清单	否	无	10.00%
24005	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	云川源境1#配电站2#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
24006	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	云川源境1#配电站1#变压器	630	29	447.3	447.3	未进入负面清单	否	无	11.60%
24007	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	美凯龙3#配电站2#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
24008	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	美凯龙3#配电站1#变压器	800	40	480	480	未进入负面清单	否	无	16.00%
24009	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	美凯龙1#配电站2#变压器	800	28	576	576	未进入负面清单	否	无	11.20%
24010	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	美凯龙1#配电站1#变压器	800	55	360	360	未进入负面清单	否	无	22.00%
24011	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	马栏广场配电站2#变压器	500	39	305	305	未进入负面清单	否	无	15.60%
24012	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	马栏广场配电站1#变压器	500	43	285	285	未进入负面清单	否	无	17.20%
24013	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	马栏分10#台2#变压器	400	37	252	252	未进入负面清单	否	无	14.80%
24014	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	马栏分10#台1#变压器	400	31	276	276	未进入负面清单	否	无	12.40%
24015	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	马栏北街配电站2#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
24016	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	马栏北街配电站1#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
24017	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	兰园西配电站2#变压器	630	23	485.1	485.1	未进入负面清单	否	无	9.20%
24018	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	兰园西配电站1#变压器	630	23	485.1	485.1	未进入负面清单	否	无	9.20%
24019	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	红旗干38#变压器	315	21	248.85	248.85	未进入负面清单	否	无	8.40%
24020	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	红旗干37#变压器	315	33	211.05	211.05	未进入负面清单	否	无	13.20%
24021	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	红旗东路南2#配电站2#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
24022	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	红旗东路南2#配电站1#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
24023	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	红旗东路南1#配电站2#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%



24024	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	红旗东路南1#配电站1#变压器	630	18	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	7.20%
24025	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	红凌北配电站2#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
24026	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	红凌北配电站1#变压器	630	23	485.1	485.1	未进入负面清单	否	无	9.20%
24027	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	逸彩园中心配电站4#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
24028	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	逸彩园中心配电站3#变压器	630	27	459.9	459.9	未进入负面清单	否	无	10.80%
24029	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	逸彩园中心配电站2#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
24030	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	逸彩园中心配电站1#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
24031	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	万合新家园配电站2#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
24032	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	万合新家园配电站1#变压器	630	18	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	7.20%
24033	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	天丰街1#中心配电站2#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
24034	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	马栏市场配电站2#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
24035	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	马栏市场配电站1#变压器	630	20	504	504	未进入负面清单	否	无	8.00%
24036	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	马栏北街箱式配电站1#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
24037	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	兰丰配电站1#变压器	630	104.29	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	41.72%
24038	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	兰丰北配电站1#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
24039	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	红旗二分1右1#变压器	315	90.54	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	36.22%
24040	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	里程配电站2#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
24041	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	里程南配电站2#变压器	630	41	371.7	371.7	未进入负面清单	否	无	16.40%
24042	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	里程南配电站1#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
24043	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	红旗东路北9#配电站2#变压器	1000	30	700	700	未进入负面清单	否	无	12.00%
24044	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	红旗东路北9#配电站1#变压器	1000	35	650	650	未进入负面清单	否	无	14.00%
24045	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	红旗东路北8#配电站2#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
24046	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	红旗东路北8#配电站1#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
24047	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	红旗东路北10#配电站3#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
24048	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	红旗东路北10#配电站2#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
24049	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	红旗东路北10#配电站1#变压器	630	18	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	7.20%
24050	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	耕海山尚中心配电站2#变压器	630	45	346.5	346.5	未进入负面清单	否	无	18.00%
24051	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	耕海山尚中心配电站1#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
24052	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	彩虹园配电站2#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
24053	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	彩虹园配电站1#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
24054	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏203兰丰线	红旗东路北7#配电站2#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
24055	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏203兰丰线	红旗东路北7#配电站1#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
24056	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏203兰丰线	观山满庭芳4#配电站2#变压器	800	35	520	520	未进入负面清单	否	无	14.00%
24057	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏203兰丰线	观山满庭芳4#配电站1#变压器	800	21	632	632	未进入负面清单	否	无	8.40%
24058	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏203兰丰线	观山满庭芳2#配电站2#变压器	800	34	528	528	未进入负面清单	否	无	13.60%
24059	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏203兰丰线	观山满庭芳2#配电站1#变压器	800	22	624	624	未进入负面清单	否	无	8.80%
24060	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏106马甸线	幸福小区2#配电站3#变压器	630	18	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	7.20%
24061	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏106马甸线	幸福小区2#配电站2#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
24062	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏106马甸线	幸福小区2#配电站1#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
24063	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏106马甸线	幸福小区1#配电站2#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
24064	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏106马甸线	幸福小区1#配电站1#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
24065	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏106马甸线	西厢街箱式配电站1#变压器	500	13	435	435	未进入负面清单	否	无	5.20%
24066	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏106马甸线	兰青配电站1#变压器	400	102.77	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	41.11%
24067	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	亿达学苑配电站2#变压器	800	23	616	616	未进入负面清单	否	无	9.20%
24068	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	亿达学苑配电站1#变压器	800	33	536	536	未进入负面清单	否	无	13.20%
24069	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	铁院公寓2#配电站2#变压器	800	48	416	416	未进入负面清单	否	无	19.20%
24070	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	铁院公寓2#配电站1#变压器	800	20	640	640	未进入负面清单	否	无	8.00%

24071	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	铁院公寓1#配电站2#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
24072	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	铁院公寓1#配电站1#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
24073	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	马栏河台变压器	315	23	242.55	242.55	未进入负面清单	否	无	9.20%
24074	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	兰溪文苑4#配电站2#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
24075	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	兰溪文苑4#配电站1#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
24076	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	兰溪文苑3#配电站2#变压器	630	54	289.8	289.8	未进入负面清单	否	无	21.60%
24077	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	兰溪文苑3#配电站1#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
24078	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	兰溪文苑2#配电站2#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
24079	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	兰溪文苑2#配电站1#变压器	630	29	447.3	447.3	未进入负面清单	否	无	11.60%
24080	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	兰溪文苑1#配电站2#变压器	630	42	365.4	365.4	未进入负面清单	否	无	16.80%
24081	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	兰溪文苑1#配电站1#变压器	630	41	371.7	371.7	未进入负面清单	否	无	16.40%
24082	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	芙蓉园中心配电站3#变压器	800	54	368	368	未进入负面清单	否	无	21.60%
24083	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏104马西线	辽师配电站2#变压器	500	30	350	350	未进入负面清单	否	无	12.00%
24084	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏104马西线	辽师配电站1#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
24085	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏104马西线	兰秀配电站2#变压器	630	44	352.8	352.8	未进入负面清单	否	无	17.60%
24086	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏104马西线	兰秀配电站1#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
24087	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	阳光百合配电站2#变压器	630	58	264.6	264.6	未进入负面清单	否	无	23.20%
24088	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	阳光百合配电站1#变压器	630	44	352.8	352.8	未进入负面清单	否	无	17.60%
24089	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	宏宇配电站3#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
24090	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	宏宇配电站2#变压器	630	41	371.7	371.7	未进入负面清单	否	无	16.40%
24091	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	宏宇配电站1#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
24092	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北6#配电站2#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
24093	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北6#配电站1#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
24094	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北5#配电站3#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
24095	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北5#配电站2#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
24096	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北5#配电站1#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
24097	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北4#配电站2#变压器	630	41	371.7	371.7	未进入负面清单	否	无	16.40%
24098	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北4#配电站1#变压器	630	14	541.8	541.8	未进入负面清单	否	无	5.60%
24099	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北3#配电站3#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
24100	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北3#配电站2#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
24101	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北3#配电站1#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
24102	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北3#配电站1#变压器	630	29	447.3	447.3	未进入负面清单	否	无	11.60%
24103	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北2#配电站2#变压器	630	100	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	40.00%
24104	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北2#配电站1#变压器	630	128.82	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	51.53%
24105	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北1#配电站2#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
24106	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北1#配电站1#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
24107	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	百合园箱式配电站1#变压器	630	27	459.9	459.9	未进入负面清单	否	无	10.80%
24108	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园中心配电站1#变压器	800	25	600	600	未进入负面清单	否	无	10.00%
24109	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园6#配电站2#变压器	800	33	536	536	未进入负面清单	否	无	13.20%
24110	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园6#配电站1#变压器	800	19	648	648	未进入负面清单	否	无	7.60%
24111	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园5#配电站2#变压器	800	29	568	568	未进入负面清单	否	无	11.60%
24112	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园5#配电站1#变压器	800	14	688	688	未进入负面清单	否	无	5.60%
24113	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园3#配电站2#变压器	800	22	624	624	未进入负面清单	否	无	8.80%
24114	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园3#配电站1#变压器	800	40	480	480	未进入负面清单	否	无	16.00%
24115	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园1#配电站2#变压器	800	18	656	656	未进入负面清单	否	无	7.20%
24116	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园1#配电站1#变压器	800	19	648	648	未进入负面清单	否	无	7.60%
24117	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	双雍阁1#箱变变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%

24118	沙河供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	恒富园5#配电站2#变压器	800	20	640	640	未进入负面清单	否	无	8.00%
24119	沙河供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	恒富园5#配电站1#变压器	800	22	624	624	未进入负面清单	否	无	8.80%
24120	沙河供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	恒富园3#配电站2#变压器	800	20	640	640	未进入负面清单	否	无	8.00%
24121	沙河供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	恒富园3#配电站1#变压器	800	12	704	704	未进入负面清单	否	无	4.80%
24122	沙河供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	恒富园1#配电站3#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
24123	沙河供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	恒富园1#配电站2#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
24124	沙河供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	恒富园1#配电站1#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
24125	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟206侯一线	御东联2#配电站3#变压器	800	19	648	648	未进入负面清单	否	无	7.60%
24126	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟206侯一线	御东联2#配电站2#变压器	800	23	616	616	未进入负面清单	否	无	9.20%
24127	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟206侯一线	御东联2#配电站1#变压器	800	40	480	480	未进入负面清单	否	无	16.00%
24128	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	造船中学配电站1#变压器	630	29	447.3	447.3	未进入负面清单	否	无	11.60%
24129	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	香三村支7#变压器	200	42	116	116	未进入负面清单	否	无	16.80%
24130	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	沙河配电站1#变压器	630	117	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	46.80%
24131	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	香海花园1#配电站2#变压器	800	19	648	648	未进入负面清单	否	无	7.60%
24132	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	香海花园1#配电站1#变压器	800	28	576	576	未进入负面清单	否	无	11.20%
24133	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	香川2#配电站1#变压器	630	110	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	44.00%
24134	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	香川1#配电站2#变压器	630	16	529.2	529.2	未进入负面清单	否	无	6.40%
24135	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	香川1#配电站1#变压器	400	28	288	288	未进入负面清单	否	无	11.20%
24136	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	五中箱式配电站1#变压器	630	16	529.2	529.2	未进入负面清单	否	无	6.40%
24137	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	沙能北配电站3#变压器	630	101	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	40.40%
24138	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	沙能北配电站2#变压器	800	105	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	42.00%
24139	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	沙能北配电站1#变压器	630	80	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	32.00%
24140	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	沙龙街箱式配电站变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
24141	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	车家公寓1#配电站2#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
24142	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	车家公寓1#配电站1#变压器	630	10	567	567	未进入负面清单	否	无	4.00%
24143	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	一干配电站3#变压器	630	111	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	44.40%
24144	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	一干配电站2#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
24145	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	一干配电站1#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
24146	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	一干北配电站3#变压器	800	31	552	552	未进入负面清单	否	无	12.40%
24147	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	一干北配电站2#变压器	800	34	528	528	未进入负面清单	否	无	13.60%
24148	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	一干北配电站1#变压器	800	21	632	632	未进入负面清单	否	无	8.40%
24149	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	十三局配电站3#变压器	630	21	497.7	497.7	未进入负面清单	否	无	8.40%
24150	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	十三局配电站2#变压器	630	23	485.1	485.1	未进入负面清单	否	无	9.20%
24151	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	十三局配电站1#变压器	630	23	485.1	485.1	未进入负面清单	否	无	9.20%
24152	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	沙林配电站3#变压器	630	21	497.7	497.7	未进入负面清单	否	无	8.40%
24153	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	沙林配电站2#变压器	400	41	236	236	未进入负面清单	否	无	16.40%
24154	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	沙林配电站1#变压器	630	100	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	40.00%
24155	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	沙城西配电站2#变压器	630	80	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	32.00%
24156	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	沙城西配电站1#变压器	630	110	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	44.00%
24157	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	轻工学院配电站1#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
24158	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	七干配电站4#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
24159	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	七干配电站3#变压器	630	23	485.1	485.1	未进入负面清单	否	无	9.20%
24160	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	七干配电站2#变压器	630	45	346.5	346.5	未进入负面清单	否	无	18.00%
24161	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	七干配电站1#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
24162	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	柳馨花园配电站2#变压器	800	48	416	416	未进入负面清单	否	无	19.20%
24163	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	柳馨花园配电站1#变压器	800	59	328	328	未进入负面清单	否	无	23.60%
24164	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	李家村支6#变压器	500	31	345	345	未进入负面清单	否	无	12.40%
24165	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	花雨配电站4#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
24166	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	花雨配电站3#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
24167	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	花雨配电站2#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
24168	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	花雨配电站1#变压器	630	22	491.4	491.4	未进入负面清单	否	无	8.80%
24169	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	敦煌西配电站1#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
24170	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟202春苑线	新居佳园中心配电站2#变压器	800	23	616	616	未进入负面清单	否	无	9.20%
24171	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟202春苑线	新居佳园中心配电站1#变压器	800	31	552	552	未进入负面清单	否	无	12.40%
24172	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟202春苑线	沙能西配电站2#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
24173	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟202春苑线	沙能西配电站1#变压器	630	22	491.4	491.4	未进入负面清单	否	无	8.80%
24174	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟202春苑线	沙能配电站2#变压器	400	14	344	344	未进入负面清单	否	无	5.60%
24175	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟202春苑线	沙能配电站1#变压器	630	16	529.2	529.2	未进入负面清单	否	无	6.40%
24176	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟202春苑线	沙龙配电站1#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%

24177	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	丝绸配电站2#变压器	500	11	445	445	未进入负面清单	否	无	4.40%
24178	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	丝绸配电站1#变压器	400	34	264	264	未进入负面清单	否	无	13.60%
24179	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	丝绸1#配电站2#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
24180	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	丝绸1#配电站1#变压器	630	27	459.9	459.9	未进入负面清单	否	无	10.80%
24181	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	沙能东配电站2#变压器	400	41	236	236	未进入负面清单	否	无	16.40%
24182	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	沙能东配电站1#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
24183	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	敦煌南配电站3#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
24184	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	敦煌南配电站2#变压器	630	20	504	504	未进入负面清单	否	无	8.00%
24185	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	敦煌南配电站1#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
24186	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	友谊东配电站2#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
24187	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	友谊东配电站1#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
24188	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	香园配电站2#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
24189	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	香园配电站1#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
24190	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	香锦西配电站1#变压器	630	44	352.8	352.8	未进入负面清单	否	无	17.60%
24191	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	香海花园2#配电站2#变压器	800	35	520	520	未进入负面清单	否	无	14.00%
24192	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	香海花园2#配电站1#变压器	800	42	464	464	未进入负面清单	否	无	16.80%
24193	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	香工配电站1#变压器	800	13	696	696	未进入负面清单	否	无	5.20%
24194	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	大世界2#配电站2#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
24195	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	大世界2#配电站1#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
24196	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	大世界1#配电站2#变压器	630	21	497.7	497.7	未进入负面清单	否	无	8.40%
24197	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	大世界1#配电站1#变压器	630	21	497.7	497.7	未进入负面清单	否	无	8.40%
24198	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	车家公寓2#配电站2#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
24199	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	车家公寓2#配电站1#变压器	630	27	459.9	459.9	未进入负面清单	否	无	10.80%
24200	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟106东联线	御东联1#配电站3#变压器	800	37	504	504	未进入负面清单	否	无	14.80%
24201	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟106东联线	御东联1#配电站2#变压器	800	31	552	552	未进入负面清单	否	无	12.40%
24202	沙河供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟106东联线	御东联1#配电站1#变压器	800	25	600	600	未进入负面清单	否	无	10.00%
24203	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁212百年汇线	福佳国宅2#配电站2#变压器	800	27	584	584	未进入负面清单	否	无	10.80%
24204	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁212百年汇线	福佳国宅2#配电站1#变压器	800	50	400	400	未进入负面清单	否	无	20.00%
24205	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁212百年汇线	百年汇线中心配电站2#变压器	800	59	328	328	未进入负面清单	否	无	23.60%
24206	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	云海配电站1#变压器	400	138	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	55.20%
24207	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	扬州配电站2#变压器	630	27	459.9	459.9	未进入负面清单	否	无	10.80%
24208	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	扬州配电站1#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
24209	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	星浦庄园2#配电站2#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
24210	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	星浦庄园2#配电站1#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
24211	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	星浦庄园1#配电站3#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
24212	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	星浦庄园1#配电站2#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
24213	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	星浦庄园1#配电站1#变压器	630	38	390.6	390.6	未进入负面清单	否	无	15.20%
24214	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	孙家沟分5#变压器	400	120	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	48.00%
24215	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	孙家沟分3#变压器	315	100	0	0	进入负面清单	否	2024.12.30	40.00%
24216	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	龙门配电站1#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
24217	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁209苏州线	玉门东配电站2#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
24218	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁209苏州线	玉门东配电站1#变压器	630	21	497.7	497.7	未进入负面清单	否	无	8.40%
24219	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁209苏州线	星海壹景中心配电站1#变压器	800	47	424	424	未进入负面清单	否	无	18.80%
24220	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁209苏州线	台净配电站1#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
24221	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁209苏州线	台净分10#变压器	315	43	179.55	179.55	未进入负面清单	否	无	17.20%
24222	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁209苏州线	苏州东配电站1#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
24223	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	星海华庭配电站2#变压器	800	26	592	592	未进入负面清单	否	无	10.40%
24224	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	星海华庭配电站1#变压器	800	45	440	440	未进入负面清单	否	无	18.00%
24225	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	星海大弟2#配电站3#变压器	630	52	302.4	302.4	未进入负面清单	否	无	20.80%
24226	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	星海大弟2#配电站2#变压器	630	42	365.4	365.4	未进入负面清单	否	无	16.80%
24227	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	星海大弟2#配电站1#变压器	630	47	333.9	333.9	未进入负面清单	否	无	18.80%
24228	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	星海大弟1#配电站3#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
24229	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	星海大弟1#配电站2#变压器	630	47	333.9	333.9	未进入负面清单	否	无	18.80%
24230	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	星海大弟1#配电站1#变压器	630	47	333.9	333.9	未进入负面清单	否	无	18.80%
24231	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	宏都筑景6#配电站2#变压器	800	32	544	544	未进入负面清单	否	无	12.80%
24232	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	宏都筑景6#配电站1#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%
24233	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	宏都筑景3#配电站2#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%
24234	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	宏都筑景3#配电站1#变压器	630	51	308.7	308.7	未进入负面清单	否	无	20.40%
24235	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	宏都筑景1#配电站1#变压器	800	46	432	432	未进入负面清单	否	无	18.40%

24236	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁207海月线	亿欣花园配电站2#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
24237	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁207海月线	亿欣花园配电站1#变压器	630	44	352.8	352.8	未进入负面清单	否	无	17.60%
24238	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁207海月线	海月配电站1#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
24239	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁207海月线	海月北配电站3#变压器	630	302	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
24240	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁207海月线	海月北配电站2#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
24241	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁207海月线	海月北配电站1#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
24242	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁206海州线	星海蓝山配电站1#变压器	800	58	336	336	未进入负面清单	否	无	23.20%
24243	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁206海州线	星海嘉园箱式配电站1#变压器	630	39	384.3	384.3	未进入负面清单	否	无	15.60%
24244	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁206海州线	富华山庄南配电站1#变压器	630	27	459.9	459.9	未进入负面清单	否	无	10.80%
24245	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁203星城线	城堡酒店配电站2#变压器	630	22	491.4	491.4	未进入负面清单	否	无	8.80%
24246	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁203星城线	城堡酒店配电站1#变压器	630	26	466.2	466.2	未进入负面清单	否	无	10.40%
24247	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁111丽庭线	富丽庭2#配电站3#变压器	800	40	480	480	未进入负面清单	否	无	16.00%
24248	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁111丽庭线	富丽庭2#配电站2#变压器	800	48	416	416	未进入负面清单	否	无	19.20%
24249	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁111丽庭线	富丽庭2#配电站1#变压器	800	34	528	528	未进入负面清单	否	无	13.60%
24250	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁111丽庭线	富丽庭1#配电站2#变压器	800	47	424	424	未进入负面清单	否	无	18.80%
24251	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁111丽庭线	富丽庭1#配电站1#变压器	800	26	592	592	未进入负面清单	否	无	10.40%
24252	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	星海国府1#配电站2#变压器	630	48	327.6	327.6	未进入负面清单	否	无	19.20%
24253	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	星海国府1#配电站1#变压器	630	45	346.5	346.5	未进入负面清单	否	无	18.00%
24254	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	星海宾馆箱式配电站1#变压器	315	28	226.8	226.8	未进入负面清单	否	无	11.20%
24255	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	景云配电站1#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
24256	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	景滨2#箱式配电站2#变压器	400	28	288	288	未进入负面清单	否	无	11.20%
24257	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	景滨2#箱式配电站1#变压器	400	41	236	236	未进入负面清单	否	无	16.40%
24258	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	景滨1#箱式配电站2#变压器	500	24	380	380	未进入负面清单	否	无	9.60%
24259	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	景滨1#箱式配电站1#变压器	500	23	385	385	未进入负面清单	否	无	9.20%
24260	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	黑石分4左2#变压器	400	40	240	240	未进入负面清单	否	无	16.00%
24261	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	黑石分4#变压器	315	28	226.8	226.8	未进入负面清单	否	无	11.20%
24262	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	杭州配电站1#变压器	630	21	497.7	497.7	未进入负面清单	否	无	8.40%
24263	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	杭州街箱式配电站1#变压器	500	37	315	315	未进入负面清单	否	无	14.80%
24264	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	杭州街1#箱式配电站1#变压器	630	16	529.2	529.2	未进入负面清单	否	无	6.40%
24265	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	帝景星海中心配电站2#变压器	800	50	400	400	未进入负面清单	否	无	20.00%
24266	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	星海国府2#配电站2#变压器	1000	35	650	650	未进入负面清单	否	无	14.00%
24267	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	星海国府2#配电站1#变压器	500	30	350	350	未进入负面清单	否	无	12.00%
24268	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	西长街2#箱式配电站1#变压器	630	29	447.3	447.3	未进入负面清单	否	无	11.60%
24269	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	西长街1#箱式配电站1#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
24270	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	明珠花园配电站2#变压器	630	22	491.4	491.4	未进入负面清单	否	无	8.80%
24271	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	明珠花园配电站1#变压器	630	17	522.9	522.9	未进入负面清单	否	无	6.80%
24272	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	九干配电站2#变压器	800	34	528	528	未进入负面清单	否	无	13.60%
24273	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	九干配电站1#变压器	800	31	552	552	未进入负面清单	否	无	12.40%
24274	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	红军村配电站2#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
24275	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	红军村配电站1#变压器	630	18	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	7.20%
24276	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	东海乐园配电站2#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
24277	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	东海乐园配电站1#变压器	630	43	359.1	359.1	未进入负面清单	否	无	17.20%
24278	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	帝景星海中心配电站1#变压器	800	38	496	496	未进入负面清单	否	无	15.20%
24279	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	帝景星海配电站2#变压器	630	22	491.4	491.4	未进入负面清单	否	无	8.80%
24280	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	帝景星海配电站1#变压器	630	18	516.6	516.6	未进入负面清单	否	无	7.20%
24281	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	辰熙1#配电站2#变压器	800	21	632	632	未进入负面清单	否	无	8.40%
24282	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	辰熙1#配电站1#变压器	800	21	632	632	未进入负面清单	否	无	8.40%
24283	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	星海大厦配电站3#变压器	1000	41	590	590	未进入负面清单	否	无	16.40%
24284	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	星海大厦配电站2#变压器	1000	40	600	600	未进入负面清单	否	无	16.00%
24285	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	星海大厦配电站1#变压器	1000	34	660	660	未进入负面清单	否	无	13.60%
24286	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	乐园2#配电站1#变压器	500	18	410	410	未进入负面清单	否	无	7.20%
24287	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	乐园1#配电站1#变压器	630	97	0	0	未进入负面清单	否	2024.12.30	38.80%
24288	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	海州2#配电站1#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
24289	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	海州1#配电站2#变压器	630	21	497.7	497.7	未进入负面清单	否	无	8.40%
24290	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	海州1#配电站1#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
24291	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	海韵配电站2#变压器	630	21	497.7	497.7	未进入负面清单	否	无	8.40%
24292	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	海韵配电站1#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
24293	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	海湾街配电站1#变压器	630	12	554.4	554.4	未进入负面清单	否	无	4.80%
24294	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁107杰特线	医学院箱式配电站1#变压器	315	29	223.65	223.65	未进入负面清单	否	无	11.60%

24295	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁105世纪乙线	星海长岛4#配电站3#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
24296	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁105世纪乙线	星海长岛4#配电站2#变压器	800	47	424	424	未进入负面清单	否	无	18.80%
24297	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁105世纪乙线	星海长岛4#配电站1#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
24298	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁105世纪乙线	星海长岛2#配电站3#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
24299	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁105世纪乙线	星海长岛2#配电站2#变压器	800	55	360	360	未进入负面清单	否	无	22.00%
24300	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁105世纪乙线	星海长岛2#配电站1#变压器	800	50	400	400	未进入负面清单	否	无	20.00%
24301	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁104中盛线	颐和星海5#配电站3#变压器	630	47	333.9	333.9	未进入负面清单	否	无	18.80%
24302	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁104中盛线	颐和星海5#配电站2#变压器	630	47	333.9	333.9	未进入负面清单	否	无	18.80%
24303	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁104中盛线	颐和星海5#配电站1#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
24304	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁104中盛线	颐和星海2#配电站3#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
24305	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁104中盛线	颐和星海2#配电站2#变压器	630	50	315	315	未进入负面清单	否	无	20.00%
24306	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁104中盛线	颐和星海2#配电站1#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
24307	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	亿达杰特1#配电站3#变压器	800	34	528	528	未进入负面清单	否	无	13.60%
24308	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	亿达杰特1#配电站2#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%
24309	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	亿达杰特1#配电站1#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%
24310	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海6#配电站3#变压器	800	23	616	616	未进入负面清单	否	无	9.20%
24311	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海6#配电站2#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%
24312	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海6#配电站1#变压器	800	40	480	480	未进入负面清单	否	无	16.00%
24313	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海5#配电站3#变压器	800	38	496	496	未进入负面清单	否	无	15.20%
24314	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海5#配电站2#变压器	800	53	376	376	未进入负面清单	否	无	21.20%
24315	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海5#配电站1#变压器	800	48	416	416	未进入负面清单	否	无	19.20%
24316	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海2#配电站3#变压器	800	47	424	424	未进入负面清单	否	无	18.80%
24317	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海2#配电站2#变压器	800	47	424	424	未进入负面清单	否	无	18.80%
24318	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海2#配电站1#变压器	800	47	424	424	未进入负面清单	否	无	18.80%
24319	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海1#配电站2#变压器	800	33	536	536	未进入负面清单	否	无	13.20%
24320	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海1#配电站1#变压器	800	30	560	560	未进入负面清单	否	无	12.00%
24321	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	星海阳光1#配电站2#变压器	800	47	424	424	未进入负面清单	否	无	18.80%
24322	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	星海阳光1#配电站1#变压器	800	52	384	384	未进入负面清单	否	无	20.80%
24323	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	金玉星海中心配电站2#变压器	630	59	258.3	258.3	未进入负面清单	否	无	23.60%
24324	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	金玉星海中心配电站1#变压器	630	41	371.7	371.7	未进入负面清单	否	无	16.40%
24325	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	飞通广场1#配电站2#变压器	800	37	504	504	未进入负面清单	否	无	14.80%
24326	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	飞通广场1#配电站1#变压器	800	37	504	504	未进入负面清单	否	无	14.80%
24327	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	大连明珠3#配电站2#变压器	800	27	584	584	未进入负面清单	否	无	10.80%
24328	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	大连明珠3#配电站1#变压器	800	31	552	552	未进入负面清单	否	无	12.40%
24329	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	大连明珠1#配电站2#变压器	800	18	656	656	未进入负面清单	否	无	7.20%
24330	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	大连明珠1#配电站1#变压器	800	28	576	576	未进入负面清单	否	无	11.20%
24331	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	星海阳光5#配电站2#变压器	630	63	233.1	233.1	未进入负面清单	否	无	25.20%
24332	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	星海阳光5#配电站1#变压器	630	50	315	315	未进入负面清单	否	无	20.00%
24333	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	星海旺座配电站2#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%
24334	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	星海旺座配电站1#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
24335	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	星海金钻配电站2#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
24336	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	星海金钻配电站1#变压器	630	23	485.1	485.1	未进入负面清单	否	无	9.20%
24337	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	伟岸花园2#配电站2#变压器	800	24	608	608	未进入负面清单	否	无	9.60%
24338	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	伟岸花园2#配电站1#变压器	800	35	520	520	未进入负面清单	否	无	14.00%
24339	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	世纪经典配电站1#变压器	1000	26	740	740	未进入负面清单	否	无	10.40%
24340	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	华润星海湾3#配电站2#变压器	800	61	312	312	未进入负面清单	否	无	24.40%
24341	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	华润星海湾3#配电站1#变压器	800	46	432	432	未进入负面清单	否	无	18.40%
24342	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	华润星海湾1#配电站3#变压器	800	32	544	544	未进入负面清单	否	无	12.80%
24343	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	华润星海湾1#配电站2#变压器	800	25	600	600	未进入负面清单	否	无	10.00%
24344	沙河供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆线	华润星海湾1#配电站1#变压器	800	26	592	592	未进入负面清单	否	无	10.40%
24345	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路204佛山线	胜利花园中心配电站3#变压器	800	38	496	496	未进入负面清单	否	无	15.20%
24346	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路204佛山线	胜利花园中心配电站2#变压器	800	39	488	488	未进入负面清单	否	无	15.60%
24347	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路204佛山线	胜利花园1#配电站2#变压器	800	27	584	584	未进入负面清单	否	无	10.80%
24348	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路204佛山线	胜利花园1#配电站1#变压器	800	42	464	464	未进入负面清单	否	无	16.80%
24349	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路204佛山线	二二零配电站3#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
24350	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路204佛山线	二二零配电站2#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
24351	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路204佛山线	二二零配电站1#变压器	630	22	491.4	491.4	未进入负面清单	否	无	8.80%
24352	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路203黄河线	彩云配电站2#变压器	630	27	459.9	459.9	未进入负面清单	否	无	10.80%
24353	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路203黄河线	彩云配电站1#变压器	630	22	491.4	491.4	未进入负面清单	否	无	8.80%

24354	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路203黄河线	彩云路箱式配电站1#变压器	500	39	305	305	未进入负面清单	否	无	15.60%
24355	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	中航国际D区3#配电站3#变压器	630	52	302.4	302.4	未进入负面清单	否	无	20.80%
24356	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	中航国际D区3#配电站2#变压器	630	43	359.1	359.1	未进入负面清单	否	无	17.20%
24357	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	中航国际D区3#配电站1#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
24358	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	中航国际C区2#配电站2#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
24359	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	中航国际C区2#配电站1#变压器	800	26	592	592	未进入负面清单	否	无	10.40%
24360	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	中航国际A区2#配电站2#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%
24361	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	中航国际A区2#配电站1#变压器	800	33	536	536	未进入负面清单	否	无	13.20%
24362	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	香都3#箱式配电站1#变压器	500	43	285	285	未进入负面清单	否	无	17.20%
24363	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	香都2#箱式配电站1#变压器	500	19	405	405	未进入负面清单	否	无	7.60%
24364	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	香都1#箱式配电站1#变压器	500	29	355	355	未进入负面清单	否	无	11.60%
24365	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	晚报社配电站1#变压器	630	15	535.5	535.5	未进入负面清单	否	无	6.00%
24366	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	同泰公馆2#配电站2#变压器	800	25	600	600	未进入负面清单	否	无	10.00%
24367	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	同泰公馆2#配电站1#变压器	800	26	592	592	未进入负面清单	否	无	10.40%
24368	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	起重配电站2#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
24369	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	起重配电站1#变压器	630	12	554.4	554.4	未进入负面清单	否	无	4.80%
24370	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	警备配电站1#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
24371	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	建兴花园配电站3#变压器	800	21	632	632	未进入负面清单	否	无	8.40%
24372	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	建兴花园配电站2#变压器	800	40	480	480	未进入负面清单	否	无	16.00%
24373	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	建兴花园配电站1#变压器	800	26	592	592	未进入负面清单	否	无	10.40%
24374	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华都文郡中心配电站3#变压器	800	14	688	688	未进入负面清单	否	无	5.60%
24375	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华都文郡2#配电站3#变压器	800	31	552	552	未进入负面清单	否	无	12.40%
24376	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华都文郡2#配电站2#变压器	800	18	656	656	未进入负面清单	否	无	7.20%
24377	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华都文郡2#配电站1#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
24378	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华邦上都西配电站3#变压器	800	36	512	512	未进入负面清单	否	无	14.40%
24379	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华邦上都西配电站2#变压器	800	17	664	664	未进入负面清单	否	无	6.80%
24380	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华邦上都西配电站1#变压器	800	26	592	592	未进入负面清单	否	无	10.40%
24381	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华邦上都东配电站3#变压器	800	27	584	584	未进入负面清单	否	无	10.80%
24382	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华邦上都东配电站2#变压器	800	23	616	616	未进入负面清单	否	无	9.20%
24383	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华邦上都东配电站1#变压器	800	38	496	496	未进入负面清单	否	无	15.20%
24384	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	国税局中心配电站4#变压器	800	21	632	632	未进入负面清单	否	无	8.40%
24385	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	国税局中心配电站2#变压器	800	41	472	472	未进入负面清单	否	无	16.40%
24386	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	中山南苑1#箱式配电站2#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
24387	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	中山南苑1#箱式配电站1#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
24388	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	优豪斯B区配电站3#变压器	800	31	552	552	未进入负面清单	否	无	12.40%
24389	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	优豪斯B区配电站2#变压器	1000	40	600	600	未进入负面清单	否	无	16.00%
24390	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	优豪斯B区配电站1#变压器	1000	36	640	640	未进入负面清单	否	无	14.40%
24391	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	拥警街箱式配电站1#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
24392	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	亿达新世界A区配电站3#变压器	1000	27	730	730	未进入负面清单	否	无	10.80%
24393	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	亿达广场中心配电站3#变压器	1000	36	640	640	未进入负面清单	否	无	14.40%
24394	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	亿达广场中心配电站2#变压器	1000	42	580	580	未进入负面清单	否	无	16.80%
24395	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	亿达广场中心配电站1#变压器	1000	42	580	580	未进入负面清单	否	无	16.80%
24396	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	铁路中学配电站1#变压器	630	23	485.1	485.1	未进入负面清单	否	无	9.20%
24397	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	天兴2#配电站2#变压器	1000	19	810	810	未进入负面清单	否	无	7.60%
24398	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	天兴2#配电站1#变压器	1000	41	590	590	未进入负面清单	否	无	16.40%
24399	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	天兴1#配电站1#变压器	1000	50	500	500	未进入负面清单	否	无	20.00%
24400	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	三星公寓中心配电站2#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
24401	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	联合路箱式配电站1#变压器	630	35	409.5	409.5	未进入负面清单	否	无	14.00%
24402	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	建业配电站2#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
24403	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	建业配电站1#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
24404	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	建业南配电站2#变压器	630	32	428.4	428.4	未进入负面清单	否	无	12.80%
24405	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	建业南配电站1#变压器	630	21	497.7	497.7	未进入负面清单	否	无	8.40%
24406	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	建业南街箱式配电站1#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
24407	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	汇利嘉园配电站3#变压器	630	30	441	441	未进入负面清单	否	无	12.00%
24408	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	汇利嘉园配电站2#变压器	630	54	289.8	289.8	未进入负面清单	否	无	21.60%
24409	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	汇利嘉园配电站1#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
24410	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	华宫配电站2#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
24411	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	华宫配电站1#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
24412	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	绕山配电站2#变压器	630	12	554.4	554.4	未进入负面清单	否	无	4.80%



24413	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	绕山配电站1#变压器	630	16	529.2	529.2	未进入负面清单	否	无	6.40%
24414	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	南阳配电站1#变压器	630	34	415.8	415.8	未进入负面清单	否	无	13.60%
24415	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	康庄配电站2#变压器	500	26	370	370	未进入负面清单	否	无	10.40%
24416	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	康庄配电站1#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
24417	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	假日酒店配电站1#变压器	1000	21	790	790	未进入负面清单	否	无	8.40%
24418	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	急救中心东配电站2#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
24419	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	急救中心东配电站1#变压器	630	33	422.1	422.1	未进入负面清单	否	无	13.20%
24420	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	风云配电站1#变压器	630	29	447.3	447.3	未进入负面清单	否	无	11.60%
24421	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	云峰配电站1#变压器	630	12	554.4	554.4	未进入负面清单	否	无	4.80%
24422	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	西石分3#变压器	315	16	264.6	264.6	未进入负面清单	否	无	6.40%
24423	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	西石分10右1#变压器	200	35	130	130	未进入负面清单	否	无	14.00%
24424	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	四干配电站1#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
24425	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	山庄配电站2#变压器	630	25	472.5	472.5	未进入负面清单	否	无	10.00%
24426	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	山庄配电站1#变压器	630	31	434.7	434.7	未进入负面清单	否	无	12.40%
24427	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	山庄配电站1#变压器	630	37	396.9	396.9	未进入负面清单	否	无	14.80%
24428	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	绕云配电站2#变压器	630	40	378	378	未进入负面清单	否	无	16.00%
24429	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	绕云配电站1#变压器	400	23	308	308	未进入负面清单	否	无	9.20%
24430	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	机床河分2#变压器	100	21	79	79	未进入负面清单	否	无	8.40%
24431	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	东经巷箱式配电站1#变压器	630	24	478.8	478.8	未进入负面清单	否	无	9.60%
24432	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	东北路配电站1#变压器	630	19	510.3	510.3	未进入负面清单	否	无	7.60%
24433	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	亿达新世界B区配电站3#变压器	1000	54	460	460	未进入负面清单	否	无	21.60%
24434	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	星海绿山城1#配电站2#变压器	630	51	308.7	308.7	未进入负面清单	否	无	20.40%
24435	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	星海绿山城1#配电站1#变压器	630	36	403.2	403.2	未进入负面清单	否	无	14.40%
24436	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	胜利花园2#配电站2#变压器	800	30	560	560	未进入负面清单	否	无	12.00%
24437	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	胜利花园2#配电站1#变压器	800	38	496	496	未进入负面清单	否	无	15.20%
24438	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	商都3#箱式配电站1#变压器	500	35	325	325	未进入负面清单	否	无	14.00%
24439	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	教师大厦5#配电站1#变压器	800	61	312	312	未进入负面清单	否	无	24.40%
24440	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	教师大厦4#配电站1#变压器	800	29	568	568	未进入负面清单	否	无	11.60%
24441	沙河供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	动力花园1#箱式配电站1#变压器	630	28	453.6	453.6	未进入负面清单	否	无	11.20%
24442	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	大魏家线	农商分2#	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	5.00%
24443	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	大魏家线	农商分4右2#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	10.00%
24444	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	朱家线	文崴分22左4#	50	19	36	36	未进入负面清单	否	无	10.00%
24445	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	大朱家分4#	50	38	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
24446	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	大朱家分22#	125	30	75	75	未进入负面清单	否	无	4.00%
24447	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	莲泡线	莲泡干35右2#	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	2.50%
24448	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	田丰甲线	李屯分17#	80	52	30	30	未进入负面清单	否	无	6.25%
24449	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	田香甲线	振宇分14#	50	45	23	23	未进入负面清单	否	无	10.00%
24450	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	东拓乙线	东拓干78右2#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	10.00%
24451	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	世茂乙线	世茂#1配电站#1主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
24452	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	世茂乙线	世茂#1配电站#3主变	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%
24453	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	滨海乙线	世茂#12配电站#2主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
24454	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	大魏家线	大魏家干80#	250	48	105	105	未进入负面清单	否	无	2.00%
24455	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	大魏家线	大魏家干24左#1	80	23	54	54	未进入负面清单	否	无	6.25%
24456	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	滨海乙线	世茂#12配电站#1主变	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%

24457	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	朱家线	文崴分5#	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	5.00%
24458	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	朱家线	朱家干88#	100	23	67	67	未进入负面清单	否	无	5.00%
24459	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	朱家线	朱家干56#	200	38	104	104	未进入负面清单	否	无	2.50%
24460	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	朱家线	文崴分38#	50	34	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%
24461	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	朱家线	朱家干105#	50	39	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
24462	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	朱家干76右6#	50	27	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
24463	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	朱家干78#	100	25	65	65	未进入负面清单	否	无	5.00%
24464	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	通讯分2#	100	41	49	49	未进入负面清单	否	无	5.00%
24465	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	朱家干36#	100	10	80	80	未进入负面清单	否	无	5.00%
24466	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	大朱家分14#	80	28	50	50	未进入负面清单	否	无	6.25%
24467	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	大朱家分27#	100	15	75	75	未进入负面清单	否	无	5.00%
24468	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	大朱家分38#	100	17	73	73	未进入负面清单	否	无	5.00%
24469	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	大朱家分40#	250	16	185	185	未进入负面清单	否	无	2.00%
24470	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	大朱家分50#	50	54	18	18	未进入负面清单	否	无	10.00%
24471	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	小朱家分3右#1	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1.59%
24472	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	小朱家分1#1	30	24	20	20	未进入负面清单	否	无	16.67%
24473	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	小朱家分15左2#	50	10	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
24474	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	小朱家分18#	200	38	104	104	未进入负面清单	否	无	2.50%
24475	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	朱家干11右5#	200	18	144	144	未进入负面清单	否	无	2.50%
24476	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	莲泡线	莲泡干27右4#	100	41	49	49	未进入负面清单	否	无	5.00%
24477	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	莲泡线	莲泡干27右12#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.00%
24478	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	莲泡线	莲泡干35右9#	100	44	46	46	未进入负面清单	否	无	5.00%
24479	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	金家分5#	200	10	160	160	未进入负面清单	否	无	2.50%
24480	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	蔬菜支2#	200	14	152	152	未进入负面清单	否	无	2.50%
24481	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	石鹏支5#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	5.00%
24482	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	石鹏支1#1	80	23	54	54	未进入负面清单	否	无	6.25%
24483	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	金家分12左6#	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	5.00%
24484	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	金家分27左3右#1	50	55	18	18	未进入负面清单	否	无	10.00%
24485	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	七纸干119右#1	100	41	49	49	未进入负面清单	否	无	5.00%

24486	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	七纸干125#	50	13	39	39	未进入负面清单	否	无	10.00%
24487	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	盐业分10#	200	19	142	142	未进入负面清单	否	无	2.50%
24488	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	徐家支8右#1	315	52	120	120	未进入负面清单	否	无	1.59%
24489	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	徐家支22#	100	28	62	62	未进入负面清单	否	无	5.00%
24490	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	徐家支25左2#	30	42	14	14	未进入负面清单	否	无	16.67%
24491	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	徐家支29右4#	50	10	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
24492	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	徐家支30#	200	29	122	122	未进入负面清单	否	无	2.50%
24493	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干20#	315	30	189	189	未进入负面清单	否	无	1.59%
24494	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干7#1	200	35	110	110	未进入负面清单	否	无	2.50%
24495	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干7#1	100	26	64	64	未进入负面清单	否	无	5.00%
24496	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干87左15#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
24497	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干89左#1	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	2.50%
24498	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	东房身分#1	50	30	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
24499	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干109#	80	24	53	53	未进入负面清单	否	无	6.25%
24500	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	虎山支#1	100	54	36	36	未进入负面清单	否	无	5.00%
24501	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干116#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	5.00%
24502	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	叨虎嘴支3#	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	16.67%
24503	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	后海分34#	50	42	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
24504	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	后海分72#	50	20	35	35	未进入负面清单	否	无	10.00%
24505	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干136#	80	13	62	62	未进入负面清单	否	无	6.25%
24506	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干144#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
24507	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	长岛线	长岛干136#	100	54	36	36	未进入负面清单	否	无	5.00%
24508	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	长岛线	长岛干5#1	500	55	175	175	未进入负面清单	否	无	1.00%
24509	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	长岛线	海润#2配电站#1主变	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	0.79%
24510	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	长岛线	海润#2配电站#2主变	630	11	498	498	未进入负面清单	否	无	0.79%
24511	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	长岛线	七顶山#1配电站#2主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
24512	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七海线	海润#1配电站#1主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
24513	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七海线	海润#1配电站#2主变	630	15	473	473	未进入负面清单	否	无	0.79%
24514	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七海线	七顶山#2配电站#1主变	630	21	435	435	未进入负面清单	否	无	0.79%

24515	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七海线	七顶山#2配电站#2主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
24516	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七海线	七海干72#	100	53	37	37	未进入负面清单	否	无	5.00%
24517	国网大连市金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田海甲线	田海干18#	160	30	96	96	未进入负面清单	否	无	3.13%
24518	国网大连市金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田海甲线	克文分3左3#	80	40	40	40	未进入负面清单	否	无	6.25%
24519	国网大连市金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田海甲线	田海干114#	100	41	49	49	未进入负面清单	否	无	5.00%
24520	国网大连市金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田海乙线	庞屯分7#	80	35	44	44	未进入负面清单	否	无	6.25%
24521	国网大连市金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田海乙线	田海干103右2#	30	18	22	22	未进入负面清单	否	无	16.67%
24522	国网大连市金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田石甲线	田石干5左4#	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.50%
24523	国网大连市金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田石甲线	东田分4右#1	100	36	54	54	未进入负面清单	否	无	5.00%
24524	国网大连市金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田石甲线	东田分8#	200	54	72	72	未进入负面清单	否	无	2.50%
24525	国网大连市金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田石甲线	田石干58左3#	100	17	73	73	未进入负面清单	否	无	5.00%
24526	国网大连市金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田石甲线	田石干59右#1	50	18	36	36	未进入负面清单	否	无	10.00%
24527	国网大连市金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田石甲线	田石干5左4#	50	14	38	38	未进入负面清单	否	无	10.00%
24528	国网大连市金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田石乙线	田石干22右4#	200	41	98	98	未进入负面清单	否	无	2.50%
24529	国网大连市金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田石乙线	田石干28左#1	400	30	240	240	未进入负面清单	否	无	1.25%
24530	国网大连市金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田丰甲线	望山分2#1	30	26	19	19	未进入负面清单	否	无	16.67%
24531	国网大连市金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田丰甲线	李屯分9#	315	13	243	243	未进入负面清单	否	无	1.59%
24532	国网大连市金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田丰甲线	李屯分2#1	100	44	46	46	未进入负面清单	否	无	5.00%
24533	国网大连市金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田丰甲线	李屯分24#	200	54	72	72	未进入负面清单	否	无	2.50%
24534	国网大连市金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田丰甲线	李屯支3#	100	31	59	59	未进入负面清单	否	无	5.00%
24535	国网大连市金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田丰甲线	李屯支7#	315	15	236	236	未进入负面清单	否	无	1.59%
24536	国网大连市金州新区供电公司	东田66千伏变电站	莱茵甲线	莱茵甲线#1配电站#2主变	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	0.63%
24537	国网大连市金州新区供电公司	东田66千伏变电站	莱茵乙线	莱茵乙线#2配电站#2主变	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	0.63%
24538	国网大连市金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田香甲线	种殖分5#	30	33	17	17	未进入负面清单	否	无	16.67%
24539	国网大连市金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田香甲线	田香干29左#1	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	1.59%
24540	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程甲线	前程干2#1	200	44	92	92	未进入负面清单	否	无	2.50%
24541	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程甲线	前程分#1	50	43	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
24542	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程甲线	前程分#1	250	24	165	165	未进入负面清单	否	无	2.00%
24543	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程甲线	前程干102#	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	5.00%

24544	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前程干13左2#	160	14	122	122	未进入负面清单	否	无	3.13%
24545	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	集资分3#	80	18	58	58	未进入负面清单	否	无	6.25%
24546	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前程干15#	50	19	36	36	未进入负面清单	否	无	10.00%
24547	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前程干20左3#	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	1.59%
24548	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前程干29#	315	30	189	189	未进入负面清单	否	无	1.59%
24549	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	部队分6#	160	42	77	77	未进入负面清单	否	无	3.13%
24550	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前程干38#	315	36	170	170	未进入负面清单	否	无	1.59%
24551	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	石矿分7右#1	315	42	151	151	未进入负面清单	否	无	1.59%
24552	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	石矿分1#1	100	12	78	78	未进入负面清单	否	无	5.00%
24553	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	富基分1右#1	160	54	58	58	未进入负面清单	否	无	3.13%
24554	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	富基分7右#1	100	25	65	65	未进入负面清单	否	无	5.00%
24555	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	富基分1#1	50	55	18	18	未进入负面清单	否	无	10.00%
24556	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	石坑分14#	100	13	77	77	未进入负面清单	否	无	5.00%
24557	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前石#2配电站#1主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
24558	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前石#1配电站#1主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
24559	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前石#1配电站#2主变	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	0.79%
24560	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	后田乙线	果场支7#	100	23	67	67	未进入负面清单	否	无	5.00%
24561	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	后田乙线	果场分2右#1	80	34	45	45	未进入负面清单	否	无	6.25%
24562	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	后田乙线	后田干8左2#	50	40	25	25	未进入负面清单	否	无	10.00%
24563	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莽麦甲线	世茂#15配电站#1主变	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
24564	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莽麦甲线	世茂#15配电站#2主变	630	23	422	422	未进入负面清单	否	无	0.79%
24565	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莽麦甲线	世茂#16配电站#1主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
24566	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莽麦甲线	世茂#16配电站#2主变	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
24567	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莽麦甲线	世茂#17配电站#1主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
24568	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莽麦甲线	世茂#17配电站#2主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
24569	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莽麦甲线	莽麦分14#	80	34	45	45	未进入负面清单	否	无	6.25%
24570	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莽麦甲线	莽麦干166#	50	23	34	34	未进入负面清单	否	无	10.00%
24571	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莽麦乙线	沿海分3#	50	13	39	39	未进入负面清单	否	无	10.00%
24572	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莽麦乙线	沿海支5#	50	19	36	36	未进入负面清单	否	无	10.00%

24573	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	沿海分5#	100	20	70	70	未进入负面清单	否	无	5.00%
24574	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	荞麦干82左2#	200	9	162	162	未进入负面清单	否	无	2.50%
24575	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	荞麦干97左1右#1	50	40	25	25	未进入负面清单	否	无	10.00%
24576	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	码头分14#	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	5.00%
24577	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	荞麦干109右3#	30	17	22	22	未进入负面清单	否	无	16.67%
24578	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	荞麦干160#	20	22	14	14	未进入负面清单	否	无	25.00%
24579	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	荞麦干173#	80	42	38	38	未进入负面清单	否	无	6.25%
24580	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	养殖分4#	50	37	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%
24581	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	海参支3左2#	30	26	19	19	未进入负面清单	否	无	16.67%
24582	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂甲线	世茂#3配电站#2主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
24583	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂甲线	世茂#5配电站#1主变	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
24584	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂甲线	世茂#6配电站#1主变	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.79%
24585	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂甲线	世茂#6配电站#2主变	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	0.79%
24586	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂甲线	世茂#8配电站#1主变	800	16	592	592	未进入负面清单	否	无	0.63%
24587	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂乙线	世茂#1配电站#2主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
24588	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂乙线	世茂#2配电站#1主变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	0.79%
24589	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂乙线	世茂#4配电站#1主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
24590	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂乙线	世茂#4配电站#2主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
24591	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	滨海甲线	世茂#9配电站#2主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
24592	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	滨海甲线	世茂#11配电站#1主变	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	0.79%
24593	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	滨海乙线	世茂#10配电站#1主变	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	0.79%
24594	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	大魏家干92#	315	53	117	117	未进入负面清单	否	无	1.59%
24595	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	大魏家干94右8#	315	23	211	211	未进入负面清单	否	无	1.59%
24596	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	广场分16#	200	54	72	72	未进入负面清单	否	无	2.50%
24597	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	大魏家干14#	30	54	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
24598	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	大魏家集资楼#1配电站#2主变	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%
24599	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	广场分4左#1	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	3.13%
24600	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	大魏家干17左5#	80	24	53	53	未进入负面清单	否	无	6.25%
24601	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	刘屯支2#	315	22	214	214	未进入负面清单	否	无	1.59%

24602	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	刘屯支6#	315	29	192	192	未进入负面清单	否	无	1.59%
24603	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	刘屯分9右4#	30	8	25	25	未进入负面清单	否	无	16.67%
24604	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	刘屯分10右#1	200	28	124	124	未进入负面清单	否	无	2.50%
24605	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	刘屯分10右#1	100	30	60	60	未进入负面清单	否	无	5.00%
24606	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	大魏家供电所锅炉箱式配电站#1主变	500	47	215	215	未进入负面清单	否	无	1.00%
24607	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干15左4#	315	35	173	173	未进入负面清单	否	无	1.59%
24608	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干15右3#	250	18	180	180	未进入负面清单	否	无	2.00%
24609	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干93右5#	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	5.00%
24610	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干102#	200	55	70	70	未进入负面清单	否	无	2.50%
24611	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干106#	30	34	17	17	未进入负面清单	否	无	16.67%
24612	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干114#	80	54	29	29	未进入负面清单	否	无	6.25%
24613	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干12#1	50	14	38	38	未进入负面清单	否	无	10.00%
24614	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	水利分3#	80	18	58	58	未进入负面清单	否	无	6.25%
24615	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	连付干17左2#	250	47	108	108	未进入负面清单	否	无	2.00%
24616	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	钢厂分14#	250	21	173	173	未进入负面清单	否	无	2.00%
24617	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分1左5#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	5.00%
24618	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分3#	80	23	54	54	未进入负面清单	否	无	6.25%
24619	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分1#1	160	11	126	126	未进入负面清单	否	无	3.13%
24620	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分1#1	315	43	148	148	未进入负面清单	否	无	1.59%
24621	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分15#	250	22	170	170	未进入负面清单	否	无	2.00%
24622	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分16右3#	50	26	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
24623	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分16右14#	200	45	90	90	未进入负面清单	否	无	2.50%
24624	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分16右6左2#	50	19	36	36	未进入负面清单	否	无	10.00%
24625	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分16右6左7#	80	33	46	46	未进入负面清单	否	无	6.25%
24626	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分27#	100	54	36	36	未进入负面清单	否	无	5.00%
24627	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连石乙线	南沟分4#1	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	5.00%
24628	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莱茵乙线	莱茵#3配电站#1主变	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	0.63%
24629	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莱茵乙线	莱茵#3配电站#3主变	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	0.63%
24630	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干90右2#	100	53	37	37	未进入负面清单	否	无	5.00%



24631	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干39左7#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	2.50%
24632	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干114#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	5.00%
24633	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂甲线	世茂#8配电站#2主变	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	0.63%
24634	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	后海分67#	80	42	38	38	未进入负面清单	否	无	6.25%
24635	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七园线	大朱家分33#	250	50	100	100	未进入负面清单	否	无	2.00%
24636	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	盐业分40右2左#1	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	5.00%
24637	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干156#	200	45	90	90	未进入负面清单	否	无	2.50%
24638	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	朱家线	朱家干15#	100	12	78	78	未进入负面清单	否	无	5.00%
24639	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	小莲泡分14#	100	35	55	55	未进入负面清单	否	无	5.00%
24640	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	小莲泡分18左3#	160	13	123	123	未进入负面清单	否	无	3.13%
24641	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	小莲泡分2#1	50	34	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%
24642	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	小莲泡33#	30	54	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
24643	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	老母架分27#	100	44	46	46	未进入负面清单	否	无	5.00%
24644	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干56#	100	43	47	47	未进入负面清单	否	无	5.00%
24645	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	王坦分12#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	10.00%
24646	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七园线	朱家干5#1	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	2.50%
24647	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七园线	朱家干11右#1	200	17	146	146	未进入负面清单	否	无	2.50%
24648	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	蔬菜支6#	100	54	36	36	未进入负面清单	否	无	5.00%
24649	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	蔬菜支22#	200	41	98	98	未进入负面清单	否	无	2.50%
24650	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	石鹏支15#	50	39	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
24651	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	金家分17右#1	200	44	92	92	未进入负面清单	否	无	2.50%
24652	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	徐家支49#	50	25	33	33	未进入负面清单	否	无	10.00%
24653	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	盐业分40右2右#1	30	28	19	19	未进入负面清单	否	无	16.67%
24654	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	甘岛干100#	100	14	76	76	未进入负面清单	否	无	5.00%
24655	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	叨虎嘴支38#	50	38	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
24656	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	后海分24#	100	45	45	45	未进入负面清单	否	无	5.00%
24657	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	后海分41左3#	50	18	36	36	未进入负面清单	否	无	10.00%
24658	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	广洋分4右#1	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
24659	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	拉树分5#	50	52	19	19	未进入负面清单	否	无	10.00%

24660	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	广洋分13右#1	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	16.67%
24661	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	甘岛干206#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	5.00%
24662	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	甘岛干209右3#	100	9	81	81	未进入负面清单	否	无	5.00%
24663	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	甘岛干215#	200	38	104	104	未进入负面清单	否	无	2.50%
24664	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干23#	315	52	120	120	未进入负面清单	否	无	1.59%
24665	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干25右6#	100	52	38	38	未进入负面清单	否	无	5.00%
24666	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干36#	315	30	189	189	未进入负面清单	否	无	1.59%
24667	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干39左10#	80	53	30	30	未进入负面清单	否	无	6.25%
24668	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干44#	50	56	17	17	未进入负面清单	否	无	10.00%
24669	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干49#	500	42	240	240	未进入负面清单	否	无	1.00%
24670	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	老母架分7#	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	5.00%
24671	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	七顶山#1配电站#1主变	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
24672	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	田海甲线	田海干97#	250	19	178	178	未进入负面清单	否	无	2.00%
24673	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	田海乙线	田海干48右2#	100	11	79	79	未进入负面清单	否	无	5.00%
24674	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	田海乙线	田海干88#	250	30	150	150	未进入负面清单	否	无	2.00%
24675	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	田石甲线	东田分13#	50	34	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%
24676	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莱茵甲线	莱茵甲线#1配电站#1主变	800	22	544	544	未进入负面清单	否	无	0.63%
24677	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莱茵乙线	莱茵乙线#2配电站#1主变	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	0.63%
24678	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莱茵乙线	窑套分莱茵支#1	30	31	18	18	未进入负面清单	否	无	16.67%
24679	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	田香甲线	田香干45右#1	50	41	25	25	未进入负面清单	否	无	10.00%
24680	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程甲线	前程干18右4#	80	54	29	29	未进入负面清单	否	无	6.25%
24681	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	明泰分14#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
24682	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前程干78#	50	40	25	25	未进入负面清单	否	无	10.00%
24683	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前程干97左3#	50	55	18	18	未进入负面清单	否	无	10.00%
24684	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前石#2配电站#2主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
24685	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	后田甲线	东屯分#1	100	27	63	63	未进入负面清单	否	无	5.00%
24686	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莽麦甲线	莽麦干45#	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	5.00%
24687	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莽麦甲线	世茂#16配电站#3主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
24688	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莽麦甲线	莽麦干152右2#	30	22	20	20	未进入负面清单	否	无	16.67%

24689	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂甲线	世茂#3配电站#1主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
24690	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂甲线	世茂#5配电站#2主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
24691	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂乙线	世茂#2配电站#2主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
24692	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂乙线	世茂#7配电站#1主变	800	21	552	552	未进入负面清单	否	无	0.63%
24693	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂乙线	世茂#7配电站#2主变	800	49	328	328	未进入负面清单	否	无	0.63%
24694	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	滨海甲线	世茂#9配电站#1主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
24695	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	滨海甲线	世茂#11配电站#2主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
24696	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	滨海乙线	世茂#10配电站#2主变	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%
24697	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	农商分2#	315	29	192	192	未进入负面清单	否	无	1.59%
24698	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	大魏家干98#	315	34	176	176	未进入负面清单	否	无	1.59%
24699	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	大魏家干102右#1	250	37	133	133	未进入负面清单	否	无	2.00%
24700	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	大魏家干104左5#	200	41	98	98	未进入负面清单	否	无	2.50%
24701	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	大魏家干110右#1	100	29	61	61	未进入负面清单	否	无	5.00%
24702	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	连丰分4#	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	5.00%
24703	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	大魏家集资楼#1配电站#1主变	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	0.79%
24704	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	广场分7#	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	5.00%
24705	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	刘电分2左4#	50	18	36	36	未进入负面清单	否	无	10.00%
24706	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	刘电分20#	100	13	77	77	未进入负面清单	否	无	5.00%
24707	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干83#	315	54	113	113	未进入负面清单	否	无	1.59%
24708	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干110#	50	56	17	17	未进入负面清单	否	无	10.00%
24709	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	水利分7左#1	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	6.25%
24710	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	连付干92#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	6.25%
24711	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分7#	200	13	154	154	未进入负面清单	否	无	2.50%
24712	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分16右#1	100	36	54	54	未进入负面清单	否	无	5.00%
24713	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分22#	100	26	64	64	未进入负面清单	否	无	5.00%
24714	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莱茵乙线	莱茵#3配电站#2主变	800	23	536	536	未进入负面清单	否	无	0.63%
24715	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	汽修分#1	50	20	35	35	未进入负面清单	否	无	10.00%
24716	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	连丰分13#	100	41	49	49	未进入负面清单	否	无	5.00%
24717	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	苗圃分5左#1	100	30	60	60	未进入负面清单	否	无	5.00%

24718	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山线通讯分12左#3柱上变压器	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.00%
24719	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	田丰甲线	连石乙线连石干#39右1柱上变压器	50	0	45	45	未进入负面清单	否	无	10.00%
24720	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莽麦甲线	莽麦甲线莽麦干#59右3柱上变压器	100	15	75	75	未进入负面清单	否	无	5.00%
24721	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干#164柱上变压器	100	56	34	34	未进入负面清单	否	无	5.00%
24722	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	福华支#20柱上变压器	200	55	70	70	未进入负面清单	否	无	2.50%
24723	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山线宏岩分#14左5柱上变压器	100	17	73	73	未进入负面清单	否	无	5.00%
24724	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	连付线连付干#119右1柱上变压器	100	56	34	34	未进入负面清单	否	无	5.00%
24725	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莲泡线	水场分水利分#10柱上变压器	200	17	146	146	未进入负面清单	否	无	2.50%
24726	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛线云亭支#20柱上变压器	200	16	148	148	未进入负面清单	否	无	2.50%
24727	国网大连市金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	大魏家干#110右1柱上变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.00%
24728	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东干#59	50	13	39	39	未进入负面清单	否	无	10.00%
24729	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东干#88	200	26	128	128	未进入负面清单	否	无	2.50%
24730	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东干#131右2	50	13	39	39	未进入负面清单	否	无	10.00%
24731	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	下洼分#5	30	43	14	14	未进入负面清单	否	无	16.67%
24732	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	水利支#7	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.50%
24733	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	程家支#40	50	10	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
24734	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡从分#104右2	50	21	35	35	未进入负面清单	否	无	10.00%
24735	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡从分#113	50	40	25	25	未进入负面清单	否	无	10.00%
24736	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	向东干70	100	36	54	54	未进入负面清单	否	无	5.00%
24737	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	孙屯分#7	200	21	138	138	未进入负面清单	否	无	2.50%
24738	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	高家分#13	250	30	150	150	未进入负面清单	否	无	2.00%
24739	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	东甸支#3	200	56	68	68	未进入负面清单	否	无	2.50%
24740	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东干#96	100	45	45	45	未进入负面清单	否	无	5.00%
24741	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	排子分#37	100	10	80	80	未进入负面清单	否	无	5.00%
24742	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	排子分#37左7	160	29	98	98	未进入负面清单	否	无	3.13%
24743	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	砖厂支#1	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	5.00%
24744	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡从分#26右3	100	8	82	82	未进入负面清单	否	无	5.00%
24745	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡从分#95	50	27	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
24746	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	庙上支#19	50	11	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%

24747	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	夏庄支#14	200	15	150	150	未进入负面清单	否	无	2.50%
24748	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	庙上支#33	30	24	20	20	未进入负面清单	否	无	16.67%
24749	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	向东干108	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	5.00%
24750	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	郭屯支#26	80	41	39	39	未进入负面清单	否	无	6.25%
24751	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	茂隆山支#13右1	315	18	227	227	未进入负面清单	否	无	1.59%
24752	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	茂隆山支#48右1	50	31	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
24753	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	机场分#1	315	33	180	180	未进入负面清单	否	无	1.59%
24754	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	机场分#13	200	14	152	152	未进入负面清单	否	无	2.50%
24755	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	程家支#37右4	100	27	63	63	未进入负面清单	否	无	5.00%
24756	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡丛分#4	200	35	110	110	未进入负面清单	否	无	2.50%
24757	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡丛分#57左1	30	19	21	21	未进入负面清单	否	无	16.67%
24758	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡丛分#81	160	32	93	93	未进入负面清单	否	无	3.13%
24759	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	凯妮支#9	100	24	66	66	未进入负面清单	否	无	5.00%
24760	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	夏庄支#27	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	2.50%
24761	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	向东干20	315	22	214	214	未进入负面清单	否	无	1.59%
24762	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	向东干50	100	29	61	61	未进入负面清单	否	无	5.00%
24763	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	向东干93	315	53	117	117	未进入负面清单	否	无	1.59%
24764	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	高家分#8右1	50	41	25	25	未进入负面清单	否	无	10.00%
24765	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	高家分#37	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
24766	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	郭屯支#15右6	200	34	112	112	未进入负面清单	否	无	2.50%
24767	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	范家分#30	100	17	73	73	未进入负面清单	否	无	5.00%
24768	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	范家分#37右1	100	20	70	70	未进入负面清单	否	无	5.00%
24769	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	范家分#60右5	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	5.00%
24770	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	王海支#11	400	20	280	280	未进入负面清单	否	无	1.25%
24771	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东干#33	200	34	112	112	未进入负面清单	否	无	2.50%
24772	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东干#42	200	11	158	158	未进入负面清单	否	无	2.50%
24773	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	程家支#22	200	8	164	164	未进入负面清单	否	无	2.50%
24774	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	程屯支#6	50	35	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%
24775	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡丛分#4左8	30	31	18	18	未进入负面清单	否	无	16.67%

24776	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡丛分#32右1	100	45	45	45	未进入负面清单	否	无	5.00%
24777	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡丛分#66	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	16.67%
24778	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	庙上支#8右1	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
24779	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	夏庄支#2	50	22	34	34	未进入负面清单	否	无	10.00%
24780	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	夏庄支#32	50	21	35	35	未进入负面清单	否	无	10.00%
24781	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	向东干12右2	315	39	161	161	未进入负面清单	否	无	1.59%
24782	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	向东干14	200	14	152	152	未进入负面清单	否	无	2.50%
24783	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	高家分#24	100	54	36	36	未进入负面清单	否	无	5.00%
24784	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	郭屯支#3右3	30	40	15	15	未进入负面清单	否	无	16.67%
24785	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	范屯支#5	50	38	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
24786	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	范家分#42右2	200	17	146	146	未进入负面清单	否	无	2.50%
24787	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	范家分#52右4	30	53	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
24788	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	海岸支#8	100	21	69	69	未进入负面清单	否	无	5.00%
24789	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	菜前支#8	30	22	20	20	未进入负面清单	否	无	16.67%
24790	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#33左1	30	25	20	20	未进入负面清单	否	无	16.67%
24791	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华杨干#82	30	54	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
24792	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华屯分乙#107	30	54	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
24793	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	石拉支#6	30	56	10	10	未进入负面清单	否	无	16.67%
24794	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	石拉支#21	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	16.67%
24795	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	前石支#1	30	18	22	22	未进入负面清单	否	无	16.67%
24796	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#98	30	52	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
24797	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	土城干#3	30	22	20	20	未进入负面清单	否	无	16.67%
24798	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	土城干#31	160	40	80	80	未进入负面清单	否	无	3.13%
24799	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	土城干#48右3	50	30	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
24800	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	新区#1配电站#1变压器	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
24801	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	新区#1配电站#2变压器	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%
24802	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	新区#1配电站#3变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
24803	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	土城干#84	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	5.00%
24804	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	小华屯分#13	100	26	64	64	未进入负面清单	否	无	5.00%

24805	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	小华屯分#16	30	12	23	23	未进入负面清单	否	无	16.67%
24806	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	台前支#3右1	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	16.67%
24807	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	台前支#7右4	50	21	35	35	未进入负面清单	否	无	10.00%
24808	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	台前支#11	50	9	41	41	未进入负面清单	否	无	10.00%
24809	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	金华分#12左1	30	23	20	20	未进入负面清单	否	无	16.67%
24810	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	金华分#12左5	100	22	68	68	未进入负面清单	否	无	5.00%
24811	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	杨房身分#4右5	50	32	29	29	未进入负面清单	否	无	10.00%
24812	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	杨房身分#6右1	200	32	116	116	未进入负面清单	否	无	2.50%
24813	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	杨房身分#10	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	2.50%
24814	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	杨房身分#15	50	28	31	31	未进入负面清单	否	无	10.00%
24815	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	老炉分#17	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
24816	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	老炉分#30	50	38	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
24817	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	老炉分#35	50	34	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%
24818	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	向阳支#2	80	27	50	50	未进入负面清单	否	无	6.25%
24819	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	向阳支#9左1	250	26	160	160	未进入负面清单	否	无	2.00%
24820	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	科达#1配电站#1变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
24821	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	科达#1配电站#2变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	0.79%
24822	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	法庭分#5右4	80	24	53	53	未进入负面清单	否	无	6.25%
24823	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	法庭分#8	315	42	151	151	未进入负面清单	否	无	1.59%
24824	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	登沙河回迁楼#1配电站#1变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
24825	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	登沙河回迁楼#1配电站#2变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	0.79%
24826	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	登沙河回迁楼#1配电站#3变压器	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
24827	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	土城干#36左1	50	41	25	25	未进入负面清单	否	无	10.00%
24828	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	土城干#43	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	2.50%
24829	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	土城干#79左3	100	22	68	68	未进入负面清单	否	无	5.00%
24830	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	土城干#89	100	11	79	79	未进入负面清单	否	无	5.00%
24831	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	西关分#7	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	2.50%
24832	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	西关分#14	50	8	41	41	未进入负面清单	否	无	10.00%
24833	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	土城干#95左1	200	15	150	150	未进入负面清单	否	无	2.50%



24834	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	东关分#12	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	5.00%
24835	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	北关分#4右4	50	34	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%
24836	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	北关分#15右6	100	29	61	61	未进入负面清单	否	无	5.00%
24837	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	东关分#19	30	17	22	22	未进入负面清单	否	无	16.67%
24838	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	东关分#41	50	39	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
24839	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	大房身分#13右1	50	37	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%
24840	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	大房身分#34左3	50	23	34	34	未进入负面清单	否	无	10.00%
24841	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	大房身分#45	50	42	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
24842	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	大房身分#53	100	17	73	73	未进入负面清单	否	无	5.00%
24843	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	大房身分#66	50	31	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
24844	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	大房身分#75左1	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	5.00%
24845	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	大房身分#79	80	43	38	38	未进入负面清单	否	无	6.25%
24846	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	沙场支#3	50	23	34	34	未进入负面清单	否	无	10.00%
24847	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	姜家支#5左7	200	18	144	144	未进入负面清单	否	无	2.50%
24848	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	姜家支#16右2	160	44	74	74	未进入负面清单	否	无	3.13%
24849	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	胜利干#8	250	51	98	98	未进入负面清单	否	无	2.00%
24850	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	胜利干#10右1	315	55	110	110	未进入负面清单	否	无	1.59%
24851	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	胜利干#12	400	14	304	304	未进入负面清单	否	无	1.25%
24852	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	胜利干#18	250	30	150	150	未进入负面清单	否	无	2.00%
24853	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	胜利干#24左4	100	12	78	78	未进入负面清单	否	无	5.00%
24854	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	邮电分#4	200	8	164	164	未进入负面清单	否	无	2.50%
24855	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	邮电分#12	315	55	110	110	未进入负面清单	否	无	1.59%
24856	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	刘屯分#3	100	44	46	46	未进入负面清单	否	无	5.00%
24857	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	刘屯支#5	200	28	124	124	未进入负面清单	否	无	2.50%
24858	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	登沙河回迁楼#2配电站#1变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
24859	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	登沙河回迁楼#2配电站#2变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	0.79%
24860	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	登沙河回迁楼#2配电站#3变压器	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%
24861	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	盐厂支#4	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
24862	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	盐厂支#9	50	38	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%

24863	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	金弘支#6	80	10	64	64	未进入负面清单	否	无	6.25%
24864	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇线#21	100	22	68	68	未进入负面清单	否	无	5.00%
24865	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇线#31	80	44	37	37	未进入负面清单	否	无	6.25%
24866	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇线#35	50	18	36	36	未进入负面清单	否	无	10.00%
24867	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇线#51右1	50	55	18	18	未进入负面清单	否	无	10.00%
24868	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇线#60	400	9	324	324	未进入负面清单	否	无	1.25%
24869	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇线#67左3	315	28	195	195	未进入负面清单	否	无	1.59%
24870	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇线#74	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
24871	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇线#76左1	250	53	93	93	未进入负面清单	否	无	2.00%
24872	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	王屯分#16	100	41	49	49	未进入负面清单	否	无	5.00%
24873	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	王东支#7	50	43	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
24874	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	阿尔滨分#19	400	16	296	296	未进入负面清单	否	无	1.25%
24875	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	阿尔滨分#16左3左1	315	42	151	151	未进入负面清单	否	无	1.59%
24876	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	车屯支#5	30	42	14	14	未进入负面清单	否	无	16.67%
24877	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	车屯支#11	100	43	47	47	未进入负面清单	否	无	5.00%
24878	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	车屯支#16	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.50%
24879	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	阿尔滨分#39	200	29	122	122	未进入负面清单	否	无	2.50%
24880	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	西山支#2	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	5.00%
24881	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	西山支#3右3	50	54	18	18	未进入负面清单	否	无	10.00%
24882	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	西山支#11	50	13	39	39	未进入负面清单	否	无	10.00%
24883	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	阿尔滨分#60	315	37	167	167	未进入负面清单	否	无	1.59%
24884	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	阿尔滨分#83左1	100	35	55	55	未进入负面清单	否	无	5.00%
24885	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	登沙河干#3	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	5.00%
24886	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	登沙河干#7左2	315	34	176	176	未进入负面清单	否	无	1.59%
24887	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	登沙河干#7左2	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	1.59%
24888	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	登沙河干#16	250	18	180	180	未进入负面清单	否	无	2.00%
24889	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	宏华支#3	315	16	233	233	未进入负面清单	否	无	1.59%
24890	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	宏华支#4	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	5.00%
24891	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	宏华支#5	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	5.00%

24892	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	邱屯分#1	315	22	214	214	未进入负面清单	否	无	1.59%
24893	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	邱屯分#7	315	30	189	189	未进入负面清单	否	无	1.59%
24894	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	西街分#2右1	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	6.25%
24895	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	西街分#3右3	250	30	150	150	未进入负面清单	否	无	2.00%
24896	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	西街分#3左1	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	5.00%
24897	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	西街分#4右1	80	26	51	51	未进入负面清单	否	无	6.25%
24898	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	西街分#7	100	31	59	59	未进入负面清单	否	无	5.00%
24899	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	西街分#17	315	42	151	151	未进入负面清单	否	无	1.59%
24900	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	西街分#18	200	34	112	112	未进入负面清单	否	无	2.50%
24901	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	车站支#1	315	36	170	170	未进入负面清单	否	无	1.59%
24902	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	车站支#4	200	33	114	114	未进入负面清单	否	无	2.50%
24903	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	海天分#1	30	56	10	10	未进入负面清单	否	无	16.67%
24904	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	海天分#3	50	10	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
24905	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	登沙河干#35	30	52	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
24906	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	登沙河干#52	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	5.00%
24907	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	海头分#7	50	31	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
24908	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	海头分#12	200	35	110	110	未进入负面清单	否	无	2.50%
24909	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	马屯分#4	100	11	79	79	未进入负面清单	否	无	5.00%
24910	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	马屯分#13	100	23	67	67	未进入负面清单	否	无	5.00%
24911	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	马南分#5	50	11	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
24912	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	赵西分#6	160	21	110	110	未进入负面清单	否	无	3.13%
24913	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	赵西分#1左2	100	10	80	80	未进入负面清单	否	无	5.00%
24914	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	赵西分#1左2	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	1.59%
24915	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	白家分#5	315	28	195	195	未进入负面清单	否	无	1.59%
24916	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	阀门干#83	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.00%
24917	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	奶牛分#5	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
24918	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	张屯分#1	50	39	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
24919	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	张屯分#10	100	26	64	64	未进入负面清单	否	无	5.00%
24920	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	张屯分#15	200	54	72	72	未进入负面清单	否	无	2.50%

24921	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	虾场分#7	100	20	70	70	未进入负面清单	否	无	5.00%
24922	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	阀门干#108右2	50	52	19	19	未进入负面清单	否	无	10.00%
24923	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	王庄分#6左3	100	28	62	62	未进入负面清单	否	无	5.00%
24924	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	王庄分#20右4	100	22	68	68	未进入负面清单	否	无	5.00%
24925	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	王庄分#31左5	80	30	48	48	未进入负面清单	否	无	6.25%
24926	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	王庄分#31左11	30	17	22	22	未进入负面清单	否	无	16.67%
24927	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	信号支#20	50	25	33	33	未进入负面清单	否	无	10.00%
24928	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	李屯支#2	400	53	148	148	未进入负面清单	否	无	1.25%
24929	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	李屯支#9	50	12	39	39	未进入负面清单	否	无	10.00%
24930	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	段家支#9	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	1.25%
24931	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	段家支#21右5	100	10	80	80	未进入负面清单	否	无	5.00%
24932	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	段家支#41右4	100	11	79	79	未进入负面清单	否	无	5.00%
24933	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	段家支#52	100	30	60	60	未进入负面清单	否	无	5.00%
24934	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	南嘴支#3	315	45	142	142	未进入负面清单	否	无	1.59%
24935	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	南嘴支#8左1	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	1.25%
24936	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	南嘴支#32	50	36	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%
24937	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	农园甲线	金星分#51左1	50	18	36	36	未进入负面清单	否	无	10.00%
24938	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	农园甲线	金星分#103	100	53	37	37	未进入负面清单	否	无	5.00%
24939	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	农园甲线	菜前支#5	50	26	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
24940	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	农园甲线	前排支#3	50	37	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%
24941	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	农园甲线	前排支#11	80	35	44	44	未进入负面清单	否	无	6.25%
24942	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	转角干#63右4	50	29	31	31	未进入负面清单	否	无	10.00%
24943	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	转角干#63左4	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.00%
24944	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	转角干#81	100	15	75	75	未进入负面清单	否	无	5.00%
24945	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	转角干#87	100	9	81	81	未进入负面清单	否	无	5.00%
24946	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	转角干#93右2	100	41	49	49	未进入负面清单	否	无	5.00%
24947	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	转角干#108	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
24948	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	转角干#117	200	27	126	126	未进入负面清单	否	无	2.50%
24949	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	转角干#121	100	8	82	82	未进入负面清单	否	无	5.00%

24950	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	金钩支#43	200	23	134	134	未进入负面清单	否	无	2.50%
24951	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	为民支#4	80	32	46	46	未进入负面清单	否	无	6.25%
24952	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	为民支#9	100	15	75	75	未进入负面清单	否	无	5.00%
24953	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登甲线	华登干#3	50	18	36	36	未进入负面清单	否	无	10.00%
24954	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登甲线	华家#2配电站#1变压器	800	43	376	376	未进入负面清单	否	无	0.63%
24955	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登甲线	华家#2配电站#2变压器	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	0.63%
24956	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登甲线	华家#2配电站#3变压器	800	49	328	328	未进入负面清单	否	无	0.63%
24957	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登甲线	华家#1配电站#1变压器	500	52	190	190	未进入负面清单	否	无	1.00%
24958	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登甲线	华家#1配电站#2变压器	500	53	185	185	未进入负面清单	否	无	1.00%
24959	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登甲线	华水分#3	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.50%
24960	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登甲线	华水分#8	50	34	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%
24961	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登乙线	华登干#12	315	25	205	205	未进入负面清单	否	无	1.59%
24962	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	华扬干#2左1	315	42	151	151	未进入负面清单	否	无	1.59%
24963	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	华扬干#13	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	2.50%
24964	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	华扬干#16	50	56	17	17	未进入负面清单	否	无	10.00%
24965	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	华扬干#21左1	200	14	152	152	未进入负面清单	否	无	2.50%
24966	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	华扬干#25	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	2.50%
24967	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	华扬干#48左3	80	43	38	38	未进入负面清单	否	无	6.25%
24968	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	长年支#8	250	17	183	183	未进入负面清单	否	无	2.00%
24969	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	华屯分甲#5	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	5.00%
24970	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#7左1	100	40	50	50	未进入负面清单	否	无	5.00%
24971	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#23	100	24	66	66	未进入负面清单	否	无	5.00%
24972	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	水源支#13	100	32	58	58	未进入负面清单	否	无	5.00%
24973	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	水源支#17	50	42	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
24974	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#46	50	26	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
24975	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#79	50	12	39	39	未进入负面清单	否	无	10.00%
24976	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	李屯西支#6	200	38	104	104	未进入负面清单	否	无	2.50%
24977	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#85	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
24978	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#93	100	28	62	62	未进入负面清单	否	无	5.00%

24979	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#105	80	27	50	50	未进入负面清单	否	无	6.25%
24980	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#115	100	16	74	74	未进入负面清单	否	无	5.00%
24981	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	富春支#5	100	8	82	82	未进入负面清单	否	无	5.00%
24982	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	富春支#12	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	2.50%
24983	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	富春支#19	100	33	57	57	未进入负面清单	否	无	5.00%
24984	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	云松支#5	400	26	256	256	未进入负面清单	否	无	1.25%
24985	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	电镀支#1	250	53	93	93	未进入负面清单	否	无	2.00%
24986	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华杨干#63	100	8	82	82	未进入负面清单	否	无	5.00%
24987	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华屯分乙#15右4	50	9	41	41	未进入负面清单	否	无	10.00%
24988	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华屯分乙#37左4	100	8	82	82	未进入负面清单	否	无	5.00%
24989	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华屯分乙#40	100	11	79	79	未进入负面清单	否	无	5.00%
24990	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	于屯支#11	100	14	76	76	未进入负面清单	否	无	5.00%
24991	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	于屯支#2	80	12	62	62	未进入负面清单	否	无	6.25%
24992	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	吴西支#5	200	31	118	118	未进入负面清单	否	无	2.50%
24993	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	吴西支#1右3	100	31	59	59	未进入负面清单	否	无	5.00%
24994	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	土水支#5	50	27	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
24995	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华屯分乙#71	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	2.50%
24996	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华屯分乙#115	50	22	34	34	未进入负面清单	否	无	10.00%
24997	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	石拉支#1	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	1.59%
24998	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	姑儿支#2	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1.59%
24999	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	姑儿支#6	100	10	80	80	未进入负面清单	否	无	5.00%
25000	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	姑儿支#17	50	54	18	18	未进入负面清单	否	无	10.00%
25001	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	姑儿支#29	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
25002	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	姑儿支#44	100	9	81	81	未进入负面清单	否	无	5.00%
25003	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	前石支#10左3	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
25004	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	前石支#16	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.50%
25005	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华杏干#13左1	100	14	76	76	未进入负面清单	否	无	5.00%
25006	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#13	80	30	48	48	未进入负面清单	否	无	6.25%
25007	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	十中支#4	50	16	37	37	未进入负面清单	否	无	10.00%

25008	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	十中支#11	50	38	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
25009	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	十中支#18	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.00%
25010	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#30	100	8	82	82	未进入负面清单	否	无	5.00%
25011	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#31左3	50	18	36	36	未进入负面清单	否	无	10.00%
25012	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#34右7	50	27	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
25013	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#39左1	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	5.00%
25014	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#56	80	24	53	53	未进入负面清单	否	无	6.25%
25015	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#61	100	14	76	76	未进入负面清单	否	无	5.00%
25016	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#64右5	50	10	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
25017	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#71左1	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
25018	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#77右7	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	10.00%
25019	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#53左5	200	34	112	112	未进入负面清单	否	无	2.50%
25020	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#111	50	22	34	34	未进入负面清单	否	无	10.00%
25021	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#114右7	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	10.00%
25022	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#128右8	200	31	118	118	未进入负面清单	否	无	2.50%
25023	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#128右16	200	36	108	108	未进入负面清单	否	无	2.50%
25024	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#133	50	40	25	25	未进入负面清单	否	无	10.00%
25025	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	文全支#20	100	18	72	72	未进入负面清单	否	无	5.00%
25026	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	文全支#20	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	1.25%
25027	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杏线	华杏干#3右1	100	40	50	50	未进入负面清单	否	无	5.00%
25028	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杏线	华杏干#26	100	22	68	68	未进入负面清单	否	无	5.00%
25029	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杏线	华杏干#37	50	9	41	41	未进入负面清单	否	无	10.00%
25030	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	王屯分#16柱上变压器	200	18	144	144	未进入负面清单	否	无	2.50%
25031	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华林分#34右7柱上变压器	200	27	126	126	未进入负面清单	否	无	2.50%
25032	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华杨乙线华杨干#82变压器	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	5.00%
25033	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	土城干#36左1柱上变压器	100	24	66	66	未进入负面清单	否	无	5.00%
25034	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东甲线庙上支#8右1变压器	200	14	152	152	未进入负面清单	否	无	2.50%
25035	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	华屯分#5柱上变压器	400	36	216	216	未进入负面清单	否	无	1.25%
25036	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东甲线向东干#33变压器	400	40	200	200	未进入负面清单	否	无	1.25%

25037	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	土城干#48右3柱上变压器	100	18	72	72	未进入负面清单	否	无	5.00%
25038	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农线华杏干#13左1变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.00%
25039	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华杨乙线华屯分#81柱上变压器	200	40	100	100	未进入负面清单	否	无	2.50%
25040	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	向东乙线茂隆山支#31柱上变压器	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	2.50%
25041	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	茂隆山支#61左1柱上变压器	200	9	162	162	未进入负面清单	否	无	2.50%
25042	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	农园甲线	农园甲线北棚支#4左5柱上变压器	100	8	82	82	未进入负面清单	否	无	5.00%
25043	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇干阿尔滨分#83右1柱上变压器	100	20	70	70	未进入负面清单	否	无	5.00%
25044	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杏线	华杏线华杏干#3右1柱上变压器	100	20	70	70	未进入负面清单	否	无	5.00%
25045	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华杨乙线华屯分汇强支#9变压器	100	20	70	70	未进入负面清单	否	无	5.00%
25046	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杏线	云鹏支#9右2柱上变压器	200	8	164	164	未进入负面清单	否	无	2.50%
25047	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东甲线排子分#12柱上变压器	200	40	100	100	未进入负面清单	否	无	2.50%
25048	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	连红线	牧场分#6	30	24	20	20	未进入负面清单	否	无	16.67%
25049	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	夏家支#7	30	52	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
25050	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	富周干#19右1	50	40	25	25	未进入负面清单	否	无	10.00%
25051	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	钟夏干#97	200	41	98	98	未进入负面清单	否	无	2.50%
25052	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	姜家分#16	315	9	255	255	未进入负面清单	否	无	1.59%
25053	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	观山支#12	30	34	17	17	未进入负面清单	否	无	16.67%
25054	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	加油站分#1	100	20	70	70	未进入负面清单	否	无	5.00%
25055	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	高速分#6	50	19	36	36	未进入负面清单	否	无	10.00%
25056	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	姜家分#38	50	34	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%
25057	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	广宁寺变203姜家线农场支#16	80	9	65	65	未进入负面清单	否	无	6.25%
25058	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	松树支#7	30	18	22	22	未进入负面清单	否	无	16.67%
25059	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	通达分#1	160	35	88	88	未进入负面清单	否	无	3.13%
25060	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	韩家甲线	盛涛分#2右1	200	8	164	164	未进入负面清单	否	无	2.50%
25061	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#47左1	80	38	42	42	未进入负面清单	否	无	6.25%
25062	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#118	50	26	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
25063	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#129左4	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
25064	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	猪场分#2	50	19	36	36	未进入负面清单	否	无	10.00%
25065	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	猪场分#5	30	21	21	21	未进入负面清单	否	无	16.67%



25066	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	猪场分#22	315	13	243	243	未进入负面清单	否	无	1.59%
25067	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#40左1	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
25068	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#82	80	26	51	51	未进入负面清单	否	无	6.25%
25069	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	赵家分#2	30	34	17	17	未进入负面清单	否	无	16.67%
25070	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#137左1	100	25	65	65	未进入负面清单	否	无	5.00%
25071	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	六队分#8柱上变压器	200	37	106	106	未进入负面清单	否	无	2.50%
25072	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富干#44	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
25073	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富干#53	100	54	36	36	未进入负面清单	否	无	5.00%
25074	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富干#59	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	16.67%
25075	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	姚沟分#12	100	52	38	38	未进入负面清单	否	无	5.00%
25076	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	西站分#30	200	56	68	68	未进入负面清单	否	无	2.50%
25077	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	韩家乙线	前半分#15	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	10.00%
25078	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	七队支#24	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	5.00%
25079	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	桥头分#4	50	37	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%
25080	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	国军分#2	30	42	14	14	未进入负面清单	否	无	16.67%
25081	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	制衣分#6	50	26	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
25082	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟夏干#3右1	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	2.50%
25083	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	韩家乙线	消防分#11	50	41	25	25	未进入负面清单	否	无	10.00%
25084	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	郭沟分#6右1	50	24	33	33	未进入负面清单	否	无	10.00%
25085	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	站台支#16	80	24	53	53	未进入负面清单	否	无	6.25%
25086	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#125	50	52	19	19	未进入负面清单	否	无	10.00%
25087	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富干#94	30	45	14	14	未进入负面清单	否	无	16.67%
25088	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富干#69右1	80	52	30	30	未进入负面清单	否	无	6.25%
25089	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富干#8	100	26	64	64	未进入负面清单	否	无	5.00%
25090	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	富岭变202富九乙线 干河支#6	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.50%
25091	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	刘半沟支#7	30	17	22	22	未进入负面清单	否	无	16.67%
25092	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	七队支#17	160	35	88	88	未进入负面清单	否	无	3.13%
25093	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	阁条沟支#20	200	33	114	114	未进入负面清单	否	无	2.50%
25094	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	阁条沟支#11	50	44	23	23	未进入负面清单	否	无	10.00%

25095	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟夏干#83	80	54	29	29	未进入负面清单	否	无	6.25%
25096	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟家分#40	80	42	38	38	未进入负面清单	否	无	6.25%
25097	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟家分#75左4	50	30	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
25098	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	夏家支#14	160	29	98	98	未进入负面清单	否	无	3.13%
25099	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	夏家支#40	50	41	25	25	未进入负面清单	否	无	10.00%
25100	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	农科分#12左2	50	54	18	18	未进入负面清单	否	无	10.00%
25101	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	大岭支#21	30	40	15	15	未进入负面清单	否	无	16.67%
25102	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富园乙线	富园干#36右2柱上变压器	315	44	145	145	未进入负面清单	否	无	1.59%
25103	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	凤栖分#3	250	35	138	138	未进入负面清单	否	无	2.00%
25104	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	韩家甲线	盛涛分#6右4柱上变压器	30	20	21	21	未进入负面清单	否	无	16.67%
25105	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#101	200	26	128	128	未进入负面清单	否	无	2.50%
25106	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	国税分#9	80	24	53	53	未进入负面清单	否	无	6.25%
25107	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#106	100	27	63	63	未进入负面清单	否	无	5.00%
25108	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#14	80	17	58	58	未进入负面清单	否	无	6.25%
25109	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	沟里支#10	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	5.00%
25110	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#123左1	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
25111	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#132	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	5.00%
25112	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	花古支#13	30	10	24	24	未进入负面清单	否	无	16.67%
25113	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干二总分#5	80	25	52	52	未进入负面清单	否	无	6.25%
25114	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#51	160	19	114	114	未进入负面清单	否	无	3.13%
25115	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#58	250	30	150	150	未进入负面清单	否	无	2.00%
25116	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	国伟支#7	80	20	56	56	未进入负面清单	否	无	6.25%
25117	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	法院分#8柱上变压器	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.00%
25118	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	法院分#1右2柱上变压器	100	32	58	58	未进入负面清单	否	无	5.00%
25119	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	富广线收费支#1左1	50	30	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
25120	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	果园分#4左2	200	20	140	140	未进入负面清单	否	无	2.50%
25121	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	农科分#9左1柱上变压器	160	26	102	102	未进入负面清单	否	无	3.13%
25122	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#131左3	50	16	37	37	未进入负面清单	否	无	10.00%
25123	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	富广干#57左2柱上变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.00%

25124	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟家分#22右1	315	22	214	214	未进入负面清单	否	无	1.59%
25125	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟家分#55	80	18	58	58	未进入负面清单	否	无	6.25%
25126	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	七队支#11	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.00%
25127	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟夏干#46右1	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.50%
25128	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	金弘分#15	200	24	132	132	未进入负面清单	否	无	2.50%
25129	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	姜家分#48	80	55	28	28	未进入负面清单	否	无	6.25%
25130	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟连甲线	十三里分#10	80	54	29	29	未进入负面清单	否	无	6.25%
25131	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟连甲线	十三里分#15左3	50	31	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
25132	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟连甲线	十三里分#44	30	55	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
25133	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	韩家乙线	消防分#3左2	80	8	66	66	未进入负面清单	否	无	6.25%
25134	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	学校分5右1	30	14	23	23	未进入负面清单	否	无	16.67%
25135	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#52右2	50	36	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%
25136	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	李兰分#3	100	9	81	81	未进入负面清单	否	无	5.00%
25137	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#70左3	30	55	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
25138	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#157	50	54	18	18	未进入负面清单	否	无	10.00%
25139	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	富广干#45柱上变压器	315	52	120	120	未进入负面清单	否	无	1.59%
25140	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	制衣分#3	30	12	23	23	未进入负面清单	否	无	16.67%
25141	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	站台支#5	30	11	24	24	未进入负面清单	否	无	16.67%
25142	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	赵家分#13	30	15	23	23	未进入负面清单	否	无	16.67%
25143	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	广宁寺变107红旗线红旗干#145	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	5.00%
25144	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	丰九线	韩岭分#12	250	54	90	90	未进入负面清单	否	无	2.00%
25145	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	阁条沟支#39	80	30	48	48	未进入负面清单	否	无	6.25%
25146	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	阁条沟支#27	30	13	23	23	未进入负面清单	否	无	16.67%
25147	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	养殖支#3	80	22	54	54	未进入负面清单	否	无	6.25%
25148	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟夏干#18左1	50	25	33	33	未进入负面清单	否	无	10.00%
25149	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	夏家支#31	100	11	79	79	未进入负面清单	否	无	5.00%
25150	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	夏家支#47	50	26	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
25151	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	金弘分#1	50	56	17	17	未进入负面清单	否	无	10.00%
25152	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九甲线	农机分#4	200	10	160	160	未进入负面清单	否	无	2.50%

25153	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#155	50	52	19	19	未进入负面清单	否	无	10.00%
25154	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	石水支#6	30	38	16	16	未进入负面清单	否	无	16.67%
25155	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#30左1	50	42	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
25156	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	三台后分#9	30	26	19	19	未进入负面清单	否	无	16.67%
25157	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	富九干#3柱上变压器	50	28	31	31	未进入负面清单	否	无	10.00%
25158	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	中学分#3右1柱上变压器	160	15	120	120	未进入负面清单	否	无	3.13%
25159	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	果园分#30左1	20	43	9	9	未进入负面清单	否	无	25.00%
25160	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	学校分#11	30	37	16	16	未进入负面清单	否	无	16.67%
25161	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	姜家分#4	50	54	18	18	未进入负面清单	否	无	10.00%
25162	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	十三里#1配电站#1主变	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	0.79%
25163	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	十三里#1配电站#2主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
25164	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	十三里#1配电站#3主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
25165	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	天池分#19	50	35	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%
25166	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	天池分#17	50	28	31	31	未进入负面清单	否	无	10.00%
25167	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	林场分#11	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	10.00%
25168	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	富广干#57左2柱上变压器2	80	34	45	45	未进入负面清单	否	无	6.25%
25169	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	西站分#35	100	55	35	35	未进入负面清单	否	无	5.00%
25170	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	赵家分#4右2	100	56	34	34	未进入负面清单	否	无	5.00%
25171	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	夏家支#25	50	42	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
25172	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟连甲线	十三里分#8右5	160	45	72	72	未进入负面清单	否	无	3.13%
25173	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#30右3	50	38	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
25174	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	李兰分#13	100	24	66	66	未进入负面清单	否	无	5.00%
25175	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#77	100	35	55	55	未进入负面清单	否	无	5.00%
25176	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周乙线	日发分#4柱上变压器	50	22	34	34	未进入负面清单	否	无	10.00%
25177	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	砖厂支#5	20	13	15	15	未进入负面清单	否	无	25.00%
25178	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	水库支#16	30	27	19	19	未进入负面清单	否	无	16.67%
25179	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	二十里#1箱式配电站#1主变	500	37	265	265	未进入负面清单	否	无	1.00%
25180	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	农科分#7右4柱上变压器	160	15	120	120	未进入负面清单	否	无	3.13%
25181	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	广宁寺变204钟夏线七队支#17	250	17	183	183	未进入负面清单	否	无	2.00%

25182	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	广宁寺变203姜家线东汇分#12	200	14	152	152	未进入负面清单	否	无	2.50%
25183	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	十三里#2配电站#2主变	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	0.79%
25184	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	十三里#3配电站#2主变	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
25185	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富园乙线	富园干#51柱上变压器	250	47	108	108	未进入负面清单	否	无	2.00%
25186	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#3配电站#1主变	500	14	380	380	未进入负面清单	否	无	1.00%
25187	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#1配电站#1主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
25188	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#1配电站#2主变	630	13	485	485	未进入负面清单	否	无	0.79%
25189	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#2配电站#1主变	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	0.79%
25190	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#4配电站#2主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
25191	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#5配电站#1主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
25192	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#5配电站#3主变	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	0.79%
25193	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#6配电站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
25194	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#2配电站#2主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
25195	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#7配电站#1主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
25196	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#7配电站#2主变	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
25197	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#8配电站#1主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
25198	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#8配电站#2主变	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	0.79%
25199	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#8配电站#3主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
25200	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#9配电站#1主变	500	33	285	285	未进入负面清单	否	无	1.00%
25201	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#9配电站#2主变	500	36	270	270	未进入负面清单	否	无	1.00%
25202	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#10配电站#2主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
25203	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#11配电站#1主变	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	0.79%
25204	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#3配电站#2主变	500	10	400	400	未进入负面清单	否	无	1.00%
25205	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#4配电站#1主变	630	21	435	435	未进入负面清单	否	无	0.79%
25206	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#5配电站#2主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
25207	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#6配电站#2主变	630	13	485	485	未进入负面清单	否	无	0.79%
25208	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#10配电站#1主变	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
25209	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#11配电站#3主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
25210	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#6配电站#3主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%

25211	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#11配电站#2主变	630	16	466	466	未进入负面清单	否	无	0.79%
25212	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#8配电站#2主变	500	18	360	360	未进入负面清单	否	无	1.00%
25213	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#10配电站#1主变	500	32	290	290	未进入负面清单	否	无	1.00%
25214	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#10配电站#2主变	500	22	340	340	未进入负面清单	否	无	1.00%
25215	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#1配电站#1主变	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	0.79%
25216	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#1配电站#2主变	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	0.79%
25217	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#8配电站#1主变	500	17	365	365	未进入负面清单	否	无	1.00%
25218	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#9配电站#1主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
25219	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#9配电站#2主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
25220	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#4配电站#3主变	500	29	305	305	未进入负面清单	否	无	1.00%
25221	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#7配电站#2主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
25222	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#4配电站#1主变	500	55	175	175	未进入负面清单	否	无	1.00%
25223	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#2配电站#1主变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	0.79%
25224	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#4配电站#2主变	500	54	180	180	未进入负面清单	否	无	1.00%
25225	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#5配电站#1主变	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.79%
25226	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#6配电站#1主变	630	21	435	435	未进入负面清单	否	无	0.79%
25227	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#6配电站#2主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
25228	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#6配电站#3主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
25229	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#7配电站#1主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
25230	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#11配电站#3主变	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
25231	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#12配电站#2主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
25232	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#5配电站#2主变	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	0.79%
25233	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#13配电站#1主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
25234	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#13配电站#2主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
25235	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#11配电站#2主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
25236	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#10配电站#3主变	500	38	260	260	未进入负面清单	否	无	1.00%
25237	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#12配电站#1主变	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
25238	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#11配电站#1主变间配电变压器	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
25239	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#2配电站#2主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%

25240	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#9配电站#3主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
25241	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#3配电站#1主变	500	22	340	340	未进入负面清单	否	无	1.00%
25242	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#3配电站#2主变	500	41	245	245	未进入负面清单	否	无	1.00%
25243	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#3配电站#3主变	500	26	320	320	未进入负面清单	否	无	1.00%
25244	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九甲线	金北#1配电站#1主变	500	30	300	300	未进入负面清单	否	无	1.00%
25245	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	金北小镇103间隔配电变压器	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	0.63%
25246	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	前山支#12	80	8	66	66	未进入负面清单	否	无	6.25%
25247	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#6配电站#1主变	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.79%
25248	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#5配电站#1主变	630	19	447	447	未进入负面清单	否	无	0.79%
25249	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区3配电站#1主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
25250	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#2配电站#2主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
25251	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#8配电站#1主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
25252	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#7配电站#1主变	630	23	422	422	未进入负面清单	否	无	0.79%
25253	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#4配电站#1主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
25254	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周乙线	帝景#2配电站#1主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
25255	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	帝景#1配电站#1主变	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	0.79%
25256	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周乙线	帝景#5配电站#1主变	630	19	447	447	未进入负面清单	否	无	0.79%
25257	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	帝景#4配电站#1主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
25258	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	帝景#3配电站#1主变	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
25259	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#11配电站#1主变	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%
25260	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#10配电站#2主变	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%
25261	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#1配电站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
25262	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#14配电站#3主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
25263	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#15配电站#2主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
25264	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#15配电站#1主变	630	12	491	491	未进入负面清单	否	无	0.79%
25265	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#13配电站#2主变	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
25266	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	卫星城D区#17配电站#1主变	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
25267	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#1配电站#2主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
25268	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	卫星城D区#17配电站#2主变	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	0.79%

25269	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#16配电站#2主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
25270	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#16配电站#1主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
25271	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#14配电站#2主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
25272	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#14配电站#1主变	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
25273	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#13配电站#1主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
25274	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#12配电站#2主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
25275	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#10配电站#1主变	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
25276	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#12配电站#1主变	630	15	473	473	未进入负面清单	否	无	0.79%
25277	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#11配电站#2主变	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
25278	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	十三里#2配电站#1主变	630	13	485	485	未进入负面清单	否	无	0.79%
25279	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周乙线	帝景#5号配电站#2主变	630	16	466	466	未进入负面清单	否	无	0.79%
25280	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	帝景#3配电站#3主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
25281	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	帝景#4配电站#2主变	630	11	498	498	未进入负面清单	否	无	0.79%
25282	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	帝景#3配电站#2主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
25283	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周乙线	金城帝景#2配电站#2主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
25284	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#7配电站#2主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
25285	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#5配电站#2主变	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
25286	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#3配电站#2主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
25287	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#8配电站#3主变	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
25288	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#8配电站#2主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
25289	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	金城帝景#1配电站#2主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
25290	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#6配电站#2主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
25291	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#4配电站#3主变	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	0.79%
25292	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#4配电站#2主变	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.79%
25293	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#2配电站#1主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
25294	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九甲线	金北小镇 #1配电站#2主变 #1配电站#2主变	500	42	240	240	未进入负面清单	否	无	1.00%
25295	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	十三里#3配电站#1主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
25296	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	姜家线东汇分东汇开关站#4配电站#1变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
25297	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店线刘店干东汇开关站#3配电站#1变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	0.79%



25298	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	姜家线东汇分东汇开关站#2配电站#1变压器	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
25299	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店线刘店干东汇开关站#1配电站#2考核表	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
25300	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店线刘店干东汇开关站#1配电站#3考核表	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
25301	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	金北小镇#2配电站#3主变	500	26	320	320	未进入负面清单	否	无	1.00%
25302	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	金北小镇#2配电站#2主变	500	36	270	270	未进入负面清单	否	无	1.00%
25303	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店线刘店干东汇开关站#3配电站#2考核表	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	0.79%
25304	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	姜家线东汇分东汇开关站#2配电站#2考核表	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
25305	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店线刘店干东汇开关站#1配电站#1变压器	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
25306	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	姜家线东汇分东汇开关站#4配电站#2考核表	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
25307	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#9配电站103开关#1主变	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	0.79%
25308	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#9配电站104开关#2主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
25309	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	阁条沟支#11-1	30	11	24	24	未进入负面清单	否	无	16.67%
25310	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城D区#18配电站103间隔配电变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
25311	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城E区#2配电站104间隔配电变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
25312	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城D区#19配电站104间隔配电变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
25313	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城D区#19配电站103间隔配电变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
25314	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城E区#3配电站104间隔配电变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
25315	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城E区#3配电站103间隔配电变压器	630	12	491	491	未进入负面清单	否	无	0.79%
25316	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城D区#18配电站104间隔配电变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	0.79%
25317	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城E区#2配电站103间隔配电变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
25318	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城E区#1配电站104间隔配电变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	0.79%
25319	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城E区#1配电站103间隔配电变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
25320	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	农科分#18左1	400	52	152	152	未进入负面清单	否	无	1.25%
25321	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	电网_广富线三联支#2柱上变压器	200	54	72	72	未进入负面清单	否	无	2.50%
25322	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	电网_广富线水库支#9柱上变压器	200	34	112	112	未进入负面清单	否	无	2.50%
25323	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区2#2配电站#1主变	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
25324	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#21配电站#2主变	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
25325	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富干#36	400	40	200	200	未进入负面清单	否	无	1.25%
25326	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区20#配电站#1主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%

25327	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区20#配电站#2主变	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	0.79%
25328	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区20#配电站#3主变	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	0.79%
25329	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#21配电站#1主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
25330	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区2#2配电站#2主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
25331	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#2配电站#3主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
25332	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗线兴华分#3柱上变压器	400	0	360	360	未进入负面清单	否	无	1.25%
25333	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富线广富干#36柱上变压器	400	23	268	268	未进入负面清单	否	无	1.25%
25334	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	连红线牧场分#37左2柱上变压器	400	21	276	276	未进入负面清单	否	无	1.25%
25335	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连轴乙线	连轴乙线山亿分#16柱上变压器	200	17	146	146	未进入负面清单	否	无	2.50%
25336	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	丰九线	丰九线连九干#49左1柱上变压器	100	18	72	72	未进入负面清单	否	无	5.00%
25337	国网大连市金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟夏线水源支#9柱上变压器	100	26	64	64	未进入负面清单	否	无	5.00%
25338	国网大连市金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富线台山分#66左1柱上变压器	200	21	138	138	未进入负面清单	否	无	2.50%
25339	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#20配电站#1主变	630	16	466	466	未进入负面清单	否	无	0.79%
25340	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线皮屯分12#变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.00%
25341	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线水场分68#变压器	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1.59%
25342	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线水泥分18#变压器	100	29	61	61	未进入负面清单	否	无	5.00%
25343	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线宫屯分39#变压器	100	15	75	75	未进入负面清单	否	无	5.00%
25344	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线白口分18#变压器	160	39	82	82	未进入负面清单	否	无	3.13%
25345	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线罗屯支2#1变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.50%
25346	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线丁屯干77#变压器	80	30	48	48	未进入负面清单	否	无	6.25%
25347	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城干23#左5变压器	315	17	230	230	未进入负面清单	否	无	1.59%
25348	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线袁沟支83#变压器	400	12	312	312	未进入负面清单	否	无	1.25%
25349	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线13#变压器	50	30	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
25350	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分35#变压器	80	45	36	36	未进入负面清单	否	无	6.25%
25351	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线三五栋房支4#变压器	200	33	114	114	未进入负面清单	否	无	2.50%
25352	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线厂部支6#变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.50%
25353	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线厂里分8#右2变压器	200	14	152	152	未进入负面清单	否	无	2.50%
25354	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线锅炉支2#左1变压器	315	38	164	164	未进入负面清单	否	无	1.59%
25355	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线厂里分16#变压器	500	44	230	230	未进入负面清单	否	无	1.00%

25356	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线水场分44#变压器	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	1.25%
25357	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分20#1变压器	50	36	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%
25358	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分186#变压器	50	21	35	35	未进入负面清单	否	无	10.00%
25359	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分7#变压器	400	29	244	244	未进入负面清单	否	无	1.25%
25360	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线丁屯干74#右1变压器	400	16	296	296	未进入负面清单	否	无	1.25%
25361	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线丁屯干69#左1变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	2.50%
25362	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线丁屯干98#变压器	200	28	124	124	未进入负面清单	否	无	2.50%
25363	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线丁屯干90#变压器	160	8	131	131	未进入负面清单	否	无	3.13%
25364	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分64#左4变压器	100	30	60	60	未进入负面清单	否	无	5.00%
25365	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城分15#变压器	100	20	70	70	未进入负面清单	否	无	5.00%
25366	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线郭屯支12#右1变压器	80	16	59	59	未进入负面清单	否	无	6.25%
25367	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线大井支3#左2变压器	200	56	68	68	未进入负面清单	否	无	2.50%
25368	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线罗屯支12#右3变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.50%
25369	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线郭屯支16#左4变压器	80	42	38	38	未进入负面清单	否	无	6.25%
25370	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线李屯分39#变压器	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	3.13%
25371	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线工业支8#左3变压器	100	23	67	67	未进入负面清单	否	无	5.00%
25372	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线红卫支#1左5变压器	100	14	76	76	未进入负面清单	否	无	5.00%
25373	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城分68#左5变压器	80	29	49	49	未进入负面清单	否	无	6.25%
25374	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线伟民支5#变压器	200	26	128	128	未进入负面清单	否	无	2.50%
25375	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城分154#左4变压器	200	42	96	96	未进入负面清单	否	无	2.50%
25376	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线郭屯支58#变压器	200	38	104	104	未进入负面清单	否	无	2.50%
25377	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线郭屯支62#左10变压器	100	54	36	36	未进入负面清单	否	无	5.00%
25378	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线水场分32#左9变压器	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	5.00%
25379	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线白口分8#左4变压器	200	26	128	128	未进入负面清单	否	无	2.50%
25380	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线东崖支3#右5变压器	100	55	35	35	未进入负面清单	否	无	5.00%
25381	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分68#左6变压器	100	21	69	69	未进入负面清单	否	无	5.00%
25382	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线20#变压器	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	1.25%
25383	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线20#左5变压器	315	9	255	255	未进入负面清单	否	无	1.59%
25384	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线20#左4变压器	315	10	252	252	未进入负面清单	否	无	1.59%

25385	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁电线	丁电线20#左9变压器	315	40	158	158	未进入负面清单	否	无	1.59%
25386	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁电线	丁电线30#变压器	315	27	198	198	未进入负面清单	否	无	1.59%
25387	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁电线	丁电线3#1左3#变压器	315	36	170	170	未进入负面清单	否	无	1.59%
25388	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁电线	丁电线59#右3变压器	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	5.00%
25389	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁电线	丁电线59#右6变压器	100	30	60	60	未进入负面清单	否	无	5.00%
25390	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城干20#变压器	400	30	240	240	未进入负面清单	否	无	1.25%
25391	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城干26#变压器	400	45	180	180	未进入负面清单	否	无	1.25%
25392	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城干37#左4变压器	315	14	239	239	未进入负面清单	否	无	1.59%
25393	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城干52#左2变压器	315	18	227	227	未进入负面清单	否	无	1.59%
25394	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城干55#变压器	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	5.00%
25395	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城支4#左1变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.50%
25396	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城支10#左1变压器	200	14	152	152	未进入负面清单	否	无	2.50%
25397	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城支34#变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	2.50%
25398	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线田屯分39#变压器	200	42	96	96	未进入负面清单	否	无	2.50%
25399	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分11#1左1变压器	100	23	67	67	未进入负面清单	否	无	5.00%
25400	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分11#1左10右1变压器	100	12	78	78	未进入负面清单	否	无	5.00%
25401	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分11#1左14变压器	200	56	68	68	未进入负面清单	否	无	2.50%
25402	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线丁屯干12#变压器	400	54	144	144	未进入负面清单	否	无	1.25%
25403	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线煤矿分5#右1变压器	200	36	108	108	未进入负面清单	否	无	2.50%
25404	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线丁屯干12#左4变压器	315	26	202	202	未进入负面清单	否	无	1.59%
25405	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线丁屯干12#右4变压器	315	28	195	195	未进入负面清单	否	无	1.59%
25406	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁电线	丁电线煤坑分#2变压器	100	22	68	68	未进入负面清单	否	无	5.00%
25407	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁电线	丁电线东山分#12变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
25408	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁电线	丁电线东山分#23变压器	50	16	37	37	未进入负面清单	否	无	10.00%
25409	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线桥西分1#1右2变压器	200	15	150	150	未进入负面清单	否	无	2.50%
25410	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线桥西分18#左2变压器	100	21	69	69	未进入负面清单	否	无	5.00%
25411	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线桥西支#1变压器	50	26	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
25412	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线桥西支1#1变压器	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	5.00%
25413	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线桥西分47#变压器	100	25	65	65	未进入负面清单	否	无	5.00%

25414	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线张炉分3#变压器	100	33	57	57	未进入负面清单	否	无	5.00%
25415	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线郭屯支37#左1变压器	50	45	23	23	未进入负面清单	否	无	10.00%
25416	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线工业支54#变压器	200	25	130	130	未进入负面清单	否	无	2.50%
25417	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	复热线	复热线西票分#1左2变压器	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	5.00%
25418	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	复热线	复热线西票支4#变压器	200	34	112	112	未进入负面清单	否	无	2.50%
25419	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	复热线	复热线西票支13#变压器	100	31	59	59	未进入负面清单	否	无	5.00%
25420	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	复热线	复热线西票支16#变压器	100	40	50	50	未进入负面清单	否	无	5.00%
25421	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	复热线	复热线西票分17#右4变压器	200	42	96	96	未进入负面清单	否	无	2.50%
25422	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	复热线	复热线西票分28#变压器	100	30	60	60	未进入负面清单	否	无	5.00%
25423	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分16#左1变压器	250	14	190	190	未进入负面清单	否	无	2.00%
25424	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分48#左1变压器	100	22	68	68	未进入负面清单	否	无	5.00%
25425	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分26#左4右2变压器	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	5.00%
25426	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分37#变压器	50	10	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
25427	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线唐屯支15#变压器	100	32	58	58	未进入负面清单	否	无	5.00%
25428	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线唐屯支23#变压器	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	2.50%
25429	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分3#1变压器	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	5.00%
25430	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分55#变压器	200	56	68	68	未进入负面清单	否	无	2.50%
25431	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯支6#变压器	200	31	118	118	未进入负面清单	否	无	2.50%
25432	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分27#变压器	50	55	18	18	未进入负面清单	否	无	10.00%
25433	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城干84#右5变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.00%
25434	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城干153#左1变压器	200	53	74	74	未进入负面清单	否	无	2.50%
25435	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城分50#左2变压器	200	14	152	152	未进入负面清单	否	无	2.50%
25436	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城分77#左1变压器	400	35	220	220	未进入负面清单	否	无	1.25%
25437	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线张炉分10#变压器	100	25	65	65	未进入负面清单	否	无	5.00%
25438	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线张炉分2#1变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.50%
25439	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线田屯分25#变压器	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	5.00%
25440	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城分147#左4变压器	200	53	74	74	未进入负面清单	否	无	2.50%
25441	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城分155#左2变压器	100	45	45	45	未进入负面清单	否	无	5.00%
25442	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线水场分86#左1变压器	200	23	134	134	未进入负面清单	否	无	2.50%

25443	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线袁沟支1#间1变压器	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	2.50%
25444	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线袁沟支29#左1变压器	200	42	96	96	未进入负面清单	否	无	2.50%
25445	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线桥西分3#间1左3变压器	200	25	130	130	未进入负面清单	否	无	2.50%
25446	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线4#右2变压器	400	27	252	252	未进入负面清单	否	无	1.25%
25447	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线苇塘支8#变压器	200	15	150	150	未进入负面清单	否	无	2.50%
25448	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分6#左1变压器	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	2.50%
25449	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分7#1变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.00%
25450	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线东崖支8#变压器	200	18	144	144	未进入负面清单	否	无	2.50%
25451	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分98#左1变压器	315	34	176	176	未进入负面清单	否	无	1.59%
25452	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线移动支3#变压器	100	30	60	60	未进入负面清单	否	无	5.00%
25453	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线李屯分15#右1变压器	200	10	160	160	未进入负面清单	否	无	2.50%
25454	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线李屯分24#左1变压器	400	12	312	312	未进入负面清单	否	无	1.25%
25455	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线李屯分33#右1变压器	200	14	152	152	未进入负面清单	否	无	2.50%
25456	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线李屯分36#左2变压器	400	36	216	216	未进入负面清单	否	无	1.25%
25457	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线李屯分50#变压器	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	2.50%
25458	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线李屯分56#变压器	200	13	154	154	未进入负面清单	否	无	2.50%
25459	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分77#左3变压器	400	49	164	164	未进入负面清单	否	无	1.25%
25460	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线西山支 2#左8变压器	200	43	94	94	未进入负面清单	否	无	2.50%
25461	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分179#左2变压器	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	2.50%
25462	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分129#左1变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.50%
25463	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分152#左2变压器	100	52	38	38	未进入负面清单	否	无	5.00%
25464	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分102#左1变压器	100	53	37	37	未进入负面清单	否	无	5.00%
25465	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	新建工业支8#左3变压器（郭屯西2号）	100	52	38	38	未进入负面清单	否	无	5.00%
25466	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线葛麻分#2	100	21	69	69	未进入负面清单	否	无	5.00%
25467	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	西关支#22左1	200	18	144	144	未进入负面清单	否	无	2.50%
25468	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线猪场支#2	50	43	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
25469	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	亮甲店线亮甲店干#53	160	54	58	58	未进入负面清单	否	无	3.13%
25470	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线苏屯支#2右3	200	26	128	128	未进入负面清单	否	无	2.50%
25471	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#201左1	315	10	252	252	未进入负面清单	否	无	1.59%

25472	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#15	315	38	164	164	未进入负面清单	否	无	1.59%
25473	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#3	100	26	64	64	未进入负面清单	否	无	5.00%
25474	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线石城支#3	80	24	53	53	未进入负面清单	否	无	6.25%
25475	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线郭沟支#13	50	22	34	34	未进入负面清单	否	无	10.00%
25476	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#132	30	18	22	22	未进入负面清单	否	无	16.67%
25477	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线邮局分#6	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
25478	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#209	80	22	54	54	未进入负面清单	否	无	6.25%
25479	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#120	315	27	198	198	未进入负面清单	否	无	1.59%
25480	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线德瑞支#8	80	17	58	58	未进入负面清单	否	无	6.25%
25481	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线后沟分#11	80	17	58	58	未进入负面清单	否	无	6.25%
25482	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	亮教#1箱式配电站#1主变	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	1.59%
25483	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	亮教#2箱式配电站#1主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
25484	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#149	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	16.67%
25485	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#152左3	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	5.00%
25486	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#26	100	32	58	58	未进入负面清单	否	无	5.00%
25487	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线土门分#64	30	12	23	23	未进入负面清单	否	无	16.67%
25488	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线八家分#6	50	13	39	39	未进入负面清单	否	无	10.00%
25489	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#44左2	200	53	74	74	未进入负面清单	否	无	2.50%
25490	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线大井支#9	100	29	61	61	未进入负面清单	否	无	5.00%
25491	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线大井支#5右3	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	5.00%
25492	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线华山分#6	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
25493	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#105	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
25494	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线富美支#7	80	23	54	54	未进入负面清单	否	无	6.25%
25495	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线宏连支#10	30	25	20	20	未进入负面清单	否	无	16.67%
25496	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线街里分#4	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	1.59%
25497	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线牙口分#44	30	26	19	19	未进入负面清单	否	无	16.67%
25498	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线牙口分#4	50	14	38	38	未进入负面清单	否	无	10.00%
25499	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线东都分#17	100	24	66	66	未进入负面清单	否	无	5.00%
25500	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线南山分#8左2	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	2.50%

25501	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线沟分#33	50	29	31	31	未进入负面清单	否	无	10.00%
25502	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#225	100	43	47	47	未进入负面清单	否	无	5.00%
25503	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线纪念馆分#24	50	9	41	41	未进入负面清单	否	无	10.00%
25504	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#70右1	100	32	58	58	未进入负面清单	否	无	5.00%
25505	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线纪念馆分#14	80	19	57	57	未进入负面清单	否	无	6.25%
25506	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线石城支#8右5	50	32	29	29	未进入负面清单	否	无	10.00%
25507	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望水支#4	200	42	96	96	未进入负面清单	否	无	2.50%
25508	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#20	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
25509	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线大房身分#11	100	55	35	35	未进入负面清单	否	无	5.00%
25510	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#135左2	80	25	52	52	未进入负面清单	否	无	6.25%
25511	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线亮甲店干#77右3	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
25512	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线牙口分#2	30	8	25	25	未进入负面清单	否	无	16.67%
25513	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线东都分#4右3	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	5.00%
25514	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线法院支#2右1	100	56	34	34	未进入负面清单	否	无	5.00%
25515	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#117左1	250	50	100	100	未进入负面清单	否	无	2.00%
25516	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线温泉支#10右1	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	5.00%
25517	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#250	50	45	23	23	未进入负面清单	否	无	10.00%
25518	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线杨河干#54左1	200	12	156	156	未进入负面清单	否	无	2.50%
25519	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线土门分#49	30	33	17	17	未进入负面清单	否	无	16.67%
25520	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#27左4	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	16.67%
25521	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线西关支#1	160	44	74	74	未进入负面清单	否	无	3.13%
25522	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线西关支#47右1	100	33	57	57	未进入负面清单	否	无	5.00%
25523	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线西关支#66	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	5.00%
25524	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线杨河干#90右1	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	5.00%
25525	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线杨河干#95	30	27	19	19	未进入负面清单	否	无	16.67%
25526	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望海分#63	80	10	64	64	未进入负面清单	否	无	6.25%
25527	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线皇南分#3	200	38	104	104	未进入负面清单	否	无	2.50%
25528	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线亮白干#63	100	44	46	46	未进入负面清单	否	无	5.00%
25529	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线亮白干#64左4	50	36	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%



25530	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线明升分#6	50	35	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%
25531	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线亮甲店干#54左5	160	14	122	122	未进入负面清单	否	无	3.13%
25532	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线大房身分#5	30	22	20	20	未进入负面清单	否	无	16.67%
25533	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线安强支#5	30	29	18	18	未进入负面清单	否	无	16.67%
25534	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线土门分#45左4	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
25535	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线大石棚分#31右5	100	31	59	59	未进入负面清单	否	无	5.00%
25536	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#204	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	5.00%
25537	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#121	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	6.25%
25538	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线三房身分#11	200	9	162	162	未进入负面清单	否	无	2.50%
25539	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#222左3	50	36	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%
25540	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线街里分#2	100	16	74	74	未进入负面清单	否	无	5.00%
25541	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线土门分#2左2	30	11	24	24	未进入负面清单	否	无	16.67%
25542	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线后石拉分#3	50	20	35	35	未进入负面清单	否	无	10.00%
25543	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#56	80	15	60	60	未进入负面清单	否	无	6.25%
25544	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#61右1	100	25	65	65	未进入负面清单	否	无	5.00%
25545	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#61右7	30	56	10	10	未进入负面清单	否	无	16.67%
25546	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线杨河干#60右3	80	32	46	46	未进入负面清单	否	无	6.25%
25547	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线杨河干#33	100	44	46	46	未进入负面清单	否	无	5.00%
25548	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线吕沟分#17右1	50	11	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
25549	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望海分#46右2	200	28	124	124	未进入负面清单	否	无	2.50%
25550	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线皇南分#7	30	34	17	17	未进入负面清单	否	无	16.67%
25551	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线皇南分#13	100	45	45	45	未进入负面清单	否	无	5.00%
25552	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#100	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	16.67%
25553	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线亮甲店干#47右1	100	31	59	59	未进入负面清单	否	无	5.00%
25554	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线街里分#4	250	54	90	90	未进入负面清单	否	无	2.00%
25555	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线粮库分#1	400	29	244	244	未进入负面清单	否	无	1.25%
25556	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线大房身分#2	100	25	65	65	未进入负面清单	否	无	5.00%
25557	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线钢管分#8右4	80	20	56	56	未进入负面清单	否	无	6.25%
25558	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线三队支#6	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	3.13%

25559	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线街里分#11	100	10	80	80	未进入负面清单	否	无	5.00%
25560	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线后石拉分#9	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	1.25%
25561	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关电线	关电线大石棚分#28	80	52	30	30	未进入负面清单	否	无	6.25%
25562	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关电线	关电线关电干#116	30	43	14	14	未进入负面清单	否	无	16.67%
25563	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关电线	关电线关电干#247	30	30	18	18	未进入负面清单	否	无	16.67%
25564	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#86前1	160	42	77	77	未进入负面清单	否	无	3.13%
25565	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线前石拉分#20	30	9	24	24	未进入负面清单	否	无	16.67%
25566	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关电线	关电线温沟分#45	80	31	47	47	未进入负面清单	否	无	6.25%
25567	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关电线	关电线九队分#6	30	54	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
25568	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关电线	关电线关电干#130	50	26	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
25569	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线市场支#1	250	9	203	203	未进入负面清单	否	无	2.00%
25570	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线西关支#12左1	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	2.50%
25571	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线柳树沟分#11	50	54	18	18	未进入负面清单	否	无	10.00%
25572	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线苏电支#8	30	55	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
25573	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线西沟支#17	200	18	144	144	未进入负面清单	否	无	2.50%
25574	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#90	250	22	170	170	未进入负面清单	否	无	2.00%
25575	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线都电分#4	30	34	17	17	未进入负面清单	否	无	16.67%
25576	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	皇保线	皇保线泉水分#14	50	30	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
25577	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线牙口分#7左1左3	50	54	18	18	未进入负面清单	否	无	10.00%
25578	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线盛源支#4	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	16.67%
25579	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线牙口分#3左2	50	42	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
25580	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#190	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	3.13%
25581	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线台后分#8	50	22	34	34	未进入负面清单	否	无	10.00%
25582	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#62左1	200	14	152	152	未进入负面清单	否	无	2.50%
25583	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线肖西支#34	30	27	19	19	未进入负面清单	否	无	16.67%
25584	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红亮分#2	315	52	120	120	未进入负面清单	否	无	1.59%
25585	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线大顶山分#35	30	52	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
25586	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线懂沟分#13	80	35	44	44	未进入负面清单	否	无	6.25%
25587	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮石线	亮石线亮石干#62左2	30	43	14	14	未进入负面清单	否	无	16.67%

25588	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线三支支#11左1	100	28	62	62	未进入负面清单	否	无	5.00%
25589	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线卫东支#1右1	80	20	56	56	未进入负面清单	否	无	6.25%
25590	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线石城支#8	100	18	72	72	未进入负面清单	否	无	5.00%
25591	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线葛麻分#5	30	22	20	20	未进入负面清单	否	无	16.67%
25592	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#56	100	10	80	80	未进入负面清单	否	无	5.00%
25593	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线李店分#7	50	15	38	38	未进入负面清单	否	无	10.00%
25594	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线杨河干#85	50	35	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%
25595	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线柳树沟分#4	50	37	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%
25596	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线衣店支#6	100	19	71	71	未进入负面清单	否	无	5.00%
25597	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#81	50	28	31	31	未进入负面清单	否	无	10.00%
25598	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线德勇支#7	30	29	18	18	未进入负面清单	否	无	16.67%
25599	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线柳树分#6	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.00%
25600	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线长君支#2	50	18	36	36	未进入负面清单	否	无	10.00%
25601	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线后石拉分#6左4	200	23	134	134	未进入负面清单	否	无	2.50%
25602	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线孙沟分#7	80	41	39	39	未进入负面清单	否	无	6.25%
25603	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线孙沟分#11	100	22	68	68	未进入负面清单	否	无	5.00%
25604	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#245	50	35	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%
25605	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#86左3	315	8	258	258	未进入负面清单	否	无	1.59%
25606	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#89	160	35	88	88	未进入负面清单	否	无	3.13%
25607	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线石城支#20左6	80	22	54	54	未进入负面清单	否	无	6.25%
25608	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线大石棚分#40	30	20	21	21	未进入负面清单	否	无	16.67%
25609	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#230	30	12	23	23	未进入负面清单	否	无	16.67%
25610	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线纪念馆分#4	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	6.25%
25611	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线九队分#11	80	14	61	61	未进入负面清单	否	无	6.25%
25612	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线三房身分#6	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	2.50%
25613	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线前石拉分#20	50	56	17	17	未进入负面清单	否	无	10.00%
25614	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线肖西支#3	50	10	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
25615	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线李店分#16	30	30	18	18	未进入负面清单	否	无	16.67%
25616	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线李店分#19左1	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	5.00%

25617	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望海分#22	80	12	62	62	未进入负面清单	否	无	6.25%
25618	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线杨河干#30	80	14	61	61	未进入负面清单	否	无	6.25%
25619	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#28	30	26	19	19	未进入负面清单	否	无	16.67%
25620	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线郭岭分#22	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
25621	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线鸡场支#8	50	15	38	38	未进入负面清单	否	无	10.00%
25622	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线安强支#10	30	41	15	15	未进入负面清单	否	无	16.67%
25623	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关电干#135左2	200	17	146	146	未进入负面清单	否	无	2.50%
25624	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线长君支#2	50	53	19	19	未进入负面清单	否	无	10.00%
25625	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#165	50	15	38	38	未进入负面清单	否	无	10.00%
25626	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关电线	关电线杨树沟分#13	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	5.00%
25627	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关电线	关电线大石棚分#16	50	19	36	36	未进入负面清单	否	无	10.00%
25628	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线孙沟分#42	50	10	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
25629	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关电线	关电线关电干#258	50	17	37	37	未进入负面清单	否	无	10.00%
25630	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线纪念馆分#51	100	27	63	63	未进入负面清单	否	无	5.00%
25631	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线芹菜沟支#6	30	20	21	21	未进入负面清单	否	无	16.67%
25632	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线纪念馆分#44	50	22	34	34	未进入负面清单	否	无	10.00%
25633	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线土门分#17	100	39	51	51	未进入负面清单	否	无	5.00%
25634	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线岳沟分#4	100	26	64	64	未进入负面清单	否	无	5.00%
25635	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#50	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	5.00%
25636	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线李屯支#4	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	5.00%
25637	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望海分#76右1	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
25638	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线吕沟分#17右4	30	26	19	19	未进入负面清单	否	无	16.67%
25639	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线广涛支#3	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	5.00%
25640	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#13左3	50	53	19	19	未进入负面清单	否	无	10.00%
25641	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线连家分#14右1	100	24	66	66	未进入负面清单	否	无	5.00%
25642	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线亮甲店干#60右1	30	44	14	14	未进入负面清单	否	无	16.67%
25643	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线市场支#4	80	43	38	38	未进入负面清单	否	无	6.25%
25644	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线郭岭支#20左3	30	11	24	24	未进入负面清单	否	无	16.67%
25645	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线贝尔支#1右4	50	14	38	38	未进入负面清单	否	无	10.00%

25646	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	亮东线卧龙分#14	50	41	25	25	未进入负面清单	否	无	10.00%
25647	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线蚕厂支#6	50	55	18	18	未进入负面清单	否	无	10.00%
25648	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线龙山支#5	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	6.25%
25649	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#114右2	50	40	25	25	未进入负面清单	否	无	10.00%
25650	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线贝尔支#2	400	42	192	192	未进入负面清单	否	无	1.25%
25651	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#1中心配电站#1主变	630	13	485	485	未进入负面清单	否	无	0.79%
25652	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#1中心配电站#2主变	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
25653	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#1中心配电站#3主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
25654	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#2配电站#1主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
25655	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#2配电站#2主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
25656	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#3配电站#1主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
25657	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#3配电站#2主变	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	0.79%
25658	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#4配电站#1主变	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
25659	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#4配电站#2主变	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%
25660	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线大石棚分#33	315	23	211	211	未进入负面清单	否	无	1.59%
25661	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线李店分#5	100	53	37	37	未进入负面清单	否	无	5.00%
25662	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望海分#33右1	200	27	126	126	未进入负面清单	否	无	2.50%
25663	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线连家分#10左1	100	10	80	80	未进入负面清单	否	无	5.00%
25664	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线北水库分#8左4	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	5.00%
25665	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线温沟分#5	200	21	138	138	未进入负面清单	否	无	2.50%
25666	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线温沟分#11	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.50%
25667	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线杨河干#50右2	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.50%
25668	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线吕沟分#28	100	36	54	54	未进入负面清单	否	无	5.00%
25669	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线亮白干#83	100	22	68	68	未进入负面清单	否	无	5.00%
25670	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线柳树分#1右4	100	56	34	34	未进入负面清单	否	无	5.00%
25671	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线东都分#36左1	100	27	63	63	未进入负面清单	否	无	5.00%
25672	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#263	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	5.00%
25673	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线皇南分#5	200	25	130	130	未进入负面清单	否	无	2.50%
25674	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#95	200	43	94	94	未进入负面清单	否	无	2.50%

25675	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线羊圈支#9	100	10	80	80	未进入负面清单	否	无	5.00%
25676	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线连家分#36	100	41	49	49	未进入负面清单	否	无	5.00%
25677	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线铁东分#3	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	5.00%
25678	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线庙西沟支#5	100	19	71	71	未进入负面清单	否	无	5.00%
25679	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线亮西支#1	100	26	64	64	未进入负面清单	否	无	5.00%
25680	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线鲁清支#9	100	28	62	62	未进入负面清单	否	无	5.00%
25681	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线懂沟分#1左2	100	14	76	76	未进入负面清单	否	无	5.00%
25682	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线北仑支#4	200	40	100	100	未进入负面清单	否	无	2.50%
25683	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线都屯分#4	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.50%
25684	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线宏连支#2	200	42	96	96	未进入负面清单	否	无	2.50%
25685	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线铁东分#9	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.50%
25686	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线粮库分#11	100	39	51	51	未进入负面清单	否	无	5.00%
25687	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线纪念馆分#29	100	22	68	68	未进入负面清单	否	无	5.00%
25688	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线石城支#18	100	28	62	62	未进入负面清单	否	无	5.00%
25689	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望海分#9	200	34	112	112	未进入负面清单	否	无	2.50%
25690	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线北甸支#9	100	10	80	80	未进入负面清单	否	无	5.00%
25691	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线西沟支#17左8	100	29	61	61	未进入负面清单	否	无	5.00%
25692	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线402农场支#1右1	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	5.00%
25693	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#72	100	56	34	34	未进入负面清单	否	无	5.00%
25694	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线亮白干#33左2	100	44	46	46	未进入负面清单	否	无	5.00%
25695	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线都屯分#14左8	100	12	78	78	未进入负面清单	否	无	5.00%
25696	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线猪场支#8	100	13	77	77	未进入负面清单	否	无	5.00%
25697	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线道南分#5	100	14	76	76	未进入负面清单	否	无	5.00%
25698	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#46	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	5.00%
25699	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线皇北支#7左1	50	35	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%
25700	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#108	200	42	96	96	未进入负面清单	否	无	2.50%
25701	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线泰山沟支#8	100	44	46	46	未进入负面清单	否	无	5.00%
25702	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#50	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.00%
25703	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线皇北支#7左1	50	53	19	19	未进入负面清单	否	无	10.00%

25704	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线华山分#28左5	100	27	63	63	未进入负面清单	否	无	5.00%
25705	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线连家分#46	100	8	82	82	未进入负面清单	否	无	5.00%
25706	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#65	100	54	36	36	未进入负面清单	否	无	5.00%
25707	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线街里分#13	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	5.00%
25708	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线石城支#42	100	30	60	60	未进入负面清单	否	无	5.00%
25709	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线亮甲店干#85	50	35	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%
25710	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线邮局分#6	200	33	114	114	未进入负面清单	否	无	2.50%
25711	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#54	100	52	38	38	未进入负面清单	否	无	5.00%
25712	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线三队支#9右#1	80	27	50	50	未进入负面清单	否	无	6.25%
25713	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	亮东线亮石干#72	100	43	47	47	未进入负面清单	否	无	5.00%
25714	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#239	160	53	59	59	未进入负面清单	否	无	3.13%
25715	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	石城#3配电站#1主变	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	0.79%
25716	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	石城#3配电站#2主变	630	16	466	466	未进入负面清单	否	无	0.79%
25717	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	石城#2配电站#1主变	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
25718	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	石城#2配电站#2主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
25719	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	石城#1配电站#1主变	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	0.79%
25720	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	石城#1配电站#2主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
25721	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	石城#1配电站#3主变	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	0.79%
25722	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线大房身分#33	100	10	80	80	未进入负面清单	否	无	5.00%
25723	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线石城支#15	200	24	132	132	未进入负面清单	否	无	2.50%
25724	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线大房身分#27	200	36	108	108	未进入负面清单	否	无	2.50%
25725	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望海分#1	200	54	72	72	未进入负面清单	否	无	2.50%
25726	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#26	100	11	79	79	未进入负面清单	否	无	5.00%
25727	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线春良支#15左001	200	21	138	138	未进入负面清单	否	无	2.50%
25728	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#17	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.00%
25729	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#24	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	5.00%
25730	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	远东#3配电站#1主变	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	0.79%
25731	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	远东#3配电站#2主变	630	11	498	498	未进入负面清单	否	无	0.79%
25732	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	远东#3配电站#3主变	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%

25733	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	远东#1配电站#1主变	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
25734	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	远东#1配电站#2主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
25735	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	远东#2配电站#1主变	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.79%
25736	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	远东#2配电站#2主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
25737	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	远东#2配电站#3主变	630	17	460	460	未进入负面清单	否	无	0.79%
25738	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线温沟分#26左1	100	35	55	55	未进入负面清单	否	无	5.00%
25739	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线三房身分#12右5	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	1.25%
25740	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线郭沟支#9右1	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	5.00%
25741	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线光明支#14	30	45	14	14	未进入负面清单	否	无	16.67%
25742	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线衣店支#5左1右1	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	5.00%
25743	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线西沟支#14	100	39	51	51	未进入负面清单	否	无	5.00%
25744	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#40左1	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	5.00%
25745	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#94右1右1	100	30	60	60	未进入负面清单	否	无	5.00%
25746	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#23右1左1	100	36	54	54	未进入负面清单	否	无	5.00%
25747	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	土门分#26左2	100	16	74	74	未进入负面清单	否	无	5.00%
25748	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	发展支#9	100	20	70	70	未进入负面清单	否	无	5.00%
25749	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	国华支#20	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	1.25%
25750	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	西水支#9	400	30	240	240	未进入负面清单	否	无	1.25%
25751	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望海分#96柱上变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.50%
25752	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线大王支#5左1柱上变压器	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.00%
25753	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线亮甲店干#31右1柱上变压器	100	33	57	57	未进入负面清单	否	无	5.00%
25754	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线金顶分#16柱上变压器	100	33	57	57	未进入负面清单	否	无	5.00%
25755	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线公园支#8左2柱上变压器	200	17	146	146	未进入负面清单	否	无	2.50%
25756	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线葛水支#9左2柱上变压器	100	33	57	57	未进入负面清单	否	无	5.00%
25757	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#23左1柱上变压器	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	2.50%
25758	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	皇保线	皇保线万德支#9右3柱上变压器	400	25	260	260	未进入负面清单	否	无	1.25%
25759	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线砖厂支#9左6柱上变压器	200	11	158	158	未进入负面清单	否	无	2.50%
25760	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店干#76左1柱上变压器	200	11	158	158	未进入负面清单	否	无	2.50%
25761	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线鸡场支#12左1柱上变压器	100	12	78	78	未进入负面清单	否	无	5.00%



25762	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮皇线	亮皇线亮皇干#19左1柱上变压器	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	5.00%
25763	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍鱼岛回迁1号配电站2号变压器	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	0.63%
25764	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍鱼岛回迁1号配电站3号变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	0.79%
25765	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍家干157	315	32	183	183	未进入负面清单	否	无	1.59%
25766	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍家线鲍家干53#右1变压器	100	44	46	46	未进入负面清单	否	无	5.00%
25767	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线畜牧支#3左1	100	33	57	57	未进入负面清单	否	无	5.00%
25768	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线红一支4#左1柱上变压器	200	10	160	160	未进入负面清单	否	无	2.50%
25769	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	电网_赵家分11右#1变压器	50	10	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
25770	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	老庙大棚200KVA	50	36	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%
25771	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线李沟分山咀支2#1	50	42	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
25772	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线老庙分37#右1变压器	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
25773	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线老庙分14#右4变压器	200	35	110	110	未进入负面清单	否	无	2.50%
25774	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	稻田支12左5	30	31	18	18	未进入负面清单	否	无	16.67%
25775	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	老庙11队支17	100	54	36	36	未进入负面清单	否	无	5.00%
25776	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	赵家分24#变台变压器	50	44	23	23	未进入负面清单	否	无	10.00%
25777	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	腊房支12	30	18	22	22	未进入负面清单	否	无	16.67%
25778	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	赵家分右15	50	28	31	31	未进入负面清单	否	无	10.00%
25779	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	李沟分3	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	6.25%
25780	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	李沟分49	30	31	18	18	未进入负面清单	否	无	16.67%
25781	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线农具厂支1#1变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
25782	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房3队7#杆变台变压器	200	54	72	72	未进入负面清单	否	无	2.50%
25783	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房线邓屯分#6变压器	50	41	25	25	未进入负面清单	否	无	10.00%
25784	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文干59#右1锦屏2.3队#2台	50	11	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
25785	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线199#右1	200	26	128	128	未进入负面清单	否	无	2.50%
25786	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线偏坡10队支17#变压器	200	55	70	70	未进入负面清单	否	无	2.50%
25787	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	虾场支1	50	38	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
25788	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文分112左3	200	26	128	128	未进入负面清单	否	无	2.50%
25789	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线邓六分1#1左1变压器	200	20	140	140	未进入负面清单	否	无	2.50%
25790	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	袁屯6队支9	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	5.00%

25791	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线于咀1队分25#	100	8	82	82	未进入负面清单	否	无	5.00%
25792	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分39#左2变压器	200	29	122	122	未进入负面清单	否	无	2.50%
25793	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分26#左1变压器	100	24	66	66	未进入负面清单	否	无	5.00%
25794	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分6#1	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.50%
25795	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线海湾线冷库分63右7#	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	2.50%
25796	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分52#	30	40	15	15	未进入负面清单	否	无	16.67%
25797	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	化工线	化工线化工分#1配电站#3变压器间隔 配电变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
25798	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	松木线	松木线松木干#31右1马炉1队#2台	200	21	138	138	未进入负面清单	否	无	2.50%
25799	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	开发分14#	200	41	98	98	未进入负面清单	否	无	2.50%
25800	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	农场7队	400	38	208	208	未进入负面清单	否	无	1.25%
25801	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	农场分6#变台变压器	50	9	41	41	未进入负面清单	否	无	10.00%
25802	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	化工分铁路支8#	315	18	227	227	未进入负面清单	否	无	1.59%
25803	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新线桥东分18左4#变台变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
25804	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	桥东分4	80	12	62	62	未进入负面清单	否	无	6.25%
25805	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	西南海分马一3#变台变压器	20	28	12	12	未进入负面清单	否	无	25.00%
25806	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	桥东新区分14	160	16	118	118	未进入负面清单	否	无	3.13%
25807	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干12	200	15	150	150	未进入负面清单	否	无	2.50%
25808	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	供销分3右1	160	28	99	99	未进入负面清单	否	无	3.13%
25809	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	和尚屯分5	80	23	54	54	未进入负面清单	否	无	6.25%
25810	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干60#	315	22	214	214	未进入负面清单	否	无	1.59%
25811	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新分56	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
25812	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	礮桥分37	30	13	23	23	未进入负面清单	否	无	16.67%
25813	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	礮桥分35左5	200	14	152	152	未进入负面清单	否	无	2.50%
25814	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	炮台线三辉支#1变台	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	2.50%
25815	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	炮台线车甸5队支10#变压器	400	51	156	156	未进入负面清单	否	无	1.25%
25816	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	工业干36	160	34	90	90	未进入负面清单	否	无	3.13%
25817	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	工业干64右2+#1	160	27	101	101	未进入负面清单	否	无	3.13%
25818	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	炮台线杏屯支#14变压器	80	45	36	36	未进入负面清单	否	无	6.25%
25819	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	车甸分94#变台#1变压器(车甸4队)	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	6.25%

25820	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	大冯支27	80	40	40	40	未进入负面清单	否	无	6.25%
25821	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	苗圃分5#	100	29	61	61	未进入负面清单	否	无	5.00%
25822	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	翰林园小区#1变压器	160	40	80	80	未进入负面清单	否	无	3.13%
25823	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚线迅达分2左#1	200	18	144	144	未进入负面清单	否	无	2.50%
25824	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚线153#左5	200	18	144	144	未进入负面清单	否	无	2.50%
25825	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚线彩虹分4#1左10	200	21	138	138	未进入负面清单	否	无	2.50%
25826	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	刘沟支13	100	53	37	37	未进入负面清单	否	无	5.00%
25827	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	梁家支2	315	32	183	183	未进入负面清单	否	无	1.59%
25828	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚分162#	200	25	130	130	未进入负面清单	否	无	2.50%
25829	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	梁家支15左9	50	36	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%
25830	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干120右#1	400	22	272	272	未进入负面清单	否	无	1.25%
25831	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华联线	华联线林山支16左#1	160	54	58	58	未进入负面清单	否	无	3.13%
25832	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍家线鲍家干58#右1	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	5.00%
25833	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍鱼岛回迁2号配电站2号变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
25834	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍家干92#	30	54	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
25835	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	偏坡分2	80	40	40	40	未进入负面清单	否	无	6.25%
25836	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线畜牧支3#右1老庙1队#2	100	25	65	65	未进入负面清单	否	无	5.00%
25837	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线老庙分#55左1	50	26	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
25838	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线红一支14#变压器	200	8	164	164	未进入负面清单	否	无	2.50%
25839	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线赵家分29#右1变压器	80	27	50	50	未进入负面清单	否	无	6.25%
25840	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	赵家分82#杆变台变压器	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	5.00%
25841	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库干112	80	41	39	39	未进入负面清单	否	无	6.25%
25842	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库干106	100	15	75	75	未进入负面清单	否	无	5.00%
25843	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	老庙分64	200	35	110	110	未进入负面清单	否	无	2.50%
25844	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线红二支13#变压器	100	36	54	54	未进入负面清单	否	无	5.00%
25845	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	饭店支5	100	27	63	63	未进入负面清单	否	无	5.00%
25846	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	政府分12	50	35	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%
25847	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	腊房支32	200	32	116	116	未进入负面清单	否	无	2.50%
25848	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线赵家分51	315	45	142	142	未进入负面清单	否	无	1.59%

25849	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	赵家4队支4	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	6.25%
25850	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	旱泡分10	160	10	128	128	未进入负面清单	否	无	3.13%
25851	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	李沟分32	30	20	21	21	未进入负面清单	否	无	16.67%
25852	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	李沟1队支2	50	34	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%
25853	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线老庙分83#变压器	400	14	304	304	未进入负面清单	否	无	1.25%
25854	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线老庙分94#右1变压器	50	43	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
25855	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房线宫房3队分宫房5队支9#	160	15	120	120	未进入负面清单	否	无	3.13%
25856	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房干98	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	0.79%
25857	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	邓屯5队分4	80	56	27	27	未进入负面清单	否	无	6.25%
25858	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	邓屯5队分12	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.00%
25859	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	电网_广文线广文干59#柱上变压器	200	39	102	102	未进入负面清单	否	无	2.50%
25860	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线西联支#2左1变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
25861	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	木器厂支2	50	54	18	18	未进入负面清单	否	无	10.00%
25862	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文分62	80	26	51	51	未进入负面清单	否	无	6.25%
25863	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文分110	315	22	214	214	未进入负面清单	否	无	1.59%
25864	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文分155	80	14	61	61	未进入负面清单	否	无	6.25%
25865	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	西山支2左1	100	19	71	71	未进入负面清单	否	无	5.00%
25866	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线广西支14#右1变压器	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	2.50%
25867	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线袁屯4队分3	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1.59%
25868	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线袁屯2队分7#	50	10	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
25869	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	松六支9	80	15	60	60	未进入负面清单	否	无	6.25%
25870	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	鲍家线鲍家干13#右1变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	2.50%
25871	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分32#右1变压器	100	10	80	80	未进入负面清单	否	无	5.00%
25872	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分东亮支26#	315	10	252	252	未进入负面清单	否	无	1.59%
25873	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分66左3#	315	31	186	186	未进入负面清单	否	无	1.59%
25874	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分66左19#	200	10	160	160	未进入负面清单	否	无	2.50%
25875	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分88右2#	30	17	22	22	未进入负面清单	否	无	16.67%
25876	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	LS_大连大商集团新农村开发建设有限公司(小区)	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1.59%
25877	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	化工线	化工分4#变台变压器	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	3.13%

25878	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	化工线	化工分铁路支8#	315	32	183	183	未进入负面清单	否	无	1.59%
25879	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	开发分6#	400	26	256	256	未进入负面清单	否	无	1.25%
25880	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	干河分12	80	39	41	41	未进入负面清单	否	无	6.25%
25881	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	工业干123左#1	50	30	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
25882	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	工业干19	315	32	183	183	未进入负面清单	否	无	1.59%
25883	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	铁路支3	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	1.25%
25884	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	化工分4#变台变压器	160	28	99	99	未进入负面清单	否	无	3.13%
25885	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	幸福家园#1配电站#1变压器	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	2.50%
25886	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	幸福家园#1配电站#2变压器	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
25887	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新分51	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.50%
25888	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	老染房6队变台变压器	80	26	51	51	未进入负面清单	否	无	6.25%
25889	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干20左2	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
25890	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	西南海分17左1	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	1.59%
25891	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干25右1	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
25892	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	礮桥分3	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	6.25%
25893	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	礮桥分12右3	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	5.00%
25894	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	桥东分9	400	12	312	312	未进入负面清单	否	无	1.25%
25895	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干#34配电站#1配电变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	0.79%
25896	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	台山分11	100	30	60	60	未进入负面清单	否	无	5.00%
25897	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新分子电支2右3#	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	5.00%
25898	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	西南海分34左5	160	18	115	115	未进入负面清单	否	无	3.13%
25899	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	和尚屯分9	160	56	54	54	未进入负面清单	否	无	3.13%
25900	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新分子电支14左3#	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	3.13%
25901	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	炮台线猪场支#10	400	52	152	152	未进入负面清单	否	无	1.25%
25902	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	顾沟支23左2	50	37	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%
25903	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	顾沟支7左8	160	31	94	94	未进入负面清单	否	无	3.13%
25904	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	大冯支47右18	100	54	36	36	未进入负面清单	否	无	5.00%
25905	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	车甸6队支22	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	5.00%
25906	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	工业干72	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%

25907	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	车甸分38	100	23	67	67	未进入负面清单	否	无	5.00%
25908	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	郑沟支6	200	17	146	146	未进入负面清单	否	无	2.50%
25909	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	大冯支12	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	1.25%
25910	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	大冯支50	315	10	252	252	未进入负面清单	否	无	1.59%
25911	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	铁西分1	160	35	88	88	未进入负面清单	否	无	3.13%
25912	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	申炉四队二号台变台变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
25913	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚线梁家分2左7#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.00%
25914	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚线148右#1柏岚一队2#	200	15	150	150	未进入负面清单	否	无	2.50%
25915	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚分103	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	6.25%
25916	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	彩虹支46	315	38	164	164	未进入负面清单	否	无	1.59%
25917	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	梁家6队变台变压器	200	34	112	112	未进入负面清单	否	无	2.50%
25918	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚分41	50	9	41	41	未进入负面清单	否	无	10.00%
25919	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚分93#	80	40	40	40	未进入负面清单	否	无	6.25%
25920	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	双山支19	315	32	183	183	未进入负面清单	否	无	1.59%
25921	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	炮九支4	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.50%
25922	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干92#右5#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
25923	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干93#	100	14	76	76	未进入负面清单	否	无	5.00%
25924	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干100#左3#松木岛新区	400	10	320	320	未进入负面清单	否	无	1.25%
25925	国网大连市金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华联线	华联线林山支9左2#	200	10	160	160	未进入负面清单	否	无	2.50%
25926	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	金港线	西南海分92	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
25927	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍家线鲍家干13#右1变压器	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	2.50%
25928	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍家干147#右1	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	1.59%
25929	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线新老庙分#1左1变压器	100	40	50	50	未进入负面清单	否	无	5.00%
25930	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线红星二支5#右5变压器	50	21	35	35	未进入负面清单	否	无	10.00%
25931	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	赵家分色房支6#杆变台变压器	80	10	64	64	未进入负面清单	否	无	6.25%
25932	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线红二支2#右1变压器	200	41	98	98	未进入负面清单	否	无	2.50%
25933	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线朱屯支9	100	14	76	76	未进入负面清单	否	无	5.00%
25934	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	邓屯I队分4	50	24	33	33	未进入负面清单	否	无	10.00%
25935	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	李沟分42	100	25	65	65	未进入负面清单	否	无	5.00%

25936	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房8队支7	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	0.79%
25937	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线199右#1变台	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.50%
25938	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	松六支左19	100	20	70	70	未进入负面清单	否	无	5.00%
25939	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	西山支9	200	14	152	152	未进入负面清单	否	无	2.50%
25940	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分20#右1变压器	100	32	58	58	未进入负面清单	否	无	5.00%
25941	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分67#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
25942	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分75右1#1	100	35	55	55	未进入负面清单	否	无	5.00%
25943	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	干河2队分1	30	55	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
25944	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	工业干139	50	23	34	34	未进入负面清单	否	无	10.00%
25945	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	松岛绿洲小区配电站#1变压器间隔配电变压器	630	16	466	466	未进入负面清单	否	无	0.79%
25946	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新桥五分桥二支13#	80	41	39	39	未进入负面清单	否	无	6.25%
25947	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干98	315	24	208	208	未进入负面清单	否	无	1.59%
25948	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新分25	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	0.79%
25949	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	西南海分25	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	3.13%
25950	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	炮台线车甸分大冯支35#变压器	100	31	59	59	未进入负面清单	否	无	5.00%
25951	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	西岗分2	50	55	18	18	未进入负面清单	否	无	10.00%
25952	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	大冯支24左4	100	55	35	35	未进入负面清单	否	无	5.00%
25953	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	翰林园小区#2变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	0.79%
25954	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚线彩虹分38#右1变压器	200	21	138	138	未进入负面清单	否	无	2.50%
25955	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	梁家支17	315	53	117	117	未进入负面清单	否	无	1.59%
25956	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	四八二一工厂小区	100	32	58	58	未进入负面清单	否	无	5.00%
25957	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	金港线	金港线陈屯分#7左5	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
25958	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍鱼岛回迁2号配电站1号变压器	800	18	576	576	未进入负面清单	否	无	0.63%
25959	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍家干118	30	18	22	22	未进入负面清单	否	无	16.67%
25960	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线老庙分36#左3老庙3队#2	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	5.00%
25961	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线佳钰支#7左10变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.50%
25962	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线粮库干3#左1变压器	200	44	92	92	未进入负面清单	否	无	2.50%
25963	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	老庙分20粮库线老庙分2#1右1变压器	315	17	230	230	未进入负面清单	否	无	1.59%
25964	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线红一支10#右5变压器	50	38	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%

25965	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	邓屯3队支10	80	27	50	50	未进入负面清单	否	无	6.25%
25966	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线赵家分75	80	45	36	36	未进入负面清单	否	无	6.25%
25967	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	早泡分23#	80	45	36	36	未进入负面清单	否	无	6.25%
25968	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	李沟1队支21	80	11	63	63	未进入负面清单	否	无	6.25%
25969	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房线转山头分宫房6队支2#	100	19	71	71	未进入负面清单	否	无	5.00%
25970	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房4队支3	50	34	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%
25971	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	邓屯8队分5#杆变变压器	50	41	25	25	未进入负面清单	否	无	10.00%
25972	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线30#左1变变压器	200	52	76	76	未进入负面清单	否	无	2.50%
25973	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文分68	200	18	144	144	未进入负面清单	否	无	2.50%
25974	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文分117左7	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1.59%
25975	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	西山支10右11	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
25976	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	袁屯7队支7	50	44	23	23	未进入负面清单	否	无	10.00%
25977	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分7#右1变压器	200	42	96	96	未进入负面清单	否	无	2.50%
25978	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分东亮支30#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.00%
25979	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分搅拌支#5左4变压器	100	20	70	70	未进入负面清单	否	无	5.00%
25980	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	化工线	化工线化工分#1配电站#1变压器间隔配电变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
25981	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	化工线	铁路支3	400	26	256	256	未进入负面清单	否	无	1.25%
25982	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	干河3队分3	50	41	25	25	未进入负面清单	否	无	10.00%
25983	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	工业线开发分#3右7变压器	400	10	320	320	未进入负面清单	否	无	1.25%
25984	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	农业园支19右1	200	33	114	114	未进入负面清单	否	无	2.50%
25985	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干54	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
25986	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干121	80	53	30	30	未进入负面清单	否	无	6.25%
25987	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	桥六支2	315	28	195	195	未进入负面清单	否	无	1.59%
25988	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	福利支染三支6	200	32	116	116	未进入负面清单	否	无	2.50%
25989	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新分22	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	6.25%
25990	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新2队支6	160	17	117	117	未进入负面清单	否	无	3.13%
25991	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	松岛绿洲小区配电站#2变压器间隔配电变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
25992	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	孵化分13#变台变压器	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
25993	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	申五分2	50	32	29	29	未进入负面清单	否	无	10.00%



25994	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	车甸分65	50	10	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
25995	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	林旺支18#变台变压器	160	23	107	107	未进入负面清单	否	无	3.13%
25996	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚干#64左4炮台8队#2台	80	29	49	49	未进入负面清单	否	无	6.25%
25997	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚线彩虹分37#左3#	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%
25998	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	炮八支2	80	34	45	45	未进入负面清单	否	无	6.25%
25999	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏一支5	50	21	35	35	未进入负面清单	否	无	10.00%
26000	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干100#左3#松木岛村委会	50	14	38	38	未进入负面清单	否	无	10.00%
26001	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	金港线	金港线陈屯分5#	50	27	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
26002	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍鱼岛回迁1号配电站1号变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
26003	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍家干125	80	26	51	51	未进入负面清单	否	无	6.25%
26004	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线新老庙分#1左1	100	20	70	70	未进入负面清单	否	无	5.00%
26005	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线棚大支4右5#(崔屯一队#2)	200	29	122	122	未进入负面清单	否	无	2.50%
26006	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库干99右8	100	18	72	72	未进入负面清单	否	无	5.00%
26007	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	老庙分32	100	54	36	36	未进入负面清单	否	无	5.00%
26008	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线老庙5队支2#左1变压器	30	17	22	22	未进入负面清单	否	无	16.67%
26009	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线赵家分14	200	10	160	160	未进入负面清单	否	无	2.50%
26010	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	赵家分94#变台变压器	200	19	142	142	未进入负面清单	否	无	2.50%
26011	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	早泡1队支6	80	8	66	66	未进入负面清单	否	无	6.25%
26012	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	老庙分50	100	40	50	50	未进入负面清单	否	无	5.00%
26013	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫二分4	400	40	200	200	未进入负面清单	否	无	1.25%
26014	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房干11左2	50	22	34	34	未进入负面清单	否	无	10.00%
26015	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房线9左6#变台变压器	400	10	320	320	未进入负面清单	否	无	1.25%
26016	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线23#右1变台变压器	30	13	23	23	未进入负面清单	否	无	16.67%
26017	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文分74	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.00%
26018	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文分193	50	13	39	39	未进入负面清单	否	无	10.00%
26019	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	锦屏1队支8	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	1.25%
26020	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线袁屯7队支23	50	25	33	33	未进入负面清单	否	无	10.00%
26021	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线鲍家干2#1左1变压器	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	5.00%
26022	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分东亮支40#	100	25	65	65	未进入负面清单	否	无	5.00%

26023	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分25左3#	200	31	118	118	未进入负面清单	否	无	2.50%
26024	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	化工线	化工线化工分#1配电站#2变压器间隔配电变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	0.79%
26025	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	化工线	农业园支19右1	200	54	72	72	未进入负面清单	否	无	2.50%
26026	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	工业线开发分3右#1变台#1变压器	80	56	27	27	未进入负面清单	否	无	6.25%
26027	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	大成干#34配电站#1配电变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
26028	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	桥东分15	315	29	192	192	未进入负面清单	否	无	1.59%
26029	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干84	200	13	154	154	未进入负面清单	否	无	2.50%
26030	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干16右1	50	24	33	33	未进入负面清单	否	无	10.00%
26031	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	于屯支2右3	50	9	41	41	未进入负面清单	否	无	10.00%
26032	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新分45	80	39	41	41	未进入负面清单	否	无	6.25%
26033	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新线桥五分34	315	44	145	145	未进入负面清单	否	无	1.59%
26034	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	美食线	美食线17#右6变台变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
26035	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	炮二分右1	400	41	196	196	未进入负面清单	否	无	1.25%
26036	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	杏屯支4	200	44	92	92	未进入负面清单	否	无	2.50%
26037	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	车甸分82	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.00%
26038	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	山咀支7	100	18	72	72	未进入负面清单	否	无	5.00%
26039	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚干#172柏岚4.5队#2台	200	36	108	108	未进入负面清单	否	无	2.50%
26040	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚分99#	250	39	128	128	未进入负面清单	否	无	2.00%
26041	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚分88右2	80	12	62	62	未进入负面清单	否	无	6.25%
26042	国网大连市金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏三支8	250	9	203	203	未进入负面清单	否	无	2.00%
26043	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	松木干164#松木岛05台	200	18	144	144	未进入负面清单	否	无	2.50%
26044	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	金港线	金港线陈屯分15#	50	9	41	41	未进入负面清单	否	无	10.00%
26045	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	岚岗线	岚岗线宫房干68#右1柱上变压器	200	20	140	140	未进入负面清单	否	无	2.50%
26046	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东门线	东山1号箱式配电站	400	25	260	260	未进入负面清单	否	无	1.25%
26047	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东门线	解放路1号变电亭#1主变	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
26048	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东门线	解放路1号变电亭#2主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
26049	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	阳光配电站#2主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
26050	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	阳光配电站#1主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
26051	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	五一路通道箱变主变	315	14	239	239	未进入负面清单	否	无	1.59%

26052	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨消甲线	杨消#3配电站#2主变	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
26053	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨消甲线	杨消#5配电站#2主变	500	53	185	185	未进入负面清单	否	无	1.00%
26054	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨消甲线	杨消#5配电站#3主变	500	39	255	255	未进入负面清单	否	无	1.00%
26055	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨消乙线	杨消#2配电站#2主变	500	28	310	310	未进入负面清单	否	无	1.00%
26056	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨消乙线	杨消#2配电站#3主变	500	16	370	370	未进入负面清单	否	无	1.00%
26057	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学甲线	胜利西区1号配电站#1主变	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	0.79%
26058	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学甲线	胜利西区1号配电站#2主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
26059	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	邮电甲线	联胜#1配电站#1主变	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	0.79%
26060	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	邮电甲线	联胜#1配电站#2主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
26061	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东科线	万科#9配电站#2主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
26062	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东科线	万科#10配电站#2主变	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	0.79%
26063	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	金都#2配电站#2主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
26064	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	东山#2配电站#1主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
26065	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	东山#2配电站#3主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
26066	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	东山#3配电站#2主变	800	17	584	584	未进入负面清单	否	无	0.63%
26067	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	东山#4配电站#2主变	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%
26068	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	金海嘉园#2配电站#1主变	800	19	568	568	未进入负面清单	否	无	0.63%
26069	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	金海嘉园#2配电站#3主变	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	0.63%
26070	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	金海嘉园#3配电站#2主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
26071	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	书香苑配电站#1主变	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	1.25%
26072	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	金纺#3配电站#1主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
26073	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	金纺#3配电站#2主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
26074	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	金纺#2配电站#1主变	630	19	447	447	未进入负面清单	否	无	0.79%
26075	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	金纺#2配电站#2主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
26076	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	金纺#1配电站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
26077	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	金纺#1配电站#2主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
26078	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	中联#1配电站#1主变	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
26079	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	中联#1配电站#2主变	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	0.79%
26080	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	中联#2配电站#1主变	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	0.79%

26081	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	中联#2配电站#2主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
26082	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	中联#4配电站#1主变	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	0.79%
26083	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	铁路小区#1配电站#2主变	250	38	130	130	未进入负面清单	否	无	2.00%
26084	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	铁路小区#1配电站#1主变	250	22	170	170	未进入负面清单	否	无	2.00%
26085	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	杨消乙线	杨消#4配电站#2主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
26086	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	宏伟甲线	和院#2配电站#2变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
26087	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	宏伟乙线	和院#3配电站#2主变	630	16	466	466	未进入负面清单	否	无	0.79%
26088	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东城乙线	中长花园#1配电站#2主变	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	0.79%
26089	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东科线	万科#12配电站#2主变	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
26090	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	文武线	金都#6配电站2号配电变压器	800	39	408	408	未进入负面清单	否	无	0.63%
26091	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	文武线	金都#6配电站3号配电变压器	800	55	280	280	未进入负面清单	否	无	0.63%
26092	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	民主乙线	和平#1配电站#2主变	630	13	485	485	未进入负面清单	否	无	0.79%
26093	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	福佳线	福佳#6配电站#2主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
26094	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	万山甲线	五里台分#11左2	315	54	113	113	未进入负面清单	否	无	1.59%
26095	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	邮电甲线	联胜#2配电站#1主变	400	12	312	312	未进入负面清单	否	无	1.25%
26096	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	邮电甲线	联胜#2配电站#2主变	400	53	148	148	未进入负面清单	否	无	1.25%
26097	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	金源变电亭#1主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
26098	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	金源变电亭#2主变	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	0.79%
26099	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	朝阳甲线#1箱式配电站#1主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26100	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	朝阳干#7左1	400	54	144	144	未进入负面清单	否	无	1.25%
26101	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	朝阳干#11	400	37	212	212	未进入负面清单	否	无	1.25%
26102	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	朝阳干#15	315	44	145	145	未进入负面清单	否	无	1.59%
26103	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	朝阳干#20右1	400	43	188	188	未进入负面清单	否	无	1.25%
26104	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	朝阳干#3	200	34	112	112	未进入负面清单	否	无	2.50%
26105	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	朝阳干#16左2	315	42	151	151	未进入负面清单	否	无	1.59%
26106	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	朝阳干#22右3	400	34	224	224	未进入负面清单	否	无	1.25%
26107	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	朝阳乙线#1箱式配电站#1主变	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	0.79%
26108	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨乙线	A区#3楼配电站#3主变	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	0.79%
26109	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	花园线	四〇二分#11	400	44	184	184	未进入负面清单	否	无	1.25%

26110	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	花园线	四〇二分#3	315	43	148	148	未进入负面清单	否	无	1.59%
26111	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	花园线	四〇二分#11	200	12	156	156	未进入负面清单	否	无	2.50%
26112	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	花园线	四〇二分#11	315	25	205	205	未进入负面清单	否	无	1.59%
26113	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	东门干#13	630	17	460	460	未进入负面清单	否	无	0.79%
26114	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	东门干#18	315	54	113	113	未进入负面清单	否	无	1.59%
26115	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	东门干#27	315	28	195	195	未进入负面清单	否	无	1.59%
26116	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	东门干#31	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	1.25%
26117	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	东门线#24	315	37	167	167	未进入负面清单	否	无	1.59%
26118	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	东门干#27	400	28	248	248	未进入负面清单	否	无	1.25%
26119	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	东门干#20	400	15	300	300	未进入负面清单	否	无	1.25%
26120	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	东山分#3	400	33	228	228	未进入负面清单	否	无	1.25%
26121	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中学甲线	金杰配电站#1主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
26122	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中学甲线	金杰配电站#2主变	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
26123	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西电线	毛营干#3	100	22	68	68	未进入负面清单	否	无	5.00%
26124	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西电线	毛营干#6	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	5.00%
26125	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	电子线	电子干#5	315	54	113	113	未进入负面清单	否	无	1.59%
26126	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	电台线	电台干#13左3	80	16	59	59	未进入负面清单	否	无	6.25%
26127	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中学乙线	胜利西区2号配电站#1主变	630	23	422	422	未进入负面清单	否	无	0.79%
26128	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中学乙线	胜利西区2号配电站#2主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
26129	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	军民甲线	友联分#5	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	1.59%
26130	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	军民乙线	后石干#10	200	14	152	152	未进入负面清单	否	无	2.50%
26131	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	邮电甲线	红楼#2配电站#1主变	315	13	243	243	未进入负面清单	否	无	1.59%
26132	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	邮电甲线	红楼#2配电站#2主变	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	1.59%
26133	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中南甲线	二运小区配电站#2主变	400	35	220	220	未进入负面清单	否	无	1.25%
26134	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨甲线	银领配电站#1主变	315	10	252	252	未进入负面清单	否	无	1.59%
26135	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨甲线	银领配电站#2主变	315	24	208	208	未进入负面清单	否	无	1.59%
26136	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	万山甲线	城南变108万山甲线五里台分#13	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26137	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	万山甲线	城南变108万山甲线五里台分#18	400	43	188	188	未进入负面清单	否	无	1.25%
26138	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	万山甲线	马家新村#1配电站#1主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%

26139	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	万山甲线	马家新村#1配电站#2主变	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	0.79%
26140	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	万山乙线	万山干#57左6	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1.59%
26141	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南海线	小山分#1配电站#3主变	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
26142	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南海线	小山分#1配电站#1主变	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	0.63%
26143	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南海线	小山分#1配电站#2主变	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
26144	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	文武线	东山#1配电站#1主变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	0.79%
26145	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	文武线	东山#1配电站#2主变	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.79%
26146	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	福地#1配电站#4主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
26147	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	福地#1配电站#3主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
26148	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	福地#1配电站#2主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26149	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	福地#1配电站#1主变	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	0.79%
26150	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	福地#2配电站#3主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26151	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	福地#2配电站#2主变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	0.79%
26152	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	福地#2配电站#1主变	630	9	510	510	未进入负面清单	否	无	0.79%
26153	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	金湾路#1配电站#1主变	500	56	170	170	未进入负面清单	否	无	1.00%
26154	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	金湾路#1配电站#2主变	500	54	180	180	未进入负面清单	否	无	1.00%
26155	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨甲线	盛滨D区#1配电站#4主变	630	8	517	517	未进入负面清单	否	无	0.79%
26156	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨甲线	盛滨D区#1配电站#3主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
26157	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨甲线	盛滨D区#1配电站#1主变	630	23	422	422	未进入负面清单	否	无	0.79%
26158	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨甲线	盛滨D区#1配电站#2主变	630	17	460	460	未进入负面清单	否	无	0.79%
26159	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	花园线	A区3号楼配电站#2主变	630	15	473	473	未进入负面清单	否	无	0.79%
26160	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南西乙线	金戎配电站#1主变	630	19	447	447	未进入负面清单	否	无	0.79%
26161	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南西乙线	金戎配电站#2主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
26162	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南厦线	金州大厦配电站#1主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
26163	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南厦线	金州大厦配电站#2主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
26164	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南安甲线	安盛配电站#1主变	630	16	466	466	未进入负面清单	否	无	0.79%
26165	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南安甲线	安盛配电站#2主变	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	0.79%
26166	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南安甲线	安盛配电站#3主变	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
26167	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南安甲线	安盛配电站#4主变	630	11	498	498	未进入负面清单	否	无	0.79%

26168	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海4号配电站#1主变	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	0.63%
26169	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海4号配电站#2主变	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	0.63%
26170	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海2号配电站#1主变	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	0.63%
26171	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海2号配电站#2主变	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	0.63%
26172	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海3号配电站#1主变	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	0.63%
26173	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海3号配电站#2主变	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	0.63%
26174	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海1号配电站#1主变	800	10	640	640	未进入负面清单	否	无	0.63%
26175	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海1号配电站#2主变	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	0.63%
26176	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海1号配电站#3主变	800	14	608	608	未进入负面清单	否	无	0.63%
26177	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧乙线	碧海5号配电站#1主变	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	0.63%
26178	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧乙线	碧海5号配电站#3主变	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	0.63%
26179	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	星海线	芙蓉花园#3配电站#2主变	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.79%
26180	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	星海线	芙蓉花园#2配电站#2主变	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	0.79%
26181	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	星海线	明珠#1配电站#3主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
26182	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	星海线	明珠#1配电站#2主变	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
26183	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	星海线	明珠#5配电站#2变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
26184	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线	永乐#5配电站#2主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
26185	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线	海天#2配电站#1主变	630	9	510	510	未进入负面清单	否	无	0.79%
26186	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线	海天#2配电站#2主变	630	8	517	517	未进入负面清单	否	无	0.79%
26187	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线	海天#2配电站#3主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
26188	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线#1线	文润#4配电站#2主变	800	18	576	576	未进入负面清单	否	无	0.63%
26189	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线#1线	文润#7配电站#2主变	800	11	632	632	未进入负面清单	否	无	0.63%
26190	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线#1线	峰西#2配电站#2主变	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
26191	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线#1线	峰西#2配电站#4主变	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
26192	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线#1线	文润#10配电站#2主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
26193	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	花园线	402住宅1号配电站#1主变	500	28	310	310	未进入负面清单	否	无	1.00%
26194	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	花园线	402住宅1号配电站#2主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
26195	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	杨金乙线	镀锌分#5	315	53	117	117	未进入负面清单	否	无	1.59%
26196	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	杨金乙线	临时分#1	160	19	114	114	未进入负面清单	否	无	3.13%

26197	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#2配电站#1主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
26198	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#2配电站#2主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
26199	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#2配电站#3主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
26200	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#2配电站#4主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
26201	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#1配电站#1主变	800	17	584	584	未进入负面清单	否	无	0.63%
26202	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#1配电站#2主变	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	0.63%
26203	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#1配电站#3主变	800	18	576	576	未进入负面清单	否	无	0.63%
26204	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#3配电站#2主变	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	0.63%
26205	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#3配电站#1主变	800	12	624	624	未进入负面清单	否	无	0.63%
26206	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#3配电站#3主变	800	49	328	328	未进入负面清单	否	无	0.63%
26207	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中学乙线	名仕配电站#1主变	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	0.63%
26208	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中学乙线	名仕配电站#2主变	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	0.63%
26209	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中学乙线	名仕配电站#3主变	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	0.63%
26210	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中学乙线	名仕配电站#4主变	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	0.63%
26211	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东风乙线	康居#1配电站#1主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
26212	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东风乙线	康居#1配电站#2主变	630	9	510	510	未进入负面清单	否	无	0.79%
26213	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	和嘉佳园#1配电站#1主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
26214	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	和嘉佳园#1配电站#2主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
26215	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	和嘉佳园#2配电站#1主变	800	37	424	424	未进入负面清单	否	无	0.63%
26216	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	自来水分#1箱式配电站#1主变	100	31	59	59	未进入负面清单	否	无	5.00%
26217	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	自来水分#2柱上变压器	315	42	151	151	未进入负面清单	否	无	1.59%
26218	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#2配电站#1主变	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
26219	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#2配电站#2主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
26220	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#8配电站#1主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
26221	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#8配电站#2主变	630	17	460	460	未进入负面清单	否	无	0.79%
26222	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#5配电站#2主变	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
26223	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#5配电站#1主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26224	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#7配电站#2主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
26225	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#7配电站#1主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%



26226	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东乙线	石坑分#1箱变#1主变	630	12	491	491	未进入负面清单	否	无	0.79%
26227	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨甲线	B区2号配电站#1主变	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
26228	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨甲线	B区2号配电站#2主变	630	23	422	422	未进入负面清单	否	无	0.79%
26229	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	房身甲线	房身干#8	315	45	142	142	未进入负面清单	否	无	1.59%
26230	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	房身甲线	房身干#25右3左1	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	0.79%
26231	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	房身甲线	民和#1变电亭#1主变	315	47	135	135	未进入负面清单	否	无	1.59%
26232	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	房身甲线	民和#1变电亭#2主变	315	14	239	239	未进入负面清单	否	无	1.59%
26233	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	房身乙线	房身干#29左3	200	38	104	104	未进入负面清单	否	无	2.50%
26234	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	房身乙线	大马分#27左2	50	32	29	29	未进入负面清单	否	无	10.00%
26235	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保乙线	万城#2配电站#1主变	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	0.79%
26236	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	龙祥#3配电站#2主变	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	0.79%
26237	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	龙祥#3配电站#1主变	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	0.79%
26238	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	龙祥#4配电站#1主变	630	21	435	435	未进入负面清单	否	无	0.79%
26239	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北甲线	园艺#1配电站#2主变	800	18	576	576	未进入负面清单	否	无	0.63%
26240	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北甲线	园艺#1配电站#1主变	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	0.63%
26241	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北甲线	园艺#1配电站#3主变	800	56	272	272	未进入负面清单	否	无	0.63%
26242	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	北路干#35	200	19	142	142	未进入负面清单	否	无	2.50%
26243	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	北路干#21	315	56	107	107	未进入负面清单	否	无	1.59%
26244	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区1号配电站#1主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
26245	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区1号配电站#2主变	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	0.79%
26246	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路乙线	北路干#15左2	200	43	94	94	未进入负面清单	否	无	2.50%
26247	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路乙线	古城丁区3号配电站#1主变	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
26248	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路乙线	古城丁区3号配电站#2主变	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
26249	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民胜线	华夏#1配电站#2主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26250	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民胜线	华夏#1配电站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
26251	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民胜线	三元配电站#2主变	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
26252	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民胜线	民胜干#6	400	56	136	136	未进入负面清单	否	无	1.25%
26253	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	振兴线	民胜干#16	200	19	142	142	未进入负面清单	否	无	2.50%
26254	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	振兴线	民胜干#16	400	34	224	224	未进入负面清单	否	无	1.25%

26255	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	山悦#10配电站#1主变	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
26256	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	山悦#10配电站#2主变	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	0.79%
26257	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	山悦#10配电站#3主变	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	0.79%
26258	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	憬园#4配电站#1主变	800	22	544	544	未进入负面清单	否	无	0.63%
26259	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	憬园#8配电站#2主变	800	35	440	440	未进入负面清单	否	无	0.63%
26260	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	御河#1配电站#2主变	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
26261	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	御河#1配电站#3主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
26262	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石甲线	观海分#1柱上变压器	100	44	46	46	未进入负面清单	否	无	5.00%
26263	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石甲线	北京郡#4配电站#2主变	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	0.63%
26264	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石甲线	北京郡#4配电站#1主变	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	0.63%
26265	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石甲线	北京郡#1配电站#2主变间隔配电变压器	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
26266	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石甲线	后石甲线#1箱式配电站变压器	315	41	154	154	未进入负面清单	否	无	1.59%
26267	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	军民甲线	长兴#1配电站#2主变	630	12	491	491	未进入负面清单	否	无	0.79%
26268	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	四季#1配电站#3主变	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	0.63%
26269	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	四季#1配电站#2主变	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	0.63%
26270	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	四季#2配电站#2主变	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	0.79%
26271	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	四季#2配电站#1主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
26272	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦乙线	山悦#6配电站#1主变	630	23	422	422	未进入负面清单	否	无	0.79%
26273	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦乙线	山悦#6配电站#2主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
26274	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	国际#2配电站#1主变	800	21	552	552	未进入负面清单	否	无	0.63%
26275	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	御州府#2配电站#2变压器	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26276	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	雍景湾#1配电站#1变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	0.79%
26277	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	雍景湾#1配电站#2变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
26278	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	兰湾#1配电站#2主变	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
26279	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	兰湾#1配电站#3主变	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
26280	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	兰湾#2配电站#1主变	630	15	473	473	未进入负面清单	否	无	0.79%
26281	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	新辉#3配电站#3主变	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
26282	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	新辉#1配电站#1主变	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
26283	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#1配电站104配电变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%

26284	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#1配电站103配电变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
26285	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红革线	憬园#3配电站#2主变	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	0.63%
26286	国网大连市金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	红革线	红方配电站#1主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
26287	国网大连市金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	红革线	红方配电站#2主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
26288	国网大连市金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	友谊线	青山分#22左1右1	80	42	38	38	未进入负面清单	否	无	6.25%
26289	国网大连市金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	友谊线	青山分#41左3	315	55	110	110	未进入负面清单	否	无	1.59%
26290	国网大连市金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	红水线	交通支#2柱上变压器	315	14	239	239	未进入负面清单	否	无	1.59%
26291	国网大连市金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	红军甲线	黄泥分#6	100	26	64	64	未进入负面清单	否	无	5.00%
26292	国网大连市金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	红军甲线	黄泥分#19	100	14	76	76	未进入负面清单	否	无	5.00%
26293	国网大连市金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	红军甲线	教委分甲线#26	50	11	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
26294	国网大连市金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	三丰线	恒利分#1	200	9	162	162	未进入负面清单	否	无	2.50%
26295	国网大连市金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	三丰线	伟北#4配电站#2主变	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	0.79%
26296	国网大连市金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	三丰线	伟北#4配电站#3主变	630	23	422	422	未进入负面清单	否	无	0.79%
26297	国网大连市金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	三丰线	伟北#4配电站#1主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
26298	国网大连市金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	水源甲线	石板沟支#30	50	16	37	37	未进入负面清单	否	无	10.00%
26299	国网大连市金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	水源甲线	六三分#10右6	50	10	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
26300	国网大连市金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	水源甲线	六三分#16	100	41	49	49	未进入负面清单	否	无	5.00%
26301	国网大连市金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	水源甲线	红棚#1配电站#2主变	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	0.79%
26302	国网大连市金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	水源甲线	水源干#38	315	20	221	221	未进入负面清单	否	无	1.59%
26303	国网大连市金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	水源甲线	水源干#30	80	19	57	57	未进入负面清单	否	无	6.25%
26304	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨房乙线	盐田分#15	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	1.59%
26305	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨房乙线	盐田分#11	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	2.50%
26306	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨房乙线	盐田分#17	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	2.50%
26307	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨房乙线	盐田分#19	50	33	29	29	未进入负面清单	否	无	10.00%
26308	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨房乙线	盐田分#32	630	8	517	517	未进入负面清单	否	无	0.79%
26309	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨房乙线	盐田分#27左4	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1.59%
26310	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨房乙线	盐田分#20右5	50	32	29	29	未进入负面清单	否	无	10.00%
26311	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金甲线	杨金甲线#5	400	9	324	324	未进入负面清单	否	无	1.25%
26312	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金甲线	杨金甲线#9	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.50%

26313	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金甲线	航校分#7	250	38	130	130	未进入负面清单	否	无	2.00%
26314	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金甲线	杨金干#16左1	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	1.59%
26315	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金甲线	前园分#6	500	26	320	320	未进入负面清单	否	无	1.00%
26316	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金甲线	前园分#11	400	29	244	244	未进入负面清单	否	无	1.25%
26317	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金甲线	深蓝1号配电站#2变压器	800	18	576	576	未进入负面清单	否	无	0.63%
26318	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金甲线	深蓝1号配电站#3变压器	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	0.63%
26319	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金乙线	深蓝2号配电站#2变压器	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	0.63%
26320	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金乙线	深蓝2号配电站#3变压器	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	0.63%
26321	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金乙线	杨金干#23	200	26	128	128	未进入负面清单	否	无	2.50%
26322	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨桃甲线	金地#1配电站#2主变	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	0.63%
26323	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨桃甲线	金地#1配电站#3主变	800	12	624	624	未进入负面清单	否	无	0.63%
26324	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨桃甲线	杨桃干#13	100	41	49	49	未进入负面清单	否	无	5.00%
26325	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨桃乙线	金地#2配电站#2主变	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	0.79%
26326	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨桃乙线	金地#2配电站#3主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
26327	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨桃乙线	金地#3配电站#2主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
26328	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨桃乙线	杨桃干#7	315	24	208	208	未进入负面清单	否	无	1.59%
26329	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	生辉#1配电站#2主变	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	0.63%
26330	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	生辉#2配电站#2主变	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	0.63%
26331	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	生辉#2配电站#3主变	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	0.63%
26332	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	生辉#3配电站#2主变	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	0.63%
26333	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	生辉#3配电站#3主变	800	55	280	280	未进入负面清单	否	无	0.63%
26334	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	希望C区#1配电站#2主变	800	17	584	584	未进入负面清单	否	无	0.63%
26335	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	希望C区#2配电站#2主变	800	14	608	608	未进入负面清单	否	无	0.63%
26336	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	希望C区#2配电站#3主变	800	31	472	472	未进入负面清单	否	无	0.63%
26337	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	希望A区#1配电站#2主变	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	0.63%
26338	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	希望A区#1配电站#3主变	800	56	272	272	未进入负面清单	否	无	0.63%
26339	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	希望A区#3配电站#2主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
26340	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	希望A区#5配电站#2主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26341	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉乙线	杨家变107生辉乙线生辉干#26	315	36	170	170	未进入负面清单	否	无	1.59%

26342	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉乙线	杨家变107生辉乙线生辉干#34	315	56	107	107	未进入负面清单	否	无	1.59%
26343	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉乙线	杨智分#5右1	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.50%
26344	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉乙线	杨智分#5右4	315	44	145	145	未进入负面清单	否	无	1.59%
26345	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉乙线	杨智分#5右6	200	54	72	72	未进入负面清单	否	无	2.50%
26346	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉乙线	杨智分#10	315	27	198	198	未进入负面清单	否	无	1.59%
26347	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南西甲线	南西甲线#9	500	28	310	310	未进入负面清单	否	无	1.00%
26348	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南西甲线	南西甲线#23	400	31	236	236	未进入负面清单	否	无	1.25%
26349	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南西乙线	南西乙线#22右4	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	1.25%
26350	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南西乙线	南西乙线#13	250	54	90	90	未进入负面清单	否	无	2.00%
26351	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南西乙线	南西乙线#22右1左1	500	54	180	180	未进入负面清单	否	无	1.00%
26352	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#2配电站#3主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
26353	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#2配电站#1主变	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	0.79%
26354	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#2配电站#2主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26355	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#3配电站#2主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
26356	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#3配电站#1主变	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	0.79%
26357	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#3配电站#3主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
26358	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#1配电站#1主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
26359	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#1配电站#3主变	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
26360	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#1配电站#2主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
26361	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	教师公寓#2配电站#2主变	630	11	498	498	未进入负面清单	否	无	0.79%
26362	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	教师公寓#2配电站#1主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
26363	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	教师公寓#1配电站#2主变	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
26364	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	教师公寓#1配电站#1主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
26365	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	教师公寓#1配电站#3主变	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	0.79%
26366	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	峰西#1配电站#1主变	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	0.79%
26367	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	峰西#1配电站#2主变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	0.79%
26368	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	峰西#1配电站#3主变	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
26369	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	文润#8配电站#1主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26370	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	文润#6配电站#2主变	630	12	491	491	未进入负面清单	否	无	0.79%

26371	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	文润#6配电站#1主变	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	0.79%
26372	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南厦线	一中分#4	315	33	180	180	未进入负面清单	否	无	1.59%
26373	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南厦线	一中分#2	315	42	151	151	未进入负面清单	否	无	1.59%
26374	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南厦线	一中分#1右3	200	32	116	116	未进入负面清单	否	无	2.50%
26375	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	万山干#5右8	50	38	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
26376	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	江机分#3	315	22	214	214	未进入负面清单	否	无	1.59%
26377	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	万山干#24	100	18	72	72	未进入负面清单	否	无	5.00%
26378	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	万山干#30	400	36	216	216	未进入负面清单	否	无	1.25%
26379	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	天马分#2右3	315	37	167	167	未进入负面清单	否	无	1.59%
26380	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	天马分#8	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	2.50%
26381	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	天马分#11左1	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1.59%
26382	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	天马分#15	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	1.25%
26383	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	天马分#17左1	315	56	107	107	未进入负面清单	否	无	1.59%
26384	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	天马分#21	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	1.59%
26385	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山乙线	万山干#46	315	39	161	161	未进入负面清单	否	无	1.59%
26386	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学甲线	中学干#3	315	35	173	173	未进入负面清单	否	无	1.59%
26387	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学甲线	中学干#15右2	500	46	220	220	未进入负面清单	否	无	1.00%
26388	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学甲线	中学干#19	400	44	184	184	未进入负面清单	否	无	1.25%
26389	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学甲线	金山#1变电亭#1主变	500	19	355	355	未进入负面清单	否	无	1.00%
26390	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学甲线	金山#1变电亭#2主变	500	46	220	220	未进入负面清单	否	无	1.00%
26391	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学乙线	中学干#16右1	315	38	164	164	未进入负面清单	否	无	1.59%
26392	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学乙线	中学干#16右3	315	25	205	205	未进入负面清单	否	无	1.59%
26393	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南英线	南英干#9	315	42	151	151	未进入负面清单	否	无	1.59%
26394	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南海线	小山分#8	200	39	102	102	未进入负面清单	否	无	2.50%
26395	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南海线	小山分#2	315	26	202	202	未进入负面清单	否	无	1.59%
26396	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	邮电甲线	邮电干#11	500	22	340	340	未进入负面清单	否	无	1.00%
26397	国网大连市金州新区供电公司	城南66千伏变电站	邮电甲线	邮电干#8	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	5.00%
26398	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#1配电站#2主变	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	0.63%
26399	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#1配电站#3主变	800	9	648	648	未进入负面清单	否	无	0.63%

26400	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#3配电站#2主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
26401	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#2配电站#2主变	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	0.63%
26402	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#4配电站#2主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
26403	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	桃园甲线	桃园变电亭支#1左1	400	31	236	236	未进入负面清单	否	无	1.25%
26404	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	桃园乙线	机井分#11	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	5.00%
26405	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前甲线	山前干#03	315	22	214	214	未进入负面清单	否	无	1.59%
26406	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前甲线	山前干#10	100	55	35	35	未进入负面清单	否	无	5.00%
26407	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前甲线	八里河小区配电站#1主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
26408	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前甲线	山前干#14柱上变压器	200	54	72	72	未进入负面清单	否	无	2.50%
26409	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	山前干#14右10	160	28	99	99	未进入负面清单	否	无	3.13%
26410	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	八里分#2	200	17	146	146	未进入负面清单	否	无	2.50%
26411	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	八里分#9	80	20	56	56	未进入负面清单	否	无	6.25%
26412	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	八里分#14	315	38	164	164	未进入负面清单	否	无	1.59%
26413	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	八里分#22右1	315	18	227	227	未进入负面清单	否	无	1.59%
26414	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	八里分#32	315	31	186	186	未进入负面清单	否	无	1.59%
26415	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	八里分#59	100	24	66	66	未进入负面清单	否	无	5.00%
26416	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	八里分#72-05	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	5.00%
26417	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	八里分#74	50	40	25	25	未进入负面清单	否	无	10.00%
26418	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	华翔支#2	160	37	85	85	未进入负面清单	否	无	3.13%
26419	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	华翔支#10	315	45	142	142	未进入负面清单	否	无	1.59%
26420	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	中城线	旧金山#2配电站#2主变	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	0.79%
26421	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	中城线	旧金山#5配电站#2变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
26422	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	中城线	旧金山#4配电站#2变压器	630	19	447	447	未进入负面清单	否	无	0.79%
26423	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	中城线	旧金山#1配电站#2变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
26424	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	中城线	旧金山#2配电站#3主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26425	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	旧金山#6配电站#2主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
26426	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	旧金山#3配电站#2变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
26427	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	旧金山#3配电站#3变压器	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
26428	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	旧金山#6配电站#3主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%

26429	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	泵站干#4右1右1	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.50%
26430	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	泵站干#2	160	40	80	80	未进入负面清单	否	无	3.13%
26431	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	知青分#3	100	13	77	77	未进入负面清单	否	无	5.00%
26432	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	知青分#9	315	17	230	230	未进入负面清单	否	无	1.59%
26433	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	知青分#14	315	20	221	221	未进入负面清单	否	无	1.59%
26434	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	天城甲线	天城干#2变压器	315	18	227	227	未进入负面清单	否	无	1.59%
26435	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山甲线	宏城#1配电站#2主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
26436	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山甲线	宏城#2配电站#2主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
26437	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山甲线	林场分#5	250	49	103	103	未进入负面清单	否	无	2.00%
26438	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山甲线	昌临配电站#2变压器	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	0.63%
26439	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山甲线	华邦郾城#1中心配电站#1主变	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	0.63%
26440	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山甲线	华邦郾城#3配电站#2主变	800	11	632	632	未进入负面清单	否	无	0.63%
26441	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山甲线	华邦郾城#4配电站#2主变	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	0.79%
26442	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山乙线	华邦郾城#2配电站#3主变	800	18	576	576	未进入负面清单	否	无	0.63%
26443	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山乙线	华邦郾城#2配电站#2主变	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	0.63%
26444	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山乙线	宏城#3配电站#2主变	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	0.63%
26445	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山乙线	华邦郾城#1中心配电站#3主变	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	0.63%
26446	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	电视甲线	达赫#1配电站#1主变	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	0.79%
26447	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	电视甲线	达赫#2配电站#2主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
26448	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	电视乙线	石鼓分#3	315	17	230	230	未进入负面清单	否	无	1.59%
26449	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	电视乙线	电视分#38-3	200	8	164	164	未进入负面清单	否	无	2.50%
26450	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	电视乙线	电视分#76-1	100	39	51	51	未进入负面清单	否	无	5.00%
26451	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东塔甲线	吉祥分#2	315	15	236	236	未进入负面清单	否	无	1.59%
26452	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东塔甲线	吉祥分#4	160	38	83	83	未进入负面清单	否	无	3.13%
26453	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东塔乙线	东塔干#20右1	200	34	112	112	未进入负面清单	否	无	2.50%
26454	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	和平分#04	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	0.79%
26455	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	东城干#7	400	14	304	304	未进入负面清单	否	无	1.25%
26456	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	水果支#10	200	55	70	70	未进入负面清单	否	无	2.50%
26457	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	和平分#1左1	200	34	112	112	未进入负面清单	否	无	2.50%



26458	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	和平分#3	400	10	320	320	未进入负面清单	否	无	1.25%
26459	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	中长支#3柱上变压器	315	25	205	205	未进入负面清单	否	无	1.59%
26460	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	马所支#7	315	35	173	173	未进入负面清单	否	无	1.59%
26461	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	和平分#11柱上变压器	200	18	144	144	未进入负面清单	否	无	2.50%
26462	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	水果支#4	200	24	132	132	未进入负面清单	否	无	2.50%
26463	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	油库支#2右1	50	30	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
26464	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	和平分#2右03	315	18	227	227	未进入负面清单	否	无	1.59%
26465	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#3配电站#1主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
26466	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#3配电站#2主变	630	11	498	498	未进入负面清单	否	无	0.79%
26467	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#10配电站#1主变	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%
26468	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#10配电站#2主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
26469	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#12配电站#1主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
26470	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#12配电站#2主变	630	19	447	447	未进入负面清单	否	无	0.79%
26471	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#13配电站#1主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26472	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#13配电站#2主变	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%
26473	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#15配电站#1主变	630	15	473	473	未进入负面清单	否	无	0.79%
26474	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#15配电站#2主变	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	0.79%
26475	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#1配电站#1主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
26476	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#1配电站#2主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
26477	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#1配电站#3主变	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	0.79%
26478	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#4配电站#1主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
26479	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#4配电站#2主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
26480	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#6配电站#1主变	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	0.79%
26481	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#6配电站#2主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
26482	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风乙线	东风支#8	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	1.59%
26483	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风乙线	食品支#4	200	29	122	122	未进入负面清单	否	无	2.50%
26484	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风乙线	石坑分#2	400	37	212	212	未进入负面清单	否	无	1.25%
26485	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风乙线	石坑分#6	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.00%
26486	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	文武干#7前1	315	38	164	164	未进入负面清单	否	无	1.59%

26487	国网大连市金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	文武干#11	315	27	198	198	未进入负面清单	否	无	1.59%
26488	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴甲线	湖畔嘉园配电站#2主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
26489	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴甲线	中兴甲线#19左1	315	23	211	211	未进入负面清单	否	无	1.59%
26490	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴甲线	中兴甲线#19左3	400	23	268	268	未进入负面清单	否	无	1.25%
26491	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴乙线	中兴乙线#6	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26492	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴乙线	中兴乙线#21左1	315	9	255	255	未进入负面清单	否	无	1.59%
26493	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴乙线	中兴乙线#14	400	16	296	296	未进入负面清单	否	无	1.25%
26494	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴乙线	中兴乙线#11	315	40	158	158	未进入负面清单	否	无	1.59%
26495	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴乙线	中兴乙线#12左1	200	16	148	148	未进入负面清单	否	无	2.50%
26496	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴乙线	中兴乙线#10	315	10	252	252	未进入负面清单	否	无	1.59%
26497	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中南甲线	中南干#26	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1.59%
26498	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中南甲线	中南干#18	315	54	113	113	未进入负面清单	否	无	1.59%
26499	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中南甲线	中南干#11	200	15	150	150	未进入负面清单	否	无	2.50%
26500	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中西甲线	燕乐分#6	250	18	180	180	未进入负面清单	否	无	2.00%
26501	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西城线	和平干#13	315	18	227	227	未进入负面清单	否	无	1.59%
26502	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	和平线	和平干#24	500	34	280	280	未进入负面清单	否	无	1.00%
26503	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	华美分#7左4	400	53	148	148	未进入负面清单	否	无	1.25%
26504	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	南山干#20	315	9	255	255	未进入负面清单	否	无	1.59%
26505	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	南山干#33左1	315	17	230	230	未进入负面清单	否	无	1.59%
26506	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	华美分#1右2	315	17	230	230	未进入负面清单	否	无	1.59%
26507	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	大阳配电站#1主变	630	15	473	473	未进入负面清单	否	无	0.79%
26508	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	大阳配电站#2主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
26509	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	大阳配电站#3主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26510	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	南山干#34	315	9	255	255	未进入负面清单	否	无	1.59%
26511	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	南棉分#3	315	32	183	183	未进入负面清单	否	无	1.59%
26512	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	南棉分#6	630	8	517	517	未进入负面清单	否	无	0.79%
26513	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	南棉分#11	315	42	151	151	未进入负面清单	否	无	1.59%
26514	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	南棉分#9	315	43	148	148	未进入负面清单	否	无	1.59%
26515	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金园乙线	新城#2配电站#2主变	630	16	466	466	未进入负面清单	否	无	0.79%

26516	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金园乙线	新城#2配电站#1主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
26517	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金园乙线	新城#1配电站#1主变	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	0.79%
26518	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金园乙线	新城#1配电站#2主变	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	0.79%
26519	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金东分#3	200	11	158	158	未进入负面清单	否	无	2.50%
26520	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金东干#11	400	21	276	276	未进入负面清单	否	无	1.25%
26521	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#11配电站#2主变	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
26522	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#11配电站#1主变	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	0.79%
26523	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#14配电站#2主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
26524	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#14配电站#1主变	630	19	447	447	未进入负面清单	否	无	0.79%
26525	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#16配电站#2主变	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	0.79%
26526	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#16配电站#1主变	630	11	498	498	未进入负面清单	否	无	0.79%
26527	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#17配电站#1主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
26528	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#17配电站#2主变	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	0.79%
26529	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东乙线	纺北#1配电站#1主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
26530	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东乙线	纺北#1配电站#2主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26531	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#18配电站#2主变	630	11	498	498	未进入负面清单	否	无	0.79%
26532	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#18配电站#1主变	630	16	466	466	未进入负面清单	否	无	0.79%
26533	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#27配电站#1主变	630	21	435	435	未进入负面清单	否	无	0.79%
26534	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#27配电站#3主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26535	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#27配电站#2主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
26536	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#20配电站#1主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
26537	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#20配电站#2主变	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	0.79%
26538	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#22配电站#1主变	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	0.79%
26539	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#22配电站#2主变	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	0.79%
26540	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#24配电站#2主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
26541	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#24配电站#1主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
26542	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#26配电站#1主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
26543	国网大连市金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#26配电站#2主变	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	0.79%
26544	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨消甲线	杨消#1配电站#2主变	800	22	544	544	未进入负面清单	否	无	0.63%

26545	国网大连市金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨消甲线	杨消#1配电站#3主变	800	53	296	296	未进入负面清单	否	无	0.63%
26546	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	山苑#1配电站#2主变	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	0.79%
26547	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	山苑#2配电站#2主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
26548	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	小山分#2配电站#2主变	630	17	460	460	未进入负面清单	否	无	0.79%
26549	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	小山分#2配电站#3主变	630	13	485	485	未进入负面清单	否	无	0.79%
26550	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	生辉#5配电站#2主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
26551	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	生辉#5配电站#3主变	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
26552	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	生辉#4配电站#2主变	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	0.63%
26553	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望C区#4配电站#2主变	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	0.63%
26554	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	左岸线	左岸#1配电站#2变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
26555	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	左岸线	左岸#1配电站#3变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
26556	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	星海线	明珠#9配电站#2主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
26557	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	星海线	明珠#7配电站#2主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
26558	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	星海线	明珠#7配电站#3主变	630	13	485	485	未进入负面清单	否	无	0.79%
26559	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金海线	金舍#1配电站#1主变	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	0.79%
26560	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金海线	金舍#1配电站#2主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
26561	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	花园线	于洼小区1号箱变#1主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
26562	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	花园线	体育场1号箱变#1主变	630	8	517	517	未进入负面清单	否	无	0.79%
26563	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	花园线	于洼小区#31楼箱式配电站#1主变	250	14	190	190	未进入负面清单	否	无	2.00%
26564	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	前进线	纺校分#5	80	23	54	54	未进入负面清单	否	无	6.25%
26565	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	前进线	纺校分#10	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.00%
26566	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	前进线	前进干#22	200	37	106	106	未进入负面清单	否	无	2.50%
26567	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	前进线	前进干#20	200	33	114	114	未进入负面清单	否	无	2.50%
26568	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	前进线	校南支#3	315	22	214	214	未进入负面清单	否	无	1.59%
26569	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金洋线	宝林#2配电站#1变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
26570	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金洋线	宝林#2配电站#2变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
26571	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金洋线	宝林#2配电站#3变压器	630	8	517	517	未进入负面清单	否	无	0.79%
26572	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	房身乙线	房身干#23	400	34	224	224	未进入负面清单	否	无	1.25%
26573	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	房身乙线	钢厂支#13右2	100	18	72	72	未进入负面清单	否	无	5.00%

26574	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	房身乙线	民和分#15	100	30	60	60	未进入负面清单	否	无	5.00%
26575	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	房身乙线	民和分#5	315	16	233	233	未进入负面清单	否	无	1.59%
26576	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	房身乙线	民和分#9	315	54	113	113	未进入负面清单	否	无	1.59%
26577	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	房身乙线	大马分#23	160	32	93	93	未进入负面清单	否	无	3.13%
26578	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	房身乙线	大马分#2	400	25	260	260	未进入负面清单	否	无	1.25%
26579	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	房身乙线	大马分#14	200	10	160	160	未进入负面清单	否	无	2.50%
26580	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保乙线	万城#2配电站#2主变	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
26581	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保乙线	金大分#1	200	21	138	138	未进入负面清单	否	无	2.50%
26582	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保乙线	金大分#9	250	42	120	120	未进入负面清单	否	无	2.00%
26583	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	金华#5配电站#2主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
26584	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	金华#5配电站#1主变	630	8	517	517	未进入负面清单	否	无	0.79%
26585	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	金华#5配电站#3主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
26586	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	金华#7配电站#1主变	630	9	510	510	未进入负面清单	否	无	0.79%
26587	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	金华#7配电站#2主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
26588	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	龙祥#4配电站#2主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26589	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北甲线	龙祥#1配电站#2主变	630	16	466	466	未进入负面清单	否	无	0.79%
26590	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北甲线	龙祥#1配电站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
26591	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北甲线	龙祥#2配电站#1主变	630	15	473	473	未进入负面清单	否	无	0.79%
26592	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北甲线	龙祥#2配电站#2主变	630	23	422	422	未进入负面清单	否	无	0.79%
26593	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保甲线	明珠#6配电站#3变压器	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
26594	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保甲线	明珠#8配电站#1变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
26595	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保甲线	明珠#8配电站#2变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	0.79%
26596	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保甲线	万城#1配电站#1主变配电变压器	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
26597	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保甲线	万城#1配电站#2变压器配电变压器	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
26598	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保甲线	环保干#14	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	2.50%
26599	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保甲线	环保干#12	400	13	308	308	未进入负面清单	否	无	1.25%
26600	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	宏意小区配电站#1主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
26601	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区4号配电站#2主变	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
26602	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区4号配电站#1主变	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%

26603	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区#2配电站#3主变	800	31	472	472	未进入负面清单	否	无	0.63%
26604	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区2号配电站#2主变	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
26605	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区#2配电站#1主变	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
26606	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区3号配电站#2主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
26607	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区#3配电站#1主变	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
26608	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	家具城箱变#1主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
26609	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路乙线	古城丁区1号配电站#2主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
26610	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路乙线	古城丁区1号配电站#1主变	630	19	447	447	未进入负面清单	否	无	0.79%
26611	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	万城线	万城#5配电站#1主变	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	0.79%
26612	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	万城线	万城#5配电站#2主变	630	11	498	498	未进入负面清单	否	无	0.79%
26613	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	万城线	万城#3配电站#1主变	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	0.79%
26614	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	万城线	万城#3配电站#2主变	630	23	422	422	未进入负面清单	否	无	0.79%
26615	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	万城线	万城#4配电站#1主变	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
26616	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	万城线	万城#4配电站#2主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26617	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民胜线	三元配电站#1主变	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
26618	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	振兴线	古城丁区5号配电站#2主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26619	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	振兴线	古城丁区2号配电站#3主变	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%
26620	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	振兴线	古城丁区2号配电站#1主变	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	0.79%
26621	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	振兴线	古城丁区2号配电站#2主变	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
26622	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	公安分#10左9	315	23	211	211	未进入负面清单	否	无	1.59%
26623	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	公安分#12	50	39	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
26624	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	公安分#9右2	200	37	106	106	未进入负面清单	否	无	2.50%
26625	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	新辉分#3	200	15	150	150	未进入负面清单	否	无	2.50%
26626	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	八中分#7左2	200	54	72	72	未进入负面清单	否	无	2.50%
26627	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	八中分#14	250	33	143	143	未进入负面清单	否	无	2.00%
26628	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	八中分#14	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	1.25%
26629	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	山悦#9配电站#1主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
26630	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	憬园#4配电站#2主变	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	0.63%
26631	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	憬园2号配电站#1主变	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	0.79%

26632	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	憬园2号配电站#2主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26633	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	憬园2号配电站#3主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
26634	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	永安#1配电站#2主变	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
26635	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	永安#1配电站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
26636	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	憬园#6配电站#1主变	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	0.79%
26637	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	憬园#6配电站#2主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
26638	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	御河#1配电站#1主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26639	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红乙线	御河#2配电站#1主变	630	15	473	473	未进入负面清单	否	无	0.79%
26640	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红乙线	御河#2配电站#2主变	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	0.79%
26641	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红乙线	御河#2配电站#3主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
26642	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红乙线	兴民变107兴红乙线兴红干#16	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	2.50%
26643	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石乙线	北京郡#2配电站#3主变	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	0.79%
26644	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石乙线	北京郡#2配电站#2主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
26645	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石乙线	北京郡#2配电站#1主变	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	0.79%
26646	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石甲线	北京郡#4配电站#3主变	800	10	640	640	未进入负面清单	否	无	0.63%
26647	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	军民甲线	长兴#1配电站#1主变	630	15	473	473	未进入负面清单	否	无	0.79%
26648	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	军民甲线	长兴#1配电站#3主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
26649	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	军民甲线	龙祥#5配电站#1主变	630	17	460	460	未进入负面清单	否	无	0.79%
26650	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	军民甲线	龙祥#5配电站#2主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
26651	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#8配电站#3主变	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.79%
26652	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#8配电站#2主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
26653	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#7配电站#1主变	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
26654	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#7配电站#3主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
26655	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#7配电站#2主变	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
26656	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#3配电站#1主变	800	49	328	328	未进入负面清单	否	无	0.63%
26657	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#3配电站#2主变	800	16	592	592	未进入负面清单	否	无	0.63%
26658	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#2配电站#2主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
26659	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	四季#3配电站#2主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
26660	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	四季#3配电站#1主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%

26661	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#1配电站#2主变	800	35	440	440	未进入负面清单	否	无	0.63%
26662	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#1配电站#3主变	800	12	624	624	未进入负面清单	否	无	0.63%
26663	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#1配电站#1主变	800	33	456	456	未进入负面清单	否	无	0.63%
26664	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#4配电站#1主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
26665	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#4配电站#2主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
26666	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#4配电站#3主变	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
26667	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	国际#2配电站#2主变	800	13	616	616	未进入负面清单	否	无	0.63%
26668	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	国际#5配电站#2主变	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	0.63%
26669	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	国际#5配电站#1主变	800	32	464	464	未进入负面清单	否	无	0.63%
26670	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	国际#4配电站#2主变	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	0.63%
26671	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	国际#4配电站#1主变	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	0.63%
26672	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	国际#1配电站#2主变	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	0.63%
26673	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	国际#1配电站#1主变	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	0.63%
26674	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	御州府#1配电站#1变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
26675	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	雍景湾#2配电站#1变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
26676	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	兰湾#2配电站#2主变	630	21	435	435	未进入负面清单	否	无	0.79%
26677	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	兰湾#2配电站#3主变	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
26678	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兰湾线	国际#3配电站#1主变	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	0.63%
26679	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兰湾线	国际#3配电站#2主变	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	0.63%
26680	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	老街乙线	古城天下#1配电站#2主变	800	35	440	440	未进入负面清单	否	无	0.63%
26681	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	老街乙线	古城天下#1配电站#1主变	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	0.63%
26682	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	大修干#5左1	200	18	144	144	未进入负面清单	否	无	2.50%
26683	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	新辉#1配电站#2主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
26684	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	新辉#2配电站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
26685	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	新辉#2配电站#2主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
26686	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	新辉#2配电站#3主变	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	0.79%
26687	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	新辉#2配电站#4主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
26688	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#1配电站105配电变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
26689	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#2配电站103配电变压器	630	12	491	491	未进入负面清单	否	无	0.79%



26690	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#2配电站104配电变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
26691	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#2配电站105配电变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	0.79%
26692	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#3配电站103配电变压器	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
26693	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#3配电站104配电变压器	630	12	491	491	未进入负面清单	否	无	0.79%
26694	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#4配电站103配电变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	0.79%
26695	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#4配电站104配电变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
26696	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红革线	憬园1号配电站#3主变	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%
26697	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红革线	憬园1号配电站#1主变	630	13	485	485	未进入负面清单	否	无	0.79%
26698	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红革线	憬园1号配电站#2主变	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
26699	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红革线	憬园#7配电站#1主变	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	0.63%
26700	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红革线	憬园#7配电站#2主变	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	0.63%
26701	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	友谊线	青山分#2右1	200	9	162	162	未进入负面清单	否	无	2.50%
26702	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	友谊线	红塔变103友谊线友谊干#20	50	19	36	36	未进入负面清单	否	无	10.00%
26703	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	友谊线	红塔变103友谊线友谊线#59	50	35	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%
26704	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红水线	红塔变104红水线友谊干#5右6	100	18	72	72	未进入负面清单	否	无	5.00%
26705	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红军乙线	红军干#6支1	250	50	100	100	未进入负面清单	否	无	2.00%
26706	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红军乙线	红军干#43	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	16.67%
26707	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	三里线	天宝分#10	200	56	68	68	未进入负面清单	否	无	2.50%
26708	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红山甲线	仪表支#5	250	42	120	120	未进入负面清单	否	无	2.00%
26709	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红连线	国网大连供电公司充电设施（金州）103配电变压器	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26710	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红连线	九里支#7右5	160	45	72	72	未进入负面清单	否	无	3.13%
26711	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红连线	新建支#15	160	20	112	112	未进入负面清单	否	无	3.13%
26712	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红连线	元宝分#70	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	2.50%
26713	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红连线	元宝分#60	80	42	38	38	未进入负面清单	否	无	6.25%
26714	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	三丰线	北波分#22	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
26715	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	三丰线	北波分#4	160	21	110	110	未进入负面清单	否	无	3.13%
26716	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	三丰线	红连干#40左3	160	23	107	107	未进入负面清单	否	无	3.13%
26717	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	三丰线	胜丰分#1箱式配电站配电变压器	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	0.79%
26718	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	红塔变208水源甲线水源干#45	100	49	41	41	未进入负面清单	否	无	5.00%

26719	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	水源干#25	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.00%
26720	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	北大分#17	80	15	60	60	未进入负面清单	否	无	6.25%
26721	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	北大分#35	50	26	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
26722	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	水源干#53左1	400	34	224	224	未进入负面清单	否	无	1.25%
26723	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	石板沟支#7	315	22	214	214	未进入负面清单	否	无	1.59%
26724	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	石板沟支#18	315	38	164	164	未进入负面清单	否	无	1.59%
26725	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	红塔变208水源甲线六三分#36左2	80	16	59	59	未进入负面清单	否	无	6.25%
26726	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	红塔变208水源甲线六三分#45前1	50	37	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%
26727	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	六三分#63右1	50	45	23	23	未进入负面清单	否	无	10.00%
26728	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	六三分#68	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.00%
26729	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	六三分#78	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	2.50%
26730	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	水源干#8左1	100	18	72	72	未进入负面清单	否	无	5.00%
26731	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	山坳支#1	50	34	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%
26732	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	红棚#2配电站#1主变	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	0.79%
26733	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源乙线	红棚#3配电站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
26734	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南福线	福佳#1配电站#1主变	800	44	368	368	未进入负面清单	否	无	0.63%
26735	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南福线	福佳#1配电站#2主变	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	0.63%
26736	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南福线	福佳#2配电站#1主变	800	41	392	392	未进入负面清单	否	无	0.63%
26737	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南福线	福佳#2配电站#2主变	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	0.63%
26738	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南福线	福佳#2配电站#3主变	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	0.63%
26739	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南福线	福佳#3配电站#1主变	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	0.63%
26740	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南福线	福佳#3配电站#2主变	800	18	576	576	未进入负面清单	否	无	0.63%
26741	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望C区#4配电站#3主变	800	33	456	456	未进入负面清单	否	无	0.63%
26742	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望C区#5配电站#3主变	800	39	408	408	未进入负面清单	否	无	0.63%
26743	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望C区#5配电站#4主变	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	0.63%
26744	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望A区#2配电站#2主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26745	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮甲线	尊岳#1配电站#2主变	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	0.63%
26746	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮乙线	尊岳#2配电站#2主变	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	0.63%
26747	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	电视甲线	凤凰山庄配电站#2主变	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	0.63%

26748	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	电视甲线	凤凰山庄配电站#3主变	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	0.63%
26749	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东风乙线	康居#2配电站#1主变	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
26750	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东风乙线	康居#2配电站#2主变	630	19	447	447	未进入负面清单	否	无	0.79%
26751	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#19配电站#1主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
26752	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#19配电站#2主变	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	0.79%
26753	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#21配电站#1主变	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
26754	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#21配电站#2主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
26755	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#23配电站#1主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
26756	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#23配电站#2主变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	0.79%
26757	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#25配电站#1主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
26758	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#25配电站#2主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
26759	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#25配电站#3主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
26760	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#9配电站#1主变	630	9	510	510	未进入负面清单	否	无	0.79%
26761	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#9配电站#2主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
26762	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	毛营线	华夏分#1	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	2.50%
26763	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	朝阳乙线	中联#3配电站#1主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
26764	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	朝阳乙线	中联#3配电站#2主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
26765	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南文甲线	永乐#4配电站#3主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
26766	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南文甲线	永乐#4配电站#1主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
26767	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南文甲线	永乐#4配电站#2主变	630	23	422	422	未进入负面清单	否	无	0.79%
26768	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中学甲线	光明市场箱式配电站#1主变	400	38	208	208	未进入负面清单	否	无	1.25%
26769	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中学甲线	光明市场箱式配电站#2主变	400	26	256	256	未进入负面清单	否	无	1.25%
26770	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	金领#1配电站#1主变	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	0.63%
26771	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	金领#1配电站#2主变	800	43	376	376	未进入负面清单	否	无	0.63%
26772	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	金领#1配电站#3主变	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	0.63%
26773	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	金领#2配电站#1主变	630	16	466	466	未进入负面清单	否	无	0.79%
26774	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	金领#2配电站#2主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
26775	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望C区#3配电站#2主变	800	31	472	472	未进入负面清单	否	无	0.63%
26776	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城甲线	桂林#1配电站#1主变	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	0.79%

26777	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城甲线	桂林#1配电站#2主变	630	9	510	510	未进入负面清单	否	无	0.79%
26778	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城甲线	桂林#1配电站#4主变	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
26779	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城甲线	桂林#1配电站#3主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
26780	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城甲线	桂林#2配电站#2主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
26781	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城甲线	桂林#2配电站#1主变	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
26782	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城甲线	桂林#2配电站#3主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
26783	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#28配电站#1主变	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	0.79%
26784	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#28配电站#2主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
26785	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#28配电站#3主变	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	0.79%
26786	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中兴甲线	高原配电站#2主变	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	0.79%
26787	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	和平#2配电站#2主变	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	0.79%
26788	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	金舍D区#3配电站#2主变	250	29	153	153	未进入负面清单	否	无	2.00%
26789	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	东林世家#1配电站#4主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
26790	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	东林世家#1配电站#5主变	800	23	536	536	未进入负面清单	否	无	0.63%
26791	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	东林世家#1配电站#6主变	800	49	328	328	未进入负面清单	否	无	0.63%
26792	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	东林世家#1配电站#8主变	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	0.79%
26793	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	东林世家#1配电站#2主变	800	22	544	544	未进入负面清单	否	无	0.63%
26794	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	东林世家#1配电站#3主变	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	0.79%
26795	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华2号配电站#2主变	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
26796	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华3号配电站#2主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
26797	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华4号配电站#2主变	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%
26798	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	金连佳地配电站#2主变	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	0.63%
26799	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	金连佳地配电站#3主变	800	16	592	592	未进入负面清单	否	无	0.63%
26800	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	芙蓉小区配电站#4主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
26801	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	芙蓉小区配电站#5主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
26802	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	和平#3配电站#2主变	500	42	240	240	未进入负面清单	否	无	1.00%
26803	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	雍雅阁配电站#1主变	800	25	520	520	未进入负面清单	否	无	0.63%
26804	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	荣盛箱式配电站#2主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
26805	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	金光配电站#2主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%

26806	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	雍华分#1	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	0.79%
26807	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#4配电站#2主变	800	56	272	272	未进入负面清单	否	无	0.63%
26808	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#5配电站#2主变	800	55	280	280	未进入负面清单	否	无	0.63%
26809	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#7配电站#2主变	800	16	592	592	未进入负面清单	否	无	0.63%
26810	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#7配电站#3主变	800	14	608	608	未进入负面清单	否	无	0.63%
26811	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	育才配电站#2主变	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
26812	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	学府世家配电站#2主变	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	0.79%
26813	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	西河#1配电站#2主变	630	19	447	447	未进入负面清单	否	无	0.79%
26814	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中益线	中益#1配电站#2主变	800	37	424	424	未进入负面清单	否	无	0.63%
26815	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南山线	金舍#2配电站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
26816	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南山线	金舍#2配电站#3主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
26817	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南山线	金舍#2配电站#2主变	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	0.79%
26818	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	杨房甲线	杨家#1变电亭104开关#2主变	500	40	250	250	未进入负面清单	否	无	1.00%
26819	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	杨房甲线	杨家#1变电亭103开关#1主变	500	24	330	330	未进入负面清单	否	无	1.00%
26820	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	杨金甲线	深蓝1号配电站#1变压器	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	0.63%
26821	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	杨金乙线	深蓝2号配电站#1变压器	800	23	536	536	未进入负面清单	否	无	0.63%
26822	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	杨桃甲线	金地#1配电站#1主变	800	13	616	616	未进入负面清单	否	无	0.63%
26823	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	杨桃乙线	金地#2配电站#1主变	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	0.79%
26824	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	杨桃乙线	金地#3配电站#1主变	630	16	466	466	未进入负面清单	否	无	0.79%
26825	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	生辉#1配电站#1主变	800	22	544	544	未进入负面清单	否	无	0.63%
26826	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	生辉#2配电站#1主变	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	0.63%
26827	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	生辉#3配电站#1主变	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	0.63%
26828	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	希望C区#1配电站#1主变	800	55	280	280	未进入负面清单	否	无	0.63%
26829	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	希望C区#2配电站#1主变	800	8	656	656	未进入负面清单	否	无	0.63%
26830	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	希望C区#5配电站#1主变	800	45	360	360	未进入负面清单	否	无	0.63%
26831	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	希望C区#5配电站#2主变	800	55	280	280	未进入负面清单	否	无	0.63%
26832	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	希望A区#1配电站#1主变	800	23	536	536	未进入负面清单	否	无	0.63%
26833	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	希望A区#3配电站#1主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
26834	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	希望A区#5配电站#1主变	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%

26835	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南西甲线	绿苑配电站#1主变	630	17	460	460	未进入负面清单	否	无	0.79%
26836	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南西甲线	绿苑配电站#2主变	630	13	485	485	未进入负面清单	否	无	0.79%
26837	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南文乙线	文润#9配电站#2主变	800	23	536	536	未进入负面清单	否	无	0.63%
26838	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南文乙线	文润#9配电站#1主变	800	14	608	608	未进入负面清单	否	无	0.63%
26839	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南文乙线	文润#8配电站#2主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
26840	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中学甲线	胜利配电站#1主变	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	0.79%
26841	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中学甲线	胜利配电站#2主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
26842	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南碧乙线	碧海5号配电站#2主变	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	0.63%
26843	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	山苑#1配电站#1主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26844	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	山苑#2配电站#1主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
26845	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	小山分#2配电站#1主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
26846	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#1配电站#1主变	800	56	272	272	未进入负面清单	否	无	0.63%
26847	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#3配电站#1主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
26848	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#2配电站#1主变	800	20	560	560	未进入负面清单	否	无	0.63%
26849	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#4配电站#1主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
26850	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园甲线	桃园#1变电亭#1主变	630	12	491	491	未进入负面清单	否	无	0.79%
26851	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园甲线	桃园#1变电亭#2主变	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
26852	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	生辉#5配电站#1主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
26853	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	生辉#4配电站#1主变	800	14	608	608	未进入负面清单	否	无	0.63%
26854	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望C区#4配电站#1主变	800	43	376	376	未进入负面清单	否	无	0.63%
26855	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望C区#3配电站#1主变	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	0.63%
26856	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望A区#2配电站#1主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
26857	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	山前甲线	八里河小区配电站#2主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
26858	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮甲线	和院#1配电站#1变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
26859	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮甲线	和院#2配电站#1变压器	630	23	422	422	未进入负面清单	否	无	0.79%
26860	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮甲线	红玮#4配电站#1变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
26861	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮甲线	红玮#1配电站#2主变	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
26862	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮甲线	红玮#2配电站#1主变	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%
26863	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮乙线	红玮#3配电站#1主变	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	0.63%

26864	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#1配电站#1变压器	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
26865	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#1配电站#2变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
26866	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#3配电站#1变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
26867	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#3配电站#2变压器	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26868	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#4配电站#1变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
26869	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#4配电站#2变压器	630	23	422	422	未进入负面清单	否	无	0.79%
26870	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#6配电站#1变压器	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26871	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#6配电站#2变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
26872	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#8配电站#1变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
26873	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#8配电站#2变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
26874	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林乙线	翰林#2配电站#1变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
26875	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林乙线	翰林#2配电站#2变压器	630	21	435	435	未进入负面清单	否	无	0.79%
26876	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林乙线	翰林#5配电站#1变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
26877	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林乙线	翰林#5配电站#2变压器	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
26878	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林乙线	翰林#7配电站#1变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
26879	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林乙线	翰林#7配电站#2变压器	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26880	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林乙线	翰林#9配电站#1变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	0.79%
26881	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林乙线	翰林#9配电站#2变压器	630	8	517	517	未进入负面清单	否	无	0.79%
26882	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	心达线	心达线#1箱式配电站#1主变	500	17	365	365	未进入负面清单	否	无	1.00%
26883	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	心达线	心达线#2箱式配电站#1主变	315	15	236	236	未进入负面清单	否	无	1.59%
26884	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中城线	旧金山#1配电站#1主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
26885	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中城线	旧金山#2配电站#1主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
26886	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中城线	旧金山#4配电站#1主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
26887	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中城线	旧金山#5配电站#1主变	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
26888	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	泵站线	旧金山#3配电站#1主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
26889	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	泵站线	旧金山#6配电站#1主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
26890	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	天城甲线	天城#6配电站#1主变	800	22	544	544	未进入负面清单	否	无	0.63%
26891	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	左岸线	左岸#1配电站#1变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
26892	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山甲线	宏城#1配电站#1主变	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%

26893	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山甲线	宏城#2配电站#1主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
26894	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山甲线	昌临配电站#1主变	800	14	608	608	未进入负面清单	否	无	0.63%
26895	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山甲线	华邦郾城#1中心配电站#2主变	800	14	608	608	未进入负面清单	否	无	0.63%
26896	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山甲线	华邦郾城#3配电站#1主变	800	10	640	640	未进入负面清单	否	无	0.63%
26897	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山甲线	华邦郾城#4配电站#1主变	630	16	466	466	未进入负面清单	否	无	0.79%
26898	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山乙线	华邦郾城#2配电站#1主变	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	0.63%
26899	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山乙线	宏城#3配电站#1主变	800	31	472	472	未进入负面清单	否	无	0.63%
26900	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山乙线	大山乙线#1箱式配电站#1主变	250	23	168	168	未进入负面清单	否	无	2.00%
26901	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	电视甲线	电视甲线#1箱式配电站#1主变	100	54	36	36	未进入负面清单	否	无	5.00%
26902	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	电视甲线	达赫#1配电站#2主变	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
26903	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	电视甲线	达赫#2配电站#1主变	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%
26904	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城乙线	中长花园#1配电站#3主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
26905	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城乙线	中长花园#1配电站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
26906	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城乙线	中长花园#2配电站#1主变	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	0.79%
26907	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城乙线	中长花园#2配电站#2主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
26908	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东汇乙线	金兴路1号箱式配电站#1主变	400	34	224	224	未进入负面清单	否	无	1.25%
26909	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东万线	万科#1配电站#1主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
26910	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东万线	万科#3配电站#1主变	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
26911	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金都#2配电站#1主变	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%
26912	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	东山#2配电站#2主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
26913	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	东山#3配电站#1主变	800	47	344	344	未进入负面清单	否	无	0.63%
26914	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	东山#4配电站#1主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
26915	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	文武线#1箱式配电站#1主变	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.50%
26916	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金海嘉园#1配电站#1主变	500	51	195	195	未进入负面清单	否	无	1.00%
26917	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金海嘉园#1配电站#2主变	500	51	195	195	未进入负面清单	否	无	1.00%
26918	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金海嘉园#2配电站#2主变	800	22	544	544	未进入负面清单	否	无	0.63%
26919	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金海嘉园#3配电站#1主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
26920	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	书香苑配电站#2主变	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	1.25%
26921	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中兴甲线	湖畔嘉园配电站#1主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%



26922	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中兴甲线	湖畔嘉园配电站#3主变	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	0.63%
26923	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中兴甲线	湖畔嘉园配电站#4主变	800	35	440	440	未进入负面清单	否	无	0.63%
26924	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中兴甲线	高原配电站#1主变	630	23	422	422	未进入负面清单	否	无	0.79%
26925	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中兴乙线	房产花园配电站#2主变	400	29	244	244	未进入负面清单	否	无	1.25%
26926	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中兴乙线	房产花园配电站#1主变	400	17	292	292	未进入负面清单	否	无	1.25%
26927	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	古城干#4	500	24	330	330	未进入负面清单	否	无	1.00%
26928	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	和平#2配电站#1主变	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	0.79%
26929	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	古城乙区3号配电站#2主变	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
26930	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	古城甲区1号配电站#1主变	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	0.79%
26931	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	古城甲区1号配电站#2主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
26932	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	古城甲区1号配电站#3主变	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	0.79%
26933	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	古城乙区2号配电站#1主变	630	21	435	435	未进入负面清单	否	无	0.79%
26934	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	古城乙区2号配电站#2主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26935	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城乙线#6右2柱上变压器	315	30	189	189	未进入负面清单	否	无	1.59%
26936	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城乙线#13右1右1	160	9	130	130	未进入负面清单	否	无	3.13%
26937	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城乙线#22	400	56	136	136	未进入负面清单	否	无	1.25%
26938	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城甲区2号配电站#1主变	630	13	485	485	未进入负面清单	否	无	0.79%
26939	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城甲区2号配电站#2主变	630	12	491	491	未进入负面清单	否	无	0.79%
26940	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城甲区3号配电站#1主变	500	26	320	320	未进入负面清单	否	无	1.00%
26941	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城甲区3号配电站#2主变	500	50	200	200	未进入负面清单	否	无	1.00%
26942	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城乙区临时箱变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
26943	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城乙区1号配电站#1主变	630	17	460	460	未进入负面清单	否	无	0.79%
26944	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城乙区1号配电站#2主变	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	1.25%
26945	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	影剧院箱变	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	0.79%
26946	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	金舍D区#3配电站#1主变	250	40	125	125	未进入负面清单	否	无	2.00%
26947	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	东林世家#1配电站#7主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
26948	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	东林世家#1配电站#1主变	800	31	472	472	未进入负面清单	否	无	0.63%
26949	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	斯大林线	路苑配电站#1主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
26950	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	斯大林线	路苑配电站#2主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%

26951	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	民主甲线#2箱式配电站#1主变	500	46	220	220	未进入负面清单	否	无	1.00%
26952	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华中心区配电站#1主变	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
26953	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华中心区配电站#2主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
26954	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华1号配电站#1主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26955	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华1号配电站#2主变	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	0.79%
26956	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华2号配电站#1主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26957	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华3号配电站#1主变	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	0.79%
26958	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华4号配电站#1主变	630	9	510	510	未进入负面清单	否	无	0.79%
26959	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	金连佳地配电站#1主变	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	0.63%
26960	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	芙蓉小区配电站#1主变	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	0.79%
26961	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	芙蓉小区配电站#2主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
26962	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	芙蓉小区配电站#3主变	630	21	435	435	未进入负面清单	否	无	0.79%
26963	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	学府世家配电站#1主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
26964	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	和平#1配电站#3主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26965	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	和平#1配电站#1主变	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	0.79%
26966	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	和平#3配电站#1主变	500	11	395	395	未进入负面清单	否	无	1.00%
26967	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	雍华阁配电站#2主变	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	0.63%
26968	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	二运小区配电站#1主变	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	1.25%
26969	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	荣盛箱式配电站#1主变	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
26970	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	光明#1配电站#1主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
26971	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	光明#1配电站#2主变	630	21	435	435	未进入负面清单	否	无	0.79%
26972	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	光明#2配电站#1主变	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
26973	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	光明#2配电站#2主变	630	23	422	422	未进入负面清单	否	无	0.79%
26974	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	金光配电站#1主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
26975	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#6配电站#1主变	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.79%
26976	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#4配电站#1主变	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	0.63%
26977	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#4配电站#3主变	800	48	336	336	未进入负面清单	否	无	0.63%
26978	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#5配电站#1主变	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	0.63%
26979	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#7配电站#1主变	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	0.63%

26980	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西甲线	区委箱变#1主变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	0.79%
26981	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西甲线	金马#1配电站#1主变	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	0.79%
26982	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西甲线	金马#1配电站#2主变	630	19	447	447	未进入负面清单	否	无	0.79%
26983	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西甲线	金马#2配电站#1主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
26984	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西甲线	金马#2配电站#2主变	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	0.79%
26985	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	购物中心箱式配电站#1主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
26986	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	怡心居配电站#1主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
26987	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	西河箱变主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
26988	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	育才配电站#1主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
26989	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	育才配电站#3主变	400	55	140	140	未进入负面清单	否	无	1.25%
26990	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	西河配电站#1主变	400	26	256	256	未进入负面清单	否	无	1.25%
26991	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	西河配电站#2主变	400	14	304	304	未进入负面清单	否	无	1.25%
26992	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	西河#1配电站#1主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
26993	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	毛营线	搅拌站配电站#1主变	400	30	240	240	未进入负面清单	否	无	1.25%
26994	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	毛营线	搅拌站配电站#2主变	400	53	148	148	未进入负面清单	否	无	1.25%
26995	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	毛营线	中益#2配电站#1主变	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	0.63%
26996	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	毛营线	中益#2配电站#2主变	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	0.63%
26997	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中益线	中益#1配电站#1主变	800	18	576	576	未进入负面清单	否	无	0.63%
26998	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	星海线	芙蓉花园#3配电站#1主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
26999	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	星海线	芙蓉花园#2配电站#1主变	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	0.79%
27000	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	星海线	明珠#1配电站#1主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
27001	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	星海线	明珠#5配电站#1变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
27002	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	西永甲线	永乐#5配电站#1主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
27003	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	西永甲线#1线	文润#5配电站#1主变	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	0.63%
27004	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	西永甲线#1线	文润#5配电站#2主变	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	0.63%
27005	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	西永甲线#1线	文润#4配电站#1主变	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	0.63%
27006	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	西永甲线#1线	文润#7配电站#1主变	800	22	544	544	未进入负面清单	否	无	0.63%
27007	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	西永甲线#1线	峰西#2配电站#1主变	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
27008	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	西永甲线#1线	峰西#2配电站#3主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%

27009	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	西永甲线#1线	文润#10配电站#1主变	630	23	422	422	未进入负面清单	否	无	0.79%
27010	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	朝阳乙线	中联#4配电站#2主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
27011	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	朝阳乙线	中联#4配电站#3主变	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
27012	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	朝阳乙线	中联#5配电站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
27013	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	朝阳乙线	中联#5配电站#2主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
27014	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	朝阳乙线	中联#5配电站#3主变	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	0.79%
27015	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金园甲线	联郡#1配电站#1主变	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	0.63%
27016	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金园甲线	联郡#1配电站#2主变	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	0.63%
27017	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金园乙线	未来城中心配电站#3主变	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
27018	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金马甲线	金马干#3	400	14	304	304	未进入负面清单	否	无	1.25%
27019	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金马甲线	金马干#22	315	25	205	205	未进入负面清单	否	无	1.59%
27020	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金马甲线	金马干#8	315	32	183	183	未进入负面清单	否	无	1.59%
27021	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金马乙线	左岸#2配电站#1变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	0.79%
27022	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金马乙线	左岸#2配电站#2变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
27023	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金马乙线	左岸#2配电站#3变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
27024	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金东甲线	金星配电站#2主变	400	36	216	216	未进入负面清单	否	无	1.25%
27025	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金东甲线	金星配电站#1主变	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	1.25%
27026	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨甲线	金城配电站#1主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
27027	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨甲线	B区#16配电站#1主变	315	42	151	151	未进入负面清单	否	无	1.59%
27028	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨甲线	B区#16配电站#2主变	315	15	236	236	未进入负面清单	否	无	1.59%
27029	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	金城配电站#2主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
27030	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	A区1号楼配电站#1主变	500	33	285	285	未进入负面清单	否	无	1.00%
27031	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	A区3号楼配电站#1主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
27032	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	A区2号楼配电站#1主变	500	49	205	205	未进入负面清单	否	无	1.00%
27033	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮甲线	和院#1配电站#2变压器	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
27034	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮甲线	红玮#4配电站#2变压器	630	17	460	460	未进入负面清单	否	无	0.79%
27035	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮甲线	红玮#4配电站#3变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
27036	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮甲线	红玮#1配电站#1主变	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
27037	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮甲线	红玮#2配电站#2主变	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%

27038	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮甲线	红玮#2配电站#3主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
27039	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮乙线	红玮#3配电站#3主变	800	22	544	544	未进入负面清单	否	无	0.63%
27040	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金都#1配电站#1主变	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	0.79%
27041	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金都#1配电站#2主变	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.79%
27042	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金都#1配电站#3主变	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	0.79%
27043	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金都#3配电站#1主变	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	0.79%
27044	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金都#3配电站#2主变	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
27045	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	盛滨C区1号箱式配电站#1主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
27046	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	盛滨C区4号箱式配电站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
27047	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	盛滨C区2号箱式配电站#1主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
27048	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	盛滨C区3号箱式配电站#1主变	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
27049	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	盛滨C区5号箱式配电站#1主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
27050	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	盛滨D区箱式配电站#1主变	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	0.79%
27051	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中学甲线	金乾配电站#1主变	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	0.79%
27052	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中学甲线	金乾配电站#2主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
27053	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中学甲线	金乾配电站#3主变	630	8	517	517	未进入负面清单	否	无	0.79%
27054	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏玮乙线	和院#3配电站#3主变	630	16	466	466	未进入负面清单	否	无	0.79%
27055	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	天城甲线	天城#6配电站#2主变	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	0.63%
27056	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	天城甲线	天城#8配电站#2配电变压器	800	8	656	656	未进入负面清单	否	无	0.63%
27057	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	天城甲线	天城#10配电站103间隔变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
27058	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	天城甲线	天城#10配电站#2主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
27059	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	天城甲线	天城#10配电站#3主变	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
27060	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东风乙线	天城#5配电站#1主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
27061	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东风乙线	天城#5配电站#2主变	630	11	498	498	未进入负面清单	否	无	0.79%
27062	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东风乙线	天城#7配电站#1主变	800	11	632	632	未进入负面清单	否	无	0.63%
27063	国网大连市金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东风乙线	天城#7配电站#2主变	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	0.63%
27064	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中西乙线	怡心居配电站#2主变	630	19	447	447	未进入负面清单	否	无	0.79%
27065	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	房身甲线	房身干#25左5	100	10	80	80	未进入负面清单	否	无	5.00%
27066	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	房身甲线	房身干#25左10	250	55	88	88	未进入负面清单	否	无	2.00%

27067	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	房身乙线	房身干#21右1	315	24	208	208	未进入负面清单	否	无	1.59%
27068	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	房身乙线	民和分#29	160	10	128	128	未进入负面清单	否	无	3.13%
27069	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北乙线	金华#6配电站#1主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
27070	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北乙线	金华#6配电站#2主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
27071	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北乙线	文霆#2配电站#2主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
27072	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北乙线	文霆#2配电站#1主变	630	19	447	447	未进入负面清单	否	无	0.79%
27073	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北甲线	文霆#1配电站#1主变	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	0.79%
27074	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北甲线	文霆#1配电站#3主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
27075	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北甲线	文霆#1配电站#2主变	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
27076	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	北路甲线	宏意小区配电站#2主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
27077	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	北路甲线	宏意小区配电站#3主变	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	0.79%
27078	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	北路乙线	北路干#8	315	38	164	164	未进入负面清单	否	无	1.59%
27079	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	北路乙线	北路干#15左2	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1.59%
27080	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	民胜线	华夏#2配电站#1主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
27081	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	民胜线	华夏#2配电站#2主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
27082	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	民胜线	民胜干#27	315	30	189	189	未进入负面清单	否	无	1.59%
27083	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	民胜线	民胜干#37	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
27084	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	古城丁区4号配电站#2主变	500	11	395	395	未进入负面清单	否	无	1.00%
27085	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	古城丁区4号配电站#1主变	500	14	380	380	未进入负面清单	否	无	1.00%
27086	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	华夏#4配电站#1主变	800	20	560	560	未进入负面清单	否	无	0.63%
27087	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	山悦#9配电站#2主变	630	11	498	498	未进入负面清单	否	无	0.79%
27088	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	山悦#9配电站#3主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
27089	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	憬园#6配电站#3主变	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
27090	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	憬园#8配电站#1主变	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	0.63%
27091	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	后石乙线	北京郡#3配电站#2主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
27092	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	后石乙线	北京郡#3配电站#1主变	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
27093	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	后石甲线	北京郡#1配电站#3主变	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	0.79%
27094	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	后石甲线	北京郡#1配电站#1主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
27095	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民甲线	军民干#25左7	315	45	142	142	未进入负面清单	否	无	1.59%

27096	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民甲线	东扬分#6	30	36	16	16	未进入负面清单	否	无	16.67%
27097	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民甲线	友联分#2左3	200	24	132	132	未进入负面清单	否	无	2.50%
27098	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#2配电站#1主变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	0.79%
27099	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴悦甲线	四季#1配电站#1主变	800	25	520	520	未进入负面清单	否	无	0.63%
27100	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴悦乙线	山悦#5配电站#1主变	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
27101	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴悦乙线	山悦#5配电站#2主变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	0.79%
27102	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	国际线	御州府#1配电站#2变压器	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
27103	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	国际线	御州府#2配电站#1变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
27104	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	国际线	雍景湾#2配电站#2变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
27105	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	国际线	兰湾#1配电站#1主变	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.79%
27106	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	国际#6配电站#3主变	800	19	568	568	未进入负面清单	否	无	0.63%
27107	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	国际#6配电站#1主变	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	0.63%
27108	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	国际#6配电站#2主变	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	0.63%
27109	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	大修线	新辉#3配电站#1主变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	0.79%
27110	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	大修线	新辉#3配电站#2主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
27111	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红革线	憬园#3配电站#1主变	800	17	584	584	未进入负面清单	否	无	0.63%
27112	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红革线	憬园#3配电站#3主变	800	24	528	528	未进入负面清单	否	无	0.63%
27113	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	友谊线	宋沟支#11	50	21	35	35	未进入负面清单	否	无	10.00%
27114	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	友谊线	宋沟支#24支1	30	28	19	19	未进入负面清单	否	无	16.67%
27115	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红军甲线	黄泥分#1	200	53	74	74	未进入负面清单	否	无	2.50%
27116	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红军甲线	黄泥分#14	50	11	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
27117	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红山甲线	氧分#5左3	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	1.59%
27118	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红山甲线	红塔变204红山甲线红山干#6	200	28	124	124	未进入负面清单	否	无	2.50%
27119	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红山乙线	红塔变102红山乙线齐明分#7	250	34	140	140	未进入负面清单	否	无	2.00%
27120	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	三丰线	伟北#3配电站#1主变	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
27121	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	三丰线	伟北#3配电站#2主变	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	0.79%
27122	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	水源甲线	石板沟支#22	100	21	69	69	未进入负面清单	否	无	5.00%
27123	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	水源甲线	石板沟支#26	100	30	60	60	未进入负面清单	否	无	5.00%
27124	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	水源甲线	红棚#2配电站#2主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%

27125	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	水源甲线	红棚#1配电站#1主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
27126	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	水源乙线	红棚#3配电站#2主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
27127	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红山乙线	红山乙线#2箱式开关站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
27128	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨房甲线	杨房甲线#3右3	315	13	243	243	未进入负面清单	否	无	1.59%
27129	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨房甲线	杨家支#1柱上变压器	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	0.79%
27130	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#1配电站#1主变	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	0.63%
27131	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#3配电站#1主变	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
27132	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#3配电站#3主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
27133	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#5配电站#1主变	500	22	340	340	未进入负面清单	否	无	1.00%
27134	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消乙线	杨消#2配电站#1主变	500	53	185	185	未进入负面清单	否	无	1.00%
27135	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消乙线	杨消#4配电站#1主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
27136	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消乙线	杨消#4配电站#3主变	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	0.79%
27137	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南西甲线	英海#1配电站#1主变	800	10	640	640	未进入负面清单	否	无	0.63%
27138	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南西甲线	英海#1配电站#2主变	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	0.63%
27139	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南西甲线	英海#3配电站#1主变	800	11	632	632	未进入负面清单	否	无	0.63%
27140	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南西甲线	英海#3配电站#2主变	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	0.63%
27141	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南西甲线	英海#3配电站#3主变	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	0.63%
27142	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南西乙线	英海#2配电站#1主变	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	0.63%
27143	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南西乙线	英海#2配电站#2主变	800	10	640	640	未进入负面清单	否	无	0.63%
27144	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桃园甲线	桃园干#10左1	50	32	29	29	未进入负面清单	否	无	10.00%
27145	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桃园乙线	希望A区#4配电站#1主变	800	13	616	616	未进入负面清单	否	无	0.63%
27146	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桃园乙线	希望A区#4配电站#2主变	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	0.63%
27147	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	宏玮甲线	尊岳#1配电站#1主变	800	12	624	624	未进入负面清单	否	无	0.63%
27148	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	宏玮乙线	和院#3配电站#1主变	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	0.79%
27149	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	宏玮乙线	尊岳#2配电站#1主变	800	13	616	616	未进入负面清单	否	无	0.63%
27150	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	天城甲线	天城#8配电站#1主变	800	13	616	616	未进入负面清单	否	无	0.63%
27151	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	天城甲线	七里分#6	100	15	75	75	未进入负面清单	否	无	5.00%
27152	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	天城甲线	七里分#10	80	11	63	63	未进入负面清单	否	无	6.25%
27153	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	天城甲线	七里分#16	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	2.50%



27154	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	天城甲线	七里分#13柱上变压器	160	49	66	66	未进入负面清单	否	无	3.13%
27155	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	电视甲线	凤凰山庄配电站#1主变	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	0.63%
27156	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	电视乙线	黑山广播配电站103配电变压器	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	3.13%
27157	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东风乙线	天城#9配电站#1主变	800	14	608	608	未进入负面清单	否	无	0.63%
27158	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东风乙线	天城#9配电站#2主变	800	36	432	432	未进入负面清单	否	无	0.63%
27159	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#5配电站#1主变	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	0.79%
27160	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#5配电站#3主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
27161	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#6配电站#1主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
27162	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#8配电站#1主变	630	21	435	435	未进入负面清单	否	无	0.79%
27163	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#3配电站#2主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
27164	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#3配电站#3主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
27165	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#9配电站#1主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
27166	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#10配电站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
27167	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#12配电站#1主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
27168	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	文武线	金都#6配电站1号配电变压器	800	12	624	624	未进入负面清单	否	无	0.63%
27169	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	文武线	金都#4配电站1号配电变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
27170	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	民主甲线	民主甲线#1箱式配电站#1主变	500	22	340	340	未进入负面清单	否	无	1.00%
27171	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	民主甲线	民主甲线#3箱式配电站#1主变	500	28	310	310	未进入负面清单	否	无	1.00%
27172	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	民主乙线	民主乙线#1箱式配电站#1主变	400	16	296	296	未进入负面清单	否	无	1.25%
27173	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中南甲线	工商局箱式配电站#1主变	315	41	154	154	未进入负面清单	否	无	1.59%
27174	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	瑞栢线	瑞栢#1配电站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
27175	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	瑞栢线	瑞栢#1配电站#2主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
27176	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	瑞栢线	瑞栢#2配电站#1主变	630	13	485	485	未进入负面清单	否	无	0.79%
27177	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	瑞栢线	瑞栢#2配电站#2主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
27178	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	时代线	瑞栢#3配电站#1主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
27179	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	时代线	瑞栢#3配电站#2主变	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
27180	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	时代线	瑞栢#3配电站#3主变	630	21	435	435	未进入负面清单	否	无	0.79%
27181	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	纺织线	万科#2配电站#1主变	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	0.79%
27182	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	纺织线	万科#2配电站#2主变	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%

27183	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	纺织线	万科#4配电站#1主变	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	0.79%
27184	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	纺织线	万科#4配电站#2主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
27185	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	纺织线	万科#4配电站#3主变	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.79%
27186	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	纺织线	万科#7配电站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
27187	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	纺织线	万科#7配电站#2主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
27188	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	纺织线	万科#2配电站#3主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
27189	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	前进线	宝林#1配电站#3变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
27190	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	前进线	宝林#1配电站#1变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
27191	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	前进线	宝林#1配电站#2变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	0.79%
27192	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#4配电站#3变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
27193	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#6配电站#1变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
27194	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#6配电站#2变压器	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
27195	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	祥里#1配电站#3主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
27196	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	祥里#1配电站#2主变	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
27197	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	北山支#7	160	33	91	91	未进入负面清单	否	无	3.13%
27198	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	军民乙线#2箱式配电站#1主变	630	12	491	491	未进入负面清单	否	无	0.79%
27199	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	军民乙线#1箱式配电站#1主变	100	26	64	64	未进入负面清单	否	无	5.00%
27200	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#8配电站#1主变	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	0.79%
27201	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	兰湾#3配电站#1主变	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	0.79%
27202	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	兰湾#3配电站#2主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
27203	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	文友配电站#2主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
27204	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街乙线	老街干#4	200	17	146	146	未进入负面清单	否	无	2.50%
27205	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街乙线	老街干#4	315	20	221	221	未进入负面清单	否	无	1.59%
27206	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	伟北#2配电站#3变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
27207	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#2配电站#2主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
27208	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#1配电站#2主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
27209	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#6配电站#1主变	800	20	560	560	未进入负面清单	否	无	0.63%
27210	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#6配电站#2主变	800	35	440	440	未进入负面清单	否	无	0.63%
27211	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#8配电站#1主变	800	18	576	576	未进入负面清单	否	无	0.63%

27212	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#8配电站#2主变	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	0.63%
27213	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消乙线	杨消#7配电站#1主变	800	50	320	320	未进入负面清单	否	无	0.63%
27214	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消乙线	杨消#7配电站#2主变	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	0.63%
27215	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消乙线	杨消#7配电站#3主变	800	18	576	576	未进入负面清单	否	无	0.63%
27216	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消乙线	杨消#10配电站#1主变	800	22	544	544	未进入负面清单	否	无	0.63%
27217	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消乙线	杨消#10配电站#2主变	800	12	624	624	未进入负面清单	否	无	0.63%
27218	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	宏玮乙线	红玮#3配电站#2主变	800	27	504	504	未进入负面清单	否	无	0.63%
27219	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#5配电站#2主变	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
27220	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#6配电站#2主变	630	16	466	466	未进入负面清单	否	无	0.79%
27221	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#6配电站#3主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
27222	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#1配电站#2主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
27223	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#1配电站#3主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
27224	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#8配电站#2主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
27225	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	文武线	金都#5配电站1号配电变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	0.79%
27226	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	文武线	金都#5配电站2号配电变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	0.79%
27227	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	文武线	金都#4配电站2号配电变压器	630	15	473	473	未进入负面清单	否	无	0.79%
27228	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东润线	金润#31配电站#1主变	800	52	304	304	未进入负面清单	否	无	0.63%
27229	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东润线	金润#31配电站#2主变	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	0.63%
27230	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东润线	金润#31配电站#3主变	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	0.63%
27231	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金海线	红楼配电站#2主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
27232	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金海线	红楼配电站#1主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
27233	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	盛滨甲线	冠军配电站#2主变	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	0.63%
27234	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	盛滨甲线	冠军配电站#1主变	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	0.63%
27235	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东门线	铁路小区配电站#2主变	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
27236	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东门线	铁路小区配电站#1主变	630	21	435	435	未进入负面清单	否	无	0.79%
27237	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#11配电站#3主变	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
27238	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#11配电站#2主变	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
27239	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#11配电站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
27240	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#15配电站#1主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%

27241	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#15配电站#2主变	630	11	498	498	未进入负面清单	否	无	0.79%
27242	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#17配电站#1主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
27243	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#17配电站#2主变	630	11	498	498	未进入负面清单	否	无	0.79%
27244	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#19配电站#1主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
27245	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#19配电站#2主变	630	12	491	491	未进入负面清单	否	无	0.79%
27246	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#21配电站#1主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
27247	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#21配电站#2主变	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%
27248	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#13配电站#1主变	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
27249	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#13配电站#2主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
27250	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北甲线	桥北干#17左3	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1.59%
27251	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北甲线	桥北干#21	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.50%
27252	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北甲线	园艺分#9	200	18	144	144	未进入负面清单	否	无	2.50%
27253	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北甲线	守信分#2	160	18	115	115	未进入负面清单	否	无	3.13%
27254	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北甲线	船具分#3	315	40	158	158	未进入负面清单	否	无	1.59%
27255	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#2配电站#2变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
27256	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#4配电站#1变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	0.79%
27257	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#2配电站#1变压器	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
27258	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#2配电站#3变压器	630	11	498	498	未进入负面清单	否	无	0.79%
27259	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#3配电站#2变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
27260	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#3配电站#1变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
27261	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#4配电站#2变压器	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
27262	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	华夏#4配电站#2主变	800	26	512	512	未进入负面清单	否	无	0.63%
27263	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	华夏#3配电站#2主变	800	30	480	480	未进入负面清单	否	无	0.63%
27264	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	华夏#3配电站#3主变	800	22	544	544	未进入负面清单	否	无	0.63%
27265	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	华夏#3配电站#1主变	800	46	352	352	未进入负面清单	否	无	0.63%
27266	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	古城丁区5号配电站#1主变	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.79%
27267	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	古城丙区1号配电站#1主变	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
27268	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	古城丙区1号配电站#2主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
27269	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	古城丙区2号配电站#2主变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	0.79%

27270	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	古城丙区2号配电箱#1主变	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.79%
27271	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	祥里#2配电箱#1主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
27272	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	祥里#2配电箱#2主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
27273	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	祥里#1配电箱#1主变	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
27274	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	军民乙线#11	100	18	72	72	未进入负面清单	否	无	5.00%
27275	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	军民乙线#17	630	19	447	447	未进入负面清单	否	无	0.79%
27276	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	军民乙线#24	315	22	214	214	未进入负面清单	否	无	1.59%
27277	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	华金分乙#14柱上变压器	100	36	54	54	未进入负面清单	否	无	5.00%
27278	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	军民乙线#25右8	400	38	208	208	未进入负面清单	否	无	1.25%
27279	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	龙祥#7配电箱#1主变	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	0.79%
27280	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	龙祥#7配电箱#2主变	630	15	473	473	未进入负面清单	否	无	0.79%
27281	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	龙祥#7配电箱#3主变	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
27282	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	龙祥#6配电箱#1主变	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	0.79%
27283	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	龙祥#6配电箱#2主变	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	0.79%
27284	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	东屯分#6	315	30	189	189	未进入负面清单	否	无	1.59%
27285	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	东屯分乙#1箱式配电箱	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	0.79%
27286	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	四零三分#8	400	48	168	168	未进入负面清单	否	无	1.25%
27287	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	老街干#12	100	26	64	64	未进入负面清单	否	无	5.00%
27288	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	老街干#18	250	13	193	193	未进入负面清单	否	无	2.00%
27289	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	红塔变108老街甲线老街干#9右2	160	26	102	102	未进入负面清单	否	无	3.13%
27290	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	老街干#9左4	160	24	106	106	未进入负面清单	否	无	3.13%
27291	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	403分#1箱式配电箱#1主变	315	54	113	113	未进入负面清单	否	无	1.59%
27292	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	伟桥配电箱#1主变	315	26	202	202	未进入负面清单	否	无	1.59%
27293	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	伟桥配电箱#2主变	315	43	148	148	未进入负面清单	否	无	1.59%
27294	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	老街甲线#1箱式配电箱#1主变	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	0.79%
27295	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	东门春和配电箱#1主变	400	21	276	276	未进入负面清单	否	无	1.25%
27296	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	东门春和配电箱#2主变	400	21	276	276	未进入负面清单	否	无	1.25%
27297	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	文友配电箱#1主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
27298	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	伟北#2配电箱#1主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%

27299	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#2配电站#1主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
27300	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#2配电站#3主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
27301	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#3配电站#1主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
27302	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#3配电站#2主变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	0.79%
27303	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#4配电站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
27304	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#4配电站#2主变	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	0.79%
27305	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	伟北#1配电站#2主变	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	0.79%
27306	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	伟北#1配电站#1主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
27307	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	伟北#2配电站#2主变	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	0.79%
27308	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#1配电站#3主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
27309	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#1配电站#1主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
27310	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#9配电站#1主变	800	23	536	536	未进入负面清单	否	无	0.63%
27311	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#9配电站#2主变	800	11	632	632	未进入负面清单	否	无	0.63%
27312	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	星海线	明珠#9配电站#1主变	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.79%
27313	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	星海线	明珠#7配电站#1主变	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
27314	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西永甲线	海天#4配电站#2主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
27315	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园甲线	联郡#3配电站#1主变	800	10	640	640	未进入负面清单	否	无	0.63%
27316	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园甲线	联郡#3配电站#2主变	800	51	312	312	未进入负面清单	否	无	0.63%
27317	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园甲线	未来城中心配电站#1主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
27318	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园甲线	未来城中心配电站#2主变	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	0.79%
27319	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园乙线	联郡#5配电站#1主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
27320	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园乙线	联郡#5配电站#2主变	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	0.79%
27321	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园乙线	联郡#6配电站#1主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
27322	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园乙线	联郡#6配电站#2主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
27323	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园乙线	联郡#4配电站#1主变	800	45	360	360	未进入负面清单	否	无	0.63%
27324	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园乙线	联郡#4配电站#2主变	800	39	408	408	未进入负面清单	否	无	0.63%
27325	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园乙线	联郡#2配电站#1主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
27326	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园乙线	联郡#2配电站#2主变	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	0.79%
27327	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨房甲线	消防分#1箱式配电站#1主变	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.79%

27328	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南西乙线	金山苑配电站#3主变	250	25	163	163	未进入负面清单	否	无	2.00%
27329	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#14配电站#1主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
27330	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#14配电站#2主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
27331	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#16配电站#1主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
27332	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#16配电站#2主变	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
27333	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#20配电站#1主变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	0.79%
27334	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#20配电站#2主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
27335	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#18配电站#1主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
27336	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#18配电站#2主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
27337	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西永甲线	海天#1中心配电站#1主变	800	42	384	384	未进入负面清单	否	无	0.63%
27338	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西永甲线	海天#1中心配电站#2主变	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	0.63%
27339	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西永甲线	海天#4配电站#1主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
27340	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	西南窑线#1箱式配电站	400	34	224	224	未进入负面清单	否	无	1.25%
27341	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	林春分#1	200	19	142	142	未进入负面清单	否	无	2.50%
27342	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	海天#1中心配电站#3主变	800	37	424	424	未进入负面清单	否	无	0.63%
27343	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	海天#3配电站#1主变	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
27344	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	海天#3配电站#2主变	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%
27345	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	味食配电站#1主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
27346	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	味食配电站#2主变	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
27347	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	保利#1配电站#1主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
27348	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	保利#1配电站#2主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
27349	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	保利#3配电站#1主变	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	0.79%
27350	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	保利#3配电站#2主变	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
27351	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	海悦园#1配电站#1主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
27352	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	海悦园#1配电站#2主变	630	23	422	422	未进入负面清单	否	无	0.79%
27353	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	海悦园#2配电站#1主变	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	0.79%
27354	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	海悦园#2配电站#2主变	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	0.79%
27355	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中行线	金山苑配电站#1主变	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
27356	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中行线	金山苑配电站#2主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%

27357	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中行线	金山苑配电站#4主变	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
27358	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中行线	保利#2配电站#1主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
27359	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中行线	保利#2配电站#2主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
27360	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中行线	保利#4配电站#1主变	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
27361	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中行线	保利#4配电站#2主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
27362	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	磷肥线	翡翠#1配电站#1变压器	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
27363	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	磷肥线	翡翠#1配电站#2变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
27364	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	磷肥线	翡翠#2配电站#1变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	0.79%
27365	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	磷肥线	翡翠#2配电站#2变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
27366	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西科线	翡翠#3配电站#1变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
27367	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西科线	翡翠#3配电站#2变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
27368	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	御州府#3配电站#1变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
27369	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	御州府#3配电站#2变压器	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
27370	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	雍景湾#3配电站#1变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
27371	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	雍景湾#3配电站#2变压器	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	0.79%
27372	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨房乙线	杨房干#16	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	5.00%
27373	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨房乙线	杨房干#18左2	315	31	186	186	未进入负面清单	否	无	1.59%
27374	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	山前乙线	华翔支#15	315	16	233	233	未进入负面清单	否	无	1.59%
27375	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	大山乙线	针织分#4	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.00%
27376	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东城乙线	马所支#1	400	39	204	204	未进入负面清单	否	无	1.25%
27377	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	古城甲线	古城乙区3号配电站#1主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
27378	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中南甲线	中南干#2	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	1.25%
27379	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西电线	毛营干#22	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.50%
27380	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	星海线	公民干#36左2	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.50%
27381	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	公民线	公民分#1	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.50%
27382	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	朝阳甲线	云峰变电亭#1主变	400	31	236	236	未进入负面清单	否	无	1.25%
27383	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	朝阳甲线	云峰变电亭#2主变	400	44	184	184	未进入负面清单	否	无	1.25%
27384	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	房身乙线	大马分2左1箱式配电站#1主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
27385	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	万山乙线	军民乙线天马分#2右3变压器	200	60	60	60	未进入负面清单	否	无	2.50%



27386	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	电子线	电子线酒厂分#1变压器	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	1.25%
27387	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	军民乙线军民干#21变压器	400	40	200	200	未进入负面清单	否	无	1.25%
27388	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民甲线	军民甲线秀岭分#1变压器	400	40	200	200	未进入负面清单	否	无	1.25%
27389	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红军甲线	红军甲线红军干#84变压器	200	44	92	92	未进入负面清单	否	无	2.50%
27390	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民甲线	军民甲线东电分甲#26变压器	200	55	70	70	未进入负面清单	否	无	2.50%
27391	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	房身乙线	房身乙线大马分#10右1变压器	400	43	188	188	未进入负面清单	否	无	1.25%
27392	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	军民乙线吉龙支#3间1左1变压器	400	42	192	192	未进入负面清单	否	无	1.25%
27393	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	后石甲线	海岸东方C区柱上变压器	500	50	200	200	未进入负面清单	否	无	1.00%
27394	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中长线	红塔变新怡分#3变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.50%
27395	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南台乙线	南台乙线南台干#9间1变压器	400	57	132	132	未进入负面清单	否	无	1.25%
27396	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南台乙线	南台乙线南台干#21变压器	200	43	94	94	未进入负面清单	否	无	2.50%
27397	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	水源乙线	水源乙线石板沟支#6右2变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.50%
27398	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红军乙线	红军乙线红军干#81变压器	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	1.25%
27399	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南台甲线	南台甲线马达分#9变压器	100	53	37	37	未进入负面清单	否	无	5.00%
27400	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红山乙线	健康城#3配电站#1主变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	0.79%
27401	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红山乙线	健康城#3配电站#2主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
27402	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红山甲线	健康城#2配电站#1主变	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
27403	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红山甲线	健康城#1配电站#1主变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	0.79%
27404	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桃园甲线	桃园#1配电站#3主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
27405	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	天城甲线	步云谷#4配电站#1变压器	800	35	440	440	未进入负面清单	否	无	0.63%
27406	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	天城甲线	步云谷#2配电站#1变压器	800	29	488	488	未进入负面清单	否	无	0.63%
27407	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	自然线	步云谷#1配电站#1变压器	800	34	448	448	未进入负面清单	否	无	0.63%
27408	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	自然线	步云谷#3配电站#1变压器	800	33	456	456	未进入负面清单	否	无	0.63%
27409	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街乙线	东庭#4配电站#1主变	800	38	416	416	未进入负面清单	否	无	0.63%
27410	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街乙线	东庭#2配电站#1主变	800	40	400	400	未进入负面清单	否	无	0.63%
27411	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	东庭#3配电站#1变压器	800	45	360	360	未进入负面清单	否	无	0.63%
27412	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	东庭#1配电站#1变压器	800	39	408	408	未进入负面清单	否	无	0.63%
27413	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	南山线	122中学箱式配电站变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
27414	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	红连线	保利城#2配电站#1变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%

27415	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	丰九线	保利城#3配电站#1变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	0.79%
27416	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	丰九线	保利城#1配电站#1变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
27417	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	丰九线	保利城#4配电站#1变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
27418	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	红连线	保利城#5配电站#1变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
27419	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	红山甲线	健康城#4配电站#1变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
27420	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	红山甲线	健康城#5配电站#1变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
27421	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	红山乙线	健康城#6配电站#1变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
27422	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	石林甲线	状元府#3配电站#1变压器	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	0.79%
27423	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	石林乙线	状元府#4配电站#1变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
27424	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	龙王线	华润#1配电站#1变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	0.79%
27425	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	运城线	华润#6配电站#1变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
27426	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	龙王线	华润#3配电站#1变压器	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	0.79%
27427	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	龙王线	华润#5配电站#1变压器	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
27428	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	运城线	华润#4配电站#1变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	0.79%
27429	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	运城线	华润#2配电站#1变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	0.79%
27430	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干199左#1	50	37	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%
27431	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干203左#1	30	18	22	22	未进入负面清单	否	无	16.67%
27432	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线南沟分18#	50	10	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
27433	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线农场分10#	50	54	18	18	未进入负面清单	否	无	10.00%
27434	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干77#	250	15	188	188	未进入负面清单	否	无	2.00%
27435	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干79#	80	36	43	43	未进入负面清单	否	无	6.25%
27436	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线农场分14#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
27437	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分29#	50	35	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%
27438	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	老爷庙线35左#1	200	20	140	140	未进入负面清单	否	无	2.50%
27439	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线洋洼分12右5#	50	15	38	38	未进入负面清单	否	无	10.00%
27440	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线南沟分10#	250	35	138	138	未进入负面清单	否	无	2.00%
27441	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青甲线	宫青甲线宫青干84左#1	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	6.25%
27442	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分北山支30#	315	8	258	258	未进入负面清单	否	无	1.59%
27443	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干4#	50	38	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%

27444	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干8#	200	32	116	116	未进入负面清单	否	无	2.50%
27445	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干1#1	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	5.00%
27446	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干23右2右4#	50	30	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
27447	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干52右2右#1	100	18	72	72	未进入负面清单	否	无	5.00%
27448	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干52右8右2#	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	2.50%
27449	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干52右9左6#	100	36	54	54	未进入负面清单	否	无	5.00%
27450	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干53左6#	100	36	54	54	未进入负面清单	否	无	5.00%
27451	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干55#	100	45	45	45	未进入负面清单	否	无	5.00%
27452	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线化工分3#	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	1.59%
27453	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线化工分13#	80	13	62	62	未进入负面清单	否	无	6.25%
27454	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线化工分14#	160	22	109	109	未进入负面清单	否	无	3.13%
27455	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干75左3#	30	42	14	14	未进入负面清单	否	无	16.67%
27456	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干84#	30	52	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
27457	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干90右#1	100	28	62	62	未进入负面清单	否	无	5.00%
27458	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	老爷庙线老爷庙干21右#1	315	22	214	214	未进入负面清单	否	无	1.59%
27459	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	老爷庙线老爷庙干23#	100	8	82	82	未进入负面清单	否	无	5.00%
27460	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	老爷庙线老爷庙干24左2#	250	16	185	185	未进入负面清单	否	无	2.00%
27461	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干3#	50	16	37	37	未进入负面清单	否	无	10.00%
27462	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石1线三石干13#	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	2.50%
27463	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干19#	100	45	45	45	未进入负面清单	否	无	5.00%
27464	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干44右#1	315	31	186	186	未进入负面清单	否	无	1.59%
27465	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石1线三石干47左7#	160	9	130	130	未进入负面清单	否	无	3.13%
27466	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分22#	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	16.67%
27467	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干105左#1	30	9	24	24	未进入负面清单	否	无	16.67%
27468	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干113右#1	200	41	98	98	未进入负面清单	否	无	2.50%
27469	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干119#	100	25	65	65	未进入负面清单	否	无	5.00%
27470	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石1线三石干128#	100	36	54	54	未进入负面清单	否	无	5.00%
27471	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	盐化线	盐化1线盐化干32#	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	2.50%
27472	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	盐化线	盐化1线盐化干24#	315	18	227	227	未进入负面清单	否	无	1.59%

27473	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	盐化线	盐化2线盐化干43间#1	400	38	208	208	未进入负面清单	否	无	1.25%
27474	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干3#	50	30	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
27475	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干8左2#	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	5.00%
27476	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干14右3#	100	28	62	62	未进入负面清单	否	无	5.00%
27477	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线地板分8#	200	31	118	118	未进入负面清单	否	无	2.50%
27478	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干28右4#	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	1.25%
27479	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干34右8#	400	38	208	208	未进入负面清单	否	无	1.25%
27480	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分4#	315	18	227	227	未进入负面清单	否	无	1.59%
27481	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分13#	315	56	107	107	未进入负面清单	否	无	1.59%
27482	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分16右#1	50	20	35	35	未进入负面清单	否	无	10.00%
27483	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分16右7#	250	15	188	188	未进入负面清单	否	无	2.00%
27484	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支10#	50	14	38	38	未进入负面清单	否	无	10.00%
27485	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支19#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	10.00%
27486	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支21左3#	50	43	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
27487	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支32#	30	40	15	15	未进入负面清单	否	无	16.67%
27488	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线宫老干54#	80	36	43	43	未进入负面清单	否	无	6.25%
27489	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线关屯分6#	80	26	51	51	未进入负面清单	否	无	6.25%
27490	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线达屯分3#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.00%
27491	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线达屯分11左#1	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.00%
27492	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线四十里分5#	80	23	54	54	未进入负面清单	否	无	6.25%
27493	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线四十里分10右#1	315	10	252	252	未进入负面清单	否	无	1.59%
27494	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线西园分2#	50	21	35	35	未进入负面清单	否	无	10.00%
27495	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分16右2#	400	26	256	256	未进入负面清单	否	无	1.25%
27496	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分25#	30	52	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
27497	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分33#	50	11	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
27498	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分北山支12#	100	36	54	54	未进入负面清单	否	无	5.00%
27499	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线宫青干79右3#	50	30	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
27500	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干13右3#	200	10	160	160	未进入负面清单	否	无	2.50%
27501	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干29间#1	400	43	188	188	未进入负面清单	否	无	1.25%

27502	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干38右#1	30	50	12	12	未进入负面清单	否	无	16.67%
27503	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干7#1	400	32	232	232	未进入负面清单	否	无	1.25%
27504	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	龙口乙线三站分1右4#	200	14	152	152	未进入负面清单	否	无	2.50%
27505	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	龙口乙线龙口干46#	315	36	170	170	未进入负面清单	否	无	1.59%
27506	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	龙口乙线龙口干54#	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1.59%
27507	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	龙口乙线龙口干55右#1	400	27	252	252	未进入负面清单	否	无	1.25%
27508	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线青岛分6#	80	16	59	59	未进入负面清单	否	无	6.25%
27509	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线盐青干54#	50	30	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
27510	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线何家分10#	50	9	41	41	未进入负面清单	否	无	10.00%
27511	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线何家分2#1	50	13	39	39	未进入负面清单	否	无	10.00%
27512	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线盐青干63#	100	53	37	37	未进入负面清单	否	无	5.00%
27513	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线盐青干69#	30	33	17	17	未进入负面清单	否	无	16.67%
27514	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分#1	50	44	23	23	未进入负面清单	否	无	10.00%
27515	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分7右#1	50	21	35	35	未进入负面清单	否	无	10.00%
27516	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分12#	100	21	69	69	未进入负面清单	否	无	5.00%
27517	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分12右3右4#	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	5.00%
27518	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分12右9#	30	9	24	24	未进入负面清单	否	无	16.67%
27519	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分34#	50	30	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
27520	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青乙线	盐青乙线盐青干29左6#	30	17	22	22	未进入负面清单	否	无	16.67%
27521	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青乙线	盐青乙线盐青干38#	50	26	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
27522	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线三青分13左6#	100	40	50	50	未进入负面清单	否	无	5.00%
27523	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	盐山甲线盐山干28左3#	100	12	78	78	未进入负面清单	否	无	5.00%
27524	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线红果分11左#1	250	22	170	170	未进入负面清单	否	无	2.00%
27525	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线红果分11左2#	250	55	88	88	未进入负面清单	否	无	2.00%
27526	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线红果分15#	160	46	70	70	未进入负面清单	否	无	3.13%
27527	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线红果分26#	250	56	85	85	未进入负面清单	否	无	2.00%
27528	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干33左12#	30	10	24	24	未进入负面清单	否	无	16.67%
27529	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干58右#1	250	44	115	115	未进入负面清单	否	无	2.00%
27530	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干8#1	80	11	63	63	未进入负面清单	否	无	6.25%

27531	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线金七分8#	50	42	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
27532	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线果窖分4左#1	80	44	37	37	未进入负面清单	否	无	6.25%
27533	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分11左6#	50	52	19	19	未进入负面清单	否	无	10.00%
27534	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分16#	250	37	133	133	未进入负面清单	否	无	2.00%
27535	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分17左#1	80	15	60	60	未进入负面清单	否	无	6.25%
27536	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线宫老干106#	30	22	20	20	未进入负面清单	否	无	16.67%
27537	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分27右5左#1	30	26	19	19	未进入负面清单	否	无	16.67%
27538	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线戈沟支21右3#	80	52	30	30	未进入负面清单	否	无	6.25%
27539	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分8左2#	80	30	48	48	未进入负面清单	否	无	6.25%
27540	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支4左#1	80	52	30	30	未进入负面清单	否	无	6.25%
27541	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支7左2左#1	80	10	64	64	未进入负面清单	否	无	6.25%
27542	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线东园分4左#1	80	29	49	49	未进入负面清单	否	无	6.25%
27543	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线山上分2右2#	250	36	135	135	未进入负面清单	否	无	2.00%
27544	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	老爷庙线44左14#	30	54	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
27545	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线杰成分6左#1	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	10.00%
27546	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线杰成分7#	250	47	108	108	未进入负面清单	否	无	2.00%
27547	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线七顶山干42#	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	5.00%
27548	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线北地分7左16#	250	55	88	88	未进入负面清单	否	无	2.00%
27549	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线坝外分4#	315	26	202	202	未进入负面清单	否	无	1.59%
27550	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线七顶山干85#	250	10	200	200	未进入负面清单	否	无	2.00%
27551	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线七顶山干87右2#	50	13	39	39	未进入负面清单	否	无	10.00%
27552	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线七顶山干88#	200	26	128	128	未进入负面清单	否	无	2.50%
27553	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分3#	250	36	135	135	未进入负面清单	否	无	2.00%
27554	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分17右2#	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	16.67%
27555	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分33左12#	80	20	56	56	未进入负面清单	否	无	6.25%
27556	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分33左14左#1	30	48	13	13	未进入负面清单	否	无	16.67%
27557	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分33左20#	200	31	118	118	未进入负面清单	否	无	2.50%
27558	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分34#	30	20	21	21	未进入负面清单	否	无	16.67%
27559	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线七顶山干99右#1	400	21	276	276	未进入负面清单	否	无	1.25%

27560	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线七顶山干111右#1	80	45	36	36	未进入负面清单	否	无	6.25%
27561	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线七顶山干20左2#	250	21	173	173	未进入负面清单	否	无	2.00%
27562	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线七顶山干60#	400	24	264	264	未进入负面清单	否	无	1.25%
27563	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线西山后分21左#1	30	26	19	19	未进入负面清单	否	无	16.67%
27564	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线西山后分21左8#	80	32	46	46	未进入负面清单	否	无	6.25%
27565	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	老爷庙线41左#1	80	42	38	38	未进入负面清单	否	无	6.25%
27566	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干23#	100	23	67	67	未进入负面清单	否	无	5.00%
27567	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线佳洋分7#	30	9	24	24	未进入负面清单	否	无	16.67%
27568	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线佳洋分30#	80	10	64	64	未进入负面清单	否	无	6.25%
27569	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线佳洋分3#1	315	52	120	120	未进入负面清单	否	无	1.59%
27570	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线佳洋分37#	50	40	25	25	未进入负面清单	否	无	10.00%
27571	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线佳洋分43#	50	43	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
27572	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干72右#1	80	32	46	46	未进入负面清单	否	无	6.25%
27573	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	龙口乙线三站分3右#1	250	30	150	150	未进入负面清单	否	无	2.00%
27574	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分28#	30	42	14	14	未进入负面清单	否	无	16.67%
27575	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分29#	80	18	58	58	未进入负面清单	否	无	6.25%
27576	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分34左6右#1	50	16	37	37	未进入负面清单	否	无	10.00%
27577	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线北地分7左4#	250	51	98	98	未进入负面清单	否	无	2.00%
27578	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分43左3#	250	17	183	183	未进入负面清单	否	无	2.00%
27579	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分43左4左#1	250	46	110	110	未进入负面清单	否	无	2.00%
27580	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分1#1	80	39	41	41	未进入负面清单	否	无	6.25%
27581	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分43左7#	250	52	95	95	未进入负面清单	否	无	2.00%
27582	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分44#	80	31	47	47	未进入负面清单	否	无	6.25%
27583	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分51右#1	80	24	53	53	未进入负面清单	否	无	6.25%
27584	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分59左4#	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1.59%
27585	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分60#	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	6.25%
27586	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分6#1	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	6.25%
27587	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分64#	50	54	18	18	未进入负面清单	否	无	10.00%
27588	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干87#	80	42	38	38	未进入负面清单	否	无	6.25%

27589	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分13左#1	80	34	45	45	未进入负面清单	否	无	6.25%
27590	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线猪场分5左7#	30	54	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
27591	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线猪场分22左5#	30	30	18	18	未进入负面清单	否	无	16.67%
27592	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干107右#1	80	42	38	38	未进入负面清单	否	无	6.25%
27593	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分4左#1	250	32	145	145	未进入负面清单	否	无	2.00%
27594	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线元盛分11左#1	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
27595	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线元盛分21右12#	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	6.25%
27596	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线元盛分22#	250	52	95	95	未进入负面清单	否	无	2.00%
27597	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线元盛分24#	250	30	150	150	未进入负面清单	否	无	2.00%
27598	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分5左2#	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	6.25%
27599	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分6#	80	34	45	45	未进入负面清单	否	无	6.25%
27600	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分东升支6#	80	54	29	29	未进入负面清单	否	无	6.25%
27601	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分东升支7左3#	50	45	23	23	未进入负面清单	否	无	10.00%
27602	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分5#1	50	30	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
27603	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分60#	250	42	120	120	未进入负面清单	否	无	2.00%
27604	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分杨青沟支8右#1	250	30	150	150	未进入负面清单	否	无	2.00%
27605	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分杨青沟支19右2#	30	9	24	24	未进入负面清单	否	无	16.67%
27606	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分69#	30	42	14	14	未进入负面清单	否	无	16.67%
27607	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分76右3#	30	18	22	22	未进入负面清单	否	无	16.67%
27608	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分85#	80	30	48	48	未进入负面清单	否	无	6.25%
27609	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分88左#1	50	10	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
27610	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分97左38#	80	32	46	46	未进入负面清单	否	无	6.25%
27611	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分128右5#	30	11	24	24	未进入负面清单	否	无	16.67%
27612	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分128右6#	30	41	15	15	未进入负面清单	否	无	16.67%
27613	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分148#	50	33	29	29	未进入负面清单	否	无	10.00%
27614	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑分152#	50	47	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
27615	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线周沟分17#	80	10	64	64	未进入负面清单	否	无	6.25%
27616	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干15#1	30	56	10	10	未进入负面清单	否	无	16.67%
27617	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干156左#1	200	38	104	104	未进入负面清单	否	无	2.50%



27618	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干156右3#	30	49	12	12	未进入负面清单	否	无	16.67%
27619	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干203右#1	30	12	23	23	未进入负面清单	否	无	16.67%
27620	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线南沟分13左#1	80	20	56	56	未进入负面清单	否	无	6.25%
27621	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线佳洋分8左#1	50	32	29	29	未进入负面清单	否	无	10.00%
27622	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线农场分19#	80	42	38	38	未进入负面清单	否	无	6.25%
27623	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线农场分3#1	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	5.00%
27624	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干213左7#	30	39	15	15	未进入负面清单	否	无	16.67%
27625	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干220#	100	39	51	51	未进入负面清单	否	无	5.00%
27626	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干222左#1	50	52	19	19	未进入负面清单	否	无	10.00%
27627	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干226#	80	41	39	39	未进入负面清单	否	无	6.25%
27628	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干227#	250	29	153	153	未进入负面清单	否	无	2.00%
27629	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分34左9#	250	25	163	163	未进入负面清单	否	无	2.00%
27630	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干54#	160	11	126	126	未进入负面清单	否	无	3.13%
27631	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石1线三石干60#	80	34	45	45	未进入负面清单	否	无	6.25%
27632	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石1线三石干6#1	80	10	64	64	未进入负面清单	否	无	6.25%
27633	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干65右3#	80	13	62	62	未进入负面清单	否	无	6.25%
27634	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线南沟分14#	250	54	90	90	未进入负面清单	否	无	2.00%
27635	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分15右#1	30	44	14	14	未进入负面清单	否	无	16.67%
27636	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分15右6#	50	41	25	25	未进入负面清单	否	无	10.00%
27637	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分25右8#	80	35	44	44	未进入负面清单	否	无	6.25%
27638	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分30#	80	20	56	56	未进入负面清单	否	无	6.25%
27639	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分35#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	6.25%
27640	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分37#	250	25	163	163	未进入负面清单	否	无	2.00%
27641	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石1线三石干76#	30	34	17	17	未进入负面清单	否	无	16.67%
27642	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干96右1左#1	30	19	21	21	未进入负面清单	否	无	16.67%
27643	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干116#	200	54	72	72	未进入负面清单	否	无	2.50%
27644	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石1线三石干120右2#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	6.25%
27645	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干#3	80	9	65	65	未进入负面清单	否	无	6.25%
27646	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干#8左2	50	34	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%

27647	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干#11	80	12	62	62	未进入负面清单	否	无	6.25%
27648	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干#14右3	200	41	98	98	未进入负面清单	否	无	2.50%
27649	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线地板分#8	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	6.25%
27650	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干74右#1	80	18	58	58	未进入负面清单	否	无	6.25%
27651	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑干35右3#	30	54	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
27652	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分16右4左4#	30	30	18	18	未进入负面清单	否	无	16.67%
27653	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支7左6#	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	2.50%
27654	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线猪厂分3#	80	45	36	36	未进入负面清单	否	无	6.25%
27655	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支16左2#	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	3.13%
27656	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支18#	80	22	54	54	未进入负面清单	否	无	6.25%
27657	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干4#	50	30	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
27658	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干5右#1	250	47	108	108	未进入负面清单	否	无	2.00%
27659	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干6右#1	250	30	150	150	未进入负面清单	否	无	2.00%
27660	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干7右2#	250	26	160	160	未进入负面清单	否	无	2.00%
27661	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干16左2#	250	8	205	205	未进入负面清单	否	无	2.00%
27662	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线四十里分1#1	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	1.59%
27663	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干22右#1	250	36	135	135	未进入负面清单	否	无	2.00%
27664	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干39右#1	160	48	67	67	未进入负面清单	否	无	3.13%
27665	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线山上分2右3#	250	54	90	90	未进入负面清单	否	无	2.00%
27666	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干96左3#	100	18	72	72	未进入负面清单	否	无	5.00%
27667	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分2#	80	41	39	39	未进入负面清单	否	无	6.25%
27668	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分25右7#	160	52	61	61	未进入负面清单	否	无	3.13%
27669	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分27#	80	43	38	38	未进入负面清单	否	无	6.25%
27670	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青甲线	宫青甲线管业分10#	200	26	128	128	未进入负面清单	否	无	2.50%
27671	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分4#1	80	35	44	44	未进入负面清单	否	无	6.25%
27672	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分北山支4#	50	27	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
27673	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分北山支38#	250	15	188	188	未进入负面清单	否	无	2.00%
27674	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分北山支23右1左#1	80	42	38	38	未进入负面清单	否	无	6.25%
27675	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分北山支23右13右6#	30	18	22	22	未进入负面清单	否	无	16.67%

27676	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫石线	宫石线宫石干11左2#	250	10	200	200	未进入负面清单	否	无	2.00%
27677	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫石线	宫石线宫石干13左#1	50	30	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
27678	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干17右3#	80	32	46	46	未进入负面清单	否	无	6.25%
27679	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干17右5#	250	48	105	105	未进入负面清单	否	无	2.00%
27680	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干30#	50	18	36	36	未进入负面清单	否	无	10.00%
27681	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干40右#1	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	6.25%
27682	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干62右#1	500	27	315	315	未进入负面清单	否	无	1.00%
27683	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	龙口乙线三站分9#	315	41	154	154	未进入负面清单	否	无	1.59%
27684	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	龙口乙线龙口干25#	250	48	105	105	未进入负面清单	否	无	2.00%
27685	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	龙口乙线龙口干75#	315	19	224	224	未进入负面清单	否	无	1.59%
27686	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机乙线	船机乙线船机干33左6#	160	50	64	64	未进入负面清单	否	无	3.13%
27687	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线盐青干16右#1	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
27688	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线盐青干42右7#	30	12	23	23	未进入负面清单	否	无	16.67%
27689	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线盐青干70#	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	16.67%
27690	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分2左2#	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	16.67%
27691	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分5#	80	52	30	30	未进入负面清单	否	无	6.25%
27692	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青乙线	盐青乙线盐青干11左#1	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	0.79%
27693	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青乙线	盐青乙线盐青干17#	250	9	203	203	未进入负面清单	否	无	2.00%
27694	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青乙线	盐青乙线盐青干29左5右#1	250	31	148	148	未进入负面清单	否	无	2.00%
27695	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青乙线	盐青乙线盐青干29左5右2#	250	41	123	123	未进入负面清单	否	无	2.00%
27696	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线铁龙支6#	500	25	325	325	未进入负面清单	否	无	1.00%
27697	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线小盐场分15左#1	80	42	38	38	未进入负面清单	否	无	6.25%
27698	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线小盐场分15左13#	80	23	54	54	未进入负面清单	否	无	6.25%
27699	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线小盐场分18#	100	40	50	50	未进入负面清单	否	无	5.00%
27700	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线小盐场分34右6#	50	22	34	34	未进入负面清单	否	无	10.00%
27701	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线小盐场分49右#1	50	36	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%
27702	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线小盐场分5#1	80	30	48	48	未进入负面清单	否	无	6.25%
27703	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线盐宫干89#	50	42	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
27704	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	盐山甲线三道湾分36右#1	30	30	18	18	未进入负面清单	否	无	16.67%

27705	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	盐山甲线三道湾分38#	100	44	46	46	未进入负面清单	否	无	5.00%
27706	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家电线	金鼎特钢箱式配电站#1主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
27707	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家电线	友兰新型建材箱式配电站#1主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
27708	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家电线	大东轧钢厂箱式配电站#1主变	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	0.79%
27709	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家电线	通达矿冶箱式配电站#1主变	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	0.79%
27710	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家电线	岩棉厂箱式配电站#1主变	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
27711	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家电线	岩棉厂变电所	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
27712	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家电线	日驰金属箱式配电站#1主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
27713	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家电线	华信钢结构箱式配电站#1主变	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
27714	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家电线	三十里堡服务区充电桩#1箱式配电站#1主变	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	0.79%
27715	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家电线	三十里堡服务区箱式配电站#1主变	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	0.79%
27716	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家电线	三十里堡铸钢厂箱式配电站#1主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
27717	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家电线	圣诺变电所	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
27718	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家电线	圣诺箱式配电站#1主变	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	0.79%
27719	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	478部队箱式配电站#1主变	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	0.79%
27720	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	铁路煤改电箱式配电站#1主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
27721	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	部队油库箱式配电站#1主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
27722	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	北乐针织厂箱式配电站#1主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
27723	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	金桥木业箱式配电站#1主变	630	11	498	498	未进入负面清单	否	无	0.79%
27724	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	森海木业箱式配电站#1主变	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	0.79%
27725	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	兰君公共设施箱式配电站#1主变	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
27726	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	鹏坤混凝土#1箱式配电站#1主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
27727	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	鹏坤搅拌站#2箱式配电站#1主变	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
27728	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	铁路大井箱式配电站#1主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
27729	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	兴泽麦精箱式配电站#1主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
27730	国网大连市金州新区供电公司	官家66千伏变电站	北乐线	佳洋地板厂箱式配电站#1主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
27731	国网大连市金州新区供电公司	官家66千伏变电站	北乐线	三林木业#1箱式配电站#1主变	630	15	473	473	未进入负面清单	否	无	0.79%
27732	国网大连市金州新区供电公司	官家66千伏变电站	北乐线	三林木业#2箱式配电站#1主变	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
27733	国网大连市金州新区供电公司	官家66千伏变电站	宫老甲线	以勒服装箱式配电站#1主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%

27734	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	友兰一贵化工厂箱式配电站#1主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
27735	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	金九、金马箱式配电站#1主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
27736	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	31697部队箱式配电站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
27737	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	四通花园1#箱式配电站#1主变	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	0.79%
27738	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	四通花园2#箱式配电站#1主变	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
27739	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	高速公路收费箱式配电站#1主变	630	13	485	485	未进入负面清单	否	无	0.79%
27740	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	友兰线	正彩玻璃箱式配电站#1主变	630	16	466	466	未进入负面清单	否	无	0.79%
27741	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	友兰线	万恒基箱式配电站#1主变	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
27742	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	友兰线	东兴锻造变电所	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
27743	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机甲线	锅炉房箱式配电站#1主变	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	0.79%
27744	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机甲线	华誉重工箱式配电站#1主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
27745	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机甲线	安平物流箱式配电站#1主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
27746	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机甲线	换热站箱式配电站#1主变	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%
27747	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机乙线	吉星电子箱式配电站#1主变	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
27748	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机乙线	东奥机械箱式配电站#1主变	630	19	447	447	未进入负面清单	否	无	0.79%
27749	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机乙线	船用柴油机#1箱式配电站#1主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
27750	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机乙线	船用柴油机#2箱式配电站#1主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
27751	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	青岛新村锅炉房箱式配电站#1主变	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	0.79%
27752	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	93253部队箱式配电站#1主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
27753	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线西园分5#	50	8	41	41	未进入负面清单	否	无	10.00%
27754	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分16右4#	100	26	64	64	未进入负面清单	否	无	5.00%
27755	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分26左7#	80	55	28	28	未进入负面清单	否	无	6.25%
27756	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青甲线	宫青甲线管业分8#	80	18	58	58	未进入负面清单	否	无	6.25%
27757	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线七顶山干80左7#	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.50%
27758	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干35左3#	80	32	46	46	未进入负面清单	否	无	6.25%
27759	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线猪厂分19左8#	200	54	72	72	未进入负面清单	否	无	2.50%
27760	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线对面沟分1左#1	30	15	23	23	未进入负面清单	否	无	16.67%
27761	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线南沟分3#	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	6.25%
27762	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干185#	30	43	14	14	未进入负面清单	否	无	16.67%

27763	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线西园分9#	30	41	15	15	未进入负面清单	否	无	16.67%
27764	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青甲线	宫青甲线管业分1#1	200	42	96	96	未进入负面清单	否	无	2.50%
27765	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分25左17#	30	28	19	19	未进入负面清单	否	无	16.67%
27766	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分北山支28左#1	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.00%
27767	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫石线	宫石线宫石干7右#1	30	35	17	17	未进入负面清单	否	无	16.67%
27768	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	盐山甲线三道湾分部队支4#	160	13	123	123	未进入负面清单	否	无	3.13%
27769	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	盐山甲线三道湾分3#1	80	9	65	65	未进入负面清单	否	无	6.25%
27770	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	上实水务箱式配电站#1主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
27771	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	天柏木业箱式配电站#1主变	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	0.79%
27772	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	规划局箱式配电站#1主变	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	0.79%
27773	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	峰华汽车#1箱式配电站#1主变	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
27774	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	融科储能箱式配电站#1主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
27775	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	峰华汽车#2箱式配电站#1主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
27776	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	临港管委会箱式配电站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
27777	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	精柏汇箱式配电站#1主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
27778	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	亚太电子箱式配电站#1主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
27779	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	三环复合肥箱式配电站#1主变	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	0.79%
27780	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	化一精密箱式配电站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
27781	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分10#	315	14	239	239	未进入负面清单	否	无	1.59%
27782	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分12右7#	30	12	23	23	未进入负面清单	否	无	16.67%
27783	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分2#1	100	41	49	49	未进入负面清单	否	无	5.00%
27784	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分3#1	50	42	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
27785	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鱼粉支6#	200	13	154	154	未进入负面清单	否	无	2.50%
27786	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鱼粉支10#	100	44	46	46	未进入负面清单	否	无	5.00%
27787	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分42#	50	13	39	39	未进入负面清单	否	无	10.00%
27788	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分67#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	10.00%
27789	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分72#	50	56	17	17	未进入负面清单	否	无	10.00%
27790	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分87#	50	26	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
27791	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分93#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	10.00%

27792	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干4#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.00%
27793	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干9右6#	50	21	35	35	未进入负面清单	否	无	10.00%
27794	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干18左4#	100	13	77	77	未进入负面清单	否	无	5.00%
27795	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干18左17#	50	42	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
27796	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干24右3#	315	34	176	176	未进入负面清单	否	无	1.59%
27797	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干33左1右#1	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	5.00%
27798	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干33左2左4#	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	5.00%
27799	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干39#	50	31	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
27800	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干9#1	30	12	23	23	未进入负面清单	否	无	16.67%
27801	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干105左2#	80	15	60	60	未进入负面清单	否	无	6.25%
27802	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线果窖分#1	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	5.00%
27803	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线果窖分7#	50	37	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%
27804	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线果窖分8左4#	50	42	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
27805	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线果窖分10#	30	23	20	20	未进入负面清单	否	无	16.67%
27806	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分13#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
27807	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分23#	50	27	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
27808	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分27右9#	50	39	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
27809	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分30#	30	30	18	18	未进入负面清单	否	无	16.67%
27810	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分39#	30	14	23	23	未进入负面清单	否	无	16.67%
27811	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分45#	30	11	24	24	未进入负面清单	否	无	16.67%
27812	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线戈沟支17#	30	38	16	16	未进入负面清单	否	无	16.67%
27813	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线戈沟支34#	30	56	10	10	未进入负面清单	否	无	16.67%
27814	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线解放屯支18#	50	14	38	38	未进入负面清单	否	无	10.00%
27815	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分64#	50	37	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%
27816	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分80左7#	50	22	34	34	未进入负面清单	否	无	10.00%
27817	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线美华分9#	50	17	37	37	未进入负面清单	否	无	10.00%
27818	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分112#	50	43	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
27819	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分125#	30	18	22	22	未进入负面清单	否	无	16.67%
27820	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分133#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%

27821	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干133#	50	56	17	17	未进入负面清单	否	无	10.00%
27822	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线老虎分12#	50	34	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%
27823	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干162#	50	44	23	23	未进入负面清单	否	无	10.00%
27824	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线李屯分13#	80	56	27	27	未进入负面清单	否	无	6.25%
27825	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干170#	80	20	56	56	未进入负面清单	否	无	6.25%
27826	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线山咀分2#	50	18	36	36	未进入负面清单	否	无	10.00%
27827	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线山咀分16#	50	27	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
27828	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线山咀分22#	30	38	16	16	未进入负面清单	否	无	16.67%
27829	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线山咀分36#	30	14	23	23	未进入负面清单	否	无	16.67%
27830	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线山咀分2左4右2#	50	25	33	33	未进入负面清单	否	无	10.00%
27831	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线山咀分2左11左5#	50	35	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%
27832	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线山咀分2左18#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	10.00%
27833	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线山咀分2左25#	50	31	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
27834	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干177#	80	19	57	57	未进入负面清单	否	无	6.25%
27835	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线高成分12#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
27836	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线高成分17#	30	54	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
27837	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干203#	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	5.00%
27838	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干217#	160	52	61	61	未进入负面清单	否	无	3.13%
27839	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干225#	30	34	17	17	未进入负面清单	否	无	16.67%
27840	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干240#	30	46	13	13	未进入负面清单	否	无	16.67%
27841	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干247#	30	36	16	16	未进入负面清单	否	无	16.67%
27842	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干33右9#	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	10.00%
27843	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干35#	50	29	31	31	未进入负面清单	否	无	10.00%
27844	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干43#	50	22	34	34	未进入负面清单	否	无	10.00%
27845	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干49#	400	38	208	208	未进入负面清单	否	无	1.25%
27846	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干52右5#	50	14	38	38	未进入负面清单	否	无	10.00%
27847	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	老爷庙线老爷庙干26#	315	42	151	151	未进入负面清单	否	无	1.59%
27848	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	老爷庙线老爷庙干31右3#	50	19	36	36	未进入负面清单	否	无	10.00%
27849	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	老爷庙线老爷庙干31右9#	315	47	135	135	未进入负面清单	否	无	1.59%



27850	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	老爷庙线老爷庙干33#	250	21	173	173	未进入负面清单	否	无	2.00%
27851	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线七顶山干24#	160	56	54	54	未进入负面清单	否	无	3.13%
27852	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线杰成分4#	315	38	164	164	未进入负面清单	否	无	1.59%
27853	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线杰成分6左2#	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
27854	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线杰成分1#1	315	26	202	202	未进入负面清单	否	无	1.59%
27855	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线金龙分2左2#	500	23	335	335	未进入负面清单	否	无	1.00%
27856	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线金龙分3#	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
27857	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线金龙分4#	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
27858	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线金龙分6#	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
27859	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线金龙分8#	50	36	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%
27860	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线金龙分13#	200	13	154	154	未进入负面清单	否	无	2.50%
27861	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线金龙分14左2#	315	17	230	230	未进入负面清单	否	无	1.59%
27862	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线北地分2#	50	56	17	17	未进入负面清单	否	无	10.00%
27863	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线七顶山干82#	315	42	151	151	未进入负面清单	否	无	1.59%
27864	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线七顶山干83#	200	28	124	124	未进入负面清单	否	无	2.50%
27865	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分7#	50	14	38	38	未进入负面清单	否	无	10.00%
27866	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分18右#1	30	16	22	22	未进入负面清单	否	无	16.67%
27867	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分40#	50	10	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
27868	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分43左6#	80	40	40	40	未进入负面清单	否	无	6.25%
27869	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分49#	50	22	34	34	未进入负面清单	否	无	10.00%
27870	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线七顶山干45左#1	200	34	112	112	未进入负面清单	否	无	2.50%
27871	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线七顶山干50#	315	30	189	189	未进入负面清单	否	无	1.59%
27872	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线七顶山干57#	200	20	140	140	未进入负面清单	否	无	2.50%
27873	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线西山后分6右5#	100	43	47	47	未进入负面清单	否	无	5.00%
27874	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线七顶山干63#	50	44	23	23	未进入负面清单	否	无	10.00%
27875	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分4#	160	54	58	58	未进入负面清单	否	无	3.13%
27876	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分18#	50	53	19	19	未进入负面清单	否	无	10.00%
27877	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分19右4左3#	100	29	61	61	未进入负面清单	否	无	5.00%
27878	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分24#	100	41	49	49	未进入负面清单	否	无	5.00%

27879	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线东马支5右4#	100	26	64	64	未进入负面清单	否	无	5.00%
27880	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线东马支6#	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	5.00%
27881	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线西马支6#	100	15	75	75	未进入负面清单	否	无	5.00%
27882	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线西马支10右2#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.00%
27883	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分32右2#	50	38	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
27884	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分4#1	80	32	46	46	未进入负面清单	否	无	6.25%
27885	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分47#	100	26	64	64	未进入负面清单	否	无	5.00%
27886	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线七顶山干75左2#	100	55	35	35	未进入负面清单	否	无	5.00%
27887	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线七顶山干80左3#	315	21	217	217	未进入负面清单	否	无	1.59%
27888	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线铁西分29左4#	400	48	168	168	未进入负面清单	否	无	1.25%
27889	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干12#	315	47	135	135	未进入负面清单	否	无	1.59%
27890	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干16右3#	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.00%
27891	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干22右1左#1	200	29	122	122	未进入负面清单	否	无	2.50%
27892	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干22右5#	250	50	100	100	未进入负面清单	否	无	2.00%
27893	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干26#	315	41	154	154	未进入负面清单	否	无	1.59%
27894	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干32#	250	51	98	98	未进入负面清单	否	无	2.00%
27895	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干34左5#	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1.59%
27896	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干36#	315	52	120	120	未进入负面清单	否	无	1.59%
27897	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干4#1	200	14	152	152	未进入负面清单	否	无	2.50%
27898	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线佳洋分28#	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.00%
27899	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干6#1	50	26	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
27900	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干72#	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	5.00%
27901	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分20左#1	80	10	64	64	未进入负面清单	否	无	6.25%
27902	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分43左5#	100	36	54	54	未进入负面清单	否	无	5.00%
27903	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分57#	315	26	202	202	未进入负面清单	否	无	1.59%
27904	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线猪厂分2#	160	28	99	99	未进入负面清单	否	无	3.13%
27905	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线猪厂分9#	50	43	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
27906	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线猪厂分16右10#	50	37	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%
27907	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干100左#1	200	15	150	150	未进入负面清单	否	无	2.50%

27908	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线对面沟分5左4#	30	34	17	17	未进入负面清单	否	无	16.67%
27909	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线对面沟分12#	30	38	16	16	未进入负面清单	否	无	16.67%
27910	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线元盛分7#	80	23	54	54	未进入负面清单	否	无	6.25%
27911	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线元盛分15#	200	33	114	114	未进入负面清单	否	无	2.50%
27912	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分6#	50	45	23	23	未进入负面清单	否	无	10.00%
27913	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分四道河支7#	160	41	78	78	未进入负面清单	否	无	3.13%
27914	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分42左3#	80	42	38	38	未进入负面清单	否	无	6.25%
27915	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分45#	100	32	58	58	未进入负面清单	否	无	5.00%
27916	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分5#1	80	10	64	64	未进入负面清单	否	无	6.25%
27917	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分杨青沟支9#	50	44	23	23	未进入负面清单	否	无	10.00%
27918	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分杨青沟支2#1	80	22	54	54	未进入负面清单	否	无	6.25%
27919	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分杨青沟支32#	50	14	38	38	未进入负面清单	否	无	10.00%
27920	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分70左#1	30	52	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
27921	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分83右5#	30	29	18	18	未进入负面清单	否	无	16.67%
27922	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分96#	200	34	112	112	未进入负面清单	否	无	2.50%
27923	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分97左9#	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
27924	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分113#	50	52	19	19	未进入负面清单	否	无	10.00%
27925	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线小黑山分127#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	6.25%
27926	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干143#	160	56	54	54	未进入负面清单	否	无	3.13%
27927	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线袁家店分8#	50	14	38	38	未进入负面清单	否	无	10.00%
27928	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线周沟分6#	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
27929	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线梨树分1#1	30	10	24	24	未进入负面清单	否	无	16.67%
27930	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干196左4#	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	5.00%
27931	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干23#	200	55	70	70	未进入负面清单	否	无	2.50%
27932	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干68左2#	200	18	144	144	未进入负面清单	否	无	2.50%
27933	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线龟岭分1#1	80	19	57	57	未进入负面清单	否	无	6.25%
27934	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干28右6右#1	315	45	142	142	未进入负面清单	否	无	1.59%
27935	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线山上分2右6#	100	19	71	71	未进入负面清单	否	无	5.00%
27936	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线沙屯分3左4#	100	32	58	58	未进入负面清单	否	无	5.00%

27937	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干70#	315	42	151	151	未进入负面清单	否	无	1.59%
27938	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干75#	160	13	123	123	未进入负面清单	否	无	3.13%
27939	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干8#1	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	5.00%
27940	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干9#1	100	12	78	78	未进入负面清单	否	无	5.00%
27941	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线东园分8#	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	5.00%
27942	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线宫青干43#	100	20	70	70	未进入负面清单	否	无	5.00%
27943	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分2左6#	50	12	39	39	未进入负面清单	否	无	10.00%
27944	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分2右4#	50	39	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
27945	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分10#	100	18	72	72	未进入负面清单	否	无	5.00%
27946	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分23#	50	38	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
27947	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分36左4#	80	22	54	54	未进入负面清单	否	无	6.25%
27948	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分51左#1	30	56	10	10	未进入负面清单	否	无	16.67%
27949	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支7右2#	80	18	58	58	未进入负面清单	否	无	6.25%
27950	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干196#	80	26	51	51	未进入负面清单	否	无	6.25%
27951	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干198#	80	40	40	40	未进入负面清单	否	无	6.25%
27952	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干5左3#	250	54	90	90	未进入负面清单	否	无	2.00%
27953	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线山咀分2左9#	80	34	45	45	未进入负面清单	否	无	6.25%
27954	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家电线	付家电线付家屯干74#	80	17	58	58	未进入负面清单	否	无	6.25%
27955	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家电线	付家电线付家屯干76#	80	10	64	64	未进入负面清单	否	无	6.25%
27956	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线宝泉干12#	160	21	110	110	未进入负面清单	否	无	3.13%
27957	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线宝石干45左#1	250	35	138	138	未进入负面清单	否	无	2.00%
27958	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线宝石干47右#1	200	35	110	110	未进入负面清单	否	无	2.50%
27959	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线宝石干54左#1	80	25	52	52	未进入负面清单	否	无	6.25%
27960	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线宝石干56右2#	80	51	31	31	未进入负面清单	否	无	6.25%
27961	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线宝石干56右3#	80	8	66	66	未进入负面清单	否	无	6.25%
27962	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分5左3#	250	43	118	118	未进入负面清单	否	无	2.00%
27963	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分5左4#	250	31	148	148	未进入负面清单	否	无	2.00%
27964	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分5右#1	80	42	38	38	未进入负面清单	否	无	6.25%
27965	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分9#	250	32	145	145	未进入负面清单	否	无	2.00%

27966	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支3左2#	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	6.25%
27967	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支3左3#	80	44	37	37	未进入负面清单	否	无	6.25%
27968	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支7右1右#1	400	42	192	192	未进入负面清单	否	无	1.25%
27969	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支7右3#	80	22	54	54	未进入负面清单	否	无	6.25%
27970	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支7右6#	30	55	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
27971	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支13右#1	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	16.67%
27972	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支14#	80	16	59	59	未进入负面清单	否	无	6.25%
27973	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支14左2#	250	45	113	113	未进入负面清单	否	无	2.00%
27974	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支14左4#	250	13	193	193	未进入负面清单	否	无	2.00%
27975	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分12左#1	50	34	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%
27976	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分12右5右#1	80	13	62	62	未进入负面清单	否	无	6.25%
27977	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分12右9#	80	47	34	34	未进入负面清单	否	无	6.25%
27978	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分13#	80	54	29	29	未进入负面清单	否	无	6.25%
27979	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分32左5#	80	14	61	61	未进入负面清单	否	无	6.25%
27980	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支3右#1	250	31	148	148	未进入负面清单	否	无	2.00%
27981	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支4左3左#1	250	53	93	93	未进入负面清单	否	无	2.00%
27982	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支4左4左#1	250	48	105	105	未进入负面清单	否	无	2.00%
27983	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支4左5右#1	250	49	103	103	未进入负面清单	否	无	2.00%
27984	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支4左8#	250	38	130	130	未进入负面清单	否	无	2.00%
27985	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支6#	80	15	60	60	未进入负面清单	否	无	6.25%
27986	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支9#	160	8	131	131	未进入负面清单	否	无	3.13%
27987	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支10#	80	10	64	64	未进入负面清单	否	无	6.25%
27988	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支11左#1	400	17	292	292	未进入负面清单	否	无	1.25%
27989	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支14左#1	80	20	56	56	未进入负面清单	否	无	6.25%
27990	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支16#	50	26	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
27991	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支17左#1	160	33	91	91	未进入负面清单	否	无	3.13%
27992	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支20#	80	42	38	38	未进入负面清单	否	无	6.25%
27993	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分78#	250	50	100	100	未进入负面清单	否	无	2.00%
27994	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鸽塘分79#	250	24	165	165	未进入负面清单	否	无	2.00%

27995	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鹤塘分83右#1	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
27996	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉线鹤塘分95#	50	10	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
27997	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干3#	250	23	168	168	未进入负面清单	否	无	2.00%
27998	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干3右#1	80	18	58	58	未进入负面清单	否	无	6.25%
27999	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家电线	付家电线化工分2#1	250	26	160	160	未进入负面清单	否	无	2.00%
28000	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线红果分1左9#	160	20	112	112	未进入负面清单	否	无	3.13%
28001	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线红果分3左#1	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
28002	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线红果分3右#1	250	42	120	120	未进入负面清单	否	无	2.00%
28003	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线红果分4左#1	250	42	120	120	未进入负面清单	否	无	2.00%
28004	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线红果分6右#1	800	17	584	584	未进入负面清单	否	无	0.63%
28005	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线红果分27#	250	44	115	115	未进入负面清单	否	无	2.00%
28006	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干19#	30	10	24	24	未进入负面清单	否	无	16.67%
28007	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家电线	付家电线化工分7#	80	32	46	46	未进入负面清单	否	无	6.25%
28008	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干32右14#	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	10.00%
28009	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干33左6#	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	1.59%
28010	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线戈沟支27#	80	26	51	51	未进入负面清单	否	无	6.25%
28011	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线戈沟支29右5#	30	21	21	21	未进入负面清单	否	无	16.67%
28012	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线戈沟支4#1	50	15	38	38	未进入负面清单	否	无	10.00%
28013	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线戈沟支47#	80	40	40	40	未进入负面清单	否	无	6.25%
28014	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分80左14#	80	41	39	39	未进入负面清单	否	无	6.25%
28015	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分美华分3#	250	21	173	173	未进入负面清单	否	无	2.00%
28016	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分91左9#	30	30	18	18	未进入负面清单	否	无	16.67%
28017	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分98右2#	30	14	23	23	未进入负面清单	否	无	16.67%
28018	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线岔山分132右2#	50	52	19	19	未进入负面清单	否	无	10.00%
28019	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干113#	50	56	17	17	未进入负面清单	否	无	10.00%
28020	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干137右#1	80	25	52	52	未进入负面清单	否	无	6.25%
28021	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干137右5右6#	30	54	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
28022	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干137右9左#1	80	25	52	52	未进入负面清单	否	无	6.25%
28023	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干137右9左前#1	250	34	140	140	未进入负面清单	否	无	2.00%

28024	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干137右12#	80	45	36	36	未进入负面清单	否	无	6.25%
28025	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干140右#1	250	50	100	100	未进入负面清单	否	无	2.00%
28026	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干159#	50	38	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
28027	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线李屯分5#	30	55	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
28028	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线宫老干40#	250	54	90	90	未进入负面清单	否	无	2.00%
28029	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线山咀分18右7#	50	54	18	18	未进入负面清单	否	无	10.00%
28030	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干178左3#	80	52	30	30	未进入负面清单	否	无	6.25%
28031	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线联通分4右#1	100	39	51	51	未进入负面清单	否	无	5.00%
28032	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线联通分10右3#	30	35	17	17	未进入负面清单	否	无	16.67%
28033	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线联通分1#1	30	30	18	18	未进入负面清单	否	无	16.67%
28034	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线高成分3左#1	200	33	114	114	未进入负面清单	否	无	2.50%
28035	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干19#1	30	24	20	20	未进入负面清单	否	无	16.67%
28036	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干201左#1	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
28037	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干211左#1	80	14	61	61	未进入负面清单	否	无	6.25%
28038	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线北甸分#1	50	44	23	23	未进入负面清单	否	无	10.00%
28039	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线北甸分4#	30	23	20	20	未进入负面清单	否	无	16.67%
28040	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线北甸分14左4#	50	27	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
28041	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线北甸分16#	30	30	18	18	未进入负面清单	否	无	16.67%
28042	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干215#	80	56	27	27	未进入负面清单	否	无	6.25%
28043	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干216#	250	17	183	183	未进入负面清单	否	无	2.00%
28044	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干219右5#	80	13	62	62	未进入负面清单	否	无	6.25%
28045	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干226右2#	80	44	37	37	未进入负面清单	否	无	6.25%
28046	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线梅屯分8#	50	38	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
28047	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干231右5#	30	24	20	20	未进入负面清单	否	无	16.67%
28048	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线宝石干236#	80	29	49	49	未进入负面清单	否	无	6.25%
28049	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干3左1左#1	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	6.25%
28050	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干3左2#	30	14	23	23	未进入负面清单	否	无	16.67%
28051	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干23右3左4#	80	22	54	54	未进入负面清单	否	无	6.25%
28052	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干23右3右2#	80	41	39	39	未进入负面清单	否	无	6.25%

28053	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干23右13#	30	38	16	16	未进入负面清单	否	无	16.67%
28054	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干23右10右6#	80	28	50	50	未进入负面清单	否	无	6.25%
28055	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线东富分4#	80	54	29	29	未进入负面清单	否	无	6.25%
28056	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干52右9左8#	50	43	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
28057	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干52右9左10#	80	38	42	42	未进入负面清单	否	无	6.25%
28058	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干52右9左8左2#	80	14	61	61	未进入负面清单	否	无	6.25%
28059	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干52右9左8左1#	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	6.25%
28060	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干52右18#	80	20	56	56	未进入负面清单	否	无	6.25%
28061	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线化工分18#	30	36	16	16	未进入负面清单	否	无	16.67%
28062	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线化工分果泉支10#	250	8	205	205	未进入负面清单	否	无	2.00%
28063	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干72左#1	80	11	63	63	未进入负面清单	否	无	6.25%
28064	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干72右#1	80	15	60	60	未进入负面清单	否	无	6.25%
28065	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	付家屯线付家屯干75左2#	250	56	85	85	未进入负面清单	否	无	2.00%
28066	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线七顶山干17#	160	26	102	102	未进入负面清单	否	无	3.13%
28067	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线山上分7#	160	56	54	54	未进入负面清单	否	无	3.13%
28068	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线杰成分6左3#	250	34	140	140	未进入负面清单	否	无	2.00%
28069	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	七顶山线大盐场分5#	200	40	100	100	未进入负面清单	否	无	2.50%
28070	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分24右4#	250	10	200	200	未进入负面清单	否	无	2.00%
28071	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分12右#1	250	54	90	90	未进入负面清单	否	无	2.00%
28072	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分12右4#	250	16	185	185	未进入负面清单	否	无	2.00%
28073	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分16左4#	80	39	41	41	未进入负面清单	否	无	6.25%
28074	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分西马支10右2#	80	48	34	34	未进入负面清单	否	无	6.25%
28075	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分西马支22#	80	40	40	40	未进入负面清单	否	无	6.25%
28076	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线马圈分53#	50	14	38	38	未进入负面清单	否	无	10.00%
28077	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线七顶山干108#	80	14	61	61	未进入负面清单	否	无	6.25%
28078	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线宏源分雨杉支4#	250	26	160	160	未进入负面清单	否	无	2.00%
28079	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线宏源分4#	250	36	135	135	未进入负面清单	否	无	2.00%
28080	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干82左#1	50	29	31	31	未进入负面清单	否	无	10.00%
28081	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线猪厂分14#	80	25	52	52	未进入负面清单	否	无	6.25%



28082	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线猪厂分16右1#1	250	38	130	130	未进入负面清单	否	无	2.00%
28083	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线猪厂分19左6#	30	21	21	21	未进入负面清单	否	无	16.67%
28084	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线梨树分1左#1	30	22	20	20	未进入负面清单	否	无	16.67%
28085	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干175#	250	19	178	178	未进入负面清单	否	无	2.00%
28086	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干56#	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	6.25%
28087	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分3#1	80	55	28	28	未进入负面清单	否	无	6.25%
28088	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线兔岭分34#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	6.25%
28089	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石1线三石干117#	250	34	140	140	未进入负面清单	否	无	2.00%
28090	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干122右4#	30	17	22	22	未进入负面清单	否	无	16.67%
28091	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线地板分#9右1	80	30	48	48	未进入负面清单	否	无	6.25%
28092	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支26#	80	54	29	29	未进入负面清单	否	无	6.25%
28093	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线木业分5#	80	45	36	36	未进入负面清单	否	无	6.25%
28094	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石1线三石干62#	50	26	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
28095	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	三石2线三石干122右1右#1	80	34	45	45	未进入负面清单	否	无	6.25%
28096	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干45右#1	80	10	64	64	未进入负面清单	否	无	6.25%
28097	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线沙屯分5左#1	80	26	51	51	未进入负面清单	否	无	6.25%
28098	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青甲线	宫青甲线管业分6左#1	400	42	192	192	未进入负面清单	否	无	1.25%
28099	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青甲线	宫青甲线管业分6右#1	250	10	200	200	未进入负面清单	否	无	2.00%
28100	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青甲线	宫青甲线管业分6支#1	80	9	65	65	未进入负面清单	否	无	6.25%
28101	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青甲线	宫青甲线管业分7#	200	48	84	84	未进入负面清单	否	无	2.50%
28102	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分16右5#	80	43	38	38	未进入负面清单	否	无	6.25%
28103	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分22#	80	44	37	37	未进入负面清单	否	无	6.25%
28104	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分北山支23右17#	200	43	94	94	未进入负面清单	否	无	2.50%
28105	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线宫青干6#1	50	38	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
28106	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线宫青干67右6#	250	10	200	200	未进入负面清单	否	无	2.00%
28107	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线宫青干73右4#	80	18	58	58	未进入负面清单	否	无	6.25%
28108	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线盐宫干9#	50	16	37	37	未进入负面清单	否	无	10.00%
28109	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线三青分3右7#	315	30	189	189	未进入负面清单	否	无	1.59%
28110	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线悦泰分三环支12右6#	315	49	129	129	未进入负面清单	否	无	1.59%

28111	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线悦泰分三环支12右9#	250	20	175	175	未进入负面清单	否	无	2.00%
28112	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线一航分22右#1	315	51	123	123	未进入负面清单	否	无	1.59%
28113	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线一航分27#	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1.59%
28114	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线一航分28#	315	15	236	236	未进入负面清单	否	无	1.59%
28115	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线路桥分22#	500	20	350	350	未进入负面清单	否	无	1.00%
28116	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	盐山甲线三道湾分10右5#	30	52	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
28117	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	盐山甲线三道湾分16#	80	15	60	60	未进入负面清单	否	无	6.25%
28118	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	盐山甲线三道湾分25#	160	54	58	58	未进入负面清单	否	无	3.13%
28119	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉食品箱式配电站#1主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
28120	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	金联金属箱式配电站#1主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
28121	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	页岩砖厂箱式配电站#1主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
28122	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	王强铸钢箱式配电站#1主变	630	19	447	447	未进入负面清单	否	无	0.79%
28123	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	溪顺鱼粉厂箱式配电站#1主变	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
28124	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	东方铸钢#1箱式配电站#1主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
28125	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	东方铸钢#2箱式配电站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
28126	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	金吉特钢箱式配电站#1主变	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.79%
28127	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	鑫宝船舶重工箱式配电站#1主变	630	21	435	435	未进入负面清单	否	无	0.79%
28128	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	大连金越机械箱式配电站#1主变	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	0.79%
28129	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝华寺箱式配电站#1主变	630	16	466	466	未进入负面清单	否	无	0.79%
28130	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	喜通金属箱式配电站#1主变	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
28131	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	海峰塑胶箱式配电站#1主变	630	12	491	491	未进入负面清单	否	无	0.79%
28132	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	国立包装箱式配电站#1主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
28133	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	万润食品箱式配电站#1主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
28134	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	科瑞特家居箱式配电站#1主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
28135	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	普湾新区热力箱式配电站#1主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
28136	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	宜丰金属#1箱式配电站#1主变	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
28137	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	民阳供热箱式配电站#1主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
28138	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	瑛晟房地产箱式配电站#1主变	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
28139	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡服务区充电桩#2箱式配电站#1主变	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%

28140	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡高速服务区#1箱式配电站#1主变	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
28141	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡高速服务区#2箱式配电站#1主变	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
28142	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	农场回迁楼箱式配电站#1主变	630	17	460	460	未进入负面清单	否	无	0.79%
28143	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	宏源橱柜箱式配电站#1主变	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
28144	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	佳洋地板箱变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
28145	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	佳洋地板#1箱式配电站#1主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
28146	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	佳洋地板#2箱式配电站#1主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
28147	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	兰郡锅炉房箱式配电站#1主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
28148	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	喜福得箱式配电站#1主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
28149	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	佳伟矿业箱式配电站#1主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
28150	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	铸造厂箱式配电站#1主变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	0.79%
28151	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	东升农业示范园箱式配电站#1主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
28152	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	硅胶厂箱式配电站#1主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
28153	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宏宇泡沫箱式配电站#1主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
28154	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	志鹏钢铁加工箱式配电站#1主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
28155	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线宫老干102左#1	30	47	13	13	未进入负面清单	否	无	16.67%
28156	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干21右3#	200	14	152	152	未进入负面清单	否	无	2.50%
28157	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支7左4左#1	80	22	54	54	未进入负面清单	否	无	6.25%
28158	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线山上分5左#1	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	6.25%
28159	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线山上分6#	80	56	27	27	未进入负面清单	否	无	6.25%
28160	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三园线西山后分22#	30	35	17	17	未进入负面清单	否	无	16.67%
28161	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支18左2#	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	6.25%
28162	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线小盐场分37#	50	39	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
28163	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线临时分12#	200	34	112	112	未进入负面清单	否	无	2.50%
28164	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	热力线	宜丰金属#2箱式配电站#1主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
28165	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	热力线	热力公司箱式配电站#1主变	630	12	491	491	未进入负面清单	否	无	0.79%
28166	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	铁龙线	中铁铁龙冷链#1箱式配电站#1主变	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
28167	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	冷链线	中铁铁龙冷链变电所	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%
28168	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里线	三十里堡线三十里堡干213左#4变压器	100	59	31	31	未进入负面清单	否	无	5.00%

28169	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝石线红果分#23柱上变压器	400	30	240	240	未进入负面清单	否	无	1.25%
28170	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干108右#1柱上变压器	100	22	68	68	未进入负面清单	否	无	5.00%
28171	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里线	三十里堡线元盛分#2柱上变压器	100	54	36	36	未进入负面清单	否	无	5.00%
28172	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家电线	通达分7右1右#1柱上变压器	400	48	168	168	未进入负面清单	否	无	1.25%
28173	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家电线	付家电线付家电干72右#1柱上变压器	200	52	76	76	未进入负面清单	否	无	2.50%
28174	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	老爷庙线老爷庙干41左5#箱式配电站	250	49	103	103	未进入负面清单	否	无	2.00%
28175	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	友兰线	欧洲小镇#6配电站#1主变	800	28	496	496	未进入负面清单	否	无	0.63%
28176	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	欧洲小镇#5配电站#1主变	800	19	568	568	未进入负面清单	否	无	0.63%
28177	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	瑛晟#3配电站#2-1主变	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
28178	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡#3配电站#1主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
28179	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡#3配电站#2主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
28180	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡#3配电站#3主变	630	17	460	460	未进入负面清单	否	无	0.79%
28181	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡#4配电站#1主变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	0.79%
28182	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡#4配电站#2主变	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
28183	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡#4配电站#3主变	630	17	460	460	未进入负面清单	否	无	0.79%
28184	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡#5配电站#1主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
28185	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡#5配电站#2主变	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	0.79%
28186	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	三十里堡#7配电站#1主变	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
28187	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	三十里堡#7配电站#2主变	630	16	466	466	未进入负面清单	否	无	0.79%
28188	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	三十里堡#6配电站#1主变	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	0.79%
28189	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	三十里堡#6配电站#2主变	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
28190	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	真爱小区1号配电站#1主变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	0.79%
28191	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	真爱小区1号配电站#2主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
28192	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	真爱小区2号配电站#1主变	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
28193	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	真爱小区2号配电站#2主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
28194	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	绿景园小区#1配电站#1主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
28195	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	绿景园小区#1配电站#2主变	630	17	460	460	未进入负面清单	否	无	0.79%
28196	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	绿景园小区#2配电站#1主变	630	17	460	460	未进入负面清单	否	无	0.79%
28197	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	绿景园小区#2配电站#2主变	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	0.79%

28198	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	学府#2配电站#1主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
28199	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	学府#2配电站#2主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
28200	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	学府#2配电站#3主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
28201	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	学府#4配电站#1主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
28202	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	学府#4配电站#2主变	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
28203	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	学府#7配电站#1主变	630	12	491	491	未进入负面清单	否	无	0.79%
28204	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	学府#7配电站#2主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
28205	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	老爷庙线	学府#7配电站#3主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
28206	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	北港新城#1配电站#1主变	630	19	447	447	未进入负面清单	否	无	0.79%
28207	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	北港新城#1配电站#2主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
28208	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	北港新城#2配电站#1主变	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
28209	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	北港新城#2配电站#2主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
28210	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	北港新城#3配电站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
28211	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	北港新城#3配电站#2主变	630	15	473	473	未进入负面清单	否	无	0.79%
28212	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#1配电站#1主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
28213	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#1配电站#2主变	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
28214	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#1配电站#3主变	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.79%
28215	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#3配电站#1主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
28216	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#3配电站#2主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
28217	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#3配电站#3主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
28218	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#5配电站#1主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
28219	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#5配电站#2主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
28220	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#5配电站#3主变	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.79%
28221	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#6配电站#1主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
28222	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#6配电站#2主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
28223	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#6配电站#3主变	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
28224	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#8配电站#1主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
28225	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#8配电站#2主变	630	21	435	435	未进入负面清单	否	无	0.79%
28226	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#8配电站#3主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%

28227	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	兰君#1配电站#1主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
28228	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	兰君#1配电站#2主变	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	0.79%
28229	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	兰君#2配电站#1主变	630	19	447	447	未进入负面清单	否	无	0.79%
28230	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	兰君#2配电站#2主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
28231	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	兰君#2配电站#3主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
28232	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	兰君#6配电站#1主变	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
28233	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	兰君#6配电站#2主变	630	13	485	485	未进入负面清单	否	无	0.79%
28234	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三石线	兰君#6配电站#3主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
28235	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#2配电站#1主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
28236	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#2配电站#2主变	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	0.79%
28237	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#2配电站#3主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
28238	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#3配电站#1主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
28239	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#3配电站#2主变	630	33	359	359	未进入负面清单	否	无	0.79%
28240	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#3配电站#3主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
28241	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#4配电站#1主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
28242	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#4配电站#2主变	630	17	460	460	未进入负面清单	否	无	0.79%
28243	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青乙线	青岛新村#1配电站#1主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
28244	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#1配电站#2主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
28245	国网大连市金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#1配电站#3主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
28246	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	俪憬城#1配电站#1主变	630	16	466	466	未进入负面清单	否	无	0.79%
28247	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	俪憬城#1配电站#2主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
28248	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	俪憬城#1配电站#3主变	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	0.79%
28249	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	俪憬城#2配电站#1主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
28250	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	俪憬城#2配电站#1主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
28251	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	俪憬城#2配电站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
28252	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	泰峰俪憬城#1配电站#1主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
28253	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	泰峰俪憬城#1配电站#2主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
28254	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	泰峰俪憬城#1配电站#3主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
28255	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	泰峰俪憬城#2配电站#1主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%

28256	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	泰峰俪憬城#2配电站#2主变	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	0.79%
28257	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	泰峰俪憬城#2配电站#3主变	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
28258	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#1配电站#1主变	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
28259	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#1配电站#2主变	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
28260	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#1配电站#3主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
28261	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#2配电站#1主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
28262	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#2配电站#2主变	630	12	491	491	未进入负面清单	否	无	0.79%
28263	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#2配电站#3主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
28264	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#3配电站#1主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
28265	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#3配电站#2主变	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
28266	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#4配电站#1主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
28267	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#4配电站#2主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
28268	国网大连市金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#4配电站#3主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
28269	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	东山后院#1配电站#1主变	630	39	321	321	未进入负面清单	否	无	0.79%
28270	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	东山后院#1配电站#2主变	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
28271	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	东山后院#1配电站#3主变	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
28272	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	园丁园#1配电站#1主变	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
28273	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	园丁园#1配电站#2主变	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
28274	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	园丁园#1配电站#3主变	630	16	466	466	未进入负面清单	否	无	0.79%
28275	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	园丁园#2配电站#1主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
28276	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	园丁园#2配电站#2主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
28277	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	友兰#1配电站#1主变	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%
28278	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	友兰#1配电站#2主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
28279	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	欧洲小镇#1配电站#1主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
28280	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	欧洲小镇#1配电站#2主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
28281	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	欧洲小镇#1配电站#3主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
28282	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	欧洲小镇#2配电站#1主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
28283	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	欧洲小镇#2配电站#2主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
28284	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	欧洲小镇#2配电站#3主变	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	0.79%

28285	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	欧洲小镇#3配电站#1主变	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	0.79%
28286	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	欧洲小镇#3配电站#2主变	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
28287	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	欧洲小镇#3配电站#3主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
28288	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	瑛晟#1配电站#1主变	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	0.79%
28289	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	瑛晟#1配电站#2主变	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
28290	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	瑛晟#1配电站#3主变	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	0.79%
28291	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	瑛晟#2配电站#1主变	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
28292	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	柳条分#10	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.00%
28293	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	柳条分#23	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.00%
28294	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	山岛干#104左1	50	43	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
28295	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	山岛干#13	50	15	38	38	未进入负面清单	否	无	10.00%
28296	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	山岛干#179左4	50	21	35	35	未进入负面清单	否	无	10.00%
28297	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	山岛干#214	50	44	23	23	未进入负面清单	否	无	10.00%
28298	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	山岛干#23	250	54	90	90	未进入负面清单	否	无	2.00%
28299	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#75右1	160	18	115	115	未进入负面清单	否	无	3.13%
28300	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#85右2	50	40	25	25	未进入负面清单	否	无	10.00%
28301	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#116右1	50	56	17	17	未进入负面清单	否	无	10.00%
28302	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	高家支#9右1	50	56	17	17	未进入负面清单	否	无	10.00%
28303	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	高家支#29	50	38	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
28304	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#122	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
28305	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#153	100	16	74	74	未进入负面清单	否	无	5.00%
28306	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	上沟支#6左1	200	8	164	164	未进入负面清单	否	无	2.50%
28307	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	上沟支#27	50	45	23	23	未进入负面清单	否	无	10.00%
28308	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	上沟支#36	50	43	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
28309	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#157	50	16	37	37	未进入负面清单	否	无	10.00%
28310	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#174	100	22	68	68	未进入负面清单	否	无	5.00%
28311	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#191	50	14	38	38	未进入负面清单	否	无	10.00%
28312	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	三厂分#20	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
28313	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	三厂分#10	200	44	92	92	未进入负面清单	否	无	2.50%



28314	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#33右1	200	18	144	144	未进入负面清单	否	无	2.50%
28315	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	东沟分#4	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	10.00%
28316	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	东沟分#54	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
28317	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	东沟分#72	100	11	79	79	未进入负面清单	否	无	5.00%
28318	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	东沟分#114	100	40	50	50	未进入负面清单	否	无	5.00%
28319	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	东沟分#88	50	23	34	34	未进入负面清单	否	无	10.00%
28320	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	水库支#10	50	8	41	41	未进入负面清单	否	无	10.00%
28321	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	水库支#19	50	18	36	36	未进入负面清单	否	无	10.00%
28322	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	水库支#16右7	50	16	37	37	未进入负面清单	否	无	10.00%
28323	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	水库支#28	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.00%
28324	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	邓沟支#13	100	11	79	79	未进入负面清单	否	无	5.00%
28325	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石园甲线	石园干#40	50	13	39	39	未进入负面清单	否	无	10.00%
28326	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	海头分#08	50	39	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
28327	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	育苗分#3	100	55	35	35	未进入负面清单	否	无	5.00%
28328	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	北海干#39	80	52	30	30	未进入负面清单	否	无	6.25%
28329	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	烘干分#3左3	100	56	34	34	未进入负面清单	否	无	5.00%
28330	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	烘干分#10右2	100	18	72	72	未进入负面清单	否	无	5.00%
28331	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	养殖分#15	100	26	64	64	未进入负面清单	否	无	5.00%
28332	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	滨海分#2	50	32	29	29	未进入负面清单	否	无	10.00%
28333	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	北海干#53	100	45	45	45	未进入负面清单	否	无	5.00%
28334	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	北海干#59右03	160	22	109	109	未进入负面清单	否	无	3.13%
28335	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	养殖分#10	100	29	61	61	未进入负面清单	否	无	5.00%
28336	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台干#103	80	22	54	54	未进入负面清单	否	无	6.25%
28337	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台干#108	80	13	62	62	未进入负面清单	否	无	6.25%
28338	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台干#114	100	56	34	34	未进入负面清单	否	无	5.00%
28339	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台干#41	100	17	73	73	未进入负面清单	否	无	5.00%
28340	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台干#55右1	200	18	144	144	未进入负面清单	否	无	2.50%
28341	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台干#77	100	28	62	62	未进入负面清单	否	无	5.00%
28342	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台干#98左3	50	19	36	36	未进入负面清单	否	无	10.00%

28343	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	罗电分#13	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	10.00%
28344	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	罗电分#27右2	200	54	72	72	未进入负面清单	否	无	2.50%
28345	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	罗电分#47	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	6.25%
28346	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	罗电分#53	80	55	28	28	未进入负面清单	否	无	6.25%
28347	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#118	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
28348	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#127	50	42	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
28349	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#131	50	37	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%
28350	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#144右2	100	56	34	34	未进入负面清单	否	无	5.00%
28351	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#51	250	24	165	165	未进入负面清单	否	无	2.00%
28352	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#55左13	250	50	100	100	未进入负面清单	否	无	2.00%
28353	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	福利乙分#12	200	26	128	128	未进入负面清单	否	无	2.50%
28354	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	福利乙分#8左1	200	8	164	164	未进入负面清单	否	无	2.50%
28355	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	福利乙甲分#2	160	38	83	83	未进入负面清单	否	无	3.13%
28356	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#38右1	315	31	186	186	未进入负面清单	否	无	1.59%
28357	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#41右2	315	10	252	252	未进入负面清单	否	无	1.59%
28358	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#41左1	400	30	240	240	未进入负面清单	否	无	1.25%
28359	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#41左1	400	54	144	144	未进入负面清单	否	无	1.25%
28360	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#41左2右3	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	2.50%
28361	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#41左2右3	315	9	255	255	未进入负面清单	否	无	1.59%
28362	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#50	315	34	176	176	未进入负面清单	否	无	1.59%
28363	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#56	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	5.00%
28364	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河乙线#47左1	315	35	173	173	未进入负面清单	否	无	1.59%
28365	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#55左13	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	2.50%
28366	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#56右1	200	13	154	154	未进入负面清单	否	无	2.50%
28367	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#62	100	40	50	50	未进入负面清单	否	无	5.00%
28368	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#69右3	100	20	70	70	未进入负面清单	否	无	5.00%
28369	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#73右7	50	13	39	39	未进入负面清单	否	无	10.00%
28370	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#78右1	80	9	65	65	未进入负面清单	否	无	6.25%
28371	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	微波分#15	50	36	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%

28372	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	微波分10右1	50	9	41	41	未进入负面清单	否	无	10.00%
28373	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	知青支#75前1	200	13	154	154	未进入负面清单	否	无	2.50%
28374	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	知青支#85	50	14	38	38	未进入负面清单	否	无	10.00%
28375	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	油脂分#8	50	30	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
28376	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	原田分#2	160	45	72	72	未进入负面清单	否	无	3.13%
28377	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	原田分#71	50	37	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%
28378	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	原田分#77左5	50	31	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
28379	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	原田分#78	160	42	77	77	未进入负面清单	否	无	3.13%
28380	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	知青分#13右5	50	55	18	18	未进入负面清单	否	无	10.00%
28381	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	知青分#3	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
28382	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	知青分#41	80	30	48	48	未进入负面清单	否	无	6.25%
28383	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	知青分#9左1	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
28384	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	石陶分#17	200	47	86	86	未进入负面清单	否	无	2.50%
28385	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	石陶分#27右3	80	29	49	49	未进入负面清单	否	无	6.25%
28386	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	市场分#9左5	200	25	130	130	未进入负面清单	否	无	2.50%
28387	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	唐家干#13右1	315	15	236	236	未进入负面清单	否	无	1.59%
28388	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	唐家干#29右1	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	5.00%
28389	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	唐家干#38左2	50	30	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
28390	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	唐家干#4右5	160	38	83	83	未进入负面清单	否	无	3.13%
28391	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	唐家干#51右5	80	10	64	64	未进入负面清单	否	无	6.25%
28392	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	唐家干#57	50	38	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
28393	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	海河分#1	30	40	15	15	未进入负面清单	否	无	16.67%
28394	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三千#141	100	15	75	75	未进入负面清单	否	无	5.00%
28395	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三千#26	100	52	38	38	未进入负面清单	否	无	5.00%
28396	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三千#4	80	49	33	33	未进入负面清单	否	无	6.25%
28397	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三千#57	100	50	40	40	未进入负面清单	否	无	5.00%
28398	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三千#68	200	52	76	76	未进入负面清单	否	无	2.50%
28399	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三千#68	200	42	96	96	未进入负面清单	否	无	2.50%
28400	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三千#80	200	18	144	144	未进入负面清单	否	无	2.50%

28401	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	五十里分#1	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
28402	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	五十里分#14	50	38	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
28403	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	五十里分#8	50	29	31	31	未进入负面清单	否	无	10.00%
28404	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石农线	石三千#44	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
28405	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石农线	石三千#50右5	160	14	122	122	未进入负面清单	否	无	3.13%
28406	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石农线	石三千#60左1左2	100	29	61	61	未进入负面清单	否	无	5.00%
28407	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	盐场分#7	30	26	19	19	未进入负面清单	否	无	16.67%
28408	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	山岛干#90右2	80	29	49	49	未进入负面清单	否	无	6.25%
28409	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	小后海分#21左4	50	11	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
28410	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	山岛干#128右1	100	25	65	65	未进入负面清单	否	无	5.00%
28411	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	山岛干#146右2	100	20	70	70	未进入负面清单	否	无	5.00%
28412	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	山岛干#182右2	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	10.00%
28413	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	山岛干#192右2	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	5.00%
28414	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	簸箕岛分#2	100	22	68	68	未进入负面清单	否	无	5.00%
28415	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	山岛干#220	50	30	30	30	未进入负面清单	否	无	10.00%
28416	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	簸箕岛分#38	30	10	24	24	未进入负面清单	否	无	16.67%
28417	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	沿海支#13	30	10	24	24	未进入负面清单	否	无	16.67%
28418	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	簸箕岛分#69	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	6.25%
28419	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	金福#1配电站#1变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
28420	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	金福#1配电站#2变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
28421	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	金福#2配电站#1变压器	500	54	180	180	未进入负面清单	否	无	1.00%
28422	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	金福#2配电站#2变压器	500	14	380	380	未进入负面清单	否	无	1.00%
28423	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河#2配电站103间隔配电变压器	400	47	172	172	未进入负面清单	否	无	1.25%
28424	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河#2配电站104间隔配电变压器	400	38	208	208	未进入负面清单	否	无	1.25%
28425	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河#3配电站103间隔#1配电变压器	400	40	200	200	未进入负面清单	否	无	1.25%
28426	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河#3配电站104间隔#2配电变压器	400	9	324	324	未进入负面清单	否	无	1.25%
28427	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	石河#1配电站#1变压器	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
28428	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	石河#1配电站#6变压器	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	0.79%
28429	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	石河#1配电站#3变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%

28430	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	石河#1配电站#4变压器	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
28431	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	石河#4配电站#2变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
28432	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	石河#4配电站#3变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
28433	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	丰本#1配电站#1变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
28434	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	丰本#1配电站#2变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
28435	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	丰本#1配电站#3变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
28436	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	村前支#5	100	27	63	63	未进入负面清单	否	无	5.00%
28437	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	石河#4配电站#1变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
28438	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	春华小区配电站#1变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
28439	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	金海#2配电站#1变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
28440	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	金海#2配电站#2变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
28441	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河#7配电站#1变压器	500	53	185	185	未进入负面清单	否	无	1.00%
28442	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河#7配电站#2变压器	500	52	190	190	未进入负面清单	否	无	1.00%
28443	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	金地华府#1配电站#1变压器	630	55	221	221	未进入负面清单	否	无	0.79%
28444	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	金地华府#1配电站#2变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	0.79%
28445	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	金地华府#2配电站#1变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
28446	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	金地华府#2配电站#2变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
28447	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	天甲家园箱变103间隔配电变压器	500	10	400	400	未进入负面清单	否	无	1.00%
28448	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	金海#1配电站#1变压器	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
28449	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	金海#1配电站#2变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
28450	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	北源小区配电站103间隔配电变压器	315	34	176	176	未进入负面清单	否	无	1.59%
28451	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	北源小区配电站#1主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
28452	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	金海#1配电站#1主变	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
28453	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	金海#1配电站#2主变	630	41	309	309	未进入负面清单	否	无	0.79%
28454	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	春华小区配电站#1主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
28455	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	金海#2配电站#1主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
28456	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	金海#2配电站#2主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
28457	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	金地华府#1配电站#1主变	630	52	239	239	未进入负面清单	否	无	0.79%
28458	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	金地华府#1配电站#2主变	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%

28459	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	金地华府#2配电站#1主变	630	21	435	435	未进入负面清单	否	无	0.79%
28460	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	金地华府#2配电站#2主变	630	42	302	302	未进入负面清单	否	无	0.79%
28461	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#3配电站#1变压器	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
28462	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#3配电站#2变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
28463	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#3配电站#3变压器	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
28464	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#4配电站#1变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
28465	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#4配电站#2变压器	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
28466	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	金石华庭#1配电站#1变压器	630	56	214	214	未进入负面清单	否	无	0.79%
28467	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	金石华庭#1配电站#2变压器	630	31	372	372	未进入负面清单	否	无	0.79%
28468	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	金石华庭#2配电站#1变压器	800	35	440	440	未进入负面清单	否	无	0.63%
28469	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#3配电站#1主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
28470	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#3配电站#2主变	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
28471	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#3配电站#3主变	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	0.79%
28472	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#4配电站#1主变	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	0.79%
28473	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#4配电站#2主变	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
28474	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	金石华庭#1配电站#1主变	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	0.79%
28475	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	金石华庭#1配电站#2主变	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.79%
28476	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	金石华庭#2配电站#1主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
28477	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#1配电站#1电变变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
28478	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#1配电站#2电变变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
28479	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#1配电站#3电变变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
28480	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#2配电站#1变压器	630	17	460	460	未进入负面清单	否	无	0.79%
28481	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#2配电站#2变压器	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
28482	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#2配电站#3变压器	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
28483	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#3配电站#1变压器	630	35	347	347	未进入负面清单	否	无	0.79%
28484	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#3配电站#2变压器	630	23	422	422	未进入负面清单	否	无	0.79%
28485	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#3配电站#3变压器	630	47	271	271	未进入负面清单	否	无	0.79%
28486	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#4配电站#1变压器	630	50	252	252	未进入负面清单	否	无	0.79%
28487	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#4配电站#2变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.79%

28488	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河电回迁#1配电站103配电变压器	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
28489	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河电回迁#1配电站104配电变压器	630	12	491	491	未进入负面清单	否	无	0.79%
28490	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河电回迁#1配电站105配电变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
28491	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河电回迁#2配电站103配电变压器	630	17	460	460	未进入负面清单	否	无	0.79%
28492	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河电回迁#2配电站104配电变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
28493	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河电回迁#3配电站103配电变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
28494	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河电回迁#3配电站104配电变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
28495	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河电回迁#3配电站105配电变压器	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.79%
28496	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河电回迁#4配电站103配电变压器	630	11	498	498	未进入负面清单	否	无	0.79%
28497	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河电回迁#4配电站104配电变压器	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
28498	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#1配电站103间隔配电变压器	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
28499	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#1配电站104间隔配电变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
28500	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#1配电站105间隔配电变压器	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
28501	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#2配电站103间隔配电变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
28502	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#2配电站104间隔配电变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
28503	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#2配电站105间隔配电变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
28504	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#3配电站103间隔配电变压器	630	20	441	441	未进入负面清单	否	无	0.79%
28505	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#3配电站104间隔配电变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
28506	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#4配电站103间隔配电变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
28507	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#4配电站104间隔配电变压器	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
28508	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#4配电站105间隔配电变压器	630	38	328	328	未进入负面清单	否	无	0.79%
28509	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#5配电站103间隔配电变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
28510	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台回迁#5配电站104间隔配电变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
28511	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#1配电站#1主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
28512	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#1配电站#2主变	630	40	315	315	未进入负面清单	否	无	0.79%
28513	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#1配电站#3主变	630	10	504	504	未进入负面清单	否	无	0.79%
28514	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#2配电站#1主变	630	54	227	227	未进入负面清单	否	无	0.79%
28515	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#2配电站#2主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
28516	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#3配电站#1主变	630	49	258	258	未进入负面清单	否	无	0.79%

28517	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#3配电站#2主变	630	21	435	435	未进入负面清单	否	无	0.79%
28518	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#3配电站#3主变	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
28519	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#4配电站#1主变	630	16	466	466	未进入负面清单	否	无	0.79%
28520	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#4配电站#2主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
28521	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#1配电站#1主变	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	0.79%
28522	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#1配电站#2主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
28523	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#1配电站#3主变	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	0.79%
28524	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#2配电站#1主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
28525	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#2配电站#2主变	630	46	277	277	未进入负面清单	否	无	0.79%
28526	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#2配电站#3主变	630	18	454	454	未进入负面清单	否	无	0.79%
28527	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#3配电站#1主变	630	44	290	290	未进入负面清单	否	无	0.79%
28528	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#3配电站#2主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
28529	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#3配电站#3主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
28530	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#4配电站#1主变	630	45	284	284	未进入负面清单	否	无	0.79%
28531	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#4配电站#2主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
28532	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#1配电站#1主变	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	0.79%
28533	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#1配电站#2主变	630	37	334	334	未进入负面清单	否	无	0.79%
28534	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#1配电站#3主变	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	0.79%
28535	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#2配电站#1主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
28536	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#2配电站#2主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
28537	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#2配电站#3主变	630	36	340	340	未进入负面清单	否	无	0.79%
28538	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#3配电站#1主变	630	53	233	233	未进入负面清单	否	无	0.79%
28539	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#3配电站#2主变	630	19	447	447	未进入负面清单	否	无	0.79%
28540	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#4配电站#1主变	630	19	447	447	未进入负面清单	否	无	0.79%
28541	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#4配电站#2主变	630	29	384	384	未进入负面清单	否	无	0.79%
28542	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#4配电站#3主变	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
28543	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#5配电站#1主变	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
28544	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#5配电站#2主变	630	22	428	428	未进入负面清单	否	无	0.79%
28545	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	高家支#52	200	22	136	136	未进入负面清单	否	无	2.50%



28546	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	上沟支#16	400	10	320	320	未进入负面清单	否	无	1.25%
28547	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	九莲支#14	400	35	220	220	未进入负面清单	否	无	1.25%
28548	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	烘干分#2右2	400	44	184	184	未进入负面清单	否	无	1.25%
28549	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	烘干分#5左2	200	34	112	112	未进入负面清单	否	无	2.50%
28550	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台干#60右1	200	35	110	110	未进入负面清单	否	无	2.50%
28551	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	福利乙分#10	400	42	192	192	未进入负面清单	否	无	1.25%
28552	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#41左4	200	54	72	72	未进入负面清单	否	无	2.50%
28553	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#48	400	30	240	240	未进入负面清单	否	无	1.25%
28554	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	市场分#11	400	42	192	192	未进入负面清单	否	无	1.25%
28555	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	下洼支#11	400	46	176	176	未进入负面清单	否	无	1.25%
28556	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三干#116左3左5	200	25	130	130	未进入负面清单	否	无	2.50%
28557	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三干#156	400	17	292	292	未进入负面清单	否	无	1.25%
28558	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	小学分#2右05	400	28	248	248	未进入负面清单	否	无	1.25%
28559	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王线移动分#5变压器	100	13	77	77	未进入负面清单	否	无	5.00%
28560	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫线石宫干105左#1变压器	400	26	256	256	未进入负面清单	否	无	1.25%
28561	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫线石宫干#122左11右4变压器	100	27	63	63	未进入负面清单	否	无	5.00%
28562	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	钓鱼台线	钓鱼台线为民分#2变压器	100	52	38	38	未进入负面清单	否	无	5.00%
28563	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	山岛干34右#1变压器	400	50	160	160	未进入负面清单	否	无	1.25%
28564	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线杏街分#12变压器	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	2.50%
28565	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线李家分#8变压器	100	43	47	47	未进入负面清单	否	无	5.00%
28566	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#42左4变压器	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	5.00%
28567	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	水泉分#12	100	10	80	80	未进入负面清单	否	无	5.00%
28568	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#30右4变压器	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
28569	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#70变压器	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	5.00%
28570	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线南海分#18变压器	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.50%
28571	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线南海分#31变压器	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	5.00%
28572	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#80左2变压器	80	24	53	53	未进入负面清单	否	无	6.25%
28573	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#86变压器	50	43	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
28574	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港乙线	杏港甲线桃冷支#3柱上变压器	160	38	83	83	未进入负面清单	否	无	3.13%

28575	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线邹家干#18左1变压器	80	46	35	35	未进入负面清单	否	无	6.25%
28576	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	pms_于屯支#11	100	18	72	72	未进入负面清单	否	无	5.00%
28577	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线邹家干#12左1变压器	200	40	100	100	未进入负面清单	否	无	2.50%
28578	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线姚屯支#02变压器	100	37	53	53	未进入负面清单	否	无	5.00%
28579	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线姚屯支#30前1变压器	100	17	73	73	未进入负面清单	否	无	5.00%
28580	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线南海分#39左3变压器	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
28581	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线柳家干#55变压器	200	24	132	132	未进入负面清单	否	无	2.50%
28582	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	大坡分#5右3	200	36	108	108	未进入负面清单	否	无	2.50%
28583	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线医院分#2变压器	315	34	176	176	未进入负面清单	否	无	1.59%
28584	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线李家分#13变压器	50	10	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
28585	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线姜炉支#26变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
28586	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线姚屯支#38变压器	100	18	72	72	未进入负面清单	否	无	5.00%
28587	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线邹家干#58变压器	100	31	59	59	未进入负面清单	否	无	5.00%
28588	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线柳家干#72变压器	50	42	24	24	未进入负面清单	否	无	10.00%
28589	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#92右3变压器	100	25	65	65	未进入负面清单	否	无	5.00%
28590	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李姚支#20变压器	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
28591	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线姚屯支#5变压器	100	22	68	68	未进入负面清单	否	无	5.00%
28592	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线三官支#3变压器	50	26	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
28593	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线三官支#9变压器	200	21	138	138	未进入负面清单	否	无	2.50%
28594	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#124变压器	160	16	118	118	未进入负面清单	否	无	3.13%
28595	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线礼花支#7变压器	100	31	59	59	未进入负面清单	否	无	5.00%
28596	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线喜强分#6变压器	30	11	24	24	未进入负面清单	否	无	16.67%
28597	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东线水泉分#24左1	200	28	124	124	未进入负面清单	否	无	2.50%
28598	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#44左2变压器	80	10	64	64	未进入负面清单	否	无	6.25%
28599	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线杏街分#7左2变压器	315	22	214	214	未进入负面清单	否	无	1.59%
28600	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线姜炉支#5右1变压器	100	25	65	65	未进入负面清单	否	无	5.00%
28601	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#121左2变压器	100	39	51	51	未进入负面清单	否	无	5.00%
28602	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线邹家干#62右3变压器	50	37	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%
28603	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线杏街分#14变压器	200	21	138	138	未进入负面清单	否	无	2.50%

28604	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线柳家干#04变压器	315	22	214	214	未进入负面清单	否	无	1.59%
28605	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李姚支#12变压器	400	41	196	196	未进入负面清单	否	无	1.25%
28606	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	邹沟支#5	80	17	58	58	未进入负面清单	否	无	6.25%
28607	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#123变压器	100	15	75	75	未进入负面清单	否	无	5.00%
28608	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线南海分#26右2变压器	100	32	58	58	未进入负面清单	否	无	5.00%
28609	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线柳家干#10变压器	250	50	100	100	未进入负面清单	否	无	2.00%
28610	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线邹家干#36变压器	100	11	79	79	未进入负面清单	否	无	5.00%
28611	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线邹家干#85变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
28612	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线骆石分#32变压器	30	33	17	17	未进入负面清单	否	无	16.67%
28613	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线柳家干#77变压器	50	15	38	38	未进入负面清单	否	无	10.00%
28614	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线柳家干#33左3变压器	200	56	68	68	未进入负面清单	否	无	2.50%
28615	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#98变压器	100	22	68	68	未进入负面清单	否	无	5.00%
28616	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#104变压器	100	12	78	78	未进入负面清单	否	无	5.00%
28617	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#53左3变压器	100	53	37	37	未进入负面清单	否	无	5.00%
28618	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#64右3变压器	100	25	65	65	未进入负面清单	否	无	5.00%
28619	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线柳家干#68变压器	80	24	53	53	未进入负面清单	否	无	6.25%
28620	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#24变压器	100	33	57	57	未进入负面清单	否	无	5.00%
28621	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线医院分#5变压器	315	50	126	126	未进入负面清单	否	无	1.59%
28622	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#085	100	21	69	69	未进入负面清单	否	无	5.00%
28623	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	凉水湾分#29右1	100	47	43	43	未进入负面清单	否	无	5.00%
28624	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	窑水支#5	50	14	38	38	未进入负面清单	否	无	10.00%
28625	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线桃水支#2变压器	50	20	35	35	未进入负面清单	否	无	10.00%
28626	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	王炉支#17	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
28627	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线徐屯支#7变压器	30	9	24	24	未进入负面清单	否	无	16.67%
28628	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港乙线杏港干#10变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
28629	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线台子分#82变压器	50	27	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
28630	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线枕店支#24左2变压器	50	21	35	35	未进入负面清单	否	无	10.00%
28631	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	耿屯分#7	80	13	62	62	未进入负面清单	否	无	6.25%
28632	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	杜屯分#5	80	10	64	64	未进入负面清单	否	无	6.25%

28633	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	赵屯分#41	50	37	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%
28634	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线勇孙分#5变压器	100	23	67	67	未进入负面清单	否	无	5.00%
28635	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线黑岛支#8右15右1变压器	30	27	19	19	未进入负面清单	否	无	16.67%
28636	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇#61变压器	200	50	80	80	未进入负面清单	否	无	2.50%
28637	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线李堡分#18左1变压器	50	37	27	27	未进入负面清单	否	无	10.00%
28638	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#199	400	26	256	256	未进入负面清单	否	无	1.25%
28639	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线王屯支#26变压器	30	17	22	22	未进入负面清单	否	无	16.67%
28640	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线潘家支#45变压器	30	26	19	19	未进入负面清单	否	无	16.67%
28641	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	车屯分#4左2	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	5.00%
28642	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	伙房支#12	30	18	22	22	未进入负面清单	否	无	16.67%
28643	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#49左3变压器	100	45	45	45	未进入负面清单	否	无	5.00%
28644	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线园彬支#6变压器	100	48	42	42	未进入负面清单	否	无	5.00%
28645	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线杏勇干#121右3变压器	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	10.00%
28646	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#091	30	30	18	18	未进入负面清单	否	无	16.67%
28647	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	刘窑分#18	50	12	39	39	未进入负面清单	否	无	10.00%
28648	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#155变压器	50	9	41	41	未进入负面清单	否	无	10.00%
28649	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线台子分#10左4变压器	100	52	38	38	未进入负面清单	否	无	5.00%
28650	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线台子分#32右2变压器	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
28651	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线王屯支#12变压器	50	9	41	41	未进入负面清单	否	无	10.00%
28652	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线台子分#62变压器	50	8	41	41	未进入负面清单	否	无	10.00%
28653	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线邱屯分#13变压器	50	54	18	18	未进入负面清单	否	无	10.00%
28654	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	后台分#4	50	10	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
28655	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线路石分#44变压器	100	38	52	52	未进入负面清单	否	无	5.00%
28656	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线黑岛支#12变压器	80	30	48	48	未进入负面清单	否	无	6.25%
28657	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#61左3变压器	50	39	26	26	未进入负面清单	否	无	10.00%
28658	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#71右4变压器	50	13	39	39	未进入负面清单	否	无	10.00%
28659	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线牌西支#8变压器	100	51	39	39	未进入负面清单	否	无	5.00%
28660	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线石屯分#5变压器	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
28661	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线陈屯分#7变压器	50	15	38	38	未进入负面清单	否	无	10.00%

28662	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线牌东支#4变压器	80	56	27	27	未进入负面清单	否	无	6.25%
28663	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	刘窑分#46	50	49	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
28664	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线黑岛支#2变压器	50	51	20	20	未进入负面清单	否	无	10.00%
28665	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线猴石分#14变压器	30	10	24	24	未进入负面清单	否	无	16.67%
28666	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线王屯支#22变压器	80	44	37	37	未进入负面清单	否	无	6.25%
28667	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	赵屯分#6左4	50	17	37	37	未进入负面清单	否	无	10.00%
28668	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	刘窑分#30左3	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
28669	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	殿顺支#10	50	19	36	36	未进入负面清单	否	无	10.00%
28670	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线骆石分#42右3变压器	50	18	36	36	未进入负面清单	否	无	10.00%
28671	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	大坡分#1右4	30	42	14	14	未进入负面清单	否	无	16.67%
28672	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	沙家分#5右4	30	16	22	22	未进入负面清单	否	无	16.67%
28673	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	高炉分#03	100	8	82	82	未进入负面清单	否	无	5.00%
28674	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	马沟支#6	200	56	68	68	未进入负面清单	否	无	2.50%
28675	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线王屯支#2变压器	50	50	20	20	未进入负面清单	否	无	10.00%
28676	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	台砖分#6	200	26	128	128	未进入负面清单	否	无	2.50%
28677	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	赵屯分#34	30	36	16	16	未进入负面清单	否	无	16.67%
28678	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	鲍堡分#48	160	42	77	77	未进入负面清单	否	无	3.13%
28679	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线骆石分#21变压器	50	48	21	21	未进入负面清单	否	无	10.00%
28680	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线秦屯分#14变压器	50	41	25	25	未进入负面清单	否	无	10.00%
28681	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线猴石分#37右1变压器	50	26	32	32	未进入负面清单	否	无	10.00%
28682	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线黑岛支#8右22变压器	30	22	20	20	未进入负面清单	否	无	16.67%
28683	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线猴石分#49左2变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
28684	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#12变压器	250	34	140	140	未进入负面清单	否	无	2.00%
28685	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线牌坊分#25变压器	80	55	28	28	未进入负面清单	否	无	6.25%
28686	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	陈楼分#16	30	51	12	12	未进入负面清单	否	无	16.67%
28687	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	姜楼分#9	30	20	21	21	未进入负面清单	否	无	16.67%
28688	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线潘家支#24变压器	30	38	16	16	未进入负面清单	否	无	16.67%
28689	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#211右1	50	10	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%
28690	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线骆石分#09变压器	100	26	64	64	未进入负面清单	否	无	5.00%

28691	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#7变压器	100	25	65	65	未进入负面清单	否	无	5.00%
28692	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#25变压器	80	50	32	32	未进入负面清单	否	无	6.25%
28693	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港乙线杏港干#111变压器	50	54	18	18	未进入负面清单	否	无	10.00%
28694	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	凉屯分#8	50	22	34	34	未进入负面清单	否	无	10.00%
28695	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线火窝分#19变压器	30	54	11	11	未进入负面清单	否	无	16.67%
28696	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	陈楼分#7左4	50	21	35	35	未进入负面清单	否	无	10.00%
28697	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#204	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
28698	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港乙线杏港干#11右2变压器	315	42	151	151	未进入负面清单	否	无	1.59%
28699	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线猴石分#43变压器	200	55	70	70	未进入负面清单	否	无	2.50%
28700	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#143左1变压器	100	27	63	63	未进入负面清单	否	无	5.00%
28701	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线枕店支#8变压器	50	9	41	41	未进入负面清单	否	无	10.00%
28702	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线后马庄分#22变压器	50	34	28	28	未进入负面清单	否	无	10.00%
28703	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	凉水湾分#10右1	200	10	160	160	未进入负面清单	否	无	2.50%
28704	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线王屯支#7变压器	100	42	48	48	未进入负面清单	否	无	5.00%
28705	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#184	100	30	60	60	未进入负面清单	否	无	5.00%
28706	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线黑岛支#8右7变压器	20	8	16	16	未进入负面清单	否	无	25.00%
28707	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线猴石分#67右3变压器	30	44	14	14	未进入负面清单	否	无	16.67%
28708	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线北咀分#8变压器	200	21	138	138	未进入负面清单	否	无	2.50%
28709	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线中粮支#11左1变压器	50	24	33	33	未进入负面清单	否	无	10.00%
28710	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线孙咀支#5变压器	200	53	74	74	未进入负面清单	否	无	2.50%
28711	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线台子分#75变压器	200	29	122	122	未进入负面清单	否	无	2.50%
28712	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#126	200	25	130	130	未进入负面清单	否	无	2.50%
28713	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线张屯分#16变压器	200	53	74	74	未进入负面清单	否	无	2.50%
28714	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线卧龙分#15变压器	100	22	68	68	未进入负面清单	否	无	5.00%
28715	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线杏勇干#68右3变压器	30	19	21	21	未进入负面清单	否	无	16.67%
28716	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线杏勇干#54变压器	200	35	110	110	未进入负面清单	否	无	2.50%
28717	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#168	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.50%
28718	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	车屯分#6	200	35	110	110	未进入负面清单	否	无	2.50%
28719	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	陈楼分#6右3	100	34	56	56	未进入负面清单	否	无	5.00%

28720	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#92右2变压器	100	21	69	69	未进入负面清单	否	无	5.00%
28721	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线杏勇干#40变压器	30	9	24	24	未进入负面清单	否	无	16.67%
28722	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	姜楼分#3	100	35	55	55	未进入负面清单	否	无	5.00%
28723	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线杏勇干#43右4变压器	30	41	15	15	未进入负面清单	否	无	16.67%
28724	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线秦屯分#09变压器	200	49	82	82	未进入负面清单	否	无	2.50%
28725	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线台子分#17变压器	100	30	60	60	未进入负面清单	否	无	5.00%
28726	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	沙家分#7	100	13	77	77	未进入负面清单	否	无	5.00%
28727	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线火窝分#1变压器	200	9	162	162	未进入负面清单	否	无	2.50%
28728	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线石油支#2左2变压器	200	10	160	160	未进入负面清单	否	无	2.50%
28729	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#53左4变压器	50	13	39	39	未进入负面清单	否	无	10.00%
28730	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线钟屯分#5变压器	100	24	66	66	未进入负面清单	否	无	5.00%
28731	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	杨屯支#6	200	34	112	112	未进入负面清单	否	无	2.50%
28732	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线李堡分#4右4变压器	30	31	18	18	未进入负面清单	否	无	16.67%
28733	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线红泥山支#2右2变压器	200	43	94	94	未进入负面清单	否	无	2.50%
28734	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#70变压器	100	54	36	36	未进入负面清单	否	无	5.00%
28735	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线卧龙分#1变压器	200	45	90	90	未进入负面清单	否	无	2.50%
28736	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线卧龙分#8变压器	50	46	22	22	未进入负面清单	否	无	10.00%
28737	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#148左2变压器	100	13	77	77	未进入负面清单	否	无	5.00%
28738	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线五四分#6变压器	200	27	126	126	未进入负面清单	否	无	2.50%
28739	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#098	200	21	138	138	未进入负面清单	否	无	2.50%
28740	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	王炉支#36	100	27	63	63	未进入负面清单	否	无	5.00%
28741	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线后马庄分#8变压器	100	45	45	45	未进入负面清单	否	无	5.00%
28742	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	云鹏支#2	100	33	57	57	未进入负面清单	否	无	5.00%
28743	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线骆石分#17变压器	315	24	208	208	未进入负面清单	否	无	1.59%
28744	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线火窝分#15左1变压器	200	51	78	78	未进入负面清单	否	无	2.50%
28745	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#14变压器	315	48	132	132	未进入负面清单	否	无	1.59%
28746	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李屯支#5变压器	80	20	56	56	未进入负面清单	否	无	6.25%
28747	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线蔡屯支#17变压器	80	28	50	50	未进入负面清单	否	无	6.25%
28748	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	王炉支#41	200	46	88	88	未进入负面清单	否	无	2.50%

28749	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	高炉分#18	200	45	90	90	未进入负面清单	否	无	2.50%
28750	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港甲线桃园#1配电站#1配电变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
28751	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港甲线桃园#1配电站#2配电变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	0.79%
28752	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港甲线桃园#1配电站#3配电变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	0.79%
28753	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港甲线桃园#2配电站#1配电变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
28754	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港甲线桃园#2配电站#2配电变压器	630	48	265	265	未进入负面清单	否	无	0.79%
28755	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港甲线桃园#2配电站#3配电变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
28756	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线桃园#1配电站#1配电变压器	630	25	410	410	未进入负面清单	否	无	0.79%
28757	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线桃园#1配电站#2配电变压器	630	34	353	353	未进入负面清单	否	无	0.79%
28758	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线桃园#1配电站#3配电变压器	630	51	246	246	未进入负面清单	否	无	0.79%
28759	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线砾石分#02变压器	100	27	63	63	未进入负面清单	否	无	5.00%
28760	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#30变压器	100	46	44	44	未进入负面清单	否	无	5.00%
28761	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东线水泉分#24	200	18	144	144	未进入负面清单	否	无	2.50%
28762	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线猴石分#59变压器	200	33	114	114	未进入负面清单	否	无	2.50%
28763	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#81变压器	100	9	81	81	未进入负面清单	否	无	5.00%
28764	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线红泥山支#16变压器	200	54	72	72	未进入负面清单	否	无	2.50%
28765	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	鲍堡分#40	100	55	35	35	未进入负面清单	否	无	5.00%
28766	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线杏街分#5变压器	630	43	296	296	未进入负面清单	否	无	0.79%
28767	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线杏街分#3变压器	630	27	397	397	未进入负面清单	否	无	0.79%
28768	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#121左1柱上变压器	100	15	75	75	未进入负面清单	否	无	5.00%
28769	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	云全支#7	200	10	160	160	未进入负面清单	否	无	2.50%
28770	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#73变压器	100	12	78	78	未进入负面清单	否	无	5.00%
28771	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线南海分#31变压器	100	44	46	46	未进入负面清单	否	无	5.00%
28772	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线姜炉支#5右1变压器	200	21	138	138	未进入负面清单	否	无	2.50%
28773	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线柳家干#55变压器	200	9	162	162	未进入负面清单	否	无	2.50%
28774	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线医院分#4变压器	400	43	188	188	未进入负面清单	否	无	1.25%
28775	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线南海分#26右2变压器	100	10	80	80	未进入负面清单	否	无	5.00%
28776	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#95右3变压器	100	43	47	47	未进入负面清单	否	无	5.00%
28777	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李姚支#15变压器	50	10	40	40	未进入负面清单	否	无	10.00%



28778	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线姚屯支#5变压器	100	25	65	65	未进入负面清单	否	无	5.00%
28779	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线南海分#61柱上变压器	400	12	312	312	未进入负面清单	否	无	1.25%
28780	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	秦屯分#2右1柱上变压器	400	9	324	324	未进入负面清单	否	无	1.25%
28781	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线水产支#11右1柱上变压器	100	15	75	75	未进入负面清单	否	无	5.00%
28782	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东线水泉分#25左1变压器	200	9	162	162	未进入负面清单	否	无	2.50%
28783	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线姚屯支#51柱上变压器	200	15	150	150	未进入负面清单	否	无	2.50%
28784	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线立明分#3左3变压器	200	15	150	150	未进入负面清单	否	无	2.50%
28785	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东线鲍堡分#2右1柱上变压器	100	12	78	78	未进入负面清单	否	无	5.00%
28786	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港甲线杏港干#40右1柱上变压器	200	43	94	94	未进入负面清单	否	无	2.50%
28787	国网大连市金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线三官支#13右5柱上变压器	400	12	312	312	未进入负面清单	否	无	1.25%
28788	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干果干厂分1#B	200	62.38	35.24	35.24	未进入负面清单	否	无	2.00
28789	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干三队分2#	50	65.24	7.38	7.38	未进入负面清单	否	无	-3.50
28790	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 烧锅分02	400	40.35	158.60	158.60	未进入负面清单	否	无	3.62
28791	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	老栏分21#左1	160	30.35	79.44	79.44	未进入负面清单	否	无	-1.55
28792	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 崔屯分23#	400	34.51	181.96	181.96	未进入负面清单	否	无	0.51
28793	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 河东支3#	100	35.28	44.72	44.72	未进入负面清单	否	无	4.89
28794	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 洋旺支11#	100	51.24	28.76	28.76	未进入负面清单	否	无	0.92
28795	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 东李屯支12#	100	40.34	39.66	39.66	未进入负面清单	否	无	-0.57
28796	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 岭东支14#	80	60.21	15.83	15.83	未进入负面清单	否	无	2.94
28797	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 崔屯分78#	400	64.25	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	2.17
28798	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 崔屯分36#	400	40.27	158.92	158.92	未进入负面清单	否	无	-0.66
28799	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 崔屯分50#	50	38.99	20.51	20.51	未进入负面清单	否	无	-4.92
28800	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干9#	400	45.68	137.28	137.28	未进入负面清单	否	无	2.92
28801	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干64#	100	52.38	27.62	27.62	未进入负面清单	否	无	2.66
28802	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干57#	400	66.21	55.16	55.16	未进入负面清单	否	无	2.00
28803	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干后街分3#	100	47.51	32.49	32.49	未进入负面清单	否	无	-0.33
28804	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干后街分9#	400	48.25	127.00	127.00	未进入负面清单	否	无	0.74
28805	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 站点分6	400	42.68	149.28	149.28	未进入负面清单	否	无	-1.55
28806	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干烧锅分碾盘沟支18#	100	45.95	34.05	34.05	未进入负面清单	否	无	-0.26
28807	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干烧锅分27#	200	61.27	37.46	37.46	未进入负面清单	否	无	3.25
28808	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	pms 老兰分9	100	59.35	20.65	20.65	未进入负面清单	否	无	2.98
28809	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干后街分粮营支5#	400	57.24	91.04	91.04	未进入负面清单	否	无	-1.93
28810	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 河东支19#	400	51.26	114.96	114.96	未进入负面清单	否	无	-1.59
28811	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干23#	30	54.21	7.74	7.74	未进入负面清单	否	无	-0.13
28812	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干小屯分2#	100	52.32	27.68	27.68	未进入负面清单	否	无	-1.98
28813	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干132#-1	100	40.35	39.65	39.65	未进入负面清单	否	无	0.66
28814	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干烧锅分59#	80	45.65	27.48	27.48	未进入负面清单	否	无	-0.41
28815	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干烧锅分68#	200	44.21	71.58	71.58	未进入负面清单	否	无	2.42
28816	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干烧锅分西台支2#	200	41.26	77.48	77.48	未进入负面清单	否	无	2.57
28817	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干烧锅分50#	50	39.68	20.16	20.16	未进入负面清单	否	无	-0.88
28818	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干河南店分17#	400	68.54	45.84	45.84	未进入负面清单	否	无	0.00
28819	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干太阳沟分6#	100	65.65	14.35	14.35	未进入负面清单	否	无	4.07
28820	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干202#	100	68.25	11.75	11.75	未进入负面清单	否	无	3.92
28821	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干211#	200	61.25	37.50	37.50	未进入负面清单	否	无	1.57
28822	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干190#	315	63.25	52.76	52.76	未进入负面清单	否	无	4.99
28823	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干172#	80	40.26	31.79	31.79	未进入负面清单	否	无	-3.11
28824	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干后山分6#	400	42.90	148.41	148.41	未进入负面清单	否	无	-0.18
28825	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 北山分5#	400	69.98	40.10	40.10	未进入负面清单	否	无	4.32
28826	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干160#	100	62.88	17.12	17.12	未进入负面清单	否	无	1.84

28827	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干154#	100	66.92	13.08	13.08	未进入负面清单	否	无	0.29
28828	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干50#-02	100	48.92	31.08	31.08	未进入负面清单	否	无	4.48
28829	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干43#	400	67.28	50.90	50.90	未进入负面清单	否	无	1.83
28830	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干38#	80	51.40	22.88	22.88	未进入负面清单	否	无	3.05
28831	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干88#	315	63.88	50.78	50.78	未进入负面清单	否	无	-0.87
28832	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺线老栏分34#杆	100	32.88	47.12	47.12	未进入负面清单	否	无	0.75
28833	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺线北山分12#杆	100	64.15	15.85	15.85	未进入负面清单	否	无	1.89
28834	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺线山后分9右2#	100	60.50	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	2.50
28835	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	崔屯分60右4#	100	52.71	27.29	27.29	未进入负面清单	否	无	3.59
28836	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	碾盘沟支22左1#	400	52.48	110.08	110.08	未进入负面清单	否	无	-0.20
28837	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干219#	50	55.39	12.31	12.31	未进入负面清单	否	无	-1.41
28838	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	水果支9#	400	35.76	176.97	176.97	未进入负面清单	否	无	2.77
28839	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	生态支16#	200	42.41	75.18	75.18	未进入负面清单	否	无	3.62
28840	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	纸壳箱支19左5#	100	66.95	13.05	13.05	未进入负面清单	否	无	-0.54
28841	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 崔屯分15左2#	400	44.71	141.16	141.16	未进入负面清单	否	无	3.75
28842	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS崔屯分河东支24#	100	56.64	23.36	23.36	未进入负面清单	否	无	0.00
28843	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺线156#	100	69.46	10.54	10.54	未进入负面清单	否	无	0.80
28844	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 梁梁支11左1#	400	52.22	111.11	111.11	未进入负面清单	否	无	1.80
28845	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 北山分11#	400	55.84	96.65	96.65	未进入负面清单	否	无	1.11
28846	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺线71#	200	48.98	62.04	62.04	未进入负面清单	否	无	1.66
28847	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	电网 得利寺干53左2#	80	56.91	18.47	18.47	未进入负面清单	否	无	-1.80
28848	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭干粮库分36#	400	68.30	46.78	46.78	未进入负面清单	否	无	4.97
28849	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线北大岭支2#变压器	80	46.91	26.47	26.47	未进入负面清单	否	无	4.06
28850	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线卢屯分102#变压器	400	32.78	188.89	188.89	未进入负面清单	否	无	3.40
28851	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线王屯分6#变压器	200	49.68	60.64	60.64	未进入负面清单	否	无	-0.38
28852	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线龙潭分35#变压器	50	30.63	24.69	24.69	未进入负面清单	否	无	3.90
28853	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线龙潭分63#变压器	100	66.10	13.90	13.90	未进入负面清单	否	无	1.56
28854	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线龙潭分15#变压器	400	32.34	190.64	190.64	未进入负面清单	否	无	-0.29
28855	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线粮库分3#变压器	200	65.42	29.16	29.16	未进入负面清单	否	无	1.42
28856	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线卢屯分11#变压器	50	31.09	24.45	24.45	未进入负面清单	否	无	1.72
28857	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线卢屯分17#变压器	100	58.17	21.83	21.83	未进入负面清单	否	无	-0.24
28858	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线卢屯分26#变压器	100	38.08	41.92	41.92	未进入负面清单	否	无	0.11
28859	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线腊树沟支14#变压器	100	59.58	20.42	20.42	未进入负面清单	否	无	-0.44
28860	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线卢屯分42#变压器	80	59.91	16.07	16.07	未进入负面清单	否	无	2.01
28861	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线卢屯分145#变压器	50	54.82	12.59	12.59	未进入负面清单	否	无	2.48
28862	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线东孙支4#变压器	80	56.25	19.00	19.00	未进入负面清单	否	无	2.47
28863	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线东西卢支18#变压器	200	46.74	66.52	66.52	未进入负面清单	否	无	4.92
28864	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线卢屯分120#变压器	80	45.33	27.73	27.73	未进入负面清单	否	无	-0.27
28865	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线房身支15#变压器	400	43.56	145.77	145.77	未进入负面清单	否	无	0.72
28866	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭干卢屯分基建队支15#	315	60.25	62.22	62.22	未进入负面清单	否	无	1.13
28867	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线北大岭支10#变压器	100	56.63	23.37	23.37	未进入负面清单	否	无	-0.81
28868	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线窑沟支4#变压器	400	59.06	83.77	83.77	未进入负面清单	否	无	-0.69
28869	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线卢屯分72#变压器	100	67.18	12.82	12.82	未进入负面清单	否	无	-1.82
28870	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线卢屯分86#变压器	400	68.90	44.40	44.40	未进入负面清单	否	无	1.18
28871	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线西龙口支9#变压器	160	55.15	39.75	39.75	未进入负面清单	否	无	4.16
28872	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	pms 龙潭线龙口后支26#变压器2#	200	49.84	60.32	60.32	未进入负面清单	否	无	3.59
28873	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	pms 龙潭线龙口后支26#变压器1#	400	65.93	56.27	56.27	未进入负面清单	否	无	-0.59
28874	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线东西卢支6#变压器	100	55.05	24.95	24.95	未进入负面清单	否	无	4.38
28875	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线蔡屯支2#变压器	400	31.31	194.77	194.77	未进入负面清单	否	无	-0.25
28876	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线龙潭干54#	80	67.42	10.06	10.06	未进入负面清单	否	无	0.29
28877	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线龙潭干41#变压器	50	31.33	24.33	24.33	未进入负面清单	否	无	2.22
28878	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭干卢屯分龙口支1#	200	69.51	20.98	20.98	未进入负面清单	否	无	4.16
28879	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	电网 龙华官支27#	30	46.55	10.04	10.04	未进入负面清单	否	无	0.74
28880	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分思源支11#	400	31.77	192.91	192.91	未进入负面清单	否	无	-0.12
28881	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分西龙口支14#杆	100	45.40	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	-0.81
28882	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线龙华官支2#杆	400	67.76	48.98	48.98	未进入负面清单	否	无	3.06
28883	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分蜡树沟支19#杆	100	63.58	16.42	16.42	未进入负面清单	否	无	2.04
28884	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分70左1#杆	400	39.46	162.17	162.17	未进入负面清单	否	无	0.24
28885	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分马房身支22#	400	31.34	194.63	194.63	未进入负面清单	否	无	0.46

28886	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分33间1左2#	400	62.83	68.66	68.66	未进入负面清单	否	无	4.74
28887	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分龙泉支12左2#	100	62.05	17.95	17.95	未进入负面清单	否	无	4.32
28888	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分东西卢支20#	200	61.41	37.18	37.18	未进入负面清单	否	无	3.92
28889	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分东西卢支25#	400	44.42	142.30	142.30	未进入负面清单	否	无	1.18
28890	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分中分118右3#	100	36.35	43.65	43.65	未进入负面清单	否	无	4.08
28891	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分岔沟支6#	400	63.14	67.44	67.44	未进入负面清单	否	无	3.82
28892	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分东西卢支11右1#	400	46.13	135.47	135.47	未进入负面清单	否	无	3.16
28893	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分东西卢支7右5#	400	34.33	182.68	182.68	未进入负面清单	否	无	0.58
28894	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	电网 卢屯分15#	400	46.97	132.14	132.14	未进入负面清单	否	无	4.63
28895	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分86+1#	400	31.39	194.45	194.45	未进入负面清单	否	无	2.95
28896	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分锻造支2#	400	48.77	124.94	124.94	未进入负面清单	否	无	3.65
28897	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线龙潭分龙潭后支11#	100	34.30	45.70	45.70	未进入负面清单	否	无	-0.94
28898	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	得利寺线后街分9左10#	400	68.17	47.30	47.30	未进入负面清单	否	无	1.43
28899	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	绿色家园	800	46.56	267.55	267.55	未进入负面清单	否	无	2.93
28900	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	农贸小区	500	68.84	55.79	55.79	未进入负面清单	否	无	0.16
28901	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窑小区1号（高层-谢）	500	68.76	56.20	56.20	未进入负面清单	否	无	4.20
28902	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窑小区2号（高层-谢）	500	43.13	184.33	184.33	未进入负面清单	否	无	2.56
28903	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	瓦房店市复州城镇宏泰小区	500	49.80	151.00	151.00	未进入负面清单	否	无	3.60
28904	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	大连盛虹达房地产开发有限公司1#变压器	500	50.86	145.68	145.68	未进入负面清单	否	无	2.05
28905	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	大连盛虹达房地产开发有限公司2#变压器	630	39.03	258.10	258.10	未进入负面清单	否	无	4.31
28906	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	融达润和园	315	50.23	93.78	93.78	未进入负面清单	否	无	2.52
28907	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	融达房地产开发有限公司（融达润和园）	500	43.41	182.94	182.94	未进入负面清单	否	无	-0.36
28908	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	融达润和园1#变压器	630	69.31	67.33	67.33	未进入负面清单	否	无	0.78
28909	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	融达房地产开发有限公司（融达润和园）	630	41.40	243.19	243.19	未进入负面清单	否	无	-1.64
28910	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	融达房地产开发有限公司（融达润和园）	630	55.52	154.20	154.20	未进入负面清单	否	无	4.72
28911	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	融达润和园2#变压器	630	38.73	260.02	260.02	未进入负面清单	否	无	4.35
28912	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	风荷新居（备用）	630	41.66	241.57	241.57	未进入负面清单	否	无	3.53
28913	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	风荷新居（一期）	630	34.23	288.38	288.38	未进入负面清单	否	无	3.95
28914	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	园2#配电站1#（大连义兴房地产开发有限公司）	630	31.07	308.26	308.26	未进入负面清单	否	无	0.40
28915	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	园2#配电站2#（大连义兴房地产开发有限公司）	630	69.53	65.93	65.93	未进入负面清单	否	无	0.98
28916	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	花园1#（大连义兴房地产开发有限公司）	630	60.16	125.00	125.00	未进入负面清单	否	无	1.25
28917	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	园1#配电站2#（大连义兴房地产开发有限公司）	630	43.21	231.75	231.75	未进入负面清单	否	无	-1.36
28918	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	金宝福房地产开发有限公司1#（富城花园）	400	46.52	133.90	133.90	未进入负面清单	否	无	4.00
28919	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	大公小区	80	50.95	23.24	23.24	未进入负面清单	否	无	2.05
28920	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	电业西粉楼	400	46.77	132.90	132.90	未进入负面清单	否	无	1.59
28921	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	电业楼	400	36.14	175.45	175.45	未进入负面清单	否	无	1.87
28922	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	车站小区	315	53.00	85.05	85.05	未进入负面清单	否	无	2.07
28923	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	二院家属楼	80	42.46	30.03	30.03	未进入负面清单	否	无	1.63
28924	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	物业公司前2#	80	37.35	34.12	34.12	未进入负面清单	否	无	0.21
28925	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	物业公司前1#	315	61.33	58.81	58.81	未进入负面清单	否	无	-1.77
28926	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	水果站南3相	200	36.83	86.35	86.35	未进入负面清单	否	无	2.23
28927	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窑一队（广明）	400	65.43	58.29	58.29	未进入负面清单	否	无	1.47
28928	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	信用社家属楼	400	42.67	149.31	149.31	未进入负面清单	否	无	2.73
28929	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	市场前林成武1#楼	400	36.90	172.38	172.38	未进入负面清单	否	无	-1.39
28930	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	齿轮厂家属楼（龙腾华府）	400	60.12	79.54	79.54	未进入负面清单	否	无	1.06
28931	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	市场前王庆波	315	55.20	78.13	78.13	未进入负面清单	否	无	-0.81
28932	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	市场前林成武	100	43.40	36.60	36.60	未进入负面清单	否	无	4.15
28933	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	建材市场	50	30.88	24.56	24.56	未进入负面清单	否	无	4.02
28934	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	石桥老寨	50	48.84	15.58	15.58	未进入负面清单	否	无	-1.42
28935	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	36#台区考核表北	50	34.07	22.97	22.97	未进入负面清单	否	无	3.07
28936	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	房产台区	80	51.31	22.95	22.95	未进入负面清单	否	无	1.39
28937	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	二中学校台区	160	60.45	31.27	31.27	未进入负面清单	否	无	0.87
28938	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	高天波1#	80	42.65	29.88	29.88	未进入负面清单	否	无	2.28
28939	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	一委二中道口	80	65.38	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	2.23
28940	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	三期（大连鑫昱房地产开发有限公司）	400	33.17	187.31	187.31	未进入负面清单	否	无	3.92
28941	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	三期（大连鑫昱房地产开发有限公司）	400	42.27	150.92	150.92	未进入负面清单	否	无	1.81
28942	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	风荷新居2#（森林）	80	60.30	15.76	15.76	未进入负面清单	否	无	3.81
28943	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	大连集贤楼	400	39.81	160.75	160.75	未进入负面清单	否	无	3.72
28944	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	制鞋社门前北西	200	37.86	84.27	84.27	未进入负面清单	否	无	0.66

28945	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	制鞋社门前南西	80	46.29	26.97	26.97	未进入负面清单	否	无	2.46
28946	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	北大市场	100	32.85	47.15	47.15	未进入负面清单	否	无	-0.16
28947	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	五七街道	80	42.23	30.22	30.22	未进入负面清单	否	无	-1.30
28948	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	兴旺门前（吕同文）	400	55.12	99.51	99.51	未进入负面清单	否	无	1.35
28949	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	兴旺门前（鑫源小区、张秀东）	80	39.81	32.15	32.15	未进入负面清单	否	无	2.12
28950	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	市场大厦	80	38.36	33.31	33.31	未进入负面清单	否	无	3.30
28951	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	市场退明德楼	400	50.94	116.22	116.22	未进入负面清单	否	无	1.03
28952	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	农行家属楼	80	42.95	29.64	29.64	未进入负面清单	否	无	-0.38
28953	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	转盘西农行前	250	49.48	76.29	76.29	未进入负面清单	否	无	3.76
28954	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	市场前1#	100	65.03	14.97	14.97	未进入负面清单	否	无	3.88
28955	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	市场前1#东台区	80	68.85	8.92	8.92	未进入负面清单	否	无	-1.72
28956	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	市场前2#	80	47.23	26.21	26.21	未进入负面清单	否	无	1.05
28957	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窑二队（南-兴旺）	400	64.73	61.06	61.06	未进入负面清单	否	无	3.43
28958	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	镇小学门前	80	46.65	26.68	26.68	未进入负面清单	否	无	4.72
28959	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	626台区	80	45.51	27.60	27.60	未进入负面清单	否	无	-0.79
28960	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	东和五队	100	37.98	42.02	42.02	未进入负面清单	否	无	0.21
28961	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	东和六队	400	52.17	111.34	111.34	未进入负面清单	否	无	-1.55
28962	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	东和六队分台	400	52.99	108.04	108.04	未进入负面清单	否	无	0.01
28963	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	东和大队	400	47.35	130.60	130.60	未进入负面清单	否	无	-0.72
28964	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	孙立勇楼	80	30.56	39.55	39.55	未进入负面清单	否	无	-1.14
28965	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	一委刘小龙台区	200	53.19	53.63	53.63	未进入负面清单	否	无	0.44
28966	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	转盘35#	80	46.04	27.17	27.17	未进入负面清单	否	无	3.95
28967	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	转盘永丰一队	630	48.20	200.31	200.31	未进入负面清单	否	无	0.45
28968	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	车站6#台区	400	67.09	51.63	51.63	未进入负面清单	否	无	4.03
28969	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	永丰二队	160	54.19	41.29	41.29	未进入负面清单	否	无	-0.83
28970	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	永丰小区	80	45.63	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	1.63
28971	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	丰林小区	315	68.81	35.24	35.24	未进入负面清单	否	无	-0.51
28972	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	府 PMS 一队水支5#变压器(沙工业家属	80	32.56	37.95	37.95	未进入负面清单	否	无	0.67
28973	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	西街分2#供销社	50	32.49	23.75	23.75	未进入负面清单	否	无	1.98
28974	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	二院门前	400	34.23	183.08	183.08	未进入负面清单	否	无	-1.91
28975	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	永丰三队东	80	61.86	14.51	14.51	未进入负面清单	否	无	4.01
28976	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	永丰三队西	80	68.81	8.96	8.96	未进入负面清单	否	无	-1.84
28977	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	国网辽宁省电力有限公司大连供电公司	100	33.00	47.00	47.00	未进入负面清单	否	无	2.57
28978	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	拖拉机线	永丰村南山台区	160	31.43	77.71	77.71	未进入负面清单	否	无	-0.77
28979	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	永丰3队4#	80	30.19	39.85	39.85	未进入负面清单	否	无	1.39
28980	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	农业科研究所	80	57.41	18.07	18.07	未进入负面清单	否	无	0.88
28981	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	大河1.2队	200	38.80	82.40	82.40	未进入负面清单	否	无	0.04
28982	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	大河3队	400	47.96	128.14	128.14	未进入负面清单	否	无	3.65
28983	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	大河5队	100	58.59	21.41	21.41	未进入负面清单	否	无	3.18
28984	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	大河四、五队	400	62.48	70.08	70.08	未进入负面清单	否	无	-0.54
28985	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	西瓦一队	400	50.96	116.15	116.15	未进入负面清单	否	无	1.57
28986	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	西瓦二队	400	50.58	117.68	117.68	未进入负面清单	否	无	4.05
28987	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	西瓦三队	400	47.93	128.26	128.26	未进入负面清单	否	无	3.44
28988	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	西瓦四队	400	67.56	49.74	49.74	未进入负面清单	否	无	2.41
28989	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦一队	400	62.56	69.76	69.76	未进入负面清单	否	无	-1.56
28990	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦二队	80	40.86	31.32	31.32	未进入负面清单	否	无	2.74
28991	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦三队	200	66.70	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	2.58
28992	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦四队	100	56.04	23.96	23.96	未进入负面清单	否	无	2.17
28993	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦六队	100	43.68	36.32	36.32	未进入负面清单	否	无	1.00
28994	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦七队	400	61.23	75.08	75.08	未进入负面清单	否	无	2.32
28995	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦八队	400	54.32	102.74	102.74	未进入负面清单	否	无	-1.83
28996	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦九队	100	56.02	23.98	23.98	未进入负面清单	否	无	-0.51
28997	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦十队	200	63.41	33.19	33.19	未进入负面清单	否	无	0.03
28998	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦十一队	400	45.94	136.23	136.23	未进入负面清单	否	无	2.96
28999	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦十二队	30	66.56	4.03	4.03	未进入负面清单	否	无	0.99
29000	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦十二队北	200	30.06	99.87	99.87	未进入负面清单	否	无	1.94
29001	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	试验西山队（青年西山）	400	55.22	99.12	99.12	未进入负面清单	否	无	1.01
29002	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	青年一队	400	61.61	73.56	73.56	未进入负面清单	否	无	-0.14
29003	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	青年一队分台	400	55.23	99.10	99.10	未进入负面清单	否	无	2.28

29004	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	大窰五队	100	55.47	24.53	24.53	未进入负面清单	否	无	-0.01
29005	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	大窰一队	80	31.68	38.65	38.65	未进入负面清单	否	无	4.79
29006	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	大峰二队	400	69.08	43.70	43.70	未进入负面清单	否	无	1.17
29007	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	大峰三队	400	57.79	88.83	88.83	未进入负面清单	否	无	0.84
29008	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	大峰三队分台	400	55.24	99.05	99.05	未进入负面清单	否	无	4.94
29009	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢一队	100	30.57	49.43	49.43	未进入负面清单	否	无	3.44
29010	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢二队	80	31.35	38.92	38.92	未进入负面清单	否	无	-0.04
29011	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢五队	400	68.95	44.19	44.19	未进入负面清单	否	无	-0.38
29012	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢五队分台	100	62.18	17.82	17.82	未进入负面清单	否	无	0.05
29013	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢七队	200	32.47	95.05	95.05	未进入负面清单	否	无	2.20
29014	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢八队	400	44.79	140.84	140.84	未进入负面清单	否	无	1.88
29015	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢九队	30	64.65	4.61	4.61	未进入负面清单	否	无	-1.21
29016	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢十队	30	57.12	6.86	6.86	未进入负面清单	否	无	1.69
29017	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢十一队	100	40.15	39.85	39.85	未进入负面清单	否	无	4.76
29018	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	大窰南山	30	56.89	6.93	6.93	未进入负面清单	否	无	-2.10
29019	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花一队	100	67.04	12.96	12.96	未进入负面清单	否	无	1.94
29020	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花二队	400	42.84	148.64	148.64	未进入负面清单	否	无	-1.10
29021	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花2队分台	400	47.32	130.71	130.71	未进入负面清单	否	无	0.63
29022	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花三队	400	52.97	108.12	108.12	未进入负面清单	否	无	1.28
29023	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花四队分台	200	69.38	21.24	21.24	未进入负面清单	否	无	1.44
29024	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花大队（四、五队）	200	69.22	21.57	21.57	未进入负面清单	否	无	-0.56
29025	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花六队	80	49.51	24.39	24.39	未进入负面清单	否	无	4.21
29026	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花七队	400	66.61	53.57	53.57	未进入负面清单	否	无	2.49
29027	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花七、八队	400	54.10	103.58	103.58	未进入负面清单	否	无	2.71
29028	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花八队	200	55.68	48.65	48.65	未进入负面清单	否	无	3.90
29029	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花八队分台	400	50.41	118.35	118.35	未进入负面清单	否	无	0.59
29030	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花十队	30	66.79	3.96	3.96	未进入负面清单	否	无	-0.89
29031	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	岗后二队	50	48.20	15.90	15.90	未进入负面清单	否	无	1.88
29032	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	岗后三队	400	52.58	109.69	109.69	未进入负面清单	否	无	2.53
29033	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	岗后四队	400	33.94	184.24	184.24	未进入负面清单	否	无	-0.02
29034	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	岗后六队	100	60.32	19.68	19.68	未进入负面清单	否	无	-0.37
29035	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	复州岗后七队	100	59.18	20.82	20.82	未进入负面清单	否	无	0.83
29036	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	复州岗后大队	400	55.91	96.37	96.37	未进入负面清单	否	无	0.39
29037	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	安台一队	400	33.78	184.88	184.88	未进入负面清单	否	无	2.67
29038	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	安台二队	100	57.33	22.67	22.67	未进入负面清单	否	无	0.18
29039	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	安台三队	160	48.13	50.99	50.99	未进入负面清单	否	无	-1.88
29040	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	安台四队	80	42.94	29.64	29.64	未进入负面清单	否	无	0.76
29041	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	安台五队	400	54.35	102.60	102.60	未进入负面清单	否	无	2.47
29042	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	1#（大连信元房地产开发有限公司）1	500	36.07	219.65	219.65	未进入负面清单	否	无	-1.99
29043	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	1#（大连信元房地产开发有限公司）2	500	53.84	130.82	130.82	未进入负面清单	否	无	-1.97
29044	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	7峰岗2#（大连信元房地产开发有限公司	80	55.88	19.30	19.30	未进入负面清单	否	无	-0.30
29045	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大连宏润昇房屋开发有限公司	500	38.39	208.03	208.03	未进入负面清单	否	无	2.40
29046	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窰一队（森林）	100	65.89	14.31	14.31	未进入负面清单	否	无	2.21
29047	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	工程队	100	51.16	28.84	28.84	未进入负面清单	否	无	3.05
29048	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窰二队（北-少明）	400	55.60	97.60	97.60	未进入负面清单	否	无	0.59
29049	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窰三队东	80	52.25	22.20	22.20	未进入负面清单	否	无	0.84
29050	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窰三队西	400	40.76	156.94	156.94	未进入负面清单	否	无	1.18
29051	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窰四队	200	48.61	62.78	62.78	未进入负面清单	否	无	-1.92
29052	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	西北城角	100	38.30	41.70	41.70	未进入负面清单	否	无	1.32
29053	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海三角地	400	57.64	89.42	89.42	未进入负面清单	否	无	3.89
29054	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	复州供销社家属楼	200	66.95	26.10	26.10	未进入负面清单	否	无	0.21
29055	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海一队	200	60.94	38.12	38.12	未进入负面清单	否	无	0.36
29056	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海二队	80	67.72	9.82	9.82	未进入负面清单	否	无	0.29
29057	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海三队二台	400	43.17	147.30	147.30	未进入负面清单	否	无	2.31
29058	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海四队	400	48.00	127.98	127.98	未进入负面清单	否	无	-1.36
29059	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海五队	400	59.70	81.22	81.22	未进入负面清单	否	无	-1.68
29060	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海五队新台	100	64.03	15.97	15.97	未进入负面清单	否	无	-1.02
29061	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海六队东	100	57.78	22.22	22.22	未进入负面清单	否	无	-1.12
29062	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海六队西	400	45.45	138.19	138.19	未进入负面清单	否	无	-1.48

29063	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海七队	200	63.92	32.16	32.16	未进入负面清单	否	无	3.70
29064	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海八队	80	56.92	18.46	18.46	未进入负面清单	否	无	0.50
29065	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	大窑4队动力	80	50.41	23.67	23.67	未进入负面清单	否	无	3.68
29066	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	大河农场台区	400	56.88	92.49	92.49	未进入负面清单	否	无	3.75
29067	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古台一队	400	36.64	173.45	173.45	未进入负面清单	否	无	4.58
29068	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古台二队	80	40.24	31.81	31.81	未进入负面清单	否	无	4.87
29069	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古台三队	100	50.31	29.69	29.69	未进入负面清单	否	无	1.13
29070	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古台四队	400	43.61	145.58	145.58	未进入负面清单	否	无	1.70
29071	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古台五六队	200	65.48	29.04	29.04	未进入负面清单	否	无	4.17
29072	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古台七队	160	33.79	73.94	73.94	未进入负面清单	否	无	3.02
29073	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古台八队	100	57.16	22.84	22.84	未进入负面清单	否	无	3.87
29074	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	古台九队	100	50.91	29.09	29.09	未进入负面清单	否	无	1.67
29075	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	赵沟南台 赵沟支9左4#杆	100	52.88	27.12	27.12	未进入负面清单	否	无	1.84
29076	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	赵沟北台 赵沟支16左8#杆	400	57.28	90.88	90.88	未进入负面清单	否	无	4.27
29077	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	赵沟	50	66.77	6.61	6.61	未进入负面清单	否	无	-0.22
29078	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	罗口	100	54.39	25.61	25.61	未进入负面清单	否	无	3.10
29079	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古井村	80	66.74	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	-1.11
29080	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古井一、四队（东）	100	31.40	48.60	48.60	未进入负面清单	否	无	1.88
29081	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古井四队（西）	80	43.75	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	0.95
29082	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古井五队	50	63.13	8.43	8.43	未进入负面清单	否	无	1.98
29083	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古井六队	200	52.25	55.51	55.51	未进入负面清单	否	无	3.10
29084	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古井七、八队	50	57.91	11.04	11.04	未进入负面清单	否	无	2.09
29085	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古井九队	50	63.71	8.14	8.14	未进入负面清单	否	无	-0.28
29086	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	庙山治山队	30	34.66	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	-1.08
29087	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	胡街村	400	42.98	148.10	148.10	未进入负面清单	否	无	0.95
29088	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	胡街西台	400	66.48	54.10	54.10	未进入负面清单	否	无	4.72
29089	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	胡街新台 北涯支3间1#杆	400	65.57	57.74	57.74	未进入负面清单	否	无	1.83
29090	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	旗杆底一队	80	46.01	27.19	27.19	未进入负面清单	否	无	1.18
29091	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	旗杆底二、三队	100	61.06	18.94	18.94	未进入负面清单	否	无	3.70
29092	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	旗杆底八队	50	69.96	5.02	5.02	未进入负面清单	否	无	-0.34
29093	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	旗杆底八队分台	50	68.65	5.68	5.68	未进入负面清单	否	无	1.23
29094	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	复州旗杆底4-7队	80	68.75	9.00	9.00	未进入负面清单	否	无	1.31
29095	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	复州旗杆底4-7队北	100	31.29	48.71	48.71	未进入负面清单	否	无	0.33
29096	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	双龙村黄桃基地西	100	58.67	21.33	21.33	未进入负面清单	否	无	2.06
29097	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	双龙村黄桃基地东	80	48.13	25.49	25.49	未进入负面清单	否	无	1.06
29098	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	永丰三队（洪山口）	80	43.56	29.15	29.15	未进入负面清单	否	无	-1.12
29099	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里潭屯队（1队）	400	68.02	47.92	47.92	未进入负面清单	否	无	-0.97
29100	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里二队	400	46.58	133.67	133.67	未进入负面清单	否	无	-0.31
29101	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里三队	200	30.99	98.02	98.02	未进入负面清单	否	无	-1.46
29102	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里三队分台	400	65.48	58.09	58.09	未进入负面清单	否	无	0.41
29103	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里四队	80	31.28	38.98	38.98	未进入负面清单	否	无	0.09
29104	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里五队	400	68.71	45.15	45.15	未进入负面清单	否	无	0.27
29105	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里六队	160	57.40	36.16	36.16	未进入负面清单	否	无	3.00
29106	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里七队	100	35.01	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	-0.73
29107	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里八队	50	40.19	19.91	19.91	未进入负面清单	否	无	-0.49
29108	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里八队分台	200	69.62	20.76	20.76	未进入负面清单	否	无	3.82
29109	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	复州八里九队	200	31.26	97.47	97.47	未进入负面清单	否	无	2.57
29110	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里十队	200	57.41	45.18	45.18	未进入负面清单	否	无	-1.63
29111	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里十一队	400	52.75	108.98	108.98	未进入负面清单	否	无	2.33
29112	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里十二队	200	68.73	22.54	22.54	未进入负面清单	否	无	0.40
29113	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里十二队西台	100	31.22	48.78	48.78	未进入负面清单	否	无	4.09
29114	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里村（园区）	400	69.04	43.84	43.84	未进入负面清单	否	无	4.00
29115	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里村翻桃水利	400	40.63	157.47	157.47	未进入负面清单	否	无	4.83
29116	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里新台	400	53.55	105.81	105.81	未进入负面清单	否	无	1.31
29117	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山二队	50	53.36	13.32	13.32	未进入负面清单	否	无	2.97
29118	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山二队分台	100	54.98	25.02	25.02	未进入负面清单	否	无	-0.53
29119	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山三队	400	61.26	74.94	74.94	未进入负面清单	否	无	0.45
29120	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山四队	80	65.82	11.34	11.34	未进入负面清单	否	无	-1.38
29121	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山四队分台	80	45.63	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	1.26

29122	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山五队	100	67.59	12.41	12.41	未进入负面清单	否	无	-1.47
29123	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山六队	160	36.73	69.24	69.24	未进入负面清单	否	无	0.77
29124	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山七队	80	62.57	13.95	13.95	未进入负面清单	否	无	4.45
29125	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山八队	200	49.41	61.18	61.18	未进入负面清单	否	无	0.27
29126	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山九队	80	67.48	10.02	10.02	未进入负面清单	否	无	-1.41
29127	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山十一队	50	33.48	23.26	23.26	未进入负面清单	否	无	1.09
29128	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山十二队	100	32.11	47.89	47.89	未进入负面清单	否	无	-0.69
29129	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山村	80	62.19	14.25	14.25	未进入负面清单	否	无	3.44
29130	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山治山队	400	37.83	168.66	168.66	未进入负面清单	否	无	2.05
29131	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	大河农场岳山队	100	62.21	17.79	17.79	未进入负面清单	否	无	1.00
29132	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	店市复州城镇永丰村民委员会(永丰小	80	39.08	32.74	32.74	未进入负面清单	否	无	0.14
29133	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	大连海天龙腾建设集团有限公司1#	500	38.21	208.93	208.93	未进入负面清单	否	无	3.24
29134	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	大连海天龙腾建设集团有限公司2#	500	39.97	200.15	200.15	未进入负面清单	否	无	3.87
29135	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	大连海天龙腾建设集团有限公司3#	500	66.25	68.75	68.75	未进入负面清单	否	无	0.19
29136	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	世豪庭)大连盛虹达房地产开发有限公司	500	65.96	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	2.09
29137	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	世豪庭)大连盛虹达房地产开发有限公司	800	45.89	272.85	272.85	未进入负面清单	否	无	-1.73
29138	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	世豪庭)大连盛虹达房地产开发有限公司	630	48.78	196.69	196.69	未进入负面清单	否	无	-1.63
29139	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	世豪庭)大连盛虹达房地产开发有限公司	800	36.89	344.89	344.89	未进入负面清单	否	无	-1.47
29140	国网瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	世豪庭)大连盛虹达房地产开发有限公司	800	50.03	239.80	239.80	未进入负面清单	否	无	2.05
29141	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	荷花湾分14#	80	51.70	22.64	22.64	未进入负面清单	否	无	-1.91
29142	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干17#	400	66.46	54.16	54.16	未进入负面清单	否	无	-1.53
29143	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	夹板沟分10#	100	51.05	28.95	28.95	未进入负面清单	否	无	1.09
29144	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干19#	315	36.27	137.74	137.74	未进入负面清单	否	无	2.23
29145	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	袁沟分70#	30	38.98	12.31	12.31	未进入负面清单	否	无	-1.07
29146	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	袁沟分40#右3	50	34.44	22.78	22.78	未进入负面清单	否	无	-1.08
29147	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	袁沟分19#	100	44.68	35.32	35.32	未进入负面清单	否	无	-0.30
29148	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	从沟分10#	50	41.15	19.42	19.42	未进入负面清单	否	无	-0.86
29149	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	西山支28#	30	68.52	3.44	3.44	未进入负面清单	否	无	1.73
29150	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	西山支38#	50	37.03	21.48	21.48	未进入负面清单	否	无	-1.55
29151	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	西山支40#	400	47.86	128.57	128.57	未进入负面清单	否	无	4.79
29152	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	新区六支2#	200	46.70	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	2.45
29153	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	新区七支2#	50	42.72	18.64	18.64	未进入负面清单	否	无	-0.52
29154	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	付屯分17#	100	61.00	19.00	19.00	未进入负面清单	否	无	-1.27
29155	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	杨沟分5#右3	80	43.54	29.17	29.17	未进入负面清单	否	无	-0.95
29156	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	付屯分10#左4#	50	41.62	19.19	19.19	未进入负面清单	否	无	4.69
29157	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	付屯分10#	50	66.65	6.67	6.67	未进入负面清单	否	无	0.40
29158	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干99#左3	400	65.54	57.86	57.86	未进入负面清单	否	无	-1.10
29159	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干94#	100	31.56	48.44	48.44	未进入负面清单	否	无	-0.61
29160	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干70#左4#	50	38.25	20.87	20.87	未进入负面清单	否	无	-1.91
29161	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干59#	400	65.40	58.39	58.39	未进入负面清单	否	无	2.24
29162	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	杨沟分8#	50	32.30	23.85	23.85	未进入负面清单	否	无	3.17
29163	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	杨沟分15#	50	48.16	15.92	15.92	未进入负面清单	否	无	2.78
29164	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	杨沟分21右2#	200	30.89	98.23	98.23	未进入负面清单	否	无	-0.35
29165	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	小学分3#	100	33.09	46.91	46.91	未进入负面清单	否	无	3.80
29166	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干37#	100	58.93	21.07	21.07	未进入负面清单	否	无	-1.24
29167	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干33#	250	66.33	34.17	34.17	未进入负面清单	否	无	-0.07
29168	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干192#	100	55.37	24.63	24.63	未进入负面清单	否	无	3.35
29169	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	杨沟分5#右4	50	51.32	14.34	14.34	未进入负面清单	否	无	1.46
29170	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	成江分3#	80	67.67	9.87	9.87	未进入负面清单	否	无	2.01
29171	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	后袁支16#	100	42.17	37.83	37.83	未进入负面清单	否	无	1.07
29172	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	袁沟分51#	400	31.45	194.18	194.18	未进入负面清单	否	无	2.26
29173	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干115#	50	37.93	21.04	21.04	未进入负面清单	否	无	0.23
29174	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东线荷花湾分10右8号	100	49.77	30.23	30.23	未进入负面清单	否	无	0.41
29175	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李北线	李北干棉织分15#	400	43.03	147.87	147.87	未进入负面清单	否	无	-0.45
29176	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李北线	李北干029#	400	30.30	198.81	198.81	未进入负面清单	否	无	-1.43
29177	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李北线	李北干87#左4	30	44.11	10.77	10.77	未进入负面清单	否	无	-1.18
29178	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李北线	李北干70#左4#	80	69.39	8.48	8.48	未进入负面清单	否	无	-0.47
29179	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	196左1支1#	80	46.69	26.65	26.65	未进入负面清单	否	无	3.55
29180	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	153右1支	80	59.47	16.43	16.43	未进入负面清单	否	无	1.01

29181	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分94#	400	61.73	73.06	73.06	未进入负面清单	否	无	2.70
29182	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分贾二支4#	400	36.64	173.45	173.45	未进入负面清单	否	无	4.39
29183	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分黄屯支27#	30	32.35	14.30	14.30	未进入负面清单	否	无	3.19
29184	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分贾四支13#	30	30.50	14.85	14.85	未进入负面清单	否	无	-1.73
29185	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分120#	30	68.33	3.50	3.50	未进入负面清单	否	无	-0.23
29186	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分102#	400	34.06	183.76	183.76	未进入负面清单	否	无	-0.45
29187	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分三一支6#	100	43.31	36.69	36.69	未进入负面清单	否	无	4.74
29188	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分三大支1#	100	47.52	32.48	32.48	未进入负面清单	否	无	-0.51
29189	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分黄屯支9#	100	37.64	42.36	42.36	未进入负面清单	否	无	-0.14
29190	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分黄屯支14#左5	100	40.04	39.96	39.96	未进入负面清单	否	无	-0.03
29191	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支刘炉支16#	315	67.60	39.05	39.05	未进入负面清单	否	无	2.00
29192	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支刘炉支27#	315	46.64	105.09	105.09	未进入负面清单	否	无	4.39
29193	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支刘炉支40#	80	34.18	36.66	36.66	未进入负面清单	否	无	-1.65
29194	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支刘炉支47#	80	61.79	14.57	14.57	未进入负面清单	否	无	1.37
29195	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支刘炉支27#	50	69.55	5.22	5.22	未进入负面清单	否	无	-1.13
29196	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支盛沟支13#	50	50.46	14.77	14.77	未进入负面清单	否	无	0.29
29197	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支董二支2#	50	55.62	12.19	12.19	未进入负面清单	否	无	2.75
29198	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支董三支5#	50	35.60	22.20	22.20	未进入负面清单	否	无	-0.23
29199	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支后董屯支11#	50	47.58	16.21	16.21	未进入负面清单	否	无	2.67
29200	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支后董屯支34#	50	48.89	15.55	15.55	未进入负面清单	否	无	3.90
29201	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支城支4#	80	67.65	9.88	9.88	未进入负面清单	否	无	0.53
29202	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	广兴分3#左2#	100	53.97	26.03	26.03	未进入负面清单	否	无	0.36
29203	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分西南房支8#	80	37.19	34.25	34.25	未进入负面清单	否	无	1.11
29204	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分24#	400	42.22	151.11	151.11	未进入负面清单	否	无	-0.94
29205	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分41#	315	36.13	138.18	138.18	未进入负面清单	否	无	4.11
29206	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支吴十支2#	100	49.19	30.81	30.81	未进入负面清单	否	无	4.63
29207	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	吴店线49间1#-2	630	63.99	100.87	100.87	未进入负面清单	否	无	3.41
29208	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	吴店线49间1#	630	47.74	203.23	203.23	未进入负面清单	否	无	-1.86
29209	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	宋沟分27#	80	44.80	28.16	28.16	未进入负面清单	否	无	3.23
29210	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	宋沟分17#	50	34.91	22.55	22.55	未进入负面清单	否	无	2.41
29211	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	宋沟分2#左1	200	39.81	80.39	80.39	未进入负面清单	否	无	-1.95
29212	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干99#右3	80	50.98	23.21	23.21	未进入负面清单	否	无	0.94
29213	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	双眼井分5#	100	68.08	11.92	11.92	未进入负面清单	否	无	1.01
29214	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干117#	80	50.63	23.49	23.49	未进入负面清单	否	无	4.92
29215	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干128#	80	38.85	32.92	32.92	未进入负面清单	否	无	0.70
29216	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干163#	100	32.89	47.11	47.11	未进入负面清单	否	无	1.18
29217	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	头道沟分63#	30	50.24	8.93	8.93	未进入负面清单	否	无	0.32
29218	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干89#右7	30	39.06	12.28	12.28	未进入负面清单	否	无	-0.91
29219	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干58#	315	68.85	35.13	35.13	未进入负面清单	否	无	4.23
29220	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干61#左2	80	31.02	39.18	39.18	未进入负面清单	否	无	4.56
29221	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干75#	50	60.50	9.75	9.75	未进入负面清单	否	无	-0.69
29222	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	谷道分13#	50	36.02	21.99	21.99	未进入负面清单	否	无	-1.13
29223	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	谷道分22#	315	38.72	130.03	130.03	未进入负面清单	否	无	2.58
29224	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分16#	50	61.96	9.02	9.02	未进入负面清单	否	无	-0.93
29225	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分21#	30	60.10	5.97	5.97	未进入负面清单	否	无	1.37
29226	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分36#	30	45.01	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	-0.28
29227	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	水库支2#	100	55.05	24.95	24.95	未进入负面清单	否	无	4.31
29228	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分50#	315	30.05	157.34	157.34	未进入负面清单	否	无	-1.39
29229	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关家支23#	100	49.00	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	2.07
29230	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关家支38#	80	48.71	25.03	25.03	未进入负面清单	否	无	3.61
29231	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分9#	30	49.95	9.02	9.02	未进入负面清单	否	无	-0.76
29232	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	水库支11#	30	30.02	14.99	14.99	未进入负面清单	否	无	1.82
29233	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关家支26#右7	30	31.78	14.47	14.47	未进入负面清单	否	无	-2.92
29234	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分69#	100	57.02	22.98	22.98	未进入负面清单	否	无	-1.82
29235	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分63#右1	50	55.52	12.24	12.24	未进入负面清单	否	无	0.15
29236	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分57#	50	54.09	12.96	12.96	未进入负面清单	否	无	1.92
29237	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋屯支10#	80	62.02	14.38	14.38	未进入负面清单	否	无	1.68
29238	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分75#	80	59.02	16.78	16.78	未进入负面清单	否	无	0.12
29239	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋屯支1#	30	40.31	11.91	11.91	未进入负面清单	否	无	4.53



29240	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干30#	30	69.02	3.29	3.29	未进入负面清单	否	无	-0.15
29241	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干34#	30	59.45	6.17	6.17	未进入负面清单	否	无	1.73
29242	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄线蒋庄干87右1右2	315	57.27	71.60	71.60	未进入负面清单	否	无	4.24
29243	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	贺旺支3#	100	57.34	22.66	22.66	未进入负面清单	否	无	-0.49
29244	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	头道沟分24#右5	30	36.98	12.91	12.91	未进入负面清单	否	无	0.99
29245	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	头道沟分48#	100	57.17	22.83	22.83	未进入负面清单	否	无	2.63
29246	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	头道沟分10#	315	35.56	139.99	139.99	未进入负面清单	否	无	1.94
29247	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	头道沟分17#	100	66.95	13.05	13.05	未进入负面清单	否	无	-1.53
29248	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	头道沟分4#	50	66.64	6.68	6.68	未进入负面清单	否	无	4.10
29249	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	贺旺支18#	30	35.27	13.42	13.42	未进入负面清单	否	无	0.56
29250	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	贺旺支29#	80	68.89	8.89	8.89	未进入负面清单	否	无	-0.13
29251	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	林屯支2#	80	35.33	35.73	35.73	未进入负面清单	否	无	0.92
29252	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	林屯支8#-2	80	69.85	8.12	8.12	未进入负面清单	否	无	1.23
29253	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	九龙线	小白分25#左1	80	63.78	12.97	12.97	未进入负面清单	否	无	0.01
29254	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	九龙线	小白分6#	400	32.23	191.10	191.10	未进入负面清单	否	无	-0.46
29255	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	大白支3#	50	60.54	9.73	9.73	未进入负面清单	否	无	-0.48
29256	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	大白支2#	200	66.01	27.99	27.99	未进入负面清单	否	无	2.28
29257	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	李店干74#右4左1	80	62.74	13.81	13.81	未进入负面清单	否	无	4.20
29258	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	水屯支4	80	67.42	10.07	10.07	未进入负面清单	否	无	-0.93
29259	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	化工支7#左4	50	64.73	7.64	7.64	未进入负面清单	否	无	4.66
29260	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分化工支12#	400	32.48	190.07	190.07	未进入负面清单	否	无	0.77
29261	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分化工支19#	80	39.07	32.74	32.74	未进入负面清单	否	无	2.05
29262	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分田五支6#	100	58.45	21.55	21.55	未进入负面清单	否	无	4.58
29263	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	化工支水库3	50	57.28	11.36	11.36	未进入负面清单	否	无	2.76
29264	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	李店干11#	30	50.51	8.85	8.85	未进入负面清单	否	无	0.46
29265	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	东房身分4#	30	62.37	5.29	5.29	未进入负面清单	否	无	0.09
29266	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	东房身分13#	100	32.42	47.58	47.58	未进入负面清单	否	无	1.88
29267	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	房身分7#	100	47.09	32.91	32.91	未进入负面清单	否	无	-1.23
29268	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	毛屯支11	100	53.32	26.68	26.68	未进入负面清单	否	无	1.56
29269	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	李店干16#左2	400	59.22	83.11	83.11	未进入负面清单	否	无	1.49
29270	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	李店干8#	30	36.30	13.11	13.11	未进入负面清单	否	无	-1.17
29271	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分129#	30	62.37	5.29	5.29	未进入负面清单	否	无	0.35
29272	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分115#右4	30	40.03	11.99	11.99	未进入负面清单	否	无	0.82
29273	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分100#	50	49.90	15.05	15.05	未进入负面清单	否	无	2.43
29274	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	前王支19#	100	66.32	13.68	13.68	未进入负面清单	否	无	3.66
29275	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	后王支10#	50	63.01	8.49	8.49	未进入负面清单	否	无	4.65
29276	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分86#	100	46.13	33.87	33.87	未进入负面清单	否	无	1.42
29277	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分轿屯支13#	80	65.83	11.34	11.34	未进入负面清单	否	无	-1.01
29278	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分轿屯支29#	400	37.11	171.57	171.57	未进入负面清单	否	无	0.02
29279	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	前王支11#	200	36.64	86.71	86.71	未进入负面清单	否	无	3.93
29280	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	李店线田岚分前眼支12#杆	400	32.77	188.94	188.94	未进入负面清单	否	无	2.06
29281	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	头道沟分84左1#	80	54.88	20.09	20.09	未进入负面清单	否	无	0.21
29282	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	吴店线李东干小贾屯支21左6#杆	100	41.35	38.65	38.65	未进入负面清单	否	无	2.20
29283	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	李店线田岚分尹屯支3左1#杆	400	31.22	195.12	195.12	未进入负面清单	否	无	2.14
29284	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	李店线田岚分89左1#杆	400	55.62	97.51	97.51	未进入负面清单	否	无	1.37
29285	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	电网 谭屯支3右4#柱上变压器	100	30.19	49.81	49.81	未进入负面清单	否	无	4.74
29286	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	丰成支4#柱上变压器	100	47.49	32.51	32.51	未进入负面清单	否	无	-1.75
29287	国网瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	前王支39#柱上变压器	400	52.11	111.56	111.56	未进入负面清单	否	无	0.50
29288	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	电网 刘炉支38右6#	100	58.43	21.57	21.57	未进入负面清单	否	无	3.47
29289	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	电网 西山支6右3#	100	63.40	16.60	16.60	未进入负面清单	否	无	-1.28
29290	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	电网 广平支6#柱上变压器	100	35.24	44.76	44.76	未进入负面清单	否	无	1.09
29291	国网瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	刘炉8台	400	57.91	88.35	88.35	未进入负面清单	否	无	-1.60
29292	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	风源线联城干98#杆	80	56.59	18.73	18.73	未进入负面清单	否	无	0.96
29293	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	电网 南山支15左1#	400	46.79	132.82	132.82	未进入负面清单	否	无	-1.27
29294	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	电网 北山分7左1#	80	49.58	24.33	24.33	未进入负面清单	否	无	-0.02
29295	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 风源线北堡分58#	100	46.72	33.28	33.28	未进入负面清单	否	无	2.20
29296	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	pms 联城干183#	400	35.41	178.35	178.35	未进入负面清单	否	无	4.05
29297	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	电网 北山支6#	100	62.98	17.02	17.02	未进入负面清单	否	无	1.60
29298	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 风源线房身分10#	200	67.88	24.24	24.24	未进入负面清单	否	无	4.62

29299	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 联城干186#	50	55.96	12.02	12.02	未进入负面清单	否	无	2.53
29300	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	电网 房身东支6#	50	57.67	11.16	11.16	未进入负面清单	否	无	4.29
29301	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 南沟分01#	400	41.32	154.72	154.72	未进入负面清单	否	无	-0.79
29302	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 风源线南沟分40#	200	50.59	58.82	58.82	未进入负面清单	否	无	3.41
29303	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 风源线北山分1#	100	67.83	12.17	12.17	未进入负面清单	否	无	3.43
29304	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 风源线北山分18#	200	60.84	38.32	38.32	未进入负面清单	否	无	-0.38
29305	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 风源线南沟分9#	400	43.86	144.56	144.56	未进入负面清单	否	无	3.83
29306	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 风源线南沟分南山支6#	315	56.25	74.82	74.82	未进入负面清单	否	无	0.46
29307	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 风源线北堡分38右6#	80	47.12	26.30	26.30	未进入负面清单	否	无	2.48
29308	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 风源线盐场分1#	50	30.36	24.82	24.82	未进入负面清单	否	无	2.48
29309	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 联城干151#	100	46.13	33.87	33.87	未进入负面清单	否	无	3.13
29310	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 风源线北堡分36#	50	48.94	15.53	15.53	未进入负面清单	否	无	1.98
29311	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 风源线北堡分岛里支28#	400	47.17	131.30	131.30	未进入负面清单	否	无	3.98
29312	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 南沟分03#	200	45.97	68.05	68.05	未进入负面清单	否	无	1.11
29313	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 北堡分18#间1	80	60.57	15.54	15.54	未进入负面清单	否	无	1.61
29314	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 联城干98右5分01#	400	44.92	140.32	140.32	未进入负面清单	否	无	-0.90
29315	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 风源线北堡分王崮支3#	80	63.91	12.88	12.88	未进入负面清单	否	无	4.94
29316	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 联城干111#	400	48.58	125.68	125.68	未进入负面清单	否	无	2.65
29317	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 联城干44#	30	31.14	14.66	14.66	未进入负面清单	否	无	1.50
29318	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	风源线付大二队支5#杆	100	53.60	26.40	26.40	未进入负面清单	否	无	3.00
29319	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS 市场支5#-1	50	38.38	20.81	20.81	未进入负面清单	否	无	1.67
29320	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS 华铜干153#-1	50	37.86	21.07	21.07	未进入负面清单	否	无	1.09
29321	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS 李官干52#	400	43.68	145.30	145.30	未进入负面清单	否	无	0.31
29322	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS 四大井分7#	400	35.66	177.34	177.34	未进入负面清单	否	无	-0.61
29323	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS 华铜干168右1#	30	32.25	14.32	14.32	未进入负面清单	否	无	1.96
29324	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS 四大井分19#	30	44.85	10.55	10.55	未进入负面清单	否	无	-1.37
29325	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS 市场支11#	30	56.03	7.19	7.19	未进入负面清单	否	无	-3.95
29326	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS 市场支2#	400	34.32	182.71	182.71	未进入负面清单	否	无	0.54
29327	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS 尾矿分1#	400	37.59	169.65	169.65	未进入负面清单	否	无	3.99
29328	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS 爱科特分右一1#	30	54.34	7.70	7.70	未进入负面清单	否	无	3.79
29329	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干33#	50	60.41	9.80	9.80	未进入负面清单	否	无	-1.39
29330	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	山后分养殖支6右5#	50	60.25	9.88	9.88	未进入负面清单	否	无	-1.59
29331	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干王屯分06#	100	36.43	43.57	43.57	未进入负面清单	否	无	1.29
29332	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干23#	400	57.18	91.29	91.29	未进入负面清单	否	无	-0.96
29333	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干121#	100	39.75	40.25	40.25	未进入负面清单	否	无	4.50
29334	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干242#	315	36.27	137.74	137.74	未进入负面清单	否	无	-1.44
29335	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官线李官干230右1#	80	53.71	21.03	21.03	未进入负面清单	否	无	4.28
29336	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干201#	400	32.30	190.80	190.80	未进入负面清单	否	无	2.39
29337	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干208右1#	50	53.03	13.48	13.48	未进入负面清单	否	无	-0.96
29338	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干172#	80	64.55	12.36	12.36	未进入负面清单	否	无	2.20
29339	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 七队支7#	400	48.91	124.34	124.34	未进入负面清单	否	无	4.35
29340	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 王屯分10#	80	30.74	39.41	39.41	未进入负面清单	否	无	-0.69
29341	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 货站分1#	400	53.32	106.73	106.73	未进入负面清单	否	无	-0.02
29342	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 八队支养殖小支十一台小支08#	400	48.19	127.22	127.22	未进入负面清单	否	无	0.64
29343	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干130左1#	400	38.49	166.05	166.05	未进入负面清单	否	无	0.49
29344	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官线榆树房分二台至4#杆	100	34.77	45.23	45.23	未进入负面清单	否	无	1.24
29345	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官线榆树房分砖厂支4#杆	50	49.04	15.48	15.48	未进入负面清单	否	无	1.16
29346	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官线李官干205右2#	50	37.94	21.03	21.03	未进入负面清单	否	无	-0.68
29347	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干214右10杆	50	46.39	16.81	16.81	未进入负面清单	否	无	-1.59
29348	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干214右3杆	80	64.92	12.06	12.06	未进入负面清单	否	无	2.45
29349	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干214右7杆	400	54.58	101.67	101.67	未进入负面清单	否	无	1.64
29350	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	矿洞山一台分台	80	30.50	39.60	39.60	未进入负面清单	否	无	3.98
29351	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干237+1左2#柱上变压器	200	51.40	57.20	57.20	未进入负面清单	否	无	0.89
29352	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干200#	80	60.46	15.63	15.63	未进入负面清单	否	无	3.74
29353	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干246#柱上变压器	400	34.39	182.43	182.43	未进入负面清单	否	无	-1.26
29354	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干237+1左1#柱上变压器	100	67.11	12.89	12.89	未进入负面清单	否	无	4.45
29355	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干244#柱上变压器	80	33.76	36.99	36.99	未进入负面清单	否	无	4.51
29356	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干230右3#柱上变压器	400	52.10	111.58	111.58	未进入负面清单	否	无	1.53
29357	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干230#	100	44.10	35.90	35.90	未进入负面清单	否	无	3.97

29358	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	榆树房分18左5#	400	66.10	55.62	55.62	未进入负面清单	否	无	-0.62
29359	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	王屯线176右1#	400	64.53	61.87	61.87	未进入负面清单	否	无	3.16
29360	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干231#	50	54.27	12.86	12.86	未进入负面清单	否	无	3.11
29361	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	山后分43#	400	59.42	82.31	82.31	未进入负面清单	否	无	-0.81
29362	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干210#	50	45.32	17.34	17.34	未进入负面清单	否	无	-0.02
29363	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	扎钢分一台支6#	80	51.45	22.84	22.84	未进入负面清单	否	无	4.13
29364	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干214#	100	38.17	41.83	41.83	未进入负面清单	否	无	0.87
29365	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 榆树房分8#	400	50.75	117.01	117.01	未进入负面清单	否	无	1.76
29366	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 医院分4#	400	58.29	86.85	86.85	未进入负面清单	否	无	1.65
29367	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干7+1#	200	61.79	36.42	36.42	未进入负面清单	否	无	3.85
29368	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干127#	400	63.82	64.73	64.73	未进入负面清单	否	无	0.64
29369	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 羊圈分20#	400	33.48	186.10	186.10	未进入负面清单	否	无	0.05
29370	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 轧钢分一支支9#	200	50.47	59.05	59.05	未进入负面清单	否	无	0.31
29371	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干13#	200	69.59	20.82	20.82	未进入负面清单	否	无	2.95
29372	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 榆树房分62#	200	54.87	50.26	50.26	未进入负面清单	否	无	3.35
29373	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 榆树房分80#	50	62.75	8.63	8.63	未进入负面清单	否	无	2.14
29374	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 二台支3#	400	46.19	135.22	135.22	未进入负面清单	否	无	2.69
29375	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 公安小支06#	80	64.84	12.13	12.13	未进入负面清单	否	无	-0.80
29376	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 榆树房分52#左2#	80	36.48	34.81	34.81	未进入负面清单	否	无	3.65
29377	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干139#	80	36.49	34.81	34.81	未进入负面清单	否	无	2.24
29378	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 二台分2#	200	50.21	59.58	59.58	未进入负面清单	否	无	0.14
29379	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干153#	30	49.44	9.17	9.17	未进入负面清单	否	无	-0.49
29380	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干167#	200	54.98	50.03	50.03	未进入负面清单	否	无	-1.23
29381	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干20#	200	30.34	99.33	99.33	未进入负面清单	否	无	-0.81
29382	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 榆树房分100#	50	58.16	10.92	10.92	未进入负面清单	否	无	4.46
29383	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 榆树房分59#	100	38.47	41.53	41.53	未进入负面清单	否	无	2.13
29384	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 华铜干132# (李官线130右1#)	80	53.51	21.20	21.20	未进入负面清单	否	无	4.46
29385	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 榆树房分20#	80	30.62	39.51	39.51	未进入负面清单	否	无	0.13
29386	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 市场支5#-2 (李官线176右1)	50	51.18	14.41	14.41	未进入负面清单	否	无	2.15
29387	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 榆树房分34#	160	59.84	32.26	32.26	未进入负面清单	否	无	1.15
29388	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 榆树房分56#	80	68.07	9.54	9.54	未进入负面清单	否	无	2.15
29389	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 三队支4#	400	48.71	125.18	125.18	未进入负面清单	否	无	2.61
29390	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干71+1#	400	44.19	143.24	143.24	未进入负面清单	否	无	1.67
29391	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干32#	100	49.98	30.02	30.02	未进入负面清单	否	无	0.15
29392	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 村台支4#	50	38.57	20.71	20.71	未进入负面清单	否	无	4.44
29393	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 五小支5#	200	67.33	25.34	25.34	未进入负面清单	否	无	4.52
29394	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 山后分46#	80	32.11	38.31	38.31	未进入负面清单	否	无	3.40
29395	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 三队支04#	250	63.21	41.96	41.96	未进入负面清单	否	无	2.88
29396	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干90#	80	39.94	32.05	32.05	未进入负面清单	否	无	2.25
29397	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 吴屯分7#	50	31.75	24.13	24.13	未进入负面清单	否	无	-1.70
29398	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 八队支7#	80	40.32	31.75	31.75	未进入负面清单	否	无	-1.49
29399	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官线浴场分11	800	32.13	382.97	382.97	未进入负面清单	否	无	0.55
29400	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	浴场分16#	800	63.33	133.37	133.37	未进入负面清单	否	无	3.48
29401	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干27#	400	47.43	130.26	130.26	未进入负面清单	否	无	4.44
29402	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干206#	80	37.34	34.12	34.12	未进入负面清单	否	无	2.05
29403	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 中学支2#	80	40.81	31.35	31.35	未进入负面清单	否	无	1.24
29404	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平洋阳光置业有限公司5号1#变压器	630	34.96	283.75	283.75	未进入负面清单	否	无	1.46
29405	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平洋阳光置业有限公司5号2#变压器	800	66.24	110.11	110.11	未进入负面清单	否	无	-1.91
29406	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平洋阳光置业有限公司4号1#变压器	630	32.17	301.34	301.34	未进入负面清单	否	无	2.17
29407	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平洋阳光置业有限公司4号2#变压器	630	60.82	120.82	120.82	未进入负面清单	否	无	0.55
29408	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	连太平洋阳光置业有限公司1号1#变压器	630	40.13	251.19	251.19	未进入负面清单	否	无	2.71
29409	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	连太平洋阳光置业有限公司1号2#变压器	630	31.41	306.09	306.09	未进入负面清单	否	无	3.45
29410	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平洋阳光置业有限公司2号1#变压器	800	33.69	370.49	370.49	未进入负面清单	否	无	3.79
29411	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平洋阳光置业有限公司2号2#变压器	800	37.03	343.74	343.74	未进入负面清单	否	无	1.70
29412	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平洋阳光置业有限公司3号1#变压器	630	31.81	303.62	303.62	未进入负面清单	否	无	1.60
29413	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平洋阳光置业有限公司3号2#变压器	630	58.18	137.47	137.47	未进入负面清单	否	无	3.69
29414	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平洋阳光置业有限公司3#考核亭1#变	800	31.99	384.06	384.06	未进入负面清单	否	无	3.08
29415	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平洋阳光置业有限公司3#考核亭2#变	800	53.11	215.12	215.12	未进入负面清单	否	无	4.62
29416	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平洋阳光置业有限公司4#考核亭2#变	800	66.44	108.46	108.46	未进入负面清单	否	无	-0.64

29417	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司4#考核亭1#变	800	36.24	350.09	350.09	未进入负面清单	否	无	0.48
29418	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司5#考核亭1#变	800	39.12	327.02	327.02	未进入负面清单	否	无	-0.89
29419	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司5#考核亭2#变	630	34.58	286.13	286.13	未进入负面清单	否	无	0.10
29420	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司2#考核亭1#变	630	32.42	299.73	299.73	未进入负面清单	否	无	4.38
29421	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司1#考核亭2#变	800	61.01	151.90	151.90	未进入负面清单	否	无	2.13
29422	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司1#考核亭1#变	630	68.47	72.64	72.64	未进入负面清单	否	无	0.96
29423	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司2#考核亭2#变	630	55.46	154.60	154.60	未进入负面清单	否	无	4.42
29424	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	PMS 北营分亮子5#	30	59.19	6.24	6.24	未进入负面清单	否	无	0.27
29425	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	PMS 东地支村小支5#	400	60.82	76.70	76.70	未进入负面清单	否	无	-0.54
29426	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	PMS 北营分从屯支3#	30	66.39	4.08	4.08	未进入负面清单	否	无	0.59
29427	国网瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	PMS 北营分68#	80	33.06	37.55	37.55	未进入负面清单	否	无	-0.02
29428	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网 温李支18#	100	40.61	39.39	39.39	未进入负面清单	否	无	-1.88
29429	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分五队支7#	100	47.68	32.32	32.32	未进入负面清单	否	无	3.61
29430	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 北营分1#	400	68.72	45.11	45.11	未进入负面清单	否	无	0.84
29431	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干219#	50	63.99	8.01	8.01	未进入负面清单	否	无	0.47
29432	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干244#	50	59.61	10.19	10.19	未进入负面清单	否	无	1.43
29433	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分三四队支5#	100	68.30	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	3.88
29434	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网 四队支8#	100	32.46	47.54	47.54	未进入负面清单	否	无	2.22
29435	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干南山分5#	80	55.61	19.51	19.51	未进入负面清单	否	无	1.10
29436	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干平东分5#	400	55.68	97.28	97.28	未进入负面清单	否	无	-0.49
29437	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干西长岭分15#	50	38.08	20.96	20.96	未进入负面清单	否	无	0.62
29438	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干冯沟分医院支2#	50	52.46	13.77	13.77	未进入负面清单	否	无	-1.57
29439	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网 土城干冯沟分	100	63.64	16.36	16.36	未进入负面清单	否	无	4.64
29440	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干冯沟分11+1#	50	50.35	14.82	14.82	未进入负面清单	否	无	4.48
29441	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干239#	100	36.97	43.03	43.03	未进入负面清单	否	无	-0.17
29442	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干冯沟分21#	50	33.82	23.09	23.09	未进入负面清单	否	无	3.15
29443	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分33#	400	47.11	131.58	131.58	未进入负面清单	否	无	-1.91
29444	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分李一支4#	315	34.52	143.25	143.25	未进入负面清单	否	无	-0.25
29445	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网 温家分8女2#	200	51.53	56.95	56.95	未进入负面清单	否	无	0.66
29446	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网 鞠屯支22#	400	31.40	194.40	194.40	未进入负面清单	否	无	2.79
29447	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网 温家分16回1#	100	44.93	35.07	35.07	未进入负面清单	否	无	-0.69
29448	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网 姚沟支18右1#	80	38.68	33.06	33.06	未进入负面清单	否	无	4.59
29449	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网 鞠屯支14右1#	50	48.69	15.65	15.65	未进入负面清单	否	无	4.54
29450	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干165#	100	65.40	14.60	14.60	未进入负面清单	否	无	2.26
29451	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网 崔口支18#	100	34.97	45.03	45.03	未进入负面清单	否	无	4.23
29452	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分94#	200	48.43	63.14	63.14	未进入负面清单	否	无	3.02
29453	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分七队支2#	100	36.83	43.17	43.17	未进入负面清单	否	无	-0.77
29454	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干西长岭分8#	400	54.74	101.05	101.05	未进入负面清单	否	无	2.42
29455	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分七队支9#	50	58.23	10.89	10.89	未进入负面清单	否	无	4.67
29456	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分姚沟支27#	100	53.54	26.46	26.46	未进入负面清单	否	无	-0.39
29457	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分崔口支18#	50	38.27	20.87	20.87	未进入负面清单	否	无	-0.86
29458	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干西长岭分20#	50	58.53	10.73	10.73	未进入负面清单	否	无	0.27
29459	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分10#	50	60.89	9.56	9.56	未进入负面清单	否	无	3.37
29460	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干冯沟分鞠屯支19#	50	41.82	19.09	19.09	未进入负面清单	否	无	-1.65
29461	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干东张分7#	50	49.82	15.09	15.09	未进入负面清单	否	无	4.55
29462	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分78#	80	50.38	23.70	23.70	未进入负面清单	否	无	2.25
29463	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干冯沟分上沟支4#	50	48.72	15.64	15.64	未进入负面清单	否	无	0.51
29464	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干冯沟分53#	80	47.62	25.91	25.91	未进入负面清单	否	无	1.43
29465	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分子店支4#	100	47.91	32.09	32.09	未进入负面清单	否	无	2.60
29466	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干256分左2#	100	34.31	45.69	45.69	未进入负面清单	否	无	0.41
29467	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分子店支16#	100	58.15	21.85	21.85	未进入负面清单	否	无	0.94
29468	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干196#	160	59.50	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	2.81
29469	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城线土城干247#	50	38.27	20.86	20.86	未进入负面清单	否	无	4.53
29470	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分子一队支8#	400	68.51	45.97	45.97	未进入负面清单	否	无	1.97
29471	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	王屯线213#杆	50	57.89	11.05	11.05	未进入负面清单	否	无	0.64
29472	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 北营分28#	50	64.52	7.74	7.74	未进入负面清单	否	无	0.50
29473	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 华铜干203#	400	68.58	45.67	45.67	未进入负面清单	否	无	0.27
29474	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 华铜干213#	315	63.07	53.32	53.32	未进入负面清单	否	无	-0.62
29475	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	王屯线231#	800	67.92	96.67	96.67	未进入负面清单	否	无	3.74

29476	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	华铜干220右1#柱上变压器	80	63.78	12.98	12.98	未进入负面清单	否	无	3.46
29477	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	华铜干261#柱上变压器	400	38.69	165.23	165.23	未进入负面清单	否	无	0.86
29478	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 华铜干247#	400	36.46	174.14	174.14	未进入负面清单	否	无	-0.45
29479	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 客运支1#	80	46.05	27.16	27.16	未进入负面清单	否	无	0.40
29480	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 华铜干32-1#	30	45.22	10.44	10.44	未进入负面清单	否	无	-1.84
29481	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 五大井分9+1右6支6#-1	315	69.38	33.45	33.45	未进入负面清单	否	无	-0.29
29482	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 华铜干189#	400	65.45	58.18	58.18	未进入负面清单	否	无	0.64
29483	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 华铜干199#	80	32.24	38.21	38.21	未进入负面清单	否	无	2.56
29484	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 采石场支7左1#	50	36.74	21.63	21.63	未进入负面清单	否	无	3.95
29485	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 九委分4#	50	68.65	5.68	5.68	未进入负面清单	否	无	1.52
29486	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 华铜干180#	80	35.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.13
29487	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 华铜干260#	800	69.25	85.97	85.97	未进入负面清单	否	无	0.77
29488	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 赵屯分13#	200	36.66	86.67	86.67	未进入负面清单	否	无	1.46
29489	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 草道沟分29#	400	56.01	95.97	95.97	未进入负面清单	否	无	3.07
29490	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 西阳台分2#	100	50.83	29.17	29.17	未进入负面清单	否	无	-0.39
29491	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	小台支3#	50	34.48	22.76	22.76	未进入负面清单	否	无	1.30
29492	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 杏树沟支5#	400	45.32	138.73	138.73	未进入负面清单	否	无	2.88
29493	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 2队支2#	100	51.53	28.47	28.47	未进入负面清单	否	无	4.24
29494	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 村台支5#	100	59.98	20.02	20.02	未进入负面清单	否	无	-1.53
29495	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 东阳台分村台支3#	50	57.80	11.10	11.10	未进入负面清单	否	无	2.95
29496	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 五队支3#	80	68.00	9.60	9.60	未进入负面清单	否	无	1.81
29497	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 大营子分村台支3#	50	66.91	6.55	6.55	未进入负面清单	否	无	4.92
29498	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 赵屯分村台支4#	80	46.70	26.64	26.64	未进入负面清单	否	无	1.52
29499	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 东阳台分19#	50	57.43	11.29	11.29	未进入负面清单	否	无	2.43
29500	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 土城干148#	250	66.77	33.08	33.08	未进入负面清单	否	无	3.97
29501	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 草道沟分23#	400	49.50	121.99	121.99	未进入负面清单	否	无	0.11
29502	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 大营子分11+1#	50	63.57	8.21	8.21	未进入负面清单	否	无	1.73
29503	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 岳店分3#	80	43.31	29.35	29.35	未进入负面清单	否	无	-0.22
29504	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	中网 赵屯分120右1#	200	35.86	88.28	88.28	未进入负面清单	否	无	2.46
29505	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 费加窝棚分25#	200	42.37	75.26	75.26	未进入负面清单	否	无	3.56
29506	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 孤家子分16#	400	36.16	175.37	175.37	未进入负面清单	否	无	3.91
29507	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 六队支6#	100	52.45	27.55	27.55	未进入负面清单	否	无	-1.89
29508	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 东阳台分21#	50	61.18	9.41	9.41	未进入负面清单	否	无	2.15
29509	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 费加窝棚分13#	80	47.15	26.28	26.28	未进入负面清单	否	无	4.59
29510	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 赵屯分四队支1#	50	54.58	12.71	12.71	未进入负面清单	否	无	1.91
29511	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 赵屯分58#	50	52.96	13.52	13.52	未进入负面清单	否	无	2.91
29512	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 草道沟分64#	400	46.96	132.17	132.17	未进入负面清单	否	无	-1.01
29513	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 齐房分7左支06#	80	43.14	29.48	29.48	未进入负面清单	否	无	4.79
29514	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 南沟支33#	50	51.50	14.25	14.25	未进入负面清单	否	无	-1.03
29515	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 盐场线土城干64#左4#	80	33.97	36.83	36.83	未进入负面清单	否	无	2.98
29516	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 古道支23#	80	37.63	33.90	33.90	未进入负面清单	否	无	4.43
29517	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 孤家子分2#	160	42.50	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	3.39
29518	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 北营分东地支6#	50	67.61	6.19	6.19	未进入负面清单	否	无	2.45
29519	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 东阳台分10#	315	44.79	110.93	110.93	未进入负面清单	否	无	-1.82
29520	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 南沟支25#	30	38.76	12.37	12.37	未进入负面清单	否	无	1.85
29521	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 东阳台分23左3#	50	50.73	14.63	14.63	未进入负面清单	否	无	3.38
29522	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 南沟支一台小支4#	30	37.25	12.83	12.83	未进入负面清单	否	无	0.43
29523	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 大营子分42#	80	64.37	12.50	12.50	未进入负面清单	否	无	0.49
29524	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 齐房分15#	80	68.53	9.17	9.17	未进入负面清单	否	无	0.45
29525	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 土城干13左1#	80	68.85	8.92	8.92	未进入负面清单	否	无	-1.35
29526	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 赵屯分8右支11#	80	43.65	29.08	29.08	未进入负面清单	否	无	-0.62
29527	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 小台支3#	80	36.64	34.69	34.69	未进入负面清单	否	无	1.46
29528	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	盐场线77-1#	80	67.69	9.85	9.85	未进入负面清单	否	无	4.57
29529	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 华铜干24#	80	49.08	24.74	24.74	未进入负面清单	否	无	3.77
29530	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 西阳台分19#	80	67.81	9.75	9.75	未进入负面清单	否	无	-1.58
29531	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 西阳台分8#	50	43.48	18.26	18.26	未进入负面清单	否	无	-1.37
29532	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 南沟支17#	50	50.27	14.87	14.87	未进入负面清单	否	无	4.96
29533	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 水庫分7#	400	38.36	166.56	166.56	未进入负面清单	否	无	3.16
29534	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 齐房分12左1#	50	30.83	24.59	24.59	未进入负面清单	否	无	-1.52

29535	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王电线	PMS 五大井分7#	400	45.07	139.73	139.73	未进入负面清单	否	无	-1.06
29536	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王电线	电网 养殖支6#左6#	400	60.87	76.53	76.53	未进入负面清单	否	无	3.15
29537	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王电线	电网 杨屯分3左3#	400	68.59	45.65	45.65	未进入负面清单	否	无	2.02
29538	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	电网 华铜于87右1#柱上变压器	400	35.23	179.07	179.07	未进入负面清单	否	无	3.41
29539	国网瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	草道沟分75#柱上变压器	200	43.90	72.20	72.20	未进入负面清单	否	无	2.63
29540	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分庙岭4队支6右1#	200	69.68	20.64	20.64	未进入负面清单	否	无	0.52
29541	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分相信支12右11#	200	54.58	50.84	50.84	未进入负面清单	否	无	-1.46
29542	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分51右1#	100	63.60	16.40	16.40	未进入负面清单	否	无	1.65
29543	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂水利支9左1#	100	64.24	15.76	15.76	未进入负面清单	否	无	-1.14
29544	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分64左1#	100	33.26	46.74	46.74	未进入负面清单	否	无	-1.80
29545	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分70#	80	60.71	15.43	15.43	未进入负面清单	否	无	1.80
29546	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分82左1#	50	36.73	21.63	21.63	未进入负面清单	否	无	0.35
29547	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分12左1#	100	65.36	14.64	14.64	未进入负面清单	否	无	-0.39
29548	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分43#	100	52.98	27.02	27.02	未进入负面清单	否	无	-0.45
29549	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分19右6又右1#	100	59.57	20.43	20.43	未进入负面清单	否	无	-0.04
29550	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分22右8#	200	45.88	68.24	68.24	未进入负面清单	否	无	3.49
29551	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分化纤支1#	50	59.86	10.07	10.07	未进入负面清单	否	无	4.61
29552	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分化纤支蒋五支32右1#	200	46.18	67.64	67.64	未进入负面清单	否	无	4.82
29553	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分化纤支蒋五支19右11#	200	51.56	56.87	56.87	未进入负面清单	否	无	2.56
29554	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分化纤支蒋五支42#	400	31.12	195.51	195.51	未进入负面清单	否	无	4.92
29555	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分蒋屯水利支4左1#	80	61.89	14.49	14.49	未进入负面清单	否	无	2.50
29556	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分长山支19#	100	35.69	44.31	44.31	未进入负面清单	否	无	4.60
29557	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分长山支16#	200	42.63	74.73	74.73	未进入负面清单	否	无	1.84
29558	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分长山支7右1#	400	66.28	54.87	54.87	未进入负面清单	否	无	3.64
29559	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分31左1#	400	43.72	145.14	145.14	未进入负面清单	否	无	3.24
29560	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分19#	80	54.68	20.26	20.26	未进入负面清单	否	无	2.24
29561	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分相信支田三支23#	100	57.57	22.43	22.43	未进入负面清单	否	无	-1.73
29562	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分相信支田三支红旗水库支8#	100	67.30	12.70	12.70	未进入负面清单	否	无	1.41
29563	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分相信支17右2#	100	45.73	34.27	34.27	未进入负面清单	否	无	0.13
29564	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子于110#间1#	100	53.59	26.41	26.41	未进入负面清单	否	无	1.66
29565	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子于109间1右5#	50	36.01	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	-0.74
29566	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子于115#	200	60.79	38.42	38.42	未进入负面清单	否	无	2.59
29567	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	苍屯分三队支5#	200	40.34	79.33	79.33	未进入负面清单	否	无	-1.81
29568	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	苍屯分19#	100	58.34	21.66	21.66	未进入负面清单	否	无	3.19
29569	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	王屯分3#	400	48.03	127.89	127.89	未进入负面清单	否	无	4.35
29570	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	后泡崖分3#	100	46.78	33.22	33.22	未进入负面清单	否	无	-1.22
29571	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	张店分前泡崖支4#	100	46.08	33.92	33.92	未进入负面清单	否	无	0.51
29572	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	pms 泡崖村分2间1#	100	48.04	31.96	31.96	未进入负面清单	否	无	4.17
29573	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干5#	400	48.47	126.10	126.10	未进入负面清单	否	无	1.70
29574	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干42#	400	42.39	150.43	150.43	未进入负面清单	否	无	1.19
29575	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分1#	400	65.37	58.52	58.52	未进入负面清单	否	无	0.72
29576	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	后泡崖分2#	50	64.84	7.58	7.58	未进入负面清单	否	无	2.33
29577	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	高1分3#	200	35.74	88.52	88.52	未进入负面清单	否	无	3.71
29578	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干191#	400	53.61	105.54	105.54	未进入负面清单	否	无	-1.32
29579	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干192间1右1#	200	30.98	98.04	98.04	未进入负面清单	否	无	-1.22
29580	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吕沟分18#	50	50.35	14.82	14.82	未进入负面清单	否	无	1.78
29581	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吕沟分9间1右1#	400	40.77	156.93	156.93	未进入负面清单	否	无	-1.23
29582	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吕沟分5右2#	400	54.45	102.22	102.22	未进入负面清单	否	无	4.54
29583	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	张店分1队支1#	100	48.68	31.32	31.32	未进入负面清单	否	无	-1.94
29584	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	张店分3队支3#	100	51.82	28.18	28.18	未进入负面清单	否	无	0.39
29585	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	张店分59左1#	400	31.81	192.74	192.74	未进入负面清单	否	无	-0.72
29586	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	张店分67左2#	400	45.74	137.05	137.05	未进入负面清单	否	无	-1.36
29587	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	张店分8队支12#	400	66.60	53.61	53.61	未进入负面清单	否	无	2.70
29588	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	张店分35#	200	43.57	72.86	72.86	未进入负面清单	否	无	-1.48
29589	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	张店分二东支9#	400	52.12	111.52	111.52	未进入负面清单	否	无	3.08
29590	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子1队分5#	400	40.11	159.57	159.57	未进入负面清单	否	无	-1.98
29591	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干225右1#	400	36.97	172.12	172.12	未进入负面清单	否	无	3.93
29592	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干229#	100	41.79	38.21	38.21	未进入负面清单	否	无	3.71
29593	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	庙岭分5右1#	200	69.32	21.37	21.37	未进入负面清单	否	无	3.30

29594	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	庙岭分三队支1#	400	57.48	90.10	90.10	未进入负面清单	否	无	-1.65
29595	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	庙岭分3队支12左1#	100	47.08	32.92	32.92	未进入负面清单	否	无	4.45
29596	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三掌分庙岭4队支14#	100	64.94	15.06	15.06	未进入负面清单	否	无	4.94
29597	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	庙岭西山分17#	100	65.66	14.34	14.34	未进入负面清单	否	无	0.96
29598	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吴屯分1队支2#	400	32.22	191.10	191.10	未进入负面清单	否	无	-0.90
29599	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吴屯分34右4#	50	30.34	24.83	24.83	未进入负面清单	否	无	2.43
29600	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吴屯分49#	200	36.42	87.16	87.16	未进入负面清单	否	无	4.52
29601	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吴屯分52左1#	200	50.98	58.04	58.04	未进入负面清单	否	无	4.81
29602	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吴屯分5队支19右1#	50	41.95	19.02	19.02	未进入负面清单	否	无	3.38
29603	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吴屯分6队支3#	50	47.20	16.40	16.40	未进入负面清单	否	无	4.82
29604	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吴屯分5队支35#	200	31.57	96.86	96.86	未进入负面清单	否	无	4.31
29605	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吕沟分76#	400	34.01	183.95	183.95	未进入负面清单	否	无	1.26
29606	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吕沟分38#	400	56.41	94.37	94.37	未进入负面清单	否	无	-0.04
29607	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	杨屯1队分4#	200	40.99	78.01	78.01	未进入负面清单	否	无	4.60
29608	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	杨屯分2队支5#	50	51.30	14.35	14.35	未进入负面清单	否	无	2.91
29609	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	杨屯分3队支2#	400	53.30	106.79	106.79	未进入负面清单	否	无	0.35
29610	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	杨屯分15左2#	50	46.49	16.75	16.75	未进入负面清单	否	无	-0.88
29611	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	杨屯分32#	100	63.58	16.42	16.42	未进入负面清单	否	无	0.78
29612	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	杨屯分38#	100	54.06	25.94	25.94	未进入负面清单	否	无	3.48
29613	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	圈外分23#	400	39.96	160.16	160.16	未进入负面清单	否	无	-1.22
29614	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	圈外分1队支10#	400	60.85	76.58	76.58	未进入负面清单	否	无	-1.68
29615	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	圈外分2队支2#	400	35.54	177.83	177.83	未进入负面清单	否	无	2.32
29616	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	圈外分4队支6#	400	31.51	193.95	193.95	未进入负面清单	否	无	1.73
29617	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	圈外分38右1#	400	63.89	64.44	64.44	未进入负面清单	否	无	3.71
29618	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	圈外分49右1#	400	67.58	49.69	49.69	未进入负面清单	否	无	0.82
29619	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子分53#	50	47.48	16.26	16.26	未进入负面清单	否	无	-0.22
29620	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	王屯分17左1#	400	32.88	188.47	188.47	未进入负面清单	否	无	1.01
29621	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	东屯分3#	200	45.73	68.53	68.53	未进入负面清单	否	无	2.54
29622	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	王屯分36#	100	37.88	42.12	42.12	未进入负面清单	否	无	-1.82
29623	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	王屯分5队支14#	50	30.30	24.85	24.85	未进入负面清单	否	无	-0.11
29624	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干1左1#(所变)	200	44.11	71.78	71.78	未进入负面清单	否	无	3.79
29625	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	胡屯干103左1#	200	39.89	80.22	80.22	未进入负面清单	否	无	0.43
29626	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	五间房分10#	200	37.56	84.88	84.88	未进入负面清单	否	无	3.30
29627	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	胡屯干19左1#	200	30.75	98.51	98.51	未进入负面清单	否	无	-1.60
29628	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	胡屯干128右1#	200	47.71	64.58	64.58	未进入负面清单	否	无	0.99
29629	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	胡屯干133右2#	200	47.61	64.78	64.78	未进入负面清单	否	无	-1.13
29630	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	建材分4左4#	200	68.00	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	0.08
29631	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	五间房分1#副柱	100	40.74	39.26	39.26	未进入负面清单	否	无	4.98
29632	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	跑马场分14左1#	100	62.09	17.91	17.91	未进入负面清单	否	无	-0.15
29633	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	张屯分五间房一队水利支22#	100	49.74	30.26	30.26	未进入负面清单	否	无	-0.50
29634	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	胡屯干119右6#	100	65.93	14.07	14.07	未进入负面清单	否	无	1.91
29635	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	三马矿分1#	315	58.62	67.36	67.36	未进入负面清单	否	无	2.72
29636	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	胡屯干81左1#	200	61.11	37.78	37.78	未进入负面清单	否	无	2.30
29637	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	胡屯干89左1#	50	47.91	16.04	16.04	未进入负面清单	否	无	4.18
29638	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	王山分18左1#	100	67.75	12.25	12.25	未进入负面清单	否	无	4.16
29639	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	王山分7#	80	34.22	36.63	36.63	未进入负面清单	否	无	1.21
29640	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	王山分35左2#王山大棚支4#	50	47.03	16.48	16.48	未进入负面清单	否	无	0.36
29641	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	张屯分6#	400	54.93	100.27	100.27	未进入负面清单	否	无	0.69
29642	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	张屯分铭川支5左1#	400	49.78	120.88	120.88	未进入负面清单	否	无	4.22
29643	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	张屯分72#	400	41.12	155.50	155.50	未进入负面清单	否	无	1.20
29644	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	张屯分4队支9#	400	64.74	61.05	61.05	未进入负面清单	否	无	-0.69
29645	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	张屯分保峰支9#	400	31.66	193.36	193.36	未进入负面清单	否	无	0.05
29646	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	张屯分张屯四队支鸦业支8右2#	400	54.47	102.14	102.14	未进入负面清单	否	无	1.23
29647	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	种牛厂分2#	400	47.13	131.47	131.47	未进入负面清单	否	无	-1.72
29648	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	胡屯干19#	400	38.53	165.87	165.87	未进入负面清单	否	无	4.97
29649	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	大刘屯分8左2#	400	34.89	180.45	180.45	未进入负面清单	否	无	2.02
29650	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	大刘屯分南极支牛西分台7#	400	30.59	197.63	197.63	未进入负面清单	否	无	3.78
29651	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	大刘屯分南极支5#	100	66.31	13.69	13.69	未进入负面清单	否	无	3.50
29652	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	大刘屯分牛屯水利支4#	200	33.64	92.71	92.71	未进入负面清单	否	无	4.10

29653	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	刘屯分7左5#	100	31.31	48.69	48.69	未进入负面清单	否	无	1.86
29654	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	大刘屯分牛屯左19#	200	53.02	53.95	53.95	未进入负面清单	否	无	-1.62
29655	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	乔屯分43间1#	200	44.67	70.65	70.65	未进入负面清单	否	无	-0.21
29656	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	乔屯分27右3#	50	55.15	12.43	12.43	未进入负面清单	否	无	4.62
29657	国网瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	乔屯分26#	50	57.97	11.01	11.01	未进入负面清单	否	无	-1.21
29658	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	燃料分1#	100	34.24	45.76	45.76	未进入负面清单	否	无	0.53
29659	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	燃料分2#	80	48.28	25.38	25.38	未进入负面清单	否	无	-0.05
29660	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	燃料分8#	200	61.08	37.84	37.84	未进入负面清单	否	无	-1.66
29661	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	燃料分10#	250	58.74	53.15	53.15	未进入负面清单	否	无	4.44
29662	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	燃料分12#	80	34.41	36.47	36.47	未进入负面清单	否	无	-0.41
29663	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	燃料分16#	315	53.49	83.49	83.49	未进入负面清单	否	无	2.99
29664	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	云山干33#	400	62.01	71.97	71.97	未进入负面清单	否	无	-0.62
29665	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	云山干34间1#	400	69.29	42.85	42.85	未进入负面清单	否	无	3.74
29666	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	云山干42#	80	38.37	33.31	33.31	未进入负面清单	否	无	2.60
29667	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	云山干48#	160	34.23	73.24	73.24	未进入负面清单	否	无	-1.40
29668	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	粮库分21左2#	200	57.51	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无	3.69
29669	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	云山干28#	400	59.87	80.52	80.52	未进入负面清单	否	无	4.74
29670	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	云山干28间1#	400	65.59	57.63	57.63	未进入负面清单	否	无	-1.94
29671	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	云山干31#	200	42.82	74.36	74.36	未进入负面清单	否	无	2.89
29672	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	赵屯分3#	400	58.47	86.12	86.12	未进入负面清单	否	无	0.01
29673	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	赵屯分18#	80	50.38	23.70	23.70	未进入负面清单	否	无	1.68
29674	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	云山干56右1#	80	60.97	15.23	15.23	未进入负面清单	否	无	-0.70
29675	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	云山干56左4#	400	36.65	173.41	173.41	未进入负面清单	否	无	3.52
29676	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	云山干71#	80	37.56	33.95	33.95	未进入负面清单	否	无	2.81
29677	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	云山干107#	400	51.38	114.49	114.49	未进入负面清单	否	无	-1.08
29678	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	曲沟分6#	50	59.50	10.25	10.25	未进入负面清单	否	无	2.66
29679	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	云山干司岚分5右1#	200	36.41	87.18	87.18	未进入负面清单	否	无	-0.07
29680	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	食品线	岗店分26#	400	63.06	67.77	67.77	未进入负面清单	否	无	0.48
29681	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	食品线	岗店分28#	80	49.46	24.44	24.44	未进入负面清单	否	无	3.60
29682	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	食品线	岗店分37#	400	40.57	157.72	157.72	未进入负面清单	否	无	-1.59
29683	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	食品线	岗店分44#	400	40.58	157.66	157.66	未进入负面清单	否	无	-0.12
29684	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	食品干4#	400	54.74	101.03	101.03	未进入负面清单	否	无	-1.80
29685	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	食品干8#	315	61.46	58.39	58.39	未进入负面清单	否	无	2.20
29686	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	岗店分10右1#	200	57.70	44.60	44.60	未进入负面清单	否	无	2.14
29687	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	岗店分8#	80	47.53	25.97	25.97	未进入负面清单	否	无	3.85
29688	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	岗店分12#	80	46.66	26.67	26.67	未进入负面清单	否	无	0.92
29689	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	岗店分20左5#	400	32.25	190.99	190.99	未进入负面清单	否	无	-1.75
29690	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	岗店分21#	315	37.63	133.46	133.46	未进入负面清单	否	无	0.93
29691	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	岗店分33#	80	48.99	24.81	24.81	未进入负面清单	否	无	-0.21
29692	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	岗店分34左3#	400	46.92	132.32	132.32	未进入负面清单	否	无	1.83
29693	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	云台分4#	200	69.78	20.45	20.45	未进入负面清单	否	无	4.00
29694	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	云台分5#	315	61.28	58.97	58.97	未进入负面清单	否	无	-1.45
29695	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	云台分6左1#	200	59.97	40.05	40.05	未进入负面清单	否	无	-1.81
29696	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	云台分7#右2	315	44.90	110.56	110.56	未进入负面清单	否	无	-0.43
29697	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	站前分4#	315	36.80	136.09	136.09	未进入负面清单	否	无	2.49
29698	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干4左2#	315	45.20	109.63	109.63	未进入负面清单	否	无	3.34
29699	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干7#	200	58.70	42.59	42.59	未进入负面清单	否	无	-1.34
29700	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干14#	315	69.76	32.26	32.26	未进入负面清单	否	无	2.39
29701	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁路分4右1#	400	66.38	54.48	54.48	未进入负面清单	否	无	4.57
29702	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁路分4右2#	50	36.27	21.87	21.87	未进入负面清单	否	无	3.15
29703	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干34右2#	400	64.48	62.07	62.07	未进入负面清单	否	无	3.39
29704	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干35#	100	46.22	33.78	33.78	未进入负面清单	否	无	4.67
29705	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干41#	400	39.81	160.77	160.77	未进入负面清单	否	无	0.77
29706	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干42#	250	51.45	71.38	71.38	未进入负面清单	否	无	1.36
29707	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干46#	315	45.86	107.55	107.55	未进入负面清单	否	无	0.93
29708	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	工业分2#	80	64.17	12.67	12.67	未进入负面清单	否	无	3.75
29709	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	岭上分5#	315	32.07	150.97	150.97	未进入负面清单	否	无	1.54
29710	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干53#	315	44.64	111.38	111.38	未进入负面清单	否	无	2.61
29711	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干55#	315	48.04	100.69	100.69	未进入负面清单	否	无	-1.69



29712	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干56	80	69.20	8.64	8.64	未进入负面清单	否	无	4.56
29713	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干58	80	49.12	24.70	24.70	未进入负面清单	否	无	0.64
29714	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干59#	400	42.41	150.38	150.38	未进入负面清单	否	无	1.78
29715	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干63	315	55.18	78.20	78.20	未进入负面清单	否	无	0.95
29716	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干66右3#	100	38.66	41.34	41.34	未进入负面清单	否	无	1.27
29717	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干71#	80	45.82	27.35	27.35	未进入负面清单	否	无	2.53
29718	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干76间1#	200	62.13	35.74	35.74	未进入负面清单	否	无	-1.11
29719	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东线82左1#	100	62.89	17.11	17.11	未进入负面清单	否	无	-1.18
29720	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干85间1#	80	66.84	10.53	10.53	未进入负面清单	否	无	4.28
29721	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干88右2#	80	42.09	30.33	30.33	未进入负面清单	否	无	4.30
29722	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干88右8#	100	40.97	39.03	39.03	未进入负面清单	否	无	0.37
29723	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干98#	80	51.24	23.01	23.01	未进入负面清单	否	无	4.86
29724	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干103#	250	65.60	35.99	35.99	未进入负面清单	否	无	0.22
29725	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	微波分1#	50	69.05	5.48	5.48	未进入负面清单	否	无	2.17
29726	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	瓦床分2#	80	51.77	22.59	22.59	未进入负面清单	否	无	1.90
29727	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	瓦床分6#	400	57.56	89.75	89.75	未进入负面清单	否	无	-1.20
29728	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	瓦床分8#	80	33.57	37.14	37.14	未进入负面清单	否	无	0.59
29729	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	瓦床分8间1#	200	59.48	41.05	41.05	未进入负面清单	否	无	2.21
29730	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	瓦床分11#	80	39.99	32.01	32.01	未进入负面清单	否	无	-0.16
29731	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	瓦床分18#	200	35.19	89.62	89.62	未进入负面清单	否	无	1.47
29732	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	瓦床分20#	80	32.34	38.13	38.13	未进入负面清单	否	无	2.48
29733	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	瓦床分20间1#	80	66.95	10.44	10.44	未进入负面清单	否	无	0.22
29734	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干30#电业分1#	80	67.97	9.63	9.63	未进入负面清单	否	无	2.09
29735	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干32左3#	50	50.89	14.55	14.55	未进入负面清单	否	无	3.09
29736	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干43#	315	66.65	42.04	42.04	未进入负面清单	否	无	2.98
29737	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	三分中4左4#	400	63.57	65.71	65.71	未进入负面清单	否	无	0.60
29738	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	三分中6左1#	400	49.39	122.45	122.45	未进入负面清单	否	无	-1.92
29739	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	三分中8左3#	400	48.04	127.85	127.85	未进入负面清单	否	无	1.01
29740	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	三分中11#	100	30.79	49.21	49.21	未进入负面清单	否	无	4.12
29741	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	三分中19左1#	80	59.23	16.61	16.61	未进入负面清单	否	无	1.39
29742	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	农电支5#	315	36.15	138.14	138.14	未进入负面清单	否	无	-0.34
29743	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	三分中22左3#	315	36.54	136.89	136.89	未进入负面清单	否	无	2.24
29744	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	农电支12#	100	35.01	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	1.65
29745	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	三分中29#	80	33.27	37.38	37.38	未进入负面清单	否	无	4.76
29746	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	六九分2#	80	62.57	13.95	13.95	未进入负面清单	否	无	1.73
29747	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	六九分9右1#	400	51.49	114.05	114.05	未进入负面清单	否	无	1.56
29748	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	六九分9右3#	315	40.81	123.44	123.44	未进入负面清单	否	无	1.77
29749	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	水电支6#	400	44.84	140.66	140.66	未进入负面清单	否	无	3.74
29750	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	水电支11#	80	48.38	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	4.05
29751	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干61#	315	50.75	92.14	92.14	未进入负面清单	否	无	-1.04
29752	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	红砖分5#	400	62.12	71.50	71.50	未进入负面清单	否	无	4.57
29753	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	红砖分11#	400	50.89	116.42	116.42	未进入负面清单	否	无	0.82
29754	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	七五支5右4#	315	61.07	59.63	59.63	未进入负面清单	否	无	1.67
29755	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	七五支11#	200	62.90	34.20	34.20	未进入负面清单	否	无	2.29
29756	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	农五支9#	100	31.32	48.68	48.68	未进入负面清单	否	无	0.68
29757	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	红砖分21#	200	31.28	97.44	97.44	未进入负面清单	否	无	4.51
29758	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	红砖分23间2#	315	59.32	65.14	65.14	未进入负面清单	否	无	2.60
29759	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	红砖分25#	400	35.42	178.32	178.32	未进入负面清单	否	无	-1.05
29760	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	红砖分32#	315	60.22	62.32	62.32	未进入负面清单	否	无	0.75
29761	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	红砖分34右4#	80	34.90	36.08	36.08	未进入负面清单	否	无	3.97
29762	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	红砖分37#	315	66.33	43.07	43.07	未进入负面清单	否	无	2.18
29763	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干63+1#	400	63.99	64.03	64.03	未进入负面清单	否	无	0.99
29764	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干66#	400	31.98	192.08	192.08	未进入负面清单	否	无	1.94
29765	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干70#	315	51.76	88.95	88.95	未进入负面清单	否	无	0.92
29766	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干72#	200	57.85	44.31	44.31	未进入负面清单	否	无	2.50
29767	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干74#	80	60.00	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	0.19
29768	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干82#	80	50.25	23.80	23.80	未进入负面清单	否	无	-0.56
29769	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干98#	200	46.43	67.14	67.14	未进入负面清单	否	无	3.84
29770	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干100#	400	58.45	86.20	86.20	未进入负面清单	否	无	-0.22

29771	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	石坑分8#	80	66.00	11.20	11.20	未进入负面清单	否	无	0.27
29772	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	高屯分14左2#	200	41.23	77.55	77.55	未进入负面清单	否	无	1.07
29773	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	高屯分22#	100	35.52	44.48	44.48	未进入负面清单	否	无	4.44
29774	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	半拉分10#	100	31.70	48.30	48.30	未进入负面清单	否	无	-0.86
29775	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	半拉分24左1#	315	46.39	105.86	105.86	未进入负面清单	否	无	3.46
29776	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	半拉分39#	100	61.78	18.22	18.22	未进入负面清单	否	无	-1.22
29777	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	半拉分42#	100	59.58	20.42	20.42	未进入负面清单	否	无	3.09
29778	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	半拉分53#	200	36.90	86.21	86.21	未进入负面清单	否	无	4.89
29779	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	生态支15#	100	69.40	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	1.06
29780	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	生态支16#	100	45.79	34.21	34.21	未进入负面清单	否	无	-0.33
29781	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	生态支17左4#	100	55.53	24.47	24.47	未进入负面清单	否	无	3.31
29782	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	生态支19#	100	64.69	15.31	15.31	未进入负面清单	否	无	1.68
29783	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	生态支22#	100	45.98	34.02	34.02	未进入负面清单	否	无	4.98
29784	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	生态支23#	100	66.61	13.39	13.39	未进入负面清单	否	无	2.64
29785	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	铝厂干6#	200	39.09	81.82	81.82	未进入负面清单	否	无	4.52
29786	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	铝厂干22#	400	65.54	57.86	57.86	未进入负面清单	否	无	2.21
29787	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	铝厂干26#	100	39.26	40.74	40.74	未进入负面清单	否	无	-1.07
29788	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	铝厂干28左3#	80	46.00	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	4.39
29789	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	铝厂干34#	80	53.24	21.41	21.41	未进入负面清单	否	无	4.33
29790	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	庙沟分2左3#	80	40.62	31.50	31.50	未进入负面清单	否	无	-0.67
29791	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	庙沟分3#	80	68.72	9.03	9.03	未进入负面清单	否	无	4.84
29792	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	转角支6#	80	47.65	25.88	25.88	未进入负面清单	否	无	-1.28
29793	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	庙沟分16左2#	400	50.03	119.86	119.86	未进入负面清单	否	无	1.64
29794	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	后沟支7#	400	66.14	55.45	55.45	未进入负面清单	否	无	-0.16
29795	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	庙沟分25#	400	63.99	64.03	64.03	未进入负面清单	否	无	3.25
29796	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	庙沟分29#	400	38.13	167.50	167.50	未进入负面清单	否	无	0.42
29797	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	庙沟分36#	50	35.15	22.42	22.42	未进入负面清单	否	无	0.85
29798	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	瓦拖支5#	200	63.42	33.17	33.17	未进入负面清单	否	无	2.85
29799	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	铝厂干49#	200	50.24	59.51	59.51	未进入负面清单	否	无	2.78
29800	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	铝厂干51#	400	51.81	112.76	112.76	未进入负面清单	否	无	1.28
29801	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	铝厂干52#	80	42.05	30.36	30.36	未进入负面清单	否	无	-1.11
29802	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	汽轴分9#	50	63.66	8.17	8.17	未进入负面清单	否	无	0.78
29803	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干3#	400	66.19	55.23	55.23	未进入负面清单	否	无	4.38
29804	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干7左2#	400	46.13	135.49	135.49	未进入负面清单	否	无	4.04
29805	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干10#	400	52.38	110.46	110.46	未进入负面清单	否	无	1.95
29806	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	农机分6右6#	50	31.83	24.08	24.08	未进入负面清单	否	无	-0.75
29807	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	农机分8#	80	42.89	29.68	29.68	未进入负面清单	否	无	0.19
29808	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干34#	80	39.23	32.61	32.61	未进入负面清单	否	无	-1.57
29809	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干52左2#	400	40.98	156.08	156.08	未进入负面清单	否	无	1.52
29810	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	净水分9#	80	37.02	34.38	34.38	未进入负面清单	否	无	4.76
29811	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	净水分40左1#	315	43.00	116.54	116.54	未进入负面清单	否	无	2.25
29812	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	净水分46#	80	40.14	31.89	31.89	未进入负面清单	否	无	2.14
29813	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	孙屯支7#	400	59.66	81.35	81.35	未进入负面清单	否	无	3.82
29814	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	孙屯支13#	100	59.95	20.05	20.05	未进入负面清单	否	无	2.85
29815	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	东孙分8#	80	65.24	11.81	11.81	未进入负面清单	否	无	2.61
29816	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	东孙分15#	80	36.70	34.64	34.64	未进入负面清单	否	无	1.47
29817	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干91#	50	60.13	9.93	9.93	未进入负面清单	否	无	3.67
29818	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干102#	200	63.84	32.31	32.31	未进入负面清单	否	无	2.24
29819	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干108#	315	65.45	45.82	45.82	未进入负面清单	否	无	-1.76
29820	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干115间1#	80	67.40	10.08	10.08	未进入负面清单	否	无	0.02
29821	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	炭矿干4#	250	46.10	84.75	84.75	未进入负面清单	否	无	2.42
29822	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	炭矿干6#	315	33.21	147.40	147.40	未进入负面清单	否	无	3.03
29823	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	罐头支2#	200	66.94	26.11	26.11	未进入负面清单	否	无	1.65
29824	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	罐头支13#	315	34.62	142.96	142.96	未进入负面清单	否	无	2.37
29825	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	罐头支21#	315	54.36	80.76	80.76	未进入负面清单	否	无	1.11
29826	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	胡屯分13右1#	200	57.17	45.67	45.67	未进入负面清单	否	无	3.10
29827	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	胡屯分23#	160	39.95	64.08	64.08	未进入负面清单	否	无	1.27
29828	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	胡屯分5右1#	200	52.28	55.44	55.44	未进入负面清单	否	无	2.15
29829	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	二轴分6#	400	30.78	196.89	196.89	未进入负面清单	否	无	0.96

29830	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干13#	80	44.59	28.33	28.33	未进入负面清单	否	无	-1.67
29831	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干20右1#	200	31.46	97.07	97.07	未进入负面清单	否	无	4.18
29832	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干33#	80	62.09	14.33	14.33	未进入负面清单	否	无	0.98
29833	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干35间1#	80	64.89	12.09	12.09	未进入负面清单	否	无	4.27
29834	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干62#	80	38.15	33.48	33.48	未进入负面清单	否	无	1.69
29835	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干69#	400	58.00	88.01	88.01	未进入负面清单	否	无	1.03
29836	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干74#	100	59.18	20.82	20.82	未进入负面清单	否	无	2.72
29837	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	新铝干3#	30	31.86	14.44	14.44	未进入负面清单	否	无	1.79
29838	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	新铝干12#	315	59.14	65.70	65.70	未进入负面清单	否	无	-1.05
29839	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	新铝干17左2右1#	400	55.29	98.85	98.85	未进入负面清单	否	无	2.76
29840	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	新铝干21#	400	63.42	66.31	66.31	未进入负面清单	否	无	2.78
29841	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	新铝干25#	400	36.30	174.79	174.79	未进入负面清单	否	无	0.74
29842	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	锻压分17左6#(原水源干64#-1)	315	41.68	120.71	120.71	未进入负面清单	否	无	4.71
29843	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	锻压分18#	50	56.84	11.58	11.58	未进入负面清单	否	无	2.17
29844	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	锻压分22#	80	38.47	33.22	33.22	未进入负面清单	否	无	4.59
29845	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	进步支14#	50	39.84	20.08	20.08	未进入负面清单	否	无	-0.75
29846	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	北环分10左2#	400	46.46	134.14	134.14	未进入负面清单	否	无	2.64
29847	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	吴屯分10#	400	35.03	179.87	179.87	未进入负面清单	否	无	0.14
29848	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	吴屯分28左2#	315	32.52	149.55	149.55	未进入负面清单	否	无	-0.42
29849	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	吴屯分33#	80	64.58	12.34	12.34	未进入负面清单	否	无	-1.88
29850	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	新铝干56右1#	315	32.37	150.03	150.03	未进入负面清单	否	无	-1.30
29851	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	新铝干56右2#	80	54.57	20.34	20.34	未进入负面清单	否	无	-0.73
29852	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	李窑分9#	80	34.62	36.30	36.30	未进入负面清单	否	无	0.50
29853	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	李窑分15#	400	44.52	141.92	141.92	未进入负面清单	否	无	-1.54
29854	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	李窑分22#	80	49.83	24.14	24.14	未进入负面清单	否	无	0.62
29855	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	李窑分25#	80	51.68	22.66	22.66	未进入负面清单	否	无	-1.94
29856	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	李窑分26左1#	400	65.22	59.13	59.13	未进入负面清单	否	无	1.22
29857	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	李窑分31#	315	48.40	99.53	99.53	未进入负面清单	否	无	2.19
29858	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	体育分6	400	52.82	108.70	108.70	未进入负面清单	否	无	0.96
29859	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	新棉干28左1	400	39.60	161.58	161.58	未进入负面清单	否	无	3.43
29860	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	集贤分3#	200	62.63	34.74	34.74	未进入负面清单	否	无	-1.45
29861	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	商场分4#-1	315	45.85	107.57	107.57	未进入负面清单	否	无	1.06
29862	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	商场分4#-2	400	38.41	166.35	166.35	未进入负面清单	否	无	-1.00
29863	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	商场分4#-3	50	67.34	6.33	6.33	未进入负面清单	否	无	-1.40
29864	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	商场分5#	315	60.34	61.92	61.92	未进入负面清单	否	无	4.10
29865	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	金谷分1#	400	50.36	118.55	118.55	未进入负面清单	否	无	2.54
29866	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	金谷分3#	200	58.71	42.58	42.58	未进入负面清单	否	无	1.76
29867	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	辽南分2#	50	61.66	9.17	9.17	未进入负面清单	否	无	3.46
29868	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干7#	250	62.02	44.96	44.96	未进入负面清单	否	无	-0.64
29869	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干13#	80	67.28	10.17	10.17	未进入负面清单	否	无	3.01
29870	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干18#	400	66.86	52.58	52.58	未进入负面清单	否	无	2.52
29871	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干19#	400	49.65	121.38	121.38	未进入负面清单	否	无	-0.74
29872	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干20#	315	31.50	152.79	152.79	未进入负面清单	否	无	-0.62
29873	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干22#	315	32.84	148.56	148.56	未进入负面清单	否	无	4.89
29874	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干26#	100	49.17	30.83	30.83	未进入负面清单	否	无	-1.62
29875	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干31#	315	67.19	40.34	40.34	未进入负面清单	否	无	4.24
29876	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	路灯分2#	50	39.45	20.27	20.27	未进入负面清单	否	无	2.82
29877	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	路灯分5#	50	59.75	10.12	10.12	未进入负面清单	否	无	3.52
29878	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干36#	200	35.70	88.61	88.61	未进入负面清单	否	无	-0.66
29879	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干42#	80	68.55	9.16	9.16	未进入负面清单	否	无	2.30
29880	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干45#	400	61.95	72.19	72.19	未进入负面清单	否	无	4.94
29881	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干47#	250	45.44	86.40	86.40	未进入负面清单	否	无	1.63
29882	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	教委分3#	80	40.32	31.74	31.74	未进入负面清单	否	无	-1.25
29883	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	教委分7#	80	66.95	10.44	10.44	未进入负面清单	否	无	0.92
29884	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干73#	400	35.33	178.67	178.67	未进入负面清单	否	无	1.50
29885	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	红旗干16#	250	63.00	42.51	42.51	未进入负面清单	否	无	3.42
29886	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	红旗干22左2#	100	48.13	31.87	31.87	未进入负面清单	否	无	-0.70
29887	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	盛大支1#	200	62.60	34.81	34.81	未进入负面清单	否	无	-1.81
29888	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	土杂分4#	100	69.76	10.24	10.24	未进入负面清单	否	无	-1.13

29889	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	土杂分6#	80	69.22	8.62	8.62	未进入负面清单	否	无	1.93
29890	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	土杂分6间1#	80	46.14	27.09	27.09	未进入负面清单	否	无	3.20
29891	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	土杂分8#	100	41.31	38.69	38.69	未进入负面清单	否	无	4.33
29892	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	土杂分15#	80	52.75	21.80	21.80	未进入负面清单	否	无	-0.43
29893	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	建行支0#	315	60.35	61.91	61.91	未进入负面清单	否	无	-1.48
29894	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	建行支6#	100	56.59	23.41	23.41	未进入负面清单	否	无	3.83
29895	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	四中支6#	250	34.42	113.94	113.94	未进入负面清单	否	无	3.07
29896	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	富贵分12#	315	49.73	95.35	95.35	未进入负面清单	否	无	1.58
29897	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	红旗干65左1#	250	34.42	113.95	113.95	未进入负面清单	否	无	-1.09
29898	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	红旗干12#	80	54.32	20.54	20.54	未进入负面清单	否	无	4.48
29899	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	新华分3#	315	58.65	67.26	67.26	未进入负面清单	否	无	-1.91
29900	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	红旗干21#	315	41.90	120.02	120.02	未进入负面清单	否	无	1.93
29901	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	红旗干39#	50	62.40	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	2.33
29902	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	税务分2#	80	67.73	9.82	9.82	未进入负面清单	否	无	-0.95
29903	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	富贵分9#	80	61.99	14.41	14.41	未进入负面清单	否	无	1.56
29904	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	红旗干58#	80	33.92	36.86	36.86	未进入负面清单	否	无	3.35
29905	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	红旗干64#	100	32.31	47.69	47.69	未进入负面清单	否	无	-1.85
29906	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	红旗干64间1#	100	64.29	15.71	15.71	未进入负面清单	否	无	3.45
29907	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	新立分6#	315	31.00	154.35	154.35	未进入负面清单	否	无	-1.28
29908	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	新立分6间1	315	43.03	116.45	116.45	未进入负面清单	否	无	3.82
29909	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	红旗干68#	50	49.04	15.48	15.48	未进入负面清单	否	无	4.57
29910	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	内环分28#	400	55.89	96.44	96.44	未进入负面清单	否	无	2.59
29911	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	福利支3#	315	55.33	77.72	77.72	未进入负面清单	否	无	0.42
29912	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	福利支8#	80	31.35	38.92	38.92	未进入负面清单	否	无	0.81
29913	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	于屯支7#	400	51.72	113.11	113.11	未进入负面清单	否	无	-0.20
29914	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	于屯支10#	50	33.56	23.22	23.22	未进入负面清单	否	无	-0.63
29915	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	于屯支15#	315	37.35	134.34	134.34	未进入负面清单	否	无	2.28
29916	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	内环分35#	400	60.53	77.89	77.89	未进入负面清单	否	无	-1.95
29917	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园支3#	100	64.27	15.73	15.73	未进入负面清单	否	无	-1.76
29918	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	尹屯干11#	50	51.67	14.16	14.16	未进入负面清单	否	无	4.51
29919	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	尹屯干15左1#	200	35.08	89.84	89.84	未进入负面清单	否	无	0.67
29920	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	尹屯干16#	80	32.33	38.14	38.14	未进入负面清单	否	无	2.15
29921	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	内环分14#	400	35.01	179.96	179.96	未进入负面清单	否	无	4.16
29922	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	福利支6#	250	32.57	118.58	118.58	未进入负面清单	否	无	4.61
29923	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	于屯支5#	315	43.21	115.89	115.89	未进入负面清单	否	无	3.72
29924	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	西山支5#	50	60.05	9.98	9.98	未进入负面清单	否	无	-0.79
29925	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	于屯支5间1#	400	45.05	139.81	139.81	未进入负面清单	否	无	-0.32
29926	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	西山支1间1#	80	35.32	35.74	35.74	未进入负面清单	否	无	3.49
29927	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	西山支6右1#	315	35.94	138.78	138.78	未进入负面清单	否	无	-1.52
29928	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	西山支6左1#	80	39.56	32.35	32.35	未进入负面清单	否	无	2.74
29929	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	西山支6左5	100	42.07	37.93	37.93	未进入负面清单	否	无	0.14
29930	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	西山支6左7#	80	62.46	14.03	14.03	未进入负面清单	否	无	2.56
29931	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	橡胶干68#	315	32.39	149.98	149.98	未进入负面清单	否	无	2.39
29932	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	血站分1#	80	39.67	32.27	32.27	未进入负面清单	否	无	0.44
29933	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	血站分3#	80	67.22	10.22	10.22	未进入负面清单	否	无	-0.54
29934	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	义勇分1#	80	64.39	12.49	12.49	未进入负面清单	否	无	3.33
29935	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	义勇分9#	80	56.18	19.06	19.06	未进入负面清单	否	无	4.05
29936	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	义勇分13#	80	48.34	25.33	25.33	未进入负面清单	否	无	0.44
29937	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	公安分2#	400	46.27	134.90	134.90	未进入负面清单	否	无	1.65
29938	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	灯火分7#	50	43.41	18.30	18.30	未进入负面清单	否	无	-0.30
29939	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	灯火分13#	400	53.68	105.27	105.27	未进入负面清单	否	无	-1.74
29940	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	橡胶干45#	50	63.23	8.38	8.38	未进入负面清单	否	无	1.64
29941	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	橡胶干49#	100	31.95	48.05	48.05	未进入负面清单	否	无	3.38
29942	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	八三干49#	50	58.25	10.87	10.87	未进入负面清单	否	无	1.60
29943	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	液压支2#	80	56.98	18.41	18.41	未进入负面清单	否	无	4.75
29944	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	液压支4#	315	33.98	144.95	144.95	未进入负面清单	否	无	0.83
29945	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	六中分12#	250	38.62	103.44	103.44	未进入负面清单	否	无	-0.37
29946	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	六中分15右3#	400	66.79	52.82	52.82	未进入负面清单	否	无	-1.40
29947	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	六中分18#	200	59.76	40.47	40.47	未进入负面清单	否	无	1.33

29948	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	六中分21#	315	65.58	45.44	45.44	未进入负面清单	否	无	4.53
29949	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	平板支8#	400	48.70	125.21	125.21	未进入负面清单	否	无	4.07
29950	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	平板支10右7#	200	34.50	91.00	91.00	未进入负面清单	否	无	0.95
29951	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	六中分37左1#	100	39.57	40.43	40.43	未进入负面清单	否	无	-1.41
29952	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	美高支1#	250	59.84	50.40	50.40	未进入负面清单	否	无	4.01
29953	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	六中分39间2右4#	400	33.13	187.46	187.46	未进入负面清单	否	无	2.26
29954	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	六中分45#	80	32.30	38.16	38.16	未进入负面清单	否	无	1.33
29955	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	消防分4#	50	30.61	24.70	24.70	未进入负面清单	否	无	1.60
29956	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	钻三分3#	200	67.63	24.75	24.75	未进入负面清单	否	无	0.45
29957	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	公路分2#	100	49.74	30.26	30.26	未进入负面清单	否	无	3.09
29958	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	公路分9#	80	56.01	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	2.52
29959	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三干28#	200	59.13	41.74	41.74	未进入负面清单	否	无	2.09
29960	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三干34#	315	46.66	105.02	105.02	未进入负面清单	否	无	-1.78
29961	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三干40#	50	68.79	5.60	5.60	未进入负面清单	否	无	1.00
29962	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	农四分2#	80	32.05	38.36	38.36	未进入负面清单	否	无	2.60
29963	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	农四分2间1#	160	47.52	51.97	51.97	未进入负面清单	否	无	3.78
29964	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	农四分3间1#	50	49.30	15.35	15.35	未进入负面清单	否	无	4.81
29965	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	农四分6#	100	35.88	44.12	44.12	未进入负面清单	否	无	2.51
29966	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	供热分5#	80	69.52	8.38	8.38	未进入负面清单	否	无	2.72
29967	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三干52#	80	49.39	24.49	24.49	未进入负面清单	否	无	4.13
29968	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三干54#	400	67.37	50.54	50.54	未进入负面清单	否	无	-1.69
29969	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三干55#	315	49.53	95.99	95.99	未进入负面清单	否	无	3.70
29970	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三干57	400	54.19	103.22	103.22	未进入负面清单	否	无	1.72
29971	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三干57间1#	80	35.90	35.28	35.28	未进入负面清单	否	无	0.13
29972	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三干60#	400	69.76	40.98	40.98	未进入负面清单	否	无	3.88
29973	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	六中分2#	80	49.38	24.50	24.50	未进入负面清单	否	无	-0.26
29974	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	六中分2间1#	80	52.56	21.95	21.95	未进入负面清单	否	无	4.57
29975	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	六中分6#	200	44.85	70.30	70.30	未进入负面清单	否	无	3.63
29976	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	六中分6间1#	80	38.95	32.84	32.84	未进入负面清单	否	无	1.22
29977	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	六中分15#	100	30.15	49.85	49.85	未进入负面清单	否	无	1.10
29978	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	平板支5#	80	30.32	39.74	39.74	未进入负面清单	否	无	1.78
29979	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三干58左1#	400	68.28	46.89	46.89	未进入负面清单	否	无	4.17
29980	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	蔬菜分3#	400	51.46	114.14	114.14	未进入负面清单	否	无	0.40
29981	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	蔬菜分4#	80	44.28	28.58	28.58	未进入负面清单	否	无	1.05
29982	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	蔬菜分8#	100	51.28	28.72	28.72	未进入负面清单	否	无	-1.29
29983	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	蔬菜分11#	400	64.17	63.33	63.33	未进入负面清单	否	无	-0.05
29984	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	蔬菜分12右4#	50	62.93	8.54	8.54	未进入负面清单	否	无	-1.09
29985	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	教委分8#	400	66.47	54.10	54.10	未进入负面清单	否	无	-0.17
29986	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	内环分25#	400	57.18	91.29	91.29	未进入负面清单	否	无	3.85
29987	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	红旗干57#	400	35.04	179.82	179.82	未进入负面清单	否	无	2.70
29988	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城1#号配电站1#变压器	800	52.55	219.63	219.63	未进入负面清单	否	无	-0.86
29989	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城1#号配电站2#变压器	800	52.13	222.99	222.99	未进入负面清单	否	无	3.30
29990	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城4#号配电站1#变压器	800	64.48	124.15	124.15	未进入负面清单	否	无	2.46
29991	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城4#号配电站2#变压器	800	46.30	269.59	269.59	未进入负面清单	否	无	-1.40
29992	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城8#号配电站1#变压器	630	54.57	160.23	160.23	未进入负面清单	否	无	2.63
29993	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城8#号配电站2#变压器	630	41.42	243.06	243.06	未进入负面清单	否	无	0.92
29994	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城9#号配电站1#变压器	800	37.99	336.07	336.07	未进入负面清单	否	无	4.07
29995	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城9#号配电站2#变压器	800	65.83	113.38	113.38	未进入负面清单	否	无	2.50
29996	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	万众五期1号公用配电站1#变压器	800	50.29	237.66	237.66	未进入负面清单	否	无	4.78
29997	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	万众五期1号公用配电站2#变压器	800	63.02	135.87	135.87	未进入负面清单	否	无	-1.43
29998	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城五期2#配电站1#变压器	800	42.84	297.25	297.25	未进入负面清单	否	无	4.34
29999	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城五期2#配电站2#变压器	800	40.92	312.63	312.63	未进入负面清单	否	无	1.39
30000	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云海线	水果新城2#号配电站1#变压器	630	41.17	244.64	244.64	未进入负面清单	否	无	-1.61
30001	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云海线	水果新城2#号配电站2#变压器	800	47.17	262.60	262.60	未进入负面清单	否	无	0.82
30002	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云海线	水果新城3#号配电站1#变压器	800	55.37	197.01	197.01	未进入负面清单	否	无	-0.20
30003	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云海线	水果新城3#号配电站2#变压器	800	39.34	325.30	325.30	未进入负面清单	否	无	-0.64
30004	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云海线	水果新城5#配电站1#变压器	800	43.01	295.91	295.91	未进入负面清单	否	无	3.67
30005	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云海线	水果新城5#配电站2#变压器	800	63.25	133.97	133.97	未进入负面清单	否	无	3.73
30006	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云海线	水果新城6#配电站1#变压器	800	59.17	166.66	166.66	未进入负面清单	否	无	2.67

30007	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城6#配电站2#变压器	630	38.98	258.42	258.42	未进入负面清单	否	无	-0.35
30008	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城7#配电站1#变压器	800	62.04	143.72	143.72	未进入负面清单	否	无	2.82
30009	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城7#配电站2#变压器	630	50.23	187.52	187.52	未进入负面清单	否	无	3.45
30010	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城10#配电站1#变压器	800	47.40	260.76	260.76	未进入负面清单	否	无	4.40
30011	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城10#配电站2#变压器	630	30.77	310.15	310.15	未进入负面清单	否	无	-0.68
30012	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	食品线	辉煌小区1号配电站	800	68.68	90.59	90.59	未进入负面清单	否	无	1.47
30013	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	食品线	辉煌小区2号配电站1#变压器	630	59.62	128.39	128.39	未进入负面清单	否	无	-1.10
30014	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	食品线	辉煌小区2号配电站2#变压器	630	30.78	310.08	310.08	未进入负面清单	否	无	-1.13
30015	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	食品线	岗店小区1号配电站	800	50.74	234.07	234.07	未进入负面清单	否	无	0.48
30016	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	东山小区1号配电站	500	36.48	217.58	217.58	未进入负面清单	否	无	-1.65
30017	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	瑞安家园配电站1#变压器	800	57.84	177.26	177.26	未进入负面清单	否	无	-1.56
30018	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	瑞安家园配电站2#变压器	800	51.03	231.73	231.73	未进入负面清单	否	无	2.53
30019	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	八三小区1号配电站	500	63.05	84.73	84.73	未进入负面清单	否	无	2.42
30020	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	八三小区2号配电站	630	47.45	205.04	205.04	未进入负面清单	否	无	1.34
30021	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	八三小区3号配电站	630	38.55	261.13	261.13	未进入负面清单	否	无	0.86
30022	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	红星小区1号配电站	630	53.10	169.48	169.48	未进入负面清单	否	无	-0.39
30023	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	瓦纺小区1号配电站	800	38.63	330.98	330.98	未进入负面清单	否	无	-1.64
30024	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	瓦纺小区2号配电站1#变压器	630	63.65	103.00	103.00	未进入负面清单	否	无	3.29
30025	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	瓦纺小区2号配电站2#变压器	630	43.09	232.54	232.54	未进入负面清单	否	无	1.61
30026	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	瓦纺小区3号配电站1#变压器	630	42.16	238.41	238.41	未进入负面清单	否	无	0.14
30027	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	瓦纺小区3号配电站2#变压器	800	45.07	279.43	279.43	未进入负面清单	否	无	-0.20
30028	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	岗店小区2号配电站	630	57.63	140.90	140.90	未进入负面清单	否	无	-1.18
30029	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	盛通家园配电站1#变压器	800	69.41	84.70	84.70	未进入负面清单	否	无	3.35
30030	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	盛通家园配电站2#变压器	800	59.71	162.34	162.34	未进入负面清单	否	无	3.06
30031	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	共济家园配电站	800	49.49	244.05	244.05	未进入负面清单	否	无	-1.64
30032	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	花园小区3号配电站	800	41.40	308.78	308.78	未进入负面清单	否	无	0.73
30033	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	花园小区4号配电站	630	57.10	144.24	144.24	未进入负面清单	否	无	3.60
30034	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	站前小区1号配电站	630	43.72	228.55	228.55	未进入负面清单	否	无	3.17
30035	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	站前小区2号配电站	800	53.45	212.42	212.42	未进入负面清单	否	无	3.58
30036	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	东山壹号公用1#配电站1#变压器	800	50.51	235.95	235.95	未进入负面清单	否	无	2.62
30037	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	东山壹号公用1#配电站2#变压器	800	57.05	183.57	183.57	未进入负面清单	否	无	-0.55
30038	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	花园小区5号配电站	800	47.40	260.76	260.76	未进入负面清单	否	无	4.82
30039	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	花园小区1号配电站	630	37.64	266.87	266.87	未进入负面清单	否	无	-1.10
30040	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	花园小区2号配电站	630	66.36	85.95	85.95	未进入负面清单	否	无	-0.66
30041	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	文圣小区1号配电站	400	32.10	191.60	191.60	未进入负面清单	否	无	4.35
30042	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	鹏程小区1号配电站	630	56.95	145.21	145.21	未进入负面清单	否	无	2.28
30043	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	鹏程小区2号配电站1#变压器	630	58.51	135.38	135.38	未进入负面清单	否	无	2.10
30044	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	鹏程小区2号配电站2#变压器	630	56.34	149.06	149.06	未进入负面清单	否	无	0.44
30045	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	建设小区1号配电站1#变压器	630	44.24	225.28	225.28	未进入负面清单	否	无	3.73
30046	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	建设小区1号配电站2#变压器	630	52.10	175.79	175.79	未进入负面清单	否	无	0.87
30047	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	岭上小区1号配电站	800	52.94	216.45	216.45	未进入负面清单	否	无	0.76
30048	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	岭上小区2号配电站	630	67.84	76.63	76.63	未进入负面清单	否	无	1.77
30049	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	宾馆小区1号配电站	800	64.31	125.48	125.48	未进入负面清单	否	无	-0.03
30050	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	宾馆小区2号配电站	800	62.29	141.71	141.71	未进入负面清单	否	无	4.53
30051	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁路小区1号配电站	800	55.56	195.52	195.52	未进入负面清单	否	无	2.57
30052	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁路小区2号配电站	800	65.84	113.31	113.31	未进入负面清单	否	无	3.58
30053	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	电业大楼1号配电站1#变压器	800	63.59	131.26	131.26	未进入负面清单	否	无	3.64
30054	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	电业大楼1号配电站2#变压器	800	46.11	271.09	271.09	未进入负面清单	否	无	4.26
30055	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	邮电大楼1号配电站	800	62.19	142.48	142.48	未进入负面清单	否	无	-0.84
30056	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	树利1号配电站	630	69.81	64.19	64.19	未进入负面清单	否	无	-0.58
30057	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铅厂线	金鑫小区1号配电站	500	66.54	67.28	67.28	未进入负面清单	否	无	3.72
30058	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铅厂线	金鑫小区2号配电站1#变压器	630	47.07	207.49	207.49	未进入负面清单	否	无	2.52
30059	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铅厂线	金鑫小区2号配电站2#变压器	630	59.48	129.30	129.30	未进入负面清单	否	无	-1.65
30060	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铅厂线	隆成领秀3号配电站1#变压器	800	48.00	255.99	255.99	未进入负面清单	否	无	4.67
30061	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铅厂线	隆成领秀3号配电站2#变压器	800	41.42	308.65	308.65	未进入负面清单	否	无	-0.06
30062	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铅厂线	长河1#配电站	630	49.53	191.96	191.96	未进入负面清单	否	无	-1.30
30063	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铅厂线	文教城公用1#配电站1#变压器	630	43.37	230.74	230.74	未进入负面清单	否	无	4.67
30064	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铅厂线	文教城公用1#配电站2#变压器	630	48.90	195.95	195.95	未进入负面清单	否	无	2.70
30065	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铅厂线	文教城公用2#配电站1#变压器	630	67.90	76.23	76.23	未进入负面清单	否	无	-0.91

30066	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	文教城公用2#配电站2#变压器	630	54.34	161.68	161.68	未进入负面清单	否	无	3.90
30067	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	文教城公用3#配电站1#变压器	630	47.13	207.06	207.06	未进入负面清单	否	无	-1.07
30068	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	文教城公用3#配电站2#变压器	630	57.40	142.38	142.38	未进入负面清单	否	无	2.32
30069	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	高发、上东1号公用2#配电站1#变压器	630	64.40	98.30	98.30	未进入负面清单	否	无	1.23
30070	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	高发、上东1号公用2#配电站2#变压器	630	67.68	77.64	77.64	未进入负面清单	否	无	0.02
30071	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	高发、上东1号公用3#配电站1#变压器	800	57.72	178.24	178.24	未进入负面清单	否	无	4.63
30072	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	高发、上东1号公用3#配电站2#变压器	800	38.07	335.42	335.42	未进入负面清单	否	无	-1.57
30073	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	大连九江房地产开发有限公司10kV箱变	630	62.35	111.18	111.18	未进入负面清单	否	无	3.76
30074	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发、上东1号公用4#配电站	800	56.89	184.91	184.91	未进入负面清单	否	无	3.64
30075	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发、上东1号公用4#配电站	630	57.29	143.05	143.05	未进入负面清单	否	无	-0.70
30076	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发、上东1号公用1#配电站1#变压器	630	43.76	228.30	228.30	未进入负面清单	否	无	2.35
30077	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发、上东1号公用1#配电站2#变压器	630	45.99	214.25	214.25	未进入负面清单	否	无	2.55
30078	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发上东公用5#配电站1#配电变压器	800	50.53	235.73	235.73	未进入负面清单	否	无	3.79
30079	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发上东公用5#配电站2#配电变压器	800	56.86	185.11	185.11	未进入负面清单	否	无	-1.36
30080	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发上东公用5#配电站3#配电变压器	800	59.89	160.88	160.88	未进入负面清单	否	无	-1.48
30081	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发上东公用6#配电站1#变压器	800	40.83	313.34	313.34	未进入负面清单	否	无	4.63
30082	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发上东公用6#配电站2#变压器	800	34.03	367.72	367.72	未进入负面清单	否	无	-0.85
30083	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	文教城公用4#配电站1#变压器	630	34.37	287.48	287.48	未进入负面清单	否	无	2.56
30084	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	文教城公用4#配电站2#变压器	630	39.46	255.38	255.38	未进入负面清单	否	无	4.81
30085	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	文教城公用5#配电站1#变压器	630	66.37	85.88	85.88	未进入负面清单	否	无	0.66
30086	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	文教城公用5#配电站2#变压器	630	54.90	158.13	158.13	未进入负面清单	否	无	-1.22
30087	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	万宝家园公用1#配电站1#变压器	630	68.72	71.09	71.09	未进入负面清单	否	无	4.96
30088	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	万宝家园公用1#配电站2#变压器	630	48.39	199.13	199.13	未进入负面清单	否	无	2.24
30089	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	万宝家园公用2#配电站1#变压器	630	37.39	268.43	268.43	未进入负面清单	否	无	3.95
30090	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	万宝家园公用2#配电站2#变压器	630	36.33	275.14	275.14	未进入负面清单	否	无	3.35
30091	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	万宝家园公用3#配电站1#变压器	630	48.52	198.30	198.30	未进入负面清单	否	无	4.05
30092	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	万宝家园公用3#配电站2#变压器	630	52.04	176.13	176.13	未进入负面清单	否	无	1.66
30093	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	隆成领秀1号配电站1#变压器	800	54.18	206.57	206.57	未进入负面清单	否	无	-0.19
30094	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	隆成领秀1号配电站2#变压器	800	57.74	178.04	178.04	未进入负面清单	否	无	4.88
30095	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	隆成领秀2号配电站1#变压器	800	68.52	91.88	91.88	未进入负面清单	否	无	3.45
30096	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	隆成领秀2号配电站2#变压器	630	36.37	274.87	274.87	未进入负面清单	否	无	4.48
30097	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	盛元1#配电站1#变压器	800	38.80	329.57	329.57	未进入负面清单	否	无	0.58
30098	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	盛元1#配电站2#变压器	630	36.72	272.63	272.63	未进入负面清单	否	无	-1.08
30099	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	盛元2#配电站	800	52.30	221.58	221.58	未进入负面清单	否	无	1.68
30100	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	海晨茗苑公用箱式配电站	630	36.38	274.81	274.81	未进入负面清单	否	无	1.72
30101	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	水利小区3号配电站1#变压器	630	66.68	83.91	83.91	未进入负面清单	否	无	2.12
30102	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	水利小区3号配电站2#变压器	630	66.23	86.73	86.73	未进入负面清单	否	无	-0.34
30103	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	水利小区4号配电站	630	41.01	245.63	245.63	未进入负面清单	否	无	4.59
30104	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水利小区1号配电站1#变压器	630	47.92	202.12	202.12	未进入负面清单	否	无	3.36
30105	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水利小区1号配电站2#变压器	630	51.13	181.89	181.89	未进入负面清单	否	无	2.97
30106	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水利小区2号配电站1#变压器	800	58.11	175.16	175.16	未进入负面清单	否	无	4.33
30107	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水利小区2号配电站2#变压器	800	30.68	394.55	394.55	未进入负面清单	否	无	0.74
30108	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	北环·怡景花园1号配电站1#变压器	630	65.21	93.15	93.15	未进入负面清单	否	无	-0.48
30109	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	北环·怡景花园1号配电站2#变压器	800	59.82	161.43	161.43	未进入负面清单	否	无	-1.03
30110	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	北环·怡景花园2号配电站1#变压器	800	52.43	220.57	220.57	未进入负面清单	否	无	1.18
30111	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	北环·怡景花园2号配电站2#变压器	800	42.49	300.06	300.06	未进入负面清单	否	无	1.76
30112	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	北环·怡景花园3号配电站1#变压器	800	45.96	272.33	272.33	未进入负面清单	否	无	2.53
30113	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	北环·怡景花园3号配电站2#变压器	800	54.33	205.37	205.37	未进入负面清单	否	无	0.19
30114	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	华晨裕景1#配电站	800	66.38	108.99	108.99	未进入负面清单	否	无	4.14
30115	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	华晨裕景2#配电站	800	61.50	147.97	147.97	未进入负面清单	否	无	0.86
30116	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	鸿宇小区3号配电站	630	38.58	260.94	260.94	未进入负面清单	否	无	1.57
30117	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	大华小区1号配电站	500	61.51	92.46	92.46	未进入负面清单	否	无	0.10
30118	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	大华小区2号配电站	630	34.34	287.65	287.65	未进入负面清单	否	无	0.49
30119	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	大华小区3号配电站	500	46.37	168.15	168.15	未进入负面清单	否	无	2.63
30120	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	大华小区4号配电站	630	43.13	232.27	232.27	未进入负面清单	否	无	0.31
30121	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	中心锅炉房1号配电站	630	63.93	101.24	101.24	未进入负面清单	否	无	1.27
30122	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	富华欣园配电站1#变压器	800	53.17	214.67	214.67	未进入负面清单	否	无	3.19
30123	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	富华欣园配电站2#变压器	800	69.66	82.69	82.69	未进入负面清单	否	无	2.68
30124	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	富华小区1号配电站1#变压器	630	46.92	208.41	208.41	未进入负面清单	否	无	3.76

30125	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	富华小区1号配电站2#变压器	630	45.26	218.86	218.86	未进入负面清单	否	无	2.68
30126	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	富华小区2号配电站1#变压器	630	56.95	145.19	145.19	未进入负面清单	否	无	4.22
30127	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	富华小区2号配电站2#变压器	630	62.88	107.84	107.84	未进入负面清单	否	无	2.22
30128	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新华园配电站	630	62.66	109.26	109.26	未进入负面清单	否	无	4.93
30129	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	富华小区3号配电站1#变压器	800	63.81	129.54	129.54	未进入负面清单	否	无	-0.26
30130	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	富华小区3号配电站2#变压器	800	48.23	254.20	254.20	未进入负面清单	否	无	4.50
30131	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	良友小区1号配电站	630	30.39	312.53	312.53	未进入负面清单	否	无	1.93
30132	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	良友小区2号配电站	630	34.19	288.58	288.58	未进入负面清单	否	无	0.18
30133	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	育红小区1号配电站1#变压器	800	48.43	252.54	252.54	未进入负面清单	否	无	1.11
30134	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	育红小区1号配电站2#变压器	800	62.12	143.07	143.07	未进入负面清单	否	无	0.24
30135	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	鸿宇小区1号配电站	630	48.35	199.40	199.40	未进入负面清单	否	无	0.94
30136	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	鸿宇小区2号配电站	630	43.85	227.74	227.74	未进入负面清单	否	无	2.95
30137	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	鸿宇小区4号配电站	800	46.58	267.35	267.35	未进入负面清单	否	无	-0.30
30138	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	龙泉宾馆1号配电站	800	65.23	118.18	118.18	未进入负面清单	否	无	2.06
30139	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	长丰宾馆2号配电站	630	42.11	238.69	238.69	未进入负面清单	否	无	4.39
30140	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	光明小区1号配电站	630	68.82	70.41	70.41	未进入负面清单	否	无	-0.90
30141	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	光明小区2号配电站	630	50.64	184.99	184.99	未进入负面清单	否	无	0.61
30142	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	教委小区1号配电站	500	40.01	199.97	199.97	未进入负面清单	否	无	-1.97
30143	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	教委小区2号配电站	630	63.93	101.26	101.26	未进入负面清单	否	无	4.44
30144	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	名仕华庭2#配电站1#变压器	630	40.84	246.69	246.69	未进入负面清单	否	无	-0.34
30145	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	名仕华庭2#配电站2#变压器	630	56.85	145.87	145.87	未进入负面清单	否	无	-0.74
30146	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	名仕华庭1#配电站1#变压器	630	67.96	75.87	75.87	未进入负面清单	否	无	2.01
30147	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	名仕华庭1#配电站2#变压器	630	36.86	271.78	271.78	未进入负面清单	否	无	2.85
30148	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	润龙小区1号配电站	630	56.01	151.15	151.15	未进入负面清单	否	无	-1.49
30149	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	润龙小区2号配电站	630	62.06	113.02	113.02	未进入负面清单	否	无	3.06
30150	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	轴承大集配电站	630	52.19	175.23	175.23	未进入负面清单	否	无	0.56
30151	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	盛大小区1号配电站	800	65.43	116.57	116.57	未进入负面清单	否	无	4.57
30152	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	福林雅苑1号配电站1#变压器	800	68.63	90.97	90.97	未进入负面清单	否	无	1.10
30153	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	福林雅苑1号配电站2#变压器	630	34.19	288.58	288.58	未进入负面清单	否	无	3.50
30154	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	电业小区1号配电站	500	37.31	213.43	213.43	未进入负面清单	否	无	1.00
30155	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	德华新天地配电站1#变压器	800	30.84	393.32	393.32	未进入负面清单	否	无	0.70
30156	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	德华新天地配电站2#变压器	800	43.80	289.63	289.63	未进入负面清单	否	无	2.51
30157	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	四中小区1号配电站1#变压器	800	52.34	221.29	221.29	未进入负面清单	否	无	-1.72
30158	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	四中小区1号配电站2#变压器	800	58.72	170.22	170.22	未进入负面清单	否	无	-1.73
30159	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	四中小区2号配电站1#变压器	800	60.37	157.02	157.02	未进入负面清单	否	无	-0.82
30160	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	四中小区2号配电站2#变压器	800	68.92	88.65	88.65	未进入负面清单	否	无	1.05
30161	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	光明小区3号配电站	630	54.46	160.92	160.92	未进入负面清单	否	无	1.94
30162	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	翰林国宝1#公用配电站	630	43.33	230.99	230.99	未进入负面清单	否	无	4.22
30163	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	翰林国宝2#公用配电站1#变压器	630	36.13	276.35	276.35	未进入负面清单	否	无	-1.10
30164	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	翰林国宝2#公用配电站2#变压器	630	56.70	146.82	146.82	未进入负面清单	否	无	2.09
30165	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	双福园东区公用1#配电站1#变压器	800	61.29	149.68	149.68	未进入负面清单	否	无	2.45
30166	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	双福园东区公用1#配电站2#变压器	800	32.04	383.70	383.70	未进入负面清单	否	无	3.45
30167	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	双福园东区公用2#配电站	630	59.99	126.06	126.06	未进入负面清单	否	无	-0.66
30168	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	民生小区1号配电站	630	35.03	283.33	283.33	未进入负面清单	否	无	0.11
30169	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	民生小区3号配电站	800	52.45	220.42	220.42	未进入负面清单	否	无	4.56
30170	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	民生小区4号配电站	800	61.19	150.50	150.50	未进入负面清单	否	无	-0.09
30171	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	李屯小区2号配电站	800	36.35	349.17	349.17	未进入负面清单	否	无	1.41
30172	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	李屯小区1号配电站	800	65.17	118.60	118.60	未进入负面清单	否	无	-1.49
30173	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	富贵家园2号配电站1#变压器	800	42.18	302.58	302.58	未进入负面清单	否	无	1.58
30174	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	富贵家园2号配电站2#变压器	800	39.62	323.00	323.00	未进入负面清单	否	无	-0.44
30175	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	长征小区1号配电站1#变压器	630	32.56	298.84	298.84	未进入负面清单	否	无	-0.60
30176	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	长征小区1号配电站2#变压器	800	33.90	368.80	368.80	未进入负面清单	否	无	2.93
30177	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	新立小区1号配电站	800	68.58	91.37	91.37	未进入负面清单	否	无	-1.32
30178	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	新立小区2号配电站	800	41.54	307.67	307.67	未进入负面清单	否	无	4.27
30179	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	新华小区1号配电站	630	41.61	241.83	241.83	未进入负面清单	否	无	-0.65
30180	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	瓦轴小区1号配电站	500	30.19	249.07	249.07	未进入负面清单	否	无	3.34
30181	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	润丰佳苑配电站1#变压器	800	68.15	94.80	94.80	未进入负面清单	否	无	1.09
30182	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	润丰佳苑配电站2#变压器	800	56.41	188.71	188.71	未进入负面清单	否	无	4.54
30183	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	商业城配电站1#变压器	630	32.89	296.79	296.79	未进入负面清单	否	无	1.88



30184	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	商业城配电站2#变压器	800	44.74	282.11	282.11	未进入负面清单	否	无	2.44
30185	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	供销大厦1号配电站1#变压器	800	66.30	109.60	109.60	未进入负面清单	否	无	-0.53
30186	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	供销大厦1号配电站2#变压器	630	47.09	207.35	207.35	未进入负面清单	否	无	1.67
30187	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	得利配电站1#变压器	800	39.92	320.66	320.66	未进入负面清单	否	无	2.07
30188	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	得利配电站2#变压器	800	44.08	287.38	287.38	未进入负面清单	否	无	-1.42
30189	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	隆源交易市场综合楼配电站	800	40.50	316.00	316.00	未进入负面清单	否	无	3.03
30190	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	桃源小区1号配电站1#变压器	800	62.07	143.41	143.41	未进入负面清单	否	无	-1.18
30191	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	桃源小区1号配电站2#变压器	630	36.48	274.19	274.19	未进入负面清单	否	无	1.15
30192	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	桃源小区2号配电站	800	54.33	205.38	205.38	未进入负面清单	否	无	1.72
30193	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	双福园西区公用配电站1#变压器	800	58.32	173.44	173.44	未进入负面清单	否	无	0.34
30194	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	双福园西区公用配电站2#变压器	800	58.41	172.75	172.75	未进入负面清单	否	无	3.43
30195	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华人家C区配电站1#变压器	800	54.94	200.51	200.51	未进入负面清单	否	无	0.55
30196	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华人家C区配电站2#变压器	800	45.04	279.64	279.64	未进入负面清单	否	无	3.13
30197	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华小区3号配电站1#变压器	630	56.08	150.70	150.70	未进入负面清单	否	无	-1.52
30198	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华小区3号配电站2#变压器	800	39.81	321.49	321.49	未进入负面清单	否	无	0.57
30199	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华小区4号配电站1#变压器	630	48.04	201.35	201.35	未进入负面清单	否	无	-0.52
30200	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华小区4号配电站2#变压器	800	56.65	186.79	186.79	未进入负面清单	否	无	3.01
30201	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华小区5号配电站1#变压器	630	39.49	255.24	255.24	未进入负面清单	否	无	1.28
30202	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华小区5号配电站2#变压器	800	67.14	102.91	102.91	未进入负面清单	否	无	1.95
30203	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华小区6号配电站1#变压器	630	54.31	161.85	161.85	未进入负面清单	否	无	-0.52
30204	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华小区6号配电站2#变压器	630	57.32	142.89	142.89	未进入负面清单	否	无	0.06
30205	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	桃源小区6号配电站	630	62.83	108.20	108.20	未进入负面清单	否	无	2.68
30206	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区1号配电站1#变压器	630	49.11	194.58	194.58	未进入负面清单	否	无	2.22
30207	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区1号配电站2#变压器	630	53.61	166.28	166.28	未进入负面清单	否	无	1.48
30208	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区2号配电站1#变压器	800	47.43	260.57	260.57	未进入负面清单	否	无	4.18
30209	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区2号配电站2#变压器	800	66.96	104.35	104.35	未进入负面清单	否	无	4.57
30210	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区3号配电站1#变压器	630	68.75	70.85	70.85	未进入负面清单	否	无	2.53
30211	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区3号配电站2#变压器	800	37.07	343.44	343.44	未进入负面清单	否	无	2.96
30212	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区4号配电站1#变压器	800	37.50	339.98	339.98	未进入负面清单	否	无	-0.81
30213	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区4号配电站2#变压器	800	49.76	241.92	241.92	未进入负面清单	否	无	-1.81
30214	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区5#配电站1#变压器	800	60.03	159.75	159.75	未进入负面清单	否	无	1.80
30215	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区5#配电站2#变压器	800	41.59	307.32	307.32	未进入负面清单	否	无	-0.19
30216	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区6#配电站1#变压器	800	47.45	260.39	260.39	未进入负面清单	否	无	1.65
30217	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区6#配电站2#变压器	800	65.77	113.87	113.87	未进入负面清单	否	无	0.43
30218	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	于屯小区5号配电站	630	63.10	106.47	106.47	未进入负面清单	否	无	2.99
30219	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	于屯小区6号配电站	800	58.07	175.47	175.47	未进入负面清单	否	无	4.76
30220	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	万众A区2号配电站1#变压器	800	38.01	335.94	335.94	未进入负面清单	否	无	-1.47
30221	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	万众A区2号配电站2#变压器	800	32.76	377.90	377.90	未进入负面清单	否	无	4.65
30222	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	天诚公用1号配电站1#变压器	630	37.63	266.96	266.96	未进入负面清单	否	无	2.52
30223	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	天诚公用1号配电站2#变压器	800	62.38	140.99	140.99	未进入负面清单	否	无	3.17
30224	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	天诚公用2号配电站1#变压器	800	56.37	189.05	189.05	未进入负面清单	否	无	4.51
30225	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	天诚公用2号配电站2#变压器	800	49.52	243.84	243.84	未进入负面清单	否	无	3.50
30226	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	体育场1号配电站	800	41.95	304.37	304.37	未进入负面清单	否	无	3.47
30227	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	体育场2号配电站	800	65.20	118.37	118.37	未进入负面清单	否	无	1.30
30228	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	于屯小区1号配电站	630	35.53	280.16	280.16	未进入负面清单	否	无	2.36
30229	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	于屯小区3号配电站	630	63.58	103.43	103.43	未进入负面清单	否	无	2.61
30230	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	于屯小区4号配电站	630	38.69	260.27	260.27	未进入负面清单	否	无	3.15
30231	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	于屯小区7号配电站	630	34.78	284.89	284.89	未进入负面清单	否	无	4.86
30232	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	桃源小区3号配电站1#变压器	630	38.07	264.15	264.15	未进入负面清单	否	无	2.51
30233	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	桃源小区3号配电站2#变压器	630	37.30	268.98	268.98	未进入负面清单	否	无	3.40
30234	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	桃源小区4号配电站1#变压器	800	35.34	357.28	357.28	未进入负面清单	否	无	-1.64
30235	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	桃源小区4号配电站2#变压器	800	45.50	276.01	276.01	未进入负面清单	否	无	-0.63
30236	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	市委小区1号配电站1#变压器	800	44.68	282.54	282.54	未进入负面清单	否	无	4.35
30237	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	市委小区1号配电站2#变压器	800	47.21	262.29	262.29	未进入负面清单	否	无	4.76
30238	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	市委小区2号配电站	800	42.03	303.80	303.80	未进入负面清单	否	无	0.52
30239	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	市委小区3号配电站	630	56.57	147.60	147.60	未进入负面清单	否	无	-0.13
30240	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	瓦轴小区2号配电站	800	32.56	379.49	379.49	未进入负面清单	否	无	2.87
30241	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	瓦轴小区3号配电站	630	50.87	183.52	183.52	未进入负面清单	否	无	2.33
30242	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	鑫业大厦1号配电站1#变压器	800	64.17	126.64	126.64	未进入负面清单	否	无	1.87

30243	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	鑫业大厦1号配电站2#变压器	630	45.53	217.13	217.13	未进入负面清单	否	无	1.97
30244	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	鑫业大厦2号配电站1#变压器	630	40.94	246.11	246.11	未进入负面清单	否	无	3.71
30245	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	鑫业大厦2号配电站2#变压器	630	54.27	162.12	162.12	未进入负面清单	否	无	-1.48
30246	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	万众A区1号配电站1#变压器	800	39.62	323.05	323.05	未进入负面清单	否	无	-1.16
30247	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	万众A区1号配电站2#变压器	800	61.57	147.42	147.42	未进入负面清单	否	无	1.42
30248	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	万众B区1号配电站1#变压器	800	69.24	86.09	86.09	未进入负面清单	否	无	2.79
30249	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	万众B区1号配电站2#变压器	800	60.84	153.30	153.30	未进入负面清单	否	无	4.83
30250	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	万众B区2号配电站1#变压器	800	32.61	379.15	379.15	未进入负面清单	否	无	-1.50
30251	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	万众B区2号配电站2#变压器	630	43.45	230.27	230.27	未进入负面清单	否	无	2.88
30252	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	于屯小区8号配电站	630	43.33	231.00	231.00	未进入负面清单	否	无	4.45
30253	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	桃源小区5号配电站	630	58.41	136.01	136.01	未进入负面清单	否	无	2.51
30254	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	城市花园小区1#配电站1#变压器	800	51.37	229.05	229.05	未进入负面清单	否	无	3.27
30255	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	城市花园小区1#配电站2#变压器	800	52.04	223.70	223.70	未进入负面清单	否	无	0.50
30256	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	城市花园小区2#配电站1#变压器	800	51.84	225.26	225.26	未进入负面清单	否	无	4.53
30257	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	城市花园小区2#配电站2#变压器	800	67.24	102.11	102.11	未进入负面清单	否	无	1.32
30258	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	抱龙小区1号配电站	400	68.13	47.47	47.47	未进入负面清单	否	无	4.07
30259	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	抱龙小区2号配电站	500	59.18	104.12	104.12	未进入负面清单	否	无	2.49
30260	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	抱龙小区3号配电站1#变压器	630	56.39	148.74	148.74	未进入负面清单	否	无	3.11
30261	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	抱龙小区3号配电站2#变压器	630	52.17	175.35	175.35	未进入负面清单	否	无	-0.08
30262	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	抱龙小区4号配电站1#变压器	630	30.55	311.53	311.53	未进入负面清单	否	无	-1.77
30263	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	抱龙小区4号配电站2#变压器	630	35.60	279.70	279.70	未进入负面清单	否	无	-0.24
30264	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	抱龙小区5号配电站	630	37.02	270.80	270.80	未进入负面清单	否	无	3.67
30265	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	凤凰嘉苑公用1#配电站1#变压器	630	43.22	231.73	231.73	未进入负面清单	否	无	1.99
30266	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	凤凰嘉苑公用1#配电站2#变压器	630	51.51	179.51	179.51	未进入负面清单	否	无	2.10
30267	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	凤凰嘉苑公用2#配电站1#变压器	630	46.50	211.08	211.08	未进入负面清单	否	无	-1.20
30268	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	凤凰嘉苑公用2#配电站2#变压器	630	68.96	69.55	69.55	未进入负面清单	否	无	2.03
30269	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	凤凰嘉苑公用3#配电站	630	31.88	303.13	303.13	未进入负面清单	否	无	-0.99
30270	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	富贵家园1号配电站1#变压器	800	69.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	3.19
30271	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	富贵家园1号配电站2#变压器	800	34.48	364.13	364.13	未进入负面清单	否	无	1.03
30272	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	维修小区1号配电站1#变压器	630	59.54	128.92	128.92	未进入负面清单	否	无	4.93
30273	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	维修小区1号配电站2#变压器	800	53.95	208.39	208.39	未进入负面清单	否	无	3.65
30274	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	维修小区2号配电站	800	64.35	125.19	125.19	未进入负面清单	否	无	0.81
30275	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	维修小区3号配电站1#变压器	630	47.00	207.92	207.92	未进入负面清单	否	无	1.05
30276	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	维修小区3号配电站2#变压器	800	38.91	328.74	328.74	未进入负面清单	否	无	2.58
30277	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	香江小区2号配电站1#变压器	630	49.37	192.95	192.95	未进入负面清单	否	无	2.88
30278	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	香江小区2号配电站2#变压器	630	31.80	303.65	303.65	未进入负面清单	否	无	-0.31
30279	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	圣嘉美地1号配电站1#变压器	800	30.82	393.41	393.41	未进入负面清单	否	无	1.27
30280	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	圣嘉美地1号配电站2#变压器	800	67.09	103.30	103.30	未进入负面清单	否	无	-0.95
30281	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	圣嘉美地2号配电站1#变压器	800	59.71	162.31	162.31	未进入负面清单	否	无	0.13
30282	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	圣嘉美地2号配电站2#变压器	800	35.04	359.69	359.69	未进入负面清单	否	无	2.84
30283	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	圣嘉美地3号配电站1#变压器	630	47.35	205.69	205.69	未进入负面清单	否	无	2.11
30284	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	圣嘉美地3号配电站2#变压器	630	46.14	213.34	213.34	未进入负面清单	否	无	-0.35
30285	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙风景1号配电站	400	60.49	78.03	78.03	未进入负面清单	否	无	-1.36
30286	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙风景2号配电站1#变压器	630	31.41	306.11	306.11	未进入负面清单	否	无	-1.61
30287	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙风景2号配电站2#变压器	630	66.56	84.69	84.69	未进入负面清单	否	无	0.87
30288	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠7号配电站1#变压器	800	30.80	393.58	393.58	未进入负面清单	否	无	-0.48
30289	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠7号配电站2#变压器	800	47.87	257.04	257.04	未进入负面清单	否	无	0.44
30290	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠6号配电站1#变压器	800	40.80	313.58	313.58	未进入负面清单	否	无	0.94
30291	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠6号配电站2#变压器	630	54.39	161.36	161.36	未进入负面清单	否	无	0.56
30292	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠5号配电站(弘泰供暖、锅炉房)	630	40.24	250.50	250.50	未进入负面清单	否	无	2.61
30293	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠4号配电站1#变压器	800	65.34	117.26	117.26	未进入负面清单	否	无	0.69
30294	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠4号配电站2#变压器	800	53.19	214.51	214.51	未进入负面清单	否	无	1.14
30295	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠3号配电站1#变压器	800	55.52	195.83	195.83	未进入负面清单	否	无	-1.00
30296	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠3号配电站2#变压器	800	57.80	177.58	177.58	未进入负面清单	否	无	0.50
30297	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠2号配电站1#变压器	630	48.23	200.16	200.16	未进入负面清单	否	无	-1.37
30298	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠2号配电站2#变压器	630	35.59	279.79	279.79	未进入负面清单	否	无	3.32
30299	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠1号配电站	630	43.67	228.87	228.87	未进入负面清单	否	无	3.94
30300	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	大连河房地产开发有限公司箱式配电站	500	43.76	181.18	181.18	未进入负面清单	否	无	-0.09
30301	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	城龙府1号配电站1#变压器	630	62.50	110.27	110.27	未进入负面清单	否	无	-1.16

30302	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	城龙府1号配电站2#变压器	630	36.96	271.14	271.14	未进入负面清单	否	无	-1.36
30303	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	城龙府2号配电站	630	39.98	252.14	252.14	未进入负面清单	否	无	3.26
30304	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	香江小区1号配电站	500	45.70	171.49	171.49	未进入负面清单	否	无	-0.51
30305	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	松巍配电站1#变压器	800	65.93	112.55	112.55	未进入负面清单	否	无	-0.29
30306	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	松巍配电站2#变压器	800	56.04	191.66	191.66	未进入负面清单	否	无	-1.09
30307	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	秀林枫景4#配电站	500	62.12	89.39	89.39	未进入负面清单	否	无	-1.08
30308	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	秀林枫景3#配电站	800	30.47	396.24	396.24	未进入负面清单	否	无	3.02
30309	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	秀林枫景2#配电站1#变压器	630	60.57	122.41	122.41	未进入负面清单	否	无	-0.73
30310	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	秀林枫景2#配电站2#变压器	630	31.22	307.32	307.32	未进入负面清单	否	无	-0.83
30311	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	秀林枫景1#配电站1#变压器	800	47.70	258.37	258.37	未进入负面清单	否	无	3.22
30312	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	秀林枫景1#配电站2#变压器	800	48.86	249.10	249.10	未进入负面清单	否	无	4.23
30313	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	观山郡配电站1#变压器	800	54.02	207.83	207.83	未进入负面清单	否	无	4.60
30314	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	观山郡配电站2#变压器	800	62.74	138.05	138.05	未进入负面清单	否	无	1.80
30315	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	兴华园1#箱式配电站	500	60.02	99.88	99.88	未进入负面清单	否	无	3.31
30316	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	兴华园2#箱式配电站	630	60.05	125.66	125.66	未进入负面清单	否	无	1.54
30317	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	兴华园公用3#配电站1#变压器	800	62.86	137.10	137.10	未进入负面清单	否	无	0.21
30318	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	兴华园公用3#配电站2#变压器	800	62.92	136.67	136.67	未进入负面清单	否	无	-1.51
30319	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	兴华园公用4#配电站1#变压器	630	64.49	97.73	97.73	未进入负面清单	否	无	0.91
30320	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	兴华园公用4#配电站2#变压器	800	49.36	245.12	245.12	未进入负面清单	否	无	3.27
30321	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	兴华园公用5#配电站1#变压器	800	68.25	94.00	94.00	未进入负面清单	否	无	2.30
30322	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	兴华园公用5#配电站2#变压器	800	59.86	161.09	161.09	未进入负面清单	否	无	-0.65
30323	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	化纤小区1号配电站1#变压器	800	30.69	394.45	394.45	未进入负面清单	否	无	3.16
30324	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	化纤小区1号配电站2#变压器	800	50.95	232.40	232.40	未进入负面清单	否	无	4.66
30325	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	回族小区1号配电站1#变压器	800	67.01	103.94	103.94	未进入负面清单	否	无	-0.18
30326	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	回族小区1号配电站2#变压器	800	54.53	203.77	203.77	未进入负面清单	否	无	1.19
30327	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	龙祥家园1#配电站1#变压器	800	45.69	274.46	274.46	未进入负面清单	否	无	2.07
30328	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	龙祥家园1#配电站2#变压器	800	54.42	204.62	204.62	未进入负面清单	否	无	-1.34
30329	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	龙祥家园2#配电站1#变压器	800	65.02	119.85	119.85	未进入负面清单	否	无	3.44
30330	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	龙祥家园2#配电站2#变压器	800	68.51	91.95	91.95	未进入负面清单	否	无	0.89
30331	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	化纤分5#配电站（世纪家园）	800	57.99	176.10	176.10	未进入负面清单	否	无	3.65
30332	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	针织小区1号配电站1#变压器	630	40.61	248.14	248.14	未进入负面清单	否	无	-1.44
30333	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	针织小区1号配电站2#变压器	630	64.32	98.78	98.78	未进入负面清单	否	无	3.80
30334	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期1号配电站	800	38.51	331.95	331.95	未进入负面清单	否	无	3.22
30335	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期2号配电站1#变压器	800	54.83	201.33	201.33	未进入负面清单	否	无	0.33
30336	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期2号配电站2#变压器	630	56.20	149.97	149.97	未进入负面清单	否	无	-1.34
30337	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期4号配电站1#变压器	630	55.17	156.42	156.42	未进入负面清单	否	无	1.65
30338	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期4号配电站2#变压器	800	41.71	306.29	306.29	未进入负面清单	否	无	0.61
30339	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期5号配电站1#变压器	800	43.00	295.99	295.99	未进入负面清单	否	无	0.62
30340	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期5号配电站2#变压器	800	57.43	180.53	180.53	未进入负面清单	否	无	0.52
30341	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期7号配电站1#变压器	800	53.45	212.42	212.42	未进入负面清单	否	无	1.44
30342	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期7号配电站2#变压器	800	51.66	226.68	226.68	未进入负面清单	否	无	0.29
30343	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林书香苑4号配电站	800	43.95	288.44	288.44	未进入负面清单	否	无	2.77
30344	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	输油小区1号配电站1#变压器	800	47.42	260.63	260.63	未进入负面清单	否	无	-1.99
30345	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	输油小区1号配电站2#变压器	800	69.18	86.56	86.56	未进入负面清单	否	无	1.30
30346	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	输油小区2号配电站1#变压器	630	45.18	219.39	219.39	未进入负面清单	否	无	4.24
30347	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	输油小区2号配电站2#变压器	630	68.90	69.92	69.92	未进入负面清单	否	无	-0.96
30348	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	鑫厦小区配电站1#变压器	800	65.73	114.14	114.14	未进入负面清单	否	无	-1.35
30349	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	鑫厦小区配电站2#变压器	800	58.72	170.25	170.25	未进入负面清单	否	无	0.95
30350	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府1号公用配电站1#变压器	630	44.37	224.48	224.48	未进入负面清单	否	无	2.89
30351	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府1号公用配电站2#变压器	630	36.98	271.01	271.01	未进入负面清单	否	无	0.55
30352	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府2号公用配电站1#变压器	630	44.49	223.71	223.71	未进入负面清单	否	无	2.39
30353	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府2号公用配电站2#变压器	630	30.88	309.46	309.46	未进入负面清单	否	无	0.95
30354	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府3号公用配电站1#变压器	630	54.46	160.89	160.89	未进入负面清单	否	无	0.89
30355	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府3号公用配电站2#变压器	630	56.47	148.25	148.25	未进入负面清单	否	无	0.19
30356	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府4号公用配电站1#变压器	630	37.40	268.40	268.40	未进入负面清单	否	无	-0.21
30357	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府4号公用配电站2#变压器	630	50.44	186.25	186.25	未进入负面清单	否	无	-0.08
30358	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府5号公用配电站1#变压器	630	41.70	241.31	241.31	未进入负面清单	否	无	1.61
30359	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府5号公用配电站2#变压器	630	33.15	295.15	295.15	未进入负面清单	否	无	4.50
30360	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	鸿福家园1号配电站	800	58.38	172.97	172.97	未进入负面清单	否	无	3.89

30361	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	鸿福家园2号配电站	800	54.07	207.43	207.43	未进入负面清单	否	无	-1.38
30362	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	鸿福家园3号配电站	800	50.15	238.78	238.78	未进入负面清单	否	无	3.03
30363	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	鸿福家园4号配电站	630	34.33	287.69	287.69	未进入负面清单	否	无	0.57
30364	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	瑞家新城3号配电站2#变压器	630	55.79	152.52	152.52	未进入负面清单	否	无	-1.85
30365	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	瑞家新城3号配电站1#变压器	630	64.54	97.40	97.40	未进入负面清单	否	无	1.22
30366	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	瑞家新城4号配电站1#变压器	800	61.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	4.90
30367	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	瑞家新城4号配电站2#变压器	630	38.11	263.88	263.88	未进入负面清单	否	无	-0.53
30368	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	瑞家新城5号配电站1#变压器	800	53.24	214.06	214.06	未进入负面清单	否	无	-1.92
30369	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	瑞家新城5号配电站2#变压器	630	58.52	135.30	135.30	未进入负面清单	否	无	4.53
30370	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	六中小区1号配电站	800	47.14	262.86	262.86	未进入负面清单	否	无	2.12
30371	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	农场3队公用箱变	630	45.25	218.94	218.94	未进入负面清单	否	无	-1.81
30372	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	嘉泰小区配电站1#变压器	800	36.57	347.48	347.48	未进入负面清单	否	无	3.88
30373	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	嘉泰小区配电站2#变压器	800	38.70	330.39	330.39	未进入负面清单	否	无	0.00
30374	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	环卫家属配电站	630	64.11	100.11	100.11	未进入负面清单	否	无	0.95
30375	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	进修学校配电站	630	49.21	193.98	193.98	未进入负面清单	否	无	0.74
30376	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	美高配电站	630	59.86	126.87	126.87	未进入负面清单	否	无	-1.72
30377	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	姜洼村一队箱式配电站	400	57.06	91.76	91.76	未进入负面清单	否	无	-0.79
30378	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成壹品8号配电站1#变压器	630	41.93	239.84	239.84	未进入负面清单	否	无	4.10
30379	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成壹品8号配电站2#变压器	630	44.92	220.98	220.98	未进入负面清单	否	无	2.55
30380	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成壹品9号配电站1#变压器	630	30.12	314.22	314.22	未进入负面清单	否	无	4.08
30381	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成壹品9号配电站2#变压器	630	67.39	79.43	79.43	未进入负面清单	否	无	0.34
30382	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成壹品1号配电站1#变压器	800	30.98	392.17	392.17	未进入负面清单	否	无	-0.03
30383	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成壹品1号配电站2#变压器	800	44.34	285.24	285.24	未进入负面清单	否	无	2.31
30384	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成壹品2号配电站1#变压器	800	37.61	339.09	339.09	未进入负面清单	否	无	1.35
30385	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成壹品2号配电站2#变压器	800	48.20	254.40	254.40	未进入负面清单	否	无	4.11
30386	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成壹品3号配电站1#变压器	800	49.19	246.51	246.51	未进入负面清单	否	无	3.02
30387	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成壹品3号配电站2#变压器	800	36.84	345.29	345.29	未进入负面清单	否	无	-1.26
30388	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成一品4号配电站1#变压器	800	53.64	210.88	210.88	未进入负面清单	否	无	4.48
30389	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成一品4号配电站2#变压器	630	42.99	233.18	233.18	未进入负面清单	否	无	4.84
30390	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成一品5号配电站1#变压器	630	49.94	189.37	189.37	未进入负面清单	否	无	3.70
30391	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成一品5号配电站2#变压器	630	48.10	200.98	200.98	未进入负面清单	否	无	2.85
30392	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成一品6号配电站1#变压器	630	62.12	112.63	112.63	未进入负面清单	否	无	2.50
30393	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成一品6号配电站2#变压器	800	69.21	86.36	86.36	未进入负面清单	否	无	1.84
30394	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成一品7号配电站1#变压器	800	46.08	271.39	271.39	未进入负面清单	否	无	1.99
30395	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成一品7号配电站2#变压器	800	44.34	285.29	285.29	未进入负面清单	否	无	4.49
30396	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	铅石小区配电站	630	57.97	138.76	138.76	未进入负面清单	否	无	2.49
30397	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	农技小区1号配电站	630	54.59	160.09	160.09	未进入负面清单	否	无	1.03
30398	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	新龙祥家园1号配电站1#变压器	800	54.03	207.73	207.73	未进入负面清单	否	无	0.26
30399	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	新龙祥家园1号配电站2#变压器	800	63.45	132.40	132.40	未进入负面清单	否	无	3.54
30400	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	新龙祥家园2号配电站1#变压器	800	57.07	183.42	183.42	未进入负面清单	否	无	1.98
30401	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	新龙祥家园2号配电站2#变压器	800	61.71	146.30	146.30	未进入负面清单	否	无	3.73
30402	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	福益新村1号配电站	800	41.87	305.07	305.07	未进入负面清单	否	无	4.01
30403	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	义勇小学1号配电站	630	54.27	162.10	162.10	未进入负面清单	否	无	-0.19
30404	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	糖酒小区1号配电站1#变压器	630	64.61	96.95	96.95	未进入负面清单	否	无	2.13
30405	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	糖酒小区1号配电站2#变压器	630	56.01	151.12	151.12	未进入负面清单	否	无	-0.21
30406	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	柞风园配电站1#变压器	800	45.72	274.26	274.26	未进入负面清单	否	无	2.75
30407	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	柞风园配电站2#变压器	800	64.22	126.23	126.23	未进入负面清单	否	无	0.06
30408	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	翰林书香苑3号配电站	800	64.86	121.13	121.13	未进入负面清单	否	无	0.12
30409	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	翰林书香苑1号配电站	800	51.16	230.69	230.69	未进入负面清单	否	无	1.81
30410	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	翰林书香苑2号配电站	800	48.82	249.47	249.47	未进入负面清单	否	无	0.65
30411	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	佳鑫园1号配电站1#变压器	800	68.81	89.50	89.50	未进入负面清单	否	无	2.06
30412	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	佳鑫园1号配电站2#变压器	800	58.96	168.29	168.29	未进入负面清单	否	无	0.80
30413	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	佳鑫园2号配电站1#变压器	630	53.39	167.66	167.66	未进入负面清单	否	无	2.67
30414	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	佳鑫园2号配电站2#变压器	630	56.51	147.98	147.98	未进入负面清单	否	无	0.34
30415	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	瑞家新城6#配电站1#变压器	800	34.71	362.32	362.32	未进入负面清单	否	无	-1.68
30416	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	瑞家新城6#配电站2#变压器	800	49.43	244.55	244.55	未进入负面清单	否	无	-0.65
30417	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	瑞家新城7#配电站1#变压器	630	57.85	139.55	139.55	未进入负面清单	否	无	4.08
30418	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	瑞家新城7#配电站2#变压器	630	42.65	235.32	235.32	未进入负面清单	否	无	4.03
30419	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	兴华海林#1公用箱变	630	66.66	84.06	84.06	未进入负面清单	否	无	0.48

30420	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	华太甲线	华太1#公用配电站1#变压器	630	36.00	277.21	277.21	未进入负面清单	否	无	-1.48
30421	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	华太甲线	华太1#公用配电站2#变压器	630	35.90	277.80	277.80	未进入负面清单	否	无	1.20
30422	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	华太乙线	华太2#公用配电站1#变压器	630	57.11	144.20	144.20	未进入负面清单	否	无	4.20
30423	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	华太乙线	华太2#公用配电站2#变压器	630	52.79	171.45	171.45	未进入负面清单	否	无	-1.75
30424	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三象线	润泽锦上配电站1#配电变压器	630	53.68	165.84	165.84	未进入负面清单	否	无	2.73
30425	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三象线	润泽锦上配电站2#配电变压器	630	66.87	82.74	82.74	未进入负面清单	否	无	-0.91
30426	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三象线	润泽锦上配电站3#配电变压器	630	53.31	168.12	168.12	未进入负面清单	否	无	4.03
30427	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	青年街停车场箱变	630	42.74	234.77	234.77	未进入负面清单	否	无	1.09
30428	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	东山公园停车场箱变	630	30.29	313.19	313.19	未进入负面清单	否	无	-1.37
30429	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台3、4队	80	31.61	38.71	38.71	未进入负面清单	否	无	-0.53
30430	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台村九组	30	50.12	8.96	8.96	未进入负面清单	否	无	2.56
30431	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台王坎村一队	30	50.55	8.84	8.84	未进入负面清单	否	无	1.99
30432	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台王坎村二队	50	66.92	6.54	6.54	未进入负面清单	否	无	-0.08
30433	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	王坎六队	50	57.49	11.25	11.25	未进入负面清单	否	无	4.69
30434	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	连宏润房地产开发有限公司1#配电变压	800	66.34	109.28	109.28	未进入负面清单	否	无	-0.62
30435	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台大农七队	100	54.00	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	3.05
30436	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台八队	80	48.09	25.53	25.53	未进入负面清单	否	无	3.20
30437	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	大河农场八队	80	50.86	23.31	23.31	未进入负面清单	否	无	-1.89
30438	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台王坎村五队	80	45.56	27.55	27.55	未进入负面清单	否	无	2.82
30439	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台大河班屯队	50	59.87	10.06	10.06	未进入负面清单	否	无	2.46
30440	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	班屯前队	100	58.58	21.42	21.42	未进入负面清单	否	无	2.45
30441	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台王坎村四队	30	55.09	7.47	7.47	未进入负面清单	否	无	-1.41
30442	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台西兰旗一队	30	32.70	14.19	14.19	未进入负面清单	否	无	4.33
30443	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台西兰旗3、4队	80	44.25	28.60	28.60	未进入负面清单	否	无	3.36
30444	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	大连腾业房地产开发有限公司1#变压器	800	38.12	335.06	335.06	未进入负面清单	否	无	1.29
30445	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	王坎八台	400	33.18	187.29	187.29	未进入负面清单	否	无	-0.94
30446	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台乡	80	41.33	30.94	30.94	未进入负面清单	否	无	-0.10
30447	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	大连腾业房地产开发有限公司2#变压器	630	41.14	244.83	244.83	未进入负面清单	否	无	0.87
30448	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台乡东昇金庭小区1#变压器	630	34.92	284.01	284.01	未进入负面清单	否	无	2.91
30449	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台五队	80	42.41	30.07	30.07	未进入负面清单	否	无	1.74
30450	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	连宏润房地产开发有限公司2#配电变压	630	37.70	266.51	266.51	未进入负面清单	否	无	2.03
30451	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台山里屯	80	39.30	32.56	32.56	未进入负面清单	否	无	3.00
30452	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台王坎村三队	80	34.05	36.76	36.76	未进入负面清单	否	无	0.56
30453	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台西兰旗二队	30	63.74	4.88	4.88	未进入负面清单	否	无	0.21
30454	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台西兰旗村	50	30.44	24.78	24.78	未进入负面清单	否	无	0.30
30455	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	西兰旗四队	30	47.28	9.81	9.81	未进入负面清单	否	无	0.40
30456	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台村十三台	80	32.10	38.32	38.32	未进入负面清单	否	无	-0.53
30457	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台村十队	30	58.97	6.31	6.31	未进入负面清单	否	无	-1.44
30458	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台乡东昇金庭小区2#变压器	800	46.17	270.64	270.64	未进入负面清单	否	无	3.20
30459	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	大连宏润房地产开发有限公司1#	800	68.43	92.58	92.58	未进入负面清单	否	无	1.33
30460	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	大连宏润房地产开发有限公司2#	800	41.94	304.47	304.47	未进入负面清单	否	无	4.70
30461	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	连宏润房地产开发有限公司3#配电变压	800	35.70	354.42	354.42	未进入负面清单	否	无	2.70
30462	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	金港华府公用4#配电站103间隔配电变	800	46.24	270.09	270.09	未进入负面清单	否	无	0.16
30463	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	金港华府公用4#配电站104间隔配电变	800	62.42	140.62	140.62	未进入负面清单	否	无	1.21
30464	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	金港华府公用5#配电站103间隔配电变	800	52.88	216.92	216.92	未进入负面清单	否	无	2.05
30465	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	金港华府公用5#配电站104间隔配电变	800	63.76	129.88	129.88	未进入负面清单	否	无	0.79
30466	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	杨街三队	80	52.04	22.37	22.37	未进入负面清单	否	无	-0.46
30467	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	药王庙三队	50	36.99	21.51	21.51	未进入负面清单	否	无	3.15
30468	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利药王庙2-4队	50	66.89	6.55	6.55	未进入负面清单	否	无	4.86
30469	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利杨街3、4队	50	65.04	7.48	7.48	未进入负面清单	否	无	-0.98
30470	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	三台乡移民新村	200	33.25	93.50	93.50	未进入负面清单	否	无	3.34
30471	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利杨街八队	100	48.44	31.56	31.56	未进入负面清单	否	无	0.36
30472	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利杨街六队	50	51.60	14.20	14.20	未进入负面清单	否	无	-0.03
30473	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利杨街五队	80	52.72	21.83	21.83	未进入负面清单	否	无	2.88
30474	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利杨街二队	50	69.88	5.06	5.06	未进入负面清单	否	无	3.69
30475	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利杨街一队	80	48.47	25.22	25.22	未进入负面清单	否	无	1.38
30476	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利药王庙村五队	50	62.62	8.69	8.69	未进入负面清单	否	无	-1.63
30477	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利药王庙七队	50	43.40	18.30	18.30	未进入负面清单	否	无	-1.64
30478	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	百城一期1-1	630	55.86	152.06	152.06	未进入负面清单	否	无	3.18

30479	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	百城一期1-2	630	37.69	266.54	266.54	未进入负面清单	否	无	-0.79
30480	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	百城二期2-1	630	67.07	81.45	81.45	未进入负面清单	否	无	1.27
30481	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	百城二期2-2	630	55.54	154.08	154.08	未进入负面清单	否	无	0.03
30482	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	百城二期1-1	630	47.17	206.81	206.81	未进入负面清单	否	无	2.83
30483	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	百城二期2-1	500	32.76	236.19	236.19	未进入负面清单	否	无	-1.84
30484	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	百城二期2-1	500	46.20	169.02	169.02	未进入负面清单	否	无	-1.63
30485	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	百城二期2-2	500	60.49	97.55	97.55	未进入负面清单	否	无	3.70
30486	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台石佛二队	50	62.58	8.71	8.71	未进入负面清单	否	无	4.91
30487	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台孙家村	80	66.68	10.66	10.66	未进入负面清单	否	无	1.81
30488	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台孙家村一队	80	41.65	30.68	30.68	未进入负面清单	否	无	0.49
30489	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台孙家村六队	50	42.46	18.77	18.77	未进入负面清单	否	无	1.60
30490	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台孙家村七队	80	31.81	38.55	38.55	未进入负面清单	否	无	4.91
30491	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台孙家村三队	50	55.70	12.15	12.15	未进入负面清单	否	无	-1.29
30492	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台石佛一队	30	51.55	8.53	8.53	未进入负面清单	否	无	1.43
30493	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台石佛三队	80	62.56	13.95	13.95	未进入负面清单	否	无	2.10
30494	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台石佛娘娘宫	80	68.07	9.55	9.55	未进入负面清单	否	无	3.31
30495	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台孙家村二队	30	35.71	13.29	13.29	未进入负面清单	否	无	4.99
30496	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台孙家村四队	400	44.92	140.32	140.32	未进入负面清单	否	无	-1.88
30497	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台石佛四队	80	41.30	30.96	30.96	未进入负面清单	否	无	2.32
30498	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	王坎7队	80	45.11	27.91	27.91	未进入负面清单	否	无	3.36
30499	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台太平五队	80	56.37	18.90	18.90	未进入负面清单	否	无	-1.83
30500	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台高力城一队	80	43.38	29.29	29.29	未进入负面清单	否	无	4.87
30501	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台高力城二队	200	35.15	89.70	89.70	未进入负面清单	否	无	0.54
30502	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	石拉二队水利	30	47.06	9.88	9.88	未进入负面清单	否	无	-1.85
30503	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台海岛6队	80	45.93	27.26	27.26	未进入负面清单	否	无	-0.21
30504	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	小房身3队	400	51.14	115.45	115.45	未进入负面清单	否	无	-0.54
30505	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台马场村一队	400	51.65	113.41	113.41	未进入负面清单	否	无	4.84
30506	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	高力城村五队	400	59.31	82.78	82.78	未进入负面清单	否	无	0.44
30507	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台高力城三队	400	32.08	191.68	191.68	未进入负面清单	否	无	1.71
30508	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	海岛3队	400	35.31	178.76	178.76	未进入负面清单	否	无	4.76
30509	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台马场村三队	200	41.33	77.35	77.35	未进入负面清单	否	无	0.31
30510	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	高力城村	100	33.82	46.18	46.18	未进入负面清单	否	无	0.45
30511	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台大房身一队	100	45.44	34.56	34.56	未进入负面清单	否	无	-1.82
30512	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	马厂六队	200	47.39	65.21	65.21	未进入负面清单	否	无	2.82
30513	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台东兰旗村	100	49.25	30.75	30.75	未进入负面清单	否	无	1.99
30514	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台沙砬村三队	30	52.71	8.19	8.19	未进入负面清单	否	无	1.81
30515	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	山牙口四队	400	49.93	120.28	120.28	未进入负面清单	否	无	3.77
30516	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台小房身村四队	200	46.24	67.52	67.52	未进入负面清单	否	无	3.33
30517	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	石磊台	100	35.18	44.82	44.82	未进入负面清单	否	无	3.29
30518	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	山崖口台	80	37.93	33.66	33.66	未进入负面清单	否	无	3.75
30519	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	南山台	50	31.34	24.33	24.33	未进入负面清单	否	无	0.25
30520	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	石磊4队2台	80	31.61	38.71	38.71	未进入负面清单	否	无	-0.19
30521	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台桂林五队	100	53.87	26.13	26.13	未进入负面清单	否	无	4.53
30522	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台海岛5队	80	57.48	18.02	18.02	未进入负面清单	否	无	2.20
30523	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	东兰所四队	50	40.34	19.83	19.83	未进入负面清单	否	无	2.76
30524	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	太平二队	50	45.27	17.37	17.37	未进入负面清单	否	无	3.99
30525	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	桂林6队	200	67.45	25.10	25.10	未进入负面清单	否	无	2.76
30526	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台石拉一队	80	40.62	31.51	31.51	未进入负面清单	否	无	2.96
30527	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台桂林二队	400	36.93	172.27	172.27	未进入负面清单	否	无	-1.74
30528	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	海岛四队	100	30.73	49.27	49.27	未进入负面清单	否	无	3.32
30529	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台石拉三队	100	31.81	48.19	48.19	未进入负面清单	否	无	-0.78
30530	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台桂林三队	100	36.43	43.57	43.57	未进入负面清单	否	无	-1.97
30531	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台太平三队	80	60.55	15.56	15.56	未进入负面清单	否	无	2.99
30532	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台高力城四队	80	55.42	19.66	19.66	未进入负面清单	否	无	1.13
30533	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台海岛123队	400	56.47	94.11	94.11	未进入负面清单	否	无	1.49
30534	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	河东四队	80	47.35	26.12	26.12	未进入负面清单	否	无	3.35
30535	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台马场村	50	59.81	10.10	10.10	未进入负面清单	否	无	-0.63
30536	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台沙砬村	50	57.61	11.19	11.19	未进入负面清单	否	无	4.47
30537	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	山牙口125队	200	52.63	54.73	54.73	未进入负面清单	否	无	-1.89

30538	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台小房身一队	400	33.71	185.17	185.17	未进入负面清单	否	无	3.24
30539	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	红旗	100	36.94	43.06	43.06	未进入负面清单	否	无	2.11
30540	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	山牙口二队	400	31.96	192.18	192.18	未进入负面清单	否	无	1.47
30541	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台太平四队	100	47.00	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	0.86
30542	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台太平一队	80	54.20	20.64	20.64	未进入负面清单	否	无	-1.83
30543	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台大房身村二队	80	33.32	37.34	37.34	未进入负面清单	否	无	2.79
30544	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台河东村	80	35.47	35.63	35.63	未进入负面清单	否	无	3.77
30545	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台沙陀村四队	400	37.02	171.94	171.94	未进入负面清单	否	无	2.56
30546	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台马场村二队	200	57.93	44.13	44.13	未进入负面清单	否	无	1.99
30547	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台石拉四队	80	60.46	15.63	15.63	未进入负面清单	否	无	2.18
30548	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	东兰旗村三台	400	34.00	183.99	183.99	未进入负面清单	否	无	2.71
30549	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	红旗村大棚	80	37.12	34.30	34.30	未进入负面清单	否	无	2.08
30550	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台马场村四队	200	62.92	34.17	34.17	未进入负面清单	否	无	4.56
30551	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	马场五队	80	46.42	26.87	26.87	未进入负面清单	否	无	4.97
30552	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台二队	400	66.34	54.65	54.65	未进入负面清单	否	无	-0.62
30553	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	山牙口三队	50	61.98	9.01	9.01	未进入负面清单	否	无	2.69
30554	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	山牙口四队(5台)	400	41.74	153.04	153.04	未进入负面清单	否	无	-0.80
30555	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	沙坨五队	400	69.85	40.59	40.59	未进入负面清单	否	无	0.19
30556	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台石拉二队	80	38.86	32.91	32.91	未进入负面清单	否	无	0.71
30557	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台青山村	80	31.97	38.42	38.42	未进入负面清单	否	无	1.78
30558	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台桂林一队	50	42.60	18.70	18.70	未进入负面清单	否	无	3.82
30559	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台桂林四队	80	33.79	36.97	36.97	未进入负面清单	否	无	1.80
30560	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	小房身4队分台	200	55.88	48.24	48.24	未进入负面清单	否	无	3.48
30561	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	石磊3队分台	100	47.64	32.36	32.36	未进入负面清单	否	无	4.34
30562	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	青山分	200	48.49	63.02	63.02	未进入负面清单	否	无	2.33
30563	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	高力城2队分	200	67.41	25.19	25.19	未进入负面清单	否	无	2.18
30564	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	河东五队	80	55.34	19.73	19.73	未进入负面清单	否	无	4.14
30565	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	沙陀3	400	42.24	151.03	151.03	未进入负面清单	否	无	4.99
30566	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台海岛部队	100	42.87	37.13	37.13	未进入负面清单	否	无	0.58
30567	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	桂林4队分	200	61.36	37.29	37.29	未进入负面清单	否	无	-1.66
30568	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利台	100	45.11	34.89	34.89	未进入负面清单	否	无	2.33
30569	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	药王庙九队台	400	47.94	128.25	128.25	未进入负面清单	否	无	2.55
30570	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	大河村大棚2台	100	61.86	18.14	18.14	未进入负面清单	否	无	-1.97
30571	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	大蓬三队	400	63.70	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	2.88
30572	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利大蓬村1-2队	200	50.20	59.60	59.60	未进入负面清单	否	无	1.76
30573	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	林屯队	80	48.51	25.19	25.19	未进入负面清单	否	无	1.33
30574	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	大河村台(大棚台)	80	48.17	25.47	25.47	未进入负面清单	否	无	-0.47
30575	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利乡台	80	56.25	19.00	19.00	未进入负面清单	否	无	3.42
30576	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利一队	80	43.06	29.55	29.55	未进入负面清单	否	无	2.92
30577	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利大蓬村	50	48.77	15.62	15.62	未进入负面清单	否	无	-1.00
30578	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	董家三队	400	31.68	193.27	193.27	未进入负面清单	否	无	0.12
30579	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利四队	400	58.97	84.10	84.10	未进入负面清单	否	无	-0.63
30580	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利大蓬村7-8队	100	47.95	32.05	32.05	未进入负面清单	否	无	1.35
30581	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利饮店村	200	33.45	93.11	93.11	未进入负面清单	否	无	1.18
30582	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利饮店村分台	200	53.61	52.78	52.78	未进入负面清单	否	无	0.06
30583	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利村(饮店1台)	400	47.02	131.92	131.92	未进入负面清单	否	无	3.59
30584	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利药王庙八队	200	50.74	58.52	58.52	未进入负面清单	否	无	2.83
30585	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利董家村	80	54.80	20.16	20.16	未进入负面清单	否	无	-0.06
30586	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利六队	100	54.59	25.41	25.41	未进入负面清单	否	无	0.51
30587	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利董家村大房身	50	33.15	23.43	23.43	未进入负面清单	否	无	4.72
30588	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利药王村六队	200	43.48	73.03	73.03	未进入负面清单	否	无	2.74
30589	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利4队分台	80	49.28	24.58	24.58	未进入负面清单	否	无	-0.76
30590	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	水利台	400	65.69	57.23	57.23	未进入负面清单	否	无	1.88
30591	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	方唐台	80	39.60	32.32	32.32	未进入负面清单	否	无	3.12
30592	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	大孤山	200	31.83	96.35	96.35	未进入负面清单	否	无	1.30
30593	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利村	200	33.44	93.11	93.11	未进入负面清单	否	无	3.60
30594	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	仙浴湾镇双山村	200	56.66	46.67	46.67	未进入负面清单	否	无	0.32
30595	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	大蓬马沟台	200	65.13	29.75	29.75	未进入负面清单	否	无	2.64
30596	国网瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	三台供电所台	200	30.48	99.03	99.03	未进入负面清单	否	无	-0.18

30597	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利王屯管窑	80	64.07	12.75	12.75	未进入负面清单	否	无	0.04
30598	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利王屯守甸队	50	31.44	24.28	24.28	未进入负面清单	否	无	-1.61
30599	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利杜家村	80	47.03	26.38	26.38	未进入负面清单	否	无	1.80
30600	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	杜家二队	80	62.02	14.38	14.38	未进入负面清单	否	无	-0.80
30601	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	羊官堡村一队	80	41.84	30.52	30.52	未进入负面清单	否	无	3.42
30602	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	羊官卜五队	200	50.61	58.78	58.78	未进入负面清单	否	无	0.32
30603	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	羊官堡村	80	49.09	24.73	24.73	未进入负面清单	否	无	0.11
30604	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	羊官堡村三队	400	68.43	46.27	46.27	未进入负面清单	否	无	-0.79
30605	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利杜家村1-2队	400	33.42	186.34	186.34	未进入负面清单	否	无	-0.30
30606	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	宁沟三队	100	30.54	49.46	49.46	未进入负面清单	否	无	1.80
30607	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利杜家村3、4队	200	57.79	44.42	44.42	未进入负面清单	否	无	0.23
30608	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利王屯刘屯队	80	42.14	30.29	30.29	未进入负面清单	否	无	-0.43
30609	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利王屯前队	80	30.57	39.55	39.55	未进入负面清单	否	无	2.34
30610	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利宁沟村	400	55.56	97.78	97.78	未进入负面清单	否	无	2.49
30611	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利王屯后队	100	66.16	13.84	13.84	未进入负面清单	否	无	-0.79
30612	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	羊官堡二队	200	69.43	21.15	21.15	未进入负面清单	否	无	2.82
30613	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	羊官堡四队	100	47.53	32.47	32.47	未进入负面清单	否	无	-0.49
30614	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	羊官堡一队分台	200	57.82	44.36	44.36	未进入负面清单	否	无	4.04
30615	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	仙浴湾北山台	50	48.29	15.85	15.85	未进入负面清单	否	无	-1.96
30616	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	仙浴湾六队支5#台	400	56.94	92.22	92.22	未进入负面清单	否	无	3.29
30617	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	梦迪莎支5#台	400	59.54	81.85	81.85	未进入负面清单	否	无	3.35
30618	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	圣沟台	80	52.81	21.75	21.75	未进入负面清单	否	无	-1.03
30619	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利杜家村八队	100	69.59	10.41	10.41	未进入负面清单	否	无	1.41
30620	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利杜家村五队	200	40.07	79.85	79.85	未进入负面清单	否	无	0.62
30621	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利望海梁屯	80	36.93	34.46	34.46	未进入负面清单	否	无	-0.68
30622	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	仙浴湾风景区（核电5）	315	30.89	154.70	154.70	未进入负面清单	否	无	3.35
30623	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利仙峪湾风景区	315	60.19	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	-1.86
30624	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利望海丁西	200	32.66	94.69	94.69	未进入负面清单	否	无	3.79
30625	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利敬老院	100	62.02	17.98	17.98	未进入负面清单	否	无	-0.32
30626	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	丁东2台	200	68.16	23.68	23.68	未进入负面清单	否	无	4.70
30627	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	望海六队	80	39.82	32.15	32.15	未进入负面清单	否	无	2.22
30628	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利望海一队	400	39.40	162.41	162.41	未进入负面清单	否	无	4.46
30629	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利杜家七队	100	33.36	46.64	46.64	未进入负面清单	否	无	-0.69
30630	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利望海村	400	43.00	148.02	148.02	未进入负面清单	否	无	0.69
30631	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	杜家九队	80	34.88	36.09	36.09	未进入负面清单	否	无	3.20
30632	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	杨街线明珠分永嘉支4+1右支11#	50	43.10	18.45	18.45	未进入负面清单	否	无	4.94
30633	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	仙浴湾6队2台	50	44.72	17.64	17.64	未进入负面清单	否	无	-1.40
30634	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	仙浴湾2台	315	63.85	50.86	50.86	未进入负面清单	否	无	4.02
30635	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	梁屯2台	200	47.42	65.16	65.16	未进入负面清单	否	无	4.99
30636	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	仙浴湾4台	80	56.16	19.07	19.07	未进入负面清单	否	无	2.02
30637	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	情人岛台	400	57.71	89.18	89.18	未进入负面清单	否	无	2.25
30638	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	仙浴湾北山二台117左1台	400	47.16	131.35	131.35	未进入负面清单	否	无	4.86
30639	国网瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	杨街线明珠分宏港支3#	80	42.79	29.77	29.77	未进入负面清单	否	无	2.15
30640	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯24#	400	31.66	193.37	193.37	未进入负面清单	否	无	3.35
30641	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯于40#	100	60.90	19.10	19.10	未进入负面清单	否	无	1.63
30642	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯于46右1#	400	47.97	128.12	128.12	未进入负面清单	否	无	-1.96
30643	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯于58#	400	64.32	62.72	62.72	未进入负面清单	否	无	0.10
30644	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯于65#	50	69.68	5.16	5.16	未进入负面清单	否	无	2.93
30645	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯于70#	400	48.20	127.20	127.20	未进入负面清单	否	无	2.34
30646	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯于82右1#	400	51.85	112.58	112.58	未进入负面清单	否	无	3.89
30647	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯于92右1#	315	43.55	114.81	114.81	未进入负面清单	否	无	2.13
30648	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯于97#	160	52.18	44.51	44.51	未进入负面清单	否	无	2.99
30649	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯于116#	200	36.71	86.58	86.58	未进入负面清单	否	无	1.38
30650	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	永兴小区1#配电站	800	66.41	108.75	108.75	未进入负面清单	否	无	1.17
30651	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	生润分10#	400	57.07	91.70	91.70	未进入负面清单	否	无	-1.63
30652	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	水岸花都1#配电站-1#变压器	800	42.26	301.96	301.96	未进入负面清单	否	无	-1.13
30653	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	水岸花都1#配电站-2#变压器	630	58.29	136.78	136.78	未进入负面清单	否	无	-0.23
30654	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	水岸花都2#配电站-1#变压器	630	37.61	267.07	267.07	未进入负面清单	否	无	0.05
30655	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	水岸花都3#配电站-1#变压器	800	69.62	83.08	83.08	未进入负面清单	否	无	2.06



30656	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	水岸花都3#配电站-2#变压器	630	39.20	257.01	257.01	未进入负面清单	否	无	-1.50
30657	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	高力沟分5#	50	34.61	22.69	22.69	未进入负面清单	否	无	4.69
30658	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	高力沟分11#	400	39.17	163.32	163.32	未进入负面清单	否	无	4.27
30659	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	高力沟分25#	400	45.88	136.49	136.49	未进入负面清单	否	无	2.82
30660	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	铭城红郡公用1#配电站-1#变压器	800	47.63	258.98	258.98	未进入负面清单	否	无	1.76
30661	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	铭城红郡公用1#配电站-2#变压器	800	31.56	387.54	387.54	未进入负面清单	否	无	1.20
30662	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	铭城红郡公用2#配电站-1#变压器	800	63.60	131.17	131.17	未进入负面清单	否	无	4.07
30663	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	铭城红郡公用2#配电站-2#变压器	800	34.01	367.89	367.89	未进入负面清单	否	无	4.94
30664	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	铭城红郡公用3#配电站-1#变压器	630	53.88	164.58	164.58	未进入负面清单	否	无	4.91
30665	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	杨林支4#	400	31.31	194.75	194.75	未进入负面清单	否	无	1.07
30666	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	饮牛湾分9#	50	47.87	16.06	16.06	未进入负面清单	否	无	3.70
30667	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	饮牛湾分15#	50	41.05	19.48	19.48	未进入负面清单	否	无	-0.68
30668	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	邹屯支7#	400	39.90	160.41	160.41	未进入负面清单	否	无	-1.04
30669	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	饮牛湾分25#	80	51.35	22.92	22.92	未进入负面清单	否	无	2.56
30670	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲园分6右1左1#	400	62.49	70.04	70.04	未进入负面清单	否	无	1.01
30671	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	明达分2#	315	34.43	143.53	143.53	未进入负面清单	否	无	-1.04
30672	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	金房子分2左1#	400	67.39	50.42	50.42	未进入负面清单	否	无	-1.44
30673	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	亿达人家1#配电站-1#变压器	630	66.19	87.02	87.02	未进入负面清单	否	无	0.77
30674	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	亿达人家1#配电站-2#变压器	800	47.17	262.68	262.68	未进入负面清单	否	无	1.37
30675	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	亿达人家2#配电站-1#变压器	630	50.44	186.20	186.20	未进入负面清单	否	无	4.69
30676	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	亿达人家2#配电站-2#变压器	630	42.73	234.81	234.81	未进入负面清单	否	无	4.98
30677	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	亿达人家3#配电站-1#变压器	630	38.37	262.29	262.29	未进入负面清单	否	无	2.32
30678	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	亿达人家3#配电站-2#变压器	630	64.51	97.57	97.57	未进入负面清单	否	无	2.83
30679	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	金地河畔1#亭-1#变压器	800	58.50	171.96	171.96	未进入负面清单	否	无	4.15
30680	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	金地河畔1#亭-2#变压器	630	69.33	67.22	67.22	未进入负面清单	否	无	3.53
30681	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	金地河畔2#亭-1#变压器	630	64.33	98.70	98.70	未进入负面清单	否	无	4.74
30682	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	金地河畔2#亭-2#变压器	800	38.13	334.98	334.98	未进入负面清单	否	无	-1.07
30683	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	世纪英伦2#配电站-1#变压器	800	48.08	255.40	255.40	未进入负面清单	否	无	-0.04
30684	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	世纪英伦2#配电站-2#变压器	630	58.54	135.17	135.17	未进入负面清单	否	无	-1.37
30685	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	丰泰支6#	200	43.96	72.08	72.08	未进入负面清单	否	无	0.77
30686	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	世纪英伦1#配电站-1#变压器	800	45.19	278.46	278.46	未进入负面清单	否	无	-1.88
30687	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	世纪英伦1#配电站-2#变压器	630	48.93	195.76	195.76	未进入负面清单	否	无	-0.83
30688	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	永兴小区2#配电站-1#变压器	800	31.74	386.10	386.10	未进入负面清单	否	无	3.17
30689	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	永兴小区2#配电站-2#变压器	800	68.86	89.09	89.09	未进入负面清单	否	无	0.46
30690	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	瓦房分2#	200	45.33	69.34	69.34	未进入负面清单	否	无	4.43
30691	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	瓦房分6左2#	50	41.88	19.06	19.06	未进入负面清单	否	无	-0.62
30692	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	瓦房分10#	100	55.93	24.07	24.07	未进入负面清单	否	无	-1.48
30693	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	瓦房分28左1#	400	49.78	120.89	120.89	未进入负面清单	否	无	1.55
30694	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	瓦房分57#	400	65.22	59.14	59.14	未进入负面清单	否	无	0.60
30695	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	瓦房分65间1#	400	57.40	90.40	90.40	未进入负面清单	否	无	-1.28
30696	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	文兰线	太东分7#	200	43.07	73.86	73.86	未进入负面清单	否	无	2.46
30697	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	文兰线	滚轴分6#	50	35.54	22.23	22.23	未进入负面清单	否	无	2.04
30698	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	文兰线	文兰干126#	160	62.51	27.98	27.98	未进入负面清单	否	无	3.33
30699	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	文兰线	文兰干142#	50	33.71	23.15	23.15	未进入负面清单	否	无	2.81
30700	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	文兰线	绿工分37左3#	400	43.63	145.48	145.48	未进入负面清单	否	无	3.66
30701	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	文兰线	卜店分8间1#	200	33.38	93.25	93.25	未进入负面清单	否	无	-0.62
30702	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	文兰线	卜店支2左2#	80	35.14	35.89	35.89	未进入负面清单	否	无	0.33
30703	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	文兰线	卜店支3#	80	52.43	22.06	22.06	未进入负面清单	否	无	2.20
30704	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	文兰干12#	400	55.88	96.49	96.49	未进入负面清单	否	无	0.09
30705	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	文兰干20#	50	32.13	23.93	23.93	未进入负面清单	否	无	2.81
30706	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	边防大队(箱变)-1#变压器	500	56.48	117.58	117.58	未进入负面清单	否	无	3.08
30707	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	北沟分15#	100	54.30	25.70	25.70	未进入负面清单	否	无	-1.49
30708	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	文兰干28#	100	35.72	44.28	44.28	未进入负面清单	否	无	3.00
30709	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	墩台沟分6#	80	33.14	37.48	37.48	未进入负面清单	否	无	1.19
30710	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	文兰干53#	30	44.46	10.66	10.66	未进入负面清单	否	无	4.03
30711	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	文兰干78右1#	200	33.96	92.08	92.08	未进入负面清单	否	无	4.96
30712	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	浦二支9#	100	61.64	18.36	18.36	未进入负面清单	否	无	3.84
30713	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	浦三支4#	200	40.58	78.83	78.83	未进入负面清单	否	无	4.89
30714	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	都市阳光1#配电站-1#变压器	800	56.93	184.55	184.55	未进入负面清单	否	无	2.71

30715	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	都市阳光1#配电站-2#变压器	630	66.69	83.83	83.83	未进入负面清单	否	无	1.14
30716	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	都市阳光2#配电站-1#变压器	800	49.43	244.54	244.54	未进入负面清单	否	无	1.67
30717	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	都市阳光2#配电站-2#变压器	800	64.19	126.45	126.45	未进入负面清单	否	无	0.79
30718	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	都市阳光3#配电站-1#变压器	630	35.18	282.34	282.34	未进入负面清单	否	无	-1.05
30719	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	都市阳光3#配电站-2#变压器	800	35.16	358.71	358.71	未进入负面清单	否	无	3.09
30720	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	香樱谷1#配电站-1#变压器	800	35.71	354.30	354.30	未进入负面清单	否	无	1.50
30721	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	香樱谷1#配电站-2#变压器	800	62.19	142.46	142.46	未进入负面清单	否	无	4.16
30722	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	香樱谷2#配电站-1#变压器	800	41.25	309.97	309.97	未进入负面清单	否	无	-0.68
30723	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	香樱谷2#配电站-2#变压器	800	62.90	136.77	136.77	未进入负面清单	否	无	4.42
30724	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	生态城公用1#配电站-1#变压器	800	37.46	340.31	340.31	未进入负面清单	否	无	4.73
30725	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	生态城公用1#配电站-2#变压器	800	43.51	291.94	291.94	未进入负面清单	否	无	-1.77
30726	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	生态城公用2#配电站-1#变压器	800	59.70	162.39	162.39	未进入负面清单	否	无	0.30
30727	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	生态城公用2#配电站-2#变压器	800	56.60	187.20	187.20	未进入负面清单	否	无	-0.29
30728	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	生态城二期公用1#配电站-1#变压器	800	64.10	127.21	127.21	未进入负面清单	否	无	0.34
30729	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	生态城二期公用1#配电站-2#变压器	800	57.81	177.49	177.49	未进入负面清单	否	无	4.36
30730	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	都市阳光5#配电站-1#变压器	630	40.41	249.39	249.39	未进入负面清单	否	无	4.83
30731	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	都市阳光5#配电站-2#变压器	800	41.76	305.90	305.90	未进入负面清单	否	无	4.36
30732	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	都市阳光4#配电站-1#变压器	800	55.00	199.99	199.99	未进入负面清单	否	无	-1.13
30733	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	都市阳光4#配电站-2#变压器	800	62.92	136.67	136.67	未进入负面清单	否	无	3.98
30734	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	都市阳光6#配电站-1#变压器	630	66.46	85.28	85.28	未进入负面清单	否	无	4.31
30735	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	都市阳光6#配电站-2#变压器	630	52.93	170.56	170.56	未进入负面清单	否	无	3.83
30736	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	都市阳光7#配电站-1#变压器	800	60.31	157.51	157.51	未进入负面清单	否	无	0.17
30737	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	都市阳光7#配电站-2#变压器	630	60.83	120.76	120.76	未进入负面清单	否	无	2.00
30738	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	世纪华府3#配电站-1#变压器	800	67.76	97.93	97.93	未进入负面清单	否	无	-0.24
30739	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	世纪华府3#配电站-2#变压器	800	50.02	239.84	239.84	未进入负面清单	否	无	-0.78
30740	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	世纪华府2#配电站-1#变压器	800	47.74	258.12	258.12	未进入负面清单	否	无	0.56
30741	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	世纪华府2#配电站-2#变压器	800	54.12	207.05	207.05	未进入负面清单	否	无	4.47
30742	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	香悦山公用1#配电站-1#变压器	800	53.24	214.07	214.07	未进入负面清单	否	无	0.45
30743	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	香悦山公用1#配电站-2#变压器	630	59.67	128.09	128.09	未进入负面清单	否	无	4.63
30744	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	香悦山公用2#配电站-1#变压器	800	33.69	370.48	370.48	未进入负面清单	否	无	3.30
30745	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城中线	香悦山公用2#配电站-2#变压器	630	58.51	135.36	135.36	未进入负面清单	否	无	3.53
30746	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	汽车配件城(商贸区一)-1#变压器	800	32.16	382.68	382.68	未进入负面清单	否	无	-0.13
30747	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	汽车配件城(商贸区一)-2#变压器	800	57.60	179.21	179.21	未进入负面清单	否	无	0.78
30748	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	财富旺座B座-1#变压器	800	36.08	351.38	351.38	未进入负面清单	否	无	-0.77
30749	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	财富旺座B座-2#变压器	800	67.32	101.41	101.41	未进入负面清单	否	无	0.09
30750	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	财富旺座A座-1#变压器	800	60.08	159.39	159.39	未进入负面清单	否	无	4.82
30751	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	财富旺座A座-2#变压器	800	52.93	216.58	216.58	未进入负面清单	否	无	0.36
30752	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	旺角壹景配电站-1#变压器	630	31.16	307.66	307.66	未进入负面清单	否	无	4.27
30753	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	旺角壹景配电站-2#变压器	630	50.28	187.26	187.26	未进入负面清单	否	无	-1.73
30754	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	万城华府公用配电站-1#变压器	800	42.53	299.72	299.72	未进入负面清单	否	无	3.84
30755	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	万城华府公用配电站-2#变压器	800	69.74	82.12	82.12	未进入负面清单	否	无	2.45
30756	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	旺角华庭配电站-1#变压器	800	61.35	149.22	149.22	未进入负面清单	否	无	4.98
30757	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	旺角华庭配电站-2#变压器	800	39.71	322.35	322.35	未进入负面清单	否	无	-0.14
30758	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	华府世纪城公用1#配电站-1#变压器	630	57.63	140.91	140.91	未进入负面清单	否	无	2.92
30759	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	华府世纪城公用1#配电站-2#变压器	800	57.48	180.13	180.13	未进入负面清单	否	无	4.64
30760	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	华府世纪城公用2#配电站-1#变压器	630	32.94	296.47	296.47	未进入负面清单	否	无	4.76
30761	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	华府世纪城公用2#配电站-2#变压器	800	51.33	229.40	229.40	未进入负面清单	否	无	4.17
30762	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	长兴花园公用1#配电站-1#变压器	630	48.44	198.84	198.84	未进入负面清单	否	无	2.72
30763	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	长兴花园公用1#配电站-2#变压器	630	56.61	147.36	147.36	未进入负面清单	否	无	3.47
30764	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	长兴花园公用2#配电站-1#变压器	800	43.50	292.04	292.04	未进入负面清单	否	无	3.91
30765	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	长兴花园公用2#配电站-2#变压器	800	31.70	386.43	386.43	未进入负面清单	否	无	-1.12
30766	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	长兴花园公用3#配电站-1#变压器	800	64.04	127.67	127.67	未进入负面清单	否	无	2.09
30767	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	长兴花园公用3#配电站-2#变压器	630	69.46	66.43	66.43	未进入负面清单	否	无	3.26
30768	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	长兴花园公用4#配电站-1#变压器	800	53.25	213.97	213.97	未进入负面清单	否	无	1.51
30769	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	长兴花园公用4#配电站-2#变压器	800	38.44	332.48	332.48	未进入负面清单	否	无	-0.46
30770	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	昌盛经典1#配电站-1#变压器	800	46.26	269.94	269.94	未进入负面清单	否	无	-1.54
30771	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	昌盛经典1#配电站-2#变压器	630	31.35	306.50	306.50	未进入负面清单	否	无	3.81
30772	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	昌盛经典2#配电站-1#变压器	630	40.26	250.35	250.35	未进入负面清单	否	无	-0.25
30773	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	昌盛经典2#配电站-2#变压器	630	35.52	280.19	280.19	未进入负面清单	否	无	-0.76

30774	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	昌盛经典5#配电站-1#变压器	630	45.10	219.89	219.89	未进入负面清单	否	无	3.16
30775	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	昌盛经典5#配电站-2#变压器	630	57.65	140.83	140.83	未进入负面清单	否	无	4.60
30776	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	经典1#配电站-1#变压器	630	62.12	112.63	112.63	未进入负面清单	否	无	1.38
30777	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	经典1#配电站-2#变压器	630	35.17	282.41	282.41	未进入负面清单	否	无	3.82
30778	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	经典2#配电站-1#变压器	630	32.05	302.10	302.10	未进入负面清单	否	无	0.55
30779	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	经典2#配电站-2#变压器	800	60.53	155.80	155.80	未进入负面清单	否	无	3.18
30780	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛经典3#配电站-1#变压器	630	54.54	160.41	160.41	未进入负面清单	否	无	3.24
30781	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛经典3#配电站-2#变压器	630	62.25	111.82	111.82	未进入负面清单	否	无	-1.56
30782	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛经典4#配电站-1#变压器	800	35.00	360.02	360.02	未进入负面清单	否	无	3.78
30783	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛经典4#配电站-2#变压器	630	37.07	270.48	270.48	未进入负面清单	否	无	3.86
30784	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	经典3#配电站-1#变压器	800	66.46	108.34	108.34	未进入负面清单	否	无	-0.58
30785	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	经典3#配电站-2#变压器	800	54.69	202.52	202.52	未进入负面清单	否	无	-1.74
30786	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	经典4#配电站-1#变压器	630	46.93	208.31	208.31	未进入负面清单	否	无	-0.15
30787	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	经典4#配电站-2#变压器	800	54.72	202.26	202.26	未进入负面清单	否	无	3.99
30788	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	经典5#配电站-1#变压器	630	44.59	223.06	223.06	未进入负面清单	否	无	2.76
30789	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	经典5#配电站-2#变压器	630	37.85	265.52	265.52	未进入负面清单	否	无	3.86
30790	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用1#配电站-1#变压器	800	51.24	230.11	230.11	未进入负面清单	否	无	-0.79
30791	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用1#配电站-2#变压器	800	47.64	258.87	258.87	未进入负面清单	否	无	-1.93
30792	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用2#配电站-1#变压器	630	47.54	204.52	204.52	未进入负面清单	否	无	4.09
30793	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用2#配电站-2#变压器	800	47.54	259.67	259.67	未进入负面清单	否	无	0.14
30794	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用3#配电站-1#变压器	630	50.93	183.16	183.16	未进入负面清单	否	无	2.17
30795	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用3#配电站-2#变压器	800	33.72	370.23	370.23	未进入负面清单	否	无	-1.23
30796	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用4#配电站-1#变压器	630	69.37	66.97	66.97	未进入负面清单	否	无	-1.73
30797	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用4#配电站-2#变压器	800	40.20	318.40	318.40	未进入负面清单	否	无	1.24
30798	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用5#配电站-1#变压器	800	56.38	188.99	188.99	未进入负面清单	否	无	3.78
30799	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用5#配电站-2#变压器	630	35.80	278.44	278.44	未进入负面清单	否	无	3.88
30800	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用6#配电站-1#变压器	630	37.17	269.80	269.80	未进入负面清单	否	无	4.88
30801	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城甲线	国际城5#配电站-1#变压器	630	68.20	74.32	74.32	未进入负面清单	否	无	4.11
30802	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城甲线	国际城5#配电站-2#变压器	630	51.07	182.23	182.23	未进入负面清单	否	无	3.25
30803	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城甲线	国际城6#配电站-1#变压器	630	68.74	70.92	70.92	未进入负面清单	否	无	-1.71
30804	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城甲线	国际城6#配电站-2#变压器	630	59.35	130.12	130.12	未进入负面清单	否	无	3.26
30805	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城乙线	国际城2#配电站-1#变压器	800	68.23	94.18	94.18	未进入负面清单	否	无	-1.90
30806	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城乙线	国际城2#配电站-2#变压器	800	44.20	286.42	286.42	未进入负面清单	否	无	-1.84
30807	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城乙线	国际城3#配电站-1#变压器	800	56.78	185.74	185.74	未进入负面清单	否	无	-0.17
30808	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城乙线	国际城3#配电站-2#变压器	800	46.57	267.45	267.45	未进入负面清单	否	无	0.01
30809	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城乙线	国际城4#配电站-1#变压器	800	51.04	231.70	231.70	未进入负面清单	否	无	3.84
30810	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城乙线	国际城4#配电站-2#变压器	630	58.47	135.66	135.66	未进入负面清单	否	无	-1.27
30811	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	万达甲线	万达1#公用配电站-1#变压器	630	68.37	73.27	73.27	未进入负面清单	否	无	4.00
30812	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	万达甲线	万达1#公用配电站-2#变压器	630	42.75	234.67	234.67	未进入负面清单	否	无	-1.65
30813	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	万达甲线	万达2#公用配电站-1#变压器	630	62.45	110.59	110.59	未进入负面清单	否	无	2.93
30814	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	万达甲线	万达2#公用配电站-2#变压器	630	33.27	294.41	294.41	未进入负面清单	否	无	1.67
30815	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	万达乙线	中心客运站停车场箱变1#变压器	630	39.16	257.30	257.30	未进入负面清单	否	无	-1.73
30816	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华甲线	大商分1右1#	200	65.18	29.64	29.64	未进入负面清单	否	无	-0.77
30817	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华甲线	西华干16#	100	57.75	22.25	22.25	未进入负面清单	否	无	4.57
30818	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华甲线	远洲三期公用8#配电站-1#变压器	630	35.46	280.62	280.62	未进入负面清单	否	无	-1.38
30819	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	昌盛庄园公用3#配电站-1#变压器	800	56.28	189.77	189.77	未进入负面清单	否	无	3.71
30820	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	昌盛庄园公用3#配电站-2#变压器	800	62.69	138.51	138.51	未进入负面清单	否	无	3.48
30821	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	昌盛庄园公用2#配电站-1#变压器	800	67.50	100.04	100.04	未进入负面清单	否	无	-0.13
30822	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	昌盛庄园公用2#配电站-2#变压器	800	61.42	148.64	148.64	未进入负面清单	否	无	-0.66
30823	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	昌盛庄园公用1#配电站-1#变压器	630	31.49	305.58	305.58	未进入负面清单	否	无	2.74
30824	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	昌盛庄园公用1#配电站-2#变压器	630	43.53	229.76	229.76	未进入负面清单	否	无	-0.12
30825	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	远洲三期公用7#配电站-1#变压器	800	50.12	239.00	239.00	未进入负面清单	否	无	0.42
30826	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	远洲三期公用7#配电站-2#变压器	800	63.92	128.65	128.65	未进入负面清单	否	无	0.96
30827	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	西环分8#	50	60.61	9.69	9.69	未进入负面清单	否	无	3.65
30828	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	西环分1#	80	53.70	21.04	21.04	未进入负面清单	否	无	0.21
30829	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	西环支5#	100	60.88	19.12	19.12	未进入负面清单	否	无	-1.75
30830	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	西环支8#	400	45.61	137.54	137.54	未进入负面清单	否	无	-0.71
30831	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	西环支20#	400	53.63	105.48	105.48	未进入负面清单	否	无	0.87
30832	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	祝丰三队箱变(党校台)	630	62.82	108.21	108.21	未进入负面清单	否	无	2.87

30833	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	东昌壹号1#配电站-1#变压器	800	35.56	355.54	355.54	未进入负面清单	否	无	-1.10
30834	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	东昌壹号1#配电站-2#变压器	800	39.50	323.97	323.97	未进入负面清单	否	无	1.23
30835	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	东昌壹号2#配电站-1#变压器	800	67.18	102.59	102.59	未进入负面清单	否	无	-1.28
30836	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	东昌壹号2#配电站-2#变压器	800	39.72	322.28	322.28	未进入负面清单	否	无	2.64
30837	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	东昌壹号3#配电站-1#变压器	800	41.01	311.89	311.89	未进入负面清单	否	无	1.26
30838	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	东昌壹号3#配电站-2#变压器	800	55.09	199.24	199.24	未进入负面清单	否	无	0.36
30839	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	东昌壹号4#配电站-1#变压器	800	56.05	191.64	191.64	未进入负面清单	否	无	0.06
30840	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	东昌壹号4#配电站-2#变压器	800	38.68	330.56	330.56	未进入负面清单	否	无	-1.67
30841	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	东昌壹号5#配电站-1#变压器	800	65.01	119.90	119.90	未进入负面清单	否	无	3.48
30842	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	东昌壹号5#配电站-2#变压器	800	35.86	353.12	353.12	未进入负面清单	否	无	2.24
30843	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	锦绣润成公用2#配电站-1#变压器	630	48.23	200.17	200.17	未进入负面清单	否	无	2.63
30844	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	锦绣润成公用2#配电站-2#变压器	630	63.94	101.15	101.15	未进入负面清单	否	无	3.19
30845	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用3#配电站-1#变压器	630	61.81	114.62	114.62	未进入负面清单	否	无	4.16
30846	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用3#配电站-2#变压器	630	41.84	240.41	240.41	未进入负面清单	否	无	2.72
30847	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用1#配电站-1#变压器	630	69.93	63.44	63.44	未进入负面清单	否	无	-0.61
30848	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用1#配电站-2#变压器	630	60.02	125.86	125.86	未进入负面清单	否	无	2.68
30849	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用2#配电站-1#变压器	800	66.53	107.77	107.77	未进入负面清单	否	无	-0.14
30850	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用2#配电站-2#变压器	800	46.76	265.90	265.90	未进入负面清单	否	无	4.11
30851	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用4#配电站-1#变压器	630	62.72	108.86	108.86	未进入负面清单	否	无	0.79
30852	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用4#配电站-2#变压器	630	48.40	199.11	199.11	未进入负面清单	否	无	1.07
30853	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用5#配电站-1#变压器	800	44.27	285.85	285.85	未进入负面清单	否	无	-0.75
30854	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用5#配电站-2#变压器	800	45.61	275.13	275.13	未进入负面清单	否	无	1.41
30855	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用6#配电站-1#变压器	630	52.81	171.27	171.27	未进入负面清单	否	无	-1.49
30856	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用6#配电站-2#变压器	630	35.12	282.73	282.73	未进入负面清单	否	无	3.55
30857	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用8#配电站-1#变压器	630	36.26	275.54	275.54	未进入负面清单	否	无	3.79
30858	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用8#配电站-2#变压器	630	66.67	83.95	83.95	未进入负面清单	否	无	2.28
30859	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用7#配电站-1#变压器	630	69.02	69.15	69.15	未进入负面清单	否	无	3.47
30860	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用7#配电站-2#变压器	630	30.24	313.50	313.50	未进入负面清单	否	无	2.32
30861	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	润泽十里1#公用配电站-1#变压器	800	47.31	261.55	261.55	未进入负面清单	否	无	1.76
30862	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	润泽十里1#公用配电站-2#变压器	800	42.56	299.49	299.49	未进入负面清单	否	无	1.93
30863	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	润泽十里1#公用配电站-3#变压器	800	49.22	246.21	246.21	未进入负面清单	否	无	4.42
30864	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	润泽十里2#公用配电站-1#变压器	800	68.08	95.32	95.32	未进入负面清单	否	无	0.47
30865	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	润泽十里2#公用配电站-2#变压器	800	56.61	187.13	187.13	未进入负面清单	否	无	3.51
30866	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	海天花园10kV配电站-1#变压器	800	53.97	208.25	208.25	未进入负面清单	否	无	3.06
30867	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	海天花园10kV配电站-2#变压器	800	55.52	195.81	195.81	未进入负面清单	否	无	4.48
30868	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	海天花园10kV配电站-3#变压器	800	48.54	251.71	251.71	未进入负面清单	否	无	-1.14
30869	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区乙线	龙腾凯悦公用1#配电站-1#变压器	800	60.84	153.32	153.32	未进入负面清单	否	无	-1.12
30870	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区乙线	龙腾凯悦公用1#配电站-2#变压器	800	57.50	179.99	179.99	未进入负面清单	否	无	2.22
30871	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区乙线	龙腾凯悦公用2#配电站-1#变压器	800	34.23	366.15	366.15	未进入负面清单	否	无	0.51
30872	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区乙线	龙腾凯悦公用2#配电站-2#变压器	800	45.64	274.86	274.86	未进入负面清单	否	无	-0.31
30873	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区乙线	龙腾凯悦公用3#配电站-1#变压器	800	60.80	153.59	153.59	未进入负面清单	否	无	2.86
30874	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区乙线	锦绣润成公用1#配电站-1#变压器	630	52.29	174.57	174.57	未进入负面清单	否	无	4.32
30875	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区乙线	锦绣润成公用1#配电站-2#变压器	630	30.44	312.26	312.26	未进入负面清单	否	无	1.73
30876	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	凤凰城1#配电站-1#变压器	630	36.93	271.37	271.37	未进入负面清单	否	无	3.51
30877	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	凤凰城1#配电站-2#变压器	630	59.41	129.70	129.70	未进入负面清单	否	无	0.60
30878	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	凤凰城8#配电站-1#变压器	630	48.67	197.41	197.41	未进入负面清单	否	无	3.94
30879	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	凤凰城8#配电站-2#变压器	800	45.24	278.11	278.11	未进入负面清单	否	无	1.71
30880	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	凤凰城9#配电站-1#变压器	630	50.65	184.90	184.90	未进入负面清单	否	无	1.70
30881	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	凤凰城9#配电站-2#变压器	630	58.51	135.39	135.39	未进入负面清单	否	无	-0.98
30882	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	凤凰城7#配电站-1#变压器	800	47.97	256.26	256.26	未进入负面清单	否	无	4.12
30883	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	凤凰城7#配电站-2#变压器	800	68.27	93.87	93.87	未进入负面清单	否	无	0.20
30884	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	凤凰城5#配电站-1#变压器	800	41.36	309.11	309.11	未进入负面清单	否	无	0.97
30885	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	凤凰城5#配电站-2#变压器	800	55.51	195.91	195.91	未进入负面清单	否	无	3.33
30886	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	凤凰城6#配电站-1#变压器	800	49.44	244.46	244.46	未进入负面清单	否	无	-1.76
30887	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	凤凰城6#配电站-2#变压器	800	52.46	220.29	220.29	未进入负面清单	否	无	0.14
30888	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	凤凰城4#配电站-1#变压器	800	44.89	280.92	280.92	未进入负面清单	否	无	3.38
30889	国网瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	凤凰城4#配电站-2#变压器	630	38.63	260.66	260.66	未进入负面清单	否	无	-0.82
30890	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用1#配电站-1#变压器	800	59.95	160.39	160.39	未进入负面清单	否	无	4.33
30891	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用1#配电站-2#变压器	800	36.29	349.69	349.69	未进入负面清单	否	无	-1.78

30892	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用2#配电站-1#变压器	630	34.61	285.96	285.96	未进入负面清单	否	无	-1.01
30893	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用2#配电站-2#变压器	630	52.74	171.71	171.71	未进入负面清单	否	无	-1.29
30894	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用3#配电站-1#变压器	630	39.13	257.50	257.50	未进入负面清单	否	无	3.50
30895	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用3#配电站-2#变压器	630	66.25	86.61	86.61	未进入负面清单	否	无	0.00
30896	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用4#配电站-1#变压器	630	67.86	76.51	76.51	未进入负面清单	否	无	2.88
30897	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用4#配电站-2#变压器	630	42.05	239.08	239.08	未进入负面清单	否	无	-0.52
30898	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用5#配电站-1#变压器	630	69.32	67.27	67.27	未进入负面清单	否	无	-1.99
30899	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用5#配电站-2#变压器	630	52.62	172.51	172.51	未进入负面清单	否	无	0.86
30900	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	瑞谷线	理工干23左1#	200	34.90	90.20	90.20	未进入负面清单	否	无	0.74
30901	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	瑞谷线	彩瓦分9右1#	200	35.74	88.53	88.53	未进入负面清单	否	无	-0.10
30902	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	础明线	苏庄分5#	160	63.85	25.84	25.84	未进入负面清单	否	无	4.22
30903	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	金房线	众城分3#	100	30.78	49.22	49.22	未进入负面清单	否	无	3.23
30904	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	园西线	砖厂分9右1#	200	41.44	77.12	77.12	未进入负面清单	否	无	4.64
30905	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	园西线	砖厂分11#	100	59.30	20.70	20.70	未进入负面清单	否	无	1.51
30906	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	园西线	砖厂分27#	100	53.80	26.20	26.20	未进入负面清单	否	无	-1.82
30907	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	如日线	园西干26#	80	33.29	37.37	37.37	未进入负面清单	否	无	2.47
30908	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	如日线	金利分22左3#	200	44.77	70.46	70.46	未进入负面清单	否	无	0.57
30909	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	铭城山水3#配电站-1#变压器	800	37.81	337.49	337.49	未进入负面清单	否	无	0.79
30910	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	铭城山水3#配电站-2#变压器	630	36.27	275.48	275.48	未进入负面清单	否	无	-1.88
30911	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	铭城山水2#配电站-1#变压器	800	36.79	345.65	345.65	未进入负面清单	否	无	3.98
30912	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	铭城山水2#配电站-2#变压器	800	32.72	378.25	378.25	未进入负面清单	否	无	0.86
30913	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	铭城山水1#配电站-1#变压器	800	31.12	391.04	391.04	未进入负面清单	否	无	0.58
30914	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	铭城山水1#配电站-2#变压器	800	37.24	342.05	342.05	未进入负面清单	否	无	2.26
30915	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	翰林澜山1#配电站-1#变压器	630	59.15	131.33	131.33	未进入负面清单	否	无	2.44
30916	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	翰林澜山1#配电站-2#变压器	630	34.64	285.79	285.79	未进入负面清单	否	无	0.25
30917	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	翰林澜山2#配电站-1#变压器	630	36.98	271.02	271.02	未进入负面清单	否	无	1.14
30918	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	翰林澜山2#配电站-2#变压器	630	49.46	192.38	192.38	未进入负面清单	否	无	0.43
30919	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	苏岗甲线	苏岗干30#	200	51.53	56.93	56.93	未进入负面清单	否	无	2.61
30920	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	苏岗甲线	苏岗干28#左3#	400	45.86	136.58	136.58	未进入负面清单	否	无	2.35
30921	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	苏岗甲线	张山嘴分23#	100	63.84	16.16	16.16	未进入负面清单	否	无	3.81
30922	国网瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	苏岗甲线	张山嘴分35#	200	64.64	30.72	30.72	未进入负面清单	否	无	4.74
30923	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	丽华线	壹美天城3#配电站-1#变压器	630	49.20	194.01	194.01	未进入负面清单	否	无	4.17
30924	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	丽华线	壹美天城3#配电站-2#变压器	630	54.81	158.72	158.72	未进入负面清单	否	无	0.05
30925	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	丽华线	壹美天城2#配电站-1#变压器	800	49.06	247.54	247.54	未进入负面清单	否	无	-1.21
30926	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	丽华线	壹美天城2#配电站-2#变压器	800	64.56	123.52	123.52	未进入负面清单	否	无	0.43
30927	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	瑞安线	丽华干6右1#	200	56.61	46.78	46.78	未进入负面清单	否	无	0.30
30928	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	瑞安线	职高分2#	400	46.68	133.27	133.27	未进入负面清单	否	无	-0.92
30929	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	瑞安线	职高分8右2#	400	63.25	66.98	66.98	未进入负面清单	否	无	4.26
30930	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	瑞安线	职高分16右3#	100	60.77	19.23	19.23	未进入负面清单	否	无	1.52
30931	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	瑞安线	职高分46#	100	59.58	20.42	20.42	未进入负面清单	否	无	2.10
30932	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	北王分6右1#	400	57.40	90.40	90.40	未进入负面清单	否	无	3.35
30933	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干25#	100	68.74	11.26	11.26	未进入负面清单	否	无	0.68
30934	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干70#	400	42.44	150.26	150.26	未进入负面清单	否	无	3.10
30935	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干94#	400	32.26	190.97	190.97	未进入负面清单	否	无	4.66
30936	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干100#	80	48.77	24.98	24.98	未进入负面清单	否	无	0.46
30937	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干103右1#	400	36.13	175.49	175.49	未进入负面清单	否	无	-0.22
30938	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	拉山二队支14#	400	35.95	176.22	176.22	未进入负面清单	否	无	-0.24
30939	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干120#	200	51.24	57.52	57.52	未进入负面清单	否	无	2.59
30940	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	三队分4#	100	38.29	41.71	41.71	未进入负面清单	否	无	4.70
30941	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干136#	400	42.50	150.01	150.01	未进入负面清单	否	无	-1.28
30942	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干139#	250	35.57	111.07	111.07	未进入负面清单	否	无	1.02
30943	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干146#	400	32.26	190.95	190.95	未进入负面清单	否	无	2.17
30944	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	铁西支4#	80	69.51	8.39	8.39	未进入负面清单	否	无	0.80
30945	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干158右1#	100	51.52	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	-0.75
30946	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干166#	100	50.65	29.35	29.35	未进入负面清单	否	无	2.20
30947	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	田家分7右1#	400	42.31	150.76	150.76	未进入负面清单	否	无	4.96
30948	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干173#	100	55.17	24.83	24.83	未进入负面清单	否	无	2.08
30949	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	肖屯分17#	400	67.42	50.32	50.32	未进入负面清单	否	无	-0.15
30950	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	吴屯分5#	100	52.36	27.64	27.64	未进入负面清单	否	无	3.98

30951	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干201间1#	400	63.21	67.16	67.16	未进入负面清单	否	无	2.91
30952	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干203左1#	100	41.67	38.33	38.33	未进入负面清单	否	无	-1.13
30953	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	吹手沟分4#	80	57.23	18.22	18.22	未进入负面清单	否	无	-1.82
30954	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	大棚支13#	50	60.73	9.64	9.64	未进入负面清单	否	无	4.74
30955	国网瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	吹手沟分43#	400	46.37	134.53	134.53	未进入负面清单	否	无	3.36
30956	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	电网 pms 茶条房分05#	400	50.38	118.49	118.49	未进入负面清单	否	无	1.76
30957	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	茶条房32#柱上变压器(茶条房新台)	100	62.66	17.34	17.34	未进入负面清单	否	无	1.80
30958	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	电网 pms 茶条房分22#	315	63.74	51.22	51.22	未进入负面清单	否	无	-1.70
30959	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	电网 pms 红房分14#	200	68.42	23.15	23.15	未进入负面清单	否	无	0.61
30960	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	电网 pms 红房分03#	50	60.62	9.69	9.69	未进入负面清单	否	无	-0.27
30961	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	电网 pms 松树干53#	30	63.46	4.96	4.96	未进入负面清单	否	无	0.40
30962	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	电网 pms 西桥口分12#	50	59.91	10.05	10.05	未进入负面清单	否	无	-0.24
30963	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	大井分7#左支1	400	37.86	168.55	168.55	未进入负面清单	否	无	4.75
30964	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	机床线茶条房分炭厂支1#	400	45.41	138.37	138.37	未进入负面清单	否	无	-1.21
30965	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 山分07#	200	39.81	80.39	80.39	未进入负面清单	否	无	0.03
30966	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 绸厂分07#	400	53.93	104.29	104.29	未进入负面清单	否	无	3.53
30967	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	水库线王沟分高店支16#	250	67.12	32.19	32.19	未进入负面清单	否	无	1.03
30968	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 候屯支2#柱上变压器(候屯台)	200	45.91	68.19	68.19	未进入负面清单	否	无	2.31
30969	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 pms 王沟分195#	50	38.52	20.74	20.74	未进入负面清单	否	无	-1.60
30970	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 水库线水库干157#	200	36.39	87.22	87.22	未进入负面清单	否	无	1.51
30971	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 金屯分04#	315	46.12	106.71	106.71	未进入负面清单	否	无	3.53
30972	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 刘店支61#	30	50.32	8.90	8.90	未进入负面清单	否	无	4.28
30973	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 上阳支30#	50	69.42	5.29	5.29	未进入负面清单	否	无	0.29
30974	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 刘店支70#	50	42.58	18.71	18.71	未进入负面清单	否	无	4.33
30975	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	网 刘店支37左1#柱上变压器(曲店台)	400	67.60	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	2.07
30976	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	王沟分刘店支49#	100	32.67	47.33	47.33	未进入负面清单	否	无	1.58
30977	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 pms 上阳支20#	100	69.74	10.26	10.26	未进入负面清单	否	无	3.75
30978	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 楼区分2#柱上变压器(东津新台)	400	53.64	105.44	105.44	未进入负面清单	否	无	-1.45
30979	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 王沟分165#	200	34.53	90.95	90.95	未进入负面清单	否	无	1.15
30980	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	网 上阳支10右1#柱上变压器(下阳台)	400	60.38	78.48	78.48	未进入负面清单	否	无	2.27
30981	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	王沟分上阳支35#	50	63.18	8.41	8.41	未进入负面清单	否	无	1.01
30982	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 水库线水库干136#	400	65.64	57.43	57.43	未进入负面清单	否	无	2.64
30983	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 水库线水库干175#	160	35.73	70.84	70.84	未进入负面清单	否	无	1.44
30984	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 水库线水库干133#	400	45.13	139.48	139.48	未进入负面清单	否	无	-1.24
30985	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 水库干116#右支1#	100	38.70	41.30	41.30	未进入负面清单	否	无	-1.24
30986	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 水库线水库干28#	160	57.80	35.52	35.52	未进入负面清单	否	无	0.20
30987	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 水库线水库干141#	160	65.22	23.65	23.65	未进入负面清单	否	无	-1.23
30988	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 水库干83右1#(王屯新台)	100	69.84	10.16	10.16	未进入负面清单	否	无	-1.33
30989	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 水库干163左1#柱上变压器(东津)	400	67.52	49.93	49.93	未进入负面清单	否	无	0.16
30990	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 水库线水库干192#	100	44.46	35.54	35.54	未进入负面清单	否	无	-1.66
30991	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 水库线水库干128#	80	63.13	13.50	13.50	未进入负面清单	否	无	0.29
30992	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 水库线水库干154#	50	35.77	22.12	22.12	未进入负面清单	否	无	-1.94
30993	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 项沟支14#	200	58.80	42.41	42.41	未进入负面清单	否	无	4.75
30994	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 松夏分03#	80	38.08	33.54	33.54	未进入负面清单	否	无	1.81
30995	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 台子支13#	400	38.97	164.14	164.14	未进入负面清单	否	无	3.75
30996	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 pms 台子支04#	200	40.75	78.49	78.49	未进入负面清单	否	无	-0.05
30997	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 大岭支26#	200	42.51	74.99	74.99	未进入负面清单	否	无	-1.62
30998	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 东沟支04#	200	38.23	83.53	83.53	未进入负面清单	否	无	4.11
30999	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 河北支03#	100	36.44	43.56	43.56	未进入负面清单	否	无	4.74
31000	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 许沟支18#柱上变压器(许沟台)	400	52.49	110.02	110.02	未进入负面清单	否	无	2.65
31001	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 于屯支26#	50	65.21	7.39	7.39	未进入负面清单	否	无	3.50
31002	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 大岭支06#	80	65.00	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	-1.76
31003	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 pms 沙楼支16#	30	49.76	9.07	9.07	未进入负面清单	否	无	3.35
31004	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 台子支60#	200	55.67	48.66	48.66	未进入负面清单	否	无	-1.98
31005	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 王沟分194#	200	50.06	59.87	59.87	未进入负面清单	否	无	-0.42
31006	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 台子支89#	50	40.56	19.72	19.72	未进入负面清单	否	无	-1.64
31007	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 团结支20#	200	64.22	31.56	31.56	未进入负面清单	否	无	-0.19
31008	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 pms 王沟分22#	80	34.22	36.62	36.62	未进入负面清单	否	无	3.50
31009	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 王沟分89右1#柱上变压器(高碱)	100	32.41	47.59	47.59	未进入负面清单	否	无	-0.49

31010	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 大岭支15#	30	67.87	3.64	3.64	未进入负面清单	否	无	1.04
31011	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 王沟分11#	160	30.54	79.14	79.14	未进入负面清单	否	无	3.05
31012	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 pms 农场支04#	100	53.75	26.25	26.25	未进入负面清单	否	无	-0.57
31013	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 四合店支14#	50	37.68	21.16	21.16	未进入负面清单	否	无	3.91
31014	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 张威支02#	400	64.19	63.22	63.22	未进入负面清单	否	无	0.40
31015	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 台子支43#	80	44.89	28.09	28.09	未进入负面清单	否	无	1.75
31016	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	网 王沟分85左1#柱上变压器（高威新台）	100	41.12	38.88	38.88	未进入负面清单	否	无	3.99
31017	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 水库线王沟分大棚支3#	100	60.66	19.34	19.34	未进入负面清单	否	无	0.88
31018	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 台子支57#	50	60.51	9.75	9.75	未进入负面清单	否	无	2.52
31019	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 房身支03#	50	69.56	5.22	5.22	未进入负面清单	否	无	3.27
31020	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 沙屯支03#	400	48.71	125.15	125.15	未进入负面清单	否	无	0.91
31021	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 pms 王沟分50#	200	54.34	51.32	51.32	未进入负面清单	否	无	1.61
31022	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 高店支05#	200	56.69	46.62	46.62	未进入负面清单	否	无	-1.41
31023	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 王沟分115#	80	49.92	24.06	24.06	未进入负面清单	否	无	-1.26
31024	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 王沟分156#	50	33.37	23.32	23.32	未进入负面清单	否	无	0.94
31025	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 王沟分60#	400	64.14	63.43	63.43	未进入负面清单	否	无	2.80
31026	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 连屯支11#	200	60.25	39.49	39.49	未进入负面清单	否	无	0.80
31027	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 刘店支47#	400	47.24	131.04	131.04	未进入负面清单	否	无	2.06
31028	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 刘店支20#	200	67.85	24.29	24.29	未进入负面清单	否	无	-1.32
31029	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 刘店支60#	80	53.65	21.08	21.08	未进入负面清单	否	无	2.04
31030	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 pms 水库线水库干66#	400	49.49	122.06	122.06	未进入负面清单	否	无	-1.66
31031	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	网 pms 肖水支7左1#柱上变压器（肖沟新台）	100	64.70	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	0.79
31032	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 pms 羊沟鼻分08#	100	54.87	25.13	25.13	未进入负面清单	否	无	0.24
31033	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	网 于屯支11右1#柱上变压器（肖沟新台）	100	67.38	12.62	12.62	未进入负面清单	否	无	-1.31
31034	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 张威支07#	400	43.79	144.84	144.84	未进入负面清单	否	无	2.15
31035	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 王沟分89#左支4#台	400	30.40	198.39	198.39	未进入负面清单	否	无	-0.76
31036	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 北岭分9#	100	32.82	47.18	47.18	未进入负面清单	否	无	-0.53
31037	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 北岭分30#	50	61.60	9.20	9.20	未进入负面清单	否	无	2.64
31038	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 北岭支53#柱上变压器（北岭台）	100	64.76	15.24	15.24	未进入负面清单	否	无	4.37
31039	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms 朝阳分28#	100	37.87	42.13	42.13	未进入负面清单	否	无	2.23
31040	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 朝阳分33#	50	67.29	6.36	6.36	未进入负面清单	否	无	0.73
31041	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 朝阳分52#	100	52.30	27.70	27.70	未进入负面清单	否	无	4.90
31042	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 朝阳分23#左支1#	80	62.48	14.02	14.02	未进入负面清单	否	无	1.22
31043	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 朝阳分41#	100	37.57	42.43	42.43	未进入负面清单	否	无	4.43
31044	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 小委沟支23#	200	35.34	89.31	89.31	未进入负面清单	否	无	2.80
31045	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms 委沟支09#	100	42.58	37.42	37.42	未进入负面清单	否	无	-0.94
31046	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	松树线朝阳分朝阳支5#	200	36.00	88.01	88.01	未进入负面清单	否	无	3.03
31047	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	网 朝阳分18右1#柱上变压器（张屯分台）	100	66.28	13.72	13.72	未进入负面清单	否	无	-1.15
31048	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 北岭支50右1#（北岭新台）	200	53.73	52.54	52.54	未进入负面清单	否	无	3.74
31049	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 大灯分01#	80	37.03	34.38	34.38	未进入负面清单	否	无	1.68
31050	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 大棚分06#	100	65.59	14.41	14.41	未进入负面清单	否	无	2.42
31051	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 弹件厂分4#柱上变压器（刘屯台）	100	46.33	33.67	33.67	未进入负面清单	否	无	0.80
31052	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 郝庄分3#	100	60.72	19.28	19.28	未进入负面清单	否	无	-1.64
31053	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 九家支4#柱上变压器（压化沟台）	200	62.88	34.25	34.25	未进入负面清单	否	无	2.54
31054	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 九家支15左1#柱上变压器	200	34.27	91.46	91.46	未进入负面清单	否	无	0.19
31055	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 牛角分07#	50	58.11	10.95	10.95	未进入负面清单	否	无	4.66
31056	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms 松树干225#	100	63.81	16.19	16.19	未进入负面清单	否	无	-0.74
31057	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	ms 松树干219#柱上变压器（胡屯一台）	400	31.54	193.85	193.85	未进入负面清单	否	无	-1.99
31058	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	网 松树干204右1#柱上变压器（四道沟分台）	400	50.81	116.76	116.76	未进入负面清单	否	无	1.72
31059	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 松树干179#	100	60.98	19.02	19.02	未进入负面清单	否	无	0.18
31060	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 松树干163#	100	66.04	13.96	13.96	未进入负面清单	否	无	-0.88
31061	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 松树干134	400	66.89	52.42	52.42	未进入负面清单	否	无	-0.12
31062	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 松树干67#	80	56.60	18.72	18.72	未进入负面清单	否	无	4.75
31063	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 松树干72#	80	61.79	14.57	14.57	未进入负面清单	否	无	2.66
31064	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms 松树干84#（顺隆2#箱变）2,3	630	30.86	309.58	309.58	未进入负面清单	否	无	2.59
31065	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	松树线84#（顺隆1#箱变）5,6,7,9	400	50.82	116.72	116.72	未进入负面清单	否	无	-1.88
31066	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 松树干87#	400	39.01	163.95	163.95	未进入负面清单	否	无	3.41
31067	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms 松树干93#	400	50.17	119.34	119.34	未进入负面清单	否	无	1.69
31068	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 松树干62#	100	56.20	23.80	23.80	未进入负面清单	否	无	3.41

31069	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 松树干40#	400	67.10	51.59	51.59	未进入负面清单	否	无	-0.11
31070	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	松树干220左1#柱上变压器(胡屯分	100	37.11	42.89	42.89	未进入负面清单	否	无	4.81
31071	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms 松树干83#	50	40.13	19.94	19.94	未进入负面清单	否	无	1.49
31072	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 四十二中分1#	400	41.21	155.15	155.15	未进入负面清单	否	无	3.33
31073	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 松树干102#	50	37.08	21.46	21.46	未进入负面清单	否	无	3.48
31074	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms 太平沟分05#	400	34.85	180.61	180.61	未进入负面清单	否	无	3.28
31075	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	网 五道沟分12#柱上变压器(五道沟台	100	35.17	44.83	44.83	未进入负面清单	否	无	3.57
31076	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	松树线朝阳分小委沟支7#杆	100	45.83	34.17	34.17	未进入负面清单	否	无	-1.38
31077	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms 东升支01#	50	35.37	22.32	22.32	未进入负面清单	否	无	-0.41
31078	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 瓦沟水利支2#柱上变压器	100	41.43	38.57	38.57	未进入负面清单	否	无	1.50
31079	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms 九家支01#	400	45.23	139.08	139.08	未进入负面清单	否	无	0.49
31080	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms 徐屯分26#	100	35.92	44.08	44.08	未进入负面清单	否	无	0.37
31081	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	网 徐屯分16右1#柱上变压器(下河口3	400	47.82	128.74	128.74	未进入负面清单	否	无	-1.23
31082	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 九家支40#	400	58.38	86.47	86.47	未进入负面清单	否	无	-0.97
31083	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 瓦沟支10#	400	46.23	135.10	135.10	未进入负面清单	否	无	-0.04
31084	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 徐屯分7#	50	44.86	17.57	17.57	未进入负面清单	否	无	-1.22
31085	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 西坡分08#	400	58.55	85.78	85.78	未进入负面清单	否	无	3.43
31086	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 样沟支09#	100	50.78	29.22	29.22	未进入负面清单	否	无	0.38
31087	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms 徐屯分62#	100	40.95	39.05	39.05	未进入负面清单	否	无	3.53
31088	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	松树样子沟支29#	80	50.22	23.82	23.82	未进入负面清单	否	无	-0.56
31089	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 样子沟支12#	100	52.67	27.33	27.33	未进入负面清单	否	无	2.40
31090	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 松树干47#	80	45.20	27.84	27.84	未进入负面清单	否	无	3.98
31091	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 松树干70右1#柱上变压器	200	47.42	65.16	65.16	未进入负面清单	否	无	2.15
31092	国网瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	网 太平沟分28#柱上变压器(太平沟水利	400	62.39	70.45	70.45	未进入负面清单	否	无	1.42
31093	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	闫沟分7#	80	64.54	12.37	12.37	未进入负面清单	否	无	-0.24
31094	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	闫沟分15#	50	52.26	13.87	13.87	未进入负面清单	否	无	3.25
31095	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	闫沟分21#	200	62.66	34.68	34.68	未进入负面清单	否	无	3.05
31096	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	通轴分2#	50	42.23	18.89	18.89	未进入负面清单	否	无	4.24
31097	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	核房线	核房分16右1#	200	64.90	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	2.08
31098	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	城山甲线	刘沟支4#	200	46.96	66.08	66.08	未进入负面清单	否	无	2.15
31099	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	康沟支5#	400	33.02	187.93	187.93	未进入负面清单	否	无	-1.95
31100	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	核房分25#	200	67.03	25.93	25.93	未进入负面清单	否	无	-1.35
31101	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	核房分45#	200	69.12	21.76	21.76	未进入负面清单	否	无	3.82
31102	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	李沟分5#	50	46.80	16.60	16.60	未进入负面清单	否	无	-1.58
31103	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	李沟分23#	50	45.92	17.04	17.04	未进入负面清单	否	无	-0.84
31104	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	磊下分33#	400	31.66	193.36	193.36	未进入负面清单	否	无	-0.23
31105	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	涂料分1#	50	68.75	5.63	5.63	未进入负面清单	否	无	2.78
31106	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	马民分3#	50	53.04	13.48	13.48	未进入负面清单	否	无	1.82
31107	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	李沟分41左1	100	61.10	18.90	18.90	未进入负面清单	否	无	1.58
31108	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	李沟分43#	200	32.48	95.04	95.04	未进入负面清单	否	无	-0.70
31109	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	李沟分49#	200	49.92	60.16	60.16	未进入负面清单	否	无	-1.03
31110	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	天仁分1#	50	63.56	8.22	8.22	未进入负面清单	否	无	-1.73
31111	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	东楼分6#	80	64.68	12.25	12.25	未进入负面清单	否	无	0.76
31112	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	天汇分1间1	50	57.11	11.44	11.44	未进入负面清单	否	无	4.64
31113	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	丰业分32#1-1#变压器	630	65.31	92.52	92.52	未进入负面清单	否	无	4.87
31114	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	丰业分32#1-2#变压器	630	68.85	70.25	70.25	未进入负面清单	否	无	0.86
31115	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	丰业分32#2-1#变压器	630	36.51	273.99	273.99	未进入负面清单	否	无	3.68
31116	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	丰业分32#2-2#变压器	630	51.48	179.71	179.71	未进入负面清单	否	无	0.80
31117	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	楼房线榆房于10#	50	69.14	5.43	5.43	未进入负面清单	否	无	-0.79
31118	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	楼房线	榆房干98#	160	56.65	37.36	37.36	未进入负面清单	否	无	2.08
31119	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	城山沟支37#	50	42.95	18.52	18.52	未进入负面清单	否	无	0.97
31120	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	楼房线	姜隈分10#	50	35.30	22.35	22.35	未进入负面清单	否	无	1.49
31121	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	楼房线	榆房干126#	200	38.03	83.95	83.95	未进入负面清单	否	无	4.59
31122	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	楼房线	城山沟支5#	30	66.67	4.00	4.00	未进入负面清单	否	无	0.35
31123	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	城山乙线	东果林支20#	200	53.95	52.09	52.09	未进入负面清单	否	无	4.25
31124	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	楼房线	榆房干111#	250	37.77	105.58	105.58	未进入负面清单	否	无	4.50
31125	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	楼房线	榆房干43#	250	45.74	85.65	85.65	未进入负面清单	否	无	0.30
31126	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	城山乙线	久源支8#	100	50.24	29.76	29.76	未进入负面清单	否	无	4.96
31127	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	污水支28左1#	50	62.64	8.68	8.68	未进入负面清单	否	无	-1.72



31128	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	公路线	吴屯支2#	50	41.16	19.42	19.42	未进入负面清单	否	无	0.11
31129	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	公路线	公路线公路分20#	50	60.02	9.99	9.99	未进入负面清单	否	无	3.24
31130	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	公路线	公路线公路分6#	50	46.06	16.97	16.97	未进入负面清单	否	无	-0.90
31131	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	公路线	砂砂厂分3#	50	37.06	21.47	21.47	未进入负面清单	否	无	-1.21
31132	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大一组支20#	100	67.75	12.25	12.25	未进入负面清单	否	无	1.12
31133	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大一组支25#	50	32.70	23.65	23.65	未进入负面清单	否	无	-1.55
31134	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大一组支37#	50	36.32	21.84	21.84	未进入负面清单	否	无	0.71
31135	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大三组支4#	50	64.42	7.79	7.79	未进入负面清单	否	无	4.08
31136	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干194左2	50	50.01	14.99	14.99	未进入负面清单	否	无	1.88
31137	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马连分56#	50	56.83	11.58	11.58	未进入负面清单	否	无	0.39
31138	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马连分68#	50	44.07	17.97	17.97	未进入负面清单	否	无	-0.28
31139	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马连七组支1#	50	52.34	13.83	13.83	未进入负面清单	否	无	-0.49
31140	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马连九组支18间1右3#	50	47.00	16.50	16.50	未进入负面清单	否	无	0.71
31141	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马莲村支6#	100	59.04	20.96	20.96	未进入负面清单	否	无	2.78
31142	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马连五组支3#	50	66.35	6.82	6.82	未进入负面清单	否	无	-0.26
31143	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马莲分47左1	100	38.90	41.10	41.10	未进入负面清单	否	无	1.83
31144	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马连二组支3#	100	49.68	30.32	30.32	未进入负面清单	否	无	3.89
31145	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	西马连分2#	100	43.27	36.73	36.73	未进入负面清单	否	无	4.77
31146	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	黄屯分10#	80	68.24	9.41	9.41	未进入负面清单	否	无	-1.03
31147	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	西移支2左2#	100	31.03	48.97	48.97	未进入负面清单	否	无	0.77
31148	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	赵屯分17#	80	58.90	16.88	16.88	未进入负面清单	否	无	2.68
31149	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	东关分3#	200	36.97	86.06	86.06	未进入负面清单	否	无	-0.53
31150	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	西关店分4#	50	47.12	16.44	16.44	未进入负面清单	否	无	2.53
31151	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大分62#	200	35.94	88.13	88.13	未进入负面清单	否	无	1.76
31152	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干7#	50	43.16	18.42	18.42	未进入负面清单	否	无	2.56
31153	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	丁屯分7#	400	39.59	161.64	161.64	未进入负面清单	否	无	0.12
31154	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干258左1#	50	47.89	16.06	16.06	未进入负面清单	否	无	0.23
31155	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干283#	50	39.20	20.40	20.40	未进入负面清单	否	无	-0.11
31156	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干288左1#	200	36.68	86.64	86.64	未进入负面清单	否	无	0.25
31157	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干308#	50	56.63	11.68	11.68	未进入负面清单	否	无	0.76
31158	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分27#	80	63.41	13.27	13.27	未进入负面清单	否	无	1.65
31159	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分46#	100	42.76	37.24	37.24	未进入负面清单	否	无	0.78
31160	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分61#	50	69.53	5.24	5.24	未进入负面清单	否	无	-1.89
31161	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分87#	200	36.45	87.11	87.11	未进入负面清单	否	无	2.65
31162	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分105#	200	42.63	74.75	74.75	未进入负面清单	否	无	-0.66
31163	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分108#	100	51.98	28.02	28.02	未进入负面清单	否	无	2.59
31164	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分117#	80	37.34	34.12	34.12	未进入负面清单	否	无	2.70
31165	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分131#	50	55.50	12.25	12.25	未进入负面清单	否	无	2.52
31166	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分143#	100	65.32	14.68	14.68	未进入负面清单	否	无	-1.53
31167	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那沟支2#	200	59.64	40.73	40.73	未进入负面清单	否	无	1.71
31168	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信四组支12#	100	50.13	29.87	29.87	未进入负面清单	否	无	2.65
31169	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信四组支19#	200	42.72	74.56	74.56	未进入负面清单	否	无	4.59
31170	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信一组支4#	100	48.80	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	4.33
31171	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	砬沙厂支1#	200	61.00	37.99	37.99	未进入负面清单	否	无	-0.04
31172	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	榆房六组分8#	250	68.22	29.45	29.45	未进入负面清单	否	无	0.76
31173	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	歪脖沟支4#	50	69.08	5.46	5.46	未进入负面清单	否	无	-1.45
31174	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	沙滩分3#	200	48.13	63.74	63.74	未进入负面清单	否	无	-1.18
31175	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	乡政府分3#	80	46.83	26.54	26.54	未进入负面清单	否	无	1.05
31176	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	尖山分1#	50	41.51	19.24	19.24	未进入负面清单	否	无	0.63
31177	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	尖山分10#	50	38.79	20.61	20.61	未进入负面清单	否	无	1.26
31178	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大分3#	100	63.19	16.81	16.81	未进入负面清单	否	无	4.02
31179	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大分35#	50	60.81	9.59	9.59	未进入负面清单	否	无	0.71
31180	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大分58#	315	50.47	93.01	93.01	未进入负面清单	否	无	1.36
31181	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大六组支4#	100	38.27	41.73	41.73	未进入负面清单	否	无	-1.27
31182	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	大河沿村支17左1	100	41.66	38.34	38.34	未进入负面清单	否	无	0.20
31183	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	大河沿村支21#	50	65.83	7.08	7.08	未进入负面清单	否	无	3.44
31184	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	大河沿五组支15#	100	48.74	31.26	31.26	未进入负面清单	否	无	0.23
31185	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	古井支11#	50	35.43	22.29	22.29	未进入负面清单	否	无	2.45
31186	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	大河沿七组支2#	50	52.56	13.72	13.72	未进入负面清单	否	无	0.22

31187	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	大河沿九组支5#	50	56.76	11.62	11.62	未进入负面清单	否	无	3.80
31188	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	信合分6#	200	61.41	37.18	37.18	未进入负面清单	否	无	-0.59
31189	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干14#	80	67.38	10.10	10.10	未进入负面清单	否	无	3.15
31190	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	赵屯分24#	50	41.70	19.15	19.15	未进入负面清单	否	无	4.62
31191	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干21#	80	62.19	14.25	14.25	未进入负面清单	否	无	1.77
31192	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大分101#	50	54.14	12.93	12.93	未进入负面清单	否	无	2.99
31193	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大八组支2#	80	39.91	32.07	32.07	未进入负面清单	否	无	-0.49
31194	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大八组支12#	50	31.46	24.27	24.27	未进入负面清单	否	无	-1.29
31195	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大九组支14#	100	30.98	49.02	49.02	未进入负面清单	否	无	2.23
31196	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大七组支3#	50	66.56	6.72	6.72	未进入负面清单	否	无	4.86
31197	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大一组支3#	200	37.54	84.91	84.91	未进入负面清单	否	无	2.97
31198	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	赫沟分18右1#	200	59.76	40.48	40.48	未进入负面清单	否	无	1.96
31199	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	赫沟分22#	50	31.88	24.06	24.06	未进入负面清单	否	无	1.41
31200	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	赫沟分32#	50	42.74	18.63	18.63	未进入负面清单	否	无	0.37
31201	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	赫沟分39#	200	56.35	47.30	47.30	未进入负面清单	否	无	3.46
31202	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	乔沟支14#	50	61.62	9.19	9.19	未进入负面清单	否	无	4.19
31203	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	石柱沟分5#	50	63.64	8.18	8.18	未进入负面清单	否	无	3.34
31204	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	汤沟分11#	200	50.66	58.67	58.67	未进入负面清单	否	无	1.86
31205	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	王店分13#	80	50.54	23.57	23.57	未进入负面清单	否	无	2.52
31206	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	王店分56#	50	50.45	14.77	14.77	未进入负面清单	否	无	1.01
31207	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	王店分65右1#	80	66.79	10.57	10.57	未进入负面清单	否	无	3.66
31208	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	王店分83#	50	68.65	5.68	5.68	未进入负面清单	否	无	-1.70
31209	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	东张支1#	200	64.49	31.03	31.03	未进入负面清单	否	无	4.56
31210	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	张屯支27#	100	66.86	13.14	13.14	未进入负面清单	否	无	4.69
31211	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	张屯支39#	50	59.47	10.27	10.27	未进入负面清单	否	无	3.21
31212	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	张屯支53#	100	51.39	28.61	28.61	未进入负面清单	否	无	4.12
31213	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	东山头支3间1右2#	50	56.95	11.52	11.52	未进入负面清单	否	无	3.57
31214	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	棚区支7#	200	36.87	86.26	86.26	未进入负面清单	否	无	1.04
31215	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	赵屯支5#	160	42.10	60.65	60.65	未进入负面清单	否	无	3.93
31216	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	东风干3#	50	44.86	17.57	17.57	未进入负面清单	否	无	0.27
31217	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	东风干7#	50	30.74	24.63	24.63	未进入负面清单	否	无	-0.04
31218	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	王沟分64#	100	36.25	43.75	43.75	未进入负面清单	否	无	-1.36
31219	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	吕沟支19#	50	64.67	7.67	7.67	未进入负面清单	否	无	1.61
31220	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	陈屯支4#	160	66.51	21.59	21.59	未进入负面清单	否	无	-0.98
31221	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	中王店支10#	200	38.15	83.70	83.70	未进入负面清单	否	无	1.92
31222	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支13#	100	64.02	15.98	15.98	未进入负面清单	否	无	-1.54
31223	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支29#右1	200	65.18	29.64	29.64	未进入负面清单	否	无	-1.74
31224	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支67+1	160	48.48	50.43	50.43	未进入负面清单	否	无	2.72
31225	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支86#	50	61.45	9.27	9.27	未进入负面清单	否	无	0.55
31226	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支106#	200	49.24	61.52	61.52	未进入负面清单	否	无	3.40
31227	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支126#	50	56.66	11.67	11.67	未进入负面清单	否	无	3.63
31228	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支142#	80	45.93	27.26	27.26	未进入负面清单	否	无	-0.77
31229	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	农场支11#	100	60.45	19.55	19.55	未进入负面清单	否	无	1.29
31230	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗村支13#	200	51.15	57.70	57.70	未进入负面清单	否	无	4.97
31231	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗二组支7#	100	32.48	47.52	47.52	未进入负面清单	否	无	0.15
31232	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	周屯支10#	50	67.34	6.33	6.33	未进入负面清单	否	无	0.33
31233	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支90#	80	41.13	31.10	31.10	未进入负面清单	否	无	-0.63
31234	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	大棚支4#	200	68.52	22.95	22.95	未进入负面清单	否	无	3.68
31235	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	九中分13#	200	52.17	55.66	55.66	未进入负面清单	否	无	3.93
31236	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	顺祥支18#	200	47.93	64.15	64.15	未进入负面清单	否	无	1.08
31237	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	下赵沟支21#	250	63.52	41.20	41.20	未进入负面清单	否	无	2.39
31238	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	杨店南机井支16#	100	61.60	18.40	18.40	未进入负面清单	否	无	-1.04
31239	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	北山西机井支6#	50	32.22	23.89	23.89	未进入负面清单	否	无	-0.46
31240	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	北山西机井支1#	50	55.30	12.35	12.35	未进入负面清单	否	无	4.93
31241	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	前张支7#	100	43.31	36.69	36.69	未进入负面清单	否	无	4.55
31242	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	中王新支12#	50	46.91	16.54	16.54	未进入负面清单	否	无	-1.57
31243	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	赫沟分29#	50	63.43	8.28	8.28	未进入负面清单	否	无	2.49
31244	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	水库线东风干98右1#	100	36.84	43.16	43.16	未进入负面清单	否	无	1.40
31245	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	杨店北机井支1#	50	41.86	19.07	19.07	未进入负面清单	否	无	3.97

31246	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支82#	50	45.45	17.28	17.28	未进入负面清单	否	无	2.14
31247	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	九中分4#	200	49.82	60.36	60.36	未进入负面清单	否	无	2.60
31248	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	赫沟分14右1#	100	39.47	40.53	40.53	未进入负面清单	否	无	3.80
31249	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	立山分10#	50	41.12	19.44	19.44	未进入负面清单	否	无	0.74
31250	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	南山支9#	100	65.21	14.79	14.79	未进入负面清单	否	无	2.41
31251	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	西台支1#	50	43.40	18.30	18.30	未进入负面清单	否	无	1.19
31252	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	姜隈机井支5#	50	57.89	11.06	11.06	未进入负面清单	否	无	2.48
31253	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	李沟机井支7#	50	45.89	17.06	17.06	未进入负面清单	否	无	4.01
31254	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	铁厂支4#	400	46.24	135.05	135.05	未进入负面清单	否	无	2.47
31255	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	周新支3#	200	65.06	29.89	29.89	未进入负面清单	否	无	2.99
31256	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	周西支4#	100	61.12	18.88	18.88	未进入负面清单	否	无	-0.93
31257	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘一支43#	100	48.79	31.21	31.21	未进入负面清单	否	无	4.98
31258	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大分45#	100	48.97	31.03	31.03	未进入负面清单	否	无	1.59
31259	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘一支24左3#	100	68.67	11.33	11.33	未进入负面清单	否	无	-0.32
31260	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马五支10#	100	66.28	13.72	13.72	未进入负面清单	否	无	0.60
31261	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	舒店分4左7#	100	39.00	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	-1.14
31262	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	张屯支47右1#	100	36.23	43.77	43.77	未进入负面清单	否	无	0.46
31263	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	刘东支8右1#	200	51.33	57.35	57.35	未进入负面清单	否	无	-0.31
31264	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干263左1#	100	40.84	39.16	39.16	未进入负面清单	否	无	0.45
31265	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干232右1#	100	34.11	45.89	45.89	未进入负面清单	否	无	-1.03
31266	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	王水支3右1#	100	41.73	38.27	38.27	未进入负面清单	否	无	0.42
31267	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干283右1#	100	35.56	44.44	44.44	未进入负面清单	否	无	-1.19
31268	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘一支22左1#	100	37.99	42.01	42.01	未进入负面清单	否	无	3.62
31269	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	大河沿一分支5#	100	35.71	44.29	44.29	未进入负面清单	否	无	-0.18
31270	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大分河五支21#	200	69.03	21.94	21.94	未进入负面清单	否	无	4.83
31271	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大分8左1#	100	69.68	10.32	10.32	未进入负面清单	否	无	0.74
31272	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马连分59左2#	100	48.68	31.32	31.32	未进入负面清单	否	无	2.96
31273	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	吕沟支24#	200	39.24	81.53	81.53	未进入负面清单	否	无	-1.28
31274	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干167左1#	100	40.59	39.41	39.41	未进入负面清单	否	无	0.70
31275	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	西移动支11右4#	100	36.84	43.16	43.16	未进入负面清单	否	无	-0.56
31276	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	城山甲线	城山干78左1#	200	52.08	55.84	55.84	未进入负面清单	否	无	3.59
31277	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	城山甲线	油站分7#	400	38.75	165.01	165.01	未进入负面清单	否	无	-0.13
31278	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	丰业分35#	200	51.66	56.68	56.68	未进入负面清单	否	无	1.99
31279	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支56右1#	200	35.00	89.99	89.99	未进入负面清单	否	无	-0.08
31280	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	工厂分1间1#	400	56.65	93.39	93.39	未进入负面清单	否	无	0.99
31281	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	东风线	72右1#	200	30.83	98.35	98.35	未进入负面清单	否	无	-1.51
31282	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	国网辽宁电动汽车服务有限公司-1	400	69.36	42.55	42.55	未进入负面清单	否	无	2.77
31283	国网瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	国网辽宁电动汽车服务有限公司-2	400	57.69	89.26	89.26	未进入负面清单	否	无	4.62
31284	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山金屯六队	200	35.77	88.46	88.46	未进入负面清单	否	无	4.56
31285	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山金屯七八队	100	56.75	23.25	23.25	未进入负面清单	否	无	2.72
31286	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山半拉山一队	100	50.01	29.99	29.99	未进入负面清单	否	无	-0.13
31287	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山半拉山二队	80	61.05	15.16	15.16	未进入负面清单	否	无	0.52
31288	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山付庙一队	200	68.48	23.04	23.04	未进入负面清单	否	无	3.20
31289	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山付庙二队	200	55.49	49.03	49.03	未进入负面清单	否	无	1.44
31290	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山曹屯二队	200	36.95	86.10	86.10	未进入负面清单	否	无	-0.67
31291	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山曹屯东队	200	31.32	97.37	97.37	未进入负面清单	否	无	0.27
31292	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	曹屯8-9队	80	58.55	17.16	17.16	未进入负面清单	否	无	3.84
31293	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山曹屯西队	100	64.94	15.06	15.06	未进入负面清单	否	无	4.13
31294	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山胡屯大队	315	38.62	130.36	130.36	未进入负面清单	否	无	2.84
31295	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	金屯大队1	400	47.72	129.13	129.13	未进入负面清单	否	无	4.69
31296	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	金屯大队2	100	30.88	49.12	49.12	未进入负面清单	否	无	2.81
31297	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	曹屯水利东台	100	34.54	45.46	45.46	未进入负面清单	否	无	0.66
31298	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	曹屯水利南台	100	68.22	11.78	11.78	未进入负面清单	否	无	-1.95
31299	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山半拉山三队	400	45.62	137.53	137.53	未进入负面清单	否	无	0.15
31300	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山东虎一、二队	315	39.48	127.65	127.65	未进入负面清单	否	无	1.24
31301	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山东虎三队	160	52.17	44.52	44.52	未进入负面清单	否	无	0.75
31302	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山东虎四队	100	38.49	41.51	41.51	未进入负面清单	否	无	3.33
31303	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山东虎五队	80	68.85	8.92	8.92	未进入负面清单	否	无	-0.11
31304	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	东虎1、2队新台	100	41.18	38.82	38.82	未进入负面清单	否	无	3.61

31305	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	丁屯水利分台	200	33.23	93.53	93.53	未进入负面清单	否	无	4.47
31306	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	曹屯水利分台	50	44.00	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	1.76
31307	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	付庙2队北	200	44.29	71.42	71.42	未进入负面清单	否	无	0.51
31308	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山付庙三队	80	69.23	8.62	8.62	未进入负面清单	否	无	2.92
31309	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山付庙四十队	100	35.00	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	1.56
31310	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山付庙八队	80	41.37	30.90	30.90	未进入负面清单	否	无	0.49
31311	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	付庙水利台	100	61.55	18.45	18.45	未进入负面清单	否	无	-1.05
31312	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山付庙五队	200	65.98	28.04	28.04	未进入负面清单	否	无	-1.92
31313	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山付庙七队	50	50.14	14.93	14.93	未进入负面清单	否	无	2.59
31314	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗乡前大地陡坎	100	51.65	28.35	28.35	未进入负面清单	否	无	-0.33
31315	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗乡前大地周屯	50	62.97	8.51	8.51	未进入负面清单	否	无	2.73
31316	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗乡前大地大庙	100	67.26	12.74	12.74	未进入负面清单	否	无	-1.83
31317	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗前大地西房身	100	31.25	48.75	48.75	未进入负面清单	否	无	-1.55
31318	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗前大地东房身	80	31.75	38.60	38.60	未进入负面清单	否	无	-0.41
31319	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗前大地椿树房	100	55.44	24.56	24.56	未进入负面清单	否	无	3.53
31320	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗前大地南房身	100	47.58	32.42	32.42	未进入负面清单	否	无	0.95
31321	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗后大地北炉屯	80	46.29	26.97	26.97	未进入负面清单	否	无	1.62
31322	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗后大地屯	50	55.06	12.47	12.47	未进入负面清单	否	无	4.43
31323	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗后大地团圈	50	42.93	18.53	18.53	未进入负面清单	否	无	-0.85
31324	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗后大地江石底	100	68.07	11.93	11.93	未进入负面清单	否	无	3.38
31325	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗分水岭	100	62.63	17.37	17.37	未进入负面清单	否	无	2.86
31326	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗后大地西北屯	80	42.13	30.29	30.29	未进入负面清单	否	无	0.94
31327	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗后大地张屯	80	44.98	28.01	28.01	未进入负面清单	否	无	0.04
31328	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	西河口	100	67.33	12.67	12.67	未进入负面清单	否	无	4.27
31329	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大古山村	100	68.85	11.15	11.15	未进入负面清单	否	无	3.45
31330	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山排石一队	80	59.30	16.56	16.56	未进入负面清单	否	无	2.32
31331	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山排石二队	100	53.72	26.28	26.28	未进入负面清单	否	无	-0.95
31332	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山排石三四队	100	51.97	28.03	28.03	未进入负面清单	否	无	-1.32
31333	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山泡子一队	100	60.51	19.49	19.49	未进入负面清单	否	无	1.54
31334	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山泡子二队	100	46.66	33.34	33.34	未进入负面清单	否	无	-1.09
31335	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山泡子四队	100	61.82	18.18	18.18	未进入负面清单	否	无	2.02
31336	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山泡子五六队	400	47.30	130.80	130.80	未进入负面清单	否	无	-1.52
31337	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山泡子七队	100	46.42	33.58	33.58	未进入负面清单	否	无	4.66
31338	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山乡敬老院	80	39.74	32.21	32.21	未进入负面清单	否	无	1.62
31339	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村	315	64.18	49.84	49.84	未进入负面清单	否	无	-0.36
31340	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村一队	100	44.09	35.91	35.91	未进入负面清单	否	无	3.53
31341	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村二队	200	37.65	84.70	84.70	未进入负面清单	否	无	3.94
31342	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村四队	100	50.79	29.21	29.21	未进入负面清单	否	无	3.37
31343	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村五队	100	41.78	38.22	38.22	未进入负面清单	否	无	1.36
31344	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村六队	100	54.38	25.62	25.62	未进入负面清单	否	无	3.21
31345	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村七队	200	56.13	47.74	47.74	未进入负面清单	否	无	-1.04
31346	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未8队南	80	36.61	34.71	34.71	未进入负面清单	否	无	2.69
31347	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村十队	80	32.02	38.39	38.39	未进入负面清单	否	无	3.71
31348	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村十一队	200	41.24	77.51	77.51	未进入负面清单	否	无	-1.38
31349	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山龙河二队	100	64.90	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	1.19
31350	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山龙河三队	30	55.35	7.40	7.40	未进入负面清单	否	无	2.89
31351	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	龙河3队西	100	33.10	46.90	46.90	未进入负面清单	否	无	-1.70
31352	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山龙河四队	50	43.76	18.12	18.12	未进入负面清单	否	无	4.72
31353	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山龙河五队	100	32.69	47.31	47.31	未进入负面清单	否	无	0.04
31354	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山龙河六队	100	68.52	11.48	11.48	未进入负面清单	否	无	-1.67
31355	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山龙河七队	100	64.90	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	-0.54
31356	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山毛岚八队	100	48.88	31.12	31.12	未进入负面清单	否	无	4.76
31357	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山毛岚三队	50	35.79	22.11	22.11	未进入负面清单	否	无	0.39
31358	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山毛岚一队	100	33.02	46.98	46.98	未进入负面清单	否	无	4.72
31359	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山毛岚二队	100	61.98	18.02	18.02	未进入负面清单	否	无	1.80
31360	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山毛岚四队	80	54.14	20.69	20.69	未进入负面清单	否	无	0.15
31361	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山毛岚五队	30	52.31	8.31	8.31	未进入负面清单	否	无	-1.79
31362	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山毛岚六队	30	52.90	8.13	8.13	未进入负面清单	否	无	-0.89
31363	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未三队	100	38.84	41.16	41.16	未进入负面清单	否	无	3.39

31364	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未8队北	315	36.50	137.03	137.03	未进入负面清单	否	无	4.71
31365	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	排石1队西	50	69.32	5.34	5.34	未进入负面清单	否	无	4.45
31366	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山谢屯水房	100	51.66	28.34	28.34	未进入负面清单	否	无	-0.85
31367	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山丁屯大队	80	33.23	37.42	37.42	未进入负面清单	否	无	-1.95
31368	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	丁屯一队	30	58.82	6.35	6.35	未进入负面清单	否	无	2.28
31369	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗孙屯	50	39.34	20.33	20.33	未进入负面清单	否	无	1.49
31370	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	泡子水利台	50	60.88	9.56	9.56	未进入负面清单	否	无	-0.42
31371	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	谢屯水利台	50	54.87	12.57	12.57	未进入负面清单	否	无	2.15
31372	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利西台	50	42.18	18.91	18.91	未进入负面清单	否	无	2.60
31373	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利南台	50	57.77	11.12	11.12	未进入负面清单	否	无	1.85
31374	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	电业分1#	200	52.98	54.04	54.04	未进入负面清单	否	无	3.02
31375	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未干12#-1	800	32.50	380.01	380.01	未进入负面清单	否	无	3.08
31376	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未干12#-2	800	55.73	194.19	194.19	未进入负面清单	否	无	1.72
31377	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利6台	50	48.65	15.68	15.68	未进入负面清单	否	无	-1.09
31378	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利1台	50	65.89	7.06	7.06	未进入负面清单	否	无	4.32
31379	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利2台	50	34.99	22.51	22.51	未进入负面清单	否	无	4.12
31380	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利3台	200	30.86	98.29	98.29	未进入负面清单	否	无	-0.37
31381	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利4台	50	53.07	13.47	13.47	未进入负面清单	否	无	0.82
31382	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利5台	50	64.33	7.83	7.83	未进入负面清单	否	无	-0.05
31383	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利北台	50	40.25	19.87	19.87	未进入负面清单	否	无	-0.60
31384	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未2队南台	80	30.71	39.43	39.43	未进入负面清单	否	无	3.59
31385	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未10队新台	50	55.04	12.48	12.48	未进入负面清单	否	无	3.48
31386	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未8队1台	50	51.43	14.28	14.28	未进入负面清单	否	无	0.62
31387	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未8队2台	100	50.61	29.39	29.39	未进入负面清单	否	无	0.67
31388	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	窝树房台	100	30.88	49.12	49.12	未进入负面清单	否	无	3.33
31389	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	八仙岛	100	30.75	49.25	49.25	未进入负面清单	否	无	1.88
31390	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大古山东台	400	65.97	56.11	56.11	未进入负面清单	否	无	2.65
31391	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	分水岭西台	100	48.43	31.57	31.57	未进入负面清单	否	无	0.88
31392	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	史家台	50	62.78	8.61	8.61	未进入负面清单	否	无	-0.93
31393	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	西房身新台	50	64.68	7.66	7.66	未进入负面清单	否	无	-0.20
31394	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	陡坎新台	100	66.05	13.95	13.95	未进入负面清单	否	无	3.46
31395	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未7队新台	100	42.07	37.93	37.93	未进入负面清单	否	无	-1.43
31396	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	排石3.4队新台	100	32.52	47.48	47.48	未进入负面清单	否	无	-0.60
31397	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	排石1队西新台	400	42.48	150.09	150.09	未进入负面清单	否	无	3.20
31398	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大古山1台	400	43.92	144.33	144.33	未进入负面清单	否	无	-2.00
31399	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大古山2台	400	69.46	42.17	42.17	未进入负面清单	否	无	1.22
31400	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大古山3台	100	55.22	24.78	24.78	未进入负面清单	否	无	4.11
31401	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山胡屯三四队	80	50.26	23.79	23.79	未进入负面清单	否	无	2.60
31402	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡平山六队	50	40.54	19.73	19.73	未进入负面清单	否	无	1.19
31403	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡平山七八队	100	66.67	13.33	13.33	未进入负面清单	否	无	2.79
31404	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡平山一二队	400	58.78	84.88	84.88	未进入负面清单	否	无	4.00
31405	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡双山三队	200	64.89	30.22	30.22	未进入负面清单	否	无	-1.39
31406	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡平山四队	100	55.74	24.26	24.26	未进入负面清单	否	无	3.59
31407	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡平山五队	100	51.61	28.39	28.39	未进入负面清单	否	无	4.23
31408	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡泉水三队	80	55.70	19.44	19.44	未进入负面清单	否	无	-1.00
31409	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡泉水一队	50	64.89	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	4.53
31410	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡泉水二队	100	58.35	21.65	21.65	未进入负面清单	否	无	1.16
31411	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡泉水四队	100	67.33	12.67	12.67	未进入负面清单	否	无	-0.74
31412	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡泉水5.6队	80	30.22	39.83	39.83	未进入负面清单	否	无	-0.76
31413	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山榆树房1.2队	400	35.91	176.37	176.37	未进入负面清单	否	无	-0.13
31414	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山榆树房三队	400	69.24	43.04	43.04	未进入负面清单	否	无	4.47
31415	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水1队东	80	65.03	11.98	11.98	未进入负面清单	否	无	-0.45
31416	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山龙河一队	30	61.01	5.70	5.70	未进入负面清单	否	无	2.32
31417	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡政府	200	66.78	26.45	26.45	未进入负面清单	否	无	-1.40
31418	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	丁屯3队	400	58.61	85.55	85.55	未进入负面清单	否	无	3.11
31419	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水农业小区东台	80	39.74	32.21	32.21	未进入负面清单	否	无	4.39
31420	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水农业小区西台	80	59.30	16.56	16.56	未进入负面清单	否	无	2.80
31421	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	平山七八队东台	80	44.62	28.31	28.31	未进入负面清单	否	无	-1.43
31422	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	榆树房水利台	50	37.14	21.43	21.43	未进入负面清单	否	无	2.02

31423	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水水利一台	50	49.24	15.38	15.38	未进入负面清单	否	无	1.47
31424	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水水利二台	50	37.14	21.43	21.43	未进入负面清单	否	无	3.10
31425	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水水利三台	50	64.79	7.61	7.61	未进入负面清单	否	无	2.14
31426	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水水利四台	50	58.63	10.69	10.69	未进入负面清单	否	无	3.94
31427	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水水利五台	50	40.36	19.82	19.82	未进入负面清单	否	无	0.35
31428	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水水利六台	50	30.99	24.51	24.51	未进入负面清单	否	无	2.00
31429	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	平山7.8队东	200	44.06	71.89	71.89	未进入负面清单	否	无	3.00
31430	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	平山水利台	100	52.13	27.87	27.87	未进入负面清单	否	无	0.86
31431	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗西达营	100	59.62	20.38	20.38	未进入负面清单	否	无	4.78
31432	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗丁甸屯	80	67.49	10.01	10.01	未进入负面清单	否	无	0.17
31433	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗原甸屯	100	52.70	27.30	27.30	未进入负面清单	否	无	3.10
31434	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗李屯东	100	61.38	18.62	18.62	未进入负面清单	否	无	0.59
31435	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗黄泥洞一队	100	60.38	19.62	19.62	未进入负面清单	否	无	4.95
31436	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗黄泥洞三四队	400	33.19	187.24	187.24	未进入负面清单	否	无	2.26
31437	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	黄泥洞三四队东	200	32.18	95.63	95.63	未进入负面清单	否	无	3.00
31438	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗沙包东	400	40.25	159.01	159.01	未进入负面清单	否	无	0.65
31439	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗沙包西	100	30.09	49.91	49.91	未进入负面清单	否	无	0.72
31440	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗二房东	315	33.12	147.66	147.66	未进入负面清单	否	无	1.81
31441	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	黄泥洞三四队北	250	64.28	39.30	39.30	未进入负面清单	否	无	0.51
31442	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗三房前队	80	34.93	36.06	36.06	未进入负面清单	否	无	-1.25
31443	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗三房后队	80	55.11	19.91	19.91	未进入负面清单	否	无	3.07
31444	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗杨炉	315	66.82	41.52	41.52	未进入负面清单	否	无	-1.43
31445	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗张屯	80	65.75	11.40	11.40	未进入负面清单	否	无	2.03
31446	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	成龙屯	100	64.31	15.69	15.69	未进入负面清单	否	无	1.50
31447	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	张屯新台	50	39.92	20.04	20.04	未进入负面清单	否	无	4.20
31448	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	沙包新台	50	66.16	6.92	6.92	未进入负面清单	否	无	2.53
31449	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗林洼屯	100	38.76	41.24	41.24	未进入负面清单	否	无	-1.06
31450	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗林沟屯	400	66.48	54.10	54.10	未进入负面清单	否	无	0.99
31451	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗小衣屯	50	36.80	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	3.74
31452	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗大衣屯	50	32.17	23.92	23.92	未进入负面清单	否	无	1.83
31453	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗泉眼沟	30	31.66	14.50	14.50	未进入负面清单	否	无	2.73
31454	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	老子窝	30	50.32	8.90	8.90	未进入负面清单	否	无	-0.07
31455	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗程沟	80	51.49	22.81	22.81	未进入负面清单	否	无	-0.38
31456	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗赫屯	200	33.74	92.51	92.51	未进入负面清单	否	无	-0.84
31457	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	赫屯东	200	46.90	66.20	66.20	未进入负面清单	否	无	1.71
31458	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗小队	100	62.04	17.96	17.96	未进入负面清单	否	无	4.98
31459	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗大房身	80	40.49	31.61	31.61	未进入负面清单	否	无	1.11
31460	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗老豆队	100	38.35	41.65	41.65	未进入负面清单	否	无	-1.24
31461	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗李屯西	50	37.55	21.22	21.22	未进入负面清单	否	无	4.94
31462	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗程屯	80	49.40	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	4.54
31463	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗沟口村	200	39.20	81.59	81.59	未进入负面清单	否	无	3.04
31464	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗沟里	30	67.37	3.79	3.79	未进入负面清单	否	无	-1.61
31465	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗水产	200	49.49	61.03	61.03	未进入负面清单	否	无	2.03
31466	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗货站	200	54.12	51.75	51.75	未进入负面清单	否	无	0.99
31467	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗韩庙西南屯	80	48.77	24.98	24.98	未进入负面清单	否	无	4.10
31468	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗韩庙东南屯	100	33.87	46.13	46.13	未进入负面清单	否	无	0.93
31469	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗韩庙小队	50	42.90	18.55	18.55	未进入负面清单	否	无	2.27
31470	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗韩庙王屯	30	44.47	10.66	10.66	未进入负面清单	否	无	4.42
31471	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	马下屯东	100	34.44	45.56	45.56	未进入负面清单	否	无	2.30
31472	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗韩庙马下屯	50	55.18	12.41	12.41	未进入负面清单	否	无	0.95
31473	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗韩庙半拉山	100	46.78	33.22	33.22	未进入负面清单	否	无	0.72
31474	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗韩庙马上屯	30	52.72	8.19	8.19	未进入负面清单	否	无	-1.26
31475	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	王沟	100	37.90	42.10	42.10	未进入负面清单	否	无	2.14
31476	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	大衣屯西	80	48.83	24.93	24.93	未进入负面清单	否	无	1.96
31477	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	程屯新台	100	49.12	30.88	30.88	未进入负面清单	否	无	0.63
31478	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	李西新台	50	68.57	5.71	5.71	未进入负面清单	否	无	1.95
31479	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	沟里新台	50	49.21	15.39	15.39	未进入负面清单	否	无	-1.48
31480	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	西南屯新台	50	45.87	17.06	17.06	未进入负面清单	否	无	0.68
31481	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东南屯新台	50	49.09	15.46	15.46	未进入负面清单	否	无	-1.10

31482	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	马下屯西台	50	65.34	7.33	7.33	未进入负面清单	否	无	0.68
31483	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	大衣屯新台	50	38.35	20.83	20.83	未进入负面清单	否	无	0.00
31484	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	小衣屯东台	50	31.42	24.29	24.29	未进入负面清单	否	无	-0.89
31485	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗达营二队	200	64.93	30.14	30.14	未进入负面清单	否	无	3.62
31486	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗达营三队	50	69.18	5.41	5.41	未进入负面清单	否	无	0.06
31487	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗郎屯	50	67.14	6.43	6.43	未进入负面清单	否	无	4.40
31488	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	郎屯东	80	38.53	33.18	33.18	未进入负面清单	否	无	0.40
31489	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗温沟西	30	51.14	8.66	8.66	未进入负面清单	否	无	2.02
31490	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗棒石屯	100	31.00	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	-0.70
31491	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗乡达营道南屯	30	54.12	7.77	7.77	未进入负面清单	否	无	2.30
31492	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗良屯东	80	52.91	21.67	21.67	未进入负面清单	否	无	3.43
31493	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗良屯西	30	44.56	10.63	10.63	未进入负面清单	否	无	-1.02
31494	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗头道房	30	58.12	6.56	6.56	未进入负面清单	否	无	3.91
31495	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗关沟屯	80	65.37	11.71	11.71	未进入负面清单	否	无	3.81
31496	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗拉庙东	80	69.93	8.06	8.06	未进入负面清单	否	无	3.29
31497	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	拉庙西	30	31.87	14.44	14.44	未进入负面清单	否	无	4.22
31498	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗西虎王屯	100	54.13	25.87	25.87	未进入负面清单	否	无	0.14
31499	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗西虎徐屯	30	57.17	6.85	6.85	未进入负面清单	否	无	-1.02
31500	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗西巴虎	400	55.91	96.38	96.38	未进入负面清单	否	无	-0.95
31501	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗姜沟屯	100	52.37	27.63	27.63	未进入负面清单	否	无	-0.04
31502	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗宋屯	50	44.99	17.50	17.50	未进入负面清单	否	无	-1.77
31503	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗河西屯	50	36.02	21.99	21.99	未进入负面清单	否	无	-1.87
31504	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗付庙九队	200	33.79	92.41	92.41	未进入负面清单	否	无	-1.97
31505	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗付庙六队	400	57.16	91.36	91.36	未进入负面清单	否	无	-0.40
31506	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	良屯水利台	50	48.04	15.98	15.98	未进入负面清单	否	无	4.25
31507	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	河西水利台	50	44.87	17.56	17.56	未进入负面清单	否	无	0.70
31508	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	达营3队新台	50	59.88	10.06	10.06	未进入负面清单	否	无	2.32
31509	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	温沟新台	50	42.74	18.63	18.63	未进入负面清单	否	无	0.18
31510	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	河西新台	100	63.13	16.87	16.87	未进入负面清单	否	无	1.03
31511	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	郑屯台	100	33.18	46.82	46.82	未进入负面清单	否	无	3.45
31512	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	良屯新台	100	61.66	18.34	18.34	未进入负面清单	否	无	-0.56
31513	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	驼东线	金屯大队新台	400	63.70	65.18	65.18	未进入负面清单	否	无	-1.52
31514	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	付庙四十四队新台	100	55.77	24.23	24.23	未进入负面清单	否	无	1.92
31515	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	龙河五队新台	400	39.38	162.50	162.50	未进入负面清单	否	无	0.71
31516	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	泡子四队北台	50	36.11	21.95	21.95	未进入负面清单	否	无	1.39
31517	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水4队一台	200	46.49	67.03	67.03	未进入负面清单	否	无	3.26
31518	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水4队二台	200	35.60	88.80	88.80	未进入负面清单	否	无	1.64
31519	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水水利七台	200	40.56	78.88	78.88	未进入负面清单	否	无	1.64
31520	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	平山水房	50	33.84	23.08	23.08	未进入负面清单	否	无	0.54
31521	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水三队东台	200	57.97	44.05	44.05	未进入负面清单	否	无	4.30
31522	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	二房新台	200	52.31	55.37	55.37	未进入负面清单	否	无	2.26
31523	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	西达营北台	200	50.88	58.24	58.24	未进入负面清单	否	无	-0.27
31524	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	付庙九队北台	200	50.52	58.96	58.96	未进入负面清单	否	无	4.91
31525	国网瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	梁甸台	200	59.66	40.68	40.68	未进入负面清单	否	无	4.57
31526	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	庙沟台	200	66.97	26.06	26.06	未进入负面清单	否	无	4.72
31527	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	雪屯新台	200	66.84	26.32	26.32	未进入负面清单	否	无	-0.35
31528	国网瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	榆树房南台	200	69.74	20.52	20.52	未进入负面清单	否	无	0.68
31529	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	工业干11#	50	62.89	8.55	8.55	未进入负面清单	否	无	2.37
31530	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	工业干12#	400	30.33	198.69	198.69	未进入负面清单	否	无	-1.60
31531	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	工业干18#	50	53.17	13.42	13.42	未进入负面清单	否	无	4.12
31532	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	工业干5#	80	37.66	33.87	33.87	未进入负面清单	否	无	3.42
31533	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	金盛分1#1#变压器	800	39.27	325.87	325.87	未进入负面清单	否	无	1.16
31534	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	金盛分1#2#变压器	800	58.45	172.39	172.39	未进入负面清单	否	无	-1.55
31535	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	曲屯支12#	200	57.77	44.47	44.47	未进入负面清单	否	无	4.29
31536	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	王家分1#	50	67.88	6.06	6.06	未进入负面清单	否	无	3.55
31537	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	王家分14右2#	80	67.34	10.13	10.13	未进入负面清单	否	无	1.93
31538	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	王家分25左1#	200	40.31	79.38	79.38	未进入负面清单	否	无	-0.92
31539	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	王家分28#	400	59.38	82.50	82.50	未进入负面清单	否	无	2.42
31540	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	农场分13#	200	46.51	66.97	66.97	未进入负面清单	否	无	3.03

31541	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	农场分4#	50	51.46	14.27	14.27	未进入负面清单	否	无	1.94
31542	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干138右1#	200	59.05	41.89	41.89	未进入负面清单	否	无	4.82
31543	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干141左6#	50	56.58	11.71	11.71	未进入负面清单	否	无	3.93
31544	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干146#	100	42.48	37.52	37.52	未进入负面清单	否	无	1.59
31545	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干160#	100	49.67	30.33	30.33	未进入负面清单	否	无	1.62
31546	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干3#	100	38.85	41.15	41.15	未进入负面清单	否	无	-1.50
31547	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干58左2#	50	31.26	24.37	24.37	未进入负面清单	否	无	1.89
31548	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干60左4#	200	42.36	75.28	75.28	未进入负面清单	否	无	2.93
31549	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干60左9#	80	32.10	38.32	38.32	未进入负面清单	否	无	4.29
31550	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干9#	100	67.62	12.38	12.38	未进入负面清单	否	无	1.12
31551	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯乙线	庞屯分14左7#	200	56.70	46.60	46.60	未进入负面清单	否	无	0.14
31552	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯乙线	庞屯分24左1#	400	36.18	175.27	175.27	未进入负面清单	否	无	2.36
31553	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯乙线	田屯干67左1#	200	53.08	53.85	53.85	未进入负面清单	否	无	4.80
31554	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯乙线	田屯干68左1#	200	51.20	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	2.82
31555	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯乙线	田屯干94右1#	200	39.72	80.55	80.55	未进入负面清单	否	无	1.95
31556	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	八队分23#	100	34.44	45.56	45.56	未进入负面清单	否	无	0.35
31557	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	岭东支17右1#	200	39.70	80.61	80.61	未进入负面清单	否	无	-1.12
31558	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	岭东支3右1#	200	53.35	53.30	53.30	未进入负面清单	否	无	-0.66
31559	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	刘炉支10#	200	63.95	32.11	32.11	未进入负面清单	否	无	2.67
31560	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	刘炉支17#	200	33.93	92.14	92.14	未进入负面清单	否	无	2.59
31561	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	刘炉支3左1#	100	39.89	40.11	40.11	未进入负面清单	否	无	0.39
31562	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	刘炉支9左8#	400	58.15	87.42	87.42	未进入负面清单	否	无	2.91
31563	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分107左3#	160	60.69	30.89	30.89	未进入负面清单	否	无	0.48
31564	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分127右3#	50	62.53	8.73	8.73	未进入负面清单	否	无	4.99
31565	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分134右5#	160	37.36	68.22	68.22	未进入负面清单	否	无	4.80
31566	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分153右4#	50	36.11	21.95	21.95	未进入负面清单	否	无	2.35
31567	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分156#	50	33.84	23.08	23.08	未进入负面清单	否	无	3.25
31568	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分22左3#	100	30.85	49.15	49.15	未进入负面清单	否	无	0.40
31569	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分50#	80	68.51	9.19	9.19	未进入负面清单	否	无	-1.33
31570	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分72右1#	50	61.08	9.46	9.46	未进入负面清单	否	无	2.80
31571	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分72右6左2#	200	30.93	98.15	98.15	未进入负面清单	否	无	-0.23
31572	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分72右7#	200	57.95	44.10	44.10	未进入负面清单	否	无	1.90
31573	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分7左1#	100	55.05	24.95	24.95	未进入负面清单	否	无	-1.27
31574	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分90#	30	68.00	3.60	3.60	未进入负面清单	否	无	1.66
31575	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	吴屯支20#	50	66.87	6.56	6.56	未进入负面清单	否	无	-1.26
31576	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	吴屯支53右2#	400	58.62	85.51	85.51	未进入负面清单	否	无	1.65
31577	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	吴屯支54左1#	400	36.71	173.15	173.15	未进入负面清单	否	无	3.89
31578	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	吴屯支61左8#	80	41.14	31.09	31.09	未进入负面清单	否	无	3.95
31579	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	吴屯支70#	400	40.38	158.49	158.49	未进入负面清单	否	无	4.74
31580	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	邢沟支10右2#	100	50.26	29.74	29.74	未进入负面清单	否	无	-0.73
31581	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	邢沟支38#	50	54.27	12.86	12.86	未进入负面清单	否	无	2.42
31582	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	邢沟支47左1#	400	44.38	142.49	142.49	未进入负面清单	否	无	2.10
31583	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	邢沟支5#	200	39.17	81.66	81.66	未进入负面清单	否	无	0.55
31584	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	徐北支11右3#	50	50.82	14.59	14.59	未进入负面清单	否	无	-1.13
31585	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	徐北支23#	50	55.46	12.27	12.27	未进入负面清单	否	无	0.33
31586	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	赵五支1#	50	66.79	6.61	6.61	未进入负面清单	否	无	2.79
31587	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	赵五支5右1#	100	55.53	24.47	24.47	未进入负面清单	否	无	0.29
31588	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城棚支14#	80	50.63	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	-0.79
31589	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分105右1#	200	36.08	87.84	87.84	未进入负面清单	否	无	-0.30
31590	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分123左2#	80	48.63	25.09	25.09	未进入负面清单	否	无	-1.71
31591	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分155左1#	200	50.36	59.27	59.27	未进入负面清单	否	无	4.96
31592	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分159右1#	100	39.24	40.76	40.76	未进入负面清单	否	无	-1.57
31593	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分167#	30	38.31	12.51	12.51	未进入负面清单	否	无	0.93
31594	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分183#	50	65.35	7.32	7.32	未进入负面清单	否	无	2.76
31595	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分40#	100	51.06	28.94	28.94	未进入负面清单	否	无	2.80
31596	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分46右1#	50	55.69	12.16	12.16	未进入负面清单	否	无	-1.77
31597	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分49左1#	50	67.26	6.37	6.37	未进入负面清单	否	无	-1.54
31598	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分49左5#	80	65.89	11.29	11.29	未进入负面清单	否	无	-1.23
31599	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分49左8#	200	65.81	28.38	28.38	未进入负面清单	否	无	-1.21



31600	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分69左1#	50	38.26	20.87	20.87	未进入负面清单	否	无	-1.76
31601	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分73左3#	50	31.28	24.36	24.36	未进入负面清单	否	无	-0.74
31602	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分93#	100	47.92	32.08	32.08	未进入负面清单	否	无	-1.22
31603	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	东沟支5右2#	50	42.19	18.91	18.91	未进入负面清单	否	无	0.78
31604	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	东沟支8#	200	59.33	41.33	41.33	未进入负面清单	否	无	-1.35
31605	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	风联支12#	100	66.07	13.93	13.93	未进入负面清单	否	无	2.98
31606	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	风联支2左1#	200	31.25	97.50	97.50	未进入负面清单	否	无	4.36
31607	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	风屯支11#	50	50.68	14.66	14.66	未进入负面清单	否	无	-0.88
31608	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	高一支12#	30	32.28	14.32	14.32	未进入负面清单	否	无	4.87
31609	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	高一支16#	30	55.38	7.39	7.39	未进入负面清单	否	无	-1.38
31610	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	林场分10右4#	50	34.91	22.55	22.55	未进入负面清单	否	无	4.13
31611	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	漏坑分12#	30	51.20	8.64	8.64	未进入负面清单	否	无	-1.84
31612	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	漏坑分2#	50	57.66	11.17	11.17	未进入负面清单	否	无	0.78
31613	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	漏坑分7右5#	50	62.43	8.79	8.79	未进入负面清单	否	无	3.50
31614	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干102#	50	68.88	5.56	5.56	未进入负面清单	否	无	-1.62
31615	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干118#	100	64.10	15.90	15.90	未进入负面清单	否	无	1.70
31616	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干151右1#	50	69.87	5.06	5.06	未进入负面清单	否	无	1.25
31617	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干160#	400	56.32	94.73	94.73	未进入负面清单	否	无	0.42
31618	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干200左1#	200	42.34	75.31	75.31	未进入负面清单	否	无	2.87
31619	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干209左1#	50	48.72	15.64	15.64	未进入负面清单	否	无	2.31
31620	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干225左1#	50	68.91	5.55	5.55	未进入负面清单	否	无	-1.27
31621	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干236#	160	34.85	72.24	72.24	未进入负面清单	否	无	-1.71
31622	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干240#	160	48.41	50.55	50.55	未进入负面清单	否	无	4.47
31623	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干244左5#	80	35.03	35.97	35.97	未进入负面清单	否	无	4.28
31624	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干245右1#	80	69.41	8.47	8.47	未进入负面清单	否	无	1.09
31625	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干54右6#	50	45.87	17.06	17.06	未进入负面清单	否	无	0.03
31626	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干65#	50	34.22	22.89	22.89	未进入负面清单	否	无	0.12
31627	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	小陈屯分19#	80	47.08	26.34	26.34	未进入负面清单	否	无	0.91
31628	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	小陈屯分26#	50	34.63	22.69	22.69	未进入负面清单	否	无	1.36
31629	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	小陈屯分37#	100	47.33	32.67	32.67	未进入负面清单	否	无	1.89
31630	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	小陈屯分42#	30	57.30	6.81	6.81	未进入负面清单	否	无	3.53
31631	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	小陈屯分43左1#	100	50.37	29.63	29.63	未进入负面清单	否	无	3.93
31632	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	小陈屯分48#	100	58.85	21.15	21.15	未进入负面清单	否	无	1.24
31633	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	杨沟支9#	200	54.49	51.01	51.01	未进入负面清单	否	无	0.36
31634	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张沟分11右1#	200	47.31	65.39	65.39	未进入负面清单	否	无	2.28
31635	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张沟分18右3#	80	49.18	24.65	24.65	未进入负面清单	否	无	0.63
31636	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张沟分18右8#	80	53.97	20.82	20.82	未进入负面清单	否	无	2.20
31637	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张沟分20右2#	30	50.56	8.83	8.83	未进入负面清单	否	无	1.31
31638	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张沟分33#	100	36.79	43.21	43.21	未进入负面清单	否	无	2.59
31639	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张沟分56#	80	64.46	12.43	12.43	未进入负面清单	否	无	1.17
31640	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张沟分7左4#	30	67.91	3.63	3.63	未进入负面清单	否	无	0.69
31641	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张炉支16#	80	61.55	14.76	14.76	未进入负面清单	否	无	1.70
31642	国网瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张炉支7右3#	200	51.16	57.67	57.67	未进入负面清单	否	无	0.84
31643	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	车家三队台	100	64.20	15.80	15.80	未进入负面清单	否	无	0.60
31644	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	车家四队台	30	51.26	8.62	8.62	未进入负面清单	否	无	3.63
31645	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	车家二队分台	50	48.24	15.88	15.88	未进入负面清单	否	无	0.36
31646	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	陈屯三队台	200	63.82	32.35	32.35	未进入负面清单	否	无	2.15
31647	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	陈屯四队台	200	35.76	88.48	88.48	未进入负面清单	否	无	4.00
31648	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	陈屯四队南台	200	40.47	79.06	79.06	未进入负面清单	否	无	1.26
31649	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	尖山五队台	30	60.96	5.71	5.71	未进入负面清单	否	无	3.97
31650	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家一队台	30	51.48	8.56	8.56	未进入负面清单	否	无	-0.20
31651	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家二队分台	30	44.34	10.70	10.70	未进入负面清单	否	无	1.28
31652	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家六队台	30	49.67	9.10	9.10	未进入负面清单	否	无	2.58
31653	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家七队台	80	62.06	14.35	14.35	未进入负面清单	否	无	0.30
31654	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	刘屯二队台	30	69.64	3.11	3.11	未进入负面清单	否	无	4.60
31655	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	刘屯二队分台	30	67.74	3.68	3.68	未进入负面清单	否	无	-0.62
31656	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	刘屯七队台	30	57.17	6.85	6.85	未进入负面清单	否	无	-0.04
31657	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	万家七队分台	50	57.50	11.25	11.25	未进入负面清单	否	无	-1.98
31658	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	万家七队台	50	47.64	16.18	16.18	未进入负面清单	否	无	1.15

31659	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	尖山三队台	80	61.96	14.43	14.43	未进入负面清单	否	无	1.71
31660	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	尖山四队台	200	43.05	73.89	73.89	未进入负面清单	否	无	3.71
31661	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	车家一队台	50	47.95	16.03	16.03	未进入负面清单	否	无	1.93
31662	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	梁屯一队台	100	53.84	26.16	26.16	未进入负面清单	否	无	2.04
31663	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	梁屯大队台	100	62.11	17.89	17.89	未进入负面清单	否	无	-1.64
31664	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	北海三队东台	50	68.31	5.84	5.84	未进入负面清单	否	无	-0.07
31665	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家二队台	50	67.46	6.27	6.27	未进入负面清单	否	无	3.12
31666	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家三队台	50	46.64	16.68	16.68	未进入负面清单	否	无	1.75
31667	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家五队台	50	51.23	14.39	14.39	未进入负面清单	否	无	4.37
31668	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家八队台	50	35.93	22.03	22.03	未进入负面清单	否	无	4.25
31669	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	刘屯三队台	50	32.66	23.67	23.67	未进入负面清单	否	无	1.74
31670	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	刘屯四队台	50	58.35	10.82	10.82	未进入负面清单	否	无	-0.91
31671	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	尖山二队台	200	31.65	96.70	96.70	未进入负面清单	否	无	-0.85
31672	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	陈屯五队分台	100	49.91	30.09	30.09	未进入负面清单	否	无	3.77
31673	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	北海三队南台	200	57.60	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	-0.81
31674	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	梁屯五队台	100	49.98	30.02	30.02	未进入负面清单	否	无	2.68
31675	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	车家二队台	200	42.62	74.76	74.76	未进入负面清单	否	无	3.80
31676	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	梁屯二队台	100	43.25	36.75	36.75	未进入负面清单	否	无	-1.08
31677	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	陈屯五队台	80	64.64	12.29	12.29	未进入负面清单	否	无	-0.03
31678	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	北海三队西台	200	41.28	77.44	77.44	未进入负面清单	否	无	1.53
31679	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家大队台	200	30.18	99.64	99.64	未进入负面清单	否	无	4.71
31680	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	尖山一队台	100	61.82	18.18	18.18	未进入负面清单	否	无	4.62
31681	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	刘屯五、六队台	100	32.64	47.36	47.36	未进入负面清单	否	无	1.01
31682	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	刘屯水利台	50	67.18	6.41	6.41	未进入负面清单	否	无	-0.92
31683	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	尖山四队分台	200	68.56	22.88	22.88	未进入负面清单	否	无	-1.49
31684	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	尖山五队分台	50	33.93	23.04	23.04	未进入负面清单	否	无	-1.86
31685	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	车家四队分台	50	35.79	22.11	22.11	未进入负面清单	否	无	3.42
31686	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	车家一队分台	100	53.00	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	-1.54
31687	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家二队北台	100	40.43	39.57	39.57	未进入负面清单	否	无	-0.21
31688	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家五队分台	100	49.88	30.12	30.12	未进入负面清单	否	无	1.80
31689	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	北海二队台	400	31.10	195.58	195.58	未进入负面清单	否	无	2.09
31690	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	北海河西台	160	38.33	66.67	66.67	未进入负面清单	否	无	-0.66
31691	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	北海大队台	315	59.73	63.86	63.86	未进入负面清单	否	无	4.87
31692	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	瓦房店将军石温泉酒店责任有限公司-1	630	42.04	239.16	239.16	未进入负面清单	否	无	2.01
31693	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	瓦房店将军石温泉酒店责任有限公司-2	630	44.84	221.49	221.49	未进入负面清单	否	无	1.00
31694	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	陈屯一队台	50	33.77	23.11	23.11	未进入负面清单	否	无	1.84
31695	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	北海村四队台	100	57.46	22.54	22.54	未进入负面清单	否	无	2.33
31696	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	陈屯二队台	100	48.53	31.47	31.47	未进入负面清单	否	无	-1.52
31697	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	北海大队南台	50	31.43	24.28	24.28	未进入负面清单	否	无	-1.56
31698	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	北海大队分台	100	58.71	21.29	21.29	未进入负面清单	否	无	-0.34
31699	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	陈屯二队分台	200	63.27	33.46	33.46	未进入负面清单	否	无	-0.42
31700	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军乙线	车家五队台	80	60.78	15.37	15.37	未进入负面清单	否	无	4.29
31701	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军乙线	车家六队台	30	30.70	14.79	14.79	未进入负面清单	否	无	1.03
31702	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军乙线	车家五队分台	30	64.63	4.61	4.61	未进入负面清单	否	无	-0.50
31703	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军乙线	车家六队分台	50	38.39	20.81	20.81	未进入负面清单	否	无	0.97
31704	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军乙线	车家果园台	50	45.16	17.42	17.42	未进入负面清单	否	无	-1.87
31705	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军乙线	车家三队分台	100	52.32	27.68	27.68	未进入负面清单	否	无	1.80
31706	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台1队台	80	33.70	37.04	37.04	未进入负面清单	否	无	4.41
31707	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	柏屯3队台	50	37.96	21.02	21.02	未进入负面清单	否	无	1.48
31708	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	柏屯2队台	80	58.36	17.31	17.31	未进入负面清单	否	无	1.90
31709	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	马厂4队台	160	66.81	21.11	21.11	未进入负面清单	否	无	-1.69
31710	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	柏屯2队分台	50	30.46	24.77	24.77	未进入负面清单	否	无	4.77
31711	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西杨5队台	50	68.06	5.97	5.97	未进入负面清单	否	无	1.09
31712	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西杨6队台	30	57.79	6.66	6.66	未进入负面清单	否	无	1.37
31713	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	柏屯1队分台	30	58.47	6.46	6.46	未进入负面清单	否	无	0.82
31714	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家2队台	200	43.51	72.98	72.98	未进入负面清单	否	无	4.61
31715	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家1队台	50	57.57	11.22	11.22	未进入负面清单	否	无	4.58
31716	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家3队台	200	62.09	35.82	35.82	未进入负面清单	否	无	3.49
31717	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家4队台	30	52.98	8.11	8.11	未进入负面清单	否	无	3.90

31718	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台3队台	100	56.86	23.14	23.14	未进入负面清单	否	无	4.02
31719	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台4队台	30	31.45	14.56	14.56	未进入负面清单	否	无	-1.82
31720	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家7队台	50	44.18	17.91	17.91	未进入负面清单	否	无	4.31
31721	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家9队台	80	46.36	26.91	26.91	未进入负面清单	否	无	4.98
31722	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家10队台	50	69.01	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	3.37
31723	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台4队台	30	46.79	9.96	9.96	未进入负面清单	否	无	-0.29
31724	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台3队分台	50	66.44	6.78	6.78	未进入负面清单	否	无	1.45
31725	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	二道岭1队台	30	44.25	10.73	10.73	未进入负面清单	否	无	4.47
31726	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	万家1队台	30	57.28	6.81	6.81	未进入负面清单	否	无	-1.88
31727	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	万家2队台	50	43.01	18.50	18.50	未进入负面清单	否	无	-1.93
31728	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	万家3队台	80	49.54	24.36	24.36	未进入负面清单	否	无	2.76
31729	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	万家4队台	50	64.69	7.65	7.65	未进入负面清单	否	无	3.28
31730	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	万家5队台	30	31.17	14.65	14.65	未进入负面清单	否	无	2.60
31731	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	万家8队台	50	64.64	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	4.03
31732	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	万家大队台	50	40.40	19.80	19.80	未进入负面清单	否	无	1.82
31733	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟3队台	100	68.74	11.26	11.26	未进入负面清单	否	无	1.10
31734	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	马厂1队分台	80	68.40	9.28	9.28	未进入负面清单	否	无	4.82
31735	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套4队台	30	34.63	13.61	13.61	未进入负面清单	否	无	-0.24
31736	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套猪场台	200	59.78	40.44	40.44	未进入负面清单	否	无	2.47
31737	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套马营台	100	46.23	33.77	33.77	未进入负面清单	否	无	2.37
31738	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套北洼台	80	66.25	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	-1.86
31739	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西杨2队台	50	43.50	18.25	18.25	未进入负面清单	否	无	-1.15
31740	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西杨3队台	50	48.45	15.77	15.77	未进入负面清单	否	无	0.04
31741	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	二道岭4队台	50	37.66	21.17	21.17	未进入负面清单	否	无	2.56
31742	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	柏屯1队台	50	30.99	24.51	24.51	未进入负面清单	否	无	1.01
31743	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家8队台	50	36.58	21.71	21.71	未进入负面清单	否	无	0.18
31744	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家3队分台	50	34.14	22.93	22.93	未进入负面清单	否	无	0.08
31745	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台2队台	50	66.71	6.64	6.64	未进入负面清单	否	无	1.22
31746	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台2.7队台	50	38.07	20.97	20.97	未进入负面清单	否	无	0.31
31747	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台3队台	50	53.32	13.34	13.34	未进入负面清单	否	无	2.99
31748	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台5队台	100	60.07	19.93	19.93	未进入负面清单	否	无	3.70
31749	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台6队台	50	44.97	17.51	17.51	未进入负面清单	否	无	2.01
31750	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台1队分台	50	43.31	18.35	18.35	未进入负面清单	否	无	-0.73
31751	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台5队分台	50	31.38	24.31	24.31	未进入负面清单	否	无	4.33
31752	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	二道岭2队台	80	45.85	27.32	27.32	未进入负面清单	否	无	3.72
31753	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	万家6队台	50	58.57	10.72	10.72	未进入负面清单	否	无	3.46
31754	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟1队台	50	30.72	24.64	24.64	未进入负面清单	否	无	-0.97
31755	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟5队台	200	49.99	60.01	60.01	未进入负面清单	否	无	3.08
31756	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	马厂1队台	50	47.72	16.14	16.14	未进入负面清单	否	无	4.21
31757	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	马厂3队台	100	30.57	49.43	49.43	未进入负面清单	否	无	4.75
31758	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	马厂大队台	200	41.02	77.95	77.95	未进入负面清单	否	无	-1.01
31759	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套6队台	50	45.11	17.45	17.45	未进入负面清单	否	无	-0.32
31760	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套13队台	50	45.16	17.42	17.42	未进入负面清单	否	无	-1.68
31761	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套二队台	80	51.46	22.83	22.83	未进入负面清单	否	无	-1.54
31762	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	马厂2队台	80	67.74	9.80	9.80	未进入负面清单	否	无	-1.75
31763	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套7.8队台	80	59.94	16.05	16.05	未进入负面清单	否	无	-1.01
31764	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	马厂大队分台	80	64.03	12.77	12.77	未进入负面清单	否	无	0.55
31765	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西杨三队分台	30	51.11	8.67	8.67	未进入负面清单	否	无	-1.61
31766	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟4队台	100	45.97	34.03	34.03	未进入负面清单	否	无	1.07
31767	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家5队台	100	61.69	18.31	18.31	未进入负面清单	否	无	3.38
31768	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套场部台	250	44.09	89.76	89.76	未进入负面清单	否	无	0.86
31769	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台5队台	160	42.72	59.64	59.64	未进入负面清单	否	无	-0.80
31770	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台水利台	100	69.70	10.30	10.30	未进入负面清单	否	无	4.25
31771	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台7队台	50	40.25	19.88	19.88	未进入负面清单	否	无	3.42
31772	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台2队分台	50	32.40	23.80	23.80	未进入负面清单	否	无	2.16
31773	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台6队台	80	38.42	33.26	33.26	未进入负面清单	否	无	2.44
31774	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟6队台	80	64.65	12.28	12.28	未进入负面清单	否	无	-1.37
31775	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家6队台	400	49.81	120.77	120.77	未进入负面清单	否	无	0.88
31776	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟4队分台	100	59.58	20.42	20.42	未进入负面清单	否	无	4.69

31777	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	二道岭3队台	400	49.43	122.29	122.29	未进入负面清单	否	无	2.90
31778	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西杨4队台	200	44.97	70.05	70.05	未进入负面清单	否	无	4.24
31779	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西杨4队分台	160	62.61	27.83	27.83	未进入负面清单	否	无	-0.07
31780	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套李营台	200	60.73	38.54	38.54	未进入负面清单	否	无	-0.09
31781	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台1队分台	315	60.33	61.97	61.97	未进入负面清单	否	无	3.61
31782	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟5队分台	160	66.24	22.02	22.02	未进入负面清单	否	无	2.55
31783	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套14队台	200	54.08	51.84	51.84	未进入负面清单	否	无	0.15
31784	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台1队台	250	35.65	110.88	110.88	未进入负面清单	否	无	-1.47
31785	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟4队水利台	100	40.35	39.65	39.65	未进入负面清单	否	无	-0.15
31786	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套十三队水利台	100	30.19	49.81	49.81	未进入负面清单	否	无	4.85
31787	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	北洼水利2台(西)	50	57.56	11.22	11.22	未进入负面清单	否	无	2.30
31788	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	北洼水利1台(东)	50	49.50	15.25	15.25	未进入负面清单	否	无	-0.34
31789	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	二道岭一队果园台	100	63.28	16.72	16.72	未进入负面清单	否	无	1.07
31790	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套十四队北台	50	46.61	16.69	16.69	未进入负面清单	否	无	1.38
31791	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套十四队南台	50	43.87	18.07	18.07	未进入负面清单	否	无	4.16
31792	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套十四队分台	200	41.13	77.73	77.73	未进入负面清单	否	无	-1.30
31793	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套十三队东台	100	52.75	27.25	27.25	未进入负面清单	否	无	3.35
31794	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套十三队南台	200	58.55	42.91	42.91	未进入负面清单	否	无	-1.52
31795	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台一队南台	100	64.45	15.55	15.55	未进入负面清单	否	无	4.76
31796	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家二队分台	100	69.24	10.76	10.76	未进入负面清单	否	无	-0.06
31797	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套4队分台	50	30.03	24.99	24.99	未进入负面清单	否	无	0.60
31798	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟三队分台	100	67.61	12.39	12.39	未进入负面清单	否	无	-1.21
31799	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套六队分台	50	45.46	17.27	17.27	未进入负面清单	否	无	-0.03
31800	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	二道岭四队分台	100	53.22	26.78	26.78	未进入负面清单	否	无	3.75
31801	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	柏屯三队分台	50	58.58	10.71	10.71	未进入负面清单	否	无	-1.44
31802	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	柏屯四队台	50	55.71	12.15	12.15	未进入负面清单	否	无	3.57
31803	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台四队分台	200	57.58	44.83	44.83	未进入负面清单	否	无	1.76
31804	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	马场四队分台	100	47.97	32.03	32.03	未进入负面清单	否	无	1.94
31805	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套二队分台	100	40.89	39.11	39.11	未进入负面清单	否	无	3.87
31806	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西杨1队台	50	46.32	16.84	16.84	未进入负面清单	否	无	4.40
31807	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟2队台	200	53.37	53.25	53.25	未进入负面清单	否	无	3.61
31808	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台8队台	50	47.04	16.48	16.48	未进入负面清单	否	无	0.71
31809	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟二队分台	100	59.87	20.13	20.13	未进入负面清单	否	无	1.63
31810	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台东山台	200	66.06	27.87	27.87	未进入负面清单	否	无	2.87
31811	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	二道岭四队南台	100	46.34	33.66	33.66	未进入负面清单	否	无	4.33
31812	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	国网辽宁省有限公司大连分公司	100	58.39	21.61	21.61	未进入负面清单	否	无	-1.29
31813	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台生态园台	200	54.51	50.97	50.97	未进入负面清单	否	无	3.36
31814	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	尖山一队分	200	32.36	95.28	95.28	未进入负面清单	否	无	-1.38
31815	国网瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家八队分	200	30.10	99.80	99.80	未进入负面清单	否	无	0.12
31816	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	魏屯村一队	30	41.19	11.64	11.64	未进入负面清单	否	无	4.79
31817	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	瓦房店市谢屯镇前进村民委员会-1	630	38.53	261.24	261.24	未进入负面清单	否	无	4.54
31818	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	瓦房店市谢屯镇前进村民委员会-2	630	32.34	300.27	300.27	未进入负面清单	否	无	-1.20
31819	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	瓦房店市谢屯镇前进村民委员会	630	63.05	106.81	106.81	未进入负面清单	否	无	4.82
31820	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	瓦房店市谢屯镇前进村民委员会-3	630	64.29	99.00	99.00	未进入负面清单	否	无	3.63
31821	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	瓦房店市谢屯镇前进村民委员会-4	500	65.08	74.59	74.59	未进入负面清单	否	无	-0.63
31822	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	瓦房店市谢屯镇前进村民委员会-5	500	57.76	111.18	111.18	未进入负面清单	否	无	3.96
31823	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	前进三队	100	69.74	10.26	10.26	未进入负面清单	否	无	1.70
31824	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	前进四队	30	56.86	6.94	6.94	未进入负面清单	否	无	1.70
31825	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	谢屯供电局台	200	40.18	79.64	79.64	未进入负面清单	否	无	2.24
31826	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	曲甸小队	50	35.76	22.12	22.12	未进入负面清单	否	无	3.17
31827	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	贺屯小队	50	69.43	5.29	5.29	未进入负面清单	否	无	-1.95
31828	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	谢屯东队	200	53.49	53.02	53.02	未进入负面清单	否	无	2.42
31829	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	谢屯村西队	315	46.55	105.37	105.37	未进入负面清单	否	无	1.18
31830	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	谢屯镇谢屯村刘	200	54.04	51.92	51.92	未进入负面清单	否	无	1.57
31831	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	柳咀一队	80	37.30	34.16	34.16	未进入负面清单	否	无	0.36
31832	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	柳咀二队	80	57.80	17.76	17.76	未进入负面清单	否	无	-0.51
31833	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	柳咀村台	80	53.63	21.10	21.10	未进入负面清单	否	无	-0.94
31834	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	柳咀四队	30	66.77	3.97	3.97	未进入负面清单	否	无	3.74
31835	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	柳咀三队	80	69.08	8.74	8.74	未进入负面清单	否	无	4.85

31836	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	柳咀五队	50	38.91	20.55	20.55	未进入负面清单	否	无	-0.72
31837	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	柳咀六队	80	50.28	23.78	23.78	未进入负面清单	否	无	2.67
31838	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	魏屯二队	100	54.22	25.78	25.78	未进入负面清单	否	无	-1.73
31839	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	谢屯贺屯二台	30	40.19	11.94	11.94	未进入负面清单	否	无	-0.94
31840	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	莲花村左屯	50	67.89	6.06	6.06	未进入负面清单	否	无	4.10
31841	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	莲花村左屯东台	80	39.27	32.59	32.59	未进入负面清单	否	无	1.53
31842	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	谢屯镇莲花山村二组二台	250	39.47	101.33	101.33	未进入负面清单	否	无	3.21
31843	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	莲花六队	50	56.94	11.53	11.53	未进入负面清单	否	无	0.27
31844	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	莲花一队	100	41.05	38.95	38.95	未进入负面清单	否	无	-0.39
31845	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	莲花二队	200	36.84	86.31	86.31	未进入负面清单	否	无	4.84
31846	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	莲花村郑屯3队	200	64.13	31.73	31.73	未进入负面清单	否	无	0.13
31847	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	靠山一队	30	65.29	4.41	4.41	未进入负面清单	否	无	1.69
31848	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	靠山二队西	50	38.73	20.63	20.63	未进入负面清单	否	无	3.17
31849	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	靠山二队	100	64.91	15.09	15.09	未进入负面清单	否	无	3.49
31850	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	靠山三队	200	64.08	31.84	31.84	未进入负面清单	否	无	2.98
31851	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	靠山村大院	100	48.05	31.95	31.95	未进入负面清单	否	无	-0.69
31852	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	魏屯六队	200	65.99	28.01	28.01	未进入负面清单	否	无	-0.23
31853	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	魏屯五队	80	43.53	29.17	29.17	未进入负面清单	否	无	-0.49
31854	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	魏屯四队	30	58.62	6.41	6.41	未进入负面清单	否	无	3.08
31855	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	谢屯镇魏屯村三队	30	53.99	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	1.26
31856	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	谢屯刘屯一二队	100	68.54	11.46	11.46	未进入负面清单	否	无	0.84
31857	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七回房八队	80	50.02	23.98	23.98	未进入负面清单	否	无	0.56
31858	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七回房七队	50	67.71	6.15	6.15	未进入负面清单	否	无	4.01
31859	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七回房六队	50	64.61	7.69	7.69	未进入负面清单	否	无	0.58
31860	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七回房五队	80	31.31	38.95	38.95	未进入负面清单	否	无	-1.38
31861	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七回房四队	50	55.81	12.10	12.10	未进入负面清单	否	无	4.41
31862	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七回房二队	80	44.24	28.61	28.61	未进入负面清单	否	无	0.39
31863	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七回房九队	50	68.80	5.60	5.60	未进入负面清单	否	无	3.20
31864	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七回房三队	80	40.87	31.31	31.31	未进入负面清单	否	无	-0.69
31865	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯刘屯三队	100	55.35	24.65	24.65	未进入负面清单	否	无	-0.32
31866	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯刘屯七、八队	80	64.06	12.76	12.76	未进入负面清单	否	无	0.08
31867	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	孙光	400	35.22	179.11	179.11	未进入负面清单	否	无	2.23
31868	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	大连正罡房地产开发有限公司-1	630	45.41	217.92	217.92	未进入负面清单	否	无	-0.35
31869	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	大连正罡房地产开发有限公司-2	630	30.80	309.97	309.97	未进入负面清单	否	无	4.44
31870	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	大连正罡房地产开发有限公司-3	630	58.35	136.37	136.37	未进入负面清单	否	无	4.13
31871	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	大连正罡房地产开发有限公司-4	630	57.58	141.26	141.26	未进入负面清单	否	无	2.51
31872	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	大连正罡房地产开发有限公司-5	630	63.73	102.51	102.51	未进入负面清单	否	无	1.10
31873	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	大连正罡房地产开发有限公司-6	630	44.23	225.38	225.38	未进入负面清单	否	无	0.27
31874	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	河西二队	80	61.57	14.74	14.74	未进入负面清单	否	无	2.32
31875	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯河西一二队	100	31.31	48.69	48.69	未进入负面清单	否	无	-0.49
31876	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯周屯五队	200	41.35	77.30	77.30	未进入负面清单	否	无	-1.30
31877	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯周屯七队	50	60.61	9.70	9.70	未进入负面清单	否	无	2.29
31878	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯周屯三队	200	58.06	43.89	43.89	未进入负面清单	否	无	-1.43
31879	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯花园三四队	100	39.86	40.14	40.14	未进入负面清单	否	无	1.95
31880	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	花园村于屯	315	47.31	102.97	102.97	未进入负面清单	否	无	3.55
31881	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯花园五队	50	38.27	20.86	20.86	未进入负面清单	否	无	1.79
31882	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯花园六队	100	56.22	23.78	23.78	未进入负面清单	否	无	3.75
31883	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯周屯一二队	100	43.26	36.74	36.74	未进入负面清单	否	无	1.45
31884	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯狮子二队	100	44.14	35.86	35.86	未进入负面清单	否	无	4.27
31885	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯狮子一队	100	34.97	45.03	45.03	未进入负面清单	否	无	-0.39
31886	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯狮子六队	200	54.79	50.42	50.42	未进入负面清单	否	无	-0.53
31887	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯狮子四队	100	52.24	27.76	27.76	未进入负面清单	否	无	3.93
31888	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯狮子井口	50	46.37	16.82	16.82	未进入负面清单	否	无	4.46
31889	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯狮子三队	100	54.22	25.78	25.78	未进入负面清单	否	无	-1.00
31890	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯狮子五队	50	39.87	20.06	20.06	未进入负面清单	否	无	4.42
31891	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	谢屯电管站	250	58.50	53.75	53.75	未进入负面清单	否	无	-0.63
31892	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	董炉村二队	50	34.56	22.72	22.72	未进入负面清单	否	无	4.00
31893	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	董炉村三队	100	50.99	29.01	29.01	未进入负面清单	否	无	3.80
31894	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	董炉一队	160	68.24	18.81	18.81	未进入负面清单	否	无	2.15

31895	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	西孙屯	100	33.03	46.97	46.97	未进入负面清单	否	无	-0.82
31896	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	大屯小岛	50	58.99	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	4.82
31897	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	大屯一队台	100	30.89	49.11	49.11	未进入负面清单	否	无	4.17
31898	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	大屯二四队	200	58.10	43.81	43.81	未进入负面清单	否	无	0.05
31899	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	靠海村赵屯	100	69.43	10.57	10.57	未进入负面清单	否	无	-1.80
31900	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	靠海村小高屯	100	32.89	47.11	47.11	未进入负面清单	否	无	1.32
31901	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	靠海村马菜园	100	47.83	32.17	32.17	未进入负面清单	否	无	3.59
31902	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	小李屯	50	51.87	14.07	14.07	未进入负面清单	否	无	-1.92
31903	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	沙山4队	200	67.50	24.99	24.99	未进入负面清单	否	无	-0.68
31904	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泉水线	谢屯泉眼五队	100	63.05	16.95	16.95	未进入负面清单	否	无	-1.92
31905	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	谢屯泉眼一队	200	58.55	42.90	42.90	未进入负面清单	否	无	-0.65
31906	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	五化家属区	400	44.30	142.79	142.79	未进入负面清单	否	无	3.47
31907	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	谢屯泉眼二队	100	66.41	13.59	13.59	未进入负面清单	否	无	0.26
31908	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	谢屯泉眼四队	50	51.42	14.29	14.29	未进入负面清单	否	无	-0.04
31909	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	张家沟	100	57.37	22.63	22.63	未进入负面清单	否	无	4.13
31910	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	大屯村四队	400	35.98	176.09	176.09	未进入负面清单	否	无	0.79
31911	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	靠海村盐场屯	200	48.41	63.17	63.17	未进入负面清单	否	无	1.99
31912	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	沙山一队	200	33.86	92.27	92.27	未进入负面清单	否	无	1.12
31913	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	谢屯五队	80	69.12	8.71	8.71	未进入负面清单	否	无	-0.97
31914	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	谢屯六队	50	36.85	21.58	21.58	未进入负面清单	否	无	-1.24
31915	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	谢屯泉眼三队	100	50.11	29.89	29.89	未进入负面清单	否	无	-1.39
31916	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	沙山王滩	50	42.49	18.75	18.75	未进入负面清单	否	无	1.38
31917	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	沙山二队	100	48.66	31.34	31.34	未进入负面清单	否	无	1.42
31918	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	沙山三队	100	46.08	33.92	33.92	未进入负面清单	否	无	-0.81
31919	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	沙山南庙	200	31.71	96.59	96.59	未进入负面清单	否	无	2.05
31920	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	沙山赵坎	80	40.75	31.40	31.40	未进入负面清单	否	无	4.81
31921	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	沙山赵坎东台	80	46.26	26.99	26.99	未进入负面清单	否	无	0.50
31922	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	靠海村董屯	50	37.84	21.08	21.08	未进入负面清单	否	无	2.12
31923	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	联谢线	谢屯泉眼八队	50	69.36	5.32	5.32	未进入负面清单	否	无	3.44
31924	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	联谢线	小口门头	80	45.72	27.42	27.42	未进入负面清单	否	无	-0.44
31925	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七间房2队南台	100	66.30	13.70	13.70	未进入负面清单	否	无	4.17
31926	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯狮子五队二队	100	40.28	39.72	39.72	未进入负面清单	否	无	1.59
31927	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯花园五队二队	100	59.07	20.93	20.93	未进入负面清单	否	无	1.27
31928	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	九凤一台	630	46.81	209.09	209.09	未进入负面清单	否	无	3.62
31929	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	九凤二台	630	60.29	124.16	124.16	未进入负面清单	否	无	1.74
31930	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	南国甲台	630	39.82	253.16	253.16	未进入负面清单	否	无	1.97
31931	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	南国乙台	630	32.73	297.78	297.78	未进入负面清单	否	无	-0.99
31932	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	幸福甲台	630	31.91	302.95	302.95	未进入负面清单	否	无	1.93
31933	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	幸福乙台	630	48.71	197.13	197.13	未进入负面清单	否	无	-0.14
31934	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	银湖甲台	630	35.47	280.51	280.51	未进入负面清单	否	无	3.24
31935	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	银湖乙台	630	60.33	123.94	123.94	未进入负面清单	否	无	4.12
31936	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	国盛西区一台	630	40.44	249.20	249.20	未进入负面清单	否	无	3.27
31937	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	国盛西区二台	630	39.75	253.57	253.57	未进入负面清单	否	无	4.54
31938	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	铭湖一台	630	58.83	133.37	133.37	未进入负面清单	否	无	1.03
31939	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四海支9#柱上变压器	400	55.74	97.03	97.03	未进入负面清单	否	无	0.34
31940	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四喜分17#柱上变压器	400	53.93	104.27	104.27	未进入负面清单	否	无	4.48
31941	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四海支5#柱上变压器	400	39.01	163.98	163.98	未进入负面清单	否	无	2.31
31942	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四喜分6左1#柱上变压器	400	66.70	53.21	53.21	未进入负面清单	否	无	0.95
31943	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四喜分4右1#柱上变压器	400	39.76	160.95	160.95	未进入负面清单	否	无	3.17
31944	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	高新干109右7#柱上变压器	400	33.92	184.31	184.31	未进入负面清单	否	无	-1.04
31945	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	高新干109右8#柱上变压器	400	48.88	124.46	124.46	未进入负面清单	否	无	0.40
31946	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四喜分18#柱上变压器	400	32.91	188.37	188.37	未进入负面清单	否	无	3.13
31947	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四喜分8左1#柱上变压器	400	49.49	122.04	122.04	未进入负面清单	否	无	2.91
31948	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	高新干109右9#柱上变压器	400	33.68	185.28	185.28	未进入负面清单	否	无	4.21
31949	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四海支8#柱上变压器	400	69.32	42.74	42.74	未进入负面清单	否	无	2.76
31950	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四喜分3左1#柱上变压器	400	60.02	79.91	79.91	未进入负面清单	否	无	0.98
31951	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	筑公司住宅楼1#箱式变电站103间隔配电	400	38.39	166.43	166.43	未进入负面清单	否	无	3.10
31952	国网瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	筑公司住宅楼2#箱式变电站103间隔配电	400	40.43	158.29	158.29	未进入负面清单	否	无	2.07
31953	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线罗沟分#9	400	47.69	129.23	129.23	未进入负面清单	否	无	-1.04

31954	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线罗沟分#1	100	51.17	28.83	28.83	未进入负面清单	否	无	-0.95
31955	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支#18	50	62.34	8.83	8.83	未进入负面清单	否	无	-0.52
31956	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支小胡屯支#22	315	37.87	132.72	132.72	未进入负面清单	否	无	0.23
31957	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支小胡屯支#11	400	68.95	44.20	44.20	未进入负面清单	否	无	2.87
31958	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支小胡屯支#1	100	52.13	27.87	27.87	未进入负面清单	否	无	0.49
31959	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支#86	50	58.30	10.85	10.85	未进入负面清单	否	无	-1.25
31960	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支黄口支#8	30	51.80	8.46	8.46	未进入负面清单	否	无	2.56
31961	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支刘屯支#23	80	53.55	21.16	21.16	未进入负面清单	否	无	3.41
31962	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支#125	200	52.59	54.83	54.83	未进入负面清单	否	无	3.79
31963	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线铁西分#3	100	60.47	19.53	19.53	未进入负面清单	否	无	2.79
31964	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线杨威分#11	80	46.52	26.79	26.79	未进入负面清单	否	无	-1.14
31965	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分#67	80	54.39	20.49	20.49	未进入负面清单	否	无	2.27
31966	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分二里沟支#22	200	49.03	61.95	61.95	未进入负面清单	否	无	4.88
31967	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分#88	50	41.81	19.10	19.10	未进入负面清单	否	无	2.06
31968	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分#40	30	32.81	14.16	14.16	未进入负面清单	否	无	4.99
31969	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线石河分#6	200	46.26	67.48	67.48	未进入负面清单	否	无	4.55
31970	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线石河分#11	80	67.28	10.18	10.18	未进入负面清单	否	无	3.45
31971	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支#42	80	43.89	28.88	28.88	未进入负面清单	否	无	3.60
31972	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支偏石脸支#11	30	46.29	10.11	10.11	未进入负面清单	否	无	0.86
31973	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线石河分#21	200	41.21	77.57	77.57	未进入负面清单	否	无	-1.49
31974	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支#68	50	47.43	16.29	16.29	未进入负面清单	否	无	1.69
31975	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支刘屯支#11	30	37.08	12.88	12.88	未进入负面清单	否	无	4.25
31976	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分丁沟支#11	200	33.43	93.14	93.14	未进入负面清单	否	无	0.62
31977	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分丁沟支#5	400	50.80	116.78	116.78	未进入负面清单	否	无	1.72
31978	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分七队支#1	100	44.35	35.65	35.65	未进入负面清单	否	无	3.13
31979	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线孟沟分#19	200	41.89	76.23	76.23	未进入负面清单	否	无	2.79
31980	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分#24	400	32.52	189.94	189.94	未进入负面清单	否	无	2.03
31981	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分#43	400	31.65	193.40	193.40	未进入负面清单	否	无	4.21
31982	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分#58	200	45.96	68.09	68.09	未进入负面清单	否	无	-1.03
31983	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分#71	200	68.97	22.05	22.05	未进入负面清单	否	无	3.38
31984	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分#74	100	46.13	33.87	33.87	未进入负面清单	否	无	-1.82
31985	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分#96	200	56.73	46.54	46.54	未进入负面清单	否	无	3.02
31986	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分六队五支队#9	50	61.59	9.20	9.20	未进入负面清单	否	无	2.98
31987	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分六队五支队#1	200	39.38	81.24	81.24	未进入负面清单	否	无	-1.59
31988	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分六队支#11	200	51.07	57.86	57.86	未进入负面清单	否	无	2.39
31989	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分七队支#13	200	45.52	68.95	68.95	未进入负面清单	否	无	0.67
31990	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分#173	80	57.66	17.87	17.87	未进入负面清单	否	无	2.80
31991	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分#196	200	66.62	26.76	26.76	未进入负面清单	否	无	2.53
31992	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分211	200	46.01	67.99	67.99	未进入负面清单	否	无	4.11
31993	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分十一队支#7	200	46.15	67.69	67.69	未进入负面清单	否	无	-1.27
31994	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线姚屯分#8	400	36.05	175.81	175.81	未进入负面清单	否	无	-1.01
31995	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线青年农场分#7	100	32.61	47.39	47.39	未进入负面清单	否	无	-0.61
31996	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分#2	200	55.17	49.67	49.67	未进入负面清单	否	无	1.82
31997	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分#30	200	42.51	74.99	74.99	未进入负面清单	否	无	-0.95
31998	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分#34	200	46.00	67.99	67.99	未进入负面清单	否	无	-1.10
31999	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分前草甸支#16	80	47.12	26.31	26.31	未进入负面清单	否	无	2.79
32000	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	东北沟分14#	200	46.92	66.15	66.15	未进入负面清单	否	无	-0.49
32001	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线#176	315	36.83	135.98	135.98	未进入负面清单	否	无	1.31
32002	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线3队分#3	400	55.19	99.23	99.23	未进入负面清单	否	无	-0.13
32003	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线孟沟分#11	100	59.27	20.73	20.73	未进入负面清单	否	无	3.14
32004	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线徐屯分#1	400	50.10	119.60	119.60	未进入负面清单	否	无	3.35
32005	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分#12	400	55.48	98.07	98.07	未进入负面清单	否	无	3.57
32006	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线#80	100	50.63	29.37	29.37	未进入负面清单	否	无	2.92
32007	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线#66	100	61.94	18.06	18.06	未进入负面清单	否	无	-0.81
32008	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线河屯分#18	200	30.92	98.16	98.16	未进入负面清单	否	无	2.45
32009	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分#13	400	43.73	145.10	145.10	未进入负面清单	否	无	0.06
32010	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线#4	400	62.05	71.80	71.80	未进入负面清单	否	无	3.53
32011	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线河屯分#12	50	51.39	14.31	14.31	未进入负面清单	否	无	3.88
32012	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分二里沟支#39	200	39.28	81.43	81.43	未进入负面清单	否	无	-0.10

32013	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	东北沟分27#	200	49.09	61.82	61.82	未进入负面清单	否	无	2.72
32014	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支屯支2#	100	55.95	24.05	24.05	未进入负面清单	否	无	1.01
32015	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支小胡屯支#36	200	37.17	85.67	85.67	未进入负面清单	否	无	1.34
32016	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#5	100	30.34	49.66	49.66	未进入负面清单	否	无	1.14
32017	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#35	200	62.16	35.68	35.68	未进入负面清单	否	无	3.47
32018	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#22	100	54.93	25.07	25.07	未进入负面清单	否	无	-1.35
32019	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支#6	400	64.46	62.16	62.16	未进入负面清单	否	无	-0.57
32020	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支大石沟支#26	100	45.56	34.44	34.44	未进入负面清单	否	无	2.30
32021	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支唐屯支#3	200	32.92	94.15	94.15	未进入负面清单	否	无	4.18
32022	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支大石沟支#20	50	64.85	7.57	7.57	未进入负面清单	否	无	2.27
32023	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支刑屯支#9	200	49.20	61.60	61.60	未进入负面清单	否	无	0.02
32024	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支王屯支#1	50	50.15	14.93	14.93	未进入负面清单	否	无	1.39
32025	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支#59	200	51.24	57.53	57.53	未进入负面清单	否	无	0.40
32026	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#77	400	33.17	187.33	187.33	未进入负面清单	否	无	-0.40
32027	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#87	100	60.48	19.52	19.52	未进入负面清单	否	无	4.44
32028	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分北沟支#9	200	33.60	92.80	92.80	未进入负面清单	否	无	0.73
32029	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分北高屯支#10	100	39.10	40.90	40.90	未进入负面清单	否	无	3.64
32030	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分北高屯支高南支#3	30	39.98	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.37
32031	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#122	100	43.89	36.11	36.11	未进入负面清单	否	无	3.19
32032	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#99	100	41.35	38.65	38.65	未进入负面清单	否	无	2.61
32033	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#108	100	48.46	31.54	31.54	未进入负面清单	否	无	-1.89
32034	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#130	200	66.03	27.94	27.94	未进入负面清单	否	无	-0.93
32035	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#140	50	60.02	9.99	9.99	未进入负面清单	否	无	0.77
32036	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支#46	160	44.55	56.72	56.72	未进入负面清单	否	无	-0.05
32037	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支#39	400	60.27	78.90	78.90	未进入负面清单	否	无	0.12
32038	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支双顶支#18	200	34.08	91.85	91.85	未进入负面清单	否	无	-0.19
32039	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支双顶支#6	100	36.25	43.75	43.75	未进入负面清单	否	无	2.01
32040	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支三道沟支#17	200	36.15	87.70	87.70	未进入负面清单	否	无	-1.34
32041	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支#67	400	56.95	92.20	92.20	未进入负面清单	否	无	0.72
32042	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支#75	200	65.94	28.11	28.11	未进入负面清单	否	无	-1.21
32043	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支杨沟支18左3#	200	61.12	37.76	37.76	未进入负面清单	否	无	1.61
32044	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线菜卜分#1	200	31.38	97.24	97.24	未进入负面清单	否	无	1.92
32045	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线菜卜分#21	400	68.65	45.40	45.40	未进入负面清单	否	无	1.90
32046	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线#73	100	41.03	38.97	38.97	未进入负面清单	否	无	3.09
32047	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线西南屯分#5	200	43.60	72.79	72.79	未进入负面清单	否	无	-0.80
32048	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线唐沟分#9	200	65.76	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	1.32
32049	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线岭上分#1	30	66.94	3.92	3.92	未进入负面清单	否	无	4.07
32050	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线北哨分#7	100	50.41	29.59	29.59	未进入负面清单	否	无	0.12
32051	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线北哨分马屯支#2	200	41.24	77.52	77.52	未进入负面清单	否	无	-0.05
32052	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线赵屯分#6	200	43.80	72.40	72.40	未进入负面清单	否	无	2.46
32053	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线大屯分#2	100	67.40	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	3.76
32054	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线张屯分#9	400	49.35	122.59	122.59	未进入负面清单	否	无	0.25
32055	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支水利支#1	200	59.48	41.04	41.04	未进入负面清单	否	无	-1.75
32056	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支#105	200	59.61	40.79	40.79	未进入负面清单	否	无	3.59
32057	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支#128	200	63.27	33.47	33.47	未进入负面清单	否	无	0.33
32058	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支石门支#15	200	69.34	21.32	21.32	未进入负面清单	否	无	3.00
32059	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线#12	200	44.84	70.33	70.33	未进入负面清单	否	无	-1.81
32060	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分河西支#2	200	36.19	87.62	87.62	未进入负面清单	否	无	2.99
32061	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支#83	200	64.82	30.36	30.36	未进入负面清单	否	无	4.01
32062	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线赵屯分#1	200	48.82	62.36	62.36	未进入负面清单	否	无	3.65
32063	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#52	400	53.35	106.60	106.60	未进入负面清单	否	无	1.97
32064	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支#97	200	48.26	63.47	63.47	未进入负面清单	否	无	1.99
32065	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支刑屯支#18	400	44.27	142.92	142.92	未进入负面清单	否	无	-0.97
32066	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分北高屯支#38	30	51.54	8.54	8.54	未进入负面清单	否	无	1.71
32067	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线大屯二台分#1	30	50.12	8.96	8.96	未进入负面清单	否	无	3.68
32068	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支刑屯支#23	100	66.87	13.13	13.13	未进入负面清单	否	无	-1.46
32069	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线加油站分#1	200	46.30	67.40	67.40	未进入负面清单	否	无	0.00
32070	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#1	200	48.90	62.19	62.19	未进入负面清单	否	无	-1.49
32071	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支三道沟支#11	100	59.42	20.58	20.58	未进入负面清单	否	无	-0.33



32072	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线菜卜分#30	200	57.16	45.69	45.69	未进入负面清单	否	无	0.41
32073	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#63	50	30.73	24.64	24.64	未进入负面清单	否	无	0.78
32074	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支那屯支高屯二台支	100	41.09	38.91	38.91	未进入负面清单	否	无	0.08
32075	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线菜卜分#36	80	60.14	15.89	15.89	未进入负面清单	否	无	2.63
32076	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分马屯支#6	200	54.40	51.21	51.21	未进入负面清单	否	无	-1.09
32077	国网瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线榛子沟分#4	200	54.64	50.71	50.71	未进入负面清单	否	无	-0.56
32078	国网瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线周屯分#6	100	63.10	16.90	16.90	未进入负面清单	否	无	-1.95
32079	国网瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线#90	250	60.47	48.83	48.83	未进入负面清单	否	无	-0.46
32080	国网瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线#80	400	38.16	167.37	167.37	未进入负面清单	否	无	3.22
32081	国网瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线碾盘沟分#8	160	36.30	69.92	69.92	未进入负面清单	否	无	-1.84
32082	国网瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线碾盘沟分#18	400	44.07	143.73	143.73	未进入负面清单	否	无	0.14
32083	国网瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线碾盘沟分#27	100	58.80	21.20	21.20	未进入负面清单	否	无	1.60
32084	国网瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线碾盘沟分#36	80	39.44	32.45	32.45	未进入负面清单	否	无	2.79
32085	国网瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线碾盘沟分#11	200	55.41	49.19	49.19	未进入负面清单	否	无	-1.61
32086	国网瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线南沟分#10	200	48.23	63.53	63.53	未进入负面清单	否	无	-0.54
32087	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线潘上分#44	50	44.71	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	1.14
32088	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线潘上分#23	50	53.13	13.44	13.44	未进入负面清单	否	无	0.31
32089	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线#195	400	54.37	102.50	102.50	未进入负面清单	否	无	3.20
32090	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线#202	200	40.75	78.50	78.50	未进入负面清单	否	无	4.92
32091	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线#211	50	67.08	6.46	6.46	未进入负面清单	否	无	-1.97
32092	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线#224	100	51.16	28.84	28.84	未进入负面清单	否	无	0.84
32093	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线#232	80	44.96	28.03	28.03	未进入负面清单	否	无	3.26
32094	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线潘上分#1	200	44.32	71.35	71.35	未进入负面清单	否	无	-1.35
32095	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线#189	315	38.12	131.93	131.93	未进入负面清单	否	无	1.73
32096	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分桥密支#3	200	30.40	99.21	99.21	未进入负面清单	否	无	0.42
32097	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分黄窝铺支#3	100	59.64	20.36	20.36	未进入负面清单	否	无	0.14
32098	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分黄窝铺支#23	200	47.85	64.30	64.30	未进入负面清单	否	无	2.14
32099	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分黄窝铺支#29	100	56.18	23.82	23.82	未进入负面清单	否	无	2.27
32100	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分黄窝铺支汪海支#10	200	42.45	75.11	75.11	未进入负面清单	否	无	0.96
32101	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分#36	100	61.68	18.32	18.32	未进入负面清单	否	无	-0.37
32102	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分#50	100	58.61	21.39	21.39	未进入负面清单	否	无	1.35
32103	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分#63	200	31.07	97.85	97.85	未进入负面清单	否	无	0.06
32104	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分张下支#27	100	53.97	26.03	26.03	未进入负面清单	否	无	-1.42
32105	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分张下支#47	100	44.29	35.71	35.71	未进入负面清单	否	无	-0.95
32106	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线大队分#1	80	44.45	28.44	28.44	未进入负面清单	否	无	4.59
32107	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线河上分#7	200	49.38	61.24	61.24	未进入负面清单	否	无	4.22
32108	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线山前分#2	200	58.37	43.27	43.27	未进入负面清单	否	无	3.21
32109	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线河上分#40	200	60.80	38.39	38.39	未进入负面清单	否	无	1.91
32110	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线差转台分庙东支#8	100	51.78	28.22	28.22	未进入负面清单	否	无	3.07
32111	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线差转台分庙西支#2	200	49.80	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	4.79
32112	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线罗屯分#3	100	45.07	34.93	34.93	未进入负面清单	否	无	-0.79
32113	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线王屯分#8	100	43.42	36.58	36.58	未进入负面清单	否	无	3.32
32114	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线#8	200	52.30	55.41	55.41	未进入负面清单	否	无	4.47
32115	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线鞞子沟分#1	200	54.78	50.45	50.45	未进入负面清单	否	无	4.52
32116	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线差转台分#35	50	53.46	13.27	13.27	未进入负面清单	否	无	0.02
32117	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线#142	80	48.08	25.54	25.54	未进入负面清单	否	无	4.23
32118	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线东山分#2	30	43.22	11.03	11.03	未进入负面清单	否	无	3.68
32119	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	罗屯分#8	100	31.98	48.02	48.02	未进入负面清单	否	无	2.88
32120	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线河上分沙西二台支5#	100	66.09	13.91	13.91	未进入负面清单	否	无	2.30
32121	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分张下支张上二台支1#	100	67.62	12.38	12.38	未进入负面清单	否	无	1.00
32122	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	潘上分#8	200	57.21	45.59	45.59	未进入负面清单	否	无	0.35
32123	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线河上分机井支1#	100	68.21	11.79	11.79	未进入负面清单	否	无	3.57
32124	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分黄窝铺支机井支1#	100	55.17	24.83	24.83	未进入负面清单	否	无	3.81
32125	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分机井支1#	100	46.59	33.41	33.41	未进入负面清单	否	无	3.78
32126	国网瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	温泉线	温泉线钱砂分#47	100	33.67	46.33	46.33	未进入负面清单	否	无	3.34
32127	国网瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	温泉线	温泉线新立屯分#12	200	49.47	61.06	61.06	未进入负面清单	否	无	4.24
32128	国网瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	温泉线	温泉线钱砂分#2	50	68.46	5.77	5.77	未进入负面清单	否	无	4.23
32129	国网瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	温泉线	温泉线#9	80	68.20	9.44	9.44	未进入负面清单	否	无	0.43
32130	国网瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	温泉线	温泉线#14	200	56.60	46.81	46.81	未进入负面清单	否	无	-1.91

32131	国网瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	温泉线	温泉线镁砂分鸡场支3左1#	400	31.23	195.07	195.07	未进入负面清单	否	无	3.50
32132	国网瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	温泉线	温泉线镁砂分福龙支#5	50	44.53	17.73	17.73	未进入负面清单	否	无	-0.51
32133	国网瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	温泉线	温泉线镁砂分福龙支北屯支#3	100	36.38	43.62	43.62	未进入负面清单	否	无	-0.32
32134	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线杨沟分#28	100	38.87	41.13	41.13	未进入负面清单	否	无	3.06
32135	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线杨沟分#12	400	53.53	105.88	105.88	未进入负面清单	否	无	-0.07
32136	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分#55	100	45.10	34.90	34.90	未进入负面清单	否	无	2.99
32137	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分山后支#24	100	68.30	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	-1.94
32138	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分洪屯屯支#15	200	39.16	81.68	81.68	未进入负面清单	否	无	0.41
32139	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分洪屯屯支#1	100	40.55	39.45	39.45	未进入负面清单	否	无	3.62
32140	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分许屯山后支#3	400	46.11	135.55	135.55	未进入负面清单	否	无	3.89
32141	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线街里分#8	400	31.61	193.55	193.55	未进入负面清单	否	无	1.19
32142	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线街里分#2	400	52.31	110.77	110.77	未进入负面清单	否	无	3.85
32143	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分#2	400	62.52	69.92	69.92	未进入负面清单	否	无	4.87
32144	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分二台支#1	200	50.92	58.17	58.17	未进入负面清单	否	无	1.22
32145	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分山后支杨沟支4#	200	60.61	38.79	38.79	未进入负面清单	否	无	0.77
32146	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线杨沟分联通支杨沟二台支#1	200	37.73	84.54	84.54	未进入负面清单	否	无	-0.14
32147	国网瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分#66	400	52.10	111.61	111.61	未进入负面清单	否	无	1.27
32148	国网瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	许岭线	许岭线5#	200	58.65	42.70	42.70	未进入负面清单	否	无	2.76
32149	国网瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	许岭线	许岭线大屯分#12	50	52.47	13.76	13.76	未进入负面清单	否	无	0.31
32150	国网瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	许岭线	许岭线5#	50	54.28	12.86	12.86	未进入负面清单	否	无	-1.01
32151	国网瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	许岭线	许岭线27#	200	43.89	72.21	72.21	未进入负面清单	否	无	3.05
32152	国网瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线麻盘沟分#40	400	31.91	192.37	192.37	未进入负面清单	否	无	4.13
32153	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分十一队支#13	100	36.70	43.30	43.30	未进入负面清单	否	无	-1.82
32154	国网瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线龙大分#14	400	45.03	139.88	139.88	未进入负面清单	否	无	-1.28
32155	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支杨沟支#23	100	62.10	17.90	17.90	未进入负面清单	否	无	4.13
32156	国网瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支大石沟支#27	200	46.23	67.55	67.55	未进入负面清单	否	无	2.81
32157	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 农场分6	100	44.50	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	0.72
32158	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 杨一支7	50	66.19	6.91	6.91	未进入负面清单	否	无	1.85
32159	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 盐场支57	50	37.37	21.31	21.31	未进入负面清单	否	无	-0.29
32160	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	电网 pms 吕家分23	315	49.36	96.50	96.50	未进入负面清单	否	无	1.43
32161	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 吕家分54	200	53.27	53.46	53.46	未进入负面清单	否	无	1.70
32162	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 杨四中支3#	100	68.29	11.71	11.71	未进入负面清单	否	无	2.43
32163	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	电网 pms 五中分4#	50	60.79	9.61	9.61	未进入负面清单	否	无	3.68
32164	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	电网 pms 西沙岗分16	80	50.21	23.83	23.83	未进入负面清单	否	无	-1.15
32165	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 沙包分6	80	60.03	15.97	15.97	未进入负面清单	否	无	0.91
32166	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 姜家分33	80	44.01	28.79	28.79	未进入负面清单	否	无	-0.87
32167	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 盐场支45	50	68.58	5.71	5.71	未进入负面清单	否	无	4.62
32168	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 沙包支6	200	54.80	50.39	50.39	未进入负面清单	否	无	-1.06
32169	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 邢家分67	50	64.03	7.99	7.99	未进入负面清单	否	无	3.03
32170	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 邢家分52	80	47.70	25.84	25.84	未进入负面清单	否	无	0.57
32171	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 盐场支8	50	37.98	21.01	21.01	未进入负面清单	否	无	2.77
32172	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 吕家分34	50	57.36	11.32	11.32	未进入负面清单	否	无	3.30
32173	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 邢十支8	200	49.68	60.64	60.64	未进入负面清单	否	无	-0.04
32174	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	电网 pms 林场支13	50	66.24	6.88	6.88	未进入负面清单	否	无	1.27
32175	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 姜家分74	30	33.98	13.81	13.81	未进入负面清单	否	无	-1.72
32176	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 沙四分3	30	53.78	7.87	7.87	未进入负面清单	否	无	3.62
32177	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 姜家分64	30	67.67	3.70	3.70	未进入负面清单	否	无	-0.32
32178	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 姜四支6	50	46.10	16.95	16.95	未进入负面清单	否	无	4.30
32179	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 姜家分84	50	45.45	17.27	17.27	未进入负面清单	否	无	1.96
32180	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 吕六支6	200	65.11	29.78	29.78	未进入负面清单	否	无	4.43
32181	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 沙包分1	80	42.66	29.87	29.87	未进入负面清单	否	无	1.67
32182	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 沙一分8	80	30.76	39.39	39.39	未进入负面清单	否	无	4.82
32183	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 育苗分6	30	39.47	12.16	12.16	未进入负面清单	否	无	0.32
32184	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 邢家村支3	50	39.44	20.28	20.28	未进入负面清单	否	无	0.11
32185	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 邢家分90	200	48.51	62.98	62.98	未进入负面清单	否	无	2.63
32186	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 邢家分58	50	37.01	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	0.22
32187	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 盐场支32	80	40.31	31.75	31.75	未进入负面清单	否	无	1.57
32188	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 邢东支6#	80	58.84	16.93	16.93	未进入负面清单	否	无	3.45
32189	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 吕五支5	50	60.32	9.84	9.84	未进入负面清单	否	无	4.47

32190	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 盐场支28	50	30.49	24.76	24.76	未进入负面清单	否	无	-0.15
32191	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 姜二支2	30	48.10	9.57	9.57	未进入负面清单	否	无	4.90
32192	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 吕家分39	200	60.54	38.92	38.92	未进入负面清单	否	无	1.36
32193	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 成繁支7-1	30	50.31	8.91	8.91	未进入负面清单	否	无	3.81
32194	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 姜家分59	30	69.64	3.11	3.11	未进入负面清单	否	无	4.97
32195	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 倪孔分79	50	56.28	11.86	11.86	未进入负面清单	否	无	-0.74
32196	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 河南支2	200	65.03	29.94	29.94	未进入负面清单	否	无	-0.26
32197	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 杨五支11	200	30.94	98.12	98.12	未进入负面清单	否	无	4.93
32198	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网 pms 倪孔分60	100	58.76	21.24	21.24	未进入负面清单	否	无	3.03
32199	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	平家分4间1#柱上变压器（永宁潘家沟-	200	55.98	48.04	48.04	未进入负面清单	否	无	2.23
32200	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 小刘屯分16	50	59.82	10.09	10.09	未进入负面清单	否	无	0.96
32201	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 杨底支48	80	35.78	35.38	35.38	未进入负面清单	否	无	0.39
32202	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 谢海支2	200	32.79	94.43	94.43	未进入负面清单	否	无	1.94
32203	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 谢二支4	100	68.63	11.37	11.37	未进入负面清单	否	无	1.73
32204	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 于屯支7	80	36.15	35.08	35.08	未进入负面清单	否	无	1.58
32205	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 倪孔分47	50	40.93	19.53	19.53	未进入负面清单	否	无	2.36
32206	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 倪四支7	200	33.43	93.13	93.13	未进入负面清单	否	无	0.57
32207	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网 pms 平家分13	200	66.36	27.28	27.28	未进入负面清单	否	无	1.58
32208	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 倪孔分111	50	47.71	16.14	16.14	未进入负面清单	否	无	1.53
32209	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网 pms 工业干96	100	33.22	46.78	46.78	未进入负面清单	否	无	-0.17
32210	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网 pms 倪孔分44	160	48.73	50.04	50.04	未进入负面清单	否	无	-0.80
32211	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	河南分27右2#柱上变压器（永宁河南小	200	43.02	73.96	73.96	未进入负面清单	否	无	3.73
32212	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 倪三支3	50	37.94	21.03	21.03	未进入负面清单	否	无	-0.25
32213	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 倪六支22	200	52.87	54.27	54.27	未进入负面清单	否	无	2.72
32214	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 平六支4	200	62.70	34.61	34.61	未进入负面清单	否	无	2.58
32215	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 潘三支5	200	61.48	37.04	37.04	未进入负面清单	否	无	-0.90
32216	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 工业干73#	400	33.44	186.24	186.24	未进入负面清单	否	无	2.17
32217	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 杨六支4	100	32.41	47.59	47.59	未进入负面清单	否	无	2.33
32218	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 杨四支4	50	50.76	14.62	14.62	未进入负面清单	否	无	4.22
32219	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 杨三支6	50	53.35	13.32	13.32	未进入负面清单	否	无	3.97
32220	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网 pms 倪孔分88	50	41.69	19.15	19.15	未进入负面清单	否	无	2.70
32221	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 平良支3	100	54.08	25.92	25.92	未进入负面清单	否	无	0.61
32222	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 马屯支23	200	45.21	69.59	69.59	未进入负面清单	否	无	3.08
32223	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 谢五支20	400	61.88	72.46	72.46	未进入负面清单	否	无	0.26
32224	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 孔屯支14	200	39.11	81.78	81.78	未进入负面清单	否	无	2.73
32225	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 孔屯支26	400	60.50	78.01	78.01	未进入负面清单	否	无	3.17
32226	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 谢五支10	200	57.53	44.94	44.94	未进入负面清单	否	无	1.99
32227	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 北海支2	200	41.21	77.58	77.58	未进入负面清单	否	无	4.10
32228	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	吴马屯支26#柱上变压器（永宁李沟四	200	41.47	77.05	77.05	未进入负面清单	否	无	0.30
32229	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网 pms 移动支7	100	66.13	13.87	13.87	未进入负面清单	否	无	4.06
32230	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	s 工业线42#柱上变压器（永宁潘家沟-	200	30.14	99.72	99.72	未进入负面清单	否	无	-1.75
32231	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网 鸿发线平家分13	400	38.48	166.07	166.07	未进入负面清单	否	无	0.12
32232	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	鸿发线平家分平水支1#杆	200	66.43	27.15	27.15	未进入负面清单	否	无	0.44
32233	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 倪五支5	160	55.93	38.52	38.52	未进入负面清单	否	无	-1.18
32234	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 电管支5	200	43.80	72.40	72.40	未进入负面清单	否	无	-1.48
32235	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 杨五支1	200	68.90	22.21	22.21	未进入负面清单	否	无	-0.19
32236	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 工业干26	200	54.39	51.23	51.23	未进入负面清单	否	无	1.80
32237	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 新区分8	400	43.10	147.61	147.61	未进入负面清单	否	无	4.51
32238	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	河南分28#柱上变压器（永宁河南小队台	200	62.40	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	2.43
32239	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	潘二支6#柱上变压器（潘家沟二队台分	200	33.84	92.33	92.33	未进入负面清单	否	无	-0.75
32240	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 吴马屯支7	30	54.31	7.71	7.71	未进入负面清单	否	无	2.68
32241	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 程二支4	80	45.44	27.65	27.65	未进入负面清单	否	无	0.51
32242	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 程六支4	80	44.97	28.02	28.02	未进入负面清单	否	无	2.54
32243	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 宋家分2	315	35.93	138.82	138.82	未进入负面清单	否	无	1.68
32244	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 李一支4	80	49.40	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	1.28
32245	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 罗沟分3#	100	30.64	49.36	49.36	未进入负面清单	否	无	4.39
32246	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 薛三支6	50	57.82	11.09	11.09	未进入负面清单	否	无	4.09
32247	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 闫店干45	50	55.21	12.39	12.39	未进入负面清单	否	无	1.30
32248	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 盛通分3	400	66.31	54.76	54.76	未进入负面清单	否	无	0.38

32249	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 宋九支3	250	62.21	44.48	44.48	未进入负面清单	否	无	4.65
32250	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 宋家分39	315	54.84	79.26	79.26	未进入负面清单	否	无	-1.05
32251	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 宋六支4	50	43.91	18.05	18.05	未进入负面清单	否	无	4.55
32252	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 东六支4	200	52.12	55.75	55.75	未进入负面清单	否	无	1.53
32253	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 东张分103	100	33.15	46.85	46.85	未进入负面清单	否	无	0.85
32254	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 老院支8#	200	49.35	61.31	61.31	未进入负面清单	否	无	2.65
32255	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 宋家分106	200	63.97	32.06	32.06	未进入负面清单	否	无	-1.79
32256	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 左七支2#	30	37.69	12.69	12.69	未进入负面清单	否	无	-1.45
32257	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 东一支17	80	52.70	21.84	21.84	未进入负面清单	否	无	0.68
32258	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 薛五支4	200	42.78	74.44	74.44	未进入负面清单	否	无	4.17
32259	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 程五支14	30	56.00	7.20	7.20	未进入负面清单	否	无	-1.96
32260	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 程九支3	50	37.74	21.13	21.13	未进入负面清单	否	无	4.18
32261	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 李一支13	50	52.64	13.68	13.68	未进入负面清单	否	无	2.65
32262	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 李一支22	50	32.23	23.88	23.88	未进入负面清单	否	无	4.26
32263	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 宋三支6	50	67.84	6.08	6.08	未进入负面清单	否	无	1.38
32264	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 宋四支20	50	46.02	16.99	16.99	未进入负面清单	否	无	4.33
32265	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 薛四支3	200	33.56	92.89	92.89	未进入负面清单	否	无	-0.04
32266	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 郭家支9	400	47.41	130.36	130.36	未进入负面清单	否	无	3.98
32267	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 宋家分124	200	40.46	79.08	79.08	未进入负面清单	否	无	3.71
32268	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 黄堡支3	50	65.87	7.07	7.07	未进入负面清单	否	无	4.31
32269	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 姜庄支28	50	68.87	5.57	5.57	未进入负面清单	否	无	3.97
32270	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 姜庄支2	50	35.74	22.13	22.13	未进入负面清单	否	无	-0.23
32271	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 程三支3#	200	60.58	38.84	38.84	未进入负面清单	否	无	4.72
32272	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 罗沟分23#	80	58.95	16.84	16.84	未进入负面清单	否	无	4.91
32273	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 程八支11	50	43.36	18.32	18.32	未进入负面清单	否	无	-1.34
32274	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 闫店于136	50	41.17	19.41	19.41	未进入负面清单	否	无	1.89
32275	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 程学分7	200	47.18	65.63	65.63	未进入负面清单	否	无	-1.86
32276	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 东张分25#	50	41.59	19.21	19.21	未进入负面清单	否	无	3.95
32277	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 东三支4#	50	34.89	22.56	22.56	未进入负面清单	否	无	1.26
32278	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 东五支2	80	30.69	39.45	39.45	未进入负面清单	否	无	0.40
32279	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 东七支1	30	41.57	11.53	11.53	未进入负面清单	否	无	2.76
32280	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 迟九分5	200	48.98	62.04	62.04	未进入负面清单	否	无	3.33
32281	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 郭家支14	50	37.27	21.36	21.36	未进入负面清单	否	无	-0.02
32282	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 宋四支12	50	39.98	20.01	20.01	未进入负面清单	否	无	-1.85
32283	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 罗沟分9#	50	56.11	11.94	11.94	未进入负面清单	否	无	4.97
32284	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 万咀分2#	100	45.19	34.81	34.81	未进入负面清单	否	无	-0.72
32285	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 万咀分12#	50	65.76	7.12	7.12	未进入负面清单	否	无	0.07
32286	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 左三分7#	100	34.37	45.63	45.63	未进入负面清单	否	无	4.42
32287	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 东张分46	80	46.62	26.70	26.70	未进入负面清单	否	无	2.26
32288	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 程岚分11	80	39.48	32.42	32.42	未进入负面清单	否	无	4.07
32289	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 程岚分54	50	41.89	19.05	19.05	未进入负面清单	否	无	1.75
32290	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 于屯支5	80	43.12	29.51	29.51	未进入负面清单	否	无	-1.54
32291	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 郭九支6	200	45.78	68.43	68.43	未进入负面清单	否	无	0.44
32292	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 宋家分45	80	56.69	18.65	18.65	未进入负面清单	否	无	1.78
32293	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 宋七支4	50	35.48	22.26	22.26	未进入负面清单	否	无	2.36
32294	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 宋十支5	80	66.92	10.46	10.46	未进入负面清单	否	无	-0.20
32295	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 宋家分75	50	64.17	7.91	7.91	未进入负面清单	否	无	4.44
32296	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 闫店于35	100	65.30	14.70	14.70	未进入负面清单	否	无	0.95
32297	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	左屯村台	50	55.49	12.25	12.25	未进入负面清单	否	无	2.84
32298	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 郭家支4	200	52.37	55.27	55.27	未进入负面清单	否	无	-0.08
32299	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 宋家分62	80	55.79	19.37	19.37	未进入负面清单	否	无	-0.25
32300	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 宋家分18	400	68.27	46.92	46.92	未进入负面清单	否	无	1.66
32301	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 程岚分46	50	30.21	24.90	24.90	未进入负面清单	否	无	-0.08
32302	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 宋一支3	80	42.29	30.17	30.17	未进入负面清单	否	无	1.48
32303	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	网 郭水支8#杆上变压器(郭家八队大井	100	43.62	36.38	36.38	未进入负面清单	否	无	1.42
32304	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	pms 圣六支3	80	49.17	24.66	24.66	未进入负面清单	否	无	-0.77
32305	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	pms 圣卜支37	80	32.58	37.94	37.94	未进入负面清单	否	无	1.97
32306	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 杨店于94	100	32.69	47.31	47.31	未进入负面清单	否	无	-0.41
32307	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	pms 学森支4	50	56.01	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	0.60

32308	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 杨四分3	200	31.25	97.50	97.50	未进入负面清单	否	无	-0.82
32309	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	pms 杨一支3	200	59.09	41.82	41.82	未进入负面清单	否	无	3.29
32310	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 杨八分4	80	46.77	26.58	26.58	未进入负面清单	否	无	3.93
32311	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 圣三支3	80	51.97	22.42	22.42	未进入负面清单	否	无	0.84
32312	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	pms 郭三支3	50	57.78	11.11	11.11	未进入负面清单	否	无	1.86
32313	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	杨店线19间1#	50	49.97	15.02	15.02	未进入负面清单	否	无	2.53
32314	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	pms 圣一支11	200	40.20	79.60	79.60	未进入负面清单	否	无	4.70
32315	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 杨十支1	50	35.03	22.49	22.49	未进入负面清单	否	无	1.16
32316	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 杨三分7#	80	49.14	24.69	24.69	未进入负面清单	否	无	1.63
32317	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 沙包分7	200	42.13	75.73	75.73	未进入负面清单	否	无	-1.77
32318	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	pms 杨五分8	80	58.47	17.23	17.23	未进入负面清单	否	无	-1.54
32319	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 圣下支63	80	44.71	28.23	28.23	未进入负面清单	否	无	-1.33
32320	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 圣四支3	80	38.32	33.34	33.34	未进入负面清单	否	无	1.77
32321	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 杨六分2	400	39.52	161.92	161.92	未进入负面清单	否	无	-0.41
32322	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	pms 杨十一分6	100	45.52	34.48	34.48	未进入负面清单	否	无	2.19
32323	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 杨七分5	80	59.16	16.67	16.67	未进入负面清单	否	无	2.42
32324	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 杨三分17	80	54.06	20.75	20.75	未进入负面清单	否	无	3.36
32325	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 大棚支18#	400	63.15	67.41	67.41	未进入负面清单	否	无	0.75
32326	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	电网 pms 东五分9#	80	54.47	20.42	20.42	未进入负面清单	否	无	2.34
32327	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	pms 东楼干89#	100	54.61	25.39	25.39	未进入负面清单	否	无	3.73
32328	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	电网 pms 东六分1#	200	46.33	67.34	67.34	未进入负面清单	否	无	-0.07
32329	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	pms 东三分4#	50	65.93	7.03	7.03	未进入负面清单	否	无	-1.80
32330	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	电网 pms 东楼干17#	80	65.87	11.30	11.30	未进入负面清单	否	无	2.23
32331	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	电网 pms 大棚分11#	200	39.01	81.97	81.97	未进入负面清单	否	无	-1.02
32332	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	电网 pms 东楼干72#	50	37.79	21.10	21.10	未进入负面清单	否	无	2.17
32333	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	电网 pms 东一分3#	200	30.45	99.10	99.10	未进入负面清单	否	无	3.15
32334	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	电网 pms 迟六分4#	400	49.46	122.17	122.17	未进入负面清单	否	无	-0.80
32335	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 和五支1	200	68.39	23.22	23.22	未进入负面清单	否	无	3.58
32336	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 迟七支2	80	50.70	23.44	23.44	未进入负面清单	否	无	0.17
32337	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 和平分32	200	63.58	32.84	32.84	未进入负面清单	否	无	0.94
32338	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 高粉房支13	100	64.18	15.82	15.82	未进入负面清单	否	无	-0.81
32339	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 和六支10	100	42.88	37.12	37.12	未进入负面清单	否	无	3.87
32340	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 和八支4	160	57.34	36.26	36.26	未进入负面清单	否	无	1.81
32341	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 田四支6	80	64.24	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	0.14
32342	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 高粉房支45	100	34.81	45.19	45.19	未进入负面清单	否	无	-0.58
32343	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 田二支19	400	52.77	108.92	108.92	未进入负面清单	否	无	0.97
32344	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms 迟四支7	80	59.45	16.44	16.44	未进入负面清单	否	无	2.98
32345	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms 高粉房支5	80	57.60	17.92	17.92	未进入负面清单	否	无	2.53
32346	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms 高六支4	50	41.50	19.25	19.25	未进入负面清单	否	无	0.35
32347	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms 田六支10	50	54.48	12.76	12.76	未进入负面清单	否	无	-1.72
32348	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 和一支9	50	35.24	22.38	22.38	未进入负面清单	否	无	3.84
32349	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 田六支5	80	63.43	13.26	13.26	未进入负面清单	否	无	2.26
32350	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 和平分48	80	44.29	28.57	28.57	未进入负面清单	否	无	1.10
32351	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 田二支27	50	64.61	7.70	7.70	未进入负面清单	否	无	0.48
32352	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms 和平分162	30	69.87	3.04	3.04	未进入负面清单	否	无	3.19
32353	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 迟一支3	50	46.41	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	2.90
32354	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms 王一支7	50	66.98	6.51	6.51	未进入负面清单	否	无	-1.69
32355	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms 高粉房支37	100	35.76	44.24	44.24	未进入负面清单	否	无	-1.25
32356	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms 高粉房支56	200	42.81	74.38	74.38	未进入负面清单	否	无	1.00
32357	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms 高粉房支68	80	56.33	18.94	18.94	未进入负面清单	否	无	-0.58
32358	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 和平分87	80	37.47	34.03	34.03	未进入负面清单	否	无	3.11
32359	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms 和四支6	80	48.00	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	3.92
32360	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 和五支12	400	61.06	75.75	75.75	未进入负面清单	否	无	1.32
32361	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms 田家支38	50	41.97	19.02	19.02	未进入负面清单	否	无	1.11
32362	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 田四支14	80	38.81	32.95	32.95	未进入负面清单	否	无	-1.66
32363	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 和二支1	80	48.58	25.14	25.14	未进入负面清单	否	无	0.23
32364	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 田家支62	400	49.66	121.35	121.35	未进入负面清单	否	无	1.79
32365	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	工业线	电网 pms 刘沟支11	100	58.28	21.72	21.72	未进入负面清单	否	无	2.99
32366	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms 刘沟支25#柱上变压器(赵屯刘沟)	200	62.75	34.49	34.49	未进入负面清单	否	无	2.14

32367	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	电网 pms 刘三支16	200	64.55	30.90	30.90	未进入负面清单	否	无	4.90
32368	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	刘一支7左1#柱上变压器(永宁刘沟村)	400	55.92	96.30	96.30	未进入负面清单	否	无	2.87
32369	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	刘七支6#柱上变压器(赵屯刘沟六、七)	400	44.40	142.41	142.41	未进入负面清单	否	无	1.10
32370	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	刘沟支6#柱上变压器(赵屯刘沟四五)	100	61.06	18.94	18.94	未进入负面清单	否	无	4.54
32371	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms 赵屯分26	200	42.50	75.00	75.00	未进入负面清单	否	无	-0.32
32372	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms 倪一支4	80	64.89	12.09	12.09	未进入负面清单	否	无	-0.40
32373	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms 李七支4	200	37.18	85.64	85.64	未进入负面清单	否	无	0.67
32374	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms 李八支26	80	37.75	33.80	33.80	未进入负面清单	否	无	3.91
32375	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms 李五支19	100	66.41	13.59	13.59	未进入负面清单	否	无	1.34
32376	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	电网 pms 李八支31	400	45.32	138.74	138.74	未进入负面清单	否	无	-0.68
32377	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms 李二支9	200	51.21	57.58	57.58	未进入负面清单	否	无	1.37
32378	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms 刘六支5	200	53.98	52.04	52.04	未进入负面清单	否	无	3.41
32379	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms 李五支12	100	37.96	42.04	42.04	未进入负面清单	否	无	-1.91
32380	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	电网 pms 赵屯支51	100	67.71	12.29	12.29	未进入负面清单	否	无	2.88
32381	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms 刘二支14	400	67.13	51.48	51.48	未进入负面清单	否	无	-0.12
32382	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	李五支7左1#柱上变压器(李沟五、六队一)	200	69.72	20.55	20.55	未进入负面清单	否	无	-1.83
32383	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	工业线赵屯分刘水支6#杆	100	44.73	35.27	35.27	未进入负面清单	否	无	1.16
32384	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	工业线赵屯分李水支6#杆	100	66.98	13.02	13.02	未进入负面清单	否	无	1.23
32385	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	10kV金地家园1#公用变电亭102间隔	630	34.57	286.18	286.18	未进入负面清单	否	无	2.67
32386	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	七支9#柱上变压器(赵屯刘沟六、七队)	100	68.42	11.58	11.58	未进入负面清单	否	无	-0.52
32387	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	一支8#柱上变压器(永宁刘沟村一队台)	400	35.07	179.70	179.70	未进入负面清单	否	无	3.87
32388	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	李五支6#柱上变压器(李沟五、六队一分)	100	46.49	33.51	33.51	未进入负面清单	否	无	4.16
32389	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	刘沟支39#柱上变压器(赵屯刘沟八队分)	200	50.80	58.41	58.41	未进入负面清单	否	无	1.68
32390	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	刘支5间1#柱上变压器(赵屯刘沟四五队)	200	68.68	22.65	22.65	未进入负面清单	否	无	2.07
32391	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	铁五支11左28#柱上变压器(李沟四队分)	200	65.83	28.34	28.34	未进入负面清单	否	无	3.94
32392	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 大孙屯支8#	400	62.55	69.78	69.78	未进入负面清单	否	无	4.15
32393	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网 pms 全八支6#	80	64.16	12.67	12.67	未进入负面清单	否	无	4.84
32394	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网 pms 上沟支28#	400	35.94	176.23	176.23	未进入负面清单	否	无	1.19
32395	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网 夏家分夏9支1#	100	59.75	20.25	20.25	未进入负面清单	否	无	4.02
32396	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网 pms 双一支3#	80	65.05	11.96	11.96	未进入负面清单	否	无	4.90
32397	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 八一支27#	200	52.35	55.30	55.30	未进入负面清单	否	无	4.86
32398	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 平一分6#	80	69.09	8.72	8.72	未进入负面清单	否	无	0.96
32399	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 平三支2#	80	62.86	13.71	13.71	未进入负面清单	否	无	-0.35
32400	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 全家分30#+1	50	65.16	7.42	7.42	未进入负面清单	否	无	-0.83
32401	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 全六支11#	100	37.74	42.26	42.26	未进入负面清单	否	无	2.93
32402	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网 pms 全一支7#	80	49.44	24.45	24.45	未进入负面清单	否	无	2.77
32403	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网 pms 任屯支5#	80	69.91	8.07	8.07	未进入负面清单	否	无	-0.47
32404	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 双岔支22#	80	51.92	22.47	22.47	未进入负面清单	否	无	3.97
32405	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 双五支4#	100	62.70	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	1.75
32406	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 双岔支17#	200	36.08	87.84	87.84	未进入负面清单	否	无	2.41
32407	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 夏三支3#	100	55.85	24.15	24.15	未进入负面清单	否	无	3.80
32408	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网 夏四支15#柱上变压器	80	69.82	8.14	8.14	未进入负面清单	否	无	3.94
32409	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 房身支13#	200	57.48	45.05	45.05	未进入负面清单	否	无	2.32
32410	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 夏家分63#	50	45.24	17.38	17.38	未进入负面清单	否	无	0.47
32411	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 永联干9#	30	44.38	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	-1.81
32412	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网 pms 上沟支17#	400	57.30	90.80	90.80	未进入负面清单	否	无	0.16
32413	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	永联线全家分大孙屯支全三支8#杆	200	38.58	82.83	82.83	未进入负面清单	否	无	-1.72
32414	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网 永联线永联干26#	800	34.31	365.54	365.54	未进入负面清单	否	无	-0.69
32415	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	永联线永联干26#	800	33.35	373.17	373.17	未进入负面清单	否	无	2.82
32416	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	全水支4#柱上变压器(全家六队大井)	100	56.02	23.98	23.98	未进入负面清单	否	无	-0.59
32417	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿本线	pms 永宁分6#	100	50.14	29.86	29.86	未进入负面清单	否	无	1.93
32418	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿本线	电网 pms 永宁村分7#	80	68.72	9.03	9.03	未进入负面清单	否	无	3.48
32419	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿本线	电网 pms 永南分3#	630	30.31	313.06	313.06	未进入负面清单	否	无	-0.50
32420	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿本线	电网 pms 永鸿南分3#	630	53.05	169.81	169.81	未进入负面清单	否	无	4.83
32421	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	双岔线	宁城富贵园1#箱式变电站1#变压器	630	56.02	151.07	151.07	未进入负面清单	否	无	3.93
32422	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 杨店于42右1#柱上变压器	200	35.88	88.24	88.24	未进入负面清单	否	无	4.81
32423	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 顺和支15#柱上变压器	200	42.01	75.98	75.98	未进入负面清单	否	无	0.66
32424	国网瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网 全家分56#柱上变压器	200	39.72	80.56	80.56	未进入负面清单	否	无	2.37
32425	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 闫店政府台 宋家分4#	200	54.97	50.07	50.07	未进入负面清单	否	无	0.19

32426	国网瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 程学分20#(左家八队)	200	55.39	49.23	49.23	未进入负面清单	否	无	4.76
32427	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	张隰 (大胡分25右1#)	50	31.73	24.13	24.13	未进入负面清单	否	无	0.68
32428	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	吴窑村刘隈(大胡分4#)	50	40.67	19.66	19.66	未进入负面清单	否	无	-1.09
32429	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	吴窑村吴窑(大胡分53左1#)	200	51.09	57.82	57.82	未进入负面清单	否	无	-1.19
32430	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	王屯号(大胡分60#)	50	54.96	12.52	12.52	未进入负面清单	否	无	3.06
32431	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	矫屯村方窑(大胡分6右4#)	100	69.24	10.76	10.76	未进入负面清单	否	无	4.37
32432	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	农场社照(大胡分79右3#)	100	43.61	36.39	36.39	未进入负面清单	否	无	3.19
32433	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村林业队(大田干45左1#)	50	61.55	9.22	9.22	未进入负面清单	否	无	-0.16
32434	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村小八家屯(大田干63#)	200	35.69	88.63	88.63	未进入负面清单	否	无	0.91
32435	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	东炉(东炉支10#)	50	33.82	23.09	23.09	未进入负面清单	否	无	1.87
32436	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	姑查屯(杜沟分121#)	30	36.59	13.02	13.02	未进入负面清单	否	无	2.41
32437	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村杨西屯(杜沟分21#)	50	31.03	24.49	24.49	未进入负面清单	否	无	2.47
32438	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村杨东屯(杜沟分28#)	80	48.52	25.18	25.18	未进入负面清单	否	无	1.23
32439	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	杜沟村大城东屯#(杜沟分48左5#)	50	48.09	15.95	15.95	未进入负面清单	否	无	1.81
32440	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村大八家屯(杜沟分5左1#)	200	56.30	47.40	47.40	未进入负面清单	否	无	0.09
32441	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	胡沟东台(移动支24右1#)	200	52.21	55.57	55.57	未进入负面清单	否	无	-1.01
32442	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	大西山南台(农场分61#)	200	35.43	89.14	89.14	未进入负面清单	否	无	4.60
32443	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	杜沟村杜沟屯(杜沟分76左3#)	100	66.30	13.70	13.70	未进入负面清单	否	无	-1.74
32444	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	台沟号(杜沟分85右1#)	200	65.26	29.47	29.47	未进入负面清单	否	无	4.35
32445	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	台沟号分台(杜沟分90#)	100	31.57	48.43	48.43	未进入负面清单	否	无	2.82
32446	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	杜沟村大城西屯(杜沟分大城西支04#)	50	64.20	7.90	7.90	未进入负面清单	否	无	-1.04
32447	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	古家大棚(古家分1#)	80	48.80	24.96	24.96	未进入负面清单	否	无	3.11
32448	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村古家(古家分6#)	100	54.86	25.14	25.14	未进入负面清单	否	无	-0.45
32449	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	吴窑村久兴(久兴支13#)	50	47.95	16.02	16.02	未进入负面清单	否	无	1.75
32450	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	社员照明(林场支29#)	200	32.64	94.71	94.71	未进入负面清单	否	无	-1.71
32451	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	大田吴窑照明总表(林场支8左1#)	100	44.22	35.78	35.78	未进入负面清单	否	无	1.50
32452	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村郭屯(农场分13#)	100	42.69	37.31	37.31	未进入负面清单	否	无	1.73
32453	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村(农场分19右8#)	200	68.38	23.23	23.23	未进入负面清单	否	无	2.18
32454	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村曲屯(农场分23#)	630	45.58	216.85	216.85	未进入负面清单	否	无	0.94
32455	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村孟沟(农场分28#)	30	48.19	9.54	9.54	未进入负面清单	否	无	1.73
32456	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村于屯(农场分3#)	80	59.39	16.48	16.48	未进入负面清单	否	无	1.00
32457	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	后元村国营农场(农场分47#)	50	64.38	7.81	7.81	未进入负面清单	否	无	2.73
32458	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	吴窑村农场西台(山楂岚支11#)	200	57.88	44.23	44.23	未进入负面清单	否	无	4.73
32459	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	杜沟村西南屯(西南屯支7#)	630	57.17	143.80	143.80	未进入负面清单	否	无	2.69
32460	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	吴窑村郑东(郑隈支6#)	50	35.36	22.32	22.32	未进入负面清单	否	无	0.55
32461	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村水利(北山棚支8#)	80	64.19	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	2.00
32462	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	刁台大棚(刁台棚分8#)	50	53.35	13.33	13.33	未进入负面清单	否	无	1.52
32463	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后房身(后房身分14#)	80	35.99	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	0.51
32464	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	沙河源小区(后房身分6右3#)	80	57.98	17.62	17.62	未进入负面清单	否	无	2.42
32465	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	前元大棚(塑料分5左4#)	200	63.70	32.59	32.59	未进入负面清单	否	无	4.13
32466	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元林业队(提水分15#)	200	48.21	63.57	63.57	未进入负面清单	否	无	2.75
32467	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村北山东队(提水分1右2#)	400	44.23	143.06	143.06	未进入负面清单	否	无	0.49
32468	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村北山西队新台(提水分4#)	200	56.55	46.90	46.90	未进入负面清单	否	无	4.11
32469	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	泰山石材(大连)有限公司(元北于24左1#)	50	46.96	16.52	16.52	未进入负面清单	否	无	1.45
32470	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	卢士江开发的居民楼(元北于27#)	400	66.06	55.76	55.76	未进入负面清单	否	无	3.16
32471	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元大棚(元北于50#)	50	65.61	7.20	7.20	未进入负面清单	否	无	0.60
32472	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村二队(元北于65#)	100	59.98	20.02	20.02	未进入负面清单	否	无	1.52
32473	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村四队(元北于67左4#)	50	54.25	12.87	12.87	未进入负面清单	否	无	1.12
32474	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村一队(元北于69#)	50	66.22	6.89	6.89	未进入负面清单	否	无	3.49
32475	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村三队(元北于73左5#)	50	50.79	14.61	14.61	未进入负面清单	否	无	0.42
32476	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元北山大棚(猪场分3#)	200	62.83	34.34	34.34	未进入负面清单	否	无	1.21
32477	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村东山(铸钢分9左1#)	200	58.03	43.93	43.93	未进入负面清单	否	无	2.69
32478	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	前元村台(医院分2#)	200	37.74	84.52	84.52	未进入负面清单	否	无	0.09
32479	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大店屯号(大店支18#)	80	35.66	35.47	35.47	未进入负面清单	否	无	2.04
32480	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	曲台屯#(大店支5#)	630	33.92	290.33	290.33	未进入负面清单	否	无	2.59
32481	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	前元村金场沟(大姑庙分18#)	100	44.26	35.74	35.74	未进入负面清单	否	无	1.05
32482	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	前元村下郑沟(大姑庙分1左2#)	50	31.56	24.22	24.22	未进入负面清单	否	无	4.34
32483	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	后元村大姑庙(大姑庙分44#)	100	62.80	17.20	17.20	未进入负面清单	否	无	4.14
32484	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	元台大王小郭总表(大郭分1#)	80	39.67	32.26	32.26	未进入负面清单	否	无	3.62

32485	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大赵村大郭东(大郭分20#)	630	67.50	78.78	78.78	未进入负面清单	否	无	-0.27
32486	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大王村大王屯(大王分20#)	50	41.78	19.11	19.11	未进入负面清单	否	无	4.57
32487	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大王村大西山号(大西山分4#)	50	55.40	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	2.01
32488	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大赵屯(大赵分2#)	200	68.26	23.48	23.48	未进入负面清单	否	无	4.27
32489	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村东沟屯(东沟支5#)	30	52.62	8.21	8.21	未进入负面清单	否	无	3.07
32490	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	董上屯号(宫城分15#)	200	66.03	27.93	27.93	未进入负面清单	否	无	0.30
32491	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	公城屯号(宫城分21#)	50	40.60	19.70	19.70	未进入负面清单	否	无	2.06
32492	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大店村高屯(何屯分27左3)	30	67.73	3.68	3.68	未进入负面清单	否	无	-0.69
32493	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村二陶(姜沟分17#)	200	42.22	75.56	75.56	未进入负面清单	否	无	4.38
32494	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村三陶(姜沟分26左1#)	30	62.28	5.32	5.32	未进入负面清单	否	无	1.92
32495	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村姜沟屯(姜沟分29#)	100	56.16	23.84	23.84	未进入负面清单	否	无	0.23
32496	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村大陶(姜沟分6#)	80	32.48	38.02	38.02	未进入负面清单	否	无	3.05
32497	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大王村高店屯(老爷庙支6#)	200	65.67	28.65	28.65	未进入负面清单	否	无	1.39
32498	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大王梨底大棚(梨底棚支9#)	80	40.89	31.29	31.29	未进入负面清单	否	无	0.22
32499	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大王村梨底(梨底支21#)	50	30.66	24.67	24.67	未进入负面清单	否	无	2.02
32500	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大王村小王屯号(梨底支5#)	200	60.52	38.95	38.95	未进入负面清单	否	无	2.21
32501	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村梨口(梨口分10#)	50	58.03	10.99	10.99	未进入负面清单	否	无	0.20
32502	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村南山(南山分3右1#)	200	47.48	65.04	65.04	未进入负面清单	否	无	0.37
32503	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	棚桃基地(棚桃支16#)	80	56.05	19.16	19.16	未进入负面清单	否	无	2.16
32504	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	棚桃基地(棚桃支25#)	50	64.02	7.99	7.99	未进入负面清单	否	无	-0.17
32505	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大店1(棚桃支45#)	50	43.47	18.27	18.27	未进入负面清单	否	无	-1.96
32506	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村上沟(三关分19#)	30	65.01	4.50	4.50	未进入负面清单	否	无	2.00
32507	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村姜屯(三官分5#)	630	55.75	152.77	152.77	未进入负面清单	否	无	-1.36
32508	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	姜上1台(三官支5#)	100	32.16	47.84	47.84	未进入负面清单	否	无	3.21
32509	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村石峰(石峰支8#)	50	41.98	19.01	19.01	未进入负面清单	否	无	3.44
32510	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	姜屯点号(水厂支4#)	100	48.37	31.63	31.63	未进入负面清单	否	无	0.66
32511	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大王村郭店(小寺庙支2左4#)	50	67.54	6.23	6.23	未进入负面清单	否	无	-0.64
32512	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	小寺庙(小寺庙支30#)	50	42.27	18.86	18.86	未进入负面清单	否	无	1.22
32513	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	郭店大棚(小寺庙支5#)	50	41.78	19.11	19.11	未进入负面清单	否	无	3.83
32514	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村学房沟(学房沟分8#)	30	34.37	13.69	13.69	未进入负面清单	否	无	2.35
32515	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	前元社区(医元分2#)	50	34.82	22.59	22.59	未进入负面清单	否	无	-0.92
32516	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大赵村小郭屯(元东干114#)	200	30.93	98.15	98.15	未进入负面清单	否	无	1.47
32517	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	姜屯(元东干114#)	200	62.60	34.81	34.81	未进入负面清单	否	无	3.14
32518	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村三关(元东干155#)	30	48.90	9.33	9.33	未进入负面清单	否	无	2.64
32519	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	道屯队(元东干167#)	100	50.83	29.17	29.17	未进入负面清单	否	无	4.94
32520	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村新建(元东干181#)	30	67.58	3.73	3.73	未进入负面清单	否	无	1.18
32521	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	元台大王新棚区(元东干76左2#)	50	61.22	9.39	9.39	未进入负面清单	否	无	3.82
32522	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大王村侯店后队(元东干80#)	80	39.63	32.29	32.29	未进入负面清单	否	无	3.02
32523	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	侯店前队(元东干84#)	50	54.85	12.57	12.57	未进入负面清单	否	无	2.06
32524	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大赵新棚区(元东干93#)	80	58.91	16.87	16.87	未进入负面清单	否	无	1.80
32525	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	前元村上郑沟号(郑沟分11#)	30	52.70	8.19	8.19	未进入负面清单	否	无	0.68
32526	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	前元村中郑沟(郑沟分3#)	200	68.60	22.79	22.79	未进入负面清单	否	无	0.91
32527	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	二水线	何屯村后树岚(刁台支12#)	200	48.65	62.69	62.69	未进入负面清单	否	无	-0.89
32528	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	二水线	何屯村林屯西(刁台支9#)	50	53.26	13.37	13.37	未进入负面清单	否	无	0.07
32529	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	二水线	何屯村梁屯前(梁屯支14#)	630	54.90	158.15	158.15	未进入负面清单	否	无	2.30
32530	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	二水线	后元村刘屯西号(刘屯支5#)	100	36.06	43.94	43.94	未进入负面清单	否	无	1.25
32531	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	二水线	何屯队(庞坎支20左4#)	100	64.85	15.15	15.15	未进入负面清单	否	无	0.82
32532	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	二水线	庞坎屯号(庞坎支25#)	50	44.93	17.53	17.53	未进入负面清单	否	无	-1.10
32533	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	二水线	何屯村南山(庞坎支7左3#)	30	46.84	9.95	9.95	未进入负面清单	否	无	2.24
32534	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	前元村小卢屯南总表(卢北支7右3#)	100	59.73	20.27	20.27	未进入负面清单	否	无	3.20
32535	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	前元小卢屯北(卢北支9#)	80	49.34	24.53	24.53	未进入负面清单	否	无	2.09
32536	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	永泰公用3#箱式配电站(前元分10#)	630	62.20	112.12	112.12	未进入负面清单	否	无	1.42
32537	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	永泰公用2#箱式配电站(前元分10#)	630	37.83	265.68	265.68	未进入负面清单	否	无	3.89
32538	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	永泰公用1#箱式配电站(前元分10#)	630	35.26	281.88	281.88	未进入负面清单	否	无	-0.04
32539	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-085台区(前元分11#)	200	69.65	20.71	20.71	未进入负面清单	否	无	2.67
32540	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-084(前元分13#)-1	80	68.68	9.05	9.05	未进入负面清单	否	无	0.96
32541	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-084(前元分13#)-2	80	35.03	35.97	35.97	未进入负面清单	否	无	0.70
32542	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	店永泰房地产开发有限公司(前元分18#)	250	43.93	90.18	90.18	未进入负面清单	否	无	4.68
32543	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	店永泰房地产开发有限公司(前元分18#)	250	56.84	57.91	57.91	未进入负面清单	否	无	2.35



32544	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-083(前元分22右1#)	50	40.94	19.53	19.53	未进入负面清单	否	无	-0.73
32545	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	元台镇政府(前元分26左2#)	200	31.74	96.51	96.51	未进入负面清单	否	无	-0.48
32546	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-080(前元分3#)-1	400	51.36	114.58	114.58	未进入负面清单	否	无	3.79
32547	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-080(前元分3#)-2	400	39.45	162.19	162.19	未进入负面清单	否	无	4.40
32548	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-088(前元分37#)	200	67.96	24.07	24.07	未进入负面清单	否	无	1.26
32549	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-081(前元分7右6#)	50	50.45	14.78	14.78	未进入负面清单	否	无	1.55
32550	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-087(前元分9#)-1	160	49.16	49.34	49.34	未进入负面清单	否	无	4.28
32551	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-087(前元分9#)-2	80	55.01	19.99	19.99	未进入负面清单	否	无	0.72
32552	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	元台供电所(元北干1间1左1#)	200	32.14	95.72	95.72	未进入负面清单	否	无	2.13
32553	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	大胡村三十三中分台(北台支7#)	400	55.55	97.79	97.79	未进入负面清单	否	无	1.18
32554	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	小楼北(大胡分103右3#)	100	64.79	15.21	15.21	未进入负面清单	否	无	-0.41
32555	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	国营农场社员照明(大胡分137右1#)	200	59.33	41.33	41.33	未进入负面清单	否	无	4.80
32556	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	大胡村羊南(大胡分154#)	200	64.15	31.70	31.70	未进入负面清单	否	无	2.96
32557	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	吕沟西(联瓦支16左1#)	100	69.15	10.85	10.85	未进入负面清单	否	无	-0.77
32558	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	吕沟分台(联瓦支8#)	100	33.26	46.74	46.74	未进入负面清单	否	无	-0.82
32559	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	小楼前1#(楼前支15#)	100	40.14	39.86	39.86	未进入负面清单	否	无	3.64
32560	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	小楼号(楼前支4#)	100	48.03	31.97	31.97	未进入负面清单	否	无	-0.36
32561	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	吕沟(吕沟支5左1#)	100	33.46	46.54	46.54	未进入负面清单	否	无	4.32
32562	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	吕沟东台(潘屯支16间1#)	100	67.00	13.00	13.00	未进入负面清单	否	无	2.39
32563	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	潘北(潘屯支34#右2#)	80	51.07	23.14	23.14	未进入负面清单	否	无	-1.41
32564	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	潘南(潘屯支38右1#)	100	42.71	37.29	37.29	未进入负面清单	否	无	0.74
32565	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	大胡(潘屯支60#)	315	38.41	131.01	131.01	未进入负面清单	否	无	-1.98
32566	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	大胡村三十三中(三十三中支29间1#)	200	49.74	60.51	60.51	未进入负面清单	否	无	-0.68
32567	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	大胡社员照明#(三十三中支3#)	80	64.17	12.67	12.67	未进入负面清单	否	无	-1.54
32568	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	三十三中1#(三十三中支32右7#)	80	34.66	36.27	36.27	未进入负面清单	否	无	-0.79
32569	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	大胡屯半道新台(三十三中支6#)	50	40.48	19.76	19.76	未进入负面清单	否	无	4.71
32570	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	宋沟(宋沟支2#)	200	68.14	23.72	23.72	未进入负面清单	否	无	3.85
32571	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	宋沟分台(宋沟支8#)	100	65.79	14.21	14.21	未进入负面清单	否	无	3.21
32572	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	徐屯分台(徐屯支5右1#)	200	52.94	54.12	54.12	未进入负面清单	否	无	2.65
32573	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	徐屯(徐屯支9#)	400	61.03	75.89	75.89	未进入负面清单	否	无	3.66
32574	国网瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	大胡村张沟西(张沟支13左1#)	200	43.15	73.70	73.70	未进入负面清单	否	无	1.79
32575	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	半道号(半道分8#)	80	51.06	23.15	23.15	未进入负面清单	否	无	-1.23
32576	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	轿屯村宋店(大田干106#)	200	65.53	28.94	28.94	未进入负面清单	否	无	3.15
32577	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	利兴村元屯北(大田干121#)	50	36.76	21.62	21.62	未进入负面清单	否	无	-0.21
32578	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	社员照明(大田干125#)	200	54.88	50.24	50.24	未进入负面清单	否	无	3.65
32579	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	利兴村利兴东(大田干129左2#)	630	66.35	85.98	85.98	未进入负面清单	否	无	1.89
32580	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	社员照明太平(大田干142#)	50	57.70	11.15	11.15	未进入负面清单	否	无	4.01
32581	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	占屯西台(大田干153#)	100	33.54	46.46	46.46	未进入负面清单	否	无	0.02
32582	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	太平村西兰(大田干161#)	200	34.86	90.28	90.28	未进入负面清单	否	无	0.61
32583	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	照明总表(大田干170#)	50	36.09	21.95	21.95	未进入负面清单	否	无	-1.93
32584	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	田家屯管站台区总表(大田干227右4#)	200	39.00	82.01	82.01	未进入负面清单	否	无	1.23
32585	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	大田村张屯号(大田干247左1#)	630	43.34	230.94	230.94	未进入负面清单	否	无	-1.03
32586	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	玉皇庙村沙屯(大田干264#)	50	67.17	6.42	6.42	未进入负面清单	否	无	2.50
32587	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	玉皇庙村前孙(大田干287#)	100	62.85	17.15	17.15	未进入负面清单	否	无	-1.16
32588	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	新0.棚区照明(大田干82#)	80	32.82	37.75	37.75	未进入负面清单	否	无	-1.16
32589	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	王店屯(刁窠分21#)	50	67.07	6.46	6.46	未进入负面清单	否	无	3.86
32590	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	王店村王店屯(刁窠分25#)	50	36.91	21.54	21.54	未进入负面清单	否	无	-0.28
32591	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	王店南沟(刁窠分34#)	50	56.98	11.51	11.51	未进入负面清单	否	无	0.51
32592	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	王店村刁窠(刁窠分42#)	50	47.15	16.43	16.43	未进入负面清单	否	无	0.80
32593	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	田家铁路家属(工务段支4左1#)	200	42.33	75.34	75.34	未进入负面清单	否	无	-0.16
32594	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	大田宫屯村社员(宫屯西分4#)	80	48.55	25.16	25.16	未进入负面清单	否	无	0.11
32595	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	宫屯村宫屯(宫屯中分3#)	100	64.64	15.36	15.36	未进入负面清单	否	无	-0.20
32596	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	玉皇庙村后孙(后孙分5#)	200	46.55	66.91	66.91	未进入负面清单	否	无	4.65
32597	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	社员照明(鸡场支4#)	50	55.53	12.24	12.24	未进入负面清单	否	无	-1.20
32598	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	轿屯村轿西(轿屯分17#)	80	39.51	32.39	32.39	未进入负面清单	否	无	0.49
32599	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	轿屯村中和店东(轿屯分29#)	50	30.48	24.76	24.76	未进入负面清单	否	无	-0.11
32600	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	轿屯村王屯(轿屯分35#)	50	53.04	13.48	13.48	未进入负面清单	否	无	-1.80
32601	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	轿屯村口子(轿屯分46#)	200	69.08	21.83	21.83	未进入负面清单	否	无	-0.79
32602	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	轿屯村芦屯(轿屯分7#)	200	49.51	60.99	60.99	未进入负面清单	否	无	0.32

32603	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	轿屯村芦屯分台(轿屯分9#)	200	51.04	57.91	57.91	未进入负面清单	否	无	2.12
32604	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	大田村翟屯(李屯分26#)	100	65.92	14.08	14.08	未进入负面清单	否	无	3.52
32605	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陈粉房号(李屯分39#)	80	41.98	30.41	30.41	未进入负面清单	否	无	1.26
32606	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	李屯村胡屯(李屯分42#)	50	64.33	7.84	7.84	未进入负面清单	否	无	1.80
32607	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	李屯社员照明(李屯分52#)	200	48.32	63.37	63.37	未进入负面清单	否	无	4.25
32608	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	李屯村山嘴前(李屯分65#)	315	58.96	66.28	66.28	未进入负面清单	否	无	4.54
32609	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	李屯村山嘴后(李屯分72#)	400	54.96	100.17	100.17	未进入负面清单	否	无	1.61
32610	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	利兴大棚(利兴棚分10#)	80	43.81	28.95	28.95	未进入负面清单	否	无	4.56
32611	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	梁家小站(梁家小站支28#)	200	32.97	94.06	94.06	未进入负面清单	否	无	-1.14
32612	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村林业(林场支16#)	100	60.81	19.19	19.19	未进入负面清单	否	无	-1.75
32613	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	大田屯林屯(林屯分4#)	400	45.80	136.80	136.80	未进入负面清单	否	无	1.26
32614	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	刘沟水库1台(刘沟分10左2#)	100	30.61	49.39	49.39	未进入负面清单	否	无	4.47
32615	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	刘沟水库2台(刘沟分13#)	100	45.75	34.25	34.25	未进入负面清单	否	无	0.47
32616	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	利兴村社员照明(刘沟分15#)	80	42.29	30.17	30.17	未进入负面清单	否	无	0.27
32617	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	利兴照明(刘沟分20#)	80	43.21	29.43	29.43	未进入负面清单	否	无	4.13
32618	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	粉房1(刘沟分21左4#)	100	43.92	36.08	36.08	未进入负面清单	否	无	4.71
32619	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	利兴村刘西[北](刘沟分28#)	50	50.54	14.73	14.73	未进入负面清单	否	无	2.93
32620	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	利兴村刘东[西](刘沟分34#)	50	45.29	17.36	17.36	未进入负面清单	否	无	2.09
32621	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	刘沟水库4台(刘沟水库分16#)	100	49.45	30.55	30.55	未进入负面清单	否	无	-1.45
32622	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	刘沟水库3台(刘沟水库分6右6#)	100	68.03	11.97	11.97	未进入负面清单	否	无	0.19
32623	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	乱石屯(乱石支14#)	100	47.14	32.86	32.86	未进入负面清单	否	无	2.56
32624	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村乱石屯内分台(乱石支4左2#)	200	43.33	73.33	73.33	未进入负面清单	否	无	3.86
32625	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村乱石屯内(乱石支7#)	200	46.00	68.01	68.01	未进入负面清单	否	无	0.56
32626	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	王店分台(蘑菇支10#)	200	56.66	46.68	46.68	未进入负面清单	否	无	3.81
32627	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	社员照明沙屯(曲屯支19右5#)	100	52.85	27.15	27.15	未进入负面清单	否	无	2.97
32628	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	社员照明沙屯(曲屯支24#)	200	67.41	25.18	25.18	未进入负面清单	否	无	-1.79
32629	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	玉皇庙村曲屯(曲屯支9左2#)	80	48.74	25.01	25.01	未进入负面清单	否	无	-0.44
32630	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	玉皇庙村山后(山后屯分8#)	50	65.47	7.27	7.27	未进入负面清单	否	无	-1.35
32631	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	宫屯大棚(盛沟大棚分5#)	80	68.82	8.94	8.94	未进入负面清单	否	无	2.04
32632	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	宫屯村圣沟(盛沟分4#)	80	46.50	26.80	26.80	未进入负面清单	否	无	4.84
32633	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村高屯(陶家分21右3#)	100	34.20	45.80	45.80	未进入负面清单	否	无	2.06
32634	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村山嘴号分台(陶家分35#)	100	44.61	35.39	35.39	未进入负面清单	否	无	-0.40
32635	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村山嘴号(陶家分39#)	200	51.81	56.38	56.38	未进入负面清单	否	无	4.48
32636	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村王西(陶家分48#)	30	41.05	11.69	11.69	未进入负面清单	否	无	0.45
32637	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村王东(陶家分55#)	200	57.66	44.69	44.69	未进入负面清单	否	无	-1.33
32638	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村陶东[西](陶家分移动支3#)	100	36.76	43.24	43.24	未进入负面清单	否	无	1.36
32639	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村陶西(陶西支4#)	30	52.14	8.36	8.36	未进入负面清单	否	无	1.39
32640	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	大田村后田(田南分3#)	200	49.24	61.53	61.53	未进入负面清单	否	无	4.60
32641	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	大田村田北社员(田南分8#)	630	68.41	73.02	73.02	未进入负面清单	否	无	2.03
32642	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	大田村瓦房号(瓦房支9右1#)	100	50.22	29.78	29.78	未进入负面清单	否	无	0.09
32643	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	太平村占屯(瓦寺分2#)	80	55.43	19.65	19.65	未进入负面清单	否	无	3.07
32644	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	太平村瓦寺东(瓦寺分21#)	30	63.76	4.87	4.87	未进入负面清单	否	无	-0.93
32645	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	太平村陈屯(瓦寺分太东支2#)	30	30.10	14.97	14.97	未进入负面清单	否	无	-0.27
32646	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	太平村太东(瓦寺分太东支7#)	100	50.59	29.41	29.41	未进入负面清单	否	无	-0.43
32647	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	太平村王东(王屯分12#)	50	30.10	24.95	24.95	未进入负面清单	否	无	-1.98
32648	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	太平村王西(王屯分9左1#)	50	68.80	5.60	5.60	未进入负面清单	否	无	2.09
32649	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	西树岚南台(西树岚分9#)	400	38.34	166.64	166.64	未进入负面清单	否	无	1.78
32650	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	王店村邢沟(邢沟支11#)	50	47.29	16.35	16.35	未进入负面清单	否	无	2.04
32651	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	王店1#(邢沟支3右2#)	100	35.98	44.02	44.02	未进入负面清单	否	无	0.97
32652	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	玉皇庙村李东(玉皇庙分14#)	80	48.29	25.37	25.37	未进入负面清单	否	无	0.73
32653	国网瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	田家张屯大棚(张屯棚支35#)	80	61.09	15.13	15.13	未进入负面清单	否	无	-1.72
32654	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	成达线	PMS-于屯分5#于屯(成达)	200	69.33	21.33	21.33	未进入负面清单	否	无	0.06
32655	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	成达线	PMS-赵西分2#赵屯小队2#	100	38.18	41.82	41.82	未进入负面清单	否	无	0.50
32656	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	北董2号	100	48.82	31.18	31.18	未进入负面清单	否	无	-0.98
32657	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-北董支10#猪场	100	37.35	42.65	42.65	未进入负面清单	否	无	1.42
32658	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-宾馆分2#郑屯东队台	100	60.89	19.11	19.11	未进入负面清单	否	无	4.12
32659	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-陈屯支5#陈屯	200	35.59	88.81	88.81	未进入负面清单	否	无	2.31
32660	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-城建支11#(王四)	100	32.11	47.89	47.89	未进入负面清单	否	无	3.65
32661	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-大棚支2#于屯2台	80	39.46	32.43	32.43	未进入负面清单	否	无	3.00

32662	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-东山支39#东山上沟	100	39.04	40.96	40.96	未进入负面清单	否	无	-0.21
32663	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-东山支33#东山	160	40.05	63.93	63.93	未进入负面清单	否	无	1.52
32664	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-东山支6#卫店	80	30.23	39.81	39.81	未进入负面清单	否	无	-0.06
32665	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店于225#东西沟二队	100	58.83	21.17	21.17	未进入负面清单	否	无	3.14
32666	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-房后支13#(房身队)	100	68.18	11.82	11.82	未进入负面清单	否	无	-0.50
32667	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-高屯支13#高北	100	51.87	28.13	28.13	未进入负面清单	否	无	0.40
32668	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	高屯2#台	200	54.75	50.50	50.50	未进入负面清单	否	无	3.47
32669	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-噶前在4#噶前队	160	32.19	76.49	76.49	未进入负面清单	否	无	-0.71
32670	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-河洼分51#南董	160	44.29	57.14	57.14	未进入负面清单	否	无	1.34
32671	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-河洼分72#宁屯2号	200	61.55	36.91	36.91	未进入负面清单	否	无	4.67
32672	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-河洼分66#中屯	100	33.52	46.48	46.48	未进入负面清单	否	无	3.33
32673	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-洪屯分22#(洪庙)	80	67.11	10.31	10.31	未进入负面清单	否	无	0.41
32674	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-洪屯分60#洪西	50	35.39	22.31	22.31	未进入负面清单	否	无	-1.03
32675	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-洪屯分67#(位楼队)	50	68.64	5.68	5.68	未进入负面清单	否	无	0.16
32676	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-后西支4#后西队	200	50.52	58.97	58.97	未进入负面清单	否	无	0.34
32677	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-胡屯支9#(胡屯)	100	51.99	28.01	28.01	未进入负面清单	否	无	2.02
32678	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	胡屯2#台	100	60.07	19.93	19.93	未进入负面清单	否	无	3.01
32679	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	东西沟二队2#台	100	47.14	32.86	32.86	未进入负面清单	否	无	3.43
32680	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-季前支3#季前	100	45.93	34.07	34.07	未进入负面清单	否	无	1.73
32681	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-季屯分3#季屯	100	48.52	31.48	31.48	未进入负面清单	否	无	3.82
32682	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店于11#郑屯	200	69.71	20.59	20.59	未进入负面清单	否	无	-1.33
32683	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店于148#兰西(148#)	100	34.42	45.58	45.58	未进入负面清单	否	无	4.81
32684	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店于166#郭店(166#)	160	47.02	52.77	52.77	未进入负面清单	否	无	-1.64
32685	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店于219#东西沟三队	100	49.32	30.68	30.68	未进入负面清单	否	无	4.98
32686	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店于244#双井	200	63.54	32.92	32.92	未进入负面清单	否	无	-0.78
32687	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店于260#姜店	200	51.79	56.41	56.41	未进入负面清单	否	无	-0.49
32688	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店于35#苏炉	200	67.30	25.40	25.40	未进入负面清单	否	无	2.05
32689	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	苏南2#台	200	57.61	44.78	44.78	未进入负面清单	否	无	4.48
32690	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店于49#苏南	100	32.68	47.32	47.32	未进入负面清单	否	无	4.33
32691	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜永分65(梅后)	80	59.38	16.50	16.50	未进入负面清单	否	无	-1.10
32692	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-洪屯分53#洪屯	200	60.94	38.11	38.11	未进入负面清单	否	无	4.23
32693	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	卫店2号	200	31.17	97.66	97.66	未进入负面清单	否	无	3.66
32694	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-张屯支15#河津张屯	80	58.80	16.96	16.96	未进入负面清单	否	无	3.90
32695	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜永分18#赵屯张屯	50	64.51	7.75	7.75	未进入负面清单	否	无	2.12
32696	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜永分50#(王三)	100	66.79	13.21	13.21	未进入负面清单	否	无	0.09
32697	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜永分59#(王一)	100	68.18	11.82	11.82	未进入负面清单	否	无	-1.12
32698	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-靳沟支10#(梅店)	100	38.13	41.87	41.87	未进入负面清单	否	无	-0.86
32699	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-靳沟支20#(靳沟)	100	50.58	29.42	29.42	未进入负面清单	否	无	-0.32
32700	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-靳沟支25#(靳庄)	100	31.01	48.99	48.99	未进入负面清单	否	无	2.71
32701	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-兰东分3#兰东	100	34.25	45.75	45.75	未进入负面清单	否	无	1.00
32702	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-里沟分1#东西小队	160	61.43	29.72	29.72	未进入负面清单	否	无	3.27
32703	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-里沟分19#里沟	80	47.25	26.20	26.20	未进入负面清单	否	无	4.22
32704	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	东西沟里沟(里沟2号)	100	51.05	28.95	28.95	未进入负面清单	否	无	-0.78
32705	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-良沟支9#梁沟	200	41.11	77.79	77.79	未进入负面清单	否	无	4.94
32706	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-罗店分19#罗店	100	36.90	43.10	43.10	未进入负面清单	否	无	-0.78
32707	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	罗店2#	100	53.58	26.42	26.42	未进入负面清单	否	无	1.13
32708	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-罗店分7#吴屯	100	68.96	11.04	11.04	未进入负面清单	否	无	-0.19
32709	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-梅山分15#冯屯(15#)	80	55.56	19.55	19.55	未进入负面清单	否	无	0.52
32710	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-梅山分26#官屯(263#)	100	44.13	35.87	35.87	未进入负面清单	否	无	-1.85
32711	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-梅山分31#噶下(31#)	100	38.26	41.74	41.74	未进入负面清单	否	无	4.59
32712	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-梅山分38#噶后(38#)	80	55.27	19.78	19.78	未进入负面清单	否	无	-0.31
32713	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	后西2#台	100	63.01	16.99	16.99	未进入负面清单	否	无	-1.32
32714	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-梅山分65#前西队	200	67.65	24.71	24.71	未进入负面清单	否	无	2.66
32715	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-梅山分78#前梅队	100	47.44	32.56	32.56	未进入负面清单	否	无	4.34
32716	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-梅山分83#梅前队	200	63.93	32.13	32.13	未进入负面清单	否	无	0.76
32717	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	南董2台	200	33.43	93.13	93.13	未进入负面清单	否	无	-0.75
32718	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-南洋支5#高南	100	64.85	15.15	15.15	未进入负面清单	否	无	-1.75
32719	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-山后支6#宫屯山后	200	55.11	49.79	49.79	未进入负面清单	否	无	4.65
32720	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	山嘴2#台	100	51.76	28.24	28.24	未进入负面清单	否	无	-0.26

32721	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	姜店支	200	48.09	63.82	63.82	未进入负面清单	否	无	2.54
32722	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-东西沟支3#东西村台	80	41.72	30.62	30.62	未进入负面清单	否	无	-1.94
32723	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	卫沟2号	100	42.37	37.63	37.63	未进入负面清单	否	无	3.34
32724	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-卫沟支5#卫沟	100	58.80	21.20	21.20	未进入负面清单	否	无	3.03
32725	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-卫东支2#卫东	100	34.07	45.93	45.93	未进入负面清单	否	无	-1.81
32726	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-卫沟分36#上沟	200	44.75	70.49	70.49	未进入负面清单	否	无	0.18
32727	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-卫沟分43#上沟2台	80	37.97	33.62	33.62	未进入负面清单	否	无	0.04
32728	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-卫沟分9#山嘴	200	56.71	46.59	46.59	未进入负面清单	否	无	4.52
32729	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-卫西支2#卫西	200	52.99	54.03	54.03	未进入负面清单	否	无	2.31
32730	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-西南山支2#西南山	50	36.77	21.61	21.61	未进入负面清单	否	无	1.97
32731	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-西山支5#西山	400	30.42	198.34	198.34	未进入负面清单	否	无	1.07
32732	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	西王二队2台	100	65.85	14.15	14.15	未进入负面清单	否	无	3.20
32733	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	王三2#台	100	39.08	40.92	40.92	未进入负面清单	否	无	3.09
32734	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-西王支30#(派子西)	200	32.01	95.99	95.99	未进入负面清单	否	无	0.51
32735	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	派子东2#台	200	40.05	79.89	79.89	未进入负面清单	否	无	-1.82
32736	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-西王支32#(派子东)	200	48.13	63.73	63.73	未进入负面清单	否	无	0.15
32737	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-西王支37#(后派子)	50	68.94	5.53	5.53	未进入负面清单	否	无	0.02
32738	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-西王支5#王二	100	32.91	47.09	47.09	未进入负面清单	否	无	0.20
32739	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-西王支股电支30#(西王尹屯)	50	64.10	7.95	7.95	未进入负面清单	否	无	-1.07
32740	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-小队支1#河洼	400	38.12	167.51	167.51	未进入负面清单	否	无	3.37
32741	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-杨树底分3#杨树底	80	39.92	32.06	32.06	未进入负面清单	否	无	-1.42
32742	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-殷后支2#尹后台	80	61.20	15.04	15.04	未进入负面清单	否	无	-1.48
32743	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-殷屯支18#申洼	400	31.45	194.22	194.22	未进入负面清单	否	无	4.78
32744	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-于屯分10#刘店	100	32.08	47.92	47.92	未进入负面清单	否	无	0.63
32745	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-于屯分25#曲屯	80	60.24	15.81	15.81	未进入负面清单	否	无	3.66
32746	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-于屯分40#于屯	200	36.81	86.38	86.38	未进入负面清单	否	无	3.81
32747	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	靳沟2号	200	57.76	44.47	44.47	未进入负面清单	否	无	0.49
32748	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	金雕线	PMS-金雕干17#赵屯小队(金雕)	50	69.97	5.01	5.01	未进入负面清单	否	无	1.13
32749	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-北房支19#北房	200	53.52	52.96	52.96	未进入负面清单	否	无	-1.29
32750	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-北房支4#黄西	100	45.89	34.11	34.11	未进入负面清单	否	无	2.48
32751	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-北王分24#王西	50	50.83	14.59	14.59	未进入负面清单	否	无	-1.85
32752	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-北王分31#王东	50	30.36	24.82	24.82	未进入负面清单	否	无	1.62
32753	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-北王分卫沟支7#西北山	200	43.92	72.17	72.17	未进入负面清单	否	无	0.26
32754	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-北王支56右1#林屯2#台	100	63.90	16.10	16.10	未进入负面清单	否	无	4.90
32755	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-北王分60#林屯	200	58.74	42.52	42.52	未进入负面清单	否	无	-1.17
32756	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-大岭支6#赵屯二队	100	59.38	20.62	20.62	未进入负面清单	否	无	3.26
32757	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-大岭分9#农场	80	34.40	36.48	36.48	未进入负面清单	否	无	2.54
32758	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-大岭分十中支1#即米沟	200	60.91	38.18	38.18	未进入负面清单	否	无	0.65
32759	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-东山杏3#东山	100	60.16	19.84	19.84	未进入负面清单	否	无	2.67
32760	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-房身支1#房身	100	64.64	15.36	15.36	未进入负面清单	否	无	3.18
32761	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-北山头分7#北山头	100	59.99	20.01	20.01	未进入负面清单	否	无	-0.88
32762	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-风电分7右1#北山头2#台	200	45.79	68.42	68.42	未进入负面清单	否	无	2.91
32763	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-何屯分5#何屯	50	46.70	16.65	16.65	未进入负面清单	否	无	4.86
32764	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-黄岭支2#黄王岭	50	39.53	20.23	20.23	未进入负面清单	否	无	-0.69
32765	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-贾屯分15右2#李西2#台	50	65.21	7.39	7.39	未进入负面清单	否	无	-0.95
32766	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-贾屯分4#李西	80	67.11	10.31	10.31	未进入负面清单	否	无	4.66
32767	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-贾屯分29#贾屯	100	44.68	35.32	35.32	未进入负面清单	否	无	-1.41
32768	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	贾屯2#台	200	69.88	20.24	20.24	未进入负面清单	否	无	0.63
32769	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-贾屯分49#小贾	100	66.17	13.83	13.83	未进入负面清单	否	无	1.33
32770	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-贾屯分55#小刘	200	38.48	83.05	83.05	未进入负面清单	否	无	1.60
32771	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-贾屯分8#李东	50	66.28	6.86	6.86	未进入负面清单	否	无	3.22
32772	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-贾屯支2#贾屯2台	80	63.88	12.90	12.90	未进入负面清单	否	无	1.25
32773	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-岭上支23#岭上台	200	60.31	39.39	39.39	未进入负面清单	否	无	-1.77
32774	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-岭上支7#大岭	80	60.80	15.36	15.36	未进入负面清单	否	无	1.28
32775	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-庙西分1#庙东	200	47.72	64.57	64.57	未进入负面清单	否	无	-1.90
32776	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-庙西分7#庙西	50	55.60	12.20	12.20	未进入负面清单	否	无	-1.94
32777	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-南沟分17#南沟	200	35.83	88.33	88.33	未进入负面清单	否	无	-1.76
32778	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-洋屯支3#洋屯2#	100	38.16	41.84	41.84	未进入负面清单	否	无	1.61
32779	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-洋屯支6#洋屯	100	59.45	20.55	20.55	未进入负面清单	否	无	4.07

32780	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-市场支#北王市场	200	51.27	57.45	57.45	未进入负面清单	否	无	2.79
32781	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-田东支10#田东2#台	100	34.05	45.95	45.95	未进入负面清单	否	无	1.64
32782	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-田东分9#田东	100	39.34	40.66	40.66	未进入负面清单	否	无	2.07
32783	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-田屯于101#田屯	50	69.53	5.23	5.23	未进入负面清单	否	无	0.68
32784	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-田屯于110#阎岭	400	38.00	167.98	167.98	未进入负面清单	否	无	-0.62
32785	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-田屯于130#康房	100	33.62	46.38	46.38	未进入负面清单	否	无	-1.83
32786	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-田屯于78#向阳	50	63.03	8.49	8.49	未进入负面清单	否	无	2.51
32787	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	西北山2#	200	53.10	53.81	53.81	未进入负面清单	否	无	1.25
32788	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-田屯干9#中心台	100	62.16	17.84	17.84	未进入负面清单	否	无	1.76
32789	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-卫沟支25#卫沟	50	61.59	9.20	9.20	未进入负面清单	否	无	4.60
32790	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-西沟支10#西沟	50	42.00	19.00	19.00	未进入负面清单	否	无	1.91
32791	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-殷屯支16#殷屯	100	31.29	48.71	48.71	未进入负面清单	否	无	4.72
32792	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-北山根支10#北山根	100	50.57	29.43	29.43	未进入负面清单	否	无	1.66
32793	国网瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	葛下2#台	100	34.60	45.40	45.40	未进入负面清单	否	无	2.79
32794	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙庄于73#	100	36.76	43.24	43.24	未进入负面清单	否	无	0.63
32795	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙庄于78#	200	49.56	60.88	60.88	未进入负面清单	否	无	0.22
32796	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	砖厂支4#(2)	100	31.36	48.64	48.64	未进入负面清单	否	无	3.98
32797	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	大王沟分39西	200	41.27	77.46	77.46	未进入负面清单	否	无	4.30
32798	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	大王沟分47西	400	38.92	164.33	164.33	未进入负面清单	否	无	2.83
32799	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	大王沟分65#	30	58.25	6.53	6.53	未进入负面清单	否	无	-1.14
32800	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	王沟分姚沟支13#柱上变压器	30	52.11	8.37	8.37	未进入负面清单	否	无	-1.56
32801	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙庄分4 4 #	80	61.09	15.13	15.13	未进入负面清单	否	无	3.54
32802	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙庄分61#	200	34.74	90.52	90.52	未进入负面清单	否	无	3.01
32803	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙庄分7 0 #	80	36.08	35.14	35.14	未进入负面清单	否	无	2.82
32804	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙庄分88#	100	67.66	12.34	12.34	未进入负面清单	否	无	1.03
32805	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	庙下支 3 #	100	38.56	41.44	41.44	未进入负面清单	否	无	0.64
32806	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	庙下支15#	50	38.44	20.78	20.78	未进入负面清单	否	无	2.25
32807	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	森阳支8#	200	50.51	58.98	58.98	未进入负面清单	否	无	3.44
32808	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	庙下支26#	50	65.10	7.45	7.45	未进入负面清单	否	无	2.54
32809	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	庙下支34#	50	54.54	12.73	12.73	未进入负面清单	否	无	3.69
32810	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	庙下支44#	50	58.29	10.86	10.86	未进入负面清单	否	无	-0.22
32811	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	干河支9#	100	44.69	35.31	35.31	未进入负面清单	否	无	0.17
32812	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	鸡场支4#	200	50.89	58.23	58.23	未进入负面清单	否	无	4.35
32813	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	干河支12#	100	67.44	12.56	12.56	未进入负面清单	否	无	4.96
32814	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	干河支37#	200	54.72	50.56	50.56	未进入负面清单	否	无	0.31
32815	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	八里支16#	160	40.22	63.64	63.64	未进入负面清单	否	无	4.51
32816	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	北沟支5#	200	31.77	96.45	96.45	未进入负面清单	否	无	3.14
32817	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	北沟支13#	50	65.70	7.15	7.15	未进入负面清单	否	无	3.83
32818	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙庄分华尖支 2 9 #	100	69.82	10.18	10.18	未进入负面清单	否	无	2.87
32819	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	水库支6#(水库大井台)	50	44.14	17.93	17.93	未进入负面清单	否	无	3.14
32820	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	北沟方塘台	100	51.62	28.38	28.38	未进入负面清单	否	无	1.75
32821	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	北沟水库支9#柱上变压器(北沟水库台)	100	37.34	42.66	42.66	未进入负面清单	否	无	3.15
32822	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙山机井台	100	43.94	36.06	36.06	未进入负面清单	否	无	-1.58
32823	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	电网 农场支9#柱上变压器	200	49.28	61.45	61.45	未进入负面清单	否	无	1.90
32824	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	祝华线花边分7#	50	34.20	22.90	22.90	未进入负面清单	否	无	3.39
32825	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	祝华线花边分12#	80	43.06	29.55	29.55	未进入负面清单	否	无	0.68
32826	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	电网阳春小区4变压器	800	63.40	132.80	132.80	未进入负面清单	否	无	3.43
32827	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	电网阳春小区3变压器	630	39.92	252.51	252.51	未进入负面清单	否	无	3.02
32828	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	电网阳春小区2变压器	630	68.95	69.63	69.63	未进入负面清单	否	无	-1.06
32829	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	电网阳春小区1号变压器	800	42.62	299.08	299.08	未进入负面清单	否	无	-0.10
32830	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	电网阳春小区5变压器	630	36.21	275.89	275.89	未进入负面清单	否	无	4.71
32831	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	龙栖谷公用2#配电站-1	630	34.05	289.49	289.49	未进入负面清单	否	无	2.35
32832	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	龙栖谷公用2#配电站-2	800	66.96	104.32	104.32	未进入负面清单	否	无	3.42
32833	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	作品壹号1#配电站-1	800	67.24	102.06	102.06	未进入负面清单	否	无	2.15
32834	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	作品壹号1#配电站-2	800	43.84	289.24	289.24	未进入负面清单	否	无	0.65
32835	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	作品壹号2#配电站-1	800	36.69	346.49	346.49	未进入负面清单	否	无	4.68
32836	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	作品壹号2#配电站-2	800	59.36	165.10	165.10	未进入负面清单	否	无	2.35
32837	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	祝华线祝华分7#	400	63.10	67.62	67.62	未进入负面清单	否	无	3.25
32838	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	祝华分9#-1	400	45.03	139.90	139.90	未进入负面清单	否	无	0.28

32839	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	祝华分15#	80	67.56	9.96	9.96	未进入负面清单	否	无	4.06
32840	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	祝联线祝华分17#-1	315	37.20	134.83	134.83	未进入负面清单	否	无	-0.16
32841	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	祝联线祝华分17#-2	80	41.59	30.73	30.73	未进入负面清单	否	无	4.20
32842	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上環1#配电站（一期）103间隔变压器	800	62.81	137.52	137.52	未进入负面清单	否	无	4.47
32843	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上環1#配电站（一期）104间隔变压器	800	33.61	371.10	371.10	未进入负面清单	否	无	0.02
32844	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上環2#配电站（一期）103间隔变压器	630	35.27	281.80	281.80	未进入负面清单	否	无	2.90
32845	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上環2#配电站（一期）104间隔变压器	630	60.91	120.28	120.28	未进入负面清单	否	无	1.63
32846	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上環1#配电站（二期）103间隔变压器	800	67.68	98.57	98.57	未进入负面清单	否	无	4.54
32847	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上環1#配电站（二期）104间隔变压器	800	37.33	341.34	341.34	未进入负面清单	否	无	2.04
32848	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上環2#配电站（二期）103间隔变压器	800	62.61	139.12	139.12	未进入负面清单	否	无	4.07
32849	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上環2#配电站（二期）104间隔变压器	800	64.27	125.80	125.80	未进入负面清单	否	无	3.44
32850	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上環3#配电站（二期）103间隔变压器	630	51.84	177.39	177.39	未进入负面清单	否	无	3.70
32851	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上環3#配电站（二期）104间隔变压器	630	33.76	291.30	291.30	未进入负面清单	否	无	4.59
32852	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	祝华线祝华干14#	80	69.26	8.59	8.59	未进入负面清单	否	无	-0.40
32853	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	祝华线祝华干33#	100	37.66	42.34	42.34	未进入负面清单	否	无	4.34
32854	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	瑞银壹品公用1#配电站-1	630	53.93	164.26	164.26	未进入负面清单	否	无	4.71
32855	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	瑞银壹品公用1#配电站-2	630	64.37	98.49	98.49	未进入负面清单	否	无	2.51
32856	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	瑞银壹品公用2#配电站-1	630	33.83	290.89	290.89	未进入负面清单	否	无	2.61
32857	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	瑞银壹品公用2#配电站-2	630	39.29	256.44	256.44	未进入负面清单	否	无	2.90
32858	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	瑞银壹品公用3#配电站-1	630	30.36	312.71	312.71	未进入负面清单	否	无	0.43
32859	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	瑞银壹品公用3#配电站-2	630	32.64	298.40	298.40	未进入负面清单	否	无	4.30
32860	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	张屯公租房公用1#配电站-1	630	36.76	272.41	272.41	未进入负面清单	否	无	-1.54
32861	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	张屯公租房公用1#配电站-2	630	62.76	108.62	108.62	未进入负面清单	否	无	3.79
32862	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	中网 农药分5左1间1左1#柱上变压器	400	58.90	84.42	84.42	未进入负面清单	否	无	2.84
32863	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	农药1台	200	49.00	62.01	62.01	未进入负面清单	否	无	4.79
32864	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	农药2台	50	33.04	23.48	23.48	未进入负面清单	否	无	0.24
32865	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	祝华线农药分12#	80	56.04	19.17	19.17	未进入负面清单	否	无	2.27
32866	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	农药3台	50	50.46	14.77	14.77	未进入负面清单	否	无	4.78
32867	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	祝华线农药分35#	80	63.19	13.45	13.45	未进入负面清单	否	无	3.09
32868	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	祝华线西小山分12#	50	63.64	8.18	8.18	未进入负面清单	否	无	1.15
32869	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干24#	400	66.15	55.39	55.39	未进入负面清单	否	无	0.76
32870	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干43#	315	46.80	104.58	104.58	未进入负面清单	否	无	3.16
32871	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干47#	50	50.37	14.82	14.82	未进入负面清单	否	无	4.26
32872	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干71#	80	48.15	25.48	25.48	未进入负面清单	否	无	4.08
32873	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干75#	80	66.62	10.70	10.70	未进入负面清单	否	无	-0.90
32874	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干82#	200	33.93	92.15	92.15	未进入负面清单	否	无	-1.60
32875	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干90#	200	32.65	94.70	94.70	未进入负面清单	否	无	-1.57
32876	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干103#-1	80	41.69	30.65	30.65	未进入负面清单	否	无	3.82
32877	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干103#-2东	400	64.09	63.65	63.65	未进入负面清单	否	无	1.86
32878	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干112#	100	44.90	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	0.30
32879	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	张屯公租房公用2#配电站-1	630	40.68	247.72	247.72	未进入负面清单	否	无	2.74
32880	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	张屯公租房公用2#配电站-2	630	47.72	203.39	203.39	未进入负面清单	否	无	1.79
32881	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线张屯分8#	100	65.95	14.05	14.05	未进入负面清单	否	无	0.03
32882	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	张屯分10#	50	48.78	15.61	15.61	未进入负面清单	否	无	3.63
32883	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线张屯分15#	50	67.40	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.16
32884	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	星月湾公用1#配电站-1	630	48.67	197.36	197.36	未进入负面清单	否	无	-1.01
32885	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	星月湾公用1#配电站-2	800	35.26	357.96	357.96	未进入负面清单	否	无	-1.48
32886	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	星月湾公用2#配电站-1	630	69.68	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	0.87
32887	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	星月湾公用2#配电站-2	800	38.63	330.99	330.99	未进入负面清单	否	无	1.67
32888	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	星月湾公用3#配电站-1	800	35.21	358.31	358.31	未进入负面清单	否	无	-0.82
32889	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	星月湾公用3#配电站-2	800	36.18	350.59	350.59	未进入负面清单	否	无	4.09
32890	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线西孙支2#	80	60.81	15.35	15.35	未进入负面清单	否	无	-1.84
32891	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线西孙支6#	400	60.86	76.57	76.57	未进入负面清单	否	无	4.52
32892	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线天缘支1#	400	51.00	115.99	115.99	未进入负面清单	否	无	4.51
32893	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	抱龙花园1#配电站-1	630	66.85	82.87	82.87	未进入负面清单	否	无	2.52
32894	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	抱龙花园1#配电站-2	630	58.23	137.14	137.14	未进入负面清单	否	无	1.73
32895	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线党校分17#	630	61.61	115.83	115.83	未进入负面清单	否	无	2.45
32896	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线炸药分9#	80	58.72	17.02	17.02	未进入负面清单	否	无	-1.97
32897	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线钻石分12#间1	80	60.01	15.99	15.99	未进入负面清单	否	无	2.79

32898	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线钻石分30#	80	68.06	9.55	9.55	未进入负面清单	否	无	2.37
32899	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线钻石分40#	100	63.97	16.03	16.03	未进入负面清单	否	无	0.54
32900	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝南线	祝南线园区支10#	400	65.62	57.50	57.50	未进入负面清单	否	无	-0.28
32901	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝南线	祝南分园区支23左1	400	43.09	147.64	147.64	未进入负面清单	否	无	2.24
32902	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝南线	祝南线祝园干20#	400	56.45	94.18	94.18	未进入负面清单	否	无	-1.24
32903	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	龙庄线	龙庄干35	400	38.19	167.22	167.22	未进入负面清单	否	无	3.55
32904	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	龙庄线	龙庄干45	160	33.71	74.07	74.07	未进入负面清单	否	无	3.21
32905	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	龙水线	龙水线谭房分2#	315	53.74	82.71	82.71	未进入负面清单	否	无	3.51
32906	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	龙水线	龙水线谭房分10#	400	48.86	124.56	124.56	未进入负面清单	否	无	0.52
32907	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	龙水线	龙庄干41-2(北)	80	61.11	15.11	15.11	未进入负面清单	否	无	2.95
32908	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	龙水线	龙水线龙庄干41#-1	80	52.17	22.27	22.27	未进入负面清单	否	无	1.72
32909	国网瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙水线龙庄干112(南)	80	59.51	16.39	16.39	未进入负面清单	否	无	-1.86
32910	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	三家线养殖分11#-1	400	30.47	198.12	198.12	未进入负面清单	否	无	1.43
32911	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干91#	50	42.35	18.83	18.83	未进入负面清单	否	无	1.43
32912	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	三家线大修分4#	50	40.80	19.60	19.60	未进入负面清单	否	无	1.66
32913	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	三家线水源干94#	200	49.28	61.44	61.44	未进入负面清单	否	无	5.00
32914	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干101(北)	80	47.36	26.11	26.11	未进入负面清单	否	无	-0.37
32915	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	三家线水源干106#	50	33.37	23.32	23.32	未进入负面清单	否	无	0.42
32916	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	三家分3	250	59.85	50.38	50.38	未进入负面清单	否	无	1.25
32917	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	水源线三家分7#	315	50.96	91.49	91.49	未进入负面清单	否	无	1.76
32918	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	水源线三家分8#-2	80	50.73	23.41	23.41	未进入负面清单	否	无	4.92
32919	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	水源线三家分8#-1	80	63.94	12.85	12.85	未进入负面清单	否	无	2.16
32920	国网瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	水源线养殖分6#D	80	37.20	34.24	34.24	未进入负面清单	否	无	2.73
32921	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥甲线	中拥塞纳城一期1#配电站-1	630	31.84	303.43	303.43	未进入负面清单	否	无	3.53
32922	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥甲线	中拥塞纳城一期1#配电站-2	630	32.03	302.22	302.22	未进入负面清单	否	无	-0.76
32923	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥甲线	中拥塞纳城一期2#配电站-1	630	42.10	238.78	238.78	未进入负面清单	否	无	-0.23
32924	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥甲线	中拥塞纳城一期2#配电站-2	630	66.20	86.96	86.96	未进入负面清单	否	无	1.45
32925	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥甲线	中拥塞纳城一期3#配电站-1	630	63.38	104.68	104.68	未进入负面清单	否	无	4.94
32926	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥甲线	中拥塞纳城一期3#配电站-2	630	33.16	295.07	295.07	未进入负面清单	否	无	4.92
32927	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥甲线	中拥塞纳城一期4#配电站-1	630	34.90	284.13	284.13	未进入负面清单	否	无	-1.50
32928	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥甲线	中拥塞纳城一期4#配电站-2	630	59.63	128.35	128.35	未进入负面清单	否	无	1.29
32929	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥乙线	中拥塞纳城二期1#配电站-1	630	35.87	278.04	278.04	未进入负面清单	否	无	-1.14
32930	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥乙线	中拥塞纳城二期1#配电站-2	630	43.01	233.03	233.03	未进入负面清单	否	无	4.06
32931	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥乙线	中拥塞纳城二期2#配电站-1	630	42.25	237.82	237.82	未进入负面清单	否	无	-1.21
32932	国网瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥乙线	中拥塞纳城二期2#配电站-2	630	38.06	264.23	264.23	未进入负面清单	否	无	2.16
32933	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 磊山村3队	30	50.34	8.90	8.90	未进入负面清单	否	无	2.60
32934	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 磊山村6队	30	35.39	13.38	13.38	未进入负面清单	否	无	4.49
32935	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	楼沟水利台	200	45.51	68.97	68.97	未进入负面清单	否	无	0.21
32936	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 磊山大队	30	53.35	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	1.82
32937	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 石屯村1-2队	80	47.50	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	2.86
32938	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 石屯村3队	100	66.98	13.02	13.02	未进入负面清单	否	无	3.44
32939	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 石屯村4队	100	67.19	12.81	12.81	未进入负面清单	否	无	-0.74
32940	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 石屯村5队	30	69.89	3.03	3.03	未进入负面清单	否	无	4.67
32941	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 石屯村6队	30	68.15	3.56	3.56	未进入负面清单	否	无	1.28
32942	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大四川村1队	80	44.18	28.65	28.65	未进入负面清单	否	无	0.65
32943	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	潘道台	400	42.73	149.09	149.09	未进入负面清单	否	无	-1.42
32944	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大四川村2队	80	55.80	19.36	19.36	未进入负面清单	否	无	0.11
32945	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大四川村3队	400	45.87	136.51	136.51	未进入负面清单	否	无	4.84
32946	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大四川村4队-1	30	59.57	6.13	6.13	未进入负面清单	否	无	-0.87
32947	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大四川村4队-2	30	44.20	10.74	10.74	未进入负面清单	否	无	0.16
32948	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大四川村5队	100	49.12	30.88	30.88	未进入负面清单	否	无	1.84
32949	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大四川村6队	400	58.98	84.08	84.08	未进入负面清单	否	无	3.21
32950	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	大四川六队南台	400	61.29	74.86	74.86	未进入负面清单	否	无	3.66
32951	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大四川村7队	50	41.65	19.18	19.18	未进入负面清单	否	无	-0.67
32952	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大四川村8队	80	57.68	17.85	17.85	未进入负面清单	否	无	4.34
32953	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大四川村9队	50	54.45	12.77	12.77	未进入负面清单	否	无	-1.69
32954	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大四川村基地	30	33.69	13.89	13.89	未进入负面清单	否	无	2.42
32955	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大老虎村1队	80	49.18	24.65	24.65	未进入负面清单	否	无	-0.33
32956	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大老虎村2队	80	50.78	23.38	23.38	未进入负面清单	否	无	4.22

32957	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大老虎村3队	100	51.21	28.79	28.79	未进入负面清单	否	无	1.09
32958	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大老虎村4队	160	38.54	66.34	66.34	未进入负面清单	否	无	1.66
32959	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 小四川1队	30	58.91	6.33	6.33	未进入负面清单	否	无	0.25
32960	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 小四川2队	400	57.64	89.42	89.42	未进入负面清单	否	无	-0.47
32961	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 小四川3队	50	49.61	15.19	15.19	未进入负面清单	否	无	3.59
32962	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 小四川4队	80	30.01	39.99	39.99	未进入负面清单	否	无	1.71
32963	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 小四川5队	80	60.10	15.92	15.92	未进入负面清单	否	无	0.16
32964	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 小四川6队	400	43.38	146.46	146.46	未进入负面清单	否	无	0.99
32965	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 马圈1队	80	44.02	28.78	28.78	未进入负面清单	否	无	-0.20
32966	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 马圈2队	30	57.21	6.84	6.84	未进入负面清单	否	无	-1.95
32967	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 马圈3-4队	50	51.87	14.06	14.06	未进入负面清单	否	无	-1.65
32968	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 马圈5队	80	55.10	19.92	19.92	未进入负面清单	否	无	1.49
32969	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 马圈6队	80	62.41	14.07	14.07	未进入负面清单	否	无	-1.22
32970	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 马圈7队	400	46.81	132.78	132.78	未进入负面清单	否	无	4.88
32971	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 马圈8队	100	64.15	15.85	15.85	未进入负面清单	否	无	2.49
32972	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 马圈5队大棚	80	69.96	8.04	8.04	未进入负面清单	否	无	3.80
32973	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 马圈小区	30	42.68	11.19	11.19	未进入负面清单	否	无	2.38
32974	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 马圈1队大棚	80	46.97	26.42	26.42	未进入负面清单	否	无	-0.80
32975	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 马圈2队大棚	80	30.89	39.28	39.28	未进入负面清单	否	无	4.44
32976	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 马圈铁东台	30	48.20	9.54	9.54	未进入负面清单	否	无	1.45
32977	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 卅里卜村1台	400	48.93	124.27	124.27	未进入负面清单	否	无	4.22
32978	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 卅里卜村2-6队	80	39.74	32.21	32.21	未进入负面清单	否	无	1.75
32979	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 卅里卜村3队	80	40.85	31.32	31.32	未进入负面清单	否	无	2.77
32980	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 卅里卜村4队	80	64.26	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	1.76
32981	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 卅里卜村5队	30	63.51	4.95	4.95	未进入负面清单	否	无	-1.48
32982	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 吕屯小区	30	31.41	14.58	14.58	未进入负面清单	否	无	2.29
32983	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 卅里卜村网点	80	50.47	23.63	23.63	未进入负面清单	否	无	4.85
32984	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 卅里卜村大棚	80	49.11	24.71	24.71	未进入负面清单	否	无	3.08
32985	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 三家1队	80	60.83	15.33	15.33	未进入负面清单	否	无	4.11
32986	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 三家2队	30	39.73	12.08	12.08	未进入负面清单	否	无	0.03
32987	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 三家3队	400	46.39	134.43	134.43	未进入负面清单	否	无	-0.50
32988	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 三家4队	100	39.50	40.50	40.50	未进入负面清单	否	无	0.03
32989	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 三家5队	80	30.38	39.70	39.70	未进入负面清单	否	无	-1.63
32990	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 三家水利	80	55.56	19.55	19.55	未进入负面清单	否	无	-1.52
32991	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	小孤山机井	200	65.45	29.10	29.10	未进入负面清单	否	无	-0.55
32992	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	高铁天网台	400	69.70	41.20	41.20	未进入负面清单	否	无	-1.97
32993	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 佟山村6台	30	67.18	3.85	3.85	未进入负面清单	否	无	-0.44
32994	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	大商线	PMS 小老虎前屯	400	33.30	186.81	186.81	未进入负面清单	否	无	3.50
32995	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	大商线	PMS 小老虎南台	80	64.77	12.18	12.18	未进入负面清单	否	无	4.99
32996	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	大商线	PMS 小老虎东台	250	52.51	68.73	68.73	未进入负面清单	否	无	0.08
32997	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	大商线	PMS 供销社3#楼	250	50.36	74.10	74.10	未进入负面清单	否	无	0.60
32998	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	大商线	PMS 小老虎小区	315	50.97	91.45	91.45	未进入负面清单	否	无	2.62
32999	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	大商线	PMS 东山区	400	57.60	89.61	89.61	未进入负面清单	否	无	0.03
33000	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	大商线	PMS 中心台区(商店)	80	66.33	10.93	10.93	未进入负面清单	否	无	3.90
33001	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 范家洼	80	51.84	22.53	22.53	未进入负面清单	否	无	1.44
33002	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 小老虎西台	400	50.44	118.23	118.23	未进入负面清单	否	无	3.91
33003	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 小老虎西山	200	49.82	60.36	60.36	未进入负面清单	否	无	2.78
33004	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 镇内小区	200	42.73	74.53	74.53	未进入负面清单	否	无	2.90
33005	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 鸿福家苑1	500	46.28	168.59	168.59	未进入负面清单	否	无	3.62
33006	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 鸿福家苑2	630	48.07	201.18	201.18	未进入负面清单	否	无	1.12
33007	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 外复区	400	53.70	105.19	105.19	未进入负面清单	否	无	-0.04
33008	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 马达小区	50	60.24	9.88	9.88	未进入负面清单	否	无	1.61
33009	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	大连锦泰房地产开发有限公司	630	36.68	272.93	272.93	未进入负面清单	否	无	2.37
33010	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 一品佳地1	80	30.71	39.43	39.43	未进入负面清单	否	无	1.12
33011	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 一品佳地2	80	34.89	36.09	36.09	未进入负面清单	否	无	-0.44
33012	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 北甸新村2	500	47.30	163.50	163.50	未进入负面清单	否	无	-1.77
33013	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 北甸新村1	500	33.00	234.98	234.98	未进入负面清单	否	无	1.38
33014	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 北甸小区1	200	62.28	35.44	35.44	未进入负面清单	否	无	3.91
33015	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 小老虎北台	100	62.16	17.84	17.84	未进入负面清单	否	无	3.04



33016	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	重工线	大连大商集团新农村开发有限公司	630	39.38	255.93	255.93	未进入负面清单	否	无	0.92
33017	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	重工线	大连裕丰房屋开发有限公司	400	30.01	199.96	199.96	未进入负面清单	否	无	3.78
33018	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 磊山2队	80	43.50	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	2.29
33019	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 磊山1队	50	44.94	17.53	17.53	未进入负面清单	否	无	4.60
33020	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 雅化3.4队	200	53.59	52.81	52.81	未进入负面清单	否	无	3.98
33021	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 雅化1.2队	80	48.72	25.02	25.02	未进入负面清单	否	无	3.86
33022	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 雅化4队	160	69.06	17.50	17.50	未进入负面清单	否	无	2.39
33023	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 雅化5队	400	49.41	122.36	122.36	未进入负面清单	否	无	-1.82
33024	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 雅化2台	200	47.97	64.05	64.05	未进入负面清单	否	无	2.66
33025	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 雅化方池	80	36.97	34.43	34.43	未进入负面清单	否	无	0.39
33026	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 后廿卜1.4队	80	44.56	28.35	28.35	未进入负面清单	否	无	3.91
33027	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 后廿卜南台	30	51.92	8.42	8.42	未进入负面清单	否	无	0.86
33028	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 后廿卜西台	80	58.30	17.36	17.36	未进入负面清单	否	无	4.06
33029	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 后廿卜7队	30	44.36	10.69	10.69	未进入负面清单	否	无	1.75
33030	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 廿卜水利	160	58.56	34.31	34.31	未进入负面清单	否	无	1.56
33031	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 后廿卜猪场	160	59.14	33.38	33.38	未进入负面清单	否	无	-0.01
33032	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 后廿卜中心台	400	59.41	82.37	82.37	未进入负面清单	否	无	3.79
33033	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 芙蓉1队	400	40.42	158.31	158.31	未进入负面清单	否	无	2.80
33034	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 芙蓉5队	100	55.65	24.35	24.35	未进入负面清单	否	无	-1.55
33035	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 芙蓉西台	100	63.76	16.24	16.24	未进入负面清单	否	无	-0.34
33036	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 虎头1队	80	38.26	33.40	33.40	未进入负面清单	否	无	2.29
33037	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 虎头2队	80	32.78	37.78	37.78	未进入负面清单	否	无	0.03
33038	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 虎头大队	30	65.33	4.40	4.40	未进入负面清单	否	无	-0.03
33039	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 虎头3.4队	400	36.98	172.07	172.07	未进入负面清单	否	无	1.07
33040	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	虎头4队	400	47.99	128.04	128.04	未进入负面清单	否	无	2.17
33041	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 兰店1队	50	32.27	23.86	23.86	未进入负面清单	否	无	4.73
33042	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 兰店2.3队	80	51.83	22.53	22.53	未进入负面清单	否	无	0.72
33043	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 兰店4.5队	100	31.76	48.24	48.24	未进入负面清单	否	无	-1.04
33044	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 兰店红房子猪场	100	69.85	10.15	10.15	未进入负面清单	否	无	1.65
33045	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 兰店后房身	400	56.22	95.14	95.14	未进入负面清单	否	无	2.31
33046	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	后房身北	400	61.20	75.22	75.22	未进入负面清单	否	无	2.77
33047	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 大市场	400	44.59	141.66	141.66	未进入负面清单	否	无	4.98
33048	国网瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	供电所台	400	31.96	192.16	192.16	未进入负面清单	否	无	-1.46
33049	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS 巴虎边村5台	80	61.47	14.82	14.82	未进入负面清单	否	无	1.31
33050	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS 巴虎边村4台	80	56.82	18.54	18.54	未进入负面清单	否	无	-1.32
33051	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	巴虎边四队井	200	64.24	31.52	31.52	未进入负面清单	否	无	-1.85
33052	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS 巴虎边村3台	400	32.17	191.33	191.33	未进入负面清单	否	无	2.87
33053	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS 巴虎边村2台	400	44.32	142.70	142.70	未进入负面清单	否	无	-0.21
33054	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	巴虎边二队井	80	39.35	32.52	32.52	未进入负面清单	否	无	-0.32
33055	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS 巴虎边村1台	100	61.20	18.80	18.80	未进入负面清单	否	无	-0.69
33056	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	前廿卜一队井	200	44.10	71.79	71.79	未进入负面清单	否	无	-1.48
33057	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS 前二十里堡村2台	100	43.45	36.55	36.55	未进入负面清单	否	无	-0.61
33058	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS 前二十里堡村3台	80	57.26	18.20	18.20	未进入负面清单	否	无	-1.47
33059	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	佟山二队北	400	61.25	74.98	74.98	未进入负面清单	否	无	2.86
33060	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS 佟山村2台	50	52.05	13.98	13.98	未进入负面清单	否	无	-0.35
33061	国网瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS 佟山村3台	400	43.28	146.88	146.88	未进入负面清单	否	无	0.67
33062	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	付家一队井	80	59.35	16.52	16.52	未进入负面清单	否	无	3.85
33063	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	油厂井	80	63.20	13.44	13.44	未进入负面清单	否	无	3.17
33064	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	新农果园井	200	32.34	95.31	95.31	未进入负面清单	否	无	3.46
33065	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 新农村6台	200	61.54	36.92	36.92	未进入负面清单	否	无	-1.97
33066	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 新农村2台	30	49.29	9.21	9.21	未进入负面清单	否	无	-1.09
33067	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 新农村4台	80	51.24	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	1.01
33068	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	新农7队台	200	33.05	93.90	93.90	未进入负面清单	否	无	0.81
33069	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	马旺水库	80	63.16	13.47	13.47	未进入负面清单	否	无	-1.93
33070	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 新农村5台	400	69.18	43.30	43.30	未进入负面清单	否	无	3.83
33071	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 新农村8台	30	44.36	10.69	10.69	未进入负面清单	否	无	4.53
33072	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 新农村7台	80	38.99	32.81	32.81	未进入负面清单	否	无	0.96
33073	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 新农村1台	80	60.55	15.56	15.56	未进入负面清单	否	无	-1.28
33074	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 单家村6台	80	55.56	19.55	19.55	未进入负面清单	否	无	1.77

33075	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 姜粉房村5台	400	43.87	144.52	144.52	未进入负面清单	否	无	-0.15
33076	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 姜粉房村6台	30	43.19	11.04	11.04	未进入负面清单	否	无	4.39
33077	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 姜粉房村2台	400	47.26	130.97	130.97	未进入负面清单	否	无	3.37
33078	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 姜粉房村3台	400	38.15	167.40	167.40	未进入负面清单	否	无	-0.61
33079	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	二龙山井	200	67.05	25.90	25.90	未进入负面清单	否	无	4.89
33080	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	姜粉房八台	80	54.82	20.15	20.15	未进入负面清单	否	无	-0.82
33081	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	姜粉房1队西台	80	42.56	29.95	29.95	未进入负面清单	否	无	0.60
33082	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	姜粉房七台	200	69.74	20.52	20.52	未进入负面清单	否	无	2.62
33083	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 姜粉房村1台	100	32.08	47.92	47.92	未进入负面清单	否	无	4.27
33084	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	姜粉房井	200	65.23	29.55	29.55	未进入负面清单	否	无	3.39
33085	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	单家七台	80	56.25	19.00	19.00	未进入负面清单	否	无	-1.08
33086	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 单家村5台	400	63.79	64.85	64.85	未进入负面清单	否	无	1.30
33087	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 单家村4台	200	56.91	46.18	46.18	未进入负面清单	否	无	4.11
33088	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 单家村3台	50	58.15	10.92	10.92	未进入负面清单	否	无	0.32
33089	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 姜粉房村4台	200	35.88	88.23	88.23	未进入负面清单	否	无	-0.61
33090	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	单家2队东台	200	59.09	41.82	41.82	未进入负面清单	否	无	0.05
33091	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 单家村1台	400	67.18	51.29	51.29	未进入负面清单	否	无	-0.31
33092	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 单家村2台	100	37.27	42.73	42.73	未进入负面清单	否	无	-1.36
33093	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	单家2队南台	200	57.46	45.08	45.08	未进入负面清单	否	无	-1.86
33094	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	高丽沟七台	200	68.24	23.52	23.52	未进入负面清单	否	无	1.12
33095	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	付店北	400	54.53	101.90	101.90	未进入负面清单	否	无	2.01
33096	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	高丽沟北山	400	68.66	45.37	45.37	未进入负面清单	否	无	0.51
33097	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	高力沟北台	200	45.63	68.74	68.74	未进入负面清单	否	无	-1.49
33098	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 高丽沟村2台	400	51.51	113.97	113.97	未进入负面清单	否	无	1.20
33099	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	高丽沟西台	200	31.14	97.73	97.73	未进入负面清单	否	无	2.36
33100	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	付店大道	400	60.82	76.74	76.74	未进入负面清单	否	无	2.07
33101	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	高丽沟五台	200	64.15	31.70	31.70	未进入负面清单	否	无	0.76
33102	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 高丽沟村3台	30	50.17	8.95	8.95	未进入负面清单	否	无	0.85
33103	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 高力沟4台	400	64.60	61.59	61.59	未进入负面清单	否	无	-0.87
33104	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	高丽沟六台	200	40.97	78.06	78.06	未进入负面清单	否	无	2.22
33105	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	闫屯东山台	200	58.22	43.55	43.55	未进入负面清单	否	无	2.73
33106	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	南昌屯	400	40.62	157.52	157.52	未进入负面清单	否	无	0.87
33107	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 付家村1台	80	44.62	28.30	28.30	未进入负面清单	否	无	-1.73
33108	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	付家赵屯方塘	200	60.06	39.88	39.88	未进入负面清单	否	无	-1.79
33109	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 杨家小学	80	36.76	34.59	34.59	未进入负面清单	否	无	2.01
33110	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 杨家村3台	200	44.97	70.06	70.06	未进入负面清单	否	无	0.07
33111	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 中心台2	100	44.52	35.48	35.48	未进入负面清单	否	无	-0.29
33112	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 付家村5台	400	58.12	87.51	87.51	未进入负面清单	否	无	-0.36
33113	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 付家村2台	80	62.87	13.70	13.70	未进入负面清单	否	无	-1.59
33114	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 付家村6台	80	47.78	25.77	25.77	未进入负面清单	否	无	2.54
33115	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	付家二队井	80	65.44	11.65	11.65	未进入负面清单	否	无	-0.78
33116	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 付家村7台	80	56.52	18.78	18.78	未进入负面清单	否	无	1.75
33117	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 佟山村7台	30	55.55	7.34	7.34	未进入负面清单	否	无	-1.30
33118	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 佟山村4台	100	31.59	48.41	48.41	未进入负面清单	否	无	0.62
33119	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	付家关屯大井	80	61.94	14.44	14.44	未进入负面清单	否	无	4.32
33120	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 付家村3台	100	62.76	17.24	17.24	未进入负面清单	否	无	0.49
33121	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	付家南山屯一号井	200	53.04	53.92	53.92	未进入负面清单	否	无	1.23
33122	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	付家南山屯3号井	80	33.20	37.44	37.44	未进入负面清单	否	无	0.18
33123	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 付家村8台	80	37.78	33.78	33.78	未进入负面清单	否	无	-0.71
33124	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	付家南山屯2号井	200	54.16	51.67	51.67	未进入负面清单	否	无	4.02
33125	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 姜口村6台(8队)	160	48.66	50.14	50.14	未进入负面清单	否	无	-1.91
33126	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 姜口村5台(7队)	100	54.12	25.88	25.88	未进入负面清单	否	无	4.88
33127	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 姜口村4台	100	51.59	28.41	28.41	未进入负面清单	否	无	3.78
33128	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	姜口6队东台	100	57.05	22.95	22.95	未进入负面清单	否	无	-0.09
33129	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 姜口村3台	100	39.34	40.66	40.66	未进入负面清单	否	无	2.43
33130	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 姜口村2台	30	46.24	10.13	10.13	未进入负面清单	否	无	4.37
33131	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	姜口九台	400	52.83	108.68	108.68	未进入负面清单	否	无	4.05
33132	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	姜口半拉山井	200	40.04	79.91	79.91	未进入负面清单	否	无	0.82
33133	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 姜口村7台(猪场)	400	39.57	161.72	161.72	未进入负面清单	否	无	-1.08

33134	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	姜口东山井	200	65.05	29.90	29.90	未进入负面清单	否	无	3.97
33135	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 姜口村1台	160	30.95	78.48	78.48	未进入负面清单	否	无	1.27
33136	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	姜口一队北	400	34.14	183.43	183.43	未进入负面清单	否	无	4.31
33137	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	姜口1队西台	200	38.00	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	2.58
33138	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	姜口大棚	400	52.14	111.43	111.43	未进入负面清单	否	无	4.96
33139	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	台山东	400	39.04	163.84	163.84	未进入负面清单	否	无	3.91
33140	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	高丽沟东山	400	46.93	132.26	132.26	未进入负面清单	否	无	1.30
33141	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	高丽沟东台	400	52.69	109.26	109.26	未进入负面清单	否	无	-0.76
33142	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	南沙包	400	58.76	84.97	84.97	未进入负面清单	否	无	2.23
33143	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 高丽沟村1台	100	62.09	17.91	17.91	未进入负面清单	否	无	4.77
33144	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 台前村2台	30	34.16	13.75	13.75	未进入负面清单	否	无	1.09
33145	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 台前村8台	200	37.39	85.22	85.22	未进入负面清单	否	无	3.02
33146	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 吴沙村2台	400	46.82	132.70	132.70	未进入负面清单	否	无	-1.68
33147	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 姜沙村2台	80	48.76	24.99	24.99	未进入负面清单	否	无	-0.86
33148	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 姜沙村1台	80	62.67	13.86	13.86	未进入负面清单	否	无	2.26
33149	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 黄旗村6台	80	62.39	14.09	14.09	未进入负面清单	否	无	-1.14
33150	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	姜沙1队南台	200	64.38	31.24	31.24	未进入负面清单	否	无	-1.64
33151	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 吴沙村3台	100	44.37	35.63	35.63	未进入负面清单	否	无	2.22
33152	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	台前三队井	200	43.53	72.93	72.93	未进入负面清单	否	无	0.57
33153	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 台前村3台	80	45.75	27.40	27.40	未进入负面清单	否	无	-1.85
33154	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 台前村7台	80	45.27	27.78	27.78	未进入负面清单	否	无	1.92
33155	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	台前二队井	80	55.91	19.28	19.28	未进入负面清单	否	无	4.59
33156	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 台前村1台	80	46.04	27.17	27.17	未进入负面清单	否	无	1.79
33157	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 台后村2台	80	61.67	14.66	14.66	未进入负面清单	否	无	3.86
33158	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 台后村1台	100	62.91	17.09	17.09	未进入负面清单	否	无	-1.47
33159	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	台后2队北台	400	38.63	165.48	165.48	未进入负面清单	否	无	2.45
33160	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 台后村3台	80	61.51	14.80	14.80	未进入负面清单	否	无	4.66
33161	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 台后村4台	80	55.37	19.71	19.71	未进入负面清单	否	无	2.03
33162	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	台后4队北台	200	34.72	90.56	90.56	未进入负面清单	否	无	-1.15
33163	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 吴沙村5台	80	65.44	11.65	11.65	未进入负面清单	否	无	2.86
33164	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	吴沙5队东台	200	30.28	99.44	99.44	未进入负面清单	否	无	3.58
33165	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 吴沙村4台	400	38.17	167.31	167.31	未进入负面清单	否	无	0.89
33166	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	吴沙4队西台	400	67.65	49.38	49.38	未进入负面清单	否	无	4.54
33167	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 杨家村2台	200	35.15	89.69	89.69	未进入负面清单	否	无	3.31
33168	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 中心台1	80	51.35	22.92	22.92	未进入负面清单	否	无	2.20
33169	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 中心台3	80	63.16	13.47	13.47	未进入负面清单	否	无	-1.31
33170	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	前廿下四队井	200	61.44	37.12	37.12	未进入负面清单	否	无	4.47
33171	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 杨家村1台	400	45.07	139.73	139.73	未进入负面清单	否	无	3.68
33172	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	台前五队井	80	39.85	32.12	32.12	未进入负面清单	否	无	4.77
33173	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 台前村5台	80	66.56	10.75	10.75	未进入负面清单	否	无	0.98
33174	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 台前村6台	80	46.25	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	-1.24
33175	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 台前村4台	80	39.03	32.78	32.78	未进入负面清单	否	无	0.32
33176	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	台前4队南台	200	65.67	28.67	28.67	未进入负面清单	否	无	-1.30
33177	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 黄旗村7台	80	36.01	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	3.15
33178	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	黄旗1队东台	200	63.88	32.24	32.24	未进入负面清单	否	无	2.65
33179	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 黄旗村1台	80	65.42	11.66	11.66	未进入负面清单	否	无	4.95
33180	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 黄旗村2台	160	64.19	25.29	25.29	未进入负面清单	否	无	0.44
33181	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 黄旗村3台	80	41.30	30.96	30.96	未进入负面清单	否	无	3.80
33182	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 黄旗村4台	100	52.50	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	1.16
33183	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 黄旗村5台	100	63.00	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	0.20
33184	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	瓦房店市杨家满族乡人民政府-1	200	40.35	79.30	79.30	未进入负面清单	否	无	4.25
33185	国网瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	瓦房店市杨家满族乡人民政府-2	80	45.47	27.63	27.63	未进入负面清单	否	无	-1.21

## 2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额 (A)	最大电流 (A)	一年内最大 负载率(%)	异常次数	发生累计时 长	上年度最大 负载率
1	中山	春华变	春复线	10千伏	373.33	64.55	17.29	0.00	0.00	17.18
2	中山	春华变	春港线	10千伏	373.33	98.79	26.46	0.00	0.00	26.33
3	中山	春华变	春恒线	10千伏	373.00	134.75	36.13	0.00	0.00	35.99
4	中山	春华变	春利线	10千伏	373.33	92.72	24.84	0.00	0.00	24.69
5	中山	春华变	春绿线	10千伏	373.33	1.77	0.47	0.00	0.00	0.47
6	中山	春华变	春信线	10千伏	373.33	87.83	23.53	0.00	0.00	23.44
7	中山	春华变	春亿线	10千伏	373.33	87.56	23.45	0.00	0.00	23.33
8	中山	春华变	东达线	10千伏	533.33	2.00	0.38	0.00	0.00	0.37
9	中山	春华变	海达线	10千伏	533.33	21.39	4.01	0.00	0.00	3.98
10	中山	春华变	凯丹线	10千伏	533.00	274.46	51.49	0.00	0.00	50.81
11	中山	春华变	朗城线	10千伏	533.33	149.03	27.94	0.00	0.00	27.63
12	中山	春华变	龙湖线	10千伏	373.33	217.56	58.28	0.00	0.00	57.89
13	中山	东北路变	八一线	10千伏	480.00	58.60	12.21	0.00	0.00	12.14
14	中山	东北路变	滨海线	10千伏	400.00	70.34	17.59	0.00	0.00	17.49
15	中山	东北路变	东青线	10千伏	400.00	69.96	17.49	0.00	0.00	17.34
16	中山	东北路变	东仲线	10千伏	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	中山	东北路变	桃庄线	10千伏	480.00	60.00	12.50	0.00	0.00	12.34
18	中山	东北路变	仲夏线	10千伏	267.00	107.75	40.36	0.00	0.00	40.10
19	中山	东海变	春达线	10千伏	533.00	236.96	44.46	0.00	0.00	44.03
20	中山	东海变	春生线	10千伏	427.00	239.06	55.99	0.00	0.00	55.24
21	中山	东海变	春万线	10千伏	600.00	186.41	31.07	0.00	0.00	30.89
22	中山	东海变	大众线	10千伏	400.00	142.80	35.70	0.00	0.00	35.53
23	中山	东海变	东港线	10千伏	533.00	140.34	26.33	0.00	0.00	26.19
24	中山	东海变	东检甲线	10千伏	405.00	136.00	33.58	0.00	0.00	33.29
25	中山	东海变	东检乙线	10千伏	405.00	21.80	5.38	0.00	0.00	5.31
26	中山	东海变	东星线	10千伏	800.00	124.16	15.52	0.00	0.00	15.46
27	中山	东海变	港湾线	10千伏	480.00	306.40	63.83	0.00	0.00	63.45
28	中山	东海变	国会丙线	10千伏	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	中山	东海变	海乐线	10千伏	533.00	162.85	30.55	0.00	0.00	30.41
30	中山	东海变	华中线	10千伏	586.00	141.16	24.09	0.00	0.00	23.88
31	中山	东海变	捷胜线	10千伏	600.00	99.18	16.53	0.00	0.00	16.32
32	中山	东海变	鲁迅线	10千伏	427.00	72.45	16.97	0.00	0.00	16.76

33	中山	东海变	民德线	10千伏	400.00	114.66	28.67	0.00	0.00	28.52
34	中山	东海变	明星线	10千伏	400.00	160.03	40.01	0.00	0.00	39.70
35	中山	东海变	荣民线	10千伏	427.00	76.44	17.90	0.00	0.00	17.71
36	中山	东海变	维湾线	10千伏	586.00	98.95	16.89	0.00	0.00	16.82
37	中山	东海变	新柳线	10千伏	400.00	241.68	60.42	0.00	0.00	59.98
38	中山	虎滩变	棒槌线	10千伏	480.00	190.78	39.75	0.00	0.00	39.48
39	中山	虎滩变	春阳线	10千伏	480.00	208.73	43.49	0.00	0.00	42.92
40	中山	虎滩变	高尚线	10千伏	480.00	67.23	14.01	0.00	0.00	13.88
41	中山	虎滩变	高原线	10千伏	480.00	96.80	20.17	0.00	0.00	20.07
42	中山	虎滩变	广智线	10千伏	533.00	170.36	31.96	0.00	0.00	31.86
43	中山	虎滩变	景山线	10千伏	480.00	205.56	42.83	0.00	0.00	42.50
44	中山	虎滩变	龙江线	10千伏	480.00	89.40	18.63	0.00	0.00	18.44
45	中山	虎滩变	石槽线	10千伏	480.00	87.64	18.26	0.00	0.00	18.20
46	中山	虎滩变	唐家线	10千伏	480.00	101.72	21.19	0.00	0.00	20.95
47	中山	虎滩变	小龙线	10千伏	480.00	141.85	29.55	0.00	0.00	29.22
48	中山	虎滩变	秀月线	10千伏	480.00	103.13	21.49	0.00	0.00	21.28
49	中山	虎滩变	转山线	10千伏	480.00	177.05	36.89	0.00	0.00	36.46
50	中山	民寿变	白云线	10千伏	640.00	134.53	21.02	0.00	0.00	20.82
51	中山	民寿变	保定线	10千伏	533.00	303.75	56.99	0.00	0.00	56.59
52	中山	民寿变	北方乙线	10千伏	640.00	75.93	11.86	0.00	0.00	11.73
53	中山	民寿变	丹东线	10千伏	714.00	90.93	12.74	0.00	0.00	12.63
54	中山	民寿变	东平线	10千伏	640.00	117.65	18.38	0.00	0.00	18.30
55	中山	民寿变	二七线	10千伏	714.00	400.20	56.05	0.00	0.00	55.79
56	中山	民寿变	福寿线	10千伏	714.00	203.40	28.49	0.00	0.00	28.31
57	中山	民寿变	港隼线	10千伏	400.00	12.40	3.10	0.00	0.00	3.08
58	中山	民寿变	海关甲线	10千伏	440.00	30.21	6.87	0.00	0.00	6.77
59	中山	民寿变	海关乙线	10千伏	427.00	5.26	1.23	0.00	0.00	1.22
60	中山	民寿变	龙泉甲线	10千伏	426.00	89.06	20.91	0.00	0.00	20.64
61	中山	民寿变	龙泉乙线	10千伏	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	中山	民寿变	民兴线	10千伏	715.00	72.18	10.10	0.00	0.00	9.97
63	中山	民寿变	明湖线	10千伏	714.00	148.12	20.75	0.00	0.00	20.61
64	中山	民寿变	深业站乙线	10千伏	501.00	239.53	47.81	0.00	0.00	47.24
65	中山	民寿变	寿云线	10千伏	640.00	5.20	0.81	0.00	0.00	0.81
66	中山	民寿变	云程站乙线	10千伏	362.00	114.37	31.59	0.00	0.00	31.33
67	中山	民寿变	职工甲线	10千伏	400.00	93.75	23.44	0.00	0.00	23.22
68	中山	民寿变	国会甲线	10千伏	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	中山	民寿变	民港线	10千伏	672.00	0.96	0.14	0.00	0.00	0.14
70	中山	民寿变	云程站甲线	10千伏	362.00	18.65	5.15	0.00	0.00	5.12

71	中山	民主变	常青线	10千伏	480.00	132.21	27.54	0.00	0.00	27.23
72	中山	民主变	春海线	10千伏	500.00	68.04	13.61	0.00	0.00	13.50
73	中山	民主变	丹阳线	10千伏	533.00	194.57	36.50	0.00	0.00	36.24
74	中山	民主变	繁华线	10千伏	480.00	127.82	26.63	0.00	0.00	26.42
75	中山	民主变	港景线	10千伏	600.00	8.23	1.37	0.00	0.00	1.36
76	中山	民主变	吉庆线	10千伏	480.00	0.70	0.15	0.00	0.00	0.14
77	中山	民主变	警卫线	10千伏	480.00	295.38	61.54	0.00	0.00	60.92
78	中山	民主变	民乐线	10千伏	533.00	276.62	51.90	0.00	0.00	51.45
79	中山	民主变	民寿线	10千伏	480.00	255.86	53.30	0.00	0.00	52.82
80	中山	民主变	民意线	10千伏	533.00	172.48	32.36	0.00	0.00	31.95
81	中山	民主变	普照线	10千伏	480.00	229.27	47.76	0.00	0.00	47.46
82	中山	民主变	世纪线	10千伏	480.00	257.75	53.70	0.00	0.00	53.27
83	中山	民主变	双兴线	10千伏	533.00	251.07	47.11	0.00	0.00	46.48
84	中山	民主变	益民线	10千伏	480.00	143.12	29.82	0.00	0.00	29.45
85	中山	民主变	永和线	10千伏	480.00	115.34	24.03	0.00	0.00	23.93
86	中山	民主变	育才线	10千伏	500.00	94.41	18.88	0.00	0.00	18.67
87	中山	明泽变	朝阳线	10千伏	480.00	157.92	32.90	0.00	0.00	32.71
88	中山	明泽变	船链线	10千伏	672.00	227.20	33.81	0.00	0.00	33.46
89	中山	明泽变	春德线	10千伏	400.00	244.80	61.20	0.00	0.00	60.89
90	中山	明泽变	大染乙线	10千伏	400.00	204.00	51.00	0.00	0.00	50.52
91	中山	明泽变	灯塔线	10千伏	400.00	90.56	22.64	0.00	0.00	22.48
92	中山	明泽变	富华线	10千伏	480.00	30.40	6.33	0.00	0.00	6.28
93	中山	明泽变	虎滩线	10千伏	400.00	184.16	46.04	0.00	0.00	45.87
94	中山	明泽变	卡纳线	10千伏	400.00	2.56	0.64	0.00	0.00	0.64
95	中山	明泽变	七六零线	10千伏	480.00	188.00	39.17	0.00	0.00	38.70
96	中山	明泽变	望海线	10千伏	400.00	211.04	52.76	0.00	0.00	52.50
97	中山	明泽变	兴和线	10千伏	480.00	295.52	61.57	0.00	0.00	61.30
98	中山	明泽变	杏林线	10千伏	480.00	93.12	19.40	0.00	0.00	19.26
99	中山	明泽变	学士线	10千伏	480.00	160.16	33.37	0.00	0.00	33.23
100	中山	明泽变	延安线	10千伏	400.00	203.04	50.76	0.00	0.00	50.17
101	中山	明泽变	油化丁线	10千伏	400.00	161.44	40.36	0.00	0.00	39.90
102	中山	明泽变	油化甲线	10千伏	400.00	149.12	37.28	0.00	0.00	36.81
103	中山	明泽变	油区线	10千伏	400.00	70.24	17.56	0.00	0.00	17.48
104	中山	明泽变	油总线	10千伏	400.00	91.52	22.88	0.00	0.00	22.76
105	中山	荣华变	北岗线	10千伏	400.00	74.64	18.66	0.00	0.00	18.51
106	中山	荣华变	菜市线	10千伏	480.00	161.73	33.69	0.00	0.00	33.42
107	中山	荣华变	长江线	10千伏	480.00	141.34	29.45	0.00	0.00	29.12
108	中山	荣华变	大龙线	10千伏	480.00	107.94	22.49	0.00	0.00	22.38

109	中山	荣华变	电瓷线	10千伏	373.00	30.65	8.22	0.00	0.00	8.18
110	中山	荣华变	风光线	10千伏	480.00	271.28	56.52	0.00	0.00	55.91
111	中山	荣华变	港西线	10千伏	400.00	213.17	53.29	0.00	0.00	52.69
112	中山	荣华变	火车线	10千伏	400.00	71.02	17.76	0.00	0.00	17.57
113	中山	荣华变	荣府线	10千伏	400.00	174.79	43.70	0.00	0.00	43.54
114	中山	荣华变	树中线	10千伏	480.00	226.78	47.25	0.00	0.00	46.85
115	中山	荣华变	友好线	10千伏	480.00	82.97	17.29	0.00	0.00	17.09
116	中山	三元变	保健线	10千伏	426.00	72.16	16.94	0.00	0.00	16.83
117	中山	三元变	长红线	10千伏	500.00	150.40	30.08	0.00	0.00	29.75
118	中山	三元变	晨光线	10千伏	213.00	35.36	16.60	0.00	0.00	16.53
119	中山	三元变	纪念线	10千伏	426.00	113.28	26.59	0.00	0.00	26.44
120	中山	三元变	绿山线	10千伏	200.00	1.20	0.60	0.00	0.00	0.59
121	中山	三元变	茂田线	10千伏	640.00	336.64	52.60	0.00	0.00	52.06
122	中山	三元变	万安线	10千伏	640.00	170.08	26.58	0.00	0.00	26.34
123	中山	三元变	望山线	10千伏	533.00	210.40	39.47	0.00	0.00	39.08
124	中山	三元变	珠江线	10千伏	400.00	22.24	5.56	0.00	0.00	5.53
125	中山	胜利变	保安线	10千伏	424.00	187.45	44.21	0.00	0.00	43.93
126	中山	胜利变	大商站甲线	10千伏	714.00	161.33	22.60	0.00	0.00	22.37
127	中山	胜利变	大商站乙线	10千伏	714.00	102.71	14.39	0.00	0.00	14.22
128	中山	胜利变	东风站甲线	10千伏	400.00	77.72	19.43	0.00	0.00	19.26
129	中山	胜利变	东风站乙线	10千伏	400.00	9.49	2.37	0.00	0.00	2.35
130	中山	胜利变	汾阳线	10千伏	533.00	326.75	61.30	0.00	0.00	60.87
131	中山	胜利变	海洋线	10千伏	400.00	74.91	18.73	0.00	0.00	18.54
132	中山	胜利变	红霓甲线	10千伏	400.00	242.67	60.67	0.00	0.00	60.04
133	中山	胜利变	红霓乙线	10千伏	400.00	137.86	34.47	0.00	0.00	34.09
134	中山	胜利变	进步甲线	10千伏	363.00	79.26	21.83	0.00	0.00	21.75
135	中山	胜利变	进步乙线	10千伏	363.00	45.02	12.40	0.00	0.00	12.30
136	中山	胜利变	九州站甲线	10千伏	672.00	164.15	24.43	0.00	0.00	24.29
137	中山	胜利变	利安甲线	10千伏	362.00	70.34	19.43	0.00	0.00	19.24
138	中山	胜利变	利安乙线	10千伏	360.00	27.78	7.72	0.00	0.00	7.62
139	中山	胜利变	利光线	10千伏	714.00	107.87	15.11	0.00	0.00	14.95
140	中山	胜利变	利国线	10千伏	714.00	22.51	3.15	0.00	0.00	3.11
141	中山	胜利变	利源乙线	10千伏	640.00	129.91	20.30	0.00	0.00	20.19
142	中山	胜利变	利真线	10千伏	714.00	146.79	20.56	0.00	0.00	20.31
143	中山	胜利变	联秋甲线	10千伏	360.00	128.03	35.56	0.00	0.00	35.43
144	中山	胜利变	联秋乙线	10千伏	360.00	88.62	24.62	0.00	0.00	24.35
145	中山	胜利变	庆功线	10千伏	533.00	22.04	4.14	0.00	0.00	4.09
146	中山	胜利变	胜友甲线	10千伏	640.00	117.46	18.35	0.00	0.00	18.16



147	中山	胜利变	胜友乙线	10千伏	416.00	41.27	9.92	0.00	0.00	9.83
148	中山	胜利变	五惠线	10千伏	533.00	27.20	5.10	0.00	0.00	5.04
149	中山	胜利变	希望站甲线	10千伏	427.00	72.69	17.02	0.00	0.00	16.94
150	中山	胜利变	希望站乙线	10千伏	427.00	120.53	28.23	0.00	0.00	28.00
151	中山	胜利变	烟台线	10千伏	423.00	174.93	41.35	0.00	0.00	40.93
152	中山	胜利变	一二九线	10千伏	533.00	61.90	11.61	0.00	0.00	11.54
153	中山	胜利变	玉光线	10千伏	714.00	108.33	15.17	0.00	0.00	15.06
154	中山	胜利变	远大站甲线	10千伏	362.00	161.23	44.54	0.00	0.00	44.39
155	中山	胜利变	远大站乙线	10千伏	360.00	88.27	24.52	0.00	0.00	24.37
156	中山	胜利变	中山站甲线	10千伏	714.00	225.58	31.59	0.00	0.00	31.39
157	中山	胜利变	中原站甲线	10千伏	714.00	84.42	11.82	0.00	0.00	11.73
158	中山	胜利变	中原站乙线	10千伏	714.00	110.21	15.44	0.00	0.00	15.27
159	中山	石槽变	棒热线	10千伏	900.00	528.66	58.74	0.00	0.00	58.23
160	中山	石槽变	波涛线	10千伏	400.00	20.42	5.11	0.00	0.00	5.07
161	中山	石槽变	东山线	10千伏	400.00	181.95	45.49	0.00	0.00	45.23
162	中山	石槽变	虎山线	10千伏	400.00	13.98	3.50	0.00	0.00	3.47
163	中山	石槽变	丽景线	10千伏	400.00	164.72	41.18	0.00	0.00	41.03
164	中山	石槽变	迎宾线	10千伏	400.00	192.32	48.08	0.00	0.00	47.74
165	中山	石槽变	渔港线	10千伏	400.00	102.31	25.58	0.00	0.00	25.24
166	中山	桃源变	不朽线	10千伏	480.00	79.46	16.55	0.00	0.00	16.43
167	中山	桃源变	鼎建线	10千伏	533.00	26.72	5.01	0.00	0.00	5.00
168	中山	桃源变	豪森甲线	10千伏	480.00	50.80	10.58	0.00	0.00	10.48
169	中山	桃源变	豪森乙线	10千伏	480.00	59.59	12.41	0.00	0.00	12.37
170	中山	桃源变	解放线	10千伏	480.00	168.06	35.01	0.00	0.00	34.58
171	中山	桃源变	青云线	10千伏	480.00	124.11	25.86	0.00	0.00	25.62
172	中山	桃源变	胜鼎线	10千伏	480.00	81.10	16.90	0.00	0.00	16.84
173	中山	桃源变	桃高线	10千伏	373.00	39.55	10.60	0.00	0.00	10.54
174	中山	桃源变	桃华线	10千伏	373.00	1.05	0.28	0.00	0.00	0.28
175	中山	桃源变	桃靠线	10千伏	373.00	11.60	3.11	0.00	0.00	3.09
176	中山	桃源变	桃龙线	10千伏	373.00	1.05	0.28	0.00	0.00	0.28
177	中山	桃源变	桃明甲线	10千伏	480.00	219.92	45.82	0.00	0.00	45.22
178	中山	桃源变	桃明乙线	10千伏	480.00	66.10	13.77	0.00	0.00	13.68
179	中山	桃源变	桃青线	10千伏	373.00	11.95	3.20	0.00	0.00	3.18
180	中山	桃源变	桃庆线	10千伏	373.00	47.46	12.72	0.00	0.00	12.59
181	中山	桃源变	桃商线	10千伏	480.00	111.10	23.15	0.00	0.00	23.00
182	中山	桃源变	桃秀线	10千伏	480.00	81.92	17.07	0.00	0.00	16.96
183	中山	桃源变	桃阳线	10千伏	373.00	106.53	28.56	0.00	0.00	28.39
184	中山	桃源变	桃映线	10千伏	480.00	173.69	36.19	0.00	0.00	35.86



185	中山	桃源变	桃勇线	10千伏	373.00	84.55	22.67	0.00	0.00	22.47
186	中山	桃源变	桃月线	10千伏	373.00	186.17	49.91	0.00	0.00	49.38
187	中山	新开路变	博爱线	10千伏	427.00	232.96	54.56	0.00	0.00	54.12
188	中山	新开路变	长寿线	10千伏	362.00	64.21	17.74	0.00	0.00	17.55
189	中山	新开路变	电建线	10千伏	608.00	111.09	18.27	0.00	0.00	18.17
190	中山	新开路变	东关线	10千伏	400.00	226.40	56.60	0.00	0.00	56.13
191	中山	新开路变	宏济线	10千伏	427.00	269.53	63.12	0.00	0.00	62.28
192	中山	新开路变	花园线	10千伏	427.00	246.56	57.74	0.00	0.00	57.05
193	中山	新开路变	九三线	10千伏	362.00	131.25	36.26	0.00	0.00	36.05
194	中山	新开路变	平顺线	10千伏	480.00	206.01	42.92	0.00	0.00	42.63
195	中山	新开路变	日新线	10千伏	362.00	112.03	30.95	0.00	0.00	30.58
196	中山	新开路变	市场线	10千伏	360.00	211.64	58.79	0.00	0.00	58.22
197	中山	新开路变	同仁甲线	10千伏	320.00	80.15	25.05	0.00	0.00	24.88
198	中山	新开路变	同仁乙线	10千伏	320.00	21.56	6.74	0.00	0.00	6.66
199	中山	新开路变	外经贸甲线	10千伏	427.00	68.43	16.03	0.00	0.00	15.90
200	中山	新开路变	外经贸乙线	10千伏	427.00	8.90	2.08	0.00	0.00	2.06
201	中山	新开路变	西岗线	10千伏	400.00	16.17	4.04	0.00	0.00	4.01
202	中山	新起屯变	爱华线	10千伏	400.00	45.90	11.48	0.00	0.00	11.43
203	中山	新起屯变	长春线	10千伏	400.00	116.56	29.14	0.00	0.00	28.88
204	中山	新起屯变	付海线	10千伏	608.00	280.96	46.21	0.00	0.00	45.72
205	中山	新起屯变	付家庄线	10千伏	400.00	109.16	27.29	0.00	0.00	26.94
206	中山	新起屯变	共庆线	10千伏	400.00	55.78	13.95	0.00	0.00	13.84
207	中山	新起屯变	华日线	10千伏	533.00	107.05	20.08	0.00	0.00	19.96
208	中山	新起屯变	节能线	10千伏	608.00	117.30	19.29	0.00	0.00	19.15
209	中山	新起屯变	靠山线	10千伏	400.00	85.19	21.30	0.00	0.00	21.10
210	中山	新起屯变	葵英线	10千伏	400.00	31.99	8.00	0.00	0.00	7.92
211	中山	新起屯变	林茂线	10千伏	420.00	256.98	61.19	0.00	0.00	60.59
212	中山	新起屯变	青春线	10千伏	400.00	227.29	56.82	0.00	0.00	56.06
213	中山	新起屯变	石松线	10千伏	420.00	229.02	54.53	0.00	0.00	54.18
214	中山	新起屯变	杏环线	10千伏	360.00	176.15	48.93	0.00	0.00	48.39
215	中山	新起屯变	智勇线	10千伏	400.00	51.50	12.88	0.00	0.00	12.74
216	中山	裕景变	唐山线	10千伏	533.00	312.52	58.63	0.00	0.00	57.85
217	中山	真理变	红港线	10千伏	400.00	214.82	53.71	0.00	0.00	53.15
218	中山	真理变	劳动线	10千伏	480.00	48.87	10.18	0.00	0.00	10.13
219	中山	真理变	岭前线	10千伏	400.00	218.34	54.59	0.00	0.00	53.86
220	中山	真理变	南山线	10千伏	400.00	237.32	59.33	0.00	0.00	59.11
221	中山	真理变	七一线	10千伏	480.00	226.07	47.10	0.00	0.00	46.58
222	中山	真理变	荣盛线	10千伏	480.00	104.07	21.68	0.00	0.00	21.41

223	中山	真理变	胜利线	10千伏	400.00	48.08	12.02	0.00	0.00	11.94
224	中山	真理变	石道线	10千伏	400.00	35.16	8.79	0.00	0.00	8.70
225	中山	真理变	桃源线	10千伏	400.00	32.64	8.16	0.00	0.00	8.07
226	中山	真理变	文水线	10千伏	400.00	20.30	5.08	0.00	0.00	5.05
227	中山	真理变	新起线	10千伏	480.00	57.70	12.02	0.00	0.00	11.95
228	中山	真理变	真民线	10千伏	480.00	72.78	15.16	0.00	0.00	14.98
229	中山	真理变	中山线	10千伏	373.00	33.75	9.05	0.00	0.00	8.99
230	中山	春华变	春锦线	10千伏	470.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
231	中山	金融变	港亿线	10千伏	672.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
232	中山	金融变	港坤线	10千伏	672.00	15.68	2.33	0.00	0.00	2.31
233	中山	华乐变	华园线	10千伏	672.00	33.4	4.97	0.00	0.00	4.92
234	中山	华乐变	华保线	10千伏	672.00	3.68	0.55	0.00	0.00	0.54
235	中山	金融变	金保线	10千伏	672.00	7.52	1.12	0.00	0.00	1.11
236	中山	明泽变	明印线	10千伏	672.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
237	中山	明泽变	明华线	10千伏	480.00	45	9.38	0.00	0.00	9.26
238	中山	华乐变	华招线	10千伏	672.00	7.52	1.12	0.00	0.00	1.11
239	中山	华乐变	华紫线	10千伏	672.00	62.35	9.28	0.00	0.00	9.20
240	中山	华乐变	华禧线	10千伏	672.00	42.56	6.33	0.00	0.00	6.28
241	中山	金融变	金中线	10千伏	672.00	87.2	12.98	0.00	0.00	12.81
242	中山	金融变	金天线	10千伏	672.00	77.5	11.53	0.00	0.00	11.43
243	中山	金融变	金湾线	10千伏	672.00	40.2	5.98	0.00	0.00	5.91
244	中山	金融变	金园线	10千伏	672.00	12.3	1.83	0.00	0.00	1.81
245	中山	金融变	金融线	10千伏	672.00	66.2	9.85	0.00	0.00	9.80
246	中山	金融变	金维线	10千伏	672.00	105.2	15.65	0.00	0.00	15.47
247	中山	金融变	金禧线	10千伏	672.00	62.3	9.27	0.00	0.00	9.16
248	中山	华乐变	华韵线	10千伏	672.00	44.9	6.68	0.00	0.00	6.61
249	中山	华乐变	华国线	10千伏	672.00	108.5	16.15	0.00	0.00	16.05
250	中山	华乐变	华郡线	10千伏	672.00	55.3	8.23	0.00	0.00	8.18
251	中山	裕景变	裕安线	10千伏	672.00	1.2	0.18	0.00	0.00	0.18
252	中山	华乐变	华隆线	10千伏	672.00	36.9	5.49	0.00	0.00	5.46
253	中山	春华变	中信线	10千伏	672.00	40.2	5.98	0.00	0.00	5.93
254	中山	东海变	丰悦线	10千伏	672.00	36.2	5.39	0.00	0.00	5.34
255	中山	东海变	东锦线	10千伏	672.00	25	3.72	0.00	0.00	3.70
256	中山	华乐变	华海线	10千伏	672.00	85.6	12.74	0.00	0.00	12.58
257	中山	华乐变	华阳线	10千伏	672.00	39.6	5.89	0.00	0.00	5.86
258	中山	民寿变	民信线	10千伏	672.00	51.2	7.62	0.00	0.00	7.58
259	中山	明泽变	明东线	10千伏	672.00	15.6	2.32	0.00	0.00	2.31
260	普兰店	安波变	同益线	10千伏	660	281.32	42.62%	0	0.00	39.07%

261	普兰店	双塔变	农场线	10千伏	656	210.23	32.05%	0	0.00	29.45%
262	普兰店	刘屯变	星台线	10千伏	360	223.02	61.95%	0	0.00	66.65%
263	普兰店	安波变	俭汤线	10千伏	300	134.86	44.95%	0	0.00	49.45%
264	普兰店	莲山变	沙包线	10千伏	384	185.3	48.26%	0	0.00	52.61%
265	普兰店	城子坦变	金哨线	10千伏	420	118.13	28.13%	0	0.00	30.43%
266	普兰店	城子坦变	微波线	10千伏	400	224.07	56.02%	0	0.00	52.27%
267	普兰店	城子坦变	城皮东线	10千伏	400	136.76	34.19%	0	0.00	38.39%
268	普兰店	城子坦变	市干线	10千伏	400	98.87	24.72%	0	0.00	21.52%
269	普兰店	刘屯变	应家线	10千伏	144	83.52	58.00%	0	0.00	56.15%
270	普兰店	刘屯变	吴山线	10千伏	120	21.54	17.95%	0	0.00	22.25%
271	普兰店	东老滩变	老滩线	10千伏	800	501.53	62.69%	0	0.00	65.99%
272	普兰店	东老滩变	新滩线	10千伏	800	259.59	32.45%	0	0.00	36.10%
273	普兰店	东老滩变	后宋甲线	10千伏	624	179.19	28.72%	0	0.00	24.42%
274	普兰店	东老滩变	后宋乙线	10千伏	592	62.73	10.60%	0	0.00	6.05%
275	普兰店	东老滩变	谢屯线	10千伏	560	193.91	34.63%	0	0.00	36.98%
276	普兰店	东老滩变	碧海线	10千伏	608	66.4	10.92%	0	0.00	14.67%
277	普兰店	大潭变	谭南线	10千伏	168	93.89	55.89%	0	0.00	51.74%
278	普兰店	大潭变	谭西线	10千伏	216	82.81	38.34%	0	0.00	33.99%
279	普兰店	大潭变	谭东线	10千伏	420	187.6	44.67%	0	0.00	41.32%
280	普兰店	大潭变	夹河线	10千伏	300	25.09	8.36%	0	0.00	9.01%
281	普兰店	台山变	建材线	10千伏	576	338.91	58.84%	0	0.00	62.39%
282	普兰店	台山变	清华线	10千伏	600	118.71	19.79%	0	0.00	24.79%
283	普兰店	台山变	和尚右线	10千伏	720	210.94	29.30%	0	0.00	26.35%
284	普兰店	台山变	银城甲线	10千伏	480	0.47	0.10%	0	0.00	1.15%
285	普兰店	台山变	鑫凤线	10千伏	576	152.4	26.46%	0	0.00	31.01%
286	普兰店	台山变	郊区线	10千伏	660	175.43	26.58%	0	0.00	28.88%
287	普兰店	台山变	北互右线	10千伏	688	339.45	49.34%	0	0.00	52.64%
288	普兰店	台山变	太工线	10千伏	660	178.95	27.11%	0	0.00	28.26%
289	普兰店	台山变	和尚左线	10千伏	600	268.59	44.77%	0	0.00	42.62%
290	普兰店	丰荣变	朝阳乙线	10千伏	640	100.8	15.75%	0	0.00	16.05%
291	普兰店	唐家房变	铁矿线	10千伏	336	137.73	40.99%	0	0.00	37.14%
292	普兰店	丰荣变	北互左线	10千伏	688	415.18	60.35%	0	0.00	56.05%
293	普兰店	丰荣变	丰梁线	10千伏	400	117.21	29.30%	0	0.00	29.15%
294	普兰店	丰荣变	朝阳甲线	10千伏	640	36.1	5.64%	0	0.00	7.89%
295	普兰店	丰荣变	丰台甲线	10千伏	480	173.01	36.04%	0	0.00	35.84%
296	普兰店	丰荣变	丰台乙线	10千伏	400	168.79	42.20%	0	0.00	38.70%
297	普兰店	丰荣变	银城乙线	10千伏	480	0.23	0.05%	0	0.00	4.40%
298	普兰店	唐家房变	水源线	10千伏	300	107.6	35.87%	0	0.00	35.72%

299	普兰店	铁西变	花山线	10千伏	704	393.24	55.86%	0	0.00	60.36%
300	普兰店	铁西变	开北线	10千伏	656	338.87	51.66%	0	0.00	46.76%
301	普兰店	铁西变	圈龙线	10千伏	656	389.96	59.45%	0	0.00	63.10%
302	普兰店	铁西变	润竹线	10千伏	512	243.26	47.51%	0	0.00	47.66%
303	普兰店	安波变	安波线	10千伏	420	131.16	31.23%	0	0.00	29.48%
304	普兰店	双塔变	福全线	10千伏	656	201.09	30.65%	0	0.00	34.20%
305	普兰店	莲山变	莲南线	10千伏	384	191.26	49.81%	0	0.00	49.31%
306	普兰店	乐甲变	四平北线	10千伏	320	181.78	56.81%	0	0.00	52.61%
307	普兰店	双塔变	石岭线	10千伏	656	144.38	22.01%	0	0.00	21.16%
308	普兰店	南山变	盐场线	10千伏	560	171.58	30.64%	0	0.00	31.29%
309	普兰店	南山变	沿海线	10千伏	800	348.88	43.61%	0	0.00	46.26%
310	普兰店	南山变	南台甲线	10千伏	720	357.74	49.69%	0	0.00	50.59%
311	普兰店	南山变	南台乙线	10千伏	720	240.66	33.43%	0	0.00	32.38%
312	普兰店	南山变	市区线	10千伏	800	306.29	38.29%	0	0.00	39.99%
313	普兰店	南山变	磷肥线	10千伏	640	0.46	0.07%	0	0.00	0.07%
314	普兰店	南山变	九七乙线	10千伏	560	35.42	6.33%	0	0.00	2.13%
315	普兰店	南山变	九七甲线	10千伏	480	62.5	13.02%	0	0.00	16.87%
316	普兰店	南山变	铁西线	10千伏	480	299.16	62.33%	0	0.00	63.78%
317	普兰店	南山变	鼎盛甲线	10千伏	640	160.39	25.06%	0	0.00	25.16%
318	普兰店	南山变	鼎盛乙线	10千伏	960	312.96	32.60%	0	0.00	29.35%
319	普兰店	南山变	天都乙线	10千伏	608	5.83	0.96%	0	0.00	-3.04%
320	普兰店	台山变	轴承线	10千伏	480	72.6	15.13%	0	0.00	15.88%
321	普兰店	台山变	市区线	10千伏	800	306.29	38.29%	0	0.00	37.79%
322	普兰店	台山变	台南甲线	10千伏	660	152.23	23.07%	0	0.00	23.57%
323	普兰店	台山变	台南乙线	10千伏	660	286.17	43.36%	0	0.00	42.71%
324	普兰店	台山变	化肥线	10千伏	600	157.97	26.33%	0	0.00	30.28%
325	普兰店	台山变	沿海线	10千伏	800	348.88	43.61%	0	0.00	42.41%
326	普兰店	台山变	老店线	10千伏	600	161.72	26.95%	0	0.00	28.55%
327	普兰店	铁西变	铁热线	10千伏	800	387.61	48.45%	0	0.00	50.10%
328	普兰店	铁西变	海湾线	10千伏	512	219.82	42.93%	0	0.00	38.63%
329	普兰店	铁西变	开南线	10千伏	480	241.85	50.39%	0	0.00	46.39%
330	普兰店	铁西变	纱厂线	10千伏	512	256.38	50.07%	0	0.00	54.27%
331	普兰店	铁西变	开东线	10千伏	400	12	3.00%	0	0.00	3.85%
332	普兰店	铁西变	马岛线	10千伏	560	184.67	32.98%	0	0.00	31.08%
333	普兰店	铁西变	御景甲线	10千伏	528	365.92	69.30%	0	0.00	64.90%
334	普兰店	铁西变	公元甲线	10千伏	800	328.09	41.01%	0	0.00	39.96%
335	普兰店	铁西变	万达线	10千伏	608	283.09	46.56%	0	0.00	49.31%
336	普兰店	铁西变	兴隆甲线	10千伏	960	174.36	18.16%	0	0.00	15.61%

337	普兰店	纳水变	一纵丙线	10千伏	480	244.45	50.93%	0	0.00	54.08%
338	普兰店	纳水变	一纵甲线	10千伏	640	75.23	11.75%	0	0.00	15.40%
339	普兰店	纳水变	一纵丁线	10千伏	640	96.3	15.05%	0	0.00	19.25%
340	普兰店	纳水变	万达广场线	10千伏	560	231.33	41.31%	0	0.00	44.56%
341	普兰店	纳水变	大家庭甲线	10千伏	960	186.33	19.41%	0	0.00	23.91%
342	普兰店	纳水变	大家庭乙线	10千伏	960	236.02	24.59%	0	0.00	21.24%
343	普兰店	纳水变	振兴甲线	10千伏	480	136.41	28.42%	0	0.00	30.42%
344	普兰店	纳水变	振兴乙线	10千伏	672	345.59	51.43%	0	0.00	54.08%
345	普兰店	纳水变	振兴丙线	10千伏	608	282.66	46.49%	0	0.00	44.09%
346	普兰店	纳水变	振兴丁线	10千伏	800	189.9	23.74%	0	0.00	24.79%
347	普兰店	纳水变	龙威线	10千伏	320	143.35	44.80%	0	0.00	40.40%
348	普兰店	纳水变	天都甲线	10千伏	608	58.07	9.55%	0	0.00	14.10%
349	普兰店	纳水变	公元乙线	10千伏	800	365.57	45.70%	0	0.00	43.85%
350	普兰店	双塔变	龙山线	10千伏	656	187.5	28.58%	0	0.00	26.58%
351	普兰店	莲山变	莲西线	10千伏	360	118.9	33.03%	0	0.00	36.73%
352	普兰店	乐甲变	庙岭线	10千伏	320	116.94	36.54%	0	0.00	37.79%
353	普兰店	双塔变	墨盘线	10千伏	656	150.47	22.94%	0	0.00	17.99%
354	普兰店	皮口变	甘河线	10千伏	420	21	5.00%	0	0.00	10.00%
355	普兰店	皮口变	皮杨线	10千伏	336	217.08	64.61%	0	0.00	62.26%
356	普兰店	皮口变	海岸线	10千伏	420	174.59	41.57%	0	0.00	46.42%
357	普兰店	皮口变	轧钢线	10千伏	420	255.82	60.91%	0	0.00	63.41%
358	普兰店	皮口变	城皮西线	10千伏	360	205.89	57.19%	0	0.00	56.89%
359	普兰店	皮口变	清水线	10千伏	336	227.69	67.76%	0	0.00	64.41%
360	普兰店	皮口变	园区甲线	10千伏	336	22	6.55%	0	0.00	6.80%
361	普兰店	皮口变	园区乙线	10千伏	336	33	9.82%	0	0.00	5.57%
362	普兰店	赞子河变	三官线	10千伏	420	99.3	23.64%	0	0.00	27.39%
363	普兰店	赞子河变	碧流河线	10千伏	420	185.1	44.07%	0	0.00	47.32%
364	普兰店	赞子河变	粮农线	10千伏	360	165	45.83%	0	0.00	47.73%
365	普兰店	赞子河变	新台线	10千伏	540	38.4	7.11%	0	0.00	11.16%
366	普兰店	李屯变	李甘线	10千伏	456	273.84	60.05%	0	0.00	55.25%
367	普兰店	李屯变	李杨甲线	10千伏	840	224.16	26.69%	0	0.00	21.84%
368	普兰店	李屯变	李杨乙线	10千伏	600	58	9.67%	0	0.00	8.77%
369	普兰店	李屯变	李信线	10千伏	672	101	15.03%	0	0.00	14.78%
370	普兰店	李屯变	李园甲线	10千伏	360	167.52	46.53%	0	0.00	48.53%
371	普兰店	李屯变	李园乙线	10千伏	480	102.12	21.28%	0	0.00	16.33%
372	普兰店	李屯变	平岛甲线	10千伏	540	248.64	46.04%	0	0.00	46.64%
373	普兰店	李屯变	平岛乙线	10千伏	540	21	3.89%	0	0.00	2.89%
374	普兰店	乐甲变	四平南线	10千伏	800	251.68	31.46%	0	0.00	32.06%

375	普兰店	安波变	镇内线	10千伏	480	225.23	46.92%	0	0.00	45.62%
376	普兰店	刘屯变	初店线	10千伏	300	157.68	52.56%	0	0.00	56.76%
377	普兰店	莲山变	莲东线	10千伏	300	105.99	35.33%	0	0.00	39.58%
378	普兰店	安波变	四平线	10千伏	120	34.11	28.43%	0	0.00	28.18%
379	普兰店	唐家房变	大刘线	10千伏	420	240	57.14%	0	0.00	56.04%
380	普兰店	唐家房变	唐家房线	10千伏	424	177.35	41.83%	0	0.00	46.18%
381	普兰店	唐家房变	泡子线	10千伏	220	86.45	39.30%	0	0.00	40.55%
382	普兰店	唐家房变	杨树房线	10千伏	300	169.85	56.62%	0	0.00	54.57%
383	普兰店	唐家房变	服装线	10千伏	390	150.47	38.58%	0	0.00	42.33%
384	普兰店	杨树房变	供水线	10千伏	160	25.78	16.11%	0	0.00	20.36%
385	普兰店	夹河变	夹河南线	10千伏	300	110.76	36.92%	0	0.00	40.57%
386	普兰店	夹河变	夹河北线	10千伏	210	87.69	41.76%	0	0.00	42.16%
387	普兰店	夹河变	夹河东线	10千伏	150	67.17	44.78%	0	0.00	39.98%
388	普兰店	莲山变	轻工线	10千伏	240	14.04	5.85%	0	0.00	5.55%
389	普兰店	安波变	帝源线	10千伏	480	240	50.00%	0	0.00	54.35%
390	普兰店	赞子河变	徐大屯线	10千伏	360	192.3	53.42%	0	0.00	53.17%
391	普兰店	杨树房变	信达线	10千伏	600	306.34	51.06%	0	0.00	46.96%
392	普兰店	杨树房变	华杨线	10千伏	480	258.42	53.84%	0	0.00	52.09%
393	普兰店	杨树房变	金伦线	10千伏	420	125	29.76%	0	0.00	31.46%
394	普兰店	杨树房变	皮杨线	10千伏	336	217.08	64.61%	0	0.00	60.96%
395	普兰店	杨树房变	杨梁线	10千伏	368	14.18	3.85%	0	0.00	2.80%
396	普兰店	柳家变	莲沟线	10千伏	540	264.79	49.04%	0	0.00	48.64%
397	普兰店	柳家变	姚家线	10千伏	660	419.52	63.56%	0	0.00	62.31%
398	普兰店	柳家变	建焊乙线	10千伏	540	349.82	64.78%	0	0.00	69.48%
399	普兰店	柳家变	建焊甲线	10千伏	540	278.44	51.56%	0	0.00	53.11%
400	普兰店	柳家变	部队右线	10千伏	600	79.98	13.33%	0	0.00	17.83%
401	普兰店	柳家变	部队左线	10千伏	600	119.58	19.93%	0	0.00	17.28%
402	普兰店	柳家变	柳南乙线	10千伏	600	114.76	19.13%	0	0.00	18.48%
403	普兰店	柳家变	柳南甲线	10千伏	640	413.85	64.66%	0	0.00	64.06%
404	普兰店	柳家变	莲城线	10千伏	420	215.14	51.22%	0	0.00	49.02%
405	普兰店	柳家变	柳台右线	10千伏	540	320	59.26%	0	0.00	57.76%
406	普兰店	柳家变	柳台左线	10千伏	540	144.18	26.70%	0	0.00	25.30%
407	普兰店	柳家变	皮粉线	10千伏	480	186.2	38.79%	0	0.00	42.04%
408	普兰店	南山变	陈屯线	10千伏	800	245.79	30.72%	0	0.00	33.82%
409	普兰店	南山变	南柳乙线	10千伏	800	343.77	42.97%	0	0.00	47.67%
410	普兰店	南山变	长堡线	10千伏	640	252.53	39.46%	0	0.00	38.46%
411	普兰店	南山变	电台线	10千伏	800	255.27	31.91%	0	0.00	33.31%
412	普兰店	南山变	南都线	10千伏	640	0.52	0.08%	0	0.00	-3.97%



413	普兰店	南山变	南柳甲线	10千伏	800	86.2	10.78%	0	0.00	11.78%
414	普兰店	南山变	冷库线	10千伏	720	126.01	17.50%	0	0.00	18.30%
415	普兰店	南山变	新南甲线	10千伏	1040	349.27	33.58%	0	0.00	36.23%
416	普兰店	乐甲变	军工线	10千伏	320	20.85	6.52%	0	0.00	10.42%
417	普兰店	丰荣变	丰能线	10千伏	816	524.65	64.30%	0	0.00	66.50%
418	普兰店	南山变	中心线	10千伏	800	108.66	13.58%	0	0.00	13.53%
419	普兰店	南山变	三院甲线	10千伏	960	98.88	10.30%	0	0.00	5.45%
420	普兰店	纳水变	三院乙线	10千伏	960	5.42	0.56%	0	0.00	-2.44%
421	普兰店	双塔变	郭屯线	10千伏	480	14	2.92%	0	0.00	3.52%
422	普兰店	丰荣变	荣山线	10千伏	752	144	19.15%	0	0.00	17.05%
423	普兰店	铁西变	兴隆乙线	10千伏	420	124	29.52%	0	0.00	26.12%
424	普兰店	铁西变	御景乙线	10千伏	420	111	26.43%	0	0.00	22.38%
425	长兴岛	交流岛移动变	洪西头线	10千伏	423	117	27.56%	0	0	26.18%
426	长兴岛	交流岛移动变	西中线	10千伏	423	298	70.42%	0	0	69.01%
427	长兴岛	交流岛移动变	众智线	10千伏	423	43	10.07%	0	0	9.57%
428	长兴岛	骆驼岛变	凤鸣线	10千伏	423	107	25.36%	0	0	24.85%
429	长兴岛	骆驼岛变	龙王线	10千伏	423	122	28.89%	0	0	27.45%
430	长兴岛	骆驼岛变	新谢线	10千伏	423	53	12.56%	0	0	12.31%
431	长兴岛	骆驼岛变	蓝湾甲线	10千伏	377	59	15.66%	0	0	14.88%
432	长兴岛	骆驼岛变	蓝湾乙线	10千伏	377	39	10.22%	0	0	10.02%
433	长兴岛	骆驼岛变	联龙甲线	10千伏	377	115	30.43%	0	0	28.91%
434	长兴岛	骆驼岛变	联龙乙线	10千伏	377	5	1.20%	0	0	1.18%
435	长兴岛	骆驼岛变	安民甲线	10千伏	377	12	3.20%	0	0	3.04%
436	长兴岛	骆驼岛变	安民乙线	10千伏	377	0	0.00%	0	0	0.00%
437	长兴岛	横山变	山里线	10千伏	423	139	32.96%	0	0	31.31%
438	长兴岛	横山变	海港线	10千伏	423	243	57.34%	0	0	56.19%
439	长兴岛	长兴岛变	何屯线	10千伏	423	259	61.24%	0	0	58.18%
440	长兴岛	长兴岛变	横山线	10千伏	423	145	34.21%	0	0	33.53%
441	长兴岛	长兴岛变	三堂线	10千伏	423	111	26.32%	0	0	25.00%
442	长兴岛	长兴岛变	张屯线	10千伏	423	287	67.85%	0	0	66.49%
443	长兴岛	长兴岛变	兴岛线	10千伏	423	140	33.11%	0	0	31.45%
444	长兴岛	66kV长兴岛变	船厂线	10千伏	423	272	64.21%	0	0	62.93%
445	长兴岛	66kV塔山变	长岭甲线	20kV	517	109	21.11%	0	0	20.05%
446	长兴岛	66kV塔山变	精细线	20kV	517	107	20.61%	0	0	20.20%
447	长兴岛	66kV塔山变	油库甲线	20kV	517	6	1.11%	0	0	1.05%
448	长兴岛	66kV塔山变	南沟线	20kV	517	41	7.96%	0	0	7.80%
449	长兴岛	66kV塔山变	浦项线	20kV	517	9	1.67%	0	0	1.59%
450	长兴岛	66kV塔山变	大阳线	20kV	517	272	52.67%	0	0	51.62%

451	长兴岛	66kV塔山变	长岭乙线	20kV	517	16	3.11%	0	0	2.95%
452	长兴岛	66kV塔山变	化工线	20kV	517	99	19.23%	0	0	18.85%
453	长兴岛	66kV塔山变	油库乙线	20kV	517	34	6.52%	0	0	6.19%
454	长兴岛	66kV塔山变	新绿线	20kV	517	19	3.73%	0	0	3.66%
455	长兴岛	66kV塔山变	日酸线	20kV	517	9	1.72%	0	0	1.63%
456	长兴岛	66kV塔山变	圣安线	20kV	517	91	17.58%	0	0	17.23%
457	长兴岛	66kV塔山变	塔兴线	20kV	517	76	14.78%	0	0	14.04%
458	长兴岛	66kV下堡变	下新线	20kV	517	57	10.96%	0	0	10.74%
459	长兴岛	66kV下堡变	龙泉甲线	20kV	517	90	17.32%	0	0	16.45%
460	长兴岛	66kV下堡变	盛达线	20kV	517	24	4.64%	0	0	4.55%
461	长兴岛	66kV下堡变	金宇甲线	20kV	517	49	9.51%	0	0	9.03%
462	长兴岛	66kV下堡变	新岛线	20kV	517	42	8.12%	0	0	7.96%
463	长兴岛	66kV下堡变	海郡甲线	20kV	517	47	9.10%	0	0	8.65%
464	长兴岛	66kV下堡变	金滨甲线	20kV	517	25	4.77%	0	0	4.67%
465	长兴岛	66kV下堡变	东方线	20kV	517	36	6.96%	0	0	6.61%
466	长兴岛	66kV下堡变	依云线	20kV	517	14	2.75%	0	0	2.70%
467	长兴岛	66kV下堡变	兴港线	20kV	517	55	10.55%	0	0	10.02%
468	长兴岛	66kV下堡变	兰亭线	20kV	517	39	7.56%	0	0	7.41%
469	长兴岛	66kV下堡变	金宇乙线	20kV	517	18	3.55%	0	0	3.37%
470	长兴岛	66kV下堡变	龙泉乙线	20kV	517	110	21.24%	0	0	20.82%
471	长兴岛	66kV下堡变	新翠线	20kV	517	24	4.56%	0	0	4.33%
472	长兴岛	66kV下堡变	海郡乙线	20kV	517	11	2.13%	0	0	2.09%
473	长兴岛	66kV下堡变	金滨乙线	20kV	517	29	5.69%	0	0	5.41%
474	长兴岛	66kV下堡变	凯丽线	20kV	517	31	6.06%	0	0	5.94%
475	长兴岛	66kV下堡变	伴山线	20kV	517	48	9.29%	0	0	8.83%
476	长兴岛	66kV下堡变	铭岛线	20kV	517	107	20.64%	0	0	20.23%
477	长兴岛	66kV兴源变	中水线	20kV	517	103	19.99%	0	0	18.99%
478	长兴岛	66kV兴源变	兴工线	20kV	517	76	14.67%	0	0	14.38%
479	长兴岛	66kV兴源变	兴艺线	20kV	517	30	5.89%	0	0	5.60%
480	长兴岛	66kV兴源变	英昌线	20kV	517	11	2.13%	0	0	2.09%
481	长兴岛	66kV兴源变	韩园线	20kV	517	18	3.54%	0	0	3.36%
482	长兴岛	66kV兴源变	宝岛线	20kV	517	41	7.93%	0	0	7.77%
483	长兴岛	66kV兴源变	园区线	20kV	517	49	9.53%	0	0	9.05%
484	长兴岛	66kV兴源变	船舶线	20kV	517	0	0.00%	0	0	0.00%
485	长兴岛	66kV兴源变	科研线	20kV	517	41	7.89%	0	0	7.50%
486	长兴岛	66kV兴源变	长山线	20kV	517	20	3.82%	0	0	3.74%
487	长兴岛	66kV兴源变	兴旺线	20kV	517	6	1.09%	0	0	1.04%
488	长兴岛	66kV兴源变	鸿达线	20kV	517	57	10.95%	0	0	10.73%



489	长兴岛	66kV兴源变	新研线	20kV	517	32	6.18%	0	0	5.87%
490	长兴岛	66kV兴源变	桃园线	20kV	517	37	7.13%	0	0	6.98%
491	长兴岛	66kV世耀变	塔世甲线	20kV	517	17	3.21%	0	0	3.15%
492	长兴岛	66kV世耀变	塔世乙线	20kV	517	22	4.20%	0	0	3.99%
493	长兴岛	66kV世耀变	世安线	20kV	517	0	0.00%	0	0	0.00%
494	长兴岛	66kV世耀变	世南线	20kV	517	0	0.00%	0	0	0.00%
495	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	10千伏	400	186.37	0.47	0	0.00	0.45
496	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	10千伏	420	232.62	0.55	0	0.00	0.66
497	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	10千伏	420	262.15	0.62	0	0.00	0.60
498	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	10千伏	400	393.85	0.68	0	0.00	0.69
499	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	10千伏	400	309.63	0.67	0	0.00	0.68
500	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	10千伏	400	293.8	0.63	0	0.00	0.66
501	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	10千伏	400	208.41	0.52	0	0.00	0.67
502	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	10千伏	400	378.78	0.67	0	0.00	0.63
503	庄河市供电公司	66kV小寺变	大学甲线	10千伏	400	13.71	0.03	0	0.00	0.05
504	庄河市供电公司	66kV小寺变	大学乙线	10千伏	420	316.59	0.65	0	0.00	0.53
505	庄河市供电公司	66kV小寺变	码头甲线	10千伏	501	0	0.00	0	0.00	0.00
506	庄河市供电公司	66kV小寺变	码头乙线	10千伏	500	131.83	0.26	0	0.00	0.69
507	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园甲线	10千伏	430	401.57	0.63	0	0.00	0.65
508	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	10千伏	430	297.95	0.69	0	0.00	0.69
509	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	10千伏	430	301.2	0.70	0	0.00	0.70
510	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	10千伏	501	378.11	0.65	0	0.00	0.63
511	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	10千伏	400	232.91	0.00	0	0.00	0.59
512	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	10千伏	420	64.34	0.00	0	0.00	0.30
513	庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	10千伏	420	323.09	0.67	0	0.00	0.64
514	庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打乙线	10千伏	400	77.87	0.19	0	0.00	0.20
515	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	10千伏	500	232.21	0.46	0	0.00	0.46
516	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	10千伏	500	246.27	0.49	0	0.00	0.45
517	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	10千伏	299	144.1	0.48	0	0.00	0.64
518	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪线	10千伏	400	114.25	0.00	0	0.00	0.07
519	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	10千伏	400	99.03	0.25	0	0.00	0.44
520	庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	10千伏	220	24.84	0.00	0	0.00	0.13
521	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	10千伏	220	79.81	0.36	0	0.00	0.39
522	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	10千伏	220	117.07	0.53	0	0.00	0.45
523	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	10千伏	400	231.93	0.58	0	0.00	0.70
524	庄河市供电公司	66kV吴炉变	高卜线	10千伏	400	73.71	0.00	0	0.00	0.22
525	庄河市供电公司	66kV吴炉变	孤山线	10千伏	250	95.22	0.38	0	0.00	0.43
526	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	10千伏	250	37.29	0.15	0	0.00	0.13

527	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	10千伏	400	170.82	0.43	0	0.00	0.53
528	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	10千伏	400	371.73	0.63	0	0.00	0.64
529	庄河市供电公司	66kV大郑变	唐府线	10千伏	400	1.41	0.00	0	0.00	0.00
530	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	10千伏	380	295.34	0.68	0	0.00	0.65
531	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	10千伏	400	302.38	0.66	0	0.00	0.66
532	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	10千伏	201	11.95	0.06	0	0.00	0.06
533	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	10千伏	400	147.44	0.37	0	0.00	0.38
534	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	10千伏	300	79.96	0.27	0	0.00	0.62
535	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	10千伏	330	167.06	0.51	0	0.00	0.51
536	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	10千伏	400	294.55	0.64	0	0.00	0.68
537	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	10千伏	400	102.59	0.26	0	0.00	0.34
538	庄河市供电公司	66kV唐府变	银窝甲线	10千伏	400	6	0.02	0	0.00	0.06
539	庄河市供电公司	66kV唐府变	银窝乙线	10千伏	400	32.52	0.08	0	0.00	0.03
540	庄河市供电公司	66kV唐府变	前牟线	10千伏	400	148.56	0.37	0	0.00	0.58
541	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	10千伏	400	82.4	0.21	0	0.00	0.33
542	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭乙线	10千伏	400	67.81	0.17	0	0.00	0.24
543	庄河市供电公司	66kV复兴变	土城甲线	10千伏	400	127.17	0.32	0	0.00	0.49
544	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	10千伏	400	69.13	0.17	0	0.00	0.20
545	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	10千伏	300	80.14	0.27	0	0.00	0.43
546	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	10千伏	400	80.02	0.20	0	0.00	0.32
547	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	10千伏	400	216.69	0.54	0	0.00	0.45
548	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	10千伏	250	137.2	0.55	0	0.00	0.62
549	庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	10千伏	420	284.65	0.68	0	0.00	0.69
550	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	10千伏	280	113.58	0.41	0	0.00	0.57
551	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	10千伏	280	126.99	0.45	0	0.00	0.69
552	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	10千伏	219	39.86	0.18	0	0.00	0.20
553	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	10千伏	281	124.69	0.44	0	0.00	0.46
554	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	10千伏	400	115.21	0.29	0	0.00	0.65
555	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	10千伏	380	150.86	0.40	0	0.00	0.58
556	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	10千伏	400	213.8	0.53	0	0.00	0.56
557	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	10千伏	400	191.41	0.48	0	0.00	0.55
558	庄河市供电公司	66kV青堆变	黄柏树线	10千伏	400	121.67	0.30	0	0.00	0.60
559	庄河市供电公司	66kV青堆变	园区线	10千伏	400	80.29	0.20	0	0.00	0.43
560	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	10千伏	400	100.69	0.25	0	0.00	0.46
561	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	10千伏	420	218.69	0.52	0	0.00	0.64
562	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	10千伏	420	86.07	0.20	0	0.00	0.22
563	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	10千伏	450	422.39	0.57	0	0.00	0.50
564	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海乙线	10千伏	400	241.12	0.60	0	0.00	0.00

565	庄河市供电公司	66kV暖水变	宝峰乙线	10千伏	480	415.72	0.60	0	0.00	0.50
566	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	10千伏	597.3	320.64	0.54	0	0.00	0.61
567	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	10千伏	220	85.1	0.39	0	0.00	0.56
568	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	10千伏	220	114.4	0.52	0	0.00	0.67
569	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	10千伏	220	99.99	0.45	0	0.00	0.60
570	庄河市供电公司	66kV南尖变	大邵线	10千伏	220	135.74	0.62	0	0.00	0.51
571	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	10千伏	300	288	0.66	0	0.00	0.65
572	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	10千伏	250	131.23	0.52	0	0.00	0.38
573	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	10千伏	250	149.25	0.60	0	0.00	0.56
574	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	10千伏	400	98.111	0.25	0	0.00	0.61
575	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	10千伏	200	21.74	0.11	0	0.00	0.64
576	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	10千伏	200	70.74	0.35	0	0.00	0.48
577	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	10千伏	400	280.62	0.70	0	0.00	0.67
578	庄河市供电公司	66kV明阳变	花园口甲线	10千伏	400	225.93	0.56	0	0.00	0.63
579	庄河市供电公司	66kV明阳变	花园口乙线	10千伏	400	221.71	0.55	0	0.00	0.41
580	庄河市供电公司	66kV明阳变	船舶甲线	10千伏	400	62.83	0.16	0	0.00	0.24
581	庄河市供电公司	66kV明阳变	船舶乙线	10千伏	400	149.33	0.37	0	0.00	0.32
582	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	10千伏	430	198.56	0.46	0	0.00	0.50
583	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	10千伏	430	77.36	0.18	0	0.00	0.60
584	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	10千伏	400	284.95	0.61	0	0.00	0.65
585	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	10千伏	430	244.28	0.57	0	0.00	0.58
586	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	10千伏	430	308.51	0.62	0	0.00	0.67
587	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	10千伏	400	268.78	0.67	0	0.00	0.60
588	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	10千伏	400	218.37	0.55	0	0.00	0.52
589	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	10千伏	430	373.8	0.67	0	0.00	0.65
590	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	海港线	10千伏	400	81.7	0.20	0	0.00	0.15
591	庄河市供电公司	66kV龙河变	圣水甲线	10千伏	400	53.8	0.13	0	0.00	0.17
592	庄河市供电公司	66kV龙河变	圣水乙线	10千伏	400	228.1	0.57	0	0.00	0.43
593	庄河市供电公司	66kV龙河变	大轮甲线	10千伏	400	87.56	0.22	0	0.00	0.15
594	庄河市供电公司	66kV龙河变	大轮乙线	10千伏	400	32.82	0.08	0	0.00	0.23
595	庄河市供电公司	66kV龙河变	互感器甲线	10千伏	400	46.77	0.12	0	0.00	0.49
596	庄河市供电公司	66kV龙河变	互感器乙线	10千伏	400	177.7	0.44	0	0.00	0.43
597	庄河市供电公司	66kV龙河变	标准房线	10千伏	400	57.08	0.14	0	0.00	0.33
598	庄河市供电公司	66kV龙河变	开发甲线	10千伏	400	97.05	0.24	0	0.00	0.13
599	庄河市供电公司	66kV龙河变	丽昌乙线	10千伏	400	84.86	0.21	0	0.00	0.62
600	庄河市供电公司	66kV尖山变	永胜线	10千伏	400	42.24	0.11	0	0.00	0.12
601	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	10千伏	281	20.16	0.07	0	0.00	0.55
602	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	10千伏	220	77.28	0.35	0	0.00	0.60

603	庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	10千伏	281	60.36	0.21	0	0.00	0.26
604	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷家甲线	10千伏	380	28.94	0.08	0	0.00	0.07
605	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷家乙线	10千伏	380	0	0.00	0	0.00	0.08
606	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	10千伏	201	90.04	0.45	0	0.00	0.68
607	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	10千伏	400	356.29	0.69	0	0.00	0.61
608	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	10千伏	400	261.55	0.65	0	0.00	0.51
609	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	10千伏	400	180.1	0.45	0	0.00	0.68
610	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	10千伏	300	124.95	0.42	0	0.00	0.48
611	庄河市供电公司	66kV荷花山变	沙河线	10千伏	350	4.69	0.01	0	0.00	0.66
612	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	10千伏	100	79	0.69	0	0.00	0.60
613	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	10千伏	281	219.38	0.68	0	0.00	0.63
614	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	10千伏	220	96.33	0.44	0	0.00	0.60
615	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	10千伏	281	124.93	0.44	0	0.00	0.48
616	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	10千伏	300	252.9	0.64	0	0.00	0.50
617	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	10千伏	220	130.72	0.59	0	0.00	0.56
618	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	10千伏	400	323.84	0.68	0	0.00	0.66
619	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	10千伏	220	55.36	0.25	0	0.00	0.30
620	庄河市供电公司	66kV长岭变	镇内线	10千伏	100	32.85	0.33	0	0.00	0.27
621	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	10千伏	270	115.24	0.43	0	0.00	0.44
622	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	10千伏	75	58.8	0.65	0	0.00	0.60
623	庄河市供电公司	66kV长岭变	初沟线	10千伏	300	4.04	0.01	0	0.00	0.53
624	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	10千伏	100	77.73	0.68	0	0.00	0.69
625	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	10千伏	300	103.1	0.34	0	0.00	0.48
626	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	10千伏	300	176.93	0.59	0	0.00	0.63
627	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	10千伏	300	41.19	0.14	0	0.00	0.25
628	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	10千伏	400	362.31	0.71	0	0.00	0.64
629	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	10千伏	400	114.29	0.29	0	0.00	0.58
630	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	10千伏	400	328.56	0.52	0	0.00	0.60
631	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	东海线	10千伏	400	242.87	0.61	0	0.00	0.62
632	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	三家线	10千伏	220	113.58	0.00	0	0.00	0.36
633	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	10千伏	400	130.34	0.33	0	0.00	0.62
634	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	10千伏	400	173.13	0.43	0	0.00	0.62
635	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	10千伏	400	206.77	0.52	0	0.00	0.44
636	庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	10千伏	400	200.67	0.50	0	0.00	0.52
637	庄河市供电公司	66kV石山变	明珠乙线	10千伏	400	154.02	0.39	0	0.00	0.00
638	庄河市供电公司	66kV石山变	海华甲线	10千伏	400	53.45	0.13	0	0.00	0.24
639	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	10千伏	400	46.89	0.12	0	0.00	0.12
640	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	10千伏	450	219.66	0.49	0	0.00	0.52

641	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	10千伏	400	124.13	0.31	0	0.00	0.44
642	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	10千伏	400	148.4	0.37	0	0.00	0.54
643	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里乙线	10千伏	450	353.52	0.69	0	0.00	0.60
644	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联甲线	10千伏	400	31.77	0.08	0	0.00	0.08
645	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	10千伏	400	232.32	0.58	0	0.00	0.49
646	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	10千伏	450	180.04	0.40	0	0.00	0.40
647	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮安线	10千伏	380	57.08	0.15	0	0.00	0.47
648	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	磨房线	10千伏	400	55.09	0.14	0	0.00	0.13
649	庄河市供电公司	66kV新兴变	港建甲线	10千伏	420	162.88	0.39	0	0.00	0.30
650	庄河市供电公司	66kV新兴变	港建乙线	10千伏	400	132.91	0.33	0	0.00	0.16
651	庄河市供电公司	66kV复兴变	土城乙线	10千伏	400	23.52	0.06	0	0.00	0.24
652	庄河市供电公司	66kV龙河变	开发乙线	10千伏	400	2.34	0.00	0	0.00	0.25
653	庄河市供电公司	66kV龙河变	丽昌甲线	10千伏	400	231.38	0.58	0	0.00	0.26
654	庄河市供电公司	66kV新兴变	京城环保线	10千伏	1280	661.21	0.52	0	0.00	0.20
655	庄河市供电公司	66kV新兴变	新龙甲线	10千伏	420	199.4	0.47	0	0.00	0.36
656	庄河市供电公司	66kV新兴变	新龙乙线	10千伏	420	402.15	0.66	0	0.00	0.29
657	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	10千伏	376	86	22.87%	1	2.50	28.2%
658	旅顺供电分公司	三涧变	三城乙线	10千伏	400	5	1.25%	0	0.00	1.3%
659	旅顺供电分公司	三涧变	三北乙线	10千伏	240	0	0.00%	0	0.00	0.0%
660	旅顺供电分公司	三涧变	三土甲线	10千伏	240	135	56.25%	0	0.00	42.1%
661	旅顺供电分公司	三涧变	付长乙线	10千伏	240	41	17.08%	0	0.00	13.8%
662	旅顺供电分公司	三涧变	三城甲线	10千伏	376	28	7.45%	0	0.00	7.4%
663	旅顺供电分公司	三涧变	付长甲线	10千伏	747	485	64.93%	0	0.00	67.1%
664	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞甲线	10千伏	320	162	50.63%	0	0.00	42.8%
665	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	10千伏	448	134	29.91%	0	0.00	71.0%
666	旅顺供电分公司	塔河湾	温泉甲线	10千伏	448	246	54.91%	0	0.00	60.3%
667	旅顺供电分公司	塔河湾	塔华甲线	10千伏	600	20	3.33%	0	0.00	3.2%
668	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	10千伏	360	118	32.78%	0	0.00	48.1%
669	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光甲线	10千伏	376	7	1.86%	0	0.00	1.6%
670	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	10千伏	352	1	0.28%	0	0.00	14.8%
671	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水乙线	10千伏	376	18	4.79%	0	0.00	12.5%
672	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	10千伏	320	76	23.75%	0	0.00	70.0%
673	旅顺供电分公司	塔河湾	大外甲线	10千伏	448	16	3.57%	0	0.00	17.6%
674	旅顺供电分公司	塔河湾	塔轻甲线	10千伏	600	95	15.83%	0	0.00	17.7%
675	旅顺供电分公司	塔河湾	塔新甲线	10千伏	160	77	48.13%	0	0.00	49.4%
676	旅顺供电分公司	塔河湾	塔园甲线	10千伏	360	91	25.28%	0	0.00	31.1%
677	旅顺供电分公司	塔河湾	塔新乙线	10千伏	360	184	51.11%	0	0.00	52.2%
678	旅顺供电分公司	塔河湾	塔华乙线	10千伏	693	15	2.16%	0	0.00	2.2%

679	旅顺供电分公司	塔河湾	温泉乙线	10千伏	448	16	3.57%	0	0.00	46.2%
680	旅顺供电分公司	塔河湾	塔外乙线	10千伏	427	0	0.00%	0	0.00	0.7%
681	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	10千伏	373	209	56.03%	0	0.00	72.1%
682	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光乙线	10千伏	373	15	4.02%	0	0.00	4.0%
683	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景乙线	10千伏	373	270	72.39%	0	0.00	68.9%
684	旅顺供电分公司	塔河湾	大外乙线	10千伏	448	270	60.27%	0	0.00	71.0%
685	旅顺供电分公司	塔河湾	塔轻乙线	10千伏	597	102	17.09%	0	0.00	18.6%
686	旅顺供电分公司	铁山变	盐水乙线	10千伏	448	0	0.00%	0	0.00	52.9%
687	旅顺供电分公司	铁山变	方家乙线	10千伏	448	300	66.96%	0	0.00	73.2%
688	旅顺供电分公司	铁山变	茂林线	10千伏	448	77	17.19%	0	0.00	18.3%
689	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	10千伏	448	207	46.21%	0	0.00	53.6%
690	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	10千伏	448	315	70.31%	0	0.00	71.9%
691	旅顺供电分公司	铁山变	方杨乙线	10千伏	448	0	0.00%	0	0.00	0.0%
692	旅顺供电分公司	和平变	和铁线	10千伏	400	59	14.75%	0	0.00	14.8%
693	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	10千伏	376	150	39.89%	0	0.00	41.8%
694	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	10千伏	552	229	41.49%	0	0.00	44.0%
695	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	10千伏	400	63	15.75%	0	0.00	14.8%
696	旅顺供电分公司	和平变	保利甲线	10千伏	400	46	11.50%	0	0.00	12.5%
697	旅顺供电分公司	和平变	和轨甲线	10千伏	400	9	2.25%	0	0.00	1.8%
698	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	10千伏	376	114	30.32%	0	0.00	36.2%
699	旅顺供电分公司	和平变	和开线	10千伏	552	266	48.19%	0	0.00	46.9%
700	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	10千伏	600	381	63.50%	0	0.00	65.3%
701	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	10千伏	448	31	6.92%	0	0.00	6.9%
702	旅顺供电分公司	和平变	交大线	10千伏	376	205	54.52%	0	0.00	61.2%
703	旅顺供电分公司	和平变	和创线	10千伏	400	79	19.75%	0	0.00	24.0%
704	旅顺供电分公司	和平变	美林线	10千伏	600	48	8.00%	0	0.00	11.3%
705	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	10千伏	400	108	27.00%	0	0.00	27.5%
706	旅顺供电分公司	和平变	和方乙线	10千伏	400	130	32.50%	0	0.00	43.3%
707	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	10千伏	747	31	4.15%	0	0.00	11.1%
708	旅顺供电分公司	和平变	华藤线	10千伏	376	60	15.96%	0	0.00	58.2%
709	旅顺供电分公司	和平变	华通乙线	10千伏	376	0	0.00%	0	0.00	0.3%
710	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	10千伏	400	96	24.00%	1	2.00	24.5%
711	旅顺供电分公司	和平变	和轨乙线	10千伏	400	123	30.75%	0	0.00	31.0%
712	旅顺供电分公司	和平变	香海线	10千伏	360	177	49.17%	0	0.00	49.4%
713	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	10千伏	600	215	35.83%	0	0.00	32.8%
714	旅顺供电分公司	双岛变	双袁线	10千伏	373	55	14.75%	1	4.50	17.2%
715	旅顺供电分公司	双岛变	双北线	10千伏	376	101	26.86%	1	2.00	31.4%
716	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	10千伏	400	240	60.00%	0	0.00	56.0%

717	旅顺供电分公司	双岛变	双化一线	10千伏	376	30	7.98%	0	0.00	9.8%
718	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	10千伏	400	170	42.50%	1	5.00	74.3%
719	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	10千伏	376	248	65.96%	1	4.50	65.2%
720	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	10千伏	320	196	61.25%	0	0.00	70.6%
721	旅顺供电分公司	双岛变	双区甲线	10千伏	376	4	1.06%	0	0.00	3.2%
722	旅顺供电分公司	双岛变	双宫线	10千伏	376	48	12.77%	0	0.00	3.5%
723	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	10千伏	360	79	21.94%	0	0.00	55.6%
724	旅顺供电分公司	双岛变	双甸二线	10千伏	376	270	71.81%	0	0.00	70.7%
725	旅顺供电分公司	双岛变	双土二线	10千伏	376	278	73.94%	0	0.00	76.9%
726	旅顺供电分公司	水营变	梨岗线	10千伏	373	206.1	55.25%	0	0.00	46.1%
727	旅顺供电分公司	水营变	水塔线	10千伏	373	34	9.12%	0	0.00	36.2%
728	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	10千伏	200	118	59.00%	0	0.00	44.5%
729	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	10千伏	200	34	17.00%	0	0.00	63.0%
730	旅顺供电分公司	水营变	水晶线	10千伏	200	49	24.50%	0	0.00	29.5%
731	旅顺供电分公司	水营变	营轻乙线	10千伏	683	80	11.71%	0	0.00	13.9%
732	旅顺供电分公司	水营变	旅工线	10千伏	448	272	60.71%	0	0.00	67.4%
733	旅顺供电分公司	水营变	招顺甲线	10千伏	360	34	9.44%	0	0.00	8.1%
734	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	10千伏	376	143	38.03%	0	0.00	38.3%
735	旅顺供电分公司	水营变	营土线	10千伏	373	149	39.95%	0	0.00	42.1%
736	旅顺供电分公司	水营变	重机线	10千伏	400	256	64.00%	0	0.00	68.0%
737	旅顺供电分公司	水营变	水湾甲线	10千伏	352	40	11.36%	0	0.00	12.2%
738	旅顺供电分公司	水营变	水湾乙线	10千伏	352	25	7.10%	0	0.00	6.8%
739	旅顺供电分公司	水营变	营轻甲线	10千伏	800	9	1.13%	0	0.00	1.8%
740	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	10千伏	373	137	36.73%	0	0.00	41.3%
741	旅顺供电分公司	水营变	招顺乙线	10千伏	360	22	6.11%	0	0.00	6.1%
742	旅顺供电分公司	土城变	城岭线	10千伏	376	0	0.00%	0	0.00	23.4%
743	旅顺供电分公司	土城变	北海线	10千伏	376	116	30.85%	0	0.00	67.3%
744	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	10千伏	352	168	47.73%	0	0.00	107.7%
745	旅顺供电分公司	土城变	八一线	10千伏	352	87	24.72%	0	0.00	78.4%
746	旅顺供电分公司	土城变	长岭子线	10千伏	352	0	0.00%	0	0.00	15.1%
747	旅顺供电分公司	土城变	旅土线	10千伏	352	161	45.74%	0	0.00	53.4%
748	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	10千伏	448	97	21.65%	0	0.00	25.9%
749	旅顺供电分公司	土城变	付家线	10千伏	352	162	46.02%	0	0.00	90.9%
750	旅顺供电分公司	创新变	澳新线	10千伏	427	42	9.84%	0	0.00	11.0%
751	旅顺供电分公司	创新变	石化甲线	10千伏	427	87	20.37%	0	0.00	24.4%
752	旅顺供电分公司	创新变	创石甲线	10千伏	480	83	17.29%	0	0.00	20.4%
753	旅顺供电分公司	创新变	运动甲线	10千伏	160	57	35.63%	0	0.00	36.9%
754	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	10千伏	747	41	5.49%	0	0.00	9.8%



755	旅顺供电分公司	创新变	中科甲线	10千伏	374	50	13.37%	0	0.00	17.9%
756	旅顺供电分公司	创新变	针织线	10千伏	427	0	0.00%	0	0.00	0.2%
757	旅顺供电分公司	创新变	盐水线	10千伏	448	115	25.67%	0	0.00	25.9%
758	旅顺供电分公司	创新变	凤河甲线	10千伏	427	2	0.47%	0	0.00	0.5%
759	旅顺供电分公司	创新变	王家线	10千伏	448	353	78.79%	0	0.00	80.1%
760	旅顺供电分公司	创新变	山里线	10千伏	373	224	60.05%	0	0.00	62.5%
761	旅顺供电分公司	创新变	老虎尾线	10千伏	427	113	26.46%	0	0.00	35.8%
762	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	10千伏	427	27	6.32%	0	0.00	10.8%
763	旅顺供电分公司	创新变	轻修甲线	10千伏	427	7	1.64%	0	0.00	1.6%
764	旅顺供电分公司	创新变	石化乙线	10千伏	427	75	17.56%	0	0.00	19.0%
765	旅顺供电分公司	创新变	运动乙线	10千伏	160	3	1.88%	0	0.00	1.9%
766	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	10千伏	747	35	4.69%	0	0.00	4.0%
767	旅顺供电分公司	创新变	中科乙线	10千伏	373	0	0.00%	0	0.00	0.3%
768	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	10千伏	427	116	27.17%	0	0.00	34.9%
769	旅顺供电分公司	创新变	方家线	10千伏	427	0	0.00%	0	0.00	0.0%
770	旅顺供电分公司	创新变	方杨二线	10千伏	427	0	0.00%	0	0.00	0.2%
771	旅顺供电分公司	创新变	新市线	10千伏	448	203	45.31%	0	0.00	52.7%
772	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	10千伏	373	206.1	55.25%	0	0.00	41.8%
773	旅顺供电分公司	创新变	军港线	10千伏	427	248	58.08%	0	0.00	57.4%
774	旅顺供电分公司	长城变	伯顿线	10千伏	373	0	0.00%	0	0.00	0.0%
775	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	10千伏	373	247	66.22%	0	0.00	65.7%
776	旅顺供电分公司	长城变	黄家甲线	10千伏	374	271	72.46%	0	0.00	72.2%
777	旅顺供电分公司	长城变	长土线	10千伏	374	174	46.52%	0	0.00	48.4%
778	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	10千伏	374	267	71.39%	1	4.00	73.3%
779	旅顺供电分公司	长城变	长信线	10千伏	377	387	102.65%	1	2.50	103.7%
780	旅顺供电分公司	长城变	花溪甲线	10千伏	448	0	0.00%	0	0.00	0.0%
781	旅顺供电分公司	长城变	北城甲线	10千伏	448	0	0.00%	0	0.00	1.8%
782	旅顺供电分公司	长城变	曹地甲线	10千伏	450	59	13.11%	0	0.00	15.8%
783	旅顺供电分公司	长城变	轧钢二线	10千伏	374	266	71.12%	0	0.00	72.5%
784	旅顺供电分公司	长城变	长机甲线	10千伏	450	126	28.00%	0	0.00	35.1%
785	旅顺供电分公司	长城变	长龙甲线	10千伏	374	73	19.52%	0	0.00	20.1%
786	旅顺供电分公司	长城变	催化甲线	10千伏	448	210	46.88%	0	0.00	50.2%
787	旅顺供电分公司	长城变	轧钢一线	10千伏	374	176	47.06%	0	0.00	55.1%
788	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	10千伏	427	92	21.55%	0	0.00	20.8%
789	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	10千伏	427	293	68.62%	0	0.00	79.6%
790	旅顺供电分公司	长城变	长家线	10千伏	448	461	102.90%	0	0.00	103.3%
791	旅顺供电分公司	长城变	花溪乙线	10千伏	448	47	10.49%	0	0.00	11.2%
792	旅顺供电分公司	长城变	北城乙线	10千伏	448	5	1.12%	0	0.00	2.0%



793	旅顺供电分公司	长城变	长机乙线	10千伏	427	0	0.00%	0	0.00	0.0%
794	旅顺供电分公司	长城变	长北线	10千伏	427	0	0.00%	0	0.00	0.0%
795	旅顺供电分公司	长城变	曹地乙线	10千伏	448	148	33.04%	0	0.00	35.3%
796	旅顺供电分公司	长城变	催化乙线	10千伏	448	322	71.88%	0	0.00	81.5%
797	旅顺供电分公司	长城变	双龙线	10千伏	374	251	67.11%	0	0.00	67.1%
798	旅顺供电分公司	方家变	华阳线	10千伏	800	263	32.88%	0	0.00	32.9%
799	旅顺供电分公司	方家变	威福陆线	10千伏	448	61	13.62%	0	0.00	68.3%
800	旅顺供电分公司	方家变	今冈乙线	10千伏	600	423	70.50%	0	0.00	79.8%
801	旅顺供电分公司	方家变	南区二线	10千伏	376	23	6.12%	0	0.00	20.5%
802	旅顺供电分公司	方家变	建港线	10千伏	376	204	54.26%	0	0.00	67.3%
803	旅顺供电分公司	方家变	水产线	10千伏	376	191	50.80%	0	0.00	52.1%
804	旅顺供电分公司	方家变	方刘二线	10千伏	352	166	47.16%	0	0.00	46.6%
805	旅顺供电分公司	方家变	方刘一线	10千伏	376	0	0.00%	0	0.00	0.0%
806	旅顺供电分公司	方家变	方铁二线	10千伏	376	0	0.00%	0	0.00	0.0%
807	旅顺供电分公司	方家变	德迈仕甲	10千伏	600	324	54.00%	0	0.00	52.2%
808	旅顺供电分公司	方家变	烟大甲线	10千伏	376	103	27.39%	0	0.00	43.1%
809	旅顺供电分公司	方家变	花月线	10千伏	448	18	4.02%	0	0.00	4.2%
810	旅顺供电分公司	方家变	亚明甲线	10千伏	600	291	48.50%	0	0.00	49.7%
811	旅顺供电分公司	方家变	中远甲线	10千伏	376	274	72.87%	0	0.00	72.3%
812	旅顺供电分公司	方家变	北车甲线	10千伏	600	379	63.17%	0	0.00	77.2%
813	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	10千伏	352	38	10.80%	0	0.00	15.3%
814	旅顺供电分公司	方家变	今冈丙线	10千伏	600	282	47.00%	0	0.00	47.3%
815	旅顺供电分公司	方家变	鼎鼎乙线	10千伏	448	48	10.71%	0	0.00	12.5%
816	旅顺供电分公司	方家变	杨树线	10千伏	376	279	74.20%	0	0.00	83.5%
817	旅顺供电分公司	方家变	今冈线	10千伏	544	209	38.42%	0	0.00	39.7%
818	旅顺供电分公司	方家变	陈家线	10千伏	376	244	64.89%	0	0.00	59.6%
819	旅顺供电分公司	方家变	方双线	10千伏	448	0	0.00%	0	0.00	39.5%
820	旅顺供电分公司	方家变	方开乙线	10千伏	600	41	6.83%	0	0.00	7.3%
821	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	10千伏	440	134	30.45%	0	0.00	47.0%
822	旅顺供电分公司	江西变	江双甲线	10千伏	400	80	20.00%	0	0.00	17.3%
823	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	10千伏	496	107	21.57%	0	0.00	30.8%
824	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	10千伏	440	83	18.86%	0	0.00	0.2%
825	旅顺供电分公司	江西变	江双乙线	10千伏	400	35	8.75%	0	0.00	9.3%
826	旅顺供电分公司	江西变	江家甲线	10千伏	400	149	37.25%	0	0.00	38.5%
827	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	10千伏	376	211	56.12%	0	0.00	56.1%
828	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	10千伏	376	108	28.72%	0	0.00	46.5%
829	旅顺供电分公司	江西变	海港线	10千伏	400	17	4.25%	0	0.00	3.8%
830	旅顺供电分公司	江西变	江水甲线	10千伏	376	23	6.12%	0	0.00	38.3%

831	旅顺供电分公司	江西变	江水乙线	10千伏	376	36	9.57%	0	0.00	29.0%
832	旅顺供电分公司	江西变	机车甲线	10千伏	600	11	1.83%	0	0.00	1.7%
833	旅顺供电分公司	江西变	机车乙线	10千伏	600	0	0.00%	0	0.00	0.2%
834	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	10千伏	360	28	7.78%	0	0.00	38.6%
835	旅顺供电分公司	江西变	大东乙线	10千伏	400	33	8.25%	0	0.00	8.3%
836	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	10千伏	374	56	14.97%	0	0.00	29.1%
837	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	10千伏	448	132	29.46%	0	0.00	34.2%
838	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	10千伏	427	209	48.95%	0	0.00	62.3%
839	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	10千伏	427	48	11.24%	0	0.00	11.5%
840	旅顺供电分公司	龙塘变	海创甲线	10千伏	427	105	24.59%	0	0.00	24.8%
841	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	10千伏	427	118	27.63%	0	0.00	28.1%
842	旅顺供电分公司	龙塘变	软件甲线	10千伏	427	51	11.94%	0	0.00	11.0%
843	旅顺供电分公司	龙塘变	星月甲线	10千伏	427	70	16.39%	0	0.00	27.9%
844	旅顺供电分公司	龙塘变	龙轻甲线	10千伏	683	99	14.49%	0	0.00	15.4%
845	旅顺供电分公司	龙塘变	英歌石线	10千伏	427	91	21.31%	0	0.00	24.8%
846	旅顺供电分公司	龙塘变	工业线	10千伏	448	23	5.13%	0	0.00	12.8%
847	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙乙线	10千伏	427	307	71.90%	0	0.00	82.4%
848	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	10千伏	427	163	38.17%	0	0.00	50.8%
849	旅顺供电分公司	龙塘变	海创乙线	10千伏	427	127	29.74%	0	0.00	28.8%
850	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	10千伏	427	93	21.78%	0	0.00	21.8%
851	旅顺供电分公司	龙塘变	软件乙线	10千伏	427	0	0.00%	0	0.00	0.0%
852	旅顺供电分公司	龙塘变	星月乙线	10千伏	427	60	14.05%	0	0.00	13.1%
853	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	10千伏	400	39	9.75%	0	0.00	10.0%
854	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	10千伏	400	86	21.50%	0	0.00	38.5%
855	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	10千伏	300	172	57.33%	0	0.00	59.7%
856	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	10千伏	400	299	74.75%	0	0.00	74.0%
857	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	10千伏	200	79	39.50%	0	0.00	62.0%
858	旅顺供电分公司	旅顺变	乐购线	10千伏	373	64	17.16%	0	0.00	22.3%
859	旅顺供电分公司	旅顺变	泉城甲线	10千伏	373	70	18.77%	0	0.00	22.0%
860	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	10千伏	448	84	18.75%	0	0.00	25.7%
861	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	10千伏	448	49	10.94%	0	0.00	12.1%
862	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	10千伏	373	168	45.04%	0	0.00	53.6%
863	旅顺供电分公司	旅顺变	旅寺甲线	10千伏	448	80	17.86%	0	0.00	21.4%
864	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	10千伏	280	65	23.21%	0	0.00	58.6%
865	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	10千伏	300	0	0.00%	0	0.00	0.3%
866	旅顺供电分公司	旅顺变	跃进线	10千伏	300	8	2.67%	0	0.00	2.3%
867	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	10千伏	300	169	56.33%	0	0.00	46.0%
868	旅顺供电分公司	旅顺变	新华线	10千伏	280	69	24.64%	0	0.00	30.7%

869	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	10千伏	400	228	57.00%	0	0.00	47.8%
870	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	10千伏	400	307	76.75%	0	0.00	80.3%
871	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	10千伏	376	96	25.53%	0	0.00	45.2%
872	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	10千伏	376	125	33.24%	0	0.00	29.5%
873	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	10千伏	280	116	41.43%	0	0.00	53.2%
874	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	10千伏	376	197.2	52.45%	0	0.00	40.3%
875	旅顺供电分公司	大坞变	世鑫线	10千伏	400	273	68.25%	0	0.00	68.8%
876	旅顺供电分公司	大坞变	船厂二线	10千伏	373	182	48.79%	0	0.00	50.4%
877	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	10千伏	320	181	56.56%	0	0.00	58.4%
878	旅顺供电分公司	大坞变	铁山线	10千伏	320	12	3.75%	0	0.00	2.2%
879	旅顺供电分公司	大坞变	军用一线	10千伏	320	90	28.13%	0	0.00	26.9%
880	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	10千伏	320	132	41.25%	0	0.00	50.0%
881	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃浦线	10千伏	360	198	55.00%	0	0.00	57.8%
882	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	10千伏	360	195	54.17%	0	0.00	47.2%
883	旅顺供电分公司	大坞变	四二零九线	10千伏	347	107	30.84%	0	0.00	32.9%
884	旅顺供电分公司	大坞变	军用二线	10千伏	347	125	36.02%	0	0.00	81.8%
885	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	10千伏	347	75	21.61%	0	0.00	22.8%
886	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	10千伏	533	127	23.83%	0	0.00	32.5%
887	旅顺供电分公司	北海变	北绍甲线	10千伏	450	18	4.00%	0	0.00	21.8%
888	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	10千伏	450	146	32.44%	0	0.00	32.4%
889	旅顺供电分公司	北海变	开世甲线	10千伏	427	37	8.67%	0	0.00	7.7%
890	旅顺供电分公司	北海变	李家甲线	10千伏	533	34	6.38%	0	0.00	5.4%
891	旅顺供电分公司	北海变	北岛乙线	10千伏	373	72	19.30%	0	0.00	23.1%
892	旅顺供电分公司	北海变	北绍乙线	10千伏	450	90	20.00%	0	0.00	21.3%
893	旅顺供电分公司	北海变	沙包乙线	10千伏	450	225	50.00%	0	0.00	54.4%
894	旅顺供电分公司	北海变	开世乙线	10千伏	427	13	3.04%	0	0.00	15.7%
895	旅顺供电分公司	北海变	李家乙线	10千伏	533	1	0.19%	0	0.00	0.2%
896	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	10千伏	448	92	20.54%	0	0.00	23.0%
897	旅顺供电分公司	黄泥川	黄中甲线	10千伏	448	65	14.51%	0	0.00	14.5%
898	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	10千伏	448	82	18.30%	0	0.00	27.2%
899	旅顺供电分公司	黄泥川	黄轻甲线	10千伏	533	155	29.08%	0	0.00	31.3%
900	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙甲线	10千伏	448	1	0.22%	0	0.00	0.4%
901	旅顺供电分公司	黄泥川	金盘甲线	10千伏	373	75	20.11%	0	0.00	22.5%
902	旅顺供电分公司	黄泥川	黄健甲线	10千伏	448	85	18.97%	0	0.00	30.4%
903	旅顺供电分公司	黄泥川	泽兴甲线	10千伏	448	55	12.28%	0	0.00	12.3%
904	旅顺供电分公司	黄泥川	黄学甲线	10千伏	800	124	15.50%	0	0.00	17.8%
905	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	10千伏	448	48	10.71%	0	0.00	7.4%
906	旅顺供电分公司	黄泥川	黄中乙线	10千伏	448	79	17.63%	0	0.00	33.9%

907	旅顺供电分公司	黄泥川	天软乙线	10千伏	448	76	16.96%	0	0.00	17.9%
908	旅顺供电分公司	黄泥川	金盘乙线	10千伏	533	79	14.82%	0	0.00	13.9%
909	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙乙线	10千伏	448	127	28.35%	0	0.00	28.6%
910	旅顺供电分公司	黄泥川	黄健乙线	10千伏	448	26	5.80%	0	0.00	6.3%
911	旅顺供电分公司	黄泥川	黄学乙线	10千伏	747	0	0.00%	0	0.00	0.0%
912	旅顺供电分公司	英歌石	英学甲线	10千伏	800	98	12.25%	0	0.00	12.5%
913	旅顺供电分公司	英歌石	英塔甲线	10千伏	800	29	3.63%	0	0.00	2.1%
914	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	10千伏	373	235	63.00%	0	0.00	69.2%
915	旅顺供电分公司	英歌石	英川甲线	10千伏	800	31	3.88%	0	0.00	4.9%
916	旅顺供电分公司	英歌石	英龙甲线	10千伏	450	1	0.22%	0	0.00	0.0%
917	旅顺供电分公司	英歌石	英学乙线	10千伏	800	68	8.50%	0	0.00	8.1%
918	旅顺供电分公司	英歌石	英塔乙线	10千伏	800	60	7.50%	0	0.00	9.8%
919	旅顺供电分公司	英歌石	英川乙线	10千伏	800	19	2.38%	0	0.00	2.3%
920	旅顺供电分公司	英歌石	英龙乙线	10千伏	450	1	0.22%	0	0.00	0.0%
921	开东供电分公司	大李家变	青云线	10千伏	370	153	41.35%	3	3.96	44.86%
922	开东供电分公司	大李家变	李登线	10千伏	260	50	19.23%	1	1.02	20.00%
923	开东供电分公司	大李家变	城山线	10千伏	240	90	37.50%	5	16.08	34.58%
924	开东供电分公司	大李家变	水养线	10千伏	260	211	81.15%	2	2.00	54.23%
925	开东供电分公司	董家变	双董线	10千伏	400	0	0.00%	0	0.00	0.00%
926	开东供电分公司	董家变	董科线	10千伏	400	0	0.00%	0	0.00	0.00%
927	开东供电分公司	董家变	芯片线	10千伏	533	0	0.00%	0	0.00	0.00%
928	开东供电分公司	董家变	福泉线	10千伏	720	0	0.00%	0	0.00	0.00%
929	开东供电分公司	董家变	数字线	10千伏	750	423	56.40%	0	0.00	33.33%
930	开东供电分公司	董家变	康乐线	10千伏	640	439	68.59%	0	0.00	68.59%
931	开东供电分公司	董家变	天河线	10千伏	640	0	0.00%	0	0.00	0.00%
932	开东供电分公司	董家变	河西线	10千伏	533	422	79.17%	0	0.00	91.37%
933	开东供电分公司	董家变	董宾线	10千伏	400	41	10.25%	0	0.00	4.25%
934	开东供电分公司	董家变	窑龙线	10千伏	400	0	0.00%	0	0.00	0.00%
935	开东供电分公司	董家变	杨树线	10千伏	533	249	46.72%	0	0.00	51.03%
936	开东供电分公司	董家变	金豪乙线	10千伏	672	9	1.34%	0	0.00	1.49%
937	开东供电分公司	董家变	董英线	10千伏	420	0	0.00%	0	0.00	0.00%
938	开东供电分公司	董家变	董山线	10千伏	420	0	0.00%	0	0.00	0.00%
939	开东供电分公司	高城山临时变	斯孚线	10千伏	533	339	63.60%	0	0.00	65.85%
940	开东供电分公司	高城山临时变	蒂克线	10千伏	533	282	52.91%	0	0.00	52.91%
941	开东供电分公司	江家变	缸西线	10千伏	396	12	3.03%	1	2.78	3.54%
942	开东供电分公司	江家变	江胜线	10千伏	396	95	23.99%	0	0.00	28.54%
943	开东供电分公司	江家变	吴屯线	10千伏	396	190	47.98%	1	0.62	56.57%
944	开东供电分公司	江家变	江林线	10千伏	377	125	33.16%	11	41.50	41.64%

945	开东供电分公司	江家变	得胜线	10千伏	396	69	17.42%	1	1.57	19.95%
946	开东供电分公司	江家变	迈机线	10千伏	600	0	0.00%	0	0.00	0.00%
947	开东供电分公司	江家变	江窑线	10千伏	420	0	0.00%	0	0.00	0.00%
948	开东供电分公司	金石滩变	海港线	10千伏	360	268	74.44%	1	4.35	63.06%
949	开东供电分公司	金石滩变	天城甲线	10千伏	360	2	0.56%	0	0.00	0.56%
950	开东供电分公司	金石滩变	艺术甲线	10千伏	600	317	52.83%	0	0.00	75.67%
951	开东供电分公司	金石滩变	金满线	10千伏	400	90	22.50%	0	0.00	23.00%
952	开东供电分公司	金石滩变	圣泰甲线	10千伏	373	68	18.23%	0	0.00	17.43%
953	开东供电分公司	金石滩变	假日线	10千伏	600	143	23.83%	2	7.25	30.33%
954	开东供电分公司	金石滩变	宾馆线	10千伏	373	34	9.12%	3	3.93	21.72%
955	开东供电分公司	金石滩变	优山甲线	10千伏	320	26	8.13%	0	0.00	7.81%
956	开东供电分公司	金石滩变	龙山线	10千伏	373	209	56.03%	8	18.64	94.64%
957	开东供电分公司	金石滩变	金江线	10千伏	360	87	24.17%	0	0.00	30.00%
958	开东供电分公司	金石滩变	金水线	10千伏	213	56	26.29%	0	0.00	32.39%
959	开东供电分公司	金石滩变	天城乙线	10千伏	360	136	37.78%	0	0.00	35.83%
960	开东供电分公司	金石滩变	农科乙线	10千伏	360	131	36.39%	0	0.00	30.56%
961	开东供电分公司	金石滩变	中磁线	10千伏	346	45	13.01%	6	20.90	20.81%
962	开东供电分公司	金石滩变	泰山线	10千伏	360	48	13.33%	0	0.00	11.94%
963	开东供电分公司	金石滩变	圣泰乙线	10千伏	373	81	21.72%	0	0.00	21.18%
964	开东供电分公司	金石滩变	叶枫线	10千伏	133	40	30.08%	0	0.00	34.59%
965	开东供电分公司	金石滩变	优山乙线	10千伏	320	73	22.81%	0	0.00	17.50%
966	开东供电分公司	金石滩变	新族线	10千伏	400	120	30.00%	0	0.00	33.00%
967	开东供电分公司	金石滩变	金热线	10千伏	360	59	16.39%	0	0.00	28.61%
968	开东供电分公司	金石滩变	嘉华线	10千伏	400	59	14.75%	0	0.00	13.00%
969	开东供电分公司	岚山变	学府线	10千伏	360	55	15.28%	1	3.08	12.50%
970	开东供电分公司	岚山变	连大线	10千伏	360	28	7.78%	0	0.00	7.50%
971	开东供电分公司	岚山变	财经线	10千伏	480	181	37.71%	0	0.00	47.92%
972	开东供电分公司	岚山变	时代线	10千伏	672	518	77.08%	0	0.00	87.50%
973	开东供电分公司	岚山变	学东线	10千伏	672	563	83.78%	0	0.00	87.65%
974	开东供电分公司	岚山变	润天线	10千伏	640	189	29.53%	0	0.00	2.50%
975	开东供电分公司	龙山变	龙旅线	10千伏	400	0	0.00%	0	0.00	0.00%
976	开东供电分公司	龙山变	龙缸线	10千伏	400	0	0.00%	0	0.00	0.00%
977	开东供电分公司	龙山变	光创甲线	10千伏	363	47	12.95%	0	0.00	15.98%
978	开东供电分公司	龙山变	香树甲线	10千伏	363	25	6.89%	0	0.00	6.61%
979	开东供电分公司	龙山变	华海线	10千伏	672	3	0.45%	0	0.00	0.45%
980	开东供电分公司	龙山变	大商甲线	10千伏	533	71	13.32%	0	0.00	5.63%
981	开东供电分公司	龙山变	天钜线	10千伏	533	6	1.13%	0	0.00	1.13%
982	开东供电分公司	龙山变	河东线	10千伏	533	281	52.72%	0	0.00	56.47%



983	开东供电分公司	龙山变	民大线	10千伏	672	77	11.46%	0	0.00	12.05%
984	开东供电分公司	龙山变	龙宾线	10千伏	400	53	13.25%	0	0.00	11.00%
985	开东供电分公司	龙山变	双龙线	10千伏	400	4	1.00%	7	40.91	1.00%
986	开东供电分公司	龙山变	科技线	10千伏	533	319	59.85%	0	0.00	63.04%
987	开东供电分公司	龙山变	国际线	10千伏	533	182	34.15%	3	6.31	63.41%
988	开东供电分公司	龙山变	山谷乙线	10千伏	533	128	24.02%	1	4.22	27.58%
989	开东供电分公司	龙山变	未来之光乙线	10千伏	533	73	13.70%	0	0.00	15.76%
990	开东供电分公司	龙山变	和院乙线	10千伏	373	0	0.00%	0	0.00	0.00%
991	开东供电分公司	龙山变	特钢线	10千伏	533	280	52.53%	0	0.00	56.47%
992	开东供电分公司	龙山变	美地线	10千伏	533	152	28.52%	0	0.00	22.70%
993	开东供电分公司	龙山变	双叶线	10千伏	533	19	3.56%	0	0.00	6.57%
994	开东供电分公司	商贸变	西湖线	10千伏	640	266	41.56%	0	0.00	54.38%
995	开东供电分公司	商贸变	福港甲线	10千伏	373	8	2.14%	0	0.00	2.14%
996	开东供电分公司	商贸变	德厦线	10千伏	640	48	7.50%	0	0.00	9.84%
997	开东供电分公司	商贸变	贸龙线	10千伏	427	36	8.43%	1	10.40	12.65%
998	开东供电分公司	商贸变	中交城甲线	10千伏	360	15	4.17%	0	0.00	0.00%
999	开东供电分公司	商贸变	煤窑线	10千伏	373	158	42.36%	0	0.00	35.12%
1000	开东供电分公司	商贸变	商凤线	10千伏	427	52	12.18%	1	4.25	18.97%
1001	开东供电分公司	商贸变	未来之光甲线	10千伏	672	3	0.45%	0	0.00	0.45%
1002	开东供电分公司	商贸变	昌樾线	10千伏	672	8	1.19%	0	0.00	1.19%
1003	开东供电分公司	商贸变	和黄甲线	10千伏	373	3	0.80%	0	0.00	6.97%
1004	开东供电分公司	商贸变	中医线	10千伏	555	303	54.59%	0	0.00	74.77%
1005	开东供电分公司	商贸变	云台线	10千伏	720	615	85.42%	0	0.00	96.11%
1006	开东供电分公司	商贸变	福港乙线	10千伏	373	3	0.80%	0	0.00	1.07%
1007	开东供电分公司	商贸变	金教线	10千伏	672	70	10.42%	0	0.00	12.35%
1008	开东供电分公司	商贸变	大商乙线	10千伏	533	29	5.44%	0	0.00	4.69%
1009	开东供电分公司	商贸变	十里海线	10千伏	533	39	7.32%	0	0.00	7.69%
1010	开东供电分公司	商贸变	中交城乙线	10千伏	360	12	3.33%	0	0.00	0.00%
1011	开东供电分公司	商贸变	和黄乙线	10千伏	373	2	0.54%	0	0.00	10.72%
1012	开东供电分公司	双科变	光信线	10千伏	640	295	46.09%	1	1.68	51.09%
1013	开东供电分公司	双科变	双D甲线	10千伏	640	0	0.00%	0	0.00	0.00%
1014	开东供电分公司	双科变	湖北线	10千伏	640	359	56.09%	2	5.44	63.13%
1015	开东供电分公司	双科变	东城线	10千伏	640	2	0.31%	0	0.00	40.63%
1016	开东供电分公司	双科变	湾里线	10千伏	304	60	19.74%	1	13.27	3.29%
1017	开东供电分公司	双科变	路美线	10千伏	480	0	0.00%	0	0.00	0.00%
1018	开东供电分公司	双科变	金湾线	10千伏	720	582	80.83%	0	0.00	86.81%
1019	开东供电分公司	双科变	恒昌线	10千伏	600	216	36.00%	0	0.00	41.33%
1020	开东供电分公司	双科变	双D线	10千伏	640	187	29.22%	0	0.00	36.41%

1021	开东供电分公司	双科变	集美乙线	10千伏	640	84	13.13%	0	0.00	13.28%
1022	开东供电分公司	双科变	卧龙线	10千伏	400	0	0.00%	0	0.00	0.00%
1023	开东供电分公司	双科变	董家线	10千伏	480	111	23.13%	2	3.33	67.92%
1024	开东供电分公司	双科变	绿得线	10千伏	560	327	58.39%	0	0.00	73.57%
1025	开东供电分公司	双科变	金港线	10千伏	640	392	61.25%	0	0.00	85.00%
1026	开东供电分公司	双科变	翔凤线	10千伏	400	0	0.00%	0	0.00	0.00%
1027	开东供电分公司	双科变	科创线	10千伏	600	4	0.67%	0	0.00	0.67%
1028	开东供电分公司	松岚变	董沟线	10千伏	400	0	0.00%	1	2.75	41.50%
1029	开东供电分公司	松岚变	安平甲线	10千伏	400	0	0.00%	0	0.00	0.00%
1030	开东供电分公司	松岚变	樱南甲线	10千伏	533	2	0.38%	0	0.00	0.38%
1031	开东供电分公司	松岚变	新港甲线	10千伏	363	0	0.00%	0	0.00	0.00%
1032	开东供电分公司	松岚变	团地线	10千伏	400	112	28.00%	0	0.00	39.00%
1033	开东供电分公司	松岚变	松园线	10千伏	427	97	22.72%	0	0.00	27.63%
1034	开东供电分公司	松岚变	安平乙线	10千伏	480	355	73.96%	0	0.00	89.38%
1035	开东供电分公司	松岚变	樱南乙线	10千伏	533	204	38.27%	0	0.00	64.92%
1036	开东供电分公司	松岚变	二水线	10千伏	405	0	0.00%	0	0.00	0.00%
1037	开东供电分公司	松岚变	大学线	10千伏	427	6	1.41%	0	0.00	0.47%
1038	开东供电分公司	拓展变	拓江线	10千伏	420	0	0.00%	0	0.00	0.00%
1039	开东供电分公司	拓展变	拓迈线	10千伏	420	54	12.86%	0	0.00	13.81%
1040	开东供电分公司	拓展变	联东线	10千伏	678	276	40.71%	0	0.00	43.95%
1041	开东供电分公司	拓展变	中泽甲线	10千伏	377	3	0.80%	0	0.00	1.59%
1042	开东供电分公司	拓展变	拓中线	10千伏	420	356	84.76%	13	35.20	59.05%
1043	开东供电分公司	拓展变	拓金线	10千伏	420	90	21.43%	1	2.73	28.10%
1044	开东供电分公司	拓展变	拓窑线	10千伏	360	0	0.00%	0	0.00	3.89%
1045	开东供电分公司	拓展变	拓旅线	10千伏	360	47	13.06%	0	0.00	18.61%
1046	开东供电分公司	拓展变	冶金线	10千伏	678	110	16.22%	0	0.00	10.18%
1047	开东供电分公司	湾里变	鸿宇线	10千伏	672	253	37.65%	0	0.00	0.00%
1048	开东供电分公司	湾里变	马达线	10千伏	672	367	54.61%	0	0.00	0.00%
1049	开东供电分公司	湾里变	科华线	10千伏	373	73	19.57%	0	0.00	0.00%
1050	开东供电分公司	湾里变	和庐线	10千伏	480	12	2.50%	0	0.00	0.00%
1051	开东供电分公司	湾里变	佳和线	10千伏	672	452	67.26%	1	0.52	71.58%
1052	开东供电分公司	湾里变	太仓线	10千伏	672	430	63.99%	0	0.00	0.00%
1053	开东供电分公司	湾里变	长湾线	10千伏	720	242	33.61%	0	0.00	16.11%
1054	开东供电分公司	湾里变	双中线	10千伏	373	159	42.63%	0	0.00	0.00%
1055	开东供电分公司	湾里变	寨沟线	10千伏	373	111	29.76%	0	0.00	0.00%
1056	开东供电分公司	湾里变	山语线	10千伏	480	10	2.08%	0	0.00	0.00%
1057	开东供电分公司	湾里变	福寨线	10千伏	672	246	36.61%	0	0.00	0.00%
1058	开东供电分公司	湾里变	杏树线	10千伏	427	4	0.94%	0	0.00	0.00%

1059	开东供电分公司	寨河变	理工线	10千伏	640	5	0.78%	0	0.00	0.78%
1060	开东供电分公司	寨河变	斯承线	10千伏	533	287	53.85%	0	0.00	53.28%
1061	开东供电分公司	寨河变	汉灯线	10千伏	427	48	11.24%	0	0.00	13.11%
1062	开东供电分公司	寨河变	淮安线	10千伏	400	0	0.00%	0	0.00	31.00%
1063	开东供电分公司	寨河变	新城线	10千伏	400	0	0.00%	0	0.00	19.75%
1064	开东供电分公司	寨河变	奥镁线	10千伏	480	2	0.42%	0	0.00	0.42%
1065	开东供电分公司	寨河变	安居线	10千伏	640	479	74.84%	0	0.00	78.75%
1066	开东供电分公司	寨河变	石山线	10千伏	400	0	0.00%	1	8.53	0.00%
1067	开东供电分公司	寨河变	石棉线	10千伏	400	2	0.50%	0	0.00	0.75%
1068	开东供电分公司	寨河变	机加线	10千伏	690	482	69.86%	0	0.00	76.81%
1069	开东供电分公司	寨河变	集成线	10千伏	377	196	51.99%	0	0.00	60.74%
1070	开东供电分公司	赵屯变	西英线	10千伏	400	207	51.75%	10	18.67	55.25%
1071	开东供电分公司	赵屯变	山口线	10千伏	400	318	79.50%	4	4.97	85.25%
1072	开东供电分公司	赵屯变	旅游线	10千伏	400	0	0.00%	0	0.00	0.00%
1073	开东供电分公司	赵屯变	缸窑线	10千伏	400	0	0.00%	0	0.00	0.00%
1074	开东供电分公司	赵屯变	西沟线	10千伏	400	48	12.00%	0	0.00	11.25%
1075	开东供电分公司	赵屯变	永丰线	10千伏	400	166	41.50%	2	4.23	43.00%
1076	开东供电分公司	赵屯变	艺海线	10千伏	400	127	31.75%	0	0.00	40.00%
1077	开东供电分公司	中华路变	新港乙线	10千伏	360	157	43.61%	0	0.00	59.44%
1078	开东供电分公司	中华路变	宝石线	10千伏	648	0	0.00%	0	0.00	0.00%
1079	开东供电分公司	中华路变	奥镁甲线	10千伏	640	342	53.44%	0	0.00	62.66%
1080	高新园区供电分公司	磊山变	绿城线	10千伏	480	249	51.88%	0	0.00	50.88%
1081	高新园区供电分公司	辛寨子变	新星线	10千伏	405	151	37.28%	0	0.00	36.28%
1082	高新园区供电分公司	辛寨子变	殷家线	10千伏	320	190	59.42%	0	0.00	58.42%
1083	高新园区供电分公司	辛寨子变	西沟线	10千伏	405	254	62.72%	0	0.00	61.72%
1084	高新园区供电分公司	辛寨子变	华鑫线	10千伏	405	350	86.30%	0	0.00	85.30%
1085	高新园区供电分公司	磊山变	磊沟甲线	10千伏	480	360	75.00%	0	0.00	74.00%
1086	高新园区供电分公司	磊山变	磊沟乙线	10千伏	480	247	51.46%	0	0.00	50.46%
1087	高新园区供电分公司	磊山变	磊由甲线	10千伏	480	276	57.50%	0	0.00	56.50%
1088	高新园区供电分公司	磊山变	磊由乙线	10千伏	480	190	39.58%	0	0.00	38.58%
1089	高新园区供电分公司	磊山变	磊城甲线	10千伏	480	142	29.58%	0	0.00	28.58%
1090	高新园区供电分公司	磊山变	磊城乙线	10千伏	480	158	32.92%	0	0.00	31.92%
1091	高新园区供电分公司	磊山变	磊革甲线	10千伏	480	256	53.34%	0	0.00	52.34%
1092	高新园区供电分公司	磊山变	磊革乙线	10千伏	480	407	84.79%	0	0.00	83.79%
1093	高新园区供电分公司	东南山变	海滨线	10千伏	400	123	30.75%	0	0.00	29.75%
1094	高新园区供电分公司	东南山变	东海线	10千伏	400	333	83.25%	1	2.78	82.25%
1095	高新园区供电分公司	东南山变	辛东线	10千伏	400	283	70.75%	0	0.00	69.75%
1096	高新园区供电分公司	东南山变	溪谷线	10千伏	400	72	18.05%	1	0.62	17.05%



1097	高新园区供电分公司	东南山变	由东线	10千伏	400	65	16.25%	11	41.50	15.25%
1098	高新园区供电分公司	东南山变	辛博线	10千伏	400	87	21.75%	1	1.57	20.75%
1099	高新园区供电分公司	东南山变	东沟线	10千伏	400	118	29.50%	0	0.00	28.50%
1100	高新园区供电分公司	东南山变	红莲线	10千伏	400	123	30.75%	0	0.00	29.75%
1101	高新园区供电分公司	磊子山变	魅力线	10千伏	377	345	91.51%	1	4.35	90.51%
1102	高新园区供电分公司	红旗变	红旗线	10千伏	300	186	62.03%	0	0.00	61.03%
1103	高新园区供电分公司	红旗变	西郊线	10千伏	300	67	22.33%	0	0.00	21.33%
1104	高新园区供电分公司	东南山变	东城甲线	10千伏	533	59	11.07%	0	0.00	10.07%
1105	高新园区供电分公司	东南山变	东城乙线	10千伏	533	327	61.29%	0	0.00	60.29%
1106	高新园区供电分公司	辛寨子变	辛冶线	10千伏	420	134	31.90%	2	7.25	30.90%
1107	高新园区供电分公司	红旗变	柳树线	10千伏	533	311	58.31%	3	3.93	57.31%
1108	高新园区供电分公司	红旗变	岔鞍线	10千伏	533	228	42.78%	0	0.00	41.78%
1109	高新园区供电分公司	红旗变	成园线	10千伏	533	124	23.26%	8	18.64	22.26%
1110	高新园区供电分公司	红旗变	温泉线	10千伏	533	419	78.61%	0	0.00	77.61%
1111	高新园区供电分公司	红旗变	红柳线	10千伏	360	132	36.67%	0	0.00	35.67%
1112	高新园区供电分公司	红旗变	云水线	10千伏	360	313	86.94%	0	0.00	85.94%
1113	高新园区供电分公司	革镇堡变	革润线	10千伏	373	214	57.30%	0	0.00	56.30%
1114	高新园区供电分公司	磊子山变	朗润线	10千伏	560	176	31.43%	6	20.90	30.43%
1115	高新园区供电分公司	东南山变	东名线	10千伏	533	93	17.37%	0	0.00	16.37%
1116	高新园区供电分公司	双台变	双沟线	10千伏	400	92	23.00%	0	0.00	22.00%
1117	高新园区供电分公司	双台变	药厂线	10千伏	427	97	22.72%	0	0.00	21.72%
1118	高新园区供电分公司	双台变	能源线	10千伏	400	160	39.98%	0	0.00	38.98%
1119	高新园区供电分公司	双台变	秀山线	10千伏	400	228	57.00%	0	0.00	56.00%
1120	高新园区供电分公司	双台变	双磨线	10千伏	400	378	94.49%	0	0.00	93.49%
1121	高新园区供电分公司	双台变	双城甲线	10千伏	400	293	73.13%	0	0.00	72.13%
1122	高新园区供电分公司	双台变	双城乙线	10千伏	400	286	71.50%	1	3.08	70.50%
1123	高新园区供电分公司	双台变	双土甲线	10千伏	400	70	17.49%	0	0.00	16.49%
1124	高新园区供电分公司	双台变	双土乙线	10千伏	400	50	12.39%	0	0.00	11.39%
1125	高新园区供电分公司	双台变	双石甲线	10千伏	400	254	63.55%	0	0.00	62.55%
1126	高新园区供电分公司	双台变	双石乙线	10千伏	400	264	65.89%	0	0.00	64.89%
1127	高新园区供电分公司	双台变	警校线	10千伏	400	192	48.00%	0	0.00	47.00%
1128	高新园区供电分公司	营城子变	东方线	10千伏	320	91	28.44%	0	0.00	27.44%
1129	高新园区供电分公司	营城子变	双台线	10千伏	400	282	70.62%	0	0.00	69.62%
1130	高新园区供电分公司	营城子变	营土线	10千伏	480	197	41.04%	0	0.00	40.04%
1131	高新园区供电分公司	营城子变	沙岗线	10千伏	400	93	23.25%	0	0.00	22.25%
1132	高新园区供电分公司	营城子变	营城线	10千伏	320	225	70.31%	0	0.00	69.31%
1133	高新园区供电分公司	营城子变	军油线	10千伏	480	127	26.46%	0	0.00	25.46%
1134	高新园区供电分公司	营城子变	营义线	10千伏	427	138	32.32%	0	0.00	31.32%

1135	高新园区供电分公司	营城子变	营牧线	10千伏	320	98	30.63%	0	0.00	29.63%
1136	高新园区供电分公司	营城子变	黄岭线	10千伏	320	100	31.25%	0	0.00	30.25%
1137	高新园区供电分公司	营城子变	鸡场线	10千伏	480	314	65.37%	0	0.00	64.37%
1138	高新园区供电分公司	东南山变	前牧线	10千伏	400	218	54.50%	7	40.91	53.50%
1139	高新园区供电分公司	东南山变	樱园线	10千伏	400	206	51.50%	0	0.00	50.50%
1140	高新园区供电分公司	东南山变	山城甲线	10千伏	400	199	49.75%	3	6.31	48.75%
1141	高新园区供电分公司	东南山变	山城乙线	10千伏	400	195	48.70%	1	4.22	47.70%
1142	高新园区供电分公司	沙岗变	大橡甲线	10千伏	373	117	31.37%	0	0.00	30.37%
1143	高新园区供电分公司	沙岗变	大橡乙线	10千伏	373	79	21.18%	0	0.00	20.18%
1144	高新园区供电分公司	沙岗变	后牧甲线	10千伏	360	281	78.06%	0	0.00	77.06%
1145	高新园区供电分公司	沙岗变	沙豪线	10千伏	373	57	15.28%	0	0.00	14.28%
1146	高新园区供电分公司	辛寨子变	辛城甲线	10千伏	480	116	24.17%	0	0.00	23.17%
1147	高新园区供电分公司	双台变	泰达线	10千伏	373	34	9.12%	0	0.00	8.12%
1148	高新园区供电分公司	双台变	慧谷线	10千伏	373	77	20.64%	0	0.00	19.64%
1149	高新园区供电分公司	营城子变	营泰线	10千伏	376	93	24.73%	0	0.00	23.73%
1150	高新园区供电分公司	磊子山变	岭秀线	10千伏	600	237	39.50%	1	10.40	38.50%
1151	高新园区供电分公司	东南山变	东园线	10千伏	373	65	17.43%	0	0.00	16.43%
1152	高新园区供电分公司	东南山变	东翠线	10千伏	373	51	13.67%	0	0.00	12.67%
1153	高新园区供电分公司	东南山变	蝶园线	10千伏	533	100	18.76%	1	4.25	17.76%
1154	高新园区供电分公司	辛寨子变	春田线	10千伏	427	322	75.41%	0	0.00	74.41%
1155	高新园区供电分公司	红旗变	张红线	10千伏	533	358	67.17%	0	0.00	66.17%
1156	高新园区供电分公司	岔鞍变	泥桥线	10千伏	373	70	18.77%	0	0.00	17.77%
1157	高新园区供电分公司	岔鞍变	御湖线	10千伏	373	99	26.54%	0	0.00	25.54%
1158	高新园区供电分公司	岔鞍变	乡村线	10千伏	373	132	35.32%	0	0.00	34.32%
1159	高新园区供电分公司	岔鞍变	红谷线	10千伏	373	120	32.17%	0	0.00	31.17%
1160	高新园区供电分公司	岔鞍变	石岭线	10千伏	373	175	46.90%	0	0.00	45.90%
1161	高新园区供电分公司	东南山变	职院甲线	10千伏	400	214	53.50%	0	0.00	52.50%
1162	高新园区供电分公司	东南山变	职院乙线	10千伏	400	159	39.75%	0	0.00	38.75%
1163	高新园区供电分公司	大东沟变	翡翠甲线	10千伏	480	93	19.38%	0	0.00	18.38%
1164	高新园区供电分公司	河口变	蓝堡线	10千伏	400	75	18.75%	0	0.00	17.75%
1165	高新园区供电分公司	河口变	圣岛线	10千伏	533	90	16.89%	1	1.68	15.89%
1166	高新园区供电分公司	河口变	黄浦线	10千伏	653	369	56.51%	0	0.00	55.51%
1167	高新园区供电分公司	河口变	凌井线	10千伏	530	186	35.09%	2	5.44	34.09%
1168	高新园区供电分公司	河口变	石洞沟线	10千伏	400	244	61.00%	0	0.00	60.00%
1169	高新园区供电分公司	河口变	置业甲线	10千伏	530	220	41.44%	1	13.27	40.44%
1170	高新园区供电分公司	河口变	大山线	10千伏	533	346	64.92%	0	0.00	63.92%
1171	高新园区供电分公司	河口变	山海乙线	10千伏	640	178	27.81%	0	0.00	26.81%
1172	高新园区供电分公司	河口变	半山甲线	10千伏	400	336	84.00%	0	0.00	83.00%

1173	高新园区供电分公司	河口变	半山乙线	10千伏	400	73	18.25%	0	0.00	17.25%
1174	高新园区供电分公司	河口变	普罗线	10千伏	400	233	58.17%	0	0.00	57.17%
1175	高新园区供电分公司	河口变	海逸线	10千伏	533	89	16.70%	0	0.00	15.70%
1176	高新园区供电分公司	河口变	河海线	10千伏	533	230	43.15%	2	3.33	42.15%
1177	高新园区供电分公司	河口变	综科线	10千伏	533	61	11.44%	0	0.00	10.44%
1178	高新园区供电分公司	庙岭变	头道沟线	10千伏	400	155	38.75%	0	0.00	37.75%
1179	高新园区供电分公司	庙岭变	翰林线	10千伏	600	374	62.33%	0	0.00	61.33%
1180	高新园区供电分公司	庙岭变	恬园线	10千伏	400	173	43.25%	0	0.00	42.25%
1181	高新园区供电分公司	七贤岭变	轻工线	10千伏	400	31	7.75%	1	2.75	6.75%
1182	高新园区供电分公司	七贤岭变	杨树沟线	10千伏	480	104	21.67%	0	0.00	20.67%
1183	高新园区供电分公司	七贤岭变	高家线	10千伏	400	286	71.50%	0	0.00	70.50%
1184	高新园区供电分公司	七贤岭变	石庙线	10千伏	400	48	12.00%	0	0.00	11.00%
1185	高新园区供电分公司	七贤岭变	园区线	10千伏	600	173	28.83%	0	0.00	27.83%
1186	高新园区供电分公司	七贤岭变	置业乙线	10千伏	480	172	35.83%	0	0.00	34.83%
1187	高新园区供电分公司	七贤岭变	海洋线	10千伏	400	294	73.50%	0	0.00	72.50%
1188	高新园区供电分公司	七贤岭变	刘家线	10千伏	480	190	39.58%	0	0.00	38.58%
1189	高新园区供电分公司	七贤岭变	腾飞乙线	10千伏	400	228	57.00%	0	0.00	56.00%
1190	高新园区供电分公司	七贤岭变	奥泰线	10千伏	360	181	50.28%	0	0.00	49.28%
1191	高新园区供电分公司	七贤岭变	三丰甲线	10千伏	480	103	21.46%	0	0.00	20.46%
1192	高新园区供电分公司	七贤岭变	三丰乙线	10千伏	480	121	25.21%	0	0.00	24.21%
1193	高新园区供电分公司	七贤岭变	谷歌线	10千伏	533	183	34.33%	0	0.00	33.33%
1194	高新园区供电分公司	七贤岭变	大湖线	10千伏	400	228	57.00%	0	0.00	56.00%
1195	高新园区供电分公司	七贤岭变	中海线	10千伏	533	73	13.70%	13	35.20	12.70%
1196	高新园区供电分公司	七贤岭变	海立线	10千伏	400	189	47.25%	1	2.73	46.25%
1197	高新园区供电分公司	小平岛变	河口线	10千伏	400	156	39.00%	0	0.00	38.00%
1198	高新园区供电分公司	小平岛变	栾金线	10千伏	400	27	6.75%	0	0.00	5.75%
1199	高新园区供电分公司	小平岛变	军疗线	10千伏	200	140	70.00%	0	0.00	69.00%
1200	高新园区供电分公司	小平岛变	悦丽甲线	10千伏	363	301	82.92%	0	0.00	81.92%
1201	高新园区供电分公司	小平岛变	悦丽乙线	10千伏	363	200	55.10%	0	0.00	54.10%
1202	高新园区供电分公司	小平岛变	瑞恒线	10千伏	533	186	34.90%	0	0.00	33.90%
1203	高新园区供电分公司	小平岛变	万达线	10千伏	533	189	35.46%	0	0.00	34.46%
1204	高新园区供电分公司	小平岛变	旅南线	10千伏	533	6	1.13%	1	0.52	0.13%
1205	高新园区供电分公司	小平岛变	数据线	10千伏	363	66	18.18%	0	0.00	17.18%
1206	高新园区供电分公司	小平岛变	北梁甲线	10千伏	653	411	62.94%	0	0.00	61.94%
1207	高新园区供电分公司	小平岛变	北梁乙线	10千伏	427	50	11.71%	0	0.00	10.71%
1208	高新园区供电分公司	小平岛变	滨海线	10千伏	427	72	16.86%	0	0.00	15.86%
1209	高新园区供电分公司	小平岛变	圣岛甲线	10千伏	400	43	10.75%	0	0.00	9.75%
1210	高新园区供电分公司	小平岛变	圣岛乙线	10千伏	533	33	6.19%	0	0.00	5.19%

1211	高新园区供电分公司	小平岛变	破车沟线	10千伏	533	206	38.65%	0	0.00	37.65%
1212	高新园区供电分公司	小平岛变	品海线	10千伏	400	229	57.25%	0	0.00	56.25%
1213	高新园区供电分公司	学苑变	科海线	10千伏	408	263	64.46%	0	0.00	63.46%
1214	高新园区供电分公司	学苑变	西平线	10千伏	400	124	31.00%	0	0.00	30.00%
1215	高新园区供电分公司	学苑变	海事线	10千伏	400	40	10.00%	0	0.00	9.00%
1216	高新园区供电分公司	学苑变	明辉线	10千伏	533	216	40.53%	0	0.00	39.53%
1217	高新园区供电分公司	学苑变	凌西线	10千伏	533	181	33.96%	0	0.00	32.96%
1218	高新园区供电分公司	学苑变	观海线	10千伏	533	255	47.84%	0	0.00	46.84%
1219	高新园区供电分公司	学苑变	学窑线	10千伏	400	359	89.75%	1	8.53	88.75%
1220	高新园区供电分公司	学苑变	学庙线	10千伏	400	186	46.50%	0	0.00	45.50%
1221	高新园区供电分公司	学苑变	浦项线	10千伏	400	60	15.00%	0	0.00	14.00%
1222	高新园区供电分公司	由家变	海创线	10千伏	600	145	24.17%	0	0.00	23.17%
1223	高新园区供电分公司	沙岗变	沙牧甲线	10千伏	427	4	1.03%	10	18.67	0.03%
1224	高新园区供电分公司	沙岗变	沙牧乙线	10千伏	427	1	0.25%	4	4.97	-0.75%
1225	高新园区供电分公司	辛寨子变	辛寨子线	10千伏	405	176	43.46%	0	0.00	42.46%
1226	高新园区供电分公司	辛寨子变	前革线	10千伏	405	133	32.79%	0	0.00	31.79%
1227	高新园区供电分公司	西北路变	轻工线	10千伏	480	241	50.21%	0	0.00	49.21%
1228	高新园区供电分公司	西北路变	金星线	10千伏	480	274	57.16%	2	4.23	56.16%
1229	高新园区供电分公司	西北路变	玉浓线	10千伏	480	99	20.63%	0	0.00	19.63%
1230	高新园区供电分公司	西北路变	欣乐线	10千伏	480	208	43.33%	0	0.00	42.33%
1231	高新园区供电分公司	西北路变	宇峰线	10千伏	480	177	36.88%	0	0.00	35.88%
1232	高新园区供电分公司	西北路变	红塔线	10千伏	480	271	56.50%	0	0.00	55.50%
1233	高新园区供电分公司	西北路变	松江线	10千伏	480	215	44.83%	0	0.00	43.83%
1234	高新园区供电分公司	西北路变	北辰线	10千伏	480	150	31.25%	0	0.00	30.25%
1235	高新园区供电分公司	西北路变	玉山线	10千伏	480	269	56.04%	0	0.00	55.04%
1236	高新园区供电分公司	西北路变	万众线	10千伏	480	163	34.00%	0	0.00	33.00%
1237	高新园区供电分公司	西北路变	康顺线	10千伏	480	176	36.63%	0	0.00	35.63%
1238	高新园区供电分公司	革镇堡变	天华线	10千伏	480	117	24.31%	0	0.00	23.31%
1239	高新园区供电分公司	革镇堡变	磊山线	10千伏	320	154	48.12%	0	0.00	47.12%
1240	高新园区供电分公司	棋盘变	新居线	10千伏	533	18	3.33%	0	0.00	2.33%
1241	高新园区供电分公司	朱棋路变	汽贸线	10千伏	533	27	4.98%	0	0.00	3.98%
1242	高新园区供电分公司	磊山变	美林线	10千伏	400	47	11.78%	0	0.00	10.78%
1243	高新园区供电分公司	西北路变	新型甲线	10千伏	480	137	28.50%	0	0.00	27.50%
1244	高新园区供电分公司	西北路变	新型乙线	10千伏	480	176	36.67%	0	0.00	35.67%
1245	高新园区供电分公司	革镇堡变	棋盘线	10千伏	373	107	28.59%	0	0.00	27.59%
1246	高新园区供电分公司	革镇堡变	轧油线	10千伏	373	53	14.08%	0	0.00	13.08%
1247	高新园区供电分公司	革镇堡变	青海线	10千伏	480	91	18.96%	1	2.78	17.96%
1248	高新园区供电分公司	革镇堡变	青山线	10千伏	480	80	16.74%	0	0.00	15.74%

1249	高新园区供电分公司	革镇堡变	辛甲线	10千伏	427	153	35.83%	1	0.62	34.83%
1250	高新园区供电分公司	革镇堡变	辛乙线	10千伏	400	150	37.44%	11	41.50	36.44%
1251	高新园区供电分公司	革镇堡变	北方线	10千伏	400	162	40.50%	1	1.57	39.50%
1252	高新园区供电分公司	革镇堡变	革镇堡线	10千伏	400	134	33.57%	0	0.00	32.57%
1253	高新园区供电分公司	革镇堡变	五轧线	10千伏	400	166	41.48%	0	0.00	40.48%
1254	高新园区供电分公司	革镇堡变	大水线	10千伏	480	132	27.46%	1	4.35	26.46%
1255	高新园区供电分公司	磊子山变	磊辛甲线	10千伏	480	160	33.41%	0	0.00	32.41%
1256	高新园区供电分公司	磊子山变	磊辛乙线	10千伏	480	112	23.37%	0	0.00	22.37%
1257	高新园区供电分公司	朱棋路变	朱棋甲线	10千伏	360	13	3.69%	0	0.00	2.69%
1258	高新园区供电分公司	朱棋路变	朱棋乙线	10千伏	360	64	17.78%	0	0.00	16.78%
1259	高新园区供电分公司	棋盘变	棋新乙线	10千伏	427	269	63.00%	2	7.25	62.00%
1260	高新园区供电分公司	棋盘变	棋新甲线	10千伏	427	359	84.07%	3	3.93	83.07%
1261	高新园区供电分公司	朱棋路变	金鹏线	10千伏	360	13	3.60%	0	0.00	2.60%
1262	高新园区供电分公司	朱棋路变	羊圈线	10千伏	360	192	53.33%	8	18.64	52.33%
1263	高新园区供电分公司	革镇堡变	磊热线	10千伏	405	229	56.42%	0	0.00	55.42%
1264	高新园区供电分公司	革镇堡变	夏家河线	10千伏	400	207	51.77%	0	0.00	50.77%
1265	高新园区供电分公司	革镇堡变	前泥线	10千伏	400	161	40.25%	0	0.00	39.25%
1266	高新园区供电分公司	朱棋路变	茶叶沟线	10千伏	360	34	9.47%	0	0.00	8.47%
1267	高新园区供电分公司	朱棋路变	两眼井线	10千伏	533	56	10.42%	6	20.90	9.42%
1268	高新园区供电分公司	朱棋路变	朱卫线	10千伏	600	201	33.44%	0	0.00	32.44%
1269	高新园区供电分公司	棋盘变	亿丰线	10千伏	533	23	4.23%	0	0.00	3.23%
1270	高新园区供电分公司	棋盘变	棋运甲线	10千伏	427	67	15.66%	0	0.00	14.66%
1271	高新园区供电分公司	棋盘变	棋运乙线	10千伏	427	0	0.00%	0	0.00	-1.00%
1272	高新园区供电分公司	西北路变	金车线	10千伏	360	166	46.00%	0	0.00	45.00%
1273	高新园区供电分公司	棋盘变	棋卫线	10千伏	600	7	1.12%	0	0.00	0.12%
1274	高新园区供电分公司	西北路变	玉车线	10千伏	376	276	73.40%	0	0.00	72.40%
1275	高新园区供电分公司	西北路变	雅园线	10千伏	400	47	11.75%	1	3.08	10.75%
1276	高新园区供电分公司	西北路变	天泉线	10千伏	533	129	24.17%	0	0.00	23.17%
1277	高新园区供电分公司	西北路变	西润线	10千伏	400	41	10.20%	0	0.00	9.20%
1278	高新园区供电分公司	西北路变	城市线	10千伏	560	71	12.69%	0	0.00	11.69%
1279	高新园区供电分公司	西北路变	城光线	10千伏	560	108	19.29%	0	0.00	18.29%
1280	高新园区供电分公司	郭家变	郭卫线	10千伏	533	7	1.25%	0	0.00	0.25%
1281	高新园区供电分公司	磊子山变	二十四城甲线	10千伏	400	47.13	11.78%	0	0.00	10.78%
1282	高新园区供电分公司	磊子山变	二十四城乙线	10千伏	400	64.36	16.09%	0	0.00	15.09%
1283	高新园区供电分公司	磊子山变	磊轻线	10千伏	480	160	33.33%	0	0.00	32.33%
1284	高新园区供电分公司	辛寨子变	南村线	10千伏	533	97	18.12%	0	0.00	17.12%
1285	高新园区供电分公司	辛寨子变	郭街线	10千伏	405	258	63.63%	0	0.00	62.63%
1286	高新园区供电分公司	辛寨子变	新昌线	10千伏	405	107	26.54%	0	0.00	25.54%



1287	高新园区供电分公司	辛寨子变	胡大岭线	10千伏	405	74	18.37%	0	0.00	17.37%
1288	高新园区供电分公司	辛寨子变	东站线	10千伏	405	53	13.16%	0	0.00	12.16%
1289	高新园区供电分公司	辛寨子变	张家线	10千伏	405	12	2.91%	0	0.00	1.91%
1290	高新园区供电分公司	辛寨子变	棠梨线	10千伏	405	50	12.35%	0	0.00	11.35%
1291	高新园区供电分公司	辛寨子变	行政线	10千伏	480	82	17.11%	7	40.91	16.11%
1292	高新园区供电分公司	辛寨子变	五郡线	10千伏	405	215	53.12%	0	0.00	52.12%
1293	高新园区供电分公司	辛寨子变	辛购线	10千伏	400	170	42.52%	3	6.31	41.52%
1294	高新园区供电分公司	郭家变	郭政线	10千伏	300	79	26.48%	1	4.22	25.48%
1295	高新园区供电分公司	郭家变	橄榄线	10千伏	533	63	11.80%	0	0.00	10.80%
1296	高新园区供电分公司	郭家变	印象线	10千伏	533	175	32.85%	0	0.00	31.85%
1297	高新园区供电分公司	郭家变	郭郡线	10千伏	533	58	10.88%	0	0.00	9.88%
1298	高新园区供电分公司	郭家变	郭购线	10千伏	400	174	43.50%	0	0.00	42.50%
1299	高新园区供电分公司	郭家变	统建线	10千伏	533	37	6.92%	0	0.00	5.92%
1300	高新园区供电分公司	郭家变	郭辛线	10千伏	533	119	22.33%	0	0.00	21.33%
1301	高新园区供电分公司	郭家变	郭周线	10千伏	533	132	24.80%	0	0.00	23.80%
1302	高新园区供电分公司	郭家变	郭锦线	10千伏	533	94	17.54%	0	0.00	16.54%
1303	高新园区供电分公司	郭家变	郭绣线	10千伏	533	63	11.80%	1	10.40	10.80%
1304	高新园区供电分公司	郭家变	美树线	10千伏	427	169	39.68%	0	0.00	38.68%
1305	高新园区供电分公司	郭家变	郭万线	10千伏	533	49	9.10%	0	0.00	8.10%
1306	高新园区供电分公司	郭家变	郭达线	10千伏	533	151	28.33%	1	4.25	27.33%
1307	高新园区供电分公司	郭家变	枢纽线	10千伏	533	11	2.04%	0	0.00	1.04%
1308	高新园区供电分公司	郭家变	观贤线	10千伏	400	12	3.00%	0	0.00	2.00%
1309	高新园区供电分公司	红旗变	南沟线	10千伏	533	26	4.97%	0	0.00	3.97%
1310	高新园区供电分公司	红旗变	北岭线	10千伏	533	52	9.77%	0	0.00	8.77%
1311	高新园区供电分公司	红旗变	湾家线	10千伏	533	273	51.19%	0	0.00	50.19%
1312	高新园区供电分公司	红旗变	于家沟线	10千伏	405	205	50.69%	0	0.00	49.69%
1313	高新园区供电分公司	红旗变	魏台线	10千伏	405	151	37.17%	0	0.00	36.17%
1314	高新园区供电分公司	红旗变	长鹭线	10千伏	533	223	41.87%	0	0.00	40.87%
1315	高新园区供电分公司	红旗变	开成线	10千伏	533	70	13.13%	0	0.00	12.13%
1316	高新园区供电分公司	红旗变	红商线	10千伏	363	10	2.62%	0	0.00	1.62%
1317	高新园区供电分公司	红旗变	金裕线	10千伏	533	73	13.67%	0	0.00	12.67%
1318	高新园区供电分公司	庙岭变	暖山线	10千伏	480	472	98.33%	1	1.68	97.33%
1319	高新园区供电分公司	庙岭变	万林线	10千伏	400	151	37.65%	0	0.00	36.65%
1320	高新园区供电分公司	马拦变	祥和线	10千伏	400	239	59.69%	2	5.44	58.69%
1321	高新园区供电分公司	马拦变	红东线	10千伏	400	256	63.91%	0	0.00	62.91%
1322	高新园区供电分公司	马拦变	叠翠线	10千伏	360	242	67.15%	1	13.27	66.15%
1323	高新园区供电分公司	马拦变	金宝线	10千伏	360	263	73.16%	0	0.00	72.16%
1324	高新园区供电分公司	马拦变	马工线	10千伏	353	9	2.44%	0	0.00	1.44%

1325	高新园区供电分公司	马栏变	林语线	10千伏	533	337	63.24%	0	0.00	62.24%
1326	高新园区供电分公司	锦绣变	西北线	10千伏	400	330	82.50%	0	0.00	81.50%
1327	高新园区供电分公司	锦绣变	迎宾线	10千伏	400	273	68.25%	0	0.00	67.25%
1328	高新园区供电分公司	锦绣变	华龙线	10千伏	480	171	35.63%	0	0.00	34.63%
1329	高新园区供电分公司	锦绣变	南虹线	10千伏	480	350	73.01%	2	3.33	72.01%
1330	高新园区供电分公司	锦绣变	果品线	10千伏	400	282	70.52%	0	0.00	69.52%
1331	高新园区供电分公司	锦绣变	石家沟线	10千伏	400	56	14.02%	0	0.00	13.02%
1332	高新园区供电分公司	锦绣变	南山甲线	10千伏	480	38	7.84%	0	0.00	6.84%
1333	高新园区供电分公司	锦绣变	南山乙线	10千伏	480	94	19.58%	0	0.00	18.58%
1334	高新园区供电分公司	锦绣变	锦绣甲线	10千伏	480	123	25.72%	1	2.75	24.72%
1335	高新园区供电分公司	锦绣变	锦绣乙线	10千伏	400	110	27.48%	0	0.00	26.48%
1336	高新园区供电分公司	锦绣变	锦城甲线	10千伏	480	211	43.93%	0	0.00	42.93%
1337	高新园区供电分公司	锦绣变	锦城乙线	10千伏	480	268	55.83%	0	0.00	54.83%
1338	高新园区供电分公司	锦绣变	万科乙线	10千伏	480	109	22.64%	0	0.00	21.64%
1339	高新园区供电分公司	锦绣变	绿车线	10千伏	360	289	80.30%	0	0.00	79.30%
1340	高新园区供电分公司	锦绣变	帝景甲线	10千伏	504	43	8.62%	0	0.00	7.62%
1341	高新园区供电分公司	锦绣变	帝景乙线	10千伏	504	43	8.44%	0	0.00	7.44%
1342	高新园区供电分公司	王家沟变	大橡线	10千伏	400	125	31.25%	0	0.00	30.25%
1343	高新园区供电分公司	王家沟变	粘土线	10千伏	400	341	85.25%	0	0.00	84.25%
1344	高新园区供电分公司	王家沟变	跃进线	10千伏	400	325	81.25%	0	0.00	80.25%
1345	高新园区供电分公司	王家沟变	石英线	10千伏	400	131	32.79%	0	0.00	31.79%
1346	高新园区供电分公司	周水变	周航线	10千伏	480	153	31.90%	0	0.00	30.90%
1347	高新园区供电分公司	周水变	基干线	10千伏	400	44	10.98%	0	0.00	9.98%
1348	高新园区供电分公司	双台变	双黑线	10千伏	400	433	108.25%	13	35.20	107.25%
1349	长海供电分公司	长海变	杨家线	10千伏	390	182.15	102.02%	0	0.00	102.02%
1350	长海供电分公司	长海变	菜园线	10千伏	390	166.45	55.15%	0	0.00	58.10%
1351	长海供电分公司	长海变	南砣线	10千伏	390	160.23	50.88%	0	0.00	50.88%
1352	长海供电分公司	长海变	盐海线	10千伏	390	183.91	51.99%	1	7.00	51.99%
1353	长海供电分公司	长海变	大广线	10千伏	390	40.67	30.21%	0	0.00	30.21%
1354	长海供电分公司	长海变	城镇线	10千伏	390	148.04	49.05%	0	0.00	48.54%
1355	长海供电分公司	长海变	机场线	10千伏	390	193.99	49.48%	0	0.00	0.00%
1356	长海供电分公司	房身变	大岭线	10千伏	390	143.32	68.18%	0	0.00	68.18%
1357	长海供电分公司	房身变	核桃线	10千伏	184	95.17	80.64%	0	0.00	80.64%
1358	长海供电分公司	房身变	潜水线	10千伏	184	34.51	38.57%	0	0.00	38.57%
1359	长海供电分公司	房身变	回龙线	10千伏	390	64.1	27.78%	0	0.00	27.78%
1360	长海供电分公司	广鹿变	柳条线	10千伏	447	102.51	35.66%	0	0.00	35.66%
1361	长海供电分公司	广鹿变	昌达线	10千伏	390	63.62	22.08%	0	0.00	22.08%
1362	长海供电分公司	广鹿变	铁山线	10千伏	447	31.01	10.59%	0	0.00	10.59%

1363	长海供电分公司	广鹿变	瓜皮线	10千伏	447	92.81	27.33%	1	6.50	27.33%
1364	长海供电分公司	广鹿变	沙南线	10千伏	447	55.32	30.53%	0	0.00	30.53%
1365	长海供电分公司	獐子变	东獐线	10千伏	390	98.4	36.71%	0	0.00	36.71%
1366	长海供电分公司	獐子变	西獐线	10千伏	390	53.64	22.09%	0	0.00	22.09%
1367	长海供电分公司	獐子变	外岛线	10千伏	390	189.48	53.11%	0	0.00	53.11%
1368	长海供电分公司	獐子变	沙包线	10千伏	390	59.64	22.52%	0	0.00	22.52%
1369	长海供电分公司	獐子变	恒源线	10千伏	390	56.64	42.98%	0	0.00	42.46%
1370	长海供电分公司	石城变	东升线	10千伏	259	29	14.29%	0	0.00	14.29%
1371	长海供电分公司	石城变	新民线	10千伏	259	40.4	21.54%	0	0.00	21.54%
1372	长海供电分公司	石城变	三胜线	10千伏	259	34.4	16.10%	0	0.00	16.10%
1373	长海供电分公司	石城变	花山线	10千伏	259	61.6	48.49%	0	0.00	48.49%
1374	长海供电分公司	石城变	王家线	10千伏	259	118.8	78.46%	0	0.00	78.46%
1375	长海供电分公司	海洋变	红石线	10千伏	238	56.09	39.88%	0	0.00	39.88%
1376	长海供电分公司	海洋变	南庄线	10千伏	390	184.32	67.92%	0	0.00	67.92%
1377	长海供电分公司	海洋变	北砣线	10千伏	390	47.93	13.18%	0	0.00	13.18%
1378	开发区	66kV保税变	呆税变101华山丙线	10千伏	390	210	53.85%	0	0	53.85%
1379	开发区	66kV保税变	保税变102豪杰线	10千伏	746	229	30.70%	0	0	30.70%
1380	开发区	66kV保税变	呆税变104税中甲线	10千伏	640	437	68.28%	0	0	68.28%
1381	开发区	66kV保税变	呆税变105保南甲线	10千伏	395	267	67.59%	0	0	67.59%
1382	开发区	66kV保税变	呆税变106华昆甲线	10千伏	400	23	5.75%	0	0	5.75%
1383	开发区	66kV保税变	保税变108景宏线	10千伏	395	55	13.92%	0	0	13.92%
1384	开发区	66kV保税变	呆税变112格林甲线	10千伏	640	4	0.63%	0	0	0.63%
1385	开发区	66kV保税变	呆税变113政务甲线	10千伏	640	67	10.47%	0	0	10.47%
1386	开发区	66kV保税变	呆税变205税中乙线	10千伏	395	225	56.96%	0	0	56.96%
1387	开发区	66kV保税变	呆税变206保南乙线	10千伏	640	335	52.34%	0	0	52.34%
1388	开发区	66kV保税变	呆税变208格林乙线	10千伏	640	182	28.44%	0	0	28.44%
1389	开发区	66kV保税变	呆税变209保西乙线	10千伏	395	46	11.65%	0	0	11.65%
1390	开发区	66kV保税变	保税变210国贸线	10千伏	640	336	52.50%	0	0	52.50%
1391	开发区	66kV保税变	保税变211保北线	10千伏	640	320	50.00%	0	0	50.00%
1392	开发区	66kV保税变	保税变213金源线	10千伏	395	232	58.73%	0	0	58.73%
1393	开发区	66kV保税变	呆税变214爱邦乙线	10千伏	640	281	43.91%	0	0	43.91%
1394	开发区	66kV二道河变	道河变103海东甲	10千伏	480	92	19.17%	0	0	19.17%
1395	开发区	66kV二道河变	二道河变104青岛线	10千伏	360	226	62.78%	0	0	62.78%
1396	开发区	66kV二道河变	二道河变105奇山线	10千伏	480	10	2.08%	0	0	2.08%
1397	开发区	66kV二道河变	二道河变108振鹏线	10千伏	320	32	10.00%	0	0	10.00%
1398	开发区	66kV二道河变	道河变109振鹏I甲	10千伏	400	0.7	0.18%	0	0	0.18%
1399	开发区	66kV二道河变	二道河变111东北线	10千伏	320	99	30.94%	0	0	30.94%
1400	开发区	66kV二道河变	道河变112北海甲	10千伏	405	239	59.01%	0	0	59.01%



1401	开发区	66kV二道河变	二道河变113经典线	10千伏	480	56	11.67%	0	0	11.67%
1402	开发区	66kV二道河变	二道河变115星海甲	10千伏	400	221	55.25%	0	0	55.25%
1403	开发区	66kV二道河变	二道河变102绿洲线	10千伏	533	291	54.60%	0	0	54.60%
1404	开发区	66kV二道河变	二道河变204临港线	10千伏	640	325	50.78%	0	0	50.78%
1405	开发区	66kV二道河变	二道河变106正海线	10千伏	520	173	33.27%	0	0	33.27%
1406	开发区	66kV二道河变	二道河变208洛桑线	10千伏	600	410	68.33%	0	0	68.33%
1407	开发区	66kV二道河变	二道河变211振西线	10千伏	480	324	67.50%	0	0	67.50%
1408	开发区	66kV二道河变	二道河变212西海线	10千伏	400	189	47.25%	0	0	47.25%
1409	开发区	66kV二道河变	二道河变213红星线	10千伏	240	120	50.00%	0	0	50.00%
1410	开发区	66kV二道河变	二道河变209富海线	10千伏	480	62	12.92%	0	0	12.92%
1411	开发区	66kV沈阳路变	沈阳路变101龙泉线	10千伏	533	271	50.84%	0	0	50.84%
1412	开发区	66kV沈阳路变	沈阳路变103嘉苑线	10千伏	640	446	69.69%	0	0	69.69%
1413	开发区	66kV沈阳路变	沈阳路变105青松线	10千伏	800	35	4.38%	0	0	4.38%
1414	开发区	66kV沈阳路变	沈阳路变109南海线	10千伏	400	267	66.75%	0	0	66.75%
1415	开发区	66kV沈阳路变	沈阳路变110西安甲	10千伏	380	211	55.53%	0	0	55.53%
1416	开发区	66kV沈阳路变	沈阳路变112锦华甲	10千伏	533	113	21.20%	0	0	21.20%
1417	开发区	66kV沈阳路变	沈阳路变201别墅乙	10千伏	640	437	68.28%	0	0	68.28%
1418	开发区	66kV沈阳路变	沈阳路变202东山线	10千伏	640	54	8.44%	0	0	8.44%
1419	开发区	66kV沈阳路变	沈阳路变204通辽线	10千伏	640	361	56.41%	0	0	56.41%
1420	开发区	66kV沈阳路变	沈阳路变206红南线	10千伏	600	184	30.67%	0	0	30.67%
1421	开发区	66kV沈阳路变	沈阳路变208青南线	10千伏	600	272	45.33%	0	0	45.33%
1422	开发区	66kV沈阳路变	沈阳路变209沈青线	10千伏	400	1	0.25%	0	0	0.25%
1423	开发区	66kV沈阳路变	沈阳路变210西安乙	10千伏	320	120	37.50%	0	0	37.50%
1424	开发区	66kV沈阳路变	沈阳路变211润海乙	10千伏	533	310	58.16%	0	0	58.16%
1425	开发区	66kV沈阳路变	沈阳路变212南华乙	10千伏	533	60	11.26%	0	0	11.26%
1426	开发区	66kV沈阳路变	沈阳路变203金广乙	10千伏	533	165	30.96%	0	0	30.96%
1427	开发区	66kV沈阳路变	沈阳路变113沈西甲	10千伏	500	166	33.20%	0	0	33.20%
1428	开发区	66kV沈阳路变	沈阳路变213沈西乙	10千伏	500	93	18.60%	0	0	18.60%
1429	开发区	66kV沈阳路变	沈阳路变114海逸线	10千伏	533	18	3.38%	0	0	3.38%
1430	开发区	66kV沈阳路变	沈阳路变214长洲线	10千伏	533	125	23.45%	0	0	23.45%
1431	开发区	66kV沈阳路变	沈阳路变111金城线	10千伏	533	115	21.58%	0	0	21.58%
1432	开发区	66kV大孤山变	大孤山变104船机甲	10千伏	586	95	16.21%	0	0	16.21%
1433	开发区	66kV大孤山变	大孤山变103天源线	10千伏	533	41	7.69%	0	0	7.69%
1434	开发区	66kV大孤山变	大孤山变111海青线	10千伏	400	163	40.75%	0	0	40.75%
1435	开发区	66kV大孤山变	大孤山变113大化线	10千伏	400	173	43.25%	0	0	43.25%
1436	开发区	66kV大孤山变	大孤山变114大洋线	10千伏	400	52	13.00%	0	0	13.00%
1437	开发区	66kV大孤山变	大孤山变208镇湾线	10千伏	400	63	15.75%	0	0	15.75%
1438	开发区	66kV港前变	港前变103港集甲线	10千伏	360	242	67.22%	0	0	67.22%

1439	开发区	66kV港前变	港前变104物流甲线	10千伏	530	206	38.87%	0	0	38.87%
1440	开发区	66kV港前变	港前变105振兴线	10千伏	400	140	35.00%	0	0	35.00%
1441	开发区	66kV港前变	港前变114瑞风线	10千伏	640	71	11.09%	0	0	11.09%
1442	开发区	66kV港前变	港前变201阳光线	10千伏	640	120	18.75%	0	0	18.75%
1443	开发区	66kV港前变	港前变202港湾线	10千伏	320	140	43.75%	0	0	43.75%
1444	开发区	66kV港前变	港前变205港集乙线	10千伏	360	0	0.00%	0	0	0.00%
1445	开发区	66kV港前变	港前变208加南乙线	10千伏	720	240	33.33%	0	0	33.33%
1446	开发区	66kV港前变	港前变210佳兆业线	10千伏	533	290	54.41%	0	0	54.41%
1447	开发区	66kV港前变	港前变110 4S店1#	10千伏	533	1	0.19%	0	0	0.19%
1448	开发区	66kV港前变	港前变214谷地线	10千伏	640	24	3.75%	0	0	3.75%
1449	开发区	66kV金马变	金马变103天誉线	10千伏	600	2	0.33%	0	0	0.33%
1450	开发区	66kV金马变	金马变104安盛甲线	10千伏	640	276	43.13%	0	0	43.13%
1451	开发区	66kV金马变	金马变105宏城甲线	10千伏	400	139	34.75%	0	0	34.75%
1452	开发区	66kV金马变	金马变106西北甲线	10千伏	405	250	61.73%	0	0	61.73%
1453	开发区	66kV金马变	金马变107鞍锦线	10千伏	760	4	0.53%	0	0	0.53%
1454	开发区	66kV金马变	金马变108马港线	10千伏	760	157	20.66%	0	0	20.66%
1455	开发区	66kV金马变	金马变109恒益线	10千伏	640	417	65.16%	0	0	65.16%
1456	开发区	66kV金马变	金马变113御苑线	10千伏	640	193	30.16%	0	0	30.16%
1457	开发区	66kV金马变	金马变204龙泉乙线	10千伏	480	279	58.13%	0	0	58.13%
1458	开发区	66kV金马变	金马变205宏城乙线	10千伏	400	263	65.75%	0	0	65.75%
1459	开发区	66kV金马变	金马变206山南线	10千伏	746	27	3.62%	0	0	3.62%
1460	开发区	66kV金马变	金马变209翠竹线	10千伏	640	114	17.81%	0	0	17.81%
1461	开发区	66kV金马变	金马变210东山乙线	10千伏	400	268	67.00%	0	0	67.00%
1462	开发区	66kV金马变	金马变211白石线	10千伏	600	333	55.50%	0	0	55.50%
1463	开发区	66kV金马变	金马变213城汇乙线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0.00%
1464	开发区	66kV红星变	红星变103大渔线	10千伏	533	82	15.38%	0	0	15.38%
1465	开发区	66kV红星变	红星变203北海乙线	10千伏	533	162	30.39%	0	0	30.39%
1466	开发区	66kV红星变	红星变206绿洲乙线	10千伏	533	280	52.53%	0	0	52.53%
1467	开发区	66kV红星变	红星变208正海乙线	10千伏	533	325	60.98%	0	0	60.98%
1468	开发区	66kV红星变	红星变207星海乙线	10千伏	533	326	61.16%	0	0	61.16%
1469	开发区	66kV红星变	红星变205明海乙线	10千伏	533	19	3.56%	0	0	3.56%
1470	开发区	66kV开发变	开发变103北山甲线	10千伏	533	52	9.76%	0	0	9.76%
1471	开发区	66kV开发变	开发变105电子线	10千伏	533	120	22.51%	0	0	22.51%
1472	开发区	66kV开发变	开发变108丹抚线	10千伏	533	325	60.98%	0	0	60.98%
1473	开发区	66kV开发变	开发变110建安线	10千伏	533	250	46.90%	0	0	46.90%
1474	开发区	66kV开发变	开发变202净水线	10千伏	373	211	56.57%	0	0	56.57%
1475	开发区	66kV开发变	开发变203北山乙线	10千伏	533	30	5.63%	0	0	5.63%
1476	开发区	66kV开发变	开发变205电子乙线	10千伏	533	374	70.17%	0	0	70.17%

1477	开发区	66kV开发变	开发变206龙滨线	10千伏	533	337	63.23%	0	0	63.23%
1478	开发区	66kV开发变	开发变212西北乙线	10千伏	533	380	71.29%	0	0	71.29%
1479	开发区	66kV开发变	开发变107炮台甲线	10千伏	533	175	32.83%	0	0	32.83%
1480	开发区	66kV开发变	开发变207炮台乙线	10千伏	533	201	37.71%	0	0	37.71%
1481	开发区	66kV辽河变	辽河变104岭湾甲线	10千伏	600	411	68.50%	0	0	68.50%
1482	开发区	66kV辽河变	辽河变107团南甲线	10千伏	600	411	68.50%	0	0	68.50%
1483	开发区	66kV辽河变	辽河变108团北甲线	10千伏	640	67	10.47%	0	0	10.47%
1484	开发区	66kV辽河变	辽河变109日电线	10千伏	640	411	64.22%	0	0	64.22%
1485	开发区	66kV辽河变	辽河变111万星甲线	10千伏	533	57	10.69%	0	0	10.69%
1486	开发区	66kV辽河变	辽河变113海科线	10千伏	640	256	40.00%	0	0	40.00%
1487	开发区	66kV辽河变	辽河变201冰山乙线	10千伏	360	255	70.83%	0	0	70.83%
1488	开发区	66kV辽河变	辽河变202杏林乙线	10千伏	400	163	40.75%	0	0	40.75%
1489	开发区	66kV辽河变	辽河变204团西线	10千伏	360	48	13.33%	0	0	13.33%
1490	开发区	66kV辽河变	辽河变205团华线	10千伏	400	87	21.75%	0	0	21.75%
1491	开发区	66kV辽河变	辽河变210团中乙线	10千伏	640	258	40.31%	0	0	40.31%
1492	开发区	66kV辽河变	辽河变213团南线	10千伏	660	63	9.55%	0	0	9.55%
1493	开发区	66kV辽河变	辽河变215万商乙线	10千伏	533	153	28.71%	0	0	28.71%
1494	开发区	66kV辽河变	辽河变114万达甲线	10千伏	533	107	20.08%	0	0	20.08%
1495	开发区	66kV辽河变	辽河变214万达乙线	10千伏	533	55	10.32%	0	0	10.32%
1496	开发区	66kV临港变	临港变105彩虹线	10千伏	640	0	0.00%	0	0	0.00%
1497	开发区	66kV临港变	临港变107海河线	10千伏	405	190	46.91%	0	0	46.91%
1498	开发区	66kV临港变	临港变108振港线	10千伏	405	258	63.70%	0	0	63.70%
1499	开发区	66kV临港变	临港变111振二线	10千伏	400	270	67.50%	0	0	67.50%
1500	开发区	66kV临港变	临港变203临海线	10千伏	405	0	0.00%	0	0	0.00%
1501	开发区	66kV临港变	临港变204山港线	10千伏	405	185	45.68%	0	0	45.68%
1502	开发区	66kV临港变	临港变205实德线	10千伏	320	120	37.50%	0	0	37.50%
1503	开发区	66kV长春路变	春路变101亿城甲	10千伏	640	0	0.00%	0	0	0.00%
1504	开发区	66kV长春路变	春路变102东山甲	10千伏	360	100	27.78%	0	0	27.78%
1505	开发区	66kV长春路变	春路变103机关甲	10千伏	360	0	0.00%	0	0	0.00%
1506	开发区	66kV长春路变	春路变104辽宁线	10千伏	640	0	0.00%	0	0	0.00%
1507	开发区	66kV长春路变	春路变106新桥甲	10千伏	360	250	69.44%	0	0	69.44%
1508	开发区	66kV长春路变	春路变109别墅甲	10千伏	640	230	35.94%	0	0	35.94%
1509	开发区	66kV长春路变	春路变110团中甲	10千伏	640	160	25.00%	0	0	25.00%
1510	开发区	66kV长春路变	春路变113团东甲	10千伏	640	2	0.31%	0	0	0.31%
1511	开发区	66kV长春路变	春路变114长岭甲	10千伏	640	90	14.06%	0	0	14.06%
1512	开发区	66kV长春路变	春路变203机关乙	10千伏	360	125	34.72%	0	0	34.72%
1513	开发区	66kV长春路变	春路变204安盛乙	10千伏	720	48	6.67%	0	0	6.67%
1514	开发区	66kV长春路变	春路变205金湖线	10千伏	640	87	13.59%	0	0	13.59%

1515	开发区	66kV长春路变	长春路变206新桥乙	10千伏	360	169	46.94%	0	0	46.94%
1516	开发区	66kV长春路变	长春路变208港西乙	10千伏	360	63	17.50%	0	0	17.50%
1517	开发区	66kV长春路变	长春路变209长河乙	10千伏	360	153	42.50%	0	0	42.50%
1518	开发区	66kV长春路变	长春路变210亿城乙	10千伏	640	107	16.72%	0	0	16.72%
1519	开发区	66kV长春路变	长春路变211红梅乙	10千伏	360	55	15.28%	0	0	15.28%
1520	开发区	66kV长春路变	长春路变212团南乙	10千伏	640	0	0.00%	0	0	0.00%
1521	开发区	66kV长春路变	长春路变214北欧乙	10千伏	360	190	52.78%	0	0	52.78%
1522	开发区	66kV松岚变	松岚变102金源甲乙	10千伏	600	47	7.83%	0	0	7.83%
1523	开发区	66kV松岚变	松岚变103冰山甲乙	10千伏	480	270	56.25%	0	0	56.25%
1524	开发区	66kV松岚变	松岚变104黑山线	10千伏	600	0	0.00%	0	0	0.00%
1525	开发区	66kV松岚变	松岚变108加北线	10千伏	747	185	24.77%	0	0	24.77%
1526	开发区	66kV松岚变	松岚变203峰尚线	10千伏	480	169	35.21%	0	0	35.21%
1527	开发区	66kV松岚变	松岚变205华山乙乙	10千伏	640	0	0.00%	0	0	0.00%
1528	开发区	66kV松岚变	松岚变207塑城乙乙	10千伏	533	100	18.76%	0	0	18.76%
1529	开发区	66kV十里岗变	里岗变101淮河西	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0.00%
1530	开发区	66kV十里岗变	里岗变103杏林甲	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0.00%
1531	开发区	66kV十里岗变	十里岗变108铁山乙	10千伏	640	365	57.03%	0	0	57.03%
1532	开发区	66kV十里岗变	里岗变202团北乙	10千伏	640	230	35.94%	0	0	35.94%
1533	开发区	66kV保税变	保税变212东阁乙乙	10千伏	533	163	30.58%	0	0	30.58%
1534	开发区	66kV长春路变	春路变112东阁甲	10千伏	533	197	36.96%	0	0	36.96%
1535	开发区	66kV金马变	金马变207摩墅线	10千伏	597	8	1.34%	0	0	1.34%
1536	开发区	66kV开发变	开发变102亿嘉甲乙	10千伏	597	3	0.50%	0	0	0.50%
1537	开发区	66kV二道河变	道河变201青岛乙	10千伏	640	226	35.31%	0	0	35.31%
1538	甘井子区供电分公司	66kV姚家变	10kV白灰线	10千伏	400	179	45	0	0.00	43.73
1539	甘井子区供电分公司	66kV海茂变	10kV宝源甲线	10千伏	533	167	31	0	0.00	29.73
1540	甘井子区供电分公司	66kV海茂变	10kV宝源乙线	10千伏	400	256	64	0	0.00	62.73
1541	甘井子区供电分公司	66kV姚家变	10kV北山线	10千伏	400	11	3	0	0.00	1.73
1542	甘井子区供电分公司	66kV朱棋路变	10kV北市线	10千伏	400	273	46	0	0.00	44.73
1543	甘井子区供电分公司	66kV大房身变	10kV碧海线	10千伏	480	272	51	0	0.00	49.73
1544	甘井子区供电分公司	66kV友谊变	10kV彩印线	10千伏	427	240	15	0	0.00	13.73
1545	甘井子区供电分公司	66kV后关变	10kV船舶线	10千伏	400	128	33	0	0.00	31.73
1546	甘井子区供电分公司	66kV周水子变	10kV春柳线	10千伏	480	227	72	0	0.00	70.73
1547	甘井子区供电分公司	66kV周水子变	10kV促进甲线	10千伏	320	215	65	0	0.00	63.73
1548	甘井子区供电分公司	66kV周水子变	10kV促进乙线	10千伏	320	125	39	0	0.00	37.73
1549	甘井子区供电分公司	66kV姚家变	10kV大北线	10千伏	480	323	67	0	0.00	65.73
1550	甘井子区供电分公司	66kV后关变	10kV大房甲线	10千伏	400	257	26	0	0.00	24.73
1551	甘井子区供电分公司	66kV后关变	10kV大房乙线	10千伏	400	267	75	0	0.00	73.73
1552	甘井子区供电分公司	66kV大房身变	10kV大连湾线	10千伏	480	168	43	0	0.00	41.73

1553	甘井子区供电分公司	66kV大房身变	10kV大宋线	10千伏	480	168	77	0	0.00	75.73
1554	甘井子区供电分公司	66kV海茂变	10kV大盐甲线	10千伏	400	79	18	0	0.00	16.73
1555	甘井子区供电分公司	66kV海茂变	10kV大盐乙线	10千伏	400	101	31	0	0.00	29.73
1556	甘井子区供电分公司	66kV后关变	10kV大姚甲线	10千伏	400	227	54	0	0.00	52.73
1557	甘井子区供电分公司	66kV后关变	10kV大姚乙线	10千伏	400	212	48	0	0.00	46.73
1558	甘井子区供电分公司	66kV周水子变	10kV大一线	10千伏	480	233	75	0	0.00	73.73
1559	甘井子区供电分公司	66kV棉花岛变	10kV电校线	10千伏	400	95	21	0	0.00	19.73
1560	甘井子区供电分公司	66kV泉水变	10kV东北线	10千伏	480	75	16	0	0.00	14.73
1561	甘井子区供电分公司	66kV周水子变	10kV东海甲线	10千伏	480	172	30	0	0.00	28.73
1562	甘井子区供电分公司	66kV周水子变	10kV东海乙线	10千伏	480	60	17	0	0.00	15.73
1563	甘井子区供电分公司	66kV华东路变	10kV东南甲线	10千伏	480	75	65	0	0.00	63.73
1564	甘井子区供电分公司	66kV华东路变	10kV东南乙线	10千伏	480	172	29	0	0.00	27.73
1565	甘井子区供电分公司	66kV泉水变	10kV东泉线	10千伏	480	1	2	0	0.00	0.73
1566	甘井子区供电分公司	66kV姚家变	10kV东山线	10千伏	400	220	23	0	0.00	21.73
1567	甘井子区供电分公司	66kV友谊变	10kV峨眉线	10千伏	427	132	23	0	0.00	21.73
1568	甘井子区供电分公司	66kV西海变	10kV丰源线	10千伏	400	263	83	0	0.00	81.73
1569	甘井子区供电分公司	66kV周水子变	10kV芙蓉线	10千伏	480	261	51	0	0.00	49.73
1570	甘井子区供电分公司	66kV盐岛变	10kV福佳甲线	10千伏	480	82	14	0	0.00	12.73
1571	甘井子区供电分公司	66kV盐岛变	10kV福佳乙线	10千伏	480	86	12	0	0.00	10.73
1572	甘井子区供电分公司	66kV甘井子变	10kV甘光甲线	10千伏	400	121	23	0	0.00	21.73
1573	甘井子区供电分公司	66kV甘井子变	10kV甘光乙线	10千伏	400	0	2	0	0.00	0.73
1574	甘井子区供电分公司	66kV甘井子变	10kV甘井子线	10千伏	400	131	83	0	0.00	81.73
1575	甘井子区供电分公司	66kV甘井子变	10kV甘码线	10千伏	400	178	45	0	0.00	43.73
1576	甘井子区供电分公司	66kV香周路变	10kV甘西甲线	10千伏	480	55	3	0	0.00	1.73
1577	甘井子区供电分公司	66kV香周路变	10kV甘西乙线	10千伏	480	110	17	0	0.00	15.73
1578	甘井子区供电分公司	66kV红嘴子变	10kV钢丝线	10千伏	400	258	69	0	0.00	67.73
1579	甘井子区供电分公司	66kV龙泉变	10kV公租线	10千伏	533	154	51	0	0.00	49.73
1580	甘井子区供电分公司	66kV盐岛变	10kV关岛线	10千伏	480	122	30	0	0.00	28.73
1581	甘井子区供电分公司	66kV盐岛变	10kV光彩线	10千伏	480	90	20	0	0.00	18.73
1582	甘井子区供电分公司	66kV甘井子变	10kV海茂线	10千伏	400	79	14	0	0.00	12.73
1583	甘井子区供电分公司	66kV海茂变	10kV海明甲线	10千伏	400	34	9	0	0.00	7.73
1584	甘井子区供电分公司	66kV海茂变	10kV海明乙线	10千伏	400	72	26	0	0.00	24.73
1585	甘井子区供电分公司	66kV海茂变	10kV海暖线	10千伏	500	185	78	0	0.00	76.73
1586	甘井子区供电分公司	66kV海茂变	10kV海泉线	10千伏	400	120	21	0	0.00	19.73
1587	甘井子区供电分公司	66kV海茂变	10kV海热线	10千伏	400	61	16	0	0.00	14.73
1588	甘井子区供电分公司	66kV海茂变	10kV海水线	10千伏	400	90	35	0	0.00	33.73
1589	甘井子区供电分公司	66kV海茂变	10kV海铁线	10千伏	400	57	45	0	0.00	43.73
1590	甘井子区供电分公司	66kV棉花岛变	10kV海洋线	10千伏	400	246	62	0	0.00	60.73

1591	甘井子区供电分公司	66kV大房身变	10kV和尚岛线	10千伏	480	237	49	0	0.00	47.73
1592	甘井子区供电分公司	66kV周水子变	10kV红卫线	10千伏	400	106	75	0	0.00	73.73
1593	甘井子区供电分公司	66kV红嘴子变	10kV红嘴线	10千伏	400	217	29	0	0.00	27.73
1594	甘井子区供电分公司	66kV侯家沟变	10kV侯西甲线	10千伏	400	247	64	0	0.00	62.73
1595	甘井子区供电分公司	66kV侯家沟变	10kV侯西乙线	10千伏	400	278	66	0	0.00	64.73
1596	甘井子区供电分公司	66kV姚家变	10kV后关线	10千伏	400	0	70	0	0.00	68.73
1597	甘井子区供电分公司	66kV后关变	10kV后铝线	10千伏	400	50	58	0	0.00	56.73
1598	甘井子区供电分公司	66kV后关变	10kV后三乙线	10千伏	400	50	35	0	0.00	33.73
1599	甘井子区供电分公司	66kV后关变	10kV后铁线	10千伏	400	59	15	0	0.00	13.73
1600	甘井子区供电分公司	66kV后关变	10kV后盐甲线	10千伏	400	79	14	0	0.00	12.73
1601	甘井子区供电分公司	66kV后关变	10kV后盐乙线	10千伏	400	123	24	0	0.00	22.73
1602	甘井子区供电分公司	66kV后关变	10kV后自线	10千伏	400	25	81	0	0.00	79.73
1603	甘井子区供电分公司	66kV华南变	10kV华材线	10千伏	400	223	72	0	0.00	70.73
1604	甘井子区供电分公司	66kV华南变	10kV华大甲线	10千伏	400	183	73	0	0.00	71.73
1605	甘井子区供电分公司	66kV华南变	10kV华大乙线	10千伏	400	145	44	0	0.00	42.73
1606	甘井子区供电分公司	66kV泉水变	10kV华东线	10千伏	480	112	14	0	0.00	12.73
1607	甘井子区供电分公司	66kV华南变	10kV华丰甲线	10千伏	480	112	11	0	0.00	9.73
1608	甘井子区供电分公司	66kV华南变	10kV华丰乙线	10千伏	480	112	13	0	0.00	11.73
1609	甘井子区供电分公司	66kV华南变	10kV华高线	10千伏	400	209	51	0	0.00	49.73
1610	甘井子区供电分公司	66kV华南变	10kV华考线	10千伏	480	73	19	0	0.00	17.73
1611	甘井子区供电分公司	66kV华南变	10kV华矿线	10千伏	500	179	64	0	0.00	62.73
1612	甘井子区供电分公司	66kV华东路变	10kV华美线	10千伏	500	179	36	0	0.00	34.73
1613	甘井子区供电分公司	66kV友谊变	10kV华南线	10千伏	427	205	39	0	0.00	37.73
1614	甘井子区供电分公司	66kV棉花岛变	10kV华能线	10千伏	400	58	16	0	0.00	14.73
1615	甘井子区供电分公司	66kV华东路变	10kV华泉甲线	10千伏	500	179	9	0	0.00	7.73
1616	甘井子区供电分公司	66kV华东路变	10kV华泉乙线	10千伏	500	179	9	0	0.00	7.73
1617	甘井子区供电分公司	66kV华东路变	10kV华热甲线	10千伏	533	86	80	0	0.00	78.73
1618	甘井子区供电分公司	66kV华东路变	10kV华热乙线	10千伏	533	75	78	0	0.00	76.73
1619	甘井子区供电分公司	66kV华东路变	10kV华人甲线	10千伏	500	179	41	0	0.00	39.73
1620	甘井子区供电分公司	66kV华东路变	10kV华人乙线	10千伏	500	179	34	0	0.00	32.73
1621	甘井子区供电分公司	66kV华东路变	10kV华荣甲线	10千伏	533	55	28	0	0.00	26.73
1622	甘井子区供电分公司	66kV华东路变	10kV华荣乙线	10千伏	533	43	14	0	0.00	12.73
1623	甘井子区供电分公司	66kV华南变	10kV华商线	10千伏	400	197	71	0	0.00	69.73
1624	甘井子区供电分公司	66kV华南变	10kV华盛线	10千伏	480	228	46	0	0.00	44.73
1625	甘井子区供电分公司	66kV华东路变	10kV华万线	10千伏	500	179	2	0	0.00	0.73
1626	甘井子区供电分公司	66kV姚家变	10kV华夏线	10千伏	480	243	51	0	0.00	49.73
1627	甘井子区供电分公司	66kV华东路变	10kV华谊甲线	10千伏	500	179	76	0	0.00	74.73
1628	甘井子区供电分公司	66kV华东路变	10kV华谊乙线	10千伏	500	179	54	0	0.00	52.73

1629	甘井子区供电分公司	66kV华东路变	10kV华银甲线	10千伏	533	23	5	0	0.00	3.73
1630	甘井子区供电分公司	66kV华东路变	10kV华银乙线	10千伏	533	12	4	0	0.00	2.73
1631	甘井子区供电分公司	66kV华南变	10kV华友甲线	10千伏	400	100	55	0	0.00	53.73
1632	甘井子区供电分公司	66kV华东路变	10kV华远甲线	10千伏	533	63	10	0	0.00	8.73
1633	甘井子区供电分公司	66kV华东路变	10kV华远乙线	10千伏	533	52	8	0	0.00	6.73
1634	甘井子区供电分公司	66kV华南变	10kV华周甲线	10千伏	480	206	51	0	0.00	49.73
1635	甘井子区供电分公司	66kV华南变	10kV华周乙线	10千伏	480	188	83	0	0.00	81.73
1636	甘井子区供电分公司	66kV红嘴子变	10kV化工丙线	10千伏	400	270	64	0	0.00	62.73
1637	甘井子区供电分公司	66kV周水子变	10kV化实线	10千伏	480	333	64	0	0.00	62.73
1638	甘井子区供电分公司	66kV友谊变	10kV黄山线	10千伏	427	222	15	0	0.00	13.73
1639	甘井子区供电分公司	66kV泉水变	10kV集美线	10千伏	510	215	14	0	0.00	12.73
1640	甘井子区供电分公司	66kV姚家变	10kV建材线	10千伏	400	24	28	0	0.00	26.73
1641	甘井子区供电分公司	66kV周水子变	10kV建新线	10千伏	480	24	23	0	0.00	21.73
1642	甘井子区供电分公司	66kV周水子变	10kV椒房线	10千伏	480	216	51	0	0.00	49.73
1643	甘井子区供电分公司	66kV泉水变	10kV金广甲线	10千伏	480	129	27	0	0.00	25.73
1644	甘井子区供电分公司	66kV泉水变	10kV金广乙线	10千伏	480	162	26	0	0.00	24.73
1645	甘井子区供电分公司	66kV周水子变	10kV金家村线	10千伏	480	94	30	0	0.00	28.73
1646	甘井子区供电分公司	66kV盐岛变	10kV金水线	10千伏	480	146	14	0	0.00	12.73
1647	甘井子区供电分公司	66kV泉水变	10kV锦泉线	10千伏	480	236	77	0	0.00	75.73
1648	甘井子区供电分公司	66kV华南变	10kV骏腾线	10千伏	400	191	47	0	0.00	45.73
1649	甘井子区供电分公司	66kV华南变	10kV凯旋线	10千伏	480	55	75	0	0.00	73.73
1650	甘井子区供电分公司	66kV泉水变	10kV考场线	10千伏	480	87	25	0	0.00	23.73
1651	甘井子区供电分公司	66kV泉水变	10kV科技线	10千伏	480	153	62	0	0.00	60.73
1652	甘井子区供电分公司	66kV华南变	10kV矿北丙线	10千伏	400	119	47	0	0.00	45.73
1653	甘井子区供电分公司	66kV华南变	10kV矿北丁线	10千伏	400	75	2	0	0.00	0.73
1654	甘井子区供电分公司	66kV华南变	10kV矿北甲线	10千伏	400	137	38	0	0.00	36.73
1655	甘井子区供电分公司	66kV华南变	10kV矿北乙线	10千伏	400	145	42	0	0.00	40.73
1656	甘井子区供电分公司	66kV大房身变	10kV拉树房线	10千伏	480	264	55	0	0.00	53.73
1657	甘井子区供电分公司	66kV朱棋路变	10kV岚岭线	10千伏	400	213	44	0	0.00	42.73
1658	甘井子区供电分公司	66kV香周路变	10kV冷冻线	10千伏	480	227	71	0	0.00	69.73
1659	甘井子区供电分公司	66kV棉花岛变	10kV冷库线	10千伏	400	276	55	0	0.00	53.73
1660	甘井子区供电分公司	66kV友谊变	10kV沥青线	10千伏	427	233	45	0	0.00	43.73
1661	甘井子区供电分公司	66kV盐岛变	10kV廉租线	10千伏	480	215	77	0	0.00	75.73
1662	甘井子区供电分公司	66kV棉花岛变	10kV辽渔甲线	10千伏	400	17	5	0	0.00	3.73
1663	甘井子区供电分公司	66kV棉花岛变	10kV辽渔乙线	10千伏	400	43	12	0	0.00	10.73
1664	甘井子区供电分公司	66kV姚家变	10kV六院线	10千伏	400	28	7	0	0.00	5.73
1665	甘井子区供电分公司	66kV龙泉变	10kV龙车线	10千伏	500	179	38	0	0.00	36.73
1666	甘井子区供电分公司	66kV龙泉变	10kV龙海甲线	10千伏	480	152	79	0	0.00	77.73

1667	甘井子区供电分公司	66kV龙泉变	10kV龙海乙线	10千伏	480	2	15	0	0.00	13.73
1668	甘井子区供电分公司	66kV友谊变	10kV龙江线	10千伏	427	231	24	0	0.00	22.73
1669	甘井子区供电分公司	66kV龙泉变	10kV龙金甲线	10千伏	500	179	6	0	0.00	4.73
1670	甘井子区供电分公司	66kV龙泉变	10kV龙金乙线	10千伏	500	179	7	0	0.00	5.73
1671	甘井子区供电分公司	66kV龙泉变	10kV龙泉甲线	10千伏	480	73	14	0	0.00	12.73
1672	甘井子区供电分公司	66kV龙泉变	10kV龙泉乙线	10千伏	533	70	13	0	0.00	11.73
1673	甘井子区供电分公司	66kV龙泉变	10kV龙热线	10千伏	500	179	83	0	0.00	81.73
1674	甘井子区供电分公司	66kV龙泉变	10kV龙水甲线	10千伏	480	283	29	0	0.00	27.73
1675	甘井子区供电分公司	66kV龙泉变	10kV龙水乙线	10千伏	500	179	14	0	0.00	12.73
1676	甘井子区供电分公司	66kV龙泉变	10kV龙新线	10千伏	480	247	38	0	0.00	36.73
1677	甘井子区供电分公司	66kV盐岛变	10kV陆港线	10千伏	500	292	67	0	0.00	65.73
1678	甘井子区供电分公司	66kV红嘴子变	10kV铝制品线	10千伏	400	146	26	0	0.00	24.73
1679	甘井子区供电分公司	66kV后关变	10kV毛营甲线	10千伏	400	246	73	0	0.00	71.73
1680	甘井子区供电分公司	66kV后关变	10kV毛营乙线	10千伏	400	278	61	0	0.00	59.73
1681	甘井子区供电分公司	66kV香周路变	10kV煤气线	10千伏	500	568.81	57	0	0.00	55.73
1682	甘井子区供电分公司	66kV泉水变	10kV美凯乙线	10千伏	480	119	29	0	0.00	27.73
1683	甘井子区供电分公司	66kV泉水变	10kV美域线	10千伏	480	155	33	0	0.00	31.73
1684	甘井子区供电分公司	66kV棉花岛变	10kV棉城甲线	10千伏	480	21	4	0	0.00	2.73
1685	甘井子区供电分公司	66kV棉花岛变	10kV棉城乙线	10千伏	480	18	4	0	0.00	2.73
1686	甘井子区供电分公司	66kV棉花岛变	10kV棉福线	10千伏	560	137	71	0	0.00	69.73
1687	甘井子区供电分公司	66kV棉花岛变	10kV棉国线	10千伏	400	193	12	0	0.00	10.73
1688	甘井子区供电分公司	66kV姚家变	10kV棉花岛线	10千伏	480	85	48	0	0.00	46.73
1689	甘井子区供电分公司	66kV棉花岛变	10kV棉润线	10千伏	400	146	12	0	0.00	10.73
1690	甘井子区供电分公司	66kV棉花岛变	10kV棉湾线	10千伏	400	146	19	0	0.00	17.73
1691	甘井子区供电分公司	66kV棉花岛变	10kV棉悦线	10千伏	480	1	2	0	0.00	0.73
1692	甘井子区供电分公司	66kV姚家变	10kV民悦线	10千伏	400	18	5	0	0.00	3.73
1693	甘井子区供电分公司	66kV姚家变	10kV南关岭线	10千伏	400	246	62	0	0.00	60.73
1694	甘井子区供电分公司	66kV姚家变	10kV南家线	10千伏	400	136	34	0	0.00	32.73
1695	甘井子区供电分公司	66kV周水子变	10kV泡崖线	10千伏	480	248	52	0	0.00	50.73
1696	甘井子区供电分公司	66kV红嘴子变	10kV鹏辉甲线	10千伏	400	133	43	0	0.00	41.73
1697	甘井子区供电分公司	66kV红嘴子变	10kV鹏辉乙线	10千伏	400	154	40	0	0.00	38.73
1698	甘井子区供电分公司	66kV棋盘变	10kV棋昌线	10千伏	480	6	2	0	0.00	0.73
1699	甘井子区供电分公司	66kV棋盘变	10kV棋城线	10千伏	400	146	32	0	0.00	30.73
1700	甘井子区供电分公司	66kV棋盘变	10kV棋翡线	10千伏	400	146	4	0	0.00	2.73
1701	甘井子区供电分公司	66kV棋盘变	10kV棋海乙线	10千伏	480	49	19	0	0.00	17.73
1702	甘井子区供电分公司	66kV棋盘变	10kV棋锦线	10千伏	480	23	12	0	0.00	10.73
1703	甘井子区供电分公司	66kV棋盘变	10kV棋万线	10千伏	480	38	17	0	0.00	15.73
1704	甘井子区供电分公司	66kV棋盘变	10kV棋招线	10千伏	400	146	11	0	0.00	9.73



1705	甘井子区供电分公司	66kV棋盘变	10kV棋中甲线	10千伏	480	58	15	0	0.00	13.73
1706	甘井子区供电分公司	66kV泉水变	10kV千山线	10千伏	480	161	36	0	0.00	34.73
1707	甘井子区供电分公司	66kV友谊变	10kV知心甲线	10千伏	427	207	52	0	0.00	50.73
1708	甘井子区供电分公司	66kV友谊变	10kV知心乙线	10千伏	480	250	84	0	0.00	82.73
1709	甘井子区供电分公司	66kV盐岛变	10kV前关线	10千伏	480	313	20	0	0.00	18.73
1710	甘井子区供电分公司	66kV大房身变	10kV前进线	10千伏	480	69	17	0	0.00	15.73
1711	甘井子区供电分公司	66kV前盐变	10kV前明甲线	10千伏	400	146	9	0	0.00	7.73
1712	甘井子区供电分公司	66kV前盐变	10kV前明乙线	10千伏	400	146	7	0	0.00	5.73
1713	甘井子区供电分公司	66kV前盐变	10kV前泉甲线	10千伏	480	79	13	0	0.00	11.73
1714	甘井子区供电分公司	66kV前盐变	10kV前泉乙线	10千伏	480	124	12	0	0.00	10.73
1715	甘井子区供电分公司	66kV前盐变	10kV前热线	10千伏	400	146	44	0	0.00	42.73
1716	甘井子区供电分公司	66kV前盐变	10kV前瑞线	10千伏	480	165	29	0	0.00	27.73
1717	甘井子区供电分公司	66kV前盐变	10kV前隧线	10千伏	400	146	48	0	0.00	46.73
1718	甘井子区供电分公司	66kV龙泉变	10kV前盐线	10千伏	480	125	77	0	0.00	75.73
1719	甘井子区供电分公司	66kV前盐变	10kV前重线	10千伏	400	146	30	0	0.00	28.73
1720	甘井子区供电分公司	66kV友谊变	10kV秦岭线	10千伏	427	84	26	0	0.00	24.73
1721	甘井子区供电分公司	66kV泉水变	10kV泉华线	10千伏	480	30	6	0	0.00	4.73
1722	甘井子区供电分公司	66kV姚家变	10kV泉水线	10千伏	400	183	75	0	0.00	73.73
1723	甘井子区供电分公司	66kV泉水变	10kV日来线	10千伏	480	279	58	0	0.00	56.73
1724	甘井子区供电分公司	66kV华南变	10kV荣域甲线	10千伏	480	155	39	0	0.00	37.73
1725	甘井子区供电分公司	66kV华南变	10kV荣域乙线	10千伏	480	100	25	0	0.00	23.73
1726	甘井子区供电分公司	66kV泉水变	10kV润泽线	10千伏	480	101	22	0	0.00	20.73
1727	甘井子区供电分公司	66kV姚家变	10kV三道沟线	10千伏	400	50	13	0	0.00	11.73
1728	甘井子区供电分公司	66kV后关变	10kV三星甲线	10千伏	400	134	59	0	0.00	57.73
1729	甘井子区供电分公司	66kV后关变	10kV三星乙线	10千伏	480	203	76	0	0.00	74.73
1730	甘井子区供电分公司	66kV大房身变	10kV沙家线	10千伏	480	18	4	0	0.00	2.73
1731	甘井子区供电分公司	66kV友谊变	10kV山东线	10千伏	427	92	26	0	0.00	24.73
1732	甘井子区供电分公司	66kV友谊变	10kV上沟线	10千伏	427	2	2	0	0.00	0.73
1733	甘井子区供电分公司	66kV盐岛变	10kV尚品线	10千伏	480	169	59	0	0.00	57.73
1734	甘井子区供电分公司	66kV朱棋路变	10kV圣泰线	10千伏	400	44	12	0	0.00	10.73
1735	甘井子区供电分公司	66kV盐岛变	10kV盛华线	10千伏	480	163	14	0	0.00	12.73
1736	甘井子区供电分公司	66kV友谊变	10kV石材线	10千伏	427	296	71	0	0.00	69.73
1737	甘井子区供电分公司	66kV甘井子变	10kV石矿线	10千伏	400	47	12	0	0.00	10.73
1738	甘井子区供电分公司	66kV泉水变	10kV时代线	10千伏	480	21	71	0	0.00	69.73
1739	甘井子区供电分公司	66kV西海变	10kV双海线	10千伏	532	240	74	0	0.00	72.73
1740	甘井子区供电分公司	66kV朱棋路变	10kV双山线	10千伏	400	50	39	0	0.00	37.73
1741	甘井子区供电分公司	66kV周水子变	10kV水泥线	10千伏	480	37	39	0	0.00	37.73
1742	甘井子区供电分公司	66kV朱棋路变	10kV水文线	10千伏	400	62	9	0	0.00	7.73

1743	甘井子区供电分公司	66kV大房身变	10kV宋家线	10千伏	480	118	29	0	0.00	27.73
1744	甘井子区供电分公司	66kV大房身变	10kV苏家线	10千伏	400	179	82	0	0.00	80.73
1745	甘井子区供电分公司	66kV红嘴子变	10kV天城线	10千伏	533	167	47	0	0.00	45.73
1746	甘井子区供电分公司	66kV后关变	10kV土城甲线	10千伏	400	256	35	0	0.00	33.73
1747	甘井子区供电分公司	66kV后关变	10kV土城乙线	10千伏	400	11	2	0	0.00	0.73
1748	甘井子区供电分公司	66kV姚家变	10kV外冷线	10千伏	400	273	55	0	0.00	53.73
1749	甘井子区供电分公司	66kV海茂变	10kV污净线	10千伏	480	272	28	0	0.00	26.73
1750	甘井子区供电分公司	66kV友谊变	10kV五金线	10千伏	427	240	23	0	0.00	21.73
1751	甘井子区供电分公司	66kV朱棋路变	10kV西洼线	10千伏	400	128	56	0	0.00	54.73
1752	甘井子区供电分公司	66kV泉水变	10kV下沟线	10千伏	480	227	33	0	0.00	31.73
1753	甘井子区供电分公司	66kV香周路变	10kV香红线	10千伏	320	215	32	0	0.00	30.73
1754	甘井子区供电分公司	66kV香周路变	10kV香柳甲线	10千伏	320	125	14	0	0.00	12.73
1755	甘井子区供电分公司	66kV香周路变	10kV香柳乙线	10千伏	480	323	6	0	0.00	4.73
1756	甘井子区供电分公司	66kV香周路变	10kV香瑞线	10千伏	400	257	10	0	0.00	8.73
1757	甘井子区供电分公司	66kV香周路变	10kV香湾线	10千伏	400	267	29	0	0.00	27.73
1758	甘井子区供电分公司	66kV姚家变	10kV祥和甲线	10千伏	480	168	11	0	0.00	9.73
1759	甘井子区供电分公司	66kV姚家变	10kV祥和乙线	10千伏	480	168	63	0	0.00	61.73
1760	甘井子区供电分公司	66kV姚家变	10kV消防线	10千伏	400	79	7	0	0.00	5.73
1761	甘井子区供电分公司	66kV盐岛变	10kV欣家甲线	10千伏	400	101	42	0	0.00	40.73
1762	甘井子区供电分公司	66kV盐岛变	10kV欣家乙线	10千伏	400	227	30	0	0.00	28.73
1763	甘井子区供电分公司	66kV红嘴子变	10kV新华甲线	10千伏	400	212	57	0	0.00	55.73
1764	甘井子区供电分公司	66kV红嘴子变	10kV新华乙线	10千伏	480	233	80	0	0.00	78.73
1765	甘井子区供电分公司	66kV姚家变	10kV新水线	10千伏	400	95	8	0	0.00	6.73
1766	甘井子区供电分公司	66kV朱棋路变	10kV新体线	10千伏	480	75	2	0	0.00	0.73
1767	甘井子区供电分公司	66kV泉水变	10kV幸福线	10千伏	480	172	20	0	0.00	18.73
1768	甘井子区供电分公司	66kV盐岛变	10kV盐车甲线	10千伏	480	60	39	0	0.00	37.73
1769	甘井子区供电分公司	66kV盐岛变	10kV盐车乙线	10千伏	480	75	39	0	0.00	37.73
1770	甘井子区供电分公司	66kV龙泉变	10kV盐岛湖甲线	10千伏	480	172	30	0	0.00	28.73
1771	甘井子区供电分公司	66kV龙泉变	10kV盐岛湖乙线	10千伏	480	1	23	0	0.00	21.73
1772	甘井子区供电分公司	66kV盐岛变	10kV盐丰线	10千伏	400	220	29	0	0.00	27.73
1773	甘井子区供电分公司	66kV盐岛变	10kV盐福线	10千伏	427	132	26	0	0.00	24.73
1774	甘井子区供电分公司	66kV盐岛变	10kV盐自线	10千伏	400	263	43	0	0.00	41.73
1775	甘井子区供电分公司	66kV棉花岛变	10kV雁山线	10千伏	480	261	59	0	0.00	57.73
1776	甘井子区供电分公司	66kV姚家变	10kV姚北线	10千伏	480	82	64	0	0.00	62.73
1777	甘井子区供电分公司	66kV姚家变	10kV姚家线	10千伏	480	86	75	0	0.00	73.73
1778	甘井子区供电分公司	66kV姚家变	10kV姚泉线	10千伏	400	121	13	0	0.00	11.73
1779	甘井子区供电分公司	66kV后关变	10kV医院线	10千伏	400	0	26	0	0.00	24.73
1780	甘井子区供电分公司	66kV红嘴子变	10kV亿达甲线	10千伏	400	131	80	0	0.00	78.73

1781	甘井子区供电分公司	66kV红嘴子变	10kV亿达乙线	10千伏	400	178	43	0	0.00	41.73
1782	甘井子区供电分公司	66kV大房身变	10kV益远线	10千伏	480	55	71	0	0.00	69.73
1783	甘井子区供电分公司	66kV友谊变	10kV友车线	10千伏	480	110	36	0	0.00	34.73
1784	甘井子区供电分公司	66kV友谊变	10kV友高线	10千伏	400	258	56	0	0.00	54.73
1785	甘井子区供电分公司	66kV友谊变	10kV友考线	10千伏	533	154	15	0	0.00	13.73
1786	甘井子区供电分公司	66kV友谊变	10kV友铭线	10千伏	480	122	67	0	0.00	65.73
1787	甘井子区供电分公司	66kV周水子变	10kV友谊线	10千伏	480	90	49	0	0.00	47.73
1788	甘井子区供电分公司	66kV于家变	10kV于城线	10千伏	400	79	5	0	0.00	3.73
1789	甘井子区供电分公司	66kV于家变	10kV于风甲线	10千伏	400	34	79	0	0.00	77.73
1790	甘井子区供电分公司	66kV于家变	10kV于风乙线	10千伏	400	72	57	0	0.00	55.73
1791	甘井子区供电分公司	66kV于家变	10kV于国线	10千伏	500	185	11	0	0.00	9.73
1792	甘井子区供电分公司	66kV于家变	10kV于和线	10千伏	400	120	5	0	0.00	3.73
1793	甘井子区供电分公司	66kV于家变	10kV于华线	10千伏	400	61	48	0	0.00	46.73
1794	甘井子区供电分公司	66kV于家变	10kV于明甲线	10千伏	400	90	2	0	0.00	0.73
1795	甘井子区供电分公司	66kV于家变	10kV于明乙线	10千伏	400	57	2	0	0.00	0.73
1796	甘井子区供电分公司	66kV于家变	10kV字圣甲线	10千伏	400	246	13	0	0.00	11.73
1797	甘井子区供电分公司	66kV于家变	10kV字圣乙线	10千伏	480	237	10	0	0.00	8.73
1798	甘井子区供电分公司	66kV大房身变	10kV元宝线	10千伏	400	106	42	0	0.00	40.73
1799	甘井子区供电分公司	66kV棉花岛变	10kV远东线	10千伏	480	55	80	0	0.00	78.73
1800	甘井子区供电分公司	66kV棉花岛变	10kV远南线	10千伏	480	110	55	0	0.00	53.73
1801	甘井子区供电分公司	66kV泉水变	10kV运腾线	10千伏	400	258	33	0	0.00	31.73
1802	甘井子区供电分公司	66kV友谊变	10kV长白线	10千伏	533	154	22	0	0.00	20.73
1803	甘井子区供电分公司	66kV大房身变	10kV震安线	10千伏	480	122	40	0	0.00	38.73
1804	甘井子区供电分公司	66kV友谊变	10kV中华线	10千伏	480	90	68	0	0.00	66.73
1805	甘井子区供电分公司	66kV香周路变	10kV中水线	10千伏	400	79	16	0	0.00	14.73
1806	甘井子区供电分公司	66kV周水子变	10kV周联甲线	10千伏	400	34	67	0	0.00	65.73
1807	甘井子区供电分公司	66kV周水子变	10kV周联乙线	10千伏	400	72	74	0	0.00	72.73
1808	甘井子区供电分公司	66kV周水子变	10kV周水线	10千伏	500	185	55	0	0.00	53.73
1809	甘井子区供电分公司	66kV朱棋路变	10kV朱东线	10千伏	480	55	3	0	0.00	1.73
1810	甘井子区供电分公司	66kV朱棋路变	10kV朱翡线	10千伏	480	110	5	0	0.00	3.73
1811	甘井子区供电分公司	66kV朱棋路变	10kV朱华线	10千伏	400	258	17	0	0.00	15.73
1812	甘井子区供电分公司	66kV友谊变	10kV朱家线	10千伏	533	154	75	0	0.00	73.73
1813	甘井子区供电分公司	66kV朱棋路变	10kV朱锦线	10千伏	480	122	17	0	0.00	15.73
1814	甘井子区供电分公司	66kV朱棋路变	10kV朱万线	10千伏	480	90	13	0	0.00	11.73
1815	甘井子区供电分公司	66kV朱棋路变	10kV朱新线	10千伏	400	79	25	0	0.00	23.73
1816	甘井子区供电分公司	66kV朱棋路变	10kV朱招线	10千伏	400	34	7	0	0.00	5.73
1817	甘井子区供电分公司	66kV华南变	10kV自然线	10千伏	400	72	23	0	0.00	21.73
1818	甘井子区供电分公司	66kV红嘴子变	10kV钻石线	10千伏	500	185	47	0	0.00	45.73

1819	沙河口供电分公司	黑石礁变	龙门线	10千伏	373.00	155.74	36.00	0	0.00	36.00
1820	沙河口供电分公司	黑石礁变	杭州线	10千伏	373.00	190.39	70.00	0	0.00	70.00
1821	沙河口供电分公司	黑石礁变	苏州线	10千伏	373.00	80.50	49.00	0	0.00	49.00
1822	沙河口供电分公司	黑石礁变	辰熙线	10千伏	373.00	92.81	11.00	0	0.00	11.00
1823	沙河口供电分公司	黑石礁变	丽庭线	10千伏	427.00	45.70	25.00	0	0.00	25.00
1824	沙河口供电分公司	黑石礁变	宏都线	10千伏	608.00	85.07	75.00	0	0.00	75.00
1825	沙河口供电分公司	黑石礁变	半岛线	10千伏	373.00	186.67	75.00	0	0.00	75.00
1826	沙河口供电分公司	黑石礁变	海月线	10千伏	373.00	57.30	68.00	0	0.00	68.00
1827	沙河口供电分公司	黑石礁变	海州线	10千伏	373.00	36.56	75.00	0	0.00	75.00
1828	沙河口供电分公司	黑石礁变	杰特线	10千伏	373.00	44.29	57.00	0	0.00	57.00
1829	沙河口供电分公司	黑石礁变	中盛线	10千伏	533.00	50.27	39.00	0	0.00	39.00
1830	沙河口供电分公司	黑石礁变	白莲线	10千伏	608.00	249.25	62.00	0	0.00	62.00
1831	沙河口供电分公司	黑石礁变	百年汇线	10千伏	533.00	20.03	72.00	0	0.00	72.00
1832	沙河口供电分公司	黑石礁变	博物馆线	10千伏	608.00	164.17	11.00	0	0.00	11.00
1833	沙河口供电分公司	黑石礁变	星城线	10千伏	533.00	64.68	48.00	0	0.00	48.00
1834	沙河口供电分公司	黑石礁变	中油线	10千伏	533.00	16.17	64.00	0	0.00	64.00
1835	沙河口供电分公司	黑石礁变	世纪乙线	10千伏	533.00	14.76	54.00	0	0.00	54.00
1836	沙河口供电分公司	马栏变	里程线	10千伏	400.00	183.15	71.00	0	0.00	71.00
1837	沙河口供电分公司	马栏变	桥东线	10千伏	400.00	239.71	69.00	0	0.00	69.00
1838	沙河口供电分公司	马栏变	兰丰线	10千伏	480.00	253.79	72.00	0	0.00	72.00
1839	沙河口供电分公司	马栏变	天盛线	10千伏	480.00	158.04	26.00	0	0.00	26.00
1840	沙河口供电分公司	马栏变	鹏程线	10千伏	480.00	191.66	57.00	0	0.00	57.00
1841	沙河口供电分公司	马栏变	宏业线	10千伏	480.00	211.19	27.00	0	0.00	27.00
1842	沙河口供电分公司	马栏变	益嘉线	10千伏	533.00	203.45	58.00	0	0.00	58.00
1843	沙河口供电分公司	马栏变	马程线	10千伏	427.00	89.65	39.00	0	0.00	39.00
1844	沙河口供电分公司	马栏变	马西线	10千伏	427.00	93.46	37.00	0	0.00	37.00
1845	沙河口供电分公司	马栏变	马甸线	10千伏	427.00	101.42	59.00	0	0.00	59.00
1846	沙河口供电分公司	庙岭变	窑沟线	10千伏	400.00	9.60	21.00	0	0.00	21.00
1847	沙河口供电分公司	庙岭变	庙工线	10千伏	480.00	165.60	31.00	0	0.00	31.00
1848	沙河口供电分公司	庙岭变	庙新线	10千伏	600.00	159.00	40.00	0	0.00	40.00
1849	沙河口供电分公司	庙岭变	红凌线	10千伏	480.00	15.00	23.00	0	0.00	23.00
1850	沙河口供电分公司	庙岭变	岭东甲线	10千伏	400.00	32.40	46.00	0	0.00	46.00
1851	沙河口供电分公司	庙岭变	弘基线	10千伏	480.00	126.00	66.00	0	0.00	66.00
1852	沙河口供电分公司	庙岭变	软件园线	10千伏	533.00	210.40	50.00	0	0.00	50.00
1853	沙河口供电分公司	庙岭变	锦城线	10千伏	600.00	240.60	41.00	0	0.00	41.00
1854	沙河口供电分公司	庙岭变	庙北线	10千伏	373.00	112.00	55.00	0	0.00	55.00

1855	沙河口供电分公司	庙岭变	庙息线	10千伏	600.00	53.26	64.00	0	0.00	64.00
1856	沙河口供电分公司	桃山变	孙家沟线	10千伏	480.00	0.35	33.00	0	0.00	33.00
1857	沙河口供电分公司	桃山变	龙山线	10千伏	480.00	288.43	54.00	0	0.00	54.00
1858	沙河口供电分公司	桃山变	钢窗线	10千伏	400.00	52.03	24.00	0	0.00	24.00
1859	沙河口供电分公司	桃山变	粮库线	10千伏	400.00	86.40	19.00	0	0.00	19.00
1860	沙河口供电分公司	桃山变	新城线	10千伏	480.00	82.61	23.00	0	0.00	23.00
1861	沙河口供电分公司	桃山变	由家村线	10千伏	480.00	91.75	75.00	0	0.00	75.00
1862	沙河口供电分公司	桃山变	大华线	10千伏	480.00	94.57	74.00	0	0.00	74.00
1863	沙河口供电分公司	桃山变	华侨线	10千伏	480.00	0.35	53.00	0	0.00	53.00
1864	沙河口供电分公司	桃山变	净园线	10千伏	480.00	303.39	36.00	0	0.00	36.00
1865	沙河口供电分公司	桃山变	连山线	10千伏	480.00	92.46	10.00	0	0.00	10.00
1866	沙河口供电分公司	桃山变	农园线	10千伏	400.00	247.50	11.00	0	0.00	11.00
1867	沙河口供电分公司	桃山变	桃山线	10千伏	400.00	185.62	18.00	0	0.00	18.00
1868	沙河口供电分公司	桃山变	西南线	10千伏	480.00	175.42	66.00	0	0.00	66.00
1869	沙河口供电分公司	桃山变	星海乙线	10千伏	600.00	63.28	32.00	0	0.00	32.00
1870	沙河口供电分公司	桃山变	星化线	10千伏	400.00	109.72	14.00	0	0.00	14.00
1871	沙河口供电分公司	桃山变	幸福线	10千伏	533.00	113.34	75.00	0	0.00	75.00
1872	沙河口供电分公司	桃山变	颐和线	10千伏	533.00	60.93	41.00	0	0.00	41.00
1873	沙河口供电分公司	桃山变	博亿乙线	10千伏	560.00	67.50	38.00	0	0.00	38.00
1874	沙河口供电分公司	桃山变	云麓乙线	10千伏	600.00	26.45	65.00	0	0.00	65.00
1875	沙河口供电分公司	王家沟变	马栏线	10千伏	400.00	177.75	46.00	0	0.00	46.00
1876	沙河口供电分公司	王家沟变	岔沟线	10千伏	400.00	97.75	49.00	0	0.00	49.00
1877	沙河口供电分公司	王家沟变	辽铁线	10千伏	400.00	161.40	26.00	0	0.00	26.00
1878	沙河口供电分公司	王家沟变	铸造线	10千伏	400.00	163.34	56.00	0	0.00	56.00
1879	沙河口供电分公司	王家沟变	柳河线	10千伏	420.00	63.47	61.00	0	0.00	61.00
1880	沙河口供电分公司	王家沟变	北甸线	10千伏	400.00	138.98	19.00	0	0.00	19.00
1881	沙河口供电分公司	五一路变	河沿线	10千伏	533.00	32.81	37.00	0	0.00	37.00
1882	沙河口供电分公司	五一路变	德源线	10千伏	540.00	266.25	53.00	0	0.00	53.00
1883	沙河口供电分公司	五一路变	福源线	10千伏	540.00	151.87	66.00	0	0.00	66.00
1884	沙河口供电分公司	五一路变	兰亭线	10千伏	540.00	151.87	60.00	0	0.00	60.00
1885	沙河口供电分公司	五一路变	兰溪线	10千伏	540.00	222.71	37.00	0	0.00	37.00
1886	沙河口供电分公司	五一路变	山竹线	10千伏	533.00	247.32	20.00	0	0.00	20.00
1887	沙河口供电分公司	五一路变	世嘉线	10千伏	540.00	0.00	72.00	0	0.00	72.00
1888	沙河口供电分公司	五一路变	水芙线	10千伏	540.00	0.00	39.00	0	0.00	39.00
1889	沙河口供电分公司	五一路变	五一线	10千伏	540.00	120.05	18.00	0	0.00	18.00
1890	沙河口供电分公司	五一路变	西苑线	10千伏	540.00	242.92	57.00	0	0.00	57.00

1891	沙河口供电分公司	五一路变	远东线	10千伏	540.00	91.75	26.00	0	0.00	26.00
1892	沙河口供电分公司	五一路变	中龙线	10千伏	540.00	87.65	38.00	0	0.00	38.00
1893	沙河口供电分公司	五一路变	宝泰线	10千伏	400.00	56.80	68.00	0	0.00	68.00
1894	沙河口供电分公司	五一路变	新光明线	10千伏	540.00	335.56	50.00	0	0.00	50.00
1895	沙河口供电分公司	五一路变	新起重线	10千伏	540.00	243.45	21.00	0	0.00	21.00
1896	沙河口供电分公司	五一路变	星台线	10千伏	533.00	212.40	65.00	0	0.00	65.00
1897	沙河口供电分公司	学苑变	东财线	10千伏	400.00	129.00	18.00	0	0.00	18.00
1898	沙河口供电分公司	学苑变	学苑线	10千伏	400.00	33.00	31.00	0	0.00	31.00
1899	沙河口供电分公司	学苑变	窠家沟线	10千伏	400.00	161.40	43.00	0	0.00	43.00
1900	沙河口供电分公司	学苑变	景山线	10千伏	400.00	205.56	25.00	0	0.00	25.00
1901	沙河口供电分公司	学苑变	书香园线	10千伏	608.00	188.00	39.00	0	0.00	39.00
1902	沙河口供电分公司	学苑变	学富线	10千伏	427.00	42.65	39.00	0	0.00	39.00
1903	沙河口供电分公司	由家变	鑫凌甲线	10千伏	560.00	309.22	21.00	0	0.00	21.00
1904	沙河口供电分公司	由家变	鑫凌乙线	10千伏	560.00	78.39	10.00	0	0.00	10.00
1905	沙河口供电分公司	由家变	庙岭线	10千伏	480.00	261.21	12.00	0	0.00	12.00
1906	沙河口供电分公司	由家变	王家线	10千伏	480.00	199.88	26.00	0	0.00	26.00
1907	沙河口供电分公司	由家变	黑石线	10千伏	480.00	36.91	47.00	0	0.00	47.00
1908	沙河口供电分公司	由家变	凌水线	10千伏	480.00	47.10	31.00	0	0.00	31.00
1909	沙河口供电分公司	由家变	大工线	10千伏	480.00	216.21	60.00	0	0.00	60.00
1910	沙河口供电分公司	由家变	海运线	10千伏	480.00	101.60	53.00	0	0.00	53.00
1911	沙河口供电分公司	由家变	台山线	10千伏	480.00	247.34	47.00	0	0.00	47.00
1912	沙河口供电分公司	由家变	南沙线	10千伏	480.00	42.53	69.00	0	0.00	69.00
1913	沙河口供电分公司	由家变	新新园线	10千伏	480.00	262.96	30.00	0	0.00	30.00
1914	沙河口供电分公司	由家变	数码线	10千伏	400.00	184.68	23.00	0	0.00	23.00
1915	沙河口供电分公司	由家变	网络甲线	10千伏	600.00	133.59	38.00	0	0.00	38.00
1916	沙河口供电分公司	由家变	网络乙线	10千伏	600.00	46.05	49.00	0	0.00	49.00
1917	沙河口供电分公司	由家变	圣郡线	10千伏	600.00	107.22	39.00	0	0.00	39.00
1918	沙河口供电分公司	由家变	锦华线	10千伏	600.00	310.78	14.00	0	0.00	14.00
1919	沙河口供电分公司	由家变	岭东乙线	10千伏	533.00	65.62	72.00	0	0.00	72.00
1920	沙河口供电分公司	由家变	凌北线	10千伏	533.00	47.34	75.00	0	0.00	75.00
1921	沙河口供电分公司	由家变	云麓甲线	10千伏	600.00	32.18	72.00	0	0.00	72.00
1922	沙河口供电分公司	星海湾变	功成线	10千伏	400.00	270.68	59.00	0	0.00	59.00
1923	沙河口供电分公司	星海湾变	黑东线	10千伏	400.00	159.10	14.00	0	0.00	14.00
1924	沙河口供电分公司	星海湾变	星浦线	10千伏	400.00	122.78	19.00	0	0.00	19.00
1925	沙河口供电分公司	星海湾变	云海线	10千伏	400.00	118.62	56.00	0	0.00	56.00
1926	沙河口供电分公司	星海湾变	星华线	10千伏	520.00	22.98	49.00	0	0.00	49.00

1927	沙河口供电分公司	星海湾变	百年甲线	10千伏	400.00	140.80	74.00	0	0.00	74.00
1928	沙河口供电分公司	星海湾变	电热线	10千伏	400.00	47.87	54.00	0	0.00	54.00
1929	沙河口供电分公司	星海湾变	飞通线	10千伏	600.00	169.66	11.00	0	0.00	11.00
1930	沙河口供电分公司	星海湾变	国宝甲线	10千伏	400.00	182.91	52.00	0	0.00	52.00
1931	沙河口供电分公司	星海湾变	国宝乙线	10千伏	400.00	206.82	37.00	0	0.00	37.00
1932	沙河口供电分公司	星海湾变	环球甲线	10千伏	600.00	76.38	54.00	0	0.00	54.00
1933	沙河口供电分公司	星海湾变	环球乙线	10千伏	600.00	1.06	56.00	0	0.00	56.00
1934	沙河口供电分公司	星海湾变	连叶线	10千伏	533.00	27.20	30.00	0	0.00	30.00
1935	沙河口供电分公司	星海湾变	南云线	10千伏	480.00	88.67	24.00	0	0.00	24.00
1936	沙河口供电分公司	星海湾变	圣亚乙线	10千伏	400.00	1.06	5	0	0.00	5
1937	沙河口供电分公司	星海湾变	水景线	10千伏	533.00	227.93	36.00	0	0.00	36.00
1938	沙河口供电分公司	星海湾变	污水甲线	10千伏	480.00	142.20	14.00	0	0.00	14.00
1939	沙河口供电分公司	星海湾变	污水乙线	10千伏	480.00	77.40	13.00	0	0.00	13.00
1940	沙河口供电分公司	星海湾变	希望线	10千伏	400.00	265.05	19.00	0	0.00	19.00
1941	沙河口供电分公司	星海湾变	新华线	10千伏	480.00	234.66	56.00	0	0.00	56.00
1942	沙河口供电分公司	星海湾变	新体甲线	10千伏	400.00	135.52	21.00	0	0.00	21.00
1943	沙河口供电分公司	星海湾变	新体乙线	10千伏	400.00	124.95	10.00	0	0.00	10.00
1944	沙河口供电分公司	星海湾变	沿海甲线	10千伏	480.00	115.45	41.00	0	0.00	41.00
1945	沙河口供电分公司	星海湾变	沿海乙线	10千伏	480.00	45.40	25.00	0	0.00	25.00
1946	沙河口供电分公司	星海湾变	恒隆线	10千伏	600.00	7.74	52.00	0	0.00	52.00
1947	沙河口供电分公司	星海湾变	莲花乙线	10千伏	536.00	39.42	51.00	0	0.00	51.00
1948	沙河口供电分公司	星海湾变	莲花甲线	10千伏	536.00	197.44	57.00	0	0.00	57.00
1949	沙河口供电分公司	星海湾变	博亿甲线	10千伏	560.00	126.01	22.00	0	0.00	22.00
1950	沙河口供电分公司	星海湾变	世纪甲线	10千伏	533.00	13.72	43.00	0	0.00	43.00
1951	沙河口供电分公司	长兴变	昌平线	10千伏	426.00	125.15	43.00	0	0.00	43.00
1952	沙河口供电分公司	长兴变	长兴甲线	10千伏	394.00	107.34	63.00	0	0.00	63.00
1953	沙河口供电分公司	长兴变	长兴乙线	10千伏	427.00	250.78	12.00	0	0.00	12.00
1954	沙河口供电分公司	长兴变	抚顺线	10千伏	640.00	165.93	12.00	0	0.00	12.00
1955	沙河口供电分公司	长兴变	盖州线	10千伏	405.00	231.09	41.00	0	0.00	41.00
1956	沙河口供电分公司	长兴变	公园线	10千伏	400.00	143.08	10.00	0	0.00	10.00
1957	沙河口供电分公司	长兴变	广电线	10千伏	640.00	112.03	34.00	0	0.00	34.00
1958	沙河口供电分公司	长兴变	联德线	10千伏	400.00	91.05	73.00	0	0.00	73.00
1959	沙河口供电分公司	长兴变	罗斯福甲线	10千伏	640.00	342.65	37.00	0	0.00	37.00
1960	沙河口供电分公司	长兴变	罗斯福乙线	10千伏	640.00	281.71	65.00	0	0.00	65.00
1961	沙河口供电分公司	长兴变	民权线	10千伏	600.00	0.35	45.00	0	0.00	45.00
1962	沙河口供电分公司	长兴变	民勇线	10千伏	480.00	0.35	14.00	0	0.00	14.00



1963	沙河口供电分公司	长兴变	民政甲线	10千伏	600.00	193.70	28.00	0	0.00	28.00
1964	沙河口供电分公司	长兴变	民政乙线	10千伏	600.00	181.40	57.00	0	0.00	57.00
1965	沙河口供电分公司	长兴变	如意线	10千伏	480.00	211.67	14.00	0	0.00	14.00
1966	沙河口供电分公司	长兴变	天兴线	10千伏	640.00	229.68	12.00	0	0.00	12.00
1967	沙河口供电分公司	长兴变	新天地甲线	10千伏	640.00	233.43	38.00	0	0.00	38.00
1968	沙河口供电分公司	长兴变	新天地乙线	10千伏	640.00	235.78	25.00	0	0.00	25.00
1969	沙河口供电分公司	长兴变	至诚线	10千伏	480.00	0.35	18.00	0	0.00	18.00
1970	沙河口供电分公司	长兴变	乐特线	10千伏	480.00	12.50	38.00	0	0.00	38.00
1971	沙河口供电分公司	东北路变	东胜线	10千伏	400.00	132.90	47.00	0	0.00	47.00
1972	沙河口供电分公司	东北路变	佛山线	10千伏	373.00	130.10	17.00	0	0.00	17.00
1973	沙河口供电分公司	东北路变	黄河线	10千伏	373.00	73.94	55.00	0	0.00	55.00
1974	沙河口供电分公司	东北路变	民政线	10千伏	320.00	175.03	16.00	0	0.00	16.00
1975	沙河口供电分公司	东北路变	太原线	10千伏	640.00	344.91	49.00	0	0.00	49.00
1976	沙河口供电分公司	东北路变	五四线	10千伏	480.00	247.52	14.00	0	0.00	14.00
1977	沙河口供电分公司	侯家沟变	春苑线	10千伏	400.00	94.68	71.00	0	0.00	71.00
1978	沙河口供电分公司	侯家沟变	敦煌线	10千伏	400.00	177.18	41.00	0	0.00	41.00
1979	沙河口供电分公司	侯家沟变	中心线	10千伏	400.00	182.90	25.00	0	0.00	25.00
1980	沙河口供电分公司	侯家沟变	沙龙线	10千伏	400.00	265.78	54.00	0	0.00	54.00
1981	沙河口供电分公司	侯家沟变	五中线	10千伏	400.00	233.90	58.00	0	0.00	58.00
1982	沙河口供电分公司	侯家沟变	物流甲线	10千伏	533.00	146.40	15.00	0	0.00	15.00
1983	沙河口供电分公司	侯家沟变	香西线	10千伏	400.00	0.35	45.00	0	0.00	45.00
1984	沙河口供电分公司	侯家沟变	学工线	10千伏	400.00	157.18	37.00	0	0.00	37.00
1985	沙河口供电分公司	三元变	体育场线	10千伏	640.00	266.24	32.00	0	0.00	32.00
1986	沙河口供电分公司	三元变	同泰线	10千伏	640.00	285.27	28.00	0	0.00	28.00
1987	沙河口供电分公司	三元变	白山线	10千伏	536.00	323.68	38.00	0	0.00	38.00
1988	沙河口供电分公司	香周路变	北海线	10千伏	480.00	226.46	45.00	0	0.00	45.00
1989	沙河口供电分公司	香周路变	车家村线	10千伏	480.00	231.66	36.00	0	0.00	36.00
1990	沙河口供电分公司	香周路变	春光线	10千伏	533.00	236.93	26.00	0	0.00	26.00
1991	沙河口供电分公司	香周路变	港湾甲线	10千伏	640.00	228.84	51.00	0	0.00	51.00
1992	沙河口供电分公司	香周路变	港湾乙线	10千伏	640.00	49.90	59.00	0	0.00	59.00
1993	沙河口供电分公司	香周路变	工人村线	10千伏	480.00	309.00	40.00	0	0.00	40.00
1994	沙河口供电分公司	香周路变	侯家沟线	10千伏	533.00	359.28	66.00	0	0.00	66.00
1995	沙河口供电分公司	香周路变	物流乙线	10千伏	533.00	32.67	71.00	0	0.00	71.00
1996	沙河口供电分公司	香周路变	香中线	10千伏	480.00	100.52	69.00	0	0.00	69.00
1997	沙河口供电分公司	新开路变	长春甲线	10千伏	533.00	23.90	31.00	0	0.00	31.00
1998	沙河口供电分公司	新开路变	长春乙线	10千伏	533.00	248.90	73.00	0	0.00	73.00



1999	沙河口供电分公司	新开路变	大胜线	10千伏	480.00	84.72	72.00	0	0.00	72.00
2000	沙河口供电分公司	新开路变	大世界线	10千伏	640.00	253.12	69.00	0	0.00	69.00
2001	沙河口供电分公司	新开路变	大同线	10千伏	533.00	209.53	41.00	0	0.00	41.00
2002	沙河口供电分公司	新开路变	南昌线	10千伏	400.00	49.57	29.00	0	0.00	29.00
2003	沙河口供电分公司	新开路变	沈阳线	10千伏	427.00	69.37	42.00	0	0.00	42.00
2004	沙河口供电分公司	新开路变	泰安线	10千伏	427.00	144.37	37.00	0	0.00	37.00
2005	沙河口供电分公司	兴工变	柴油机线	10千伏	480.00	27.07	46.00	0	0.00	46.00
2006	沙河口供电分公司	兴工变	铲车线	10千伏	400.00	184.09	59.00	0	0.00	59.00
2007	沙河口供电分公司	兴工变	工华线	10千伏	400.00	113.56	61.00	0	0.00	61.00
2008	沙河口供电分公司	兴工变	机床线	10千伏	480.00	40.86	42.00	0	0.00	42.00
2009	沙河口供电分公司	兴工变	李家村线	10千伏	560.00	345.27	60.00	0	0.00	60.00
2010	沙河口供电分公司	兴工变	龙畔线	10千伏	480.00	27.77	66.00	0	0.00	66.00
2011	沙河口供电分公司	兴工变	沙河口线	10千伏	400.00	194.92	57.00	0	0.00	57.00
2012	沙河口供电分公司	兴工变	万益线	10千伏	480.00	256.17	69.00	0	0.00	69.00
2013	沙河口供电分公司	兴工变	香炉礁线	10千伏	560.00	129.03	40.00	0	0.00	40.00
2014	沙河口供电分公司	兴工变	振工线	10千伏	400.00	91.06	60.00	0	0.00	60.00
2015	沙河口供电分公司	锦绣变	万科甲线	10千伏	420.00	87.04	60.00	0	0.00	60.00
2016	沙河口供电分公司	马栏变	渤海线	10千伏	400.00	249.86	27.00	0	0.00	27.00
2017	瓦房店供电分公司	220kV松树变	得利寺线	10千伏	240.00	72.48	30.20%	0	0.00	24.99%
2018	瓦房店供电分公司	220kV松树变	龙潭线	10千伏	405.00	90.11	22.25%	0	0.00	28.40%
2019	瓦房店供电分公司	66kV古城变	城内线	10千伏	570.00	129.88	22.79%	0	0.00	20.34%
2020	瓦房店供电分公司	66kV古城变	王沟线	10千伏	570.00	160.00	28.07%	0	0.00	22.76%
2021	瓦房店供电分公司	66kV古城变	农场线	10千伏	553.00	142.81	25.82%	0	0.00	21.46%
2022	瓦房店供电分公司	66kV古城变	水泥线	10千伏	570.00	151.54	26.59%	0	0.00	30.86%
2023	瓦房店供电分公司	66kV古城变	大河线	10千伏	355.00	90.94	25.62%	0	0.00	29.06%
2024	瓦房店供电分公司	66kV古城变	岳山线	10千伏	570.00	155.26	27.24%	0	0.00	20.50%
2025	瓦房店供电分公司	66kV古城变	拖拉机线	10千伏	355.00	90.42	25.47%	0	0.00	22.89%
2026	瓦房店供电分公司	66kV平房变	水泥线	10千伏	570.00	136.66	23.97%	0	0.00	23.80%
2027	瓦房店供电分公司	66kV平房变	九龙线	10千伏	570.00	163.83	28.74%	0	0.00	25.91%
2028	瓦房店供电分公司	66kV平房变	蒋庄线	10千伏	570.00	154.55	27.11%	0	0.00	26.51%
2029	瓦房店供电分公司	66kV平房变	李店线	10千伏	570.00	136.77	23.99%	0	0.00	27.52%
2030	瓦房店供电分公司	66kV平房变	光电线	10千伏	553.00	115.35	20.86%	0	0.00	20.03%
2031	瓦房店供电分公司	66kV李店变	李东线	10千伏	570.00	132.77	23.29%	0	0.00	25.02%
2032	瓦房店供电分公司	66kV李店变	吴店线	10千伏	553.00	176.66	27.05%	0	0.00	29.36%
2033	瓦房店供电分公司	66kV李店变	李北线	10千伏	553.00	156.93	28.38%	0	0.00	20.18%
2034	瓦房店供电分公司	66kV李店变	鑫兴线	10千伏	553.00	56.47	10.21%	0	0.00	20.62%

2035	瓦房店供电分公司	66kV望山变	连城线	10千伏	570.00	142.91	25.07%	0	0.00	21.78%
2036	瓦房店供电分公司	66kV李官变	李官线	10千伏	373.00	101.22	27.14%	0	0.00	22.72%
2037	瓦房店供电分公司	66kV李官变	盐场线	10千伏	300.00	90.31	30.10%	0	0.00	29.92%
2038	瓦房店供电分公司	66kV李官变	土城线	10千伏	355.00	71.64	20.18%	0	0.00	23.12%
2039	瓦房店供电分公司	66kV李官变	王屯线	10千伏	355.00	97.58	27.49%	0	0.00	29.42%
2040	瓦房店供电分公司	66kV李官变	华铜线	10千伏	410.00	96.73	23.59%	0	0.00	27.28%
2041	瓦房店供电分公司	66kV望山变	望城线	10千伏	553.00	111.08	20.09%	0	0.00	21.99%
2042	瓦房店供电分公司	66kV望山变	港湾甲线	10千伏	373.00	111.52	29.90%	0	0.00	30.80%
2043	瓦房店供电分公司	66kV望山变	港湾乙线	10千伏	373.00	112.49	30.16%	0	0.00	25.58%
2044	瓦房店供电分公司	66kV望山变	港务线	10千伏	373.00	106.90	28.66%	0	0.00	27.71%
2045	瓦房店供电分公司	66kV望山变	风源线	10千伏	570.00	176.57	30.98%	0	0.00	21.94%
2046	瓦房店供电分公司	66kV李官变	李矿线	10千伏	553.00	133.19	24.08%	0	0.00	22.98%
2047	瓦房店供电分公司	66kV泡崖变	桥子线	10千伏	355.00	76.80	21.63%	0	0.00	29.21%
2048	瓦房店供电分公司	66kV泡崖变	胡屯线	10千伏	448.00	123.44	27.55%	0	0.00	23.24%
2049	瓦房店供电分公司	66kV瓦东变	云山线	10千伏	553.00	131.49	23.78%	0	0.00	21.09%
2050	瓦房店供电分公司	66kV瓦东变	金海线	10千伏	553.00	151.42	27.38%	0	0.00	24.97%
2051	瓦房店供电分公司	66kV瓦东变	瓦纺线	10千伏	410.00	100.61	24.54%	0	0.00	25.40%
2052	瓦房店供电分公司	66kV瓦东变	食品线	10千伏	553.00	155.57	28.13%	0	0.00	26.86%
2053	瓦房店供电分公司	66kV瓦东变	铁西线	10千伏	553.00	155.83	28.18%	0	0.00	20.17%
2054	瓦房店供电分公司	66kV瓦东变	铁路线	10千伏	553.00	166.20	30.05%	0	0.00	24.51%
2055	瓦房店供电分公司	66kV瓦东变	铁东线	10千伏	553.00	138.76	25.09%	0	0.00	28.71%
2056	瓦房店供电分公司	66kV瓦东变	铝厂线	10千伏	553.00	140.93	25.48%	0	0.00	21.93%
2057	瓦房店供电分公司	66kV瓦东变	瓦床线	10千伏	553.00	125.15	22.63%	0	0.00	24.25%
2058	瓦房店供电分公司	66kV瓦东变	炭矿线	10千伏	553.00	112.32	20.31%	0	0.00	29.35%
2059	瓦房店供电分公司	66kV瓦东变	沙河线	10千伏	553.00	112.33	20.31%	0	0.00	30.30%
2060	瓦房店供电分公司	66kV新华变	新铝线	10千伏	553.00	147.49	26.67%	0	0.00	21.87%
2061	瓦房店供电分公司	66kV新华变	轧钢线	10千伏	553.00	138.33	25.02%	0	0.00	22.79%
2062	瓦房店供电分公司	66kV新华变	新棉线	10千伏	553.00	166.40	30.09%	0	0.00	25.19%
2063	瓦房店供电分公司	66kV新华变	新食线	10千伏	553.00	169.81	30.71%	0	0.00	23.81%
2064	瓦房店供电分公司	66kV新华变	红旗线	10千伏	553.00	160.08	28.95%	0	0.00	28.89%
2065	瓦房店供电分公司	66kV新华变	水产线	10千伏	553.00	148.00	26.76%	0	0.00	24.86%
2066	瓦房店供电分公司	66kV新华变	尹屯线	10千伏	553.00	158.18	28.60%	0	0.00	20.56%
2067	瓦房店供电分公司	66kV新华变	华太甲线	10千伏	428.00	105.81	24.72%	0	0.00	22.34%
2068	瓦房店供电分公司	66kV新华变	华太乙线	10千伏	428.00	97.19	22.71%	0	0.00	20.59%
2069	瓦房店供电分公司	66kV西郊变	八三线	10千伏	553.00	119.60	21.63%	0	0.00	20.44%
2070	瓦房店供电分公司	66kV西郊变	石油线	10千伏	553.00	137.14	24.80%	0	0.00	24.16%

2071	瓦房店供电分公司	66kV西郊变	生润线	10千伏	428.00	95.56	22.33%	0	0.00	26.67%
2072	瓦房店供电分公司	66kV新华变	商业线	10千伏	428.00	102.78	24.01%	0	0.00	25.07%
2073	瓦房店供电分公司	66kV新华变	共济乙线	10千伏	428.00	124.86	29.17%	0	0.00	20.90%
2074	瓦房店供电分公司	66kV三台变	大桥线	10千伏	424.00	124.08	29.26%	0	0.00	30.49%
2075	瓦房店供电分公司	66kV三台变	三台线	10千伏	570.00	128.33	22.51%	0	0.00	20.12%
2076	瓦房店供电分公司	66kV三台变	河东线	10千伏	200.00	41.66	20.83%	0	0.00	21.17%
2077	瓦房店供电分公司	66kV三台变	台水线	10千伏	570.00	162.99	28.59%	0	0.00	22.83%
2078	瓦房店供电分公司	66kV三台变	胜利线	10千伏	195.00	51.79	26.56%	0	0.00	25.84%
2079	瓦房店供电分公司	66kV仙浴湾变	杨街线	10千伏	570.00	172.42	30.25%	0	0.00	21.47%
2080	瓦房店供电分公司	66kV仙浴湾变	红砖线	10千伏	570.00	164.81	28.91%	0	0.00	26.89%
2081	瓦房店供电分公司	66kV西郊变	曲屯线	10千伏	553.00	113.62	20.55%	0	0.00	20.29%
2082	瓦房店供电分公司	66kV西郊变	气调线	10千伏	553.00	171.12	30.94%	0	0.00	25.31%
2083	瓦房店供电分公司	66kV西郊变	文兰线	10千伏	553.00	130.92	23.68%	0	0.00	24.85%
2084	瓦房店供电分公司	66kV西郊变	阀门线	10千伏	553.00	164.10	29.67%	0	0.00	23.42%
2085	瓦房店供电分公司	66kV西郊变	长城甲线	10千伏	553.00	162.96	29.47%	0	0.00	22.47%
2086	瓦房店供电分公司	66kV西郊变	长城乙线	10千伏	553.00	161.37	29.18%	0	0.00	25.87%
2087	瓦房店供电分公司	66kV西郊变	国际城甲线	10千伏	428.00	96.78	22.61%	0	0.00	21.19%
2088	瓦房店供电分公司	66kV西郊变	国际城乙线	10千伏	428.00	97.38	22.75%	0	0.00	27.14%
2089	瓦房店供电分公司	66kV西郊变	锦山线	10千伏	428.00	86.96	20.32%	0	0.00	28.80%
2090	瓦房店供电分公司	66kV西郊变	昌盛线	10千伏	428.00	119.75	27.98%	0	0.00	26.57%
2091	瓦房店供电分公司	66kV西郊变	世纪线	10千伏	428.00	101.41	23.69%	0	0.00	30.19%
2092	瓦房店供电分公司	66kV西郊变	广场线	10千伏	428.00	122.12	28.53%	0	0.00	29.97%
2093	瓦房店供电分公司	66kV西郊变	万达甲线	10千伏	428.00	131.29	30.68%	0	0.00	28.94%
2094	瓦房店供电分公司	66kV西郊变	万达乙线	10千伏	428.00	127.85	29.87%	0	0.00	29.20%
2095	瓦房店供电分公司	66kV西郊变	橡胶线	10千伏	553.00	153.50	27.76%	0	0.00	24.79%
2096	瓦房店供电分公司	66kV西郊变	抱龙线	10千伏	553.00	120.10	21.72%	0	0.00	29.90%
2097	瓦房店供电分公司	66kV西郊变	西华甲线	10千伏	553.00	168.46	30.46%	0	0.00	21.95%
2098	瓦房店供电分公司	66kV西郊变	西华乙线	10千伏	553.00	162.53	29.39%	0	0.00	27.10%
2099	瓦房店供电分公司	66kV西郊变	西区甲线	10千伏	553.00	165.01	29.84%	0	0.00	28.28%
2100	瓦房店供电分公司	66kV西郊变	西区乙线	10千伏	553.00	134.30	24.29%	0	0.00	29.73%
2101	瓦房店供电分公司	66kV苏家变	理工线	10千伏	553.00	147.56	26.68%	0	0.00	22.57%
2102	瓦房店供电分公司	66kV苏家变	瑞谷线	10千伏	553.00	171.29	30.97%	0	0.00	20.46%
2103	瓦房店供电分公司	66kV苏家变	础明线	10千伏	553.00	116.39	21.05%	0	0.00	27.92%
2104	瓦房店供电分公司	66kV苏家变	金房线	10千伏	553.00	154.99	20.05%	0	0.00	26.55%
2105	瓦房店供电分公司	66kV苏家变	园西线	10千伏	553.00	125.28	22.65%	0	0.00	22.55%
2106	瓦房店供电分公司	66kV苏家变	如日线	10千伏	553.00	148.66	26.88%	0	0.00	21.02%
2107	瓦房店供电分公司	66kV苏家变	天月线	10千伏	553.00	136.48	24.68%	0	0.00	28.73%
2108	瓦房店供电分公司	66kV苏家变	天歌线	10千伏	553.00	119.81	21.67%	0	0.00	26.77%

2109	瓦房店供电分公司	66kV苏家变	汽贸线	10千伏	553.00	157.91	28.55%	0	0.00	26.16%
2110	瓦房店供电分公司	66kV苏家变	晶元线	10千伏	428.00	127.00	29.67%	0	0.00	20.60%
2111	瓦房店供电分公司	66kV苏家变	商贸线	10千伏	428.00	131.67	30.76%	0	0.00	25.35%
2112	瓦房店供电分公司	66kV苏家变	苏园甲线	10千伏	553.00	142.37	25.74%	0	0.00	24.00%
2113	瓦房店供电分公司	66kV苏家变	苏园乙线	10千伏	553.00	125.41	22.68%	0	0.00	28.77%
2114	瓦房店供电分公司	66kV苏家变	苏岗甲线	10千伏	553.00	128.80	23.29%	0	0.00	23.65%
2115	瓦房店供电分公司	66kV苏家变	苏岗乙线	10千伏	553.00	117.61	21.27%	0	0.00	20.15%
2116	瓦房店供电分公司	66kV苏家变	兴工甲线	10千伏	428.00	121.07	28.29%	0	0.00	26.03%
2117	瓦房店供电分公司	66kV苏家变	兴工乙线	10千伏	428.00	87.86	20.53%	0	0.00	29.06%
2118	瓦房店供电分公司	66kV苏家变	苏瑞线	10千伏	428.00	120.61	28.18%	0	0.00	24.21%
2119	瓦房店供电分公司	66kV岗店变	丽华线	10千伏	553.00	129.90	23.49%	0	0.00	28.58%
2120	瓦房店供电分公司	66kV岗店变	瑞安线	10千伏	553.00	119.85	21.67%	0	0.00	29.39%
2121	瓦房店供电分公司	66kV岗店变	西林线	10千伏	570.00	166.59	29.23%	0	0.00	20.47%
2122	瓦房店供电分公司	66kV岗店变	阳光线	10千伏	570.00	158.79	27.86%	0	0.00	28.68%
2123	瓦房店供电分公司	66kV岗店变	翰林线	10千伏	553.00	120.59	21.81%	0	0.00	30.44%
2124	瓦房店供电分公司	66kV岗店变	隆成线	10千伏	553.00	154.54	27.95%	0	0.00	26.51%
2125	瓦房店供电分公司	220kV松树变	松树线	10千伏	240.00	54.81	22.84%	0	0.00	21.43%
2126	瓦房店供电分公司	220kV松树变	水库线	10千伏	570.00	140.68	24.68%	0	0.00	25.45%
2127	瓦房店供电分公司	220kV松树变	机床线	10千伏	355.00	78.03	21.98%	0	0.00	25.71%
2128	瓦房店供电分公司	66kV榆房变	那屯线	10千伏	570.00	119.04	20.89%	0	0.00	26.79%
2129	瓦房店供电分公司	66kV榆房变	公路线	10千伏	570.00	118.25	20.75%	0	0.00	25.26%
2130	瓦房店供电分公司	66kV榆房变	榆房线	10千伏	570.00	142.27	24.96%	0	0.00	29.21%
2131	瓦房店供电分公司	66kV榆房变	楼房线	10千伏	553.00	149.90	27.11%	0	0.00	22.16%
2132	瓦房店供电分公司	66kV榆房变	水库线	10千伏	355.00	80.80	22.76%	0	0.00	20.38%
2133	瓦房店供电分公司	66kV榆房变	东风线	10千伏	355.00	109.52	30.85%	0	0.00	25.79%
2134	瓦房店供电分公司	66kV榆房变	城山甲线	10千伏	553.00	118.94	21.51%	0	0.00	28.79%
2135	瓦房店供电分公司	66kV榆房变	城山乙线	10千伏	553.00	163.86	29.63%	0	0.00	25.36%
2136	瓦房店供电分公司	66kV王家变	瓦东线	10千伏	570.00	119.01	20.88%	0	0.00	22.05%
2137	瓦房店供电分公司	66kV王家变	瓦西线	10千伏	570.00	170.44	29.90%	0	0.00	21.16%
2138	瓦房店供电分公司	66kV王家变	工业线	10千伏	553.00	127.18	23.00%	0	0.00	22.74%
2139	瓦房店供电分公司	66kV王家变	田屯甲线	10千伏	570.00	167.71	29.42%	0	0.00	22.11%
2140	瓦房店供电分公司	66kV王家变	田屯乙线	10千伏	570.00	150.75	26.45%	0	0.00	21.53%
2141	瓦房店供电分公司	66kV柏屯变	联西线	10千伏	553.00	162.90	29.46%	0	0.00	21.47%
2142	瓦房店供电分公司	66kV柏屯变	北海线	10千伏	304.00	69.20	22.76%	0	0.00	29.69%
2143	瓦房店供电分公司	66kV柏屯变	将军甲线	10千伏	570.00	115.99	20.35%	0	0.00	26.50%
2144	瓦房店供电分公司	66kV柏屯变	将军乙线	10千伏	553.00	116.05	20.99%	0	0.00	21.49%
2145	瓦房店供电分公司	66kV谢屯变	泡崖线	10千伏	570.00	138.65	24.32%	0	0.00	22.17%
2146	瓦房店供电分公司	66kV谢屯变	高新甲线	10千伏	310.00	63.49	20.48%	0	0.00	26.78%



2147	瓦房店供电分公司	66kV谢屯变	高新乙线	10千伏	570.00	159.84	28.04%	0	0.00	29.99%
2148	瓦房店供电分公司	66kV谢屯变	井口线	10千伏	570.00	161.91	28.41%	0	0.00	23.11%
2149	瓦房店供电分公司	66kV谢屯变	谢五线	10千伏	600.00	173.21	28.87%	0	0.00	30.25%
2150	瓦房店供电分公司	66kV谢屯变	平岛线	10千伏	553.00	110.95	20.06%	0	0.00	20.44%
2151	瓦房店供电分公司	66kV谢屯变	泉水线	10千伏	553.00	117.76	21.29%	0	0.00	26.69%
2152	瓦房店供电分公司	66kV谢屯变	谢王线	10千伏	553.00	170.47	30.83%	0	0.00	24.23%
2153	瓦房店供电分公司	66kV谢屯变	谢沙线	10千伏	553.00	156.80	28.35%	0	0.00	20.55%
2154	瓦房店供电分公司	66kV万家岭变	盖店线	10千伏	553.00	162.32	29.35%	0	0.00	26.28%
2155	瓦房店供电分公司	66kV万家岭变	北瓦线	10千伏	553.00	151.60	27.41%	0	0.00	22.56%
2156	瓦房店供电分公司	66kV许屯变	许岭线	10千伏	355.00	73.42	20.68%	0	0.00	30.94%
2157	瓦房店供电分公司	66kV许屯变	龙门线	10千伏	553.00	166.31	30.07%	0	0.00	24.35%
2158	瓦房店供电分公司	66kV许屯变	温泉线	10千伏	570.00	131.68	23.10%	0	0.00	30.47%
2159	瓦房店供电分公司	66kV罗屯变	农申线	10千伏	355.00	105.32	29.67%	0	0.00	24.63%
2160	瓦房店供电分公司	66kV罗屯变	许屯线	10千伏	352.00	100.19	28.46%	0	0.00	24.40%
2161	瓦房店供电分公司	66kV万家岭变	矿业线	10千伏	553.00	144.17	26.07%	0	0.00	24.47%
2162	瓦房店供电分公司	66kV永宁变	工业线	10千伏	355.00	88.04	24.80%	0	0.00	22.02%
2163	瓦房店供电分公司	66kV永宁变	鸿发线	10千伏	355.00	106.90	30.11%	0	0.00	29.84%
2164	瓦房店供电分公司	66kV永宁变	永宁线	10千伏	373.00	84.52	22.66%	0	0.00	29.81%
2165	瓦房店供电分公司	66kV永宁变	鸿本线	10千伏	470.00	97.64	20.77%	0	0.00	25.31%
2166	瓦房店供电分公司	66kV永宁变	永联线	10千伏	570.00	119.34	20.94%	0	0.00	21.02%
2167	瓦房店供电分公司	66kV永宁变	双岔线	10千伏	570.00	115.74	20.30%	0	0.00	30.47%
2168	瓦房店供电分公司	66kV永宁变	沈鸿线	10千伏	570.00	174.62	30.64%	0	0.00	20.87%
2169	瓦房店供电分公司	66kV迟家变	闫店线	10千伏	553.00	131.40	23.76%	0	0.00	23.24%
2170	瓦房店供电分公司	66kV迟家变	和平线	10千伏	570.00	162.10	28.44%	0	0.00	23.41%
2171	瓦房店供电分公司	66kV迟家变	杨店线	10千伏	570.00	154.03	27.02%	0	0.00	22.12%
2172	瓦房店供电分公司	66kV迟家变	东楼线	10千伏	570.00	152.02	26.67%	0	0.00	27.85%
2173	瓦房店供电分公司	66kV迟家变	中佳线	10千伏	553.00	146.11	26.42%	0	0.00	30.68%
2174	瓦房店供电分公司	66kV盘地变	元西线	10千伏	570.00	167.57	29.40%	0	0.00	29.38%
2175	瓦房店供电分公司	66kV盘地变	元东线	10千伏	570.00	133.20	23.37%	0	0.00	29.37%
2176	瓦房店供电分公司	66kV盘地变	二水线	10千伏	570.00	141.37	24.80%	0	0.00	28.34%
2177	瓦房店供电分公司	66kV盘地变	元北线	10千伏	570.00	120.40	21.12%	0	0.00	21.25%
2178	瓦房店供电分公司	66kV盘地变	元瓦线	10千伏	570.00	127.29	22.33%	0	0.00	20.91%
2179	瓦房店供电分公司	66kV盘地变	大田线	10千伏	553.00	137.48	24.86%	0	0.00	24.78%
2180	瓦房店供电分公司	66kV西王变	姜店线	10千伏	553.00	161.18	29.15%	0	0.00	22.76%
2181	瓦房店供电分公司	66kV西王变	田屯线	10千伏	570.00	131.00	22.98%	0	0.00	24.29%
2182	瓦房店供电分公司	66kV西王变	成达线	10千伏	570.00	132.21	23.19%	0	0.00	20.70%
2183	瓦房店供电分公司	66kV西王变	金雕线甲/乙	10千伏	553.00	119.78	21.66%	0	0.00	25.98%
2184	瓦房店供电分公司	66kV西王变	赵铝线	10千伏	352.00	70.93	20.15%	0	0.00	25.63%

2185	瓦房店供电分公司	66kV祝华变	龙庄线	10千伏	553.00	113.80	20.58%	0	0.00	27.75%
2186	瓦房店供电分公司	66kV祝华变	龙水线	10千伏	553.00	152.13	27.51%	0	0.00	27.22%
2187	瓦房店供电分公司	66kV祝华变	祝华线	10千伏	553.00	121.95	22.05%	0	0.00	20.16%
2188	瓦房店供电分公司	66kV祝华变	祝联线	10千伏	553.00	145.73	26.35%	0	0.00	20.32%
2189	瓦房店供电分公司	66kV祝华变	祝北线	10千伏	553.00	114.77	20.75%	0	0.00	20.64%
2190	瓦房店供电分公司	66kV祝华变	祝南线	10千伏	553.00	140.40	25.39%	0	0.00	25.29%
2191	瓦房店供电分公司	66kV祝华变	深蓝甲线	10千伏	553.00	130.19	23.54%	0	0.00	24.33%
2192	瓦房店供电分公司	66kV祝华变	深蓝乙线	10千伏	553.00	125.98	22.78%	0	0.00	25.17%
2193	瓦房店供电分公司	66kV祝华变	中拥甲线	10千伏	428.00	120.86	28.24%	0	0.00	20.54%
2194	瓦房店供电分公司	66kV祝华变	中拥乙线	10千伏	428.00	99.68	23.29%	0	0.00	23.45%
2195	瓦房店供电分公司	66kV祝华变	祝丰线	10千伏	428.00	88.45	20.67%	0	0.00	26.02%
2196	瓦房店供电分公司	66kV祝华变	华丰甲线	10千伏	553.00	163.96	29.65%	0	0.00	22.35%
2197	瓦房店供电分公司	66kV祝华变	华丰乙线	10千伏	553.00	116.52	21.07%	0	0.00	28.85%
2198	瓦房店供电分公司	66kV园区变	园新甲线	10千伏	553.00	112.39	20.32%	0	0.00	30.53%
2199	瓦房店供电分公司	66kV园区变	园新乙线	10千伏	553.00	127.64	23.08%	0	0.00	30.97%
2200	瓦房店供电分公司	66kV园区变	丰龙甲线	10千伏	553.00	124.66	22.54%	0	0.00	26.37%
2201	瓦房店供电分公司	66kV园区变	丰龙乙线	10千伏	553.00	162.03	29.30%	0	0.00	27.03%
2202	瓦房店供电分公司	66kV园区变	园达线	10千伏	553.00	167.76	30.34%	0	0.00	30.54%
2203	瓦房店供电分公司	66kV新华变	水源线	10千伏	553.00	115.12	20.82%	0	0.00	30.43%
2204	瓦房店供电分公司	66kV新华变	三家线	10千伏	553.00	137.90	24.94%	0	0.00	28.54%
2205	瓦房店供电分公司	66kV驼山变	驼东线	10千伏	570.00	150.12	26.34%	0	0.00	29.82%
2206	瓦房店供电分公司	66kV驼山变	东岗线	10千伏	570.00	151.45	26.57%	0	0.00	25.63%
2207	瓦房店供电分公司	66kV驼山变	大未线	10千伏	570.00	155.20	27.23%	0	0.00	23.52%
2208	瓦房店供电分公司	66kV驼山变	金屯线	10千伏	553.00	146.03	26.41%	0	0.00	23.31%
2209	瓦房店供电分公司	66kV驼山变	西杨线	10千伏	352.00	90.72	25.77%	0	0.00	20.51%
2210	瓦房店供电分公司	66kV驼山变	西河线	10千伏	553.00	112.06	20.26%	0	0.00	25.48%
2211	瓦房店供电分公司	66kV驼山变	西驼线	10千伏	553.00	161.30	29.17%	0	0.00	23.30%
2212	瓦房店供电分公司	66kV驼山变	红沿线	10千伏	553.00	122.36	22.13%	0	0.00	23.54%
2213	瓦房店供电分公司	66kV老虎屯变	石屯线	10千伏	240.00	48.10	20.04%	0	0.00	27.59%
2214	瓦房店供电分公司	66kV老虎屯变	杨家线	10千伏	570.00	128.13	22.48%	0	0.00	21.79%
2215	瓦房店供电分公司	66kV老虎屯变	大商线	10千伏	553.00	170.16	30.77%	0	0.00	23.38%
2216	瓦房店供电分公司	66kV老虎屯变	华录线	10千伏	553.00	30.04	5.43%	0	0.00	30.51%
2217	瓦房店供电分公司	66kV雅化变	外联线	10千伏	553.00	147.37	26.65%	0	0.00	28.21%
2218	瓦房店供电分公司	66kV雅化变	重工线	10千伏	553.00	170.45	30.82%	0	0.00	21.36%
2219	瓦房店供电分公司	66kV雅化变	兰店线	10千伏	355.00	95.63	26.94%	0	0.00	28.67%
2220	瓦房店供电分公司	66kV新农变	单家线	10千伏	570.00	150.14	26.34%	0	0.00	21.45%
2221	瓦房店供电分公司	66kV新农变	新杨线	10千伏	553.00	124.57	22.53%	0	0.00	20.47%
2222	瓦房店供电分公司	66kV新农变	新复甲线	10千伏	570.00	148.61	26.07%	0	0.00	29.19%

2223	瓦房店供电分公司	66kV新农变	新复乙线	10千伏	570.00	157.35	27.60%	0	0.00	28.66%
2224	国网大连市金州新区供电公司	城南66kV变电站	南西乙线	10千伏	482	98	20.33%	0	0	20.33%
2225	国网大连市金州新区供电公司	城南66kV变电站	南西甲线	10千伏	482	99	20.54%	0	0	20.54%
2226	国网大连市金州新区供电公司	城南66kV变电站	南碧甲线	10千伏	482	59	12.24%	0	0	12.24%
2227	国网大连市金州新区供电公司	城南66kV变电站	南碧乙线	10千伏	482	72	14.94%	0	0	14.94%
2228	国网大连市金州新区供电公司	城南66kV变电站	邮电甲线	10千伏	482	101	20.95%	0	0	20.95%
2229	国网大连市金州新区供电公司	城南66kV变电站	南安甲线	10千伏	482	167	34.65%	0	0	34.65%
2230	国网大连市金州新区供电公司	城南66kV变电站	南厦线	10千伏	377	223	59.15%	0	0	59.15%
2231	国网大连市金州新区供电公司	城南66kV变电站	万山乙线	10千伏	482	152	31.54%	0	0	31.54%
2232	国网大连市金州新区供电公司	城南66kV变电站	万山甲线	10千伏	482	169	35.06%	0	0	35.06%
2233	国网大连市金州新区供电公司	城南66kV变电站	南英线	10千伏	423	93	21.99%	0	0	21.99%
2234	国网大连市金州新区供电公司	城南66kV变电站	金海线	10千伏	377	0	0.00%	0	0	0.00%
2235	国网大连市金州新区供电公司	城南66kV变电站	南山线	10千伏	377	0	0.00%	0	0	0.00%
2236	国网大连市金州新区供电公司	城南66kV变电站	南福线	10千伏	423	105	24.82%	0	0	24.82%
2237	国网大连市金州新区供电公司	城南66kV变电站	中学甲线	10千伏	482	252	52.28%	0	0	52.28%
2238	国网大连市金州新区供电公司	城南66kV变电站	中学乙线	10千伏	482	86	17.84%	0	0	17.84%
2239	国网大连市金州新区供电公司	城南66kV变电站	南文甲线	10千伏	423	164	38.77%	0	0	38.77%
2240	国网大连市金州新区供电公司	城南66kV变电站	南文乙线	10千伏	423	173	40.90%	0	0	40.90%
2241	国网大连市金州新区供电公司	城南66kV变电站	南海线	10千伏	423	64	15.13%	0	0	15.13%
2242	国网大连市金州新区供电公司	城南66kV变电站	南台甲线	10千伏	423	312	73.76%	0	0	73.76%
2243	国网大连市金州新区供电公司	城南66kV变电站	南台乙线	10千伏	423	214	50.59%	0	0	50.59%
2244	国网大连市金州新区供电公司	东山66kV变电站	东风甲线	10千伏	423	122	28.84%	0	0	28.84%
2245	国网大连市金州新区供电公司	东山66kV变电站	东风乙线	10千伏	423	139	32.86%	0	0	32.86%
2246	国网大连市金州新区供电公司	东山66kV变电站	东塔甲线	10千伏	423	70	16.55%	0	0	16.55%
2247	国网大连市金州新区供电公司	东山66kV变电站	东塔乙线	10千伏	423	96	22.70%	0	0	22.70%
2248	国网大连市金州新区供电公司	东山66kV变电站	东汇甲线	10千伏	420	0	0.00%	0	0	0.00%
2249	国网大连市金州新区供电公司	东山66kV变电站	东汇乙线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0.00%
2250	国网大连市金州新区供电公司	东山66kV变电站	东城甲线	10千伏	480	43	8.96%	0	0	8.96%
2251	国网大连市金州新区供电公司	东山66kV变电站	东城乙线	10千伏	440	139	31.59%	0	0	31.59%
2252	国网大连市金州新区供电公司	东山66kV变电站	东润线	10千伏	423	108	25.53%	0	0	25.53%
2253	国网大连市金州新区供电公司	东山66kV变电站	文武线	10千伏	377	240	63.66%	0	0	63.66%
2254	国网大连市金州新区供电公司	东山66kV变电站	东万线	10千伏	400	113	28.25%	0	0	28.25%
2255	国网大连市金州新区供电公司	东山66kV变电站	东科线	10千伏	420	94	22.38%	0	0	22.38%
2256	国网大连市金州新区供电公司	红塔66kV变电站	红山甲线	10千伏	260	36	13.85%	0	0	13.85%
2257	国网大连市金州新区供电公司	红塔66kV变电站	红山乙线	10千伏	500	28	5.60%	0	0	5.60%
2258	国网大连市金州新区供电公司	红塔66kV变电站	友谊线	10千伏	423	265	62.65%	0	0	62.65%
2259		红塔66kV变电站	红水线	10千伏	423	320	75.65%	0	0	75.65%
2260	国网大连市金州新区供电公司	红塔66kV变电站	大修线	10千伏	377	186	49.34%	0	0	49.34%

2261	国网大连市金州新区供电公司	红塔66kV变电站	老街甲线	10千伏	482	188	39.00%	0	0	39.00%
2262	国网大连市金州新区供电公司	红塔66kV变电站	老街乙线	10千伏	400	83	20.75%	0	0	20.75%
2263	国网大连市金州新区供电公司	红塔66kV变电站	红连线	10千伏	423	276	65.25%	0	0	65.25%
2264	国网大连市金州新区供电公司	红塔66kV变电站	三丰线	10千伏	423	178	42.08%	0	0	42.08%
2265	国网大连市金州新区供电公司	红塔66kV变电站	红军甲线	10千伏	377	230	61.01%	0	0	61.01%
2266	国网大连市金州新区供电公司	红塔66kV变电站	红军乙线	10千伏	377	293	77.72%	0	0	77.72%
2267	国网大连市金州新区供电公司	红塔66kV变电站	三里线	10千伏	360	110	30.56%	0	0	30.56%
2268	国网大连市金州新区供电公司	红塔66kV变电站	红革线	10千伏	400	79	19.75%	0	0	19.75%
2269	国网大连市金州新区供电公司	红塔66kV变电站	水源甲线	10千伏	423	260	61.47%	0	0	61.47%
2270	国网大连市金州新区供电公司	红塔66kV变电站	水源乙线	10千伏	423	125	29.55%	0	0	29.55%
2271	国网大连市金州新区供电公司	红塔66kV变电站	中长干/中长线	10千伏	423	120	28.37%	0	0	28.37%
2272	国网大连市金州新区供电公司	金州66kV变电站	金纺线	10千伏	320	1	0.31%	0	0	0.31%
2273	国网大连市金州新区供电公司	金州66kV变电站	金东甲线	10千伏	400	211	52.75%	0	0	52.75%
2274	国网大连市金州新区供电公司	金州66kV变电站	金东乙线	10千伏	320	53	16.56%	0	0	16.56%
2275	国网大连市金州新区供电公司	金州66kV变电站	斯大林线	10千伏	400	5	1.25%	0	0	1.25%
2276	国网大连市金州新区供电公司	金州66kV变电站	城内线	10千伏	480	0	0.00%	0	0	0.00%
2277	国网大连市金州新区供电公司	金州66kV变电站	盛滨甲线	10千伏	160	106	66.25%	0	0	66.25%
2278	国网大连市金州新区供电公司	金州66kV变电站	盛滨乙线	10千伏	196	105	53.57%	0	0	53.57%
2279	国网大连市金州新区供电公司	金州66kV变电站	房身甲线	10千伏	480	124	25.83%	0	0	25.83%
2280	国网大连市金州新区供电公司	金州66kV变电站	房身乙线	10千伏	516	203	39.34%	0	0	39.34%
2281	国网大连市金州新区供电公司	金州66kV变电站	金园甲线	10千伏	480	64	13.33%	0	0	13.33%
2282	国网大连市金州新区供电公司	金州66kV变电站	金园乙线	10千伏	420	87	20.71%	0	0	20.71%
2283	国网大连市金州新区供电公司	金州66kV变电站	朝阳甲线	10千伏	377	203	53.85%	0	0	53.85%
2284	国网大连市金州新区供电公司	金州66kV变电站	朝阳乙线	10千伏	377	180	47.75%	0	0	47.75%
2285	国网大连市金州新区供电公司	金州66kV变电站	金马甲线	10千伏	377	19	5.04%	0	0	5.04%
2286	国网大连市金州新区供电公司	金州66kV变电站	金马乙线	10千伏	377	25	6.63%	0	0	6.63%
2287	国网大连市金州新区供电公司	金州66kV变电站	前进线	10千伏	360	121	33.61%	0	0	33.61%
2288	国网大连市金州新区供电公司	金州66kV变电站	金洋线	10千伏	380	25	6.58%	0	0	6.58%
2289	国网大连市金州新区供电公司	金州66kV变电站	花园线	10千伏	377	82	21.75%	0	0	21.75%
2290	国网大连市金州新区供电公司	金州66kV变电站	东门线	10千伏	377	198	52.52%	0	0	52.52%
2291	国网大连市金州新区供电公司	金州66kV变电站	金海线	10千伏	360	164	45.56%	0	0	45.56%
2292	国网大连市金州新区供电公司	金州66kV变电站	南山线	10千伏	360	177	49.17%	0	0	49.17%
2293	国网大连市金州新区供电公司	金州66kV变电站	建材线	10千伏	423	98	23.17%	0	0	23.17%
2294	国网大连市金州新区供电公司	金州66kV变电站	纺织线	10千伏	360	87	24.17%	0	0	24.17%
2295	国网大连市金州新区供电公司	金州66kV变电站	化纤线	10千伏	300	110	36.67%	0	0	36.67%
2296	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66kV变电站	桃园甲线	10千伏	423	208	49.17%	0	0	49.17%



2297	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66kV变电站	桃园乙线	10千伏	423	272	64.30%	0	0	64.30%
2298	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66kV变电站	大山甲线	10千伏	377	96	25.46%	0	0	25.46%
2299	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66kV变电站	大山乙线	10千伏	352	77	21.88%	0	0	21.88%
2300	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66kV变电站	山前甲线	10千伏	300	24	8.00%	0	0	8.00%
2301	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66kV变电站	山前乙线	10千伏	352	91	25.85%	0	0	25.85%
2302	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66kV变电站	电视甲线	10千伏	270	47	17.41%	0	0	17.41%
2303	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66kV变电站	电视乙线	10千伏	300	44	14.67%	0	0	14.67%
2304	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66kV变电站	供热线	10千伏	160	112	70.00%	0	0	70.00%
2305	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66kV变电站	心达线	10千伏	196	107	54.59%	0	0	54.59%
2306	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66kV变电站	宏伟甲线	10千伏	678	79	11.65%	0	0	11.65%
2307	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66kV变电站	宏伟乙线	10千伏	377	49	13.00%	0	0	13.00%
2308	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66kV变电站	石林甲线	10千伏	678	50	7.37%	0	0	7.37%
2309	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66kV变电站	石林乙线	10千伏	678	180	26.55%	0	0	26.55%
2310	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66kV变电站	泵站线	10千伏	762	70	9.19%	0	0	9.19%
2311	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66kV变电站	中城线	10千伏	678	57	8.41%	0	0	8.41%
2312	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66kV变电站	左岸线	10千伏	352	25	7.10%	0	0	7.10%
2313	国网大连市金州新区供电公司	石鼓寺66kV变电站	天城甲线	10千伏	423	94	22.22%	0	0	22.22%
2314	国网大连市金州新区供电公司	西海66kV变电站	和平线	10千伏	423	29	6.86%	0	0	6.86%
2315	国网大连市金州新区供电公司	西海66kV变电站	西城线	10千伏	377	16	4.24%	0	0	4.24%
2316	国网大连市金州新区供电公司	西海66kV变电站	公民线	10千伏	440	68	15.45%	0	0	15.45%
2317	国网大连市金州新区供电公司	西海66kV变电站	星海线	10千伏	377	89	23.61%	0	0	23.61%

2318	国网大连市金州新区供电公司	西海66kV变电站	西永甲线	10千伏	482	148	30.71%	0	0	30.71%
2319	国网大连市金州新区供电公司	西海66kV变电站	宏源线	10千伏	377	204	54.11%	0	0	54.11%
2320	国网大连市金州新区供电公司	西海66kV变电站	中益线	10千伏	377	102	27.06%	0	0	27.06%
2321	国网大连市金州新区供电公司	西海66kV变电站	电台线	10千伏	400	258	64.50%	0	0	64.50%
2322	国网大连市金州新区供电公司	西海66kV变电站	电子线	10千伏	423	244	57.68%	0	0	57.68%
2323	国网大连市金州新区供电公司	西海66kV变电站	中行线	10千伏	423	113	26.71%	0	0	26.71%
2324	国网大连市金州新区供电公司	西海66kV变电站	西南窑线	10千伏	423	62	14.09%	0	0	14.09%
2325	国网大连市金州新区供电公司	西海66kV变电站	毛营线	10千伏	423	121	32.10%	0	0	32.10%
2326	国网大连市金州新区供电公司	西海66kV变电站	西电线	10千伏	600	40	6.67%	0	0	6.67%
2327	国网大连市金州新区供电公司	西海66kV变电站	磷肥线	10千伏	400	34	8.50%	0	0	8.50%
2328	国网大连市金州新区供电公司	西海66kV变电站	西科线	10千伏	423	20	4.73%	0	0	4.73%
2329	国网大连市金州新区供电公司	西海66kV变电站	双海线（配检工 区维护）	10千伏	440	292	66.36%	0	0	66.36%
2330	国网大连市金州新区供电公司	西海66kV变电站	丰源线（配检工 区维护）	10千伏	440	315	71.59%	0	0	71.59%
2331	国网大连市金州新区供电公司	兴民66kV变电站	兴红甲线	10千伏	400	287	71.75%	0	0	71.75%
2332	国网大连市金州新区供电公司	兴民66kV变电站	兴红乙线	10千伏	400	87	21.75%	0	0	21.75%
2333	国网大连市金州新区供电公司	兴民66kV变电站	北路甲线	10千伏	400	243	60.75%	0	0	60.75%
2334	国网大连市金州新区供电公司	兴民66kV变电站	北路乙线	10千伏	423	99	23.40%	0	0	23.40%
2335	国网大连市金州新区供电公司	兴民66kV变电站	振兴线	10千伏	423	283	66.90%	0	0	66.90%
2336	国网大连市金州新区供电公司	兴民66kV变电站	民胜线	10千伏	400	99	24.75%	0	0	24.75%
2337	国网大连市金州新区供电公司	兴民66kV变电站	军民甲线	10千伏	377	245	64.99%	0	0	64.99%
2338	国网大连市金州新区供电公司	兴民66kV变电站	军民乙线	10千伏	423	321	75.89%	0	0	75.89%
2339	国网大连市金州新区供电公司	兴民66kV变电站	环保甲线	10千伏	377	289	76.66%	0	0	76.66%
2340	国网大连市金州新区供电公司	兴民66kV变电站	环保乙线	10千伏	377	232	61.54%	0	0	61.54%
2341	国网大连市金州新区供电公司	兴民66kV变电站	后石甲线	10千伏	377	65	17.24%	0	0	17.24%
2342	国网大连市金州新区供电公司	兴民66kV变电站	后石乙线	10千伏	377	30	7.96%	0	0	7.96%
2343	国网大连市金州新区供电公司	兴民66kV变电站	桥北甲线	10千伏	423	119	28.13%	0	0	28.13%
2344	国网大连市金州新区供电公司	兴民66kV变电站	桥北乙线	10千伏	423	126	29.79%	0	0	29.79%
2345	国网大连市金州新区供电公司	兴民66kV变电站	兴悦乙线	10千伏	423	88	20.80%	0	0	20.80%
2346	国网大连市金州新区供电公司	兴民66kV变电站	国际线	10千伏	400	246	61.50%	0	0	61.50%
2347	国网大连市金州新区供电公司	兴民66kV变电站	兰湾线	10千伏	423	40	9.46%	0	0	9.46%
2348	国网大连市金州新区供电公司	兴民66kV变电站	万城线	10千伏	400	38	9.50%	0	0	9.50%
2349	国网大连市金州新区供电公司	兴民66kV变电站	兴棠线	10千伏	423	58	13.71%	0	0	13.71%
2350	国网大连市金州新区供电公司	杨家66kV变电站	杨金乙线	10千伏	423	134	31.68%	0	0	31.68%
2351	国网大连市金州新区供电公司	杨家66kV变电站	杨金甲线	10千伏	423	84	19.86%	0	0	19.86%
2352	国网大连市金州新区供电公司	杨家66kV变电站	杨桃乙线	10千伏	423	37	8.75%	0	0	8.75%
2353	国网大连市金州新区供电公司	杨家66kV变电站	杨桃甲线	10千伏	423	246	58.16%	0	0	58.16%

2354	国网大连市金州新区供电公司	杨家66kV变电站	杨消乙线	10千伏	377	41	10.88%	0	0	10.88%
2355	国网大连市金州新区供电公司	杨家66kV变电站	杨消甲线	10千伏	377	92	24.40%	0	0	24.40%
2356	国网大连市金州新区供电公司	杨家66kV变电站	生辉乙线	10千伏	423	138	32.62%	0	0	32.62%
2357	国网大连市金州新区供电公司	杨家66kV变电站	生辉甲线	10千伏	530	180	33.96%	0	0	33.96%
2358	国网大连市金州新区供电公司	杨家66kV变电站	杨园乙线	10千伏	423	139	32.86%	0	0	32.86%
2359	国网大连市金州新区供电公司	杨家66kV变电站	杨园甲线	10千伏	423	56	13.24%	0	0	13.24%
2360	国网大连市金州新区供电公司	杨家66kV变电站	杨房乙线	10千伏	510	250	49.02%	0	0	49.02%
2361	国网大连市金州新区供电公司	杨家66kV变电站	杨房甲线	10千伏	423	200	47.28%	0	0	47.28%
2362	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66kV变电站	古城甲线	10千伏	423	187	44.21%	0	0	44.21%
2363	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66kV变电站	古城乙线	10千伏	423	291	68.79%	0	0	68.79%
2364	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66kV变电站	民主甲线	10千伏	416	209	50.24%	0	0	50.24%
2365	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66kV变电站	民主乙线	10千伏	480	234	48.75%	0	0	48.75%
2366	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66kV变电站	中南甲线	10千伏	377	151	40.05%	0	0	40.05%
2367	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66kV变电站	中西甲线	10千伏	423	178	42.08%	0	0	42.08%
2368	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66kV变电站	中西乙线	10千伏	423	180	42.55%	0	0	42.55%
2369	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66kV变电站	中兴甲线	10千伏	480	198	41.25%	0	0	41.25%
2370	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66kV变电站	中兴乙线	10千伏	640	177	27.66%	0	0	27.66%
2371	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66kV变电站	福佳线	10千伏	423	83	19.62%	0	0	19.62%
2372	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66kV变电站	城内线	10千伏	423	70	16.55%	0	0	16.55%
2373	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66kV变电站	斯大林线	10千伏	377	83	22.02%	0	0	22.02%
2374	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66kV变电站	时代线	10千伏	420	58	13.81%	0	0	13.81%
2375	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66kV变电站	瑞栢线	10千伏	420	92	21.90%	0	0	21.90%
2376	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66kV变电站	迎南线	10千伏	377	49	13.00%	0	0	13.00%
2377	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66kV变电站	迎西线	10千伏	423	78	18.44%	0	0	18.44%
2378	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66kV变电站	安盛线	10千伏	423	8	1.89%	0	0	1.89%
2379	国网大连市金州新区供电公司	迎湖66kV变电站	中南乙线	10千伏	377	64	16.98%	0	0	16.98%
2380	国网大连市金州新区供电公司	杏树66kV变电站	华东线	10千伏	423	322	76.12%	0	0	76.12%
2381	国网大连市金州新区供电公司	杏树66kV变电站	杏勇线	10千伏	423	266	62.88%	0	0	62.88%
2382	国网大连市金州新区供电公司	杏树66kV变电站	杏桃线	10千伏	320	84	26.25%	0	0	26.25%
2383	国网大连市金州新区供电公司	杏树66kV变电站	邹家线	10千伏	423	254	60.05%	0	0	60.05%
2384	国网大连市金州新区供电公司	杏树66kV变电站	柳家线	10千伏	320	190	59.38%	0	0	59.38%
2385	国网大连市金州新区供电公司	杏树66kV变电站	杏河线	10千伏	400	68	17.00%	0	0	17.00%
2386	国网大连市金州新区供电公司	杏树66kV变电站	杏港甲线	10千伏	423	57	13.48%	0	0	13.48%
2387	国网大连市金州新区供电公司	杏树66kV变电站	杏港乙线	10千伏	423	38	8.98%	0	0	8.98%
2388	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66kV变电站	向应线	10千伏	377	159	42.18%	0	0	42.18%
2389	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66kV变电站	关屯线	10千伏	377	215	57.03%	0	0	57.03%

2390	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66kV变电站	红星线	10千伏	376	287	76.33%	0	0	76.33%
2391	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66kV变电站	亮甲店线	10千伏	762	322	42.26%	0	0	42.26%
2392	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66kV变电站	黄亮线	10千伏	423	289	68.32%	0	0	68.32%
2393	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66kV变电站	杨河线	10千伏	377	133	35.28%	0	0	35.28%
2394	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66kV变电站	皇保线	10千伏	400	213	53.25%	0	0	53.25%
2395	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66kV变电站	远东线	10千伏	720	404	56.11%	0	0	56.11%
2396	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66kV变电站	黄远线	10千伏	752	406	53.99%	0	0	53.99%
2397	国网大连市金州新区供电公司	大黄庄66kV变电站	黄东线	10千伏	752	410	54.52%	0	0	54.52%
2398	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66kV变电站	亮东线	10千伏	423	60	14.18%	0	0	14.18%
2399	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66kV变电站	亮海线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0.00%
2400	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66kV变电站	亮白线	10千伏	423	44	10.40%	0	0	10.40%
2401	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66kV变电站	亮石线	10千伏	423	31	7.33%	0	0	7.33%
2402	国网大连市金州新区供电公司	亮甲店66kV变电站	亮皇线	10千伏	423	110	26.00%	0	0	26.00%
2403	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66kV变电站	登沙河线	10千伏	377	150	39.79%	0	0	39.79%
2404	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66kV变电站	胜利线	10千伏	377	69	18.30%	0	0	18.30%
2405	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66kV变电站	阀门线	10千伏	377	168	44.56%	0	0	44.56%
2406	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66kV变电站	转角线	10千伏	423	89	21.04%	0	0	21.04%
2407	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66kV变电站	马蹄线	10千伏	423	234	55.32%	0	0	55.32%
2408	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66kV变电站	土城线	10千伏	400	135	33.75%	0	0	33.75%

2409	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66kV变电站	向东甲线	10千伏	377	168	44.56%	0	0	44.56%
2410	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66kV变电站	向东乙线	10千伏	423	313	74.00%	0	0	74.00%
2411	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66kV变电站	农园甲线	10千伏	<b>482</b>	59	12.24%	0	0	12.24%
2412	国网大连市金州新区供电公司	登沙河66kV变电站	农园乙线	10千伏	482	24	4.98%	0	0	4.98%
2413	国网大连市金州新区供电公司	白家66kV变电站	白皂线	10千伏	423	319	75.41%	0	0	75.41%
2414	国网大连市金州新区供电公司	白家66kV变电站	白胜线	10千伏	400	1	0.25%	0	0	0.25%
2415	国网大连市金州新区供电公司	白家66kV变电站	白沙线	10千伏	400	1	0.25%	0	0	0.25%
2416	国网大连市金州新区供电公司	白家66kV变电站	白环线	10千伏	377	118	31.30%	0	0	31.30%
2417	国网大连市金州新区供电公司	白家66kV变电站	白宝线	10千伏	320	31	9.69%	0	0	9.69%
2418	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66kV变电站	九里甲线	10千伏	423	86	20.33%	0	0	20.33%
2419	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66kV变电站	九里乙线	10千伏	423	43	10.17%	0	0	10.17%
2420	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66kV变电站	韩家甲线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0.00%
2421	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66kV变电站	韩家乙线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0.00%
2422	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66kV变电站	红旗线	10千伏	377	201	53.32%	0	0	53.32%
2423	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66kV变电站	刘店线	10千伏	<b>377</b>	263	69.76%	0	0	69.76%
2424	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66kV变电站	广富线	10千伏	<b>480</b>	161	33.54%	0	0	33.54%
2425	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66kV变电站	姜家线	10千伏	482	203	42.12%	0	0	42.12%
2426	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66kV变电站	钟夏线	10千伏	482	261	54.15%	0	0	54.15%
2427	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66kV变电站	理工甲线	10千伏	416	190	45.67%	0	0	45.67%
2428	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66kV变电站	理工乙线	10千伏	416	8	1.92%	0	0	1.92%
2429	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66kV变电站	卫星甲线	10千伏	400	142	35.50%	0	0	35.50%



2430	国网大连市金州新区供电公司	广宁寺66kV变电站	卫星乙线	10千伏	400	106	26.50%	0	0	26.50%
2431	国网大连市金州新区供电公司	富岭66kV变电站	富九甲线	10千伏	400	83	20.75%	0	0	20.75%
2432	国网大连市金州新区供电公司	富岭66kV变电站	富九乙线	10千伏	400	99	24.75%	0	0	24.75%
2433	国网大连市金州新区供电公司	富岭66kV变电站	富泰甲线	10千伏	400	9	2.25%	0	0	2.25%
2434	国网大连市金州新区供电公司	富岭66kV变电站	富泰乙线	10千伏	400	267	66.75%	0	0	66.75%
2435	国网大连市金州新区供电公司	富岭66kV变电站	富周甲线	10千伏	400	221	55.25%	0	0	55.25%
2436	国网大连市金州新区供电公司	富岭66kV变电站	富周乙线	10千伏	400	309	77.25%	0	0	77.25%
2437	国网大连市金州新区供电公司	富岭66kV变电站	富园甲线	10千伏	377	147	38.99%	0	0	38.99%
2438	国网大连市金州新区供电公司	富岭66kV变电站	富园乙线	10千伏	377	216	57.29%	0	0	57.29%
2439	国网大连市金州新区供电公司	富岭66kV变电站	富广线	10千伏	377	80	21.22%	0	0	21.22%
2440	国网大连市金州新区供电公司	连丰66kV变电站	连轴甲线	10千伏	423	186	43.97%	0	0	43.97%
2441	国网大连市金州新区供电公司	连丰66kV变电站	连轴乙线	10千伏	423	177	41.84%	0	0	41.84%
2442	国网大连市金州新区供电公司	连丰66kV变电站	连红线	10千伏	480	53	11.04%	0	0	11.04%
2443	国网大连市金州新区供电公司	连丰66kV变电站	连友线	10千伏	480	203	42.29%	0	0	42.29%
2444	国网大连市金州新区供电公司	连丰66kV变电站	连九线	10千伏	377	293	77.72%	0	0	77.72%
2445	国网大连市金州新区供电公司	连丰66kV变电站	丰九线	10千伏	377	235	62.33%	0	0	62.33%
2446	国网大连市金州新区供电公司	连丰66kV变电站	廿里线	10千伏	377	98	25.99%	0	0	25.99%
2447	国网大连市金州新区供电公司	连丰66kV变电站	周家沟线	10千伏		100	26.53%	0	0	26.53%
2448	国网大连市金州新区供电公司	连丰66kV变电站	连园甲线	10千伏	377	184	48.81%	0	0	48.81%
2449	国网大连市金州新区供电公司	连丰66kV变电站	连园乙线	10千伏	377	281	74.54%	0	0	74.54%
2450	国网大连市金州新区供电公司	连丰66kV变电站	虎山线	10千伏	376	53	14.10%	0	0	14.10%
2451	国网大连市金州新区供电公司	连丰66kV变电站	连付线	10千伏	320	213	66.56%	0	0	66.56%
2452	国网大连市金州新区供电公司	连丰66kV变电站	大魏家线	10千伏	377	82	21.75%	0	0	21.75%
2453	国网大连市金州新区供电公司	连丰66kV变电站	刘家线	10千伏	377	271	71.88%	0	0	71.88%
2454	国网大连市金州新区供电公司	连丰66kV变电站	连石甲线	10千伏	480	1	0.21%	0	0	0.21%
2455	国网大连市金州新区供电公司	连丰66kV变电站	连石乙线	10千伏	320	1	0.31%	0	0	0.31%
2456	国网大连市金州新区供电公司	后石66kV变电站	前程甲线	10千伏	423	79	18.68%	0	0	18.68%
2457	国网大连市金州新区供电公司	后石66kV变电站	前程乙线	10千伏	423	222	52.48%	0	0	52.48%
2458	国网大连市金州新区供电公司	后石66kV变电站	后田甲线	10千伏	400	3	0.75%	0	0	0.75%
2459	国网大连市金州新区供电公司	后石66kV变电站	后田乙线	10千伏	400	38	9.50%	0	0	9.50%
2460	国网大连市金州新区供电公司	后石66kV变电站	世茂甲线	10千伏	320	76	23.75%	0	0	23.75%
2461	国网大连市金州新区供电公司	后石66kV变电站	世茂乙线	10千伏	320	30	9.38%	0	0	9.38%
2462	国网大连市金州新区供电公司	后石66kV变电站	荞麦甲线	10千伏	423	32	7.57%	0	0	7.57%
2463	国网大连市金州新区供电公司	后石66kV变电站	荞麦乙线	10千伏	423	163	38.53%	0	0	38.53%
2464	国网大连市金州新区供电公司	后石66kV变电站	滨海甲线	10千伏	400	30	7.50%	0	0	7.50%
2465	国网大连市金州新区供电公司	后石66kV变电站	滨海乙线	10千伏	400	23	5.75%	0	0	5.75%

2466	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66kV变电站	甘岛线	10千伏	320	219	68.44%	0	0	68.44%
2467	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66kV变电站	长岛线	10千伏	320	110	34.38%	0	0	34.38%
2468	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66kV变电站	七海线	10千伏	480	62	12.92%	0	0	12.92%
2469	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66kV变电站	朱家线	10千伏	480	237	49.38%	0	0	49.38%
2470	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66kV变电站	七园线	10千伏	376	103	27.39%	0	0	27.39%
2471	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66kV变电站	莲泡线	10千伏	240	65	27.08%	0	0	27.08%
2472	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66kV变电站	七纸甲线	10千伏	423	265	62.65%	0	0	62.65%
2473	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66kV变电站	七纸乙线	10千伏	320	0	0.00%	0	0	0.00%
2474	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66kV变电站	电产线	10千伏	423	133	31.44%	0	0	31.44%
2475	国网大连市金州新区供电公司	七顶山66kV变电站	七日线	10千伏	762	296	38.85%	0	0	38.85%
2476	国网大连市金州新区供电公司	东田66kV变电站	田石甲线	10千伏	482	20	4.15%	0	0	4.15%
2477	国网大连市金州新区供电公司	东田66kV变电站	田石乙线	10千伏	482	18	3.73%	0	0	3.73%
2478	国网大连市金州新区供电公司	东田66kV变电站	田丰甲线	10千伏	320	49	15.31%	0	0	15.31%
2479	国网大连市金州新区供电公司	东田66kV变电站	田丰乙线	10千伏	480	0	0.00%	0	0	0.00%
2480	国网大连市金州新区供电公司	东田66kV变电站	田海甲线	10千伏	288	97	33.68%	0	0	33.68%
2481	国网大连市金州新区供电公司	东田66kV变电站	田海乙线	10千伏	240	99	41.25%	0	0	41.25%
2482	国网大连市金州新区供电公司	东田66kV变电站	莱茵甲线	10千伏	240	0	0.00%	0	0	0.00%
2483	国网大连市金州新区供电公司	东田66kV变电站	莱茵乙线	10千伏	300	0	0.00%	0	0	0.00%
2484	国网大连市金州新区供电公司	东田66kV变电站	田香甲线	10千伏	320	166	51.88%	0	0	51.88%
2485	国网大连市金州新区供电公司	东田66kV变电站	田香乙线	10千伏	320	0	0.00%	0	0	0.00%
2486	国网大连市金州新区供电公司	东田66kV变电站	东拓甲线	10千伏	240	105	43.75%	0	0	43.75%
2487	国网大连市金州新区供电公司	东田66kV变电站	东拓乙线	10千伏	320	16	5.00%	0	0	5.00%
2488	国网大连市金州新区供电公司	钟家66kV变电站	钟水线	10千伏	400	78	19.50%	0	0	19.50%
2489	国网大连市金州新区供电公司	钟家66kV变电站	钟连甲线	10千伏	423	131	30.97%	0	0	30.97%
2490	国网大连市金州新区供电公司	钟家66kV变电站	钟连乙线	10千伏	423	262	61.94%	0	0	61.94%
2491	国网大连市金州新区供电公司	钟家66kV变电站	钟广甲线	10千伏	420	1	0.24%	0	0	0.24%
2492	国网大连市金州新区供电公司	钟家66kV变电站	钟广乙线	10千伏	420	203	48.33%	0	0	48.33%
2493	国网大连市金州新区供电公司	钟家66kV变电站	黑山乙线	10千伏	423	29	6.86%	0	0	6.86%

2494	国网大连市金州新区供电公司	钟家66kV变电站	黑山甲线	10千伏	423	84	19.86%	0	0	19.86%
2495	国网大连市金州新区供电公司	钟家66kV变电站	钟园甲线	10千伏	423	0		0	0	
2496	国网大连市金州新区供电公司	钟家66kV变电站	钟园乙线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0.00%
2497	国网大连市金州新区供电公司	华家66kV变电站	华登甲	10千伏	400	39	9.75%	0	0	9.75%
2498	国网大连市金州新区供电公司	华家66kV变电站	华杨甲线	10千伏	423	121		0	0	
2499	国网大连市金州新区供电公司	华家66kV变电站	华杨乙线	10千伏	423	316		0	0	
2500	国网大连市金州新区供电公司	华家66kV变电站	华登乙线	10千伏	400	7	1.75%	0	0	1.75%
2501	国网大连市金州新区供电公司	华家66kV变电站	华农线	10千伏	423	105		0	0	
2502	国网大连市金州新区供电公司	华家66kV变电站	华杏线	10千伏	423	86		0	0	
2503	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66kV变电站	大王线	10千伏	320	137	42.81%	0	0	42.81%
2504	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66kV变电站	汽修线	10千伏	482	81	16.80%	0	0	16.80%
2505	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66kV变电站	山岛线	10千伏	482	128	26.56%	0	0	26.56%
2506	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66kV变电站	西沟线	10千伏	400	101	25.25%	0	0	25.25%
2507	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66kV变电站	石农线	10千伏	482	87	18.05%	0	0	18.05%
2508	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66kV变电站	石三线	10千伏	482	282	58.51%	0	0	58.51%
2509	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66kV变电站	石河甲线	10千伏	480	81	16.88%	0	0	16.88%
2510	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66kV变电站	石河乙线	10千伏	396	202	51.01%	0	0	51.01%
2511	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66kV变电站	唐家线	10千伏	240	166	69.17%	0	0	69.17%
2512	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66kV变电站	石陶线	10千伏	423	211	49.88%	0	0	49.88%
2513	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66kV变电站	科技甲线	10千伏	444	30	6.76%	0	0	6.76%
2514	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66kV变电站	石园甲线	10千伏	528	195	36.93%	0	0	36.93%
2515	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66kV变电站	石园乙线	10千伏	320	22	6.88%	0	0	6.88%
2516	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66kV变电站	北海线	10千伏	482	360	74.69%	0	0	74.69%
2517	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66kV变电站	石宫线	10千伏	482	207	42.95%	0	0	42.95%
2518	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66kV变电站	钓鱼台线	10千伏	320	155	48.44%	0	0	48.44%
2519	国网大连市金州新区供电公司	黄旗66kV变电站	足训线	10千伏	600	65	10.83%	0	0	10.83%
2520	国网大连市金州新区供电公司	宫家66kV变电站	宫青甲线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0.00%
2521	国网大连市金州新区供电公司	宫家66kV变电站	宫青乙线	10千伏	482	87	18.05%	0	0	18.05%
2522	国网大连市金州新区供电公司	宫家66kV变电站	友兰线	10千伏	377	117	31.03%	0	0	31.03%
2523	国网大连市金州新区供电公司	宫家66kV变电站	宫老乙线	10千伏	400	100	25.00%	0	0	25.00%
2524	国网大连市金州新区供电公司	宫家66kV变电站	宫老甲线	10千伏	600	78	13.00%	0	0	13.00%
2525	国网大连市金州新区供电公司	宫家66kV变电站	龙口甲线	10千伏	377	89	23.61%	0	0	23.61%
2526	国网大连市金州新区供电公司	宫家66kV变电站	龙口乙线	10千伏	377	249	66.05%	0	0	66.05%
2527	国网大连市金州新区供电公司	宫家66kV变电站	宫石线	10千伏	190	12	6.32%	0	0	6.32%
2528	国网大连市金州新区供电公司	宫家66kV变电站	北乐线	10千伏	423	260	61.47%	0	0	61.47%
2529	国网大连市金州新区供电公司	金盐66kV变电站	船机甲线	10千伏	107	13	12.15%	0	0	12.15%
2530	国网大连市金州新区供电公司	金盐66kV变电站	船机乙线	10千伏	377	214	56.76%	0	0	56.76%
2531	国网大连市金州新区供电公司	金盐66kV变电站	盐青甲线	10千伏	423	38	8.98%	0	0	8.98%



2532	国网大连市金州新区供电公司	金盐66kV变电站	盐青乙线	10千伏	423	125	29.55%	0	0	29.55%
2533	国网大连市金州新区供电公司	金盐66kV变电站	盐宫甲线	10千伏	423	109	25.77%	0	0	25.77%
2534	国网大连市金州新区供电公司	金盐66kV变电站	盐宫乙线	10千伏		235	55.56%	0	0	55.56%
2535	国网大连市金州新区供电公司	金盐66kV变电站	盐山甲线	10千伏	416	23	5.53%	0	0	5.53%
2536	国网大连市金州新区供电公司	金盐66kV变电站	盐山乙线	10千伏	320	5	1.56%	0	0	1.56%
2537	国网大连市金州新区供电公司	金盐66kV变电站	热力线	10千伏	377	233	61.80%	0	0	61.80%
2538	国网大连市金州新区供电公司	金盐66kV变电站	铁龙线	10千伏	678	72	10.62%	0	0	10.62%
2539	国网大连市金州新区供电公司	金盐66kV变电站	冷链线	10千伏	678	65	9.59%	0	0	9.59%
2540	国网大连市金州新区供电公司	金盐66kV变电站	盐农乙线	10千伏	762	72		0	0	
2541	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66kV变电站	三十里堡线	10千伏	678	380	56.05%	0	0	56.05%
2542	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66kV变电站	老爷庙线	10千伏	377	111	29.44%	0	0	29.44%
2543	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66kV变电站	宝石线	10千伏	377	286	75.86%	0	0	75.86%
2544	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66kV变电站	三石甲线	10千伏	377	47	12.47%	0	0	12.47%
2545	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66kV变电站	三石乙线	10千伏	377	115		0	0	
2546	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66kV变电站	七顶山线	10千伏	482	270	56.02%	0	0	56.02%
2547	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66kV变电站	铁西线	10千伏	423	176	41.61%	0	0	41.61%
2548	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66kV变电站	盐化甲线	10千伏	482	17	3.53%	0	0	3.53%
2549	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66kV变电站	盐化乙线	10千伏	482	24		0	0	
2550	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66kV变电站	宝泉线	10千伏	423	270	63.83%	0	0	63.83%
2551	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66kV变电站	付家屯线	10千伏	377	376	99.73%	0	0	99.73%
2552	国网大连市金州新区供电公司	三十里堡66kV变电站	三园线	10千伏	423	159	37.59%	0	0	37.59%
2553	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66kV变电站	坑口线	10千伏	250	52	20.80%	0	0	20.80%
2554	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66kV变电站	水泥线	10千伏	423	183	43.26%	0	0	43.26%

2555	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66kV变电站	丁屯线	10千伏	423	92	21.75%	0	0	21.75%
2556	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66kV变电站	陶瓷线	10千伏	423	280	66.19%	0	0	66.19%
2557	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66kV变电站	金城线	10千伏	762	420	55.12%	0	0	55.12%
2558	国网大连市金州新区供电公司	复州湾66kV变电站	复热线	10千伏	423	289	68.32%	0	0	68.32%
2559	国网大连市金州新区供电公司	化工66kV变电站	华联线	10千伏	423	40	9.46%	0	0	9.46%
2560	国网大连市金州新区供电公司	化工66kV变电站	华北线	10千伏	423	90	21.28%	0	0	21.28%
2561	国网大连市金州新区供电公司	化工66kV变电站	金港线	10千伏	377	168	44.56%	0	0	44.56%
2562	国网大连市金州新区供电公司	化工66kV变电站	华东线	10千伏	377	98	25.99%	0	0	25.99%
2563	国网大连市金州新区供电公司	化工66kV变电站	华南线	10千伏	377	200	53.05%	0	0	53.05%
2564	国网大连市金州新区供电公司	化工66kV变电站	华林线	10千伏	423	221	52.25%	0	0	52.25%
2565	国网大连市金州新区供电公司	化工66kV变电站	华西线	10千伏	377	0	0.00%	0	0	0.00%
2566	国网大连市金州新区供电公司	化工66kV变电站	华海线	10千伏	377	273	72.41%	0	0	72.41%
2567	国网大连市金州新区供电公司	化工66kV变电站	铭源线	10千伏	377	4	1.06%	0	0	1.06%
2568	国网大连市金州新区供电公司	化工66kV变电站	码头线	10千伏	377	6	1.59%	0	0	1.59%
2569	国网大连市金州新区供电公司	化工66kV变电站	中媒甲线	10千伏	762	249	32.68%	0	0	32.68%
2570	国网大连市金州新区供电公司	化工66kV变电站	中媒乙线	10千伏	423	175	41.37%	0	0	41.37%
2571	国网大连市金州新区供电公司	化工66kV变电站	双硼线	10千伏	423	146	34.52%	0	0	34.52%
2572	国网大连市金州新区供电公司	化工66kV变电站	百傲线	10千伏	762	482	63.25%	0	0	63.25%
2573	国网大连市金州新区供电公司	马炉66kV变电站	松木线	10千伏	510	242	47.45%	0	0	47.45%
2574	国网大连市金州新区供电公司	马炉66kV变电站	陈屯线	10千伏	510	53	10.39%	0	0	10.39%
2575	国网大连市金州新区供电公司	马炉66kV变电站	美食线	10千伏	600	276	46.00%	0	0	46.00%
2576	国网大连市金州新区供电公司	马炉66kV变电站	柏岚线	10千伏	377	215	57.03%	0	0	57.03%
2577	国网大连市金州新区供电公司	马炉66kV变电站	炮台线	10千伏	377	216	57.29%	0	0	57.29%
2578	国网大连市金州新区供电公司	马炉66kV变电站	工业线	10千伏	423	318	75.18%	0	0	75.18%
2579	国网大连市金州新区供电公司	马炉66kV变电站	大成线	10千伏	423	251	59.34%	0	0	59.34%
2580	国网大连市金州新区供电公司	马炉66kV变电站	立新线	10千伏	423	203	47.99%	0	0	47.99%
2581	国网大连市金州新区供电公司	马炉66kV变电站	化工线	10千伏	377	197	52.25%	0	0	52.25%
2582	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66kV变电站	鲍家线	10千伏	400	59	14.75%	0	0	14.75%
2583	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66kV变电站	海湾线	10千伏	400	39	9.75%	0	0	9.75%
2584	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66kV变电站	粮库线	10千伏	373	244	65.42%	0	0	65.42%
2585	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66kV变电站	宫房线	10千伏	380	257	67.63%	0	0	67.63%
2586	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66kV变电站	岚窑线	10千伏	380	246	64.74%	0	0	64.74%
2587	国网大连市金州新区供电公司	邓屯66kV变电站	广文线	10千伏	264	132	50.00%	0	0	50.00%

# 外公示

计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
3408.29	3408.29	未进入负面清单	否	无	1.90%
2815.250533	2815.250533	未进入负面清单	否	无	1.50%
2188.382	2188.382	未进入负面清单	否	无	1.10%
2920.382933	2920.382933	未进入负面清单	否	无	1.70%
4495.636933	4495.636933	未进入负面清单	否	无	1.40%
3005.077733	3005.077733	未进入负面清单	否	无	1.10%
3009.754133	3009.754133	未进入负面清单	否	无	1.60%
6431.493333	6431.493333	未进入负面清单	否	无	2.20%
6095.658533	6095.658533	未进入负面清单	否	无	2.30%
1708.4448	1708.4448	未进入负面清单	否	无	4.00%
3884.933733	3884.933733	未进入负面清单	否	无	3.40%
758.1541333	758.1541333	未进入负面清单	否	无	2.00%
4804.568	4804.568	未进入负面清单	否	无	1.80%
3631.3112	3631.3112	未进入负面清单	否	无	1.70%
3637.8928	3637.8928	未进入负面清单	否	无	2.50%
4849.6	4849.6	未进入负面清单	否	无	3.70%
4780.32	4780.32	未进入负面清单	否	无	3.90%
1370.878	1370.878	未进入负面清单	否	无	1.90%
2357.9448	2357.9448	未进入负面清单	否	无	2.90%
1036.4288	1036.4288	未进入负面清单	否	无	4.00%
4045.7788	4045.7788	未进入负面清单	否	无	1.70%
2376.304	2376.304	未进入负面清单	否	无	1.40%
4031.4032	4031.4032	未进入负面清单	否	无	1.60%
2554.7	2554.7	未进入负面清单	否	无	2.60%
4532.644	4532.644	未进入负面清单	否	无	4.00%
7548.7488	7548.7488	未进入负面清单	否	无	1.10%
512.672	512.672	未进入负面清单	否	无	1.80%
4849.6	4849.6	未进入负面清单	否	无	1.80%
3641.53	3641.53	未进入负面清单	否	无	1.40%
4659.7728	4659.7728	未进入负面清单	否	无	2.60%
5556.6024	5556.6024	未进入负面清单	否	无	3.90%
3922.114	3922.114	未进入负面清单	否	无	3.70%

2863.6888	2863.6888	未进入负面清单	否	无	1.50%
2077.8804	2077.8804	未进入负面清单	否	无	2.30%
3853.0072	3853.0072	未进入负面清单	否	无	3.20%
5390.85	5390.85	未进入负面清单	否	无	1.10%
663.7024	663.7024	未进入负面清单	否	无	2.20%
2515.2104	2515.2104	未进入负面清单	否	无	2.00%
2204.3164	2204.3164	未进入负面清单	否	无	3.90%
4655.0964	4655.0964	未进入负面清单	否	无	2.60%
4142.944	4142.944	未进入负面清单	否	无	1.40%
3511.4568	3511.4568	未进入负面清单	否	无	1.00%
2259.2208	2259.2208	未进入负面清单	否	无	2.30%
4271.112	4271.112	未进入负面清单	否	无	2.90%
4301.5952	4301.5952	未进入负面清单	否	无	1.00%
4057.7296	4057.7296	未进入负面清单	否	无	3.40%
3362.678	3362.678	未进入负面清单	否	无	3.40%
4033.3084	4033.3084	未进入负面清单	否	无	2.80%
2753.014	2753.014	未进入负面清单	否	无	3.50%
5429.3004	5429.3004	未进入负面清单	否	无	2.80%
1201.142	1201.142	未进入负面清单	否	无	2.10%
6444.2524	6444.2524	未进入负面清单	否	无	3.30%
7081.6284	7081.6284	未进入负面清单	否	无	2.50%
5721.662	5721.662	未进入负面清单	否	无	1.40%
1725.072	1725.072	未进入负面清单	否	无	1.40%
5133.648	5133.648	未进入负面清单	否	无	1.90%
4634.832	4634.832	未进入负面清单	否	无	2.00%
4811.3228	4811.3228	未进入负面清单	否	无	4.00%
5085.8448	5085.8448	未进入负面清单	否	无	2.60%
3622.3048	3622.3048	未进入负面清单	否	无	3.80%
5176.948	5176.948	未进入负面清单	否	无	3.60%
7418.5024	7418.5024	未进入负面清单	否	无	3.60%
6091.0976	6091.0976	未进入负面清单	否	无	2.00%
1925.4644	1925.4644	未进入负面清单	否	无	3.60%
7669.296	7669.296	未进入负面清单	否	无	1.30%
2407.9996	2407.9996	未进入负面清单	否	无	2.50%
3225.85	3225.85	未进入负面清单	否	无	2.80%
4849.6	4849.6	未进入负面清单	否	无	2.10%
8130.7008	8130.7008	未进入负面清单	否	无	3.40%
4065.87	4065.87	未进入负面清单	否	无	2.10%

3529.6428	3529.6428	未进入负面清单	否	无	3.40%
4883.5472	4883.5472	未进入负面清单	否	无	2.40%
3092.1396	3092.1396	未进入负面清单	否	无	2.20%
3605.6776	3605.6776	未进入负面清单	否	无	2.40%
7131.8564	7131.8564	未进入负面清单	否	无	3.10%
5807.396	5807.396	未进入负面清单	否	无	2.90%
703.5384	703.5384	未进入负面清单	否	无	3.00%
1671.0336	1671.0336	未进入负面清单	否	无	2.60%
1388.0248	1388.0248	未进入负面清单	否	无	2.70%
3474.7384	3474.7384	未进入负面清单	否	无	3.80%
1848.5636	1848.5636	未进入负面清单	否	无	1.90%
1355.29	1355.29	未进入负面清单	否	无	2.40%
2113.5596	2113.5596	未进入负面清单	否	无	4.00%
3340.6816	3340.6816	未进入负面清单	否	无	3.70%
3821.8312	3821.8312	未进入负面清单	否	无	1.20%
4426.8188	4426.8188	未进入负面清单	否	无	3.40%
3084.3456	3084.3456	未进入负面清单	否	无	1.70%
4212.224	4212.224	未进入负面清单	否	无	3.10%
609.664	609.664	未进入负面清单	否	无	1.50%
1316.32	1316.32	未进入负面清单	否	无	2.80%
3281.1008	3281.1008	未进入负面清单	否	无	2.10%
5292.992	5292.992	未进入负面清单	否	无	2.50%
1659.9488	1659.9488	未进入负面清单	否	无	1.10%
4805.2608	4805.2608	未进入负面清单	否	无	1.00%
2563.36	2563.36	未进入负面清单	否	无	3.60%
1194.3872	1194.3872	未进入负面清单	否	无	1.50%
701.1136	701.1136	未进入负面清单	否	无	1.30%
4206.6816	4206.6816	未进入负面清单	否	无	2.20%
3045.5488	3045.5488	未进入负面清单	否	无	1.20%
1332.9472	1332.9472	未进入负面清单	否	无	3.50%
2053.4592	2053.4592	未进入负面清单	否	无	3.40%
2266.8416	2266.8416	未进入负面清单	否	无	3.80%
3633.0432	3633.0432	未进入负面清单	否	无	1.30%
3264.4736	3264.4736	未进入负面清单	否	无	1.60%
3556.8352	3556.8352	未进入负面清单	否	无	2.40%
3018.3564	3018.3564	未进入负面清单	否	无	2.40%
3371.5112	3371.5112	未进入负面清单	否	无	3.30%
3949.9992	3949.9992	未进入负面清单	否	无	1.40%

3991.394	3991.394	未进入负面清单	否	无	1.40%
1120.9504	1120.9504	未进入负面清单	否	无	3.20%
1157.4956	1157.4956	未进入负面清单	否	无	3.40%
3619.5336	3619.5336	未进入负面清单	否	无	3.20%
1822.2372	1822.2372	未进入负面清单	否	无	1.10%
1891.6904	1891.6904	未进入负面清单	否	无	2.50%
4382.4796	4382.4796	未进入负面清单	否	无	3.40%
3915.0128	3915.0128	未进入负面清单	否	无	2.00%
3457.072	3457.072	未进入负面清单	否	无	3.30%
1969.9768	1969.9768	未进入负面清单	否	无	1.20%
3202.8144	3202.8144	未进入负面清单	否	无	1.70%
2404.016	2404.016	未进入负面清单	否	无	3.90%
1928.7552	1928.7552	未进入负面清单	否	无	3.10%
4813.5744	4813.5744	未进入负面清单	否	无	2.70%
2817.964	2817.964	未进入负面清单	否	无	3.00%
4464.4032	4464.4032	未进入负面清单	否	无	1.50%
1893.942	1893.942	未进入负面清单	否	无	1.90%
5862.3004	5862.3004	未进入负面清单	否	无	3.00%
6877.5988	6877.5988	未进入负面清单	否	无	3.40%
3503.4896	3503.4896	未进入负面清单	否	无	2.70%
4685.2332	4685.2332	未进入负面清单	否	无	2.90%
802.782	802.782	未进入负面清单	否	无	2.10%
3552.1588	3552.1588	未进入负面清单	否	无	3.00%
646.5556	646.5556	未进入负面清单	否	无	3.10%
2461.8648	2461.8648	未进入负面清单	否	无	3.30%
3028.2288	3028.2288	未进入负面清单	否	无	1.10%
3621.2656	3621.2656	未进入负面清单	否	无	2.50%
5304.25	5304.25	未进入负面清单	否	无	1.70%
3170.5992	3170.5992	未进入负面清单	否	无	2.90%
3883.4904	3883.4904	未进入负面清单	否	无	3.80%
6788.2276	6788.2276	未进入负面清单	否	无	3.10%
8266.6628	8266.6628	未进入负面清单	否	无	3.90%
5509.3188	5509.3188	未进入负面清单	否	无	1.60%
6114.1332	6114.1332	未进入负面清单	否	无	3.70%
2147.1604	2147.1604	未进入负面清单	否	无	1.10%
2829.7416	2829.7416	未进入负面清单	否	无	3.20%
6080.3592	6080.3592	未进入负面清单	否	无	3.30%
5724.9528	5724.9528	未进入负面清单	否	无	3.10%

4328.7876	4328.7876	未进入负面清单	否	无	2.80%
5990.988	5990.988	未进入负面清单	否	无	3.80%
3917.9572	3917.9572	未进入负面清单	否	无	1.40%
3089.3684	3089.3684	未进入负面清单	否	无	2.40%
2098.6644	2098.6644	未进入负面清单	否	无	3.10%
5389.984	5389.984	未进入负面清单	否	无	2.00%
6780.2604	6780.2604	未进入负面清单	否	无	2.30%
1596.3844	1596.3844	未进入负面清单	否	无	1.00%
2835.8036	2835.8036	未进入负面清单	否	无	1.80%
4749.4904	4749.4904	未进入负面清单	否	无	1.90%
7194.3816	7194.3816	未进入负面清单	否	无	2.40%
6747.6988	6747.6988	未进入负面清单	否	无	3.30%
1755.2088	1755.2088	未进入负面清单	否	无	2.60%
4495.9256	4495.9256	未进入负面清单	否	无	2.20%
1698.226	1698.226	未进入负面清单	否	无	1.70%
4607.4664	4607.4664	未进入负面清单	否	无	2.20%
1996.6496	1996.6496	未进入负面清单	否	无	1.10%
1518.6176	1518.6176	未进入负面清单	否	无	2.10%
3077.5908	3077.5908	未进入负面清单	否	无	4.00%
4443.2728	4443.2728	未进入负面清单	否	无	2.20%
5999.3016	5999.3016	未进入负面清单	否	无	1.00%
4939.664	4939.664	未进入负面清单	否	无	2.80%
4787.4212	4787.4212	未进入负面清单	否	无	1.10%
2908.7208	2908.7208	未进入负面清单	否	无	3.70%
3669.9348	3669.9348	未进入负面清单	否	无	2.70%
4414.868	4414.868	未进入负面清单	否	无	1.00%
3837.246	3837.246	未进入负面清单	否	无	1.80%
4504.066	4504.066	未进入负面清单	否	无	1.10%
4321.34	4321.34	未进入负面清单	否	无	1.90%
4504.066	4504.066	未进入负面清单	否	无	2.80%
2010.5056	2010.5056	未进入负面清单	否	无	3.90%
4674.668	4674.668	未进入负面清单	否	无	2.00%
4315.278	4315.278	未进入负面清单	否	无	1.80%
3700.2448	3700.2448	未进入负面清单	否	无	3.10%
3895.268	3895.268	未进入负面清单	否	无	1.90%
4400.6656	4400.6656	未进入负面清单	否	无	1.80%
2677.1524	2677.1524	未进入负面清单	否	无	1.80%
2811.2092	2811.2092	未进入负面清单	否	无	2.70%

3057.846	3057.846	未进入负面清单	否	无	2.60%
1297.7876	1297.7876	未进入负面清单	否	无	3.20%
1142.0808	1142.0808	未进入负面清单	否	无	2.40%
3276.7708	3276.7708	未进入负面清单	否	无	3.20%
5447.3132	5447.3132	未进入负面清单	否	无	1.70%
928.352	928.352	未进入负面清单	否	无	2.50%
508.6884	508.6884	未进入负面清单	否	无	4.00%
906.5288	906.5288	未进入负面清单	否	无	3.60%
2115.638	2115.638	未进入负面清单	否	无	1.70%
2251.4268	2251.4268	未进入负面清单	否	无	2.00%
2448.5284	2448.5284	未进入负面清单	否	无	3.60%
699.0352	699.0352	未进入负面清单	否	无	2.90%
2491.482	2491.482	未进入负面清单	否	无	2.00%
3506.2608	3506.2608	未进入负面清单	否	无	3.40%
3991.7404	3991.7404	未进入负面清单	否	无	2.40%
5022.8	5022.8	未进入负面清单	否	无	2.90%
4569.5356	4569.5356	未进入负面清单	否	无	2.70%
4054.612	4054.612	未进入负面清单	否	无	1.10%
2830.7808	2830.7808	未进入负面清单	否	无	2.70%
2505.1648	2505.1648	未进入负面清单	否	无	3.20%
2958.9488	2958.9488	未进入负面清单	否	无	3.80%
3883.4904	3883.4904	未进入负面清单	否	无	2.30%
4607.986	4607.986	未进入负面清单	否	无	1.90%
5339.756	5339.756	未进入负面清单	否	无	2.20%
3374.1092	3374.1092	未进入负面清单	否	无	2.80%
4295.5332	4295.5332	未进入负面清单	否	无	3.00%
641.1864	641.1864	未进入负面清单	否	无	2.90%
912.9372	912.9372	未进入负面清单	否	无	4.00%
1125.4536	1125.4536	未进入负面清单	否	无	1.90%
1313.722	1313.722	未进入负面清单	否	无	3.30%
3957.62	3957.62	未进入负面清单	否	无	3.10%
1049.2456	1049.2456	未进入负面清单	否	无	4.00%
1128.9176	1128.9176	未进入负面清单	否	无	3.10%
4973.0916	4973.0916	未进入负面清单	否	无	1.40%
1067.9512	1067.9512	未进入负面清单	否	无	4.00%
739.2176	739.2176	未进入负面清单	否	无	1.10%
1903.9876	1903.9876	未进入负面清单	否	无	3.30%
4017.0276	4017.0276	未进入负面清单	否	无	3.80%



4016.8544	4016.8544	未进入负面清单	否	无	2.10%
4240.6721	4240.6721	未进入负面清单	否	无	2.90%
4284.2319	4284.2319	未进入负面清单	否	无	3.20%
4497.9607	4497.9607	未进入负面清单	否	无	1.40%
4820.156	4820.156	未进入负面清单	否	无	1.80%
4558.9704	4558.9704	未进入负面清单	否	无	3.70%
3937.690391	3937.690391	未进入负面清单	否	无	1.90%
5698.28	5698.28	未进入负面清单	否	无	3.50%
8147.328	8147.328	未进入负面清单	否	无	3.00%
7875.7504	7875.7504	未进入负面清单	否	无	3.10%
7568.84	7568.84	未进入负面清单	否	无	3.00%
8083.5904	8083.5904	未进入负面清单	否	无	2.80%
8017.0816	8017.0816	未进入负面清单	否	无	2.60%
8147.328	8147.328	未进入负面清单	否	无	1.70%
5040.12	5040.12	未进入负面清单	否	无	3.70%
8017.0816	8017.0816	未进入负面清单	否	无	1.90%
7067.426	7067.426	未进入负面清单	否	无	2.60%
7410.1888	7410.1888	未进入负面清单	否	无	2.40%
6637.024	6637.024	未进入负面清单	否	无	3.80%
6805.028	6805.028	未进入负面清单	否	无	2.60%
7451.064	7451.064	未进入负面清单	否	无	3.80%
7934.292	7934.292	未进入负面清单	否	无	3.80%
7000.744	7000.744	未进入负面清单	否	无	1.70%
6325.264	6325.264	未进入负面清单	否	无	3.60%
7068.292	7068.292	未进入负面清单	否	无	3.70%
7369.66	7369.66	未进入负面清单	否	无	3.20%
6268.108	6268.108	未进入负面清单	否	无	1.80%
7189.532	7189.532	未进入负面清单	否	无	1.70%
8126.544	8126.544	未进入负面清单	否	无	1.60%
7508.22	7508.22	未进入负面清单	否	无	1.60%
7451.064	7451.064	未进入负面清单	否	无	2.80%
7520.344	7520.344	未进入负面清单	否	无	2.60%
7714.328	7714.328	未进入负面清单	否	无	1.70%
6664.736	6664.736	未进入负面清单	否	无	3.70%
7461.456	7461.456	未进入负面清单	否	无	1.90%
7260.544	7260.544	未进入负面清单	否	无	1.60%
7877.136	7877.136	未进入负面清单	否	无	1.60%
5409	5409	未进入负面清单	否	无	3.20%

6577	6577	未进入负面清单	否	无	2.34%
1747	1747	未进入负面清单	否	无	-4.23%
2338	2338	未进入负面清单	否	无	-4.05%
2773	2773	未进入负面清单	否	无	-3.92%
4496	4496	未进入负面清单	否	无	-2.07%
2352	2352	未进入负面清单	否	无	3.38%
3862	3862	未进入负面清单	否	无	-3.78%
4518	4518	未进入负面清单	否	无	2.88%
797	797	未进入负面清单	否	无	1.67%
1496	1496	未进入负面清单	否	无	-3.87%
3780	3780	未进入负面清单	否	无	-2.97%
7965	7965	未进入负面清单	否	无	-3.29%
6616	6616	未进入负面清单	否	无	3.87%
8132	8132	未进入负面清单	否	无	4.10%
5365	5365	未进入负面清单	否	无	-2.12%
8318	8318	未进入负面清单	否	无	-3.38%
991	991	未进入负面清单	否	无	3.74%
1931	1931	未进入负面清单	否	无	3.92%
3294	3294	未进入负面清单	否	无	3.02%
4237	4237	未进入负面清单	否	无	-0.59%
3105	3105	未进入负面清单	否	无	-3.20%
7288	7288	未进入负面清单	否	无	-4.50%
7561	7561	未进入负面清单	否	无	2.66%
7465	7465	未进入负面清单	否	无	-0.95%
6332	6332	未进入负面清单	否	无	-4.10%
7241	7241	未进入负面清单	否	无	-2.07%
4840	4840	未进入负面清单	否	无	-2.97%
7180	7180	未进入负面清单	否	无	-1.04%
4695	4695	未进入负面清单	否	无	1.94%
8221	8221	未进入负面清单	否	无	-0.27%
2849	2849	未进入负面清单	否	无	3.47%
3530	3530	未进入负面清单	否	无	3.87%
4200	4200	未进入负面清单	否	无	0.14%
9340	9340	未进入负面清单	否	无	-2.03%
4481	4481	未进入负面清单	否	无	0.18%
3308	3308	未进入负面清单	否	无	3.15%
7470	7470	未进入负面清单	否	无	-3.92%
2810	2810	未进入负面清单	否	无	0.14%

4158	4158	未进入负面清单	否	无	-4.05%
4351	4351	未进入负面清单	否	无	4.41%
3468	3468	未进入负面清单	否	无	-3.29%
3763	3763	未进入负面清单	否	无	-0.14%
4270	4270	未进入负面清单	否	无	1.58%
6735	6735	未进入负面清单	否	无	-3.20%
2670	2670	未进入负面清单	否	无	0.45%
1838	1838	未进入负面清单	否	无	3.78%
7716	7716	未进入负面清单	否	无	0.77%
5751	5751	未进入负面清单	否	无	-0.59%
6420	6420	未进入负面清单	否	无	-2.39%
5021	5021	未进入负面清单	否	无	-0.81%
7047	7047	未进入负面清单	否	无	0.95%
7157	7157	未进入负面清单	否	无	-1.53%
9957	9957	未进入负面清单	否	无	0.00%
8106	8106	未进入负面清单	否	无	3.78%
6392	6392	未进入负面清单	否	无	-3.47%
2298	2298	未进入负面清单	否	无	-1.31%
7190	7190	未进入负面清单	否	无	-0.09%
9533	9533	未进入负面清单	否	无	2.93%
9366	9366	未进入负面清单	否	无	3.60%
6218	6218	未进入负面清单	否	无	-0.68%
7157	7157	未进入负面清单	否	无	0.45%
7643	7643	未进入负面清单	否	无	-0.45%
5325	5325	未进入负面清单	否	无	0.59%
6609	6609	未进入负面清单	否	无	-3.56%
6420	6420	未进入负面清单	否	无	1.08%
6544	6544	未进入负面清单	否	无	-1.44%
5750	5750	未进入负面清单	否	无	-1.49%
4169	4169	未进入负面清单	否	无	3.87%
3290	3290	未进入负面清单	否	无	3.60%
3536	3536	未进入负面清单	否	无	-3.78%
6020	6020	未进入负面清单	否	无	-0.77%
5524	5524	未进入负面清单	否	无	1.71%
1891	1891	未进入负面清单	否	无	3.96%
6780	6780	未进入负面清单	否	无	0.95%
4569	4569	未进入负面清单	否	无	-2.48%
11931	11931	未进入负面清单	否	无	2.30%

3245	3245	未进入负面清单	否	无	-2.84%
8663	8663	未进入负面清单	否	无	-3.29%
8299	8299	未进入负面清单	否	无	-3.78%
4717	4717	未进入负面清单	否	无	-2.93%
11724	11724	未进入负面清单	否	无	-4.05%
10864	10864	未进入负面清单	否	无	3.02%
5114	5114	未进入负面清单	否	无	-1.80%
4484	4484	未进入负面清单	否	无	-2.39%
4577	4577	未进入负面清单	否	无	2.16%
9171	9171	未进入负面清单	否	无	-0.95%
2502	2502	未进入负面清单	否	无	3.96%
8462	8462	未进入负面清单	否	无	-4.10%
6132	6132	未进入负面清单	否	无	1.67%
6970	6970	未进入负面清单	否	无	1.80%
3548	3548	未进入负面清单	否	无	-3.33%
2959	2959	未进入负面清单	否	无	-1.13%
7611	7611	未进入负面清单	否	无	4.46%
6176	6176	未进入负面清单	否	无	-4.50%
1476	1476	未进入负面清单	否	无	2.12%
3519	3519	未进入负面清单	否	无	-4.37%
2114	2114	未进入负面清单	否	无	-2.25%
2043	2043	未进入负面清单	否	无	0.27%
1292	1292	未进入负面清单	否	无	3.02%
4851	4851	未进入负面清单	否	无	-0.23%
4661	4661	未进入负面清单	否	无	3.83%
4822	4822	未进入负面清单	否	无	-3.38%
3337	3337	未进入负面清单	否	无	-2.93%
2751	2751	未进入负面清单	否	无	-1.71%
7743	7743	未进入负面清单	否	无	-3.65%
2362	2362	未进入负面清单	否	无	4.32%
9201	9201	未进入负面清单	否	无	4.37%
8339	8339	未进入负面清单	否	无	0.81%
8716	8716	未进入负面清单	否	无	0.23%
2707	2707	未进入负面清单	否	无	-1.80%
5707	5707	未进入负面清单	否	无	4.46%
4106	4106	未进入负面清单	否	无	-0.54%
8045	8045	未进入负面清单	否	无	0.90%
8102	8102	未进入负面清单	否	无	-0.54%

3577	3577	未进入负面清单	否	无	1.17%
1943	1943	未进入负面清单	否	无	-3.78%
2837	2837	未进入负面清单	否	无	-3.83%
1278	1278	未进入负面清单	否	无	0.23%
2387	2387	未进入负面清单	否	无	0.99%
3534	3534	未进入负面清单	否	无	-3.92%
1930	1930	未进入负面清单	否	无	-1.13%
1733	1733	未进入负面清单	否	无	1.85%
3469	3469	未进入负面清单	否	无	-3.38%
2045	2045	未进入负面清单	否	无	-3.83%
2755	2755	未进入负面清单	否	无	-3.29%
1753	1753	未进入负面清单	否	无	-0.36%
1173	1173	未进入负面清单	否	无	4.32%
3494	3494	未进入负面清单	否	无	0.27%
3322	3322	未进入负面清单	否	无	-3.92%
2278	2278	未进入负面清单	否	无	0.22%
4042	4042	未进入负面清单	否	无	3.69%
3003	3003	未进入负面清单	否	无	1.58%
4377	4377	未进入负面清单	否	无	-1.53%
1476	1476	未进入负面清单	否	无	3.29%
5484	5484	未进入负面清单	否	无	0.95%
3827	3827	未进入负面清单	否	无	0.36%
3019	3019	未进入负面清单	否	无	1.13%
2356	2356	未进入负面清单	否	无	-4.23%
3591	3591	未进入负面清单	否	无	-1.40%
7958	7958	未进入负面清单	否	无	-4.05%
7273	7273	未进入负面清单	否	无	2.39%
7357	7357	未进入负面清单	否	无	0.59%
2805	2805	未进入负面清单	否	无	0.54%
2817	2817	未进入负面清单	否	无	1.98%
2872	2872	未进入负面清单	否	无	1.35%
5913	5913	未进入负面清单	否	无	1.26%
4252	4252	未进入负面清单	否	无	-2.93%
8204	8204	未进入负面清单	否	无	-2.79%
6509	6509	未进入负面清单	否	无	-4.23%
5596	5596	未进入负面清单	否	无	0.90%
8040	8040	未进入负面清单	否	无	-1.26%
9956	9956	未进入负面清单	否	无	3.65%

10965	10965	未进入负面清单	否	无	-0.90%
9030	9030	未进入负面清单	否	无	-0.72%
10150	10150	未进入负面清单	否	无	-2.39%
4622	4622	未进入负面清单	否	无	-3.51%
3629	3629	未进入负面清单	否	无	-1.98%
10576	10576	未进入负面清单	否	无	0.05%
13237	13237	未进入负面清单	否	无	4.37%
14853	14853	未进入负面清单	否	无	2.70%
7231	7231	未进入负面清单	否	无	-0.54%
9217	9217	未进入负面清单	否	无	1.89%
4394	4394	未进入负面清单	否	无	3.06%
4619	4619	未进入负面清单	否	无	3.65%
5307	5307	未进入负面清单	否	无	3.45%
2167	2167	未进入负面清单	否	无	10.06%
6589	6589	未进入负面清单	否	无	1.68%
5468	5468	未进入负面清单	否	无	3.62%
5210	5210	未进入负面清单	否	无	4.82%
6406	6406	未进入负面清单	否	无	1.57%
5507	5507	未进入负面清单	否	无	2.24%
5862	5862	未进入负面清单	否	无	1.70%
4543	4543	未进入负面清单	否	无	4.35%
6451	6451	未进入负面清单	否	无	0.20%
6321	6321	未进入负面清单	否	无	0.40%
6530	6530	未进入负面清单	否	无	0.00%
4912	4912	未进入负面清单	否	无	4.71%
3125	3125	未进入负面清单	否	无	9.56%
2840	2840	未进入负面清单	否	无	8.75%
4820	4820	未进入负面清单	否	无	5.70%
5398	5398	未进入负面清单	否	无	3.29%
2355	2355	未进入负面清单	否	无	9.69%
4901	4901	未进入负面清单	否	无	5.52%
2622	2622	未进入负面清单	否	无	9.17%
7064	7064	未进入负面清单	否	无	3.52%
7109	7109	未进入负面清单	否	无	2.58%
8855	8855	未进入负面清单	否	无	0.14%
8242	8242	未进入负面清单	否	无	1.14%
8805	8805	未进入负面清单	否	无	0.28%
4238	4238	未进入负面清单	否	无	7.52%

8676	8676	未进入负面清单	否	无	0.52%
7233	7233	未进入负面清单	否	无	2.40%
8371	8371	未进入负面清单	否	无	0.93%
8620	8620	未进入负面清单	否	无	0.62%
8800	8800	未进入负面清单	否	无	0.25%
7380	7380	未进入负面清单	否	无	2.93%
7631	7631	未进入负面清单	否	无	1.85%
7973	7973	未进入负面清单	否	无	1.37%
7404	7404	未进入负面清单	否	无	2.47%
8539	8539	未进入负面清单	否	无	0.77%
8103	8103	未进入负面清单	否	无	1.36%
8227	8227	未进入负面清单	否	无	1.35%
8140	8140	未进入负面清单	否	无	1.14%
8527	8527	未进入负面清单	否	无	0.68%
8331	8331	未进入负面清单	否	无	1.16%
8708	8708	未进入负面清单	否	无	0.39%
8010	8010	未进入负面清单	否	无	1.76%
8277	8277	未进入负面清单	否	无	0.95%
8637	8637	未进入负面清单	否	无	0.44%
7053	7053	未进入负面清单	否	无	3.03%
8546	8546	未进入负面清单	否	无	0.76%
8764	8764	未进入负面清单	否	无	0.30%
8445	8445	未进入负面清单	否	无	0.95%
8412	8412	未进入负面清单	否	无	0.76%
8123	8123	未进入负面清单	否	无	1.33%
7106	7106	未进入负面清单	否	无	3.44%
7164	7164	未进入负面清单	否	无	2.86%
7641	7641	未进入负面清单	否	无	2.45%
8427	8427	未进入负面清单	否	无	0.74%
8764	8764	未进入负面清单	否	无	0.27%
8637	8637	未进入负面清单	否	无	0.51%
8244	8244	未进入负面清单	否	无	1.32%
8101	8101	未进入负面清单	否	无	1.36%
8954	8954	未进入负面清单	否	无	0.00%
8248	8248	未进入负面清单	否	无	0.99%
8612	8612	未进入负面清单	否	无	0.55%
8857	8857	未进入负面清单	否	无	0.18%
7974	7974	未进入负面清单	否	无	1.56%

8401	8401	未进入负面清单	否	无	1.03%
8316	8316	未进入负面清单	否	无	1.02%
8667	8667	未进入负面清单	否	无	0.54%
8578	8578	未进入负面清单	否	无	0.70%
8954	8954	未进入负面清单	否	无	0.00%
8954	8954	未进入负面清单	否	无	0.00%
3560.50	3560.50	未进入负面清单	否	无	0.02
3123.00	3123.00	未进入负面清单	否	无	-0.10
2630.83	2630.83	未进入负面清单	否	无	0.03
102.50	102.50	未进入负面清单	否	无	-0.01
1506.17	1506.17	未进入负面清单	否	无	-0.01
1770.00	1770.00	未进入负面清单	否	无	-0.03
3193.17	3193.17	未进入负面清单	否	无	-0.15
353.67	353.67	未进入负面清单	否	无	0.04
6438.17	6438.17	未进入负面清单	否	无	-0.02
1723.50	1723.50	未进入负面清单	否	无	0.13
8350.00	8350.00	未进入负面清单	否	无	0.00
6136.17	6136.17	未进入负面清单	否	无	-0.43
473.83	473.83	未进入负面清单	否	无	-0.02
2200.83	2200.83	未进入负面清单	否	无	0.00
2146.67	2146.67	未进入负面清单	否	无	0.00
2048.17	2048.17	未进入负面清单	否	无	0.03
2784.83	2784.83	未进入负面清单	否	无	-0.59
5927.67	5927.67	未进入负面清单	否	无	-0.30
1615.17	1615.17	未进入负面清单	否	无	0.03
5368.83	5368.83	未进入负面清单	否	无	0.00
4463.17	4463.17	未进入负面清单	否	无	0.01
4228.83	4228.83	未进入负面清单	否	无	0.05
2581.67	2581.67	未进入负面清单	否	无	-0.15
4762.50	4762.50	未进入负面清单	否	无	-0.07
5016.17	5016.17	未进入负面清单	否	无	-0.20
3252.67	3252.67	未进入负面清单	否	无	-0.13
2336.50	2336.50	未进入负面清单	否	无	-0.02
1715.50	1715.50	未进入负面清单	否	无	0.08
2801.17	2801.17	未进入负面清单	否	无	-0.12
5438.17	5438.17	未进入负面清单	否	无	-0.22
2579.67	2579.67	未进入负面清单	否	无	-0.04
3545.17	3545.17	未进入负面清单	否	无	0.02



3819.67	3819.67	未进入负面清单	否	无	-0.10
471.17	471.17	未进入负面清单	否	无	-0.01
6643.17	6643.17	未进入负面清单	否	无	0.00
1411.00	1411.00	未进入负面清单	否	无	0.03
1627.00	1627.00	未进入负面清单	否	无	0.00
3150.83	3150.83	未进入负面清单	否	无	0.00
4209.33	4209.33	未进入负面清单	否	无	-0.01
3667.33	3667.33	未进入负面清单	否	无	-0.35
2715.67	2715.67	未进入负面清单	否	无	-0.01
1757.50	1757.50	未进入负面清单	否	无	-0.04
4956.83	4956.83	未进入负面清单	否	无	-0.08
6566.67	6566.67	未进入负面清单	否	无	-0.05
6124.67	6124.67	未进入负面清单	否	无	0.06
4190.67	4190.67	未进入负面清单	否	无	-0.20
5293.33	5293.33	未进入负面清单	否	无	-0.12
5536.50	5536.50	未进入负面清单	否	无	-0.07
4547.17	4547.17	未进入负面清单	否	无	-0.17
5514.50	5514.50	未进入负面清单	否	无	-0.02
3664.33	3664.33	未进入负面清单	否	无	-0.16
5333.00	5333.00	未进入负面清单	否	无	-0.12
3055.17	3055.17	未进入负面清单	否	无	0.09
1880.00	1880.00	未进入负面清单	否	无	-0.07
2255.83	2255.83	未进入负面清单	否	无	-0.01
2773.67	2773.67	未进入负面清单	否	无	-0.16
2550.17	2550.17	未进入负面清单	否	无	-0.24
2985.67	2985.67	未进入负面清单	否	无	-0.01
2605.17	2605.17	未进入负面清单	否	无	-0.02
4746.50	4746.50	未进入负面清单	否	无	-0.36
3819.00	3819.00	未进入负面清单	否	无	-0.18
3103.33	3103.33	未进入负面清单	否	无	-0.03
3476.50	3476.50	未进入负面清单	否	无	-0.07
4638.83	4638.83	未进入负面清单	否	无	-0.30
5328.50	5328.50	未进入负面清单	否	无	-0.23
4988.50	4988.50	未进入负面清单	否	无	-0.21
3355.17	3355.17	未进入负面清单	否	无	-0.12
5565.50	5565.50	未进入负面清单	否	无	-0.02
460.17	460.17	未进入负面清单	否	无	0.07
2648.00	2648.00	未进入负面清单	否	无	0.60

1071.33	1071.33	未进入负面清单	否	无	0.10
4611.00	4611.00	未进入负面清单	否	无	-0.08
2248.33	2248.33	未进入负面清单	否	无	-0.17
1760.00	1760.00	未进入负面清单	否	无	-0.15
2000.17	2000.17	未进入负面清单	否	无	-0.15
1404.33	1404.33	未进入负面清单	否	无	0.11
200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	0.01
1979.50	1979.50	未进入负面清单	否	无	0.15
1679.17	1679.17	未进入负面清单	否	无	0.03
5031.48	5031.48	未进入负面清单	否	无	-0.36
2971.00	2971.00	未进入负面清单	否	无	-0.53
2154.33	2154.33	未进入负面清单	否	无	-0.12
1989.67	1989.67	未进入负面清单	否	无	0.03
2901.17	2901.17	未进入负面清单	否	无	-0.06
2971.50	2971.50	未进入负面清单	否	无	0.14
5619.50	5619.50	未进入负面清单	否	无	-0.08
4177.83	4177.83	未进入负面清单	否	无	0.05
3857.33	3857.33	未进入负面清单	否	无	-0.04
5877.33	5877.33	未进入负面清单	否	无	-0.42
1917.50	1917.50	未进入负面清单	否	无	-0.03
3095.33	3095.33	未进入负面清单	否	无	-0.01
2024.83	2024.83	未进入负面清单	否	无	-0.05
2187.00	2187.00	未进入负面清单	否	无	0.07
3027.17	3027.17	未进入负面清单	否	无	0.03
936.67	936.67	未进入负面清单	否	无	0.02
5305.00	5305.00	未进入负面清单	否	无	0.05
5770.00	5770.00	未进入负面清单	否	无	-0.04
2865.00	2865.00	未进入负面清单	否	无	0.15
5207.33	5207.33	未进入负面清单	否	无	0.07
6119.67	6119.67	未进入负面清单	否	无	-0.14
5887.17	5887.17	未进入负面清单	否	无	-0.37
3705.00	3705.00	未进入负面清单	否	无	0.02
5715.33	5715.33	未进入负面清单	否	无	-0.18
5049.17	5049.17	未进入负面清单	否	无	0.11
5252.33	5252.33	未进入负面清单	否	无	-0.41
5962.67	5962.67	未进入负面清单	否	无	-0.01
4347.33	4347.33	未进入负面清单	否	无	-0.48
2378.67	2378.67	未进入负面清单	否	无	-0.24

3677.33	3677.33	未进入负面清单	否	无	-0.05
5851.00	5851.00	未进入负面清单	否	无	0.01
6333.33	6333.33	未进入负面清单	否	无	-0.08
1849.33	1849.33	未进入负面清单	否	无	-0.23
728.50	728.50	未进入负面清单	否	无	0.08
2307.50	2307.50	未进入负面清单	否	无	0.14
3665.00	3665.00	未进入负面清单	否	无	-0.23
2917.50	2917.50	未进入负面清单	否	无	-0.07
5755.17	5755.17	未进入负面清单	否	无	-0.65
350.00	350.00	未进入负面清单	否	无	0.09
1027.00	1027.00	未进入负面清单	否	无	0.05
2061.17	2061.17	未进入负面清单	否	无	-0.16
2601.17	2601.17	未进入负面清单	否	无	-0.03
785.00	785.00	未进入负面清单	否	无	0.14
1488.00	1488.00	未进入负面清单	否	无	0.04
1269.33	1269.33	未进入负面清单	否	无	0.02
2744.00	2744.00	未进入负面清单	否	无	-0.05
1119.17	1119.17	未进入负面清单	否	无	0.06
2579.33	2579.33	未进入负面清单	否	无	-0.02
270.00	270.00	未进入负面清单	否	无	0.05
4932.67	4932.67	未进入负面清单	否	无	-0.52
371.17	371.17	未进入负面清单	否	无	-0.01
3281.67	3281.67	未进入负面清单	否	无	-0.14
2051.17	2051.17	未进入负面清单	否	无	-0.04
4313.50	4313.50	未进入负面清单	否	无	-0.11
628.17	628.17	未进入负面清单	否	无	0.07
4761.83	4761.83	未进入负面清单	否	无	-0.29
1190.67	1190.67	未进入负面清单	否	无	-0.08
2618.83	2618.83	未进入负面清单	否	无	-0.01
1773.67	1773.67	未进入负面清单	否	无	-0.36
4494.33	4494.33	未进入负面清单	否	无	-0.29
3781.17	3781.17	未进入负面清单	否	无	-0.19
3220.50	3220.50	未进入负面清单	否	无	0.08
3322.17	3322.17	未进入负面清单	否	无	-0.02
4099.67	4099.67	未进入负面清单	否	无	0.39
5775.83	5775.83	未进入负面清单	否	无	-0.11
5885.17	5885.17	未进入负面清单	否	无	0.00
3839.00	3839.00	未进入负面清单	否	无	-0.03

4597.83	4597.83	未进入负面清单	否	无	-0.13
4193.33	4193.33	未进入负面清单	否	无	-0.17
1608.00	1608.00	未进入负面清单	否	无	0.09
6137.17	6137.17	未进入负面清单	否	无	0.00
2794.67	2794.67	未进入负面清单	否	无	0.09
4499.33	4499.33	未进入负面清单	否	无	0.00
5382.00	5382.00	未进入负面清单	否	无	-0.32
5748.50	5748.50	未进入负面清单	否	无	0.01
4285.33	4285.33	未进入负面清单	否	无	0.09
4451.50	4451.50	未进入负面清单	否	无	0.17
6274.67	6274.67	未进入负面清单	否	无	-0.18
6627.67	6627.67	未进入负面清单	否	无	-0.25
2810.33	2810.33	未进入负面清单	否	无	0.32
10313.17	10313.17	未进入负面清单	否	无	0.32
3676.67	3676.67	未进入负面清单	否	无	0.12
297.50	297.50	未进入负面清单	否	无	0.37
3720	3720	未进入负面清单	否	无	2.57%
5456	5456	未进入负面清单	否	无	0.56%
3325	3325	未进入负面清单	否	无	0.00%
1402	1402	未进入负面清单	否	无	2.31%
2615	2615	未进入负面清单	否	无	0.17%
4725	4725	未进入负面清单	否	无	0.36%
1950	1950	未进入负面清单	否	无	1.28%
421	421	未进入负面清单	否	无	2.45%
3887	3887	未进入负面清单	否	无	2.82%
1947	1947	未进入负面清单	否	无	3.54%
7967	7967	未进入负面清单	否	无	0.00%
2944	2944	未进入负面清单	否	无	2.69%
5089	5089	未进入负面清单	否	无	0.83%
4860	4860	未进入负面清单	否	无	3.72%
4898	4898	未进入负面清单	否	无	0.04%
3118	3118	未进入负面清单	否	无	1.39%
5930	5930	未进入负面清单	否	无	2.37%
6668	6668	未进入负面清单	否	无	3.89%
883	883	未进入负面清单	否	无	0.11%
3412	3412	未进入负面清单	否	无	3.95%
1801	1801	未进入负面清单	否	无	0.51%
9342	9342	未进入负面清单	否	无	0.00%

5930	5930	未进入负面清单	否	无	3.92%
5917	5917	未进入负面清单	否	无	0.14%
1548	1548	未进入负面清单	否	无	0.22%
4908	4908	未进入负面清单	否	无	1.72%
492	492	未进入负面清单	否	无	0.01%
1531	1531	未进入负面清单	否	无	0.52%
6505	6505	未进入负面清单	否	无	0.04%
6207	6207	未进入负面清单	否	无	0.75%
1011	1011	未进入负面清单	否	无	0.00%
4874	4874	未进入负面清单	否	无	3.19%
2622	2622	未进入负面清单	否	无	2.09%
752	752	未进入负面清单	否	无	1.37%
6207	6207	未进入负面清单	否	无	0.00%
4521	4521	未进入负面清单	否	无	1.04%
2612	2612	未进入负面清单	否	无	1.50%
3682	3682	未进入负面清单	否	无	0.48%
4451	4451	未进入负面清单	否	无	1.27%
4746	4746	未进入负面清单	否	无	0.01%
5387	5387	未进入负面清单	否	无	1.23%
3235	3235	未进入负面清单	否	无	0.97%
3041	3041	未进入负面清单	否	无	1.01%
1715	1715	未进入负面清单	否	无	0.82%
5671	5671	未进入负面清单	否	无	0.00%
1659	1659	未进入负面清单	否	无	3.77%
4174	4174	未进入负面清单	否	无	0.35%
7482	7482	未进入负面清单	否	无	2.93%
3672	3672	未进入负面清单	否	无	3.62%
3291	3291	未进入负面清单	否	无	3.37%
9814	9814	未进入负面清单	否	无	0.00%
4171	4171	未进入负面清单	否	无	2.49%
5210	5210	未进入负面清单	否	无	0.00%
3880	3880	未进入负面清单	否	无	1.80%
3412	3412	未进入负面清单	否	无	3.45%
1923	1923	未进入负面清单	否	无	1.64%
4590	4590	未进入负面清单	否	无	4.65%
4216	4216	未进入负面清单	否	无	3.15%
3461	3461	未进入负面清单	否	无	1.74%
1386	1386	未进入负面清单	否	无	3.90%

4690	4690	未进入负面清单	否	无	1.88%
2598	2598	未进入负面清单	否	无	4.40%
914	914	未进入负面清单	否	无	0.00%
1039	1039	未进入负面清单	否	无	1.69%
5141	5141	未进入负面清单	否	无	1.16%
4378	4378	未进入负面清单	否	无	0.00%
3620	3620	未进入负面清单	否	无	3.61%
533	533	未进入负面清单	否	无	3.35%
395	395	未进入负面清单	否	无	0.98%
648	648	未进入负面清单	否	无	0.00%
4579	4579	未进入负面清单	否	无	3.76%
2001	2001	未进入负面清单	否	无	1.24%
2182	2182	未进入负面清单	否	无	2.46%
1923	1923	未进入负面清单	否	无	0.55%
8078	8078	未进入负面清单	否	无	0.93%
1496	1496	未进入负面清单	否	无	1.48%
4399	4399	未进入负面清单	否	无	0.19%
2733	2733	未进入负面清单	否	无	0.02%
2588	2588	未进入负面清单	否	无	0.00%
1108	1108	未进入负面清单	否	无	1.55%
4185	4185	未进入负面清单	否	无	0.00%
4444	4444	未进入负面清单	否	无	3.87%
10929	10929	未进入负面清单	否	无	1.70%
2795	2795	未进入负面清单	否	无	0.49%
4607	4607	未进入负面清单	否	无	0.19%
5210	5210	未进入负面清单	否	无	0.88%
3201	3201	未进入负面清单	否	无	0.11%
1968	1968	未进入负面清单	否	无	0.15%
3370	3370	未进入负面清单	否	无	0.68%
4877	4877	未进入负面清单	否	无	2.29%
2089	2089	未进入负面清单	否	无	0.00%
4527	4527	未进入负面清单	否	无	0.01%
2071	2071	未进入负面清单	否	无	2.64%
5189	5189	未进入负面清单	否	无	3.43%
4410	4410	未进入负面清单	否	无	2.10%
5213	5213	未进入负面清单	否	无	3.41%
1230	1230	未进入负面清单	否	无	3.16%
9640	9640	未进入负面清单	否	无	3.54%

4316	4316	未进入负面清单	否	无	2.27%
5917	5917	未进入负面清单	否	无	0.00%
4216	4216	未进入负面清单	否	无	5.50%
5882	5882	未进入负面清单	否	无	0.32%
94	94	未进入负面清单	否	无	0.16%
1289	1289	未进入负面清单	否	无	0.30%
3959	3959	未进入负面清单	否	无	3.96%
5449	5449	未进入负面清单	否	无	0.00%
5795	5795	未进入负面清单	否	无	0.00%
4618	4618	未进入负面清单	否	无	1.95%
2165	2165	未进入负面清单	否	无	1.20%
9744	9744	未进入负面清单	否	无	1.26%
5168	5168	未进入负面清单	否	无	0.00%
3907	3907	未进入负面清单	否	无	6.06%
5917	5917	未进入负面清单	否	无	0.00%
5917	5917	未进入负面清单	否	无	0.07%
2692	2692	未进入负面清单	否	无	0.00%
453	453	未进入负面清单	否	无	0.00%
1621	1621	未进入负面清单	否	无	1.69%
5168	5168	未进入负面清单	否	无	2.32%
890	890	未进入负面清单	否	无	0.00%
488	488	未进入负面清单	否	无	1.14%
2168	2168	未进入负面清单	否	无	0.14%
558	558	未进入负面清单	否	无	4.21%
-1	-1	已进入负面清单	是	2024年12月	0.00%
6207	6207	未进入负面清单	否	无	0.00%
6207	6207	未进入负面清单	否	无	0.00%
5213	5213	未进入负面清单	否	无	1.79%
575	575	未进入负面清单	否	无	0.00%
4053	4053	未进入负面清单	否	无	0.00%
3918	3918	未进入负面清单	否	无	2.73%
2570	2570	未进入负面清单	否	无	0.77%
2134	2134	未进入负面清单	否	无	1.25%
4323	4323	未进入负面清单	否	无	3.46%
842	842	未进入负面清单	否	无	3.39%
-1	-1	已进入负面清单	是	2024年12月	3.81%
5393	5393	未进入负面清单	否	无	4.32%
6121	6121	未进入负面清单	否	无	0.47%

5917	5917	未进入负面清单	否	无	0.00%
5917	5917	未进入负面清单	否	无	0.00%
3644	3644	未进入负面清单	否	无	3.00%
630	630	未进入负面清单	否	无	0.00%
835	835	未进入负面清单	否	无	0.43%
6530	6530	未进入负面清单	否	无	1.59%
5151	5151	未进入负面清单	否	无	0.00%
987	987	未进入负面清单	否	无	1.18%
4811	4811	未进入负面清单	否	无	0.62%
1677	1677	未进入负面清单	否	无	1.91%
1902	1902	未进入负面清单	否	无	3.38%
2002	2002	未进入负面清单	否	无	1.75%
5210	5210	未进入负面清单	否	无	0.00%
5210	5210	未进入负面清单	否	无	0.00%
2702	2702	未进入负面清单	否	无	1.96%
3426	3426	未进入负面清单	否	无	0.00%
5896	5896	未进入负面清单	否	无	0.13%
3273	3273	未进入负面清单	否	无	0.86%
464	464	未进入负面清单	否	无	0.44%
1749	1749	未进入负面清单	否	无	1.72%
4219	4219	未进入负面清单	否	无	1.21%
3429	3429	未进入负面清单	否	无	3.34%
5376	5376	未进入负面清单	否	无	0.41%
378	378	未进入负面清单	否	无	1.35%
3918	3918	未进入负面清单	否	无	1.35%
984	984	未进入负面清单	否	无	0.00%
6207	6207	未进入负面清单	否	无	0.80%
7603	7603	未进入负面清单	否	无	0.20%
3776	3776	未进入负面清单	否	无	0.58%
4157	4157	未进入负面清单	否	无	4.50%
5019	5019	未进入负面清单	否	无	2.30%
4659	4659	未进入负面清单	否	无	0.00%
4936	4936	未进入负面清单	否	无	0.07%
2962	2962	未进入负面清单	否	无	0.34%
1555	1555	未进入负面清单	否	无	0.48%
3339	3339	未进入负面清单	否	无	2.11%
5248	5248	未进入负面清单	否	无	3.41%
4811	4811	未进入负面清单	否	无	2.27%



4586	4586	未进入负面清单	否	无	2.77%
8123	8123	未进入负面清单	否	无	1.11%
8314	8314	未进入负面清单	否	无	0.00%
4503	4503	未进入负面清单	否	无	0.59%
4971	4971	未进入负面清单	否	无	0.34%
4212	4212	未进入负面清单	否	无	1.32%
3921	3921	未进入负面清单	否	无	3.75%
2297	2297	未进入负面清单	否	无	0.00%
5085	5085	未进入负面清单	否	无	0.21%
4098	4098	未进入负面清单	否	无	2.58%
3873	3873	未进入负面清单	否	无	3.03%
5033	5033	未进入负面清单	否	无	2.96%
4704	4704	未进入负面清单	否	无	3.65%
7749	7749	未进入负面清单	否	无	2.01%
4340	4340	未进入负面清单	否	无	1.98%
5809	5809	未进入负面清单	否	无	2.74%
599	599	未进入负面清单	否	无	2.96%
3093	3093	未进入负面清单	否	无	3.16%
3717	3717	未进入负面清单	否	无	3.71%
4306	4306	未进入负面清单	否	无	2.98%
5917	5917	未进入负面清单	否	无	0.00%
4877	4877	未进入负面清单	否	无	0.00%
4867	4867	未进入负面清单	否	无	2.29%
4053	4053	未进入负面清单	否	无	3.50%
1178	1178	未进入负面清单	否	无	2.71%
364	364	未进入负面清单	否	无	1.76%
1403	1403	未进入负面清单	否	无	2.48%
4060	4060	未进入负面清单	否	无	1.23%
3956	3956	未进入负面清单	否	无	2.44%
4753	4753	未进入负面清单	否	无	0.67%
5359	5359	未进入负面清单	否	无	1.86%
2259	2259	未进入负面清单	否	无	1.11%
4822	4822	未进入负面清单	否	无	0.04%
2754	2754	未进入负面清单	否	无	0.73%
4157	4157	未进入负面清单	否	无	0.00%
4018	4018	未进入负面清单	否	无	0.00%
644	644	未进入负面清单	否	无	0.23%
2685	2685	未进入负面清单	否	无	0.03%

535	535	未进入负面清单	否	无	1.48%
225	225	未进入负面清单	否	无	0.54%
3547	3547	未进入负面清单	否	无	1.24%
3045	3045	未进入负面清单	否	无	0.04%
1871	1871	未进入负面清单	否	无	0.56%
884	884	未进入负面清单	否	无	1.19%
814	814	未进入负面清单	否	无	0.00%
2016	2016	未进入负面清单	否	无	0.00%
1299	1299	未进入负面清单	否	无	1.49%
4226	4226	未进入负面清单	否	无	0.57%
2875	2875	未进入负面清单	否	无	0.56%
2148	2148	未进入负面清单	否	无	0.95%
1559	1559	未进入负面清单	否	无	0.45%
1611	1611	未进入负面清单	否	无	3.25%
2955	2955	未进入负面清单	否	无	0.04%
2643	2643	未进入负面清单	否	无	0.06%
3509	3509	未进入负面清单	否	无	0.11%
5186	5186	未进入负面清单	否	无	2.01%
5923	5923	未进入负面清单	否	无	1.98%
3706	3706	未进入负面清单	否	无	2.74%
5276	5276	未进入负面清单	否	无	2.96%
6796	6796	未进入负面清单	否	无	3.16%
3921	3921	未进入负面清单	否	无	3.71%
4676	4676	未进入负面清单	否	无	0.86%
2338	2338	未进入负面清单	否	无	0.44%
5691	5691	未进入负面清单	否	无	1.72%
7368	7368	未进入负面清单	否	无	0.00%
4614	4614	未进入负面清单	否	无	3.34%
5082	5082	未进入负面清单	否	无	0.41%
4787	4787	未进入负面清单	否	无	1.35%
4701	4701	未进入负面清单	否	无	3.43%
6190	6190	未进入负面清单	否	无	0.00%
3869	3869	未进入负面清单	否	无	3.41%
4735	4735	未进入负面清单	否	无	3.16%
5255	5255	未进入负面清单	否	无	3.54%
8937	8937	未进入负面清单	否	无	2.27%
5376	5376	未进入负面清单	否	无	3.41%
4839	4839	未进入负面清单	否	无	5.50%

4891	4891	未进入负面清单	否	无	0.32%
6017	6017	未进入负面清单	否	无	0.16%
4008	4008	未进入负面清单	否	无	1.67%
5757	5757	未进入负面清单	否	无	1.47%
10350	10350	未进入负面清单	否	无	0.00%
9387	9387	未进入负面清单	否	无	1.98%
10583	10583	未进入负面清单	否	无	0.00%
1098	1098	未进入负面清单	否	无	2.46%
10548	10548	未进入负面清单	否	无	0.55%
6218	6218	未进入负面清单	否	无	0.00%
9907	9907	未进入负面清单	否	无	1.48%
10046	10046	未进入负面清单	否	无	0.72%
10756	10756	未进入负面清单	否	无	0.46%
6218	6218	未进入负面清单	否	无	0.00%
3758	3758	未进入负面清单	否	无	-3.51%
3637	3637	未进入负面清单	否	无	-0.77%
2598	2598	未进入负面清单	否	无	2.92%
849	849	未进入负面清单	否	无	26.92%
6928	6928	未进入负面清单	否	无	0.00%
6928	6928	未进入负面清单	否	无	0.00%
9232	9232	未进入负面清单	否	无	0.00%
12470	12470	未进入负面清单	否	无	0.00%
5664	5664	未进入负面清单	否	无	23.07%
3481	3481	未进入负面清单	否	无	0.00%
11085	11085	未进入负面清单	否	无	0.00%
1923	1923	未进入负面清单	否	无	-12.20%
6218	6218	未进入负面清单	否	无	6.00%
6928	6928	未进入负面清单	否	无	0.00%
4919	4919	未进入负面清单	否	无	-4.32%
11483	11483	未进入负面清单	否	无	-0.15%
7274	7274	未进入负面清单	否	无	0.00%
7274	7274	未进入负面清单	否	无	0.00%
3360	3360	未进入负面清单	否	无	-2.25%
4347	4347	未进入负面清单	否	无	0.00%
6651	6651	未进入负面清单	否	无	-0.51%
5213	5213	未进入负面清单	否	无	-4.55%
3568	3568	未进入负面清单	否	无	-8.59%
4365	4365	未进入负面清单	否	无	-8.49%

5664	5664	未进入负面清单	否	无	-2.53%
10392	10392	未进入负面清单	否	无	0.00%
7274	7274	未进入负面清单	否	无	0.00%
1593	1593	未进入负面清单	否	无	11.39%
6201	6201	未进入负面清单	否	无	0.00%
4902	4902	未进入负面清单	否	无	-22.83%
5369	5369	未进入负面清单	否	无	-0.50%
5283	5283	未进入负面清单	否	无	0.80%
7915	7915	未进入负面清单	否	无	-6.50%
5871	5871	未进入负面清单	否	无	-12.60%
5092	5092	未进入负面清单	否	无	0.31%
2840	2840	未进入负面清单	否	无	-38.61%
4728	4728	未进入负面清单	否	无	-5.83%
2719	2719	未进入负面清单	否	无	-6.10%
3880	3880	未进入负面清单	否	无	1.94%
3966	3966	未进入负面清单	否	无	5.83%
5213	5213	未进入负面清单	否	无	-7.80%
5404	5404	未进入负面清单	否	无	1.39%
5057	5057	未进入负面清单	否	无	0.54%
1611	1611	未进入负面清单	否	无	-4.51%
4278	4278	未进入负面清单	否	无	5.31%
4850	4850	未进入负面清单	否	无	-3.00%
5213	5213	未进入负面清单	否	无	-12.22%
5906	5906	未进入负面清单	否	无	1.75%
5283	5283	未进入负面清单	否	无	2.78%
5750	5750	未进入负面清单	否	无	0.28%
5179	5179	未进入负面清单	否	无	-10.21%
2667	2667	未进入负面清单	否	无	-10.42%
1888	1888	未进入负面清单	否	无	-3.87%
7811	7811	未进入负面清单	否	无	27.03%
6928	6928	未进入负面清单	否	无	0.00%
6928	6928	未进入负面清单	否	无	0.00%
5473	5473	未进入负面清单	否	无	-3.03%
5854	5854	未进入负面清单	否	无	0.28%
11587	11587	未进入负面清单	否	无	0.00%
8002	8002	未进入负面清单	否	无	7.69%
9128	9128	未进入负面清单	否	无	0.00%
4365	4365	未进入负面清单	否	无	-3.75%

10305	10305	未进入负面清单	否	无	-0.60%
6010	6010	未进入负面清单	否	无	2.25%
6859	6859	未进入负面清单	否	无	0.00%
3706	3706	未进入负面清单	否	无	-3.19%
6079	6079	未进入负面清单	否	无	-29.27%
7015	7015	未进入负面清单	否	无	-3.56%
7967	7967	未进入负面清单	否	无	-2.06%
6460	6460	未进入负面清单	否	无	0.00%
4382	4382	未进入负面清单	否	无	-3.94%
6599	6599	未进入负面清单	否	无	5.82%
8902	8902	未进入负面清单	否	无	-3.00%
6478	6478	未进入负面清单	否	无	-12.81%
6322	6322	未进入负面清单	否	无	0.00%
10253	10253	未进入负面清单	否	无	-2.34%
6772	6772	未进入负面清单	否	无	-4.22%
5975	5975	未进入负面清单	否	无	4.17%
3724	3724	未进入负面清单	否	无	7.24%
6495	6495	未进入负面清单	否	无	-6.79%
11587	11587	未进入负面清单	否	无	0.00%
11500	11500	未进入负面清单	否	无	0.00%
6408	6408	未进入负面清单	否	无	-6.17%
4365	4365	未进入负面清单	否	无	-20.18%
1819	1819	未进入负面清单	否	无	-10.69%
6408	6408	未进入负面清单	否	无	-0.27%
10427	10427	未进入负面清单	否	无	-1.93%
8729	8729	未进入负面清单	否	无	0.75%
8556	8556	未进入负面清单	否	无	-0.38%
6027	6027	未进入负面清单	否	无	3.33%
6426	6426	未进入负面清单	否	无	-10.19%
5975	5975	未进入负面清单	否	无	-5.00%
11085	11085	未进入负面清单	否	无	0.00%
4867	4867	未进入负面清单	否	无	-7.03%
11050	11050	未进入负面清单	否	无	-40.31%
4226	4226	未进入负面清单	否	无	16.45%
8314	8314	未进入负面清单	否	无	0.00%
2390	2390	未进入负面清单	否	无	-5.97%
6651	6651	未进入负面清单	否	无	-5.33%
7846	7846	未进入负面清单	否	无	-7.19%

9630	9630	未进入负面清单	否	无	-0.16%
6928	6928	未进入负面清单	否	无	0.00%
6391	6391	未进入负面清单	否	无	-44.79%
4036	4036	未进入负面清单	否	无	-15.18%
4295	4295	未进入负面清单	否	无	-23.75%
6928	6928	未进入负面清单	否	无	0.00%
10323	10323	未进入负面清单	否	无	0.00%
6928	6928	未进入负面清单	否	无	-41.50%
6928	6928	未进入负面清单	否	无	0.00%
9197	9197	未进入负面清单	否	无	0.00%
6287	6287	未进入负面清单	否	无	0.00%
4988	4988	未进入负面清单	否	无	-11.00%
5716	5716	未进入负面清单	否	无	-4.92%
2165	2165	未进入负面清单	否	无	-15.42%
5698	5698	未进入负面清单	否	无	-26.64%
7015	7015	未进入负面清单	否	无	0.00%
7292	7292	未进入负面清单	否	无	0.94%
7274	7274	未进入负面清单	否	无	0.00%
6339	6339	未进入负面清单	否	无	-0.95%
6963	6963	未进入负面清单	否	无	-3.24%
6478	6478	未进入负面清单	否	无	-0.80%
1108	1108	未进入负面清单	否	无	25.71%
5716	5716	未进入负面清单	否	无	-6.67%
6235	6235	未进入负面清单	否	无	-3.89%
5421	5421	未进入负面清单	否	无	-5.56%
9838	9838	未进入负面清单	否	无	6.05%
7257	7257	未进入负面清单	否	无	37.65%
5283	5283	未进入负面清单	否	无	54.61%
5196	5196	未进入负面清单	否	无	19.57%
8106	8106	未进入负面清单	否	无	2.50%
3810	3810	未进入负面清单	否	无	-4.32%
4191	4191	未进入负面清单	否	无	63.99%
8279	8279	未进入负面清单	否	无	17.50%
3706	3706	未进入负面清单	否	无	42.63%
4538	4538	未进入负面清单	否	无	29.76%
8140	8140	未进入负面清单	否	无	2.08%
7378	7378	未进入负面清单	否	无	36.61%
7326	7326	未进入负面清单	否	无	0.94%

10998	10998	未进入负面清单	否	无	0.00%
4261	4261	未进入负面清单	否	无	0.56%
6564	6564	未进入负面清单	否	无	-1.87%
6928	6928	未进入负面清单	否	无	-31.00%
6928	6928	未进入负面清单	否	无	-19.75%
8279	8279	未进入负面清单	否	无	0.00%
2789	2789	未进入负面清单	否	无	-3.91%
6928	6928	未进入负面清单	否	无	0.00%
6893	6893	未进入负面清单	否	无	-0.25%
3603	3603	未进入负面清单	否	无	-6.96%
3135	3135	未进入负面清单	否	无	-8.75%
3343	3343	未进入负面清单	否	无	-3.50%
1420	1420	未进入负面清单	否	无	3.50%
6928	6928	未进入负面清单	否	无	2.71%
6928	6928	未进入负面清单	否	无	1.76%
6097	6097	未进入负面清单	否	无	2.48%
4053	4053	未进入负面清单	否	无	1.23%
4728	4728	未进入负面清单	否	无	2.44%
3516	3516	未进入负面清单	否	无	0.67%
11223	11223	未进入负面清单	否	无	1.86%
5161	5161	未进入负面清单	否	无	1.11%
4000.92	4000.92	未进入负面清单	否	无	0.04%
4399.28	4399.28	未进入负面清单	否	无	0.73%
2249.002	2249.002	未进入负面清单	否	无	0.00%
2615.32	2615.32	未进入负面清单	否	无	0.00%
960.9136	960.9136	未进入负面清单	否	无	0.23%
2078.4	2078.4	未进入负面清单	否	无	0.03%
4035.56	4035.56	未进入负面清单	否	无	1.48%
3533.28	3533.28	未进入负面清单	否	无	0.54%
5022.8	5022.8	未进入负面清单	否	无	1.24%
5854.16	5854.16	未进入负面清单	否	无	0.04%
5577.04	5577.04	未进入负面清单	否	无	0.56%
3879.1604	3879.1604	未进入负面清单	否	无	1.19%
1264.36	1264.36	未进入负面清单	否	无	0.00%
4797.64	4797.64	未进入负面清单	否	无	0.00%
1160.44	1160.44	未进入负面清单	否	无	1.49%
2026.44	2026.44	未进入负面清单	否	无	0.57%
5677.496	5677.496	未进入负面清单	否	无	0.56%

5802.2	5802.2	未进入负面清单	否	无	0.95%
5421.16	5421.16	未进入负面清单	否	无	0.45%
4884.24	4884.24	未进入负面清单	否	无	3.25%
4797.64	4797.64	未进入负面清单	否	无	0.04%
554.24	554.24	未进入负面清单	否	无	0.06%
1972.9212	1972.9212	未进入负面清单	否	无	0.11%
4035.56	4035.56	未进入负面清单	否	无	2.01%
8209.68	8209.68	未进入负面清单	否	无	1.98%
3573.4624	3573.4624	未进入负面清单	否	无	2.74%
4953.52	4953.52	未进入负面清单	否	无	2.96%
3848.3308	3848.3308	未进入负面清单	否	无	3.16%
5282.6	5282.6	未进入负面清单	否	无	3.71%
7083.88	7083.88	未进入负面清单	否	无	0.86%
1974.48	1974.48	未进入负面清单	否	无	0.44%
3948.96	3948.96	未进入负面清单	否	无	1.72%
814.04	814.04	未进入负面清单	否	无	0.00%
2758.3832	2758.3832	未进入负面清单	否	无	3.34%
6650.88	6650.88	未进入负面清单	否	无	0.41%
7627.728	7627.728	未进入负面清单	否	无	1.35%
5334.56	5334.56	未进入负面清单	否	无	3.43%
5715.6	5715.6	未进入负面清单	否	无	0.00%
4158.1856	4158.1856	未进入负面清单	否	无	3.41%
2979.04	2979.04	未进入负面清单	否	无	3.16%
381.5596	381.5596	未进入负面清单	否	无	3.54%
1861.3804	1861.3804	未进入负面清单	否	无	2.27%
1974.48	1974.48	未进入负面清单	否	无	3.41%
5716.2928	5716.2928	未进入负面清单	否	无	5.50%
6069.4476	6069.4476	未进入负面清单	否	无	0.32%
2525.6024	2525.6024	未进入负面清单	否	无	0.16%
2363.1408	2363.1408	未进入负面清单	否	无	1.67%
3602.56	3602.56	未进入负面清单	否	无	1.47%
3966.28	3966.28	未进入负面清单	否	无	0.00%
2035.4464	2035.4464	未进入负面清单	否	无	1.98%
4901.56	4901.56	未进入负面清单	否	无	0.00%
5317.24	5317.24	未进入负面清单	否	无	2.46%
1645.4	1645.4	未进入负面清单	否	无	0.55%
6113.96	6113.96	未进入负面清单	否	无	0.00%
5005.48	5005.48	未进入负面清单	否	无	1.48%



3845.04	3845.04	未进入负面清单	否	无	0.72%
3810.4	3810.4	未进入负面清单	否	无	0.46%
2878.7572	2878.7572	未进入负面清单	否	无	0.00%
3152.24	3152.24	未进入负面清单	否	无	-3.51%
3360.08	3360.08	未进入负面清单	否	无	-0.77%
3481.32	3481.32	未进入负面清单	否	无	2.92%
3553.8908	3553.8908	未进入负面清单	否	无	26.92%
4433.92	4433.92	未进入负面清单	否	无	0.00%
5092.08	5092.08	未进入负面清单	否	无	0.00%
1368.28	1368.28	未进入负面清单	否	无	0.00%
5473.12	5473.12	未进入负面清单	否	无	0.00%
6304.48	6304.48	未进入负面清单	否	无	23.07%
5871.48	5871.48	未进入负面清单	否	无	0.00%
5126.72	5126.72	未进入负面清单	否	无	0.00%
4901.56	4901.56	未进入负面清单	否	无	-12.20%
6287.16	6287.16	未进入负面清单	否	无	6.00%
5334.56	5334.56	未进入负面清单	否	无	0.00%
5577.04	5577.04	未进入负面清单	否	无	-4.32%
7499.56	7499.56	未进入负面清单	否	无	-0.15%
1818.6	1818.6	未进入负面清单	否	无	0.00%
3031	3031	未进入负面清单	否	无	0.00%
5247.96	5247.96	未进入负面清单	否	无	-2.25%
4745.68	4745.68	未进入负面清单	否	无	0.00%
4178.45	4178.45	未进入负面清单	否	无	-0.51%
4381.96	4381.96	未进入负面清单	否	无	-4.55%
3430.5724	3430.5724	未进入负面清单	否	无	-8.59%
3221.52	3221.52	未进入负面清单	否	无	-8.49%
4174.12	4174.12	未进入负面清单	否	无	-2.53%
6702.84	6702.84	未进入负面清单	否	无	0.00%
5629	5629	未进入负面清单	否	无	0.00%
7672.76	7672.76	未进入负面清单	否	无	11.39%
4918.88	4918.88	未进入负面清单	否	无	0.00%
5958.08	5958.08	未进入负面清单	否	无	-22.83%
2701.92	2701.92	未进入负面清单	否	无	-0.50%
5375.4352	5375.4352	未进入负面清单	否	无	0.80%
3238.84	3238.84	未进入负面清单	否	无	-6.50%
8001.84	8001.84	未进入负面清单	否	无	-12.60%
1108.48	1108.48	未进入负面清单	否	无	0.31%

5663.64	5663.64	未进入负面清单	否	无	-38.61%
2898.1556	2898.1556	未进入负面清单	否	无	-5.83%
7690.08	7690.08	未进入负面清单	否	无	-6.10%
5247.96	5247.96	未进入负面清单	否	无	1.94%
8175.04	8175.04	未进入负面清单	否	无	5.83%
4243.4	4243.4	未进入负面清单	否	无	-7.80%
3914.32	3914.32	未进入负面清单	否	无	1.39%
3931.64	3931.64	未进入负面清单	否	无	0.54%
6391.08	6391.08	未进入负面清单	否	无	-4.51%
6512.32	6512.32	未进入负面清单	否	无	5.31%
1974.48	1974.48	未进入负面清单	否	无	-3.00%
6096.64	6096.64	未进入负面清单	否	无	-12.22%
7395.64	7395.64	未进入负面清单	否	无	1.75%
5334.56	5334.56	未进入负面清单	否	无	2.78%
1835.92	1835.92	未进入负面清单	否	无	0.28%
5022.8	5022.8	未进入负面清单	否	无	-10.21%
2979.04	2979.04	未进入负面清单	否	无	-10.42%
3100.28	3100.28	未进入负面清单	否	无	-3.87%
6529.64	6529.64	未进入负面清单	否	无	27.03%
6217.88	6217.88	未进入负面清单	否	无	0.00%
6062	6062	未进入负面清单	否	无	0.00%
2979.04	2979.04	未进入负面清单	否	无	-3.03%
7967.2	7967.2	未进入负面清单	否	无	0.28%
3654.52	3654.52	未进入负面清单	否	无	0.00%
4226.08	4226.08	未进入负面清单	否	无	7.69%
6460.36	6460.36	未进入负面清单	否	无	0.00%
1039.2	1039.2	未进入负面清单	否	无	-3.75%
1073.84	1073.84	未进入负面清单	否	无	-0.60%
2823.16	2823.16	未进入负面清单	否	无	2.25%
6010.04	6010.04	未进入负面清单	否	无	0.00%
5958.08	5958.08	未进入负面清单	否	无	-3.19%
9127.64	9127.64	未进入负面清单	否	无	-29.27%
5144.04	5144.04	未进入负面清单	否	无	-3.56%
4191.44	4191.44	未进入负面清单	否	无	-2.06%
6529.64	6529.64	未进入负面清单	否	无	0.00%
6148.6	6148.6	未进入负面清单	否	无	-3.94%
6183.24	6183.24	未进入负面清单	否	无	5.82%
8660	8660	未进入负面清单	否	无	-3.00%

5663.64	5663.64	未进入负面清单	否	无	-12.81%
2961.72	2961.72	未进入负面清单	否	无	0.00%
2511.4	2511.4	未进入负面清单	否	无	-2.34%
4780.32	4780.32	未进入负面清单	否	无	-4.22%
6235.2	6235.2	未进入负面清单	否	无	4.17%
5490.44	5490.44	未进入负面清单	否	无	7.24%
6096.64	6096.64	未进入负面清单	否	无	-6.79%
4814.96	4814.96	未进入负面清单	否	无	0.00%
710.12	710.12	未进入负面清单	否	无	0.00%
3706.48	3706.48	未进入负面清单	否	无	-6.17%
5888.8	5888.8	未进入负面清单	否	无	-20.18%
7880.6	7880.6	未进入负面清单	否	无	-10.69%
7319.432	7319.432	未进入负面清单	否	无	-0.27%
7377.454	7377.454	未进入负面清单	否	无	-1.93%
3966.28	3966.28	未进入负面清单	否	无	0.75%
4714.3308	4714.3308	未进入负面清单	否	无	-0.38%
4139.48	4139.48	未进入负面清单	否	无	3.33%
3561.1652	3561.1652	未进入负面清单	否	无	-10.19%
6598.92	6598.92	未进入负面清单	否	无	-5.00%
4711.04	4711.04	未进入负面清单	否	无	0.00%
5247.96	5247.96	未进入负面清单	否	无	-7.03%
3616.416	3616.416	未进入负面清单	否	无	-40.31%
4586.5092	4586.5092	未进入负面清单	否	无	16.45%
5715.6	5715.6	未进入负面清单	否	无	0.00%
3654.52	3654.52	未进入负面清单	否	无	-5.97%
5487.1492	5487.1492	未进入负面清单	否	无	-5.33%
5268.744	5268.744	未进入负面清单	否	无	-7.19%
6292.1828	6292.1828	未进入负面清单	否	无	-0.16%
2875.6396	2875.6396	未进入负面清单	否	无	0.00%
8924.13	8924.13	未进入负面清单	否	无	-44.79%
8771.5408	8771.5408	未进入负面清单	否	无	-15.18%
6112.0548	6112.0548	未进入负面清单	否	无	-23.75%
5944.224	5944.224	未进入负面清单	否	无	0.00%
5265.28	5265.28	未进入负面清单	否	无	0.00%
4613.3552	4613.3552	未进入负面清单	否	无	-41.50%
5551.06	5551.06	未进入负面清单	否	无	0.00%
6737.48	6737.48	未进入负面清单	否	无	0.00%
6921.938	6921.938	未进入负面清单	否	无	0.00%

4745.68	4745.68	未进入负面清单	否	无	-11.00%
4334.1568	4334.1568	未进入负面清单	否	无	-4.92%
4122.16	4122.16	未进入负面清单	否	无	-15.42%
4602.0972	4602.0972	未进入负面清单	否	无	-26.64%
4054.0924	4054.0924	未进入负面清单	否	无	0.00%
6030.3044	6030.3044	未进入负面清单	否	无	0.94%
5535.9916	5535.9916	未进入负面清单	否	无	0.00%
6370.4692	6370.4692	未进入负面清单	否	无	-0.95%
6005.1904	6005.1904	未进入负面清单	否	无	-3.24%
5126.72	5126.72	未进入负面清单	否	无	-0.80%
2736.56	2736.56	未进入负面清单	否	无	25.71%
1177.76	1177.76	未进入负面清单	否	无	-6.67%
6010.7328	6010.7328	未进入负面清单	否	无	-3.89%
2909.76	2909.76	未进入负面清单	否	无	-5.56%
3056.6336	3056.6336	未进入负面清单	否	无	6.05%
3341.5476	3341.5476	未进入负面清单	否	无	37.65%
4139.48	4139.48	未进入负面清单	否	无	54.61%
5644.9344	5644.9344	未进入负面清单	否	无	19.57%
8269.9536	8269.9536	未进入负面清单	否	无	2.50%
6916.9152	6916.9152	未进入负面清单	否	无	-4.32%
8840.994	8840.994	未进入负面清单	否	无	63.99%
6237.798	6237.798	未进入负面清单	否	无	17.50%
7395.64	7395.64	未进入负面清单	否	无	42.63%
3367.008	3367.008	未进入负面清单	否	无	29.76%
10275.956	10275.956	未进入负面清单	否	无	2.08%
1732	1732	未进入负面清单	否	无	36.61%
6113.96	6113.96	未进入负面清单	否	无	0.94%
7000.744	7000.744	未进入负面清单	否	无	0.00%
6221.344	6221.344	未进入负面清单	否	无	0.56%
8468.7872	8468.7872	未进入负面清单	否	无	-1.87%
7828.64	7828.64	未进入负面清单	否	无	-31.00%
9115.8624	9115.8624	未进入负面清单	否	无	-19.75%
6111.7084	6111.7084	未进入负面清单	否	无	0.00%
5813.2848	5813.2848	未进入负面清单	否	无	-3.91%
5542.4	5542.4	未进入负面清单	否	无	0.00%
7558.9676	7558.9676	未进入负面清单	否	无	-0.25%
2551.4092	2551.4092	未进入负面清单	否	无	-6.96%
5153.2196	5153.2196	未进入负面清单	否	无	-8.75%

5725.8188	5725.8188	未进入负面清单	否	无	-3.50%
6091.444	6091.444	未进入负面清单	否	无	-5.75%
6810.7436	6810.7436	未进入负面清单	否	无	0.00%
6148.6	6148.6	未进入负面清单	否	无	0.00%
6890.9352	6890.9352	未进入负面清单	否	无	0.75%
3288.5484	3288.5484	未进入负面清单	否	无	-1.50%
3982.0412	3982.0412	未进入负面清单	否	无	-8.25%
3819.926	3819.926	未进入负面清单	否	无	-15.83%
8141.7856	8141.7856	未进入负面清单	否	无	0.00%
6199.3476	6199.3476	未进入负面清单	否	无	-9.22%
8227	8227	未进入负面清单	否	无	-5.33%
3914.32	3914.32	未进入负面清单	否	无	-7.19%
8592.2788	8592.2788	未进入负面清单	否	无	-0.16%
7170.48	7170.48	未进入负面清单	否	无	0.00%
6942.2024	6942.2024	未进入负面清单	否	无	-44.79%
7611.9668	7611.9668	未进入负面清单	否	无	-15.18%
8141.7856	8141.7856	未进入负面清单	否	无	-23.75%
4460.766	4460.766	未进入负面清单	否	无	0.00%
8391.3668	8391.3668	未进入负面清单	否	无	0.00%
6616.24	6616.24	未进入负面清单	否	无	-41.50%
9042.9452	9042.9452	未进入负面清单	否	无	0.00%
6720.16	6720.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
8772.9264	8772.9264	未进入负面清单	否	无	0.00%
8329.8808	8329.8808	未进入负面清单	否	无	-11.00%
4506.3176	4506.3176	未进入负面清单	否	无	-4.92%
3459.1504	3459.1504	未进入负面清单	否	无	-15.42%
4407.4204	4407.4204	未进入负面清单	否	无	-26.64%
5366.602	5366.602	未进入负面清单	否	无	0.00%
8019.16	8019.16	未进入负面清单	否	无	0.94%
6122.2736	6122.2736	未进入负面清单	否	无	0.00%
7969.4516	7969.4516	未进入负面清单	否	无	-0.95%
138.56	138.56	未进入负面清单	否	无	-3.24%
4319.608	4319.608	未进入负面清单	否	无	-0.80%
2792.6768	2792.6768	未进入负面清单	否	无	25.71%
2500.3152	2500.3152	未进入负面清单	否	无	-6.67%
2048.09	2048.09	未进入负面清单	否	无	-3.89%
1673.4584	1673.4584	未进入负面清单	否	无	-5.56%
5964.8348	5964.8348	未进入负面清单	否	无	6.05%

3393.854	3393.854	未进入负面清单	否	无	37.65%
1212.4	1212.4	未进入负面清单	否	无	54.61%
2199.64	2199.64	未进入负面清单	否	无	19.57%
5351.88	5351.88	未进入负面清单	否	无	2.50%
2243.6328	2243.6328	未进入负面清单	否	无	-4.32%
2042.7208	2042.7208	未进入负面清单	否	无	63.99%
5956.5212	5956.5212	未进入负面清单	否	无	17.50%
7661.8484	7661.8484	未进入负面清单	否	无	42.63%
6685.52	6685.52	未进入负面清单	否	无	29.76%
6175.6192	6175.6192	未进入负面清单	否	无	2.08%
5024.532	5024.532	未进入负面清单	否	无	36.61%
4661.8512	4661.8512	未进入负面清单	否	无	0.94%
3671.84	3671.84	未进入负面清单	否	无	0.00%
6431.4356	6431.4356	未进入负面清单	否	无	0.56%
1228.1612	1228.1612	未进入负面清单	否	无	-1.87%
7977.0724	7977.0724	未进入负面清单	否	无	-31.00%
7992.314	7992.314	未进入负面清单	否	无	-19.75%
4763	4763	未进入负面清单	否	无	0.00%
1021.88	1021.88	未进入负面清单	否	无	-3.91%
1299	1299	未进入负面清单	否	无	0.00%
4656.3088	4656.3088	未进入负面清单	否	无	-0.25%
5661.7348	5661.7348	未进入负面清单	否	无	-6.96%
6167.3056	6167.3056	未进入负面清单	否	无	-8.75%
-571.56	-571.56	已进入负面清单	否	2024年12月	-3.50%
3533.45	3533.45	2021年	是	2024.12	12.20%
3800.35	3800.35	未进入负面清单	否	无	4.26%
3906.09	3906.09	未进入负面清单	否	无	5.78%
3503.53	3503.53	未进入负面清单	否	无	3.24%
5938.61	5938.61	未进入负面清单	否	无	1.06%
4113.32	4113.32	未进入负面清单	否	无	2.28%
3332.17	3332.17	未进入负面清单	否	无	49%
4193.56	4193.56	未进入负面清单	否	无	6.47%
1510.11	1510.11	未进入负面清单	否	无	7.46%
2541.33	2541.33	未进入负面清单	否	无	1.37%
5540.3	5540.3	未进入负面清单	否	无	1.12%
5856.33	5856.33	未进入负面清单	否	无	2.43%
5548.46	5548.46	未进入负面清单	否	无	1.12%
7071.83	7071.83	未进入负面清单	否	无	3.46%

6021.23	6021.23	未进入负面清单	否	无	2.25%
6658.56	6658.56	未进入负面清单	否	无	5.27%
4957.2	4957.2	未进入负面清单	否	无	6.21%
5718.12	5718.12	未进入负面清单	否	无	4.12%
3408.84	3408.84	未进入负面清单	否	无	3.69%
5616.12	5616.12	未进入负面清单	否	无	7.43%
5667.12	5667.12	未进入负面清单	否	无	4.59%
3910	3910	未进入负面清单	否	无	0.27%
3716.2	3716.2	未进入负面清单	否	无	1.48%
3818.2	3818.2	未进入负面清单	否	无	18.36%
3355.8	3355.8	未进入负面清单	否	无	15.44%
2383.4	2383.4	未进入负面清单	否	无	18.42%
3092.47	3092.47	未进入负面清单	否	无	4.22%
3496.56	3496.56	未进入负面清单	否	无	9.76%
2244	2244	未进入负面清单	否	无	0.21%
3117.6	3117.6	未进入负面清单	否	无	21.54%
8954.44	8954.44	未进入负面清单	否	无	12.28%
3515.96	3515.96	未进入负面清单	否	无	27.31%
2216.96	2216.96	未进入负面清单	否	无	27.04%
6529.64	6529.64	未进入负面清单	否	无	2.30%
5888.8	5888.8	未进入负面清单	否	无	5.57%
11015.52	11015.52	未进入负面清单	否	无	0.25%
9924.36	9924.36	未进入负面清单	否	无	4.19%
2944.4	2944.4	未进入负面清单	否	无	22.78%
5282.6	5282.6	未进入负面清单	否	无	20.94%
7932.56	7932.56	未进入负面清单	否	无	11.38%
6044.68	6044.68	未进入负面清单	否	无	4.66%
5265.28	5265.28	未进入负面清单	否	无	21.00%
5542.4	5542.4	未进入负面清单	否	无	20.00%
2823.16	2823.16	未进入负面清单	否	无	23.49%
6217.88	6217.88	未进入负面清单	否	无	17.56%
6720.16	6720.16	未进入负面清单	否	无	7.67%
2320.88	2320.88	未进入负面清单	否	无	25.11%
8140.4	8140.4	未进入负面清单	否	无	0.83%
4988.16	4988.16	未进入负面清单	否	无	4.00%
6915.876	6915.876	未进入负面清单	否	无	0.07%
3827.72	3827.72	未进入负面清单	否	无	12.38%
2875.12	2875.12	未进入负面清单	否	无	23.60%

7343.68	7343.68	未进入负面清单	否	无	4.67%
3100.28	3100.28	未进入负面清单	否	无	22.10%
4191.44	4191.44	未进入负面清单	否	无	21.84%
5455.8	5455.8	未进入负面清单	否	无	20.31%
6010.04	6010.04	未进入负面清单	否	无	13.31%
3290.8	3290.8	未进入负面清单	否	无	27.33%
2701.92	2701.92	未进入负面清单	否	无	27.00%
3654.52	3654.52	未进入负面清单	否	无	18.90%
2078.4	2078.4	未进入负面清单	否	无	20.00%
7239.76	7239.76	未进入负面清单	否	无	5.17%
4537.84	4537.84	未进入负面清单	否	无	20.34%
3360.08	3360.08	未进入负面清单	否	无	27.88%
13249.8	13249.8	未进入负面清单	否	无	1.75%
2303.56	2303.56	未进入负面清单	否	无	26.70%
2927.08	2927.08	未进入负面清单	否	无	22.21%
7274.4	7274.4	未进入负面清单	否	无	8.48%
3515.96	3515.96	未进入负面清单	否	无	27.31%
10149.52	10149.52	未进入负面清单	否	无	3.38%
4832.28	4832.28	未进入负面清单	否	无	22.56%
7205.12	7205.12	未进入负面清单	否	无	12.27%
5680.96	5680.96	未进入负面清单	否	无	18.13%
6910.68	6910.68	未进入负面清单	否	无	0.10%
3464	3464	未进入负面清单	否	无	15.00%
3862.36	3862.36	未进入负面清单	否	无	23.26%
8192.36	8192.36	未进入负面清单	否	无	4.50%
6373.76	6373.76	未进入负面清单	否	无	12.38%
5784.88	5784.88	未进入负面清单	否	无	13.28%
7049.24	7049.24	未进入负面清单	否	无	7.44%
8919.8	8919.8	未进入负面清单	否	无	1.35%
7066.56	7066.56	未进入负面清单	否	无	9.38%
7239.76	7239.76	未进入负面清单	否	无	8.63%
8504.12	8504.12	未进入负面清单	否	无	6.48%
8521.44	8521.44	未进入负面清单	否	无	3.08%
4104.84	4104.84	未进入负面清单	否	无	16.30%
3931.64	3931.64	未进入负面清单	否	无	17.30%
6027.36	6027.36	未进入负面清单	否	无	5.20%
5836.84	5836.84	未进入负面清单	否	无	6.30%
2043.76	2043.76	未进入负面清单	否	无	26.89%



5611.68	5611.68	未进入负面清单	否	无	15.55%
4503.2	4503.2	未进入负面清单	否	无	14.00%
9855.08	9855.08	未进入负面清单	否	无	4.44%
9006.4	9006.4	未进入负面清单	否	无	7.50%
3117.6	3117.6	未进入负面清单	否	无	17.50%
6235.2	6235.2	未进入负面清单	否	无	0.00%
8313.6	8313.6	未进入负面清单	否	无	13.33%
4208.76	4208.76	未进入负面清单	否	无	21.76%
9214.24	9214.24	未进入负面清单	否	无	0.08%
10669.12	10669.12	未进入负面清单	否	无	1.50%
10357.36	10357.36	未进入负面清单	否	无	0.13%
6304.48	6304.48	未进入负面清单	否	无	17.25%
4520.52	4520.52	未进入负面清单	否	无	13.90%
2684.6	2684.6	未进入负面清单	否	无	24.69%
13093.92	13093.92	未进入负面清单	否	无	0.21%
10443.96	10443.96	未进入负面清单	否	无	8.26%
3862.36	3862.36	未进入负面清单	否	无	26.06%
7742.04	7742.04	未进入负面清单	否	无	12.06%
3481.32	3481.32	未进入负面清单	否	无	23.25%
2372.84	2372.84	未进入负面清单	否	无	26.30%
12453.08	12453.08	未进入负面清单	否	无	1.45%
9110.32	9110.32	未进入负面清单	否	无	7.13%
2286.24	2286.24	未进入负面清单	否	无	26.80%
4624.44	4624.44	未进入负面清单	否	无	22.20%
6928	6928	未进入负面清单	否	无	0.00%
7811.32	7811.32	未进入负面清单	否	无	6.15%
6425.72	6425.72	未进入负面清单	否	无	12.16%
4381.96	4381.96	未进入负面清单	否	无	21.01%
3602.56	3602.56	未进入负面清单	否	无	24.39%
3585.24	3585.24	未进入负面清单	否	无	24.47%
8902.48	8902.48	未进入负面清单	否	无	1.43%
8330.92	8330.92	未进入负面清单	否	无	3.90%
7153.16	7153.16	未进入负面清单	否	无	9.01%
3602.56	3602.56	未进入负面清单	否	无	24.39%
4901.56	4901.56	未进入负面清单	否	无	18.76%
2805.84	2805.84	未进入负面清单	否	无	22.63%
8711.96	8711.96	未进入负面清单	否	无	2.25%
2753.88	2753.88	未进入负面清单	否	无	28.07%

3394.72	3394.72	未进入负面清单	否	无	25.29%
2649.96	2649.96	未进入负面清单	否	无	28.52%
6200.56	6200.56	未进入负面清单	否	无	13.13%
5750.24	5750.24	未进入负面清单	否	无	15.08%
3273.48	3273.48	未进入负面清单	否	无	27.40%
3273.48	3273.48	未进入负面清单	否	无	27.40%
9924.36	9924.36	未进入负面清单	否	无	4.19%
3966.28	3966.28	未进入负面清单	否	无	25.69%
8244.32	8244.32	未进入负面清单	否	无	4.28%
6650.88	6650.88	未进入负面清单	否	无	16.00%
1818.6	1818.6	未进入负面清单	否	无	28.33%
4104.84	4104.84	未进入负面清单	否	无	16.30%
5403.84	5403.84	未进入负面清单	否	无	5.33%
5421.16	5421.16	未进入负面清单	否	无	8.70%
6616.24	6616.24	未进入负面清单	否	无	16.13%
10340.04	10340.04	未进入负面清单	否	无	3.82%
6581.6	6581.6	未进入负面清单	否	无	11.48%
7378.32	7378.32	未进入负面清单	否	无	8.03%
8278.96	8278.96	未进入负面清单	否	无	4.13%
11084.8	11084.8	未进入负面清单	否	无	0.00%
3723.8	3723.8	未进入负面清单	否	无	18.77%
2546.04	2546.04	未进入负面清单	否	无	25.48%
2251.6	2251.6	未进入负面清单	否	无	27.00%
7014.6	7014.6	未进入负面清单	否	无	0.00%
3810.4	3810.4	未进入负面清单	否	无	18.27%
3464	3464	未进入负面清单	否	无	15.00%
11084.8	11084.8	未进入负面清单	否	无	0.00%
4503.2	4503.2	未进入负面清单	否	无	11.11%
6235.2	6235.2	未进入负面清单	否	无	0.00%
11084.8	11084.8	未进入负面清单	否	无	0.00%
1905.2	1905.2	未进入负面清单	否	无	27.78%
7101.2	7101.2	未进入负面清单	否	无	14.38%
8313.6	8313.6	未进入负面清单	否	无	10.00%
11050.16	11050.16	未进入负面清单	否	无	0.13%
9526	9526	未进入负面清单	否	无	5.63%
4070.2	4070.2	未进入负面清单	否	无	13.89%
11639.04	11639.04	未进入负面清单	否	无	2.67%
9577.96	9577.96	未进入负面清单	否	无	5.44%

3308.12	3308.12	未进入负面清单	否	无	18.78%
5144.04	5144.04	未进入负面清单	否	无	7.00%
3585.24	3585.24	未进入负面清单	否	无	17.00%
9231.56	9231.56	未进入负面清单	否	无	6.69%
5282.6	5282.6	未进入负面清单	否	无	6.11%
11084.8	11084.8	未进入负面清单	否	无	0.00%
2944.4	2944.4	未进入负面清单	否	无	21.11%
9577.96	9577.96	未进入负面清单	否	无	3.13%
3637.2	3637.2	未进入负面清单	否	无	22.50%
10392	10392	未进入负面清单	否	无	0.00%
9733.84	9733.84	未进入负面清单	否	无	9.91%
5386.52	5386.52	未进入负面清单	否	无	14.08%
11084.8	11084.8	未进入负面清单	否	无	0.00%
7499.56	7499.56	未进入负面清单	否	无	7.50%
6928	6928	未进入负面清单	否	无	0.00%
6928	6928	未进入负面清单	否	无	0.00%
4763	4763	未进入负面清单	否	无	22.81%
7101.2	7101.2	未进入负面清单	否	无	14.38%
6408.4	6408.4	未进入负面清单	否	无	12.23%
5819.52	5819.52	未进入负面清单	否	无	14.78%
10201.48	10201.48	未进入负面清单	否	无	0.54%
10288.08	10288.08	未进入负面清单	否	无	0.20%
7170.48	7170.48	未进入负面清单	否	无	14.13%
5178.68	5178.68	未进入负面清单	否	无	1.23%
1749.32	1749.32	未进入负面清单	否	无	1.23%
3254.652	3254.652	未进入负面清单	否	无	1.23%
415.68	415.68	未进入负面清单	否	无	0
6044.68	6044.68	未进入负面清单	否	无	1.23%
121.24	121.24	未进入负面清单	否	无	1.23%
708.48	708.48	未进入负面清单	否	无	0
1020.148	1020.148	未进入负面清单	否	无	1.23%
4018.24	4018.24	未进入负面清单	否	无	1.18%
1887.88	1887.88	未进入负面清单	否	无	1.23%
155.88	155.88	未进入负面清单	否	无	1.23%
1714.68	1714.68	未进入负面清单	否	无	1.23%
225.16	225.16	未进入负面清单	否	无	0
398.36	398.36	未进入负面清单	否	无	1.18%
225.16	225.16	未进入负面清单	否	无	1.23%

2909.76	2909.76	未进入负面清单	否	无	1.18%
3481.32	3481.32	未进入负面清单	否	无	0
3100.28	3100.28	未进入负面清单	否	无	1.23%
917.96	917.96	未进入负面清单	否	无	1.23%
1177.76	1177.76	未进入负面清单	否	无	1.23%
1783.96	1783.96	未进入负面清单	否	无	1.18%
3204.2	3204.2	未进入负面清单	否	无	0
4520.52	4520.52	未进入负面清单	否	无	0
2840.48	2840.48	未进入负面清单	否	无	0
4780.32	4780.32	未进入负面清单	否	无	0
5802.2	5802.2	未进入负面清单	否	无	1.23%
1039.2	1039.2	未进入负面清单	否	无	0
2575.708	2575.708	未进入负面清单	否	无	0
3706.48	3706.48	未进入负面清单	否	无	0
294.44	294.44	未进入负面清单	否	无	0
1299	1299	未进入负面清单	否	无	1.18%
4399.28	4399.28	未进入负面清单	否	无	1.23%
4330	4330	未进入负面清单	否	无	0
2753.88	2753.88	未进入负面清单	否	无	0
4849.6	4849.6	未进入负面清单	否	无	0
2580.68	2580.68	未进入负面清单	否	无	0
1766.64	1766.64	未进入负面清单	否	无	1.18%
4866.92	4866.92	未进入负面清单	否	无	1.23%
1394.32	1394.32	未进入负面清单	否	无	0
381.04	381.04	未进入负面清单	否	无	0
3794.812	3794.812	未进入负面清单	否	无	1.23%
3706.48	3706.48	未进入负面清单	否	无	1.23%
4075.72	4075.72	未进入负面清单	否	无	0
3481.32	3481.32	未进入负面清单	否	无	0
4260.72	4260.72	未进入负面清单	否	无	0
3602.56	3602.56	未进入负面清单	否	无	0
2857.8	2857.8	未进入负面清单	否	无	0
4156.8	4156.8	未进入负面清单	否	无	1.18%
5178.68	5178.68	未进入负面清单	否	无	0
3290.8	3290.8	未进入负面清单	否	无	0
3862.36	3862.36	未进入负面清单	否	无	1.23%
588.88	588.88	未进入负面清单	否	无	1.23%
1714.68	1714.68	未进入负面清单	否	无	1.23%

3013.68	3013.68	未进入负面清单	否	无	1.23%
1091.16	1091.16	未进入负面清单	否	无	1.18%
571.56	571.56	未进入负面清单	否	无	0
34.64	34.64	未进入负面清单	否	无	1.23%
4849.6	4849.6	未进入负面清单	否	无	1.23%
3827.72	3827.72	未进入负面清单	否	无	1.23%
3481.32	3481.32	未进入负面清单	否	无	1.23%
2719.24	2719.24	未进入负面清单	否	无	1.23%
4416.6	4416.6	未进入负面清单	否	无	0
667.24	667.24	未进入负面清单	否	无	0
420.04	420.04	未进入负面清单	否	无	0
1938.2	1938.2	未进入负面清单	否	无	1.18%
3879.68	3879.68	未进入负面清单	否	无	1.18%
1229.72	1229.72	未进入负面清单	否	无	1.18%
4555.16	4555.16	未进入负面清单	否	无	1.23%
2961.72	2961.72	未进入负面清单	否	无	0
1626.348	1626.348	未进入负面清单	否	无	0
3845.04	3845.04	未进入负面清单	否	无	0
4972.572	4972.572	未进入负面清单	否	无	1.23%
5163.092	5163.092	未进入负面清单	否	无	0
5509.492	5509.492	未进入负面清单	否	无	1.23%
5717.332	5717.332	未进入负面清单	否	无	1.23%
1437.56	1437.56	未进入负面清单	否	无	1.23%
1555.56	1555.56	未进入负面清单	否	无	0
1610.76	1610.76	未进入负面清单	否	无	0
6063.732	6063.732	未进入负面清单	否	无	0
6254.252	6254.252	未进入负面清单	否	无	1.18%
3117.6	3117.6	未进入负面清单	否	无	1.18%
5370.932	5370.932	未进入负面清单	否	无	1.23%
5561.452	5561.452	未进入负面清单	否	无	1.23%
2251.6	2251.6	未进入负面清单	否	无	0
1433.36	1433.36	未进入负面清单	否	无	0
1558.8	1558.8	未进入负面清单	否	无	1.18%
51.96	51.96	未进入负面清单	否	无	1.23%
1331.908	1331.908	未进入负面清单	否	无	0
2459.44	2459.44	未进入负面清单	否	无	1.23%
4433.92	4433.92	未进入负面清单	否	无	1.18%
5403.84	5403.84	未进入负面清单	否	无	1.23%

1278.4	1278.4	未进入负面清单	否	无	0
3585.24	3585.24	未进入负面清单	否	无	0
3013.68	3013.68	未进入负面清单	否	无	1.23%
4191.44	4191.44	未进入负面清单	否	无	0
2790.8	2790.8	未进入负面清单	否	无	0
1732	1732	未进入负面清单	否	无	1.23%
1541.48	1541.48	未进入负面清单	否	无	1.18%
4866.92	4866.92	未进入负面清单	否	无	1.23%
4312.68	4312.68	未进入负面清单	否	无	1.23%
3169.56	3169.56	未进入负面清单	否	无	0
2788.52	2788.52	未进入负面清单	否	无	0
3550.6	3550.6	未进入负面清单	否	无	0
2476.76	2476.76	未进入负面清单	否	无	0
2338.2	2338.2	未进入负面清单	否	无	1.23%
1247.04	1247.04	未进入负面清单	否	无	0
1160.44	1160.44	未进入负面清单	否	无	0
1697.88	1697.88	未进入负面清单	否	无	0
69.28	69.28	未进入负面清单	否	无	0
1141.388	1141.388	未进入负面清单	否	无	1.18%
2095.72	2095.72	未进入负面清单	否	无	1.23%
4555.16	4555.16	未进入负面清单	否	无	1.18%
4104.84	4104.84	未进入负面清单	否	无	0
4364.64	4364.64	未进入负面清单	否	无	1.23%
3186.88	3186.88	未进入负面清单	否	无	1.23%
5154.88	5154.88	未进入负面清单	否	无	0
1176.028	1176.028	未进入负面清单	否	无	1.23%
2955.16	2955.16	未进入负面清单	否	无	1.23%
5249.692	5249.692	未进入负面清单	否	无	1.23%
917.96	917.96	未进入负面清单	否	无	1.23%
1541.48	1541.48	未进入负面清单	否	无	1.18%
1004.56	1004.56	未进入负面清单	否	无	1.23%
2320.88	2320.88	未进入负面清单	否	无	1.23%
588.88	588.88	未进入负面清单	否	无	1.18%
34.64	34.64	未进入负面清单	否	无	0
3789.7892	3789.7892	未进入负面清单	否	无	0
3758.44	3758.44	未进入负面清单	否	无	0
3134.92	3134.92	未进入负面清单	否	无	1.23%
5455.8	5455.8	未进入负面清单	否	无	1.18%

5507.76	5507.76	未进入负面清单	否	无	0
4416.6	4416.6	未进入负面清单	否	无	0
1506.84	1506.84	未进入负面清单	否	无	0
4347.32	4347.32	未进入负面清单	否	无	0
5802.2	5802.2	未进入负面清单	否	无	0
4537.84	4537.84	未进入负面清单	否	无	0
588.88	588.88	未进入负面清单	否	无	1.18%
2494.08	2494.08	未进入负面清单	否	无	0
1524.16	1524.16	未进入负面清单	否	无	0
2546.04	2546.04	未进入负面清单	否	无	1.23%
2182.32	2182.32	未进入负面清单	否	无	1.23%
5715.6	5715.6	未进入负面清单	否	无	0
4970.84	4970.84	未进入负面清单	否	无	1.18%
5421.16	5421.16	未进入负面清单	否	无	1.23%
5161.36	5161.36	未进入负面清单	否	无	1.23%
4814.96	4814.96	未进入负面清单	否	无	0
3031	3031	未进入负面清单	否	无	1.23%
1588.5904	1588.5904	未进入负面清单	否	无	0
1489.52	1489.52	未进入负面清单	否	无	0
318.36	318.36	未进入负面清单	否	无	1.18%
4624.44	4624.44	未进入负面清单	否	无	0
4451.24	4451.24	未进入负面清单	否	无	1.23%
3671.84	3671.84	未进入负面清单	否	无	0
2961.72	2961.72	未进入负面清单	否	无	0
3654.52	3654.52	未进入负面清单	否	无	0
3722.068	3722.068	未进入负面清单	否	无	0
5299.92	5299.92	未进入负面清单	否	无	1.23%
1680.04	1680.04	未进入负面清单	否	无	1.23%
987.24	987.24	未进入负面清单	否	无	1.23%
3134.92	3134.92	未进入负面清单	否	无	1.23%
4087.52	4087.52	未进入负面清单	否	无	1.23%
4070.2	4070.2	未进入负面清单	否	无	0
3983.6	3983.6	未进入负面清单	否	无	1.23%
2528.72	2528.72	未进入负面清单	否	无	0
2303.56	2303.56	未进入负面清单	否	无	0
5507.76	5507.76	未进入负面清单	否	无	0
3583.508	3583.508	未进入负面清单	否	无	0
5142.308	5142.308	未进入负面清单	否	无	0

2892.44	2892.44	未进入负面清单	否	无	0
5473.12	5473.12	未进入负面清单	否	无	1.23%
2496.36	2496.36	未进入负面清单	否	无	1.23%
50.228	50.228	未进入负面清单	否	无	1.18%
4035.56	4035.56	未进入负面清单	否	无	0
5455.8	5455.8	未进入负面清单	否	无	0
2293.168	2293.168	未进入负面清单	否	无	0
3983.6	3983.6	未进入负面清单	否	无	0
3460.76	3460.76	未进入负面清单	否	无	0
3145.76	3145.76	未进入负面清单	否	无	0
1593.44	1593.44	未进入负面清单	否	无	1.23%
1385.6	1385.6	未进入负面清单	否	无	0
536.92	536.92	未进入负面清单	否	无	1.23%
1021.88	1021.88	未进入负面清单	否	无	1.18%
3637.2	3637.2	未进入负面清单	否	无	0
4728.36	4728.36	未进入负面清单	否	无	0
1108.48	1108.48	未进入负面清单	否	无	0
3585.24	3585.24	未进入负面清单	否	无	1.18%
3656.252	3656.252	未进入负面清单	否	无	1.23%
5630.732	5630.732	未进入负面清单	否	无	1.23%
5942.492	5942.492	未进入负面清单	否	无	0
5648.052	5648.052	未进入负面清单	否	无	0
4245.132	4245.132	未进入负面清单	否	无	0
4070.2	4070.2	未进入负面清单	否	无	1.23%
519.6	519.6	未进入负面清单	否	无	1.18%
4364.64	4364.64	未进入负面清单	否	无	0
1939.84	1939.84	未进入负面清单	否	无	0
3515.96	3515.96	未进入负面清单	否	无	0
2268.92	2268.92	未进入负面清单	否	无	1.23%
1472.2	1472.2	未进入负面清单	否	无	0
5715.6	5715.6	未进入负面清单	否	无	0
4726.155636	4726.155636	未进入负面清单	否	无	1.18%
3238.84	3238.84	未进入负面清单	否	无	0
5473.12	5473.12	未进入负面清单	否	无	1.18%
5158.12	5158.12	未进入负面清单	否	无	1.18%
4347.32	4347.32	未进入负面清单	否	无	1.23%
3879.68	3879.68	未进入负面清单	否	无	1.23%
4641.76	4641.76	未进入负面清单	否	无	0



3394.72	3394.72	未进入负面清单	否	无	0
433	433	未进入负面清单	否	无	1.18%
1576.12	1576.12	未进入负面清单	否	无	1.23%
3983.6	3983.6	未进入负面清单	否	无	1.23%
3134.92	3134.92	未进入负面清单	否	无	0
2753.88	2753.88	未进入负面清单	否	无	1.23%
2684.6	2684.6	未进入负面清单	否	无	0
1125.8	1125.8	未进入负面清单	否	无	0
2684.6	2684.6	未进入负面清单	否	无	1.23%
796.72	796.72	未进入负面清单	否	无	1.23%
4537.84	4537.84	未进入负面清单	否	无	1.23%
2355.52	2355.52	未进入负面清单	否	无	0
2857.8	2857.8	未进入负面清单	否	无	0
5438.48	5438.48	未进入负面清单	否	无	0
5577.04	5577.04	未进入负面清单	否	无	0
4780.32	4780.32	未进入负面清单	否	无	0
4970.84	4970.84	未进入负面清单	否	无	1.23%
2927.08	2927.08	未进入负面清单	否	无	0
3256.16	3256.16	未进入负面清单	否	无	1.23%
1732	1732	未进入负面清单	否	无	0
3221.52	3221.52	未进入负面清单	否	无	1.23%
4207.028	4207.028	未进入负面清单	否	无	1.18%
3966.28	3966.28	未进入负面清单	否	无	0
604.468	604.468	未进入负面清单	否	无	0
4955.252	4955.252	未进入负面清单	否	无	0
1843.52	1843.52	未进入负面清单	否	无	1.23%
658.16	658.16	未进入负面清单	否	无	1.23%
1732	1732	未进入负面清单	否	无	0
4797.64	4797.64	未进入负面清单	否	无	0
2249.868	2249.868	未进入负面清单	否	无	0
5074.76	5074.76	未进入负面清单	否	无	0
4988.16	4988.16	未进入负面清单	否	无	1.23%
3793.08	3793.08	未进入负面清单	否	无	1.23%
4122.16	4122.16	未进入负面清单	否	无	1.23%
1160.44	1160.44	未进入负面清单	否	无	1.18%
3394.72	3394.72	未进入负面清单	否	无	0
433	433	未进入负面清单	否	无	0
1576.12	1576.12	未进入负面清单	否	无	1.18%

3983.6	3983.6	未进入负面清单	否	无	1.23%
3134.92	3134.92	未进入负面清单	否	无	1.18%
2753.88	2753.88	未进入负面清单	否	无	1.23%
2684.6	2684.6	未进入负面清单	否	无	1.23%
1125.8	1125.8	未进入负面清单	否	无	0
2684.6	2684.6	未进入负面清单	否	无	1.23%
796.72	796.72	未进入负面清单	否	无	1.23%
4537.84	4537.84	未进入负面清单	否	无	0
2355.52	2355.52	未进入负面清单	否	无	1.18%
2546.04	2546.04	未进入负面清单	否	无	1.23%
2182.32	2182.32	未进入负面清单	否	无	0
5715.6	5715.6	未进入负面清单	否	无	0
4970.84	4970.84	未进入负面清单	否	无	1.23%
5421.16	5421.16	未进入负面清单	否	无	0
5161.36	5161.36	未进入负面清单	否	无	0
4814.96	4814.96	未进入负面清单	否	无	0
3031	3031	未进入负面清单	否	无	0
1278.4	1278.4	未进入负面清单	否	无	1.23%
3585.24	3585.24	未进入负面清单	否	无	1.18%
3013.68	3013.68	未进入负面清单	否	无	1.23%
4191.44	4191.44	未进入负面清单	否	无	1.23%
2790.8	2790.8	未进入负面清单	否	无	0
1732	1732	未进入负面清单	否	无	1.23%
1541.48	1541.48	未进入负面清单	否	无	1.23%
4866.92	4866.92	未进入负面清单	否	无	0
4312.68	4312.68	未进入负面清单	否	无	1.23%
3169.56	3169.56	未进入负面清单	否	无	1.18%
2788.52	2788.52	未进入负面清单	否	无	1.23%
3550.6	3550.6	未进入负面清单	否	无	0
3794.812	3794.812	未进入负面清单	否	无	0
3706.48	3706.48	未进入负面清单	否	无	0
4075.72	4075.72	未进入负面清单	否	无	1.18%
3481.32	3481.32	未进入负面清单	否	无	0
4260.72	4260.72	未进入负面清单	否	无	0
3602.56	3602.56	未进入负面清单	否	无	0
2857.8	2857.8	未进入负面清单	否	无	0
4156.8	4156.8	未进入负面清单	否	无	0
5178.68	5178.68	未进入负面清单	否	无	1.23%

1825	1825	未进入负面清单	否	无	12.53%
110	110	未进入负面清单	否	无	15.31%
3128	3128	未进入负面清单	否	无	6.47%
2915	2915	未进入负面清单	否	无	7.46%
4385	4385	未进入负面清单	否	无	3.21%
5898	5898	未进入负面清单	否	无	4.20%
1289	1289	未进入负面清单	否	无	15.01%
3530	3530	未进入负面清单	否	无	4.61%
3889	3889	未进入负面清单	否	无	2.94%
3755	3755	未进入负面清单	否	无	3.56%
5591	5591	未进入负面清单	否	无	2.83%
3054	3054	未进入负面清单	否	无	12.30%
6115	6115	未进入负面清单	否	无	1.13%
4528	4528	未进入负面清单	否	无	8.10%
5342	5342	未进入负面清单	否	无	3.64%
8028	8028	未进入负面清单	否	无	0.91%
6206	6206	未进入负面清单	否	无	0.83%
1677	1677	未进入负面清单	否	无	13.74%
698	698	未进入负面清单	否	无	17.98%
1424	1424	未进入负面清单	否	无	15.86%
3082	3082	未进入负面清单	否	无	9.88%
2500	2500	未进入负面清单	否	无	11.98%
2162	2162	未进入负面清单	否	无	13.20%
2938	2938	未进入负面清单	否	无	11.45%
3624	3624	未进入负面清单	否	无	6.30%
3558	3558	未进入负面清单	否	无	6.57%
3420	3420	未进入负面清单	否	无	7.13%
4683	4683	未进入负面清单	否	无	0.72%
2951	2951	未进入负面清单	否	无	10.35%
4521	4521	未进入负面清单	否	无	7.95%
5560	5560	未进入负面清单	否	无	0.94%
4288	4288	未进入负面清单	否	无	2.43%
477	477	未进入负面清单	否	无	7.88%
2818	2818	未进入负面清单	否	无	11.84%
3107	3107	未进入负面清单	否	无	12.03%
2582	2582	未进入负面清单	否	无	9.01%

6352	6352	未进入负面清单	否	无	2.66%
5813	5813	未进入负面清单	否	无	0.02%
824	824	未进入负面清单	否	无	18.03%
3948	3948	未进入负面清单	否	无	3.90%
3353	3353	未进入负面清单	否	无	6.48%
4389	4389	未进入负面清单	否	无	5.16%
4230	4230	未进入负面清单	否	无	5.73%
4182	4182	未进入负面清单	否	无	5.91%
5813	5813	未进入负面清单	否	无	0.02%
565	565	未进入负面清单	否	无	18.96%
4218	4218	未进入负面清单	否	无	5.78%
563	563	未进入负面清单	否	无	18.56%
1635	1635	未进入负面清单	否	无	13.92%
2781	2781	未进入负面清单	否	无	10.96%
6178	6178	未进入负面清单	否	无	3.16%
2949	2949	未进入负面清单	否	无	8.23%
4499	4499	未进入负面清单	否	无	6.38%
5407	5407	未进入负面清单	否	无	3.43%
5620	5620	未进入负面清单	否	无	3.62%
6816	6816	未进入负面清单	否	无	1.32%
1771	1771	未进入负面清单	否	无	13.33%
3157	3157	未进入负面清单	否	无	7.33%
2054	2054	未进入负面清单	否	无	12.11%
2021	2021	未进入负面清单	否	无	12.25%
3993	3993	未进入负面清单	否	无	4.53%
2442	2442	未进入负面清单	否	无	10.42%
5894	5894	未进入负面清单	否	无	1.85%
1936	1936	未进入负面清单	否	无	14.79%
3917	3917	未进入负面清单	否	无	8.44%
3917	3917	未进入负面清单	否	无	8.44%
2690	2690	未进入负面清单	否	无	12.37%
2179	2179	未进入负面清单	否	无	13.92%
6547	6547	未进入负面清单	否	无	0.00%
6547	6547	未进入负面清单	否	无	0.00%
4468	4468	未进入负面清单	否	无	6.67%
2340	2340	未进入负面清单	否	无	13.50%

4958	4958	未进入负面清单	否	无	5.10%
5029	5029	未进入负面清单	否	无	4.87%
3866	3866	未进入负面清单	否	无	4.26%
735	735	未进入负面清单	否	无	18.64%
2330	2330	未进入负面清单	否	无	13.53%
2783	2783	未进入负面清单	否	无	11.95%
2615	2615	未进入负面清单	否	无	9.68%
4278	4278	未进入负面清单	否	无	2.48%
2054	2054	未进入负面清单	否	无	12.11%
1289	1289	未进入负面清单	否	无	15.42%
1115	1115	未进入负面清单	否	无	9.28%
3808	3808	未进入负面清单	否	无	3.00%
1434	1434	未进入负面清单	否	无	16.57%
5432	5432	未进入负面清单	否	无	4.20%
1295	1295	未进入负面清单	否	无	16.33%
1728	1728	未进入负面清单	否	无	12.49%
5180	5180	未进入负面清单	否	无	2.31%
5004	5004	未进入负面清单	否	无	2.94%
2075	2075	未进入负面清单	否	无	13.51%
4060	4060	未进入负面清单	否	无	6.35%
1536	1536	未进入负面清单	否	无	15.46%
4453	4453	未进入负面清单	否	无	2.66%
1265	1265	未进入负面清单	否	无	16.44%
1651	1651	未进入负面清单	否	无	13.85%
4961	4961	未进入负面清单	否	无	6.68%
6477	6477	未进入负面清单	否	无	2.30%
5417	5417	未进入负面清单	否	无	5.36%
1892	1892	未进入负面清单	否	无	15.54%
5326	5326	未进入负面清单	否	无	3.69%
5642	5642	未进入负面清单	否	无	2.66%
6717	6717	未进入负面清单	否	无	1.61%
161	161	未进入负面清单	否	无	20.30%
2094	2094	未进入负面清单	否	无	11.93%
2723	2723	未进入负面清单	否	无	9.21%
2795	2795	未进入负面清单	否	无	8.90%
7708	7708	未进入负面清单	否	无	1.33%

2411	2411	未进入负面清单	否	无	10.56%
4020	4020	未进入负面清单	否	无	3.59%
4336	4336	未进入负面清单	否	无	8.48%
1682	1682	未进入负面清单	否	无	13.72%
1267	1267	未进入负面清单	否	无	15.51%
5951	5951	未进入负面清单	否	无	3.82%
7256	7256	未进入负面清单	否	无	0.05%
5991	5991	未进入负面清单	否	无	1.53%
1034	1034	未进入负面清单	否	无	5.54%
4831	4831	未进入负面清单	否	无	0.08%
2514	2514	未进入负面清单	否	无	12.83%
3357	3357	未进入负面清单	否	无	8.89%
1229	1229	未进入负面清单	否	无	4.84%
259	259	未进入负面清单	否	无	19.88%
1755	1755	未进入负面清单	否	无	14.67%
2502	2502	未进入负面清单	否	无	10.16%
2685	2685	未进入负面清单	否	无	9.37%
3820	3820	未进入负面清单	否	无	7.22%
5033	5033	未进入负面清单	否	无	2.84%
9219	9219	未进入负面清单	否	无	0.39%
5816	5816	未进入负面清单	否	无	2.21%
3079	3079	未进入负面清单	否	无	11.05%
4607	4607	未进入负面清单	否	无	6.75%
6224	6224	未进入负面清单	否	无	0.77%
2997	2997	未进入负面清单	否	无	8.81%
2918	2918	未进入负面清单	否	无	8.17%
833	833	未进入负面清单	否	无	17.62%
4885	4885	未进入负面清单	否	无	7.78%
908	908	未进入负面清单	否	无	17.12%
2371	2371	未进入负面清单	否	无	10.73%
5819	5819	未进入负面清单	否	无	5.25%
3273	3273	未进入负面清单	否	无	6.83%
1825	1825	未进入负面清单	否	无	16.06%
2880	2880	未进入负面清单	否	无	13.21%
7268	7268	未进入负面清单	否	无	0.02%
5813	5813	未进入负面清单	否	无	0.02%

3420	3420	未进入负面清单	否	无	9.69%
4133	4133	未进入负面清单	否	无	9.07%
2153	2153	未进入负面清单	否	无	13.23%
3151	3151	未进入负面清单	否	无	10.77%
3716	3716	未进入负面清单	否	无	10.94%
3676	3676	未进入负面清单	否	无	11.05%
5813	5813	未进入负面清单	否	无	0.02%
1603	1603	未进入负面清单	否	无	0.78%
2548	2548	未进入负面清单	否	无	9.97%
2269	2269	未进入负面清单	否	无	10.46%
3242	3242	未进入负面清单	否	无	5.95%
848	848	未进入负面清单	否	无	16.41%
1786	1786	未进入负面清单	否	无	16.17%
1532	1532	未进入负面清单	否	无	15.47%
3210	3210	未进入负面清单	否	无	7.10%
1781	1781	未进入负面清单	否	无	13.29%
1682	1682	未进入负面清单	否	无	13.72%
246	246	未进入负面清单	否	无	19.93%
798	798	未进入负面清单	否	无	17.54%
3926	3926	未进入负面清单	否	无	8.24%
4844	4844	未进入负面清单	否	无	0.03%
2127	2127	未进入负面清单	否	无	11.79%
3148	3148	未进入负面清单	否	无	12.48%
2818	2818	未进入负面清单	否	无	13.37%
892	892	未进入负面清单	否	无	18.12%
1897	1897	未进入负面清单	否	无	14.15%
1807	1807	未进入负面清单	否	无	14.48%
2358	2358	未进入负面清单	否	无	13.34%
3796	3796	未进入负面清单	否	无	10.73%
6895	6895	未进入负面清单	否	无	2.34%
468	468	未进入负面清单	否	无	19.31%
239	239	未进入负面清单	否	无	20.22%
5896	5896	未进入负面清单	否	无	1.84%
4079	4079	未进入负面清单	否	无	6.28%
6048	6048	未进入负面清单	否	无	1.35%
2151	2151	未进入负面清单	否	无	14.01%

4352	4352	未进入负面清单	否	无	5.30%
3375	3375	未进入负面清单	否	无	11.87%
2833	2833	未进入负面清单	否	无	11.79%
3991	3991	未进入负面清单	否	无	3.72%
3975	3975	未进入负面清单	否	无	4.87%
2676	2676	未进入负面清单	否	无	10.14%
5351	5351	未进入负面清单	否	无	1.69%
1661	1661	未进入负面清单	否	无	13.81%
2883	2883	未进入负面清单	否	无	8.52%
5112	5112	未进入负面清单	否	无	2.55%
809	809	未进入负面清单	否	无	18.50%
5339	5339	未进入负面清单	否	无	1.74%
1474	1474	未进入负面清单	否	无	14.62%
1383	1383	未进入负面清单	否	无	16.01%
4555	4555	未进入负面清单	否	无	6.91%
3272	3272	未进入负面清单	否	无	6.83%
3585	3585	未进入负面清单	否	无	6.22%
522	522	未进入负面清单	否	无	18.74%
2901	2901	未进入负面清单	否	无	-1.78%
5454	5454	未进入负面清单	否	无	-2.31%
7623	7623	未进入负面清单	否	无	-2.90%
7101	7101	未进入负面清单	否	无	-2.40%
7105	7105	未进入负面清单	否	无	-2.44%
7248	7248	未进入负面清单	否	无	2.17%
4574	4574	未进入负面清单	否	无	-2.33%
7183	7183	未进入负面清单	否	无	-2.82%
4583	4583	未进入负面清单	否	无	-2.20%
7506	7506	未进入负面清单	否	无	2.20%
7035	7035	未进入负面清单	否	无	2.63%
7196	7196	未进入负面清单	否	无	-2.65%
7504	7504	未进入负面清单	否	无	2.29%
7580	7580	未进入负面清单	否	无	2.52%
7573	7573	未进入负面清单	否	无	-2.84%
8250	8250	未进入负面清单	否	无	-1.49%
6860	6860	未进入负面清单	否	无	-2.44%
8600	8600	未进入负面清单	否	无	-2.64%



7397	7397	未进入负面清单	否	无	2.63%
4707	4707	未进入负面清单	否	无	-2.31%
3632	3632	未进入负面清单	否	无	2.89%
4908	4908	未进入负面清单	否	无	2.82%
4458	4458	未进入负面清单	否	无	-1.18%
5426	5426	未进入负面清单	否	无	2.20%
7654	7654	未进入负面清单	否	无	2.55%
4529	4529	未进入负面清单	否	无	-2.88%
4512	4512	未进入负面清单	否	无	2.93%
4609	4609	未进入负面清单	否	无	2.26%
6814	6814	未进入负面清单	否	无	1.11%
7271	7271	未进入负面清单	否	无	-2.55%
4818	4818	未进入负面清单	否	无	-2.03%
5621	5621	未进入负面清单	否	无	2.31%
7301	7301	未进入负面清单	否	无	2.17%
6955	6955	未进入负面清单	否	无	-2.58%
5359	5359	未进入负面清单	否	无	-2.09%
6883	6883	未进入负面清单	否	无	-1.78%
6879	6879	未进入负面清单	否	无	-2.34%
6699	6699	未进入负面清单	否	无	2.55%
7175	7175	未进入负面清单	否	无	-2.02%
7137	7137	未进入负面清单	否	无	-1.89%
7410	7410	未进入负面清单	否	无	2.89%
7633	7633	未进入负面清单	否	无	-2.57%
7632	7632	未进入负面清单	否	无	2.44%
7024	7024	未进入负面清单	否	无	-2.82%
7182	7182	未进入负面清单	否	无	-2.07%
6696	6696	未进入负面清单	否	无	-2.37%
6637	6637	未进入负面清单	否	无	2.33%
6805	6805	未进入负面清单	否	无	-1.41%
7015	7015	未进入负面清单	否	无	-2.86%
6838	6838	未进入负面清单	否	无	2.67%
5580	5580	未进入负面清单	否	无	-2.91%
5730	5730	未进入负面清单	否	无	-2.74%
7506	7506	未进入负面清单	否	无	-2.69%
7203	7203	未进入负面清单	否	无	-3.00%

5758	5758	未进入负面清单	否	无	-1.29%
5633	5633	未进入负面清单	否	无	-2.58%
5250	5250	未进入负面清单	否	无	-1.22%
5195	5195	未进入负面清单	否	无	-2.61%
7650	7650	未进入负面清单	否	无	-1.49%
2742	2742	未进入负面清单	否	无	-2.87%
7049	7049	未进入负面清单	否	无	-1.90%
2480	2480	未进入负面清单	否	无	-2.26%
6886	6886	未进入负面清单	否	无	-2.73%
7018	7018	未进入负面清单	否	无	-2.51%
7610	7610	未进入负面清单	否	无	2.48%
6614	6614	未进入负面清单	否	无	-2.27%
7310	7310	未进入负面清单	否	无	-2.91%
6736	6736	未进入负面清单	否	无	-1.98%
6755	6755	未进入负面清单	否	无	-2.50%
6783	6783	未进入负面清单	否	无	-2.02%
5737	5737	未进入负面清单	否	无	2.38%
5726	5726	未进入负面清单	否	无	-2.02%
5907	5907	未进入负面清单	否	无	-2.48%
5339	5339	未进入负面清单	否	无	2.13%
5657	5657	未进入负面清单	否	无	-1.38%
5298	5298	未进入负面清单	否	无	1.66%
5139	5139	未进入负面清单	否	无	-2.16%
5199	5199	未进入负面清单	否	无	2.83%
6919	6919	未进入负面清单	否	无	-1.77%
7498	7498	未进入负面清单	否	无	-2.18%
6660	6660	未进入负面清单	否	无	-2.54%
6763	6763	未进入负面清单	否	无	-2.09%
6720	6720	未进入负面清单	否	无	2.42%
7252	7252	未进入负面清单	否	无	-2.59%
7022	7022	未进入负面清单	否	无	-2.10%
6611	6611	未进入负面清单	否	无	-2.56%
7562	7562	未进入负面清单	否	无	-1.08%
10704	10704	未进入负面清单	否	无	-2.02%
7408	7408	未进入负面清单	否	无	-2.33%
7003	7003	未进入负面清单	否	无	-2.43%
7214	7214	未进入负面清单	否	无	2.48%
7503	7503	未进入负面清单	否	无	-2.32%

6843	6843	未进入负面清单	否	无	2.63%
5213	5213	未进入负面清单	否	无	-2.04%
5132	5132	未进入负面清单	否	无	-1.48%
7112	7112	未进入负面清单	否	无	-2.26%
7406	7406	未进入负面清单	否	无	-2.04%
7347	7347	未进入负面清单	否	无	-2.81%
7541	7541	未进入负面清单	否	无	-2.83%
5316	5316	未进入负面清单	否	无	-1.44%
5891	5891	未进入负面清单	否	无	-2.59%
5324	5324	未进入负面清单	否	无	-2.76%
7328	7328	未进入负面清单	否	无	-2.20%
7502	7502	未进入负面清单	否	无	-2.44%
6987	6987	未进入负面清单	否	无	-2.36%
7122	7122	未进入负面清单	否	无	-2.83%
7489	7489	未进入负面清单	否	无	-2.68%
6901	6901	未进入负面清单	否	无	-1.63%
3207	3207	未进入负面清单	否	无	-2.27%
7436	7436	未进入负面清单	否	无	-2.60%
4797	4797	未进入负面清单	否	无	-1.47%
7811	7811	未进入负面清单	否	无	2.05%
7824	7824	未进入负面清单	否	无	-2.99%
7408	7408	未进入负面清单	否	无	2.60%
6982	6982	未进入负面清单	否	无	-2.91%
4749	4749	未进入负面清单	否	无	1.06%
4252	4252	未进入负面清单	否	无	-1.34%
7518	7518	未进入负面清单	否	无	-2.43%
6740	6740	未进入负面清单	否	无	-2.76%
7811	7811	未进入负面清单	否	无	-1.34%
6920	6920	未进入负面清单	否	无	2.64%
7375	7375	未进入负面清单	否	无	-2.76%
6968	6968	未进入负面清单	否	无	2.80%
7261	7261	未进入负面清单	否	无	-2.62%
6757	6757	未进入负面清单	否	无	3.00%
4067	4067	未进入负面清单	否	无	-2.72%
7863	7863	未进入负面清单	否	无	-2.52%
7568	7568	未进入负面清单	否	无	-2.77%
7471	7471	未进入负面清单	否	无	-2.49%
4270	4270	未进入负面清单	否	无	-2.39%

7104	7104	未进入负面清单	否	无	2.42%
7068	7068	未进入负面清单	否	无	-1.95%
7392	7392	未进入负面清单	否	无	-2.08%
7656	7656	未进入负面清单	否	无	2.19%
7538	7538	未进入负面清单	否	无	-2.71%
6625	6625	未进入负面清单	否	无	-2.02%
6862	6862	未进入负面清单	否	无	-2.03%
6767	6767	未进入负面清单	否	无	-1.93%
6952	6952	未进入负面清单	否	无	-1.68%
4877	4877	未进入负面清单	否	无	-2.38%
6698	6698	未进入负面清单	否	无	-2.78%
7592	7592	未进入负面清单	否	无	2.78%
4324	4324	未进入负面清单	否	无	-2.84%
4361	4361	未进入负面清单	否	无	2.78%
7081	7081	未进入负面清单	否	无	-2.01%
4624	4624	未进入负面清单	否	无	2.27%
4297	4297	未进入负面清单	否	无	2.66%
4996	4996	未进入负面清单	否	无	-2.71%
6449	6449	未进入负面清单	否	无	-2.21%
7805	7805	未进入负面清单	否	无	2.46%
7868	7868	未进入负面清单	否	无	-1.20%
6848	6848	未进入负面清单	否	无	-2.45%
7302	7302	未进入负面清单	否	无	-2.09%
7065	7065	未进入负面清单	否	无	-2.40%
7205	7205	未进入负面清单	否	无	1.30%
7239	7239	未进入负面清单	否	无	-2.91%
7047	7047	未进入负面清单	否	无	2.59%
6970	6970	未进入负面清单	否	无	-1.14%
7565	7565	未进入负面清单	否	无	2.77%
7424	7424	未进入负面清单	否	无	2.16%
7787	7787	未进入负面清单	否	无	2.19%
7668	7668	未进入负面清单	否	无	-2.59%
7197	7197	未进入负面清单	否	无	-2.61%
6786	6786	未进入负面清单	否	无	-3.00%
7603	7603	未进入负面清单	否	无	-2.97%
7583	7583	未进入负面清单	否	无	2.77%
7503	7503	未进入负面清单	否	无	-2.24%
4868	4868	未进入负面清单	否	无	2.24%

7607	7607	未进入负面清单	否	无	-1.88%
6943	6943	未进入负面清单	否	无	2.98%
7466	7466	未进入负面清单	否	无	-2.73%
7054	7054	未进入负面清单	否	无	-2.33%
7590	7590	未进入负面清单	否	无	-1.29%
7146	7146	未进入负面清单	否	无	-2.48%
7323	7323	未进入负面清单	否	无	2.74%
7396	7396	未进入负面清单	否	无	-2.17%
5320	5320	未进入负面清单	否	无	-2.41%
5687	5687	未进入负面清单	否	无	2.70%
5881	5881	未进入负面清单	否	无	-2.48%
6738	6738	未进入负面清单	否	无	2.27%
7560	7560	未进入负面清单	否	无	-1.99%
7631	7631	未进入负面清单	否	无	-2.73%
7367	7367	未进入负面清单	否	无	-2.62%
7419	7419	未进入负面清单	否	无	-2.57%
6772	6772	未进入负面清单	否	无	2.18%
6672	6672	未进入负面清单	否	无	-2.59%
7584	7584	未进入负面清单	否	无	-2.29%
7189	7189	未进入负面清单	否	无	1.95%
7272	7272	未进入负面清单	否	无	2.81%
7249	7249	未进入负面清单	否	无	2.53%
7184	7184	未进入负面清单	否	无	-2.09%
7049	7049	未进入负面清单	否	无	1.75%
4525	4525	未进入负面清单	否	无	2.47%
7637	7637	未进入负面清单	否	无	-2.02%
6784	6784	未进入负面清单	否	无	-1.87%
7459	7459	未进入负面清单	否	无	2.85%
3324	3324	未进入负面清单	否	无	2.49%
7653	7653	未进入负面清单	否	无	2.33%
6631	6631	未进入负面清单	否	无	2.14%
9058	9058	未进入负面清单	否	无	-2.54%
7026	7026	未进入负面清单	否	无	2.79%
6626	6626	未进入负面清单	否	无	2.88%
4492	4492	未进入负面清单	否	无	-2.89%
7272	7272	未进入负面清单	否	无	2.23%
7420	7420	未进入负面清单	否	无	-1.85%
7298	7298	未进入负面清单	否	无	-2.83%

7147	7147	未进入负面清单	否	无	-2.50%
4889.2	4889.2	未进入负面清单	否	无	6.00%
4872.2	4872.2	未进入负面清单	否	无	7.18%
5552.2	5552.2	未进入负面清单	否	无	6%
5331.2	5331.2	未进入负面清单	否	无	6.57%
4838.2	4838.2	未进入负面清单	否	无	7.23%
3716.2	3716.2	未进入负面清单	否	无	9.42%
1336.2	1336.2	未进入负面清单	否	无	26.19%
3971.2	3971.2	未进入负面清单	否	无	8.81%
3682.2	3682.2	未进入负面清单	否	无	9.51%
4171.8	4171.8	未进入负面清单	否	无	8.39%
5127.2	5127.2	未进入负面清单	否	无	6.83%
5127.2	5127.2	未进入负面清单	否	无	6.83%
3967.8	3967.8	未进入负面清单	否	无	8.82%
2271.2	2271.2	未进入负面清单	否	无	15.41%
5093.2	5093.2	未进入负面清单	否	无	6.87%
2964.8	2964.8	未进入负面清单	否	无	11.81%
2811.8	2811.8	未进入负面清单	否	无	12.45%
4664.8	4664.8	未进入负面清单	否	无	7.50%
448.8	448.8	未进入负面清单	否	无	9.51%
124.4	124.4	未进入负面清单	否	无	10.33%
3678.8	3678.8	未进入负面清单	否	无	7.67%
3389.8	3389.8	未进入负面清单	否	无	8.49%
4562.8	4562.8	未进入负面清单	否	无	6.13%
4120.8	4120.8	未进入负面清单	否	无	6.43%
5712	5712	未进入负面清单	否	无	6.04%
5440	5440	未进入负面清单	否	无	9.67%
5797	5797	未进入负面清单	否	无	8.94%
3621	3621	未进入负面清单	否	无	9.95%
3916.8	3916.8	未进入负面清单	否	无	8.51%
1047.2	1047.2	未进入负面清单	否	无	11.97%
3519	3519	未进入负面清单	否	无	5.53%
4114	4114	未进入负面清单	否	无	28.05%
2924	2924	未进入负面清单	否	无	17.81%
6324	6324	未进入负面清单	否	无	10.42%
1247.8	1247.8	未进入负面清单	否	无	8.69%
312.8	312.8	未进入负面清单	否	无	12.84%
1965.2	1965.2	未进入负面清单	否	无	11.57%

3359.2	3359.2	未进入负面清单	否	无	8.54%
4029	4029	未进入负面清单	否	无	26.26%
1060.8	1060.8	未进入负面清单	否	无	9.65%
2726.8	2726.8	未进入负面清单	否	无	9.43%
71.6	71.6	未进入负面清单	否	无	8.07%
146.2	146.2	未进入负面清单	否	无	18.89%
3026	3026	未进入负面清单	否	无	10.14%
4097	4097	未进入负面清单	否	无	6.54%
1332.8	1332.8	未进入负面清单	否	无	5.36%
3627.8	3627.8	未进入负面清单	否	无	7.92%
3712.8	3712.8	未进入负面清单	否	无	9.81%
4335	4335	未进入负面清单	否	无	6.43%
1853	1853	未进入负面清单	否	无	8.27%
3451	3451	未进入负面清单	否	无	20.88%
5355	5355	未进入负面清单	否	无	16.93%
6528	6528	未进入负面清单	否	无	7.29%
374	374	未进入负面清单	否	无	7.44%
880.6	880.6	未进入负面清单	否	无	12.33%
4420	4420	未进入负面清单	否	无	7.38%
3566.6	3566.6	未进入负面清单	否	无	9.38%
5440	5440	未进入负面清单	否	无	19.87%
4233	4233	未进入负面清单	否	无	16.60%
1676.2	1676.2	未进入负面清单	否	无	18.55%
2067.2	2067.2	未进入负面清单	否	无	8.56%
4804.2	4804.2	未进入负面清单	否	无	10.24%
4702.2	4702.2	未进入负面清单	否	无	15.84%
2839	2839	未进入负面清单	否	无	10.01%
4743	4743	未进入负面清单	否	无	10.06%
3733.2	3733.2	未进入负面清单	否	无	9.53%
1761.2	1761.2	未进入负面清单	否	无	10.80%
2108	2108	未进入负面清单	否	无	12.18%
1887	1887	未进入负面清单	否	无	10.50%
4086.8	4086.8	未进入负面清单	否	无	4.44%
3417	3417	未进入负面清单	否	无	8.15%
2210	2210	未进入负面清单	否	无	4.18%
130.4	130.4	未进入负面清单	否	无	5.68%

1128.8	1128.8	未进入负面清单	否	无	3.82%
3495.2	3495.2	未进入负面清单	否	无	4.24%
3478.2	3478.2	未进入负面清单	否	无	8.02%
3672	3672	未进入负面清单	否	无	8.42%
3240.2	3240.2	未进入负面清单	否	无	6.65%
2873	2873	未进入负面清单	否	无	7.21%
3332	3332	未进入负面清单	否	无	7.25%
272	272	未进入负面清单	否	无	9.68%
846.6	846.6	未进入负面清单	否	无	8.67%
7877.8	7877.8	未进入负面清单	否	无	21.09%
4294.2	4294.2	未进入负面清单	否	无	10.31%
8370.8	8370.8	未进入负面清单	否	无	21.81%
6160.8	6160.8	未进入负面清单	否	无	9.13%
9173.2	9173.2	未进入负面清单	否	无	7.10%
8251.8	8251.8	未进入负面清单	否	无	4.68%
4362.2	4362.2	未进入负面清单	否	无	7.20%
4154.8	4154.8	未进入负面清单	否	无	6.47%
5259.8	5259.8	未进入负面清单	否	无	8.84%
4855.2	4855.2	未进入负面清单	否	无	8.60%
4828	4828	未进入负面清单	否	无	9.32%
3614.2	3614.2	未进入负面清单	否	无	29.58%



4039.2	4039.2	未进入负面清单	否	无	8.70%
1659.2	1659.2	未进入负面清单	否	无	7.58%
3393.2	3393.2	未进入负面清单	否	无	9.38%
62	62	未进入负面清单	否	无	9.69%
1604.8	1604.8	未进入负面清单	否	无	8.22%
3831.8	3831.8	未进入负面清单	否	无	27.82%
4930	4930	未进入负面清单	否	无	6.90%
202.6	202.6360743	未进入负面清单	否	无	7.30%
7480	7480	未进入负面清单	否	无	7.34%
4862	4862	未进入负面清单	否	无	10.07%
5412.8	5412.8	未进入负面清单	否	无	8.09%
60	60	未进入负面清单	否	无	6.83%
629	629	未进入负面清单	否	无	7.90%
561	561	未进入负面清单	否	无	9.82%
3961	3961	未进入负面清单	否	无	10.27%
77	77	未进入负面清单	否	无	8.44%
4069.8	4069.8	未进入负面清单	否	无	10.33%
55.4	55.4	未进入负面清单	否	无	7.29%
3757	3757	未进入负面清单	否	无	13.03%
962.2	962.2	未进入负面清单	否	无	14.88%
17.4	17.4	未进入负面清单	否	无	13.60%
214.2	214.2	未进入负面清单	否	无	16.63%
1183.2	1183.2	未进入负面清单	否	无	13.73%
4022.2	4022.2	未进入负面清单	否	无	13.67%
4617.2	4617.2	未进入负面清单	否	无	12.84%
3729.8	3729.8	未进入负面清单	否	无	13.00%
3610.8	3610.8	未进入负面清单	否	无	11.07%
4256.8	4256.8	未进入负面清单	否	无	6.15%
1258	1258	未进入负面清单	否	无	8.06%
5072.8	5072.8	未进入负面清单	否	无	7.67%
4794	4794	未进入负面清单	否	无	9.42%
4766.8	4766.8	未进入负面清单	否	无	7.41%
3474.8	3474.8	未进入负面清单	否	无	8.44%
4324.8	4324.8	未进入负面清单	否	无	8.15%
5123.8	5123.8	未进入负面清单	否	无	7.91%
92.4	92.4	未进入负面清单	否	无	6.23%

4430.2	4430.2	未进入负面清单	否	无	8.67%
3563.2	3563.2	未进入负面清单	否	无	11.97%
3406.8	3406.8	未进入负面清单	否	无	24.39%
4148	4148	未进入负面清单	否	无	8.17%
3389.8	3389.8	未进入负面清单	否	无	7.32%
4800.8	4800.8	未进入负面清单	否	无	6.85%
2686	2686	未进入负面清单	否	无	14.44%
2352.8	2352.8	未进入负面清单	否	无	23.77%
2573.8	2573.8	未进入负面清单	否	无	7.16%
805.8	805.8	未进入负面清单	否	无	12.21%
2104.6	2104.6	未进入负面清单	否	无	19.24%
2550	2550	未进入负面清单	否	无	11.97%
2560.2	2560.2	未进入负面清单	否	无	10.53%
2726.8	2726.8	未进入负面清单	否	无	10.75%
2692.8	2692.8	未进入负面清单	否	无	7.40%
3162	3162	未进入负面清单	否	无	6.08%
5695	5695	未进入负面清单	否	无	6.99%
4341.8	4341.8	未进入负面清单	否	无	6.70%
4562.8	4562.8	未进入负面清单	否	无	9.01%
3716.2	3716.2	未进入负面清单	否	无	13.58%
4726	4726	未进入负面清单	否	无	8.85%
4148	4148	未进入负面清单	否	无	15.41%
4294.2	4294.2	未进入负面清单	否	无	8.26%
4426.8	4426.8	未进入负面清单	否	无	11.13%
5616.8	5616.8	未进入负面清单	否	无	15.41%
4039.2	4039.2	未进入负面清单	否	无	6.30%
16.4	16.4	未进入负面清单	否	无	5.69%
72.4	72.4	未进入负面清单	否	无	6.45%
2924	2924	未进入负面清单	否	无	6.45%
1434.8	1434.8	未进入负面清单	否	无	9.15%
1122	1122	未进入负面清单	否	无	8.16%
4284	4284	未进入负面清单	否	无	6.97%
4783.8	4783.8	未进入负面清单	否	无	6.43%
5106.8	5106.8	未进入负面清单	否	无	6.43%
2424.2	2424.2	未进入负面清单	否	无	20.47%
1472.2	1472.2	未进入负面清单	否	无	9.23%

234.6	234.6	未进入负面清单	否	无	11.28%
4889.2	4889.2	未进入负面清单	否	无	16.52%
839.8	839.8	未进入负面清单	否	无	14.42%
2866.2	2866.2	未进入负面清单	否	无	6.34%
1819	1819	未进入负面清单	否	无	11.57%
2924	2924	未进入负面清单	否	无	9.62%
3325.2	3325.2	未进入负面清单	否	无	8.69%
3257.2	3257.2	未进入负面清单	否	无	9.32%
4732.8	4732.8	未进入负面清单	否	无	6.62%
5752.8	5752.8	未进入负面清单	否	无	20.80%
5004.8	5004.8	未进入负面清单	否	无	13.32%
5225.8	5225.8	未进入负面清单	否	无	24.05%
3882.8	3882.8	未进入负面清单	否	无	9.29%
2577.2	2577.2	未进入负面清单	否	无	13.51%
3954.2	3954.2	未进入负面清单	否	无	12.76%
2271.2	2271.2	未进入负面清单	否	无	6.22%
4239.8	4239.8	未进入负面清单	否	无	11.37%
104.4	104.4	未进入负面清单	否	无	10.11%
3145	3145	未进入负面清单	否	无	17.51%

2271.2	2271.2	未进入负面清单	否	无	8.31%
25.4	25.4	未进入负面清单	否	无	9.38%
5552.2	5552.2	未进入负面清单	否	无	5.38%
6147.2	6147.2	未进入负面清单	否	无	8.07%
329.8	329.8	未进入负面清单	否	无	7.94%
5423	5423	未进入负面清单	否	无	17.69%
5423	5423	未进入负面清单	否	无	6.49%
183.6	183.6	未进入负面清单	否	无	7.30%
3825	3825	未进入负面清单	否	无	11.44%
4290.8	4290.8	未进入负面清单	否	无	9.11%
5021.8	5021.8	未进入负面清单	否	无	6.72%
5440	5440	未进入负面清单	否	无	11.74%
5440	5440	未进入负面清单	否	无	7.10%
1710.2	1710.2	未进入负面清单	否	无	6.93%
656.2	656.2	未进入负面清单	否	无	14.10%
3791	3791	未进入负面清单	否	无	6.39%
3104.2	3104.2	未进入负面清单	否	无	14.01%
2118.2	2118.2	未进入负面清单	否	无	10.41%
2427.6	2427.6	未进入负面清单	否	无	16.21%
5521.6	5521.6	未进入负面清单	否	无	8.04%
3026	3026	未进入负面清单	否	无	10.02%

3638	3638	未进入负面清单	否	无	6.57%
4029	4029	未进入负面清单	否	无	5.63%
3757	3757	未进入负面清单	否	无	5.60%
5287	5287	未进入负面清单	否	无	9.95%
53	53	未进入负面清单	否	无	5.36%
1683	1683	未进入负面清单	否	无	15.43%
187	187	未进入负面清单	否	无	22.14%
2628.2	2628.2	未进入负面清单	否	无	10.72%
1455.2	1455.2	未进入负面清单	否	无	8.58%
3767.2	3767.2	未进入负面清单	否	无	22.88%
2590.8	2590.8	未进入负面清单	否	无	8.04%
2743.8	2743.8	未进入负面清单	否	无	23.66%
5627	5627	未进入负面清单	否	无	8.58%
3077	3077	未进入负面清单	否	无	8.51%
146.2	146.2	未进入负面清单	否	无	9.93%
1132.2	1132.2	未进入负面清单	否	无	26.95%
3461.2	3461.2	未进入负面清单	否	无	6.15%
104.4	104.4	未进入负面清单	否	无	15.48%
1999.2	1999.2	未进入负面清单	否	无	6.65%
350.2	350.2	未进入负面清单	否	无	8.09%
4212.6	4212.6	未进入负面清单	否	无	6.08%
731	731	未进入负面清单	否	无	6.08%
3733.2	3733.2	未进入负面清单	否	无	7.33%
520.2	520.2	未进入负面清单	否	无	6.08%
6511	6511	未进入负面清单	否	无	6.08%
4335	4335	未进入负面清单	否	无	6.58%
4409.8	4409.8	未进入负面清单	否	无	6.08%
1978.8	1978.8	未进入负面清单	否	无	6.08%
5389	5389	未进入负面清单	否	无	17.30%
4794	4794	未进入负面清单	否	无	6.76%
3060	3060	未进入负面清单	否	无	7.99%
3842	3842	未进入负面清单	否	无	9.40%
5208.8	5208.8	未进入负面清单	否	无	6.89%
2981.8	2981.8	未进入负面清单	否	无	19.87%
4930	4930	未进入负面清单	否	无	6.79%
5049	5049	未进入负面清单	否	无	17.93%

629	629	未进入负面清单	否	无	6.33%
2482	2482	未进入负面清单	否	无	9.05%
5474	5474	未进入负面清单	否	无	8.80%
2499	2499	未进入负面清单	否	无	11.53%
3362.6	3362.6	未进入负面清单	否	无	20.38%
2159	2159	未进入负面清单	否	无	4.96%
73.4	73.4	未进入负面清单	否	无	6.43%
4352	4352	未进入负面清单	否	无	6.89%
3491.8	3491.8	未进入负面清单	否	无	11.15%
5331.2	5331.2	未进入负面清单	否	无	9.36%
6215.2	6215.2	未进入负面清单	否	无	5.12%
6249.2	6249.2	未进入负面清单	否	无	9.68%
3519	3519	未进入负面清单	否	无	14.71%
6528	6528	未进入负面清单	否	无	26.26%
2267.8	2267.8	未进入负面清单	否	无	28.36%
1581	1581	未进入负面清单	否	无	6.85%
3264	3264	未进入负面清单	否	无	9.65%
4080	4080	未进入负面清单	否	无	8.97%
1530	1530	未进入负面清单	否	无	0.00%
4352	4352	未进入负面清单	否	无	6.65%
1479	1479	未进入负面清单	否	无	8.20%
4080	4080	未进入负面清单	否	无	4.31%
4114	4114	未进入负面清单	否	无	3.38%
3525.8	3525.8	未进入负面清单	否	无	10.80%
1298.8	1298.8	未进入负面清单	否	无	8.09%
5695	5695	未进入负面清单	否	无	6.83%
2261	2261	未进入负面清单	否	无	17.81%
5259.8	5259.8	未进入负面清单	否	无	12.68%

4324.8	4324.8	未进入负面清单	否	无	5.59%
5752.8	5752.8	未进入负面清单	否	无	5.34%
5752.8	5752.8	未进入负面清单	否	无	-27.67%
4777	4777	未进入负面清单	否	无	13.91%
5752.8	5752.8	未进入负面清单	否	无	13.25%
5752.8	5752.8	未进入负面清单	否	无	8.36%
5321	5321	未进入负面清单	否	无	10.86%
5752.8	5752.8	未进入负面清单	否	无	6.90%
5752.8	5752.8	未进入负面清单	否	无	8.29%
2023	2023	未进入负面清单	否	无	15.41%
5178.2	5178.2	未进入负面清单	否	无	10.11%
4379.2	4379.2	未进入负面清单	否	无	20.26%
3723	3723	未进入负面清单	否	无	6.83%
5076.2	5076.2	未进入负面清单	否	无	6.92%
1761.2	1761.2	未进入负面清单	否	无	6.96%
5151	5151	未进入负面清单	否	无	5.71%
1951.6	1951.6	未进入负面清单	否	无	12.60%
442	442	未进入负面清单	否	无	10.70%
127.4	127.4	未进入负面清单	否	无	16.13%
5528.4	5528.4	未进入负面清单	否	无	12.40%
3865.8	3865.8	未进入负面清单	否	无	5.80%
3978	3978	未进入负面清单	否	无	10.09%
25.6	25.6	未进入负面清单	否	无	19.68%
3036.2	3036.2	未进入负面清单	否	无	7.89%
1717	1717	未进入负面清单	否	无	7.33%
7055	7055	未进入负面清单	否	无	26.00%
5440	5440	未进入负面清单	否	无	0.64%
5076.2	5076.2	未进入负面清单	否	无	0.69%
3138.2	3138.2	未进入负面清单	否	无	1.12%
3740	3740	未进入负面清单	否	无	0.94%
6834	6834	未进入负面清单	否	无	0.51%
3614.2	3614.2	未进入负面清单	否	无	0.97%
894.2	894.2	未进入负面清单	否	无	3.91%
2380	2380	未进入负面清单	否	无	1.47%
1332.8	1332.8	未进入负面清单	否	无	2.63%
1234.2	1234.2	未进入负面清单	否	无	2.84%
87.6	87.6	未进入负面清单	否	无	39.95%
5106.8	5106.8	未进入负面清单	否	无	0.69%

3627.8	3627.8	未进入负面清单	否	无	0.96%
3899.8	3899.8	未进入负面清单	否	无	0.90%
0	0	已进入负面清单	否	2024年12月	0.00%
5266.6	5266.6	未进入负面清单	否	无	0.66%
4267	4267	未进入负面清单	否	无	0.82%
68.6	68.6	未进入负面清单	否	无	51.02%
7996.8	7996.8	未进入负面清单	否	无	4.38%
8115.8	8115.8	未进入负面清单	否	无	0.43%
10363.2	10363.2	未进入负面清单	否	无	0.34%
162.4	162.4	未进入负面清单	否	无	21.55%
3240.2	3240.2	未进入负面清单	否	无	1.08%
265.2	265.2	未进入负面清单	否	无	13.20%
4328.2	4328.2	未进入负面清单	否	无	0.81%
5127.2	5127.2	未进入负面清单	否	无	0.68%
1965.2	1965.2	未进入负面清单	否	无	1.78%
2760.8	2760.8	未进入负面清单	否	无	1.27%
6266.2	6266.2	未进入负面清单	否	无	0.56%
6555.2	6555.2	未进入负面清单	否	无	0.53%
68.4	68.4	未进入负面清单	否	无	51.17%
-1264.8	-1264.8	已进入负面清单	否	2024年12月	-2.77%
179.4	179.4	未进入负面清单	否	无	19.51%
2516	2516	未进入负面清单	否	无	1.39%
2641.8	2641.8	未进入负面清单	否	无	1.32%



4188.8	4188.8	未进入负面清单	否	无	0.84%
58.4	58.4	未进入负面清单	否	无	9.93%
3223.2	3223.2	未进入负面清单	否	无	1.09%
49.4	49.4	未进入负面清单	否	无	7.85%
5072.8	5072.8	未进入负面清单	否	无	0.69%
4222.8	4222.8	未进入负面清单	否	无	0.83%
2271.2	2271.2	未进入负面清单	否	无	1.54%
3461.2	3461.2	未进入负面清单	否	无	1.01%
1727.2	1727.2	未进入负面清单	否	无	2.03%
117.4	117.4	未进入负面清单	否	无	29.81%
5127.2	5127.2	未进入负面清单	否	无	0.68%
486.2	486.2	未进入负面清单	否	无	7.20%
5059.2	5059.2	未进入负面清单	否	无	0.69%
5025.2	5025.2	未进入负面清单	否	无	0.70%
6130.2	6130.2	未进入负面清单	否	无	0.57%
2777.8	2777.8	未进入负面清单	否	无	1.26%
3270.8	3270.8	未进入负面清单	否	无	1.07%
2169.2	2169.2	未进入负面清单	否	无	1.61%
2822	2822	未进入负面清单	否	无	1.24%
6035	6035	未进入负面清单	否	无	0.58%
3468	3468	未进入负面清单	否	无	1.01%
86.6	86.6	未进入负面清单	否	无	40.42%
85.6	85.6	未进入负面清单	否	无	40.89%
20.4	20.4	未进入负面清单	否	无	7.57%
87.4	87.4	未进入负面清单	否	无	40.05%
135.4	135.4	未进入负面清单	否	无	25.85%
1778.2	1778.2	未进入负面清单	否	无	1.97%
4437	4437	未进入负面清单	否	无	0.79%
4777	4777	未进入负面清单	否	无	0.73%
924.8	924.8	未进入负面清单	否	无	3.78%
799	799	未进入负面清单	否	无	4.38%
986	986	未进入负面清单	否	无	3.55%
1346.4	1346.4	未进入负面清单	否	无	2.60%