

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
1	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	楼房线26右6右3变压器	100	0	90.00	54.00					疑似清单
2	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	通天分1变压器	160	86.2	6.08	3.65					疑似清单
3	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	通天分22变压器	100	34.85	55.15	33.09					疑似清单
4	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	通天分31变压器	100	63.47	26.53	15.92					疑似清单
5	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	通天分56左2右5变压器	50	21.93	34.04	20.42					疑似清单
6	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	通天分协和支5变压器	160	65.14	39.78	23.87					疑似清单
7	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	武营分13右8变压器	100	52.18	37.82	22.69					疑似清单
8	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	武营分14左9柱上变压器	200	60.41	59.18	35.51					疑似清单
9	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	武营分3变压器	100	32.47	57.5	34.518					疑似清单
10	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	武营分45变压器	160	86.86	5.02	3.01					疑似清单
11	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	沙河线	经山干42+1	630	0	567.00	340.20					疑似清单
12	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	沙河线	经山干57	630	0	567.00	340.20					疑似清单
13	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	沙河线	九公1号箱3132变压器	630	45.37	281.17	168.70					疑似清单
14	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福铁线	静馨园74602	630	10.29	502.17	301.30					疑似清单
15	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福苑甲线	市内干59右分3(2号变)	630	34.5	349.7	209.79					疑似清单
16	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福苑甲线	意达亭1184变压器	630	0	567.00	340.20					疑似清单
17	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福苑乙线	鸿润甲箱65101变压器	630	14.91	473.067	283.8402					疑似清单
18	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福苑乙线	鸿润乙箱65201变压器	630	35.63	342.53	205.52					疑似清单
19	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福运线	钟源箱1756变压器	200	52.62	74.76	44.86					疑似清单
20	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	中联线	华联箱66401	630	24.32	413.78	248.27					疑似清单
21	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	古城线36	315	60.87	91.8	55.0557					疑似清单
22	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	蛤纺甲线26左2变压器	315	0	283.50	170.10					疑似清单
23	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	宗裕城B区1亭137502配电变压器	800	54.48	284.16	170.50					疑似清单
24	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	蛤纺甲干31右6左3	50	0	45.00	27.00					疑似清单
25	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	蛤纺甲线15左2左1变压器	400	52.84	148.64	89.18					疑似清单
26	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	蛤纺甲线15左9变压器	315	0	283.50	170.10					疑似清单
27	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	蛤纺甲线31右2变压器	315	52.22	119.01	71.40					疑似清单
28	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	蛤纺甲线31左18变压器	100	48.66	41.34	24.80					疑似清单
29	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	馨悦甲箱1952	630	56.05	213.89	128.33					疑似清单
30	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	中凯1亭138302配电变压器	800	24	528.00	316.80					疑似清单
31	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	中凯1亭138312配电变压器	800	4.63	682.96	409.78					疑似清单
32	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺乙线	蛤蟆塘线隧道分8左1变压器	315	59.47	96.17	57.70					疑似清单
33	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	蛤蟆塘线21变压器	400	59.39	122.44	73.46					疑似清单
34	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	蛤蟆塘线27左2变压器	315	53.68	114.41	68.64					疑似清单
35	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	蛤蟆塘线33左1变压器	315	0	283.50	170.10					疑似清单
36	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	蛤蟆塘线邓家分1左7变压器	200	81.86	16.3	9.768					疑似清单
37	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	蛤蟆塘线隧道分10变压器	315	51.69	120.68	72.41					疑似清单
38	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	蛤蟆塘线隧道分26变压器	200	51.88	76.24	45.74					疑似清单
39	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	蛤老干14左14变压器	100	24.98	65.02	39.01					疑似清单
40	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	蛤老干14左23变压器	315	0	283.50	170.10					疑似清单
41	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	蛤老干26变压器	400	87.06	11.76	7.056					疑似清单
42	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	蛤老干48变压器	180	0	162.00	97.20					疑似清单
43	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	蛤老干53左13变压器	400	81.82	32.72	19.63					疑似清单
44	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	蛤老干53左19右3变压器	30	57.88	9.64	5.78					疑似清单
45	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	蛤老干53左30变压器	80	38.33	41.34	24.80					疑似清单
46	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	蛤老干9变压器	200	51	78.00	46.80					疑似清单
47	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线12左2变压器	315	55.47	108.7695	65.2617					疑似清单
48	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线14左1左6变压器	160	49.86	64.22	38.53					疑似清单
49	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线28左3变压器	200	51.6	76.8	46.08					疑似清单
50	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线河北分7变压器	50	25.96	32.02	19.21					疑似清单
51	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线黑沟分3变压器	100	34.47	55.53	33.32					疑似清单
52	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线黑沟分58变压器	100	54.1	35.90	21.54					疑似清单
53	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线金场分29右11变压器	160	0	144.00	86.40					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
54	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线金场分东山支6变压器	100	0	90.00	54.00					疑似清单
55	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线石桥分55左8变压器	30	0	27.00	16.20					疑似清单
56	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线石桥分石二支11变压器	80	0	72.00	43.2					疑似清单
57	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线石桥分石三支7变压器	50	31.6	29.2	17.52					疑似清单
58	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线石桥分石五支12变压器	100	42.44	47.6	28.536					疑似清单
59	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	院校线	院校线4变压器	100	66.18	23.82	14.29					疑似清单
60	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	院校线	院校线9右15+1右1变压器	200	56.84	66.32	39.79					疑似清单
61	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	院校线	院校线9右8变压器	100	70.28	19.72	11.83					疑似清单
62	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	院校线	院校线9右9变压器	50	0	45	27					疑似清单
63	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖甲线	九江丽都5号箱3441变压器	630	9.76	505.5	303.3072					疑似清单
64	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖甲线	林城1号箱76101变压器	630	12.18	490.27	294.16					疑似清单
65	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖甲线	沙河亭乙61211变压器	630	10.46	501.10	300.66					疑似清单
66	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖乙线	林城4号箱76401	1000	12.07	779.30	467.58					疑似清单
67	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖乙线	林城7箱40501变压器	630	0	567.0	340.2					疑似清单
68	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖乙线	林城8箱40601变压器	630	16.02	466.074	279.6444					疑似清单
69	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	八道线	爱民亭71501	630	33.9	353.43	212.06					疑似清单
70	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	八道线	北麓园箱1132变压器	630	20.88	435.46	261.27					疑似清单
71	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	江山线	发行箱56201变压器	800	17.66	578.72	347.23					疑似清单
72	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	江山线	长城亭44001变压器	200	31.45	117.10	70.26					疑似清单
73	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	市内线	宾馆箱1223变压器	630	34.38	350.41	210.24					疑似清单
74	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	市内线	军区箱1428	630	26.11	402.51	241.50					疑似清单
75	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	市内线	桥下乙箱60811变压器	800	45.75	354	212.4					疑似清单
76	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	市内线	市内干24左5左3	630	0	567	340.2					疑似清单
77	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	新华线	七道分5	630	0	567	340.2					疑似清单
78	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	朝凤线	朝凤干33号变压器	630	0	567.00	340.20					疑似清单
79	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	朝凤线	九道干47	500	0	450.00	270.00					疑似清单
80	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	朝凤线	九道干55右2号(2号变)	630	0	567.00	340.20					疑似清单
81	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	朝凤线	九道干55左1号变压器	630	0	567.0	340.2					疑似清单
82	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	景苑乙线	御景干23	180	7.48	148.54	89.12					疑似清单
83	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	九道线	九道干17左6	800	14.16	606.72	364.03					疑似清单
84	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	九道线	九道干28号变压器	630	0	567.00	340.20					疑似清单
85	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	九道线	九道干32号变压器	630	0	567.0	340.2					疑似清单
86	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	九蛤乙线	蛤蟆塘干36	315	53.54	114.85	68.91					疑似清单
87	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	九蛤乙线	九蛤甲线24变压器	200	45.38	89.24	53.54					疑似清单
88	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	轻纺线	御景苑4号箱3249变压器	315	0	283.50	170.10					疑似清单
89	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	轻纺线	御景苑7号亭3270变压器	315	22.14	213.76	128.26					疑似清单
90	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	天后线	御景苑2号箱3238	315	20.58	218.7	131.2038					疑似清单
91	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	天后线	御景苑6号亭3263变压器	315	15.42	234.93	140.96					疑似清单
92	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	兴东线	城家9箱51901变压器	630	17.29	458.07	274.84					疑似清单
93	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	兴东线	四中乙箱1847配电变压器	630	5.95	529.52	317.71					疑似清单
94	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	燕水甲线	九水干19	630	0	567.00	340.20					疑似清单
95	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	纸化线	东莞3号78901变压器	630	20.24	439.49	263.69					疑似清单
96	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古蛤线	古蛤线101变压器	80	48.31	33.35	20.01					疑似清单
97	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古蛤线	古蛤线68变压器	80	37.79	41.768	25.0608					疑似清单
98	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古蛤线	古蛤线86右10右8变压器	50	17.73	36.14	21.68					疑似清单
99	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古龙甲线	古龙干61右02变压器	160	35.33	87.47	52.48					疑似清单
100	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古龙甲线	古龙干81右2变压器	200	71.58	36.84	22.10					疑似清单
101	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古龙甲线	古龙线47左8右7柱上变压器	100	46.86	43.14	25.88					疑似清单
102	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古龙甲线	古龙线新康分10+1右1柱上变压器	50	0	45.00	27.00					疑似清单
103	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古龙甲线	古龙线新康分16左4柱上变压器	30	0	27.00	16.20					疑似清单
104	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古龙甲线	古龙线新康分21柱上变压器	50	0	45.00	27.00					疑似清单
105	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	油库线	油库干15变压器	100	34.88	55.12	33.07					疑似清单
106	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	油库线	油库干28变压器	100	0	90.00	54.00					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
107	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	油库线	油库干37右15左2变压器	30	18.34	21.50	12.90					疑似清单
108	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	油库线	油库干37右17左14左2变压器	50	0	45.00	27.00					疑似清单
109	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	油库线	油库干37左17左2变压器	50	33.58	28.2	16.926					疑似清单
110	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	油库线	油库干41左10变压器	50	0	45.00	27.00					疑似清单
111	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	油库线	油库干41左20+1	100	15.54	74.46	44.68					疑似清单
112	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	油库线	油库干43变压器	50	25.72	32.14	19.28					疑似清单
113	国网丹东市元宝区供电分公司	马家变	梨武线	武营分55左1变压器	160	63.55	42.64	25.58					疑似清单
114	国网丹东市元宝区供电分公司	马家变	梨武线	武营分77右8变压器	100	0	90.0	54					疑似清单
115	国网丹东市元宝区供电分公司	马家变	梨武线	武营分85右4变压器	100	63.86	26.14	15.684					疑似清单
116	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭甲线	炮守营线24左11变压器	100	0	90	54					疑似清单
117	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭甲线	炮守营线39变压器	100	0	90.0	54					疑似清单
118	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭甲线	炮守营线隆德分6左7变压器	30	0	27.0	16.2					疑似清单
119	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	炮岭干14柱上变压器	30	0	27.00	16.20					疑似清单
120	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	炮守营线炮偏分炮一支4变压器	100	0	90.00	54.00					疑似清单
121	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	市镇线107柱上变压器	80	0	72.00	43.20					疑似清单
122	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	市镇线80柱上变压器	200	54.37	71.26	42.76					疑似清单
123	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	市镇线87柱上变压器	200	0	180.00	108.00					疑似清单
124	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分3柱上变压器	100	46.98	43.02	25.81					疑似清单
125	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分65柱上变压器	200	51.65	76.70	46.02					疑似清单
126	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	营南线	炮守营线7右4右3变压器	100	29.19	60.8	36.486					疑似清单
127	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	营南线	砖厂支7左2	100	44.16	45.8	27.504					疑似清单
128	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	绸二线	绸二4号箱68401变压器	800	14.94	600.5	360.288					疑似清单
129	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	绸二线	佳园亭78602间隔配电变压器	630	13.04	484.8	290.9088					疑似清单
130	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	利民甲线	元新箱101间隔配电变压器	100	47.59	42.4	25.446					疑似清单
131	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	利民乙线	八街乙箱1752变压器	630	31.48	368.68	221.21					疑似清单
132	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	利民乙线	崇建亭56901	630	22.41	425.82	255.49					疑似清单
133	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	利民乙线	抗美亭1631	630	31.34	369.6	221.7348					疑似清单
134	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	利民乙线	利民亭1342	1000	35.98	540.20	324.12					疑似清单
135	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	利民乙线	一商店亭73902	630	41.19	307.50	184.50					疑似清单
136	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七锦甲线	山下西亭60301变压器	630	54.27	225.1	135.0594					疑似清单
137	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九甲线	微波乙亭1648变压器	630	14.25	477.23	286.34					疑似清单
138	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九甲线	优山美地6号箱3376变压器	315	33.88	176.78	106.07					疑似清单
139	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九乙线	宝龙台	630	37.34	331.76	199.05					疑似清单
140	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九乙线	九道干62	630	52.5	236.25	141.75					疑似清单
141	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九乙线	棉一箱1827	630	22.24	426.89	256.13					疑似清单
142	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家甲线	朝凤箱101变压器	630	26.11	402.51	241.50					疑似清单
143	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家甲线	汇金1箱49801间隔配电变压器	630	23.69	417.75	250.65					疑似清单
144	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	钰豪乙线	东都屹景7号箱44701变压器	630	0	567.00	340.20					疑似清单
145	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	钰豪乙线	东都屹景8号箱44801变压器	630	0	567	340.2					疑似清单
146	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	八道支11号变压器	630	8.77	511.75	307.05					疑似清单
147	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	八道支5号变压器	630	0	567.00	340.20					疑似清单
148	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	御景苑21箱62901变压器间隔配电变压器	315	27.98	195.36	117.22					疑似清单
149	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	御景苑23箱63101变压器间隔配电变压器	315	25.19	204.15	122.49					疑似清单
150	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	御景苑9亭1号主变压器	315	24.89	205.10	123.06					疑似清单
151	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	滨江线	商检分线支5号变压器	630	5.29	533.67	320.20					疑似清单
152	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	滨江线	商检分线支6号变压器	630	41.35	306.50	183.90					疑似清单
153	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	滨江线	迎江箱101变压器	800	31.15	470.80	282.48					疑似清单
154	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	车桥线	聚隆2号箱1834	630	12.13	490.581	294.3486					疑似清单
155	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	车桥线	聚隆5箱1854	1000	23.06	669.40	401.64					疑似清单
156	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	宝新2号箱1069变压器	630	26.8	398.16	238.90					疑似清单
157	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	宝新4号箱1081变压器	630	11.35	495.5	297.297					疑似清单
158	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	城市之星2亭64701变压器	630	12.75	486.7	292.005					疑似清单
159	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	城市之星2亭64702变压器	500	7.06	414.70	248.82					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
160	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	果品箱40201	630	39.48	318.28	190.97					疑似清单
161	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	家世界1号亭1026变压器	500	15.37	373.15	223.89					疑似清单
162	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	家世界6号亭1057变压器	630	31	371.70	223.02					疑似清单
163	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	家世界6号亭1059变压器	630	13.73	480.501	288.3006					疑似清单
164	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	家世界四号亭1042变压器	630	40.56	311.5	186.8832					疑似清单
165	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	江岸线	海关分线杆1号变压器	630	19.86	441.88	265.13					疑似清单
166	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	江岸线	良茂箱74701变压器	630	3.76	543.31	325.99					疑似清单
167	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	江景线	江景甲亭40001变压器	630	14.49	475.71	285.43					疑似清单
168	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	江景线	江现1号箱78101变压器	630	27.48	393.88	236.33					疑似清单
169	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	江景线	江现5号箱78502变压器	630	19.94	441.38	264.83					疑似清单
170	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	九江线	九江丽都1号箱3421变压器	630	26.86	397.78	238.67					疑似清单
171	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	巨星甲线	县前分27右分5#	1000	61.84	281.6	168.96					疑似清单
172	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	巨星乙线	巨星乙亭58011	630	10.05	503.69	302.21					疑似清单
173	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	巨星乙线	巨星乙亭58012	630	34.95	346.82	208.09					疑似清单
174	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	巨星乙线	五道桥亭61111	1000	0	900.00	540.00					疑似清单
175	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	林城线	江现3号箱78301变压器	800	23.24	534.08	320.45					疑似清单
176	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	二幼亭甲室73601间隔配电变压器	500	12.78	386.10	231.66					疑似清单
177	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	二幼亭甲室73602间隔配电变压器	630	17.21	458.58	275.15					疑似清单
178	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	华林亭101变压器	630	23.62	418.19	250.92					疑似清单
179	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	华林亭102变压器	630	38.65	323.51	194.10					疑似清单
180	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	金兴箱1888	630	0	567.00	340.20					疑似清单
181	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	聚隆箱1891	630	23.69	417.75	250.65					疑似清单
182	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	随缘箱71901变压器	630	26.34	401.06	240.63					疑似清单
183	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	天增乙亭1762变压器	630	19.12	446.54	267.93					疑似清单
184	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	五纬箱40401变压器	630	0	567.00	340.20					疑似清单
185	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	兴隆线	二幼亭乙室73611间隔配电变压器	630	16.29	464.37	278.62					疑似清单
186	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	兴隆线	房产箱102	630	36.95	334.22	200.53					疑似清单
187	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	兴隆线	光明箱101	630	20.89	435.39	261.24					疑似清单
188	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	兴隆线	新安干29(1号变)	630	16.42	463.55	278.13					疑似清单
189	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	兴隆线	新安干29(2号变)	630	10.78	499.09	299.45					疑似清单
190	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	兴隆线	永兴101变压器	630	35.64	342.47	205.48					疑似清单
191	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	谊江线	二马路亭55902变压器	800	36.43	428.6	257.136					疑似清单
192	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	谊江线	环球亭47902变压器	630	21.62	430.79	258.48					疑似清单
193	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	谊江线	军械所亭73501变压器	630	25.54	406.10	243.66					疑似清单
194	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	谊江线	军械所亭73502变压器	630	0	567.00	340.20					疑似清单
195	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	谊江线	三街乙亭56711	630	0	567.00	340.20					疑似清单
196	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	永海线	五号门箱44302变压器	630	0.01	566.94	340.16					疑似清单
197	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	永华线	八大局亭59801变压器	630	19.07	446.86	268.12					疑似清单
198	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	永华线	国投亭1932	630	22.72	423.86	254.32					疑似清单
199	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	永道线	制油亭57301变压器	400	17.23	291.08	174.65					疑似清单
200	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金光线151号变压器	50	20.95	34.53	20.72					疑似清单
201	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金光线20号右分4号变压器	80	24.63	52.30	31.38					疑似清单
202	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金光线42号水库分27号变压器	200	68.03	43.9	26.364					疑似清单
203	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金光线42号水库分金牛支45号右1号变压器	50	23.49	33.26	19.95					疑似清单
204	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金光线8号右分1号变压器	80	20.13	55.90	33.54					疑似清单
205	国网丹东市振安区供电公司	板石变	水源线	水源线34号变压器	160	61.91	44.94	26.97					疑似清单
206	国网丹东市振安区供电公司	板石变	水源线	水源线5号变压器	20	10.16	16.0	9.5808					疑似清单
207	国网丹东市振安区供电公司	板石变	水源线	水源线64号变压器	50	7.33	41.34	24.80					疑似清单
208	国网丹东市振安区供电公司	财专变	财滨甲线	滨江三号11#亭104101配电变压器	800	55.64	274.88	164.928					疑似清单
209	国网丹东市振安区供电公司	财专变	财滨甲线	滨江三号4箱103401配电变压器	630	55.47	217.54	130.52					疑似清单
210	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光甲线	联络线15左7右2号变压器	315	0	283.5	170.1					疑似清单
211	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光甲线	珍珠亭1047配电变压器	630	51.95	239.72	143.83					疑似清单
212	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光甲线	振安干15左5号柱上变压器	100	5.74	84.26	50.556					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
213	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光甲线	振安干15左7右5号柱上变压器	200	51.25	77.5	46.5					疑似清单
214	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光乙线	曙光乙线19右8变压器	400	15.65	297.40	178.44					疑似清单
215	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光乙线	长隆馨园1亭137002配电变压器	800	60.15	238.8	143.28					疑似清单
216	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东坎子线	东坎子线19号变压器	315	63.86	82.34	49.40					疑似清单
217	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东坎子线	东坎子线34左4号变压器	200	60.93	58.14	34.88					疑似清单
218	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东坎子线	东坎子线40号变压器	400	0	360.0	216					疑似清单
219	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东坎子线	和经亭1293配电变压器	630	65.12	156.74	94.05					疑似清单
220	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东平线	东平1号箱3202配电变压器	630	52.22	238.01	142.81					疑似清单
221	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东平线	东平2号箱3207配电变压器	630	50.42	249.4	149.6124					疑似清单
222	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东镇线	宝山箱60001变压器	630	55.22	219.114	131.4684					疑似清单
223	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东镇线	东镇线33左2号变压器	100	40.5	49.5	29.7					疑似清单
224	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东镇线	美伦亭乙56611变压器	630	68.94	132.7	79.6068					疑似清单
225	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东镇线	太和箱68902变压器	630	55.32	218.5	131.0904					疑似清单
226	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城干14#	315	52.95	116.7075	70.0245					疑似清单
227	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线110号柱上变压器	315	0	283.50	170.10					疑似清单
228	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线117号柱上变压器	400	0	360	216					疑似清单
229	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线120左5号柱上变压器	80	0	72.0	43.2					疑似清单
230	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线120左5号柱上变压器	80	0	72.00	43.20					疑似清单
231	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线121号柱上变压器	250	0	225.0	135					疑似清单
232	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线122右3号柱上变压器	30	0	27.00	16.20					疑似清单
233	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线122右3号柱上变压器	30	0	27.00	16.20					疑似清单
234	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线55号柱上变压器	400	64.77	100.92	60.55					疑似清单
235	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线58号柱上变压器	200	76.21	27.6	16.548					疑似清单
236	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线59号柱上变压器	315	67.21	71.79	43.07					疑似清单
237	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线71号柱上变压器	400	66.36	94.56	56.74					疑似清单
238	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线80号柱上变压器	400	77.18	51.28	30.77					疑似清单
239	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线97右2号柱上变压器	200	60.6	58.8	35.28					疑似清单
240	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	马市支60左6柱上变压器	100	18.35	71.65	42.99					疑似清单
241	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分马市支17右2号柱上变压器	160	69.2	33.28	19.968					疑似清单
242	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分马市支103左1号柱上变压器	200	58.08	63.84	38.30					疑似清单
243	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分马市支16号柱上变压器	160	0	144.00	86.40					疑似清单
244	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分马市支17右12号柱上变压器	80	36.37	42.9	25.7424					疑似清单
245	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分马市支17右7号柱上变压器	100	76.34	13.66	8.20					疑似清单
246	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分马市支43号柱上变压器	100	42.09	47.91	28.75					疑似清单
247	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分马市支83号柱上变压器	80	61.18	23.06	13.83					疑似清单
248	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分尖支68号变压器	100	0	90.0	54					疑似清单
249	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分太空支2右2号柱上变压器	50	0	45.00	27.00					疑似清单
250	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分太空支2右2号柱上变压器	50	0	45.00	27.00					疑似清单
251	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	欧尚线	欧尚广场5箱123501配电变压器	630	53.08	232.60	139.56					疑似清单
252	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	鸭纸亭1441配电变压器	630	57.86	202.48	121.49					疑似清单
253	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	紫光福郡5#箱3329配电变压器	630	61.15	181.76	109.05					疑似清单
254	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	双兴甲线	雅紫2号箱1749配电变压器	630	56.9	208.53	125.12					疑似清单
255	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	双兴乙线	清华2号箱1975配电变压器	630	59.46	192.4	115.4412					疑似清单
256	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	水源一线	水源一线20左11号柱上变压器	100	79.63	10.4	6.222					疑似清单
257	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	水源一线	水源一线20左25号柱上变压器	315	60.46	93.05	55.83					疑似清单
258	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	水源一线	水源一线25号柱上变压器	200	0	180.00	108.00					疑似清单
259	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	水源一线	水源一线54左11柱上变压器	315	62.61	86.28	51.77					疑似清单
260	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	水源一线	水源一线74左2右6号柱上变压器	315	69.08	65.90	39.54					疑似清单
261	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	水源一线	水源一线74左7号柱上变压器	315	68.41	68.01	40.81					疑似清单
262	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国安甲线	爱思开城1亭11201配电变压器	800	67.12	183.04	109.824					疑似清单
263	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国胜甲线	国胜甲线3号变压器	200	30.97	118.06	70.84					疑似清单
264	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国胜甲线	国胜甲线9号变压器	315	64.69	79.73	47.84					疑似清单
265	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	左岸1箱31101配电变压器	630	63.62	166.194	99.7164					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
266	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	左岸4箱31402配电变压器	800	63.54	211.68	127.01					疑似清单
267	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中乙线	商业街箱101配电变压器	630	60.31	187.05	112.23					疑似清单
268	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	绿丹6#箱3175	630	52.9	233.73	140.24					疑似清单
269	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	桥南乙线45左4号变压器	315	52.68	117.56	70.53					疑似清单
270	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	桥南乙线48号变压器	200	40.92	98.16	58.90					疑似清单
271	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	振安干45左6柱上变压器	315	68.42	67.98	40.79					疑似清单
272	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	振安干45左9(2#)	200	53.65	72.7	43.62					疑似清单
273	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	振安干49左7(1#)	315	89.86	0.441	0.2646					疑似清单
274	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	振安干49左8右1(2#)	200	84.23	11.5	6.924					疑似清单
275	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	振安干54柱上变压器	250	58.36	79.10	47.46					疑似清单
276	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	振安甲线	临江箱配电变压器	500	51.06	194.70	116.82					疑似清单
277	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	振安乙线	排水一线41右1号变压器	315	7.87	258.71	155.23					疑似清单
278	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	振安乙线	排水一线41右2号变压器	200	18.33	143.34	86.00					疑似清单
279	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	振安乙线	排水一线45右5号变压器	315	0	283.5	170.1					疑似清单
280	国网丹东市振安区供电公司	九道沟变	燕水甲线	华威2号箱1029配电变压器	200	53.82	72.4	43.416					疑似清单
281	国网丹东市振安区供电公司	九道沟变	燕水甲线	名仕3号箱1043配电变压器	400	58.85	124.6	74.76					疑似清单
282	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线陡水分27号变压器	100	33.59	56.41	33.85					疑似清单
283	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线佛谷沟分15左6号变压器	100	58.3	31.7	19.02					疑似清单
284	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线太平分20号变压器	100	18.72	71.28	42.77					疑似清单
285	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线太平分28号变压器	50	0	45.00	27.00					疑似清单
286	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线太平分41号变压器	20	16.41	14.72	8.83					疑似清单
287	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线太平分蔡家沟支47号变压器	50	16.6	36.70	22.02					疑似清单
288	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线榆树分101号变压器	50	15.53	37.2	22.341					疑似清单
289	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线榆树分20左2号变压器	50	17.65	36.2	21.705					疑似清单
290	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线榆树分90右7号变压器	50	29.25	30.38	18.23					疑似清单
291	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线榆树分9右3号变压器	50	0	45.00	27.00					疑似清单
292	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	龙湖线18号变压器	50	45.13	22.44	13.46					疑似清单
293	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	龙湖线37号变压器	100	9.07	80.93	48.56					疑似清单
294	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	龙湖线55右4号变压器	50	57.78	16.11	9.67					疑似清单
295	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	龙湖线59左5号变压器	50	14.99	37.505	22.503					疑似清单
296	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	龙湖线74右2号变压器	50	0	45	27					疑似清单
297	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	龙湖线89号变压器	100	34.34	55.7	33.396					疑似清单
298	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	龙湖线龙泉分26号变压器	100	77.71	12.29	7.374					疑似清单
299	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	龙湖线祺阳分14号变压器	100	39.69	50.31	30.19					疑似清单
300	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	龙湖线铸造分23左11号变压器	50	0	45.00	27.00					疑似清单
301	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	龙湖线铸造分30左19号变压器	50	20.74	34.63	20.78					疑似清单
302	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	石安线	石安线25右4号变压器	100	38.73	51.27	30.76					疑似清单
303	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	石安线	石安线48右4柱上变压器	100	53.74	36.26	21.76					疑似清单
304	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	石安线	石安线67号变压器	100	43.14	46.9	28.116					疑似清单
305	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	石安线	石安线86左8号变压器	100	59.75	30.3	18.15					疑似清单
306	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线32左9号变压器	100	42.38	47.62	28.57					疑似清单
307	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线61左28号变压器	100	27.9	62.1	37.26					疑似清单
308	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线沙沟分34号变压器	50	0	45.0	27					疑似清单
309	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线镇内分11号变压器	400	68.16	87.36	52.42					疑似清单
310	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	夹河支19号左分13号柱上变压器	50	16.01	37.00	22.20					疑似清单
311	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨八分西民主支9号变压器	80	0	72.00	43.20					疑似清单
312	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线108号柱上变压器	100	37.64	52.36	31.42					疑似清单
313	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线110号右分9号柱上变压器	30	31.7	17.49	10.494					疑似清单
314	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线196号左分1号柱上变压器	160	41.69	77.296	46.3776					疑似清单
315	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线197号右分8号柱上变压器	50	17.57	36.215	21.729					疑似清单
316	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线57号左分3号左分7号柱上变压器	80	32.6	45.92	27.55					疑似清单
317	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线57号左分9号柱上变压器	100	46.97	43.03	25.82					疑似清单
318	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线梨八分21号柱上变压器	50	26.93	31.54	18.92					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
319	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	楼六分12号左分1号柱上变压器	160	0	144.00	86.40					疑似清单
320	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	楼六分8号左分9号柱上变压器	100	0	90.00	54.00					疑似清单
321	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	南岭外分10号左分1号柱上变压器	80	23.31	53.4	32.0112					疑似清单
322	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	南岭外分20号柱上变压器	100	25.05	64.95	38.97					疑似清单
323	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	南岭外分2号柱上变压器	50	59.68	15.16	9.10					疑似清单
324	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	石城分24号右分1号柱上变压器	100	39.15	50.9	30.51					疑似清单
325	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	石城分36号右分2号柱上变压器	80	20.83	55.34	33.20					疑似清单
326	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	孤山分65号左分3号右分11号柱上变压器	50	0	45.00	27.00					疑似清单
327	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	孤山分9号右分9号柱上变压器	80	0	72.0	43.2					疑似清单
328	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	孤山分孤四支8号左分4号右分5号柱上变压器	100	0	90.00	54.00					疑似清单
329	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	梨树线22左20号柱上变压器	200	66.52	46.96	28.176					疑似清单
330	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	梨树线26号柱上变压器	100	67.72	22.28	13.368					疑似清单
331	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	梨树线2左2右2+1柱上变压器	100	0	90.00	54.00					疑似清单
332	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	梨树线42号右分3号柱上变压器	100	40.32	49.68	29.81					疑似清单
333	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	梨树线47变压器	80	33.36	45.312	27.1872					疑似清单
334	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨武线	星光分13号柱上变压器	160	0	144	86.4					疑似清单
335	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨武线	星光分13号柱上变压器1	200	0	180.00	108.00					疑似清单
336	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨武线	星光分30号左分9号柱上变压器	80	0	72.0	43.2					疑似清单
337	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨武线	星光分32号右分9号柱上变压器	50	0	45.00	27.00					疑似清单
338	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨武线	星光分32号右分9号柱上变压器	50	0	45.0	27					疑似清单
339	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨武线	星光分3号右分3号柱上变压器	200	75.82	28.36	17.02					疑似清单
340	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨武线	星光分40号柱上变压器	80	0	72.00	43.20					疑似清单
341	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨武线	星光分50号柱上变压器	100	0	90.00	54.00					疑似清单
342	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨武线	星光分66号柱上变压器	100	0	90.00	54.00					疑似清单
343	国网丹东市振安区供电公司	马家变	日食线	日食线34柱上变压器	50	0	45	27					疑似清单
344	国网丹东市振安区供电公司	马家变	日食线	日食线40左7变压器	200	52.71	74.58	44.75					疑似清单
345	国网丹东市振安区供电公司	马家变	日食线	日食线41号柱上变压器	100	25.02	64.98	38.99					疑似清单
346	国网丹东市振安区供电公司	马家变	日食线	套外线套二分8号柱上变压器	200	0	180.00	108.00					疑似清单
347	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线马家分11号柱上变压器	100	0	90.00	54.00					疑似清单
348	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分105右10号柱上变压器	100	41.24	48.76	29.26					疑似清单
349	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分131号柱上变压器	160	44.6	72.64	43.58					疑似清单
350	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分139右8号柱上变压器	100	33.18	56.82	34.09					疑似清单
351	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分156右13号柱上变压器	100	42.86	47.1	28.284					疑似清单
352	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分162号柱上变压器	160	68.37	34.6	20.7648					疑似清单
353	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分163右17柱上变压器	30	20.2	20.94	12.564					疑似清单
354	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分24左1号柱上变压器	50	0	45.0	27					疑似清单
355	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分46右5号柱上变压器	315	63.6	83.16	49.90					疑似清单
356	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分90左1号柱上变压器	160	59.65	48.56	29.14					疑似清单
357	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分河西支18号柱上变压器	50	51.48	19.26	11.556					疑似清单
358	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分河西支34+1号柱上变压器	100	41.32	48.68	29.21					疑似清单
359	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分马沟支5号柱上变压器	100	0	90.00	54.00					疑似清单
360	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分上尖支14右10右6右2号柱上变压器	160	74.53	24.75	14.85					疑似清单
361	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分上尖支32左7号柱上变压器	100	0	90.00	54.00					疑似清单
362	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分上尖支43号柱上变压器	160	0	144.00	86.40					疑似清单
363	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分上尖支59号柱上变压器	80	51.98	30.42	18.25					疑似清单
364	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分上尖支6右2号柱上变压器	100	56.6	33.40	20.04					疑似清单
365	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分上尖支8号柱上变压器	160	69.77	32.37	19.42					疑似清单
366	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分岔沟支11号柱上变压器	160	0	144.00	86.40					疑似清单
367	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分岔沟支21号柱上变压器	100	32.3	57.7	34.62					疑似清单
368	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	民航乙线	民航乙线16号变压器	80	10.94	63.2	37.9488					疑似清单
369	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	三联线	三联线33左6号变压器	160	60.97	46.45	27.87					疑似清单
370	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	三道沟支19(1#)	160	0	144.00	86.40					疑似清单
371	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	汤池线36左分17右2号变压器	315	55.17	109.71	65.83					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量 (kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
372	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	瓦房干30变压器	100	0	90.0	54					疑似清单
373	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	瓦房线23变压器	200	0	180.00	108.00					疑似清单
374	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	瓦房线24右13变压器	400	0	360.00	216.00					疑似清单
375	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	瓦房线24右18右2变压器	315	0	283.5	170.1					疑似清单
376	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	瓦房线24右2变压器	200	0	180.00	108.00					疑似清单
377	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	瓦房线24右31变压器	200	0	180.00	108.00					疑似清单
378	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	瓦房线24右4右3变压器	160	0	144.00	86.40					疑似清单
379	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	瓦房线24右8变压器	400	0	360	216					疑似清单
380	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	瓦房线41右4号变压器	80	0	72.00	43.20					疑似清单
381	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	瓦房线三道沟分28号变压器	315	57.6	102.06	61.24					疑似清单
382	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	银杏1箱20001变压器	630	55.8	215.46	129.28					疑似清单
383	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	银杏2号箱20102变压器	630	51	245.70	147.42					疑似清单
384	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	安民线	世纪北1箱21401配电变压器	200	54.8	70.4	42.24					疑似清单
385	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	安民线	兴丹5箱18501配电变压器	200	45.04	89.92	53.95					疑似清单
386	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	安民线	中和分10右5变压器	400	66.43	94.28	56.57					疑似清单
387	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	安民线	中和分18变压器	160	0	144.00	86.40					疑似清单
388	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	安民线	中和分18变压器	160	0	144.00	86.40					疑似清单
389	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	安民线	中和分22左1变压器	400	65.45	98.20	58.92					疑似清单
390	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	安民线	中和分31变压器	315	32.6	180.81	108.486					疑似清单
391	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	安民线	中和分31号柱上变压器	315	72.68	54.56	32.73					疑似清单
392	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	安民线	中和分44号柱上变压器	200	64.39	51.22	30.73					疑似清单
393	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	安民线	中和分53号柱上变压器	400	61.87	112.52	67.51					疑似清单
394	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	场站线	场站线50左2号变压器	100	31.59	58.4	35.046					疑似清单
395	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	场站线	场站线66左5号变压器	100	43.43	46.57	27.94					疑似清单
396	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	场站线	集贤分14右1号变压器	100	88.32	1.68	1.01					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
397	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	场站线	集贤分15号变压器	200	26.81	126.4	75.828					疑似清单
398	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	场站线	集贤分6右2号变压器	200	64.16	51.68	31.01					疑似清单
399	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	场站线	群英干66左10	100	70.23	19.77	11.86					疑似清单
400	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	港口线	浪港分28左4变压器	100	49.22	40.78	24.47					疑似清单
401	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	港口线	镇内分12号变压器	315	21.41	216.1	129.6351					疑似清单
402	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	港口线	镇内分13左11变压器	200	66.65	46.70	28.02					疑似清单
403	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	港口线	镇内分13左4左1变压器	100	16.53	73.47	44.082					疑似清单
404	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	港口线	镇内分16右3变压器	315	85.31	14.77	8.86					疑似清单
405	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	港口线	镇内分20变压器	100	16.99	73.0	43.806					疑似清单
406	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	浪镇线	皇宫箱101配电变压器	315	59.98	94.563	56.7378					疑似清单
407	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	浪镇线	浪镇线64号变压器	315	53.1	116.24	69.74					疑似清单
408	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	浪镇线	浪镇线42号变压器	400	55.35	138.60	83.16					疑似清单
409	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	浪镇线	浪镇线61号变压器	315	52.56	117.94	70.76					疑似清单
410	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	浪镇线	浪镇线62号变压器	315	61.3	90.41	54.24					疑似清单
411	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	浪镇线	浪镇线62号变压器(2)	315	57.02	103.887	62.3322					疑似清单
412	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	浪镇线	浪镇线66左7号变压器	200	65.31	49.38	29.63					疑似清单
413	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	棚厂线	场站分27变压器	315	64.64	79.884	47.9304					疑似清单
414	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	棚厂线	棚厂线25变压器	200	0	180.0	108					疑似清单
415	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	棚厂线	棚厂线29前14号变压器	315	0	283.5	170.1					疑似清单
416	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	镇联线	镇内分2号柱上变压器	315	66.37	74.43	44.66					疑似清单
417	国网丹东市振安区供电公司	四道沟变	合金甲线	白房分47右1变压器	400	54.24	143.0	85.824					疑似清单
418	国网丹东市振安区供电公司	四道沟变	合金甲线	合金甲线白房分38号变压器	250	74.69	38.28	22.97					疑似清单
419	国网丹东市振安区供电公司	四道沟变	合金甲线	五变分12变压器	315	56.71	104.86	62.92					疑似清单
420	国网丹东市振安区供电公司	四道沟变	合金甲线	五变分17变压器	200	0	180.00	108.00					疑似清单
421	国网丹东市振安区供电公司	四道沟变	合金甲线	五变分21右6变压器	200	0	180.00	108.00					疑似清单
422	国网丹东市振安区供电公司	四道沟变	合金甲线	五变分26变压器	315	0	283.50	170.10					疑似清单
423	国网丹东市振安区供电公司	四道沟变	合金甲线	五变分27变压器	315	0	283.5	170.1					疑似清单
424	国网丹东市振安区供电公司	四道沟变	合金甲线	五变分40变压器	400	55.93	136.28	81.77					疑似清单
425	国网丹东市振安区供电公司	四道沟变	合金甲线	五变分46左8变压器	100	0	90.00	54.00					疑似清单
426	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变机线	变机干30号柱上变压器	315	0	283.5	170.1					疑似清单
427	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变机线	变机干36左3柱上变压器	315	0	283.5	170.1					疑似清单
428	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变机线	变机线033号柱上变压器	400	0	360.00	216.00					疑似清单
429	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变机线	变机线24号柱上变压器	400	66.36	94.56	56.74					疑似清单
430	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变机线	变机线27柱上变压器	250	0	225.0	135					疑似清单
431	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变机线	变机线29号柱上变压器	315	0	283.50	170.10					疑似清单
432	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变机线	变机线29号柱上变压器	315	0	283.50	170.10					疑似清单
433	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变机线	变机线37号柱上变压器	315	60.25	93.71	56.23					疑似清单
434	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	变蒲干20柱上变压器	180	0	162.00	97.20					疑似清单
435	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	变蒲干24柱上变压器	400	0	360.00	216.00					疑似清单
436	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	变蒲干29柱上变压器	200	0	180.0	108					疑似清单
437	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	变蒲干34左1柱上变压器	200	0	180.00	108.00					疑似清单
438	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	变蒲干48左3柱上变压器	100	0	90.0	54					疑似清单
439	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	变蒲干51柱上变压器	100	0	90.0	54					疑似清单
440	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	变蒲线48左18号变压器	100	70.07	19.9	11.958					疑似清单
441	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	望江支05号柱上变压器	50	0	45.00	27.00					疑似清单
442	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	望江支29右20号柱上变压器	50	21.67	34.17	20.50					疑似清单
443	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	望江支29左12号柱上变压器	315	32.75	180.3	108.2025					疑似清单
444	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	板石线13左2号变压器	100	53.03	36.97	22.18					疑似清单
445	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	板石线38号变压器	160	37.56	83.90	50.34					疑似清单
446	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	板石线9+2号变压器	200	69.07	41.9	25.116					疑似清单
447	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	板石线三股六分36+1左1号变压器	200	0	180	108					疑似清单
448	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	金光线154号佛岭分35号左分5号变压器	50	0	45.00	27.00					疑似清单
449	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	金光线154号佛岭分44号变压器	30	37.05	15.885	9.531					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
450	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	金光线154号佛岭分53号变压器	100	57.31	32.69	19.61					疑似清单
451	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	金光线154号佛岭分87号左分17号变压器	80	46.88	34.50	20.70					疑似清单
452	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	金光线186号变压器	100	0	90.0	54					疑似清单
453	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	金光线205号变压器	100	45.49	44.5	26.706					疑似清单
454	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	日新线	日新线10734日新线日新分31右01#	100	0	90	54					疑似清单
455	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	日新线	日新线29左分(日新分)13右03+1#	200	37.55	104.90	62.94					疑似清单
456	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道甲线	五道甲线48号变压器	200	0	180.00	108.00					疑似清单
457	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道甲线	五道甲线53左分3变压器	200	79.01	21.98	13.19					疑似清单
458	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道甲线	五道甲线新星分8号变压器	200	66.55	46.90	28.14					疑似清单
459	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	同兴支3号变压器	160	0	144.00	86.40					疑似清单
460	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	同兴支59号变压器	200	68.55	42.90	25.74					疑似清单
461	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	同兴支79左4变压器	100	39.22	50.78	30.47					疑似清单
462	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	同兴支涂家堡支3号变压器	100	0	90.0	54					疑似清单
463	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	五道乙线10号柱上变压器	200	84.47	11.1	6.636					疑似清单
464	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	五道乙线27号变压器	400	64.12	103.52	62.11					疑似清单
465	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	五道乙线北辰分2号变压器	100	31.75	58.25	34.95					疑似清单
466	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	五道乙线北辰分6右分4号变压器	250	54.04	89.90	53.94					疑似清单
467	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	凯旋门1亭126601配电变压器	800	54.86	281.12	168.672					疑似清单
468	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	凯旋门1亭126632配电变压器	800	50.56	315.5	189.312					疑似清单
469	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	凯旋门6亭134501配电变压器	800	58.61	251.12	150.67					疑似清单
470	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	凯旋门7亭134601配电变压器	800	52.55	299.60	179.76					疑似清单
471	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	世佳7箱29701配电变压器	800	58.42	252.64	151.58					疑似清单
472	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	太湖2箱26602配电变压器	630	54.61	222.96	133.77					疑似清单
473	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	翡翠一号2#配电室141711配电变压器	800	58.85	249.20	149.52					疑似清单
474	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	亮化13箱23201配电变压器	200	17.21	145.58	87.35					疑似清单
475	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	世佳8箱29801配电变压器	800	67.84	177.28	106.37					疑似清单
476	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌甲线	浪安干40右2	315	0	283.50	170.10					疑似清单
477	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌甲线	浪安干47右2号变压器	315	0	283.50	170.10					疑似清单
478	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	集贤分1号变压器	315	83.91	19.18	11.51					疑似清单
479	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干100号变压器	200	53.29	73.42	44.05					疑似清单
480	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干107左2变压器	200	55.04	69.9	41.952					疑似清单
481	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干115柱上变压器	400	86.27	14.92	8.95					疑似清单
482	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干133左3号变压器	200	64.56	50.88	30.53					疑似清单
483	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干144右15变压器	200	54	72.00	43.20					疑似清单
484	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干144右28右11柱上变压器	200	58.03	63.94	38.36					疑似清单
485	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干144右40右6右5变压器	400	80.56	37.76	22.656					疑似清单
486	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干161变压器	50	17.99	36.0	21.603					疑似清单
487	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干73右13号变压器	200	86.78	6.44	3.86					疑似清单
488	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干74号变压器	200	74.34	31.3	18.792					疑似清单
489	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干77号柱上变压器	200	89.42	1.16	0.70					疑似清单
490	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干88左9号变压器	50	31.36	29.32	17.59					疑似清单
491	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文斌乙线文安干144右40右16号变压器	160	64.66	40.54	24.33					疑似清单
492	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文斌乙线文安干144右40右9右2变压器	200	52.48	75.0	45.024					疑似清单
493	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文斌乙线文安干144右56变压器	200	51.52	76.96	46.18					疑似清单
494	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文斌乙线文安干56右1号变压器	200	0	180	108					疑似清单
495	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	西安民箱103配电变压器	630	64.12	163.04	97.83					疑似清单
496	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	学府花园1亭142111配电变压器	630	62.25	174.83	104.90					疑似清单
497	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	学府花园2亭142211配电变压器	1000	55.2	348.00	208.80					疑似清单
498	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文国甲线	冶炼干45右7变压器	100	0	90.00	54.00					疑似清单
499	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文国乙线	文国乙线冶炼干51左6变压器	315	46.18	138.03	82.82					疑似清单
500	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文江甲线	滨江一号1亭106402配电变压器	630	51.44	242.9	145.7568					疑似清单
501	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文江乙线	滨江一号9亭148101配电变压器	800	34.01	447.92	268.75					疑似清单
502	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	中心甲线19变压器	315	60.24	93.7	56.2464					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
503	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	中心甲线38右1变压器	400	60.61	117.56	70.54					疑似清单
504	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	中心甲线90变压器	400	51.52	153.92	92.35					疑似清单
505	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	中心甲线95变压器	315	55.33	109.21	65.53					疑似清单
506	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	温州城5箱121501配电变压器	630	55.04	220.25	132.15					疑似清单
507	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	温州城箱33601配电变压器	630	52.5	236.25	141.75					疑似清单
508	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	新城丽都7亭130501配电变压器	800	60.62	235.04	141.024					疑似清单
509	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	五金城2亭112001配电变压器	630	64.16	162.792	97.6752					疑似清单
510	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	五金城3亭(乙室)105731配电变压器	630	65.42	154.85	92.91					疑似清单
511	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	胜利支32右13右2柱上变压器	200	86.05	7.9	4.74					疑似清单
512	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	市镇线40右7柱上变压器	200	42.6	94.80	56.88					疑似清单
513	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	双岭线21变压器	315	61.87	88.61	53.17					疑似清单
514	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支12右9柱上变压器	200	55.1	69.8	41.88					疑似清单
515	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支14柱上变压器	100	0	90	54					疑似清单
516	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支1变压器	200	64.84	50.32	30.192					疑似清单
517	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支99柱上变压器	80	48.23	33.416	20.0496					疑似清单
518	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	陡水支10右13变压器	80	0	72.0	43.2					疑似清单
519	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	陡水支27变压器	50	0	45.00	27.00					疑似清单
520	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	陡水支38右22变压器	80	41.78	38.58	23.15					疑似清单
521	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	陡水支38右7变压器	50	32.25	28.9	17.325					疑似清单
522	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	温泉分11右2变压器	315	0	283.50	170.10					疑似清单
523	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	温泉分14变压器	180	60.6	52.92	31.75					疑似清单
524	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	温泉分22右1变压器	200	60.95	58.1	34.86					疑似清单
525	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	温泉分28变压器	100	46.11	43.9	26.334					疑似清单
526	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	温泉分4左8变压器	100	50.7	39.30	23.58					疑似清单
527	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	温泉分5左6	400	62.7	109.20	65.52					疑似清单
528	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	温泉分8右03	200	0	180.00	108.00					疑似清单
529	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春风线	风车楼亭--1号变压器	800	51.96	304.3	182.592					疑似清单
530	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春风线	风车楼亭--2号变压器	800	65.61	195.12	117.07					疑似清单
531	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春风线	高层亭28002变压器	630	41.86	303.3	181.9692					疑似清单
532	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春风线	海燕箱101变压器	800	39.27	405.84	243.50					疑似清单
533	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春风线	红星亭56501号变压器	630	56.34	212.06	127.23					疑似清单
534	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春风线	化纤箱80201号变压器	630	34.75	348.08	208.85					疑似清单
535	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春风线	帽盔山亭56402变压器	630	29.03	384.11	230.47					疑似清单
536	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春风线	纤维亭80101号变压器	630	31.38	369.31	221.58					疑似清单
537	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春风线	一路站箱--1号变压器	630	21.52	431.42	258.85					疑似清单
538	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春江甲线	太阳2亭--乙室1号变压器	800	55.96	272.32	163.39					疑似清单
539	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春江乙线	太阳配电站甲58602变压器	630	48.51	261.4	156.8322					疑似清单
540	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四甲线	八八二箱--2号变压器	630	29.92	378.504	227.1024					疑似清单
541	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四甲线	春四甲线7左1号变压器	315	2.03	277.1	166.2633					疑似清单
542	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四乙线	福春箱80301号变压器	800	56.85	265.2	159.12					疑似清单
543	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四乙线	福春箱80302号变压器	800	29.81	481.52	288.91					疑似清单
544	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四乙线	和谐1箱27101变压器	630	46.76	272.41	163.45					疑似清单
545	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四乙线	教委箱--1号变压器	630	34.92	347.0	208.2024					疑似清单
546	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四乙线	六合亭--1号变压器	630	50.75	247.28	148.37					疑似清单
547	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四乙线	六合亭--2号变压器	630	58.6	197.82	118.69					疑似清单
548	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四乙线	中兴干56	315	0.42	282.18	169.31					疑似清单
549	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四乙线(配电)	中兴干40	315	45.42	140.43	84.26					疑似清单
550	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四乙线(配电)	中兴干56	315	0.42	282.2	169.3062					疑似清单
551	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	青年线	化五箱--变压器	630	60.37	186.67	112.00					疑似清单
552	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	青年线	金鼎箱--1号变压器	630	54.97	220.69	132.41					疑似清单
553	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	青年线	青年亭16702变压器	630	66.87	145.72	87.43					疑似清单
554	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	青年线	水电亭--1号变压器	630	50.98	245.83	147.50					疑似清单
555	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	青年线	水电亭--2号变压器	630	52.34	237.26	142.35					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
556	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	青年线	伟伸箱30701 1号变压器	400	31.12	235.52	141.31					疑似清单
557	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	青年线	一中亭--2号变压器	630	44.22	288.414	173.0484					疑似清单
558	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	月亮线	月亮2箱--变压器	800	39.33	405.36	243.22					疑似清单
559	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	江桥甲线	娟绸箱--1号变压器	400	45.52	177.92	106.75					疑似清单
560	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	江桥甲线	兴六亭(甲)35301变压器	630	14.17	477.73	286.64					疑似清单
561	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	江桥甲线	兴三亭(甲)66502号变压器	630	42.59	298.68	179.21					疑似清单
562	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	江桥甲线	兴一亭(甲)--1号变压器	630	40.03	314.8	188.8866					疑似清单
563	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	江桥甲线	兴一亭(甲)--2号变压器	630	26.4	400.68	240.41					疑似清单
564	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	江桥乙线	港湾亭67601变压器	630	55.45	217.7	130.599					疑似清单
565	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	江桥乙线	港湾亭67602变压器	630	43	296.1	177.66					疑似清单
566	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	江桥乙线	兴六亭(乙)--2号变压器	630	47.06	270.52	162.31					疑似清单
567	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	江桥乙线	兴三亭(乙)66511号变压器	630	34.64	348.768	209.2608					疑似清单
568	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	江桥乙线	兴一亭(乙)--1号变压器	630	56.67	209.98	125.99					疑似清单
569	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	金刚线	江滨亭--乙室1号变压器	800	37.94	416.48	249.89					疑似清单
570	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	金刚线	锦江干#31	315	47.66	133.4	80.0226					疑似清单
571	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	金刚线	橡胶台(2号变)	400	55.43	138.28	82.968					疑似清单
572	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	凯悦甲线	滨江箱101变压器	630	43.7	291.69	175.01					疑似清单
573	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	凯悦甲线	香江1箱18801变压器	630	36.37	337.87	202.72					疑似清单
574	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	凯悦甲线	兴五亭101变压器	630	45.84	278.2	166.9248					疑似清单
575	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	凯悦甲线	永昌分13左1号	315	33.56	177.79	106.67					疑似清单
576	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	园林线	福民亭32101变压器	630	53.04	232.85	139.71					疑似清单
577	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	园林线	福民亭32102变压器	630	45.07	283.1	169.8354					疑似清单
578	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	园林线	福小亭101变压器	630	43.83	290.87	174.52					疑似清单
579	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	园林线	福源1箱21601变压器	630	30.28	376.24	225.74					疑似清单
580	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	园林线	江岸分#2	315	52.5	118.1	70.875					疑似清单
581	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	园林线	锦江干#23	315	49.13	128.74	77.24					疑似清单
582	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复线	复兴分124右19号变压器	200	31.51	116.98	70.19					疑似清单
583	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	锦江干9#	200	58.83	62.34	37.40					疑似清单
584	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	锦江干9右3	315	23.52	209.41	125.65					疑似清单
585	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	锦江干9右6	315	27.68	196.31	117.78					疑似清单
586	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	兴四箱101变压器	630	65.23	156.05	93.63					疑似清单
587	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	永昌分#1	315	35.84	170.60	102.36					疑似清单
588	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	永昌分2左2	315	36.51	168.49	101.10					疑似清单
589	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	永昌箱101变压器	630	34.8	347.76	208.66					疑似清单
590	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	永昌箱102变压器	630	48	264.60	158.76					疑似清单
591	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	林语线	林语2箱26802变压器	630	36.47	337.24	202.34					疑似清单
592	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	林语线	林语4箱27002变压器	630	31.54	368.30	220.98					疑似清单
593	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六道线	锦江1箱19701变压器	630	48.74	259.94	155.96					疑似清单
594	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六道线	锦江2箱19801变压器	630	41.17	307.63	184.58					疑似清单
595	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六道线	山上箱101变压器	630	50.04	251.75	151.05					疑似清单
596	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六道线	新六干#15	315	36.36	169.0	101.3796					疑似清单
597	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六道线	新六干17#	200	59.15	61.70	37.02					疑似清单
598	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六合线	抗馆箱11001变压器	630	40.75	310.3	186.165					疑似清单
599	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六合线	山后3箱25501变压器	630	9.7	505.9	303.534					疑似清单
600	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	桃源乙线	表厂分#16	315	14.78	236.94	142.17					疑似清单
601	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	桃源乙线	表厂分#32	100	19.37	70.6	42.378					疑似清单
602	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	桃源乙线	表厂分19前分#1	315	43	148.05	88.83					疑似清单
603	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	桃源乙线	表厂分4左分#3	315	37.82	164.367	98.6202					疑似清单
604	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	桃源乙线	表厂分5左分#3	200	36.69	106.62	63.97					疑似清单
605	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	桃源乙线	桃源干23	200	21.36	137.28	82.37					疑似清单
606	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	桃源乙线	桃源干23	200	21.36	137.28	82.37					疑似清单
607	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	兴七线	二中箱102变压器	630	39.94	315.38	189.23					疑似清单
608	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	兴七线	鸿景园亭甲室12801变压器	800	34.25	446.00	267.60					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
609	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	兴七线	锦江干7左1	160	60.52	47.17	28.30					疑似清单
610	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	兴七线	科达箱101变压器	630	36.58	336.55	201.93					疑似清单
611	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	兴七线	兴二亭甲室60701变压器	630	26.93	397.34	238.40					疑似清单
612	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	兴七线	兴二亭甲室60702变压器	630	39.96	315.3	189.1512					疑似清单
613	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	兴七线	一建箱12901变压器	500	37.59	262.05	157.23					疑似清单
614	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	永昌线	和馨园7箱24401变压器	630	31.11	371.01	222.60					疑似清单
615	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	永昌线	和馨园8箱24501变压器	630	32.47	362.44	217.46					疑似清单
616	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	永昌线	新六干#10	315	40.53	155.83	93.50					疑似清单
617	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	永昌线	新六干#8	315	14.82	236.82	142.09					疑似清单
618	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	永昌线	新六干29#	315	28.76	192.9	115.7436					疑似清单
619	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	丹纸南线	红房分14	500	25.45	322.8	193.65					疑似清单
620	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	丹纸南线	馨园箱101变压器	630	49.9	252.63	151.578					疑似清单
621	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	丹纸南线	中兴干74左3	315	58.88	98.03	58.82					疑似清单
622	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	建材箱101变压器	400	46.64	173.44	104.06					疑似清单
623	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	锦江3箱19901变压器	630	40.69	310.65	186.39					疑似清单
624	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	马车桥亭(Ⅱ段)63911变压器	630	37.49	330.8	198.4878					疑似清单
625	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	新六干39	315	48.27	131.45	78.87					疑似清单
626	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	新六干47	315	31.69	183.68	110.21					疑似清单
627	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	新六干52	400	34.55	221.8	133.08					疑似清单
628	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	新六干52	400	34.55	221.80	133.08					疑似清单
629	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	永昌分22#	315	33.93	176.62	105.97					疑似清单
630	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	广场线	德龙1箱20301变压器	630	40.81	309.897	185.9382					疑似清单
631	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	广场线	锦绣公馆亭2号变压器	800	40.34	397.28	238.37					疑似清单
632	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	广场线	科技箱27701变压器	630	28.83	385.37	231.22					疑似清单
633	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	广场线	科技箱27702变压器	630	42.01	302.34	181.40					疑似清单
634	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	广场线	三谊亭31901变压器	630	43.41	293.52	176.11					疑似清单
635	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	广场线	英才亭28701变压器	630	50.99	245.763	147.4578					疑似清单
636	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	广场线	英才亭28702变压器	630	26.81	398.10	238.86					疑似清单
637	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	汇友线	鸿利甲箱1437变压器	630	54.16	225.79	135.48					疑似清单
638	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	金笔线	大众3#配电站1#变压器	630	58.46	198.70	119.22					疑似清单
639	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	金笔线	剧院亭32201变压器	400	28.95	244.2	146.52					疑似清单
640	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	金笔线	知春园4箱12102变压器	800	37.43	420.6	252.336					疑似清单
641	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	金笔线	知春园5箱12202变压器	800	40.38	396.96	238.18					疑似清单
642	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	东升亭102变压器	500	34.95	275.25	165.15					疑似清单
643	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	工业亭101变压器	630	38.3	325.71	195.43					疑似清单
644	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	工业亭102变压器	630	51.49	242.613	145.5678					疑似清单
645	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	马车桥亭(Ⅰ段)63902变压器	630	34.78	347.89	208.73					疑似清单
646	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	马车桥亭(甲)63901变压器	630	26.38	400.81	240.48					疑似清单
647	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	体育馆亭74301变压器	800	29.8	481.60	288.96					疑似清单
648	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	体育馆亭74302变压器	800	29.62	483.04	289.82					疑似清单
649	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	万和亭101变压器	800	44.51	363.9	218.352					疑似清单
650	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	文联亭102变压器	500	33.94	280.30	168.18					疑似清单
651	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	新六干40右5右3	315	38.43	162.45	97.47					疑似清单
652	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	新六干64	315	39.64	158.63	95.18					疑似清单
653	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	欧洲甲线	船厂亭42901 变压器	800	24.79	521.68	313.01					疑似清单
654	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	欧洲甲线	欧洲亭(甲)65902变压器	800	22.51	539.92	323.95					疑似清单
655	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	欧洲乙线	欧洲亭(乙)65911变压器	800	33.23	454.2	272.496					疑似清单
656	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	山上线	丹馨2箱19201变压器	630	46.19	276.00	165.60					疑似清单
657	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	山上线	丹馨3箱19301变压器	630	51.53	242.36	145.42					疑似清单
658	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	山上线	名家2箱30301变压器	630	56.42	211.55	126.93					疑似清单
659	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	山上线	四桃干61#右3右3	315	0.65	281.45	168.87					疑似清单
660	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	山上线	四桃干61右3右7(1号变)	315	37.09	166.67	100.00					疑似清单
661	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	山上线	四桃干61右3左5	315	0.18	282.93	169.76					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
662	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商场线	东方7箱15802变压器	800	35.56	435.52	261.31					疑似清单
663	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商场线	南厂箱20601变压器	630	27.24	395.39	237.23					疑似清单
664	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	表具亭31801变压器	1000	40.2	498.00	298.80					疑似清单
665	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	二建亭68602变压器	630	37.16	332.89	199.74					疑似清单
666	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	凯特亭甲室23802变压器	800	19.91	560.72	336.43					疑似清单
667	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	侨光分#4(2号变)	400	10.1	319.60	191.76					疑似清单
668	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	侨光分#7	400	38.66	205.36	123.22					疑似清单
669	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	侨光箱101变压器	630	36.21	338.88	203.33					疑似清单
670	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	侨光箱102变压器	630	43.52	292.82	175.69					疑似清单
671	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	兴七亭(乙)66611变压器	630	55.27	218.8	131.2794					疑似清单
672	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	振兴箱31602变压器	630	49.34	256.2	153.6948					疑似清单
673	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	向阳线	丰博园箱81201变压器	630	30.33	375.9	225.5526					疑似清单
674	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	向阳线	四桃干#63	200	0.65	178.7	107.22					疑似清单
675	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	向阳线	四桃干#73	315	0.34	282.43	169.46					疑似清单
676	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	向阳线	四桃干68(1号变)	315	0.29	282.59	169.55					疑似清单
677	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	向阳线	四桃干68(1号变)	315	0.29	282.59	169.55					疑似清单
678	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	向阳线	桃北亭27901变压器	630	29.77	379.449	227.6694					疑似清单
679	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	向阳线	桃北亭27902变压器	630	40.03	314.81	188.89					疑似清单
680	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	向阳线	桃南亭27801变压器	800	25.71	514.32	308.59					疑似清单
681	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	向阳线	桃南亭27802变压器	800	12.86	617.12	370.27					疑似清单
682	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	沿江东线	汇友亭(甲)66801变压器	630	31.5	368.55	221.13					疑似清单
683	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	沿江东线	汇友亭(甲)66802变压器	630	22.53	425.1	255.0366					疑似清单
684	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	沿江东线	口岸箱11601变压器	800	41.02	391.84	235.10					疑似清单
685	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	沿江东线	口岸箱11602变压器	800	26.77	505.84	303.50					疑似清单
686	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	三四线	三四线10号变压器	315	0	283.50	170.10					疑似清单
687	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	电石甲线1	三变亭1529配电变压器	315	59.2	97.02	58.21					疑似清单
688	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	合金甲线	五变分3变压器	315	50.99	122.88	73.73					疑似清单
689	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	合金甲线(配电)	四桃干30左5	200	20.5	139	83.4					疑似清单
690	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	合金甲线(配电)	四桃干54左2	315	30.5	187.43	112.46					疑似清单
691	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	黄海箱101配电变压器	500	59.12	154.40	92.64					疑似清单
692	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	集贤线29右5号变压器	200	0	180.00	108.00					疑似清单
693	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	汽改箱101配电变压器	630	50.28	250.2	150.1416					疑似清单
694	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	四兴分15右2号变压器	100	0	90.00	54.00					疑似清单
695	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	四影干14右6变压器	200	0	180.00	108.00					疑似清单
696	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	四影干30变压器	100	0	90.0	54					疑似清单
697	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	四影干43左4变压器	100	0	90.00	54.00					疑似清单
698	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	四影干4右10变压器	50	0	45.00	27.00					疑似清单
699	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	四影干4右7变压器	50	0	45	27					疑似清单
700	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	面粉线	天宇2箱22401配电变压器	630	59.54	191.90	115.14					疑似清单
701	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	红房分8左#1	315	6.95	261.61	156.96					疑似清单
702	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	四桃干015变压器	315	0	283.50	170.10					疑似清单
703	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	四桃干31#	315	0.34	282.43	169.46					疑似清单
704	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	四桃干51右2	315	45.42	140.43	84.26					疑似清单
705	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	四造线	福海箱101配电变压器	630	50.98	245.83	147.50					疑似清单
706	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	四造线	胜利2箱101新配电变压器	800	55.86	273.12	163.87					疑似清单
707	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	四造线	制材线45左13号变压器	250	0	225.00	135.00					疑似清单
708	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	四造线	制材线45左4右2号变压器	315	0	283.5	170.1					疑似清单
709	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	103亭101配电变压器	630	54.84	221.51	132.90					疑似清单
710	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	黄金2箱33802配电变压器	630	57.6	204.12	122.47					疑似清单
711	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	集贤线36左9号变压器	160	75.99	22.4	13.4496					疑似清单
712	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	四道沟亭102配电变压器	630	58.84	196.31	117.78					疑似清单
713	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	四影干15号变压器	50	58.46	15.77	9.462					疑似清单
714	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	四影干26加1左4柱上变压器	400	58.1	127.60	76.56					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
715	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	四影干26左8变压器	315	0	283.5	170.1					疑似清单
716	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	汤池线20号变压器	180	14.63	135.7	81.3996					疑似清单
717	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	汤池线26左2变压器	315	0	283.5	170.1					疑似清单
718	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	汤池线36左分2号变压器	180	0	162.00	97.20					疑似清单
719	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	汤池线51左1变压器	315	0	283.5	170.1					疑似清单
720	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	汤池线51左4变压器	315	52.92	116.80	70.08					疑似清单
721	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	汤池线9	315	0	283.5	170.1					疑似清单
722	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	昼夜线	中兴干4变压器	200	42.96	94.08	56.45					疑似清单
723	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	昼夜线	中兴干8变压器	315	0	283.50	170.10					疑似清单
724	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	昼夜线	昼夜线23号变压器	200	0	180.00	108.00					疑似清单
725	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	福群线	福群线43左12柱上变压器	400	54.92	140.32	84.19					疑似清单
726	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	福群线	福群线复兴分29变压器	100	69.38	20.62	12.37					疑似清单
727	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	福群线	福群线复兴分36右1变压器	400	48.72	165.1	99.072					疑似清单
728	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	福群线	福群线复兴分48变压器	200	68.18	43.64	26.18					疑似清单
729	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	福群线	复兴分34右2	80	66.74	18.61	11.16					疑似清单
730	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	福群线	影背线汤影干62变压器	100	0	90.00	54.00					疑似清单
731	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利甲线	炮团分28变压器	100	59.53	30.47	18.28					疑似清单
732	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利甲线	四影干96前2变台	80	0	72.0	43.2					疑似清单
733	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	金星分18号变压器	400	56.65	133.40	80.04					疑似清单
734	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	胜利乙线76前4左9号变压器	100	62.52	27.48	16.49					疑似清单
735	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	四影干59柱上变压器	400	55.44	138.24	82.94					疑似清单
736	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	石河分19左4柱上变压器	50	0	45.00	27.00					疑似清单
737	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	石河分84柱上变压器	80	27.74	49.81	29.88					疑似清单
738	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干108柱上变压器	50	42.13	23.94	14.36					疑似清单
739	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干134右19柱上变压器	50	24.18	32.91	19.75					疑似清单
740	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干141右39柱上变压器	50	0	45.00	27.00					疑似清单
741	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干162左7右10柱上变压器	80	0	72.00	43.20					疑似清单
742	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干162左7右33柱上变压器	80	0	72.00	43.20					疑似清单
743	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干162左7右33柱上变压器	80	0	72.00	43.20					疑似清单
744	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干165右3柱上变压器	200	0	180.0	108					疑似清单
745	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干173柱上变压器	200	49.5	81.00	48.60					疑似清单
746	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干45左4柱上变压器	50	56.97	16.52	9.91					疑似清单
747	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干50右14柱上变压器	100	30.88	59.12	35.472					疑似清单
748	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干50右30右5柱上变压器	80	48.89	32.89	19.73					疑似清单
749	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干50右30左8柱上变压器	100	35.12	54.88	32.93					疑似清单
750	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	大林分11变压器	50	38.83	25.59	15.35					疑似清单
751	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	汤影干122左18	30	0	27.00	16.20					疑似清单
752	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	汤影干142左5变压器	200	72.18	35.64	21.384					疑似清单
753	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	影背线复兴分77号变压器	100	6.62	83.38	50.03					疑似清单
754	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	影背线汤影干131变压器	200	66.03	47.9	28.764					疑似清单
755	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	影背线汤影干160变压器	80	43.92	36.86	22.12					疑似清单
756	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	影背线汤影干183变压器	80	0	72.0	43.2					疑似清单
757	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	影背线汤影干22号变压器	80	57.85	25.7	15.432					疑似清单
758	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	影背线汤影干87右8变压器	200	63.95	52.10	31.26					疑似清单
759	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁华线	华新2亭55201变压器	800	22.22	542.2	325.344					疑似清单
760	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦甲线	车城箱35001变压器	500	27.16	314.20	188.52					疑似清单
761	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦甲线	花园亭32002变压器	315	46.64	136.6	81.9504					疑似清单
762	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦甲线	金星箱101变压器	630	32.27	363.699	218.2194					疑似清单
763	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦甲线	三星亭28801变压器	630	41.69	304.35	182.61					疑似清单
764	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦甲线	桃铁亭52901变压器	630	26.77	398.35	239.01					疑似清单
765	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦甲线	桃源干36右6	315	19.01	223.62	134.17					疑似清单
766	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦甲线	桃源干37	315	32.61	180.78	108.47					疑似清单
767	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦甲线	铁路箱101变压器	630	40.96	308.95	185.37					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
768	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分#57	400	36.51	213.96	128.38					疑似清单
769	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分#8	315	45.71	139.51	83.71					疑似清单
770	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分13	315	33.02	179.5	107.6922					疑似清单
771	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分14左3左5	315	62.17	87.66	52.60					疑似清单
772	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分14左3左8	315	13.39	241.32	144.79					疑似清单
773	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分21	400	45.56	177.76	106.66					疑似清单
774	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分27右1	315	15.82	233.67	140.20					疑似清单
775	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分33右14	100	58.62	31.4	18.828					疑似清单
776	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分33右18左15	400	44.47	182.1	109.272					疑似清单
777	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分33右23(1号变)	315	50.7	123.80	74.28					疑似清单
778	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分33右23(2号变)	315	31.38	184.653	110.7918					疑似清单
779	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分33左2	400	61.65	113.40	68.04					疑似清单
780	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分34号	315	26.08	201.35	120.81					疑似清单
781	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分36	500	20.12	349.40	209.64					疑似清单
782	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分47	315	28.65	193.25	115.95					疑似清单
783	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分47	315	28.65	193.25	115.95					疑似清单
784	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分49+4	200	16.54	146.92	88.15					疑似清单
785	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六甲线	白房分15#	315	26.58	199.773	119.8638					疑似清单
786	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六甲线	白房分29右1#	200	15.45	149.10	89.46					疑似清单
787	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六甲线	白房分29右10#	315	41.68	152.21	91.32					疑似清单
788	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六甲线	白房分4#	315	38.44	162.41	97.45					疑似清单
789	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六甲线	福景园2箱42201变压器	630	13.55	481.635	288.981					疑似清单
790	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六甲线	铁矿分27	315	10.8	249.48	149.69					疑似清单
791	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六甲线	逸景2箱20801变压器	630	35.64	342.47	205.48					疑似清单
792	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	白房分30#	200	34.02	111.96	67.18					疑似清单
793	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	白房分6左3左1	315	26.33	200.6	120.3363					疑似清单
794	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	昆园箱101变压器	630	38.05	327.29	196.37					疑似清单
795	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	铁矿分3	315	0.21	282.84	169.70					疑似清单
796	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	铁矿分8	400	0.04	359.84	215.90					疑似清单
797	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	铁矿分9前11	315	24.65	205.85	123.51					疑似清单
798	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	铁矿分9前6	250	0.17	224.58	134.75					疑似清单
799	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	铁矿分9前6	250	0.17	224.575	134.745					疑似清单
800	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	益荣1箱30502变压器	630	31.22	370.314	222.1884					疑似清单
801	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	益荣2箱30602变压器	630	33.74	354.44	212.66					疑似清单
802	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	益荣3箱17501变压器	630	41.72	304.2	182.4984					疑似清单
803	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁游甲线	雅苑1亭80901间隔配电变压器	800	14.47	604.24	362.54					疑似清单
804	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁游乙线	雅苑2亭81001间隔配电变压器	800	19.39	564.88	338.928					疑似清单
805	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达六线	万宅14亭62402配电变压器	630	45.32	281.48	168.89					疑似清单
806	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达三线	万宅5亭101变压器	630	49.49	255.21	153.13					疑似清单
807	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达四线	万宅7亭101变压器	630	54.53	223.5	134.0766					疑似清单
808	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达四线	万宅8亭101变压器	630	50.34	249.858	149.9148					疑似清单
809	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达四线	万宅9亭101变压器	630	43.42	293.5	176.0724					疑似清单
810	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达五线	万宅11亭62102配电变压器	630	56.65	210.11	126.06					疑似清单
811	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达一线	万宅3亭101变压器	630	41.19	307.50	184.50					疑似清单
812	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达一线	万宅4亭101变压器	630	51.83	240.47	144.28					疑似清单
813	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	碧海1配电站1号变压器	630	43.42	293.45	176.07					疑似清单
814	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	碧海3号配电站1号变压器	630	56.23	212.75	127.65					疑似清单
815	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	碧海配电站1号变压器	630	50	252.0	151.2					疑似清单
816	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	碧海配电站2号变压器	630	50	252.0	151.2					疑似清单
817	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	东兴3号配电站1号变压器	630	49.34	256.158	153.6948					疑似清单
818	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	东兴4号配电站1号变压器	630	34.21	351.48	210.89					疑似清单
819	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	卫生支6变压器	200	50	80.00	48.00					疑似清单
820	国网东港市供电公司	白云变	广纳乙线	88号公馆1号配电站1号变压器	630	42.09	301.83	181.10					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
821	国网东港市供电公司	白云变	广纳乙线	88号公馆1号配电站4号变压器	630	37.8	328.86	197.32					疑似清单
822	国网东港市供电公司	白云变	华电乙线	华苑1号配电站1号变压器	630	34.75	348.08	208.85					疑似清单
823	国网东港市供电公司	白云变	华电乙线	仁华1号配电站2号变压器	630	24.08	415.30	249.18					疑似清单
824	国网东港市供电公司	白云变	华电乙线	仁华2号配电站1号变压器	630	43.66	291.9	175.1652					疑似清单
825	国网东港市供电公司	白云变	华电乙线	仁华3号配电站1号变压器	630	50.6	248.2	148.932					疑似清单
826	国网东港市供电公司	白云变	华电乙线	仁华8号配电站1号变压器	630	49.63	254.3	152.5986					疑似清单
827	国网东港市供电公司	白云变	华电乙线	仁华9号配电站1号变压器	630	39.36	319.03	191.42					疑似清单
828	国网东港市供电公司	白云变	华电乙线	沈达1号配电站1号变压器	630	13.93	479.24	287.54					疑似清单
829	国网东港市供电公司	白云变	华电乙线	鑫天置业配电站1号变压器	800	37.93	416.56	249.936					疑似清单
830	国网东港市供电公司	白云变	水产线	碧海2号配电站2号变压器	630	32.31	363.45	218.07					疑似清单
831	国网东港市供电公司	白云变	水产线	东兴1号配电站1号变压器	630	46.01	277.1	166.2822					疑似清单
832	国网东港市供电公司	白云变	水产线	东兴2号配电站1号变压器	630	34.75	348.1	208.845					疑似清单
833	国网东港市供电公司	白云变	水产线	东兴5号配电站1号变压器	630	36.92	334.40	200.64					疑似清单
834	国网东港市供电公司	白云变	水产线	黄海家园配电站1号变压器	630	51.28	243.94	146.36					疑似清单
835	国网东港市供电公司	白云变	水产线	锦江配电站1号变压器	630	32.18	364.266	218.5596					疑似清单
836	国网东港市供电公司	白云变	水产线	美辰1号配电站1号变压器	630	32.97	359.29	215.57					疑似清单
837	国网东港市供电公司	白云变	水产线	美辰3号配电站1号变压器	630	33.18	358.0	214.7796					疑似清单
838	国网东港市供电公司	白云变	水产线	微波支3变压器	315	66.25	74.8125	44.8875					疑似清单
839	国网东港市供电公司	白云变	水产线	银丰配电站2号变压器	630	48.97	258.49	155.09					疑似清单
840	国网东港市供电公司	白云变	水产线	玉鼎配电站1号变压器	630	35.98	340.3	204.1956					疑似清单
841	国网东港市供电公司	白云变	顺达线	汇友分13右1变压器	315	28.28	194.418	116.6508					疑似清单
842	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	艾迪支1变压器	100	50.24	39.76	23.86					疑似清单
843	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	芳清园2号配电站1号变压器	630	37.96	327.85	196.71					疑似清单
844	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	芳清园配电站1号变压器	630	68.35	136.4	81.837					疑似清单
845	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	蓝天1号配电站1号变压器	500	41.78	241.1	144.66					疑似清单
846	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	市府花园1号配电站1号变压器	630	18.89	447.99	268.80					疑似清单
847	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	市府花园2号配电站1号变压器	630	26.61	399.4	239.6142					疑似清单
848	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	鑫域2号配电站1号变压器	630	28.94	384.7	230.8068					疑似清单
849	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	鑫域3号配电站1号变压器	630	44.35	287.60	172.56					疑似清单
850	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	银河1号配电站1号变压器	630	52.79	234.423	140.6538					疑似清单
851	国网东港市供电公司	白云变	团地甲线	港都1号配电站1号变压器	630	34.29	351.0	210.5838					疑似清单
852	国网东港市供电公司	白云变	团地乙线	印象配电站3号变压器	800	33.77	449.8	269.904					疑似清单
853	国网东港市供电公司	白云变	团地乙线	印象配电站5号变压器	1250	15.1	936.25	561.75					疑似清单
854	国网东港市供电公司	白云变	友好线	国际城1号配电站3号变压器	800	50	320.0	192					疑似清单
855	国网东港市供电公司	白云变	友好线	国际城2号配电站1号变压器	630	33.32	357.08	214.25					疑似清单
856	国网东港市供电公司	白云变	友好线	国际城3号配电站1号变压器	630	43.52	292.82	175.69					疑似清单
857	国网东港市供电公司	白云变	友好线	国际城5号配电站1号变压器	630	35.14	345.6	207.3708					疑似清单
858	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	港御4号配电站1号变压器	630	23.94	416.18	249.71					疑似清单
859	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	南城1号配电站1号变压器	630	39.24	319.79	191.87					疑似清单
860	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	南城家园2号配电站1号变压器	630	34.25	351.23	210.74					疑似清单
861	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	唯美配电站1号变压器	630	40.14	314.12	188.47					疑似清单
862	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	云鼎2号配电站1号变压器	630	28.32	388.58	233.15					疑似清单
863	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	云鼎3号配电站1号变压器	630	27.55	393.44	236.06					疑似清单
864	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	云鼎4号配电站1号变压器	630	30.66	373.84	224.31					疑似清单
865	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	云鼎6号配电站1号变压器	630	47.95	264.92	158.95					疑似清单
866	国网东港市供电公司	白云变	云港线	云海分6变压器	200	11.41	157.18	94.31					疑似清单
867	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	红石九队分10变压器	50	0.19	44.91	26.94					疑似清单
868	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	红石九队分29变压器	50	54.73	17.64	10.58					疑似清单
869	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	牛家沟支4+1左1变压器	50	61.66	14.2	8.502					疑似清单
870	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	雪洼分21变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
871	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	杨家分65变压器	50	36.58	26.7	16.026					疑似清单
872	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	杨家六队分8变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
873	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	北井子线105变压器	80	61.94	22.45	13.47					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
874	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	北井子线130变压器	100	62.46	27.54	16.52					疑似清单
875	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	北井子线138变压器	100	60.15	29.85	17.91					疑似清单
876	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	北井子线39变压器	200	68.86	42.28	25.37					疑似清单
877	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	北井子线46变压器	200	50	80.00	48.00					疑似清单
878	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	东兴支1变压器	100	64.59	25.4	15.246					疑似清单
879	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	范卜支9变压器	160	47.99	67.22	40.33					疑似清单
880	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	广河支18变压器	50	89.02	0.49	0.29					疑似清单
881	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	河西支1变压器	200	39.71	100.58	60.35					疑似清单
882	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	后沟分6变压器	100	42.62	47.38	28.43					疑似清单
883	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	后刘坨支5变压器	50	58.55	15.73	9.44					疑似清单
884	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	姜园水站支9变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
885	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	姜园水站支9变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
886	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	蒋屯分4变压器	200	26.08	127.84	76.70					疑似清单
887	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	林家分107变压器	50	33.07	28.47	17.08					疑似清单
888	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	林家分27变压器	160	44.76	72.38	43.43					疑似清单
889	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	林家分4石4变压器	50	66.72	11.64	6.98					疑似清单
890	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	林家分8变压器	50	58.41	15.80	9.48					疑似清单
891	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	林屯支17变压器	100	38.53	51.47	30.88					疑似清单
892	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	庙南支7变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
893	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	山北支3左6变压器	100	42.07	47.93	28.76					疑似清单
894	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	石桥关屯支5变压器	50	63.15	13.43	8.06					疑似清单
895	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	石桥山西支23左1变压器	200	35.75	108.50	65.10					疑似清单
896	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	石桥山西支27变压器	50	45.76	22.12	13.27					疑似清单
897	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	孙屯李卜支3变压器	50	68.92	10.54	6.32					疑似清单
898	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	王屯支4变压器	50	55.03	17.49	10.49					疑似清单
899	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	王坨分10变压器	80	31.1	47.12	28.272					疑似清单
900	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	文成台支3变压器	200	33.45	113.10	67.86					疑似清单
901	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	小岗小队分5变压器	100	37.23	52.77	31.66					疑似清单
902	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	小姜园支4变压器	50	63.3	13.4	8.01					疑似清单
903	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	徐屯分5变压器	100	79.29	10.71	6.426					疑似清单
904	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	徐屯山东支10柱上变压器	80	46.32	34.9	20.9664					疑似清单
905	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	徐屯山南支2变压器	50	119.71	0.0	0					疑似清单
906	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	徐屯山西支22变压器	100	44.54	45.5	27.276					疑似清单
907	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	张卜支10变压器	100	48.27	41.73	25.04					疑似清单
908	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	张卜支2变压器	200	15.04	149.92	89.95					疑似清单
909	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	赵园支4变压器	50	61.42	14.29	8.57					疑似清单
910	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	猪场支10变压器	200	34.12	111.76	67.06					疑似清单
911	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	猪场支16变压器	80	47.84	33.73	20.24					疑似清单
912	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	猪场支4变压器	100	71.83	18.17	10.90					疑似清单
913	国网东港市供电公司	北井子变	海英线	海英线32变压器	315	26.84	198.95	119.37					疑似清单
914	国网东港市供电公司	北井子变	海英线	海英线40变压器	200	34.53	110.94	66.56					疑似清单
915	国网东港市供电公司	北井子变	海英线	南房支2变压器	160	48.05	67.12	40.27					疑似清单
916	国网东港市供电公司	北井子变	海英线	蔬菜分7变压器	315	47.61	133.5285	80.1171					疑似清单
917	国网东港市供电公司	北井子变	冷库线	景山小区配电站1号变压器	500	34.24	278.80	167.28					疑似清单
918	国网东港市供电公司	北井子变	冷库线	迎春小区2号配电站1号主变	400	35.73	217.08	130.25					疑似清单
919	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	高堡分7变压器	100	83.81	6.19	3.71					疑似清单
920	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	沟西分5变压器	50	63.62	13.19	7.91					疑似清单
921	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	临海线37变压器	100	66.31	23.69	14.21					疑似清单
922	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	临海线67变压器	160	33.78	89.95	53.97					疑似清单
923	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	临海线83变压器	200	24.22	131.56	78.94					疑似清单
924	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	四连分20变压器	100	45.6	44.40	26.64					疑似清单
925	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	四连分4变压器	100	59.2	30.8	18.48					疑似清单
926	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	四连分66变压器	50	63.25	13.38	8.03					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
927	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	油房分5变压器	50	53.3	18.35	11.01					疑似清单
928	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	赵屯支4变压器	80	78.37	9.30	5.58					疑似清单
929	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	周园支17变压器	100	41.84	48.16	28.90					疑似清单
930	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	达子营线13左3变压器	100	47.35	42.7	25.59					疑似清单
931	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	达子营线37变压器	50	57.12	16.44	9.86					疑似清单
932	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	姜粉房村19变压器	50	59.43	15.29	9.17					疑似清单
933	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	罗屯分44变压器	50	67.58	11.21	6.73					疑似清单
934	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	罗屯分58变压器	50	49.95	20.03	12.02					疑似清单
935	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	罗屯分73变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
936	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	任屯支10变压器	100	56.18	33.82	20.29					疑似清单
937	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	四门张分09变压器	100	40.26	49.74	29.844					疑似清单
938	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	四南右分02变压器	100	40.19	49.8	29.886					疑似清单
939	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	孙屯支11变压器	50	36.5	26.75	16.05					疑似清单
940	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	王席房支20变压器	50	98.57	0.00	0.00					疑似清单
941	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	肖卜支02变压器	100	31.25	58.75	35.25					疑似清单
942	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	肖粉房支04变压器	50	38.29	25.86	15.51					疑似清单
943	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	兴隆村支4变压器	100	59.11	30.9	18.534					疑似清单
944	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	兴前支17变压器	80	60	24	14.4					疑似清单
945	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	战炉分29变压器	100	43.01	46.99	28.19					疑似清单
946	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	张屯支5柱上变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
947	国网东港市供电公司	达子营变	黑沟线	黑沟线06变压器	200	45.25	89.50	53.70					疑似清单
948	国网东港市供电公司	达子营变	黑沟线	黑沟线11变压器	160	50	64.00	38.40					疑似清单
949	国网东港市供电公司	达子营变	黑沟线	黑沟线44左8变压器	50	50	20.0	12					疑似清单
950	国网东港市供电公司	达子营变	水利线	水利线达子营大队支6变压器	315	25.37	203.58	122.15					疑似清单
951	国网东港市供电公司	达子营变	水利线	水利线工业分1变压器	200	47.82	84.36	50.62					疑似清单
952	国网东港市供电公司	达子营变	水利线	水利线营东分2变压器	50	83.84	3.08	1.85					疑似清单
953	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	大鞠屯支04变压器	200	35.39	109.2	65.532					疑似清单
954	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	段卜分7变压器	200	25.03	129.94	77.96					疑似清单
955	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	红旗沟大棚分8变压器	100	29.05	60.95	36.57					疑似清单
956	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	林子房支02变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
957	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	南岗支11变压器	50	73.32	8.34	5.00					疑似清单
958	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	南岗支37变压器	100	63.13	26.87	16.122					疑似清单
959	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	前刘支25变压器	200	43.42	93.16	55.90					疑似清单
960	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	前团山分19变压器	200	44.18	91.64	54.98					疑似清单
961	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	前团山分6右2变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
962	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	荣沟分26变压器	100	6.67	83.33	49.998					疑似清单
963	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	三道林水站分11变压器	200	24.58	130.8	78.504					疑似清单
964	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	三尖泡分139右4变压器	100	48.67	41.33	24.80					疑似清单
965	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	邵卜支1+1变压器	200	29.92	120.16	72.10					疑似清单
966	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	邵卜支9变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
967	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	邵油坊支12变压器	100	63.36	26.64	15.98					疑似清单
968	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	邵油坊支26变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
969	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	水库分15变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
970	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	孙粉房支7变压器	100	59.3	30.70	18.42					疑似清单
971	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	太阳沟支09变压器	50	66.4	11.80	7.08					疑似清单
972	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	唐隈大棚支10变压器	100	43.31	46.69	28.01					疑似清单
973	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	西房卜支4变压器	100	58.38	31.62	18.97					疑似清单
974	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	西沟分02变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
975	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	响水沟支14变压器	50	48.01	21.00	12.60					疑似清单
976	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	小曹卜支16变压器	100	30.07	59.9	35.958					疑似清单
977	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	小甸线100变压器	315	29.42	190.83	114.50					疑似清单
978	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	小甸线113变压器	100	50	40.0	24					疑似清单
979	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	小甸线128+1右3变压器	100	19.62	70.4	42.228					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (KVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
980	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	小甸线133变压器	50	40.68	24.66	14.80					疑似清单
981	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	小甸线136+1右2变压器	100	25.5	64.50	38.70					疑似清单
982	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	小甸线163变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
983	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	小甸线163变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
984	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	小甸线51变压器	400	38.86	204.56	122.74					疑似清单
985	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	小甸线60变压器	200	32.77	114.46	68.676					疑似清单
986	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	小甸线63变压器	315	37.48	165.44	99.26					疑似清单
987	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	小甸线沟里支10变压器	80	119.6	0.00	0.00					疑似清单
988	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	小鞠屯支06变压器	100	31.23	58.77	35.26					疑似清单
989	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	小学支2变压器	200	51.16	77.68	46.61					疑似清单
990	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	新立示范区分支5副变压器	80	42.55	37.96	22.78					疑似清单
991	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	于卜支09变压器	50	77.17	6.42	3.85					疑似清单
992	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	张卜大棚支04变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
993	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	猪厂分53变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
994	国网东港市供电公司	东沟变	北城甲线	北城1号配电站1号变压器	630	28.73	386.00	231.60					疑似清单
995	国网东港市供电公司	东沟变	北城甲线	北城2号配电站1号变压器	630	18.75	448.9	269.325					疑似清单
996	国网东港市供电公司	东沟变	北城甲线	北城3号配电站1号变压器	630	18.06	453.22	271.93					疑似清单
997	国网东港市供电公司	东沟变	北城甲线	北城6号配电站1号配电变压器	630	13.74	480.438	288.2628					疑似清单
998	国网东港市供电公司	东沟变	北城甲线	北城7号配电站1号变压器	630	19.58	443.65	266.19					疑似清单
999	国网东港市供电公司	东沟变	北城甲线	北城8号配电站1号变压器	630	18.91	447.87	268.72					疑似清单
1000	国网东港市供电公司	东沟变	碧山线	碧山线25变压器	160	77	20.80	12.48					疑似清单
1001	国网东港市供电公司	东沟变	碧山线	碧山线30左5变压器	200	50	80	48					疑似清单
1002	国网东港市供电公司	东沟变	碧山线	华萌1配电站4号变压器	630	30.96	372.0	223.1712					疑似清单
1003	国网东港市供电公司	东沟变	碧山线	五四配电站1号变压器	630	45.12	282.74	169.65					疑似清单
1004	国网东港市供电公司	东沟变	碧山线	友好2号配电站1变压器	630	35.79	341.52	204.91					疑似清单
1005	国网东港市供电公司	东沟变	碧山线	友好3号配电站1号变压器	630	40.16	313.99	188.40					疑似清单
1006	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	滨河线104变压器	100	62.84	27.16	16.30					疑似清单
1007	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	滨河线16变压器	315	40.22	156.8	94.0842					疑似清单
1008	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	滨河线26变压器	160	27.39	100.18	60.11					疑似清单
1009	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	滨河线39变压器	250	39.86	125.35	75.21					疑似清单
1010	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	滨河线43变压器	250	77.29	31.78	19.07					疑似清单
1011	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	滨河线53+1变压器	200	58.24	63.52	38.11					疑似清单
1012	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	滨河线55变压器	315	77.99	37.83	22.70					疑似清单
1013	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	滨河线59变压器	315	44.9	142.07	85.24					疑似清单
1014	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	滨河线66变压器	400	65.4	98.40	59.04					疑似清单
1015	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	滨河线74+1变压器	200	36.41	107.18	64.31					疑似清单
1016	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	滨河线90变压器	315	31.01	185.82	111.49					疑似清单
1017	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	范家分13变压器	200	30.09	119.82	71.892					疑似清单
1018	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	范家分22变压器	100	50	40	24					疑似清单
1019	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	泡五分4左1+1右1变压器	160	59.38	48.99	29.40					疑似清单
1020	国网东港市供电公司	东沟变	城蓝线	佳地二期2号配电站1号配电变压器	630	45.09	282.93	169.76					疑似清单
1021	国网东港市供电公司	东沟变	城蓝线	佳地二期3号配电站1号配电变压器	630	50.79	247.0	148.2138					疑似清单
1022	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	大东线11变压器	250	55.14	87.15	52.29					疑似清单
1023	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	大东线14变压器	315	54.47	111.9	67.1517					疑似清单
1024	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	大东线5变压器	400	50.77	156.92	94.152					疑似清单
1025	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	东海3号配电站1号变压器	630	37.31	331.95	199.17					疑似清单
1026	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	富兴分6变压器	315	46.26	137.78	82.67					疑似清单
1027	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	黄海配电站2号变压器	630	50.82	246.83	148.10					疑似清单
1028	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	社保配电站1号变压器	630	29.37	381.97	229.18					疑似清单
1029	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	水产1号配电站2号变压器	630	31.46	368.8	221.2812					疑似清单
1030	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	四中配电站1号变压器	315	36.62	168.15	100.89					疑似清单
1031	国网东港市供电公司	东沟变	鼎林线	翠园1号配电站1号变压器	630	40.51	311.79	187.07					疑似清单
1032	国网东港市供电公司	东沟变	鼎林线	翠园4号配电站1号变压器	630	33.86	353.68	212.21					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
1033	国网东港市供电公司	东沟变	鼎林线	翠园5号配电站1号变压器	630	26.52	399.92	239.95					疑似清单
1034	国网东港市供电公司	东沟变	鼎林线	翠园6号配电站1号变压器	630	38.62	323.69	194.22					疑似清单
1035	国网东港市供电公司	东沟变	鼎林线	公安配电站1号变压器	630	32.25	363.83	218.30					疑似清单
1036	国网东港市供电公司	东沟变	鼎林线	公安配电站2号变压器	630	30.15	377.055	226.233					疑似清单
1037	国网东港市供电公司	东沟变	鼎林线	公园分4变压器	315	37.59	165.09	99.05					疑似清单
1038	国网东港市供电公司	东沟变	鼎林线	公园配电站1号变压器	630	29.08	383.796	230.2776					疑似清单
1039	国网东港市供电公司	东沟变	鼎林线	文化配电站1号变压器	630	41.32	306.7	184.0104					疑似清单
1040	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	建设7号配电站1号变压器	630	34.58	349.15	209.49					疑似清单
1041	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	金海韵4号配电站1号变压器	630	58.48	198.6	119.1456					疑似清单
1042	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	隆富宫1号配电站1号变压器	630	30.18	376.866	226.1196					疑似清单
1043	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	隆富宫2号配电站1号变压器	630	40.24	313.5	188.0928					疑似清单
1044	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	馨悦5号配电站2号主变	630	38.46	324.70	194.82					疑似清单
1045	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	馨悦6号配电站1号变压器	630	33.28	357.34	214.40					疑似清单
1046	国网东港市供电公司	东沟变	东泰线	状元府1号配电站1号变压器	630	28.54	387.20	232.32					疑似清单
1047	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	北二分21变压器	315	45.02	141.69	85.01					疑似清单
1048	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	电力分20+1变压器	100	50.36	39.64	23.78					疑似清单
1049	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	红旗线25变压器	200	2.04	175.92	105.55					疑似清单
1050	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	红旗线66变压器	250	86.06	9.85	5.91					疑似清单
1051	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	红旗线77变压器	400	46.17	175.32	105.19					疑似清单
1052	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	红旗线88变压器	160	1.18	142.11	85.27					疑似清单
1053	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	南村支9右2变压器	80	14.64	60.29	36.17					疑似清单
1054	国网东港市供电公司	东沟变	桥东线	建设1号配电站1号变压器	630	29.04	384.05	230.43					疑似清单
1055	国网东港市供电公司	东沟变	桥东线	桥东线29变压器	250	50	100.00	60.00					疑似清单
1056	国网东港市供电公司	东沟变	太湖线	太平湖配电站1号变压器	1000	33.88	561.20	336.72					疑似清单
1057	国网东港市供电公司	东沟变	特莱维线	鸿祥园配电站1号变压器	800	25.39	516.9	310.128					疑似清单
1058	国网东港市供电公司	东沟变	特莱维线	黄海分3变压器	315	33.87	176.81	106.09					疑似清单
1059	国网东港市供电公司	东沟变	特莱维线	计量分5柱上变压器	315	52.43	118.3	71.0073					疑似清单
1060	国网东港市供电公司	东沟变	特莱维线	金阳配电站1号变压器	630	44.49	286.71	172.03					疑似清单
1061	国网东港市供电公司	东沟变	新街线	沟北分21右1变压器	315	48.93	129.37	77.62					疑似清单
1062	国网东港市供电公司	东沟变	新街线	沟北分28变压器	200	50	80.00	48.00					疑似清单
1063	国网东港市供电公司	东沟变	新街线	沟北分3变压器	100	63.71	26.29	15.77					疑似清单
1064	国网东港市供电公司	东沟变	新街线	沟北配电站1号变压器	630	32.54	362.00	217.20					疑似清单
1065	国网东港市供电公司	东沟变	新街线	沟三支5变压器	160	50	64.00	38.40					疑似清单
1066	国网东港市供电公司	东沟变	新街线	辽东大市场配电站1号变压器	630	14.95	472.82	283.69					疑似清单
1067	国网东港市供电公司	东沟变	新街线	七方分1右1变压器	160	102.37	0.00	0.00					疑似清单
1068	国网东港市供电公司	东沟变	新街线	七方分8右1变压器	200	45.94	88.12	52.87					疑似清单
1069	国网东港市供电公司	东沟变	新街线	新街线30左3变压器	200	46.58	86.84	52.10					疑似清单
1070	国网东港市供电公司	东沟变	新街线	新街线47左2变压器	400	39.55	201.80	121.08					疑似清单
1071	国网东港市供电公司	东沟变	新兴线	技校支3变压器	315	47.19	134.85	80.91					疑似清单
1072	国网东港市供电公司	东沟变	新兴线	江防分15变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1073	国网东港市供电公司	东沟变	新兴线	江防分4变压器	315	50	126.00	75.60					疑似清单
1074	国网东港市供电公司	东沟变	新兴线	江防分5变压器	315	50	126.00	75.60					疑似清单
1075	国网东港市供电公司	东沟变	新兴线	江防分6右2变压器	200	40.46	99.08	59.45					疑似清单
1076	国网东港市供电公司	东沟变	新兴线	青年配电站变压器	630	35.93	340.64	204.38					疑似清单
1077	国网东港市供电公司	东沟变	新兴线	友好配电站1号变压器	630	53.09	232.5	139.5198					疑似清单
1078	国网东港市供电公司	东沟变	兴华乙线	新华分10变压器	160	72.02	28.77	17.26					疑似清单
1079	国网东港市供电公司	东沟变	兴华乙线	新华分15变压器	200	36.58	106.84	64.10					疑似清单
1080	国网东港市供电公司	东沟变	兴华乙线	新华分9变压器	400	56.03	135.88	81.53					疑似清单
1081	国网东港市供电公司	东沟变	兴华乙线	新华配电站1号变压器	800	51	312.00	187.20					疑似清单
1082	国网东港市供电公司	东沟变	兴华乙线	新兴配电站1号变压器	630	44.58	286.1	171.6876					疑似清单
1083	国网东港市供电公司	东沟变	兴华乙线	新兴配电站2号变压器	630	40.22	313.61	188.17					疑似清单
1084	国网东港市供电公司	东沟变	意大利线	黄海明珠1号配电站1号变压器	630	47.12	270.14	162.09					疑似清单
1085	国网东港市供电公司	东沟变	意大利线	黄海明珠5号配电站1号变压器	630	24.57	412.209	247.3254					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
1086	国网东港市供电公司	东沟变	意大利线	黄海明珠6号配电站1号配电变压器	630	30.39	375.5	225.3258					疑似清单
1087	国网东港市供电公司	东沟变	站北线	站前1A配电站1号变压器	630	36.41	337.617	202.5702					疑似清单
1088	国网东港市供电公司	东沟变	站北线	站前2号配电站1号变压器	630	43.3	294.21	176.53					疑似清单
1089	国网东港市供电公司	东沟变	站前线	宾馆配电站2号变压器	630	23.59	418.38	251.03					疑似清单
1090	国网东港市供电公司	东沟变	站前线	大东2号配电站1号配电变压器	630	39.12	320.5	192.3264					疑似清单
1091	国网东港市供电公司	东沟变	站前线	大东配电站2号变压器	630	35.48	343.5	206.0856					疑似清单
1092	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	99新村配电站1号变压器	630	42.32	300.38	180.23					疑似清单
1093	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	名士配电站2号变压器	630	32.85	360.0	216.027					疑似清单
1094	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	鹏程1号配电站1号变压器	630	34.13	352.0	211.1886					疑似清单
1095	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	世纪1号配电站1号变压器	630	36.63	336.23	201.74					疑似清单
1096	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	新天地配电站1号变压器	630	33.28	357.336	214.4016					疑似清单
1097	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	镇北线11左3变压器	315	33.4	178.29	106.97					疑似清单
1098	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	镇北线12变压器	400	92.16	0.00	0.00					疑似清单
1099	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	镇北线6变压器	315	59.05	97.49	58.50					疑似清单
1100	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	镇北线8+1变压器	315	33.91	176.68	106.01					疑似清单
1101	国网东港市供电公司	东沟变	中鼎线	大海分19变压器	200	27.95	124.1	74.46					疑似清单
1102	国网东港市供电公司	东沟变	中鼎线	大海分3左2变压器	315	35.24	172.49	103.50					疑似清单
1103	国网东港市供电公司	东沟变	中鼎线	大海配电站1号变压器	630	35.81	341.40	204.84					疑似清单
1104	国网东港市供电公司	东沟变	中鼎线	东源配电站1号变压器	630	45.19	282.30	169.38					疑似清单
1105	国网东港市供电公司	东沟变	中鼎线	中鼎1号配电站1号变压器	630	33.9	353.43	212.06					疑似清单
1106	国网东港市供电公司	东园变	安康线	安康分30变压器	200	50	80.00	48.00					疑似清单
1107	国网东港市供电公司	东园变	安康线	安康分42变压器	200	50	80.00	48.00					疑似清单
1108	国网东港市供电公司	东园变	安康线	草莓支24右4变压器	315	50	126.00	75.60					疑似清单
1109	国网东港市供电公司	东园变	安康线	草莓支34变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1110	国网东港市供电公司	东园变	安康线	草莓支8右6变压器	200	32.76	114.48	68.69					疑似清单
1111	国网东港市供电公司	东园变	园友线	东北亚5号配电站1号变压器	630	11.1	497.07	298.24					疑似清单
1112	国网东港市供电公司	东园变	园友线	佛一分9变压器	200	32.11	115.8	69.468					疑似清单
1113	国网东港市供电公司	东园变	园友线	农场支13右1变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1114	国网东港市供电公司	东园变	园友线	农场支18变压器	80	34.74	44.21	26.52					疑似清单
1115	国网东港市供电公司	东园变	园友线	五四分23变压器	200	50	80.00	48.00					疑似清单
1116	国网东港市供电公司	东园变	园友线	五四分40变压器	100	50	40	24					疑似清单
1117	国网东港市供电公司	东园变	园友线	友业支6变压器	160	63.57	42.29	25.37					疑似清单
1118	国网东港市供电公司	东园变	园友线	榆五支14变压器	400	50	160.00	96.00					疑似清单
1119	国网东港市供电公司	孤山变	大盘甲线	东刘支12变压器	200	29.81	120.38	72.23					疑似清单
1120	国网东港市供电公司	孤山变	大盘乙线	孤山御园2号配电站1011配电变压器	630	63.8	165.1	99.036					疑似清单
1121	国网东港市供电公司	孤山变	大盘乙线	景园1号配电站1号变压器	630	70.3	124.11	74.47					疑似清单
1122	国网东港市供电公司	孤山变	孤山甲线	孤山甲线25变压器	200	50	80	48					疑似清单
1123	国网东港市供电公司	孤山变	孤山甲线	孤山甲线36号变压器	250	50	100.00	60.00					疑似清单
1124	国网东港市供电公司	孤山变	孤山甲线	孤山甲线39变压器	315	28.82	192.72	115.63					疑似清单
1125	国网东港市供电公司	孤山变	孤山甲线	孤山甲线45A变压器	315	62.09	87.92	52.75					疑似清单
1126	国网东港市供电公司	孤山变	孤山甲线	孤山甲线45B变压器	400	75.57	57.72	34.63					疑似清单
1127	国网东港市供电公司	孤山变	孤山甲线	孤山甲线国楼分1变压器	200	66.16	47.68	28.61					疑似清单
1128	国网东港市供电公司	孤山变	孤山甲线	孤山甲线黎明小区支1变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1129	国网东港市供电公司	孤山变	孤山甲线	孤山甲线农电分02变压器	200	106.04	0.00	0.00					疑似清单
1130	国网东港市供电公司	孤山变	孤山甲线	孤山甲线食品公司支03变压器	200	52.54	74.92	44.95					疑似清单
1131	国网东港市供电公司	孤山变	孤山甲线	孤山甲线银行分3变压器	400	96.94	0.00	0.00					疑似清单
1132	国网东港市供电公司	孤山变	孤山甲线	孤山甲线自来水分04变压器	315	109.39	0.0	0					疑似清单
1133	国网东港市供电公司	孤山变	孤山甲线	孤山甲线自来水分10变压器	160	50	64.00	38.40					疑似清单
1134	国网东港市供电公司	孤山变	孤山乙线	鸿乙分4变压器	315	50	126	75.6					疑似清单
1135	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	大麦屯支9变压器	100	37.99	52.01	31.21					疑似清单
1136	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	东岔支5变压器	50	58.16	15.92	9.55					疑似清单
1137	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	董店支9变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1138	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	冯屯村支6变压器	50	33.87	28.07	16.84					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
1139	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	冯屯支45变压器	50	51.19	19.41	11.64					疑似清单
1140	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	谷屯线19变压器	80	50	32	19.2					疑似清单
1141	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	谷屯线5变压器	200	50	80.00	48.00					疑似清单
1142	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	谷屯线西祝支7变压器	80	32.12	46.304	27.7824					疑似清单
1143	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	韩屯支3变压器	100	36.62	53.4	32.028					疑似清单
1144	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	兰屯分9变压器	50	42.78	23.61	14.17					疑似清单
1145	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	前白支17变压器	80	95.36	0.00	0.00					疑似清单
1146	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	前赵支5变压器	50	51.02	19.49	11.69					疑似清单
1147	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	曲屯支9变压器	30	40.81	14.757	8.8542					疑似清单
1148	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	团山分10变压器	100	42.58	47.42	28.452					疑似清单
1149	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	王坨支14变压器	50	29.68	30.16	18.096					疑似清单
1150	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	王坨支15变压器	50	36.35	26.83	16.10					疑似清单
1151	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	王坨支9变压器	50	38.26	25.87	15.52					疑似清单
1152	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	西岔支2变压器	80	31	47.2	28.32					疑似清单
1153	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	西沟分2变压器	200	50	80.00	48.00					疑似清单
1154	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	西祝支1变压器	200	22.78	134.44	80.66					疑似清单
1155	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	战屯支21左8变压器	200	41.84	96.32	57.79					疑似清单
1156	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	战屯支41变压器	100	40.08	49.92	29.95					疑似清单
1157	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	赵南支3变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1158	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	赵屯支6变压器	80	50	32.00	19.20					疑似清单
1159	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	赵屯支6变压器	80	50	32.00	19.20					疑似清单
1160	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	郑庄支5变压器	50	41.09	24.46	14.67					疑似清单
1161	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	板纸厂支7变压器	200	65.1	49.80	29.88					疑似清单
1162	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	大泉眼支3变压器	400	44.06	183.76	110.26					疑似清单
1163	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	电视台分7变压器	100	97.88	0	0					疑似清单
1164	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	工商分1变压器	315	62.83	85.59	51.35					疑似清单
1165	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	工商分2变压器	400	57.6	129.60	77.76					疑似清单
1166	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	孤山乙线100变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1167	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	孤山乙线58变压器	315	50	126.0	75.6					疑似清单
1168	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	孤山乙线66变压器	200	50	80.00	48.00					疑似清单
1169	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	孤山乙线76变压器	400	50	160.00	96.00					疑似清单
1170	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	孤山乙线80+1左1变压器	315	50	126.00	75.60					疑似清单
1171	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	孤山乙线87变压器	315	50	126.00	75.60					疑似清单
1172	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	计量二分1变压器	400	50	160.0	96					疑似清单
1173	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	计量一分6变压器	315	71.95	56.9	34.1145					疑似清单
1174	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	林木服装厂1变压器	200	51.47	77.06	46.24					疑似清单
1175	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	齐洛瓦分6变压器	200	56.28	67.44	40.464					疑似清单
1176	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	瑞阳1号配电站1号变压器	630	40.66	310.84	186.51					疑似清单
1177	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	瑞阳2号配电站变压器	1000	44.67	453.30	271.98					疑似清单
1178	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	石人甲线9变压器	315	43.88	145.278	87.1668					疑似清单
1179	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	石人甲线沙屯分4变压器	315	48.04	132.17	79.30					疑似清单
1180	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	石人甲线沙屯分8变压器	200	27.7	124.60	74.76					疑似清单
1181	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	万方B配电站变压器	400	66.89	92.4	55.464					疑似清单
1182	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	西河支5变压器	315	40.57	155.70	93.42					疑似清单
1183	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	正堂分7变压器	315	36.77	167.7	100.6047					疑似清单
1184	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	正堂分9变压器	250	49.43	101.43	60.86					疑似清单
1185	国网东港市供电公司	孤山变	石人乙线	蔬菜支8变压器	200	39.28	101.44	60.864					疑似清单
1186	国网东港市供电公司	孤山变	砖厂线	背阴寺分26左2变压器	315	37.07	166.73	100.04					疑似清单
1187	国网东港市供电公司	孤山变	砖厂线	东大于支26变压器	200	35.73	108.54	65.12					疑似清单
1188	国网东港市供电公司	孤山变	砖厂线	东大于支64变压器	50	43.37	23.32	13.99					疑似清单
1189	国网东港市供电公司	孤山变	砖厂线	夹心水站支36变压器	50	27.85	31.08	18.65					疑似清单
1190	国网东港市供电公司	孤山变	砖厂线	肖园支15变压器	50	51.34	19.33	11.60					疑似清单
1191	国网东港市供电公司	孤山变	砖厂线	砖厂线26左2变压器	100	52.89	37.1	22.266					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
1192	国网东港市供电公司	孤山变	砖厂线	砖厂线35变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1193	国网东港市供电公司	孤山变	砖厂线	砖厂线38变压器	160	50	64.00	38.40					疑似清单
1194	国网东港市供电公司	观海变	观石甲线	石人甲线83变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1195	国网东港市供电公司	观海变	观石甲线	石人甲线董屯分13变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1196	国网东港市供电公司	观海变	观石甲线	石人甲线杨屯分1变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1197	国网东港市供电公司	观海变	观石甲线	石人甲线赵屯分8变压器	200	33.94	112.12	67.27					疑似清单
1198	国网东港市供电公司	观海变	学林乙线	蔬菜二号支2右1变压器	100	65.71	24.29	14.57					疑似清单
1199	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	菜屯支12变压器	50	44.05	22.98	13.79					疑似清单
1200	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	船坞支15号变压器	50	29.82	30.09	18.05					疑似清单
1201	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	大柴沟支05变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1202	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	大柴沟支05变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1203	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	大柴支08变压器	100	30.48	59.52	35.71					疑似清单
1204	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	大柴支48变压器	50	45	22.50	13.50					疑似清单
1205	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	高堡小队分5变压器	100	47.54	42.46	25.48					疑似清单
1206	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	黑沟线252变压器	20	50	8.00	4.80					疑似清单
1207	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	山西头支03变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1208	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	山西头支03变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1209	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	水利所支07变压器	315	50	126.00	75.60					疑似清单
1210	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	汪卜支2号变压器	80	50	32.00	19.20					疑似清单
1211	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	吴沟支3变压器	80	33.67	45.064	27.0384					疑似清单
1212	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	羊山分30号变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1213	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	甸孙支13变压器	100	28.36	61.64	36.98					疑似清单
1214	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	高卜支01(土门村)变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1215	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	高卜支01(土门村)变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1216	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	广发支24变压器	50	31.09	29.46	17.67					疑似清单
1217	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	黑沟线108变压器	200	50	80.00	48.00					疑似清单
1218	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	黑沟线130右3变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1219	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	黑沟线176左3变压器	80	50	32.00	19.20					疑似清单
1220	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	柳河支24变压器	50	76.04	6.98	4.19					疑似清单
1221	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	罗圈背支75右1变压器	50	32.05	28.975	17.385					疑似清单
1222	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	泡沿支02变压器	160	22.96	107.26	64.36					疑似清单
1223	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	泡沿支13变压器	50	49.51	20.25	12.15					疑似清单
1224	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	泡沿支23变压器	80	50	32.00	19.20					疑似清单
1225	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	松沟支33左10变压器	30	39.27	15.22	9.13					疑似清单
1226	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	松沟支34变压器	50	26.63	31.70	19.011					疑似清单
1227	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	孙沟支12变压器	50	44.46	22.77	13.66					疑似清单
1228	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	台子支13变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1229	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	土城支12+1右8变压器	50	119.44	0.00	0.00					疑似清单
1230	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	王屯支04变压器	50	46.84	21.58	12.95					疑似清单
1231	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	邹甸支08变压器	100	24.49	65.51	39.31					疑似清单
1232	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	东尖山线40变压器	100	52.02	37.98	22.79					疑似清单
1233	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	东尖山线8变压器	50	64.35	12.83	7.70					疑似清单
1234	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	富家三队支2变压器	100	38.59	51.41	30.85					疑似清单
1235	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	富家水站分6+1变压器	200	38.56	102.88	61.73					疑似清单
1236	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	富家水站分9变压器	315	27.39	197.22	118.33					疑似清单
1237	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	高家大队支25变压器	100	37.61	52.39	31.43					疑似清单
1238	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	高家二队分3左1变压器	100	118.96	0.00	0.00					疑似清单
1239	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	孤家三队支25变压器	80	54.55	28.36	17.02					疑似清单
1240	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	孤家三队支8变压器	100	37.59	52.41	31.446					疑似清单
1241	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	孤家五六队分27变压器	100	39.43	50.57	30.34					疑似清单
1242	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	尖山三队支8变压器	200	33.03	113.94	68.36					疑似清单
1243	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	龙山二队支2变压器	100	86.55	3.45	2.07					疑似清单
1244	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	龙山分30变压器	100	37.02	52.98	31.79					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (KVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
1245	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	龙山分55变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1246	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	龙山分55变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1247	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	龙山一队支12变压器	100	38.29	51.71	31.03					疑似清单
1248	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	苗圃支3变压器	80	34.9	44.08	26.448					疑似清单
1249	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	南岗头分14变压器	160	52.94	59.30	35.58					疑似清单
1250	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	农厂一队支1变压器	160	24.24	105.2	63.1296					疑似清单
1251	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	山北一队支6变压器	200	14.32	151.36	90.82					疑似清单
1252	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	山北支28变压器	50	65.08	12.46	7.48					疑似清单
1253	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	山东九队分12变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1254	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	山西一队支10变压器	160	84.2	9.28	5.57					疑似清单
1255	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	小楼房小队分16变压器	100	61.76	28.24	16.94					疑似清单
1256	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	大楼房分15变压器	200	39.63	100.74	60.44					疑似清单
1257	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	大楼房分18变压器	100	47.02	42.98	25.79					疑似清单
1258	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	大楼房分3变压器	50	36.42	26.79	16.07					疑似清单
1259	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	大楼房一队支2变压器	100	35.26	54.74	32.84					疑似清单
1260	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	合隆线104变压器	160	50	64.00	38.40					疑似清单
1261	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	合隆线33变压器	200	31.98	116.04	69.624					疑似清单
1262	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	合隆线54变压器	50	51.94	19.03	11.42					疑似清单
1263	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	后甸甸子分4变压器	50	60.48	14.76	8.86					疑似清单
1264	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	坎下四队分19变压器	100	74.73	15.27	9.16					疑似清单
1265	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	齐堡四队支3变压器	80	41.79	38.57	23.14					疑似清单
1266	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	齐家堡8队分6变压器	80	60.67	23.46	14.08					疑似清单
1267	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	齐家堡9队分2变压器	50	41.72	24.14	14.48					疑似清单
1268	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	齐家堡村分5变压器	200	53.96	72.1	43.248					疑似清单
1269	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	齐家堡五队支4变压器	80	44.21	36.63	21.98					疑似清单
1270	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	齐家堡西台分5变压器	100	63.88	26.12	15.67					疑似清单
1271	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	翟家堡三支支5变压器	50	92.69	0	0					疑似清单
1272	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	翟家堡五六队分11变压器	200	23.35	133.30	79.98					疑似清单
1273	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	翟家堡五六队分19变压器	80	41.08	39.136	23.4816					疑似清单
1274	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	赤六支11变压器	80	50	32.00	19.20					疑似清单
1275	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	赤六支27变压器	200	50	80.00	48.00					疑似清单
1276	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	赤一支33变压器	80	51	31.20	18.72					疑似清单
1277	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	赤一支50变压器	80	43.7	37.04	22.22					疑似清单
1278	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	赤榆分02左1变压器	160	29.8	96.32	57.79					疑似清单
1279	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	赤榆分08变压器	160	50	64	38.4					疑似清单
1280	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	赤榆分1左02变压器	315	41.7	152.15	91.29					疑似清单
1281	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	赤榆分60变压器	200	50	80.00	48.00					疑似清单
1282	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	邓堡分17右10变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1283	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	邓堡分1左08变压器	50	98.76	0.00	0.00					疑似清单
1284	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	邓堡支19变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1285	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	邓堡支19变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1286	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	邓堡支30变压器	80	44.1	36.72	22.03					疑似清单
1287	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	东升支11变压器	100	28.49	61.51	36.91					疑似清单
1288	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	古井支13左8变压器	80	21.43	54.86	32.91					疑似清单
1289	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	瑞五支121变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1290	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	十字街二队分04号变压器	160	34.68	88.5	53.1072					疑似清单
1291	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	十字街线118左05变压器	50	60.27	14.9	8.919					疑似清单
1292	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	十字街线118左4右10变压器	50	66.75	11.63	6.98					疑似清单
1293	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	十字街线118左4右13变压器	100	46.22	43.78	26.27					疑似清单
1294	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	十字街线32左1号变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1295	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	十字街线67变压器	100	47.31	42.69	25.61					疑似清单
1296	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	十字街线70+1左5变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1297	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	石一支17变压器	100	41.7	48.30	28.98					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
1298	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	石一支7变压器	50	50	20.0	12					疑似清单
1299	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	石一支7变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1300	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	祥瑞分5左03变压器	160	50	64.00	38.40					疑似清单
1301	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	祥瑞分8右08变压器	100	36.09	53.9	32.346					疑似清单
1302	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	金六支7变压器	50	72.01	9.00	5.40					疑似清单
1303	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	金马分38左3变压器	160	36.8	85.1	51.072					疑似清单
1304	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	金马分44变压器	200	75.44	29.1	17.472					疑似清单
1305	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	金马分7右3变压器	100	28.64	61.36	36.82					疑似清单
1306	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	金五支22变压器	100	46.66	43.34	26.00					疑似清单
1307	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	金五支5右3变压器	50	83.98	3.01	1.81					疑似清单
1308	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	雷达分8右1变压器	50	34.76	27.62	16.57					疑似清单
1309	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	下岗线028变压器	200	23.79	132.42	79.45					疑似清单
1310	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	下岗线111变压器	200	68.92	42.16	25.30					疑似清单
1311	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	下岗线116左3变压器	50	61.55	14.23	8.54					疑似清单
1312	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	常家沟分14变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1313	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	常家沟分44变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1314	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	佛老七队分9变压器	50	25.06	32.47	19.48					疑似清单
1315	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	广老七队支6变压器	160	19.2	113.28	67.97					疑似清单
1316	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	广老一二队支25变压器	50	50.39	19.81	11.88					疑似清单
1317	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	红石一队支13变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1318	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	黄岗二队支12变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1319	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	黄岗二队支36变压器	50	59.78	15.11	9.07					疑似清单
1320	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	三级台分117变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1321	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	三级台分66变压器	200	20.01	139.98	83.99					疑似清单
1322	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	三级台六十队支17变压器	50	42.88	23.56	14.14					疑似清单
1323	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	三级台三队支4变压器	50	46.35	21.83	13.10					疑似清单
1324	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	通天村分2变压器	200	50.77	78.46	47.08					疑似清单
1325	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	王家分105右3变压器	50	61.77	14.12	8.47					疑似清单
1326	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	王家分119变压器	50	29.81	30.10	18.06					疑似清单
1327	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	王家分88变压器	50	35.15	27.43	16.46					疑似清单
1328	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	叶茂一队支13变压器	50	40.68	24.66	14.80					疑似清单
1329	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	长安线115变压器	50	42.79	23.61	14.16					疑似清单
1330	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	长安线195变压器	50	79.13	5.44	3.26					疑似清单
1331	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	长安线200变压器	200	34.89	110.2	66.132					疑似清单
1332	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	长安线208变压器	200	47.09	85.82	51.49					疑似清单
1333	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	长安线217变压器	50	33.14	28.43	17.06					疑似清单
1334	国网东港市供电公司	蓝天变	芙蓉线	芙蓉4号配电站1号变压器	630	29.62	380.394	228.2364					疑似清单
1335	国网东港市供电公司	蓝天变	芙蓉线	芙蓉9号配电站1号变压器	630	27.63	392.931	235.7586					疑似清单
1336	国网东港市供电公司	蓝天变	福兴线	盛世1号配电站1号变压器	1000	11.65	783.50	470.10					疑似清单
1337	国网东港市供电公司	蓝天变	福兴线	盛世2号配电站1号变压器	1000	12.63	773.70	464.22					疑似清单
1338	国网东港市供电公司	蓝天变	光复甲线	宝华分19变压器	50	25.26	32.4	19.422					疑似清单
1339	国网东港市供电公司	蓝天变	光复甲线	复蓝分27变压器	400	45.9	176.40	105.84					疑似清单
1340	国网东港市供电公司	蓝天变	光复甲线	复蓝分6左4变压器	100	86.19	3.81	2.29					疑似清单
1341	国网东港市供电公司	蓝天变	光复甲线	光复甲线78右1变压器	200	30.5	119.00	71.40					疑似清单
1342	国网东港市供电公司	蓝天变	光复乙线	小寺分15右3变压器	200	27.9	124.2	74.52					疑似清单
1343	国网东港市供电公司	蓝天变	光复乙线	小寺分24变压器	200	34.99	110.02	66.01					疑似清单
1344	国网东港市供电公司	蓝天变	光复乙线	小寺分35左4右3变压器	160	84.6	8.64	5.18					疑似清单
1345	国网东港市供电公司	蓝天变	光复乙线	小寺分41变压器	200	41.09	97.82	58.69					疑似清单
1346	国网东港市供电公司	蓝天变	光复乙线	小寺分7右2变压器	80	81.23	7.02	4.21					疑似清单
1347	国网东港市供电公司	蓝天变	金桥线	金桥1号配电站1号变压器	630	33.64	355.07	213.04					疑似清单
1348	国网东港市供电公司	蓝天变	锦绣线	锦绣1号配电站1号变压器间隔	630	28.78	385.7	231.4116					疑似清单
1349	国网东港市供电公司	蓝天变	锦绣线	锦绣2号配电站1号变压器	630	50.73	247.40	148.44					疑似清单
1350	国网东港市供电公司	蓝天变	锦绣线	锦绣3号配电站1号变压器	630	47.02	270.77	162.46					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
1351	国网东港市供电公司	蓝天变	锦绣线	西海官邸1号配电站1号变压器	630	35.7	342.09	205.25					疑似清单
1352	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东甲线	桃一分7柱上变压器	400	46.37	174.5	104.712					疑似清单
1353	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东甲线	柞二支14变压器	200	45.04	89.9	53.952					疑似清单
1354	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东甲线	柞木支11变压器	315	85.24	14.99	9.00					疑似清单
1355	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东甲线	柞木支26右12变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1356	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东乙线	八砖支7变压器	200	66.33	47.34	28.40					疑似清单
1357	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东乙线	复蓝分38变压器	315	59.5	96.08	57.65					疑似清单
1358	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东乙线	后坨支13左1变压器	160	56.17	54.13	32.48					疑似清单
1359	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东乙线	新生支23变压器	200	50.68	78.64	47.18					疑似清单
1360	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东乙线	宣城分17变压器	315	50	126.00	75.60					疑似清单
1361	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东乙线	宣城分58变压器	200	50	80.0	48					疑似清单
1362	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东乙线	宣四支16变压器	80	86.95	2.44	1.46					疑似清单
1363	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	单井支13变压器	315	44.13	144.49	86.69					疑似清单
1364	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	海军分20变压器	200	68.76	42.48	25.49					疑似清单
1365	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	海军分23变压器	200	86.36	7.28	4.37					疑似清单
1366	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	海军分33右5变压器	315	48.39	131.07	78.64					疑似清单
1367	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	海军分37变压器	200	44.63	90.74	54.44					疑似清单
1368	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	海军分42变压器	315	32.24	181.94	109.17					疑似清单
1369	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	海军分43变压器	315	42.07	150.98	90.59					疑似清单
1370	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	蓝镇甲线82变压器	315	40.08	157.25	94.35					疑似清单
1371	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	蓝镇甲线87左2变压器	250	50	100.00	60.00					疑似清单
1372	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	六中分6柱上变压器	315	35.86	170.54	102.32					疑似清单
1373	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	六中分7柱上变压器	315	35.81	170.70	102.42					疑似清单
1374	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	一经分7变压器	100	0.01	89.99	53.99					疑似清单
1375	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	东祥配电站3号变压器	800	34.11	447.12	268.27					疑似清单
1376	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	红星湾3号1号配电变压器	630	19.04	447.05	268.23					疑似清单
1377	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	汇馨园配电站1号变压器	630	29.59	380.583	228.3498					疑似清单
1378	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	蓝镇乙线58变压器	100	50	40.0	24					疑似清单
1379	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	瑞馨3号配电站1号配电变压器	630	25.75	404.78	242.87					疑似清单
1380	国网东港市供电公司	蓝天变	瑞康线	西湖别院配电站2号配电变压器	1000	13.99	760.10	456.06					疑似清单
1381	国网东港市供电公司	蓝天变	瑞康线	西湖城1号配电站1号变压器	630	52.23	237.95	142.77					疑似清单
1382	国网东港市供电公司	蓝天变	瑞康线	西湖城2号配电站1号变压器	630	25.4	406.98	244.19					疑似清单
1383	国网东港市供电公司	蓝天变	西城线	锦江2号配电站2号变压器	500	25.01	324.95	194.97					疑似清单
1384	国网东港市供电公司	蓝天变	西城线	西城1号配电站1号变压器	630	34.84	347.51	208.50					疑似清单
1385	国网东港市供电公司	蓝天变	西城线	西城2号配电站1号变压器	630	38.59	323.9	194.3298					疑似清单
1386	国网东港市供电公司	蓝天变	西城线	西城7号配电站1号变压器	630	45.44	280.73	168.44					疑似清单
1387	国网东港市供电公司	柳林变	柳城甲线	柳城甲线22变压器	315	38.83	161.19	96.71					疑似清单
1388	国网东港市供电公司	柳林变	柳城甲线	农六分1变压器	200	22.27	135.46	81.276					疑似清单
1389	国网东港市供电公司	柳林变	柳城甲线	农四分3变压器	250	51.79	95.525	57.315					疑似清单
1390	国网东港市供电公司	柳林变	柳城乙线	柳林分95变压器	200	50	80.00	48.00					疑似清单
1391	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	柳农甲线57左2变压器	200	40.32	99.36	59.62					疑似清单
1392	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	柳农甲线61左1变压器	200	59.34	61.32	36.792					疑似清单
1393	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	农三支7变压器	50	14.56	37.72	22.63					疑似清单
1394	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	前八支6变压器	160	32.52	91.97	55.18					疑似清单
1395	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	前九分5变压器	80	50	32	19.2					疑似清单
1396	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	山城分28右2变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1397	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	山城分71右4变压器	80	41.63	38.70	23.22					疑似清单
1398	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	山五支11变压器	80	50	32.00	19.20					疑似清单
1399	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	影三分3变压器	100	42.73	47.3	28.362					疑似清单
1400	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	影三分5左3变压器	100	33.85	56.15	33.69					疑似清单
1401	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	影一分9变压器	100	50	40.0	24					疑似清单
1402	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	渔种分13变压器	50	36.72	26.6	15.984					疑似清单
1403	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	渔种分4变压器	50	28.51	30.75	18.45					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
1404	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	荒地分15变压器	160	49.22	65.2	39.1488					疑似清单
1405	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	荒地分6+1变压器	50	50.89	19.56	11.73					疑似清单
1406	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	冷库支1右1变压器	80	16.19	59.0	35.4288					疑似清单
1407	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	那沟分9变压器	80	50	32.00	19.20					疑似清单
1408	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	那沟分9变压器	80	50	32.00	19.20					疑似清单
1409	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	三道洼线47变压器	200	46.89	86.22	51.73					疑似清单
1410	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	三道洼线52变压器	200	28.6	122.8	73.68					疑似清单
1411	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	三道洼线93右7变压器	200	42.72	94.56	56.74					疑似清单
1412	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	五龙水站分2变压器	200	36.8	106.40	63.84					疑似清单
1413	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	五龙支33右6变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1414	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	张家沟分4变压器	160	46.93	68.912	41.3472					疑似清单
1415	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	常岗分07左1变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1416	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	常岗分11变压器	50	47.17	21.42	12.85					疑似清单
1417	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	从屯支8变压器	80	42.04	38.37	23.02					疑似清单
1418	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	大季卜分24变压器	400	30.27	238.92	143.35					疑似清单
1419	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	富民支4变压器	200	52.06	75.88	45.53					疑似清单
1420	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	广胜分45左3变压器	80	56.41	26.87	16.12					疑似清单
1421	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	潘家南衙门支4变压器	80	40.31	39.75	23.85					疑似清单
1422	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	潘家五组分6变压器	50	93.51	0.00	0.00					疑似清单
1423	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	施卜支5变压器	80	57.99	25.61	15.36					疑似清单
1424	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	苏甸子支30变压器	100	33.8	56.20	33.72					疑似清单
1425	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	孙屯支12变压器	200	50	80.00	48.00					疑似清单
1426	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	泰山分3副杆变压器	200	50	80.00	48.00					疑似清单
1427	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	卧虎7组支5变压器	80	42.97	37.62	22.57					疑似清单
1428	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	卧虎线012右2变压器	315	63.08	84.80	50.88					疑似清单
1429	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	卧虎线060变压器	160	50	64.00	38.40					疑似清单
1430	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	卧虎线100+1右10右2变压器	100	49.8	40.20	24.12					疑似清单
1431	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	卧虎线22左1变压器	100	50.62	39.4	23.628					疑似清单
1432	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	于屯分041变压器	50	60.99	14.51	8.70					疑似清单
1433	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	于屯分047变压器	50	74.15	7.93	4.76					疑似清单
1434	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	于屯分102变压器	50	49.64	20.18	12.11					疑似清单
1435	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	于屯分13左5左1变压器	200	46.1	87.80	52.68					疑似清单
1436	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	于屯分36右7变压器	80	50	32.00	19.20					疑似清单
1437	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	于屯分77+1左3变压器	100	63.22	26.8	16.068					疑似清单
1438	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	于屯分左8变压器	100	73.49	16.5	9.906					疑似清单
1439	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	赵拐支12变压器	50	61.69	14.16	8.49					疑似清单
1440	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	直供分2变压器	400	56.9	132.40	79.44					疑似清单
1441	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	常胜线133变压器	100	50	40	24					疑似清单
1442	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	常胜线73变压器	50	50	20	12					疑似清单
1443	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	常胜线姜屯支6左3变压器	50	51.21	19.4	11.637					疑似清单
1444	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	大孙沟分3变压器	50	116	0	0					疑似清单
1445	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	郭屯2支2变压器	50	56.94	16.5	9.918					疑似清单
1446	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	郭屯3支4变压器	50	118.99	0.0	0					疑似清单
1447	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	郭屯分18+1变压器	50	43.91	23.05	13.83					疑似清单
1448	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	海洋红分4变压器	100	50	40.0	24					疑似清单
1449	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	姜屯支17变压器	50	76.66	6.67	4.00					疑似清单
1450	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	姜屯支5变压器	100	92.53	0.00	0.00					疑似清单
1451	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	上川2支10变压器	50	62.92	13.54	8.12					疑似清单
1452	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	上川支13变压器	80	50	32.00	19.20					疑似清单
1453	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	上川支25变压器	50	95.06	0.0	0					疑似清单
1454	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	上川支45变压器	100	42.64	47.36	28.42					疑似清单
1455	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	上川支49变压器	50	53.06	18.47	11.082					疑似清单
1456	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	上川支5变压器	20	41.19	9.76	5.86					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
1457	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	小岛大队支2变压器	100	64.92	25.08	15.05					疑似清单
1458	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	小岛分2右3变压器	200	20.48	139.04	83.42					疑似清单
1459	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	小岛分31变压器	50	42.49	23.76	14.25					疑似清单
1460	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	小岛分51变压器	200	54.63	70.74	42.44					疑似清单
1461	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	小岛分69右1变压器	100	101.01	0.00	0.00					疑似清单
1462	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	张屯分5变压器	100	55.01	34.99	20.99					疑似清单
1463	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	张屯支14变压器	100	28.13	61.87	37.12					疑似清单
1464	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	大王分17变压器	200	31.09	117.8	70.692					疑似清单
1465	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	大王分1加2右2变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1466	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	大王分35变压器	200	84.4	11.20	6.72					疑似清单
1467	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	大于村3分6右14变压器	50	51.58	19.21	11.53					疑似清单
1468	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	东西王2支3变压器	100	65.98	24.02	14.41					疑似清单
1469	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	南北王支7变压器	50	54.29	17.855	10.713					疑似清单
1470	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	农场线13变压器	50	33.22	28.39	17.03					疑似清单
1471	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	农场线36变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1472	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	裴炉大棚支024变压器	50	77.73	6.14	3.68					疑似清单
1473	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	山咀村支3变压器	200	46.55	86.90	52.14					疑似清单
1474	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	沈屯3支5变压器	100	22.61	67.39	40.434					疑似清单
1475	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	沈屯分16右8变压器	50	68.41	10.8	6.477					疑似清单
1476	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	沈屯分19变压器	100	29.35	60.65	36.39					疑似清单
1477	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	双山支4变压器	160	40.44	79.30	47.58					疑似清单
1478	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	西山一号台支4变压器	200	46.94	86.12	51.67					疑似清单
1479	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	杜屯分3变压器	50	62.49	13.76	8.25					疑似清单
1480	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	观海山村支1变压器	80	78.13	9.5	5.6976					疑似清单
1481	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	后杜支7变压器	100	50	40	24					疑似清单
1482	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	裴炉分1变压器	50	52.52	18.74	11.24					疑似清单
1483	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	菩萨庙村二号分1变压器	160	58.45	50.48	30.29					疑似清单
1484	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	菩萨庙村三号支2变压器	100	81.77	8.23	4.94					疑似清单
1485	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	菩萨庙线32变压器	50	61.63	14.19	8.51					疑似清单
1486	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	菩萨庙线西祝支7变压器	100	54.49	35.51	21.31					疑似清单
1487	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	前苑屯分3变压器	50	33.07	28.47	17.08					疑似清单
1488	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	三合三号分4变压器	50	59.28	15.36	9.22					疑似清单
1489	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	邢沟支21变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1490	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	邢沟支6变压器	50	40.03	24.99	14.99					疑似清单
1491	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	杨树底支12变压器	80	56.33	26.94	16.16					疑似清单
1492	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	杨树底支26变压器	200	20.94	138.12	82.872					疑似清单
1493	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	杨树底支66变压器	100	53.78	36.22	21.73					疑似清单
1494	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	安全八队分03变压器	200	38.42	103.16	61.90					疑似清单
1495	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	龙山线36变压器	50	38.56	25.72	15.43					疑似清单
1496	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	龙山线51变压器	160	33.97	89.65	53.79					疑似清单
1497	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	龙山线65变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1498	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	龙山线81变压器	100	51.62	38.38	23.03					疑似清单
1499	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	龙潭三队分07变压器	80	45.61	35.51	21.31					疑似清单
1500	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	龙潭五队支03变压器	50	55.58	17.21	10.33					疑似清单
1501	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	龙潭五队支10变压器	80	45.14	35.89	21.53					疑似清单
1502	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	龙潭一二队分07变压器	160	36.48	85.63	51.38					疑似清单
1503	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	龙源分10变压器	160	50	64.00	38.40					疑似清单
1504	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	龙源分37变压器	100	50.37	39.6	23.778					疑似清单
1505	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	龙源六队支02变压器	80	34.74	44.21	26.52					疑似清单
1506	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	龙源三队支02变压器	80	50.54	31.57	18.94					疑似清单
1507	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	龙源一队支06变压器	100	41.26	48.7	29.244					疑似清单
1508	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	棋盘村分2变压器	200	50	80.00	48.00					疑似清单
1509	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	棋盘六队分06变压器	200	40.51	98.98	59.39					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
1510	国网东港市供电公司	棋盘变	太安线	安七分16右3变压器	200	36.48	107.04	64.22					疑似清单
1511	国网东港市供电公司	棋盘变	太安线	太安线12右1变压器	50	92.94	0	0					疑似清单
1512	国网东港市供电公司	棋盘变	太安线	太安线20变压器	80	66.01	19.2	11.5152					疑似清单
1513	国网东港市供电公司	棋盘变	太安线	太安线60左1变压器	100	68.72	21.3	12.768					疑似清单
1514	国网东港市供电公司	棋盘变	太安线	太安线60左1变压器	100	68.72	21.28	12.77					疑似清单
1515	国网东港市供电公司	棋盘变	太安线	太安线77变压器	200	24.78	130.4	78.264					疑似清单
1516	国网东港市供电公司	棋盘变	太安线	太安线85变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1517	国网东港市供电公司	棋盘变	太安线	太六支3右5变压器	80	50	32.00	19.20					疑似清单
1518	国网东港市供电公司	棋盘变	宣城线	新一分11变压器	100	119.72	0.00	0.00					疑似清单
1519	国网东港市供电公司	棋盘变	宣城线	宣二分10变压器	200	104.23	0.00	0.00					疑似清单
1520	国网东港市供电公司	棋盘变	宣城线	宣三分25变压器	80	50	32.00	19.20					疑似清单
1521	国网东港市供电公司	棋盘变	宣城线	宣三分7变压器	160	99.28	0.00	0.00					疑似清单
1522	国网东港市供电公司	棋盘变	宣城线	宣榆分32右2变压器	160	34.89	88.18	52.91					疑似清单
1523	国网东港市供电公司	棋盘变	宣城线	榆安支8变压器	200	37.59	104.82	62.89					疑似清单
1524	国网东港市供电公司	前阳变	大闸线	榆二支12变压器	200	50	80.00	48.00					疑似清单
1525	国网东港市供电公司	前阳变	纺纱线	纺石分23变压器	200	19.11	141.78	85.07					疑似清单
1526	国网东港市供电公司	前阳变	化工线	阳三支7变压器	50	53.91	18.05	10.83					疑似清单
1527	国网东港市供电公司	前阳变	柳林线	海龙支10变压器	100	46.18	43.82	26.29					疑似清单
1528	国网东港市供电公司	前阳变	柳林线	海龙支26右2变压器	100	34	56	33.6					疑似清单
1529	国网东港市供电公司	前阳变	柳林线	柳林线30左3变压器	50	65.64	12.18	7.31					疑似清单
1530	国网东港市供电公司	前阳变	柳林线	柳林线56左1变压器	100	50.01	40.0	23.994					疑似清单
1531	国网东港市供电公司	前阳变	柳林线	胜海支4左1变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1532	国网东港市供电公司	前阳变	柳林线	显有支18变压器	200	45.03	89.9	53.964					疑似清单
1533	国网东港市供电公司	前阳变	柳林线	显有支8变压器	200	25.24	129.52	77.71					疑似清单
1534	国网东港市供电公司	前阳变	柳前线	新江分16左4变压器	50	55.4	17.30	10.38					疑似清单
1535	国网东港市供电公司	前阳变	柳前线	新江分1变压器	200	37.73	104.5	62.724					疑似清单
1536	国网东港市供电公司	前阳变	柳前线	新江分8左1变压器	100	76.17	13.83	8.30					疑似清单
1537	国网东港市供电公司	前阳变	柳前线	新校支12变压器	200	76.49	27.02	16.21					疑似清单
1538	国网东港市供电公司	前阳变	柳前线	新校支27变压器	180	34.09	100.64	60.38					疑似清单
1539	国网东港市供电公司	前阳变	柳前线	新校支33左1变压器	50	67.05	11.475	6.885					疑似清单
1540	国网东港市供电公司	前阳变	柳前线	新校支42变压器	50	37.17	26.4	15.849					疑似清单
1541	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	白楼分12变压器	315	52.65	117.65	70.59					疑似清单
1542	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	白楼分21变压器	315	33.1	179.24	107.54					疑似清单
1543	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	白楼分2变压器	100	55.87	34.13	20.48					疑似清单
1544	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	白楼分40左1变压器	200	59.67	60.66	36.40					疑似清单
1545	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	柳农乙线76右4变压器	315	50	126.00	75.60					疑似清单
1546	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	脉起支16右2变压器	80	52.26	30.19	18.12					疑似清单
1547	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	脉起支40变压器	200	27.35	125.30	75.18					疑似清单
1548	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	脉起支4左2变压器	160	61.02	46.37	27.82					疑似清单
1549	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	脉起支70右3变压器	80	67.79	17.77	10.66					疑似清单
1550	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	脉起支77变压器	100	55.29	34.71	20.83					疑似清单
1551	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	脉四支24变压器	50	67.18	11.41	6.85					疑似清单
1552	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	前四支12变压器	160	107.86	0.00	0.00					疑似清单
1553	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	前五支6变压器	315	46.55	136.87	82.12					疑似清单
1554	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	前阳线31变压器	315	63.88	82.28	49.37					疑似清单
1555	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	前阳线38变压器	315	50	126.00	75.60					疑似清单
1556	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	前阳线41变压器	400	50	160.00	96.00					疑似清单
1557	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	前一支10左4变压器	200	41.06	97.88	58.728					疑似清单
1558	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	前一支3右3变压器	200	29.08	121.84	73.10					疑似清单
1559	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	商业分3变压器	315	37.75	164.59	98.75					疑似清单
1560	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	泰阳2号配电站2号变压器	630	33.72	354.56	212.74					疑似清单
1561	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	新三分6变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1562	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	馨园配电站1号变压器	315	54.43	112.05	67.23					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
1563	国网东港市供电公司	前阳变	桥岗线	桥岗线44变压器	160	105.31	0.00	0.00					疑似清单
1564	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	佛八分01变压器	160	30.81	94.70	56.82					疑似清单
1565	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	佛八分22变压器	200	43.86	92.3	55.368					疑似清单
1566	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	平八分01变压器	160	50	64.00	38.40					疑似清单
1567	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	平八分09变压器	200	30.62	118.76	71.26					疑似清单
1568	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	桥六支06左2变压器	100	41.06	48.94	29.36					疑似清单
1569	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	桥六支13左2变压器	50	39.68	25.16	15.096					疑似清单
1570	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	桥十支15变压器	50	41.63	24.2	14.511					疑似清单
1571	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	桥五支09变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1572	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	桥新支16变压器	180	50	72.00	43.20					疑似清单
1573	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	桥业支08变压器	160	37.06	84.70	50.82					疑似清单
1574	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	石佛线60右1变压器	50	89.64	0.18	0.11					疑似清单
1575	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	石桥分100变压器	50	68.79	10.61	6.36					疑似清单
1576	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	石桥分106变压器	50	28.15	30.93	18.56					疑似清单
1577	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	石桥分13左5变压器	100	80.59	9.41	5.65					疑似清单
1578	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	石桥分15变压器	100	40.33	49.7	29.802					疑似清单
1579	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	石桥分18左4变压器	315	88.71	4.06	2.44					疑似清单
1580	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	石桥分21变压器	50	65.49	12.26	7.35					疑似清单
1581	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	石桥分2右1变压器	200	31.27	117.46	70.48					疑似清单
1582	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	石桥分86变压器	100	52.71	37.29	22.37					疑似清单
1583	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	石桥分88左3变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1584	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	石桥分94右4变压器	100	39.42	50.58	30.35					疑似清单
1585	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	榆八支05变压器	315	50	126.00	75.60					疑似清单
1586	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	榆树分08B变压器	160	50	64.0	38.4					疑似清单
1587	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	榆树分14变压器	200	50	80	48					疑似清单
1588	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	榆树分53变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1589	国网东港市供电公司	前阳变	泰阳线	厦沟支56变压器	100	35.57	54.43	32.66					疑似清单
1590	国网东港市供电公司	前阳变	铁铝线	前阳商业城1号配电站1号变压器	630	22	428.40	257.04					疑似清单
1591	国网东港市供电公司	前阳变	铁铝线	铁铝线4左1变压器	100	94.66	0	0					疑似清单
1592	国网东港市供电公司	前阳变	铁铝线	馨宏配电站1号变压器	500	38.23	258.9	155.31					疑似清单
1593	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	水利分22变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1594	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	水利分30右2变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1595	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	苇场线23变压器B	200	31.51	117.0	70.188					疑似清单
1596	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	苇场线25右2变压器	180	64.44	46.01	27.60					疑似清单
1597	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	苇场线35变压器	200	28.88	122.24	73.34					疑似清单
1598	国网东港市供电公司	前阳变	旭东线	旭东线28变压器	160	88.43	2.51	1.51					疑似清单
1599	国网东港市供电公司	前阳变	旭阳线	广林配电站1号变压器	630	25.55	406.04	243.62					疑似清单
1600	国网东港市供电公司	前阳变	旭阳线	广厦配电站1号变压器	630	24.93	409.9	245.9646					疑似清单
1601	国网东港市供电公司	前阳变	旭阳线	旭阳线12右1变压器	100	44.63	45.37	27.22					疑似清单
1602	国网东港市供电公司	前阳变	旭阳线	旭阳线20右1变压器	200	50	80.00	48.00					疑似清单
1603	国网东港市供电公司	前阳变	旭阳线	旭阳线20左8左4变压器	200	31.57	116.86	70.12					疑似清单
1604	国网东港市供电公司	前阳变	旭阳线	旭阳线24变压器	200	78.99	22.02	13.21					疑似清单
1605	国网东港市供电公司	前阳变	铸钢线	铸钢线46变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1606	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	包下分19变压器	160	58	51.20	30.72					疑似清单
1607	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	代岗支21变压器	315	18.98	223.71	134.23					疑似清单
1608	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	代岗支40左3变压器	100	29.79	60.21	36.13					疑似清单
1609	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	代岗支45变压器	250	22.75	168.13	100.88					疑似清单
1610	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	付沟支5变压器	100	62.56	27.44	16.46					疑似清单
1611	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	高岚分7变压器	50	23.42	33.29	19.974					疑似清单
1612	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	高速南支23变压器	200	20.21	139.58	83.75					疑似清单
1613	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	马店线109变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1614	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	马店线137变压器	100	33.37	56.6	33.978					疑似清单
1615	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	马店线152变压器	80	66.82	18.54	11.13					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
1616	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	马店线157+1右12变压器	50	7.9	41.05	24.63					疑似清单
1617	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	马店线200变压器	100	45.15	44.9	26.91					疑似清单
1618	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	马店线44变压器	315	21.27	216.4995	129.8997					疑似清单
1619	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	马店线67变压器	100	75.86	14.14	8.48					疑似清单
1620	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	马店线72变压器	200	36.66	106.68	64.01					疑似清单
1621	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	马店线90变压器	50	54.11	17.9	10.767					疑似清单
1622	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	马店一队分09变压器	80	27.32	50.14	30.09					疑似清单
1623	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	马店镇2号分03变压器	400	41.31	194.8	116.856					疑似清单
1624	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	那岗分6右1变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1625	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	齐堡东16右2变压器	100	31.13	58.87	35.32					疑似清单
1626	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	齐堡东26变压器	100	27.25	62.75	37.65					疑似清单
1627	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	齐堡东支03变压器	80	29.09	48.73	29.24					疑似清单
1628	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	三道岗村支2变压器	315	31.93	182.92	109.75					疑似清单
1629	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	三道岗二队支17变压器	160	35.52	87.17	52.30					疑似清单
1630	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	三道岗四队分12右16变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1631	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	三道岗一队1号支7变压器	50	97.06	0.00	0.00					疑似清单
1632	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	唐卜山后支12变压器	160	31.76	93.18	55.91					疑似清单
1633	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	唐坨支13变压器	50	43.71	23.15	13.89					疑似清单
1634	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	唐坨支21变压器	50	25.37	32.32	19.39					疑似清单
1635	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	汪园水站支05变压器	200	37.7	104.60	62.76					疑似清单
1636	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	西哈塘分7变压器	80	41.44	38.848	23.3088					疑似清单
1637	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	西尖山分15变压器	100	36.65	53.35	32.01					疑似清单
1638	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	西尖山分32变压器	200	27.17	125.7	75.396					疑似清单
1639	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	西尖山分42变压器	80	82.28	6.18	3.71					疑似清单
1640	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	西尖山连岗支08变压器	50	35.9	27.05	16.23					疑似清单
1641	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	西尖山一队支03变压器	100	44.34	45.66	27.40					疑似清单
1642	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	珠山村分16变压器	400	33.31	226.76	136.06					疑似清单
1643	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	珠山六队分10变压器	50	61.46	14.27	8.56					疑似清单
1644	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	珠山一队支01变压器	50	56.09	17.0	10.173					疑似清单
1645	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	刘店包卜支10变压器	200	18.93	142.14	85.28					疑似清单
1646	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	刘店包卜支5左2变压器	100	50	40.0	24					疑似清单
1647	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	刘店包卜支9右9变压器	100	20.99	69.01	41.41					疑似清单
1648	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	刘店分01变压器	100	27.35	62.65	37.59					疑似清单
1649	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	刘店分05变压器	315	38.06	163.61	98.17					疑似清单
1650	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	刘店分07变压器	100	64.32	25.68	15.41					疑似清单
1651	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	刘店分71变压器	160	29.93	96.11	57.67					疑似清单
1652	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	刘店九队支08变压器	160	71.79	29.14	17.48					疑似清单
1653	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	刘店四队支06变压器	200	25.83	128.34	77.00					疑似清单
1654	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	洋票分5变压器	50	48.54	20.73	12.44					疑似清单
1655	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	前柞分18右5左8变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1656	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	前柞分20变压器	50	104.19	0.0	0					疑似清单
1657	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	太平八队支06变压器	200	40.79	98.42	59.05					疑似清单
1658	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	太平村支03变压器	200	38.78	102.44	61.46					疑似清单
1659	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	太平连岗支07变压器	100	38	52.00	31.20					疑似清单
1660	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	油房村分09变压器	200	48.58	82.84	49.70					疑似清单
1661	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	正祥分21变压器	200	44.53	90.94	54.56					疑似清单
1662	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	正祥分3变压器	100	82.52	7.5	4.488					疑似清单
1663	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	城山2队支6变压器	50	70.56	9.72	5.832					疑似清单
1664	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	城山分30+1左10变压器	100	42.38	47.62	28.57					疑似清单
1665	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	城山分56变压器	100	44.47	45.53	27.32					疑似清单
1666	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	城山四队1支7变压器	50	46.41	21.80	13.08					疑似清单
1667	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	城山四队2支2变压器	50	55.64	17.18	10.31					疑似清单
1668	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	初卜支05变压器	50	64.33	12.84	7.70					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
1669	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	大田屯支1变压器	200	29.97	120.06	72.04					疑似清单
1670	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	东果林三支支04变压器	80	62.57	21.94	13.17					疑似清单
1671	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	盖园支06变压器	50	47.48	21.3	12.756					疑似清单
1672	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	盖园支10变压器	50	3.55	43.23	25.94					疑似清单
1673	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	合隆线189变压器	160	42.28	76.35	45.81					疑似清单
1674	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	何家岗分06变压器	160	39.97	80.05	48.03					疑似清单
1675	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	何家岗三支支02变压器	50	73.61	8.20	4.92					疑似清单
1676	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	何家岗四支支02变压器	100	71.87	18.13	10.88					疑似清单
1677	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	何家岗一二支支15变压器	160	50	64.00	38.40					疑似清单
1678	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	后洼支4变压器	100	43.21	46.8	28.074					疑似清单
1679	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	李卜支05变压器	100	41.84	48.2	28.896					疑似清单
1680	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	犴木林七支支06变压器	100	50.14	39.86	23.92					疑似清单
1681	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	犴木林三支支3变压器	100	95.12	0.00	0.00					疑似清单
1682	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	南坝支11左1变压器	100	24.26	65.74	39.44					疑似清单
1683	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	南岗支08变压器	50	50	20	12					疑似清单
1684	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	南岗支08变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1685	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	洋卜支05变压器	100	28.89	61.1	36.666					疑似清单
1686	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	三家村支03变压器	200	50	80.00	48.00					疑似清单
1687	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	山东头支39变压器	100	27.51	62.49	37.49					疑似清单
1688	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	双山东村支01变压器	200	30.79	118.42	71.05					疑似清单
1689	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	双山分16变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1690	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	双山分16变压器	50	50	20.0	12					疑似清单
1691	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	双山分56变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1692	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	双山分77变压器	50	50	20.0	12					疑似清单
1693	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	双山分89变压器	50	76.12	6.9	4.164					疑似清单
1694	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	双山分楼上支4变压器	100	29.98	60.02	36.01					疑似清单
1695	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	砖厂分8右3变压器	100	65.89	24.11	14.47					疑似清单
1696	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	爱民2队支1变压器	200	54.61	70.78	42.47					疑似清单
1697	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	爱民4队支4变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1698	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	爱民4队支4变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1699	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	爱民支12变压器	50	61.11	14.45	8.67					疑似清单
1700	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	崔卜支10变压器	80	45.09	35.93	21.56					疑似清单
1701	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	崔卜支15变压器	20	18.89	14.222	8.5332					疑似清单
1702	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	大顶山支20变压器	80	35.98	43.22	25.93					疑似清单
1703	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	大顶山支53变压器	80	38.89	40.89	24.53					疑似清单
1704	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	东果川支31变压器	80	51.19	31.05	18.63					疑似清单
1705	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	二级站支24变压器	50	54.97	17.52	10.51					疑似清单
1706	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	二级站支35变压器	50	28.07	30.97	18.58					疑似清单
1707	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	官店分1右1变压器	80	50	32.00	19.20					疑似清单
1708	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	黄旗1队支14变压器	160	74.14	25.38	15.23					疑似清单
1709	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	黄旗分10变压器	160	46.14	70.18	42.11					疑似清单
1710	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	黄旗分76变压器	160	77.69	19.70	11.82					疑似清单
1711	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	黄旗分83变压器	200	50	80.00	48.00					疑似清单
1712	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	黄土坎线26变压器	200	40.72	98.56	59.14					疑似清单
1713	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	姜屯村支2变压器	200	37.91	104.18	62.51					疑似清单
1714	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	金大岭2支9变压器	100	69.41	20.59	12.35					疑似清单
1715	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	金大岭支2变压器	50	45	22.50	13.50					疑似清单
1716	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	康屯支8变压器	50	66.79	11.61	6.96					疑似清单
1717	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	栾家分175变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1718	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	栾家分18变压器	200	50	80.00	48.00					疑似清单
1719	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	栾家分27变压器	200	50	80.00	48.00					疑似清单
1720	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	前卜草支9变压器	160	48.53	66.352	39.8112					疑似清单
1721	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	山河村支4变压器	315	76.31	43.1235	25.8741					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
1722	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	滩漂支5变压器	80	61.92	22.46	13.48					疑似清单
1723	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	扬名一队支1变压器	50	27.26	31.37	18.822					疑似清单
1724	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	扬名支4变压器	160	50	64.00	38.40					疑似清单
1725	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	扬名支55变压器	200	39.2	101.60	60.96					疑似清单
1726	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	一级站分19变压器	80	51.19	31.0	18.6288					疑似清单
1727	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	一级站分8变压器	200	39.73	100.54	60.32					疑似清单
1728	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	医院支2号变压器	400	45.34	178.64	107.18					疑似清单
1729	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	城门山分14变压器	160	25.77	102.77	61.66					疑似清单
1730	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	得胜一队支2变压器	80	67.64	17.89	10.73					疑似清单
1731	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	德祥一六队分15变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1732	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	德祥一六队分18左2变压器	80	76.38	10.9	6.5376					疑似清单
1733	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	德祥一六队分26变压器	50	64.17	12.92	7.75					疑似清单
1734	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	桦木分14变压器	200	41.27	97.46	58.48					疑似清单
1735	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	桦木分25变压器	200	48.01	83.98	50.39					疑似清单
1736	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	桦木山支13变压器	100	54.78	35.22	21.132					疑似清单
1737	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	吉盛七队分7变压器	50	64.44	12.78	7.67					疑似清单
1738	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	卢屯支06变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1739	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	卢屯支06变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1740	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	孟卜分1变压器	100	37.64	52.4	31.416					疑似清单
1741	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	倪岭分10号变压器	200	33.39	113.22	67.93					疑似清单
1742	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	前李店分02变压器	200	49.82	80.4	48.216					疑似清单
1743	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	沙坨支04变压器	100	50	40	24					疑似清单
1744	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	石灰窑八九队分8变压器	100	53	37.00	22.20					疑似清单
1745	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	水磨石厂分04变压器	160	39.78	80.35	48.21					疑似清单
1746	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	徐大岭线103变压器	200	25.07	129.86	77.92					疑似清单
1747	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	徐大岭线132变压器	200	26.11	127.78	76.67					疑似清单
1748	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	徐大岭线15变压器	50	64	13.0	7.8					疑似清单
1749	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	徐大岭线39变压器	160	32.71	91.66	55.00					疑似清单
1750	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	徐大岭线61变压器	100	54.8	35.20	21.12					疑似清单
1751	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	徐大岭线78变压器	400	36.38	214.48	128.69					疑似清单
1752	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	吉胜大队支5变压器	160	50	64.00	38.40					疑似清单
1753	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	吉盛三队分01变压器	50	69.92	10.04	6.02					疑似清单
1754	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	井房分李岭支1变压器	200	17.33	145.3	87.204					疑似清单
1755	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	李炉支14变压器	200	50	80.00	48.00					疑似清单
1756	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	马屯支6变压器	100	35.85	54.15	32.49					疑似清单
1757	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	沈坨分14变压器	100	51.06	38.94	23.36					疑似清单
1758	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	沈坨分2变压器	160	50	64	38.4					疑似清单
1759	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	宋屯支21变压器	30	17.1	21.87	13.12					疑似清单
1760	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	徐坨支05变压器	100	29.6	60.40	36.24					疑似清单
1761	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	椅圈南支19变压器	400	55.37	138.52	83.11					疑似清单
1762	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	椅圈线51变压器	50	50	20.0	12					疑似清单
1763	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	椅圈线88变压器	400	50	160.0	96					疑似清单
1764	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	尹坨1、2队支11变压器	50	50	20.0	12					疑似清单
1765	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	尹坨1、2队支5变压器	80	79.4	8.5	5.088					疑似清单
1766	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	尹坨大队支4变压器	200	50	80.0	48					疑似清单
1767	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	尹坨六队支5变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1768	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	尹坨五队支9变压器	80	50	32.00	19.20					疑似清单
1769	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	周屯支9变压器	200	30.14	119.72	71.83					疑似清单
1770	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	地枣坡村2号支7变压器	50	45.4	22.30	13.38					疑似清单
1771	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	地枣坡线30变压器	80	40.34	39.73	23.84					疑似清单
1772	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	地枣坡线39变压器	50	59.45	15.28	9.17					疑似清单
1773	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	地枣坡线61变压器	50	120	0.00	0.00					疑似清单
1774	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	地枣坡小分队17变压器	50	35.15	27.43	16.46					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
1775	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	东皮铺支14变压器	50	68.99	10.51	6.30					疑似清单
1776	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	东皮铺支21变压器	50	66.87	11.57	6.94					疑似清单
1777	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	东皮铺支2变压器	30	47.13	12.861	7.7166					疑似清单
1778	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	范屯支9变压器	50	107.15	0.00	0.00					疑似清单
1779	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	马圈东支7变压器	50	60.71	14.65	8.79					疑似清单
1780	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	马圈分7变压器	100	30.68	59.32	35.59					疑似清单
1781	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	南阳分5变压器	50	45.61	22.195	13.317					疑似清单
1782	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	西王沟支12变压器	50	55.25	17.38	10.43					疑似清单
1783	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	西杨支4变压器	50	46.62	21.7	13.014					疑似清单
1784	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	徐屯支7变压器	30	59.61	9.12	5.47					疑似清单
1785	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	于底分17变压器	50	44.74	22.63	13.58					疑似清单
1786	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	车屯分5变压器	50	38.43	25.79	15.47					疑似清单
1787	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	房身分15变压器	50	53.95	18.03	10.82					疑似清单
1788	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	高沟分24变压器	50	60.44	14.78	8.87					疑似清单
1789	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	高沟分30变压器	50	30.71	29.65	17.79					疑似清单
1790	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	黄炉线106变压器	50	55.21	17.40	10.44					疑似清单
1791	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	黄炉线29变压器	100	32.96	57.04	34.22					疑似清单
1792	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	黄炉线56变压器	80	25.15	51.88	31.13					疑似清单
1793	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	黄炉线96变压器	50	57.81	16.10	9.66					疑似清单
1794	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	孔屯分3变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1795	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	孔屯分3变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1796	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	李堡分14变压器	80	57.86	25.71	15.43					疑似清单
1797	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	鹿圈支68变压器	50	39.55	25.225	15.135					疑似清单
1798	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	世祥分11变压器	50	113.9	0.00	0.00					疑似清单
1799	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	王屯分4变压器	50	71.98	9.01	5.41					疑似清单
1800	国网东港市供电公司	新农变	石固线	程屯支6变压器	50	108.18	0.00	0.00					疑似清单
1801	国网东港市供电公司	新农变	石固线	大连分17变压器	100	49.43	40.57	24.34					疑似清单
1802	国网东港市供电公司	新农变	石固线	东姜支2变压器	50	49.21	20.40	12.24					疑似清单
1803	国网东港市供电公司	新农变	石固线	关里分28变压器	50	39.13	25.44	15.26					疑似清单
1804	国网东港市供电公司	新农变	石固线	姜房身支4变压器	50	76.89	6.56	3.93					疑似清单
1805	国网东港市供电公司	新农变	石固线	粮库分6变压器	100	44.59	45.41	27.25					疑似清单
1806	国网东港市供电公司	新农变	石固线	皮卜支4变压器	50	66.75	11.63	6.98					疑似清单
1807	国网东港市供电公司	新农变	石固线	石固线61变压器	50	82.09	3.96	2.37					疑似清单
1808	国网东港市供电公司	新农变	石固线	宋岛分1变压器	50	41.68	24.16	14.496					疑似清单
1809	国网东港市供电公司	新农变	石固线	宋屯分4变压器	50	67.42	11.29	6.77					疑似清单
1810	国网东港市供电公司	新农变	石固线	孙一支5变压器	50	118.72	0.00	0.00					疑似清单
1811	国网东港市供电公司	新农变	石固线	王屯分7变压器	50	38.04	26.0	15.588					疑似清单
1812	国网东港市供电公司	新农变	石固线	西程分5变压器	30	90.9	0.00	0.00					疑似清单
1813	国网东港市供电公司	新农变	石固线	西姜支2变压器	50	30.12	29.94	17.96					疑似清单
1814	国网东港市供电公司	新农变	石固线	下岚分26变压器	50	119.5	0.00	0.00					疑似清单
1815	国网东港市供电公司	新农变	石固线	下岚分9变压器	50	71.55	9.23	5.54					疑似清单
1816	国网东港市供电公司	新农变	石固线	伊屯支8变压器	50	101.47	0.0	0					疑似清单
1817	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	范家堡村支4变压器	50	53.72	18.14	10.88					疑似清单
1818	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	范家堡六队支8变压器	50	65.46	12.27	7.36					疑似清单
1819	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	范家堡六七队支9变压器	80	48.44	33.25	19.95					疑似清单
1820	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	范家堡一八队支7左10变压器	100	46.23	43.77	26.26					疑似清单
1821	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	合隆六队分2变压器	180	27.88	111.82	67.09					疑似清单
1822	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	合隆六队分5变压器	200	50	80.00	48.00					疑似清单
1823	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	合隆五队支3变压器	50	65.92	12.04	7.22					疑似清单
1824	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	黑鱼泡分27变压器	100	52.96	37.04	22.22					疑似清单
1825	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	黑鱼泡分71变压器	100	44.13	45.87	27.52					疑似清单
1826	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	黑鱼泡五七队支2变压器	200	54.37	71.26	42.76					疑似清单
1827	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	黄家岗分12左1变压器	100	63.67	26.33	15.80					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
1828	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	黄家岗分26变压器	80	78.3	9.36	5.62					疑似清单
1829	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	黄家岗分51变压器	160	39.6	80.64	48.38					疑似清单
1830	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	黄家岗水库支2变压器	50	119.68	0.00	0.00					疑似清单
1831	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	龙源堡二队分11变压器	100	50.29	39.71	23.83					疑似清单
1832	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	龙源堡一队分1变压器	50	63.66	13.17	7.90					疑似清单
1833	国网东港市供电公司	椅圈变	鹿岛线	东口分06变压器	315	28.44	193.91	116.35					疑似清单
1834	国网东港市供电公司	椅圈变	鹿岛线	东口分19变压器	315	57.02	103.89	62.33					疑似清单
1835	国网东港市供电公司	椅圈变	鹿岛线	东口分30变压器	80	40.17	39.9	23.9184					疑似清单
1836	国网东港市供电公司	椅圈变	鹿岛线	后獾洞支9变压器	100	60.81	29.19	17.51					疑似清单
1837	国网东港市供电公司	椅圈变	鹿岛线	鹿岛线135变压器	160	65.76	38.78	23.27					疑似清单
1838	国网东港市供电公司	椅圈变	鹿岛线	西口分01变压器	315	7.35	260.3	156.2085					疑似清单
1839	国网东港市供电公司	椅圈变	鹿岛线	椅山前分3变压器	160	50	64.00	38.40					疑似清单
1840	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉甲线	温泉1号配电站1号配电变压器	630	22.87	422.92	253.75					疑似清单
1841	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉甲线	温泉2号配电站1号配电变压器	630	18.7	449.2	269.514					疑似清单
1842	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	盖坝支36变压器	160	90.98	0.00	0.00					疑似清单
1843	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	黄屯分14变压器	160	31.05	94.3	56.592					疑似清单
1844	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	黄屯分1左6变压器	160	30.01	95.98	57.59					疑似清单
1845	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	黄屯分4右3变压器	200	70.21	39.6	23.748					疑似清单
1846	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	泡沼分11变压器	100	40.83	49.17	29.50					疑似清单
1847	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	鲜族队2号台支05变压器	50	40.72	24.64	14.78					疑似清单
1848	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	枣山前支01变压器	400	50	160.00	96.00					疑似清单
1849	国网东港市供电公司	椅圈变	小滩线	小滩线55变压器	100	51.55	38.5	23.07					疑似清单
1850	国网东港市供电公司	椅圈变	兴隆山线	兴隆三排分12变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1851	国网东港市供电公司	椅圈变	兴隆山线	兴隆三排分27变压器	50	43.78	23.1	13.866					疑似清单
1852	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	黄城大队支09变压器	400	20.83	276.68	166.01					疑似清单
1853	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	黄城支07变压器	100	62.95	27.1	16.23					疑似清单
1854	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	黄城支73变压器	160	50	64	38.4					疑似清单
1855	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	黄城支79变压器	50	56.09	17.0	10.173					疑似清单
1856	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	黄泥岗支05变压器	100	44.76	45.24	27.14					疑似清单
1857	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	木匠铺支07变压器	80	18.25	57.40	34.44					疑似清单
1858	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	南坝分09变压器	315	37.77	164.52	98.71					疑似清单
1859	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	染房分08变压器	50	30.25	29.88	17.93					疑似清单
1860	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	染房分25变压器	50	91.92	0.00	0.00					疑似清单
1861	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	沙包支05变压器	50	37.13	26.44	15.86					疑似清单
1862	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	山前2号支07变压器	50	114.65	0.00	0.00					疑似清单
1863	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	孙家沟支07变压器	50	62.15	13.9	8.355					疑似清单
1864	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	夏家支27变压器	100	25.09	64.9	38.946					疑似清单
1865	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	杨树塘支07变压器	100	27.65	62.35	37.41					疑似清单
1866	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	于岗支11变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1867	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	于岗支19变压器	250	26.37	159.08	95.45					疑似清单
1868	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	于岗支43变压器	160	28.65	98.16	58.896					疑似清单
1869	国网东港市供电公司	椅圈变	獐岛线	前二沟分2变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1870	国网东港市供电公司	椅圈变	獐岛线	兴海支11变压器	160	34.36	89.02	53.41					疑似清单
1871	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	大顶八队支13变压器	200	26.4	127.20	76.32					疑似清单
1872	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	光安分8右6号变压器	100	45.79	44.21	26.53					疑似清单
1873	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	光秃线150变压器	100	49.86	40.14	24.08					疑似清单
1874	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	光秃线171变压器	50	71.15	9.43	5.66					疑似清单
1875	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	光秃线49变压器	100	72.99	17.01	10.206					疑似清单
1876	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	农机厂分5变压器	50	69.96	10.02	6.01					疑似清单
1877	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	七股顶九队分17变压器	50	64.49	12.76	7.65					疑似清单
1878	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	七股顶十队支4变压器	100	48.55	41.5	24.87					疑似清单
1879	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	七股顶五队分6变压器	50	63.34	13.33	8.00					疑似清单
1880	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	仁昌配电站2号变压器	630	26.95	397.2	238.329					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
1881	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	陶一支14右5变压器	200	38.61	102.78	61.67					疑似清单
1882	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	陶一支31变压器	50	50	20	12					疑似清单
1883	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	陶一支42变压器	160	46.07	70.29	42.17					疑似清单
1884	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	新升九队分7变压器	50	63.84	13.08	7.85					疑似清单
1885	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	新升六队分2变压器	100	35.91	54.09	32.45					疑似清单
1886	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	新升七队分10变压器	50	59.6	15.2	9.12					疑似清单
1887	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	新升一队支8变压器	50	59.87	15.07	9.04					疑似清单
1888	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	长六支18变压器	100	19.12	70.88	42.53					疑似清单
1889	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	长山分44变压器	200	56.21	67.58	40.55					疑似清单
1890	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	长山分54右2左10变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1891	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	长山分54右2左10变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1892	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	长山分55右4变压器	400	25.44	258.24	154.94					疑似清单
1893	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	长山分63变压器	80	35.08	43.94	26.36					疑似清单
1894	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	长山分65变压器	50	50	20.0	12					疑似清单
1895	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	长山分81右3变压器	50	58.7	15.65	9.39					疑似清单
1896	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	长山分98变压器	100	48.38	41.62	24.97					疑似清单
1897	国网东港市供电公司	长山变	五四线	光八支12变压器	200	50	80.0	48					疑似清单
1898	国网东港市供电公司	长山变	五四线	光复分13变压器	80	47.41	34.07	20.44					疑似清单
1899	国网东港市供电公司	长山变	五四线	光复分5变压器	100	78.85	11.15	6.69					疑似清单
1900	国网东港市供电公司	长山变	五四线	光四支14变压器	100	63.37	26.63	15.98					疑似清单
1901	国网东港市供电公司	长山变	五四线	抗大六队分11右1变压器	80	50	32.00	19.20					疑似清单
1902	国网东港市供电公司	长山变	五四线	窿一分4变压器	80	50.26	31.79	19.08					疑似清单
1903	国网东港市供电公司	长山变	五四线	马家园支5变压器	100	54.76	35.24	21.14					疑似清单
1904	国网东港市供电公司	长山变	五四线	浅塘支31变压器	200	27.17	125.66	75.40					疑似清单
1905	国网东港市供电公司	长山变	五四线	浅塘支37左3变压器	50	43.05	23.48	14.09					疑似清单
1906	国网东港市供电公司	长山变	五四线	浅塘支7左1变压器	80	61.49	22.81	13.68					疑似清单
1907	国网东港市供电公司	长山变	五四线	强劳分3变压器	80	19.8	56.16	33.70					疑似清单
1908	国网东港市供电公司	长山变	五四线	强劳分57右1变压器	80	57.38	26.1	15.6576					疑似清单
1909	国网东港市供电公司	长山变	五四线	强劳分58变压器	50	50.36	19.82	11.89					疑似清单
1910	国网东港市供电公司	长山变	五四线	强劳分72右1变压器	50	61.2	14.4	8.64					疑似清单
1911	国网东港市供电公司	长山变	五四线	五四线114变压器	50	34.76	27.62	16.57					疑似清单
1912	国网东港市供电公司	长山变	五四线	五四线134变压器	80	57.11	26.31	15.79					疑似清单
1913	国网东港市供电公司	长山变	五四线	五四线27右4左5变压器	80	50	32.00	19.20					疑似清单
1914	国网东港市供电公司	长山变	五四线	五四线68左1变压器	50	84.48	2.76	1.66					疑似清单
1915	国网东港市供电公司	长山变	五四线	五四线6变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1916	国网东港市供电公司	长山变	五四线	五四线84右3变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1917	国网东港市供电公司	长山变	五四线	五四线84右3变压器	100	50	40.00	24.00					疑似清单
1918	国网东港市供电公司	长山变	五四线	五四线99右9变压器	100	28.3	61.70	37.02					疑似清单
1919	国网东港市供电公司	长山变	新民线	新民二队分11变压器	50	58.56	15.72	9.43					疑似清单
1920	国网东港市供电公司	长山变	新民线	新民七队支6变压器	50	38.08	25.96	15.58					疑似清单
1921	国网东港市供电公司	长山变	新民线	新民线1右2变压器	80	43.06	37.552	22.5312					疑似清单
1922	国网东港市供电公司	长山变	新民线	新民线66变压器	50	94.71	0.00	0.00					疑似清单
1923	国网东港市供电公司	长山变	新民线	柞二分5变压器	50	50	20.00	12.00					疑似清单
1924	国网东港市供电公司	长山变	新民线	柞木九队分3变压器	100	40.94	49.06	29.44					疑似清单
1925	国网东港市供电公司	长山变	新民线	柞一八分8变压器	200	23.82	132.36	79.42					疑似清单
1926	国网东港市供电公司	长山变	长山线	蜡厂分5变压器	50	58.68	15.66	9.396					疑似清单
1927	国网东港市供电公司	长山变	长山线	长山线49变压器	100	42.15	47.85	28.71					疑似清单
1928	国网东港市供电公司	长山变	长山线	长山线55变压器	100	46.09	43.91	26.346					疑似清单
1929	国网东港市供电公司	长山变	长山线	长山线77变压器	200	58.73	62.54	37.52					疑似清单
1930	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	爱联线15左分3号主杆配电—柱上变压器	50	47.68	21.16	12.70					疑似清单
1931	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	爱联线爱阳城分67号柱上变压器	100	22.66	67.34	40.40					疑似清单
1932	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	爱阳城分18号配电—柱上变压器	100	21.78	68.22	40.93					疑似清单
1933	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	爱阳城分3组支02号主杆配电—柱上变压器	200	16.31	147.38	88.428					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
1934	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	爱阳城分太河支20号右分3号	80	14.76	60.19	36.12					疑似清单
1935	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	富国7组分03号配电一柱上变压器	100	76.35	13.7	8.19					疑似清单
1936	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	富国二组分02号配电一柱上变压器	100	22.99	67.01	40.21					疑似清单
1937	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	富国二组分03号配电一柱上变压器	100	19.89	70.11	42.07					疑似清单
1938	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	太河支31右分03号配电一柱上变压器	50	31.51	29.2	17.547					疑似清单
1939	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	杨木林支03号配电一柱上变压器	100	23.12	66.88	40.13					疑似清单
1940	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	二道沟分08号变压器	50	44.02	22.99	13.794					疑似清单
1941	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	凤煤社区D箱1号变压器	400	20.15	279.4	167.64					疑似清单
1942	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	富家四组分05号变压器	20	36.94	10.61	6.37					疑似清单
1943	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	三合线17号副杆变压器	100	25.49	64.51	38.71					疑似清单
1944	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	三合线22号左分03号主杆变压器	50	58.25	15.9	9.525					疑似清单
1945	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	三合线7号南1变压器	20	30.11	11.98	7.19					疑似清单
1946	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	三合线7号右分11号主杆变压器	200	40.06	99.9	59.928					疑似清单
1947	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	三合线7右1右1号柱上变压器	100	34.85	55.2	33.09					疑似清单
1948	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	三合线新开分44右2号柱上变压器	100	62.29	27.7	16.626					疑似清单
1949	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	供电所分4左分10号变压器	100	26.13	63.9	38.322					疑似清单
1950	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	潘家八组分10号变压器	30	18.24	21.53	12.92					疑似清单
1951	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	潘家六组分01号变压器	80	17.91	57.672	34.6032					疑似清单
1952	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	潘家七组分4号变压器	100	13.12	76.88	46.13					疑似清单
1953	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	潘家三组支21号变压器	50	6.3	41.85	25.11					疑似清单
1954	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	潘家三组支2号变压器	100	37.54	52.5	31.476					疑似清单
1955	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	潘家三组支8右1号变压器	30	33.37	16.99	10.19					疑似清单
1956	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	徐家四组分3号变压器	50	20.83	34.59	20.75					疑似清单
1957	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	徐家线103右1号变压器	30	26.48	19.06	11.43					疑似清单
1958	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	徐家线64号变压器	50	43.34	23.33	14.00					疑似清单
1959	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	徐家线87号变压器	30	73.86	4.84	2.91					疑似清单
1960	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	徐家线92号变压器	30	55.68	10.3	6.1776					疑似清单
1961	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	徐家线北沟支22号变压器	100	108.43	0.00	0.00					疑似清单
1962	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	徐家线北沟支4右分4号变压器	100	8.71	81.3	48.774					疑似清单
1963	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	徐家线供电所分2号左分1号变压器	30	31.03	17.69	10.61					疑似清单
1964	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	徐家线獾校支03号变压器	30	5.64	25.3	15.1848					疑似清单
1965	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	徐家线獾子背七组支05号变压器	30	42.75	14.18	8.51					疑似清单
1966	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	徐家线煤矿分33左1号柱上变压器	30	19.12	21.3	12.7584					疑似清单
1967	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	徐家线潘家六组分1左7号柱上变压器	50	18.6	35.70	21.42					疑似清单
1968	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	银利分20号变压器	100	21.03	68.97	41.38					疑似清单
1969	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线110号变压器	100	37.38	52.62	31.57					疑似清单
1970	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线90号变压器	80	49.86	32.1	19.2672					疑似清单
1971	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线97号变压器	30	63.4	7.98	4.79					疑似清单
1972	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线黄旗六组分7号变压器	20	0	18.00	10.80					疑似清单
1973	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线黄旗五组分5号变压器	50	10.92	39.54	23.724					疑似清单
1974	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线碾砣沟分8号	50	45.55	22.23	13.34					疑似清单
1975	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线小岭分西沟支1右5左3号变压器	50	58.64	15.68	9.41					疑似清单
1976	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线小岭分西沟支1右7号变压器	100	28.32	61.7	37.008					疑似清单
1977	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线小岭分西沟支7左9号变压器	200	24.15	131.7	79.02					疑似清单
1978	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线于家沟分17号变压器	50	28.66	30.67	18.40					疑似清单
1979	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线中街分西街支5左8号变压器	20	20.03	13.99	8.40					疑似清单
1980	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线中街分西街支6号变压器	100	60	30.00	18.00					疑似清单
1981	国网凤城市供电公司	白旗变	后营线	后营线25左1号变压器	30	51.07	11.68	7.01					疑似清单
1982	国网凤城市供电公司	白旗变	后营线	后营线31左1号变压器	200	39.33	101.34	60.804					疑似清单
1983	国网凤城市供电公司	白旗变	后营线	后营线吴家分13号变压器	100	30.66	59.34	35.60					疑似清单
1984	国网凤城市供电公司	白旗变	后营线	后营线吴家分26左1号变压器	100	0	90.00	54.00					疑似清单
1985	国网凤城市供电公司	白旗变	后营线	后营线吴家分楼沟支14号变压器	30	46.4	13.08	7.85					疑似清单
1986	国网凤城市供电公司	白旗变	后营线	后营线吴家分吴家4组支22号变压器	100	43.33	46.67	28.00					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
1987	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线74号变压器	50	33.19	28.41	17.04					疑似清单
1988	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分13左1号变压器	80	0	72.0	43.2					疑似清单
1989	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分32号变压器	100	27.58	62.42	37.45					疑似清单
1990	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分白家堡支9号变压器	100	52.2	37.80	22.68					疑似清单
1991	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分秦家堡支7号变压器	30	20.47	20.86	12.52					疑似清单
1992	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分小东沟支9号变压器	50	63.46	13.27	7.96					疑似清单
1993	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分自由支18号变压器	50	35.61	27.20	16.32					疑似清单
1994	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分自由支51号变压器	100	36.45	53.55	32.13					疑似清单
1995	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分自由支74左4号变压器	20	30.84	11.83	7.10					疑似清单
1996	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线王家分48号变压器	50	44.68	22.66	13.596					疑似清单
1997	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线王家分85号变压器	50	51.28	19.36	11.62					疑似清单
1998	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线王家分沈家堡支1号变压器	50	6.88	41.56	24.94					疑似清单
1999	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	香草沟分5号变压器	50	42.56	23.72	14.23					疑似清单
2000	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	宝山线139号变压器	100	120	0.00	0.00					疑似清单
2001	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	宝山线160号柱上变压器	50	55.63	17.19	10.31					疑似清单
2002	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	宝山线17右1号变压器	50	42.27	23.87	14.32					疑似清单
2003	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	宝山线183左2号变压器	50	0	45.00	27.00					疑似清单
2004	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	宝山线红旗分13左1号变压器	100	0	90.00	54.00					疑似清单
2005	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	宝山线红旗分28号变压器	50	66.54	11.73	7.04					疑似清单
2006	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	宝山线李家沟支42右12左1号变台变压器	100	40.12	49.88	29.93					疑似清单
2007	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	关家沟分11号变压器	100	8.02	81.98	49.19					疑似清单
2008	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	李家沟支5号变压器	30	44.68	13.6	8.1576					疑似清单
2009	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	大营线113左2号变压器	100	60.07	29.93	17.96					疑似清单
2010	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	大营线124号变压器	400	62.72	109.1	65.472					疑似清单
2011	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	大营线14左2左1号变压器	50	42.56	23.72	14.23					疑似清单
2012	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	大营线25号右6左3号变压器	100	55.19	34.81	20.89					疑似清单
2013	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	大营线67左分3号变压器	200	49.36	81.28	48.77					疑似清单
2014	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	大营线92左分10号变压器	100	50.83	39.17	23.50					疑似清单
2015	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	萝卜地分23右6号变压器	100	48.52	41.48	24.89					疑似清单
2016	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	萝卜地分41号柱上变压器	50	71.34	9.33	5.60					疑似清单
2017	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	沙岭分24左8号变压器	100	61.66	28.34	17.004					疑似清单
2018	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	沙岭分6左6号变压器	200	31.05	117.90	70.74					疑似清单
2019	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	灰厂支43号变压器	50	0	45.00	27.00					疑似清单
2020	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	灰厂支43号变压器	100	0	90.00	54.00					疑似清单
2021	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	灰厂支61左3号变压器	100	17.91	72.09	43.25					疑似清单
2022	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家分006号变压器	50	48.86	20.57	12.34					疑似清单
2023	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家分045左1号柱上变压器	50	21.62	34.19	20.514					疑似清单
2024	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家分052号变压器	30	38.09	15.57	9.34					疑似清单
2025	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家分060号变压器	100	37.29	52.71	31.626					疑似清单
2026	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家分082号左5号变压器	200	65.3	49.40	29.64					疑似清单
2027	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家分103号左3号变压器	100	55.08	34.9	20.952					疑似清单
2028	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家分132号变压器	30	59.11	9.27	5.56					疑似清单
2029	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家分2右4号变压器	50	64.6	12.7	7.62					疑似清单
2030	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线118右2号变压器	160	51.27	61.97	37.18					疑似清单
2031	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线96号变压器	30	67.7	6.69	4.01					疑似清单
2032	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线历家分白家支22号变压器	50	47	21.50	12.90					疑似清单
2033	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线于家支22号变压器	30	42.53	14.24	8.54					疑似清单
2034	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线于家支37号变压器	100	65.21	24.79	14.87					疑似清单
2035	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线仲林分53号变压器	80	59.64	24.29	14.57					疑似清单
2036	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	庙岭沟支25号变压器	50	60.34	14.83	8.90					疑似清单
2037	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	庙岭沟支8号变压器	30	0	27.00	16.20					疑似清单
2038	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分111左2号变压器	50	29.89	30.1	18.033					疑似清单
2039	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分24右2号变压器	100	32.63	57.4	34.422					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
2040	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分39号变压器	100	20.52	69.48	41.69					疑似清单
2041	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分71右3变压器	160	49.36	65.02	39.01					疑似清单
2042	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分76号变压器	100	41.62	48.38	29.03					疑似清单
2043	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分崔家支28号变压器	50	14.11	37.95	22.77					疑似清单
2044	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分崔家支7号变压器	100	10.25	79.75	47.85					疑似清单
2045	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分庙沟支11变压器	100	28.3	61.70	37.02					疑似清单
2046	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分庙岭沟支25左4号变压器	100	0	90.00	54.00					疑似清单
2047	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家线崔家支2号变台变压器	100	27.1	62.90	37.74					疑似清单
2048	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	10千伏边门线15号变压器	100	60.82	29.18	17.508					疑似清单
2049	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	10千伏边门线人和分51左1号变压器	100	11.9	78.1	46.86					疑似清单
2050	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线102左7号主杆变压器	100	15.01	74.99	44.99					疑似清单
2051	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线114号主杆变压器	20	33.64	11.27	6.76					疑似清单
2052	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线11号主杆变压器	200	24.18	131.64	78.98					疑似清单
2053	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线19号主杆变压器	100	24.87	65.13	39.078					疑似清单
2054	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线34号主杆变压器	100	28.11	61.9	37.134					疑似清单
2055	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线37左5号主杆变压器	100	45.58	44.42	26.65					疑似清单
2056	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线40号主杆变压器	200	44.8	90.40	54.24					疑似清单
2057	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线55号主杆变压器	80	45.58	35.54	21.32					疑似清单
2058	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线大东分19号主杆变压器	100	33.64	56.36	33.82					疑似清单
2059	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线大东分50右1号变压器	100	31.85	58.2	34.89					疑似清单
2060	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线大东分61右9号变压器	30	45.58	13.326	7.9956					疑似清单
2061	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线明亮分14左6号主杆变压器	50	44.68	22.66	13.596					疑似清单
2062	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线人和分28号主杆变压器	50	0	45.00	27.00					疑似清单
2063	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线人和分3左7号主杆变压器	100	35.64	54.36	32.616					疑似清单
2064	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线人和分59号主杆变压器	80	34.81	44.15	26.49					疑似清单
2065	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线人和分69号主杆变压器	30	44.68	13.6	8.1576					疑似清单
2066	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线人和分6号主杆变压器	200	45.58	88.84	53.304					疑似清单
2067	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线人和分下家支13左3号主杆变压器	50	42.85	23.58	14.15					疑似清单
2068	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线人和分下家支14右6号变压器	100	17.77	72.2	43.338					疑似清单
2069	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线人和分下家支31右1左1号变压器	20	33.64	11.27	6.76					疑似清单
2070	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线人和分下家支40右3号主杆变压器	100	23.8	66.20	39.72					疑似清单
2071	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线人和分下家支50右5号变压器	30	38.55	15.44	9.26					疑似清单
2072	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线人和分明亮一组支39号主杆变压器	100	23.76	66.24	39.74					疑似清单
2073	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线四组分17号主杆变压器	50	34.55	27.7	16.635					疑似清单
2074	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线四组分4左2号主杆变压器	100	33.64	56.36	33.82					疑似清单
2075	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线汤河分7右9号主杆变压器	80	45.58	35.54	21.32					疑似清单
2076	国网凤城市供电公司	边门变	古城线	古城线110右23号主杆变压器	50	31.38	29.31	17.586					疑似清单
2077	国网凤城市供电公司	边门变	古城线	古城线122号主杆变压器	30	37.71	15.69	9.41					疑似清单
2078	国网凤城市供电公司	边门变	古城线	古城线129号主杆变压器	100	65.71	24.29	14.57					疑似清单
2079	国网凤城市供电公司	边门变	古城线	古城线24左2号主杆变压器	100	28.95	61.05	36.63					疑似清单
2080	国网凤城市供电公司	边门变	古城线	古城线92右13号主杆变压器	30	29.36	18.19	10.92					疑似清单
2081	国网凤城市供电公司	边门变	古城线	古城线92右5号主杆变压器	30	48.81	12.4	7.4142					疑似清单
2082	国网凤城市供电公司	边门变	张家线	张家线24号变压器	50	10.7	39.65	23.79					疑似清单
2083	国网凤城市供电公司	边门变	张家线	张家线37左13号变压器	20	22.13	13.57	8.14					疑似清单
2084	国网凤城市供电公司	边门变	张家线	张家线62号变压器	50	20.19	34.91	20.94					疑似清单
2085	国网凤城市供电公司	边门变	张家线	张家线砖厂分21左1号变压器	100	69.01	20.99	12.594					疑似清单
2086	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	范家支10左6号变压器	100	48	42.00	25.20					疑似清单
2087	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	范家支14号变压器	400	53.27	146.92	88.15					疑似清单
2088	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	管家分06号变压器	400	42.58	189.68	113.81					疑似清单
2089	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	管家分100号变压器	100	45.9	44.10	26.46					疑似清单
2090	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	管家分137+1右4号变压器	100	14.01	76.0	45.594					疑似清单
2091	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	管家分19左1号变压器	100	28.26	61.74	37.04					疑似清单
2092	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	管家分70左6左1号变压器	100	29.26	60.74	36.44					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
2093	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	管家分93号变压器	100	53.61	36.4	21.834					疑似清单
2094	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	科研线05号变压器	100	47.44	42.6	25.536					疑似清单
2095	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	科研线34号变压器	100	58.12	31.88	19.13					疑似清单
2096	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	民政支03号变压器	30	42.56	14.23	8.54					疑似清单
2097	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	石牛支03号变压器	200	29.28	121.44	72.86					疑似清单
2098	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	王家支23右6号变压器	100	54.45	35.55	21.33					疑似清单
2099	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	王家支25号变压器	30	49.36	12.19	7.32					疑似清单
2100	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	王家支38号变压器	100	27.8	62.20	37.32					疑似清单
2101	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	西沟支19号变压器	100	0	90.00	54.00					疑似清单
2102	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	西沟支19号变压器	30	0	27.00	16.20					疑似清单
2103	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	大棚支17号变压器	50	88.73	0.6	0.381					疑似清单
2104	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	大棚支21右8号变压器	30	54.23	10.73	6.44					疑似清单
2105	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	大棚支31号变压器	100	43.33	46.67	28.00					疑似清单
2106	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	大棚支45号变压器	100	42.1	47.9	28.74					疑似清单
2107	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	花家分12号变压器	100	34.07	55.9	33.558					疑似清单
2108	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	花家分37号变压器	200	25.08	129.8	77.904					疑似清单
2109	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	黄岭分13左4号变压器	400	61.53	113.88	68.33					疑似清单
2110	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	黄岭分19右1号变压器	200	33.6	112.80	67.68					疑似清单
2111	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	黄岭分23右2号A变压器	200	54.34	71.32	42.79					疑似清单
2112	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	黄岭分23右2号B变压器	50	50.81	19.60	11.76					疑似清单
2113	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	黄岭分27左8号变压器	100	43.33	46.67	28.00					疑似清单
2114	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	黄岭分33右3号变压器	315	30.11	188.65	113.19					疑似清单
2115	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	黄岭分35右1号变压器	200	32.35	115.30	69.18					疑似清单
2116	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	黄岭分42左15号变压器	50	18.5	35.75	21.45					疑似清单
2117	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	黄岭分42左8号变压器	100	45.58	44.42	26.65					疑似清单
2118	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	黄岭分65号变压器	50	49.72	20.14	12.08					疑似清单
2119	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	黄岭分72号变压器	100	27.81	62.19	37.31					疑似清单
2120	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	黄岭分88号变压器	100	18.15	71.85	43.11					疑似清单
2121	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	军营支15号变压器	50	49.59	20.21	12.12					疑似清单
2122	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	平安线24右5号变压器	80	36.49	42.81	25.68					疑似清单
2123	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	平安线35右10左7号变压器	100	57.34	32.66	19.60					疑似清单
2124	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	平安线35右2左11号变压器	100	24.6	65.40	39.24					疑似清单
2125	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	平安线47左5号变压器	100	19.71	70.29	42.17					疑似清单
2126	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	平安线56左2号变压器	200	18.69	142.62	85.57					疑似清单
2127	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	平安线57右8号变压器	100	46	44.0	26.4					疑似清单
2128	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	平安线68号变压器	100	43.31	46.69	28.01					疑似清单
2129	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	平安线77号变压器	100	62.29	27.7	16.626					疑似清单
2130	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	兴科2变电箱变压器	500	25.58	322.10	193.26					疑似清单
2131	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	城东线38+1号变压器	100	76.85	13.15	7.89					疑似清单
2132	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	凤镇线翰墨分2柱上变压器	200	57.48	65.04	39.02					疑似清单
2133	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	凤镇线翰墨分6右1柱上变压器	200	75.18	29.64	17.78					疑似清单
2134	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	凤镇线新星分4柱上变压器	30	24.5	19.65	11.79					疑似清单
2135	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	翰林A变电箱2号变压器	630	33.24	357.59	214.55					疑似清单
2136	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	翰林C变电箱1号变压器	630	53.69	228.753	137.2518					疑似清单
2137	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	汇源四变电箱1号变压器	630	46.02	277.07	166.24					疑似清单
2138	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	汇源一变电箱1号变压器	630	52.68	235.116	141.0696					疑似清单
2139	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	林海分4变压器	100	30.23	59.77	35.86					疑似清单
2140	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	南街变电箱1号变压器	630	36.88	334.66	200.79					疑似清单
2141	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	鑫康二变电箱2号变压器	630	42.65	298.31	178.98					疑似清单
2142	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	亿丰C变电亭2号变压器	630	32.99	359.16	215.50					疑似清单
2143	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	亿丰甲变电亭1722配电变压器	800	75	120.00	72.00					疑似清单
2144	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	振兴亭1号变压器	630	46.01	277.14	166.28					疑似清单
2145	国网凤城市供电公司	城北变	果脯线	果脯线13右1号变压器	315	44.49	143.4	86.0139					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
2146	国网凤城市供电公司	城北变	果脯线	果脯线24号变压器	315	41.7	152.15	91.29					疑似清单
2147	国网凤城市供电公司	城北变	果脯线	果脯线7右14号变压器	100	28.14	61.9	37.116					疑似清单
2148	国网凤城市供电公司	城北变	果脯线	果脯线7右6号变压器	200	49.44	81.12	48.67					疑似清单
2149	国网凤城市供电公司	城北变	果脯线	果脯线三建分10号变压器	400	64.33	102.68	61.61					疑似清单
2150	国网凤城市供电公司	城北变	龙源线	龙源线中兴分10左5号变压器	100	70.68	19.32	11.59					疑似清单
2151	国网凤城市供电公司	城北变	龙源线	龙源线中兴分128号柱上变压器	20	41.91	9.62	5.77					疑似清单
2152	国网凤城市供电公司	城北变	龙源线	龙源线中兴分49右1号柱上变压器	100	15.58	74.42	44.65					疑似清单
2153	国网凤城市供电公司	城北变	龙源线	龙源线中兴分4前6号变压器	315	30.87	186.3	111.7557					疑似清单
2154	国网凤城市供电公司	城北变	龙源线	龙源线中兴分81左1号柱上变压器	100	34.08	55.92	33.55					疑似清单
2155	国网凤城市供电公司	城北变	龙源线	龙源线中兴分8右12号变压器	100	35.01	54.99	32.994					疑似清单
2156	国网凤城市供电公司	城北变	龙源线	龙源线中兴分8右3号变压器	100	34.17	55.83	33.50					疑似清单
2157	国网凤城市供电公司	城北变	师范线	城北线41号变压器	315	21.93	214.42	128.65					疑似清单
2158	国网凤城市供电公司	城北变	师范线	城北线49号变压器	100	14.41	75.59	45.35					疑似清单
2159	国网凤城市供电公司	城北变	师范线	风华变电亭1号变压器	400	42.24	191.04	114.62					疑似清单
2160	国网凤城市供电公司	城北变	师范线	风华变电亭2号变压器	630	58.07	201.2	120.6954					疑似清单
2161	国网凤城市供电公司	城北变	师范线	红星二变电箱1号变压器	630	42.87	296.92	178.15					疑似清单
2162	国网凤城市供电公司	城北变	师范线	木材变电箱1号变压器	630	30.17	376.93	226.16					疑似清单
2163	国网凤城市供电公司	城北变	师范线	师范线17号变压器	315	19.13	223.2405	133.9443					疑似清单
2164	国网凤城市供电公司	城北变	师范线	文华苑1号变压器配电变压器	800	41.14	390.88	234.53					疑似清单
2165	国网凤城市供电公司	城北变	师范线	一百变电亭1号变压器	630	51.28	243.94	146.36					疑似清单
2166	国网凤城市供电公司	城北变	师范线	一百变电亭2号变压器	630	46.38	274.8	164.8836					疑似清单
2167	国网凤城市供电公司	城北变	宜丰线	宜丰线10号变压器	80	73.09	13.5	8.1168					疑似清单
2168	国网凤城市供电公司	城北变	宜丰线	宜丰线5右6号柱上变压器	160	0	144	86.4					疑似清单
2169	国网凤城市供电公司	城北变	宜丰线	宜丰线刘家沟分10号变压器	200	41.4	97.20	58.32					疑似清单
2170	国网凤城市供电公司	城北变	宜丰线	宜丰线刘家沟分3左10左2号变压器	100	43.33	46.67	28.00					疑似清单
2171	国网凤城市供电公司	城北变	宜丰线	宜丰线刘家沟分3左13号变压器	200	42.56	94.88	56.93					疑似清单
2172	国网凤城市供电公司	城北变	宜丰线	宜丰线刘家沟分3左5号变压器	100	50.2	39.8	23.88					疑似清单
2173	国网凤城市供电公司	城北变	宜丰线	宜丰线刘家沟分5号变压器	50	42.19	23.91	14.34					疑似清单
2174	国网凤城市供电公司	城东变	玻璃线	玻璃线15号变压器	100	21.76	68.24	40.94					疑似清单
2175	国网凤城市供电公司	城东变	玻璃线	玻璃线31号变压器	315	32.84	180.05	108.03					疑似清单
2176	国网凤城市供电公司	城东变	玻璃线	玻璃线35号变压器	160	37.5	84.00	50.40					疑似清单
2177	国网凤城市供电公司	城东变	玻璃线	汇源二箱1号变压器	630	46.49	274.1	164.4678					疑似清单
2178	国网凤城市供电公司	城东变	玻璃线	汇源三变电箱1号变压器	630	49.92	252.50	151.50					疑似清单
2179	国网凤城市供电公司	城东变	玻璃线	亿林东箱1号变压器	630	43.46	293.2	175.9212					疑似清单
2180	国网凤城市供电公司	城东变	玻璃线	亿林西箱1号变压器	630	43.97	289.99	173.99					疑似清单
2181	国网凤城市供电公司	城东变	玻璃线	证券变电箱1号变压器	630	39.39	318.84	191.31					疑似清单
2182	国网凤城市供电公司	城东变	玻璃线	状元二变电箱1号变压器	630	40.76	310.21	186.13					疑似清单
2183	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线16右1号变压器	30	24.86	19.542	11.7252					疑似清单
2184	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线4号变压器	315	38.28	162.92	97.75					疑似清单
2185	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分22右12号变压器	100	42.56	47.4	28.464					疑似清单
2186	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分38右5号变压器	50	42.52	23.74	14.24					疑似清单
2187	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分50右5号变压器	80	43.33	37.34	22.40					疑似清单
2188	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分5右2号变压器	100	49.89	40.11	24.07					疑似清单
2189	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分67+1号变压器	30	44.68	13.60	8.16					疑似清单
2190	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分73号变压器	80	28.59	49.13	29.48					疑似清单
2191	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分77右7号变压器	30	45.58	13.33	8.00					疑似清单
2192	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分85左2右3号变压器	30	35.28	16.42	9.85					疑似清单
2193	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分大隈支7左7号变压器	100	58.68	31.32	18.792					疑似清单
2194	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分东山支22号变压器	100	58.68	31.32	18.79					疑似清单
2195	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分东山支38号变压器	100	45.58	44.42	26.65					疑似清单
2196	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分东山支7左4号变压器	50	34.55	27.73	16.64					疑似清单
2197	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分金家支21号变压器	20	33.64	11.3	6.7632					疑似清单
2198	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分金家支33右7号变压器	50	58.68	15.66	9.396					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
2199	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分金家支39号变压器	100	34.55	55.45	33.27					疑似清单
2200	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分金家支43右10号变压器	30	34.55	16.64	9.98					疑似清单
2201	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分金家支56号变压器	100	45.58	44.42	26.652					疑似清单
2202	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分精密支12号变压器	50	42.36	23.8	14.292					疑似清单
2203	国网凤城市供电公司	城东变	城北线	城北线14右1号变压器	400	62.49	110.0	66.024					疑似清单
2204	国网凤城市供电公司	城东变	城北线	城北线18左5右2号变压器	100	37.27	52.73	31.64					疑似清单
2205	国网凤城市供电公司	城东变	城北线	城北线18左5右5号变压器	50	43.65	23.175	13.905					疑似清单
2206	国网凤城市供电公司	城东变	城北线	城北线19右2左1号变压器	30	65.23	7.431	4.4586					疑似清单
2207	国网凤城市供电公司	城东变	城北线	城北线24号变压器	30	38.08	15.58	9.35					疑似清单
2208	国网凤城市供电公司	城东变	城北线	城北线26号柱上变压器	50	50.26	19.9	11.922					疑似清单
2209	国网凤城市供电公司	城东变	城北线	城北线5左1号变压器	100	19.59	70.41	42.25					疑似清单
2210	国网凤城市供电公司	城东变	城北线	城北线7号变压器	400	40.95	196.20	117.72					疑似清单
2211	国网凤城市供电公司	城东变	城北线	城北线箭岭分14号变压器	50	30.2	29.9	17.94					疑似清单
2212	国网凤城市供电公司	城东变	城北线	城北线箭岭分20号变压器	315	43.79	145.56	87.34					疑似清单
2213	国网凤城市供电公司	城东变	城北线	供水变电箱1号变压器	500	36.57	267.2	160.29					疑似清单
2214	国网凤城市供电公司	城东变	城西线	城东线63右2号变压器	200	50.05	79.9	47.94					疑似清单
2215	国网凤城市供电公司	城东变	城西线	城东线67左1号变压器	50	33.59	28.21	16.92					疑似清单
2216	国网凤城市供电公司	城东变	城西线	城东线74号变压器	100	42.56	47.44	28.46					疑似清单
2217	国网凤城市供电公司	城东变	城西线	城东线75号变压器	100	31.83	58.17	34.90					疑似清单
2218	国网凤城市供电公司	城东变	城西线	城东线77右1号柱上变压器	50	23.99	33.01	19.80					疑似清单
2219	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	1196变压器	630	50.86	246.58	147.95					疑似清单
2220	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	导航线8号变压器	100	26.17	63.83	38.30					疑似清单
2221	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	福海二变电箱1号变压器	500	23.63	331.85	199.11					疑似清单
2222	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	福海三变电箱1号变压器	630	53.06	232.72	139.63					疑似清单
2223	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	福海一变电箱1号变压器	630	37.47	330.94	198.56					疑似清单
2224	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	鸿福一变电箱1号变压器	630	32.75	360.68	216.41					疑似清单
2225	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	环保分25左1号变压器	200	54.27	71.46	42.88					疑似清单
2226	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	环保分33右1号变压器	100	31.47	58.53	35.12					疑似清单
2227	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	环保分8右3号变压器	315	30.31	188.02	112.81					疑似清单
2228	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	石桥变电亭1号变压器	630	38.29	325.77	195.46					疑似清单
2229	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	石桥变电亭2号变压器	630	60.5	185.85	111.51					疑似清单
2230	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	苏苑一变电箱1号变压器	630	47.67	266.68	160.01					疑似清单
2231	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	文昌变电箱1号变压器	630	37.59	330.18	198.11					疑似清单
2232	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	文化线82右12号变压器	500	44.68	226.60	135.96					疑似清单
2233	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	文化线82右6号变压器	315	44.68	142.76	85.65					疑似清单
2234	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	文化线82右7号变压器	50	43.33	23.34	14.00					疑似清单
2235	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	造纸二变电箱1号变压器	630	42.32	300.4	180.2304					疑似清单
2236	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	造纸一变电箱1号变压器	630	45.87	278.019	166.8114					疑似清单
2237	国网凤城市供电公司	城东变	山东线	山东线新民分17号变压器	80	57.16	26.27	15.76					疑似清单
2238	国网凤城市供电公司	城东变	山东线	山东线新民分21号变压器	30	28.33	18.50	11.10					疑似清单
2239	国网凤城市供电公司	城东变	山东线	山东线新民分24号变压器	400	0	360.0	216					疑似清单
2240	国网凤城市供电公司	城东变	山东线	山东线新民分28号变压器	100	67.9	22.1	13.26					疑似清单
2241	国网凤城市供电公司	城南变	乐购线	国茂变电亭1号变压器	630	75.36	92.23	55.34					疑似清单
2242	国网凤城市供电公司	城南变	乐购线	乐购乙变电亭2号变压器	630	33.97	352.99	211.79					疑似清单
2243	国网凤城市供电公司	城南变	南川线	河畔A变电箱1号变压器	800	51.12	311.04	186.624					疑似清单
2244	国网凤城市供电公司	城南变	南川线	河畔B箱2号变压器	500	42.07	239.65	143.79					疑似清单
2245	国网凤城市供电公司	城南变	南川线	河畔D变电箱2号变压器	630	39.46	318.40	191.04					疑似清单
2246	国网凤城市供电公司	城南变	南川线	河畔E箱2号变压器	630	37.6	330.12	198.072					疑似清单
2247	国网凤城市供电公司	城南变	南川线	河畔F变电箱1号变压器	630	35.95	340.52	204.31					疑似清单
2248	国网凤城市供电公司	城南变	南川线	明珠丙1651配电变压器	630	45.14	282.6	169.5708					疑似清单
2249	国网凤城市供电公司	城南变	南川线	明珠乙1647配电变压器	630	27.57	393.309	235.9854					疑似清单
2250	国网凤城市供电公司	城南变	南川线	山水二变电箱2号变压器	100	25.77	64.23	38.54					疑似清单
2251	国网凤城市供电公司	城南变	南川线	山水三变电箱1号变压器	630	28.5	387.45	232.47					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
2252	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	南航线光华分4号柱上变压器	400	0	360.00	216.00					疑似清单
2253	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	南航线团山分12号变压器	200	84.11	11.8	7.068					疑似清单
2254	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	南航线团山分27号变压器	100	36.23	53.77	32.26					疑似清单
2255	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	团山分28左4柱上变压器	20	22.48	13.5	8.1024					疑似清单
2256	国网凤城市供电公司	城南变	南河线	河畔一变电箱1号变压器	630	43.11	295.41	177.24					疑似清单
2257	国网凤城市供电公司	城南变	南河线	山水一变电箱1号变压器	400	16.61	293.56	176.14					疑似清单
2258	国网凤城市供电公司	城南变	南河线	苏苑二变电箱1号变压器	200	61.96	56.1	33.648					疑似清单
2259	国网凤城市供电公司	城南变	南化线	南化线4号变压器	315	93.94	0.00	0.00					疑似清单
2260	国网凤城市供电公司	城南变	南镇线	六中变电箱1号变压器	630	53.94	227.178	136.3068					疑似清单
2261	国网凤城市供电公司	城南变	南镇线	南镇线17左1号变压器	50	42.65	23.68	14.21					疑似清单
2262	国网凤城市供电公司	城南变	南镇线	南镇线6右4号变压器	315	48.41	131.01	78.61					疑似清单
2263	国网凤城市供电公司	城南变	山门线	山门线10号变压器	80	44.07	36.74	22.05					疑似清单
2264	国网凤城市供电公司	城南变	山门线	山门线16号变压器	100	59.85	30.15	18.09					疑似清单
2265	国网凤城市供电公司	城南变	山门线	山门线26号变压器	315	61.59	89.49	53.69					疑似清单
2266	国网凤城市供电公司	城南变	山门线	山门线王道沟分14右1号变压器	100	0	90.0	54					疑似清单
2267	国网凤城市供电公司	城南变	山门线	山门线王道沟分22号变压器	100	22.13	67.87	40.72					疑似清单
2268	国网凤城市供电公司	城南变	山门线	山门线王道沟分26左2号变压器	200	51.11	77.78	46.67					疑似清单
2269	国网凤城市供电公司	城南变	山门线	山门线王道沟分35左2号变压器	200	21.3	137.4	82.44					疑似清单
2270	国网凤城市供电公司	城南变	山门线	山门线王道沟分43号变压器	100	0	90.0	54					疑似清单
2271	国网凤城市供电公司	城南变	山门线	王道沟分砬子沟支6左1柱上变压器	30	51.6	11.52	6.91					疑似清单
2272	国网凤城市供电公司	城南变	天河线	天河线29右1柱上变压器	30	59.06	9.3	5.5692					疑似清单
2273	国网凤城市供电公司	城东变	城东线	城东线10号变压器	400	60.46	118.16	70.90					疑似清单
2274	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	城东线13号变压器	50	19.7	35.15	21.09					疑似清单
2275	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	城东线25右1号变压器	200	33.05	113.9	68.34					疑似清单
2276	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	城东线29左1前1号变压器	100	19.48	70.52	42.31					疑似清单
2277	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	城东线29左2右1号变压器	315	0	283.50	170.10					疑似清单
2278	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	二中变电箱1号变压器	630	23.57	418.51	251.11					疑似清单
2279	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	二中变电箱2号变压器	630	11.85	492.35	295.41					疑似清单
2280	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	二中支5右2柱上变压器	100	37.59	52.41	31.446					疑似清单
2281	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	二中支7右8变压器	100	22.45	67.55	40.53					疑似清单
2282	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	凤镇线西河分14柱上变压器	100	58.31	31.7	19.014					疑似清单
2283	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	凤镇线西河分6柱上变压器	100	55.64	34.36	20.62					疑似清单
2284	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	福象C变电箱1号变压器	315	25.63	202.77	121.66					疑似清单
2285	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	翰墨亭2号变压器	800	63.5	212.0	127.2					疑似清单
2286	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	市场变电箱1号变压器	400	62.3	110.8	66.48					疑似清单
2287	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线12号变压器	100	28.98	61.0	36.612					疑似清单
2288	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线16号变压器	400	43.45	186.2	111.72					疑似清单
2289	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线23左4号变压器	50	25.61	32.2	19.317					疑似清单
2290	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线38号变压器	30	29.9	18.0	10.818					疑似清单
2291	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线51右15号变压器	100	14.44	75.56	45.336					疑似清单
2292	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线51右8左1号变压器	100	36.53	53.47	32.08					疑似清单
2293	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线77号变压器	50	10.27	39.865	23.919					疑似清单
2294	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线7号变压器	315	55.69	108.0765	64.8459					疑似清单
2295	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线西沟分23号变压器	100	83.28	6.72	4.03					疑似清单
2296	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线西沟分26右1号变压器	100	65.74	24.26	14.56					疑似清单
2297	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线西沟分39右2号变压器	100	9.35	80.7	48.39					疑似清单
2298	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线西沟分40左3号变压器	100	0.96	89.04	53.42					疑似清单
2299	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线西沟分47号变压器	200	27.43	125.14	75.08					疑似清单
2300	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线西沟分7号变压器	400	29.74	241.04	144.62					疑似清单
2301	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线西沟分龙山支11右11号变压器	100	64.19	25.81	15.49					疑似清单
2302	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线西沟分龙山支28右8号变压器	160	37.48	84.032	50.4192					疑似清单
2303	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线西沟分龙山支29号变压器	50	0	45.00	27.00					疑似清单
2304	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	凤铁三箱1号变压器	630	41.34	306.56	183.93					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
2305	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	凤镇线17号柱上变压器	100	19.71	70.29	42.174					疑似清单
2306	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	凤镇线23左3柱上变压器	400	40.79	196.84	118.10					疑似清单
2307	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	凤镇线23左5柱上变压器	315	40.95	154.5075	92.7045					疑似清单
2308	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	凤镇线27左1柱上变压器	30	23.19	20.0	12.0258					疑似清单
2309	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	凤镇线54前2柱上变压器	400	40.52	197.92	118.75					疑似清单
2310	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	凤镇线54右2右1柱上变压器	200	43.39	93.22	55.93					疑似清单
2311	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	凤镇线57柱上变压器	315	42.52	149.56	89.74					疑似清单
2312	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	凤镇线交警分10柱上变压器	100	20.42	69.58	41.75					疑似清单
2313	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	凤镇线南粮分31柱上变压器	100	28.16	61.84	37.10					疑似清单
2314	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	凤镇线南粮分5柱上变压器	400	31.29	234.8	140.904					疑似清单
2315	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	凤镇线南粮分7左2柱上变压器	400	29.1	243.60	146.16					疑似清单
2316	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	河畔三变电箱1号变压器	800	48.65	330.80	198.48					疑似清单
2317	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	河畔四变电箱1号变压器	630	57.86	202.48	121.49					疑似清单
2318	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	花园变电箱1号变压器	630	59.19	194.10	116.46					疑似清单
2319	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	华奥变电箱1号变压器	800	27.29	501.68	301.008					疑似清单
2320	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	聚银变电箱1号变压器	630	40.7	310.59	186.35					疑似清单
2321	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	龙源变电箱1号变压器	630	47.19	269.70	161.82					疑似清单
2322	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	南粮分18号变压器	200	18.87	142.26	85.36					疑似清单
2323	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	南粮分25左4左5柱上变压器	50	12.85	38.58	23.15					疑似清单
2324	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	苏苑三变电箱1号变压器	630	67.5	141.8	85.05					疑似清单
2325	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	县社变电箱1号变压器	630	60.7	184.59	110.75					疑似清单
2326	国网凤城市供电公司	城西变	翰林线	二中支广播局	100	39.48	50.52	30.312					疑似清单
2327	国网凤城市供电公司	城西变	翰林线	福象湾A变电箱1号变压器	630	41.19	307.50	184.50					疑似清单
2328	国网凤城市供电公司	城西变	翰林线	福象湾B变电箱受电电源柜1835开关柜间隔配电变压器	630	36.41	337.617	202.5702					疑似清单
2329	国网凤城市供电公司	城西变	秋木线	秋木线15左3右1号变压器	200	37.65	104.70	62.82					疑似清单
2330	国网凤城市供电公司	城西变	秋木线	秋木线18右1号变压器	50	7.24	41.4	24.828					疑似清单
2331	国网凤城市供电公司	城西变	秋木线	秋木线25号变压器	100	29.09	60.91	36.55					疑似清单
2332	国网凤城市供电公司	城西变	秋木线	秋木线56柱上变压器	30	78.69	3.4	2.0358					疑似清单
2333	国网凤城市供电公司	城西变	秋木线	秋木线6左1号变压器	100	42.73	47.27	28.36					疑似清单
2334	国网凤城市供电公司	城西变	秋木线	秋木线86号变压器	100	50.51	39.5	23.694					疑似清单
2335	国网凤城市供电公司	城西变	文化线	凤泽变电亭1号变压器	630	47.56	267.37	160.42					疑似清单
2336	国网凤城市供电公司	城西变	文化线	聚福二变电箱1号变压器	800	40.78	393.76	236.26					疑似清单
2337	国网凤城市供电公司	城西变	文化线	聚福一变电箱1号变压器	630	52.78	234.49	140.69					疑似清单
2338	国网凤城市供电公司	城西变	文化线	聚福一变电箱2号变压器	630	31.49	368.61	221.17					疑似清单
2339	国网凤城市供电公司	城西变	文化线	龙泽变1830配电变压器	800	38.51	411.9	247.152					疑似清单
2340	国网凤城市供电公司	城西变	文化线	文化线21号变压器	160	17.17	116.53	69.92					疑似清单
2341	国网凤城市供电公司	城西变	文化线	文化线33右1号变压器	50	44.68	22.66	13.596					疑似清单
2342	国网凤城市供电公司	城西变	文化线	文化线50号变压器	50	62.34	13.83	8.30					疑似清单
2343	国网凤城市供电公司	城西变	张李线	良种线12号变压器	100	39.46	50.5	30.324					疑似清单
2344	国网凤城市供电公司	城西变	张李线	荣利分10号变压器	315	93.28	0.00	0.00					疑似清单
2345	国网凤城市供电公司	城西变	张李线	荣利分8右4号变压器	200	23.56	132.88	79.73					疑似清单
2346	国网凤城市供电公司	城西变	张李线	张李线26左3号变压器	100	61.7	28.30	16.98					疑似清单
2347	国网凤城市供电公司	城西变	张李线	张李线28前2号变压器	250	87.38	6.55	3.93					疑似清单
2348	国网凤城市供电公司	城西变	张李线	张李线28前7右6号变压器	100	18.52	71.48	42.89					疑似清单
2349	国网凤城市供电公司	城西变	张李线	张李线34左8号变压器	315	53.81	114.00	68.40					疑似清单
2350	国网凤城市供电公司	城西变	张李线	张李线49左2号变压器	30	77.82	3.7	2.1924					疑似清单
2351	国网凤城市供电公司	城西变	张李线	张李线55左2号变压器	50	39.73	25.14	15.08					疑似清单
2352	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	堡镇线110左2号变压器	100	38.4	51.60	30.96					疑似清单
2353	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	堡镇线116号变压器	100	42.08	47.92	28.752					疑似清单
2354	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	堡镇线125号变压器	100	6.92	83.08	49.85					疑似清单
2355	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	堡镇线145号变压器	30	14.17	22.75	13.65					疑似清单
2356	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	堡镇线168左7号变压器	100	36.53	53.5	32.082					疑似清单
2357	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	堡镇线181右1号柱上变压器	80	15.65	59.48	35.69					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
2358	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	敬老院分18号变压器	30	72.72	5.2	3.1104					疑似清单
2359	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	老少沟分12号变压器	100	59.59	30.41	18.246					疑似清单
2360	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	龙凤分15右11号变压器	100	38.9	51.10	30.66					疑似清单
2361	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	龙凤分32号变压器	100	11.02	78.98	47.39					疑似清单
2362	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	龙凤分6号变压器	100	31.87	58.13	34.88					疑似清单
2363	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	农科站支10号变压器	100	31.75	58.3	34.95					疑似清单
2364	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	吴家岭分30号变压器	50	43.75	23.125	13.875					疑似清单
2365	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	西山分9号变压器	100	41.9	48.1	28.86					疑似清单
2366	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	闫家分33号变压器	30	31.51	17.5	10.5282					疑似清单
2367	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	闫家分39左9号柱上变压器	50	13.36	38.3	22.992					疑似清单
2368	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	闫家分9右2号变压器	50	31.61	29.20	17.52					疑似清单
2369	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	油站分10右1号变压器	100	62.34	27.7	16.596					疑似清单
2370	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	油站分20左3号变压器	100	45.28	44.7	26.832					疑似清单
2371	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	油站分农科站支13号柱上变压器	200	29.69	120.62	72.37					疑似清单
2372	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	镇内支11号变压器	30	30.34	17.90	10.74					疑似清单
2373	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	镇内支11左2号变压器	50	38.1	25.95	15.57					疑似清单
2374	国网凤城市供电公司	大堡变	东汤线	东汤线53号变压器	100	34.55	55.5	33.27					疑似清单
2375	国网凤城市供电公司	大堡变	东汤线	秋岭分05号变压器	30	21.04	20.69	12.41					疑似清单
2376	国网凤城市供电公司	大堡变	东汤线	秋岭分1左1号变压器	80	52.38	30.10	18.06					疑似清单
2377	国网凤城市供电公司	大堡变	东汤线	秋岭分31号变压器	50	49.32	20.34	12.20					疑似清单
2378	国网凤城市供电公司	大堡变	东汤线	秋岭分74号变压器	100	42.52	47.5	28.488					疑似清单
2379	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	爱路分35左2号柱上变压器	20	63.17	5.37	3.22					疑似清单
2380	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	爱路分70号柱上变压器	20	64.52	5.10	3.06					疑似清单
2381	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	大甸子支31号柱上变压器	50	44.01	23.00	13.80					疑似清单
2382	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	关家沟支43右9号柱上变压器	20	58.19	6.36	3.82					疑似清单
2383	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	胡东沟支21号柱上变压器	30	111.02	0	0					疑似清单
2384	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	胡东沟支51号柱上变压器	30	60.44	8.87	5.32					疑似清单
2385	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	胡东沟支61号柱上变压器	20	47.9	8.4	5.052					疑似清单
2386	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	纪家分11号柱上变压器	100	47.83	42.17	25.30					疑似清单
2387	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	纪家分27右6号柱上变压器	100	71.93	18.07	10.84					疑似清单
2388	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	纪家分2号柱上变压器	100	35.51	54.49	32.69					疑似清单
2389	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	纪家分57号柱上变压器	5	37.8	2.6	1.566					疑似清单
2390	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	纪家分7号柱上变压器	30	61.59	8.52	5.11					疑似清单
2391	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	军民线107右1号柱上变压器	80	117.13	0.00	0.00					疑似清单
2392	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	军民线107左5号柱上变压器	100	70.45	19.55	11.73					疑似清单
2393	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	军民线52右6号柱上变压器	100	16.12	73.9	44.328					疑似清单
2394	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	军民线69右3号柱上变压器	20	42.81	9.438	5.6628					疑似清单
2395	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	军民线94号柱上变压器	20	44.49	9.1	5.4612					疑似清单
2396	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	砬子沟支25号柱上变压器	30	10.85	23.75	14.25					疑似清单
2397	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	黎明分34右12号柱上变压器	100	11.8	78.20	46.92					疑似清单
2398	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	黎明分34右9号柱上变压器	30	41.09	14.67	8.80					疑似清单
2399	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	黎明分37号柱上变压器	50	75.81	7.095	4.257					疑似清单
2400	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	黎明分53左1号柱上变压器	80	40.16	39.87	23.92					疑似清单
2401	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	黎明分61右4号柱上变压器	30	22.83	20.15	12.09					疑似清单
2402	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	黎明分89号柱上变压器	30	32	17.40	10.44					疑似清单
2403	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	三官支19左10号柱上变压器	50	26.6	31.70	19.02					疑似清单
2404	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	三官支24号柱上变压器	100	34.58	55.42	33.25					疑似清单
2405	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	三官支24右4号柱上变压器	50	0	45.00	27.00					疑似清单
2406	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	三官支29右3号柱上变压器	20	34.98	11.004	6.6024					疑似清单
2407	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	三官支37右1号柱上变压器	80	48.87	32.904	19.7424					疑似清单
2408	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	头道沟支15号柱上变压器	20	40.43	9.91	5.95					疑似清单
2409	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分157号柱上变压器	30	48.51	12.45	7.47					疑似清单
2410	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分160左5号柱上变压器	30	52.52	11.24	6.75					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
2411	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分172号柱上变压器	30	31.76	17.47	10.48					疑似清单
2412	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分200号柱上变压器	30	27.01	18.90	11.34					疑似清单
2413	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分207号柱上变压器	30	32.07	17.38	10.43					疑似清单
2414	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分248右3号柱上变压器	30	57.76	9.67	5.80					疑似清单
2415	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分291号柱上变压器	10	21.93	6.81	4.08					疑似清单
2416	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分56号柱上变压器	50	34.59	27.71	16.62					疑似清单
2417	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分82号柱上变压器	30	62.34	8.30	4.98					疑似清单
2418	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	大兴线101号变压器	50	70.34	9.83	5.898					疑似清单
2419	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	大兴线159h1变压器	20	49.18	8.16	4.90					疑似清单
2420	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	大兴线179左7号变压器	50	38.46	25.77	15.46					疑似清单
2421	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	大兴线193号变压器	100	17.7	72.3	43.38					疑似清单
2422	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	大兴线278号变压器	50	100.02	0.00	0.00					疑似清单
2423	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	楼山分24左1号变压器	80	42.69	37.85	22.71					疑似清单
2424	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	楼山分38左1号变压器	50	35.58	27.21	16.33					疑似清单
2425	国网凤城市供电公司	大津变	工业硅线	工业硅线27号变压器	30	64.61	7.62	4.57					疑似清单
2426	国网凤城市供电公司	大津变	工业硅线	工业硅线4右2号变压器	200	34.23	111.54	66.92					疑似清单
2427	国网凤城市供电公司	大津变	工业硅线	工业硅线78号变压器	100	41.55	48.45	29.07					疑似清单
2428	国网凤城市供电公司	大津变	工业硅线	工业硅线政府分3右3左2号变压器	50	30.76	29.62	17.77					疑似清单
2429	国网凤城市供电公司	大津变	联合线	联合线曹家堡分31号变压器	30	74.36	4.69	2.82					疑似清单
2430	国网凤城市供电公司	大津变	联合线	联合线曹家堡分3号变压器	20	31.06	11.79	7.07					疑似清单
2431	国网凤城市供电公司	大津变	联合线	联合线大西沟分15号变压器	30	28.65	18.41	11.04					疑似清单
2432	国网凤城市供电公司	大津变	联合线	联合线大西沟分1号变压器	20	31.55	11.69	7.01					疑似清单
2433	国网凤城市供电公司	大津变	联合线	联合线青沟分36号变压器	30	29.45	18.17	10.90					疑似清单
2434	国网凤城市供电公司	大津变	联合线	联合线青沟分70号变压器	100	50.78	39.22	23.53					疑似清单
2435	国网凤城市供电公司	大津变	联合线	联合线青沟分97号变压器	80	18.86	56.91	34.15					疑似清单
2436	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	宝达一变电亭箱变压器	630	24.32	413.78	248.27					疑似清单
2437	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	碧水山庄一箱变配电变压器	315	43.27	147.2	88.3197					疑似清单
2438	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	烧锅沟分05号变台变压器	100	21.94	68.06	40.84					疑似清单
2439	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线11左2号变压器	100	44.55	45.45	27.27					疑似清单
2440	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线120号左1号变压器	100	17.72	72.28	43.37					疑似清单
2441	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线20号左份1号变压器	80	47.93	33.656	20.1936					疑似清单
2442	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线29号变台变压器	200	33.64	112.72	67.63					疑似清单
2443	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线50号变压器	30	20.08	21.0	12.5856					疑似清单
2444	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线大蓝旗份13号变压器	50	62.49	13.76	8.25					疑似清单
2445	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线关家堡分10号变压器	100	27.45	62.55	37.53					疑似清单
2446	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线石桥12组分19左分6号变压器	100	50.41	39.6	23.754					疑似清单
2447	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线石桥12组分23号变压器	100	25.07	64.93	38.96					疑似清单
2448	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线石桥二组分10号杆变压器	30	48.37	12.49	7.49					疑似清单
2449	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线石桥三组分07号变压器	100	19.71	70.3	42.174					疑似清单
2450	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线汪北分13号变压器	100	63.22	26.78	16.07					疑似清单
2451	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	汪家沟分10号变压器	80	28.69	49.05	29.43					疑似清单
2452	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线125号变台变压器	30	20.18	20.95	12.57					疑似清单
2453	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线49号变压器	50	20.82	34.59	20.75					疑似清单
2454	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线58号变压器	200	32.82	114.36	68.616					疑似清单
2455	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线83号变压器	100	32.86	57.14	34.28					疑似清单
2456	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线北楼分15右6号变压器	100	66.13	23.87	14.32					疑似清单
2457	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线北楼分26左分2号变压器	30	16.24	22.1	13.2768					疑似清单
2458	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线北楼分69号变压器	30	21.26	20.62	12.37					疑似清单
2459	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线北楼分81号变压器	100	58.22	31.78	19.07					疑似清单
2460	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线民生1组分14号变压器	100	35.93	54.07	32.44					疑似清单
2461	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线民生1组分30号变压器	50	69.98	10.0	6.006					疑似清单
2462	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线民生1组分51号变压器	100	59.81	30.19	18.11					疑似清单
2463	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线南堡分21号变台变压器	30	43.49	13.95	8.37					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
2464	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线南堡分咸家3组支02号变压器	100	62.64	27.36	16.42					疑似清单
2465	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线陶李分47号变压器	50	15.55	37.225	22.335					疑似清单
2466	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线咸家线陶李分15号变压器	30	27.04	18.888	11.3328					疑似清单
2467	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线咸家线陶李分陶李二组支08号变压器	30	43.52	13.944	8.3664					疑似清单
2468	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	新兴线岔沟分10号左1号变压器	50	48.27	20.87	12.52					疑似清单
2469	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	新兴线东河前堡分后屯支09号变压器	30	42.36	14.29	8.58					疑似清单
2470	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	新兴线东河前堡分下甸支27号变压器	50	64.93	12.54	7.52					疑似清单
2471	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	新兴线双河分104号变台变压器	30	46.1	13.17	7.90					疑似清单
2472	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆二组分4号变压器	30	75.99	4.20	2.52					疑似清单
2473	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线082号变压器	200	48.06	83.88	50.328					疑似清单
2474	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线206号变压器	20	47.29	8.542	5.1252					疑似清单
2475	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线46左1号变压器	200	44.24	91.52	54.912					疑似清单
2476	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线鄂家沟分13号变压器	50	34.55	27.73	16.64					疑似清单
2477	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线鄂家沟分30号变压器	100	43.33	46.67	28.00					疑似清单
2478	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线宏伟小区分01号变压器	50	34.55	27.7	16.635					疑似清单
2479	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线卢家南分11号变压器	20	35.67	10.87	6.52					疑似清单
2480	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线卢家南分4右1号变压器	50	24.7	32.7	19.59					疑似清单
2481	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线山河分65号变压器	50	80.68	4.66	2.80					疑似清单
2482	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线山河分73号变压器	20	69.23	4.15	2.49					疑似清单
2483	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线山河分山河四组支5号变压器	50	43.84	23.08	13.85					疑似清单
2484	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线山河分山河五组支3号变压器	50	34.55	27.73	16.64					疑似清单
2485	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线山河分田家岭支6号变压器	50	97.95	0.00	0.00					疑似清单
2486	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线山河分张家堡支6号变压器	50	67.37	11.32	6.79					疑似清单
2487	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线太平分09号变压器	50	51.09	19.46	11.67					疑似清单
2488	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线围子分06号变压器	50	22.84	33.58	20.15					疑似清单
2489	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线围子分南山支12号变压器	100	36.13	53.87	32.32					疑似清单
2490	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线围子分王家支16左1号变压器	20	44.68	9.06	5.44					疑似清单
2491	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线围子分王家支19号变压器	30	42.36	14.29	8.58					疑似清单
2492	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线围子分王家支3右11号变压器	100	38.21	51.79	31.07					疑似清单
2493	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线围子分王家支3右8号变压器	50	53.44	18.28	10.97					疑似清单
2494	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线向阳分06号变压器	50	17.6	36.20	21.72					疑似清单
2495	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线兴隆六组分01号变压器	30	64.15	7.76	4.65					疑似清单
2496	国网凤城市供电公司	东兴变	陈家线	陈家线17号变压器	20	50.8	7.84	4.70					疑似清单
2497	国网凤城市供电公司	东兴变	陈家线	陈家线21号变压器	200	60.3	59.4	35.64					疑似清单
2498	国网凤城市供电公司	东兴变	陈家线	陈家线23右1号变压器	50	41.95	24.025	14.415					疑似清单
2499	国网凤城市供电公司	东兴变	陈家线	陈家线23右2号变压器	30	86.63	1.011	0.6066					疑似清单
2500	国网凤城市供电公司	东兴变	陈家线	陈家线27右1号变压器	100	28.37	61.63	36.98					疑似清单
2501	国网凤城市供电公司	东兴变	陈家线	陈家线5号变压器	100	85.39	4.61	2.77					疑似清单
2502	国网凤城市供电公司	东兴变	陈家线	福源变电箱1号变压器	315	14.67	237.29	142.37					疑似清单
2503	国网凤城市供电公司	东兴变	教家线	教家线16左2号变压器	100	50.47	39.53	23.72					疑似清单
2504	国网凤城市供电公司	东兴变	教家线	教家线71右3号变压器	50	116.47	0.00	0.00					疑似清单
2505	国网凤城市供电公司	东兴变	教家线	教家线71左8号变压器	30	59.4	9.18	5.51					疑似清单
2506	国网凤城市供电公司	东兴变	教家线	金家分21左3号变压器	50	17.34	36.33	21.80					疑似清单
2507	国网凤城市供电公司	东兴变	教家线	金家分35右2号变压器	50	21.84	34.08	20.45					疑似清单
2508	国网凤城市供电公司	东兴变	教家线	西堡分13号变压器	100	24.62	65.38	39.228					疑似清单
2509	国网凤城市供电公司	东兴变	教家线	西堡分7左4号变压器	80	29.86	48.112	28.8672					疑似清单
2510	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	北堡分13号变压器	50	49.36	20.32	12.19					疑似清单
2511	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	东兴分129号变压器	80	34.6	44.3	26.592					疑似清单
2512	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	东兴分16号变压器	50	60.55	14.73	8.84					疑似清单
2513	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	东兴分79左2号变压器	160	73.53	26.35	15.81					疑似清单
2514	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	后堡分08号变压器	50	44.78	22.6	13.566					疑似清单
2515	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	庙沟分1右2号变压器	50	31.75	29.13	17.48					疑似清单
2516	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	向前线127号变压器	30	9.26	24.2	14.5332					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
2517	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	凡家支13右11号变压器	20	67.81	4.4	2.6628					疑似清单
2518	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	凡家支42号变压器	100	24.39	65.6	39.366					疑似清单
2519	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	和平分071号变压器	50	36.54	26.7	16.038					疑似清单
2520	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	和平分113右2号变压器	30	67.81	6.66	3.99					疑似清单
2521	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	和平分23号变压器	160	29.37	97.01	58.20					疑似清单
2522	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙承线	龙承线42右11左16号柱上变压器	100	15.23	74.77	44.862					疑似清单
2523	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙康线	龙康线7左2号柱上变压器	50	23.42	33.3	19.974					疑似清单
2524	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙西乙线	龙西乙线利民分18号柱上变压器	200	32.11	115.78	69.47					疑似清单
2525	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙西乙线	龙西乙线利民分6号右分3号柱上变压器	30	42.36	14.29	8.58					疑似清单
2526	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	高速出口支12右1号柱上变压器	30	25.4	19.4	11.628					疑似清单
2527	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线48左8右9号柱上变压器	100	57.61	32.39	19.434					疑似清单
2528	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线58左4号柱上变压器	100	22.21	67.79	40.67					疑似清单
2529	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线二龙分11号柱上变压器	100	56.6	33.40	20.04					疑似清单
2530	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线敬老院分21右3号柱上变压器	80	42.56	38.0	22.7712					疑似清单
2531	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分59号柱上变压器	50	34.55	27.7	16.635					疑似清单
2532	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分75左1号柱上变压器	80	17.46	58.0	34.8192					疑似清单
2533	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分赫家支38右8号柱上变压器	50	70.76	9.62	5.77					疑似清单
2534	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分赫家支42右8号柱上变压器	50	52.48	18.76	11.26					疑似清单
2535	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分赫家支46号柱上变压器	80	24.36	52.5	31.5072					疑似清单
2536	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分赫家支54号柱上变压器	100	39.23	50.8	30.462					疑似清单
2537	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分赫家支55左6号柱上变压器	100	25.06	64.94	38.96					疑似清单
2538	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家五组分8左1号柱上变压器	30	25.86	19.24	11.55					疑似清单
2539	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线马场分11号柱上变压器	50	51.16	19.4	11.652					疑似清单
2540	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线马场分21号柱上变压器	100	12.62	77.38	46.428					疑似清单
2541	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线马场分7左1号柱上变压器	100	12.85	77.15	46.29					疑似清单
2542	国网凤城市供电公司	二龙山变	园区线	园区线15右5右1号柱上变压器	100	62.8	27.20	16.32					疑似清单
2543	国网凤城市供电公司	顾家变	东新线	东新村台分02号柱上变压器	100	53.62	36.38	21.83					疑似清单
2544	国网凤城市供电公司	顾家变	东新线	东新九组分29号变压器	30	21.66	20.502	12.3012					疑似清单
2545	国网凤城市供电公司	顾家变	东新线	顾家三组分20左分1号柱上变压器	100	119.01	0.00	0.00					疑似清单
2546	国网凤城市供电公司	顾家变	东新线	顾家三组分36号柱上变压器	30	40.19	14.9	8.9658					疑似清单
2547	国网凤城市供电公司	顾家变	顾煤线	顾煤线9号柱上变压器	100	2.97	87.0	52.218					疑似清单
2548	国网凤城市供电公司	顾家变	顾煤线	顾煤线9左2号主杆柱上变压器	100	21.1	68.90	41.34					疑似清单
2549	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	龙道支17左3号柱上变压器	100	7.68	82.32	49.39					疑似清单
2550	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	龙道支53号变压器	30	17.05	21.89	13.13					疑似清单
2551	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	三合村台分1号变压器	100	68.47	21.53	12.92					疑似清单
2552	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	三合七组分02号变压器	100	15.93	74.1	44.442					疑似清单
2553	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	三合四组分06号变压器	20	0	18.00	10.80					疑似清单
2554	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	邵家分从家支71主杆变压器	100	47.57	42.43	25.46					疑似清单
2555	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线从家支45右分3号变压器	100	75.85	14.15	8.49					疑似清单
2556	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线邵家分55号副杆变压器	100	55.23	34.77	20.862					疑似清单
2557	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线邵家分71号主杆变压器	100	14.37	75.63	45.38					疑似清单
2558	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线邵家分邵家七组支02号主杆变压器	100	38.35	51.65	30.99					疑似清单
2559	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线邵家分邵家支26号主杆变压器	20	77.83	2.43	1.46					疑似清单
2560	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线邵家分邵家支69号变压器	20	14.59	15.08	9.05					疑似清单
2561	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线施家分30号变压器	30	35.66	16.30	9.78					疑似清单
2562	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	五道沟分05号变压器	30	31.04	17.7	10.6128					疑似清单
2563	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	大棚支3左分12号变压器	100	35.94	54.06	32.44					疑似清单
2564	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	钢厂分2左分1号变压器	50	8.34	40.83	24.50					疑似清单
2565	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	广胜六组分4号柱上变压器	80	53.52	29.184	17.5104					疑似清单
2566	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	蓝旗线008号变压器	100	25.48	64.5	38.712					疑似清单
2567	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	蓝旗线028号变压器	50	69.74	10.13	6.08					疑似清单
2568	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	蓝旗线117号变压器	100	35.03	54.97	32.98					疑似清单
2569	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	蓝旗线150右4号柱上变压器	100	14.4	75.60	45.36					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
2570	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	蓝旗线198号变压器	50	27.52	31.24	18.74					疑似清单
2571	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	蓝旗线31号变压器	100	42.22	47.78	28.67					疑似清单
2572	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	蓝旗线49左分4号变压器	30	54.52	10.6	6.3864					疑似清单
2573	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	蓝旗线71左分4号变压器	100	35.37	54.63	32.78					疑似清单
2574	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	蓝旗线76号右分5柱上变压器	80	53.34	29.33	17.60					疑似清单
2575	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	蓝旗线82左分06号变压器	20	37.83	10.43	6.26					疑似清单
2576	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	蓝旗线太虎岭分21右分5号变压器	50	46.46	21.77	13.06					疑似清单
2577	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	太虎岭8组支15右分23号变压器	50	26.81	31.60	18.96					疑似清单
2578	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	太虎岭八组支3号右分1号柱上变压器	100	46.86	43.1	25.884					疑似清单
2579	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	太虎岭分011号变压器	50	28.22	30.89	18.53					疑似清单
2580	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	太虎岭分109号变压器	50	41.24	24.38	14.63					疑似清单
2581	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	新发支06号变压器	50	25.54	32.23	19.34					疑似清单
2582	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	新发支15号变压器	100	31.1	58.9	35.34					疑似清单
2583	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	新发支17右分9号变压器	50	31.63	29.19	17.51					疑似清单
2584	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	新发支31右分3号变压器	100	20.12	69.9	41.928					疑似清单
2585	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	新发支37左分11号变压器	50	39.39	25.3	15.183					疑似清单
2586	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	新发支43右7左4号变压器	50	61.22	14.39	8.63					疑似清单
2587	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	新发支5右2号变压器	200	43.1	93.8	56.28					疑似清单
2588	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	新发支70左10号变压器	80	20.86	55.3	33.1872					疑似清单
2589	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	一调分13右分5号变压器	50	52.4	18.80	11.28					疑似清单
2590	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	砖瓦窑分13右分6号变压器	50	65.72	12.14	7.284					疑似清单
2591	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	互广甲分30左分2号变压器	80	17.28	58.2	34.9056					疑似清单
2592	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	互广甲分41号变压器	200	37.27	105.46	63.28					疑似清单
2593	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	互广甲分53号变压器	50	52.33	18.835	11.301					疑似清单
2594	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	互广甲分71号右分7号柱上变压器	200	17.15	145.7	87.42					疑似清单
2595	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	互广甲分74右分4号变压器	200	36.74	106.52	63.91					疑似清单
2596	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	互广甲分75号变压器	100	101.08	0.0	0					疑似清单
2597	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	互广甲分85号变压器	200	69.1	41.8	25.08					疑似清单
2598	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	互助支16号变压器	100	38.23	51.8	31.062					疑似清单
2599	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	互助支29号变压器	50	46.88	21.6	12.936					疑似清单
2600	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	互助支45号变压器	160	40.23	79.63	47.78					疑似清单
2601	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	互助支69号变压器	100	24.03	65.97	39.58					疑似清单
2602	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	互助支75号柱上变压器	100	16.2	73.80	44.28					疑似清单
2603	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	互助支82号变压器	200	25.38	129.2	77.544					疑似清单
2604	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	互助支8左分2号变压器	100	17.94	72.06	43.24					疑似清单
2605	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	甲云5组支9号变压器	100	66.67	23.33	14.00					疑似清单
2606	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	老虎洞7组分8号变压器	20	34.56	11.09	6.65					疑似清单
2607	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	老虎洞线14左5号变压器	100	41.56	48.44	29.064					疑似清单
2608	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	老虎洞线35号变压器	100	24.68	65.32	39.19					疑似清单
2609	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	老虎洞线3左5号变压器	20	32.9	11.42	6.852					疑似清单
2610	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	老虎洞线52号左分4号变压器	50	39.8	25.1	15.06					疑似清单
2611	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	老虎洞线互广甲分84右9柱上变压器	100	26.83	63.17	37.90					疑似清单
2612	国网凤城市供电公司	蓝旗变	造纸线	造纸线29号变压器	30	55.59	10.32	6.19					疑似清单
2613	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	梨树一组支3左2号变压器	100	14.62	75.38	45.23					疑似清单
2614	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	梨树一组支21右分4号变压器	30	42.52	14.24	8.55					疑似清单
2615	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	梨树一组支3右3号变压器	100	30.66	59.34	35.604					疑似清单
2616	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	毛家线19右2号柱上变压器	100	26.65	63.35	38.01					疑似清单
2617	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	毛家线21号变压器	200	16.8	146.40	87.84					疑似清单
2618	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	毛家线桥头分梨树一组支48右4柱上变压器	100	18.53	71.47	42.88					疑似清单
2619	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	桥头分13号杆左1号变压器	100	41.15	48.85	29.31					疑似清单
2620	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	桥头分28右1号柱上变压器	100	48.14	41.86	25.116					疑似清单
2621	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	桥头分33号左分1号变压器	100	39.05	50.95	30.57					疑似清单
2622	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	桥头分6号变压器	50	59.25	15.375	9.225					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
2623	国网凤城市供电公司	林家台变	炼铁线	炼铁线17号柱上变压器	50	41.83	24.09	14.45					疑似清单
2624	国网凤城市供电公司	林家台变	炼铁线	炼铁线51左2柱上变压器	30	0.24	26.93	16.16					疑似清单
2625	国网凤城市供电公司	林家台变	炼铁线	炼铁线七队分07号柱上变压器	100	49.74	40.3	24.156					疑似清单
2626	国网凤城市供电公司	林家台变	林子线	林子线09号	100	40.4	49.60	29.76					疑似清单
2627	国网凤城市供电公司	林家台变	林子线	林子线104号柱上变压器	50	20.98	34.51	20.71					疑似清单
2628	国网凤城市供电公司	林家台变	林子线	林子线128号	50	50.94	19.5	11.718					疑似清单
2629	国网凤城市供电公司	林家台变	林子线	林子线15号	50	52.34	18.83	11.30					疑似清单
2630	国网凤城市供电公司	林家台变	林子线	林子线47左7号	50	56.87	16.57	9.94					疑似清单
2631	国网凤城市供电公司	林家台变	林子线	林子线49左3号	100	37.23	52.8	31.662					疑似清单
2632	国网凤城市供电公司	林家台变	林子线	林子线67号	50	15.13	37.44	22.46					疑似清单
2633	国网凤城市供电公司	林家台变	林子线	林子线93号柱上变压器	30	9.2	24.24	14.54					疑似清单
2634	国网凤城市供电公司	林家台变	林子线	张家堡分25号	30	21.04	20.7	12.4128					疑似清单
2635	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘粉线	道西支04号变台	50	44.26	22.87	13.722					疑似清单
2636	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘粉线	刘家沟分12号变台	50	0	45.00	27.00					疑似清单
2637	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	八道河分100主变压器	80	37.77	41.8	25.0704					疑似清单
2638	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	八道河分124号变压器	100	109.33	0.00	0.00					疑似清单
2639	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	大北沟支17号变压器	30	58.71	9.4	5.6322					疑似清单
2640	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	滴台后支2号变压器	20	115.44	0.00	0.00					疑似清单
2641	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	陡岭子分08号变压器	80	15.06	59.95	35.97					疑似清单
2642	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	陡岭子分28主变压器	80	11.82	62.54	37.53					疑似清单
2643	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	陡岭子分2右1主变压器	50	25.24	32.38	19.43					疑似清单
2644	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	冯家卜支19号变压器	30	31.52	17.54	10.53					疑似清单
2645	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	河南分11号变压器	100	24.73	65.27	39.16					疑似清单
2646	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	黑门子分24右4号变压器	50	54.49	17.76	10.65					疑似清单
2647	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	黑门子分36号变压器	20	65.09	5.0	2.9892					疑似清单
2648	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	黑门子分44左1号变压器	20	45.37	8.93	5.36					疑似清单
2649	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	后屯支39号变压器	50	8.14	40.93	24.56					疑似清单
2650	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	胡柏岭分4号变压器	30	94.7	0.0	0					疑似清单
2651	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	黄家卜支9号变压器	100	27.84	62.16	37.30					疑似清单
2652	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	教家店支14号变压器	50	79.56	5.22	3.13					疑似清单
2653	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	联合线179号左01号变台	30	58.46	9.46	5.68					疑似清单
2654	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	联合线189号变台	100	61.7	28.3	16.98					疑似清单
2655	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	亮子沟分11号变压器	20	18.5	14.30	8.58					疑似清单
2656	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	刘家河线047号变压器	30	24.24	19.73	11.84					疑似清单
2657	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	山前分5号变压器	50	53.04	18.48	11.09					疑似清单
2658	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	上坎子分27号变台	30	64.16	7.75	4.65					疑似清单
2659	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	双泉分117号变压器	20	64.6	5.08	3.05					疑似清单
2660	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	双泉河东支3主变压器	100	49.43	40.57	24.34					疑似清单
2661	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	松树街分2分2号变压器	10	33.71	5.629	3.3774					疑似清单
2662	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	松树街分5主变压器	20	46.72	8.66	5.19					疑似清单
2663	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	台沟分1号变压器	5	119.12	0.00	0.00					疑似清单
2664	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	西沟里支26号变压器	100	24.38	65.62	39.37					疑似清单
2665	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	西沟里支40号变压器	50	36.6	26.70	16.02					疑似清单
2666	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	西山支3号变压器	20	0	18.0	10.8					疑似清单
2667	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	项家沟支09号变压器	30	25.25	19.43	11.66					疑似清单
2668	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	杨家屯支08号变压器	100	38.98	51.02	30.61					疑似清单
2669	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	杨家支54号变压器	50	25.61	32.2	19.317					疑似清单
2670	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	杨家支7左1号变压器	100	37.56	52.44	31.46					疑似清单
2671	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	柞蚕厂分8左2号变压器	30	38.55	15.44	9.26					疑似清单
2672	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	张家卜支03号变压器	50	60.48	14.76	8.86					疑似清单
2673	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘南线	刘南线15号变压器	30	41.49	14.55	8.73					疑似清单
2674	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘南线	刘南线22号变压器	200	26.22	127.56	76.54					疑似清单
2675	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘南线	刘南线23号变压器	200	36.09	107.82	64.692					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
2676	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘南线	刘南线26左2右02左1号柱上变压器	200	35.83	108.3	65.004					疑似清单
2677	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘南线	刘南线6号变压器	100	15.74	74.26	44.56					疑似清单
2678	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘南线	瓦堡分45号变压器	50	39.71	25.15	15.09					疑似清单
2679	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘南线	西沟支22号变压器	100	49.61	40.39	24.23					疑似清单
2680	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	北隈子支10号变压器	100	25.14	64.86	38.92					疑似清单
2681	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	大地支2号变压器主	80	76.37	10.90	6.54					疑似清单
2682	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	电熔镁23号变压器	30	42.52	14.24	8.55					疑似清单
2683	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	电熔镁7号变压器	20	60.93	5.81	3.49					疑似清单
2684	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	福禄沟分15号变压器	100	73.63	16.37	9.82					疑似清单
2685	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	黄岭子分5号变压器	30	54.1	10.77	6.46					疑似清单
2686	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	火茸沟分27左3号柱上变压器	100	66.61	23.4	14.034					疑似清单
2687	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	火茸沟分31号变压器	100	0	90.00	54.00					疑似清单
2688	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	火茸沟分55号变压器	30	29.41	18.18	10.91					疑似清单
2689	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	蛟羊峪分48号变压器	100	61.71	28.29	16.97					疑似清单
2690	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	蛟羊峪分73号变压器	50	54.75	17.63	10.58					疑似清单
2691	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	蛟羊峪分87号变压器	30	37.87	15.64	9.38					疑似清单
2692	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	刘庄线059号变压器	50	40.1	24.95	14.97					疑似清单
2693	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	刘庄线144号变压器	50	20.01	35.00	21.00					疑似清单
2694	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	王家卜支25号变压器	30	60.82	8.75	5.25					疑似清单
2695	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	徐家堡支10右1柱上变压器	50	33.96	28.0	16.812					疑似清单
2696	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	徐家堡支11号变压器	50	54.09	17.96	10.77					疑似清单
2697	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	徐家台东分22左1号变压器	20	56.48	6.70	4.02					疑似清单
2698	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	徐家台东分27号变压器	30	47.57	12.729	7.6374					疑似清单
2699	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	英武沟支16号变压器	30	27.93	18.6	11.1726					疑似清单
2700	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	长甸子分1号变压器	100	40.82	49.18	29.51					疑似清单
2701	国网凤城市供电公司	暖河变	沙子岗线	大阳沟二组分04号主杆变压器	30	61.19	8.64	5.19					疑似清单
2702	国网凤城市供电公司	暖河变	沙子岗线	大阳沟五组分01号变压器	50	35.29	27.36	16.41					疑似清单
2703	国网凤城市供电公司	暖河变	沙子岗线	大阳沟一组分02号主杆变压器	50	89.48	0.26	0.16					疑似清单
2704	国网凤城市供电公司	暖河变	沙子岗线	沙子岗四组B支03号主杆变压器	30	20.77	20.77	12.46					疑似清单
2705	国网凤城市供电公司	暖河变	沙子岗线	沙子岗线155号变压器	30	30.16	17.95	10.77					疑似清单
2706	国网凤城市供电公司	暖河变	沙子岗线	沙子岗线40号主杆变压器	30	40.5	14.85	8.91					疑似清单
2707	国网凤城市供电公司	暖河变	沙子岗线	西堡一组分61号主杆变压器	30	41.88	14.44	8.66					疑似清单
2708	国网凤城市供电公司	暖河变	沙子岗线	西堡一组分8左03号变压器	50	25.3	32.35	19.41					疑似清单
2709	国网凤城市供电公司	暖河变	新开线	暖河二、三组分02号主杆变压器	100	23.87	66.1	39.678					疑似清单
2710	国网凤城市供电公司	暖河变	新开线	暖河七组支4右1号变压器	30	10.55	23.84	14.30					疑似清单
2711	国网凤城市供电公司	暖河变	新开线	新开线154号主杆变压器	50	35.05	27.48	16.49					疑似清单
2712	国网凤城市供电公司	暖河变	新开线	新开线84号主杆变压器	200	21.73	136.54	81.92					疑似清单
2713	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	青城线36号变压器	100	33.47	56.53	33.92					疑似清单
2714	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	青城线39号变压器	315	42.69	149.03	89.42					疑似清单
2715	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	青城线46号副变压器	80	58.27	25.384	15.2304					疑似清单
2716	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	青城线51号变压器	100	58.88	31.12	18.67					疑似清单
2717	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	青城线66号变压器	50	20.69	34.66	20.79					疑似清单
2718	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	青城线81号变压器	30	21.39	20.58	12.35					疑似清单
2719	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	青城线94号变压器	30	117.01	0.00	0.00					疑似清单
2720	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	青城线9号变压器	315	23.7	208.845	125.307					疑似清单
2721	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	青城线头道沟分02号变压器	200	16.52	146.96	88.18					疑似清单
2722	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	相机厂分066号变压器	100	33.64	56.36	33.82					疑似清单
2723	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	相机厂分147号变压器	30	42.52	14.2	8.5464					疑似清单
2724	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	相机厂分17号变压器	200	34.55	110.9	66.54					疑似清单
2725	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	相机厂分20号变压器	80	62.34	22.13	13.28					疑似清单
2726	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	雅荷苑二变电箱2号变压器	500	23.6	332.00	199.20					疑似清单
2727	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	姚家沟支10号变压器	100	41.47	48.5	29.118					疑似清单
2728	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	青城线19右2号变压器	100	58.85	31.2	18.69					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
2729	国网凤城市供电公司	青镇变	青镇线	青镇线20右3号变压器	100	36.22	53.78	32.27					疑似清单
2730	国网凤城市供电公司	青镇变	永胜线	荒沟分07号变压器	30	42.78	14.17	8.50					疑似清单
2731	国网凤城市供电公司	青镇变	永胜线	永胜线17右4号变压器	50	7.37	41.32	24.79					疑似清单
2732	国网凤城市供电公司	青镇变	永胜线	永胜线19右2号变压器	30	10.98	23.71	14.22					疑似清单
2733	国网凤城市供电公司	青镇变	永胜线	永胜线41左分03变压器	80	25.74	51.4	30.8448					疑似清单
2734	国网凤城市供电公司	青镇变	永胜线	正沟分13号左1号变压器	50	70.15	9.93	5.96					疑似清单
2735	国网凤城市供电公司	青镇变	永胜线	正沟分28号变压器	20	51.88	7.62	4.57					疑似清单
2736	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	艾阳线70号柱上变压器	200	28.82	122.36	73.416					疑似清单
2737	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	艾阳线81号柱上变压器	100	57.89	32.1	19.266					疑似清单
2738	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	赫家支15号柱上变压器	80	33.35	45.32	27.19					疑似清单
2739	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	南庙分22号柱上变压器	100	35.31	54.69	32.81					疑似清单
2740	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	长山支07号柱上变压器	100	32.16	57.84	34.70					疑似清单
2741	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	分水岭支17号变压器	100	58.68	31.32	18.79					疑似清单
2742	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	机床线15号1变压器	100	26.64	63.36	38.02					疑似清单
2743	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	机床线20号1变压器	100	36.73	53.3	31.962					疑似清单
2744	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	机床线24号左分1号柱上变压器	100	48.91	41.09	24.65					疑似清单
2745	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	机床线28号1变压器	80	23.59	53.1	31.8768					疑似清单
2746	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	机床线30右6号1变压器	100	70.16	19.84	11.90					疑似清单
2747	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	机床线53右2号1变压器	200	27.59	124.82	74.892					疑似清单
2748	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	机床线76号1变压器	100	63.97	26.03	15.62					疑似清单
2749	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	机床线82号1变压器	80	19.61	56.3	33.7872					疑似清单
2750	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	温洞分33号变压器右2号变压器	80	35.28	43.78	26.27					疑似清单
2751	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	温洞分43右5号变压器	50	20.64	34.68	20.808					疑似清单
2752	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	温洞分53号1变压器	50	21.87	34.07	20.44					疑似清单
2753	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	幸福分27右分20号柱上变压器	30	41.28	14.6	8.7696					疑似清单
2754	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	幸福分28号1变压器	30	30.12	17.96	10.78					疑似清单
2755	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	幸福分35左1号1变压器	100	0	90.00	54.00					疑似清单
2756	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	幸福分3号1变压器	200	15.66	148.68	89.21					疑似清单
2757	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	金笔分06左分2号柱上变压器	100	34.04	55.96	33.58					疑似清单
2758	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	金笔分18号柱上变压器	50	62.78	13.61	8.17					疑似清单
2759	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	凉水分39左11号柱上变压器	50	12.73	38.6	23.181					疑似清单
2760	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	凉水分43右1号柱上变压器	50	43.33	23.335	14.001					疑似清单
2761	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线118号变压器	50	37.04	26.5	15.888					疑似清单
2762	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线130左3号变压器	100	21.97	68.0	40.818					疑似清单
2763	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线144号柱上变压器	30	10.16	23.95	14.37					疑似清单
2764	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线15号变压器	100	40.06	49.94	29.96					疑似清单
2765	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线170号变压器	50	29.8	30.10	18.06					疑似清单
2766	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线20号柱上变压器	200	32.2	115.60	69.36					疑似清单
2767	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线23右3右1号柱上变压器	30	36.65	16.005	9.603					疑似清单
2768	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线23左3右3号变压器	100	24.03	65.97	39.582					疑似清单
2769	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线23左5号柱上变压器	50	32.5	28.8	17.25					疑似清单
2770	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线37右1号变压器	100	34.38	55.62	33.37					疑似清单
2771	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线42号变压器	100	37.3	52.7	31.62					疑似清单
2772	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线51号右1右4号变压器	100	24.94	65.06	39.04					疑似清单
2773	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线54号变压器	80	7.67	65.86	39.52					疑似清单
2774	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线85号变压器	80	43.58	37.14	22.28					疑似清单
2775	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线96右3号变压器	100	39.27	50.73	30.438					疑似清单
2776	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	医院分18号柱上变压器	50	15.54	37.23	22.34					疑似清单
2777	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	由家分31号柱上变压器	50	51.86	19.07	11.44					疑似清单
2778	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	北沟分15+1号柱上变压器	30	58.59	9.423	5.6538					疑似清单
2779	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	大坎分18左7号柱上变压器	30	28.3	18.51	11.11					疑似清单
2780	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	河南分8号柱上变压器	30	15.23	22.4	13.4586					疑似清单
2781	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	双岭线108左2号柱上变压器	50	35.58	27.21	16.33					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
2782	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	双岭线140右5号柱上变压器	100	36.91	53.09	31.854					疑似清单
2783	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	双岭线16左2号柱上变压器	100	44.97	45.03	27.02					疑似清单
2784	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	双岭线180号柱上变压器	100	41.96	48.04	28.82					疑似清单
2785	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	双岭线197左10号柱上变压器	100	35.87	54.13	32.48					疑似清单
2786	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	双岭线26号柱上变压器	100	28.87	61.13	36.68					疑似清单
2787	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	双岭线29左1号柱上变压器	200	56.03	67.94	40.76					疑似清单
2788	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	双岭线33左10号柱上变压器	100	94.19	0.00	0.00					疑似清单
2789	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	双岭线33左5号柱上变压器	10	13.26	7.67	4.60					疑似清单
2790	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	双岭线43号柱上变压器	80	51.68	30.7	18.3936					疑似清单
2791	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	双岭线70号柱上变压器	100	50.29	39.71	23.83					疑似清单
2792	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	双岭线大坎分3左4号柱上变压器	100	72.62	17.4	10.428					疑似清单
2793	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	玄阳分05左1号柱上变压器	50	28.34	30.83	18.50					疑似清单
2794	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	柞蚕分陡岭支20号柱上变压器	50	7.25	41.38	24.83					疑似清单
2795	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	广甸八组支6号变压器	50	45.61	22.20	13.32					疑似清单
2796	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	广甸分40号变压器	50	56.82	16.59	9.95					疑似清单
2797	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	广甸分广甸二组支6号变压器	10	102.8	0.00	0.00					疑似清单
2798	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	广甸分广甸四组支3号变压器	20	33.56	11.288	6.7728					疑似清单
2799	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	自兴支1号变压器	100	45.58	44.4	26.652					疑似清单
2800	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	自兴支23号变压器	50	44.97	22.52	13.51					疑似清单
2801	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	自兴支34号左分8号变压器	50	27.47	31.27	18.76					疑似清单
2802	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	自兴支46号右分1号变压器	50	48.24	20.9	12.528					疑似清单
2803	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	蔡家分11右3柱上变压器	100	29.4	60.60	36.36					疑似清单
2804	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	蔡家分40号变压器	20	29.75	12.05	7.23					疑似清单
2805	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	诗雅甸四组分25号变压器	100	59.98	30.02	18.01					疑似清单
2806	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	诗雅甸线24号变压器	30	72.29	5.31	3.19					疑似清单
2807	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	诗雅甸线29号变压器	100	20.65	69.35	41.61					疑似清单
2808	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	诗雅甸线3+1号变压器	50	26.01	32.00	19.20					疑似清单
2809	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	乡直A支3号变压器	100	19.91	70.09	42.05					疑似清单
2810	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	盖家二组分3号变压器	50	44.66	22.67	13.60					疑似清单
2811	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	盖家分25号变压器	50	23.75	33.13	19.88					疑似清单
2812	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	盖家分53号变压器	100	34.87	55.1	33.078					疑似清单
2813	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	敬老院分9号变压器	50	13.89	38.06	22.83					疑似清单
2814	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	李家三组分2号变压器	100	28.66	61.34	36.80					疑似清单
2815	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	李家五组分5号变压器	100	21.47	68.5	41.118					疑似清单
2816	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	马家分40号变压器	100	27.03	62.97	37.782					疑似清单
2817	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	洋河村分15号变压器	100	12.2	77.80	46.68					疑似清单
2818	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	洋河九组分8号变压器	30	33.14	17.06	10.23					疑似清单
2819	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	洋河七组分2号变压器	30	16.8	21.96	13.18					疑似清单
2820	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	洋河四组支18左2+1号变压器	100	27.89	62.11	37.27					疑似清单
2821	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	洋河四组支9左11柱上变压器	50	13.43	38.29	22.97					疑似清单
2822	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	洋河线155号变压器	100	6.65	83.4	50.01					疑似清单
2823	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	洋河线161号变压器	100	20.4	69.60	41.76					疑似清单
2824	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	洋河线191号变压器	30	4.63	25.611	15.3666					疑似清单
2825	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	洋河线58号主变压器	100	37.6	52.40	31.44					疑似清单
2826	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	东高1组分2号变压器	50	31.87	29.065	17.439					疑似清单
2827	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	东高2组分14号变压器	50	50.37	19.815	11.889					疑似清单
2828	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	康家3组分2号柱上变压器	30	23.65	19.91	11.94					疑似清单
2829	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	康家线121号柱上变压器	30	42.5	14.25	8.55					疑似清单
2830	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	康家线159号柱上变压器主杆	50	0	45.00	27.00					疑似清单
2831	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	康家线187号柱上变压器	30	34.61	16.6	9.9702					疑似清单
2832	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	裕太4组支4号柱上变压器	30	31.97	17.41	10.45					疑似清单
2833	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	裕太分23号柱上变压器	30	29.67	18.1	10.8594					疑似清单
2834	国网凤城市供电公司	石城变	南高线	保安3组支9号柱上变压器	30	104.2	0.0	0					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
2835	国网凤城市供电公司	石城变	南高线	后山背分2号柱上变压器	30	53.37	11.0	6.5934					疑似清单
2836	国网凤城市供电公司	石城变	南高线	南高线19号柱上变压器主杆	50	29.74	30.13	18.078					疑似清单
2837	国网凤城市供电公司	石城变	南高线	南高线27号柱上变压器主杆	200	33.4	113.20	67.92					疑似清单
2838	国网凤城市供电公司	石城变	南高线	南高线69号柱上变压器主杆	80	19.93	56.06	33.63					疑似清单
2839	国网凤城市供电公司	石城变	南高线	小西沟支3号柱上变压器	30	61.5	8.55	5.13					疑似清单
2840	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	边沟电站分1号柱上变压器	30	52.05	11.39	6.83					疑似清单
2841	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	车头5组支24号柱上变压器	50	62.34	13.83	8.30					疑似清单
2842	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	大西沟分2右1号柱上变压器	50	12.92	38.5	23.124					疑似清单
2843	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	粉房支19号柱上变压器	50	57.3	16.4	9.81					疑似清单
2844	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	罐头厂支8号柱上变压器	50	51.81	19.095	11.457					疑似清单
2845	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	红旗电站分8号柱上变压器	30	76.12	4.16	2.50					疑似清单
2846	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	龙爪沟支17号柱上变压器	30	34.17	16.75	10.05					疑似清单
2847	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	罗汉沟分4号柱上变压器	30	99.22	0.00	0.00					疑似清单
2848	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	孟家1组支3号柱上变压器	30	53.6	10.92	6.55					疑似清单
2849	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	孟家7组支3号柱上变压器	50	58.81	15.595	9.357					疑似清单
2850	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	孟家五组分1号柱上变压器	50	0	45.00	27.00					疑似清单
2851	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	任家堡分15号柱上变压器	100	66.3	23.7	14.22					疑似清单
2852	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	荣家11组分4号柱上变压器	30	50.83	11.75	7.05					疑似清单
2853	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	荣家5组支11号柱上变压器	20	81.92	1.62	0.97					疑似清单
2854	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	荣家5组支5号柱上变压器	20	58.56	6.29	3.77					疑似清单
2855	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	荣家八组分1号柱上变压器	200	0	180.00	108.00					疑似清单
2856	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	石城线137号柱上变压器	20	32.45	11.51	6.91					疑似清单
2857	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	石城线236号柱上变压器	30	113.59	0.0	0					疑似清单
2858	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	石城线274号柱上变压器	30	28.85	18.35	11.01					疑似清单
2859	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	石城线295号柱上变压器	50	66.57	11.7	7.029					疑似清单
2860	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	石城线97左1号柱上变压器	100	31.42	58.58	35.148					疑似清单
2861	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	石家分20号柱上变压器	30	92.09	0.0	0					疑似清单
2862	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	石家分27号柱上变压器	50	28.59	30.705	18.423					疑似清单
2863	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	孙家堡支23号柱上变压器	30	76.12	4.16	2.50					疑似清单
2864	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	太阳3组分3号柱上变压器	30	0	27.00	16.20					疑似清单
2865	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	太阳7组支3号柱上变压器	30	37.36	15.79	9.48					疑似清单
2866	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	天桥支43号柱上变压器	30	20.8	20.76	12.46					疑似清单
2867	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	天桥支53号柱上变压器	30	61.78	8.5	5.0796					疑似清单
2868	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	田家堡支12号柱上变压器	30	80.65	2.81	1.68					疑似清单
2869	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	铁佛6组支5号柱上变压器	30	51.6	11.52	6.91					疑似清单
2870	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	铁佛分71号柱上变压器	30	59.8	9.1	5.436					疑似清单
2871	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	铁佛分75号柱上变压器	30	10.07	23.98	14.39					疑似清单
2872	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	铁佛分8组支4号柱上变压器	30	24.52	19.64	11.79					疑似清单
2873	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	西限4组支7号柱上变压器	30	98.13	0.00	0.00					疑似清单
2874	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	西限分2号柱上变压器	30	57.5	9.75	5.85					疑似清单
2875	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	西限分38号柱上变压器	50	0	45.0	27					疑似清单
2876	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	西限分38号柱上变压器	100	0	90	54					疑似清单
2877	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	夏家沟支31号柱上变压器	80	52.71	29.8	17.8992					疑似清单
2878	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	依家分105号柱上变压器	30	89.19	0.24	0.15					疑似清单
2879	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	依家分52号柱上变压器	100	32.1	57.90	34.74					疑似清单
2880	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	依家分9号柱上变压器	30	28.72	18.384	11.0304					疑似清单
2881	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	中学分21号柱上变压器	30	44.69	13.59	8.16					疑似清单
2882	国网凤城市供电公司	四门子变	陈小岭线	陈小岭12组分1左1号变压器	50	58.08	15.96	9.576					疑似清单
2883	国网凤城市供电公司	四门子变	陈小岭线	陈小岭6组分10号变压器	50	62.78	13.61	8.17					疑似清单
2884	国网凤城市供电公司	四门子变	陈小岭线	陈小岭线9组分4号变压器	30	24.4	19.68	11.81					疑似清单
2885	国网凤城市供电公司	四门子变	陈小岭线	陈小岭小组分二组支1号柱上变压器	50	33.48	28.26	16.96					疑似清单
2886	国网凤城市供电公司	四门子变	陈小岭线	陈小岭一组分05号变压器	50	51.31	19.345	11.607					疑似清单
2887	国网凤城市供电公司	四门子变	陈小岭线	湾泅地3组分1号变压器	100	15.2	74.80	44.88					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
2888	国网凤城市供电公司	四门子变	陈小岭线	湾沱地二组分10号变压器	30	65.9	7.23	4.34					疑似清单
2889	国网凤城市供电公司	四门子变	大荒线	大荒二组分1号变压器	30	24.03	19.79	11.87					疑似清单
2890	国网凤城市供电公司	四门子变	大荒线	大荒线106号变压器	50	60.05	14.98	8.99					疑似清单
2891	国网凤城市供电公司	四门子变	大荒线	大荒线119号变压器	50	52.18	18.91	11.35					疑似清单
2892	国网凤城市供电公司	四门子变	大荒线	大荒线13号右分3号变压器	50	22.59	33.7	20.223					疑似清单
2893	国网凤城市供电公司	四门子变	大荒线	大荒线2左1号变压器	50	21.49	34.26	20.55					疑似清单
2894	国网凤城市供电公司	四门子变	大荒线	四门四组分6号变压器	20	40.66	9.87	5.92					疑似清单
2895	国网凤城市供电公司	四门子变	方家线	方家线048号变压器	100	44.72	45.28	27.168					疑似清单
2896	国网凤城市供电公司	四门子变	方家线	方家线137号变压器	30	23.36	19.99	12.00					疑似清单
2897	国网凤城市供电公司	四门子变	方家线	方家线84左分2号变压器	200	17.18	145.64	87.38					疑似清单
2898	国网凤城市供电公司	四门子变	方家线	方家线四门子9组分8号变压器	30	84.89	1.5	0.9198					疑似清单
2899	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	户家支21右40号变压器	30	41.4	14.58	8.75					疑似清单
2900	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	户家支44号左分1号变压器	50	42.51	23.7	14.247					疑似清单
2901	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	户家支8组67左分11号变压器	20	26.34	12.73	7.64					疑似清单
2902	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	清沟支19号变压器	30	47.8	12.66	7.60					疑似清单
2903	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	清沟支35号变压器	30	24	19.80	11.88					疑似清单
2904	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	人民八组支3号变压器台	20	56.98	6.60	3.96					疑似清单
2905	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	人民七组支8号变压器	100	17.88	72.12	43.27					疑似清单
2906	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	人民四组支09号变压器	30	32.65	17.21	10.32					疑似清单
2907	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	人民一组支2号变压器	30	24.64	19.608	11.7648					疑似清单
2908	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	上陈小岭线下四门线14号变压器	50	39.75	25.1	15.075					疑似清单
2909	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	四门线22号右分1号变压器	200	54.74	70.52	42.31					疑似清单
2910	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	四门线23右1号变压器	50	27.81	31.1	18.657					疑似清单
2911	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	湾地七组支3号变压器	30	55.01	10.50	6.30					疑似清单
2912	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	新农村支2号H台主杆	100	29.68	60.32	36.192					疑似清单
2913	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	新农六组支1号变压器	50	40.18	24.91	14.95					疑似清单
2914	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	新农五组支1号变压器	100	23	67.00	40.20					疑似清单
2915	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	新湾分22号变压器	100	43.17	46.8	28.098					疑似清单
2916	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	杨水站支05号变压器	20	0	18.00	10.80					疑似清单
2917	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	医院分20左1号变压器	30	95.18	0	0					疑似清单
2918	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	医院分27号变压器	30	60.54	8.84	5.30					疑似清单
2919	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	医院分3+1号变压器	30	40.32	14.90	8.94					疑似清单
2920	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	医院分5号变压器	100	62.57	27.43	16.46					疑似清单
2921	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	医院分7号变压器	30	23.85	19.85	11.91					疑似清单
2922	国网凤城市供电公司	通远堡变	二道坊线	二道坊线29左1号乙柱上变压器	100	45.54	44.5	26.676					疑似清单
2923	国网凤城市供电公司	通远堡变	二道坊线	二道坊线32左1号柱上变压器	200	0	180.00	108.00					疑似清单
2924	国网凤城市供电公司	通远堡变	二道坊线	高中分06右04号柱上变压器	100	15.17	74.83	44.90					疑似清单
2925	国网凤城市供电公司	通远堡变	二道坊线	高中分16左02号柱上变压器	200	44.13	91.7	55.044					疑似清单
2926	国网凤城市供电公司	通远堡变	二道坊线	高中分20号柱上变压器	100	16.64	73.36	44.02					疑似清单
2927	国网凤城市供电公司	通远堡变	二道坊线	王家堡分08号柱上变压器	100	34.19	55.81	33.486					疑似清单
2928	国网凤城市供电公司	通远堡变	二道坊线	王家堡分14号柱上变压器	100	55.34	34.66	20.80					疑似清单
2929	国网凤城市供电公司	通远堡变	二道坊线	王家堡分42号柱上变压器	50	21.1	34.45	20.67					疑似清单
2930	国网凤城市供电公司	通远堡变	老堡线	老堡线107号变压器	30	38.12	15.6	9.3384					疑似清单
2931	国网凤城市供电公司	通远堡变	老堡线	老堡线128号变压器	50	23.07	33.5	20.079					疑似清单
2932	国网凤城市供电公司	通远堡变	老堡线	老堡线39右1号变压器	50	12.8	38.60	23.16					疑似清单
2933	国网凤城市供电公司	通远堡变	老堡线	老堡线41号变压器	100	18.04	71.96	43.18					疑似清单
2934	国网凤城市供电公司	通远堡变	老堡线	老堡线41右5号变压器	100	37.66	52.34	31.40					疑似清单
2935	国网凤城市供电公司	通远堡变	老堡线	老堡线61号变压器	30	3.3	26.01	15.61					疑似清单
2936	国网凤城市供电公司	通远堡变	老堡线	老堡线北限分21号变压器	30	39.53	15.14	9.08					疑似清单
2937	国网凤城市供电公司	通远堡变	老堡线	老堡线选矿分24号变压器	50	0.66	44.67	26.80					疑似清单
2938	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁东线	硼砂分19号变压器	315	43.23	147.33	88.40					疑似清单
2939	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁东线	硼砂分23左3号变压器	80	26.26	50.992	30.5952					疑似清单
2940	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁东线	铁东线03号变压器	30	66.94	6.92	4.15					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
2941	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁东线	铁东线12号变压器	100	28.76	61.24	36.744					疑似清单
2942	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁东线	铁东线21号变压器	400	38.11	207.6	124.536					疑似清单
2943	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁东线	铁东线30号变压器	200	25.41	129.2	77.508					疑似清单
2944	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁东线	铁东线80号变压器	100	16.25	73.8	44.25					疑似清单
2945	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁东线	药厂14右2号变压器	100	58.68	31.32	18.792					疑似清单
2946	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁东线	药厂24号变压器	50	62.34	13.83	8.30					疑似清单
2947	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁东线	一队分9右2号变压器	400	37.76	208.96	125.38					疑似清单
2948	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	杜南沟分06号柱上变压器	100	24.21	65.8	39.474					疑似清单
2949	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	杜南沟分11右02号柱上变压器	100	39.41	50.59	30.354					疑似清单
2950	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	杜南沟分23号柱上变压器	50	39.75	25.13	15.08					疑似清单
2951	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	老政府箱1号变压器	630	48.14	263.72	158.23					疑似清单
2952	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	冷库分03号柱上变压器	100	40.34	49.7	29.796					疑似清单
2953	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	冷库分11号柱上变压器	50	23.68	33.2	19.896					疑似清单
2954	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	冷库分14号柱上变压器	200	34.55	110.90	66.54					疑似清单
2955	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	铁西线06右10号柱上变压器	100	18.88	71.1	42.672					疑似清单
2956	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	铁西线06右3号柱上变压器	100	57.83	32.2	19.302					疑似清单
2957	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	铁西线06右9左3号柱上变压器	100	35.72	54.3	32.568					疑似清单
2958	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	铁西线22号柱上变压器	20	39.56	10.09	6.05					疑似清单
2959	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	铁西线25号柱上变压器	30	43.83	13.85	8.31					疑似清单
2960	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	铁西线26右2号柱上变压器	100	20.2	69.8	41.88					疑似清单
2961	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	铁西线30号柱上变压器	50	42.4	23.80	14.28					疑似清单
2962	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	铁西线33右1号柱上变压器	100	34.32	55.68	33.41					疑似清单
2963	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	铁西线39右1号柱上变压器	100	36.37	53.6	32.178					疑似清单
2964	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	现代城二箱1号变压器间隔配电变压器	500	0	450.00	270.00					疑似清单
2965	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	现代城一箱1号变压器	500	40.01	250.0	149.97					疑似清单
2966	国网凤城市供电公司	通远堡变	窑沟线	通升分07左2号变压器	100	18.75	71.25	42.75					疑似清单
2967	国网凤城市供电公司	通远堡变	窑沟线	通升分37左1号变压器	50	68.19	10.9	6.543					疑似清单
2968	国网凤城市供电公司	通远堡变	窑沟线	窑沟线23号变压器	100	13.6	76.4	45.84					疑似清单
2969	国网凤城市供电公司	通远堡变	窑沟线	窑沟线48号变压器	200	19.73	140.54	84.32					疑似清单
2970	国网凤城市供电公司	通远堡变	窑沟线	窑沟线小黑山分30号变压器	200	16.21	147.58	88.55					疑似清单
2971	国网凤城市供电公司	通远堡变	窑沟线	窑沟线小黑山分56号变压器	30	95.69	0.00	0.00					疑似清单
2972	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	白菜地八组A分02号变压器	30	42.77	14.2	8.5014					疑似清单
2973	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	白菜地九组分08号变压器	50	47.78	21.1	12.666					疑似清单
2974	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	白菜地六组分10号变压器	50	105.38	0.00	0.00					疑似清单
2975	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	白菜地三组支17号变压器	30	64.61	7.62	4.57					疑似清单
2976	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	白菜地十组分12号变压器	50	17.4	36.30	21.78					疑似清单
2977	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	白菜地四组支02号变压器	100	119.86	0	0					疑似清单
2978	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	白菜地五组分08号变压器	80	75.44	11.65	6.99					疑似清单
2979	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	白菜地一组分38号变压器	100	38.53	51.5	30.882					疑似清单
2980	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	宝石三组支5右3号变压器	100	119.36	0.00	0.00					疑似清单
2981	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	宝石山分06号变压器	80	0	72	43.2					疑似清单
2982	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	宝石山分15号变压器	30	27.95	18.62	11.17					疑似清单
2983	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	宝石山分17号变压器	30	33.33	17.0	10.2006					疑似清单
2984	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	宝石山分25号右分21号变压器	50	67.86	11.07	6.64					疑似清单
2985	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	宝石山分29号变压器	100	16.98	73.02	43.81					疑似清单
2986	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	宝石山分68号变压器	100	53.72	36.28	21.77					疑似清单
2987	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	茨林八组分01号变压器	50	69.66	10.17	6.102					疑似清单
2988	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	茨林三组分04号变压器	50	46.41	21.8	13.077					疑似清单
2989	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	茨林一组A分01号变压器	20	57.83	6.4	3.8604					疑似清单
2990	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	三台一组分11号变压器	100	51.28	38.7	23.232					疑似清单
2991	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	三台子线279号变压器	20	114.28	0	0					疑似清单
2992	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	三台子线28号变压器	30	76.45	4.07	2.44					疑似清单
2993	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	三台子线301号变压器	80	61.73	22.6	13.5696					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
2994	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	三台子线52号变压器	50	77.85	6.08	3.65					疑似清单
2995	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	四台八组支11号变压器	100	71.15	18.85	11.31					疑似清单
2996	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	四台七组分12号变压器	50	119.36	0.0	0					疑似清单
2997	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	四台七组分14号变压器	50	78.43	5.79	3.47					疑似清单
2998	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	四台七组分4左1号变压器	100	72.96	17.04	10.22					疑似清单
2999	国网凤城市供电公司	西丰变	新暖线	鸡冠山六组分05号变压器	50	120	0.00	0.00					疑似清单
3000	国网凤城市供电公司	西丰变	新暖线	新暖线18号变压器	100	28.62	61.38	36.83					疑似清单
3001	国网凤城市供电公司	西丰变	新暖线	新暖线27号变压器	100	21.06	68.94	41.36					疑似清单
3002	国网凤城市供电公司	西丰变	新暖线	新暖线55号左分01号变压器	200	119.41	0.0	0					疑似清单
3003	国网凤城市供电公司	西丰变	新暖线	袁家沟四组分29号变压器	50	58.24	15.88	9.53					疑似清单
3004	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	大地二组支05号主杆变压器	100	66.53	23.5	14.082					疑似清单
3005	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	大地分18号主杆变压器	100	37.24	52.76	31.66					疑似清单
3006	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	大地分25号主杆变压器	30	37.49	15.8	9.4518					疑似清单
3007	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	大地分28号主杆变压器	100	37.68	52.32	31.392					疑似清单
3008	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	大地分31号主杆变压器	50	37.75	26.13	15.68					疑似清单
3009	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	大地分32号右1号主杆变压器	200	16.84	146.32	87.792					疑似清单
3010	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	大地分47号主杆变压器	100	11.52	78.48	47.09					疑似清单
3011	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	大地一组分26号主杆变压器	30	58.93	9.32	5.59					疑似清单
3012	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	陡岗八组分01号主杆变压器	100	52	38.00	22.80					疑似清单
3013	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	陡岗九组分04号主杆变压器	50	69.35	10.3	6.195					疑似清单
3014	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	陡岗三组B分01号主杆变压器	100	54.75	35.25	21.15					疑似清单
3015	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	鸡冠山五组支01号主杆变压器	100	37.28	52.7	31.632					疑似清单
3016	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	南河套分02号变压器	100	32.2	57.8	34.68					疑似清单
3017	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	薛礼二组大棚支04号变压器	30	34.01	16.80	10.08					疑似清单
3018	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	薛礼六组分02号变压器	10	7.3	8.3	4.962					疑似清单
3019	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	薛礼线103号变压器	100	56.06	33.94	20.36					疑似清单
3020	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	薛礼线110号变压器	100	73.36	16.6	9.984					疑似清单
3021	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	薛礼线238号主杆变压器	100	39.55	50.5	30.27					疑似清单
3022	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	薛礼一组A分02号主杆变压器	100	58.77	31.23	18.74					疑似清单
3023	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	薛礼一组分10号主杆变压器	30	12.17	23.35	14.01					疑似清单
3024	国网凤城市供电公司	杨树变	黄金线	黄金线100号右3号变压器	100	45.09	44.91	26.95					疑似清单
3025	国网凤城市供电公司	杨树变	黄金线	黄金线108号变压器	80	119.77	0.00	0.00					疑似清单
3026	国网凤城市供电公司	杨树变	黄金线	黄金线11号变压器	80	23.53	53.176	31.9056					疑似清单
3027	国网凤城市供电公司	杨树变	黄金线	黄金线143号变压器	50	40.05	24.98	14.99					疑似清单
3028	国网凤城市供电公司	杨树变	黄金线	黄金线61号变压器	100	46.8	43.2	25.92					疑似清单
3029	国网凤城市供电公司	杨树变	黄金线	石门沟分23左1号变压器	50	17.38	36.31	21.786					疑似清单
3030	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	白云分38号变压器	100	44.45	45.55	27.33					疑似清单
3031	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	北沟分03号右02号变压器	100	98.71	0.00	0.00					疑似清单
3032	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	丁家沟分47号变压器	50	43.33	23.34	14.00					疑似清单
3033	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	顾家沟支1右1号变压器	100	34.55	55.45	33.27					疑似清单
3034	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	扈家堡分10号变压器	100	9.73	80.3	48.162					疑似清单
3035	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	尖山分11号变压器	80	57.43	26.06	15.63					疑似清单
3036	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	新岭分20右3号变压器	50	34.55	27.725	16.635					疑似清单
3037	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	云山线084号变压器	100	42.56	47.44	28.46					疑似清单
3038	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	云山线118号柱上变压器	100	58.68	31.32	18.79					疑似清单
3039	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	云山线151右11号变压器	10	35.28	5.47	3.28					疑似清单
3040	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	云山线151右1号变压器	50	33.64	28.18	16.91					疑似清单
3041	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	云山线225号变压器	50	34.55	27.7	16.635					疑似清单
3042	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	云山线241号柱上变压器	100	16.74	73.3	43.956					疑似清单
3043	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	云山线24号左分1号变压器	80	34.55	44.36	26.62					疑似清单
3044	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	云山线256号变压器	50	51.28	19.36	11.616					疑似清单
3045	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	云山线63右分2号变压器	50	58.68	15.66	9.396					疑似清单
3046	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	云山线西南沟分12号变压器	100	51.28	38.72	23.23					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
3047	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	包营分11左分3号变压器	200	18.34	143.3	85.992					疑似清单
3048	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	包营分25左分3号变压器	50	38.06	25.97	15.58					疑似清单
3049	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	包营分37号变压器	50	45.19	22.4	13.443					疑似清单
3050	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	和睦分37左分5号变压器	100	18.38	71.62	42.97					疑似清单
3051	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	和睦分8右7号柱上变压器	50	63.53	13.24	7.94					疑似清单
3052	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	和睦分8右分3号变压器	30	25.03	19.491	11.6946					疑似清单
3053	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	和睦分98号变压器	30	19.7	21.09	12.65					疑似清单
3054	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	黄旗堡分5号变压器	400	81.47	34.12	20.472					疑似清单
3055	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	黄旗二组分3号变压器	30	17.27	21.82	13.09					疑似清单
3056	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	黄旗线22号变压器	80	44.35	36.52	21.91					疑似清单
3057	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	新力分121左5柱上变压器	100	30.8	59.2	35.52					疑似清单
3058	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	新力分124号变压器	30	23.79	19.9	11.9178					疑似清单
3059	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	新力分30号杆变压器	50	34.82	27.6	16.554					疑似清单
3060	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	新力分44号左1号柱上变压器	50	9.57	40.22	24.13					疑似清单
3061	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	新力分72号变压器	100	28.14	61.86	37.12					疑似清单
3062	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	新力分德奎村支12号变压器	100	35.83	54.17	32.50					疑似清单
3063	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	新力分礮沟支11号变压器	50	45.1	22.45	13.47					疑似清单
3064	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	新力分新力二组支3号变压器	100	14.81	75.19	45.11					疑似清单
3065	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	新力分新力一组B支8号变压器	50	13.14	38.43	23.06					疑似清单
3066	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	窑沟分05号变压器	100	62.34	27.66	16.60					疑似清单
3067	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	永兴八组分4号变压器	50	22.49	33.76	20.25					疑似清单
3068	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	敖家支118右2号变压器	20	67.26	4.548	2.7288					疑似清单
3069	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	敖家支62左分1号变压器	30	19.71	21.1	12.6522					疑似清单
3070	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	高家沟分15号变压器	50	43.27	23.37	14.02					疑似清单
3071	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	供电所分1号主杆变压器	30	26.68	19.00	11.40					疑似清单
3072	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	蛤蟆沟分5右1柱上变压器	100	35.46	54.5	32.724					疑似清单
3073	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	团结线154+1主杆变压器	100	43.48	46.52	27.91					疑似清单
3074	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	团结线15号主杆变压器	20	20.64	13.87	8.32					疑似清单
3075	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	团结线182号变压器	20	50.37	7.93	4.76					疑似清单
3076	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	团结线2号变压器	100	25.44	64.56	38.736					疑似清单
3077	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	西沟分7号变压器	100	29.22	60.78	36.47					疑似清单
3078	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	小西沟分11号变压器	50	67.66	11.17	6.70					疑似清单
3079	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	陶家岭分30左分2号变压器	30	30.89	17.7	10.6398					疑似清单
3080	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	永兴二组分18左分3号变压器	100	13.35	76.65	45.99					疑似清单
3081	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	包营五组支10号变压器	100	49.36	40.64	24.38					疑似清单
3082	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	福利厂分11右3号变压器	100	42.36	47.6	28.584					疑似清单
3083	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	福利厂分2号变压器	200	24.88	130.24	78.14					疑似清单
3084	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	韩家一组支8号变压器	30	70.76	5.77	3.46					疑似清单
3085	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	滑石矿分17右分1号变压器	100	23.26	66.74	40.04					疑似清单
3086	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	滑石矿分33号变压器	100	42.56	47.4	28.464					疑似清单
3087	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	机械厂分2号变压器	100	28.3	61.70	37.02					疑似清单
3088	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	三义庙分112号变压器	100	42.94	47.06	28.24					疑似清单
3089	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	三义庙分129号变压器	30	20.53	20.8	12.5046					疑似清单
3090	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	三义庙分143号变压器	20	18.25	14.35	8.61					疑似清单
3091	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	三义庙分99号变压器	100	39.87	50.1	30.078					疑似清单
3092	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	三义庙分七组支5左48柱上变压器	100	50.14	39.86	23.92					疑似清单
3093	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	三义庙七组支14号变压器	200	13.11	153.78	92.27					疑似清单
3094	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	三义庙七组支5左分41号变压器	30	24.26	19.72	11.83					疑似清单
3095	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分107号变压器	50	112.77	0.00	0.00					疑似清单
3096	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分140左11右3号变压器	50	108	0.0	0					疑似清单
3097	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分140左1号变压器	100	6.65	83.4	50.01					疑似清单
3098	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分170号变压器	50	67.02	11.5	6.894					疑似清单
3099	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分199号右1号变压器	50	43.45	23.28	13.97					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
3100	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分214号右8号变压器	100	42.52	47.48	28.49					疑似清单
3101	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分28号变压器	50	47.06	21.47	12.88					疑似清单
3102	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分57左2号变压器	50	53.62	18.19	10.91					疑似清单
3103	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	四家九组分11号变压器	20	13.58	15.28	9.17					疑似清单
3104	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	四家九组分11左12柱上变压器	100	25.37	64.63	38.778					疑似清单
3105	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	四家九组分5右分2号主杆变压器	80	53.95	28.84	17.30					疑似清单
3106	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	四家七组支11号变压器	50	73.36	8.32	4.99					疑似清单
3107	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	四家一组分3号变压器	100	39.52	50.48	30.29					疑似清单
3108	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	台沟六组支18右3号变压器	30	34.23	16.73	10.04					疑似清单
3109	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	谢家分11号变压器	100	68.17	21.83	13.10					疑似清单
3110	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线130右1号变压器	50	60.41	14.80	8.88					疑似清单
3111	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线169号变压器	30	57.16	9.85	5.91					疑似清单
3112	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线189号变压器	80	42.77	37.78	22.67					疑似清单
3113	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线205右1号变压器	50	41.37	24.32	14.59					疑似清单
3114	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线232号变压器	50	69.91	10.045	6.027					疑似清单
3115	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线244号变压器	100	20.99	69.01	41.41					疑似清单
3116	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线250左1号变压器	30	24.95	19.52	11.71					疑似清单
3117	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线289号变压器	100	20.47	69.5	41.718					疑似清单
3118	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线30号变压器	80	30.66	47.47	28.48					疑似清单
3119	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线3右1号主变压器	200	31.52	116.96	70.18					疑似清单
3120	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线3右7号变压器	100	35.33	54.67	32.80					疑似清单
3121	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线43左5号柱上变压器	100	56.98	33.02	19.81					疑似清单
3122	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线11号变压器	50	30.06	30.0	17.982					疑似清单
3123	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线15右4号变压器	50	35.02	27.49	16.49					疑似清单
3124	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线65左1号变压器	50	74.70	7.65	4.59					疑似清单
3125	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线65左24号变压器	20	39.39	10.12	6.07					疑似清单
3126	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线红石分11号变压器	20	67.38	4.52	2.71					疑似清单
3127	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线红石分21号变压器	30	45.14	13.46	8.07					疑似清单
3128	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线红石分35号变压器	30	0.00	27	16.2					疑似清单
3129	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线红石分7号变压器	50	38.51	25.75	15.45					疑似清单
3130	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线长岗支140左1右1号变压器村台	30	81.79	2.46	1.48					疑似清单
3131	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线长岗支169左32号变压器	20	17.73	14.45	8.67					疑似清单
3132	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线长岗支1号变压器	50	81.79	4.105	2.463					疑似清单
3133	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线长岗支47号变压器	50	29.40	30.30	18.18					疑似清单
3134	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线长岗支50号左12号变压器	50	72.86	8.57	5.14					疑似清单
3135	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线长岗支61号变压器	30	27.87	18.6	11.1834					疑似清单
3136	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线长岗支66号左33号变压器	50	92.00	0	0					疑似清单
3137	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线转山子分127号变压器	30	31.93	17.42	10.45					疑似清单
3138	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线转山子分13号变压器	50	52.83	18.59	11.15					疑似清单
3139	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线转山子分29号变压器	50	26.95	31.5	18.915					疑似清单
3140	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线转山子分57左10号变压器	30	39.39	15.18	9.11					疑似清单
3141	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线转山子分91号左9号变压器	20	9.92	16.016	9.6096					疑似清单
3142	国网宽甸县供电公司	安平变	杨家线	杨家线18号变压器	50	112.94	0.0	0					疑似清单
3143	国网宽甸县供电公司	安平变	杨家线	杨家线北荒沟分42左1号变压器	50	37.67	26.17	15.70					疑似清单
3144	国网宽甸县供电公司	安平变	杨家线	杨家线北荒沟分67左3号变压器	50	23.68	33.2	19.896					疑似清单
3145	国网宽甸县供电公司	安平变	杨家线	杨家线北荒沟分72右7号变压器	20	72.29	3.54	2.13					疑似清单
3146	国网宽甸县供电公司	安平变	杨家线	杨家线北荒沟分91左40号变压器	30	56.02	10.19	6.12					疑似清单
3147	国网宽甸县供电公司	安平变	杨家线	杨家线北荒沟分91左65号变压器	30	59.74	9.08	5.45					疑似清单
3148	国网宽甸县供电公司	八河川变	八岭线	八岭线36号变压器	80	27.04	50.37	30.22					疑似清单
3149	国网宽甸县供电公司	八河川变	八岭线	红星线24左4号变压器	30	18.47	21.46	12.88					疑似清单
3150	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线124号右18号变压器	30	28.40	18.5	11.088					疑似清单
3151	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线124号右8号变压器	50	64.21	12.895	7.737					疑似清单
3152	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线158右1号变压器	100	34.33	55.7	33.402					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
3153	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线238左8号变压器	20	43.38	9.3	5.5944					疑似清单
3154	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线63号变压器	30	50.49	11.85	7.11					疑似清单
3155	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	老人沟分13号变压器	20	59.82	6.04	3.62					疑似清单
3156	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	老人沟分14左4号变压器	20	88.95	0.21	0.126					疑似清单
3157	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	老人沟分57号变压器	50	26.74	31.6	18.978					疑似清单
3158	国网宽甸县供电公司	八河川变	兴隆峪线	兴隆峪线121左2号变压器	50	62.88	13.56	8.14					疑似清单
3159	国网宽甸县供电公司	八河川变	兴隆峪线	兴隆峪线23左分5变压器	50	49.07	20.47	12.28					疑似清单
3160	国网宽甸县供电公司	八河川变	兴隆峪线	兴隆峪线79左分2变压器	50	44.35	22.8	13.695					疑似清单
3161	国网宽甸县供电公司	八河川变	兴隆峪线	兴隆峪线97变压器	80	22.31	54.152	32.4912					疑似清单
3162	国网宽甸县供电公司	八河川变	雅河线	雅河线37右16变压器	50	34.33	27.84	16.70					疑似清单
3163	国网宽甸县供电公司	八河川变	雅河线	雅河线90左1号变压器	50	41.68	24.16	14.496					疑似清单
3164	国网宽甸县供电公司	步达远变	步金线	步金线1号变压器	100	119.63	0.0	0					疑似清单
3165	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	干沟支103左11号变压器	10	0.00	9.0	5.4					疑似清单
3166	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	干沟支11右19号变压器	20	0.00	18	10.8					疑似清单
3167	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	干沟支11右6号变压器	20	90.44	0	0					疑似清单
3168	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	干沟支132号变压器	20	68.63	4.27	2.56					疑似清单
3169	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	干沟支38左2号变压器	30	0.00	27.0	16.2					疑似清单
3170	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	干沟支61号变压器	20	113.36	0.0	0					疑似清单
3171	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	干沟支83号变压器	50	98.20	0.00	0.00					疑似清单
3172	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	干沟支96右7号变压器	30	56.30	10.11	6.07					疑似清单
3173	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分135右8号变压器	20	28.35	12.33	7.40					疑似清单
3174	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分145左5号变压器	30	71.74	5.48	3.29					疑似清单
3175	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分173号变压器	20	62.85	5.43	3.258					疑似清单
3176	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分199右3号变压器	30	15.87	22.24	13.34					疑似清单
3177	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分199左11号柱上变压器	30	43.73	13.9	8.3286					疑似清单
3178	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分224号变压器	20	0.00	18.0	10.8					疑似清单
3179	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分48左5号变压器	10	0.00	9.00	5.40					疑似清单
3180	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分79右13号变压器	20	65.10	4.98	2.988					疑似清单
3181	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分79右7号变压器	30	58.80	9.36	5.62					疑似清单
3182	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分81号变压器	20	95.44	0.00	0.00					疑似清单
3183	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分89号变压器	50	51.58	19.21	11.53					疑似清单
3184	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分98左4号变压器	50	92.47	0	0					疑似清单
3185	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	闹枝沟支117号变压器	30	8.48	24.46	14.67					疑似清单
3186	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	闹枝沟支53号变压器	30	11.67	23.5	14.0994					疑似清单
3187	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线131左11左2号变压器	5	33.71	2.81	1.69					疑似清单
3188	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线131左18右9号变压器	30	70.10	6.0	3.582					疑似清单
3189	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线135右9号变压器	30	97.74	0.0	0					疑似清单
3190	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线143左3号变压器	10	110.73	0.0	0					疑似清单
3191	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线14号变压器	50	88.07	0.97	0.58					疑似清单
3192	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线192右12号变压器	30	37.63	15.7	9.4266					疑似清单
3193	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线249右38号变压器	30	59.32	9.204	5.5224					疑似清单
3194	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线259号变压器	20	98.85	0.0	0					疑似清单
3195	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线44右11号变压器	30	82.79	2.2	1.2978					疑似清单
3196	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线44右43号变压器	30	119.60	0.00	0.00					疑似清单
3197	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线58号变压器	30	117.53	0	0					疑似清单
3198	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线88号变压器	100	33.01	56.99	34.19					疑似清单
3199	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	双水洞支34右3号变压器	50	82.27	3.865	2.319					疑似清单
3200	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	双水洞支69号变压器	30	35.90	16.23	9.74					疑似清单
3201	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	双水洞支89号变压器	10	23.68	6.63	3.98					疑似清单
3202	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	双水洞支9号变压器	30	42.63	14.21	8.53					疑似清单
3203	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	砖厂支13号变压器	30	72.91	5.13	3.08					疑似清单
3204	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	砖厂支20号变压器	100	55.51	34.49	20.694					疑似清单
3205	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	川沟支51右4号变压器	50	37.67	26.17	15.70					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
3206	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	川沟支62号变压器	30	74.77	4.57	2.74					疑似清单
3207	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	浑江支60号变压器	100	40.04	49.96	29.98					疑似清单
3208	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	连江支116号变压器	30	39.12	15.26	9.16					疑似清单
3209	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	连江支150号变压器	50	38.31	25.85	15.51					疑似清单
3210	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	连江支164号变压器	30	53.21	11.037	6.6222					疑似清单
3211	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	连江支37号变压器	30	46.30	13.11	7.87					疑似清单
3212	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	连江支53右10号变压器	30	45.13	13.46	8.08					疑似清单
3213	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	连江支57左14右1号变压器	30	39.92	15.02	9.01					疑似清单
3214	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	连江支57左30号变压器	30	65.05	7.49	4.49					疑似清单
3215	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	连江支57左55号变压器	30	42.56	14.23	8.54					疑似清单
3216	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	连江支57左7号变压器	30	58.49	9.45	5.67					疑似清单
3217	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	连江支92号变压器	50	51.86	19.07	11.44					疑似清单
3218	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	联合支28号变压器	100	31.49	58.5	35.106					疑似清单
3219	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	联合支57号变压器	30	61.87	8.4	5.0634					疑似清单
3220	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	联合支9号变压器	30	38.45	15.47	9.28					疑似清单
3221	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支30左1号变压器	30	53.08	11.08	6.65					疑似清单
3222	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	田广支138号变压器	30	98.26	0.00	0.00					疑似清单
3223	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	田广支49号变压器	30	76.99	3.90	2.34					疑似清单
3224	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	田广支57左20号变压器	30	25.27	19.4	11.6514					疑似清单
3225	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	田广支60号变压器	30	106.87	0.0	0					疑似清单
3226	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	田广支75号变压器	30	84.95	1.52	0.91					疑似清单
3227	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	田广支95号变压器	30	86.34	1.10	0.66					疑似清单
3228	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	通江支117号变压器	30	90.73	0.00	0.00					疑似清单
3229	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	通江支143号变压器	10	62.57	2.74	1.65					疑似清单
3230	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	通江支14号变压器	315	66.58	73.77	44.26					疑似清单
3231	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	通江支25号变压器	100	45.32	44.68	26.81					疑似清单
3232	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	通江支48号变压器	50	35.28	27.36	16.42					疑似清单
3233	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	通江支61右5号变压器	50	0.00	45.00	27.00					疑似清单
3234	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	通江支74右2号变压器	50	51.78	19.11	11.47					疑似清单
3235	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河分218右28号变压器	30	59.77	9.07	5.44					疑似清单
3236	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线118号变压器	30	64.25	7.725	4.635					疑似清单
3237	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线126号变压器	50	73.79	8.11	4.86					疑似清单
3238	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线154号变压器	30	110.86	0.00	0.00					疑似清单
3239	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线192号变压器	80	55.42	27.66	16.60					疑似清单
3240	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线218左3号柱上变压器	30	84.98	1.51	0.90					疑似清单
3241	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线239号变压器	50	37.33	26.34	15.80					疑似清单
3242	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线277右1号变压器	100	19.06	70.94	42.56					疑似清单
3243	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线393号变压器	50	7.44	41.28	24.77					疑似清单
3244	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线416号变压器	30	81.19	2.64	1.59					疑似清单
3245	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线417号变压器	30	50.30	11.9	7.146					疑似清单
3246	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线42号变压器	30	96.07	0.00	0.00					疑似清单
3247	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线57号变压器	100	107.30	0	0					疑似清单
3248	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线63左9号柱上变压器	50	0.00	45.00	27.00					疑似清单
3249	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线101#变压器	30	53.50	11.0	6.57					疑似清单
3250	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线48左27#变压器	20	23.68	13.26	7.96					疑似清单
3251	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线60左11号变压器	30	28.24	18.5	11.1168					疑似清单
3252	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线79左5#变压器	30	72.55	5.24	3.14					疑似清单
3253	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线龙头分102#变压器	30	78.47	3.459	2.0754					疑似清单
3254	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线龙头分21#变压器	80	39.23	40.6	24.3696					疑似清单
3255	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线龙头分39右2号变压器	50	38.18	25.91	15.55					疑似清单
3256	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线龙头分95左3#变压器	30	93.16	0.00	0.00					疑似清单
3257	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线139左5#变压器	20	86.52	0.7	0.4176					疑似清单
3258	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线161#变压器	50	67.80	11.10	6.66					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
3259	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线177右2#变压器	80	48.65	33.08	19.85					疑似清单
3260	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线207#变压器	20	64.23	5.15	3.09					疑似清单
3261	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线42左5号变压器	30	55.50	10.4	6.21					疑似清单
3262	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线77#变压器	50	35.97	27.015	16.209					疑似清单
3263	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线8左6#变压器	100	26.05	63.95	38.37					疑似清单
3264	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线94左2#变压器	30	73.53	4.94	2.96					疑似清单
3265	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线错草沟分23右1#变压器	30	54.33	10.70	6.42					疑似清单
3266	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线头道沟分30#变压器	30	52.27	11.32	6.79					疑似清单
3267	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线头道沟分54#变压器	50	67.71	11.15	6.69					疑似清单
3268	国网宽甸县供电公司	大西岔变	白菜地线	白菜地线165号变压器	30	54.19	10.74	6.45					疑似清单
3269	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	头道沟线63右2号变压器	50	70.02	9.99	5.99					疑似清单
3270	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	头道沟线刀尖沟支2号变压器	30	52.22	11.33	6.80					疑似清单
3271	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	西沟支15号变压器	30	50.18	11.95	7.17					疑似清单
3272	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	沿江线122号变压器	30	27.87	18.64	11.18					疑似清单
3273	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	沿江线21号变压器	315	38.94	160.84	96.50					疑似清单
3274	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	沿江线61号变压器	50	11.67	39.17	23.50					疑似清单
3275	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	沿江线71号变压器	50	13.22	38.39	23.03					疑似清单
3276	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线105右27#变压器	30	63.26	8.0	4.8132					疑似清单
3277	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线105右46#变压器	30	63.73	7.9	4.7286					疑似清单
3278	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线24左6#变压器	200	30.67	118.66	71.20					疑似清单
3279	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线2右1号变压器	200	18.22	143.56	86.14					疑似清单
3280	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线32#变压器	200	0.00	180.00	108.00					疑似清单
3281	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线37#变压器	250	29.79	150.53	90.32					疑似清单
3282	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线44#变压器	315	58.76	98.4	59.0436					疑似清单
3283	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线49#变压器	315	10.95	249.01	149.40					疑似清单
3284	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线64#变压器	200	113.40	0.00	0.00					疑似清单
3285	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线砬子沟分122左1#变压器	30	75.80	4.26	2.56					疑似清单
3286	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线砬子沟分122左7#变压器	50	27.63	31.19	18.71					疑似清单
3287	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线砬子沟分92右4号变压器	20	24.28	13.14	7.89					疑似清单
3288	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线砬子沟分大古岭支5号变压器	50	69.75	10.13	6.08					疑似清单
3289	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼湾线	楼湾线10#变压器	200	27.03	125.94	75.56					疑似清单
3290	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线117左9变压器	30	65.72	7.28	4.37					疑似清单
3291	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线158右8左6变压器	50	48.44	20.78	12.47					疑似清单
3292	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线180变压器	50	55.39	17.31	10.38					疑似清单
3293	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线24左3变压器	100	34.91	55.09	33.05					疑似清单
3294	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线275变压器	50	104.45	0.00	0.00					疑似清单
3295	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线73左2右2号变压器	100	48.13	41.87	25.12					疑似清单
3296	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线边沟分24变压器	30	74.26	4.72	2.83					疑似清单
3297	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线边沟分33变压器	30	63.44	7.97	4.78					疑似清单
3298	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线三台子分1右15变压器	30	51.11	11.67	7.00					疑似清单
3299	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线三台子分25左1变压器	50	39.90	25.05	15.03					疑似清单
3300	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线三台子分2左1变压器	100	14.77	75.23	45.14					疑似清单
3301	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线三台子分37变压器	50	39.31	25.35	15.21					疑似清单
3302	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线三台子分66变压器	80	32.33	46.136	27.6816					疑似清单
3303	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线三台子分78变压器	30	66.75	6.98	4.19					疑似清单
3304	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线土门岭分4左5变压器	30	50.14	11.96	7.17					疑似清单
3305	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	三台子分80左2左2号变压器	50	52.11	18.95	11.37					疑似清单
3306	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	洗煤线14右3号变压器	30	26.10	19.17	11.50					疑似清单
3307	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	洗煤线16号变压器	30	0.99	26.7	16.0218					疑似清单
3308	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线108号变压器	50	53.93	18.04	10.82					疑似清单
3309	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线114右12号变压器	50	44.52	22.74	13.64					疑似清单
3310	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线126号变压器	30	73.08	5.08	3.05					疑似清单
3311	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线136右16号变压器	50	0.00	45.00	27.00					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
3312	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线19号变压器	100	29.47	60.53	36.32					疑似清单
3313	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线56号变压器	50	53.04	18.48	11.09					疑似清单
3314	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线79号变压器	30	70.29	5.91	3.55					疑似清单
3315	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线87号变压器	30	52.17	11.3	6.8094					疑似清单
3316	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线东升分22左8号变压器	20	64.22	5.156	3.0936					疑似清单
3317	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线东升分23号变压器	30	55.02	10.49	6.30					疑似清单
3318	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线东升分4号变压器	50	61.10	14.45	8.67					疑似清单
3319	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	高台堡分31变压器	30	54.02	10.79	6.48					疑似清单
3320	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线12左3号变压器	315	33.75	177.19	106.31					疑似清单
3321	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线26变压器	315	34.17	175.86	105.52					疑似清单
3322	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线35变压器	100	40.01	50.0	29.994					疑似清单
3323	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线42右2变压器	100	36.15	53.85	32.31					疑似清单
3324	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线42右6变压器	50	63.53	13.24	7.94					疑似清单
3325	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线51号变压器	400	21.66	273.36	164.02					疑似清单
3326	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	龙爪分3号变压器	400	44.478	182.1	109.2528					疑似清单
3327	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	龙爪分5左3号变压器	400	33.23	227.08	136.25					疑似清单
3328	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	团结分45左24变压器	20	41.35	9.7	5.838					疑似清单
3329	国网宽甸县供电公司	和平变	和化线	钓鱼台分14号变压器	20	91.50	0	0					疑似清单
3330	国网宽甸县供电公司	和平变	红石线	和平支13号变压器	50	110.06	0.00	0.00					疑似清单
3331	国网宽甸县供电公司	和平变	红石线	和平支49号变压器	50	41.15	24.43	14.66					疑似清单
3332	国网宽甸县供电公司	和平变	红石线	红石线57号变压器	50	2.31	43.85	26.31					疑似清单
3333	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	平安支13号变压器	30	39.83	15.05	9.03					疑似清单
3334	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	平安支19左55号变压器	30	23.24	20.03	12.02					疑似清单
3335	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	双安支13号变压器	30	66.29	7.11	4.27					疑似清单
3336	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	双安支21左23号变压器	30	61.59	8.52	5.11					疑似清单
3337	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	双安支62号变压器	30	24.80	19.56	11.74					疑似清单
3338	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	小荒沟支36号变压器	50	30.75	29.63	17.78					疑似清单
3339	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线118左2号变压器	50	24.99	32.505	19.503					疑似清单
3340	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线159号变压器	30	72.02	5.4	3.2364					疑似清单
3341	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线200号变压器	50	38.38	25.81	15.49					疑似清单
3342	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线203左32号变压器	50	51.24	19.38	11.63					疑似清单
3343	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线平安支19左1左1号变压器	50	87.89	1.06	0.63					疑似清单
3344	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线201右3号变压器	30	8.52	24.444	14.6664					疑似清单
3345	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线98号左分105号左分3变压器	80	26.82	50.544	30.3264					疑似清单
3346	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线98号左分117变压器	50	64.77	12.62	7.57					疑似清单
3347	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线98号左分123变压器	50	54.35	17.83	10.70					疑似清单
3348	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线98号左分16号左分4变压器	50	53.57	18.2	10.929					疑似清单
3349	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线98号左分20变压器(铁选厂分)	30	0.00	27.00	16.20					疑似清单
3350	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线98号左分20变压器(长江分)	50	34.85	27.58	16.55					疑似清单
3351	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线98号左分3号右分1变压器	100	36.93	53.07	31.84					疑似清单
3352	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线98号左分41号左分2变压器	50	21.91	34.0	20.427					疑似清单
3353	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线长江分3右4号变压器	50	10.92	39.54	23.72					疑似清单
3354	国网宽甸县供电公司	红石变	红石镇线	红石镇线16#右分006变压器	315	0.00	283.50	170.10					疑似清单
3355	国网宽甸县供电公司	红石变	红石镇线	红石镇线26#右分018变压器	50	42.20	23.9	14.34					疑似清单
3356	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线腰岭子分47右14号变压器	50	37.39	26.31	15.78					疑似清单
3357	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线腰岭子分54左1号变压器	100	51.99	38.01	22.81					疑似清单
3358	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线腰岭子分60右18号变压器	20	56.38	6.72	4.03					疑似清单
3359	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线腰岭子分62号变压器	50	42.59	23.71	14.22					疑似清单
3360	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线柞木沟分2号变压器	50	101.30	0.0	0					疑似清单
3361	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线103左9变压器	30	56.45	10.07	6.04					疑似清单
3362	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线119右15变压器	10	45.13	4.5	2.6922					疑似清单
3363	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线39右27变压器	30	0.00	27	16.2					疑似清单
3364	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线39右43变压器	20	52.19	7.56	4.54					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
3365	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线74变压器	50	36.04	26.98	16.19					疑似清单
3366	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分156号右分16号左分30号左分30号变压器	10	92.77	0.00	0.00					疑似清单
3367	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分156号右分16号左分51号变压器	50	36.93	26.5	15.921					疑似清单
3368	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分207号变压器	30	19.02	21.29	12.78					疑似清单
3369	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分236号右分19号分11号变压器	30	41.92	14.424	8.6544					疑似清单
3370	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分71号变压器	30	64.27	7.7	4.6314					疑似清单
3371	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线91右2左1右1号变压器	30	41.95	14.42	8.65					疑似清单
3372	国网宽甸县供电公司	虎山变	虎山线	虎山线19号变压器	100	40.48	49.52	29.71					疑似清单
3373	国网宽甸县供电公司	虎山变	虎山线	虎山线47号变压器	50	44.13	22.94	13.76					疑似清单
3374	国网宽甸县供电公司	虎山变	虎山线	虎山线47左12右9变压器	50	38.61	25.695	15.417					疑似清单
3375	国网宽甸县供电公司	虎山变	虎山线	虎山线80右2号变压器	50	44.72	22.64	13.58					疑似清单
3376	国网宽甸县供电公司	虎山变	虎山线	虎山线80右7号变压器	30	0.00	27	16.2					疑似清单
3377	国网宽甸县供电公司	虎山变	荒沟线	荒沟线1左11号变压器	30	75.25	4.43	2.66					疑似清单
3378	国网宽甸县供电公司	虎山变	荒沟线	荒沟线1左5右9号变压器	80	0.00	72.0	43.2					疑似清单
3379	国网宽甸县供电公司	虎山变	荒沟线	荒沟线39号变压器	100	39.32	50.7	30.408					疑似清单
3380	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	滨河一号变电箱103配电变压器	630	45.50	280.35	168.21					疑似清单
3381	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	城东线15号变压器	315	21.06	217.161	130.2966					疑似清单
3382	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	城东线46右2号变压器	630	29.00	384.30	230.58					疑似清单
3383	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	城隍庙配电室102配电变压器	630	35.05	346.19	207.71					疑似清单
3384	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	东方花园1#变电箱102配电变压器	800	0.00	720.00	432.00					疑似清单
3385	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	东环3号102间隔配电变压器	630	30.84	372.71	223.62					疑似清单
3386	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	东盛变电箱103配电变压器	500	42.58	237.10	142.26					疑似清单
3387	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	茂源新村2#变电箱102配电变压器	630	0.00	567.0	340.2					疑似清单
3388	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	茂源新村3#变电箱102配电变压器	630	71.24	118.19	70.91					疑似清单
3389	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	世纪花园2#变电箱103配电变压器	630	47.04	270.65	162.39					疑似清单
3390	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	香城久丽103间隔变压器	800	24.80	521.6	312.96					疑似清单
3391	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	中祥配电室102配电变压器	630	2.20	553.1	331.884					疑似清单
3392	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	昌德4#变电箱103配电变压器	630	49.84	253.01	151.80					疑似清单
3393	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	昌德7#变电箱102配电变压器	630	31.11	371.01	222.60					疑似清单
3394	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	帝景苑1号配电室102配电变压器	630	59.02	195.17	117.10					疑似清单
3395	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	东营线13号变压器	400	46.40	174.4	104.64					疑似清单
3396	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	东营线24号变压器	100	27.18	62.82	37.69					疑似清单
3397	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	东营线45左8号变压器	100	24.99	65.0	39.006					疑似清单
3398	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	惠民家园1号变电箱102配电变压器	630	53.46	230.2	138.1212					疑似清单
3399	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	营房分14前4变压器	200	46.98	86.04	51.62					疑似清单
3400	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢联线	不夜城变电箱102配电变压器	630	52.16	238.39	143.04					疑似清单
3401	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢联线	欢联线16号变压器	315	35.66	171.17	102.70					疑似清单
3402	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢联线	欢联线24号变压器	400	60.57	117.72	70.63					疑似清单
3403	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢联线	欢联线36号变压器	400	52.00	152.00	91.20					疑似清单
3404	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢联线	欢联线7号变压器	20	55.17	7.0	4.1796					疑似清单
3405	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢联线	金玛1#变电箱102配电变压器	630	32.13	364.58	218.75					疑似清单
3406	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢联线	新世纪变电亭107变压器间隔配电变压器	630	36.81	335.1	201.0582					疑似清单
3407	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绸线	宽绸线14左7号变压器	200	50.96	78.08	46.85					疑似清单
3408	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绸线	宽绸线29号变压器	315	57.61	102.0	61.2171					疑似清单
3409	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绸线	宽绸线31左12左1号变压器	400	42.90	188.4	113.04					疑似清单
3410	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绸线	宽绸线31左14号变压器-1	315	0.00	283.50	170.10					疑似清单
3411	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绸线	宽绸线31左2号变压器	315	87.18	8.88	5.33					疑似清单
3412	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绸线	宽绸线31左7号变压器-1	400	31.69	233.24	139.94					疑似清单
3413	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绸线	宽绸线34号变压器-1	315	43.73	145.75	87.45					疑似清单
3414	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绸线	宽绸线37号变压器	400	36.10	215.6	129.36					疑似清单
3415	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绸线	宽绸线41号变压器-2	315	41.98	151.3	90.7578					疑似清单
3416	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绸线	宽绸线43左6左2号变压器-1	315	60.26	93.7	56.2086					疑似清单
3417	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绸线	宽绸线47号变压器	315	37.63	164.97	98.98					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
3418	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽甸线	茂源新城2号变电箱103配电变压器	800	44.44	364.48	218.69					疑似清单
3419	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽甸线	茂源新城3号变电箱102配电变压器	800	63.35	213.20	127.92					疑似清单
3420	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽甸线	泰和龙庭2号变电箱102配电变压器	800	26.82	505.44	303.26					疑似清单
3421	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	滨河国际1号变电箱102配电变压器	800	59.74	242.08	145.25					疑似清单
3422	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	滨河国际1号箱103变压器	800	85.07	39.44	23.66					疑似清单
3423	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	滨河国际配电室102变压器	800	62.16	222.72	133.63					疑似清单
3424	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	硼海线26左2号变压器	400	50.15	159.40	95.64					疑似清单
3425	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	硼海线31右4左1号变压器	200	45.207	89.59	53.75					疑似清单
3426	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	硼海线31右7号变压器	315	57.77	101.52	60.91					疑似清单
3427	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	硼海线38号变压器	315	33.26	178.73	107.24					疑似清单
3428	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	硼海线40右4号变压器	200	24.99	130.02	78.01					疑似清单
3429	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	硼海线43右5号变压器	160	60.32	47.49	28.49					疑似清单
3430	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	幸福湾1号变电箱102配电变压器	800	57.21	262.32	157.39					疑似清单
3431	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	印刷分24号变压器	315	67.67	70.3	42.2037					疑似清单
3432	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	印刷分29号变压器	315	41.82	151.8	91.0602					疑似清单
3433	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	印刷分33号变压器	400	22.75	269.00	161.40					疑似清单
3434	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线17左2变压器	400	33.02775	227.889	136.7334					疑似清单
3435	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线26右1变压器	400	12.6	309.60	185.76					疑似清单
3436	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线27右11变压器	400	21.97	272.12	163.27					疑似清单
3437	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线27右5右6变压器	100	13.22	76.78	46.07					疑似清单
3438	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线30变压器	400	38.31	206.76	124.06					疑似清单
3439	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线72左43变压器	315	25.23	204.03	122.42					疑似清单
3440	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线84变压器	80	8.83	64.936	38.9616					疑似清单
3441	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	铁厂线	铁厂线12号变压器	315	111.62	0.00	0.00					疑似清单
3442	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	铁厂线	铁厂线14右5-1号变压器	315	15.66	234.17	140.50					疑似清单
3443	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	铁厂线	铁厂线14右5-2号变压器	400	29.45	242.20	145.32					疑似清单
3444	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	纸厂线	名仕变电箱103配电变压器	630	40.22	313.61	188.17					疑似清单
3445	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	纸厂线	纸厂线17左4号变压器	160	29.78	96.35	57.81					疑似清单
3446	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线87右2号变压器	100	27.08	62.9	37.752					疑似清单
3447	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线97右16右7号变压器	50	21.63	34.19	20.51					疑似清单
3448	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	七一电站分14右5号变压器	30	81.09	2.67	1.60					疑似清单
3449	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	曲吕川分10左8号变压器	100	17.23	72.8	43.662					疑似清单
3450	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	曲吕川分35右23号变压器	50	16.91	36.55	21.93					疑似清单
3451	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	曲吕川分38右6右2号变压器	100	61.09	28.9	17.346					疑似清单
3452	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	甬三支23号变压器	200	1.66	176.68	106.01					疑似清单
3453	国网宽甸县供电公司	黄山变	北营线	北营线48左1号变压器	315	33.13	179.14	107.48					疑似清单
3454	国网宽甸县供电公司	黄山变	北营线	北营线48左4左2号变压器	315	29.76	189.76	113.85					疑似清单
3455	国网宽甸县供电公司	黄山变	北营线	北营线54左4号变压器	200	31.99	116.02	69.61					疑似清单
3456	国网宽甸县供电公司	黄山变	北营线	北营线59右7号变压器	315	42.25	150.41	90.25					疑似清单
3457	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	城南线16号变压器	400	53.64	145.44	87.26					疑似清单
3458	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	城南线17左10号变压器	315	17.56	228.19	136.91					疑似清单
3459	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	城南线23号变压器	400	16.92	292.32	175.39					疑似清单
3460	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	城南线32号变压器	400	32.12	231.52	138.91					疑似清单
3461	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	城南线42左8号变压器	315	33.32	178.54	107.13					疑似清单
3462	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	城南线43号变压器	400	23.42	266.3	159.792					疑似清单
3463	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	城南线58号变压器	315	20.17	219.96	131.98					疑似清单
3464	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	城鑫变电箱103配电变压器	630	50.82	246.83	148.10					疑似清单
3465	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	宽泰1号变电箱102配电变压器	630	37.70	329.49	197.69					疑似清单
3466	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	宽泰2号变电箱102配电变压器	630	46.67	273.0	163.7874					疑似清单
3467	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	宽泰3号变电箱102配电变压器	630	43.32	294.08	176.45					疑似清单
3468	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	茂祥园变电箱102配电变压器	500	22.59	337.05	202.23					疑似清单
3469	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	荣嘉1号变电箱102配电变压器	500	41.27	243.7	146.19					疑似清单
3470	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线103右29号变压器	50	64.58	12.7	7.626					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
3471	国网宽甸县供电公司	黄山变	六局线	六局线28左1变压器	400	39.61	201.56	120.936					疑似清单
3472	国网宽甸县供电公司	黄山变	六局线	六局线7右25变压器	80	22.52	53.98	32.39					疑似清单
3473	国网宽甸县供电公司	黄山变	六局线	六局线7右3变压器	315	53.71	114.31	68.59					疑似清单
3474	国网宽甸县供电公司	黄山变	六局线	六局线7右8变压器	400	32.48	230.08	138.05					疑似清单
3475	国网宽甸县供电公司	黄山变	六局线	云清变电箱103配电变压器	500	28.34	308.30	184.98					疑似清单
3476	国网宽甸县供电公司	黄山变	磨料线	磨料线16右6号变压器	315	19.15	223.18	133.91					疑似清单
3477	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	集贤2号变电箱102配电变压器	630	40.36	312.7	187.6392					疑似清单
3478	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线10号变压器	400	29.59	241.64	144.98					疑似清单
3479	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线16左2号变压器	400	13.28	306.88	184.13					疑似清单
3480	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线18左6左2变压器	400	36.40	214.40	128.64					疑似清单
3481	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线28左10号变压器	400	50.96	156.16	93.70					疑似清单
3482	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线37号变压器	400	24.41	262.4	157.416					疑似清单
3483	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线4号变压器	315	16.81	230.5	138.3291					疑似清单
3484	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线69号变压器	100	44.67	45.3	27.198					疑似清单
3485	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线6号变压器1	200	18.96	142.08	85.25					疑似清单
3486	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线83号变压器	315	24.99	204.78	122.87					疑似清单
3487	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石线70右3变压器	315	33.39	178.32	106.99					疑似清单
3488	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石线74左2变压器	200	47.15	85.70	51.42					疑似清单
3489	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	电视分19左4号变压器	200	16.10	147.80	88.68					疑似清单
3490	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	商贸配电室103配电变压器	315	53.94	113.59	68.15					疑似清单
3491	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线60右1号变压器	100	56.73	33.27	19.96					疑似清单
3492	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线60右1号变压器	100	56.73	33.3	19.962					疑似清单
3493	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线电视分13左3号变压器	315	50.42	124.68	74.81					疑似清单
3494	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线电视分13左9号变压器	200	59.09	61.8	37.092					疑似清单
3495	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线老道排分52号变压器	30	55.08	10.476	6.2856					疑似清单
3496	国网宽甸县供电公司	黄山变	镇内线	步行街配电室102配电变压器	630	44.65	285.71	171.42					疑似清单
3497	国网宽甸县供电公司	黄山变	镇内线	金色阳光配电室103配电变压器	630	50.96	245.95	147.57					疑似清单
3498	国网宽甸县供电公司	黄山变	镇内线	隆成家园变电箱103配电变压器	630	47.95	264.92	158.95					疑似清单
3499	国网宽甸县供电公司	黄山变	镇内线	西环2#变电箱102配电变压器	315	57.38	102.75	61.65					疑似清单
3500	国网宽甸县供电公司	黄山变	镇内线	西环3#变电箱102配电变压器	630	24.57	412.21	247.33					疑似清单
3501	国网宽甸县供电公司	黄山变	镇内线	新兴园102间隔配电变压器	630	47.24	269.4	161.6328					疑似清单
3502	国网宽甸县供电公司	黄山变	镇内线	阳光金地园1号变电箱102配电变压器	800	35.88	432.96	259.776					疑似清单
3503	国网宽甸县供电公司	黄山变	镇内线	阳光金地园2号变电箱102配电变压器	800	40.66	394.72	236.832					疑似清单
3504	国网宽甸县供电公司	黄山变	镇内线	阳光金地园3号变电箱103配电变压器	630	50.46	249.10	149.46					疑似清单
3505	国网宽甸县供电公司	黄山变	镇内线	镇内线19右4左4号变压器	315	48.21	131.64	78.98					疑似清单
3506	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙河线	龙河线20变压器	30	42.29	14.31	8.59					疑似清单
3507	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙河线	龙河线73左8号变压器1	50	37.47	26.27	15.76					疑似清单
3508	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙河线	龙河线73左8号变压器2	50	26.31	31.85	19.11					疑似清单
3509	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙河线	龙河线8右4变压器	50.0	16.984	36.51	21.90					疑似清单
3510	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙爪线	龙爪线43变压器	30	54.05	10.79	6.47					疑似清单
3511	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙爪线	龙爪线57号变压器	30	67.42	6.77	4.06					疑似清单
3512	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙爪线	龙爪线龙爪十二组分1右4变压器	50	85.77	2.115	1.269					疑似清单
3513	国网宽甸县供电公司	绿水变	青山线	青山线34号变压器	50	26.60	31.70	19.02					疑似清单
3514	国网宽甸县供电公司	绿水变	青山线	青山线39右17号变压器	50	43.45	23.28	13.97					疑似清单
3515	国网宽甸县供电公司	绿水变	青山线	青山线53号变压器	100	51.49	38.51	23.11					疑似清单
3516	国网宽甸县供电公司	绿水变	青山线	青山线66右21号变压器	50	21.13	34.44	20.66					疑似清单
3517	国网宽甸县供电公司	绿水变	青山线	青山线73号变压器	80	33.78	44.98	26.99					疑似清单
3518	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线197左29号变压器	50	33.26	28.37	17.02					疑似清单
3519	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线235号变压器	50	79.45	5.3	3.165					疑似清单
3520	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线283号变压器	50	43.01	23.50	14.10					疑似清单
3521	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线48左15号变压器	30	63.66	7.90	4.74					疑似清单
3522	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线48左25号变压器	30	36.23	16.1	9.6786					疑似清单
3523	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线72号变压器	80	30.64	47.49	28.49					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
3524	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	东沟分100右1号变压器	30	59.76	9.07	5.44					疑似清单
3525	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	东沟分166号变压器	30	40.55	14.8	8.901					疑似清单
3526	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	东沟分9号变压器	50	49.57	20.215	12.129					疑似清单
3527	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛东线	毛东线101前1号变压器	50	0.00	45.00	27.00					疑似清单
3528	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	二道沟分73号变压器	80	32.77	45.78	27.47					疑似清单
3529	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	毛镇线13号变压器	400	0.29	358.84	215.30					疑似清单
3530	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	毛镇线45右9号变压器	100	25.53	64.47	38.682					疑似清单
3531	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	毛镇线49左6号变压器	50	43.67	23.2	13.899					疑似清单
3532	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	毛镇线6号变压器	400	0.38	358.5	215.088					疑似清单
3533	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分118右1号变压器	50	23.76	33.12	19.872					疑似清单
3534	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分20右10右6号变压器	30	39.74	15.1	9.0468					疑似清单
3535	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分27号变压器	50	13.85	38.08	22.85					疑似清单
3536	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分38号变压器	50	49.32	20.3	12.204					疑似清单
3537	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分94右3号变压器	50	44.62	22.69	13.614					疑似清单
3538	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分9左3号变压器	50	36.13	26.94	16.16					疑似清单
3539	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	杨木沟分30右3号变压器	50	42.48	23.76	14.26					疑似清单
3540	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	杨木沟分30右6右3变压器	50	7.28	41.36	24.82					疑似清单
3541	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	杨木沟分7左1号变压器	400	38.75	205.00	123.00					疑似清单
3542	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	杨木沟分82左23号变压器	50	35.18	27.41	16.45					疑似清单
3543	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线15号变压器	20	63.82	5.236	3.1416					疑似清单
3544	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线21右6号变压器	50	45.54	22.23	13.34					疑似清单
3545	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线28号变压器	50	71.33	9.34	5.60					疑似清单
3546	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线67号变压器	30	119.08	0.0	0					疑似清单
3547	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线90号变压器	50	30.18	29.91	17.95					疑似清单
3548	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线高坎子分12号变压器	50	47.09	21.46	12.87					疑似清单
3549	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线高坎子分48右7号变压器	30	46.84	12.9	7.7688					疑似清单
3550	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线高坎子分64号左5号变压器	100	56.44	33.56	20.14					疑似清单
3551	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线高坎子分82号变压器	50	62.05	13.975	8.385					疑似清单
3552	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线高坎子分83左4号变压器	50	36.93	26.5	15.921					疑似清单
3553	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线五道岭分52左3左9号变压器	50	46.97	21.52	12.91					疑似清单
3554	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线五道岭支55号左3号变压器	30	51.72	11.5	6.8904					疑似清单
3555	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线109号变压器	100	72.72	17.3	10.368					疑似清单
3556	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线165号右5号变压器	50	41.29	24.355	14.613					疑似清单
3557	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线176号变压器	100	51.63	38.37	23.02					疑似清单
3558	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线184号左13号变压器	50	69.19	10.41	6.24					疑似清单
3559	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线184号左52号变压器	50	51.34	19.3	11.598					疑似清单
3560	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线196号变压器	315	32.80	180.18	108.108					疑似清单
3561	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线47号右2号变压器	100	41.15	48.85	29.31					疑似清单
3562	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线49号左1号变压器	20	77.86	2.43	1.46					疑似清单
3563	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线9号变压器	200	39.80	100.40	60.24					疑似清单
3564	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线铁路分10右5号变压器	50	81.33	4.34	2.60					疑似清单
3565	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线张家堡分58号变压器	50	73.36	8.32	4.99					疑似清单
3566	国网宽甸县供电公司	棚海变	电站甲线	白石分020号变压器	50	6.50	41.75	25.05					疑似清单
3567	国网宽甸县供电公司	棚海变	电站甲线	大汤石分068号变压器	50	0.00	45.0	27					疑似清单
3568	国网宽甸县供电公司	棚海变	电站甲线	电站甲线134号变压器	10	73.98	1.6	0.9612					疑似清单
3569	国网宽甸县供电公司	棚海变	电站甲线	电站甲线97号变压器	50	39.74	25.1	15.078					疑似清单
3570	国网宽甸县供电公司	棚海变	电站甲线	团结分029左分017号变压器	50	17.73	36.1	21.681					疑似清单
3571	国网宽甸县供电公司	棚海变	电站甲线	团结分034号变压器	100	26.37	63.6	38.178					疑似清单
3572	国网宽甸县供电公司	棚海变	电站甲线	团结分054号变压器	50	43.68	23.16	13.90					疑似清单
3573	国网宽甸县供电公司	棚海变	电站甲线	团结分61右8右1号变压器	50	55.24	17.38	10.43					疑似清单
3574	国网宽甸县供电公司	棚海变	电站乙线	电站乙线003号变压器	200	54.10	71.80	43.08					疑似清单
3575	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	三道湾分014号变压器	30	29.40	18.2	10.908					疑似清单
3576	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	台子沟甲线119号变压器	50	35.60	27.2	16.32					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (KVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
3577	国网宽甸县供电公司	硼海变	台子沟甲线	台子沟甲线127左8号变压器	20	56.95	6.61	3.97					疑似清单
3578	国网宽甸县供电公司	硼海变	台子沟甲线	台子沟甲线37右分2号变压器	50	95.38	0.00	0.00					疑似清单
3579	国网宽甸县供电公司	硼海变	台子沟甲线	台子沟甲线54右分3号变压器	100	26.84	63.16	37.90					疑似清单
3580	国网宽甸县供电公司	硼海变	台子沟甲线	台子沟甲线76左4右6号变压器	50	37.09	26.46	15.87					疑似清单
3581	国网宽甸县供电公司	硼海变	台子沟甲线	台子沟甲线76左分15号变压器	50	42.25	23.88	14.33					疑似清单
3582	国网宽甸县供电公司	硼海变	台子沟甲线	台子沟甲线89左分10号变压器	30	35.23	16.43	9.86					疑似清单
3583	国网宽甸县供电公司	硼海变	台子沟甲线	台子沟甲线97左5号变压器	50	80.00	5.00	3.00					疑似清单
3584	国网宽甸县供电公司	硼海变	台子沟甲线	下甸子分027号变压器	50	8.63	40.69	24.41					疑似清单
3585	国网宽甸县供电公司	硼海变	台子沟甲线	下甸子分041号变压器	50	16.81	36.60	21.96					疑似清单
3586	国网宽甸县供电公司	硼海变	台子沟乙线	台子沟乙线027左分001号变压器	80	0.00	72.00	43.20					疑似清单
3587	国网宽甸县供电公司	硼海变	台子沟乙线	台子沟乙线042号变压器	20	7.44	16.51	9.91					疑似清单
3588	国网宽甸县供电公司	硼海变	台子沟乙线	台子沟乙线068号变压器	50	43.73	23.1	13.881					疑似清单
3589	国网宽甸县供电公司	硼海变	台子沟乙线	台子沟乙线61号变压器	100	0.00	90	54					疑似清单
3590	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	大虎寸分20#左1柱上变压器	50	63.74	13.13	7.88					疑似清单
3591	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家堡线大虎寸分100右2号变压器	50	15.59	37.21	22.32					疑似清单
3592	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家下线108号变压器	100	62.05	27.95	16.77					疑似清单
3593	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家下线姜家分35号变压器	10	26.37	6.36	3.82					疑似清单
3594	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家下线小城子分54号变压器	50	35.89	27.055	16.233					疑似清单
3595	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	王家堡分21左1号变压器	50	6.50	41.75	25.05					疑似清单
3596	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线夹岔分97号变压器	10	97.21	0.0	0					疑似清单
3597	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线庙岭分67号变压器	20	79.00	2.20	1.32					疑似清单
3598	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线庙岭分99左3号变压器	50	78.69	5.66	3.39					疑似清单
3599	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线榆树支28左19号变压器	10	45.22	4.5	2.6868					疑似清单
3600	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线榆树支29右6右1号变压器	30	65.65	7.31	4.38					疑似清单
3601	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	庙岭分106右1号变压器	50	82.65	3.68	2.21					疑似清单
3602	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	永安分49左1号变压器	50	110.67	0	0					疑似清单
3603	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	碱厂分3右29号变压器	50	56.18	16.91	10.15					疑似清单
3604	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线115右2号变压器	30	109.16	0	0					疑似清单
3605	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线11号变压器	50	36.54	26.73	16.04					疑似清单
3606	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线146右1号变压器	50	47.82	21.09	12.654					疑似清单
3607	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线181号变压器	30	69.29	6.2	3.7278					疑似清单
3608	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线193号变压器	30	51.81	11.46	6.87					疑似清单
3609	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线217号变压器	30	68.43	6.47	3.88					疑似清单
3610	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线254右9号变压器	30	37.45	15.77	9.46					疑似清单
3611	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线255号变压器	30	63.19	8.04	4.83					疑似清单
3612	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线268号变压器	30	36.49	16.05	9.63					疑似清单
3613	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线281号变压器	30	83.82	1.854	1.1124					疑似清单
3614	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线5号变压器	100	2.21	87.79	52.67					疑似清单
3615	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线64左25号变压器	50	55.38	17.31	10.39					疑似清单
3616	国网宽甸县供电公司	青椅山变	三道沟线	三道沟线70号变压器	80	119.93	0.00	0.00					疑似清单
3617	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	赫甸支26前13变压器	30	24.93	19.52	11.71					疑似清单
3618	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	赫甸支26前6左11变压器	30	24.41	19.68	11.81					疑似清单
3619	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线164左13右5变压器	80	49.18	32.66	19.59					疑似清单
3620	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线186左15号变压器	50	48.84	20.58	12.348					疑似清单
3621	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线21左15变压器	50	55.73	17.14	10.28					疑似清单
3622	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线82左16变压器	50	13.35	38.33	23.00					疑似清单
3623	国网宽甸县供电公司	台头子变	八河川线	八河川线14变压器	50	44.67	22.665	13.599					疑似清单
3624	国网宽甸县供电公司	台头子变	八河川线	八河川线19左分2变压器	30	91.48	0.0	0					疑似清单
3625	国网宽甸县供电公司	台头子变	八河川线	八河川线31变压器	50	35.78	27.11	16.27					疑似清单
3626	国网宽甸县供电公司	台头子变	八河川线	八河川线46变压器	20	66.90	4.62	2.77					疑似清单
3627	国网宽甸县供电公司	台头子变	八河川线	八河川线52变压器	80	0.00	72.00	43.20					疑似清单
3628	国网宽甸县供电公司	台头子变	八河川线	八河川线63右25变压器	50	27.61	31.20	18.72					疑似清单
3629	国网宽甸县供电公司	台头子变	八河川线	八河川线71左分29变压器	80	7.44	66.048	39.6288					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
3630	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线113左20变压器	20	114.52	0.00	0.00					疑似清单
3631	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线118右10右7变压器	30	79.93	3.02	1.81					疑似清单
3632	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线118右13变压器	30	57.89	9.63	5.78					疑似清单
3633	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线122右1变压器	50	60.66	14.67	8.80					疑似清单
3634	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线128右1号变压器	30	0	27.00	16.20					疑似清单
3635	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线129右4右6号变压器	30	2.72	26.18	15.71					疑似清单
3636	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线177右12变压器	20	88.39	0.3	0.1932					疑似清单
3637	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线85右6变压器	50	63.46	13.27	7.96					疑似清单
3638	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线89左12变压器	30	7.899	24.63	14.78					疑似清单
3639	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线90右8左2号变压器	50	57.11	16.45	9.87					疑似清单
3640	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	青沟分15右3变压器	100	47.33	42.7	25.602					疑似清单
3641	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	青沟分41变压器	20	96.18	0.00	0.00					疑似清单
3642	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	青沟分6左2号变压器	30	5.66	25.3	15.1812					疑似清单
3643	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线028变压器	30	44.10	13.77	8.26					疑似清单
3644	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线048号左分16变压器	30	42.59	14.22	8.53					疑似清单
3645	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线112号左分02变压器	50	72.01	9.00	5.40					疑似清单
3646	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线133变压器	80.0	16.03828125	59.17	35.50					疑似清单
3647	国网宽甸县供电公司	台头子变	台矿线	台矿线50左4号变压器	100	18.51	71.5	42.894					疑似清单
3648	国网宽甸县供电公司	太平哨变	河西线	河西线11号变压器	10	103.07	0.00	0.00					疑似清单
3649	国网宽甸县供电公司	太平哨变	牛毛坞线	牛毛坞线15号变压器	10	119.34	0	0					疑似清单
3650	国网宽甸县供电公司	太平哨变	牛毛坞线	牛毛坞线39右28号变压器	30	42.29	14.31	8.59					疑似清单
3651	国网宽甸县供电公司	太平哨变	牛毛坞线	牛毛坞线62右4左1号变压器	100	31.95	58.05	34.83					疑似清单
3652	国网宽甸县供电公司	太平哨变	牛毛坞线	牛毛坞线70右1号变压器	50	106.74	0.00	0.00					疑似清单
3653	国网宽甸县供电公司	太平哨变	牛毛坞线	牛毛坞线81右2号变压器	50	62.65	13.68	8.21					疑似清单
3654	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	大董分103号变压器	50	49.03	20.5	12.291					疑似清单
3655	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	大董分117号变压器	30	53.88	10.84	6.50					疑似清单
3656	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	大董分83号变压器	30	50.30	11.9	7.146					疑似清单
3657	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	大董分96号变压器	10	106.50	0.0	0					疑似清单
3658	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	坦甸子分147号变压器	10	102.07	0.00	0.00					疑似清单
3659	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	坦甸子分43左22左18号变压器	10	61.98	2.80	1.68					疑似清单
3660	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	坦甸子分48号变压器	200	0	180	108					疑似清单
3661	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	坦甸子分71右6号变压器	50	48.42	20.8	12.474					疑似清单
3662	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	坦甸子分75左5号变压器	50	66.59	11.71	7.02					疑似清单
3663	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	坦甸子分98号变压器	100	77.60	12.4	7.44					疑似清单
3664	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新兴线17左5号变压器	400	22.62	269.52	161.712					疑似清单
3665	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新兴线27右26号变压器	50	23.05	33.48	20.09					疑似清单
3666	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新兴线2号变压器	80	43.55	37.16	22.30					疑似清单
3667	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新兴线大董分13右2号变压器	100	52.54	37.46	22.48					疑似清单
3668	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	保安分115右10号变压器	30	57.28	9.82	5.89					疑似清单
3669	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	保安分200号变压器	80	19.40	56.48	33.89					疑似清单
3670	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	保安分48号变压器	50	63.66	13.17	7.90					疑似清单
3671	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	南吊分14号变压器	80	79.08	8.74	5.24					疑似清单
3672	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	南吊分44右10号变压器	100	70.47	19.53	11.72					疑似清单
3673	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线113右6号变压器	30	62.88	8.14	4.88					疑似清单
3674	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线121左9号变压器	50	40.75	24.6	14.775					疑似清单
3675	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线164右3号变压器	50	63.60	13.20	7.92					疑似清单
3676	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线193右2号变压器	30	119.93	0.00	0.00					疑似清单
3677	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线213号变压器	100	48.79	41.2	24.726					疑似清单
3678	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线218号变压器	200	64.38	51.24	30.74					疑似清单
3679	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线228号变压器	30	119.95	0.00	0.00					疑似清单
3680	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线31左7号变压器	30	28.89	18.33	11.00					疑似清单
3681	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线40左5号变压器	100	54.56	35.44	21.26					疑似清单
3682	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线50右2号变压器	30	42.13	14.4	8.6166					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
3683	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线89右3号变压器	20	67.51	4.50	2.70					疑似清单
3684	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	发磨分21右20号变压器	30	60.91	8.727	5.2362					疑似清单
3685	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	发磨分49号变压器	50	38.28	25.9	15.516					疑似清单
3686	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	发磨分53右21号变压器	50	57.85	16.08	9.65					疑似清单
3687	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线39右8号变压器	30	31.53	17.54	10.52					疑似清单
3688	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线44左2号变压器	50	43.93	23.0	13.821					疑似清单
3689	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线72右1号变压器	30	89.94	0.02	0.01					疑似清单
3690	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线7号左1号变压器	30	63.15	8.06	4.83					疑似清单
3691	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线80号变压器	50	56.41	16.80	10.08					疑似清单
3692	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	红铜沟分8号变压器	50	47.58	21.21	12.73					疑似清单
3693	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	向阳分15左19号变压器	30	65.19	7.4	4.4658					疑似清单
3694	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	向阳分4号变压器	50	72.08	8.96	5.38					疑似清单
3695	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	小孤山分27左1号变压器	100	17.84	72.2	43.296					疑似清单
3696	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	小孤山分58号变压器	30	15.66	22.30	13.38					疑似清单
3697	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	小孤山分66左7右13号变压器	50	42.63	23.69	14.21					疑似清单
3698	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	土城线11右6号变压器	30	58.70	9.39	5.63					疑似清单
3699	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	土城线132号变压器	50	46.42	21.79	13.07					疑似清单
3700	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	土城线21左6号变压器	50	62.34	13.83	8.30					疑似清单
3701	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	土城线39号变压器	100	20.11	69.89	41.934					疑似清单
3702	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	土城线4右3号变压器	50	29.56	30.22	18.13					疑似清单
3703	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	土城线66号变压器	50	52.49	18.76	11.25					疑似清单
3704	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安家堡线	安家堡线12左5号变压器	30	1.12	26.66	16.00					疑似清单
3705	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安家堡线	安家堡线16左3号变压器	50	24.78	32.6	19.566					疑似清单
3706	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	安平河线99号变压器	100	21.645	68.36	41.01					疑似清单
3707	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	边沟分17右9号变压器	100	26.19	63.81	38.29					疑似清单
3708	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	边沟分42号变压器	50	40.58	24.71	14.83					疑似清单
3709	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	边沟分57号变压器	50	32.09	29.0	17.373					疑似清单
3710	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	金厂分48右1号变压器	200	53.54	72.92	43.75					疑似清单
3711	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	金厂分60左5号变压器	100	11.09	78.91	47.35					疑似清单
3712	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	杨木川线145右1号变压器	30	26.82	18.95	11.37					疑似清单
3713	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	杨木川线148号变压器	100	15.75	74.25	44.55					疑似清单
3714	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	杨木川线155左4号变压器	30	5.742	25.28	15.17					疑似清单
3715	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	杨木川线4右3号变压器	80	54.41	28.472	17.0832					疑似清单
3716	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	杨木川线61左1号变压器	30	47.81	12.657	7.5942					疑似清单
3717	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	杨木川线88右1号变压器	50	41.49	24.26	14.55					疑似清单
3718	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	牛皮闸分11左6号变压器	30	50.11	11.97	7.18					疑似清单
3719	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线15右35右6号变压器	30	71.06	5.7	3.4092					疑似清单
3720	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线牛皮闸分11左12号变压器	30	111.38	0.00	0.00					疑似清单
3721	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线69右12号变压器	50	73.34	8.33	5.00					疑似清单
3722	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分15号变压器	30	41.41	14.577	8.7462					疑似清单
3723	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分26左7号变压器	30	66.39	7.08	4.25					疑似清单
3724	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线20右1号变压器	50	35.11	27.4	16.467					疑似清单
3725	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线32右1号变压器	200	20.88	138.24	82.94					疑似清单
3726	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线湾沟分85右9号变压器	30	0.00	27.00	16.20					疑似清单
3727	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线湾沟分太平支10号变压器	30	83.12	2.06	1.24					疑似清单
3728	国网宽甸县供电公司	园宝变	金盟线	金盟线10右1左5号变压器	50	25.93	32.04	19.22					疑似清单
3729	国网宽甸县供电公司	园宝变	金盟线	金盟线10右6号变压器	315	17.60	228.06	136.84					疑似清单
3730	国网宽甸县供电公司	园宝变	刘家线	刘家线13号变压器	315	24.86	205.19	123.11					疑似清单
3731	国网宽甸县供电公司	园宝变	青岭线	青岭线48右21右2号变压器	100	64.83	25.17	15.10					疑似清单
3732	国网宽甸县供电公司	园宝变	青岭线	青岭线48右4号变压器	200	40.01	99.98	59.99					疑似清单
3733	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线141号变压器	100	49.27	40.73	24.44					疑似清单
3734	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线164右30号变压器	30	59.68	9.1	5.4576					疑似清单
3735	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线87右2号变压器	50	51.89	19.06	11.43					疑似清单

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
3736	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线上河口分3号变压器	50	39.51	25.245	15.147					疑似清单
3737	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线上河口分59号变压器	100	17.62	72.38	43.43					疑似清单
3738	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线129左10右11号变压器	50	19.02	35.49	21.29					疑似清单
3739	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线13号变压器	200	2.20	175.6	105.36					疑似清单
3740	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线18左1号变压器	100	19.02	70.98	42.59					疑似清单
3741	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分12#变压器	10	23.08	6.692	4.0152					疑似清单
3742	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分132左8#变压器	30	13.22	23.03	13.82					疑似清单
3743	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分155左37#变压器	30	92.00	0.0	0					疑似清单
3744	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分175#变压器	30	47.09	12.87	7.72					疑似清单
3745	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分238#变压器	30	0.1788	26.95	16.17					疑似清单
3746	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分24#变压器	20	17.84	14.43	8.66					疑似清单
3747	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分74左2右3#变压器	50	64.21	12.90	7.74					疑似清单
3748	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分87#变压器	30	23.96	19.81	11.89					疑似清单
3749	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分94右5#变压器	30	14.10	22.77	13.66					疑似清单
3750	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	石粉支19前1#变压器	50	82.03	3.99	2.39					疑似清单
3751	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	西江分26右15#变压器	50	30.92	29.5	17.724					疑似清单
3752	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	西江分26右19右14#变压器	50	48.56	20.72	12.43					疑似清单
3753	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线114左22#变压器	50	70.84	9.6	5.748					疑似清单
3754	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线17右7#变压器	20	66.67	4.67	2.80					疑似清单
3755	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线21#变压器	315	41.91	151.48	90.89					疑似清单
3756	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线24左29左1#变压器	50	37.70	26.15	15.69					疑似清单
3757	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线24左52#变压器	30	82.27	2.32	1.39					疑似清单
3758	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线50右6#变压器	30	72.09	5.37	3.22					疑似清单
3759	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线5左13#变压器	20	63.51	5.30	3.18					疑似清单
3760	国网宽甸县供电公司	振江变	振石线	振石线10#变压器	50	44.68	22.66	13.596					疑似清单
3761	国网宽甸县供电公司	振江变	振石线	振石线16右27#变压器	30	40.19	14.94	8.97					疑似清单
3762	国网宽甸县供电公司	振江变	振石线	振石线25#变压器	100	42.96	47.04	28.22					疑似清单
3763	国网宽甸县供电公司	振江变	振石线	振石线39左8#变压器	50	20.16	34.9	20.952					疑似清单
3764	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	东镇线	凤东箱67702变压器	800	44.55	363.60	218.16					
3765	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	东镇线	金地亭1016变压器	800	14.17	606.6	363.984					
3766	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	东镇线	金地亭1022变压器	800	20.32	557.44	334.46					
3767	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	东镇线	金地亭1023变压器	800	19.04	567.68	340.61					
3768	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	东镇线	茂生甲箱55701	630	23.09	421.53	252.92					
3769	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	东镇线	茂生乙箱55802	630	24.97	409.69	245.81					
3770	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	东镇线	袜厂箱变压器	630	32.01	365.34	219.20					
3771	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	东镇线	文景1箱52701变压器间隔配电变压器	630	17.19	458.7	275.2218					
3772	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	东镇线	文景2箱52801变压器间隔配电变压器	630	12.44	488.63	293.18					
3773	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	东镇线	制钉箱49002	100	21.71	68.29	40.97					
3774	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	东泰路1号箱105501配电变压器	315	15.77	233.82	140.29					
3775	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	东泰路2号箱105601配电变压器	315	22.41	212.91	127.75					
3776	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	通天分18变压器	160	0	144.00	86.40					
3777	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	通天分38左24变压器	80	2.83	69.74	41.84					
3778	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	通天分38左3变压器	200	40	100.0	60					
3779	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	通天分44变压器	160	0	144.00	86.40					
3780	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	通天分57变压器	100	23.16	66.8	40.104					
3781	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	通天分5右1号变压器	200	65.07	49.86	29.92					
3782	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	通天分富兴支5变压器	50	0	45.00	27.00					
3783	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	通天三组新	80	0	72.00	43.20					
3784	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	武营分16变压器	315	0	283.50	170.10					
3785	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	武营分18变压器	80	38.16	41.47	24.88					
3786	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	武营分19变压器	400	57.83	128.7	77.208					
3787	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	武营分31变压器	200	35.38	109.24	65.54					
3788	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	武营分37右3变压器	400	0	360.0	216					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
3789	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	武营分37左3变压器	200	0	180.0	108					
3790	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	楼房线	武营分6号	315	0	283.50	170.10					
3791	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	沙河线	德园1号箱64201变压器	630	14.57	475.209	285.1254					
3792	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	沙河线	德园1号箱64202变压器	800	19.68	562.56	337.54					
3793	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	沙河线	德园2号箱64301变压器	800	0	720.00	432.00					
3794	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	沙河线	德园2号箱64302变压器	800	14.86	601.12	360.672					
3795	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	沙河线	锦山亭60211	500	41.13	244.4	146.61					
3796	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	沙河线	经山干62+1	630	0	567.00	340.20					
3797	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	沙河线	九公2号箱3137变压器	630	34.35	350.60	210.36					
3798	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	沙河线	九公3号箱47801变压器	630	22.74	423.74	254.24					
3799	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	沙河线	九公3号箱47802变压器	400	18.13	287.48	172.49					
3800	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	沙河线	铁成5号箱49501变压器	630	18.54	450.20	270.12					
3801	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	沙河线	铁成6号箱47601变压器	630	19.5	444.15	266.49					
3802	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	沙河线	铁成7号箱49701变压器	630	15.04	472.248	283.3488					
3803	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	沙河线	铁沙箱102变压器	630	37.86	328.48	197.09					
3804	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	沙河线	中富箱1703变压器	200	31.92	116.16	69.70					
3805	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	溪山线	上华居1亭141301配电变压器	630	54.6	223.02	133.812					
3806	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	溪山线	上华居1亭141302配电变压器	630	68.86	133.18	79.91					
3807	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	溪山线	上华居1亭141311配电变压器	630	59.86	189.88	113.93					
3808	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	溪山线	上华居2亭141401配电变压器	630	53.82	227.93	136.76					
3809	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	溪山线	上华居2亭141402配电变压器	630	67.42	142.25	85.35					
3810	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	溪山线	上华居2亭141411配电变压器	630	56.46	211.30	126.78					
3811	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	溪山线	溪山3箱124001配电变压器	630	59.3	193.41	116.05					
3812	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	溪山线	溪山4箱123901配电变压器	630	54.8	221.76	133.06					
3813	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	溪山线	溪山5亭124101配电变压器	630	53.17	232.03	139.22					
3814	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	溪山线	溪山5亭124121配电变压器	630	56.67	209.98	125.99					
3815	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	溪山线	溪山5亭124122配电变压器	630	57.74	203.2	121.9428					
3816	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	溪山线	溪山壹号1箱108801配电变压器	630	56.77	209.35	125.61					
3817	国网丹东市元宝区供电分公司	东坎子变	溪山线	溪山壹号2箱108901配电变压器	630	80.85	57.6	34.587					
3818	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福铁线	静馨园74601	800	19.31	565.52	339.31					
3819	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福铁线	木都1亭61301间隔配电变压器	630	10.37	501.7	301.0014					
3820	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福铁线	木都1亭61302间隔配电变压器	630	0	567.00	340.20					
3821	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福铁线	木都2亭61401间隔配电变压器	630	2.13	553.58	332.15					
3822	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福铁线	木都2亭61402间隔配电变压器	630	15.1	471.87	283.12					
3823	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福苑甲线	鸿盛圆1174	630	34.2	351.5	210.924					
3824	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福苑甲线	市内干58#	630	59.89	189.69	113.82					
3825	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福苑甲线	市内干59右分3(1号变)	630	37.87	328.419	197.0514					
3826	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福苑甲线	意达亭1185变压器	630	31.19	370.50	222.30					
3827	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福苑乙线	福鼎亭65301变压器	800	20.28	557.8	334.656					
3828	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福苑乙线	福鼎亭65302变压器	800	21.64	546.9	328.128					
3829	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福苑乙线	鸿润乙箱65202变压器	630	0	567.00	340.20					
3830	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福苑乙线	九一箱74401变压器	630	25.16	408.49	245.10					
3831	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福苑乙线	绿苑74502变压器	630	23.77	417.25	250.35					
3832	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福苑乙线	市内干55	630	0	567.00	340.20					
3833	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福运线	公安箱1752	800	12.32	621.44	372.86					
3834	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福运线	国投甲亭1922	800	0.02	719.84	431.90					
3835	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福运线	双星亭44101变压器	630	0	567.00	340.20					
3836	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	福运线	双星亭44102变压器	400	27.44	250.24	150.14					
3837	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	园林线	电业箱1212变压器	800	18.72	570.24	342.14					
3838	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	园林线	海关箱71301间隔配电变压器	800	40.61	395.1	237.072					
3839	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	园林线	六纬甲亭14101变压器	630	0	567.00	340.20					
3840	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	园林线	六纬甲亭14102变压器	630	34.06	352.42	211.45					
3841	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	园林线	一马路56801变压器	1000	43.36	466.40	279.84					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (KVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
3842	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	园林线	一马路56802变压器	630	46.5	274.05	164.43					
3843	国网丹东市元宝区供电分公司	福兴变	中联线	华联箱66402	630	34.95	346.82	208.09					
3844	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	道口乙线	北郡10箱146701配电变压器	630	69.67	128.08	76.85					
3845	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	道口乙线	北郡1箱145801配电变压器	630	73.08	106.6	63.9576					
3846	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	道口乙线	北郡2箱145901配电变压器	630	41.02	308.57	185.14					
3847	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	道口乙线	北郡3箱146001配电变压器	630	60.6	185.2	111.132					
3848	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	道口乙线	北郡4箱146101配电变压器	630	76.01	88.14	52.88					
3849	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	道口乙线	北郡5箱146201配电变压器	630	50.81	246.9	148.1382					
3850	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	道口乙线	北郡6箱146301配电变压器	630	84.84	32.51	19.50					
3851	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	道口乙线	北郡7箱146401配电变压器	630	79.01	69.24	41.54					
3852	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	道口乙线	北郡8箱146501配电变压器	630	64.13	162.98	97.79					
3853	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	道口乙线	北郡9箱146601配电变压器	630	67.1	144.27	86.56					
3854	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	道口乙线	鹿岭庄1箱131901配电变压器	800	50.02	319.84	191.904					
3855	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	道口乙线	鹿岭庄2箱132001配电变压器	800	45.16	358.72	215.23					
3856	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	古城线18	315	14.82	236.82	142.09					
3857	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	古城线2左1	315	0	283.50	170.10					
3858	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	哈纺甲线28柱上变压器	200	0	180.00	108.00					
3859	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	翰林1号箱1912配电变压器	630	52.67	235.179	141.1074					
3860	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	翰林1号箱1913配电变压器	630	52.37	237.07	142.24					
3861	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	翰林院4亭01号变压器	1000	0	900.00	540.00					
3862	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	翰林院4亭02号变压器	1000	0	900.00	540.00					
3863	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	翰林院4亭148001配电变压器	1000	0	900	540					
3864	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	翰林院4亭148002配电变压器	1000	0	900.0	540					
3865	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	金裕澜湾1亭137101配电变压器	630	56.09	213.6	128.1798					
3866	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	金裕澜湾1亭137102配电变压器	630	54.61	223.0	133.7742					
3867	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	金裕澜湾2亭137201配电变压器	630	52.47	236.4	141.8634					
3868	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	金裕澜湾2亭137202配电变压器	630	53.78	228.19	136.91					
3869	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	金裕澜湾3亭137301配电变压器	630	54.1	226.17	135.70					
3870	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	金裕澜湾3亭137302	630	57.27	206.2	123.7194					
3871	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	阳光3号箱1992	630	66.26	149.56	89.74					
3872	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	阳光3号箱1993	630	50.94	246.08	147.65					
3873	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	阳光4号箱1996	630	81.76	51.91	31.15					
3874	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	阳光4号箱1997	630	56.96	208.15	124.89					
3875	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	阳光5号箱1992配电变压器	630	54.02	226.7	136.0044					
3876	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	阳光5号箱1993配电变压器	630	80.24	61.49	36.89					
3877	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	阳光6号箱1996配电变压器	630	0	567.00	340.20					
3878	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	阳光6号箱1997配电变压器	630	0	567.00	340.20					
3879	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	阳光7亭126901配电变压器	630	71.92	113.90	68.34					
3880	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	阳光7亭126902配电变压器	630	50.84	246.71	148.02					
3881	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	阳光甲箱1902	630	53.09	232.53	139.52					
3882	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	阳光乙箱1906	630	51.47	242.74	145.64					
3883	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	阳光乙箱1907	630	0	567.00	340.20					
3884	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	宗裕城B区1亭137501配电变压器	800	0	720.00	432.00					
3885	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	宗裕城B区2亭137601配电变压器	800	54.63	282.96	169.78					
3886	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	宗裕城B区2亭137602配电变压器	800	56.81	265.52	159.31					
3887	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	宗裕城B区3亭137701配电变压器	800	59.37	245.04	147.02					
3888	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	宗裕城B区3亭137702配电变压器	800	58.38	252.96	151.78					
3889	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	宗裕城B区4亭137801配电变压器	800	56.11	271.1	162.672					
3890	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	宗裕城B区4亭137802配电变压器	800	53.84	289.28	173.57					
3891	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	宗裕城B区5箱137901配电变压器	630	55.02	220.37	132.22					
3892	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	宗裕城B区6箱138001配电变压器	630	56.64	210.17	126.10					
3893	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	宗裕城C区1亭138501配电变压器	630	53.35	230.90	138.54					
3894	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	宗裕城C区1亭138502配电变压器	630	54.58	223.146	133.8876					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
3895	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	宗裕城C区2亭138601配电变压器	630	50.06	251.622	150.9732					
3896	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	宗裕城C区2亭138602配电变压器	630	58.88	196.1	117.6336					
3897	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	宗裕城C区3亭138701配电变压器	630	52.61	235.6	141.3342					
3898	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	宗裕城C区3亭138702配电变压器	630	56.66	210.0	126.0252					
3899	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	宗裕城C区4箱138801配电变压器	800	58.18	254.56	152.74					
3900	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	古城线	宗裕城C区5箱138901配电变压器	800	55.14	278.88	167.33					
3901	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	LS_蛤纺甲干15左16	315	15.06	236.06	141.64					
3902	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	蛤纺甲干15左7右5	100	0	90.00	54.00					
3903	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	蛤纺甲干31左5左10	200	0	180.00	108.00					
3904	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	蛤纺甲线10变压器	315	86.99	9.48	5.69					
3905	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	蛤纺甲线19左4变压器	200	1.9	176.2	105.72					
3906	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	蛤纺甲线31左2号柱上变压器	315	16.87	230.36	138.22					
3907	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	蛤纺甲线6右1柱上变压器	100	8.68	81.32	48.79					
3908	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	九蛤干43前10号变压器	50	2.75	43.63	26.18					
3909	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	蓝崴1亭147501配电变压器	800	69.58	163.36	98.02					
3910	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	蓝崴1亭147502配电变压器	800	85.44	36.48	21.888					
3911	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	蓝崴2亭147601配电变压器	800	75.48	116.16	69.70					
3912	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	蓝崴2亭147602配电变压器	800	65.66	194.7	116.832					
3913	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	馨悦甲箱1953	630	0	567	340.2					
3914	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	馨悦乙箱1956	630	51.47	242.74	145.64					
3915	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	馨悦乙箱1957	630	0	567	340.2					
3916	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	中凯1亭138301配电变压器	800	0	720.00	432.00					
3917	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	中凯1亭138311配电变压器	800	0	720.00	432.00					
3918	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	中凯2亭142801配电变压器	800	21.6	547.20	328.32					
3919	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	中凯2亭142802配电变压器	800	24.5	524.00	314.40					
3920	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	中凯2亭142811配电变压器	800	18.1	575.20	345.12					
3921	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	中凯2亭142812配电变压器	800	13.8	609.6	365.76					
3922	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤纺乙线	蛤蟆塘线隧道分8左3变压器	100	18.23	71.8	43.062					
3923	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	蛤蟆塘干11左1	100	49.83	40.17	24.10					
3924	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	蛤蟆塘干9左2	200	55.02	69.96	41.98					
3925	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	蛤蟆塘线31	100	8.18	81.82	49.09					
3926	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	蛤蟆塘线5变压器	315	57.9	101.12	60.67					
3927	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	蛤蟆塘线9左1变压器	315	59.84	95.00	57.00					
3928	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	蛤蟆塘线9左4变压器	315	51.14	122.41	73.45					
3929	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	蛤蟆塘线邓家分10右2变压器	315	55.97	107.2	64.3167					
3930	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	蛤蟆塘线邓家分1左8变压器	315	54.43	112.05	67.23					
3931	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	蛤蟆塘线邓家分20变压器	315	0	283.50	170.10					
3932	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	蛤蟆塘线邓家分7右1变压器	315	54.71	111.16	66.70					
3933	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	蛤蟆塘线隧道分25变压器	400	54.12	143.52	86.11					
3934	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	蛤蟆塘线隧道分3变压器	315	68.01	69.3	41.5611					
3935	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	翰林2号箱1917	630	51.47	242.74	145.64					
3936	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	翰林3号箱125801配电变压器	630	58.42	198.95	119.37					
3937	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	翰林3号箱125802配电变压器	1000	53.53	364.70	218.82					
3938	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	翰林院3亭125802配电变压器	1000	0	900.00	540.00					
3939	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	南天1箱102401	630	55.26	218.862	131.3172					
3940	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	南天2箱102501	630	55.92	214.70	128.82					
3941	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	南天3箱102601	630	56.6	210.4	126.252					
3942	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆甲线	宗裕城1箱118301配电变压器	630	77.74	77.24	46.34					
3943	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆甲线	宗裕城5箱118701配电变压器	630	55.2	219.2	131.544					
3944	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆甲线	宗裕城6箱118801配电变压器	630	59.79	190.323	114.1938					
3945	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆乙线	宗裕城10箱119201配电变压器	630	73.5	104.0	62.37					
3946	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆乙线	宗裕城11箱138101配电变压器	630	56.12	213.444	128.0664					
3947	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤蟆乙线	宗裕城12箱138201配电变压器	630	77.98	75.73	45.44					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
3948	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤宗乙线	宗裕城2箱118401配电变压器	630	84.27	36.1	21.6594					
3949	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤宗乙线	宗裕城3箱118501配电变压器	630	66.96	145.2	87.0912					
3950	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤宗乙线	宗裕城4箱118601配电变压器	630	54.6	223.02	133.81					
3951	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤宗乙线	宗裕城7箱118901配电变压器	630	83.7	39.69	23.81					
3952	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤宗乙线	宗裕城8箱119001配电变压器	630	58.91	195.9	117.5202					
3953	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	蛤宗乙线	宗裕城9箱119101配电变压器	630	54.11	226.11	135.66					
3954	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	国际花都1箱129601配电变压器	630	86.48	22.18	13.31					
3955	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	国际花都2箱129701配电变压器	630	68.08	138.10	82.86					
3956	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	国际花都3箱142901配电变压器	630	67.08	144.40	86.64					
3957	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	国际花都4箱129901配电变压器	630	71.74	115.04	69.02					
3958	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	国际花都5箱130001配电变压器	630	56.52	210.9	126.5544					
3959	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	国际花都6箱130101配电变压器	630	77.72	77.36	46.42					
3960	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	国际花都7箱130201配电变压器	630	60.2	187.74	112.64					
3961	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	蛤老干14左10号	100	37.5	52.50	31.50					
3962	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	蛤老干14左20变压器	100	34.95	55.05	33.03					
3963	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	蛤老干14左2变压器	315	0	283.50	170.10					
3964	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	蛤老干16变压器	315	0	283.50	170.10					
3965	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	蛤老干19变压器	200	0	180.00	108.00					
3966	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	蛤老干34右1变压器	100	0	90.00	54.00					
3967	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	蛤老干39左4变压器	315	9.3	254.2	152.523					
3968	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	蛤老干41右3左5	315	8.23	257.58	154.55					
3969	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	蛤老干43变压器	100	9.16	80.84	48.50					
3970	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	蛤老干53左6右4变压器	100	16.8	73.20	43.92					
3971	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	蛤老干54左26右5	315	58.88	98.03	58.82					
3972	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	金山线	蛤老干56变压器	200	0	180.00	108.00					
3973	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	隆发线	隆发线56左6变压器	400	37.88	208.48	125.088					
3974	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	博恩1箱100501新配电变压器	630	54.82	221.63	132.98					
3975	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	金场分45左1左1柱上变压器	100	0	90.00	54.00					
3976	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线28左6右2变压器	200	0	180.00	108.00					
3977	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线35左分1	200	43.66	92.68	55.61					
3978	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线43变压器	200	38.12	103.76	62.26					
3979	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线64	315	47.63	133.47	80.08					
3980	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线73变压器	200	71.13	37.7	22.644					
3981	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线8变压器	100	20.65	69.4	41.61					
3982	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线古三分4左1变压器	160	24.67	104.5	62.7168					
3983	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线古三分7右1变压器	200	0	180.00	108.00					
3984	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线河北分15右1变压器	50	18.44	35.8	21.468					
3985	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线黑二支11右1变压器	160	0	144	86.4					
3986	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线黑沟分100变压器	30	4.64	25.61	15.36					
3987	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线黑沟分14变压器	200	0	180.00	108.00					
3988	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线黑沟分20变压器	200	60	60.00	36.00					
3989	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线黑沟分30变压器	30	0	27.0	16.2					
3990	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线黑沟分48右1变压器	80	0	72	43.2					
3991	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线黑沟分78变压器	80	26.05	51.16	30.70					
3992	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线黑沟分91右1变压器	30	0	27.00	16.20					
3993	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线金场分24左1右2柱上变压器	100	0	90.0	54					
3994	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线金场分31左3变压器	30	0	27.0	16.2					
3995	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线金场分43右14	100	0	90.00	54.00					
3996	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线金场分43右32柱上变压器	80	0	72.00	43.20					
3997	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线金场分43右8变压器	200	0	180.0	108					
3998	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线金场分48变压器	400	0	360.00	216.00					
3999	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线金场分9左1变压器	30	0	27.00	16.20					
4000	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线金场分高速支7变压器	80	4.55	68.36	41.02					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
4001	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线石桥分17变压器	100	24.78	65.22	39.13					
4002	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线石桥分31左3变压器	200	33.03	113.94	68.36					
4003	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线石桥分8右3变压器	100	41.23	48.77	29.262					
4004	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	偏坎线石桥分三支5右7左7变压器	200	16.87	146.3	87.756					
4005	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	石桥分石五支8+1左18号变压器	200	10.43	159.14	95.48					
4006	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	偏坎线	石三支5右2左1柱上变压器	200	5.69	168.62	101.17					
4007	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	院校线	院校线15变压器	400	0	360.00	216.00					
4008	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	院校线	院校线5左2左1柱上变压器	315	52.61	117.78	70.67					
4009	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	院校线	院校线5左5变压器	100	23.83	66.17	39.70					
4010	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	院校线	院校线9右6变压器	100	0	90.00	54.00					
4011	国网丹东市元宝区供电分公司	蛤蟆塘变	院校线	院校线9右6号变压器	315	58.5	99.23	59.54					
4012	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖甲线	虹桥甲亭57001变压器	800	35.4	436.80	262.08					
4013	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖甲线	虹桥乙亭57011变压器	630	0	567.00	340.20					
4014	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖甲线	虹桥乙亭57012变压器	630	0	567.00	340.20					
4015	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖甲线	九江丽都4号箱3436变压器	630	44.37	287.47	172.48					
4016	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖甲线	九江丽都5号箱3442变压器	630	14.53	475.46	285.28					
4017	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖甲线	九江丽都6号箱3447变压器	800	36.49	428.08	256.85					
4018	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖甲线	九江亭1503号变压器	800	28.23	494.16	296.50					
4019	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖甲线	九江亭1504号变压器	800	35.77	433.84	260.30					
4020	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖甲线	林城1号箱76102变压器	630	14.13	477.981	286.7886					
4021	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖甲线	林城2号箱76201变压器	630	18.97	447.49	268.49					
4022	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖甲线	林城2号箱76202变压器	630	25.54	406.1	243.6588					
4023	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖甲线	林城3号箱76301变压器	630	24.37	413.47	248.08					
4024	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖甲线	林城3号箱76302变压器	630	20.24	439.49	263.69					
4025	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖甲线	麦当劳台	1000	34.91	550.9	330.54					
4026	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖甲线	沙河亭甲61201变压器	500	33.55	282.25	169.35					
4027	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖甲线	沙河亭甲61202变压器	630	24.43	413.09	247.85					
4028	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖甲线	沙河亭乙61212变压器	630	28.09	390.03	234.02					
4029	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖乙线	江盈甲箱57601变压器	800	30.11	479.12	287.47					
4030	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖乙线	江盈乙箱57702变压器	800	34.38	444.96	266.98					
4031	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖乙线	林城4号箱76402	630	21.33	432.62	259.57					
4032	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖乙线	林城5号箱3024	630	15.69	468.2	280.8918					
4033	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖乙线	林城5号箱3025	630	19.27	445.599	267.3594					
4034	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖乙线	林城6号箱76601	630	9.24	508.79	305.27					
4035	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖乙线	林城6号箱76602	630	14.47	475.84	285.50					
4036	国网丹东市元宝区供电分公司	虹桥变	东尖乙线	三排箱57502变压器	630	25.08	409.00	245.40					
4037	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	爱民乙线	云鼎10箱70101变压器间隔配电变压器	315	12.81	243.1	145.8891					
4038	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	爱民乙线	云鼎11箱70201变压器间隔配电变压器	315	14.28	238.52	143.11					
4039	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	爱民乙线	云鼎12箱70301变压器间隔配电变压器	400	22.76	268.96	161.38					
4040	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	爱民乙线	云鼎13箱70401变压器间隔配电变压器	400	16.9	292.40	175.44					
4041	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	爱民乙线	云鼎14箱70501变压器间隔配电变压器	315	25.25	204.0	122.3775					
4042	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	爱民乙线	云鼎1箱69101变压器间隔配电变压器	315	14.28	238.52	143.11					
4043	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	爱民乙线	云鼎2箱69201变压器间隔配电变压器	200	15.18	149.64	89.78					
4044	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	爱民乙线	云鼎3箱69301变压器间隔配电变压器	200	11.87	156.26	93.76					
4045	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	爱民乙线	云鼎4箱69401变压器间隔配电变压器	400	0	360.00	216.00					
4046	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	爱民乙线	云鼎5箱69501变压器间隔配电变压器	200	15.98	148.04	88.82					
4047	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	爱民乙线	云鼎6箱69601变压器间隔配电变压器	400	15.1	299.60	179.76					
4048	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	爱民乙线	云鼎7箱69701变压器间隔配电变压器	315	11.31	247.87	148.72					
4049	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	爱民乙线	云鼎8箱69801变压器间隔配电变压器	200	13.94	152.12	91.27					
4050	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	爱民乙线	云鼎9箱69901变压器间隔配电变压器	100	13.78	76.22	45.73					
4051	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	八道线	爱民亭71502	630	21.43	431.99	259.19					
4052	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	八道线	北麓园箱1133变压器	630	30.57	374.409	224.6454					
4053	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	八道线	城隍庙亭71601变压器	1000	51.06	389.4	233.64					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
4054	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	八道线	城隍庙亭71602变压器	800	41.62	387.04	232.22					
4055	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	八道线	崇兴亭1194变压器	630	20.92	435.2	261.1224					
4056	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	八道线	崇兴亭1195变压器	630	33.31	357.15	214.29					
4057	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	八道线	锦七干20	800	0	720.00	432.00					
4058	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	八道线	锦七干26	800	1.11	711.12	426.67					
4059	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	八道线	小东沟箱1137变压器	1000	20	700.00	420.00					
4060	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	八道线	小东沟箱1138变压器	630	0.05	566.7	340.011					
4061	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	八道线	新华变压器	800	48.98	328.16	196.90					
4062	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	八道线	新民亭64101变压器	630	45.47	280.54	168.32					
4063	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	八道线	新民亭64102变压器	800	33.52	451.8	271.104					
4064	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	八道线	屹景3箱1003变压器	800	18.47	572.24	343.34					
4065	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	八道线	屹景3箱1004变压器	630	17.53	456.56	273.94					
4066	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	八道线	屹景4箱1009变压器	630	0	567.00	340.20					
4067	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	八道线	屹景4箱1010变压器	800	31.03	471.76	283.06					
4068	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	八道线	屹景5箱1014变压器	630	27.63	392.9	235.7586					
4069	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	八道线	屹景5箱1015变压器	630	0	567.0	340.2					
4070	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	江山线	部队箱70701变压器	630	0	567.00	340.20					
4071	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	江山线	部队箱70702变压器	630	0	567.00	340.20					
4072	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	江山线	府后1箱75801变压器	630	22.68	424.12	254.47					
4073	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	江山线	府后2箱75901间隔配电变压器	630	25.02	409.4	245.6244					
4074	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	江山线	华林亭57801变压器	630	41.7	304.29	182.57					
4075	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	江山线	华林亭57802变压器	630	44.51	286.59	171.95					
4076	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	江山线	三道桥箱甲1653配电变压器	630	17.56	456.37	273.82					
4077	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	江山线	三纬箱57901变压器	630	47	270.90	162.54					
4078	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	江山线	三纬箱57902变压器	630	58.3	199.7	119.826					
4079	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	江山线	世纪园101变压器	630	55.16	219.49	131.70					
4080	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	江山线	世纪园102变压器	630	16.6	462.42	277.45					
4081	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	江山线	铁化箱1492	630	59.01	195.24	117.14					
4082	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	江山线	铁化箱1493	630	39.26	319.7	191.7972					
4083	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	江山线	邮电亭101变压器	20	45.15	8.97	5.38					
4084	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	江山线	邮电亭102变压器	315	14.13	238.99	143.39					
4085	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	江山线	长城亭44002变压器	400	42.27	190.92	114.552					
4086	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	市内线	八一箱1212变压器	630	0	567.0	340.2					
4087	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	市内线	电台箱1432	630	14.68	474.52	284.71					
4088	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	市内线	锦江山箱1402	800	31.13	470.96	282.58					
4089	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	市内线	军区箱1427	630	20.81	435.897	261.5382					
4090	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	市内线	桥下乙箱60812变压器	630	19.03	447.11	268.27					
4091	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	市内线	山下东亭43701变压器	630	37.61	330.1	198.0342					
4092	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	市内线	山下东亭43702变压器	630	28.69	386.25	231.75					
4093	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	市内线	市内干#33	630	4.75	537.08	322.25					
4094	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	市内线	市内干27#(546)	630	58.03	201.411	120.8466					
4095	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	市内线	市内干6#	630	0	567	340.2					
4096	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	新华线	锦七干6+1左5	800	28.8	489.60	293.76					
4097	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	新华线	七道分16	630	25.02	409.37	245.62					
4098	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	新华线	七道分25	630	27.38	394.51	236.70					
4099	国网丹东市元宝区供电分公司	锦江山变	新华线	七道分32号变压器	630	0	567	340.2					
4100	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	朝凤线	朝凤干25右02	630	0	567.00	340.20					
4101	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	朝凤线	朝凤干30左05号变压器	630	0	567.00	340.20					
4102	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	朝凤线	朝凤干50号变压器	800	0	720.0	432					
4103	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	朝凤线	城家5箱51501变压器间隔配电变压器	630	17.2	458.64	275.18					
4104	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	朝凤线	城家6箱51601变压器间隔配电变压器	630	6.02	529.07	317.44					
4105	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	朝凤线	城家7箱51701变压器间隔配电变压器	630	16.39	463.74	278.25					
4106	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	朝凤线	城家8箱51801变压器间隔配电变压器	630	22.58	424.75	254.85					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
4107	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	朝凤线	九道干55右2号(1号变)	400	32.4	230.40	138.24					
4108	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	朝凤线	水源干15	630	25.48	406.48	243.89					
4109	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	朝凤线	水源干20号变压器	630	28.08	390.10	234.06					
4110	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	景苑甲线	景后1箱43101变压器	630	12.88	485.9	291.5136					
4111	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	景苑甲线	景后2箱43201变压器	630	13.19	483.90	290.34					
4112	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	景苑甲线	景后3箱43301变压器	800	13.22	614.24	368.54					
4113	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	景苑甲线	景后4箱43401变压器	800	16.28	589.76	353.856					
4114	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	景苑甲线	景后5箱43501变压器	800	18.32	573.44	344.06					
4115	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	景苑甲线	景后6箱43601变压器	630	14.51	475.6	285.3522					
4116	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	九道线	北福箱73801变压器	630	19.23	445.85	267.51					
4117	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	九道线	九道干10右1	630	57.14	207.02	124.21					
4118	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	九道线	九道干10右5	630	22.6	424.62	254.77					
4119	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	九道线	九道干15右2	800	0	720.00	432.00					
4120	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	九道线	九道干18	800	32.53	459.76	275.86					
4121	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	九道线	九道干8	800	13.83	609.36	365.62					
4122	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	九蛤乙线	蛤蟆塘干49左2+3号柱上变压器	315	59.96	94.63	56.78					
4123	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	九蛤乙线	蛤蟆塘线41变压器	315	60.22	93.81	56.28					
4124	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	九蛤乙线	蛤蟆塘线49左2变压器	315	51.56	121.1	72.6516					
4125	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	九蛤乙线	蛤蟆塘线49左3变压器	315	0	283.50	170.10					
4126	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	九蛤乙线	蛤蟆塘线52右2变压器	315	66.48	74.09	44.45					
4127	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	九蛤乙线	九蛤干11左一柱上变压器	50	57.16	16.42	9.85					
4128	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	九蛤乙线	九蛤干43前9右4号变压器	400	51.47	154.12	92.47					
4129	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	九蛤乙线	九蛤干43右6左3号变压器	200	0	180.00	108.00					
4130	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	九蛤乙线	九蛤干43右7	315	13.66	240.47	144.28					
4131	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	九蛤乙线	九蛤甲线16变压器	315	52.7	117.50	70.50					
4132	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	九蛤乙线	九蛤甲线18左7变压器	100	17.92	72.08	43.25					
4133	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	九蛤乙线	九蛤甲线34号变压器	30	5.26	25.42	15.25					
4134	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	轻纺线	七九干33左2	630	0	567.00	340.20					
4135	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	轻纺线	御景苑3号箱43002	315	32.1	182.4	109.431					
4136	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	轻纺线	御景苑4号箱3250变压器	315	28.38	194.10	116.46					
4137	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	轻纺线	御景苑7号亭3268变压器	315	17.55	228.2175	136.9305					
4138	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	轻纺线	御景苑7号亭3269变压器	315	32.71	180.46	108.28					
4139	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	胜利线	青龙10号箱47001变压器	800	19.73	562.16	337.30					
4140	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	胜利线	青龙11号箱47101变压器	800	33.77	449.84	269.90					
4141	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	胜利线	青龙12号箱47201变压器	630	15.09	471.933	283.1598					
4142	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	胜利线	青龙13号箱47301变压器	630	14.63	474.83	284.90					
4143	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	胜利线	青龙14号箱47401变压器	630	14.15	477.86	286.71					
4144	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	胜利线	青龙1号箱71102变压器	630	28.49	387.51	232.51					
4145	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	胜利线	青龙2号箱71202变压器	630	28.19	389.40	233.64					
4146	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	胜利线	青龙3号箱60901变压器	630	32.93	359.54	215.72					
4147	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	胜利线	青龙4号箱67302变压器	630	25.01	409.44	245.66					
4148	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	胜利线	青龙5号箱67401变压器	630	13.26	483.46	290.08					
4149	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	胜利线	青龙5号箱67402	630	11.71	493.23	295.94					
4150	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	胜利线	青龙6号箱变压器	630	19.18	446.166	267.6996					
4151	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	胜利线	青龙7号箱41401变压器	630	11.13	496.88	298.13					
4152	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	胜利线	青龙8号箱46801号变压器	800	15.41	596.72	358.032					
4153	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	胜利线	青龙9号箱46901变压器	630	16.14	465.32	279.19					
4154	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	天后线	御景苑18箱60501间隔配电变压器	100	22.25	67.8	40.65					
4155	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	天后线	御景苑1号箱3232	400	24.61	261.56	156.94					
4156	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	天后线	御景苑1号箱3233	400	18.99	284.0	170.424					
4157	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	天后线	御景苑2号箱3239	160	15.45	119.28	71.57					
4158	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	天后线	御景苑5号亭3256变压器	400	12.91	308.4	185.016					
4159	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	天后线	御景苑5号亭3257变压器	315	19.47	222.17	133.30					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
4160	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	天后线	御景苑6号亭3262变压器	400	12.53	309.88	185.93					
4161	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	兴东线	北园1亭77101变压器	630	10.82	498.83	299.30					
4162	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	兴东线	北园1亭77102变压器	630	13.89	479.49	287.70					
4163	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	兴东线	北园2箱77201变压器	630	8.92	510.80	306.48					
4164	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	兴东线	城家10箱66901间隔配电变压器	630	11.3	495.81	297.49					
4165	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	兴东线	城家1箱51101变压器	630	14.29	476.97	286.18					
4166	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	兴东线	城家2箱51201变压器	800	15.24	598.08	358.85					
4167	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	兴东线	城家3箱51301变压器	800	23.9	528.80	317.28					
4168	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	兴东线	城家4箱51401变压器	630	31.26	370.06	222.04					
4169	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	兴东线	九道干41+1(1号变)	630	29.05	383.99	230.39					
4170	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	兴东线	九道干41+1(2号变)	630	0	567.00	340.20					
4171	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	兴东线	四中甲箱1842变压器	630	14.69	474.45	284.67					
4172	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	燕水甲线	九水干18+1	800	0	720.0	432					
4173	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	燕水甲线	九水干24左分10	800	56.36	269.12	161.47					
4174	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	燕水甲线	九水干24左分21	630	0	567.00	340.20					
4175	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	燕水甲线	九水干24左分4	800	62.76	217.92	130.75					
4176	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	纸化线	东莞1号箱78701变压器	630	13.82	479.93	287.96					
4177	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	纸化线	东莞1号箱78702变压器	630	15.42	469.85	281.91					
4178	国网丹东市元宝区供电分公司	九道沟变	纸化线	东莞2号箱78801变压器	630	19.79	442.32	265.39					
4179	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古蛤线	古蛤线82右4变压器	400	66.8	92.8	55.68					
4180	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古蛤线	古蛤线86右10右2变压器	315	41.76	151.96	91.17					
4181	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古蛤线	古蛤线86右16左8变压器	50	16.99	36.51	21.90					
4182	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古蛤线	古蛤线86右25变压器	50	0	45.00	27.00					
4183	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古蛤线	古蛤线86右25变压器	50	0	45.0	27					
4184	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古蛤线	古蛤线86右4变压器	315	76.91	41.23	24.74					
4185	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古蛤线	古蛤线90左6变压器	100	41.05	48.95	29.37					
4186	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古蛤线	古蛤线95左13右3变压器	50	25.23	32.39	19.43					
4187	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古蛤线	古蛤线95左21变压器	50	6.28	41.86	25.12					
4188	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古蛤线	古蛤线95左35号柱上变压器	200	12.32	155.36	93.22					
4189	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古龙甲线	古龙干33左3	50	14.88	37.56	22.54					
4190	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古龙甲线	古龙干47左5右17变压器	50	0	45.00	27.00					
4191	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古龙甲线	古龙干47左5右6变压器	180	47.47	76.55	45.93					
4192	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古龙甲线	古龙干55左1变压器	200	39.13	101.74	61.04					
4193	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古龙甲线	古龙干57前1变压器	100	14.26	75.7	45.444					
4194	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古龙甲线	古龙干79左1变压器	200	40	100.00	60.00					
4195	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古龙甲线	古龙干9左9变压器	80	49.83	32.136	19.2816					
4196	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古龙甲线	古龙线35右3柱上变压器	80	12.26	62.19	37.32					
4197	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古龙甲线	古龙线47左11柱上变压器	50	21.92	34.04	20.424					
4198	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古龙甲线	古龙线49右4柱上变压器	50	23.82	33.09	19.85					
4199	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古龙甲线	古龙线新康分27柱上变压器	50	0	45	27					
4200	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古龙甲线	古龙线新康分27柱上变压器	50	0	45.00	27.00					
4201	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古龙甲线	古龙线新康分3右11前1柱上变压器	200	29.03	121.94	73.16					
4202	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古龙甲线	古龙线新康分3右20柱上变压器	80	20.14	55.89	33.53					
4203	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古龙乙线	6142 古龙线古龙干85	200	0	180.00	108.00					
4204	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	古龙乙线	古龙干07	50	31.66	29.2	17.502					
4205	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	油库线	龙吟山庄2箱129101配电变压器	630	10.51	500.79	300.47					
4206	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	油库线	油库干21变压器	100	32.93	57.07	34.24					
4207	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	油库线	油库干22右17变压器	160	40.81	78.70	47.22					
4208	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	油库线	油库干37右17左23变压器	100	0	90.00	54.00					
4209	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	油库线	油库干37右20变压器	50	35.6	27.20	16.32					
4210	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	油库线	油库干37右26变压器	50	17.38	36.31	21.79					
4211	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	油库线	油库干37右4	50	31.27	29.37	17.62					
4212	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	油库线	油库干37右6左10变压器	50	0	45.0	27					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
4213	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	油库线	油库干37右6左20变压器	50	24.33	32.84	19.70					
4214	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	油库线	油库干37左17右15变压器	160	33.07	91.1	54.6528					
4215	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	油库线	油库干41左20右20变压器	315	31.91	182.98	109.79					
4216	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	油库线	油库干50变压器	30	0.13	26.96	16.18					
4217	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	油库线	油库干5变压器	200	28.43	123.14	73.88					
4218	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	油库线	油库线22右5右2柱上变压器	100	0	90.00	54.00					
4219	国网丹东市元宝区供电分公司	老古沟变	油库线	油库线30右4变压器	200	56.5	67	40.2					
4220	国网丹东市元宝区供电分公司	马家变	梨武线	武营分62变压器	100	36.26	53.7	32.244					
4221	国网丹东市元宝区供电分公司	马家变	梨武线	武营分69左3号柱上变压器	400	29.98	240.08	144.05					
4222	国网丹东市元宝区供电分公司	马家变	梨武线	武营分79柱上变压器	315	63.91	82.18	49.31					
4223	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮北线	北国之春1箱131401配电变压器	500	64.92	125.4	75.24					
4224	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮北线	北国之春1箱131402配电变压器	630	5.46	532.60	319.56					
4225	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮北线	北国之春2箱131501配电变压器	500	27.12	314.4	188.64					
4226	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮北线	北国之春2箱131502配电变压器	500	19.08	354.60	212.76					
4227	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮北线	北国之春3箱131601配电变压器	630	0.17	565.9	339.5574					
4228	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮北线	北国之春3箱131602配电变压器	630	31.31	369.7	221.8482					
4229	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭甲线	炮守营线隆德分8变压器	100	0	90.00	54.00					
4230	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭甲线	炮守营线炮四7变压器	100	0	90.00	54					
4231	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭甲线	市镇线102左4柱上变压器	315	65.36	77.62	46.57					
4232	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭甲线	市镇线98右17柱上变压器	200	0	180.00	108.00					
4233	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭甲线	市镇线98右4柱上变压器	80	26.59	50.73	30.44					
4234	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	1	100	0	90.00	54.00					
4235	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	光华支4#右分5#右分02#	100	31.21	58.79	35.27					
4236	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	炮岭甲干11柱上变压器	30	9.28	24.22	14.53					
4237	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	炮岭乙线34号右1柱上变压器	200	20.09	139.8	83.892					
4238	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	炮偏分18右4右2号	80	8.42	65.26	39.16					
4239	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	炮偏分25左1变压器	315	0	283.50	170.10					
4240	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	炮偏分炮一支18左8变压器	315	36.23	169.4	101.6253					
4241	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	炮守营线炮偏分5变压器	100	18.52	71.5	42.888					
4242	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	炮守营线炮偏分光华支4右9变压器	200	43.37	93.3	55.956					
4243	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	炮守营线炮偏分炮一支19变压器	160	0	144.00	86.40					
4244	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	炮一支18左5右14变压器	400	16.13	295.48	177.29					
4245	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	市镇线48柱上变压器	50	0.01	45.00	27.00					
4246	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	市镇线69右1柱上变压器	180	36.13	96.97	58.18					
4247	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	市镇线74左4柱上变压器	315	55.06	110.06	66.04					
4248	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	市镇线74左5柱上变压器	100	0	90.00	54.00					
4249	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	市镇线97柱上变压器	250	14.9	187.75	112.65					
4250	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	市镇线孙家分61右16柱上变压器	200	0	180.00	108					
4251	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分13左11柱上变压器	50	21.65	34.18	20.51					
4252	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分13左4柱上变压器	50	18.05	36.0	21.585					
4253	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分13左5右2柱上变压器	400	3.45	346.2	207.72					
4254	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分14柱上变压器	200	26.36	127.3	76.368					
4255	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分19右9柱上变压器	100	39.52	50.48	30.29					
4256	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分22柱上变压器	100	27.73	62.27	37.36					
4257	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分38右5右6柱上变压器	200	25.28	129.44	77.66					
4258	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分38右6右2柱上变压器	200	51.82	76.36	45.82					
4259	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分38右7柱上变压器	315	74.13	49.99	29.99					
4260	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分38左13柱上变压器	315	25.53	203.08	121.85					
4261	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分38左26柱上变压器	200	19.06	141.88	85.13					
4262	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分50左4柱上变压器	100	26.45	63.55	38.13					
4263	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分53柱上变压器	400	42.84	188.64	113.18					
4264	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分59右13右10柱上变压器	315	0	283.5	170.1					
4265	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分59右13右7右2(2)柱上变压器	315	47.49	133.9065	80.3439					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
4266	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分59右13右7右2柱上变压器	200	58.37	63.26	37.96					
4267	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分59右13右8柱上变压器	100	18.98	71.02	42.61					
4268	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分59右13左3柱上变压器	50	12.3	38.85	23.31					
4269	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分59右16柱上变压器	160	0	144.00	86.40					
4270	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分59右23左4柱上变压器	80	45.96	35.23	21.14					
4271	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分59右30左5柱上变压器	100	13.18	76.8	46.092					
4272	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分59右35左3柱上变压器	50	13.36	38.32	22.99					
4273	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分59右3左2右2号柱上变压器	200	29.55	120.90	72.54					
4274	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分59右3左7柱上变压器	100	57.6	32.40	19.44					
4275	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分59右8柱上变压器	315	71.1	59.54	35.72					
4276	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分59右9右1变压器	315	4.81	268.35	161.01					
4277	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分60柱上变压器	400	51.31	154.8	92.856					
4278	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	孙家分72柱上变压器	160	0	144.00	86.40					
4279	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	五龙背干63左5	315	21.56	215.59	129.35					
4280	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	炮岭乙线	五龙背干85左10的变压器	100	15.85	74.15	44.49					
4281	国网丹东市元宝区供电分公司	炮守营变	营南线	炮守营线1变压器	100	19.74	70.26	42.16					
4282	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	绸二线	八道支20右1号变压器	630	0	567.00	340.20					
4283	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	绸二线	八道支20右3号变压器	630	0	567.00	340.20					
4284	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	绸二线	八道支21左2左1号变压器	630	0	567.00	340.20					
4285	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	绸二线	绸二2号箱68202变压器	800	39.22	406.2	243.744					
4286	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	绸二线	绸二3号箱68301变压器	630	14.35	476.6	285.957					
4287	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	绸二线	绸二5号箱68501变压器	630	21.65	430.61	258.36					
4288	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	绸二线	绸二5号箱68502变压器	800	23.23	534.16	320.496					
4289	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	绸二线	佳园亭78601间隔配电变压器	630	13.73	480.5	288.3006					
4290	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	绸二线	隧道分40号变压器	630	0	567	340.2					
4291	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	绸二线	隧道箱47701变压器	630	19.01	447.24	268.34					
4292	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	绸二线	天成甲亭58101变压器	315	19.68	221.51	132.90					
4293	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	绸二线	天成甲亭58102变压器	630	10.67	499.779	299.8674					
4294	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	绸二线	天成乙亭58111变压器	630	11.68	493.4	296.0496					
4295	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	绸二线	天成乙亭58112变压器	630	19.93	441.44	264.86					
4296	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	利民甲线	利民甲亭1340变压器	630	11.2	496.44	297.86					
4297	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	利民甲线	水产亭43802变压器	630	36.92	334.40	200.64					
4298	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	利民甲线	县前甲1325变压器	630	13.67	480.9	288.5274					
4299	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	利民甲线	县前甲亭1324变压器	630	14.75	474.075	284.445					
4300	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	利民乙线	八街箱58201	630	36.9	334.5	200.718					
4301	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	利民乙线	八街箱58202	630	33.02	359.0	215.3844					
4302	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	利民乙线	八街乙箱1753变压器	630	12.55	487.9	292.761					
4303	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	利民乙线	崇建亭56902	630	48.47	261.64	156.98					
4304	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	利民乙线	丹旅箱1767	630	19.7	442.89	265.73					
4305	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	利民乙线	金桥箱101	630	29.75	379.58	227.75					
4306	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	利民乙线	金桥箱102	800	35.37	437.04	262.22					
4307	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	利民乙线	利民亭1341	630	20.75	436.28	261.77					
4308	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	利民乙线	南荣箱101	630	34.85	347.45	208.47					
4309	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	利民乙线	水产亭乙43811变压器	630	53.01	233.04	139.82					
4310	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	利民乙线	水产亭乙43812变压器	630	37.18	332.77	199.66					
4311	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	利民乙线	一商店亭73901	800	44.22	366.24	219.74					
4312	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七锦甲线	道口箱101变压器	630	36.93	334.3	200.6046					
4313	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七锦甲线	山下西亭60302变压器	315	41.7	152.15	91.29					
4314	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七锦甲线	五道桥亭61101变压器	630	42.92	296.60	177.96					
4315	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七锦甲线	新小亭73701间隔配电变压器	500	7.87	410.7	246.39					
4316	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七锦乙线	锦七干35	800	3.85	689.20	413.52					
4317	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七锦乙线	锦七干46号变压器	800	0	720.00	432.00					
4318	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七锦乙线	锦七干51号变压器	800	0	720.00	432.00					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近三年负荷增长率	备注
4319	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七锦乙线	屹景1号箱1091变压器	630	15.39	470.04	282.03					
4320	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七锦乙线	屹景1号箱1092变压器	630	15.81	467.40	280.44					
4321	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七锦乙线	屹景2号箱1095变压器	630	22.62	424.49	254.70					
4322	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七锦乙线	屹景2号箱1096变压器	630	18.91	447.9	268.7202					
4323	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九甲线	解放箱1863变压器	800	19.22	566.24	339.744					
4324	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九甲线	微波亭甲1643变压器	630	19.54	443.9	266.3388					
4325	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九甲线	微干支3右分3号变压器	630	0	567.00	340.20					
4326	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九甲线	优山美地6号箱3378变压器	315	0.03	283.41	170.04					
4327	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九甲线	优山美地7号箱3391变压器	315	29.46	190.70	114.42					
4328	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九甲线	优山美地7号箱3392变压器	315	0	283.50	170.10					
4329	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九乙线	九道干61左5(1号变)	630	0	567	340.2					
4330	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九乙线	九道干61左5(2号变)	630	29.37	382.0	229.1814					
4331	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九乙线	棉纺箱1848	630	34.12	352.04	211.23					
4332	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九乙线	棉一箱1828	630	24.99	409.56	245.74					
4333	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九乙线	平安箱1892变压器	630	14.3	476.91	286.15					
4334	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九乙线	平安箱1893变压器	630	0	567.00	340.20					
4335	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九乙线	七九干1左4号变压器	800	0	720.00	432.00					
4336	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九乙线	七九干2号变压器	800	8.96	648.3	388.992					
4337	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九乙线	伊山风景1号箱3183变压器	800	20.46	556.3	333.792					
4338	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九乙线	伊山风景1号箱3184变压器	800	24.29	525.68	315.408					
4339	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九乙线	伊山风景2号箱3189变压器	630	13.66	480.94	288.57					
4340	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九乙线	伊山风景2号箱3190变压器	630	17.53	456.6	273.9366					
4341	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九乙线	伊山风景3193变压器	630	13.93	479.24	287.54					
4342	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九乙线	伊山风景3194变压器	630	15.95	466.52	279.91					
4343	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九乙线	银杏箱1888	800	21.13	550.96	330.58					
4344	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九乙线	中宝箱1877变压器	200	24.2	131.60	78.96					
4345	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	七九乙线	中宝箱1878变压器	400	0	360.0	216					
4346	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家甲线	朝凤箱102变压器	630	11.74	493.04	295.82					
4347	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家甲线	汇金2箱49901间隔	630	24.8	410.76	246.46					
4348	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家甲线	天后71401变压器	630	49.93	252.44	151.46					
4349	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家甲线	铁成1号箱49101变压器	630	33.39	356.64	213.99					
4350	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家甲线	铁成2号箱49201变压器	630	33.9	353.4	212.058					
4351	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家甲线	铁成3号箱49301变压器	630	26.97	397.09	238.25					
4352	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家甲线	铁成4号箱49401变压器	630	17.54	456.5	273.8988					
4353	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家甲线	县前东亭甲66701变压器	800	33.7	450.4	270.24					
4354	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家甲线	新丰甲亭63802变压器	630	25.17	408.43	245.06					
4355	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家甲线	优山美地1号箱3352变压器	630	22.84	423.11	253.86					
4356	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家甲线	优山美地1号箱3353变压器	315	0.01	283.47	170.08					
4357	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家甲线	优山美地5号箱3373变压器	200	0	180.00	108.00					
4358	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家甲线	优山美地5号箱3374变压器	315	32.44	181.314	108.7884					
4359	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家甲线	于家干6号变压器	100	32.22	57.78	34.67					
4360	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家甲线	于家亭60902变压器	315	34.55	174.7	104.8005					
4361	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	北山1号箱1226变压器	630	22.29	426.573	255.9438					
4362	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	北山1号箱1227变压器	630	0	567.00	340.20					
4363	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	北山2号箱67501变压器	630	10.92	498.2	298.9224					
4364	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	北山2号箱67502变压器	630	11.23	496.25	297.75					
4365	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	朝阳亭76902变压器	630	52.51	236.19	141.71					
4366	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	官电箱1903变压器	800	33.06	455.5	273.312					
4367	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	宏阳箱44501变压器	630	12.55	487.94	292.76					
4368	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	宏阳箱44502变压器	630	9.41	507.7	304.6302					
4369	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	锦山亭甲60201变压器	800	11.64	626.88	376.13					
4370	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	聚财1号箱60601变压器	630	24.88	410.26	246.15					
4371	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	聚财1号箱60602变压器	800	22.41	540.72	324.43					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
4372	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	聚财2号箱1710变压器	800	30.3	477.60	286.56					
4373	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	天后71411变压器	630	26.33	401.12	240.67					
4374	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	县前东乙亭66711变压器	630	24.14	414.9	248.9508					
4375	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	县前亭乙1326号变压器	800	20.28	557.76	334.66					
4376	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	县前亭乙1327号变压器	630	3.68	543.82	326.29					
4377	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	新丰乙亭63812变压器	800	30.12	479.04	287.42					
4378	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	优山美地2号箱3358变压器	315	0.01	283.5	170.0811					
4379	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	优山美地2号箱3359变压器	315	38.58	161.97	97.18					
4380	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	优山美地3号箱3363变压器	200	12.43	155.14	93.08					
4381	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	优山美地3号箱3364变压器	400	17.32	290.7	174.432					
4382	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	优山美地4号箱3368变压器	315	0	283.50	170.10					
4383	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	优山美地4号箱3369变压器	315	31.51	184.24	110.55					
4384	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	于家乙亭60911变压器	100	0	90.0	54					
4385	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	于家乙线	于家乙亭60912变压器	315	54.92	110.50	66.30					
4386	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	钰豪甲线	屹景11箱59401变压器间隔配电变压器	630	20.48	437.98	262.79					
4387	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	钰豪甲线	屹景13箱75101间隔配电变压器	500	7.74	411.30	246.78					
4388	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	钰豪甲线	屹景14箱75201间隔配电变压器	630	15.99	466.26	279.76					
4389	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	钰豪甲线	屹景15箱75301间隔配电变压器	630	13.79	480.12	288.07					
4390	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	钰豪甲线	屹景16箱75401间隔配电变压器	315	18.5	225.23	135.14					
4391	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	钰豪乙线	东都屹景6号甲配电站44601变压器	630	0	567.00	340.20					
4392	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	钰豪乙线	东都屹景6号乙亭44611变压器	630	0	567.00	340.20					
4393	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	钰豪乙线	屹景10号箱45001变压器	630	14.56	475.27	285.16					
4394	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	钰豪乙线	屹景12箱59501变压器间隔配电变压器	630	18.52	450.32	270.19					
4395	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	钰豪乙线	屹景18箱75601间隔配电变压器	800	4.32	685.4	411.264					
4396	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	钰豪乙线	屹景9号箱44901变压器	630	22.15	427.46	256.47					
4397	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	八道箱46001变压器	630	14.33	476.72	286.03					
4398	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	绸二1号箱68101变压器	800	20.24	558.08	334.85					
4399	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	戒毒所台	800	46.79	345.68	207.41					
4400	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	隧道分44号变压器	630	0	567.00	340.20					
4401	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	御别1箱63201变压器	315	3.89	271.25	162.75					
4402	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	御别2箱63301变压器	315	16.32	232.09	139.26					
4403	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	御景苑10箱1号主变压器	50	24.15	32.93	19.76					
4404	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	御景苑11箱1号主变压器	315	18.44	225.41	135.25					
4405	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	御景苑12箱54501变压器	315	14.78	236.94	142.17					
4406	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	御景苑13箱54601变压器	315	18.51	225.19	135.12					
4407	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	御景苑14箱54701变压器	200	16.22	147.6	88.536					
4408	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	御景苑15箱54801变压器	200	17.76	144.48	86.688					
4409	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	御景苑16箱54901变压器	315	23.56	209.29	125.57					
4410	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	御景苑17箱55001变压器	100	21.52	68.48	41.09					
4411	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	御景苑19箱62701变压器间隔配电变压器	400	29.08	243.68	146.21					
4412	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	御景苑20箱62801变压器间隔配电变压器	400	32.96	228.16	136.90					
4413	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	御景苑22箱63001间隔	400	27.44	250.2	150.144					
4414	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	御景苑8亭1号主变压器	50	18.88	35.56	21.34					
4415	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	御洋1箱63401变压器	315	14.17	238.86	143.32					
4416	国网丹东市元宝区供电分公司	七道沟变	中宝线	御洋2箱63501变压器	200	11.36	157.28	94.37					
4417	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	滨江线	金刚箱73001	800	7.77	657.84	394.70					
4418	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	滨江线	金刚箱73002	800	19.89	560.88	336.53					
4419	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	滨江线	金水湾箱102变压器	800	50.07	319.44	191.66					
4420	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	滨江线	麦克亭1664变压器	1000	30.66	593.40	356.04					
4421	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	滨江线	麦克亭1665变压器	400	27.29	250.84	150.50					
4422	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	滨江线	十三中箱1343	630	26.68	398.92	239.35					
4423	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	滨江线	十三中箱1344	630	0	567.00	340.20					
4424	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	滨江线	迎江箱102变压器	630	58.9	195.93	117.56					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
4425	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	车桥线	聚隆1号箱1838	630	47.98	264.73	158.84					
4426	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	车桥线	聚隆1号箱1839	630	46.43	274.491	164.6946					
4427	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	车桥线	聚隆2号箱1833	630	22.79	423.4	254.0538					
4428	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	车桥线	聚隆3号箱59101间隔配电变压器	630	15.43	469.79	281.87					
4429	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	车桥线	聚隆4箱1847变压器	630	29.65	380.205	228.123					
4430	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	车桥线	聚隆4箱1849变压器	630	14.76	474.01	284.41					
4431	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	车桥线	聚隆5箱1852	630	20.62	437.09	262.26					
4432	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	车桥线	聚隆6亭72601变压器间隔配电变压器	800	13.77	609.84	365.90					
4433	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	车桥线	聚隆6亭72602变压器间隔配电变压器	630	20.89	435.39	261.24					
4434	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	车桥线	聚隆6亭72631变压器间隔配电变压器	630	16.84	460.908	276.5448					
4435	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	车桥线	聚隆7亭72701变压器间隔配电变压器	630	31.21	370.38	222.23					
4436	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	车桥线	聚隆7亭72702变压器间隔配电变压器	630	23.77	417.25	250.35					
4437	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	车桥线	聚隆7亭72731变压器间隔配电变压器	630	16.38	463.81	278.28					
4438	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	宝新3号箱1074变压器	800	26.52	507.8	304.704					
4439	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	宝新一号箱1062变压器	630	40.34	312.86	187.71					
4440	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	草市亭76801变压器	630	15.29	470.67	282.40					
4441	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	草市亭76802变压器	800	21.18	550.56	330.34					
4442	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	草市亭76811变压器	800	15.1	599.20	359.52					
4443	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	草市亭76812变压器	630	24.75	411.08	246.65					
4444	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	城市之星1亭64801变压器	800	16.9	584.80	350.88					
4445	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	福合箱1632变压器	800	25.64	514.88	308.93					
4446	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	公安支10右1号变压器	800	0	720.00	432.00					
4447	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	公安支6	800	28.68	490.56	294.34					
4448	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	家世界2号亭1034变压器	630	16.53	462.86	277.72					
4449	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	家世界3号亭1038变压器	630	24.31	413.85	248.31					
4450	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	家世界6号亭1051变压器	630	6.02	529.07	317.44					
4451	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	家世界6号亭1052变压器	630	1.08	560.20	336.12					
4452	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	家世界6号亭1056变压器	630	29.57	380.71	228.43					
4453	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	家世界6号亭1058变压器	100	42.92	47.08	28.25					
4454	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	家世界四号亭1043变压器	630	0	567.00	340.20					
4455	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	家世界四号亭1044变压器	630	7.17	521.83	313.10					
4456	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	金汤亭64601变压器	800	30.21	478.32	286.99					
4457	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	兴东亭76701变压器	630	22.18	427.266	256.3596					
4458	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	兴东亭76702变压器	800	24.49	524.08	314.45					
4459	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	兴东亭76711变压器	800	17.05	583.60	350.16					
4460	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	兴东亭76712变压器	800	24.48	524.16	314.50					
4461	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	亿龙亭5011变压器	630	20.53	437.66	262.60					
4462	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	亿龙亭5012变压器	630	36.87	334.72	200.83					
4463	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	亿龙亭5013变压器	630	20.76	436.21	261.73					
4464	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	银行亭1025变压器	800	48.36	333.12	199.87					
4465	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	虹桥线	银行亭1029变压器	630	46.74	272.54	163.52					
4466	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	江岸线	白桥箱59901变压器	1000	21.91	680.9	408.54					
4467	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	江岸线	宝石花亭60101变压器	630	22.16	427.39	256.44					
4468	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	江岸线	宝石花亭60102变压器	630	24.77	410.95	246.57					
4469	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	江岸线	海关分线杆2号变压器	800	0	720.0	432					
4470	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	江岸线	海关分线杆3号变压器	800	38.5	412.00	247.20					
4471	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	江岸线	酿造厂箱101变压器	630	24.2	414.54	248.724					
4472	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	江岸线	酿造厂箱102变压器	630	26.57	399.61	239.77					
4473	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	江景线	江景甲亭40002变压器	800	13.8	609.60	365.76					
4474	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	江景线	江现1号箱78102变压器	630	21.12	433.94	260.37					
4475	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	江景线	江现4号箱78401变压器	800	24.68	522.56	313.54					
4476	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	江景线	江现4号箱78402变压器	800	30.25	478.00	286.80					
4477	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	江景线	江现5号箱78501变压器	630	18.35	451.40	270.84					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
4478	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	江景线	现代甲亭68701变压器	800	45.34	357.28	214.37					
4479	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	九江线	九江丽都2号箱3426变压器	630	10.48	500.98	300.59					
4480	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	九江线	九江丽都2号箱3427变压器	630	15.78	467.59	280.55					
4481	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	九江线	九江丽都3号箱3431变压器	630	23.91	416.37	249.82					
4482	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	九江线	十七中亭43911变压器	630	37.27	332.2	199.3194					
4483	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	九江线	十七中亭43912变压器	630	9.63	506.331	303.7986					
4484	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	九江线	长兴箱101变压器	100	12.84	77.2	46.296					
4485	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	巨星甲线	财神箱2002	800	20.58	555.4	333.216					
4486	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	巨星甲线	广济箱1771	630	51.81	240.60	144.36					
4487	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	巨星甲线	雄业亭1723	800	10.51	635.92	381.55					
4488	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	巨星甲线	雄业亭1724	1000	0.05	899.50	539.70					
4489	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	巨星甲线	长征箱1747变压器	200	34.23	111.54	66.92					
4490	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	巨星甲线	长征箱1748变压器	400	42.05	191.80	115.08					
4491	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	巨星乙线	不夜城亭101	630	11.64	493.67	296.20					
4492	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	巨星乙线	不夜城亭102	630	13.85	479.75	287.85					
4493	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	巨星乙线	不夜城亭121	630	16.64	462.17	277.30					
4494	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	巨星乙线	聚宝箱1731	800	41.48	388.2	232.896					
4495	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	巨星乙线	五道桥亭61112	630	34.22	351.41	210.85					
4496	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	巨星乙线	县前分35	630	7.09	522.3	313.3998					
4497	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	巨星乙线	新柳亭60401变压器	630	36.22	338.81	203.29					
4498	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	巨星乙线	新柳亭60402变压器	630	49.98	252.13	151.28					
4499	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	林城线	江景乙亭40101变压器	630	11.99	491.46	294.88					
4500	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	林城线	江现2号箱78202变压器	800	36.16	430.72	258.43					
4501	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	林城线	现代乙亭68801变压器	630	34.15	351.9	211.113					
4502	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	二道桥箱1684变压器	1000	13.31	766.90	460.14					
4503	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	二道桥箱1685变压器	500	30.06	299.70	179.82					
4504	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	广仁箱1771变压器	630	32.76	360.61	216.37					
4505	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	红宝石箱1691变压器	630	15.45	469.67	281.80					
4506	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	华香春箱101变压器	630	13.87	479.62	287.77					
4507	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	华香春箱16102变压器	630	31.45	368.87	221.32					
4508	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	金兴箱1887	630	24.17	414.73	248.84					
4509	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	金源变电亭101变压器	800	13.39	612.88	367.728					
4510	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	金源变电亭102变压器	800	15.65	594.80	356.88					
4511	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	鹏杰1亭59601间隔配电变压器	630	26.34	401.06	240.63					
4512	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	鹏杰2亭59701间隔配电变压器	630	24.7	411.39	246.83					
4513	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	七街箱101变压器	630	35.92	340.7	204.4224					
4514	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	七街箱102变压器	800	16.67	586.64	351.98					
4515	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	随缘箱71902变压器	630	9.2	509.04	305.424					
4516	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	天增乙亭1752变压器	630	20.27	439.3	263.5794					
4517	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	文化宫箱1601变压器	200	10.03	159.94	95.96					
4518	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	新安线	五纬箱40402变压器	630	33.98	352.93	211.76					
4519	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	兴隆线	房产箱101	800	34.01	447.9	268.752					
4520	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	兴隆线	光明箱102	500	28.54	307.30	184.38					
4521	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	兴隆线	天增亭1753变压器	630	41	308.70	185.22					
4522	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	兴隆线	通江亭1号变压器	630	23.6	418.32	250.99					
4523	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	兴隆线	通江亭2号变压器	630	12.11	490.71	294.42					
4524	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	兴隆线	新安干22	630	15.81	467.40	280.44					
4525	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	兴隆线	新安干23右1	800	13.19	614.48	368.69					
4526	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	兴隆线	新安干23左3	630	5.53	532.16	319.30					
4527	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	兴隆线	新安干29(3号变)	630	0	567.00	340.20					
4528	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	兴隆线	新安干32(1号变)	630	50.49	248.913	149.3478					
4529	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	兴隆线	新安干32(2号变)	630	17.31	457.9	274.7682					
4530	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	兴隆线	新安干32(3号变)	630	30.23	376.6	225.9306					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
4531	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	兴隆线	制油亭57311变压器	100	22.18	67.82	40.69					
4532	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	兴隆线	制油亭57312变压器	200	14.33	151.34	90.80					
4533	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	谊江线	坝岗亭56001变压器	630	51.65	241.61	144.96					
4534	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	谊江线	坝岗亭56002变压器	630	44.75	285.08	171.05					
4535	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	谊江线	菜市亭1144变压器	630	40.28	313.236	187.9416					
4536	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	谊江线	菜市亭1145变压器	800	42.97	376.24	225.74					
4537	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	谊江线	二马路亭55901变压器	1000	50.68	393.20	235.92					
4538	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	谊江线	环球亭47901变压器	630	13.99	478.863	287.3178					
4539	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	谊江线	六纬乙亭1482变压器	400	44.13	183.48	110.09					
4540	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	谊江线	六纬乙亭1483变压器	1000	60.04	299.60	179.76					
4541	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	谊江线	三街乙亭56712	630	46.69	272.85	163.71					
4542	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	谊江线	砂轮箱40301变压器	630	37.54	330.50	198.30					
4543	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	谊江线	砂轮箱40302变压器	630	37.62	330.0	197.9964					
4544	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	永海线	江畔亭56101变压器	630	25.22	408.11	244.87					
4545	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	永海线	江畔亭56102间隔	630	26.59	399.48	239.69					
4546	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	永海线	江畔亭56112间隔	630	6.21	527.88	316.73					
4547	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	永海线	六号门箱44401	630	31.33	369.621	221.7726					
4548	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	永海线	六号门箱44402	1000	0	900.00	540.00					
4549	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	永海线	五号门箱44301 变压器	630	27.19	395.7	237.4218					
4550	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	永海线	永丹甲箱77801	630	37.51	330.69	198.41					
4551	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	永海线	永丹乙箱77902变压器	800	23.96	528.32	316.99					
4552	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	永虹线	pms 佰阳亭甲65501	630	0	567.00	340.20					
4553	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	永虹线	佰阳亭甲65502	1000	41.66	483.40	290.04					
4554	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	永虹线	鹏城亭65402变压器	630	39.11	320.61	192.36					
4555	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	永虹线	鹏城亭65411变压器	630	39.6	317.5	190.512					
4556	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	永虹线	鹏城亭65412变压器	630	15.45	469.67	281.80					
4557	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	永华线	国投亭1928	800	22.72	538.24	322.94					
4558	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	永华线	国投亭1930	630	23.72	417.56	250.54					
4559	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	永华线	国投亭1934	630	30.16	376.99	226.20					
4560	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	永华线	鸿盛园亭70611	630	0	567	340.2					
4561	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	永谊线	六道口亭57411变压器	630	27.45	394.07	236.44					
4562	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	永谊线	六道口亭57412变压器	800	32.51	459.92	275.95					
4563	国网丹东市元宝区供电分公司	永安变	永谊线	制油亭57302变压器	200	21.62	136.76	82.06					
4564	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金光线106左2变压器	100	28.38	61.6	36.972					
4565	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金光线10号左分7号变压器	200	64.6	50.80	30.48					
4566	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金光线112号变压器	160	40.7	78.9	47.328					
4567	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金光线12号变压器	100	18.63	71.37	42.82					
4568	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金光线13162金光线143左5#	200	0	180.0	108					
4569	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金光线136号右分1号右分2号变压器	160	0	144.00	86.40					
4570	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金光线143左14柱上变压器	200	7.26	165.48	99.29					
4571	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金光线29号变压器	80	36.81	42.55	25.53					
4572	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金光线42号水库分33号左分10号变压器	160	15.08	119.9	71.9232					
4573	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金光线42号水库分47号右分5号变压器	80	25.88	51.30	30.78					
4574	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金光线42号水库分金牛支11号左8号变压器	315	65.52	77.11	46.27					
4575	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金光线42号水库分金牛支15号右11号变压器	400	22.29	270.84	162.504					
4576	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金光线42号水库分金牛支1号右分1号变压器	400	71.48	74.08	44.45					
4577	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金光线42号水库分金牛支27号变压器	80	26.39	50.89	30.53					
4578	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金光线42号水库分金牛支28号右分12号变压器	80	52.7	29.84	17.904					
4579	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金光线42号水库分金牛支28号右分2号左分16+1号变压器	50	22.13	33.9	20.361					
4580	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金光线42号右分5号变压器	160	19.2	113.28	67.97					
4581	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金光线52号变压器	160	31.74	93.22	55.93					
4582	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金光线71号变压器	200	30.04	119.92	71.95					
4583	国网丹东市振安区供电公司	板石变	金光线	金牛支28右2左35柱上变压器	80	0	72.00	43.20					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
4584	国网丹东市振安区供电公司	板石变	水源线	水源线11号左分2号变压器	160	14.13	121.392	72.8352					
4585	国网丹东市振安区供电公司	板石变	水源线	水源线14号水流分1号变压器	315	34.41	175.11	105.07					
4586	国网丹东市振安区供电公司	板石变	水源线	水源线14号右分1号变压器	250	10.34	199.15	119.49					
4587	国网丹东市振安区供电公司	板石变	水源线	水源线21号右分1号变压器	100	29.29	60.71	36.43					
4588	国网丹东市振安区供电公司	板石变	水源线	水源线22号右分1号变压器	400	51.3	154.80	92.88					
4589	国网丹东市振安区供电公司	板石变	水源线	水源线22号右分5号左分5号变压器	315	75.21	46.59	27.95					
4590	国网丹东市振安区供电公司	板石变	水源线	水源线22号右分6号变压器	250	86.18	9.5	5.73					
4591	国网丹东市振安区供电公司	板石变	水源线	水源线22号右分9号变压器	315	0	283.5	170.1					
4592	国网丹东市振安区供电公司	板石变	水源线	水源线54号变压器	100	14.25	75.75	45.45					
4593	国网丹东市振安区供电公司	板石变	水源线	水源线56号右分3号变压器	50	0.01	45.0	26.997					
4594	国网丹东市振安区供电公司	板石变	水源线	水源线8号变压器	250	8.14	204.65	122.79					
4595	国网丹东市振安区供电公司	财专变	财滨甲线	滨江三号10号亭104001配电变压器	800	0	720.0	432					
4596	国网丹东市振安区供电公司	财专变	财滨甲线	滨江三号10号亭104002配电变压器	800	59.3	245.60	147.36					
4597	国网丹东市振安区供电公司	财专变	财滨甲线	滨江三号11#亭104102配电变压器	800	0	720.00	432.00					
4598	国网丹东市振安区供电公司	财专变	财滨甲线	滨江三号1箱103101配电变压器	630	57.33	205.82	123.49					
4599	国网丹东市振安区供电公司	财专变	财滨甲线	滨江三号2箱103201配电变压器	630	60.6	185.22	111.13					
4600	国网丹东市振安区供电公司	财专变	财滨甲线	滨江三号3箱103301配电变压器	630	87.12	18.14	10.89					
4601	国网丹东市振安区供电公司	财专变	财滨甲线	滨江三号5箱103501配电变压器	630	55.33	218.42	131.05					
4602	国网丹东市振安区供电公司	财专变	财滨甲线	滨江三号6#箱103601配电变压器	630	67.22	143.514	86.1084					
4603	国网丹东市振安区供电公司	财专变	财滨甲线	滨江三号7#箱103701配电变压器	630	67.57	141.31	84.79					
4604	国网丹东市振安区供电公司	财专变	财滨甲线	滨江三号8#箱103801配电变压器	630	55.23	219.1	131.4306					
4605	国网丹东市振安区供电公司	财专变	财滨甲线	滨江三号9#箱103901配电变压器	630	51.68	241.42	144.85					
4606	国网丹东市振安区供电公司	财专变	财博线	帝博湾1亭乙段127112配电变压器	1000	59.42	305.80	183.48					
4607	国网丹东市振安区供电公司	财专变	财博线	帝博湾2亭127201配电变压器	1000	53.42	365.80	219.48					
4608	国网丹东市振安区供电公司	财专变	财警甲线	边防1号箱(甲段)1932配电变压器	630	88.9	6.93	4.16					
4609	国网丹东市振安区供电公司	财专变	财警甲线	边防1号箱1933变压器	630	75.58	90.85	54.51					
4610	国网丹东市振安区供电公司	财专变	财警甲线	边防2号箱193801配电变压器	630	63.63	166.13	99.68					
4611	国网丹东市振安区供电公司	财专变	辽东甲线	排水干28左8+1右3号变压器	50	15.93	37.04	22.22					
4612	国网丹东市振安区供电公司	财专变	玫瑰乙线	玫瑰1号亭3201配电变压器	630	60.34	186.86	112.11					
4613	国网丹东市振安区供电公司	财专变	玫瑰乙线	玫瑰1号亭3202配电变压器	630	0	567.00	340.20					
4614	国网丹东市振安区供电公司	财专变	玫瑰乙线	玫瑰2号亭3206变压器	630	79.07	68.86	41.32					
4615	国网丹东市振安区供电公司	财专变	玫瑰乙线	玫瑰2号亭3207	630	61.71	178.23	106.94					
4616	国网丹东市振安区供电公司	财专变	玫瑰乙线	玫瑰3号亭1号变压器	630	0	567	340.2					
4617	国网丹东市振安区供电公司	财专变	玫瑰乙线	玫瑰3号亭2号变压器	630	56.93	208.34	125.00					
4618	国网丹东市振安区供电公司	财专变	玫瑰乙线	玫瑰4号亭1号变压器	800	54.06	287.52	172.51					
4619	国网丹东市振安区供电公司	财专变	玫瑰乙线	玫瑰4号亭2号变压器	800	67.08	183.36	110.016					
4620	国网丹东市振安区供电公司	财专变	玫瑰乙线	玫瑰5号亭3223配电变压器	630	58.54	198.20	118.92					
4621	国网丹东市振安区供电公司	财专变	玫瑰乙线	玫瑰5号亭3224配电变压器	630	56.48	211.18	126.71					
4622	国网丹东市振安区供电公司	财专变	玫瑰乙线	玫瑰6号亭3227变压器	630	84.26	36.16	21.70					
4623	国网丹东市振安区供电公司	财专变	玫瑰乙线	玫瑰6号亭3228配电变压器	630	82.74	45.74	27.44					
4624	国网丹东市振安区供电公司	财专变	玫瑰乙线	玫瑰7号亭3232配电变压器	500	61.14	144.3	86.58					
4625	国网丹东市振安区供电公司	财专变	玫瑰乙线	玫瑰7号亭3233配电变压器	500	58.7	156.50	93.90					
4626	国网丹东市振安区供电公司	财专变	玫瑰乙线	玫瑰8号亭125501配电变压器	800	62.58	219.4	131.616					
4627	国网丹东市振安区供电公司	财专变	玫瑰乙线	玫瑰8号亭125502配电变压器	800	50.04	319.68	191.81					
4628	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光甲线	东平9箱137101配电变压器	800	63.6	211.20	126.72					
4629	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光甲线	东平9箱137102配电变压器	800	71.47	148.24	88.944					
4630	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光甲线	东平嘉园7号箱130601配电变压器	630	78.54	72.20	43.32					
4631	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光甲线	东平嘉园7号箱130602配电变压器	630	63.46	167.2	100.3212					
4632	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光甲线	东平嘉园8号箱130701配电变压器	630	77.18	80.77	48.46					
4633	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光甲线	东平嘉园8号箱130702配电变压器	630	85.34	29.36	17.61					
4634	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光甲线	联络线15左25右2号柱上变压器	315	0	283.50	170.10					
4635	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光甲线	联络线15左7左1号变压器	400	0	360.00	216.00					
4636	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光甲线	五好箱39201配电变压器	630	50.06	251.62	150.97					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
4637	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光甲线	珍珠2箱125901配电变压器	630	51.62	241.8	145.0764					
4638	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光甲线	珍珠亭1048配电变压器	630	0	567.00	340.20					
4639	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光甲线	振安干15左10号柱上变压器	315	55.05	110.0925	66.0555					
4640	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光甲线	振安干15左11号柱上变压器	315	61.12	90.972	54.5832					
4641	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光甲线	振安干15左12右1	315	82.69	23.0265	13.8159					
4642	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光甲线	振安干15左14号柱上变压器	315	68.83	66.7	40.0113					
4643	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光甲线	振安干15左18变台	200	22.29	135.42	81.25					
4644	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光甲线	振安干15左7右5(附)号柱上变压器	315	0	283.5	170.1					
4645	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光甲线	振安干15左7右6号柱上变压器	315	59.15	97.18	58.31					
4646	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光甲线	振安箱118101配电变压器	630	60.72	184.5	110.6784					
4647	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光乙线	华盛名居1亭140801配电变压器	630	54.67	222.58	133.55					
4648	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光乙线	华盛名居1亭140802配电变压器	630	56.58	210.55	126.33					
4649	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光乙线	华盛名居2亭140901配电变压器	630	0	567.00	340.20					
4650	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光乙线	华盛名居2亭140902配电变压器	630	55.63	216.53	129.92					
4651	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光乙线	华盛名居3亭141001配电变压器	630	64.59	160.08	96.05					
4652	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光乙线	华盛名居3亭141002配电变压器	630	0	567.0	340.2					
4653	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光乙线	华盛名居4亭141101配电变压器	630	42.21	301.1	180.6462					
4654	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光乙线	华盛名居4亭141102配电变压器	630	57.09	207.33	124.40					
4655	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光乙线	曙光1箱1035配电变压器	800	61.07	231.44	138.86					
4656	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光乙线	曙光乙线16号的变压器	160	6.96	132.86	79.72					
4657	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光乙线	曙光乙线25号的变压器	200	49.73	80.54	48.32					
4658	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光乙线	曙光乙线2右1柱上变压器	315	0	283.5	170.1					
4659	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光乙线	长隆馨园1亭137001配电变压器	800	0	720.00	432.00					
4660	国网丹东市振安区供电公司	财专变	曙光乙线	长隆馨园1亭137011配电变压器	800	0	720.0	432					
4661	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	蔡家甲线	蔡家甲线2号变压器	315	63.61	83.13	49.88					
4662	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东果线	民兴国际10箱109201配电变压器	630	52.86	233.98	140.39					
4663	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东果线	民兴国际11箱109301配电变压器	630	61.97	176.6	105.9534					
4664	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东果线	民兴国际1箱37601配电变压器	630	63.14	169.22	101.53					
4665	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东果线	民兴国际2箱37701配电变压器	630	60.21	187.7	112.6062					
4666	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东果线	民兴国际3箱37801配电变压器	630	50.22	250.61	150.37					
4667	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东果线	民兴国际4箱37901配电变压器	630	60.58	185.35	111.21					
4668	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东果线	民兴国际5箱111501配电变压器	630	53.68	228.82	137.29					
4669	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东果线	民兴国际6箱111601配电变压器	630	55.39	218.04	130.83					
4670	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东果线	民兴国际7箱111701配电变压器	630	54.13	225.98	135.59					
4671	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东果线	民兴国际8箱109001配电变压器	630	67.08	144.40	86.64					
4672	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东果线	民兴国际9箱109101配电变压器	630	58.3	199.71	119.83					
4673	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东坎子线	城乡甲箱新117901配电变压器	630	60.66	184.842	110.9052					
4674	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东坎子线	城乡甲箱新117902配电变压器	630	51.82	240.5	144.3204					
4675	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东坎子线	城乡乙箱118001配电变压器	630	57.89	202.29	121.38					
4676	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东坎子线	东坎子线25柱上变压器	315	60.42	93.18	55.91					
4677	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东坎子线	东坎子线35号变压器	200	0	180.00	108.00					
4678	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东坎子线	东泰箱1060配电变压器	630	70.74	121.34	72.80					
4679	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东坎子线	振安干13号变压器	315	53.02	116.49	69.89					
4680	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东坎子线	振安干15前3右2号变压器	315	44.69	142.7265	85.6359					
4681	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东坎子线	振安干15前3右3号变压器	315	50.67	123.89	74.33					
4682	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东坎子线	振安干15前6变压器	315	62.61	86.28	51.77					
4683	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东坎子线	振安干20柱上变压器	200	82.3	15.4	9.24					
4684	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东坎子线	中晨箱1021变压器	630	53.6	229.32	137.59					
4685	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东坎子线	中晨箱1022变压器	630	56.03	214.011	128.4066					
4686	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东绿线	绿云5亭105201配电变压器	800	56.68	266.56	159.94					
4687	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东绿线	绿云5亭105202配电变压器	800	59.48	244.16	146.496					
4688	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东绿线	绿云6亭105301配电变压器	800	54.8	281.60	168.96					
4689	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东绿线	绿云7亭105401配电变压器	800	58.44	252.48	151.49					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
4690	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东绿线	绿云7亭105402配电变压器	800	58.7	250.40	150.24					
4691	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东绿线	绿云8亭127001配电变压器	800	88.24	14.1	8.448					
4692	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东绿线	绿云8亭127002配电变压器	800	54.08	287.36	172.416					
4693	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东平线	东平1号箱3203配电变压器	630	0	567.00	340.20					
4694	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东平线	东平2号箱3206配电变压器	630	0	567.00	340.20					
4695	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东平线	东平3号箱3211配电变压器	630	51.22	244.3	146.5884					
4696	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东平线	东平3号箱3212配电变压器	630	51.28	243.94	146.36					
4697	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东平线	东平4号箱3216配电变压器	630	57.02	207.8	124.6644					
4698	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东平线	东平4号箱3218配电变压器	630	0	567	340.2					
4699	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东平线	东平5号箱3223配电变压器	630	58.69	197.3	118.3518					
4700	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东平线	东平5号箱3224配电变压器	630	0	567.00	340.20					
4701	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东平线	东平6号箱3229配电变压器	630	59.2	194.04	116.42					
4702	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东平线	东平6号箱3230配电变压器	630	56.9	208.53	125.12					
4703	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东平线	东云1号箱101001配电变压器	630	65.56	153.97	92.38					
4704	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东平线	东云2号箱1025配电变压器	630	51.9	240.03	144.02					
4705	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东平线	东云2号箱1026配电变压器	630	0	567.00	340.20					
4706	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东平线	水源干3右6左1号变压器	200	1.48	177.0	106.224					
4707	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东镇线	崇德箱1713变压器	630	52.51	236.2	141.7122					
4708	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东镇线	绿云1号箱37201配电变压器	630	78.56	72.072	43.2432					
4709	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东镇线	绿云2号箱37301配电变压器	630	55.44	217.7	130.6368					
4710	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东镇线	绿云3号箱37401配电变压器	630	55.94	214.58	128.75					
4711	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东镇线	绿云4箱37501配电变压器	630	64.26	162.16	97.30					
4712	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东镇线	日化箱1833变压器	800	50.94	312.48	187.49					
4713	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东镇线	幸福里1箱122501配电变压器	630	64.5	160.65	96.39					
4714	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东镇线	幸福里2箱122601配电变压器	630	57.68	203.6	122.1696					
4715	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东镇线	幸福里3箱122701配电变压器	630	0	567	340.2					
4716	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东镇线	振安于61右1(1号变)	315	42.49	149.7	89.7939					
4717	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	东镇线	振安于61右1(2号变)	315	8.58	256.47	153.88					
4718	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	夹心岛支5左1号变压器	100	19.5	70.50	42.30					
4719	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城干104左1+1左1柱上-变压器	200	57.22	65.56	39.34					
4720	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城干124+1#变台	200	0	180	108					
4721	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城干94左15前2号柱上变压器	315	63.28	84.17	50.50					
4722	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城干94左15前2号柱上变压器(2)	400	61.41	114.36	68.616					
4723	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线101号柱上变压器	400	60.33	118.68	71.21					
4724	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线104左8号柱上变压器	400	64.97	100.1	60.072					
4725	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线122右9号柱上变压器	400	45.91	176.36	105.82					
4726	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线128号柱上变压器	200	0	180.00	108.00					
4727	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线128左4号柱上变压器	160	52.42	60.13	36.08					
4728	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线45号柱上变压器	315	27.38	197.25	118.35					
4729	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线48号柱上变压器	400	80.52	37.9	22.752					
4730	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线60号柱上变压器	200	63.63	52.74	31.64					
4731	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线67号柱上变压器	315	43.76	145.7	87.3936					
4732	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线80+1左7号柱上变压器	400	72.58	69.68	41.81					
4733	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线93右2号柱上变压器	315	72.76	54.3	32.5836					
4734	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线94左10右3号柱上变压器	400	48.92	164.32	98.59					
4735	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线94左12号柱上变压器	200	37.32	105.36	63.22					
4736	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	九连城线94左6右2号柱上变压器	400	35.39	218.4	131.064					
4737	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	蜡厂支11左1号柱上变压器	200	35.32	109.36	65.62					
4738	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	马市支103左3左4左1柱上变压器	200	37.01	105.98	63.588					
4739	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	马市支103左3左9号柱上变压器	100	26.86	63.14	37.88					
4740	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	马市支115+1左7柱上变压器	50	22.92	33.54	20.12					
4741	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	马市支118柱上变压器	200	34.58	110.84	66.504					
4742	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	马市支13右9变压器	50	0	45.00	27.00					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
4743	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	马市支86+1号柱上变压器	200	29.27	121.46	72.88					
4744	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	水源一线94左19号柱上变压器	400	63.08	107.7	64.608					
4745	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	太空支6+2柱上变压器	200	60.6	58.8	35.28					
4746	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分夹心岛支2号柱上变压器	200	65.04	49.92	29.95					
4747	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分夹心岛支8号柱上变压器	200	37.14	105.7	63.432					
4748	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分蜡厂支11右3号柱上变压器	50	0	45	27					
4749	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分蜡厂支11右3号柱上变压器	50	0	45.00	27.00					
4750	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分马市支103左3左3号柱上变压器	100	20.74	69.3	41.556					
4751	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分马市支109号柱上变压器	400	51.44	154.2	92.544					
4752	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分马市支14号柱上变压器	200	36.34	107.32	64.39					
4753	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分马市支17右5右5号柱上变压器	400	72.29	70.84	42.504					
4754	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分马市支22左5号柱上变压器	200	88.43	3.14	1.88					
4755	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分马市支30右2号柱上变压器	100	57.64	32.36	19.42					
4756	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分马市支34号柱上变压器	200	50.4	79.2	47.52					
4757	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分马市支37号柱上变压器	160	46.58	69.47	41.68					
4758	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分马市支52右3左3号柱上变压器	200	56.36	67.28	40.37					
4759	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分马市支52右9左7号柱上变压器	100	0	90.00	54.00					
4760	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分马市支64右3号柱上变压器	400	42.52	189.9	113.952					
4761	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分马市支64左2号柱上变压器	400	40.16	199.4	119.616					
4762	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分马市支86右5柱上变压器	100	20.89	69.11	41.47					
4763	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分马市支93左3号柱上变压器	100	0	90.00	54.00					
4764	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	九连城线	套外线庙岭分太空支2左4号柱上变压器	200	29.89	120.22	72.13					
4765	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	联络线	联络线振安干18柱上变压器	315	53.87	113.81	68.29					
4766	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	欧尚线	欧尚广场1箱123101配电变压器	630	56.59	210.5	126.2898					
4767	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	欧尚线	欧尚广场2箱123201配电变压器	630	83.1	43.47	26.08					
4768	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	欧尚线	欧尚广场3箱123301配电变压器	630	60.5	185.85	111.51					
4769	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	欧尚线	欧尚广场4箱123401配电变压器	630	54.27	225.10	135.06					
4770	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	欧尚线	欧尚广场6箱123601配电变压器	630	27.04	396.6	237.9888					
4771	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	欧尚线	欧尚广场7箱123701配电变压器	630	68.16	137.59	82.56					
4772	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	欧尚线	欧尚广场8箱123801配电变压器	630	51.42	243.05	145.83					
4773	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	排水二线	滨江3号12号箱149201变压器	630	19.07	446.86	268.12					
4774	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	排水二线	滨江3号12号箱149202变压器	630	22.69	424.05	254.43					
4775	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	排水二线	滨江三号13号箱149301变压器	630	14.77	473.949	284.3694					
4776	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	排水二线	滨江三号14号箱149401变压器	630	18.35	451.40	270.84					
4777	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	排水二线	长隆1号箱38101配电变压器	630	50.78	247.09	148.25					
4778	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	排水二线	长隆1号箱38102配电变压器	630	59.25	193.73	116.24					
4779	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	排水二线	长隆2号箱3222配电变压器	630	82.82	45.23	27.14					
4780	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	排水二线	长隆2号箱3223配电变压器	630	71.55	116.24	69.74					
4781	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	排水二线	长隆3号箱3228配电变压器	630	74.35	98.60	59.16					
4782	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	排水二线	长隆4号箱38001配电变压器	630	50.38	249.61	149.76					
4783	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	排水二线	长隆5箱136801配电变压器	630	84.74	33.14	19.88					
4784	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	排水一线	辽东学院箱39102配电变压器	800	52.86	297.12	178.27					
4785	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	排水一线	排水一线17号变压器	200	64.68	50.64	30.38					
4786	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	蓝天甲箱1450配电变压器	500	57.64	161.80	97.08					
4787	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	蓝天乙箱1455配电变压器	800	50.28	317.76	190.66					
4788	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	绿东箱1462配电变压器	630	60.6	185.22	111.132					
4789	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	绿云箱1447配电变压器	800	55.16	278.7	167.232					
4790	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	绿云箱1448配电变压器	800	54.82	281.44	168.86					
4791	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	沙河线15号变压器	315	32.87	179.96	107.98					
4792	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	沙河线18号变压器	315	0	283.50	170.10					
4793	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	沙河线31号变压器	315	60.43	93.15	55.89					
4794	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	沙河线40右2右1号柱上变压器	200	69.27	41.46	24.876					
4795	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	鸭纸亭1440配电变压器	630	0	567.0	340.2					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近三年负荷增长率	备注
4796	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	紫光福郡1号箱3302配电变压器	630	80.93	57.141	34.2846					
4797	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	紫光福郡1号箱3303配电变压器	630	56.26	212.56	127.54					
4798	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	紫光福郡2号箱3306配电变压器	630	68.32	136.58	81.95					
4799	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	紫光福郡2号箱3307配电变压器	630	89.47	3.34	2.00					
4800	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	紫光福郡3号箱3317配电变压器	630	56.7	209.79	125.87					
4801	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	紫光福郡3号箱3318配电变压器	630	60.72	184.46	110.68					
4802	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	紫光福郡4#箱3322配电变压器	630	0	567	340.2					
4803	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	紫光福郡4#箱3323配电变压器	630	66.94	145.28	87.17					
4804	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	紫光福郡5#箱3328配电变压器	630	0	567.00	340.20					
4805	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	紫光福郡6#箱3334配电变压器	630	54.3	224.9	134.946					
4806	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	紫光福郡6#箱3335配电变压器	630	67.47	141.94	85.16					
4807	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	紫光福郡7号箱3340配电变压器	630	64.3	161.91	97.15					
4808	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	沙河线	紫光福郡7号箱3341配电变压器	630	0	567	340.2					
4809	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	双兴甲线	枫景1号箱1732配电变压器新	800	87.63	18.96	11.38					
4810	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	双兴甲线	枫景1号箱1733配电变压器	800	52.55	299.6	179.76					
4811	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	双兴甲线	枫景2号箱1736变压器	800	69.49	164.08	98.45					
4812	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	双兴甲线	枫景2号箱1737变压器	800	74.98	120.2	72.096					
4813	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	双兴甲线	双兴1号箱1719配电变压器	800	59.36	245.12	147.07					
4814	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	双兴甲线	双兴1号箱1720配电变压器	800	0	720.00	432.00					
4815	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	双兴甲线	双兴2号箱1723配电变压器	800	60.24	238.08	142.848					
4816	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	双兴甲线	双兴2号箱1724配电变压器	800	59.88	241.0	144.576					
4817	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	双兴甲线	雅紫2号箱1748配电变压器	630	75.55	91.0	54.621					
4818	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	双兴乙线	绸一#箱1742配电变压器	630	79.02	69.17	41.50					
4819	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	双兴乙线	绸一#箱1743配电变压器	630	55.04	220.25	132.15					
4820	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	双兴乙线	清华1号箱1971配电变压器	630	60.79	184.02	110.41					
4821	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	双兴乙线	清华1号箱1972配电变压器	630	0	567	340.2					
4822	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	双兴乙线	清华3号箱1979配电变压器	630	0	567.00	340.20					
4823	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	双兴乙线	清华3号箱1980配电变压器	630	0	567.00	340.20					
4824	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	双兴乙线	清华4号箱1983配电变压器	630	53.15	232.16	139.29					
4825	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	双兴乙线	清华4号箱1984配电变压器	630	67.07	144.46	86.68					
4826	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	水源一线	九连城于20左15号柱上变压器	100	0	90.00	54.00					
4827	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	水源一线	水源一线114右1号柱上变压器	315	0	283.50	170.10					
4828	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	水源一线	水源一线114右1号柱上变压器	315	0	283.50	170.10					
4829	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	水源一线	水源一线18号柱上变压器	315	35.44	171.864	103.1184					
4830	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	水源一线	水源一线20左24号柱上变压器	315	47.81	132.90	79.74					
4831	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	水源一线	水源一线20左34号柱上变压器	400	45.3	178.80	107.28					
4832	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	水源一线	水源一线42右4左4柱上变压器	400	24.16	263.36	158.02					
4833	国网丹东市振安区供电公司	东坎子变	水源一线	水源一线52左4柱上变压器	400	46.16	175.36	105.216					
4834	国网丹东市振安区供电公司	高新变	环汤甲线	集贤分14左7号变压器	400	0	360	216					
4835	国网丹东市振安区供电公司	高新变	环汤甲线	集贤分25左7号变压器	100	69.46	20.54	12.32					
4836	国网丹东市振安区供电公司	高新变	环汤甲线	集贤分30左16右3号变压器	200	0	180.00	108.00					
4837	国网丹东市振安区供电公司	高新变	环汤甲线	集贤分35左13右7号变压器	200	56.37	67.26	40.36					
4838	国网丹东市振安区供电公司	高新变	环汤甲线	集贤分35左16右3号变压器	400	0	360.00	216.00					
4839	国网丹东市振安区供电公司	高新变	环汤甲线	集贤分35左24号变压器	160	66.88	36.99	22.20					
4840	国网丹东市振安区供电公司	高新变	环汤甲线	集贤分9左7号变压器	315	0	283.50	170.10					
4841	国网丹东市振安区供电公司	高新变	环汤甲线	金安1箱34501配电变压器	630	67.01	144.8	86.9022					
4842	国网丹东市振安区供电公司	高新变	环汤甲线	金安2箱34601配电变压器	630	71.49	116.61	69.97					
4843	国网丹东市振安区供电公司	高新变	环汤甲线	金安2箱34602配电变压器	630	60.77	184.15	110.49					
4844	国网丹东市振安区供电公司	高新变	环汤甲线	金安3箱102901配电变压器	630	28.21	389.28	233.57					
4845	国网丹东市振安区供电公司	高新变	环汤甲线	金安4箱103001配电变压器	630	41.52	305.42	183.25					
4846	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国安甲线	爱思开城1亭111202配电变压器	800	0	720.00	432.00					
4847	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国安甲线	爱思开城2亭111301配电变压器	800	52.92	296.6	177.984					
4848	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国安甲线	爱思开城2亭111302配电变压器	800	58.51	251.92	151.15					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
4849	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国安甲线	国安甲线7号变台	180	22.18	122.08	73.25					
4850	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国安甲线	国安甲线8右3柱上变压器	200	8.18	163.6	98.184					
4851	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国恒线	华星园亭乙室128411配电变压器	800	51.06	311.5	186.912					
4852	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国恒线	华星园亭乙室128412配电变压器	800	0.17	718.64	431.18					
4853	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国胜乙线	国胜乙线7左3号变压器	30	6	25.20	15.12					
4854	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国亿甲线	公馆1亭147101配电变压器	800	32.21	462.32	277.39					
4855	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国亿甲线	公馆1亭147102配电变压器	800	42.53	379.76	227.856					
4856	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国亿甲线	公馆1亭147121配电变压器	800	41.11	391.12	234.67					
4857	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国亿甲线	新加坡城15亭142401配电变压器	800	55.44	276.48	165.89					
4858	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国亿甲线	新加坡城15亭142402配电变压器	800	0	720.00	432.00					
4859	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国亿甲线	新加坡城16亭142501配电变压器	800	66.72	186.2	111.744					
4860	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国亿甲线	新加坡城16亭142502配电变压器	800	11.18	630.56	378.34					
4861	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国亿乙线	江山和鸣1亭148401配电变压器	1000	79.71	102.90	61.74					
4862	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国亿乙线	江山和鸣1亭148402配电变压器	1000	0	900.00	540.00					
4863	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国亿乙线	江山和鸣2亭148501配电变压器	1000	59.13	308.70	185.22					
4864	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国亿乙线	江山和鸣2亭148502配电变压器	1000	0	900.00	540.00					
4865	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国亿乙线	江山和鸣3亭148601配电变压器	800	50.91	312.72	187.63					
4866	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国亿乙线	江山和鸣3亭148602配电变压器	800	0	720.00	432.00					
4867	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国亿乙线	江山和鸣4亭148701配电变压器	1000	53.46	365.40	219.24					
4868	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国亿乙线	江山和鸣4亭148702配电变压器	1000	0	900.00	540.00					
4869	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	博林1箱110601配电变压器	630	50.61	248.16	148.89					
4870	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	博林2箱110701配电变压器	630	82.61	46.56	27.93					
4871	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	博林4箱115601配电变压器	630	78.64	71.57	42.94					
4872	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	博林5箱115701配电变压器	630	56.85	208.845	125.307					
4873	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	丹银1箱120001配电变压器	630	32.54	362.00	217.20					
4874	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	丹银2箱120101配电变压器	630	37.6	330.12	198.07					
4875	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	丹银3箱120201配电变压器	630	54.24	225.288	135.1728					
4876	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	丹银4箱120301配电变压器	630	61.74	178.04	106.82					
4877	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	丹银5箱120401配电变压器	630	59.33	193.2	115.9326					
4878	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	公园箱23301配电变压器	630	51.57	242.11	145.27					
4879	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	万兴1箱21801配电变压器	200	46.83	86.34	51.80					
4880	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	万兴3箱甲段22001配电变压器	200	35.29	109.42	65.65					
4881	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	武警箱33501配电变压器	800	0	720.00	432.00					
4882	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	武警箱33502配电变压器	800	61.36	229.12	137.47					
4883	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	西湖城1箱105801配电变压器	630	0	567.00	340.20					
4884	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	西湖城2箱105901配电变压器	630	14.46	475.90	285.54					
4885	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	西湖城6箱140401配电变压器	800	0	720.00	432.00					
4886	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	西湖城7箱140501配电变压器	800	0	720.00	432.00					
4887	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	新加坡11箱120801配电变压器	630	50.74	247.338	148.4028					
4888	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	新加坡13箱126301配电变压器	630	60.46	186.10	111.66					
4889	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	新加坡14箱126401配电变压器	630	40.56	311.47	186.88					
4890	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	新加坡城10箱120701配电变压器	630	57.09	207.33	124.40					
4891	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	新加坡城12箱120901配电变压器	630	62.51	173.19	103.91					
4892	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	新加坡城1箱28301配电变压器	630	0	567.00	340.20					
4893	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	新加坡城1箱28302配电变压器	630	60.6	185.22	111.13					
4894	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	新加坡城2箱36801配电变压器	630	44.29	287.97	172.78					
4895	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	新加坡城3箱36701配电变压器	630	47.23	269.5	161.6706					
4896	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	新加坡城4箱36601配电变压器	630	47.07	270.46	162.28					
4897	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	新加坡城5箱36501配电变压器	630	53.86	227.68	136.61					
4898	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	新加坡城6箱36401配电变压器	630	50.26	250.362	150.2172					
4899	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	新加坡城7箱36301配电变压器	630	33.86	353.7	212.2092					
4900	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	新加坡城8箱36201配电变压器	630	60.32	186.984	112.1904					
4901	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	新加坡城9箱36101配电变压器	630	52.85	234.05	140.43					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
4902	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	左岸10箱116401配电变压器	630	57.73	203.30	121.98					
4903	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	左岸11箱116501配电变压器	630	51.25	244.1	146.475					
4904	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	左岸12箱116601配电变压器	630	64.85	158.45	95.07					
4905	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	左岸1箱31102配电变压器	630	0	567.00	340.20					
4906	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	左岸2箱31201配电变压器	630	69.14	131.418	78.8508					
4907	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	左岸2箱31202配电变压器	630	0	567.00	340.20					
4908	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	左岸3箱31301配电变压器	630	51.52	242.42	145.45					
4909	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	左岸3箱31302配电变压器	630	0	567.00	340.20					
4910	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	左岸4箱31401配电变压器	800	0	720.00	432.00					
4911	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	左岸5箱115901配电变压器	630	52.4	236.9	142.128					
4912	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	左岸6箱116001配电变压器	630	65.09	156.93	94.16					
4913	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	左岸7箱116101配电变压器	630	34.42	350.15	210.09					
4914	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	左岸8箱116201配电变压器	630	49.55	254.84	152.90					
4915	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中甲线	左岸9箱116301配电变压器	630	65.09	156.93	94.16					
4916	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中乙线	博林3箱110801配电变压器	630	79.98	63.13	37.88					
4917	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中乙线	博林6箱115801配电变压器	630	51.9	240.03	144.02					
4918	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中乙线	博林7箱146801变压器	630	23.55	418.64	251.18					
4919	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中乙线	西湖城3箱106001配电变压器	630	80.8	57.96	34.78					
4920	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中乙线	西湖城4箱106101配电变压器	630	60.6	185.2	111.132					
4921	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中乙线	西湖城5箱106201配电变压器	630	59.57	191.71	115.03					
4922	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中乙线	西湖城8箱140601配电变压器	800	0	720.00	432.00					
4923	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中乙线	西湖城9箱140701配电变压器	800	0	720	432					
4924	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中乙线	中心1箱乙24911配电变压器	315	30.7	186.80	112.08					
4925	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中乙线	中心2箱乙25011配电变压器	315	38.63	161.82	97.09					
4926	国网丹东市振安区供电公司	国门湾变	国中乙线	中心3箱乙25111配电变压器	315	18	226.80	136.08					
4927	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	虹博线	帝博湾3亭127301配电变压器	1000	62.9	271.00	162.60					
4928	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	虹博线	帝博湾3亭127302配电变压器	1000	65.49	245.10	147.06					
4929	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	虹博线	帝博湾4亭127401配电变压器	1000	66.17	238.30	142.98					
4930	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	虹博线	帝博湾4亭127402配电变压器	1000	75.46	145.4	87.24					
4931	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	虹消甲线	书香1号箱1942配电变压器	630	58.66	197.44	118.47					
4932	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	虹消甲线	书香1号箱1944配电变压器	630	81.62	52.79	31.68					
4933	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	虹消甲线	书香2号箱1947配电变压器	630	85.42	28.854	17.3124					
4934	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	虹消甲线	书香2号箱1949配电变压器	630	69.81	127.20	76.32					
4935	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	虹消甲线	消防局箱甲1912配电变压器	500	68.32	108.40	65.04					
4936	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	虹消乙线	新时代1箱107801配电变压器	630	52.1	238.77	143.26					
4937	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	虹消乙线	新时代2箱107901配电变压器	630	76.51	84.987	50.9922					
4938	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	虹消乙线	新时代3箱108001配电变压器	630	61.12	181.94	109.17					
4939	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	虹消乙线	新时代4箱108101配电变压器	630	50.74	247.34	148.40					
4940	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	虹消乙线	新时代5箱108201配电变压器	630	55.54	217.10	130.26					
4941	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	虹消乙线	新时代6箱108301	630	52.66	235.24	141.15					
4942	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	虹消乙线	新时代7箱108401变压器	630	52.84	234.1	140.4648					
4943	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	虹消乙线	新时代7箱2号变压器	630	9.66	506.14	303.69					
4944	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	虹消乙线	新时代8箱108501配电变压器	630	58.34	199.5	119.6748					
4945	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	虹消乙线	新时代8箱108502配电变压器	630	18.76	448.81	269.29					
4946	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	虹消乙线	新时代9箱108601变压器	630	0	567.0	340.2					
4947	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	虹消乙线	学府箱113201新配电变压器	630	58.61	197.8	118.6542					
4948	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	虹消乙线	学府箱113202新配电变压器	630	83.49	41.01	24.61					
4949	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	绿丹10号箱3106新配电变压器	630	60	189.00	113.40					
4950	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	绿丹10号箱3108新配电变压器	630	65.82	152.33	91.40					
4951	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	绿丹11号箱3110配电变压器	630	66.6	147.42	88.45					
4952	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	绿丹11号箱3112配电变压器	630	61.73	178.10	106.86					
4953	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	绿丹12号箱3114配电变压器	630	58.58	197.9	118.7676					
4954	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	绿丹12号箱3116配电变压器	630	63.42	167.5	100.4724					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
4955	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	绿丹1号箱3149配电变压器	630	50.47	249.04	149.42					
4956	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	绿丹1号箱3150配电变压器	630	0	567.00	340.20					
4957	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	绿丹2号箱3153	630	51.58	242.05	145.23					
4958	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	绿丹2号箱3154	630	52.99	233.16	139.90					
4959	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	绿丹3号箱3159配电变压器	630	54.53	223.5	134.0766					
4960	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	绿丹4号箱3164	630	52.37	237.07	142.24					
4961	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	绿丹4号箱3165	630	58.51	198.39	119.03					
4962	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	绿丹6#箱3174	630	83.98	37.93	22.76					
4963	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	绿丹7#箱1号变压器	630	80.21	61.68	37.01					
4964	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	绿丹7#箱2号变压器	630	64.26	162.2	97.2972					
4965	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	绿丹8号箱1号变压器	630	83.25	42.53	25.52					
4966	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	绿丹8号箱2号变压器	630	57.5	204.75	122.85					
4967	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	绿丹9号箱3104变压器	630	63.9	164.43	98.658					
4968	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	普尔玛箱1019配电变压器	500	57.49	162.55	97.53					
4969	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	桥南乙线45左1号变压器	315	48.61	130.38	78.23					
4970	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	振安干45左1+1号变压器	315	83.92	19.2	11.4912					
4971	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	振安干45左9(3#)	100	26.03	64.0	38.382					
4972	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	振安干45左9(4#)	315	52.05	119.5	71.7255					
4973	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南甲线	振安干49左7(2#)	200	2.02	175.96	105.58					
4974	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南乙线	绿丹5号箱3168新配电变压器	630	0	567.0	340.2					
4975	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	桥南乙线	绿丹5号箱3169配电变压器	630	68.46	135.70	81.42					
4976	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	振安甲线	二排1号箱3062新配电变压器	630	84.05	37.49	22.49					
4977	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	振安甲线	二排1号箱3063新配电变压器	630	64.42	161.15	96.69					
4978	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	振安甲线	二排2号箱3066配电变压器	630	55.89	214.89	128.94					
4979	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	振安乙线	二排3号箱3072配电变压器	630	54.93	220.94	132.56					
4980	国网丹东市振安区供电公司	虹桥变	振安乙线	二排3号箱3073配电变压器	630	58.37	199.27	119.56					
4981	国网丹东市振安区供电公司	九道沟变	燕水甲线	华威1号箱1021配电变压器	500	57.82	160.9	96.54					
4982	国网丹东市振安区供电公司	九道沟变	燕水甲线	华威1号箱1022配电变压器	630	59.86	189.9	113.9292					
4983	国网丹东市振安区供电公司	九道沟变	燕水甲线	名仕1号箱1034配电变压器	630	52.38	237.01	142.20					
4984	国网丹东市振安区供电公司	九道沟变	燕水甲线	名仕2号箱1038配电变压器	630	54.06	226.42	135.85					
4985	国网丹东市振安区供电公司	九道沟变	燕水甲线	名仕3号箱1042配电变压器	400	0	360.0	216					
4986	国网丹东市振安区供电公司	九道沟变	燕水甲线	名仕4号箱1048配电变压器	400	72.73	69.1	41.448					
4987	国网丹东市振安区供电公司	九道沟变	燕水甲线	名仕5箱122801配电变压器	630	9.98	504.126	302.4756					
4988	国网丹东市振安区供电公司	九道沟变	燕水甲线	名仕6箱122901配电变压器	630	0	567.0	340.2					
4989	国网丹东市振安区供电公司	九道沟变	燕水甲线	燕水线38左1号柱上变压器	50	0	45.00	27.00					
4990	国网丹东市振安区供电公司	九道沟变	燕水甲线	燕水线38左3号柱上变压器	180	17.01	131.38	78.83					
4991	国网丹东市振安区供电公司	九道沟变	燕水甲线	燕水线52左2号柱上变压器	30	9.9	24.03	14.42					
4992	国网丹东市振安区供电公司	九道沟变	燕水甲线	燕水线九水干30左4号变压器	400	46.85	172.6	103.56					
4993	国网丹东市振安区供电公司	九道沟变	燕水甲线	燕水线九水干43+1柱上变压器	315	0.39	282.3	169.3629					
4994	国网丹东市振安区供电公司	河湾线	河湾线	河湾线佛谷沟分12右17柱上变压器	100	12.75	77.3	46.35					
4995	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线114号变压器	100	16.73	73.27	43.96					
4996	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线123号变压器	100	25.99	64.01	38.41					
4997	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线164号变压器	200	14.94	150.12	90.07					
4998	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线65+1右13号	100	28.43	61.57	36.942					
4999	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线82左2左11号右1变压器	100	28.22	61.78	37.068					
5000	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线82左6右1号变压器	200	42.02	96.0	57.576					
5001	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线82左6左32柱上变压器	250	15.77	185.58	111.35					
5002	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线蔡家沟支17号	315	8.28	257.42	154.45					
5003	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线蔡家沟支38号	100	9.69	80.31	48.19					
5004	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线陡岗支33号	100	17.18	72.82	43.69					
5005	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线陡水分11左2号变压器	200	23.74	132.52	79.51					
5006	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线陡水分42号变压器	100	16.66	73.34	44.00					
5007	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线陡水分48号变压器	200	16.09	147.82	88.69					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
5008	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线陡水分陡岗分5左1号变压器	100	38.51	51.49	30.89					
5009	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线陡水分陡岗支21号变压器	100	14.18	75.8	45.492					
5010	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线陡水分陡岗支31号变压器	100	16.96	73.0	43.824					
5011	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线佛爷沟分12右7号变压器	30	0	27	16.2					
5012	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线佛爷沟分20号变压器	200	16.86	146.28	87.768					
5013	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线佛爷沟分30号变压器	100	40.22	49.8	29.868					
5014	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线佛爷沟分42号变压器	100	8.28	81.72	49.03					
5015	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线佛爷沟分52号变压器	100	12.49	77.51	46.51					
5016	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线佛爷沟分64	100	22.65	67.35	40.41					
5017	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线顾家堡分16号变压器	200	21.1	137.80	82.68					
5018	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线太平分43号变压器	100	14.22	75.8	45.468					
5019	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线太平分54号变压器	200	12.3	155.40	93.24					
5020	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线太平分7号变压器	100	35.54	54.46	32.68					
5021	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线太平分蔡家沟支27号变压器	100	9.27	80.73	48.44					
5022	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线榆树分112号变压器	100	13.14	76.86	46.116					
5023	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线榆树分125左5号变压器	100	12.32	77.7	46.608					
5024	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线榆树分127号变压器	400	37.93	208.28	124.97					
5025	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线榆树分28号变压器	100	22.48	67.52	40.51					
5026	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线榆树分32右2号变压器	100	39.78	50.22	30.13					
5027	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线榆树分37右8号变压器	200	24.58	130.84	78.50					
5028	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线榆树分45号变压器	200	58.31	63.38	38.03					
5029	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线榆树分67号变压器	315	34.13	175.99	105.59					
5030	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线榆树分71号左19柱上-变压器	200	6.79	166.4	99.852					
5031	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	河湾线榆树分73号变压器	100	41.54	48.46	29.076					
5032	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	榆树分67右9号	100	16.57	73.43	44.06					
5033	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	榆树分95左12右柱上变压器	200	19.45	141.10	84.66					
5034	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	河湾线	榆树分95左1号	200	16.41	147.18	88.31					
5035	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	村部分5右4柱上变压器	400	81.14	35.4	21.264					
5036	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	敬老院分18左4柱上变压器	400	11.24	315.04	189.02					
5037	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	龙湖线114号变压器	50	13.69	38.155	22.893					
5038	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	龙湖线40号变压器	200	57.76	64.48	38.69					
5039	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	龙湖线龙泉分7左16号变压器	80	19.78	56.18	33.71					
5040	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	龙湖线龙泉分7左6号变压器	200	0	180.00	108.00					
5041	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	龙湖线祺阳分7右1+1柱上变压器	200	50.62	78.76	47.26					
5042	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	龙湖线长岭分16右23柱上变压器	200	44.21	91.58	54.948					
5043	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	龙湖线长岭分17号左1号变压器	50	22.13	33.9	20.361					
5044	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	龙湖线长岭分29号变压器	100	25.02	64.98	38.988					
5045	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	龙湖线长岭分7号左3号变压器	100	21.95	68.05	40.83					
5046	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	龙湖线铸造分12号右1号变压器	100	34.07	55.93	33.56					
5047	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	龙湖线铸造分35右3号柱上变压器	30	6	25.20	15.12					
5048	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	龙湖线铸造分49左7号变压器	200	37.7	104.60	62.76					
5049	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	龙湖线铸造分53号变压器	400	60.18	119.3	71.568					
5050	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	龙湖线	龙湖线铸造分6号右2右1号变压器	100	16.61	73.39	44.03					
5051	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	石安线	石安线107号变压器	200	32.91	114.2	68.508					
5052	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	石安线	石安线109右2号变压器	100	18.71	71.3	42.774					
5053	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	石安线	石安线110右14号变压器	100	33.97	56.03	33.62					
5054	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	石安线	石安线134变压器	200	24.72	130.56	78.34					
5055	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	石安线	石安线150号柱上变压器	200	19.22	141.6	84.936					
5056	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	石安线	石安线33号变压器	200	29.98	120.04	72.02					
5057	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	石安线	石安线48前5柱上变压器	100	18.76	71.24	42.74					
5058	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	石安线	石安线56左18柱上变压器	200	11.97	156.1	93.636					
5059	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	石安线	石安线56左4号变压器	200	26.81	126.4	75.828					
5060	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	石安线	石安线57右3+1号变压器	315	0	283.50	170.10					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
5061	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	石安线	石安线66+1右11号变压器	100	0	90.00	54.00					
5062	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	石安线	石安线66+1右4变压器	30	0	27.00	16.20					
5063	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	石安线	石安线82右3号变压器	100	0	90	54					
5064	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	石安线	石安线88右2号变压器	100	22.52	67.48	40.49					
5065	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	石安线	石安线93右5号柱上变压器	200	19.08	141.8	85.104					
5066	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	石安线	石安线93左8号变压器	100	35.17	54.83	32.90					
5067	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	石安线	石安线王家堡分13号变压器	100	62.35	27.7	16.59					
5068	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	石安线	石安线王家堡分鸡场支25变压器	100	85.63	4.4	2.622					
5069	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	石安线	石安线小杨条分10变压器	200	15.44	149.1	89.472					
5070	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	东风分58号柱上变压器	100	17.57	72.4	43.458					
5071	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线32左6号变压器	200	28.6	122.80	73.68					
5072	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线42号变压器	100	20.42	69.58	41.75					
5073	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线55左2号变压器	100	0	90.0	54					
5074	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线64右1号变压器	400	60.07	119.72	71.83					
5075	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线67号变压器	200	50.32	79.36	47.62					
5076	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线东风分19左3号变压器	200	16.47	147.1	88.236					
5077	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线东风分29号变压器	100	8.37	81.63	48.98					
5078	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线东风分47号变压器	100	14.76	75.24	45.14					
5079	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线东风分56左6	100	42.73	47.3	28.362					
5080	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线东风分70号变压器	100	5.93	84.07	50.44					
5081	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线东风分8号变压器	100	6.84	83.16	49.90					
5082	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线东风支16右1号	315	10.88	249.228	149.5368					
5083	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线机械厂分4右2号变压器	200	55.45	69.10	41.46					
5084	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线沙沟分18右2	315	0	283.5	170.1					
5085	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线沙沟分20右10号变压器	200	78.15	23.70	14.22					
5086	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线沙沟分20右10左14号	100	22.82	67.18	40.31					
5087	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线沙沟分20右14号变压器	100	70.74	19.3	11.556					
5088	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线沙沟分20右1号变压器	200	85.11	9.78	5.87					
5089	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线沙沟分20右25号	100	68.36	21.64	12.98					
5090	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线镇内分17左6号变压器	400	64.63	101.48	60.89					
5091	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线镇内分18变压器	400	63.66	105.36	63.22					
5092	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线镇内分28号变压器	100	26.01	63.99	38.39					
5093	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线镇内分5前5变压器	100	8.93	81.07	48.64					
5094	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	汤山城线镇内分7右1号变压器	315	50.66	123.9	74.3526					
5095	国网丹东市振安区供电公司	龙湖变	汤山城线	镇内二分25柱上变压器	400	10.44	318.24	190.94					
5096	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	夹河支19号左分27号柱上变压器	80	11.36	62.91	37.75					
5097	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	夹河支27号变压器	80	0	72.00	43.20					
5098	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	夹河支32号左分8号柱上变压器	80	32.18	46.26	27.75					
5099	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	夹河支34号柱上变压器	80	18.98	56.82	34.09					
5100	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	夹河支3号变压器	80	15.41	59.67	35.80					
5101	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	夹河支45号柱上变压器	80	10.44	63.6	38.1888					
5102	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	夹河支50号柱上变压器	80	11.8	62.56	37.54					
5103	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	夹河支56号左分1号柱上变压器	80	0	72.00	43.20					
5104	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	夹河支65号柱上变压器	80	9.77	64.184	38.5104					
5105	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	夹河支79号柱上变压器	80	11.93	62.5	37.4736					
5106	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	夹河支96号变压器	80	11.75	62.60	37.56					
5107	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨八分10右5变压器	100	15	75.00	45.00					
5108	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨八分15号左分9号柱上变压器	100	60	30.00	18.00					
5109	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨八分30号左分9号左分2柱上变压器	200	0	180.00	108.00					
5110	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨八分32右2左1号柱上变压器	100	21.78	68.22	40.93					
5111	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨八分34号右分10号右分6号柱上变压器	100	14.52	75.48	45.29					
5112	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨八分34号右分22号左分4号柱上变压器	100	0	90.0	54					
5113	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨八分34号右分29号柱上变压器	100	71.61	18.39	11.034					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
5114	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨八分34号右分9号左分2号柱上变压器	100	29.97	60.03	36.02					
5115	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨八分35号变压器	100	63.13	26.9	16.122					
5116	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨八分37右11右4+1左13号变压器	100	44.34	45.66	27.40					
5117	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨八分37右11右4+1左6右2号变压器	100	58.69	31.31	18.79					
5118	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨八分37右8右3号变压器	100	41.88	48.12	28.87					
5119	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨八分5号右分3号柱上变压器	400	51.82	152.72	91.63					
5120	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线100右4变压器	160	69.2	33.28	19.97					
5121	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线105号左分3号柱上变压器	315	30.76	186.6	111.9636					
5122	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线119右2右1柱上变压器	200	21.98	136.04	81.62					
5123	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线122号柱上变压器	80	28.78	48.98	29.39					
5124	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线138+1号柱上变压器	80	0	72.00	43.20					
5125	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线145号左分4号变压器	160	20.16	111.74	67.05					
5126	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线157右7柱上变压器	100	13.23	76.77	46.06					
5127	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线159号柱上变压器	100	24.2	65.80	39.48					
5128	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线163号右分7号柱上变压器	100	17.11	72.9	43.734					
5129	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线165号柱上变压器	160	16.24	118.0	70.8096					
5130	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线186号柱上变压器	100	29.41	60.59	36.35					
5131	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线190+1左2右7号变压器	100	38.66	51.34	30.80					
5132	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线195+1右1	315	16.74	230.77	138.46					
5133	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线197号右分21号柱上变压器	100	10.73	79.3	47.562					
5134	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线201号柱上变压器	100	22.76	67.2	40.344					
5135	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线207号左分2号右分2号柱上变压器	100	0	90.00	54.00					
5136	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线207号左分2号右分2号柱上变压器	100	0	90.00	54.00					
5137	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线61号柱上变压器	200	0	180.0	108					
5138	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线87号左分2号柱上变压器	100	0	90.00	54.00					
5139	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线88号右分2号柱上变压器	160	46.41	69.74	41.85					
5140	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线98左2柱上变压器	100	24.25	65.75	39.45					
5141	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	梨树线梨八分24号右分3号柱上变压器	200	42.59	94.82	56.89					
5142	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	楼六分21号左分10号柱上变压器	160	0	144.00	86.40					
5143	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	楼六分21左2柱上变压器	100	0	90.00	54.00					
5144	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	楼六分29号左分12号柱上变压器	80	0	72.0	43.2					
5145	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	楼六分31号柱上变压器	160	0	144.0	86.4					
5146	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	南岭外分6号左分3号柱上变压器	80	43.39	37.3	22.3728					
5147	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	石城分34变压器	315	54.96	110.38	66.23					
5148	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	石城分46号柱上变压器	100	43.15	46.9	28.11					
5149	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	石城分54号左分3号柱上变压器	80	8.97	64.82	38.89					
5150	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	石城分59号柱上变压器	80	40.99	39.21	23.52					
5151	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	石城分68号柱上变压器	80	9.33	64.54	38.72					
5152	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	石城分74号右分3号柱上变压器	80	0	72.00	43.20					
5153	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	石城分8号柱上变压器	200	38.16	103.68	62.21					
5154	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	西民主支16号左分1号柱上变压器	200	0	180.00	108.00					
5155	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	西民主支23左11变压器	100	81.86	8.14	4.88					
5156	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	西民主支27号柱上变压器	100	0	90.00	54.00					
5157	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树甲线	西民主支35号柱上变压器	100	44.55	45.5	27.27					
5158	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	孤山分14右1柱上变压器	100	0	90.0	54					
5159	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	孤山分21号柱上变压器	160	0	144.00	86.40					
5160	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	孤山分23号左分14号柱上变压器	160	0	144.00	86.40					
5161	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	孤山分2号柱上变压器	200	0	180.00	108.00					
5162	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	孤山分37号柱上变压器	160	0	144.00	86.40					
5163	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	孤山分52号左分2号变压器	160	0	144.00	86.40					
5164	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	孤山分65号右分2号左分9号柱上变压器	50	0	45.0	27					
5165	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	孤山分65号右分5号柱上变压器	200	0	180.00	108.00					
5166	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	孤山分65号左分4号柱上变压器	160	0	144.00	86.40					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
5167	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	孤山分6号柱上变压器	160	0	144.0	86.4					
5168	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	孤山分孤四支11号柱上变压器	315	0	283.50	170.10					
5169	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	孤山分孤四支4号柱上变压器	160	0	144.00	86.40					
5170	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	孤山分孤四支8号左分6号柱上变压器	100	0	90.00	54.00					
5171	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	梨树线12号左分3号柱上变压器	200	52	76.00	45.60					
5172	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	梨树线22号左分11号柱上变压器	200	66.81	46.38	27.83					
5173	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	梨树线22号左分6号柱上变压器	200	41.86	96.28	57.77					
5174	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	梨树线2号右分11号柱上变压器	200	0	180.00	108.00					
5175	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	梨树线2左3变压器	200	0	180.00	108.00					
5176	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	梨树线30右2柱上变压器	200	8.86	162.28	97.37					
5177	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	梨树线34号左分1号柱上变压器	80	15.49	59.6	35.7648					
5178	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨树乙线	梨树线7号柱上变压器	200	28.35	123.30	73.98					
5179	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨武线	星光分32号右分1号柱上变压器	80	0	72.00	43.20					
5180	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨武线	星光分44号右分6号柱上变压器	100	0	90.0	54					
5181	国网丹东市振安区供电公司	马家变	梨武线	星光分65号左分13号柱上变压器	50	0	45.00	27.00					
5182	国网丹东市振安区供电公司	马家变	日食线	日食线30左1号柱上变压器	200	72	36.0	21.6					
5183	国网丹东市振安区供电公司	马家变	日食线	日食线37左7右8号柱上变压器	200	47.81	84.38	50.63					
5184	国网丹东市振安区供电公司	马家变	日食线	日食线38左3号柱上变压器	200	58	64.00	38.40					
5185	国网丹东市振安区供电公司	马家变	日食线	日食线50左1变压器	200	0	180.00	108.00					
5186	国网丹东市振安区供电公司	马家变	日食线	日食线54号柱上变压器	400	30.79	236.84	142.10					
5187	国网丹东市振安区供电公司	马家变	日食线	日食线6右2号柱上变压器	160	65.94	38.5	23.0976					
5188	国网丹东市振安区供电公司	马家变	日食线	水源一线74左2右14号柱上变压器	200	56.87	66.26	39.76					
5189	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	爱河花园1箱2配电变压器	630	67.23	143.5	86.0706					
5190	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	爱河花园1箱3配电变压器	630	69.09	131.733	79.0398					
5191	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	爱河花园2箱2配电变压器	630	75.68	90.2	54.1296					
5192	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	爱河花园3箱2配电变压器	630	63.87	164.619	98.7714					
5193	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	爱河花园3箱3配电变压器	630	71.5	116.6	69.93					
5194	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	爱河花园4箱2配电变压器	630	6.3	527.31	316.386					
5195	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	河西支10+1柱上变压器	30	11.79	23.5	14.0778					
5196	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	河西支15+1左4柱上变压器	100	81.69	8.3	4.986					
5197	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线9号柱上变压器	80	25.66	51.5	30.8832					
5198	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线河西支23左10号柱上变压器	200	23.7	132.60	79.56					
5199	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线马家分10左24号柱上变压器	200	59.75	60.50	36.30					
5200	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线马家分5号柱上变压器	80	0	72.0	43.2					
5201	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分118右5号柱上变压器	200	49.84	80.32	48.19					
5202	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分139右14号柱上变压器	100	49.02	40.98	24.59					
5203	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分142左2号柱上变压器	200	63.87	52.26	31.356					
5204	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分146号柱上变压器	200	29.73	120.54	72.324					
5205	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分152+1号柱上变压器	160	0	144.00	86.40					
5206	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分156右6号柱上变压器	160	51.41	61.7	37.0464					
5207	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分169左7号柱上变压器	200	25.27	129.46	77.68					
5208	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分172号柱上变压器	200	30.46	119.1	71.448					
5209	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分32右1变压器	200	53.17	73.7	44.196					
5210	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分54右5号柱上变压器	200	65.58	48.8	29.304					
5211	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分56右1号柱上变压器	100	14.16	75.84	45.50					
5212	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分66号柱上变压器	200	49.2	81.60	48.96					
5213	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分73号柱上变压器	160	34.29	89.14	53.48					
5214	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分78左1号柱上变压器	200	0	180.00	108.00					
5215	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分84右7右5号柱上变压器	400	55.64	137.44	82.46					
5216	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分河西支12右6号柱上变压器	315	45.9	138.9	83.349					
5217	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分河西支20左3号柱上变压器	400	38.15	207.40	124.44					
5218	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分河西支25号柱上变压器	200	30.9	118.20	70.92					
5219	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分河西支30+1左3号柱上变压器	200	33.51	112.98	67.79					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
5220	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分河西支6号柱上变压器	315	56.84	104.45	62.67					
5221	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分马沟支11号柱上变压器	315	0	283.50	170.10					
5222	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分马沟支19号柱上变压器	200	0	180.00	108.00					
5223	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分上尖支14右6号柱上变压器	100	6.24	83.76	50.26					
5224	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分上尖支33号柱上变压器	400	51.92	152.32	91.39					
5225	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分上尖支37左5号变压器	400	71.44	74.24	44.54					
5226	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分上尖支52号柱上变压器	200	58.51	62.98	37.79					
5227	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分上尖支68号柱上变压器	400	29.42	242.32	145.39					
5228	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭分窑沟支9左9号柱上变压器	200	20.98	138.04	82.824					
5229	国网丹东市振安区供电公司	马家变	套外线	套外线庙岭三支14号柱上变压器	100	33.88	56.12	33.67					
5230	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	民航乙线	民航干21左2变压器	315	55.22	109.56	65.73					
5231	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	民航乙线	民航乙20号变压器	100	13.98	76.02	45.61					
5232	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	民航乙线	民航乙线26号变压器	200	5.73	168.54	101.12					
5233	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	民航乙线	民航乙线29右4号变压器	315	18.67	224.7	134.8137					
5234	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	民航乙线	民航乙线56右1号变压器	315	25.91	201.88	121.13					
5235	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	三上线	浪头干27左4右1变压器	315	55.97	107.2	64.3167					
5236	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	三上线	亮化6箱22501变压器	200	57.32	65.36	39.22					
5237	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	三上线	三上线10号变压器	100	0	90.0	54					
5238	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	三上线	三上线20号变压器	315	20.21	219.84	131.90					
5239	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	城市人家箱121301配电变压器	630	55.18	219.4	131.6196					
5240	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	三道沟支19(2#)	50	0	45.00	27.00					
5241	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	瓦房干24右14左1右3变压器	400	0	360.00	216.00					
5242	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	瓦房干24右14左2变压器	315	0	283.50	170.10					
5243	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	瓦房干24右14左2号柱上变压器	315	0	283.50	170.10					
5244	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	瓦房干24右23右9变压器	400	0	360.00	216.00					
5245	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	瓦房干24左4变压器	315	0	283.50	170.10					
5246	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	瓦房干24左4号变压器	315	0	283.5	170.1					
5247	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	瓦房线15+1变压器	400	0	360	216					
5248	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	瓦房线24右23右5左7变压器	400	0	360.00	216.00					
5249	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	瓦房线24右27左8变压器	315	0	283.50	170.10					
5250	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	瓦房线24左2左2变压器	200	0	180.00	108.00					
5251	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	瓦房线三道沟分25左2号变压器	200	47.21	85.58	51.348					
5252	国网丹东市振安区供电公司	三道沟变	瓦房线	银杏2号箱20101变压器	630	62.32	174.4	104.6304					
5253	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	安民线	达荣箱25601配电变压器	800	50.24	318.08	190.848					
5254	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	安民线	动漫箱101配电变压器	500	52.27	188.65	113.19					
5255	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	安民线	动漫箱102配电变压器	500	0	450.00	270.00					
5256	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	安民线	兴丹1箱18101配电变压器	630	65.63	153.53	92.12					
5257	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	安民线	中和分10号柱上变压器	315	34.42	175.08	105.05					
5258	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	安民线	中和分37左1号变压器	400	72.94	68.24	40.94					
5259	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	安民线	中和分53+1柱上变压器	200	62.13	55.74	33.44					
5260	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	场站线	场站线54右18号变压器	100	0.39	89.61	53.766					
5261	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	场站线	场站线54右6号变压器	50	11.73	39.14	23.48					
5262	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	场站线	场站线70右1号变压器	100	48.82	41.18	24.71					
5263	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	场站线	场站线82右3号变压器	200	32.78	114.44	68.66					
5264	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	场站线	集贤分3	200	4.68	170.64	102.38					
5265	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	场站线	集贤分3号柱上变压器(1)	315	50.93	123.07	73.84					
5266	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	场站线	集贤分6右1变压器	315	58.04	100.7	60.4044					
5267	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	场站线	群英干54左4	400	10.97	316.1	189.672					
5268	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	场站线	群英干63右1	50	35.85	27.08	16.25					
5269	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	场站线	群英干66左9右10	100	83.92	6.1	3.648					
5270	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	场站线	群英干85变压器	200	40.88	98.24	58.944					
5271	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	场站线	世丰箱101配电变压器	630	51.06	245.32	147.19					
5272	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	港口线	华星园亭甲室128401配电变压器	800	0.45	716.4	429.84					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
5273	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	港口线	华星园亭甲室128402配电变压器	800	0	720	432					
5274	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	港口线	浪港分28右1柱上变压器	160	0	144.0	86.4					
5275	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	港口线	亮化10箱22901配电变压器	200	38.05	103.9	62.34					
5276	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	港口线	亮化8箱22701变压器	200	38.6	102.80	61.68					
5277	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	港口线	亮化9箱22801配电变压器	200	56.31	67.38	40.43					
5278	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	浪镇线	宝诚亭乙新111411配电变压器	800	56	272.0	163.2					
5279	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	浪镇线	宝诚亭乙新111412配电变压器	800	55.82	273.44	164.06					
5280	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	浪镇线	浪院箱24801变压器	630	54.38	224.41	134.64					
5281	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	浪镇线	浪镇线45右1号变压器	315	66.82	73.02	43.81					
5282	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	浪镇线	浪镇线48右2号变压器	315	53.74	114.22	68.53					
5283	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	浪镇线	浪镇线51号变压器	160	74.25	25.20	15.12					
5284	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	浪镇线	浪镇线52号变压器	315	44.13	144.5	86.6943					
5285	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	浪镇线	日龙新村亭130901配电变压器	630	53.5	229.95	137.97					
5286	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	浪镇线	日龙新村亭130902配电变压器	630	55.72	215.96	129.58					
5287	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	硼厂线	场站分16右2变压器	100	71.05	18.95	11.37					
5288	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	硼厂线	场站分18右1变压器	250	58.05	79.88	47.93					
5289	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	硼厂线	场站分21变压器	200	66.73	46.54	27.92					
5290	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	硼厂线	场站分3变压器	100	0	90.0	54					
5291	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	硼厂线	场站分6左3-2柱上变压器	250	0	225.0	135					
5292	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	硼厂线	场站分6左3变压器	315	12.21	245.0	147.0231					
5293	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	硼厂线	场站分6左8变压器	100	24.04	65.96	39.58					
5294	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	硼厂线	场站分9变压器	100	39.46	50.54	30.32					
5295	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	硼厂线	硼厂线29左4号变压器	315	0	283.50	170.10					
5296	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	硼厂线	硼厂线35号变压器	400	0	360.00	216.00					
5297	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	仁川线	博瑞箱101配电变压器	250	14.63	188.43	113.06					
5298	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	仁川线	秋实箱101配电变压器	630	50.04	251.75	151.05					
5299	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	仁川线	仁川A亭14401配电变压器	250	53.78	90.55	54.33					
5300	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	仁川线	三家箱101配电变压器	630	67.82	139.73	83.84					
5301	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	冶炼线	兴丹7箱18701配电变压器	630	76.82	87.19	52.32					
5302	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	镇联线	宝诚亭甲新111401配电变压器	800	54.2	286.4	171.84					
5303	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	镇联线	宝诚亭甲新111402配电变压器	800	53.2	294.40	176.64					
5304	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	镇联线	浪头干43左5变压器	400	0	360	216					
5305	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	镇联线	消防分13变压器	400	62.89	108.44	65.064					
5306	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	镇联线	消防分14变压器	200	68.95	42.1	25.26					
5307	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	镇联线	消防分16右11右1变压器	30	2.87	26.1	15.6834					
5308	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	镇联线	消防分16右19变压器	400	70.2	79.20	47.52					
5309	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	镇联线	消防分16右25变压器	315	33.6	177.66	106.60					
5310	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	镇联线	消防分21变压器	315	0	283.5	170.1					
5311	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	镇联线	消防分26变压器	400	16.2	295.2	177.12					
5312	国网丹东市振安区供电公司	胜利变	镇联线	消防分4变压器	100	22.33	67.7	40.602					
5313	国网丹东市振安区供电公司	四道沟变	合金甲线	白房分36左2变压器	160	49.58	64.67	38.80					
5314	国网丹东市振安区供电公司	四道沟变	合金甲线	白房分60右4变压器	160	29.38	97.0	58.1952					
5315	国网丹东市振安区供电公司	四道沟变	合金甲线	热电2号箱36001配电变压器	315	68.5	67.73	40.64					
5316	国网丹东市振安区供电公司	四道沟变	合金甲线	五变分18左1变压器	200	28.86	122.28	73.368					
5317	国网丹东市振安区供电公司	四道沟变	合金甲线	五变分22变压器	315	0	283.50	170.10					
5318	国网丹东市振安区供电公司	四道沟变	合金甲线	五变分47变压器	100	0	90.00	54.00					
5319	国网丹东市振安区供电公司	四道沟变	合金甲线	五变分4变压器	200	16.17	147.7	88.596					
5320	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变机线	变机干12柱上变压器	50	0	45	27					
5321	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变机线	变机线21号柱上变压器	315	44.77	142.47	85.48					
5322	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变机线	变机线27号柱上变压器	315	0	283.5	170.1					
5323	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变机线	变机线8号右4柱上变压器	200	0	180.00	108.00					
5324	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变机线	电厂家属1箱122201配电变压器	630	86.42	22.55	13.53					
5325	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变机线	电厂家属2箱122301配电变压器	630	50.7	247.59	148.55					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
5326	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	变蒲干05左3柱上变压器	315	0	283.50	170.10					
5327	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	变蒲干13号变压器	50	0	45.00	27.00					
5328	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	变蒲干33左1柱上变压器	400	0	360.00	216.00					
5329	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	变蒲干38柱上变压器	315	0	283.50	170.10					
5330	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	变蒲干38柱上变压器	315	18.10	226.49	135.89					
5331	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	变蒲干3号柱上变压器	200	0	180.00	108.00					
5332	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	变蒲干61左11柱上变压器	100	60.42	29.58	17.748					
5333	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	变蒲干63柱上变压器	200	0	180.00	108.00					
5334	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	望江支10号右3号柱上变压器	200	0	180.00	108.00					
5335	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	望江支16号柱上变压器	200	16.65	146.70	88.02					
5336	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	望江支26号柱上变压器	200	30.3	119.40	71.64					
5337	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	望江支29右10左2号柱上变压器	400	31.85	232.6	139.56					
5338	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	望江支29右33号柱上变压器	100	10.49	79.5	47.706					
5339	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	望江支29左2号柱上变压器	100	0	90.0	54					
5340	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	望江支29左2号柱上变压器	100	0	90.0	54					
5341	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	望江支29左8右25号柱上变压器	200	21.75	136.50	81.90					
5342	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	望江支29左8右38柱上变压器	100	1	89	53.4					
5343	国网丹东市振安区供电公司	太平湾变	变蒲线	望江支29左8右9号柱上变压器	200	16.03	147.94	88.76					
5344	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	板石线29号变压器	200	0	180	108					
5345	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	板石线45右10#	160	43.14	74.98	44.99					
5346	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	板石线三股六分10左1号变压器	160	63.6	42.24	25.34					
5347	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	板石线三股六分29右1号变压器	160	0	144	86.4					
5348	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	板石线三股六分48号变压器	160	0	144.00	86.40					
5349	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	板石线三股七分14号变压器	200	28.63	122.74	73.64					
5350	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	板石线三股七分27号变压器	200	35.57	108.86	65.32					
5351	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	板石线三股七分2右10号变压器	160	51.27	61.97	37.18					
5352	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	佛岭分62左04#	30	29.95	18.0	10.809					
5353	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	佛岭分73左11右10柱上变压器	200	53.15	73.70	44.22					
5354	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	佛岭分87左4柱上变压器	50	20	35.00	21.00					
5355	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	佛岭分88号柱上变压器	100	13.55	76.45	45.87					
5356	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	佛岭分95右19号柱上变压器	100	21.08	68.92	41.35					
5357	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	佛一支13右9柱上变压器	400	54.86	140.56	84.34					
5358	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	金光线154号佛岭分49号变压器	200	58.77	62.46	37.48					
5359	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	金光线154号佛岭分19号变压器	200	0	180.0	108					
5360	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	金光线154号佛岭分32号左分15号变压器	315	44.37	143.7345	86.2407					
5361	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	金光线154号佛岭分51号右分12号变压器	100	25.3	64.70	38.82					
5362	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	金光线154号佛岭分51号右分4号右分13号变压器	100	35.41	54.59	32.75					
5363	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	金光线154号佛岭分58号左分8号变压器	200	57.31	65.38	39.23					
5364	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	金光线154号佛岭分62号右分7号变压器	200	24.08	131.84	79.104					
5365	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	金光线154号佛岭分71号右分1号变压器	200	32.32	115.36	69.22					
5366	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	金光线154号佛岭分73号左分19号变压器	80	28.54	49.17	29.50					
5367	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	金光线154号佛岭分73号左分3号变压器	160	10.95	126.48	75.89					
5368	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	金光线154号佛岭分94号左分20号变压器	200	16.29	147.42	88.45					
5369	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	金光线154号佛岭分95号变压器	100	12.89	77.11	46.27					
5370	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	金光线162号变压器	160	0	144.00	86.40					
5371	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	金光线194号变压器	160	48.55	66.3	39.792					
5372	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	金光线196右13右2柱上变压器	100	0	90.0	54					
5373	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	金光线196右31柱上变压器	200	0	180.00	108.00					
5374	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	板石线	金光线198左4号柱上变压器	200	0	180.0	108					
5375	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	日新线	日新分27右5号变压器	160	39.67	80.53	48.32					
5376	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	日新线	日新分43变压器	315	48.43	130.9	78.5673					
5377	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	日新线	日新线13#	200	83.6	12.80	7.68					
5378	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	日新线	日新线14左9变压器	160	36.2	86.08	51.65					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
5379	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	日新线	日新线20#	180	62.88	48.8	29.2896					
5380	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	日新线	日新线29#左分(日新分)31#右分13#	160	19.02	113.6	68.1408					
5381	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	日新线	日新线33#	400	55.3	138.80	83.28					
5382	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	日新线	日新线38左09#	180	25.27	116.514	69.9084					
5383	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	日新线	日新线38左8左3柱上-变压器	200	0	180.0	108					
5384	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	日新线	日新线42#	315	85.41	14.5	8.6751					
5385	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	日新线	日新线前进分10号变压器	400	62.37	110.5	66.312					
5386	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	日新线	日新线日新分31右21变压器	160	15.88	118.6	71.1552					
5387	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	同金线	金矿新区1箱114901配电变压器	630	49.23	256.851	154.1106					
5388	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	同金线	金矿新区2箱115001配电变压器	630	55.9	214.83	128.90					
5389	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	同金线	金矿新区3箱115101配电变压器	630	67.26	143.26	85.96					
5390	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	同金线	金矿新区4箱115201配电变压器	630	75.18	93.37	56.02					
5391	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	同金线	金矿新区5箱115301配电变压器	630	75.34	92.36	55.41					
5392	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	同金线	金矿新区6箱115401配电变压器	630	60.6	185.22	111.13					
5393	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	同金线	金矿新区7箱115501配电变压器	630	53.2	231.84	139.10					
5394	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道甲线	淮阳箱121201配电变压器	630	54.46	223.90	134.34					
5395	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道甲线	龙母箱112101配电变压器	630	58.6	197.82	118.69					
5396	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道甲线	梧桐苑1箱102701配电变压器	630	59.65	191.2	114.723					
5397	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道甲线	梧桐苑2箱102801配电变压器	630	66.91	145.47	87.28					
5398	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道甲线	五道甲线22左4柱上变压器	315	53.99	113.43	68.06					
5399	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道甲线	五道甲线22左6+4柱上变压器	315	0	283.5	170.1					
5400	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道甲线	五道甲线38号变压器	200	83.76	12.5	7.488					
5401	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道甲线	五道甲线新星分14+1左1号变压器	160	36.6	85.44	51.26					
5402	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道甲线	五道甲线新星分21号变压器	200	66.31	47.4	28.428					
5403	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道甲线	五道甲线新星分43号变压器	160	46.41	69.7	41.8464					
5404	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道甲线	五道甲线新星分54号变压器	160	56.43	53.71	32.23					
5405	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道甲线	五道甲线闫家分21+1左5号柱上变压器	200	0	180.00	108.00					
5406	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道甲线	五道甲线闫家分21号变压器	200	27.54	124.92	74.95					
5407	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道甲线	五道甲线闫家分4号变压器	100	19.81	70.19	42.114					
5408	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道甲线	五道甲线闫家分8号变压器	160	42.38	76.19	45.72					
5409	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道甲线	闫家分8右分6号变压器	400	67.44	90.24	54.14					
5410	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	北辰分8右分4号变压器	315	0	283.50	170.10					
5411	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	恒林1箱119401配电变压器	800	61.5	228.00	136.80					
5412	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	恒林2箱119501配电变压器	400	88.85	4.60	2.76					
5413	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	恒林3箱119601心配电变压器	400	0	360.00	216.00					
5414	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	红升家园箱101101配电变压器	630	80.16	61.99	37.20					
5415	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	同兴支13号柱上变压器	100	17.52	72.48	43.49					
5416	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	同兴支27右分2号变压器	160	81.58	13.47	8.08					
5417	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	同兴支42号变压器	400	55.02	139.92	83.95					
5418	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	同兴支51号变压器	400	85.47	18.12	10.87					
5419	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	同兴支64左分10号变压器	200	36.31	107.38	64.43					
5420	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	同兴支75左分7号变压器	200	30.4	119.2	71.52					
5421	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	同兴支7右8号柱上变压器	100	22.71	67.3	40.374					
5422	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	同兴支7右分2号变压器	400	66.95	92.20	55.32					
5423	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	同兴支86号变压器	160	36.27	85.97	51.58					
5424	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	五道乙线30+1右分2号变压器	100	17.71	72.29	43.374					
5425	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	五道乙线北辰分16左6	160	49.84	64.26	38.55					
5426	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	五道乙线北辰分9右1	160	0	144.00	86.40					
5427	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	柞树支10右分6号变压器	160	52.14	60.576	36.3456					
5428	国网丹东市振安区供电公司	同兴变	五道乙线	柞树支16号变压器	200	77.68	24.6	14.784					
5429	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	华府1亭147301配电变压器	1000	72.15	178.50	107.10					
5430	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	华府1亭147302配电变压器	1000	0	900.00	540.00					
5431	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	华府2亭147401配电变压器	800	0	720.00	432.00					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
5432	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	华府2亭147402配电变压器	800	62.4	220.80	132.48					
5433	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	江户城亭甲113301配电变压器	630	57.6	204.12	122.47					
5434	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	江户城亭甲113302配电变压器	630	0	567.0	340.2					
5435	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	江户城亭甲113321配电变压器	630	0	567.00	340.20					
5436	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	凯旋门1亭126631配电变压器	800	50.9	312.80	187.68					
5437	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	凯旋门4亭131101配电变压器	800	49.64	322.88	193.73					
5438	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	凯旋门4亭131102配电变压器	800	78.06	95.5	57.312					
5439	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	凯旋门5亭131201配电变压器	800	53.62	291.04	174.62					
5440	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	凯旋门5亭131202配电变压器	800	78.1	95.20	57.12					
5441	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	凯旋门6亭134502配电变压器	800	0	720.00	432.00					
5442	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	凯旋门6亭134521配电变压器	800	0	720.00	432.00					
5443	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	凯旋门7亭134602配电变压器	800	0	720.00	432.00					
5444	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	凯旋门7亭134621配电变压器	800	0	720.00	432.00					
5445	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	凯旋门8亭134701配电变压器	800	35.59	435.28	261.17					
5446	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	凯旋门8亭134702配电变压器	800	0	720.00	432.00					
5447	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	凯旋门8亭134721配电变压器	800	0	720.00	432.00					
5448	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	凯旋门9亭134801配电变压器	800	58.58	251.36	150.82					
5449	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	凯旋门9亭134802配电变压器	800	26.52	507.84	304.704					
5450	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	凯旋门9亭134821配电变压器	800	40.27	397.84	238.70					
5451	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	世佳1箱29101配电变压器	800	63.4	212.8	127.68					
5452	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	世佳2箱29201配电变压器	800	69	168.00	100.80					
5453	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	世佳2箱29202配电变压器	800	72.44	140.48	84.29					
5454	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	世佳5箱29501配电变压器	800	66.4	188.80	113.28					
5455	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	世佳5箱29502配电变压器	800	0	720.00	432.00					
5456	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	世佳6箱29601配电变压器	800	0	720.00	432.00					
5457	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	世佳6箱29602配电变压器	800	61	232.00	139.20					
5458	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	世佳7箱29702配电变压器	800	0	720.00	432.00					
5459	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	太湖1箱26501配电变压器	630	51.79	240.72	144.43					
5460	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	太湖2箱26601配电变压器	630	0	567.00	340.20					
5461	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	太湖3箱32701配电变压器	630	79.36	67.03	40.22					
5462	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	太湖4箱32701配电变压器	630	0	567.00	340.20					
5463	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	太湖4箱32702配电变压器	630	52.3	237.5	142.506					
5464	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	万兴5箱甲22201配电变压器	200	56.6	66.80	40.08					
5465	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	香槟1亭134201配电变压器	1000	76.98	130.2	78.12					
5466	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	香槟1亭134202配电变压器	1000	66.9	231.0	138.6					
5467	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	香槟2亭134301配电变压器	1000	51.6	384.00	230.40					
5468	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	香槟2亭134302配电变压器	1000	0	900.0	540.0					
5469	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	香槟3亭145601甲配电变压器	1000	60.33	296.70	178.02					
5470	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	香槟3亭145602甲配电变压器	1000	0	900.00	540.00					
5471	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	香槟3亭145611乙配电变压器	1000	87.33	26.7	16.02					
5472	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	香槟3亭145612乙配电变压器	1000	0	900.00	540.00					
5473	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	香槟4亭145701配电变压器	1000	72.6	174.00	104.40					
5474	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	香槟4亭145702配电变压器	1000	0	900.0	540.0					
5475	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	新湾国际1箱126201配电变压器	630	8.26	514.96	308.98					
5476	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	银河湾1箱125001配电变压器	630	52.4	236.9	142.128					
5477	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	银河湾2箱125101配电变压器	630	62.48	173.38	104.03					
5478	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	银河湾3箱125201配电变压器	630	68.77	133.7	80.2494					
5479	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	银河湾4号亭131701配电变压器	800	37.48	420.16	252.10					
5480	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	银河湾4号亭131702配电变压器	800	38.22	414.2	248.544					
5481	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	永同昌1箱143101配电变压器	500	54.35	178.25	106.95					
5482	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	永同昌1箱143102配电变压器	500	75.42	72.9	43.74					
5483	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	永同昌2箱143201配电变压器	630	85.28	29.736	17.8416					
5484	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	永同昌2箱143202配电变压器	630	52.06	239.0	143.4132					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
5485	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	永同昌3箱143301配电变压器	630	84.18	36.67	22.00					
5486	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	永同昌3箱143302配电变压器	630	68.8	133.56	80.14					
5487	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	永同昌4箱143401配电变压器	630	51.3	243.8	146.286					
5488	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	永同昌4箱143402配电变压器	630	54.02	226.67	136.00					
5489	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	永同昌5箱143501配电变压器	630	53.64	229.07	137.44					
5490	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	永同昌5箱143502新配电变压器	630	30.6	374.22	224.53					
5491	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	原墅150301配电变压器	1000	13.26	767.4	460.44					
5492	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	原墅150302配电变压器	1000	0	900.0	540					
5493	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	中央花城亭101101配电变压器	630	58.54	198.20	118.92					
5494	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	中央花城亭101102配电变压器	630	51.4	243.2	145.908					
5495	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪甲线	中央花城亭101111配电变压器	800	60.25	238	142.8					
5496	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	翡翠一号1#配电室141601配电变压器	800	50.4	316.80	190.08					
5497	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	翡翠一号1#配电室141602配电变压器	800	64.75	202.0	121.2					
5498	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	翡翠一号1#配电室141611配电变压器	800	61.58	227.36	136.42					
5499	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	翡翠一号1亭141612配电变压器	800	60.5	236.00	141.60					
5500	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	翡翠一号2#配电室141701配电变压器	800	85.32	37.44	22.464					
5501	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	翡翠一号2#配电室141712配电变压器	800	0	720.00	432.00					
5502	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	江户城亭乙113311配电变压器	630	51.32	243.7	146.2104					
5503	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	江户城亭乙113312配电变压器	630	66.44	148.428	89.0568					
5504	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	江户城亭乙113331配电变压器	630	58.72	197.1	118.2384					
5505	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	凯旋门2亭126701配电变压器	800	56.66	266.72	160.03					
5506	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	凯旋门2亭126702配电变压器	800	60.4	236.80	142.08					
5507	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	凯旋门2亭126731配电变压器	800	86.76	25.92	15.55					
5508	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	凯旋门3亭126802配电变压器	800	31.74	466.1	279.648					
5509	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	亮化11箱23001配电变压器	200	62.77	54.46	32.68					
5510	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	亮化12箱23101配电变压器	200	40.96	98.08	58.85					
5511	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	世佳10箱30001配电变压器	800	55.22	278.24	166.94					
5512	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	世佳10箱30002配电变压器	800	0	720.00	432.00					
5513	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	世佳3箱29301配电变压器	500	70.54	97.30	58.38					
5514	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	世佳3箱29302配电变压器	500	60.34	148.3	88.98					
5515	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	世佳4箱29401配电变压器	800	50.1	319.20	191.52					
5516	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	世佳8箱29802配电变压器	800	0	720.0	432					
5517	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	世佳9箱29901配电变压器	800	69.74	162.08	97.25					
5518	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	世佳9箱29902配电变压器	800	0	720.00	432.00					
5519	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	中心甲线金坪支25变压器	315	60.38	93.3	55.9818					
5520	国网丹东市振安区供电公司	文安变	世纪乙线	中心甲线金坪支42变压器	160	0	144	86.4					
5521	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌甲线	安民官邸1箱105001配电变压器	630	78.7	71.19	42.71					
5522	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌甲线	安民官邸2箱105101配电变压器	630	58.93	195.74	117.44					
5523	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌甲线	本钢1箱(甲段)38701配电变压器	500	64.3	128.50	77.10					
5524	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌甲线	本钢2号箱38801配电变压器	500	51.58	192.10	115.26					
5525	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌甲线	本钢3号箱38901配电变压器	500	88.34	8.30	4.98					
5526	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌甲线	本钢4号箱39001配电变压器	500	68.04	109.8	65.88					
5527	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌甲线	新村1箱113401配电变压器	630	69.94	126.38	75.83					
5528	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌甲线	新村2箱113501配电变压器	630	72.88	107.9	64.7136					
5529	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌甲线	新村3箱113601配电变压器	630	52.42	236.8	142.0524					
5530	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌甲线	新村4箱113701配电变压器	630	62.62	172.49	103.50					
5531	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌甲线	新村5箱113801配电变压器	630	53.5	230.0	137.97					
5532	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌甲线	新村6箱113901配电变压器	630	0	567.0	340.2					
5533	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌甲线	怡山风情5箱104601配电变压器	630	44.43	287.09	172.25					
5534	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌甲线	怡山风情6箱104701配电变压器	630	58.5	198.5	119.07					
5535	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌甲线	怡山风情7箱104801配电变压器	630	74.56	97.27	58.36					
5536	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌甲线	怡山风情8箱104901配电变压器	630	54.19	225.6	135.3618					
5537	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安于105右10右2变压器	160	25.85	102.64	61.58					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
5538	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干105右15变压器	315	76.99	41.0	24.5889					
5539	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干105右6左1变压器	200	0	180.00	108.00					
5540	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干107左11右1柱上变压器	400	55.17	139.32	83.59					
5541	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干107左8变压器	315	54.54	111.699	67.0194					
5542	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干121左14左1前2变压器	160	27.16	100.54	60.33					
5543	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干121左14左1左8变压器	200	54.5	71	42.6					
5544	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干121左16左3变压器	200	56.06	67.88	40.73					
5545	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干121左19变压器	400	73.1	67.60	40.56					
5546	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干121左3号变压器	160	37.04	84.7	50.8416					
5547	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干142号变压器	400	43.82	184.72	110.83					
5548	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干144右18右3右1变压器	315	52.91	116.83	70.10					
5549	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干144右18右6号变压器	315	60.97	91.4445	54.8667					
5550	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干144右28右1变压器	200	75.58	28.84	17.30					
5551	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干144右40右9#变压器	200	51.54	76.92	46.15					
5552	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干155变压器	100	34.89	55.1	33.066					
5553	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干157右13变压器	200	68.17	43.66	26.20					
5554	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干169变压器	200	37.5	105.00	63.00					
5555	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干171柱上变压器	400	0	360	216					
5556	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干172变压器	100	38.14	51.86	31.12					
5557	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干185右1柱上变压器	315	55.18	109.68	65.81					
5558	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干187左1号柱上变压器	400	50.49	158.04	94.824					
5559	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干191变压器	400	51.6	153.6	92.16					
5560	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干70左9变压器	200	64.18	51.6	30.984					
5561	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文安干73右5变压器	100	23.21	66.79	40.07					
5562	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	文斌乙线文安干144右44右1变压器	200	59.18	61.6	36.984					
5563	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	学府花园3亭147901配电变压器	1000	65.79	242.1	145.26					
5564	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	学府花园3亭147902配电变压器	1000	0	900.0	540					
5565	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	学府花园3亭147911配电变压器	1000	0	900.00	540.00					
5566	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	扬州城1箱101201配电变压器	630	76.14	87.32	52.39					
5567	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	扬州城2箱101301配电变压器	630	62.59	172.68	103.61					
5568	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	扬州城3箱101401配电变压器	630	81.98	50.5	30.3156					
5569	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	扬州城4箱101501配电变压器	630	60.72	184.46	110.68					
5570	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	扬州城5箱101601配电变压器	630	61.42	180.05	108.03					
5571	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	扬州城6箱101701配电变压器	630	56	214.20	128.52					
5572	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	怡山风情1箱104201配电变压器	630	66.7	146.79	88.074					
5573	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	怡山风情2箱104301配电变压器	630	43.42	293.45	176.07					
5574	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	怡山风情3箱104401配电变压器	630	39.76	316.51	189.91					
5575	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文斌乙线	怡山风情4箱104501配电变压器	630	24.77	410.9	246.5694					
5576	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文国甲线	天鑫1箱120501配电变压器	630	65.92	151.7	91.0224					
5577	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文国甲线	天鑫2箱120601配电变压器	630	79.12	68.54	41.13					
5578	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文国甲线	天鑫3亭131001配电变压器	630	57.12	207.14	124.29					
5579	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文国甲线	文国甲线10号变压器	315	11.6	246.96	148.18					
5580	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文国甲线	冶炼干45右10变压器	160	0	144.00	86.40					
5581	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文江甲线	滨江一号2亭106501配电变压器	630	83.5	40.95	24.57					
5582	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文江甲线	滨江一号2亭106502配电变压器	630	75.77	89.65	53.79					
5583	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文江甲线	滨江一号3亭106601配电变压器	630	0	567.00	340.20					
5584	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文江甲线	滨江一号3亭106602配电变压器	630	51.62	241.79	145.08					
5585	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文江甲线	滨江一号4亭106701配电变压器	630	52.96	233.35	140.01					
5586	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文江甲线	滨江一号4亭106702配电变压器	630	61.42	180.1	108.0324					
5587	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文江甲线	黄金水岸4箱117101配电变压器	630	48.77	259.75	155.85					
5588	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文江甲线	黄金水岸5箱128501配电变压器	630	44.02	289.7	173.8044					
5589	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文江甲线	黄金水岸6箱128601配电变压器	630	21.18	433.57	260.14					
5590	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文江甲线	黄金水岸7箱128701配电变压器	630	35.66	342.34	205.41					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
5591	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文江甲线	黄金水岸8箱128801配电变压器	630	27.92	391.10	234.66					
5592	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文江乙线	滨江一号5亭106801配电变压器	630	33.46	356.20	213.72					
5593	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文江乙线	滨江一号5亭106802配电变压器	630	35.7	342.09	205.254					
5594	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文江乙线	滨江一号6亭106901配电变压器	630	64.44	161.03	96.62					
5595	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文江乙线	滨江一号6亭106902配电变压器	630	31.16	370.69	222.42					
5596	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文江乙线	滨江一号7亭107001配电变压器	630	64.1	163.2	97.902					
5597	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文江乙线	滨江一号7亭107002配电变压器	630	72.94	107.5	64.4868					
5598	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文江乙线	滨江一号8亭107101配电变压器	630	36.74	335.54	201.32					
5599	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文江乙线	滨江一号8亭107102配电变压器	630	38.78	322.7	193.6116					
5600	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文江乙线	黄金水岸1箱116801配电变压器	630	67.15	143.96	86.37					
5601	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文江乙线	黄金水岸2箱116901配电变压器	630	34.51	349.59	209.75					
5602	国网丹东市振安区供电公司	文安变	文江乙线	黄金水岸3箱117001配电变压器	630	18.1	452.97	271.78					
5603	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	安民新村1号箱34101配电变压器	630	41.1	308.1	184.842					
5604	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	安民新村2号箱34101配电变压器	630	67.57	141.31	84.79					
5605	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	安民新村3号箱34301配电变压器	630	38.34	325.46	195.27					
5606	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	安新4箱34401配电变压器	630	38.9	321.9	193.158					
5607	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	安新5箱34501配电变压器	630	42.21	301.08	180.65					
5608	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	安新6箱34601配电变压器	630	30.8	372.96	223.776					
5609	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	安新7箱34701配电变压器	630	39.79	316.32	189.79					
5610	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	安新8箱34801配电变压器	630	69.58	128.65	77.19					
5611	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	扬州城10箱102101配电变压器	630	72.67	109.18	65.51					
5612	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	扬州城11箱122201配电变压器	630	87.01	18.84	11.30					
5613	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	扬州城12箱102301配电变压器	630	56.43	211.5	126.8946					
5614	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	扬州城7箱101801配电变压器	630	58.11	200.91	120.54					
5615	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	扬州城8箱101901配电变压器	630	63.26	168.46	101.08					
5616	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	扬州城9箱102001配电变压器	630	52.51	236.187	141.7122					
5617	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	中心甲线14右4变压器	100	0	90.00	54.00					
5618	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	中心甲线14右4变压器	100	0	90.00	54.00					
5619	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	中心甲线14右8变压器	200	19.38	141.24	84.74					
5620	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	中心甲线20变压器	200	2.55	174.90	104.94					
5621	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	中心甲线26右5变压器	315	0	283.50	170.10					
5622	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	中心甲线26右5变压器	315	0	283.50	170.10					
5623	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	中心甲线26右6变压器	100	0	90.00	54.00					
5624	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	中心甲线2变压器	160	0	144	86.4					
5625	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	中心甲线31前1变压器	50	19.16	35.4	21.252					
5626	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	中心甲线33左4左4柱上变压器	200	26.9	126.20	75.72					
5627	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	中心甲线33左6变压器	200	42.85	94.30	56.58					
5628	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	中心甲线48左5变压器	200	24.33	131.34	78.80					
5629	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	中心甲线49右3变压器	315	55.23	109.5	65.7153					
5630	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	中心甲线51左3号柱上变压器	100	34.97	55.03	33.02					
5631	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	中心甲线71左9变压器	200	22.71	134.58	80.748					
5632	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	中心甲线75右15柱上变压器	100	0	90	54					
5633	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	中心甲线75右1左7变压器	200	0	180.00	108.00					
5634	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	中心甲线75右4变压器	315	0	283.50	170.10					
5635	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	中心甲线79变压器	200	84.7	10.60	6.36					
5636	国网丹东市振安区供电公司	文安变	中心甲线	中心甲线89右2变压器	315	28.52	193.7	116.1972					
5637	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	锦江花园1箱109501配电变压器	630	38.1	327.0	196.182					
5638	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	锦江花园2箱109601配电变压器	630	47.76	266.11	159.67					
5639	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	锦江花园3箱109701配电变压器	630	71.12	118.94	71.37					
5640	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	锦江花园4箱109801配电变压器	630	76.45	85.365	51.219					
5641	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	温州城2箱38501配电变压器	630	54.98	220.6	132.3756					
5642	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	温州城3箱38601配电变压器	630	52.66	235.24	141.15					
5643	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	温州城4箱121401配电变压器	630	64.46	160.90	96.54					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
5644	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	温州城6箱121601配电变压器	630	53.55	229.64	137.78					
5645	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	温州城7箱128201配电变压器	630	67.3	143.01	85.81					
5646	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	温州城8箱129301配电变压器	630	56.02	214.07	128.44					
5647	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	温州城9箱129501配电变压器	630	75.16	93.49	56.10					
5648	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	文博1号变压器新配电变压器	100	50.34	39.66	23.80					
5649	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	文博2箱121801配电变压器	100	0	90	54					
5650	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	新城丽都1箱124601配电变压器	630	50.53	248.66	149.20					
5651	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	新城丽都2号箱124701配电变压器	630	89.31	4.35	2.61					
5652	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	新城丽都3箱124801配电变压器	630	54.58	223.146	133.8876					
5653	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	新城丽都4箱124901配电变压器	630	66.8	146.16	87.70					
5654	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	新城丽都5亭130301配电变压器	800	57.34	261.28	156.77					
5655	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	新城丽都5亭130302配电变压器	800	64.16	206.72	124.032					
5656	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	新城丽都6亭130402配电变压器	800	52.34	301.28	180.77					
5657	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	紫金园10箱100601配电变压器	630	64.61	159.96	95.97					
5658	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	紫金园11箱100701配电变压器	630	53.41	230.52	138.31					
5659	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	紫金园12箱100801配电变压器	630	61.15	181.76	109.05					
5660	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	紫金园13箱100901配电变压器	630	72.32	111.38	66.83					
5661	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	紫金园14箱133001配电变压器	630	82.48	47.38	28.43					
5662	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	紫金园15箱133101配电变压器	630	76.9	82.53	49.52					
5663	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	紫金园16箱133201配电变压器	630	75.74	89.8	53.9028					
5664	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	紫金园5箱107301配电变压器	630	52.34	237.258	142.3548					
5665	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	紫金园6箱107401配电变压器	630	58.5	198.45	119.07					
5666	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	紫金园7箱107501配电变压器	630	67.25	143.33	86.00					
5667	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	紫金园8箱107601配电变压器	630	51.76	240.91	144.55					
5668	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰甲线	紫金园9箱100501配电变压器	630	48.66	260.4	156.2652					
5669	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	测控箱30401配电变压器	630	60.82	183.83	110.30					
5670	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	测控箱30402配电变压器	630	68.04	138.35	83.01					
5671	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	金园1亭38101配电变压器	1000	66.86	231.40	138.84					
5672	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	金园1亭38102配电变压器	1000	48.66	413.40	248.04					
5673	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	锦江花园10箱110401配电变压器	630	41.55	305.235	183.141					
5674	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	锦江花园5箱109901配电变压器	630	41.34	306.558	183.9348					
5675	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	锦江花园6箱110001配电变压器	630	27.55	393.435	236.061					
5676	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	锦江花园7箱110101配电变压器	630	48.96	258.55	155.13					
5677	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	锦江花园8箱110201配电变压器	630	47.6	267.12	160.27					
5678	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	锦江花园9箱110301配电变压器	630	32.78	360.49	216.29					
5679	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	五金城1亭111901配电变压器	630	59.42	192.654	115.5924					
5680	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	五金城3亭(甲室)105701配电变压器	630	70.2	124.7	74.844					
5681	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	五金城3亭(甲室)105702配电变压器	630	51.06	245.32	147.19					
5682	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	五金城3亭(甲室)105721配电变压器	630	62.7	172.0	103.194					
5683	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	五金城3亭(乙室)105711配电变压器	630	53.5	229.95	137.97					
5684	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	五金城3亭(乙室)105712配电变压器	630	60.5	185.85	111.51					
5685	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	学子园1箱107201配电变压器	630	65.57	153.91	92.35					
5686	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	学子园2箱125301配电变压器	630	66.61	147.36	88.41					
5687	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	学子园3箱125401配电变压器	630	62.94	170.48	102.29					
5688	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	学子园4亭125701配电变压器	630	85.9	25.8	15.498					
5689	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	学子园4亭125702配电变压器	630	66.96	145.15	87.09					
5690	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	学子园5亭139201配电变压器	800	55.62	275.04	165.02					
5691	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	学子园6亭145301配电变压器	800	0	720.0	432					
5692	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	学子园6亭145302配电变压器	800	40.13	398.96	239.38					
5693	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	振兴1箱乙24111配电变压器	200	26.7	126.60	75.96					
5694	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	振兴2箱乙24211配电变压器	200	64.87	50.3	30.156					
5695	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	振兴3箱乙24311配电变压器	200	22.72	134.56	80.74					
5696	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	中央花城2号亭133701配电变压器	630	78.31	73.65	44.19					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
5697	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	中央花城2号亭133702配电变压器	800	72	144	86.4					
5698	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	中央花城2号亭133711配电变压器	800	66.77	185.84	111.50					
5699	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	中央花城3号亭145501配电变压器	630	57.58	204.25	122.55					
5700	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	中央花城3号亭145502配电变压器	630	0	567.00	340.20					
5701	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	紫金园1箱100101配电变压器	630	66.19	150.0	90.0018					
5702	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	紫金园2箱100201配电变压器	630	75.5	91.4	54.81					
5703	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	紫金园3箱(甲段)100301配电变压器	630	52.51	236.187	141.7122					
5704	国网丹东市振安区供电公司	文安变	忠杰乙线	紫金园4箱(甲段)100401配电变压器	630	55.2	219.24	131.54					
5705	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	龙泉1号箱1063配电变压器	630	58.72	197.06	118.24					
5706	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	龙泉1号箱1064配电变压器	630	60.56	185.5	111.2832					
5707	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	龙泉2号箱1068配电变压器	630	33.55	355.64	213.38					
5708	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	龙泉华庭2号箱119301配电变压器	630	38.7	323.2	193.914					
5709	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	龙泉华庭3号箱37101配电变压器	630	26.06	402.822	241.6932					
5710	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	龙泉华庭4号箱37001配电变压器	630	86.08	24.70	14.82					
5711	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	龙泉华庭5号箱36901配电变压器	630	89.6	2.5	1.512					
5712	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	龙泉华庭箱1027配电变压器	630	53.63	229.13	137.48					
5713	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	龙泉华庭箱1028配电变压器	630	0	567.00	340.20					
5714	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	龙泉箱1023配电变压器	630	55.28	218.74	131.24					
5715	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	龙泉箱1024配电变压器	630	68.03	138.41	83.05					
5716	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	毛绢亭甲室134901配电变压器	630	79.92	63.504	38.1024					
5717	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	毛绢亭甲室134902配电变压器	630	66.77	146.3	87.8094					
5718	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	胜利支19村上变压器	160	0	144.00	86.40					
5719	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	胜利支23左3右5变压器	80	31.18	47.06	28.23					
5720	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	胜利支23左6村上变压器	400	23.36	266.56	159.94					
5721	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	胜利支32前10左14村上变压器	50	10.77	39.6	23.769					
5722	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	胜利支32前12村上变压器	400	72.44	70.24	42.14					
5723	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	胜利支32前26村上变压器	200	77.67	24.66	14.80					
5724	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	胜利支32前2村上变压器	400	52.85	148.6	89.16					
5725	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	胜利支32右21左2左1村上变压器	315	1.46	278.90	167.34					
5726	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	胜利支32右23村上变压器	200	50.53	78.9	47.364					
5727	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	胜利支39右3村上变压器	100	0.86	89.1	53.484					
5728	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	胜利支44左13村上变压器	200	0	180.00	108.00					
5729	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	胜利支44左9村上变压器	100	13.1	76.9	46.14					
5730	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	胜利支48左1村上变压器	100	76.34	13.66	8.196					
5731	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	胜利支56右4村上变压器	200	30.35	119.3	71.58					
5732	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	胜利支56左5村上变压器	200	43.04	93.92	56.35					
5733	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	胜利支9村上变压器	315	35.47	171.77	103.06					
5734	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	晟金鑫园1箱110901配电变压器	630	56.54	210.80	126.48					
5735	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	晟金鑫园2箱111001新配电变压器	630	86.62	21.294	12.7764					
5736	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	晟金鑫园3箱11101新配电变压器	630	89.33	4.22	2.53					
5737	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	盛隆箱1012配电变压器	630	58.54	198.20	118.92					
5738	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	市镇线17号村上变压器	315	52.62	117.75	70.65					
5739	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	市镇线25村上变压器	315	58.94	97.84	58.70					
5740	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	市镇线26左1变压器	315	57.44	102.6	61.5384					
5741	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	市镇线32左15村上变压器	400	48.08	167.68	100.61					
5742	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	市镇线32左1左1变压器	400	29.97	240.12	144.07					
5743	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	市镇线32左1左变压器	315	31.42	184.53	110.72					
5744	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	市镇线32左6村上变压器	200	0	180.00	108.00					
5745	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	市镇线32左7村上变压器	315	62.08	87.9	52.7688					
5746	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	市镇线38村上变压器	315	66.58	73.8	44.2638					
5747	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	市镇线39左4变压器	315	48.73	130.00	78.00					
5748	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	市镇线4村上变压器	315	63.91	82.18	49.31					
5749	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	市镇线7村上变压器	315	39.7	158.45	95.07					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
5750	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	市镇线9左12右5变压器	100	27.02	62.98	37.79					
5751	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	市镇线9左14右2柱上变压器	100	38.81	51.19	30.71					
5752	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	市镇线9左19左6柱上变压器	100	0	90.00	54.00					
5753	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	市镇线9左23变压器	100	0	90.0	54					
5754	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	市镇线温泉分4左3	315	69.8	63.6	38.178					
5755	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	市镇线转水湖106左2右3柱上变压器	100	10.05	79.95	47.97					
5756	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	市镇线转水湖支89右1+1左1变压器	200	3.26	173.48	104.088					
5757	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	温泉3号箱1038配电变压器	630	33.86	353.7	212.2092					
5758	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	温泉3号箱1040配电变压器	630	52.19	238.20	142.92					
5759	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	温泉4号箱1043配电变压器	630	50.64	247.97	148.78					
5760	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	温泉4号箱1045配电变压器	630	47.39	268.44	161.07					
5761	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	温泉新城1号箱112201配电变压器	630	39.63	317.33	190.40					
5762	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	温泉新城2号箱112301配电变压器	630	49.23	256.85	154.11					
5763	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	温泉新城3号箱112401配电变压器	630	39.84	316.01	189.60					
5764	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	温泉新城4号箱112501配电变压器	630	30.14	377.1	226.2708					
5765	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	温泉新城5号箱112601配电变压器	630	19.54	443.90	266.34					
5766	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	五龙背干32左12左1变压器	315	71.05	59.6925	35.8155					
5767	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	五龙背干9左1变台	100	4.72	85.28	51.17					
5768	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	五龙背干9左29	80	35.07	43.94	26.37					
5769	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支106左35左23柱上变压器	200	17.84	144.32	86.59					
5770	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支106左35左7柱上变压器	50	13.78	38.11	22.87					
5771	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支106左46左47	160	24.94	104.1	62.4576					
5772	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支106左46左8右1变压器	50	59.96	15.02	9.01					
5773	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支106左61柱上变压器	100	33.68	56.32	33.79					
5774	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支106左6柱上变压器	50	15.09	37.5	22.473					
5775	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支106左74柱上变压器	100	22.39	67.61	40.57					
5776	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支12右11柱上变压器	315	62.56	86.4	51.8616					
5777	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支12右2左10变压器	315	65.44	77.36	46.42					
5778	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支12右2左10柱上变压器	315	48.51	130.69	78.42					
5779	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支12右2左6柱上变压器	250	74.17	39.58	23.75					
5780	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支12右2左9右1柱上变压器	250	22.59	168.5	101.115					
5781	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支12右2左9右3柱上变压器	400	25.59	257.64	154.58					
5782	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支12右2左9右4柱上变压器	315	82.16	24.696	14.8176					
5783	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支12右7柱上变压器	100	57.57	32.43	19.46					
5784	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支12右8柱上变压器	400	61.74	113.0	67.824					
5785	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支13左6柱上变压器	50	17.53	36.2	21.741					
5786	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支1柱上变压器	315	63.5	83.48	50.09					
5787	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支24右4柱上变压器	200	80.26	19.48	11.69					
5788	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支29右4柱上变压器	200	71.37	37.26	22.36					
5789	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支48右4柱上变压器	400	71.07	75.72	45.432					
5790	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支61柱上变压器	50	24.76	32.62	19.572					
5791	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支72左1柱上变压器	100	15.62	74.38	44.628					
5792	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支83柱上变压器	180	31.39	105.50	63.30					
5793	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支89右11柱上变压器	200	45.3	89.40	53.64					
5794	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	市镇线	转水湖支89右5左1柱上变压器	200	63.34	53.32	31.99					
5795	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	陡水支10右14	315	60.9	91.67	55.00					
5796	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	陡水支18变压器	50	0	45.00	27.00					
5797	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	陡水支18变压器	50	0	45.00	27.00					
5798	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	陡水支38右14变压器	80	27.42	50.06	30.04					
5799	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	陡水支38右14右9变压器	100	30.59	59.41	35.65					
5800	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	陡水支38右23右10变压器	50	18.81	35.60	21.36					
5801	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	陡水支38右34变压器	100	12.25	77.75	46.65					
5802	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	陡水支38右44号柱上变压器	100	16.75	73.25	43.95					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
5803	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	陡水支39左7变压器	200	43.08	93.84	56.30					
5804	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	陡水支45右8变压器	200	25.64	128.72	77.232					
5805	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	陡水支46变压器	50	14.52	37.74	22.644					
5806	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	陡水支55左10变压器	200	0	180.00	108.00					
5807	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	陡水支55左15变压器	100	28.92	61.08	36.65					
5808	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	陡水支55左28柱上变压器	50	12.44	38.78	23.268					
5809	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	陡水支55左9右9变压器	100	21.95	68.05	40.83					
5810	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	陡水支9变压器	160	59.85	48.24	28.94					
5811	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	毛绢亭乙室134911配电变压器	630	54.61	223.0	133.7742					
5812	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	毛绢亭乙室134912配电变压器	630	51.34	243.56	146.13					
5813	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	荣院箱1002配电变压器	630	57.63	203.9	122.3586					
5814	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	双岭线12左2变压器	400	62.72	109.12	65.472					
5815	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	双岭线68变压器	50	8.44	40.78	24.468					
5816	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	双岭线陡水支68右11号变压器	200	0	180.0	108					
5817	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	双岭线陡水支73号变压器	50	17.37	36.32	21.79					
5818	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	双岭线陡水支88号变压器	100	69.36	20.64	12.38					
5819	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	双岭线五龙背干9左14号	100	33.01	56.99	34.194					
5820	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	双岭线温泉分30#	100	4.71	85.29	51.17					
5821	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	天合箱1006配电变压器	630	59.8	190.3	114.156					
5822	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	天合箱1007配电变压器	630	72.25	111.83	67.10					
5823	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	铁疗箱101配电变压器	630	63.34	167.96	100.77					
5824	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	温泉1号箱1030配电变压器	630	26.38	400.8	240.4836					
5825	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	温泉1号箱1032配电变压器	630	64.74	159.1	95.4828					
5826	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	温泉2号箱1034配电变压器	630	52.34	237.26	142.35					
5827	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	温泉2号箱1036配电变压器	630	27.28	395.14	237.08					
5828	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	温泉分4左1变压器	315	73.15	53.0775	31.8465					
5829	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	温泉分4左7变压器	315	62.36	87.07	52.24					
5830	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	五龙1号箱1103配电变压器	630	55.73	215.90	129.54					
5831	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	五龙1号箱1104配电变压器	630	72.7	108.99	65.39					
5832	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	五龙2号箱1109配电变压器	630	80.27	61.299	36.7794					
5833	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	五龙3号箱1113配电变压器	630	44.78	284.886	170.9316					
5834	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	五龙3号箱1114配电变压器	630	37.71	329.43	197.66					
5835	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	五龙4号箱1118配电变压器	630	49.97	252.19	151.31					
5836	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	五龙4号箱1119配电变压器	630	59.07	194.9	116.9154					
5837	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	五龙背干22右2柱上变压器	400	67.72	89.12	53.472					
5838	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	五龙背干22右3号柱上变压器	315	61.06	91.161	54.6966					
5839	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	五龙背干22右4变压器	250	65.86	60.4	36.21					
5840	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	五龙背干28左2号柱上变压器	315	59	97.7	58.59					
5841	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	五龙背干28左3号1号变压器	315	0	283.50	170.10					
5842	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	五龙背干28左3号2号变压器	315	58.93	97.87	58.72					
5843	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	五龙背干28左6柱上变压器	315	56.62	105.15	63.09					
5844	国网丹东市振安区供电公司	五龙背变	双岭线	五龙背干66左3变压器	50	12.37	38.8	23.289					
5845	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春风线	海燕1箱32501	630	18	453.60	272.16					
5846	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春风线	海燕2箱32601变压器	630	28.19	389.40	233.64					
5847	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春风线	化幼箱-变压器	630	32.45	362.57	217.54					
5848	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春风线	揽山园1箱66101间隔配电变压器	630	7.62	518.99	311.40					
5849	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春风线	揽山园1箱66102间隔配电变压器	630	20.56	437.472	262.4832					
5850	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春风线	揽山园2箱66201间隔配电变压器	630	13.81	480.00	288.00					
5851	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春风线	揽山园2箱66202间隔配电变压器	630	20.94	435.1	261.0468					
5852	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春风线	揽山园3箱66301间隔配电变压器	630	22	428.40	257.04					
5853	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春风线	揽山园3箱66302间隔配电变压器	630	11.52	494.42	296.65					
5854	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春风线	纤维亭80102号变压器	630	25.96	403.45	242.07					
5855	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春江甲线	太阳1亭14201变压器	800	21.1	551.20	330.72					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
5856	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春江甲线	太阳1亭14211变压器	800	14.08	607.36	364.42					
5857	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春江甲线	太阳2亭--甲室1号变压器	800	11.48	628.16	376.90					
5858	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春江甲线	太阳2亭--乙室2号变压器	800	30.56	475.52	285.31					
5859	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春江甲线	太阳3亭58611变压器	630	19.56	443.772	266.2632					
5860	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春江甲线	太阳3亭58612变压器	630	31.11	371.01	222.60					
5861	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春江乙线	太阳配电站甲58601变压器	630	0.3	565.11	339.07					
5862	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春三甲线	丽江亭101配电变压器	800	53.08	295.36	177.22					
5863	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四甲线	八八二箱--1号变压器	630	36.41	337.617	202.5702					
5864	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四甲线	柏林大道2亭130801配电变压器	800	58.28	253.76	152.26					
5865	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四甲线	柏林大道2亭130802配电变压器	800	57.84	257.28	154.37					
5866	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四甲线	柏林大道2亭130811配电变压器	800	52.9	296.80	178.08					
5867	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四甲线	柏林大道亭(甲)125601变压器	800	58.42	252.64	151.58					
5868	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四甲线	柏林大道亭(甲)125602变压器	800	52.78	297.76	178.66					
5869	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四甲线	华城乙亭28611变压器	1000	27.89	621.10	372.66					
5870	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四甲线	华城乙亭28612变压器	1000	14.91	750.9	450.54					
5871	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四甲线	华庭1箱32901配电变压器	630	54.85	221.45	132.87					
5872	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四甲线	金城箱10601变压器	500	29.08	304.60	182.76					
5873	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四甲线	军官箱101配电变压器	630	0	567.00	340.20					
5874	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四甲线	军苑箱--1号主变柜	630	39.77	316.4	189.8694					
5875	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四乙线	柏林大道亭(乙)125611变压器	800	53.32	293.44	176.06					
5876	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四乙线	柏林大道亭(乙)125612变压器	800	58.44	252.48	151.49					
5877	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四乙线	和谐2箱27201	630	18.7	449.19	269.51					
5878	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四乙线	和谐2箱27202	630	23.12	421.34	252.81					
5879	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四乙线	和谐3箱27301变压器	630	14.73	474.20	284.52					
5880	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四乙线	和谐3箱27302变压器	630	18.45	450.8	270.459					
5881	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四乙线	和谐4箱27401变压器	630	16.31	464.25	278.55					
5882	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四乙线	和谐4箱27402变压器	630	14.42	476.2	285.6924					
5883	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四乙线	华庭2箱33001配电变压器	800	52.46	300.32	180.19					
5884	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四乙线	华庭3亭乙室136411配电变压器	800	52.82	297.44	178.464					
5885	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四乙线	华庭3亭乙室136412配电变压器	800	53.13	294.96	176.98					
5886	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四乙线	华庭3亭乙室136421配电变压器	800	84.89	40.88	24.53					
5887	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四乙线	九龙1箱67101间隔配电变压器	500	20.81	345.95	207.57					
5888	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	春四乙线	九龙2箱67201间隔配电变压器	500	18.6	357.00	214.20					
5889	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	合金甲线	闻山箱80001变压器	315	29.98	189.06	113.44					
5890	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	金叶线	东方3箱--1号变压器	800	14.67	602.6	361.584					
5891	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	金叶线	东方4箱--1号变压器	800	18.54	571.68	343.01					
5892	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	金叶线	东方5箱--1号变压器	800	24.72	522.24	313.34					
5893	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	金叶线	东方6箱--1号变压器	800	16.11	591.12	354.67					
5894	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	青年线	测控台	200	67.98	44.04	26.42					
5895	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	青年线	福馨箱13701变压器	630	24.15	414.86	248.91					
5896	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	青年线	青年亭16701变压器	630	22.71	423.93	254.36					
5897	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	青年线	税务箱101变压器	500	42.96	235.20	141.12					
5898	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	青年线	一中亭--1号变压器	400	11.85	312.60	187.56					
5899	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	月亮线	月亮1箱14701配电变压器	630	24.81	410.70	246.42					
5900	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	月亮线	月亮3箱--1号变压器	800	18.37	573.04	343.82					
5901	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	月亮线	月亮4箱--1号变压器	800	16.4	588.8	353.28					
5902	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	月亮线	月亮5箱61501配电变压器	630	12.08	490.90	294.54					
5903	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	月亮线	月亮6箱61601配电变压器	630	13.62	481.19	288.72					
5904	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	月亮线	月亮7箱61701配电变压器	630	12.11	490.707	294.4242					
5905	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	月亮线	月亮8箱61801配电变压器	630	13.65	481.01	288.60					
5906	国网丹东市振兴区供电分公司	福春变	月亮线	月亮9箱61901配电变压器	630	17.55	456.44	273.86					
5907	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	江桥甲线	火车头箱101变压器	630	21.78	429.79	257.87					
5908	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	江桥甲线	佳地亭10801号变压器	800	21.39	548.88	329.33					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近三年负荷增长率	备注
5909	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	江桥甲线	佳地亭10811号变压器	800	24.92	520.64	312.38					
5910	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	江桥甲线	兴六亭(甲)35302变压器	630	10.83	498.8	299.2626					
5911	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	江桥甲线	兴三亭(甲)66501号变压器	630	14.19	477.60	286.56					
5912	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	江桥乙线	断桥亭80801变压器	630	42.38	300.01	180.00					
5913	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	江桥乙线	航道箱--1号变压器	630	27.53	393.56	236.14					
5914	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	江桥乙线	华府亭17402变压器	800	29.78	481.76	289.06					
5915	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	江桥乙线	华府亭17411变压器	800	25	520.00	312.00					
5916	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	江桥乙线	兴六亭(乙)--1号变压器	630	21.45	431.87	259.12					
5917	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	江桥乙线	兴三亭(乙)66512变压器	630	15.61	468.66	281.19					
5918	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	江桥乙线	兴一亭(乙)--2号变压器	630	54.21	225.48	135.29					
5919	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	金刚线	江滨亭--甲室1号变压器	800	18.54	571.68	343.01					
5920	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	金刚线	锦江干25右2	180	35.53	98.0	58.8276					
5921	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	金刚线	平湾亭甲11502变压器	800	33.97	448.24	268.94					
5922	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	金刚线	平湾亭乙11511变压器	800	16.94	584.48	350.69					
5923	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	金刚线	橡胶台(1号变)	400	0.6	357.60	214.56					
5924	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	凯悦甲线	东海箱11401变压器	630	20.57	437.41	262.45					
5925	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	凯悦甲线	佳园箱17101变压器	800	30.88	472.96	283.78					
5926	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	凯悦甲线	香江2箱18901变压器	630	31.46	368.8	221.2812					
5927	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	凯悦甲线	香江3箱19001变压器	630	28.5	387.5	232.47					
5928	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	凯悦甲线	永昌分#12(1号变)	315	24.91	205.03	123.02					
5929	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	凯悦甲线	永昌分13左15左#2	200	0.01	179.98	107.99					
5930	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	凯悦甲线	永昌分13左15左#2	200	0	180.00	108.00					
5931	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	园林线	福日箱10301号变压器	800	26.25	510.00	306.00					
5932	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	园林线	福源1箱21602变压器	630	22.53	425.06	255.04					
5933	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	园林线	福源2箱21701变压器	630	12.25	489.825	293.895					
5934	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	园林线	福源2箱21702变压器	630	53.24	231.6	138.9528					
5935	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	园林线	金刚砂台	400	9.85	320.60	192.36					
5936	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	园林线	锦江干#27	315	6.12	264.22	158.53					
5937	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	园林线	静苑箱101变压器	630	16.99	459.96	275.98					
5938	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	园林线	铁佳箱48001变压器	630	19.55	443.8	266.301					
5939	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	园林线	铁兴箱20201变压器	315	18.39	225.57	135.34					
5940	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	园林线	颐泰1箱54101间隔配电变压器	630	21.47	431.74	259.04					
5941	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	园林线	颐泰2箱54201间隔配电变压器	630	20.11	440.3	264.1842					
5942	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	园林线	颐泰3箱54301间隔配电变压器	630	20.02	440.9	264.5244					
5943	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	园林线	颐泰4箱54401间隔配电变压器	630	16.64	462.168	277.3008					
5944	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	园林线	中江1箱52101变压器	630	25.24	408.0	244.7928					
5945	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	园林线	中江2箱52201变压器	630	23.24	420.59	252.35					
5946	国网丹东市振兴区供电分公司	福兴变	园林线	中江3箱52301变压器	630	20.46	438.10	262.86					
5947	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复甲线	环保B变电箱乙新28511配电变压器	630	0	567.00	340.20					
5948	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复线	LS复兴分147	315	54.12	113.022	67.8132					
5949	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复线	复兴分104号变压器	400	50.73	157.1	94.248					
5950	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复线	复兴分112左3号变压器	100	0	90.0	54					
5951	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复线	复兴分116右4号变压器	100	51.6	38.40	23.04					
5952	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复线	复兴分122右1号变压器	400	89.9	0.40	0.24					
5953	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复线	复兴分122右4	80	20.22	55.82	33.49					
5954	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复线	复兴分124右12号变压器	100	11.87	78.13	46.88					
5955	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复线	复兴分126号变压器	100	55.82	34.2	20.508					
5956	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复线	复兴分132左2号变压器	80	16.45	58.84	35.30					
5957	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复线	复兴分132左5号变压器	200	13.15	153.70	92.22					
5958	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复线	复兴分139右1号变压器	400	0	360.00	216.00					
5959	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复线	复兴分141左10号变压器	250	0	225.00	135.00					
5960	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复线	复兴分141左14号变压器	100	0	90.0	54					
5961	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复线	复兴分141左18号变压器	315	0	283.50	170.10					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
5962	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复线	复兴分141左20号变压器	315	0	283.5	170.1					
5963	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复线	复兴分141左4号变压器	400	0	360	216					
5964	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复线	复兴分148号变压器	400	54.74	141.04	84.62					
5965	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复线	复兴分150左1	400	0	360.00	216.00					
5966	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复线	复兴分156左5号变压器	80	4.65	68.28	40.97					
5967	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复线	复兴分161柱上变压器	100	68.42	21.58	12.948					
5968	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复线	复兴分92号变压器	400	50.11	159.56	95.74					
5969	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复线	复兴分95右20号变压器	200	52.57	74.9	44.916					
5970	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环复线	复兴分95右7左8号变压器	200	62.4	55.20	33.12					
5971	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环汤甲线	集贤分43左5号变压器	80	8	65.60	39.36					
5972	国网丹东市振兴区供电分公司	高新变	环汤乙线	环保3箱甲段30801配电变压器	630	53.46	230.20	138.12					
5973	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	北桥箱101号变压器	630	25.42	406.85	244.11					
5974	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	凤丽箱101变压器	800	24.04	527.68	316.61					
5975	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	华祥箱101号变压器	630	35.48	343.48	206.09					
5976	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	锦江干15#	315	8.73	256.00	153.60					
5977	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	七星1箱45101主变压器	630	28.23	389.151	233.4906					
5978	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	七星2箱45203主变压器	630	22.14	427.52	256.51					
5979	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	十五团箱101变压器	630	26.05	402.89	241.73					
5980	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	十五团箱102变压器	630	38.18	326.47	195.88					
5981	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	文化箱101变压器	630	26.49	400.11	240.07					
5982	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	文化箱102变压器	630	21.29	432.87	259.72					
5983	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	祥丽苑1亭74101间隔配电变压器	800	0	720.0	432					
5984	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	祥丽苑1亭74102间隔配电变压器	800	31.86	465.1	279.072					
5985	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	祥丽苑2亭74201间隔配电变压器	800	18.28	573.76	344.256					
5986	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	祥丽苑2亭74202间隔配电变压器	800	0	720.00	432.00					
5987	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	祥丽苑2亭乙室74211间隔配电变压器	800	10.31	637.52	382.51					
5988	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	祥丽苑2亭乙室74212间隔配电变压器	800	15.24	598.08	358.85					
5989	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	永昌分4#	315	15.48	234.74	140.84					
5990	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	永昌分9前#1	315	44.19	144.3	86.5809					
5991	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	解放线	永昌分9右2左1#	400	23.91	264.36	158.62					
5992	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	林语线	林语1箱26701变压器	630	12.51	488.2	292.9122					
5993	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	林语线	林语3箱26901变压器	630	32.42	362.75	217.65					
5994	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	林语线	林语5箱40701变压器	400	22.25	271.00	162.60					
5995	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	林语线	林语6箱40801变压器	400	17.8	288.8	173.28					
5996	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	林语线	林语7箱40901变压器	400	17.79	288.84	173.30					
5997	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	林语线	林语8箱41001变压器	400	18.12	287.52	172.51					
5998	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六道线	富贵庄箱1313变压器	630	31.55	368.24	220.94					
5999	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六道线	石油箱67801变压器	630	24.42	413.15	247.89					
6000	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六道线	实验箱1310变压器	800	26.76	505.9	303.552					
6001	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六道线	新六干21右#3	315	63.23	84.33	50.60					
6002	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六道线	振八箱63701变压器	630	29.01	384.2	230.5422					
6003	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六合线	别墅1号箱41501变压器	630	20.61	437.16	262.29					
6004	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六合线	别墅2号箱41601变压器	630	11.29	495.9	297.5238					
6005	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六合线	别墅3箱58301间隔配电变压器	630	13.41	482.52	289.51					
6006	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六合线	别墅4箱58401间隔配电变压器	630	12.52	488.12	292.87					
6007	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六合线	林语10号箱41201变压器	400	19.38	282.48	169.49					
6008	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六合线	林语11号箱50101变压器	630	18.69	449.25	269.55					
6009	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六合线	林语12号箱50201变压器	630	18.71	449.13	269.48					
6010	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六合线	林语9号箱41101变压器	400	26.08	255.68	153.41					
6011	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六合线	六合干#30	200	15.65	148.70	89.22					
6012	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六合线	六合干19左2	315	0.01	283.47	170.08					
6013	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六合线	六合干19左5	315	0.11	283.15	169.89					
6014	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六合线	六合干19左5+1右1	400	15.77	296.92	178.15					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
6015	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六合线	六合干19左6左1	315	0.08	283.25	169.95					
6016	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六合线	六合干28右1	315	0.22	282.81	169.68					
6017	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六合线	蔬菜箱10901变压器	630	24.18	414.67	248.80					
6018	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六合线	鑫欣1箱33101变压器	630	25.36	407.23	244.34					
6019	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六合线	鑫欣2箱33201变压器	630	35.41	343.9	206.3502					
6020	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六合线	鑫欣3箱33301变压器	630	24.61	411.96	247.17					
6021	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	六合线	鑫欣4箱33402变压器	630	25.41	406.92	244.15					
6022	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	桃源甲线	枫景1箱41701变压器	630	11.23	496.25	297.75					
6023	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	桃源甲线	枫景2箱41801变压器	630	6.45	526.4	315.819					
6024	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	桃源甲线	枫景3箱41901变压器	630	4.64	537.77	322.66					
6025	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	桃源甲线	枫景4箱42001变压器	630	7.83	517.67	310.60					
6026	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	桃源甲线	林语20号箱58901变压器间隔配电变压器	630	23.78	417.19	250.31					
6027	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	桃源甲线	林语21号箱59001变压器间隔配电变压器	630	21.35	432.50	259.50					
6028	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	桃源乙线	表厂分#25	100	14.76	75.2	45.144					
6029	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	桃源乙线	桃源干18右1	315	23.45	209.63	125.78					
6030	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	兴七线	丹景1箱20901变压器	630	12.53	488.1	292.8366					
6031	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	兴七线	丹景1箱20902变压器	630	12.57	487.809	292.6854					
6032	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	兴七线	丹景2箱21001变压器	630	13.39	482.64	289.59					
6033	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	兴七线	丹景2箱21002变压器	630	17.24	458.39	275.03					
6034	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	兴七线	二中箱101变压器	630	17.39	457.443	274.4658					
6035	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	兴七线	昊龙箱101变压器	630	31.18	370.57	222.34					
6036	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	兴七线	鸿景园亭(乙)12811变压器	800	26.71	506.32	303.79					
6037	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	兴七线	锦江干21右分#6	180	0.05	161.91	97.15					
6038	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	兴七线	锦江干21右分#6	180	0.01	161.98	97.19					
6039	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	兴七线	丽园1箱13901变压器	800	48.51	331.92	199.15					
6040	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	兴七线	丽园2箱14001变压器	800	22.93	536.6	321.936					
6041	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	兴七线	丽园3箱14101变压器	500	12.18	389.10	233.46					
6042	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	兴七线	鑫欣亭101变压器	1000	11.86	781.4	468.84					
6043	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	兴七线	兴二亭乙室60711变压器	630	24.64	411.77	247.06					
6044	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	兴七线	幸福时光1箱配电变压器	630	19.85	441.945	265.167					
6045	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	兴七线	幸福时光2箱配电变压器	630	17.57	456.31	273.79					
6046	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	永昌线	富贵1箱21101变压器	630	37.27	332.20	199.32					
6047	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	永昌线	富贵2箱21201变压器	630	27.01	396.84	238.10					
6048	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	永昌线	富贵3箱23501变压器	630	21.42	432.1	259.2324					
6049	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	永昌线	富贵4箱23601变压器	630	29.58	380.6	228.3876					
6050	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	永昌线	富贵5箱52401变压器	630	25.28	407.7	244.6416					
6051	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	永昌线	富贵6箱52501变压器	630	20.64	436.968	262.1808					
6052	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	永昌线	富贵7箱52601变压器	630	17.74	455.238	273.1428					
6053	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	永昌线	和馨园10箱24701变压器	630	23.19	420.90	252.54					
6054	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	永昌线	和馨园9箱24601变压器	630	29.11	383.61	230.16					
6055	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	永昌线	金鼎1箱58701间隔配电变压器	630	13.56	481.572	288.9432					
6056	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	永昌线	金鼎2箱58801间隔配电变压器	630	18.71	449.127	269.4762					
6057	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	永昌线	人防甲箱11301变压器	630	10.96	498.0	298.7712					
6058	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	永昌线	新六干#34	315	2.08	276.95	166.17					
6059	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	永昌线	新世纪箱101变压器	630	20.9	435.33	261.20					
6060	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	永昌线	阳光箱101变压器	800	20.87	553.04	331.82					
6061	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	纸联线	林语13号箱50301变压器	630	21.64	430.7	258.4008					
6062	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	纸联线	林语14号箱50401变压器	630	20.87	435.52	261.31					
6063	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	纸联线	林语15号箱50501变压器	630	21.53	431.36	258.82					
6064	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	纸联线	林语16号箱50601变压器	630	18.92	447.8	268.6824					
6065	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	纸联线	林语17号箱50701变压器	630	19.32	445.3	267.1704					
6066	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	纸联线	林语18号箱50801变压器	630	18.8	448.56	269.14					
6067	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	纸联线	林语19号箱50901变压器	630	27.85	391.55	234.93					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
6068	国网丹东市振兴区供电分公司	锦江山变	纸联线	山后台	200	17.34	145.32	87.19					
6069	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	丹纸南线	馨园箱102变压器	630	38.95	321.6	192.969					
6070	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	安顺亭101变压器	800	31.01	471.92	283.152					
6071	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	富家1箱72101间隔配电变压器	800	11.3	629.60	377.76					
6072	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	富家2箱72201间隔配电变压器	800	16.76	585.92	351.55					
6073	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	富家3箱72301间隔配电变压器	800	17.31	581.52	348.91					
6074	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	富家4箱72401间隔配电变压器	800	11.54	627.68	376.61					
6075	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	和馨园箱101变压器	500	33.58	282.10	169.26					
6076	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	锦绣3箱13001变压器	630	24.17	414.73	248.84					
6077	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	锦绣4箱13101变压器	800	22.48	540.16	324.10					
6078	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	锦绣5箱13202变压器	800	26.96	504.32	302.59					
6079	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	锦绣6箱17901变压器	800	24.91	520.72	312.43					
6080	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	锦绣7箱18001变压器	800	29.31	485.5	291.312					
6081	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	锦绣箱10101变压器	630	19.69	442.95	265.77					
6082	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	锦绣箱10102变压器	630	18.63	449.63	269.78					
6083	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	青年湖箱1321变压器	800	0.84	713.28	427.97					
6084	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	青年湖箱1322变压器	800	27.49	500.08	300.05					
6085	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	市政箱101变压器	630	28.13	389.8	233.8686					
6086	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	铁医箱1123变压器	630	14.64	474.77	284.86					
6087	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	铁医箱1124变压器	630	16.01	466.14	279.68					
6088	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	新六干40左#5	400	6.85	332.60	199.56					
6089	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	新六干40左#5	400	15.25	299.00	179.40					
6090	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	新六干40左3右2(1号变)	400	12.97	308.12	184.87					
6091	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	新六干40左3右2(2号变)	400	14.02	303.92	182.35					
6092	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	鑫泰园箱101变压器	630	28.24	389.09	233.45					
6093	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	工业线	艺校箱10201变压器	630	35.08	346.00	207.60					
6094	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	广场线	德龙1箱20302变压器	630	26.36	400.9	240.5592					
6095	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	广场线	德龙2箱20401变压器	630	14.93	472.94	283.76					
6096	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	广场线	德龙2箱20402配电变压器	630	0	567	340.2					
6097	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	广场线	德龙亭45801变压器	800	17.29	581.7	349.008					
6098	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	广场线	三谊亭31902变压器	630	16.76	461.41	276.85					
6099	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	广场线	三谊亭31921变压器	200	51.65	76.70	46.02					
6100	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	汇友线	宝隆箱20501变压器	630	22.53	425.1	255.0366					
6101	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	汇友线	鸿利乙箱1433变压器	630	15.82	467.33	280.40					
6102	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	汇友线	鸿利乙箱1434变压器	630	9.32	508.28	304.97					
6103	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	汇友线	汇友亭(乙)66811变压器	630	30.6	374.22	224.53					
6104	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	汇友线	江景湖畔亭甲室72501配电变压器	800	14.15	606.80	364.08					
6105	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	汇友线	江景湖畔亭甲室72502配电变压器	800	16.32	589.4	353.664					
6106	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	汇友线	江景湖畔亭乙室72511间隔配电变压器	800	13.53	611.76	367.06					
6107	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	汇友线	江景湖畔亭乙室72512间隔配电变压器	800	16.23	590.16	354.10					
6108	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	汇友线	江景湖畔亭乙室72531间隔配电变压器	800	18.03	575.76	345.46					
6109	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	金笔线	福临箱1324变压器	630	16.05	465.89	279.53					
6110	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	金笔线	红房分21	315	23.45	209.63	125.78					
6111	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	金笔线	华城甲亭28601变压器	1000	38.4	516.00	309.60					
6112	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	金笔线	华城甲亭28602变压器	1000	19.69	703.10	421.86					
6113	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	金笔线	华城甲亭28621变压器	1000	19.78	702.2	421.32					
6114	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	金笔线	华城甲亭28622变压器	1000	24.88	651.20	390.72					
6115	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	金笔线	剧院亭32202变压器	630	18.78	448.69	269.21					
6116	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	金笔线	南纸箱1327变压器	630	23.31	420.1	252.0882					
6117	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	金笔线	知春园1箱11802变压器	800	32.79	457.7	274.608					
6118	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	金笔线	知春园2箱11901变压器	800	31.87	465.0	279.024					
6119	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	金笔线	知春园3箱12002变压器	800	16.7	586.4	351.84					
6120	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	金笔线	知春园6箱12301变压器	800	28.44	492.5	295.488					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
6121	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	金笔线	知春园7箱25801变压器	630	17.58	456.2	273.7476					
6122	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	金笔线	知春园7箱25802变压器	630	13.97	478.989	287.3934					
6123	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	金笔线	知春园8箱25901变压器	630	19.27	445.6	267.3594					
6124	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	金笔线	知春园8箱25902变压器	630	17.47	456.94	274.16					
6125	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	东升亭101变压器	500	24.16	329.20	197.52					
6126	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	联通箱101变压器	400	42.26	190.96	114.58					
6127	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	荣达箱101变压器	400	29.01	243.96	146.38					
6128	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	润豪亭101变压器	500	18.38	358.10	214.86					
6129	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	润豪亭102变压器	500	22.84	335.80	201.48					
6130	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	水产箱101变压器	630	29.7	379.89	227.93					
6131	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	水产箱102变压器	630	16.82	461.03	276.62					
6132	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	万和亭102变压器	800	27.86	497.1	298.272					
6133	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	新六干67	500	41.39	243.05	145.83					
6134	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	永昌分#20(1号变)	315	10.75	249.64	149.78					
6135	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	永昌分#20(2号变)	250	18.35	179.13	107.48					
6136	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	永昌分#20(2号变)	250	18.35	179.13	107.48					
6137	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	永昌分17(1号变)	315	12.26	244.88	146.93					
6138	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	永昌分17(1号变)	315	12.26	244.88	146.93					
6139	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	铝箔线	永昌分17(2号变)	315	11.66	246.77	148.06					
6140	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	欧洲甲线	嘉苑箱101变压器	630	12.08	490.90	294.54					
6141	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	欧洲甲线	亮化1箱101变压器	200	58.95	62.1	37.26					
6142	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	欧洲甲线	亮化2箱101变压器	180	7.25	148.95	89.37					
6143	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	欧洲乙线	韩国1箱13301变压器	800	0	720.0	432					
6144	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	欧洲乙线	韩国1箱13302变压器	800	35.61	435.1	261.072					
6145	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	欧洲乙线	韩国2箱13401变压器	800	0.01	719.92	431.95					
6146	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	欧洲乙线	韩国2箱13402变压器	800	31.65	466.80	280.08					
6147	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	欧洲乙线	韩国3箱13501变压器	800	25.59	515.28	309.17					
6148	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	欧洲乙线	韩国4箱13601变压器	800	20.8	553.6	332.16					
6149	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	欧洲乙线	韩国5箱13701变压器	800	19.05	567.60	340.56					
6150	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	欧洲乙线	韩国6箱13801变压器	800	14.39	604.9	362.928					
6151	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	欧洲乙线	韩国6箱13802变压器	800	17.06	583.52	350.11					
6152	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	山上线	丹建锦园1箱17701变压器	800	33.25	454.00	272.40					
6153	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	山上线	丹建锦园2箱17801变压器	800	25.25	518.00	310.80					
6154	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	山上线	丹馨1箱19101变压器	630	26.12	402.4	241.4664					
6155	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	山上线	丹馨4箱19401变压器	630	18.92	447.80	268.68					
6156	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	山上线	丹馨4箱19402变压器	630	28.87	385.12	231.07					
6157	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	山上线	丹馨5箱19501变压器	630	35.8	341.5	204.876					
6158	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	山上线	丹馨6箱19602变压器	630	35.93	340.64	204.38					
6159	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	山上线	干休所配电站101配电变压器	560	12.56	433.66	260.20					
6160	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	山上线	名家1箱30201变压器	630	23.4	419.58	251.75					
6161	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	山上线	人防乙箱11311变压器	630	8.54	513.198	307.9188					
6162	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	山上线	四桃干61#右3右2	315	0.69	281.33	168.80					
6163	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	山上线	四桃干61右3右7(2号变)	315	0.35	282.40	169.44					
6164	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	山上线	四桃干61右3右7(2号变)	315	0.35	282.40	169.44					
6165	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	山上线	四桃干77左分3#	315	19.92	220.75	132.45					
6166	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	山上线	一品国际亭64021变压器间隔配电变压器	630	0	567.00	340.20					
6167	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	山上线	一品国际亭64022变压器间隔配电变压器	630	22.97	422.29	253.37					
6168	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商场线	东方1箱15201变压器	800	18.7	570.40	342.24					
6169	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商场线	东方1箱15202变压器	800	0	720.00	432.00					
6170	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商场线	东方2箱15301变压器	800	0	720.0	432					
6171	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商场线	东方2箱15302变压器	800	17.62	579.04	347.42					
6172	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	J2箱101变压器	630	22.32	426.38	255.83					
6173	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	二建亭68601变压器	630	13.07	484.7	290.7954					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
6174	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	河畔2箱12501变压器	800	26.6	507.20	304.32					
6175	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	河畔3箱12601变压器	800	10.86	633.12	379.87					
6176	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	河畔3箱12602变压器	800	9.05	647.6	388.56					
6177	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	景鸿亭(乙)10711变压器	630	24.63	411.83	247.10					
6178	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	凯特亭乙室23811变压器	800	12.91	616.72	370.03					
6179	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	凯特亭乙室23812变压器	800	28.93	488.56	293.14					
6180	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	侨光分#4(1号变)	400	0.3	358.8	215.28					
6181	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	侨光分3左1(1号变)	400	26.02	255.92	153.55					
6182	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	侨光分3左1(2号变)	400	45.31	178.76	107.26					
6183	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	清花园亭(甲)67901变压器	630	56.05	213.885	128.331					
6184	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	清花园亭(甲)67902变压器	630	11.35	495.50	297.30					
6185	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	清花园亭(乙)67911变压器	630	28.92	384.8	230.8824					
6186	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	兴七亭(乙)66612变压器	630	24.19	414.60	248.76					
6187	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	商贸东线	振兴箱31601变压器	630	27.65	392.81	235.68					
6188	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	向阳线	丹纸东箱101变压器	800	32.44	460.48	276.29					
6189	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	向阳线	立交桥箱(乙)15911变压器	630	15.81	467.40	280.44					
6190	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	向阳线	四桃干#71	315	0.26	282.68	169.61					
6191	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	向阳线	四桃干68(2号变)	400	20.53	277.88	166.73					
6192	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	向阳线	四桃干89(1号变)	400	29.53	241.88	145.13					
6193	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	向阳线	四桃干89(2号变)	315	14	239.40	143.64					
6194	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	向阳线	自来水箱(乙)16011变压器	630	13.25	483.53	290.12					
6195	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	沿江东线	J1箱101变压器	630	16.04	465.95	279.57					
6196	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	沿江东线	档案馆箱101变压器	630	20.87	435.52	261.31					
6197	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	沿江东线	河畔1箱12401变压器	800	25.87	513.04	307.82					
6198	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	沿江东线	河畔1箱12402变压器	800	0	720.00	432.00					
6199	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	沿江东线	河畔4箱12702变压器	800	20.42	556.6	333.984					
6200	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	沿江东线	景鸿亭(甲)10702变压器	630	21.69	430.35	258.21					
6201	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	沿江东线	兴七亭(甲)66601变压器	630	20.9	435.33	261.20					
6202	国网丹东市振兴区供电分公司	六合变	沿江东线	兴七亭(甲)66602变压器	630	1.25	559.13	335.48					
6203	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	电石乙线	01配电变压器	200	0	180.00	108.00					
6204	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	电石乙线	101配电变压器	200	50.65	78.7	47.22					
6205	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	电石乙线	101配电变压器	200	50.65	78.70	47.22					
6206	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	电石乙线	23401配电变压器	315	0	283.50	170.10					
6207	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	电石乙线	亮化4箱101配电变压器	200	80.68	18.6	11.184					
6208	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	汽北甲线	翡翠府1亭II段11变压器	1000	0	900.00	540.00					
6209	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	汽北甲线	翡翠府1亭II段12变压器	1000	0	900.00	540.00					
6210	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	汽北甲线	翡翠府1亭I段01变压器	1000	0	900.00	540.00					
6211	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	汽北甲线	翡翠府1亭I段02变压器	1000	0	900.00	540.00					
6212	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	汽北甲线	峯境1亭150001配电变压器	1000	0	900.00	540.00					
6213	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	汽北甲线	峯境1亭150002配电变压器	1000	24.12	658.8	395.28					
6214	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	汽北甲线	峯境2亭150101配电变压器	1000	45.36	446.40	267.84					
6215	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	汽北甲线	峯境2亭150102配电变压器	1000	25.98	640.20	384.12					
6216	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	汽北甲线	汽北甲线23号变压器	315	0	283.5	170.1					
6217	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	汽北甲线	汽北甲线4左分5号变压器	400	58.27	126.92	76.15					
6218	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	汽北甲线	汽北甲线6左1柱上变压器	400	52.7	149.20	89.52					
6219	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	三四线	三四线21号柱上变压器	50	17.71	36.145	21.687					
6220	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	三兆线	佳兆业10箱124501配电变压器	630	84.93	31.94	19.16					
6221	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	三兆线	佳兆业11号箱132301配电变压器	630	53.94	227.18	136.31					
6222	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	三兆线	佳兆业12号箱132401配电变压器	630	59.6	191.52	114.91					
6223	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	三兆线	佳兆业13号箱132501配电变压器	630	38.34	325.5	195.2748					
6224	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	三兆线	佳兆业14号箱132601配电变压器	630	85.62	27.59	16.56					
6225	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	三兆线	佳兆业15号箱132701配电变压器	630	52.08	238.90	143.34					
6226	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	三兆线	佳兆业16号箱132801配电变压器	630	44.48	286.78	172.07					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
6227	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	三兆线	佳兆业1箱117301配电变压器	630	88.26	10.96	6.58					
6228	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	三兆线	佳兆业2箱117401配电变压器	630	57.39	205.44	123.27					
6229	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	三兆线	佳兆业3箱117501配电变压器	630	51.28	243.94	146.36					
6230	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	三兆线	佳兆业4箱117601配电变压器	630	56.94	208.28	124.97					
6231	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	三兆线	佳兆业5箱117701配电变压器	630	58.19	200.4	120.2418					
6232	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	三兆线	佳兆业6箱117801配电变压器	630	52.61	235.56	141.33					
6233	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	三兆线	佳兆业7箱124201配电变压器	630	52.59	235.68	141.41					
6234	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	三兆线	佳兆业8箱124301配电变压器	630	54.7	222.39	133.43					
6235	国网丹东市振兴区供电分公司	三道沟变	三兆线	佳兆业9箱124401配电变压器	630	89.55	2.84	1.70					
6236	国网丹东市振兴区供电分公司	胜利变	场站线	集贤分87号变压器	200	33.7	112.60	67.56					
6237	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	合金甲线	公园1箱56301变压器	630	18.7	449.19	269.514					
6238	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	合金甲线	四桃干46#右1	50	0.05	45.0	26.985					
6239	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	合金甲线	四桃干46#右1	50	0.05	44.98	26.99					
6240	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	集贤线14右17	315	18.18	226.23	135.74					
6241	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	集贤线27	200	0	180.00	108.00					
6242	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	集贤线29右2左1号变压器	200	0	180.00	108.00					
6243	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	集贤线四兴分20变压器	50	5.99	42.01	25.20					
6244	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	集贤线四兴分7+1左1号柱上变压器	100	0	90.00	54.00					
6245	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	空军箱101变压器	630	59.02	195.17	117.10					
6246	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	三道沟分8右3号柱上变压器	160	57.41	52.14	31.29					
6247	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	四兴分10号变压器	400	0	360.00	216.00					
6248	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	四兴分2右1变压器	200	0	180.00	108.00					
6249	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	四影干14右10右2变压器	400	65.83	96.68	58.01					
6250	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	四影干15变压器	400	0	360.00	216.00					
6251	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	四影干37变压器	315	0	283.50	170.10					
6252	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	四影干43左1变压器	315	0	283.50	170.10					
6253	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	万通焦化1箱114001配电变压器	630	50.53	248.66	149.20					
6254	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	万通焦化2箱114101配电变压器	630	51.36	243.4	146.0592					
6255	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	万通焦化3箱114201配电变压器	630	53.36	230.83	138.50					
6256	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	万通焦化4箱114301配电变压器	630	86.67	20.98	12.59					
6257	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	万通焦化5箱114401配电变压器	630	66.6	147.42	88.45					
6258	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	万通焦化6箱114501配电变压器	630	66.85	145.85	87.51					
6259	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	万通焦化7箱114601配电变压器	630	66.24	149.69	89.81					
6260	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	万通焦化8箱114701配电变压器	630	60.6	185.22	111.13					
6261	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	集贤线	万通焦化9箱114801配电变压器	630	69.52	129.02	77.41					
6262	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	煤气线	砂轮干24右2号变压器	80	0	72.00	43.20					
6263	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	面粉线	天宇1箱22302配电变压器	630	61.02	182.574	109.5444					
6264	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	面粉线	天宇1箱变压器	630	51.79	240.72	144.43					
6265	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	面粉线	天宇2箱22402配电变压器	630	0	567.00	340.20					
6266	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	博红1箱16201变压器	800	23.12	535.04	321.02					
6267	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	博红2箱16301变压器	800	12.77	617.8	370.704					
6268	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	博红3箱16401变压器	800	19.81	561.52	336.912					
6269	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	博红4箱16501变压器	800	41.24	390.08	234.05					
6270	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	红房分8左10	200	4.6	170.80	102.48					
6271	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	红房分8左4	400	29.76	240.96	144.58					
6272	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	华新1亭55101变压器	800	19.73	562.16	337.296					
6273	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	华新3亭55301变压器	800	19.9	560.80	336.48					
6274	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	华新3亭55302变压器	800	26.48	508.16	304.90					
6275	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	四桃干#4	50	1.43	44.29	26.57					
6276	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	四桃干38	315	0.28	282.62	169.57					
6277	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	四桃干51右3	315	21.07	217.1295	130.2777					
6278	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	四桃干52#	180	0.08	161.86	97.11					
6279	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	四桃干57	315	18.88	224.03	134.42					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
6280	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	御鑫园1箱26001变压器	630	29.1	383.67	230.20					
6281	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	御鑫园1箱26002变压器	630	0	567.00	340.20					
6282	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	御鑫园2箱26101变压器	630	25.62	405.59	243.36					
6283	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	御鑫园2箱26102变压器	630	0	567.00	340.20					
6284	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	御鑫园3箱26201变压器	630	0.01	566.937	340.1622					
6285	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	御鑫园3箱26202变压器	630	28.73	386.00	231.60					
6286	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	御鑫园4箱26301变压器	630	16.96	460.2	276.0912					
6287	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	御鑫园4箱26302变压器	630	0.01	566.94	340.16					
6288	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	御鑫园5箱33701变压器	630	17.32	457.88	274.73					
6289	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	御鑫园6箱47501变压器	630	15.39	470.04	282.03					
6290	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	轻金线	御鑫园7箱47601变压器	630	20.66	436.8	262.1052					
6291	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	四造线	滨丽箱新101变压器	630	84.82	32.63	19.58					
6292	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	四造线	胜利2箱102新配电变压器	800	0	720.00	432.00					
6293	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	四造线	制材线45右2号变压器	315	0	283.50	170.10					
6294	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	黄金2箱33801配电变压器	630	0	567.00	340.20					
6295	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	黄金3箱33901配电变压器	630	58.98	195.43	117.26					
6296	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	黄金3箱33902配电变压器	630	84.51	34.587	20.7522					
6297	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	黄金4箱113001配电变压器	630	79.04	69.048	41.4288					
6298	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	黄金5箱113101配电变压器	630	54.69	222.45	133.47					
6299	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	黄金箱23901配电变压器	400	72.61	69.56	41.74					
6300	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	黄金箱23902配电变压器	400	57.2	131.20	78.72					
6301	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	蓝天1箱28101配电变压器	630	52.62	235.49	141.30					
6302	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	蓝天2箱28201配电变压器	630	56	214.20	128.52					
6303	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	胜利箱101配电变压器	800	50.24	318.08	190.848					
6304	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	四道沟亭101配电变压器	630	56.66	210.04	126.03					
6305	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	汤池线32号变压器	200	0	180	108					
6306	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	汤池线	转盘箱101配电变压器	630	50.2	250.74	150.44					
6307	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	纤维线	百惠家园1箱127501配电变压器	630	80.18	61.87	37.12					
6308	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	纤维线	百惠家园2箱127601配电变压器	630	74.34	98.66	59.19					
6309	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	纤维线	百惠家园3箱127701配电变压器	630	77.46	79.00	47.40					
6310	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	纤维线	百惠家园4箱127801配电变压器	630	22.08	427.90	256.74					
6311	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	纤维线	百惠家园5箱127901配电变压器	630	0	567.00	340.20					
6312	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	昼夜线	三四线33号变压器	315	0	283.5	170.1					
6313	国网丹东市振兴区供电分公司	四道沟变	昼夜线	三四线50号变压器	200	0	180.00	108.00					
6314	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	福群线	福群线36柱上变压器	200	68.42	43.16	25.90					
6315	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	福群线	福群线43左5柱上变压器	400	72.84	68.64	41.18					
6316	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	福群线	福群线67左5柱上变压器	200	54.44	71.12	42.67					
6317	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	福群线	福群线81左8柱上变压器	400	54.91	140.36	84.22					
6318	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	福群线	福群线复兴分16左2左3号变压器	250	14.74	188.15	112.89					
6319	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	福群线	福群线复兴分61变压器	400	55.08	139.68	83.81					
6320	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	福群线	复兴分51右6柱上变压器	400	68.2	87.20	52.32					
6321	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	福群线	复兴分70左2	250	69.25	51.9	31.125					
6322	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	福群线	集贤2箱101配电变压器	315	51.1	122.54	73.52					
6323	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	福群线	引桥箱108701配电变压器	630	32.1	364.77	218.86					
6324	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	福群线	影背线汤影干84变压器	200	21.15	137.70	82.62					
6325	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利甲线	炮团分10前2左1变压器	400	59.2	123.20	73.92					
6326	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利甲线	炮团分16右7变压器	315	84.61	16.98	10.19					
6327	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利甲线	炮团分23变压器	200	86.93	6.14	3.68					
6328	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利甲线	炮团分25左3变压器	315	31.66	183.77	110.26					
6329	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利甲线	炮团分37变压器	100	0	90.00	54.00					
6330	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利甲线	炮团分3变压器	200	6.27	167.46	100.476					
6331	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利甲线	炮团分8左3号变压器	400	0	360.00	216.00					
6332	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利甲线	胜利甲线四影干60右8号柱上变压器	200	23.97	132.06	79.24					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
6333	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利甲线	四影干60右7	200	52.3	75.40	45.24					
6334	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利甲线	四影干94	200	40.68	98.64	59.18					
6335	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	集贤1箱101配电变压器	630	53.44	230.33	138.20					
6336	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	集贤新村2号箱121001配电变压器	630	51.28	243.94	146.36					
6337	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	集贤新村3箱121101配电变压器	630	59.09	194.73	116.84					
6338	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	金星分14左13左2号柱上变压器	400	75.65	57.40	34.44					
6339	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	金星分14左15号变压器	400	74.51	61.96	37.18					
6340	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	金星分14左4号变压器	400	32.66	229.36	137.616					
6341	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	金星分14左8左2号变压器	400	57.27	130.92	78.55					
6342	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	金星分14左9号变压器	315	51.7	120.65	72.39					
6343	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	金星分17左5号变压器	160	6.41	133.74	80.25					
6344	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	金星分29号变压器	200	0	180.00	108.00					
6345	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	金星分4号变压器	400	0	360.00	216.00					
6346	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	金星分8号变压器	200	0	180.0	108					
6347	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	胜利甲线62左2变压器	200	82.65	14.70	8.82					
6348	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	胜利甲线69变压器	400	50.98	156.08	93.65					
6349	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	胜利乙线85号变压器	315	53.1	116.24	69.74					
6350	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	胜利乙线86号变压器	315	62.9	85.4	51.219					
6351	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	胜利乙线88号变压器	100	76.04	13.96	8.38					
6352	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	胜利乙线89号变压器	100	8.48	81.5	48.912					
6353	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	胜利乙线91号变压器	100	0	90.00	54.00					
6354	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	胜利乙线四影干66左1号柱上变压器	200	65.88	48.24	28.944					
6355	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	四影干63左5号变压器	100	81.75	8.25	4.95					
6356	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	四影干76前4右1(王有夫)	30	3.67	25.90	15.54					
6357	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	四影干76前4左13	200	79.92	20.16	12.10					
6358	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	胜利乙线	四影干79	80	5.24	67.81	40.68					
6359	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	石河分11右8柱上变压器	100	6	84.00	50.40					
6360	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	石河分16柱上变压器	100	25.61	64.39	38.63					
6361	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	石河分19左11柱上变压器	200	30.02	119.96	71.98					
6362	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	石河分19左19柱上变压器	100	77.06	12.94	7.76					
6363	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	石河分34柱上变压器	200	35.02	109.96	65.98					
6364	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	石河分39柱上变压器	400	30.02	239.92	143.95					
6365	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	石河分60柱上变压器	200	12.12	155.8	93.456					
6366	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	石河分68左8柱上变压器	100	0	90	54					
6367	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	石河分75柱上变压器	200	23.75	132.50	79.50					
6368	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干003柱上变压器	400	18.61	285.56	171.34					
6369	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干036柱上变压器	200	50.5	79.00	47.40					
6370	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干057柱上变压器	400	55.03	139.88	83.93					
6371	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干072柱上变压器	200	37.33	105.34	63.20					
6372	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干120柱上变压器	200	36.69	106.62	63.97					
6373	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干130柱上变压器	315	0	283.5	170.1					
6374	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干130柱上变压器	315	0	283.50	170.10					
6375	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干134右18右3柱上变压器	100	11.34	78.66	47.20					
6376	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干141右13右1柱上变压器	80	31.5	46.80	28.08					
6377	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干141右13右6柱上变压器	400	0	360.00	216.00					
6378	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干141右19左3柱上变压器	200	28.94	122.1	73.272					
6379	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干141右34左5柱上变压器	100	0	90.00	54.00					
6380	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干141右4右6柱上变压器	400	84.82	20.72	12.43					
6381	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干141右6左1柱上变压器	100	0	90.00	54.00					
6382	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干145左1柱上变压器	200	54.46	71.1	42.648					
6383	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干148右10右3柱上变压器	200	19.7	140.6	84.36					
6384	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干148右17柱上变压器	400	32.26	230.96	138.58					
6385	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干148右2右3柱上变压器	200	0	180.00	108.00					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
6386	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干150柱上变压器	100	0	90.00	54.00					
6387	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干150柱上变压器	100	0	90.0	54					
6388	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干162左13柱上变压器	400	78.7	45.20	27.12					
6389	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干162左19右4号变压器	200	20.54	138.92	83.35					
6390	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干162左33柱上变压器	160	0	144.00	86.40					
6391	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干162左33柱上变压器	160	0	144.0	86.4					
6392	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干162左5左6柱上变压器	80	0	72	43.2					
6393	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干162左7右29左4柱上变压器	400	63.93	104.28	62.57					
6394	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干162左7右36右6柱上变压器	50	0	45.00	27.00					
6395	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干162左7右44柱上变压器	160	35.86	86.62	51.97					
6396	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干172左14+1左1柱上变压器	200	31.5	117.00	70.20					
6397	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干172左8柱上变压器	100	0	90	54					
6398	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干180柱上变压器	400	51.68	153.28	91.97					
6399	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干18右2柱上变压器	100	22.65	67.35	40.41					
6400	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干24左3+1柱上变压器	315	20.18	219.93	131.96					
6401	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干24左3柱上变压器	400	56.9	132.40	79.44					
6402	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干50前2左10柱上变压器	80	20.84	55.328	33.1968					
6403	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干50前2左3柱上变压器	315	89.01	3.12	1.87					
6404	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干50前3柱上变压器	400	62.6	109.6	65.76					
6405	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干50右13左1柱上变压器	400	57.05	131.80	79.08					
6406	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干50右30左3柱上变压器	200	22.13	135.74	81.444					
6407	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干50右36加1右8号柱上变压器	200	51.96	76.08	45.65					
6408	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干50右39柱上变压器	200	26.66	126.68	76.01					
6409	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干50右4柱上变压器	400	54.5	142.00	85.20					
6410	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干50右5柱上变压器	400	51.85	152.6	91.56					
6411	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干50右9前1柱上变压器	400	65.03	99.88	59.93					
6412	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干75前7柱上变压器	400	84.44	22.24	13.34					
6413	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干75左8柱上变压器	200	47.68	84.64	50.78					
6414	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干88右1左1柱上变压器	250	59.88	75.30	45.18					
6415	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干88右5右2柱上变压器	200	24.97	130.06	78.04					
6416	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干88右9柱上变压器	100	17.32	72.7	43.608					
6417	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干91右11柱上变压器	400	21.28	274.88	164.93					
6418	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干91右24左19左2号变压器	100	8.18	81.8	49.092					
6419	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干91右24左21号变压器	100	6.99	83.01	49.81					
6420	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干91右24左2左1变压器	80	0	72.0	43.2					
6421	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干91右24左8柱上变压器	100	42.99	47.01	28.21					
6422	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干91右25柱上变压器	100	26.58	63.42	38.05					
6423	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干91右3柱上变压器	200	51.9	76.20	45.72					
6424	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲干96右2号变压器	200	73.9	32.20	19.32					
6425	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲线148右10右21号柱上变压器	200	18.09	143.82	86.292					
6426	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	铁甲线	铁甲线64右3柱上变压器	100	4.83	85.17	51.10					
6427	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	大林分13前4变压器	200	19.58	140.84	84.50					
6428	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	大林分15前12变压器	200	0	180.00	108.00					
6429	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	大林分20右3变压器	100	0	90	54					
6430	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	大林分29右6变压器	200	0	180.00	108.00					
6431	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	大林分29左3变压器	200	0	180.00	108.00					
6432	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	大林分37变压器	200	0	180.00	108.00					
6433	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	大学城箱34001变压器	800	59.4	244.8	146.88					
6434	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	大学城箱34002配电变压器	800	57.7	258.40	155.04					
6435	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	福群线复兴分7变压器	100	14.35	75.65	45.39					
6436	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	复兴分77柱上变压器	80	29.69	48.25	28.95					
6437	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	汤影干111+1变压器	30	25.07	19.48	11.69					
6438	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	汤影干112右7变压器	80	31.48	46.8	28.0896					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
6439	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	汤影干122左6左3	250	77.82	30.45	18.27					
6440	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	汤影干148右23	400	9.67	321.32	192.79					
6441	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	汤影干163右10变压器	200	61.24	57.52	34.51					
6442	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	铁甲干24右10右1	30	0	27.0	16.2					
6443	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	影背线142左3号变压器	100	44.1	45.90	27.54					
6444	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	影背线复兴分16号左1号变压器	100	15.68	74.32	44.59					
6445	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	影背线复兴分82号变压器	400	57.7	129.2	77.52					
6446	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	影背线汤影干08号变压器	200	53.04	73.9	44.352					
6447	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	影背线汤影干101左9变压器	200	0	180.00	108.00					
6448	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	影背线汤影干10号变压器	315	0	283.50	170.10					
6449	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	影背线汤影干121变压器	400	56.53	133.88	80.33					
6450	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	影背线汤影干147变压器	400	32.99	228.04	136.82					
6451	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	影背线汤影干14号变压器	315	58.42	99.48	59.69					
6452	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	影背线汤影干16号变压器	100	20.14	69.9	41.916					
6453	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	影背线汤影干19号变压器	250	50.42	98.95	59.37					
6454	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	影背线汤影干20号变压器	80	51.73	30.62	18.37					
6455	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	影背线汤影干42右10变压器	200	33.36	113.28	67.97					
6456	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	影背线汤影干42右8变压器	50	0.01	45.00	27.00					
6457	国网丹东市振兴区供电分公司	汤池变	影背线	影背线汤影干78右7变压器	100	0	90.00	54.00					
6458	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁华线	华新4亭55401变压器	800	18.31	573.52	344.11					
6459	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦甲线	花园亭32001变压器	630	15.07	472.06	283.24					
6460	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦甲线	桃铁亭52911变压器	630	19.01	447.24	268.34					
6461	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦甲线	桃新箱101变压器	500	21.91	340.45	204.27					
6462	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦甲线	桃园亭101变压器	800	24.03	527.76	316.656					
6463	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦甲线	桃源干33	315	26.59	199.7415	119.8449					
6464	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦甲线	桃源干36右2	315	21.58	215.52	129.31					
6465	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦甲线	桃源干40右1	315	10.32	251.0	150.5952					
6466	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦甲线	铁路箱102变压器	630	24.23	414.35	248.61					
6467	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	部队公寓箱80501间隔配电变压器	630	5.54	532.10	319.26					
6468	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分#71	50	3.67	43.17	25.90					
6469	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分#71	50	3.67	43.17	25.90					
6470	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分#80	200	3.64	172.72	103.63					
6471	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分14右3	315	56.92	104.20	62.52					
6472	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分14左11	315	11.47	247.37	148.42					
6473	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分14左12+1	315	47.22	134.8	80.8542					
6474	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分14左14前分1	630	55.92	214.70	128.82					
6475	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分14左18(1号)	400	49.86	160.56	96.34					
6476	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分14左18(2号)	400	59.29	122.84	73.70					
6477	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分14左5	315	41.83	151.74	91.04					
6478	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分31	400	24.51	261.96	157.18					
6479	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分33右18左4右1	200	39.5	101.00	60.60					
6480	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分33右18左5左8	200	56.59	66.82	40.09					
6481	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分33右18左6	400	0.01	359.96	215.98					
6482	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分33右21右5	630	0	567.00	340.20					
6483	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分33右3(1号变)	250	77.2	32.00	19.20					
6484	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分33右3(2号变)	315	51.04	122.72	73.63					
6485	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分33右6	315	26.08	201.348	120.8088					
6486	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分38	315	26.08	201.35	120.81					
6487	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分39前4	315	0.38	282.30	169.38					
6488	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分42左1	500	8.07	409.65	245.79					
6489	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分43右3	315	22.5	212.63	127.58					
6490	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分43左1	315	15.95	233.26	139.95					
6491	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分47左12	400	43.66	185.36	111.22					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
6492	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分47左8	50	15.13	37.44	22.46					
6493	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分47左8	50	15.13	37.44	22.46					
6494	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分54右15	400	61.65	113.40	68.04					
6495	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分54右25	200	38.32	103.36	62.02					
6496	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	花园分86号	200	20.35	139.3	83.58					
6497	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	山后4箱24001变压器	630	28.68	386.316	231.7896					
6498	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁锦乙线	物流箱101变压器	630	33.6	355.32	213.19					
6499	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六甲线	春秋1亭甲室72801间隔配电变压器	630	20.82	435.8	261.5004					
6500	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六甲线	春秋1亭甲室72802间隔配电变压器	630	20.25	439.43	263.66					
6501	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六甲线	福景园1箱变压器	630	13.99	478.9	287.3178					
6502	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六甲线	福景园3箱42301变压器	630	20.38	438.6	263.1636					
6503	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六甲线	福景园4箱42401变压器	630	14.05	478.485	287.091					
6504	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六甲线	福景园5箱42501变压器	630	13.11	484.4	290.6442					
6505	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六甲线	福景园6箱42601变压器	630	16.83	460.97	276.58					
6506	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六甲线	福景园7箱42701变压器	630	16.41	463.6	278.1702					
6507	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六甲线	福景园8箱42801变压器	630	16.55	462.74	277.64					
6508	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六甲线	民生1亭64401变压器间隔配电变压器	630	17.91	454.17	272.50					
6509	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六甲线	民生1亭64402变压器间隔配电变压器	630	13.97	479.0	287.3934					
6510	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六甲线	民生2亭64501变压器间隔配电变压器	630	12.34	489.26	293.55					
6511	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六甲线	民生2亭64502变压器间隔配电变压器	630	14.63	474.83	284.90					
6512	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六甲线	民生3配电站I段70901配电变压器	500	14.27	378.65	227.19					
6513	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六甲线	民生3配电站II段70911配电变压器	500	9.5	402.50	241.50					
6514	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六甲线	逸景1箱20701变压器	630	37.87	328.4	197.0514					
6515	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	自房分6左6变台	315	0.03	283.41	170.04					
6516	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	春秋1亭乙室72811间隔配电变压器	630	16.39	463.7	278.2458					
6517	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	春秋1亭乙室72812间隔配电变压器	630	17.66	455.7	273.4452					
6518	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	春秋2亭72901间隔配电变压器	630	25.72	404.96	242.98					
6519	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	春秋2亭72902间隔配电变压器	630	19.58	443.6	266.1876					
6520	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	花都1箱45301变压器	630	19.96	441.25	264.75					
6521	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	花都2箱45401变压器	630	20.64	437.0	262.1808					
6522	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	花都3箱45501变压器	630	16.46	463.302	277.9812					
6523	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	花都4箱45601变压器	630	13.08	484.596	290.7576					
6524	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	花都5箱45701变压器	630	17.19	458.7	275.2218					
6525	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	菊谷10箱73201间隔配电变压器	630	13.29	483.27	289.96					
6526	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	菊谷11箱73301间隔配电变压器	630	5.14	534.6	320.7708					
6527	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	菊谷12箱73401间隔配电变压器	630	11.7	493.29	295.97					
6528	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	菊谷1号箱48101变压器	630	17.2	458.64	275.18					
6529	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	菊谷2号箱48201变压器	630	18.74	448.94	269.36					
6530	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	菊谷3号箱48301变压器	630	17.03	459.711	275.8266					
6531	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	菊谷4号箱48401变压器	630	15.74	467.84	280.70					
6532	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	菊谷5箱48501间隔配电变压器	630	9.66	506.1	303.6852					
6533	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	菊谷6号箱48601变压器	630	20.13	440.2	264.1086					
6534	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	菊谷7箱48701间隔配电变压器	630	18.66	449.4	269.6652					
6535	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	菊谷8号箱48801变压器	630	16.54	462.80	277.68					
6536	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	菊谷9箱73101间隔配电变压器	630	18.47	450.6	270.3834					
6537	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	铁矿分28左7	100	0.01	89.99	53.99					
6538	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	益荣1箱30501变压器	630	0.01	566.94	340.16					
6539	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	益荣2箱30601变压器	630	0	567.0	340.2					
6540	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁六乙线	益荣4箱17601变压器	630	37.39	331.443	198.8658					
6541	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁未甲线	未来1亭74801间隔配电变压器	800	10.51	635.92	381.55					
6542	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁未甲线	未来1亭74802间隔配电变压器	800	8.08	655.36	393.22					
6543	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁未乙线	未来2亭74901间隔配电变压器	800	22.67	538.6	323.184					
6544	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	铁未乙线	未来2亭74902间隔配电变压器	800	19.15	566.80	340.08					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (KVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
6545	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达二线	万商B亭46201配电变压器	630	7.87	517.419	310.4514					
6546	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达二线	万商B亭46202配电变压器	630	7.6	519.12	311.47					
6547	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达二线	万写B亭46401配电变压器	800	9.41	644.72	386.83					
6548	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达二线	万写B亭46402配电变压器	800	7.68	658.56	395.14					
6549	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达二线	万宅1亭101变压器	630	27.65	392.8	235.683					
6550	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达二线	万宅2亭101变压器	630	26.01	403.14	241.88					
6551	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达六线	万宅14亭62401变压器	630	33.47	356.14	213.68					
6552	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达六线	万宅15亭62501配电变压器	630	35.77	341.649	204.9894					
6553	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达六线	万宅15亭62502配电变压器	630	0	567.00	340.20					
6554	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达六线	万宅16亭62601配电变压器	630	33.06	358.7	215.2332					
6555	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达六线	万宅16亭62602配电变压器	630	0	567.00	340.20					
6556	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达六线	万宅18亭71801变压器间隔配电变压器	800	16.34	589.28	353.568					
6557	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达六线	万宅18亭71802变压器间隔配电变压器	800	12.18	622.56	373.54					
6558	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达三线	万宅6亭101变压器	630	35.22	345.11	207.07					
6559	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达四线	万宅10亭101变压器	630	14.01	478.7	287.2422					
6560	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达四线	万宅10亭102变压器	630	15.86	467.1	280.2492					
6561	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达五线	万宅11亭62101配电变压器	630	0	567.0	340.2					
6562	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达五线	万宅12亭62201配电变压器	630	31.94	365.8	219.4668					
6563	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达五线	万宅12亭62202配电变压器	630	0	567.00	340.20					
6564	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达五线	万宅13亭62301配电变压器	630	32.58	361.75	217.05					
6565	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达五线	万宅13亭62302配电变压器	630	0	567	340.2					
6566	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达五线	万宅17亭71701变压器间隔配电变压器	800	27.35	501.2	300.72					
6567	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达五线	万宅17亭71702变压器间隔配电变压器	800	0	720.00	432.00					
6568	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达一线	万商A亭46101配电变压器	630	16.89	460.59	276.36					
6569	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达一线	万商A亭46102配电变压器	630	19.18	446.17	267.70					
6570	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达一线	万写A亭46301配电变压器	800	10.58	635.36	381.22					
6571	国网丹东市振兴区供电分公司	铁矿沟变	万达一线	万写A亭46302配电变压器	800	9.7	642.4	385.44					
6572	国网东港市供电公司	白云变	白丰甲线	白丰甲线20变压器	400	6.35	334.60	200.76					
6573	国网东港市供电公司	白云变	白丰甲线	白丰甲线28号变压器	400	1.74	353.04	211.824					
6574	国网东港市供电公司	白云变	白丰甲线	白丰甲线33号变压器	400	10.08	319.7	191.808					
6575	国网东港市供电公司	白云变	白丰乙线	白丰乙线46左1变压器	50	9.52	40.2	24.144					
6576	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	碧海线37变压器	50	55.61	17.20	10.32					
6577	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	碧海线38左1变压器	400	23.61	265.56	159.34					
6578	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	碧海线38左1左1变压器	315	32.2	182.07	109.242					
6579	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	碧海线38左2变压器	400	23.7	265.20	159.12					
6580	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	碧海线43变压器	315	30.1	188.69	113.21					
6581	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	朝阳支6变压器	315	26.12	201.22	120.73					
6582	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	朝阳支7变压器	160	43.41	74.54	44.73					
6583	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	东兴7号配电站1号配电变压器	630	21.54	431.30	258.78					
6584	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	东兴8号配电站1号配电变压器	630	32.27	363.699	218.2194					
6585	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	东兴9号配电站1号变压器	630	33.69	354.8	212.8518					
6586	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	海鹰2号配电站1号变压器	500	28.29	308.6	185.13					
6587	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	海鹰配电站1号变压器	800	30.99	472.08	283.25					
6588	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	华能1号配电站1号变压器	630	14.68	474.516	284.7096					
6589	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	华能2号配电站1号变压器	630	14.73	474.201	284.5206					
6590	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	汇丰配电站1号变压器	500	33.13	284.4	170.61					
6591	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	临园分10变压器	80	47.16	34.27	20.56					
6592	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	临园分14变压器	200	69.2	41.6	24.96					
6593	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	卫生支2变压器	80	83.99	4.81	2.88					
6594	国网东港市供电公司	白云变	碧海线	卫生支3左4变压器	200	43.28	93.4	56.064					
6595	国网东港市供电公司	白云变	广纳甲线	88号公馆3号配电站1号变压器	630	24.59	412.08	247.25					
6596	国网东港市供电公司	白云变	广纳甲线	88号公馆4号配电站1号变压器	630	25.03	409.3	245.5866					
6597	国网东港市供电公司	白云变	广纳甲线	88号公馆5号配电站1号变压器	630	32.9	359.73	215.84					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
6598	国网东港市供电公司	白云变	广纳甲线	88号公馆6号配电站1号变压器	630	19.81	442.20	265.32					
6599	国网东港市供电公司	白云变	广纳甲线	88号公馆7号配电站1号变压器	630	28.58	386.9	232.1676					
6600	国网东港市供电公司	白云变	广纳甲线	88号公馆8号配电站1号变压器	630	21.92	428.904	257.3424					
6601	国网东港市供电公司	白云变	广纳甲线	88号公馆9号配电站1号变压器	630	22.89	422.8	253.6758					
6602	国网东港市供电公司	白云变	华电乙线	海悦配电站1号变压器	630	27.98	390.726	234.4356					
6603	国网东港市供电公司	白云变	华电乙线	海悦配电站3号变压器	630	16.63	462.23	277.34					
6604	国网东港市供电公司	白云变	华电乙线	华苑2号配电站1号变压器	630	11.88	492.156	295.2936					
6605	国网东港市供电公司	白云变	华电乙线	仁华4号配电站1号变压器	630	41.2	307.44	184.46					
6606	国网东港市供电公司	白云变	华电乙线	仁华5号配电站1号变压器	630	31.31	369.75	221.85					
6607	国网东港市供电公司	白云变	华电乙线	仁华6号配电站1号变压器	630	35.42	343.85	206.31					
6608	国网东港市供电公司	白云变	华电乙线	仁华7号配电站1号变压器	630	48.63	260.63	156.38					
6609	国网东港市供电公司	白云变	水产线	东兴6号配电站变压器	500	15.87	370.65	222.39					
6610	国网东港市供电公司	白云变	水产线	吉安配电站1号变压器	1250	28.11	773.625	464.175					
6611	国网东港市供电公司	白云变	水产线	吉安配电站2号变压器	1000	31.34	586.60	351.96					
6612	国网东港市供电公司	白云变	水产线	美辰2号配电站1号变压器	630	21.1	434.07	260.44					
6613	国网东港市供电公司	白云变	水产线	名苑配电站1号变压器	1000	16.59	734.1	440.46					
6614	国网东港市供电公司	白云变	水产线	银丰2号配电站1号变压器	630	19.65	443.2	265.923					
6615	国网东港市供电公司	白云变	水产线	银丰2号配电站2号变压器	500	3.1	434.5	260.7					
6616	国网东港市供电公司	白云变	水产线	银丰配电站1号变压器	630	34.83	347.6	208.5426					
6617	国网东港市供电公司	白云变	水产线	镇北线38变压器	315	17.34	228.88	137.33					
6618	国网东港市供电公司	白云变	水产线	镇北线43变压器	200	23.27	133.5	80.076					
6619	国网东港市供电公司	白云变	水产线	镇北线46变压器	315	15.25	235.46	141.28					
6620	国网东港市供电公司	白云变	水产线	镇北线49右1变压器	100	37.77	52.2	31.338					
6621	国网东港市供电公司	白云变	水产线	镇北线54右2变压器	250	35.42	136.45	81.87					
6622	国网东港市供电公司	白云变	水产线	镇北线57变压器	250	24.49	163.78	98.27					
6623	国网东港市供电公司	白云变	水产线	镇北线61变压器	315	15.81	233.70	140.22					
6624	国网东港市供电公司	白云变	顺达线	汇友分11变压器	200	38.14	103.72	62.23					
6625	国网东港市供电公司	白云变	顺达线	汇友分16变压器	200	39.42	101.16	60.696					
6626	国网东港市供电公司	白云变	顺达线	顺达线2+1变压器	50	50	20.00	12.00					
6627	国网东港市供电公司	白云变	顺达线	顺达线31变压器	50	36.85	26.58	15.95					
6628	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	艾迪支12变压器	100	21.53	68.47	41.08					
6629	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	海韵配电站1号变压器	630	31.54	368.30	220.98					
6630	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	金龙配电站1号变压器	630	11.56	494.17	296.50					
6631	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	康凌华美1号配电站1号变压器	630	18.56	450.072	270.0432					
6632	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	康凌华美2号配电站1号变压器	630	26.59	399.48	239.69					
6633	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	蓝天配电站1号变压器	800	56.73	266.16	159.70					
6634	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	辽信配电站1号变压器	1000	26.55	634.5	380.7					
6635	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	隆宇1号配电站1号变压器	500	23.7	331.5	198.9					
6636	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	隆宇2号配电站1号变压器	500	25.31	323.45	194.07					
6637	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	农发配电站1号变压器	200	24.37	131.26	78.76					
6638	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	市府广场变压器	315	10.83	249.39	149.63					
6639	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	文化中心配电站1号变压器	630	28.3	388.7	233.226					
6640	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	鑫域1号配电站变压器	630	14.53	475.46	285.28					
6641	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	银河2号配电站1号变压器	630	21.76	429.9	257.9472					
6642	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	银河2号配电站2号变压器	630	25.36	407.232	244.3392					
6643	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	银河分20变压器	315	51.96	119.83	71.90					
6644	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	映豪配电站1号变压器	630	35.48	343.48	206.09					
6645	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	邮电配电站1号变压器	315	20.2	219.87	131.92					
6646	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	政府配电站1号变压器	630	41.91	302.97	181.78					
6647	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	钻石1号配电站1号变压器	630	50.51	248.8	149.2722					
6648	国网东港市供电公司	白云变	松元甲线	钻石2号配电站1号变压器	630	43.16	295.09	177.06					
6649	国网东港市供电公司	白云变	松元乙线	芳清园3号配电站1号变压器	630	25.65	405.405	243.243					
6650	国网东港市供电公司	白云变	松元乙线	芳清园3号配电站4号变压器	1000	20.87	691.3	414.78					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
6651	国网东港市供电公司	白云变	松元乙线	青少年宫配电站变压器	500	18.59	357.05	214.23					
6652	国网东港市供电公司	白云变	团地甲线	港都2号配电站1号变压器	630	28.29	388.77	233.26					
6653	国网东港市供电公司	白云变	团地甲线	港都3号配电站1号变压器	500	28.78	306.1	183.66					
6654	国网东港市供电公司	白云变	团地乙线	国际分13变压器	100	21.44	68.6	41.136					
6655	国网东港市供电公司	白云变	团地乙线	印象配电站1号变压器	1250	20.57	867.875	520.725					
6656	国网东港市供电公司	白云变	团地乙线	印象配电站6号变压器	1250	50	500.00	300.00					
6657	国网东港市供电公司	白云变	团地乙线	印象配电站7号变压器	1250	50	500.00	300.00					
6658	国网东港市供电公司	白云变	友好线	国际城1号配电站1号变压器	800	18.94	568.48	341.09					
6659	国网东港市供电公司	白云变	友好线	国际城1号配电站2号变压器	800	15.94	592.5	355.488					
6660	国网东港市供电公司	白云变	友好线	国际城4号配电站1号变压器	630	33.76	354.3	212.5872					
6661	国网东港市供电公司	白云变	友好线	国际城6号配电站1号变压器	630	18.74	448.94	269.36					
6662	国网东港市供电公司	白云变	友好线	闾资分10变压器	160	37.34	84.26	50.55					
6663	国网东港市供电公司	白云变	友好线	永明支12变压器	50	50	20.0	12					
6664	国网东港市供电公司	白云变	友好线	友好线23右2柱上变压器	200	99.89	0.00	0.00					
6665	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	港御1号配电站1号变压器	630	26.48	400.18	240.11					
6666	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	港御2号配电站1号变压器	630	22.29	426.57	255.94					
6667	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	港御3号配电站1号变压器	630	26.77	398.3	239.0094					
6668	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	港御5号配电站1号变压器	630	7.88	517.356	310.4136					
6669	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	港御6号配电站1号变压器	630	7.22	521.51	312.91					
6670	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	港御7号配电站1号变压器	630	8.55	513.14	307.88					
6671	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	港御8号配电站1号变压器	630	9.02	510.2	306.1044					
6672	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	港御8号配电站2号变压器	630	50	252.0	151.2					
6673	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	海竞2号配电站1号变压器	500	28.82	305.90	183.54					
6674	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	海竞配电站1号变压器	500	34.6	277.0	166.2					
6675	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	甲午支1+1变压器	200	14.29	151.42	90.85					
6676	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	甲午支12柱上变压器	315	74.88	47.63	28.58					
6677	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	甲午支9柱上变压器	200	1.63	176.7	106.044					
6678	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	锦都1号配电站变压器	630	23.94	416.18	249.71					
6679	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	锦都2号配电站1号变压器	630	27.15	395.96	237.57					
6680	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	锦都3号配电站1号配电变压器	630	25.94	403.58	242.15					
6681	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	名府世家1号配电站1号变压器	630	26.03	403.01	241.81					
6682	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	名府世家2号配电站1号变压器	630	20.14	440.1	264.0708					
6683	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	南城3号配电站1号变压器	630	8.47	513.64	308.18					
6684	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	水岸1号配电站1号变压器	630	22.13	427.581	256.5486					
6685	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	水岸2号配电站1号变压器	630	22.11	427.71	256.62					
6686	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	云鼎1号配电站1号变压器	630	34.07	352.36	211.42					
6687	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	云鼎5号配电站1号变压器	630	35.22	345.1	207.0684					
6688	国网东港市供电公司	白云变	云鼎线	云鼎线7变压器	250	29.18	152.05	91.23					
6689	国网东港市供电公司	白云变	云港线	辽城分17变压器	50	94.14	0.00	0.00					
6690	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	红石八队分20变压器	100	11.04	78.96	47.38					
6691	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	马场支12变压器	100	21.29	68.71	41.23					
6692	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	牛家沟支37变压器	100	7.98	82.02	49.21					
6693	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	仁桥沟2变压器	50	15.15	37.43	22.46					
6694	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	孙家堡支10变压器	50	24.13	32.94	19.76					
6695	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	孙家沟支1变压器	50	50	20.00	12.00					
6696	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	歪脖沟支15变压器	50	20.17	34.92	20.95					
6697	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	歪脖沟支5变压器	50	47.69	21.2	12.693					
6698	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	雪洼二队支10变压器	50	23.66	33.17	19.90					
6699	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	雪洼二队支4左1变压器	50	30.89	29.56	17.73					
6700	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	雪洼分16变压器	80	0.72	71.42	42.85					
6701	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	雪洼分39变压器	50	0.23	44.89	26.93					
6702	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	雪洼分44变压器	50	35.37	27.315	16.389					
6703	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	雪洼分59变压器	200	102.26	0.00	0.00					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
6704	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	雪洼分86右1变压器	100	12.25	77.75	46.65					
6705	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	雪洼分99变压器	100	0.13	89.9	53.922					
6706	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	雪洼牛家沟支18变压器	50	28.72	30.64	18.38					
6707	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	雪洼牛家沟支28变压器	200	12.58	154.84	92.90					
6708	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	雪洼三队支12变压器	50	30.76	29.6	17.772					
6709	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	杨家村支3变压器	200	11.04	157.92	94.75					
6710	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	杨家分29变压器	160	12.61	123.82	74.29					
6711	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	杨家分35变压器	50	70.24	9.88	5.93					
6712	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	杨家七队分27变压器	50	42.2	23.90	14.34					
6713	国网东港市供电公司	板石66变	板长线	杨家四队2号支1变压器	200	3.26	173.48	104.088					
6714	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	北井子线121变压器	200	15.41	149.18	89.51					
6715	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	北井子线16变压器	315	29.59	190.3	114.1749					
6716	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	北井子线31变压器	315	6.76	262.21	157.32					
6717	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	大坨支9变压器	400	29.67	241.32	144.79					
6718	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	丁园支2变压器	200	21.14	137.72	82.63					
6719	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	东甸支16变压器	200	39.92	100.16	60.10					
6720	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	后岗支5变压器	100	50	40.00	24.00					
6721	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	后沟分9变压器	100	35.21	54.79	32.87					
6722	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	姜园支2变压器	200	15.28	149.44	89.664					
6723	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	李屯支3变压器	200	10.75	158.50	95.10					
6724	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	林家村支6副变压器	200	42.96	94.08	56.45					
6725	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	林家分131变压器	50	9.69	40.16	24.09					
6726	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	林家分148变压器	200	27.22	125.56	75.336					
6727	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	林家分52+1右5变压器	100	63.87	26.1	15.678					
6728	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	林家分53变压器	160	39.03	81.55	48.93					
6729	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	林家分55+1变压器	400	61.27	114.92	68.952					
6730	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	林屯支4号变压器	200	36.81	106.38	63.83					
6731	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	农场支13变压器	250	32.32	144.20	86.52					
6732	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	山北支7变压器	200	54.21	71.58	42.95					
6733	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	山前分6变压器	200	26.24	127.52	76.51					
6734	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	石桥村支4变压器	200	24.15	131.70	79.02					
6735	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	石桥村支9变压器	100	49.12	40.88	24.53					
6736	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	石桥大卜支12变压器	400	50	160.0	96					
6737	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	石桥大井支39变压器	160	24.91	104.14	62.49					
6738	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	石桥大井支44变压器	400	50	160.0	96					
6739	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	石桥邓卜支5变压器	100	46.43	43.6	26.142					
6740	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	苏坨支11变压器	200	28.36	123.28	73.97					
6741	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	团山村支2变压器	200	31.85	116.30	69.78					
6742	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	王坝支5右1变压器	100	77.32	12.68	7.61					
6743	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	王坝支9变压器	100	69.55	20.5	12.27					
6744	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	王前支3+1右12右1变压器	400	42.52	189.92	113.95					
6745	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	王前支4变压器	160	37.43	84.11	50.47					
6746	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	王坨分29右8变压器	100	24.6	65.40	39.24					
6747	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	王坨分74变压器	200	15.66	148.68	89.21					
6748	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	王坨分86变压器	200	34.97	110.06	66.04					
6749	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	小岗村支5左1变压器	160	11.44	125.7	75.4176					
6750	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	小岗李堡分1变压器	400	9.88	320.48	192.29					
6751	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	小于坨支14变压器	400	4.87	340.5	204.312					
6752	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	徐坨分71变压器	200	21.61	136.78	82.07					
6753	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	徐坨山西支18+1右1柱上变压器	100	35.87	54.13	32.478					
6754	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	张卜支19号变压器	400	33.49	226.0	135.624					
6755	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	张屯支6变压器	200	45.32	89.36	53.62					
6756	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	猪场支15左8变压器	200	43.78	92.4	55.464					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
6757	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	猪场支25变压器	400	50	160.00	96.00					
6758	国网东港市供电公司	北井子变	北井线	猪场支33变压器	200	64.84	50.32	30.192					
6759	国网东港市供电公司	北井子变	海英线	初良分3变压器	315	32.3	181.8	109.053					
6760	国网东港市供电公司	北井子变	海英线	海英线13变压器	315	23.88	208.28	124.97					
6761	国网东港市供电公司	北井子变	海英线	海英线21变压器	315	34.52	174.76	104.86					
6762	国网东港市供电公司	北井子变	海英线	蔬菜分4变压器	315	26.02	201.54	120.92					
6763	国网东港市供电公司	北井子变	海英线	向阳支2变压器	200	19.02	141.96	85.18					
6764	国网东港市供电公司	北井子变	海英线	张屯分21变压器	200	32.28	115.44	69.264					
6765	国网东港市供电公司	北井子变	冷库线	电管站分2变压器	400	50	160.00	96.00					
6766	国网东港市供电公司	北井子变	冷库线	冷库线15变压器	315	60.32	93.49	56.10					
6767	国网东港市供电公司	北井子变	冷库线	冷库线57变压器	315	33.66	177.471	106.4826					
6768	国网东港市供电公司	北井子变	冷库线	冷库线8甲变压器	315	23.38	209.85	125.91					
6769	国网东港市供电公司	北井子变	冷库线	迎春小区1号配电站1号变压器	400	26.23	255.08	153.048					
6770	国网东港市供电公司	北井子变	冷库线	邮局分4变压器	315	28.59	193.44	116.06					
6771	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	八家分5变压器	200	20.99	138.02	82.81					
6772	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	林屯分6变压器	160	31.2	94.08	56.45					
6773	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	临海线21右4变压器	100	27.29	62.71	37.63					
6774	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	临海线24左6变压器	200	8.08	163.84	98.304					
6775	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	临海线3变压器	315	12.13	245.29	147.17					
6776	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	农场二队支3变压器	160	49.09	65.46	39.27					
6777	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	三队支6变压器	100	14.16	75.84	45.50					
6778	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	四队分7变压器	50	45.75	22.13	13.28					
6779	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	四连分24变压器	100	36.13	53.87	32.32					
6780	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	四连分39变压器	200	17.32	145.4	87.216					
6781	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	四连分51变压器	100	71.29	18.71	11.23					
6782	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	四连分50左4变压器	400	14.53	301.88	181.13					
6783	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	小郭屯分6变压器	200	15.2	149.60	89.76					
6784	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	于屯分2变压器	100	40.88	49.12	29.47					
6785	国网东港市供电公司	北井子变	临海线	周园支9变压器	200	19.22	141.56	84.94					
6786	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	达子营罗屯分2+1右2变压器	100	69.95	20.05	12.03					
6787	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	达子营线07变压器	200	35.99	108.02	64.81					
6788	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	大棚支30号变压器	315	18.32	225.79	135.48					
6789	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	宫屯分04左1变压器	200	18.36	143.28	85.97					
6790	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	宫屯分31变压器	200	51.59	76.82	46.09					
6791	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	宫屯支03变压器	200	21.84	136.32	81.79					
6792	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	后石庙支8变压器	200	51.78	76.44	45.86					
6793	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	后四门张支6变压器	200	24.82	130.36	78.22					
6794	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	姜粉房村支5+1左3左4变压器	200	17.36	145.28	87.17					
6795	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	姜粉房村支5+1左7变压器	100	16.03	73.97	44.38					
6796	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	姜粉房村支5变压器	200	24.59	130.82	78.49					
6797	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	姜粉房大队支13变压器	200	10.7	158.60	95.16					
6798	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	姜粉房大队支6变压器	200	11.44	157.12	94.27					
6799	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	刘岗支3右1变压器	100	24.16	65.84	39.50					
6800	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	刘岗支4变压器	200	36.71	106.58	63.95					
6801	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	庙岭支10左2变压器	100	91.64	0.00	0.00					
6802	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	庙岭支11右8变压器	200	13.3	153.40	92.04					
6803	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	庙岭支12变压器	100	21.6	68.4	41.04					
6804	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	庙岭支4变压器	200	50.19	79.6	47.772					
6805	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	前石庙支5变压器	200	19.14	141.72	85.03					
6806	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	前屯支02变压器	160	31.78	93.15	55.89					
6807	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	前屯支8变压器	200	47.48	85.04	51.02					
6808	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	四门张分29变压器	200	19.64	140.72	84.43					
6809	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	王店支11变压器	200	14.49	151.0	90.612					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
6810	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	王府房支32变压器	50	19.33	35.34	21.20					
6811	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	魏屯分7变压器	200	15.77	148.46	89.08					
6812	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	西山东支04变压器	200	18.26	143.48	86.09					
6813	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	兴前大棚支11变压器	100	19.9	70.10	42.06					
6814	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	兴前支27变压器	200	26.93	126.14	75.68					
6815	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	兴前支32变压器	100	43.16	46.84	28.10					
6816	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	由屯支3变压器	100	69.3	20.70	12.42					
6817	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	岳屯支18变压器	200	34.59	110.82	66.49					
6818	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	战炉分26左12变压器	200	36.74	106.5	63.912					
6819	国网东港市供电公司	达子营变	达子营线	战炉分26左28变压器	100	13.43	76.57	45.94					
6820	国网东港市供电公司	达子营变	黑沟线	庙岭分2变压器	160	49.37	65.01	39.00					
6821	国网东港市供电公司	达子营变	水利线	后中分15变压器	200	9.86	160.28	96.17					
6822	国网东港市供电公司	达子营变	水利线	水利线后中分支6变压器	315	13.24	241.79	145.08					
6823	国网东港市供电公司	达子营变	水利线	水利线山头分10变压器	100	25.23	64.77	38.862					
6824	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	菜屯支14变压器	200	5.96	168.08	100.85					
6825	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	蚕厂支15变压器	100	47.17	42.83	25.70					
6826	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	蚕厂支4右3变压器	100	38	52.00	31.20					
6827	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	场部支6变压器	400	50	160.00	96.00					
6828	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	村二支3变压器	100	50	40.00	24.00					
6829	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	大曹卜支19右1变压器	80	24.14	52.69	31.61					
6830	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	大张支7变压器	200	50	80.00	48.00					
6831	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	东方堡支3变压器	400	11.79	312.84	187.70					
6832	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	东西沟44变压器	100	40.99	49.0	29.406					
6833	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	东西沟支25变压器	80	49.12	32.70	19.62					
6834	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	董家沟支5变压器	400	50	160.00	96.00					
6835	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	二道街分5变压器	200	50	80.00	48.00					
6836	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	岗头支6变压器	200	14.08	151.84	91.10					
6837	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	沟里支3变压器	400	36.52	213.92	128.35					
6838	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	关屯支15变压器	200	21.31	137.38	82.43					
6839	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	关屯支19变压器	50	24.11	32.95	19.77					
6840	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	关屯支3右1变压器	200	58.92	62.2	37.296					
6841	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	红旗沟大棚分22变压器	400	50	160.00	96.00					
6842	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	后东分2右1变压器	400	49.04	163.84	98.30					
6843	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	机站支07变压器	400	50	160.00	96.00					
6844	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	姜屯2支08变压器	200	11.04	157.92	94.75					
6845	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	砬沟4号支23变压器	80	51.03	31.18	18.71					
6846	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	砬沟二支11变压器	100	56.19	33.81	20.29					
6847	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	砬沟三分12变压器	100	17.23	72.8	43.662					
6848	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	砬沟支24变压器	200	33.75	112.5	67.5					
6849	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	南岗支44变压器	200	35.11	109.78	65.87					
6850	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	牌楼村支5变压器	200	50	80.00	48.00					
6851	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	泡沿支010变压器1	200	44.54	90.92	54.55					
6852	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	泡沿支5左5变压器	200	25.27	129.46	77.68					
6853	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	前刘支12右16变压器	400	9.88	320.48	192.29					
6854	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	前刘支12右9变压器	400	3.41	346.36	207.82					
6855	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	前刘支21变压器	200	20.76	138.48	83.09					
6856	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	前刘支5变压器	200	17.38	145.24	87.14					
6857	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	前刘支9变压器	200	17.63	144.74	86.84					
6858	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	前团山分3左4变压器	100	36.24	53.8	32.256					
6859	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	前团山分4变压器	200	11.01	157.98	94.79					
6860	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	柴沟分13+1左2变压器	100	56.6	33.40	20.04					
6861	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	柴沟分15+1右5变压器	100	7.57	82.4	49.458					
6862	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	柴沟分19左2变压器	200	5.4	169.20	101.52					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
6863	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	荣沟分2右1变压器	315	7.9	258.62	155.17					
6864	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	三道林水站分22变压器	200	41.16	97.68	58.61					
6865	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	三尖泡分111右20变压器	100	46.19	43.81	26.29					
6866	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	三尖泡分111右8变压器	50	61.32	14.3	8.604					
6867	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	三尖泡分141左11变压器	200	45.79	88.42	53.05					
6868	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	三尖泡分3+1右1变压器	200	13.6	152.8	91.68					
6869	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	三尖泡分34变压器	400	20.16	279.36	167.62					
6870	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	三尖泡分79左1变压器	200	15.11	149.78	89.87					
6871	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	三尖泡分88右2变压器	400	6.37	334.52	200.71					
6872	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	邵卜支19变压器	200	15.68	148.64	89.18					
6873	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	示范网支4+1左2变压器	400	50	160.00	96.00					
6874	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	水库分4左3变压器	100	69.32	20.68	12.41					
6875	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	水库分7左3变压器	200	8.31	163.4	98.028					
6876	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	宋堡支10变压器	200	24.62	130.76	78.46					
6877	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	孙粉房大棚2支9变压器	400	28.63	245.48	147.29					
6878	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	孙粉房大棚支8变压器	100	25.33	64.67	38.80					
6879	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	太阳沟支3右5变压器	200	36.39	107.22	64.33					
6880	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	唐隈大棚支3左1变压器	100	37.81	52.2	31.314					
6881	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	唐隈小队支1变压器	200	50	80.00	48.00					
6882	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	汪卜2支6变压器	400	14.77	300.92	180.55					
6883	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	汪卜分15变压器	200	17.69	144.62	86.77					
6884	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	汪卜分6右5变压器	200	36.67	106.66	64.00					
6885	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	汪隈村1支4变压器	160	36.57	85.49	51.29					
6886	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	王店支19变压器	100	13.12	76.9	46.128					
6887	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	王店支5变压器	100	21.37	68.63	41.18					
6888	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	王店支7右7变压器	100	23.5	66.50	39.90					
6889	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	王屯支12变压器	200	12.9	154.2	92.52					
6890	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	围里2分6变压器	50	29.07	30.47	18.28					
6891	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	吴卜支2变压器	100	22.95	67.05	40.23					
6892	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	西沟支2变压器	400	50	160.0	96					
6893	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	响水沟支7变压器	200	29.87	120.26	72.16					
6894	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	小曹卜支15右4变压器	200	5.86	168.28	100.97					
6895	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	小甸线124变压器	200	19.93	140.14	84.08					
6896	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	小甸线131+1右1变压器	200	9.15	161.70	97.02					
6897	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	小甸线145变压器	100	53.84	36.16	21.70					
6898	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	小甸线149变压器	200	37.43	105.14	63.08					
6899	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	小甸线176+1变压器	200	50	80.0	48					
6900	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	小甸线62柱上变压器	315	44.97	141.84	85.11					
6901	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	小甸线67变压器	160	50	64.00	38.40					
6902	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	小甸线72右6变压器	400	21.52	273.92	164.35					
6903	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	徐卜大队支6右15变压器	200	38.97	102.06	61.24					
6904	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	徐卜大队支7变压器	200	30.03	119.94	71.96					
6905	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	依沟支07变压器	315	88.06	6.11	3.67					
6906	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	依沟支16变压器	100	24.62	65.38	39.23					
6907	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	依沟支18右9变压器	100	41.12	48.88	29.33					
6908	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	依沟支29变压器	200	46.92	86.2	51.696					
6909	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	依沟支45变压器	100	12.51	77.5	46.494					
6910	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	油房支08变压器	50	18.23	35.885	21.531					
6911	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	于卜支19变压器	200	20.46	139.08	83.45					
6912	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	张卜支17变压器	200	22.38	135.24	81.14					
6913	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	张卜支34变压器	400	23.89	264.44	158.66					
6914	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	周窑支变压器	200	50	80.00	48.00					
6915	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	猪厂分1+1左4变压器	400	18.79	284.8	170.904					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
6916	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	猪厂分26变压器	100	116.41	0.00	0.00					
6917	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	猪厂分46变压器	200	37.41	105.18	63.11					
6918	国网东港市供电公司	达子营变	小甸线	猪厂分59变压器	200	50	80.00	48.00					
6919	国网东港市供电公司	东沟变	北城甲线	北城4号配电站1号变压器	630	18.86	448.2	268.9092					
6920	国网东港市供电公司	东沟变	北城甲线	北城5号配电站1号配电变压器	630	14.62	474.89	284.94					
6921	国网东港市供电公司	东沟变	北城甲线	北城9号配电站1号配电变压器	630	10.3	502.1	301.266					
6922	国网东港市供电公司	东沟变	碧山线	碧山线50右1变压器	315	50	126.00	75.60					
6923	国网东港市供电公司	东沟变	碧山线	碧山线57变压器	50	50	20.0	12					
6924	国网东港市供电公司	东沟变	碧山线	华萌2号配电站1号变压器	630	19.11	446.61	267.96					
6925	国网东港市供电公司	东沟变	碧山线	华萌3号配电站1号变压器	630	18.25	452.025	271.215					
6926	国网东港市供电公司	东沟变	碧山线	五四1号配电站1号变压器	630	19.77	442.45	265.47					
6927	国网东港市供电公司	东沟变	碧山线	五四2号配电站1号变压器	630	18.36	451.332	270.7992					
6928	国网东港市供电公司	东沟变	碧山线	新兴充电桩配电站变压器	630	19.16	446.29	267.78					
6929	国网东港市供电公司	东沟变	碧山线	幸福1号配电站1号变压器	630	23.52	418.82	251.29					
6930	国网东港市供电公司	东沟变	碧山线	幸福2号配电站1号变压器	630	15.19	471.30	282.78					
6931	国网东港市供电公司	东沟变	碧山线	幸福3号配电站1号变压器	630	26.06	402.82	241.69					
6932	国网东港市供电公司	东沟变	碧山线	伊甸园1号配电站1号变压器	630	22	428.4	257.04					
6933	国网东港市供电公司	东沟变	碧山线	伊甸园2号配电站1号变压器	630	50	252.0	151.2					
6934	国网东港市供电公司	东沟变	碧山线	伊甸园3号配电站2号变压器	630	50	252.00	151.20					
6935	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	滨河线103变压器	315	64.12	81.52	48.91					
6936	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	滨河线15变压器	500	64.4	128.00	76.80					
6937	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	滨河线50变压器	400	33.98	224.1	134.448					
6938	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	滨河线63左1变压器	200	27.24	125.52	75.31					
6939	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	滨河线74变压器	315	46.1	138.29	82.97					
6940	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	滨河线97右9变压器	400	21.26	274.96	164.976					
6941	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	范家分06变压器	50	37.68	26.16	15.70					
6942	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	建材市场配电站变压器	500	21.06	344.70	206.82					
6943	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	金鹭配电站2号变压器	630	22	428.4	257.04					
6944	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	泡五分10变压器	200	48.65	82.70	49.62					
6945	国网东港市供电公司	东沟变	滨河线	泡五分4左2变压器	200	32.29	115.42	69.25					
6946	国网东港市供电公司	东沟变	城蓝线	翡翠湾1号配电站1号变压器	800	24.45	524.40	314.64					
6947	国网东港市供电公司	东沟变	城蓝线	佳地二期1号配电站1号配电变压器	630	13.87	479.62	287.77					
6948	国网东港市供电公司	东沟变	城蓝线	佳地二期4号配电站1号变压器	630	41.16	307.69	184.62					
6949	国网东港市供电公司	东沟变	城蓝线	佳地二期5号配电站1号变压器	630	56.52	210.9	126.5544					
6950	国网东港市供电公司	东沟变	城蓝线	佳地二期6号配电站1号变压器	630	28.15	389.66	233.79					
6951	国网东港市供电公司	东沟变	城蓝线	佳地二期7号配电站1号变压器	630	35.16	345.49	207.30					
6952	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	城建配电站1号变压器	630	20.87	435.52	261.31					
6953	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	大东线7变压器	315	23.27	210.20	126.12					
6954	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	东海1号配电站1号变压器	630	24.27	414.1	248.4594					
6955	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	东海2号配电站1号变压器	630	18.31	451.65	270.99					
6956	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	福港配电站1号变压器	400	25.51	257.96	154.78					
6957	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	富兴分2变压器	315	22	214.2	128.52					
6958	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	富兴分3变压器	315	48.34	131.23	78.74					
6959	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	富兴分4变压器	400	8.02	327.92	196.75					
6960	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	富兴分5变压器	315	25.43	203.4	122.0373					
6961	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	花园配电站变压器	630	9.95	504.3	302.589					
6962	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	华阳配电站1号变压器	630	10.1	503.4	302.022					
6963	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	黄海配电站1号变压器	630	31.43	369.0	221.3946					
6964	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	社保配电站2号变压器	630	50	252.00	151.20					
6965	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	盛兴配电站1号变压器	630	17.59	456.2	273.7098					
6966	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	水产1号配电站1号变压器	630	26.05	402.9	241.731					
6967	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	水产2号配电站1号变压器	630	17.12	459.14	275.49					
6968	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	水产3号配电站1号配电变压器	630	14.14	477.92	286.75					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近三年负荷增长率	备注
6969	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	四中配电站2号变压器	200	15.03	149.94	89.96					
6970	国网东港市供电公司	东沟变	大东线	向阳配电站1号变压器	400	51.87	152.52	91.51					
6971	国网东港市供电公司	东沟变	鼎林线	滨东配电站变压器	630	17.85	454.5	272.727					
6972	国网东港市供电公司	东沟变	鼎林线	翠园2号配电站1号变压器	630	50	252	151.2					
6973	国网东港市供电公司	东沟变	鼎林线	翠园3号配电站1号变压器	630	37.04	333.648	200.1888					
6974	国网东港市供电公司	东沟变	鼎林线	鼎林1号配电站1号变压器	630	28.71	386.13	231.68					
6975	国网东港市供电公司	东沟变	鼎林线	鼎林2号配电站1号变压器	630	22.67	424.2	254.5074					
6976	国网东港市供电公司	东沟变	鼎林线	鼎林2号配电站2号变压器	630	50	252.00	151.20					
6977	国网东港市供电公司	东沟变	鼎林线	公园分2变压器	315	24.57	206.10	123.66					
6978	国网东港市供电公司	东沟变	鼎林线	嘉华配电站1号变压器	1250	11.04	987.00	592.20					
6979	国网东港市供电公司	东沟变	鼎林线	柳春花园1号配电站1号变压器	630	15.93	466.64	279.98					
6980	国网东港市供电公司	东沟变	鼎林线	市场分4右3变压器	315	28.83	192.6855	115.6113					
6981	国网东港市供电公司	东沟变	鼎林线	玉鑫配电站变压器	630	9.65	506.2	303.723					
6982	国网东港市供电公司	东沟变	鼎林线	中智配电站1号变压器	630	23.71	417.63	250.58					
6983	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	东城天下1号配电站1号变压器	630	24.45	412.97	247.78					
6984	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	东城天下2号配电站1号配电变压器	630	22.41	425.8	255.4902					
6985	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	东城天下3号配电站1号变压器	630	22.13	427.581	256.5486					
6986	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	东城天下4号配电站1号变压器	630	31.08	371.2	222.7176					
6987	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	东城天下5号配电站1号变压器	630	9.62	506.39	303.84					
6988	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	东城天下6号配电站1号变压器	630	20.16	439.992	263.9952					
6989	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	东城天下7号配电站1号变压器	630	16.37	463.9	278.3214					
6990	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	东城天下8号配电站1号变压器	630	29.67	380.08	228.05					
6991	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	东城天下9号配电站1号变压器	630	35.26	344.86	206.92					
6992	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	东方1号配电站1号变压器	630	21.03	434.511	260.7066					
6993	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	东方2号配电站2号变压器	630	20.68	436.716	262.0296					
6994	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	东方3号配电站变压器	630	50	252.0	151.2					
6995	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	翡翠湾2号配电站1号变压器	800	17.63	579.0	347.376					
6996	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	建设5号配电站2号变压器	630	28.1	389.97	233.98					
6997	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	建设6号配电站2号变压器	630	25.52	406.224	243.7344					
6998	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	建设8号配电站1号变压器	630	16.88	460.66	276.39					
6999	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	金海韵1号配电站1号变压器	630	33.41	356.52	213.91					
7000	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	金海韵2号配电站变压器	630	15.75	467.78	280.67					
7001	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	金海韵3号配电站1号变压器	630	36.83	334.971	200.9826					
7002	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	金海韵5号配电站1号变压器	630	30.81	372.90	223.74					
7003	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	金海韵6号配电站1号变压器	630	43.93	290.2	174.1446					
7004	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	景苑1号配电站1号变压器	1250	8.03	1024.6	614.775					
7005	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	景苑1号配电站2号变压器	1250	50	500.0	300					
7006	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	景苑2号配电站1号变压器	1250	6.42	1044.75	626.85					
7007	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	景苑2号配电站2号变压器	1250	50	500	300					
7008	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	景苑3号配电站1号变压器	1250	7.66	1029.25	617.55					
7009	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	景苑3号配电站2号变压器	1250	50	500.00	300.00					
7010	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	泰丰佳苑配电站1号变压器	1250	12.62	967.25	580.35					
7011	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	馨悦1号配电站1号变压器	630	33.16	358.1	214.8552					
7012	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	馨悦2号配电站1号变压器	630	32.88	359.86	215.91					
7013	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	馨悦3号配电站1号变压器	630	32.37	363.1	217.8414					
7014	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	馨悦4号配电站1号变压器	630	31.72	367.2	220.2984					
7015	国网东港市供电公司	东沟变	东方线	馨悦7号配电站1号变压器	630	25.98	403.3	241.9956					
7016	国网东港市供电公司	东沟变	东盛线	澳景园1号配电站1号变压器	630	30.28	376.24	225.74					
7017	国网东港市供电公司	东沟变	东盛线	澳景园1号配电站3号变压器	630	23.6	418.32	250.99					
7018	国网东港市供电公司	东沟变	东盛线	澳景园1号配电站5号变压器	630	12	491.4	294.84					
7019	国网东港市供电公司	东沟变	东盛线	东盛澳景园2号配电站1号变压器	630	23.21	420.78	252.47					
7020	国网东港市供电公司	东沟变	东盛线	东盛澳景园3号配电站1号变压器	630	26.6	399.4	239.652					
7021	国网东港市供电公司	东沟变	东泰线	书香苑1号配电站1号变压器	630	17.97	453.79	272.27					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
7022	国网东港市供电公司	东沟变	东泰线	书香苑2号配电站1号变压器	630	21.5	431.55	258.93					
7023	国网东港市供电公司	东沟变	东泰线	书香苑3号配电站1号变压器	630	25.46	406.6	243.9612					
7024	国网东港市供电公司	东沟变	东泰线	文荟配电站1号变压器	630	14.77	473.9	284.3694					
7025	国网东港市供电公司	东沟变	东泰线	在水一方1号配电站1号变压器	630	28.14	389.72	233.83					
7026	国网东港市供电公司	东沟变	东泰线	在水一方2号配电站1号变压器	630	12.19	490.20	294.12					
7027	国网东港市供电公司	东沟变	东泰线	在水一方2号配电站2号变压器	630	18	453.60	272.16					
7028	国网东港市供电公司	东沟变	东泰线	状元府2号配电站1号变压器	630	22.01	428.3	257.0022					
7029	国网东港市供电公司	东沟变	东泰线	状元府3号配电站1号变压器	630	16.06	465.822	279.4932					
7030	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	北二分12变压器	315	36.82	167.52	100.51					
7031	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	北二分16变压器	160	87.42	4.13	2.48					
7032	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	北六分4变压器	250	57.09	82.28	49.37					
7033	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	北水支15变压器	315	28.27	194.45	116.67					
7034	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	北水支5右1变压器	315	73.73	51.25	30.75					
7035	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	北水支8+1变压器	250	36.32	134.20	80.52					
7036	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	北一分1+1变压器	400	59.99	120.04	72.02					
7037	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	北一分5变压器	315	32.46	181.25	108.75					
7038	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	电力分15左5变压器	315	19.99	220.53	132.32					
7039	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	电力分17右4+1变压器	315	27.81	195.9	117.5391					
7040	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	电力分17右5变压器	160	48.79	65.94	39.56					
7041	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	红旗配电站1号变压器	630	8.5	513.45	308.07					
7042	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	红旗线16变压器	50	50	20.00	12.00					
7043	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	红旗线17右1变压器	50	8.64	40.68	24.41					
7044	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	红旗线33变压器	400	16.07	295.72	177.43					
7045	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	红旗线35变压器	200	39.99	100.0	60.012					
7046	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	红旗线38变压器	400	26.65	253.4	152.04					
7047	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	红旗线46变压器	315	86.29	11.69	7.01					
7048	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	红旗线47变压器	315	44.65	142.85	85.71					
7049	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	红旗线51变压器	400	55.15	139.40	83.64					
7050	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	红旗线68左5变压器	400	50	160.0	96					
7051	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	红旗线93变压器	315	0.71	281.3	168.7581					
7052	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	南村支8变压器	250	56.14	84.7	50.79					
7053	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	南二分6变压器	100	50	40.00	24.00					
7054	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	冶金分9+1变压器	160	73.58	26.27	15.76					
7055	国网东港市供电公司	东沟变	红旗线	永大分05变压器	400	47.64	169.4	101.664					
7056	国网东港市供电公司	东沟变	炬丰线	明珠1号配电站2号变压器	630	27.37	394.6	236.7414					
7057	国网东港市供电公司	东沟变	炬丰线	明珠2号配电站1号变压器	630	17.51	456.69	274.01					
7058	国网东港市供电公司	东沟变	炬丰线	明珠3号配电站1号主变	630	17.4	457.38	274.43					
7059	国网东港市供电公司	东沟变	炬丰线	明珠4号配电站1号主变	630	20.31	439.05	263.43					
7060	国网东港市供电公司	东沟变	炬丰线	明珠5号配电站1号主变	630	30.17	376.9	226.1574					
7061	国网东港市供电公司	东沟变	桥东线	建设3号配电站1号变压器	630	13.86	479.68	287.81					
7062	国网东港市供电公司	东沟变	桥东线	建设4号配电站1号变压器	630	26.75	398.48	239.09					
7063	国网东港市供电公司	东沟变	桥东线	柳春花园2号配电站1号变压器	630	17.66	455.74	273.45					
7064	国网东港市供电公司	东沟变	桥东线	桥东线24变压器	315	28.29	194.39	116.63					
7065	国网东港市供电公司	东沟变	桥东线	桥东线42+1变压器	315	50	126.00	75.60					
7066	国网东港市供电公司	东沟变	桥东线	桥东线44变压器	315	23.63	209.07	125.44					
7067	国网东港市供电公司	东沟变	桥东线	桥东线48变压器	200	50	80.0	48					
7068	国网东港市供电公司	东沟变	桥东线	桥东线53变压器	315	50	126.00	75.60					
7069	国网东港市供电公司	东沟变	太湖线	佳地花园1号配电站1号变压器	800	29.13	486.96	292.18					
7070	国网东港市供电公司	东沟变	太湖线	佳地花园1号配电站3号变压器	800	25.95	512.4	307.44					
7071	国网东港市供电公司	东沟变	太湖线	佳地花园2号配电站2号变压器	1250	27.13	785.88	471.53					
7072	国网东港市供电公司	东沟变	太湖线	佳地花园2号配电站3号变压器	800	13.99	608.08	364.85					
7073	国网东港市供电公司	东沟变	太湖线	太平湖2号配电站1号主变	630	26.65	399.105	239.463					
7074	国网东港市供电公司	东沟变	太湖线	太平湖配电站3号变压器	1000	4.54	854.6	512.76					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
7075	国网东港市供电公司	东沟变	特莱维线	黄海分10变压器	315	32.78	180.243	108.1458					
7076	国网东港市供电公司	东沟变	特莱维线	黄海分4变压器	400	39.59	201.6	120.984					
7077	国网东港市供电公司	东沟变	特莱维线	黄海分5变压器	315	34.48	174.89	104.93					
7078	国网东港市供电公司	东沟变	特莱维线	黄海分8变压器	315	30.9	186.17	111.70					
7079	国网东港市供电公司	东沟变	特莱维线	黄海分9+1变压器	400	29.46	242.16	145.30					
7080	国网东港市供电公司	东沟变	特莱维线	计量分2柱上变压器	200	23.08	133.84	80.30					
7081	国网东港市供电公司	东沟变	特莱维线	计量分4柱上变压器	315	29.74	189.82	113.89					
7082	国网东港市供电公司	东沟变	特莱维线	计量分8+1变压器	315	14.25	238.61	143.17					
7083	国网东港市供电公司	东沟变	特莱维线	计量分9柱上变压器	315	22.48	212.69	127.61					
7084	国网东港市供电公司	东沟变	特莱维线	瑞华配电站变压器	630	12.58	487.75	292.65					
7085	国网东港市供电公司	东沟变	特莱维线	特莱维1号配电站1号变压器	630	23.89	416.493	249.8958					
7086	国网东港市供电公司	东沟变	特莱维线	特莱维2号配电站1号变压器	630	50	252.00	151.20					
7087	国网东港市供电公司	东沟变	特莱维线	特莱维3号配电站2号变压器	630	25.86	404.08	242.45					
7088	国网东港市供电公司	东沟变	特莱维线	祥瑞分1变压器	315	26.96	198.58	119.15					
7089	国网东港市供电公司	东沟变	特莱维线	祥瑞分4变压器	315	31.6	183.96	110.38					
7090	国网东港市供电公司	东沟变	特莱维线	阳光配电站变压器	250	13.55	191.13	114.68					
7091	国网东港市供电公司	东沟变	新街线	沟北分11右1变压器	400	22	272.00	163.20					
7092	国网东港市供电公司	东沟变	新街线	沟北分17变压器	200	37.98	104.04	62.42					
7093	国网东港市供电公司	东沟变	新街线	沟北分35变压器	200	39.3	101.40	60.84					
7094	国网东港市供电公司	东沟变	新街线	七方分3左1变压器	400	63.99	104.04	62.42					
7095	国网东港市供电公司	东沟变	新街线	新街线18变压器	315	16.87	230.36	138.22					
7096	国网东港市供电公司	东沟变	新街线	新街线20右1变压器	200	32.86	114.28	68.57					
7097	国网东港市供电公司	东沟变	新街线	新街线45变压器	200	43.9	92.20	55.32					
7098	国网东港市供电公司	东沟变	新街线	新街线51右2变压器	200	58.8	62.40	37.44					
7099	国网东港市供电公司	东沟变	新街线	迎宾2号配电站1号变压器	630	19.98	441.13	264.68					
7100	国网东港市供电公司	东沟变	新兴线	东旭配电站1号变压器	630	28	390.60	234.36					
7101	国网东港市供电公司	东沟变	新兴线	东源二期配电站1号变压器	630	17.43	457.191	274.3146					
7102	国网东港市供电公司	东沟变	新兴线	技校支10变压器	200	45.16	89.68	53.808					
7103	国网东港市供电公司	东沟变	新兴线	技校支14A变压器	315	21.24	216.59	129.96					
7104	国网东港市供电公司	东沟变	新兴线	技校支14B变压器	100	0.2	89.80	53.88					
7105	国网东港市供电公司	东沟变	新兴线	技校支9变压器	400	76.65	53.40	32.04					
7106	国网东港市供电公司	东沟变	新兴线	江防分11变压器	400	50	160.00	96.00					
7107	国网东港市供电公司	东沟变	新兴线	江防分9+1变压器	400	50	160.00	96.00					
7108	国网东港市供电公司	东沟变	新兴线	新港湾1号配电站1号变压器	630	20.58	437.35	262.41					
7109	国网东港市供电公司	东沟变	新兴线	新港湾2号配电站1号变压器	630	17.61	456.1	273.6342					
7110	国网东港市供电公司	东沟变	兴华甲线	黄海市场配电站1号变压器	800	21.45	548.4	329.04					
7111	国网东港市供电公司	东沟变	兴华乙线	东泰1号配电站1号变压器	630	29.38	381.91	229.14					
7112	国网东港市供电公司	东沟变	兴华乙线	东泰2号配电站1号变压器	630	16.79	461.22	276.73					
7113	国网东港市供电公司	东沟变	兴华乙线	广电1号配电站变压器	630	21.88	429.16	257.49					
7114	国网东港市供电公司	东沟变	兴华乙线	广电2号配电站1号变压器	500	32.93	285.4	171.21					
7115	国网东港市供电公司	东沟变	兴华乙线	宏新配电站变压器	630	10.54	500.60	300.36					
7116	国网东港市供电公司	东沟变	兴华乙线	交通配电站1号变压器	630	20.93	435.1	261.0846					
7117	国网东港市供电公司	东沟变	兴华乙线	康乐园配电站1号变压器	630	20	441.00	264.60					
7118	国网东港市供电公司	东沟变	兴华乙线	新华分9右4左5变压器	315	5.42	266.43	159.86					
7119	国网东港市供电公司	东沟变	兴华乙线	新华配电站2号变压器	800	29.7	482.40	289.44					
7120	国网东港市供电公司	东沟变	意大利线	黄海明珠2号配电站1号变压器	630	27.34	394.76	236.85					
7121	国网东港市供电公司	东沟变	意大利线	黄海明珠3号配电站1号变压器	630	23.81	417.0	250.1982					
7122	国网东港市供电公司	东沟变	意大利线	黄海明珠4号配电站1号变压器	630	28.58	386.9	232.1676					
7123	国网东港市供电公司	东沟变	站北线	菜农分3+1变压器	315	15.49	234.71	140.82					
7124	国网东港市供电公司	东沟变	站北线	菜农分6变压器	315	17.47	228.47	137.08					
7125	国网东港市供电公司	东沟变	站北线	菜农分7左1变压器	315	42.64	149.2	89.5104					
7126	国网东港市供电公司	东沟变	站北线	大平支05变压器	400	0.39	358.44	215.06					
7127	国网东港市供电公司	东沟变	站北线	大平支1左1变压器	400	19.29	282.84	169.70					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近三年负荷增长率	备注
7128	国网东港市供电公司	东沟变	站北线	鼎华1号配电站1号变压器	630	33.85	353.75	212.25					
7129	国网东港市供电公司	东沟变	站北线	鼎华2号配电站1号变压器	630	19.98	441.13	264.68					
7130	国网东港市供电公司	东沟变	站北线	鼎华3号配电站1号变压器	630	9.86	504.88	302.93					
7131	国网东港市供电公司	东沟变	站北线	鼎华4号配电站1号变压器	630	36.12	339.4	203.6664					
7132	国网东港市供电公司	东沟变	站北线	瑞德2号配电站1号间隔配电变压器	500	19.68	351.60	210.96					
7133	国网东港市供电公司	东沟变	站北线	瑞德配电站变压器	630	27.28	395.14	237.08					
7134	国网东港市供电公司	东沟变	站北线	饮料分01变压器	315	35.64	171.23	102.74					
7135	国网东港市供电公司	东沟变	站前线	宾馆配电站1号变压器	630	23.76	417.31	250.39					
7136	国网东港市供电公司	东沟变	站前线	滨河配电站1号变压器	630	29.16	383.29	229.98					
7137	国网东港市供电公司	东沟变	站前线	大东配电站1号变压器	630	0.01	566.94	340.16					
7138	国网东港市供电公司	东沟变	站前线	二中配电站1号配电变压器	630	25.27	407.80	244.68					
7139	国网东港市供电公司	东沟变	站前线	卿华园配电站1号变压器	630	19.09	446.73	268.04					
7140	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	99新村配电站2号变压器	630	21.23	433.3	259.9506					
7141	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	东盛配电站1号变压器	500	0.01	450.0	269.97					
7142	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	交通酒店配电站1号变压器	500	33.44	282.80	169.68					
7143	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	锦裕家园配电站1号变压器	400	20.88	276.48	165.89					
7144	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	名士配电站1号变压器	630	31.74	367.04	220.22					
7145	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	鹏程2号配电站1号变压器	630	23.4	419.58	251.75					
7146	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	鹏程3号配电站1号变压器	500	31	295.0	177					
7147	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	鹏程4号配电站1号变压器	630	23.49	419.0	251.4078					
7148	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	通达分12变压器	315	78.76	35.4	21.2436					
7149	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	通达分3变压器	315	14.63	237.42	142.45					
7150	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	迎宾配电站1号变压器	630	23.89	416.49	249.90					
7151	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	长青支5变压器	315	32.83	180.09	108.05					
7152	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	镇北线11左1变压器	315	22.92	211.30	126.78					
7153	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	镇北线11左2变压器	315	35.59	171.39	102.83					
7154	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	镇北线17变压器	100	47.68	42.32	25.39					
7155	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	镇北线28变压器	315	31.83	183.24	109.94					
7156	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	镇北线29变压器	160	50	64.0	38.4					
7157	国网东港市供电公司	东沟变	镇北线	镇北线7变压器	315	7.71	259.21	155.53					
7158	国网东港市供电公司	东沟变	中鼎线	大海分17变压器	315	28.52	193.662	116.1972					
7159	国网东港市供电公司	东沟变	中鼎线	港景2号配电站1号变压器	630	27.62	392.994	235.7964					
7160	国网东港市供电公司	东沟变	中鼎线	港景配电站2号变压器	630	23.59	418.38	251.03					
7161	国网东港市供电公司	东沟变	中鼎线	广天1号配电站1号变压器	630	18.71	449.13	269.48					
7162	国网东港市供电公司	东沟变	中鼎线	建设2号配电站1号变压器	630	25.68	405.22	243.13					
7163	国网东港市供电公司	东沟变	中鼎线	阳光新城1号配电站1号变压器	630	29.55	380.84	228.50					
7164	国网东港市供电公司	东沟变	中鼎线	阳光新城2号配电站1号变压器	630	29.55	380.8	228.501					
7165	国网东港市供电公司	东沟变	中鼎线	中鼎2号配电站1号变压器	630	28.35	388.40	233.04					
7166	国网东港市供电公司	东园变	安康线	安康分20变压器	160	50	64.00	38.40					
7167	国网东港市供电公司	东园变	安康线	安康分37变压器	50	50	20.0	12					
7168	国网东港市供电公司	东园变	安康线	草莓支24左4变压器	200	15.95	148.10	88.86					
7169	国网东港市供电公司	东园变	安康线	草莓支36右1变压器	200	44.59	90.82	54.49					
7170	国网东港市供电公司	东园变	安康线	草莓支36右3变压器	400	19.88	280.48	168.29					
7171	国网东港市供电公司	东园变	安康线	草莓支38变压器	250	19.2	177.00	106.20					
7172	国网东港市供电公司	东园变	安康线	草莓支39+1右1变压器	400	30	240.0	144					
7173	国网东港市供电公司	东园变	安康线	草莓支53+1右1变压器	160	18.3	114.72	68.83					
7174	国网东港市供电公司	东园变	安康线	草莓支56变压器	315	62.29	87.29	52.37					
7175	国网东港市供电公司	东园变	安康线	苗圃支07变压器	200	50	80.00	48.00					
7176	国网东港市供电公司	东园变	安康线	三龙支2右5变压器	400	34.86	220.6	132.336					
7177	国网东港市供电公司	东园变	安康线	友二支17变压器	400	18.97	284.12	170.47					
7178	国网东港市供电公司	东园变	安康线	友二支5变压器	200	50	80	48					
7179	国网东港市供电公司	东园变	安康线	友二支9变压器	315	65.13	78.34	47.00					
7180	国网东港市供电公司	东园变	临港线	临港线24左2变压器	80	31.11	47.11	28.27					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
7181	国网东港市供电公司	东园变	园友线	东北亚4号配电站1号变压器	630	14.1	478.2	286.902					
7182	国网东港市供电公司	东园变	园友线	东北亚7号配电站1号配电变压器	630	14.6	475.0	285.012					
7183	国网东港市供电公司	东园变	园友线	佛一分18左1变压器	100	42.6	47.4	28.44					
7184	国网东港市供电公司	东园变	园友线	佛一分20变压器	250	55.88	85.3	51.18					
7185	国网东港市供电公司	东园变	园友线	五四分9变压器	400	31.5	234.0	140.4					
7186	国网东港市供电公司	东园变	园友线	友业支1左1变压器A	400	110.36	0.00	0.00					
7187	国网东港市供电公司	东园变	园友线	友业支3变压器	200	52.29	75.42	45.25					
7188	国网东港市供电公司	东园变	园友线	友业支4变压器	400	50	160.00	96.00					
7189	国网东港市供电公司	东园变	园友线	友业支7变压器	315	64.64	79.88	47.93					
7190	国网东港市供电公司	东园变	园友线	榆五支14右0+1左4变压器	200	50	80.00	48.00					
7191	国网东港市供电公司	东园变	园友线	园友线11变压器	400	76.29	54.8	32.904					
7192	国网东港市供电公司	东园变	园友线	园友线17左1变压器	50	9.71	40.15	24.09					
7193	国网东港市供电公司	东园变	园友线	园友线5变压器	200	50	80.00	48.00					
7194	国网东港市供电公司	东园变	园友线	珍珠支6变压器	315	23.96	208.03	124.82					
7195	国网东港市供电公司	东园变	园友线	珍珠支9变压器	400	50	160	96					
7196	国网东港市供电公司	孤山变	大盘甲线	海红1号配电站1011配电变压器	630	34.53	349.5	209.6766					
7197	国网东港市供电公司	孤山变	大盘甲线	海红2号配电站1011配电变压器	630	47.41	268.317	160.9902					
7198	国网东港市供电公司	孤山变	大盘甲线	海红3号配电站1011配电变压器	630	50.89	246.4	147.8358					
7199	国网东港市供电公司	孤山变	大盘甲线	疏港分24+1左3	100	92.18	0	0					
7200	国网东港市供电公司	孤山变	大盘甲线	疏港路1号配电站1号变压器	200	33.49	113.0	67.812					
7201	国网东港市供电公司	孤山变	大盘乙线	大盘乙线29变压器	400	50	160.00	96.00					
7202	国网东港市供电公司	孤山变	大盘乙线	孤山馨园1号配电站1011配电变压器	630	43.87	290.6	174.3714					
7203	国网东港市供电公司	孤山变	大盘乙线	孤山馨园2号配电站1011配电变压器	630	65.16	156.49	93.90					
7204	国网东港市供电公司	孤山变	大盘乙线	孤山御园1号配电站1011配电变压器	630	60.78	184.1	110.4516					
7205	国网东港市供电公司	孤山变	大盘乙线	景园2号配电站1号变压器	630	81.93	50.84	30.50					
7206	国网东港市供电公司	孤山变	孤山甲线	二院分1变压器	250	50	100.00	60.00					
7207	国网东港市供电公司	孤山变	孤山甲线	富泉家园配电站1号变压器	630	25.14	408.62	245.17					
7208	国网东港市供电公司	孤山变	孤山甲线	孤山甲线35变压器	200	50	80	48					
7209	国网东港市供电公司	孤山变	孤山甲线	孤山甲线食品公司支07变压器	160	47.66	67.74	40.65					
7210	国网东港市供电公司	孤山变	孤山甲线	将军名府配电站1号变压器	800	40.55	395.6	237.36					
7211	国网东港市供电公司	孤山变	孤山甲线	将军名府配电站3号变压器	800	53.08	295.36	177.22					
7212	国网东港市供电公司	孤山变	孤山甲线	聚福配电站1号配电变压器	630	13.72	480.564	288.3384					
7213	国网东港市供电公司	孤山变	孤山甲线	祥和配电站1号变压器	630	44.77	284.9	170.9694					
7214	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	大麦屯支10右1变压器	160	52.1	60.64	36.38					
7215	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	大麦屯支14右12变压器	50	89.08	0.46	0.276					
7216	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	大麦屯支24变压器	200	27.16	125.68	75.408					
7217	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	东西林支5变压器	200	35.65	108.7	65.22					
7218	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	董沟支7变压器	200	25.94	128.12	76.872					
7219	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	冯屯村支2变压器	80	57.38	26.096	15.6576					
7220	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	冯屯村支9变压器	200	14.16	151.68	91.01					
7221	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	冯屯支14变压器	200	24.32	131.36	78.82					
7222	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	冯屯支23变压器	50	38.2	25.90	15.54					
7223	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	冯屯支54变压器	200	14.93	150.14	90.08					
7224	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	冯屯支58变压器	400	7.21	331.16	198.70					
7225	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	谷屯分18右13变压器	100	30.45	59.55	35.73					
7226	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	谷屯分18右2变压器	100	14.6	75.40	45.24					
7227	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	谷屯线11变压器	400	17.41	290.36	174.22					
7228	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	谷屯线1右1变压器	400	13.39	306.44	183.864					
7229	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	谷屯线51变压器	160	72.57	27.89	16.73					
7230	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	谷屯线60右7变压器	200	14.96	150.08	90.05					
7231	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	谷屯线60左9变压器	200	17.58	144.84	86.90					
7232	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	观谷线28变压器	200	12.29	155.42	93.25					
7233	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	李屯支2变压器	200	12.03	155.9	93.564					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
7234	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	前赵支13变压器	315	7.74	259.119	155.4714					
7235	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	团山分20变压器	200	50	80.00	48.00					
7236	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	王坨支2变压器	200	19.67	140.7	84.396					
7237	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	西祝支15变压器	250	28.17	154.575	92.745					
7238	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	辛店分08右1变压器	400	18.76	285.0	170.976					
7239	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	辛店分14变压器	200	20.39	139.22	83.53					
7240	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	辛店分3变压器	200	24.53	130.94	78.56					
7241	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	闫坨支17变压器	200	17.5	145.0	87					
7242	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	闫坨支30变压器	50	18.23	35.89	21.53					
7243	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	于南2支5右4变压器	315	16.97	230.04	138.03					
7244	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	于南2支6变压器	100	23.38	66.62	39.97					
7245	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	于屯支5变压器	100	50	40.00	24.00					
7246	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	苑屯支10变压器	100	40.98	49.02	29.41					
7247	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	苑屯支5变压器	200	42.98	94.04	56.42					
7248	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	战西支2变压器	200	22.39	135.22	81.13					
7249	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	站屯24+1左15变压器	200	17.48	145.04	87.02					
7250	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	中学支14变压器	400	50	160.0	96					
7251	国网东港市供电公司	孤山变	谷屯线	猪场支5左1变压器	200	50	80.00	48.00					
7252	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	柏利蓝湾配电站1号变压器	500	13.96	380.20	228.12					
7253	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	孤山充电桩1号变压器	630	41.91	303.0	181.7802					
7254	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	孤山乙线51变压器	315	50	126.00	75.60					
7255	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	孤山乙线56号变压器	250	50	100.00	60.00					
7256	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	将府1号配电站1号变压器	630	24.6	412.02	247.21					
7257	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	将府2号配电站1号变压器	630	9.79	505.32	303.19					
7258	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	瑞阳家园配电站1号变压器	1000	17.07	729.3	437.58					
7259	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	石人甲线27变压器	400	50	160.0	96					
7260	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	石人甲线28变压器	315	24.7	205.70	123.42					
7261	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	石人甲线32变压器	200	22.76	134.48	80.69					
7262	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	西河二分1变压器	400	15.94	296.24	177.74					
7263	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	旭阳配电站1号变压器	630	36.32	338.18	202.91					
7264	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	旭阳配电站2号变压器	630	17.66	455.74	273.45					
7265	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	邮局分3变压器	400	50	160.00	96.00					
7266	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	正堂分10左1右1变压器	400	50	160.00	96.00					
7267	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	正堂分10左1左1变压器	400	45.38	178.48	107.09					
7268	国网东港市供电公司	孤山变	石人甲线	正堂分1号变压器	315	33.65	177.50	106.50					
7269	国网东港市供电公司	孤山变	石人乙线	皇家公寓1号配电站1号变压器	630	24.82	410.63	246.38					
7270	国网东港市供电公司	孤山变	石人乙线	皇家公寓2号配电站1号变压器	630	37.7	329.49	197.694					
7271	国网东港市供电公司	孤山变	砖厂线	背阴寺村支5变压器	200	13.94	152.12	91.27					
7272	国网东港市供电公司	孤山变	砖厂线	背阴寺村支9变压器	200	9.45	161.10	96.66					
7273	国网东港市供电公司	孤山变	砖厂线	背阴寺分54右1变压器	200	50	80.00	48.00					
7274	国网东港市供电公司	孤山变	砖厂线	东大于支12变压器	200	13.73	152.54	91.524					
7275	国网东港市供电公司	孤山变	砖厂线	东大于支18变压器	200	22.49	135.02	81.01					
7276	国网东港市供电公司	孤山变	砖厂线	东大于支6右1变压器	400	9.72	321.12	192.67					
7277	国网东港市供电公司	孤山变	砖厂线	东大于支70变压器	400	10.67	317.32	190.39					
7278	国网东港市供电公司	孤山变	砖厂线	夹心水站支19右1变压器	100	15.04	74.96	44.98					
7279	国网东港市供电公司	孤山变	砖厂线	夹心水站支1左1变压器	200	13.01	153.98	92.39					
7280	国网东港市供电公司	孤山变	砖厂线	夹心水站支7变压器	200	14.93	150.1	90.084					
7281	国网东港市供电公司	孤山变	砖厂线	麦屯支16变压器	200	23.51	132.98	79.788					
7282	国网东港市供电公司	孤山变	砖厂线	孙沟队支3变压器	200	31.65	116.70	70.02					
7283	国网东港市供电公司	孤山变	砖厂线	孙沟二号台支4变压器	400	50	160.0	96					
7284	国网东港市供电公司	孤山变	砖厂线	王屯支5变压器	400	14.72	301.12	180.67					
7285	国网东港市供电公司	孤山变	砖厂线	小王沟支12变压器	200	32.2	115.60	69.36					
7286	国网东港市供电公司	观海变	观石甲线	石人甲线70变压器	315	50	126.00	75.60					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
7287	国网东港市供电公司	观海变	观石甲线	石人甲线94变压器	315	50	126.00	75.60					
7288	国网东港市供电公司	观海变	观石甲线	石人甲线高屯分4变压器	200	13.02	153.96	92.38					
7289	国网东港市供电公司	观海变	学林乙线	孤山学林1号配电站1号变压器	630	31.75	366.975	220.185					
7290	国网东港市供电公司	观海变	学林乙线	孤山学林2号配电站1号变压器	630	31.75	367.0	220.185					
7291	国网东港市供电公司	观海变	学林乙线	蔬菜二队分5变压器	315	50	126.0	75.6					
7292	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	白下支07变压器	160	6.04	134.336	80.6016					
7293	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	大柴分17变压器	200	20.61	138.78	83.27					
7294	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	大柴高下支04变压器	200	17.38	145.24	87.14					
7295	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	大柴支44右1变压器	200	23.56	132.88	79.73					
7296	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	东山支08变压器	50	50	20.00	12.00					
7297	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	二道沟支2号变压器	200	50	80.0	48					
7298	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	房木沟支8号变压器	50	81.91	4.05	2.43					
7299	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	河沿支03变压器	80	50	32.00	19.20					
7300	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	黑沟线242变压器	160	50	64.00	38.40					
7301	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	黑沟线283变压器	50	50	20.0	12					
7302	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	黑沟线291变压器	50	50	20.00	12.00					
7303	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	黑沟线334变压器	80	50	32.00	19.20					
7304	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	黑沟线347变压器	160	50	64.00	38.40					
7305	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	黑沟线寨店支01变压器	160	50	64	38.4					
7306	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	黑鱼屯支23变压器	50	11.06	39.47	23.68					
7307	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	后屯支11变压器	50	16.27	36.87	22.12					
7308	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	后屯支22变压器	50	23.7	33.15	19.89					
7309	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	欢昌支17变压器	100	37.04	52.96	31.78					
7310	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	姜下支10变压器	50	50	20.00	12.00					
7311	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	坎下支08变压器	200	65.99	48.02	28.81					
7312	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	李卜支09变压器	200	10.02	159.96	95.98					
7313	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	李卜支5右1变压器	200	4.76	170.48	102.29					
7314	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	梁卜支11号变压器	50	50	20.00	12.00					
7315	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	刘卜支02变压器	200	20.6	138.80	83.28					
7316	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	马卜支10左7变压器	50	26.19	31.91	19.14					
7317	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	马卜支15变压器	100	22.34	67.66	40.60					
7318	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	马卜支45变压器	315	50	126.0	75.6					
7319	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	马沟支02变压器	50	53.3	18.35	11.01					
7320	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	碾子沟台支06变压器	100	50	40.00	24.00					
7321	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	泡沿分10变压器	200	16.29	147.42	88.45					
7322	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	彭卜支31变压器	200	22.4	135.20	81.12					
7323	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	彭卜支3左2变压器	200	15.46	149.08	89.45					
7324	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	勤俭支3号变压器	200	50	80.00	48.00					
7325	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	天德前堡支06变压器	50	23.04	33.48	20.09					
7326	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	西街支10变压器	200	7.83	164.34	98.60					
7327	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	西山支10变压器	50	50	20.00	12.00					
7328	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	响哨分82变压器	200	4.22	171.56	102.94					
7329	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	响哨支17变压器	50	20.2	34.90	20.94					
7330	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	响哨支37变压器	100	69.77	20.23	12.14					
7331	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	响哨支50变压器	80	28.33	49.34	29.60					
7332	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	响哨支57变压器	200	5.42	169.16	101.50					
7333	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	样子岭支09变压器	160	23.98	105.63	63.38					
7334	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	于沟支07变压器	50	53.49	18.26	10.95					
7335	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	榆树房分23变压器	100	50	40.00	24.00					
7336	国网东港市供电公司	黑沟变	金沙线	榆树房分35变压器	80	50	32.00	19.20					
7337	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	甸孙分14左16变压器	200	50	80.0	48					
7338	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	广发支09变压器	100	25.87	64.1	38.478					
7339	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	黑沟线134右5变压器	80	17.5	58.00	34.80					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (KVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
7340	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	黑沟线156右1变压器	50	50	20.0	12					
7341	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	黑沟线165变压器	100	50	40.00	24.00					
7342	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	黑沟线57变压器	400	9.97	320.12	192.07					
7343	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	黑沟线67变压器	100	13.14	76.9	46.116					
7344	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	黑沟线74右3变压器	200	50	80.00	48.00					
7345	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	黑沟线92变压器	200	15.68	148.64	89.18					
7346	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	栗沟线110左1变压器	200	22.19	135.62	81.37					
7347	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	栗沟支14变压器	100	50	40.00	24.00					
7348	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	栗沟支44变压器	50	50	20.0	12					
7349	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	栗沟支73变压器	50	50	20	12					
7350	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	刘屯支14变压器	200	50	80.00	48.00					
7351	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	柳河支09变压器	200	67.3	45.40	27.24					
7352	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	柳河支14左3变压器	100	16.7	73.30	43.98					
7353	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	柳河支45变压器	50	46	22.00	13.20					
7354	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	柳河支60变压器	50	38.61	25.70	15.42					
7355	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	罗圈背支14右2变压器	100	50	40.00	24.00					
7356	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	罗圈背支23右1变压器	80	14.4	60.48	36.29					
7357	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	罗圈背支30变压器	50	21.38	34.31	20.59					
7358	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	罗圈背支36右4变压器	200	23.62	132.76	79.66					
7359	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	罗圈背支52变压器	400	14.36	302.56	181.54					
7360	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	罗圈背支63左6变压器	100	24.46	65.54	39.32					
7361	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	罗圈背支65变压器	200	13.98	152.04	91.22					
7362	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	罗圈支13变压器	100	43.25	46.75	28.05					
7363	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	螺旋支23变压器	100	2.27	87.73	52.64					
7364	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	吕卜支11变压器	160	32.54	91.94	55.16					
7365	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	泡沿支18右18变压器	100	9.07	80.93	48.56					
7366	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	桥头支03变压器	50	29.66	30.17	18.10					
7367	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	上堡支8变压器	200	25.07	129.86	77.92					
7368	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	隋沟支10左1变压器	100	50	40.00	24.00					
7369	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	谭家沟支09变压器	200	10.64	158.72	95.23					
7370	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	土城支25+1变压器	100	27.18	62.82	37.692					
7371	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	土城支29+1左2变压器	200	94.26	0.00	0.00					
7372	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	土城支8左4变压器	200	63.74	52.52	31.51					
7373	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	土西支10变压器	400	50	160.00	96.00					
7374	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	西北沟支11变压器	100	14.78	75.22	45.13					
7375	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	西站支6左6变压器	160	55.49	55.22	33.13					
7376	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	下裴支11左1变压器	200	50	80.00	48.00					
7377	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	下裴支22变压器	200	7.46	165.08	99.05					
7378	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	刑卜支06变压器	50	50	20.00	12.00					
7379	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	杨沟支05变压器	50	17.32	36.34	21.80					
7380	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	杨沟支12变压器	50	40.56	24.72	14.832					
7381	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	张沟支15号变压器	200	21.45	137.1	82.26					
7382	国网东港市供电公司	黑沟变	栗沟线	张沟支2变压器	400	11.22	315.12	189.07					
7383	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	北大档水电站分14右8变压器	400	19.17	283.32	169.99					
7384	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	北大档水电站分9变压器	315	20.21	219.84	131.90					
7385	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	东尖山大队分8变压器	200	33.5	113.00	67.80					
7386	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	东尖山线052左1变压器	100	16.58	73.42	44.05					
7387	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	东尖山线137右4变压器	400	19.65	281.40	168.84					
7388	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	东尖山线146变压器	50	54.89	17.56	10.53					
7389	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	东尖山线154变压器	200	75.2	29.60	17.76					
7390	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	东尖山线28变压器	315	68.88	66.5	39.9168					
7391	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	富家九队支11变压器	200	34.42	111.16	66.70					
7392	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	富家九队支9变压器	200	65.61	48.78	29.27					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (KVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
7393	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	富家七队支6变压器	400	41.56	193.76	116.26					
7394	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	富家水站分12+1右5变压器	400	9.14	323.4	194.064					
7395	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	富家支17变压器	100	19.09	70.91	42.546					
7396	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	高家大队支11右1变压器	100	37.83	52.17	31.30					
7397	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	高家大队支19变压器	400	28.09	247.64	148.58					
7398	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	高家大队支24右10变压器	200	21.88	136.24	81.74					
7399	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	高家大队支5变压器	200	20.41	139.18	83.508					
7400	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	高家二队分13变压器	400	18.84	284.64	170.78					
7401	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	孤家五六队26左7变压器	200	11.66	156.68	94.01					
7402	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	孤家五六队分16+1变压器	400	13.71	305.16	183.10					
7403	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	孤家五六队分19变压器	200	50	80.00	48.00					
7404	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	坎下二队变压器	200	11.78	156.44	93.86					
7405	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	坎下支1变压器	200	84.49	11.02	6.61					
7406	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	龙山分36+1右7变压器	100	24.22	65.78	39.47					
7407	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	龙山分37变压器	315	41.41	153.06	91.84					
7408	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	龙山分41变压器	200	60.66	58.7	35.208					
7409	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	龙山分48左1变压器	200	32.78	114.44	68.66					
7410	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	龙山一队支6变压器	400	13.45	306.20	183.72					
7411	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	鹿场支2变压器	200	16.08	147.84	88.70					
7412	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	农厂四队支4变压器	400	42.65	189.40	113.64					
7413	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	山北三队支4变压器	160	33.86	89.82	53.89					
7414	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	山东六队支1变压器	160	19.39	112.98	67.79					
7415	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	山东七队分8变压器	400	36.35	214.60	128.76					
7416	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	山东三队分7变压器	400	18.29	286.84	172.10					
7417	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	山东四队分4变压器	100	19.77	70.23	42.14					
7418	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	山西二组分3变压器	200	50	80.00	48.00					
7419	国网东港市供电公司	坎子下变	东尖山线	小楼房分1变压器	315	83.23	21.33	12.80					
7420	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	大房身六队支3变压器	100	64.91	25.09	15.05					
7421	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	大房身四队支4变压器	160	23.39	106.6	63.9456					
7422	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	大房身一队分14变压器	200	23.96	132.08	79.25					
7423	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	大房身一队分2变压器	200	48.05	83.90	50.34					
7424	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	大楼房分27变压器	50	19.03	35.49	21.29					
7425	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	房六支12左4变压器	400	16.15	295.40	177.24					
7426	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	合隆村分2变压器	400	36.9	212.40	127.44					
7427	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	合隆二队分4变压器	100	36.75	53.25	31.95					
7428	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	合隆干校分18变压器	400	50	160.00	96.00					
7429	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	合隆干校分2+1变压器	200	74.7	30.6	18.36					
7430	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	合隆线126变压器	200	33.68	112.64	67.58					
7431	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	合隆线133右2变压器	400	23.59	265.6	159.384					
7432	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	合隆线15变压器	400	50	160.00	96.00					
7433	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	合隆线27左8变压器	200	10.23	159.54	95.72					
7434	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	合隆线8变压器	100	28.36	61.64	36.98					
7435	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	惠丰分20变压器	200	17.68	144.64	86.784					
7436	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	纪甸子分5变压器	160	50	64.0	38.4					
7437	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	纪甸子分5变压器	160	50	64.00	38.40					
7438	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	蓝莓分6变压器	200	15.19	149.62	89.77					
7439	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	齐堡三队支25变压器	50	14.23	37.89	22.73					
7440	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	齐家堡六队支3变压器	250	22.84	167.9	100.74					
7441	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	齐家堡六队支6变压器	400	62.86	108.56	65.136					
7442	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	齐家堡七队分7变压器	160	43.11	75.02	45.01					
7443	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	翟家堡二队分15变压器	200	35.76	108.48	65.09					
7444	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	翟家堡二队分23号变压器	100	19.04	70.96	42.58					
7445	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	翟家堡二队分8变压器	200	9.87	160.26	96.16					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
7446	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	翟家堡一队2支9变压器	50	81.42	4.29	2.57					
7447	国网东港市供电公司	坎子下变	合隆线	翟家堡一队支4变压器	100	35.42	54.58	32.75					
7448	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	赤六支15变压器	200	50	80.00	48.00					
7449	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	赤三支16变压器	100	50	40	24					
7450	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	赤一支39号变压器	200	55.72	68.56	41.14					
7451	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	赤榆分15左08变压器	400	50	160.0	96					
7452	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	赤榆分20变压器	160	50	64.00	38.40					
7453	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	赤榆分42变压器	315	98.99	0	0					
7454	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	东升四队支08变压器	200	50	80.00	48.00					
7455	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	东升支14+1右17变压器	200	17.54	144.92	86.95					
7456	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	东升支16+1变压器	100	53.39	36.61	21.97					
7457	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	东升支27变压器	200	37.16	105.68	63.41					
7458	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	东升支3+1变压器	200	11.7	156.60	93.96					
7459	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	东升支39变压器	80	23.68	53.06	31.83					
7460	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	东四支18变压器	200	21.62	136.76	82.06					
7461	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	古井支14变压器	100	71.49	18.51	11.11					
7462	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	古井支5右13变压器	100	59.06	30.94	18.56					
7463	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	古井支6左5变压器	315	50	126.0	75.6					
7464	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	龙泽配电站1号变压器	630	36.81	335.10	201.06					
7465	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	瑞三支7柱上变压器	80	24.19	52.65	31.59					
7466	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	瑞五支30变压器	160	50	64	38.4					
7467	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	瑞五支7右7变压器	200	50	80.00	48.00					
7468	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	十字街二队分13号变压器	100	50	40.00	24.00					
7469	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	十字街线102变压器	200	50	80.0	48					
7470	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	十字街线119变压器	315	16.59	231.24	138.74					
7471	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	十字街线15+1左2号变压器	200	15.93	148.14	88.88					
7472	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	十字街线15右13变压器	200	20.56	138.88	83.328					
7473	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	十字街线47左7变压器	400	35.9	216.40	129.84					
7474	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	十字街线57右4号变压器	100	15.6	74.40	44.64					
7475	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	孙家店二队支10变压器	200	50	80.00	48.00					
7476	国网东港市供电公司	坎子下变	十字街线	姚家堡支17变压器	250	35.6	136.00	81.60					
7477	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	金马分14变压器	80	89.82	0.14	0.09					
7478	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	金马分27右4变压器	100	34.91	55.09	33.05					
7479	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	金四支9变压器	80	52.06	30.4	18.2112					
7480	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	金五支10右4变压器	100	119.79	0	0					
7481	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	金五支8变压器	200	39.3	101.40	60.84					
7482	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	雷达分14左4变压器	80	41.79	38.57	23.14					
7483	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	雷达分18变压器	315	45.07	141.53	84.92					
7484	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	雷达分3左3变压器	315	6.01	264.6	158.7411					
7485	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	龙三分3变压器	100	36.03	53.97	32.38					
7486	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	龙山分21变压器	100	50	40.00	24.00					
7487	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	龙五分10左4变压器	200	11.63	156.74	94.044					
7488	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	水利分11变压器	100	49.48	40.52	24.31					
7489	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	水利分8左1变压器	200	22.43	135.14	81.08					
7490	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	下二支8变压器	200	50	80	48					
7491	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	下岗线122变压器	160	23.14	106.98	64.19					
7492	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	下岗线149变压器	315	25.88	201.98	121.19					
7493	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	下岗线151左7变压器	400	13.5	306.00	183.60					
7494	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	下岗线164变压器	400	16.77	292.92	175.75					
7495	国网东港市供电公司	坎子下变	下岗线	下岗线89右1变压器	80	36.47	42.82	25.69					
7496	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	半截沟支13变压器	200	20.07	139.86	83.92					
7497	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	常家沟分32变压器	200	50	80.00	48.00					
7498	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	崔家沟支8变压器	100	72.1	17.9	10.74					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
7499	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	大棚支2变压器	80	36.79	42.6	25.5408					
7500	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	德兴隆支3变压器	200	24.17	131.66	78.996					
7501	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	佛老二队分2变压器	100	23.13	66.87	40.12					
7502	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	佛老韩家沟支5变压器	50	31.71	29.145	17.487					
7503	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	佛老六队支28变压器	50	57.11	16.45	9.87					
7504	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	佛老六队支7变压器	50	45.55	22.225	13.335					
7505	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	佛老七队分18变压器	50	27.35	31.33	18.80					
7506	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	佛老四队1号支3变压器	200	22.69	134.62	80.77					
7507	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	佛老四队2号支4变压器	100	22.26	67.74	40.64					
7508	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	工业分1变压器	160	14.76	120.38	72.23					
7509	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	广老九队支14变压器	100	30.6	59.4	35.64					
7510	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	广老七队支15变压器	80	26.49	50.81	30.48					
7511	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	广老三队支12变压器	50	50	20.0	12					
7512	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	广老三队支27变压器	200	50	80.00	48.00					
7513	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	广老十队支8变压器	100	38.29	51.71	31.03					
7514	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	广老四队支2变压器	200	18.34	143.3	85.992					
7515	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	广老一二队支33变压器	50	14.84	37.58	22.55					
7516	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	红石五队支3变压器	200	10.67	158.7	95.196					
7517	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	滑石庙分3变压器	200	50	80.00	48.00					
7518	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	黄岗村支1变压器	315	50	126	75.6					
7519	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	黄岗一队支4变压器	50	66.66	11.67	7.00					
7520	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	精密分17变压器	50	67.73	11.14	6.68					
7521	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	精密分5变压器	50	30.82	29.59	17.754					
7522	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	猛虎沟支13变压器	50	18.13	35.94	21.56					
7523	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	三级台八队支13变压器	100	48	42.00	25.20					
7524	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	三级台分111变压器	50	67.9	11.05	6.63					
7525	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	三级台分37右1变压器	200	56.77	66.46	39.88					
7526	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	三级台分48右4变压器	100	31.4	58.60	35.16					
7527	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	三级台分80变压器	100	28.98	61.0	36.612					
7528	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	三级台六十队支25变压器	100	14.3	75.70	45.42					
7529	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	三级台七队支4变压器	200	50	80.00	48.00					
7530	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	三级台一队支16变压器	50	22.25	33.88	20.33					
7531	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	宋家沟支10变压器	50	50	20.00	12.00					
7532	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	泰山沟支12变压器	100	59	31.00	18.60					
7533	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	田家堡支5变压器	200	30.3	119.4	71.64					
7534	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	田家分26变压器	50	26.44	31.8	19.068					
7535	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	田家分51变压器	50	39.93	25.04	15.02					
7536	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	田家小支1变压器	100	43.59	46.4	27.846					
7537	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	通天二队分16变压器	100	44.02	45.98	27.59					
7538	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	通天二队分24变压器	100	14.12	75.88	45.53					
7539	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	通天二队分8变压器	160	5.91	134.54	80.73					
7540	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	通天五队分23变压器	100	36.43	53.57	32.14					
7541	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	通天五队分40变压器	100	11.69	78.31	46.99					
7542	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	瓦房村六队支30变压器	200	16.1	147.80	88.68					
7543	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	瓦房村六队支8变压器	200	57.79	64.42	38.652					
7544	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	瓦房二队分13左6变压器	100	9.77	80.23	48.14					
7545	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	瓦房二队分14变压器	200	37.24	105.52	63.31					
7546	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	瓦房二队分21+1左3变压器	200	16.16	147.7	88.608					
7547	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	瓦房三分分8变压器	160	14.46	120.86	72.52					
7548	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	瓦房一队支5变压器	100	42.78	47.22	28.33					
7549	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	王家东台支7变压器	50	39.68	25.16	15.10					
7550	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	王家二队支19变压器	50	32.37	28.82	17.29					
7551	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	王家二队支5变压器	100	25.09	64.9	38.946					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (KVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
7552	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	王家分96变压器	100	11.98	78.0	46.812					
7553	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	王家五队西支6变压器	100	22.46	67.54	40.52					
7554	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	王家一队支5变压器	100	29.11	60.89	36.53					
7555	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	叶茂六队支10变压器	50	22.68	33.66	20.20					
7556	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	叶茂六队支16变压器	200	50	80.00	48.00					
7557	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	叶茂一队支2变压器	200	31.47	117.06	70.24					
7558	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	长安线147变压器	200	10.73	158.54	95.12					
7559	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	长安线14变压器	160	24.05	105.52	63.31					
7560	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	长安线16左4变压器	50	61.02	14.49	8.694					
7561	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	长安线204变压器	200	18.95	142.10	85.26					
7562	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	长安线39变压器	50	14.8	37.60	22.56					
7563	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	长安线51变压器	80	50	32.00	19.20					
7564	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	长安线63变压器	100	49.74	40.3	24.156					
7565	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	长安线75变压器	200	109.84	0.00	0.00					
7566	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	长安线93+1左1变压器	200	49.2	81.60	48.96					
7567	国网东港市供电公司	坎子下变	长安线	长安医院分3变压器	50	16.32	36.84	22.10					
7568	国网东港市供电公司	蓝天变	芙蓉线	芙蓉10号配电站1号变压器	630	12.05	491.09	294.65					
7569	国网东港市供电公司	蓝天变	芙蓉线	芙蓉1号配电站1号主变	630	24.07	415.4	249.2154					
7570	国网东港市供电公司	蓝天变	芙蓉线	芙蓉2号配电站2号变压器	630	24.13	414.981	248.9886					
7571	国网东港市供电公司	蓝天变	芙蓉线	芙蓉3号配电站1号变压器	630	25.98	403.33	242.00					
7572	国网东港市供电公司	蓝天变	芙蓉线	芙蓉5号配电站1号变压器	630	24.46	412.9	247.7412					
7573	国网东港市供电公司	蓝天变	芙蓉线	芙蓉6号配电站1号变压器	630	16.53	462.861	277.7166					
7574	国网东港市供电公司	蓝天变	芙蓉线	芙蓉7号配电站1号变压器	630	21.16	433.7	260.2152					
7575	国网东港市供电公司	蓝天变	芙蓉线	芙蓉8号配电站1号变压器	630	22.68	424.1	254.4696					
7576	国网东港市供电公司	蓝天变	福兴线	福兴园1号配电站变压器	630	10.97	497.9	298.7334					
7577	国网东港市供电公司	蓝天变	福兴线	福兴园2号配电站1号变压器	630	17.87	454.4	272.6514					
7578	国网东港市供电公司	蓝天变	光复甲线	宝华分4变压器	50	48.15	20.93	12.56					
7579	国网东港市供电公司	蓝天变	光复甲线	复蓝分15变压器	200	14.8	150.40	90.24					
7580	国网东港市供电公司	蓝天变	光复甲线	复蓝分4变压器	200	15.49	149.02	89.41					
7581	国网东港市供电公司	蓝天变	光复甲线	光复甲线100变压器	50	31.68	29.16	17.50					
7582	国网东港市供电公司	蓝天变	光复甲线	光复甲线114变压器	50	4.83	42.585	25.551					
7583	国网东港市供电公司	蓝天变	光复甲线	光复甲线14变压器	200	50	80.0	48					
7584	国网东港市供电公司	蓝天变	光复甲线	光复甲线32变压器	50	50	20.00	12.00					
7585	国网东港市供电公司	蓝天变	光复甲线	光复甲线3变压器	50	50	20	12					
7586	国网东港市供电公司	蓝天变	光复甲线	海防路配电站1号变压器	630	2.13	553.6	332.1486					
7587	国网东港市供电公司	蓝天变	光复甲线	养殖分23变压器	80	49.27	32.58	19.55					
7588	国网东港市供电公司	蓝天变	光复乙线	桃源分17右1变压器	400	20.45	278.2	166.92					
7589	国网东港市供电公司	蓝天变	光复乙线	小寺分35左15变压器	100	119.68	0.00	0.00					
7590	国网东港市供电公司	蓝天变	光复乙线	小寺分35左9变压器	200	9.6	160.80	96.48					
7591	国网东港市供电公司	蓝天变	光复乙线	小寺分54右8变压器	200	21.47	137.06	82.236					
7592	国网东港市供电公司	蓝天变	光复乙线	小寺分55右1变压器	250	40.42	123.95	74.37					
7593	国网东港市供电公司	蓝天变	光复乙线	小寺分58变压器	315	73.81	51.00	30.60					
7594	国网东港市供电公司	蓝天变	金桥线	金桥2号配电站1号变压器	630	29.59	380.58	228.35					
7595	国网东港市供电公司	蓝天变	金桥线	金桥3号配电站1号变压器	630	15.21	471.18	282.71					
7596	国网东港市供电公司	蓝天变	金桥线	九诚1号配电站1号变压器	630	26.72	398.7	239.1984					
7597	国网东港市供电公司	蓝天变	金桥线	九诚2号配电站1号变压器	630	26.44	400.43	240.26					
7598	国网东港市供电公司	蓝天变	锦绣线	锦绣4号配电站1号变压器	630	28.83	385.37	231.22					
7599	国网东港市供电公司	蓝天变	锦绣线	锦绣5号配电站1号变压器	630	32.76	360.61	216.37					
7600	国网东港市供电公司	蓝天变	锦绣线	西海官邸2号配电站1号配电变压器	630	41.35	306.50	183.90					
7601	国网东港市供电公司	蓝天变	锦绣线	西海官邸3号配电站1号变压器	630	40.56	311.47	186.88					
7602	国网东港市供电公司	蓝天变	锦绣线	西海官邸4号配电站1号变压器	630	42.3	300.5	180.306					
7603	国网东港市供电公司	蓝天变	锦绣线	西海官邸5号配电站1号变压器	630	29.83	379.07	227.44					
7604	国网东港市供电公司	蓝天变	锦绣线	西海官邸6号配电站1号变压器	630	15.6	468.72	281.232					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
7605	国网东港市供电公司	蓝天变	净水线	开发支17 变压器	200	20.52	138.96	83.38					
7606	国网东港市供电公司	蓝天变	净水线	桃园支09变压器	50	6.57	41.7	25.029					
7607	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东甲线	蓝东甲线20变压器	80	78.33	9.336	5.6016					
7608	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东甲线	蓝东甲线21变压器	315	21.83	214.74	128.84					
7609	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东甲线	蓝东甲线34变压器	50	39.19	25.41	15.24					
7610	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东甲线	柞二支12变压器	400	41.44	194.24	116.544					
7611	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东甲线	柞木支14左9变压器	400	50	160.00	96.00					
7612	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东甲线	柞木支17+1右10变压器	200	101.42	0.00	0.00					
7613	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东甲线	柞木支24左5变压器	400	20.74	277.04	166.22					
7614	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东甲线	柞木支26右6变压器	315	42.94	148.24	88.94					
7615	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东甲线	柞木支32变压器	400	21.13	275.48	165.29					
7616	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东甲线	柞木支36变压器	315	17.39	228.72	137.23					
7617	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东甲线	柞木支4变压器	315	19.53	221.98	133.19					
7618	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东乙线	八砖支14变压器	100	50	40.00	24.00					
7619	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东乙线	二道分21变压器	200	54.31	71.38	42.828					
7620	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东乙线	后坨支19变压器A	200	50.52	78.96	47.38					
7621	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东乙线	后坨支1变压器	100	43.65	46.35	27.81					
7622	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东乙线	后坨支22变压器	400	18.1	287.6	172.56					
7623	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东乙线	后坨支6+1右4变压器	400	30.49	238.0	142.824					
7624	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东乙线	蓝东乙线51变压器	400	9.32	322.72	193.63					
7625	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东乙线	蓝东乙线58右1变压器	315	47.57	133.65	80.19					
7626	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东乙线	蓝东乙线62变压器	200	67.46	45.08	27.05					
7627	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东乙线	蓝东乙线74右3变压器	315	81.82	25.77	15.46					
7628	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东乙线	宣城分22左3变压器	200	50	80.00	48.00					
7629	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东乙线	宣城分25右1变压器	400	22.71	269.16	161.50					
7630	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东乙线	宣城分30变压器	200	30.85	118.30	70.98					
7631	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝东乙线	宣城分50左3变压器	200	50	80.00	48.00					
7632	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝科线	西海支1+1变压器	80	11.27	62.98	37.79					
7633	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝科线	西海支10右4变压器	400	66.61	93.56	56.14					
7634	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝松甲线	蓝松甲线14+1左5变压器	160	50.38	63.39	38.04					
7635	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝松甲线	蓝松甲线15右5变压器	50	50	20.00	12.00					
7636	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝松甲线	蓝松甲线2变压器	315	47.34	134.38	80.63					
7637	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝松甲线	蓝松甲线33变压器	80	17.24	58.208	34.9248					
7638	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝松甲线	蓝松甲线44变压器	160	0.08	143.87	86.32					
7639	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝松甲线	蓝松甲线47变压器	160	19.27	113.17	67.90					
7640	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝松甲线	蓝松甲线68变压器	100	50	40.00	24.00					
7641	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	果梨分4变压器	315	18.42	225.48	135.29					
7642	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	海军分33右1变压器	100	3.27	86.7	52.038					
7643	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	海军分33右4变压器	315	49.26	128.3	76.9986					
7644	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	海军分35变压器	250	32.98	142.6	85.53					
7645	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	和谐1号配电站1号变压器	630	25.71	405.03	243.02					
7646	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	和谐2号配电站1号变压器	630	27.75	392.175	235.305					
7647	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	蓝镇甲线36变压器	50	50.86	19.57	11.74					
7648	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	蓝镇甲线87左1变压器	315	15.75	233.89	140.33					
7649	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	六中分12柱上变压器	315	38.22	163.11	97.86					
7650	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	六中分14+1右3柱上变压器	315	27.84	195.80	117.48					
7651	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	六中分17右4柱上变压器	200	66.88	46.2	27.744					
7652	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	苹果园配电站1号变压器	400	50	160.00	96.00					
7653	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	苹果园配电站2号变压器	400	11.04	315.84	189.504					
7654	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	日欣分3变压器	200	41.06	97.88	58.73					
7655	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	新菜配电站1号变压器	630	38.71	323.13	193.88					
7656	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇甲线	一经分3变压器	315	50	126.00	75.60					
7657	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	东祥分9变压器	315	30.41	187.71	112.63					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
7658	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	东祥配电站1号变压器	800	32.49	460.1	276.048					
7659	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	和睦家园1号配电站1号变压器	630	27.55	393.44	236.06					
7660	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	和睦家园2号配电站1号变压器	630	27.98	390.7	234.4356					
7661	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	和睦家园3号配电站1号变压器	630	33.71	354.63	212.78					
7662	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	和睦家园4号配电站1号变压器	630	37.16	332.892	199.7352					
7663	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	和顺园配电站1号变压器	630	13.53	481.76	289.06					
7664	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	和顺园配电站2号变压器	630	50	252.00	151.20					
7665	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	红星湾4号配电站1号配电变器	630	27.43	394.19	236.51					
7666	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	红星湾5号配电站1号配电变压器	630	28.23	389.15	233.49					
7667	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	金来配电站1号变压器	630	25.76	404.712	242.8272					
7668	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	金属分11变压器	200	41.88	96.24	57.74					
7669	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	金属分1变压器	200	19.86	140.3	84.168					
7670	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	康凌1号配电站1号变压器	630	30.93	372.1	223.2846					
7671	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	康凌2号配电站1号配电变压器	630	23.1	421.47	252.88					
7672	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	康凌3号配电站1号配电变压器	630	46.18	276.07	165.64					
7673	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	康凌4号配电站1号变压器	630	40.83	309.8	185.8626					
7674	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	坤龙府配电站1号变压器	630	36.59	336.48	201.89					
7675	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	蓝镇乙线41变压器	100	91.31	0.00	0.00					
7676	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	蓝镇乙线56变压器	80	73.32	13.34	8.01					
7677	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	蓝镇乙线62变压器	250	43.5	116.25	69.75					
7678	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	林茵2号配电站1号变压器	630	34.6	349.02	209.41					
7679	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	林茵3号配电站1号变压器	630	21.39	432.243	259.3458					
7680	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	林茵6号配电站1号变压器	630	36.67	336.0	201.5874					
7681	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	瑞馨1号配电站1号变压器	630	27.67	392.68	235.61					
7682	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	瑞馨2号配电站2号变压器	630	25.24	407.99	244.79					
7683	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	瑞馨家园4号配电站1号变压器	630	31.82	366.5	219.9204					
7684	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	瑞馨家园5号配电站1号变压器	630	21.34	432.56	259.53					
7685	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	瑞馨家园6号配电站1号变压器	630	12.27	489.70	293.82					
7686	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	世纪2号配电站2号变压器	630	36.9	334.53	200.72					
7687	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	世纪3号配电站1号变压器	630	23.92	416.30	249.78					
7688	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	新源热力配电站1号变压器	630	4.69	537.45	322.47					
7689	国网东港市供电公司	蓝天变	蓝镇乙线	幸福源配电站1号变压器	630	24.14	414.9	248.9508					
7690	国网东港市供电公司	蓝天变	瑞康线	西湖别院配电站4号配电变压器	1000	12.31	776.90	466.14					
7691	国网东港市供电公司	蓝天变	瑞康线	西湖别院配电站6号配电变压器	1000	11.67	783.30	469.98					
7692	国网东港市供电公司	蓝天变	瑞康线	西湖城3号配电站1号变压器	630	29.44	381.53	228.92					
7693	国网东港市供电公司	蓝天变	西城线	锦江3号配电站1号变压器	630	20.9	435.33	261.198					
7694	国网东港市供电公司	蓝天变	西城线	锦江4号配电站1号变压器	630	26.07	402.76	241.66					
7695	国网东港市供电公司	蓝天变	西城线	锦江5号配电站1号变压器	630	32.28	363.6	218.1816					
7696	国网东港市供电公司	蓝天变	西城线	锦江6号配电站1号变压器	630	31.23	370.3	222.1506					
7697	国网东港市供电公司	蓝天变	西城线	西城3号配电站1号变压器	630	36.21	338.88	203.33					
7698	国网东港市供电公司	蓝天变	西城线	西城4号配电站1号变压器	630	36.62	336.29	201.78					
7699	国网东港市供电公司	蓝天变	西城线	西城5号配电站1号变压器	630	44.38	287.41	172.44					
7700	国网东港市供电公司	蓝天变	西城线	西城6号配电站1号变压器	630	35.4	344.0	206.388					
7701	国网东港市供电公司	蓝天变	园区甲线	88号公馆2号配电站1号变压器	1250	19.83	877.13	526.28					
7702	国网东港市供电公司	蓝天变	园区甲线	88号公馆2号配电站4号变压器	1250	18.65	891.88	535.13					
7703	国网东港市供电公司	柳林变	柳城甲线	粮米支10变压器	100	66.66	23.34	14.00					
7704	国网东港市供电公司	柳林变	柳城甲线	粮米支3变压器	400	19.01	283.96	170.376					
7705	国网东港市供电公司	柳林变	柳城甲线	粮米支9变压器	315	50	126.00	75.60					
7706	国网东港市供电公司	柳林变	柳城乙线	柳林分104左1变压器	100	50	40.00	24.00					
7707	国网东港市供电公司	柳林变	柳城乙线	柳林分115变压器	200	14.61	150.78	90.47					
7708	国网东港市供电公司	柳林变	柳城乙线	柳七支10变压器	400	24.02	263.92	158.35					
7709	国网东港市供电公司	柳林变	柳城乙线	柳七支4左2变压器	200	15.93	148.1	88.884					
7710	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	别墅支8变压器	100	10.03	79.97	47.98					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (KVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
7711	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	农一分9变压器	100	50	40.00	24.00					
7712	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	山城分20变压器	50	50	20.00	12.00					
7713	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	山城分32右2变压器	100	44.85	45.15	27.09					
7714	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	山城分34左7变压器	50	50	20.00	12.00					
7715	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	山城分58变压器	200	16.66	146.68	88.01					
7716	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	山城分62右10左5变压器	200	8.55	162.90	97.74					
7717	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	山城分62右12变压器	160	64.47	40.85	24.51					
7718	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	山城分71左1变压器	200	20.64	138.72	83.23					
7719	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	山城分75右1变压器	200	19.2	141.60	84.96					
7720	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	山城分77变压器	400	8.57	325.72	195.43					
7721	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	山城分81左13变压器	50	50	20.00	12.00					
7722	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	山城分81左6变压器	200	50	80.0	48					
7723	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	山城分86变压器	100	38.76	51.24	30.74					
7724	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	山城分90右18变压器	200	50	80.00	48.00					
7725	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	山城分93变压器	50	50	20.00	12.00					
7726	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	塑钢分9变压器	315	50	126.00	75.60					
7727	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	影一分4变压器	315	50	126.00	75.60					
7728	国网东港市供电公司	柳林变	柳农甲线	渔种分16变压器	100	24.43	65.57	39.34					
7729	国网东港市供电公司	柳林变	柳农乙线	柳农乙线24右1变压器	200	26.03	127.94	76.76					
7730	国网东港市供电公司	柳林变	柳农乙线	柳农乙线31变压器	50	50	20.00	12.00					
7731	国网东港市供电公司	柳林变	柳农乙线	柳农乙线41变压器	50	50	20.00	12.00					
7732	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	大地支12变压器	100	37.11	52.89	31.73					
7733	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	荒地分04变压器	400	16.05	295.80	177.48					
7734	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	荒地分22变压器	100	50	40.00	24.00					
7735	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	荒地分22变压器	100	50	40.00	24.00					
7736	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	荒地分28变压器	200	37.38	105.2	63.144					
7737	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	冷库支2左8变压器	160	32	92.8	55.68					
7738	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	冷库支7变压器	100	30	60.00	36.00					
7739	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	三道洼100变压器	400	10.66	317.36	190.42					
7740	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	三道洼11左4变压器	400	31.11	235.56	141.34					
7741	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	三道洼线60变压器	200	32.2	115.60	69.36					
7742	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	三道洼线81变压器	200	28.46	123.08	73.85					
7743	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	三道洼线93变压器	200	11.51	156.98	94.19					
7744	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	三道洼线荒地分24+1左6变压器	100	54.48	35.5	21.312					
7745	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	四组分2变压器	400	50	160	96					
7746	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	五龙山西支24变压器	400	18.08	287.7	172.608					
7747	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	五龙支06变压器	100	31.18	58.82	35.29					
7748	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	五龙支13右1变压器	100	42.94	47.06	28.24					
7749	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	五龙支32左4变压器	200	33.05	113.90	68.34					
7750	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	五龙支6左5变压器	100	26.08	63.92	38.35					
7751	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	小石桥支4变压器	100	11.83	78.17	46.902					
7752	国网东港市供电公司	龙王庙变	三道洼线	益民支3变压器	100	37.43	52.57	31.54					
7753	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	高卜六组支4变压器	200	27.74	124.52	74.71					
7754	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	高联分13变压器	80	44.47	36.4	21.8544					
7755	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	广胜分3+1变压器	200	15.95	148.10	88.86					
7756	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	广胜分30变压器	200	31.43	117.14	70.28					
7757	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	广胜分88变压器	100	32.44	57.6	34.536					
7758	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	季堡分45变压器	200	18.64	142.72	85.63					
7759	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	季堡分5变压器	200	9.69	160.62	96.37					
7760	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	江山头支9变压器	200	7.5	165.00	99.00					
7761	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	马卜六队8变压器	200	50	80.00	48.00					
7762	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	门前支4变压器	200	20.55	138.9	83.34					
7763	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	取暖设备厂分4变压器	160	37.21	84.46	50.68					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
7764	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	三不管支4变压器	80	35.92	43.26	25.96					
7765	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	三家子分5变压器	100	29.56	60.44	36.26					
7766	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	沙河口支11变压器	200	38.32	103.36	62.02					
7767	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	沙河口支13变压器	80	82.83	5.74	3.44					
7768	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	沙坨分12右2变压器	200	28.35	123.30	73.98					
7769	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	沙坨分12左3变压器	200	26.07	127.86	76.72					
7770	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	沙坨分16右9变压器	200	50.21	79.58	47.75					
7771	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	沙坨分26变压器	160	53.95	57.7	34.608					
7772	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	沙坨分45变压器	160	13.79	121.94	73.16					
7773	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	沙坨分4左5变压器	400	21.42	274.32	164.59					
7774	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	苏岭支13变压器	100	50	40.00	24.00					
7775	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	孙屯支19变压器	200	22.51	134.98	80.988					
7776	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	卧虎六队支11变压器	100	103.89	0.00	0.00					
7777	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	卧虎线017右5左2右8变压器	400	20.17	279.32	167.59					
7778	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	卧虎线030变压器	200	23.4	133.2	79.92					
7779	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	卧虎线042变压器	80	18.47	57.22	34.33					
7780	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	卧虎线070变压器	200	101.35	0	0					
7781	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	卧虎线094变压器	400	13.8	304.8	182.88					
7782	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	卧虎线100+1右18变压器	400	50	160.00	96.00					
7783	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	卧虎线12右1左1变压器	400	23.96	264.16	158.50					
7784	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	卧虎线136变压器	200	19.75	140.50	84.30					
7785	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	卧虎线17右2变压器	400	21.05	275.80	165.48					
7786	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	卧虎线17右7变压器	100	29.95	60.05	36.03					
7787	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	卧虎线18柱上变压器	400	29.7	241.2	144.72					
7788	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	卧虎线38右4变压器	100	38.26	51.7	31.044					
7789	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	卧虎线61+1右10变压器	100	23.31	66.7	40.014					
7790	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	卧虎线于屯分6左2变压器	100	44.55	45.45	27.27					
7791	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	西上坡分支11变压器	100	101.8	0.00	0.00					
7792	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	西上坡分支26变压器	200	36.42	107.2	64.296					
7793	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	西上坡支11右11变压器	200	30.35	119.3	71.58					
7794	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	小碑支40变压器	200	13.81	152.38	91.43					
7795	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	小张下分1变压器	160	27.7	99.7	59.808					
7796	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	兴龙配电站1号变压器	630	20.96	434.95	260.97					
7797	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	于屯2组支2变压器	400	16.46	294.16	176.50					
7798	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	于屯4队支6变压器	400	9.86	320.6	192.336					
7799	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	于屯分066变压器	100	18.96	71.04	42.62					
7800	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	于屯分65右3变压器	100	36.47	53.53	32.12					
7801	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	于屯分96左14变压器	400	6.17	335.32	201.19					
7802	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	造纸厂支1变压器	100	56.47	33.53	20.12					
7803	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	郑卜支9变压器	80	16.3	58.96	35.38					
7804	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	中学分1变压器	315	34.18	175.8	105.4998					
7805	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	中学分8变压器	400	38.29	206.84	124.10					
7806	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	砖厂分13右1变压器	80	48.75	33.00	19.80					
7807	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	砖厂分20变压器	400	42.95	188.2	112.92					
7808	国网东港市供电公司	龙王庙变	卧虎线	转角房1变压器	200	29.06	121.88	73.13					
7809	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	常胜村2分1变压器	100	27.88	62.12	37.27					
7810	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	常胜线16变压器	400	7.9	328.40	197.04					
7811	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	常胜线81变压器	160	54.34	57.056	34.2336					
7812	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	郭屯分21变压器	200	50	80.00	48.00					
7813	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	郭屯分35变压器	200	50	80.00	48.00					
7814	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	姜屯支12变压器	160	26.68	101.31	60.79					
7815	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	菩萨庙充电桩配电站变压器	630	50	252	151.2					
7816	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	上川分58变压器	100	50	40.00	24.00					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近三年负荷增长率	备注
7817	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	上川分62变压器	100	50	40.00	24.00					
7818	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	上川支34变压器	200	8.58	162.84	97.70					
7819	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	水口支2变压器	200	28.99	122.0	73.212					
7820	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	孙沟村2分变压器	100	16.19	73.81	44.29					
7821	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	五坝口分15变压器	200	19.45	141.10	84.66					
7822	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	小岛二队支4变压器	200	29.75	120.5	72.3					
7823	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	小岛分28变压器	100	32.1	57.90	34.74					
7824	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	小岛王屯支5变压器	200	8.86	162.28	97.37					
7825	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	小岛一队3支1变压器	50	32.62	28.69	17.21					
7826	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	徐甸分7变压器	200	15.15	149.70	89.82					
7827	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	杨屯分7变压器	200	50	80.00	48.00					
7828	国网东港市供电公司	菩萨庙变	常胜线	张席房支2变压器	200	39.35	101.3	60.78					
7829	国网东港市供电公司	菩萨庙变	工业线	工业线2变压器	50	60	15	9					
7830	国网东港市供电公司	菩萨庙变	工业线	由南分9变压器	200	26.01	127.98	76.79					
7831	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	大王分29变压器	200	17.19	145.62	87.37					
7832	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	大王分7变压器	400	16.71	293.16	175.90					
7833	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	大王小刘支7变压器	200	23.96	132.08	79.25					
7834	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	大于2支2变压器	200	7.91	164.2	98.508					
7835	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	大于村3分7变压器	160	33.8	89.9	53.952					
7836	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	李桥支6变压器	200	10.41	159.18	95.51					
7837	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	农场线18变压器	200	15.82	148.36	89.02					
7838	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	农场线22变压器	400	50	160.00	96.00					
7839	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	农场线49+1变压器	100	65.76	24.24	14.54					
7840	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	山咀村支4左11变压器	200	33.68	112.64	67.58					
7841	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	山咀村支5变压器	200	26.83	126.34	75.80					
7842	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	山咀分31变压器	400	13.37	306.52	183.91					
7843	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	沈屯分13变压器	200	11.68	156.64	93.98					
7844	国网东港市供电公司	菩萨庙变	农场线	沈屯分9变压器	200	9.74	160.5	96.312					
7845	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	北甸支4变压器	160	48.85	65.84	39.50					
7846	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	东刘支4变压器	200	30.43	119.14	71.484					
7847	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	东前支8变压器	200	18.68	142.64	85.58					
7848	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	董坨支9变压器	200	39.1	101.80	61.08					
7849	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	观海山中学支29变压器	200	20.19	139.6	83.772					
7850	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	后善支6变压器	160	50	64.00	38.40					
7851	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	后苑屯支2变压器	200	31.16	117.68	70.61					
7852	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	前苑屯分1变压器	160	6.38	133.792	80.2752					
7853	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	山景配电站1号变压器	630	6.43	526.491	315.8946					
7854	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	邢沟支12右4变压器	200	9.33	161.34	96.80					
7855	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	徐屯工业支3变压器	200	35	110.00	66.00					
7856	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	杨树底支18左4变压器	200	30.59	118.8	71.292					
7857	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	杨树底支19变压器	200	45.13	89.74	53.844					
7858	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	杨树底支37变压器	200	11.25	157.50	94.50					
7859	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	杨树底支46变压器	200	17.12	145.76	87.46					
7860	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	杨树底支6左8变压器	100	31.68	58.3	34.992					
7861	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	杨树底支76左8变压器	100	40.79	49.21	29.53					
7862	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	杨树底支77变压器	100	51.09	38.91	23.35					
7863	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	杨树底支7变压器	400	13.35	306.60	183.96					
7864	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	杨树底支88变压器	200	50	80	48					
7865	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	杨树底支96变压器	100	39.08	50.92	30.552					
7866	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	于屯分26变压器	200	32.35	115.30	69.18					
7867	国网东港市供电公司	菩萨庙变	菩萨庙线	于屯分6变压器	400	50	160.00	96.00					
7868	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	安九支8变压器	200	50.67	78.66	47.20					
7869	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	安全一队分11变压器	100	50	40.00	24.00					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
7870	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	龙潭八队2变压器	400	10.1	319.60	191.76					
7871	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	龙潭八队分25变压器	200	16	148.00	88.80					
7872	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	龙潭二队支12变压器	80	42.63	37.90	22.74					
7873	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	龙潭三队支06变压器	200	20.36	139.28	83.57					
7874	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	龙潭四队支10变压器	200	32.59	114.82	68.89					
7875	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	瓦窑队支13变压器	200	42.3	95.4	57.24					
7876	国网东港市供电公司	棋盘变	龙山线	砖厂支3变压器	400	13.54	305.84	183.50					
7877	国网东港市供电公司	棋盘变	太安线	安七分16右8变压器	100	50	40.00	24.00					
7878	国网东港市供电公司	棋盘变	太安线	太安线44变压器	400	48.07	167.72	100.63					
7879	国网东港市供电公司	棋盘变	太安线	太六支4变压器	80	17.82	57.74	34.65					
7880	国网东港市供电公司	棋盘变	太安线	长白支23+1左1变压器	400	9.36	322.6	193.536					
7881	国网东港市供电公司	棋盘变	太安线	长白支28变压器	160	46.2	70.08	42.048					
7882	国网东港市供电公司	棋盘变	宣城线	新一分4左5变压器	200	29.36	121.28	72.77					
7883	国网东港市供电公司	棋盘变	宣城线	新一分6变压器	200	50	80.00	48.00					
7884	国网东港市供电公司	棋盘变	宣城线	宣城线55右4变压器	315	57.36	102.82	61.69					
7885	国网东港市供电公司	棋盘变	宣城线	宣城线56变压器	400	18.88	284.48	170.69					
7886	国网东港市供电公司	棋盘变	宣城线	宣城线63变压器	200	31.54	116.92	70.152					
7887	国网东港市供电公司	棋盘变	宣城线	宣城线66+1左1变压器	200	51.04	77.92	46.75					
7888	国网东港市供电公司	棋盘变	宣城线	宣城线87变压器	400	22.24	271.04	162.62					
7889	国网东港市供电公司	前阳变	纺纱线	纺纱线39右2变压器	315	22.37	213.0	127.8207					
7890	国网东港市供电公司	前阳变	纺纱线	纺石分18变压器	400	13.18	307.28	184.37					
7891	国网东港市供电公司	前阳变	化工线	鞍阳配电站1号变压器	630	26.08	402.70	241.62					
7892	国网东港市供电公司	前阳变	化工线	华都1号配电站1号变压器	630	28.38	388.2	232.9236					
7893	国网东港市供电公司	前阳变	化工线	华都2号配电站1号变压器	630	22.22	427.01	256.21					
7894	国网东港市供电公司	前阳变	化工线	化工线29变压器	315	35.79	170.76	102.46					
7895	国网东港市供电公司	前阳变	化工线	金嘉园配电站1号变压器	630	13.65	481.01	288.60					
7896	国网东港市供电公司	前阳变	化工线	木材支13变压器	315	24.38	206.70	124.02					
7897	国网东港市供电公司	前阳变	柳林线	海龙支35右4+1左7变压器	400	18.02	287.92	172.75					
7898	国网东港市供电公司	前阳变	柳林线	海龙支35右5变压器	200	17.44	145.12	87.07					
7899	国网东港市供电公司	前阳变	柳林线	海龙支46+1变压器	100	11.24	78.76	47.26					
7900	国网东港市供电公司	前阳变	柳林线	海龙支48右3变压器	315	50.74	123.669	74.2014					
7901	国网东港市供电公司	前阳变	柳林线	海龙支49变压器	315	66.49	74.06	44.43					
7902	国网东港市供电公司	前阳变	柳林线	海龙支53右5变压器	315	45.83	139.14	83.48					
7903	国网东港市供电公司	前阳变	柳林线	柳林线27+1变压器	50	50	20	12					
7904	国网东港市供电公司	前阳变	柳林线	柳林线38左3变压器	250	46.13	109.68	65.81					
7905	国网东港市供电公司	前阳变	柳林线	柳林线38左9变压器	200	26.51	126.98	76.19					
7906	国网东港市供电公司	前阳变	柳林线	柳林线43右1左3变压器	100	41.82	48.18	28.91					
7907	国网东港市供电公司	前阳变	柳林线	柳林线60变压器	200	24.07	131.86	79.12					
7908	国网东港市供电公司	前阳变	柳林线	胜海支12右7变压器	200	49.32	81.36	48.82					
7909	国网东港市供电公司	前阳变	柳林线	胜海支16变压器	200	38.2	103.60	62.16					
7910	国网东港市供电公司	前阳变	柳前线	柳前线14变压器	200	18.53	142.94	85.76					
7911	国网东港市供电公司	前阳变	柳前线	柳前线18变压器	400	21.54	273.84	164.30					
7912	国网东港市供电公司	前阳变	柳前线	新江分11变压器	80	65.5	19.60	11.76					
7913	国网东港市供电公司	前阳变	柳前线	新江分12左1变压器	200	35.17	109.66	65.80					
7914	国网东港市供电公司	前阳变	柳前线	新江分9左3变压器	80	19.14	56.7	34.0128					
7915	国网东港市供电公司	前阳变	柳前线	新九支6变压器	200	31.97	116.1	69.636					
7916	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	白楼分14变压器	315	33.36	178.42	107.05					
7917	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	白楼分19变压器	400	36.71	213.16	127.90					
7918	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	白楼分28左3变压器	400	27.28	250.88	150.53					
7919	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	白楼分31变压器	315	11	248.85	149.31					
7920	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	白楼分46变压器	200	50	80.00	48.00					
7921	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	白楼分6变压器	200	18.52	142.96	85.78					
7922	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	柳农乙线80变压器	250	50	100.00	60.00					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
7923	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	脉八支5变压器	200	34.1	111.80	67.08					
7924	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	脉起支2变压器	160	21.28	109.95	65.97					
7925	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	脉起支50左1变压器	50	50	20.00	12.00					
7926	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	脉起支57变压器	200	39.05	101.90	61.14					
7927	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	脉四支11左1变压器	100	43.66	46.34	27.80					
7928	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	脉四支16变压器	200	21.35	137.30	82.38					
7929	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	脉四支5变压器	50	37.61	26.20	15.72					
7930	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	脉一支24变压器	100	14.65	75.35	45.21					
7931	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	民政支3变压器	200	95.48	0.00	0.00					
7932	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	民政支7变压器	400	50	160.00	96.00					
7933	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	农机分4变压器	400	17.29	290.84	174.50					
7934	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	前城配电站1号变压器	630	32.55	361.94	217.16					
7935	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	前铁分13右1变压器	315	21.9	214.52	128.71					
7936	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	前铁分15变压器	315	0.01	283.47	170.08					
7937	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	前铁分5右3变压器	100	94.69	0.00	0.00					
7938	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	前阳线21变压器	400	56.93	132.28	79.37					
7939	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	前阳线23右3变压器	315	50	126.00	75.60					
7940	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	前阳线27右1变压器	200	15.37	149.26	89.56					
7941	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	前阳线30变压器	315	12.93	242.77	145.66					
7942	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	前阳线37变压器	400	13.68	305.28	183.17					
7943	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	前阳线42变压器	200	32.14	115.7	69.432					
7944	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	前阳线43右1变压器	315	39.71	158.41	95.05					
7945	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	前阳线45变压器	400	23.08	267.7	160.608					
7946	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	前一支15变压器	315	19.64	221.63	132.98					
7947	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	商业分12变压器	315	52.6	117.81	70.69					
7948	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	商业分16变压器	315	50	126.00	75.60					
7949	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	商业分5+1变压器	200	22.4	135.20	81.12					
7950	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	商业分6+1变压器	200	12.06	155.88	93.53					
7951	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	商业分6变压器	315	56.34	106.03	63.62					
7952	国网东港市供电公司	前阳变	前阳线	泰阳1号配电站2号变压器	630	31.66	367.54	220.53					
7953	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	佛八分25变压器	400	50	160.00	96.00					
7954	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	金堡分09左3变压器	400	15.11	299.56	179.74					
7955	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	金堡分12+1左1变压器	100	50	40	24					
7956	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	金堡分19右4变压器	200	25.77	128.5	77.076					
7957	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	金堡分22变压器	200	42.03	95.94	57.564					
7958	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	桥六支24变压器	80	17.37	58.104	34.8624					
7959	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	桥十支04变压器	400	16.53	293.88	176.33					
7960	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	桥五支17变压器	200	22.11	135.78	81.47					
7961	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	桥业支05变压器	200	27.79	124.42	74.65					
7962	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	石佛线03变压器	180	26.7	113.94	68.36					
7963	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	石佛线09变压器	200	42.54	94.92	56.95					
7964	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	石佛线11左2变压器	200	67.66	44.68	26.81					
7965	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	石佛线41变压器	315	50	126.00	75.60					
7966	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	石佛线75右3变压器	200	41.11	97.78	58.67					
7967	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	石佛线86右4变压器	400	19.82	280.72	168.432					
7968	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	石桥分13+1变压器	50	61.43	14.29	8.57					
7969	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	石桥分13左2变压器	160	50	64.0	38.4					
7970	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	石桥分13左4左4变压器	315	20.5	218.93	131.36					
7971	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	石桥分60变压器	200	50	80.00	48.00					
7972	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	石桥分77变压器	100	46.63	43.37	26.022					
7973	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	榆三支05变压器	400	24.45	262.20	157.32					
7974	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	榆树分20变压器	200	50	80.0	48					
7975	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	榆树分31左3变压器	200	50	80	48					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
7976	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	榆树分7+1右7变压器	200	50	80.00	48.00					
7977	国网东港市供电公司	前阳变	石佛线	榆四支19变压器	400	46.22	175.12	105.07					
7978	国网东港市供电公司	前阳变	泰阳线	鸡场支11变压器	200	13.64	152.72	91.63					
7979	国网东港市供电公司	前阳变	泰阳线	鸡场支9左7变压器	100	26.21	63.79	38.27					
7980	国网东港市供电公司	前阳变	泰阳线	前流分14变压器	50	7.62	41.19	24.71					
7981	国网东港市供电公司	前阳变	泰阳线	前流分20变压器	100	26.92	63.1	37.848					
7982	国网东港市供电公司	前阳变	泰阳线	前流分26变压器	400	9.37	322.5	193.512					
7983	国网东港市供电公司	前阳变	泰阳线	前流分43变压器	400	15.7	297.20	178.32					
7984	国网东港市供电公司	前阳变	泰阳线	前流分44变压器	400	69.1	83.60	50.16					
7985	国网东港市供电公司	前阳变	泰阳线	前流分48变压器	50	12.04	38.98	23.39					
7986	国网东港市供电公司	前阳变	泰阳线	前流分49变压器	200	51.17	77.66	46.60					
7987	国网东港市供电公司	前阳变	泰阳线	前流分50变压器	315	28.81	192.75	115.65					
7988	国网东港市供电公司	前阳变	泰阳线	厦沟支12右3变压器	200	102.04	0.00	0.00					
7989	国网东港市供电公司	前阳变	泰阳线	厦沟支17右1变压器	200	24.53	130.94	78.56					
7990	国网东港市供电公司	前阳变	泰阳线	厦沟支21右1变压器	200	10.71	158.58	95.15					
7991	国网东港市供电公司	前阳变	泰阳线	厦沟支29左1变压器	400	8.09	327.64	196.58					
7992	国网东港市供电公司	前阳变	泰阳线	厦沟支37变压器	100	27.78	62.22	37.33					
7993	国网东港市供电公司	前阳变	泰阳线	厦沟支53左11变压器	200	6.71	166.58	99.948					
7994	国网东港市供电公司	前阳变	泰阳线	厦沟支53左2变压器	200	15.57	148.86	89.32					
7995	国网东港市供电公司	前阳变	泰阳线	厦子沟支1变压器	50	50	20.00	12.00					
7996	国网东港市供电公司	前阳变	泰阳线	胜四支12右6变压器	200	16.31	147.38	88.43					
7997	国网东港市供电公司	前阳变	泰阳线	胜四支20变压器	100	39.4	50.60	30.36					
7998	国网东港市供电公司	前阳变	泰阳线	新八支18变压器	50	32.26	28.87	17.32					
7999	国网东港市供电公司	前阳变	泰阳线	新八支30变压器	200	24.2	131.60	78.96					
8000	国网东港市供电公司	前阳变	铁铝线	前阳商业城2号配电站1号变压器	630	35.21	345.177	207.1062					
8001	国网东港市供电公司	前阳变	铁铝线	前阳商业城3号配电站1号变压器	630	32.7	360.99	216.59					
8002	国网东港市供电公司	前阳变	铁铝线	铁铝线8变压器	315	24.25	207.11	124.27					
8003	国网东港市供电公司	前阳变	铁铝线	馨洪2号配电站1号变压器	630	19.24	445.788	267.4728					
8004	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	安六分11+1左10变压器	50	23.04	33.48	20.09					
8005	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	安六分15变压器	160	58.98	49.63	29.78					
8006	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	安民分5变压器	400	23.79	264.84	158.90					
8007	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	平六支6变压器	200	50	80.00	48.00					
8008	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	水利分6变压器	100	13.58	76.42	45.85					
8009	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	苇场线28+1变压器	50	10.22	39.89	23.93					
8010	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	苇场线33变压器	200	85.64	8.72	5.23					
8011	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	苇场线44变压器	400	7.49	330.04	198.02					
8012	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	苇场线49变压器	400	50	160.00	96.00					
8013	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	苇场线55变压器	400	20.54	277.8	166.704					
8014	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	苇场线62变压器	200	21.61	136.78	82.07					
8015	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	苇场线68变压器	400	9.24	323.04	193.82					
8016	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	苇场线70变压器	200	19.41	141.18	84.708					
8017	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	永平分7+1	100	50	40.00	24.00					
8018	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	造纸分18变压器	80	18.37	57.30	34.38					
8019	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	造纸分38变压器	50	4.5	42.75	25.65					
8020	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	造纸分41变压器	160	5.14	135.8	81.4656					
8021	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	造纸分57变压器	200	39.27	101.46	60.88					
8022	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	造纸分60变压器	315	49.97	126.1	75.6567					
8023	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	造纸分72变压器	160	50	64.00	38.40					
8024	国网东港市供电公司	前阳变	苇场线	造纸分8变压器	50	9.25	40.38	24.23					
8025	国网东港市供电公司	前阳变	旭东线	旭东线04变压器	200	0.99	178.02	106.81					
8026	国网东港市供电公司	前阳变	旭东线	旭东线07变压器	315	79.68	32.51	19.50					
8027	国网东港市供电公司	前阳变	旭东线	旭东线16右2号变压器	100	50	40.00	24.00					
8028	国网东港市供电公司	前阳变	旭阳线	广林2号配电站1号变压器	630	21.59	430.983	258.5898					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
8029	国网东港市供电公司	前阳变	旭阳线	广林3号配电站1号变压器	630	18.87	448.1	268.8714					
8030	国网东港市供电公司	前阳变	旭阳线	明昊配电站1号配电变压器	630	19.66	443.14	265.89					
8031	国网东港市供电公司	前阳变	旭阳线	前金阳配电站变压器	500	12.16	389.20	233.52					
8032	国网东港市供电公司	前阳变	旭阳线	泰阳佳园配电站1号变压器	630	14.05	478.485	287.091					
8033	国网东港市供电公司	前阳变	旭阳线	新安分2变压器	200	35.75	108.50	65.10					
8034	国网东港市供电公司	前阳变	旭阳线	旭阳线20左5右1变压器	315	27.1	198.14	118.88					
8035	国网东港市供电公司	前阳变	旭阳线	旭阳线20左7变压器	315	52.51	118.09	70.86					
8036	国网东港市供电公司	前阳变	旭阳线	旭阳线20左8左3变压器	250	37.31	131.73	79.04					
8037	国网东港市供电公司	前阳变	旭阳线	旭阳线22变压器	315	18.17	226.26	135.76					
8038	国网东港市供电公司	前阳变	旭阳线	旭阳线23+1变压器	315	27.52	196.8	118.0872					
8039	国网东港市供电公司	前阳变	旭阳线	旭阳线24+1变压器	400	15.75	297.00	178.20					
8040	国网东港市供电公司	前阳变	旭阳线	阳春配电站变压器	630	12.64	487.368	292.4208					
8041	国网东港市供电公司	前阳变	铸钢线	铁路分6变压器	160	2.37	140.21	84.12					
8042	国网东港市供电公司	前阳变	铸钢线	铁路分7变压器	200	16.28	147.4	88.464					
8043	国网东港市供电公司	前阳变	铸钢线	铁路分8变压器	315	54.03	113.3	67.9833					
8044	国网东港市供电公司	前阳变	铸钢线	铸钢线23左3变压器	200	47.1	85.80	51.48					
8045	国网东港市供电公司	前阳变	铸钢线	铸钢线31右6变压器	315	46.72	136.33	81.80					
8046	国网东港市供电公司	前阳变	铸钢线	铸钢线31左3变压器	315	10.32	251.0	150.5952					
8047	国网东港市供电公司	前阳变	铸钢线	铸钢线36变压器	200	50	80.0	48					
8048	国网东港市供电公司	前阳变	铸钢线	铸钢线38右2左1变压器	400	54.52	141.92	85.15					
8049	国网东港市供电公司	前阳变	铸钢线	铸钢线38右4变压器	315	50	126.00	75.60					
8050	国网东港市供电公司	前阳变	铸钢线	铸钢线41变压器	200	44.65	90.7	54.42					
8051	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	白沟支5变压器	200	26.29	127.42	76.452					
8052	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	包卜分2变压器	100	33.86	56.14	33.68					
8053	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	程屯支3变压器	200	49.81	80.38	48.23					
8054	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	代岗山后支11右1变压器	200	17.25	145.5	87.3					
8055	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	代岗于屯支10变压器	200	19.85	140.30	84.18					
8056	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	代岗支34变压器	160	30.92	94.53	56.72					
8057	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	单屯分15变压器	400	15.73	297.1	178.248					
8058	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	马店五队支10变压器	200	18.46	143.1	85.848					
8059	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	马店线101变压器	200	31.29	117.42	70.45					
8060	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	马店线113+1右5变压器	400	20.48	278.08	166.85					
8061	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	马店线140变压器	100	16.22	73.78	44.27					
8062	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	马店线159变压器	160	4.74	136.4	81.8496					
8063	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	马店线175变压器	200	18.8	142.40	85.44					
8064	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	马店线215右6变压器	315	18.49	225.26	135.15					
8065	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	马店线38左4+1左1变压器	250	22.67	168.33	101.00					
8066	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	马店线38左4变压器	250	20.52	173.70	104.22					
8067	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	马店线38左5变压器	250	11.59	196.03	117.62					
8068	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	马店一队分01变压器	200	39.73	100.54	60.32					
8069	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	那岗分11变压器	200	36.37	107.3	64.356					
8070	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	齐堡东支11左12变压器	100	52.06	37.94	22.76					
8071	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	齐堡东支11左3右5变压器	100	23.1	66.90	40.14					
8072	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	齐堡东支09变压器	100	24.83	65.17	39.10					
8073	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	曲屯2号支14变压器	400	5.94	336.24	201.74					
8074	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	三道岗八队支12变压器	200	21.41	137.18	82.31					
8075	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	三道岗九队分2变压器	200	20.12	139.76	83.86					
8076	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	三道岗三支支14变压器	200	50	80	48					
8077	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	三道岗四队分12右9号变压器	200	50	80.0	48					
8078	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	三道岗五队08变压器	200	15.95	148.1	88.86					
8079	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	三道岗一队支06变压器	400	18.21	287.16	172.30					
8080	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	三家线36右1变压器	400	15.68	297.28	178.37					
8081	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	唐卜村支5变压器	100	50	40.0	24					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
8082	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	唐卜南三家支07变压器	400	20.85	276.6	165.96					
8083	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	唐卜山后支03变压器	400	50	160.00	96.00					
8084	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	王岗曲屯支06变压器	200	20.48	139.0	83.424					
8085	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	王岗曲屯支15右1变压器	200	24.44	131.12	78.672					
8086	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	王岗曲屯支5左10变压器	200	50	80.00	48.00					
8087	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	西尖山分10右1变压器	100	59.69	30.31	18.19					
8088	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	西尖山分23变压器	400	13.66	305.36	183.22					
8089	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	西尖山分60变压器	200	50	80.00	48.00					
8090	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	西尖山五队支09变压器	160	18.58	114.27	68.56					
8091	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	西尖山一队1号支03变压器	160	21.56	109.5	65.7024					
8092	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	小甸北支18变压器	80	30.82	47.344	28.4064					
8093	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	小甸分16+1左13变压器	400	7.73	329.1	197.448					
8094	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	小甸分16变压器	200	9.11	161.78	97.07					
8095	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	小唐卜支05变压器	400	50	160.00	96.00					
8096	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	小唐卜支13变压器	200	18.68	142.64	85.58					
8097	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	小田屯支03变压器	200	42.42	95.16	57.10					
8098	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	小子坨支15变压器	100	50	40.00	24.00					
8099	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	珠山八队支10变压器	100	45.37	44.63	26.778					
8100	国网东港市供电公司	三家子变	马店线	珠山四队分09变压器	100	42.22	47.78	28.67					
8101	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	刘店八队支9变压器	200	7.63	164.74	98.84					
8102	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	刘店分106变压器	200	18.73	142.54	85.52					
8103	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	刘店分14变压器	160	23.97	105.65	63.39					
8104	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	刘店分50变压器	160	46.44	69.70	41.82					
8105	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	刘店分55左10变压器	100	50	40	24					
8106	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	刘店分89变压器	200	20.64	138.72	83.23					
8107	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	刘店七队支06变压器	200	34.49	111.02	66.61					
8108	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	刘店五队支05变压器	200	22.85	134.30	80.58					
8109	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	刘店一队支04变压器	100	33.19	56.81	34.09					
8110	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	刘店一队支11变压器	100	78.14	11.86	7.12					
8111	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	马村支11左5变压器	400	50	160.00	96.00					
8112	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	马村支12变压器	100	38.79	51.21	30.73					
8113	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	马店二队支03变压器	200	32.61	114.78	68.87					
8114	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	马店六队支05变压器	200	50.97	78.06	46.84					
8115	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	马店六队支14变压器	200	49.54	80.92	48.55					
8116	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	马店四队支14变压器	400	22.1	271.60	162.96					
8117	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	泡沿支11变压器	400	10.56	317.76	190.66					
8118	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	前柞分10变压器	200	22.56	134.88	80.93					
8119	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	前柞分18右10变压器	200	37.36	105.28	63.17					
8120	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	前柞分18右5左3右1变压器	100	26.2	63.80	38.28					
8121	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	前柞分18右5左3左8变压器	200	11.87	156.26	93.76					
8122	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	太平连岗支02变压器	160	85.73	6.832	4.0992					
8123	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	太平连岗支15变压器	400	19.25	283.00	169.80					
8124	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	油房村分06变压器	315	55.35	109.15	65.49					
8125	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	油房村分18变压器	100	30.26	59.7	35.844					
8126	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	张堡支12+01变压器	100	20.74	69.26	41.556					
8127	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	张堡支8右2变压器	100	37.12	52.9	31.728					
8128	国网东港市供电公司	三家子变	三家线	正祥分12变压器	200	28.22	123.56	74.14					
8129	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	北岗支13左2变压器	100	39.18	50.82	30.49					
8130	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	城山3队支3变压器	200	39.62	100.76	60.46					
8131	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	城山分33右1变压器	200	50.7	78.60	47.16					
8132	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	城山分45变压器	160	20.21	111.66	67.00					
8133	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	城山滑石矿1变压器	200	23.47	133.06	79.84					
8134	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	城山九队支6变压器	200	13.41	153.18	91.91					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
8135	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	城山七队支2变压器	400	16.95	292.20	175.32					
8136	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	城山四五队支18变压器	400	20.91	276.36	165.82					
8137	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	城山四五队支5右1变压器	200	23.41	133.18	79.91					
8138	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	城山五队1支6变压器	200	103.28	0.00	0.00					
8139	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	城山一队支1+1左10变压器	200	18.9	142.20	85.32					
8140	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	城山一队支3变压器	160	31.67	93.328	55.9968					
8141	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	大池支3变压器	100	34.54	55.46	33.276					
8142	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	东果林村支04变压器	400	26.04	255.84	153.50					
8143	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	东果林村支12变压器	200	18.14	143.72	86.23					
8144	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	东果林四队支19变压器	200	28.98	122.04	73.22					
8145	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	高卜支01变压器	100	49.58	40.42	24.252					
8146	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	高卜支7变压器	100	45.22	44.78	26.87					
8147	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	合隆线188右9变压器	200	30.32	119.36	71.62					
8148	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	合隆线194左11变压器	200	11.58	156.8	94.104					
8149	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	合隆线195变压器	400	50	160.00	96.00					
8150	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	何家岗分17左10变压器	200	17.05	145.9	87.54					
8151	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	何家岗分43变压器	200	20.45	139.10	83.46					
8152	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	何家岗分49变压器	200	51.41	77.18	46.31					
8153	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	何家岗分61变压器	100	56.69	33.31	19.99					
8154	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	何家岗一二队支10变压器	200	57.54	64.92	38.95					
8155	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	河沿支11变压器	315	10.5	250.425	150.255					
8156	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	黄炉队支2变压器	160	30.58	95.07	57.04					
8157	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	黄炉队支4变压器	160	33.21	90.86	54.52					
8158	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	蒋屯支07变压器	315	43.45	146.63	87.98					
8159	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	李卜1号支1变压器	200	19.46	141.08	84.65					
8160	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	李垵支10变压器	200	11.44	157.12	94.27					
8161	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	李戏房支10变压器	100	50	40.00	24.00					
8162	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	李戏房支10变压器	100	50	40.00	24.00					
8163	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	龙源堡三四队分18变压器	315	29.05	192.0	115.1955					
8164	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	龙源堡三四队分7变压器	200	59.78	60.44	36.264					
8165	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	狗木林二队分15右21变压器	100	57.88	32.1	19.272					
8166	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	狗木林二队分15右5变压器	400	10.08	319.7	191.808					
8167	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	狗木林二队分19变压器	160	18.96	113.7	68.1984					
8168	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	狗木林五队支06变压器	160	25.16	103.7	62.2464					
8169	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	狗木林一队分10变压器	200	49.14	81.7	49.032					
8170	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	狗木林一队支9+1左2右4变压器	200	45.87	88.26	52.96					
8171	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	狗木林一队支9+1左9变压器	200	14.87	150.26	90.16					
8172	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	南坝支02变压器	200	32.01	115.98	69.59					
8173	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	南坝支12右5变压器	200	16.69	146.6	87.972					
8174	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	南坝支12左4变压器	200	18.32	143.36	86.02					
8175	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	南岗支02变压器	200	19.42	141.16	84.70					
8176	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	泮下支15变压器	200	51.55	76.90	46.14					
8177	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	三西线双山分3右4变压器	400	6.07	335.72	201.43					
8178	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	山东头支46变压器	200	48.42	83.16	49.90					
8179	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	双山分101变压器	200	23.25	133.50	80.10					
8180	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	双山分105变压器	400	26.35	254.60	152.76					
8181	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	双山分37右3变压器	200	45.14	89.72	53.83					
8182	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	双山西山后支12变压器	250	9.88	200.30	120.18					
8183	国网东港市供电公司	三家子变	三西线	四道岗支03变压器	200	25.87	128.26	76.96					
8184	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	爱民6-7队支2变压器	200	18.74	142.52	85.51					
8185	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	爱民8队支3左3变压器	200	27.4	125.20	75.12					
8186	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	爱民8队支6变压器	100	66.44	23.56	14.136					
8187	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	爱民支29变压器	200	73.94	32.12	19.27					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
8188	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	崔卜支21变压器	400	50	160.00	96.00					
8189	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	大顶山四队支2变压器	100	17.51	72.49	43.494					
8190	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	大顶山支25右14变压器	100	24.41	65.59	39.35					
8191	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	大顶山支29变压器	100	39.79	50.21	30.13					
8192	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	大顶山支42变压器	100	25.19	64.8	38.886					
8193	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	德胜3、4队支21变压器	100	50.63	39.37	23.62					
8194	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	德胜三四队支12右8号变压器	100	42.01	47.99	28.794					
8195	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	东果川支14+1左2变压器	100	15.28	74.72	44.83					
8196	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	东果川支8变压器	200	20.67	138.66	83.20					
8197	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	府前分3变压器	200	17.84	144.32	86.59					
8198	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	关店支10变压器	200	21.07	137.86	82.72					
8199	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	关店支17变压器	400	11.99	312.04	187.22					
8200	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	后卜草支1变压器	200	23.99	132.02	79.21					
8201	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	黄旗1队2支15变压器	400	34.86	220.56	132.34					
8202	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	黄旗4队支1变压器	200	29.67	120.66	72.40					
8203	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	黄旗大棚支1变压器	50	32.54	28.7	17.238					
8204	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	黄旗分45变压器	200	12.02	155.96	93.58					
8205	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	黄旗渔厂2支3变压器	200	60.26	59.48	35.69					
8206	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	黄旗渔厂支6变压器	315	43.44	146.66	88.00					
8207	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	黄土坎线11左2变压器	200	34.7	110.60	66.36					
8208	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	黄土坎线51变压器	200	23.73	132.54	79.52					
8209	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	黄土坎线61变压器	100	34.83	55.17	33.10					
8210	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	黄土坎线87变压器	160	41.21	78.06	46.84					
8211	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	机站支7变压器	100	31.06	58.94	35.36					
8212	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	姜屯支53变压器	315	50	126.00	75.60					
8213	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	冷库支3变压器	400	43.17	187.32	112.39					
8214	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	栾家分11变压器	400	33	228.0	136.8					
8215	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	栾家分142左3变压器	400	7.89	328.44	197.06					
8216	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	栾家分153变压器	200	9.84	160.32	96.19					
8217	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	栾家分167左2变压器	200	50	80	48					
8218	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	栾家分55变压器	200	15.52	148.96	89.38					
8219	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	庙前2号支4变压器	200	31.88	116.24	69.74					
8220	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	沙碛5队支4变压器	200	28.1	123.80	74.28					
8221	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	沙碛村台支2变压器	200	14.98	150.04	90.02					
8222	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	沙碛六队支6变压器	200	19.47	141.06	84.64					
8223	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	石灰窑二队支13变压器	100	37.43	52.57	31.54					
8224	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	石灰窑三队支23变压器	200	17.12	145.76	87.46					
8225	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	石灰窑三队支7#变压器	200	8.34	163.32	97.99					
8226	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	石灰窑三队支7#变压器	200	8.34	163.32	97.99					
8227	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	王屯五队支17变压器	160	50.49	63.22	37.93					
8228	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	邢卜支9变压器	200	15.51	149.0	89.388					
8229	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	扬名七队支2变压器	400	12.46	310.16	186.10					
8230	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	扬名一队支12变压器	400	13.99	304.04	182.42					
8231	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	扬名支23变压器	200	31.05	117.90	70.74					
8232	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	扬名支25右5变压器	400	12.97	308.12	184.87					
8233	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	原姜屯支1变压器	400	17.47	290.1	174.072					
8234	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	战甸支8变压器	200	35.33	109.34	65.60					
8235	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	张三沟支13变压器	200	30.35	119.30	71.58					
8236	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	祝沟支3变压器	400	12.09	311.64	186.98					
8237	国网东港市供电公司	石灰窑变	黄土坎线	自来水支12变压器	200	41.82	96.36	57.82					
8238	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	城门山分19+1左8变压器	100	37.56	52.44	31.464					
8239	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	城门山分19右11变压器	200	15.52	148.96	89.38					
8240	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	大房身支8变压器	100	63.18	26.82	16.09					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
8241	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	德祥一六队分2变压器	160	25.49	103.22	61.93					
8242	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	黄金沟支08变压器	400	13.99	304.04	182.42					
8243	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	黄金沟支18左9号变压器	200	12.97	154.06	92.44					
8244	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	黄金沟支30变压器	200	29.56	120.88	72.53					
8245	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	机站支2变压器	200	95.84	0	0					
8246	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	金油房支4变压器	200	40.46	99.08	59.45					
8247	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	李店大队支03变压器	200	16.37	147.26	88.356					
8248	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	李店分04变压器	315	18.26	225.98	135.59					
8249	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	李店分30变压器	400	29.38	242.48	145.49					
8250	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	李店西五队支01变压器	200	31.11	117.78	70.67					
8251	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	林果场分13变压器	100	39.76	50.24	30.144					
8252	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	马沟支2变压器	100	27.38	62.62	37.57					
8253	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	孟卜分17变压器	200	13.85	152.30	91.38					
8254	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	孟卜分23变压器	100	38.59	51.41	30.85					
8255	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	南屯分21变压器	400	50	160.00	96.00					
8256	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	南屯分9号变压器	100	7.74	82.3	49.356					
8257	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	倪岭分04变压器	160	29.8	96.32	57.79					
8258	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	邱坨分9变压器	200	55.58	68.84	41.30					
8259	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	石灰窑大棚支11变压器	100	39.57	50.43	30.26					
8260	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	松树岗2变压器	400	8.81	324.76	194.86					
8261	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	天增分12变压器	200	31.28	117.44	70.46					
8262	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	徐大岭线103+1左9变压器	100	40.22	49.8	29.868					
8263	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	徐大岭线111变压器	200	50	80.00	48.00					
8264	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	徐大岭线116变压器	400	41.63	193.48	116.09					
8265	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	徐大岭线128左1变压器	200	21.59	136.82	82.092					
8266	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	徐大岭线142变压器	200	22.83	134.34	80.60					
8267	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	徐大岭线66变压器	200	14.56	150.88	90.53					
8268	国网东港市供电公司	石灰窑变	徐大岭线	赵坨分63变压器	250	50	100.00	60.00					
8269	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	陈沟支04变压器	200	32.31	115.38	69.23					
8270	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	吉胜一队支7变压器	200	50	80.00	48.00					
8271	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	井房分28变压器	200	50	80.0	48					
8272	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	井房分37变压器	200	50	80.00	48.00					
8273	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	井房分44变压器	200	50	80	48					
8274	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	庙前支12变压器	200	29.88	120.2	72.144					
8275	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	庙前支6变压器	200	50	80.00	48.00					
8276	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	荣泰开发分02变压器	200	28.42	123.2	73.896					
8277	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	宋屯支11变压器	200	50	80.00	48.00					
8278	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	宋油房支11变压器	400	17.64	289.44	173.66					
8279	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	王屯分17变压器	200	20.92	138.16	82.90					
8280	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	王屯分20变压器	100	25.45	64.55	38.73					
8281	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	徐坨西支23变压器	400	12.6	309.60	185.76					
8282	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	杨屯支14变压器	100	50	40	24					
8283	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	杨屯支18变压器	200	50	80.00	48.00					
8284	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	杨屯支8变压器	100	50	40.0	24					
8285	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	椅圈线66变压器	200	50	80.00	48.00					
8286	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	椅山村分05变压器	400	28.68	245.28	147.17					
8287	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	尹坨大队支14变压器	400	50	160.00	96.00					
8288	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	尹坨二队支7变压器	200	50	80.0	48					
8289	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	尹坨六队支16变压器	200	11.87	156.26	93.76					
8290	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	猪厂支12左3变压器	200	50	80.00	48.00					
8291	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	猪厂支16变压器	200	50	80.00	48.00					
8292	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	自来水支8左1左14变压器	200	17.66	144.68	86.808					
8293	国网东港市供电公司	石灰窑变	椅圈线	自来水支8左1左8变压器	200	39.41	101.18	60.71					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
8294	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	城山支11变压器	50	30.83	29.6	17.751					
8295	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	大李支6变压器	200	36.33	107.34	64.40					
8296	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	地枣坡线沟里支10变压器	50	26.35	31.83	19.10					
8297	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	地枣坡小队2号支5变压器	50	33.68	28.16	16.90					
8298	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	郝房支14变压器	100	12.22	77.8	46.668					
8299	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	郝房支14左11变压器	100	6.87	83.1	49.878					
8300	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	郝房支28变压器	50	120	0.00	0.00					
8301	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	马圈分20变压器	100	52.21	37.79	22.67					
8302	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	马圈分28变压器	100	48.55	41.45	24.87					
8303	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	马圈分42+1变压器	100	16.28	73.7	44.232					
8304	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	马圈分50变压器	50	30.09	29.955	17.973					
8305	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	马屯分5变压器	315	23.51	209.44	125.67					
8306	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	邵山咀分1变压器	100	50	40	24					
8307	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	邵山咀分1变压器	100	50	40.00	24.00					
8308	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	邵山咀分28变压器	200	27.27	125.46	75.28					
8309	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	孙屯支4变压器	100	67.9	22.10	13.26					
8310	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	孙屯支8变压器	100	63.68	26.32	15.792					
8311	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	王沟分10变压器	100	76.08	13.92	8.35					
8312	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	王沟分24变压器	200	34.56	110.88	66.53					
8313	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	于底分4变压器	200	49.84	80.32	48.19					
8314	国网东港市供电公司	新农变	地枣坡线	张甸村2号分5变压器	100	71.34	18.66	11.196					
8315	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	大王沟分13变压器	200	39.03	101.94	61.16					
8316	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	房身分20变压器	100	64.47	25.53	15.318					
8317	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	房身分6变压器	200	15.42	149.16	89.50					
8318	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	高沟分6右1变压器	200	24.28	131.44	78.864					
8319	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	高沟分6右3变压器	200	86.12	7.76	4.66					
8320	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	黄炉线12变压器	50	23.86	33.07	19.84					
8321	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	黄炉线73右支3变压器	315	58.49	99.26	59.55					
8322	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	李堡分41变压器	200	117.91	0.00	0.00					
8323	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	李卜2号支8变压器	80	39.64	40.29	24.17					
8324	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	刘屯分3变压器	200	7.12	165.76	99.46					
8325	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	鹿圈支34变压器	100	13.97	76.03	45.62					
8326	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	鹿圈支50变压器	50	66.38	11.81	7.09					
8327	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	庙沟支4变压器	50	49.1	20.45	12.27					
8328	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	前周分10变压器	160	41.36	77.82	46.69					
8329	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	四家村分2变压器	315	21.62	215.40	129.24					
8330	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	宋屯支14变压器	50	28.03	30.99	18.59					
8331	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	宋屯支22变压器	50	33.64	28.18	16.91					
8332	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	王屯2号分2变压器	200	12.77	154.46	92.68					
8333	国网东港市供电公司	新农变	黄炉线	于沟支2变压器	50	20.77	34.62	20.77					
8334	国网东港市供电公司	新农变	石固线	大连分33变压器	160	50	64	38.4					
8335	国网东港市供电公司	新农变	石固线	大连分33变压器	160	50	64.00	38.40					
8336	国网东港市供电公司	新农变	石固线	甸边支8变压器	50	106.45	0.00	0.00					
8337	国网东港市供电公司	新农变	石固线	庙下分19变压器	50	50	20.00	12.00					
8338	国网东港市供电公司	新农变	石固线	牟沟支2变压器	200	25.56	128.88	77.33					
8339	国网东港市供电公司	新农变	石固线	石固村支3变压器	315	34.35	175.30	105.18					
8340	国网东港市供电公司	新农变	石固线	石固分20变压器	50	30.44	29.78	17.87					
8341	国网东港市供电公司	新农变	石固线	石固分3变压器	200	38.48	103.04	61.82					
8342	国网东港市供电公司	新农变	石固线	石固线11变压器	315	36.36	168.97	101.38					
8343	国网东港市供电公司	新农变	石固线	石固线27变压器	50	110.09	0.00	0.00					
8344	国网东港市供电公司	新农变	石固线	石固线28号左7变压器	200	3.65	172.70	103.62					
8345	国网东港市供电公司	新农变	石固线	石固线64左4变压器	200	24.79	130.4	78.252					
8346	国网东港市供电公司	新农变	石固线	宋粉房分5变压器	100	15.43	74.57	44.74					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
8347	国网东港市供电公司	新农变	石固线	肖卜分4变压器	50	30.18	29.91	17.95					
8348	国网东港市供电公司	新农变	石固线	小姜支18变压器	100	23.46	66.54	39.92					
8349	国网东港市供电公司	新农变	石固线	小学分12变压器	200	49.81	80.38	48.23					
8350	国网东港市供电公司	新农变	石固线	小学分15变压器	200	15.56	148.88	89.33					
8351	国网东港市供电公司	新农变	石固线	小学分5右1变压器	100	39.14	50.86	30.52					
8352	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	范家堡七队支9变压器	200	18.59	142.8	85.692					
8353	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	范家堡四队支11变压器	200	15.02	149.96	89.98					
8354	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	范家堡四队支2变压器	200	16.81	146.38	87.83					
8355	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	范家堡五队支3变压器	315	8.28	257.42	154.45					
8356	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	范家堡一八队支10变压器	100	73.32	16.7	10.008					
8357	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	合隆六队分16+1变压器	400	10.74	317.04	190.22					
8358	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	合隆六队分20+1左9柱上变压器	100	64.2	25.8	15.48					
8359	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	合隆六队分21变压器	200	11.15	157.70	94.62					
8360	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	合隆线159+1变压器	400	28.1	247.60	148.56					
8361	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	合隆线171变压器	50	50	20.00	12.00					
8362	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	合隆线171变压器	50	50	20.00	12.00					
8363	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	黑鱼泡八队支7变压器	200	70.45	39.10	23.46					
8364	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	黑鱼泡村支1变压器	200	30.88	118.24	70.94					
8365	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	黑鱼泡分15变压器	160	30.45	95.28	57.17					
8366	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	黑鱼泡分61右6变压器	200	33.57	112.9	67.716					
8367	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	黑鱼泡分8变压器	200	50	80.00	48.00					
8368	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	黑鱼泡三队支2变压器	400	32.33	230.68	138.41					
8369	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	黑鱼泡五七队支11变压器	400	16.67	293.32	175.99					
8370	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	黄家岗分4+2号变压器	200	29.12	121.8	73.056					
8371	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	黄家岗五队支3变压器	200	63.44	53.1	31.872					
8372	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	龙源堡村分4变压器	250	35.36	136.60	81.96					
8373	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	龙源堡二队分7变压器	400	16.72	293.1	175.872					
8374	国网东港市供电公司	一号移动变	移动一线	政府支11变压器	200	62.11	55.78	33.47					
8375	国网东港市供电公司	椅圈变	鹿岛线	东口分01变压器	315	23.4	209.79	125.87					
8376	国网东港市供电公司	椅圈变	鹿岛线	东口分13变压器	100	26.06	63.94	38.36					
8377	国网东港市供电公司	椅圈变	鹿岛线	东口分16变压器	400	44.39	182.44	109.46					
8378	国网东港市供电公司	椅圈变	鹿岛线	东口分21杆变压器	315	27.66	196.37	117.82					
8379	国网东港市供电公司	椅圈变	鹿岛线	东口分8变压器	400	17.08	291.68	175.01					
8380	国网东港市供电公司	椅圈变	鹿岛线	光果分8变压器	200	27.11	125.78	75.47					
8381	国网东港市供电公司	椅圈变	鹿岛线	李屯分14变压器	100	50	40	24					
8382	国网东港市供电公司	椅圈变	鹿岛线	鹿岛线125变压器	100	64.71	25.29	15.174					
8383	国网东港市供电公司	椅圈变	鹿岛线	前獾洞分1变压器	400	10.73	317.1	190.248					
8384	国网东港市供电公司	椅圈变	鹿岛线	孙家分5变压器	200	50	80.00	48.00					
8385	国网东港市供电公司	椅圈变	鹿岛线	西口分09+1变压器	315	9.93	252.22	151.33					
8386	国网东港市供电公司	椅圈变	鹿岛线	西口分09变压器	315	15.18	235.68	141.41					
8387	国网东港市供电公司	椅圈变	鹿岛线	西口分14左1号变压器	400	28.09	247.64	148.58					
8388	国网东港市供电公司	椅圈变	鹿岛线	西口分21变压器	160	30.97	94.4	56.6688					
8389	国网东港市供电公司	椅圈变	鹿岛线	椅山后分4变压器	400	27.28	250.88	150.53					
8390	国网东港市供电公司	椅圈变	鹿岛线	赵屯支8变压器	400	11.39	314.44	188.66					
8391	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉甲线	温泉3号配电站1号变压器	630	25.4	407.0	244.188					
8392	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉甲线	温泉4号配电站2号变压器	630	1.39	558.24	334.95					
8393	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉甲线	温泉5号配电站1号变压器	630	6.82	524.03	314.42					
8394	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉甲线	温泉7号配电站1号变压器	630	1.87	555.22	333.13					
8395	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉甲线	温泉8号配电站1号变压器	630	0.87	561.52	336.91					
8396	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	崔屯支01变压器	160	38.25	82.80	49.68					
8397	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	盖坝一号支6变压器	200	15.5	149.0	89.4					
8398	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	后二沟支24变压器	200	31.37	117.26	70.36					
8399	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	四家支10+1左3变压器	200	12.9	154.20	92.52					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (KVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
8400	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	四家支15变压器	200	34.29	111.42	66.85					
8401	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	汤屯支08变压器	100	71.3	18.70	11.22					
8402	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	汤屯支16变压器	160	32.54	91.94	55.16					
8403	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	汤屯支2+1变压器	100	35.13	54.87	32.92					
8404	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	鲜族队2号台支1右4变压器	100	38.41	51.59	30.95					
8405	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	由屯支06变压器	400	11.48	314.08	188.45					
8406	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	于家村分07变压器	315	30.23	188.28	112.97					
8407	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	于家村分21变压器	400	24.26	262.96	157.78					
8408	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	于家线74左2变压器	200	62.23	55.5	33.324					
8409	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	于家线76变压器	100	26	64.00	38.40					
8410	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	于家线78+1变压器	400	50	160.00	96.00					
8411	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	于家线91变压器	200	31.17	117.66	70.60					
8412	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	于家线盖坝支25+1左5变压器	400	10.35	318.60	191.16					
8413	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	于家线盖坝支5左6变压器	400	50	160.0	96					
8414	国网东港市供电公司	椅圈变	温泉乙线	枣山西支01变压器	400	18.04	287.84	172.704					
8415	国网东港市供电公司	椅圈变	小滩线	垦殖场分1左2变压器	200	10.71	158.58	95.15					
8416	国网东港市供电公司	椅圈变	兴隆山线	兴隆山线67变压器	400	18.36	286.56	171.94					
8417	国网东港市供电公司	椅圈变	尹坨线	农场家属分6变压器	400	31.54	233.84	140.30					
8418	国网东港市供电公司	椅圈变	尹坨线	尹坨四队分5变压器	400	11.48	314.08	188.45					
8419	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	黄城四五队支7变压器	400	22.39	270.44	162.26					
8420	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	黄城支44变压器	160	50	64.00	38.40					
8421	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	鸡腰山分04变压器	315	41.38	153.15	91.89					
8422	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	李坨支13变压器	200	38.96	102.08	61.25					
8423	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	乱石山分02变压器	400	23.59	265.64	159.38					
8424	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	山前支08变压器	400	16.08	295.68	177.41					
8425	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	吴家分03变压器	315	17.8	227.43	136.46					
8426	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	吴家分24右11变压器	200	13.86	152.28	91.37					
8427	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	吴家分26右5变压器	400	6.86	332.56	199.54					
8428	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	吴家分28左2变压器	400	15.9	296.40	177.84					
8429	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	吴家分30右1变压器	200	50	80.00	48.00					
8430	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	吴家分42变压器	400	24.48	262.08	157.25					
8431	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	夏家支18+1右9柱上变压器	200	22.73	134.5	80.724					
8432	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	夏家支29变压器	200	5.09	169.82	101.892					
8433	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	夏家支32变压器	100	42.52	47.48	28.49					
8434	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	蟹洞支10变压器	200	29.21	121.58	72.95					
8435	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	杨屯支09变压器	200	11.95	156.1	93.66					
8436	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	杨屯支17号变压器	200	27.03	125.94	75.56					
8437	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	椅东支10变压器	200	37.38	105.24	63.14					
8438	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	于岚支35变压器	200	21.06	137.9	82.728					
8439	国网东港市供电公司	椅圈变	于家线	于屯支06变压器	200	26.18	127.64	76.58					
8440	国网东港市供电公司	椅圈变	獐岛线	前二沟分30变压器	50	51.91	19.05	11.43					
8441	国网东港市供电公司	椅圈变	獐岛线	兴海支15变压器	160	50	64.00	38.40					
8442	国网东港市供电公司	椅圈变	獐岛线	兴海支4变压器	400	11.63	313.48	188.09					
8443	国网东港市供电公司	椅圈变	獐岛线	獐岛1号配电站1011配电变压器	630	8.4	514.08	308.45					
8444	国网东港市供电公司	椅圈变	獐岛线	獐岛2号配电站1号变压器	630	9.36	508.03	304.82					
8445	国网东港市供电公司	椅圈变	獐岛线	獐岛3号配电站1号变压器	630	9.37	507.97	304.78					
8446	国网东港市供电公司	椅圈变	獐岛线	獐岛线104右1变压器	400	23.26	266.96	160.18					
8447	国网东港市供电公司	椅圈变	獐岛线	獐岛线108变压器	200	24.33	131.34	78.80					
8448	国网东港市供电公司	椅圈变	獐岛线	獐岛线116右1变压器	400	12.42	310.32	186.19					
8449	国网东港市供电公司	椅圈变	獐岛线	獐岛线116右2变压器	400	12.05	311.80	187.08					
8450	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	大顶八队支6变压器	200	26.87	126.26	75.76					
8451	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	大顶九队分11右11变压器	50	66	12.00	7.20					
8452	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	大顶九队分13左2变压器	100	6.08	83.92	50.35					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
8453	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	大顶四队支1变压器	200	75.24	29.52	17.71					
8454	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	大顶四六队分3变压器	400	21	276	165.6					
8455	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	丁家沟支18变压器	200	30.85	118.3	70.98					
8456	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	光秃线107左2变压器	200	48.78	82.44	49.46					
8457	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	光秃线112+1右1变压器	200	53.39	73.22	43.93					
8458	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	光秃线121变压器	200	53.95	72.10	43.26					
8459	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	光秃线13左6变压器	400	10.44	318.24	190.94					
8460	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	光秃线165变压器	100	26.05	63.95	38.37					
8461	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	光秃线174变压器	200	43.14	93.72	56.23					
8462	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	光秃线178变压器	400	11.84	312.64	187.584					
8463	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	光秃线68变压器	200	23.38	133.2	79.944					
8464	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	七股顶八队分6左2变压器	200	35.3	109.40	65.64					
8465	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	七股顶八队支16号变压器	100	62.76	27.24	16.344					
8466	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	七股顶六队分2变压器	400	25.6	257.60	154.56					
8467	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	七股顶十一队分4变压器	200	20.56	138.9	83.328					
8468	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	七股顶四队分7变压器	200	39.35	101.30	60.78					
8469	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	仁昌配电站1号变压器	500	12.56	387.2	232.32					
8470	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	仁昌小区分10变压器	50	59.58	15.21	9.13					
8471	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	陶家支14变压器	400	13.1	307.6	184.56					
8472	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	陶一支46变压器	200	54.72	70.56	42.34					
8473	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	新升八队分10变压器	400	50	160.00	96.00					
8474	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	新升三队分13变压器	400	13.81	304.76	182.86					
8475	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	新升三队分3+1变压器	200	25.39	129.22	77.53					
8476	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	新升三队分4变压器	400	17.65	289.4	173.64					
8477	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	长山分112变压器	200	27.46	125.08	75.05					
8478	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	长山分40右8变压器	200	18.53	142.94	85.76					
8479	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	长山分54右5右9变压器	160	31.52	93.57	56.14					
8480	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	长山分54右6变压器	200	24.08	131.84	79.10					
8481	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	长山分75变压器	200	29.09	121.82	73.09					
8482	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	长山分91变压器	315	21.49	215.81	129.48					
8483	国网东港市供电公司	长山变	光秃线	长山粮库分0+1变压器	250	42.65	118.38	71.03					
8484	国网东港市供电公司	长山变	五四线	滨海分16变压器	200	22.52	134.96	80.98					
8485	国网东港市供电公司	长山变	五四线	滨海分33变压器	100	64.71	25.29	15.17					
8486	国网东港市供电公司	长山变	五四线	观鸟支1变压器	400	50	160.00	96.00					
8487	国网东港市供电公司	长山变	五四线	观鸟支25变压器	200	45.27	89.46	53.68					
8488	国网东港市供电公司	长山变	五四线	光八支20变压器	160	13.74	122.02	73.21					
8489	国网东港市供电公司	长山变	五四线	光八支28变压器	200	119.99	0.00	0.00					
8490	国网东港市供电公司	长山变	五四线	光复分40变压器	400	32.43	230.3	138.168					
8491	国网东港市供电公司	长山变	五四线	光四支4变压器	100	27.91	62.09	37.25					
8492	国网东港市供电公司	长山变	五四线	光一支1+1左4变压器	400	32.37	230.52	138.31					
8493	国网东港市供电公司	长山变	五四线	光一支10变压器	200	63.48	53.04	31.82					
8494	国网东港市供电公司	长山变	五四线	光一支6变压器	200	16.62	146.76	88.06					
8495	国网东港市供电公司	长山变	五四线	抗大八队分5变压器	200	10.29	159.42	95.65					
8496	国网东港市供电公司	长山变	五四线	抗大村支4变压器	100	50	40.00	24.00					
8497	国网东港市供电公司	长山变	五四线	抗大分23变压器	100	25.15	64.85	38.91					
8498	国网东港市供电公司	长山变	五四线	抗大分31右3变压器	100	28.68	61.32	36.79					
8499	国网东港市供电公司	长山变	五四线	窿六分10变压器	200	28.26	123.48	74.09					
8500	国网东港市供电公司	长山变	五四线	窿三分10变压器	200	11.84	156.32	93.79					
8501	国网东港市供电公司	长山变	五四线	窿三分9左8右3号变压器	200	19.12	141.76	85.06					
8502	国网东港市供电公司	长山变	五四线	窿一分9变压器	200	15.37	149.3	89.556					
8503	国网东港市供电公司	长山变	五四线	强劳分27变压器	50	25.88	32.06	19.24					
8504	国网东港市供电公司	长山变	五四线	强劳分45右2变压器	100	50	40.00	24.00					
8505	国网东港市供电公司	长山变	五四线	网通分5左2变压器	200	8.32	163.36	98.02					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
8506	国网东港市供电公司	长山变	五四线	五四线111右3变压器	200	14.33	151.34	90.80					
8507	国网东港市供电公司	长山变	五四线	五四线11变压器	200	50	80.00	48.00					
8508	国网东港市供电公司	长山变	五四线	五四线20变压器	400	50	160.0	96					
8509	国网东港市供电公司	长山变	五四线	五四线隆三分9左11变压器	100	68.91	21.09	12.65					
8510	国网东港市供电公司	长山变	五四线	杨八分027变压器	200	9.54	160.92	96.55					
8511	国网东港市供电公司	长山变	五四线	杨八分18变压器	200	27.81	124.38	74.63					
8512	国网东港市供电公司	长山变	五四线	杨四分11变压器	400	50	160.00	96.00					
8513	国网东港市供电公司	长山变	五四线	杨四分5变压器	400	50	160.00	96.00					
8514	国网东港市供电公司	长山变	新民线	新民线27变压器	315	38.97	160.74	96.45					
8515	国网东港市供电公司	长山变	新民线	新民线50变压器	400	41.45	194.2	116.52					
8516	国网东港市供电公司	长山变	新民线	新民线61左1变压器	400	21.07	275.72	165.43					
8517	国网东港市供电公司	长山变	新民线	新民线73左1变压器	200	59.34	61.32	36.792					
8518	国网东港市供电公司	长山变	长山线	长山线21变压器	400	6.62	333.52	200.11					
8519	国网东港市供电公司	长山变	长山线	长山线23右6变压器	400	36.22	215.12	129.07					
8520	国网东港市供电公司	长山变	长山线	长山线34变压器	200	29.97	120.06	72.04					
8521	国网东港市供电公司	长山变	长山线	长山线45左1变压器	100	9.35	80.7	48.39					
8522	国网东港市供电公司	长山变	长山线	长山线45左3变压器	200	10.44	159.12	95.47					
8523	国网东港市供电公司	长山变	长山线	长山线74变压器	400	96.53	0.0	0					
8524	国网东港市供电公司	长山变	长山线	长山线78左2变压器	80	34.55	44.36	26.62					
8525	国网东港市供电公司	长山变	长山线	长山线82变压器	200	21.64	136.72	82.03					
8526	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	爱联线63左分1号配电—柱上变压器	200	8.27	163.46	98.08					
8527	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	爱联线爱阳城分49右3号变压器	200	8.05	163.9	98.34					
8528	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	爱阳城分12主杆配电—柱上变压器	400	42.49	190.0	114.024					
8529	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	爱阳城分56号配电—柱上变压器	100	70.27	19.7	11.838					
8530	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	爱阳城分63号主杆配电—柱上变压器	400	34.69	221.24	132.74					
8531	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	爱阳城分从家2组分03号配电—柱上变压器	80	39.08	40.7	24.4416					
8532	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	爱阳城分太河支46号配电—柱上变压器	100	20.39	69.61	41.766					
8533	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	爱阳城分太河支58号主杆配电—柱上变压器	200	46.07	87.86	52.716					
8534	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	爱阳城分太河支86号主杆配电—柱上变压器	100	9.59	80.41	48.25					
8535	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	爱阳城分右沟支04号左分01号配电—柱上变压器	100	19.47	70.53	42.32					
8536	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	爱阳城分右沟支24号配电—柱上变压器	100	47.95	42.1	25.23					
8537	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	钓鱼台2箱1号变压器	630	15.7	468.09	280.85					
8538	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	钓鱼台2箱2号变压器	630	16.69	461.85	277.11					
8539	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	钓鱼台3箱1号变压器	630	6.28	527.4	316.4616					
8540	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	钓鱼台3箱2号变压器	630	17.05	459.59	275.75					
8541	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	钓鱼台4箱1号变压器	630	12.61	487.56	292.53					
8542	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	钓鱼台4箱2号变压器	800	8.54	651.68	391.01					
8543	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	钓鱼台一箱1号配电变压器	630	23.94	416.18	249.71					
8544	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	富国4组分02号配电—柱上变压器	100	40.8	49.2	29.52					
8545	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	太河支31右分13号配电—柱上变压器	200	12.26	155.48	93.29					
8546	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	太河支63右分08号配电—柱上变压器	100	90.92	0.00	0.00					
8547	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	太河支73左分05号配电—柱上变压器	400	55.76	136.96	82.18					
8548	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	太河支73左分27号配电—柱上变压器	400	56.05	135.80	81.48					
8549	国网凤城市供电公司	爱阳变	爱联线	杨木林支22号配电—柱上变压器	100	27.51	62.49	37.49					
8550	国网凤城市供电公司	爱阳变	獐子背线	獐子背线100左2号柱上变压器	100	4.87	85.1	51.078					
8551	国网凤城市供电公司	爱阳变	獐子背线	獐子背线唐家沟分05左分1号变压器	315	42.12	150.82	90.49					
8552	国网凤城市供电公司	爱阳变	獐子背线	獐子背线唐家沟分10号变压器	100	28.57	61.43	36.86					
8553	国网凤城市供电公司	爱阳变	獐子背线	獐子背线唐家沟分18号变压器	50	29.56	30.22	18.13					
8554	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	二道沟分26号变压器	315	45.16	141.2	84.7476					
8555	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	风煤社区A箱1号变压器	630	15.22	471.11	282.67					
8556	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	风煤社区B箱1号变压器	630	12.78	486.49	291.89					
8557	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	风煤社区B箱2号变压器	630	4.87	536.319	321.7914					
8558	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	风煤社区C箱1号变压器	630	13.31	483.15	289.89					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
8559	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	凤煤社区C箱2号变压器	630	18.88	448.056	268.8336					
8560	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	凤煤社区D箱2号变压器	630	19.86	441.88	265.13					
8561	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	富家三组分02号变压器	400	1.25	355.00	213.00					
8562	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	富家五组分02号变压器	160	39.35	81.04	48.62					
8563	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	富家一组分07号柱上变压器	315	13.55	240.8	144.4905					
8564	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	富家一组分1号副杆变压器	400	66.25	95.0	57					
8565	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	三合十二组分04号变压器	200	14.46	151.08	90.65					
8566	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	三合线61号变压器	315	13.52	240.91	144.55					
8567	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	三合线70号变压器	100	31.71	58.3	34.974					
8568	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	三合线80右4号柱上变压器	200	58.5	63.00	37.80					
8569	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	三合一组分03号变压器	200	8.22	163.56	98.14					
8570	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	新开二组支1号变压器	400	35.76	216.96	130.176					
8571	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	新开分18号主杆变压器	315	24.73	205.60	123.36					
8572	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	新开分33号变压器	80	63.25	21.4	12.84					
8573	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	新开分53号变压器	100	52.18	37.82	22.69					
8574	国网凤城市供电公司	爱阳变	三合线	新开分96号变压器	400	6.85	332.60	199.56					
8575	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	供电所分4号左分21号变器	200	55.01	70.0	41.988					
8576	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	供电所分4左分14号变压器	400	13.09	307.64	184.58					
8577	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	煤矿分13号变压器	200	14.16	151.68	91.01					
8578	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	煤矿分3号变压器	50	12.73	38.64	23.18					
8579	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	潘家八组分05号变压器	400	6.58	333.68	200.21					
8580	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	潘家六组分15号变压器	200	24.82	130.36	78.22					
8581	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	潘家六组分31号变压器	100	11.74	78.26	46.96					
8582	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	潘家三组支40右分1号变压器	200	51.02	77.96	46.78					
8583	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	潘家三组支61号变压器	200	14.63	150.74	90.44					
8584	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	潘家十组分06号变压器	200	22.89	134.2	80.532					
8585	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	潘家十组分16号变压器	200	15.76	148.48	89.09					
8586	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	潘家十组分35号变压器	100	11.79	78.21	46.93					
8587	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	徐家线110号变压器	200	27.88	124.24	74.54					
8588	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	徐家线5左2号柱上变压器	100	57.79	32.21	19.33					
8589	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	徐家线獐子背八组支02号变压器	200	4.58	170.84	102.504					
8590	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	徐家线獐子背六组2支1号变压器	400	10.02	319.92	191.95					
8591	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	徐家线獐子背一组支1号变压器	200	8.43	163.14	97.884					
8592	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	徐家线建委会支05号变压器	200	22.73	134.54	80.724					
8593	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	徐家线煤矿分125号变压器	100	28.33	61.7	37.002					
8594	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	徐家线煤矿分95左分1号变压器	100	9.24	80.76	48.46					
8595	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	徐家线木先沟分01号变压器	200	18.42	143.2	85.896					
8596	国网凤城市供电公司	爱阳变	徐家线	徐家一组支10号主杆变压器	200	89.96	0.08	0.048					
8597	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线25号变压器	315	17.28	229.1	137.4408					
8598	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线66号变压器	160	117.36	0.00	0.00					
8599	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线69左1号柱上变压器	100	48.39	41.61	24.97					
8600	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线77左1号变压器	200	12.08	155.84	93.50					
8601	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线白家沟分20号变压器	200	62.62	54.76	32.86					
8602	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线白家沟分34号变压器	400	41.03	195.88	117.53					
8603	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线陈家沟分14号变压器	50	67.86	11.1	6.642					
8604	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线黄旗九组分13号变压器	200	56.21	67.6	40.548					
8605	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线黄旗十一组分6号变压器	100	13.55	76.45	45.87					
8606	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线黄旗十组分14号变压器	315	17.43	228.6	137.1573					
8607	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线马家沟分13号变压器	100	16.86	73.14	43.88					
8608	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线马家沟分砍椽沟支12号变压器	200	39	102	61.2					
8609	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线山怀分9号变压器	200	60.18	59.64	35.784					
8610	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线小房身分12号	100	22.7	67.30	40.38					
8611	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线小房身分6右3号变压器	200	62.34	55.3	33.192					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
8612	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线小岭分西沟支15右1号柱上变压器	100	21.45	68.55	41.13					
8613	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线小岭分西沟支22右4号变压器	50	76.04	6.98	4.19					
8614	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线中街分5右4号变压器	100	26.64	63.36	38.02					
8615	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	刁窝线中街分9号变压器	100	69.5	20.50	12.30					
8616	国网凤城市供电公司	白旗变	刁窝线	金福变电箱变压器	630	16.43	463.49	278.09					
8617	国网凤城市供电公司	白旗变	后营线	后营线35左1号变压器	100	7.16	82.8	49.704					
8618	国网凤城市供电公司	白旗变	后营线	后营线48左1号变压器	200	76.31	27.38	16.43					
8619	国网凤城市供电公司	白旗变	后营线	后营线岔沟分17号变压器	400	23.47	266.12	159.67					
8620	国网凤城市供电公司	白旗变	后营线	后营线岔沟分28号变压器	160	94.7	0.0	0					
8621	国网凤城市供电公司	白旗变	后营线	后营线吴家分44号变压器	50	43.27	23.37	14.02					
8622	国网凤城市供电公司	白旗变	后营线	后营线吴家分51号变压器	80	18.81	56.952	34.1712					
8623	国网凤城市供电公司	白旗变	后营线	后营线吴家分付家沟支11号变压器	200	49.59	80.8	48.492					
8624	国网凤城市供电公司	白旗变	后营线	后营线吴家分吴家4组支10左7号变压器	100	33.64	56.36	33.82					
8625	国网凤城市供电公司	白旗变	后营线	后营线郑家沟分9号变压器	100	46.85	43.15	25.89					
8626	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线22左4号变压器	315	20.15	220.0275	132.0165					
8627	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线53左1号变压器	315	27.35	197.35	118.41					
8628	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线61右2号变压器	400	23.04	267.84	160.70					
8629	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分103号变压器	100	32.88	57.1	34.272					
8630	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分48号变压器	200	57.12	65.76	39.46					
8631	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分57号变压器	100	3.41	86.59	51.95					
8632	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分白家堡支5左7号变压器	100	11.79	78.2	46.926					
8633	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分老虎沟支28号变压器	200	22.84	134.32	80.592					
8634	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分老虎沟支2号变压器	200	53.31	73.38	44.03					
8635	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分老虎沟支40号变压器	100	44.91	45.09	27.05					
8636	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分莫家一组支18左3号变压器	400	0	360.00	216.00					
8637	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分莫家一组支29号变压器	200	23.95	132.10	79.26					
8638	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分双岭子支15号变压器	315	28.58	193.47	116.08					
8639	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分双岭子支30右13号变压器	50	37.5	26.25	15.75					
8640	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分双岭子支30右25号变压器	200	10.61	158.8	95.268					
8641	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分双岭子支30右4号变压器	100	4.94	85.06	51.036					
8642	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分双岭子支45号变压器	80	11.12	63.1	37.8624					
8643	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分双岭子支4号变压器	100	27.54	62.5	37.476					
8644	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分双岭子支57号变压器	100	13.08	76.92	46.15					
8645	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分双岭子支64号变压器	100	6.52	83.48	50.09					
8646	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分双岭子支9左1号变压器	315	18.43	225.45	135.27					
8647	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分温泉沟支15号变压器	100	16.99	73.01	43.81					
8648	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分自由支14号变压器	200	35.49	109.02	65.41					
8649	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分自由支22号变压器	400	45.42	178.32	106.99					
8650	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分自由支23右10号变压器	100	62.55	27.45	16.47					
8651	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分自由支74右3号变压器	50	25.17	32.42	19.45					
8652	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分自由支74右9号变压器	100	29.24	60.76	36.46					
8653	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分自由支81号变压器	100	38.92	51.1	30.648					
8654	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分自由支86右9号变压器	200	27.05	125.9	75.54					
8655	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线岭沟分自由支93号变压器	100	0	90.00	54.00					
8656	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线王家分105号变压器	100	64.69	25.31	15.19					
8657	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线王家分114号变压器	100	24.7	65.30	39.18					
8658	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线王家分16号变压器	200	18.01	143.98	86.39					
8659	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线王家分21右3号变压器	100	41.69	48.3	28.986					
8660	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线王家分29右3号变压器	100	58.9	31.10	18.66					
8661	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线王家分35右3号变压器	100	15.85	74.15	44.49					
8662	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线王家分关家瓦房支10号变压器	100	38.16	51.84	31.10					
8663	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线王家分破车沟支7号变压器	315	75.82	44.67	26.80					
8664	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线王家分沈家堡支17号变压器	400	59.33	122.68	73.61					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
8665	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线王家分杨驼庙支6号变压器	200	9.86	160.28	96.168					
8666	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线王家分窑沟支12左1号变压器	100	80	10.00	6.00					
8667	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线王家分窑沟支18号变压器	100	105.17	0.00	0.00					
8668	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线王家烧分7号变压器	200	13.17	153.7	92.196					
8669	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	民主线王家烧分南沟支9号变压器	200	49.76	80.5	48.288					
8670	国网凤城市供电公司	白旗变	民主线	破车沟支6右13号变压器	200	42.56	94.88	56.93					
8671	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	爱家沟支12号变压器	500	32.38	288.10	172.86					
8672	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	爱家沟支20左2号变压器	200	74.3	31.40	18.84					
8673	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	爱家沟支25号变压器	160	15.65	118.96	71.38					
8674	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	爱家沟支40号柱上变压器	200	41.07	97.86	58.72					
8675	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	宝山岔路分59左13号变压器	100	18.33	71.7	43.002					
8676	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	宝山线103号主杆变压器	400	26.53	253.88	152.33					
8677	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	宝山线13右1号柱上变压器	500	13.46	382.70	229.62					
8678	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	宝山线140左分9号变压器	200	76.47	27.1	16.236					
8679	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	宝山线159右7号变压器	200	70.43	39.14	23.484					
8680	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	宝山线17左10号变压器	400	12.03	311.88	187.13					
8681	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	宝山线187右4号柱上变压器	100	6.65	83.4	50.01					
8682	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	宝山线202号变压器	100	72.12	17.9	10.728					
8683	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	宝山线41右9号变压器	400	23.68	265.28	159.168					
8684	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	宝山线17左8右8号变压器	100	28.59	61.41	36.85					
8685	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	宝山线17左8右8号变压器	100	42.36	47.64	28.58					
8686	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	宝山线岔路分1号左分1号变压器	100	0	90.00	54.00					
8687	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	宝山线岔路分20号变压器	500	36.66	266.70	160.02					
8688	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	宝山线红旗分38号变压器	200	26.55	126.90	76.14					
8689	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	宝山线红旗分9右1号变压器	200	47.53	84.94	50.96					
8690	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	宝山线李家沟支42右29号变压器	100	69.93	20.1	12.042					
8691	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	宝山线石红分4左4号柱上变压器	100	40	50.00	30.00					
8692	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	岔路分14+1右1号柱上变压器	200	27.72	124.56	74.736					
8693	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	岔路分17右7号变压器	400	50.27	158.92	95.35					
8694	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	岔路分39左2号变压器	100	42.92	47.08	28.25					
8695	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	岔路分59左1号变压器	100	15.08	74.92	44.95					
8696	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	关家沟分2左3号变压器	200	63.12	53.76	32.26					
8697	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	红旗岭分11号主杆变压器	100	12.82	77.18	46.31					
8698	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	聚宝变电箱1002配电变压器	800	19.82	561.44	336.86					
8699	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	李家沟支11号变压器	50	46.8	21.60	12.96					
8700	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	李家沟支20号变压器	80	69.89	16.09	9.65					
8701	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	李家沟支23右6号变压器	200	63.2	53.60	32.16					
8702	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	李家沟支29号变压器	200	9.14	161.72	97.03					
8703	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	李家沟支39左2号柱上变压器	100	8.01	81.99	49.19					
8704	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	李家沟支47号变压器	100	56.73	33.27	19.96					
8705	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	石红分11右2号柱上变压器	100	56.56	33.44	20.06					
8706	国网凤城市供电公司	宝山变	宝山线	石红分2号变压器	400	35.28	218.88	131.328					
8707	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	大营线100右分6号变压器	200	79.79	20.42	12.25					
8708	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	大营线103左分3号变压器	80	34.89	44.1	26.4528					
8709	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	大营线121左分7号变压器	100	7.57	82.43	49.46					
8710	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	大营线23左2号变压器	400	64.48	102.08	61.248					
8711	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	大营线25右4右14号变压器	80	69.9	16.08	9.65					
8712	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	大营线25右6左10号柱上变压器	200	74.33	31.34	18.80					
8713	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	大营线44左6号变压器	200	56.64	66.72	40.03					
8714	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	大营线57右分6号变压器	200	64.08	51.84	31.10					
8715	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	大营线72号变压器	100	66.13	23.87	14.32					
8716	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	大营线83号变压器	400	61.32	114.72	68.83					
8717	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	大营线86右分5号变压器	200	0	180.00	108.00					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
8718	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	大营线卡巴岭分14号变压器	100	0	90.0	54					
8719	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	大营线卡巴岭分14号变压器	100	0	90.00	54.00					
8720	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	大营线沙岭分41右10号柱上变压器	200	35.28	109.4	65.664					
8721	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	黑沟分15右7号变压器	250	0	225.0	135					
8722	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	黑沟分15右7号变压器	100	0	90.0	54					
8723	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	黑沟分22号变压器	100	0	90.00	54.00					
8724	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	黑沟分22号变压器	100	0	90.0	54					
8725	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	萝卜地分19左3号变压器	400	36.11	215.56	129.34					
8726	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	沙岭分10右7号柱上变压器	200	60.18	59.64	35.78					
8727	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	沙岭分26号变压器	100	29.39	60.61	36.37					
8728	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	沙岭分39号变压器	100	28.59	61.4	36.846					
8729	国网凤城市供电公司	宝山变	大营线	沙岭分47号变压器	100	57.44	32.56	19.54					
8730	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	白家支32右1号柱上变压器	400	20.06	279.8	167.856					
8731	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	灰厂支15右2变压器	200	64.66	50.68	30.41					
8732	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	灰厂支29左4号变压器	400	102.81	0.00	0.00					
8733	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	灰厂支36左9号变压器	100	86.24	3.76	2.26					
8734	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	灰厂支53右6号变压器	100	36.76	53.24	31.94					
8735	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	灰厂支61左2右7号变压器	100	0	90.00	54.00					
8736	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	灰厂支61左2右7号变压器	100	0	90	54					
8737	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	灰厂支7右2号柱上变压器	200	13.69	152.62	91.572					
8738	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家分144号变压器	200	13.35	153.30	91.98					
8739	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家分156号变压器	400	0	360.00	216.00					
8740	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家分156号变压器	100	0	90.00	54.00					
8741	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线103分左9号变压器	200	56.66	66.68	40.01					
8742	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线41号变压器	100	42.4	47.6	28.56					
8743	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线49号变压器	50	31	29.50	17.70					
8744	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线57右1号柱上变压器	100	33.64	56.36	33.82					
8745	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线89右2号变压器	200	50.87	78.26	46.96					
8746	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线历家分白家支12号变压器	200	0	180.00	108.00					
8747	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线历家分白家支12号变压器	100	0	90.00	54.00					
8748	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线历家分白家支5号变压器	100	20.93	69.07	41.44					
8749	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线历家分白家支60号变压器	100	0	90.00	54.00					
8750	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线历家分白家支60号变压器	100	0	90	54					
8751	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线于家分36右31号变压器	100	42.56	47.44	28.46					
8752	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线于家支11号变压器	100	65.74	24.26	14.56					
8753	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线于家支36右10号变压器	400	10.17	319.32	191.592					
8754	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线仲林分21号变压器	400	24.62	261.52	156.912					
8755	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线仲林分33号左1号变压器	100	0	90.00	54.00					
8756	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线仲林分33号左1号变压器	50	0	45.0	27					
8757	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线仲林分39号变压器	100	0	90.00	54.00					
8758	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线仲林分39号变压器	100	0	90.00	54.00					
8759	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线仲林分7号变压器	100	45.64	44.36	26.62					
8760	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线仲林分9右15号变压器	200	28.11	123.78	74.27					
8761	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线仲林分子家支2右18号变压器	100	66.62	23.4	14.028					
8762	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	历家线仲林分子家支2右26号变压器	100	65.5	24.5	14.7					
8763	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	邢家支15号变压器	100	44.16	45.84	27.50					
8764	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	邢家支2左6号柱上变压器	100	29.89	60.11	36.07					
8765	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	邢家支9号变压器	100	62.79	27.21	16.33					
8766	国网凤城市供电公司	宝山变	历家线	仲林分9右9右10号柱上变压器	50	73.8	8.10	4.86					
8767	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	庙岭沟支8号变压器	100	0	90.0	54					
8768	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	瓦房支6右2号柱上变压器	200	30.86	118.28	70.97					
8769	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分105左分8号变压器	100	119.49	0.00	0.00					
8770	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分133左5号变压器	200	0	180.00	108.00					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
8771	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分133左5号变压器	100	0	90.00	54.00					
8772	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分139号变压器	100	77.73	12.27	7.36					
8773	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分14号变压器	200	52.35	75.30	45.18					
8774	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分154号变压器	100	60.14	29.9	17.916					
8775	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分156左11号变压器	100	51.14	38.86	23.32					
8776	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分161号变压器	315	105.24	0.0	0					
8777	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分167左12号变压器	80	67.86	17.71	10.63					
8778	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分177号变压器	200	54.6	70.80	42.48					
8779	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分23左分6号变压器	200	43.98	92.04	55.22					
8780	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分33号变压器	100	115.16	0.0	0					
8781	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分50左13号变压器	400	59.78	120.9	72.528					
8782	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分59左1号变压器	400	30.76	236.96	142.18					
8783	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分67左9号变压器	200	79.08	21.84	13.10					
8784	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分74左8号变压器	200	40.73	98.5	59.124					
8785	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分84左10号柱上变压器	100	10.42	79.6	47.748					
8786	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分崔家支19号变压器	100	0	90.00	54.00					
8787	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分庙沟支24号变压器	200	9.09	161.82	97.09					
8788	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家分瓦房支14号变压器	200	17.33	145.34	87.20					
8789	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家线139右11号变压器	200	64.83	50.3	30.204					
8790	国网凤城市供电公司	宝山变	王家线	王家线83号变压器	50	59.23	15.39	9.23					
8791	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	10kV边门线35号右分降盛箱变变压器	800	21.69	546.48	327.89					
8792	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	10千伏边门线37左3左1号变压器	100	16	74	44.4					
8793	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	10千伏边门线77左1号变压器	200	10	160	96					
8794	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	10千伏边门线大东分2左16右1号变压器	400	16.09	295.64	177.38					
8795	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	10千伏边门线大东分75右17左21号变压器	100	39.97	50.03	30.02					
8796	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	10千伏边门线大东分75右4右5号变压器	100	11.67	78.3	46.998					
8797	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	10千伏边门线大东分77右1号柱上变压器	200	22.17	135.7	81.396					
8798	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	10千伏边门线明亮分14左14号变压器	400	7.02	331.9	199.152					
8799	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	10千伏边门线人和分3左5右2号柱上变压器	400	39.55	201.80	121.08					
8800	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	10千伏边门线人和分联网支24右1号变压器	100	11.66	78.34	47.00					
8801	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	10千伏边门线四组分4左7左18号变压器	315	43.24	147.3	88.3764					
8802	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线102左16号变压器	100	41.05	48.95	29.37					
8803	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线102左4左2号变压器	400	40.72	197.12	118.27					
8804	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线121号主杆变压器	315	45.58	139.92	83.95					
8805	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线49左2号主杆变压器	160	45.58	71.07	42.64					
8806	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线大东分100号变压器	100	9.13	80.87	48.52					
8807	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线大东分17左3号主杆变压器	400	9.44	322.24	193.34					
8808	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线大东分2左11号主杆变压器	100	45.58	44.42	26.65					
8809	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线大东分2左22号变压器	100	45.58	44.42	26.65					
8810	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线大东分35右3号变压器	250	28.59	153.53	92.12					
8811	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线大东分35右7号主杆变压器	400	20.65	277.4	166.44					
8812	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线大东分38左1号变压器	200	23.5	133.00	79.80					
8813	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线大东分57右1号主杆变压器	315	69.5	64.58	38.75					
8814	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线大东分66右2号变压器	200	32.08	115.84	69.50					
8815	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线大东分75右20号变压器	200	70.1	39.80	23.88					
8816	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线大东分87号变压器	100	19.5	70.50	42.30					
8817	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线明亮分16号主杆变压器	200	29.64	120.72	72.43					
8818	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线人和分37左7号主杆变压器	315	24.06	207.71	124.63					
8819	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线人和分42右3号主杆变压器	400	35.28	218.88	131.33					
8820	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线人和分43左2号变压器	200	25.82	128.36	77.02					
8821	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线人和分65左14号主杆变压器	400	62.34	110.64	66.38					
8822	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线人和分卜家支14右12号主杆变压器	200	17.9	144.2	86.52					
8823	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线人和分卜家支25右3号主杆变压器	315	53.78	114.1	68.4558					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
8824	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线人和分下家支31右7号主杆变压器	500	11.05	394.75	236.85					
8825	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线人和分下家支48左17号变压器	100	26.42	63.58	38.15					
8826	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线人和分下家支49号主杆变压器	315	82.65	23.15	13.89					
8827	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线人和分下家支60号主杆变压器	200	45.58	88.84	53.30					
8828	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线人和分下家支68号变压器	100	33.64	56.36	33.82					
8829	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线人和分联网支4号主杆变压器	50	33.52	28.24	16.94					
8830	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线人和分明亮一组支25号主杆变压器	100	15.26	74.74	44.84					
8831	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线四组分12右1号主杆变压器	100	42.65	47.4	28.41					
8832	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线四组分4左8号主杆变压器	200	57.44	65.12	39.07					
8833	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线四组分9右9号主杆变压器	100	43.33	46.7	28.002					
8834	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线汤河分14号主杆变压器	200	45.58	88.84	53.30					
8835	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线汤河分17号主杆变压器	200	29.54	120.9	72.552					
8836	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	边门线汤河分7右6右9号主杆变压器	400	26.38	254.48	152.69					
8837	国网凤城市供电公司	边门变	边门线	同济家园箱变变压器间隔配电变压器	800	7.07	663.4	398.064					
8838	国网凤城市供电公司	边门变	古城线	10千伏古城线58右1右3号变压器	100	77.83	12.17	7.30					
8839	国网凤城市供电公司	边门变	古城线	10千伏古城线7左2号变压器	100	28.3	61.70	37.02					
8840	国网凤城市供电公司	边门变	古城线	10千伏古城线97右3号柱上变压器	400	34.02	223.92	134.35					
8841	国网凤城市供电公司	边门变	古城线	古城线110右8号主杆变压器	100	22.11	67.9	40.734					
8842	国网凤城市供电公司	边门变	古城线	古城线140号主杆变压器	200	33.41	113.18	67.91					
8843	国网凤城市供电公司	边门变	古城线	古城线58号右3号主杆变压器	200	12.16	155.68	93.41					
8844	国网凤城市供电公司	边门变	古城线	古城线73号主杆变压器	200	26.67	126.7	75.996					
8845	国网凤城市供电公司	边门变	古城线	古城线7左1左9号变压器	315	21.23	216.63	129.98					
8846	国网凤城市供电公司	边门变	古城线	古城线89号主杆变压器	100	18.52	71.48	42.89					
8847	国网凤城市供电公司	边门变	古城线	古城线旭光分11号主杆变压器	200	41.36	97.28	58.37					
8848	国网凤城市供电公司	边门变	古城线	古城线旭光分20右2号主杆变压器	50	63.27	13.37	8.02					
8849	国网凤城市供电公司	边门变	古城线	古城线旭光分22左2号主杆变压器	100	26.1	63.90	38.34					
8850	国网凤城市供电公司	边门变	古城线	古城线旭光分26右2号主杆变压器	100	56.94	33.06	19.84					
8851	国网凤城市供电公司	边门变	古城线	古城线旭光分39号	200	36.28	107.44	64.464					
8852	国网凤城市供电公司	边门变	古城线	古城线旭光分49号	100	31.9	58.10	34.86					
8853	国网凤城市供电公司	边门变	张家线	10千伏张家线14右6号变压器	100	15.94	74.1	44.436					
8854	国网凤城市供电公司	边门变	张家线	10千伏张家线74右10号变压器	200	21.33	137.34	82.40					
8855	国网凤城市供电公司	边门变	张家线	张家线37左3号变压器	200	71.05	37.90	22.74					
8856	国网凤城市供电公司	边门变	张家线	张家线40右2号变压器	400	12.2	311.20	186.72					
8857	国网凤城市供电公司	边门变	张家线	张家线46右3号变压器	100	32.43	57.57	34.54					
8858	国网凤城市供电公司	边门变	张家线	张家线75号变压器	200	99.12	0.00	0.00					
8859	国网凤城市供电公司	边门变	张家线	张家线砖厂分12+1左5号变压器	200	10.99	158.02	94.81					
8860	国网凤城市供电公司	边门变	张家线	张家线砖厂分17号变压器	100	29.93	60.07	36.04					
8861	国网凤城市供电公司	边门变	张家线	张家线砖厂分28号变压器	100	25.42	64.58	38.75					
8862	国网凤城市供电公司	边门变	张家线	张家线砖厂分9号变压器	100	47.35	42.65	25.59					
8863	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	高飞支28左1号变压器	100	36.04	53.96	32.38					
8864	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	高飞支34号变压器	200	40.91	98.18	58.908					
8865	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	管家分12左3右1号变压器	100	35.5	54.50	32.70					
8866	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	管家分147右3号变压器	200	18.41	143.18	85.91					
8867	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	管家分152左3号变压器	200	58.41	63.18	37.91					
8868	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	管家分164左5号变压器	100	19.56	70.44	42.26					
8869	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	管家分176号变压器	100	12.83	77.17	46.30					
8870	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	管家分53左1号变压器	400	21.25	275.00	165.00					
8871	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	管家分74号变压器	400	41.84	192.64	115.58					
8872	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	何家店支18号变压器	400	0	360.0	216					
8873	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	何家店支8左1号变压器	200	54.04	71.92	43.15					
8874	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	科研线19号变压器	315	42.56	149.44	89.66					
8875	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	民政支13号变压器	160	60.99	46.42	27.85					
8876	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	石牛支15右2号变压器	400	61.79	112.84	67.70					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
8877	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	石牛支27号变压器	30	26.59	19.02	11.41					
8878	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	王家支09号变压器	200	0	180.00	108.00					
8879	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	王家支38右5号变压器	200	12.34	155.32	93.19					
8880	国网凤城市供电公司	草河变	科研线	王家支8左7号变压器	100	48.73	41.27	24.76					
8881	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	大棚支21右16号变压器	50	34.76	27.6	16.572					
8882	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	大棚支21右5右6号变压器	100	60.38	29.6	17.772					
8883	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	大棚支57号变压器	200	28.65	122.70	73.62					
8884	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	大棚支60前5号变压器	100	34.1	55.90	33.54					
8885	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	大棚支70号变压器	100	55.94	34.06	20.44					
8886	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	花家分03号变压器	80	39.83	40.14	24.08					
8887	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	花家分17右1号变压器	400	33.53	225.88	135.53					
8888	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	花家分23左3号变压器	400	65.45	98.20	58.92					
8889	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	花家分8+1号变压器	100	41.08	48.92	29.35					
8890	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	黄岭分10+1号兴科3箱变压器1号主变	630	16.46	463.30	277.98					
8891	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	黄岭分10+1号兴科3箱变压器2号主变	630	9.91	504.57	302.74					
8892	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	黄岭分33右6右1号变压器	160	48.54	66.3	39.8016					
8893	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	黄岭分39右2号变压器	315	43.33	147.0	88.2063					
8894	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	黄岭分47右1号变压器	400	52.82	148.72	89.23					
8895	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	黄岭分58号变压器	100	12.17	77.83	46.70					
8896	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	门家分06号变压器	250	48.36	104.1	62.46					
8897	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	平安线08号变压器	250	58.52	78.70	47.22					
8898	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	平安线11号变压器	100	34.57	55.43	33.26					
8899	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	平安线26号变压器	80	115.56	0.00	0.00					
8900	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	平安线35右11号变压器	200	20.65	138.70	83.22					
8901	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	平安线35右4号变压器	100	47.23	42.77	25.66					
8902	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	平安线36号变压器	100	16.79	73.2	43.926					
8903	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	平安线46右1号变压器	200	19.62	140.76	84.46					
8904	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	平安线65左1号变压器	400	43.22	187.12	112.27					
8905	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	平安线67右9号柱上变压器	100	29.78	60.22	36.13					
8906	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	平安线68左6号柱上变压器	100	23.8	66.2	39.72					
8907	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	平安线74左3号变压器	400	3.51	345.96	207.58					
8908	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	庆元A变电箱变压器	630	15.97	466.39	279.83					
8909	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	庆元B变电箱变压器	630	21.09	434.1	260.4798					
8910	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	兴科变电箱变压器	630	25.54	406.1	243.6588					
8911	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	兴科四变电箱1号变压器	630	19	447.30	268.38					
8912	国网凤城市供电公司	草河变	平安线	兴科四变电箱2号变压器	630	6.64	525.2	315.1008					
8913	国网凤城市供电公司	城北变	北二线	澜庭二亭1号主变	1000	8.53	814.7	488.82					
8914	国网凤城市供电公司	城北变	北二线	澜庭二亭2号主变	800	8.82	649.44	389.66					
8915	国网凤城市供电公司	城北变	北二线	澜庭二亭3号主变	1000	6.39	836.1	501.66					
8916	国网凤城市供电公司	城北变	北二线	澜庭一亭1号主变	1000	7.49	825.10	495.06					
8917	国网凤城市供电公司	城北变	北二线	澜庭一亭2号主变	1000	6.9	831.00	498.60					
8918	国网凤城市供电公司	城北变	北二线	澜庭一亭3号主变	1000	8.24	817.60	490.56					
8919	国网凤城市供电公司	城北变	北二线	澜庭一亭4号主变	1000	7.34	826.60	495.96					
8920	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	凤凰变电亭1号变压器	630	34.12	352.04	211.23					
8921	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	凤凰变电亭2号变压器	1000	28.15	618.50	371.10					
8922	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	翰林A变电箱1号变压器	800	23.58	531.36	318.82					
8923	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	翰林B变电箱1号变压器	800	27.05	503.6	302.16					
8924	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	翰林B变电箱2号变压器	800	32.34	461.28	276.77					
8925	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	林业变电箱1号变压器	630	9.77	505.45	303.27					
8926	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	南街变电箱2号变压器	630	48.34	262.46	157.47					
8927	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	三中箱1号变压器	630	25.6	405.72	243.43					
8928	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	喜来变电箱1号变压器	800	29.8	481.60	288.96					
8929	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	新东方变电箱1号变压器	630	13.17	484.03	290.42					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
8930	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	新东方变电箱2号变压器	800	29.36	485.12	291.07					
8931	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	新星变电箱1号变压器	630	46.08	276.7	166.0176					
8932	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	新星变电箱2号变压器	630	38.81	322.50	193.50					
8933	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	鑫康变电箱1号变压器	800	30.61	475.12	285.07					
8934	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	鑫康变电箱2号变压器	630	26.6	399.42	239.65					
8935	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	亿丰C变电亭1号变压器	800	30.28	477.76	286.66					
8936	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	亿丰甲变电亭1719配电变压器	800	18.81	569.52	341.71					
8937	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	亿丰甲变电亭1720配电变压器	800	25	520.00	312.00					
8938	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	亿丰乙变电亭1735配电变压器	800	25	520.0	312					
8939	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	亿丰乙变电亭1736配电变压器	630	25	409.5	245.7					
8940	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	亿丰乙变电亭1737配电变压器	800	34.18	446.56	267.94					
8941	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	振兴亭2号变压器	630	34.06	352.42	211.45					
8942	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	中街一变电箱1号变压器	800	38.09	415.28	249.17					
8943	国网凤城市供电公司	城北变	城后线	中学变电箱1号变压器	800	27.77	497.84	298.70					
8944	国网凤城市供电公司	城北变	果脯线	果脯线三建分16号变压器	400	49.89	160.44	96.26					
8945	国网凤城市供电公司	城北变	果脯线	果脯线三建分6左1号变压器	400	27.5	250.00	150.00					
8946	国网凤城市供电公司	城北变	龙源线	龙源线中兴分104右3号柱上变压器	400	29.01	243.96	146.38					
8947	国网凤城市供电公司	城北变	龙源线	龙源线中兴分10左10号变压器	315	22.79	211.71	127.03					
8948	国网凤城市供电公司	城北变	龙源线	龙源线中兴分10左8右3号变压器	315	38.61	161.88	97.13					
8949	国网凤城市供电公司	城北变	龙源线	龙源线中兴分117号柱上变压器	315	70.22	62.31	37.38					
8950	国网凤城市供电公司	城北变	龙源线	龙源线中兴分138右2号柱上变压器	100	30.93	59.07	35.442					
8951	国网凤城市供电公司	城北变	龙源线	龙源线中兴分147号柱上变压器	100	35.88	54.12	32.47					
8952	国网凤城市供电公司	城北变	龙源线	龙源线中兴分30左10号柱上变压器	250	35.41	136.48	81.89					
8953	国网凤城市供电公司	城北变	龙源线	龙源线中兴分30左4左5号柱上变压器	200	21.58	136.84	82.104					
8954	国网凤城市供电公司	城北变	龙源线	龙源线中兴分40号柱上变压器	315	43.33	147.0	88.2063					
8955	国网凤城市供电公司	城北变	龙源线	龙源线中兴分69号柱上变压器	400	44.51	181.96	109.18					
8956	国网凤城市供电公司	城北变	龙源线	龙源线中兴分91右2号柱上变压器	50	28.48	30.8	18.456					
8957	国网凤城市供电公司	城北变	龙源线	龙源线中兴分多批次6号变压器	250	42.87	117.83	70.70					
8958	国网凤城市供电公司	城北变	龙源线	龙源线中兴分青沟支18右2号柱上变压器	100	117.06	0.00	0.00					
8959	国网凤城市供电公司	城北变	龙源线	龙源线中兴分青沟支45号柱上变压器	100	83.28	6.72	4.03					
8960	国网凤城市供电公司	城北变	龙源线	物流变电箱1号变压器	800	15.61	595.1	357.072					
8961	国网凤城市供电公司	城北变	龙源线	物流变电箱2号变压器	800	0	720.0	432					
8962	国网凤城市供电公司	城北变	龙源线	红星三变电箱1号变压器	800	26.38	508.96	305.38					
8963	国网凤城市供电公司	城北变	师范线	红星一变电箱1号变压器	800	42.56	379.52	227.71					
8964	国网凤城市供电公司	城北变	师范线	亿丰二变电箱1号变压器	630	0	567.00	340.20					
8965	国网凤城市供电公司	城北变	师范线	亿丰二变电箱2号变压器	800	12	624.00	374.40					
8966	国网凤城市供电公司	城北变	师范线	亿丰一变电箱1号变压器	630	14.11	478.11	286.86					
8967	国网凤城市供电公司	城北变	师范线	亿丰一变电箱2号变压器	630	9	510.30	306.18					
8968	国网凤城市供电公司	城北变	师范线	中街二变电箱2号变压器	630	34.64	348.77	209.26					
8969	国网凤城市供电公司	城北变	宜丰线	宜丰线15前1号变压器	100	43.14	46.86	28.116					
8970	国网凤城市供电公司	城北变	宜丰线	宜丰线刘家沟分1号变压器	315	22.33	213.2	127.8963					
8971	国网凤城市供电公司	城东变	玻璃线	玻璃线21号变压器	315	6.11	264.25	158.55					
8972	国网凤城市供电公司	城东变	玻璃线	凤镇线77柱上变压器	400	34.78	220.88	132.53					
8973	国网凤城市供电公司	城东变	玻璃线	福临变电箱1号变压器	630	33.8	354.06	212.44					
8974	国网凤城市供电公司	城东变	玻璃线	万和二变电箱1043间隔配电变压器	1000	17.46	725.4	435.24					
8975	国网凤城市供电公司	城东变	玻璃线	万和三变电箱1047间隔配电变压器	630	12.28	489.636	293.7816					
8976	国网凤城市供电公司	城东变	玻璃线	万和四变电箱1051间隔配电变压器	630	10.13	503.18	301.91					
8977	国网凤城市供电公司	城东变	玻璃线	万和一变电箱1039间隔配电变压器	630	3.12	547.34	328.41					
8978	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线7号变压器	400	37.79	208.84	125.304					
8979	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分111左1号变压器	200	35.28	109.44	65.66					
8980	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分117右7号变压器	400	43.33	186.68	112.01					
8981	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分117右8号柱上变压器	200	62.34	55.32	33.19					
8982	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分123左7号变压器	400	43.33	186.68	112.01					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (KVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
8983	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分131右6号变压器	200	62.34	55.32	33.192					
8984	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分132号变压器	100	62.34	27.66	16.60					
8985	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分149号变压器	200	34.55	110.90	66.54					
8986	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分33左2号变压器	100	43.33	46.67	28.00					
8987	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分44右2号变压器	315	42.36	150.066	90.0396					
8988	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分54右2号变压器	100	44.68	45.32	27.19					
8989	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分85左23号变压器	50	44.68	22.66	13.596					
8990	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分85左8号变压器	100	42.36	47.64	28.58					
8991	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分87号变压器	100	45.58	44.42	26.65					
8992	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分95号变压器	200	44.68	90.64	54.38					
8993	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分大隈支7右1号变压器	100	62.34	27.66	16.60					
8994	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分东山支10号变压器	100	44.68	45.32	27.192					
8995	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分东山支14右7号变压器	250	44.22	114.45	68.67					
8996	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分东山支27号变压器	100	44.68	45.32	27.19					
8997	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分东山支2左2号柱上变压器	100	62.34	27.66	16.60					
8998	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分东山支55左1号柱上变压器	200	43.33	93.34	56.00					
8999	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分东山支62号变压器	315	33.64	177.53	106.52					
9000	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分金家支10号变压器	100	35.28	54.72	32.83					
9001	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分金家支15右10号变压器	200	62.34	55.32	33.19					
9002	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分精密支12号变压器	100	49.36	40.64	24.384					
9003	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	草河线新华分李家堡支15左5号变压器	200	45.58	88.8	53.304					
9004	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	香山A变电亭1283间隔配电变压器	800	21.48	548.16	328.90					
9005	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	香山A变电亭1284间隔配电变压器	630	16.92	460.40	276.24					
9006	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	香山B变电亭1287配电变压器	800	17.88	576.96	346.18					
9007	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	香山B变电亭1288配电变压器	800	18.79	569.68	341.808					
9008	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	香苑变电箱1006配电变压器	500	13.86	380.70	228.42					
9009	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	香苑变电箱1007配电变压器	800	16.74	586.08	351.65					
9010	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	新华分50右12号柱上变压器	100	28.59	61.41	36.85					
9011	国网凤城市供电公司	城东变	草河线	新华分50右12号柱上变压器	200	12.14	155.72	93.43					
9012	国网凤城市供电公司	城东变	城北线	城北线箭岭8号变压器	315	7.27	260.60	156.36					
9013	国网凤城市供电公司	城东变	城北线	城北线箭岭分11右2号变压器	630	35.64	342.468	205.4808					
9014	国网凤城市供电公司	城东变	城北线	盐业变电箱1号变压器	630	19.97	441.189	264.7134					
9015	国网凤城市供电公司	城东变	城北线	盐业变电箱2号变压器	630	21.12	433.94	260.37					
9016	国网凤城市供电公司	城东变	城北线	亿丰A变电亭1号变压器	800	23.58	531.36	318.82					
9017	国网凤城市供电公司	城东变	城北线	亿丰A变电亭2号变压器	800	13.29	613.68	368.21					
9018	国网凤城市供电公司	城东变	城北线	亿丰变电亭1号变压器	800	9.56	643.5	386.112					
9019	国网凤城市供电公司	城东变	城北线	亿丰变电亭2号变压器	0	14.37	0.00	0.00					
9020	国网凤城市供电公司	城东变	城北线	亿丰开闭站1号变压器	800	25.19	518.48	311.09					
9021	国网凤城市供电公司	城东变	城北线	亿丰开闭站1号变压器	800	25.19	518.48	311.09					
9022	国网凤城市供电公司	城东变	城西线	亿林二变电箱1号主变压器	400	14.91	300.36	180.22					
9023	国网凤城市供电公司	城东变	城西线	亿林一变电箱2号变压器	800	17.14	582.88	349.73					
9024	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	1023变压器	800	62.34	221.28	132.77					
9025	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	1024变压器	630	62.34	174.26	104.55					
9026	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	1197变压器	800	50.86	313.12	187.87					
9027	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	导航线33左3号变压器	400	31.22	235.1	141.072					
9028	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	东街变电亭1号变压器	800	42.94	376.48	225.89					
9029	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	东御二变电箱1号变压器	630	16.96	460.15	276.09					
9030	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	东御二变电箱2号变压器	630	21.84	429.408	257.6448					
9031	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	东御一变电箱1号变压器	800	22.13	542.96	325.78					
9032	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	东御一变电箱2号变压器	630	6.53	525.86	315.52					
9033	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	福海二变电箱2号变压器	1000	21.73	682.7	409.62					
9034	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	鸿福一变电箱2号变压器	630	0	567.00	340.20					
9035	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	环保分15号变压器	315	0	283.50	170.10					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
9036	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	环保分3号变压器	315	20.33	219.46	131.68					
9037	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	清华变电箱1号变压器	630	27.25	395.33	237.20					
9038	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	苏苑一变电箱2号变压器	800	41.75	386	231.6					
9039	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	文昌变电箱2号变压器	800	14.47	604.24	362.544					
9040	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	香山变电箱1号主变	630	29.98	378.1	226.8756					
9041	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	新增变压器	630	62.34	174.26	104.55					
9042	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	新增变压器1	800	48.25	334.0	200.4					
9043	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	造纸二变电箱2号变压器	800	28.57	491.4	294.864					
9044	国网凤城市供电公司	城东变	导航线	造纸一变电箱2号变压器	630	0	567	340.2					
9045	国网凤城市供电公司	城东变	东川线	首府G变电亭5号主变	1000	11.84	781.6	468.96					
9046	国网凤城市供电公司	城东变	东川线	首府G变电亭6号主变	1000	10.13	798.70	479.22					
9047	国网凤城市供电公司	城东变	东川线	首府G变电亭7号主变	1000	6.48	835.20	501.12					
9048	国网凤城市供电公司	城东变	东河线	首府G变电亭1号主变	1000	11.45	785.50	471.30					
9049	国网凤城市供电公司	城东变	东河线	首府G变电亭2号主变	800	8.47	652.24	391.34					
9050	国网凤城市供电公司	城东变	东河线	首府G变电亭3号主变	800	11.62	627.04	376.22					
9051	国网凤城市供电公司	城东变	东河线	首府G变电亭4号主变	1000	5.02	849.8	509.88					
9052	国网凤城市供电公司	城东变	东雅甲线	雅园二变电箱1号主变	630	1.39	558.2	334.9458					
9053	国网凤城市供电公司	城东变	东雅甲线	雅园六变电箱1号主变	630	1.12	559.94	335.97					
9054	国网凤城市供电公司	城东变	东雅甲线	雅园三变电箱1号主变	1000	4.69	853.10	511.86					
9055	国网凤城市供电公司	城东变	东雅甲线	雅园四变电箱1号主变	630	6.21	527.9	316.7262					
9056	国网凤城市供电公司	城东变	东雅甲线	雅园五变电箱1号主变	630	0.03	566.81	340.09					
9057	国网凤城市供电公司	城东变	东雅甲线	雅园一变电箱1号主变	630	0.02	566.87	340.12					
9058	国网凤城市供电公司	城东变	山东线	东城1002配电变压器	800	17.4	580.80	348.48					
9059	国网凤城市供电公司	城东变	山东线	东城1003配电变压器	630	19.37	444.97	266.98					
9060	国网凤城市供电公司	城东变	山东线	山东线新民分26左5号变压器	100	41.23	48.77	29.26					
9061	国网凤城市供电公司	城东变	山东线	香山C变电亭1006配电变压器	800	8.66	650.72	390.43					
9062	国网凤城市供电公司	城东变	山东线	香山C变电亭1007配电变压器	800	17.55	579.60	347.76					
9063	国网凤城市供电公司	城南变	风景线	风景线13右2号变压器	100	47.53	42.47	25.482					
9064	国网凤城市供电公司	城南变	风景线	风景线19号变压器	200	35.63	108.7	65.244					
9065	国网凤城市供电公司	城南变	风景线	风景线9左2号变压器	200	60.14	59.72	35.83					
9066	国网凤城市供电公司	城南变	风景线	凤山变电箱1号变压器	200	42.26	95.48	57.29					
9067	国网凤城市供电公司	城南变	风景线	山门变电箱1号变压器	630	71.45	116.87	70.12					
9068	国网凤城市供电公司	城南变	乐购线	乐购甲变电亭1号变压器	800	55.82	273.44	164.06					
9069	国网凤城市供电公司	城南变	乐购线	乐购甲变电亭2号变压器	630	25.22	408.11	244.87					
9070	国网凤城市供电公司	城南变	乐购线	乐购乙变电亭1号变压器	630	52.97	233.29	139.97					
9071	国网凤城市供电公司	城南变	乐购线	天河二变电箱1号主变压器	630	0	567.00	340.20					
9072	国网凤城市供电公司	城南变	乐购线	天河二变电箱2号主变压器	800	34.64	442.9	265.728					
9073	国网凤城市供电公司	城南变	乐购线	天河一变电箱1号变压器	800	85.69	34.5	20.688					
9074	国网凤城市供电公司	城南变	乐购线	银河A变电箱1号变压器	630	21.87	429.22	257.53					
9075	国网凤城市供电公司	城南变	乐购线	银河A变电箱2号变压器	800	35.24	438.08	262.85					
9076	国网凤城市供电公司	城南变	乐购线	银河B变电箱1号变压器	800	17.03	583.76	350.256					
9077	国网凤城市供电公司	城南变	乐购线	银河B变电箱2号变压器	800	29.3	485.60	291.36					
9078	国网凤城市供电公司	城南变	乐购线	银河C变1634配电变压器	630	19.75	442.58	265.55					
9079	国网凤城市供电公司	城南变	乐购线	银河C变1635配电变压器	800	13.39	612.88	367.728					
9080	国网凤城市供电公司	城南变	乐购线	银河D1639配电变压器	800	29.68	482.56	289.54					
9081	国网凤城市供电公司	城南变	乐购线	银河D1640配电变压器	800	14.61	603.12	361.872					
9082	国网凤城市供电公司	城南变	乐购线	银河二期变电亭1号主变	1000	20.09	699.10	419.46					
9083	国网凤城市供电公司	城南变	乐购线	银河二期变电亭2号主变	800	0	720.00	432.00					
9084	国网凤城市供电公司	城南变	乐购线	银河二期变电亭4号主变	800	4.35	685.20	411.12					
9085	国网凤城市供电公司	城南变	南坡线	首府2变电亭1号主变	800	41.4	388.80	233.28					
9086	国网凤城市供电公司	城南变	南坡线	首府2变电亭3号主变	800	27.18	502.56	301.54					
9087	国网凤城市供电公司	城南变	南坡线	首府C变1274配电变压器	800	12.16	622.72	373.63					
9088	国网凤城市供电公司	城南变	南坡线	首府C变1672配电变压器	800	36.45	428.4	257.04					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
9089	国网凤城市供电公司	城南变	南坡线	首府C变1673配电变压器	800	32.23	462.16	277.30					
9090	国网凤城市供电公司	城南变	南坡线	首府C变1675配电变压器	800	19.47	564.24	338.54					
9091	国网凤城市供电公司	城南变	南坡线	首府F变电亭1号主变	1000	62.34	276.6	165.96					
9092	国网凤城市供电公司	城南变	南坡线	首府F变电亭2号主变	1250	62.34	345.75	207.45					
9093	国网凤城市供电公司	城南变	南坡线	首府F变电亭3号主变	1250	9.52	1006.00	603.60					
9094	国网凤城市供电公司	城南变	南坡线	首府二变电亭2号主变	800	23.5	532.0	319.2					
9095	国网凤城市供电公司	城南变	南川线	滨河三亭1号变压器	630	11.14	496.82	298.09					
9096	国网凤城市供电公司	城南变	南川线	滨河三亭2号变压器	630	15.72	468.0	280.7784					
9097	国网凤城市供电公司	城南变	南川线	滨河三亭3号变压器	800	14.31	605.52	363.312					
9098	国网凤城市供电公司	城南变	南川线	滨河三亭4号变压器	800	16.81	585.5	351.312					
9099	国网凤城市供电公司	城南变	南川线	滨河一变电亭1号主变	800	21.97	544.24	326.54					
9100	国网凤城市供电公司	城南变	南川线	滨河一变电亭2号主变	800	17.39	580.88	348.53					
9101	国网凤城市供电公司	城南变	南川线	河畔G变电箱1号变压器	800	0	720.00	432.00					
9102	国网凤城市供电公司	城南变	南川线	河畔G变电箱2号变压器	630	36.93	334.34	200.60					
9103	国网凤城市供电公司	城南变	南川线	明珠丙1650配电变压器	800	24.11	527.1	316.272					
9104	国网凤城市供电公司	城南变	南川线	明珠甲变电箱1号变压器	630	6.57	525.61	315.37					
9105	国网凤城市供电公司	城南变	南川线	明珠甲变电箱2号变压器	800	22.79	537.68	322.61					
9106	国网凤城市供电公司	城南变	南川线	明珠乙1646配电变压器	630	28.33	388.5	233.1126					
9107	国网凤城市供电公司	城南变	南川线	山水二变电箱1号变压器	800	19.1	567.20	340.32					
9108	国网凤城市供电公司	城南变	南川线	山水三变电箱2号变压器	630	25.55	406.04	243.62					
9109	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	南航线团山分28左3右2号柱上变压器	30	118.07	0.00	0.00					
9110	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	南航线团山分39号变压器	315	37.5	165.38	99.23					
9111	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	首府A1662配电变压器	800	23.82	529.44	317.66					
9112	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	首府A1663配电变压器	800	19.05	567.60	340.56					
9113	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	首府A1664配电变压器	800	11.86	625.12	375.07					
9114	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	首府A1665配电变压器	800	14.09	607.3	364.368					
9115	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	首府B1667配电变压器	630	15.16	471.5	282.8952					
9116	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	首府B1668配电变压器	800	47.1	343.20	205.92					
9117	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	首府B1669配电变压器	800	10.28	637.76	382.66					
9118	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	首府B1670配电变压器	800	35.47	436.24	261.74					
9119	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	首府D变电亭1号变压器	800	16.71	586.32	351.79					
9120	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	首府D变电亭2号变压器	800	15.07	599.44	359.66					
9121	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	首府D变电亭3号变压器	800	16.82	585.4	351.264					
9122	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	首府D变电亭4号变压器	800	13.24	614.08	368.45					
9123	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	首府E变电亭1号变压器	800	13.48	612.16	367.296					
9124	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	首府E变电亭2号变压器	800	15.97	592.2	355.344					
9125	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	首府E变电亭3号变压器	800	62.34	221.28	132.77					
9126	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	首府E变电亭4号变压器	800	15.4	596.8	358.08					
9127	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	首府F变电亭4号主变	1000	11	790.00	474.00					
9128	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	首府F变电亭6号主变	630	22.06	428.0	256.8132					
9129	国网凤城市供电公司	城南变	南航线	首府F变电站5号主变	1000	62.34	276.60	165.96					
9130	国网凤城市供电公司	城南变	南河线	滨河二变电亭1号主变	800	22.71	538.32	322.99					
9131	国网凤城市供电公司	城南变	南河线	滨河二变电亭2号主变	800	15.64	594.9	356.928					
9132	国网凤城市供电公司	城南变	南河线	东南变电箱1号变压器	630	22.2	427.14	256.28					
9133	国网凤城市供电公司	城南变	南河线	风景箱变压器	630	50.85	246.645	147.987					
9134	国网凤城市供电公司	城南变	南河线	河畔二箱1号变压器	800	38.77	409.84	245.90					
9135	国网凤城市供电公司	城南变	南河线	木兰变电箱1号变压器	500	42.4	238.00	142.80					
9136	国网凤城市供电公司	城南变	南河线	山水一变电箱2号变压器	800	12.84	617.28	370.37					
9137	国网凤城市供电公司	城南变	南化线	南化线6左2号变压器	630	34.55	349.34	209.60					
9138	国网凤城市供电公司	城南变	南镇线	果品变电箱主变配电变压器	630	92.39	0.00	0.00					
9139	国网凤城市供电公司	城南变	南镇线	华府二变电箱1号主变压器	800	32.39	460.88	276.53					
9140	国网凤城市供电公司	城南变	南镇线	华府二变电箱2号主变压器	630	53.36	230.83	138.50					
9141	国网凤城市供电公司	城南变	南镇线	华府一变电箱1号主变压器	630	39.14	320.4	192.2508					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
9142	国网凤城市供电公司	城南变	南镇线	华府一变电箱2号主变压器	630	20.03	440.81	264.49					
9143	国网凤城市供电公司	城南变	南镇线	天河湾变电亭1号变压器	630	29.15	383.355	230.013					
9144	国网凤城市供电公司	城南变	南镇线	天河湾变电亭2号变压器	800	43.69	370.48	222.29					
9145	国网凤城市供电公司	城南变	南镇线	天河湾变电亭3号变压器	800	45.5	356.00	213.60					
9146	国网凤城市供电公司	城南变	南镇线	天河湾六变电箱1号变压器	630	38.9	321.9	193.158					
9147	国网凤城市供电公司	城南变	南镇线	天河湾六变电箱2号变压器	800	37.32	421.44	252.86					
9148	国网凤城市供电公司	城南变	南镇线	天河湾三变电箱2号变压器	800	91.26	0	0					
9149	国网凤城市供电公司	城南变	南镇线	天河湾四变电箱1号变配电箱	800	57.98	256.16	153.70					
9150	国网凤城市供电公司	城南变	南镇线	天河湾五变电箱1号变压器	630	38.53	324.26	194.56					
9151	国网凤城市供电公司	城南变	南镇线	天河湾五变电箱2号变压器	800	52.65	298.80	179.28					
9152	国网凤城市供电公司	城南变	山门线	山门线13右3号变压器	315	20.28	219.62	131.77					
9153	国网凤城市供电公司	城南变	山门线	山门线王道沟分29号变压器	315	27.73	196.2	117.6903					
9154	国网凤城市供电公司	城南变	山门线	王道沟分位子沟支24号柱上变压器	50	5.26	42.37	25.42					
9155	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	百利家变电箱1号变压器	800	10.08	639.36	383.62					
9156	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	百利家变电箱2号变压器	1000	0.03	899.70	539.82					
9157	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	财旺变电箱1号变压器间隔配电变压器	800	21.38	548.96	329.38					
9158	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	财旺变电箱2号变压器	630	4.74	537.1	322.2828					
9159	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	城东线14右1号变压器	200	30.08	119.84	71.904					
9160	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	电业亭1号变压器	800	20.17	558.64	335.184					
9161	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	二中支7右2变压器	315	27.33	197.41	118.45					
9162	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	二中支7右3变压器	200	15.79	148.42	89.05					
9163	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	二中支7右5变压器	400	37.58	209.7	125.808					
9164	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	二中支7右7变压器	315	24.72	205.63	123.38					
9165	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	凤镇线西河分4柱上变压器	315	31.86	183.14	109.88					
9166	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	凤镇线西河分8右1柱上变压器	400	43.62	185.5	111.312					
9167	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	福象C变电箱2号变压器	630	32.22	364.0	218.4084					
9168	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	翰林二箱1号变压器	630	14.14	477.92	286.75					
9169	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	翰林二箱2号变压器	630	15.54	469.10	281.46					
9170	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	翰林一箱1号变压器	630	17.14	459.02	275.41					
9171	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	翰林一箱2号变压器	800	24.6	523.20	313.92					
9172	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	华丽变电箱1号变压器	630	31.49	368.61	221.17					
9173	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	吉祥变电箱1号变压器	630	42.96	296.35	177.81					
9174	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	吉祥变电箱2号变压器	630	42.29	300.57	180.34					
9175	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	建材变电箱变压器间隔配电变压器	630	30	378.00	226.80					
9176	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	民主变电箱1号变压器	630	26.96	397.15	238.29					
9177	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	西街变电箱1号变压器	800	40.72	394.24	236.544					
9178	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	西街变电箱2号变压器间隔	630	35.1	345.9	207.522					
9179	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	印刷变电亭1号变压器	500	35.15	274.25	164.55					
9180	国网凤城市供电公司	城西变	城东线	迎春变电亭1号变压器	630	32.4	362.88	217.73					
9181	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线28左1号变压器	315	54.59	111.54	66.92					
9182	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线47左1号变压器	315	42.3	150.26	90.15					
9183	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线49左1号柱上变压器	50	9.82	40.09	24.05					
9184	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线53左16号变压器	100	81.46	8.54	5.12					
9185	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线56左1号变压器	315	29.96	189.126	113.4756					
9186	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线63右13号变压器	200	13	154.00	92.40					
9187	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线63右3左3号变压器	100	14.59	75.41	45.25					
9188	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线69左2号变压器	100	25.24	64.8	38.856					
9189	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线73右6号变压器	100	18.65	71.35	42.81					
9190	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线西沟分30右4号变压器	400	0	360.00	216.00					
9191	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线西沟分39右1+1号变压器	100	45.16	44.84	26.90					
9192	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线西沟分龙山支13号变压器	315	14.28	238.5	143.1108					
9193	国网凤城市供电公司	城西变	二台线	二台线西沟分龙山支3号变压器	100	12.46	77.54	46.52					
9194	国网凤城市供电公司	城西变	凤山线	凤山线37号变压器	250	57.65	80.88	48.53					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
9195	国网凤城市供电公司	城西变	凤山线	怡山变电亭1946间隔配电变压器	1000	14.08	759.20	455.52					
9196	国网凤城市供电公司	城西变	凤山线	怡山变电亭1947间隔配电变压器	1000	9.74	802.6	481.56					
9197	国网凤城市供电公司	城西变	凤山线	怡山变电亭1948配电变压器	1000	15.88	741.2	444.72					
9198	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	爱民变电亭1号变压器	800	68.14	174.88	104.93					
9199	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	凤铁二变电箱2号变压器	800	32.76	457.92	274.75					
9200	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	凤铁一变电箱1号变压器	630	23.34	419.958	251.9748					
9201	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	凤镇线21左2柱上变压器	500	27.54	312.30	187.38					
9202	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	凤镇线28左1柱上变压器	315	24.64	205.9	123.5304					
9203	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	凤镇线交警分7右1柱上变压器	315	41.55	152.6	91.5705					
9204	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	华风变电箱1号变压器	500	31.27	293.65	176.19					
9205	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	聚银变电箱2号变压器	630	24.17	414.7	248.8374					
9206	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	南粮分10号柱上变压器	100	5.86	84.14	50.48					
9207	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	南山变电箱1号配电变压器	630	13.37	482.8	289.6614					
9208	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	山城变电箱1号变压器	630	24.81	410.697	246.4182					
9209	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	铁路变电亭1号主变	630	30.39	375.54	225.33					
9210	国网凤城市供电公司	城西变	凤镇线	政府变电箱1号变压器	630	48.89	258.99	155.40					
9211	国网凤城市供电公司	城西变	翰林线	宾馆变电亭1号变压器	630	20.28	439.2	263.5416					
9212	国网凤城市供电公司	城西变	翰林线	福象湾B变电箱受电电源柜1836开关柜间隔配电变压器	800	24.41	524.7	314.832					
9213	国网凤城市供电公司	城西变	翰林线	集安变电亭1号变压器	630	12.33	489.32	293.59					
9214	国网凤城市供电公司	城西变	翰林线	集安变电亭2号变压器	800	13.02	615.84	369.50					
9215	国网凤城市供电公司	城西变	翰林线	唯郡变电亭3号配电变压器	630	27.63	392.9	235.7586					
9216	国网凤城市供电公司	城西变	翰林线	唯郡变电亭4号配电变压器	800	30.35	477.2	286.32					
9217	国网凤城市供电公司	城西变	翰林线	唯郡变电亭乙段1号变压器	800	29.88	480.96	288.58					
9218	国网凤城市供电公司	城西变	翰林线	唯郡变电亭乙段2号变压器	800	20.04	559.68	335.81					
9219	国网凤城市供电公司	城西变	秋木线	秋木线34右2号变压器	400	81.1	35.60	21.36					
9220	国网凤城市供电公司	城西变	文化线	凤泽变电亭2号变压器	630	0	567.0	340.2					
9221	国网凤城市供电公司	城西变	文化线	货场变电箱1号配电变压器	630	20.13	440.18	264.11					
9222	国网凤城市供电公司	城西变	文化线	龙泽变1828配电变压器	630	10.24	502.49	301.49					
9223	国网凤城市供电公司	城西变	文化线	龙泽变1829配电变压器	800	16.27	589.84	353.90					
9224	国网凤城市供电公司	城西变	文化线	龙泽变1831配电变压器	800	25.32	517.44	310.46					
9225	国网凤城市供电公司	城西变	文化线	新龙凤变电箱变压器间隔配电变压器	500	16.58	367.10	220.26					
9226	国网凤城市供电公司	城西变	张李线	良种线11+1左8号变压器	200	21.69	136.62	81.972					
9227	国网凤城市供电公司	城西变	张李线	良种线27号变压器	500	46.62	216.9	130.14					
9228	国网凤城市供电公司	城西变	张李线	良种线6号变压器	400	0.96	356.16	213.70					
9229	国网凤城市供电公司	城西变	张李线	荣利分1右2号变压器	400	80.12	39.52	23.71					
9230	国网凤城市供电公司	城西变	张李线	荣利分1左1号变压器	200	73.9	32.20	19.32					
9231	国网凤城市供电公司	城西变	张李线	荣利分2左1号变压器	315	9.58	253.32	151.99					
9232	国网凤城市供电公司	城西变	张李线	荣利分8右15号变压器	200	18.08	143.8	86.304					
9233	国网凤城市供电公司	城西变	张李线	张李线28前1右3号变压器	500	37.19	264.05	158.43					
9234	国网凤城市供电公司	城西变	张李线	张李线28前7右5号变压器	250	0	225.0	135					
9235	国网凤城市供电公司	城西变	张李线	张李线28前8号变压器	400	32.21	231.2	138.696					
9236	国网凤城市供电公司	城西变	张李线	张李线2右2号变压器	400	43.22	187.12	112.27					
9237	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	堡镇线130左5号变压器	100	43.9	46.10	27.66					
9238	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	堡镇线166左4号变压器	200	25.12	129.76	77.86					
9239	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	堡镇线191右12号柱上变压器	100	15.28	74.72	44.832					
9240	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	堡镇线192号变压器	100	15.22	74.78	44.868					
9241	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	堡镇线197右1号变压器	315	10.32	250.99	150.60					
9242	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	堡镇线206号变压器	315	35.12	172.87	103.72					
9243	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	堡镇线20右1号变压器	100	25.59	64.41	38.65					
9244	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	堡镇线33左6号变压器	200	79.52	20.96	12.58					
9245	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	堡镇线85右2号变压器	400	47.66	169.36	101.62					
9246	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	电池沟分16号变压器	100	23.94	66.06	39.64					
9247	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	井盖沟分30号柱上变压器	100	30.23	59.8	35.862					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (KVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
9248	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	敬老院分2号变压器	315	44.01	144.8685	86.9211					
9249	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	老少沟分33号变压器	200	56.9	66.20	39.72					
9250	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	老少沟分4左1号变压器	400	67.99	88.04	52.82					
9251	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	龙凤分21号变压器	100	23.77	66.23	39.74					
9252	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	龙凤分43号变压器	200	21.26	137.48	82.49					
9253	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	西山分17号变压器	100	28.56	61.4	36.864					
9254	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	小亮沟分13右8号变压器	100	40	50.00	30.00					
9255	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	小亮沟分21号变压器	100	48.51	41.49	24.89					
9256	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	闫家分23右1号变压器	80	14.99	60.01	36.00					
9257	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	闫家分42号变压器	400	24.06	263.76	158.26					
9258	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	闫家分5号变压器	200	40.25	99.50	59.70					
9259	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	油站分17号变压器	200	18.6	142.80	85.68					
9260	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	油站分37左1号变压器	400	23.03	267.88	160.73					
9261	国网凤城市供电公司	大堡变	堡镇线	油站分39号变压器	400	71.6	73.6	44.16					
9262	国网凤城市供电公司	大堡变	东汤线	陈家支14右1号变压器	50	42.56	23.72	14.23					
9263	国网凤城市供电公司	大堡变	东汤线	陈家支1号变压器	200	0	180	108					
9264	国网凤城市供电公司	大堡变	东汤线	陈家支21号变压器	160	101.24	0.00	0.00					
9265	国网凤城市供电公司	大堡变	东汤线	东汤线47号变压器	400	39.92	200.32	120.19					
9266	国网凤城市供电公司	大堡变	东汤线	东汤线62左5右2号变压器	80	68.91	16.87	10.12					
9267	国网凤城市供电公司	大堡变	东汤线	东汤线71左4号变压器	200	35.18	109.64	65.78					
9268	国网凤城市供电公司	大堡变	东汤线	东汤线71左9号柱上变压器	100	15.02	74.98	44.99					
9269	国网凤城市供电公司	大堡变	东汤线	东汤线79右12号变压器	100	42.47	47.53	28.52					
9270	国网凤城市供电公司	大堡变	东汤线	东汤线79右1号变压器	200	21.49	137.02	82.21					
9271	国网凤城市供电公司	大堡变	东汤线	秋岭分118号变压器	100	70.08	19.92	11.95					
9272	国网凤城市供电公司	大堡变	东汤线	秋岭分87左1号变压器	200	47.18	85.64	51.38					
9273	国网凤城市供电公司	大堡变	东汤线	秋岭分92号变压器	100	71.01	18.99	11.39					
9274	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	爱路分35左4号柱上变压器	100	70.02	19.98	11.99					
9275	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	爱路分56左1号柱上变压器	100	30.53	59.5	35.682					
9276	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	爱路分74号柱上变压器	100	35.1	54.90	32.94					
9277	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	爱路分80号柱上变压器	200	32.91	114.2	68.508					
9278	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	爱路分84右7号柱上变压器	200	40.86	98.28	58.97					
9279	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	爱路分91号柱上变压器	50	78.7	5.65	3.39					
9280	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	曾家黄沟支17号柱上变压器	200	40.12	99.8	59.856					
9281	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	大甸支39号柱上变压器	100	13.01	76.99	46.19					
9282	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	大甸子支15号柱上变压器	100	45.98	44.02	26.412					
9283	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	大南沟支27号柱上变压器	100	23.22	66.78	40.07					
9284	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	二道沟支11左1号柱上变压器	200	8.01	163.98	98.39					
9285	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	二道沟支19号柱上变压器	200	9.67	160.7	96.396					
9286	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	关家沟支1号柱上变压器	100	68.29	21.71	13.03					
9287	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	关家沟支25右3号柱上变压器	100	96.69	0.0	0					
9288	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	关家沟支31号柱上变压器	200	107.56	0.00	0.00					
9289	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	关家沟支43右29号柱上变压器	80	59.66	24.272	14.5632					
9290	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	关家沟支43右35号柱上变压器	315	42.19	150.60	90.36					
9291	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	关家沟支48左10号柱上变压器	100	48.22	41.78	25.07					
9292	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	关家沟支48左5左3号柱上变压器	50	32.39	28.8	17.283					
9293	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	关家沟支49号柱上变压器	200	57.04	65.92	39.55					
9294	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	关家沟支65号柱上变压器	400	70.66	77.36	46.42					
9295	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	关家沟支79左6号柱上变压器	50	112.01	0.00	0.00					
9296	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	关家沟支87号柱上变压器	100	3.82	86.18	51.71					
9297	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	胡东沟支14左4号柱上变压器	400	58.64	125.44	75.26					
9298	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	胡东沟支36号柱上变压器	50	42.82	23.59	14.15					
9299	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	扈家沟支23号柱上变压器	100	41.52	48.48	29.09					
9300	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	纪家分39号柱上变压器	200	17.21	145.58	87.35					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
9301	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	纪家分41左20号柱上变压器	100	25.95	64.1	38.43					
9302	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	纪家分54号柱上变压器	100	61.73	28.27	16.96					
9303	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	军民线34右1号柱上变压器	100	39.98	50.02	30.01					
9304	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	军民线62左9号柱上变压器	400	72.9	68.4	41.04					
9305	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	军民线78号柱上变压器	400	72	72.00	43.20					
9306	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	军民线85号柱上变压器	400	37.64	209.44	125.66					
9307	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	砬子沟支35号柱上变压器	200	26.05	127.90	76.74					
9308	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	黎明分61右8号柱上变压器	500	25.39	323.05	193.83					
9309	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	黎明分77右1号柱上变压器	100	64.22	25.78	15.47					
9310	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	黎明分7右1号柱上变压器	100	63.01	26.99	16.19					
9311	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	岭后支13号柱上变压器	100	41.38	48.62	29.17					
9312	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	岭后支8左10号柱上变压器	50	70	10.00	6.00					
9313	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	鲁家沟支10号柱上变压器	200	18.39	143.22	85.93					
9314	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	三官支20右2号柱上变压器	250	39.73	125.68	75.41					
9315	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	三官支33右3号柱上变压器	315	29.74	189.82	113.89					
9316	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	头道沟支2号柱上变压器	100	119.56	0.00	0.00					
9317	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分108左2号柱上变压器	100	120	0.00	0.00					
9318	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分116号柱上变压器	200	57.54	64.9	38.952					
9319	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分12号柱上变压器	100	39.27	50.73	30.44					
9320	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分146号柱上变压器	100	31.84	58.16	34.90					
9321	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分165左2号柱上变压器	100	33.62	56.38	33.828					
9322	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分188左3号柱上变压器	80	10.1	63.92	38.35					
9323	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分192号柱上变压器	80	29.62	48.3	28.9824					
9324	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分205左2号柱上变压器	80	68.42	17.264	10.3584					
9325	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分216号柱上变压器	100	42.56	47.44	28.46					
9326	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分224号柱上变压器	200	100.12	0	0					
9327	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分235号柱上变压器	200	41.48	97.04	58.22					
9328	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分256号柱上变压器	400	34.61	221.56	132.94					
9329	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分295号柱上变压器	100	52.73	37.27	22.36					
9330	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分303号柱上变压器	50	45.63	22.19	13.31					
9331	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分31号柱上变压器	100	113.53	0.00	0.00					
9332	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	武台保分91右5号柱上变压器	100	84.97	5.03	3.02					
9333	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	朱家沟支12左5号柱上变压器	80	37.62	41.90	25.14					
9334	国网凤城市供电公司	大堡变	军民线	朱家沟支19号柱上变压器	200	47.52	84.96	50.98					
9335	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	大兴线108右4号变压器	200	70.75	38.50	23.10					
9336	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	大兴线119右1号变压器	200	14.38	151.24	90.74					
9337	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	大兴线134右4号变压器	100	39.67	50.3	30.198					
9338	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	大兴线143左2号变压器	400	42.36	190.56	114.34					
9339	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	大兴线177H1变压器	200	78.55	22.9	13.74					
9340	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	大兴线220号变压器	100	14.49	75.51	45.31					
9341	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	大兴线235号变压器	200	11.27	157.46	94.48					
9342	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	大兴线259号变压器	200	43.78	92.44	55.46					
9343	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	大兴线261左3号变压器	80	40	40.00	24.00					
9344	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	大兴线295号变压器	50	79.82	5.09	3.05					
9345	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	大兴线58号变压器	100	16.31	73.69	44.21					
9346	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	大兴线92左2号变压器	200	14.93	150.14	90.08					
9347	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	楼山分21右2号H1变压器	200	22.48	135.04	81.02					
9348	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	楼山分41右2号变压器	200	12.41	155.18	93.11					
9349	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	楼山分55号H1变压器	400	13.83	304.68	182.81					
9350	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	仁山村分23右3号柱上变压器	100	58.68	31.3	18.792					
9351	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	仁山村分48号变压器	400	23.98	264.08	158.45					
9352	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	仁山矿分43左1号变压器	100	21.33	68.67	41.20					
9353	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	仁山矿分64号变压器	100	9.91	80.09	48.05					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近三年负荷增长率	备注
9354	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	仁山矿分8左7号变压器	200	30.01	119.98	71.988					
9355	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	仁山一支18号变压器	200	14.53	150.94	90.56					
9356	国网凤城市供电公司	大津变	大兴线	仁山一支3号变压器	400	14.01	303.96	182.376					
9357	国网凤城市供电公司	大津变	工业硅线	工业硅线32右1号变压器	200	29.95	120.1	72.06					
9358	国网凤城市供电公司	大津变	工业硅线	工业硅线43右2号变压器	200	29.1	121.8	73.08					
9359	国网凤城市供电公司	大津变	工业硅线	工业硅线98号变压器	100	29.78	60.22	36.13					
9360	国网凤城市供电公司	大津变	工业硅线	工业硅线李子沟分14号变压器	100	29.1	60.9	36.54					
9361	国网凤城市供电公司	大津变	工业硅线	工业硅线政府分14号变压器1	400	48.6	165.60	99.36					
9362	国网凤城市供电公司	大津变	工业硅线	硼矿分26左1号变压器	200	18.5	143	85.8					
9363	国网凤城市供电公司	大津变	联合线	联合线114号变压器	200	40.25	99.50	59.70					
9364	国网凤城市供电公司	大津变	联合线	联合线41号变压器	200	38.34	103.3	61.992					
9365	国网凤城市供电公司	大津变	联合线	联合线57号变压器	400	75.14	59.44	35.66					
9366	国网凤城市供电公司	大津变	联合线	联合线65左4号变压器	200	50.71	78.58	47.15					
9367	国网凤城市供电公司	大津变	联合线	联合线曹家堡分11左11号变压器	200	41.82	96.36	57.82					
9368	国网凤城市供电公司	大津变	联合线	联合线曹家堡分22号变压器	200	13.74	152.5	91.512					
9369	国网凤城市供电公司	大津变	联合线	联合线青沟分141号变压器	100	10.93	79.07	47.44					
9370	国网凤城市供电公司	大津变	联合线	联合线青沟分146号变压器	100	16.3	73.70	44.22					
9371	国网凤城市供电公司	大津变	联合线	联合线青沟分157号变压器	100	15.39	74.61	44.77					
9372	国网凤城市供电公司	大津变	联合线	联合线青沟分20号变压器	200	20.36	139.28	83.57					
9373	国网凤城市供电公司	大津变	联合线	联合线青沟分49右3右5号变压器	100	22.22	67.78	40.67					
9374	国网凤城市供电公司	大津变	联合线	联合线青沟分49右4号变压器	100	67.27	22.73	13.64					
9375	国网凤城市供电公司	大津变	联合线	联合线青沟分68右6号变压器	100	19.93	70.07	42.04					
9376	国网凤城市供电公司	东汤变	东泉线	金汇二变电箱1号变压器	800	10.8	633.60	380.16					
9377	国网凤城市供电公司	东汤变	东泉线	金汇二变电箱2号变压器	630	6.79	524.22	314.53					
9378	国网凤城市供电公司	东汤变	东泉线	金汇三变电箱1号配电变压器	630	8.06	516.22	309.73					
9379	国网凤城市供电公司	东汤变	东泉线	金汇三变电箱2号配电变压器	630	11.25	496.13	297.68					
9380	国网凤城市供电公司	东汤变	东泉线	金汇一变电箱1号主变	800	8.94	648.48	389.09					
9381	国网凤城市供电公司	东汤变	东泉线	金汇一变电箱2号主变	630	0	567.00	340.20					
9382	国网凤城市供电公司	东汤变	东泉线	一品A箱1302配电变压器	800	35.91	432.72	259.632					
9383	国网凤城市供电公司	东汤变	东泉线	一品A箱1303配电变压器	630	22.37	426.07	255.64					
9384	国网凤城市供电公司	东汤变	东泉线	一品B箱1306配电变压器	630	7.41	520.32	312.19					
9385	国网凤城市供电公司	东汤变	东泉线	一品B箱1307配电变压器	630	27.46	394.00	236.40					
9386	国网凤城市供电公司	东汤变	东泉线	一品C箱1310配电变压器	800	14.66	602.7	361.632					
9387	国网凤城市供电公司	东汤变	东泉线	一品C箱1311配电变压器	630	14.18	477.67	286.60					
9388	国网凤城市供电公司	东汤变	东泉线	一品D箱1号配电变压器	1000	16.34	736.60	441.96					
9389	国网凤城市供电公司	东汤变	东泉线	一品D箱2号配电变压器	800	5.01	679.9	407.952					
9390	国网凤城市供电公司	东汤变	东泉线	颐园二变1号配电变压器	800	7.54	659.68	395.81					
9391	国网凤城市供电公司	东汤变	东泉线	颐园二变2号配电变压器	800	14.24	606.1	363.648					
9392	国网凤城市供电公司	东汤变	东泉线	颐园二变3号配电变压器	800	6.66	666.72	400.03					
9393	国网凤城市供电公司	东汤变	东泉线	颐园一亭1号配电变压器	800	23.18	534.6	320.736					
9394	国网凤城市供电公司	东汤变	东泉线	颐园一亭2号配电变压器	800	9.79	641.68	385.008					
9395	国网凤城市供电公司	东汤变	东泉线	颐园一亭3号配电变压器	630	20.43	438.29	262.97					
9396	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	碧水山庄二箱1303间隔配电变压器	630	11.76	492.91	295.75					
9397	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	飞达变电箱1011配电变压器	630	5.58	531.8	319.1076					
9398	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	弘景二期箱变变压器	800	30.09	479.28	287.568					
9399	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	弘景六期A箱1号变压器	800	34.99	440.08	264.05					
9400	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	弘景六期A箱2号变压器	800	16.46	588.32	352.99					
9401	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	弘景六期B箱1号变压器	800	21.67	546.6	327.984					
9402	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	弘景六期B箱2号变压器	630	32.42	362.75	217.65					
9403	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	弘景三期变电箱1221配电变压器	630	15.15	471.6	282.933					
9404	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	弘景三期变电箱1222配电变压器	630	11.16	496.69	298.02					
9405	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	康乐园箱变变压器	630	26.21	401.88	241.13					
9406	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	宁静二期箱变变压器	800	20.1	559.20	335.52					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
9407	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	宁静一变电箱1号变压器	250	54.43	88.93	53.36					
9408	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	宁静一变电箱2号变压器	800	62.34	221.3	132.768					
9409	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	烧锅沟分11号变台变压器	100	119.89	0	0					
9410	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线157号变压器	200	58.78	62.4	37.464					
9411	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线95号左10号杆变压器	100	25.46	64.54	38.72					
9412	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线安家沟分12号变压器	315	24.65	205.85	123.51					
9413	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线八组分19号杆变台变压器	100	12.83	77.17	46.30					
9414	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线梨树沟分05号变压器	100	60.88	29.12	17.47					
9415	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线梨树沟分17号变压器	250	60.97	72.6	43.545					
9416	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线石桥9组a分02号变压器	100	25.16	64.84	38.90					
9417	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线石桥9组b分02号变压器	100	7.1	82.90	49.74					
9418	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线石桥七组分19左1号变压器	100	29.17	60.83	36.50					
9419	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线石桥七组分29左2号变压器	100	75.55	14.45	8.67					
9420	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线石桥七组分42号杆变压器	200	31.33	117.34	70.40					
9421	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线石桥七组分石桥五组支02号变压器	400	68.28	86.88	52.128					
9422	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线石桥线汪南分汪南B支06号变压器	100	53.9	36.10	21.66					
9423	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线石桥一组分02号变压器	50	28.41	30.80	18.48					
9424	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线汪南分小岭支08号变压器	200	29.09	121.8	73.092					
9425	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	石桥线小蓝旗分11号变压器	100	17.09	72.91	43.75					
9426	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	汪南分24号变压器	80	21.5	54.8	32.88					
9427	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	养生郡二变电箱1114配电变压器	630	19.53	443.96	266.38					
9428	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	养生郡二变电箱1115配电变压器	630	29.48	381.28	228.77					
9429	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	养生郡一变电箱1110配电变压器	630	7.54	519.50	311.70					
9430	国网凤城市供电公司	东汤变	石桥线	养生郡一变电箱1111配电变压器	630	14.95	472.8	283.689					
9431	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	北楼分3左1号变压器	200	75.93	28.14	16.88					
9432	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	弘景四期箱变1号变压器	630	25.45	406.7	243.999					
9433	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	弘景四期箱变2号变压器	630	14.72	474.3	284.5584					
9434	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	陶李分30左1号变压器	100	7.91	82.1	49.254					
9435	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线119号变台变压器	200	118.32	0.00	0.00					
9436	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线159号变台	200	75.61	28.8	17.268					
9437	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线71号变压器	200	31.74	116.52	69.91					
9438	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线78左01号变压器	180	18.09	129.44	77.66					
9439	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线北楼分40号变压器	100	7.81	82.19	49.31					
9440	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线北楼分49号变压器	200	42.52	94.96	56.98					
9441	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线二道分19号杆变台变压器	100	60.05	29.95	17.97					
9442	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线民生五组分14号变压器	100	66.32	23.68	14.21					
9443	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线南堡分17左9号左变压器	100	38.58	51.42	30.85					
9444	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线南堡分29号变台变压器	100	54.66	35.34	21.20					
9445	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线七组分07号杆变台变压器	100	12.73	77.3	46.362					
9446	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线陶李分33号变压器	100	18.93	71.07	42.64					
9447	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线陶李分52左分01号变压器	200	23.04	133.92	80.35					
9448	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线陶李分74号变压器	100	14.99	75.01	45.01					
9449	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线陶李分陶李四组支07号变压器	400	15.34	298.64	179.18					
9450	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线吴相北分10号变压器	100	27.14	62.9	37.716					
9451	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线吴相北分21号变压器	200	24.58	130.84	78.50					
9452	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线吴相北分39号变压器	100	26.44	63.6	38.136					
9453	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线吴相南支07号变压器	200	34.55	110.90	66.54					
9454	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线咸家八组分08号变压器	100	0	90.00	54.00					
9455	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线咸家九组支4号变压器	200	61.77	56.5	33.876					
9456	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线咸家十二组分20号变台变压器	100	41.67	48.33	28.998					
9457	国网凤城市供电公司	东汤变	咸家线	咸家线咸家十二组分57号变台变压器	200	57.18	65.64	39.38					
9458	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	岔沟分35号变压器	160	106.35	0.00	0.00					
9459	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	双河分053号变压器	100	31.4	58.6	35.16					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近三年负荷增长率	备注
9460	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	双河分061号变压器	100	34.55	55.45	33.27					
9461	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	双河分24右1号变压器	100	24.23	65.77	39.46					
9462	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	双河分9右6号变压器	100	20.25	69.75	41.85					
9463	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	双河三组支15号变压器	200	27.18	125.64	75.384					
9464	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	双河三组支1号变压器	100	11.29	78.71	47.226					
9465	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	新兴线05号变压器	100	24.83	65.17	39.10					
9466	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	新兴线16号变压器	100	17.31	72.69	43.614					
9467	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	新兴线22号变压器	200	22.8	134.4	80.64					
9468	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	新兴线34号杆左分1号变压器	200	82.08	15.84	9.50					
9469	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	新兴线50号变压器	100	16.68	73.32	43.992					
9470	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	新兴线岔沟分27号右15号变压器	50	86.37	1.8	1.089					
9471	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	新兴线东河前堡分12左分1号变压器	100	65.81	24.19	14.51					
9472	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	新兴线东河前堡分39左分1号变压器	100	58.68	31.32	18.79					
9473	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	新兴线东河前堡分66号变压器	200	62.34	55.3	33.192					
9474	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	新兴线东河前堡分房身支03号变压器	100	41.21	48.79	29.27					
9475	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	新兴线东河前堡分吴下支09号变压器	200	41.27	97.46	58.48					
9476	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	新兴线东河前堡分下甸支16右分1号变压器	315	43.33	147.0	88.2063					
9477	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	新兴线东河前堡分张家沟支03号变压器	200	20.36	139.28	83.57					
9478	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	新兴线卢家堡分5号变压器	160	24.18	105.3	63.1872					
9479	国网凤城市供电公司	东汤变	新兴线	新兴线双河分112号变台变压器	100	66.76	23.24	13.94					
9480	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线033号左分1号变压器	400	48.06	167.76	100.66					
9481	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线054号变压器	100	25.64	64.36	38.62					
9482	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线099号变压器	100	44.68	45.32	27.19					
9483	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线10左1号变压器	100	36.16	53.84	32.30					
9484	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线116号变压器	100	39.55	50.45	30.27					
9485	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线146右1号变压器	315	43.89	145.25	87.15					
9486	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线184号变压器	400	42.55	189.8	113.88					
9487	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线214号变压器	100	39.72	50.3	30.168					
9488	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线陡岭分03号变压器	100	15.13	74.87	44.92					
9489	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线陡岭分12号变压器	100	11.21	78.79	47.27					
9490	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线二等地分04号变压器	100	26.73	63.27	37.96					
9491	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线房木分15号变压器	200	34.85	110.30	66.18					
9492	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线房木分15右5号变压器	400	29.64	241.44	144.86					
9493	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线房木分25号变压器	200	27.08	125.84	75.50					
9494	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线房木分36号变压器	100	43.33	46.67	28.00					
9495	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线房木分48右分1号变压器	100	33.64	56.36	33.82					
9496	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线房木分60号变压器	200	52.04	75.92	45.55					
9497	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线卢家北分03号变压器	100	18.06	71.9	43.164					
9498	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线三道岭分10号变压器	30	13.46	22.96	13.78					
9499	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线三道岭分14+1右1号变压器	200	7.37	165.26	99.16					
9500	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线三道岭分23号变压器	100	117.13	0.0	0					
9501	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线三道岭分23号变压器	100	117.13	0.00	0.00					
9502	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线山河分5号左1号变压器	100	27.37	62.6	37.578					
9503	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线山河分蜂蜜砬支22号变压器	100	73.33	16.67	10.00					
9504	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线山河分胡岭支4号变压器	100	35.04	54.96	32.98					
9505	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线山河分山河三组支1号变压器	315	23.06	210.86	126.52					
9506	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线太平分28号变压器	100	58.9	31.10	18.66					
9507	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线太平分55号变压器	100	32.07	57.93	34.76					
9508	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线太平分老砬子支12号变压器	50	72.3	8.85	5.31					
9509	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线太平分老砬子支5右03号变压器	100	14.46	75.54	45.32					
9510	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线太平分下张家支02号变压器	200	53.84	72.32	43.39					
9511	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线太平分小城子支09号变压器	100	45.58	44.42	26.65					
9512	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线田家分16号变压器	100	59.97	30.03	18.02					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
9513	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线围子分14号变压器	100	56.07	33.93	20.36					
9514	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线围子分王家支19号变压器	200	62.34	55.32	33.19					
9515	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线围子分王家支3右3右1号变压器	200	104.21	0	0					
9516	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线围子分王家支8+1右1号变压器	100	34.51	55.49	33.29					
9517	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线吴家上沟分14号变压器	315	40.44	156.11	93.67					
9518	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线下砍分04号变压器	400	50.1	159.60	95.76					
9519	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线兴隆七组分03号变压器	100	34.89	55.1	33.066					
9520	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线兴隆三组分10号变压器	200	46.03	87.94	52.764					
9521	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线兴隆十一组分11号变压器	400	45.58	177.68	106.61					
9522	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线兴隆四组分09号变压器	100	48.54	41.46	24.88					
9523	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线兴隆一组分13号变压器	100	46.8	43.20	25.92					
9524	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线杨家分03号变压器	100	33.04	56.96	34.18					
9525	国网凤城市供电公司	东汤变	兴隆线	兴隆线杨家分10号变压器	100	62.28	27.7	16.632					
9526	国网凤城市供电公司	东兴变	草河岭线	草河岭线14号变压器	400	26.4	254.40	152.64					
9527	国网凤城市供电公司	东兴变	草河岭线	草河岭线22右5号变压器	100	32.58	57.42	34.45					
9528	国网凤城市供电公司	东兴变	草河岭线	草河岭线48号变压器	100	43.28	46.7	28.032					
9529	国网凤城市供电公司	东兴变	草河岭线	草河岭线61号变压器	315	12.14	245.26	147.16					
9530	国网凤城市供电公司	东兴变	陈家线	陈家线14右2号变压器	200	17.12	145.76	87.46					
9531	国网凤城市供电公司	东兴变	陈家线	陈家线34号变压器	160	18.86	113.8	68.2944					
9532	国网凤城市供电公司	东兴变	陈家线	陈家线38右7号变压器	315	24.8	205.4	123.228					
9533	国网凤城市供电公司	东兴变	陈家线	陈家线6右1右1号变压器	200	14.67	150.66	90.40					
9534	国网凤城市供电公司	东兴变	陈家线	陈家线6右3右2号变压器	315	26.81	199.05	119.43					
9535	国网凤城市供电公司	东兴变	陈家线	陈家线6右3左3号变压器	315	52.02	119.637	71.7822					
9536	国网凤城市供电公司	东兴变	陈家线	陈家线6右9号变压器	100	12.99	77.01	46.21					
9537	国网凤城市供电公司	东兴变	陈家线	福源变电箱2号变压器	800	16	592.00	355.20					
9538	国网凤城市供电公司	东兴变	教家线	代家分05号变压器	200	43.61	92.78	55.67					
9539	国网凤城市供电公司	东兴变	教家线	代家分21号变压器	200	77.08	25.8	15.504					
9540	国网凤城市供电公司	东兴变	教家线	教家线23左5号变压器	160	14.59	120.66	72.39					
9541	国网凤城市供电公司	东兴变	教家线	教家线42左1号变压器	200	9.42	161.2	96.696					
9542	国网凤城市供电公司	东兴变	教家线	教家线74号变压器	200	37.08	105.84	63.50					
9543	国网凤城市供电公司	东兴变	教家线	教家线84左3号变压器	50	59.84	15.08	9.05					
9544	国网凤城市供电公司	东兴变	教家线	金家分17右13号变压器	315	13.05	242.4	145.4355					
9545	国网凤城市供电公司	东兴变	教家线	金家分17右6右6号变压器	200	8.96	162.08	97.25					
9546	国网凤城市供电公司	东兴变	教家线	金家分2左6号变压器	50	19.59	35.2	21.123					
9547	国网凤城市供电公司	东兴变	教家线	金家分59号变压器	200	14.88	150.24	90.14					
9548	国网凤城市供电公司	东兴变	教家线	金家支17右29号副柱上变压器	200	23.23	133.54	80.12					
9549	国网凤城市供电公司	东兴变	教家线	西堡分4右6号变压器	100	60.21	29.8	17.874					
9550	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	北堡分02号变压器	160	45.97	70.45	42.27					
9551	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	北堡分14右6号变压器	200	20.3	139.4	83.64					
9552	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	北堡分21号变压器	100	44.01	46.0	27.594					
9553	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	北堡分35号变压器	80	33.64	45.1	27.0528					
9554	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	北沟分27号变压器	100	43.99	46.01	27.61					
9555	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	东兴分101左2号变压器	100	19.91	70.1	42.054					
9556	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	东兴分11右1号变压器	200	41.24	97.5	58.512					
9557	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	东兴分123左1号柱上变压器	100	4.04	85.96	51.58					
9558	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	东兴分153号变压器	100	51.14	38.86	23.32					
9559	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	东兴分22右4号变压器	100	12.92	77.08	46.25					
9560	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	东兴分41右5号变压器	200	14.83	150.34	90.20					
9561	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	东兴分85左2号变压器	200	20.7	138.60	83.16					
9562	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	后堡分21号变压器	200	10.97	158.1	94.836					
9563	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	庙沟分14号柱上变压器	50	38.39	25.805	15.483					
9564	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	庙沟分20右11号柱上变压器	100	45.92	44.08	26.45					
9565	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	庙沟分20右2号变压器	80	77.9	9.68	5.81					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
9566	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	庙沟分20右7号柱上变压器	100	44.78	45.22	27.13					
9567	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	庙沟分31号变压器	100	107.73	0.00	0.00					
9568	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	庙沟分46号变压器	200	24.14	131.7	79.032					
9569	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	向前线092右1号变压器	200	57.87	64.3	38.556					
9570	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	向前线105号变压器	100	47.47	42.53	25.52					
9571	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	向前线125号变压器	100	26.14	63.86	38.316					
9572	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	向前线144号变压器	100	5.21	84.8	50.874					
9573	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	向前线38右1号变压器	100	12.09	77.9	46.746					
9574	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	向前线42左4号变压器	160	51.28	61.95	37.17					
9575	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	向前线54左8号变压器	400	26.52	253.92	152.35					
9576	国网凤城市供电公司	东兴变	联网二线	向前线72号变压器	200	74.33	31.34	18.80					
9577	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	凡家支13右1号变压器	160	61.76	45.184	27.1104					
9578	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	凡家支26左8号变压器	100	12.65	77.35	46.41					
9579	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	凡家支29右7号变压器	100	81.36	8.64	5.18					
9580	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	和平分061号变压器	200	45.58	88.84	53.304					
9581	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	和平分100右2变压器	100	97.05	0.00	0.00					
9582	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	和平分100右7变压器	100	36.91	53.09	31.85					
9583	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	和平分112左4号变压器	100	22.75	67.3	40.35					
9584	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	和平分27右12号变压器	100	14.21	75.79	45.47					
9585	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	和平分44左4号变压器	100	0	90	54					
9586	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	和平分52左1左2号变压器	100	46.22	43.78	26.27					
9587	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	和平分73右分16号变压器	80	22.1	54.32	32.59					
9588	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	和平分93右5号变压器	200	28.61	122.78	73.67					
9589	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	和平分98号变压器	100	68.26	21.74	13.04					
9590	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	西车线105左4号变压器	200	27.15	125.70	75.42					
9591	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	西车线34号变压器	200	26.72	126.56	75.94					
9592	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	西车线3右2号柱上变压器	50	32.95	28.53	17.12					
9593	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	西车线41右9号变压器	100	22.7	67.30	40.38					
9594	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	西车线47左5号变压器	200	38.53	102.9	61.764					
9595	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	西车线59右1号变压器	80	42.42	38.06	22.84					
9596	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	西车线60右7号变压器	200	24.16	131.7	79.008					
9597	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	西车线60左10号变压器	100	113.54	0	0					
9598	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	西车线60左6号变压器	100	38.5	51.50	30.90					
9599	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	西车线75左1号变压器	100	31.53	58.47	35.08					
9600	国网凤城市供电公司	东兴变	联网一线	西车线91左2号变压器	100	27.03	62.97	37.78					
9601	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙承线	龙承线42右11左12号柱上变压器	200	47.8	84.40	50.64					
9602	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙西乙线	龙西乙线利民分17右分3号柱上变压器	200	34.55	110.9	66.54					
9603	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线106左12号柱上变压器	400	71.96	72.16	43.30					
9604	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线106左6右2号柱上变压器	200	21.25	137.50	82.50					
9605	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线119号柱上变压器	500	43.06	234.7	140.82					
9606	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线49号柱上变压器	200	101.06	0.00	0.00					
9607	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线71号柱上变压器	400	0	360.0	216					
9608	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线79号柱上变压器	160	42.56	75.90	45.54					
9609	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线二龙分26号柱上变压器	400	21.81	272.8	163.656					
9610	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线二龙分45号柱上变压器	200	7.56	164.88	98.93					
9611	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线二龙分50左3号柱上变压器	200	64.19	51.62	30.97					
9612	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线二龙分64+1左9号柱上变压器	315	41.36	153.22	91.93					
9613	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线二龙分65号柱上变压器	200	72.44	35.12	21.07					
9614	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线二龙分6号柱上变压器	400	40.97	196.12	117.67					
9615	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分113号柱上变压器	315	23.94	208.09	124.85					
9616	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分25右17号柱上变压器	200	45.58	88.84	53.30					
9617	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分25右4号柱上变压器	315	42.36	150.1	90.0396					
9618	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分31号柱上变压器	200	45.58	88.84	53.30					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
9619	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分55左4号柱上变压器	50	6.96	41.52	24.91					
9620	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分6右12号柱上变压器	400	45.58	177.68	106.61					
9621	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分70号柱上变压器	200	9.93	160.14	96.084					
9622	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分84号柱上变压器	400	6.77	332.9	199.752					
9623	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分沟里支38号柱上变压器	80	23.29	53.37	32.02					
9624	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分沟外支17号柱上变压器	250	25.78	160.55	96.33					
9625	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分沟外支6号柱上变压器	200	23.42	133.16	79.896					
9626	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分赫家支10号柱上变压器	400	60.72	117.12	70.27					
9627	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分赫家支28号柱上变压器	315	14.83	236.79	142.07					
9628	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分赫家支2左17号柱上变压器	100	66.31	23.7	14.214					
9629	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分赫家支2左6号柱上变压器	200	35.85	108.30	64.98					
9630	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分赫家支42右18号柱上变压器	100	14.14	75.86	45.52					
9631	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分赫家支58左3号柱上变压器	100	17.01	72.99	43.79					
9632	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分赫家支61左9号柱上变压器	100	16.66	73.3	44.004					
9633	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分赫家支68号柱上变压器	400	62.49	110.04	66.02					
9634	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分徐堡支11左1号柱上变压器	400	28.84	244.64	146.784					
9635	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家沟分徐堡支26号柱上变压器	400	22.02	271.92	163.15					
9636	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家五组分3号柱上变压器	200	7.76	164.48	98.69					
9637	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家五组分8左7号柱上变压器	400	3.7	345.2	207.12					
9638	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家五组分高速出口支10右3号柱上变压器	200	16.78	146.4	87.864					
9639	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家五组分高速出口支16右1号柱上变压器	200	26.19	127.62	76.57					
9640	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	龙张线李家五组分高速出口支17号柱上变压器	400	17.39	290.44	174.26					
9641	国网凤城市供电公司	二龙山变	龙张线	宜鑫变电箱1号变压器	800	12.15	622.80	373.68					
9642	国网凤城市供电公司	顾家变	东新线	东新九组分10号柱上变压器	100	16.04	74.0	44.376					
9643	国网凤城市供电公司	顾家变	东新线	东新九组分12左3号柱上变压器	200	30.25	119.50	71.70					
9644	国网凤城市供电公司	顾家变	东新线	东新九组分23号柱上变压器	200	26.47	127.1	76.236					
9645	国网凤城市供电公司	顾家变	东新线	东新九组分2号左分2号柱上变压器	400	37.23	211.08	126.65					
9646	国网凤城市供电公司	顾家变	东新线	东新线24号柱上变压器	315	8.46	256.9	154.1106					
9647	国网凤城市供电公司	顾家变	东新线	东新线38号柱上变压器	400	27.12	251.5	150.912					
9648	国网凤城市供电公司	顾家变	东新线	东新线67号柱上变压器	100	6.34	83.66	50.196					
9649	国网凤城市供电公司	顾家变	东新线	东新线67右5左6号柱上变压器	400	46.92	172.32	103.39					
9650	国网凤城市供电公司	顾家变	东新线	东新线67右9号柱上变压器	100	17.49	72.51	43.506					
9651	国网凤城市供电公司	顾家变	东新线	东新线67左6号柱上变压器	100	9.11	80.9	48.534					
9652	国网凤城市供电公司	顾家变	东新线	东新线83号柱上变压器	100	29.41	60.59	36.35					
9653	国网凤城市供电公司	顾家变	东新线	东新线94号柱上变压器	200	6.14	167.72	100.63					
9654	国网凤城市供电公司	顾家变	东新线	顾家三组分06号柱上变压器	100	15.87	74.13	44.48					
9655	国网凤城市供电公司	顾家变	东新线	四组分04号柱上变压器	100	16.25	73.75	44.25					
9656	国网凤城市供电公司	顾家变	顾煤线	顾煤线13号柱上变压器	100	4.09	85.91	51.55					
9657	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	龙道支14号主杆变压器	200	18.8	142.40	85.44					
9658	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	龙道支23号变压器	100	102.31	0.0	0					
9659	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	龙道支37号变压器	200	58.41	63.18	37.908					
9660	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	龙道支59号柱上变压器	200	23.38	133.2	79.944					
9661	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	龙道支89号变压器	50	32.29	28.86	17.31					
9662	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	三合七组分16号变压器	250	46.78	108.05	64.83					
9663	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	邵家分96号变压器	100	34.02	56.0	33.588					
9664	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	邵家分从家支20号主杆变压器	200	28.17	123.66	74.20					
9665	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	邵家分从家支61号变压器	200	44.46	91.08	54.65					
9666	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线41右1号变压器	200	2.73	174.5	104.724					
9667	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线49号变压器	100	30.24	59.76	35.86					
9668	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线从家支13号右分6号变压器	200	14.57	150.86	90.52					
9669	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线三合八组分02号变压器	100	59.95	30.1	18.03					
9670	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线邵家分13号变压器	100	15.12	74.88	44.928					
9671	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线邵家分74左3号柱上变压器	100	16.68	73.32	43.99					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
9672	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线邵家分77号柱上变压器	100	97.1	0.00	0.00					
9673	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线邵家分部家支11号柱上变压器	100	46.97	43.0	25.818					
9674	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线邵家分部家支14号柱上变压器	200	4.78	170.44	102.26					
9675	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线邵家分部家支2左1号柱上变压器	400	21.57	273.72	164.23					
9676	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线邵家分部家支40号变压器	100	34.09	55.9	33.546					
9677	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线邵家分部家支52号主杆变压器	200	31.35	117.30	70.38					
9678	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线施家分13号变压器	200	30.33	119.34	71.60					
9679	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线施家分43号变压器	315	67.67	70.34	42.20					
9680	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线施家分54号变压器	100	0	90.00	54.00					
9681	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线施家分69号变压器	400	22.29	270.84	162.50					
9682	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线五道沟分05号主杆变压器	100	38.99	51.01	30.61					
9683	国网凤城市供电公司	顾家变	施家线	施家线五道沟分27号变压器	100	12.36	77.64	46.58					
9684	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	大棚支12号变压器	160	34.39	88.98	53.39					
9685	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	广胜六组分27号变压器	400	119.22	0.00	0.00					
9686	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	广胜六组分31号变压器	100	57.11	32.89	19.73					
9687	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	蓝旗线021号变压器	100	44.82	45.18	27.11					
9688	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	蓝旗线14左1号变压器	200	31.69	116.62	69.97					
9689	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	蓝旗线167右5号变压器	200	42	96.0	57.6					
9690	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	蓝旗线177右8号变压器	100	61.57	28.43	17.06					
9691	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	蓝旗线208号变压器	400	13.47	306.12	183.67					
9692	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	蓝旗线36左分4号变压器	100	33.24	56.8	34.056					
9693	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	蓝旗线4左8柱上变压器	200	37.27	105.46	63.28					
9694	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	蓝旗线82左分12号变压器	200	39.83	100.34	60.20					
9695	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	蓝旗线83号柱上变压器	400	26.1	255.6	153.36					
9696	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	立新8组支10右2号变压器	250	45.48	111.30	66.78					
9697	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	立新8组支19号变压器	200	25.53	128.94	77.36					
9698	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	太虎岭8组支15右分02号变压器	100	63.13	26.87	16.12					
9699	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	太虎岭8组支15右分12左分6号变压器	200	41.05	97.9	58.74					
9700	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	太虎岭8组支16左分4号变压器	200	24.68	130.6	78.384					
9701	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	太虎岭8组支21号变压器	100	45.59	44.4	26.646					
9702	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	太虎岭分047变压器	200	76.75	26.50	15.90					
9703	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	太虎岭分098号变压器	100	32.62	57.4	34.428					
9704	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	太虎岭分125号右分1号柱上变压器	200	12.89	154.22	92.53					
9705	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	太虎岭分148变压器	100	53.24	36.8	22.056					
9706	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	太虎岭分29左分3号变压器	200	29.06	121.88	73.13					
9707	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	太虎岭分72号右分9号柱上变压器	400	31.68	233.28	139.97					
9708	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	新发支114号柱上变压器	100	51.13	38.87	23.32					
9709	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	新发支37左分9左分6号变压器	100	36.16	53.84	32.30					
9710	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	新发支43右12号变压器	100	37.63	52.37	31.42					
9711	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	新发支51左13号变压器	100	16.21	73.79	44.27					
9712	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	新发支51左4号变压器	200	11.55	156.9	94.14					
9713	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	新发支87号变压器	200	17	146.00	87.60					
9714	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	一调分08右1号柱上变压器	400	12.08	311.68	187.008					
9715	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	一调分4左分4号变压器	400	8.09	327.64	196.58					
9716	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	砖瓦窑八组支21右1柱上变压器	200	0	180.00	108.00					
9717	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	砖瓦窑八组支27左6柱上变压器	100	14.3	75.7	45.42					
9718	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	砖瓦窑八组支33柱上变压器	160	43.63	74.192	44.5152					
9719	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	砖瓦窑分13左分6号变压器	315	9.94	252.2	151.3134					
9720	国网凤城市供电公司	蓝旗变	蓝旗线	砖瓦窑分30号变压器	100	38.9	51.10	30.66					
9721	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	互广甲分22号变压器	200	8.72	162.56	97.54					
9722	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	互广甲分29号右分3号柱上变压器	160	59.64	48.6	29.1456					
9723	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	互广甲分58右5号变压器	100	17.45	72.55	43.53					
9724	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	互广甲分9左9号变压器	400	26	256	153.6					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
9725	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	互助支44左分11号变压器	100	34.76	55.2	33.144					
9726	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	互助支44左分24柱上变压器	200	19.79	140.42	84.25					
9727	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	互助支60左分5柱上变压器	315	17.72	227.68	136.61					
9728	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	互助支61号变压器	200	27.36	125.28	75.17					
9729	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	互助支66左17柱上变压器	200	36.32	107.36	64.42					
9730	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	蓝旗9组分13号变压器	200	12.26	155.48	93.29					
9731	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	老虎洞7组支19号变压器	160	51.27	61.97	37.18					
9732	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	老虎洞八组分17号变压器	100	59.96	30.04	18.02					
9733	国网凤城市供电公司	蓝旗变	老虎洞线	老虎洞线46号变压器	200	49.16	81.68	49.01					
9734	国网凤城市供电公司	蓝旗变	造纸线	造纸线07号左分2号变压器	200	49.93	80.14	48.08					
9735	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	梨树十组支20号柱上变压器	200	47.55	84.90	50.94					
9736	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	梨树十组支29号变压器	400	29.34	242.64	145.58					
9737	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	梨树十组支45号变压器	100	22.66	67.34	40.40					
9738	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	梨树十组支8左20号变压器	200	34.99	110.02	66.01					
9739	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	梨树十组支8左8号变压器	200	20.74	138.5	83.112					
9740	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	梨树十组支9左2号柱上变压器	100	19.67	70.33	42.20					
9741	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	梨树一组分12左5号变压器	400	8.42	326.32	195.79					
9742	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	梨树一组分2左1号柱上变压器	100	13.94	76.06	45.64					
9743	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	梨树一组分38右1号变压器	100	47.31	42.69	25.61					
9744	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	梨树一组分39号变压器	200	60.43	59.14	35.48					
9745	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	梨树一组分39左10号柱上变压器	100	14.76	75.24	45.14					
9746	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	毛家线11右分2号变压器	100	0	90	54					
9747	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	毛家线7号左5号柱上变压器	400	20.6	277.60	166.56					
9748	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	毛家线梨树一组分12左4左4号柱上变压器	160	28.55	98.32	58.992					
9749	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	毛家线梨树一组分26左1右2号柱上变压器	100	23.37	66.63	39.98					
9750	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	毛家线桥头分25+1右4号柱上变压器	200	119.44	0.00	0.00					
9751	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	毛家线桥头分3右1号变压器	100	83.3	6.70	4.02					
9752	国网凤城市供电公司	梨树变	毛家线	桥头分10号变压器	200	19.76	140.48	84.29					
9753	国网凤城市供电公司	林家台变	河口线	河口线07号柱上变压器	400	15.16	299.36	179.62					
9754	国网凤城市供电公司	林家台变	河口线	河口线16号柱上变压器	200	22.39	135.22	81.132					
9755	国网凤城市供电公司	林家台变	河口线	河口线22左2号柱上变压器	100	0	90.0	54					
9756	国网凤城市供电公司	林家台变	河口线	河口线28左2号柱上变压器	100	71.45	18.55	11.13					
9757	国网凤城市供电公司	林家台变	河口线	河口线38号柱上变压器	200	27.92	124.2	74.496					
9758	国网凤城市供电公司	林家台变	河口线	河口线49号柱上变压器	50	30.68	29.66	17.80					
9759	国网凤城市供电公司	林家台变	炼铁线	炼铁线39右1号柱上变压器	100	8.01	81.99	49.194					
9760	国网凤城市供电公司	林家台变	炼铁线	炼铁线74左1号变压器	100	8.98	81.02	48.61					
9761	国网凤城市供电公司	林家台变	炼铁线	炼铁线85号柱上变压器	50	69.57	10.22	6.13					
9762	国网凤城市供电公司	林家台变	炼铁线	炼铁线大甸八队分09号柱上变压器	180	68.17	39.29	23.58					
9763	国网凤城市供电公司	林家台变	炼铁线	炼铁线大甸八队支40号柱上变压器	200	55.33	69.3	41.604					
9764	国网凤城市供电公司	林家台变	炼铁线	炼铁线王大沟分08号柱上变压器	100	30.1	59.90	35.94					
9765	国网凤城市供电公司	林家台变	炼铁线	炼铁线王大沟分21号柱上变压器	315	28.59	193.44	116.06					
9766	国网凤城市供电公司	林家台变	林子线	林子线02号	100	17.46	72.54	43.52					
9767	国网凤城市供电公司	林家台变	林子线	林子线19号	200	24.86	130.28	78.168					
9768	国网凤城市供电公司	林家台变	林子线	林子线55号	180	0	162.00	97.20					
9769	国网凤城市供电公司	林家台变	林子线	林子线75号柱上变压器	100	9.05	80.95	48.57					
9770	国网凤城市供电公司	林家台变	林子线	林子线85号	200	10.38	159.24	95.54					
9771	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘粉线	刘粉线7左分2号柱上变压器	400	21.78	272.88	163.73					
9772	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	八道河分014号变压器	160	39.59	80.66	48.39					
9773	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	八道河分036号变压器	200	16.01	147.98	88.79					
9774	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	八道河分130号柱上变压器	100	36.01	53.99	32.39					
9775	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	八道河分91左4号变压器	100	22.55	67.45	40.47					
9776	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	白家卜支01号变压器	100	49.76	40.24	24.14					
9777	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	陈家堡支02号变压器	50	46.21	21.90	13.14					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
9778	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	大房身支6主变压器	200	78.01	24.0	14.388					
9779	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	黑门子分56号变压器	50	15.12	37.44	22.46					
9780	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	黑门子分66号变压器	100	62.34	27.7	16.596					
9781	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	后屯支24号右分06号变压器	200	6.84	166.32	99.79					
9782	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	后屯支24左4号变压器	400	18.05	287.80	172.68					
9783	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	后屯支32号变压器	100	6.28	83.72	50.232					
9784	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	胡家堡支19号变台	100	19.61	70.39	42.23					
9785	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	胡家堡支26号柱上变压器	400	10.94	316.24	189.74					
9786	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	胡家卜支13号柱上变压器	200	11.47	157.1	94.236					
9787	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	尖山堡分2号变压器	400	0	360.00	216.00					
9788	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	尖山堡分2号变压器	100	0	90.00	54.00					
9789	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	联合线160号右02号变台	400	23.45	266.20	159.72					
9790	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	联合线169号变压器	100	11.06	78.94	47.36					
9791	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	刘家河线060号变压器	160	41.94	76.90	46.14					
9792	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	刘家河线091号变压器	200	10.62	158.76	95.26					
9793	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	刘家河线106号变压器	400	0	360.00	216.00					
9794	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	刘家河线265号变压器	180	43.47	83.75	50.25					
9795	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	南隈子支8号变压器	20	27.33	12.5	7.5204					
9796	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	上坎子分17号变台	200	52.62	74.8	44.856					
9797	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	石背沟分15号变压器	100	22.72	67.3	40.368					
9798	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	石背沟分20号变台	100	0	90.00	54.00					
9799	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	双岭沟支07号变压器	50	76.89	6.56	3.93					
9800	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	双泉分030号变压器	400	72.46	70.16	42.10					
9801	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	双泉分095变压器	160	47.48	68.032	40.8192					
9802	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	双泉分135号变压器	100	111.59	0.0	0					
9803	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	双泉分151号变压器	100	24.69	65.31	39.19					
9804	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	双泉分85右3号柱上变压器	200	18.68	142.6	85.584					
9805	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	双泉南沟支1变压器	80	63.51	21.19	12.72					
9806	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	西沟里支10主变压器	100	30.12	59.88	35.93					
9807	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	项家沟支32主变压器	100	119.8	0.00	0.00					
9808	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	杨家河东支4号变压器	200	14.02	151.96	91.18					
9809	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	杨家河东支5柱上变压器	100	18.88	71.12	42.67					
9810	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	杨家支23号变压器	200	62.44	55.12	33.07					
9811	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	杨家支35号变压器	200	83.53	12.94	7.76					
9812	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	杨家支58左7号变压器	400	18.88	284.5	170.688					
9813	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	杨家支72号柱上变压器	200	22.87	134.26	80.56					
9814	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	杨家支80号变压器	100	62.28	27.72	16.63					
9815	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	柞蚕厂分12主变压器	200	119.51	0.00	0.00					
9816	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	长岭沟分18号变压器	30	71.3	5.61	3.37					
9817	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘家河线	长岭沟分5号变压器	100	27.19	62.81	37.69					
9818	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘南线	木器厂分2右1号箱变变压器	500	14.69	376.55	225.93					
9819	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘南线	木器厂分6号箱变1203配电变压器	630	18.19	452.40	271.44					
9820	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘南线	木器厂分6号箱变变压器	800	21	552.0	331.2					
9821	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘南线	瓦堡分1号变压器	400	50.05	159.8	95.88					
9822	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘南线	瓦堡分31号变压器	80	46.49	34.8	20.8848					
9823	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘南线	西沟支33号变压器	100	115.94	0.00	0.00					
9824	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	北大地支4变压器	250	78.76	28.1	16.86					
9825	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	北沟分14变压器	200	82.46	15.08	9.05					
9826	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	大黑沟支2变压器	80	27.41	50.1	30.0432					
9827	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	大西山分4变压器	50	49.74	20.13	12.08					
9828	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	代沟支3变压器	50	119.38	0.0	0					
9829	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	单家河分14变压器	200	79.35	21.30	12.78					
9830	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	电熔镁2变压器	50	40.95	24.5	14.715					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近三年负荷增长率	备注
9831	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	电熔镁分43右9号柱上变压器	100	29.88	60.12	36.07					
9832	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	钓鱼台分5变压器	50	28.07	30.965	18.579					
9833	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	东沟卜支13	100	41.34	48.66	29.20					
9834	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	东沟卜支4	100	56.32	33.68	20.21					
9835	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	二岭支8变压器	80	34.1	44.72	26.83					
9836	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	福禄沟分6变压器	100	15.54	74.46	44.68					
9837	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	河北分13变压器	80	48.38	33.30	19.98					
9838	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	荒地2分1变压器	100	70.85	19.2	11.49					
9839	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	火茸沟分47变压器	100	21.52	68.48	41.09					
9840	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	蛟羊峪分12变压器	100	70.64	19.36	11.62					
9841	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	金南沟支31变压器	50	100.7	0.00	0.00					
9842	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	金南沟支6变压器	200	38.26	103.48	62.09					
9843	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	刘庄线101变压器	400	10.65	317.40	190.44					
9844	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	刘庄线136变压器	80	73.73	13.02	7.81					
9845	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	刘庄线149变压器	200	28.02	123.96	74.38					
9846	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	刘庄线176变压器	200	52.29	75.4	45.252					
9847	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	刘庄线188变压器	100	24.04	65.96	39.58					
9848	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	王家卜支14左3变压器	100	29.93	60.1	36.042					
9849	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	王家卜支3号柱上变压器	100	49.9	40.1	24.06					
9850	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	西沟分47+1左1号变压器	100	45.35	44.65	26.79					
9851	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	西沟分47+1左8号变压器	100	46.81	43.2	25.914					
9852	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	西沟分4变压器	80	28.37	49.30	29.58					
9853	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	西沟分52变压器	100	30.83	59.17	35.50					
9854	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	西沟分67变压器	100	119.22	0.00	0.00					
9855	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	小西沟分7变压器	400	30.26	238.96	143.38					
9856	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	徐家台东分14变压器	200	25.73	128.54	77.12					
9857	国网凤城市供电公司	刘家河变	刘庄线	英武沟支21号变压器	100	16.63	73.37	44.02					
9858	国网凤城市供电公司	暖河变	沙子岗线	大阳沟三组分12号变压器	100	45.47	44.53	26.72					
9859	国网凤城市供电公司	暖河变	沙子岗线	大阳沟五组分10号主杆变压器	100	21.62	68.38	41.03					
9860	国网凤城市供电公司	暖河变	沙子岗线	沙子岗线173号变压器	100	43.25	46.75	28.05					
9861	国网凤城市供电公司	暖河变	沙子岗线	沙子岗线51号主杆变压器	100	38.13	51.87	31.12					
9862	国网凤城市供电公司	暖河变	沙子岗线	沙子岗线73号变压器	50	51.48	19.26	11.56					
9863	国网凤城市供电公司	暖河变	沙子岗线	沙子岗线83号变压器	100	82.24	7.76	4.66					
9864	国网凤城市供电公司	暖河变	沙子岗线	沙子岗一组分02号主杆变压器	200	66.03	47.94	28.76					
9865	国网凤城市供电公司	暖河变	沙子岗线	沙子岗一组分17号变压器	100	19.4	70.60	42.36					
9866	国网凤城市供电公司	暖河变	沙子岗线	沙子岗一组分36号主杆变压器	80	22.21	54.23	32.54					
9867	国网凤城市供电公司	暖河变	沙子岗线	沙子岗一组分43号主杆变压器	160	56.32	53.89	32.33					
9868	国网凤城市供电公司	暖河变	沙子岗线	沙子岗一组分72号主杆变压器	200	66.59	46.82	28.09					
9869	国网凤城市供电公司	暖河变	沙子岗线	西堡五组分07号主杆变压器	200	32.25	115.50	69.30					
9870	国网凤城市供电公司	暖河变	沙子岗线	西堡一组分13左05号变压器	200	26.44	127.12	76.27					
9871	国网凤城市供电公司	暖河变	新开线	暖河七组支19号主杆变压器	200	13.07	153.86	92.316					
9872	国网凤城市供电公司	暖河变	新开线	暖河七组支29号主杆变压器	100	11.99	78.01	46.81					
9873	国网凤城市供电公司	暖河变	新开线	暖河十组分14号变压器	200	39.18	101.64	60.98					
9874	国网凤城市供电公司	暖河变	新开线	暖河十组分33号主杆变压器	100	54.97	35.03	21.02					
9875	国网凤城市供电公司	暖河变	新开线	暖河十组分5右2号主杆变压器	200	69.48	41.04	24.62					
9876	国网凤城市供电公司	暖河变	新开线	暖河十组分62号主杆变压器	400	25	260.00	156.00					
9877	国网凤城市供电公司	暖河变	新开线	暖河十组分76号主杆变压器	20	6.5	16.70	10.02					
9878	国网凤城市供电公司	暖河变	新开线	新开六组分34号变压器	400	77.54	49.84	29.904					
9879	国网凤城市供电公司	暖河变	新开线	新开七组分03号变压器	100	107.78	0.0	0					
9880	国网凤城市供电公司	暖河变	新开线	新开三组分11号变压器	100	11	79.00	47.40					
9881	国网凤城市供电公司	暖河变	新开线	新开线06号变压器	100	36.68	53.32	31.992					
9882	国网凤城市供电公司	暖河变	新开线	新开线101号主杆变压器	315	77.76	38.56	23.13					
9883	国网凤城市供电公司	暖河变	新开线	新开线119号主杆变压器	160	51.48	61.63	36.98					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
9884	国网凤城市供电公司	暖河变	新开线	新开线139号主杆变压器	80	26.84	50.53	30.32					
9885	国网凤城市供电公司	暖河变	新开线	新开线44右2号柱上变压器	80	12.45	62.04	37.22					
9886	国网凤城市供电公司	暖河变	新开线	新开线50号变压器	100	65.21	24.79	14.87					
9887	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	丁香苑二变电箱2号变压器	630	18.96	447.55	268.53					
9888	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	丁香苑二变电箱变压器1号	630	16.79	461.2	276.7338					
9889	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	丁香苑三箱1121配电变压器	800	15.14	598.88	359.33					
9890	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	丁香苑三箱1122配电变压器	630	15.23	471.05	282.63					
9891	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	丁香苑四变电箱1号变压器	630	15.57	468.909	281.3454					
9892	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	丁香苑四变电箱2号变压器	630	14.21	477.48	286.49					
9893	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	丁香苑一变电箱1号变压器	630	19.01	447.24	268.34					
9894	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	丁香苑一变电箱2号变压器	630	22.24	426.89	256.13					
9895	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	府南变电箱变压器	630	20.27	439.30	263.58					
9896	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	凯馨苑二变电箱1号变压器	630	15.28	470.74	282.44					
9897	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	凯馨苑二变电箱2号变压器	630	13.8	480.06	288.04					
9898	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	凯馨苑一变电箱1号变压器	630	23.32	420.08	252.05					
9899	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	凯馨苑一变电箱2号变压器	630	40.93	309.14	185.48					
9900	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	沐阳苑二变电箱1号变压器	800	15.82	593.44	356.06					
9901	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	沐阳苑二变电箱2号变压器	630	16.27	464.5	278.6994					
9902	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	沐阳苑一变电箱1号变压器	400	15.17	299.32	179.59					
9903	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	沐阳苑一变电箱2号变压器	630	17.08	459.396	275.6376					
9904	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	农贸市场变电箱变压器	630	21.03	434.511	260.7066					
9905	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	青城线14号变压器	200	12.37	155.26	93.16					
9906	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	青城线56号副变压器	160	11.69	125.3	75.1776					
9907	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	青城线59号右1号变压器	315	37.42	165.63	99.38					
9908	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	三道沟分13号变压器	315	50.46	124.55	74.73					
9909	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	双上支18右3号变压器	30	6.43	25.07	15.04					
9910	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	双上支32右13号柱上变压器	100	58.68	31.32	18.79					
9911	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	双上支34号变压器	315	54.22	112.71	67.62					
9912	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	西沟分12号变压器	50	0	45.0	27					
9913	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	相机厂分076号变压器	400	51.28	154.88	92.93					
9914	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	相机厂分121左1号变压器	315	51.28	121.968	73.1808					
9915	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	相机厂分38号变压器	400	34.55	221.8	133.08					
9916	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	相机厂分91号变压器	80	42.52	37.98	22.79					
9917	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	雅荷苑二变电箱1号变压器	630	12.28	489.6	293.7816					
9918	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	雅荷苑一变电箱1号变压器	630	14.37	476.47	285.88					
9919	国网凤城市供电公司	青镇变	青城线	雅荷苑一变电箱2号变压器	630	13.77	480.25	288.15					
9920	国网凤城市供电公司	青镇变	青镇线	青镇线20右4号变压器	400	28.82	244.7	146.832					
9921	国网凤城市供电公司	青镇变	青镇线	青镇线40右1号变压器	200	9.31	161.4	96.828					
9922	国网凤城市供电公司	青镇变	青镇线	园丁楼变电箱变压器	630	17.95	453.92	272.35					
9923	国网凤城市供电公司	青镇变	永胜线	荒沟分41号变压器	200	27.1	125.80	75.48					
9924	国网凤城市供电公司	青镇变	永胜线	王家堡分09号变压器	80	26.15	51.08	30.65					
9925	国网凤城市供电公司	青镇变	永胜线	永胜线2右4号变压器	400	43.02	187.92	112.75					
9926	国网凤城市供电公司	青镇变	永胜线	永胜线54右1号变压器	80	24.59	52.33	31.40					
9927	国网凤城市供电公司	青镇变	永胜线	永胜线67号变压器	100	17.43	72.57	43.54					
9928	国网凤城市供电公司	青镇变	永胜线	正沟分20号右2号变压器	400	47.77	168.92	101.35					
9929	国网凤城市供电公司	青镇变	永胜线	正沟分20号右7号变压器	80	45.97	35.22	21.13					
9930	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	艾阳线117号柱上变压器	100	10.06	79.94	47.96					
9931	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	艾阳线13号柱上变压器	100	21.04	68.96	41.38					
9932	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	艾阳线16右3号柱上变压器	100	30.97	59.03	35.42					
9933	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	艾阳线16左11号柱上变压器	100	20.93	69.07	41.44					
9934	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	艾阳线40号柱上变压器	315	22.05	214.0425	128.4255					
9935	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	艾阳线42号左7号变压器	100	14.78	75.22	45.13					
9936	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	艾阳线48号柱上变压器	100	51.3	38.70	23.22					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
9937	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	艾阳线96号柱上变压器	200	14.39	151.22	90.73					
9938	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	北庙分09号变压器	100	16.84	73.16	43.90					
9939	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	北庙分22号变压器	100	19.37	70.63	42.378					
9940	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	北庙分34号变压器	100	11.13	78.9	47.322					
9941	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	赫家支14左9号柱上变压器	200	39.17	101.66	60.996					
9942	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	赫家支32号柱上变压器	100	20.71	69.3	41.574					
9943	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	南庙分13左7号柱上变压器	100	13.44	76.56	45.94					
9944	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	南庙分33号柱上变压器	400	7.08	331.7	199.008					
9945	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	南庙分43号柱上变压器	200	25.5	129.00	77.40					
9946	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	南庙分79号柱上变压器	200	5.09	169.82	101.89					
9947	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	鱼池分12号柱上变压器	100	12.27	77.7	46.638					
9948	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	长山支15号柱上变压器	100	40.59	49.41	29.65					
9949	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	长山支9左分16号柱上变压器	100	24.04	66.0	39.576					
9950	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	制药分17号右2号柱上变压器	315	47.67	133.34	80.00					
9951	国网凤城市供电公司	赛马变	艾阳线	制药分37号柱上变压器	200	9.16	161.7	97.008					
9952	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	分水岭支31号变压器	200	119.93	0.00	0.00					
9953	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	分水岭支61号变压器	400	10.41	318.36	191.02					
9954	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	机床线31左2号1变压器	400	37.32	210.72	126.43					
9955	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	机床线40号1变压器	400	61.79	112.84	67.704					
9956	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	机床线71号1变压器	50	29.36	30.3	18.192					
9957	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	蒲河分111号1变压器	100	101.27	0	0					
9958	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	蒲河分11右分2号柱上变压器	200	10.31	159.38	95.63					
9959	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	蒲河分1左8号变压器	200	0	180.0	108					
9960	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	蒲河分37号变压器	400	1.53	353.88	212.33					
9961	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	蒲河分56号变压器	100	2.12	87.88	52.728					
9962	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	蒲河分70号变压器	100	6.12	83.88	50.328					
9963	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	蒲河分80号变压器	30	3.65	25.91	15.54					
9964	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	蒲河分88左2号变压器	100	4.34	85.66	51.396					
9965	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	三冠二箱1号变压器	630	4.59	538.083	322.8498					
9966	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	三冠二箱2号变压器	800	16.95	584.4	350.64					
9967	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	三冠三变配电箱1号配电变压器	630	9.4	507.78	304.67					
9968	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	三冠三变配电箱2号配电变压器	630	1.07	560.3	336.1554					
9969	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	三冠一箱2号变压器	630	9.89	504.69	302.82					
9970	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	温洞分22号右1号变压器	80	0	72.00	43.20					
9971	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	温洞分30号左3号1变压器	200	13.77	152.46	91.48					
9972	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	温洞分57左10号变压器	100	16.86	73.1	43.884					
9973	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	温洞分61号柱上变压器	100	73.3	16.70	10.02					
9974	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	温洞分75号变压器	200	43.33	93.34	56.00					
9975	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	温洞分85号变压器	100	7.3	82.70	49.62					
9976	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	温洞分98号柱上变压器	200	11.92	156.16	93.70					
9977	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	幸福分14右分7号1变压器	200	43.54	92.92	55.75					
9978	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	幸福分21号左分3号柱上变压器	100	16.9	73.10	43.86					
9979	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	幸福分27右分8号变压器	200	61.75	56.50	33.90					
9980	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	幸福分47左2号1变压器	200	49.73	80.54	48.32					
9981	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	幸福分61号1变压器	100	44.31	45.7	27.414					
9982	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	幸福分78号变压器	100	96.86	0	0					
9983	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	幸福分太阳沟支05号1变压器	315	31.4	184.59	110.75					
9984	国网凤城市供电公司	赛马变	机床线	幸福分太阳沟支23号变压器	100	8.25	81.75	49.05					
9985	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	河畔二箱变压器	800	10.51	635.92	381.55					
9986	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	河畔一箱变压器	630	15.84	467.21	280.32					
9987	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	金笔分19右分16号柱上变压器	100	35.5	54.50	32.70					
9988	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	金笔分25左1号柱上变压器	315	76.66	42.02	25.21					
9989	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	凉水分62右2号柱上变压器	100	67.76	22.24	13.344					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
9990	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	凉水分66左5号柱上变压器	100	11.56	78.4	47.064					
9991	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	凉水分75号柱上变压器	200	39.37	101.26	60.76					
9992	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线126左分3号柱上变压器	200	5.57	168.9	101.316					
9993	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线154号右分3号柱上变压器	100	41.32	48.68	29.21					
9994	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线181号变压器	200	36.93	106.14	63.684					
9995	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线191号柱上变压器	200	10.06	159.88	95.93					
9996	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线23右4号柱上变压器	400	0	360.00	216.00					
9997	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线23左3右2号变压器	100	11.19	78.81	47.29					
9998	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线23左3右5号变压器	400	26.98	252.08	151.248					
9999	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线32号变压器	400	39.23	203.08	121.85					
10000	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线51右5号变压器	400	35.58	217.68	130.61					
10001	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线72号柱上变压器	50	51.28	19.36	11.62					
10002	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线73左5号变压器	315	75.85	44.57	26.74					
10003	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马线96右分21号柱上变压器	100	4.79	85.21	51.13					
10004	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马幸福二箱式变电站1#变压器间隔配电变压器	630	14.4	476.3	285.768					
10005	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马幸福二箱式变电站2#变压器间隔配电变压器	630	11.42	495.05	297.03					
10006	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马幸福三箱式变电站1#变压器间隔配电变压器	630	14.97	472.69	283.61					
10007	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马幸福三箱式变电站2#变压器间隔配电变压器	630	8.73	512.00	307.20					
10008	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马幸福一箱式变电站1#变压器间隔配电变压器	630	17.92	454.10	272.46					
10009	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	赛马幸福一箱式变电站2#变压器间隔配电变压器	630	8.32	514.584	308.7504					
10010	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	市场变1201间隔配电变压器	630	15.23	471.05	282.63					
10011	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	医院分14号柱上变压器	200	0	180.00	108.00					
10012	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	由家分15右4柱上变压器	100	32.14	57.86	34.72					
10013	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	由家分15右分16号柱上变压器	80	18.39	57.3	34.3728					
10014	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	由家分39右分23号柱上变压器	200	43.77	92.46	55.48					
10015	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	由家分39右分36号柱上变压器	200	10.11	159.78	95.868					
10016	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	由家分45号柱上变压器	100	0	90.00	54.00					
10017	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	由家分50号柱上变压器	100	49.55	40.5	24.27					
10018	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	由家分67号柱上变压器	100	16.9	73.10	43.86					
10019	国网凤城市供电公司	赛马变	赛马线	由家分82号柱上变压器	100	43.33	46.67	28.00					
10020	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	北沟分11号柱上变压器	200	37.04	105.92	63.55					
10021	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	北沟分31号柱上变压器	100	0	90	54					
10022	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	北沟分6+1号右分22号柱上变压器	100	3.35	86.65	51.99					
10023	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	大坎分17号右分1号柱上变压器	100	58.68	31.32	18.79					
10024	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	大坎分28号柱上变压器	100	56.51	33.5	20.094					
10025	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	大坎分7号柱上变压器	100	21.14	68.86	41.32					
10026	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	河南分5左14号柱上变压器	400	18.04	287.84	172.70					
10027	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	双岭线141左3号柱上变压器	200	8.92	162.16	97.30					
10028	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	双岭线201号柱上变压器	100	29.14	60.86	36.52					
10029	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	双岭线31右2号柱上变压器	100	5.35	84.65	50.79					
10030	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	双岭线38右3号柱上变压器	400	27.42	250.32	150.19					
10031	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	双岭线3右分1号柱上变压器	200	7.09	165.8	99.492					
10032	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	双岭线42号右分5号柱上变压器	400	22.44	270.2	162.144					
10033	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	双岭线46右13号柱上变压器	80	11.08	63.14	37.88					
10034	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	双岭线46左2号柱上变压器	200	26.87	126.26	75.76					
10035	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	双岭线46左5号柱上变压器	100	60.62	29.38	17.63					
10036	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	双岭线59号左分1号柱上变压器	80	54.56	28.4	17.0112					
10037	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	双岭线67右7号柱上变压器	400	19.78	280.88	168.53					
10038	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	玄阳分05左7号柱上变压器	315	50.69	123.8	74.2959					
10039	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	玄阳分28右6号柱上变压器	100	11.94	78.06	46.84					
10040	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	玄阳分30号柱上变压器	100	70.78	19.22	11.53					
10041	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	柞蚕分26号柱上变压器	315	24.4	206.6	123.984					
10042	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	柞蚕分43号柱上变压器	100	22.15	67.9	40.71					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
10043	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	柞蚕分陡岭支1号柱上变压器	200	85.18	9.64	5.78					
10044	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	朱家支25号柱上变压器	180	27.49	112.52	67.51					
10045	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	朱家支34号左10号柱上变压器	160	40.88	78.59	47.16					
10046	国网凤城市供电公司	赛马变	双岭线	朱家支42号柱上变压器	315	65.35	77.65	46.59					
10047	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	广甸分143号变压器	100	30.89	59.11	35.47					
10048	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	广甸分22号变压器	80	16.87	58.5	35.1024					
10049	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	广甸分2号变压器	200	39.86	100.28	60.168					
10050	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	广甸分83号左分2号变压器	100	11.55	78.45	47.07					
10051	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	广甸分八组支1号右分13号变压器	100	58.55	31.45	18.87					
10052	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	广甸分广甸六组支16号变压器	80	14.84	60.13	36.08					
10053	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	广甸分广甸七组支1号变压器	400	60.63	117.48	70.49					
10054	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	广甸分广甸三组支1号变压器	200	18.05	143.90	86.34					
10055	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	广甸分广甸五组支1号变压器	100	53.63	36.37	21.82					
10056	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	广甸分广甸一组支11号变压器	80	12.17	62.26	37.36					
10057	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	亮子河二组支23号变压器	100	13.56	76.44	45.86					
10058	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	亮子河二组支33号变压器	30	74.25	4.73	2.84					
10059	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	亮子河二组支4号变压器	200	31.51	116.98	70.19					
10060	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	自兴支55号右分4号变压器	100	22.29	67.7	40.626					
10061	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	自兴支70号变压器	100	7.4	82.60	49.56					
10062	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	自兴支78号左分13号变压器	100	17.03	72.97	43.78					
10063	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	自兴支84号右分1号变压器	200	12.34	155.32	93.19					
10064	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	自兴支94号变压器	100	8.24	81.76	49.06					
10065	国网凤城市供电公司	沙里寨变	沙镇线	自兴支9号左分9号变压器	100	17.82	72.18	43.31					
10066	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	蔡家分16号变压器	100	9.1	0.00	0.00					
10067	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	蔡家分33右8柱上变压器	50	8.64	40.68	24.41					
10068	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	蔡家四组支1号变压器	315	3.93	271.1	162.6723					
10069	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	诗雅甸二组支1号变压器	315	97.02	0.0	0					
10070	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	诗雅甸七组支6号变压器	80	24.86	52.11	31.27					
10071	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	诗雅甸三组支2号变压器	100	48.58	41.42	24.85					
10072	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	诗雅甸五组支7号变压器	100	35.72	54.28	32.57					
10073	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	诗雅甸线104号柱上变压器	100	36.55	53.45	32.07					
10074	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	诗雅甸线37号变压器	200	61.47	57.06	34.24					
10075	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	诗雅甸线42号变压器	100	66.83	23.2	13.902					
10076	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	诗雅甸线49号变压器	100	9.81	80.19	48.11					
10077	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	诗雅甸线66号柱上变压器	100	42.56	47.44	28.46					
10078	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	诗雅甸线69号柱上变压器	100	46.75	43.25	25.95					
10079	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	双河六组支9号变压器	50	32.72	28.64	17.18					
10080	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	双河三组支3号变压器	200	14.62	150.76	90.46					
10081	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	双河四组支14号变压器	100	51.58	38.42	23.05					
10082	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	双河四组支23号变压器	100	15.78	74.2	44.532					
10083	国网凤城市供电公司	沙里寨变	诗雅甸线	乡直B支2号变压器	400	18.88	284.5	170.688					
10084	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	朝阳1组支3号变压器	100	117.41	0.00	0.00					
10085	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	朝阳二组支12号变压器	200	64.25	51.50	30.90					
10086	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	朝阳二组支14右5柱上跌变压器	50	8.55	40.7	24.435					
10087	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	朝阳分114号变压器	200	58.71	62.58	37.548					
10088	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	朝阳分14号变压器	100	12.84	77.16	46.30					
10089	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	朝阳分27号变压器	100	10.34	79.66	47.80					
10090	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	朝阳分2右1号变压器	400	30.54	237.84	142.70					
10091	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	朝阳分44号变压器	315	45.58	139.923	83.9538					
10092	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	朝阳分52左20柱上跌变压器	100	10.88	79.12	47.47					
10093	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	朝阳分59号变压器	200	6.16	167.68	100.608					
10094	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	朝阳分73号变压器	200	20	140	84					
10095	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	朝阳分91号变压器	200	49.73	80.54	48.324					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
10096	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	盖家分10号变压器	100	20.7	69.30	41.58					
10097	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	盖家分36号变压器	100	22.9	67.10	40.26					
10098	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	盖家九组支10右分1变压器	200	28.59	122.82	73.69					
10099	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	盖家九组支36号变压器	50	58.68	15.7	9.396					
10100	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	盖家三组支15号柱上变压器	200	4.07	171.86	103.12					
10101	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	盖家三组支3号变压器	400	56.01	135.96	81.58					
10102	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	盖家四组B支9号变压器	100	45.45	44.55	26.73					
10103	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	盖家五组支7号变压器	200	30.47	119.06	71.44					
10104	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	盖家一组分17号变压器	400	59.74	121.04	72.62					
10105	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	李家六组分15号变压器	200	31.66	116.7	70.008					
10106	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	马家三组支25号变压器	100	13.83	76.17	45.702					
10107	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	马家三组支39号柱上变压器	315	51.13	122.44	73.46					
10108	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	马家三组支9号变压器	50	25.22	32.39	19.43					
10109	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	洋河八组分6号变压器	100	59.65	30.35	18.21					
10110	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	洋河四组支11号变压器	200	15.68	148.6	89.184					
10111	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	洋河四组支18左分8变压器	200	91.65	0.00	0.00					
10112	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	洋河线33号变压器	400	19.92	280.3	168.192					
10113	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	洋河线马家分12号变压器	200	20.66	138.68	83.21					
10114	国网凤城市供电公司	沙里寨变	洋河线	洋河线马家四组分4号变压器	100	50.75	39.25	23.55					
10115	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	康家4组分15号柱上变压器	315	81.32	27.34	16.41					
10116	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	康家5组分9号柱上变压器主杆	200	75.75	28.5	17.1					
10117	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	康家8组分5号柱上变压器	100	27.98	62.02	37.21					
10118	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	康家9组分11号柱上变压器	80	16.94	58.45	35.07					
10119	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	康家线105号柱上变压器	100	25.67	64.33	38.60					
10120	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	康家线173号柱上变压器	100	22.73	67.3	40.362					
10121	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	康家线192号柱上变压器	315	36.68	167.96	100.77					
10122	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	康家线210号柱上变压器	315	58.68	98.66	59.19					
10123	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	康家线236号柱上变压器	200	41.47	97.06	58.24					
10124	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	康家线252号柱上变压器	100	34.16	55.84	33.50					
10125	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	康家线274号柱上变压器	400	7.76	328.96	197.38					
10126	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	康家线298号柱上变压器	200	21.16	137.68	82.608					
10127	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	康家线55号柱上变压器	50	11.4	39.30	23.58					
10128	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	康家线59号柱上变压器	400	23.28	266.88	160.13					
10129	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	康家线69号柱上变压器	400	16.89	292.44	175.464					
10130	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	康家线73号柱上变压器	100	70.32	19.68	11.81					
10131	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	裕太1组支2号柱上变压器	315	61.07	91.1295	54.6777					
10132	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	裕太3组支5号柱上变压器	200	27.08	125.84	75.50					
10133	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	裕太分2号柱上变压器	160	44.68	72.51	43.51					
10134	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	裕太分38号柱上变压器	100	21.05	68.95	41.37					
10135	国网凤城市供电公司	石城变	康家线	裕太分55号柱上变压器主杆	80	71.56	14.75	8.85					
10136	国网凤城市供电公司	石城变	南高线	保安3组支23号柱上变压器主杆	100	23.71	66.3	39.774					
10137	国网凤城市供电公司	石城变	南高线	保安5组支2号柱上变压器	30	58.81	9.36	5.61					
10138	国网凤城市供电公司	石城变	南高线	保安9组支1号柱上变压器	50	24.38	32.81	19.69					
10139	国网凤城市供电公司	石城变	南高线	保安分43号柱上变压器	100	42.56	47.44	28.46					
10140	国网凤城市供电公司	石城变	南高线	黄木沟分4号柱上变压器	200	85.37	9.26	5.56					
10141	国网凤城市供电公司	石城变	南高线	南高线10号柱上变压器主杆	400	0	360.0	216					
10142	国网凤城市供电公司	石城变	南高线	南高线24左1号柱上变压器主杆	200	12.42	155.2	93.096					
10143	国网凤城市供电公司	石城变	南高线	南高线42号柱上变压器主杆	400	36.38	214.48	128.688					
10144	国网凤城市供电公司	石城变	南高线	南高线78号柱上变压器	315	20.15	220.03	132.02					
10145	国网凤城市供电公司	石城变	南高线	南高线85号柱上变压器	80	35.41	43.67	26.20					
10146	国网凤城市供电公司	石城变	南高线	小西沟支29号柱上变压器	30	41.12	14.66	8.80					
10147	国网凤城市供电公司	石城变	南高线	小西沟支39号柱上变压器	200	12.07	155.86	93.52					
10148	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	边沟电站分15号柱上变压器	30	41.72	14.48	8.69					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
10149	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	车头1组分1号柱上变压器	100	19.14	70.9	42.516					
10150	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	车头2组支1号柱上变压器	100	35.28	54.72	32.83					
10151	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	车头3组支7号柱上变压器	100	67.15	22.85	13.71					
10152	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	车头5组支6号柱上变压器	200	0	180.00	108.00					
10153	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	车头8组支3号柱上变压器	80	53.32	29.34	17.61					
10154	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	车头分30号柱上变压器	315	52.45	118.3	70.9695					
10155	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	车头分60号柱上变压器	200	26.08	127.8	76.704					
10156	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	车头分79号柱上变压器	50	54.48	17.76	10.66					
10157	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	车头分88号柱上变压器	100	26.71	63.29	37.97					
10158	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	大西沟分16号柱上变压器	200	42.23	95.5	57.324					
10159	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	粉房支14左6号柱上变压器	100	33.34	56.66	34.00					
10160	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	罐头厂支4右5号柱上变压器	100	30.43	59.57	35.742					
10161	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	敬老院支12号柱上变压器	30	87.49	0.75	0.45					
10162	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	林场分38号柱上变压器	200	85.85	8.30	4.98					
10163	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	龙爪沟支7右5号柱上变压器	100	16.37	73.6	44.178					
10164	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	罗汉沟分13号柱上变压器	30	37.75	15.68	9.41					
10165	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	牦牛河分21+1左2号柱上变压器	50	45.58	22.21	13.33					
10166	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	牦牛河分27号柱上变压器	400	53.05	147.80	88.68					
10167	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	牦牛河分38号柱上变压器	30	82.61	2.22	1.33					
10168	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	牦牛河分49号柱上变压器	50	50.95	19.5	11.715					
10169	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	牦牛河分5号柱上变压器	400	35.93	216.28	129.77					
10170	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	牦牛河分61号柱上变压器	100	56.8	33.2	19.92					
10171	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	帽盔沟分18号柱上变压器	100	45.07	44.93	26.96					
10172	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	孟家4组支1号柱上变压器	400	40.42	198.32	118.99					
10173	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	孟家8组支11号变压器	160	31.83	93.07	55.84					
10174	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	孟家9组支10号柱上变压器	100	42.52	47.48	28.49					
10175	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	木锯沟分21号柱上变压器	50	38.83	25.59	15.35					
10176	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	木锯沟分44号柱上变压器	200	42.47	95.06	57.04					
10177	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	石城线117号柱上变压器	80	39.65	40.3	24.168					
10178	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	石城线252号柱上变压器	400	46.48	174.08	104.448					
10179	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	石城线25号柱上变压器	100	19.34	70.66	42.40					
10180	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	石城线261号柱上变压器	100	75.07	14.9	8.958					
10181	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	石城线306号柱上变压器	200	65.64	48.72	29.23					
10182	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	石城线347号柱上变压器	100	106.05	0.0	0					
10183	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	石城线44号柱上变压器	100	17.89	72.1	43.266					
10184	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	石城线71号柱上变压器	100	45.34	44.7	26.796					
10185	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	石家10组支15号柱上变压器	100	21.86	68.1	40.884					
10186	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	石家10组支3号柱上变压器	100	10.13	79.87	47.92					
10187	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	石家8组支1号柱上变压器	400	11.73	313.1	187.848					
10188	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	石家分50号柱上变压器	200	62.34	55.32	33.19					
10189	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	石家分59左7号柱上变压器	100	6.5	83.50	50.10					
10190	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	石家分70号柱上变压器	100	45.07	44.93	26.96					
10191	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	孙家堡支14号柱上变压器	100	0	90.00	54.00					
10192	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	孙家堡支14号柱上变压器	200	0	180	108					
10193	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	太阳2组分1号柱上变压器	200	79.28	21.44	12.86					
10194	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	太阳4组支9号柱上变压器	80	19.12	56.70	34.02					
10195	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	太阳分56号柱上变压器	200	0	180.00	108.00					
10196	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	天桥支11号柱上变压器	200	27.33	125.34	75.20					
10197	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	天桥支27左10号柱上变压器	100	20.72	69.28	41.57					
10198	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	田家堡支23号柱上变压器	100	71.13	18.87	11.322					
10199	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	铁佛11组支1号柱上变压器	100	0	90.00	54.00					
10200	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	铁佛9组支4号柱上变压器	50	84.92	2.54	1.52					
10201	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	铁佛9组支9号柱上变压器	80	63.51	21.19	12.72					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
10202	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	铁佛分46号柱上变压器	200	18.27	143.46	86.08					
10203	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	西限1组支9号柱上变压器	200	70.75	38.5	23.1					
10204	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	西限8组支10号柱上变压器	200	36.72	106.6	63.936					
10205	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	西限分21号柱上变压器	80	39.56	40.4	24.2112					
10206	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	夏家沟支8左3号柱上变压器	80	60.87	23.30	13.98					
10207	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	依家4组支1号柱上变压器	100	57.88	32.12	19.272					
10208	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	依家5组支1号柱上变压器	100	42.39	47.61	28.57					
10209	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	依家分19号柱上变压器	100	44.84	45.16	27.10					
10210	国网凤城市供电公司	石城变	石城线	依家分62号柱上变压器	100	34.83	55.17	33.102					
10211	国网凤城市供电公司	四门子变	陈小岭线	陈小岭7组支07号变压器	80	21.54	54.77	32.86					
10212	国网凤城市供电公司	四门子变	陈小岭线	陈小岭8组支12号变压器	50	30.23	29.89	17.93					
10213	国网凤城市供电公司	四门子变	陈小岭线	陈小岭村分2号变压器	200	43.59	92.82	55.69					
10214	国网凤城市供电公司	四门子变	陈小岭线	陈小岭九组分3右7柱上变压器	100	15.8	74.2	44.52					
10215	国网凤城市供电公司	四门子变	陈小岭线	陈小岭三组分14号变压器	200	48.95	82.10	49.26					
10216	国网凤城市供电公司	四门子变	陈小岭线	陈小岭四组分1号变压器	100	62.54	27.46	16.48					
10217	国网凤城市供电公司	四门子变	陈小岭线	陈小岭线10组分4号变压器	100	45.86	44.14	26.484					
10218	国网凤城市供电公司	四门子变	陈小岭线	陈小岭线12组分25号变压器	100	16.59	73.41	44.05					
10219	国网凤城市供电公司	四门子变	陈小岭线	高家沟支35号变压器	400	42.05	191.80	115.08					
10220	国网凤城市供电公司	四门子变	陈小岭线	湾流地四组分24号变压器	100	26.05	63.95	38.37					
10221	国网凤城市供电公司	四门子变	陈小岭线	湾流地一组分2号变压器	100	64.61	25.39	15.23					
10222	国网凤城市供电公司	四门子变	大荒线	大荒3组分20号变压器	200	19.18	141.64	84.98					
10223	国网凤城市供电公司	四门子变	大荒线	大荒六组分13号变压器	100	37.29	52.71	31.63					
10224	国网凤城市供电公司	四门子变	大荒线	大荒七组分8号变压器	100	9.4	80.60	48.36					
10225	国网凤城市供电公司	四门子变	大荒线	大荒线28右1号变压器	200	12.22	155.56	93.34					
10226	国网凤城市供电公司	四门子变	大荒线	大荒线6号左分3号变压器	400	45.82	176.72	106.03					
10227	国网凤城市供电公司	四门子变	大荒线	大荒线80左6号柱上变压器	100	10.13	79.9	47.922					
10228	国网凤城市供电公司	四门子变	大荒线	大荒一组分1号变压器	200	43.66	92.68	55.61					
10229	国网凤城市供电公司	四门子变	大荒线	首钢小区分1号变压器	200	19.72	140.56	84.34					
10230	国网凤城市供电公司	四门子变	大荒线	四门六组分3号变压器	315	80.28	30.62	18.37					
10231	国网凤城市供电公司	四门子变	大荒线	四门五组分6号变压器	200	21.18	137.6	82.584					
10232	国网凤城市供电公司	四门子变	大荒线	小荒1组支2号变压器	400	30.2	239.2	143.52					
10233	国网凤城市供电公司	四门子变	大荒线	小荒3组支2左2号变压器	200	31.59	116.82	70.09					
10234	国网凤城市供电公司	四门子变	大荒线	小荒3组支31号变压器	100	13.1	76.90	46.14					
10235	国网凤城市供电公司	四门子变	大荒线	小荒分49号变压器	200	9.41	161.18	96.71					
10236	国网凤城市供电公司	四门子变	大荒线	小荒分70号变压器	200	21.95	136.1	81.66					
10237	国网凤城市供电公司	四门子变	大荒线	小荒分92号变压器	250	38.31	129.2	77.535					
10238	国网凤城市供电公司	四门子变	方家线	方家线056号变压器	200	35.16	109.68	65.81					
10239	国网凤城市供电公司	四门子变	方家线	方家线19号变压器	200	29.1	121.80	73.08					
10240	国网凤城市供电公司	四门子变	方家线	方家线28号左2号变压器	200	8.85	162.3	97.38					
10241	国网凤城市供电公司	四门子变	方家线	方家线33号左13号变压器	200	30.42	119.16	71.50					
10242	国网凤城市供电公司	四门子变	方家线	方家线67左分2号变压器	200	52.29	75.42	45.25					
10243	国网凤城市供电公司	四门子变	方家线	方家线8组分2号变压器	80	30.59	47.53	28.52					
10244	国网凤城市供电公司	四门子变	方家线	方家线9组分1号变压器	100	22.51	67.49	40.49					
10245	国网凤城市供电公司	四门子变	方家线	方家线二组分3号变压器	100	49.78	40.22	24.13					
10246	国网凤城市供电公司	四门子变	方家线	方家线前沿沟分10号变压器	100	42.36	47.64	28.58					
10247	国网凤城市供电公司	四门子变	方家线	方家线五组分9号变压器	400	41.02	195.9	117.552					
10248	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	户家支18号右1号变压器	100	29.34	60.66	36.396					
10249	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	户家支1号变压器	400	16.64	293.44	176.06					
10250	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	户家支20号右2号变压器	200	52.74	74.52	44.71					
10251	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	户家支21号右20右3号变压器	100	30.12	59.88	35.93					
10252	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	户家支2组分18号变压器	200	59.48	61.04	36.62					
10253	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	户家支60左2号变压器	80	22.12	54.30	32.58					
10254	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	户家支73号变压器	200	38.89	102.22	61.33					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
10255	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	清沟支28左1号变压器	250	53.68	90.8	54.48					
10256	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	清沟支52左3号变压器	100	78.57	11.4	6.858					
10257	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	清沟支55号变压器	200	26.24	127.52	76.51					
10258	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	人民六组支1号变压器	400	21.99	272.0	163.224					
10259	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	四门线20右1号副杆变压器	250	25.57	161.08	96.65					
10260	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	四门线20右1号主杆变压器	200	26.78	126.44	75.86					
10261	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	湾地五组支06号变压器	100	59.11	30.89	18.53					
10262	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	新农八组支18左分1号变压器	100	59.57	30.4	18.258					
10263	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	新农八组支42号变压器	100	30.41	59.59	35.75					
10264	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	新农二组支20号变压器	80	55.27	27.78	16.67					
10265	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	新农二组支9左10柱上变压器	100	15.86	74.14	44.48					
10266	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	新农二组支9左1号变压器	400	10.77	316.92	190.15					
10267	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	新农七组支1号变压器	160	38.1	83.04	49.82					
10268	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	新农四组支2号H台主杆	200	15.74	148.52	89.112					
10269	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	新农一组支1号变压器	100	28.68	61.3	36.792					
10270	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	新湾分237号变压器	80	51.33	30.94	18.56					
10271	国网凤城市供电公司	四门子变	四门线	新湾分45号左9号	200	48.55	82.90	49.74					
10272	国网凤城市供电公司	通远堡变	二道坊线	二道坊线32右1号柱上变压器	100	26.9	63.1	37.86					
10273	国网凤城市供电公司	通远堡变	二道坊线	二道坊线34左4号柱上变压器	80	110.83	0.00	0.00					
10274	国网凤城市供电公司	通远堡变	二道坊线	二道坊线42左1号柱上变压器	400	34.55	221.80	133.08					
10275	国网凤城市供电公司	通远堡变	二道坊线	二道坊线61右3号柱上变压器	200	34.55	110.90	66.54					
10276	国网凤城市供电公司	通远堡变	二道坊线	二道坊线77号柱上变压器	400	55.11	139.56	83.74					
10277	国网凤城市供电公司	通远堡变	二道坊线	高中分01号柱上变压器	400	56.78	132.88	79.73					
10278	国网凤城市供电公司	通远堡变	二道坊线	高中分06右16号柱上变压器	400	5.91	336.36	201.82					
10279	国网凤城市供电公司	通远堡变	二道坊线	高中分07号柱上变压器	200	44.37	91.3	54.756					
10280	国网凤城市供电公司	通远堡变	二道坊线	商住城变电箱1122负荷开关配电变压器	630	26.59	399.483	239.6898					
10281	国网凤城市供电公司	通远堡变	二道坊线	商住城变电箱1123负荷开关配电变压器	630	37.17	332.8	199.6974					
10282	国网凤城市供电公司	通远堡变	二道坊线	王家堡分28号柱上变压器	100	33.07	56.93	34.16					
10283	国网凤城市供电公司	通远堡变	二道坊线	王家堡分36左05号柱上变压器	200	62.34	55.32	33.19					
10284	国网凤城市供电公司	通远堡变	二道坊线	王家堡分36左3左11号柱上变压器	160	43.33	74.67	44.80					
10285	国网凤城市供电公司	通远堡变	老堡线	老堡线13号变压器	200	50.74	78.52	47.11					
10286	国网凤城市供电公司	通远堡变	老堡线	老堡线51号变压器	100	116.47	0	0					
10287	国网凤城市供电公司	通远堡变	老堡线	老堡线55号变压器	100	76.14	13.86	8.32					
10288	国网凤城市供电公司	通远堡变	老堡线	老堡线73+1号柱上变压器	200	20	140.00	84.00					
10289	国网凤城市供电公司	通远堡变	老堡线	老堡线78号柱上变压器	100	18.41	71.59	42.95					
10290	国网凤城市供电公司	通远堡变	老堡线	老堡线92号变压器	200	37.09	105.82	63.49					
10291	国网凤城市供电公司	通远堡变	老堡线	老堡线北限分06号变压器	50	21.46	34.27	20.562					
10292	国网凤城市供电公司	通远堡变	老堡线	老堡线三队分14号变压器	100	13.39	76.61	45.97					
10293	国网凤城市供电公司	通远堡变	老堡线	老堡线选矿分03号变压器	50	5.26	42.37	25.42					
10294	国网凤城市供电公司	通远堡变	老堡线	老堡线选矿分09右4号变压器	200	11.37	157.26	94.36					
10295	国网凤城市供电公司	通远堡变	老堡线	老堡线选矿分13号变压器	100	110.27	0.0	0					
10296	国网凤城市供电公司	通远堡变	老堡线	老堡线选矿分21号变压器	30	8.02	24.59	14.76					
10297	国网凤城市供电公司	通远堡变	老堡线	老堡线在选矿分09右7号变压器	100	116.33	0.00	0.00					
10298	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁东线	硼砂分23左5号变压器	400	52.11	151.56	90.94					
10299	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁东线	铁东87左10左7号变压器	100	12.24	77.76	46.66					
10300	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁东线	铁东87左12号变压器	160	17.59	115.9	69.5136					
10301	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁东线	铁东87左3号变压器	315	49.72	126.88	76.13					
10302	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁东线	铁东线36号变压器	315	23.79	208.56	125.14					
10303	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁东线	铁东线95号变压器	315	17.74	227.62	136.57					
10304	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁东线	药厂36号变压器	400	51.28	154.88	92.928					
10305	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁东线	一队分11号变压器	400	33.17	227.32	136.39					
10306	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁东线	砖厂分7右1号变压器	80	50.48	31.62	18.97					
10307	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	财富变电箱1126配电变压器	630	23.06	421.722	253.0332					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
10308	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	财富变电箱间隔配电变压器	800	34.73	442.16	265.30					
10309	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	杜南沟分05左02号柱上变压器	100	71.73	18.27	10.96					
10310	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	杜南沟分11右15号柱上变压器	100	59.8	30.2	18.12					
10311	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	府东小区箱1号变压器	1000	17.29	727.10	436.26					
10312	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	林园变电箱2号变压器	630	0	567.00	340.20					
10313	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	林园箱1号变压器	630	0	567.00	340.20					
10314	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	铁西线16右1号柱上变压器	400	55.48	138.08	82.85					
10315	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	铁西线17号柱上变压器	400	30.17	239.32	143.59					
10316	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	铁西线19号柱上变压器	315	64.55	80.17	48.10					
10317	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	铁西线50号柱上变压器	400	51.28	154.88	92.93					
10318	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	铁西线冷库分3+1号柱上变压器	630	39.06	320.92	192.55					
10319	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	现代城三箱1号变压器间隔配电变压器	800	27.46	500.32	300.19					
10320	国网凤城市供电公司	通远堡变	铁西线	现代城三箱2号变压器间隔配电变压器	630	19.27	445.60	267.36					
10321	国网凤城市供电公司	通远堡变	窑沟线	通升分16左1号变压器	50	28	31.00	18.60					
10322	国网凤城市供电公司	通远堡变	窑沟线	通升分20左2号变压器	200	43.33	93.34	56.004					
10323	国网凤城市供电公司	通远堡变	窑沟线	通升分46号变压器	200	6.7	166.60	99.96					
10324	国网凤城市供电公司	通远堡变	窑沟线	通升分62号变压器	100	10.13	79.87	47.92					
10325	国网凤城市供电公司	通远堡变	窑沟线	窑沟线小黑山分07右2号变压器	400	44.23	183.08	109.85					
10326	国网凤城市供电公司	通远堡变	窑沟线	窑沟线小黑山分39号变压器	200	7.56	164.88	98.93					
10327	国网凤城市供电公司	通远堡变	窑沟线	窑沟线小黑山分56左9号柱上变压器	200	11.84	156.32	93.792					
10328	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	白菜地八组B分09号变压器	100	8.11	81.9	49.134					
10329	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	白菜地一组分23右8号右分柱上变压器	315	21.8	214.8	128.898					
10330	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	宝石三组支11号右04号变压器	400	41.01	195.96	117.58					
10331	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	宝石三组支11号右13号变压器	100	12.21	77.79	46.67					
10332	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	宝石三组支27号变压器	100	24.16	65.8	39.504					
10333	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	宝石山分11号变压器	100	49.22	40.8	24.468					
10334	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	宝石山分13号变压器	200	26.38	127.24	76.34					
10335	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	宝石山分43号变压器	250	59.51	76.23	45.74					
10336	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	宝石山分45号右分15号变压器	80	0	72.00	43.20					
10337	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	宝石山分45号右分15号变压器	200	0	180.0	108					
10338	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	茨林二组分01号变压器	100	35.6	54.40	32.64					
10339	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	茨林九组分29号变压器	20	38.18	10.4	6.2184					
10340	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	茨林七组分15号变压器	100	19.73	70.3	42.162					
10341	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	茨林四组分06号变压器	200	76.14	27.72	16.63					
10342	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	茨林四组分43号变压器	200	21.37	137.26	82.36					
10343	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	三台六、七组分28号变压器	100	61.25	28.8	17.25					
10344	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	三台一组分29号柱上变压器	200	4.44	171.12	102.67					
10345	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	三台子线108号左1号变压器	100	20.43	69.57	41.74					
10346	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	三台子线122号变压器	100	0	90.0	54					
10347	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	三台子线162号变压器	80	52.54	29.97	17.98					
10348	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	三台子线17号变压器	100	16.53	73.47	44.082					
10349	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	三台子线213号变压器	100	44.18	45.82	27.49					
10350	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	三台子线241号变压器	50	76.63	6.69	4.01					
10351	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	三台子线326号变压器	100	58.01	31.99	19.19					
10352	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	三台子线74号变压器	100	97.29	0.00	0.00					
10353	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	四台七组分01号变压器	100	58.9	31.10	18.66					
10354	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	中兴六组分09号变压器	100	33.68	56.32	33.79					
10355	国网凤城市供电公司	西丰变	三台子线	中兴六组分18号柱上变压器	100	11.04	78.96	47.38					
10356	国网凤城市供电公司	西丰变	新暖线	新暖线11号变压器	100	14.84	75.16	45.10					
10357	国网凤城市供电公司	西丰变	新暖线	新暖线33号变压器	200	29.1	121.8	73.08					
10358	国网凤城市供电公司	西丰变	新暖线	新暖线83+1右1号变压器	200	34.28	111.44	66.86					
10359	国网凤城市供电公司	西丰变	新暖线	袁家沟四组分3左04号变压器	200	63.25	53.50	32.10					
10360	国网凤城市供电公司	西丰变	新暖线	袁家沟四组分72号变压器	100	53.51	36.49	21.89					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
10361	国网凤城市供电公司	西丰变	新暖线	袁家沟五组分41号变压器	100	65.74	24.26	14.56					
10362	国网凤城市供电公司	西丰变	新暖线	袁家沟五组分92号变压器	100	64.95	25.05	15.03					
10363	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	大地二组支15号左03号主杆变压器	250	0	225	135					
10364	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	大地二组支36号主杆变压器	160	62.63	43.79	26.28					
10365	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	大地分07号主杆变压器	100	6.03	84.0	50.382					
10366	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	大地分36号右1号主杆变压器	315	65.44	77.36	46.42					
10367	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	大地分81号主杆变压器	400	22.79	268.84	161.30					
10368	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	大地七组支11号变压器	100	27.73	62.27	37.36					
10369	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	大地七组支25号变压器	200	5.01	169.98	101.99					
10370	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	大地五组支03号主杆变压器	200	43.62	92.76	55.66					
10371	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	大地一组分49号柱上变压器	200	6.92	166.2	99.696					
10372	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	道东B分01号主杆变压器	100	10.25	79.75	47.85					
10373	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	道东C分06号变压器	100	10.21	79.8	47.874					
10374	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	丁家房八组分05号变压器	100	119.58	0.00	0.00					
10375	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	丁家房二组分03号变压器	100	36.88	53.12	31.87					
10376	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	丁家房九组分23号变压器	100	68.58	21.42	12.85					
10377	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	丁家房三组分02号变压器	100	23.51	66.49	39.89					
10378	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	丁家房五组分02号变压器	200	35.57	108.86	65.32					
10379	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	丁家房一组分02号变压器	100	48.44	41.56	24.94					
10380	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	陡岗八组分11号变压器	50	49.93	20.04	12.02					
10381	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	陡岗六组分11号主杆变压器	200	12.67	154.66	92.80					
10382	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	陡岗六组分23号柱上变压器	200	15.56	148.9	89.328					
10383	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	陡岗七组分13号右01号主杆变压器	100	29.44	60.56	36.34					
10384	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	陡岗七组分26号变压器	100	39.71	50.3	30.174					
10385	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	陡岗七组分42号变压器	400	22.9	268.40	161.04					
10386	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	陡岗四组分02号变压器	250	42.13	119.68	71.81					
10387	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	陡岗五组分06号变压器	100	14.32	75.68	45.408					
10388	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	陡岗五组分25号变压器	200	14.4	151.20	90.72					
10389	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	陡岗一组B支12号变压器	100	9.01	80.99	48.59					
10390	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	鸡冠山二组支22号变压器	100	4.68	85.32	51.192					
10391	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	薛礼大棚分10号变压器	100	8.64	81.36	48.82					
10392	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	薛礼六组分11右03号变压器	100	30.34	59.66	35.80					
10393	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	薛礼六组分29号变压器	500	53.19	184.05	110.43					
10394	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	薛礼六组分39号变压器	100	30.91	59.1	35.454					
10395	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	薛礼线113左1柱上变压器	200	38.58	102.84	61.70					
10396	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	薛礼线213右8号柱上变压器	50	39.1	25.45	15.27					
10397	国网凤城市供电公司	西丰变	薛礼线	薛礼线333号变压器	400	26.05	255.80	153.48					
10398	国网凤城市供电公司	杨树变	黄金线	黄金线118号右3号变压器	200	27.02	125.96	75.58					
10399	国网凤城市供电公司	杨树变	黄金线	黄金线131号右2号变压器	100	58.48	31.52	18.91					
10400	国网凤城市供电公司	杨树变	黄金线	黄金线22左3号变压器	200	12.12	155.76	93.46					
10401	国网凤城市供电公司	杨树变	黄金线	黄金线31右3号变压器	400	38.99	204.04	122.42					
10402	国网凤城市供电公司	杨树变	黄金线	黄金线85号右分1号变压器	315	13.01	242.52	145.51					
10403	国网凤城市供电公司	杨树变	黄金线	夹沟分17左3号变压器	200	43.12	93.8	56.256					
10404	国网凤城市供电公司	杨树变	黄金线	夹沟分22号变压器	100	25.61	64.39	38.63					
10405	国网凤城市供电公司	杨树变	黄金线	石门沟分105号变压器	100	8.19	81.81	49.09					
10406	国网凤城市供电公司	杨树变	黄金线	石门沟分65号变压器	200	7.23	165.54	99.32					
10407	国网凤城市供电公司	杨树变	黄金线	石门沟分85号变压器	80	6.5	66.8	40.08					
10408	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	白云分16左2号变压器	200	50.05	79.90	47.94					
10409	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	白云分29号变压器	400	21.26	274.96	164.98					
10410	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	白云三组分04号变压器	100	47.87	42.13	25.28					
10411	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	北沟分16号变压器	315	68.88	66.5	39.9168					
10412	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	北沟分23号变压器	100	33.98	56.0	33.612					
10413	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	丁家沟分04号变压器	200	42.56	94.88	56.93					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
10414	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	丁家沟分22号变压器	100	51.28	38.72	23.23					
10415	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	丁家沟分31号变压器	100	31.58	58.4	35.052					
10416	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	丁家沟分40号变压器	200	34.55	110.90	66.54					
10417	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	二道沟支13号变压器	400	50.23	159.08	95.45					
10418	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	顾家沟支16号变压器	315	43.33	147.01	88.21					
10419	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	顾家沟支22号变压器	100	34.55	55.45	33.27					
10420	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	林家堡支18右8号变压器	100	20.63	69.37	41.62					
10421	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	林家堡支19号变压器	100	49.5	40.50	24.30					
10422	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	林家堡支27号柱上变压器	400	18.38	286.48	171.888					
10423	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	龙庙分13号变压器	200	80.05	19.90	11.94					
10424	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	龙庙分28号变压器	50	18.14	35.93	21.56					
10425	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	罗家堡支10号变压器	80	34.55	44.36	26.616					
10426	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	新岭分33右4号变压器	100	34.55	55.45	33.27					
10427	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	新岭分38右2号变压器	200	34.55	110.9	66.54					
10428	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	新岭分53号变压器	200	43.33	93.34	56.004					
10429	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	云山线009号变压器	250	43.33	116.68	70.01					
10430	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	云山线104左分6号变压器	100	34.55	55.45	33.27					
10431	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	云山线120右8号变压器	100	62.34	27.66	16.60					
10432	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	云山线146右2号变压器	100	33.64	56.36	33.816					
10433	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	云山线156右2号变压器	50	28.59	30.7	18.423					
10434	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	云山线193右4号变压器	200	49.36	81.3	48.768					
10435	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	云山线217号变压器	250	46.77	108.08	64.85					
10436	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	云山线277号变压器	200	49.36	81.28	48.77					
10437	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	云山线288右4号变压器	200	58.68	62.64	37.58					
10438	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	云山线71右2号柱上变压器	200	62.34	55.32	33.19					
10439	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	云山线庙南沟分14号变压器	50	34.55	27.7	16.635					
10440	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	云山线西南沟分35号变压器	100	42.56	47.44	28.46					
10441	国网凤城市供电公司	杨树变	云山线	云山线阳沟分18号变压器	100	51.28	38.72	23.23					
10442	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	包营分14左分1变压器	100	78.48	11.52	6.91					
10443	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	包营分22号变压器	200	17.69	144.62	86.77					
10444	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	包营分27右2号柱上变压器	400	8.81	324.76	194.86					
10445	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	包营分31右9号变压器	100	43.45	46.55	27.93					
10446	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	德奎村支20号柱上变压器	100	48.69	41.31	24.79					
10447	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	和睦分109号变压器	500	22.85	335.75	201.45					
10448	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	和睦分11左分8变压器	30	39.03	15.29	9.17					
10449	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	和睦分121号柱上变压器	100	12.32	77.68	46.61					
10450	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	和睦分139号变压器	400	17.16	291.36	174.82					
10451	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	和睦分15右分8变压器	100	54	36.00	21.60					
10452	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	和睦分21号变压器	200	43.33	93.34	56.00					
10453	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	和睦分30右4左2柱上变压器	400	13.43	306.3	183.768					
10454	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	和睦分30右分2变压器	100	13.7	76.30	45.78					
10455	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	和睦分30右分5变压器	80	8.94	64.85	38.91					
10456	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	和睦分37左12号柱上变压器	100	9.94	80.06	48.04					
10457	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	和睦分59右1号变压器	100	6.33	83.67	50.20					
10458	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	和睦分73号变压器	100	28.59	61.41	36.85					
10459	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	和睦分80号柱上变压器	100	14.41	75.59	45.35					
10460	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	和睦分83左7柱上变压器	100	10.3	79.70	47.82					
10461	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	和睦分87号变压器	315	38.09	163.52	98.11					
10462	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	和睦分和睦七组支28柱上变压器	100	10.36	79.64	47.78					
10463	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	和睦七组支19号变压器	500	49.39	203.05	121.83					
10464	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	黄旗二组分17号柱上变压器	200	26.28	127.44	76.46					
10465	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	黄旗线65号变压器	100	22.57	67.43	40.458					
10466	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	姜家沟支21号柱上变压器	200	22.86	134.28	80.57					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
10467	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	姜家沟支24右9号柱上变压器	80	14.6	60.32	36.19					
10468	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	姜家沟支29右5号柱上变压器	100	4.33	85.67	51.40					
10469	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	姜家沟支34号柱上变压器	50	7.73	41.14	24.68					
10470	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	姜家沟支47左5号柱上变压器	100	15.57	74.43	44.66					
10471	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	砬后分8号变压器	100	34.87	55.13	33.078					
10472	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	新力八组支18号柱上变压器	50	25.41	32.30	19.38					
10473	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	新力分15号变压器	100	22.66	67.34	40.40					
10474	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	新力分55号变压器	200	13.83	152.34	91.40					
10475	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	新力分94号变压器	400	20.29	278.84	167.30					
10476	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	新力分德奎村支06号变压器	100	34.6	55.40	33.24					
10477	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	新力分砬沟支1号变压器	100	20.95	69.05	41.43					
10478	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	新力分姜家沟支17右19左分5号变压器	100	47.11	42.89	25.73					
10479	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	新力分姜家沟支17右分24号变压器	200	11.6	156.80	94.08					
10480	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	新力分姜家沟支17右分9号变压器	200	31.63	116.7	70.044					
10481	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	新力分姜家沟支45号变压器	200	9.11	161.78	97.07					
10482	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	新力分姜家沟支54号变压器	100	32.64	57.36	34.42					
10483	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	新力分新力八组支8号变压器	50	25.12	32.44	19.46					
10484	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	新力分新力六组支7号变压器	315	35.12	172.87	103.72					
10485	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	新力分新力三组支7号变压器	315	62.34	87.13	52.28					
10486	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	新力分新力五组支7号变压器	200	32.28	115.44	69.26					
10487	国网凤城市供电公司	永兴变	黄旗线	窑沟分13号变压器	200	29.83	120.34	72.20					
10488	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	敖家支107左12号变压器	160	35.54	87.14	52.28					
10489	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	敖家支107左8右6号变压器	30	25.72	19.28	11.57					
10490	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	敖家支118右10号变压器	200	0	180.00	108.00					
10491	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	敖家支132左22号变压器	50	49.02	20.49	12.29					
10492	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	敖家支135号变压器	160	46.77	69.17	41.50					
10493	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	敖家支139左8号变压器	100	41.34	48.66	29.196					
10494	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	敖家支153号变压器	100	56.93	33.07	19.84					
10495	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	敖家支52号柱上变压器	200	44.7	90.60	54.36					
10496	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	敖家支62右10柱上变压器	100	14.53	75.5	45.282					
10497	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	敖家支70右分1号变压器	100	20.28	69.7	41.832					
10498	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	敖家支92右19右8号变压器	20	5.6	16.88	10.13					
10499	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	敖家支92右25号变压器	100	28.95	61.05	36.63					
10500	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	敖家支92右38号变压器	30	18.41	21.5	12.8862					
10501	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	敖家支92右6号变压器	200	22.66	134.7	80.808					
10502	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	敖家支94号变压器	100	45.58	44.42	26.65					
10503	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	大西沟分09号变压器	100	38.87	51.13	30.678					
10504	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	大西沟分23号变压器	100	82	8.00	4.80					
10505	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	代家沟分44号变压器	50	56.9	16.6	9.93					
10506	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	代家沟分56右6柱上变压器	200	9.55	160.90	96.54					
10507	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	代家沟分57号变压器	400	21.88	272.48	163.49					
10508	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	代家沟分9左1号变压器	200	20.42	139.16	83.50					
10509	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	高家沟分9号变压器	200	17	146.00	87.60					
10510	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	关家沟分06号变压器	100	46.06	43.94	26.36					
10511	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	关家沟分5左分4号变压器	315	28.9	192.47	115.48					
10512	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	蛤蟆沟分19号变压器	50	16.97	36.5	21.909					
10513	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	砬沟分2号变压器	80	18.31	57.4	34.4112					
10514	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	烧锅二组B支9号变压器	100	47.59	42.4	25.446					
10515	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	烧锅四分13号变压器	100	21.93	68.07	40.84					
10516	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	团结九组支14号变压器	100	23.74	66.3	39.756					
10517	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	团结线115右6柱上变压器	200	14.08	151.84	91.10					
10518	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	团结线143号变压器	50	51.66	19.17	11.50					
10519	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	团结线63号变压器	100	23.47	66.53	39.92					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
10520	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	西沟分25号变压器	200	47.44	85.1	51.072					
10521	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	哑巴沟分13号柱上变压器	100	58.68	31.32	18.79					
10522	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	哑巴沟分4号变压器	80	13.9	60.88	36.53					
10523	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	阎家岭分35左6号柱上变压器	100	21.45	68.6	41.13					
10524	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	阎家岭分49号变压器	100	50.66	39.34	23.60					
10525	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	阎家岭分4号变压器	400	19.42	282.32	169.39					
10526	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	阎家岭分59号变压器	200	61.72	56.56	33.94					
10527	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	阎家岭分67号变压器	200	42.07	95.9	57.516					
10528	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	永兴二组分11左1号柱上变压器	100	57.52	32.48	19.49					
10529	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	永兴二组分19右9号柱上变压器	400	22.31	270.76	162.456					
10530	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	永兴二组分20号变压器	200	10.39	159.22	95.53					
10531	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	永兴二组分30右3左11号变压器	100	5.55	84.5	50.67					
10532	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	永兴二组分30右3左24柱上变压器	200	5.4	169.20	101.52					
10533	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	永兴二组分30右分9号变压器	200	8.48	163.04	97.82					
10534	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	永兴二组分33号变压器	200	49.93	80.1	48.084					
10535	国网凤城市供电公司	永兴变	团结线	永兴二组分6号变压器	200	38.06	103.88	62.33					
10536	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	福利厂分8号变压器	400	9.77	320.92	192.55					
10537	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	韩家分14左24号柱上变压器	100	69.56	20.44	12.264					
10538	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	韩家分14左3号柱上变压器	100	72.73	17.27	10.36					
10539	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	韩家分14左9号变压器	80	67.91	17.7	10.6032					
10540	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	韩家分32左2号变压器	100	72.6	17.40	10.44					
10541	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	韩家分33右11号柱上变压器	100	17.48	72.52	43.51					
10542	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	韩家分33右5号变压器	100	61.05	28.95	17.37					
10543	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	韩家分48右16号柱上变压器	315	9.52	253.5	152.1072					
10544	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	韩家分48右5号变压器	100	44.16	45.84	27.50					
10545	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	韩家分51号变压器	100	48.37	41.6	24.978					
10546	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	韩家分57号柱上变压器	100	41.97	48.03	28.82					
10547	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	韩家一组支14号变压器	100	76.88	13.12	7.87					
10548	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	韩家一组支18号柱上变压器	100	80.07	9.9	5.958					
10549	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	滑石矿分51号变压器	80	6.15	67.08	40.25					
10550	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	滑石矿分63号变压器	160	80.85	14.64	8.78					
10551	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	滑石矿分72左分2号变压器	100	21.19	68.81	41.29					
10552	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	建六分22号变压器	100	15.72	74.3	44.568					
10553	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	建四分13号变压器	200	5.91	168.18	100.91					
10554	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	南郡变电箱1002配电变压器	800	24.05	527.60	316.56					
10555	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	三义庙二组支21号变压器	400	19.09	283.64	170.18					
10556	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	三义庙分144左7柱上变压器	100	12.26	77.74	46.644					
10557	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	三义庙分152号变压器	100	69.08	20.92	12.55					
10558	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	三义庙分15左1号变压器	50	0	45.00	27.00					
10559	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	三义庙分25右5柱上变压器	100	29.21	60.79	36.47					
10560	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	三义庙分28号变压器	315	19.05	223.5	134.0955					
10561	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	三义庙分42号变压器	100	31.46	58.54	35.12					
10562	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	三义庙分62号柱上变压器	100	48.08	41.92	25.15					
10563	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	三义庙分90号变压器	315	55.61	108.33	65.00					
10564	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	三义庙分95号柱上变压器	100	5.22	84.78	50.87					
10565	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	三义庙七组支2左1号变压器	200	42.46	95.08	57.05					
10566	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	三义庙七组支5左分18号变压器	315	44.97	141.84	85.11					
10567	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	三义庙七组支5左分26号变压器	100	49.88	40.12	24.07					
10568	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	三义庙七组支6号柱上变压器	200	18.71	142.6	85.548					
10569	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	三义庙四组支10号变压器	50	70.6	9.70	5.82					
10570	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	三义庙四组支7号变压器	100	19.03	71.0	42.582					
10571	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	盛家三组分24号变压器	50	33.64	28.18	16.91					
10572	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	盛家三组分44号变压器	80	50.25	31.8	19.08					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
10573	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分108左12左12号变压器	200	42.56	94.88	56.93					
10574	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分108左13号变压器	50	49.81	20.10	12.06					
10575	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分108左6右13号变压器	100	114.23	0.00	0.00					
10576	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分113左2号变压器	200	28.97	122.06	73.24					
10577	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分122号变压器	100	26.72	63.28	37.97					
10578	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分132右8号变压器	400	43.33	186.68	112.01					
10579	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分140左12右15号变压器	400	39.09	203.6	122.184					
10580	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分140左18右1号变压器	100	17.05	72.95	43.77					
10581	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分140左25右2号变压器	80	62.52	21.98	13.19					
10582	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分153号变压器	50	40	25.00	15.00					
10583	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分156右5号变压器	400	0	360.00	216.00					
10584	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分166左14号变压器	100	25.39	64.61	38.77					
10585	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分183左16号变压器	80	16.9	58.48	35.09					
10586	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分183左6号变压器	100	22.05	67.95	40.77					
10587	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分187号变压器	100	38.46	51.5	30.924					
10588	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分228号变压器	180	70.52	35.06	21.04					
10589	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分22号左8号变压器	100	61.57	28.43	17.06					
10590	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分243号变压器	200	43.33	93.34	56.00					
10591	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分78右1号变压器	100	78.48	11.5	6.912					
10592	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分83号变压器	160	55.93	54.51	32.71					
10593	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分96号变压器	200	38.35	103.30	61.98					
10594	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分双一支10左1号变压器	100	37.44	52.56	31.54					
10595	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分双一支3左1号变压器	100	67.05	22.95	13.77					
10596	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	双兴分双一支40号变压器	100	45.82	44.18	26.51					
10597	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	四家二组分6号变压器	100	38.36	51.64	30.98					
10598	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	四家九组分11左2右9柱上变压器	100	27.56	62.4	37.464					
10599	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	四家九组分36左1柱上变压器	100	18.04	71.96	43.18					
10600	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	四家九组分41号变压器	30	9.2	24.24	14.54					
10601	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	四家六组支9号变压器	200	11.94	156.1	93.672					
10602	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	台沟分38右2号变压器	100	23.64	66.36	39.82					
10603	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	台沟分51号变压器	30	75.88	4.24	2.54					
10604	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	台沟六组支1号变压器	100	41.14	48.86	29.32					
10605	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	台沟六组支37号变压器	30	20.24	20.93	12.56					
10606	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	台沟七组分21号变压器	250	51.92	95.2	57.12					
10607	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	台沟七组分32号变压器	100	44.99	45.0	27.006					
10608	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	台沟七组分3右1号变压器	20	53.71	7.26	4.35					
10609	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	台沟一组分2号变压器	100	20.49	69.51	41.71					
10610	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	台一分9号变压器	200	79.62	20.76	12.46					
10611	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	陶家分19号变压器	50	34.93	27.5	16.521					
10612	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	陶家分33号变压器	50	33.64	28.18	16.91					
10613	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	陶家分44左2号变压器	100	14.5	75.50	45.30					
10614	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	陶家分53号变压器	100	27.53	62.47	37.48					
10615	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	陶家分58右2号柱上变压器	100	8.1	81.9	49.14					
10616	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	陶家分83号	400	7.75	329.0	197.4					
10617	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	谢家分17号变压器	400	94.79	0.00	0.00					
10618	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线140号变压器	400	32.85	228.60	137.16					
10619	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线150右4号变压器	200	55.33	69.34	41.60					
10620	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线184左1号变压器	200	37.13	105.74	63.444					
10621	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线195左8号变压器	200	48.96	82.08	49.25					
10622	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线19号变压器	315	36.89	167.3	100.3779					
10623	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线203号变压器	400	0	360.00	216.00					
10624	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线222号变压器	100	17.89	72.11	43.266					
10625	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线232右7号柱上变压器	100	34.92	55.08	33.05					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
10626	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线250左13号柱上变压器	100	71.59	18.41	11.05					
10627	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线272号变压器	100	53.53	36.47	21.88					
10628	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线285右18号变压器	200	45.6	88.8	53.28					
10629	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线291号变压器	160	50.45	63.28	37.97					
10630	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线302右3号柱上变压器	100	10.39	79.6	47.766					
10631	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线307号变压器	100	8.63	81.37	48.82					
10632	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线324号柱上变压器	100	27.93	62.07	37.242					
10633	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线3号变压器	200	47.24	85.52	51.31					
10634	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线52号变压器	100	18.8	71.20	42.72					
10635	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线59号变压器	100	19.41	70.59	42.35					
10636	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线65号变压器	100	56.07	33.93	20.36					
10637	国网凤城市供电公司	永兴变	杨木线	杨木线84号变压器	200	15.47	149.06	89.44					
10638	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	丹东.新合线/10kV.长岗支58右6号杆.变压器	100	72.29	17.71	10.63					
10639	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	红石分49右2号变压器	100	0.00	90.00	54.00					
10640	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	红石分49右2号变压器	100	0.00	90	54					
10641	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线36号变压器	400	24.08	263.68	158.21					
10642	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线40号变压器	400	46.99	172.0	103.224					
10643	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线65左1变压器	200	74.70	30.60	18.36					
10644	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线93左3号变压器	30	25.04	19.49	11.69					
10645	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线红石分16左2号变压器	100	9.22	80.78	48.47					
10646	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线红石分22号左3变压器	50	68.54	10.73	6.44					
10647	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线红石分55左29左7号变压器	100	2.84	87.16	52.30					
10648	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线红石分55左9号变压器	30	119.63	0.00	0.00					
10649	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线红石分65号变压器	50	26.12	31.94	19.16					
10650	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线红石分82号变压器	50	13.49	38.26	22.95					
10651	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线红石分82右2号变压器	100	25.52	64.5	38.688					
10652	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线长岗支100号变压器	20	43.92	9.22	5.53					
10653	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线长岗支127左1号变压器	30	15.95	22.22	13.33					
10654	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线长岗支140左1右1号变压器6组	200	29.38	121.24	72.74					
10655	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线长岗支140左8号变压器	250	0.00	225.00	135.00					
10656	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线长岗支146左40号变压器	315	9.16	254.6	152.7876					
10657	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线长岗支15右7号变压器	50	41.05	24.5	14.685					
10658	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线长岗支169左9号变压器	20	66.90	4.62	2.77					
10659	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线长岗支176右1变压器	100	16.42	73.58	44.15					
10660	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线长岗支185号变压器	50	16.95	36.53	21.92					
10661	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线长岗支188右2变压器	100	5.19	84.81	50.89					
10662	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线长岗支197号变压器	50	0.00	45.00	27.00					
10663	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线长岗支222右2号变压器	50	62.05	13.98	8.39					
10664	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线长岗支30号变压器	100	43.68	46.32	27.79					
10665	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线长岗支42左4号变压器	315	41.05	154.19	92.52					
10666	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线长岗支50左8左1号变压器	100	35.92	54.1	32.448					
10667	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线长岗支66号左15变压器	100	51.69	38.31	22.99					
10668	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线长岗支94右1号变压器	50	87.98	1.01	0.61					
10669	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线转山子分103号变压器	100	4.022	85.98	51.59					
10670	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线转山子分110号变压器	50	15.01	37.50	22.50					
10671	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线转山子分137号变压器	50	18.51	35.75	21.45					
10672	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线转山子分151号变压器	100	29.38	60.62	36.37					
10673	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线转山子分160号变压器	100	18.26	71.74	43.04					
10674	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线转山子分29号变压器	100	26.95	63.05	37.83					
10675	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线转山子分41号变压器	200	40.01	99.98	59.99					
10676	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线转山子分56号变压器	100	26.84	63.16	37.896					
10677	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线转山子分63号右5号变压器	100	12.675	77.33	46.40					
10678	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线转山子分75号右14号变压器	100	0.00	90.00	54.00					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
10679	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线转山子分82号变压器	200	42.25	95.5	57.3					
10680	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线转山子分83号右30号变压器	200	93.92	0.0	0					
10681	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线转山子分83号右23号变压器	100	16.932	73.1	43.8408					
10682	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	新合线转山子分91号左35号变压器	50	25.23	32.4	19.431					
10683	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	长岗支237右1号变压器	100	54.83	35.17	21.10					
10684	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	长岗支237右1号变压器	100	54.83	35.17	21.10					
10685	国网宽甸县供电公司	安平变	新合线	转山子分5右1号变压器	100	21.91	68.09	40.85					
10686	国网宽甸县供电公司	安平变	杨家线	杨家线28号变压器	50	18.26	35.87	21.52					
10687	国网宽甸县供电公司	安平变	杨家线	杨家线2右1号变压器	200	23.04	133.92	80.35					
10688	国网宽甸县供电公司	安平变	杨家线	杨家线4右5号变压器	100	20.38	69.62	41.77					
10689	国网宽甸县供电公司	安平变	杨家线	杨家线北荒沟分124变压器	100	34.94	55.06	33.04					
10690	国网宽甸县供电公司	安平变	杨家线	杨家线北荒沟分35左1号变压器	200	0.00	180.0	108					
10691	国网宽甸县供电公司	安平变	杨家线	杨家线北荒沟分36右8变压器	100	58.96	31.04	18.62					
10692	国网宽甸县供电公司	安平变	杨家线	杨家线北荒沟分67左8变压器	50	36.84	26.6	15.948					
10693	国网宽甸县供电公司	安平变	杨家线	杨家线北荒沟分91左9右1变压器	200	54.63	70.74	42.44					
10694	国网宽甸县供电公司	八河川变	八岭线	八岭线100右1号变压器	20	94.00	0.00	0.00					
10695	国网宽甸县供电公司	八河川变	八岭线	八岭线110号变压器	20	18.66	14.3	8.5608					
10696	国网宽甸县供电公司	八河川变	八岭线	八岭线122左12号变压器	30	43.47	13.96	8.38					
10697	国网宽甸县供电公司	八河川变	八岭线	八岭线124号变压器	30	27.19	18.84	11.31					
10698	国网宽甸县供电公司	八河川变	八岭线	八岭线145号变压器	100	56.44	33.56	20.14					
10699	国网宽甸县供电公司	八河川变	八岭线	八岭线149左2号变压器	200	50.96	78.08	46.85					
10700	国网宽甸县供电公司	八河川变	八岭线	八岭线174右7号变压器	100	17.56	72.4	43.464					
10701	国网宽甸县供电公司	八河川变	八岭线	八岭线181左4号变压器	100	26.82	63.18	37.91					
10702	国网宽甸县供电公司	八河川变	八岭线	八岭线181左4号变压器	50	52.40	18.80	11.28					
10703	国网宽甸县供电公司	八河川变	八岭线	八岭线203号变压器	20	15.87	14.83	8.90					
10704	国网宽甸县供电公司	八河川变	八岭线	八岭线51左8号变压器	30	37.38	15.79	9.47					
10705	国网宽甸县供电公司	八河川变	八岭线	八岭线76号变压器	100.0	2.0772	87.92	52.75					
10706	国网宽甸县供电公司	八河川变	八岭线	红星线47号变压器	50	23.76	33.12	19.872					
10707	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线117号变压器	200	11.19	157.62	94.57					
10708	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线135号右6号变压器	100	33.76	56.2	33.744					
10709	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线136号左29号变压器	50	11.67	39.17	23.50					
10710	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线136号左4号变压器	100	16.02	73.98	44.388					
10711	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线141号变压器	100.0	8.0175	82.0	49.1895					
10712	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线148号变压器	100	44.63	45.37	27.22					
10713	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线154右18号变压器	100	6.04	83.96	50.38					
10714	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线179左4号变压器	100	114.46	0.00	0.00					
10715	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线191右3号变压器	50	18.94	35.53	21.32					
10716	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线210左4号变压器	50	38.92	25.54	15.324					
10717	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线222左3号变压器	100	64.53	25.47	15.28					
10718	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线222左3号变压器	100.0	16.1325	73.87	44.32					
10719	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线235左1号变压器	100	11.71	78.29	46.97					
10720	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线239右1号变压器	200	7.21	165.58	99.35					
10721	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线255右2号变压器	100	13.76	76.24	45.74					
10722	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线272号变压器	50	24.27	32.87	19.72					
10723	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线283号变压器	100	22.78	67.22	40.33					
10724	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线83号变压器	100	24.34	65.66	39.40					
10725	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线93左5号变压器	200	52.01	75.98	45.59					
10726	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	红星线老人沟分30右2号变压器	200	10.68	158.64	95.18					
10727	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	老人沟分25号左9号变压器	100	23.27	66.7	40.038					
10728	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	老人沟分25号左9号变压器	100.0	5.8175	84.18	50.51					
10729	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	老人沟分26号变压器	30	38.12	15.56	9.34					
10730	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	老人沟分43号变压器	100.0	2.5864	87.41	52.45					
10731	国网宽甸县供电公司	八河川变	红星线	老人沟分52号左4号变压器	50	44.66	22.67	13.60					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近三年负荷增长率	备注
10732	国网宽甸县供电公司	八河川变	兴隆峪线	罗圈夹分32号变压器	30	20.54	20.84	12.50					
10733	国网宽甸县供电公司	八河川变	兴隆峪线	罗圈夹分54号变压器	100	13.64	76.36	45.82					
10734	国网宽甸县供电公司	八河川变	兴隆峪线	罗圈夹分9左1号变压器	30	7.86	24.64	14.79					
10735	国网宽甸县供电公司	八河川变	兴隆峪线	煤矿分3右5号变压器	400	26.53	253.88	152.33					
10736	国网宽甸县供电公司	八河川变	兴隆峪线	兴隆峪线10号变压器	200	33.15	113.70	68.22					
10737	国网宽甸县供电公司	八河川变	兴隆峪线	兴隆峪线10左2号变压器	315	26.02	201.54	120.92					
10738	国网宽甸县供电公司	八河川变	兴隆峪线	兴隆峪线110号变压器	100	21.49	68.51	41.11					
10739	国网宽甸县供电公司	八河川变	兴隆峪线	兴隆峪线133变压器	100	33.47	56.53	33.918					
10740	国网宽甸县供电公司	八河川变	兴隆峪线	兴隆峪线17左1号变压器	50	13.88	38.06	22.84					
10741	国网宽甸县供电公司	八河川变	兴隆峪线	兴隆峪线18变压器	100	47.24	42.76	25.66					
10742	国网宽甸县供电公司	八河川变	兴隆峪线	兴隆峪线45变压器	50	62.88	13.6	8.136					
10743	国网宽甸县供电公司	八河川变	兴隆峪线	兴隆峪线5号变压器	315	19.45	222.23	133.34					
10744	国网宽甸县供电公司	八河川变	兴隆峪线	兴隆峪线罗圈夹分3号变压器	100	15.59	74.4	44.646					
10745	国网宽甸县供电公司	八河川变	兴隆峪线	兴隆峪线煤矿分27左2号变压器	200	16.32	147.36	88.42					
10746	国网宽甸县供电公司	八河川变	兴隆峪线	兴隆峪线煤矿分35左17号变压器	100	27.36	62.64	37.584					
10747	国网宽甸县供电公司	八河川变	兴隆峪线	兴隆峪线煤矿分54左1号变压器	100	17.89	72.11	43.27					
10748	国网宽甸县供电公司	八河川变	兴隆峪线	兴隆峪线煤矿分7	100	19.51	70.49	42.294					
10749	国网宽甸县供电公司	八河川变	雅河线	雅河线100右10号变压器	100	9.06	80.94	48.56					
10750	国网宽甸县供电公司	八河川变	雅河线	雅河线100右2号变压器	50	63.54	13.23	7.94					
10751	国网宽甸县供电公司	八河川变	雅河线	雅河线105右1号变压器	100	11.12	78.88	47.33					
10752	国网宽甸县供电公司	八河川变	雅河线	雅河线131左1号变压器	30	15.22	22.43	13.46					
10753	国网宽甸县供电公司	八河川变	雅河线	雅河线153号变压器	100	15.87	74.13	44.48					
10754	国网宽甸县供电公司	八河川变	雅河线	雅河线161号变压器	200	13.01	153.98	92.39					
10755	国网宽甸县供电公司	八河川变	雅河线	雅河线171号变压器	200	13.60	152.80	91.68					
10756	国网宽甸县供电公司	八河川变	雅河线	雅河线17前2号变压器	30	3.53	25.941	15.5646					
10757	国网宽甸县供电公司	八河川变	雅河线	雅河线183号变压器	200	16.33	147.3	88.404					
10758	国网宽甸县供电公司	八河川变	雅河线	雅河线24号右8号变压器	50	48.50	20.75	12.45					
10759	国网宽甸县供电公司	八河川变	雅河线	雅河线26号变压器	100	26.53	63.47	38.08					
10760	国网宽甸县供电公司	八河川变	雅河线	雅河线31号左2号变压器	200	35.89	108.22	64.93					
10761	国网宽甸县供电公司	八河川变	雅河线	雅河线53号变压器	100	35.60	54.4	32.64					
10762	国网宽甸县供电公司	八河川变	雅河线	雅河线71号变压器	100	18.51	71.49	42.89					
10763	国网宽甸县供电公司	步达远变	步金线	步金线16号变压器	50	32.22	28.9	17.334					
10764	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	干沟支102号变压器	100	0.00	90.00	54.00					
10765	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	干沟支11右12号变压器	100	26.40	63.60	38.16					
10766	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	干沟支11右3右23号变压器	100	0.00	90.00	54.00					
10767	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	干沟支13左4号变压器	200	23.63	132.74	79.64					
10768	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	干沟支42右9号变压器	20	20.31	13.94	8.36					
10769	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分12号变压器	100	28.60	61.4	36.84					
10770	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分134号变压器	100	18.51	71.49	42.89					
10771	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分151号变压器	200	70.29	39.42	23.65					
10772	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分1左1号变压器	315	37.53	165.28	99.17					
10773	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分215号变压器	100	8.15	81.85	49.11					
10774	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分233右13号变压器	50	104.42	0.00	0.00					
10775	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分233右4号变压器	100	39.99	50.01	30.01					
10776	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分27左2号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
10777	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分2号变压器	400	20.15	279.4	167.64					
10778	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分33左2号变压器	50	33.09	28.46	17.07					
10779	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分3右1号变压器	400	18.26	286.96	172.18					
10780	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分3右1号变压器	400	0.00	360.00	216.00					
10781	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分41号变压器	50	79.42	5.3	3.174					
10782	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分66号变压器	100	26.40	63.60	38.16					
10783	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分88左14号变压器	20	15.34	14.93	8.96					
10784	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分92右3号变压器	200	29.62	120.76	72.46					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
10785	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	高岭地分98左33号变压器	100	19.56	70.44	42.264					
10786	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	闹枝80右1号变压器	200	21.91	136.18	81.71					
10787	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	闹枝沟支140号变压器	100	16.81	73.2	43.914					
10788	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	闹枝沟支28号变压器	200	17.73	144.54	86.724					
10789	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	闹枝沟支30左13号变压器	400	17.56	289.76	173.86					
10790	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	闹枝沟支39号变压器	200	64.77	50.46	30.28					
10791	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	闹枝沟支71号变压器	100	111.62	0	0					
10792	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线10号变压器	400	25.56	257.76	154.66					
10793	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线131左17号变压器	50	29.90	30.05	18.03					
10794	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线131左40号变压器	100	48.75	41.25	24.75					
10795	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线131左49号变压器	30	27.79	18.663	11.1978					
10796	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线132号变压器	200	77.38	25.24	15.14					
10797	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线150号变压器	30	41.79	14.5	8.6778					
10798	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线153号变压器	200	18.92	142.16	85.296					
10799	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线154左2号变压器	50	0.02	44.99	26.99					
10800	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线154左4号变压器	100	37.25	52.75	31.65					
10801	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线157右8号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
10802	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线15右2号变压器	100	0.02	89.98	53.988					
10803	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线167号变压器	100	46.45	43.55	26.13					
10804	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线171号变压器	30	59.77	9.07	5.44					
10805	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线189左3号变压器	50	58.30	15.85	9.51					
10806	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线19号变压器	400	47.48	170.08	102.05					
10807	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线19右3号变压器	400	32.58	229.68	137.81					
10808	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线200左2号变压器	200	55.60	68.80	41.28					
10809	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线212左2号变压器	100	43.37	46.63	27.98					
10810	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线221号配电变压器	50	28.93	30.54	18.32					
10811	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线239左2号变压器	200	27.36	125.28	75.168					
10812	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线268号变压器	30	66.73	6.98	4.19					
10813	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线285右1号变压器	10	14.15	7.6	4.551					
10814	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线38号变压器	200	21.97	136.06	81.64					
10815	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线41右2号变压器	50	0.02	45.0	26.994					
10816	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线43右6右4号柱上变压器	100	10.22	79.78	47.87					
10817	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线44右43右8号变压器	200	13.85	152.3	91.38					
10818	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线98号变压器	100	20.46	69.54	41.72					
10819	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线高岭地分143左9号变压器	50	0.00	45.00	27.00					
10820	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线高岭地分166右1号变压器	50	21.31	34.35	20.61					
10821	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线高岭地分188右8号	100	14.77	75.23	45.14					
10822	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	胜利线高岭地分64右5号变压器	50	0.00	45.00	27.00					
10823	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	双水洞支34右16号变压器	100	34.97	55.03	33.02					
10824	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	双水洞支49号变压器	100	13.22	76.78	46.068					
10825	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	砖厂支13右8号变压器	100	39.44	50.56	30.34					
10826	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	砖厂支17号变压器	200	28.92	122.2	73.296					
10827	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	砖厂支26号变压器	100	62.33	27.67	16.60					
10828	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	砖厂支30左12号变压器	100	20.71	69.29	41.57					
10829	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	砖厂支3右1号变压器	100	8.55	81.45	48.87					
10830	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	砖厂支58号变压器	100	96.63	0	0					
10831	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	砖厂支66号变压器	100	14.81	75.19	45.11					
10832	国网宽甸县供电公司	步达远变	胜利线	砖厂支67号变压器	200	0.00	180.0	108					
10833	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	佰业102变压器	315	6.17	264.1	158.4387					
10834	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	川沟支25左22号变压器	100	27.13	62.87	37.72					
10835	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	川沟支26号变压器	100	85.82	4.18	2.508					
10836	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	川沟支41号变压器	100	54.69	35.31	21.19					
10837	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	川沟支76号变压器	30	28.79	18.36	11.02					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
10838	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	川沟支84号变压器	50	43.91	23.045	13.827					
10839	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	浑江支109号变压器	50	18.01	36.00	21.60					
10840	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	浑江支12右1号变压器	200	7.66	164.68	98.81					
10841	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	浑江支19右2号变压器	100	23.88	66.1	39.672					
10842	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	浑江支3号变压器	50	19.76	35.12	21.07					
10843	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	浑江支45左1号变压器	200	7.79	164.42	98.65					
10844	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	浑江支55左1号变压器	100	15.55	74.45	44.67					
10845	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	浑江支70右3号变压器	100	21.725	68.28	40.97					
10846	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	连江支129号变压器	100	22.82	67.18	40.31					
10847	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	连江支137号变压器	200	26.60	126.80	76.08					
10848	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	连江支69右2号变压器	200	17.84	144.32	86.59					
10849	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	联合支101号变压器	50	27.19	31.41	18.84					
10850	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	联合支118右19号变压器	200.0	9.4075	161.19	96.71					
10851	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	联合支118右19号变压器	200	37.63	104.74	62.84					
10852	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	联合支119号变压器	80	89.30	0.56	0.34					
10853	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	联合支26右2号变压器	50	0.02	45.0	26.994					
10854	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	联合支4左1号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
10855	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	联合支55右3号变压器	50	58.82	15.59	9.354					
10856	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	联合支65右19号变压器	30	31.25	17.63	10.58					
10857	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	联合支65右34左27号变压器	50	103.39	0.00	0.00					
10858	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	联合支65右35号变压器	100	65.21	24.79	14.87					
10859	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	联合支65右43右1左16号变压器	100	66.16	23.84	14.30					
10860	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	联合支65右43右37号变压器	50	25.67	32.17	19.30					
10861	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	联合支65右43右8左1号变压器	50	27.81	31.1	18.657					
10862	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	联合支65右59号变压器	80	75.25	11.80	7.08					
10863	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	联合支65右5右1号变压器	50	61.18	14.41	8.65					
10864	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	联合支65右83号变压器	10	26.01	6.4	3.8394					
10865	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	联合支71号变压器	100	25.49	64.51	38.71					
10866	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	联合支96左1号变压器	50	27.45	31.28	18.77					
10867	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支12+4号变压器	50	14.10	38.0	22.77					
10868	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支141左1号变压器	100	20.70	69.30	41.58					
10869	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支144右9号变压器	100	14.64	75.36	45.22					
10870	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支151右1号变压器	100	17.45	72.55	43.53					
10871	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支160号变压器	100	18.20	71.80	43.08					
10872	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支45左9号变压器	30	37.51	15.747	9.4482					
10873	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支46右1号变压器	100	24.49	65.5	39.306					
10874	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支51右10左25号变压器	100	20.67	69.33	41.60					
10875	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支51右10左45号变压器	200	3.18	173.64	104.18					
10876	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支51右10左9左1号变压器	100	13.30	76.70	46.02					
10877	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支51右11号变压器	100	15.70	74.30	44.58					
10878	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支51右17右2号变压器	100	49.50	40.50	24.30					
10879	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支51右19左11号变压器	100	15.72	74.28	44.57					
10880	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支51右50号变压器	30	18.71	21.39	12.83					
10881	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支51右5右5号变压器	400	12.39	310.44	186.26					
10882	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支51右5右5左11号变压器	200	12.81	154.38	92.628					
10883	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支51右5右5左4左1号变压器	200	7.98	164.04	98.42					
10884	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支64右11右10号变压器	100	16.06	73.9	44.364					
10885	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支64右11右2号变压器	50	21.43	34.29	20.57					
10886	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支64右28右1号变压器	100	15.51	74.49	44.69					
10887	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支64右28右7号变压器	100	13.91	76.09	45.65					
10888	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支64右38号变压器	100	12.19	77.8	46.686					
10889	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支66左2号变压器	100	12.70	77.30	46.38					
10890	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支84左5号变压器	100	13.27	76.73	46.04					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
10891	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支86右5号变压器	100	9.17	80.83	48.50					
10892	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	绿江支96左1号变压器	100	9.65	80.35	48.21					
10893	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	田广支119左19号变压器	50	28.98	30.51	18.31					
10894	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	田广支119左5号变压器	50	23.75	33.1	19.875					
10895	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	田广支19号变压器	100	20.18	69.82	41.89					
10896	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	田广支21右26号变压器	50	20.14	34.93	20.96					
10897	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	田广支21右41号变压器	30	18.05	21.59	12.95					
10898	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	田广支30号变压器	100	55.93	34.07	20.44					
10899	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	田广支64右16号变压器	30	25.83	19.25	11.55					
10900	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	田广支85左9号变压器	100	13.28	76.72	46.03					
10901	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	田广支98左12号变压器	100	10.494	79.51	47.70					
10902	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	通江支102号变压器	30	49.87	12.04	7.22					
10903	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	通江支105右2号变压器	50	25.95	32.0	19.215					
10904	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	通江支120右1号变压器	50	27.32	31.34	18.80					
10905	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	通江支13号变压器	200	53.57	72.86	43.72					
10906	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	通江支16号变压器	250	20.21	174.48	104.69					
10907	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	通江支20+1左1号变压器	50	84.13	2.94	1.76					
10908	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	通江支23号变压器	400	27.80	248.80	149.28					
10909	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	通江支26右11号变压器	200	26.69	126.6	75.972					
10910	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	通江支3号变压器	400	24.31	262.76	157.656					
10911	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	通江支73号变压器	80	98.40	0.00	0.00					
10912	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	通江支77左13右13号变压器	200	46.99	86.02	51.61					
10913	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	通江支77左15号变压器	200	67.38	45.24	27.14					
10914	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	通江支77左22右14号变压器	100	13.41	76.6	45.954					
10915	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	通江支77左25号变压器	100	72.29	17.71	10.63					
10916	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	通江支77左38号变压器	100	28.59	61.41	36.846					
10917	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	通江支77左4右3号变压器	50	17.52	36.24	21.74					
10918	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	通江支90号变压器	100	37.54	52.46	31.48					
10919	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河分218右14号变压器	80	66.39	18.89	11.33					
10920	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线139号变压器	30	31.96	17.41	10.45					
10921	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线144号变压器	100	9.68	80.32	48.19					
10922	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线14号变压器	100	43.99	46.01	27.606					
10923	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线174号变压器	200	0.00	180.0	108					
10924	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线199左2号变压器	50	57.31	16.3	9.807					
10925	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线205号变压器	100	20.31	69.69	41.81					
10926	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线205右4号变压器	50	33.01	28.50	17.10					
10927	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线216号变压器	100	25.58	64.42	38.65					
10928	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线223左3号柱上变压器	50	38.18	25.91	15.546					
10929	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线226号变压器	100	36.93	53.07	31.84					
10930	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线256号变压器	100	22.10	67.90	40.74					
10931	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线261左1号变压器	50	43.69	23.16	13.89					
10932	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线282左1号变压器	100	10.48	79.52	47.71					
10933	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线290右14号柱上变压器	100	1.404	88.60	53.16					
10934	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线356右3号变压器	50	27.94	31.0	18.618					
10935	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线365右3号变压器	50	24.36	32.82	19.69					
10936	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线377右1号变压器	50	21.17	34.42	20.65					
10937	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线38右3号柱上变压器	100	114.84	0	0					
10938	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线48右16号变压器	50	0.00	45.0	27					
10939	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线48右9号柱上变压器	100	17.11	72.89	43.73					
10940	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线81号变压器	100	64.77	25.23	15.14					
10941	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线川沟支51右15号变压器	50	25.61	32.20	19.32					
10942	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线浑江支1左2号变压器	100	17.83	72.17	43.30					
10943	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线绿江支41右1号变压器	50	20.75	34.6	20.775					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近三年负荷增长率	备注
10944	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线绿江支51右6左1号变压器	200	20.82	138.36	83.02					
10945	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线绿江支73右7号变压器	50	17.95	36.03	21.62					
10946	国网宽甸县供电公司	步达远变	下露河线	下露河线田广支8右2号变压器	100	44.64	45.36	27.22					
10947	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线106右9#变压器	100.0	2.9588	87.0	52.22472					
10948	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线107#变压器	200	104.15	0.00	0.00					
10949	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线10号变压器	100	16.18	73.82	44.29					
10950	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线116左3号变压器	100	13.53	76.47	45.88					
10951	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线122左13左1#变压器	200	0.1256	179.75	107.85					
10952	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线122左3#变压器	30	44.43	13.7	8.2026					
10953	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线122左30号变压器	100	12.14	77.86	46.72					
10954	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线127左3号变压器	100	9.71	80.29	48.17					
10955	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线143左2号变压器	100	19.27	70.73	42.44					
10956	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线150号变压器	50	21.98	34.01	20.41					
10957	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线15右9右1#变压器	100	89.68	0.32	0.19					
10958	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线15右9右6号变压器	100	41.53	48.5	29.082					
10959	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线23左10左3号变压器	100	19.23	70.77	42.46					
10960	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线23左12右15号变压器	50	36.63	26.69	16.01					
10961	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线23左12右20号变压器	50	33.66	28.17	16.90					
10962	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线23左12右4号变压器	50	42.43	23.79	14.27					
10963	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线27右4号变压器	200	38.43	103.14	61.88					
10964	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线28左8右4左7号变压器	100	69.98	20.02	12.01					
10965	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线28左8右6号变压器	100	11.96	78.04	46.82					
10966	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线28左9#变压器	100.0	7.8345	82.17	49.30					
10967	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线32左3#变压器	50	27.59	31.21	18.72					
10968	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线42左5号变压器	100	14.97	75.03	45.02					
10969	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线48左18左5右6#变压器	200	26.84	126.32	75.79					
10970	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线48左18左7#变压器	100	24.41	65.59	39.35					
10971	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线48左7右9号变压器	100	26.82	63.18	37.908					
10972	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线58右1号变压器	200	10.58	158.84	95.304					
10973	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线62右3左13#变压器	100	51.80	38.2	22.92					
10974	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线62右3左2左2号变压器	200	0.00	180.0	108					
10975	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线73左1号变压器	100	0.00	90.00	54.00					
10976	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线82#变压器	100	12.807	77.2	46.3158					
10977	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线86左12右3#变压器	100	6.84	83.16	49.90					
10978	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线86左13左6#变压器	100	34.95	55.05	33.03					
10979	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线86左18#变压器	100	29.26	60.74	36.44					
10980	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线86左1变压器	50	30.86	29.57	17.74					
10981	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线86左24号变压器	100	0.00	90	54					
10982	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线98左5右5号变压器	100	13.97	76.0	45.618					
10983	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线98左6号变压器	100	43.97	46.03	27.62					
10984	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线龙头分117右1#变压器	30	37.12	15.86	9.52					
10985	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线龙头分129号变压器	100	0.00	90.0	54					
10986	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线龙头分34#变压器	80	27.04	50.4	30.2208					
10987	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线龙头分34左17#变压器	50	25.23	32.4	19.431					
10988	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线龙头分34左5左2号变压器	200	117.52	0.00	0.00					
10989	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线龙头分42左1变压器	50	0.00	45.00	27.00					
10990	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线龙头分51左1变压器	50	63.56	13.22	7.93					
10991	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线龙头分64#变压器	30	66.35	7.1	4.257					
10992	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线龙头分7#变压器	400	12.71	309.16	185.50					
10993	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线龙头分85左2#变压器	200	50.96	78.08	46.85					
10994	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	红日线龙头分97号变压器	30	0.00	27.00	16.20					
10995	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	龙头分114右4号变压器	100	20.50	69.50	41.70					
10996	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	龙头分68右2号变压器	100	0.00	90.0	54					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (KVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
10997	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	龙头分76右1左2号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
10998	国网宽甸县供电公司	大川头变	红日线	龙头分78左1号变压器	100	0.00	90.0	54					
10999	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	错草沟分31右1号变压器	100	10.54	79.46	47.68					
11000	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	错草沟分45右2号变压器	100	49.29	40.71	24.43					
11001	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线10左12号变压器	50	39.96	25.02	15.01					
11002	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线10左23号变压器	100	90.84	0.00	0.00					
11003	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线10左3号变压器	200	16.88	146.24	87.74					
11004	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线112左3#变压器	100	21.30	68.7	41.22					
11005	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线12右11#变压器	30	27.36	18.79	11.28					
11006	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线12右13右5号变压器	100	38.96	51.04	30.62					
11007	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线12右20#变压器	100	105.39	0	0					
11008	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线12右29#变压器	100	20.93	69.07	41.44					
11009	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线134右4号变压器	50	35.42	27.29	16.374					
11010	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线136右4#变压器	30	32.31	17.31	10.38					
11011	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线14右1号变压器	400	19.82	280.7	168.432					
11012	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线150左3#变压器	50	29.39	30.31	18.18					
11013	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线177右1#变压器	100	23.23	66.77	40.06					
11014	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线19#变压器	400	23.85	264.60	158.76					
11015	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线191左1号变压器	50	19.71	35.15	21.09					
11016	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线217左1号变压器	100	20.10	69.90	41.94					
11017	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线22左2#变压器	400	28.93	244.28	146.57					
11018	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线239左1号变压器	50	14.84	37.58	22.548					
11019	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线25右22号变压器	100	1.97	88.03	52.82					
11020	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线25右9右4#变压器	100	25.87	64.1	38.478					
11021	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线267左1号变压器	100	10.06	79.94	47.96					
11022	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线34左3#变压器	100	19.60	70.40	42.24					
11023	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线47右2#变压器	200	51.42	77.16	46.30					
11024	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线6右7#变压器	100	22.03	67.97	40.78					
11025	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线71右13#变压器	20	20.54	13.9	8.3352					
11026	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线77左16左1号变压器	100	8.02	81.98	49.19					
11027	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线77左23#变压器	50	66.37	11.815	7.089					
11028	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线85左1号变压器	50	30.97	29.52	17.71					
11029	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线错草沟分55号变压器	200	5.43	169.14	101.48					
11030	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线头道沟分39右2号变压器	50	23.66	33.17	19.90					
11031	国网宽甸县供电公司	大川头变	新丰线	新丰线头道沟分5右1#变压器	200	15.66	148.68	89.21					
11032	国网宽甸县供电公司	大西岔变	白菜地线	白菜地线102号变压器	50	38.31	25.85	15.51					
11033	国网宽甸县供电公司	大西岔变	白菜地线	白菜地线118右1号变压器	100	29.25	60.8	36.45					
11034	国网宽甸县供电公司	大西岔变	白菜地线	白菜地线127号变压器	50	1.50	44.25	26.55					
11035	国网宽甸县供电公司	大西岔变	白菜地线	白菜地线140左1号变压器	30	1.032	26.7	16.01424					
11036	国网宽甸县供电公司	大西岔变	白菜地线	白菜地线155号变压器	50	0.00	45	27					
11037	国网宽甸县供电公司	大西岔变	白菜地线	白菜地线85号变压器	100	41.74	48.26	28.96					
11038	国网宽甸县供电公司	大西岔变	白菜地线	白菜地线94左3号变压器	100	10.09	79.9	47.946					
11039	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	北江分110右6号变压器	200	39.58	100.8	60.504					
11040	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	北江分114号变压器	100.0	10.5012	79.50	47.70					
11041	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	北江分11号变压器	50	52.77	18.6	11.169					
11042	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	北江分47右1号变压器	100.0	5.0796	84.92	50.95					
11043	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	北江分64号变压器	100.0	23	67.0	40.2					
11044	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	北江分92号变压器	100	88.47	1.53	0.92					
11045	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	北江分96左8号变压器	50	0.00	45.0	27					
11046	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	大七分21号变压器	200	119.43	0.0	0					
11047	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	头道沟线18号变压器	100	101.71	0.0	0					
11048	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	头道沟线20号变压器	100	28.57	61.43	36.86					
11049	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	头道沟线33号变压器	50	48.72	20.64	12.38					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
11050	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	头道沟线52号变压器	50	23.62	33.19	19.91					
11051	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	头道沟线67号变压器	50	65.04	12.48	7.488					
11052	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	头道沟线75右6号变压器	100	39.99	50.01	30.01					
11053	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	头道沟线81号变压器	100	61.80	28.20	16.92					
11054	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	头道沟线97号变压器	100	54.28	35.72	21.43					
11055	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	头道沟线大七分16右2号变压器	200	66.43	47.14	28.284					
11056	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	头道沟线大七分30号变压器	100	11.53	78.5	47.082					
11057	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	头道沟线刀尖沟支18号变压器	100	15.507	74.5	44.6958					
11058	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	头道沟线刀尖沟支28号变压器	100	62.99	27.01	16.21					
11059	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	头道沟线四道沟分6号变压器	100	51.66	38.34	23.00					
11060	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	西沟支104号变压器	100.0	4.5855	85.41	51.25					
11061	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	西沟支36号变压器	50	117.05	0.0	0					
11062	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	西沟支36右17号变压器	100.0	6.0975	83.90	50.34					
11063	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	西沟支36右8右26号变压器	100.0	2.718	87.28	52.37					
11064	国网宽甸县供电公司	大西岔变	头道沟线	西沟支70号变压器	50	42.46	23.77	14.26					
11065	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	耿家沟分33左2号变压器	200	47.53	84.94	50.96					
11066	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	耿家沟分33左2号变压器	100	47.53	42.5	25.482					
11067	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	耿家沟分42号变压器	100.0	2.916	87.1	52.2504					
11068	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	耿家沟分5左4号变压器	30	33.36	17.0	10.1952					
11069	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	耿家沟分61号变压器	100	12.30	77.70	46.62					
11070	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	沿江线108号变压器	50	62.17	13.92	8.35					
11071	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	沿江线137号变压器	50	16.05	37.0	22.185					
11072	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	沿江线15号变压器	200	28.28	123.4	74.064					
11073	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	沿江线164+1右25号变压器	100	6.29	83.71	50.23					
11074	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	沿江线164+1左4号变压器	100	11.02	78.98	47.39					
11075	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	沿江线164号变压器	100	14.63	75.37	45.22					
11076	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	沿江线31号变压器	100	26.91	63.09	37.85					
11077	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	沿江线33号变压器	100	57.44	32.56	19.54					
11078	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	沿江线44号变压器	100	58.39	31.61	18.97					
11079	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	沿江线88号变压器	50	27.10	31.45	18.87					
11080	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	沿江线98号变压器	50	42.29	23.86	14.31					
11081	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	沿江线耿家沟分114号变压器	100	10.06	79.9	47.964					
11082	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	沿江线耿家沟分63右2号变压器	100	10.91	79.09	47.45					
11083	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	沿江线渔场分36号变压器	100	10.91	79.09	47.454					
11084	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	沿江线渔场分40右7号变压器	100	7.78	82.2	49.332					
11085	国网宽甸县供电公司	大西岔变	沿江线	渔场分54号变压器	200	20.01	140.0	83.988					
11086	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	大古岭支13号变压器	50	18.69	35.66	21.39					
11087	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	砬子沟分101左13号变压器	30	20.38	20.89	12.53					
11088	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	砬子沟分105右21号变压器	50	22.05	33.98	20.39					
11089	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	砬子沟分149右6左15号变压器	200	22.96	134.08	80.45					
11090	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	砬子沟分7右11号变压器	100	22.14	67.86	40.72					
11091	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线103右1号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
11092	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线105右25左2号变压器	30	0.00	27.00	16.20					
11093	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线105右8右5号变压器	100	19.09	70.91	42.55					
11094	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线107右1号变压器	200	5.50	169.00	101.40					
11095	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线118#变压器	100	19.54	70.46	42.28					
11096	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线11左3号变压器	200	10.12	159.76	95.86					
11097	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线127右1号变压器	100	14.02	75.98	45.59					
11098	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线140右1号变压器	100	31.21	58.79	35.27					
11099	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线149右11号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
11100	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线149右2号变压器	100	0.00	90	54					
11101	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线15右1号变压器	200	6.89	166.22	99.73					
11102	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线161右1号变压器	100	20.48	69.52	41.71					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
11103	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线167#变压器	200	12.98	154.04	92.42					
11104	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线16左11右11左4号变压器	200	0.00	180.0	108					
11105	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线16左11右14#变压器	400	0.00	360.00	216.00					
11106	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线16左11右1右1号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
11107	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线16左11右6右1#变压器	200	9.55	160.90	96.54					
11108	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线16左12右3号变压器	400	20.42	278.32	166.99					
11109	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线16左12左1号变压器	100	9.62	80.38	48.23					
11110	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线16左13右7号变压器	200	19.40	141.20	84.72					
11111	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线16左14左3号变压器	200	16.83	146.34	87.804					
11112	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线16左17左1号变压器	100	15.47	74.5	44.718					
11113	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线16左20右6号变压器	400	19.87	280.52	168.31					
11114	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线16左26#变压器	400	19.77	280.9	168.552					
11115	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线16左30右14号变压器	315	0.00	283.50	170.10					
11116	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线16左31#变压器	200	17.91	144.18	86.51					
11117	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线16左3左2#变压器	200	40.66	98.68	59.21					
11118	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线16左41号变压器	200	32.78	114.44	68.66					
11119	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线174右1号变压器	100	8.30	81.70	49.02					
11120	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线27号变压器1	400	12.02	311.92	187.15					
11121	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线27左1号变压器	100	40.89	49.1	29.466					
11122	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线36前3号变压器	100	62.17	27.83	16.70					
11123	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线3右5号变压器	200	5.98	168.04	100.82					
11124	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线41前14号变压器	200	8.53	162.94	97.76					
11125	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线41前22号变压器	200	15.64	148.72	89.232					
11126	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线41前7左2右2号变压器	200	11.27	157.46	94.48					
11127	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线41前7左6#变压器	200	15.74	148.52	89.11					
11128	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线41前7左9左10左16号变压器	200	21.86	136.28	81.77					
11129	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线41前7左9左14#变压器	400	34.97	220.12	132.07					
11130	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线41前7左9左6#变压器	200	14.41	151.18	90.71					
11131	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线41前7左9左8右2号变压器	400	119.49	0.0	0					
11132	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线41前7左9左8左10号变压器	200	18.46	143.08	85.85					
11133	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线41前9号变压器	100	30.99	59.01	35.41					
11134	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线41左2号变压器	100	0.00	90	54					
11135	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线41左5右2左1号变压器	200	16.52	147.0	88.176					
11136	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线41左5右3右6号变压器	200	28.38	123.24	73.94					
11137	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线41左6#变压器	400	23.89	264.44	158.66					
11138	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线42号变压器	100	16.41	73.59	44.15					
11139	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线47右2号变压器	200	43.00	94.00	56.40					
11140	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线51左1号变压器	400	18.70	285.20	171.12					
11141	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线64右2号变压器	200	21.85	136.30	81.78					
11142	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线70#变压器	315	93.81	0.00	0.00					
11143	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线71左8号变压器	200	6.75	166.50	99.90					
11144	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线76右8号变压器	100	10.72	79.28	47.568					
11145	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线79左4号变压器	400	27.21	251.2	150.696					
11146	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线86左2号变压器	200	13.20	153.6	92.16					
11147	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线91左1号变压器	100	23.29	66.71	40.03					
11148	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线99#变压器	50	23.36	33.32	19.99					
11149	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线砂子沟分104右4号变压器	100	15.34	74.66	44.80					
11150	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线砂子沟分105右10左5号变压器	50	11.43	39.29	23.57					
11151	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线砂子沟分109右4号变压器	100	15.70	74.30	44.58					
11152	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线砂子沟分143号变压器	400	10.99	316.04	189.62					
11153	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线砂子沟分149号变压器	100	12.248	77.75	46.65					
11154	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线砂子沟分149右3右4号变压器	100	13.29	76.71	46.03					
11155	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线砂子沟分149右7号变压器	100	32.29	57.7	34.626					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
11156	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线磁子沟分22右6左18号变压器	100	0.00	90.0	54					
11157	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线磁子沟分22右6左24号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
11158	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线磁子沟分22右6左5左1号变压器	30	50.80	11.76	7.06					
11159	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线磁子沟分23号变压器	100	27.11	62.89	37.73					
11160	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线磁子沟分23号变压器	100.0	2.4399	87.5601	52.53606					
11161	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线磁子沟分30左33#变压器	50	21.66	34.17	20.502					
11162	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线磁子沟分30左7右1号变压器	200	12.81	154.4	92.628					
11163	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线磁子沟分51号变压器	100	18.06	71.9	43.164					
11164	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线磁子沟分66左8号变压器	100	36.05	54.0	32.37					
11165	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线磁子沟分70左3号变压器	100	17.46	72.54	43.52					
11166	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线磁子沟分大古岭支25号变压器	100	21.85	68.15	40.89					
11167	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线磁子沟分大古岭支43号变压器	200	19.86	140.28	84.17					
11168	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线磁子沟分大古岭支43号变压器	30	19.86	21.042	12.6252					
11169	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼平线	楼平线磁子沟分大古岭支49号变压器	100	28.27	61.73	37.04					
11170	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼湾线	楼湾线18#变压器	200	19.13	141.7	85.044					
11171	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼湾线	楼湾线20右4号变压器	50	13.90	38.05	22.83					
11172	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼湾线	楼湾线21左10#变压器	100	11.48	78.52	47.11					
11173	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼湾线	楼湾线23右12右11号变压器	400	14.46	302.16	181.30					
11174	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼湾线	楼湾线23右12右4号变压器	315	15.69	234.0765	140.4459					
11175	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼湾线	楼湾线23右20#变压器	200	27.18	125.64	75.384					
11176	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼湾线	楼湾线23右7右1号变压器	200	15.90	148.2	88.92					
11177	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼湾线	楼湾线28右8左4号变压器	315	19.00	223.65	134.19					
11178	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼湾线	楼湾线2左10号变压器	200	16.86	146.3	87.768					
11179	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼湾线	楼湾线4右5号变压器	200	7.22	165.6	99.336					
11180	国网宽甸县供电公司	古楼变	楼湾线	楼湾线7右2右2#变压器	200	10.04	159.92	95.95					
11181	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林干三台子分55号变压器	200	15.48	149.04	89.424					
11182	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线108右1号变压器	200	15.24	149.52	89.71					
11183	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线10左17变压器	200	15.71	148.58	89.15					
11184	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线10左5右1号变压器	200	0.44	179.12	107.47					
11185	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线117左8右6号变压器	100	12.10	77.90	46.74					
11186	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线125变压器	100	0.00	90.00	54.00					
11187	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线134变压器	100	21.91	68.09	40.85					
11188	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线143变压器	315	0.00	283.50	170.10					
11189	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线148左6变压器	100	60.18	29.8	17.892					
11190	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线153号变压器	100	20.37	69.63	41.78					
11191	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线158右14变压器	200	21.27	137.46	82.48					
11192	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线158右8变压器	100	40.06	49.94	29.96					
11193	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线191左1变压器	200	14.10	151.80	91.08					
11194	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线206左3变压器	200	13.97	152.06	91.24					
11195	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线212左2变压器	200	20.58	138.8	83.304					
11196	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线219右8变压器	100	15.65	74.4	44.61					
11197	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线223变压器	100	46.01	43.99	26.39					
11198	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线236变压器	200	19.06	141.88	85.13					
11199	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线246右3号变压器	100	9.69	80.31	48.19					
11200	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线251变压器	100	12.74	77.26	46.36					
11201	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线252左10号变压器	50	0.00	45.0	27					
11202	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线258变压器	100	23.61	66.39	39.83					
11203	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线260左2号变压器	80	28.31	49.35	29.61					
11204	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线267右12变压器	100	17.27	72.7	43.638					
11205	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线281变压器	50	42.48	23.76	14.26					
11206	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线300变压器	100	49.79	40.2	24.126					
11207	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线43右3变压器	400	82.03	31.88	19.13					
11208	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线54左9变压器	100	18.35	71.65	42.99					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
11209	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线67左5变压器	100	32.57	57.43	34.458					
11210	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线73左1号变压器	100	48.97	41.0	24.618					
11211	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线78左5号变压器	100	16.52	73.48	44.09					
11212	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线83右2变压器	200	0.24	179.52	107.71					
11213	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线83左6变压器	80	21.72	54.62	32.77					
11214	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线边沟分19左1号变压器	30	43.79	13.86	8.32					
11215	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线边沟分46右2号变压器	50	36.44	26.78	16.068					
11216	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线边沟分7右2号变压器	100	61.81	28.19	16.91					
11217	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线三台子分21变压器	200	19.10	141.80	85.08					
11218	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线三台子分2左7号变压器	400	0.00	360.00	216.00					
11219	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线三台子分44左2变压器	100	15.01	74.99	44.994					
11220	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线三台子分52变压器	160	23.07	107.09	64.25					
11221	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线三台子分53左14变压器	100	19.04	70.96	42.58					
11222	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线三台子分53左48变压器	100	22.57	67.43	40.46					
11223	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线三台子分80左13变压器	100	12.21	77.79	46.67					
11224	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线三台子分84左32变压器	30	29.01	18.30	10.98					
11225	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线土门岭分11右3变压器	100	41.95	48.05	28.83					
11226	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线土门岭分20右11变压器	100	11.08	78.9	47.352					
11227	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线土门岭分20右17号变压器	100	96.65	0.0	0					
11228	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线土门岭分30变压器	200	61.66	56.68	34.01					
11229	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线土门岭分42变压器	30	0.00	27.00	16.20					
11230	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线土门岭分51变压器	30	47.33	12.80	7.68					
11231	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线土门岭分53左7变压器	50	44.52	22.74	13.64					
11232	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	柏林线土门岭分62变压器	50	65.08	12.46	7.48					
11233	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	三台子分33左3号变压器	50	32.79	28.61	17.16					
11234	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	三台子分86左2号变压器	100	18.01	71.99	43.19					
11235	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	三台子分98号变压器	100	11.30	78.7	47.22					
11236	国网宽甸县供电公司	灌水变	柏林线	洗煤线7右2号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
11237	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线114右6号变压器	100	0.00	90.0	54					
11238	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线116号变压器	50	43.83	23.1	13.851					
11239	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线133号变压器	100	19.91	70.09	42.05					
11240	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线135号左7号变压器	100	49.45	40.55	24.33					
11241	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线136右26号变压器	100	0.00	90.00	54.00					
11242	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线150号变压器	50	39.91	25.05	15.03					
11243	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线162号变压器	200	2.20	175.60	105.36					
11244	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线175号变压器	50	71.33	9.335	5.601					
11245	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线19左2号变压器	100	22.61	67.39	40.43					
11246	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线29左17右2号变压器	30	14.77	22.57	13.54					
11247	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线29左1右1号变压器	100	29.93	60.07	36.04					
11248	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线32号变压器	100	59.82	30.18	18.108					
11249	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线50右2右1号变压器	50	28.23	30.89	18.53					
11250	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线72号变压器	200	34.85	110.30	66.18					
11251	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线99右12号变压器	100	61.80	28.2	16.92					
11252	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线99右1号变压器	100	42.25	47.8	28.65					
11253	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线东升分22右14号变压器	50	58.04	15.98	9.59					
11254	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	岔沟线东升分9号变压器	200	39.36	101.28	60.77					
11255	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	东升分14右1号变压器	100	23.18	66.82	40.092					
11256	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	东升分16左8号变压器	50	17.11	36.45	21.87					
11257	国网宽甸县供电公司	灌水变	岔沟线	东升四组分11号变压器	30	0.3265	26.90205	16.14123					
11258	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	高台堡分10左2号变压器	100	14.32	75.68	45.41					
11259	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	高台堡分17变压器	400	4.437	342.25	205.35					
11260	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	高台堡分22左1号变压器	100	16.53	73.47	44.08					
11261	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	高台堡分7左5变压器	200	0.00	180.0	108					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (KVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
11262	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水加油站箱式变电站102间隔配电变压器	630	12.77	486.55	291.93					
11263	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线2变压器	400	18.529875	285.88	171.53					
11264	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线32变压器	100	38.00	52.00	31.20					
11265	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线37左4号变压器	50	59.27	15.37	9.22					
11266	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线46右1号变压器	200	7.73	164.5	98.724					
11267	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线48号变压器	400	7.04	331.84	199.10					
11268	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线50右4变压器	400	92.90	0.00	0.00					
11269	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线56号变压器	400	7.87	328.5	197.112					
11270	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线57前4号变压器	400	4.25	343.00	205.80					
11271	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线57前7号变压器	200	11.37	157.26	94.36					
11272	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线57右8变压器	200	24.36	131.28	78.77					
11273	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线79左16左8号变压器	200	12.12	155.8	93.456					
11274	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线79左19变压器	100	33.38	56.6	33.972					
11275	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线79左20左9变压器	100	18.24	71.76	43.06					
11276	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线79左26右5号变压器	100	29.55	60.45	36.27					
11277	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线79左31变压器	100	15.66	74.3	44.604					
11278	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线79左32右5号变压器	100	16.07	73.93	44.36					
11279	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线79左41变压器	100	23.69	66.3	39.786					
11280	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线88变压器	100	21.37	68.63	41.18					
11281	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线8号变压器	315	34.26	175.6	105.3486					
11282	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线93左2变压器	200	12.18	155.6	93.384					
11283	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线高台堡分24右2号变压器	80	0.43	71.66	42.99					
11284	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线高台堡分45号变压器	100	20.17	69.83	41.90					
11285	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	灌水线团结分21右10号变压器	30	50.56	11.83	7.10					
11286	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	龙爪分10右3号变压器	400	0.2125	359.2	215.49					
11287	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	龙爪分12左2变压器	400	20.27	278.92	167.352					
11288	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	龙爪分19左2变压器	315	21.00	217.35	130.41					
11289	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	龙爪分20右1号变压器	400	15.81	296.76	178.06					
11290	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	龙爪分5左3左9号变压器	50	0.00	45.00	27.00					
11291	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	盛德河畔变电箱102配电变压器	630	20.70	436.59	261.95					
11292	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	团结分12左4号变压器	100	17.17	72.83	43.698					
11293	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	团结分17左1变压器	100	31.23	58.77	35.262					
11294	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	团结分21右15变压器	100	42.03	47.97	28.78					
11295	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	团结分42变压器	20	43.56	9.29	5.57					
11296	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	团结分45右19变压器	10	43.95	4.61	2.76					
11297	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	团结分46变压器	50	18.00	36.00	21.60					
11298	国网宽甸县供电公司	灌水变	灌水线	团结分4左1变压器	200	35.90	108.2	64.92					
11299	国网宽甸县供电公司	和平变	和化线	钓鱼台分27号变压器	200	19.52	140.96	84.58					
11300	国网宽甸县供电公司	和平变	和化线	钓鱼台分40号变压器	80	100.47	0.0	0					
11301	国网宽甸县供电公司	和平变	和化线	钓鱼台分47号变压器	80	24.35	52.52	31.51					
11302	国网宽甸县供电公司	和平变	和化线	钓鱼台分51号变压器	100.0	7.615	82.4	49.431					
11303	国网宽甸县供电公司	和平变	和化线	钓鱼台分56右2号变压器	50	53.72	18.14	10.88					
11304	国网宽甸县供电公司	和平变	和化线	钓鱼台分59号变压器	50	29.84	30.1	18.048					
11305	国网宽甸县供电公司	和平变	和化线	钓鱼台分64号变压器	100	17.25	72.75	43.65					
11306	国网宽甸县供电公司	和平变	和化线	和化线3号变压器	50	47.90	21.05	12.63					
11307	国网宽甸县供电公司	和平变	红石线	和平支23左1号变压器	200	14.61	150.78	90.47					
11308	国网宽甸县供电公司	和平变	红石线	和平支30号变压器	100	26.78	63.22	37.93					
11309	国网宽甸县供电公司	和平变	红石线	和平支3号变压器	200	17.44	145.12	87.07					
11310	国网宽甸县供电公司	和平变	红石线	和平支74号变压器	100	46.61	43.39	26.03					
11311	国网宽甸县供电公司	和平变	红石线	和平支74左20号变压器	50	8.48	40.76	24.46					
11312	国网宽甸县供电公司	和平变	红石线	红石线28右9号变压器	100	19.629	70.37	42.22					
11313	国网宽甸县供电公司	和平变	红石线	红石线40右2号变压器	100	68.08	21.92	13.15					
11314	国网宽甸县供电公司	和平变	红石线	红石线43右7号变压器	30	38.22	15.534	9.3204					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
11315	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	丹东杨林线/10kV.45号杆.变压器	50	23.07	33.47	20.08					
11316	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	临江支13号变压器	100	11.82	78.18	46.908					
11317	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	临江支19号变压器	100	12.74	77.26	46.36					
11318	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	临江支25右10号变压器	100	11.93	78.07	46.84					
11319	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	临江支27号变压器	100	37.73	52.27	31.362					
11320	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	临江支2左3左5号变压器	100	23.50	66.50	39.90					
11321	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	临江支2左6左1号变压器	100	10.77	79.23	47.54					
11322	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	平安支19左20右1号变压器	100	6.64	83.36	50.02					
11323	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	平安支19左34号变压器	100	41.30	48.7	29.22					
11324	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	平安支38号变压器	100.0	2.7099	87.3	52.37406					
11325	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	平安支45左3号变压器	30	28.27	18.52	11.11					
11326	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	平安支59号变压器	100	11.14	78.86	47.32					
11327	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	双安支21左5号变压器	100	20.44	69.56	41.736					
11328	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	双安支24号变压器	50	35.92	27.04	16.22					
11329	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	双安支28号变压器	200	46.92	86.16	51.70					
11330	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	双安支5号变压器	100.0	6.705	83.30	49.98					
11331	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	双安支71号变压器	100	37.88	52.12	31.27					
11332	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	小荒沟支105号变压器	50	28.79	30.6	18.363					
11333	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	小荒沟支118号变压器	200	4.83	170.34	102.20					
11334	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	小荒沟支13左10右1号变压器	100	14.62	75.38	45.23					
11335	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	小荒沟支13左21号变压器	30	22.08	20.38	12.23					
11336	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	小荒沟支13左28号变压器	30	0.00	27.00	16.20					
11337	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	小荒沟支46右19号变压器	100	9.23	80.8	48.462					
11338	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	小荒沟支47号变压器	400.0	8.5216	325.91	195.55					
11339	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	小荒沟支54右2号变压器	50	53.75	18.13	10.88					
11340	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	小荒沟支5左14左2号变压器	100	52.12	37.88	22.73					
11341	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	小荒沟支5左19右1号变压器	100	22.45	67.55	40.53					
11342	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	小荒沟支5左19右2+1左3号变压器	200	5.42	169.16	101.50					
11343	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	小荒沟支5左27号变压器	100	39.26	50.74	30.44					
11344	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	小荒沟支67号变压器	200	5.88625	168.23	100.94					
11345	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	小荒沟支95右18号变压器	100	50.32	39.7	23.808					
11346	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	小荒沟支95右5号变压器	50	29.90	30.05	18.03					
11347	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线102号变压器	50	17.73	36.14	21.68					
11348	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线109号变压器	100	17.42	72.58	43.55					
11349	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线114左1号变压器	100	15.33	74.67	44.80					
11350	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线127号变压器	200	15.12	149.76	89.856					
11351	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线129右13号变压器	100	0.37	89.6	53.778					
11352	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线12号变压器	50	18.96	35.52	21.31					
11353	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线170号变压器	30	11.53	23.54	14.12					
11354	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线172号变压器	160	43.15	74.96	44.98					
11355	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线177右1号变压器	200	24.49	131.0	78.612					
11356	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线180号变压器	200	32.47	115.1	69.036					
11357	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线195号变压器	200	33.08	113.84	68.30					
11358	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线203左15号变压器	100	36.67	53.33	32.00					
11359	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线203左62号变压器	100	16.362	73.64	44.18					
11360	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线203左77号变压器	100	15.94	74.1	44.436					
11361	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线207右7号变压器	100	22.72	67.28	40.368					
11362	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线217左1号变压器	50	51.93	19.04	11.42					
11363	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线229号变压器	100	15.86	74.14	44.484					
11364	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线255号变压器	50	27.90	31.05	18.63					
11365	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线274+1号变压器	100	10.28	79.7	47.832					
11366	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线283号变压器	100	8.27	81.7	49.038					
11367	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线40左22号变压器	100	15.22	74.78	44.87					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
11368	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线40左2左1号变压器	50	119.74	0.00	0.00					
11369	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线40左41号变压器	100	3.814	86.186	51.7116					
11370	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线40左8号变压器	100	35.82	54.18	32.51					
11371	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线51右22号变压器	100	5.878	84.12	50.47					
11372	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线51右7号变压器	100	13.52	76.48	45.888					
11373	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线59号变压器	50	14.98	37.51	22.51					
11374	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线65左1号变压器	100	47.03	42.97	25.78					
11375	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线69号变压器	50	22.08	33.96	20.38					
11376	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线75左1号变压器	50	21.82	34.09	20.45					
11377	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线75左4号变压器	100	0.29	89.71	53.83					
11378	国网宽甸县供电公司	和平变	杨林线	杨林线小荒沟支88号变压器	50	67.69	11.155	6.693					
11379	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线113变压器	100	26.82	63.18	37.91					
11380	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线115号左分5变压器	100	13.65	76.35	45.81					
11381	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线119左4号变压器	200.0	0	180.00	108.00					
11382	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线125变压器	100	0	90.00	54.00					
11383	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线134号左分8变压器	100	22.20	67.8	40.68					
11384	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线139变压器	100	21.89	68.11	40.87					
11385	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线146右3号变压器	100	11.82	78.2	46.908					
11386	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线150变压器	100	43.94	46.06	27.64					
11387	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线151号左分15变压器	100	10.322	79.68	47.81					
11388	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线151号左分29变压器	100	7.473	82.53	49.52					
11389	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线151左5号变压器	100.0	3.0132	87.0	52.19208					
11390	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线155右3号变压器	100	59.70	30.30	18.18					
11391	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线15号右分1变压器	400	14.63	301.48	180.89					
11392	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线160变压器	100	30.14	59.86	35.92					
11393	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线163左13号变压器	50	37.52	26.2	15.744					
11394	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线163左3号变压器	100	72.55	17.45	10.47					
11395	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线169变压器	100	55.52	34.48	20.69					
11396	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线176左6右10号变压器	100	16.90	73.10	43.86					
11397	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线176左7号变压器	100	24.35	65.65	39.39					
11398	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线182+1变压器	100	13.467	76.53	45.92					
11399	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线196号右分2变压器	100	0	90.00	54.00					
11400	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线2左5号变压器	50	17.95	36.03	21.62					
11401	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线31号右分2变压器	50	23.30	33.35	20.01					
11402	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线39号变压器	50	31.44	29.3	17.568					
11403	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线4号右分1变压器	50	17.56	36.22	21.73					
11404	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线83号变压器	30	23.78	19.87	11.92					
11405	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线94变压器	100	19.105	70.895	42.537					
11406	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线98号左分23号左分8变压器	100	43.73	46.27	27.76					
11407	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线98号左分35变压器	100	23.08	66.9	40.152					
11408	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线98号左分40号左分11变压器	50	11.53	39.24	23.54					
11409	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线98号左分50变压器	100	75.30	14.70	8.82					
11410	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线98号左分57变压器	100	17.96	72.04	43.22					
11411	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线98号左分82变压器	100	31.175	58.83	35.30					
11412	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线98号左分98号左分9变压器	100	14.60	75.4	45.24					
11413	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	蒿子沟线98号左分9号变压器	100	6.825	83.18	49.91					
11414	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	长江分27左2号变压器	100	6.50	83.50	50.10					
11415	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	长江分36右14号变压器	100	0.1436	89.86	53.91					
11416	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	长江分40左25号变压器	50	31.10	29.45	17.67					
11417	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	长江分40左8左9号变压器	100	64.21	25.79	15.47					
11418	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	长江分65左3号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
11419	国网宽甸县供电公司	红石变	蒿子沟线	长江分76右5号变压器	100	5.755	84.25	50.55					
11420	国网宽甸县供电公司	红石变	红石镇线	红石镇线009变压器	100	0	90.0	54					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
11421	国网宽甸县供电公司	红石变	红石镇线	红石镇线012变压器	200	14.02	151.96	91.18					
11422	国网宽甸县供电公司	红石变	红石镇线	红石镇线021变压器	400	22.75	269.00	161.40					
11423	国网宽甸县供电公司	红石变	红石镇线	红石镇线072变压器	100	24.44	65.56	39.34					
11424	国网宽甸县供电公司	红石变	红石镇线	红石镇线12#右分005变压器	200	15.07	149.86	89.92					
11425	国网宽甸县供电公司	红石变	红石镇线	红石镇线26#右分011变压器	200	12.54	154.9	92.952					
11426	国网宽甸县供电公司	红石变	红石镇线	红石镇线26#右分4#左分002变压器	200	0.00	180.00	108.00					
11427	国网宽甸县供电公司	红石变	红石镇线	红石镇线26#右分42#右分012变压器	50	21.41	34.30	20.58					
11428	国网宽甸县供电公司	红石变	红石镇线	红石镇线46#左分022变压器	100	19.61	70.39	42.23					
11429	国网宽甸县供电公司	红石变	红石镇线	红石镇线46#左分1#左分002变压器	100	14.70	75.30	45.18					
11430	国网宽甸县供电公司	红石变	红石镇线	红石镇线46#左分9#左分001变压器	100	20.51	69.49	41.69					
11431	国网宽甸县供电公司	红石变	红石镇线	红石镇线46左1左9号变压器	50	29.42	30.29	18.174					
11432	国网宽甸县供电公司	红石变	红石镇线	红石镇线49左1号变压器	100	11.11	78.89	47.33					
11433	国网宽甸县供电公司	红石变	红石镇线	红石镇线62右1号变压器	30	36.24	16.13	9.68					
11434	国网宽甸县供电公司	红石变	红石镇线	红石镇线92号变压器	100	12.43	77.57	46.54					
11435	国网宽甸县供电公司	红石变	红石镇线	红石镇线滑石矿分27号变压器	200	5.91	168.2	100.908					
11436	国网宽甸县供电公司	红石变	红石镇线	滑石矿分40左2号变压器	200	7.76	164.48	98.69					
11437	国网宽甸县供电公司	红石变	红石镇线	滑石矿分56号变压器	100	23.44	66.6	39.936					
11438	国网宽甸县供电公司	红石变	红石镇线	滑石矿分60右7号变压器	100	120.00	0.00	0.00					
11439	国网宽甸县供电公司	红石变	红石镇线	滑石矿分61左6号变压器	100	55.47	34.53	20.72					
11440	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线116左9号变压器	30	49.12	12.26	7.36					
11441	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线118号变压器	50	18.42	35.79	21.47					
11442	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线140号变压器	80	55.29	27.77	16.66					
11443	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线147右12号变压器	100	23.298	66.70	40.02					
11444	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线155号变压器	100	19.04	70.96	42.58					
11445	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线161左17号变压器	100	20.61	69.39	41.63					
11446	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线166号变压器	200	10.80	158.40	95.04					
11447	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线203号变压器	100	17.96	72.04	43.22					
11448	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线212左2号变压器	100	65.73	24.27	14.56					
11449	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线230号变压器	200.0	5.295	169.41	101.646					
11450	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线48号变压器	100	24.85	65.15	39.09					
11451	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线67号变压器	100	21.435	68.57	41.14					
11452	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线76号变压器	100	16.91	73.09	43.85					
11453	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线86号变压器	100	16.05	73.95	44.37					
11454	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线腰岭子分12号变压器	30	33.23	17.03	10.22					
11455	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线腰岭子分25右1号变压器	200	9.03	161.94	97.16					
11456	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线腰岭子分41号变压器	100	14.57	75.4	45.258					
11457	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线柞木沟分107左2号变压器	50	33.08	28.46	17.08					
11458	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线柞木沟分124右21号变压器	100	44.40	45.60	27.36					
11459	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线柞木沟分149号变压器	80	73.52	13.18	7.91					
11460	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线柞木沟分162号变压器	100	43.94	46.06	27.64					
11461	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线柞木沟分17号变压器	100	64.38	25.62	15.37					
11462	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线柞木沟分18右4号变压器	100	79.92	10.08	6.05					
11463	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线柞木沟分43号变压器	200	58.87	62.26	37.36					
11464	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线柞木沟分54号变压器	100	41.52	48.48	29.09					
11465	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线柞木沟分71号变压器	80	21.69	54.65	32.79					
11466	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	杉松线柞木沟分98右2号变压器	100	9.96	80.04	48.024					
11467	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	腰岭子分22右16号变压器	200	3.07	173.86	104.32					
11468	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	柞木沟分124右2右2号变压器	100	49.39	40.61	24.366					
11469	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	柞木沟分64号变压器	100	17.51	72.49	43.49					
11470	国网宽甸县供电公司	红石变	杉松线	柞木沟分79号变压器	50	14.06	37.97	22.78					
11471	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	小韭分129左8号12左1号变压器	50	19.50	35.3	21.15					
11472	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	小韭分129左8右23号变压器	50	17.10	36.5	21.87					
11473	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	小韭分16右1号变压器	200	7.06	165.88	99.53					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
11474	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	小韭分212左12左1号变压器	100	9.27	80.73	48.44					
11475	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	小韭分212左56号变压器	50	28.23	30.9	18.531					
11476	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	小韭分6右1号变压器	200	18.56	142.88	85.73					
11477	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	小韭分94右4号变压器	100	8.86	81.1	48.684					
11478	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线117右1号变压器	100	26.11	63.89	38.33					
11479	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线147变压器	100	79.39	10.61	6.37					
11480	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线151左23变压器	30	40.91	14.727	8.8362					
11481	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线151左31左9号变压器	50	36.71	26.65	15.99					
11482	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线151左55变压器	30	25.70	19.29	11.57					
11483	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线159左24变压器	30	44.58	13.6	8.1756					
11484	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线163变压器	100	114.33	0.00	0.00					
11485	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线181右7变压器	30	55.71	10.3	6.1722					
11486	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线188右12左1号变压器	100	19.38	70.62	42.37					
11487	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线188右30左11号变压器	100	30.35	59.65	35.79					
11488	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线188右32号变压器	100	15.45	74.6	44.73					
11489	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线188右6左11号变压器	100	13.25	76.75	46.05					
11490	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线190左13号变压器	200	17.2525	145.50	87.30					
11491	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线192变压器	50	33.93	28.04	16.82					
11492	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线36左1号变压器	200	33.99	112.0	67.212					
11493	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线39右12右4变压器	50	15.88	37.06	22.24					
11494	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线4右2号变压器	50	0.00	45.00	27.00					
11495	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线60变压器	50	100.57	0.00	0.00					
11496	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线67左12变压器	100	18.489	71.5	42.9066					
11497	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线85变压器	100	0.00	90.00	54.00					
11498	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分106号左分1号变压器	100	20.14	69.86	41.92					
11499	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分113号变压器	100	14.925	75.1	45.045					
11500	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分129号左分25号变压器	100	13.72	76.28	45.77					
11501	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分134号变压器	250	20.436	173.91	104.35					
11502	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分144号右分2号变压器	50	53.73	18.14	10.88					
11503	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分149号变压器	100	12.675	77.325	46.395					
11504	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分156号右分29号变压器	100	18.065	71.94	43.16					
11505	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分156号右分55号变压器	100	16.72	73.28	43.97					
11506	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分156号右分76号变压器	100	14.69	75.31	45.19					
11507	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分156号右分9号变压器	100	29.33	60.7	36.402					
11508	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分156号右分16号左分19号变压器	100	20.16	69.84	41.90					
11509	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分156号右分16号左分30左17号变压器	50	26.89	31.56	18.93					
11510	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分156号右分16号左分32号变压器	200	15.00	150.0	90					
11511	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分156号右分16号左分59号变压器	200	13.3925	153.22	91.93					
11512	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分156号右分66号变压器	100	21.04	68.96	41.38					
11513	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分187号变压器	160	55.42	55.3	33.1968					
11514	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分188号右分37号左分20号变压器	30	44.45	13.67	8.20					
11515	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分188号右分37号左分30号变压器	100	14.85	75.15	45.09					
11516	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分188号右分3号右分23号变压器	100	67.38	22.62	13.57					
11517	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分188号右分35号变压器	100	25.78	64.22	38.53					
11518	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分188号右分59号左分17号变压器	100	18.61	71.4	42.834					
11519	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分188号右分62号右分1号变压器	50	60.63	14.685	8.811					
11520	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分212号左分23左6号变压器	100	0.00	90.0	54					
11521	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分241号1	30	50.15	11.96	7.17					
11522	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线8号右分35号变压器	100	14.13	75.87	45.52					
11523	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线91右2左14变压器	100	15.528	74.5	44.6832					
11524	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线91右2左32左1号变压器	100	7.60	82.4	49.44					
11525	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线91右2左38右6号变压器	100	10.55	79.45	47.67					
11526	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线91右2左39号变压器	100	4.08	85.92	51.55					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
11527	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线栗子沟分10号变压器	100	11.997	78.00	46.80					
11528	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线栗子沟分38号变压器	100	31.82	58.18	34.91					
11529	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线栗子沟分55右1号变压器	100.0	7.2846	82.72	49.63					
11530	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线栗子沟分61右24号变压器	100	0.1517	89.85	53.91					
11531	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线栗子沟分74号变压器	100	28.36	61.64	36.98					
11532	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线栗子沟分87号变压器	100	33.01	56.99	34.19					
11533	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线小韭分137右3号变压器	50	0.00	45.00	27.00					
11534	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线小韭分212左35左8号变压器	200	11.0075	157.99	94.79					
11535	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线小韭分45号变压器	100.0	7.2252	82.7748	49.66488					
11536	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线小韭分桶子沟64右1号变压器	50	85.94	2.0	1.218					
11537	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	杨木杆线小韭分吴家沟支3右17号变压器	30	24.70	19.59	11.75					
11538	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	獐岛支12左14号变压器	100	8.93	81.07	48.642					
11539	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	獐岛支27左2号变压器	100	10.52	79.48	47.69					
11540	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	獐岛支33左1号变压器	100	6.57	83.43	50.06					
11541	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	獐岛支37右7号变压器	100	12.41	77.59	46.554					
11542	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	獐岛支61右1号变压器	50	54.06	18.0	10.782					
11543	国网宽甸县供电公司	红石变	杨木杆线	獐岛支73号变压器	50	25.30	32.35	19.41					
11544	国网宽甸县供电公司	虎山变	虎山线	虎山线28右3号变压器	50	50.02	19.99	11.994					
11545	国网宽甸县供电公司	虎山变	虎山线	虎山线2右1号变压器	100	12.37	77.63	46.58					
11546	国网宽甸县供电公司	虎山变	虎山线	虎山线38号变压器	50	20.48	34.76	20.86					
11547	国网宽甸县供电公司	虎山变	虎山线	虎山线47左12右4右9号变压器	100	13.75	76.25	45.75					
11548	国网宽甸县供电公司	虎山变	虎山线	虎山线47左1右1号变压器	50	105.11	0.00	0.00					
11549	国网宽甸县供电公司	虎山变	虎山线	虎山线47左分12右5右7号变压器	50	25.00	32.5	19.5					
11550	国网宽甸县供电公司	虎山变	虎山线	虎山线47左分13号变压器	100	16.39	73.61	44.166					
11551	国网宽甸县供电公司	虎山变	虎山线	虎山线54号变压器	100	12.84	77.16	46.30					
11552	国网宽甸县供电公司	虎山变	虎山线	虎山线66右2号变压器	100	11.03	79.0	47.382					
11553	国网宽甸县供电公司	虎山变	虎山线	虎山线92号变压器	50	13.74	38.1	22.878					
11554	国网宽甸县供电公司	虎山变	荒沟线	荒沟线106左1号变压器	50	36.05	26.98	16.19					
11555	国网宽甸县供电公司	虎山变	荒沟线	荒沟线1左1右3号变压器	200	14.69	150.6	90.372					
11556	国网宽甸县供电公司	虎山变	荒沟线	荒沟线1左1左5号变压器	100	20.45	69.6	41.73					
11557	国网宽甸县供电公司	虎山变	荒沟线	荒沟线1左5左17号变压器	100	21.83	68.17	40.902					
11558	国网宽甸县供电公司	虎山变	荒沟线	荒沟线1左5左7号变压器	100	16.66	73.34	44.004					
11559	国网宽甸县供电公司	虎山变	荒沟线	荒沟线46号变压器	200	27.72	124.56	74.74					
11560	国网宽甸县供电公司	虎山变	荒沟线	荒沟线48右26号变压器	100	67.73	22.27	13.36					
11561	国网宽甸县供电公司	虎山变	荒沟线	荒沟线48右8右5号变压器	100	34.72	55.28	33.17					
11562	国网宽甸县供电公司	虎山变	荒沟线	荒沟线50左4号变压器	200	9.55	160.90	96.54					
11563	国网宽甸县供电公司	虎山变	荒沟线	荒沟线54左4左9号变压器	100	55.09	34.9	20.946					
11564	国网宽甸县供电公司	虎山变	荒沟线	荒沟线54左7号变压器	200	22.16	135.68	81.41					
11565	国网宽甸县供电公司	虎山变	荒沟线	荒沟线55号变压器	400	12.41	310.36	186.22					
11566	国网宽甸县供电公司	虎山变	荒沟线	荒沟线58前2号变压器	100	49.08	40.92	24.55					
11567	国网宽甸县供电公司	虎山变	荒沟线	荒沟线67号变压器	100	33.52	56.48	33.89					
11568	国网宽甸县供电公司	虎山变	荒沟线	荒沟线86号变压器	200	28.81	122.4	73.428					
11569	国网宽甸县供电公司	虎山变	荒沟线	荒沟线91号左1号变压器	50	1.15	44.43	26.66					
11570	国网宽甸县供电公司	虎山变	荒沟线	荒沟线99号变压器	200	14.21	151.6	90.948					
11571	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	滨河2号变电亭102间隔配电变压器	630	14.31	476.85	286.11					
11572	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	城东线20号变压器	400	32.39	230.44	138.26					
11573	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	城东线31右1号变压器	400	23.76675	264.93	158.96					
11574	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	城东线31右4号变压器	315	9.21	254.5	152.6931					
11575	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	城隍庙配电室103配电变压器	630	20.18	439.9	263.9196					
11576	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	东方花园2#变电箱102配电变压器	800	31.04	471.68	283.008					
11577	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	东环1号变电箱1号变压器	800	8.38	652.96	391.78					
11578	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	东环1号箱2号变压器	800	17.62	579.04	347.42					
11579	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	富康变电箱102配电变压器	630	22.70	423.99	254.39					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
11580	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	金林滨河3号亭102变压器	800	12.73	618.16	370.90					
11581	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	茂源新村1#变电箱103配电变压器	630	28.63	386.63	231.98					
11582	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	润达变电箱103间隔配电变压器	630	7.88	517.36	310.41					
11583	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	盛孚变电箱102配电变压器	630	33.67	354.88	212.93					
11584	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	世纪花园1号102配电变压器	630	35.92	340.70	204.42					
11585	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	香城百合配电室103配电变压器	500	30.75	296.25	177.75					
11586	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	香城久丽105变压器	800	13.11	615.12	369.07					
11587	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	香城久丽105变压器间隔配电变压器	800	24.80	521.60	312.96					
11588	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	香城久丽106变压器间隔配电变压器	800	21.91	544.7	326.832					
11589	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	城东线	烟叶变电箱102配电变压器	630	12.76	486.61	291.97					
11590	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	电厂甲线	电厂小区1号箱102间隔配电变压器	630	20.24	439.49	263.69					
11591	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	电厂甲线	电厂小区2号箱103间隔配电变压器	630	18.43	450.9	270.5346					
11592	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	电厂甲线	电厂小区3号箱102间隔配电变压器	630	19.76	442.51	265.51					
11593	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	电厂乙线	枫合万嘉102变压器	800	12.63	618.96	371.38					
11594	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	电厂乙线	枫合万嘉103变压器	800	14.36	605.12	363.07					
11595	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	昌德1#变电箱102配电变压器	630	33.50	355.95	213.57					
11596	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	昌德2#变电箱102配电变压器	630	30.73	373.40	224.04					
11597	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	昌德3#变电箱103配电变压器	630	40.86	309.58	185.75					
11598	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	昌德5#变电箱102配电变压器	800	31.35	469.20	281.52					
11599	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	昌德6#变电箱103配电变压器	630	38.00	327.6	196.56					
11600	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	昌德8#变电箱102配电变压器	630	0.00	567.00	340.20					
11601	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	昌德9号亭103间隔配电变压器	800	37.07	423.44	254.06					
11602	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	帝景苑2号配电室102配电变压器	630	44.87	284.32	170.59					
11603	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	东营线19右2号变压器	315	7.00	261.5	156.87					
11604	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	东营线40右1号变压器	400	27.3	250.8	150.48					
11605	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	泓泰家园变电箱102配电变压器	630	16.46	463.30	277.98					
11606	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	惠民家园2号变电箱102配电变压器	630	33.16	358.092	214.8552					
11607	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	惠民家园3号变电箱102配电变压器	630	43.91	290.37	174.22					
11608	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	惠民家园3号变电箱103配电变压器	630	30.55	374.54	224.72					
11609	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	惠民家园4号箱102变压器间隔配电变压器	800	7.08	663.36	398.02					
11610	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	惠民家园变电亭103配电变压器	800	22.54	539.68	323.808					
11611	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	良兴变电亭102配电变压器	630	47.09	270.33	162.20					
11612	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	魅力城1号变电箱102配电变压器	800	52.60	299.20	179.52					
11613	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	魅力城2变电箱102配电变压器	800	17.69	578.48	347.088					
11614	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	魅力城3号变电箱102配电变压器	800	45.04	359.68	215.81					
11615	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	魅力城4号变电箱103配电变压器	800	36.88	424.96	254.98					
11616	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	水库线营房分57前18号变压器	100	29.90	60.10	36.06					
11617	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	水库线营房分57右3右6左4号变压器	200	57.57	64.86	38.92					
11618	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	水库线营房分71右2号变压器	100	20.33	69.7	41.802					
11619	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	营房分14左3变压器	315	32.53	181.0	108.6183					
11620	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	营房分20变压器	100	0.5336	89.47	53.68					
11621	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	营房分29变压器	400	1.78	352.9	211.728					
11622	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	营房分36变压器	100	38.79	51.2	30.726					
11623	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	营房分38左3变压器	100	30.75	59.25	35.55					
11624	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	营房分43右7变压器	400	9.29	322.8	193.704					
11625	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	营房分45变压器	200	15.56	148.88	89.33					
11626	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	营房分57前6变压器	200	42.66	94.68	56.81					
11627	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	营房分57右3右8变压器	160	26.79	101.14	60.68					
11628	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	营房分57右4变压器	100	10.60	79.4	47.64					
11629	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	营房分62变压器	100	35.82	54.18	32.51					
11630	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	东营线	营房分82变压器	100	17.60	72.40	43.44					
11631	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢联线	不夜城变电箱103配电变压器	630	12.64	487.37	292.42					
11632	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢联线	春城变电箱102配电变压器	630	15.51	469.29	281.57					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (KVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
11633	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢联线	春城变电箱103配电变压器	630	33.89	353.49	212.10					
11634	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢联线	欢联线19号变压器	315	10.11	251.7	150.9921					
11635	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢联线	欢联线21左1号变压器	315	20.08	220.25	132.15					
11636	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢联线	欢联线34号变压器	630	62.05	176.09	105.65					
11637	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢联线	欢联线5右1号变压器	200	27.73	124.54	74.72					
11638	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢联线	金马2#变电箱102配电变压器	630	15.85	467.15	280.29					
11639	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢联线	金马3#变电箱102配电变压器	630	19.87	441.82	265.09					
11640	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢联线	金马4#变电箱103配电变压器	630	22.08	427.90	256.74					
11641	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢联线	新世纪变电亭104变压器间隔配电变压器	800	24.14	526.88	316.13					
11642	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢联线	新世纪变电亭105变压器间隔配电变压器	800	17.10	583.2	349.92					
11643	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢联线	新世纪变电亭106变压器间隔配电变压器	800	27.04	503.7	302.208					
11644	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢兴甲线	昌德分16左2号变压器	160	31.49	93.62	56.17					
11645	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢兴甲线	昌德分16左3号变压器	250	26.64	158.40	95.04					
11646	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢兴甲线	兴隆1号104变压器	800	23.87	529.04	317.42					
11647	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢兴甲线	兴隆1号105变压器	800	23.08	535.36	321.22					
11648	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢兴甲线	兴隆1号106变压器	800	17.73	578.16	346.90					
11649	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢兴甲线	兴隆1号107变压器	800	21.49	548.08	328.85					
11650	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢兴甲线	兴隆2号104变压器	800	22.71	538.32	322.99					
11651	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢兴甲线	兴隆2号105变压器	800	19.02	567.84	340.70					
11652	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢兴甲线	兴隆2号106变压器	800	50.96	312.32	187.392					
11653	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	欢兴甲线	兴隆2号107变压器	800	20.15	558.80	335.28					
11654	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绑线	财政局配电室101配电变压器	250	43.37	116.58	69.95					
11655	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绑线	宽绑线31左8右1号变压器	400	32.225	231.10	138.66					
11656	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绑线	宽绑线34号变压器-2	315	36.91	167.23	100.34					
11657	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绑线	宽绑线37右4号变压器	315	24.41	206.61	123.97					
11658	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绑线	宽绑线39号变压器	200	64.09	51.82	31.09					
11659	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绑线	宽绑线41号变压器-1	400.0	40.30395469	198.78	119.27					
11660	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绑线	宽绑线43左4号变压器	315	59.80	95.13	57.08					
11661	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绑线	宽绑线43左6左2号变压器-2	50	54.26	17.87	10.72					
11662	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绑线	茂源新城1号变电箱102配电变压器	800	40.88	392.96	235.78					
11663	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绑线	睿花园变电箱102配电变压器	800	17.60	579.2	347.52					
11664	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绑线	睿华园2号亭104间隔配电变压器	1000	14.82	751.8	451.08					
11665	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绑线	泰和1#变电箱102配电变压器	800	30.93	472.56	283.54					
11666	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绑线	泰和2#变电箱102配电变压器	800	34.23	446.16	267.70					
11667	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	宽绑线	泰和龙庭1号变电箱102配电变压器	800	0.1152	719.08	431.45					
11668	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	宝隆变电亭102变压器间隔配电变压器	630	7.64	518.87	311.32					
11669	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	滨河国际配电室103变压器	800	8.02	655.84	393.50					
11670	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	东环2号变电箱102配电变压器	400	23.84	264.64	158.78					
11671	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	供电局变电亭102变压器	630	39.30	319.41	191.65					
11672	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	供电局变电亭104变压器	800	15.66	594.72	356.83					
11673	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	硼海线15号变压器	400	36.17	215.3	129.192					
11674	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	硼海线18号变压器	315	22.57	212.4045	127.4427					
11675	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	硼海线20左1号变压器	315	67.38	71.25	42.75					
11676	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	硼海线29右2号变压器-1	315	9.59	253.29	151.97					
11677	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	硼海线43右8号变压器	400	43.93	184.28	110.568					
11678	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	硼海线49号变压器	200	36.39	107.22	64.33					
11679	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	硼海线	印刷分14号变压器	400	16.86	292.56	175.54					
11680	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	金都1号亭104配电变压器	800	17.73	578.16	346.90					
11681	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	金都1号亭105配电变压器	800	19.02	567.84	340.70					
11682	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	金都1号亭106配电变压器	800	26.82	505.44	303.26					
11683	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	金都1号亭107配电变压器	800	17.56	579.5	347.712					
11684	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	金都新城2号变电亭102间隔配电变压器	800	10.75	634.00	380.40					
11685	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	金都新城2号变电亭103间隔1号变压器	800	9.53	643.8	386.256					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
11686	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	金都新城3号亭104变压器	800	14.62	603.04	361.82					
11687	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	金都新城3号亭106变压器	800	16.72	586.24	351.74					
11688	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	金都新城3号箱104间隔配电变压器	800	17.56	579.52	347.71					
11689	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	金都新城3号箱106间隔配电变压器	800	47.09	343.28	205.97					
11690	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	宽甸满族自治县城镇鸿利木器加工厂柱上变压器	400	62.17	111.32	66.79					
11691	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线17变压器	315	27.57	196.65	117.99					
11692	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线27右1变压器	315	47.09	135.17	81.10					
11693	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线37变压器	630	33.54285714	355.68	213.408					
11694	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线48左1号变压器	400	43.93	184.28	110.57					
11695	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线48左2变压器	160	23.24	106.82	64.09					
11696	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线50右2右20左1号变压器	400	22.08	271.68	163.01					
11697	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线50右2右28左7号变压器	50	10.22	39.89	23.93					
11698	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线50右9变压器	400	20.11	279.6	167.736					
11699	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线52左2变压器	400	16.95	292.20	175.32					
11700	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线62变压器	200	46.99	86.0	51.612					
11701	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线69左4右1号变压器	200	14.33	151.34	90.80					
11702	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线69左9变压器	200	17.73	144.54	86.724					
11703	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线70变压器	200	15.01	149.98	89.99					
11704	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线72左17左4变压器	250	14.63	188.43	113.06					
11705	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线72左17左4左1号变压器	250	66.90	57.75	34.65					
11706	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线72左17左7左4变压器-1	315	19.14	223.21	133.93					
11707	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线72左24左3变压器	315	13.28	241.67	145.00					
11708	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线72左32左4变压器	400	11.36	314.6	188.736					
11709	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线72左36变压器	400	27.87	248.52	149.112					
11710	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线72左37右11号变压器	100	23.68	66.32	39.79					
11711	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线72左53右1号变压器	315	25.56	202.986	121.7916					
11712	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线72左61变压器	200	7.44	165.1	99.072					
11713	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	水库线72左8右1变压器	315	29.59	190.29	114.17					
11714	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	万江2号变电亭102间隔配电变压器	1000	7.94	820.60	492.36					
11715	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	万江2号变电亭103间隔配电变压器	1000	7.79	822.10	493.26					
11716	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	万江2号变电亭104间隔配电变压器	1000	6.88	831.2	498.72					
11717	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	万江2号变电亭105间隔配电变压器	1000	4.79	852.1	511.26					
11718	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	万江变电亭102变压器间隔配电变压器	1000	13.76	762.4	457.44					
11719	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	万江变电亭103变压器间隔配电变压器	1000	14.94	750.6	450.36					
11720	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	营房分2变压器	200	32.42	115.16	69.10					
11721	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	水库线	营房分6右1变压器	400	0.1252	359.50	215.70					
11722	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	铁厂线	铁厂线18号变压器	200	24.80	130.4	78.24					
11723	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	铁厂线	铁厂线38前3号变压器	400	12.02	311.92	187.15					
11724	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	纸厂线	党校变电箱102配电变压器	630	16.90	460.5	276.318					
11725	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	纸厂线	供电局变电亭104配电变压器	630	28.27	388.9	233.3394					
11726	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	纸厂线	纸厂线1号变压器	100	52.83	37.17	22.30					
11727	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	纸厂线	纸厂线24左12号变压器	400	0.14	359.44	215.66					
11728	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	纸厂线	纸厂线24左7前10左3号变压器	400	10.22	319.1	191.472					
11729	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	纸厂线	纸厂线24左7前19号变压器	200	40.52	98.96	59.38					
11730	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	纸厂线	纸厂线24左7前5左3号变压器	100	66.73	23.3	13.962					
11731	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	纸厂线	纸厂线24左7右10号变压器	100	35.36	54.6	32.784					
11732	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	纸厂线	纸厂线24左7右1号变压器	315	17.56	228.19	136.91					
11733	国网宽甸县供电公司	欢喜岭变	纸厂线	纸厂线24左7右4左4号变压器	400	25.00	260.0	156					
11734	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线103右8号变压器	200	57.57	64.86	38.92					
11735	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线107号变压器	100	61.62	28.38	17.03					
11736	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线109右9号变压器	100	29.48	60.52	36.31					
11737	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线129号变压器	30	74.14	4.8	2.8548					
11738	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线130左7号变压器	100	21.32	68.68	41.21					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
11739	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线14右4号变压器	100	19.568	70.43	42.26					
11740	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线150左3号变压器	50	61.14	14.43	8.658					
11741	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线159号变压器	50	38.76	25.62	15.37					
11742	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线172号变压器	50	31.30	29.35	17.61					
11743	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线33右5号变压器	100	18.66	71.34	42.80					
11744	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线38右4号变压器	100	57.13	32.87	19.72					
11745	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线42右9号变压器	100	37.18	52.8	31.692					
11746	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线48左12左4号变压器	50	12.83	38.6	23.151					
11747	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线48左14右2号变压器	100	38.62	51.38	30.83					
11748	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线48左24右2号变压器	100	55.45	34.55	20.73					
11749	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线48左34号变压器	315	4.64	268.88	161.33					
11750	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线48左4号变压器	400	16.33	294.7	176.808					
11751	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线58右1号变压器	100	72.86	17.14	10.28					
11752	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线61左8号变压器	100	16.65	73.35	44.01					
11753	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线68号变压器	100	0.00	90.0	54					
11754	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线87左7号变压器	200	12.40	155.2	93.12					
11755	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线97右16左22号变压器	50	19.00	35.5	21.3					
11756	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线97右16左8号变压器	50	23.94	33.0	19.818					
11757	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线97右18号变压器	50	21.28	34.36	20.62					
11758	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线97右26号变压器	50	18.96	35.52	21.312					
11759	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线97右8右12号变压器	100	43.58	46.42	27.85					
11760	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线兴云支9右10右4号变压器	100	24.69	65.3	39.186					
11761	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线杨木支4号变压器	100	79.82	10.18	6.11					
11762	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线甬二支11左3号变压器	160	61.76	45.18	27.11					
11763	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	八树线甬二支8右6号变压器	100	18.01	71.99	43.19					
11764	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	恒温支10右10左1号变压器	400	22.12	271.5	162.912					
11765	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	恒温支10右14号变压器	400	20.66	277.36	166.42					
11766	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	恒温支10右4左1号变压器	200	24.20	131.6	78.96					
11767	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	恒温支10右8左2号变压器	400	19.81	280.8	168.456					
11768	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	恒温支13号变压器	400	19.10	283.60	170.16					
11769	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	恒温支5左1号变压器	200	57.45	65.10	39.06					
11770	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	七一电站分30左2号变压器	100	89.17	0.83	0.498					
11771	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	七一电站分30左2号变压器	100.0	22.2925	67.71	40.62					
11772	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	七一电站分36号变压器	50	37.00	26.5	15.9					
11773	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	七一电站分39右10号变压器	100	17.15	72.85	43.71					
11774	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	七一电站分39右3号变压器	200	8.36	163.28	97.97					
11775	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	七一电站分43号变压器	100	57.92	32.08	19.25					
11776	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	七一电站分44左5号变压器	100	30.62	59.38	35.63					
11777	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	七一电站分45左1号变压器	100	28.82	61.18	36.71					
11778	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	七一电站分53右4左14号变压器	50	23.18	33.4	20.046					
11779	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	七一电站分53右6号变压器	200	15.71	148.58	89.15					
11780	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	曲吕川分14号变压器	30	24.47	19.66	11.80					
11781	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	曲吕川分31号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
11782	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	曲吕川分34号变压器	80	0.00	72.00	43.20					
11783	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	曲吕川分35右12号变压器	100	66.17	23.8	14.298					
11784	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	曲吕川分35右1号变压器	30	46.37	13.09	7.85					
11785	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	曲吕川分35右7左4号变压器	100	33.43	56.6	33.942					
11786	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	曲吕川分37左3号变压器	100	22.15	67.9	40.71					
11787	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	曲吕川分38右分19号变压器	100	43.58	46.42	27.85					
11788	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	曲吕川分40左9号变压器	100	38.33	51.7	31.002					
11789	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	曲吕川分45右1号变压器	200	39.10	101.8	61.08					
11790	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	曲吕川分48右3号变压器	100	67.16	22.84	13.70					
11791	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	曲吕川分5号变压器	30	32.94	17.12	10.27					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
11792	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	双西分14变压器	400	56.76	132.96	79.78					
11793	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	双西分19前7号变压器	200	8.24	163.5	98.112					
11794	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	双西分19左12号变压器	100	0.94	89.06	53.44					
11795	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	双西分19左26号变压器	100	2.45	87.55	52.53					
11796	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	双西分29右3号变压器	100	26.02	63.98	38.39					
11797	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	双西分42号变压器	30	53.65	10.91	6.54					
11798	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	双西分48变压器	200	62.12	55.76	33.46					
11799	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	兴云支12号变压器	30	65.66	7.3	4.3812					
11800	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	兴云支14右13右2号变压器	50	23.24	33.4	20.028					
11801	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	兴云支14右16号变压器	200	24.95	130.10	78.06					
11802	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	兴云支14右23号变压器	200	14.27	151.46	90.88					
11803	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	兴云支14右8右3号变压器	200	17.99	144.02	86.412					
11804	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	兴云支14右8右6号变压器	50	23.76	33.12	19.87					
11805	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	兴云支14右9号变压器	200	15.72	148.6	89.136					
11806	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	兴云支15左1号变压器	200	49.96	80.08	48.05					
11807	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	兴云支16号变压器	200	93.27	0.0	0					
11808	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	兴云支5右3号变压器	100	58.76	31.2	18.744					
11809	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	兴云支6号变压器	50	49.06	20.47	12.28					
11810	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	兴云支9右11号变压器	200	32.13	115.74	69.44					
11811	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	兴云支9右17号变压器	30	56.76	9.97	5.98					
11812	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	兴云支9右2号变压器	200	21.10	137.80	82.68					
11813	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	兴云支9右4号变压器	100	19.09	70.91	42.55					
11814	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	杨木支13号变压器	30	47.15	12.9	7.713					
11815	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	杨木支25号变压器	100	15.729	74.3	44.5626					
11816	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	杨木支37号变压器	50	48.31	20.85	12.51					
11817	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	甬二支12号变压器	200	89.97	0.06	0.04					
11818	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	甬二支14左15左2号变压器	100	43.67	46.33	27.798					
11819	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	甬二支14左7前1号变压器	100	21.30	68.70	41.22					
11820	国网宽甸县供电公司	黄山变	八树线	甬二支6右3号变压器	400	34.21	223.16	133.90					
11821	国网宽甸县供电公司	黄山变	北营线	北营1#变电箱102变压器	500	10.70	396.5	237.9					
11822	国网宽甸县供电公司	黄山变	北营线	北营2#变电箱102配电变压器	400	21.19	275.24	165.14					
11823	国网宽甸县供电公司	黄山变	北营线	北营线48左6号变压器	315	19.87	220.91	132.55					
11824	国网宽甸县供电公司	黄山变	北营线	北营线54左1号变压器	400	10.20	319.20	191.52					
11825	国网宽甸县供电公司	黄山变	北营线	北营线54左2号变压器	315	26.50	200.03	120.02					
11826	国网宽甸县供电公司	黄山变	北营线	北营线54左8号变压器	400	25.60	257.60	154.56					
11827	国网宽甸县供电公司	黄山变	北营线	北营线59右1号变压器	400	6.50	334	200.4					
11828	国网宽甸县供电公司	黄山变	北营线	北营线59右4号变压器	400	17.95	288.2	172.92					
11829	国网宽甸县供电公司	黄山变	北营线	北营线59右4左1号变压器	400	19.02	283.92	170.35					
11830	国网宽甸县供电公司	黄山变	北营线	国税局变电亭102变压器间隔配电变压器	630	11.13	496.88	298.13					
11831	国网宽甸县供电公司	黄山变	北营线	锦绣城2号亭102变压器	800	6.54	667.68	400.61					
11832	国网宽甸县供电公司	黄山变	北营线	锦绣城变电亭102变压器间隔配电变压器	800	18.05	575.60	345.36					
11833	国网宽甸县供电公司	黄山变	北营线	新北配电室102配电变压器	800	29.39	484.88	290.93					
11834	国网宽甸县供电公司	黄山变	北营线	宇龙苑变电箱102配电变压器	630	19.96	441.25	264.75					
11835	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	城南公馆102间隔配电变压器	400	29.39	242.44	145.46					
11836	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	城南公馆2号变电亭102间隔配电变压器	500	24.16	329.20	197.52					
11837	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	城南线10号变压器	400	0.00	360	216					
11838	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	城南线21左2变压器	400	6.50	334	200.4					
11839	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	城南线25右2左1变压器	100	21.79	68.21	40.93					
11840	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	城南线28号变压器	400	25.5225	257.91	154.75					
11841	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	城南线29左4号变压器	315	25.23	204.03	122.42					
11842	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	城南线38号变压器	400	0.15	359.40	215.64					
11843	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	城南线42左5左1左3号变压器	315	43.47	146.57	87.94					
11844	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	城南线42左5左3号变压器	315	25.16	204.2	122.5476					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
11845	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	城南线48号变压器	80	89.97	0.02	0.01					
11846	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	城南线50号变压器	315	0.2469	282.72	169.63					
11847	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	城南线55左2号变压器	200	26.06	127.9	76.728					
11848	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	城南线8号变压器	315	26.37	200.43	120.26					
11849	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	城南线9左1右1号变压器	400	31.33	234.68	140.808					
11850	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	城南线9左1右2号变压器	400	47.26	170.96	102.58					
11851	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	宏大配电箱102配电变压器	630	23.62	418.19	250.92					
11852	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	荣嘉2号变电箱102配电变压器	500	29.52	302.4	181.44					
11853	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	双运102配电变压器	400	15.66	297.36	178.42					
11854	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	铁路配电室102配电变压器	630	0.1642	566.0	339.579324					
11855	国网宽甸县供电公司	黄山变	城南线	铁路配电室103配电变压器	630	10.61	500.16	300.09					
11856	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	宽肥线8号变压器	200	0.00	180	108					
11857	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线103右12#变压器	200	21.11	137.8	82.668					
11858	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线103右4号变压器	50	58.09	15.955	9.573					
11859	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线103右8左5左4号变压器	200	38.57	102.86	61.72					
11860	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线103右8左9号变压器	200	20.60	138.8	83.28					
11861	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线108左1右2#变压器	200	48.82	82.36	49.42					
11862	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线112号变压器	100	29.81	60.19	36.11					
11863	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线120右21右8号变压器	50	14.41	37.795	22.677					
11864	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线120右24#变压器	100	39.39	50.6	30.366					
11865	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线120右39#变压器	100	24.60	65.40	39.24					
11866	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线120右8#变压器	200	18.40	143.20	85.92					
11867	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线125右13号变压器	50	46.08	21.96	13.18					
11868	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线125右20#变压器	80	10.90	63.3	37.968					
11869	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线127#变压器	30	55.78	10.266	6.1596					
11870	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线136#变压器	200	45.83	88.34	53.00					
11871	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线140右18号变压器	100	27.36	62.64	37.58					
11872	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线140右2左2号变压器	50	81.58	4.21	2.53					
11873	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线140右8#变压器	100	33.90	56.1	33.66					
11874	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线147左8号变压器	50	33.02	28.5	17.094					
11875	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线150左3号变压器	50	32.04	28.98	17.39					
11876	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线150左6右1号变压器	100	20.46	69.54	41.72					
11877	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线150左8左10号变压器	100	49.78	40.22	24.13					
11878	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线156右4右1#变压器	50	28.44	30.78	18.468					
11879	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线156右6#变压器	100	0	90.00	54.00					
11880	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线171#变压器	100	37.91	52.09	31.254					
11881	国网宽甸县供电公司	黄山变	宽肥线	双岭线98号变压器	200	18.94	142.12	85.27					
11882	国网宽甸县供电公司	黄山变	六局线	六局线12右1变压器	200	42.54	94.9	56.952					
11883	国网宽甸县供电公司	黄山变	六局线	六局线39右3号变压器	100	41.03	48.97	29.38					
11884	国网宽甸县供电公司	黄山变	六局线	六局线53左1号变压器	100	20.10	69.9	41.94					
11885	国网宽甸县供电公司	黄山变	六局线	六局线74右6号变压器	50	10.81	39.60	23.76					
11886	国网宽甸县供电公司	黄山变	隆成线	金林公寓变电箱102间隔配电变压器	630	18.92	447.80	268.68					
11887	国网宽甸县供电公司	黄山变	磨料线	惠民变电箱102配电变压器	630	26.14	402.32	241.39					
11888	国网宽甸县供电公司	黄山变	磨料线	宽肥线6左1号变压器	200	34.10	111.80	67.08					
11889	国网宽甸县供电公司	黄山变	磨料线	磨料线11号变压器	100	15.50	74.50	44.70					
11890	国网宽甸县供电公司	黄山变	磨料线	磨料线16右2号变压器	400	39.46	202.2	121.296					
11891	国网宽甸县供电公司	黄山变	磨料线	磨料线18左1号变压器	200	35.92	108.16	64.90					
11892	国网宽甸县供电公司	黄山变	磨料线	磨料线25号变压器	315	14.38	238.20	142.92					
11893	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	北营3#变电箱102配电变压器	630	21.71	430.23	258.14					
11894	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	北营4号102间隔配电变压器	630	15.53	469.16	281.50					
11895	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	北营4号103间隔配电变压器	630	28.07	390.16	234.10					
11896	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	德隆园变电亭103变压器间隔配电变压器	630	53.69	228.8	137.2518					
11897	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	集贤1号变电箱103配电变压器	630	35.01	346.44	207.86					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
11898	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	检察院变电箱102配电变压器	630	17.76	455.11	273.07					
11899	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	龙盛变电箱102配电变压器	630	31.74	367.04	220.22					
11900	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线13左6号变压器	200	81.79	16.4	9.852					
11901	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线25号变压器	315	14.10	239.085	143.451					
11902	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线28左9左3号变压器	400	47.09	171.64	102.98					
11903	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线29号变压器	400	17.73	289.08	173.45					
11904	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线35右1号变压器	200	11.36	157.28	94.37					
11905	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线35右3号变压器	200	28.27	123.46	74.08					
11906	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线42号变压器	400	23.96	264.16	158.496					
11907	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线45号变压器	400	29.59	241.64	144.98					
11908	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线47号变压器	400	26.37	254.52	152.71					
11909	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线50号变压器	400	27.19	251.24	150.74					
11910	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线53右7号变压器	315	13.22	241.86	145.11					
11911	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线56号变压器	400.0	19.28685938	282.85	169.71					
11912	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线60号变压器	400	30.75	237.00	142.20					
11913	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线6号变压器2	180	23.24	120.168	72.1008					
11914	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线72号变压器	315	29.39	190.92	114.55					
11915	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线86号变压器	315	0.00	283.50	170.10					
11916	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石甲线96号变压器	160	22.34	108.26	64.95					
11917	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石线23左3号变压器	315	22.93714286	211.2	126.7488					
11918	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石线46右2+1号变压器	400	21.54	273.8	164.304					
11919	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石线47+1左5号变压器	400	8.17	327.32	196.39					
11920	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石线53右3号变压器	400	27.62	249.52	149.71					
11921	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石线53右8号变压器	400	9.63	321.48	192.89					
11922	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	蒲石线70右2#变压器	315	20.25	219.7	131.8275					
11923	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	三江配电室102配电变压器	630	28.27	388.899	233.3394					
11924	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	三江配电室103配电变压器	630	24.80	410.76	246.46					
11925	国网宽甸县供电公司	黄山变	蒲石线	书香门第变电亭103间隔配电变压器	630	23.80	417.06	250.24					
11926	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	北方山奇1号变电箱102配电变压器	800	21.92	544.6	326.784					
11927	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	北方山奇2号变电箱103配电变压器	800	25.60	515.20	309.12					
11928	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	北方山奇3号变电箱102配电变压器	800	18.65	570.8	342.48					
11929	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	北方山奇4号变电箱102配电变压器	800	20.93	552.56	331.54					
11930	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	机电配电室103配电变压器	315	35.92	170.35	102.21					
11931	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	机电配电室104配电变压器	315	22.08	213.95	128.37					
11932	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	机电配电室105配电变压器	630	23.08	421.60	252.96					
11933	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	山城公寓1号亭102变压器	800	4.60	683.20	409.92					
11934	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	商贸配电室102配电变压器	315	21.91	214.48	128.69					
11935	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	鑫达变电箱102变压器间隔配电变压器	630	28.34	388.46	233.07					
11936	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水干26右1号变压器	100	1.97	88.03	52.82					
11937	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线42右4号变压器	400	34.29	222.8	133.704					
11938	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线44左10号变压器	20	56.08	6.784	4.0704					
11939	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线44左3号变压器	200	26.73	126.5	75.924					
11940	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线55号变压器	400	25.06	259.76	155.86					
11941	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线64左10号变压器	100	30.31	59.69	35.81					
11942	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线71右3号变压器	200	28.03	123.94	74.36					
11943	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线71右4左2号变压器	200	15.57	148.86	89.32					
11944	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线93左12号配电变压器	200	51.19	77.62	46.57					
11945	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线93左2号变压器	100	40.37	49.6	29.778					
11946	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线电视分13右6号变压器	400	17.09	291.64	174.98					
11947	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线电视分20号变压器	100	38.80	51.2	30.72					
11948	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线电视分24号变压器	200	19.34	141.32	84.79					
11949	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线电视分32号变压器	200	17.87	144.26	86.56					
11950	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线老道排分14左1号变压器	200	34.68	110.6	66.384					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
11951	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线老道排分18左14号变压器	100	13.07	76.93	46.16					
11952	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线老道排分18左38号变压器	200	15.70	148.60	89.16					
11953	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线老道排分18左4号变压器	200	34.70	110.60	66.36					
11954	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线老道排分18左7号变压器	30	28.54	18.44	11.06					
11955	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线老道排分21左5号变压器	100	13.03	76.97	46.18					
11956	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线老道排分21左5号变压器	100	13.03	76.97	46.18					
11957	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线老道排分22右6号变压器	100	10.38	79.62	47.77					
11958	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线老道排分24号变压器	200	0.69	178.62	107.17					
11959	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线老道排分26号变压器	100	36.43	53.57	32.14					
11960	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线老道排分31右12号变压器	50	0.02	44.99	26.99					
11961	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线老道排分31右3号变压器	200	55.69	68.62	41.172					
11962	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线老道排分32号变压器	200	44.38	91.2	54.744					
11963	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线老道排分49右6号变压器	100	22.17	67.83	40.70					
11964	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线老道排分51左14号变压器	100	81.79	8.21	4.93					
11965	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线老道排分53右2号变压器	80	69.33	16.54	9.92					
11966	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线老道排分6右12号变压器	100	22.73	67.27	40.362					
11967	国网宽甸县供电公司	黄山变	引水线	引水线老道排分6右5号变压器	200	37.34	105.32	63.19					
11968	国网宽甸县供电公司	黄山变	镇内线	步行街配电室103配电变压器	630	41.54	305.30	183.18					
11969	国网宽甸县供电公司	黄山变	镇内线	西环1#变电箱102配电变压器	630	26.14	402.32	241.39					
11970	国网宽甸县供电公司	黄山变	镇内线	西环明珠配电室104配电变压器	630	13.22	483.71	290.23					
11971	国网宽甸县供电公司	黄山变	镇内线	西环明珠配电室105配电变压器	630	14.10	478.17	286.90					
11972	国网宽甸县供电公司	黄山变	镇内线	西环明珠配电室106配电变压器	630	8.83	511.37	306.82					
11973	国网宽甸县供电公司	黄山变	镇内线	镇内线19右10号变压器	400	21.78	272.9	163.728					
11974	国网宽甸县供电公司	黄山变	镇内线	镇内线19右11号变压器	100	0	90.0	54					
11975	国网宽甸县供电公司	黄山变	镇内线	镇内线4右1号变压器	160	33.08	91.072	54.6432					
11976	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙河线	龙河线20右4号变压器	100	41.34	48.66	29.20					
11977	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙河线	龙河线28变压器	100	13.77	76.23	45.74					
11978	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙河线	龙河线31右2号变压器	50	56.70	16.65	9.99					
11979	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙河线	龙河线36变压器	315	13.62	240.60	144.36					
11980	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙河线	龙河线42右10左2号变压器	50	19.72	35.14	21.08					
11981	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙河线	龙河线42右25变压器	50	33.88	28.06	16.84					
11982	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙河线	龙河线49变压器	100	38.32	51.68	31.01					
11983	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙河线	龙河线49左3号变压器	100	25.57	64.43	38.66					
11984	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙河线	龙河线69右4变压器	400	9.31	322.76	193.66					
11985	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙河线	龙河线69左1号变压器	200	12.80	154.40	92.64					
11986	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙河线	龙爪线10号变压器	100	26.71	63.3	37.974					
11987	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙爪线	龙爪线18变压器	200	43.97	92.06	55.24					
11988	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙爪线	龙爪线20左21变压器	100	26.64	63.36	38.02					
11989	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙爪线	龙爪线20左35变压器	100	20.11	69.89	41.93					
11990	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙爪线	龙爪线28左3号变压器	200	13.26	153.48	92.09					
11991	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙爪线	龙爪线33左2号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
11992	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙爪线	龙爪线44左8变压器	50	26.26	31.87	19.12					
11993	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙爪线	龙爪线50变压器	50	41.05	24.475	14.685					
11994	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙爪线	龙爪线龙爪十二组分11右1号变压器	50	19.18	35.41	21.25					
11995	国网宽甸县供电公司	龙爪变	龙爪线	龙爪线十二组分44号变压器	50	38.85	25.58	15.35					
11996	国网宽甸县供电公司	绿水变	飞瀑线	飞瀑线100左10号变压器	30	27.92	18.62	11.17					
11997	国网宽甸县供电公司	绿水变	飞瀑线	飞瀑线100左20右2号变压器	100	21.66	68.34	41.00					
11998	国网宽甸县供电公司	绿水变	飞瀑线	飞瀑线107右1号变压器	30	23.58	19.93	11.96					
11999	国网宽甸县供电公司	绿水变	飞瀑线	飞瀑线128号柱上变压器	200	9.4095	161.2	96.7086					
12000	国网宽甸县供电公司	绿水变	飞瀑线	飞瀑线16号变压器	100.0	2.1456	87.85	52.71					
12001	国网宽甸县供电公司	绿水变	飞瀑线	飞瀑线17右19号变压器	200	45.25	89.5	53.7					
12002	国网宽甸县供电公司	绿水变	飞瀑线	飞瀑线17右5号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
12003	国网宽甸县供电公司	绿水变	飞瀑线	飞瀑线31左2号变压器	100	68.14	21.86	13.12					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
12004	国网宽甸县供电公司	绿水变	飞瀑线	飞瀑线4号变压器	100	24.09	65.91	39.55					
12005	国网宽甸县供电公司	绿水变	飞瀑线	飞瀑线56左3号变压器	400	0.21	359.16	215.50					
12006	国网宽甸县供电公司	绿水变	飞瀑线	飞瀑线71右11号变压器	100	66.08	23.92	14.35					
12007	国网宽甸县供电公司	绿水变	飞瀑线	飞瀑线71右1号变压器	100	23.96	66.04	39.62					
12008	国网宽甸县供电公司	绿水变	飞瀑线	飞瀑线92左1号变压器	50	6.58	41.7	25.026					
12009	国网宽甸县供电公司	绿水变	青山线	青山线30号变压器	100	14.63	75.37	45.222					
12010	国网宽甸县供电公司	绿水变	青山线	青山线40左2号变压器	100	11.86	78.14	46.88					
12011	国网宽甸县供电公司	绿水变	青山线	青山线4右15号变压器	100	18.21	71.79	43.074					
12012	国网宽甸县供电公司	绿水变	青山线	青山线66前2号变压器	100	18.26	71.74	43.04					
12013	国网宽甸县供电公司	绿水变	青山线	青山线86左1号变压器	200	62.14	55.7	33.432					
12014	国网宽甸县供电公司	绿水变	青山线	青山线9左4号变压器	100	63.67	26.3	15.798					
12015	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线109号变压器	100	11.50	78.5	47.1					
12016	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线109号变压器	50	11.50	39.3	23.55					
12017	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线109右8号变压器	100	33.752	56.25	33.75					
12018	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线11右3号变压器	100	30.21	59.79	35.87					
12019	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线149右5号变压器	50	21.52	34.2	20.544					
12020	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线163号变压器	50	27.20	31.4	18.84					
12021	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线172右2号变压器	100	11.07	78.93	47.36					
12022	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线197左40号变压器	50	1.42	44.29	26.57					
12023	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线197左5左2号变压器	100	9.66	80.34	48.204					
12024	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线199号变压器	200	25.48	129.04	77.42					
12025	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线199号变压器	160	25.48	103.2	61.9392					
12026	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线203左9号变压器	100	16.01	73.99	44.39					
12027	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线206右9号变压器	100	18.36	71.64	42.984					
12028	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线235号变压器	100	79.45	10.55	6.33					
12029	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线23号变压器	100	24.65	65.35	39.21					
12030	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线245号变压器	100	31.34	58.66	35.20					
12031	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线245号变压器	50	31.34	29.33	17.598					
12032	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线28右3号变压器	200	17.72	144.56	86.74					
12033	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线34号变压器	100	0.46	89.5	53.724					
12034	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线38左2号变压器	80	23.96	52.83	31.70					
12035	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线52号变压器	100	29.38	60.6	36.372					
12036	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线53右7号变压器	50	8.64	40.68	24.41					
12037	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线54右10号变压器	100	35.85	54.15	32.49					
12038	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线54右10号变压器	100.0	8.9625	81.0375	48.6225					
12039	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线54右3号变压器	50	13.66	38.17	22.902					
12040	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线56左1号变压器	100	6.43	83.57	50.142					
12041	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线56左1号变压器	50	6.43	41.8	25.071					
12042	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线72号变压器	200	30.64	118.72	71.23					
12043	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线81左13号变压器	100	11.42	78.58	47.15					
12044	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线90左3号变压器	30	39.86	15.04	9.03					
12045	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线98号变压器	200	34.56	110.88	66.53					
12046	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线东沟分148右1号柱上变压器	30	0.00	27.00	16.20					
12047	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	宝石线东沟分39右5号变压器	100	16.69	73.31	43.99					
12048	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	东沟分107左11号变压器	30	39.02	15.29	9.18					
12049	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	东沟分107左32号变压器	100	32.97	57.03	34.218					
12050	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	东沟分125左17号变压器	50	16.06	36.97	22.182					
12051	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	东沟分125左1号变压器	50	20.08	34.96	20.976					
12052	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	东沟分12右15号变压器	30	22.63	20.21	12.13					
12053	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	东沟分12右33号变压器	100	7.78	82.22	49.33					
12054	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	东沟分143左5号变压器	30	59.94	9.018	5.4108					
12055	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	东沟分29号变压器	50	58.64	15.68	9.41					
12056	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	东沟分49右1号变压器	100	10.19	79.81	47.89					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
12057	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	东沟分90右1号变压器	100	10.34	79.66	47.80					
12058	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	蜂蜜砬子分07号变压器	100	62.17	27.8	16.698					
12059	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	蜂蜜砬子分20右1号变压器	100	13.869	76.13	45.68					
12060	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	蜂蜜砬子分39号变压器	50	39.58	25.21	15.13					
12061	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	蜂蜜砬子分51左05号变压器	100	11.208	78.79	47.28					
12062	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	蜂蜜砬子分51左38号变压器	100	18.065	71.94	43.16					
12063	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	蜂蜜砬子分51左43左08号变压器	100	13.015	76.99	46.19					
12064	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	蜂蜜砬子分51左43左18号变压器	50	22.34	33.83	20.30					
12065	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	蜂蜜砬子分51左49号变压器	100	13.41	76.6	45.954					
12066	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	蜂蜜砬子分59号变压器	100	14.589	75.41	45.25					
12067	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	宝石线	蜂蜜砬子分73号变压器	50	17.59	36.21	21.72					
12068	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛东线	毛东线101前1号变压器	100	43.68	46.32	27.79					
12069	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛东线	毛东线105左1号变压器	400	0.11	359.56	215.74					
12070	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛东线	毛东线119右4号变压器	200	16.32	147.36	88.42					
12071	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛东线	毛东线124右4号变压器	30	39.16	15.25	9.15					
12072	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛东线	毛东线138右26号变压器	100	2.55	87.5	52.47					
12073	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛东线	毛东线145右3号变压器	50	14.76	37.62	22.57					
12074	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛东线	毛东线154右7号变压器	100.0	4.3947	85.61	51.36					
12075	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛东线	毛东线188号变压器	100	15.48	74.5	44.712					
12076	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛东线	毛东线28号变压器	160	24.99	104.02	62.41					
12077	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛东线	毛东线35右16号变压器	400	49.17	163.32	97.99					
12078	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛东线	毛东线35右7右7号变压器	400	17.33	290.68	174.41					
12079	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛东线	毛东线48前2号变压器	100	15.69	74.3	44.586					
12080	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛东线	毛东线48右6号变压器	100	39.56	50.44	30.26					
12081	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛东线	毛东线55左5号变压器	100.0	6.1992	83.80	50.28					
12082	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛东线	毛东线58左1号变压器	200	0.00	180.0	108					
12083	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛东线	毛东线71左1号变压器	200	13.85	152.30	91.38					
12084	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛东线	毛东线84号变压器	80	39.76	40.192	24.1152					
12085	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛东线	毛镇线洼子沟分24右1号变压器	50	21.70	34.15	20.49					
12086	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛东线	洼子沟分104右2号变压器	100	47.91	42.1	25.254					
12087	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛东线	洼子沟分20右3号变压器	200	25.23	129.54	77.72					
12088	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	二道沟分12号变压器	100	17.86	72.1	43.284					
12089	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	二道沟分1右4号变压器	80	16.87	58.50	35.10					
12090	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	二道沟分27右4号变压器	50	45.12	22.4	13.464					
12091	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	二道沟分33右12号变压器	100	15.06	74.94	44.96					
12092	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	二道沟分33左1号变压器	200	11.46	157.08	94.25					
12093	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	二道沟分47左9号变压器	100	17.32	72.68	43.61					
12094	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	二道沟分53右2号变压器	100	40.67	49.33	29.60					
12095	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	二道沟分65号变压器	50	24.66	32.67	19.60					
12096	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	毛镇线20左8号变压器	250	29.38	151.55	90.93					
12097	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	毛镇线4左16号变压器	100	21.085	68.9	41.349					
12098	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	毛镇线4左4号变压器	200	26.68	126.64	75.984					
12099	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	毛镇线58号变压器	30	39.37	15.2	9.1134					
12100	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	毛镇线74前8号变压器	100	38.31	51.69	31.01					
12101	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	毛镇线74右2号变压器	200	20.50	139.0	83.4					
12102	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	毛镇线97号变压器	100	33.83	56.17	33.70					
12103	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	毛镇线97右16号变压器	50	28.84	30.6	18.348					
12104	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分102号变压器	100	44.67	45.3	27.198					
12105	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分127右20号变压器	100	10.14	79.86	47.92					
12106	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分127右5左12号变压器	100	9.03	80.97	48.58					
12107	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分135号变压器	100	16.87	73.1	43.878					
12108	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分20右10左1号变压器	80	0.01	71.99	43.20					
12109	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分20右10左9号变压器	100	0.00	90.00	54.00					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
12110	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分20右11号变压器	50	29.30	30.35	18.21					
12111	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分20右4右5变压器	200	17.00	146.0	87.6					
12112	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分27号变压器	100	8.63	81.4	48.822					
12113	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分4号变压器	200.0	11.2064	157.6	94.55232					
12114	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分52号变压器	100	22.97	67.03	40.22					
12115	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分61号变压器	100	12.82	77.18	46.31					
12116	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分80右11号变压器	100	29.38	60.6	36.372					
12117	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分80右4左3变压器	100	13.84	76.16	45.696					
12118	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分80右9左1变压器	315	13.28	241.67	145.00					
12119	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分94右10号变压器	50	28.67	30.67	18.40					
12120	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分94右18号变压器	50	26.42	31.79	19.07					
12121	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分94右2左7号变压器	100	0.00	90.00	54.00					
12122	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	四道沟分94右2左7号变压器	100	0.00	90.00	54.00					
12123	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	杨木沟分10左4号变压器	315	18.62	224.8	134.9082					
12124	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	杨木沟分17号变压器	80	29.25	48.60	29.16					
12125	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	杨木沟分18左2号变压器	100	51.48	38.52	23.112					
12126	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	杨木沟分22号变压器	100	19.91	70.09	42.05					
12127	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	杨木沟分30右18号变压器	80	29.60	48.32	28.992					
12128	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	杨木沟分30右18右5号变压器	200	10.78	158.44	95.06					
12129	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	杨木沟分30右34号变压器	50	19.81	35.095	21.057					
12130	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	杨木沟分30左2号变压器	50	22.24	33.88	20.328					
12131	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	杨木沟分30左7号变压器	50	19.35	35.3	21.195					
12132	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	杨木沟分61左4号变压器	50	24.87	32.57	19.54					
12133	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	杨木沟分65右5号变压器	50	24.31	32.85	19.71					
12134	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	杨木沟分78号变压器	50	28.13	30.94	18.56					
12135	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	杨木沟分82左33左2号变压器	50	23.62	33.19	19.91					
12136	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	杨木沟分82左42号变压器	50	19.41	35.30	21.18					
12137	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	杨木沟分82左4右10变压器	30	44.07	13.8	8.2674					
12138	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	杨木沟分91右18号变压器	200	16.70	146.60	87.96					
12139	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	杨木沟分91右3右2左1变压器	80	19.90	56.1	33.648					
12140	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	杨木沟分91右3右5变压器	80	0.00	72.0	43.2					
12141	国网宽甸县供电公司	毛甸子变	毛镇线	杨木沟分99号变压器	100	0.00	90.0	54					
12142	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线110号右2号变压器	200	44.24	91.52	54.91					
12143	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线11号变压器	100	0.036	89.96	53.98					
12144	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线16右分7号变压器	200	74.15	31.70	19.02					
12145	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线2左1号变压器	30	1.32	26.60	15.96					
12146	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线41右2号变压器	100	22.218	67.78	40.67					
12147	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线54号变压器	100	22.32	67.7	40.608					
12148	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线5号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
12149	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线60右1号变压器	200	53.58	72.84	43.704					
12150	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线67号变压器	100	119.08	0.0	0					
12151	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线73号变压器	100	71.81	18.19	10.91					
12152	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线88右5号变压器	100	17.77	72.23	43.34					
12153	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线8号变压器	315	29.14	191.71	115.03					
12154	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线8号右2号变压器	400	36.59	213.6	128.184					
12155	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线高坎分64左15号变压器	50	35.89	27.055	16.233					
12156	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线高坎子分24号右2号变压器	100	43.93	46.07	27.642					
12157	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线高坎子分48号右28号变压器	100	17.56	72.44	43.46					
12158	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线高坎子分48号右7号变压器	100	46.84	43.16	25.90					
12159	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线高坎子分4右18号变压器	100	82.03	7.97	4.78					
12160	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线高坎子分55号右3号变压器	100	29.50	60.50	36.30					
12161	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线高坎子分64号左30号变压器	100	28.54	61.5	36.876					
12162	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线五道岭分91左1号变压器	50	112.05	0.00	0.00					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
12163	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线五道岭支102号变压器	200	111.38	0.00	0.00					
12164	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线五道岭支39号左4号变压器	100	18.81	71.2	42.714					
12165	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线五道岭支39左14号变压器	200	15.86	148.28	88.97					
12166	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线五道岭支52左4号变压器	200	48.98	82.04	49.224					
12167	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线五道岭支80号变压器	100.0	5.0211	84.9789	50.98734					
12168	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	爱林线五道岭支90号变压器	50	32.78	28.61	17.17					
12169	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	高坎子分2+1左1号变压器	200	21.91	136.18	81.71					
12170	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	高坎子分4右13右3号变压器	50	119.63	0.00	0.00					
12171	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	冶炼厂线81右5号变压器	100	0.00	90.00	54.00					
12172	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	爱林线	冶炼厂线81左17变压器	100	18.71	71.29	42.774					
12173	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线103号变压器	400	38.85	204.6	122.76					
12174	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线115右1号变压器	50	0.00	45.00	27.00					
12175	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线126左2号变压器	100	4.17	85.83	51.50					
12176	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线143号变压器	100	117.88	0.0	0					
12177	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线171右4号变压器	50	26.25	31.88	19.13					
12178	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线184右12号变压器	50	16.78	36.61	21.97					
12179	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线192左1号变压器	250	82.05	19.9	11.925					
12180	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线204+1左11号变压器	50	114.51	0.00	0.00					
12181	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线214右11左16号变压器	100	42.09	47.91	28.75					
12182	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线214右11左24号变压器	100	44.97	45.0	27.018					
12183	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线214右12号变压器	200	27.995	124.0	74.406					
12184	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线214右7左1号变压器	50	63.24	13.4	8.028					
12185	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线214左1号变压器	200	42.53	94.9	56.964					
12186	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线224号变压器	100.0	3.76	86.24	51.74					
12187	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线22号变压器	400	26.84	252.6	151.584					
12188	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线235左1号变压器	50	52.49	18.8	11.253					
12189	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线239号变压器	100.0	8.88	81.12	48.67					
12190	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线247号变压器	200	30.52	118.96	71.38					
12191	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线261左1号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
12192	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线285号变压器	50	47.31	21.3	12.807					
12193	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线34+1号变压器	100	47.93	42.1	25.242					
12194	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线55号左24号变压器	100	18.562	71.44	42.86					
12195	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线58左3号变压器	50	45.09	22.46	13.47					
12196	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线84号变压器	50	20.82	34.6	20.754					
12197	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线95号左11号变压器	100	16.216	73.784	44.2704					
12198	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线95左10右11号变压器	50	19.45	35.28	21.17					
12199	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线铁路分10右16号变压器	50	25.34	32.33	19.40					
12200	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线铁路分16左2号变压器	400	9.82	320.72	192.432					
12201	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线铁路分27左2号变压器	200	19.60	140.80	84.48					
12202	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线铁路分2号变压器	100	16.33	73.67	44.20					
12203	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线张家堡分10左4号变压器	100	67.43	22.6	13.542					
12204	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线张家堡分18左2号变压器	50	6.77	41.62	24.97					
12205	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线张家堡分22右3号变压器	50	80.86	4.6	2.742					
12206	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	泉山线张家堡分40号变压器	100	45.84	44.16	26.496					
12207	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	铁路分35左1号变压器	50	23.75	33.13	19.88					
12208	国网宽甸县供电公司	牛毛坞变	泉山线	铁路分5左3号变压器	200	40.70	98.60	59.16					
12209	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	白石分048号变压器	100	24.80	65.20	39.12					
12210	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	白石分056号变压器	100	9.92	80.08	48.05					
12211	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	大汤石分004号变压器	200	22.08	135.84	81.50					
12212	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	大汤石分007号变压器	30	17.56	21.73	13.04					
12213	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	大汤石分041右分005号变压器	50	11.53	39.235	23.541					
12214	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	大汤石分054左分001号变压器	100	23.76	66.24	39.74					
12215	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	大汤石分061左分001号变压器	160	0.00	144.0	86.4					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
12216	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	大汤石分062号变压器	80	7.11	66.31	39.79					
12217	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	大汤石分27右1号变压器	200	12.65	154.7	92.82					
12218	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	大汤石分41右5左5号变压器	50	63.30	13.35	8.01					
12219	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线111左4号变压器	50	61.40	14.30	8.58					
12220	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线122号变压器	30	39.97	15.01	9.01					
12221	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线128左2号变压器	100	0.00	90.00	54.00					
12222	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线128左2号变压器	30	0.00	27.0	16.2					
12223	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线143左15左分19号变压器	50	17.33	36.34	21.80					
12224	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线143左分12号变压器	50	31.08	29.46	17.68					
12225	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线143左分25号变压器	50	23.14	33.43	20.06					
12226	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线19号变压器	50	35.63	27.19	16.31					
12227	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线26右5左5号变压器	30	8.48	24.46	14.67					
12228	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线28左10号变压器	100	15.64	74.36	44.62					
12229	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线28左1右4号变压器	100	30.31	59.69	35.81					
12230	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线36右12左1号变压器	50	67.04	11.5	6.888					
12231	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线36右3左2号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
12232	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线36右分17号变压器	50	42.12	23.94	14.36					
12233	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线36右分31号变压器	100	102.09	0.00	0.00					
12234	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线48左分2号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
12235	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线54左5左2号变压器	50	0.00	45.00	27.00					
12236	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线54左6右11号变压器	100	41.83	48.2	28.902					
12237	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线54左分7号变压器	100.0	0	90.00	54.00					
12238	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线60左7右分4号变压器	100	21.70	68.30	40.98					
12239	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线60左分17左2号变压器	400	28.17	247.3	148.392					
12240	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线60左分36号变压器	50	64.53	12.74	7.64					
12241	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线66号变压器	50	17.56	36.2	21.732					
12242	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线70右4右2号变压器	200	0.09	179.82	107.89					
12243	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线70右4右2号变压器	200	0.09	179.82	107.89					
12244	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线70右6号变压器	50	21.63	34.19	20.51					
12245	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线88右1号变压器	50	13.56	38.22	22.93					
12246	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线92右9号变压器	50	30.62	29.69	17.81					
12247	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线9左13左分2号变压器	315	33.79	177.06	106.24					
12248	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线9左分21号变压器	200	97.49	0	0					
12249	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线大汤石分34右5号变压器	100.0	8.165	81.8	49.101					
12250	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	电站甲线团结分39号变压器	30	68.31	6.51	3.90					
12251	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	团结分059右分006号变压器	200	50.96	78.08	46.85					
12252	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	团结分061右分031号变压器	100	23.08	66.92	40.15					
12253	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	团结分21右6号变压器	100	50.31	39.69	23.814					
12254	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	团结分21左1号变压器	50	10.92	39.54	23.72					
12255	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	团结分3左3右2号变压器	100	18.60	71.40	42.84					
12256	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站甲线	团结分41右3号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
12257	国网宽甸县供电公司	硼海变	电站乙线	电站乙线5左1号变压器	400	0.00	360	216					
12258	国网宽甸县供电公司	硼海变	台子沟甲线	三道湾分009号变压器	50	29.90	30.05	18.03					
12259	国网宽甸县供电公司	硼海变	台子沟甲线	三道湾分029号变压器	100	35.82	54.18	32.51					
12260	国网宽甸县供电公司	硼海变	台子沟甲线	三道湾分043号变压器	30	72.86	5.14	3.09					
12261	国网宽甸县供电公司	硼海变	台子沟甲线	三道湾分059号变压器	100	15.01	75.0	44.994					
12262	国网宽甸县供电公司	硼海变	台子沟甲线	三道湾分074号变压器	200	51.24	77.52	46.51					
12263	国网宽甸县供电公司	硼海变	台子沟甲线	三道湾分098左分013号变压器	80	14.19	60.65	36.39					
12264	国网宽甸县供电公司	硼海变	台子沟甲线	三道湾分099号变压器	50	10.92	39.5	23.724					
12265	国网宽甸县供电公司	硼海变	台子沟甲线	台子沟甲线108右1号变压器	200	20.31	139.38	83.63					
12266	国网宽甸县供电公司	硼海变	台子沟甲线	台子沟甲线110左1号变压器	100.0	0	90.00	54.00					
12267	国网宽甸县供电公司	硼海变	台子沟甲线	台子沟甲线111右18号变压器	50	26.90	31.55	18.93					
12268	国网宽甸县供电公司	硼海变	台子沟甲线	台子沟甲线111右分8号变压器	50	53.57	18.22	10.93					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
12269	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	台子沟甲线11号变压器	400	0.17	359.32	215.592					
12270	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	台子沟甲线127左023左分1号变压器	200	14.63	150.74	90.44					
12271	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	台子沟甲线127左31右14号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
12272	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	台子沟甲线127左31右2号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
12273	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	台子沟甲线131号变压器	100	119.22	0.00	0.00					
12274	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	台子沟甲线144右1号变压器	200	1.75	176.50	105.90					
12275	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	台子沟甲线18左分2号变压器	100	14.562	75.4	45.2628					
12276	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	台子沟甲线29号变压器	200	114.61	0.00	0.00					
12277	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	台子沟甲线37右9号变压器	100	16.95	73.05	43.83					
12278	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	台子沟甲线48左9右1号变压器	100	8.28	81.72	49.03					
12279	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	台子沟甲线48左分19号变压器	30	22.34	20.3	12.1788					
12280	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	台子沟甲线48左分40号变压器	30	24.99	19.50	11.70					
12281	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	台子沟甲线76左分1号变压器	200	20.50	139.00	83.40					
12282	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	台子沟甲线78右分5号变压器	100	51.69	38.31	22.99					
12283	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	台子沟甲线87号变压器	400	42.83	188.68	113.208					
12284	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	台子沟甲线89左分24号变压器	100	31.93	58.1	34.842					
12285	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	台子沟甲线90右6号变压器	200	22.08	135.84	81.50					
12286	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	下甸子分008号变压器	100	28.27	61.73	37.04					
12287	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	下甸子分018号变压器	100	24.80	65.20	39.12					
12288	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	下甸子分055号变压器	100	6.04	83.96	50.38					
12289	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	下甸子分29左7左24号变压器	50	10.22	39.89	23.93					
12290	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	下甸子分29左9号变压器	100	31.35	58.65	35.19					
12291	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟甲线	下甸子分34号变压器	30	30.72	17.78	10.67					
12292	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟乙线	台子沟乙线020左分005号变压器	200	17.76	144.5	86.688					
12293	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟乙线	台子沟乙线060右分019号变压器	100	29.45	60.55	36.33					
12294	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟乙线	台子沟乙线060右分033号变压器	80	21.97	54.42	32.65					
12295	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟乙线	台子沟乙线081号变压器	200	17.868	144.26	86.56					
12296	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟乙线	台子沟乙线088左分005号变压器	200	23.08	133.8	80.304					
12297	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟乙线	台子沟乙线088左分018号变压器	100	8.48	81.52	48.91					
12298	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟乙线	台子沟乙线088左分042号变压器	50	10.95	39.5	23.715					
12299	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟乙线	台子沟乙线098号变压器	315	25.56	202.99	121.79					
12300	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟乙线	台子沟乙线106右2号变压器	50	0.00	45.00	27.00					
12301	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟乙线	台子沟乙线110右分003号变压器	200	19.14	141.7	85.032					
12302	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟乙线	台子沟乙线43+1右4号变压器	50	19.94	35.03	21.02					
12303	国网宽甸县供电公司	棚海变	台子沟乙线	台子沟乙线79右4号变压器	50	0.60	44.7	26.82					
12304	国网宽甸县供电公司	平原变	平梨线	平梨线3号变压器	200	9.27	161.46	96.88					
12305	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	大虎寸分23#左7右1号柱上变压器	100	47.05	42.95	25.77					
12306	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家堡线16左3号变压器	100	46.13	43.87	26.32					
12307	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家堡线22左3号变压器	200	34.93	110.1	66.084					
12308	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家堡线29右1号变压器	30	82.27	2.3	1.3914					
12309	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家堡线69右3号变压器	100	36.23	53.77	32.26					
12310	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家堡线84左1号变压器	400	9.53	321.88	193.13					
12311	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家堡线大虎寸分104左4号变压器	50	68.05	10.98	6.59					
12312	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家堡线王家堡分26左1号变压器	50	19.45	35.28	21.17					
12313	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家堡线11左1号变压器	100	87.98	2.02	1.21					
12314	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家堡线19左2号变压器	315	64.77	79.4745	47.6847					
12315	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家堡线29左4号变压器	200	21.91	136.18	81.71					
12316	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家堡线34号变压器	200	72.29	35.42	21.25					
12317	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家堡线4左2号变压器	400	52.40	150.40	90.24					
12318	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家堡线大虎寸分23左10号变压器	200	10.54	158.92	95.35					
12319	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家堡线大虎寸分41号变压器	200	10.09	159.82	95.89					
12320	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家堡线大虎寸分63号变压器	100	14.63	75.37	45.22					
12321	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家堡线大虎寸分81左1号变压器	50	18.98	35.5	21.306					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
12322	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家卜线大虎寸分81左24号变压器	100	27.55	62.45	37.47					
12323	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家卜线姜家分10号变压器	100	19.02	70.98	42.59					
12324	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家卜线王家卜分13左1号变压器	100	35.82	54.18	32.51					
12325	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家卜线王家卜分34号变压器	100	59.80	30.20	18.12					
12326	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家卜线小城子分36号变压器	30	14.33	22.701	13.6206					
12327	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	焦家卜线小城子分8号变压器	20	16.95	14.61	8.77					
12328	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	王家堡分6左2号变压器	50	83.04	3.48	2.088					
12329	国网宽甸县供电公司	青山沟变	焦家堡线	小城子分32左1号变压器	100	10.92	79.08	47.45					
12330	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	夹砬分28号变压器	50	13.78	38.11	22.87					
12331	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线120右9右8号变压器	200	58.14	63.72	38.23					
12332	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线16左1左1号变压器	50	36.89	26.56	15.93					
12333	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线24右1号变压器	200	13.41	153.18	91.91					
12334	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线27左1号变压器	100	47.22	42.8	25.668					
12335	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线2号右1柱上变压器	315	16.69	230.9	138.5559					
12336	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线44左5号变压器	400	27.19	251.24	150.74					
12337	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线4右1号变压器	400	0.00	360.00	216.00					
12338	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线62号变压器	400	51.51	153.96	92.38					
12339	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线77号变压器	200	48.02	83.96	50.38					
12340	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线7左6号变压器	400	23.50	266.00	159.60					
12341	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线86号变压器	200	37.89	104.22	62.53					
12342	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线夹砬分19右1号变压器	100	62.17	27.83	16.70					
12343	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线夹砬分37左3号变压器	50	63.11	13.445	8.067					
12344	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线夹砬分4号变压器	80	27.6325	49.89	29.94					
12345	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线夹砬分70号变压器	200	79.21	21.58	12.95					
12346	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线庙岭分112号变压器	100	52.10	37.90	22.74					
12347	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线庙岭分12左4号变压器	50	17.38	36.31	21.786					
12348	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线庙岭分14号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
12349	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线庙岭分29左2号变压器	400.0	2.555	349.78	209.87					
12350	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线庙岭分3号变压器	315	0.00	283.50	170.10					
12351	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线庙岭分40右1左1号变压器	50	48.62	20.7	12.414					
12352	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线庙岭分40右4号变压器	200	15.47	149.1	89.436					
12353	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线庙岭分47号变压器	100	36.16	53.84	32.30					
12354	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线庙岭分49右4号变压器	50	28.29	30.86	18.51					
12355	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线庙岭分85号变压器	100.0	1.1665	88.83	53.30					
12356	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线庙岭分90左13号变压器	100.0	1.4884	88.51	53.11					
12357	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线秋皮分56右7号变压器	100	8.13	81.87	49.12					
12358	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线秋皮沟分106号变压器	100	22.54	67.46	40.48					
12359	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线秋皮沟分12号变压器	50	23.97	33.02	19.81					
12360	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线秋皮沟分55号变压器	100	23.81	66.19	39.71					
12361	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线秋皮沟分62右1号变压器	100	5.56	84.44	50.66					
12362	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线秋皮沟分79号变压器	100	14.95	75.05	45.03					
12363	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线秋皮沟分92右1号变压器	100	69.57	20.43	12.26					
12364	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线永安分10号变压器	100	16.39	73.61	44.17					
12365	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线永安分31左3号变压器	100	20.89	69.11	41.47					
12366	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线永安分40号变压器	50	19.96	35.02	21.01					
12367	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线永安分42左10号变压器	100	7.76	82.24	49.34					
12368	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线永安分42左19号变压器	100	22.45	67.55	40.53					
12369	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线永安分71号变压器	100	21.13	68.87	41.32					
12370	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线永安分84号变压器	100	13.47	76.53	45.92					
12371	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线榆树支14号变压器	10	96.10	0.00	0.00					
12372	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线榆树支28左36号变压器	100.0	1.3888	88.6	53.16672					
12373	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线榆树支29右14右2号变压器	100	0.00	90.00	54.00					
12374	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线榆树支29右22号变压器	100.0	4.2021	85.80	51.48					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
12375	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线榆树支30号变压器	200	4.79	170.42	102.25					
12376	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	老营沟线榆树支5号变压器	200	63.75	52.50	31.50					
12377	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	秋皮沟分71号变压器	50	9.99	40.005	24.003					
12378	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	秋皮沟分78左12号变压器	50	12.83	38.59	23.15					
12379	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	永安分18左1号变压器	50	24.76	32.6	19.572					
12380	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	永安分4右1号变压器	400.0	7.07	331.72	199.03					
12381	国网宽甸县供电公司	青山沟变	老营沟线	榆树支21号变压器	50	36.67	26.665	15.999					
12382	国网宽甸县供电公司	青山沟变	绿豆营线	绿豆营线24右1号变压器	100	63.05	26.95	16.17					
12383	国网宽甸县供电公司	青山沟变	绿豆营线	绿豆营线28右13号变压器	100	44.35	45.65	27.39					
12384	国网宽甸县供电公司	青山沟变	绿豆营线	绿豆营线39右2号变压器	50	0.00	45.00	27.00					
12385	国网宽甸县供电公司	青山沟变	绿豆营线	绿豆营线54号变压器	100.0	3.4749	86.53	51.92					
12386	国网宽甸县供电公司	青山沟变	绿豆营线	绿豆营线8号变压器	200	27.47	125.06	75.04					
12387	国网宽甸县供电公司	青山沟变	绿豆营线	绿豆营线夹二分29号变压器	100.0	1.9472	88.1	52.83168					
12388	国网宽甸县供电公司	青山沟变	绿豆营线	绿豆营线夹二分30右9号变压器	50	6.55	41.7	25.035					
12389	国网宽甸县供电公司	青山沟变	绿豆营线	绿豆营线夹二分72号变压器	20	0.00	18.00	10.80					
12390	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	碱厂分14右7号变压器	200	15.86	148.3	88.968					
12391	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	碱厂分26右5号变压器	80	25.04	52.0	31.1808					
12392	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	碱厂分38右1号变压器	100	16.197	73.80	44.28					
12393	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	碱厂分3号变压器	200	80.00	20.00	12.00					
12394	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	碱厂分3右28左7号变压器	100	19.19	70.8	42.486					
12395	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	碱厂分41左5号变压器	100	45.45	44.55	26.73					
12396	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	碱厂分52左2号变压器	100	41.58	48.42	29.052					
12397	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	碱场分14号变压器	100	26.082	63.92	38.35					
12398	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	碱场分27号变压器	50	27.62	31.19	18.714					
12399	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	碱场分28左8号变压器	100	13.91	76.09	45.65					
12400	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	碱场分55号变压器	100	44.35	45.65	27.39					
12401	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线107左9号变压器	30	60.24	8.93	5.36					
12402	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线122左1号变压器	200	39.39	101.22	60.73					
12403	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线122左8号变压器	100	38.76	51.2	30.744					
12404	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线122左9号变压器	80	93.92	0	0					
12405	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线133号变压器	100	68.01	21.99	13.19					
12406	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线13右8号变压器	200	40.23	99.54	59.72					
12407	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线141右5号变压器	100	71.95	18.05	10.83					
12408	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线149号变压器	80	24.99	52.008	31.2048					
12409	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线15号变压器	200	29.45	121.10	72.66					
12410	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线179左7号变压器	30	30.21	17.94	10.76					
12411	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线201号变压器	100	20.43	69.6	41.742					
12412	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线203左13左5号变压器	50	23.02	33.49	20.09					
12413	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线203左20号变压器	30	41.17	14.65	8.79					
12414	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线203左28号变压器	200	8.63	162.74	97.64					
12415	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线203左8号变压器	20	51.33	7.73	4.64					
12416	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线21号变压器	200	55.85	68.30	40.98					
12417	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线225左4号变压器	30	33.61	16.92	10.15					
12418	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线254前10号变压器	100.0	7.3197	82.6803	49.60818					
12419	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线254前17右2号变压器	50	0.00	45.00	27.00					
12420	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线254前18号变压器	80	1.63	70.70	42.42					
12421	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线254前7右3号变压器	50	92.00	0.00	0.00					
12422	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线31右1号变压器	200	18.13	143.74	86.24					
12423	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线34右20号变压器	50	7.60	41.20	24.72					
12424	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线51右3号变压器	50	67.58	11.21	6.73					
12425	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线59号变压器	100	23.89	66.11	39.67					
12426	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线64左16号变压器	100	39.04	50.96	30.58					
12427	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线64左8左1号变压器	50	12.76	38.62	23.17					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
12428	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线69左1号变压器	100	15.25	74.75	44.85					
12429	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线69左1号变压器	100	15.25	74.75	44.85					
12430	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线6右4号变压器	50	0.00	45.00	27.00					
12431	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线71左7号变压器	100	16.73	73.27	43.96					
12432	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线74左1号变压器	100	27.74	62.26	37.36					
12433	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线92左3右16左2变压器	80	18.16	57.47	34.48					
12434	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线92左3右9右5变压器	100	56.32	33.68	20.21					
12435	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线碱水厂分3右15左5号变压器	50	40.82	24.59	14.75					
12436	国网宽甸县供电公司	青椅山变	梨树线	梨树线碱水厂分5右2号变压器	50	12.75	38.6	23.175					
12437	国网宽甸县供电公司	青椅山变	三道沟线	三道沟线12右8号变压器	100	30.75	59.25	35.55					
12438	国网宽甸县供电公司	青椅山变	三道沟线	三道沟线20左1号变压器	400	24.17	263.32	157.99					
12439	国网宽甸县供电公司	青椅山变	三道沟线	三道沟线43号变压器	100	21.9	68.1	40.86					
12440	国网宽甸县供电公司	青椅山变	三道沟线	三道沟线75号变压器	100	7.10	82.90	49.74					
12441	国网宽甸县供电公司	青椅山变	三道沟线	三道沟线85右11号变压器	100	15.29	74.71	44.83					
12442	国网宽甸县供电公司	青椅山变	三道沟线	三道沟线86号变压器	100.0	0	90.00	54.00					
12443	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	浮石分14右1变压器	30	36.40	16.08	9.65					
12444	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	浮石分30变压器	30	18.51	21.447	12.8682					
12445	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	浮石分54变压器	80	31.10	47.12	28.27					
12446	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	浮石分54左9号变压器	50	6.04	41.98	25.19					
12447	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	浮石分赫甸支41左33号变压器	50	21.71	34.15	20.49					
12448	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	浮石矿分15右4号变压器	100	42.66	47.34	28.40					
12449	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	关门砬子分21变压器	200	55.61	68.78	41.268					
12450	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	关门砬子分21变压器	200.0	8.8976	162.20	97.32					
12451	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	关门砬子分22左16变压器	100	19.602	70.40	42.24					
12452	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	关门砬子分22左26变压器	80	0.00	72.00	43.20					
12453	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	关门砬子分22左4右8变压器	100	14.556	75.4	45.2664					
12454	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	关门砬子分2变压器	50	25.45	32.28	19.37					
12455	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	关门砬子分34变压器	200	0.00	180	108					
12456	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	关门砬子分40右3变压器	100	13.51	76.49	45.89					
12457	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	关门砬子分64变压器	100	22.73	67.27	40.36					
12458	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	关门砬子分83变压器	100	13.326	76.67	46.00					
12459	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	赫甸支21变压器	200	49.52	80.96	48.58					
12460	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	赫甸支26前3左1号变压器	200	30.47	119.06	71.436					
12461	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	赫甸支26前6左9号变压器	100	21.06	68.94	41.36					
12462	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	赫甸支26左13变压器	100	23.32	66.68	40.01					
12463	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	赫甸支28右1变压器	80	15.70	59.44	35.66					
12464	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	赫甸支35左2变压器	200	29.08	121.84	73.10					
12465	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	赫甸支35左2变压器	200.0	7.27	165.46	99.28					
12466	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	赫甸支41左18变压器	200	9.47	161.06	96.64					
12467	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	赫甸支41左24变压器	100	6.084	83.92	50.35					
12468	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	赫甸支41左30号变压器	80	6.04	67.17	40.30					
12469	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	赫甸支46右1变压器	100	21.15	68.85	41.31					
12470	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	赫甸支47右2左10号变压器	50	20.48	34.8	20.856					
12471	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	赫甸支52右4变压器	80	0.01	71.99	43.20					
12472	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	赫甸支60变压器	100	16.53	73.47	44.08					
12473	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	赫甸支67号变压器	100	12.46	77.54	46.52					
12474	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	赫甸支8左6号变压器	50	43.12	23.44	14.06					
12475	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	赫甸支9右7号变压器	50	56.48	16.76	10.056					
12476	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	三节塘分38左4号变压器	200	13.77	152.46	91.48					
12477	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线122右11号变压器	200	28.27	123.5	74.074					
12478	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线122右6号变压器	200	11.98	156.0	93.624					
12479	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线124左17号变压器	50	32.16	28.92	17.352					
12480	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线124左6号变压器	50	28.96	30.52	18.31					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
12481	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线124左7左2左7号变压器	50	14.45	37.78	22.67					
12482	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线124左7左4右20号变压器	50	0.00	45.0	27					
12483	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线124左7左4右8号变压器	50	8.92	40.54	24.32					
12484	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线124左7左6号变压器	80	29.50	48.4	29.04					
12485	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线132右11左8变压器	80	14.08	60.74	36.44					
12486	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线132右16变压器	50	27.20	31.4	18.84					
12487	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线132右6变压器	100	46.72	43.28	25.97					
12488	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线132左10左6右3号变压器	50	34.78	27.6	16.566					
12489	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线132左26左14变压器	50	29.39	30.305	18.183					
12490	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线132左26左4变压器	100	52.40	37.6	22.56					
12491	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线132左28左8变压器	80	44.35	36.52	21.91					
12492	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线132左42右6变压器	100	31.10	58.90	35.34					
12493	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线132左49右5变压器	80	64.21	20.6	12.3792					
12494	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线132左50变压器	100	41.05	48.95	29.37					
12495	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线143号右5号变压器	100	17.01	72.99	43.79					
12496	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线147左20变压器	100	64.97	25.03	15.02					
12497	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线147左31变压器	80	0.10	71.92	43.15					
12498	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线147左5左2变压器	80	27.87	49.70	29.82					
12499	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线147左8变压器	200	53.88	72.24	43.34					
12500	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线151右3右5变压器	80	0.03	71.98	43.19					
12501	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线151右5左6变压器	80	51.69	30.65	18.39					
12502	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线151右6变压器	100	39.25	50.75	30.45					
12503	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线153右3变压器	100	30.91	59.1	35.454					
12504	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线160左4右1号变压器	200	20.78	138.44	83.06					
12505	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线164左15右13变压器	80	0.12	71.9	43.1424					
12506	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线164左15右7变压器	200	40.99	98.0	58.812					
12507	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线164左20左2左2号变压器	50	0.02	45.0	26.994					
12508	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线164左21变压器	30	54.77	10.6	6.3414					
12509	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线164左28变压器	100	23.37	66.63	39.98					
12510	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线170左2变压器	30	51.93	11.42	6.85					
12511	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线170左4变压器	80	0.01	71.99	43.20					
12512	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线173右16变压器	100	46.31	43.69	26.21					
12513	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线181右4变压器	50	58.60	15.70	9.42					
12514	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线186左6右5变压器	100	72.71	17.29	10.37					
12515	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线186左9右4变压器	80	0.01	72.0	43.1952					
12516	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线187变压器	100	69.60	20.40	12.24					
12517	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线21左11左1号变压器	30	39.57	15.13	9.08					
12518	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线21左1变压器	200	23.26	133.48	80.09					
12519	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线21左1变压器	50	23.26	33.37	20.02					
12520	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线24左2号变压器	200	29.50	121.00	72.60					
12521	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线30号变压器	100	13.61	76.39	45.83					
12522	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线35变压器	100	52.26	37.7	22.644					
12523	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线44左9变压器	50	22.67	33.67	20.20					
12524	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线52右10变压器	200	35.23	109.54	65.72					
12525	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线61变压器	200	59.80	60.40	36.24					
12526	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线75右4变压器	180	25.98	115.236	69.1416					
12527	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线77变压器	100	65.04	24.96	14.98					
12528	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线80左2号变压器	100	10.45	79.55	47.73					
12529	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线82左5变压器	100	110.82	0.00	0.00					
12530	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线82左9右3号变压器	100	46.75	43.3	25.95					
12531	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线95前3变压器	100	17.76	72.24	43.34					
12532	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线浮石分39左18号变压器	50	19.02	35.49	21.29					
12533	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线浮石矿分44右1号柱上变压器	100	14.33	75.67	45.40					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
12534	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线关门砬子分29左17号变压器	100	63.61	26.39	15.83					
12535	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线赫甸支25右3号变压器	50	49.56	20.22	12.13					
12536	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线赫甸支26前6左8右1号变压器	50	0.00	45.00	27.00					
12537	国网宽甸县供电公司	青椅山变	太平线	太平线三节堂分7右6号变压器	100	14.10	75.90	45.54					
12538	国网宽甸县供电公司	石湖沟变	昌德线	昌德线10号变压器	100	89.17	0.83	0.50					
12539	国网宽甸县供电公司	石湖沟变	昌德线	昌德线1左2号变压器	200	6.61	166.8	100.068					
12540	国网宽甸县供电公司	石湖沟变	石岸线	水岸豪庭1号配电室102间隔配电变压器	630	23.87	416.619	249.9714					
12541	国网宽甸县供电公司	石湖沟变	石岸线	水岸豪庭2号变电亭102间隔配电变压器	630	16.28	464.44	278.66					
12542	国网宽甸县供电公司	石湖沟变	石岸线	水岸豪庭3号变电亭102间隔配电变压器	630	14.06	478.422	287.0532					
12543	国网宽甸县供电公司	石湖沟变	石岸线	水岸豪庭3号变电亭105间隔配电变压器	630	23.23	420.65	252.39					
12544	国网宽甸县供电公司	台头子变	八河川线	八河川线58左分17变压器	315	32.78	180.243	108.1458					
12545	国网宽甸县供电公司	台头子变	八河川线	八河川线63右17左2号变压器	100.0	4.023	85.98	51.59					
12546	国网宽甸县供电公司	台头子变	八河川线	八河川线63右35号变压器	30	46.84	12.95	7.77					
12547	国网宽甸县供电公司	台头子变	八河川线	八河川线64号变压器	30	25.57	19.3	11.5974					
12548	国网宽甸县供电公司	台头子变	八河川线	八河川线71左分17右分1变压器	200	11.32	157.4	94.416					
12549	国网宽甸县供电公司	台头子变	八河川线	八河川线94号变压器	100	13.242	76.758	46.0548					
12550	国网宽甸县供电公司	台头子变	八河川线	井峪分3右1号变压器	100	51.51	38.49	23.09					
12551	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线100右2号变压器	200	31.37	117.26	70.36					
12552	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线103右4号变压器	200	28.57	122.86	73.72					
12553	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线107右4号变压器	50	35.01	27.50	16.50					
12554	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线113左7左1号变压器	200	44.71	90.58	54.348					
12555	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线118右6号变压器	30	35.51	16.347	9.8082					
12556	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线126左5号变压器	200	26.34	127.32	76.39					
12557	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线129右4右1号变压器	100	0.00	90.0	54					
12558	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线129右4右1号变压器	100.0	0	90	54					
12559	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线152号变压器	200	20.13	139.74	83.84					
12560	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线157右1号变压器	200	26.49	127.0	76.212					
12561	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线177右6号变压器	100	18.66	71.34	42.80					
12562	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线177左15右21号变压器	200	7.99	164.02	98.412					
12563	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线177左15右6号变压器	100	16.406	73.6	44.1564					
12564	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线177左16号变压器	400	0	360.0	216					
12565	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线177左7右9号变压器	100	18.91	71.09	42.65					
12566	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线20右11号变压器	100	22.25	67.75	40.65					
12567	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线20右2号变压器	100	11.47	78.53	47.12					
12568	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线33右2号变压器	100	46.19	43.81	26.286					
12569	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线55左1号变压器	200	14.82	150.36	90.22					
12570	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线62号变压器	50	87.98	1.01	0.61					
12571	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线76右1号变压器	400	17.74	289.04	173.42					
12572	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线81右14左1号变压器	100	13.443	76.56	45.93					
12573	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线88右1号变压器	80	0.00	72	43.2					
12574	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线89左23号变压器	200	0.2111	179.58	107.75					
12575	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线89左4号变压器	100	50.90	39.1	23.46					
12576	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线90右5左11村上变压器	200	37.64	104.72	62.83					
12577	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线90右5左1号变压器	400	18.09	287.6	172.584					
12578	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线96右4号变压器	315	31.54	184.15	110.49					
12579	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	北青沟线青沟分25右2号变压器	200	103.86	0.00	0.00					
12580	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	大阳卜支28左16号变压器	50	29.92	30.04	18.02					
12581	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	大阳卜支28左1号变压器	200	19.02	141.96	85.18					
12582	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	大阳卜支32左10右1号变压器	80	0.75	71.40	42.84					
12583	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	大阳卜支32左28左1号变压器	50	45.33	22.3	13.401					
12584	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	青沟分1号变压器	30	33.73	16.9	10.1286					
12585	国网宽甸县供电公司	台头子变	北青沟线	青沟分28号变压器	100	18.912	71.09	42.65					
12586	国网宽甸县供电公司	台头子变	碧水线	碧水线85右2号变压器	200	27.23	125.54	75.324					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
12587	国网宽甸县供电公司	台头子变	碧水线	辽宁碧水枫墅小区1号变电箱102配电变压器	500	5.16	424.2	254.52					
12588	国网宽甸县供电公司	台头子变	碧水线	辽宁碧水枫墅小区2号变电箱102配电变压器	800	57.76	257.92	154.75					
12589	国网宽甸县供电公司	台头子变	碧水线	辽宁碧水枫墅小区3号变电箱102配电变压器	400	3.28	346.88	208.13					
12590	国网宽甸县供电公司	台头子变	碧水线	辽宁碧水枫墅小区4号变电箱102配电变压器	250	2.92	217.7	130.62					
12591	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线108右2号变压器	100	66.50	23.50	14.10					
12592	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线008变压器	100	42.29	47.71	28.63					
12593	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线027右左分04变压器	50	27.79	31.11	18.66					
12594	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线034号右分01变压器	100	25.668	64.3	38.5992					
12595	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线041号右分10变压器	200	19.63	140.74	84.44					
12596	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线041号右分19变压器	100	15.45	74.55	44.73					
12597	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线063号右分02变压器	80	0	72.0	43.2					
12598	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线120变压器	250	17.49	181.28	108.77					
12599	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线12右1号变压器	400	22.94	268.24	160.94					
12600	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线156号右分04变压器	200	10.03	159.9	95.964					
12601	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线169左2号变压器	50	13.59	38.205	22.923					
12602	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线175左2变压器	50	23.79	33.11	19.86					
12603	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线181右15号变压器	100	46.86	43.14	25.88					
12604	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线181左2号变压器	100	4.55	85.45	51.27					
12605	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线187号右分17变压器	200	18.02	143.96	86.38					
12606	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线187右6右14号变压器	50	9.70	40.15	24.09					
12607	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线187右6右4右1号变压器	50	23.42	33.29	19.97					
12608	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线188右1号变压器	50	16.48	36.76	22.06					
12609	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线203右19左2号变压器	50	55.82	17.09	10.25					
12610	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线203右35号变压器	100	22.70	67.30	40.38					
12611	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线203右5左3号变压器	160	20.040625	111.94	67.16					
12612	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线210号左分10变压器	200	11.00	158.00	94.80					
12613	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线211变压器	200	32.61	114.78	68.87					
12614	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线216号变压器	100	12.50	77.5	46.5					
12615	国网宽甸县供电公司	台头子变	四平线	四平线92右7右1号变压器	200	20.57	138.86	83.32					
12616	国网宽甸县供电公司	太平哨变	河西线	河西线8右24号变压器	50	19.59	35.205	21.123					
12617	国网宽甸县供电公司	太平哨变	牛毛坞线	牛毛坞线111号变压器	100	66.52	23.48	14.09					
12618	国网宽甸县供电公司	太平哨变	牛毛坞线	牛毛坞线19左3号变压器	400	0.00	360.00	216.00					
12619	国网宽甸县供电公司	太平哨变	牛毛坞线	牛毛坞线34左15号变压器	400	0.00	360.0	216					
12620	国网宽甸县供电公司	太平哨变	牛毛坞线	牛毛坞线34左25号变压器	100	14.80	75.20	45.12					
12621	国网宽甸县供电公司	太平哨变	牛毛坞线	牛毛坞线34左3号变压器	100	16.35	73.65	44.19					
12622	国网宽甸县供电公司	太平哨变	牛毛坞线	牛毛坞线39右9号变压器	30	35.90	16.23	9.74					
12623	国网宽甸县供电公司	太平哨变	牛毛坞线	牛毛坞线54左21号变压器	100	15.62	74.38	44.63					
12624	国网宽甸县供电公司	太平哨变	牛毛坞线	牛毛坞线54左34号变压器	50	30.96	29.52	17.71					
12625	国网宽甸县供电公司	太平哨变	牛毛坞线	牛毛坞线54左4号变压器	100	66.90	23.10	13.86					
12626	国网宽甸县供电公司	太平哨变	牛毛坞线	牛毛坞线66号变压器	100	21.18	68.82	41.29					
12627	国网宽甸县供电公司	太平哨变	牛毛坞线	牛毛坞线67左5左18号变压器	50	39.21	25.4	15.237					
12628	国网宽甸县供电公司	太平哨变	牛毛坞线	牛毛坞线67左5左28号变压器	50	38.80	25.60	15.36					
12629	国网宽甸县供电公司	太平哨变	牛毛坞线	牛毛坞线67左6号变压器	100	30.29	59.7	35.826					
12630	国网宽甸县供电公司	太平哨变	牛毛坞线	牛毛坞线74左5号变压器	50	8.97	40.52	24.31					
12631	国网宽甸县供电公司	太平哨变	牛毛坞线	牛毛坞线79右22号变压器	50	36.40	26.80	16.08					
12632	国网宽甸县供电公司	太平哨变	牛毛坞线	牛毛坞线79右35号变压器	50	40.73	24.64	14.78					
12633	国网宽甸县供电公司	太平哨变	牛毛坞线	牛毛坞线82左14号变压器	50	108.89	0.00	0.00					
12634	国网宽甸县供电公司	太平哨变	牛毛坞线	牛毛坞线82左5号变压器	100	36.44	53.56	32.136					
12635	国网宽甸县供电公司	太平哨变	牛毛坞线	牛毛坞线84右2号变压器	100	33.67	56.33	33.80					
12636	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	大董分21号变压器	200	13.47	153.1	91.836					
12637	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	大董分27左9号变压器	200	0.00	180.0	108					
12638	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	大董分35号变压器	100.0	1.3914	88.6	53.16516					
12639	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	大董分44号变压器	100	11.16	78.84	47.30					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
12640	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	大董分54号变压器	100	11.958	78.0	46.8252					
12641	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	大董分67号变压器	100	25.94	64.06	38.44					
12642	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	坦甸子分103左7号变压器	400	38.34	206.64	123.98					
12643	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	坦甸子分112左2号变压器	200	13.58	152.84	91.70					
12644	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	坦甸子分121号变压器	100	20.35	69.65	41.79					
12645	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	坦甸子分14号变压器	200	17.11	145.78	87.47					
12646	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	坦甸子分172号变压器	100	11.739	78.26	46.96					
12647	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	坦甸子分21左15号变压器	100	15.666	74.33	44.60					
12648	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	坦甸子分23号变压器	200	36.40	107.20	64.32					
12649	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	坦甸子分43左23号变压器	100	12.078	77.92	46.75					
12650	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	坦甸子分43左3号变压器	100	15.18	74.8	44.892					
12651	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	坦甸子分49右24左11号变压器	100	18.72	71.28	42.77					
12652	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	坦甸子分49右29号变压器	200	14.36	151.28	90.77					
12653	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	坦甸子分49右3左10号变压器	200	14.33	151.34	90.80					
12654	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	坦甸子分74右11号变压器	100	21.18	68.82	41.29					
12655	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	小董分19号变压器	200	11.85	156.3	93.78					
12656	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	小董分30左13号变压器	50	29.63	30.19	18.11					
12657	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	小董分30左30号变压器	100	57.83	32.2	19.302					
12658	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	小董分47号变压器	100	18.66	71.34	42.80					
12659	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	小董分62右1号变压器	100	14.83	75.17	45.10					
12660	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	小董分71号变压器	400	116.74	0.0	0					
12661	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	小董分7号变压器	100	4.698	85.3	51.1812					
12662	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新生分101右11号变压器	100	36.10	53.9	32.34					
12663	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新生分103号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
12664	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新生分125号变压器	100	22.75	67.25	40.35					
12665	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新生分149号变压器	100.0	3.4011	86.60	51.96					
12666	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新生分180号变压器	100.0	3.6124	86.39	51.83					
12667	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新生分195号变压器	100	37.41	52.59	31.55					
12668	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新生分211号变压器	50	34.97	27.52	16.51					
12669	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新生分218右12号变压器	50	15.24	37.38	22.43					
12670	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新生分219号变压器	50	25.08	32.5	19.476					
12671	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新生分21号变压器	100	23.70	66.30	39.78					
12672	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新生分227号变压器	50	19.99	35.01	21.00					
12673	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新生分35号变压器	100.0	2.7024	87.30	52.38					
12674	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新生分48号变压器	100	14.97	75.03	45.02					
12675	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新生分51左18左1号变压器	100.0	8.6425	81.36	48.81					
12676	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新生分51左18左27号变压器	100.0	4.8375	85.1625	51.0975					
12677	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新生分51左25号变压器	100.0	3.3534	86.6	51.98796					
12678	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新生分67号变压器	200	0.00	180.0	108					
12679	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新生分77左9号变压器	100.0	3.7092	86.3	51.77448					
12680	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新生分78号变压器	50	34.97	27.52	16.51					
12681	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新生分94号变压器	100.0	4.365	85.64	51.38					
12682	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新生分95右16号变压器	50	26.58	31.7	19.026					
12683	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新生线新生分101右34号变压器	100	8.98	81.0	48.612					
12684	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新兴线105号变压器	100	45.39	44.61	26.77					
12685	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新兴线138号变压器	100.0	6.4575	83.54	50.13					
12686	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新兴线141左18右1号变压器	50	21.52	34.24	20.54					
12687	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新兴线141左22号变压器	100	12.01	77.99	46.79					
12688	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新兴线148号变压器	400	68.70	85.20	51.12					
12689	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新兴线15号变压器	400	31.27	234.9	140.952					
12690	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新兴线22号变压器	400	22.80	268.80	161.28					
12691	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新兴线27右18号变压器	200	35.10	109.80	65.88					
12692	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新兴线28号变压器	200	12.60	154.80	92.88					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
12693	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新兴线55号变压器	100.0	5.5665	84.43	50.66					
12694	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新兴线60号变压器	100	20.823	69.18	41.51					
12695	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新兴线69右2号变压器	200	10.95	158.10	94.86					
12696	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新兴线7右2号变压器	400	16.86	292.6	175.536					
12697	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新兴线85左17号变压器	100	18.93	71.1	42.642					
12698	国网宽甸县供电公司	太平哨变	新兴线	新兴线9号变压器	200	38.88	102.24	61.34					
12699	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	保安分103左2号变压器	80	22.00	54.40	32.64					
12700	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	保安分117号变压器	100	18.26	71.74	43.04					
12701	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	保安分136左3号变压器	100	14.11	75.89	45.53					
12702	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	保安分141号变压器	100	13.08	76.9	46.152					
12703	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	保安分156号变压器	100	34.85	55.2	33.09					
12704	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	保安分177号变压器	200	13.32	153.36	92.02					
12705	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	保安分40右20号变压器	200	0.00	180.0	108					
12706	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	保安分60号变压器	100	44.99	45.01	27.01					
12707	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	保安分77右3号变压器	100	91.82	0.00	0.00					
12708	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	保安分80号变压器	50	61.51	14.25	8.55					
12709	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	保安分8右2号变压器	100	59.51	30.49	18.29					
12710	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	保安分90号变压器	100	15.30	74.70	44.82					
12711	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	保安分98左2号变压器	100	13.85	76.15	45.69					
12712	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	电站线154号变压器	100	8.353	81.6	48.9882					
12713	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	南吊分29左2号变压器	100	0.00	90.00	54.00					
12714	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	南吊分42号变压器	100	17.76	72.24	43.34					
12715	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	南吊分44右9左8号变压器	100	18.73	71.27	42.76					
12716	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	南吊分60号变压器	100	20.50	69.50	41.70					
12717	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	南吊分6左1右32号变压器	200	0.08	179.8	107.904					
12718	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	南吊分6左2号变压器	100.0	5.859	84.1	50.4846					
12719	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线101右1号变压器	400	16.88	292.48	175.49					
12720	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线119左7号变压器	100	21.70	68.3	40.98					
12721	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线120号变压器	100	119.02	0.00	0.00					
12722	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线121左19号变压器	100.0	5.652	84.35	50.61					
12723	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线13右1号变压器	100	16.19	73.81	44.29					
12724	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线152号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
12725	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线180右1号变压器	100	14.46	75.54	45.32					
12726	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线193右17号变压器	100	0.71	89.29	53.57					
12727	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线235号变压器	100	14.77	75.23	45.14					
12728	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线250号变压器	100	13.00	77.0	46.2					
12729	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线25右9号变压器	100	23.99	66.01	39.61					
12730	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线268号变压器	100	64.69	25.31	15.19					
12731	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线272右21号变压器	100	30.06	59.94	35.964					
12732	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线272右8号变压器	30	41.65	14.5	8.703					
12733	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线30右17号变压器	100	17.18	72.82	43.69					
12734	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线30右2号变压器	100	44.58	45.42	27.25					
12735	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线47左10号变压器	100	50.89	39.1	23.466					
12736	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线47左29号变压器	100	24.54	65.46	39.276					
12737	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线64右7右7号变压器	100	12.59	77.41	46.45					
12738	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线64右7左13号变压器	100	33.16	56.84	34.10					
12739	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线70号变压器	200	12.74	154.52	92.71					
12740	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线88右15号变压器	50	70.71	9.6	5.787					
12741	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线88右9号变压器	100	8.63	81.37	48.82					
12742	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线9左3号变压器	200	28.19	123.62	74.17					
12743	国网宽甸县供电公司	太平哨变	长江线	长江线保安分85右3号变压器	100	15.79	74.21	44.53					
12744	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	发磨分18左28号变压器	30	64.65	7.61	4.56					
12745	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	发磨分18左6号变压器	100.0	4.1706	85.8294	51.49764					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
12746	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	发磨分21右5号变压器	400	11.20	315.20	189.12					
12747	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	发磨分21左26号变压器	100	38.61	51.39	30.83					
12748	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	发磨分21左33号变压器	30	27.69	18.69	11.22					
12749	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	发磨分21左49号变压器	100	33.69	56.31	33.786					
12750	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	发磨分21左9号变压器	100.0	3.2418	86.76	52.05					
12751	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	发磨分53右10左3号变压器	200.0	14.5552	150.89	90.53					
12752	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	发磨分53右6右1号变压器	100	15.04	74.96	44.976					
12753	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	发磨分5号变压器	100.0	3.1986	86.80	52.08					
12754	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	发磨分71号变压器	100	13.28	76.72	46.03					
12755	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	发磨分84号变压器	100	39.75	50.3	30.15					
12756	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线107左10号变压器	30	71.78	5.47	3.28					
12757	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线107左26号变压器	100	41.52	48.48	29.09					
12758	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线14号变压器	200	14.44	151.12	90.67					
12759	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线32号变压器	100	63.25	26.8	16.05					
12760	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线35左16号变压器	100	22.992	67.01	40.20					
12761	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线35左28号变压器	100	67.45	22.55	13.53					
12762	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线35左4左10号变压器	50	64.62	12.69	7.614					
12763	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线35左6右20号变压器	100.0	12.165	77.835	46.701					
12764	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线35左6右6右1号变压器	80	28.54	49.17	29.50					
12765	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线35左8号变压器	100.0	5.7699	84.23	50.54					
12766	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线39右17右1号变压器	100	119.63	0.00	0.00					
12767	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线39右28号变压器	100.0	4.3227	85.68	51.41					
12768	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线39右9左12号变压器	100	25.56	64.44	38.66					
12769	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线40左5号变压器	100	8.94	81.06	48.64					
12770	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线53+1右20号变压器	50	22.57	33.72	20.23					
12771	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线54号变压器	100	12.25	77.75	46.65					
12772	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线73左2号变压器	100	10.24	79.8	47.856					
12773	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线80左15号变压器	100	45.26	44.74	26.84					
12774	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线80左26号变压器	50	10.85	39.575	23.745					
12775	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线91右12号变压器	30	119.97	0.00	0.00					
12776	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线91右21号变压器	50	75.39	7.3	4.383					
12777	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线91左8号变压器	100	15.48	74.5	44.712					
12778	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线92号变压器	80	20.08	55.94	33.56					
12779	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线发磨分18左23左19号变压器	100	20.38	69.6	41.772					
12780	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线发磨分18左49号变压器	100	65.63	24.4	14.622					
12781	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线发磨分21左27左14号变压器	30	34.85	16.5	9.927					
12782	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线发磨分53右34号变压器	100	64.01	25.99	15.59					
12783	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线发磨分69右1号变压器	100	42.36	47.64	28.58					
12784	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线孤山分24左8左10号变压器	50	22.75	33.63	20.18					
12785	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线红铜沟分56左7号变压器	30	3.88	25.84	15.50					
12786	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线红铜沟分2右1号变压器	50	13.70	38.15	22.89					
12787	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线向阳分25右1号变压器	100	41.14	48.86	29.32					
12788	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线向阳分28左3号变压器	50	0.02	44.99	26.99					
12789	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线向阳分43+1左6号变压器	30	0.03	27.0	16.1946					
12790	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线向阳分51左17号变压器	100	8.16	81.84	49.10					
12791	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	孤山线小孤山分69左7号变压器	50	18.66	35.7	21.402					
12792	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	红铜沟分40号变压器	200	21.52	136.96	82.18					
12793	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	红铜沟分56号变压器	100.0	2.1321	87.8679	52.72074					
12794	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	红铜沟分60号变压器	200	21.77	136.46	81.88					
12795	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	红铜沟分61左7号变压器	50	29.51	30.2	18.147					
12796	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	红铜沟分79号变压器	100.0	4.7632	85.24	51.14					
12797	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	向阳分11左2号变压器	100.0	3.974	86.026	51.6156					
12798	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	向阳分14号变压器	50	66.00	12.0	7.2					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近三年负荷增长率	备注
12799	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	向阳分15左12左2号变压器	100	10.66	79.3	47.604					
12800	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	向阳分15左31号变压器	100	59.04	30.96	18.58					
12801	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	向阳分15左41号变压器	30	56.67	10.0	5.9994					
12802	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	向阳分15左5左4号变压器	30	81.84	2.45	1.47					
12803	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	向阳分34号变压器	100	76.69	13.31	7.99					
12804	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	向阳分44号变压器	200	71.52	36.96	22.18					
12805	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	向阳分53号变压器	50	38.79	25.61	15.36					
12806	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	向阳分59右7号变压器	100	57.52	32.48	19.49					
12807	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	向阳分60号变压器	50	21.88	34.06	20.44					
12808	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	小孤山分12号变压器	100	35.90	54.10	32.46					
12809	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	小孤山分24左11号变压器	100	13.85	76.2	45.69					
12810	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	小孤山分24左17右4号变压器	100	14.725	75.28	45.17					
12811	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	小孤山分24左25号变压器	250	51.24	96.90	58.14					
12812	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	小孤山分24左8右7号变压器	400	59.80	120.80	72.48					
12813	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	小孤山分31右7号变压器	100	15.70	74.3	44.58					
12814	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	小孤山分41号变压器	30	47.24	12.8	7.6968					
12815	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	小孤山分66左15号变压器	50	24.80	32.60	19.56					
12816	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	小孤山分66左5号变压器	100	21.91	68.1	40.854					
12817	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	小孤山分66左7右14号变压器	30	82.27	2.32	1.39					
12818	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	小孤山分66左7右22号变压器	50	52.40	18.80	11.28					
12819	国网宽甸县供电公司	望天岭变	孤山线	小孤山分69右3右11号变压器	50	2.20	43.9	26.34					
12820	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	土城线104左6号变压器	100.0	1.6932	88.31	52.98					
12821	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	土城线108号变压器	50	61.62	14.19	8.514					
12822	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	土城线118号变压器	100	22.33	67.7	40.602					
12823	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	土城线12号变压器	30	41.28	14.62	8.77					
12824	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	土城线139号变压器	200	36.97	106.1	63.636					
12825	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	土城线18号变压器	100.0	3.699	86.30	51.78					
12826	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	土城线37左18号变压器	30	33.69	16.89	10.14					
12827	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	土城线49+1右18号变压器	100	63.04	26.96	16.18					
12828	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	土城线50号变压器	50	24.81	32.60	19.56					
12829	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	土城线67右16号变压器	200	20.27	139.46	83.68					
12830	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	土城线72左11号变压器	50	29.30	30.35	18.21					
12831	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	土城线90右12号变压器	100	22.96	67.04	40.22					
12832	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	土城线90右27号变压器	50	63.94	13.03	7.82					
12833	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	土城线90右5号变压器	200.0	2.915625	174.17	104.50					
12834	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	土城线90右5右7号变压器	100	11.94	78.06	46.84					
12835	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	土城线96号变压器	100.0	12.0075	78.0	46.7955					
12836	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	土城线97左7号变压器	100	16.71	73.29	43.97					
12837	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	向荣分12号变压器	100.0	4.9392	85.1	51.03648					
12838	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	向荣分19右6号变压器	100.0	13.025	76.98	46.19					
12839	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	向荣分34号变压器	100	23.78	66.22	39.73					
12840	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	幸福分14左2号变压器	100	22.34	67.66	40.60					
12841	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	幸福分21右1号变压器	50	51.24	19.38	11.63					
12842	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	幸福分31号变压器	200	26.62	126.76	76.06					
12843	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	幸福分46左1号变压器	100	23.08	66.92	40.15					
12844	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	幸福分56右2号变压器	100	19.05	70.95	42.57					
12845	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	幸福分67号变压器	100.0	0	90.00	54.00					
12846	国网宽甸县供电公司	望天岭变	土城线	幸福分77号变压器	50	35.92	27.04	16.22					
12847	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安家堡线	安家堡线11右2号变压器	100	27.69	62.31	37.39					
12848	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安家堡线	安家堡线38号变压器	100	33.52	56.48	33.89					
12849	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安家堡线	安家堡线38左8号变压器	100	18.94	71.06	42.64					
12850	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安家堡线	安家堡线55左17号变压器	50	23.85	33.075	19.845					
12851	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安家堡线	安家堡线55左1号变压器	100	20.01	69.99	41.99					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近三年负荷增长率	备注
12852	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安家堡线	安家堡线6右1号变压器	200	17.46	145.08	87.05					
12853	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安家堡线	安家堡线75变压器	100	13.54	76.46	45.88					
12854	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	安平河线89号变压器	100	0.19	89.81	53.89					
12855	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	安平河线14左2号变压器	200	35.52	108.96	65.38					
12856	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	安平河线22号变压器	200	11.07	157.86	94.72					
12857	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	安平河线33号变压器	80	45.86	35.31	21.19					
12858	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	安平河线3号变压器	180	34.92	99.144	59.4864					
12859	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	安平河线63号变压器	200	53.34	73.32	43.99					
12860	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	安平河线63右1号变压器	200	0.27	179.46	107.68					
12861	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	安平河线68左3右2号变压器	100	7.68	82.3	49.392					
12862	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	安平河线68左9号变压器	100.0	6.0732	83.93	50.36					
12863	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	安平河线84号变压器	100	11.523	78.48	47.09					
12864	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	安平河线88右10号变压器	100	46.64	43.36	26.02					
12865	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	安平河线88右6右2号变压器	100	60.31	29.69	17.81					
12866	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	安平河线90左13+1右20号变压器	100	26.92	63.08	37.85					
12867	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	安平河线90左13+1右7左1号变压器	200	0.00	180.0	108					
12868	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	安平河线90左13+1右9左14号变压器	100	15.49	74.5	44.706					
12869	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	安平河线90左16左11号变压器	50	32.65	28.68	17.21					
12870	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	安平河线90左17号变压器	50	15.55	37.23	22.34					
12871	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	安平河线90左27号变压器	100	75.72	14.28	8.57					
12872	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	安平河线90左5左1号变压器	100	21.82	68.18	40.91					
12873	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	边沟分15左4号变压器	200	0.00	180.0	108					
12874	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	边沟分17左15号变压器	100	16.45	73.55	44.13					
12875	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	边沟分23号变压器	200	14.48	151.04	90.62					
12876	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	边沟分31右3号变压器	100	16.48	73.5	44.112					
12877	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	边沟分31左8号变压器	100	7.80	82.2	49.32					
12878	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	边沟分5左1号变压器	100	10.95	79.05	47.43					
12879	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	边沟分67号变压器	100	18.52	71.48	42.89					
12880	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	金厂分102号变压器	50	36.92	26.5	15.924					
12881	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	金厂分106右13号变压器	200	9.75	160.50	96.30					
12882	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	金厂分106右31号变压器	50	25.73	32.14	19.28					
12883	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	金厂分106左16左31右22号变压器	100	8.40	81.60	48.96					
12884	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	金厂分106左16左32号变压器	50	29.12	30.44	18.26					
12885	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	金厂分106左16左8右1号变压器	50	23.92	33.04	19.824					
12886	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	金厂分106左17号变压器	100	76.97	13.03	7.82					
12887	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	金厂分106左18右9号变压器	100	90.00	0.00	0.00					
12888	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	金厂分106左26号变压器	50	93.02	0.00	0.00					
12889	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	金厂分106左32右17号变压器	100	60.10	29.90	17.94					
12890	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	金厂分106左5左3号变压器	100	28.84	61.16	36.70					
12891	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	金厂分14号变压器	10	37.39	5.26	3.16					
12892	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	金厂分35右6号变压器	100	34.98	55.02	33.01					
12893	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	金厂分35左3右10号变压器	100	28.61	61.39	36.834					
12894	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	金厂分35左7号变压器	100	14.28	75.72	45.43					
12895	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	金厂分3右1号变压器	200	0.09	179.82	107.89					
12896	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	金厂分47左1号变压器	50	42.98	23.51	14.11					
12897	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	金厂分51左11号变压器	200	78.66	22.7	13.608					
12898	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	金厂分51左23号变压器	100	28.50	61.5	36.9					
12899	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	金厂分51左30号变压器	100	28.54	61.46	36.88					
12900	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	金厂分72右6号变压器	100	17.83	72.17	43.30					
12901	国网宽甸县供电公司	杨木川变	安平河线	金厂分83号变压器	200	24.43	131.14	78.68					
12902	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	车道岭分13号变压器	100	24.98	65.02	39.012					
12903	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	车道岭分28号变压器	100.0	5.535	84.465	50.679					
12904	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	车道岭分40号变压器	400	24.38	262.48	157.49					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
12905	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	罗圈背分31右1号变压器	100.0	1.1628	88.84	53.30					
12906	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	罗圈背分44号变压器	100.0	7.3025	82.7	49.6185					
12907	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	罗圈背分54号变压器	30	31.36	17.59	10.56					
12908	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	罗圈背分67号变压器	100	10.91	79.09	47.45					
12909	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	罗圈背分7号变压器	100.0	14.1775	75.82	45.49					
12910	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	杨木川69左3号变压器	100	20.80	69.20	41.52					
12911	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	杨木川线123号变压器	100	37.90	52.10	31.26					
12912	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	杨木川线132号变压器	100.0	3.5235	86.5	51.8859					
12913	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	杨木川线138右3号变压器	200	34.97	110.06	66.04					
12914	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	杨木川线139左7号变压器	100.0	1.9384	88.06	52.84					
12915	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	杨木川线31号变压器	100	73.76	16.24	9.74					
12916	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	杨木川线43号变压器	100.0	3.6486	86.4	51.81084					
12917	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	杨木川线64左9号变压器	100.0	0.9378	89.06	53.44					
12918	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	杨木川线6右15号变压器	50	24.68	32.66	19.60					
12919	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	杨木川线6右15号变压器	50	24.68	32.7	19.596					
12920	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	杨木川线6右3号变压器	400	28.15	247.40	148.44					
12921	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	杨木川线84左11号变压器	50	28.35	30.83	18.50					
12922	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	杨木川线92左28号变压器	30	32.22	17.3	10.4004					
12923	国网宽甸县供电公司	杨木川变	杨木川线	杨木川线99左8号变压器	50	50.19	19.91	11.94					
12924	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	牛皮闸分19右6号变压器	100	42.78	47.22	28.33					
12925	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	牛皮闸分96左26左32号变压器	50	29.90	30.05	18.03					
12926	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线105号变压器	315	22.25	213.4125	128.0475					
12927	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线107号变压器	315	2.00	277.2	166.32					
12928	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线11左4号变压器	20	0.03	17.99	10.80					
12929	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线11左9号变压器	50	37.56	26.22	15.73					
12930	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线122号变压器	100	29.79	60.21	36.13					
12931	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线130号变压器	30	62.10	8.4	5.022					
12932	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线136号变压器	100	38.42	51.58	30.95					
12933	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线146号变压器	100	52.73	37.27	22.36					
12934	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线15右13号变压器	200	22.10	135.8	81.48					
12935	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线15右2右1号变压器	200	12.17	155.66	93.40					
12936	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线15右40号变压器	200	14.40	151.20	90.72					
12937	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线15右7号变压器	200	34.16	111.7	67.008					
12938	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线15右8右5号变压器	200	27.45	125.1	75.06					
12939	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线160左10号变压器	100	55.80	34.2	20.52					
12940	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线163号变压器	200	50.80	78.40	47.04					
12941	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线17号变压器	200	33.00	114.0	68.4					
12942	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线180右16右2号变压器	50	30.47	29.765	17.859					
12943	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线180右17左6号变压器	200	29.23	121.54	72.92					
12944	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线180右31号变压器	400	20.16	279.36	167.616					
12945	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线180右39号变压器	100.0	5.0328	84.97	50.98					
12946	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线180右50号变压器	200	17.04	145.92	87.55					
12947	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线180右5号变压器	200	32.88	114.2	68.544					
12948	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线187右1号变压器	50	28.85	30.58	18.35					
12949	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线193左10号变压器	200	21.34	137.3	82.392					
12950	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线202右13号变压器	100	21.70	68.30	40.98					
12951	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线203号变压器	50	14.11	37.95	22.77					
12952	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线35右2号变压器	100	3.79	86.21	51.73					
12953	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线36号变压器	400	23.735	265.06	159.036					
12954	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线38右10前4号变压器	200	34.85	110.3	66.18					
12955	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线38右7右1号变压器	100	29.855	60.15	36.09					
12956	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线43号变压器	400	19.83	280.68	168.408					
12957	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线52号变压器	100	32.32	57.68	34.61					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
12958	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线52左1号变压器	200	7.20	165.6	99.36					
12959	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线66号变压器	160	45.73	70.83	42.50					
12960	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线77号变压器	30	40.30	14.91	8.95					
12961	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线7右3号变压器	200	47.58	84.8	50.904					
12962	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线88号变压器	200	9.59	160.82	96.49					
12963	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线94号变压器	50	44.88	22.56	13.536					
12964	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线9号变压器	630	28.38730159	388.16	232.90					
12965	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线牛皮闸分108号变压器	100	16.935	73.065	43.839					
12966	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线牛皮闸分13号变压器	100	33.72	56.3	33.768					
12967	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线牛皮闸分21号变压器	200	28.00	124.0	74.4					
12968	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线牛皮闸分41右11号变压器	50	16.15	36.9	22.155					
12969	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线牛皮闸分42号变压器	100	42.14	47.86	28.72					
12970	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线牛皮闸分53右11号变压器	100	10.476	79.52	47.71					
12971	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线牛皮闸分53右2号变压器	100	9.528	80.47	48.28					
12972	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线牛皮闸分5号变压器	100	53.816	36.18	21.71					
12973	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线牛皮闸分62右4左1号变压器	200	53.96	72.08	43.25					
12974	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线牛皮闸分66号变压器	100	21.984	68.02	40.81					
12975	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线牛皮闸分74左7号变压器	100	6.825	83.18	49.91					
12976	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线牛皮闸分77号变压器	100	16.836	73.16	43.90					
12977	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线牛皮闸分85号变压器	100	8.112	81.89	49.13					
12978	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线牛皮闸分91号变压器	100	9.44	80.56	48.34					
12979	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线牛皮闸分93右13号变压器	100	18.636	71.4	42.8184					
12980	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线牛皮闸分93右31号变压器	100	8.427	81.6	48.9438					
12981	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线牛皮闸分96左16号变压器	100	17.136	72.86	43.72					
12982	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线牛皮闸分96左26左17号变压器	100	8.772	81.23	48.74					
12983	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线牛皮闸分96左38号变压器	100	14.208	75.79	45.48					
12984	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线牛皮闸分96左47右7号变压器	50	21.85	34.08	20.45					
12985	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线牛皮闸分96左53右4号变压器	50	29.04	30.48	18.29					
12986	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线牛皮闸分96左7号变压器	100	37.205	52.80	31.68					
12987	国网宽甸县供电公司	永甸变	上趟线	上趟线牛皮闸分98号变压器	50	43.99	23.005	13.803					
12988	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	碾子沟分43号变压器	400	0.00	360.00	216.00					
12989	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	碾子沟分9右2号变压器	200	6.5125	166.98	100.19					
12990	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线111右12右3号变压器	315	24.55	206.2	123.7005					
12991	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线111右33右16号变压器	100	8.02	81.98	49.19					
12992	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线111右33右3号变压器	100	13.76	76.24	45.74					
12993	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线111右33左24号变压器	100	9.80	80.20	48.12					
12994	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线111右33左6右37号变压器	100	5.89	84.11	50.47					
12995	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线111右33左6右41号变压器	100	4.06	85.94	51.56					
12996	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线111右3号变压器	200	24.06	131.9	79.128					
12997	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线111右45左1号变压器	100	7.85	82.15	49.29					
12998	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线111右61右2号变压器	200	11.77	156.46	93.88					
12999	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线111右62右1号变压器	100	7.48	82.52	49.51					
13000	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线111右72号变压器	30	13.11	23.1	13.8402					
13001	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线111右85号变压器	100	7.70	82.30	49.38					
13002	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线121左17左2号变压器	100	12.10	77.90	46.74					
13003	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线121左23右8号变压器	100	8.19	81.81	49.086					
13004	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线121左29号变压器	50	13.79	38.11	22.86					
13005	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线121左9右3号变压器	200	6.20	167.60	100.56					
13006	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线131号变压器	50	36.55	26.73	16.04					
13007	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线148左12号变压器	100	0.00	90.00	54.00					
13008	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线148左28号变压器	100	6.77	83.23	49.94					
13009	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线148左2左1号变压器	100	39.92	50.08	30.05					
13010	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线155号变压器	30	46.24	13.13	7.88					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
13011	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线42号变压器	200	41.72	96.56	57.94					
13012	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线58号变压器	100	25.39	64.61	38.766					
13013	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线70左6号变压器	30	38.32	15.50	9.30					
13014	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线84右15号变压器	50	62.25	13.88	8.33					
13015	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线84右25号变压器	30	31.94	17.42	10.45					
13016	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线84右4号变压器	50	76.77	6.615	3.969					
13017	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线94号变压器	30	56.16	10.2	6.0912					
13018	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线99号变压器	100	34.28	55.72	33.43					
13019	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线99右1号变压器	100	0.34	89.7	53.796					
13020	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分100号变压器	80	24.05	52.76	31.66					
13021	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分122右4号变压器	100	20.667	69.3	41.5998					
13022	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分133号变压器	100	12.747	77.25	46.35					
13023	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分23号变压器	50	50.86	19.57	11.74					
13024	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分2号变压器	200	18.275	143.5	86.07					
13025	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分35号变压器	400	9.97	320.12	192.07					
13026	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分46右3号变压器	30	44.94	13.518	8.1108					
13027	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分49号变压器	100	10.95	79.05	47.43					
13028	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分55右5号变压器	50	50.96	19.52	11.71					
13029	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分62右2号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
13030	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分65右6号变压器	100	18.47	71.53	42.92					
13031	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分72右7号变压器	100	22.38	67.62	40.57					
13032	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分75号变压器	100	33.25	56.75	34.05					
13033	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分76左15号变压器	200	18.48	143.04	85.82					
13034	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分83号变压器	200	9.92	160.16	96.10					
13035	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分94号变压器	200	17.44	145.12	87.07					
13036	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分窑厂支23左1号变压器	200.0	0	180.0	108					
13037	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分窑场支18号变压器	100	56.19	33.81	20.29					
13038	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分窑场支34号变压器	200	8.448	163.10	97.86					
13039	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分窑场支44号变压器	100	15.111	74.89	44.93					
13040	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分窑场支55号变压器	100	64.61	25.39	15.23					
13041	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分窑场支56左26号变压器	100	12.267	77.73	46.64					
13042	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分窑场支56右9右1号变压器	100	38.47	51.53	30.92					
13043	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分窑场支68号变压器	100	7.224	82.78	49.67					
13044	国网宽甸县供电公司	永甸变	永兴线	永兴线碾子沟分窑场支81号变压器	100	12.273	77.73	46.64					
13045	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	湾沟分36左26号变压器	50	20.36	34.82	20.89					
13046	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	湾沟分36左9号变压器	30	67.00	6.90	4.14					
13047	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	湾沟分63号变压器	100	13.02	76.98	46.19					
13048	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	银杏小区配电室102间隔配电变压器	500	14.45	377.75	226.65					
13049	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线10左4号变压器	100	24.80	65.20	39.12					
13050	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线11号变压器	315	50.96	122.98	73.79					
13051	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线12右1号变压器	400	33.37	226.5	135.912					
13052	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线20右10号柱上变压器	100	8.83	81.17	48.702					
13053	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线20右15号变压器	100.0	14.1175	75.9	45.5295					
13054	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线20右26号变压器	100.0	13.2275	76.8	46.0635					
13055	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线20右8号变压器	315	28.27	194.45	116.67					
13056	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线24右3号变压器	100	22.98	67.02	40.21					
13057	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线31左4号变压器	100	18.03	72.0	43.182					
13058	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线39号变压器	30	44.36	13.69	8.22					
13059	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线41左19号变压器	100	25.02	64.98	38.99					
13060	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线5号变压器	400	19.19	283.24	169.94					
13061	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线6号变压器	250	16.30	184.25	110.55					
13062	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线太平支103左4号变压器	50	26.04	31.98	19.19					
13063	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线太平支106右7右7号变压器	50	14.10	38.0	22.77					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
13064	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线湾沟分103号变压器	100.0	5.7402	84.3	50.55588					
13065	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线湾沟分11号变压器	100.0	12.235	77.77	46.66					
13066	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线湾沟分31右2号变压器	50	24.85	32.58	19.55					
13067	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线湾沟分40号变压器	100.0	21.9712	68.03	40.82					
13068	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线湾沟分47号变压器	50	2.50	43.75	26.25					
13069	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线湾沟分71号变压器	50	33.68	28.16	16.90					
13070	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线湾沟分83号变压器	50	45.83	22.1	13.251					
13071	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线湾沟分95右4号变压器	100.0	5.7708	84.2292	50.53752					
13072	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线湾沟分太平支103左14号变压器	30	50.34	11.898	7.1388					
13073	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线湾沟分太平支106右1号变压器	100	24.43	65.6	39.342					
13074	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线湾沟分太平支106右20号变压器	100.0	3.591	86.41	51.85					
13075	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线湾沟分太平支119号变压器	100.0	2.997	87.00	52.20					
13076	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线湾沟分太平支126右3号变压器	100.0	2.5488	87.45	52.47					
13077	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线湾沟分太平支132号变压器	50	14.29	37.86	22.71					
13078	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线湾沟分太平支25号变压器	30	58.08	9.58	5.75					
13079	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线湾沟分太平支57号变压器	50	41.72	24.14	14.484					
13080	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线湾沟分太平支71号变压器	100	50.96	39.0	23.424					
13081	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线湾沟分太平支84号变压器	100.0	4.8897	85.1	51.06618					
13082	国网宽甸县供电公司	永甸变	永镇线	永镇线湾沟分太平支96号变压器	100	95.55	0.00	0.00					
13083	国网宽甸县供电公司	园宝变	海星线	城南新村1号变电箱102配电变压器	400	11.64	313.44	188.06					
13084	国网宽甸县供电公司	园宝变	海星线	城南新村2号变电箱102配电变压器	400	14.35	302.60	181.56					
13085	国网宽甸县供电公司	园宝变	海星线	海星线14左23左4号变压器	200	9.89	160.22	96.13					
13086	国网宽甸县供电公司	园宝变	海星线	海星线17号变压器	100	3.77	86.23	51.74					
13087	国网宽甸县供电公司	园宝变	海星线	海星线25右19左1号变压器	100	23.16	66.84	40.10					
13088	国网宽甸县供电公司	园宝变	海星线	海星线30左12号变压器	100	35.89	54.11	32.47					
13089	国网宽甸县供电公司	园宝变	海星线	海星线30左3左4号变压器	200	14.67	150.66	90.40					
13090	国网宽甸县供电公司	园宝变	海星线	海星线6右5右1号变压器	50	77.53	6.24	3.74					
13091	国网宽甸县供电公司	园宝变	海星线	海星线6右7号变压器	315	59.79	95.16	57.10					
13092	国网宽甸县供电公司	园宝变	金盟线	金盟线51左2右4号变压器	50	0.00	45.00	27.00					
13093	国网宽甸县供电公司	园宝变	金盟线	金盟线51左3号变压器	400	0.95	356.20	213.72					
13094	国网宽甸县供电公司	园宝变	金友线	金友线46号变压器	200.0	4.01	171.98	103.19					
13095	国网宽甸县供电公司	园宝变	辽能线	辽能线42左10右3号变压器	80	48.61	33.11	19.87					
13096	国网宽甸县供电公司	园宝变	辽能线	辽能线42左18左3号变压器	400	28.93	244.28	146.57					
13097	国网宽甸县供电公司	园宝变	辽能线	辽能线42左24号变压器	100	72.98	17.02	10.21					
13098	国网宽甸县供电公司	园宝变	辽能线	辽能线42左32号变压器	400	26.42	254.32	152.59					
13099	国网宽甸县供电公司	园宝变	辽能线	辽能线42左5左1号变压器	100	42.13	47.87	28.72					
13100	国网宽甸县供电公司	园宝变	辽能线	辽能线42左7右7号变压器	100	9.56	80.4	48.264					
13101	国网宽甸县供电公司	园宝变	辽能线	辽能线44号变压器	200	53.89	72.22	43.33					
13102	国网宽甸县供电公司	园宝变	辽能线	辽能线56左12号变压器	100	8.83	81.17	48.702					
13103	国网宽甸县供电公司	园宝变	辽能线	辽能线56左8左7号变压器	100	17.664	72.34	43.40					
13104	国网宽甸县供电公司	园宝变	辽能线	辽能线59号变压器	200	19.92	140.16	84.10					
13105	国网宽甸县供电公司	园宝变	辽能线	辽能线68号变压器	200	80.16	19.68	11.81					
13106	国网宽甸县供电公司	园宝变	刘家线	刘家线23号变压器	400	20.15	279.40	167.64					
13107	国网宽甸县供电公司	园宝变	刘家线	刘家线4号变压器	250	15.66	185.85	111.51					
13108	国网宽甸县供电公司	园宝变	刘家线	刘家线7号变压器	315	19.13	223.24	133.94					
13109	国网宽甸县供电公司	园宝变	青岭线	青岭线10号变压器	315	5.69	265.5765	159.3459					
13110	国网宽甸县供电公司	园宝变	青岭线	青岭线14号变压器	400	13.21	307.16	184.30					
13111	国网宽甸县供电公司	园宝变	青岭线	青岭线14左11号变压器	100	52.36	37.64	22.58					
13112	国网宽甸县供电公司	园宝变	青岭线	青岭线30号变压器	100	54.06	35.94	21.56					
13113	国网宽甸县供电公司	园宝变	青岭线	青岭线37号变压器	400	37.16	211.36	126.82					
13114	国网宽甸县供电公司	园宝变	青岭线	青岭线48右11左6号变压器	200	30.70	118.60	71.16					
13115	国网宽甸县供电公司	园宝变	青岭线	青岭线48右17号变压器	100	40.83	49.17	29.50					
13116	国网宽甸县供电公司	园宝变	青岭线	青岭线48右24左11号变压器	200	36.93	106.14	63.68					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
13117	国网宽甸县供电公司	园宝变	青岭线	青岭线48右38号变压器	100	39.04	51.0	30.576					
13118	国网宽甸县供电公司	园宝变	青岭线	青岭线48右6左4号变压器	50	10.58	39.71	23.83					
13119	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	东洋河分12左12号变压器	100	15.51	74.5	44.694					
13120	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线109右3号变压器	100	12.58	77.42	46.45					
13121	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线111右1号变压器	100	18.72	71.28	42.77					
13122	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线121左1号变压器	200	48.83	82.3	49.404					
13123	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线126号变压器	100	56.76	33.24	19.94					
13124	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线127号变压器	50	7.84	41.08	24.648					
13125	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线129右1号变压器	100	24.32	65.68	39.41					
13126	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线131号变压器	200	31.12	117.76	70.66					
13127	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线135号变压器	200	14.10	151.80	91.08					
13128	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线139右1号变压器	100	16.81	73.19	43.91					
13129	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线13号变压器	160	24.51	104.784	62.8704					
13130	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线147号变压器	30	35.71	16.29	9.77					
13131	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线155右1号变压器	30	0.07	26.98	16.19					
13132	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线157左1号变压器	100	11.01	78.99	47.39					
13133	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线164右12右1号变压器	100	20.67	69.33	41.60					
13134	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线164右15号变压器	30	16.24	22.13	13.28					
13135	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线164右9号变压器	100	12.44	77.56	46.54					
13136	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线166号变压器	30	14.42	22.674	13.6044					
13137	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线168左2号变压器	100	15.05	74.95	44.97					
13138	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线180号变压器	100	26.71	63.29	37.97					
13139	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线181右11号变压器	100	21.63	68.4	41.022					
13140	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线18右16号变压器	50	20.27	34.865	20.919					
13141	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线18右9号变压器	200	12.96	154.1	92.448					
13142	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线21左10右5右2号变压器	100	54.89	35.11	21.07					
13143	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线21左10右9号变压器	100	13.69	76.3	45.786					
13144	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线21左13号变压器	100	36.64	53.4	32.016					
13145	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线21左24号变压器	100	19.05	70.95	42.57					
13146	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线21左36号变压器	200	16.34	147.32	88.39					
13147	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线25号变压器	200	34.73	110.54	66.32					
13148	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线31号变压器	100	18.98	71.02	42.61					
13149	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线49左17号变压器	100.0	3.7827	86.2	51.73038					
13150	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线49左31右9号变压器	100.0	7.9825	82.0	49.2105					
13151	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线49左31左14号变压器	100	12.24	77.76	46.66					
13152	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线49左32号变压器	100	15.21	74.8	44.874					
13153	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线49左3右3号变压器	200	5.15	169.70	101.82					
13154	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线49左8号变压器	160	40.35	79.44	47.66					
13155	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线53号变压器	200	7.37	165.26	99.16					
13156	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线61号变压器	30	33.79	16.86	10.12					
13157	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线70右11号变压器	100	12.99	77.01	46.21					
13158	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线70右25号变压器	50	5.27	42.4	25.419					
13159	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线70右2号	200	71.92	36.16	21.696					
13160	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线70右5右15号变压器	50	42.63	23.7	14.211					
13161	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线71左11号变压器	100	19.287	70.71	42.43					
13162	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线71左23号变压器	100	23.02	66.98	40.19					
13163	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线72号变压器	200	17.55	144.90	86.94					
13164	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线78号变压器	400	31.97	232.12	139.27					
13165	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线80号变压器	200	18.47	143.06	85.84					
13166	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线87前14号变压器	100	13.96	76.04	45.62					
13167	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线87前20右5号变压器	100	47.46	42.5	25.524					
13168	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线87前37号变压器	50	6.77	41.62	24.97					
13169	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线87右12左10号变压器	200	38.40	103.20	61.92					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
13170	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线87右15右10号变压器	50	0.03	44.99	26.99					
13171	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线87右15右5右2号变压器	50	7.89	41.06	24.63					
13172	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线87右17号变压器	100	15.07	74.9	44.958					
13173	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线87右27号变压器	200	8.96	162.1	97.248					
13174	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线87右35号变压器	50	56.37	16.82	10.09					
13175	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线87右41左22号变压器	50	13.19	38.41	23.04					
13176	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线87右47左11号变压器	50	0.03	44.99	26.99					
13177	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线87右47左14右9号变压器	50	0.03	44.99	26.99					
13178	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线87右47左25左3号变压器	50	7.73	41.14	24.68					
13179	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线87右47左33号变压器	50	3.80	43.1	25.86					
13180	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线87右47左3左10号变压器	50	6.92	41.5	24.924					
13181	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线87右49号变压器	100	89.70	0.30	0.18					
13182	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线8右2号变压器	200	14.86	150.3	90.168					
13183	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线8左3左2号变压器	50	22.58	33.7	20.226					
13184	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线8左4号变压器	100	18.46	71.54	42.924					
13185	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线东洋河分100号变压器	30	46.15	13.16	7.89					
13186	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线东洋河分117号变压器	30	38.48	15.46	9.27					
13187	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线东洋河分12左7号变压器	200	9.07	161.86	97.12					
13188	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线东洋河分23号变压器	30	46.35	13.10	7.86					
13189	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线东洋河分34左12右9号变压器	100	54.12	35.88	21.53					
13190	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线东洋河分34左17号变压器	200	8.04	163.92	98.352					
13191	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线东洋河分34左2号变压器	400	0.00	360.00	216.00					
13192	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线东洋河分38左1号变压器	200	11.40	157.20	94.32					
13193	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线东洋河分3号变压器	250	0.5236	223.69	134.21					
13194	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线东洋河分41右8号变压器	200	17.69	144.62	86.77					
13195	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线东洋河分45左1左1号变压器	50	41.18	24.41	14.65					
13196	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线东洋河分71号变压器	30	40.95	14.7	8.829					
13197	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线东洋河分96号变压器	200	11.65	156.70	94.02					
13198	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线上河口分101号变压器	50	110.57	0.00	0.00					
13199	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线上河口分106号变压器	200	16.56	146.88	88.13					
13200	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线上河口分116右1号变压器	250	0.00	225	135					
13201	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线上河口分118左10号变压器	100	35.29	54.71	32.83					
13202	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线上河口分119号变压器	100	12.17	77.83	46.698					
13203	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线上河口分11号变压器	100	91.80	0.0	0					
13204	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线上河口分123右2号变压器	100	24.65	65.35	39.21					
13205	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线上河口分123左16号变压器	50	21.71	34.145	20.487					
13206	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线上河口分123左24右2号变压器	100	41.81	48.19	28.91					
13207	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线上河口分123左29右1号变压器	30	28.03	18.6	11.1546					
13208	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线上河口分123左39号变压器	30	17.82	21.65	12.99					
13209	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线上河口分123左9左16左7号变压器	50	0.00	45.0	27					
13210	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线上河口分123左9左2号变压器	100	10.61	79.39	47.63					
13211	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线上河口分125右2号变压器	200	0.00	180.00	108.00					
13212	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线上河口分129号变压器	100	60.20	29.80	17.88					
13213	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线上河口分20右2号变压器	400	37.14	211.4	126.864					
13214	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线上河口分24号变压器	200	59.99	60.02	36.01					
13215	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线上河口分33右1号变压器	50	3.00	43.5	26.1					
13216	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线上河口分35号变压器	400	20.38	278.48	167.09					
13217	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线上河口分40号变压器	100	35.23	54.77	32.86					
13218	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线上河口分43号变压器	400	31.39	234.44	140.664					
13219	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	古楼子线上河口分76右2号变压器	200	87.98	4.04	2.42					
13220	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	上河口分118左8左4号变压器	400	2.43	350.3	210.168					
13221	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	上河口分120号变压器	200	8.70	162.6	97.56					
13222	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	上河口分20右17号变压器	100	14.04	75.96	45.58					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
13223	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	上河口分50右1号变压器	400	35.99	216.0	129.624					
13224	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	上河口分61左25号变压器	50	27.95	31.03	18.62					
13225	国网宽甸县供电公司	长甸变	古楼子线	上河口分70号变压器	100	43.11	46.9	28.134					
13226	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	YHG 灯塔养鱼柱上变压器	50	61.09	14.46	8.67					
13227	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	碑碣分32左8左13号变压器	100	39.80	50.2	30.12					
13228	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	碑碣子分44右1号变压器	200	43.725	92.55	55.53					
13229	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	泓泰家园2号箱102间隔配电变压器	800	0.121	719.03	431.42					
13230	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	泓泰家园配电室102配电变压器	630	7.44	520.13	312.08					
13231	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线103号变压器	100	13.24	76.76	46.06					
13232	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线110号变压器	160	47.24	68.42	41.05					
13233	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线110左9号变压器	50	0.03	44.99	26.99					
13234	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线116右2号变压器	100	35.92	54.08	32.45					
13235	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线116右8号变压器	100	22.30	67.70	40.62					
13236	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线119左14号变压器	100	36.14	53.86	32.316					
13237	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线127右1号变压器	100	20.15	69.85	41.91					
13238	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线129左10右2号变压器	200	8.83	162.34	97.40					
13239	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线129左15右9号变压器	50	1.79	44.105	26.463					
13240	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线129左16右10号变压器	100	16.06	73.9	44.364					
13241	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线129左16左2号变压器	100	47.24	42.8	25.656					
13242	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线129左24号变压器	100	74.88	15.12	9.07					
13243	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线133左1号变压器	100	12.94	77.06	46.236					
13244	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线14右2号变压器	50	38.49	25.8	15.453					
13245	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线14右3号变压器	30	17.73	21.68	13.01					
13246	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线151左18左24号变压器	100	10.66	79.34	47.60					
13247	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线151左22号变压器	100	19.08	70.9	42.552					
13248	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线151左35号变压器	100	40.87	49.13	29.48					
13249	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线151左4右3号变压器	50	50.63	19.69	11.81					
13250	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线153号变压器	200	17.23	145.54	87.32					
13251	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线157左6号变压器	100	18.62	71.4	42.828					
13252	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线160右2号变压器	200	8.08	163.84	98.30					
13253	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线163右10号变压器	200	15.94	148.12	88.87					
13254	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线163右11号变压器	80	0.00	72.0	43.2					
13255	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线163右16号变压器	200	32.77	114.46	68.676					
13256	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线164号变压器	30	28.71	18.4	11.0322					
13257	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线168右4号变压器	200	30.75	118.50	71.10					
13258	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线171左2号变压器	200	5.09	169.82	101.892					
13259	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线172右3号变压器	200	12.87	154.26	92.56					
13260	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线175左14号变压器	100	17.23	72.77	43.66					
13261	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线18+1号变压器	50	10.23	39.89	23.93					
13262	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线183号变压器	200	19.02	142.0	85.176					
13263	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线18左2右2号变压器1	200	26.82	126.36	75.82					
13264	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线18左2右2号变压器2	100	47.24	42.76	25.66					
13265	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线18左3号变压器	200	17.56	144.88	86.93					
13266	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线190号变压器	200	47.09	85.8	51.492					
13267	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线198号变压器	400	12.94	308.24	184.94					
13268	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线19右4左1号变压器	200	22.10	135.80	81.48					
13269	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线19右8号变压器	200	72.86	34.28	20.57					
13270	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线20左1号变压器	400	21.34	274.64	164.78					
13271	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线20左2号变压器	400	30.75	237.00	142.20					
13272	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线210号变压器	250	7.44	206.40	123.84					
13273	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线22左2号变压器	400	19.61	281.6	168.936					
13274	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线23号变压器	315	18.09	226.5165	135.9099					
13275	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线24号变压器	400	29.59	241.64	144.98					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (KVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率	备注
13276	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线31号变压器	100	52.40	37.60	22.56					
13277	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线34右7右3号变压器	30	40.00	15.00	9.00					
13278	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线34右7左4号变压器	50	4.34	42.83	25.70					
13279	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线34右8号变压器	200	14.43	151.14	90.68					
13280	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线38号变压器	200	29.40	121.20	72.72					
13281	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线56号变压器	200	30.48	119.00	71.424					
13282	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线5右6号变压器	100	12.37	77.63	46.58					
13283	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线63左24号变压器	50	2.20	43.9	26.34					
13284	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线63左5号变压器	100	20.53	69.47	41.68					
13285	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线71左1号变压器	50	32.68	28.66	17.20					
13286	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线80右15号变压器	100	9.87	80.13	48.08					
13287	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线80右2号 变压器	50	8.83	40.59	24.35					
13288	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线80右31号变压器	100	8.83	81.17	48.70					
13289	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线80右41号变压器	100	45.27	44.73	26.84					
13290	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线82号变压器	200	20.73	138.54	83.124					
13291	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线8号变压器	400	35.23	219.1	131.448					
13292	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线95号变压器	100	30.89	59.1	35.466					
13293	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线碑碣分51左13号变压器	200	32.93	114.14	68.484					
13294	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线碑碣分5号变压器	100	24.80	65.20	39.12					
13295	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线碑碣子分18号变压器	30	30.75	17.78	10.67					
13296	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线碑碣子分32左8号变压器	100	36.57	53.43	32.06					
13297	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线碑碣子分40右14号变压器	30	29.39	18.183	10.9098					
13298	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线碑碣子分40右1号变压器	50	12.00	39.00	23.40					
13299	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线碑碣子分48左4号变压器	100	20.47	69.53	41.72					
13300	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线碑碣子分51左12左9号变压器	100	12.23	77.77	46.66					
13301	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线碑碣子分老古砬支1右1号变压器	200	24.80	130.40	78.24					
13302	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线碑碣子分老古砬支24左2号变压器	200	12.47	155.06	93.04					
13303	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	拉古哨线碑碣子分老古砬支39号变压器	100	26.04	63.96	38.376					
13304	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	老古砬支29右5号变压器	100	28.59	61.41	36.85					
13305	国网宽甸县供电公司	长甸变	拉古哨线	丽峰家园102间隔配电变压器	630	25.20	408.24	244.94					
13306	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	董种厂分45号变压器	80	23.08	53.54	32.12					
13307	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	董种厂分71号变压器	200	3.25	173.50	104.10					
13308	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	西石门支24号变压器	30	61.06	8.7	5.2092					
13309	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线18号变压器	100	47.24	42.76	25.656					
13310	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线21右3号变压器	315	46.99	135.48	81.29					
13311	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线26号变压器	100	51.07	38.9	23.358					
13312	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线36左1号变压器	200	20.09	139.82	83.89					
13313	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线3右1号变压器	50	70.33	9.84	5.90					
13314	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线43号变压器	100	17.13	72.9	43.722					
13315	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线51左10号变压器	100	13.22	76.78	46.068					
13316	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线51左9左2右11号变压器	50	4.02	42.99	25.79					
13317	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线51左9左2右26号变压器	50	0.00	45.00	27.00					
13318	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线51左9左4号变压器	50	26.00	32.0	19.2					
13319	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线55号变压器	50	40.01	25.0	14.997					
13320	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线70号变压器	50	14.10	37.95	22.77					
13321	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线74左2号变压器	80	43.49	37.21	22.32					
13322	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线董种场分10右1号变压器	100	4.35	85.65	51.39					
13323	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线董种场分15右9号变压器	100	19.93	70.07	42.042					
13324	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线董种场分17左1号变压器	50	0.00	45.00	27.00					
13325	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线董种场分1号变压器	400	41.635	193.46	116.08					
13326	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线董种场分23号变压器	100	21.825	68.175	40.905					
13327	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线董种场分26右5号变压器	50	18.03	35.99	21.59					
13328	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线董种场分30左1号变压器	250	0.00	225.00	135.00					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放容 量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近3 年负荷增 长率	备注
13329	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线董种场分31右1号变压器	50	65.37	12.32	7.39					
13330	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线董种场分32左8号变压器	30	8.87	24.34	14.60					
13331	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线董种场分35号变压器	200	19.25	141.50	84.90					
13332	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线董种场分55号变压器	50	28.49	30.76	18.45					
13333	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线董种场分79号变压器	30	37.94	15.6	9.3708					
13334	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线董种场分7号变压器	315	16.52	231.462	138.8772					
13335	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线董种场分7右5号变压器	100	111.62	0.0	0					
13336	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线董种场分8左9号变压器	400	6.96	332.2	199.296					
13337	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线董种场分94号变压器	100	20.53	69.47	41.682					
13338	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线董种场分9左11号变压器	200	25.46	129.08	77.448					
13339	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线董种场分西石门支14右21号变压器	50	51.69	19.16	11.49					
13340	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线董种场分西石门支17号变压器	200	103.20	0.00	0.00					
13341	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线董种场分西石门支31号变压器	30	39.01	15.30	9.18					
13342	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线董种场分西石门支49号变压器	100	11.39	78.61	47.17					
13343	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线董种场分西石门支8右1号变压器	400	0.00	360.00	216.00					
13344	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线董种场分西石门支9左1号变压器	400	46.98	172.08	103.25					
13345	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线王勃沟分5右1号变压器	50	60.41	14.80	8.88					
13346	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线王脖沟分21号变压器	100	30.39	59.61	35.77					
13347	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线王脖沟分35号变压器	50.0	5.2768	42.36	25.42					
13348	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线王脖沟分4号变压器	200	9.28	161.44	96.86					
13349	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线西石门支3左9号变压器	50	0.62	44.69	26.81					
13350	国网宽甸县供电公司	长甸变	长岭线	长岭线西石门支60号变压器	100	46.26	43.74	26.24					
13351	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分100左18号变压器	100	23.08	66.92	40.15					
13352	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分125左3#变压器	20	15.66	14.87	8.92					
13353	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分144左10#变压器	50	17.73	36.14	21.68					
13354	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分146#变压器	50	29.39	30.3	18.183					
13355	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分155左22左1#变压器	50	11.36	39.3	23.592					
13356	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分157#变压器	200	7.44	165.12	99.07					
13357	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分186左5#变压器	30	21.91	20.427	12.2562					
13358	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分190右14号变压器	100	14.10	75.90	45.54					
13359	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分190右8右1号变压器	100	47.24	42.76	25.66					
13360	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分193右2号变压器	100	8.63	81.37	48.822					
13361	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分1左1号变压器	50	6.50	41.75	25.05					
13362	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分207#变压器	50	20.384	34.81	20.88					
13363	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分224左7#变压器	100	6.50	83.5	50.1					
13364	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分226#变压器	20	24.80	13.04	7.82					
13365	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分4#变压器	100	12.4	77.60	46.56					
13366	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分57#变压器	30	22.08	20.38	12.23					
13367	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分74左14左1#变压器	50	24.80	32.6	19.56					
13368	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分74左24右1号变压器	100	15.87	74.13	44.48					
13369	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分74左35号变压器	100	2.20	87.80	52.68					
13370	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分75左1号变压器	200	35.92	108.2	64.896					
13371	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分81#变压器	200	35.92	108.16	64.90					
13372	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分94右2左8#变压器	80	93.92	0.00	0.00					
13373	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	大青分98号变压器	100	22.34	67.7	40.596					
13374	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	石粉支35右2#变压器	100	44.35	45.65	27.39					
13375	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	万七支14左16号变压器	100	20.15	69.85	41.91					
13376	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	万七支26#变压器	80	35.92	43.26	25.96					
13377	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	万七支40左1#变压器	50	6.50	41.8	25.05					
13378	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	万七支7#变压器	50	24.99	32.505	19.503					
13379	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	西江分100#变压器	100	11.78	78.22	46.932					
13380	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	西江分108号变压器	100	8.26	81.74	49.04					
13381	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	西江分26前1#变压器	200	18.09	143.8	86.292					

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近三年负荷增长率	备注
13382	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	西江分26右25#变压器	50	17.84	36.08	21.65					
13383	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	西江分26右2左4#变压器	100	0	90.00	54.00					
13384	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	西江分26右37号变压器	50	29.65	30.2	18.105					
13385	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	西江分34左11左9#变压器	100	11.67	78.33	47.00					
13386	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	西江分34左19左6右9#变压器	100	19.14	70.86	42.52					
13387	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	西江分34左30右2号变压器	100	7.80	82.2	49.32					
13388	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	西江分34左32左2号变压器	100	17.01	72.99	43.79					
13389	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	西江分34左50号变压器	50	18.73	35.64	21.38					
13390	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	西江分34左53号变压器	50	14.66	37.67	22.60					
13391	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	西江分44左3#变压器	100	14.67	75.3	45.198					
13392	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	西江分44左6号变压器	200	5.58	168.84	101.30					
13393	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	西江分57右10号变压器	100	0.00	90.00	54.00					
13394	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	西江分59左1号变压器	100	12.67	77.33	46.40					
13395	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	西江分86右1#变压器	20	27.19	12.56	7.54					
13396	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	西江分93左3号变压器	100	0.00	90.00	54.00					
13397	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	西江分94右1号变压器	100	0.00	90.00	54.00					
13398	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线113左1号变压器	50	18.95	35.5	21.315					
13399	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线114左11左1#变压器	50	39.85	25.1	15.045					
13400	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线114左21右6#变压器	30	31.30666667	17.61	10.56					
13401	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线128左11右5#变压器	50	23.45	33.28	19.97					
13402	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线128左2右1号变压器	100	29.34	60.7	36.396					
13403	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线128左32左1#变压器	30	31.42	17.6	10.5444					
13404	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线128左45#变压器	200	117.56	0.0	0					
13405	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线141号变压器	100	15.67	74.33	44.60					
13406	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线154#变压器	100	29.50	60.50	36.30					
13407	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线16号变压器	400	28.55	245.80	147.48					
13408	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线220#变压器	20	16.40	14.72	8.83					
13409	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线24左27#变压器	100	0.00	90	54					
13410	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线24左3#变压器	200	31.27	117.46	70.48					
13411	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线24左8号变压器	80	111.62	0.00	0.00					
13412	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线252右1号变压器	100	7.30	82.7	49.62					
13413	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线258号变压器	100	11.94	78.06	46.84					
13414	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线26#变压器	200	0.00	180.0	108					
13415	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线35#变压器	50	42.63	23.7	14.211					
13416	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线50右22#变压器	30	29.40	18.18	10.91					
13417	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线50右34#变压器	100	13.65	76.35	45.81					
13418	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线5左2#变压器	100	29.69	60.31	36.186					
13419	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线61#变台变压器	30	38.25	15.53	9.32					
13420	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线62左16#变压器	100	24.24	65.76	39.46					
13421	国网宽甸县供电公司	振江变	鸭江线	鸭江线大青分万七支10右11#变压器	50	33.08	28.5	17.076					
13422	国网宽甸县供电公司	振江变	振石线	振石线16右43#变压器	100	48.61	41.4	24.834					
13423	国网宽甸县供电公司	振江变	振石线	振石线16右43#变压器	100.0	4.3749	85.63	51.38					
13424	国网宽甸县供电公司	振江变	振石线	振石线26左15#变压器	50	21.91	34.05	20.43					
13425	国网宽甸县供电公司	振江变	振石线	振石线27左10号变压器	100	0.00	90.00	54.00					
13426	国网宽甸县供电公司	振江变	振石线	振石线27左27#变压器	100	0.00	90.0	54					
13427	国网宽甸县供电公司	振江变	振石线	振石线27左27#变压器	100.0	0	90.00	54.00					
13428	国网宽甸县供电公司	振江变	振石线	振石线27左40#变压器	200	21.91	136.18	81.71					
13429	国网宽甸县供电公司	振江变	振石线	振石线39左16#变压器	100	36.40	53.6	32.16					
13430	国网宽甸县供电公司	振江变	振石线	振石线48#变压器	50	31.01	29.5	17.697					
13431	国网宽甸县供电公司	振江变	振石线	振石线57#变压器	50	7.44	41.28	24.77					

2025年一季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率	备注
1	宽甸	珊瑚变	电站乙线	10kV	200	268	134%	179	895	132.00%	0.00	0.00					负面清单
2	东港	白云变	白丰甲线	10kV	600	275	46%	0	0	47.00%	4819.43	3855.55					疑似清单
3	东港	白云变	白丰乙线	10kV	600	402	67%	0	0	77.83%	2509.74	2007.79					疑似清单
4	东港	白云变	碧海线	10kV	600	418	70%	0	0	68.33%	581.97	465.58					疑似清单
5	东港	白云变	华白甲线	10kV	600	356	59%	0	0	59.00%	3346.32	2677.06					疑似清单
6	东港	白云变	华白乙线	10kV	600	354	59%	0	0	59.50%	3375.24	2700.19					疑似清单
7	东港	白云变	建设线	10kV	600	203	34%	0	0	34.83%	4492.07	3593.66					疑似清单
8	东港	白云变	水产线	10kV	600	335	56%	0	0	57.33%	2091.45	1673.16					疑似清单
9	东港	白云变	顺达线	10kV	600	306	51%	0	0	54.33%	2618.86	2095.09					疑似清单
10	东港	白云变	团地乙线	10kV	600	186	31%	0	0	32.17%	4801.24	3841.00					疑似清单
11	东港	白云变	云鼎线	10kV	600	241	40%	0	0	44.17%	3800.99	3040.79					疑似清单
12	东港	北井子变	北井线	10kV	400	274	69%	0	0	81.00%	0.00	0.00					疑似清单
13	东港	北井子变	海英线	10kV	400	309	77%	0	0	89.25%	927.51	742.01					疑似清单
14	东港	北井子变	冷库线	10kV	400	257	64%	0	0	62.00%	0.00	0.00					疑似清单
15	东港	北井子变	临海线	10kV	275	206	75%	0	0	80.36%	754.74	603.79					疑似清单
16	东港	达子营变	达子营线	10kV	500	165	33%	0	0	45.00%	2455.18	1964.15					疑似清单
17	东港	达子营变	小甸线	10kV	500	357	71%	0	0	105.80%	1691.35	1353.08					疑似清单
18	东港	东沟变	滨河线	10kV	500	263	53%	0	0	57.20%	2036.89	1629.51					疑似清单
19	东港	东沟变	大东线	10kV	500	251	50%	0	0	59.60%	2255.13	1804.10					疑似清单
20	东港	东沟变	鼎林线	10kV	500	221.48	44%	0	0	44.40%	1428.01	1142.41					疑似清单
21	东港	东沟变	红旗线	10kV	450	365	81%	0	0	96.22%	0.00	0.00					疑似清单
22	东港	东沟变	兴华乙线	10kV	500	244.04	49%	0	0	67.20%	1017.72	814.17					疑似清单
23	东港	东沟变	镇北线	10kV	500	241	48%	0	0	56.00%	2437.00	1949.60					疑似清单
24	东港	东沟变	中鼎线	10kV	400	156	39%	0	0	40.75%	1527.67	1222.14					疑似清单
25	东港	东园变	安康线	10kV	500	151	30%	0	0	49.80%	2709.79	2167.83					疑似清单
26	东港	东园变	园兴甲线	10kV	500	291	58%	0	0	97.20%	1527.67	1222.14					疑似清单
27	东港	东园变	园兴乙线	10kV	500	264	53%	0	0	87.40%	2018.71	1614.96					疑似清单
28	东港	孤山变	孤热甲线	10kV	600	80	13%	0	0	13.83%	5092.23	4073.78					疑似清单
29	东港	孤山变	孤山甲线	10kV	600	186	31%	0	0	33.83%	4801.24	3841.00					疑似清单
30	东港	孤山变	谷屯线	10kV	380	185	49%	0	0	63.16%	2855.29	2284.23					疑似清单
31	东港	孤山变	石人甲线	10kV	600	377	63%	0	0	64.00%	0.00	0.00					疑似清单
32	东港	孤山变	砖厂线	10kV	380	112	29%	0	0	44.47%	4182.90	3346.32					疑似清单
33	东港	观海变	学林甲线	10kV	600	415	69%	0	0	65.50%	0.00	0.00					疑似清单
34	东港	黑沟变	栗沟线	10kV	400	124	31%	0	0	43.75%	3200.83	2560.66					疑似清单
35	东港	坎子下变	东尖山线	10kV	380	192	51%	0	0	83.42%	2727.98	2182.38					疑似清单
36	东港	坎子下变	合隆线	10kV	380	132	35%	0	0	62.37%	1745.91	1396.73					疑似清单
37	东港	坎子下变	十字街线	10kV	400	241	60%	0	0	69.00%	2164.20	1731.36					疑似清单
38	东港	坎子下变	下岗线	10kV	300	98	33%	0	0	40.00%	3128.08	2502.47					疑似清单
39	东港	坎子下变	长安线	10kV	400	222	56%	0	0	66.75%	327.36	261.89					疑似清单
40	东港	蓝天变	净水线	10kV	500	164	33%	0	0	39.00%	2473.37	1978.69					疑似清单
41	东港	蓝天变	蓝东甲线	10kV	500	261	52%	0	0	55.40%	2073.26	1658.61					疑似清单
42	东港	蓝天变	蓝东乙线	10kV	500	373	75%	0	0	87.40%	36.37	29.10					疑似清单
43	东港	蓝天变	蓝松甲线	10kV	500	293	59%	0	0	76.40%	1491.30	1193.04					疑似清单
44	东港	蓝天变	蓝医甲线	10kV	500	3	1%	0	0	0.40%	5401.40	4321.12					疑似清单
45	东港	蓝天变	蓝医乙线	10kV	500	168	34%	0	0	32.00%	2400.62	1920.50					疑似清单
46	东港	蓝天变	蓝镇甲线	10kV	500	186	37%	0	0	47.60%	3437.25	2749.80					疑似清单
47	东港	蓝天变	蓝镇乙线	10kV	500	328	66%	0	0	74.00%	854.77	683.81					疑似清单
48	东港	柳林变	柳城甲线	10kV	500	245	49%	0	0	55.20%	1000.26	800.21					疑似清单
49	东港	龙王庙变	三道洼线	10kV	300	143	48%	0	0	59.67%	2309.69	1847.75					疑似清单
50	东港	龙王庙变	卧虎线	10kV	500	363	73%	0	0	76.40%	1582.23	1265.78					疑似清单
51	东港	菩萨庙变	常胜线	10kV	500	192	38%	0	0	49.20%	4692.13	3753.70					疑似清单
52	东港	菩萨庙变	工业线	10kV	300	165	55%	0	0	60.67%	1909.59	1527.67					疑似清单
53	东港	菩萨庙变	农场线	10kV	380	302	79%	0	0	87.37%	727.46	581.97					疑似清单
54	东港	菩萨庙变	菩萨庙线	10kV	500	362	72%	0	0	81.60%	1600.41	1280.33					疑似清单
55	东港	棋盘变	龙山线	10kV	275	85	31%	0	0	45.45%	2955.31	2364.25					疑似清单
56	东港	前阳变	化工线	10kV	500	346	69%	0	0	105.80%	0.00	0.00					疑似清单

2025年一季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率	备注
57	东港	前阳变	前阳线	10kV	500	418	84%	0	0	86.60%	0.00	0.00					疑似清单
58	东港	前阳变	桥岗线	10kV	200	87	44%	0	0	46.00%	1691.35	1353.08					疑似清单
59	东港	前阳变	石佛线	10kV	440	310	70%	0	0	89.32%	0.00	0.00					疑似清单
60	东港	前阳变	泰阳线	10kV	450	202	45%	0	0	41.33%	1236.68	989.35					疑似清单
61	东港	前阳变	苇场线	10kV	500	267	53%	0	0	77.80%	3328.14	2662.51					疑似清单
62	东港	前阳变	旭阳线	10kV	400	250	63%	0	0	68.25%	0.00	0.00					疑似清单
63	东港	三家子变	马店线	10kV	380	333	88%	0	0	107.11%	163.68	130.94					疑似清单
64	东港	三家子变	三家线	10kV	600	303	51%	0	0	66.00%	4310.21	3448.17					疑似清单
65	东港	三家子变	三西线	10kV	500	220	44%	0	0	98.40%	1454.92	1163.94					疑似清单
66	东港	石灰窑变	黄土坎线	10kV	500	314	63%	0	0	84.60%	2473.37	1978.69					疑似清单
67	东港	石灰窑变	徐大岭线	10kV	350	173	49%	0	0	114.57%	2582.49	2065.99					疑似清单
68	东港	石灰窑变	椅圈线	10kV	500	329	66%	0	0	70.60%	2200.57	1760.46					疑似清单
69	东港	新农变	黄炉线	10kV	170	103	61%	0	0	67.65%	909.33	727.46					疑似清单
70	东港	新农变	石围线	10kV	380	180	47%	0	0	61.84%	872.95	698.36					疑似清单
71	东港	椅圈变	鹿岛线	10kV	270	166	61%	0	0	102.96%	1400.36	1120.29					疑似清单
72	东港	椅圈变	温泉乙线	10kV	500	324	65%	0	0	84.00%	927.51	742.01					疑似清单
73	东港	椅圈变	兴隆山线	10kV	200	155	78%	0	0	94.00%	454.66	363.73					疑似清单
74	东港	椅圈变	于家线	10kV	500	172	34%	0	0	57.80%	3691.87	2953.49					疑似清单
75	东港	长山变	光秃线	10kV	400	268	67%	0	0	82.75%	1673.16	1338.53					疑似清单
76	东港	长山变	五四线	10kV	600	385	64%	0	0	76.17%	2818.91	2255.13					疑似清单
77	东港	长山变	长山线	10kV	500	335	67%	0	0	71.40%	0.00	0.00					疑似清单
78	凤城	爱阳变	爱联线	10kV	300	101	34%	0	0	50.00%	3073.52	2458.82					疑似清单
79	凤城	爱阳变	三合线	10kV	335	86	26%	0	0	40.00%	2091.45	1673.16					疑似清单
80	凤城	爱阳变	徐家线	10kV	200	64	32%	0	0	31.00%	2109.64	1687.71					疑似清单
81	凤城	白旗变	刁窝线	10kV	400	101	25%	0	0	30.00%	2527.93	2022.34					疑似清单
82	凤城	白旗变	后营线	10kV	150	73	49%	0	0	66.00%	1127.57	902.05					疑似清单
83	凤城	白旗变	民主线	10kV	200	80	40%	0	0	56.00%	1818.65	1454.92					疑似清单
84	凤城	宝山变	宝山线	10kV	200	120	60%	0	0	68.00%	0.00	0.00					疑似清单
85	凤城	宝山变	大营线	10kV	200	96	48%	0	0	46.00%	1527.67	1222.14					疑似清单
86	凤城	宝山变	历家线	10kV	250	162	65%	0	0	66.00%	1145.75	916.60					疑似清单
87	凤城	边门变	边门线	10kV	500	293	59%	0	0	70.00%	127.31	101.84					疑似清单
88	凤城	边门变	古城线	10kV	250	96	38%	0	0	42.00%	2346.06	1876.85					疑似清单
89	凤城	草河变	科研线	10kV	600	336	56%	0	0	60.00%	436.48	349.18					疑似清单
90	凤城	草河变	平安线	10kV	600	345	58%	0	0	65.00%	3546.37	2837.10					疑似清单
91	凤城	城北变	城后线	10kV	600	461	77%	1	0.17	90.00%	0.00	0.00					疑似清单
92	凤城	城北变	师范线	10kV	600	224	37%	0	0	50.00%	4110.16	3288.13					疑似清单
93	凤城	城东变	草河线	10kV	600	129	22%	0	0	31.00%	4201.09	3360.87					疑似清单
94	凤城	城东变	城北线	10kV	600	213	36%	0	0	42.00%	4310.21	3448.17					疑似清单
95	凤城	城东变	导航线	10kV	600	432	72%	0	0	87.00%	327.36	261.89					疑似清单
96	凤城	城东变	山东线	10kV	410	172	42%	0	0	68.00%	1345.80	1076.64					疑似清单
97	凤城	城南变	乐购线	10kV	300	169	56%	0	0	67.00%	1018.45	814.76					疑似清单
98	凤城	城南变	南坡线	10kV	500	144	29%	0	0	34.00%	4201.09	3360.87					疑似清单
99	凤城	城南变	南航线	10kV	500	178	36%	0	0	52.00%	3582.75	2866.20					疑似清单
100	凤城	城南变	南河线	10kV	600	283	47%	0	0	52.00%	3037.15	2429.72					疑似清单
101	凤城	城南变	南镇线	10kV	500	59	12%	0	0	78.00%	5746.94	4597.56					疑似清单
102	凤城	城南变	山门线	10kV	150	70	47%	0	0	53.00%	772.93	618.34					疑似清单
103	凤城	城西变	城东线	10kV	600	432	72%	2	1	85.00%	327.36	261.89					疑似清单
104	凤城	城西变	二台线	10kV	600	187	31%	0	0	30.00%	4783.06	3826.45					疑似清单
105	凤城	城西变	凤镇线	10kV	600	376	63%	0	0	79.00%	1345.80	1076.64					疑似清单
106	凤城	城西变	翰林线	10kV	600	196	33%	0	0	44.00%	4619.38	3695.50					疑似清单
107	凤城	城西变	文化线	10kV	600	249	42%	0	0	54.00%	3655.49	2924.39					疑似清单
108	凤城	城西变	张李线	10kV	600	234	39%	0	0	57.00%	3928.29	3142.63					疑似清单
109	凤城	大堡变	堡镇线	10kV	500	277	55%	0	0	65.00%	3146.27	2517.02					疑似清单
110	凤城	大堡变	东汤线	10kV	160	37	23%	0	0	38.00%	1945.96	1556.77					疑似清单
111	凤城	大堡变	军民线	10kV	335	178	53%	0	0	60.00%	2246.04	1796.83					疑似清单

2025年一季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率	备注
112	凤城	大洼变	大兴线	10kV	170	62	36%	0	0	55.00%	1654.97	1323.98					疑似清单
113	凤城	大洼变	工业硅线	10kV	130	52	40%	0	0	39.00%	1182.12	945.70					疑似清单
114	凤城	东汤变	东泉线	10kV	300	106	35%	0	0	32.00%	2982.59	2386.07					疑似清单
115	凤城	东汤变	石桥线	10kV	450	246	55%	0	0	65.00%	2891.66	2313.33					疑似清单
116	凤城	东汤变	咸家线	10kV	150	95	63%	0	0	79.00%	727.46	581.97					疑似清单
117	凤城	东汤变	新兴线	10kV	80	45	56%	0	0	75.00%	491.04	392.83					疑似清单
118	凤城	东汤变	兴隆线	10kV	150	114	76%	0	0	90.00%	381.92	305.53					疑似清单
119	凤城	东兴变	教家线	10kV	200	25	13%	0	0	14.00%	2818.91	2255.13					疑似清单
120	凤城	东兴变	联网二线	10kV	200	158	79%	0	0	100.00%	400.10	320.08					疑似清单
121	凤城	东兴变	联网一线	10kV	260	63	24%	0	0	57.00%	3109.90	2487.92					疑似清单
122	凤城	二龙山变	龙承线	10kV	500	256	51%	0	0	104.00%	800.21	640.17					疑似清单
123	凤城	二龙山变	龙西甲线	10kV	500	14	3%	0	0	2.00%	7929.33	6343.46					疑似清单
124	凤城	二龙山变	龙张线	10kV	500	249	50%	0	0	92.00%	927.51	742.01					疑似清单
125	凤城	顾家变	东新线	10kV	200	33	17%	0	0	13.00%	2673.42	2138.74					疑似清单
126	凤城	顾家变	施家线	10kV	200	77	39%	0	0	50.00%	782.02	625.62					疑似清单
127	凤城	蓝旗变	蓝旗线	10kV	340	172	51%	0	0	60.00%	2437.00	1949.60					疑似清单
128	凤城	蓝旗变	老虎洞线	10kV	200	95	48%	0	0	60.00%	1545.86	1236.68					疑似清单
129	凤城	梨树变	毛家线	10kV	200	118	59%	0	0	71.00%	36.37	29.10					疑似清单
130	凤城	林家台变	河口线	10kV	50	5	10%	0	0	7.00%	727.46	581.97					疑似清单
131	凤城	林家台变	炼铁线	10kV	400	292	73%	0	0	71.00%	1236.68	989.35					疑似清单
132	凤城	林家台变	林镁线	10kV	400	218	55%	0	0	79.00%	2582.49	2065.99					疑似清单
133	凤城	刘家河变	刘家河线	10kV	300	109	36%	0	0	46.00%	1291.24	1033.00					疑似清单
134	凤城	刘家河变	刘南线	10kV	400	221	55%	0	0	80.00%	2527.93	2022.34					疑似清单
135	凤城	刘家河变	刘庄线	10kV	220	158	72%	0	0	83.00%	0.00	0.00					疑似清单
136	凤城	暖河变	沙子岗线	10kV	200	148	74%	0	0	47.00%	581.97	465.58					疑似清单
137	凤城	暖河变	新开线	10kV	150	71	47%	0	0	49.00%	1163.94	931.15					疑似清单
138	凤城	青镇变	青城线	10kV	500	181	36%	0	0	81.00%	2164.20	1731.36					疑似清单
139	凤城	青镇变	青镇线	10kV	500	0	0%	0	0	100.00%	5455.96	4364.77					疑似清单
140	凤城	赛马变	爱阳线	10kV	200	73	37%	0	0	40.00%	1945.96	1556.77					疑似清单
141	凤城	赛马变	机床线	10kV	450	136	30%	0	0	36.00%	4892.18	3913.74					疑似清单
142	凤城	赛马变	赛马线	10kV	500	219	44%	0	0	59.00%	4201.09	3360.87					疑似清单
143	凤城	赛马变	双岭线	10kV	300	106	35%	0	0	43.00%	2982.59	2386.07					疑似清单
144	凤城	沙里寨变	沙镇线	10kV	100	38	38%	0	0	42.00%	945.70	756.56					疑似清单
145	凤城	沙里寨变	诗雅甸线	10kV	100	63	63%	0	0	75.00%	0.00	0.00					疑似清单
146	凤城	沙里寨变	洋河线	10kV	150	50	33%	0	0	51.00%	1545.86	1236.68					疑似清单
147	凤城	石城变	石城线	10kV	400	150	38%	0	0	77.00%	3819.17	3055.34					疑似清单
148	凤城	四门子变	大荒线	10kV	410	193	47%	0	0	62.00%	3200.83	2560.66					疑似清单
149	凤城	四门子变	方家线	10kV	100	47	47%	0	0	66.00%	782.02	625.62					疑似清单
150	凤城	四门子变	四门线	10kV	430	232	54%	0	0	64.00%	472.85	378.28					疑似清单
151	凤城	通远堡变	老堡线	10kV	400	129	32%	0	0	41.00%	4201.09	3360.87					疑似清单
152	凤城	通远堡变	铁东线	10kV	400	135	34%	0	0	67.00%	1909.59	1527.67					疑似清单
153	凤城	通远堡变	铁西线	10kV	500	263	53%	0	0	70.00%	3400.88	2720.71					疑似清单
154	凤城	通远堡变	窑沟线	10kV	300	71	24%	0	0	23.00%	3619.12	2895.30					疑似清单
155	凤城	团山变	金石甲线	10kV	420	323	77%	0	0	123.00%	1000.26	800.21					疑似清单
156	凤城	团山变	金石乙线	10kV	420	301	72%	0	0	0.00%	1400.36	1120.29					疑似清单
157	凤城	西丰变	三台子线	10kV	400	130	33%	0	0	42.00%	4182.90	3346.32					疑似清单
158	凤城	西丰变	新暖线	10kV	400	201	50%	0	0	55.00%	2891.66	2313.33					疑似清单
159	凤城	西丰变	薛礼线	10kV	450	182	40%	0	0	44.00%	4055.60	3244.48					疑似清单
160	凤城	杨树变	黄金线	10kV	200	100	50%	0	0	95.00%	1454.92	1163.94					疑似清单
161	凤城	杨树变	云山线	10kV	450	0	0%	0	0	61.00%	4910.36	3928.29					疑似清单
162	凤城	永兴变	黄旗线	10kV	150	151	101%	35	2.92	90.00%	0.00	0.00					疑似清单
163	凤城	永兴变	团结线	10kV	100	113	113%	30	5.5	120.00%	0.00	0.00					疑似清单
164	凤城	永兴变	杨木线	10kV	200	136	68%	0	0	113.00%	0.00	0.00					疑似清单
165	宽甸	安平变	新合线	10kV	300	138	46%	0	0	32.67%	1582.23	1265.78					疑似清单
166	宽甸	八河川变	红星线	10kV	300	115	38%	0	0	34.67%	2818.91	2255.13					疑似清单

2025年一季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率	备注
167	宽甸	八河川变	兴隆峪线	10kV	300	233	78%	4	0.8	84.00%	0.00	0.00					疑似清单
168	宽甸	八河川变	雅河线	10kV	130	38	29%	0	0	39.23%	1436.74	1149.39					疑似清单
169	宽甸	步达远变	胜利线	10kV	300	156	52%	0	0	65.00%	2073.26	1658.61					疑似清单
170	宽甸	步达远变	下露河线	10kV	400	234	59%	0	0	54.75%	2291.50	1833.20					疑似清单
171	宽甸	大西岔变	白菜地线	10kV	80	32	40%	0	0	78.75%	727.46	581.97					疑似清单
172	宽甸	大西岔变	头道沟线	10kV	120	107	89%	1	0.1	80.00%	0.00	0.00					疑似清单
173	宽甸	大西岔变	沿江线	10kV	150	151	101%	1	0.2	96.67%	0.00	0.00					疑似清单
174	宽甸	古楼变	楼平线	10kV	500	246	49%	0	0	52.60%	982.07	785.66					疑似清单
175	宽甸	灌水变	柏林线	10kV	240	151	63%	0	0	60.42%	0.00	0.00					疑似清单
176	宽甸	灌水变	灌水线	10kV	200	171	86%	50	101	90.00%	0.00	0.00					疑似清单
177	宽甸	和平变	杨林线	10kV	300	89	30%	0	0	33.33%	3291.76	2633.41					疑似清单
178	宽甸	红石变	蒿子沟线	10kV	150	78	52%	0	0	74.67%	218.24	174.59					疑似清单
179	宽甸	红石变	杨木杆线	10kV	400	238	60%	0	0	40.00%	2218.76	1775.01					疑似清单
180	宽甸	欢喜岭变	城东线	10kV	500	342	68%	0	0	68.40%	0.00	0.00					疑似清单
181	宽甸	欢喜岭变	东营线	10kV	500	382	76%	1	0.1	78.40%	0.00	0.00					疑似清单
182	宽甸	欢喜岭变	宽甸线	10kV	500	358	72%	1	0.2	82.20%	309.17	247.34					疑似清单
183	宽甸	欢喜岭变	棚海线	10kV	500	334	67%	0	0	69.20%	745.65	596.52					疑似清单
184	宽甸	欢喜岭变	水库线	10kV	500	160	32%	0	0	70.60%	3910.10	3128.08					疑似清单
185	宽甸	欢喜岭变	纸厂线	10kV	150	91	61%	0	0	60.00%	800.21	640.17					疑似清单
186	宽甸	黄山变	八树线	10kV	400	216	54%	0	0	55.75%	1527.67	1222.14					疑似清单
187	宽甸	黄山变	北营线	10kV	200	101	51%	0	0	54.00%	891.14	712.91					疑似清单
188	宽甸	黄山变	城南线	10kV	400	252	63%	0	0	69.50%	872.95	698.36					疑似清单
189	宽甸	黄山变	宽甸线	10kV	400	46	12%	0	0	66.75%	3528.19	2822.55					疑似清单
190	宽甸	黄山变	蒲石线	10kV	500	413	83%	2	0.5	70.60%	0.00	0.00					疑似清单
191	宽甸	黄山变	镇内线	10kV	300	226	75%	1	0.1	77.33%	0.00	0.00					疑似清单
192	宽甸	毛甸子变	宝石线	10kV	100	71	71%	1	0.1	79.00%	345.54	276.44					疑似清单
193	宽甸	牛毛坞变	爱林线	10kV	200	121	61%	0	0	53.50%	527.41	421.93					疑似清单
194	宽甸	牛毛坞变	泉山线	10kV	280	101	36%	0	0	36.07%	1218.50	974.80					疑似清单
195	宽甸	棚海变	电站甲线	10kV	255	248	97%	21	20	90.59%	0.00	0.00					疑似清单
196	宽甸	平原变	平龙乙线	10kV	200	58	29%	0	0	43.50%	2218.76	1775.01					疑似清单
197	宽甸	青山沟变	老营沟线	10kV	200	105	53%	0	0	45.50%	1363.99	1091.19					疑似清单
198	宽甸	太平哨变	牛毛坞线	10kV	300	166	55%	0	0	51.00%	254.61	203.69					疑似清单
199	宽甸	太平哨变	新兴线	10kV	300	145	48%	0	0	75.33%	2273.32	1818.65					疑似清单
200	宽甸	太平哨变	长江线	10kV	275	120	44%	0	0	29.82%	818.39	654.72					疑似清单
201	宽甸	望天岭变	孤山线	10kV	150	84	56%	0	0	49.33%	927.51	742.01					疑似清单
202	宽甸	永甸变	上趟线	10kV	500	410	82%	60	15	86.20%	0.00	0.00					疑似清单
203	宽甸	永甸变	永兴线	10kV	350	111	32%	0	0	32.00%	3710.05	2968.04					疑似清单
204	宽甸	园宝变	海星线	10kV	500	400	80%	1	0.5	79.00%	0.00	0.00					疑似清单
205	宽甸	园宝变	辽能线	10kV	500	313	63%	0	0	67.00%	0.00	0.00					疑似清单
206	宽甸	长甸变	砬砂线	10kV	500	15	3%	0	0	3.20%	7911.14	6328.91					疑似清单
207	宽甸	振江变	鸭江线	10kV	270	116	43%	0	0	48.15%	2309.69	1847.75					疑似清单
208	元宝	福兴变	福苑乙线	10kV	500	72	14%	0	0	14.40%	4146.53	3317.22					疑似清单
209	元宝	福兴变	福运线	10kV	500	156	31%	0	0	31.20%	2618.86	2095.09					疑似清单
210	元宝	锦江山变	江山线	10kV	520	300	58%	0	0	57.69%	218.24	174.59					疑似清单
211	元宝	九道沟变	轻纺线	10kV	500	83	17%	0	0	16.60%	3946.48	3157.18					疑似清单
212	元宝	九道沟变	兴东线	10kV	500	68	14%	0	0	13.60%	4219.28	3375.42					疑似清单
213	元宝	七道沟变	绸二线	10kV	600	145	24%	0	0	24.17%	3910.10	3128.08					疑似清单
214	元宝	七道沟变	利民乙线	10kV	600	357	60%	0	0	59.50%	54.56	43.65					疑似清单
215	元宝	七道沟变	七锦乙线	10kV	600	258	43%	0	0	43.00%	1855.03	1484.02					疑似清单
216	元宝	七道沟变	七九乙线	10kV	600	112	19%	0	0	18.67%	4510.26	3608.21					疑似清单
217	元宝	七道沟变	于家甲线	10kV	600	148	25%	0	0	24.67%	3855.55	3084.44					疑似清单
218	元宝	七道沟变	于家乙线	10kV	600	229	38%	0	0	38.17%	2382.44	1905.95					疑似清单
219	元宝	永安变	虹桥线	10kV	500	347	69%	0	0	69.40%	0.00	0.00					疑似清单
220	元宝	永安变	九江线	10kV	500	61	12%	0	0	12.20%	4346.58	3477.27					疑似清单
221	元宝	永安变	巨星甲线	10kV	500	236	47%	0	0	47.20%	1163.94	931.15					疑似清单

2025年一季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率	备注
222	元宝	永安变	新安线	10kV	500	259	52%	0	0	51.80%	745.65	596.52					疑似清单
223	元宝	永安变	道江线	10kV	500	223	45%	0	0	44.60%	1400.36	1120.29					疑似清单
224	元宝	永安变	永华线	10kV	500	77	15%	0	0	15.40%	4055.60	3244.48					疑似清单
225	振安	财专变	财滨甲线	10kV	500	168	34%	0	0	33.60%	2400.62	1920.50					疑似清单
226	振安	财专变	曙光甲线	10kV	500	292	58%	0	0	58.40%	145.49	116.39					疑似清单
227	振安	财专变	曙光乙线	10kV	500	225	45%	0	0	45.00%	1363.99	1091.19					疑似清单
228	振安	东坎子变	东坎子线	10kV	500	166	33%	0	0	33.20%	2437.00	1949.60					疑似清单
229	振安	东坎子变	九连城线	10kV	600	476	79%	0	0	79.33%	0.00	0.00					疑似清单
230	振安	东坎子变	楼房线	10kV	500	216	43%	0	0	43.20%	1527.67	1222.14					疑似清单
231	振安	东坎子变	水源一线	10kV	500	315	63%	0	0	63.00%	0.00	0.00					疑似清单
232	振安	福春变	春四甲线	10kV	500	336	67%	0	0	67.20%	0.00	0.00					疑似清单
233	振安	高新变	环保甲线	10kV	600	186	31%	0	0	31.00%	3164.46	2531.57					疑似清单
234	振安	高新变	环保乙线	10kV	600	124	21%	0	0	20.67%	4292.02	3433.62					疑似清单
235	振安	国门湾变	国安甲线	10kV	600	29	5%	0	0	4.83%	6019.74	4815.79					疑似清单
236	振安	国门湾变	国庆甲线	10kV	600	106	18%	0	0	17.67%	4619.38	3695.50					疑似清单
237	振安	国门湾变	国中甲线	10kV	600	243	41%	0	0	40.50%	2127.82	1702.26					疑似清单
238	振安	蛤蟆塘变	古城线	10kV	500	381	76%	0	0	76.20%	0.00	0.00					疑似清单
239	振安	蛤蟆塘变	蛤纺甲线	10kV	500	176	35%	0	0	35.20%	2255.13	1804.10					疑似清单
240	振安	蛤蟆塘变	金山线	10kV	380	140	37%	0	0	36.84%	1600.41	1280.33					疑似清单
241	振安	蛤蟆塘变	隆发线	10kV	300	214	71%	0	0	71.33%	0.00	0.00					疑似清单
242	振安	蛤蟆塘变	偏坎线	10kV	500	349	70%	0	0	69.80%	0.00	0.00					疑似清单
243	振安	蛤蟆塘变	院校线	10kV	400	179	45%	0	0	44.75%	1109.38	887.50					疑似清单
244	振安	虹桥变	虹滨线	10kV	500	1	0%	0	0	0.20%	5437.77	4350.22					疑似清单
245	振安	虹桥变	桥南甲线	10kV	500	192	38%	0	0	38.40%	1964.15	1571.32					疑似清单
246	振安	虹桥变	振安乙线	10kV	500	22	4%	0	0	4.40%	5055.86	4044.69					疑似清单
247	振安	老古沟变	古乙线	10kV	500	18	4%	0	0	3.60%	5128.60	4102.88					疑似清单
248	振安	龙湖变	龙湖线	10kV	250	253	101%	2	4.15	101.20%	0.00	0.00					疑似清单
249	振安	龙湖变	石安线	10kV	100	45	45%	0	0	45.00%	272.80	218.24					疑似清单
250	振安	龙湖变	汤山城线	10kV	200	143	72%	0	0	71.50%	0.00	0.00					疑似清单
251	振安	马家变	梨树甲线	10kV	600	244	41%	0	0	40.67%	2109.64	1687.71					疑似清单
252	振安	马家变	日食线	10kV	600	179	30%	0	0	29.83%	3291.76	2633.41					疑似清单
253	振安	马家变	套外线	10kV	600	417	70%	0	0	69.50%	0.00	0.00					疑似清单
254	振安	炮守营变	炮岭乙线	10kV	500	358	72%	0	0	71.60%	0.00	0.00					疑似清单
255	振安	炮守营变	营队线	10kV	500	80	16%	0	0	16.00%	4001.04	3200.83					疑似清单
256	振安	三道沟变	焦化线	10kV	500	283	57%	0	0	56.60%	309.17	247.34					疑似清单
257	振安	三道沟变	民航乙线	10kV	200	148	74%	0	0	74.00%	581.97	465.58					疑似清单
258	振安	三道沟变	三建线	10kV	500	197	39%	0	0	39.40%	4601.19	3680.95					疑似清单
259	振安	三道沟变	三联线	10kV	500	40	8%	0	0	8.00%	4728.50	3782.80					疑似清单
260	振安	三道沟变	石化线	10kV	500	30	6%	0	0	6.00%	4910.36	3928.29					疑似清单
261	振安	三道沟变	瓦房线	10kV	500	399	80%	0	0	79.80%	0.00	0.00					疑似清单
262	振安	胜利变	安民线	10kV	500	407	81%	1	1.19	81.40%	0.00	0.00					疑似清单
263	振安	胜利变	场站线	10kV	500	129	26%	0	0	25.80%	3109.90	2487.92					疑似清单
264	振安	胜利变	浪镇线	10kV	400	121	30%	0	0	30.25%	2164.20	1731.36					疑似清单
265	振安	胜利变	棚厂线	10kV	500	59	12%	0	0	11.80%	4382.95	3506.36					疑似清单
266	振安	胜利变	冶炼线	10kV	500	5	1%	0	0	1.00%	5365.03	4292.02					疑似清单
267	振安	胜利变	镇联线	10kV	500	424	85%	0	0	84.80%	0.00	0.00					疑似清单
268	振安	四道沟变	分矿线	10kV	150	45	30%	0	0	30.00%	1636.79	1309.43					疑似清单
269	振安	四道沟变	集贤线	10kV	450	176	39%	0	0	39.11%	1709.53	1367.63					疑似清单
270	振安	四道沟变	汤池线	10kV	450	229	51%	0	0	50.89%	745.65	596.52					疑似清单
271	振安	汤池变	福群线	10kV	600	329	55%	0	0	54.83%	563.78	451.03					疑似清单
272	振安	同兴变	板石线	10kV	400	233	58%	0	0	58.25%	127.31	101.84					疑似清单
273	振安	同兴变	五道甲线	10kV	500	456	91%	4	8.93	91.20%	0.00	0.00					疑似清单
274	振安	文安变	世纪甲线	10kV	500	334	67%	0	0	66.80%	0.00	0.00					疑似清单
275	振安	文安变	世纪乙线	10kV	500	335	67%	0	0	67.00%	0.00	0.00					疑似清单
276	振安	文安变	文斌甲线	10kV	500	195	39%	0	0	39.00%	1909.59	1527.67					疑似清单
277	振安	文安变	中心甲线	10kV	500	127	25%	0	0	25.40%	3146.27	2517.02					疑似清单

2025年一季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率	备注
278	振安	文安变	忠杰甲线	10kV	500	295	59%	0	0	59.00%	90.93	72.75					疑似清单
279	振安	文安变	忠杰乙线	10kV	500	449	90%	1	1.57	89.80%	0.00	0.00					疑似清单
280	振安	五龙背变	市镇线	10kV	500	331	66%	0	0	66.20%	0.00	0.00					疑似清单
281	振安	五龙背变	双岭线	10kV	400	233	58%	0	0	58.25%	127.31	101.84					疑似清单
282	振兴	福春变	假日甲线	10kV	500	182	36%	0	0	36.40%	3055.34	2444.27					疑似清单
283	振兴	福春变	假日乙线	10kV	500	207	41%	0	0	41.40%	2600.67	2080.54					疑似清单
284	振兴	福春变	青年线	10kV	500	216	43%	0	0	43.20%	2437.00	1949.60					疑似清单
285	振兴	福兴变	园林线	10kV	500	298	60%	0	0	0.40%	945.70	756.56					疑似清单
286	振兴	锦江山变	解放线	10kV	600	209	35%	1	1.5	39.17%	3837.36	3069.89					疑似清单
287	振兴	锦江山变	六道线	10kV	500	124	25%	0	0	27.20%	4110.16	3288.13					疑似清单
288	振兴	锦江山变	六合线	10kV	500	124	25%	0	0	24.80%	4110.16	3288.13					疑似清单
289	振兴	锦江山变	桃源甲线	10kV	500	25	5%	0	0	5.00%	5910.62	4728.50					疑似清单
290	振兴	锦江山变	兴七线	10kV	500	220	44%	0	0	44.00%	2364.25	1891.40					疑似清单
291	振兴	锦江山变	永昌线	10kV	500	181	36%	0	0	36.20%	3073.52	2458.82					疑似清单
292	振兴	六合变	丹纸南线	10kV	500	89	18%	0	0	18.60%	4746.69	3797.35					疑似清单
293	振兴	六合变	工业线	10kV	500	270	54%	0	0	54.80%	1454.92	1163.94					疑似清单
294	振兴	六合变	广场线	10kV	500	159	32%	0	0	38.20%	3473.63	2778.90					疑似清单
295	振兴	六合变	金笔线	10kV	500	202	40%	0	0	45.00%	2691.61	2153.29					疑似清单
296	振兴	六合变	铝箔线	10kV	500	296	59%	0	0	60.80%	982.07	785.66					疑似清单
297	振兴	六合变	商贸东线	10kV	500	310	62%	0	0	62.00%	727.46	581.97					疑似清单
298	振兴	六合变	向阳线	10kV	500	179	36%	0	0	35.80%	3109.90	2487.92					疑似清单
299	振兴	六合变	沿江东线	10kV	500	188	38%	0	0	37.60%	2946.22	2356.97					疑似清单
300	振兴	铁矿沟变	铁锦甲线	10kV	500	165	33%	0	0	37.20%	3364.51	2691.61					疑似清单
301	振兴	铁矿沟变	铁锦乙线	10kV	500	291	58%	0	0	58.20%	1073.01	858.40					疑似清单
302	振兴	铁矿沟变	铁六甲线	10kV	500	139	28%	0	0	44.40%	3837.36	3069.89					疑似清单
303	振兴	铁矿沟变	铁六乙线	10kV	500	249	50%	0	0	49.80%	1836.84	1469.47					疑似清单
304	东港	白云变	广纳甲线	10kV	600	72	12%	0	0	12.83%	6874.51	5499.61					
305	东港	白云变	广纳乙线	10kV	600	52	9%	0	0	9.17%	7234.60	5787.68					
306	东港	白云变	华电甲线	10kV	600	32	5%	0	0	6.17%	5973.19	4778.55					
307	东港	白云变	华电乙线	10kV	600	191	32%	0	0	36.33%	4710.31	3768.25					
308	东港	白云变	联络线	10kV	600	2	0%	0	0	0.33%	8147.57	6518.05					
309	东港	白云变	松元甲线	10kV	600	0	0%	0	0	55.33%	8183.94	6547.15					
310	东港	白云变	松元乙线	10kV	600	188	31%	0	0	30.67%	4759.78	3807.82					
311	东港	白云变	团地甲线	10kV	600	98	16%	0	0	21.33%	6401.66	5121.33					
312	东港	白云变	印象线	10kV	600	1	0%	0	0	0.33%	8165.75	6532.60					
313	东港	白云变	友好线	10kV	600	166	28%	0	0	92.50%	5164.98	4131.98					
314	东港	白云变	云港线	10kV	600	207	35%	0	0	43.00%	4419.33	3535.46					
315	东港	北井子变	高新线	10kV	300	134	45%	0	0	54.67%	2473.37	1978.69					
316	东港	达子营变	黑沟线	10kV	200	68	34%	0	0	13.00%	945.70	756.56					
317	东港	达子营变	水利线	10kV	500	44	9%	0	0	12.60%	7383.73	5906.99					
318	东港	东沟变	北城甲线	10kV	400	58.01	15%	0	0	14.50%	4400.96	3520.77					
319	东港	东沟变	北城乙线	10kV	400	92	23%	0	0	38.25%	3782.80	3026.24					
320	东港	东沟变	碧山线	10kV	400	1	0%	0	0	56.00%	5437.77	4350.22					
321	东港	东沟变	城蓝线	10kV	500	119.34	24%	0	0	24.60%	4649.57	3719.66					
322	东港	东沟变	东方线	10kV	400	62	16%	0	0	86.75%	4328.39	3462.72					
323	东港	东沟变	东盛线	10kV	500	52.73	11%	0	0	11.40%	5860.97	4688.78					
324	东港	东沟变	东泰线	10kV	500	66.8	13%	0	0	13.40%	5605.09	4484.07					
325	东港	东沟变	炬丰线	10kV	150	76	51%	0	0	52.67%	254.61	203.69					
326	东港	东沟变	桥东线	10kV	400	0	0%	0	0	86.25%	5455.96	4364.77					
327	东港	东沟变	太湖线	10kV	500	85	17%	0	0	18.00%	3910.83	3128.67					
328	东港	东沟变	特莱维线	10kV	400	169	42%	0	0	55.00%	2382.44	1905.95					
329	东港	东沟变	新街线	10kV	500	133	27%	0	0	27.00%	4401.14	3520.91					
330	东港	东沟变	新兴线	10kV	400	3	1%	0	0	60.50%	4310.21	3448.17					
331	东港	东沟变	兴华甲线	10kV	500	141.21	28%	0	0	52.80%	4251.83	3401.46					
332	东港	东沟变	意大利线	10kV	500	59.77	12%	0	0	12.00%	5732.94	4586.35					
333	东港	东沟变	站北线	10kV	500	253	51%	0	0	58.20%	2218.76	1775.01					

2025年一季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率	备注
334	东港	东沟变	站前线	10kV	500	86	17%	0	0	18.40%	3891.92	3113.53					
335	东港	东园变	港大线	10kV	500	198	40%	0	0	50.60%	4583.01	3666.41					
336	东港	东园变	恒力线	10kV	100	37	37%	0	0	32.00%	963.89	771.11					
337	东港	东园变	临港线	10kV	500	250	50%	0	0	82.40%	909.33	727.46					
338	东港	东园变	园城线	10kV	260	0	0%	0	0	0.00%	4255.65	3404.52					
339	东港	东园变	园立线	10kV	100	48	48%	0	0	44.00%	763.83	611.07					
340	东港	东园变	园桥甲线	10kV	500	190	38%	0	0	32.60%	2000.52	1600.41					
341	东港	东园变	园桥乙线	10kV	500	74	15%	0	0	16.80%	4110.16	3288.13					
342	东港	东园变	园石甲线	10kV	500	211	42%	0	0	99.00%	1618.60	1294.88					
343	东港	东园变	园石乙线	10kV	500	293	59%	0	0	82.00%	127.31	101.84					
344	东港	东园变	园友线	10kV	500	133	27%	0	0	59.80%	4401.14	3520.91					
345	东港	孤山变	大盘甲线	10kV	600	120	20%	0	0	16.83%	6001.56	4801.24					
346	东港	孤山变	大盘乙线	10kV	600	257	43%	0	0	40.83%	3510.00	2808.00					
347	东港	孤山变	孤热乙线	10kV	600	56	9%	0	0	0.00%	5528.71	4422.96					
348	东港	孤山变	孤山乙线	10kV	600	40	7%	0	0	7.17%	5819.69	4655.75					
349	东港	孤山变	石人乙线	10kV	600	64	11%	0	0	10.50%	7020.00	5616.00					
350	东港	观海变	灿海线	10kV	800	11	1%	0	0	1.38%	12894.25	10315.40					
351	东港	观海变	观谷线	10kV	500	0	0%	0	0	#N/A	8183.94	6547.15					
352	东港	观海变	观普线	10kV	500	0	0%	0	0	#N/A	8183.94	6547.15					
353	东港	观海变	观石甲线	10kV	600	342	57%	0	0	51.17%	327.36	261.89					
354	东港	观海变	观石乙线	10kV	600	175	29%	0	0	29.00%	3364.51	2691.61					
355	东港	观海变	学林乙线	10kV	600	482	80%	0	0	80.83%	0.00	0.00					
356	东港	黑沟变	金沙线	10kV	500	90	18%	0	0	37.80%	3819.17	3055.34					
357	东港	蓝天变	芙蓉线	10kV	500	124	25%	0	0	27.00%	3200.83	2560.66					
358	东港	蓝天变	福兴线	10kV	500	98	20%	0	0	21.20%	3673.68	2938.94					
359	东港	蓝天变	光复甲线	10kV	500	238	48%	0	0	43.40%	2491.56	1993.24					
360	东港	蓝天变	光复乙线	10kV	500	339	68%	0	0	82.00%	0.00	0.00					
361	东港	蓝天变	金桥线	10kV	500	49	10%	0	0	10.80%	4564.82	3651.86					
362	东港	蓝天变	锦绣线	10kV	450	149	33%	0	0	36.67%	2200.57	1760.46					
363	东港	蓝天变	蓝科线	10kV	500	200	40%	0	0	38.60%	1818.65	1454.92					
364	东港	蓝天变	蓝松乙线	10kV	500	2	0%	0	0	2.40%	5419.59	4335.67					
365	东港	蓝天变	瑞康线	10kV	500	63	13%	0	0	13.80%	4310.21	3448.17					
366	东港	蓝天变	天茂甲线	10kV	500	248	50%	0	0	51.20%	3673.68	2938.94					
367	东港	蓝天变	西城线	10kV	500	153	31%	0	0	29.80%	4037.41	3229.93					
368	东港	蓝天变	医药线	10kV	400	92	23%	0	0	35.00%	4873.99	3899.19					
369	东港	蓝天变	园区甲线	10kV	500	28	6%	0	0	6.20%	4946.74	3957.39					
370	东港	柳林变	柳城乙线	10kV	500	272	54%	0	0	54.40%	509.22	407.38					
371	东港	柳林变	柳农甲线	10kV	500	402	80%	0	0	75.80%	0.00	0.00					
372	东港	柳林变	柳农乙线	10kV	500	152	30%	0	0	31.20%	4055.60	3244.48					
373	东港	棋盘变	太安线	10kV	400	171	43%	0	0	53.75%	1254.87	1003.90					
374	东港	棋盘变	宣城线	10kV	400	109	27%	0	0	34.00%	4564.82	3651.86					
375	东港	前阳变	佰山线	10kV	300	188	63%	0	0	60.33%	1491.30	1193.04					
376	东港	前阳变	大闸线	10kV	500	267	53%	0	0	72.40%	600.16	480.12					
377	东港	前阳变	纺纱线	10kV	450	105	23%	0	0	29.33%	5455.96	4364.77					
378	东港	前阳变	林阳线	10kV	300	75	25%	0	0	29.33%	3546.37	2837.10					
379	东港	前阳变	柳林线	10kV	300	89	30%	0	0	47.33%	1654.97	1323.98					
380	东港	前阳变	柳前线	10kV	300	105	35%	0	0	37.00%	1363.99	1091.19					
381	东港	前阳变	铁铝线	10kV	450	187	42%	0	0	38.89%	1509.48	1207.59					
382	东港	前阳变	新盛线	10kV	300	105	35%	0	0	35.33%	3000.78	2400.62					
383	东港	前阳变	旭东线	10kV	500	181	36%	0	0	84.60%	2164.20	1731.36					
384	东港	前阳变	铸钢线	10kV	500	360	72%	0	0	45.80%	1636.79	1309.43					
385	东港	三家子变	康恒线	10kV	800	567	71%	0	0	68.25%	2782.54	2226.03					
386	东港	新农变	地枣坡线	10kV	275	59	21%	0	0	29.45%	3428.16	2742.53					
387	东港	一号移动变	移动一线	10kV	600	151	25%	0	0	83.00%	3800.99	3040.79					
388	东港	椅圈变	温泉甲线	10kV	500	123	25%	0	0	26.60%	4583.01	3666.41					
389	东港	椅圈变	小滩线	10kV	200	102	51%	0	0	63.00%	1418.55	1134.84					

2025年一季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额 (A)	最大电流 (A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率	备注
390	东港	椅圈变	椅兴线	10kV	400	327	82%	0	0	82.25%	600.16	480.12					
391	东港	椅圈变	尹坨线	10kV	500	377	75%	0	0	88.20%	1327.62	1062.09					
392	东港	椅圈变	獐岛线	10kV	200	52	26%	0	0	62.50%	2327.88	1862.30					
393	东港	长山变	新民线	10kV	220	57	26%	0	0	29.09%	2564.30	2051.44					
394	凤城	爱阳变	獐子背线	10kV	160	29	18%	0	0	23.00%	2091.45	1673.16					
395	凤城	爱阳变	西沟线	10kV	220	0	0%	0	0	0.00%	3600.93	2880.75					
396	凤城	宝山变	王家线	10kV	200	71	36%	0	0	30.00%	1982.33	1585.87					
397	凤城	边门变	张家线	10kV	500	49	10%	0	0	32.00%	4564.82	3651.86					
398	凤城	草河变	管家线	10kV	600	0	0%	0	0	0.00%	6547.15	5237.72					
399	凤城	陈岭变	桃四线	10kV	380	17	4%	0	0	0.00%	3837.36	3069.89					
400	凤城	城北变	北二线	10kV	600	38	6%	0	0	5.00%	7492.85	5994.28					
401	凤城	城北变	果脯线	10kV	600	91	15%	0	0	47.00%	6528.97	5223.17					
402	凤城	城北变	龙源线	10kV	600	107	18%	0	0	20.00%	6237.98	4990.38					
403	凤城	城北变	宜丰线	10kV	500	75	15%	0	0	19.00%	5455.96	4364.77					
404	凤城	城东变	玻璃线	10kV	600	159	27%	0	0	85.00%	5292.28	4233.82					
405	凤城	城东变	城西线	10kV	500	53	11%	0	0	19.00%	5856.06	4684.85					
406	凤城	城东变	东川线	10kV	600	17	3%	0	0	10.00%	7874.77	6299.82					
407	凤城	城东变	东河线	10kV	600	41	7%	0	0	19.00%	7438.29	5950.63					
408	凤城	城东变	东林线	10kV	600	0	0%	0	0	0.00%	8183.94	6547.15					
409	凤城	城东变	东雅甲线	10kV	600	0	0%	0	0	2.00%	9820.73	7856.58					
410	凤城	城东变	东雅乙线	10kV	600	125	21%	0	0	23.00%	7547.41	6037.93					
411	凤城	城东变	风肥线	10kV	550	1	0%	0	0	0.00%	8984.15	7187.32					
412	凤城	城南变	风景线	10kV	220	65	30%	0	0	30.00%	1818.65	1454.92					
413	凤城	城南变	良种线	10kV	500	0	0%	0	0	51.00%	6819.95	5455.96					
414	凤城	城南变	南川线	10kV	600	197	33%	0	0	40.00%	4601.19	3680.95					
415	凤城	城南变	南化线	10kV	500	47	9%	0	0	8.00%	5965.18	4772.15					
416	凤城	城南变	天河线	10kV	500	126	25%	0	0	10.00%	4528.45	3622.76					
417	凤城	城南变	头台甲线	10kV	500	98	20%	0	0	41.00%	5037.67	4030.14					
418	凤城	城西变	风山线	10kV	600	0	0%	0	0	32.00%	8183.94	6547.15					
419	凤城	城西变	秋木线	10kV	600	320	53%	240	5.87	101.00%	2364.25	1891.40					
420	凤城	大津变	联合线	10kV	400	56	14%	0	0	22.00%	3346.32	2677.06					
421	凤城	东兴变	草河岭线	10kV	100	19	19%	0	0	29.00%	1291.24	1033.00					
422	凤城	东兴变	陈家线	10kV	500	64	13%	0	0	15.00%	7020.00	5616.00					
423	凤城	二龙山变	龙健线	10kV	300	0	0%	0	0	6.00%	4910.36	3928.29					
424	凤城	二龙山变	龙康线	10kV	500	46	9%	0	0	14.00%	4619.38	3695.50					
425	凤城	二龙山变	龙西乙线	10kV	500	42	8%	0	0	8.00%	4692.13	3753.70					
426	凤城	二龙山变	龙新线	10kV	300	123	41%	0	0	0.00%	2673.42	2138.74					
427	凤城	二龙山变	园区线	10kV	500	349	70%	0	0	88.00%	1836.84	1469.47					
428	凤城	顾家变	顾联线	10kV	50	10	20%	0	0	10.00%	636.53	509.22					
429	凤城	顾家变	顾煤线	10kV	200	6	3%	0	0	9.00%	3164.46	2531.57					
430	凤城	蓝旗变	造纸线	10kV	100	44	44%	0	0	48.00%	836.58	669.26					
431	凤城	林家台变	林陈线	10kV	50	17	34%	0	0	28.00%	509.22	407.38					
432	凤城	林家台变	林干线	10kV	200	23	12%	0	0	21.00%	1764.09	1411.27					
433	凤城	刘家河变	陡岭线	10kV	100	12	12%	0	0	7.00%	872.95	698.36					
434	凤城	刘家河变	刘粉线	10kV	100	7	7%	0	0	10.00%	1509.48	1207.59					
435	凤城	青镇变	白云线	10kV	200	0	0%	0	0	0.00%	3273.58	2618.86					
436	凤城	青镇变	大东线	10kV	400	222	56%	36	128	100.00%	2509.74	2007.79					
437	凤城	青镇变	东海线	10kV	400	287	72%	0	0	75.00%	0.00	0.00					
438	凤城	青镇变	钢厂线	10kV	100	0	0%	0	0	0.00%	1636.79	1309.43					
439	凤城	青镇变	恒大二线	10kV	400	0	0%	0	0	66.00%	4364.77	3491.81					
440	凤城	青镇变	恒大一线	10kV	500	28	6%	0	0	62.00%	7674.72	6139.77					
441	凤城	青镇变	耐火线	10kV	500	0	0%	0	0	0.00%	8183.94	6547.15					
442	凤城	青镇变	青林线	10kV	300	4	1%	0	0	1.00%	4837.62	3870.09					
443	凤城	青镇变	永胜线	10kV	380	59	16%	0	0	23.00%	5146.79	4117.43					
444	凤城	石城变	工四线	10kV	30	7	23%	0	0	64.00%	363.73	290.98					
445	凤城	石城变	康家线	10kV	275	71	26%	0	0	31.00%	3209.92	2567.94					

2025年一季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额 (A)	最大电流 (A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率	备注
446	凤城	石城变	南高线	10kV	275	77	28%	0	0	35.00%	3100.80	2480.64					
447	凤城	四门子变	陈小岭线	10kV	500	328	66%	270	9.26	107.00%	2218.76	1775.01					
448	凤城	通远堡变	二道坊线	10kV	600	159	27%	0	0	29.00%	6929.07	5543.26					
449	凤城	团山变	炼砷线	10kV	880	4	0%	0	0	58.00%	14330.99	11464.79					
450	凤城	云山变	相机线	10kV	400	165	41%	216	47	66.00%	1363.99	1091.19					
451	凤城	云山变	云达线	10kV	600	208	35%	0	0	44.00%	6037.93	4830.34					
452	凤城	云山变	云东线	10kV	600	27	5%	0	0	44.00%	6056.12	4844.89					
453	凤城	云山变	云通线	10kV	600	40	7%	320	6.61	96.00%	9093.27	7274.61					
454	凤城	云山变	云镇线	10kV	600	56	9%	0	0	12.00%	5528.71	4422.96					
455	宽甸	安平变	杨家线	10kV	100	84	84%	6	4.5	78.00%	0.00	0.00					
456	宽甸	八河川变	八岭线	10kV	250	170	68%	0	0	17.60%	1000.26	800.21					
457	宽甸	步达远变	步金线	10kV	100	19	19%	0	0	27.00%	1291.24	1033.00					
458	宽甸	大川头变	红日线	10kV	300	83	28%	0	0	29.67%	1764.09	1411.27					
459	宽甸	大川头变	新丰线	10kV	300	119	40%	0	0	30.67%	1109.38	887.50					
460	宽甸	古楼变	楼湾线	10kV	200	32	16%	0	0	18.50%	2691.61	2153.29					
461	宽甸	灌水变	岔沟线	10kV	400	216	54%	0	0	55.00%	436.48	349.18					
462	宽甸	灌水变	灌镁线	10kV	370	423	114%	60	6	107.57%	0.00	0.00					
463	宽甸	灌水变	镁碳砖线	10kV	150	94	63%	0	0	57.33%	745.65	596.52					
464	宽甸	灌水变	双铁线	10kV	500	644	129%	66	9	129.20%	0.00	0.00					
465	宽甸	灌水变	洗煤线	10kV	50	0	0%	0	0	0.00%	818.39	654.72					
466	宽甸	和平变	和化线	10kV	100	11	11%	0	0	11.00%	1436.74	1149.39					
467	宽甸	和平变	红石线	10kV	300	121	40%	0	0	7.67%	1073.01	858.40					
468	宽甸	红石变	红石镇线	10kV	400	54	14%	0	0	14.25%	5565.08	4452.06					
469	宽甸	红石变	杉松线	10kV	500	231	46%	0	0	53.40%	1254.87	1003.90					
470	宽甸	虎山变	虎山线	10kV	200	117	59%	0	0	63.50%	54.56	43.65					
471	宽甸	虎山变	荒沟线	10kV	300	52	17%	0	0	17.00%	2327.88	1862.30					
472	宽甸	欢喜岭变	电厂甲线	10kV	260	32	12%	0	0	13.85%	2255.13	1804.10					
473	宽甸	欢喜岭变	电厂乙线	10kV	260	24	9%	0	0	17.69%	2400.62	1920.50					
474	宽甸	欢喜岭变	欢联线	10kV	400	308	77%	1	0.2	71.50%	0.00	0.00					
475	宽甸	欢喜岭变	欢兴甲线	10kV	500	93	19%	0	0	26.00%	5128.60	4102.88					
476	宽甸	欢喜岭变	欢兴乙线	10kV	500	123	25%	0	0	6.60%	3219.02	2575.21					
477	宽甸	欢喜岭变	铁厂线	10kV	360	98	27%	0	0	26.67%	2146.01	1716.81					
478	宽甸	黄山变	六局线	10kV	500	59	12%	0	0	11.20%	4382.95	3506.36					
479	宽甸	黄山变	隆成线	10kV	500	65	13%	0	0	1.40%	4273.84	3419.07					
480	宽甸	黄山变	磨料线	10kV	450	103	23%	0	0	23.78%	3037.15	2429.72					
481	宽甸	黄山变	引水线	10kV	600	213	36%	0	0	35.33%	4310.21	3448.17					
482	宽甸	龙爪变	工七线	10kV	200	7	4%	0	0	4.00%	3146.27	2517.02					
483	宽甸	龙爪变	龙河线	10kV	200	22	11%	0	0	13.00%	1782.28	1425.82					
484	宽甸	龙爪变	龙爪线	10kV	300	30	10%	0	0	9.00%	4364.77	3491.81					
485	宽甸	绿水变	飞瀑线	10kV	100	63	63%	0	0	6.59%	491.04	392.83					
486	宽甸	绿水变	青山线	10kV	150	24	16%	0	0	30.67%	1200.31	960.25					
487	宽甸	毛甸子变	毛东线	10kV	450	78	17%	0	0	18.83%	3491.81	2793.45					
488	宽甸	毛甸子变	毛镇线	10kV	450	160	36%	0	0	33.00%	4455.70	3564.56					
489	宽甸	牛毛坞变	高坎线	10kV	380	166	44%	0	0	40.26%	0.00	0.00					
490	宽甸	牛毛坞变	通宽线	10kV	140	16	11%	0	0	2.14%	1236.68	989.35					
491	宽甸	牛毛坞变	冶炼厂线	10kV	140	0	0%	0	0	0.00%	2291.50	1833.20					
492	宽甸	棚海变	联办线	10kV	130	0	0%	0	0	0.00%	2127.82	1702.26					
493	宽甸	棚海变	梁家沟线	10kV	300	117	39%	0	0	38.33%	2782.54	2226.03					
494	宽甸	棚海变	台子沟甲线	10kV	220	65	30%	0	0	30.00%	2418.81	1935.05					
495	宽甸	棚海变	台子沟乙线	10kV	280	90	32%	0	0	38.93%	1418.55	1134.84					
496	宽甸	平原变	平梨线	10kV	450	2	0%	0	0	0.44%	4873.99	3899.19					
497	宽甸	平原变	平龙甲线	10kV	500	213	43%	0	0	42.80%	4310.21	3448.17					
498	宽甸	平原变	平青甲线	10kV	500	0	0%	0	0	0.00%	5455.96	4364.77					
499	宽甸	平原变	平青乙线	10kV	500	0	0%	0	0	0.00%	5455.96	4364.77					
500	宽甸	平原变	平大线	10kV	300	164	55%	0	0	52.33%	290.98	232.79					
501	宽甸	青山沟变	焦家堡线	10kV	280	69	25%	0	0	30.36%	1800.47	1440.37					

2025年一季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额 (A)	最大电流 (A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率	备注
502	宽甸	青山沟变	绿豆营线	10kV	200	14	7%	0	0	20.50%	1927.77	1542.22					
503	宽甸	青椅山变	机场线	10kV	50	11	22%	0	0	14.00%	618.34	494.67					
504	宽甸	青椅山变	梨树线	10kV	450	133	30%	0	0	37.11%	3719.15	2975.32					
505	宽甸	青椅山变	三道沟线	10kV	50	26	52%	0	0	42.00%	345.54	276.44					
506	宽甸	青椅山变	太平线	10kV	500	174	35%	0	0	37.00%	2291.50	1833.20					
507	宽甸	青椅山变	园区甲线	10kV	250	0	0%	0	0	0.00%	2727.98	2182.38					
508	宽甸	青椅山变	园区乙线	10kV	300	0	0%	0	0	0.00%	3273.58	2618.86					
509	宽甸	石湖沟变	昌德线	10kV	200	26	13%	0	0	15.00%	1709.53	1367.63					
510	宽甸	石湖沟变	六二线	10kV	0	0	0%	0	0	0.00%	0.00	0.00					
511	宽甸	石湖沟变	石岸线	10kV	500	#N/A	0%	0	0	10.40%	5455.96	4364.77					
512	宽甸	石湖沟变	石欢线	10kV	0	0	0%	0	0	0.00%	0.00	0.00					
513	宽甸	石湖沟变	石兴线	10kV	0	0	0%	0	0	0.00%	0.00	0.00					
514	宽甸	台头子变	八河川线	10kV	400	79	20%	0	0	23.00%	2928.03	2342.43					
515	宽甸	台头子变	北青沟线	10kV	400	118	30%	0	0	34.75%	3309.95	2647.96					
516	宽甸	台头子变	碧水线	10kV	400	87	22%	0	0	23.25%	2782.54	2226.03					
517	宽甸	台头子变	四平线	10kV	400	86	22%	0	0	33.00%	2800.73	2240.58					
518	宽甸	台头子变	台矿线	10kV	400	68	17%	0	0	15.00%	3128.08	2502.47					
519	宽甸	太平哨变	河西线	10kV	400	3	1%	0	0	1.00%	6492.59	5194.07					
520	宽甸	望天岭变	白鹞线	10kV	150	67	45%	0	0	44.00%	1236.68	989.35					
521	宽甸	望天岭变	联络线	10kV	200	#REF!	0%	0	0	0.00%	3273.58	2618.86					
522	宽甸	望天岭变	土城线	10kV	230	60	26%	0	0	54.00%	1418.55	1134.84					
523	宽甸	杨木川变	安家堡线	10kV	70	21	30%	0	0	41.43%	763.83	611.07					
524	宽甸	杨木川变	安平河线	10kV	275	116	42%	0	0	87.64%	2391.53	1913.22					
525	宽甸	杨木川变	电塔镁线	10kV	300	0	0%	0	0	0.00%	4910.36	3928.29					
526	宽甸	杨木川变	杨木川线	10kV	200	51	26%	0	0	26.50%	2346.06	1876.85					
527	宽甸	永甸变	永镇线	10kV	300	92	31%	0	0	32.00%	1600.41	1280.33					
528	宽甸	园宝变	金盟线	10kV	500	18	4%	0	0	3.20%	7856.58	6285.27					
529	宽甸	园宝变	金友线	10kV	800	462	58%	0	0	84.88%	327.36	261.89					
530	宽甸	园宝变	刘家线	10kV	500	139	28%	0	0	12.40%	2928.03	2342.43					
531	宽甸	园宝变	青岭线	10kV	500	348	70%	0	0	60.80%	491.04	392.83					
532	宽甸	长甸变	古楼子线	10kV	380	196	52%	0	0	51.32%	2655.23	2124.19					
533	宽甸	长甸变	拉古哨线	10kV	500	185	37%	0	0	42.00%	4819.43	3855.55					
534	宽甸	长甸变	长岭线	10kV	500	82	16%	0	0	16.40%	3964.66	3171.73					
535	宽甸	振江变	振青线	10kV	400	30	8%	0	0	6.75%	6001.56	4801.24					
536	宽甸	振江变	振石线	10kV	200	27	14%	0	0	14.50%	2782.54	2226.03					
537	元宝	福兴变	福铁线	10kV	500	63	13%	0	0	12.60%	4310.21	3448.17					
538	元宝	福兴变	福苑甲线	10kV	500	120	24%	0	0	24.00%	3273.58	2618.86					
539	元宝	福兴变	中联线	10kV	500	23	5%	0	0	4.60%	5037.67	4030.14					
540	元宝	虹桥变	东尖甲线	10kV	500	180	36%	0	0	36.00%	2182.38	1745.91					
541	元宝	虹桥变	东尖乙线	10kV	500	103	21%	0	0	20.60%	3582.75	2866.20					
542	元宝	锦江山变	爱民甲线	10kV	100	1	1%	0	0	1.00%	1073.01	858.40					
543	元宝	锦江山变	爱民乙线	10kV	600	92	15%	0	0	15.33%	4873.99	3899.19					
544	元宝	锦江山变	八道线	10kV	500	2	0%	0	0	0.40%	5419.59	4335.67					
545	元宝	锦江山变	六街甲线	10kV	600	1	0%	0	0	0.17%	6528.97	5223.17					
546	元宝	锦江山变	六街乙线	10kV	600	14	2%	0	0	2.33%	6292.54	5034.03					
547	元宝	锦江山变	市内线	10kV	520	118	23%	0	0	22.69%	3528.19	2822.55					
548	元宝	锦江山变	新华线	10kV	500	25	5%	0	0	5.00%	5001.30	4001.04					
549	元宝	九道沟变	朝凤线	10kV	500	126	25%	0	0	25.20%	3164.46	2531.57					
550	元宝	九道沟变	景苑甲线	10kV	500	40	8%	0	0	8.00%	4728.50	3782.80					
551	元宝	九道沟变	景苑乙线	10kV	500	63	13%	0	0	12.60%	4310.21	3448.17					
552	元宝	九道沟变	九道线	10kV	500	65	13%	0	0	13.00%	4273.84	3419.07					
553	元宝	九道沟变	胜利线	10kV	500	129	26%	0	0	25.80%	3109.90	2487.92					
554	元宝	九道沟变	天后线	10kV	500	67	13%	0	0	13.40%	4237.46	3389.97					
555	元宝	九道沟变	元宝线	10kV	500	6	1%	0	0	1.20%	5346.84	4277.47					
556	元宝	九道沟变	纸化线	10kV	500	79	16%	0	0	15.80%	4019.22	3215.38					
557	元宝	七道沟变	利民甲线	10kV	600	116	19%	0	0	19.33%	4437.51	3550.01					

2025年一季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率	备注
558	元宝	七道沟变	七锦甲线	10kV	600	132	22%	0	0	22.00%	4146.53	3317.22					
559	元宝	七道沟变	七九甲线	10kV	600	47	8%	0	0	7.83%	5692.38	4553.91					
560	元宝	七道沟变	钰豪甲线	10kV	600	38	6%	0	0	6.33%	5856.06	4684.85					
561	元宝	七道沟变	钰豪乙线	10kV	600	54	9%	0	0	9.00%	5565.08	4452.06					
562	元宝	七道沟变	中宝线	10kV	600	177	30%	0	0	29.50%	3328.14	2662.51					
563	元宝	永安变	滨江线	10kV	500	148	30%	0	0	29.60%	2764.35	2211.48					
564	元宝	永安变	车桥线	10kV	500	118	24%	0	0	23.60%	3309.95	2647.96					
565	元宝	永安变	江岸线	10kV	500	84	17%	0	0	16.80%	3928.29	3142.63					
566	元宝	永安变	江景线	10kV	500	76	15%	0	0	15.20%	4073.78	3259.03					
567	元宝	永安变	巨星乙线	10kV	500	206	41%	0	0	41.20%	1709.53	1367.63					
568	元宝	永安变	林城线	10kV	500	45	9%	0	0	9.00%	4637.57	3710.05					
569	元宝	永安变	兴隆线	10kV	500	150	30%	0	0	30.00%	2727.98	2182.38					
570	元宝	永安变	永海线	10kV	500	76	15%	0	0	15.20%	4073.78	3259.03					
571	元宝	永安变	永虹线	10kV	500	86	17%	0	0	17.20%	3891.92	3113.53					
572	元宝	永安变	永谊线	10kV	500	44	9%	0	0	8.80%	4655.75	3724.60					
573	振安	板石变	板长线	10kV	400	56	14%	0	0	14.00%	3346.32	2677.06					
574	振安	板石变	金光线	10kV	400	178	45%	0	0	44.50%	1127.57	902.05					
575	振安	板石变	水源线	10kV	300	25	8%	0	0	8.33%	4455.70	3564.56					
576	振安	财专变	财博线	10kV	500	47	9%	0	0	9.40%	4601.19	3680.95					
577	振安	财专变	财警甲线	10kV	500	15	3%	0	0	3.00%	5183.16	4146.53					
578	振安	财专变	财警乙线	10kV	500	1	0%	0	0	0.20%	5437.77	4350.22					
579	振安	财专变	财院线	10kV	650	398	61%	0	0	61.23%	3400.88	2720.71					
580	振安	财专变	财珍线	10kV	500	71	14%	0	0	14.20%	6892.70	5514.16					
581	振安	财专变	辽东甲线	10kV	500	127	25%	0	0	25.40%	3146.27	2517.02					
582	振安	财专变	辽东乙线	10kV	500	6	1%	0	0	1.20%	5346.84	4277.47					
583	振安	财专变	玫瑰乙线	10kV	500	105	21%	0	0	21.00%	3546.37	2837.10					
584	振安	东坎子变	蔡家甲线	10kV	500	21	4%	0	0	4.20%	5074.04	4059.23					
585	振安	东坎子变	蔡家乙线	10kV	500	0	0%	0	0	0.00%	5455.96	4364.77					
586	振安	东坎子变	东果线	10kV	500	129	26%	0	0	25.80%	3109.90	2487.92					
587	振安	东坎子变	东绿线	10kV	500	216	43%	0	0	43.20%	1527.67	1222.14					
588	振安	东坎子变	东平线	10kV	500	138	28%	0	0	27.60%	2946.22	2356.97					
589	振安	东坎子变	东镇线	10kV	500	258	52%	0	0	51.60%	763.83	611.07					
590	振安	东坎子变	联络线	10kV	500	32	6%	0	0	6.40%	4873.99	3899.19					
591	振安	东坎子变	欧尚线	10kV	500	72	14%	0	0	14.40%	4146.53	3317.22					
592	振安	东坎子变	排水二线	10kV	500	60	12%	0	0	12.00%	4364.77	3491.81					
593	振安	东坎子变	排水一线	10kV	500	107	21%	0	0	21.40%	3510.00	2808.00					
594	振安	东坎子变	沙河线	10kV	500	334	67%	0	0	66.80%	0.00	0.00					
595	振安	东坎子变	双兴甲线	10kV	500	84	17%	0	0	16.80%	3928.29	3142.63					
596	振安	东坎子变	双兴乙线	10kV	500	77	15%	0	0	15.40%	4055.60	3244.48					
597	振安	东坎子变	溪山线	10kV	500	398	80%	0	0	79.60%	0.00	0.00					
598	振安	福春变	春三甲线	10kV	500	54	11%	0	0	10.80%	4473.89	3579.11					
599	振安	福春变	春三乙线	10kV	500	79	16%	0	0	15.80%	4019.22	3215.38					
600	振安	福春变	春四乙线	10kV	500	227	45%	0	0	45.40%	1327.62	1062.09					
601	振安	高新变	环复线	10kV	600	205	34%	0	0	34.17%	2818.91	2255.13					
602	振安	高新变	环汤甲线	10kV	600	97	16%	0	0	16.17%	4783.06	3826.45					
603	振安	高新变	环汤乙线	10kV	600	15	3%	0	0	2.50%	6274.35	5019.48					
604	振安	国门湾变	国安乙线	10kV	600	3	1%	0	0	0.50%	6492.59	5194.07					
605	振安	国门湾变	国表甲线	10kV	600	22	4%	0	0	3.67%	6147.05	4917.64					
606	振安	国门湾变	国表乙线	10kV	600	3	1%	0	0	0.50%	6492.59	5194.07					
607	振安	国门湾变	国恒线	10kV	600	9	2%	0	0	1.50%	6383.47	5106.78					
608	振安	国门湾变	国机甲线	10kV	600	1	0%	0	0	0.17%	6528.97	5223.17					
609	振安	国门湾变	国机乙线	10kV	600	17	3%	0	0	2.83%	6237.98	4990.38					
610	振安	国门湾变	国庆乙线	10kV	600	3	1%	0	0	0.50%	6492.59	5194.07					
611	振安	国门湾变	国胜甲线	10kV	600	21	4%	0	0	3.50%	6165.23	4932.19					
612	振安	国门湾变	国胜乙线	10kV	600	3	1%	0	0	0.50%	6492.59	5194.07					
613	振安	国门湾变	国亿甲线	10kV	600	42	7%	0	0	7.00%	5783.32	4626.65					

2025年一季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率	备注
614	振安	国门湾变	国亿乙线	10kV	600	15	3%	0	0	2.50%	6274.35	5019.48					
615	振安	国门湾变	国中乙线	10kV	600	190	32%	0	0	31.67%	3091.71	2473.37					
616	振安	蛤蟆塘变	道口甲线	10kV	500	4	1%	0	0	0.80%	5383.21	4306.57					
617	振安	蛤蟆塘变	道口乙线	10kV	500	71	14%	0	0	14.20%	4164.72	3331.77					
618	振安	蛤蟆塘变	蛤纺乙线	10kV	500	13	3%	0	0	2.60%	5219.54	4175.63					
619	振安	蛤蟆塘变	蛤蟆塘线	10kV	500	162	32%	0	0	32.40%	2509.74	2007.79					
620	振安	蛤蟆塘变	蛤宗甲线	10kV	350	49	14%	0	0	14.00%	2928.03	2342.43					
621	振安	蛤蟆塘变	蛤宗乙线	10kV	350	149	43%	0	0	42.57%	1109.38	887.50					
622	振安	虹桥变	虹博线	10kV	500	30	6%	0	0	6.00%	4910.36	3928.29					
623	振安	虹桥变	虹消甲线	10kV	500	38	8%	0	0	7.60%	4764.87	3811.90					
624	振安	虹桥变	虹消乙线	10kV	500	76	15%	0	0	15.20%	4073.78	3259.03					
625	振安	虹桥变	桥南乙线	10kV	500	93	19%	0	0	18.60%	3764.61	3011.69					
626	振安	虹桥变	振安甲线	10kV	500	33	7%	0	0	6.60%	4855.80	3884.64					
627	振安	九道沟变	九蛤甲线	10kV	500	0	0%	0	0	0.00%	5455.96	4364.77					
628	振安	九道沟变	九蛤乙线	10kV	500	238	48%	0	0	47.60%	1127.57	902.05					
629	振安	九道沟变	燕水甲线	10kV	500	92	18%	0	0	18.40%	3782.80	3026.24					
630	振安	老古沟变	古蛤线	10kV	500	170	34%	0	0	34.00%	2364.25	1891.40					
631	振安	老古沟变	古龙甲线	10kV	500	51	10%	0	0	10.20%	4528.45	3622.76					
632	振安	老古沟变	油库线	10kV	500	46	9%	0	0	9.20%	7347.36	5877.89					
633	振安	龙湖变	河湾线	10kV	250	97	39%	0	0	38.80%	963.89	771.11					
634	振安	马家变	梨树乙线	10kV	500	115	23%	0	0	23.00%	6092.49	4873.99					
635	振安	马家变	梨武线	10kV	600	331	55%	0	0	55.17%	527.41	421.93					
636	振安	马家变	马城线	10kV	600	38	6%	0	0	6.33%	5856.06	4684.85					
637	振安	炮守营变	炮北线	10kV	300	39	13%	0	0	13.00%	4201.09	3360.87					
638	振安	炮守营变	炮岭甲线	10kV	500	39	8%	0	0	7.80%	4746.69	3797.35					
639	振安	炮守营变	炮守营线	10kV	0	0	0%	0	0	0.00%	0.00	0.00					
640	振安	炮守营变	营南线	10kV	100	14	14%	0	0	14.00%	1382.18	1105.74					
641	振安	三道沟变	电石甲线	10kV	500	87	17%	0	0	17.40%	3873.73	3098.99					
642	振安	三道沟变	电石乙线	10kV	500	54	11%	0	0	10.80%	4473.89	3579.11					
643	振安	三道沟变	民航甲线	10kV	350	63	18%	0	0	18.00%	4583.01	3666.41					
644	振安	三道沟变	汽北甲线	10kV	500	56	11%	0	0	11.20%	4437.51	3550.01					
645	振安	三道沟变	汽北乙线	10kV	500	42	8%	0	0	8.40%	4692.13	3753.70					
646	振安	三道沟变	三四线	10kV	500	47	9%	0	0	9.40%	4601.19	3680.95					
647	振安	三道沟变	三兆线	10kV	500	95	19%	0	0	19.00%	3728.24	2982.59					
648	振安	三道沟变	制材线	10kV	500	137	27%	0	0	27.40%	2964.40	2371.52					
649	振安	胜利变	港口线	10kV	500	53	11%	0	0	10.60%	4492.07	3593.66					
650	振安	胜利变	红砖线	10kV	500	33	7%	0	0	6.60%	4855.80	3884.64					
651	振安	胜利变	仁川线	10kV	500	215	43%	0	0	43.00%	1545.86	1236.68					
652	振安	四道沟变	合金甲线	10kV	600	136	23%	0	0	22.67%	4073.78	3259.03					
653	振安	四道沟变	合金乙线	10kV	600	16	3%	0	0	2.67%	9529.74	7623.79					
654	振安	四道沟变	煤气线	10kV	200	34	17%	0	0	17.00%	1564.04	1251.23					
655	振安	四道沟变	面粉线	10kV	200	62	31%	0	0	31.00%	2146.01	1716.81					
656	振安	四道沟变	轻金线	10kV	600	176	29%	0	0	29.33%	3346.32	2677.06					
657	振安	四道沟变	砂轮线	10kV	500	13	3%	0	0	2.60%	5219.54	4175.63					
658	振安	四道沟变	四造线	10kV	500	99	20%	0	0	19.80%	3655.49	2924.39					
659	振安	四道沟变	纤维线	10kV	500	24	5%	0	0	4.80%	5019.48	4015.59					
660	振安	四道沟变	昼夜线	10kV	500	84	17%	0	0	16.80%	3928.29	3142.63					
661	振安	太平湾变	变机线	10kV	500	124	25%	0	0	24.80%	3200.83	2560.66					
662	振安	太平湾变	变蒲线	10kV	500	99	20%	0	0	19.80%	3655.49	2924.39					
663	振安	汤池变	胜利甲线	10kV	600	143	24%	0	0	23.83%	3946.48	3157.18					
664	振安	汤池变	胜利乙线	10kV	600	249	42%	0	0	41.50%	2018.71	1614.96					
665	振安	汤池变	汤集线	10kV	500	297	59%	0	0	59.40%	54.56	43.65					
666	振安	汤池变	铁甲线	10kV	600	258	43%	0	0	43.00%	1855.03	1484.02					
667	振安	汤池变	影背线	10kV	600	238	40%	0	0	39.67%	2218.76	1775.01					
668	振安	同兴变	东方线	10kV	150	70	47%	0	0	46.67%	1182.12	945.70					
669	振安	同兴变	日新线	10kV	500	128	26%	0	0	25.60%	3128.08	2502.47					

2025年一季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率	备注
670	振安	同兴变	同金线	10kV	500	89	18%	0	0	17.80%	3837.36	3069.89					
671	振安	同兴变	五道乙线	10kV	0	0	0%	0	0	0.00%	0.00	0.00					
672	振安	同兴变	新明线	10kV	300	32	11%	0	0	10.67%	4328.39	3462.72					
673	振安	文安变	文斌乙线	10kV	500	454	91%	2	3.36	90.80%	0.00	0.00					
674	振安	文安变	文博线	10kV	0	0	0%	0	0	0.00%	0.00	0.00					
675	振安	文安变	文国甲线	10kV	500	125	25%	0	0	25.00%	3182.64	2546.11					
676	振安	文安变	文国乙线	10kV	500	18	4%	0	0	3.60%	5128.60	4102.88					
677	振安	文安变	文江甲线	10kV	500	69	14%	0	0	13.80%	4201.09	3360.87					
678	振安	文安变	文江乙线	10kV	500	30	6%	0	0	6.00%	4910.36	3928.29					
679	振安	文安变	友谊甲线	10kV	0	0	0%	0	0	0.00%	0.00	0.00					
680	振安	文安变	中心乙线	10kV	200	46	23%	0	0	23.00%	1345.80	1076.64					
681	振兴	福春变	春风线	10kV	500	262	52%	0	0	52.40%	1600.41	1280.33					
682	振兴	福春变	春江甲线	10kV	500	99	20%	0	0	28.20%	4564.82	3651.86					
683	振兴	福春变	春江乙线	10kV	500	33	7%	0	0	6.60%	5765.13	4612.10					
684	振兴	福春变	金叶线	10kV	500	57	11%	0	0	11.40%	5328.65	4262.92					
685	振兴	福春变	月亮线	10kV	500	57	11%	0	0	17.00%	5328.65	4262.92					
686	振兴	福兴变	电业线	10kV	500	128	26%	0	0	25.60%	4037.41	3229.93					
687	振兴	福兴变	江桥甲线	10kV	500	136	27%	0	0	4.60%	3891.92	3113.53					
688	振兴	福兴变	江桥乙线	10kV	500	168	34%	0	0	36.00%	3309.95	2647.96					
689	振兴	福兴变	金刚线	10kV	500	89	18%	0	0	20.60%	4746.69	3797.35					
690	振兴	福兴变	凯悦甲线	10kV	500	128	26%	0	0	1.00%	4037.41	3229.93					
691	振兴	福兴变	凯悦乙线	10kV	500	0	0%	0	0	15.33%	6365.29	5092.23					
692	振兴	锦江山变	林语线	10kV	500	59	12%	0	0	11.80%	5292.28	4233.82					
693	振兴	锦江山变	桃源乙线	10kV	500	32	6%	0	0	6.40%	5783.32	4626.65					
694	振兴	锦江山变	纸联线	10kV	500	65	13%	0	0	13.00%	5183.16	4146.53					
695	振兴	六合变	江友线	10kV	500	96	19%	0	0	19.20%	4619.38	3695.50					
696	振兴	六合变	欧洲甲线	10kV	500	41	8%	0	0	8.20%	5619.64	4495.71					
697	振兴	六合变	欧洲乙线	10kV	500	99	20%	0	0	19.80%	4564.82	3651.86					
698	振兴	六合变	山上线	10kV	500	239	48%	0	0	47.80%	2018.71	1614.96					
699	振兴	六合变	商场线	10kV	500	56	11%	0	0	11.20%	5346.84	4277.47					
700	振兴	铁矿沟变	铁华线	10kV	250	55	22%	0	0	33.20%	2182.38	1745.91					
701	振兴	铁矿沟变	铁未甲线	10kV	500	75	15%	0	0	29.20%	5001.30	4001.04					
702	振兴	铁矿沟变	铁未乙线	10kV	500	102	20%	0	0	20.40%	4510.26	3608.21					
703	振兴	铁矿沟变	铁游甲线	10kV	500	12	2%	0	0	2.40%	6147.05	4917.64					
704	振兴	铁矿沟变	铁游乙线	10kV	500	11	2%	0	0	2.20%	6165.23	4932.19					
705	振兴	铁矿沟变	万达二线	10kV	500	28	6%	0	0	5.60%	5856.06	4684.85					
706	振兴	铁矿沟变	万达六线	10kV	500	71	14%	0	0	14.20%	5074.04	4059.23					
707	振兴	铁矿沟变	万达三线	10kV	500	55	11%	0	0	12.00%	5365.03	4292.02					
708	振兴	铁矿沟变	万达四线	10kV	500	62	12%	0	0	12.60%	5237.72	4190.18					
709	振兴	铁矿沟变	万达五线	10kV	500	70	14%	0	0	14.00%	5092.23	4073.78					
710	振兴	铁矿沟变	万达一线	10kV	500	53	11%	0	0	12.60%	5401.40	4321.12					